2025年一季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	计算可开放容量	审核可开放容量	列入负面清单时间	是否	计划	线路近3年负荷增长率
1	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中化线5534	10千伏	552.12	220.37	39.91%	36.41%	5745.89	4789.62	未进入负面清单	否	无	6.25%
2	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10千伏	552.12	102.49	18.56%	52.96%	7787.51	4918.70	未进入负面清单	否	无	8.98%
3	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中体线5543	10千伏	552.12	0.00	0.00%	38.77%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	5.66%
4	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10千伏	552.12	309.24	56.01%	0.00%	4206.60	1337.78	未进入负面清单	否	无	-0.27%
5	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10千伏	552.12	117.62	21.30%	49.69%	7525.58	4656.77	未进入负面清单	否	无	-6.10%
6	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10千伏	552.12	370.72	67.14%	52.72%	3141.83	273.02	未进入负面清单	否	无	2.88%
7	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10千伏	552.12	123.83	22.43%	74.00%	7417.94	3592.85	未进入负面清单	否	无	-13.04%
8	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#1线	10千伏	552.12	0.70	0.13%	49.17%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	-15.13%
9	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	21.51%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.75%
10	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10千伏	403	72.07	17.88%	13.95%	5731.70	5033.71	未进入负面清单	否	无	-0.24%
11	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山3号线5847	10千伏	552.12	138.00	25.00%	44.68%	7172.51	3347.42	未进入负面清单	否	无	-1.65%
12	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10千伏	552.12	88.43	16.02%	53.43%	8031.16	5162.34	未进入负面清单	否	无	10.17%
13	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10千伏	552.12	116.73	21.14%	47.25%	7540.93	3715.85	未进入负面清单	否	无	2.13%

14	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10千伏	552.12	268.97	48.72%	46.91%	4904.09	3947.82	未进入负面清单	否	无	3.78%
15	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10千伏	552.12	278.82	50.50%	59.81%	4733.58	1864.76	未进入负面清单	否	无	12.06%
16	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10千伏	552.12	36.21	6.56%	52.50%	8935.48	5110.39	未进入负面清单	否	无	3.31%
17	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10千伏	552.12	25.84	4.68%	71.62%	9115.12	5290.04	未进入负面清单	否	无	0.00%
18	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10千伏	552.12	106.89	19.36%	63.50%	7711.45	3886.36	未进入负面清单	否	无	3.55%
19	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10千伏	373	42.02	11.26%	48.77%	5732.64	3794.53	未进入负面清单	否	无	-5.91%
20	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10千伏	552.12	114.62	20.76%	62.11%	7577.47	4708.66	未进入负面清单	否	无	5.20%
21	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10千伏	552.12	35.86	6.50%	53.19%	8941.57	7985.30	未进入负面清单	否	无	5.33%
22	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10千伏	552.12	0.00	0.00%	52.01%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-4.26%
23	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10千伏	552.12	0.00	0.00%	29.31%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-26.50%
24	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	转山线3217	10千伏	552.12	142.03	25.72%	33.10%	7102.74	6146.47	未进入负面清单	否	无	2.13%
25	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10千伏	552.12	240.64	43.59%	23.40%	5394.76	2525.94	未进入负面清单	否	无	0.00%
26	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明3号线3222	10千伏	552.12	53.09	9.61%	13.71%	8643.27	4818.18	未进入负面清单	否	无	-1.18%
27	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔南线	10千伏	552.12	130.96	23.72%	12.29%	7294.49	3469.40	未进入负面清单	否	无	3.78%
28	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔永线3219	10千伏	552.12	61.88	11.21%	4.26%	8491.04	5622.23	未进入负面清单	否	无	0.71%

29	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10千伏	552.12	368.96	66.83%	27.66%	3172.25	303.43	未进入负面清单	否	无	13.24%
30	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10千伏	552.12	233.96	42.38%	91.49%	5510.45	2641.63	未进入负面清单	否	无	-0.75%
31	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10千伏	552.12	171.91	31.14%	74.00%	6585.17	3716.35	未进入负面清单	否	无	-8.51%
32	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10千伏	403	110.04	27.30%	79.91%	5074.08	4376.09	未进入负面清单	否	无	4.49%
33	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10千伏	552.12	232.03	42.03%	83.45%	5543.94	1718.85	未进入负面清单	否	无	-4.26%
34	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10千伏	552.12	117.07	21.20%	35.46%	7535.06	3709.97	未进入负面清单	否	无	0.95%
35	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10千伏	552.12	42.71	7.74%	93.62%	8822.90	5954.08	未进入负面清单	否	无	-6.15%
36	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10千伏	552.12	93.52	16.94%	48.23%	7943.03	4117.94	未进入负面清单	否	无	13.00%
37	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10千伏	552.12	113.91	20.63%	34.75%	7589.86	3764.77	未进入负面清单	否	无	-5.20%
38	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金#4线	10千伏	552.12	96.69	17.51%	2.84%	7888.05	4062.96	未进入负面清单	否	无	-2.13%
39	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10千伏	552.12	120.76	21.87%	16.08%	7471.13	4602.31	未进入负面清单	否	无	-12.29%
40	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10千伏	552.12	72.77	13.18%	18.91%	8302.28	4477.19	未进入负面清单	否	无	3.11%
41	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10千伏	552.12	371.43	67.27%	75.65%	3129.60	260.78	未进入负面清单	否	无	-4.45%
42	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10千伏	552.12	269.30	48.78%	36.88%	4898.48	2029.66	未进入负面清单	否	无	-5.00%
43	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10千伏	481.17	243.46	50.60%	33.81%	4117.17	1617.01	未进入负面清单	否	无	2.50%

44	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10千伏	552.12	119.18	21.59%	13.24%	7498.52	4629.70	未进入负面清单	否	无	-3.25%
45	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车3号线4050	10千伏	552.12	106.61	19.31%	42.55%	7716.21	3891.12	未进入负面清单	否	无	9.50%
46	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10千伏	552.12	352.62	63.87%	11.35%	3455.36	586.55	未进入负面清单	否	无	-6.75%
47	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江2号线4049	10千伏	552.12	0.70	0.13%	15.13%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	-1.75%
48	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10千伏	552.12	333.28	60.36%	7.09%	3790.26	921.45	未进入负面清单	否	无	4.25%
49	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10千伏	552.12	246.45	44.64%	60.05%	5294.27	2425.45	未进入负面清单	否	无	2.25%
50	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10千伏	481.17	211.29	43.91%	59.34%	4674.32	1340.78	未进入负面清单	否	无	-7.50%
51	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10千伏	552.12	107.23	19.42%	23.40%	7705.55	4836.73	未进入负面清单	否	无	-2.36%
52	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合峪线1141	10千伏	552.12	0.00	0.00%	0.00%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.50%
53	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源线1148	10千伏	552.12	28.45	5.15%	7.80%	9069.93	5244.84	未进入负面清单	否	无	-0.24%
54	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10千伏	552.12	66.08	11.97%	2.84%	8418.14	5549.33	未进入负面清单	否	无	0.71%
55	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10千伏	403	72.95	18.10%	21.28%	5716.50	2924.52	未进入负面清单	否	无	-0.53%
56	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10千伏	552.12	78.43	14.21%	25.53%	8204.28	5335.46	未进入负面清单	否	无	4.49%
57	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10千伏	552.12	160.61	29.09%	17.97%	6780.99	3912.17	未进入负面清单	否	无	0.27%
58	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10千伏	481.17	164.34	34.15%	27.90%	5487.50	2153.95	未进入负面清单	否	无	9.31%

59	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源三线	10千伏	552.12	52.06	9.43%	7.80%	8661.11	7704.84	未进入负面清单	否	无	0.53%
60	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源2号线	10千伏	481.17	50.81	10.56%	13.48%	7453.87	4120.32	未进入负面清单	否	无	14.15%
61	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10千伏	358	77.21	21.57%	20.09%	4863.32	3003.15	未进入负面清单	否	无	0.95%
62	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10千伏	481.17	11.03	2.29%	3.78%	8142.86	5642.70	未进入负面清单	否	无	4.49%
63	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10千伏	552.12	190.37	34.48%	12.53%	6265.49	3396.68	未进入负面清单	否	无	-0.95%
64	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10千伏	552.12	99.49	18.02%	23.64%	7839.51	4970.70	未进入负面清单	否	无	-0.53%
65	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10千伏	317.34	161.72	50.96%	21.99%	2695.36	496.83	未进入负面清单	否	无	-2.60%
66	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线4338	10千伏	552.12	154.86	28.05%	48.15%	6880.49	3055.40	未进入负面清单	否	无	3.61%
67	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪金线4348	10千伏	552.12	108.81	19.71%	71.62%	7678.15	4809.34	未进入负面清单	否	无	-13.04%
68	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10千伏	552.12	110.57	20.03%	63.66%	7647.71	4778.89	未进入负面清单	否	无	-15.13%
69	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路2号线5747	10千伏	405	67.16	16.58%	2.13%	5851.31	3045.47	未进入负面清单	否	无	-8.75%
70	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10千伏	412.8	97.17	23.54%	0.00%	5466.68	2606.80	未进入负面清单	否	无	-0.24%
71	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春2号线5737	10千伏	552.12	272.88	49.42%	58.75%	4836.46	1011.37	未进入负面清单	否	无	-1.65%
72	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云1号线5738	10千伏	552.12	2.58	0.47%	45.50%	9518.05	8561.78	未进入负面清单	否	无	10.17%
73	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10千伏	552.12	249.49	45.19%	45.63%	5241.47	1416.39	未进入负面清单	否	无	2.13%

74	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10千伏	317.34	67.87	21.39%	70.92%	4320.85	3771.22	未进入负面清单	否	无	3.78%
75	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10千伏	552.12	164.69	29.83%	14.66%	6710.31	3841.50	未进入负面清单	否	无	12.06%
76	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10千伏	405	13.60	3.36%	0.00%	6779.10	4674.72	未进入负面清单	否	无	3.31%
77	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10千伏	552.12	180.28	32.65%	51.06%	6440.30	2615.21	未进入负面清单	否	无	0.00%
78	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10千伏	552.12	129.99	23.54%	0.00%	7311.25	4442.43	未进入负面清单	否	无	3.55%
79	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春三线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	37.83%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	-5.91%
80	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云二线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	19.62%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
81	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10千伏	310	43.37	13.99%	10.64%	4618.03	4081.11	未进入负面清单	否	无	5.33%
82	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10千伏	552.12	133.98	24.27%	55.32%	7242.22	4373.40	未进入负面清单	否	无	-4.26%
83	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联532	10千伏	552.12	115.87	20.99%	17.02%	7555.88	4687.07	未进入负面清单	否	无	-26.50%
84	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10千伏	552.12	360.97	65.38%	58.16%	3310.77	441.95	未进入负面清单	否	无	2.13%
85	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地2号线545	10千伏	552.12	41.48	7.51%	61.00%	8844.21	5975.39	未进入负面清单	否	无	0.00%
86	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10千伏	552.12	90.55	16.40%	75.50%	7994.40	5125.59	未进入负面清单	否	无	-1.18%
87	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10千伏	405	60.31	14.89%	89.75%	5970.07	3865.69	未进入负面清单	否	无	3.78%
88	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10千伏	552.12	0.70	0.13%	51.50%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	0.71%

89	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线525	10千伏	552.12	112.44	20.37%	87.50%	7615.26	4746.45	未进入负面清单	否	无	13.24%
90	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10千伏	552.12	238.24	43.15%	59.93%	5436.38	2567.56	未进入负面清单	否	无	-0.75%
91	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10千伏	405	94.07	23.23%	45.89%	5385.38	3281.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
92	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10千伏	552.12	152.79	27.67%	73.97%	6916.38	3091.29	未进入负面清单	否	无	-3.25%
93	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10千伏	552.12	209.18	37.89%	60.96%	5939.73	3070.91	未进入负面清单	否	无	-11.82%
94	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10千伏	552.12	398.24	72.13%	36.17%	2665.17	0.00	2025.1	否	无	4.49%
95	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	唐家线524	10千伏	358	0.00	0.00%	28.37%	6200.56	4340.39	未进入负面清单	否	无	-17.97%
96	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10千伏	552.12	48.53	8.79%	50.59%	8722.22	5853.41	未进入负面清单	否	无	4.49%
97	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10千伏	373	148.20	39.73%	30.02%	3893.53	1309.38	未进入负面清单	否	无	7.43%
98	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10千伏	373	136.46	36.58%	49.65%	4096.84	1512.70	未进入负面清单	否	无	-18.30%
99	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下路线	10千伏	373	38.09	10.21%	80.14%	5800.64	3216.49	未进入负面清单	否	无	-12.73%
100	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10千伏	373	181.63	48.69%	52.01%	3314.54	730.39	未进入负面清单	否	无	-1.59%
101	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下金线	10千伏	373	0.00	0.00%	41.84%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	3.55%
102	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10千伏	373	176.76	47.39%	32.15%	3398.88	1460.77	未进入负面清单	否	无	6.00%
103	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10千伏	373	57.12	15.31%	36.41%	5471.04	2886.90	未进入负面清单	否	无	-2.13%

104	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	10千伏	373	77.76	20.85%	51.54%	5113.56	2529.41	未进入负面清单	否	无	6.86%
105	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10千伏	373	96.12	25.77%	31.91%	4795.56	2857.45	未进入负面清单	否	无	-9.69%
106	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱1#线	10千伏	552.12	299.54	54.25%	59.57%	4374.72	1505.90	未进入负面清单	否	无	-0.92%
107	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱2#线	10千伏	552.12	204.66	37.07%	60.76%	6017.95	2192.86	未进入负面清单	否	无	-4.60%
108	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林金线	10千伏	373	14.18	3.80%	68.32%	6214.82	3630.68	未进入负面清单	否	无	-19.39%
109	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金玻线	10千伏	373	0.00	0.00%	43.97%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	9.22%
110	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金桥线	10千伏	373	11.81	3.17%	12.19%	6255.76	3671.62	未进入负面清单	否	无	4.26%
111	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金队线	10千伏	373	2.91	0.78%	3.07%	6409.92	3825.78	未进入负面清单	否	无	3.98%
112	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南铁线	20千伏	373	0.00	0.00%	4.96%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	0.27%
113	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10千伏	373	160.20	42.95%	70.45%	3685.70	1101.55	未进入负面清单	否	无	1.89%
114	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#	10千伏	160	69.57	43.48%	78.01%	1566.26	734.90	未进入负面清单	否	无	11.60%
115	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何犁线	10千伏	373	0.00	0.00%	21.51%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	41.61%
116	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何耐线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	11.58%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	3.78%
117	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10千伏	552.12	243.49	44.10%	0.00%	5345.41	1520.32	未进入负面清单	否	无	16.55%
118	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金2#	10千伏	373	0.00	0.00%	10.64%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	15.13%

119	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何房线	10千伏	373	50.60	13.56%	1.18%	5584.04	2999.89	未进入负面清单	否	无	19.38%
120	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10千伏	352	48.14	13.68%	4.24%	5262.92	2824.26	未进入负面清单	否	无	11.50%
121	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10千伏	403	229.09	56.85%	75.07%	3012.17	220.19	未进入负面清单	否	无	-2.13%
122	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	10千伏	552.12	277.39	50.24%	73.21%	4758.38	933.29	未进入负面清单	否	无	-4.02%
123	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线2044	10千伏	373	7.40	1.98%	62.86%	6332.20	3748.06	未进入负面清单	否	无	2.84%
124	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	10千伏	373	18.95	5.08%	41.00%	6132.17	5486.13	未进入负面清单	否	无	4.02%
125	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南1号线2038	10千伏	373	0.00	0.00%	36.50%	6460.36	5814.32	未进入负面清单	否	无	3.78%
126	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10千伏	373	234.16	62.78%	0.00%	2404.65	1758.62	未进入负面清单	否	无	4.96%
127	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施兴线	10千伏	373	1.05	0.28%	7.69%	6442.09	3857.95	未进入负面清单	否	无	4.73%
128	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10千伏	310	7.79	2.51%	60.48%	5234.23	3086.55	未进入负面清单	否	无	2.60%
129	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10千伏	373	0.00	0.00%	0.00%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	-2.36%
130	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10千伏	373	22.15	5.94%	73.21%	6076.71	3492.56	未进入负面清单	否	无	7.80%
131	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10千伏	240	67.80	28.25%	14.85%	2982.50	1319.78	未进入负面清单	否	无	12.53%
132	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥梨线	10千伏	373	2.40	0.64%	50.40%	6418.79	3834.65	未进入负面清单	否	无	6.15%
133	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	10千伏	373	88.80	23.81%	0.00%	4922.34	2338.20	未进入负面清单	否	无	5.80%

134	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10千伏	373	112.80	30.24%	13.24%	4506.66	3860.63	未进入负面清单	否	无	2.84%
135	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10千伏	552.12	465.60	84.33%	0.00%	1498.53	0.00	2025.1	否	无	0.00%
136	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国2#线	10千伏	373	209.97	56.29%	0.00%	2823.63	885.52	未进入负面清单	否	无	6.38%
137	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱街线	10千伏	373	10.25	2.75%	44.44%	6282.86	4344.75	未进入负面清单	否	无	8.04%
138	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10千伏	552.12	299.58	54.26%	17.02%	4373.91	1505.10	未进入负面清单	否	无	0.53%
139	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10千伏	373	3.97	1.06%	4.73%	6391.61	4453.50	未进入负面清单	否	无	8.98%
140	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱金线	10千伏	373	209.22	56.09%	20.09%	2836.64	898.54	未进入负面清单	否	无	0.00%
141	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连路线	10千伏	373	13.54	3.63%	21.75%	6225.93	3641.79	未进入负面清单	否	无	1.00%
142	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连下线	10千伏	373	3.16	0.85%	45.39%	6405.56	3821.41	未进入负面清单	否	无	-8.75%
143	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	10千伏	481.17	63.70	13.24%	66.19%	7230.53	4730.37	未进入负面清单	否	无	-2.25%
144	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	10千伏	481.17	0.00	0.00%	66.19%	8333.86	5833.71	未进入负面清单	否	无	-1.25%
145	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	10千伏	481.17	32.73	6.80%	36.88%	7767.01	4433.46	未进入负面清单	否	无	-1.42%
146	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	10千伏	481.17	108.13	22.47%	46.57%	6461.14	3127.59	未进入负面清单	否	无	-1.18%
147	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党兴线	10千伏	552.12	0.53	0.10%	57.45%	9553.50	8597.22	未进入负面清单	否	无	2.36%
148	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	10千伏	552.12	103.79	18.80%	56.26%	7765.14	3940.05	未进入负面清单	否	无	11.82%

149	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	10千伏	481.17	93.76	19.49%	52.72%	6709.98	3376.44	未进入负面清单	否	无	-9.75%
150	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10千伏	552.12	119.79	21.70%	4.49%	7488.02	4619.20	未进入负面清单	否	无	1.65%
151	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10千伏	552.12	139.03	25.18%	54.61%	7154.74	4285.93	未进入负面清单	否	无	-0.75%
152	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区1号线	10千伏	481.17	70.11	14.57%	66.90%	7119.52	6286.13	未进入负面清单	否	无	10.40%
153	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区2号线	10千伏	481.17	0.35	0.07%	26.00%	8327.77	5827.61	未进入负面清单	否	无	9.69%
154	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	欢岭线	10千伏	481.17	0.00	0.00%	45.86%	8333.86	5000.32	未进入负面清单	否	无	-3.18%
155	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	夹砬子线1625	10千伏	481.17	71.05	14.77%	9.22%	7103.27	3769.73	未进入负面清单	否	无	14.66%
156	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	10千伏	481.17	27.77	5.77%	9.22%	7852.83	4519.28	未进入负面清单	否	无	-4.83%
157	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	10千伏	552.12	102.89	18.64%	28.50%	7780.65	3955.57	未进入负面清单	否	无	29.71%
158	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	10千伏	552.12	13.24	2.40%	31.00%	9333.36	5508.28	未进入负面清单	否	无	0.24%
159	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	10千伏	552.12	155.51	28.17%	61.00%	6869.32	3044.24	未进入负面清单	否	无	-4.02%
160	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后硅线	10千伏	552.12	0.35	0.06%	54.25%	9556.63	6687.81	未进入负面清单	否	无	-9.00%
161	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后钢线	10千伏	552.12	10.02	1.81%	110.00%	9389.18	8432.91	未进入负面清单	否	无	-10.75%
162	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后北线	10千伏	552.12	3.34	0.60%	47.75%	9504.87	5679.78	未进入负面清单	否	无	-0.71%
163	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	10千伏	481.17	62.93	13.08%	48.00%	7243.92	3910.38	未进入负面清单	否	无	5.67%

164	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	10千伏	481.17	153.98	32.00%	99.75%	5666.85	2333.31	未进入负面清单	否	无	1.89%
165	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪红线	10千伏	552.12	85.25	15.44%	36.50%	8086.12	7129.85	未进入负面清单	否	无	6.18%
166	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪梁线	10千伏	481.17	254.71	52.93%	48.70%	3922.34	1422.18	未进入负面清单	否	无	2.36%
167	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	10千伏	481.17	113.03	23.49%	41.75%	6376.23	5542.84	未进入负面清单	否	无	-18.61%
168	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	10千伏	481.17	109.86	22.83%	54.85%	6431.03	5597.65	未进入负面清单	否	无	0.24%
169	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	10千伏	481.17	247.68	51.47%	25.77%	4044.12	3210.73	未进入负面清单	否	无	0.00%
170	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	10千伏	373	119.18	31.95%	14.85%	4396.17	3750.13	未进入负面清单	否	无	-8.25%
171	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	10千伏	552.12	151.50	27.44%	3.18%	6938.71	4069.89	未进入负面清单	否	无	21.28%
172	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚峪线	10千伏	373	91.72	24.59%	45.31%	4871.74	2287.60	未进入负面清单	否	无	-16.78%
173	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	10千伏	552.12	54.80	9.93%	16.45%	8613.61	4788.52	未进入负面清单	否	无	-1.65%
174	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#1线	10千伏	552.12	0.88	0.16%	60.00%	9547.49	5722.40	未进入负面清单	否	无	-0.24%
175	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#3线	10千伏	552.12	25.32	4.59%	20.80%	9124.20	5299.11	未进入负面清单	否	无	-7.09%
176	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚溪线	10千伏	552.12	1.03	0.19%	46.34%	9544.95	6676.14	未进入负面清单	否	无	8.75%
177	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	10千伏	552.12	153.85	27.86%	21.75%	6898.11	3073.02	未进入负面清单	否	无	8.04%
178	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	10千伏	552.12	103.74	18.79%	13.00%	7766.01	3940.92	未进入负面清单	否	无	16.78%

179	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	10千伏	403	7.87	1.95%	7.33%	6843.71	4749.72	未进入负面清单	否	无	-15.00%
180	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	10千伏	552.12	16.04	2.91%	44.92%	9284.86	6416.05	未进入负面清单	否	无	-2.25%
181	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	10千伏	552.12	51.74	9.37%	62.17%	8666.63	4841.55	未进入负面清单	否	无	2.60%
182	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	10千伏	552.12	50.50	9.15%	54.85%	8688.09	4863.00	未进入负面清单	否	无	-7.33%
183	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	10千伏	373	95.66	25.65%	26.95%	4803.45	2219.31	未进入负面清单	否	无	-2.13%
184	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	10千伏	373	54.56	14.63%	40.66%	5515.30	2931.16	未进入负面清单	否	无	1.59%
185	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胺线	10千伏	552.12	172.41	31.23%	58.39%	6576.56	3707.74	未进入负面清单	否	无	9.22%
186	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	10千伏	552.12	218.56	39.59%	36.17%	5777.20	2908.39	未进入负面清单	否	无	7.57%
187	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	10千伏	516	170.02	32.95%	47.04%	5992.30	3311.16	未进入负面清单	否	无	2.13%
188	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	10千伏	516	108.94	21.11%	35.93%	7050.27	4369.14	未进入负面清单	否	无	5.91%
189	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	10千伏	516	423.11	82.00%	34.75%	1608.93	0.00	2025.1	否	无	9.69%
190	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩车线	10千伏	516	250.42	48.53%	60.99%	4599.80	3706.09	未进入负面清单	否	无	4.02%
191	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩西线	10千伏	552.12	21.36	3.87%	66.90%	9192.81	5367.72	未进入负面清单	否	无	0.00%
192	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	10千伏	552.12	9.23	1.67%	32.15%	9402.88	8446.61	未进入负面清单	否	无	-1.65%
193	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	10千伏	516	59.26	11.48%	73.76%	7910.73	4335.88	未进入负面清单	否	无	-0.24%

194	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	10千伏	516	492.10	95.37%	67.38%	413.95	0.00	2025.1	否	无	-1.89%
195	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩新线	10千伏	552.12	117.11	21.21%	27.25%	7534.30	3709.21	未进入负面清单	否	无	18.91%
196	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚2号线	10千伏	552.12	47.42	8.59%	48.23%	8741.40	4916.32	未进入负面清单	否	无	6.86%
197	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10千伏	552.12	142.67	25.84%	48.70%	7091.67	3266.59	未进入负面清单	否	无	-0.24%
198	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	10千伏	552.12	174.18	31.55%	48.46%	6545.87	2720.78	未进入负面清单	否	无	-3.07%
199	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	10千伏	552.12	336.25	60.90%	65.25%	3738.86	0.00	2025.1	否	无	-4.96%
200	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砼线	10千伏	552.12	365.77	66.25%	82.51%	3227.50	0.00	2025.1	否	无	4.96%
201	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10千伏	552.12	132.89	24.07%	81.09%	7261.00	6304.73	未进入负面清单	否	无	-8.51%
202	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10千伏	552.12	42.01	7.61%	28.00%	8835.04	7878.77	未进入负面清单	否	无	16.55%
203	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜金线	10千伏	552.12	9.57	1.73%	46.00%	9397.04	5571.95	未进入负面清单	否	无	6.15%
204	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大明沟线	10千伏	481.17	0.00	0.00%	62.75%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	39.01%
205	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	10千伏	481.17	41.16	8.55%	61.47%	7620.97	6787.59	未进入负面清单	否	无	0.95%
206	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	10千伏	481.17	231.36	48.08%	8.51%	4326.71	993.16	未进入负面清单	否	无	9.93%
207	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	10千伏	552.12	222.36	40.27%	26.00%	5711.44	1886.36	未进入负面清单	否	无	10.17%
208	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	10千伏	481.17	166.68	34.64%	51.72%	5446.97	2113.42	未进入负面清单	否	无	4.49%

209	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪体联线4532	10千伏	481.17	0.00	0.00%	38.73%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	3.07%
210	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	10千伏	481.17	187.56	38.98%	11.14%	5085.33	2585.17	未进入负面清单	否	无	-6.62%
211	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	斜坑线	10千伏	481.17	0.00	0.00%	72.68%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	-0.24%
212	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	10千伏	481.17	98.64	20.50%	49.65%	6625.42	4125.26	未进入负面清单	否	无	-3.07%
213	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源2#线	10千伏	481.17	8.96	1.86%	62.88%	8178.59	7345.21	未进入负面清单	否	无	9.44%
214	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10千伏	481.17	360.00	74.82%	39.01%	2098.66	0.00	2025.1	否	无	-1.72%
215	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	药厂1#线	10千伏	481.17	1.23	0.26%	45.63%	8312.55	7479.17	未进入负面清单	否	无	-13.75%
216	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤一线	10千伏	481.17	16.52	3.43%	21.99%	8047.68	7214.29	未进入负面清单	否	无	-19.75%
217	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	10千伏	481.17	325.72	67.69%	39.72%	2692.35	192.19	未进入负面清单	否	无	-20.55%
218	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	10千伏	481.17	39.73	8.26%	65.72%	7645.80	4312.25	未进入负面清单	否	无	7.25%
219	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源1#线	10千伏	481.17	0.70	0.15%	80.37%	8321.69	7488.30	未进入负面清单	否	无	-8.25%
220	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	10千伏	481.17	114.08	23.71%	52.52%	6357.96	3024.42	未进入负面清单	否	无	0.24%
221	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	10千伏	481.17	175.08	36.39%	34.04%	5301.51	4468.12	未进入负面清单	否	无	-8.75%
222	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑北线	10千伏	481.17	0.71	0.15%	72.10%	8321.60	5821.44	未进入负面清单	否	无	-10.92%
223	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	10千伏	552.12	42.58	7.71%	47.75%	8825.30	5000.21	未进入负面清单	否	无	8.42%

224	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	10千伏	552.12	144.46	26.16%	58.16%	7060.74	3235.65	未进入负面清单	否	无	-2.11%
225	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	10千伏	552.12	149.41	27.06%	24.11%	6974.90	4106.09	未进入负面清单	否	无	-3.62%
226	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	10千伏	552.12	121.82	22.06%	15.84%	7452.73	4583.91	未进入负面清单	否	无	-2.36%
227	国网本溪市高新技术产业开发区供电	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	10千伏	428	39.73	9.28%	27.13%	6724.90	3759.72	未进入负面清单	否	无	-2.89%
228	国网本溪市高新技术产业开发区供电	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	10千伏	428	10.20	2.38%	25.38%	7236.38	6495.08	未进入负面清单	否	无	-40.75%
229	国网本溪市高新技术产业开发区供电	张其寨66kV变电站	张沟线2217	10千伏	428	119.18	27.85%	53.43%	5348.78	2383.59	未进入负面清单	否	无	1.33%
230	国网本溪市高新技术产业开发区供电	张其寨66kV变电站	张歪线2216	10千伏	428	8.61	2.01%	9.93%	7263.78	4298.59	未进入负面清单	否	无	0.00%
231	国网本溪市高新技术产业开发区供电	张其寨66kV变电站	张街线	10千伏	428	83.85	19.59%	29.79%	5960.72	2995.53	未进入负面清单	否	无	-0.24%
232	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	聚丰线5631	10千伏	428	94.22	22.01%	57.92%	5781.10	2815.92	未进入负面清单	否	无	2.13%
233	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	10千伏	428	146.25	34.17%	84.40%	4879.92	2656.03	未进入负面清单	否	无	0.84%
234	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10千伏	552.12	276.33	50.05%	61.23%	4776.74	951.65	未进入负面清单	否	无	-5.13%
235	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪中线5654	10千伏	373	1.05	0.28%	27.66%	6442.09	5796.06	未进入负面清单	否	无	12.53%
236	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	10千伏	403	21.80	5.41%	67.38%	6602.44	4508.45	未进入负面清单	否	无	7.57%
237	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	10千伏	428	44.65	10.43%	70.69%	6639.65	4415.76	未进入负面清单	否	无	-3.78%
238	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	开发线5642	10千伏	428	152.93	35.73%	37.12%	4764.23	1799.05	未进入负面清单	否	无	-7.09%

239	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10千伏	428	98.09	22.92%	56.97%	5714.12	2748.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
240	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10千伏	428	172.62	40.33%	87.00%	4423.24	2199.36	未进入负面清单	否	无	3.22%
241	国网本溪市高新技术产业开发区供电	新歪头山66kV变电站	歪堡二线5647	10千伏	373	2.11	0.57%	18.91%	6423.83	5777.79	未进入负面清单	否	无	-21.75%
242	国网本溪市高新技术产业开发区供电	梨树66kV变电站	梨矿线	10千伏	428	156.48	36.56%	24.11%	4702.67	1737.48	未进入负面清单	否	无	-34.52%
243	国网本溪市高新技术产业开发区供电	梨树66kV变电站	梨火#1线	10千伏	428	276.48	64.60%	94.56%	2624.27	400.38	未进入负面清单	否	无	-1.42%
244	国网本溪市高新技术产业开发区供电	梨树66kV变电站	梨堡线4441	10千伏	428	132.57	30.97%	48.23%	5116.82	2151.64	未进入负面清单	否	无	9.38%
245	国网本溪市高新技术产业开发区供电	梨树66kV变电站	梨火2号线4434	10千伏	428	42.90	10.02%	47.52%	6669.91	3704.73	未进入负面清单	否	无	2.60%
246	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	火彩线2135	10千伏	428	205.36	47.98%	77.19%	3856.08	890.89	未进入负面清单	否	无	-14.90%
247	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	火硅线2138	10千伏	428	2.81	0.66%	21.99%	7364.24	4399.05	未进入负面清单	否	无	-9.09%
248	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10千伏	428	21.54	5.03%	0.71%	7039.91	4074.73	未进入负面清单	否	无	9.09%
249	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	梨树线2136	10千伏	428	68.04	15.90%	52.00%	6234.44	3269.25	未进入负面清单	否	无	-8.04%
250	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	大矿线2134	10千伏	428	42.55	9.94%	33.75%	6676.00	3710.82	未进入负面清单	否	无	-11.63%
251	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	火水线2149	10千伏	428	35.52	8.30%	40.25%	6797.81	3832.63	未进入负面清单	否	无	-13.26%
252	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10千伏	552.12	271.56	49.19%	90.00%	4859.29	1034.20	未进入负面清单	否	无	1.48%
253	国网本溪市高新技术产业开发区供电	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	10千伏	428	56.44	13.19%	68.09%	6435.43	4211.54	未进入负面清单	否	无	-9.93%

254	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石平线	10千伏	428	189.18	44.20%	41.84%	4136.33	3395.03	未进入负面清单	否	无	-0.50%
255	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石药线	10千伏	428	179.80	42.01%	35.22%	4298.74	1333.56	未进入负面清单	否	无	-20.82%
256	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石管线	10千伏	428	254.76	59.52%	57.25%	3000.45	2259.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
257	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石化线	10千伏	428	239.94	56.06%	47.28%	3257.24	1033.36	未进入负面清单	否	无	-2.39%
258	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石歪线	10千伏	428	59.80	13.97%	62.00%	6377.16	3411.98	未进入负面清单	否	无	-1.89%
259	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石中线	10千伏	552.12	68.63	12.43%	58.39%	8374.00	4548.91	未进入负面清单	否	无	-2.13%
260	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石工线443	10千伏	428	208.33	48.67%	32.39%	3804.75	839.56	未进入负面清单	否	无	39.01%
261	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	药园线(备用)	10千伏	428	128.34	29.98%	48.28%	5190.19	2225.01	未进入负面清单	否	无	-2.60%
262	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石街线	10千伏	428	131.49	30.72%	63.59%	5135.54	2911.65	未进入负面清单	否	无	-0.47%
263	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石医线	10千伏	552.12	86.45	15.66%	9.09%	8065.40	7109.13	未进入负面清单	否	无	-7.09%
264	国网本溪市高新技术产业开发区供电	石桥子66kV变电站	石红线	10千伏	428	57.10	13.34%	47.75%	6423.98	3458.79	未进入负面清单	否	无	-13.10%
265	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	榆林1#线	10千伏	428	106.79	24.95%	48.70%	5563.40	4822.10	未进入负面清单	否	无	-17.61%
266	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	西党线	10千伏	428	44.03	10.29%	35.46%	6650.30	3685.12	未进入负面清单	否	无	-43.84%
267	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	西药1#线	10千伏	428	0.00	0.00%	24.75%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-9.82%
268	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	成大线	10千伏	428	270.70	63.25%	50.25%	2724.36	1983.07	未进入负面清单	否	无	-1.40%

269	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	学院1#线	10千伏	428	193.36	45.18%	14.42%	4063.96	1098.78	未进入负面清单	否	无	3.86%
270	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	西石线	10千伏	428	160.05	37.39%	42.08%	4640.90	1675.72	未进入负面清单	否	无	12.53%
271	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	西火线	10千伏	428	5.19	1.21%	69.50%	7323.15	4357.96	未进入负面清单	否	无	0.00%
272	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	学院2#线	10千伏	428	84.90	19.84%	21.88%	5942.45	5201.15	未进入负面清单	否	无	46.57%
273	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	榆林2#线	10千伏	428	90.70	21.19%	42.55%	5841.98	5100.68	未进入负面清单	否	无	0.71%
274	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西沟66kV变电站	西药2#线	10千伏	428	3.16	0.74%	78.49%	7358.16	4392.97	未进入负面清单	否	无	-20.68%
275	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高堡3号线1237	10千伏	428	78.09	18.25%	46.57%	6060.45	5319.15	未进入负面清单	否	无	-12.29%
276	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高堡1号线1231	10千伏	428	98.20	22.95%	59.81%	5712.05	2746.87	未进入负面清单	否	无	8.42%
277	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高宝线1241	10千伏	428	15.99	3.74%	114.89%	7136.07	4912.18	未进入负面清单	否	无	-2.87%
278	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高成线1242	10千伏	428	205.72	48.07%	60.76%	3849.87	3108.58	未进入负面清单	否	无	3.98%
279	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10千伏	428	83.80	19.58%	56.03%	5961.56	2996.37	未进入负面清单	否	无	2.80%
280	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	古榆1号线1232	10千伏	428	0.00	0.00%	44.92%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-21.27%
281	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	10千伏	428	96.36	22.51%	47.50%	5744.00	2778.82	未进入负面清单	否	无	-19.30%
282	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10千伏	428	18.97	4.43%	21.25%	7084.34	4119.16	未进入负面清单	否	无	-25.94%
283	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	10千伏	428	217.14	50.73%	44.92%	3652.09	2910.79	未进入负面清单	否	无	-27.83%

284	国网本溪市高新技术产业开发区供电	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10千伏	552.12	270.72	49.03%	37.35%	4873.81	1048.72	未进入负面清单	否	无	7.64%
285	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	10千伏	552.12	18.29	3.31%	36.17%	9246.01	5420.92	未进入负面清单	否	无	-5.20%
286	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	10千伏	552.12	311.33	56.39%	51.54%	4170.55	345.46	未进入负面清单	否	无	0.11%
287	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏沿线	10千伏	352	128.13	36.40%	57.68%	3877.41	2048.42	未进入负面清单	否	无	7.25%
288	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏水线	10千伏	405	61.79	15.26%	40.19%	5944.45	3840.07	未进入负面清单	否	无	9.12%
289	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏家线	10千伏	552.12	20.66	3.74%	17.02%	9204.81	5379.72	未进入负面清单	否	无	1.89%
290	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东碱线	10千伏	552.12	56.49	10.23%	22.22%	8584.34	5715.52	未进入负面清单	否	无	-9.25%
291	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东洋线	10千伏	552.12	146.44	26.52%	13.00%	7026.41	3201.33	未进入负面清单	否	无	-78.58%
292	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏瓦线	10千伏	405	36.51	9.02%	12.77%	6382.20	3576.36	未进入负面清单	否	无	-5.67%
293	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	10千伏	160	44.65	27.91%	48.23%	1997.89	1720.77	未进入负面清单	否	无	-27.00%
294	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	10千伏	428	75.23	17.58%	29.08%	6109.91	3144.72	未进入负面清单	否	无	-0.95%
295	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	10千伏	160	29.88	18.68%	81.56%	2253.63	1976.51	未进入负面清单	否	无	16.68%
296	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	10千伏	552.12	51.24	9.28%	69.98%	8675.24	4850.15	未进入负面清单	否	无	-1.89%
297	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	10千伏	552.12	43.56	7.89%	0.47%	8808.26	5939.44	未进入负面清单	否	无	17.82%
298	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	10千伏	552.12	205.20	37.17%	20.09%	6008.65	2183.57	未进入负面清单	否	无	-4.43%

299	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南田线	10千伏	552.12	30.12	5.46%	58.87%	9041.04	5215.95	未进入负面清单	否	无	23.72%
300	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	金属钙线	10千伏	552.12	289.11	52.36%	39.01%	4555.36	730.27	未进入负面清单	否	无	0.12%
301	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	电站线	10千伏	428	146.72	34.28%	2.84%	4871.73	1906.54	未进入负面清单	否	无	-0.68%
302	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	10千伏	428	82.50	19.28%	20.09%	5984.02	3760.14	未进入负面清单	否	无	4.25%
303	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	福润线	10千伏	428	77.93	18.21%	72.10%	6063.18	5321.89	未进入负面清单	否	无	16.68%
304	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	污水线	10千伏	428	36.68	8.57%	46.34%	6777.65	6036.36	未进入负面清单	否	无	10.18%
305	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	10千伏	428	140.28	32.77%	27.42%	4983.36	2759.48	未进入负面清单	否	无	1.38%
306	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	水源线	10千伏	428	43.83	10.24%	14.42%	6653.84	3688.65	未进入负面清单	否	无	-1.52%
307	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	10千伏	428	236.78	55.32%	9.46%	3311.87	1087.99	未进入负面清单	否	无	-5.61%
308	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥线	10千伏	552.12	411.33	74.50%	8.04%	2438.52	0.00	2025.1	否	无	31.58%
309	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	10千伏	552.12	177.19	32.09%	93.44%	6493.83	3625.02	未进入负面清单	否	无	36.88%
310	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	10千伏	552.12	248.91	45.08%	48.44%	5251.66	1426.58	未进入负面清单	否	无	22.58%
311	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	10千伏	552.12	93.75	16.98%	58.00%	7938.97	5070.15	未进入负面清单	否	无	9.80%
312	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	10千伏	552.12	207.25	37.54%	31.75%	5973.22	3104.40	未进入负面清单	否	无	6.67%
313	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	10千伏	552.12	162.60	29.45%	24.38%	6746.53	3877.71	未进入负面清单	否	无	-24.86%

314	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	10千伏	552.12	209.36	37.92%	84.75%	5936.68	3067.87	未进入负面清单	否	无	12.55%
315	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	10千伏	552.12	296.95	53.78%	13.24%	4419.49	1550.67	未进入负面清单	否	无	-12.98%
316	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥2号线	10千伏	552.12	31.64	5.73%	22.70%	9014.70	6145.89	未进入负面清单	否	无	0.58%
317	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	10千伏	552.12	159.61	28.91%	50.42%	6798.28	3929.47	未进入负面清单	否	无	8.27%
318	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	10千伏	552.12	226.41	41.01%	58.60%	5641.36	1816.28	未进入负面清单	否	无	-1.62%
319	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市关线	10千伏	552.12	47.81	8.66%	71.58%	8734.61	5865.79	未进入负面清单	否	无	-14.09%
320	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	10千伏	552.12	134.19	24.30%	28.57%	7238.58	3413.49	未进入负面清单	否	无	-1.89%
321	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山铁线	10千伏	552.12	506.68	91.77%	41.61%	786.99	0.00	2025.1	否	无	18.68%
322	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	10千伏	240	79.58	33.16%	29.84%	2778.44	2362.76	未进入负面清单	否	无	13.48%
323	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	10千伏	552.12	15.50	2.81%	98.11%	9294.30	5469.22	未进入负面清单	否	无	-24.75%
324	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	10千伏	552.12	95.35	17.27%	74.27%	7911.19	5042.38	未进入负面清单	否	无	7.80%
325	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山连线	10千伏	552.12	396.68	71.85%	1.89%	2692.26	1735.98	未进入负面清单	否	无	0.85%
326	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	10千伏	310	142.95	46.11%	53.19%	2893.36	2356.44	未进入负面清单	否	无	14.67%
327	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张陈线	10千伏	552.12	27.95	5.06%	3.31%	9078.60	8122.33	未进入负面清单	否	无	19.62%
328	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张煤线	10千伏	428	9.94	2.32%	34.69%	7240.83	6499.53	未进入负面清单	否	无	-30.97%

329	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	10千伏	428	165.74	38.72%	93.44%	4542.29	2318.40	未进入负面清单	否	无	-6.86%
330	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张水线	10千伏	428	95.15	22.23%	56.97%	5764.98	2799.80	未进入负面清单	否	无	4.96%
331	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	10千伏	355	65.49	18.45%	55.79%	5014.36	3169.78	未进入负面清单	否	无	12.06%
332	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	10千伏	552.12	40.08	7.26%	14.18%	8868.48	7912.21	未进入负面清单	否	无	10.40%
333	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤小线	10千伏	552.12	307.97	55.78%	0.00%	4228.72	3272.45	未进入负面清单	否	无	0.00%
334	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	10千伏	552.12	96.60	17.50%	14.33%	7889.59	6933.31	未进入负面清单	否	无	23.30%
335	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌线	10千伏	552.12	39.75	7.20%	47.90%	8874.25	5049.16	未进入负面清单	否	无	5.36%
336	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌2号线	10千伏	552.12	26.98	4.89%	54.11%	9095.51	8139.24	未进入负面清单	否	无	39.22%
337	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	10千伏	552.12	16.36	2.96%	61.94%	9279.32	5454.24	未进入负面清单	否	无	0.00%
338	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	10千伏	428	14.64	3.42%	57.68%	7159.40	6418.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
339	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	10千伏	355	62.04	17.48%	70.00%	5074.07	2614.63	未进入负面清单	否	无	1.65%
340	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	10千伏	428	0.12	0.03%	60.80%	7410.88	4445.70	未进入负面清单	否	无	-10.25%
341	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	10千伏	405	5.76	1.42%	31.66%	6914.84	4109.00	未进入负面清单	否	无	-20.42%
342	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	10千伏	355	37.68	10.61%	26.42%	5495.98	3036.54	未进入负面清单	否	无	-45.16%
343	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	10千伏	428	3.52	0.82%	15.94%	7351.99	4386.81	未进入负面清单	否	无	-0.71%

344	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清纺线	10千伏	428	25.53	5.97%	7.81%	6970.70	6229.41	未进入负面清单	否	无	-10.67%
345	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	10千伏	240	34.68	14.45%	46.88%	3556.19	2309.15	未进入负面清单	否	无	23.00%
346	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	10千伏	373	37.38	10.02%	0.00%	5812.94	3228.79	未进入负面清单	否	无	5.52%
347	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	10千伏	160	17.36	10.85%	5.57%	2470.46	2193.34	未进入负面清单	否	无	-14.37%
348	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	10千伏	160	25.64	16.03%	29.08%	2327.10	2049.98	未进入负面清单	否	无	-4.59%
349	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温燕线	10千伏	552.12	0.70	0.13%	45.63%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	26.36%
350	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温著线	10千伏	552.12	0.70	0.13%	40.19%	9550.54	8594.27	未进入负面清单	否	无	3.71%
351	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温园线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	44.21%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	2.84%
352	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	8.44%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	-1.21%
353	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温松线	10千伏	552.12	11.25	2.04%	37.19%	9367.87	6499.05	未进入负面清单	否	无	-21.58%
354	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	23.16%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	1.32%
355	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	燕温线6951	10千伏	355	163.12	45.95%	24.56%	3323.28	863.84	未进入负面清单	否	无	36.17%
356	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	曲轴线	10千伏	428	148.36	34.66%	4.21%	4843.38	1878.19	未进入负面清单	否	无	4.28%
357	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	厚德线	10千伏	428	150.82	35.24%	63.86%	4800.75	2576.87	未进入负面清单	否	无	-13.24%
358	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	寨东联网	10千伏	552.12	0.00	0.00%	0.00%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	8.72%

359	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	宾馆线	10千伏	428	60.47	14.13%	66.67%	6365.64	5624.35	未进入负面清单	否	无	16.68%
360	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	10千伏	352	192.66	54.73%	42.56%	2759.84	930.84	未进入负面清单	否	无	16.78%
361	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	10千伏	552.12	69.96	12.67%	83.51%	8351.01	4525.92	未进入负面清单	否	无	9.46%
362	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田煤线	10千伏	240	66.84	27.85%	32.98%	2999.13	2583.45	未进入负面清单	否	无	1.65%
363	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	10千伏	403	127.68	31.68%	74.38%	4768.54	4070.55	未进入负面清单	否	无	-0.57%
364	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	10千伏	352	168.60	47.90%	34.17%	3176.49	737.83	未进入负面清单	否	无	0.18%
365	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	10千伏	428	148.80	34.77%	52.28%	4835.74	1870.56	未进入负面清单	否	无	-1.86%
366	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	10千伏	355	45.36	12.78%	29.50%	5362.96	2903.52	未进入负面清单	否	无	-2.60%
367	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	10千伏	355	22.68	6.39%	36.00%	5755.78	3296.34	未进入负面清单	否	无	0.71%
368	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	10千伏	428	192.16	44.90%	43.08%	4084.75	1119.56	未进入负面清单	否	无	-17.26%
369	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	10千伏	352	56.08	15.93%	41.00%	5125.33	4515.67	未进入负面清单	否	无	9.44%
370	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	10千伏	428	80.56	18.82%	94.74%	6017.66	3052.48	未进入负面清单	否	无	5.91%
371	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	10千伏	352	92.96	26.41%	30.40%	4486.57	3876.91	未进入负面清单	否	无	6.50%
372	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	10千伏	428	18.72	4.37%	12.29%	7088.73	4123.55	未进入负面清单	否	无	-3.55%
373	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	10千伏	428	79.45	18.56%	60.75%	6036.83	3071.65	未进入负面清单	否	无	-22.66%

374	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	10千伏	428	67.50	15.77%	58.44%	6243.86	3278.68	未进入负面清单	否	无	2.13%
375	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	部队线	10千伏	428	36.21	8.46%	109.69%	6785.79	6044.50	未进入负面清单	否	无	27.58%
376	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	10千伏	428	25.31	5.91%	74.95%	6974.55	6233.25	未进入负面清单	否	无	7.00%
377	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城矿线	10千伏	355	213.76	60.21%	62.47%	2446.36	1831.50	未进入负面清单	否	无	-17.87%
378	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城王线2530	10千伏	355	0.00	0.00%	7.69%	6148.60	3689.16	未进入负面清单	否	无	-3.47%
379	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	10千伏	240	50.32	20.97%	22.56%	3285.28	1622.56	未进入负面清单	否	无	-7.72%
380	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	10千伏	428	74.62	17.43%	22.92%	6120.52	3155.34	未进入负面清单	否	无	10.33%
381	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	10千伏	428	0.80	0.19%	57.42%	7399.18	4434.00	未进入负面清单	否	无	-12.80%
382	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	10千伏	240	1.37	0.57%	18.60%	4133.00	2470.28	未进入负面清单	否	无	2.48%
383	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城口联网2537	10千伏	355	0.00	0.00%	31.56%	6148.60	3689.16	未进入负面清单	否	无	7.57%
384	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	10千伏	428	19.03	4.45%	28.21%	7083.40	4118.21	未进入负面清单	否	无	-35.56%
385	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	10千伏	428	19.60	4.58%	48.42%	7073.49	4108.30	未进入负面清单	否	无	-0.71%
386	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	10千伏	428	13.36	3.12%	58.95%	7181.58	4216.39	未进入负面清单	否	无	9.50%
387	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	10千伏	428	165.76	38.73%	76.36%	4541.97	2318.08	未进入负面清单	否	无	6.00%
388	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	10千伏	428	15.12	3.53%	58.06%	7151.13	6409.83	未进入负面清单	否	无	-10.50%

389	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	10千伏	428	72.80	17.01%	36.88%	6152.06	3186.88	未进入负面清单	否	无	-7.33%
390	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	10千伏	200	28.08	14.04%	20.67%	2977.65	2631.25	未进入负面清单	否	无	8.67%
391	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	10千伏	428	125.46	29.31%	40.00%	5239.99	4498.70	未进入负面清单	否	无	-1.42%
392	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田2号线	10千伏	355	55.52	15.64%	4.17%	5186.99	4572.13	未进入负面清单	否	无	1.33%
393	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	10千伏	310	30.39	9.80%	17.54%	4842.85	4305.93	未进入负面清单	否	无	-6.22%
394	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	10千伏	405	11.60	2.86%	37.50%	6813.66	6112.20	未进入负面清单	否	无	2.84%
395	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	10千伏	552.12	4.57	0.83%	44.06%	9483.56	5658.47	未进入负面清单	否	无	8.31%
396	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	10千伏	552.12	54.84	9.93%	161.67%	8612.82	7656.55	未进入负面清单	否	无	0.00%
397	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	10千伏	405	153.98	38.02%	65.42%	4347.59	3646.13	未进入负面清单	否	无	0.00%
398	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岔线	10千伏	310	143.28	46.22%	57.45%	2887.59	2350.67	未进入负面清单	否	无	0.00%
399	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	10千伏	310	134.76	43.47%	74.94%	3035.16	2498.24	未进入负面清单	否	无	0.00%
400	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV造纸线	10千伏	552.12	12.12	2.20%	53.00%	9352.80	8396.53	未进入负面清单	否	无	0.00%
401	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	10千伏	310	59.16	19.08%	95.27%	4344.55	2196.87	未进入负面清单	否	无	0.00%
402	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八木线	10千伏	552.12	75.96	13.76%	37.12%	8247.09	4422.00	未进入负面清单	否	无	-34.99%
403	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	10千伏	552.12	20.08	3.64%	12.06%	9214.86	5389.77	未进入负面清单	否	无	0.00%

404	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	10千伏	552.12	102.47	18.56%	10.40%	7787.99	3962.91	未进入负面清单	否	无	-13.95%
405	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北园线	10千伏	552.12	42.76	7.75%	0.00%	8822.04	4996.95	未进入负面清单	否	无	12.06%
406	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北镇线	10千伏	552.12	31.86	5.77%	23.30%	9010.94	6142.12	未进入负面清单	否	无	34.88%
407	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北屯线	10千伏	552.12	24.55	4.45%	97.16%	9137.44	6268.63	未进入负面清单	否	无	0.00%
408	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北长线	10千伏	552.12	12.40	2.25%	98.33%	9348.01	6479.20	未进入负面清单	否	无	-2.36%
409	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	10千伏	240	46.47	19.36%	130.00%	3351.97	1689.25	未进入负面清单	否	无	-13.24%
410	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	南工2号线	10千伏	552.12	171.56	31.07%	80.61%	6591.26	2766.17	未进入负面清单	否	无	0.00%
411	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	10千伏	552.12	80.63	14.60%	14.84%	8166.29	5297.48	未进入负面清单	否	无	0.00%
412	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	10千伏	552.12	98.20	17.79%	44.10%	7861.84	4036.75	未进入负面清单	否	无	0.00%
413	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	10千伏	355	5.88	1.66%	28.84%	6046.76	3587.32	未进入负面清单	否	无	-1.89%
414	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双沟线	10千伏	373	10.80	2.90%	25.85%	6273.30	3689.16	未进入负面清单	否	无	-1.25%
415	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV铁矿线	10千伏	373	0.48	0.13%	5.97%	6452.05	4513.94	未进入负面清单	否	无	-9.50%
416	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南坤#1线	10千伏	552.12	0.23	0.04%	16.41%	9558.66	5733.57	未进入负面清单	否	无	16.28%
417	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南坤#2线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	64.62%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	8.81%
418	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双车线	10千伏	373	0.56	0.15%	3.71%	6450.66	3866.52	未进入负面清单	否	无	16.68%

419	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	10千伏	373	120.80	32.39%	8.13%	4368.10	1783.96	未进入负面清单	否	无	-37.67%
420	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	10千伏	373	91.92	24.64%	63.75%	4868.31	2284.16	未进入负面清单	否	无	25.18%
421	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	10千伏	373	60.48	16.21%	45.64%	5412.85	2828.70	未进入负面清单	否	无	0.95%
422	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV钼矿线	10千伏	240	46.56	19.40%	35.83%	3350.38	1687.66	未进入负面清单	否	无	-8.27%
423	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	10千伏	240	34.64	14.43%	28.72%	3556.84	3141.16	未进入负面清单	否	无	3.20%
424	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	10千伏	552.12	34.67	6.28%	72.92%	8962.24	5137.15	未进入负面清单	否	无	7.95%
425	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	10千伏	552.12	119.93	21.72%	18.04%	7485.54	3660.46	未进入负面清单	否	无	-32.44%
426	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	10千伏	552.12	149.65	27.10%	16.96%	6970.85	3145.76	未进入负面清单	否	无	-18.50%
427	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普联线	10千伏	405	32.80	8.10%	37.44%	6446.50	3640.66	未进入负面清单	否	无	0.00%
428	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	10千伏	552.12	121.52	22.01%	26.50%	7457.99	6501.72	未进入负面清单	否	无	-1.18%
429	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	10千伏	552.12	63.61	11.52%	40.00%	8461.03	7504.76	未进入负面清单	否	无	-1.18%
430	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	10千伏	552.12	30.24	5.48%	57.95%	9038.93	5213.84	未进入负面清单	否	无	27.14%
431	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木煤线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	69.00%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	4.68%
432	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	10千伏	552.12	58.49	10.59%	69.48%	8549.66	4724.57	未进入负面清单	否	无	-18.50%
433	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木八线	10千伏	552.12	20.28	3.67%	67.00%	9211.50	6342.68	未进入负面清单	否	无	2.50%

434	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	10千伏	552.12	36.22	6.56%	60.28%	8935.39	6066.58	未进入负面清单	否	无	10.00%
435	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	10千伏	552.12	253.12	45.84%	62.33%	5178.75	2309.93	未进入负面清单	否	无	16.00%
436	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	10千伏	552.12	346.49	62.76%	41.61%	3561.55	692.73	未进入负面清单	否	无	-5.54%
437	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	10千伏	552.12	191.41	34.67%	21.59%	6247.46	3378.65	未进入负面清单	否	无	13.95%
438	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江源线	10千伏	552.12	123.35	22.34%	111.67%	7426.33	3601.24	未进入负面清单	否	无	-46.64%
439	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV六河线	10千伏	552.12	214.85	38.91%	60.00%	5841.55	2016.46	未进入负面清单	否	无	4.75%
440	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	10千伏	552.12	118.43	21.45%	49.50%	7511.55	3686.46	未进入负面清单	否	无	27.42%
441	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	10千伏	405	54.82	13.53%	76.50%	6065.19	3960.81	未进入负面清单	否	无	5.00%
442	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	10千伏	552.12	239.42	43.36%	55.67%	5415.96	1590.87	未进入负面清单	否	无	2.13%
443	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	10千伏	552.12	280.53	50.81%	27.00%	4703.96	878.87	未进入负面清单	否	无	6.92%
444	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	章樾线	10千伏	552.12	153.84	27.86%	12.00%	6898.25	4029.43	未进入负面清单	否	无	-21.44%
445	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	黄河线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	23.33%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	-13.00%
446	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	10千伏	552.12	260.13	47.11%	18.46%	5057.29	2188.48	未进入负面清单	否	无	2.65%
447	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	10千伏	552.12	309.26	56.01%	0.00%	4206.38	1337.56	未进入负面清单	否	无	-1.11%
448	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	10千伏	552.12	164.91	29.87%	0.00%	6706.53	2881.45	未进入负面清单	否	无	-11.28%

449	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	10千伏	405	60.11	14.84%	0.00%	5973.49	5272.03	未进入负面清单	否	无	2.13%
450	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	10千伏	552.12	67.27	12.18%	0.00%	8397.57	7441.30	未进入负面清单	否	无	0.24%
451	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	10千伏	552.12	424.98	76.97%	0.00%	2202.10	0.00	2025.1	否	无	5.50%
452	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	10千伏	552.12	33.32	6.03%	0.00%	8985.62	5160.53	未进入负面清单	否	无	-2.36%
453	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	10千伏	405	31.12	7.68%	0.00%	6475.60	5774.14	未进入负面清单	否	无	1.67%
454	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	10千伏	552.12	149.20	27.02%	59.10%	6978.57	3153.49	未进入负面清单	否	无	-15.31%
455	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	10千伏	552.12	110.92	20.09%	89.13%	7641.58	3816.50	未进入负面清单	否	无	3.31%
456	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	10千伏	200	61.76	30.88%	56.88%	2394.32	2047.92	未进入负面清单	否	无	1.42%
457	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	10千伏	310	85.60	27.61%	0.00%	3886.61	3349.69	未进入负面清单	否	无	0.35%
458	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	10千伏	355	126.48	35.63%	7.80%	3957.97	1498.53	未进入负面清单	否	无	20.78%
459	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	10千伏	355	28.84	8.12%	5.91%	5649.09	3189.65	未进入负面清单	否	无	15.80%
460	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧煤线	10千伏	552.12	2.24	0.41%	0.00%	9523.92	8567.65	未进入负面清单	否	无	27.91%
461	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	10千伏	373	162.24	43.50%	0.00%	3650.36	1066.22	未进入负面清单	否	无	-0.24%
462	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	10千伏	552.12	178.80	32.38%	0.00%	6465.90	3597.09	未进入负面清单	否	无	-3.07%
463	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	10千伏	310	77.72	25.07%	5.42%	4023.09	1875.41	未进入负面清单	否	无	-7.57%

464	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	10千伏	355	36.85	10.38%	15.83%	5510.36	3050.92	未进入负面清单	否	无	11.67%
465	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅园线	10千伏	552.12	0.05	0.01%	49.17%	9561.85	5736.77	未进入负面清单	否	无	9.69%
466	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	10千伏	355	116.15	32.72%	48.15%	4136.88	2292.30	未进入负面清单	否	无	-11.67%
467	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	10千伏	240	59.00	24.58%	14.32%	3134.92	2719.24	未进入负面清单	否	无	-25.46%
468	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四红线	10千伏	552.12	14.79	2.68%	3.33%	9306.59	5481.51	未进入负面清单	否	无	20.97%
469	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四巨线	10千伏	552.12	15.96	2.89%	21.02%	9286.34	6417.52	未进入负面清单	否	无	3.22%
470	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四摇线	10千伏	552.12	42.33	7.67%	56.17%	8829.50	5004.41	未进入负面清单	否	无	-13.08%
471	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	雅边二线	10千伏	552.12	10.30	1.87%	34.09%	9384.32	5559.24	未进入负面清单	否	无	31.01%
472	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	10千伏	552.12	50.60	9.16%	47.50%	8686.33	4861.24	未进入负面清单	否	无	-5.72%
473	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	10千伏	552.12	4.80	0.87%	21.58%	9479.58	5654.50	未进入负面清单	否	无	-7.44%
474	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	10千伏	240	78.24	32.60%	10.27%	2801.68	2386.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
475	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	10千伏	552.12	24.96	4.52%	73.85%	9130.41	5305.32	未进入负面清单	否	无	26.68%
476	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	10千伏	552.12	133.68	24.21%	32.00%	7247.38	3422.29	未进入负面清单	否	无	2.97%
477	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	20千伏	428	340.22	79.49%	20.00%	1520.35	779.05	未进入负面清单	否	无	16.72%
478	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	20千伏	403	217.85	54.06%	35.50%	3206.80	2508.80	未进入负面清单	否	无	0.00%

479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	20千伏	403	70.68	17.54%	70.50%	5755.78	5057.79	未进入负面清单	否	无	8.51%
480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20千伏	428	139.60	32.62%	46.23%	4995.09	4253.79	未进入负面清单	否	无	1.42%
481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20千伏	403	31.65	7.85%	5.14%	6431.78	5733.79	未进入负面清单	否	无	-11.58%
482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	20千伏	373	15.82	4.24%	5.00%	6186.36	5540.32	未进入负面清单	否	无	2.13%
483	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高偏线	10千伏	552.12	0.64	0.12%	22.00%	9551.63	5726.55	未进入负面清单	否	无	-46.15%
484	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱水线	10千伏	428	1.04	0.24%	31.00%	7394.95	6653.65	未进入负面清单	否	无	-19.63%
485	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连通线	10千伏	160	0.00	0.00%	3.33%	2771.20	2494.08	未进入负面清单	否	无	-0.22%
486	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘崔线	10千伏	552.12	19.50	3.53%	72.92%	9225.06	5399.97	未进入负面清单	否	无	0.00%
487	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘套线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	83.50%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	-2.60%
488	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田双线	10千伏	355	0.00	0.00%	9.46%	6148.60	5533.74	未进入负面清单	否	无	-3.23%
489	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发2号线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	36.25%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	0.99%
490	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温铁线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	26.67%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	6.15%
491	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温下线	10千伏	552.12	0.00	0.00%	55.00%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	-3.55%
492	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	铁选线	10千伏	428	0.00	0.00%	69.33%	7412.96	6671.66	未进入负面清单	否	无	-19.15%
493	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	辉山线	10千伏	428	0.00	0.00%	83.59%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-41.04%

494	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	工业园线	10千伏	428	0.00	0.00%	41.61%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	0.99%
495	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云城线	10千伏	373	11.96	3.21%	21.59%	6253.28	3669.14	未进入负面清单	否	无	6.15%
496	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云祁线	10千伏	428	0.00	0.00%	111.67%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-3.55%
497	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张泉线	10千伏	428	122.72	28.67%	60.00%	5287.37	4546.07	未进入负面清单	否	无	-19.15%
498	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张香线	10千伏	428	0.01	0.00%	49.50%	7412.76	4447.58	未进入负面清单	否	无	-41.04%

2025年一季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量	最大负载率(%)	计算可开放容	审核可开放容量	列入负面清单时间	是否纳入	计划整改
1	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子九组5号	400	41.15	155.40	155.40	未进入负面清单	否	无
2	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三家窝棚五组3号	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无
3	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线解困开发#4箱式配电站变压器	630	19.35	382.10	382.10	未进入负面清单	否	无
4	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.97	384.49	384.49	未进入负面清单	否	无
5	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线市场街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.19	389.40	389.40	未进入负面清单	否	无
6	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线市场街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
7	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV中南线西货场箱式变电站171间隔配电变压器	100	30.08	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无
8	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣五组3号	100	29.15	50.85	50.85	未进入负面清单	否	无
9	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线平山#5配电室171间隔配电变压器	630	26.72	335.66	335.66	未进入负面清单	否	无
10	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线西芬#1配电室171间隔配电变压器	630	19.66	380.14	380.14	未进入负面清单	否	无
11	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线一中配电室171间隔配电变压器	630	35.93	277.64	277.64	未进入负面清单	否	无

12	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	火水线#37左10变压器	200	55.28	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无
13	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	城街线小白堡B变压器	50	32.08	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无
14	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	清荷香郡2号箱变配电变压器	500	33.3	233.50	233.50	未进入负面清单	否	无
15	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	黑卧子村3号	315	37.63	133.47	133.47	未进入负面清单	否	无
16	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城2#箱式变电站间隔配电变压器	630	29.22	319.91	319.91	未进入负面清单	否	无
17	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城3#箱式变电站间隔配电变压器	630	70.47	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无
18	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城4#箱式变电站间隔配电变压器	630	22.52	362.12	362.12	未进入负面清单	否	无
19	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城5#箱式变电站间隔配电变压器	630	65.25	92.93	92.93	未进入负面清单	否	无
20	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	21.08	294.60	294.60	未进入负面清单	否	无
21	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.06	259.70	259.70	未进入负面清单	否	无
22	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.04	333.65	333.65	未进入负面清单	否	无
23	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩玉配电室1#变压器	400	27.98	208.08	208.08	未进入负面清单	否	无

24	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线瓦房C台区	50	29.63	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无
25	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	城徐线孙堡B台区	50	19.24	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无
26	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线紫东配电室171间隔配电变压器	400	70.07	39.72	39.72	未进入负面清单	否	无
27	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线市委配电室172间隔配电变压器	400	57.33	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无
28	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳分东阳二组台区	200	38.22	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无
29	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清陈线孟家一组变压器	200	20.35	119.30	119.30	未进入负面清单	否	无
30	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线环球配电站171间隔配电变压器	1250	20.07	749.13	749.13	未进入负面清单	否	无
31	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹18号	200	18.08	123.84	123.84	未进入负面清单	否	无
32	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹19号	200	18.38	123.24	123.24	未进入负面清单	否	无
33	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室171间隔配电变压器	630	20.46	375.10	375.10	未进入负面清单	否	无
34	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室172间隔配电变压器	630	46.8	209.16	209.16	未进入负面清单	否	无
35	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室172间隔配电变压器	630	48.69	197.25	197.25	未进入负面清单	否	无

36	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室171间隔配电变压器	630	61.18	118.57	118.57	未进入负面清单	否	无
37	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线东坟配电室171间隔配电变压器	630	44.45	223.97	223.97	未进入负面清单	否	无
38	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	翠海华庭#2箱变配电变压器	400	20.23	239.08	239.08	未进入负面清单	否	无
39	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	翠海华庭#3箱变变压器配电变压器	315	9.27	222.80	222.80	未进入负面清单	否	无
40	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	翠海华庭#4箱变变压器配电变压器	315	10.2	219.87	219.87	未进入负面清单	否	无
41	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	粮库箱变配电变压器	400	10.13	279.48	279.48	未进入负面清单	否	无
42	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#11箱式配电站变压器	400	26.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	无
43	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	天华#1箱变变压器	630	20.08	377.50	377.50	未进入负面清单	否	无
44	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	天华#2箱变变压器	315	24.47	174.92	174.92	未进入负面清单	否	无
45	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.12	370.94	370.94	未进入负面清单	否	无
46	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	向阳五组	100	18.98	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无
47	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	向阳六组	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无

48	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙一组	315	18.4	194.04	194.04	未进入负面清单	否	无
49	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝二组	200	28.6	102.80	102.80	未进入负面清单	否	无
50	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡五组	200	18.56	122.88	122.88	未进入负面清单	否	无
51	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡六组	200	13.78	132.44	132.44	未进入负面清单	否	无
52	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	木盂子四组	315	16.31	200.62	200.62	未进入负面清单	否	无
53	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	木盂子村	315	8.54	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无
54	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	木盂子东台	400	8.5	286.00	286.00	未进入负面清单	否	无
55	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	仙人洞五组	315	8.38	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无
56	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	暖河子煤洞沟	100	9.27	70.73	70.73	未进入负面清单	否	无
57	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地九组	315	8.82	224.22	224.22	未进入负面清单	否	无
58	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	岱龙江村2号	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	无
59	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园村1号	400	8.85	284.60	284.60	未进入负面清单	否	无

60	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园五组	50	8.78	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无
61	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里村2号	400	8.98	284.08	284.08	未进入负面清单	否	无
62	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民东2号	250	56.63	58.43	58.43	未进入负面清单	否	无
63	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	辽科馨苑1#箱变变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
64	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	辽科馨苑2#箱变变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
65	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#113	100	25.83	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无
66	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线后石#2配电站变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
67	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#7配电站变压器	630	27.26	332.26	332.26	未进入负面清单	否	无
68	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	林堡变压器	100	8.5	71.50	71.50	未进入负面清单	否	无
69	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	徐东变压器	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
70	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	徐西变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
71	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟小区	100	31.12	48.88	48.88	未进入负面清单	否	无

72	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	大川六组	80	23.99	44.81	44.81	未进入负面清单	否	无
73	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	大川村2号	50	8.54	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无
74	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟村	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
75	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	大川五组	100	28.09	51.91	51.91	未进入负面清单	否	无
76	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子一组3号	100	14.61	65.39	65.39	未进入负面清单	否	无
77	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟六组1号	200	33.65	92.70	92.70	未进入负面清单	否	无
78	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟二组1号	100	22.98	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无
79	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石一组	315	10.8	217.98	217.98	未进入负面清单	否	无
80	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟八组2号	100	34.66	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无
81	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟八组1号	100	10.3	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无
82	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	黑沟五组	100	37.63	42.37	42.37	未进入负面清单	否	无
83	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟水利	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无

84	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟二组	200	59.47	41.06	41.06	未进入负面清单	否	无
85	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	黑沟敬老院	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
86	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟村	400	35.25	179.00	179.00	未进入负面清单	否	无
87	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	石虎子村2号	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无
88	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	上古城八组	100	28.06	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无
89	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	石虎子村	400	27.04	211.84	211.84	未进入负面清单	否	无
90	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	石虎子七组	80	27.98	41.62	41.62	未进入负面清单	否	无
91	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	石虎子五组1号	200	8.92	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无
92	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟村3号	315	14.46	206.45	206.45	未进入负面清单	否	无
93	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟村4号	100	26	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无
94	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟二组3号	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无
95	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟六组3号	50	31.89	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无

96	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟二组2号	100	29.86	50.14	50.14	未进入负面清单	否	无
97	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟一组	400	24.95	220.20	220.20	未进入负面清单	否	无
98	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟九组	50	33.14	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无
99	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟六组2号	315	19.89	189.35	189.35	未进入负面清单	否	无
100	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟六组	315	8.27	225.95	225.95	未进入负面清单	否	无
101	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟一组2号	50	11.4	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无
102	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟村3号	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
103	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	桓仁县公安局长岗子派出所变台	5	49.72	1.51	1.51	未进入负面清单	否	无
104	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟三组	400	21.69	233.24	233.24	未进入负面清单	否	无
105	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟大棚	50	8.61	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
106	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	铁路变台	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
107	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	冰沟新区变压器	10	46.55	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无

108	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈七组变压器	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
109	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	闯家堡变压器	100	20.46	59.54	59.54	未进入负面清单	否	无
110	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈五组变压器	100	24.73	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无
111	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈三组变压器	50	9.71	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无
112	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连街线张家堡变压器	50	39.49	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无
113	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	东地变压器	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	无
114	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线邮局变压器	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
115	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	饮料厂变压器	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无
116	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	供销社B变压器	100	30.45	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无
117	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	黄岭村变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
118	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	老街变压器	200	16.59	126.82	126.82	未进入负面清单	否	无
119	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线六道沟变压器	50	45.47	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无

120	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	吴家峪变压器	50	9.22	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无
121	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#35-富民解困箱式变电站间隔配电变压器	315	29.79	158.16	158.16	未进入负面清单	否	无
122	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV南解线世佳商业城箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.93	265.35	265.35	未进入负面清单	否	无
123	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合九组	100	9.01	70.99	70.99	未进入负面清单	否	无
124	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔一组2号	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	无
125	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔三、四组	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无
126	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔五组	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
127	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔六组	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
128	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔七组1号	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
129	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	冷库变压器	200	8.92	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无
130	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	化工住宅变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
131	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南山小区#2箱变变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无

132	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期2号箱变配电变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
133	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线#79右5柱上变压器	50	64.62	7.69	7.69	未进入负面清单	否	无
134	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.19	313.80	313.80	未进入负面清单	否	无
135	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
136	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线荣山#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.01	371.64	371.64	未进入负面清单	否	无
137	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线大堡中学台区	400	16.6	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无
138	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	烟草变压器	200	23.36	113.28	113.28	未进入负面清单	否	无
139	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	龙华新城1#变压器	315	40.8	123.48	123.48	未进入负面清单	否	无
140	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	荒山别墅变台	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
141	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	门坎哨	50	48.82	15.59	15.59	未进入负面清单	否	无
142	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西八组变台	50	11.73	34.14	34.14	未进入负面清单	否	无
143	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	YHG_草河掌供电所	100	9.65	70.35	70.35	未进入负面清单	否	无

144	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线工字楼#3配电室171间隔配电变压器	630	47.88	202.36	202.36	未进入负面清单	否	无
145	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门一组B变台	100	8.8	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无
146	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	腰堡变压器	50	33.42	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无
147	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	苏家李堡变压器	30	10.06	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无
148	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	中河三道河变压器	100	9.33	70.67	70.67	未进入负面清单	否	无
149	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	中河王家堡变压器	100	29.38	50.62	50.62	未进入负面清单	否	无
150	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	罗圈背变压器	100	8.32	71.68	71.68	未进入负面清单	否	无
151	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建1#箱变配电变压器	400	46.56	133.76	133.76	未进入负面清单	否	无
152	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	樊家屯四组2号	50	9.26	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无
153	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#6配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
154	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背一组3号	200	39.38	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无
155	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#51右#8	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无

156	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#99右4	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
157	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	20kV南街线永安分#99右28台区	20	63	3.40	3.40	未进入负面清单	否	无
158	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#179左3	100	20.79	59.21	59.21	未进入负面清单	否	无
159	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线国税分#3	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
160	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线电业箱变变压器	500	26.46	267.70	267.70	未进入负面清单	否	无
161	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	石门变压器	200	29.18	101.64	101.64	未进入负面清单	否	无
162	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川九组	30	9.07	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无
163	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线小东沟后组A变台	50	23.32	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无
164	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪村七组变压器	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
165	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪六组变台	100	9.6	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无
166	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	六街果园	315	10.34	219.43	219.43	未进入负面清单	否	无
167	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	西岔1号	400	10.48	278.08	278.08	未进入负面清单	否	无

168	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	谢家崴子变台B	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无
169	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	水泵房变台	50	8.18	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无
170	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	小区1号	400	38.64	165.44	165.44	未进入负面清单	否	无
171	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	小区2号	400	30.38	198.48	198.48	未进入负面清单	否	无
172	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.54	297.30	297.30	未进入负面清单	否	无
173	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.72	449.06	449.06	未进入负面清单	否	无
174	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	东关五组	400	17.11	251.56	251.56	未进入负面清单	否	无
175	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#3箱式变电站#171间隔配电变变压器	500	14.58	327.10	327.10	未进入负面清单	否	无
176	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	兰城线黄岭B组台区	50	15.99	32.01	32.01	未进入负面清单	否	无
177	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐4#配电站变压器	630	28.24	326.09	326.09	未进入负面清单	否	无
178	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	张堡变压器	400	52.74	109.04	109.04	未进入负面清单	否	无
179	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	佟堡变压器	200	22.16	115.68	115.68	未进入负面清单	否	无

180	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	汤沟线刘堡变压器	200	21.32	117.36	117.36	未进入负面清单	否	无
181	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	佟堡河沿变压器	200	8.04	143.92	143.92	未进入负面清单	否	无
182	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线洋沟子变台	400	10.49	278.04	278.04	未进入负面清单	否	无
183	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线冰零号变台	50	37.42	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无
184	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线湖里A变压器	100	28.21	51.79	51.79	未进入负面清单	否	无
185	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	湖里B变台	80	55.69	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无
186	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线后湾子变压器	200	16.98	126.04	126.04	未进入负面清单	否	无
187	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	水栅栏组照明变台	50	59.56	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无
188	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线孙家堡变压器	200	11.97	136.06	136.06	未进入负面清单	否	无
189	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土西组变压器	50	35.7	22.15	22.15	未进入负面清单	否	无
190	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线河东变压器	100	38.44	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无
191	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线小东沟前组A变压器	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无

192	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线小东沟后组B变台	50	8.11	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无
193	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线洋湖沟林场变压器	100	19	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无
194	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线洋湖沟河北变压器	200	35.58	88.84	88.84	未进入负面清单	否	无
195	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线洋湖沟河南变压器	200	23.48	113.04	113.04	未进入负面清单	否	无
196	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线四道央变压器	50	35.19	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无
197	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	小四平分#56变台（小四平A台）	50	9.13	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无
198	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线老营沟变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
199	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	泥塔台沟变台	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无
200	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	黄岗子分#01变台	100	8.68	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无
201	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	富荣花园2号箱变	500	35.64	221.80	221.80	未进入负面清单	否	无
202	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩明#2配电站变压器	400	22.62	229.52	229.52	未进入负面清单	否	无
203	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	花岭社区#1箱变高压配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无

204	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟一组2号	100	19.24	60.76	60.76	未进入负面清单	否	无
205	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#80柱上变压器	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
206	明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线525	10kV明溪线#53箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.5	425.25	425.25	未进入负面清单	否	无
207	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村8#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.04	359.80	359.80	未进入负面清单	否	无
208	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村9#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
209	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村10#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
210	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村11#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
211	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村14#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
212	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村16#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
213	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#4箱式配电站间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
214	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#5箱式配电站间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
215	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#6箱式配电站间隔配电变压器	500	8.06	359.70	359.70	未进入负面清单	否	无

216	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分#31变压器（新）	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无
217	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#7箱式配电站间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
218	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#8箱式配电站间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
219	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#9箱式配电站间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
220	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分城子沟支#13变压器（新）	100	17.6	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无
221	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线赵家沟分#8柱上变压器（新）	400	23.22	227.12	227.12	未进入负面清单	否	无
222	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#15变压器（新）	100	37.33	42.67	42.67	未进入负面清单	否	无
223	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分#50变压器（新）	100	9.24	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无
224	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#15左3柱上变压器（新）	200	19.96	120.08	120.08	未进入负面清单	否	无
225	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#28变压器（新）	100	18.11	61.89	61.89	未进入负面清单	否	无
226	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#102变压器（新）	200	53.29	53.42	53.42	未进入负面清单	否	无
227	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分黄沟支#11变压器（新）	100	8.46	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无

228	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#133变压器（新）	50	30.53	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无
229	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#89柱上变压器（新）	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
230	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#195变压器（新）	100	26.99	53.01	53.01	未进入负面清单	否	无
231	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线大沟分#1右1柱上变压器（新）	400	27.51	209.96	209.96	未进入负面清单	否	无
232	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#133变压器（新）	200	31.51	96.98	96.98	未进入负面清单	否	无
233	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线大沟分#1右2柱上变压器（新）	400	26.23	215.08	215.08	未进入负面清单	否	无
234	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#211柱上变压器（新）	100	32.84	47.16	47.16	未进入负面清单	否	无
235	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#82柱上变压器（新）	400	43.03	147.88	147.88	未进入负面清单	否	无
236	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#165变压器（新）	100	20.42	59.58	59.58	未进入负面清单	否	无
237	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#216右7柱上变压器（新）	50	8.82	35.59	35.59	未进入负面清单	否	无
238	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#48变压器（新）	200	32.82	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无
239	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#201变压器（新）	100	16.02	63.98	63.98	未进入负面清单	否	无

240	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线崔地沟支#15-1柱上变压器（新）	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无
241	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线达子卜分#33变压器（新）	50	8.95	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无
242	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线#22柱上变压器（新）	200	31.11	97.78	97.78	未进入负面清单	否	无
243	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	欢岭线峡沟分#53柱上变压器（新）	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
244	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线达子卜分#7左1变压器（新）	100	24.58	55.42	55.42	未进入负面清单	否	无
245	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线三家子分#2变压器（新）	400	16.46	254.16	254.16	未进入负面清单	否	无
246	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	董船营八组2号	100	8.67	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无
247	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台六组	100	8.92	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无
248	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	人大箱变配电变压器	630	36.8	272.16	272.16	未进入负面清单	否	无
249	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	花岭社区#2箱变高压间隔配电变压器	500	8.01	359.95	359.95	未进入负面清单	否	无
250	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#15柱上变压器	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无
251	平山供电中心	崔东66kV变电站	转山线3217	10kV转山线新家园#3箱式变电站（用户）173间隔配电变压器	500	23.55	282.25	282.25	未进入负面清单	否	无

252	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	花岭社区#3箱变高压间隔配电变压器	500	8.02	359.90	359.90	未进入负面清单	否	无
253	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线#55左10柱上变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
254	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线曹家沟分#14柱上变压器	100	13.33	66.67	66.67	未进入负面清单	否	无
255	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#9右4柱上变压器	50	8	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无
256	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线后石分#24柱上变压器	50	9.05	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无
257	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙五组1号	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
258	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碴门二组	200	15.21	129.58	129.58	未进入负面清单	否	无
259	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝一组	100	8.65	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无
260	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝三组	200	8.61	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无
261	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碴门三组	50	9.95	35.03	35.03	未进入负面清单	否	无
262	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西火线	10kV西火线#95右6柱上变压器	200	8.03	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无
263	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10KV何宁线58号	315	42.35	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无

264	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	何宁线50#	315	10.1	220.19	220.19	未进入负面清单	否	无
265	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	仙人洞五组2号	100	25.03	54.97	54.97	未进入负面清单	否	无
266	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	暖河子国矿家属	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
267	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	暖河子八号	100	8.21	71.79	71.79	未进入负面清单	否	无
268	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	木盂子五组	315	8.36	225.67	225.67	未进入负面清单	否	无
269	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地村	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	无
270	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地八组	100	9.32	70.68	70.68	未进入负面清单	否	无
271	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊四组	100	23.33	56.67	56.67	未进入负面清单	否	无
272	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背西沟里	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
273	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸七组	200	9.24	141.52	141.52	未进入负面清单	否	无
274	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	四道岭四组	100	8.71	71.29	71.29	未进入负面清单	否	无
275	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱二组	100	27.75	52.25	52.25	未进入负面清单	否	无

276	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	上古城六组	100	8.89	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无
277	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线新地#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
278	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	煤铁#3箱式配电站变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
279	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线环卫配电室171间隔配电变压器	315	8.29	225.89	225.89	未进入负面清单	否	无
280	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	48.24	200.09	200.09	未进入负面清单	否	无
281	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	法合线三家子二组台区	50	47.07	16.47	16.47	未进入负面清单	否	无
282	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线花岭一组台区	50	41.88	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无
283	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路2号线5747	10kV新路#2线#42柱上变压器	100	8.06	71.94	71.94	未进入负面清单	否	无
284	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	新区变压器	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
285	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	汤沟线四道沟A台区	100	9.14	70.86	70.86	未进入负面清单	否	无
286	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线#16柱上变压器	200	9.43	141.14	141.14	未进入负面清单	否	无
287	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线#48左1分支箱配电站变压器	315	42.53	118.03	118.03	未进入负面清单	否	无

288	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	木盂子村内2号	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
289	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	新农村台区	400	14.64	261.44	261.44	未进入负面清单	否	无
290	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线和平#2箱式变电站（用户）172间隔配电变压器	630	23.57	355.51	355.51	未进入负面清单	否	无
291	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	荒沟A台区	200	22.22	115.56	115.56	未进入负面清单	否	无
292	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	洋湖沟老营沟B台区	50	11.42	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无
293	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线留名地变台	50	8	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无
294	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线和平#5箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	27.5	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无
295	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线世福#3箱式配电站171间隔配电变压器	500	30.74	246.30	246.30	未进入负面清单	否	无
296	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线和平#1箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	400	31.92	192.32	192.32	未进入负面清单	否	无
297	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	和平五组	100	23.93	56.07	56.07	未进入负面清单	否	无
298	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙五组2号	100	9.15	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无
299	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碛门一组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无

300	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝六组	100	8.68	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无
301	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碰门村部小区	315	8.64	224.78	224.78	未进入负面清单	否	无
302	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民东4号	400	8.42	286.32	286.32	未进入负面清单	否	无
303	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	何宁线34#	100	8.04	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无
304	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	何宁线花红沟分19#	200	33.09	93.82	93.82	未进入负面清单	否	无
305	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	何宁线20#	50	25.59	27.21	27.21	未进入负面清单	否	无
306	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	东堡七组	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
307	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	暖河子大坎子	315	8.58	224.97	224.97	未进入负面清单	否	无
308	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	仙人洞村	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
309	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	木孟子河北	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无
310	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木新线	高俭地七组	100	9.21	70.79	70.79	未进入负面清单	否	无
311	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园六组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无

312	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民东3号	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
313	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线和平#3箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	400	19.91	240.36	240.36	未进入负面清单	否	无
314	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线和平#4箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	500	24.4	278.00	278.00	未进入负面清单	否	无
315	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘三组A台区	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无
316	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分35#右5柱上变压器	200	13.95	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无
317	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘三组C台区	100	8.57	71.43	71.43	未进入负面清单	否	无
318	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘三组D台区	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
319	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	云盘二组B台区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
320	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#60右#59	30	8.89	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无
321	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#60右#10	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无
322	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	华新配电亭变压器	400	54.09	103.64	103.64	未进入负面清单	否	无
323	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线#58左10变压器	100	8.34	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无

324	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线#61右5柱上变压器	200	62.49	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无
325	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线修缮配电室172间隔配电变压器	315	46.25	106.31	106.31	未进入负面清单	否	无
326	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室172间隔配电变压器	315	55.11	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无
327	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室172间隔配电变压器	315	23.68	177.41	177.41	未进入负面清单	否	无
328	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右5柱上变压器	100	29.61	50.39	50.39	未进入负面清单	否	无
329	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#23柱上变压器	400	20.83	236.68	236.68	未进入负面清单	否	无
330	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线本钢#8配电室172间隔配电变压器	630	24.41	350.22	350.22	未进入负面清单	否	无
331	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明线#40左4柱上变压器	315	62.22	56.01	56.01	未进入负面清单	否	无
332	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#6柱上变压器	315	8.15	226.33	226.33	未进入负面清单	否	无
333	平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10kV团山线#30柱上变压器	315	21.36	184.72	184.72	未进入负面清单	否	无
334	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#12柱上变压器	315	8.54	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无
335	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线富强配电室172间隔配电变压器	400	8.38	286.48	286.48	未进入负面清单	否	无

336	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线中心配电室172间隔配电变压器	400	73.15	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无
337	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线仕仁沟分#8	315	38.41	131.01	131.01	未进入负面清单	否	无
338	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#30左11柱上变压器	200	12.15	135.70	135.70	未进入负面清单	否	无
339	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	彩三线#118左3柱上变压器	30	45.58	10.33	10.33	未进入负面清单	否	无
340	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线#11-1柱上变压器	200	9.13	141.74	141.74	未进入负面清单	否	无
341	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#5箱式变电站#2变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
342	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔四线	五道沟四组2号	100	8.21	71.79	71.79	未进入负面清单	否	无
343	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#9箱式配电站变压器	500	32.41	237.95	237.95	未进入负面清单	否	无
344	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线牤牛库变台	50	21.33	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无
345	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
346	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	孤山子B变台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
347	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	和平四组	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	无

348	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙三、四组	400	8.64	285.44	285.44	未进入负面清单	否	无
349	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碴门五组	200	9.4	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无
350	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线14#柱上变压器	200	78.78	2.44	2.44	未进入负面清单	否	无
351	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线老虎洞分6#柱上变压器	80	11.22	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无
352	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线79#左3柱上变压器	80	25.55	43.56	43.56	未进入负面清单	否	无
353	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	东堡八组	100	18.72	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无
354	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡七组	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	无
355	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡七组2号	50	26.38	26.81	26.81	未进入负面清单	否	无
356	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	木孟子陈家崴子	315	8.42	225.48	225.48	未进入负面清单	否	无
357	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木河线	暖河子村	250	8.38	179.05	179.05	未进入负面清单	否	无
358	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木河线	暖河子六组	315	8.7	224.60	224.60	未进入负面清单	否	无
359	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木八线	暖河子五组	315	8.39	225.57	225.57	未进入负面清单	否	无

360	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地五组	100	24.91	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无
361	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地六组	315	8.24	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无
362	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	岱龙江五组	100	27.39	52.61	52.61	未进入负面清单	否	无
363	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园二组	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	无
364	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园七组	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
365	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里一组	315	8.61	224.88	224.88	未进入负面清单	否	无
366	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里五组	100	9.8	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无
367	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清河城西街台区	200	28.47	103.06	103.06	未进入负面清单	否	无
368	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清河城东街变台	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
369	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	高矿线高官B台区	200	53.56	52.88	52.88	未进入负面清单	否	无
370	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	前央一组变台	100	16.23	63.77	63.77	未进入负面清单	否	无
371	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线高官四组台区	100	34.15	45.85	45.85	未进入负面清单	否	无

372	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线田家堡A台区	200	23.67	112.66	112.66	未进入负面清单	否	无
373	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线田家堡B台区	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无
374	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	直河五组台区	30	36.97	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无
375	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	西麻户二组台区	30	47.96	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无
376	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	新农一组台区	100	8.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	无
377	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	法铁线西麻六组台区	50	10.26	34.87	34.87	未进入负面清单	否	无
378	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	法铁线西麻七组台区	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
379	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	朴卜二三组B台区	30	9.1	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无
380	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	金堡变台	80	20.75	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无
381	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	二道河子A台区	100	48	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无
382	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪四组台区	200	24.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	无
383	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪三组变台	400	12.84	268.64	268.64	未进入负面清单	否	无

384	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪二组台区	50	42.72	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无
385	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	磨石峪五组	30	9.8	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无
386	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	建材小区#3箱变变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
387	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线团山子台区台区	30	50.45	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无
388	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线石墙沟台	50	8.55	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无
389	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线万利北沟新区台区	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
390	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线西岭B变台	200	9.61	140.78	140.78	未进入负面清单	否	无
391	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线西岭A变台	400	13.14	267.44	267.44	未进入负面清单	否	无
392	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	向阳人家箱变变压器	630	43.33	231.02	231.02	未进入负面清单	否	无
393	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线舒心家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
394	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线大柳峪分#9变压器	50	9.29	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无
395	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	古榆2#线#2右2变压器	100	18.41	61.59	61.59	未进入负面清单	否	无

396	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右8柱上变压器	50	13.38	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无
397	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	樊家屯一组2号	50	48.12	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无
398	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	上甸子村2号	50	42.34	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无
399	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线大柳峪分#18变压器	50	9.95	35.03	35.03	未进入负面清单	否	无
400	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线#21左4变压器	30	34.51	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无
401	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#20柱上变压器	100	74.11	5.89	5.89	未进入负面清单	否	无
402	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	张中线枣沟分#22柱上变压器	30	45.88	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无
403	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线#10左6变压器	100	9.1	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无
404	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#8箱式配电站变压器	500	31.17	244.15	244.15	未进入负面清单	否	无
405	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#88变压器	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
406	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线#162右6柱上变压器	50	8	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无
407	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#9箱式配电站变压器	630	19.94	378.38	378.38	未进入负面清单	否	无

408	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线#40后1变压器1	315	8.44	225.41	225.41	未进入负面清单	否	无
409	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右15柱上变压器	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	无
410	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#10箱式配电站变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
411	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右22柱上变压器	200	43.3	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无
412	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#11箱式配电站变压器	500	13.58	332.10	332.10	未进入负面清单	否	无
413	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#12箱式配电站变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
414	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	石街线35#箱变变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
415	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#13箱式配电站变压器	630	21.02	371.57	371.57	未进入负面清单	否	无
416	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#7左6柱上变压器	400	25.75	217.00	217.00	未进入负面清单	否	无
417	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#25右2柱上变压器	100	39.25	40.75	40.75	未进入负面清单	否	无
418	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分34#右4柱上变压器	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无
419	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#1箱式配电站变压器	500	31.69	241.55	241.55	未进入负面清单	否	无

420	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#2箱式配电站变压器	500	40.8	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无
421	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#3箱式配电站变压器	630	44.85	221.45	221.45	未进入负面清单	否	无
422	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#4箱式配电站变压器	500	27.08	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无
423	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#5箱式配电站变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
424	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	金地#6箱式配电站变压器	630	25.95	340.52	340.52	未进入负面清单	否	无
425	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	法高线法台五组B台区	50	48.64	15.68	15.68	未进入负面清单	否	无
426	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子一组	50	74.01	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无
427	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子二组	50	79.56	0.22	0.22	未进入负面清单	否	无
428	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟一、六组	315	46.88	104.33	104.33	未进入负面清单	否	无
429	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟七组	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	无
430	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利一、五组	200	77.68	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无
431	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利六组	200	33.19	93.62	93.62	未进入负面清单	否	无

432	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利三组	30	16.22	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无
433	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利五组	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	无
434	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟五组	50	11.52	34.24	34.24	未进入负面清单	否	无
435	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟七组	100	9.27	70.73	70.73	未进入负面清单	否	无
436	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#74变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
437	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线站北箱式变站内变压器	400	26.3	214.80	214.80	未进入负面清单	否	无
438	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	榆林1#线2#环网柜	榆林1#线2#环网柜开关柜间隔	榆林4#箱变2#变压器	630	30.07	314.56	314.56	未进入负面清单	否	无
439	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线泥塔头道沟台区	50	11.05	34.48	34.48	未进入负面清单	否	无
440	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线偏岭七组台区（孤甸台区）	200	9.03	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无
441	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线偏岭八组（二道沟台区）	30	35.11	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无
442	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭村A台区	200	26.72	106.56	106.56	未进入负面清单	否	无
443	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	普乐堡七组	100	29.59	50.41	50.41	未进入负面清单	否	无

444	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭B台区	200	53.57	52.86	52.86	未进入负面清单	否	无
445	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	牛毛沟村2号	125	8.44	89.45	89.45	未进入负面清单	否	无
446	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房四、八组	125	9.26	88.43	88.43	未进入负面清单	否	无
447	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子五组	100	56.55	23.45	23.45	未进入负面清单	否	无
448	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子六组	100	44.07	35.93	35.93	未进入负面清单	否	无
449	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	龙泉村	200	35.34	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无
450	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	牛毛沟村3号	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
451	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	市煤线雅尔公寓支#1箱式变柜内变压器	400	30.26	198.96	198.96	未进入负面清单	否	无
452	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房九组	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无
453	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	厚德线	养路段变台	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
454	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟一组	50	19.94	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无
455	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	法台二组变台	200	24.96	110.08	110.08	未进入负面清单	否	无

456	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	法台一组变台	200	21.36	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无
457	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	法台三组台区	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无
458	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	法台四组变台	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无
459	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	松树台三组变台	200	19.89	120.22	120.22	未进入负面清单	否	无
460	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	松树台二组变台	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无
461	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	松树台一组变台	200	17.67	124.66	124.66	未进入负面清单	否	无
462	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村1号	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
463	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村2号	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
464	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村四组	100	8.68	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无
465	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里二组	80	9.92	56.06	56.06	未进入负面清单	否	无
466	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	横道河子四组	100	9.14	70.86	70.86	未进入负面清单	否	无
467	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川一组	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无

468	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川三、四组	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	无
469	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川六组	200	22.81	114.38	114.38	未进入负面清单	否	无
470	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川七组	30	12.85	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无
471	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡一、二组	200	43.26	73.48	73.48	未进入负面清单	否	无
472	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡三组	200	41.77	76.46	76.46	未进入负面清单	否	无
473	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村4号	200	20.3	119.40	119.40	未进入负面清单	否	无
474	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村2号	100	9.15	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无
475	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	红塘石八、九组	100	26.29	53.71	53.71	未进入负面清单	否	无
476	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	新农东沟B台区	50	47.96	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无
477	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	新农西沟台区	50	22.45	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无
478	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线博林#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	45.44	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无
479	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线43右14#	80	46.55	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无

480	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室172间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
481	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室174间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
482	平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10kV永丰线铁路箱变171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
483	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑二组	100	33.25	46.75	46.75	未进入负面清单	否	无
484	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	下甸子九组	200	9.28	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无
485	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑二组2号	50	31.82	24.09	24.09	未进入负面清单	否	无
486	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	下甸子一组	100	32.16	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无
487	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线瓦厂台区	50	11.22	34.39	34.39	未进入负面清单	否	无
488	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	沙尖子村	200	51.32	57.36	57.36	未进入负面清单	否	无
489	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线#04变台（市街#1台区）	250	72.78	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无
490	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线#06变台	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无
491	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线#11变台	315	13.4	209.79	209.79	未进入负面清单	否	无

492	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	山煤线二道沟变台	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	无
493	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子三组	100	31.98	48.02	48.02	未进入负面清单	否	无
494	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线荒沟A变压器	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
495	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	陈南沟变压器	50	44.76	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无
496	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	商贸配电站变压器	800	31.63	386.96	386.96	未进入负面清单	否	无
497	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	腰堡五组变台	50	43.21	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无
498	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合一组	400	27.13	211.48	211.48	未进入负面清单	否	无
499	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合二组	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
500	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川村	315	34.16	144.40	144.40	未进入负面清单	否	无
501	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川一组	200	23.42	113.16	113.16	未进入负面清单	否	无
502	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山一组	100	29.2	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无
503	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山八组	50	58.19	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无

504	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山九组	100	24.87	55.13	55.13	未进入负面清单	否	无
505	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十组	100	20.83	59.17	59.17	未进入负面清单	否	无
506	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十一组	100	11.02	68.98	68.98	未进入负面清单	否	无
507	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川七组	80	9.2	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无
508	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十四组	50	25.71	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无
509	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十二组	200	10	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无
510	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十三组	200	9.08	141.84	141.84	未进入负面清单	否	无
511	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山六组1号	5	51.12	1.44	1.44	未进入负面清单	否	无
512	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	老台五组	100	9.94	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无
513	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	老台六组	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
514	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山七组1号	5	38.8	2.06	2.06	未进入负面清单	否	无
515	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山七组2号	20	24.23	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无

516	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山四组	200	29.17	101.66	101.66	未进入负面清单	否	无
517	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔天桥沟	50	9.05	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无
518	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	雅河九组	100	8.6	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无
519	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山五组	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
520	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟二组2号	50	9.02	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无
521	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	大泉眼二组	200	8.78	142.44	142.44	未进入负面清单	否	无
522	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营二组	400	8.4	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无
523	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营六组	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
524	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟七组2号	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
525	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸九组	315	31.42	153.03	153.03	未进入负面清单	否	无
526	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟里四、五组	50	9.52	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无
527	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟四组	200	38.89	82.22	82.22	未进入负面清单	否	无

528	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	YHG_王崴动迁区	100	28.51	51.49	51.49	未进入负面清单	否	无
529	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	YHG_未卜村B台台区	200	25.99	108.02	108.02	未进入负面清单	否	无
530	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组B变台	400	11.71	273.16	273.16	未进入负面清单	否	无
531	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂停车场变台	315	8.59	224.94	224.94	未进入负面清单	否	无
532	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	YHG_碱厂医院台区	100	69.28	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无
533	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵卜动迁	30	9.72	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无
534	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北亭式配电站#1变压器	630	48.79	196.62	196.62	未进入负面清单	否	无
535	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	三官阁一组台区	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
536	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	城西#4台区	200	36.92	86.16	86.16	未进入负面清单	否	无
537	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#3箱式配电站变压器	500	27.47	262.65	262.65	未进入负面清单	否	无
538	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	工农#2箱式配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
539	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	铁路住宅分支变压器	315	58.5	67.73	67.73	未进入负面清单	否	无

540	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	前街B变压器	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
541	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	棒岭组变压器	50	9.9	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无
542	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	御铭府邸2号箱变	800	51.97	224.24	224.24	未进入负面清单	否	无
543	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#1箱式配电站变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
544	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德3#配电站变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
545	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线长嘴B变台	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无
546	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳北#2箱式配电站变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
547	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#9箱式配电站变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
548	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#14箱式配电站变压器	400	8	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无
549	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#1箱式配电站变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
550	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#2箱式配电站变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
551	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	绿地山水城#3箱式配电站变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无

552	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10kV高西1#线#29柱上变压器	50	8.19	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无
553	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	汤沟D台区	200	9.89	140.22	140.22	未进入负面清单	否	无
554	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	六河八组2号	100	8.36	71.64	71.64	未进入负面清单	否	无
555	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#20右1	315	8.41	225.51	225.51	未进入负面清单	否	无
556	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪三组B台区	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
557	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线37#箱式变电站#2变压器配电变压器	630	8.21	452.28	452.28	未进入负面清单	否	无
558	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣充电桩箱变配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
559	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居#3箱变高压间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
560	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘五组B台区	100	9.3	70.70	70.70	未进入负面清单	否	无
561	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸七组2号	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
562	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘五组C台区	100	8.73	71.27	71.27	未进入负面清单	否	无
563	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#34右1变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无

564	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	东营房F变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
565	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂四组A变台	200	35.65	88.70	88.70	未进入负面清单	否	无
566	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线碱厂五组	400	49.31	122.76	122.76	未进入负面清单	否	无
567	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线碱厂一组变台	100	11.02	68.98	68.98	未进入负面清单	否	无
568	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡二组A台区	100	9.09	70.91	70.91	未进入负面清单	否	无
569	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡一组A台区	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
570	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平二、五组	315	8.63	224.82	224.82	未进入负面清单	否	无
571	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平六组	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	无
572	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱五组	30	11.72	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无
573	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱九组	100	26.37	53.63	53.63	未进入负面清单	否	无
574	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线赵堡二道沟台区	50	9.84	35.08	35.08	未进入负面清单	否	无
575	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川五组	30	26.28	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无

576	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡三组B变台	100	38.25	41.75	41.75	未进入负面清单	否	无
577	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡三组A台区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
578	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	刀尖岭三组	50	35.23	22.39	22.39	未进入负面清单	否	无
579	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡四组台区	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
580	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	刀尖岭五组	63	21.76	36.69	36.69	未进入负面清单	否	无
581	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	九龙新区B台区	100	79.94	0.06	0.06	未进入负面清单	否	无
582	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	黄堡动迁台区	100	44.54	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
583	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	九龙新区A台区	400	20.15	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无
584	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟三、七组	50	8.73	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无
585	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线九龙村台区	100	9.68	70.32	70.32	未进入负面清单	否	无
586	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河三道沟变台	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
587	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡六组变台	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无

588	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组A变台	200	8.93	142.14	142.14	未进入负面清单	否	无
589	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱二组2号	50	44.47	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无
590	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟十组3号	200	8	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无
591	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营二组4号	315	8.15	226.33	226.33	未进入负面清单	否	无
592	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV南米线	董船营三组2号	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
593	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪梁线	峪梁线#29右1国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司（充电桩）	630	8.2	452.34	452.34	未进入负面清单	否	无
594	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1号2左16国网辽宁电力（充电桩）	630	30	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无
595	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.79	366.72	366.72	未进入负面清单	否	无
596	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线朝中箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
597	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线#17左2#	315	63.77	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无
598	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线桃园#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.94	365.78	365.78	未进入负面清单	否	无
599	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山关线碱厂堡四组B台区	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无

600	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	林东沟变压器	100	9.17	70.83	70.83	未进入负面清单	否	无
601	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
602	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛鑫佳苑2#箱式变电站配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
603	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	尚品阳光#1箱变出线间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
604	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	尚品阳光3号箱变出线间隔配电变压器	400	20	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无
605	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	后氰线#19左30骆驼岭柱上变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
606	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线紫东配电室172间隔配电变压器	400	43.3	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无
607	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线#44柱上变压器	315	65.42	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无
608	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	尚品阳光2号箱变出线间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
609	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡孙里沟B台	50	73.85	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无
610	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡洼子庙东台区	30	11.86	20.44	20.44	未进入负面清单	否	无
611	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	YHG_荒沟马场	50	9.62	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无

612	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新立#14箱式变压器171间隔配电变压器	315	17.38	197.25	197.25	未进入负面清单	否	无
613	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园村2号	125	8.68	89.15	89.15	未进入负面清单	否	无
614	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里村1号	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
615	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里六组	100	9.41	70.59	70.59	未进入负面清单	否	无
616	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里七组	100	52.49	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无
617	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线#38变压器	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
618	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线无害化支#13	100	9.12	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无
619	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线桃源分#6	200	9.43	141.14	141.14	未进入负面清单	否	无
620	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右1右4	200	9.86	140.28	140.28	未进入负面清单	否	无
621	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#32	50	10.63	34.69	34.69	未进入负面清单	否	无
622	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	张歪线#99右9变压器	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
623	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#102	50	11.32	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无

624	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#26	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
625	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望城四组变台	100	18.72	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无
626	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#139	50	11.43	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无
627	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	张蓝线#22左#1柱上变压器	100	20.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无
628	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民西3号	250	8.59	178.53	178.53	未进入负面清单	否	无
629	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸小样沟	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
630	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台村1号	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无
631	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台四组	50	10.35	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无
632	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台七组	50	14.98	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无
633	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台八组	50	9.98	35.01	35.01	未进入负面清单	否	无
634	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡一组	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
635	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡五组1号	50	10.34	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无

636	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟一组3号	200	8.77	142.46	142.46	未进入负面清单	否	无
637	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头七、八组	315	8.48	225.29	225.29	未进入负面清单	否	无
638	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头村2号	100	8.4	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无
639	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河九组	100	17.47	62.53	62.53	未进入负面清单	否	无
640	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道沟二组	50	71.51	4.25	4.25	未进入负面清单	否	无
641	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道河一组	100	33.43	46.57	46.57	未进入负面清单	否	无
642	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道河二组	200	21.59	116.82	116.82	未进入负面清单	否	无
643	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河二道沟1号	50	10.54	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无
644	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	荒沟村	315	47.06	103.76	103.76	未进入负面清单	否	无
645	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	西沟	100	8.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无
646	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	孙家沟	80	54.68	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无
647	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	六河八组	100	32.81	47.19	47.19	未进入负面清单	否	无

648	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	六河村新房	200	28.03	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无
649	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河村	315	79.93	0.22	0.22	未进入负面清单	否	无
650	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河村2号	200	29.77	100.46	100.46	未进入负面清单	否	无
651	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	五道河八组	100	48.59	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无
652	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	下古城村2号	100	37.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无
653	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分#20变压器	30	31.64	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无
654	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	黎明新区配电站变压器	500	45.77	171.15	171.15	未进入负面清单	否	无
655	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10kV韩家线韩家分#58变压器	100	47.31	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无
656	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	YHG_二道沟变台	30	29.32	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无
657	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	王崴70沙	50	8.61	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
658	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家二组B台区	50	9.18	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无
659	国网桓仁满族自治县供电公司	东风新区一期环网柜	东风新区一期环网柜母线间隔	东风新区一期1号箱变配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无

660	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟四组变压器	100	21.66	58.34	58.34	未进入负面清单	否	无
661	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	花家堡变压器	100	37.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	无
662	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	洞盖变压器	50	64.45	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无
663	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁街线中学变压器	50	41.22	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无
664	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁家堡四组变压器	80	35.01	35.99	35.99	未进入负面清单	否	无
665	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁家堡三组变压器	30	56.4	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无
666	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁家堡六组变压器	30	33.41	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无
667	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	707A变压器	100	26.86	53.14	53.14	未进入负面清单	否	无
668	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟二组变压器	50	56.3	11.85	11.85	未进入负面清单	否	无
669	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟五组变压器	50	40.18	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无
670	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟四组变压器	50	41.19	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无
671	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟二组变压器	30	47.11	9.87	9.87	未进入负面清单	否	无

672	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟一组变压器	30	41.96	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无
673	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟三组变压器	50	33.6	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无
674	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	瓦房B变压器	30	11.32	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无
675	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	瓦房A变压器	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无
676	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	栗大沟变压器	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
677	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	姜堡变压器.	200	17.55	124.90	124.90	未进入负面清单	否	无
678	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口五组变压器	100	34.46	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无
679	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	镇政府变压器	200	67.58	24.84	24.84	未进入负面清单	否	无
680	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	医院变压器	400	54.6	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无
681	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	百合小区变压器	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	无
682	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	道东变压器	200	8.5	143.00	143.00	未进入负面清单	否	无
683	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	中学变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	无

684	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	三道沟变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	无
685	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	敬老院变压器	50	9.48	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无
686	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	五道沟A变压器	100	9.22	70.78	70.78	未进入负面清单	否	无
687	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	弯甸子变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
688	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟里五组	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
689	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线80#变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
690	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#14配电站#2变压器	400	26.55	213.80	213.80	未进入负面清单	否	无
691	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
692	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#9箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
693	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#10箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
694	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#11箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
695	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#12箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无

696	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#13箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
697	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#14箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
698	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV新技线龙凤分#9柱上变压器	315	49.67	95.54	95.54	未进入负面清单	否	无
699	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	配电变压器	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
700	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线宾馆配电室172间隔配电变压器	630	22.16	364.39	364.39	未进入负面清单	否	无
701	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线新平配电室172间隔配电变压器	630	40.22	250.61	250.61	未进入负面清单	否	无
702	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#9	200	28.03	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无
703	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#25	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无
704	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#30左3	200	69.54	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无
705	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村15#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
706	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘四组B台区	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
707	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘后六组B台区	50	9.57	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无

708	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩生配电室2#变压器	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
709	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#4左2	200	33.89	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无
710	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山线乾易三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
711	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#3左2柱上变压器	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
712	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪六组B台区	50	8.53	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
713	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线#20右#5变压器	200	8.15	143.70	143.70	未进入负面清单	否	无
714	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线#64柱上变压器	315	8.09	226.52	226.52	未进入负面清单	否	无
715	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#3配电室171间隔配电变压器	630	34.96	283.75	283.75	未进入负面清单	否	无
716	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线永平配电室171间隔配电变压器	630	44.98	220.63	220.63	未进入负面清单	否	无
717	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线育建配电室171间隔配电变压器	630	31.32	306.68	306.68	未进入负面清单	否	无
718	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线永安配变室171间隔配电变压器	630	38.4	262.08	262.08	未进入负面清单	否	无
719	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	草甸子变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无

720	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	围子一组变压器	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
721	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	詹家街变压器	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无
722	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	沙前变压器	100	19.35	60.65	60.65	未进入负面清单	否	无
723	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	汤沟线五道沟变压器	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无
724	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	田师傅铁路货二台区	100	8.19	71.81	71.81	未进入负面清单	否	无
725	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	田师傅火车站房产工区配电变压器	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
726	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#2箱式变电站171间隔配电变压器A	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
727	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#1箱式变电站171间隔配电变压器A	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
728	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站171间隔配电变压器	630	26.72	335.66	335.66	未进入负面清单	否	无
729	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#41柱上变压器	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无
730	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.93	220.35	220.35	未进入负面清单	否	无
731	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	55.28	77.87	77.87	未进入负面清单	否	无

732	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	32.08	150.95	150.95	未进入负面清单	否	无
733	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居（三期）#1箱变变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
734	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	二三一#1变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
735	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	过境路#1变压器	200	8.72	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无
736	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	小市村#2变压器	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
737	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	过境路#2变压器	400	16.5	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无
738	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#14柱上变压器	200	59.72	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无
739	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#72	100	12.74	67.26	67.26	未进入负面清单	否	无
740	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#56	30	51.76	8.47	8.47	未进入负面清单	否	无
741	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#228左2	100	39.18	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无
742	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#232	400	26.29	214.84	214.84	未进入负面清单	否	无
743	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	煤炭巷#1变压器	500	64.35	78.25	78.25	未进入负面清单	否	无

744	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	煤炭巷#3变压器	250	8.71	178.23	178.23	未进入负面清单	否	无
745	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河一组A台区变台	80	8.92	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无
746	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#35柱上变压器	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
747	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#43左5柱上变压器	315	8.79	224.31	224.31	未进入负面清单	否	无
748	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#54右1右1柱上变压器	315	61.67	57.74	57.74	未进入负面清单	否	无
749	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	高堡4线#15前1变压器	50	23.7	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无
750	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪一组变台	100	76.03	3.97	3.97	未进入负面清单	否	无
751	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线小黑贝支#2右3变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
752	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	歪石线小柳峪分#19右1变压器	100	8.12	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无
753	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	东营线#18右#11左#3变台	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无
754	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	陈英一组变台	200	11.93	136.14	136.14	未进入负面清单	否	无
755	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线12#柱上变压器	200	27.47	105.06	105.06	未进入负面清单	否	无

756	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线#2柱上变压器	200	27.16	105.68	105.68	未进入负面清单	否	无
757	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线34#柱上变压器	315	40.47	124.52	124.52	未进入负面清单	否	无
758	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山城子五组A台区	200	8.79	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无
759	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	光复村3号	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
760	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	中心村2号	400	8.49	286.04	286.04	未进入负面清单	否	无
761	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	中心村4号	200	30.8	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无
762	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	釜山村3号	100	54.67	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无
763	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟六组	100	28.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	无
764	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟村2号	100	9.92	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无
765	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#20箱式配电站变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
766	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	碱厂堡三组变台	80	48.04	25.57	25.57	未进入负面清单	否	无
767	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	东堡村3号	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无

768	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村1号	200	21.83	116.34	116.34	未进入负面清单	否	无
769	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	42.27	188.65	188.65	未进入负面清单	否	无
770	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	25.27	344.80	344.80	未进入负面清单	否	无
771	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	44.06	226.42	226.42	未进入负面清单	否	无
772	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线荣山配电室172间隔配电变压器	500	48.36	158.20	158.20	未进入负面清单	否	无
773	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线丰泽花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
774	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘配电站变压器	500	22.69	286.55	286.55	未进入负面清单	否	无
775	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	地税变台	250	65.07	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无
776	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	煤铁#1箱式配电站变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
777	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	煤铁#2箱式配电站变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
778	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	双岭子村	315	19.63	190.17	190.17	未进入负面清单	否	无
779	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升一、二组	200	24.23	111.54	111.54	未进入负面清单	否	无

780	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	北沟三组1号	50	46.24	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无
781	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	二道沟五、六组	200	21.8	116.40	116.40	未进入负面清单	否	无
782	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟一组	80	42.21	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无
783	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪六组变台	30	35.59	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无
784	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	偏岭村	200	28.44	103.12	103.12	未进入负面清单	否	无
785	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	洼泥甸子八组	315	29.93	157.72	157.72	未进入负面清单	否	无
786	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	洼泥甸子五组	200	20.19	119.62	119.62	未进入负面清单	否	无
787	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	小荒沟一组	400	21.74	233.04	233.04	未进入负面清单	否	无
788	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	古年岭三组	100	9.1	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无
789	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	东古城村	400	25.87	216.52	216.52	未进入负面清单	否	无
790	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭村1号	400	19.02	243.92	243.92	未进入负面清单	否	无
791	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭村2号	100	50.35	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无

792	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线#12柱上变压器	200	72.54	14.92	14.92	未进入负面清单	否	无
793	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#116变压器	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
794	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#203右2变压器	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
795	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线茨沟分#5柱上变压器	200	50.98	58.04	58.04	未进入负面清单	否	无
796	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分#4右9柱上变压器（新）	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无
797	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭村3号	160	17.28	100.35	100.35	未进入负面清单	否	无
798	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#23箱式配电站变压器	500	22.75	286.25	286.25	未进入负面清单	否	无
799	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	古榆2#线部队#2分#16右1变压器	50	9.68	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无
800	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线下房分#18变压器	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无
801	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线银石1#配电变压器	500	8.17	359.15	359.15	未进入负面清单	否	无
802	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#13左6柱上变压器	200	11.41	137.18	137.18	未进入负面清单	否	无
803	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	高堡4线#68右7变压器	50	36.49	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无

804	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#9左8右6柱上变压器	50	54.8	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无
805	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#1箱式配电站#1变压器	630	22.57	361.81	361.81	未进入负面清单	否	无
806	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟五组2号	100	11.52	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无
807	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟八组	315	24.76	174.01	174.01	未进入负面清单	否	无
808	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟一组	80	35.15	35.88	35.88	未进入负面清单	否	无
809	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟三组	100	19.33	60.67	60.67	未进入负面清单	否	无
810	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	开发线57左8#变压器	100	8.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无
811	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	新华书店箱式变站内配电变压器	400	49.46	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无
812	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	阳光花园#1箱变#1变压器	500	30.29	248.55	248.55	未进入负面清单	否	无
813	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	金穗2#箱变1#配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
814	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南田线	东明小队变台	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
815	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	闵家巷箱式变开关柜站内变压器	630	50.7	184.59	184.59	未进入负面清单	否	无

816	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	牛毛沟四组	100	22.82	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无
817	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房十组	50	37.95	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无
818	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房三组	100	32.8	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无
819	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子一组	100	8.92	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无
820	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子九组	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
821	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#165左3变压器	10	11.06	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无
822	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	普乐堡镇大清沟里变台	30	31.52	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无
823	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	华龙箱式变柜内变压器	315	28.9	160.97	160.97	未进入负面清单	否	无
824	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线6#右3柱上变压器	30	8.86	21.34	21.34	未进入负面清单	否	无
825	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	石街线55-1右2#变压器	315	8.33	225.76	225.76	未进入负面清单	否	无
826	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥线	香山变台	400	38.91	164.36	164.36	未进入负面清单	否	无
827	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子二组	315	19.23	191.43	191.43	未进入负面清单	否	无

828	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	中寨子一组台区	50	11.73	34.14	34.14	未进入负面清单	否	无
829	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	中寨子中心组台区	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	无
830	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	中寨子五组台区	100	24.64	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无
831	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	中寨子六组台区	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无
832	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	后崴子一组台区	50	8.7	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无
833	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	半拉桥变压器	100	22.82	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无
834	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡八组	100	8.85	71.15	71.15	未进入负面清单	否	无
835	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里六、十组	250	9.25	176.88	176.88	未进入负面清单	否	无
836	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川二组	100	8.9	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无
837	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡四组	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
838	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村2号	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	无
839	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村5号	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无

840	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	黑卧子村1号	200	9.65	140.70	140.70	未进入负面清单	否	无
841	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村4号	10	11.79	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无
842	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	红塘石七组	100	30.17	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无
843	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	四中	200	28.18	103.64	103.64	未进入负面清单	否	无
844	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.5	355.95	355.95	未进入负面清单	否	无
845	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.08	371.20	371.20	未进入负面清单	否	无
846	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#8箱式配电站变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
847	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	黄岭米石厂变压器	50	13.46	33.27	33.27	未进入负面清单	否	无
848	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	华阳亭式配电站#2变压器	500	8.33	358.35	358.35	未进入负面清单	否	无
849	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登八组	100	23.85	56.15	56.15	未进入负面清单	否	无
850	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村4号	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无
851	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟三组	100	8.24	71.76	71.76	未进入负面清单	否	无

852	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升三组	100	40.62	39.38	39.38	未进入负面清单	否	无
853	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪横道河子变台	30	58.96	6.31	6.31	未进入负面清单	否	无
854	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	二道沟三组	400	24.1	223.60	223.60	未进入负面清单	否	无
855	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	偏岭四组	100	27.96	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无
856	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	洼泥甸子六组	315	19.08	191.90	191.90	未进入负面清单	否	无
857	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新江村1号	315	36.07	138.38	138.38	未进入负面清单	否	无
858	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪四组变台	400	8.9	284.40	284.40	未进入负面清单	否	无
859	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	上甸子五组	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无
860	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	小荒沟村	315	8.18	226.23	226.23	未进入负面清单	否	无
861	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	古年岭二组	100	22.95	57.05	57.05	未进入负面清单	否	无
862	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	大荒沟村	400	13.06	267.76	267.76	未进入负面清单	否	无
863	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭三组	100	45.37	34.63	34.63	未进入负面清单	否	无

864	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子村	100	66.02	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无
865	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子三组	100	45.5	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无
866	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	拐磨子村3号	80	46.98	26.42	26.42	未进入负面清单	否	无
867	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#92变压器	200	15.83	128.34	128.34	未进入负面清单	否	无
868	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线上沟分#8右5变压器	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无
869	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线粮库分#8-1柱上变压器	50	8.59	35.71	35.71	未进入负面清单	否	无
870	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线下房分房身支#9变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无
871	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线大黑贝支#2变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
872	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线#67左11柱上变压器	315	8.05	226.64	226.64	未进入负面清单	否	无
873	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线小黑贝支16#变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
874	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分#19柱上变压器	100	27.12	52.88	52.88	未进入负面清单	否	无
875	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#22箱式配电站变压器	500	21.56	292.20	292.20	未进入负面清单	否	无

876	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	拐磨子村4号	50	14.68	32.66	32.66	未进入负面清单	否	无
877	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	大荒沟村2号	50	8.07	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无
878	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#64变压器	50	78.78	0.61	0.61	未进入负面清单	否	无
879	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#25箱式配电站变压器	500	25.34	273.30	273.30	未进入负面清单	否	无
880	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	歪石线小柳峪分#27变压器	50	8.51	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无
881	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张沟线长沟分#71变压器	100	15.8	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无
882	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线长沟分北沟支23#变压器	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
883	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线南沟分#23变压器	30	71.4	2.58	2.58	未进入负面清单	否	无
884	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线大柳峪分#39变压器	30	9.57	21.13	21.13	未进入负面清单	否	无
885	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	开发线82#变压器	315	32	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无
886	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	西药2#143#变压器	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无
887	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线#110左10变压器	50	8.17	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无

888	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线银石3#配电变压器	500	43.03	184.85	184.85	未进入负面清单	否	无
889	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#24柱上变压器	200	48.81	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无
890	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#9左15柱上变压器	200	12.46	135.08	135.08	未进入负面清单	否	无
891	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子一组	100	9.25	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无
892	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子七组	100	30.35	49.65	49.65	未进入负面清单	否	无
893	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟九组	50	11.55	34.23	34.23	未进入负面清单	否	无
894	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟十组	100	9.37	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无
895	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟六组	100	56.97	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无
896	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线岳家分16变压器	100	43	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无
897	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线岳家分24变压器	100	12.04	67.96	67.96	未进入负面清单	否	无
898	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	直河二组台区	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无
899	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	直河三组变台	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无

900	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	直河二道河子台区	50	27.75	26.13	26.13	未进入负面清单	否	无
901	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#3箱式配电站#1变压器	630	28.87	322.12	322.12	未进入负面清单	否	无
902	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法台七组A台区	50	22.28	28.86	28.86	未进入负面清单	否	无
903	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法台七组B台区	50	51.8	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无
904	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	榆林3#箱变1#变压器	630	31.52	305.42	305.42	未进入负面清单	否	无
905	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	孤甸前山台区	50	9.04	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无
906	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	榆林3#箱变2#变压器	630	8.25	452.03	452.03	未进入负面清单	否	无
907	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	榆林1#线2#环网柜	榆林1#线2#环网柜开关柜间隔	榆林4#箱变1#变压器	630	27.88	328.36	328.36	未进入负面清单	否	无
908	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	高中体育场箱变站内配电变压器	315	8.15	226.33	226.33	未进入负面清单	否	无
909	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	牛毛沟十组	30	9.27	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无
910	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房六组	100	66.1	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无
911	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房七组	200	15.68	128.64	128.64	未进入负面清单	否	无

912	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子八组	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	无
913	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线大柳峪分#52左1变压器	30	9.16	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无
914	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	文化街#2箱式变站内变压器	630	8.29	451.77	451.77	未进入负面清单	否	无
915	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#5箱式配电站变压器	630	21.52	368.42	368.42	未进入负面清单	否	无
916	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	文化街#1箱式变柜内变压器	630	37.92	265.10	265.10	未进入负面清单	否	无
917	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#6箱式配变站#1变压器	630	24.26	351.16	351.16	未进入负面清单	否	无
918	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#1变压器	630	23.46	356.20	356.20	未进入负面清单	否	无
919	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	滨河5#箱式配电站#1变压器	630	22.34	363.26	363.26	未进入负面清单	否	无
920	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	滨河路#2箱式配电站#1变压器	630	23.33	357.02	357.02	未进入负面清单	否	无
921	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线#11左2箱式配电站#1变压器	400	28.33	206.68	206.68	未进入负面清单	否	无
922	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	厚德线	观音山变台	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
923	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	通天八组	100	33.08	46.92	46.92	未进入负面清单	否	无

924	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线27中开关站嘉诚箱式变电站（用户）172间隔配电变压器	500	9.44	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无
925	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#54右1柱上变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
926	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#59柱上变压器	315	8.17	226.26	226.26	未进入负面清单	否	无
927	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线博泰花园箱变171间隔配电变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
928	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#5柱上变压器	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
929	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#8左4右1柱上变压器	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无
930	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	高官村B台区	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
931	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	滚子沟B台区	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
932	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	花岭堡B台区	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
933	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左2柱上变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
934	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#75右1环网柜闵商大厦箱变171间隔配电变压器	400	29.11	203.56	203.56	未进入负面清单	否	无
935	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10kV石街线铁道西分11左3左3柱上变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无

936	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体车#1线#31-1柱上变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
937	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天二组2号	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
938	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线富强#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.68	386.32	386.32	未进入负面清单	否	无
939	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV南雅线	雅河村3号	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
940	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡新区1台	200	27.64	104.72	104.72	未进入负面清单	否	无
941	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线37#左1右2柱上变压器（铁路摘转）	100	8.3	71.70	71.70	未进入负面清单	否	无
942	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤沟线	草河掌曹家堡变压器	100	8.22	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无
943	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#38变压器	100	9.18	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无
944	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#54变压器	30	9.34	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无
945	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#67变压器	30	8.98	21.31	21.31	未进入负面清单	否	无
946	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线#13右14柱上变压器	315	76.48	11.09	11.09	未进入负面清单	否	无
947	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.61	248.16	248.16	未进入负面清单	否	无

948	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.8	192.80	192.80	未进入负面清单	否	无
949	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维5#箱变变压器	500	25.32	273.40	273.40	未进入负面清单	否	无
950	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路2#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
951	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合一组2号	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
952	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
953	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#60柱上变压器	200	42.29	75.42	75.42	未进入负面清单	否	无
954	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	学院2#线2#环网柜	学院2#线2#环网柜开关柜间隔	旺力学府3#箱变高压间隔配电变压器	500	8.32	358.40	358.40	未进入负面清单	否	无
955	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线天龙#2配电室171间隔配电变压器	630	73.65	40.01	40.01	未进入负面清单	否	无
956	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线育仁#1配电室172间隔配电变压器	630	30.68	310.72	310.72	未进入负面清单	否	无
957	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩生配电室1#变压器	400	31.09	195.64	195.64	未进入负面清单	否	无
958	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	学院2#线2#环网柜	学院2#线2#环网柜开关柜间隔	旺力学府4#箱变高压间隔配电变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
959	明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10kV合姚线峪明#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无

960	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线桃园#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	33.63	292.13	292.13	未进入负面清单	否	无
961	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室173间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
962	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV体明#2线唐家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.73	201.08	201.08	未进入负面清单	否	无
963	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线新新家园箱式变电站172间隔配电变压器	500	39.83	200.85	200.85	未进入负面清单	否	无
964	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线景康#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.75	329.18	329.18	未进入负面清单	否	无
965	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	8.22	226.11	226.11	未进入负面清单	否	无
966	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居#4箱变高压间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
967	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
968	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#36柱上变压器	315	19.11	191.80	191.80	未进入负面清单	否	无
969	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.14	229.30	229.30	未进入负面清单	否	无
970	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟村3号	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
971	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线小堡分#11柱上变压器	315	8.19	226.20	226.20	未进入负面清单	否	无

972	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	八一小区2#箱变-1变压器	630	19.54	380.90	380.90	未进入负面清单	否	无
973	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	姚富#2线#3柱上变压器	200	17.33	125.34	125.34	未进入负面清单	否	无
974	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	旺力学府1配电变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
975	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	旺力学府2配电变压器	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
976	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风新苑二期3#箱变配电变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
977	平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10kV站前线新玛特箱变171间隔配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
978	平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10kV站前线新玛特箱变172间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
979	平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10kV站前线#173右1柱上变压器	400	44.81	140.76	140.76	未进入负面清单	否	无
980	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线博林#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	52.36	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无
981	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线博林#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	53.58	105.68	105.68	未进入负面清单	否	无
982	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线#23柱上变压器	315	8.11	226.45	226.45	未进入负面清单	否	无
983	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线师范配电室172间隔配电变压器	500	57.7	111.50	111.50	未进入负面清单	否	无

984	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线中心配电室171间隔配电变压器	400	62.44	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无
985	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中分#13左2柱上变压器	315	8.36	225.67	225.67	未进入负面清单	否	无
986	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线#25-1柱上变压器	315	63.7	51.35	51.35	未进入负面清单	否	无
987	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线建工配电站171间隔配电变压器	800	8.24	574.08	574.08	未进入负面清单	否	无
988	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室171间隔配电变压器	315	42.46	118.25	118.25	未进入负面清单	否	无
989	平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10Kv长山#3配电站171间隔配电变压器	400	8.37	286.52	286.52	未进入负面清单	否	无
990	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10kV长山#2线卫东配电室171间隔配电变压器	400	61.55	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无
991	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线东风配电室171间隔配电变压器	400	74.78	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无
992	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#2变压器	200	31.74	96.52	96.52	未进入负面清单	否	无
993	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#44变压器	100	25.77	54.23	54.23	未进入负面清单	否	无
994	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线#17柱上变压器	400	49.95	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无
995	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#6柱上变压器	315	8.6	224.91	224.91	未进入负面清单	否	无

996	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明线#24左5柱上变压器	315	8.75	224.44	224.44	未进入负面清单	否	无
997	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线#338左2柱上变压器	315	43.96	113.53	113.53	未进入负面清单	否	无
998	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV中南线#11右1柱上变压器	315	46.15	106.63	106.63	未进入负面清单	否	无
999	平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#1配电室171间隔配电变压器	315	55.11	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无
1000	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线平山#7配电室171间隔配电变压器	315	69.12	34.27	34.27	未进入负面清单	否	无
1001	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩明联线#21右7	100	13.99	66.01	66.01	未进入负面清单	否	无
1002	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#9柱上变压器	200	61.47	37.06	37.06	未进入负面清单	否	无
1003	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台十一组2号	30	9	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无
1004	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台十一组3号	50	28.05	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无
1005	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	下古城五、七组2号	100	9.22	70.78	70.78	未进入负面清单	否	无
1006	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建2#箱变间隔配电变压器	400	38.7	165.20	165.20	未进入负面清单	否	无
1007	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线#38左1柱上变压器	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无

1008	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	牛毛线#22变压器	200	11.48	137.04	137.04	未进入负面清单	否	无
1009	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟四、五组2号	10	8.47	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无
1010	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟三组2号	30	32.27	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无
1011	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	下佟变压器	100	8.87	71.13	71.13	未进入负面清单	否	无
1012	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪五组变台	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无
1013	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪八组变台	30	27	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无
1014	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	青石岭四组变台	100	18.63	61.37	61.37	未进入负面清单	否	无
1015	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟羊场	100	13.89	66.11	66.11	未进入负面清单	否	无
1016	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	上古城半截街	100	10.56	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无
1017	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	陡岭变压器	100	8.89	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无
1018	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	关口变压器	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
1019	国网桓仁满族自治县供电公司	铮尖子66kV变电站	10kV铮西线	新农村四组2号	50	22.22	28.89	28.89	未进入负面清单	否	无

1020	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟八组2号	50	62.33	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无
1021	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线#28右16柱上变压器	50	9.23	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无
1022	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	土产变台	315	19.66	190.07	190.07	未进入负面清单	否	无
1023	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔二组	100	9.27	70.73	70.73	未进入负面清单	否	无
1024	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔七组2号	100	9.44	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无
1025	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	大阳中心组C台区	50	32.32	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无
1026	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线#40后1变压器3	315	8.66	224.72	224.72	未进入负面清单	否	无
1027	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线#40后1变压器2	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无
1028	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	釜山村6号	400	8.5	286.00	286.00	未进入负面清单	否	无
1029	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	釜山村5号	400	9.25	283.00	283.00	未进入负面清单	否	无
1030	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线北光分#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.15	211.40	211.40	未进入负面清单	否	无
1031	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	草河城林场住宅变台	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无

1032	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#15箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
1033	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#16箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
1034	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线平西#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
1035	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线大黑贝支#39右5变压器	50	8.92	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无
1036	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	施矿线沈家分#3柱上变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无
1037	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线迎宾小区#1箱变站内变压器	315	45.79	107.76	107.76	未进入负面清单	否	无
1038	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山二组B台区	200	20.08	119.84	119.84	未进入负面清单	否	无
1039	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#8箱式配电站变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
1040	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#10箱式配电站变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
1041	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#15箱式配电站变压器	400	29	204.00	204.00	未进入负面清单	否	无
1042	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路分天缘梦支中兴小区箱式变站内变压器	1000	33.8	462.00	462.00	未进入负面清单	否	无
1043	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#4箱式配电站变压器	400	39.23	163.08	163.08	未进入负面清单	否	无

1044	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#6箱式配电站变压器	500	25.15	274.25	274.25	未进入负面清单	否	无
1045	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#100左2变压器	200	22.3	115.40	115.40	未进入负面清单	否	无
1046	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#117左3变压器	50	52.48	13.76	13.76	未进入负面清单	否	无
1047	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#193变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
1048	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线后沟分#4变压器	100	8.68	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无
1049	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#14箱式配电站配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
1050	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线#37柱上变压器	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	无
1051	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线58#	200	49.68	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无
1052	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	富荣花园1号箱变	500	47.6	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无
1053	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#12箱式配电站变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
1054	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#28-1变压器	100	9.4	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无
1055	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线#44右3变压器	315	32.77	148.77	148.77	未进入负面清单	否	无

1056	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线#47变压器	100	9.26	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无
1057	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线碾子沟支#21变压器	50	77.49	1.26	1.26	未进入负面清单	否	无
1058	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#113变压器	100	68.46	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无
1059	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#163变压器	300	14.7	195.90	195.90	未进入负面清单	否	无
1060	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#182变压器	80	27.24	42.21	42.21	未进入负面清单	否	无
1061	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#21变压器	100	62.99	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无
1062	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	掌崔线五道沟B变压器	100	33.87	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无
1063	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线花岭二组台区	100	34.73	45.27	45.27	未进入负面清单	否	无
1064	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	东关三组	315	21.21	185.19	185.19	未进入负面清单	否	无
1065	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#114	100	23.87	56.13	56.13	未进入负面清单	否	无
1066	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#86	80	20.4	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无
1067	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#18	100	8.9	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无

1068	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#7	50	20.2	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无
1069	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	煤炭巷#2变压器	400	8.46	286.16	286.16	未进入负面清单	否	无
1070	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河六组变台	30	26.86	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无
1071	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#18右2柱上变压器	50	8.23	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无
1072	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	奚堡线政府分#2柱上变压器	100	63.69	16.31	16.31	未进入负面清单	否	无
1073	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	奚堡线政府分#12柱上变压器	315	64.96	47.38	47.38	未进入负面清单	否	无
1074	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#8柱上变压器	200	14	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无
1075	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	农民住户	100	53.18	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无
1076	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#20柱上变压器	50	48.13	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无
1077	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	奚堡线#139右5柱上变压器	30	9.39	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无
1078	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	奚堡线#13左5柱上变压器	160	46	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无
1079	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线猪场支#13左1变台	315	8.16	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无

1080	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#69变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无
1081	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线71左1变台	100	55.95	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无
1082	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#65柱上变压器	200	22.94	114.12	114.12	未进入负面清单	否	无
1083	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#7右1	315	9.18	223.08	223.08	未进入负面清单	否	无
1084	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#48	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
1085	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线32#右3右1柱上变压器	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无
1086	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#48左4柱上变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
1087	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	东营线东营线38左#1变台	315	27.45	165.53	165.53	未进入负面清单	否	无
1088	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山城子三组A台区	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无
1089	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	光复村1号	400	8.53	285.88	285.88	未进入负面清单	否	无
1090	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	釜山村1号	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
1091	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登一组	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无

1092	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍二线	碑登二组	100	41.04	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无
1093	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍东线	红塘石村1号	400	8.46	286.16	286.16	未进入负面清单	否	无
1094	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍东线	红塘石村2号	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
1095	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍东线	西堡村2号	250	61.2	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无
1096	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	双岭子一组	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
1097	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	双岭子六组	100	18.05	61.95	61.95	未进入负面清单	否	无
1098	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟村1号	400	23.9	224.40	224.40	未进入负面清单	否	无
1099	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟一组	200	20.02	119.96	119.96	未进入负面清单	否	无
1100	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟六组2号	50	32.8	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无
1101	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升五组	100	12.27	67.73	67.73	未进入负面清单	否	无
1102	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	老砬子一组	100	45.94	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无
1103	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	红升二组	30	78.78	0.37	0.37	未进入负面清单	否	无

1104	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟村1号	315	25.86	170.54	170.54	未进入负面清单	否	无
1105	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟二组	100	28.3	51.70	51.70	未进入负面清单	否	无
1106	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟九组	50	26.82	26.59	26.59	未进入负面清单	否	无
1107	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	二道沟七组	100	14.88	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无
1108	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭一组	100	36.57	43.43	43.43	未进入负面清单	否	无
1109	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子二组	100	15.21	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无
1110	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	张歪线#71右3变压器	50	10.97	34.52	34.52	未进入负面清单	否	无
1111	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#212变压器	100	9.29	70.71	70.71	未进入负面清单	否	无
1112	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石红线	石红线#4右47#变压器	50	9.21	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无
1113	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分25#柱上变压器	315	9.79	221.16	221.16	未进入负面清单	否	无
1114	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	老黑背村	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无
1115	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	老黑背四组	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无

1116	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子村2号	100	37.26	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无
1117	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#28左4柱上变压器	315	62.88	53.93	53.93	未进入负面清单	否	无
1118	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	付城峪村B台区	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无
1119	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升三组2号	50	8.03	35.99	35.99	未进入负面清单	否	无
1120	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#57变压器	30	61.24	5.63	5.63	未进入负面清单	否	无
1121	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#71变压器	80	41.41	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无
1122	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分玉石支#7变压器	50	30.88	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无
1123	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.19	187.24	187.24	未进入负面清单	否	无
1124	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#41柱上变压器	400	28.95	204.20	204.20	未进入负面清单	否	无
1125	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸七组2号	50	10.82	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无
1126	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	黑沟六组3号	100	55.52	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无
1127	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房林场工区变台	50	9.59	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无

1128	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟五组B变压器	50	27.38	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无
1129	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	佟岭小队#01变台	200	20.84	118.32	118.32	未进入负面清单	否	无
1130	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	西窑地#068变台	200	16.03	127.94	127.94	未进入负面清单	否	无
1131	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭泥塔B台区	100	8.22	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无
1132	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#36	315	33.82	145.47	145.47	未进入负面清单	否	无
1133	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河一组C台区	315	8.59	224.94	224.94	未进入负面清单	否	无
1134	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	酒厂A#05变台	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无
1135	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	石矿A#28变台	315	46.78	104.64	104.64	未进入负面清单	否	无
1136	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	石矿B#35变台	100	8.12	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无
1137	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	滴西#01变台	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无
1138	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	后沟#36变台	200	12.42	135.16	135.16	未进入负面清单	否	无
1139	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	糖房#46变台	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无

1140	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	畜牧场#61变台	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
1141	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	后台子新村#02变台	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
1142	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	太阳新村#021变台	50	8.99	35.51	35.51	未进入负面清单	否	无
1143	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	太阳#033变台	100	19.61	60.39	60.39	未进入负面清单	否	无
1144	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	粉坊#045变台	50	8.77	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无
1145	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山十一组2号	50	15.1	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无
1146	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子一组2号	50	9.68	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无
1147	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线南岭配电室171间隔配电变压器	400	42.54	149.84	149.84	未进入负面清单	否	无
1148	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	郑胺线彩北新村7#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1149	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分孟家四五组变台	100	60.17	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无
1150	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	东油站	400	44.86	140.56	140.56	未进入负面清单	否	无
1151	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清陈线城西分望孟支付城峪变台	50	67.77	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无

1152	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登七组2号	50	20.07	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无
1153	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线万有#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.96	264.85	264.85	未进入负面清单	否	无
1154	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线万有#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.92	353.30	353.30	未进入负面清单	否	无
1155	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线万有#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.66	348.64	348.64	未进入负面清单	否	无
1156	明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10kV大峪线宏峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
1157	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	磨石峪二道河子B台区	200	9.11	141.78	141.78	未进入负面清单	否	无
1158	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	望城林场台区	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
1159	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	佳宝线30#左分#10变台	400	8.35	286.60	286.60	未进入负面清单	否	无
1160	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高矿线	高矿线高官A台区	200	36.4	87.20	87.20	未进入负面清单	否	无
1161	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张煤线	张煤线干沟分#14变台	50	10.37	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无
1162	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	建材小区#2箱变变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
1163	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	上古城五组	200	34.45	91.10	91.10	未进入负面清单	否	无

1164	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟一组	315	11.58	215.52	215.52	未进入负面清单	否	无
1165	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#1配电站#1变压器	500	49.13	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无
1166	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线煤炭巷蓝门支#2箱式变站内变压器	500	30.99	245.05	245.05	未进入负面清单	否	无
1167	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	白堡组	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
1168	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西大棚变压器	400	8.46	286.16	286.16	未进入负面清单	否	无
1169	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌线	汤掌线下崴子变压器	100	11.33	68.67	68.67	未进入负面清单	否	无
1170	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	汤关线荒六变压器	80	8.57	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无
1171	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	汤关线榆树河沿变压器	30	10.54	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无
1172	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏沿线	三家子窑峪台区	50	9.26	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无
1173	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土东组B变台	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
1174	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#14左1	200	15.73	128.54	128.54	未进入负面清单	否	无
1175	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#195	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无

1176	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分#214	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
1177	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	小地沟变压器	50	8.53	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
1178	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	大地沟变压器	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
1179	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	古砬子变压器	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	无
1180	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线新地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
1181	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里村2号	400	8.69	285.24	285.24	未进入负面清单	否	无
1182	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡四组2号	50	33.39	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无
1183	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡五组2号	50	52.03	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无
1184	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧煤线	东堡七组2号	50	20.82	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无
1185	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	碑界岭B台区	50	8.76	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无
1186	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡五组3号	100	10.11	69.89	69.89	未进入负面清单	否	无
1187	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西一二组B变台	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无

1188	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪五组B台区	50	31.44	24.28	24.28	未进入负面清单	否	无
1189	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	磨石峪六组C变台	50	19	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无
1190	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪四组B变台	30	11.21	20.64	20.64	未进入负面清单	否	无
1191	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子九组3号	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
1192	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	岱龙江五组2号	50	12.33	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无
1193	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	釜山村4号	50	9.59	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无
1194	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川六组2号	100	8.87	71.13	71.13	未进入负面清单	否	无
1195	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	红塘石七组2号	50	40.91	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无
1196	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	红塘石村3号	50	8.63	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
1197	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村5号	100	65.85	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无
1198	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	柳林子三组2号	20	57.65	4.47	4.47	未进入负面清单	否	无
1199	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村5号	100	36.62	43.38	43.38	未进入负面清单	否	无

1200	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村6号	50	10.22	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无
1201	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村7号	100	9.68	70.32	70.32	未进入负面清单	否	无
1202	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟村3号	100	17.29	62.71	62.71	未进入负面清单	否	无
1203	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村7号	50	33.51	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无
1204	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#5左3箱变进线间隔配电变压器	400	22.27	230.92	230.92	未进入负面清单	否	无
1205	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟村4号	400	8.66	285.36	285.36	未进入负面清单	否	无
1206	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	小恩堡三组2号	50	69.54	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无
1207	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村新区2号	50	29.37	25.32	25.32	未进入负面清单	否	无
1208	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石一组2号	50	11.02	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无
1209	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔四组2号	100	15.81	64.19	64.19	未进入负面清单	否	无
1210	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#1箱式配电站高压间隔配电变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1211	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线#96右2柱上变压器	315	8.75	224.44	224.44	未进入负面清单	否	无

1212	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#4箱式变电站#171间隔配电变变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
1213	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线西坟#4配电室171间隔配电变压器	400	48.38	126.48	126.48	未进入负面清单	否	无
1214	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#12柱上变压器	400	52.1	111.60	111.60	未进入负面清单	否	无
1215	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线果品配电室172间隔配电变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
1216	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线武山#2配电室171间隔配电变压器	630	50.31	187.05	187.05	未进入负面清单	否	无
1217	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线商校配电室172间隔配电变压器	400	41.62	153.52	153.52	未进入负面清单	否	无
1218	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室172间隔配电变压器	630	40.47	249.04	249.04	未进入负面清单	否	无
1219	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	学院2#线2#环网柜	学院2#线2#环网柜开关柜间隔	旺力学府5#箱变高压间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
1220	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	郑胺线彩北新村13#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.06	359.70	359.70	未进入负面清单	否	无
1221	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
1222	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#5#11地块#1箱式箱式变电站间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1223	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线观山公馆#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无

1224	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线观山公馆#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1225	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线观山公馆#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
1226	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营二组2号	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1227	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟六组2号	100	9.28	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无
1228	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	乡政府3号	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
1229	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地村2号	50	28.43	25.79	25.79	未进入负面清单	否	无
1230	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#58箱式变电站间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
1231	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线西堡变压器	100	13.91	66.09	66.09	未进入负面清单	否	无
1232	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	红庙变压器	50	9.57	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无
1233	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	周堡变压器	100	23.49	56.51	56.51	未进入负面清单	否	无
1234	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	顾家屯变压器	30	9.32	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无
1235	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	金场子变压器	200	20.32	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无

1236	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石宝地变压器	50	8.7	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无
1237	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#2箱式变电站间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
1238	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟新区2#变台	400	25.14	219.44	219.44	未进入负面清单	否	无
1239	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#3箱变高压间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1240	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	东山一台区	200	19.05	121.90	121.90	未进入负面清单	否	无
1241	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	东山二台区	50	33.98	23.01	23.01	未进入负面清单	否	无
1242	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	云盘一组变压器	30	14.95	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无
1243	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#10箱式变电站配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
1244	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐3#配电站变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
1245	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐5#配电站变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
1246	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐6#配电站变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
1247	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	兰城线城门六组B台区	50	9.37	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无

1248	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德5#配电站变压器	400	32.56	189.76	189.76	未进入负面清单	否	无
1249	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#13箱式配电站变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
1250	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#2箱式配电站变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
1251	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德4#配电站变压器	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
1252	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#5箱式配电站变压器	500	8.04	359.80	359.80	未进入负面清单	否	无
1253	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#7箱式配电站变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
1254	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#12箱式配电站变压器	400	20	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无
1255	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳北#3箱式配电站变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
1256	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市街线右分鑫宇小区#2箱变站内变压器	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无
1257	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#3箱式变电站高压间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
1258	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	雅河一组	200	9.16	141.68	141.68	未进入负面清单	否	无
1259	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	雅河村2号	400	23.4	226.40	226.40	未进入负面清单	否	无

1260	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑村	400	17.5	250.00	250.00	未进入负面清单	否	无
1261	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑三组	50	70.67	4.67	4.67	未进入负面清单	否	无
1262	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林四组	50	36.8	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无
1263	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	下甸子村	400	61.08	75.68	75.68	未进入负面清单	否	无
1264	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	下甸子四组	400	26.61	213.56	213.56	未进入负面清单	否	无
1265	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	福润线	职高河东变压器	250	8.12	179.70	179.70	未进入负面清单	否	无
1266	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪五组变压器	30	73.56	1.93	1.93	未进入负面清单	否	无
1267	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	供电住宅变台	100	23.6	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无
1268	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡一台区	100	30.78	49.22	49.22	未进入负面清单	否	无
1269	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡三台区	100	21.57	58.43	58.43	未进入负面清单	否	无
1270	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	市温2#线下堡分#02变台	250	8.17	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无
1271	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	下卜村台区	200	24.64	110.72	110.72	未进入负面清单	否	无

1272	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡二组变台	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
1273	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	农行箱变站内变压器	400	61.91	72.36	72.36	未进入负面清单	否	无
1274	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	下卜村B台区	100	33.42	46.58	46.58	未进入负面清单	否	无
1275	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡三组变台	80	43.81	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无
1276	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡五组变台	50	31.61	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无
1277	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	马家庄新区变台	200	11.22	137.56	137.56	未进入负面清单	否	无
1278	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	腰堡一台区	50	24.31	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无
1279	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	腰堡西岭变台	50	9.41	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无
1280	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	市温#2线#027变台	315	8.08	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无
1281	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	季家堡一台区	400	10.27	278.92	278.92	未进入负面清单	否	无
1282	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	季家堡二台区	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
1283	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	腰堡村变台	100	23.29	56.71	56.71	未进入负面清单	否	无

1284	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川四组	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
1285	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	乡政府1号	315	63.36	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无
1286	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山六组2号	10	8.63	7.14	7.14	未进入负面清单	否	无
1287	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	大泉眼一组	200	25.86	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无
1288	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟九组	100	21.37	58.63	58.63	未进入负面清单	否	无
1289	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	排路沟三组	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
1290	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟五组2号	100	8.71	71.29	71.29	未进入负面清单	否	无
1291	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟村2号	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
1292	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟八组	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	无
1293	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸八组	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
1294	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟村2号	200	74.99	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无
1295	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	黑沟九组	315	17.02	198.39	198.39	未进入负面清单	否	无

1296	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	黑沟六组2号	100	32.25	47.75	47.75	未进入负面清单	否	无
1297	国网本溪市南芬区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	龙湾新城1号箱变高压间隔配电变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
1298	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	龙湾新城2号箱变高压间隔配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
1299	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	农民新居	200	41.62	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无
1300	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	沈家线马家分17#	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
1301	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#154左7	100	27.15	52.85	52.85	未进入负面清单	否	无
1302	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#301	100	13.23	66.77	66.77	未进入负面清单	否	无
1303	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分孟家七组变台	50	55.82	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无
1304	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	西关五组	315	8.3	225.86	225.86	未进入负面清单	否	无
1305	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	铁培分支道南变压器	200	68.95	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无
1306	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分马家沟九组变台	50	10.02	34.99	34.99	未进入负面清单	否	无
1307	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线望城泉眼沟变台	100	21.53	58.47	58.47	未进入负面清单	否	无

1308	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线双岭三、四组变台	400	10.63	277.48	277.48	未进入负面清单	否	无
1309	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	二供热	315	70.96	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无
1310	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线陈贾一、二组变台	100	9.21	70.79	70.79	未进入负面清单	否	无
1311	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	综合厂	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无
1312	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	小市新村#3变压器	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
1313	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线峪华#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.37	178.52	178.52	未进入负面清单	否	无
1314	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱厂客运站变压器	100	8.94	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无
1315	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	松兰4号	100	10	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无
1316	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	西北天	200	12	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无
1317	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	和平1号	315	8.19	226.20	226.20	未进入负面清单	否	无
1318	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	彩红线#33	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	无
1319	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线鲍家分#1柱上变压器	315	8.01	226.77	226.77	未进入负面清单	否	无

1320	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站172间隔配电变压器	315	27.18	166.38	166.38	未进入负面清单	否	无
1321	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线世福#2箱式配电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
1322	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站172间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
1323	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	白灰厂变台	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
1324	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#73左3柱上变压器	315	8.16	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无
1325	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清万线东阳分东阳三组变台	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
1326	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清街线东阳四组变台	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
1327	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清万线东阳分东阳五组支#05变台	50	23.46	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无
1328	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	沈家线60#变台	50	28.1	25.95	25.95	未进入负面清单	否	无
1329	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	施矿线84#变台	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
1330	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分望城五组变台	50	25.23	27.39	27.39	未进入负面清单	否	无
1331	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#361	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无

1332	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	施矿线三道沟分50#变台	50	8.4	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无
1333	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	施矿线沈家分47#左分08#变台	50	21.1	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无
1334	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	施矿线沈家分53#变台	50	8.8	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无
1335	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分马家沟八组变台	50	37.75	21.13	21.13	未进入负面清单	否	无
1336	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	马家沟新区变台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无
1337	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	地震办	315	49.8	95.13	95.13	未进入负面清单	否	无
1338	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2号线新区#2线卧龙分#21柱上变压器	100	66.9	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无
1339	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#19左4左1柱上变压器	315	42.27	118.85	118.85	未进入负面清单	否	无
1340	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线#54柱上变	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
1341	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#9箱变高压间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
1342	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线香山花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
1343	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#48、#49、#60、#91、#92楼、别墅区配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无

1344	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#4箱式变电站间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
1345	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进#7配电站变压器	250	8.47	178.83	178.83	未进入负面清单	否	无
1346	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线后石#1配电站变压器	500	30.76	246.20	246.20	未进入负面清单	否	无
1347	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#9配电站变压器	630	22.92	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
1348	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#11配电站变压器	630	26.58	336.55	336.55	未进入负面清单	否	无
1349	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	人民银行	315	8.43	225.45	225.45	未进入负面清单	否	无
1350	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	樱花幼儿园旁箱变1-2#（用户）	630	10.87	435.52	435.52	未进入负面清单	否	无
1351	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区1#箱变（用户）	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
1352	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线52右2卧龙用户自维1号箱变	315	28.6	161.91	161.91	未进入负面清单	否	无
1353	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	市纺线迎宾小区二期3#箱变站内变压器	400	35.69	177.24	177.24	未进入负面清单	否	无
1354	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	百乐湾箱变配电变压器	400	41.44	154.24	154.24	未进入负面清单	否	无
1355	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无

1356	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	龙华新城2#变压器	315	8.26	225.98	225.98	未进入负面清单	否	无
1357	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线偏岭动迁台区	200	23.89	112.22	112.22	未进入负面清单	否	无
1358	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线武山配电室171间隔配电变压器	630	40	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无
1359	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线武山#3配电室173间隔配电变压器	630	38.46	261.70	261.70	未进入负面清单	否	无
1360	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	田魏线#015变台	50	48.26	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无
1361	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡孙里沟A台	100	35.03	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无
1362	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	八楞树B台区	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
1363	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	王崴排子变台	200	14.77	130.46	130.46	未进入负面清单	否	无
1364	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线老医院B台区	100	43.58	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无
1365	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线王崴新区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
1366	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线王崴西组台区	200	33.08	93.84	93.84	未进入负面清单	否	无
1367	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟村	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无

1368	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟村2号	50	8.88	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
1369	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	大牛沟一组	315	20.41	187.71	187.71	未进入负面清单	否	无
1370	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背村3号	50	9.81	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无
1371	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背二组	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	无
1372	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背三组	200	9.23	141.54	141.54	未进入负面清单	否	无
1373	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟林厂	30	9.39	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无
1374	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟一组	50	71.3	4.35	4.35	未进入负面清单	否	无
1375	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊住户	160	30.14	79.78	79.78	未进入负面清单	否	无
1376	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	客运#062变台	200	18.16	123.68	123.68	未进入负面清单	否	无
1377	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	王堡变压器	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
1378	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	阳沟门变压器	100	11.18	68.82	68.82	未进入负面清单	否	无
1379	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟六组变压器	200	25.49	109.02	109.02	未进入负面清单	否	无

1380	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘后六变压器	100	20.62	59.38	59.38	未进入负面清单	否	无
1381	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	铁采A变压器	100	28.14	51.86	51.86	未进入负面清单	否	无
1382	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	街道变压器	315	8.6	224.91	224.91	未进入负面清单	否	无
1383	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	李家堡变压器	100	48.59	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无
1384	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁家堡七组变压器	50	8.54	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无
1385	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	707B变压器	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无
1386	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟一组变压器	30	35.64	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无
1387	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟二组变压器	50	8.9	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无
1388	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	正沟五组变压器	50	41.6	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无
1389	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	王房变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
1390	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	郑堡C变压器	50	41.13	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无
1391	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	谢堡B变压器	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	无

1392	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	谢堡A变压器	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
1393	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	岭后李堡变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
1394	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	岭后吴堡变压器	50	9.05	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无
1395	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线双山头台区	50	9.95	35.03	35.03	未进入负面清单	否	无
1396	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草下十组变压器	30	9.54	21.14	21.14	未进入负面清单	否	无
1397	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草五组变压器	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
1398	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口七组变压器	100	22.75	57.25	57.25	未进入负面清单	否	无
1399	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	三号井变压器	400	23.55	225.80	225.80	未进入负面清单	否	无
1400	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	粮库变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
1401	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	红叶变压器	200	57.82	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无
1402	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	邮局变压器	400	9.19	283.24	283.24	未进入负面清单	否	无
1403	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	社里沟变压器	30	10	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无

1404	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线2044	塔河线#46	50	11.19	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无
1405	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	峪桃#2线#1箱变（用户）	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
1406	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	华溪#3箱式配电站变压器	630	30.85	309.65	309.65	未进入负面清单	否	无
1407	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	峪桃2#线#4箱变（用户）	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
1408	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线34#站前2#分支箱自维2#配电站	630	22.59	361.68	361.68	未进入负面清单	否	无
1409	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	梁家线梁家分#40右6箱变（用户）	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
1410	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	红星谷2＃配电站（2-1）箱变（用户）	630	31.04	308.45	308.45	未进入负面清单	否	无
1411	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线桃园#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
1412	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	红星谷2＃配电站（2-2）1箱变（用户）	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
1413	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
1414	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市场步行街#1箱变配电变压器	630	63.66	102.94	102.94	未进入负面清单	否	无
1415	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无

1416	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	刘家沟五组	30	12.32	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无
1417	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线荣山#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.92	225.40	225.40	未进入负面清单	否	无
1418	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线山咀B台	200	10.98	138.04	138.04	未进入负面清单	否	无
1419	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	苗堡变压器	30	11.76	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无
1420	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	公安局住宅变台	315	8.39	225.57	225.57	未进入负面清单	否	无
1421	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#6箱式变电站171间隔配电变压器A	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
1422	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV六河线	泡沿二组2号	20	53.52	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无
1423	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪一组变台	400	9.73	281.08	281.08	未进入负面清单	否	无
1424	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟村2号	20	40.4	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无
1425	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡新区	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
1426	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡九组	315	8.39	225.57	225.57	未进入负面清单	否	无
1427	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村五组	50	14.29	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无

1428	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村新兴	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
1429	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里九组	100	8.93	71.07	71.07	未进入负面清单	否	无
1430	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里八组2号	50	8.63	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
1431	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	高台子村2号	200	49.04	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无
1432	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	果松川五组	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
1433	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	大恩堡五组	200	15.86	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无
1434	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	小恩堡三组	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
1435	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	黑卧子村2号	100	10.47	69.53	69.53	未进入负面清单	否	无
1436	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村1号	200	9.63	140.74	140.74	未进入负面清单	否	无
1437	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平一组	30	11.1	20.67	20.67	未进入负面清单	否	无
1438	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平七组	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
1439	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子四组	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无

1440	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子六组	30	12.19	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无
1441	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子二组	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
1442	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱一组	50	41.1	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无
1443	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	刀尖岭二组	100	9.05	70.95	70.95	未进入负面清单	否	无
1444	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	九龙动迁台区	100	8.99	71.01	71.01	未进入负面清单	否	无
1445	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟五组	100	8.71	71.29	71.29	未进入负面清单	否	无
1446	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏2号线黄堡东组变台	200	25.35	109.30	109.30	未进入负面清单	否	无
1447	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	胡堡岭前支#29变台	50	21.86	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无
1448	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线小胡堡台区	30	45.83	10.25	10.25	未进入负面清单	否	无
1449	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线胡堡A变台	50	11.94	34.03	34.03	未进入负面清单	否	无
1450	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清河城后街A台区	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
1451	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂林场台区	200	31.42	97.16	97.16	未进入负面清单	否	无

1452	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#7箱式变电站间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
1453	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#8箱变配电变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
1454	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线红星谷7#箱变配电变压器	315	49.42	96.33	96.33	未进入负面清单	否	无
1455	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨佳园小区#7块地#5箱式变电站间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
1456	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#5配电变	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1457	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#2配电变	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
1458	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#24柱上变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
1459	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#26右6右5柱上变压器	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
1460	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
1461	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
1462	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
1463	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.4	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无

1464	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙二组2号	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无
1465	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.02	371.57	371.57	未进入负面清单	否	无
1466	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.67	323.38	323.38	未进入负面清单	否	无
1467	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔七组3号	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
1468	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#29左23柱上变压器	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无
1469	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
1470	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
1471	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1472	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#105柱上变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
1473	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸村2号	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
1474	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸二组2号	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
1475	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸九组2号	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无

1476	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	古榆#2线部队#2分#40右3	30	9.04	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无
1477	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	古榆#2线部队#2分#44左10	30	10.45	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无
1478	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20kV机修线润庭佳苑#1箱变间隔配电变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20kV机修线润庭佳苑#2箱变间隔配电变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
1480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20kV机修线润庭佳苑#3箱变间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
1481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20kV机修线润庭佳苑#4箱变间隔配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
1482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20kV机修线润庭佳苑#5箱变间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
1483	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
1484	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.01	453.54	453.54	未进入负面清单	否	无
1485	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线二道河支#16	100	10.43	69.57	69.57	未进入负面清单	否	无
1486	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	草河掌胡堡后屯B台区	50	9.32	35.34	35.34	未进入负面清单	否	无
1487	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川二组2号	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无

1488	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟三、七组2号	50	8.97	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无
1489	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.09	244.55	244.55	未进入负面清单	否	无
1490	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	兴金2#线13右4左3左2变压器台	315	10.77	218.07	218.07	未进入负面清单	否	无
1491	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村2号	200	32.95	94.10	94.10	未进入负面清单	否	无
1492	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	洼子沟村3号	30	15.63	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无
1493	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	小洼子沟	100	9.35	70.65	70.65	未进入负面清单	否	无
1494	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟村2号	400	26.95	212.20	212.20	未进入负面清单	否	无
1495	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	业主沟六组	200	21.08	117.84	117.84	未进入负面清单	否	无
1496	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升四组	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无
1497	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	老砬子二组	100	8.3	71.70	71.70	未进入负面清单	否	无
1498	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	老砬子三组	100	22.6	57.40	57.40	未进入负面清单	否	无
1499	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟村2号	200	26.39	107.22	107.22	未进入负面清单	否	无

1500	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟一组	200	18.96	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无
1501	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	北沟一、二组	200	18.61	122.78	122.78	未进入负面清单	否	无
1502	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	二道沟一组	315	26.12	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无
1503	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟三、七组	200	15.72	128.56	128.56	未进入负面清单	否	无
1504	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟四、五组	100	10.07	69.93	69.93	未进入负面清单	否	无
1505	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	洼泥甸子一组	400	26.88	212.48	212.48	未进入负面清单	否	无
1506	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	樊家屯村	100	8.87	71.13	71.13	未进入负面清单	否	无
1507	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	樊家屯四组	100	9.35	70.65	70.65	未进入负面清单	否	无
1508	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	小荒沟四组	100	20.12	59.88	59.88	未进入负面清单	否	无
1509	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	西古城村	200	50.45	59.10	59.10	未进入负面清单	否	无
1510	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子一组	100	36.14	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无
1511	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	拐磨子村1号	250	8.89	177.78	177.78	未进入负面清单	否	无

1512	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线大黑贝支39#变压器	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
1513	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线#230变压器	50	10.37	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无
1514	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	学院2#线高中分12#变压器	50	9.09	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
1515	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新江村3号	50	10.41	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无
1516	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#141柱上变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无
1517	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#24箱式配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1518	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#155柱上变压器	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
1519	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#276柱上变压器	80	36.61	34.71	34.71	未进入负面清单	否	无
1520	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#26箱式配电站变压器	315	8.09	226.52	226.52	未进入负面清单	否	无
1521	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#27箱式配电站变压器	500	26.88	265.60	265.60	未进入负面清单	否	无
1522	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#28箱式配电站变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
1523	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#29箱式配电站变压器	315	8.13	226.39	226.39	未进入负面清单	否	无

1524	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#107变压器	50	59.77	10.12	10.12	未进入负面清单	否	无
1525	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#30箱式配电站变压器	500	25.73	271.35	271.35	未进入负面清单	否	无
1526	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#1箱式配电站变压器	500	19.27	303.65	303.65	未进入负面清单	否	无
1527	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#2箱式配电站变压器	500	12.64	336.80	336.80	未进入负面清单	否	无
1528	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#3箱式配电站变压器	500	21.65	291.75	291.75	未进入负面清单	否	无
1529	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#4箱式配电站变压器	630	20.4	375.48	375.48	未进入负面清单	否	无
1530	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线76#变压器	30	8.45	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无
1531	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	高站台变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
1532	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	贵石沟变压器	100	28.38	51.62	51.62	未进入负面清单	否	无
1533	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#5箱式配电站变压器	315	8.08	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无
1534	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#6箱式配电站变压器	500	21.03	294.85	294.85	未进入负面清单	否	无
1535	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	代家沟变压器	400	11.58	273.68	273.68	未进入负面清单	否	无

1536	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#7箱式配电站变压器	500	23.23	283.85	283.85	未进入负面清单	否	无
1537	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	十街变压器	400	10.38	278.48	278.48	未进入负面清单	否	无
1538	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	全堡河南变压器	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
1539	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	万梁子变压器	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无
1540	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石歪线	石歪线20右1#变压器	30	8.46	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无
1541	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右8柱上变压器	100	8.1	71.90	71.90	未进入负面清单	否	无
1542	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	六区变压器	200	17.05	125.90	125.90	未进入负面清单	否	无
1543	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	长梁下变压器	100	20.71	59.29	59.29	未进入负面清单	否	无
1544	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	长梁小队变压器	200	18.67	122.66	122.66	未进入负面清单	否	无
1545	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	果家街变压器	100	38.51	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无
1546	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张沟线长沟分#41变压器	200	22.25	115.50	115.50	未进入负面清单	否	无
1547	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线上沟分#47变压器	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无

1548	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#5柱上变压器	100	22.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	无
1549	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10KV歪金线#77左3变压器	50	8.16	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无
1550	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	张歪线#99左10变压器	50	9.14	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无
1551	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子四组	315	20.83	186.39	186.39	未进入负面清单	否	无
1552	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子八组	315	8.11	226.45	226.45	未进入负面清单	否	无
1553	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子五组2号	50	30.06	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无
1554	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟三组	100	31.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	无
1555	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟六组	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无
1556	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利四组	100	28.29	51.71	51.71	未进入负面清单	否	无
1557	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利七组	100	48.65	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无
1558	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟四组	200	23.84	112.32	112.32	未进入负面清单	否	无
1559	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	普乐堡村	315	64.91	47.53	47.53	未进入负面清单	否	无

1560	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10KV歪金线#72变压器	100	8.13	71.87	71.87	未进入负面清单	否	无
1561	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	法台五组变台	100	49.43	30.57	30.57	未进入负面清单	否	无
1562	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	红光白旗沟变台	50	24.49	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无
1563	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	红光西沟变台	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
1564	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	红光西沟门台区	100	9.02	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无
1565	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风2#箱变变压器	500	37.38	213.10	213.10	未进入负面清单	否	无
1566	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	直河一组变台	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
1567	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线32#右8柱上变压器	100	12.14	67.86	67.86	未进入负面清单	否	无
1568	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	曲轴厂住宅箱变站内变压器	315	8.29	225.89	225.89	未进入负面清单	否	无
1569	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	普乐堡一、九组	315	8.78	224.34	224.34	未进入负面清单	否	无
1570	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	牛毛沟村	400	33.63	185.48	185.48	未进入负面清单	否	无
1571	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房二组	50	9.17	35.42	35.42	未进入负面清单	否	无

1572	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#2箱式配电站#1变压器	500	25.42	272.90	272.90	未进入负面清单	否	无
1573	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线#32右5变压器	315	12.3	213.26	213.26	未进入负面清单	否	无
1574	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	10kV张蓝线104#左1柱上变压器	50	10.94	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无
1575	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	古榆2#线山城沟分#16右10变压器	10	14.83	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无
1576	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	石街线56#变压器	315	8.12	226.42	226.42	未进入负面清单	否	无
1577	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	本桓路#4箱式配电站#1变压器	630	28.54	324.20	324.20	未进入负面清单	否	无
1578	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	滨河3#箱式配电站开关柜#1变压器	630	37.04	270.65	270.65	未进入负面清单	否	无
1579	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线#40右5变压器	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无
1580	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线煤炭巷#1箱式变站内变压器	500	51.04	144.80	144.80	未进入负面清单	否	无
1581	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线岳家分9变压器	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
1582	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	滨河4#箱式配电站#1变压器	630	31.52	305.42	305.42	未进入负面清单	否	无
1583	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	黄金街2台区	315	16.53	199.93	199.93	未进入负面清单	否	无

1584	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.59	247.05	247.05	未进入负面清单	否	无
1585	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	新农东沟A台区	50	37.95	21.03	21.03	未进入负面清单	否	无
1586	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#153	80	8.82	56.94	56.94	未进入负面清单	否	无
1587	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱五组2号	50	9.99	35.01	35.01	未进入负面清单	否	无
1588	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子五组3号	315	8.24	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无
1589	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线#32左1	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无
1590	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线63左2箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.98	315.13	315.13	未进入负面清单	否	无
1591	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线#61	200	22	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无
1592	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器（72户）	315	8.14	226.36	226.36	未进入负面清单	否	无
1593	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	北甸子三组	100	8.95	71.05	71.05	未进入负面清单	否	无
1594	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	北甸子三组2号	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
1595	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背村	200	8.72	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无

1596	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背村2号	100	29.98	50.02	50.02	未进入负面清单	否	无
1597	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背六组	100	36.36	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无
1598	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背十组	100	40.91	39.09	39.09	未进入负面清单	否	无
1599	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟二组	50	10.19	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无
1600	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟三组	30	9.26	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无
1601	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	何宁线#67右10	400	19.96	240.16	240.16	未进入负面清单	否	无
1602	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸十一组	100	20.41	59.59	59.59	未进入负面清单	否	无
1603	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬子村	100	8.63	71.37	71.37	未进入负面清单	否	无
1604	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	马达营四组	100	8.24	71.76	71.76	未进入负面清单	否	无
1605	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川五组2号	50	21.57	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无
1606	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬一组2号	100	23.6	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无
1607	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡心沟四组2号	50	37.2	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无

1608	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡七组变压器	50	69	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无
1609	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡六组变压器	200	10.72	138.56	138.56	未进入负面清单	否	无
1610	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡B变压器	315	35.54	140.05	140.05	未进入负面清单	否	无
1611	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碰门五组2号	50	8.8	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无
1612	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝一组2号	50	9.03	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无
1613	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	后溪线#28右2左1柱上变压器	100	9.81	70.19	70.19	未进入负面清单	否	无
1614	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碰门六组2号	100	8.82	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无
1615	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子林场工区变台	50	14.22	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无
1616	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街道下2号	100	11.62	68.38	68.38	未进入负面清单	否	无
1617	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村6号	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无
1618	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	黄堡西大棚B变台	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
1619	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无

1620	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#70左1变台	50	10.94	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无
1621	平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10kV永丰线铁路#1配电站172间隔配电变压器	630	20.05	377.69	377.69	未进入负面清单	否	无
1622	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线化肥配电室171间隔配电变压器	630	20.74	373.34	373.34	未进入负面清单	否	无
1623	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线二电分#45	100	26.35	53.65	53.65	未进入负面清单	否	无
1624	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#14柱上变压器	315	34.62	142.95	142.95	未进入负面清单	否	无
1625	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#26右1大堡配电亭站内变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1626	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	河东配电站站内变压器	630	43.85	227.75	227.75	未进入负面清单	否	无
1627	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#9变压器	100	28.51	51.49	51.49	未进入负面清单	否	无
1628	平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10kV团山线#43柱上变压器	315	23.22	178.86	178.86	未进入负面清单	否	无
1629	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	浑江公寓	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无
1630	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲1#箱变配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
1631	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲3#箱变配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无

1632	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲4#箱变配电变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
1633	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲5#箱变配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
1634	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲6#箱变配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
1635	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中13#箱变（东山峪前区域4#）配电变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1636	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟渔场住户	80	8.85	56.92	56.92	未进入负面清单	否	无
1637	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线清陈线陈贾五组变台	50	52.77	13.62	13.62	未进入负面清单	否	无
1638	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳分东阳一组台区	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
1639	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟六、七组2号	30	9.63	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无
1640	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林五组3号	30	9.04	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无
1641	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林一组2号	50	8.49	35.76	35.76	未进入负面清单	否	无
1642	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟七组	100	32.99	47.01	47.01	未进入负面清单	否	无
1643	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线书香名邸箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.18	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无

1644	平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10kV中永线新玛特箱变171间隔配电变压器	630	20	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无
1645	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪梁线	峪梁线#29右4柱上变压器	315	38.86	129.59	129.59	未进入负面清单	否	无
1646	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子村2号	100	44.26	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
1647	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	六河迎宾广场箱变变压器	315	23.32	178.54	178.54	未进入负面清单	否	无
1648	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线南地#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
1649	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线#49柱上变压器	315	61.31	58.87	58.87	未进入负面清单	否	无
1650	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV南解线电信箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
1651	平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10kV南解线五中箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.62	235.49	235.49	未进入负面清单	否	无
1652	平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10kV南解线永丰配变室172间隔配电变压器	630	55.38	155.11	155.11	未进入负面清单	否	无
1653	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线新源配电室172间隔配电变压器	500	8.39	358.05	358.05	未进入负面清单	否	无
1654	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线铁运配电室171间隔配电变压器	630	53.06	169.72	169.72	未进入负面清单	否	无
1655	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线铁运配电室172间隔配电变压器	630	29.28	319.54	319.54	未进入负面清单	否	无

1656	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南永线兴胜配电室171间隔配电变压器	630	8.23	452.15	452.15	未进入负面清单	否	无
1657	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线中法箱式变电站变压器间隔（新）配电变压器	400	40.89	156.44	156.44	未进入负面清单	否	无
1658	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线一所箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	46.44	167.80	167.80	未进入负面清单	否	无
1659	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线银座箱式变电站配电变压器间隔（新）配电变压器	630	8.37	451.27	451.27	未进入负面清单	否	无
1660	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线国美#2箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	22.45	287.75	287.75	未进入负面清单	否	无
1661	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线国美#1箱式变电站172间隔（新）配电变压器	630	8.25	452.03	452.03	未进入负面清单	否	无
1662	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#5柱上变压器	315	35.7	139.55	139.55	未进入负面清单	否	无
1663	平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10kV兴金#2线#13左1柱上变压器	200	35.9	88.20	88.20	未进入负面清单	否	无
1664	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线阿家岭分#8右11柱上变压器	315	8.57	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无
1665	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线29柱上变压器	100	10.78	69.22	69.22	未进入负面清单	否	无
1666	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安#2配电室172间隔配电变压器	400	47.77	128.92	128.92	未进入负面清单	否	无
1667	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安村配电室171间隔配电变压器	400	38.96	164.16	164.16	未进入负面清单	否	无

1668	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安村配电室172间隔配电变压器	400	39.67	161.32	161.32	未进入负面清单	否	无
1669	平山供电中心	南地66kV变电站	团山线	10kV团山线#2柱上变压器	315	15.08	204.50	204.50	未进入负面清单	否	无
1670	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	西高堡社区4#箱变变压器	400	8.01	287.96	287.96	未进入负面清单	否	无
1671	平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10kV永丰线永丰#9配变室171间隔配电变压器	630	45.92	214.70	214.70	未进入负面清单	否	无
1672	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	大东沟B台区	50	11.2	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无
1673	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大阳D变台	50	9.45	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无
1674	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊A变台	200	8.39	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无
1675	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	河畔新城一期#2箱变变压器	630	28.59	323.88	323.88	未进入负面清单	否	无
1676	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	河畔新城一期#3箱变变压器	630	37.01	270.84	270.84	未进入负面清单	否	无
1677	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	河畔新城一期#4箱变变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
1678	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南山小区#1箱变变压器	630	22.31	363.45	363.45	未进入负面清单	否	无
1679	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南山小区#3箱变变压器	630	26.89	334.59	334.59	未进入负面清单	否	无

1680	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南山小区#4箱变变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
1681	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	丽景小区箱变#2配电变压器	500	21.46	292.70	292.70	未进入负面清单	否	无
1682	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	北甸子二组	200	23.78	112.44	112.44	未进入负面清单	否	无
1683	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	大牛沟三组	315	8.68	224.66	224.66	未进入负面清单	否	无
1684	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	大牛沟四组	100	54.92	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无
1685	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	大牛沟四组2号	30	8.65	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无
1686	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背四组	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
1687	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊住户2号	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无
1688	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸二组	50	9.44	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无
1689	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	四道岭村	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
1690	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#3配电室171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1691	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	河畔新城一期#1箱变变压器	500	29.42	252.90	252.90	未进入负面清单	否	无

1692	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	正阳箱变变压器	630	34.84	284.51	284.51	未进入负面清单	否	无
1693	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	黎明新区#2箱变变压器	800	22.89	456.88	456.88	未进入负面清单	否	无
1694	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线窑后山新区台区	100	27.97	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无
1695	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门六组A变台	50	9.8	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无
1696	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	粘土矿院内#045变台	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无
1697	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	田粘线七街小区	50	8.35	35.83	35.83	未进入负面清单	否	无
1698	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	西崴子变台	50	8.32	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无
1699	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	电业#014变台	400	16.41	254.36	254.36	未进入负面清单	否	无
1700	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	红光村台区	100	42.88	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无
1701	国网本溪市高新技术产业开发区	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线新洞分#4变压器	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
1702	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	小河沿变压器	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无
1703	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土岭前B变台	50	8.95	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无

1704	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	10kV草河口七组B	50	19.56	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无
1705	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	草河口铁路给水台区配电变压器	100	9.58	70.42	70.42	未进入负面清单	否	无
1706	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登四组2号	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
1707	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口铁路车站台区配电变压器	100	28.53	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无
1708	平山供电中心	中心66kV变电站	中消线	10kV中消线纪委箱式变电站171间隔配电变压器	400	54.94	100.24	100.24	未进入负面清单	否	无
1709	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线张蛮沟支7-1右2柱上变压器	50	11.2	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无
1710	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	老岭沟村2号	30	11.35	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无
1711	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	下堡村C台区	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
1712	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	茨沟13#柱上变压器	315	8.36	225.67	225.67	未进入负面清单	否	无
1713	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	梁家线梁家分梁家支#69右12变压器柱上变压器	50	8.63	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
1714	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	四中2号	50	25.47	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无
1715	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔一组2号	50	53	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无

1716	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸三组	400	8.55	285.80	285.80	未进入负面清单	否	无
1717	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	木盂子棚户区箱变配电变压器	500	8.15	359.25	359.25	未进入负面清单	否	无
1718	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线铁工箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
1719	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#67柱上变压器	100	8.1	71.90	71.90	未进入负面清单	否	无
1720	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	汤沟线榆树西沟变压器	50	8.5	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无
1721	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10KV歪矿线矿山分#8左#5柱上变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
1722	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城1#箱变1间隔配电变压器	315	8.13	226.39	226.39	未进入负面清单	否	无
1723	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	转山液化气站变台	30	50.33	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无
1724	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地1#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
1725	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地2#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
1726	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北#4配电站变压器	500	20.57	297.15	297.15	未进入负面清单	否	无
1727	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	宝桐#1配电站变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无

1728	国网本溪市溪湖区供电公司	瑞馨#3环网柜	瑞馨#3环网柜	瑞馨#4配电站变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
1729	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线太平中心箱式变电站间隔配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
1730	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器1	500	40.36	198.20	198.20	未进入负面清单	否	无
1731	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器1	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
1732	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器2	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
1733	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	中学#01变台	315	32.51	149.59	149.59	未进入负面清单	否	无
1734	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	前堡#76变台	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无
1735	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线化工配电室171间隔配电变压器	315	8.26	225.98	225.98	未进入负面清单	否	无
1736	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	汪堡变压器	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无
1737	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	孙堡变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
1738	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟三组变压器	50	22.08	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无
1739	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘四组变压器	200	13.4	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无

1740	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	黄岭组变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无
1741	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	黄家沟变压器	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
1742	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟七组变压器	50	24.41	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无
1743	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟一组变压器	30	69.98	3.01	3.01	未进入负面清单	否	无
1744	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟四组变压器	50	9.47	35.27	35.27	未进入负面清单	否	无
1745	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟六组变压器	50	41.62	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无
1746	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	郑堡支#03变台	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无
1747	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	东阳沟变压器	50	9.29	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无
1748	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草上十变压器	50	28.16	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无
1749	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草村变压器	250	53.16	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无
1750	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草三组变压器	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无
1751	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草二组变压器	100	27.72	52.28	52.28	未进入负面清单	否	无

1752	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草下一组变压器	30	9.08	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无
1753	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	供销社变压器	400	40.25	159.00	159.00	未进入负面清单	否	无
1754	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	载波变压器	400	41.17	155.32	155.32	未进入负面清单	否	无
1755	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	元件变压器	100	54.5	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无
1756	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	大甸子变压器	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
1757	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中12#箱变配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
1758	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	东亿59#楼箱变（瑞馨佳园#7地块#6）间隔配电变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
1759	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	头道河六组2号	100	20.06	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无
1760	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线群策箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
1761	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	卧龙新村1#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
1762	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭分#30右25柱上变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无
1763	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	新安3	200	30.45	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无

1764	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
1765	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	六河村新房2号	100	9.59	70.41	70.41	未进入负面清单	否	无
1766	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
1767	明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联532	10kV明崔联#16箱式变电站171间隔配电变压器	100	10.1	69.90	69.90	未进入负面清单	否	无
1768	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石八组	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
1769	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪小区变台	100	67.87	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无
1770	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	10kV党石线#82右3柱上变压器	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
1771	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#5配电站变压器	400	24.69	221.24	221.24	未进入负面清单	否	无
1772	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线西泊子#3配电室172间隔配电变压器	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
1773	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#6配电站变压器	500	24.48	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无
1774	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线崔东配电室171间隔配电变压器	630	24.07	352.36	352.36	未进入负面清单	否	无
1775	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#1配电室171间隔配电变压器	630	21.11	371.01	371.01	未进入负面清单	否	无

1776	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线艺红#2箱式变电站171间隔（新）配电变压器	630	46.05	213.89	213.89	未进入负面清单	否	无
1777	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线#79柱上变压器	400	18.31	246.76	246.76	未进入负面清单	否	无
1778	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	江北廉租房1号箱变配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
1779	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	江北廉租房3号箱变配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
1780	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	江北廉租房2号箱变配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
1781	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线迎宾小区#2箱变站内变压器	315	52.12	87.82	87.82	未进入负面清单	否	无
1782	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐1#配电站变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
1783	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐2#配电站变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
1784	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	台沟B台区	50	8.06	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无
1785	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	和谐7#配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
1786	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德6#配电站变压器	630	15.1	408.87	408.87	未进入负面清单	否	无
1787	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山三组B台区	100	8.69	71.31	71.31	未进入负面清单	否	无

1788	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德7#配电站变压器	400	34.38	182.48	182.48	未进入负面清单	否	无
1789	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	四道沟B台区	50	12.9	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无
1790	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#4箱式配电站变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
1791	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	鑫宇1#箱变	630	8.22	452.21	452.21	未进入负面清单	否	无
1792	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	瑞鑫佳园6号地3#箱变高压间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
1793	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	瓦房变压器	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无
1794	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	西堡变压器	30	9.93	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无
1795	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	草河掌村变压器	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
1796	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	干河变压器	50	8.78	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无
1797	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	沙堡变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
1798	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	磙子沟变压器	50	11.92	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无
1799	明山供电中心	合金66kV变电站	合源线1148	10kV合源线子雄箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无

1800	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石五组D台区	50	18.15	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无
1801	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩胜3#配电站1#变压器	500	8.38	358.10	358.10	未进入负面清单	否	无
1802	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟一组变压器	30	18.93	18.32	18.32	未进入负面清单	否	无
1803	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳六组变压器	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无
1804	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟二三组B台区	400	8.8	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无
1805	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合七组	100	9.36	70.64	70.64	未进入负面清单	否	无
1806	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合十一组	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无
1807	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	教师楼	315	8.38	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无
1808	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	建行变台	315	57.98	69.36	69.36	未进入负面清单	否	无
1809	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	地质变压器	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
1810	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	供电局变压器	315	46.32	106.09	106.09	未进入负面清单	否	无
1811	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#7柱上变压器	200	27.02	105.96	105.96	未进入负面清单	否	无

1812	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#19柱上变压器	50	8.63	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
1813	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#33柱上变压器	400	8.7	285.20	285.20	未进入负面清单	否	无
1814	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线#14柱上变压器	315	38.97	129.24	129.24	未进入负面清单	否	无
1815	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线#13柱上变压器	400	30.94	196.24	196.24	未进入负面清单	否	无
1816	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线#25柱上变压器	315	8.07	226.58	226.58	未进入负面清单	否	无
1817	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#5右3右1左1柱上变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无
1818	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#9柱上变压器	200	8.59	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无
1819	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线北光分#14左6柱上变压器	200	73.4	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无
1820	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线北光分#14左3柱上变压器	315	46.07	106.88	106.88	未进入负面清单	否	无
1821	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线头道沟分#16	50	30.66	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无
1822	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#11右7柱上变压器	200	24.57	110.86	110.86	未进入负面清单	否	无
1823	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线#76柱上变压器	200	49.89	60.22	60.22	未进入负面清单	否	无

1824	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下街线#32	315	49.56	95.89	95.89	未进入负面清单	否	无
1825	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线#37右18	200	30.13	99.74	99.74	未进入负面清单	否	无
1826	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线#43左5变台	100	11.79	68.21	68.21	未进入负面清单	否	无
1827	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#18	200	19.9	120.20	120.20	未进入负面清单	否	无
1828	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#29	315	11.65	215.30	215.30	未进入负面清单	否	无
1829	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左2柱上变压器	400	9	284.00	284.00	未进入负面清单	否	无
1830	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左3柱上变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入负面清单	否	无
1831	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1右3柱上变压器	200	48.74	62.52	62.52	未进入负面清单	否	无
1832	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线#33柱上变压器	315	56.75	73.24	73.24	未进入负面清单	否	无
1833	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线#42柱上变压器	400	63.66	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无
1834	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#46柱上变压器	400	48.25	127.00	127.00	未进入负面清单	否	无
1835	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线#3柱上变压器	315	8.39	225.57	225.57	未进入负面清单	否	无

1836	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	中彩#2线#9柱上变压器	315	40.35	124.90	124.90	未进入负面清单	否	无
1837	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	中彩#2线10右7柱上变压器	200	36.15	87.70	87.70	未进入负面清单	否	无
1838	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	中彩#2线11柱上变压器	315	36.85	135.92	135.92	未进入负面清单	否	无
1839	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV中南线#13柱上变压器	100	8.63	71.37	71.37	未进入负面清单	否	无
1840	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	彩三线#70右2	50	22.15	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无
1841	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩明联线#25	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
1842	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	白石分#26	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无
1843	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线16#右分3#	50	12.77	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无
1844	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线21#	200	17.29	125.42	125.42	未进入负面清单	否	无
1845	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线29#右3	200	47.74	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无
1846	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线30#	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
1847	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线34#	200	23.64	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无

1848	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线36#右分5左5#	200	11.91	136.18	136.18	未进入负面清单	否	无
1849	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线36#右6	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无
1850	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线36#右分12#	200	28.02	103.96	103.96	未进入负面清单	否	无
1851	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线38#	315	8.31	225.82	225.82	未进入负面清单	否	无
1852	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线#40左9	400	10.26	278.96	278.96	未进入负面清单	否	无
1853	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线46#左1	200	18.84	122.32	122.32	未进入负面清单	否	无
1854	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线#47左2右2	200	23.71	112.58	112.58	未进入负面清单	否	无
1855	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV春明#2线#11柱上变压器	200	65.44	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无
1856	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线47左4右1#	200	23.08	113.84	113.84	未进入负面清单	否	无
1857	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线47#左8	200	10.72	138.56	138.56	未进入负面清单	否	无
1858	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线47#左10	200	15.05	129.90	129.90	未进入负面清单	否	无
1859	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线47#左15	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无

1860	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线#48左3	200	22.76	114.48	114.48	未进入负面清单	否	无
1861	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线48左2右3#	400	16.38	254.48	254.48	未进入负面清单	否	无
1862	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线#21右1柱上变压器	200	30.96	98.08	98.08	未进入负面清单	否	无
1863	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#11左3	315	49.84	95.00	95.00	未进入负面清单	否	无
1864	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#19	100	37.96	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无
1865	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#32	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	无
1866	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#35左1	200	29.14	101.72	101.72	未进入负面清单	否	无
1867	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	梨火2#线#5左3变压器	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无
1868	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线梨矿线34右#8变压器	200	19.09	121.82	121.82	未进入负面清单	否	无
1869	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#28变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
1870	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨堡线4441	10kV梨矿线#35左3变压器	200	9.6	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无
1871	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	梨火1#线#14右2变压器	100	42.76	37.24	37.24	未进入负面清单	否	无

1872	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	梨火1#线#21变压器	100	9.81	70.19	70.19	未进入负面清单	否	无
1873	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胺线	北胺线85左5	160	65.21	23.66	23.66	未进入负面清单	否	无
1874	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#16	200	16.96	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无
1875	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔线#13	315	30.88	154.73	154.73	未进入负面清单	否	无
1876	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#62柱上变压器	315	17.99	195.33	195.33	未进入负面清单	否	无
1877	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#70柱上变压器	315	8.19	226.20	226.20	未进入负面清单	否	无
1878	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#40左1	100	42.63	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无
1879	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线#82	50	17.44	31.28	31.28	未进入负面清单	否	无
1880	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线#73右2	50	9.29	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无
1881	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线#96左5变台	50	55.4	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无
1882	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线#41右1柱上变压器	315	33.39	146.82	146.82	未进入负面清单	否	无
1883	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#175开关左2柱上变压器	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无

1884	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171开关右2柱上变压器	315	75.84	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无
1885	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171右7右1柱上变压器	315	72.7	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无
1886	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中分#8左4右2柱上变压器	315	73.93	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无
1887	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中分#13左10柱上变压器	315	8.95	223.81	223.81	未进入负面清单	否	无
1888	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中分#8右3-5柱上变压器	315	62.1	56.39	56.39	未进入负面清单	否	无
1889	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑北线#39	50	8.18	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无
1890	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#14右7	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
1891	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#18	30	13.4	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无
1892	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#26	100	45.58	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无
1893	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#36	100	16.99	63.01	63.01	未进入负面清单	否	无
1894	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#48	100	10.11	69.89	69.89	未进入负面清单	否	无
1895	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#61右分#4	100	27.52	52.48	52.48	未进入负面清单	否	无

1896	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分#13	100	9.55	70.45	70.45	未进入负面清单	否	无
1897	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分#21	30	11.42	20.57	20.57	未进入负面清单	否	无
1898	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分#50	100	8.25	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无
1899	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#72	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
1900	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#79	100	47.27	32.73	32.73	未进入负面清单	否	无
1901	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#86	50	37.1	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无
1902	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#24	315	46.33	106.06	106.06	未进入负面清单	否	无
1903	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#52柱上变压器	200	33.2	93.60	93.60	未进入负面清单	否	无
1904	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#31右2柱上变压器	100	47.51	32.49	32.49	未进入负面清单	否	无
1905	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#139柱上变压器	100	45.08	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无
1906	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#50柱上变压器	315	8.19	226.20	226.20	未进入负面清单	否	无
1907	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#58柱上变压器	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无

1908	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#96柱上变压器	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
1909	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#76柱上变压器	100	9.88	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无
1910	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#68柱上变压器	315	8.43	225.45	225.45	未进入负面清单	否	无
1911	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#81左8柱上变压器	315	72.23	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无
1912	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#57柱上变压器	100	9.05	70.95	70.95	未进入负面清单	否	无
1913	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#39左7	200	75.56	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无
1914	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#39左9	30	22.89	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无
1915	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#77	400	76.47	14.12	14.12	未进入负面清单	否	无
1916	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#105	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
1917	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#108左10	30	69.42	3.17	3.17	未进入负面清单	否	无
1918	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#115	30	8.34	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无
1919	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#93	315	41.22	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无

1920	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线#41左8柱上变压器	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无
1921	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#103左3	315	51.71	89.11	89.11	未进入负面清单	否	无
1922	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#13	100	67.14	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无
1923	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#103左4	315	32.37	150.03	150.03	未进入负面清单	否	无
1924	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线#14右4	315	22.64	180.68	180.68	未进入负面清单	否	无
1925	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#104左1	315	22.34	181.63	181.63	未进入负面清单	否	无
1926	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#106右1	315	38.03	132.21	132.21	未进入负面清单	否	无
1927	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#106前2	315	8.32	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无
1928	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#107	315	39.38	127.95	127.95	未进入负面清单	否	无
1929	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线#119	315	12.01	214.17	214.17	未进入负面清单	否	无
1930	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#17	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
1931	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线茶信沟分#7	400	8.6	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无

1932	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线茶信沟分#11右11	315	8.45	225.38	225.38	未进入负面清单	否	无
1933	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线茶信沟分#15	50	59.07	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无
1934	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线茶信沟分#38	30	32.97	14.11	14.11	未进入负面清单	否	无
1935	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线细河分#47	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
1936	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#24	315	47.55	102.22	102.22	未进入负面清单	否	无
1937	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线黑背沟分#12	200	40.97	78.06	78.06	未进入负面清单	否	无
1938	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线黑背沟分#26	30	9.3	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无
1939	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线细河分#15左1	100	27.61	52.39	52.39	未进入负面清单	否	无
1940	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#6柱上变压器	315	67.55	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无
1941	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线#22	400	27.1	211.60	211.60	未进入负面清单	否	无
1942	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胺线	北胺线#102	20	32.48	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无
1943	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#46右6柱上变压器	200	24.16	111.68	111.68	未进入负面清单	否	无

1944	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#66柱上变压器	315	8.44	225.41	225.41	未进入负面清单	否	无
1945	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	露天矿线黑背沟分#5左5左1	100	46.67	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无
1946	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线#30	100	23.78	56.22	56.22	未进入负面清单	否	无
1947	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线#13	315	8.04	226.67	226.67	未进入负面清单	否	无
1948	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线#11	315	34.88	142.13	142.13	未进入负面清单	否	无
1949	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线#7	200	43.69	72.62	72.62	未进入负面清单	否	无
1950	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10kV新路#1线#10柱上变压器	30	35.04	13.49	13.49	未进入负面清单	否	无
1951	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线#18右1	200	27.28	105.44	105.44	未进入负面清单	否	无
1952	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线夹皮沟分#23	50	25.31	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无
1953	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线夹皮沟分#10	50	21.83	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无
1954	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	机修线夹皮沟分#4左2	30	8.33	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无
1955	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线俪城分#6	315	49.03	97.56	97.56	未进入负面清单	否	无

1956	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	氰胺线俪城分26#	200	19.74	120.52	120.52	未进入负面清单	否	无
1957	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线#41	315	8.1	226.49	226.49	未进入负面清单	否	无
1958	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线#2	200	23.2	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无
1959	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	桥玻线#13左6	200	46.3	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无
1960	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#26左8柱上变压器	200	36.28	87.44	87.44	未进入负面清单	否	无
1961	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线#17	200	32.98	94.04	94.04	未进入负面清单	否	无
1962	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线#32	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
1963	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线#52	315	8.27	225.95	225.95	未进入负面清单	否	无
1964	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线#69柱上变压器	315	43.15	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无
1965	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线#33左3柱上变压器	400	63.17	67.32	67.32	未进入负面清单	否	无
1966	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#26右8	200	22.81	114.38	114.38	未进入负面清单	否	无
1967	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#26右10右5	100	8.46	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无

1968	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#26右17	315	8.06	226.61	226.61	未进入负面清单	否	无
1969	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#33	100	72.94	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无
1970	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#26柱上变压器	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无
1971	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#35柱上变压器	315	19.7	189.95	189.95	未进入负面清单	否	无
1972	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线#79右1左1柱上变压器	200	16.36	127.28	127.28	未进入负面清单	否	无
1973	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#50柱上变压器	80	15.66	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无
1974	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#97柱上变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
1975	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#6柱上变压器	200	13.81	132.38	132.38	未进入负面清单	否	无
1976	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#37柱上变压器	200	29.59	100.82	100.82	未进入负面清单	否	无
1977	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#38右11柱上变压器	315	15.85	202.07	202.07	未进入负面清单	否	无
1978	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#42柱上变压器	200	28.36	103.28	103.28	未进入负面清单	否	无
1979	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#16变压器台	315	24.15	175.93	175.93	未进入负面清单	否	无

1980	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#28变压器台	200	23.62	112.76	112.76	未进入负面清单	否	无
1981	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20kV南玻线细河分#29台区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
1982	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#30柱上变压器	200	35.7	88.60	88.60	未进入负面清单	否	无
1983	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#34柱上变压器	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
1984	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#50柱上变压器	200	20.7	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无
1985	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右4变压器台	100	8.34	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无
1986	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右分#13变压器台	50	31.62	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无
1987	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左分#7变压器台	200	52.19	55.62	55.62	未进入负面清单	否	无
1988	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#37	100	44.23	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无
1989	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线42#右3	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无
1990	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线42#右6	315	8.29	225.89	225.89	未进入负面清单	否	无
1991	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线42#右17	315	8.1	226.49	226.49	未进入负面清单	否	无

1992	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#51右2	100	78.74	1.26	1.26	未进入负面清单	否	无
1993	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#52	200	10.01	139.98	139.98	未进入负面清单	否	无
1994	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#54左9	80	34.3	36.56	36.56	未进入负面清单	否	无
1995	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北新线	北新线#60	315	36.16	138.10	138.10	未进入负面清单	否	无
1996	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#18	315	41.31	121.87	121.87	未进入负面清单	否	无
1997	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#38	100	31.06	48.94	48.94	未进入负面清单	否	无
1998	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线#85左4柱上变压器	315	8.15	226.33	226.33	未进入负面清单	否	无
1999	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪金线4348	10kV峪金线红砖分#4柱上变压器	315	9	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无
2000	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线#85左5左3柱上变压器	315	8.15	226.33	226.33	未进入负面清单	否	无
2001	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线#88柱上变压器	400	71.8	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无
2002	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线#76左9	100	19.43	60.57	60.57	未进入负面清单	否	无
2003	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线#95左1柱上变压器	200	51.51	56.98	56.98	未进入负面清单	否	无

2004	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线#105左2柱上变压器	315	67.17	40.41	40.41	未进入负面清单	否	无
2005	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线#10	200	52.66	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无
2006	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#1右9	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
2007	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#10	200	11.31	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无
2008	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#28	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
2009	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线鲍家分#8	100	8.28	71.72	71.72	未进入负面清单	否	无
2010	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线#42	200	14.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	无
2011	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#21左1	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无
2012	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分#21右5	100	8.46	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无
2013	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2柱上变压器	400	37.03	171.88	171.88	未进入负面清单	否	无
2014	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	北联线#28右分2#	200	70.64	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无
2015	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施兴线	施兴线#6变台	50	19.34	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无

2016	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	施家线#37变台	100	14.6	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无
2017	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#18柱上变压器	200	47.95	64.10	64.10	未进入负面清单	否	无
2018	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#22柱上变压器	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
2019	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#24柱上变压器	315	31.34	153.28	153.28	未进入负面清单	否	无
2020	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#10左2柱上变压器	200	45.8	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无
2021	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#5右1柱上变压器	315	51.31	90.37	90.37	未进入负面清单	否	无
2022	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#4柱上变压器	315	43.59	114.69	114.69	未进入负面清单	否	无
2023	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右7右1	315	36.91	135.73	135.73	未进入负面清单	否	无
2024	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右7右2	315	63.06	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无
2025	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右12左1	100	34.51	45.49	45.49	未进入负面清单	否	无
2026	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右13	315	8.14	226.36	226.36	未进入负面清单	否	无
2027	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线水泥分#2	400	27.04	211.84	211.84	未进入负面清单	否	无

2028	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线水泥分#12左4	100	55.79	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无
2029	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线水泥分#20右1	315	28.25	163.01	163.01	未进入负面清单	否	无
2030	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#19右2	315	56.95	72.61	72.61	未进入负面清单	否	无
2031	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线水泥分#20右10	200	36.85	86.30	86.30	未进入负面清单	否	无
2032	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#19右6	50	37.21	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无
2033	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#57右1	315	8.3	225.86	225.86	未进入负面清单	否	无
2034	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#64	315	50.11	94.15	94.15	未进入负面清单	否	无
2035	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#19右3左3	200	60.42	39.16	39.16	未进入负面清单	否	无
2036	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#19右3左5	200	76	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无
2037	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#80右3	315	38.76	129.91	129.91	未进入负面清单	否	无
2038	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#80右5	315	37.9	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无
2039	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#85右5	315	39.15	128.68	128.68	未进入负面清单	否	无

2040	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#85右7	315	41.03	122.76	122.76	未进入负面清单	否	无
2041	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#20右5	315	53.54	83.35	83.35	未进入负面清单	否	无
2042	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#20右13	100	23.29	56.71	56.71	未进入负面清单	否	无
2043	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#85右8	315	38.4	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无
2044	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#20右16	200	26.97	106.06	106.06	未进入负面清单	否	无
2045	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#92	315	46.08	106.85	106.85	未进入负面清单	否	无
2046	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#85右1左2	315	36.61	136.68	136.68	未进入负面清单	否	无
2047	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#85右1左4	315	43.44	115.16	115.16	未进入负面清单	否	无
2048	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#1左1	315	8.84	224.15	224.15	未进入负面清单	否	无
2049	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#28右5	315	55.69	76.58	76.58	未进入负面清单	否	无
2050	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#28右6	315	42.58	117.87	117.87	未进入负面清单	否	无
2051	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#28右3右4	315	24.16	175.90	175.90	未进入负面清单	否	无

2052	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#2右4	315	40.68	123.86	123.86	未进入负面清单	否	无
2053	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#2右5	200	43.02	73.96	73.96	未进入负面清单	否	无
2054	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#2右2右1	315	37.26	134.63	134.63	未进入负面清单	否	无
2055	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#5左1	315	40.6	124.11	124.11	未进入负面清单	否	无
2056	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#9	315	44.04	113.27	113.27	未进入负面清单	否	无
2057	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#13	315	46.61	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无
2058	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#20	400	36.61	173.56	173.56	未进入负面清单	否	无
2059	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左2左2	315	8.51	225.19	225.19	未进入负面清单	否	无
2060	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#15右2	200	23.68	112.64	112.64	未进入负面清单	否	无
2061	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#15右6	200	27.41	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无
2062	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左3右4	200	42.5	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无
2063	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左4	200	59.46	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无

2064	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线太阳沟分#15右4左1	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无
2065	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左5左5	315	29.51	159.04	159.04	未进入负面清单	否	无
2066	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#111	200	8.6	142.80	142.80	未进入负面清单	否	无
2067	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左11左1	100	53.48	26.52	26.52	未进入负面清单	否	无
2068	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#119	315	8.16	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无
2069	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线#37变压器	10	8.8	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无
2070	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#124	200	10.82	138.36	138.36	未进入负面清单	否	无
2071	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#133	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
2072	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左15右3	100	62.47	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无
2073	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线#63右5变压器	315	8.02	226.74	226.74	未进入负面清单	否	无
2074	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#34右2	315	27.81	164.40	164.40	未进入负面清单	否	无
2075	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#36右1	200	47.79	64.42	64.42	未进入负面清单	否	无

2076	国网本溪市高新技术产业开发区	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线#74右3变压器	315	8.06	226.61	226.61	未进入负面清单	否	无
2077	国网本溪市高新技术产业开发区	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线#75变压器	10	33.96	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无
2078	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#39右6	100	42.31	37.69	37.69	未进入负面清单	否	无
2079	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔线17右分#3	200	19.74	120.52	120.52	未进入负面清单	否	无
2080	明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10kV研究所线#18左8左1柱上变压器	200	35.86	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无
2081	明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10kV研究所线#18左9柱上变压器	315	21.83	183.24	183.24	未进入负面清单	否	无
2082	明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10kV研究所线#18左16柱上变压器	200	45.86	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无
2083	明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线1135	10kV研究所线#18左12右2柱上变压器	200	20.67	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无
2084	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线解放分#5	100	23.31	56.69	56.69	未进入负面清单	否	无
2085	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20kV南玻线解放分#22台区	100	12.99	67.01	67.01	未进入负面清单	否	无
2086	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线解放分#38	315	10.19	219.90	219.90	未进入负面清单	否	无
2087	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线解放分#77	100	21.94	58.06	58.06	未进入负面清单	否	无

2088	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线解放分#93	200	24.83	110.34	110.34	未进入负面清单	否	无
2089	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线解放分#101	30	57.83	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无
2090	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#45左5	400	53.29	106.84	106.84	未进入负面清单	否	无
2091	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#45左11	200	67.7	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无
2092	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#45左12左1	400	9.17	283.32	283.32	未进入负面清单	否	无
2093	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#45左14	400	18.44	246.24	246.24	未进入负面清单	否	无
2094	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	二电分#5	315	8.04	226.67	226.67	未进入负面清单	否	无
2095	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	二电分#12左7	200	8.03	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无
2096	平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10kV长山#1线#39右3柱上变压器	315	8.22	226.11	226.11	未进入负面清单	否	无
2097	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	二电分#30	50	48.44	15.78	15.78	未进入负面清单	否	无
2098	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#8右3	200	35.56	88.88	88.88	未进入负面清单	否	无
2099	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#52右1右1	200	10.1	139.80	139.80	未进入负面清单	否	无

2100	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#52右6	200	14.07	131.86	131.86	未进入负面清单	否	无
2101	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#56右2	100	23.93	56.07	56.07	未进入负面清单	否	无
2102	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#24	315	9	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无
2103	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#26	315	50.35	93.40	93.40	未进入负面清单	否	无
2104	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线南街线#32	315	27.22	166.26	166.26	未进入负面清单	否	无
2105	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线液化气分#14	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	无
2106	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#71	100	34.96	45.04	45.04	未进入负面清单	否	无
2107	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线液化气分#23	200	22.07	115.86	115.86	未进入负面清单	否	无
2108	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#97	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
2109	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线#25柱上变压器	315	30.96	154.48	154.48	未进入负面清单	否	无
2110	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线#28柱上变压器	400	15.78	256.88	256.88	未进入负面清单	否	无
2111	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#43	400	41.36	154.56	154.56	未进入负面清单	否	无

2112	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线#36柱上变压器	400	24.28	222.88	222.88	未进入负面清单	否	无
2113	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#47	315	8.36	225.67	225.67	未进入负面清单	否	无
2114	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线#29右1柱上变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
2115	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右5右1	315	31.82	151.77	151.77	未进入负面清单	否	无
2116	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#53右5右2	315	57.07	72.23	72.23	未进入负面清单	否	无
2117	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	牛毛线#60变压器	50	8.1	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无
2118	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线#13右2柱上变压器	315	8.33	225.76	225.76	未进入负面清单	否	无
2119	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	阳光保健	315	47.59	102.09	102.09	未进入负面清单	否	无
2120	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	家属房	100	27.52	52.48	52.48	未进入负面清单	否	无
2121	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	副食	200	43.51	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无
2122	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	牛毛线72右4#变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	无
2123	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	高炉山西	100	9.36	70.64	70.64	未进入负面清单	否	无

2124	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	北管线#9右分1#	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
2125	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	高炉山东	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
2126	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	北管线#9右分4#	200	11.01	137.98	137.98	未进入负面清单	否	无
2127	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	北管线#12右7	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
2128	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	火溪线#2-1变压器	100	29	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无
2129	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线#42	200	29.6	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无
2130	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	火溪线#20左9变压器	200	18.81	122.38	122.38	未进入负面清单	否	无
2131	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线#66	50	75.76	2.12	2.12	未进入负面清单	否	无
2132	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线#77	30	35.91	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无
2133	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10kV长山#2线#37柱上变压器	315	25.18	172.68	172.68	未进入负面清单	否	无
2134	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左25柱上变压器	315	8.12	226.42	226.42	未进入负面清单	否	无
2135	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线#26柱上变压器	315	70.5	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无

2136	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线#5柱上变压器	200	49.36	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无
2137	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线#9右6柱上变压器	315	8.08	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无
2138	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线#9右10柱上变压器	315	16.54	199.90	199.90	未进入负面清单	否	无
2139	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线#31右5	100	17.24	62.76	62.76	未进入负面清单	否	无
2140	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20kV南玻线#31右2变台	100	14.49	65.51	65.51	未进入负面清单	否	无
2141	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	北三线#17右3	315	17.21	197.79	197.79	未进入负面清单	否	无
2142	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	郑管线政府分右#11柱上变压器	200	40.46	79.08	79.08	未进入负面清单	否	无
2143	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	火溪线#35右4变压器	100	29.36	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无
2144	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	郑管线政府分44左#4柱上变压器	315	31.58	152.52	152.52	未进入负面清单	否	无
2145	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线#35柱上变压器	315	8.47	225.32	225.32	未进入负面清单	否	无
2146	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	郑管线核桃沟分#6柱上变压器	200	45.37	69.26	69.26	未进入负面清单	否	无
2147	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明线#45左3柱上变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无

2148	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明线#28左1柱上变压器	315	8.04	226.67	226.67	未进入负面清单	否	无
2149	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线金坑分#5	200	17.04	125.92	125.92	未进入负面清单	否	无
2150	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线金坑分10左1号	50	47.72	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无
2151	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线金坑分#7左3	100	15.08	64.92	64.92	未进入负面清单	否	无
2152	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线金坑分#18左9	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无
2153	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线金坑分#19左3	100	42.31	37.69	37.69	未进入负面清单	否	无
2154	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	南玻线细河分#20	160	18.54	98.34	98.34	未进入负面清单	否	无
2155	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线柏峪分#1	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
2156	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线柏峪分#10	50	63.24	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无
2157	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线柏峪分#27	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无
2158	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线南街线柏峪分#49	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无
2159	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线南街线柏峪分#61	100	20.84	59.16	59.16	未进入负面清单	否	无

2160	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路#2线	10kV新路#2线#19左12柱上变压器	100	46.67	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无
2161	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线#35左2柱上变压器	400	32.87	188.52	188.52	未进入负面清单	否	无
2162	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线#20左6左1柱上变压器	315	25.85	170.57	170.57	未进入负面清单	否	无
2163	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	开发线38左3#变压器	200	9.03	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无
2164	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	开发线61#变压器	315	24.78	173.94	173.94	未进入负面清单	否	无
2165	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	开发线69#变压器	50	9.89	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无
2166	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#69柱上变压器	200	52.62	54.76	54.76	未进入负面清单	否	无
2167	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线大沟分#11柱上变压器	100	45.25	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无
2168	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#14左4柱上变压器	315	60.3	62.06	62.06	未进入负面清单	否	无
2169	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#17柱上变压器	315	44.17	112.86	112.86	未进入负面清单	否	无
2170	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#27左2柱上变压器	315	63.39	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无
2171	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩#2线	华中3#配电站变压器	500	50.64	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无

2172	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线12#配电站1#变压器	500	32.6	237.00	237.00	未进入负面清单	否	无
2173	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线13#配电站1#变压器	500	37.57	212.15	212.15	未进入负面清单	否	无
2174	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线14#配电站1#变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
2175	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线15#配电站1#变压器	500	28.4	258.00	258.00	未进入负面清单	否	无
2176	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线16#配电站1#变压器	500	32.78	236.10	236.10	未进入负面清单	否	无
2177	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线17#配电站1#变压器	500	38.31	208.45	208.45	未进入负面清单	否	无
2178	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线24#配电站1#变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
2179	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线22#配电站1#变压器	500	30.18	249.10	249.10	未进入负面清单	否	无
2180	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线23#配电站1#变压器	500	25.52	272.40	272.40	未进入负面清单	否	无
2181	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线21#配电站1#变压器	500	35.46	222.70	222.70	未进入负面清单	否	无
2182	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线25#配电站2#变压器	500	23.3	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无
2183	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线1#配电站1#变压器	500	23.58	282.10	282.10	未进入负面清单	否	无

2184	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线2#配电站2#变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
2185	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线3#配电站1#变压器	500	30.63	246.85	246.85	未进入负面清单	否	无
2186	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线4#配电站1#变压器	500	29.31	253.45	253.45	未进入负面清单	否	无
2187	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线5#配电站1#变压器	500	27.37	263.15	263.15	未进入负面清单	否	无
2188	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线6#配电站1#变压器	500	25.86	270.70	270.70	未进入负面清单	否	无
2189	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线8#配电站1#变压器	500	32.8	236.00	236.00	未进入负面清单	否	无
2190	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	北宁线9#配电站1#变压器	500	32.29	238.55	238.55	未进入负面清单	否	无
2191	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩胜#1配电室1#变压器	500	56.58	117.10	117.10	未进入负面清单	否	无
2192	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩胜#2配电室变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
2193	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩明#1箱变变压器	500	35.54	222.30	222.30	未进入负面清单	否	无
2194	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩纺箱变#1变压器	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
2195	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#1箱变变压器	500	26	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无

2196	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#2箱变	315	25.68	171.11	171.11	未进入负面清单	否	无
2197	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#3配电站171间隔配电变压器	500	17.66	311.70	311.70	未进入负面清单	否	无
2198	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#4箱变变压器	315	18.19	194.70	194.70	未进入负面清单	否	无
2199	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	工业#5箱变变压器	500	25.84	270.80	270.80	未进入负面清单	否	无
2200	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.79	296.05	296.05	未进入负面清单	否	无
2201	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站172间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
2202	明山供电中心	10kV武山线#32明兴环网柜	武山#1环网柜177开关柜间隔	10kV武山线明兴#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.8	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无
2203	明山供电中心	10kV武山线#32明兴环网柜	武山#1环网柜178开关柜间隔	10kV武山线明兴#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.93	315.44	315.44	未进入负面清单	否	无
2204	明山供电中心	10kV武山线#32明兴环网柜	武山#1环网柜178开关柜间隔	10kV武山线明兴#6箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
2205	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#3配电室171间隔配电变压器	500	8.44	357.80	357.80	未进入负面清单	否	无
2206	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.33	273.35	273.35	未进入负面清单	否	无
2207	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	24.36	278.20	278.20	未进入负面清单	否	无

2208	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#9配电室171间隔配电变压器	630	44.69	222.45	222.45	未进入负面清单	否	无
2209	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#8配电室173间隔配电变压器	630	69.49	66.21	66.21	未进入负面清单	否	无
2210	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西芬#10配电室171间隔配电变压器	630	38.99	258.36	258.36	未进入负面清单	否	无
2211	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
2212	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线胜建配电室171间隔配电变压器	630	8.39	451.14	451.14	未进入负面清单	否	无
2213	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线胜建配电室172间隔配电变压器	630	63.39	104.64	104.64	未进入负面清单	否	无
2214	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线天龙#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	51.96	140.20	140.20	未进入负面清单	否	无
2215	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线天龙#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
2216	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线天龙#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.84	244.64	244.64	未进入负面清单	否	无
2217	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线花旗箱式变电站171间隔配电变压器	500	53.09	134.55	134.55	未进入负面清单	否	无
2218	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2219	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室173间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无

2220	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线红光箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.46	210.16	210.16	未进入负面清单	否	无
2221	明山供电中心	体育66kV变电站	体中线4046	10kV体中线红光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.33	283.35	283.35	未进入负面清单	否	无
2222	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线金达#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	15.66	405.34	405.34	未进入负面清单	否	无
2223	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室172间隔配电变压器	630	48.08	201.10	201.10	未进入负面清单	否	无
2224	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室172间隔配电变压器	315	66.24	43.34	43.34	未进入负面清单	否	无
2225	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线博林#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	32.86	296.98	296.98	未进入负面清单	否	无
2226	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线博林#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.94	271.28	271.28	未进入负面清单	否	无
2227	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.81	309.90	309.90	未进入负面清单	否	无
2228	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	26.88	334.66	334.66	未进入负面清单	否	无
2229	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.77	303.85	303.85	未进入负面清单	否	无
2230	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	24.9	347.13	347.13	未进入负面清单	否	无
2231	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.55	412.34	412.34	未进入负面清单	否	无

2232	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	43.88	227.56	227.56	未进入负面清单	否	无
2233	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线育才配电室172间隔配电变压器	315	61.48	58.34	58.34	未进入负面清单	否	无
2234	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#4箱式变电站172间隔配电变压器	500	24.47	277.65	277.65	未进入负面清单	否	无
2235	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.25	218.93	218.93	未进入负面清单	否	无
2236	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	39.14	257.42	257.42	未进入负面清单	否	无
2237	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.06	304.70	304.70	未进入负面清单	否	无
2238	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站172间隔配电变压器	500	30.36	248.20	248.20	未进入负面清单	否	无
2239	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.23	263.85	263.85	未进入负面清单	否	无
2240	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	39.83	200.85	200.85	未进入负面清单	否	无
2241	明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线4345	10kV姚家线大峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	37.19	214.05	214.05	未进入负面清单	否	无
2242	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.32	357.08	357.08	未进入负面清单	否	无
2243	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.58	305.05	305.05	未进入负面清单	否	无

2244	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
2245	明山供电中心	10kV新街线#1环网柜	新街线#1环网柜174开关柜间隔	10kV新街线新街#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
2246	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.46	331.00	331.00	未进入负面清单	否	无
2247	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
2248	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.39	287.34	287.34	未进入负面清单	否	无
2249	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.84	328.61	328.61	未进入负面清单	否	无
2250	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.03	333.71	333.71	未进入负面清单	否	无
2251	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
2252	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#11箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.03	321.11	321.11	未进入负面清单	否	无
2253	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#12箱式变电站171间隔配电变压器	315	38.4	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无
2254	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线5742	10kV新街线新街#13箱式变电站171间隔配电变压器	315	12.23	213.48	213.48	未进入负面清单	否	无
2255	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	8.17	359.15	359.15	未进入负面清单	否	无

2256	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	8.18	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无
2257	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	8.2	359.00	359.00	未进入负面清单	否	无
2258	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	8.18	359.10	359.10	未进入负面清单	否	无
2259	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线水电段箱式变电站171间隔配电变压器(新）	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
2260	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线房产箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.32	222.72	222.72	未进入负面清单	否	无
2261	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线幸福苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.01	321.24	321.24	未进入负面清单	否	无
2262	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线图书馆箱式变电站171间隔配电变压器	400	50.7	117.20	117.20	未进入负面清单	否	无
2263	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线华联箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	21.6	367.92	367.92	未进入负面清单	否	无
2264	平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10kV铁中线铜锣湾箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
2265	平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10kV铁中线铜锣湾箱式变电站172间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
2266	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线花园箱式变电站171间隔配电变压器	500	9	355.00	355.00	未进入负面清单	否	无
2267	平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10kV永丰线溪铁城箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无

2268	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线溪园4#箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.18	389.47	389.47	未进入负面清单	否	无
2269	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	31.3	243.50	243.50	未进入负面清单	否	无
2270	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线群艺箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.2	359.00	359.00	未进入负面清单	否	无
2271	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线修缮#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
2272	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线修缮#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
2273	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线开元箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.32	303.40	303.40	未进入负面清单	否	无
2274	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线向荣配电室171间隔配电变压器	400	73.04	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无
2275	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线花园配电站171间隔配电变压器	500	67.33	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无
2276	平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10kV建工线清光配变室171间隔配电变压器	630	51.28	180.94	180.94	未进入负面清单	否	无
2277	平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10kV建工线清光#2配电室172间隔配电变压器	500	56.42	117.90	117.90	未进入负面清单	否	无
2278	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线溪园#1配电室171间隔配电变压器	500	61.26	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无
2279	平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10kV永丰线铁路#4配电室171间隔配电变压器	800	25.23	438.16	438.16	未进入负面清单	否	无

2280	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩新配电站1#变压器	630	63.75	102.38	102.38	未进入负面清单	否	无
2281	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩新配电站2#变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2282	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩建配电站变压器	630	8.23	452.15	452.15	未进入负面清单	否	无
2283	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	华新配电站变压器	400	31.27	194.92	194.92	未进入负面清单	否	无
2284	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	华阳1#配电站变压器	400	12.2	271.20	271.20	未进入负面清单	否	无
2285	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩胜#1配电室2#变压器	500	57.63	111.85	111.85	未进入负面清单	否	无
2286	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	水泥1#配电站变压器	500	28.64	256.80	256.80	未进入负面清单	否	无
2287	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	彩河配电站1#变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
2288	明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.97	295.15	295.15	未进入负面清单	否	无
2289	明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站172间隔配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
2290	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	21.05	294.75	294.75	未进入负面清单	否	无
2291	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.3	382.41	382.41	未进入负面清单	否	无

2292	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
2293	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
2294	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
2295	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.94	302.78	302.78	未进入负面清单	否	无
2296	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
2297	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线百兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.08	327.10	327.10	未进入负面清单	否	无
2298	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线百兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
2299	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线百兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.67	361.18	361.18	未进入负面清单	否	无
2300	明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10kV合姚线峪明#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.63	348.83	348.83	未进入负面清单	否	无
2301	明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线1140	10kV合姚线峪明#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	24.13	279.35	279.35	未进入负面清单	否	无
2302	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线大学配电室171间隔配电变压器	315	56.45	74.18	74.18	未进入负面清单	否	无
2303	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室171间隔配电变压器	315	54.27	81.05	81.05	未进入负面清单	否	无

2304	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线万友箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.56	279.97	279.97	未进入负面清单	否	无
2305	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线冶专#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	26.46	214.16	214.16	未进入负面清单	否	无
2306	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线冶专#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.7	316.50	316.50	未进入负面清单	否	无
2307	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线冶专#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2308	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线冶专#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	21.78	291.10	291.10	未进入负面清单	否	无
2309	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室171间隔配电变压器	630	30.35	312.80	312.80	未进入负面清单	否	无
2310	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春线平山#3配电室171间隔配电变压器	500	56.42	117.90	117.90	未进入负面清单	否	无
2311	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线实华配电室171间隔配电变压器	630	22.34	363.26	363.26	未进入负面清单	否	无
2312	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线景康箱式变电站172间隔配电变压器	500	14.32	328.40	328.40	未进入负面清单	否	无
2313	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线劳动箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
2314	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线紫南配电室171间隔配电变压器	500	32.13	239.35	239.35	未进入负面清单	否	无
2315	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线紫南#2配电室171间隔配电变压器	630	78.08	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无

2316	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线高光配电室171间隔配电变压器	315	62.38	55.50	55.50	未进入负面清单	否	无
2317	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线永光配电室171间隔配电变压器	400	79.93	0.28	0.28	未进入负面清单	否	无
2318	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV北地线市委箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.29	451.77	451.77	未进入负面清单	否	无
2319	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV北地线立志箱式变电站171间隔配电变压器	400	67.82	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无
2320	明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
2321	明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	25.04	274.80	274.80	未进入负面清单	否	无
2322	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线高明配电室172间隔配电变压器	500	51.49	142.55	142.55	未进入负面清单	否	无
2323	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线永光配电室172间隔配电变压器	400	75.83	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无
2324	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	24.21	278.95	278.95	未进入负面清单	否	无
2325	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.42	287.90	287.90	未进入负面清单	否	无
2326	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10Kv长山#2配变站171间隔配电变压器	500	8.35	358.25	358.25	未进入负面清单	否	无
2327	平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#2配电站172间隔配电变压器	500	61.96	90.20	90.20	未进入负面清单	否	无

2328	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线崔胜配电室171间隔配电变压器	500	66.52	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无
2329	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线西泊子#1配电室171间隔配电变压器	400	60.9	76.40	76.40	未进入负面清单	否	无
2330	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线特钢#2配电室171间隔配电变压器	630	30.59	311.28	311.28	未进入负面清单	否	无
2331	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线特钢#2配电室172间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
2332	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线东路配变室171间隔配电变压器	630	70.51	59.79	59.79	未进入负面清单	否	无
2333	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线东小#2箱式变电站171间隔配电变压器	315	8.17	226.26	226.26	未进入负面清单	否	无
2334	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线东小箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
2335	平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10kV中消线世佳箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
2336	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线军区配电室172间隔配电变压器	500	25.64	271.80	271.80	未进入负面清单	否	无
2337	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线鑫达箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.06	254.70	254.70	未进入负面清单	否	无
2338	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金苑箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	无
2339	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线金鼎箱式变电站171间隔配电变压器	315	19.97	189.09	189.09	未进入负面清单	否	无

2340	明山供电中心	体育66kV变电站	体车3号线4050	10kV体车#1线西芬#2配电室171间隔配电变压器	630	50.66	184.84	184.84	未进入负面清单	否	无
2341	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线万佳箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2342	明山供电中心	体育66kV变电站	体车3号线4050	10kV体车#1线西芬配电室171间隔配电变压器	400	62.03	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无
2343	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室171间隔配电变压器	630	52.59	172.68	172.68	未进入负面清单	否	无
2344	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室172间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
2345	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2346	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室172间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2347	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线友谊箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
2348	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线立建站配电室171间隔配电变压器	315	59.17	65.61	65.61	未进入负面清单	否	无
2349	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室172间隔配电变压器	400	64.68	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无
2350	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室171间隔配电变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
2351	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室172间隔配电变压器	630	70.41	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无

2352	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室171间隔配电变压器	400	39.82	160.72	160.72	未进入负面清单	否	无
2353	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线永新配电室171间隔配电变压器	500	55.93	120.35	120.35	未进入负面清单	否	无
2354	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线一中#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.44	179.93	179.93	未进入负面清单	否	无
2355	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线体育场配电室171间隔配电变压器	500	77.49	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无
2356	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线废品配电室171间隔配电变压器	500	8.24	358.80	358.80	未进入负面清单	否	无
2357	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线糖酒配电室171间隔配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
2358	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线民建配电室171间隔配电变压器	400	40.25	159.00	159.00	未进入负面清单	否	无
2359	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线土杂配电室171间隔配电变压器	315	43.8	114.03	114.03	未进入负面清单	否	无
2360	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线石油箱式变电站171间隔配电变压器	400	63.5	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无
2361	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线华强箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.19	452.40	452.40	未进入负面清单	否	无
2362	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线联丰#2配电室171间隔配电变压器	400	74.15	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无
2363	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线立矿配电室172间隔配电变压器	500	55.32	123.40	123.40	未进入负面清单	否	无

2364	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线矿院配电室171间隔配电变压器	315	48.67	98.69	98.69	未进入负面清单	否	无
2365	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线贵宾配电室171间隔配电变压器	315	65.56	45.49	45.49	未进入负面清单	否	无
2366	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.22	307.31	307.31	未进入负面清单	否	无
2367	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	27.14	264.30	264.30	未进入负面清单	否	无
2368	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.55	201.80	201.80	未进入负面清单	否	无
2369	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.29	281.67	281.67	未进入负面清单	否	无
2370	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.88	180.48	180.48	未进入负面清单	否	无
2371	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.53	317.96	317.96	未进入负面清单	否	无
2372	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.28	269.14	269.14	未进入负面清单	否	无
2373	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.48	154.08	154.08	未进入负面清单	否	无
2374	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	30.44	156.11	156.11	未进入负面清单	否	无
2375	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV唐家线锦程#10箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.31	248.45	248.45	未进入负面清单	否	无

2376	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV体明#2线唐家配电室171间隔配电变压器	500	56.07	119.65	119.65	未进入负面清单	否	无
2377	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	56.06	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无
2378	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	42.81	148.76	148.76	未进入负面清单	否	无
2379	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	42.77	148.92	148.92	未进入负面清单	否	无
2380	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	38.93	129.37	129.37	未进入负面清单	否	无
2381	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	63.71	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无
2382	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线西胜#1配电室172间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2383	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线西胜#2配电站172间隔配电变压器	630	54.59	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无
2384	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线明检箱式变电站171间隔配电变压器	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
2385	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#3配电室171间隔配电变压器	630	28.51	324.39	324.39	未进入负面清单	否	无
2386	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#4配电室171间隔配电变压器	630	22.79	360.42	360.42	未进入负面清单	否	无
2387	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线铁路#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.3	198.50	198.50	未进入负面清单	否	无

2388	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.37	281.17	281.17	未进入负面清单	否	无
2389	明山供电中心	明山66kV变电站	体明1号线526	10kV体明#1线峪明配电室171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2390	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#2配电室171间隔配电变压器	630	22.03	365.21	365.21	未进入负面清单	否	无
2391	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#2配电室173间隔配电变压器	630	31.38	306.31	306.31	未进入负面清单	否	无
2392	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线建平配电室171间隔配电变压器	500	43.95	180.25	180.25	未进入负面清单	否	无
2393	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线溪园#2配电室171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
2394	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线艺红配电室171间隔配电变压器	630	62.02	113.27	113.27	未进入负面清单	否	无
2395	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	中彩1#线4#彩华配电站1#变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2396	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	排涝1#箱变变压器	500	33.31	233.45	233.45	未进入负面清单	否	无
2397	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	排涝2#箱变变压器	500	39.46	202.70	202.70	未进入负面清单	否	无
2398	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进1#配电站#1变压器	500	31.4	243.00	243.00	未进入负面清单	否	无
2399	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进3#配电站#1变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无

2400	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进4#配电站#1变压器	500	25.88	270.60	270.60	未进入负面清单	否	无
2401	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进5#配电站#1变压器	500	35.75	221.25	221.25	未进入负面清单	否	无
2402	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进6#配电站#1变压器	500	29.39	253.05	253.05	未进入负面清单	否	无
2403	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	三纺#1箱变#1变压器	315	22.29	181.79	181.79	未进入负面清单	否	无
2404	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	三纺#1箱变#2变压器	315	25.35	172.15	172.15	未进入负面清单	否	无
2405	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	三纺#2箱变#1变压器	500	30.89	245.55	245.55	未进入负面清单	否	无
2406	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	三纺#3箱变#1变压器	500	30.86	245.70	245.70	未进入负面清单	否	无
2407	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩纺箱变#2变压器	400	20.51	237.96	237.96	未进入负面清单	否	无
2408	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	海景#1箱变#1变压器	500	76.28	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无
2409	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	海景#2箱变变压器	500	27.15	264.25	264.25	未进入负面清单	否	无
2410	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#1箱变#1变压器	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无
2411	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#2箱变#1变压器	500	44.24	178.80	178.80	未进入负面清单	否	无

2412	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#3箱变#1变压器	500	42.9	185.50	185.50	未进入负面清单	否	无
2413	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#4箱变#1变压器	500	30.1	249.50	249.50	未进入负面清单	否	无
2414	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#4箱变#2变压器	500	13.02	334.90	334.90	未进入负面清单	否	无
2415	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#5箱变#1变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
2416	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	建工#6箱变#1变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
2417	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	金达配电站变压器	200	39.76	80.48	80.48	未进入负面清单	否	无
2418	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩新1#配电站变压器	400	24.86	220.56	220.56	未进入负面清单	否	无
2419	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北1#配电站变压器	500	26.87	265.65	265.65	未进入负面清单	否	无
2420	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北街坊配电站变压器	500	26.4	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无
2421	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线8#配电站#1变压器	315	20.17	188.46	188.46	未进入负面清单	否	无
2422	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线9#配电站#1变压器	400	26.96	212.16	212.16	未进入负面清单	否	无
2423	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线10#配电站#1变压器	315	28.24	163.04	163.04	未进入负面清单	否	无

2424	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线11#配电站#1变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
2425	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线12#配电站#1变压器	315	64.32	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无
2426	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	居仁#1配电室#1变压器	315	32.67	149.09	149.09	未进入负面清单	否	无
2427	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	居仁#1配电室#2变压器	315	32.48	149.69	149.69	未进入负面清单	否	无
2428	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	居仁#2配电室#1变压器	315	30.49	155.96	155.96	未进入负面清单	否	无
2429	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氰胺线	居仁#2配电室#2变压器	315	27.7	164.75	164.75	未进入负面清单	否	无
2430	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	大兵营箱式配电站#2变压器	400	29.81	200.76	200.76	未进入负面清单	否	无
2431	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#1变压器	400	18.09	247.64	247.64	未进入负面清单	否	无
2432	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#2变压器	400	17.28	250.88	250.88	未进入负面清单	否	无
2433	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河畔#1配电站#1变压器	630	20.88	372.46	372.46	未进入负面清单	否	无
2434	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河畔#1配电站#2变压器	630	21.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无
2435	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河畔#2配电站#1变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无

2436	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河畔#2配电站#2变压器	630	24.22	351.41	351.41	未进入负面清单	否	无
2437	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河畔#3配电站#1变压器	630	22.17	364.33	364.33	未进入负面清单	否	无
2438	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	车站配电站变压器	400	38.1	167.60	167.60	未进入负面清单	否	无
2439	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	广场配电站变压器	200	47.22	65.56	65.56	未进入负面清单	否	无
2440	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	铁运配电站#1变压器	630	57.57	141.31	141.31	未进入负面清单	否	无
2441	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	湖馨配电站#1变压器	630	36.83	271.97	271.97	未进入负面清单	否	无
2442	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	河东配电站	400	42.2	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无
2443	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#5配电站#1变压器	630	18.46	387.70	387.70	未进入负面清单	否	无
2444	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#5配电站#2变压器	630	16.67	398.98	398.98	未进入负面清单	否	无
2445	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#6配电站#1变压器	630	20.48	374.98	374.98	未进入负面清单	否	无
2446	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#6配电站#2变压器	630	21.36	369.43	369.43	未进入负面清单	否	无
2447	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#7配电站#1变压器	630	18.23	389.15	389.15	未进入负面清单	否	无

2448	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#8配电站#1变压器	630	13.08	421.60	421.60	未进入负面清单	否	无
2449	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#8配电站#2变压器	630	12.15	427.46	427.46	未进入负面清单	否	无
2450	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	水泥#2配电站变压器	500	36.52	217.40	217.40	未进入负面清单	否	无
2451	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	水泥#3配电站变压器	400	24.97	220.12	220.12	未进入负面清单	否	无
2452	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	水泥#4配电站变压器	400	53.95	104.20	104.20	未进入负面清单	否	无
2453	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	水泥#5配电站变压器	500	29.16	254.20	254.20	未进入负面清单	否	无
2454	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	华中#1配电站变压器	500	42.73	186.35	186.35	未进入负面清单	否	无
2455	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	北惠线11#配电站1#变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
2456	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#1配电室变压器	200	76.31	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无
2457	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#2配电室变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
2458	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#3配电室变压器	500	36.4	218.00	218.00	未进入负面清单	否	无
2459	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#4配电站变压器	500	31.37	243.15	243.15	未进入负面清单	否	无

2460	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#5配电室变压器	500	43.73	181.35	181.35	未进入负面清单	否	无
2461	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#6配电室变压器	500	25.46	272.70	272.70	未进入负面清单	否	无
2462	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#7配电室变压器	500	25.75	271.25	271.25	未进入负面清单	否	无
2463	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#8配电室变压器	500	47.7	161.50	161.50	未进入负面清单	否	无
2464	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩力#9配电室变压器	500	8.01	359.95	359.95	未进入负面清单	否	无
2465	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室172间隔配电变压器	400	69.54	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无
2466	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线天龙配变室171间隔配电变压器	400	45.56	137.76	137.76	未进入负面清单	否	无
2467	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线水塔#1配变室171间隔配电变压器	630	8.21	452.28	452.28	未进入负面清单	否	无
2468	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线滨西#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.62	271.90	271.90	未进入负面清单	否	无
2469	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线明兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.1	371.07	371.07	未进入负面清单	否	无
2470	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线明兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.94	346.88	346.88	未进入负面清单	否	无
2471	明山供电中心	10kV武山线#32明兴环网柜	武山#1环网柜175开关柜间隔	10kV武山线明兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.32	363.38	363.38	未进入负面清单	否	无

2472	明山供电中心	10kV武山线#32明兴环网柜	武山#1环网柜175开关柜间隔	10kV武山线明兴#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	20	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无
2473	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳北#1箱式配电站变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
2474	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#13箱式配电站变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
2475	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	大泉眼四组	200	25.74	108.52	108.52	未进入负面清单	否	无
2476	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林一组	100	28.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	无
2477	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	下甸子三组	200	35.41	89.18	89.18	未进入负面清单	否	无
2478	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟五组	100	31.18	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无
2479	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟一组	100	43.65	36.35	36.35	未进入负面清单	否	无
2480	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟八组	50	9.22	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无
2481	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线#16变台	315	77.49	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无
2482	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线#27变台	400	52.19	111.24	111.24	未进入负面清单	否	无
2483	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线二马路分#08变台	250	54.48	63.80	63.80	未进入负面清单	否	无

2484	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	市街线二马路分#11变台	315	49.03	97.56	97.56	未进入负面清单	否	无
2485	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	职高变压器	315	15.81	202.20	202.20	未进入负面清单	否	无
2486	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路分#16变台	250	58.74	53.15	53.15	未进入负面清单	否	无
2487	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	二建住宅变压器	200	41.14	77.72	77.72	未进入负面清单	否	无
2488	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路分#18变台	315	8.24	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无
2489	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路分#21变台	250	8.31	179.23	179.23	未进入负面清单	否	无
2490	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路分#23变台	315	8.49	225.26	225.26	未进入负面清单	否	无
2491	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	二马路左分#17天缘梦支#05变台	200	9.33	141.34	141.34	未进入负面清单	否	无
2492	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	市街线二马路右分#06变台	315	74.72	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无
2493	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	市街线二马路右分#07变台	315	8.44	225.41	225.41	未进入负面清单	否	无
2494	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	法院箱变变压器	400	41.51	153.96	153.96	未进入负面清单	否	无
2495	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟四组	200	24.88	110.24	110.24	未进入负面清单	否	无

2496	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟五组	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
2497	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟六、七组	315	18.28	194.42	194.42	未进入负面清单	否	无
2498	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟八、九组	200	8.6	142.80	142.80	未进入负面清单	否	无
2499	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	综合楼箱变变压器	400	37.07	171.72	171.72	未进入负面清单	否	无
2500	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟十组	200	23.21	113.58	113.58	未进入负面清单	否	无
2501	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟村	200	9.13	141.74	141.74	未进入负面清单	否	无
2502	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟一组	100	32.85	47.15	47.15	未进入负面清单	否	无
2503	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟二组	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无
2504	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟三组	100	24.65	55.35	55.35	未进入负面清单	否	无
2505	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟四组	100	9.02	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无
2506	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟五组	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
2507	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟七组	100	21.18	58.82	58.82	未进入负面清单	否	无

2508	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	下甸子七组	50	10.53	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无
2509	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟十一组	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无
2510	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟十二组	100	19.12	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无
2511	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	下甸子五组	200	9.36	141.28	141.28	未进入负面清单	否	无
2512	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	下甸子六组	315	8.68	224.66	224.66	未进入负面清单	否	无
2513	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	下甸子八组	200	26.94	106.12	106.12	未进入负面清单	否	无
2514	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	下甸子十一组	200	37.72	84.56	84.56	未进入负面清单	否	无
2515	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	老台四组	200	8.5	143.00	143.00	未进入负面清单	否	无
2516	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	大泉眼三组	100	9.07	70.93	70.93	未进入负面清单	否	无
2517	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营五组	100	41.3	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无
2518	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟村	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	无
2519	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟七组	100	9.39	70.61	70.61	未进入负面清单	否	无

2520	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟十组	50	11.15	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无
2521	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸村	160	8.54	114.34	114.34	未进入负面清单	否	无
2522	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	大川村	400	8.42	286.32	286.32	未进入负面清单	否	无
2523	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村一组台区	400	10.04	279.84	279.84	未进入负面清单	否	无
2524	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村二组台区	400	19.47	242.12	242.12	未进入负面清单	否	无
2525	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	三官阁新村台区	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
2526	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	三官阁二组台区	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
2527	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	三官阁三组台区	200	22.4	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无
2528	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	九洞沟台区	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
2529	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡村台区	50	61.63	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无
2530	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡二台区	200	14.12	131.76	131.76	未进入负面清单	否	无
2531	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	初家沟B变压器	30	11.85	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无

2532	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	林东沟B变压器	50	9.04	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无
2533	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	吴堡变压器	30	10.9	20.73	20.73	未进入负面清单	否	无
2534	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	小白堡变压器	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
2535	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	红星小区箱变变压器	800	8.28	573.76	573.76	未进入负面清单	否	无
2536	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	松兰新区箱变变压器	800	8.16	574.72	574.72	未进入负面清单	否	无
2537	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	前央六组变台	100	8.49	71.51	71.51	未进入负面清单	否	无
2538	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线前央五组变台	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	无
2539	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	陈英三组台区	30	8.65	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无
2540	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山一组分#10变台	100	24.35	55.65	55.65	未进入负面清单	否	无
2541	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	天韵#1箱变变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
2542	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线万利六组台区	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无
2543	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门二组变台	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无

2544	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门三组变台	200	8.17	143.66	143.66	未进入负面清单	否	无
2545	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门四组变台	200	15.22	129.56	129.56	未进入负面清单	否	无
2546	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门七组A变台	200	10.79	138.42	138.42	未进入负面清单	否	无
2547	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	西沟分#09变台	50	8.47	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无
2548	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河头道沟变台	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无
2549	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河二道沟变台	30	29.33	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无
2550	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河四道沟变台	30	57.83	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无
2551	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线新城子A变台	100	8.95	71.05	71.05	未进入负面清单	否	无
2552	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线小石湖变台	100	8.53	71.47	71.47	未进入负面清单	否	无
2553	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线大石湖A变台	100	8.7	71.30	71.30	未进入负面清单	否	无
2554	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线大石湖B变台	100	8.83	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无
2555	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	政府箱变变压器	800	8.11	575.12	575.12	未进入负面清单	否	无

2556	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊乡政府变台	100	9.18	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无
2557	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊E变台	50	10.06	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无
2558	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线宫堡洋地沟变台	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
2559	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线宫堡C变台	100	8.3	71.70	71.70	未进入负面清单	否	无
2560	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线大甸子变台	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
2561	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线长嘴A变台	100	8.54	71.46	71.46	未进入负面清单	否	无
2562	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线小河沿变台	50	28.9	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无
2563	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线宫堡A变台	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
2564	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线边沟A变台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
2565	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线宫堡B变台	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
2566	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊C变台	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
2567	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊D变台	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无

2568	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊B变台	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
2569	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线新城子B变压器	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
2570	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	贾家沟变台	50	9.93	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无
2571	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线南营房B变台	100	8.72	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无
2572	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线汪沟子新区变台	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
2573	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线桦树B变台	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
2574	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线汪沟子变台	200	8.39	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无
2575	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	南营房河北变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	无
2576	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线荒沟C变台	50	10.13	34.94	34.94	未进入负面清单	否	无
2577	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线荒沟B变台	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
2578	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	五大机关箱变变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
2579	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线荒沟边门变台	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无

2580	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线鹿厂新区变台	50	8.01	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无
2581	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	鹿厂变台	50	11.35	34.33	34.33	未进入负面清单	否	无
2582	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线科研所支#4	100	8.21	71.79	71.79	未进入负面清单	否	无
2583	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线2044	塔河线塔河线#20	315	10.71	218.26	218.26	未进入负面清单	否	无
2584	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右3	100	46.6	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无
2585	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#13	50	19.93	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无
2586	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西一二组变台	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
2587	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民西4号	250	8.66	178.35	178.35	未进入负面清单	否	无
2588	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸二组	400	8.42	286.32	286.32	未进入负面清单	否	无
2589	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸六组	50	10	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无
2590	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台村2号	400	8.52	285.92	285.92	未进入负面清单	否	无
2591	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台十一组	200	8.7	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无

2592	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	国营林厂家属照明	80	8.49	57.21	57.21	未进入负面清单	否	无
2593	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡七组	400	8.4	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无
2594	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头九组	5	9	3.55	3.55	未进入负面清单	否	无
2595	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡村	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
2596	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡四组	50	11.98	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无
2597	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡五组	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无
2598	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	老岭沟一组	315	8.57	225.00	225.00	未进入负面清单	否	无
2599	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头八组1号	100	8.49	71.51	71.51	未进入负面清单	否	无
2600	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河三组	200	21.33	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无
2601	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子九组	80	67.7	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无
2602	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河一组	50	10.91	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无
2603	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道沟一组	100	9.03	70.97	70.97	未进入负面清单	否	无

2604	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道沟三组	200	8.88	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无
2605	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道河五、七组	200	30.18	99.64	99.64	未进入负面清单	否	无
2606	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道河四、六组	200	45.01	69.98	69.98	未进入负面清单	否	无
2607	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河村2号	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无
2608	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河二道沟2号	80	19.63	48.30	48.30	未进入负面清单	否	无
2609	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	宋家沟	100	58.16	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无
2610	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	季家街	100	31.88	48.12	48.12	未进入负面清单	否	无
2611	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河六组	100	49.82	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无
2612	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	崔家街八组	100	37.36	42.64	42.64	未进入负面清单	否	无
2613	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	下古城村1号	200	30.79	98.42	98.42	未进入负面清单	否	无
2614	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	后溪线#28右5	315	10	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无
2615	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	彩三线#25右2	200	26.89	106.22	106.22	未进入负面清单	否	无

2616	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.05	359.75	359.75	未进入负面清单	否	无
2617	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩明联线#30右3	315	19.52	190.51	190.51	未进入负面清单	否	无
2618	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线科研所支#29	50	8.57	35.72	35.72	未进入负面清单	否	无
2619	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	街里#051变台	200	8.65	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无
2620	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	老南甸#02变台	200	22.6	114.80	114.80	未进入负面清单	否	无
2621	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南台#03变台	400	11.9	272.40	272.40	未进入负面清单	否	无
2622	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	王崴东组变台	315	9.6	221.76	221.76	未进入负面清单	否	无
2623	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡孙里沟贺	10	45.93	3.41	3.41	未进入负面清单	否	无
2624	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡洼子B台	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
2625	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟四组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
2626	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	北甸秋皮沟村	30	16.21	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无
2627	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背九组	200	13.25	133.50	133.50	未进入负面清单	否	无

2628	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背十一组	50	10.88	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无
2629	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背一组	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无
2630	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背一组2号	30	19.14	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无
2631	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟村	315	19.72	189.88	189.88	未进入负面清单	否	无
2632	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟经济开发区	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
2633	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟三组	30	67.83	3.65	3.65	未进入负面清单	否	无
2634	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊二组	80	9.76	56.19	56.19	未进入负面清单	否	无
2635	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	友谊三组	50	28.74	25.63	25.63	未进入负面清单	否	无
2636	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	友谊住户3号	400	8.56	285.76	285.76	未进入负面清单	否	无
2637	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	右东岭支#05变台	50	12.24	33.88	33.88	未进入负面清单	否	无
2638	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	西山分支#06变台	30	36.02	13.19	13.19	未进入负面清单	否	无
2639	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	荒下#05变台	50	8.67	35.67	35.67	未进入负面清单	否	无

2640	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸九组	100	18.87	61.13	61.13	未进入负面清单	否	无
2641	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线八街台区	200	8.1	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无
2642	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸十组	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
2643	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线转山子台区	200	28.43	103.14	103.14	未进入负面清单	否	无
2644	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线转山子小区	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
2645	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	孔堡分#042变台	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
2646	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线孔堡小区	200	8.57	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无
2647	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	八盘A#091变台	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
2648	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	八盘B#05变台	200	21.92	116.16	116.16	未进入负面清单	否	无
2649	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬子二组	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	无
2650	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬子四组	100	24.33	55.67	55.67	未进入负面清单	否	无
2651	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	马达营三组	100	19.04	60.96	60.96	未进入负面清单	否	无

2652	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
2653	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	瓦房A台区	50	11.25	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无
2654	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	长咀一组B变台	50	12.55	33.73	33.73	未进入负面清单	否	无
2655	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪五组B	30	9.11	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无
2656	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	滴咀子台区	50	8.39	35.81	35.81	未进入负面清单	否	无
2657	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	老院台区	50	9.09	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
2658	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	社里沟A台区	50	9.56	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无
2659	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	社里沟B台区	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
2660	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	河东B台区	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
2661	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	黄岭组B	100	22.65	57.35	57.35	未进入负面清单	否	无
2662	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木镇线	仙人洞村内2号	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
2663	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪七组B变台	50	9.12	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无

2664	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	碱洋线南营坊河北B台区	50	8.4	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无
2665	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	小石湖B台区	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
2666	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线小平岭C台区	50	9.08	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
2667	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线小平岭B	50	11.17	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无
2668	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#2箱变间隔配电变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
2669	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城3#箱变间隔配电变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
2670	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河村3号	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
2671	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.23	452.15	452.15	未进入负面清单	否	无
2672	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2673	明山供电中心	明山66kV变电站	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2674	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左10左4柱上变压器	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无
2675	平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10kV建工线向阳#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无

2676	平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10kV建工线向阳#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	59.5	129.15	129.15	未进入负面清单	否	无
2677	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.05	276.89	276.89	未进入负面清单	否	无
2678	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	63.5	103.95	103.95	未进入负面清单	否	无
2679	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山线广山#5箱式变电站171间隔配电变压器A	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
2680	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
2681	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
2682	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山#2箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
2683	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线太运箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.07	359.65	359.65	未进入负面清单	否	无
2684	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#1配电室172间隔配电变压器	400	36.09	175.64	175.64	未进入负面清单	否	无
2685	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#8配电站#1变压器	500	19.24	303.80	303.80	未进入负面清单	否	无
2686	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#10配电站站内变压器	630	15.99	403.26	403.26	未进入负面清单	否	无
2687	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10kV长山#2线长山#1配电室171间隔配电变压器	400	41.58	153.68	153.68	未进入负面清单	否	无

2688	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#53	315	49.53	95.98	95.98	未进入负面清单	否	无
2689	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#60左5	400	10.08	279.68	279.68	未进入负面清单	否	无
2690	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#16柱上变压器	315	8.09	226.52	226.52	未进入负面清单	否	无
2691	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	法合线三家子桃园台区	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
2692	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线小东沟前组B台区	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
2693	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线#29左3柱上变压器	315	8.44	225.41	225.41	未进入负面清单	否	无
2694	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#15柱上变压器	100	9.78	70.22	70.22	未进入负面清单	否	无
2695	平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
2696	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线5746	10kV新技线新平配电室171间隔配电变压器	630	8.23	452.15	452.15	未进入负面清单	否	无
2697	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中19#配电站间隔配电变压器	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
2698	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
2699	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.81	250.95	250.95	未进入负面清单	否	无

2700	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	29.9	157.82	157.82	未进入负面清单	否	无
2701	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.04	352.55	352.55	未进入负面清单	否	无
2702	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.89	328.29	328.29	未进入负面清单	否	无
2703	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线张家#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	48.37	99.63	99.63	未进入负面清单	否	无
2704	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
2705	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线#44右11柱上变压器	80	9.7	56.24	56.24	未进入负面清单	否	无
2706	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚溪线	10kv姚富1#20	100	29.58	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无
2707	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线小堡分21右29#（待查）	400	8.02	287.92	287.92	未进入负面清单	否	无
2708	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	西麻户一组台区	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	无
2709	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	小峪河南A台区	100	39.38	40.62	40.62	未进入负面清单	否	无
2710	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	小峪#07变台	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
2711	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	北阳#23变台	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无

2712	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	小峪新村支#1变台	50	63	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无
2713	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南阳三组#55变台	400	20.79	236.84	236.84	未进入负面清单	否	无
2714	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南阳新村A#03变台	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
2715	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	废品#020变台	100	26.46	53.54	53.54	未进入负面清单	否	无
2716	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	小河沿#05变台	200	29.18	101.64	101.64	未进入负面清单	否	无
2717	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	大龙湾#04变台	50	9.07	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无
2718	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	水利服务队	200	23.32	113.36	113.36	未进入负面清单	否	无
2719	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	长春沟一组	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
2720	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	大牛沟二组	100	9.6	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无
2721	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	英英沟四组	100	10.34	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无
2722	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊二组2号	50	10.48	34.76	34.76	未进入负面清单	否	无
2723	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	友谊一组	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无

2724	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#6配电室171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
2725	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#1配电室172间隔配电变压器	630	38.64	260.57	260.57	未进入负面清单	否	无
2726	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#4配电室172间隔配电变压器	630	30.38	312.61	312.61	未进入负面清单	否	无
2727	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	东关六组	315	20.54	187.30	187.30	未进入负面清单	否	无
2728	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	锅炉厂变台（市陈2号线#1变台）	80	8.72	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无
2729	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线105#变压器	50	17.11	31.45	31.45	未进入负面清单	否	无
2730	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#116	100	14.58	65.42	65.42	未进入负面清单	否	无
2731	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	沈家线73#变台	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	无
2732	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线杨木沟分#26	100	28.24	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无
2733	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#148左1	100	52.74	27.26	27.26	未进入负面清单	否	无
2734	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	西园小学	315	22.16	182.20	182.20	未进入负面清单	否	无
2735	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#230	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无

2736	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#308	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
2737	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线大冰沟分#30	100	10.49	69.51	69.51	未进入负面清单	否	无
2738	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线闹沟分17#左1变台	50	37.42	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无
2739	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	下施1#线苗家分5#变台	50	28.21	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无
2740	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	西关四组	315	55.69	76.58	76.58	未进入负面清单	否	无
2741	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区三组变压器	400	16.98	252.08	252.08	未进入负面清单	否	无
2742	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡村部变压器	160	59.56	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无
2743	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线陈贾六组变台	200	11.97	136.06	136.06	未进入负面清单	否	无
2744	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	张家堡村变压器	100	35.7	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无
2745	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.44	261.83	261.83	未进入负面清单	否	无
2746	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2747	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线19右2金达2#箱变间隔配电变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无

2748	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线黄堡河北A台区	315	9	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无
2749	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石三组	100	35.58	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无
2750	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石五组	100	23.48	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无
2751	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石六组	100	35.19	44.81	44.81	未进入负面清单	否	无
2752	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石七组	100	52.68	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无
2753	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石九组	100	32.01	47.99	47.99	未进入负面清单	否	无
2754	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石九组2号	100	9.48	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无
2755	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石十组	100	9.12	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无
2756	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石十组2号	100	35.43	44.57	44.57	未进入负面清单	否	无
2757	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	红石二组	100	27.73	52.27	52.27	未进入负面清单	否	无
2758	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子七组	100	21.64	58.36	58.36	未进入负面清单	否	无
2759	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子九组	400	12.04	271.84	271.84	未进入负面清单	否	无

2760	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子八组	100	36.49	43.51	43.51	未进入负面清单	否	无
2761	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子村	200	8.59	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无
2762	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子一组	50	11.89	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无
2763	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子一组2号	100	44.88	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无
2764	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子二组	200	39.17	81.66	81.66	未进入负面清单	否	无
2765	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子四组	100	47.71	32.29	32.29	未进入负面清单	否	无
2766	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟村2号	200	30.16	99.68	99.68	未进入负面清单	否	无
2767	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	六道沟六组2号	80	8.45	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无
2768	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟八组	100	66.96	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无
2769	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	大东沟村5号	100	38.21	41.79	41.79	未进入负面清单	否	无
2770	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线黄堡河北B台区	315	8.03	226.71	226.71	未进入负面清单	否	无
2771	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.4	194.40	194.40	未进入负面清单	否	无

2772	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
2773	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	63.09	53.27	53.27	未进入负面清单	否	无
2774	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#2箱式配电站变压器	400	30.8	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无
2775	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#20左4柱上变压器	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
2776	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟七组变压器	200	39.73	80.54	80.54	未进入负面清单	否	无
2777	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘前六祖变压器	50	10.22	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无
2778	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘五组变压器	100	23.02	56.98	56.98	未进入负面清单	否	无
2779	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	庙后沟变压器	50	9.23	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无
2780	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	河西变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
2781	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	402变压器	100	10.07	69.93	69.93	未进入负面清单	否	无
2782	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	铁采B变压器	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	无
2783	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁家堡五组变压器	30	16.65	19.01	19.01	未进入负面清单	否	无

2784	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	707C变压器	200	11.43	137.14	137.14	未进入负面清单	否	无
2785	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟三组变压器	50	69.24	5.38	5.38	未进入负面清单	否	无
2786	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟四组变压器	50	9.41	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无
2787	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟三组变压器	50	8.6	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
2788	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	车堡变压器	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无
2789	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	郭堡变压器	100	8.4	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无
2790	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线河东变压器	100	8.34	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无
2791	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	林科所变压器	200	8.85	142.30	142.30	未进入负面清单	否	无
2792	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	林场变压器	200	74.83	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无
2793	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口四组变压器	200	48.22	63.56	63.56	未进入负面清单	否	无
2794	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口尖山变压器	50	10.2	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无
2795	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	东沟五组变压器	30	34.87	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无

2796	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	气象站变压器	200	8.94	142.12	142.12	未进入负面清单	否	无
2797	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口一组变压器	100	26.6	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无
2798	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	制鞋厂变压器	100	23.7	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无
2799	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	烟酒变压器	200	68.78	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无
2800	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口十组变压器	30	9.61	21.12	21.12	未进入负面清单	否	无
2801	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	液化气变压器	100	9.21	70.79	70.79	未进入负面清单	否	无
2802	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	云盘二组变压器	100	56.96	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无
2803	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	姜堡变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
2804	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	北崴子变压器	50	8.63	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
2805	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	红日沟变压器	200	8.79	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无
2806	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关林场台	200	8.89	142.22	142.22	未进入负面清单	否	无
2807	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#53-1左17柱上变压器	50	8.81	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无

2808	明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联532	10kV东路线新兴家园箱式变电站172间隔配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
2809	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#105柱上变压器	315	36.83	135.99	135.99	未进入负面清单	否	无
2810	明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10kV大峪线宏峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.34	319.16	319.16	未进入负面清单	否	无
2811	明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10kV大峪线宏峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
2812	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城5#箱变高压间隔配电变压器	315	8.01	226.77	226.77	未进入负面清单	否	无
2813	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	蓝远名城#3环网柜	蓝远名城#3环网柜间隔	蓝远名城4#箱变高压间隔配电变压器1	500	8.02	359.90	359.90	未进入负面清单	否	无
2814	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂二中变台	400	8.33	286.68	286.68	未进入负面清单	否	无
2815	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法台六组台区	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
2816	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山城子中学变台	50	9.74	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无
2817	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳七、八组变台	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
2818	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高硝线五日地堡变台	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无
2819	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高硝线五日地分新村台区	50	12.38	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无

2820	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线五日地五组台区	100	8.53	71.47	71.47	未进入负面清单	否	无
2821	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	西麻户三组台区	50	8.53	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
2822	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	开发锅炉房台区	200	11.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	无
2823	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	西麻户四组台区	50	10.55	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无
2824	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	法铁线西麻户五组台区	30	36.08	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无
2825	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	直河四组台区	50	8.93	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无
2826	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	直河六组A台区	50	9.25	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无
2827	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	鹏翔东箱变变压器	315	57.16	71.95	71.95	未进入负面清单	否	无
2828	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线化皮峪三道沟B台	100	8.5	71.50	71.50	未进入负面清单	否	无
2829	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线化皮峪三道沟A台	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无
2830	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	长咀一组分#06变台	100	68.43	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无
2831	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	长咀动迁分#02变台	400	8.39	286.44	286.44	未进入负面清单	否	无

2832	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	森茂箱变变压器	630	46.57	210.61	210.61	未进入负面清单	否	无
2833	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线南营房A变台	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
2834	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭供电所台区	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无
2835	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	佟岭下#073变台	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
2836	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	全堡商店#058变台	200	20.11	119.78	119.78	未进入负面清单	否	无
2837	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	二十九中学#051变台	200	35.74	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无
2838	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	粘土矿院外#047变台	400	21.45	234.20	234.20	未进入负面清单	否	无
2839	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	泥塔A台区	200	26.47	107.06	107.06	未进入负面清单	否	无
2840	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	西高堡社区2#箱变变压器	315	8.39	225.57	225.57	未进入负面清单	否	无
2841	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
2842	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
2843	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	市街线二马路左中兴小区箱式变站内变压器	400	20.36	238.56	238.56	未进入负面清单	否	无

2844	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	轮胎厂变台（市陈2号线#2变台）	250	8.43	178.93	178.93	未进入负面清单	否	无
2845	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	客运站	315	8.21	226.14	226.14	未进入负面清单	否	无
2846	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	66户变台	315	8.06	226.61	226.61	未进入负面清单	否	无
2847	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	机械厂变台	200	31.31	97.38	97.38	未进入负面清单	否	无
2848	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸中心1号	200	9.17	141.66	141.66	未进入负面清单	否	无
2849	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	五里甸一组2号	250	9.07	177.33	177.33	未进入负面清单	否	无
2850	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河一组	100	31.55	48.45	48.45	未进入负面清单	否	无
2851	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河三组2号	100	9.24	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无
2852	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟三组	315	8.66	224.72	224.72	未进入负面清单	否	无
2853	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟七组	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
2854	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟九组	50	9.09	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
2855	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营一组	100	9.73	70.27	70.27	未进入负面清单	否	无

2856	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营五组	50	8.69	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无
2857	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸二组	100	8.83	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无
2858	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚二组	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
2859	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚一组	200	24.43	111.14	111.14	未进入负面清单	否	无
2860	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十六组	30	54.77	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无
2861	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河八组	30	10.43	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无
2862	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟十一组	50	9.28	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无
2863	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	曲柳川一组2号	100	52.05	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无
2864	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	鸡心沟一组	100	20.34	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无
2865	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	清真寺	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无
2866	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣五组	400	8.4	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无
2867	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	老台八组	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无

2868	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子九组	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无
2869	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨#1配电站变压器	400	31.62	193.52	193.52	未进入负面清单	否	无
2870	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#1箱式配电站变压器	500	26.66	266.70	266.70	未进入负面清单	否	无
2871	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线新地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
2872	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.11	301.71	301.71	未进入负面清单	否	无
2873	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#8箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
2874	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线立信家苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.82	297.23	297.23	未进入负面清单	否	无
2875	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.34	182.64	182.64	未进入负面清单	否	无
2876	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	和平2号	315	8.16	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无
2877	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	新八号	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无
2878	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	松兰1号	315	16.46	200.15	200.15	未进入负面清单	否	无
2879	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	才北#02变台	50	45.78	17.11	17.11	未进入负面清单	否	无

2880	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	二棚甸子政府变台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
2881	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	九间房	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无
2882	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	供热#2变台	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	无
2883	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	百货变台	200	8.78	142.44	142.44	未进入负面清单	否	无
2884	平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10kV中消线#41右3-2柱上变压器	315	72.21	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无
2885	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线#63左5柱上变压器	200	53.47	53.06	53.06	未进入负面清单	否	无
2886	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线#6柱上变压器	315	51.51	89.74	89.74	未进入负面清单	否	无
2887	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#29柱上变压器	315	8.08	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无
2888	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线#27左8柱上变压器	315	33.4	146.79	146.79	未进入负面清单	否	无
2889	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#13柱上变压器	315	45.78	107.79	107.79	未进入负面清单	否	无
2890	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中1#变压器	630	29.84	316.01	316.01	未进入负面清单	否	无
2891	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	马家沟五组B台区	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无

2892	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#31左17柱上变压器	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
2893	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	二十二中箱式变电站变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
2894	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10kV党校线#27柱上变压器	200	54.01	51.98	51.98	未进入负面清单	否	无
2895	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10kV党校线#5左4柱上变压器	400	14.3	262.80	262.80	未进入负面清单	否	无
2896	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线荣山#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	37.87	132.71	132.71	未进入负面清单	否	无
2897	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分34#柱上变压器	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
2898	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	东瓦变压器	30	10.83	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无
2899	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#30左3柱上变压器	100	8.25	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无
2900	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#47左4左1柱上变压器	100	8.36	71.64	71.64	未进入负面清单	否	无
2901	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#92柱上变压器	50	8.21	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无
2902	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	二道沟变压器	30	47.78	9.67	9.67	未进入负面清单	否	无
2903	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	鹿圈子变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无

2904	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	磨子沟变压器	50	8.88	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
2905	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	岭西组变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
2906	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	翟家沟变压器	30	9.47	21.16	21.16	未进入负面清单	否	无
2907	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南玻线	20kV南玻线金坑分#7左3左6柱上变压器	50	8.95	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无
2908	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#5配电室172间隔配电变压器	630	44.17	225.73	225.73	未进入负面清单	否	无
2909	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线胜建#2配电室171间隔配电变压器	630	38.06	264.22	264.22	未进入负面清单	否	无
2910	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	瑞馨#2配电站变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
2911	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线高中分步行街一期箱式变电站172间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
2912	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线#50柱上变压器	315	44.52	111.76	111.76	未进入负面清单	否	无
2913	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线#56左3柱上变压器	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
2914	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#20柱上变压器	315	69.53	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无
2915	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	上古城村2号	100	9.31	70.69	70.69	未进入负面清单	否	无

2916	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#20右11出线间隔配电变压器	400	8.37	286.52	286.52	未进入负面清单	否	无
2917	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	站前亭式配电站#1变压器	630	64.19	99.60	99.60	未进入负面清单	否	无
2918	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	10kV党石线#16右4柱上变压器	100	8.72	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无
2919	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线水塔#2配电室171间隔配电变压器	200	9.05	141.90	141.90	未进入负面清单	否	无
2920	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	民主配电站#1变压器	630	66.46	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无
2921	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	后溪线#20	200	68.9	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无
2922	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#3配电站#1变压器	630	37.29	269.07	269.07	未进入负面清单	否	无
2923	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#4配电站#1变压器	630	32.38	300.01	300.01	未进入负面清单	否	无
2924	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#4配电站#2变压器	630	43.36	230.83	230.83	未进入负面清单	否	无
2925	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#5配电站变压器	500	26.87	265.65	265.65	未进入负面清单	否	无
2926	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子九组2号	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无
2927	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜园村3号	30	13.4	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无

2928	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#11右11柱上变压器	200	25.33	109.34	109.34	未进入负面清单	否	无
2929	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子五组2号	50	9.56	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无
2930	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔六组	50	8.74	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无
2931	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线高官石场台区	100	8.82	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无
2932	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟新区一组台区	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
2933	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	达官寨村二组变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
2934	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线肖家河四组台区	50	32.58	23.71	23.71	未进入负面清单	否	无
2935	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	雅河村	400	25.82	216.72	216.72	未进入负面清单	否	无
2936	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南雅线	雅河五组	50	9.91	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无
2937	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线肖家河三组（吕家街台区）	200	43.14	73.72	73.72	未进入负面清单	否	无
2938	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	下古城五、七组	200	8.57	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无
2939	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线肖家河五组台区	100	16.17	63.83	63.83	未进入负面清单	否	无

2940	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林村	100	56.92	23.08	23.08	未进入负面清单	否	无
2941	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线肖家河村台区	200	27.28	105.44	105.44	未进入负面清单	否	无
2942	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨大西沟台区	100	12.66	67.34	67.34	未进入负面清单	否	无
2943	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林二组	50	61.72	9.14	9.14	未进入负面清单	否	无
2944	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高硝线右分祁家沟支#07变台（肖家河六组）	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
2945	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡村西街变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
2946	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区道南变压器	200	8.92	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无
2947	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高官二号台	100	12.29	67.71	67.71	未进入负面清单	否	无
2948	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑五组	100	48.38	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无
2949	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林五组2号	50	8.86	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
2950	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区一组变压器	200	17.11	125.78	125.78	未进入负面清单	否	无
2951	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线五日地一组台区	50	8.98	35.51	35.51	未进入负面清单	否	无

2952	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	下甸子九组3号	100	38.1	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无
2953	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	沙尖子六组	30	8.92	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无
2954	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟十组	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无
2955	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟五组2号	100	8.69	71.31	71.31	未进入负面清单	否	无
2956	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟九组	100	9.12	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无
2957	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔一组	100	9.36	70.64	70.64	未进入负面清单	否	无
2958	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔二组	100	17.67	62.33	62.33	未进入负面清单	否	无
2959	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔三组	315	17.68	196.31	196.31	未进入负面清单	否	无
2960	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔四、五组	200	16.75	126.50	126.50	未进入负面清单	否	无
2961	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子村	315	25.62	171.30	171.30	未进入负面清单	否	无
2962	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子一组	200	19.93	120.14	120.14	未进入负面清单	否	无
2963	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子四组	100	19.44	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无

2964	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子六组	100	26.66	53.34	53.34	未进入负面清单	否	无
2965	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子七组	50	28.37	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无
2966	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟A变压器	50	26.48	26.76	26.76	未进入负面清单	否	无
2967	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟B变压器	315	38.57	130.50	130.50	未进入负面清单	否	无
2968	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟D变压器	200	12.74	134.52	134.52	未进入负面清单	否	无
2969	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟C变压器	200	11.85	136.30	136.30	未进入负面清单	否	无
2970	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	市政苗圃变压器	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
2971	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	炮指连A变压器	50	72	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无
2972	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	炮指连B变压器	100	20.83	59.17	59.17	未进入负面清单	否	无
2973	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	老邢煤矿变压器	50	63.82	8.09	8.09	未进入负面清单	否	无
2974	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	水库变压器	100	79.56	0.44	0.44	未进入负面清单	否	无
2975	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	市煤供热分1#变压器	315	13.71	208.81	208.81	未进入负面清单	否	无

2976	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	市煤供热分2#变压器	250	8.78	178.05	178.05	未进入负面清单	否	无
2977	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	市煤供热分3#变压器	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
2978	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	市煤线液化气站变压器	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	无
2979	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	山城子四组	50	43.25	18.38	18.38	未进入负面清单	否	无
2980	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	市温2#线六栋房分#07变台	200	49.07	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无
2981	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	市温2#线六栋房分#09变台	200	65.3	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无
2982	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	市温2#线曲轴厂住宅分#02变台	400	50.13	119.48	119.48	未进入负面清单	否	无
2983	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子八组	100	24.75	55.25	55.25	未进入负面清单	否	无
2984	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子九组	50	39.75	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无
2985	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	小围子十组	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
2986	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	二道阳岔村	200	11.08	137.84	137.84	未进入负面清单	否	无
2987	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	二道阳岔二组	100	28.83	51.17	51.17	未进入负面清单	否	无

2988	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	二道阳岔三组	50	9.86	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无
2989	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟村	200	9.58	140.84	140.84	未进入负面清单	否	无
2990	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合五组	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无
2991	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合六组	200	8.61	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无
2992	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合七组	250	8.07	179.83	179.83	未进入负面清单	否	无
2993	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川五组	200	37.66	84.68	84.68	未进入负面清单	否	无
2994	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	乡政府2号	100	9.46	70.54	70.54	未进入负面清单	否	无
2995	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	老台七组	50	55.68	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无
2996	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	老台五组2号	100	8.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	无
2997	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营村	400	8.53	285.88	285.88	未进入负面清单	否	无
2998	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营一组	200	8.39	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无
2999	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营三组	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无

3000	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟五组	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
3001	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟九组	100	21.5	58.50	58.50	未进入负面清单	否	无
3002	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸七组	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
3003	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟里一组	100	9.14	70.86	70.86	未进入负面清单	否	无
3004	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟里三组	100	9.07	70.93	70.93	未进入负面清单	否	无
3005	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	黑沟六组	50	26.3	26.85	26.85	未进入负面清单	否	无
3006	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.08	199.60	199.60	未进入负面清单	否	无
3007	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线	10kV体联#1线紫西支#15右5柱上变压器	315	47.91	101.08	101.08	未进入负面清单	否	无
3008	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10kV长山#2线永顺配电室171间隔配电变压器	630	66.48	85.18	85.18	未进入负面清单	否	无
3009	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#173左3柱上变压器	315	24.9	173.57	173.57	未进入负面清单	否	无
3010	平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10kV团山线#10左2柱上变压器	315	8.32	225.79	225.79	未进入负面清单	否	无
3011	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#49柱上变压器	315	22	182.70	182.70	未进入负面清单	否	无

3012	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
3013	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
3014	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
3015	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
3016	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线春合配电室172间隔配电变压器	400	46.8	132.80	132.80	未进入负面清单	否	无
3017	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
3018	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站172间隔配电变压器	500	8.08	359.60	359.60	未进入负面清单	否	无
3019	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#15箱式变电站间隔配电变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
3020	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子九组3号	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
3021	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河九组2号	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
3022	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线职大配电室171间隔配电变压器	630	31.44	305.93	305.93	未进入负面清单	否	无
3023	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10KV东光配电站171间隔配电变压器	630	51.3	180.81	180.81	未进入负面清单	否	无

3024	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10KV东光配电站172间隔配电变压器	630	66.98	82.03	82.03	未进入负面清单	否	无
3025	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器2	500	30.02	249.90	249.90	未进入负面清单	否	无
3026	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器2	400	40.68	157.28	157.28	未进入负面清单	否	无
3027	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#3-#1左#1箱变变压器	630	32.16	301.39	301.39	未进入负面清单	否	无
3028	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线万豪花园#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	8.27	225.95	225.95	未进入负面清单	否	无
3029	明山供电中心	体育66kV变电站	体江线4041	10kV体江线万豪花园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3030	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	工农#4箱式配电站变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
3031	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#10箱式配电站变压器	400	25.47	218.12	218.12	未进入负面清单	否	无
3032	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	69.78	51.10	51.10	未进入负面清单	否	无
3033	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线唐人街#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	48.12	100.42	100.42	未进入负面清单	否	无
3034	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
3035	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无

3036	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	桥玻线#12	200	23.77	112.46	112.46	未进入负面清单	否	无
3037	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子一组	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
3038	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子五组	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
3039	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱四组	80	8.93	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无
3040	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱八组	50	25.05	27.48	27.48	未进入负面清单	否	无
3041	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	刀尖岭一组	30	13.2	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无
3042	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟一组	50	10.48	34.76	34.76	未进入负面清单	否	无
3043	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平二、五组2号	100	8.65	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无
3044	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线南山变台	200	12.21	135.58	135.58	未进入负面清单	否	无
3045	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线天龙#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.01	340.14	340.14	未进入负面清单	否	无
3046	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	乾易家园#2箱变变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
3047	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线景康#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.1	271.60	271.60	未进入负面清单	否	无

3048	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	工农#1箱式配电站变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
3049	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	工农#3箱式配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
3050	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期2号箱变变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
3051	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	新兴家园#2箱变变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
3052	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	张歪线#17左2变压器	100	23.29	56.71	56.71	未进入负面清单	否	无
3053	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	银座小区配电变压器	315	8.14	226.36	226.36	未进入负面清单	否	无
3054	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	37.53	169.88	169.88	未进入负面清单	否	无
3055	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	47.39	130.44	130.44	未进入负面清单	否	无
3056	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	35.69	177.24	177.24	未进入负面清单	否	无
3057	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维3#箱变变压器	500	22.85	285.75	285.75	未进入负面清单	否	无
3058	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	小南沟变压器	50	8.7	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无
3059	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈四组变压器	30	11.92	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无

3060	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	杨家堡变压器	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
3061	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	摩天岭三道河变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
3062	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	大宇台变压器	50	37.37	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无
3063	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	铁匠沟变压器	200	8.17	143.66	143.66	未进入负面清单	否	无
3064	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	细河沿变压器	100	9.28	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无
3065	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	古家变压器	30	10.13	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无
3066	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线粮库居民区变台	160	8.26	114.78	114.78	未进入负面清单	否	无
3067	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	开发楼变压器	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
3068	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	达子堡变压器	50	39.68	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无
3069	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	汞洞沟变压器	50	35.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无
3070	平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10kV建工线向阳配电室171间隔配电变压器	630	8.32	451.58	451.58	未进入负面清单	否	无
3071	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV中南线福利配电室171间隔配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无

3072	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线市府配电室172间隔配电变压器	630	41.5	242.55	242.55	未进入负面清单	否	无
3073	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线德太配电室171间隔配电变压器	315	60.42	61.68	61.68	未进入负面清单	否	无
3074	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	河北锅炉房台区	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
3075	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线阀门厂台区	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
3076	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线医院C台区	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
3077	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	大堡河北台#01变台	200	38.02	83.96	83.96	未进入负面清单	否	无
3078	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	张堡小区支#02变台	30	24.07	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无
3079	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	大张堡支#02变台	100	25.69	54.31	54.31	未进入负面清单	否	无
3080	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	下沟甸子支#08变台	50	25.95	27.03	27.03	未进入负面清单	否	无
3081	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线茅庵台区	50	21.98	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无
3082	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	下英虎背#071变台	50	8.96	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无
3083	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	上英虎背支#01变台	30	41.13	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无

3084	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线下沟台区	30	28.05	15.59	15.59	未进入负面清单	否	无
3085	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	上沟#136变台	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无
3086	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸一组	100	9.57	70.43	70.43	未进入负面清单	否	无
3087	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸六组	100	25.19	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无
3088	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬子一组	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
3089	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡冠砬子三组	200	8.74	142.52	142.52	未进入负面清单	否	无
3090	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	鸡心沟四组	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无
3091	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川六组	10	61.26	1.87	1.87	未进入负面清单	否	无
3092	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川七组	20	70.07	1.99	1.99	未进入负面清单	否	无
3093	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	马达营一组2号	30	35.15	13.46	13.46	未进入负面清单	否	无
3094	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	荒上#64变台	30	57.68	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无
3095	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	火药库	50	32.48	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无

3096	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	松兰2号	315	8.03	226.71	226.71	未进入负面清单	否	无
3097	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.21	358.95	358.95	未进入负面清单	否	无
3098	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟村3号	50	8.73	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无
3099	平山供电中心	南地66kV变电站	团山线	10kV团山线#31柱上变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
3100	平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10kV南解线电建配电站171间隔配电变压器	630	8.19	452.40	452.40	未进入负面清单	否	无
3101	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#110左1变压器	100	34.24	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无
3102	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#113变压器	100	9.56	70.44	70.44	未进入负面清单	否	无
3103	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#121右2变压器	200	78.74	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无
3104	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#121右5变压器	100	29.33	50.67	50.67	未进入负面清单	否	无
3105	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#154右15变压器	100	39.66	40.34	40.34	未进入负面清单	否	无
3106	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#35变压器	315	24.66	174.32	174.32	未进入负面清单	否	无
3107	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#38变压器	100	47.71	32.29	32.29	未进入负面清单	否	无

3108	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#9变压器	200	44.58	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无
3109	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#12左1	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	无
3110	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右7左1变压器	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无
3111	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#22右1变压器	100	10.34	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无
3112	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#34变压器	200	10.55	138.90	138.90	未进入负面清单	否	无
3113	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#3变压器	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无
3114	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#18左6变压器	100	8.08	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无
3115	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#44变压器	100	8.05	71.95	71.95	未进入负面清单	否	无
3116	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左14变压器	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
3117	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左5右4变压器	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
3118	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	梁姚1#线梁家分#8左3左9	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
3119	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#11变压器	100	16.14	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无

3120	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线赫地分#10右9变压器	200	9.99	140.02	140.02	未进入负面清单	否	无
3121	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分爱河支#11变压器	100	9.36	70.64	70.64	未进入负面清单	否	无
3122	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#22变压器	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3123	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#39变压器	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
3124	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线小明沟支#36变压器	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无
3125	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
3126	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV浑江线	站前箱变配电变压器	630	19.33	382.22	382.22	未进入负面清单	否	无
3127	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪小区B台区	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无
3128	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	红旗社区#1箱变配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
3129	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市关线	张网线香磨一组B台区	100	9.45	70.55	70.55	未进入负面清单	否	无
3130	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双北线	偏岭村2号	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
3131	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线碱厂二组C台区	400	8.91	284.36	284.36	未进入负面清单	否	无

3132	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分123右1#柱上变压器	50	10.81	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无
3133	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
3134	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村2#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
3135	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村3#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
3136	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑新线2415（备用）	彩北新村4#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
3137	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村5#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
3138	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村6#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
3139	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑胺线2429（备用）	彩北新村12#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	8.05	359.75	359.75	未进入负面清单	否	无
3140	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东#1配电站变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
3141	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东2#配电站变压器	500	27.02	264.90	264.90	未进入负面清单	否	无
3142	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东3#配电站变压器	500	30.16	249.20	249.20	未进入负面清单	否	无
3143	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东4#配电站变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无

3144	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东5#配电站变压器	400	35.8	176.80	176.80	未进入负面清单	否	无
3145	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东6#配电站变压器	500	24.19	279.05	279.05	未进入负面清单	否	无
3146	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东7#配电站变压器	500	37.31	213.45	213.45	未进入负面清单	否	无
3147	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东9#配电站变压器	500	26.06	269.70	269.70	未进入负面清单	否	无
3148	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东10#配电站配电站	250	8.15	179.63	179.63	未进入负面清单	否	无
3149	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中2#配电站变压器	630	31.42	306.05	306.05	未进入负面清单	否	无
3150	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中3#配电站变压器	630	34.5	286.65	286.65	未进入负面清单	否	无
3151	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中4#配电站变压器	500	34.47	227.65	227.65	未进入负面清单	否	无
3152	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中5#配电站变压器	630	37.91	265.17	265.17	未进入负面清单	否	无
3153	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中6#配电站变压器	500	36.62	216.90	216.90	未进入负面清单	否	无
3154	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中7#配电站变压器	400	35.95	176.20	176.20	未进入负面清单	否	无
3155	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中8#配电站变压器	630	28.85	322.25	322.25	未进入负面清单	否	无

3156	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中9#配电站变压器	630	23.25	357.53	357.53	未进入负面清单	否	无
3157	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	峪中10#配电站变压器	500	34.9	225.50	225.50	未进入负面清单	否	无
3158	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北3#配电站变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负面清单	否	无
3159	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	36.51	217.45	217.45	未进入负面清单	否	无
3160	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.22	294.71	294.71	未进入负面清单	否	无
3161	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	104队	100	27.97	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无
3162	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	城西#1变台	315	48.99	97.68	97.68	未进入负面清单	否	无
3163	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	城西#2变台	200	9.37	141.26	141.26	未进入负面清单	否	无
3164	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	供热#1变台	315	8.13	226.39	226.39	未进入负面清单	否	无
3165	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	供热#4变台	315	59.47	64.67	64.67	未进入负面清单	否	无
3166	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸五组	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
3167	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸六组	200	9.44	141.12	141.12	未进入负面清单	否	无

3168	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河三组	100	9.5	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无
3169	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟二组	100	12.92	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无
3170	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟四组	100	16.61	63.39	63.39	未进入负面清单	否	无
3171	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营三组	100	9.23	70.77	70.77	未进入负面清单	否	无
3172	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚十组	80	8.64	57.09	57.09	未进入负面清单	否	无
3173	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸九组	200	20.68	118.64	118.64	未进入负面清单	否	无
3174	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十五组	100	10.58	69.42	69.42	未进入负面清单	否	无
3175	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸五组	200	16.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	无
3176	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河七组	100	9.1	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无
3177	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟五组	200	8.81	142.38	142.38	未进入负面清单	否	无
3178	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟七组	100	8.79	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无
3179	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟十二组	50	36.06	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无

3180	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天路	315	29.53	158.98	158.98	未进入负面清单	否	无
3181	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	曲柳川一组	200	25.8	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无
3182	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天一组	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无
3183	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	鸡心沟二组	100	30.25	49.75	49.75	未进入负面清单	否	无
3184	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣四组	315	8.22	226.11	226.11	未进入负面清单	否	无
3185	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣村	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
3186	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣三组	200	36.37	87.26	87.26	未进入负面清单	否	无
3187	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子六、七组	400	8.86	284.56	284.56	未进入负面清单	否	无
3188	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	老台村	400	8.72	285.12	285.12	未进入负面清单	否	无
3189	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	东关村	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	无
3190	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	章樾线	东关八组	315	36.33	137.56	137.56	未进入负面清单	否	无
3191	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.39	274.74	274.74	未进入负面清单	否	无

3192	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	南洼变压器	30	28.83	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无
3193	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	兰花岭变压器	10	11.16	6.88	6.88	未进入负面清单	否	无
3194	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	东山变压器	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
3195	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	五道河变压器	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
3196	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线西沟变压器	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无
3197	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八木线	岱龙江村3号	10	63.68	1.63	1.63	未进入负面清单	否	无
3198	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	天缘梦支#09变台	315	8.61	224.88	224.88	未进入负面清单	否	无
3199	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线田家堡三组台区	50	33.2	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无
3200	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	41.64	241.67	241.67	未进入负面清单	否	无
3201	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3202	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3203	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.5	261.45	261.45	未进入负面清单	否	无

3204	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	彩三线#25右6	100	10.47	69.53	69.53	未进入负面清单	否	无
3205	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	40.07	251.56	251.56	未进入负面清单	否	无
3206	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.13	345.68	345.68	未进入负面清单	否	无
3207	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线华夏#2配电室172间隔配电变压器	630	23.4	356.58	356.58	未进入负面清单	否	无
3208	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#38	200	70.26	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无
3209	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	小市国营林场	50	22.32	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无
3210	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	翠海华庭1#箱变变压器	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	无
3211	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#85柱上变压器	100	47.42	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无
3212	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#35左2柱上变压器	400	8.43	286.28	286.28	未进入负面清单	否	无
3213	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线亿泰箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.28	332.14	332.14	未进入负面清单	否	无
3214	明山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV体联#1线紫西支紫荆苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.7	291.69	291.69	未进入负面清单	否	无
3215	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左3柱上变压器	315	16.11	201.25	201.25	未进入负面清单	否	无

3216	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线#46柱上变压器	400	73.8	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无
3217	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线高中分#13左5柱上变压器	315	8.9	223.97	223.97	未进入负面清单	否	无
3218	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线#41左4右5柱上变压器	315	56.19	75.00	75.00	未进入负面清单	否	无
3219	平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10kV中消线#39柱上变压器	315	71.68	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无
3220	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室171间隔配电变压器	315	31.77	151.92	151.92	未进入负面清单	否	无
3221	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#2配电室171间隔配电变压器	630	32.31	300.45	300.45	未进入负面清单	否	无
3222	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线特钢#1配电室171间隔配电变压器	630	41.93	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无
3223	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线#41左20柱上变压器	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无
3224	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明线#33左4柱上变压器	315	8.1	226.49	226.49	未进入负面清单	否	无
3225	平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10kV兴金#2线#44柱上变压器	100	44.04	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无
3226	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10kV千金#1线富强配电室171间隔配电变压器	400	32.21	191.16	191.16	未进入负面清单	否	无
3227	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#26右1柱上变压器	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	无

3228	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#3配电室171间隔配电变压器	630	25.78	341.59	341.59	未进入负面清单	否	无
3229	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线反贪配电室172间隔配电变压器	630	22.49	362.31	362.31	未进入负面清单	否	无
3230	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线齐心配电室171间隔配电变压器	630	51.53	179.36	179.36	未进入负面清单	否	无
3231	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV东明线#49柱上变压器	400	73.86	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无
3232	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	北三线14#柱上变压器	315	8.27	225.95	225.95	未进入负面清单	否	无
3233	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	一铁#1配电室#1变压器	630	48.32	199.58	199.58	未进入负面清单	否	无
3234	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#53柱上变压器	315	11.15	216.88	216.88	未进入负面清单	否	无
3235	平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10kV团山线#45柱上变压器	200	23.66	112.68	112.68	未进入负面清单	否	无
3236	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线华夏配电室172间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
3237	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线塔东配变室171间隔配电变压器	630	58.76	133.81	133.81	未进入负面清单	否	无
3238	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10kV高西2#线90#柱上变压器	200	13.65	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无
3239	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	东山中学	315	36	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无

3240	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	江东一组2号	80	16.87	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无
3241	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升一、二组2号	50	28.18	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无
3242	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	华溪#1箱式配电站变压器	315	8.14	226.36	226.36	未进入负面清单	否	无
3243	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	樱桃幼儿园旁箱变1-1#（用户）	630	16.81	398.10	398.10	未进入负面清单	否	无
3244	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线梁家线#120柱上变压器（用户）	50	9.25	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无
3245	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	红星谷4＃配电站（4-1）箱变（用户）	630	25.8	341.46	341.46	未进入负面清单	否	无
3246	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	红星谷3＃配电站（3-1）箱变（用户）	250	8.11	179.73	179.73	未进入负面清单	否	无
3247	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	火彩线#4左1变压器	100	55.94	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无
3248	明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线4034	10kV西芬线西坟#7配电室171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3249	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	辽科馨苑3#箱变变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
3250	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	桥街线河东分小黄柏峪#59	100	8.14	71.86	71.86	未进入负面清单	否	无
3251	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线群山配电室172间隔配电变压器	630	8.19	452.40	452.40	未进入负面清单	否	无

3252	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线联胜配电室172间隔配电变压器	400	35.37	178.52	178.52	未进入负面清单	否	无
3253	平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10kV长山#2线#32柱上变压器	400	70.41	38.36	38.36	未进入负面清单	否	无
3254	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#8配电站#2变压器	500	8.06	359.70	359.70	未进入负面清单	否	无
3255	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#11配电站变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
3256	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#14配电站#1变压器	400	17.6	249.60	249.60	未进入负面清单	否	无
3257	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线太平分#3	100	11.33	68.67	68.67	未进入负面清单	否	无
3258	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线太平分#10	200	16.83	126.34	126.34	未进入负面清单	否	无
3259	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线#102左2柱上变压器	315	57.43	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无
3260	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线#96右3右7柱上变压器	315	68.2	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无
3261	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	教师楼变压器	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
3262	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	果茶厂变压器	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	无
3263	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	向阳沟变压器	30	11.24	20.63	20.63	未进入负面清单	否	无

3264	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	城街线河南变压器	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
3265	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	汤关线榆树变压器	50	10.92	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无
3266	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	汤关线后屯变压器	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
3267	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	小市村#1变压器	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
3268	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线东沟分#102	100	26.6	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无
3269	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#295	50	35.98	22.01	22.01	未进入负面清单	否	无
3270	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河B台区	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
3271	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线#1变压器	200	32.56	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无
3272	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线#3变压器	250	8.58	178.55	178.55	未进入负面清单	否	无
3273	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线#2变压器	400	62.25	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
3274	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河一组B台区变台	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
3275	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	夹河A台区变台	100	8.65	71.35	71.35	未进入负面清单	否	无

3276	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#16左1柱上变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
3277	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线109右3#变压器	100	12.92	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无
3278	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线161#变压器	50	9.97	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无
3279	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#26柱上变压器	50	30.27	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无
3280	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	丽景小区箱变#1配电变压器	500	30.63	246.85	246.85	未进入负面清单	否	无
3281	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	西药2#线135#变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
3282	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线#26左1变压器	100	18.82	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无
3283	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#14柱上变压器	100	21.09	58.91	58.91	未进入负面清单	否	无
3284	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#22右5柱上变压器	200	12.4	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无
3285	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#29柱上变压器	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无
3286	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线#60变台	400	17.05	251.80	251.80	未进入负面清单	否	无
3287	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#75左2柱上变压器	30	36.23	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无

3288	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线#39右1变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负面清单	否	无
3289	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#109柱上变压器	200	8.39	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无
3290	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	陈英二组变台	100	21.76	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无
3291	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱街线	爱金线#19左5柱上变压器	400	31.79	192.84	192.84	未进入负面清单	否	无
3292	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	张中线枣沟分#40变压器	200	46.25	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无
3293	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线#127右7柱上变压器	200	24.68	110.64	110.64	未进入负面清单	否	无
3294	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	光复村2号	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
3295	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	中心村1号	315	42.6	117.81	117.81	未进入负面清单	否	无
3296	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	釜山村2号	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
3297	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登三、四组	100	51.3	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无
3298	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山城子五组B台区	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无
3299	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	红塘石三组	100	9.44	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无

3300	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线清陈线台后二组变台	200	11.5	137.00	137.00	未进入负面清单	否	无
3301	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	西关九组	315	72.78	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无
3302	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸五组2号	10	47.7	3.23	3.23	未进入负面清单	否	无
3303	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸中心2号	200	8.86	142.28	142.28	未进入负面清单	否	无
3304	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸六组2号	50	8.62	35.69	35.69	未进入负面清单	否	无
3305	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河四组	100	20.5	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无
3306	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟八组	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
3307	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营六组	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
3308	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营四组	100	8.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无
3309	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营三组2号	100	8.68	71.32	71.32	未进入负面清单	否	无
3310	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚八组	200	17.74	124.52	124.52	未进入负面清单	否	无
3311	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	头道河六组	400	25.23	219.08	219.08	未进入负面清单	否	无

3312	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟四组	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无
3313	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	曲柳川三组	200	26.7	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无
3314	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	通天五组2号	100	33.81	46.19	46.19	未进入负面清单	否	无
3315	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天四组	400	36.23	175.08	175.08	未进入负面清单	否	无
3316	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天七组	400	27.88	208.48	208.48	未进入负面清单	否	无
3317	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	鸡心沟三组	100	15.13	64.87	64.87	未进入负面清单	否	无
3318	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	鸡心沟二组2号	50	10.04	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无
3319	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子二组	50	20.32	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无
3320	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子八组	100	8.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无
3321	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	老台十组2号	100	9.26	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无
3322	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪三组变台	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无
3323	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	黑沟七组	100	19.43	60.57	60.57	未进入负面清单	否	无

3324	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	刘家沟村	400	38.16	167.36	167.36	未进入负面清单	否	无
3325	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱三组	100	8.79	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无
3326	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱七组	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无
3327	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川一组	100	8.67	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无
3328	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川二组	50	8.88	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
3329	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川十组	50	25.3	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无
3330	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	刀尖岭四组	100	24.86	55.14	55.14	未进入负面清单	否	无
3331	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四道岭五组	100	20	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无
3332	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平五组	100	38.95	41.05	41.05	未进入负面清单	否	无
3333	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线#25右10柱上变压器	315	63.99	50.43	50.43	未进入负面清单	否	无
3334	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	草河口小学（车队供暖）	200	47.78	64.44	64.44	未进入负面清单	否	无
3335	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	祁街线二组变压器	30	28.5	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无

3336	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	高家堡变压器	50	9.06	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无
3337	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	陈堡变压器	100	14.18	65.82	65.82	未进入负面清单	否	无
3338	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	新开王家堡变压器	50	8.7	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无
3339	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	北正沟变压器	50	18.77	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无
3340	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	刘家岭变压器	200	42.25	75.50	75.50	未进入负面清单	否	无
3341	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#28柱上变压器	400	14.04	263.84	263.84	未进入负面清单	否	无
3342	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#85柱上变压器	315	22.03	182.61	182.61	未进入负面清单	否	无
3343	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	崔家街五组2号	200	8.61	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无
3344	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	岔路子村3号	50	71.82	4.09	4.09	未进入负面清单	否	无
3345	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.15	452.66	452.66	未进入负面清单	否	无
3346	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线鑫城#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.69	260.25	260.25	未进入负面清单	否	无
3347	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线春合配电室171间隔配电变压器	400	44.16	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无

3348	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线平山#6配电室171间隔配电变压器	400	30.57	197.72	197.72	未进入负面清单	否	无
3349	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线群山配电室171间隔配电变压器	630	41.96	239.65	239.65	未进入负面清单	否	无
3350	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线石子街配电室171间隔配电变压器	630	49.24	193.79	193.79	未进入负面清单	否	无
3351	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#1配电站变压器	630	24.1	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无
3352	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#2配电站变压器	630	24.5	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无
3353	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#4配电站变压器	400	23.58	225.68	225.68	未进入负面清单	否	无
3354	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#7配电站变压器	630	26.01	340.14	340.14	未进入负面清单	否	无
3355	平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10kV千金#2线崔西配电室172间隔配电变压器	500	66.07	69.65	69.65	未进入负面清单	否	无
3356	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#9配电站#2变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负面清单	否	无
3357	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线新闻配电室171间隔配电变压器	630	54.01	163.74	163.74	未进入负面清单	否	无
3358	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#12配电站站内变压器	630	20.69	373.65	373.65	未进入负面清单	否	无
3359	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#13配电站变压器	630	17.12	396.14	396.14	未进入负面清单	否	无

3360	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#43	100	30.94	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无
3361	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#69	315	24.58	174.57	174.57	未进入负面清单	否	无
3362	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#76	200	39.62	80.76	80.76	未进入负面清单	否	无
3363	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线太平分#15	315	8.06	226.61	226.61	未进入负面清单	否	无
3364	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线紫金分#27柱上变压器	315	36.35	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无
3365	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线#33箱式变电站171间隔配电变压器	500	61.41	92.95	92.95	未进入负面清单	否	无
3366	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线#43箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.28	254.88	254.88	未进入负面清单	否	无
3367	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线#21箱式变电站171间隔配电变压器	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
3368	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.17	326.53	326.53	未进入负面清单	否	无
3369	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	华溪#2箱式配电站变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
3370	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区二号线52右2	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无
3371	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无

3372	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	文化社区#2箱变配电变压器	630	8.29	451.77	451.77	未进入负面清单	否	无
3373	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	文化社区#1箱变配电变压器	630	53.98	163.93	163.93	未进入负面清单	否	无
3374	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	歪堡#1线大柳峪分#4变压器	250	8.41	178.98	178.98	未进入负面清单	否	无
3375	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	石街线37-1#箱变变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
3376	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西六组变台	100	14.09	65.91	65.91	未进入负面清单	否	无
3377	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#54	30	16.77	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无
3378	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#60左6	100	8.41	71.59	71.59	未进入负面清单	否	无
3379	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#77	100	32.87	47.13	47.13	未进入负面清单	否	无
3380	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#51变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
3381	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#105	100	17.06	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无
3382	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西四五组变台	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
3383	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸一组	200	8.98	142.04	142.04	未进入负面清单	否	无

3384	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分付楼西沟变台	50	9.71	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无
3385	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸五组	100	9.4	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无
3386	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟村2号	100	12.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无
3387	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟五组	315	8.61	224.88	224.88	未进入负面清单	否	无
3388	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡村1号	100	9.35	70.65	70.65	未进入负面清单	否	无
3389	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡四组	200	35.56	88.88	88.88	未进入负面清单	否	无
3390	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡八组	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
3391	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头村	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无
3392	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头河东	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
3393	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡七组	100	8.79	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无
3394	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子南沟	100	25.39	54.61	54.61	未进入负面清单	否	无
3395	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	半截沟	100	11.83	68.17	68.17	未进入负面清单	否	无

3396	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河北沟	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
3397	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河十二组	100	22.18	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无
3398	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	上古城五、七组	50	62.83	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无
3399	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街四组	80	42.97	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无
3400	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	季家街1号	100	9.49	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无
3401	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街老围子2号	100	10.76	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无
3402	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街3号	100	44.83	35.17	35.17	未进入负面清单	否	无
3403	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河六组3号	100	43.45	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无
3404	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	东老台3号	50	10.97	34.52	34.52	未进入负面清单	否	无
3405	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	东沟线#14左#26变台	100	16.86	63.14	63.14	未进入负面清单	否	无
3406	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线崴子分#11	30	11.08	20.68	20.68	未进入负面清单	否	无
3407	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线崴子分#29	100	23.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	无

3408	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	新市街变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
3409	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈五组B变压器	50	9.12	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无
3410	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	东关七组	400	29.3	202.80	202.80	未进入负面清单	否	无
3411	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线峪华#4箱式变电站172间隔配电变压器	630	22.14	364.52	364.52	未进入负面清单	否	无
3412	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	火溪线#41左8变压器	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
3413	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#4箱式变电站171间隔配电变压器A	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
3414	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线南地#6箱式变电站172间隔配电变压器	315	45.09	109.97	109.97	未进入负面清单	否	无
3415	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线清荣配电室171间隔配电变压器	630	46.77	209.35	209.35	未进入负面清单	否	无
3416	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#2配电室172间隔配电变压器	630	48.27	199.90	199.90	未进入负面清单	否	无
3417	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线#1右3	100	8.57	71.43	71.43	未进入负面清单	否	无
3418	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	北新线#41左6柱上变压器	200	23.28	113.44	113.44	未进入负面清单	否	无
3419	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联26右1#柱上变压器	160	10.18	111.71	111.71	未进入负面清单	否	无

3420	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭村4号	200	8.74	142.52	142.52	未进入负面清单	否	无
3421	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线清陈线粮库居民区变台	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
3422	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	清街线清河城新区台区	315	52.97	85.14	85.14	未进入负面清单	否	无
3423	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.89	152.44	152.44	未进入负面清单	否	无
3424	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.36	154.56	154.56	未进入负面清单	否	无
3425	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合一组	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
3426	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合六组	200	8.78	142.44	142.44	未进入负面清单	否	无
3427	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	一建变台	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
3428	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	桓仁县政府变台	315	58.73	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无
3429	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	向阳一、二组	315	42.26	118.88	118.88	未进入负面清单	否	无
3430	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	向阳三组1号	200	8.6	142.80	142.80	未进入负面清单	否	无
3431	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	向阳四组	100	8.85	71.15	71.15	未进入负面清单	否	无

3432	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	北岔一组	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
3433	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋1号线	东沟变压器	50	9.77	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无
3434	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线南街线#2	315	58.53	67.63	67.63	未进入负面清单	否	无
3435	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#3	315	18.91	192.43	192.43	未进入负面清单	否	无
3436	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	34.2	229.00	229.00	未进入负面清单	否	无
3437	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
3438	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
3439	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
3440	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线峪华#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
3441	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	市陈线#4变压器	315	75.76	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无
3442	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#30柱上变压器	200	18.34	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无
3443	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	啤酒线#13右3柱上变压器	315	8.17	226.26	226.26	未进入负面清单	否	无

3444	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线145#变压器	50	8.92	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无
3445	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#1左1柱上变压器	200	39.79	80.42	80.42	未进入负面清单	否	无
3446	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	奚堡线#15柱上变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
3447	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#15左1柱上变压器	200	25.8	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无
3448	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	泡沿一组2号	200	29.28	101.44	101.44	未进入负面清单	否	无
3449	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	泡沿一组	400	9.12	283.52	283.52	未进入负面清单	否	无
3450	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线猪场支#4变台	200	33.44	93.12	93.12	未进入负面清单	否	无
3451	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线53#变压器	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
3452	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#23柱上变压器	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
3453	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#13左6柱上变压器	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
3454	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	北江桥	200	21.84	116.32	116.32	未进入负面清单	否	无
3455	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	张中线#109右6柱上变压器	200	8.15	143.70	143.70	未进入负面清单	否	无

3456	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈六组变压器	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
3457	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	桥房线29#	100	24.04	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无
3458	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	爱国1#线八道沟分3	20	9	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无
3459	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪七组变台	100	8.54	71.46	71.46	未进入负面清单	否	无
3460	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线34右7#变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
3461	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10kV歪金线#89变压器	315	8.24	226.04	226.04	未进入负面清单	否	无
3462	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德#1亭式配电站#1变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
3463	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德#1亭式配电站#2变压器	400	36.84	172.64	172.64	未进入负面清单	否	无
3464	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德#2亭式配电站#1变压器	500	8.05	359.75	359.75	未进入负面清单	否	无
3465	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	成德#2亭式配电站#2变压器	500	8.17	359.15	359.15	未进入负面清单	否	无
3466	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	陈英四组变台	200	8.8	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无
3467	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	英达#1箱式配电站变压器	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无

3468	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃2#线	英达#2箱式配电站#2变压器	500	21.76	291.20	291.20	未进入负面清单	否	无
3469	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	新宇#1箱式配电站#1变压器	400	30.33	198.68	198.68	未进入负面清单	否	无
3470	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线红草沟支#17柱上变压器	200	13.72	132.56	132.56	未进入负面清单	否	无
3471	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	光复村4号	400	8.48	286.08	286.08	未进入负面清单	否	无
3472	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	中心村3号	315	8.67	224.69	224.69	未进入负面清单	否	无
3473	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	华来镇农民新区	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
3474	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	碰门六组	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
3475	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线前央二组变台	50	8.9	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无
3476	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	前央三组变台	50	41.41	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无
3477	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线前央里道沟变台	50	25.38	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无
3478	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线前央七组变台	100	8.22	71.78	71.78	未进入负面清单	否	无
3479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	河畔小区#2箱变#1配电变压器	400	52.93	108.28	108.28	未进入负面清单	否	无

3480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	河畔小区#1箱变#1配电变压器	630	35.57	279.91	279.91	未进入负面清单	否	无
3481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	河畔小区#3箱变#1配电变压器	400	33.71	185.16	185.16	未进入负面清单	否	无
3482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	阳光花园#1箱变#2变压器	500	29.57	252.15	252.15	未进入负面清单	否	无
3483	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	林业楼#01变台	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无
3484	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	大东外#07变台	100	8.36	71.64	71.64	未进入负面清单	否	无
3485	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	大东里#15变台	30	9.92	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无
3486	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	田南线白云变台	50	8.46	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无
3487	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	被服厂分#01变台	100	8.32	71.68	71.68	未进入负面清单	否	无
3488	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	田南线小东台区	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
3489	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	前央四组变台	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
3490	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂粮库变台	315	40.51	124.39	124.39	未进入负面清单	否	无
3491	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	老法庭变台	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无

3492	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	台山林场台区	100	67.25	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无
3493	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线山嘴A台区	200	25.43	109.14	109.14	未进入负面清单	否	无
3494	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	白卜新区变台	30	9.33	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无
3495	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山连线	磨石峪六组A台	30	47.45	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无
3496	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石一组台区	200	10.79	138.42	138.42	未进入负面清单	否	无
3497	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石二组台区	100	79.56	0.44	0.44	未进入负面清单	否	无
3498	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石三组台区	50	8.99	35.51	35.51	未进入负面清单	否	无
3499	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石四组台区	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无
3500	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石五组B台区	50	49.47	15.27	15.27	未进入负面清单	否	无
3501	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石六组	100	16.99	63.01	63.01	未进入负面清单	否	无
3502	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	月亮湾小区箱变#1变压器	800	8.08	575.36	575.36	未进入负面清单	否	无
3503	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	万利七组台区	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无

3504	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	张家堡六组B变压器	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
3505	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡C台区支#09变台（食品厂#2台区）	160	8.37	114.61	114.61	未进入负面清单	否	无
3506	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	香磨新区支#07变台	100	56.44	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无
3507	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	香磨二组变压器	200	8.6	142.80	142.80	未进入负面清单	否	无
3508	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山新增台分#09变台	100	9.07	70.93	70.93	未进入负面清单	否	无
3509	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山三组变台	200	14.14	131.72	131.72	未进入负面清单	否	无
3510	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河谢家崴子B台区	50	32	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无
3511	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河北岭台区	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
3512	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河柳卜A台	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
3513	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河A变台	200	36.1	87.80	87.80	未进入负面清单	否	无
3514	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河B变台	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
3515	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰台线于家沟变台	30	40.99	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无

3516	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	长嘴二组台区	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
3517	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	兰城线张家沟分#04变台	50	21.6	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无
3518	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	黄岭A变台	50	18.01	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无
3519	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城后A变台	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
3520	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城后B变台	30	8.74	21.38	21.38	未进入负面清单	否	无
3521	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	孤山子A变台	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
3522	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	石油小区箱变变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
3523	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	碱兰线孤山堡A变台	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	无
3524	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	碱兰线_莱岱峪新区1变台	50	21.48	29.26	29.26	未进入负面清单	否	无
3525	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	碱兰线莱岱峪新区2变台	10	69.54	1.05	1.05	未进入负面清单	否	无
3526	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线敬老院变台	50	8.96	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无
3527	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊二组A变台	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无

3528	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊河西变台	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
3529	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线万利五组台区	100	8.87	71.13	71.13	未进入负面清单	否	无
3530	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	农机校变压器	100	11.01	68.99	68.99	未进入负面清单	否	无
3531	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营坊河西B变台	50	9.69	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无
3532	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#4配电站#1变压器	500	28.4	258.00	258.00	未进入负面清单	否	无
3533	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#8配电站变压器	630	24.99	346.56	346.56	未进入负面清单	否	无
3534	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	桓南2号	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无
3535	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	敬老院	315	38.78	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无
3536	明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线534	10kV大峪线宏峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	47.14	207.02	207.02	未进入负面清单	否	无
3537	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	顺城小区	315	8.59	224.94	224.94	未进入负面清单	否	无
3538	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	东关四组	400	34.34	182.64	182.64	未进入负面清单	否	无
3539	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	西高堡社区3#箱变变压器	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无

3540	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	西高堡社区1#箱变变压器	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
3541	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	乾易家园#1箱变变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
3542	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	乾易家园#4箱变变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
3543	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线农行配电室172间隔配电变压器	800	33.06	375.52	375.52	未进入负面清单	否	无
3544	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	顺山亭式配电站#1变压器	400	72.12	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无
3545	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#2配电站#1变压器	500	49.96	150.20	150.20	未进入负面清单	否	无
3546	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	富虹太子城#6配电站变压器	250	38.26	104.35	104.35	未进入负面清单	否	无
3547	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#28右2	160	18.02	99.17	99.17	未进入负面清单	否	无
3548	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨五组台区	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
3549	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#108右24变压器	200	18.9	122.20	122.20	未进入负面清单	否	无
3550	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	张家堡变压器	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
3551	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	屈堡变压器	50	9.14	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无

3552	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	关口西沟变压器	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
3553	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	草河城A变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	无
3554	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	杨木沟变压器	100	8.4	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无
3555	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合二组	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无
3556	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合三组	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
3557	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合四组	100	8.98	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无
3558	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合五组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
3559	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合八组	100	9.41	70.59	70.59	未进入负面清单	否	无
3560	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	北小变台	315	39.54	127.45	127.45	未进入负面清单	否	无
3561	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	双合十组	100	8.55	71.45	71.45	未进入负面清单	否	无
3562	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	向阳三组2号	100	8.34	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无
3563	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV北岔线	向阳七组	100	35.55	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无

3564	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	宋家堡变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无
3565	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线天福苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.11	244.45	244.45	未进入负面清单	否	无
3566	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	关口西沟B变压器	100	8.94	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无
3567	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	草河城B变压器	200	8.57	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无
3568	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	后堡变压器	200	8.65	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无
3569	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线铁厂分#3	50	10.08	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无
3570	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	下施2#线5左3	50	27.56	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无
3571	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线杨木沟分#2	400	11.58	273.68	273.68	未进入负面清单	否	无
3572	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清陈线#30城西分望孟支#18望城B组变台	50	8.8	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无
3573	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城达分山城后变压器（下堡山城后新区台区）	400	17.56	249.76	249.76	未进入负面清单	否	无
3574	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分孟家六组变台	30	10.5	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无
3575	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区四组变压器	400	36.56	173.76	173.76	未进入负面清单	否	无

3576	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	泡子沿三、四组2号	100	30.86	49.14	49.14	未进入负面清单	否	无
3577	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北园线	泡子沿三、四组	315	57.43	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无
3578	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	养路段	315	55.77	76.32	76.32	未进入负面清单	否	无
3579	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV永丰线园露春配电室172间隔配电变压器	800	26.67	426.64	426.64	未进入负面清单	否	无
3580	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营七组	50	38.59	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无
3581	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚七组	30	43.25	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无
3582	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚十组2号	100	12.45	67.55	67.55	未进入负面清单	否	无
3583	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸三组	100	25.41	54.59	54.59	未进入负面清单	否	无
3584	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸六组	400	8.86	284.56	284.56	未进入负面清单	否	无
3585	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十三组	100	28.66	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无
3586	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟二组	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
3587	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟六组	50	9.6	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无

3588	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	渔场楼	315	56.13	75.19	75.19	未进入负面清单	否	无
3589	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	曲柳川二组	200	20.63	118.74	118.74	未进入负面清单	否	无
3590	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天三组	315	28.45	162.38	162.38	未进入负面清单	否	无
3591	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天五组	200	31.98	96.04	96.04	未进入负面清单	否	无
3592	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣三组2号	100	9.64	70.36	70.36	未进入负面清单	否	无
3593	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	凤鸣五组2号	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
3594	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子一组	100	9.76	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无
3595	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	老台九组	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无
3596	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	迎水寺变台	50	58.1	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无
3597	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	辽河冲变台	30	46.29	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无
3598	明山供电中心	合金66kV变电站	地照线1137	10kV地照线碧水云天#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
3599	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	六道沟变压器	200	12.27	135.46	135.46	未进入负面清单	否	无

3600	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	上半岭变压器	100	11.54	68.46	68.46	未进入负面清单	否	无
3601	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	大庙变压器	100	8.72	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无
3602	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	界碑岭变压器	50	10.14	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无
3603	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	医院楼	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
3604	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	桓南4号	200	11.31	137.38	137.38	未进入负面清单	否	无
3605	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	东关砖厂	400	15.17	259.32	259.32	未进入负面清单	否	无
3606	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	安居1号	315	68.43	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无
3607	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	客运站变台	315	31.75	151.99	151.99	未进入负面清单	否	无
3608	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	老纺变台	200	16.15	127.70	127.70	未进入负面清单	否	无
3609	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	金坑一组	30	68.83	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无
3610	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	四林五组	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
3611	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	八一小学变台	100	10.06	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无

3612	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	服务社变台	50	8.86	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
3613	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟村	400	19.22	243.12	243.12	未进入负面清单	否	无
3614	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟六组	100	19.54	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无
3615	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	锅炉房变台	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
3616	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟七、八组	100	37.86	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无
3617	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡村东街变台	200	8.62	142.76	142.76	未进入负面清单	否	无
3618	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟一组2号	30	9.22	21.23	21.23	未进入负面清单	否	无
3619	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	秋皮沟五组2号	100	26.86	53.14	53.14	未进入负面清单	否	无
3620	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	沙尖子一组	200	24.51	110.98	110.98	未进入负面清单	否	无
3621	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	观音阁二组变压器	250	8.32	179.20	179.20	未进入负面清单	否	无
3622	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	头道阳岔六、七组	100	17.41	62.59	62.59	未进入负面清单	否	无
3623	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温燕线	市温2号线青石岭分#07变台	50	68.69	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无

3624	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	发家峪分发家峪村支#02变台	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	无
3625	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	发家峪分发家峪三组支#08变台	50	58.94	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无
3626	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟八组	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无
3627	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	联合二组2号	100	11.1	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无
3628	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川五组2号	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
3629	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川六组	50	19.5	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无
3630	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	湾湾川一组2号	50	34.45	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无
3631	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山村	100	40.08	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无
3632	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	泉水镇政府变台	100	47.49	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无
3633	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	泉水车站台区	400	9.38	282.48	282.48	未进入负面清单	否	无
3634	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	干沟一组	100	28.81	51.19	51.19	未进入负面清单	否	无
3635	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	大孤石台区	400	13.02	267.92	267.92	未进入负面清单	否	无

3636	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	北沟小区	50	9.63	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无
3637	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	青山背一台区	200	15.82	128.36	128.36	未进入负面清单	否	无
3638	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	青山背二台区	100	16.44	63.56	63.56	未进入负面清单	否	无
3639	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村十组台区	30	12.22	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无
3640	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村十一组台区	20	13.61	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无
3641	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村九组台区	100	21.33	58.67	58.67	未进入负面清单	否	无
3642	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村台区	50	69.17	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无
3643	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村八组台区	200	15.75	128.50	128.50	未进入负面清单	否	无
3644	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村六七组变台	400	18.23	247.08	247.08	未进入负面清单	否	无
3645	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营七组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
3646	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	排路沟一组	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	无
3647	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	排路沟二组	100	35.26	44.74	44.74	未进入负面清单	否	无

3648	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟六组	200	8.72	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无
3649	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸二组	200	8.65	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无
3650	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟里二组	200	8.5	143.00	143.00	未进入负面清单	否	无
3651	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	荒沟甸一组	30	10.59	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无
3652	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	黑沟村	400	31.85	192.60	192.60	未进入负面清单	否	无
3653	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村五组台区	20	33.82	9.24	9.24	未进入负面清单	否	无
3654	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村四组台区	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
3655	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	蜂村三组台区	200	9.99	140.02	140.02	未进入负面清单	否	无
3656	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	大白堡变压器	100	8.7	71.30	71.30	未进入负面清单	否	无
3657	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#8箱式变电站171间隔配电变压器A	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
3658	明山供电中心	明山66kV变电站	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	60.26	98.70	98.70	未进入负面清单	否	无
3659	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.43	324.89	324.89	未进入负面清单	否	无

3660	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	市泉线左分加油站箱变站内变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
3661	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.16	452.59	452.59	未进入负面清单	否	无
3662	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期1号箱变变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
3663	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线育山配电室171间隔配电变压器	630	8.29	451.77	451.77	未进入负面清单	否	无
3664	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.29	358.55	358.55	未进入负面清单	否	无
3665	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线部队箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.9	328.23	328.23	未进入负面清单	否	无
3666	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	榆林2#箱变2#变压器	630	49.21	193.98	193.98	未进入负面清单	否	无
3667	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	金穗1#箱变2#配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
3668	平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10kV永丰线大连渔港配电室171间隔配电变压器	630	37.03	270.71	270.71	未进入负面清单	否	无
3669	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线石子街#2配电室171间隔配电变压器	630	47.65	203.81	203.81	未进入负面清单	否	无
3670	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩1#线	华南配电站变压器	250	31.12	122.20	122.20	未进入负面清单	否	无
3671	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右24柱上变压器	100	25.92	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无

3672	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线银石2#配电变压器	500	39.19	204.05	204.05	未进入负面清单	否	无
3673	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10kV高宝线27右1变压器	50	8.18	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无
3674	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线大楼分#38柱上变压器	200	47.61	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无
3675	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子三组	100	8.82	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无
3676	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子四组	100	30.27	49.73	49.73	未进入负面清单	否	无
3677	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子五组	50	54.08	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无
3678	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子三组	315	15.52	203.11	203.11	未进入负面清单	否	无
3679	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子五组	100	24.83	55.17	55.17	未进入负面清单	否	无
3680	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	老漫子六组	100	27.89	52.11	52.11	未进入负面清单	否	无
3681	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟五组	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
3682	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟七组	50	10.41	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无
3683	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	坎川沟八组	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无

3684	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟十一组	100	32.74	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无
3685	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利二组	200	35	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无
3686	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	梨树沟二组	50	33.49	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无
3687	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风1#箱变变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
3688	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	金穗2#箱变2#配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
3689	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房一组1号	100	27.59	52.41	52.41	未进入负面清单	否	无
3690	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房一组2号	50	27.14	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无
3691	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	瓦房五组	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
3692	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10KV歪金线#60变压器	100	8.11	71.89	71.89	未进入负面清单	否	无
3693	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子二组	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3694	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	歪石线小柳峪分#7右2变压器	50	8.76	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无
3695	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭A台区	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无

3696	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线岭东变台（夹河八组）	100	37.45	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无
3697	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	沿龙头道沟台区	50	78.74	0.63	0.63	未进入负面清单	否	无
3698	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	沿龙三道沟台区	200	38.96	82.08	82.08	未进入负面清单	否	无
3699	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	沿龙新村台区	100	8.78	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无
3700	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	沿龙村台区	200	27.11	105.78	105.78	未进入负面清单	否	无
3701	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	法高线偏岭D台区	100	19.66	60.34	60.34	未进入负面清单	否	无
3702	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线张沟线下房分#11变压器	100	8.63	71.37	71.37	未进入负面清单	否	无
3703	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡村3号	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
3704	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡村1号	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无
3705	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	三角地A台区	315	8.51	225.19	225.19	未进入负面清单	否	无
3706	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	三角地B台区	315	60.21	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无
3707	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	黄金街1台区	315	66.47	42.62	42.62	未进入负面清单	否	无

3708	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	西堡七组	100	56.4	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无
3709	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里村	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无
3710	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里七组	200	9.03	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无
3711	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	高台子村	400	8.55	285.80	285.80	未进入负面清单	否	无
3712	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	横道河子村	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
3713	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村1号	200	44.92	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无
3714	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	小恩堡村	200	8.47	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无
3715	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	拉古甲村3号	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
3716	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线花岭九组	100	26.97	53.03	53.03	未进入负面清单	否	无
3717	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线花岭七组台区	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
3718	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线花岭堡台区	200	33.29	93.42	93.42	未进入负面清单	否	无
3719	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家新村变压器	50	10.19	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无

3720	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家三组变压器	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
3721	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家六组台区	100	42.42	37.58	37.58	未进入负面清单	否	无
3722	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家七组变压器	100	36.68	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无
3723	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家四组台区	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无
3724	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线花岭十组台区	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
3725	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线红石五组台区	50	30.88	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无
3726	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线红石堡变台	100	16.62	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无
3727	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器1	400	50.98	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无
3728	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#20	100	21.67	58.33	58.33	未进入负面清单	否	无
3729	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	酒厂B变台	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
3730	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	七街#02变台	200	41.57	76.86	76.86	未进入负面清单	否	无
3731	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	围子#02变台	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无

3732	平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10kV崔立线#27右8柱上变压器	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无
3733	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#50柱上变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
3734	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#12右1柱上变压器	100	28.94	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无
3735	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1柱上变压器	100	32.34	47.66	47.66	未进入负面清单	否	无
3736	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氰线	pms_后氰线#19左6左2柱上变压器	200	19.56	120.88	120.88	未进入负面清单	否	无
3737	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV新技线龙凤配电室172间隔配电变压器	400	45.9	136.40	136.40	未进入负面清单	否	无
3738	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	半砬子变压器	50	8.83	35.59	35.59	未进入负面清单	否	无
3739	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	东堡变压器	100	26.43	53.57	53.57	未进入负面清单	否	无
3740	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	盘岭变压器	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
3741	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	汤沟线二道沟变压器	50	10.05	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无
3742	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	马冀变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
3743	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	杨堡变压器	50	9.19	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无

3744	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	欢岭线#4左1柱上变压器	200	8.1	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无
3745	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	初家沟A变压器	50	9.03	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无
3746	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线#45柱上变压器	200	8.86	142.28	142.28	未进入负面清单	否	无
3747	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	建材小区#4箱变变压器	1000	22.73	572.70	572.70	未进入负面清单	否	无
3748	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	清万线团山子新区	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
3749	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	天韵#2箱变变压器	800	45.33	277.36	277.36	未进入负面清单	否	无
3750	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土岭前A变台	50	9.39	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
3751	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土冰沟子B变台	50	8.33	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无
3752	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线车轱辘沟变台	50	17.58	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无
3753	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土沟变台	50	42.28	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无
3754	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	南沟#112变台	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	无
3755	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线下深分#77右6	50	28.54	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无

3756	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	北沟分#07变台	200	12.51	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无
3757	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大阳A变台	100	9.43	70.57	70.57	未进入负面清单	否	无
3758	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	佟岭小区#091变台	100	20.09	59.91	59.91	未进入负面清单	否	无
3759	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大阳B变台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
3760	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大阳C变台	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
3761	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大川B变台	30	52.55	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无
3762	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭二铁台区	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无
3763	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	泥塔C台区变台	50	10.72	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无
3764	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线宫堡台区	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
3765	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	刘堡支#02变台	50	9.23	35.39	35.39	未进入负面清单	否	无
3766	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸村	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3767	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸七组	100	8.83	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无

3768	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	二棚甸八组	100	21.67	58.33	58.33	未进入负面清单	否	无
3769	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	四道岭一组	100	48.38	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无
3770	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	四道岭二组	50	30.93	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无
3771	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	马达营村	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
3772	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二甸线	马达营一组	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
3773	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川四组	30	9.27	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无
3774	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	横道川八组	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无
3775	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡五组砖厂变台	100	8.83	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无
3776	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	张家堡加油站台区	100	8.57	71.43	71.43	未进入负面清单	否	无
3777	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	和平3号	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
3778	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	老八号	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
3779	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二西线	松兰3号	315	8.01	226.77	226.77	未进入负面清单	否	无

3780	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#206	100	12.58	67.42	67.42	未进入负面清单	否	无
3781	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#261	100	40.97	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无
3782	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#308	200	33.63	92.74	92.74	未进入负面清单	否	无
3783	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线22#柱上变压器	50	9.1	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无
3784	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线129右4#变压器	50	8.79	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无
3785	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线174#变压器	50	9.86	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无
3786	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#59柱上变压器	200	79.94	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无
3787	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪六组变台	30	46.53	10.04	10.04	未进入负面清单	否	无
3788	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	歪街线44#变压器	100	8.3	71.70	71.70	未进入负面清单	否	无
3789	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线#68左4变台	200	54.9	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无
3790	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#24柱上变压器	50	31.06	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无
3791	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#2柱上变压器	100	8.28	71.72	71.72	未进入负面清单	否	无

3792	国网本溪市高新技术产业开发区	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10kV高堡2#线红旗沟支18变压器	100	18.59	61.41	61.41	未进入负面清单	否	无
3793	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10kV高西1#线34#左1柱上变压器	100	8.13	71.87	71.87	未进入负面清单	否	无
3794	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#11右8柱上变压器	50	28.15	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无
3795	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	朴堡二三组A变台	400	8.36	286.56	286.56	未进入负面清单	否	无
3796	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	新宇#3箱式配电站变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
3797	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#16箱式配电站变压器	500	23.39	283.05	283.05	未进入负面清单	否	无
3798	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#17箱式配电站变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
3799	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登五、六组	200	58.71	42.58	42.58	未进入负面清单	否	无
3800	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	碑登七组	100	40.19	39.81	39.81	未进入负面清单	否	无
3801	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟村	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
3802	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#18箱式配电站变压器	630	21.83	366.47	366.47	未进入负面清单	否	无
3803	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟五组	50	70.21	4.90	4.90	未进入负面清单	否	无

3804	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧二线	文治沟七组	315	15.48	203.24	203.24	未进入负面清单	否	无
3805	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#19箱式配电站变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
3806	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭分#53柱上变压器	80	8.56	57.15	57.15	未进入负面清单	否	无
3807	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家1#线	程家#21箱式配电站变压器	630	20.83	372.77	372.77	未进入负面清单	否	无
3808	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张水线	河东变压器	30	8.53	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无
3809	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	东堡村2号	400	8.62	285.52	285.52	未进入负面清单	否	无
3810	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	东堡村1号	400	56.74	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无
3811	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪一组变台	200	10.78	138.44	138.44	未进入负面清单	否	无
3812	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升六组	50	68.65	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无
3813	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山关线化皮峪二组台区	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
3814	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	江东一组	100	20.11	59.89	59.89	未进入负面清单	否	无
3815	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	江东二组	100	28.94	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无

3816	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	北崴子村	315	8.53	225.13	225.13	未进入负面清单	否	无
3817	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	红升一组	200	17.64	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无
3818	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	碱厂沟八组	100	25.83	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无
3819	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪四组变台	30	10	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无
3820	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	北沟三组2号	50	79.94	0.03	0.03	未进入负面清单	否	无
3821	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	八道沟二组	100	32.88	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无
3822	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪五组变台	100	44.77	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无
3823	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪七组变台	100	16.88	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无
3824	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	洼泥甸子七组	400	18.49	246.04	246.04	未进入负面清单	否	无
3825	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新江村2号	200	44.3	71.40	71.40	未进入负面清单	否	无
3826	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	樊家屯一组	200	19.63	120.74	120.74	未进入负面清单	否	无
3827	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	大荒沟一组	400	10.64	277.44	277.44	未进入负面清单	否	无

3828	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	大荒沟五组	100	20.35	59.65	59.65	未进入负面清单	否	无
3829	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	大荒沟六组	100	31.9	48.10	48.10	未进入负面清单	否	无
3830	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	上甸子村	200	30.86	98.28	98.28	未进入负面清单	否	无
3831	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	古年岭一组	100	24.19	55.81	55.81	未进入负面清单	否	无
3832	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	拐磨子村2号	400	37.33	170.68	170.68	未进入负面清单	否	无
3833	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张中线2228（备用）	张中线枣沟分#30柱上变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无
3834	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线新城配电室171间隔配电变压器	630	28.83	322.37	322.37	未进入负面清单	否	无
3835	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	北街线40左22左4#右2#	200	8.04	143.92	143.92	未进入负面清单	否	无
3836	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#168	50	8.28	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无
3837	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#131	50	36.9	21.55	21.55	未进入负面清单	否	无
3838	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#125	100	41.92	38.08	38.08	未进入负面清单	否	无
3839	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#3左7	160	8.19	114.90	114.90	未进入负面清单	否	无

3840	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#68	100	8.9	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无
3841	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线王家分#7右2	100	9.55	70.45	70.45	未进入负面清单	否	无
3842	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线#24左4	50	34.9	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无
3843	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#35变压器	200	10.28	139.44	139.44	未进入负面清单	否	无
3844	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#86左8	50	9.81	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无
3845	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西三组变台	200	11.17	137.66	137.66	未进入负面清单	否	无
3846	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分望城一组B变台	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
3847	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	西关小学	315	68.3	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无
3848	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民西1号	315	62.71	54.46	54.46	未进入负面清单	否	无
3849	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸西河沿	50	26.42	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无
3850	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟一组	315	8.38	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无
3851	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟村1号	250	8.9	177.75	177.75	未进入负面清单	否	无

3852	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟四组	315	8.44	225.41	225.41	未进入负面清单	否	无
3853	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡六组	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
3854	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	大南沟一组2号	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无
3855	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头五、六组	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无
3856	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大院	200	31.16	97.68	97.68	未进入负面清单	否	无
3857	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河七组	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
3858	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河九组	100	36.61	43.39	43.39	未进入负面清单	否	无
3859	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河北沟	20	79.93	0.01	0.01	未进入负面清单	否	无
3860	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子西山	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
3861	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	上古城七组	100	30.06	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无
3862	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街村道下	200	70.1	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无
3863	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无

3864	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	市纺线迎宾小区二期5#箱变站内变压器	400	36.78	172.88	172.88	未进入负面清单	否	无
3865	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
3866	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#5箱式配电站变压器	400	30.92	196.32	196.32	未进入负面清单	否	无
3867	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线永民配电室171间隔配电变压器	630	42.22	238.01	238.01	未进入负面清单	否	无
3868	明山供电中心	体育66kV变电站	体车1号线4040	10kV体车#1线矿建配电室171间隔配电变压器	315	46.16	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无
3869	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线永平#2配电室171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3870	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线4533	河畔#4配电站#2变压器	500	30.79	246.05	246.05	未进入负面清单	否	无
3871	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	富虹太子城#10配电站变压器	500	26.73	266.35	266.35	未进入负面清单	否	无
3872	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	彩北#5配电站变压器	500	20.2	299.00	299.00	未进入负面清单	否	无
3873	国网本溪市溪湖区供电公司	瑞馨#3环网柜	瑞馨#3环网柜	瑞馨#3配电站变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
3874	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线南地#5配电室171间隔配电变压器	630	8.52	450.32	450.32	未进入负面清单	否	无
3875	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线新地#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.94	365.78	365.78	未进入负面清单	否	无

3876	明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线5744	10kV平顶山线#17柱上变压器	100	13.56	66.44	66.44	未进入负面清单	否	无
3877	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	和平一组	100	8.7	71.30	71.30	未进入负面清单	否	无
3878	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	和平二组	100	9.44	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无
3879	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	和平三组	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无
3880	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	回龙二组	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
3881	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	砬门四组	100	10.82	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无
3882	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝四组	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
3883	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳66kV变电站	10kV回龙线	爬宝五组	100	9.12	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无
3884	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线31#右1柱上变压器	100	66.86	13.14	13.14	未进入负面清单	否	无
3885	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡村内	400	8.38	286.48	286.48	未进入负面清单	否	无
3886	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡八组	100	8.8	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无
3887	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木新线	木孟子六栋	315	8.29	225.89	225.89	未进入负面清单	否	无

3888	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	木盂子马圈沟	250	8.5	178.75	178.75	未进入负面清单	否	无
3889	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木新线	高俭地十组	100	8.5	71.50	71.50	未进入负面清单	否	无
3890	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	岱龙江四组	100	9.33	70.67	70.67	未进入负面清单	否	无
3891	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里八组	50	8.3	35.85	35.85	未进入负面清单	否	无
3892	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	韭菜沟2号	100	9.09	70.91	70.91	未进入负面清单	否	无
3893	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风新苑二期1#箱变变压器	500	8.17	359.15	359.15	未进入负面清单	否	无
3894	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风新苑二期2#箱变变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
3895	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	南风新苑二期4#箱变变压器	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3896	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	安居2号	315	77.49	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无
3897	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
3898	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	39.5	127.58	127.58	未进入负面清单	否	无
3899	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线立信家苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.03	327.41	327.41	未进入负面清单	否	无

3900	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
3901	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	柳塘线河西#5箱式配电站变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负面清单	否	无
3902	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	本溪县交通队门前变压器	315	8.16	226.30	226.30	未进入负面清单	否	无
3903	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线宫堡D变台	50	9.09	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
3904	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	谢家崴子变台A	200	8.84	142.32	142.32	未进入负面清单	否	无
3905	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#14箱式配电站变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
3906	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家2#线	程家#15箱式配电站变压器	315	20.76	186.61	186.61	未进入负面清单	否	无
3907	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	市场变台	315	8.38	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无
3908	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	供热#3变台	400	55.46	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无
3909	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	后堡#07变台	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无
3910	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	二道#139变台	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
3911	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	五里甸一组	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	无

3912	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	48家变台	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
3913	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	东风变台	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	无
3914	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	制钉厂	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
3915	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	税务变台	50	11.74	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无
3916	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	供热#5变台	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3917	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	五里甸七组	100	9.15	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无
3918	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟一组	100	8.84	71.16	71.16	未进入负面清单	否	无
3919	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	腰营二组	100	29.05	50.95	50.95	未进入负面清单	否	无
3920	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	大镜沟一组2号	50	8.94	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无
3921	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚五组	100	9.5	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无
3922	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚六组	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无
3923	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚二组2号	100	8.83	71.17	71.17	未进入负面清单	否	无

3924	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	三架窝棚五组2号	50	35.36	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无
3925	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸七组	200	46.94	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无
3926	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十二组	200	26.16	107.68	107.68	未进入负面清单	否	无
3927	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十一组	50	8.69	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无
3928	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟三组	100	8.8	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无
3929	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟八组	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无
3930	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟一组	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无
3931	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	桦树甸十四组	200	32.39	95.22	95.22	未进入负面清单	否	无
3932	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	曲柳川四组	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无
3933	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	通天二组	100	42.03	37.97	37.97	未进入负面清单	否	无
3934	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	东关大桥南	315	21.65	183.80	183.80	未进入负面清单	否	无
3935	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	东关大桥北	315	8.3	225.86	225.86	未进入负面清单	否	无

3936	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子村	400	8.56	285.76	285.76	未进入负面清单	否	无
3937	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	老台十组	200	8.55	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无
3938	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#161	100	15.21	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无
3939	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	董船营八组小区箱变	315	8.23	226.08	226.08	未进入负面清单	否	无
3940	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	水岸新都#7箱式配电站变压器	500	27.06	264.70	264.70	未进入负面清单	否	无
3941	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线观山阅#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.04	314.75	314.75	未进入负面清单	否	无
3942	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	建材小区1号箱变变压器	400	48.88	124.48	124.48	未进入负面清单	否	无
3943	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	YHG_下堡三五组台区$	400	11.72	273.12	273.12	未进入负面清单	否	无
3944	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室171间隔配电变压器	400	51.13	115.48	115.48	未进入负面清单	否	无
3945	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	市温1号线惠泽园1#变台	250	63.37	41.58	41.58	未进入负面清单	否	无
3946	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	市温1号线惠泽园3#变台	315	47.24	103.19	103.19	未进入负面清单	否	无
3947	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	市温1号线惠泽园2#变台	200	60.07	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无

3948	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂水利站台区	100	9.47	70.53	70.53	未进入负面清单	否	无
3949	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大川A变台	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
3950	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	峡沟分#44柱上变压器	20	8.26	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无
3951	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	石虎子五组2号	50	34.51	22.75	22.75	未进入负面清单	否	无
3952	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	成大线#81变压器	50	9.74	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无
3953	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	新兴家园#1箱变变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
3954	明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线524	10kV钢管线银亿#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.72	304.16	304.16	未进入负面清单	否	无
3955	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	大堡线石坑分#8	315	41.9	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无
3956	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线桃园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
3957	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
3958	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	19.33	303.35	303.35	未进入负面清单	否	无
3959	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	21.9	290.50	290.50	未进入负面清单	否	无

3960	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线学府箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.99	189.06	189.06	未进入负面清单	否	无
3961	明山供电中心	合金66kV变电站	合百线1134	10kV合百线合峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
3962	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线杨木沟分#18	200	8.05	143.90	143.90	未进入负面清单	否	无
3963	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分望城六组变台	200	13.41	133.18	133.18	未进入负面清单	否	无
3964	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#181	400	20.94	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无
3965	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	沈家线二道沟分14#变台	50	24.24	27.88	27.88	未进入负面清单	否	无
3966	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#268左1	100	51.16	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无
3967	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线塔冰线#405	100	8.4	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无
3968	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#379右3	50	43.76	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无
3969	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分孟家三组变台	50	68.43	5.79	5.79	未进入负面清单	否	无
3970	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	达官寨新区变压器	30	9.17	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无
3971	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟二三组台区	400	8.6	285.60	285.60	未进入负面清单	否	无

3972	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟四五组台区	200	19.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无
3973	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	下堡分#2右#4变压器	400	14.76	260.96	260.96	未进入负面清单	否	无
3974	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	下施1#线苗家分78#变台	100	8.19	71.81	71.81	未进入负面清单	否	无
3975	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨三组台区	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
3976	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨村台区	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
3977	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分马家沟六组变台	50	9.37	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无
3978	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分马家沟五组变台	100	8.25	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无
3979	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线台后一组变台	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
3980	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	北岭	200	32.89	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无
3981	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	二三一变压器	200	11.91	136.18	136.18	未进入负面清单	否	无
3982	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#111变压器	200	9.19	141.62	141.62	未进入负面清单	否	无
3983	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩滨亭式配电站#1变压器	500	63.39	83.05	83.05	未进入负面清单	否	无

3984	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站171间隔配电变压器	315	8.17	226.26	226.26	未进入负面清单	否	无
3985	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#2箱式配电站171间隔配电变压器	500	28.7	256.50	256.50	未进入负面清单	否	无
3986	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站172间隔配电变压器	630	33.12	295.34	295.34	未进入负面清单	否	无
3987	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站171间隔配电变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
3988	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	鸿泰新城配电变压器	630	8.14	452.72	452.72	未进入负面清单	否	无
3989	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线#11柱上变压器	200	48.31	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无
3990	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	峪党线#16右3柱上变压器	50	16.48	31.76	31.76	未进入负面清单	否	无
3991	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线#36右3柱上变压器	315	10.38	219.30	219.30	未进入负面清单	否	无
3992	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	华溪#4箱式配电站变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
3993	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	大东#11配电站变压器	400	31.06	195.76	195.76	未进入负面清单	否	无
3994	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变（用户）	400	47.85	128.60	128.60	未进入负面清单	否	无
3995	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1号线解困小区2#箱变（用户）	200	54.12	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无

3996	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	火溪线#17变压器	50	43.65	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无
3997	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	市纺线迎宾小区二期4#箱变站内变压器	400	34.31	182.76	182.76	未进入负面清单	否	无
3998	明山供电中心	明山66kV变电站	合成线535	10kV峪金线幸福一家#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
3999	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	柳塘#3配电站变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
4000	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线联胜配电室171间隔配电变压器	400	24.86	220.56	220.56	未进入负面清单	否	无
4001	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#3配电室171间隔配电变压器	630	8.4	451.08	451.08	未进入负面清单	否	无
4002	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线溪园3#箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.01	243.96	243.96	未进入负面清单	否	无
4003	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10kV东路线新闻配电室172间隔配电变压器	630	63.44	104.33	104.33	未进入负面清单	否	无
4004	平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10kV南地线崔胜#2配电室172间隔配电变压器	630	46.64	210.17	210.17	未进入负面清单	否	无
4005	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线青石沟分#14	200	18.92	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无
4006	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	北沟线#181	315	8.08	226.55	226.55	未进入负面清单	否	无
4007	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线#60左20	100	41.62	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无

4008	明山供电中心	体育66kV变电站	体联2号线4044	10kV体联#2线#3右4柱上变压器	100	48.08	31.92	31.92	未进入负面清单	否	无
4009	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈八组变压器	30	28.82	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无
4010	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	苏家堡变压器	30	27.88	15.64	15.64	未进入负面清单	否	无
4011	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	苏家沟变压器	100	18.49	61.51	61.51	未进入负面清单	否	无
4012	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈一组变压器	30	9.66	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无
4013	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈二组变压器	50	9.45	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无
4014	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	东街变压器	100	8.25	71.75	71.75	未进入负面清单	否	无
4015	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	西街变压器	50	9.53	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无
4016	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	高炉变压器	30	41.53	11.54	11.54	未进入负面清单	否	无
4017	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	供销社A变压器	200	8.5	143.00	143.00	未进入负面清单	否	无
4018	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连街线中学变压器	200	37.58	84.84	84.84	未进入负面清单	否	无
4019	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	前街变压器	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无

4020	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	老院变压器	50	25.15	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无
4021	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	关马地变压器	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
4022	平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10kV南解线西泊子#2配电室171间隔配电变压器	630	44	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无
4023	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤沟线	汤沟线四道沟B变压器	100	8.11	71.89	71.89	未进入负面清单	否	无
4024	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#7箱式变电站171间隔配电变压器A	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
4025	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#4配电室172间隔配电变压器	630	24.21	351.48	351.48	未进入负面清单	否	无
4026	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线#58左30变压器	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无
4027	平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10kV广山线广山#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
4028	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	上佟变压器	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
4029	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	马岭变压器	50	9.92	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无
4030	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	东关二组	200	12.32	135.36	135.36	未进入负面清单	否	无
4031	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	乾易家园#3箱变变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无

4032	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线边沟B变台	50	9.11	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无
4033	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线一铁#2配电亭#2变压器	500	8.16	359.20	359.20	未进入负面清单	否	无
4034	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	新农村新区	100	67.52	12.48	12.48	未进入负面清单	否	无
4035	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里八组	100	9.5	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无
4036	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	川里五组	100	8.67	71.33	71.33	未进入负面清单	否	无
4037	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	高台子四组	200	25.43	109.14	109.14	未进入负面清单	否	无
4038	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧西线	横道河子三组	100	9.26	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无
4039	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村3号	100	9.02	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无
4040	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	冯家堡村6号	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
4041	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧纤线	朱家堡村	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	无
4042	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	柳林子村	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
4043	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	柳林子三组	50	22.45	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无

4044	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	铧江联网线420	柳林子四组	200	8.9	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无
4045	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线花岭八组台区	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
4046	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线红石二组变压器	100	18.29	61.71	61.71	未进入负面清单	否	无
4047	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线红石三组台区	80	41.18	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无
4048	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线滚子沟七组变压器	100	30.29	49.71	49.71	未进入负面清单	否	无
4049	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线滚子沟村变压器	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
4050	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线滚子沟三组台区	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	无
4051	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线滚子沟五组变压器（门家堡子）	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
4052	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	四平八组	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	无
4053	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱六组	30	70.49	2.85	2.85	未进入负面清单	否	无
4054	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川三组	100	8.4	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无
4055	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	横道川十一组	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无

4056	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟四组	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
4057	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟八组	50	9.53	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无
4058	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	巨户沟二、六组	315	8.54	225.10	225.10	未进入负面清单	否	无
4059	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	红汀子二组2号	50	29.7	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无
4060	明山供电中心	明山66kV变电站	地工线530	10kV地工线民政配电室171间隔配电变压器	630	52.79	171.42	171.42	未进入负面清单	否	无
4061	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室173间隔配电变压器	630	23.32	357.08	357.08	未进入负面清单	否	无
4062	明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线1145	10kV烫金线合金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.13	364.58	364.58	未进入负面清单	否	无
4063	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右12左4柱上变压器	50	24.27	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无
4064	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线#24变压器	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无
4065	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民东1号	400	27.36	210.56	210.56	未进入负面清单	否	无
4066	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#181	100	22.83	57.17	57.17	未进入负面清单	否	无
4067	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#163右#9	30	11.71	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无

4068	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望城二组变台	80	8.73	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无
4069	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分17	100	11.25	68.75	68.75	未进入负面清单	否	无
4070	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	张街线#64变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4071	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#125	100	22.03	57.97	57.97	未进入负面清单	否	无
4072	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线马家沟分望城一组变台	100	27.58	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无
4073	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	八里甸四组	400	8.77	284.92	284.92	未进入负面清单	否	无
4074	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	西江电站	315	28.58	161.97	161.97	未进入负面清单	否	无
4075	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	西关六组	400	8.37	286.52	286.52	未进入负面清单	否	无
4076	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台五组	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	无
4077	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台九组	100	8.84	71.16	71.16	未进入负面清单	否	无
4078	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡村2号	100	10.51	69.49	69.49	未进入负面清单	否	无
4079	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡五组2号	30	11.3	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无

4080	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	岱龙江村1号	315	9.28	222.77	222.77	未进入负面清单	否	无
4081	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡六组	50	10.95	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无
4082	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡八组	50	43.69	18.16	18.16	未进入负面清单	否	无
4083	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	老岭沟村	200	8.75	142.50	142.50	未进入负面清单	否	无
4084	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头八组2号	100	8.24	71.76	71.76	未进入负面清单	否	无
4085	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子村	400	35.24	179.04	179.04	未进入负面清单	否	无
4086	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河村	400	8.42	286.32	286.32	未进入负面清单	否	无
4087	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河村	400	8.38	286.48	286.48	未进入负面清单	否	无
4088	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河八组	80	43.38	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无
4089	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道沟四组	80	34.52	36.38	36.38	未进入负面清单	否	无
4090	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道沟一组2号	30	29.01	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无
4091	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	东老台2号	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无

4092	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	崔家街村	200	58.41	43.18	43.18	未进入负面清单	否	无
4093	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	崔家街五组	315	30.65	155.45	155.45	未进入负面清单	否	无
4094	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街村道上	200	55.2	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无
4095	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	杨家街老围子	100	10.32	69.68	69.68	未进入负面清单	否	无
4096	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	六河六组2号	200	52.56	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无
4097	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔六线	韩家大院	50	46.94	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无
4098	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	东老台1号	400	32.32	190.72	190.72	未进入负面清单	否	无
4099	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北城线	上古城村	315	8.58	224.97	224.97	未进入负面清单	否	无
4100	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体消线华夏配电室171间隔配电变压器	630	39.34	256.16	256.16	未进入负面清单	否	无
4101	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线城西七组变台	50	13.45	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无
4102	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	温泉线老干部变压器	100	9.92	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无
4103	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	市温1号线惠泽园4#变台	315	8.29	225.89	225.89	未进入负面清单	否	无

4104	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双拐线	新开岭村5号	100	33.51	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无
4105	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	腰堡变台	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
4106	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田南线	屠宰厂分变台	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4107	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	小区线8050	农行变台	200	23.71	112.58	112.58	未进入负面清单	否	无
4108	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	政府#043变台	400	8.82	284.72	284.72	未进入负面清单	否	无
4109	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	林业处#11变台	30	10.77	20.77	20.77	未进入负面清单	否	无
4110	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	茅庵#01变台	200	9.29	141.42	141.42	未进入负面清单	否	无
4111	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	河东#91变台	50	9.57	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无
4112	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	东山#99变台	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无
4113	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	马城子#115变台	400	11.66	273.36	273.36	未进入负面清单	否	无
4114	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	沟门#120变台	10	36.75	4.33	4.33	未进入负面清单	否	无
4115	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	北甸#197变台	100	21.18	58.82	58.82	未进入负面清单	否	无

4116	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	才东#01变台	400	15.68	257.28	257.28	未进入负面清单	否	无
4117	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	蛤蟆岭#19变台	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	无
4118	明山供电中心	明山66kV变电站	北地线529	10kV北地线军区#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
4119	明山供电中心	体育66kV变电站	体东线4033	10kV体东线明东配电室173间隔配电变压器	630	44.71	222.33	222.33	未进入负面清单	否	无
4120	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	榆林1#箱变1#变压器	630	27.97	327.79	327.79	未进入负面清单	否	无
4121	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	榆林1#箱变2#变压器	630	30.78	310.09	310.09	未进入负面清单	否	无
4122	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	金穗1#箱变1#配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
4123	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	于西沟变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4124	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区一组B台区	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
4125	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城西沟B台区	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无
4126	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关西堡B台区	50	9.71	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无
4127	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸才北B台区	50	10.31	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无

4128	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线化皮峪大房子变台	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
4129	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线109#柱上变压器	400	17.2	251.20	251.20	未进入负面清单	否	无
4130	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#3右2	400	21.27	234.92	234.92	未进入负面清单	否	无
4131	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线95#	200	15.08	129.84	129.84	未进入负面清单	否	无
4132	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#40	200	16.49	127.02	127.02	未进入负面清单	否	无
4133	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	弯甸子B台区	50	8.47	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无
4134	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟四组B台区	50	11.17	34.42	34.42	未进入负面清单	否	无
4135	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线#120	200	14.31	131.38	131.38	未进入负面清单	否	无
4136	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	达官寨村变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
4137	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	连山关河坎子B变台	100	8.29	71.71	71.71	未进入负面清单	否	无
4138	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10kV塔冰线#204	50	39.16	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无
4139	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#25右#4	400	32.5	190.00	190.00	未进入负面清单	否	无

4140	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	初家沟D台区	50	8.89	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
4141	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘八组B变压器	200	8.79	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无
4142	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	高堡4#线#32左11变压器	100	8.2	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无
4143	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸蛤蟆岭B台区	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
4144	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	南营房C台区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负面清单	否	无
4145	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10kV桥房线#30右分#12	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
4146	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草七组变压器	400	8.49	286.04	286.04	未进入负面清单	否	无
4147	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#29变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
4148	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线25#柱上变压器	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
4149	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	河西八组B台区	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无
4150	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#21右13柱上变	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4151	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	黄岭岗变压器	400	8.64	285.44	285.44	未进入负面清单	否	无

4152	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	小石湖C台区	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无
4153	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	后崴子一组B台区	100	8.21	71.79	71.79	未进入负面清单	否	无
4154	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#43变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4155	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#100	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4156	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡B变台	400	10.35	278.60	278.60	未进入负面清单	否	无
4157	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	法偏线前山台区	200	14.5	131.00	131.00	未进入负面清单	否	无
4158	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1线#84	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	无
4159	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	谢家崴子D台区	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
4160	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	白水沟门变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4161	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#5	400	39.55	161.80	161.80	未进入负面清单	否	无
4162	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡一组变台	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	无
4163	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无

4164	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线医院A台区	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
4165	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	河西八组变压器	400	23.09	227.64	227.64	未进入负面清单	否	无
4166	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	高官红光村C台区	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
4167	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草三组B台区	50	11.05	34.48	34.48	未进入负面清单	否	无
4168	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸前堡B台区	100	8.53	71.47	71.47	未进入负面清单	否	无
4169	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分#44	400	13.95	264.20	264.20	未进入负面清单	否	无
4170	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#16柱上-变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4171	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#34变压器	200	26.55	106.90	106.90	未进入负面清单	否	无
4172	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清纺线	清河城供电所变压器1	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
4173	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线化皮峪河东变台	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
4174	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#27	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
4175	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连山关铁匠沟B台区	50	9.69	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无

4176	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10kV桥房线30#右分2#右1	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
4177	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线头道分#26柱上-变压器	50	9.08	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无
4178	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关李堡B台区	50	8.37	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无
4179	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	兰台线城门五组变台	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4180	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	梨树线2136	10kV梨树线#20变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
4181	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂二组变压器	400	32.82	188.72	188.72	未进入负面清单	否	无
4182	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线#24柱上变压器（新）	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
4183	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#18右4变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	无
4184	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高官肖家河六组B台区柱上-变压器	50	9.27	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无
4185	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城大地沟B台区	50	8.33	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无
4186	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪一组（A）	200	18.25	123.50	123.50	未进入负面清单	否	无
4187	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线116#右4	200	14.52	130.96	130.96	未进入负面清单	否	无

4188	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#55	400	9.63	281.48	281.48	未进入负面清单	否	无
4189	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪村委会变台	400	20.67	237.32	237.32	未进入负面清单	否	无
4190	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分28号	400	8.39	286.44	286.44	未进入负面清单	否	无
4191	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	后崴子村台区	200	18.67	122.66	122.66	未进入负面清单	否	无
4192	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草六组C台区	50	10.64	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无
4193	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪三组D台区	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无
4194	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸废品B台区柱上-变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
4195	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关北正沟台区	50	9.59	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无
4196	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡八楞树变台	400	16.85	252.60	252.60	未进入负面清单	否	无
4197	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡西街B台区	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
4198	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线红石一组台区	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
4199	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#19	400	17.13	251.48	251.48	未进入负面清单	否	无

4200	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	清陈线陈贾三、四组变台	200	24.95	110.10	110.10	未进入负面清单	否	无
4201	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线87#	200	13.45	133.10	133.10	未进入负面清单	否	无
4202	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口一组B台区	50	10.14	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无
4203	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左21	200	11.55	136.90	136.90	未进入负面清单	否	无
4204	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	达子堡B台区	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
4205	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#80	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
4206	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线闹沟分#67	200	19.12	121.76	121.76	未进入负面清单	否	无
4207	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	后堡线#5左4柱上变压器（新）	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
4208	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连下线	10kV连下线#58台区	400	14.03	263.88	263.88	未进入负面清单	否	无
4209	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	瓦堡变压器	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无
4210	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	二号楼后#04变台	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
4211	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#51	200	17.55	124.90	124.90	未进入负面清单	否	无

4212	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分5左4右8柱上-变压器	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
4213	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	三家子村B台区	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
4214	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#48变压器	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
4215	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#34	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4216	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	小白堡D台区	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
4217	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分通条沟支6#	400	15.23	259.08	259.08	未进入负面清单	否	无
4218	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草八组变压器	400	22.59	229.64	229.64	未进入负面清单	否	无
4219	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	彩三线#25右9柱上-变压器	100	8.14	71.86	71.86	未进入负面清单	否	无
4220	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	双岭三四组C台区	50	8.86	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
4221	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线二道沟分40#	200	8.03	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无
4222	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡A变台	200	24.21	111.58	111.58	未进入负面清单	否	无
4223	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线响山子分4#变压器	200	8.03	143.94	143.94	未进入负面清单	否	无

4224	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	梁堡变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4225	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#11	400	32.28	190.88	190.88	未进入负面清单	否	无
4226	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	云盘九组变压器	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	无
4227	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10kV歪金线#63变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
4228	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭支#13	200	8.46	143.08	143.08	未进入负面清单	否	无
4229	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线三道沟分2#	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无
4230	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10kV塔沟线#49左1	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4231	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	偏岭车站住宅台区	200	20.89	118.22	118.22	未进入负面清单	否	无
4232	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1号线#39柱上变压器	200	8.66	142.68	142.68	未进入负面清单	否	无
4233	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	草河口西沟四组B台区	30	9	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无
4234	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	高官偏岭F台区	50	8.61	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
4235	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田粘线	总店#021变台	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无

4236	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	吴堡B变压器	200	8.79	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无
4237	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#23左8	400	22.59	229.64	229.64	未进入负面清单	否	无
4238	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10kV歪金线#77左12变压器	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
4239	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸街里B台区	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
4240	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关石哈八组B台区	50	8.44	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无
4241	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	草河城荒沟C台区	50	9.06	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无
4242	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草二组B台区	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无
4243	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#31左10	400	23.99	224.04	224.04	未进入负面清单	否	无
4244	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10kV下施1#线苗家分46#	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
4245	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	桥思线#113（关和举)柱上-变压器	30	47.36	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无
4246	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分望城七组变台	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
4247	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城小白堡C变压器	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无

4248	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线44#	200	13.42	133.16	133.16	未进入负面清单	否	无
4249	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	望孟支#65孟家二组分支#01孟家二组变台	200	8.62	142.76	142.76	未进入负面清单	否	无
4250	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	草河掌围子二组B台区	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无
4251	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#7	400	40.82	156.72	156.72	未进入负面清单	否	无
4252	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关高家堡B台区	50	9.18	35.41	35.41	未进入负面清单	否	无
4253	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城后堡B台区变压器	50	9.86	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无
4254	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	小市化皮峪一组B台区	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
4255	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线102#柱上变压器	200	8.26	143.48	143.48	未进入负面清单	否	无
4256	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	刘堡变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
4257	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	黄岭台区	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
4258	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#14左#2	400	41.15	155.40	155.40	未进入负面清单	否	无
4259	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分三组支#53右8柱上-变压器	315	9	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无

4260	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城小地沟B台区	50	8.47	35.77	35.77	未进入负面清单	否	无
4261	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10KV桥街线#44	400	12.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	无
4262	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线76#左16	200	19.06	121.88	121.88	未进入负面清单	否	无
4263	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	塔新线#284左2柱上-变压器	315	8.06	226.61	226.61	未进入负面清单	否	无
4264	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10kV下施1#线74#左1	200	19.67	120.66	120.66	未进入负面清单	否	无
4265	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#23左3	400	10.7	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无
4266	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#31-1柱上-变压器	100	9	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
4267	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#25变压器	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
4268	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分2#	200	17.87	124.26	124.26	未进入负面清单	否	无
4269	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	老台九组2号	200	9.05	141.90	141.90	未进入负面清单	否	无
4270	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线12#右4#	200	8.97	142.06	142.06	未进入负面清单	否	无
4271	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10KV何富线梨沟分通条沟支9号	400	13.8	264.80	264.80	未进入负面清单	否	无

4272	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关河西B台区	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	无
4273	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分8号右7	200	21.62	116.76	116.76	未进入负面清单	否	无
4274	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	草河口西沟四组C台区	50	12.11	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无
4275	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	406变压器	200	8.47	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无
4276	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#1箱变配电变压器	500	8.05	359.75	359.75	未进入负面清单	否	无
4277	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	六河方塘	50	9	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
4278	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	艾堡变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
4279	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草上一组变压器	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
4280	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	达官寨村一组变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
4281	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线街里分#22柱上-变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
4282	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线头道沟分#6	400	8.44	286.24	286.24	未进入负面清单	否	无
4283	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	碱兰线孤山堡B变台	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无

4284	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	草河城阳沟门B台区	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
4285	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4286	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸政府B台区柱上-变压器	100	8.74	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无
4287	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关磨子沟B台区	50	8.64	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无
4288	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门一组A变台	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	无
4289	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂二组B台#01变台1	400	17.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	无
4290	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连山关李家堡B台区	100	8.18	71.82	71.82	未进入负面清单	否	无
4291	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	宋堡变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4292	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关东地B台区	50	8.89	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
4293	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#12	400	26.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	无
4294	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	李堡变台	400	13.25	267.00	267.00	未进入负面清单	否	无
4295	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#5右2	400	27.35	210.60	210.60	未进入负面清单	否	无

4296	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	赵堡变压器	200	12.8	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无
4297	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
4298	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	腰堡B台区	50	10.57	34.72	34.72	未进入负面清单	否	无
4299	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线32#右13柱上变压器	400	15.56	257.76	257.76	未进入负面清单	否	无
4300	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡东街B台区	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
4301	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关周堡B台区	50	8.53	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
4302	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
4303	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10KV东营线#39	400	35.68	177.28	177.28	未进入负面清单	否	无
4304	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官沿龙村B台区柱上-变压器	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
4305	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线猪场支#8	400	24.75	221.00	221.00	未进入负面清单	否	无
4306	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线108左2	200	15.57	128.86	128.86	未进入负面清单	否	无
4307	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南甸小峪C台区	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无

4308	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10KV东营线#5右#1	400	28.65	205.40	205.40	未进入负面清单	否	无
4309	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	西瓦变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
4310	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#69	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4311	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线8#右4柱上变压器	200	16.52	126.96	126.96	未进入负面清单	否	无
4312	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右11右4柱上变压器（新）	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
4313	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘八组A变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	无
4314	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河柳堡B台	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无
4315	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	泉水洞口台区	50	9.3	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无
4316	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	谢家崴子C台区	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
4317	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10kV下施2线#7	400	17.58	249.68	249.68	未进入负面清单	否	无
4318	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线街里分7#	400	57.72	89.12	89.12	未进入负面清单	否	无
4319	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线22#右3柱上变压器	400	20.9	236.40	236.40	未进入负面清单	否	无

4320	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官前山B台区	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
4321	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线20#左2柱上变压器	400	24.84	220.64	220.64	未进入负面清单	否	无
4322	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线街里分#15	400	11.4	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无
4323	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡林场	50	42.29	18.86	18.86	未进入负面清单	否	无
4324	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	双岭三四组B台区	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
4325	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	后街B台区	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4326	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	三道河B变台变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	无
4327	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口六组变压器	200	12.72	134.56	134.56	未进入负面清单	否	无
4328	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	歪蓝线剑桥分#4变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4329	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	河沿B变压器	100	9.28	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无
4330	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10kV桥房线#40	400	13.74	265.04	265.04	未进入负面清单	否	无
4331	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线60#	200	14.05	131.90	131.90	未进入负面清单	否	无

4332	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁北线	北沟四组C台区	50	8.59	35.71	35.71	未进入负面清单	否	无
4333	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸客运B台区	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4334	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	磨石峪一组B台区	200	8.47	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无
4335	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	草河掌姜堡B台区	50	8.68	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无
4336	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#34	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无
4337	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	下佟C台区	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无
4338	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	屈堡B变压器	100	39.61	40.39	40.39	未进入负面清单	否	无
4339	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#2箱式变电站171间隔配电变压器	315	8.38	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无
4340	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	小围子变压器	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无
4341	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#13右3变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4342	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线109#	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	无
4343	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	马岭B台区	50	10.44	34.78	34.78	未进入负面清单	否	无

4344	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	冯堡支#09变台	200	25.68	108.64	108.64	未进入负面清单	否	无
4345	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分5#	200	11.02	137.96	137.96	未进入负面清单	否	无
4346	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10kV何宁线花红沟分55#	200	17.06	125.88	125.88	未进入负面清单	否	无
4347	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官镇夹河D台	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4348	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南阳一组变台	400	18.8	244.80	244.80	未进入负面清单	否	无
4349	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	小市山城子四组B台区	100	8.28	71.72	71.72	未进入负面清单	否	无
4350	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	碱厂堡二组变台	400	13.92	264.32	264.32	未进入负面清单	否	无
4351	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	大堡小学#01变台	400	8.36	286.56	286.56	未进入负面清单	否	无
4352	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线二道沟分#28	200	13.61	132.78	132.78	未进入负面清单	否	无
4353	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10KV桥街线#23台	400	16.87	252.52	252.52	未进入负面清单	否	无
4354	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	阳沟B台区	50	8.67	35.67	35.67	未进入负面清单	否	无
4355	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	万利村英守台区	200	8.61	142.78	142.78	未进入负面清单	否	无

4356	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	苑堡变压器	400	12.24	271.04	271.04	未进入负面清单	否	无
4357	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#41左2	400	37.74	169.04	169.04	未进入负面清单	否	无
4358	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	67#南沟分#10变台	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	无
4359	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东街B台区	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4360	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草三组C台区	50	8.43	35.79	35.79	未进入负面清单	否	无
4361	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#42右7柱上-变压器	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无
4362	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟F变压器	100	8.79	71.21	71.21	未进入负面清单	否	无
4363	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线高官三组台区	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	无
4364	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线岭下变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4365	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10kV爱石线55#右5	200	20.02	119.96	119.96	未进入负面清单	否	无
4366	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山城子一组变台	400	20.32	238.72	238.72	未进入负面清单	否	无
4367	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	10kV张歪线#99左17变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无

4368	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左2柱上变压器	400	8.51	285.96	285.96	未进入负面清单	否	无
4369	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	北沟八组变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
4370	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10kV下施1#线苗家分97#	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无
4371	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	郑家大院变压器	200	8.38	143.24	143.24	未进入负面清单	否	无
4372	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	彩红线1#箱式变电站配电变压器	160	8.2	114.88	114.88	未进入负面清单	否	无
4373	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
4374	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	刘家岭B台区	50	10.82	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无
4375	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#50	200	18.06	123.88	123.88	未进入负面清单	否	无
4376	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城刘堡B台区	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
4377	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分35#左13#柱上变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4378	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
4379	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟七八组变压器	200	23.25	113.50	113.50	未进入负面清单	否	无

4380	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线#31	400	28.76	204.96	204.96	未进入负面清单	否	无
4381	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4382	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#41右3变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
4383	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线沈家分#24	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
4384	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸蛤蟆岭C台区	50	8.4	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无
4385	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线头道沟变台	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
4386	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线#8右#3	400	14.79	260.84	260.84	未进入负面清单	否	无
4387	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌2号线	大院B台区	100	8.31	71.69	71.69	未进入负面清单	否	无
4388	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10kV东营线#19右#4	400	47.21	131.16	131.16	未进入负面清单	否	无
4389	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线#21	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	无
4390	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分五道沟支4	400	17.56	249.76	249.76	未进入负面清单	否	无
4391	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	苗圃变压器	100	9.89	70.11	70.11	未进入负面清单	否	无

4392	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线#12	200	20.48	119.04	119.04	未进入负面清单	否	无
4393	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	彩街线#45左3右2柱上-变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4394	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线27#柱上变压器	400	42.62	149.52	149.52	未进入负面清单	否	无
4395	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	观音阁新区变压器	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
4396	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线#99左41右8变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4397	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	小市一庄充电桩箱变变压器	630	8.17	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无
4398	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	草河城王房B台区	100	9.27	70.73	70.73	未进入负面清单	否	无
4399	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线套峪李堡变压器	100	8.55	71.45	71.45	未进入负面清单	否	无
4400	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连山关张家堡B台区	100	8.47	71.53	71.53	未进入负面清单	否	无
4401	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	城套线荒沟B变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
4402	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10KV东营线#36	400	40.99	156.04	156.04	未进入负面清单	否	无
4403	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	大石湖C台区	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无

4404	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#175柱上变压器	100	8.54	71.46	71.46	未进入负面清单	否	无
4405	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	香磨七组变压器	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无
4406	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10kV下施1#线苗家分52#	200	11.86	136.28	136.28	未进入负面清单	否	无
4407	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田全线	小住宅变压器	400	13.58	265.68	265.68	未进入负面清单	否	无
4408	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	陈英一组C台区	50	11.42	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无
4409	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南阳新村B#02变台	400	18.84	244.64	244.64	未进入负面清单	否	无
4410	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	张沟线大黑贝支#24右3柱上变压器	100	8.08	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无
4411	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#24	400	31.7	193.20	193.20	未进入负面清单	否	无
4412	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	河坎子变压器	400	8.42	286.32	286.32	未进入负面清单	否	无
4413	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#27变压器	50	8.37	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无
4414	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#2箱变配电变压器	500	8.02	359.90	359.90	未进入负面清单	否	无
4415	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	上堡新区三组B台区	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无

4416	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#272右10柱上变压器	50	11.73	34.14	34.14	未进入负面清单	否	无
4417	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#7左2变压器	400	27.46	210.16	210.16	未进入负面清单	否	无
4418	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	学院1#线	长风房地产2箱变配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
4419	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	小市山城子三组B台区	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
4420	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	栗堡变压器	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无
4421	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	阳沟变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4422	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	金堡B台区	100	38.9	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无
4423	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	马岭C台区	50	12.59	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无
4424	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	河沿A变压器	100	8.48	71.52	71.52	未进入负面清单	否	无
4425	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10kV塔冰线245#	200	12.98	134.04	134.04	未进入负面清单	否	无
4426	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10kV东营线#42	400	54.67	101.32	101.32	未进入负面清单	否	无
4427	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线128#右1	200	19.35	121.30	121.30	未进入负面清单	否	无

4428	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	季堡B台区	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
4429	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草上一组C 变压器	50	15.17	32.42	32.42	未进入负面清单	否	无
4430	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线71#右10柱上变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	无
4431	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	围子二组变压器	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
4432	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4433	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳五组B台区	50	9.71	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无
4434	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左28	400	12.75	269.00	269.00	未进入负面清单	否	无
4435	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#25右#8	400	25.3	218.80	218.80	未进入负面清单	否	无
4436	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田石线南岭台区	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
4437	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	林场中心组变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4438	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线赵洼变台	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4439	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连山关西街B台区	50	8.89	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无

4440	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10kV何宁线花红沟分67#	200	10.88	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无
4441	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10kV桥房线#22	400	13.04	267.84	267.84	未进入负面清单	否	无
4442	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	直河六组B台区	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无
4443	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰河台沟A台	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
4444	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	右寨子新区支#33变台	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
4445	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10kV塔冰线崴子分#27左5	200	18.43	123.14	123.14	未进入负面清单	否	无
4446	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#37变压器	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
4447	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	学院1#线	长风房产1箱变配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4448	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线老虎洞分35#柱上变压器	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
4449	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线88#右9	200	26.64	106.72	106.72	未进入负面清单	否	无
4450	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪二三组B台区	200	28.91	102.18	102.18	未进入负面清单	否	无
4451	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分98#	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无

4452	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10kV下施2线#44左4	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
4453	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线爱国一组支16#	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
4454	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡村变压器	50	24.12	27.94	27.94	未进入负面清单	否	无
4455	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	连山关东街B台区	50	9.25	35.38	35.38	未进入负面清单	否	无
4456	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线响山子分#1左5变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
4457	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10kV何宁线花红沟分52#	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无
4458	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施兴线	10kV施兴线#21	200	10.34	139.32	139.32	未进入负面清单	否	无
4459	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门七组C台区	100	8.19	71.81	71.81	未进入负面清单	否	无
4460	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	盘崔线	草河掌红日沟B台区	50	8.88	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
4461	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸滴东B台区柱上-变压器	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无
4462	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线永安分支柏峪七组支#4柱上-变压器	100	8.19	71.81	71.81	未进入负面清单	否	无
4463	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	草河城河南B台区	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无

4464	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线#30	200	12.51	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无
4465	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	谢家崴子新区台区	200	9.35	141.30	141.30	未进入负面清单	否	无
4466	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线街里分#6	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
4467	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城小河沿B台区	100	9.03	70.97	70.97	未进入负面清单	否	无
4468	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#52	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	无
4469	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	张蓝线#35右1变压器	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
4470	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#54	200	21.49	117.02	117.02	未进入负面清单	否	无
4471	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河城阳沟门C台区	50	9.07	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无
4472	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	草河城岭后吴堡B台区	100	8.8	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无
4473	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线#64	200	14.08	131.84	131.84	未进入负面清单	否	无
4474	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线59#左7左3柱上变压器	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无
4475	明山供电中心	明山66kV变电站	体明2号线528	10kV地工#2线欧洲城五期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无

4476	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	高官新农一组B台区	50	11.29	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无
4477	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线63#柱上变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无
4478	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂老医院台区	400	34.08	183.68	183.68	未进入负面清单	否	无
4479	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#25右#7	400	40	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无
4480	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线二道沟分20#	200	24.77	110.46	110.46	未进入负面清单	否	无
4481	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	四术C变台	100	8.66	71.34	71.34	未进入负面清单	否	无
4482	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	连山关细河沿B台区	50	9.27	35.37	35.37	未进入负面清单	否	无
4483	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线111#左1左3柱上变压器	100	22.21	57.79	57.79	未进入负面清单	否	无
4484	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城宋堡B台区	50	9.61	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无
4485	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分31#	200	11.99	136.02	136.02	未进入负面清单	否	无
4486	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南甸北阳B台区	50	8.78	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无
4487	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分94#	200	16.62	126.76	126.76	未进入负面清单	否	无

4488	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草六组变压器	200	16.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	无
4489	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨五组B台区	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
4490	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	火水线#33变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
4491	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	新城子C台区	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	无
4492	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分78#	200	28.36	103.28	103.28	未进入负面清单	否	无
4493	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	水库住宅2号箱变配电变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	无
4494	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分#73	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
4495	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1右14柱上-变压器	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	无
4496	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草四组变压器	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	无
4497	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分65#左3	200	19.72	120.56	120.56	未进入负面清单	否	无
4498	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	南甸小峪B台区	50	8.83	35.59	35.59	未进入负面清单	否	无
4499	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分#32左5	200	44.91	70.18	70.18	未进入负面清单	否	无

4500	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线猪场支#2	400	39.21	163.16	163.16	未进入负面清单	否	无
4501	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	西沟一组B变台	50	8.66	35.67	35.67	未进入负面清单	否	无
4502	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10kV歪金线#104变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4503	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线2044	10kV塔河线塔河线#34	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无
4504	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸东明学校B台区	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
4505	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡一组B-变压器	100	8.31	71.69	71.69	未进入负面清单	否	无
4506	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线梨沟分59号左4	400	12.14	271.44	271.44	未进入负面清单	否	无
4507	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线71#右3右1柱上变压器	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
4508	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV石化线#44变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
4509	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分49#	200	16.16	127.68	127.68	未进入负面清单	否	无
4510	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#30	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无
4511	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	郑堡B变压器	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无

4512	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	滴东#09变台	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
4513	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	河东分B-2台区	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
4514	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线三道沟分#18	200	13.37	133.26	133.26	未进入负面清单	否	无
4515	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10kV东营线黑沟支#14	400	23.44	226.24	226.24	未进入负面清单	否	无
4516	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡四组变台	400	10.08	279.68	279.68	未进入负面清单	否	无
4517	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10KV桥玻线台沟分#61	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	无
4518	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城石门B台区	50	10.18	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无
4519	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线山上支13#	400	8.78	284.88	284.88	未进入负面清单	否	无
4520	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	民主支#94变台	400	12.63	269.48	269.48	未进入负面清单	否	无
4521	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	小白堡E台区	50	8.97	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无
4522	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	上谢变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
4523	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线郑堡台区	200	8.98	142.04	142.04	未进入负面清单	否	无

4524	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线#76	400	14.81	260.76	260.76	未进入负面清单	否	无
4525	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	掌崔线	西崴子变压器	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
4526	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	草河城河南C台区	100	8.91	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无
4527	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#69左8	200	16.86	126.28	126.28	未进入负面清单	否	无
4528	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	三官阁一组B台区	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
4529	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	艾家堡变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
4530	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10kV东营线黑沟支#15左4	400	14.69	261.24	261.24	未进入负面清单	否	无
4531	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关王家堡B台区	50	9.28	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无
4532	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	石矿C#43变台	200	9.57	140.86	140.86	未进入负面清单	否	无
4533	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口707D变台	50	9.12	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无
4534	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#128柱上变压器	200	8.88	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无
4535	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱街线化皮峪东组变台	200	9.47	141.06	141.06	未进入负面清单	否	无

4536	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	双山头B台区	50	8.4	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无
4537	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分#24左5柱上-变压器	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
4538	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10kV石街线铁道西分#4右3变压器	200	9.34	141.32	141.32	未进入负面清单	否	无
4539	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#39	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无
4540	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10kV下施2#线27#左17	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
4541	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高官花岭二组B台区	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无
4542	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#30	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	无
4543	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	高官中寨子一组B台区	50	9.78	35.11	35.11	未进入负面清单	否	无
4544	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10kV施家线#21	200	9.98	140.04	140.04	未进入负面清单	否	无
4545	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#86左1	200	9.84	140.32	140.32	未进入负面清单	否	无
4546	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线猪场支#17	400	13.55	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无
4547	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	碱厂堡村四组	200	12.35	135.30	135.30	未进入负面清单	否	无

4548	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#	10kV何金1号线#21左3	400	15.16	259.36	259.36	未进入负面清单	否	无
4549	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	10kV成大线西沟分#15变压器	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
4550	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10KV塔沟线东岭分#5	400	8.62	285.52	285.52	未进入负面清单	否	无
4551	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10kV施矿线闹沟分#50	200	10.87	138.26	138.26	未进入负面清单	否	无
4552	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#	10kV何金1号线#33	400	11.66	273.36	273.36	未进入负面清单	否	无
4553	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10kV东营线#19右#2	400	38.66	165.36	165.36	未进入负面清单	否	无
4554	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	10kV东街#2线#31	400	23.04	227.84	227.84	未进入负面清单	否	无
4555	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	草河掌围子一组B台区	200	8.72	142.56	142.56	未进入负面清单	否	无
4556	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱街线	碱厂二组D台区	100	10.53	69.47	69.47	未进入负面清单	否	无
4557	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#7右10柱上变压器	50	8.73	35.64	35.64	未进入负面清单	否	无
4558	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分21#	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
4559	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	温泉线	同江峪三组C台区	200	8.6	142.80	142.80	未进入负面清单	否	无

4560	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#28右1柱上变压器（新）	400	22.29	230.84	230.84	未进入负面清单	否	无
4561	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线窑口分#29左1-1	100	9.93	70.07	70.07	未进入负面清单	否	无
4562	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关闯家堡B台区	100	8.43	71.57	71.57	未进入负面清单	否	无
4563	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	陈堡变台	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	无
4564	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	清城线望孟分孟家八组变台	200	12.11	135.78	135.78	未进入负面清单	否	无
4565	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	火水线#31左7变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4566	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#31左10	200	18.65	122.70	122.70	未进入负面清单	否	无
4567	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关杨家堡B台区	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	无
4568	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	右寨子新区支#34变台	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
4569	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	亚安岭变压器	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
4570	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分#34右5变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无
4571	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口七组D台区	50	8.49	35.76	35.76	未进入负面清单	否	无

4572	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸畜牧场B台区柱上-变压器	50	9.53	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无
4573	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10kV西党线39#柱上变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4574	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#124变压器	200	39.8	80.40	80.40	未进入负面清单	否	无
4575	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线砖厂支9	200	25.67	108.66	108.66	未进入负面清单	否	无
4576	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线下堡分#43左12变压器	200	11.74	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无
4577	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	赛梨寨小客站台区	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
4578	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	火桥线#99左60变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
4579	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡二组B台区	200	8.71	142.58	142.58	未进入负面清单	否	无
4580	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城宋堡C台区	50	9.33	35.34	35.34	未进入负面清单	否	无
4581	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	10kv张街线长沟分55-1柱上变压器	100	8.56	71.44	71.44	未进入负面清单	否	无
4582	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	李大院变压器	100	18.61	61.39	61.39	未进入负面清单	否	无
4583	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	草河掌围子一组C台区	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无

4584	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右1柱上-变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	无
4585	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线59#左2左9柱上变压器	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4586	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱兰线	台山林场住宅变台	400	8.15	287.40	287.40	未进入负面清单	否	无
4587	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分89#	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4588	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	双岭三四组D台区	50	9.1	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无
4589	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10kV爱石线35#右3	400	13.43	266.28	266.28	未进入负面清单	否	无
4590	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线#23右5左12	200	21.6	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无
4591	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	城初线西沟变压器	200	10.14	139.72	139.72	未进入负面清单	否	无
4592	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	老金厂变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	无
4593	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石管线	10kV石管线#31左2变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
4594	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官偏岭村B台区	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	无
4595	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	庙沟沟里变台	100	17.78	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无

4596	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10KV东营线#34右#4	400	57.28	90.88	90.88	未进入负面清单	否	无
4597	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	连山关河南B台区	100	8.57	71.43	71.43	未进入负面清单	否	无
4598	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#19	400	15.43	258.28	258.28	未进入负面清单	否	无
4599	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	西街B台区	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无
4600	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#11变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
4601	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线阿家沟分#20右1	400	12.32	270.72	270.72	未进入负面清单	否	无
4602	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	三家子村台区	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
4603	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	磨石峪六组B台区	50	10.18	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无
4604	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10kV石街线铁道西分#11左5变压器	400	8.3	286.80	286.80	未进入负面清单	否	无
4605	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清陈线	陈贾一二组B台区	100	8.9	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无
4606	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#21	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
4607	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门一组C台区	100	8.46	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无

4608	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	四术B台区	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	无
4609	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡八楞树B台区	400	19.99	240.04	240.04	未进入负面清单	否	无
4610	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10kV火桥线#32变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4611	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟村B台区	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无
4612	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田石线	田矿6#楼	200	68.92	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无
4613	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国1#线	10kV爱国1#线#98	200	16.53	126.94	126.94	未进入负面清单	否	无
4614	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	选矿线#80右2柱上-变压器	315	8.02	226.74	226.74	未进入负面清单	否	无
4615	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10kV高西2#线82#右3柱上变压器	200	15.82	128.36	128.36	未进入负面清单	否	无
4616	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线街里分#12	400	26.99	212.04	212.04	未进入负面清单	否	无
4617	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10kV石街线铁道西分#1前1变压器	400	52.55	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无
4618	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田魏线	魏堡洼子台区	80	8.98	56.82	56.82	未进入负面清单	否	无
4619	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	贺堡C变压器	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无

4620	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10kV东沟线71#	200	17.67	124.66	124.66	未进入负面清单	否	无
4621	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10kV东桥线砖厂支15	250	8.02	179.95	179.95	未进入负面清单	否	无
4622	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线#74-1柱上-变压器	100	8.57	71.43	71.43	未进入负面清单	否	无
4623	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	四术D变台	50	8.29	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无
4624	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河掌西堡B台区	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	无
4625	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	贺堡B变压器	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	无
4626	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	谭家堡二组B台区用户变压器	100	8.97	71.03	71.03	未进入负面清单	否	无
4627	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	10kV成大线西沟分#8变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无
4628	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#1右1变压器	200	8.65	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无
4629	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10kV歪街线#131变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	无
4630	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	摩天岭李家堡变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
4631	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右7柱上-变压器	200	8.16	143.68	143.68	未进入负面清单	否	无

4632	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官夹河C台区	200	8.37	143.26	143.26	未进入负面清单	否	无
4633	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	小市陈英一组B台区	50	8.92	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无
4634	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下路线	10kV下路线#85左2台区	50	8.77	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无
4635	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高滚线	高滚线安家二组A变压器	200	18.6	122.80	122.80	未进入负面清单	否	无
4636	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	草河口地质B台区	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
4637	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	小市陈英二组B台区	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
4638	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左6右2	400	14.54	261.84	261.84	未进入负面清单	否	无
4639	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪街线岱金峪分大队支#4左2变压器	400	8.67	285.32	285.32	未进入负面清单	否	无
4640	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	中寨子二组台区	400	14.43	262.28	262.28	未进入负面清单	否	无
4641	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线头道沟分4#	400	21.7	233.20	233.20	未进入负面清单	否	无
4642	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口七组C变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无
4643	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无

4644	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支22#	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	无
4645	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘三组变压器	200	20.83	118.34	118.34	未进入负面清单	否	无
4646	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	南洼B台区变压器	200	8.57	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无
4647	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线#66	400	13.05	267.80	267.80	未进入负面清单	否	无
4648	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草九组变压器	400	10.61	277.56	277.56	未进入负面清单	否	无
4649	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	香磨三台区	400	29.24	203.04	203.04	未进入负面清单	否	无
4650	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏2号线1575	黄堡河东台区	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4651	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	下街线山上支#2柱上-变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
4652	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌66kV变电站	汤沟线	草河掌刘堡B台区	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	无
4653	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#128柱上-变压器	50	8.45	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无
4654	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连微线	连微线河南变压器	400	8.63	285.48	285.48	未进入负面清单	否	无
4655	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线80#	200	9	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无

4656	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10kV石药线#91-1右1柱上变压器	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4657	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线街里分#30	200	10.6	138.80	138.80	未进入负面清单	否	无
4658	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10kV下施2#线30#右4	200	21.57	116.86	116.86	未进入负面清单	否	无
4659	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10kV西石线6#左10柱上变压器	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
4660	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	南甸南台B台区柱上-变压器	50	11.52	34.24	34.24	未进入负面清单	否	无
4661	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#13右1#柱上变压器	160	8.11	115.02	115.02	未进入负面清单	否	无
4662	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱厂小学变台	400	8.46	286.16	286.16	未进入负面清单	否	无
4663	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草上一组B台区	50	17.78	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无
4664	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线56#右6	200	15.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无
4665	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	东营房二组C变压器	100	9.01	70.99	70.99	未进入负面清单	否	无
4666	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	城门五组B台区	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无
4667	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10kV爱石线#48右3	200	21.36	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无

4668	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10kV火溪线#41左5-1柱上变压器	100	8.14	71.86	71.86	未进入负面清单	否	无
4669	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线大东沟A变台	200	8.34	143.32	143.32	未进入负面清单	否	无
4670	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	高官红光村B台区	200	8.28	143.44	143.44	未进入负面清单	否	无
4671	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10kV塔冰线#99	200	30.14	99.72	99.72	未进入负面清单	否	无
4672	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	向阳沟B变台	50	10.37	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无
4673	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁镁线	云盘七组变压器	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	无
4674	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	小市镇大孤石B台区	50	8.51	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无
4675	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	后台子#05变台	400	18.86	244.56	244.56	未进入负面清单	否	无
4676	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙66kV变电站	新区2#线	新区2#线卧龙分#26左6柱上变压器（新）	400	26.38	214.48	214.48	未进入负面清单	否	无
4677	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#39变压器	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	无
4678	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩明联线#28柱上变压器（新）	200	70.7	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无
4679	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城套线2536	草河城车堡B台区	100	8.98	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无

4680	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	碱兰线莱岱峪A变台	400	11.65	273.40	273.40	未进入负面清单	否	无
4681	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支38#	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
4682	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	高官偏岭E台区	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
4683	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙66kV变电站	新区2#线	新区2#线卧龙分26左5-1左1柱上变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
4684	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	城沟村台区	400	29.13	203.48	203.48	未进入负面清单	否	无
4685	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	香磨河南变压器	400	13.96	264.16	264.16	未进入负面清单	否	无
4686	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	赵堡四组B台区	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无
4687	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草六组B台区	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
4688	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	喜砬线兴隆分#177柱上变压器	100	8.16	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无
4689	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清街线	东阳七八组B台区	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
4690	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG_姚太1#线	姚太1号线#1箱变配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4691	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施2#线	10kV下施2#线47#右13	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	无

4692	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10kV何富线104#	400	35.64	177.44	177.44	未进入负面清单	否	无
4693	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡66kV变电站	祁街线	东沟三组B台区	50	8.71	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无
4694	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	磨石峪四组B台区	100	9.56	70.44	70.44	未进入负面清单	否	无
4695	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	大甸子B台区	50	8.61	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
4696	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连矿线	大宇台B台区	50	8.44	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无
4697	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#20	400	8.25	287.00	287.00	未进入负面清单	否	无
4698	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	朴堡一组变台	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	无
4699	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	草河城初家沟C台区	50	9.63	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无
4700	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10kV桥街线街里分#14右3	400	21.62	233.52	233.52	未进入负面清单	否	无
4701	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施1#线	10kV下施1#线苗家分#20	200	13.2	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无
4702	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10KV东营线#38	400	59.16	83.36	83.36	未进入负面清单	否	无
4703	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	下佟B台区	50	9.47	35.27	35.27	未进入负面清单	否	无

4704	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	10kV煤二线金坑分#9前22右3柱上变压器	100	8.42	71.58	71.58	未进入负面清单	否	无
4705	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城徐线	贺堡变压器	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
4706	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10kV何宁线花红沟分38#	200	23.64	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无
4707	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	四棵树变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4708	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	茫草五组B台区	50	8.49	35.76	35.76	未进入负面清单	否	无
4709	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城初线	康堡变压器	100	22.62	57.38	57.38	未进入负面清单	否	无
4710	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10kV下街线下深分48#右6	200	14.85	130.30	130.30	未进入负面清单	否	无
4711	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪二三组3#台	200	8.35	143.30	143.30	未进入负面清单	否	无
4712	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪街线岱金峪分#4左1变压器	200	8.68	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无
4713	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线王崴岭下台区	200	9.61	140.78	140.78	未进入负面清单	否	无
4714	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民西2箱变配电变压器	630	8.25	452.03	452.03	未进入负面清单	否	无
4715	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	民西5箱变配电变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	无

4716	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	10kV桥思线#94左5	100	8.17	71.83	71.83	未进入负面清单	否	无
4717	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	彩进2#配电站#1变压器01	500	8.2	359.00	359.00	未进入负面清单	否	无
4718	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#272右10柱上变压器	50	11.33	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无
4719	平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10kV东路线高中分#17箱式变电站171间隔配电变压器	200	9.24	141.52	141.52	未进入负面清单	否	无
4720	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城6#高压间隔配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
4721	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#7箱变高压间隔配电变压器	630	9	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无
4722	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#8箱变高压间隔配电变压器	315	8.09	226.52	226.52	未进入负面清单	否	无
4723	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器	630	9	447.30	447.30	未进入负面清单	否	无
4724	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	市纺线计生委变压器	315	8.88	224.03	224.03	未进入负面清单	否	无
4725	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石歪线	10kV石歪线充电桩#1箱式变电站配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
4726	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#10箱变高压间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
4727	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高田线	高田线水库住宅变压器	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无

4728	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#1箱变171间隔配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4729	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线红星谷6#箱变高压间隔配电变压器	315	8.25	226.01	226.01	未进入负面清单	否	无
4730	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线红星谷8#箱变高压间隔配电变压器	200	8.23	143.54	143.54	未进入负面清单	否	无
4731	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	夹皮沟七组2号	50	20.6	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无
4732	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	蓝远名城#5环网柜	蓝远名城#5环网柜	蓝远名城#11箱变高压间隔配电变压器	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
4733	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	蓝远名城#5环网柜	蓝远名城#5环网柜	蓝远名城#12箱变高压间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4734	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
4735	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无
4736	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	蓝远名城#3环网柜	蓝远名城#3环网柜间隔	蓝远名城#13箱变高压间隔配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
4737	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	蓝远名城#14箱变高压间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4738	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#2箱变171间隔配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
4739	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无

4740	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.29	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无
4741	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4742	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4743	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#3箱变171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
4744	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#4箱变171间隔配电变压器	315	8.21	226.14	226.14	未进入负面清单	否	无
4745	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#5箱变171间隔配电变压器	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4746	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	峪桃1#线红星谷5#箱变	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	无
4747	国网本溪满族自治县供电公司	草河城66kV变电站	城街线	草河城供电所变压器	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
4748	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	德和祥苑小区#1箱变出线间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4749	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	马鹿泡一组2号	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
4750	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	连山关金场B台区	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无
4751	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈一组B台区	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无

4752	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈二组B台区	50	8.89	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
4753	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连街线	石哈三组B台区	50	9.01	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无
4754	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#151左12柱上变压器	100	8.2	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无
4755	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维4#箱变	500	18.99	305.05	305.05	未进入负面清单	否	无
4756	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明#1线	10kV春明#1线平西#1箱式变电站171间隔配电变压器（用户）	400	8.01	287.96	287.96	未进入负面清单	否	无
4757	明山供电中心	明山66kV变电站	新立线531	10kV新立线#17柱上变压器	400	8.39	286.44	286.44	未进入负面清单	否	无
4758	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路1#箱变间隔配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
4759	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#46变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
4760	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#19变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无
4761	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左1变压器	400	8.34	286.64	286.64	未进入负面清单	否	无
4762	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#56变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4763	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#1箱变高压间隔配电变压器	630	8.18	452.47	452.47	未进入负面清单	否	无

4764	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	付楼西沟B台区	50	8.89	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无
4765	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#2箱变高压母线配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4766	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#3箱变高压间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4767	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10kV歪矿线#4箱变高压间隔配电变压器	630	8.21	452.28	452.28	未进入负面清单	否	无
4768	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清城线	望城二组B台区	100	8.49	71.51	71.51	未进入负面清单	否	无
4769	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线5740	10kV新华线山水人家#3右1柱上变压器	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
4770	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹1号	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无
4771	平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10kV中解线#3-1柱上变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
4772	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹2号	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4773	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹3号	400	8.23	287.08	287.08	未进入负面清单	否	无
4774	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹4号	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
4775	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹5号	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无

4776	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹6号	100	8.88	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无
4777	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹7号	100	9.37	70.63	70.63	未进入负面清单	否	无
4778	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹8号	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4779	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹9号	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	无
4780	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹10号	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
4781	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹11号	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	无
4782	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹12号	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	无
4783	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹13号	100	9.05	70.95	70.95	未进入负面清单	否	无
4784	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹14号	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
4785	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹15号	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无
4786	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹16号	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4787	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹17号	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	无

4788	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹1号箱变配电变压器	630	8.03	453.41	453.41	未进入负面清单	否	无
4789	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹2号箱变配电变压器	400	8.01	287.96	287.96	未进入负面清单	否	无
4790	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	和禹3号箱变配电变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4791	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	红旗社区2#箱变配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
4792	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线36#T接本桓路7#配电站配电变压器	400	38.6	165.60	165.60	未进入负面清单	否	无
4793	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线36#T接本桓路8#配电站	500	18.86	305.70	305.70	未进入负面清单	否	无
4794	平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10kV南永线#41左19右4柱上变压器	315	8.28	225.92	225.92	未进入负面清单	否	无
4795	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期3号箱变配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4796	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	小峪河南B台区	200	8.3	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无
4797	平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10kV南永线好利来#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
4798	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10kV高堡2#线#141左1柱上变压器	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	无
4799	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲2#箱变配电变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无

4800	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线景康名苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
4801	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线景康名苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
4802	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线景康名苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
4803	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线景康名苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
4804	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	右寨子村C台区	200	9	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无
4805	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10KV歪金线#82左7变压器	315	8.03	226.71	226.71	未进入负面清单	否	无
4806	平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#16右1柱上变压器	200	8.05	143.90	143.90	未进入负面清单	否	无
4807	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#38柱上变压器	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无
4808	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	丰华二期#2箱变间隔配电变压器	400	8.08	287.68	287.68	未进入负面清单	否	无
4809	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	丰华二期#3箱变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
4810	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线香溪园#1箱式变电站171间隔配电变压器A	630	8.09	453.03	453.03	未进入负面清单	否	无
4811	平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10kV南金#2线香溪园#2箱式变电站171间隔配电变压器A	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无

4812	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	德和祥苑小区#2箱变出线间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
4813	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	四河三组2号	100	68.67	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无
4814	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线恒大绿洲#7箱式变电站间隔单元配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4815	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	拐磨子一组2号	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	无
4816	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	普拐线	胜利四组2号	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无
4817	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	交通队2号变压器	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	无
4818	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	梁家线恒大绿洲#8箱式变电站间隔单元配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
4819	平山供电中心	崔东66kV变电站	春明3号线3222	10kV春明#3线平山甲楼#3箱式变电站（用户）171间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4820	明山供电中心	体育66kV变电站	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2-2变压器	315	8.34	225.73	225.73	未进入负面清单	否	无
4821	明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线5733	10kV新春#2线新立屯加油站箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
4822	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线老营沟C台区	50	20	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无
4823	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	边哈子九组2号	30	46.92	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无

4824	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾1#箱变配电变压器	400	18.2	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无
4825	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾2#箱变配电变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
4826	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾3#箱变配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
4827	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾4#箱变配电变压器	1250	8.05	899.38	899.38	未进入负面清单	否	无
4828	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾5#箱变配电变压器	1250	8.04	899.50	899.50	未进入负面清单	否	无
4829	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾6#箱变配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4830	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾7#箱变配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
4831	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾8#箱变配电变压器	100	8.38	71.62	71.62	未进入负面清单	否	无
4832	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾9#箱变配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
4833	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾6#箱变配电变压器	630	8.08	453.10	453.10	未进入负面清单	否	无
4834	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	梨矿线#8右1变压器	200	8.52	142.96	142.96	未进入负面清单	否	无
4835	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	悦蓝湾10#箱变配电变压器	100	30.5	49.50	49.50	未进入负面清单	否	无

4836	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV百合（二期）1#配电变压器	630	25.42	343.85	343.85	未进入负面清单	否	无
4837	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司1#箱变配电变压器	400	29.86	200.56	200.56	未进入负面清单	否	无
4838	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司2#箱变配电变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4839	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	西石线33#箱变变压器（用户）	400	48.93	124.28	124.28	未进入负面清单	否	无
4840	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	西石线35#变压器（用户）配电变压器	630	25.62	342.59	342.59	未进入负面清单	否	无
4841	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	西石线37左2-1箱变变压器配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
4842	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	金永斌商住楼配电变压器	630	8.04	453.35	453.35	未进入负面清单	否	无
4843	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	辽宁未来生物科技有限公司配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
4844	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	医药产业园安置房1#配电变压器	1250	8.04	899.50	899.50	未进入负面清单	否	无
4845	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	医药产业园安置房2#配电变压器	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
4846	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10kV百合（二期）2#配电变压器	630	29.96	315.25	315.25	未进入负面清单	否	无
4847	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾1#箱变配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无

4848	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾2#箱变配电变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4849	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾3#箱变配电变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
4850	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾4#箱变配电变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4851	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	石桥子御龙山语湾5#箱变配电变压器	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
4852	平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右1前1柱上变压器	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
4853	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	草河口政府C台区	400	8.49	286.04	286.04	未进入负面清单	否	无
4854	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔四线	崔家街六组	20	41.73	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无
4855	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	北台华联1号箱变进线间隔配电变压器	400	32.95	188.20	188.20	未进入负面清单	否	无
4856	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	金塘佳苑#1箱变间隔配电变压器	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
4857	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	金塘佳苑#2箱变间隔配电变压器	400	8.28	286.88	286.88	未进入负面清单	否	无
4858	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10kV新区2#线#22住上变压器	50	14.04	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无
4859	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街#2线	北台华联2号箱变进线间隔配电变压器	400	40.75	157.00	157.00	未进入负面清单	否	无

4860	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	草河口化工厂B台区	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	无
4861	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩水线	彩水线1#环网柜T接海景3#箱变配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
4862	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10kV大阳线#138柱上变压器	50	10.46	34.77	34.77	未进入负面清单	否	无
4863	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	大阳线达子卜分#25柱上变压器	50	8.75	35.63	35.63	未进入负面清单	否	无
4864	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	董船营二组3号	315	8.12	226.42	226.42	未进入负面清单	否	无
4865	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	10kV双业线北沟三组3号	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
4866	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	昌鑫雅苑2号箱变配电变压器	500	8.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	无
4867	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	昌鑫雅苑3号箱变配电变压器	500	8.15	359.25	359.25	未进入负面清单	否	无
4868	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	塔冰线#47左2柱上变压器	100	8.23	71.77	71.77	未进入负面清单	否	无
4869	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	明翠山庄1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
4870	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	明翠山庄2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
4871	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	明翠山庄3#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无

4872	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石五组E台区	50	11.83	34.09	34.09	未进入负面清单	否	无
4873	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石五组C台区	50	9.42	35.29	35.29	未进入负面清单	否	无
4874	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	宝桐#2箱式变电站站内变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
4875	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐3#箱变配电变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
4876	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐4#箱变	500	8.14	359.30	359.30	未进入负面清单	否	无
4877	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐5#箱变	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
4878	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中11#箱变（东山峪前区域1#）	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	无
4879	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	溪峪联线1右3T接峪中16#箱变（东山峪前区域6#）	500	8.13	359.35	359.35	未进入负面清单	否	无
4880	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线162T接8#箱变	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4881	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧东线	碑登五组	30	14.37	19.69	19.69	未进入负面清单	否	无
4882	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#120柱上变压器	200	8.69	142.62	142.62	未进入负面清单	否	无
4883	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#83号柱上变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无

4884	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石五组A台区	50	10.05	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无
4885	平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10kV中东线步行街二期箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
4886	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
4887	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4888	明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
4889	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	黄岭岗B变台	400	8.13	287.48	287.48	未进入负面清单	否	无
4890	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
4891	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.78	204.88	204.88	未进入负面清单	否	无
4892	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4893	明山供电中心	合金66kV变电站	合明线1143	10kV合明线如意#9箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.19	287.24	287.24	未进入负面清单	否	无
4894	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	柜子石二组B台区	100	8.73	71.27	71.27	未进入负面清单	否	无
4895	国网本溪满族自治县供电公司	清河城66kV变电站	清万线	万利七组B台区	50	10.39	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无

4896	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二镇线	东风新区二期箱变变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
4897	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	二道沟一组2号	50	31.97	24.02	24.02	未进入负面清单	否	无
4898	国网桓仁满族自治县供电公司	木盂子66kV变电站	10kV木河线	暖河子村内2号	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
4899	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	五道河五、七组2号	200	16.94	126.12	126.12	未进入负面清单	否	无
4900	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	枫叶广场配电站间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
4901	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	半山公馆#1箱式变电站间隔配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无
4902	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	半山公馆#2箱式变电站间隔配电变压器	400	8.18	287.28	287.28	未进入负面清单	否	无
4903	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	半山公馆#3箱式变电站间隔配电变压器	500	8.17	359.15	359.15	未进入负面清单	否	无
4904	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	陈英三组B台区	50	8.53	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无
4905	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	沙尖子一、三组	200	29.18	101.64	101.64	未进入负面清单	否	无
4906	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	川头五、六组2号	100	9.87	70.13	70.13	未进入负面清单	否	无
4907	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子66kV变电站	10kV双业线	东升六组2号	200	8.22	143.56	143.56	未进入负面清单	否	无

4908	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	南甸铁路电子称台区	100	12.34	67.66	67.66	未进入负面清单	否	无
4909	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	山关线化皮峪二组B台区	50	8.61	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无
4910	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	莱莱峪B变压器	30	8.48	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无
4911	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	何富线梨沟分#35柱上变压器	315	8.03	226.71	226.71	未进入负面清单	否	无
4912	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	兰城线城门七组B变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无
4913	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	水库住宅箱变	200	8.48	143.04	143.04	未进入负面清单	否	无
4914	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.94	250.30	250.30	未进入负面清单	否	无
4915	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	47.19	164.05	164.05	未进入负面清单	否	无
4916	明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线4342	10kV峪明线电业箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无
4917	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	南街线#31左17柱上变压器	400	8.04	287.84	287.84	未进入负面清单	否	无
4918	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	二道阳岔村2号	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无
4919	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	大青沟十组2号	50	8.29	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无

4920	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡66kV变电站	10kV普夹线	夹道子三组2号	50	8.34	35.83	35.83	未进入负面清单	否	无
4921	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	10kV南米线	米仓沟五组3号	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
4922	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	郑管线11#柱上变压器	30	29.94	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无
4923	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八镇线	柞木台五组2号	50	9.58	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无
4924	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	党校线旧孩岭支91#	30	9.6	21.12	21.12	未进入负面清单	否	无
4925	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	影壁山二组	50	41.12	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无
4926	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	东营线#9(北方家园)配电变压器	630	34.45	286.97	286.97	未进入负面清单	否	无
4927	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子村4号	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无
4928	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	东营线#13(北方家园)配电变压器	630	50.84	183.71	183.71	未进入负面清单	否	无
4929	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	南芬选矿俱乐部变压器配电变压器	500	8.1	359.50	359.50	未进入负面清单	否	无
4930	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	北台荟萃园箱变配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
4931	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线2042	本溪龙新矿业有限公司(思山岭新居）配电变压器	400	8.43	286.28	286.28	未进入负面清单	否	无

4932	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑1#箱变配电变压器	400	25.63	217.48	217.48	未进入负面清单	否	无
4933	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	铁欣佳苑2#箱变配电变压器	400	8.09	287.64	287.64	未进入负面清单	否	无
4934	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑3#箱变配电变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
4935	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑4#箱变配电变压器	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
4936	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱八组2号	10	8.03	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无
4937	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子66kV变电站	10kV二四线	摇钱九组2号	50	20.33	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无
4938	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	大甸子村3号	50	8.25	35.88	35.88	未进入负面清单	否	无
4939	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪五组2#台	50	49.1	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无
4940	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源2#线	水源2号线#17-1柱上变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	无
4941	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中17#箱变配电变压器	400	8.27	286.92	286.92	未进入负面清单	否	无
4942	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	后崴子村B台区	50	8.84	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无
4943	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	喜砬线兴隆分碾子沟分8#柱上变压器	30	45.87	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无

4944	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河三组	100	19.2	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无
4945	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	何富线#96柱上变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无
4946	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居#1箱变高压间隔配电变压器	500	8.09	359.55	359.55	未进入负面清单	否	无
4947	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	学府雅居#2箱变高压间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
4948	国网桓仁满族自治县供电公司	铧尖子66kV变电站	10kV铧木线	蔡俄堡五组2台	30	23.98	16.81	16.81	未进入负面清单	否	无
4949	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线松树沟支#19柱上变压器（新）	100	28.51	51.49	51.49	未进入负面清单	否	无
4950	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#38柱上变压器（新）	200	8.57	142.86	142.86	未进入负面清单	否	无
4951	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#7左4柱上变压器（新）	200	30.26	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无
4952	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭#39右4柱上变压器（新）	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无
4953	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	铁路供暖箱变配电变压器	50	9.41	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无
4954	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#14左4柱上变压器（新）	400	8.16	287.36	287.36	未进入负面清单	否	无
4955	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线平安岭分#54（新）	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无

4956	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#75左13柱上变压器（新）	400	16.49	254.04	254.04	未进入负面清单	否	无
4957	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#116柱上变压器（新）	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无
4958	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#25左3柱上变压器（新）	100	29.68	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无
4959	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#60左7柱上变压器（新）	400	24.27	222.92	222.92	未进入负面清单	否	无
4960	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线赵地沟支#9柱上变压器（新）	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	无
4961	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#92左9柱上变压器（新）	50	8.85	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无
4962	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#98柱上变压器（新）	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	无
4963	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#29柱上变压器（新）	400	8.36	286.56	286.56	未进入负面清单	否	无
4964	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线张蛮沟23左5柱上变压器（新）	100	10.96	69.04	69.04	未进入负面清单	否	无
4965	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线赵地沟支9#柱上变压器（新）	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无
4966	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	兰台线谢家崴子A变压器	200	19.58	120.84	120.84	未进入负面清单	否	无
4967	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线#68柱上变压器（新）	200	9.31	141.38	141.38	未进入负面清单	否	无

4968	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	法清线直河一组B变压器	50	8.95	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无
4969	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线窑沟口分#36柱上变压器（新）	400	23.94	224.24	224.24	未进入负面清单	否	无
4970	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线#57左3柱上变压器（新）	100	8.33	71.67	71.67	未进入负面清单	否	无
4971	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线#43右6柱上变压器（新）	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	无
4972	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	兰南线桦树A变台	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
4973	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线东营房二组B变压器	200	8.62	142.76	142.76	未进入负面清单	否	无
4974	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线山西组照明变压器	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
4975	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱洋线	碱洋线红土东组A照明变压器	50	9.12	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无
4976	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线碱厂四组B变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
4977	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线赵堡一组B变压器	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
4978	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱魏线	碱魏线胡堡B变台	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无
4979	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	汤沟C台	315	8.28	225.92	225.92	未进入负面清单	否	无

4980	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中14#箱变（东山峪前区域3#）配电变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	无
4981	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	河东线峪中15#箱变（东山峪前区5#箱变）配电变压器	630	8.12	452.84	452.84	未进入负面清单	否	无
4982	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	汤沟B台	315	8.34	225.73	225.73	未进入负面清单	否	无
4983	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤宋2号线	汤沟A台	315	8.68	224.66	224.66	未进入负面清单	否	无
4984	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	马平沟E台区	100	9.2	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无
4985	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	沙尖子五组	50	9.39	35.31	35.31	未进入负面清单	否	无
4986	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	下堡铁道南B台区	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	无
4987	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.13	452.78	452.78	未进入负面清单	否	无
4988	明山供电中心	体育66kV变电站	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.11	452.91	452.91	未进入负面清单	否	无
4989	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高硝线	高肖线高官供电所台区	50	56.72	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无
4990	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	张家坟沟变压器	30	10.6	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无
4991	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10Kv歪金线#54左13变压器	315	8.17	226.26	226.26	未进入负面清单	否	无

4992	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子66kV变电站	北牛线	湾龙背二组2号	50	10.03	34.99	34.99	未进入负面清单	否	无
4993	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	久才峪四组B台区	200	8.2	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无
4994	平山供电中心	体育66kV变电站	体联1号线4037	10kV南永线明珠配电室171间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4995	平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10kV南永线明珠配电室271间隔配电变压器	630	8.02	453.47	453.47	未进入负面清单	否	无
4996	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	崔城线	崔家街村2号	100	8.82	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无
4997	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街66kV变电站	10kV崔四线	三道河村2号	315	8.26	225.98	225.98	未进入负面清单	否	无
4998	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八岱线	秀里村3号	100	8.44	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无
4999	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子66kV变电站	10kV八于线	于家堡五组2号	30	8.98	21.31	21.31	未进入负面清单	否	无
5000	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑柞线	柞树岭子九组4号	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无
5001	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	南芬丰华二期1#箱变配电变压器	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	无
5002	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#88左7（新）	50	9.68	35.16	35.16	未进入负面清单	否	无
5003	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#170柱上变压器(新)	50	9.37	35.32	35.32	未进入负面清单	否	无

5004	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线粮库分#24柱上变压器（新）	400	18.32	246.72	246.72	未进入负面清单	否	无
5005	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#47左2柱上变压器（新）	200	8.56	142.88	142.88	未进入负面清单	否	无
5006	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#26变压器（新）	100	8.46	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无
5007	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分#4右1柱上变压器（新）	400	8.05	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无
5008	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线#9柱上变压器（新）	100	29.55	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无
5009	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭#30右10柱上变压器（新）	100	8.29	71.71	71.71	未进入负面清单	否	无
5010	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线平安岭分#13左2（新）	200	8.39	143.22	143.22	未进入负面清单	否	无
5011	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#5左1柱上变压器（新）	100	23.33	56.67	56.67	未进入负面清单	否	无
5012	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线崔地沟支#19柱上变压器（新）	50	8.49	35.76	35.76	未进入负面清单	否	无
5013	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#152柱上变压器（新）	50	23.06	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无
5014	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#28右10柱上变压器（新）	400	18.46	246.16	246.16	未进入负面清单	否	无
5015	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#135柱上变压器（新）	100	8.63	71.37	71.37	未进入负面清单	否	无

5016	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线西沟支#33（新）	50	33.31	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无
5017	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线平安岭分#32（新）	200	8.7	142.60	142.60	未进入负面清单	否	无
5018	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛兴线#43柱上变压器（新）	400	25.52	217.92	217.92	未进入负面清单	否	无
5019	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#6柱上变压器（新）	100	33.92	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无
5020	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#253左3柱上变压器（新）	100	23.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	无
5021	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#125右8柱上变压器（新）	100	8.75	71.25	71.25	未进入负面清单	否	无
5022	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#124左3柱上变压器（新）	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无
5023	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#267右2柱上变压器（新）	200	16.75	126.50	126.50	未进入负面清单	否	无
5024	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#111右4柱上变压器（新）	100	18.82	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无
5025	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线平安岭分#39左11（新）	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
5026	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭分#83柱上变压器（新）	50	9.65	35.18	35.18	未进入负面清单	否	无
5027	平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左17柱上变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无

5028	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	喜牛线牛街线小南分#2右3柱上变压器（新）	400	33.49	186.04	186.04	未进入负面清单	否	无
5029	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#272左5柱上变压器（新）	100	26.32	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无
5030	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	党校线#31右15柱上变压器（新）	200	35.68	88.64	88.64	未进入负面清单	否	无
5031	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线刘垄沟支#15（新）	50	8.64	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无
5032	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	喜牛线牛街线小南分#4柱上变压器（新）	400	22.96	228.16	228.16	未进入负面清单	否	无
5033	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#19柱上变压器（新）	50	9.65	35.18	35.18	未进入负面清单	否	无
5034	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线胜利分#64柱上变压器（新）	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无
5035	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#90柱上变压器（新）	200	30.54	98.92	98.92	未进入负面清单	否	无
5036	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线#43左2柱上变压器（新）	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	无
5037	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#216柱上变压器（新）	200	34.84	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无
5038	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#166右2柱上变压器（新）	200	24.22	111.56	111.56	未进入负面清单	否	无
5039	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线碾子沟支#14柱上变压器（新）	50	34.65	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无

5040	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	前厂线窑口分#11柱上变压器（新）	50	8.94	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无
5041	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#90右6柱上变压器（新）	200	19.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无
5042	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#131柱上变压器（新）	50	29.44	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无
5043	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线旧孩岭分#16柱上变压器（新）	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	无
5044	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线红草沟支#25柱上变压器（新）	50	8.87	35.57	35.57	未进入负面清单	否	无
5045	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#289柱上变压器（新）	200	23.94	112.12	112.12	未进入负面清单	否	无
5046	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	梁家线赫地分#49右7柱上变压器（新）	400	8.2	287.20	287.20	未进入负面清单	否	无
5047	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#256右3柱上变压器（新）	200	16.72	126.56	126.56	未进入负面清单	否	无
5048	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	北沟线#311柱上变压器（新）	200	17.08	125.84	125.84	未进入负面清单	否	无
5049	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#21柱上变压器（新）	200	9.09	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无
5050	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线#61柱上变压器（新）	200	12.58	134.84	134.84	未进入负面清单	否	无
5051	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线张蛮沟支#10右3柱上变压器（新）	200	18.92	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无

5052	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新）	200	22.22	115.56	115.56	未进入负面清单	否	无
5053	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	二马路左分观二队2#台	315	8.47	225.32	225.32	未进入负面清单	否	无
5054	明山供电中心	体育66kV变电站	体化线4039	10kV体化线#11柱上变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	无
5055	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#9前24柱上变压器	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	无
5056	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左8柱上变压器	400	8.11	287.56	287.56	未进入负面清单	否	无
5057	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	马城子B台区	500	8.01	359.95	359.95	未进入负面清单	否	无
5058	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	火水线#37左16变压器	400	8.75	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无
5059	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	清荷香郡1号箱变配电变压器	400	8.14	287.44	287.44	未进入负面清单	否	无
5060	国网桓仁满族自治县供电公司	北山66kV变电站	北六线	泡子沿三、四组3号	200	8.51	142.98	142.98	未进入负面清单	否	无
5061	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城1#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.05	453.29	453.29	未进入负面清单	否	无
5062	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城6#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.11	359.45	359.45	未进入负面清单	否	无
5063	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	化皮峪西组B台区	200	8.09	143.82	143.82	未进入负面清单	否	无

5064	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10kV党校线#5右9柱上变压器（新）	200	8.45	143.10	143.10	未进入负面清单	否	无
5065	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#81左2柱上变压器（新）	200	15.57	128.86	128.86	未进入负面清单	否	无
5066	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10kV党校线#59左1柱上变压器（新）	200	8.24	143.52	143.52	未进入负面清单	否	无
5067	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#81变压器（新）	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	无
5068	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线王官沟分#11左5柱上变压器（新）	200	8.25	143.50	143.50	未进入负面清单	否	无
5069	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#10柱上变压器（新）	400	18.98	244.08	244.08	未进入负面清单	否	无
5070	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线#91变压器（新）	200	29.43	101.14	101.14	未进入负面清单	否	无
5071	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#28右9右4柱上变压器（新）	100	29.23	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无
5072	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#76左4柱上变压器（新）	200	25.45	109.10	109.10	未进入负面清单	否	无
5073	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#50变压器（新）	200	17.7	124.60	124.60	未进入负面清单	否	无
5074	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10kV梁家线小明沟支#16变压器（新）	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	无
5075	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#32柱上变压器（新）	100	8.61	71.39	71.39	未进入负面清单	否	无

5076	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#73右9柱上变压器（新）	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无
5077	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#9前5柱上变压器（新）	200	8.49	143.02	143.02	未进入负面清单	否	无
5078	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城7#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.06	453.22	453.22	未进入负面清单	否	无
5079	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	偏岭线#47柱上变压器（新）	200	24.86	110.28	110.28	未进入负面清单	否	无
5080	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#11柱上变压器（新）	200	33.17	93.66	93.66	未进入负面清单	否	无
5081	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	啤酒线#22柱上变压器（新）	200	26.36	107.28	107.28	未进入负面清单	否	无
5082	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#11右3右2柱上变压器（新）	400	43.73	145.08	145.08	未进入负面清单	否	无
5083	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#50柱上变压器（新）	200	8.9	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无
5084	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	喜金线#64柱上变压器	100	38.29	41.71	41.71	未进入负面清单	否	无
5085	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#11右9柱上变压器（新）	400	35.28	178.88	178.88	未进入负面清单	否	无
5086	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	后牛线青石沟分#2（新）	400	22.2	231.20	231.20	未进入负面清单	否	无
5087	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线卧龙分#13柱上变压器（新）	400	25.16	219.36	219.36	未进入负面清单	否	无

5088	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线#11左6柱上变压器（新）	200	22.84	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无
5089	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	彩明联18#（新）	400	21.64	233.44	233.44	未进入负面清单	否	无
5090	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	煤二线金坑分#18柱上变压器（新）	200	13.53	132.94	132.94	未进入负面清单	否	无
5091	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#54柱上变压器（新）	200	44.5	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无
5092	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	峡沟分#12柱上变压器（新）	200	49.76	60.48	60.48	未进入负面清单	否	无
5093	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#44柱上变压器（新）	200	8.47	143.06	143.06	未进入负面清单	否	无
5094	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分#8柱上变压器	200	12.4	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无
5095	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线红旗沟分#11柱上变压器（新）	100	8.37	71.63	71.63	未进入负面清单	否	无
5096	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	峡沟分#22柱上变压器（新）	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	无
5097	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#114柱上变压器（新）	50	8.27	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无
5098	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城8#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
5099	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线赵家沟分#18右1柱上变压器（新）	400	25.33	218.68	218.68	未进入负面清单	否	无

5100	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	峡沟分#32柱上变压器（新）	200	33.79	92.42	92.42	未进入负面清单	否	无
5101	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#65右5柱上变压器（新）	315	34.32	143.89	143.89	未进入负面清单	否	无
5102	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#54左1柱上变压器（新）	200	22.09	115.82	115.82	未进入负面清单	否	无
5103	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#30右10柱上变压器（新）	200	13.79	132.42	132.42	未进入负面清单	否	无
5104	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#65右26柱上变压器（新）	100	42.64	37.36	37.36	未进入负面清单	否	无
5105	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#11右2柱上变压器（新）	200	14.24	131.52	131.52	未进入负面清单	否	无
5106	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	新区2#线#17柱上变压器（新）	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	无
5107	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#44柱上变压器（新）	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	无
5108	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右1柱上变压器（新）	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	无
5109	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#65右10柱上变压器（新）	200	34.45	91.10	91.10	未进入负面清单	否	无
5110	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	夹砬子线#19柱上变压器（新）	400	30.96	196.16	196.16	未进入负面清单	否	无
5111	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#60左7柱上变压器（新）	100	53.8	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无

5112	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线粮库分#4右3柱上变压器（新）	200	16.84	126.32	126.32	未进入负面清单	否	无
5113	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	牛街线松树岭分#11柱上变压器（新）	200	13.15	133.70	133.70	未进入负面清单	否	无
5114	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	牛街线粮库分#18柱上变压器（新）	200	27.26	105.48	105.48	未进入负面清单	否	无
5115	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	喜金线#83柱上变压器	200	24.65	110.70	110.70	未进入负面清单	否	无
5116	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城9#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.07	453.16	453.16	未进入负面清单	否	无
5117	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#2线	富虹太子城10#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.12	359.40	359.40	未进入负面清单	否	无
5118	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	57.47	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无
5119	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.94	176.78	176.78	未进入负面清单	否	无
5120	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	30.14	199.44	199.44	未进入负面清单	否	无
5121	明山供电中心	明山66kV变电站	明博线538	10kV明博线枫丹#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	无