

2026年一季度国网沈阳供电公司66千伏主变变压器开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0	是	2027	
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0	是	2027	
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	14.86	92.88%	106.75%			2022年10月	0	是	2026	
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	14.18	88.63%	79.56%			2021年9月	0	是	2026	
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0	是	2028	
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0	是	2028	
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	8.8	88.00%	36.00%			2022年3月	0			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	6.7	67.00%	51.00%			2022年3月	0			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	10	6.66	66.60%	90.32%			2021年9月	0	是	2027	
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.76	77.60%	63.40%			2021年9月	0	是	2027	
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	11.11	35.27%	23.14%				12515			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	12.33	39.14%	39.24%				11295			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	21.1	52.68%	60.88%				3125			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	14.8	36.88%	21.83%				11875			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50	16.4	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				20130			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	19.03	60.41%	0.00%			2023年4月	0			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	26.71	84.79%	0.00%			2023年4月	0			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	6.02	30.10%	26.60%				6740			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	3.55	17.75%	15.85%				9245			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	4.47	4.97%	0.74%				63030			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	3.37	3.74%	2.43%				61714			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	17.76	56.38%	54.32%			2022年10月	0	是	2026	
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0	是	2026	
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	26.74	66.85%	40.88%			2021年9月	0			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	10.7	26.65%	14.78%				19340			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	11.2	28.00%	28.93%				17659			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	7.86	49.13%	33.44%			2025年12月	0			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0	0.00%	0.00%				995			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%			2022年9月	0			
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	19.45	61.75%	69.90%				1935			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	16.99	53.94%	70.90%				5420			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	31.5	11.35	36.03%	54.40%				12275			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	31.5	10.8	34.29%	34.29%				12825			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	19.8	62.73%	0.00%			2024年8月	0			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	11.2	35.65%	67.43%			2022年3月	0			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				6790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6430			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	5.5	27.50%	12.00%				9400			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	13.1	65.50%	53.50%				1900			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	8.98	89.80%	0.00%			2022年3月	0			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	3.15	31.50%	74.50%			2024年12月	0			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	4.51	71.59%	64.92%			2025年7月	0			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	4.43	44.30%	30.30%				3020			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	8.12	81.20%	76.40%			2021年9月	0			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	5.03	50.30%	33.90%				150			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	14.9	47.30%	48.51%				6884			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	11.88	37.71%	32.92%				11115			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	24.52	61.30%	35.88%				4560			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	25.92	64.80%	38.45%				3080			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				1370			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	0.88	8.80%	66.51%				6620			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	3.53	35.30%	0.00%				3970			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	29.99	95.21%	91.21%			2021年9月	0	是	2028	
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	31.61	100.35%	101.02%			2021年9月	0	是	2028	
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	37.44	93.60%	81.30%			2022年2月	0	是	2028	
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	28	70.00%	0.00%			2023年4月	0			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	27.36	68.40%	0.00%			2025年12月	0			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	18.5	58.73%	26.35%				388			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	17.98	57.08%	20.06%				1875			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	6.59	16.48%	12.88%				23410			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	10.08	25.20%	22.48%				19920			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	31.96	79.90%	46.05%			2024年8月	0			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	35	87.50%	80.30%			2021年12月	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	3.41	34.10%	70.80%				4090			
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	3.92	39.20%	0.00%				3580			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				1881			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.2	35.50%	49.80%				5664			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50(0)	17.26	34.52%	63.78%				5664			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	17.25	43.13%	33.25%				12750			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	23.95	59.88%	58.10%				6050			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	25.67	64.18%	47.48%				4330			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	13.37	83.56%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				16090			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.5	28.75%	35.03%				16000			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	9.21	92.10%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	8.93	89.30%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%			2021年9月	0			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	25.1	62.75%	37.08%			2023年8月	0			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50	18.75	37.50%	59.60%				17145			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50	23.28	46.56%	38.32%				14220			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50	30.26	60.52%	80.28%				7240	是	2028	
91	康平	富裕	66kV	富裕/1#	31.5	7.14	22.67%	40.00%				16135			
92	康平	富裕	66kV	富裕/2#	31.5	1.81	5.75%	0.00%				21815			
93	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%			2022年3月	0			
94	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%			2021年9月	0			
95	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				16880			
96	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				3440			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	6.01	30.05%	26.70%				8990			
98	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	6.43	64.30%	57.30%				335			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10403			
100	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				6673			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%			2021年9月	0			
102	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	27.6	69.00%	89.15%			2021年9月	0			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	5.64	35.25%	38.06%				6360			
104	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	6.47	40.44%	29.69%				5530			
105	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0	是	2026	
106	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0	是	2026	
107	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				16220			
108	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
109	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	14.69	73.45%	85.60%			2021年9月	0	是	2028	
110	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	20.48	65.02%	41.30%				3145			
111	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	16.26	51.62%	46.67%				7365			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
112	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	9.96	49.80%	52.90%				1780			
113	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	3.18	63.60%	44.20%			2024年2月	0			
114	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	4.06	40.60%	26.90%				3440			
115	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				7450			
116	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				8310			
117	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0	0.00%	0.00%				22000			
118	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
119	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%			2023年8月	0			
121	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%			2023年8月	0			
122	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	29.44	73.60%	72.38%			2024年2月	0	是	2026	
123	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.36	60.90%	59.03%				1397			
124	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	26.77	66.93%	83.48%				1397			
125	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	9.51	30.19%	29.56%				14115			
126	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	15.66	49.71%	32.10%				7965			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	27.83	88.35%	44.48%			2021年9月	0			
128	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	29.41	73.53%	69.78%			2021年9月	0			
129	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				8200			
130	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	13.03	32.58%	32.50%				16970			
131	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
132	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				17690			
133	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.9	21.80%	21.44%				26600			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				9610			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				2840			
136	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				9480			
137	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	32.95	82.38%	69.85%			2022年3月	0			
138	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	32.52	81.30%	77.28%			2022年3月	0			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12130			
140	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				28190			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	7.66	47.88%	50.25%				4340			
142	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	4.02	63.81%	47.78%			2021年9月	0			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	18.95	47.38%	0.00%			2025年7月	0			
144	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	34.1	85.25%	58.08%			2025年7月	0			
145	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	38.9	97.30%	76.40%			2021年9月	0	是	2028	
146	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	43.7	109.28%	76.70%			2021年9月	0	是	2028	
147	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	26.05	65.13%	53.38%			2021年9月	0	是	2028	
148	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	27.86	69.65%	75.13%			2021年9月	0	是	2028	
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	3.10	31.00%	38.90%				3700			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
150	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	2.29	14.31%	9.06%				9710			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
152	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				14790			
153	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	16.17	80.85%	31.40%			2025年12月	0			
154	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	17.05	85.25%	46.75%			2025年12月	0			
155	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0	0.00%	0.00%				4540			
156	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	4.28	26.75%	43.50%				7720			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18410			
158	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				5230			
159	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0	是	2028	
160	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0	是	2028	
161	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	16.66	41.65%	36.40%				13340			
162	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	12.04	30.10%	26.58%				16760			
163	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.3	70.60%	73.82%			2021年9月	0	是	2026	
164	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0	是	2026	
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.4	21.25%	23.56%				8600			
166	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	1.95	15.60%	54.08%				7425			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	31.5	16.7	53.02%	45.55%				6925			
168	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	31.5	4	12.70%	51.25%				19625			
169	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	10.28	64.25%	52.88%			2024年12月	0			
170	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	10.9	68.13%	39.13%			2025年12月	0			
171	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				1993			
172	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
173	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.75	57.50%	53.30%				1410			
174	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	6.56	32.80%	30.85%				8160			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%			2021年9月	0			
176	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%			2021年9月	0			
177	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0	是	2027	
178	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0	是	2027	
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	31.5	4.07	12.92%	91.75%				19555			
180	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	5.29	26.45%	63.80%				9710			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0.0	0.00%	0.00%				30000			
182	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	16.3	40.68%	34.88%				6900			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	27.24	54.48%	—				10260			
184	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	24.97	49.94%	—				12530			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	6.26	62.60%	55.80%			2024年8月	0			
186	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	6.63	66.30%	53.60%			2024年8月	0			
187	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	3.65	36.50%	21.50%				3850			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
188	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	5.15	51.50%	38.40%				2350			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	4.36	21.80%	7.50%				10640			
190	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	7.73	19.33%	13.03%				22270			
191	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	11.62	36.89%	38.22%				12005			
192	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	4.12	13.08%	39.75%				19505			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				9185			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				13275			
195	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	14.05	87.81%	68.75%			2023年10月	0			
197	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	10.61	66.31%	3.13%			2024年2月	0			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	17.05	54.13%	57.56%			2024年5月	0			
199	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	12.02	38.16%	30.32%			2024年5月	0			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	6.29	62.90%	0.00%			2025年12月	0			
201	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	6.29	62.90%	41.70%			2025年12月	0			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				14215			
203	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				7575			
204	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.87	14.68%	14.63%				24130			
205	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	4.18	10.45%	2.28%				25820			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				10160			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				4960			
208	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				5050			
209	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	13.81	69.05%	60.10%			2022年10月	0	是	2026	
210	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	18.76	59.56%	49.75%				4365			
211	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18665			
212	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				19100			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	0	0.00%	0.00%				4370			
214	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	6.83	68.30%	51.70%				670			
215	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	1.8	17.50%	21.40%				5750			
216	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				25215			
217	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				11460			
218	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	31.15	77.88%	56.18%			2021年9月	0	是	2028	
219	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0	是	2028	
220	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.9	49.75%	63.75%			2025年12月	0			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%			2022年10月	0			
222	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.5	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%				1488			
225	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				583			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	8.95	28.41%	50.57%				14545			
227	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	15.05	75.25%	0.00%			2021年9月	0			
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%			2021年9月	0			
229	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%			2021年9月	0			
230	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	30.22	151.10%	66.00%			2023年8月	0	是	2028	
231	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	21.71	135.69%	26.19%			2023年8月	0	是	2028	
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	14.16	70.80%	48.50%			2025年12月	0			
233	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	16.94	84.70%	18.25%			2025年12月	0			
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0	是	2028	
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
236	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	12.78	79.88%	86.38%			2022年3月	0	是	2028	
238	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	5.93	37.06%	5.94%				3690			
239	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
240	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	11.12	69.50%	60.88%			2025年12月	0			
242	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	11.72	73.25%	64.38%			2025年12月	0			
243	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	21.67	43.34%	39.48%				15830			
244	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	27.66	55.32%	29.22%				5340			
245	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	41.0	102.43%	55.15%			2021年9月	0	是	2026	
246	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	37.9	94.70%	87.20%			2021年9月	0	是	2026	
247	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.3	83.25%	73.28%			2024年10月	0			
248	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			2024年10月	0			
249	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	15.63	39.08%	30.90%				14370			
250	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	16.16	80.80%	76.65%			2022年9月	0			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	7.61	19.03%	5.83%				22390			
252	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	16.28	40.70%	28.25%				13720			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				25795			
254	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				21265			
255	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%			2023年4月	0			
256	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			2022年10月	0	是	2028	
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.79	54.94%	55.13%				3210			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0	0.00%	0.00%				4725			
259	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	3.39	33.90%	10.20%				4110			
260	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
261	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
262	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				14720			
263	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	20.37	50.93%	72.08%				9630			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
264	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	24.95	62.38%	35.73%				5050			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	5.84	14.60%	27.33%				16199			
266	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	5.21	13.03%	16.45%				2920			
267	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	50	24.95	49.90%	89.68%				10550	是	2028	
268	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	50	15.47	30.94%	55.68%				20975			
269	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	13.0	41.17%	39.68%				7505			
270	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.4	36.19%	35.90%				11784			
271	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	17.5	87.65%	70.65%			2021年9月	0	是	2026	
272	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.0	0.00%	0.10%			2021年9月	0	是	2026	
273	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				2045			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
275	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.3	42.22%	40.32%				9325			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				13508			
277	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				14160			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	28.19	70.48%	62.13%			2021年9月	0			
279	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	15.39	38.48%	30.05%			2022年9月	0			
280	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			2022年10月	0	是	2028	
281	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				2460			
282	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			2022年10月	0	是	2028	
283	康平	胜利	66kV	胜利/1#	20	5.87	29.35%	73.17%				9130	是	2028	
284	康平	胜利	66kV	胜利/2#	20	1.38	6.90%	62.00%				13620			
285	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	28.9	91.71%	85.11%			2021年9月	0	是	2028	
286	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	15.6	49.52%	85.75%			2021年9月	0	是	2028	
287	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	32.2	80.60%	76.45%			2021年9月	0	是	2028	
288	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	7.5	74.60%	65.00%			2023年12月	0			
289	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	7.8	78.40%	64.30%			2023年12月	0			
290	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	10.07	25.18%	24.90%				17375			
291	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	12.37	30.93%	23.15%				13980			
292	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
293	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.4	44.80%	44.80%				12262			
294	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	13.24	66.20%	52.55%				760			
295	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	12.36	61.80%	46.30%				2640			
296	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	12.73	63.65%	40.05%				2270			
297	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	35.35	88.38%	52.03%			2022年10月	0			
298	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0	是	2027	
299	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.9	55.44%	55.49%				17350			
300	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24335			
301	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	1.66	26.35%	18.25%				1970			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
302	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	5.19	51.90%	43.20%				2310			
303	辽中	四方台	66kV	四方台/3#(临时车)	20	9.8	49.00%	18.25%				5200			
304	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	9.03	90.30%	75.60%			2021年9月	0	是	2026	
305	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.95	49.50%	37.70%			2023年8月	0			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	18.7	46.63%	59.48%				11060			
307	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	22.3	70.83%	67.90%			2021年9月	0	是	2028	
308	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	40.0	80.06%	54.40%			2021年9月	0			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	38.9	77.70%	51.80%			2021年9月	0			
310	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	34.4	86.00%	61.80%			2021年9月	0			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	25.97	64.93%	72.70%				1085			
312	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	13.26	26.52%	0.00%				24240			
313	康平	所口	66kV	所口/1#	10	5.15	51.50%	48.60%				2350			
314	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
315	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				23750			
316	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				32110			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
318	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.3	77.14%	36.89%			2022年7月	0	是	2028	
320	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	18.2	57.78%	48.19%			2022年7月	0	是	2028	
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	4.41	27.56%	33.75%				7590			
322	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	1.44	9.00%	51.38%				2210			
323	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	37.56	93.90%	59.35%			2021年9月	0	是	2027	
324	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	42.32	105.80%	83.30%			2021年9月	0	是	2027	
325	康平	田家	66kV	田家/1#	20	3.4	17.00%	53.40%				11600			
326	康平	田家	66kV	田家/2#	20	8.7	43.50%	66.80%				6125			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
329	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
330	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	23.1	46.20%	45.30%				4385			
331	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	17.5	43.75%	50.53%				12500			
332	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.78	46.95%	46.20%				11220			
333	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	12.69	40.29%	43.78%				10935			
334	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				13985			
335	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				7600			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%			2021年9月	0			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%				280			
338	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%				280			
339	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				4593			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
340	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				8553			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	15.41	38.53%	20.40%			2024年5月	0			
342	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	9.56	23.90%	20.55%			2024年2月	0			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	15.9	79.50%	60.20%			2021年9月	0			
344	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	8.0	79.80%	40.60%			2021年9月	0			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	15.67	39.18%	33.05%				880			
346	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	37.86	94.65%	62.28%			2021年9月	0			
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0	是	2028	
348	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0	是	2028	
349	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.6	35.20%	36.88%				18470			
350	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				8755			
351	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.13	67.83%	69.73%				2870			
352	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	14.9	37.25%	49.65%				13970			
353	新民	温台	66kV	台/1#(临时间隔	8	2.59	32.38%	51.88%				3410			
354	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.1	56.20%	39.64%			2021年12月	0	是	2028	
355	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	25.67	51.34%	27.10%			2023年10月	0			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.1	39.84%	40.06%				9080			
357	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	14.28	71.40%	45.75%			2025年7月	0			
359	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	11.06	55.30%	29.85%			2025年12月	0			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	7.21	36.05%	22.00%				3680			
361	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	5.13	25.65%	21.90%			2023年10月	0			
362	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	39.41	78.82%	59.48%			2024年12月	0			
363	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	40.48	80.96%	70.44%			2024年12月	0			
364	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0	是	2028	
365	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0	是	2028	
366	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%				6455			
367	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				8785			
368	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	7.99	79.90%	84.00%			2021年9月	0	是	2026	
370	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	11.97	59.85%	59.30%				1495	是	2026	
371	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	42.92	85.84%	60.02%			2021年9月	0	是	2028	
372	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	48.96	97.92%	92.76%			2021年9月	0	是	2028	
373	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	8.54	42.70%	45.50%				2960			
374	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	6.9	43.13%	40.63%				1080			
375	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	28.90	91.75%	73.27%			2021年9月	0	是	2026	
376	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	19.97	63.40%	69.08%			2022年3月	0	是	2026	
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	17.06	54.16%	59.21%				4565			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	15.59	49.49%	51.84%				5340			
379	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	26.92	67.30%	87.95%				3080			
380	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	15.80	39.50%	30.25%				14200			
381	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	6.40	16.00%	10.25%				23040			
382	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	13.47	42.76%	43.49%				10155			
383	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.67	30.70%	26.19%				13955			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	10.10	63.13%	43.88%				1900			
385	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	9.95	49.75%	57.00%				5050			
386	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	9.64	48.20%	52.90%				5210			
387	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	13.15	65.75%	47.50%				1850			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	30.1	60.26%	56.16%				580			
389	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	35.4	70.78%	68.74%			2021年9月	0			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				3855			
391	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0	是	2027	
392	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0	0.00%	0.00%				19735			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				810			
394	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.4	31.00%	31.00%				14071			
395	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	29.71	74.28%	53.65%			2023年4月	0	是	2026	
396	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	35.62	89.05%	74.75%			2023年4月	0	是	2026	
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	14.36	45.59%	35.33%				7475			
398	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	7.6	24.13%	20.76%				15755			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	5.66	28.30%	23.20%				9090			
400	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	7.02	35.10%	31.40%				7610			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	14.7	29.40%	21.20%				16450			
402	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	15.4	30.80%	0.00%				22100			
403	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0	是	2027	
404	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0	是	2027	
405	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0	是	2028	
406	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0	是	2028	
407	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	11.9	37.62%	26.41%				11775			
408	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	9.8	31.17%	37.02%				13805			
409	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
410	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
412	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	25	79.37%	51.21%			2022年9月	0			
414	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	19.17	60.86%	59.90%			2022年9月	0			
415	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%				9630	是	2028	

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
416	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.4	26.03%	32.48%				24760			
417	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				4635			
418	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.6	59.00%	59.00%				4342			
419	康平	张强	66kV	张强/1#	16	13.38	83.63%	55.94%			2024年2月	0			
420	康平	张强	66kV	张强/2#	16	8.65	54.06%	39.81%			2025年7月	0			
421	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				12455			
422	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				3255			
423	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.6	27.30%	29.02%				15025			
424	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.31	56.55%	82.00%			2024年12月	0			
425	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	10.89	54.45%	0.00%			2025年7月	0			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	29.1	58.20%	12.20%				8400			
427	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	27.36	54.72%	0.00%				10140			
428	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0	是	2026	
429	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0	是	2026	
430	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0	是	2028	
431	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	10	2.58	25.80%	52.22%				4920			
433	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	6.11	61.10%	18.70%				1020			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	8.16	20.40%	15.00%				21840			
435	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	14.86	37.15%	3.75%				14140			
436	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			2022年10月	0	是	2027	
437	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				4560			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1270			
439	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1270			
440	变电二	中马	66kV	中马/1#	20	9.55	47.75%	38.50%				4650			
441	变电二	中马	66kV	中马/2#	20	6.57	32.85%	39.00%				8430			
442	康平	中心	66kV	中心/1#	20	15.53	77.65%	53.55%			2022年3月	0			
443	康平	中心	66kV	中心/2#	20	13.56	67.80%	66.65%			2022年3月	0			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	0	0.00%	40.38%				12000			
445	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	0.97	6.06%	38.44%				11030			
446	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				14845			
447	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				9268			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	18.3	58.10%	58.41%			2022年7月	0			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	31.82	101.02%	59.65%			2022年7月	0			
450	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	24.24	76.95%	81.87%			2022年3月	0			
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	6.96	34.80%	59.15%				5220			
452	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	4.42	22.10%	0.00%				10450			
453	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	10.64	66.50%	61.63%				415			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
454	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	8.69	54.31%	49.63%				2125			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	7.16	17.90%	46.98%				22620			
456	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	1.78	4.45%	41.18%				27563			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	3.47	11.02%	0.00%				20155			
458	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
459	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	6.71	13.42%	0.00%				27790			
460	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	9.43	18.86%	11.00%				27820			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	21.78	69.14%	61.84%			2025年12月	0			
462	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	22.76	72.25%	48.54%			2025年12月	0			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	8.3	16.60%	8.78%				24650			
464	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	11.7	23.32%	8.68%				22480			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	11.2	28.10%	16.55%				17716			
466	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	14.0	34.90%	28.83%				14801			
467	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	24.5	61.25%	31.18%			2025年4月	0	是	2028	
468	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	25.9	64.75%	40.00%			2025年4月	0	是	2028	
469	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%				8448			
470	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				5588			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
472	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				22570			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.96	9.92%	2.82%				29823			
474	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	6.24	12.48%	5.52%				31260			
475	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	5.59	17.75%	2.22%				18035			
476	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	5.89	18.70%	0.00%				4735			
477	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
478	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
479	变电三	雪莲	66kV	雪莲/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
480	变电三	雪莲	66kV	雪莲/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
481	新民	沙河	66kV	沙河/1#	31.5	6.43	20.41%	0.00%				17195			
482	新民	沙河	66kV	沙河/2#	31.5	6.59	20.92%	0.00%				17035			
483	变电二	大望	66kV	大望/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
484	变电二	大望	66kV	大望/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
485	变电三	明显	66kV	明显/1#	50	4.67	9.34%	0.00%				32830			
486	变电三	明显	66kV	明显/2#	50	6.95	13.90%	0.00%				30550			

2026年一季度国网沈阳供电公司间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021年11月			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021年11月	是	2028	
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021年11月	是	2028	
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	3		是	2027	
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022年6月			
14	变电四	北塔	交流66kV	21				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	8				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021年11月			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021年11月			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	5		是	2026	
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	6				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021年11月			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021年11月			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021年11月			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021年11月			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				
32	新民	大柳	交流66kV	5				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
33	变电三	大潘	交流66kV	6				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021年11月			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	14				
39	变电一	东民	交流66kV	2				
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
42	新民	法哈牛	交流66kV	1		是	2026	
43	变电一	范屯	交流66kV	13				
44	变电二	方家	交流66kV	14				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021年11月			
47	变电四	方型	交流66kV	7				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021年11月			
50	变电一	工农	交流66kV	5				
51	新民	公主屯	交流66kV	7				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021年11月			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
58	辽中	航辽	交流66kV	11				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021年11月			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022年9月			
62	变电四	红卫	交流66kV	10				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021年11月			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
66	变电二	花山	交流66kV	7				
67	变电三	花园	交流66kV	6				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022年9月	是	2028	
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021年11月			
70	变电四	怀远	交流66kV	4		是	2027	
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
73	变电一	家俱	交流66kV	10				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	2				
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021年11月			
78	变电一	昆明	交流66kV	3				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
80	变电一	兰台	交流66kV	7				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	12				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021年11月			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021年11月			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	3				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	1				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021年11月			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021年11月			
97	变电一	马三家	交流66kV	6				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
102	新民	南窑	交流66kV	4				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	28				
105	变电二	农大	交流66kV	5				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021年11月			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	1				
117	变电三	前显	交流66kV	0	2026年1月			
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021年11月			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021年11月			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021年11月			
123	变电四	三好	交流66kV	4				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	10		是	2028	
126	辽中	沙东	交流66kV	16				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021年11月			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021年11月			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021年11月			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021年11月			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024年6月	是	2027	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
138	变电一	双树	交流66kV	15				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021年11月			
140	变电三	水家	交流66kV	1				
141	辽中	四方台	交流66kV	6				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021年11月			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	5		是	2028	
146	康平	碳纤维	交流66kV	22				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
150	康平	田家	交流66kV	0	2024年8月	是	2026	
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021年11月			
153	变电四	万达	交流66kV	0	2025年10月			
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
155	变电三	汪河	交流66kV	0	2026年1月			
156	变电三	王刚	交流66kV	1				
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021年11月			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024年5月	是	2028	
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
163	康平	卧龙	交流66kV	1				
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021年11月			
166	变电三	下深	交流66kV	1		是	2028	
167	变电二	小东	交流66kV	12				
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	1		是	2028	
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	9				
172	新民	新民	交流66kV	9				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
173	辽中	新民屯	交流66kV	4				
174	新民	新兴	交流66kV	14				
175	法库	新依	交流66kV	1				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	0	2025年10月			
178	变电三	雪松	交流66kV	6				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
181	辽中	杨士岗	交流66kV	7				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021年11月			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021年11月			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
186	变电三	营盘	交流66kV	2		是	2027	
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
193	变电三	彰驿	交流66kV	15				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	10				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	8				
200	康平	中心	交流66kV	1				
201	变电二	中心台	交流66kV	3				
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	8				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021年11月			
207	变电三	佟沟	交流66kV	10				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
208	变电三	麦子屯	交流66kV	4				
209	变电二	旺牛	交流66kV	2				
210	变电一	赵家	交流66kV	7				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	18				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022年9月	是	2028	
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024年10月	是	2028	
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	1				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024年6月			
219	辽中	蒲东	交流66kV	18				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2026年1月	是	2026	
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	13				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	0	2026年1月			
226	变电二	核心	交流66kV	11				
227	变电三	创意	交流66kV	18				
228	变电二	大望	交流66kV	13				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	16				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	变电二	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	19				
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	变电三	李巴彦	交流66kV	24				
239	变电三	明显	交流66kV	17				
240	康平	开发区	交流66kV	6				

2026年一季度国网沈阳供电公司10千伏线路开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	10	2%	0	0	2%	0	0		是	2026年	0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是		-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年12月	4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	293	49%	0	0	49%	0	0		是		24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	557	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年	-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	400	67%	0	0	67%	0	0		是		5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是	2027年12月	25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	0	0		是		-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	176	21%	0	0	21%	0	0		是		4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0		是		-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	322	55%	0	0	55%	0	0		是		-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2027年12月	-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	242	40%	0	0	40%	0	0		是		29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0		是		-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	232	39%	0	0	39%	0	0		是		-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	210	35%	0	0	35%	0	0		是		-22.54%
23	东陵	安顺变	安张线	10kV	600	178	30%	0	0	30%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	21	7%	0	0	7%	0	0		是	2026年12月	22.72%
25	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	362	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年12月	-20.49%
26	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	393	98%	50	100	98%	0	0		是	2026年12月	2.66%
27	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	317	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	-3.34%
28	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	51	18%	0	0	18%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	553	255	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年12月	3.33%
30	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	95	27%	0	0	27%	0	0		是	2026年12月	0.46%
31	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	131	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	9.76%
32	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	223	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	3.80%
33	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	109	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	8.35%
34	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	343	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年12月	2.09%
35	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	134	22%	0	0	22%	0	0		是	2026年12月	35.50%
36	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-13.61%
37	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0			2027年	6.49%
38	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是		4.83%
39	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0		是		-109.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
40	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	143	26%	0	0	26%	0	0		是	2027年	13.70%
41	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年	0.37%
42	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	0	0		是		-6.42%
43	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	100.00%
44	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		100.00%
45	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是		12.78%
46	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0		是	2027年	50.80%
47	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0		是	2027年	1.63%
48	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	439	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	4.26%
49	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	0	0		是	2027年12月	13.99%
50	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年	16.66%
51	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	202	37%	0	0	37%	0	0		是		11.29%
52	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0		是		68.54%
53	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	33.54%
54	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	417	75%	0	0	75%	0	0		是	2027年12月	-8.91%
55	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是		0.00%
56	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	231.36	61%	18	16.78	61%	0	0		是	2026年	15.47%
57	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	338.52	141%	20	38.93	141%	0	0		是	2026年	10.63%
58	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.75	97%	19	63.05	97%	0	0		是	2026年	-4.25%
59	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	122.02	38%	7	10.83	38%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
60	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.80	148%	8	6.93	148%	0	0		是	2026年	3.71%
61	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	198.04	68%	0	0	68%	1122	1122				-11.01%
62	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	110.23	38%	1	0.56	38%	2643	2643				2.09%
63	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	208.48	71%	4	4.25	71%	941	941				-4.48%
64	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	28	50.18	84%	0	0		是	2026年	6.12%
65	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	309.46	106%	0	0	106%	0	0		是	2026年	-7.69%
66	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	167.53	30%	1	0.28	30%	2845	2845				5.03%
67	法库	宝山变	城南线	10kV	400	80.1	20%	1	2.11	20%	4848	4848				29.74%
68	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	120.37	41%	2	3.71	41%	2467	2467				1.76%
69	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	469.57	85%	2	1.4	85%	487	487				4.97%
70	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	12	15.35	91%	0	0		是	2026年	-0.40%
71	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	-14.20%
72	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	574	104%	0	0	104%	0	0		是	2026年	-6.60%
73	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	331	60%	0	0	60%	972	972				-17.41%
74	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	407	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年	-3170.80%
75	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	3125	3125				41.99%
76	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	283	47%	0	0	47%	4451	4451				-10.08%
77	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	159	27%	0	0	27%	4099	4099				4.75%
78	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	105	18%	0	0	18%	7534	7534				11.01%
79	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	9318	9318				61.40%
80	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0		是		1.17%
81	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	0.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
82	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	1.64%
83	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是		-1.13%
84	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年	21.71%
85	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	-3.76%
86	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-22.26%
87	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0		是		-10.44%
88	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是		-16.13%
89	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	510	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年	4.59%
90	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是		12.76%
91	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年	-8.54%
92	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	560	93%	0	0	93%	0	0		是		-19.16%
93	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		5.04%
94	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	72	12%	0	0	12%	4090	4090				-15.42%
95	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	159	27%	0	0	27%	3481	3481				6.30%
96	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
97	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	3481	3481				2.98%
98	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年	10.41%
99	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0				-0.76%
100	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年12月	10.21%
101	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				1.17%
102	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年	2.69%
103	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	74	12%	0	0	12%	8071	8071				-2.18%
104	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				1.34%
105	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	410	70%	0	0	70%	0	0				1.33%
106	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	80	13%	0	0	13%	7967	7967				-26.60%
107	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	166	28%	0	0	28%	6478	6478				2.39%
108	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				100.00%
109	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	297	51%	0	0	51%	925	925				3.99%
110	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0				5.97%
111	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是	2026年	7.12%
112	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	73	13%	0	0	13%	0	0		是	2026年	-8.76%
113	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	-12.03%
114	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	49	9%	0	0	9%	0	0				61.12%
115	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0		是	2026年	-36.24%
116	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	257	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年	11.88%
117	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	451	82%	1	0.5	82%	0	0		是	2026年	5.57%
118	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	354	64%	0	0	64%	0	0				66.57%
119	新民	查牛变	安福线	10kV	553	192	35%	0	0	35%	2421	2421				-1.98%
120	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	68	21%	0	0	21%	2148	2148				-5.89%
121	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	182	33%	0	0	33%	355	355				100.00%
122	新民	查牛变	排水线	10kV	320	138	43%	0	0	43%	393	393				6.43%
123	新民	查牛变	荒地线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-4.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
124	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年6月	-7.94%
125	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年6月	-6.53%
126	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	294	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	6.56%
127	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年6月	-5.16%
128	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	508	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年12月	3.69%
129	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年12月	6.63%
130	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	2.21%
131	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	257	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	4.64%
132	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	453	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年12月	10.02%
133	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	261	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年6月	-26.46%
134	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	46	8%	15	28	8%	0	0		是	2026年6月	-23.21%
135	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0				6.91%
136	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	249	45%	0	0	45%	0	0				-19.27%
137	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0				7.78%
138	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0				61.34%
139	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	354	111%	0	0	111%	0	0		是	2026年	-8.26%
140	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	4637	4637				1.36%
141	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	112	35%	0	0	35%	1386	1386				11.20%
142	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	275	50%	0	0	50%	2716	2716				-7.03%
143	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	322	101%	0	0	101%	0	0		是	2026年	-8.47%
144	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	220	69%	0	0	69%	1178	1178				-27.88%
145	康平	城南变	南钱线	10kV	553	298	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	14.82%
146	康平	城南变	南西线	10kV	200	158	79%	0	0	79%	0	0				1.88%
147	康平	城南变	铸造线	10kV	200	125	63%	0	0	63%	0	0				-2.05%
148	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	13%	0	0				3.51%
149	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年5月	-4.63%
150	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是		-3.41%
151	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年5月	4.80%
152	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年5月	8.68%
153	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年	-25.00%
154	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是		-5.83%
155	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	97	16%	0	0	16%	0	0		是		20.34%
156	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	0	0		是		1.75%
157	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	144	26%	0	0	26%	0	0		是		-23.11%
158	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		7.07%
159	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		2.07%
160	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	0.82%
161	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.52%
162	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年5月	-11.11%
163	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0		是		-28.85%
164	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是		-4.21%
165	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		-41.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
166	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	28	5%	0	0	5%	0	0		是		10.74%
167	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		4.57%
168	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		-18.27%
169	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是	2026年	-22.61%
170	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	360	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	2.26%
171	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	256	68%	0	0	68%	1443	1443				-67.34%
172	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	258	81%	0	0	81%	520	520				3.14%
173	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	353	94%	7	0.3	94%	0	0		是	2026年	12.87%
174	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	0	0%	1	0.18	0%	1935	1935				-2.73%
175	辽中	茨北变	巨威线	10kV	377	296	79%	30	2	79%	750	750		是	2026年	10.01%
176	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	113	30%	0	0	30%	3920	3920				14.07%
177	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	120	32%	0	0	32%	3798	3798				46.83%
178	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	332	88%	10	5	88%	126	126		是	2026年	2.76%
179	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	199	53%	0	0	53%	2430	2430				-29.17%
180	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	171	45%	0	0	45%	2915	2915				10.26%
181	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	361	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-7.34%
182	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	553	212	38%	0	0	38%	4948	4948				7.91%
183	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0				-16.21%
184	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	403	134	33%	0	0	33%	1867	1867				-32.71%
185	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	553	159	29%	0	0	29%	5866	5866				23.27%
186	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	553	260	47%	0	0	47%	4117	4117				1.06%
187	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	409	74%	0	0	74%	1536	1536				-1.99%
188	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	320	251	78%	10	10	78%	641	641				-1.44%
189	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	159	29%	0	0	29%	0	0			2027年	-3.58%
190	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	88	16%	0	0	16%	0	0		是	2027年	3.44%
191	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0			2027年	-28.30%
192	苏家屯	达连变	达梭甲	10kV	600	138	23%	0	0	23%	0	0			2027年	-2.00%
193	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年	52.67%
194	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	99.13%
195	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	108	20%	0	0	20%	0	0			2027年	48.94%
196	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	99	18%	0	0	18%	0	0		是	2026年	61.82%
197	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	0.00%
198	苏家屯	达连变	达梭乙	10kV	600	17	3%	0	0	3%	0	0			2027年	43.65%
199	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	143	26%	0	0	26%	0	0			2027年	11.91%
200	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2027年	24.91%
201	苏家屯	达连变	达园甲	10kV	600	11	2%	0	0	2%	0	0				0.00%
202	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	0	0				-1.82%
203	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	206	37%	0	0	37%	2179	2179				-3.20%
204	大东	大东变	东小甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	3696	3696				-0.10%
205	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				-16.11%
206	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年12月	2.30%
207	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	13.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
208	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	446	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年6月	-1.19%
209	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	-1.17%
210	大东	大东变	东风乙	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0				31.68%
211	大东	大东变	大环线	10kV	600	203	34%	0	0	34%	5837	5837				41.16%
212	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	286	52%	0	0	52%	593	593				-0.77%
213	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	293	53%	0	0	53%	672	672				3.28%
214	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
215	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	172.25	30%	20	12.41	30%	5902	5902				9.15%
216	法库	大孤家	大开线	10kV	352	3	1%	0	0	1%	5435	5435				0.00%
217	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	8	3.13	50%	1900	1900				10.27%
218	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	16	10.6	63%	0	0				2.43%
219	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	15	18.26	24%	1900	1900				38.74%
220	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	120	60%	0	0	60%	0	0				15.30%
221	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	151	63%	0	0	63%	0	0				8.76%
222	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	240	43%	1	1	43%	0	0				5.91%
223	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	55	28%	0	0	28%	0	0				8.41%
224	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	270	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-8.40%
225	新民	大红旗	二红线	10kV	240	178	74%	4	18	74%	0	0				2.51%
226	新民	大红旗	大红线	10kV	285	155	54%	0	0	54%	0	0				4.97%
227	新民	大红旗	九天线	10kV	553	142	26%	0	0	26%	3020	3020				-0.74%
228	新民	大红旗	长沙线	10kV	553	83	15%	0	0	15%	3020	3020				9.42%
229	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	3020	3020				7.95%
230	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	0	0				-0.06%
231	新民	大柳变	吴屯线	10kV	553	269	49%	4	24	49%	0	0		是	2026年	2.31%
232	新民	大柳变	于家线	10kV	553	217	39%	8	50.8	39%	150	150				5.24%
233	新民	大柳变	长岗线	10kV	553	261	47%	1	0.33	47%	150	150				-5.67%
234	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	104	19%	0	0	19%	5419	5419		是	2026年	-18.11%
235	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	118	21%	0	0	21%	6576	6576				7.79%
236	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	454	82%	13	4.33	82%	0	0		是	2026年	6.03%
237	于洪	大潘变	大祝线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382		是	2026年	1.78%
238	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	423	76%	4	1	76%	664	664		是	2026年	4.32%
239	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	164	30%	0	0	30%	2906	2906		是	2026年	-43.48%
240	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	10	2%	0	0	2%	8447	8447				-157.16%
241	于洪	大潘变	潘彰线	10kV	553	103	19%	0	0	19%	3963	3963				0.00%
242	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	181	33%	0	0	33%	4560	4560				57.19%
243	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	189	59%	0	0	59%	1699	1699				4.85%
244	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	349	109%	44	7.16	109%	0	0		是	2026年	-0.21%
245	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	573	104%	297	1782	104%	0	0	2025年7月	是	2026年	3.94%
246	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	176	55%	0	0	55%	1924	1924				21.75%
247	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	457	143%	27	28	143%	0	0		是	2026年	7.46%
248	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	20	4%	0	0	4%	3080	3080				-50.97%
249	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	446	89%	42	21	89%	69	69		是	2026年	-0.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
250	大东	大志变	志农乙	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年	26.92%
251	大东	大志变	志车甲	10kV	600	283	47%	0	0	47%	0	0		是		-56.49%
252	大东	大志变	志农甲	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0		是		-23.73%
253	大东	大志变	志东甲	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	12.14%
254	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是		5.40%
255	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年	-2.78%
256	大东	大志变	大农甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年	55.91%
257	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243.36	44%	0	0	44%	0	0		是		57.21%
258	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0		是		100.00%
259	大东	大志变	志车乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1370	1370				94.85%
260	沈北	大志变	志西线	10kV	553	271.68	49%	0	0	49%	1041	1041		是	2026年6月	-5.55%
261	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	1370	1370				21.88%
262	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	272	47%	0	0	47%	1370	1370				10.48%
263	大东	大志变	志玻线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	1370	1370				11.52%
264	大东	大志变	志东乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年12月	-6.58%
265	大东	大志变	大农乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	1039	1039		是	2026年	42.59%
266	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	397.2	72%	0	0	72%	0	0				57.23%
267	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	140	24%	0	0	24%	1370	1370				90.67%
268	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	51	26%	0	0	26%	2234	2234				2.36%
269	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	23	12%	0	0	12%	2719	2719				6.62%
270	辽中	代家房	濛子泡	10kV	400	130	33%	0	0	33%	3970	3970				6.41%
271	辽中	代家房	于家房	10kV	200	168	84%	2	1	84%	208	208				4.29%
272	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	500.63	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	3.53%
273	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	398.75	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年6月	16.46%
274	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	235.57	72%	0	0	72%	0	0		是		-200.26%
275	沈北	道义变	道商线	10kV	600	295.46	49%	0	0	49%	0	0		是		-9.30%
276	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	247.31	41%	0	0	41%	0	0		是		21.61%
277	沈北	道义变	道义线	10kV	553	490.21	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年6月	14.79%
278	沈北	道义变	明发线	10kV	553	266.84	48%	0	0	48%	0	0		是		1.95%
279	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		59.83%
280	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	490.28	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年6月	7.86%
281	沈北	道义变	御院线	10kV	600	74.36	12%	0	0	12%	0	0		是		16.15%
282	沈北	道义变	俚景线	10kV	553	626.32	113%	0	0	113%	0	0		是	2026年6月	2.46%
283	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	275.08	46%	0	0	46%	0	0		是		42.82%
284	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151.2	27%	0	0	27%	0	0		是		30.11%
285	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
286	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		57.98%
287	沈北	道义变	道星线	10kV	600	196.57	33%	0	0	33%	0	0		是		16.86%
288	沈北	道义变	开发一	10kV	553	540.66	98%	0	0	98%	0	0		是		-70.55%
289	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	218.02	39%	0	0	39%	0	0		是		6.76%
290	沈北	道义变	道工线	10kV	553	336.53	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年6月	-0.12%
291	沈北	道义变	花园线	10kV	600	244.92	41%	0	0	41%	0	0		是		-33.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
292	沈北	道义变	开发二	10kV	553	432	78%	0	0	78%	0	0		是		-13.03%
293	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	426.2	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	42.12%
294	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
295	沈北	道义变	道信线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是	2026年6月	57.11%
296	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	188.83	31%	0	0	31%	0	0		是		100.00%
297	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	40	7%	0	0	7%	0	0				-24.53%
298	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	439	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年	32.81%
299	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				-30.69%
300	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0				5.95%
301	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	262	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年	0.03%
302	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0				5.69%
303	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	0	0				100.00%
304	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				100.00%
305	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				12.84%
306	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0				32.38%
307	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	491	89%	76	152	89%	0	0		是	2026年	13.72%
308	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				7.81%
309	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1573	1573				9.74%
310	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是	2026年	1.47%
311	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
312	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	65	16%	0	0	16%	3062	3062				10.90%
313	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	145	26%	0	0	26%	6109	6109				3.17%
314	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	1900	1900				6.97%
315	新民	东郊变	东网线	10kV	553	108	20%	0	0	20%	3876	3876				6.90%
316	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
317	于洪	东民变	东民线	10kV	423	106	25%	0	0	25%	0	0				-0.27%
318	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	29	4%	0	0	4%	0	0				12.57%
319	于洪	东民变	东专线	10kV	423	376	89%	0	0	89%	0	0				-4.03%
320	于洪	东民变	东前线	10kV	423	464	110%	19	4	110%	0	0				-2.14%
321	于洪	东民变	东范线	10kV	423	228	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年5月	5.48%
322	于洪	东民变	机床二	10kV	553	197	36%	0	0	36%	0	0		是		3.08%
323	于洪	东民变	东李线	10kV	553	339	61%	0	0	61%	0	0		是		0.13%
324	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	397	94%	188	376	94%	0	0	2022年10月	是	2026年	6.29%
325	于洪	东民变	机床一	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0		是		-6.79%
326	于洪	东民变	机床三	10kV	553	101	18%	0	0	18%	0	0		是		-3.79%
327	于洪	东民变	东红线	10kV	423	493	117%	82	50	117%	0	0		是		0.86%
328	于洪	东民变	东工线	10kV	423	509	120%	41	14	120%	0	0		是		5.58%
329	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	271.9	49%	0	0	49%	1037	1037				7.11%
330	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	172.44	31%	0	0	31%	4090	4090				0.68%
331	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	255	43%	0	0	43%	819	819				-4.23%
332	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	385	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年	-3.93%
333	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	1559	1559				-4.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
334	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	401	67%	0	0	67%	0	0				-55.54%
335	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	117	21%	0	0	21%	1881	1881				13.93%
336	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是	2026年	49.78%
337	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	291	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年	-3.59%
338	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	0	0%	0	0	0%	1881	1881				-32.09%
339	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	508	85%	150	2325	85%	0	0		是	2026年11月	0.48%
340	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0				6.01%
341	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	232	42%	0	0	42%	2686	2686				7.16%
342	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	342	57%	0	0	57%	312	312		是	2026年	-10.06%
343	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				3.62%
344	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	135	23%	0	0	23%	3897	3897				11.61%
345	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				-4.88%
346	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	3776	3776				5.44%
347	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5664	5664				0.51%
348	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2026年	-51.06%
349	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650		是	2026年	26.05%
350	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	166	30%	0	0	30%	0	0		是	2026年	-11.81%
351	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	247	45%	0	0	45%	1269	1269				-7.94%
352	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	217	36%	0	0	36%	2477	2477				0.69%
353	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5005	5005		是	2026年	-5.10%
354	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5664	5664				-119.99%
355	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5664	5664				-41.67%
356	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1573	1573				8.71%
357	新民	法哈牛	新安甲	10kV	553	307	56%	0	0	56%	3303	3303				3.74%
358	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	4914	4914				11.63%
359	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	199	36%	0	0	36%	5173	5173				48.23%
360	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	258	81%	0	0	81%	520	520				2.86%
361	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				15.79%
362	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	568	103%	10	50	103%	0	0		是	2026年	0.50%
363	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	231	42%	0	0	42%	4619	4619				-114.93%
364	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31		是	2026年	0.70%
365	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	378	68%	0	0	68%	2073	2073				7.11%
366	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	395	123%	12	116.4	123%	0	0		是	2026年	8.12%
367	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	4117	4117				-1.32%
368	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	207	37%	0	0	37%	4330	4330				3.79%
369	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	489	88%	40	25	88%	151	151		是	2026年	15.15%
370	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	338	61%	0	0	61%	2766	2766				6.29%
371	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	34	6%	0	0	6%	4330	4330				100.00%
372	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	476	135%	53	8.48	135%	0	0		是	2026年	6.52%
373	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	9	3%	0	0	3%	0	0		是	2026年	100.00%
374	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
375	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	78	14%	0	0	14%	4396	4396				-106.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
376	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	94	17%	0	0	17%	3319	3319				-9.09%
377	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	145	26%	0	0	26%	3235	3235				-6.46%
378	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	257	43%	0	0	43%	1784	1784				32.38%
379	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	131	24%	0	0	24%	3478	3478				10.72%
380	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	130	22%	0	0	22%	7101	7101				83.26%
381	沈河	方家变	方和线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	9318	9318				0.00%
382	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	154	26%	0	0	26%	3568	3568				-0.55%
383	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				21.83%
384	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	119	20%	0	0	20%	7292	7292				5.22%
385	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	2854	2854				-28.37%
386	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	230	38%	0	0	38%	5369	5369				75.20%
387	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6749	6749				100.00%
388	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年12月	12.26%
389	康平	方家镇	西关线	10kV	328	258	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	9.28%
390	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	59%	0	0		是	2027年	20.74%
391	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	3.89%
392	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	17%	0	0		是	2027年	100.00%
393	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0		是		-38.98%
394	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	322	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年	21.58%
395	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0		是		7.19%
396	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	266	48%	0	0	48%	0	0		是	2026年	13.63%
397	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	488	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	4.68%
398	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	412.31	69%	0	0	69%	0	0		是		11.18%
399	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	215	39%	0	0	39%	0	0		是		-27.02%
400	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	316	57%	0	0	57%	0	0		是		11.00%
401	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	489.85	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年6月	46.53%
402	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				11.97%
403	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0				5.34%
404	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0				-24.04%
405	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	23.03%
406	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	289	48%	0	0	48%	0	0				11.85%
407	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0				-3.63%
408	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	-17.98%
409	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	553.49	100%	0	0	100%	0	0		是	2026年6月	47.30%
410	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	374.86	62%	0	0	62%	0	0				0.00%
411	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	352.88	59%	0	0	59%	0	0				8.14%
412	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	117.1	31%	0	0	31%	0	0				-87.72%
413	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	59.79	10%	0	0	10%	0	0				8.89%
414	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	477	86%	0	0	86%	0	0		是	2026年	-12.80%
415	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0				71.12%
416	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	92	15%	0	0	15%	0	0				71.70%
417	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	3.16	1%	0	0	1%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
418	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0				1.14%
419	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%
420	和平	方型变	方青甲	10kV	553	502	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年	-11.33%
421	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是		7.61%
422	和平	方型变	方青乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	21.70%
423	和平	方型变	方聪线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		11.41%
424	和平	方型变	方文乙	10kV	553	248	45%	0	0	45%	804	804				-3.41%
425	和平	方型变	四平乙	10kV	553	251	45%	0	0	45%	2357	2357				-13.98%
426	和平	方型变	文化甲	10kV	553	412	75%	0	0	75%	0	0		是		-13.53%
427	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是	2026年	13.06%
428	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				3.80%
429	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		-0.38%
430	和平	方型变	南三乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				9.81%
431	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	143	26%	0	0	26%	3270	3270				-2.17%
432	和平	方型变	方世线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	8868	8868				65.85%
433	和平	方型变	文化乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	1335	1335				-4.93%
434	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3932	3932				-2.59%
435	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897		是		0.23%
436	和平	方型变	方太乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		-22.30%
437	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	144	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年12月	5.47%
438	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-14.67%
439	和平	方型变	方太甲	10kV	553	285	52%	0	0	52%	811	811		是		12.09%
440	和平	方型变	方学乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年12月	25.17%
441	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	6505	6505		是		0.11%
442	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	485	485		是		19.91%
443	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		5.81%
444	和平	方型变	方学甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308		是		26.90%
445	康平	富裕变	小城子	10kV	553	400	72%	58	125	72%	1692	1692				10.54%
446	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	42	13%	0	0	13%	3911	3911				9.80%
447	康平	富裕变	团山子	10kV	320	58	18%	0	0	18%	3984	3984				0.00%
448	康平	富裕变	开发区	10kV	553	115	21%	0	0	21%	6628	6628				16.19%
449	康平	富裕变	二牛线	10kV	320	8	3%	0	0	3%	4850	4850				0.00%
450	开发	高明变	高太线	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	-22.31%
451	开发	高明变	高康线	10kV	656	222	34%	0	0	34%	0	0		是	2026年	-4.53%
452	于洪	高明变	高北线	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0				7.44%
453	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年	3.43%
454	开发	高明变	降水线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0		是	2026年	-3.56%
455	开发	高明变	出版线	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年	-2.44%
456	开发	高明变	高九甲	10kV	600	186	31%	0	0	31%	0	0		是	2026年	-9.97%
457	开发	高明变	高南甲	10kV	600	158	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年	-57.31%
458	开发	高明变	高六甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0		是	2026年	1.02%
459	于洪	高明变	高张线	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0				24.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
460	开发	高明变	高七甲	10kV	600	338	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年	-3.44%
461	开发	高明变	高南乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年	-328283.33%
462	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年	30.58%
463	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年	0.00%
464	铁西	工农变	名城线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				10.96%
465	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-9.09%
466	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	120	22%	0	0	22%	3668	3668				-16.36%
467	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393		是	2027年6月	1.82%
468	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	238	43%	0	0	43%	1625	1625				-17.14%
469	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	289	52%	0	0	52%	1699	1699				3.98%
470	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	1855	1855				-3.83%
471	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	272	49%	0	0	49%	1036	1036				-3.50%
472	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	255	44%	0	0	44%	1652	1652				15.08%
473	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-0.25%
474	开发	工农变	工岛线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3440	3440				-44.09%
475	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				24.20%
476	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	374	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年	1.74%
477	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是	2027年12月	-29.02%
478	开发	工农变	华城乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年	-18.76%
479	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年12月	17.99%
480	铁西	工农变	工北线	10kV	600	313	52%	0	0	52%	814	814				0.20%
481	新民	公主屯	黄山线	10kV	240	187	78%	5	10	78%	502	502				2.84%
482	新民	公主屯	公农线	10kV	240	162	68%	0	0	68%	935	935				-2.28%
483	新民	公主屯	辽滨线	10kV	240	201	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	14.62%
484	新民	公主屯	石庙线	10kV	240	165	69%	0	0	69%	148	148				8.53%
485	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0				1.29%
486	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%
487	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	996	996				-8.74%
488	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	19.27%
489	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1048	1048				0.00%
490	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0				2.47%
491	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	103	17%	0	0	17%	4451	4451				42.02%
492	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	333	56%	0	0	56%	468	468		是	2026年	8.02%
493	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	231	39%	0	0	39%	2234	2234				1.55%
494	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	291	49%	0	0	49%	1195	1195				-7.02%
495	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	5.46%
496	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	351	351				48.11%
497	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	242	40%	0	0	40%	2044	2044				-46.78%
498	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0				5.45%
499	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	300	51%	0	0	51%	0	0				-3.72%
500	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	2.67%
501	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	205	35%	0	0	35%	0	0				-0.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
502	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	329	56%	0	0	56%	0	0		是	2027年12月	13.45%
503	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	458.47	83%	0	0	83%	0	0		是	2028年12月	-3.14%
504	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				5.55%
505	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0				-1.11%
506	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	0	0				5.01%
507	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.02%
508	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	296.47	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	-9.84%
509	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	205.76	37%	0	0	37%	0	0		是	2028年12月	-16.36%
510	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年12月	-29.07%
511	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	410	70%	0	0	70%	0	0				-9.46%
512	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				2.96%
513	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	0	0				2.19%
514	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	410	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	2.51%
515	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	420	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年12月	-10.08%
516	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	71.53%
517	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	371.29	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	44.87%
518	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年12月	-1.26%
519	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	165	30%	0	0	30%	5762	5762				-2.95%
520	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	95	17%	0	0	17%	6360	6360				6.06%
521	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	116	21%	0	0	21%	6360	6360				-0.85%
522	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	50	9%	0	0	9%	5530	5530				5.09%
523	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	311	56%	0	0	56%	3234	3234				0.42%
524	皇姑	广源变	广方乙	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是		-15.11%
525	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	0	0		是		-3.23%
526	皇姑	广源变	广方甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	9.68%
527	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	-17.55%
528	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	450	75%	0	0	75%	0	0		是		9.54%
529	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	394	66%	0	0	66%	0	0		是		4.74%
530	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	22.29%
531	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	550	92%	50	100	92%	0	0		是	2027年1月	18.98%
532	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年3月	76.71%
533	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	281	47%	0	0	47%	0	0		是		-1.58%
534	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	265	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年6月	12.49%
535	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	467	78%	20	40	78%	0	0		是		-1.29%
536	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0		是		-60.03%
537	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	458	83%	0	0	83%	0	0		是		-17.63%
538	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	381	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年3月	17.16%
539	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		-132.18%
540	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	450	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年	19.41%
541	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	6.21%
542	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	540	98%	80	265	98%	0	0		是	2026年3月	67.12%
543	和平	广州变	广太乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				-4.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
544	和平	广州变	广马甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551				-21.62%
545	和平	广州变	广京线	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				14.14%
546	和平	广州变	广原乙	10kV	553	100	18%	0	0	18%	4973	4973				7.04%
547	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
548	和平	广州变	广马乙	10kV	553	383	69%	0	0	69%	0	0				-5.58%
549	和平	广州变	广胜线	10kV	600	284	47%	0	0	47%	0	0		是		12.96%
550	和平	广州变	广太甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	0	0				-38.28%
551	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
552	和平	广州变	广睿线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	8262	8262				25.60%
553	和平	广州变	广府甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				-3.73%
554	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2027年12月	6.15%
555	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0		是	2027年12月	2.14%
556	和平	广州变	广凤线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4503	4503				22.71%
557	和平	广州变	广东甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是		15.27%
558	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	3241	3241				-11.51%
559	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
560	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年12月	1.16%
561	和平	广州变	广东乙	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是		-3.20%
562	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	114	21%	0	0	21%	3772	3772				0.06%
563	法库	果子园	镇东线	10kV	553	427.72	77%	1	1.42	77%	0	0		是	2028年12月	4.68%
564	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	56.15	19%	0	0	19%	0	0		是	2028年12月	50.64%
565	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	9	12.66	39%	0	0		是	2028年12月	-6.71%
566	法库	果子园	果北甲	10kV	328	266.31	81%	1	2.05	81%	0	0		是	2026年	5.59%
567	法库	果子园	龙山线	10kV	400	336.29	84%	3	1.33	84%	0	0		是	2028年12月	4.93%
568	法库	果子园	王家线	10kV	465	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
569	法库	果子园	果府线	10kV	328	224.12	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年	0.35%
570	法库	果子园	红旗线	10kV	328	170	52%	0	0	52%	464	464				8.28%
571	法库	果子园	新城甲	10kV	400	181.92	45%	0	0	45%	3084	3084				4.12%
572	法库	果子园	水泥线	10kV	292	104.67	36%	4	0.71	36%	2739	2739				25.49%
573	法库	果子园	果北乙	10kV	328	178.99	55%	0	0	55%	2013	2013				1.63%
574	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	375.56	115%	0	0	115%	0	0		是	2026年	7.11%
575	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	209	35%	0	0	35%	5733	5733				5.03%
576	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	378	68%	12	12	68%	2073	2073				0.99%
577	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	334	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	3.47%
578	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	126	39%	0	0	39%	1143	1143				7.27%
579	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	108	38%	0	0	38%	1780	1780				-3.28%
580	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	263	65%	0	0	65%	1727	1727				5.55%
581	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	265	83%	0	0	83%	398	398				1.54%
582	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	144	60%	0	0	60%	1247	1247				5.12%
583	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	76	24%	0	0	24%	1780	1780				-273.30%
584	康平	郝官变	三台子	10kV	200	109	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	4.19%
585	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	7.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
586	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	63	42%	0	0	42%	0	0		是	2026年12月	6.26%
587	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	45%	2037	2037				3.40%
588	和平	和平变	南一甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				-1.44%
589	和平	和平变	南一乙	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				-3.66%
590	和平	和平变	百年线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0				100.00%
591	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-29.10%
592	和平	和平变	五洲线	10kV	584	132	23%	0	0	23%	6817	6817				0.00%
593	和平	和平变	同北乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	2929	2929				14.42%
594	和平	和平变	同南甲	10kV	553	267	48%	0	0	48%	1122	1122				2.33%
595	和平	和平变	同北甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				-12.14%
596	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	-0.44%
597	和平	和平变	同南乙	10kV	553	190	34%	0	0	34%	2456	2456		是		0.99%
598	和平	和平变	商贸线	10kV	600	124	21%	0	0	21%	7205	7205				2.33%
599	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
600	和平	和平变	和城线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	4365	4365				6.46%
601	和平	和平变	和防线	10kV	600	37	6%	0	0	6%	712	712				-1.37%
602	和平	和平变	和新线	10kV	600	98	16%	0	0	16%	7655	7655				11.31%
603	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	863	863				1.75%
604	和平	和平变	和一乙	10kV	600	70	12%	0	0	12%	8140	8140				11.97%
605	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年	-4.37%
606	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	404	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	-15.25%
607	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	112	19%	0	0	19%	0	0		是	2026年	0.26%
608	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	0.95%
609	皇姑	红卫变	红审线	10kV	553	158	29%	0	0	29%	0	0				0.00%
610	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是	2027年12月	2.03%
611	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	187	31%	0	0	31%	0	0		是	2026年	31.20%
612	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	530	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年	0.41%
613	和平	红卫变	西塔乙	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	-2.78%
614	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	399	72%	0	0	72%	0	0				11.19%
615	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	192	32%	0	0	32%	0	0				3.10%
616	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0		是		18.92%
617	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	98	18%	0	0	18%	0	0		是		-242.37%
618	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是		7.04%
619	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	239	43%	0	0	43%	0	0		是		-23.07%
620	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年	-49.11%
621	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	504	91%	0	0	91%	0	0		是		-3.58%
622	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	179	32%	0	0	32%	0	0		是		4.44%
623	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	577	104%	9	2.97	104%	0	0		是	2026年	-1.74%
624	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年	0.00%
625	新民	侯家变	侯法线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
626	新民	侯家变	开发乙	10kV	553	447	81%	0	0	81%	878	878		是		0.83%
627	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	1397	1397		是		-1.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
628	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	328	59%	0	0	59%	1397	1397		是		51.32%
629	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	1397	1397		是		47.55%
630	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	434	78%	0	0	78%	103	103		是		8.75%
631	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	163	29%	0	0	29%	1397	1397		是		-0.28%
632	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	461	83%	0	0	83%	636	636		是		-5.42%
633	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	1397	1397		是		16.14%
634	新民	侯家变	昂邦乙	10kV	553	538	97%	4	8.8	97%	0	0		是	2026年	9.09%
635	于洪	后马变	后林线	10kV	400	234	59%	0	0	59%	2182	2182				-0.40%
636	于洪	后马变	后中线	10kV	500	118	24%	0	0	24%	5750	5750				-3.31%
637	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	169	52%	0	0	52%	2186	2186				9.92%
638	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	202	62%	0	0	62%	1614	1614				-12.93%
639	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	97	24%	0	0	24%	2477	2477				49.14%
640	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	179	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	-0.27%
641	于洪	后马变	后马线	10kV	328	350	107%	4	0.83	107%	0	0		是	2026年	-21.67%
642	于洪	后马变	后午线	10kV	328	197	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	6.02%
643	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	384.84	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	35.43%
644	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
645	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	307.97	56%	0	0	56%	0	0				47.04%
646	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	263.2	66%	0	0	66%	0	0				7.65%
647	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	426.06	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	37.88%
648	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	402.54	73%	0	0	73%	0	0				-11.78%
649	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	54.38	14%	0	0	14%	0	0				-157.83%
650	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	160	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年6月	-0.85%
651	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290.2	88%	0	0	88%	0	0				-3.27%
652	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	339.26	61%	0	0	61%	0	0				4.65%
653	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年	-4.46%
654	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	185.98	34%	0	0	34%	2526	2526				-4.15%
655	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	3.38%
656	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	116.72	21%	0	0	21%	2475	2475				3.89%
657	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	245.7	41%	0	0	41%	5097	5097				4.86%
658	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	375.4	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年12月	1.39%
659	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	186.3	34%	0	0	34%	2520	2520				-4.78%
660	大东	花山变	花满线	10kV	553	220	40%	0	0	40%	4810	4810				35.03%
661	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	129.7	22%	0	0	22%	7106	7106				52.50%
662	和平	花园变	花尚线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				20.85%
663	和平	花园变	花三甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				-1.56%
664	和平	花园变	御景甲	10kV	600	260	43%	0	0	43%	1732	1732				4.59%
665	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	311	56%	0	0	56%	360	360				5.03%
666	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	301	46%	0	0	46%	1604	1604				11.55%
667	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
668	和平	花园变	花新甲	10kV	656	460	70%	0	0	70%	0	0				48.81%
669	和平	花园变	花三乙	10kV	553	476	86%	0	0	86%	0	0		是		16.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
670	和平	花园变	花景线	10kV	553	312	56%	0	0	56%	0	0				23.19%
671	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	305	32%	0	0	32%	9744	9744				-17.02%
672	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				29.00%
673	和平	花园变	花南乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				16.77%
674	和平	花园变	御景乙	10kV	600	209	35%	0	0	35%	2615	2615				-1.62%
675	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	315	53%	0	0	53%	779	779				14.27%
676	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	308	51%	0	0	51%	901	901				-18.66%
677	和平	花园变	花世线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0				-15.71%
678	和平	花园变	花新乙	10kV	656	130	20%	0	0	20%	4566	4566				41.98%
679	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	160	16%	0	0	16%	12817	12817				78.21%
680	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	174	31%	0	0	31%	2733	2733				3.72%
681	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	366	63%	0	0	63%	0	0				0.47%
682	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	430	74%	0	0	74%	0	0				-74.30%
683	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	156	26%	0	0	26%	3533	3533				3.16%
684	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
685	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	156	27%	0	0	27%	3367	3367				6.02%
686	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0		是	2027年12月	-0.41%
687	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
688	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	214	37%	0	0	37%	2362	2362				-0.68%
689	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	257	44%	0	0	44%	1618	1618				-37.76%
690	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				31.37%
691	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				6.05%
692	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0				3.98%
693	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	146	24%	0	0	24%	2840	2840				-0.01%
694	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	127	22%	0	0	22%	2840	2840				33.63%
695	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0				62.19%
696	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	450	75%	0	0	75%	0	0				-23.09%
697	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	316	54%	0	0	54%	596	596				-0.01%
698	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	2924	2924				-9.19%
699	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	305	52%	0	0	52%	0	0				38.32%
700	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-6.25%
701	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				0.96%
702	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				-15.87%
703	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	599	100%	100	200	100%	0	0		是		6.95%
704	开发	化学变	化开甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年	-26.65%
705	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	234	42%	0	0	42%	0	0		是		4.52%
706	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	476	79%	76	38	79%	0	0		是		1.05%
707	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
708	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
709	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	577	104%	140	280	104%	0	0		是		1.37%
710	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0		是		10.80%
711	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	7.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
712	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	47	8%	0	0	8%	0	0		是		39.71%
713	开发	化学变	化发甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	-14.49%
714	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是		15.34%
715	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是		0.02%
716	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	435	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	5.50%
717	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	479	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	8.27%
718	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	369	63%	0	0	63%	0	0				-7.92%
719	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
720	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	400	67%	0	0	67%	0	0				4.14%
721	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				19.38%
722	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				100.00%
723	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	5.55%
724	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	530	96%	0	0	96%	0	0				-2.14%
725	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	42	7%	0	0	7%	5508	5508				35.02%
726	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	51	51				18.17%
727	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	59	10%	0	0	10%	8331	8331				13.54%
728	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				15.41%
729	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	159	27%	0	0	27%	3481	3481				98.94%
730	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	1559	1559				100.00%
731	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	270	49%	0	0	49%	3944	3944				8.28%
732	沈北	黄家变	黄昊线	10kV	553	151.9	27%	0	0	27%	4340	4340				10.01%
733	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0		是		3.13%
734	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	15.5	5%	0	0	5%	0	0		是		-88.96%
735	于洪	家俱变	俪锦线	10kV	553	441	80%	15	30	80%	0	0				5.97%
736	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0				13.15%
737	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	275	50%	0	0	50%	0	0				-0.71%
738	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0				100.00%
739	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	-6.59%
740	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	138	23%	0	0	23%	0	0				9.35%
741	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	24	4%	0	0	4%	0	0				67.67%
742	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	456	76%	0	0	76%	0	0		是		100.00%
743	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	398	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	12.22%
744	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
745	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	81	14%	0	0	14%	0	0			2027年	8.59%
746	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	361	62%	0	0	62%	0	0			2027年	-5.80%
747	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	297	50%	0	0	50%	0	0			2027年	-156.99%
748	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0			2027年	2.23%
749	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	439	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	4.15%
750	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
751	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	0	0			2027年	-10.70%
752	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0			2027年	1.73%
753	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0			2027年	0.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
754	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0			2027年	3.81%
755	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	199	33%	0	0	33%	0	0			2027年	1.07%
756	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	7.16%
757	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	0.00%
758	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2027年	6.23%
759	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2027年	100.00%
760	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	-11.82%
761	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0			2027年	2.19%
762	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	269	45%	0	0	45%	0	0			2027年	2.63%
763	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	67	11%	0	0	11%	0	0			2027年	5.28%
764	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	168	30%	0	0	30%	0	0			2027年	3.81%
765	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0		是		13.62%
766	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	0	0		是		16.36%
767	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年	-8.68%
768	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	264	48%	0	0	48%	0	0		是		11.69%
769	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	0	0		是		16.65%
770	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	53	9%	0	0	9%	0	0		是		0.12%
771	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	0	0		是	2026年	-4.84%
772	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	175	32%	0	0	32%	0	0		是	2026年	13.41%
773	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	343	57%	0	0	57%	0	0		是		55.90%
774	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0		是		-93.17%
775	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	32	6%	0	0	6%	0	0		是		9.48%
776	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	51	9%	0	0	9%	0	0		是	2026年	-42.05%
777	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-3.65%
778	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0		是		12.13%
779	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	397	66%	0	0	66%	0	0		是		-2.13%
780	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	158	26%	0	0	26%	0	0		是		13.19%
781	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	343	62%	0	0	62%	0	0		是		18.40%
782	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是		-2.13%
783	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0		是		40.18%
784	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	161	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
785	新民	姜屯变	后林线	10kV	240	44	18%	0	0	18%	2979	2979				0.19%
786	新民	姜屯变	红岭线	10kV	377	114	30%	0	0	30%	3202	3202				1.25%
787	新民	姜屯变	大路线	10kV	240	119	50%	0	0	50%	1680	1680				2.76%
788	新民	姜屯变	和平线	10kV	377	110	29%	0	0	29%	3971	3971				-5.89%
789	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	377	31	8%	0	0	8%	5340	5340				1.70%
790	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	0.64%
791	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	5.75%
792	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	192	32%	0	0	32%	2910	2910				3.37%
793	开发	金湖变	金云线	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				7.03%
794	开发	金湖变	金湖乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				0.00%
795	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	4.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
796	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	326	56%	0	0	56%	1657	1657				3.10%
797	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	479	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年	-3.87%
798	开发	金湖变	金湖甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				0.00%
799	新民	金五台	邱街线	10kV	200	139	70%	0	0	70%	710	710				11.33%
800	新民	金五台	四台线	10kV	200	89	45%	0	0	45%	1576	1576				5.48%
801	新民	金五台	树林线	10kV	285	102	36%	0	0	36%	2676	2676				-7.53%
802	新民	金五台	三台线	10kV	150	113	75%	0	0	75%	381	381				5.96%
803	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	18	3%	0	0	3%	6393	6393				43.78%
804	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	21.13%
805	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	106	106				7.49%
806	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	489	88%	0	0	88%	0	0				5.67%
807	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				59.90%
808	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	30	5%	0	0	5%	6185	6185				3.28%
809	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4226	4226				100.00%
810	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				100.00%
811	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年	15.66%
812	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				6.28%
813	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346		是	2026年	-5.55%
814	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	70	12%	0	0	12%	5023	5023				99.97%
815	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	511	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年10月	8.36%
816	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				11.79%
817	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0				2.73%
818	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	293	49%	0	0	49%	1160	1160				29.02%
819	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	193	35%	0	0	35%	0	0		是		-7.00%
820	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年	-5.06%
821	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年	-35.13%
822	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	0	0		是		6.90%
823	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		51.24%
824	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是		47.84%
825	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		53.70%
826	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是		62.22%
827	皇姑	昆山变	山海甲	10kV	600	117	20%	0	0	20%	0	0				0.00%
828	皇姑	昆山变	昆怒甲	10kV	600	154	26%	0	0	26%	0	0				0.00%
829	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	8.83%
830	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	282	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年	15.91%
831	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	560	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年	4.93%
832	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		-31.43%
833	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是		77.63%
834	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	141	25%	0	0	25%	0	0		是		69.13%
835	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	61.11%
836	皇姑	昆山变	昆怒乙	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0				0.00%
837	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	448	81%	5	1	81%	0	0		是	2026年	-8.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
838	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	447	81%	1	0.33	81%	0	0		是	2026年	-4.29%
839	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	108	20%	0	0	20%	3876	3876				14.57%
840	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	90	16%	0	0	16%	4188	4188				-0.82%
841	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	19	3%	0	0	3%	8291	8291				-49.69%
842	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	368	67%	0	0	67%	0	0				30.66%
843	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0				-33.80%
844	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	0.85%
845	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	208	38%	0	0	38%	0	0		是		1.52%
846	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是		-0.27%
847	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年5月	2.80%
848	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是		-0.62%
849	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		2.96%
850	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年12月	6.70%
851	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	407	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年5月	-0.55%
852	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	5.26%
853	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	340	58%	0	0	58%	0	0		是		-5.12%
854	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	217	39%	0	0	39%	0	0		是		-16.96%
855	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	193	33%	0	0	33%	0	0		是	2026年5月	-4.20%
856	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是	2026年	1.10%
857	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是		-2.07%
858	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	-0.63%
859	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年12月	3.78%
860	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	511	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年12月	18.56%
861	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是		10.19%
862	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	207	65%	0	0	65%	1403	1403				-6.53%
863	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	97	30%	0	0	30%	3308	3308		是	2026年	65.95%
864	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
865	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	124	52%	0	0	52%	1593	1593				10.95%
866	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	356	64%	0	0	64%	2454	2454				5.20%
867	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	153	28%	0	0	28%	5970	5970				7.59%
868	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	573	104%	70	140	104%	0	0		是	2026年6月	-6.56%
869	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	288	52%	0	0	52%	3632	3632				4.32%
870	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	3026	3026				-20.22%
871	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	89.9	22%	0	0	22%	0	0		是	2026年	-39.53%
872	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	189	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年	9.26%
873	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	84.1	21%	0	0	21%	0	0				48.80%
874	东陵	李相变	李班线	10kV	400	171.8	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年	-2.85%
875	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	156	39%	0	0	39%	0	0		是	2027年	43.20%
876	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	108.2	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年12月	5.57%
877	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	0	0				-0.30%
878	东陵	李相变	技校线	10kV	400	40.8	10%	0	0	10%	0	0				5.62%
879	东陵	李相变	李古线	10kV	400	303.1	76%	0	0	76%	0	0				0.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
880	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	163.3	41%	0	0	41%	0	0				11.19%
881	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	45	11%	0	0	11%	0	0				43.37%
882	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	94.6	24%	0	0	24%	0	0				86.82%
883	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0				-77.50%
884	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	210	36%	0	0	36%	1993	1993				38.71%
885	铁西	历工变	重联线	10kV	584	351	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年12月	9.28%
886	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	440	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年12月	4.02%
887	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	580	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	5.07%
888	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	400	67%	0	0	67%	0	0				5.38%
889	铁西	历工变	历达线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2028年12月	20.98%
890	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		-7.69%
891	铁西	历工变	富海线	10kV	584	435	74%	0	0	74%	0	0		是		5.75%
892	铁西	历工变	光明线	10kV	584	530	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年	8.71%
893	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		10.73%
894	铁西	历工变	历华线	10kV	600	479	80%	0	0	80%	0	0		是	2028年12月	15.04%
895	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是		4.86%
896	新民	梁山变	大刘屯	10kV	377	80	21%	0	0	21%	1410	1410				7.25%
897	新民	梁山变	街内线	10kV	285	247	87%	0	0	87%	165	165				11.17%
898	新民	梁山变	汤屯线	10kV	200	51	26%	0	0	26%	2234	2234				13.53%
899	新民	梁山变	梁山线	10kV	377	156	41%	0	0	41%	3095	3095				2.82%
900	新民	梁山变	周坨线	10kV	377	233	62%	0	0	62%	1641	1641		是	2026年	-0.33%
901	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	480	82%	0	0	82%	0	0		是	2028年12月	7.04%
902	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年	-5.42%
903	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	147	25%	0	0	25%	0	0				37.14%
904	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年	1.38%
905	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0				9.72%
906	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	325	59%	0	0	59%	0	0				-0.02%
907	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	85	15%	0	0	15%	0	0				-6.33%
908	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				43.33%
909	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				58.27%
910	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	0	0				80.87%
911	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				99.79%
912	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	425	73%	0	0	73%	0	0		是	2028年12月	1.39%
913	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				28.11%
914	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0				-92.28%
915	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	0	0				-7.95%
916	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				-30.82%
917	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				8.29%
918	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	512	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年	-9.18%
919	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	75	14%	0	0	14%	0	0				-12.10%
920	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	290	50%	0	0	50%	0	0				99.71%
921	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年	2.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
922	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0				20.94%
923	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0				84.45%
924	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		-20.39%
925	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是		-1.50%
926	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是		-15.39%
927	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		4.76%
928	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	438	73%	0	0	73%	0	0		是		22.03%
929	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年	-3.72%
930	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	378	63%	0	0	63%	0	0		是		30.95%
931	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	229	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年	1.55%
932	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年	8.74%
933	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年	7.11%
934	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是		-9.48%
935	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是		4.27%
936	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年	0.34%
937	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		17.05%
938	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		2.72%
939	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	490	89%	365	750	89%	0	0		是	2027年3月	-0.99%
940	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	264	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年	30.64%
941	辽中	刘二堡	西高线	10kV	553	441	80%	30	120	80%	982	982		是	2026年	0.26%
942	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	483	87%	10	10	87%	255	255		是	2026年	-13.29%
943	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	553	334	60%	0	0	60%	2835	2835		是	2026年	-3.20%
944	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	218	68%	0	0	68%	1212	1212				-24.20%
945	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	509	92%	5	4	92%	0	0				-9.18%
946	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	69	17%	0	0	17%	5040	5040				3.32%
947	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	314	79%	0	0	79%	0	0				8.16%
948	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	91	16%	0	0	16%	3844	3844				8.83%
949	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	157	49%	0	0	49%	2269	2269		是	2026年	13.94%
950	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	381	119%	0	0	119%	0	0		是	2026年	-0.19%
951	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	84	17%	0	0	17%	5040	5040				5.64%
952	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	421.88	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年6月	-3.72%
953	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	41.88	13%	0	0	13%	4247	4247				-120.75%
954	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	39	12%	0	0	12%	2640	2640				-77.84%
955	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	343.48	108%	0	0	108%	0	0				-0.54%
956	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	150	51%	0	0	51%	942	942				-17.68%
957	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	435.3	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年6月	-9.52%
958	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0.3	0%	0	0	0%	4967	4967				0.00%
959	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	187.3	34%	0	0	34%	5376	5376				4.28%
960	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	252.07	46%	0	0	46%	4254	4254				-0.28%
961	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	315.7	99%	0	0	99%	0	0				-44.65%
962	沈北	柳岗变	聚农线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
963	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	76	24%	0	0	24%	1999	1999				-56.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
964	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	517.7	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年6月	0.12%
965	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	273.5	86%	0	0	86%	236	236				-7.42%
966	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%
967	沈北	柳岗变	柳农线	10kV	553	390.95	71%	0	0	71%	0	0				0.00%
968	沈北	柳岗变	柳星线	10kV	553	304	55%	0	0	55%	481	481				0.00%
969	新民	柳河沟	甲河线	10kV	240	117	49%	5	6.65	49%	0	0				-0.44%
970	新民	柳河沟	上河线	10kV	423	282	67%	0	0	67%	0	0		是		12.28%
971	新民	柳河沟	黄花线	10kV	423	195	46%	0	0	46%	0	0		是		9.38%
972	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	423	262	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年	8.07%
973	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	205	64%	0	0	64%	1438	1438				7.96%
974	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	134	67%	10	10	67%	797	797		是	2026年6月	9.82%
975	辽中	六间房	化家线	10kV	320	271	85%	0	0	85%	294	294		是	2026年	1.32%
976	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	88	44%	0	0	44%	1593	1593				13.95%
977	新民	罗家房	团山线	10kV	400	276	69%	0	0	69%	1455	1455				0.13%
978	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	76	24%	0	0	24%	3672	3672				-2.51%
979	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	126	44%	0	0	44%	2260	2260				4.98%
980	新民	罗家房	罗房甲	10kV	400	222	56%	0	0	56%	2390	2390				7.69%
981	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	290	73%	0	0	73%	1212	1212				0.29%
982	法库	马家变	龙者线	10kV	292	177.97	61%	0	0	61%	1469	1469				0.00%
983	法库	马家变	兰威线	10kV	377	251.7	67%	0	0	67%	1517	1517				-6.04%
984	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	365.29	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年	4.63%
985	法库	马家变	大金线	10kV	219	170.38	78%	0	0	78%	463	463				-24.10%
986	法库	马家变	友联线	10kV	377	61.3	16%	1	0.01	16%	4815	4815				17.36%
987	法库	马家变	日日升	10kV	377	10.86	3%	0	0	3%	5689	5689				-42.31%
988	法库	马家变	金美达	10kV	377	1	0%	1	7.05	0%	5859	5859				-141.64%
989	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	91.98	42%	0	0	42%	1821	1821				36.92%
990	法库	马家变	天成线	10kV	219	10.66	5%	0	0	5%	3229	3229				13.28%
991	法库	马家变	马十线	10kV	500	196.52	39%	0	0	39%	4390	4390				-10.59%
992	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
993	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	104.24	28%	0	0	28%	4071	4071				20.11%
994	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	47	8%	0	0	8%	5891	5891				0.06%
995	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	124	21%	0	0	21%	2321	2321				13.86%
996	和平	马路湾	马二甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				63.35%
997	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				0.38%
998	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%
999	和平	马路湾	马商线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	7101	7101				23.07%
1000	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	217	37%	0	0	37%	0	0		是		-17.24%
1001	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	171	29%	0	0	29%	3107	3107				-11.27%
1002	和平	马路湾	马二乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	660	660				-31.95%
1003	和平	马路湾	三经乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		-0.08%
1004	和平	马路湾	三经甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				-2.18%
1005	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	2323	2323				3.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
1006	和平	马路湾	马和线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				5.66%
1007	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	4500	4500				0.00%
1008	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	279	47%	0	0	47%	1403	1403				7.81%
1009	和平	马路湾	北一甲	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0				5.67%
1010	和平	马路湾	北一乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643				0.84%
1011	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	288	49%	0	0	49%	1081	1081				7.64%
1012	和平	马路湾	八经乙	10kV	553	250	45%	0	0	45%	2375	2375				3.58%
1013	和平	马路湾	省调线	10kV	584	146	25%	0	0	25%	2745	2745				19.60%
1014	和平	马路湾	八经甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2745	2745				9.13%
1015	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		2.36%
1016	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	38%	0	0				100.00%
1017	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.6	37%	0	0	37%	0	0				32.29%
1018	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	239	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年12月	8.24%
1019	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.5	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年12月	41.86%
1020	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	275	50%	0	0	50%	0	0		是	2026年12月	10.50%
1021	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0				32.21%
1022	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	238.9	40%	0	0	40%	0	0				100.00%
1023	辽中	满都户	满西线	10kV	320	90	28%	0	0	28%	0	0				24.66%
1024	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0				16.71%
1025	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	149	62%	0	0	62%	0	0				8.91%
1026	辽中	满都户	满都户	10kV	320	184	58%	0	0	58%	0	0				12.06%
1027	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	187	34%	0	0	34%	3466	3466				12.37%
1028	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	-49.57%
1029	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	253	46%	0	0	46%	2323	2323				-40.61%
1030	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	177	32%	0	0	32%	3639	3639				-20.85%
1031	大东	毛君变	毛衣甲	10kV	600	306	51%	0	0	51%	935	935				66.00%
1032	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	532	96%	0	0	96%	0	0				-15.50%
1033	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	2721	2721				-18.67%
1034	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0				-1.33%
1035	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0				66.81%
1036	大东	毛君变	毛衣乙	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年	63.30%
1037	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	9	8.43	62%	1610	1610				0.01%
1038	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	8	10.41	59%	83	83		是	2026年	14.49%
1039	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	197.38	62%	12	17.41	62%	0	0		是	2026年	14.43%
1040	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	399	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年12月	8.66%
1041	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	1335	1335		是	2026年12月	8.10%
1042	和平	南湖变	南体线	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2130	2130				11.09%
1043	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	22.77%
1044	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1045	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	300	51%	0	0	51%	873	873				32.73%
1046	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	227	39%	0	0	39%	3149	3149				-84.48%
1047	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				0.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1048	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	160	27%	0	0	27%	4309	4309				100.00%
1049	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	391	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	6.55%
1050	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是		31.10%
1051	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	295	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	12.06%
1052	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	2317	2317				4.06%
1053	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				60.21%
1054	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	5.37%
1055	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	240	40%	0	0	40%	2078	2078				-1.47%
1056	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	560	85%	0	0	85%	0	0		是	2026年	9.92%
1057	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				-24.38%
1058	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	280	85%	0	0	85%	0	0				100.00%
1059	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				5.61%
1060	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-120.06%
1061	和平	南湖变	南友线	10kV	600	98	16%	0	0	16%	5050	5050				-1159.03%
1062	和平	南湖变	南方线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是		48.09%
1063	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	81	14%	0	0	14%	5050	5050				31.68%
1064	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				2.47%
1065	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	2148	2148				-16.81%
1066	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年6月	5.62%
1067	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是		0.48%
1068	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0		是		9.51%
1069	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0		是		5.53%
1070	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0		是		-55.69%
1071	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	248	45%	0	0	45%	1451	1451				11.86%
1072	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	2.32%
1073	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	94	17%	0	0	17%	4119	4119				9.84%
1074	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	0	0		是	2026年	3.42%
1075	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	302	55%	0	0	55%	1953	1953				28.94%
1076	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	151	47%	0	0	47%	210	210				11.11%
1077	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	110	28%	0	0	28%	2252	2252		是	2026年	14.23%
1078	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	270	34%	0	0	34%	3637	3637				40.53%
1079	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年	-24.43%
1080	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				18.98%
1081	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	335	84%	0	0	84%	0	0				1.54%
1082	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	330	51%	0	0	51%	905	905				6.98%
1083	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	6235	6235				7.81%
1084	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	310	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-8.12%
1085	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	4879	4879				4.44%
1086	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	510	85%	0	0	85%	0	0				97.84%
1087	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	260	65%	0	0	65%	0	0				11.19%
1088	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	87	36%	0	0	36%	2234	2234				0.84%
1089	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	210	105%	20	10	105%	0	0		是	2026年6月	4.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1090	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	256	85%	0	0	85%	242	242				3.48%
1091	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	127	53%	0	0	53%	670	670				14.55%
1092	大东	农大变	农西乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	2319	2319				-5.28%
1093	大东	农大变	农锦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				5.87%
1094	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	267	45%	0	0	45%	1611	1611		是	2026年	43.64%
1095	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	19.28%
1096	大东	农大变	农西甲	10kV	600	207	35%	0	0	35%	3689	3689				-352.87%
1097	大东	农大变	农花乙	10kV	553	251	45%	0	0	45%	1399	1399				1.50%
1098	大东	农大变	农花甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	3495	3495				-17.66%
1099	大东	农大变	农保线	10kV	600	400	67%	0	0	67%	2425	2425				12.40%
1100	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	125	23%	0	0	23%	1582	1582				7.52%
1101	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				37.52%
1102	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				22.46%
1103	东陵	农大变	农首线	10kV	600	197.6	33%	0	0	33%	2813	2813				47.24%
1104	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1563	1563				61.06%
1105	沈北	农高变	农海线	10kV	553	456.73	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	-4.59%
1106	大东	农高变	人和甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		-79.14%
1107	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	354.06	64%	0	0	64%	0	0		是		-0.04%
1108	大东	农高变	人和乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0		是		-26.81%
1109	沈北	农高变	农星线	10kV	553	455.85	82%	0	0	82%	0	0		是		-3.21%
1110	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		-2.31%
1111	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	342.81	62%	0	0	62%	0	0		是		8.97%
1112	沈北	农高变	农利线	10kV	553	398.36	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年6月	-8.82%
1113	沈北	农高变	农商线	10kV	600	91.77	15%	0	0	15%	0	0		是		17.29%
1114	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	450.4	81%	0	0	81%	0	0		是		0.52%
1115	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	344.57	57%	0	0	57%	0	0		是	2026年6月	37.23%
1116	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	477.65	146%	0	0	146%	0	0		是	2026年6月	9.21%
1117	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	610.55	110%	0	0	110%	0	0		是	2026年6月	0.49%
1118	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0		是		-14.63%
1119	沈北	农高变	农丰乙	10kV	553	2.4	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1120	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0				-21.19%
1121	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	0.15%
1122	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	0	0				3.80%
1123	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	0	0		是	2026年	14.68%
1124	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2026年	9.76%
1125	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	0	0				-1.44%
1126	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	484	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	-1.41%
1127	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0				5.75%
1128	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0				1.56%
1129	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0				2.06%
1130	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0				37.70%
1131	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	7.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
1132	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是		2.86%
1133	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	160	43%	0	0	43%	0	0		是		-22.31%
1134	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年	2.80%
1135	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年	77.98%
1136	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	99	26%	0	0	26%	0	0		是		4.27%
1137	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	16.92%
1138	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	415	111%	0	0	111%	0	0		是	2026年	7.03%
1139	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		1.51%
1140	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是		14.98%
1141	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	-2.86%
1142	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年9月	16.53%
1143	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-33.58%
1144	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	227	41%	0	0	41%	0	0		是		1.68%
1145	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	356	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年	18.98%
1146	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	1.70%
1147	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	600	423	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	42.05%
1148	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	153	28%	0	0	28%	1488	1488		是		-3.91%
1149	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31		是		13.03%
1150	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	5.52%
1151	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是		2.55%
1152	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	600	530	88%	177	283	88%	0	0		是	2026年3月	7.64%
1153	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		-18.93%
1154	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是		100.00%
1155	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	1488	1488		是		-3.27%
1156	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	1488	1488		是		-16.70%
1157	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年	-22.21%
1158	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	540	90%	114	294	90%	0	0		是	2026年	9.03%
1159	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年	-27.12%
1160	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0				-2.93%
1161	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	583	583		是		16.23%
1162	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年	2.83%
1163	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	149	23%	0	0	23%	0	0		是	2026年	1.12%
1164	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	327	59%	0	0	59%	2827	2827				1.21%
1165	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	0	0				5.50%
1166	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	181	33%	0	0	33%	0	0				2.24%
1167	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	274	96%	20	40	96%	0	0		是	2026年	3.61%
1168	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0				100.00%
1169	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	0	0				13.97%
1170	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	502	84%	9	36	84%	0	0		是	2026年	8.31%
1171	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	312	53%	0	0	53%	0	0				-106.55%
1172	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				9.35%
1173	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				6.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
1174	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年	4.42%
1175	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	196	35%	0	0	35%	0	0		是	2026年	-69.96%
1176	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	0	0				8.95%
1177	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	0	0				-18.18%
1178	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0				4.13%
1179	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0				-12.78%
1180	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年	10.70%
1181	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0				-54.55%
1182	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0				-15.93%
1183	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	0	0				2.52%
1184	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	278	48%	0	0	48%	0	0				0.97%
1185	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	231	39%	0	0	39%	0	0				0.26%
1186	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	430	74%	0	0	74%	0	0				10.13%
1187	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0		是		2.32%
1188	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是		10.47%
1189	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	80.07%
1190	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0		是		78.52%
1191	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	52	9%	0	0	9%	0	0		是		11.12%
1192	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-2.89%
1193	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是		-0.72%
1194	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		-5.10%
1195	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	107	18%	0	0	18%	0	0		是		-12.52%
1196	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0		是		-6.99%
1197	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	410	70%	0	0	70%	0	0		是		6.05%
1198	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2027年12月	5.83%
1199	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	136	23%	0	0	23%	0	0		是		-16.27%
1200	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-2.26%
1201	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	315	54%	0	0	54%	613	613				7.94%
1202	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1573	1573				-1.66%
1203	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1204	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0				1.20%
1205	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年	4.38%
1206	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	202	35%	0	0	35%	2570	2570				-0.53%
1207	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	603	603		是	2026年	3.29%
1208	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0				-4.97%
1209	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	266	46%	0	0	46%	1462	1462				11.90%
1210	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	3680	3680				99.96%
1211	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				-6.08%
1212	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				25.41%
1213	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	303	52%	0	0	52%	821	821				-21.21%
1214	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	3680	3680				-1092.45%
1215	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				27.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1216	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	246.5	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	-23.64%
1217	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	248	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	9.13%
1218	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	37.8	9%	0	0	9%	0	0		是	2028年12月	22.79%
1219	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.2	65%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	4.81%
1220	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	89	22%	0	0	22%	2615	2615				0.00%
1221	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	345	58%	0	0	58%	260	260				0.29%
1222	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	4.98%
1223	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				-46.32%
1224	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	453	82%	0	0	82%	0	0				-55.53%
1225	铁西	启工变	启东线	10kV	600	540	90%	0	0	90%	0	0				14.64%
1226	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				14.47%
1227	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1228	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	3102	3102		是	2028年12月	11.55%
1229	铁西	启工变	建园线	10kV	600	406	68%	0	0	68%	0	0		是	2028年12月	4.06%
1230	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0				5.88%
1231	新民	前当堡	中网线	10kV	553	356	64%	0	0	64%	0	0				2.37%
1232	新民	前当堡	太平线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0				3.35%
1233	新民	前当堡	章京线	10kV	553	143	26%	0	0	26%	0	0				-47.57%
1234	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0				0.59%
1235	新民	前当堡	农田甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	0	0				-2.53%
1236	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	145	45%	0	0	45%	0	0				4.15%
1237	新民	前当堡	前油线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0				7.03%
1238	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	40	7%	0	0	7%	5542	5542				-16.21%
1239	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	88	16%	0	0	16%	4223	4223				63.51%
1240	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	10	2%	0	0	2%	9180	9180				100.00%
1241	于洪	前马变	马普线	10kV	553	207	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年	15.13%
1242	于洪	前马变	前东线	10kV	600	183	31%	0	0	31%	5183	5183				15.92%
1243	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	174	31%	0	0	31%	2733	2733		是	2026年	8.98%
1244	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	44	7%	0	0	7%	0	0		是	2026年	35.52%
1245	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	4365	4365				27.51%
1246	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年	2.82%
1247	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0			2027年	20.09%
1248	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-6.99%
1249	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0			2027年	1.82%
1250	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	73	12%	0	0	12%	0	0			2027年	36.06%
1251	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	0	0			2027年	-30.17%
1252	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	69	12%	0	0	12%	0	0			2027年	41.45%
1253	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	209	35%	0	0	35%	0	0			2027年	48.21%
1254	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	23	4%	0	0	4%	0	0			2027年	62.44%
1255	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	405	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-17.60%
1256	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	388	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	5.93%
1257	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	228	41%	0	0	41%	0	0			2027年	-4.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1258	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0			2027年	2.06%
1259	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	375	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年	42.77%
1260	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0			2027年	35.07%
1261	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	0	0			2027年	50.61%
1262	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0		是		43.57%
1263	苏家屯	前显变	前洋乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0				0.00%
1264	沈河	青年变	青大线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		2.89%
1265	和平	青年变	青胜线	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	56.08%
1266	和平	青年变	青三线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年	-13.39%
1267	沈河	青年变	青东线	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	3.97%
1268	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0		是		-47.15%
1269	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	0	0		是		4.58%
1270	沈河	青年变	青五线	10kV	584	570	98%	75	281	98%	0	0		是		44.41%
1271	沈河	青年变	青特线	10kV	584	270	46%	0	0	46%	0	0		是		4.47%
1272	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是		100.00%
1273	和平	青年变	青文线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-0.42%
1274	和平	青年变	青好线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		15.34%
1275	和平	青年变	青二线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		6.12%
1276	和平	青年变	青北线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是		20.11%
1277	和平	青年变	青广线	10kV	600	138	23%	0	0	23%	0	0		是		11.15%
1278	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		-17.16%
1279	沈河	青年变	青军线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是		-27.67%
1280	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1281	沈北	清水变	清王线	10kV	553	328.09	59%	0	0	59%	64	64		是	2026年6月	4.40%
1282	沈北	清水变	清董线	10kV	200	224.82	112%	0	0	112%	0	0		是	2026年6月	3.34%
1283	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	157.3	39%	0	0	39%	3511	3511				9.20%
1284	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	181.6	30%	0	0	30%	6207	6207				6.77%
1285	沈北	清水变	清西线	10kV	553	63.3	11%	0	0	11%	7524	7524				-18.17%
1286	沈北	清水变	清依线	10kV	553	176.53	32%	0	0	32%	0	0		是		2.27%
1287	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	23	6%	0	0	6%	0	0		是		-0.46%
1288	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	561.2	101%	30	210	101%	0	0		是	2026年6月	2.26%
1289	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	122.16	22%	0	0	22%	3631	3631				1.18%
1290	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	50	9%	0	0	9%	4881	4881				-204.38%
1291	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	326.4	59%	0	0	59%	94	94		是	2026年6月	-0.01%
1292	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	284.16	118%	0	0	118%	0	0		是	2026年6月	-4.54%
1293	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	315	57%	0	0	57%	291	291				4.78%
1294	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	474.3	86%	0	0	86%	405	405		是	2026年6月	2.68%
1295	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				-2504.99%
1296	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	490	84%	0	0	84%	0	0				2.21%
1297	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	450	75%	0	0	75%	0	0				-21.03%
1298	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0				-3.75%
1299	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0				-1.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1300	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0				0.28%
1301	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	150	26%	0	0	26%	3471	3471				3.21%
1302	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	491	89%	0	0	89%	0	0				11.23%
1303	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	291	27%	0	0	27%	12013	12013				1.32%
1304	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				1.11%
1305	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	410	70%	0	0	70%	0	0				-0.88%
1306	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0				0.00%
1307	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	1855	1855				0.80%
1308	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	561	561				2.43%
1309	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	350	32%	0	0	32%	10991	10991				0.96%
1310	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	4.13%
1311	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	480	82%	0	0	82%	0	0				0.89%
1312	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	503	86%	0	0	86%	0	0				0.30%
1313	铁西	劝工变	新湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				4.93%
1314	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0				1.06%
1315	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0		是	2028年12月	4.40%
1316	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	420	72%	0	0	72%	0	0				-2.40%
1317	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-11.72%
1318	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				-21.07%
1319	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				2.32%
1320	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	2771	2771				2.38%
1321	大东	如意变	如信线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2026年	9.99%
1322	大东	如意变	意小乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				-39.89%
1323	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	312	56%	0	0	56%	0	0				-18.18%
1324	大东	如意变	东银线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0				3.36%
1325	大东	如意变	如通线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0				-102.63%
1326	大东	如意变	意小甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				2.57%
1327	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0				9.31%
1328	大东	如意变	如花甲	10kV	553	476	86%	0	0	86%	0	0		是	2026年	25.61%
1329	大东	如意变	如望甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0				25.79%
1330	大东	如意变	如热甲	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		29.17%
1331	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是		-92.77%
1332	大东	如意变	如小乙	10kV	553	423	76%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	4.45%
1333	大东	如意变	果香线	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0		是		-2.62%
1334	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-9.89%
1335	大东	如意变	如小甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	2.23%
1336	大东	如意变	如花乙	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2026年	24.08%
1337	大东	如意变	如望乙	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是		25.39%
1338	大东	如意变	如乐线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		53.07%
1339	大东	如意变	如品线	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1340	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	136	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年	0.85%
1341	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	200	70%	0	0	70%	979	979				4.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
1342	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	207	37%	0	0	37%	4725	4725				4.37%
1343	和平	三好变	明星线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	1386	1386				-21.44%
1344	和平	三好变	文体乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				-2.90%
1345	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	3	1%	0	0	1%	1465	1465				-0.09%
1346	和平	三好变	新园甲	10kV	656	380	58%	0	0	58%	236	236				-71.09%
1347	和平	三好变	科技甲	10kV	584	290	50%	0	0	50%	1046	1046				-59.32%
1348	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是		46.52%
1349	和平	三好变	电视线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				15.71%
1350	和平	三好变	三展甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				100.00%
1351	和平	三好变	文体甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				-162.93%
1352	和平	三好变	三学甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				92.26%
1353	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	228	41%	0	0	41%	1798	1798				53.96%
1354	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				54.70%
1355	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	234	40%	0	0	40%	2016	2016				-48.71%
1356	和平	三好变	三学乙	10kV	584	407	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	37.76%
1357	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	286	49%	0	0	49%	2127	2127				-106.43%
1358	和平	三好变	中雁线	10kV	656	284	43%	0	0	43%	1898	1898				6.83%
1359	和平	三好变	银科线	10kV	584	358	61%	0	0	61%	0	0				-48.29%
1360	和平	三好变	科技乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是		-44.21%
1361	和平	三好变	新园乙	10kV	656	2	0%	0	0	0%	6783	6783				-156.19%
1362	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	38	7%	0	0	7%	8445	8445				-59.21%
1363	和平	三好变	新展线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	4330	4330				41.59%
1364	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	285.13	67%	0	0	67%	1671	1671				-0.77%
1365	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	5050	5050				0.00%
1366	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	214.33	51%	0	0	51%	2897	2897				-9.40%
1367	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	14.41	5%	3	4.88	5%	2712	2712				-12.32%
1368	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	365	114%	90	180	114%	0	0		是	2026年	0.17%
1369	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	294	92%	10	20	92%	0	0		是	2026年	-5.00%
1370	辽中	沙东变	刘家线	10kV	292	43	15%	0	0	15%	0	0				-21.54%
1371	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	439	79%	0	0	79%	0	0				40.88%
1372	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	105	18%	0	0	18%	0	0				-2.23%
1373	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	240	43%	0	0	43%	1590	1590		是		1.82%
1374	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897		是		-8.06%
1375	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	2375	2375		是		8.67%
1376	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	-77.82%
1377	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年12月	-2.84%
1378	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	18.44%
1379	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509		是	2026年12月	-0.72%
1380	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	1000	1000		是	2026年	-24.57%
1381	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	2521	2521		是	2026年	-0.50%
1382	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551		是		8.68%
1383	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598		是		43.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1384	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	0	0				1.05%
1385	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	355	64%	0	0	64%	1035	1035				-19.23%
1386	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	160	29%	0	0	29%	4412	4412				2.01%
1387	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	355	64%	0	0	64%	594	594				6.99%
1388	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	78	14%	0	0	14%	7269	7269				3.53%
1389	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	36	7%	0	0	7%	5123	5123				-3.16%
1390	苏家屯	山庄变	山姜线	10kV	292	90	31%	0	0	31%	0	0			2027年	1.06%
1391	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	203	102%	0	0	102%	0	0		是	2026年	5.81%
1392	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	394	135%	0	0	135%	0	0		是	2027年	-1.61%
1393	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	0	0			2027年	40.44%
1394	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1395	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	205	34%	0	0	34%	2045	2045				7.92%
1396	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	266	44%	0	0	44%	2045	2045				100.00%
1397	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	296	49%	0	0	49%	558	558		是	2026年	10.38%
1398	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0		是	2026年10月	5.09%
1399	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	-6.44%
1400	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是	2026年	-130.09%
1401	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2425	2425				23.63%
1402	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				9.70%
1403	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				65.22%
1404	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				2.58%
1405	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-3.44%
1406	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年10月	14.02%
1407	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	3984	3984				-11.82%
1408	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1409	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	176	29%	0	0	29%	3187	3187				86.20%
1410	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0				34.29%
1411	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	4937	4937				30.14%
1412	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	5342	5342				20.48%
1413	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	237	41%	0	0	41%	1964	1964				4.53%
1414	大东	善邻变	善南线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	1567	1567				16.83%
1415	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	275	47%	0	0	47%	1106	1106				-3.31%
1416	大东	善邻变	善环线	10kV	600	265	44%	0	0	44%	4763	4763				15.08%
1417	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0				39.82%
1418	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	135	38%	0	0	38%	0	0				100.00%
1419	大东	善邻变	善新甲	10kV	600	140	23%	0	0	23%	6928	6928				0.00%
1420	大东	善邻变	善仓甲	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				0.00%
1421	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0				-6.09%
1422	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				4.60%
1423	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	233	39%	0	0	39%	2200	2200				38.81%
1424	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0				45.58%
1425	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	448	75%	0	0	75%	0	0				44.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1426	大东	善邻变	善润线	10kV	584	140	24%	0	0	24%	3644	3644				80.64%
1427	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	355	101%	0	0	101%	0	0		是	2026年	100.00%
1428	大东	善邻变	善新乙	10kV	600	74	12%	0	0	12%	8071	8071				0.00%
1429	大东	善邻变	善仓乙	10kV	600	15	3%	0	0	3%	5975	5975				0.00%
1430	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	242.8	61%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	-15.94%
1431	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	397.6	133%	0	0	133%	0	0		是	2028年12月	10.42%
1432	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.4	64%	0	0	64%	0	0		是	2028年12月	19.01%
1433	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	170.3	57%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	14.76%
1434	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	350.3	117%	0	0	117%	0	0		是	2028年12月	0.64%
1435	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	321.9	107%	0	0	107%	0	0		是	2028年12月	-12.12%
1436	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	143.4	48%	0	0	48%	0	0		是	2028年12月	-3.10%
1437	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	60.6	15%	0	0	15%	0	0		是	2028年12月	8.35%
1438	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	272.3	57%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	-16.52%
1439	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	283.9	71%	0	0	71%	0	0		是	2028年12月	-1.32%
1440	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	-32.68%
1441	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	189.2	47%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	-2.20%
1442	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	108.2	20%	0	0	20%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1443	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	212	38%	0	0	38%	0	0		是		-13.41%
1444	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是		-8.31%
1445	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	420	72%	0	0	72%	0	0		是		-2.44%
1446	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		-3.39%
1447	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		2.79%
1448	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-42.08%
1449	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	15.09%
1450	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年12月	31.04%
1451	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年12月	0.95%
1452	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年	0.79%
1453	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	283	47%	0	0	47%	2460	2460				16.49%
1454	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0				-0.18%
1455	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	95	16%	0	0	16%	2460	2460				13.57%
1456	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	2460	2460				-27.22%
1457	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	1365	1365				-124.70%
1458	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	208	38%	0	0	38%	2460	2460				-42.40%
1459	大东	沈海变	沈槽线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	0	0		是		14.90%
1460	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	442	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年12月	3.06%
1461	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	342	57%	0	0	57%	0	0		是		5.80%
1462	大东	沈海变	俪城线	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		-1.21%
1463	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	282	47%	0	0	47%	0	0		是		1.55%
1464	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年12月	-0.17%
1465	大东	沈海变	沈景线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	0	0				0.00%
1466	康平	胜利变	胜利线	10kV	553	157	28%	0	0	28%	5901	5901		是	2026年	11.76%
1467	康平	胜利变	文孔线	10kV	553	196	35%	0	0	35%	5225	5225		是	2026年	10.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1468	康平	胜利变	八家子线	10kV	553	37.32	7%	0	0	7%	7974	7974				0.00%
1469	康平	胜利变	造纸线	10kV	320	55	17%	0	0	17%	4036	4036				9.72%
1470	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	85.37%
1471	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年	-5.40%
1472	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	307	51%	0	0	51%	0	0			2027年	5.01%
1473	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	107	18%	0	0	18%	0	0			2027年	17.05%
1474	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	0	0			2027年	-3.73%
1475	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0			2027年	0.18%
1476	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	0	0			2027年	41.76%
1477	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0			2027年	2.99%
1478	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	296	49%	0	0	49%	0	0			2027年	-1.69%
1479	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年	3.57%
1480	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0			2027年	-9.46%
1481	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年	-3.06%
1482	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	215	36%	0	0	36%	0	0			2027年	5.25%
1483	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	312	56%	0	0	56%	0	0		是	2027年	6.91%
1484	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0			2027年	1.27%
1485	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0			2027年	-1.37%
1486	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0			2027年	9.94%
1487	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0			2027年	15.12%
1488	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	183	31%	0	0	31%	0	0			2027年	14.11%
1489	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	379	63%	0	0	63%	0	0			2027年	7.05%
1490	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0			2027年	2.74%
1491	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	508	92%	0	0	92%	0	0			2027年	-1.63%
1492	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
1493	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				-1.90%
1494	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是	2026年	14.47%
1495	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.3	34%	0	0	34%	2503	2503				0.02%
1496	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	117	24%	0	0	24%	2037	2037				-1.61%
1497	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.1	15%	0	0	15%	4578	4578				10.07%
1498	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0		是	2026年12月	81.25%
1499	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	379.9	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	5.23%
1500	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	32.1	7%	0	0	7%	4182	4182				-44.83%
1501	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	114	21%	0	0	21%	3142	3142				40.10%
1502	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	217.5	39%	0	0	39%	4853	4853				52.89%
1503	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205	37%	0	0	37%	2196	2196				100.00%
1504	和平	市府变	东森线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		22.70%
1505	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1506	和平	市府变	总站甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2027年12月	3.34%
1507	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				-140.98%
1508	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	5	1%	0	0	1%	9266	9266				-71.61%
1509	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	480	82%	0	0	82%	0	0				48.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1510	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年12月	15.09%
1511	和平	市府变	总站乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2027年12月	6.86%
1512	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	330	57%	0	0	57%	353	353				0.42%
1513	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%
1514	和平	市府变	北市乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2027年12月	28.04%
1515	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0				4.50%
1516	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	7101	7101				-3.50%
1517	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	7620	7620				93.71%
1518	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2026年	8.87%
1519	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				14.22%
1520	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	430	74%	0	0	74%	0	0				9.07%
1521	和平	市府变	北市甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是	2027年12月	21.79%
1522	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	0	0		是		-15.88%
1523	沈河	市府变	市恒线	10kV	600	19	3%	0	0	3%	6966	6966				0.00%
1524	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	760	760				-1.67%
1525	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	62	11%	0	0	11%	760	760				-11.53%
1526	于洪	双树变	双金线	10kV	400	463	116%	84	196	116%	0	0		是	2026年	-3.40%
1527	于洪	双树变	双北甲	10kV	553	142	26%	0	0	26%	760	760		是	2026年	3.65%
1528	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	28	5%	0	0	5%	760	760				-6.98%
1529	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	6	1.56	116%	0	0		是	2026年	4.87%
1530	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	11	4.96	62%	2640	2640				-4.88%
1531	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	11	21.48	113%	0	0		是	2026年	12.14%
1532	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	4	4.61	88%	97	97				3.48%
1533	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	242.2	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年12月	2.59%
1534	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是	2027年12月	2.30%
1535	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0				-159.88%
1536	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	20	4%	0	0	4%	0	0				-9.02%
1537	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	0	0				7.03%
1538	东陵	水家变	水李线	10kV	553	308.5	56%	0	0	56%	0	0				4.29%
1539	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.7	53%	0	0	53%	0	0				-7.00%
1540	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0				-47.57%
1541	浑南	水家变	水北线	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0		是		21.15%
1542	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是		24.02%
1543	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	432.79	78%	0	0	78%	0	0		是	2028年12月	1.80%
1544	东陵	水家变	南热线	10kV	424	260.2	61%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	8.82%
1545	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	93.15	17%	0	0	17%	0	0		是	2028年12月	-77.74%
1546	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	222	38%	0	0	38%	0	0		是		21.03%
1547	东陵	水家变	水古线	10kV	480	78.28	16%	0	0	16%	0	0		是	2028年12月	-64.19%
1548	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是	2027年12月	-92.01%
1549	浑南	水家变	计算线	10kV	584	185	32%	0	0	32%	0	0		是		-1.39%
1550	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0		是	2028年12月	20.44%
1551	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	430.1	78%	0	0	78%	0	0		是	2028年12月	2.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1552	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	15.94	3%	0	0	3%	0	0		是	2028年12月	-247.16%
1553	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	160	29%	0	0	29%	2976	2976				1.87%
1554	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	430	74%	0	0	74%	0	0				7.59%
1555	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	446	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	7.49%
1556	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	470	80%	0	0	80%	0	0				1.84%
1557	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	174	27%	0	0	27%	3803	3803				5.63%
1558	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				5.39%
1559	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	-1.28%
1560	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	35	6%	0	0	6%	8497	8497				-10.14%
1561	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	407	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	13.26%
1562	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				100.00%
1563	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1564	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	490	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	24.30%
1565	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	260	31%	0	0	31%	4288	4288				23.88%
1566	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1567	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1635	1635				-45.29%
1568	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0				0.06%
1569	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	0.70%
1570	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	170	29%	0	0	29%	3125	3125				9.29%
1571	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1572	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1573	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				-3.55%
1574	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年	0.35%
1575	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	6582	6582				3.05%
1576	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	1732	1732				38.76%
1577	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1578	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	510	92%	85	283	92%	0	0		是		13.82%
1579	大东	顺城变	天润线	10kV	584	412	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	41.47%
1580	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0				-4.49%
1581	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	527	527				-2.10%
1582	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	203	24%	0	0	24%	5276	5276				-11.95%
1583	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	136	43%	0	0	43%	1970	1970				-3.49%
1584	辽中	四方台	四方台	10kV	320	123	38%	0	0	38%	2310	2310				-0.43%
1585	辽中	四方台	农场线	10kV	320	111	35%	0	0	35%	2310	2310				2.45%
1586	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	136	43%	0	0	43%	2310	2310				7.33%
1587	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	243	76%	0	0	76%	779	779				6.29%
1588	辽中	四方台	太平庄	10kV	400	359	90%	30	300	90%	17	17		是	2026年	5.23%
1589	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	26	68	119%	0	0		是	2026年5月	10.73%
1590	康平	四家子	四刘线	10kV	320	144	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年	-1.79%
1591	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	41%	0	0				6.60%
1592	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	0	0				11.23%
1593	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747			2027年	-747.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1594	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747			2027年	100.00%
1595	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0			2027年	2.99%
1596	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	492	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年	-20.08%
1597	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年	-8.95%
1598	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620			2027年	0.00%
1599	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	332	60%	0	0	60%	954	954			2027年	-12.46%
1600	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	182	33%	0	0	33%	0	0			2027年	1.47%
1601	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	85	15%	0	0	15%	0	0			2027年	2.10%
1602	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	304	55%	0	0	55%	0	0		是	2027年	-2.95%
1603	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0		是	2027年	-3.10%
1604	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	39	7%	0	0	7%	0	0			2027年	13.86%
1605	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年	-2.21%
1606	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	347	63%	0	0	63%	0	0			2027年	-23.90%
1607	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	79	14%	0	0	14%	0	0			2027年	65.21%
1608	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0			2027年	32.79%
1609	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0				3.11%
1610	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	8.13%
1611	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	215	37%	0	0	37%	0	0				1.31%
1612	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	271	46%	0	0	46%	0	0				-3.71%
1613	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2027年	-3.47%
1614	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0				7.87%
1615	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1616	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	568	103%	0	0	103%	0	0		是	2027年	-41.94%
1617	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0				0.51%
1618	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0			2027年	31.09%
1619	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	437	75%	0	0	75%	0	0		是	2027年	4.40%
1620	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	97.47%
1621	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	477	86%	0	0	86%	0	0		是	2027年	2.52%
1622	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0			2027年	22.89%
1623	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	90.74%
1624	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0			2027年	-35.83%
1625	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	385	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	-0.04%
1626	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	305	51%	0	0	51%	0	0			2027年	2.12%
1627	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	447	112%	0	0	112%	0	0		是	2027年	5.35%
1628	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	486	122%	0	0	122%	0	0		是	2027年	-12.87%
1629	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	460	115%	0	0	115%	0	0		是	2026年	2.92%
1630	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	276	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年	72.84%
1631	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	117.5	29%	0	0	29%	1085	1085		是	2028年12月	-135.26%
1632	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	231.7	58%	0	0	58%	0	0		是	2028年12月	23.46%
1633	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125	31%	0	0	31%	1085	1085		是	2028年12月	-260.68%
1634	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	338.6	61%	0	0	61%	1085	1085		是	2028年12月	2.54%
1635	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	243.5	44%	0	0	44%	1085	1085		是	2028年12月	8.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1636	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.5	77%	0	0	77%	0	0		是	2028年12月	5.59%
1637	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	367.7	92%	0	0	92%	0	0		是	2028年12月	5.49%
1638	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	322.3	81%	0	0	81%	0	0		是	2028年12月	-1.06%
1639	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	214	39%	0	0	39%	1085	1085		是	2028年12月	-26.59%
1640	康平	所口变	所张线	10kV	553	91	16%	0	0	16%	2350	2350				28.68%
1641	康平	所口变	所富线	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2350	2350				26.84%
1642	康平	所口变	所方线	10kV	553	285	52%	63	138	52%	2350	2350				45.20%
1643	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	-6.61%
1644	和平	太原变	北二甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				24.41%
1645	和平	太原变	北二乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0				22.74%
1646	和平	太原变	北五甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				21.74%
1647	和平	太原变	南五甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	0.30%
1648	和平	太原变	南十乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0				-4.69%
1649	和平	太原变	先锋线	10kV	584	416	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	20.83%
1650	和平	太原变	协和线	10kV	1094	355	32%	0	0	32%	5220	5220				11.39%
1651	和平	太原变	南五乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0				17.12%
1652	和平	太原变	南十甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0				1.02%
1653	和平	太原变	北五乙	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0				7.52%
1654	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	603	603				-21.45%
1655	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1656	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	3.80%
1657	和平	太原变	太胜线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	7906	7906				4.88%
1658	和平	太原变	温州线	10kV	656	330	50%	0	0	50%	1102	1102		是		0.33%
1659	和平	太原变	南七乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是		2.63%
1660	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296				29.40%
1661	和平	太原变	万达线	10kV	656	160	24%	0	0	24%	7455	7455				8.86%
1662	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	326	326				1.23%
1663	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	270	41%	0	0	41%	2141	2141				31.47%
1664	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	1417	1417				3.68%
1665	和平	太原变	南七甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		39.41%
1666	和平	太原变	民族甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年12月	1.11%
1667	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	248	45%	0	0	45%	1451	1451				1.02%
1668	和平	太原变	民族乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	757	757				6.04%
1669	和平	太原变	客运线	10kV	656	97	15%	0	0	15%	8546	8546				13.43%
1670	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		11.08%
1671	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	30	5%	0	0	5%	0	0			2027年	-27.76%
1672	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	40	7%	0	0	7%	0	0			2027年	-98.05%
1673	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年12月	12.58%
1674	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	101	18%	0	0	18%	0	0			2027年	9.24%
1675	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2027年12月	-0.35%
1676	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0		是		-4.64%
1677	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	205	34%	0	0	34%	0	0		是		100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1678	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		28.03%
1679	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		18.13%
1680	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	489	102%	0	0	102%	0	0		是	2026年	3.47%
1681	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0			2027年	-57.87%
1682	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是		-46.68%
1683	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0			2027年	47.62%
1684	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		100.00%
1685	新民	陶屯变	新塔线	10kV	553	142	26%	0	0	26%	6161	6161				0.41%
1686	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	112	35%	0	0	35%	3048	3048				2.72%
1687	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	395	123%	7	8.37	123%	0	0				5.40%
1688	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663		是		27.73%
1689	新民	陶屯变	陶大线	10kV	320	443	138%	0	0	138%	0	0		是	2026年	-0.15%
1690	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	153.38	44%	0	0	44%	0	0		是		15.97%
1691	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	293.47	53%	0	0	53%	0	0		是		4.17%
1692	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	510.52	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年6月	19.63%
1693	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	332.41	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	16.58%
1694	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	462.14	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-13.43%
1695	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	85.03	15%	0	0	15%	0	0		是		83.21%
1696	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	175.12	29%	0	0	29%	0	0		是		50.60%
1697	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	115.07	21%	0	0	21%	0	0		是		100.00%
1698	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	435.25	73%	0	0	73%	0	0		是		65.40%
1699	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	188.46	31%	0	0	31%	0	0		是		100.00%
1700	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	97.65	18%	0	0	18%	0	0		是		15.35%
1701	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	127.36	23%	0	0	23%	0	0		是		8.70%
1702	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	632.81	114%	0	0	114%	0	0		是	2026年6月	11.12%
1703	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	70.36	13%	0	0	13%	0	0		是		31.62%
1704	沈北	天乾变	天佰线	10kV	553	427.82	77%	0	0	77%	0	0		是		-2.62%
1705	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	166.04	28%	0	0	28%	0	0		是		15.79%
1706	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	513.3	86%	0	0	86%	0	0		是		47.65%
1707	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	127.36	21%	0	0	21%	0	0		是		82.45%
1708	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	76.92	14%	0	0	14%	0	0		是		100.00%
1709	康平	田家变	田南线	10kV	320	181	57%	0	0	57%	1853	1853		是	2026年12月	-5.15%
1710	康平	田家变	粮库线	10kV	320	83	26%	0	0	26%	3551	3551		是	2026年	22.29%
1711	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	117%	0	0		是	2026年12月	5.70%
1712	康平	田家变	辽阳线	10kV	320	82	26%	0	0	26%	3568	3568		是	2026年	-20.00%
1713	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	459	77%	0	0	77%	0	0				8.19%
1714	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	270	46%	0	0	46%	2120	2120				0.67%
1715	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	418	70%	0	0	70%	0	0				2.78%
1716	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	300	51%	0	0	51%	873	873				15.96%
1717	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	1573	1573				5.02%
1718	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年	3.32%
1719	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	873	873				32.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1720	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	226	39%	0	0	39%	0	0		是	2027年12月	1.59%
1721	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	300	51%	0	0	51%	873	873				9.37%
1722	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	269	45%	0	0	45%	1576	1576				3.66%
1723	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	140	24%	0	0	24%	3380	3380				3.02%
1724	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	512	88%	0	0	88%	0	0		是	2027年12月	14.79%
1725	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	204	35%	0	0	35%	3380	3380				24.77%
1726	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	700	700				46.76%
1727	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	209	36%	0	0	36%	2449	2449				-5.27%
1728	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1729	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年12月	-12.08%
1730	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	527	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	-62.23%
1731	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	439	137%	0	0	137%	0	0		是	2026年	-20.25%
1732	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	393	123%	0	0	123%	0	0		是	2026年	-0.38%
1733	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	55	23%	0	0	23%	2474	2474				-25.90%
1734	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0				96.40%
1735	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	131	22%	0	0	22%	4385	4385				100.00%
1736	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	6	1%	1	3.31	1%	8781	8781				-9.23%
1737	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	138.13	35%	0	0	35%	3843	3843				-4.48%
1738	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	281.1	70%	0	0	70%	1367	1367				-11.60%
1739	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	382.67	67%	2	8.85	67%	2257	2257				-6.77%
1740	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1741	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	295.68	52%	0	0	52%	3764	3764				2.61%
1742	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1743	法库	团山子	东方乙	10kV	570	113.78	20%	0	0	20%	6914	6914				2.92%
1744	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1745	法库	团山子	东方甲	10kV	400	297.07	74%	0	0	74%	1090	1090				-8.14%
1746	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	316.53	79%	0	0	79%	753	753				1.61%
1747	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	374.67	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年	7.09%
1748	法库	团山子	大富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1749	法库	团山子	团顺线	10kV	400	82.72	21%	1	4.12	21%	4802	4802				27.12%
1750	法库	团山子	东方丙	10kV	400	214.65	54%	0	0	54%	2517	2517				-1.00%
1751	法库	团山子	团合线	10kV	400	109.34	27%	1	0.25	27%	4341	4341				51.11%
1752	法库	团山子	团地线	10kV	565	49.51	9%	1	3.1	9%	7950	7950				-33.00%
1753	法库	团山子	团弘线	10kV	490	181.92	37%	1	0.86	37%	4487	4487				-9.41%
1754	法库	团山子	团者线	10kV	570	466.53	82%	0	0	82%	805	805				33.66%
1755	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0	0%	0	0	0%	8807	8807				0.00%
1756	铁西	万达变	万工线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	2252	2252				17.16%
1757	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	150	26%	0	0	26%	4482	4482				-0.04%
1758	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	202	35%	0	0	35%	875	875				-0.17%
1759	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551				23.89%
1760	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551				15.33%
1761	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	873	873		是	2026年	-5.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1762	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	1905	1905				5.63%
1763	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	1022	1022		是	2026年	-38.09%
1764	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2078	2078				100.00%
1765	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	39	39		是	2026年	-8.70%
1766	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	250	45%	0	0	45%	167	167				34.55%
1767	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2027年12月	18.22%
1768	铁西	万达变	万金线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039		是	2026年	0.00%
1769	铁西	万达变	万荣线	10kV	553	290	52%	0	0	52%	724	724				0.00%
1770	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年12月	-2.76%
1771	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	-5.72%
1772	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是		-0.49%
1773	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	279	48%	0	0	48%	0	0		是		1.76%
1774	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是	2026年12月	-6.37%
1775	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	530	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	-0.87%
1776	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-0.72%
1777	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		-9.41%
1778	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	56	56		是		-6.57%
1779	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	280	280		是		0.00%
1780	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	188	34%	0	0	34%	280	280		是		9.07%
1781	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	280	280		是		2.75%
1782	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	239	43%	0	0	43%	280	280		是		-5.25%
1783	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	134	24%	0	0	24%	280	280		是		7.93%
1784	沈河	万柳变	五爱西	10kV	584	490	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年12月	16.76%
1785	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	206	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年12月	-4.03%
1786	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	280	280		是		-5.13%
1787	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	280	280		是		-0.26%
1788	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	280	280		是		14.01%
1789	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	93	16%	0	0	16%	280	280		是		5.86%
1790	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	3.20%
1791	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	280	280		是		1.72%
1792	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	244	44%	0	0	44%	0	0		是	2026年12月	2.54%
1793	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	280	280		是		-15.81%
1794	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	72	12%	0	0	12%	280	280		是		3.14%
1795	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-40.41%
1796	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	455	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	56.96%
1797	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346		是	2026年	58.97%
1798	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年	80.14%
1799	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	97	16%	0	0	16%	1068	1068				100.00%
1800	开发	汪河变	汪后甲	10kV	600	195	33%	0	0	33%	2858	2858				0.00%
1801	开发	汪河变	汪恒线	10kV	600	293	49%	0	0	49%	1160	1160				0.00%
1802	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	280	280				-88.59%
1803	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				71.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1804	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	146	24%	0	0	24%	2706	2706				49.41%
1805	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	745	745				52.09%
1806	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	316	53%	0	0	53%	183	183				52.48%
1807	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	140	23%	0	0	23%	0	0		是	2026年	64.21%
1808	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	265	44%	0	0	44%	4763	4763				0.00%
1809	开发	汪河变	汪爱线	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				0.00%
1810	开发	汪河变	汪后乙	10kV	600	120	20%	0	0	20%	4157	4157				0.00%
1811	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	397.9	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	29.64%
1812	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	178.5	32%	0	0	32%	0	0		是	2028年12月	27.24%
1813	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	45.7	8%	0	0	8%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1814	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	6.33	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1815	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	62.5	10%	0	0	10%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1816	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1817	东陵	汪家变	汪杨甲	10kV	600	199.6	33%	0	0	33%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1818	东陵	汪家变	汪官甲	10kV	600	23.2	4%	0	0	4%	0	0				0.00%
1819	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1820	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	268.2	48%	0	0	48%	0	0		是	2028年12月	30.22%
1821	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	182.4	30%	0	0	30%	0	0		是	2028年12月	78.30%
1822	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1823	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	38.6	6%	0	0	6%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1824	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0			2027年	12.76%
1825	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0			2027年	-14.32%
1826	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	301	54%	0	0	54%	0	0			2027年	-3.49%
1827	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	102	29%	0	0	29%	0	0			2027年	-4.74%
1828	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	240	75%	0	0	75%	0	0			2027年	10.07%
1829	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	153	28%	0	0	28%	880	880				32.06%
1830	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	373.6	68%	0	0	68%	713	713				3.00%
1831	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	257.27	47%	0	0	47%	880	880				-1.18%
1832	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	880	880				15.28%
1833	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	880	880				-0.98%
1834	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	341.4	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年6月	5.66%
1835	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	359	65%	0	0	65%	0	0				-0.78%
1836	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	443.6	80%	0	0	80%	0	0				-11.29%
1837	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	376.3	68%	0	0	68%	0	0				1.82%
1838	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	283.9	51%	0	0	51%	0	0				-8.08%
1839	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	8.38%
1840	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是		36.43%
1841	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0		是		92.11%
1842	皇姑	旺牛变	旺广甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1843	皇姑	旺牛变	旺华甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0				0.00%
1844	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年8月	-17.13%
1845	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		51.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1846	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	51	9%	0	0	9%	0	0		是		64.81%
1847	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	50	8%	0	0	8%	0	0		是		93.42%
1848	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年	86.87%
1849	皇姑	旺牛变	旺广乙	10kV	553	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1850	皇姑	旺牛变	旺华乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0				0.00%
1851	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	340	58%	0	0	58%	180	180				9.20%
1852	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年	5.47%
1853	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	2.52%
1854	大东	望花变	二台乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551				-0.97%
1855	大东	望花变	上园乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年	6.58%
1856	大东	望花变	上园甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	1682	1682				-0.74%
1857	皇姑	望花变	望陵甲	10kV	600	260	43%	0	0	43%	1732	1732				0.00%
1858	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	276	276				-2.18%
1859	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	380	69%	36	291	69%	0	0		是	2026年6月	25.16%
1860	大东	望花变	合作乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				-6.18%
1861	大东	望花变	二台甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				1.35%
1862	大东	望花变	望北乙	10kV	553	261	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年	1.90%
1863	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1864	大东	望花变	合作甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-55.44%
1865	皇姑	望花变	望陵乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0				0.00%
1866	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	383.4	78%	0	0	78%	998	998		是	2026年	33.44%
1867	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	303.61	62%	1	0.02	62%	2380	2380				1.63%
1868	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	451.4	79%	2	0.02	79%	1067	1067				22.62%
1869	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2870	2870				-200.00%
1870	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	323.7	81%	0	0	81%	629	629				50.15%
1871	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	289.45	72%	0	0	72%	1222	1222				5.97%
1872	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	307.68	63%	0	0	63%	2309	2309				13.78%
1873	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	7638	7638				-15.68%
1874	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	71.69	18%	1	3.51	18%	4994	4994				1.20%
1875	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	145.03	30%	0	0	30%	5126	5126				-13.15%
1876	新民	温台变	平坨线	10kV	240	47	20%	0	0	20%	2927	2927				36.78%
1877	新民	温台变	安李线	10kV	240	66	28%	0	0	28%	1351	1351				-39.85%
1878	新民	温台变	小柳线	10kV	240	79	33%	0	0	33%	2373	2373				3.76%
1879	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		12.60%
1880	沈北	文北变	文岗甲	10kV	352	311.3	88%	0	0	88%	0	0		是		-5.18%
1881	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-3.78%
1882	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0		是		5.07%
1883	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0		是		-0.17%
1884	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		-2.60%
1885	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	580	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年	21.71%
1886	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年	32.45%
1887	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	58.71	10%	0	0	10%	0	0		是		74.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1888	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	273.5	46%	0	0	46%	0	0				27.37%
1889	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年4月	6.37%
1890	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	0	0				-0.68%
1891	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	18.13%
1892	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年	43.89%
1893	皇姑	文北变	文田甲	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0				0.00%
1894	皇姑	文北变	文田乙	10kV	553	82	15%	0	0	15%	0	0				0.00%
1895	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	400	67%	0	0	67%	0	0				0.23%
1896	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				10.35%
1897	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	82	14%	0	0	14%	1815	1815				2.35%
1898	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1899	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	520	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	8.90%
1900	和平	文艺变	文金线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	6296	6296				16.72%
1901	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	40.55%
1902	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	255	44%	0	0	44%	1652	1652				-5.55%
1903	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				-6.28%
1904	和平	文艺变	文融线	10kV	600	186	31%	0	0	31%	6131	6131				26.35%
1905	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	352	54%	0	0	54%	721	721				-37.92%
1906	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	303	51%	0	0	51%	987	987				1.89%
1907	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	1386	1386				2.79%
1908	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	50	9%	0	0	9%	4881	4881				-23.33%
1909	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	0	0		是	2027年	16.52%
1910	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	6.68%
1911	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0		是	2027年	22.10%
1912	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	161	27%	0	0	27%	0	0		是	2027年	1.18%
1913	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	0	0				5.28%
1914	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	238	40%	0	0	40%	0	0				7.98%
1915	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	175	29%	0	0	29%	0	0				1.28%
1916	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	150	63%	0	0	63%	973	973				6.54%
1917	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	67	28%	0	0	28%	2581	2581				-130.11%
1918	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	297	54%	0	0	54%	1816	1816				-36.25%
1919	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年	1.70%
1920	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	75	28%	0	0	28%	0	0				0.81%
1921	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	501	91%	121	242	91%	0	0		是	2026年	9.45%
1922	于洪	五金变	前民线	10kV	600	56	9%	0	0	9%	0	0				48.82%
1923	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	496	90%	44	80	90%	0	0		是	2026年	5.27%
1924	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	37	6%	0	0	6%	0	0				5.53%
1925	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	504	91%	9	9	91%	0	0		是	2026年	-2.41%
1926	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	558	101%	123	123	101%	0	0		是	2026年	20.98%
1927	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	120	278	89%	0	0		是	2027年12月	35.62%
1928	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年	3.12%
1929	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	0	0		是		2.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1930	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	32	6%	0	0	6%	0	0		是		-4.01%
1931	浑南	下深变	金河线	10kV	553	412	75%	0	0	75%	0	0		是		10.20%
1932	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	240	40%	0	0	40%	0	0		是		-14.60%
1933	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0		是	2027年12月	-13.17%
1934	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	199	36%	0	0	36%	0	0		是	2027年12月	-3.96%
1935	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	346	59%	0	0	59%	0	0		是	2027年	2.15%
1936	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年12月	-5.12%
1937	浑南	下深变	深软线	10kV	584	142	24%	0	0	24%	0	0		是		6.18%
1938	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	272	47%	0	0	47%	0	0		是		-9.82%
1939	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	21	4%	0	0	4%	0	0		是		-19.05%
1940	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-7.25%
1941	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	498	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	26.33%
1942	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0		是		-35.00%
1943	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	256	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	17.26%
1944	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	244	44%	0	0	44%	0	0		是	2027年	16.48%
1945	大东	小东变	小鹏乙	10kV	553	363	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	-60.82%
1946	大东	小东变	小善甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897		是		0.00%
1947	大东	小东变	小粮乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		-25.69%
1948	大东	小东变	小粮甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643		是		4.28%
1949	大东	小东变	小鹏甲	10kV	553	307	56%	0	0	56%	430	430		是	2026年	-37.99%
1950	大东	小东变	小善乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	724	724		是		0.00%
1951	大东	小东变	大华线	10kV	584	401	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年	-0.07%
1952	大东	小东变	小海乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	-1.15%
1953	大东	小东变	小毛乙	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0				5.71%
1954	大东	小东变	小海甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	551	551				-6.00%
1955	大东	小东变	小毛甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0				2.13%
1956	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				15.56%
1957	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1958	大东	小东变	地坛线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				12.98%
1959	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	307	51%	0	0	51%	918	918				6.34%
1960	大东	小东变	东润线	10kV	584	80	14%	0	0	14%	4683	4683				91.80%
1961	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0		是		6.97%
1962	新民	小民屯	大玉线	10kV	553	261	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年	5.88%
1963	新民	小民屯	朱南线	10kV	320	258	81%	0	0	81%	520	520		是	2026年	5.35%
1964	新民	小民屯	前进线	10kV	553	205	37%	0	0	37%	786	786		是	2026年	-15.79%
1965	新民	小民屯	小七线	10kV	320	328	103%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	2.43%
1966	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	578.84	105%	0	0	105%	0	0		是	2026年6月	-22.00%
1967	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	129.9	22%	0	0	22%	0	0		是		14.54%
1968	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	484.27	88%	0	0	88%	0	0		是		12.57%
1969	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101.6	17%	0	0	17%	0	0		是		0.78%
1970	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	496.93	90%	0	0	90%	0	0		是		-25.20%
1971	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	474.43	86%	0	0	86%	0	0		是		12.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1972	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	457.38	83%	0	0	83%	0	0		是		10.15%
1973	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	373.01	67%	0	0	67%	0	0		是		17.95%
1974	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	103.18	17%	0	0	17%	0	0		是		-9.57%
1975	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	135.53	23%	0	0	23%	0	0		是		100.00%
1976	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	352.09	64%	0	0	64%	0	0		是		-32.72%
1977	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	51.86	9%	0	0	9%	0	0		是		7.08%
1978	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	220.43	40%	0	0	40%	0	0		是		-20.92%
1979	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	409.92	68%	0	0	68%	0	0		是		5.85%
1980	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	464.76	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	5.59%
1981	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	362.11	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	8.85%
1982	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	415.54	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年6月	1.15%
1983	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	292.32	53%	0	0	53%	0	0		是		19.88%
1984	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	233.79	42%	0	0	42%	0	0		是		5.63%
1985	沈北	孝信变	孝晨线	10kV	600	2.81	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1986	沈北	新城子	新城子	10kV	320	395.14	123%	0	0	123%	0	0		是	2026年6月	-2.15%
1987	沈北	新城子	新空线	10kV	600	29.13	5%	0	0	5%	2960	2960				100.00%
1988	沈北	新城子	农专线	10kV	320	336.5	105%	0	0	105%	0	0		是	2026年6月	-26.94%
1989	沈北	新城子	二零八	10kV	320	117.16	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年6月	57.56%
1990	新民	新民变	新区线	10kV	553	326	59%	0	0	59%	0	0		是		3.28%
1991	新民	新民变	中学线	10kV	553	477	86%	0	0	86%	0	0		是	2026年	4.32%
1992	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年6月	3.80%
1993	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	558	101%	0	0	101%	0	0		是		5.89%
1994	新民	新民变	营东线	10kV	553	524	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	3.51%
1995	新民	新民变	高台乙	10kV	553	58	10%	0	0	10%	0	0		是		-10.98%
1996	新民	新民变	高台甲	10kV	553	383	69%	7	10.01	69%	0	0		是	2026年	3.58%
1997	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0		是		5.26%
1998	新民	新民变	陶瓷线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0		是		12.81%
1999	新民	新民变	营西线	10kV	553	349	63%	0	0	63%	0	0		是		3.12%
2000	新民	新民变	化肥线	10kV	553	87	16%	0	0	16%	0	0		是	2026年	-5.20%
2001	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	314	98%	0	0	98%	0	0		是	2026年	-0.50%
2002	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	448	140%	2	4	140%	0	0		是	2026年	8.01%
2003	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	376	100%	0	0	100%	0	0		是	2026年6月	3.75%
2004	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	292	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年6月	2.52%
2005	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	416	75%	0	0	75%	0	0				-23.57%
2006	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	414	75%	2	3	75%	1450	1450				17.52%
2007	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	443	80%	0	0	80%	947	947				100.00%
2008	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	749	199%	15	2	199%	0	0		是	2026年	-107.55%
2009	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	593	157%	15	2	157%	0	0		是	2026年	-124.26%
2010	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	273	72%	0	0	72%	1148	1148				5.37%
2011	新民	新兴变	兴福线	10kV	553	79	14%	0	0	14%	4378	4378				-16.63%
2012	新民	新兴变	兴地甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	3702	3702				-7.58%
2013	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	221	40%	0	0	40%	1919	1919				58.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2014	新民	新兴变	兴牛线	10kV	553	116	21%	0	0	21%	3178	3178				20.06%
2015	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	173	31%	0	0	31%	5624	5624				7.02%
2016	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	5658	5658				15.11%
2017	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2018	法库	新依变	依拉线	10kV	200	223.48	112%	4	3.3	112%	0	0		是	2026年	10.37%
2019	法库	新依变	依三线	10kV	377	591.84	157%	26	21.15	157%	0	0		是	2026年	20.33%
2020	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	2	4.33	39%	3306	3306				3.23%
2021	法库	新依变	依草线	10kV	377	266.97	71%	4	9.8	71%	1253	1253		是	2026年	-17.54%
2022	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	249	78%	0	0	78%	675	675				-10.28%
2023	新民	兴隆变	孤家线	10kV	553	454	82%	11	45.75	82%	757	757		是	2026年	11.06%
2024	新民	兴隆变	排灌线	10kV	570	153	27%	0	0	27%	1900	1900				-2.10%
2025	新民	兴隆变	农机线	10kV	320	237	74%	0	0	74%	883	883		是		8.17%
2026	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	553	316	57%	0	0	57%	3147	3147		是	2026年	-10.26%
2027	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	10	15.83	49%	3936	3936				0.94%
2028	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	14	8.25	75%	1400	1400				-7.30%
2029	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	10	26.02	116%	0	0		是	2026年	-6.42%
2030	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	19	19.43	97%	0	0		是	2026年	3.25%
2031	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	241	44%	0	0	44%	580	580		是	2026年	1.36%
2032	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	580	580				0.00%
2033	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	266	48%	0	0	48%	580	580				9.76%
2034	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	568	568		是	2026年	9.66%
2035	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	278	46%	0	0	46%	580	580				-7.24%
2036	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	146	24%	0	0	24%	580	580				21.50%
2037	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	-18.90%
2038	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	64	11%	0	0	11%	0	0			2027年	30.18%
2039	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	339	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年	-2.26%
2040	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	361	65%	0	0	65%	0	0			2027年	3.72%
2041	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	117	20%	0	0	20%	0	0			2027年	4.69%
2042	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	131	22%	0	0	22%	0	0			2027年	22.14%
2043	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	606	101%	0	0	101%	0	0		是	2026年	2.73%
2044	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	475	86%	0	0	86%	0	0		是	2026年	-5.60%
2045	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				2.13%
2046	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0				-1.53%
2047	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	6.41%
2048	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	51	51				7.58%
2049	铁西	亚明变	霓虹甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				5.87%
2050	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	488	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年	-0.01%
2051	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0				9.86%
2052	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是		-0.65%
2053	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		-0.50%
2054	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	352	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年	-1.28%
2055	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是		-4.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负荷增长率
2056	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是		-7.86%
2057	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	810	810				8.02%
2058	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	810	810				48.03%
2059	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	-2.86%
2060	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年	-5.96%
2061	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	810	810				4.91%
2062	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	810	810				3.84%
2063	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	330	55%	0	0	55%	0	0				18.85%
2064	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	150	300	92%	0	0		是	2026年	-17.30%
2065	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	1022	1022				3.54%
2066	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0				8.98%
2067	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				3.88%
2068	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	300.5	50%	0	0	50%	0	0		是	2028年12月	-1.98%
2069	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	129.7	23%	0	0	23%	0	0		是	2028年12月	-10.63%
2070	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	444.7	76%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	30.76%
2071	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	173.8	31%	0	0	31%	0	0		是	2028年12月	11.34%
2072	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	443.3	76%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	15.36%
2073	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	297.4	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	10.79%
2074	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	155.3	27%	0	0	27%	0	0		是	2028年12月	25.54%
2075	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	193.3	32%	0	0	32%	0	0		是	2028年12月	100.00%
2076	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	98.7	18%	0	0	18%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2077	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	327.6	59%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	13.34%
2078	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	153.3	28%	0	0	28%	0	0		是	2028年12月	-15.22%
2079	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	412.3	75%	0	0	75%	0	0		是	2028年12月	1.75%
2080	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	232.7	39%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	-1.02%
2081	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	395.5	68%	0	0	68%	0	0		是	2028年12月	1.51%
2082	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.4	69%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	35.97%
2083	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是		22.45%
2084	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	307.9	75%	0	0	75%	0	0		是	2028年12月	62.52%
2085	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	230.6	38%	0	0	38%	0	0		是	2028年12月	72.53%
2086	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	288	52%	0	0	52%	3372	3372				-1.88%
2087	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	184	49%	0	0	49%	2690	2690				6.01%
2088	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	297	79%	0	0	79%	733	733				4.52%
2089	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	328	87%	0	0	87%	0	0				-21.69%
2090	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	200	53%	0	0	53%	1253	1253				-34.47%
2091	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	300	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年	-10.02%
2092	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	317	99%	0	0	99%	0	0				-3.57%
2093	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	65	17%	0	0	17%	4751	4751				3.12%
2094	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	313	89%	0	0	89%	0	0				-4.01%
2095	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	41	12%	0	0	12%	4777	4777				1.17%
2096	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	390	111%	90	150	111%	0	0		是	2026年	0.18%
2097	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2098	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是		1.41%
2099	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2100	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	-8.01%
2101	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	307.2	56%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	12.91%
2102	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	318.5	58%	0	0	58%	0	0		是	2028年12月	11.93%
2103	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	502	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年	-21.70%
2104	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年	10.93%
2105	浑南	营盘	营北线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是		12.46%
2106	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
2107	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.78%
2108	浑南	营盘	营新线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	0	0		是		2.82%
2109	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是		1.59%
2110	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	3.33%
2111	浑南	营盘	营天线	10kV	584	411	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年12月	5.59%
2112	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		5.15%
2113	浑南	营盘	七星线	10kV	292	410	140%	0	0	140%	0	0		是	2027年12月	2.47%
2114	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		5.24%
2115	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是		0.96%
2116	浑南	营盘	营福线	10kV	584	490	84%	0	0	84%	0	0		是	2027年12月	16.79%
2117	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0		是		11.17%
2118	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	267	48%	0	0	48%	0	0		是		0.00%
2119	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	379.86	69%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	15.86%
2120	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是		1.71%
2121	浑南	营盘	营科线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是		-15.22%
2122	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年	3.78%
2123	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年	-10.89%
2124	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是		3.64%
2125	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	330	57%	0	0	57%	0	0		是	2026年	-6.70%
2126	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是		-0.30%
2127	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	0	0		是		32.61%
2128	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		0.73%
2129	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是		29.48%
2130	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		50.53%
2131	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		58.17%
2132	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	308	51%	0	0	51%	0	0		是		85.24%
2133	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-0.26%
2134	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2028年12月	6.68%
2135	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		1.33%
2136	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是		24.93%
2137	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	257	46%	0	0	46%	0	0		是		13.66%
2138	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0		是		-3.07%
2139	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		43.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2140	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	420	72%	0	0	72%	0	0		是		3.41%
2141	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-6.32%
2142	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0		是		100.00%
2143	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		100.00%
2144	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	201	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年	8.03%
2145	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	5658	5658				-21.04%
2146	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				63.31%
2147	苏家屯	永乐变	杨树乙	10kV	553	179	32%	0	0	32%	2646	2646			2027年	0.00%
2148	苏家屯	永乐变	杨树甲	10kV	320	253	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	4.20%
2149	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	1536	1536				5.38%
2150	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是	2027年12月	42.84%
2151	浑南	于山变	于运线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年12月	-2.50%
2152	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	430	72%	35	70	72%	0	0		是	2027年12月	5.63%
2153	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	165	28%	0	0	28%	3377	3377				7.25%
2154	浑南	于山变	全北线	10kV	600	152	25%	0	0	25%	3420	3420				-9.43%
2155	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	278	46%	0	0	46%	3420	3420				29.27%
2156	浑南	于山变	于东线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	-8.13%
2157	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	422	70%	0	0	70%	0	0				21.20%
2158	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2027年12月	29.81%
2159	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	344	57%	0	0	57%	3395	3395				2.37%
2160	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	1732	1732				-8.42%
2161	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	232	39%	0	0	39%	3420	3420				-2.04%
2162	浑南	于山变	于学线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	4503	4503				-39.46%
2163	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	49.62%
2164	浑南	于山变	于全线	10kV	600	336	56%	0	0	56%	416	416				44.97%
2165	浑南	于山变	于通线	10kV	600	156	26%	0	0	26%	3533	3533				-30.06%
2166	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				-44.75%
2167	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	255	43%	0	0	43%	1819	1819		是	2027年12月	23.38%
2168	浑南	于山变	航天线	10kV	600	225	38%	0	0	38%	2338	2338				11.61%
2169	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	450	75%	0	0	75%	0	0				15.82%
2170	浑南	于山变	于城线	10kV	600	510	85%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	35.83%
2171	浑南	于山变	于河线	10kV	600	249	42%	0	0	42%	1923	1923				-4.58%
2172	浑南	于山变	于景线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	5196	5196				-110.69%
2173	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	10	10				48.80%
2174	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	171	29%	0	0	29%	10	10				-35.14%
2175	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	10	10				-30.67%
2176	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0				-26.44%
2177	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	275	47%	0	0	47%	10	10				2.31%
2178	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	590	98%	26	130	98%	0	0		是	2027年12月	8.85%
2179	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	10.40%
2180	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	366	61%	0	0	61%	0	0				-15.17%
2181	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2182	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	10	10				-17.00%
2183	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年	7.99%
2184	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	10	10				1.91%
2185	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	333	56%	0	0	56%	0	0		是	2027年12月	-16.04%
2186	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年12月	10.27%
2187	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	386	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年12月	4.64%
2188	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	49	8%	0	0	8%	10	10				16.28%
2189	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	510	85%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	58.69%
2190	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	274	46%	0	0	46%	10	10		是	2027年12月	56.36%
2191	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	162.99	29%	0	0	29%	0	0				-47.54%
2192	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	436	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年6月	1.92%
2193	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	149.6	27%	0	0	27%	0	0				-9.02%
2194	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	249.67	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年6月	-4.83%
2195	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	0	0				1.76%
2196	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	342.7	62%	0	0	62%	0	0				1.65%
2197	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2198	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	532.04	96%	3	1.5	96%	0	0		是	2026年6月	17.90%
2199	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	384.85	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年6月	9.58%
2200	沈北	詹屯变	詹沈线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2201	和平	展览变	二经甲	10kV	553	281	51%	0	0	51%	880	880		是		-0.42%
2202	和平	展览变	展友甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	6024	6024		是		-2.84%
2203	和平	展览变	展同线	10kV	600	104	17%	0	0	17%	4434	4434		是	2026年	2.29%
2204	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	1905	1905		是		0.03%
2205	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	251	42%	0	0	42%	5005	5005		是		3.65%
2206	和平	展览变	展兆线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	2165	2165		是	2026年	-0.82%
2207	和平	展览变	展青甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	1936	1936		是		0.00%
2208	和平	展览变	展科甲	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984		是		36.34%
2209	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	0	0		是	2026年12月	30.89%
2210	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	560	101%	120	294	101%	0	0		是	2026年12月	35.79%
2211	和平	展览变	二经乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0		是		-1.08%
2212	和平	展览变	展青乙	10kV	553	110	20%	0	0	20%	3842	3842				0.00%
2213	和平	展览变	展友乙	10kV	600	144	24%	0	0	24%	6859	6859				9.99%
2214	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	3265	3265				15.50%
2215	和平	展览变	展金线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	5684	5684				13.87%
2216	和平	展览变	展科乙	10kV	600	75	13%	0	0	13%	4936	4936		是		41.32%
2217	和平	展览变	展方乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	2598	2598				-15.06%
2218	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	76	14%	0	0	14%	1930	1930				23.05%
2219	沈河	站前变	工商一	10kV	584	68	12%	0	0	12%	4635	4635				-16.57%
2220	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	155	27%	0	0	27%	4635	4635				-3.21%
2221	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	12.50%
2222	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	4635	4635				-10.75%
2223	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4635	4635				-9.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2224	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	4635	4635				30.03%
2225	沈河	站前变	站华线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	1212	1212				8.77%
2226	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-14.89%
2227	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	228	39%	0	0	39%	2120	2120				0.00%
2228	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	229	39%	0	0	39%	2103	2103				47.66%
2229	沈河	站前变	站红线	10kV	584	210	36%	0	0	36%	4635	4635				11.52%
2230	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	75	13%	0	0	13%	0	0		是	2026年	4.83%
2231	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	495	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年	6.41%
2232	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	4635	4635				0.00%
2233	沈河	站前变	站北线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				-10.42%
2234	沈河	站前变	光达线	10kV	584	117	20%	0	0	20%	4342	4342				0.96%
2235	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				9.96%
2236	沈河	站前变	综合线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	4342	4342				5.51%
2237	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	270	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年	-11.84%
2238	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2239	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	197	34%	0	0	34%	0	0		是	2026年	6.15%
2240	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2241	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	4.63%
2242	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	260	45%	0	0	45%	1566	1566				37.71%
2243	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-36.34%
2244	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2245	康平	张强变	柳树线	10kV	320	303	95%	0	0	95%	0	0		是	2027年	3.69%
2246	康平	张强变	沙金线	10kV	320	464	145%	15	36	145%	0	0		是	2026年12月	12.46%
2247	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	0	0	17%	0	0		是	2027年	7.87%
2248	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	31%	0	0		是	2027年	10.06%
2249	康平	张强变	张强线	10kV	320	305	95%	0	0	95%	0	0		是	2027年	7.45%
2250	开发	张士变	张中线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				4.34%
2251	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2252	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296		是	2026年	12.89%
2253	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年	34.12%
2254	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	38	6%	0	0	6%	5577	5577				2.37%
2255	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年	0.12%
2256	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	2911	2911				-16.76%
2257	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	407	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年	12.83%
2258	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	3255	3255				26.93%
2259	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	5	1%	0	0	1%	3255	3255				-303.61%
2260	开发	张士变	大明一	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650				-1.08%
2261	开发	张士变	张工甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年	52.82%
2262	开发	张士变	张工乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204		是	2026年	6.71%
2263	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	270	45%	0	0	45%	2598	2598				3.92%
2264	新民	张屯变	赖花甲	10kV	328	195	59%	0	0	59%	0	0				0.00%
2265	新民	张屯变	张沿线	10kV	328	267	81%	0	0	81%	0	0				1.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2266	新民	张屯变	代家甲	10kV	400	288	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	3.90%
2267	新民	张屯变	粮库线	10kV	328	168	51%	0	0	51%	0	0				0.54%
2268	新民	张屯变	赖花乙	10kV	494	189	38%	0	0	38%	0	0				0.00%
2269	新民	张屯变	山环线	10kV	320	215	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	-2.79%
2270	新民	张屯变	代家乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	0	0				0.00%
2271	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	157	65%	0	0	65%	0	0				11.57%
2272	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170				35.13%
2273	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		-54.86%
2274	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0		是		1.68%
2275	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2027年9月	10.67%
2276	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		1.16%
2277	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	-18.63%
2278	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	470	78%	115	300	78%	0	0		是		-12.99%
2279	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		37.51%
2280	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是		0.00%
2281	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0		是		8.36%
2282	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年9月	13.82%
2283	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是		-3.47%
2284	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0		是		67.19%
2285	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	0	0		是		-4.82%
2286	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是		11.74%
2287	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		-2.96%
2288	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	323	54%	0	0	54%	0	0		是		18.66%
2289	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是		-4.85%
2290	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	13.98%
2291	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	0	0		是		12.80%
2292	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	279	47%	0	0	47%	0	0		是		8.55%
2293	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	107	18%	0	0	18%	0	0		是		100.00%
2294	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是		29.96%
2295	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	235	42%	0	0	42%	0	0		是		44.20%
2296	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		28.91%
2297	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	-12.76%
2298	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	-0.31%
2299	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	0	0		是	2026年12月	-11.09%
2300	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是		2.35%
2301	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0		是		2.08%
2302	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0		是		0.69%
2303	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	180	31%	0	0	31%	0	0		是		39.08%
2304	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	240	43%	0	0	43%	2548	2548				7.63%
2305	沈河	长青变	长东线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	5110	5110				9.97%
2306	沈河	长青变	长北线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	3471	3471				31.65%
2307	沈河	长青变	长西线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0				46.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2308	沈河	长青变	银河线	10kV	553	456	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年12月	-15.71%
2309	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3880	3880				-1.64%
2310	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				6.15%
2311	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	283	51%	0	0	51%	845	845				1.73%
2312	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	148	27%	0	0	27%	4141	4141				-3.00%
2313	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	264	100%	0	0	100%	0	0		是	2026年	5.66%
2314	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	41	21%	0	0	21%	2407	2407				-0.02%
2315	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	100	50%	0	0	50%	1020	1020				4.88%
2316	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	97	49%	0	0	49%	1020	1020				5.01%
2317	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2027年12月	-3.75%
2318	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	6.64%
2319	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		7.56%
2320	铁西	肇工变	肇冶线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0		是		99.96%
2321	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	435	74%	0	0	74%	0	0		是		12.57%
2322	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是		70.43%
2323	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是		12.87%
2324	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393				37.46%
2325	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	0.99%
2326	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	407	74%	0	0	74%	0	0				4.09%
2327	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				6.09%
2328	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				2.59%
2329	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	157	27%	0	0	27%	3350	3350				-6.91%
2330	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0				14.05%
2331	铁西	肇工变	肇西乙	10kV	553	71	13%	0	0	13%	4517	4517				0.00%
2332	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	1270	1270				7.56%
2333	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	6.70%
2334	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	205	34%	0	0	34%	1270	1270				3.92%
2335	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1270	1270		是	2026年	-5.74%
2336	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	106	18%	0	0	18%	1270	1270				5.50%
2337	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年	100.00%
2338	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	440	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	12.36%
2339	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989		是	2026年	5.65%
2340	开发	郑家变	益格线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	1270	1270				1.27%
2341	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	500	90%	15	90	90%	0	0		是	2026年	10.54%
2342	开发	郑家变	郑未线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	1270	1270				100.00%
2343	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	106	27%	0	0	27%	2321	2321				9.73%
2344	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	310.1	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年6月	-5.82%
2345	东陵	中马变	军影线	10kV	300	161.5	54%	0	0	54%	320	320		是	2027年6月	-31.37%
2346	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	182.8	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年6月	5.03%
2347	东陵	中马变	疗养甲	10kV	553	318.5	58%	0	0	58%	0	0				1.24%
2348	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	24%	3441	3441				8.56%
2349	东陵	中马变	疗养乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2350	康平	中心变	镇一线	10kV	319	205	64%	0	0	64%	0	0			2026年6月	4.69%
2351	康平	中心变	镇二线	10kV	319	269	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	0.51%
2352	康平	中心变	东环线	10kV	319	195	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年6月	3.05%
2353	康平	中心变	中胜线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是	2026年6月	4.51%
2354	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	359	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年6月	10.09%
2355	康平	中心变	粮油线	10kV	319	398	125%	35	75	125%	0	0		是	2026年6月	6.98%
2356	康平	中心变	东关线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0			2026年6月	2.50%
2357	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	239	43%	0	0	43%	4481	4481				4.19%
2358	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	385.4	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	-8.12%
2359	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	333.17	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	5.05%
2360	沈北	中心台	中石线	10kV	570	219.72	39%	0	0	39%	2118	2118				-1.40%
2361	铁西	重工变	重北线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	4330	4330				10.64%
2362	铁西	重工变	重污线	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0				6.06%
2363	铁西	重工变	重新线	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0				7.02%
2364	铁西	重工变	重利线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0				0.23%
2365	铁西	重工变	城西线	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2027年12月	9.01%
2366	铁西	重工变	重体线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	737	737				29.53%
2367	铁西	重工变	重天线	10kV	600	9	2%	0	0	2%	9197	9197				-42.61%
2368	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1194	1194				6.31%
2369	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	187	31%	0	0	31%	2996	2996				18.18%
2370	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9268	9268				-166.09%
2371	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0				15.77%
2372	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	1842	1842				2.58%
2373	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	221.19	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	16.82%
2374	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	120.6	40%	0	0	40%	0	0				0.01%
2375	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	29.3	5%	0	0	5%	0	0				65.47%
2376	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	251.8	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	9.54%
2377	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	323.6	59%	0	0	59%	0	0				30.47%
2378	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	145.65	22%	0	0	22%	0	0				30.19%
2379	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	170.73	31%	0	0	31%	0	0				-0.33%
2380	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	218.9	40%	0	0	40%	0	0		是		-37.98%
2381	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是		3.94%
2382	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	0	0		是	2026年6月	17.47%
2383	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	319.7	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	-7.25%
2384	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	256.8	46%	0	0	46%	0	0		是		-9.65%
2385	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	189	79%	0	0	79%	408	408				-3.51%
2386	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	110	37%	0	0	37%	2561	2561				6.74%
2387	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	139	25%	1	3	25%	3663	3663				16.75%
2388	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	118	59%	0	0	59%	1074	1074				7.43%
2389	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	294	53%	3	5	53%	3398	3398				7.59%
2390	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	30	47.37	106%	0	0		是	2026年12月	14.99%
2391	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	182.9	33%	0	0	33%	415	415				-12.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2392	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	166.1	42%	0	0	42%	415	415				5.53%
2393	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	297.6	85%	0	0	85%	333	333		是	2026年12月	3.36%
2394	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	120.6	30%	0	0	30%	2068	2068				-8.93%
2395	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.78	44%	0	0	44%	2125	2125				43.23%
2396	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	62	10%	0	0	10%	8279	8279				-42.64%
2397	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	313	57%	0	0	57%	105	105		是	2026年	-1.93%
2398	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	242	44%	0	0	44%	4429	4429				12.90%
2399	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	101	17%	0	0	17%	7603	7603				0.33%
2400	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	235	42%	0	0	42%	4550	4550				-42.08%
2401	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0				-5.24%
2402	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	9335	9335				-22.00%
2403	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	103	19%	0	0	19%	6836	6836				11.47%
2404	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1248	1248				-6.08%
2405	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	371	67%	0	0	67%	2194	2194				3.24%
2406	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	304	51%	0	0	51%	4088	4088				3.04%
2407	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	181	33%	0	0	33%	2612	2612				100.00%
2408	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	19	3%	0	0	3%	5418	5418				100.00%
2409	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	223	37%	0	0	37%	5490	5490				0.00%
2410	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	651.6	118%	0	0	118%	0	0		是	2026年6月	43.46%
2411	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	1.4	0%	0	0	0%	5723	5723				0.00%
2412	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	290.5	53%	0	0	53%	715	715				39.72%
2413	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	161	25%	0	0	25%	6737	6737				53.53%
2414	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	15	2%	0	0	2%	8250	8250				100.00%
2415	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0				41.03%
2416	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0				34.96%
2417	辽中	金山变	金东线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	0	0				14.91%
2418	辽中	金山变	金长线	10kV	553	523	95%	0	0	95%	0	0				35.72%
2419	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	489	88%	0	0	88%	0	0				51.00%
2420	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584		是	2026年	63.34%
2421	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	486	88%	40	120	88%	0	0		是	2026年	54.73%
2422	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	486	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年	93.04%
2423	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	533	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年	75.99%
2424	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	431	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	0.00%
2425	于洪	小于变	小山线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	5201	5201				100.00%
2426	于洪	小于变	小工线	10kV	553	16	3%	0	0	3%	3470	3470				100.00%
2427	于洪	小于变	于山线	10kV	553	71	13%	0	0	13%	4517	4517				57.54%
2428	于洪	小于变	于工线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	100.00%
2429	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	248	45%	0	0	45%	659	659				82.60%
2430	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	141	24%	0	0	24%	993	993				100.00%
2431	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	0	0				88.59%
2432	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	1	0%	0	0	0%	3418	3418				0.00%
2433	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	404.18	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	85.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2434	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	388	388				100.00%
2435	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	388	388				100.00%
2436	沈北	东场变	东正甲	10kV	600	63.27	11%	0	0	11%	388	388				0.00%
2437	沈北	东场变	东润甲	10kV	553	96.17	17%	0	0	17%	388	388				0.00%
2438	沈北	东场变	东镇线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	388	388				0.00%
2439	沈北	东场变	东信甲	10kV	600	52.49	9%	0	0	9%	388	388				0.00%
2440	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	300.66	50%	0	0	50%	1028	1028		是	2026年6月	84.83%
2441	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	217.62	36%	0	0	36%	1875	1875				100.00%
2442	沈北	东场变	场星线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	1875	1875				100.00%
2443	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1875	1875				100.00%
2444	沈北	东场变	东正乙	10kV	600	77.7	13%	0	0	13%	1875	1875				0.00%
2445	沈北	东场变	东润乙	10kV	553	261.9	47%	0	0	47%	1211	1211				0.00%
2446	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	347	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年	92.05%
2447	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	491	89%	0	0	89%	0	0				100.00%
2448	辽中	赵柳房变	赵茨线	10kV	553	261	47%	0	0	47%	0	0				0.00%
2449	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年	89.91%
2450	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	485	88%	12	24	88%	0	0		是	2026年	100.00%
2451	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	373	67%	0	0	67%	0	0				0.00%
2452	辽中	赵柳房变	赵北线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0				0.00%
2453	辽中	赵柳房变	赵潘线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0				0.00%
2454	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170		是	2026年	97.74%
2455	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	144	24%	0	0	24%	6859	6859				100.00%
2456	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				0.00%
2457	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				100.00%
2458	苏家屯	曹仲变	曹雪线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	4585	4585				0.00%
2459	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	441	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年	100.00%
2460	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	177	30%	0	0	30%	2666	2666				90.15%
2461	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	101	17%	0	0	17%	7603	7603				100.00%
2462	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	100.00%
2463	浑南	新南变	新北线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		91.48%
2464	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	91	15%	0	0	15%	0	0		是		0.24%
2465	浑南	新南变	新景线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	0	0		是		92.57%
2466	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	344	57%	0	0	57%	0	0		是		88.72%
2467	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	156	26%	0	0	26%	0	0			2027年	0.00%
2468	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	358	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	100.00%
2469	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	286	49%	0	0	49%	0	0			2027年	100.00%
2470	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	172	29%	0	0	29%	0	0			2027年	100.00%
2471	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	477	86%	0	0	86%	0	0		是	2027年	100.00%
2472	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	53	9%	0	0	9%	0	0			2027年	100.00%
2473	浑南	新南变	新医甲	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0				0.00%
2474	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	89	15%	0	0	15%	0	0		是		100.00%
2475	浑南	新南变	新学线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		83.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2476	浑南	新南变	新通线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		66.80%
2477	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	153	26%	0	0	26%	0	0			2027年	0.00%
2478	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0			2027年	100.00%
2479	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	98	16%	0	0	16%	0	0			2027年	100.00%
2480	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	297	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年	100.00%
2481	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0			2027年	100.00%
2482	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	207	35%	0	0	35%	0	0		是	2027年	100.00%
2483	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	485	88%	0	0	88%	0	0				100.00%
2484	浑南	新南变	新医乙	10kV	600	157	26%	0	0	26%	0	0				0.00%
2485	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	1212	1212				100.00%
2486	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				100.00%
2487	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2488	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	114	19%	0	0	19%	7378	7378				0.00%
2489	浑南	智慧变	智航线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				0.00%
2490	浑南	智慧变	智新甲	10kV	600	105	18%	0	0	18%	0	0				0.00%
2491	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				100.00%
2492	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	163	27%	0	0	27%	5568	5568				100.00%
2493	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	113	19%	0	0	19%	3455	3455				0.00%
2494	浑南	智慧变	智新乙	10kV	600	97	16%	0	0	16%	0	0				0.00%
2495	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	131	24%	0	0	24%	3478	3478				100.00%
2496	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	87	16%	0	0	16%	4240	4240				100.00%
2497	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	27	5%	0	0	5%	7885	7885				100.00%
2498	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	110	18%	0	0	18%	4330	4330				100.00%
2499	于洪	赵家变	赵祝线	10kV	553	10	2%	0	0	2%	5574	5574				100.00%
2500	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2425	2425				100.00%
2501	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0				100.00%
2502	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2503	浑南	莫子山变	莫交线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	9284	9284				0.00%
2504	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				100.00%
2505	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0				100.00%
2506	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0				100.00%
2507	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	133	20%	0	0	20%	7922	7922				0.00%
2508	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	12.9	2%	0	0	2%	6012	6012				100.00%
2509	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2510	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	8%	5414	5414				100.00%
2511	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.85	0%	0	0	0%	6603	6603				100.00%
2512	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2513	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.45	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2514	沈北	核心变	心道线	10kV	553	73.8	13%	0	0	13%	4469	4469				100.00%
2515	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	185.52	34%	0	0	34%	5407	5407				100.00%
2516	沈北	核心变	核农线	10kV	553	1.45	0%	0	0	0%	5722	5722				0.00%
2517	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5.8	1%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2518	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	99.08	18%	0	0	18%	4735	4735				100.00%
2519	沈北	河北变	河王线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				0.00%
2520	沈北	河北变	河农甲	10kV	600	20	3%	0	0	3%	5889	5889				0.00%
2521	沈北	河北变	河岗线	10kV	553	460.3	83%	0	0	83%	0	0				0.00%
2522	法库	赵贝堡	赵十线	10kV	553	174.64	32%	0	0	32%	2722	2722				0.00%
2523	法库	赵贝堡	赵泉线	10kV	553	0.52	0%	0	0	0%	5738	5738				0.00%
2524	法库	赵贝堡	赵冯线	10kV	553	0.41	0%	0	0	0%	5740	5740				0.00%
2525	法库	赵贝堡	赵李线	10kV	553	0.41	0%	0	0	0%	5740	5740				0.00%
2526	新民	沙河变	沙安线	10kV	320	383	120%	0	0	120%	0	0				0.00%
2527	新民	沙河变	沙哈乙	10kV	240	81	34%	0	0	34%	1091	1091				0.00%
2528	新民	沙河变	沙田线	10kV	320	329	103%	0	0	103%	0	0				0.00%
2529	苏家屯	明显变	明总甲	10kV	600	258	43%	0	0	43%	1767	1767				0.00%
2530	苏家屯	明显变	明总乙	10kV	600	479	80%	0	0	80%	0	0				0.00%

2026年一季度国网沈阳供电公司公用配变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
1	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	0	0				-37.89%
2	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	19.20%	354	354				-42.40%
3	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	240.8	240.8		是	2026年	-31.52%
4	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	73.13%	0	0				900.08%
5	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	26.40%	0	0				-45.01%
6	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0			2027年	-40.52%
7	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-31.26%
8	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	75.52%	0	0		是	2027年	-32.43%
9	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	50.40%	0	0			2027年	-36.02%
10	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	34.00%	0	0			2027年	-43.04%
11	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	133.8	133.8		是	2026年	-54.70%
12	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民干大喇嘛支8左4变台	200	59.40%	61.2	61.2				-22.88%
13	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-42.15%
14	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-160.00%
15	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	31.62%	105.652	105.652				-43.96%
16	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	35.81%	105.652	105.652				-43.18%
17	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-44.84%
18	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-41.24%
19	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-47.58%
20	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.78%
21	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	79.05%	0	0		是		-22.05%
22	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	23.36%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
23	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	46.56%	0	0				-41.65%
24	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
25	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
26	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	32.32%	288.4	288.4		是	2026年	-37.66%
27	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
28	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	400	50.20%	159.2	159.2				-36.10%
29	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
30	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
31	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
32	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.16%	409.2	409.2				-37.55%
33	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	98.10%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.42%
34	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	44.63%	0	0		是	2026年	-36.66%
35	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-40.39%
36	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-40.57%
37	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年	-42.83%
38	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-41.57%
39	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年	-40.64%
40	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	-39.33%
41	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	13.33%	483	483				-38.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
42	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
43	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0		是	2027年	-40.95%
44	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	34.92%	0	0		是		-35.53%
45	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	37.20%	264	264				-39.41%
46	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	35.81%	0	0				-38.14%
47	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
48	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	12.00%	0	0				-40.17%
49	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	49.50%	0	0		是	2026年	-23.16%
50	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				-42.49%
51	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.16%
52	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年	-41.43%
53	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-45.54%
54	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	28.13%	0	0		是	2026年	-41.57%
55	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	26.63%	0	0		是	2026年	-42.11%
56	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-32.55%
57	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-30.60%
58	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-42.68%
59	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	51.05%	245.4	245.4				-43.43%
60	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	51.20%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
61	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.35%
62	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-43.93%
63	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	38.10%	0	0				-42.73%
64	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	42.67%	0	0				-46.79%
65	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-41.85%
66	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-39.32%
67	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
68	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	56.40%	0	0		是	2026年	-33.55%
69	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	45.38%	0	0		是	2026年	-40.84%
70	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦2变压器	500	59.84%	150.8	150.8				-41.88%
71	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-41.32%
72	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	22.80%	268.8	268.8		是	2026年12月	-40.82%
73	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	19.20%	354	354				-38.90%
74	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站1变压器	630	74.76%	0	0				-41.11%
75	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年	-13.76%
76	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	13.52%	0	0				-41.41%
77	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	31.11%	0	0				-38.23%
78	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-45.52%
79	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-42.90%
80	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-45.99%
81	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-34.24%
82	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0				-44.83%
83	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-36.07%
84	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年	-36.29%
85	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-41.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
86	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	0	0				-45.59%
87	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	84.50%	0	0	2023年4月			-29.59%
88	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	315	41.90%	0	0			2027年	-86.82%
89	和平	太原变	太原变082温州线	温州城12主变压器	630	18.10%	453	453				-43.29%
90	和平	太原变	太原变082温州线	温州城22主变	630	8.63%	512.6	512.6				-44.67%
91	和平	太原变	太原变082温州线	温州城32主变	630	16.76%	461.4	461.4				-39.93%
92	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	55.71%	0	0				-36.63%
93	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-41.14%
94	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	55.36%	0	0		是	2026年	-40.84%
95	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站202变压器	800	53.63%	0	0				-46.00%
96	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	21.59%	431	431				-39.65%
97	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
98	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	68.25%	137	137				-37.66%
99	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	47.60%	105.652	105.652				-38.02%
100	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2026年	-44.58%
101	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4		是	2026年	-40.63%
102	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6		是	2026年	-44.20%
103	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2026年	-43.42%
104	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年	-46.09%
105	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	19.00%	284	284		是	2026年12月	-43.09%
106	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	28.00%	310	310				-33.11%
107	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				-39.44%
108	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干陶连分雷家村台04	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-25.72%
109	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	22.13%	0	0			2027年	-41.44%
110	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.52%	0	0			2027年	-41.67%
111	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	14.63%	0	0				-42.94%
112	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-41.96%
113	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	17.27%	0	0				-40.29%
114	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.27%
115	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.00%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
116	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-48.41%
117	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	88.89%	0	0	2026年1月		2027年	-69.36%
118	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站2变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年	-37.47%
119	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0				-10.03%
120	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	11.11%	497	497				-40.14%
121	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	52.13%	303	303				-33.66%
122	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	27.20%	0	0				-46.37%
123	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	27.60%	0	0				-30.78%
124	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
125	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8		是	2026年	-44.17%
126	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年	-41.25%
127	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六于55右8右4	315	84.13%	0	0	2024年6月			-42.79%
128	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
129	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	41.50%	0	0				-38.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
130	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	0	0				-35.52%
131	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	24.75%	0	0				-36.53%
132	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				-42.31%
133	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-41.40%
134	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	38.25%	0	0				-41.36%
135	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	140.4	140.4		是	2026年	-40.81%
136	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	47.94%	0	0		是	2027年	-42.73%
137	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	54.60%	0	0		是	2026年	-34.05%
138	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	39.00%	0	0		是	2026年	-38.64%
139	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-38.33%
140	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	40.20%	0	0		是	2026年	-37.94%
141	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	38.40%	0	0			2027年	-51.90%
142	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.35%	0	0			2027年	-44.92%
143	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.80%	0	0			2027年	-32.68%
144	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	0	0			2027年	-112.89%
145	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	66.03%	0	0			2027年	-42.25%
146	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	63.90%	0	0		是	2027年	-44.62%
147	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	57.14%	0	0		是	2027年	-25.87%
148	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	0	0			2027年	-36.35%
149	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	60.30%	0	0			2027年	-85.93%
150	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪于12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-43.29%
151	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0		是	2027年	-11.90%
152	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	200	124.65%	0	0	2025年6月	是	2027年	-31.19%
153	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于23变压器	400	91.80%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.06%
154	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于33右10变压器	315	18.41%	0	0		是	2028年12月	-41.06%
155	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	59.00%	0	0		是	2027年	-45.50%
156	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	70.48%	0	0		是	2026年	-47.77%
157	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	46.25%	0	0		是	2026年	-44.03%
158	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	102.54%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.12%
159	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	49.60%	0	0		是	2026年	-48.61%
160	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干5	315	14.92%	0	0				-60.86%
161	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干13	100	46.50%	0	0				-31.38%
162	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干24左7	250	13.76%	0	0				-23.35%
163	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联于北国分14变压器	315	48.57%	50.776	50.776				-40.81%
164	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干铁路分6变压器	200	39.00%	50.776	50.776				-26.85%
165	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	0.50%	0	0			2027年	-124.13%
166	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于6右4	200	82.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-37.38%
167	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于15左6-1	315	40.00%	0	0		是	2028年12月	-39.89%
168	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪于33右6	315	15.87%	0	0		是	2028年12月	-44.87%
169	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干医学院分7柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2026年	-44.20%
170	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干医学院分8右3柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年	-42.71%
171	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	259.2	259.2		是	2026年12月	-35.85%
172	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	0	0			2027年	-42.25%
173	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	0	0			2027年	-38.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
174	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	22.40%	0	0			2027年	-25.60%
175	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	28.48%	0	0				-47.85%
176	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	48.60%	0	0				23.67%
177	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	9.00%	0	0			2027年	-31.75%
178	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0			2027年	-15.13%
179	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	49.35%	0	0		是	2027年	-47.45%
180	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	74.00%	0	0		是	2027年	-35.12%
181	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	0	0		是	2027年	-33.18%
182	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	87.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.09%
183	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	68.40%	0	0		是	2027年	-45.25%
184	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	66.00%	0	0			2027年	-34.40%
185	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	60.94%	0	0		是	2027年	-37.67%
186	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	100	77.10%	0	0		是	2027年	-29.98%
187	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	44.19%	0	0		是	2026年	-22.64%
188	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	104.40%	0	0	2023年1月	是	2026年	-37.03%
189	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
190	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
191	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	40.25%	0	0				-4.39%
192	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	33.75%	0	0				-46.83%
193	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	36.83%	167.5	167.5		是	2026年12月	-37.79%
194	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	32.06%	182.5	182.5		是	2026年12月	-46.33%
195	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	31.43%	184.5	184.5		是	2026年12月	-43.42%
196	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	74.50%	31	31		是	2026年12月	-39.70%
197	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	36.19%	169.5	169.5		是	2026年12月	-40.76%
198	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	24.60%	261.6	261.6		是	2026年12月	-33.52%
199	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	18.80%	0	0		是		-45.86%
200	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干8变压器	200	6.90%	0	0				-31.90%
201	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干零虹KB右2变压器	315	52.83%	0	0				-42.77%
202	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	45.60%	177.6	177.6		是		-42.42%
203	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.30%	298.8	298.8				-39.82%
204	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	400	17.70%	289.2	289.2				-39.10%
205	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪干7	250	35.84%	135.4	135.4		是		-43.60%
206	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	65.00%	0	0			2027年	-40.17%
207	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	20.63%	218.5	218.5		是	2026年12月	-39.65%
208	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分2	315	44.44%	0	0		是	2026年	-48.81%
209	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-26.83%
210	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	12.06%	0	0		是	2028年12月	-100.15%
211	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0		是	2028年12月	-47.71%
212	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干29	315	18.73%	224.5	224.5				-45.90%
213	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干22	400	31.50%	234	234				-41.90%
214	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	7.13%	0	0			2027年	-48.87%
215	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	9.28%	0	0			2027年	-22.72%
216	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	36.51%	0	0				-67.78%
217	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分7之2	250	26.80%	0	0				-42.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
218	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左5	315	16.00%	0	0				-315.31%
219	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	57.75%	0	0				-63.73%
220	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿于20左9右3公变	315	21.33%	216.3	216.3				-55.55%
221	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	50.29%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
222	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	15.36%	0	0				-34.95%
223	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	46.48%	0	0				-50.48%
224	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	26.67%	0	0				-39.87%
225	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	51.20%	0	0				-45.28%
226	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	23.62%	418.2	418.2				-42.74%
227	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年	-45.28%
228	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次2主变	630	32.76%	360.6	360.6				-36.80%
229	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次1主变	500	36.80%	266	266				-48.63%
230	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	28.00%	496	496				-41.35%
231	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	38.41%	0	0				-52.42%
232	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	59.43%	0	0				0.00%
233	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次2主变	400	16.00%	0	0				-50.56%
234	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	39.37%	319	319				-39.06%
235	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	0	0				-39.82%
236	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里(用户)	630	0.00%	0	0				0.00%
237	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	0	0				-40.54%
238	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园22主变	630	41.65%	0	0				-45.02%
239	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾12主变	630	12.38%	0	0				-38.60%
240	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	36.95%	0	0		是		100.00%
241	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾22主变	630	22.54%	0	0				-38.99%
242	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	0	0				-31.84%
243	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园22主变	500	31.20%	0	0				-43.73%
244	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	18.40%	0	0		是		-36.75%
245	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	65.70%	0	0		是	2026年	-38.31%
246	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	25.40%	407	407		是	2027年6月	-46.58%
247	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	20.63%	437	437		是	2027年6月	-45.38%
248	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	487.8	487.8				-41.07%
249	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	20.57%	437.4	437.4				-42.87%
250	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	18.00%	0	0				-41.11%
251	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	27.00%	0	0				-36.55%
252	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	60.00%	0	0				-46.63%
253	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	27.60%	0	0				-40.83%
254	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	29.20%	0	0				-41.62%
255	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	27.60%	0	0				-39.53%
256	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	36.80%	0	0				-35.23%
257	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	30.86%	0	0				-30.37%
258	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	22.86%	0	0				-39.26%
259	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.40%	0	0				-21.74%
260	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	450	450				0.00%
261	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次2#主变	500	61.44%	142.8	142.8				-47.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
262	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	25.80%	513.6	513.6				-43.97%
263	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	35.24%	345	345				-37.60%
264	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次2#主变	630	35.43%	0	0				-36.93%
265	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次2#主变	200	18.60%	0	0				-42.84%
266	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年	-43.44%
267	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	32.88%	0	0				-44.65%
268	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	25.20%	0	0		是	2026年	-40.52%
269	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	630	10.67%	0	0				-35.32%
270	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%
271	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	30.40%	0	0				-42.72%
272	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	44.80%	0	0				-41.85%
273	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园32主变	630	28.95%	0	0				-42.17%
274	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园42主变	400	48.40%	0	0				-41.10%
275	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	23.00%	0	0		是		-36.13%
276	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	0	0		是		-42.35%
277	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园22主变	800	12.75%	0	0				-47.07%
278	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
279	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次2#主变	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
280	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	374	374				-43.49%
281	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	332	332				-40.53%
282	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	72.38%	0	0		是		-51.76%
283	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	68.00%	0	0		是	2027年12月	-43.36%
284	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	25.60%	0	0				-39.86%
285	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	93.90%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.08%
286	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	49.80%	0	0		是	2027年12月	-41.09%
287	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	34.00%	0	0		是	2027年12月	-39.38%
288	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	43.05%	295.8	295.8				-41.29%
289	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	38.63%	411	411				-42.25%
290	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	42.00%	360.256	360.256				-50.01%
291	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	19.52%	0	0				-44.22%
292	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	28.57%	0	0				-41.60%
293	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	0	0				0.00%
294	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	0	0				0.00%
295	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年	-45.71%
296	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	30.10%	0	0				-38.56%
297	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	74.40%	0	0		是	2026年	-40.77%
298	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-47.76%
299	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
300	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年	-40.47%
301	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年	-38.00%
302	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	17.14%	0	0				-46.26%
303	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	17.46%	0	0				-44.29%
304	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	45.50%	0	0		是	2026年	-33.32%
305	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	川江4箱变1变压器	630	46.98%	0	0				-44.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
306	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
307	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山小区2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-33.74%
308	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-39.81%
309	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	21.20%	0	0		是	2026年	-43.22%
310	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年	-44.39%
311	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期1箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-41.29%
312	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	34.92%	0	0				-38.95%
313	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年	-42.53%
314	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	20.19%	0	0				-37.87%
315	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	15.24%	0	0				-37.86%
316	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	58.10%	201	201				-42.52%
317	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	83.20%	0	0	2024年10月	是	2026年	-44.17%
318	和平	青年变	青年变368青二线	1主变电业新村22	1250	27.84%	0	0		是		-24.75%
319	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	21.90%	0	0				-41.14%
320	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	34.40%	0	0		是	2026年	-48.34%
321	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	54.00%	0	0		是	2026年	-49.15%
322	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.96%	0	0				-38.91%
323	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	17.60%	362	362				-37.57%
324	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园2主变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
325	和平	青年变	青年变344青三线	云集西2主变	630	17.14%	0	0		是	2026年	100.00%
326	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年	-40.28%
327	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	17.46%	0	0				-42.58%
328	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	20.00%	0	0				-44.46%
329	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.73%	0	0				-40.67%
330	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	24.00%	0	0				-41.93%
331	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	18.67%	0	0				-40.13%
332	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	42.86%	0	0				-41.32%
333	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	15.20%	0	0				-44.78%
334	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	23.20%	0	0				-36.91%
335	和平	太原变	太原变050先锋线	太原12变压器	315	75.43%	0	0		是	2026年	-43.57%
336	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
337	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	630	13.33%	0	0		是		-47.04%
338	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
339	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	0	0				-37.51%
340	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	44.57%	31.176	31.176				-23.60%
341	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	630	35.56%	0	0		是		-43.73%
342	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	40.00%	0	0				-65.36%
343	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	64.76%	0	0				-46.05%
344	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	84.00%	0	0	2022年12月			-42.54%
345	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	18.40%	0	0				-41.24%
346	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	40.64%	123.4	123.4				-48.81%
347	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	325.616	325.616				0.00%
348	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	339	339		是		-38.22%
349	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	32.00%	0	0				-43.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
350	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	25.20%	259.2	259.2		是		-50.47%
351	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	39.60%	252	252		是		-40.07%
352	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.70%	487	487				-38.51%
353	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	17.46%	457	457				-51.64%
354	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	12.38%	489	489				-29.04%
355	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	16.38%	308.296	308.296		是	2026年12月	-60.66%
356	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	308.296	308.296		是	2026年12月	0.00%
357	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑3#	630	0.00%	308.296	308.296		是	2026年12月	0.00%
358	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	15.24%	308.296	308.296		是	2026年12月	-36.18%
359	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	308.296	308.296		是	2026年12月	0.00%
360	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	13.33%	0	0				-39.66%
361	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567	567				0.00%
362	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	0	0				-39.94%
363	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	28.75%	980	980				-42.05%
364	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	39.06%	815	815				-35.27%
365	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	15.31%	1195	1195				-45.19%
366	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	855	855				-43.24%
367	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	17.00%	0	0				-39.60%
368	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	16.00%	370	370				-41.97%
369	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
370	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
371	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.64%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
372	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	10.88%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
373	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
374	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓1主变	500	21.76%	0	0				-40.47%
375	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
376	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.81%	0	0				-45.37%
377	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.92%	0	0				-29.84%
378	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	10.25%	0	0				-44.10%
379	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	0	0				-42.36%
380	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	0	0				-41.40%
381	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼2主变	800	12.30%	0	0				-41.44%
382	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	0	0				-38.61%
383	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼2主变	800	10.80%	0	0				-49.03%
384	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	37.50%	420	420				-36.11%
385	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	48.80%	206	206				-39.02%
386	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	42.80%	236	236				-2.12%
387	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	30.75%	474	474				-37.92%
388	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	31.62%	367.8	367.8				-38.65%
389	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	21.27%	433	433				-43.12%
390	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	500	59.52%	152.4	152.4				-40.25%
391	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	35.20%	274	274				-35.72%
392	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	15.20%	299.2	299.2				-42.37%
393	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	15.24%	471	471				-41.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
394	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	16.19%	465	465				-42.12%
395	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	20.32%	439	439				-43.59%
396	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.40%	0	0				-56.16%
397	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	87.00%	0	0	2025年8月			-37.45%
398	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-44.27%
399	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站202间隔变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-50.16%
400	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城42主变	630	16.38%	0	0		是	2026年	-93.32%
401	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城52主变	630	27.43%	0	0		是	2026年	-33.49%
402	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
403	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	240	240				-44.67%
404	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-44.37%
405	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				-41.88%
406	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-42.52%
407	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	20.63%	437	437				-35.18%
408	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	25.71%	405	405				-36.35%
409	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	25.44%	322.8	322.8				-40.10%
410	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	20.57%	437.4	437.4				-43.25%
411	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变1变	630	16.38%	463.8	463.8				-43.05%
412	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族2主变	500	62.40%	0	0		是	2027年12月	-51.35%
413	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	26.00%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
414	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	20.40%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
415	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
416	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	12.90%	0	0			2027年	-42.87%
417	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-46.41%
418	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	6.98%	523	523				-41.79%
419	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
420	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	77.46%	79	79				-46.38%
421	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	93.90%	0	0	2023年9月			-35.57%
422	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-41.50%
423	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-47.21%
424	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	33.14%	0	0		是	2026年12月	-42.82%
425	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年	-37.43%
426	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
427	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	11.20%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
428	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	18.40%	895	895				-48.24%
429	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	377.576	377.576				-42.48%
430	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	54.48%	223.8	223.8				-37.75%
431	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	567	567		是	2026年12月	0.00%
432	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	22.35%	426.2	426.2				-44.79%
433	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	0	0				-41.99%
434	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	23.60%	332	332				-39.30%
435	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园12主变	630	24.76%	0	0				-34.41%
436	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园2一次2主变	630	20.19%	0	0				-39.15%
437	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	33.97%	0	0				-46.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
438	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	15.56%	469	469				-47.46%
439	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城二期2箱变1变	630	32.70%	361	361				-40.81%
440	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	24.13%	415	415				-27.65%
441	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	22.54%	425	425				-43.62%
442	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	19.05%	447	447				-45.45%
443	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	26.35%	401	401				-39.96%
444	和平	和平变	和平变142南一甲线	2主变玛丽蓝	400	24.00%	0	0				-46.02%
445	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	20.80%	0	0		是	2026年	-55.17%
446	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
447	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街8变电站201	630	41.27%	307	307				-47.47%
448	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园2#变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年	-44.90%
449	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
450	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工街1变电站201变压器	400	7.20%	50.776	50.776				0.00%
451	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区1变电站201变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
452	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区2变电站201变压器	500	48.96%	50.776	50.776				-46.63%
453	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁路机务里小区变电站201变压器	315	46.98%	50.776	50.776				-42.54%
454	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园2变电站201变压器	630	32.06%	0	0				-42.71%
455	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园1变电站201变压器	630	33.02%	0	0				-43.22%
456	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联3变电站201变压器	315	2.22%	0	0				99.34%
457	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	24.00%	415.8	415.8				-37.80%
458	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅6箱变1变	630	42.67%	298.2	298.2				-37.58%
459	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅7箱变1变	400	27.60%	249.6	249.6				-21.77%
460	和平	青年变	青年变344青三线	南市南2主变	630	64.38%	0	0		是	2026年	-47.31%
461	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-38.37%
462	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-41.79%
463	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	372	372		是		-45.32%
464	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.76%	461.4	461.4		是		-39.72%
465	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东2主变	630	38.48%	0	0				-40.26%
466	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
467	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市22主变	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-40.46%
468	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市12主变	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
469	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	207	207				-76.54%
470	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
471	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	86.40%	0	0	2022年12月			-41.00%
472	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	29.76%	301.2	301.2				-44.36%
473	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	46.80%	0	0		是	2027年	-42.90%
474	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	77.46%	0	0		是	2027年	-36.94%
475	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	79.05%	0	0		是	2027年	-41.21%
476	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-42.79%
477	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	500	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-47.19%
478	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	11.75%	493	493		是		-43.72%
479	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	14.50%	0	0		是	2026年	-42.64%
480	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	49.52%	0	0		是	2026年	-45.73%
481	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	377.576	377.576				-39.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
482	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	东雅雅居变电站201变压器	630	23.17%	421	421				-46.09%
483	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	35.05%	346.2	346.2				-41.91%
484	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	25.14%	408.6	408.6				-43.11%
485	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	31.75%	0	0		是	2026年	-43.32%
486	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年	-39.51%
487	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#2#变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-39.75%
488	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.00%	466.2	466.2				-44.75%
489	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	100.00%
490	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	38.86%	0	0				-40.63%
491	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	32.76%	0	0				-34.87%
492	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	439.8	439.8				54.52%
493	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	23.60%	0	0		是	2027年12月	-43.76%
494	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-58.20%
495	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
496	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-38.75%
497	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	14.40%	302.4	302.4		是		-41.20%
498	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	0	0				-38.26%
499	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	38.10%	0	0				-31.75%
500	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	7.60%	329.6	329.6				-44.99%
501	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				-50.83%
502	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	27.75%	0	0				-43.38%
503	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
504	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0		是	2026年	-37.82%
505	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	51.05%	0	0				-45.23%
506	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-43.34%
507	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-45.47%
508	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-45.06%
509	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				-40.84%
510	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0		是		-40.11%
511	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0				-44.36%
512	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-44.88%
513	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-45.05%
514	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.37%
515	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	51.60%	0	0			2027年	-34.31%
516	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	62.10%	0	0		是	2026年	-56.62%
517	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年	-39.85%
518	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
519	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-23.53%
520	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	11.28%	0	0				-47.78%
521	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	78.80%	56	56				-42.26%
522	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-40.31%
523	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	55.00%	0	0				-39.17%
524	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				-39.49%
525	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	12.70%	0	0				-40.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
526	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔202配电变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-50.33%
527	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
528	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-36.91%
529	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
530	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.67%
531	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202配电变压器	500	74.40%	78	78				-41.21%
532	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202配电变压器	500	81.60%	42	42	2023年8月			-29.25%
533	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
534	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	33.90%	0	0				-42.50%
535	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	19.80%	280.8	280.8		是		-44.09%
536	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	94.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-45.80%
537	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	95.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.22%
538	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
539	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
540	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
541	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号2变压器	800	10.50%	0	0		是	2027年12月	-38.52%
542	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
543	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	17.28%	0	0			2027年	-52.81%
544	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	66.60%	0	0		是	2027年	-33.72%
545	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-38.67%
546	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	30.40%	0	0			2027年	-42.29%
547	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	26.88%	0	0			2027年	-42.79%
548	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-36.50%
549	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	61.90%	0	0		是	2027年	-42.40%
550	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-37.13%
551	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	46.50%	0	0				-20.51%
552	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	33.50%	0	0				-23.07%
553	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
554	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	0	0				-40.78%
555	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	35.71%	0	0			2027年	-42.39%
556	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	36.80%	0	0			2027年	-42.60%
557	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园12号主变	630	19.43%	0	0				-38.04%
558	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	41.14%	307.8	307.8				-40.91%
559	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-44.13%
560	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	28.19%	0	0			2027年	-41.08%
561	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
562	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	66.29%	149.4	149.4				-44.09%
563	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-49.18%
564	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	12.40%	0	0		是	2026年	-39.84%
565	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-50.19%
566	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-63.27%
567	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	8.13%	0	0		是	2026年	-39.35%
568	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-59.23%
569	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	41.25%	195	195				-49.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
570	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	36.96%	105.652	105.652				-41.15%
571	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	14.86%	473.4	473.4		是	2026年	-41.94%
572	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	36.00%	216	216		是	2026年	-43.02%
573	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年	-37.12%
574	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	54.80%	176	176				-42.03%
575	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.11%
576	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	24.60%	130.8	130.8				-38.34%
577	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	28.20%	123.6	123.6				-45.13%
578	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	44.10%	91.8	91.8				-21.61%
579	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	28.20%	123.6	123.6				-37.83%
580	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年	-49.41%
581	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	19.50%	0	0			2027年	-45.67%
582	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	32.38%	363	363				-38.40%
583	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-42.33%
584	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	40.20%	199.2	199.2		是	2026年12月	-42.50%
585	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	30.72%	0	0		是	2026年	-32.73%
586	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	18.40%	0	0				-44.75%
587	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	16.80%	0	0				-44.00%
588	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	16.40%	0	0				0.00%
589	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	45.20%	0	0				-39.88%
590	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2026年	-40.92%
591	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支4右2柱上变压器	315	26.38%	0	0		是	2026年	-40.11%
592	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	72.22%	112	112				-31.90%
593	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	59.05%	195	195				-40.33%
594	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-35.03%
595	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
596	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	340	340				-37.90%
597	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
598	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
599	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	76.50%	0	0		是	2027年	-28.84%
600	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	54.30%	0	0		是	2027年	-43.13%
601	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-44.18%
602	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	33.20%	284	284				-43.47%
603	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	40.80%	246	246				-44.17%
604	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	513	513				-39.42%
605	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	78.41%	0	0		是	2027年	-47.46%
606	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	28.00%	0	0				-45.89%
607	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	27.30%	0	0				-46.82%
608	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	36.83%	0	0			2027年	-34.03%
609	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之1箱变1变压器	400	22.80%	0	0				0.00%
610	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	34.00%	280	280				-39.77%
611	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0		是		0.00%
612	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	20.63%	0	0				-45.13%
613	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
614	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.65%
615	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中自维YHG	1000	16.00%	740	740				-40.80%
616	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站1变压器	500	56.00%	0	0				-43.29%
617	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站201变压器	800	37.88%	0	0				-36.03%
618	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站202变压器	800	24.00%	0	0				-44.03%
619	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-36.04%
620	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	68.25%	43.5	43.5		是	2026年12月	-37.63%
621	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0		是	2026年	-34.03%
622	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	0	0	2025年4月	是	2026年	-37.05%
623	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	54.67%	0	0		是	2026年	-47.66%
624	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中2主变	400	25.20%	259.2	259.2				-39.97%
625	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干9左2	100	29.10%	0	0				16.92%
626	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	9.75%	0	0				-41.94%
627	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	25.08%	204.5	204.5				-28.34%
628	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	25.60%	322	322				-42.30%
629	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	36.19%	105.652	105.652				-40.89%
630	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年	-37.21%
631	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	48.89%	0	0		是	2026年	-40.42%
632	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年	-38.17%
633	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2026年	-41.10%
634	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	19.65%
635	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2026年	-39.66%
636	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-40.97%
637	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-44.95%
638	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-42.40%
639	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-42.58%
640	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-41.58%
641	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年	-44.03%
642	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	34.40%	0	0			2027年	-40.05%
643	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0				-35.90%
644	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-42.13%
645	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	66.80%	0	0		是		-31.69%
646	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	47.62%	0	0		是		-43.07%
647	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
648	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-36.66%
649	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
650	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	34.80%	105.652	105.652				-47.45%
651	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	23.81%	105.652	105.652				-42.41%
652	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8		是	2026年	-33.83%
653	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	26.67%	399	399		是	2026年	-43.82%
654	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	45.60%	177.6	177.6		是	2026年	-38.26%
655	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年	-46.91%
656	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-28.46%
657	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	15.62%	468.6	468.6				-52.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
658	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-40.20%
659	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.27%	0	0		是		-52.20%
660	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	军工干清真路分6公变	315	16.76%	0	0				-39.84%
661	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.40%	0	0		是	2026年	-45.12%
662	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园42主变	800	21.75%	0	0		是	2026年	-44.13%
663	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	28.95%	0	0				-48.54%
664	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	23.62%	0	0		是	2026年	-43.41%
665	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.40%	0	0				-39.15%
666	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.40%	0	0				-39.03%
667	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-38.26%
668	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-45.11%
669	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站1变压器	500	28.32%	0	0				-44.16%
670	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	32.00%	182.7	182.7				-31.06%
671	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户202间隔配电变压器	500	0.00%	377.576	377.576				0.00%
672	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201配电变压器	500	62.40%	138	138				-56.58%
673	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201配电变压器	500	61.92%	140.4	140.4				-57.69%
674	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	18.10%	105.652	105.652				-42.12%
675	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	22.00%	105.652	105.652				-42.52%
676	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	46.86%	271.8	271.8		是	2026年	-3.35%
677	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399		是	2026年	-37.89%
678	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是	2026年	-39.58%
679	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2		是	2026年	-43.04%
680	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8		是	2026年	-42.72%
681	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	32.38%	105.652	105.652				-42.67%
682	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-48.13%
683	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	330	330				-37.01%
684	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	-30.45%
685	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	65.00%	40	40				-34.82%
686	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
687	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
688	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	59.10%	0	0		是	2026年	-49.57%
689	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	爱慕城小区变电站变压器	315	59.68%	0	0		是		-42.20%
690	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站201变压器	800	38.63%	0	0				-46.93%
691	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-40.41%
692	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	30.48%	375	375				-40.41%
693	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
694	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
695	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0				-38.72%
696	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	37.88%	417	417		是	2026年	-39.89%
697	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	30.00%	480	480		是	2026年	-43.94%
698	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	30.40%	298	298		是	2026年	-40.44%
699	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	28.80%	306	306		是	2026年	-46.92%
700	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	30.38%	477	477		是	2026年	-42.64%
701	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	37.13%	423	423		是	2026年	-38.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
702	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	22.88%	519.6	519.6		是	2026年	-42.37%
703	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	25.88%	513	513		是	2026年	-42.14%
704	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
705	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南水支5	50	0.00%	45	45				0.00%
706	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变2变压器	400	42.00%	0	0				0.00%
707	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	航空西分1	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
708	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗镇佑户坨鑫鑫园稻谷加工厂公变台区	200	69.30%	41.4	41.4				0.00%
709	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北东台	200	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.06%
710	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
711	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	96	96				-53.21%
712	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	43.43%	0	0			2027年	-38.90%
713	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	51.00%	0	0			2027年	-37.91%
714	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	31.20%	58.8	58.8				-41.29%
715	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-41.01%
716	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-37.87%
717	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.25%	515	515				6.28%
718	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.20%	0	0				-31.77%
719	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支18变台	100	77.10%	0	0		是	2026年	-56.30%
720	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	13.13%	0	0		是	2027年12月	-40.32%
721	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	73.20%	67.2	67.2				-42.67%
722	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	6.29%
723	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	62.10%	27.9	27.9				-27.48%
724	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	34.80%	0	0				-32.65%
725	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2026年	-61.08%
726	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-44.66%
727	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	南湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年	-35.99%
728	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	65.40%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
729	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线双四分31+1	200	146.40%	0	0	2026年1月			-25.13%
730	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	90.00%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	-34.20%
731	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
732	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支养殖场几2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
733	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	27.86%
734	新民	南窰变	南窰变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	46.80%	86.4	86.4				-38.76%
735	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	29.1	29.1		是	2026年	-34.67%
736	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙河套分55右7变台	400	38.70%	205.2	205.2				0.00%
737	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	-45.73%
738	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	44.16%	0	0		是	2026年	-45.48%
739	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.25%
740	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期3变电站201配电变压器	800	6.30%	0	0				0.00%
741	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.03%
742	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-18.34%
743	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	400	80.70%	37.2	37.2	2026年1月			-23.99%
744	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	54.90%	0	0		是	2026年	-39.12%
745	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	佑户坨社区1机井	80	24.50%	52.4	52.4				-80.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
746	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	0	0				-21.83%
747	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	14.48%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
748	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	39.00%	51	51				-35.80%
749	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分6右6变台	400	24.90%	260.4	260.4				-32.56%
750	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	50.00%	0	0			2027年	-42.46%
751	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
752	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村2机井	50	12.80%	0	0				-14.51%
753	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	160	37.50%	0	0		是	2026年12月	-60.75%
754	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	95.60%	0	0	2023年6月			-61.06%
755	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-49.72%
756	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	黑鱼泡村综合一台(微)	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	0.72%
757	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8左11变台	100	30.80%	59.2	59.2				-33.10%
758	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	13.18%
759	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	13.14%	0	0		是	2026年	-48.25%
760	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-26.53%
761	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-38.96%
762	东陵	上佰变	上深甲线	10kV上深甲线农家院支6右3柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
763	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村几2	200	32.70%	0	0		是	2026年	-7.66%
764	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-7.06%
765	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	16.00%	0	0				52.03%
766	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0			2027年	-33.72%
767	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	30.38%	477	477				-46.05%
768	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1(一站式)	200	58.80%	62.4	62.4				-54.87%
769	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	辽宁辉盛房地产开发有限公司(盛世越景小区)二号箱1号变	800	3.90%	0	0				0.00%
770	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-41.97%
771	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	5.79%
772	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分16	80	20.00%	56	56				-33.82%
773	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(三角地51)	200	32.10%	0	0			2027年	-37.74%
774	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	-19.73%
775	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分3左1	80	48.75%	33	33				-59.72%
776	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	63.49%	0	0				-39.96%
777	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	36.48%	0	0				-36.92%
778	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年	9.23%
779	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-39.13%
780	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变压器	100	22.80%	67.2	67.2				-47.41%
781	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	400	14.70%	0	0			2027年	-18.20%
782	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-36.86%
783	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	400	47.55%	169.8	169.8				-34.79%
784	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.40%	133.2	133.2				-45.06%
785	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
786	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左6	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
787	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
788	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组(2021微)	200	53.10%	73.8	73.8				-36.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
789	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年	17.33%
790	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变1变压器	800	28.13%	0	0				100.00%
791	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变压器	100	27.60%	62.4	62.4				-59.71%
792	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	32.40%	28.8	28.8				-55.85%
793	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压器	100	22.20%	67.8	67.8				-43.95%
794	皇姑	旺牛变	10kV旺广乙线10980线	润江华府2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0				-38.60%
795	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
796	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-44.43%
797	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.08%
798	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组分支02	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-30.53%
799	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	100	63.30%	0	0		是	2026年6月	-36.79%
800	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	36.75%	0	0			2027年	-35.45%
801	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	夏堡子北台综合	200	27.60%	124.8	124.8				28.25%
802	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				7.28%
803	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	25.65%	405.4	405.4		是	2026年12月	-37.39%
804	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.95%	0	0		是	2026年	-35.24%
805	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村马东养鱼公变台区	200	30.60%	0	0				0.00%
806	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家支007	160	41.56%	0	0		是	2026年12月	-50.12%
807	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	5.10%	0	0				98.20%
808	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2027年12月	43.45%
809	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	远洋上河风景小区2局维变电所202配电变压器800	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
810	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	32.06%	365	365				-33.77%
811	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	52.80%	0	0		是	2026年	-21.51%
812	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	33.00%	228	228				19.21%
813	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场(微)	200	63.15%	0	0		是	2026年	-37.69%
814	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	59.20%	154	154				-34.25%
815	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2026年	-40.96%
816	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	27.90%	124.2	124.2				-31.60%
817	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.99%
818	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨大莲花王昊木材公变台区	400	41.70%	0	0				0.00%
819	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	34.92%	347	347				-10.55%
820	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	400	42.00%	192	192		是	2026年	-22.45%
821	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干12左7+1柱上变压器	200	21.00%	0	0				0.00%
822	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委(16)变电站1变压器配电变压器	630	48.57%	0	0				-45.16%
823	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	63.00%	0	0				-45.43%
824	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线刘帮屯分126	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
825	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	17.60%	362	362				-44.05%
826	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)101配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
827	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	30.00%	240	240				17.22%
828	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	45.60%	0	0		是	2028年	-51.60%
829	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			-50.94%
830	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满西村一五组公变台区	200	79.20%	0	0				0.00%
831	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	YHG_雨坛21号变压器配电变压器	315	60.95%	0	0				-36.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
832	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新分24右6左1变台	400	21.50%	0	0		是	2026年	18.30%
833	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年	-13.75%
834	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.68%
835	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	0	0				-48.50%
836	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分161右1柱上变压器	160	14.88%	0	0				-81.58%
837	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202变压器	630	24.76%	411	411				-39.26%
838	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-39.06%
839	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	51.75%	306	306				-40.62%
840	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年	-39.94%
841	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	59.05%	0	0				-40.31%
842	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户镇古城子村一组公变台区	400	81.90%	0	0	2025年9月			-39.64%
843	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园11主变	800	44.63%	0	0		是	2026年	-43.63%
844	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	31.62%	0	0				-42.98%
845	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	28.25%	0	0				-45.28%
846	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
847	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站1变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
848	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
849	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分51变台	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
850	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.20%	359	359				26.18%
851	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	34.29%	0	0		是	2026年	-40.09%
852	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	360	360		是		0.00%
853	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
854	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	254	254				100.00%
855	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲于汪干分蒿甸子工业支1+1杆(一站式)	250	42.24%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
856	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	南京南街204号变电站201配电变压器	630	9.84%	505	505				0.00%
857	沈北	道义变	道义变15293开发二线	临时柳岸新居3箱变201配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.42%
858	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	46.90%	0	0		是	2026年12月	-39.79%
859	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东几07	400	21.60%	0	0		是	2027年	-25.08%
860	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘电西台支03	315	17.78%	227.5	227.5				-41.33%
861	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
862	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-33.27%
863	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	15.02%
864	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年	-41.76%
865	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
866	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
867	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站1变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
868	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	红菱粮库箱变201间隔配电变压器	100	20.70%	69.3	69.3				100.00%
869	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分45右3	200	17.20%	145.6	145.6				-31.81%
870	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马3台区	200	42.60%	94.8	94.8				40.84%
871	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	31	31	2025年4月			-32.66%
872	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明新	200	127.20%	0	0	2025年6月			0.00%
873	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线水孙甲于62右4柱上变压器	200	31.80%	0	0				0.00%
874	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	17.70%
875	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	2.54%	0	0				-162.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
876	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳佳佳食品有限公司(一站式)	200	15.60%	0	0				0.00%
877	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG-沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)2箱2变1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
878	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	17.10%	0	0				100.00%
879	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	79.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
880	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水9	400	117.30%	0	0	2023年1月	是		-27.14%
881	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-23.27%
882	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线93左4变台	100	10.00%	80	80				-47.60%
883	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台胜利易农农业公变台区	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
884	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代5变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0				0.00%
885	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微小尚义2台	200	28.80%	0	0				100.00%
886	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	76.19%	0	0				-38.17%
887	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	276	276				23.52%
888	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	YHG_令闻乙线令闻乙CKB蔚静大厦变压器配电变压器	200	26.40%	0	0				-47.66%
889	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	26.67%	0	0				-42.09%
890	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	89.25%	3	3	2025年8月			-48.13%
891	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
892	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村素敏养鱼公变台区	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
893	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	63.90%	0	0		是	2026年	-35.43%
894	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年	-20.85%
895	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分12左2变压器	400	44.70%	0	0				-43.86%
896	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂(一站式)	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
897	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	17.10%	0	0				-43.50%
898	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2026年	-41.89%
899	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村还乡低温储存库公变台区	200	11.40%	157.2	157.2				0.00%
900	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	13.02%	0	0		是		100.00%
901	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-37.94%
902	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15亩下分26右13	315	1.59%	0	0				16.71%
903	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	21.50%	0	0				-40.92%
904	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年	-32.14%
905	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	大潘变406大祝线大潘五日地	100	38.70%	51.3	51.3				-94.20%
906	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	-46.75%
907	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线徐窝堡分2左3变台	200	13.50%	153	153				0.00%
908	法库	果子园	果北乙线	10kV红旗线81+	250	41.48%	121.3	121.3		是	2026年	-21.99%
909	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	180	180		是	2027年	0.00%
910	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	42.72%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
911	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
912	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	26.36%
913	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年	-17.48%
914	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	400	27.75%	0	0		是	2026年	-32.34%
915	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园1箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-45.13%
916	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	10.80%	158.4	158.4				-1.72%
917	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	24.80%	65.2	65.2		是	2026年12月	-30.42%
918	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	4.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
919	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				-8.69%
920	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	34	34				-24.01%
921	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	107.40%	0	0	2025年12月			-22.52%
922	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	28.8	28.8				-36.53%
923	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	200	36.90%	106.2	106.2				-38.09%
924	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	23.17%	0	0		是	2026年	-60.81%
925	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线15柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年	-35.58%
926	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	31.20%	0	0		是	2026年	-81.06%
927	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0		是		-46.12%
928	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.70%	0	0		是	2026年	0.00%
929	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	76.00%	0	0				-41.89%
930	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0		是	2026年	-40.85%
931	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0		是	2026年	-78.22%
932	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	31.11%	0	0				-47.20%
933	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干26	315	15.24%	0	0				-78.36%
934	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	93.25%	0	0	2023年8月		2027年	-41.30%
935	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.05%	0	0		是	2026年	-67.94%
936	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	4.80%	0	0		是	2026年	1.13%
937	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	98.10%	0	0	2023年1月		2027年	-26.94%
938	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0			2027年	-35.95%
939	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线107南刚分10	200	26.85%	0	0			2027年	-42.44%
940	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	78.73%	0	0		是	2026年	-20.75%
941	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	92.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.95%
942	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	59.05%	0	0		是		-53.36%
943	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	243.5	243.5				-46.27%
944	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	66.88%	74	74				-39.24%
945	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	23.49%	0	0				-39.22%
946	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	24.44%	0	0				-42.89%
947	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分8右5+1柱上变压器	315	63.81%	0	0		是	2026年	-39.22%
948	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
949	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	22.80%	0	0		是	2026年	-42.46%
950	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线13	315	25.08%	0	0				-39.86%
951	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2026年	-45.27%
952	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年	-40.08%
953	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	147	147				-37.38%
954	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
955	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	62.10%	0	0		是	2026年	-54.87%
956	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	32.38%	0	0				-33.44%
957	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	49.20%	0	0		是	2026年	-48.04%
958	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	56.19%	106.5	106.5				-21.20%
959	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	400	64.75%	0	0				-41.84%
960	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	36.83%	167.5	167.5				-47.59%
961	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	36.57%	0	0				-31.85%
962	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	31.43%	0	0				-55.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
963	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	68.95%	0	0				-27.88%
964	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-42.62%
965	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	315	77.14%	0	0		是	2026年	-33.22%
966	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-92.45%
967	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	50.79%	0	0				-40.77%
968	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2026年	-43.90%
969	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	52.83%	0	0		是	2026年	-52.51%
970	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线27	315	30.16%	0	0				-35.93%
971	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	66.35%	0	0				-39.71%
972	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支24柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2026年	-37.20%
973	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	111.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.12%
974	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	86.67%	0	0	2025年10月			-43.44%
975	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	重型2箱变2号变	630	19.81%	0	0		是	2026年	-39.69%
976	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.40%	0	0		是	2026年	-34.92%
977	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是		-45.51%
978	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-39.38%
979	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年6月	-45.57%
980	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
981	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
982	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2026年	-43.32%
983	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2026年	-43.19%
984	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	26.98%	0	0		是	2026年	-40.53%
985	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	6.86%	0	0		是	2026年	-37.66%
986	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	39.68%	317	317				-37.74%
987	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	0	0				-45.33%
988	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	23.00%	0	0				-40.42%
989	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年	-44.35%
990	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	38.40%	0	0				-42.21%
991	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年	-44.45%
992	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
993	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-39.89%
994	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0				-39.47%
995	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	北二路1变电站201柜	500	0.80%	446	446				100.00%
996	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰堡城小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
997	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	22.72%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
998	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	0	0				-39.40%
999	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	325.616	325.616				0.00%
1000	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工3箱变1变压器	630	66.98%	0	0				-43.06%
1001	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	58.40%	50.776	50.776				-42.59%
1002	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	50.776	50.776				-25.67%
1003	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	306.2	306.2		是	2026年12月	-363.01%
1004	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期2箱变1	630	17.78%	0	0		是	2026年	-43.05%
1005	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期2箱变2	630	21.59%	0	0		是	2026年	-37.89%
1006	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1007	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	72.80%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
1008	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
1009	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区18变电站201	630	31.11%	6.928	6.928				-44.74%
1010	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-40.77%
1011	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
1012	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	71.04%	0	0		是	2027年12月	-38.78%
1013	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变1变压器	630	76.51%	85	85				-41.19%
1014	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.46%
1015	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	71.40%	0	0				-42.48%
1016	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-40.62%
1017	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-43.18%
1018	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	53.70%	145.2	145.2				-40.07%
1019	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	30.48%	375	375		是		-53.69%
1020	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	18.73%	6.928	6.928				-42.92%
1021	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	36.19%	0	0				-43.48%
1022	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-40.22%
1023	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-40.25%
1024	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城4箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是		-42.48%
1025	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-41.44%
1026	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站1变压器	500	23.68%	0	0		是		-42.52%
1027	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	9.20%	0	0			2027年	-54.45%
1028	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
1029	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	29.52%	280	280				-43.56%
1030	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-44.15%
1031	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站1变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-43.45%
1032	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
1033	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-39.21%
1034	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.70%
1035	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园5变电站202间隔配电变压器	630	25.40%	407	407				-41.09%
1036	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	8.64%	0	0		是	2026年6月	-47.21%
1037	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年6月	-41.61%
1038	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	50.80%	0	0		是	2026年6月	-36.25%
1039	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	26.67%	399	399				-66.21%
1040	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区15变电站201	630	12.70%	6.928	6.928				-45.06%
1041	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	73.52%	0	0				-28.70%
1042	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	18.10%	0	0		是	2026年	-44.26%
1043	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路小区2变电站202	400	78.80%	44.8	44.8				-42.30%
1044	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	33.20%	227.2	227.2				-40.07%
1045	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	44.70%	0	0		是	2026年	-40.43%
1046	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	22.22%	427	427				-40.06%
1047	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	366.8	366.8				-39.61%
1048	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	26.80%	0	0				-38.00%
1049	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻2箱变1变压器	630	59.05%	0	0				-46.24%
1050	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2026年	-85.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1051	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	49.21%	0	0				-42.48%
1052	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	36.60%	0	0				-45.10%
1053	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0		是	2026年	-40.20%
1054	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2026年	-42.59%
1055	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南关变电站1变压器	1000	57.40%	0	0				-40.80%
1056	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	82.50%	0	0	2023年1月		2027年	-39.10%
1057	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	630	95.56%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.41%
1058	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-37.08%
1059	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站201配电变压器	630	47.94%	0	0				-43.82%
1060	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0		是	2026年	-37.07%
1061	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡放司牛胜军养殖公变台	200	19.50%	0	0				100.00%
1062	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	91.80%	0	0	2025年4月			-37.45%
1063	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-37.78%
1064	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年	-38.15%
1065	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	0	0		是	2026年	-35.34%
1066	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	23.60%	0	0				-43.46%
1067	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.50%	246	246		是	2026年	-29.46%
1068	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	63.38%	173.2	173.2				-36.01%
1069	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	375.6	375.6				-19.61%
1070	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2026年	-10.52%
1071	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-20.04%
1072	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干66加1变压器	400	79.20%	0	0		是		100.00%
1073	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园3变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-42.91%
1074	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新浦家园1变电站1变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-40.02%
1075	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	6.77%
1076	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	7.47%
1077	新民	金五台	金五台变7177树林线	树林干皂角树分29左17变台	400	39.15%	203.4	203.4				-33.14%
1078	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	3.43%	545.4	545.4				-21.01%
1079	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	400	80.40%	0	0	2025年4月			-30.69%
1080	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-34.43%
1081	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.15%	0	0		是	2026年	-32.12%
1082	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
1083	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干54左分02柱上变压器	100	80.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.68%
1084	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	77.60%	12.4	12.4				-46.35%
1085	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分1箱变配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年	100.00%
1086	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语7期1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.52%
1087	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-43.21%
1088	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
1089	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支32+1变台	200	21.30%	0	0				-12.63%
1090	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分61右1	400	105.30%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
1091	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	21.00%	552	552		是		9.01%
1092	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG 沈阳世中塑胶有限公司	315	51.94%	119.9	119.9				-26.24%
1093	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	28.95%	0	0				-47.77%
1094	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	19.50%	0	0				-41.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1095	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	0	0	2025年4月	是	2026年	-37.11%
1096	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村六组照明	100	65.00%	25	25				-33.84%
1097	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1098	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年	-36.91%
1099	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分21	200	63.00%	54	54		是	2027年	-29.64%
1100	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分52变台	400	14.70%	0	0		是	2026年	-45.91%
1101	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-43.32%
1102	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	5.40%	169.2	169.2				8.37%
1103	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年	-23.02%
1104	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房深井子村鑫玉畜牧养殖公变台区	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
1105	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子分支线002	80	84.38%	4.5	4.5	2022年12月	是	2026年12月	-32.24%
1106	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	35.70%	108.6	108.6				-33.78%
1107	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.93%
1108	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
1109	于洪	小子变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房2变压器	630	40.00%	0	0				-39.04%
1110	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	400	18.60%	285.6	285.6				-38.50%
1111	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	71.11%	0	0				-44.28%
1112	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	0	0				-25.46%
1113	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年	-40.15%
1114	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	25.50%	516	516				-43.79%
1115	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	27.20%	0	0				-39.54%
1116	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左7柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
1117	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-41.06%
1118	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	52.16%	0	0			2027年	-44.91%
1119	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期5小区箱式变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0				0.00%
1120	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	40.20%	0	0			2027年	0.69%
1121	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年	-19.86%
1122	沈北	河北变	10kV河南线84656	龙湖滟澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	35.94%
1123	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	74.50%	0	0		是	2026年	-38.20%
1124	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左13	200	27.30%	125.4	125.4		是	2027年	-37.41%
1125	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	4.39%
1126	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	南铁甲线帝景分3右1变台	400	57.30%	130.8	130.8				0.00%
1127	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-28.75%
1128	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	61.00%	0	0				-33.95%
1129	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	38.4	38.4				-35.79%
1130	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧玉龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	21.33%	0	0		是	2026年	-44.25%
1131	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0		是	2026年	-20.53%
1132	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-39.98%
1133	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	64.80%	0	0		是	2026年	-30.24%
1134	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	119.4	119.4				13.39%
1135	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-44.48%
1136	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0			2027年	-41.63%
1137	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	17.88%
1138	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南台新	400	28.50%	246	246				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1139	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水西1台	400	40.80%	0	0		是	2026年	7.03%
1140	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	27.30%	62.7	62.7				-68.90%
1141	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房镇朱家房村治军农机公变台区	200	138.30%	0	0	2025年6月			100.00%
1142	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子孙孙窝堡分28左8变台	200	15.50%	148.32	148.32				-41.22%
1143	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	74.25%	0	0		是	2026年	-38.37%
1144	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	28.50%	0	0				-38.29%
1145	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-42.01%
1146	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-44.49%
1147	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-42.47%
1148	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支庙山2几1	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1149	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白翎双星小区1变电站2变压器	630	19.43%	204.376	204.376		是	2026年	-41.52%
1150	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站1变压器	400	16.88%	0	0				-40.45%
1151	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-43.10%
1152	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
1153	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	47.40%	0	0			2027年	-73.01%
1154	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	23.00%	0	0		是	2026年	-31.54%
1155	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右23变台	200	28.80%	0	0				100.00%
1156	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
1157	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-39.82%
1158	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-41.52%
1159	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	40.48%	0	0				-42.31%
1160	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站1号配电变压器	500	11.28%	0	0		是	2026年	-45.05%
1161	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	336	336				57.56%
1162	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分15	400	33.90%	0	0		是	2027年12月	-31.40%
1163	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线127左6+1变台	200	27.90%	124.2	124.2				100.00%
1164	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	61.90%	88.5	88.5				-43.72%
1165	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-51.84%
1166	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-39.17%
1167	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
1168	东陵	杨官变	杨孤甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	1.15%
1169	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	5.30%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
1170	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.74%
1171	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61(马刚B台)	315	63.43%	83.7	83.7				-39.09%
1172	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	100	37.50%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
1173	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	67.80%	11.1	11.1				-38.41%
1174	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
1175	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-41.73%
1176	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
1177	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	52.50%	0	0		是	2026年	-21.23%
1178	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	56.13%	0	0		是	2027年12月	7.94%
1179	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左3	400	0.00%	0	0				0.00%
1180	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干陶菜屯分13左1变台	400	3.30%	346.8	346.8				100.00%
1181	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	0	0				-46.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1182	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.20%
1183	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.00%
1184	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	48.30%	0	0			2027年	0.00%
1185	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	0	0		是	2026年6月	-35.72%
1186	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	200	55.50%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
1187	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草箱变分粮食小区支1	630	39.68%	0	0		是	2028年12月	-38.14%
1188	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0		是	2026年	-29.52%
1189	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-39.28%
1190	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	0	0				21.66%
1191	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1192	于洪	曹家变	曹家变	新余粮府2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1193	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	75.60%	14.4	14.4				-29.18%
1194	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年	-38.57%
1195	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
1196	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2027年12月	-77.27%
1197	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	19.75%	562	562				21.37%
1198	东陵	农大变	农首线	东湖新村1配电变压器	630	75.24%	93	93		是	2026年12月	100.00%
1199	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-41.25%
1200	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分16左06	315	23.68%	0	0				-27.70%
1201	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	17.86%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
1202	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.50%	342	342				-43.90%
1203	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	0	0		是	2027年	-44.28%
1204	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	48.75%	0	0		是	2026年	-31.96%
1205	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于103左6+1左4	315	22.86%	211.5	211.5				-63.04%
1206	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	80.40%	38.4	38.4	2026年1月			-39.16%
1207	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于37	400	36.00%	0	0				-55.45%
1208	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	34.72%	0	0				-50.92%
1209	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	75.00%	0	0				-463.69%
1210	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	72.90%	0	0		是	2026年12月	-25.14%
1211	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	149.8	149.8				-40.61%
1212	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线大舍T1之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				-67.22%
1213	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左1	400	34.25%	0	0		是	2027年	-78.97%
1214	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	44.63%	363	363				-39.01%
1215	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	9.75%	321	321				0.01%
1216	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-35.47%
1217	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干110+1变台	400	2.25%	351	351				100.00%
1218	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	14.73%	0	0				-38.43%
1219	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	315	22.22%	0	0				-22.15%
1220	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站201	630	54.60%	0	0				-36.25%
1221	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	21.30%	137.4	137.4				-45.42%
1222	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	60.90%	0	0				-22.31%
1223	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	19.50%	564	564				7.15%
1224	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	136.2	136.2				-27.68%
1225	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	1.80%	176.4	176.4				-259.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1226	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	7.20%	331.2	331.2				-36.15%
1227	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	23.49%	419	419				-42.59%
1228	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	31.50%	117	117		是	2026年12月	-11.48%
1229	沈北	清水变	清依线	清依线后屯分44(前屯A台)	50	30.00%	0	0		是	2026年12月	-48.60%
1230	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景8站房2变压器	630	30.98%	0	0				-37.85%
1231	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	0	0			2027年	25.71%
1232	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16+0左2	400	24.90%	260.4	260.4				0.00%
1233	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	16.8	16.8		是	2026年	-54.87%
1234	于洪	曹家变	曹洪线	曹家变668曹洪线漠家村灯	315	46.00%	0	0				-43.55%
1235	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	70.00%	20	20				-55.72%
1236	东陵	中马变	疗养甲线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	10.41%	0	0				-28.28%
1237	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变(单)	630	24.76%	0	0				-37.55%
1238	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线47+1右3柱上变压器	400	103.80%	0	0	2025年8月			100.00%
1239	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
1240	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	18.30%	0	0		是		-53.86%
1241	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1242	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-41.74%
1243	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	19.60%	0	0				-32.17%
1244	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	27.30%	0	0				-37.34%
1245	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚	200	21.00%	0	0				-76.89%
1246	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台大棚	100	71.00%	0	0				-41.39%
1247	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城6变电站-1	630	25.65%	0	0		是	2026年	-42.64%
1248	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	36.60%	0	0		是	2026年	-26.78%
1249	法库	赵贝贝	赵贝贝86440赵十线	宝山变005宝十线孙家沟台	20	36.00%	10.8	10.8				-32.76%
1250	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉2号台	400	53.00%	148	148				0.00%
1251	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
1252	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	10.88%	0	0				-33.36%
1253	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年	-40.65%
1254	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0			2027年	-17.96%
1255	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线68左5变台	80	82.25%	0	0	2026年1月	是	2026年	-42.45%
1256	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年	100.00%
1257	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香工业园小微3号	200	20.10%	139.8	139.8				0.00%
1258	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	18.60%	10	10		是	2027年12月	-2.46%
1259	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	18.00%	0	0				100.00%
1260	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	19.52%	0	0		是	2026年	-41.05%
1261	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-45.47%
1262	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	45.33%	105.652	105.652				-42.25%
1263	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-38.60%
1264	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	400	14.00%	0	0		是	2026年	-28.21%
1265	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
1266	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	29.60%	302	302		是	2026年12月	-38.99%
1267	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-41.85%
1268	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	26.7	26.7				-38.35%
1269	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变台	100	80.80%	9.2	9.2	2022年12月			-35.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1270	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	200	62.60%	54.8	54.8				-36.57%
1271	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农牧局综合楼(2021微)	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-43.56%
1272	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	40.00%	0	0		是	2026年	-27.85%
1273	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	21.59%	431	431				14.57%
1274	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	一站式服务-百贵温泉度假村	50	0.00%	45	45				-36.63%
1275	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	173	173		是	2026年	-39.02%
1276	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-43.25%
1277	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0		是	2026年	-77.24%
1278	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
1279	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年	-35.04%
1280	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生于52加1	400	42.90%	0	0		是		0.00%
1281	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年	25.84%
1282	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	37.60%	0	0			2027年	-39.59%
1283	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	22.50%	0	0		是	2026年	-177.89%
1284	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	0	0		是	2026年	-48.10%
1285	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	284	284				-35.84%
1286	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	29.63%	0	0				100.00%
1287	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年	-46.03%
1288	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支艳波分支11变压器	100	44.10%	45.9	45.9				-64.41%
1289	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-41.17%
1290	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-40.24%
1291	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干新民分36右支4柱上变压器-一站式	80	17.25%	0	0		是	2026年12月	-22.13%
1292	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线金汇分23左1变台	400	54.30%	142.8	142.8				0.00%
1293	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	29.21%	0	0			2027年	20.86%
1294	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				-155.71%
1295	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴东支07	200	83.50%	0	0	2025年2月	是	2026年	-22.20%
1296	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	400	57.90%	128.4	128.4				-41.44%
1297	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	56.32%	0	0			2027年	-36.60%
1298	于洪	小子变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				6.06%
1299	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-48.35%
1300	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2026年	86.48%
1301	苏家屯	刘子变	刘子变61648场馆线	场馆线81右1	200	12.90%	154.2	154.2				33.35%
1302	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站202	630	32.70%	0	0			2027年	-43.21%
1303	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1304	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区1小区变电站202配电变压器	630	5.71%	531	531				0.00%
1305	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左支5一站式变压器	200	11.70%	156.6	156.6				-26.54%
1306	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供3箱变1变压器	630	32.06%	0	0		是		-31.66%
1307	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0				-11.37%
1308	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	39.92%
1309	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	40.80%	0	0				-36.67%
1310	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支55左2变台	200	28.20%	0	0		是	2026年	5.72%
1311	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	30.90%	118.2	118.2				-38.99%
1312	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满州屯分砖厂支水利支3	200	35.40%	97.3384	97.3384				-35.84%
1313	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小几拉棚菜	100	69.80%	20.2	20.2				-28.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1314	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	58.57%	0	0		是	2026年	-44.00%
1315	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右2	400	66.00%	0	0				-19.63%
1316	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	0	0				0.00%
1317	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	0	0				0.00%
1318	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	17.60%	36.2	36.2		是	2026年	-18.63%
1319	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线11右1变台	315	130.67%	0	0	2022年12月	是	2026年	-6.95%
1320	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号3主变	1000	21.30%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
1321	皇姑	红卫变	10KV红审线20358	红卫变红审干15柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年	-42.19%
1322	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	45.60%	0	0		是	2027年12月	-36.61%
1323	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	62.80%	0	0		是	2026年	-35.93%
1324	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	200	86.10%	0	0	2026年1月			-33.41%
1325	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-49.63%
1326	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几东水甲8	100	30.90%	59.1	59.1		是	2026年	-58.72%
1327	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯西台公变台区	400	64.50%	102	102				-36.42%
1328	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	0	0		是	2026年12月	-25.17%
1329	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	30.24%	0	0		是	2026年	-13.40%
1330	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0				100.00%
1331	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	大坨子4灯新	200	48.00%	84	84				100.00%
1332	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	4.21%
1333	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	22.74%
1334	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明新	100	43.65%	0	0				0.00%
1335	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
1336	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	16.88%	585	585				100.00%
1337	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左8	200	29.70%	120.6	120.6				-50.90%
1338	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明新	200	101.70%	0	0	2025年8月			0.00%
1339	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	400	11.85%	97.3384	97.3384				-43.23%
1340	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				-45.27%
1341	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	200	1.95%	0	0				16.91%
1342	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	35.87%	341	341				-40.80%
1343	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支16左3左1+1右11	400	24.30%	0	0				100.00%
1344	辽中	浦东变	浦东变91442蒲放甲线	能源考核	100	78.30%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
1345	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	83.20%	13.6	13.6	2022年12月	是	2026年12月	-43.75%
1346	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-41.13%
1347	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21左1变台	400	22.20%	103.284	103.284				100.00%
1348	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街琳博家禽公变台区	200	28.20%	0	0				0.00%
1349	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	0	0		是	2026年	-39.95%
1350	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花于民屯分26右8变台	400	22.25%	0	0				-32.74%
1351	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	72.75%	17.25	17.25				-40.18%
1352	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支25变台	200	12.00%	0	0		是	2026年	-40.49%
1353	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯乙线舍屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2026年	-20.16%
1354	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	-38.16%
1355	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站202配电变压器	800	5.10%	0	0				53.57%
1356	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	258.9	258.9		是	2026年	-37.00%
1357	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	0	0	2025年4月			-29.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1358	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左14左4变台	400	10.20%	0	0				0.00%
1359	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96之1右1	200	0.30%	0	0			2027年	100.00%
1360	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年	35.00%
1361	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-17.35%
1362	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	12.40%	0	0		是	2026年	-26.85%
1363	于洪	家俱变	堡锦线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-26.67%
1364	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	28.20%	494.4	494.4				-40.81%
1365	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0				-42.78%
1366	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-170.53%
1367	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	铜花小区2变压器	500	31.68%	0	0				-41.08%
1368	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	44.40%	91.2	91.2		是	2026年	-34.44%
1369	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线14左1变台	400	13.50%	0	0				0.00%
1370	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站1变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
1371	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	30.90%	296.172	296.172		是	2026年	-8.18%
1372	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干50+1左1	400	7.80%	0	0				-5.94%
1373	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年	6.28%
1374	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	48.75%	165	165				-37.91%
1375	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛达营子学惠商店公变台区	200	23.70%	0	0				100.00%
1376	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	55.80%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
1377	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年	100.00%
1378	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	47.50%	0	0		是	2028年12月	-46.61%
1379	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	45.20%	44.8	44.8		是	2026年	-45.56%
1380	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	84.40%	5.6	5.6	2023年7月			-45.50%
1381	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	54.60%	0	0		是	2026年	13.52%
1382	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产(集团)有限公司3箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
1383	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	43.60%	0	0		是	2026年	-49.27%
1384	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	66.60%	0	0		是	2026年12月	-61.25%
1385	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	10.95%
1386	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	30.00%	0	0		是	2026年	-27.85%
1387	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右21变台	200	66.15%	0	0				-36.82%
1388	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0		是	2027年	-33.48%
1389	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支019	80	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.69%
1390	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	100.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.79%
1391	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子4组照明	200	53.00%	74	74				-35.98%
1392	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0		是	2026年6月	-38.18%
1393	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0		是	2026年	-13.44%
1394	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	28.52%
1395	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓2箱变2变压器	630	34.60%	0	0		是		-18.53%
1396	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	400	63.90%	104.4	104.4				20.80%
1397	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-40.47%
1398	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年	100.00%
1399	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	65.02%
1400	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线144右5变台	200	38.85%	102.3	102.3				-46.69%
1401	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0		是	2026年	-30.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1402	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几2	200	13.80%	0	0		是	2026年	-2.47%
1403	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年	-36.64%
1404	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0			2027年	-15.10%
1405	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	66.30%	47.4	47.4		是	2026年12月	13.30%
1406	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线12柱上变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年	-65.62%
1407	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	12.48%	0	0		是	2027年12月	-46.28%
1408	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	56.00%	10.2	10.2		是	2026年12月	-35.74%
1409	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
1410	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1411	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	33.65%	0	0				-43.06%
1412	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	25.80%	0	0				7.13%
1413	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年	-49.63%
1414	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	37.84%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
1415	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左10	200	43.00%	0	0		是	2026年	-54.39%
1416	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集3配电变压器	400	74.40%	0	0		是	2026年	3.92%
1417	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
1418	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0				-31.75%
1419	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线116左3变台	400	28.20%	0	0				53.22%
1420	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-14.07%
1421	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内3号台	200	34.50%	111	111				-34.42%
1422	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子北分02	100	33.60%	0	0		是	2026年	-40.56%
1423	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	198.5	198.5				-41.96%
1424	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0			2027年	-26.18%
1425	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分48柱上变压器	315	44.19%	0	0		是	2026年	-11.19%
1426	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年	5.44%
1427	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	68.70%	42.6	42.6				-28.09%
1428	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	6.30%	167.4	167.4				6.90%
1429	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	136.2	136.2		是	2026年12月	-27.25%
1430	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	37.50%	0	0		是	2026年6月	-41.02%
1431	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	15.05%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
1432	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	252.3	252.3				-36.01%
1433	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	5.87%
1434	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	10千伏文方乙线78右1-1柱上变压器	200	6.30%	0	0				100.00%
1435	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-16.23%
1436	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	14.35%	151.3	151.3				-42.28%
1437	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	21.43%	0	0		是	2026年	-28.63%
1438	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.25%	257.5	257.5				-53.50%
1439	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
1440	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	70.86%	0	0		是	2026年	-40.14%
1441	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	81.90%	0	0	2025年8月	是	2026年	-36.51%
1442	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-28.57%
1443	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
1444	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	20.28%
1445	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	14.10%	0	0		是	2026年	23.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1446	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	218.7	218.7				-14.98%
1447	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	10.50%	159	159				8.41%
1448	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年	-48.22%
1449	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-38.87%
1450	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-38.08%
1451	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	辽宁辉盛房地产开发有限公司(盛世越景小区)二号箱2号变	800	2.10%	0	0				0.00%
1452	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线76+1左2台	400	54.15%	0	0				0.00%
1453	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
1454	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	24.38%	525	525				-41.60%
1455	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	58.88%	0	0				-23.01%
1456	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干3	315	66.98%	72.5	72.5				-13.54%
1457	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	23.00%	0	0		是	2026年	17.89%
1458	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	15.95%
1459	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于65柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年	-44.54%
1460	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线三眼井大棚分支005	50	48.60%	20.7	20.7				-35.67%
1461	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	22.62%	0	0		是	2026年	-40.84%
1462	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	9.30%	0	0				-55.55%
1463	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站2主变	500	22.00%	340	340				-36.03%
1464	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	61.50%	0	0		是	2026年	17.90%
1465	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	36.60%	106.8	106.8				0.69%
1466	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里3变电站2号变压器	400	12.80%	308.8	308.8				100.00%
1467	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	50.80%	78.4	78.4				-35.91%
1468	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-36.86%
1469	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	24.80%	0	0		是	2026年	8.14%
1470	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	26.98%	397	397				15.62%
1471	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0			2027年	-39.85%
1472	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	27.60%	0	0		是	2026年	-12.55%
1473	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	30.95%	0	0		是	2026年	-38.67%
1474	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.50%	0	0				-53.36%
1475	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-65.66%
1476	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	高花小区小微台	400	42.90%	188.4	188.4				4.56%
1477	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	400	54.00%	0	0		是	2026年	-178.78%
1478	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-37.10%
1479	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-42.41%
1480	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.89%
1481	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.58%
1482	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
1483	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	94.79%
1484	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
1485	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
1486	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.55%
1487	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	5.51%
1488	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分3右1变台	400	18.30%	286.8	286.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1489	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左32左4+1	400	35.10%	0	0			2027年	0.00%
1490	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	15.54%
1491	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右7变台	200	20.70%	138.6	138.6				0.00%
1492	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-38.61%
1493	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
1494	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.69%
1495	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西西城管局201间隔配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2028年12月	-52.73%
1496	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-8.13%
1497	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	40.63%	311	311				-37.79%
1498	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	351	351				3.42%
1499	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	12.73%
1500	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	11.40%	314.4	314.4				-42.24%
1501	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变202	630	33.02%	0	0		是		-45.44%
1502	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	400	24.00%	0	0		是	2026年	7.93%
1503	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1504	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-39.72%
1505	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线118右3右2变台	400	103.50%	0	0	2023年7月	是	2026年	11.74%
1506	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0		是	2026年	-30.74%
1507	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨大坨子佳欣织袜公变台区	200	62.40%	55.2	55.2				100.00%
1508	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4(南拉拉村西)	200	35.10%	109.8	109.8				-43.18%
1509	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	360	360		是		0.00%
1510	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	8.57%	513	513				-35.45%
1511	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	46.50%	0	0		是	2026年	-46.99%
1512	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	62.80%	54.4	54.4				-46.63%
1513	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	17.40%	0	0		是	2026年	-53.82%
1514	皇姑	长江变	468长黄乙线	中海源境2变电站2配电变压器	800	7.20%	0	0				0.00%
1515	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业(电务器材火车站1台)	630	36.19%	0	0			2027年	-29.63%
1516	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村5台区	250	32.88%	0	0				-61.50%
1517	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖椰舍三期1变201配电变压器	800	20.70%	0	0				-1.88%
1518	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-42.40%
1519	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	西银川小区变电站202间隔变压器	630	18.03%	0	0				0.00%
1520	于洪	平罗变	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	11.10%	0	0		是	2026年	-26.89%
1521	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	17.70%	93.528	93.528		是	2026年12月	-22.94%
1522	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年	-42.88%
1523	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237左7变台	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
1524	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著2小区变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年	80.25%
1525	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年	-42.67%
1526	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1527	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园52主变	630	26.67%	399	399				-37.64%
1528	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊7变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-41.99%
1529	沈北	道义变	道孝乙线	住达(沈阳)酒店管理有限公司(一站式)	400	40.50%	0	0				0.00%
1530	于洪	东民变	东李线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年	-36.04%
1531	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	37.80%	0	0				-10.44%
1532	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0		是	2026年	-29.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1533	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-42.16%
1534	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	25.20%	0	0				-10.49%
1535	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-45.74%
1536	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-43.44%
1537	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-6.04%
1538	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0			2027年	-42.64%
1539	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-37.89%
1540	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际3变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
1541	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	26.98%	397	397				-42.76%
1542	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年	-43.23%
1543	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	70.60%	0	0		是	2026年	-24.76%
1544	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	400	8.40%	326.4	326.4				-28.80%
1545	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年5月	-24.63%
1546	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	32.00%	0	0				-23.69%
1547	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	130.65	130.65				-28.12%
1548	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年	1.25%
1549	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年	44.75%
1550	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	20.90%	138.2	138.2				-23.01%
1551	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	9.75%	0	0		是	2026年	-44.78%
1552	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				18.96%
1553	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年	-41.39%
1554	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站202变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-48.40%
1555	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	200	17.20%	0	0				-37.27%
1556	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都12变电站201	630	24.44%	0	0				100.00%
1557	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-38.38%
1558	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-31.44%
1559	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农场北宿舍	50	83.10%	3.45	3.45	2024年9月	是	2026年	-50.22%
1560	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	22.80%	268.8	268.8				-29.21%
1561	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	25.08%	0	0				-43.33%
1562	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0		是	2026年	100.00%
1563	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	61.33%	90.3	90.3				-39.47%
1564	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线371左11变台	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
1565	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	103.4	103.4				-38.85%
1566	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	80.76%	0	0	2025年9月	是	2026年	-26.72%
1567	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	400	32.40%	230.4	230.4				-36.63%
1568	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0		是	2026年5月	-34.80%
1569	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2026年	-22.69%
1570	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-43.29%
1571	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2026年	-47.11%
1572	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
1573	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	80.00%	0	0	2023年1月	是		-40.63%
1574	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	7.30%	0	0				-58.84%
1575	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	62.10%	0	0		是	2026年	-42.37%
1576	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	35.56%	0	0		是		-44.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1577	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	51.30%	0	0				-42.22%
1578	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	64.76%	0	0			2027年	-44.11%
1579	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	0	0				-47.85%
1580	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	14.72%	0	0				-48.70%
1581	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支8变台	315	51.43%	0	0				-50.36%
1582	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	27.00%	0	0		是	2026年	-198.18%
1583	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	36.32%	0	0		是	2026年	-44.13%
1584	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0		是	2026年	-35.15%
1585	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左3	315	71.11%	0	0				-33.44%
1586	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2026年	-42.40%
1587	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2026年	-43.56%
1588	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	87.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-20.79%
1589	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	36.90%	0	0		是	2026年	-37.95%
1590	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年	-44.69%
1591	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年	-42.18%
1592	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
1593	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0		是		-44.69%
1594	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	16.80%	0	0		是	2026年	-70.46%
1595	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	64.25%	0	0		是	2026年	-39.54%
1596	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	26.67%	0	0				-45.93%
1597	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	72.00%	0	0				-43.72%
1598	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	75.43%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
1599	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公变	315	7.62%	0	0		是	2026年6月	-54.41%
1600	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0		是	2026年	-14.15%
1601	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	101.60%	0	0	2024年6月		2027年	-25.71%
1602	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	63.04%	0	0				-36.97%
1603	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.30%	0	0		是		0.00%
1604	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	18.41%	0	0				-33.56%
1605	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	400	45.90%	0	0				-37.51%
1606	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	65.10%	49.8	49.8		是	2026年12月	-40.61%
1607	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2026年	-44.91%
1608	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	14.92%	0	0			2027年	-25.02%
1609	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0		是		-34.65%
1610	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9左1	200	53.70%	0	0				-52.05%
1611	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	94.29%	0	0	2022年12月			-41.07%
1612	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科四2箱变2变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-45.40%
1613	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.73%	0	0		是	2026年	-45.27%
1614	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	0	0				-43.66%
1615	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-53.81%
1616	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
1617	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	25.71%	0	0				-40.79%
1618	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	17.78%	0	0				-43.76%
1619	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	37.92%	260.4	260.4				-42.94%
1620	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-40.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1621	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	2.10%	351.6	351.6				-67.18%
1622	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	29.70%	241.2	241.2				-32.56%
1623	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	42.67%	0	0				-40.22%
1624	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1625	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年	-41.56%
1626	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年	-42.20%
1627	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2026年	-37.07%
1628	新民	新民变	新民变30170葇西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-41.16%
1629	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.64%
1630	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1631	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	23.40%	0	0				-43.25%
1632	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201配电变压器	630	53.02%	233	233				-37.90%
1633	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				-5.88%
1634	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变(单)	400	2.70%	349.2	349.2				-40.53%
1635	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201配电变压器	315	50.16%	0	0				-41.30%
1636	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0				-41.88%
1637	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1638	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	26.40%	318	318				-41.96%
1639	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	34.29%	0	0				-42.33%
1640	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-40.54%
1641	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	30.00%	240	240				-42.57%
1642	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	48.40%	0	0		是	2026年6月	-41.08%
1643	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
1644	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	20.40%	0	0		是	2028年12月	-43.96%
1645	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	60.90%	0	0				-44.29%
1646	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	35.24%	0	0				-42.73%
1647	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	35.84%	0	0				-38.14%
1648	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大佛寺箱变1变压器	400	38.70%	0	0				-38.99%
1649	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-41.09%
1650	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	0	0				-42.46%
1651	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	67.30%	143	143				-35.56%
1652	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-40.93%
1653	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	85.20%	0	0	2023年9月	是	2026年	-39.50%
1654	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年	-41.64%
1655	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
1656	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800	800				-37.73%
1657	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	40.00%	315	315		是	2026年	-42.64%
1658	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	15.87%	467	467				-40.05%
1659	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201变压器	630	59.05%	0	0				-39.45%
1660	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	21.59%	0	0				-42.85%
1661	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201变压器	630	27.62%	0	0				-42.45%
1662	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201变压器	400	18.60%	0	0				-43.65%
1663	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭1变电站201变压器	630	40.63%	50.776	50.776				-34.59%
1664	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联1变电站201变压器	315	50.16%	50.776	50.776				-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1665	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	31.00%	0	0		是	2026年	-44.88%
1666	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-42.21%
1667	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变1变压器	630	39.05%	0	0				-46.62%
1668	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-51.15%
1669	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一箱变1变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
1670	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	73.00%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
1671	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变2变压器	630	21.59%	431	431				-44.64%
1672	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	87.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.72%
1673	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	50.54%	0	0		是	2026年6月	-37.03%
1674	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	299	299				-43.75%
1675	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	20.95%	0	0		是	2026年	-45.64%
1676	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	32.00%	0	0		是		-41.17%
1677	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	55.50%	0	0		是	2027年	-40.15%
1678	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-52.73%
1679	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年	-49.21%
1680	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	630	73.33%	0	0		是	2026年	-41.38%
1681	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	82.56%	37.2	37.2	2025年8月			6.84%
1682	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.59%
1683	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0		是	2026年	-10.37%
1684	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	10.60%	158.8	158.8		是	2026年	21.77%
1685	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台(王家前屯台)	100	39.60%	50.4	50.4		是	2026年	-36.88%
1686	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变(单)	400	80.40%	0	0	2025年8月			-45.17%
1687	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0		是	2026年	-51.35%
1688	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年	-11.28%
1689	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干29右1	400	36.30%	0	0				38.17%
1690	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	39.05%	321	321		是	2027年12月	-38.77%
1691	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	26.29%	173.2	173.2				-44.80%
1692	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎乡2变电站2变压器	500	8.64%	406.8	406.8				-35.35%
1693	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年	-34.27%
1694	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	-40.54%
1695	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	37.88%	0	0		是	2026年	-18.48%
1696	法库	秀水变	秀水变秀登线	10KV秀登线张家分严千支64	400	45.60%	0	0		是	2026年	0.00%
1697	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	18.10%	453	453				16.66%
1698	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站2号配电变压器	630	1.27%	559	559				100.00%
1699	于洪	范屯变	范屯变范新线	岔路村村东1台	200	12.00%	156	156				-5.71%
1700	于洪	后马变	后马变后铸丙线	小微西胜新村台区	400	5.40%	0	0		是	2026年	-27.64%
1701	于洪	范屯变	范屯变范静线	静安村内1小微能效变压器	400	72.60%	69.6	69.6				100.00%
1702	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	58.80%	62.4	62.4				-0.83%
1703	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年	-46.77%
1704	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-48.41%
1705	东陵	中马变	中马变疗养甲线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	27.62%	0	0				-34.59%
1706	东陵	安顺变	10KV安顺线51195线	枫林花园1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
1707	东陵	水家变	水家变水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.05%
1708	于洪	小于变	10KV于工线56284	小于小区2站房2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1709	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	14.75%	0	0				-39.34%
1710	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	28.20%	0	0				-39.68%
1711	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花生设施小区支二018	50	12.60%	0	0		是	2026年5月	-94.17%
1712	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	67.20%	22.8	22.8				-47.16%
1713	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	8.60%	0	0				-73.00%
1714	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变2变压器	400	27.75%	249	249				0.00%
1715	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	-45.55%
1716	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-27.10%
1717	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	71.60%	0	0		是	2026年	-38.84%
1718	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支47东几2	200	91.80%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
1719	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线58右4变台	315	21.90%	214.5	214.5				-32.20%
1720	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	20.25%	0	0			2027年	-45.51%
1721	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	71.20%	37.6	37.6				-48.83%
1722	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	400	41.55%	193.8	193.8				-45.57%
1723	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	8.80%	0	0		是	2026年	-46.47%
1724	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	93.3	93.3				-23.57%
1725	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年	13.25%
1726	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-639.02%
1727	沈河	文艺变	文艺变952文夫甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	96.75%	0	0	2024年6月			-43.69%
1728	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台太平庄村新	400	34.20%	17.32	17.32				0.00%
1729	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	0	0				15.41%
1730	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	9.90%	0	0		是	2026年	7.43%
1731	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	34.50%	0	0		是	2026年	-22.54%
1732	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	31.75%	367	367		是	2026年	-40.39%
1733	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	35.56%	343	343		是	2026年	-42.75%
1734	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	54.00%	72	72		是	2026年	-16.18%
1735	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1736	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	27.94%	391	391				-41.73%
1737	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于37加2	315	30.48%	0	0				-43.79%
1738	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	59.10%	0	0		是	2026年6月	-38.45%
1739	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线60左1变台	200	51.60%	0	0				-34.03%
1740	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	94.2	94.2				-44.41%
1741	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干22右8变台	200	57.15%	65.7	65.7		是	2026年	7.87%
1742	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.01%
1743	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀线长岗西台	315	11.75%	246.5	246.5				-38.94%
1744	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	0	0				0.00%
1745	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-33.66%
1746	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	51.60%	76.8	76.8				-35.12%
1747	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	400	23.50%	266	266				-31.61%
1748	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
1749	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1750	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	7.05%	0	0		是	2026年	-40.74%
1751	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	2.39%
1752	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-10.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1753	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分20右4变台	100	107.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	24.72%
1754	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
1755	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0		是	2026年	-33.24%
1756	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.83%
1757	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	14.80%	0	0				3.56%
1758	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-45.29%
1759	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	88.2	88.2				-30.55%
1760	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组南台	200	0.00%	180	180				0.00%
1761	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光3箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-43.39%
1762	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	18.41%	451	451				26.89%
1763	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	55.60%	17.2	17.2				-64.12%
1764	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	64.13%	51.75	51.75				-32.93%
1765	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线8左3变台	400	36.00%	148.32	148.32				100.00%
1766	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于62右分02柱上变压器	80	72.00%	0	0				-44.16%
1767	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣12台	400	27.30%	0	0				100.00%
1768	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	49.50%	0	0		是	2026年	30.51%
1769	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	72.75%	0	0				-19.63%
1770	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	41.85%	0	0		是	2026年	12.39%
1771	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区4变电站2变压器	315	37.33%	0	0		是	2026年	-40.93%
1772	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	39.90%	0	0		是	2026年5月	-31.60%
1773	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4		是	2026年12月	-37.91%
1774	沈北	农高变	农商线	明湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	64.20%
1775	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区2变电站1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
1776	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	36.51%	337	337				-41.38%
1777	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔(甲)配电变压器	400	0.00%	360	360			2027年	0.00%
1778	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	74.00%	32	32		是	2026年	-27.28%
1779	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年	-30.06%
1780	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区1局维配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
1781	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0				-9.28%
1782	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	72.60%	17.4	17.4				-34.19%
1783	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.51%
1784	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	交通局新建住宅	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
1785	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都6箱变2站内变压器	630	31.62%	0	0				-41.31%
1786	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	68.63%	17.1	17.1				-50.61%
1787	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	27.90%	83.136	83.136		是	2026年	43.46%
1788	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	27.30%	125.4	125.4				-34.93%
1789	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	34.29%	0	0				-39.99%
1790	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	20.40%	69.6	69.6				-319.76%
1791	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北于20右29	315	51.33%	121.8	121.8				-44.09%
1792	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于村1.2.7组照明	200	71.48%	0	0				-34.92%
1793	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台新	200	44.10%	0	0				0.00%
1794	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				100.00%
1795	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-29.17%
1796	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	45.60%	0	0				-36.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1797	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	64.76%	159	159				-41.56%
1798	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	27.30%	0	0		是		-44.44%
1799	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	30.60%	0	0			2027年	2.36%
1800	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	15.24%	0	0				-41.74%
1801	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	400	46.20%	175.2	175.2				-35.08%
1802	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	71.43%	117	117		是	2026年12月	-19.48%
1803	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.20%	159.6	159.6				5.01%
1804	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
1805	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	27.30%	395	395				-44.40%
1806	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站2变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
1807	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	25.27%
1808	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	47.55%	0	0			2027年	-56.01%
1809	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台电缆厂	400	9.60%	321.6	321.6		是	2026年	-31.07%
1810	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	21.59%	0	0				14.54%
1811	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右2	200	25.50%	0	0			2027年	100.00%
1812	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	29.52%	381	381				-30.63%
1813	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站202配电变压器	315	42.29%	150.3	150.3				-48.95%
1814	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线代家台分支线014	30	120.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.84%
1815	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线24右1变台	400	78.90%	0	0				-38.40%
1816	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	33.00%	0	0				0.11%
1817	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	62.54%	0	0		是	2027年12月	-13.98%
1818	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	92.57%	0	0	2024年6月	是	2026年	-37.25%
1819	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	43.43%	0	0		是	2026年	-41.60%
1820	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆6201配电变压器	630	19.56%	0	0				-34.11%
1821	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年	-48.31%
1822	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	51.00%	78	78		是	2026年	-29.26%
1823	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	45.60%	0	0		是	2026年	-37.85%
1824	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	20.63%	218.5	218.5				-39.69%
1825	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.80%	152.4	152.4				-156.41%
1826	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	16.50%	73.5	73.5		是	2026年	-15.56%
1827	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
1828	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	200	8.30%	163.4	163.4				10.47%
1829	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年	10.36%
1830	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线良种分28右3	50	72.00%	0	0				100.00%
1831	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	59.04%	0	0			2027年	-40.37%
1832	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0			2027年	-42.76%
1833	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	34.50%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
1834	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	66	66				-45.52%
1835	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年	67.57%
1836	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.33%
1837	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站2变压器	800	43.88%	0	0				-28.13%
1838	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12右4变台	400	44.40%	0	0				0.00%
1839	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	42.88%	235.6	235.6				-43.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1840	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-34.56%
1841	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	206	206		是	2026年	39.90%
1842	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台(微)	400	37.50%	210	210				13.12%
1843	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	128.4	128.4				-27.26%
1844	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	54.00%	0	0				-30.14%
1845	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	11.20%	0	0		是	2026年12月	-3.22%
1846	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城子村养殖北公变台区	315	54.86%	0	0				38.74%
1847	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	40.80%	0	0				-41.17%
1848	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光6箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是		-37.92%
1849	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-32.26%
1850	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	24.00%	0	0				6.61%
1851	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	17.78%	455	455				-43.66%
1852	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-44.18%
1853	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	20.83%	0	0			2027年	-51.03%
1854	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	15.56%	469	469				81.51%
1855	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨干坨变302茨榆坨线四委农机台	400	91.40%	0	0	2022年12月			-34.43%
1856	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	91.50%	0	0	2025年4月			19.88%
1857	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-37.66%
1858	铁西	重工变	重工变10870城治线	大历干重联9开闭站右1之1	400	33.30%	0	0				39.49%
1859	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	20.16%	0	0		是		-48.86%
1860	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳威利德真空技术有限公司(一站式)	400	76.50%	0	0				0.00%
1861	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	46.00%	220	220				-43.58%
1862	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0		是	2026年	8.98%
1863	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
1864	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	451	451				9.50%
1865	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村综合公变台区	400	99.30%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-4.80%
1866	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	0	0				-39.25%
1867	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-36.58%
1868	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	31.04%	0	0				-42.36%
1869	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	29.00%	0	0				-34.19%
1870	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于57右分2加1变压器	200	29.55%	120.9	120.9				-20.45%
1871	于洪	后马变	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	12.20%	0	0		是	2026年	-50.80%
1872	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	567	567		是		0.00%
1873	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-41.02%
1874	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左+31柱上变压器	200	32.00%	0	0		是	2026年	47.31%
1875	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	630	39.24%	0	0			2027年	7.67%
1876	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	18.5	18.5		是	2026年12月	-31.89%
1877	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	65.10%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
1878	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石砬子分27南6	200	0.00%	180	180				0.00%
1879	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.60%	362	362				-42.75%
1880	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强11号主变	400	52.80%	0	0				-33.71%
1881	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-37.52%
1882	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2026年	-40.15%
1883	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街街39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1884	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)花园1变箱202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
1885	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨2箱202配电变压器	630	7.62%	519	519				-26.05%
1886	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-32.38%
1887	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.00%	0	0		是	2026年	-64.25%
1888	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分养殖场支2	400	73.20%	0	0		是	2026年	0.00%
1889	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0		是	2026年	-68.71%
1890	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	119.2	119.2		是	2026年	-30.11%
1891	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	10.50%	318	318				-37.18%
1892	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	城南所春江酥苑烘焙店公变台区	400	59.10%	123.6	123.6				100.00%
1893	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	圣水分1+1	400	0.60%	0	0				0.00%
1894	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分02	400	57.90%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1895	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	23.37%	0	0				-40.74%
1896	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖廊舍二期一2局维变电所202配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	85.70%
1897	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-28.66%
1898	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线黄春才养殖场分2	200	13.20%	0	0		是	2027年	100.00%
1899	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.90%	172.2	172.2				9.95%
1900	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0			2027年	100.00%
1901	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0			2027年	-36.51%
1902	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年	-38.41%
1903	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2026年	-40.91%
1904	于洪	小子变	10kV于工线56284	新庭家园9	400	70.60%	0	0				-41.55%
1905	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	100.00%
1906	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区2变电站1配电变压器	800	38.40%	0	0				100.00%
1907	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	28.48%	0	0				-23.47%
1908	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前东台	400	31.75%	233	233				-43.95%
1909	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	37.20%	105.6	105.6				-38.42%
1910	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	27.15%	0	0		是	2026年5月	-64.16%
1911	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	31.68%	0	0		是	2026年	-20.47%
1912	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	90.75%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-41.97%
1913	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
1914	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-46.70%
1915	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	28.00%	0	0				8.67%
1916	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村大棚公变台区	400	138.90%	0	0	2022年12月			-39.83%
1917	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈北新区韩江山烤肉(一站式)	200	85.20%	0	0	2025年8月			0.00%
1918	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	14.96%
1919	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	42.40%	0	0		是	2026年12月	-27.05%
1920	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高强子亿弘服装加工公变台区	500	3.84%	430.8	430.8				0.00%
1921	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	32.70%	114.6	114.6				-56.66%
1922	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年	-35.12%
1923	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-38.39%
1924	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2026年	-41.01%
1925	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-46.27%
1926	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	0.00%	45	45				-75.28%
1927	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期2号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1928	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	36.51%	0	0				-42.61%
1929	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	-46.26%
1930	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	67.94%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
1931	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚4变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
1932	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	62.86%	0	0				-42.41%
1933	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴地甲线中学分4变台	400	30.60%	237.6	237.6				10.80%
1934	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	30.38%	0	0				-41.65%
1935	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变1变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
1936	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.80%	0	0				-41.94%
1937	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站21变压器	250	99.60%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-38.09%
1938	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	0	0	2025年5月	是	2026年	0.00%
1939	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-44.56%
1940	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	88.57%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.51%
1941	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
1942	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干挡风分6	250	4.00%	0	0				-87.27%
1943	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是		-43.67%
1944	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	29.10%	0	0		是	2026年12月	-51.54%
1945	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	95.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.75%
1946	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	50.25%	318	318		是	2026年	-40.52%
1947	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	0.00%	519.6	519.6		是	2026年	-41.51%
1948	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-42.81%
1949	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	258	258				17.72%
1950	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	72.30%	0	0				100.00%
1951	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿南寺里分5右11+2公变	400	56.75%	0	0		是	2026年12月	-24.51%
1952	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子支01	100	116.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-47.39%
1953	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0			2027年	-40.71%
1954	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	6.80%	416	416				-20.12%
1955	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1956	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0		是	2026年	-31.46%
1957	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0				-33.02%
1958	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小舍于18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	0	0				-55.00%
1959	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-40.60%
1960	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	16.32%	0	0			2027年	-42.94%
1961	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	78.73%	0	0		是	2026年	-29.96%
1962	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	34.81%
1963	东陵	杨家变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站1变压器	800	52.80%	0	0				0.00%
1964	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.35%	527	527				-44.20%
1965	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	169.2	169.2				100.00%
1966	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
1967	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0		是	2026年	-29.58%
1968	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉3号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	100.00%
1969	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-43.85%
1970	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	30.10%	0	0				-38.32%
1971	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线九队甲08	200	33.40%	113.2	113.2				-43.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1972	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城康租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
1973	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期2箱变1变压器	800	42.38%	0	0				-117.03%
1974	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	44.63%	0	0		是		-42.38%
1975	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	400	58.50%	0	0				-33.54%
1976	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	57.60%	64.8	64.8		是	2026年	-63.28%
1977	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	25.20%	64.8	64.8		是	2026年	-46.69%
1978	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.40%	0	0		是		-34.50%
1979	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-36.68%
1980	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线39左1变台	200	18.60%	142.8	142.8				100.00%
1981	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10	315	64.38%	0	0		是	2026年	100.00%
1982	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	31.20%	0	0		是	2026年	-64.35%
1983	开发	陕西变	陕西变55384辽东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	10.13%	639	639				100.00%
1984	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号6箱变2变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
1985	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	离休干部住宅箱变1变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-33.06%
1986	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	42.80%	47.2	47.2				-69.72%
1987	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	0.00%	0	0				87.50%
1988	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0		是	2027年	-27.61%
1989	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线109左7变台	200	54.60%	70.8	70.8				-38.34%
1990	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支24变台	100	51.60%	38.4	38.4				-37.81%
1991	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分42左19变台	160	59.00%	0	0				-27.45%
1992	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光1箱变2变压器	630	42.22%	301	301		是	2026年	-36.40%
1993	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光2箱变2变压器	400	68.40%	86.4	86.4		是	2026年	-35.83%
1994	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗房甲干陈家分87右1变台	200	6.30%	167.4	167.4				0.00%
1995	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	88.57%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-41.38%
1996	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	60.95%	183	183				-40.24%
1997	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	58.8	58.8				-10.41%
1998	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二分台马连岗支53变台	200	39.00%	102	102		是	2026年	-23.51%
1999	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	32.51%	181.1	181.1				-39.85%
2000	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线17左2变台	400	60.30%	118.8	118.8				-50.26%
2001	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支011	50	85.50%	0	0	2023年8月	是	2026年6月	-27.36%
2002	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-39.64%
2003	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	200	116.40%	0	0	2025年10月			-38.29%
2004	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台(2022微)	315	37.33%	165.9	165.9				-38.03%
2005	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分5	200	68.50%	43	43				-41.39%
2006	沈北	清水变	清王线	10kV清王干5右分1台区	315	23.81%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-39.62%
2007	新民	新民变	新民变30162普东线	新华家园1变电站1变压器	315	33.97%	0	0		是	2026年	-46.29%
2008	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	59.20%	0	0		是	2026年12月	-38.95%
2009	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	72.75%	138	138				-40.10%
2010	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	27.30%
2011	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	42.30%	0	0		是	2026年	4.35%
2012	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	48.30%	0	0		是	2026年	-37.60%
2013	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10KV大牛线104(兴龙山东北台)	200	23.10%	133.8	133.8				-33.06%
2014	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	54.92%	0	0				-42.03%
2015	沈北	核心变	10KV核道乙线53286线	YHG_太湖国际二期7箱变201配电变压器	630	68.19%	137.4	137.4				-33.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2016	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
2017	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	323	323				-43.02%
2018	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.50%	0	0		是	2026年	-139.48%
2019	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60左3柱上变压器	80	35.50%	0	0		是	2026年12月	2.36%
2020	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	16.95%	0	0				-30.44%
2021	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
2022	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站2变压器	500	25.60%	322	322				-43.17%
2023	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	9.30%	0	0				-92.05%
2024	于洪	得胜变	得胜变95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	63.49%	0	0		是	2026年	-26.99%
2025	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	潘家堡邵家村春博养鱼公变台区	200	22.80%	0	0				0.00%
2026	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0		是	2026年	-19.65%
2027	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	38.80%	51.2	51.2				-42.30%
2028	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2029	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	0	0			2027年	-17.54%
2030	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	16.80%	0	0			2027年	-47.65%
2031	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压器	160	44.25%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
2032	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
2033	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	珍妮商店公变台	315	25.08%	0	0		是	2026年6月	100.00%
2034	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
2035	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔202配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2036	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分74	200	47.70%	0	0				-29.22%
2037	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得胜线四王村台区	50	37.50%	0	0		是	2026年	-40.67%
2038	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线82+1左1	200	13.80%	0	0				100.00%
2039	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左6	400	52.50%	150	150				-39.88%
2040	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	82.20%	31.2	31.2	2025年12月			91.62%
2041	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年	-16.51%
2042	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2043	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线动轴支05	400	9.00%	0	0				-39.85%
2044	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后电台(后电台)	200	39.50%	101	101				-32.15%
2045	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	17.46%	457	457		是	2026年	-32.16%
2046	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
2047	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右9左1	200	6.60%	0	0			2027年	0.00%
2048	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干105	200	28.00%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
2049	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2050	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27变电站201配电变压器	630	89.14%	0	0	2025年8月		2027年	-40.32%
2051	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	81.27%	0	0	2025年8月			-40.65%
2052	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明新	200	120.60%	0	0	2025年6月			0.00%
2053	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干杨阳分赵家支26左6-2	100	42.60%	0	0				-54.72%
2054	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-41.68%
2055	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	76.2	76.2				-62.43%
2056	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	12.83%	0	0		是	2026年	-63.31%
2057	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支01	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
2058	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	60.30%	0	0		是	2026年12月	-25.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2059	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南桥东机井	100	51.20%	0	0		是	2026年	-65.39%
2060	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.44%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	100.00%
2061	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站1变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-42.07%
2062	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	-45.73%
2063	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	23.10%	0	0				-40.12%
2064	于洪	光辉变	光辉变	小微陆家1台	200	32.40%	115.2	115.2				-42.70%
2065	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	54.90%	70.2	70.2		是	2026年	-21.98%
2066	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	67.20%	0	0				-31.98%
2067	法库	双台子	双台子变	10kV双丁线芦白几15	160	52.25%	0	0		是	2026年	-34.15%
2068	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201变压器	315	47.30%	0	0				-44.24%
2069	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张欢于张马夫分49左1变台	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
2070	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	27.84%	0	0		是	2027年12月	-49.32%
2071	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	87	87				-30.51%
2072	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿于南寺里分5右8+1公变	315	40.63%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
2073	于洪	东民变	东民变	小微东红线29-29左22+1台	400	22.50%	0	0				0.00%
2074	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2026年	-41.99%
2075	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	4.50%	171	171				2.61%
2076	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2026年	-32.70%
2077	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	223	223				-30.52%
2078	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-34.31%
2079	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富馥金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	44.73%
2080	于洪	大潘变	大潘变	小微双树一台区	200	78.90%	22.2	22.2				-38.35%
2081	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台(微)	400	48.60%	165.6	165.6				8.09%
2082	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720		是		0.00%
2083	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立水厂分6-1	400	19.60%	0	0				11.99%
2084	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2026年	-41.77%
2085	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	13.75%	0	0				37.39%
2086	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯东台公变台区	400	35.40%	218.4	218.4				-41.64%
2087	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年	-38.72%
2088	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2089	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-35.05%
2090	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	207.84	207.84				-39.41%
2091	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	30.10%	0	0				-41.04%
2092	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-32.44%
2093	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线53左7变台	400	65.70%	0	0				-33.81%
2094	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0		是	2027年	4.89%
2095	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄照明2号柱上变压器	400	67.80%	0	0				-33.31%
2096	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2097	东陵	祝家变	祝家变	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	400	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.56%
2098	于洪	范屯变	范屯变	全胜村西台(南/北)2台区	200	48.00%	0	0		是	2026年	-34.45%
2099	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	400	23.40%	0	0				-43.83%
2100	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2间隔配电变压器	630	13.02%	0	0				-39.95%
2101	法库	新依变	新依变	10kV依草线三尖泡分四支二队几05(三尖泡一队)	200	41.10%	97.8	97.8		是	2026年	-26.84%
2102	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	94.20%	0	0	2025年8月			-39.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2103	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	200	22.30%	0	0		是	2026年	-20.00%
2104	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂街10号箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-34.39%
2105	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	76.20%	0	0		是	2026年	-38.48%
2106	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	23.40%
2107	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
2108	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	73.97%	0	0				-27.94%
2109	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	35.24%	0	0		是		-45.16%
2110	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202变压器	800	43.50%	0	0				0.00%
2111	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
2112	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	23.40%	0	0		是	2026年	8.56%
2113	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0			2027年	0.00%
2114	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路于91加1	400	0.00%	0	0				0.00%
2115	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	21.97%
2116	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华甲线广华于52柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2117	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园6变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-42.47%
2118	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井(微)	200	33.30%	113.4	113.4		是	2026年	-39.91%
2119	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	同心支6左1	400	69.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2120	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	22.86%	0	0				-40.23%
2121	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年	-8.16%
2122	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱式变电站1号变压器	630	17.78%	0	0				-42.20%
2123	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	34.88%	0	0			2027年	-38.42%
2124	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯2箱变2变压器	630	9.52%	0	0				-34.94%
2125	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2126	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	汇景锦绣潢南1变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
2127	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左3	400	47.40%	0	0		是	2026年	100.00%
2128	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	11.10%	0	0		是	2026年	-42.01%
2129	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	24.00%	0	0			2027年	-20.41%
2130	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
2131	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于44左13+2左2	200	1.80%	0	0			2027年	4.13%
2132	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	10.48%	501	501				-47.50%
2133	于洪	兰台变	兰家线	兰家小微1号台	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
2134	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	0	0				-40.98%
2135	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合(2022微)	200	24.60%	130.8	130.8				9.39%
2136	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡邵家村宣霖养鱼公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				0.00%
2137	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	41.59%	0	0		是	2026年	-40.50%
2138	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期3变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	20.26%
2139	新民	沙河变	沙河变45664沙哈乙线	法哈乙线124+1左3变台	400	43.20%	187.2	187.2				0.00%
2140	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	0	0				-34.82%
2141	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林3箱变2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.88%
2142	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府1号变电站2号配电变压器	800	8.63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2143	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	22.12%
2144	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	上河湾变电站201间隔(甲)配电变压器	800	43.50%	372	372			2027年	-28.57%
2145	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线61+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	-33.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2146	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于大汉分51左9变台	400	16.50%	150	150				-33.93%
2147	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	14.40%
2148	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2149	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	14.25%	280	280				-40.17%
2150	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	11.70%	280	280				-42.76%
2151	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于49左9	400	92.40%	0	0	2025年12月			-47.08%
2152	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	315	44.19%	144.3	144.3				38.13%
2153	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	28.88%	0	0				-41.32%
2154	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年	-27.18%
2155	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	78.60%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
2156	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-41.46%
2157	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	28.50%	123	123				100.00%
2158	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.04%
2159	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	35.20%	54.8	54.8				-97.08%
2160	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线末岗分11+1变台	400	25.80%	256.8	256.8		是	2026年	-24.77%
2161	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	47.40%	0	0			2027年	-40.73%
2162	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-34.90%
2163	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	26.29%	173.2	173.2				-42.39%
2164	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区记岐畜养殖场	200	4.05%	0	0				100.00%
2165	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.30%	0	0				14.24%
2166	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	72.00%	18	18				-67.28%
2167	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线48右1	200	12.00%	156	156		是	2026年	100.00%
2168	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-32.97%
2169	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯(一站式服务)	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	7.38%
2170	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分70右1右1	200	12.60%	0	0		是	2027年	4.96%
2171	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变(单)	315	25.14%	0	0				-45.49%
2172	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年	-43.81%
2173	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	400	90.50%	0	0	2025年8月	是	2026年	-40.56%
2174	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区1变电站1变压器	630	48.57%	261	261				-39.32%
2175	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区3变电站1变压器	630	30.79%	373	373				-37.92%
2176	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	45.90%	0	0		是	2026年	-28.75%
2177	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.20%	8.4	8.4				-40.64%
2178	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	23.40%	93.528	93.528		是	2026年12月	-49.38%
2179	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	崇业广场1变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-37.19%
2180	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	35.87%	0	0				-40.66%
2181	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				-38.99%
2182	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-37.75%
2183	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-40.39%
2184	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	23.62%	0	0			2027年	-42.37%
2185	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年	-40.29%
2186	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	41.70%	0	0				-19.49%
2187	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.00%	0	0				-42.40%
2188	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	47.68%	0	0				0.00%
2189	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2190	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2191	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期2变电站1号配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-39.30%
2192	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	400	33.00%	228	228				-23.52%
2193	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	27.20%	0	0				-40.56%
2194	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	13.20%	0	0			2027年	100.00%
2195	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干114变台	250	18.24%	164.54	164.54				-41.77%
2196	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	35.10%	0	0				100.00%
2197	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明4台	200	68.40%	0	0				-41.78%
2198	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-68.60%
2199	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11村上变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年	-29.36%
2200	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	400	26.78%	0	0		是	2026年	-36.96%
2201	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	23.37%	209.9	209.9				-39.76%
2202	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	27.62%	0	0		是	2026年	-43.99%
2203	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线34	315	15.56%	0	0				-99.63%
2204	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7村上变压器	315	53.71%	0	0		是	2026年	-43.76%
2205	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	33.60%	0	0		是	2026年	-33.42%
2206	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	0	0	2025年5月			-60.49%
2207	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分2	315	70.79%	0	0				-39.87%
2208	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分4	315	45.08%	0	0				-41.99%
2209	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15村上变压器	200	11.70%	0	0		是	2026年	-28.31%
2210	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6村上变压器	400	48.60%	0	0				-43.39%
2211	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分5村上变压器	315	16.19%	0	0		是	2026年	-42.30%
2212	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1-1村上变压器	315	15.56%	0	0		是	2026年	-51.88%
2213	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	29.52%	0	0		是		-39.67%
2214	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	269.5	269.5				-35.76%
2215	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	11.84%	0	0				-57.58%
2216	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	57.71%	0	0			2027年	-41.10%
2217	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	施官变152东官线东官干77	200	5.70%	0	0		是	2026年	-108.63%
2218	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年	-56.30%
2219	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1变台	400	11.70%	313.2	313.2				-32.50%
2220	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	56.70%	133.2	133.2				-40.16%
2221	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干32左1-1村上变压器	400	60.00%	0	0				-40.11%
2222	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	12.00%	156	156				-58.99%
2223	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	115.5	115.5				-41.69%
2224	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.55%
2225	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	23.11%	210.7	210.7				-44.34%
2226	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分2变压器	315	1.90%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
2227	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	25.40%	0	0		是	2026年	-40.94%
2228	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	0	0				-39.69%
2229	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-40.45%
2230	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干32	400	48.00%	0	0		是		-38.62%
2231	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	51.90%	0	0				-37.72%
2232	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	60.19%	6.928	6.928				-44.55%
2233	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	建设干112	250	19.84%	175.4	175.4				-44.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2234	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	100	38.40%	51.6	51.6			2027年	-7.24%
2235	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	64.80%	0	0				-33.24%
2236	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分28变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4982.71%
2237	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	27.50%	250	250				-24.31%
2238	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	46.35%	0	0		是	2026年	-22.85%
2239	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	30.50%	0	0		是	2026年	-45.42%
2240	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	48.80%	0	0		是	2026年	-39.14%
2241	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支11	315	3.17%	273.5	273.5				-125.50%
2242	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	91.50%	0	0	2025年9月			-44.05%
2243	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园甲线新立干43右1	250	28.16%	0	0				-29.28%
2244	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	0	0	2025年4月	是	2026年	-33.98%
2245	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	32.00%	290	290				-43.40%
2246	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
2247	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
2248	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	0	0		是	2026年	-45.43%
2249	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	-46.03%
2250	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑1箱变1号变	500	19.20%	0	0		是	2026年	-43.42%
2251	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2252	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	82.86%	45	45	2024年6月			-33.70%
2253	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	64.38%	0	0				-42.47%
2254	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	54.40%	6.928	6.928				-42.45%
2255	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	50.48%	6.928	6.928				-36.91%
2256	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-38.76%
2257	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	13.46%	0	0				-44.22%
2258	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2259	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	23.04%	0	0				-41.91%
2260	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	13.12%	0	0				-38.83%
2261	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	10.16%	503	503				-32.01%
2262	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	4.48%	0	0		是	2026年	-6.57%
2263	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	28.00%	0	0		是		-40.71%
2264	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	53.20%	147.2	147.2				-40.06%
2265	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-38.26%
2266	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站202	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-43.88%
2267	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2268	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	27.05%	0	0				-41.77%
2269	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	21.84%	0	0				-37.39%
2270	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年	-47.41%
2271	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	29.10%	0	0				-47.48%
2272	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	16.76%	0	0				-44.11%
2273	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
2274	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-43.38%
2275	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	630	26.35%	0	0		是		-37.87%
2276	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	25.40%	407	407				-43.23%
2277	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	28.16%	309.2	309.2				-41.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2278	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	27.62%	393	393				-41.92%
2279	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城2变电站202	500	27.20%	0	0				-44.03%
2280	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区5变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
2281	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	37.14%	166.5	166.5		是	2028年12月	-41.87%
2282	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2283	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	41.14%	0	0				-41.62%
2284	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2285	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	29.00%	0	0				-58.24%
2286	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	32.50%	0	0				-32.48%
2287	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	44.44%	0	0				-43.95%
2288	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	37.20%	0	0		是	2026年	-41.65%
2289	和平	市府变	市府变564总站甲线	延边街主变	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
2290	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	800	11.40%	0	0				-40.06%
2291	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	湾江东2箱变2变	630	41.43%	306	306				-40.23%
2292	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2293	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
2294	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	22.22%	0	0				-38.78%
2295	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	39.2	39.2	2025年4月	是	2026年	-42.72%
2296	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新2箱变1变	400	21.00%	276	276				-43.86%
2297	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-39.39%
2298	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	26.67%	399	399				-41.33%
2299	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.17%
2300	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-44.30%
2301	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-45.03%
2302	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
2303	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	55.87%	0	0		是		-41.47%
2304	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁路机务里小区变电站202变压器	315	26.35%	50.776	50.776				-41.90%
2305	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年	-40.26%
2306	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年	-37.33%
2307	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
2308	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	47.20%	0	0		是	2027年12月	-37.51%
2309	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区4变电站202	630	33.02%	359	359		是	2026年	-42.15%
2310	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
2311	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2026年	-41.37%
2312	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	18.00%	360	360		是		-44.74%
2313	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	24.80%	0	0				-41.55%
2314	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	274	274				-41.37%
2315	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2026年	-40.40%
2316	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	32.10%	6.928	6.928				-48.67%
2317	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0			2027年	-40.26%
2318	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	46.00%	0	0				-45.30%
2319	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	46.67%	0	0		是	2026年	-42.25%
2320	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变1变压器	500	32.40%	0	0		是	2026年	-41.74%
2321	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.08%	0	0		是	2026年	-44.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
2322	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东屯综合(2023微)	200	24.00%	0	0				100.00%
2323	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	17.14%	0	0				-40.07%
2324	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	侯家变开发甲线东分2	400	36.60%	213.6	213.6				100.00%
2325	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2027年12月	26.89%
2326	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				-10001300.00%
2327	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
2328	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	31.20%	0	0				79.65%
2329	沈北	道义变	道义变15269福景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
2330	沈河	长青变	长青变446长青乙线	天坛干59右5公变	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
2331	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	9.21%	0	0			2027年	-90.72%
2332	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	12.95%	0	0			2027年	-50.53%
2333	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	408	408				-38.76%
2334	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	黄土坎8组小区照明新	400	38.63%	205.5	205.5				0.00%
2335	沈北	文北变	文北乙线	10KV文闵乙线融创御景1小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
2336	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	40.50%	99	99				-43.99%
2337	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	6.16%
2338	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	85.62%
2339	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-46.43%
2340	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	5.78%	0	0		是	2026年	-35.75%
2341	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干11	400	31.50%	0	0				0.00%
2342	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	372	372			2027年	-41.54%
2343	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
2344	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	26.07%
2345	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-42.44%
2346	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2347	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站201间隔变压器	630	53.65%	229	229				100.00%
2348	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
2349	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-40.00%
2350	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	前庙村内分台	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
2351	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年	-42.39%
2352	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2353	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	10.50%	318	318				-44.09%
2354	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城4配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年	-36.18%
2355	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	39.37%	319	319				-31.69%
2356	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水一台柱上变压器	50	41.10%	24.45	24.45				-44.15%
2357	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	47.63%	0	0				-57.93%
2358	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-40.17%
2359	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	48.00%	0	0		是	2026年	-39.68%
2360	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是		-45.33%
2361	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年	-39.99%
2362	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	90	90		是	2026年12月	-110.33%
2363	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分养殖场支4	200	23.40%	0	0				100.00%
2364	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	43.20%	374.4	374.4				100.00%
2365	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	12.60%	154.8	154.8				-42.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2366	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	60.00%	0	0		是	2026年	-14.94%
2367	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期3箱式变电站202间隔配电变压器	630	6.48%	0	0				100.00%
2368	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	61.60%	0	0		是		-34.88%
2369	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	54.60%	70.8	70.8				0.36%
2370	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	87.15%	0	0	2022年12月			-40.07%
2371	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	86.80%	3.2	3.2	2025年6月			-51.22%
2372	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	25.50%	129	129				-40.56%
2373	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2026年	-31.96%
2374	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7(小洋河综合台)	250	33.84%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-43.21%
2375	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-32.40%
2376	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2377	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	47.10%	85.8	85.8				28.14%
2378	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	24.44%	413	413				87.88%
2379	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支 03#	200	17.70%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
2380	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	49.33%	0	0		是	2027年	-41.62%
2381	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台龙湾村盛森源装饰材料公变台区	400	12.45%	310.2	310.2				0.00%
2382	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	250	26.72%	158.2	158.2				-35.42%
2383	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-37.86%
2384	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	兰亭馨居变电站1变压器	500	38.88%	255.6	255.6				-39.44%
2385	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	60.40%	0	0		是	2026年	-30.01%
2386	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	52.00%	76	76		是	2026年	-41.44%
2387	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3+3变压器	400	9.00%	0	0				100.00%
2388	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	529	529				-52.22%
2389	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-2.78%
2390	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	6.72%	416.4	416.4				-32.60%
2391	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2392	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
2393	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-38.47%
2394	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	16.50%	0	0				-35.08%
2395	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.27%
2396	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0		是	2027年	-42.65%
2397	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	-41.16%
2398	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	42.00%	192	192				-36.99%
2399	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务一沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	12.60%	0	0		是	2026年12月	0.86%
2400	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-44.96%
2401	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线06+1右1变台	400	35.70%	217.2	217.2				0.00%
2402	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	58.50%	63	63				-29.25%
2403	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	26.67%	280	280				-41.67%
2404	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.94%
2405	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨大莲花韩旭畜禽公变台区	200	20.40%	0	0				0.00%
2406	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	37.20%	211.2	211.2				-51.71%
2407	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村5台	400	7.20%	0	0				100.00%
2408	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2026年	-40.77%
2409	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年	-40.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2410	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号202配电变压器	630	33.52%	0	0				-37.07%
2411	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	2.75%
2412	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	13.30%	0	0		是	2026年	-41.80%
2413	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	400	51.00%	156	156				-38.43%
2414	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16大康堡子东台	100	32.40%	0	0		是	2026年	-26.75%
2415	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2026年12月	-36.55%
2416	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	38.70%	0	0		是	2026年	-25.84%
2417	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2026年	-20.33%
2418	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支秀珍养殖场几8	400	15.90%	0	0		是	2027年	0.00%
2419	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
2420	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分81左9左5变台	200	36.60%	106.8	106.8				-34.45%
2421	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
2422	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支8左5变台	400	24.60%	261.6	261.6				-33.70%
2423	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2424	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	15.90%	0	0				-40.20%
2425	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2426	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右10变台	200	19.50%	0	0				0.00%
2427	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	13.71%	0	0			2027年	-42.04%
2428	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	20.00%	0	0		是		-45.95%
2429	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-44.03%
2430	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-39.95%
2431	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
2432	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年	-41.35%
2433	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
2434	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	15.00%	37.5	37.5		是	2026年	-240.45%
2435	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-30.37%
2436	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南1箱变1变压器	630	29.52%	0	0				0.00%
2437	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	200	108.30%	0	0	2022年12月			-37.97%
2438	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料厂住宅	200	64.20%	51.6	51.6				-36.37%
2439	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	400	142.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.99%
2440	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	23.36%	0	0				-39.25%
2441	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	15.80%	290.976	290.976				14.34%
2442	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	43.17%	0	0				-33.14%
2443	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	200	41.50%	0	0		是	2026年12月	-27.74%
2444	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	43.60%	92.8	92.8				-33.07%
2445	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	57.78%	0	0			2027年	-22.53%
2446	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	42.56%	0	0		是	2027年12月	-38.12%
2447	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	41.00%	0	0		是	2026年12月	-4.40%
2448	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期11箱式变电站配电变压器	630	29.21%	0	0				-33.29%
2449	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	45.08%	283	283		是	2026年12月	-17.65%
2450	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	6.928	6.928				-41.22%
2451	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-42.23%
2452	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	47.10%	0	0				6.00%
2453	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	6.90%	332.4	332.4				27.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2454	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年12月	-20.33%
2455	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	11.10%	631.2	631.2				5.21%
2456	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分44右10	200	20.10%	0	0		是	2027年	-27.88%
2457	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分井支29左1变台	400	23.70%	0	0				100.00%
2458	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合(2022微)-中压接入点	400	21.90%	272.4	272.4				8.41%
2459	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2460	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	15.24%	235.5	235.5				-36.28%
2461	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	8.40%	816	816				-44.58%
2462	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	44.70%	0	0			2027年	-15.42%
2463	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	27.00%	50.4	50.4		是	2026年12月	-44.37%
2464	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年	13.32%
2465	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	41.40%	24.3	24.3		是	2026年12月	-38.10%
2466	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	42.40%	0	0		是	2026年	-36.53%
2467	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	39.00%	102	102		是	2026年	14.78%
2468	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0		是	2026年6月	-38.49%
2469	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年12月	-19.60%
2470	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-38.08%
2471	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	75.00%	0	0			2027年	-36.22%
2472	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年	1.00%
2473	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-41.63%
2474	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	46.00%	0	0		是	2026年	-30.28%
2475	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	富邦一品4号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2476	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-42.18%
2477	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	64.00%	0	0		是	2026年12月	-15.81%
2478	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0				-40.29%
2479	于洪	小子变	10kV小山线56240	友谊城1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-40.43%
2480	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2026年	-42.88%
2481	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2026年	-44.70%
2482	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-1	630	34.03%	0	0				-43.45%
2483	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年	-43.80%
2484	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	134.4	134.4				-33.04%
2485	沈北	董楼子	望滨线	望滨干275+1台区	200	41.40%	97.2	97.2				-36.85%
2486	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线76左3变台	200	114.00%	0	0	2026年1月			0.00%
2487	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	200	5.30%	0	0		是	2026年	-55.01%
2488	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	52.16%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
2489	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年	-22.34%
2490	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	48.25%	263	263				-44.19%
2491	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	25.20%	0	0		是	2026年	11.61%
2492	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	49.00%	0	0				-43.30%
2493	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-36.86%
2494	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	400	65.10%	99.6	99.6				-38.25%
2495	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	65.52%	77.1	77.1				-48.83%
2496	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-19.41%
2497	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	49.88%	0	0		是		-37.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2498	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	73.97%	0	0			2027年	-34.61%
2499	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	29.25%	486	486				-44.28%
2500	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	73.14%	106.2	106.2				-37.99%
2501	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔(新南新出线1)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	60.74%
2502	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.9	0.9	2024年6月			-38.70%
2503	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	102.60%	0	0	2025年8月			-2.72%
2504	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)1516箱202配电变压器	630	17.90%	0	0				-9.32%
2505	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼(2021微)	200	57.90%	64.2	64.2		是	2026年	-38.26%
2506	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	33.00%	114	114				23.25%
2507	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	250	48.00%	105	105				-43.42%
2508	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	59.60%	30.4	30.4		是	2026年	-40.89%
2509	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	55.60%	0	0		是	2026年	-36.89%
2510	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-40.74%
2511	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-41.64%
2512	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	59.25%	246	246		是	2026年	-38.43%
2513	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明(微)	315	35.24%	0	0				-22.58%
2514	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	63.60%	13.2	13.2				-59.04%
2515	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
2516	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-41.72%
2517	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	47.50%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
2518	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	0	0				15.87%
2519	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-39.59%
2520	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	400	43.80%	184.8	184.8				-28.39%
2521	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	79.50%	0	0		是	2027年12月	-20.41%
2522	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支29左1柱上变压器	400	57.25%	0	0		是	2026年	-21.14%
2523	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-39.34%
2524	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	9.00%	648	648				10.20%
2525	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支02	50	12.00%	39	39				-53.77%
2526	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	30.00%	0	0		是	2026年	-34.71%
2527	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				0.00%
2528	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	101.70%	0	0	2024年6月			-93.33%
2529	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.50%	0	0			2027年	4.13%
2530	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分105左1变台	200	10.80%	158.4	158.4				100.00%
2531	法库	包家屯	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	68.00%	0	0		是	2027年	51.28%
2532	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	87.3	87.3				-214.29%
2533	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
2534	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
2535	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	12.38%	0	0		是	2026年	-23.61%
2536	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	67.65%	0	0		是	2026年12月	-26.07%
2537	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-29.87%
2538	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21左7	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
2539	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21石4柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2026年	-30.82%
2540	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-31.93%
2541	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	73	73		是	2026年12月	-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2542	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
2543	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村五组照明新	200	16.80%	146.4	146.4				0.00%
2544	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线辽宁海天房地产开发有限公司2	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2545	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	26.64%	0	0		是	2026年	-41.53%
2546	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-10.66%
2547	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	勾连变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	50.10%	0	0				-50.84%
2548	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-36.21%
2549	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风于20+1右2	200	38.50%	0	0				-28.52%
2550	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光4箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-40.64%
2551	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-43.85%
2552	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2553	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	27.38%	250.5	250.5				-42.25%
2554	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	13.33%	0	0				-47.37%
2555	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郾城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年	-44.65%
2556	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	200	66.50%	47	47				-34.80%
2557	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分韩家支8	400	10.80%	0	0		是	2026年	100.00%
2558	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	36.60%	213.6	213.6				99.96%
2559	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	9.9	9.9	2025年4月			-27.56%
2560	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚(微)	200	32.30%	0	0		是	2026年	-34.23%
2561	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	200	148.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.05%
2562	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
2563	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶电支10右3变台	200	62.00%	56	56				-34.22%
2564	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0		是	2026年	-86.96%
2565	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	108.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-33.90%
2566	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	22.95%	0	0				14.08%
2567	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
2568	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	22.2	22.2				-38.52%
2569	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	400	90.90%	0	0	2022年12月			-39.70%
2570	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.73%
2571	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.40%	79.6	79.6				-82.33%
2572	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年	-46.29%
2573	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	51.30%	0	0		是	2027年	-41.50%
2574	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	22.08%	0	0		是	2026年	-39.23%
2575	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
2576	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	38.40%	103.2	103.2				-37.93%
2577	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	138	138				19.78%
2578	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	49.50%	0	0		是	2026年	11.80%
2579	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-41.30%
2580	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:杨士岗社区2机井	200	38.60%	102.8	102.8				-24.35%
2581	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	25.60%	64.4	64.4				-60.68%
2582	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线北张分28右8变台	200	4.50%	171	171				100.00%
2583	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分11变台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2026年	-52.70%
2584	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年	-35.40%
2585	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	200	65.80%	0	0				-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2586	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	9.9	9.9				-25.91%
2587	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分34变台	400	14.70%	0	0				-44.03%
2588	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
2589	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	14.29%	477	477				-39.29%
2590	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				71.63%
2591	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	34.03%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
2592	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-40.23%
2593	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山8号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	24.00%	0	0			2027年	11.93%
2594	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	190.8	190.8				-40.05%
2595	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	16.34%
2596	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线105左9变台	200	48.60%	82.8	82.8				0.00%
2597	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	27.6	27.6				-39.70%
2598	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右11	400	52.20%	0	0			2027年	0.00%
2599	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.80%	0	0				-15.11%
2600	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左3加1	400	50.70%	0	0				0.00%
2601	于洪	曹家变	曹家变	新余粮府1变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0				0.00%
2602	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	34.40%	0	0				-89.67%
2603	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院1变电站201变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.88%
2604	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	141.71%	0	0	2025年8月			-40.48%
2605	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	400	139.80%	0	0	2025年8月			-31.28%
2606	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	65.10%	0	0				-38.37%
2607	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	164.54	164.54				-45.22%
2608	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分110左28变台	400	9.30%	0	0				-39.51%
2609	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年	-43.84%
2610	法库	双台子	双台子	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几2	200	21.00%	0	0		是	2026年	-33.25%
2611	法库	双台子	双台子	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	8.10%	0	0		是	2026年	2.66%
2612	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	48.80%	0	0			2027年	-32.45%
2613	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2026年	-27.45%
2614	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_太湖国际二期5201配电变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-41.53%
2615	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分0柱上变压器	400	51.25%	0	0		是	2026年	-22.35%
2616	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	30.85%
2617	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	100.00%
2618	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	73.65%	0	0				-16.05%
2619	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
2620	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0		是	2026年	-28.18%
2621	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	41.50%	97	97		是	2026年	-30.56%
2622	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	6.62%
2623	康平	中心变	中心变2608粮油线	翰林华府小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
2624	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	102.86%	0	0	2022年12月			-35.78%
2625	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	61.33%	0	0		是	2028年12月	-43.85%
2626	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-41.60%
2627	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年	9.90%
2628	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	-10723.53%
2629	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	22.29%	0	0		是	2026年12月	-53.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2630	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于39右4左3	100	26.40%	63.6	63.6		是	2027年	-32.02%
2631	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	225.6	225.6				-13.82%
2632	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-14.00%
2633	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-40.00%
2634	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-38.78%
2635	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西荒地综合	200	23.40%	0	0		是	2026年	100.00%
2636	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	55.71%	0	0				-42.45%
2637	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8		是	2026年12月	-41.67%
2638	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	200	48.60%	82.8	82.8				-36.21%
2639	新陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	11.60%	0	0		是	2026年12月	-91.19%
2640	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	39.00%	0	0				-27.85%
2641	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	9.90%	0	0				-12.84%
2642	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	37.60%	0	0		是	2026年	7.04%
2643	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308	308				-21.03%
2644	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分9柱上变压器	250	17.92%	0	0		是	2026年	-33.41%
2645	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂(2021微)	400	51.90%	0	0				-49.04%
2646	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	小邦牛小五稻草加工厂公变台区	200	40.50%	99	99				0.00%
2647	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	129.1	129.1		是	2026年6月	-22.63%
2648	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	100	92.80%	0	0	2025年6月	是	2028年	19.06%
2649	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-25.07%
2650	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0		是	2026年	-18.24%
2651	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干联通支23山庄支7柱上变压器	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	-31.61%
2652	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	75.00%	0	0		是	2026年	4.84%
2653	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲03	200	31.00%	0	0		是	2026年	-30.99%
2654	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	17.10%	291.6	291.6		是	2026年12月	5.42%
2655	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	12.00%	0	0				26.38%
2656	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
2657	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-32.30%
2658	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	200	32.50%	0	0		是	2027年	-43.34%
2659	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	34.60%	349	349				-45.42%
2660	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	20.57%	6.928	6.928				-40.05%
2661	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	51.75%	0	0				-42.62%
2662	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	36.90%	106.2	106.2				-37.74%
2663	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0		是	2026年	-9.71%
2664	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-41.49%
2665	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线董三家分12(董三家综合台)	315	33.08%	179.3	179.3				-37.83%
2666	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-39.42%
2667	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支44	400	24.00%	0	0		是	2026年	-27.10%
2668	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街村新能源公变台区	500	10.80%	0	0				-1.70%
2669	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	400	20.40%	0	0				6.72%
2670	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.05%	447	447		是		-42.76%
2671	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	400	47.70%	169.2	169.2				1.99%
2672	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	20.10%	279.6	279.6				6.15%
2673	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	0	0		是	2026年6月	-28.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2674	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城2箱变1变压器	800	48.00%	0	0				-38.80%
2675	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	33.60%	0	0		是		-40.97%
2676	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)1变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
2677	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)2变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
2678	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-37.64%
2679	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园11号变电站201间隔配电变压器	500	21.44%	0	0			2027年	100.00%
2680	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	牯牛屯照明台	100	88.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.10%
2681	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.64%
2682	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分北甸子支07(祝家堡北甸子)	200	22.50%	135	135				-36.59%
2683	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	400	12.20%	97.3384	97.3384				-34.30%
2684	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	-42.30%
2685	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支食品厂几7	200	0.00%	0	0				0.00%
2686	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-21.19%
2687	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	132.3	132.3				-37.06%
2688	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	20.40%	174	174				-42.25%
2689	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
2690	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	63.62%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
2691	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	49.80%	40.2	40.2		是	2026年	-76.46%
2692	东陵	孤家子	宫城甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
2693	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
2694	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	85.84%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.60%
2695	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-3.70%
2696	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年	75.99%
2697	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站2变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
2698	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	20.19%	0	0				-45.28%
2699	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	23.62%	0	0				-40.98%
2700	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	44.48%	227.6	227.6				-45.53%
2701	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左17右8	200	59.10%	61.8	61.8		是	2027年	2.10%
2702	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	5.40%	338.4	338.4				-35.47%
2703	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	31.25%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
2704	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村七队区	400	20.40%	278.4	278.4				-33.42%
2705	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2706	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-36.37%
2707	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	90.60%	0	0	2026年1月			100.00%
2708	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年	-40.41%
2709	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	389	389				-37.71%
2710	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	22.54%	296.172	296.172				-41.12%
2711	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	18.67%	0	0				-38.09%
2712	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年	-28.71%
2713	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村四支101(莲湖台)	315	18.16%	226.3	226.3				-25.76%
2714	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯甲线舍屯干医学院分8右6柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年	-3.32%
2715	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	11.70%	0	0		是	2026年12月	18.01%
2716	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	41.59%	305	305				-41.33%
2717	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	395	395				-15.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2718	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年	-43.49%
2719	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	51.90%	0	0		是		-43.24%
2720	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2721	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇东干肇启分5	315	24.44%	206.5	206.5		是		-35.81%
2722	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	20.32%	0	0		是	2026年	30.72%
2723	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-39.25%
2724	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线24变台	100	42.80%	0	0				-33.09%
2725	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	0.92%
2726	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%
2727	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	30.80%	296	296				-43.12%
2728	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云3变电站2配电变压器	800	62.40%	0	0				100.00%
2729	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2026年	-36.32%
2730	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	69.52%	129	129				-25.59%
2731	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府1号变电站201间隔(新南新出线2)配电变压器	630	26.03%	0	0			2027年	0.00%
2732	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	93.30%	0	0	2025年8月			99.97%
2733	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	7.12%
2734	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	81.00%	0	0	2023年9月			-32.42%
2735	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	13.20%	0	0				57.50%
2736	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	绿岛香湾变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8			2027年	-40.43%
2737	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城二期变电站202变压器	630	8.25%	515	515				0.00%
2738	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站2变压器	630	49.84%	0	0				-39.05%
2739	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	34.56%	0	0				-35.39%
2740	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-42.43%
2741	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	11.70%	0	0				-44.14%
2742	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站202变压器	800	34.50%	0	0				-39.72%
2743	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2744	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分盛彝养殖支2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2745	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	35.70%	0	0		是	2026年	-42.01%
2746	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	37.80%	0	0		是	2026年5月	-33.23%
2747	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	70.86%	0	0				-47.52%
2748	东陵	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	2.02%
2749	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年	-29.52%
2750	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0			2027年	-36.53%
2751	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线六家子西台分支线03	200	50.10%	79.8	79.8				-35.31%
2752	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	4.13%	0	0				-48.75%
2753	于洪	铸造变	铸造乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	37.13%	423	423		是	2026年	-40.14%
2754	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都10变电站202	630	15.56%	0	0				-44.08%
2755	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干178右5左1	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
2756	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-38.27%
2757	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	320.42	320.42		是	2026年12月	-51.50%
2758	法库	新依变	依草线	10kV依草线136(乡政府家属台)	200	42.70%	94.6	94.6		是	2026年	-30.66%
2759	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都13变电站202	630	47.30%	0	0				-41.85%
2760	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-38.12%
2761	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年	-44.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2762	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	55.68%	0	0				-39.65%
2763	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	21.51%
2764	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.10%	0	0		是	2026年	17.29%
2765	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分万台支25变台	200	6.50%	167	167				20.10%
2766	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	500	12.80%	386	386		是	2026年12月	-31.36%
2767	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	45.20%	0	0		是	2026年	-36.84%
2768	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干10	315	46.86%	135.9	135.9				-36.50%
2769	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	7.25%	0	0			2027年	-58.92%
2770	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变压器	200	29.00%	0	0		是	2026年	-42.72%
2771	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	33.50%	0	0		是	2026年	-50.58%
2772	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分9左3柱上变压器	315	13.02%	0	0		是	2026年	-64.35%
2773	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0		是		-46.89%
2774	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	20.32%	0	0		是		-41.60%
2775	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	0	0				-60.69%
2776	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	30.22%	188.3	188.3		是	2026年	-45.40%
2777	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	24.00%	0	0				-62.99%
2778	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	0	0				-11.76%
2779	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	48.90%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
2780	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	望柳干6柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2026年	-36.08%
2781	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
2782	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0		是	2027年12月	-48.49%
2783	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	44.13%	0	0			2027年	-33.10%
2784	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	400	49.25%	0	0				-42.55%
2785	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	400	8.40%	326.4	326.4				-38.17%
2786	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
2787	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	55.50%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
2788	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	64.76%	0	0		是		-41.93%
2789	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	68.50%	0	0				-38.79%
2790	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	45.25%	179	179				-34.12%
2791	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线5柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2026年	-37.56%
2792	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.50%	0	0				-44.42%
2793	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	58.10%	0	0		是	2026年	-45.18%
2794	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14右2	250	25.20%	162	162		是		-44.92%
2795	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	43.81%	0	0		是	2026年	-49.33%
2796	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	315	82.29%	0	0	2022年12月			-32.84%
2797	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	40.63%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
2798	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5	315	60.32%	0	0		是	2026年	-33.67%
2799	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	55.14%	0	0		是	2026年	-49.68%
2800	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-18.92%
2801	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1-1柱上变压器	400	108.75%	0	0	2025年11月	是	2026年	-39.46%
2802	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	65.27%	77.9	77.9		是	2026年	-40.05%
2803	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	药大变台	500	114.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.53%
2804	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	37.76%	0	0				-8.65%
2805	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	69.90%	0	0				7.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2806	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
2807	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左1柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-36.18%
2808	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	0	0	2024年6月	是	2026年	9.43%
2809	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科二2箱变2变	630	36.19%	0	0		是	2026年	-41.86%
2810	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2811	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科三1箱变2变	630	32.38%	0	0		是	2026年	-43.91%
2812	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2813	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	54.86%	0	0		是	2026年	-43.64%
2814	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	24.00%	0	0		是	2026年	-49.47%
2815	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0		是	2026年	-42.04%
2816	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	安检1箱变1号变	630	21.27%	31.176	31.176		是	2026年	-38.40%
2817	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	21.27%	0	0				-43.24%
2818	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-45.64%
2819	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站2变压器	630	21.33%	180.128	180.128				-42.46%
2820	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	38.48%	0	0				-32.00%
2821	铁西	工农变	工农变55574工农线	繁荣新都1变电站202	500	20.40%	348	348				-40.87%
2822	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.71%	0	0				-38.30%
2823	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-42.83%
2824	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变2	630	26.03%	0	0		是	2026年	-41.46%
2825	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-44.96%
2826	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0		是	2026年	-39.52%
2827	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	30.48%	0	0		是	2026年	-41.35%
2828	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	42.50%	0	0		是	2026年	-38.29%
2829	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	54.60%	0	0		是	2026年	-37.74%
2830	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	27.94%	0	0				-42.04%
2831	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	16.00%	0	0				-45.84%
2832	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2833	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站201柜	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-43.47%
2834	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2835	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				-41.47%
2836	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年	-39.22%
2837	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201变压器	630	79.37%	0	0				-43.04%
2838	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	团结新村小区2变电站201柜	400	14.40%	302.4	302.4		是		-42.08%
2839	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-46.26%
2840	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	41.90%	303	303				-39.69%
2841	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	19.43%	0	0		是	2026年	-41.64%
2842	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-42.34%
2843	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期1箱变2号变	400	37.00%	0	0		是	2026年	-50.17%
2844	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都3箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-45.72%
2845	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	16.96%	0	0		是	2028年12月	-44.47%
2846	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜(3)	800	23.70%	0	0		是	2028年12月	-34.15%
2847	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	56.70%	0	0		是		-36.53%
2848	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
2849	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	22.95%	0	0		是	2027年12月	-46.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2850	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	52.06%	0	0				-42.30%
2851	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	67.30%	122.972	122.972				-46.47%
2852	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	15.24%	471	471				-42.70%
2853	大东	大东变	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	72.40%	0	0				-40.74%
2854	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-45.14%
2855	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-40.16%
2856	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
2857	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	42.25%	0	0				-43.00%
2858	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	77.20%	0	0				-45.59%
2859	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年	-41.31%
2860	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是		-41.71%
2861	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是		-44.09%
2862	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是		-41.72%
2863	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	29.10%	280	280				-46.40%
2864	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
2865	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0		是		-41.24%
2866	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富学生公寓1变电站201	630	38.73%	323	323				-37.69%
2867	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家二期2变电站201变压器	630	27.30%	0	0				-46.04%
2868	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	117.71%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.68%
2869	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2870	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	26.35%	0	0				-43.08%
2871	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0		是	2026年	-42.51%
2872	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
2873	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2874	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	39.37%	0	0		是	2026年	-42.43%
2875	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	五彩上筑2变电站2变	630	11.56%	494.2	494.2		是	2026年	-41.51%
2876	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	46.20%	0	0				-40.00%
2877	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2026年	-44.73%
2878	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	69.52%	0	0		是	2026年	-38.37%
2879	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	0	0		是	2027年12月	-33.18%
2880	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-41.70%
2881	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-39.32%
2882	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干11箱变(单)	400	19.60%	0	0				-40.75%
2883	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	33.90%	0	0		是		-31.37%
2884	东陵	中马变	疗养甲线	鸟岛全民健身户外充电桩变变压器	630	59.37%	0	0				100.00%
2885	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站202变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
2886	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	21.60%	273.6	273.6		是		-43.65%
2887	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	407	407		是	2026年9月	-40.64%
2888	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	54.80%	69.28	69.28				-44.06%
2889	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-46.96%
2890	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院区二期2箱变2号变压器	630	8.89%	0	0				81.58%
2891	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-31.47%
2892	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	131.8	131.8				-29.82%
2893	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡26号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	7.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2894	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	49.80%	80.4	80.4				-23.89%
2895	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	24.00%	528	528				-42.18%
2896	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年	-37.82%
2897	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	19.5	19.5	2023年9月			-18.70%
2898	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线南台分05	200	41.60%	0	0		是	2028年	-29.17%
2899	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
2900	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	0	0		是	2026年	-33.34%
2901	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源6箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
2902	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年	28.75%
2903	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期1局维变电站202配电变压器	800	5.10%	0	0				0.00%
2904	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	69.20%	0	0		是	2026年	-41.71%
2905	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	0	0				-28.20%
2906	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	46.50%	0	0		是	2026年6月	-41.90%
2907	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.00%	0	0		是	2026年	-45.17%
2908	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	400	13.00%	83.136	83.136		是	2026年	-33.36%
2909	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	68.00%	0	0		是	2026年	-46.20%
2910	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	34.79%	0	0		是	2026年	-66.72%
2911	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	0	0		是	2026年12月	-30.18%
2912	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	44.90%	90.2	90.2				-40.82%
2913	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	7.2	7.2	2022年12月	是	2026年6月	-33.39%
2914	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138+1右1	400	21.60%	0	0				100.00%
2915	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	25.14%	0	0				-42.74%
2916	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒舍乙线怒舍干29左5+1左1柱上变压器	400	69.30%	0	0				100.00%
2917	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	70.80%	0	0				-35.92%
2918	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	39.20%	254	254				-66.18%
2919	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	55.20%	0	0				-42.75%
2920	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是		-50.76%
2921	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线10	315	86.67%	0	0	2025年8月			-53.69%
2922	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	75.00%	0	0		是	2027年	-36.36%
2923	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)2箱式变电站1号变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-45.77%
2924	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年	-38.13%
2925	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-34.31%
2926	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线华山干5左5柱上变压器	400	64.20%	0	0				100.00%
2927	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-43.34%
2928	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵居住宅	100	82.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.76%
2929	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿陶.水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	24.38%	525	525		是	2027年6月	-39.58%
2930	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-59.36%
2931	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家支长几边家甲5	400	14.10%	0	0		是	2026年	-17.79%
2932	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	64.13%	0	0				-34.64%
2933	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	58.13%	0	0		是		-40.62%
2934	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.47%
2935	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福于44英达分14公家支33加1	200	42.90%	0	0				-46.59%
2936	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	05家苑小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-38.64%
2937	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	104.76%	0	0	2024年9月		2027年	-39.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2938	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	80.00%	8	8	2026年1月			-30.94%
2939	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区1变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2940	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	16.32%	0	0			2027年	-36.38%
2941	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	0	0				-13.17%
2942	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年	-47.17%
2943	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342	342				-42.84%
2944	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	15.20%	0	0				-94.12%
2945	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	1.20%	0	0			2027年	-62.48%
2946	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
2947	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建2变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				12.13%
2948	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于69左6右4	315	33.14%	179.1	179.1		是	2027年	-25.20%
2949	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-35.20%
2950	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-44.96%
2951	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-29.26%
2952	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	15.36%	0	0				-42.65%
2953	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.68%	93.528	93.528				-62.94%
2954	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	18.73%	93.528	93.528				-43.78%
2955	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	37.20%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
2956	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	31.11%	371	371				-42.80%
2957	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲干赵家分8变台	400	31.20%	0	0				-14.95%
2958	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	200	33.00%	114	114				9.92%
2959	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	14.00%	0	0		是	2026年	-51.56%
2960	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	22.40%	0	0		是	2026年	-40.85%
2961	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0	0				27.04%
2962	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	16.80%	146.4	146.4				-38.39%
2963	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农干下坎子分44左4变台	200	20.03%	139.95	139.95				-33.66%
2964	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变压器	400	33.30%	0	0				-32.38%
2965	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	12.90%	0	0				-73.24%
2966	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	54.60%	0	0		是	2026年	-56.34%
2967	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	14.70%	301.2	301.2		是	2026年	-42.90%
2968	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2026年	-86.47%
2969	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
2970	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	26.24%	318.8	318.8				-46.37%
2971	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西3局维变电站201配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
2972	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	31.20%	58.8	58.8				-48.86%
2973	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚北公变台区	200	17.20%	145.6	145.6				7.18%
2974	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.77%
2975	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	0	0		是	2026年6月	21.01%
2976	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02(酒厂台)	200	49.95%	80.1	80.1				-27.28%
2977	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	18.10%	226.5	226.5				-45.89%
2978	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站1变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年	-43.70%
2979	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园4变电站2变压器	400	27.38%	0	0				-42.96%
2980	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	24.25%	263	263		是	2026年	42.98%
2981	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-28.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
2982	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎于佟家分9变台	200	24.90%	130.2	130.2				-23.46%
2983	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区31主变	630	22.10%	427.8	427.8				-37.47%
2984	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-31.97%
2985	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	37.62%	0	0				-38.63%
2986	汪家屯	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城2局维变电站1变压器	630	17.46%	0	0				0.00%
2987	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	400	28.25%	0	0		是	2026年	-15.48%
2988	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0		是	2026年5月	-29.86%
2989	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	8.50%	0	0		是	2026年5月	-35.28%
2990	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	250	40.00%	125	125		是	2026年6月	-48.15%
2991	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	400	29.75%	241	241				-37.74%
2992	大东	大东变	大东变066东风乙线	金星小区变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-41.82%
2993	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林1箱变201配电变压器	630	26.35%	0	0				-39.63%
2994	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年	-41.27%
2995	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左12	100	9.90%	0	0			2027年	0.00%
2996	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.05%	0	0			2027年	-42.39%
2997	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	5.32%
2998	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期1变电站201变压器	630	38.73%	0	0				-46.55%
2999	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	42.00%	384	384				-28.61%
3000	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台(微)	200	36.00%	0	0				-37.07%
3001	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东2支04	200	34.50%	111	111				0.00%
3002	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	18.00%	72	72				-9.80%
3003	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	12.00%	624	624				100.00%
3004	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓2号变电站201间隔(新南新出线)配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
3005	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府一期1变电站变压器配电变压器	800	25.50%	0	0				-38.21%
3006	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属台路北散户	100	69.60%	20.4	20.4				-42.35%
3007	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	21.71%	0	0				-40.69%
3008	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	80.38%	30.3	30.3	2022年12月			-45.11%
3009	沈北	新城子	新城子线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支17配电变压器	160	46.25%	0	0		是	2026年12月	43.85%
3010	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	65.40%	0	0				-41.85%
3011	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.33%
3012	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_大学城三号箱二号表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3013	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	61.33%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
3014	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期5小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				0.00%
3015	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	34.60%	174.5	174.5				-25.90%
3016	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	39.00%	0	0			2027年	-46.29%
3017	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	26.56%	0	0		是	2026年	-39.72%
3018	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
3019	沈北	清水变	清依线	后腰分6(后腰B台)清洁能源	400	13.50%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
3020	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0		是	2026年	-23.09%
3021	辽中	浦东变	浦东变91454浦放乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑	500	64.64%	0	0				100.00%
3022	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	0	0		是	2026年	-34.76%
3023	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(正良嘉园)3箱变2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3024	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	47.70%	0	0				7.13%
3025	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	46.56%	0	0			2027年	-43.56%
3026	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	4.80%	0	0			2027年	-323.85%
3027	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干13+1右1	200	0.00%	180	180		是	2027年	0.00%
3028	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	75.20%	0	0		是	2026年12月	-31.14%
3029	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	0	0				11.01%
3030	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0				4.81%
3031	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	-39.55%
3032	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-2.25%
3033	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	12.6	12.6				-37.92%
3034	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	19.88%	561	561				-37.75%
3035	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年6月	27.68%
3036	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维3箱变201间隔配电变压器	400	9.00%	0	0		是	2027年	-36.00%
3037	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡4号变电站201配电变压器	800	16.13%	0	0				100.00%
3038	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	50.25%	159	159		是	2026年12月	-50.04%
3039	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	37.14%	333	333		是	2027年12月	-42.15%
3040	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	16.20%	0	0		是	2026年	-43.23%
3041	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	46.00%	0	0		是	2026年	-40.73%
3042	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	107.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.30%
3043	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光7箱变1变压器	400	55.20%	0	0		是		-25.48%
3044	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	90.60%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-1.23%
3045	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	45.71%	0	0				-29.76%
3046	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-36.96%
3047	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	0	0				-32.67%
3048	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	7.30%	521	521				5.95%
3049	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年6月	24.13%
3050	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	200	125.40%	0	0	2025年6月			-31.92%
3051	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	62.44%	0	0		是	2026年	-30.14%
3052	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-36.35%
3053	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-34.02%
3054	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-43.55%
3055	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙6箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-42.36%
3056	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	59.05%	195	195				-36.89%
3057	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-40.15%
3058	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.72%
3059	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	84.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	5.72%
3060	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-43.77%
3061	东陵	汪家变	汪白甲线	汪白甲线榆路分6右1柱上变压器	200	88.80%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	100.00%
3062	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-21.04%
3063	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
3064	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城9号变电站2号变压器	800	50.63%	0	0				-36.48%
3065	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	82	82				-42.52%
3066	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台西台	100	115.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-31.16%
3067	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	72.40%	35.2	35.2				-39.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3068	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左12右20变台	400	101.70%	0	0	2025年8月			100.00%
3069	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	0	0	2025年4月	是	2026年	-30.84%
3070	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分14左3柱上变压器	400	40.60%	0	0		是	2026年	-3.98%
3071	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	66.38%	0	0		是	2026年	-43.36%
3072	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB配电箱变	630	24.60%	0	0				-31.68%
3073	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	44.80%	0	0				-37.18%
3074	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	0	0				40.49%
3075	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
3076	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0				30.01%
3077	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	28.20%	123.6	123.6				-64.68%
3078	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-38.27%
3079	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	3.17%	273.5	273.5				-74.09%
3080	辽中	刘二堡	刘二堡变1170臧庄线	皮家卜南大棚2号	100	45.90%	0	0		是	2026年12月	-46.14%
3081	沈北	核心变	10kV核农线53246线	龙湖桃李芳华1小区变电站202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
3082	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3083	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-45.79%
3084	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	21.20%	0	0			2027年	-52.12%
3085	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	21.00%	138	138				10.26%
3086	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-36.44%
3087	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨普道门公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
3088	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	800	38.00%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
3089	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	33.40%	0	0		是	2026年	-42.24%
3090	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	20.50%	0	0				100.00%
3091	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	22.50%	135	135				-23.41%
3092	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.00%	0	0		是	2026年	-41.72%
3093	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	46.80%	0	0			2027年	-42.16%
3094	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-23.04%
3095	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.81%
3096	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0		是	2026年	-42.75%
3097	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-40.61%
3098	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	18.00%	288	288		是	2026年12月	-35.50%
3099	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	24.40%	328	328				-38.19%
3100	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3101	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	200	79.20%	21.6	21.6				-43.42%
3102	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干200变台	400	70.80%	76.8	76.8				-44.58%
3103	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干343变台	400	53.70%	0	0				-42.26%
3104	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年	-26.08%
3105	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分18柱上变压器	100	88.80%	0	0	2025年8月	是	2026年	-18.97%
3106	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	35.70%	0	0		是	2026年	-36.73%
3107	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左4右11	200	6.00%	168	168				100.00%
3108	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	6.07%
3109	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	7.87%	517.4	517.4				-48.09%
3110	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1-1	315	33.02%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
3111	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支于电支28+1左2变台	200	26.70%	126.6	126.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3112	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工于40右1柱上变压器	400	43.50%	0	0				-43.19%
3113	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	31.43%	0	0				-38.38%
3114	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	42.00%	384	384		是	2026年	3.02%
3115	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	20.80%	346	346		是	2026年12月	-46.57%
3116	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	89.55%	0	0	2022年12月	是	2026年	-25.94%
3117	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	52.20%	75.6	75.6		是	2026年	-37.60%
3118	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	130	130		是	2026年	-35.15%
3119	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	0	0			2027年	-26.38%
3120	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	8.00%	41	41				0.00%
3121	东陵	麦子屯	麦子屯	麦孙线水孙甲干罗官分19柱上变压器	315	6.03%	0	0				0.00%
3122	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.03%
3123	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线72右1变台	200	72.30%	35.4	35.4				100.00%
3124	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
3125	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	首创大境配电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0				7.66%
3126	皇姑	昆山变	昆山变25680昆乙乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-36.71%
3127	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	16.20%	295.2	295.2				-34.86%
3128	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-11464050.00%
3129	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源4局维变电站202配电变压器	800	8.40%	652.8	652.8				93.27%
3130	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	0	0				-44.50%
3131	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑土卜村四五组	400	15.00%	300	300				-44.09%
3132	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	200	64.80%	0	0			2027年	-35.96%
3133	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9+2右8	200	2.40%	0	0			2027年	0.00%
3134	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6				13.08%
3135	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	51.62%	120.9	120.9				-39.38%
3136	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	55.20%	0	0				-41.47%
3137	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3138	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香榭1变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-39.33%
3139	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	28.25%	0	0			2027年	-37.84%
3140	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线关家分11左9之1柱上变压器	400	25.20%	0	0				0.00%
3141	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙5箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-43.34%
3142	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	148	148				-29.11%
3143	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	-44.51%
3144	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村西照明	400	15.90%	296.4	296.4		是	2026年	-40.41%
3145	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	63.60%	0	0		是	2026年12月	-9.85%
3146	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
3147	大东	沈河变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-32.58%
3148	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	0	0				-12.53%
3149	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年	-37.69%
3150	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变(单)	630	55.56%	0	0				-36.32%
3151	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
3152	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年	-37.05%
3153	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	36.75%	426	426				-42.43%
3154	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	49.88%	0	0				-41.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3155	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母线配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
3156	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母线配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
3157	沈北	全胜变	全胜变15146耐落线	全胜变146耐落线财二B台T02	400	47.55%	93.528	93.528		是	2026年12月	-41.94%
3158	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村张连波白羽鸡养殖公变台区	200	42.60%	94.8	94.8				100.00%
3159	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	48.00%	0	0		是	2026年5月	-30.05%
3160	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线2罗分北水利支3	50	0.00%	45	45				0.00%
3161	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3162	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园8变电站1变压器	630	24.63%	411.8	411.8		是	2026年	-44.33%
3163	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	289.8	289.8				-25.78%
3164	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	80.25%	0	0	2022年12月			-22.65%
3165	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明新	200	82.50%	15	15	2025年6月			0.00%
3166	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	47.40%	0	0		是	2026年	-54.95%
3167	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	27.30%	0	0			2027年	16.10%
3168	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-39.89%
3169	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	40.40%	49.6	49.6		是	2026年	-43.73%
3170	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	18.67%	0	0			2027年	-21.53%
3171	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.5	211.5				6.81%
3172	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	55.10%	0	0				-40.13%
3173	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	铁营子村(A台)清洁能源	400	16.58%	293.7	293.7				-34.25%
3174	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线150左1变台	400	34.50%	222	222				0.00%
3175	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线41左1变台	100	86.00%	0	0	2024年6月			-32.15%
3176	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线雅洞支03	315	41.59%	152.5	152.5				-34.67%
3177	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站2配电变压器	630	68.57%	135	135				-40.74%
3178	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	17.78%	455	455		是	2026年12月	83.12%
3179	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0		是	2026年	-46.93%
3180	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期1箱变2变压器	630	60.00%	0	0		是		-42.75%
3181	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	61.50%	0	0		是	2026年	-43.73%
3182	于洪	大兴变	兴旺线	兴旺线小微1号台	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
3183	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	400	59.70%	0	0				-38.95%
3184	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	400	57.20%	131.2	131.2				-7.66%
3185	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	72.20%	17.8	17.8		是	2026年	-48.47%
3186	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	118.2	118.2				4.21%
3187	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年	6.77%
3188	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	19.50%	0	0		是	2026年	35.72%
3189	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	91.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-25.91%
3190	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-40.56%
3191	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.82%
3192	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	60.40%	29.6	29.6				-54.41%
3193	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年	-43.28%
3194	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	29.70%	0	0				-69.88%
3195	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	64.40%	0	0				-8.38%
3196	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	53.20%	0	0		是	2026年	-31.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3197	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	38.70%	0	0				100.00%
3198	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.96%
3199	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨于叶窝堡分45变台	100	49.20%	40.8	40.8				-39.47%
3200	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0			2027年	-40.31%
3201	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	12.6	12.6				-56.00%
3202	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南一综合公变台区	200	64.50%	0	0		是	2026年12月	-16.07%
3203	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	160	57.75%	0	0		是	2026年	-29.34%
3204	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
3205	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	21.90%	68.1	68.1				-37.79%
3206	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0		是	2026年	-38.57%
3207	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支34变台	80	48.63%	0	0		是	2026年	-43.29%
3208	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	44.00%	0	0				-72.88%
3209	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	26.70%	0	0		是	2026年	-21.44%
3210	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	40.20%	0	0				-1.38%
3211	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村南台公变台区	100	81.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-42.75%
3212	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	500	61.76%	0	0				-31.10%
3213	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	49.60%	0	0		是	2026年	-29.09%
3214	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	200	63.90%	52.2	52.2				-23.70%
3215	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	33.00%	0	0		是	2026年	-46.91%
3216	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	27.75%	103.284	103.284		是	2026年	11.36%
3217	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	14.00%	608	608				-42.20%
3218	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年12月	6.54%
3219	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	29.60%	120.8	120.8				-28.45%
3220	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	20.00%	0	0				-38.40%
3221	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨榆坨前边外兄弟纸箱公变台区	200	39.30%	0	0				0.00%
3222	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	334	334				-34.06%
3223	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线银河住宅	200	44.40%	0	0				-45.37%
3224	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
3225	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.90%	861	861				-41.57%
3226	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.25%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
3227	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	266.4	266.4		是	2026年	-43.97%
3228	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-21.99%
3229	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	28.50%	123	123		是	2026年	40.88%
3230	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
3231	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
3232	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	53.60%	0	0				-49.98%
3233	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	6.30%	0	0			2027年	-34.75%
3234	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	31.20%	0	0			2027年	-44.51%
3235	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	3.18%
3236	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	32.40%	57.6	57.6				-13.86%
3237	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-43.14%
3238	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3239	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	38.75%
3240	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-33.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3241	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	38.10%	415.2	415.2				-16.00%
3242	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干93右3	50	54.00%	18	18		是	2027年	-43.11%
3243	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	22.80%	134.4	134.4				-56.04%
3244	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	20.50%	139	139				-40.34%
3245	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	19.50%	56.4	56.4				-46.04%
3246	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	25.80%	0	0			2027年	-30.25%
3247	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	65.10%	0	0		是	2026年12月	-32.30%
3248	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二小区23楼小微企业	400	68.10%	0	0		是	2026年	100.00%
3249	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲四环分122号台	400	6.60%	0	0				0.00%
3250	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	41.00%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
3251	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区D区1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
3252	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5(董楼子综合台)	200	34.20%	111.6	111.6				-29.40%
3253	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分52柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年	-41.06%
3254	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	53.70%	290.4	290.4				28.30%
3255	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.20%	36.9	36.9				-61.98%
3256	和平	三好变	三好变146明星线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	22.50%	270	270				-3.24%
3257	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干93	200	58.50%	0	0				-22.60%
3258	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	27.90%	62.1	62.1				-50.06%
3259	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	37.95%	0	0				-36.12%
3260	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.10%	0	0		是	2026年	-1.08%
3261	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	160	67.69%	35.7	35.7				-45.26%
3262	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城支12左2柱上变压器	400	13.20%	307.2	307.2				100.00%
3263	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47右4左7柱上变压器	400	41.60%	0	0		是	2026年	6.68%
3264	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-43.28%
3265	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站201变电站	630	21.33%	432.6	432.6				-44.30%
3266	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-42.05%
3267	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	81.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.08%
3268	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.67%	0	0		是	2026年5月	-55.29%
3269	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	315	14.92%	0	0				-51.08%
3270	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	0	0				13.18%
3271	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱樾变电站1配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年	100.00%
3272	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-35.26%
3273	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	34.50%	277.5	277.5				-36.26%
3274	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦峰1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-24.48%
3275	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
3276	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年	-46.24%
3277	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房南台支12	100	50.70%	39.3	39.3				-22.87%
3278	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	6.34%
3279	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架子照明新	400	18.30%	286.8	286.8				0.00%
3280	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-38.59%
3281	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	小微大潘南二台	200	0.00%	180	180				0.00%
3282	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	30.90%	0	0				61.85%
3283	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0		是	2026年12月	13.96%
3284	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	29.70%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3285	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	24.60%	523.2	523.2		是	2026年12月	19.03%
3286	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线30	160	1.88%	0	0		是	2026年	2.01%
3287	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S(季节用电)	100	44.55%	45.45	45.45				-47.27%
3288	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-36.33%
3289	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯化线徐林分27+1右1变台	200	29.10%	0	0				0.00%
3290	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变1变压器	800	59.40%	0	0				-6.36%
3291	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	108.6	108.6				-18.30%
3292	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	95.62%	0	0	2025年9月			-14.46%
3293	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
3294	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-39.00%
3295	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江干32右3之2柱上变压器	400	106.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	27.60%
3296	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
3297	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	94.50%	0	0	2023年6月			-32.66%
3298	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年	-15.80%
3299	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2026年	-20.12%
3300	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	15.93%
3301	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-39.81%
3302	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	80	89.44%	0.45	0.45	2025年12月			19.99%
3303	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	12.00%	0	0				-89.98%
3304	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	76.70%	0	0			2027年	-37.09%
3305	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2027年12月	-42.93%
3306	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
3307	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年	-16.71%
3308	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	70.88%	0	0			2027年	-33.00%
3309	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	39.30%	0	0		是	2026年12月	-3.62%
3310	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	297.6	297.6		是	2026年	17.37%
3311	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0				-34.14%
3312	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	22.20%	271.2	271.2				100.00%
3313	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-47.72%
3314	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
3315	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	84.13%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	14.93%
3316	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东(2)台	100	56.10%	0	0		是	2026年6月	-19.95%
3317	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分58右4左3	100	51.60%	0	0			2027年	-21.81%
3318	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年	-36.70%
3319	东陵	白沙变	白旺甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	98.10%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-43.63%
3320	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	295.2	295.2				-28.82%
3321	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房艾蒿沟振新工厂公变台区	200	3.60%	172.8	172.8				100.00%
3322	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	400	2.70%	0	0		是	2026年	100.00%
3323	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
3324	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	7.80%	0	0		是	2026年	-29.12%
3325	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	南湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2026年	-38.58%
3326	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	26.98%	0	0				-44.48%
3327	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	15.49%	0	0				-40.88%
3328	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变202	800	20.10%	0	0		是		-37.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
3329	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	26.41%
3330	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南乙线侯村分41+1右4变台	400	0.00%	0	0				0.00%
3331	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡古城子鑫鑫旺畜牧公变台区	200	24.60%	130.8	130.8				100.00%
3332	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	26.98%	397	397				-40.40%
3333	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	47.04%	0	0		是	2026年	-44.03%
3334	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	65.50%	98	98				6.35%
3335	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	0	0				-49.29%
3336	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	33.14%	0	0			2027年	-37.98%
3337	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	11.17%	0	0		是	2027年12月	-26.88%
3338	铁西	万达变	万达变56066万荣线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-47.83%
3339	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线水利支25右1变台	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
3340	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源4局维变电站201配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3341	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线宁官20台区	400	54.75%	0	0		是	2026年	-29.99%
3342	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨茅坨(2)台	200	44.10%	0	0				-34.63%
3343	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
3344	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	31.43%	0	0				-34.92%
3345	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3346	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
3347	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	395	395				-40.43%
3348	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				28.07%
3349	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-41.72%
3350	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0				100.00%
3351	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	71.40%	9.3	9.3		是	2026年6月	-37.14%
3352	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.79%
3353	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	36.45%	53.55	53.55				-39.95%
3354	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	80	39.56%	40.35	40.35				-38.26%
3355	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	27.00%	126	126				-41.86%
3356	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家三组照明	100	38.40%	51.6	51.6				-44.78%
3357	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	52.8	52.8		是	2026年12月	88.26%
3358	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
3359	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区4变电站201配电变压器	800	5.10%	679.2	679.2				0.00%
3360	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	47.40%	169.736	169.736				-39.86%
3361	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市4变电站2号主变	630	50.48%	0	0		是	2027年12月	-35.92%
3362	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴沈线水源分2+1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
3363	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-44.99%
3364	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是		-43.05%
3365	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	-23.31%
3366	康平	所口变	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	18.90%	142.2	142.2				33.51%
3367	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-44.47%
3368	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	15.87%	0	0			2027年	-32.70%
3369	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年	-40.40%
3370	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0			2027年	-28.30%
3371	大东	毛君变	10kV毛衣甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	78.25%	18.8	18.8				-54.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3372	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG_东陵区上佰官丰乐家园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3373	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	109.50%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.42%
3374	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年	-55.45%
3375	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄综合	200	15.60%	148.8	148.8				36.49%
3376	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干36柱上变压器	100	46.40%	0	0				-37.18%
3377	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	68.75%	85	85		是	2026年	-47.06%
3378	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	18.57%	0	0			2027年	-23.72%
3379	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	30.00%	48	48				-65.17%
3380	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3381	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3382	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程9箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
3383	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1-1柱上变压器	315	69.21%	0	0		是	2026年	-53.77%
3384	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-42.16%
3385	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				-41.05%
3386	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	245	245		是	2026年12月	-29.54%
3387	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	8.46%
3388	沈北	农高变	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	3.99%
3389	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2026年	-45.87%
3390	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分48右1变台	200	57.00%	0	0				100.00%
3391	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	30.30%	0	0		是	2026年	-36.29%
3392	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-43.66%
3393	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5+1	315	53.02%	0	0		是	2026年	-45.45%
3394	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2026年12月	-3.91%
3395	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓于36右6	100	8.40%	0	0		是		-42.12%
3396	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-41.33%
3397	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				-44.35%
3398	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干191左1变台	200	71.40%	0	0				100.00%
3399	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3400	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	16.01%
3401	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-39.17%
3402	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.30%	0	0		是	2026年	-17.93%
3403	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	23.70%	0	0		是	2026年	-94.58%
3404	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分3柱上变压器	200	100.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-42.00%
3405	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	35.40%	0	0		是	2026年	-44.18%
3406	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	36.60%	0	0			2027年	-6.06%
3407	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	0	0				-41.76%
3408	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0		是	2026年	-73.11%
3409	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	54.00%	0	0		是	2026年	-38.91%
3410	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	68.57%	0	0				-41.14%
3411	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	71.70%	0	0				-39.81%
3412	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	43.80%	0	0		是		-43.18%
3413	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干38右2	315	66.98%	72.5	72.5				-48.73%
3414	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	15.87%	0	0				-46.86%
3415	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-41.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3416	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯干7柱上变压器	315	88.38%	0	0	2024年6月	是	2026年	-22.76%
3417	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干6	160	0.00%	144	144				0.00%
3418	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	44.00%	184	184				61.02%
3419	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	44.75%	0	0		是	2026年	-43.37%
3420	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	49.60%	0	0		是	2026年	-35.54%
3421	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2026年	-52.88%
3422	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	46.50%	0	0		是	2026年	-44.78%
3423	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	135.20%	0	0	2023年7月	是	2027年	24.15%
3424	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	400	56.00%	0	0				-39.29%
3425	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2026年	-33.96%
3426	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	59.00%	0	0		是	2026年	-51.15%
3427	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	18.10%	226.5	226.5				-42.16%
3428	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	18.41%	0	0				-30.93%
3429	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-60.83%
3430	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年	-39.57%
3431	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	77.50%	0	0				-44.15%
3432	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	75.00%	0	0				-44.07%
3433	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	46.20%	0	0		是	2026年	-38.81%
3434	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左8右4	315	56.57%	105.3	105.3				-34.80%
3435	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	32.76%	0	0		是	2026年	-46.41%
3436	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	400	76.00%	0	0		是	2026年	-50.76%
3437	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	57.14%	0	0				-38.25%
3438	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干实久分4左3右4	250	54.40%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
3439	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左11	200	47.40%	85.2	85.2		是		-46.67%
3440	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	0	0				-41.43%
3441	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.5	231.5				-44.86%
3442	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	76.19%	43.5	43.5				-37.78%
3443	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	99.6	99.6				-37.00%
3444	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	31.75%	0	0				0.60%
3445	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	79.62%	0	0				-47.05%
3446	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	53.12%	0	0		是	2026年	-43.31%
3447	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	400	50.40%	0	0				-38.54%
3448	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	31.176	31.176				-39.19%
3449	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	6.67%	0	0			2027年	-36.14%
3450	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	91.20%	0	0	2023年4月	是	2026年	-43.17%
3451	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	50.79%	0	0		是	2026年	-39.78%
3452	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	75.60%	0	0				-42.81%
3453	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	23.60%	132.8	132.8				19.23%
3454	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	46.03%	0	0				-42.93%
3455	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	27.14%	0	0		是	2026年	-45.79%
3456	和平	太原变	太原变042南十甲线	砂阳铁路高层1主变	630	16.38%	0	0				-42.84%
3457	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是		-43.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3458	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	33.02%	359	359				-43.89%
3459	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
3460	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0		是	2026年	-42.82%
3461	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	40.00%	180.128	180.128				-22.78%
3462	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次1#主变	400	23.60%	0	0				-44.24%
3463	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	32.38%	363	363				-39.03%
3464	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	39.60%	0	0				-20.42%
3465	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年	-43.85%
3466	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	川江3箱变2变压器	630	61.27%	0	0		是	2026年	-43.63%
3467	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月	是	2026年	-39.52%
3468	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	0	0				-34.77%
3469	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年	-41.16%
3470	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	51.75%	241	241		是	2026年	-48.27%
3471	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	40.40%	248	248				-35.54%
3472	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-39.37%
3473	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-26.04%
3474	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-39.67%
3475	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年	-45.09%
3476	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区3变电站2变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	-42.33%
3477	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-44.89%
3478	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	15.60%	0	0				-35.62%
3479	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	32.40%	288	288				-40.01%
3480	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	31.62%	0	0				-46.97%
3481	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	73.97%	0	0		是	2027年12月	-40.64%
3482	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-42.78%
3483	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	35.24%	0	0				-47.74%
3484	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都5变电站201	630	42.54%	0	0				-67.94%
3485	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-45.05%
3486	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-43.47%
3487	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	10.48%	501	501				-37.92%
3488	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
3489	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-34.91%
3490	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族1主变	630	97.90%	0	0	2025年6月	是	2026年	-44.39%
3491	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-43.06%
3492	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	55.68%	171.6	171.6		是	2026年12月	-39.03%
3493	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站1号变压器	630	28.95%	0	0				-40.37%
3494	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	30.48%	375	375				-48.84%
3495	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.70%
3496	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	13.40%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3497	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	24.00%	0	0				-42.10%
3498	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	格林花园变电站2变压器	2500	19.52%	0	0				-43.37%
3499	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	90.48%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-38.02%
3500	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-43.33%
3501	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-40.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3502	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站2变压器	500	18.24%	0	0				-44.22%
3503	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	22.20%	0	0				-44.62%
3504	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩—3箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2		是	2026年	-42.08%
3505	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.59%
3506	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-46.02%
3507	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3508	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-45.14%
3509	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变2变	630	24.76%	411	411				-38.52%
3510	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-40.65%
3511	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是		-45.71%
3512	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-43.89%
3513	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.20%
3514	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3515	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267	267				-46.04%
3516	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3517	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	30.40%	0	0		是	2026年	-42.21%
3518	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	30.00%	0	0				-42.63%
3519	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	东环雅居变电站202	630	45.71%	279	279				-39.33%
3520	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	21.27%	0	0		是	2026年	-37.06%
3521	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.49%	0	0		是	2026年	-36.47%
3522	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二6箱变2变	630	30.16%	0	0		是	2026年	-40.05%
3523	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3524	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	17.20%	0	0		是	2026年	-42.45%
3525	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	248.4	248.4				-30.36%
3526	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	66.40%	0	0		是	2028年12月	-43.58%
3527	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	13.02%	0	0			2027年	7.11%
3528	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干18	200	54.30%	71.4	71.4				-42.96%
3529	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0			2027年	-35.02%
3530	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	23.40%	133.2	133.2				-119.06%
3531	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线拉马沟支32	200	42.50%	95	95		是	2026年	20.97%
3532	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线东兴干93左1变台	400	74.40%	62.4	62.4				0.00%
3533	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	44.63%	0	0				-43.18%
3534	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申几07	400	17.70%	289.2	289.2				-29.81%
3535	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右7变台	200	37.00%	106	106				-34.25%
3536	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-41.54%
3537	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3538	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年	-45.29%
3539	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底西台(村台)	200	27.40%	125.2	125.2		是	2026年	-41.27%
3540	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分8左1变台	400	26.10%	103.284	103.284				100.00%
3541	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡南长村袁广范稻草加工公变台区	200	15.30%	0	0				0.00%
3542	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	20.00%	0	0				-44.07%
3543	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
3544	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	16.80%	0	0		是	2026年	-33.08%
3545	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	18.90%	0	0				12.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3546	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府7箱式变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0				0.00%
3547	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-40.72%
3548	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	27.00%	0	0				33.76%
3549	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
3550	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.88%
3551	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰于住宅楼分12柱上变压器	100	48.40%	0	0		是	2026年12月	-50.25%
3552	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	19.68%	443	443				26.70%
3553	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分21左7	200	34.90%	0	0			2027年	7.78%
3554	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
3555	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年	-41.68%
3556	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	317	317				-42.10%
3557	东陵	世园变	泗水甲线	YHG_中和大队柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-22.80%
3558	东陵	白沙变	白旺甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	26.92%	198.7	198.7		是	2026年12月	-36.48%
3559	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	200	70.80%	0	0		是	2026年	-42.78%
3560	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	77.70%	12.3	12.3				-46.54%
3561	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-37.76%
3562	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
3563	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	沈阳香湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
3564	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	50.10%	0	0				43.21%
3565	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-35.43%
3566	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	256	256		是	2026年	-35.35%
3567	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	29.40%	121.2	121.2				-34.56%
3568	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	23.40%	133.2	133.2				-36.64%
3569	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2026年	-40.36%
3570	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	马路湾变684八经甲线政府小区	315	57.14%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
3571	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
3572	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	2.81%	0	0		是	2026年5月	-52.88%
3573	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	0	0	2023年4月	是	2026年	-26.01%
3574	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				100.00%
3575	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
3576	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	97.8	97.8		是	2026年6月	100.00%
3577	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-31.28%
3578	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-43.00%
3579	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	30.00%	0	0		是	2026年	-13.84%
3580	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙线北方三环分4+1柱上变压器	315	114.92%	0	0	2025年12月			0.00%
3581	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
3582	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	0	0				-37.87%
3583	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	24.50%	131	131		是	2026年	-30.29%
3584	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	52.88%	0	0				-40.53%
3585	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				100.00%
3586	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0	0				8.72%
3587	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	60.00%	0	0		是	2026年	2.18%
3588	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	茨榆坨太平村佳琦养鸡公变台区	200	24.00%	132	132				0.00%
3589	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2026年	-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3590	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	40.50%	396	396				-36.13%
3591	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.49%
3592	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3593	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	3.60%	0	0			2027年	-3.54%
3594	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.00%	144	144				0.00%
3595	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	21.90%	0	0				-41.64%
3596	于洪	东民变	东李线	小微东李线50左8	400	3.60%	0	0				33.46%
3597	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	14.50%	604	604				2.07%
3598	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	18.86%	0	0		是	2026年	-38.47%
3599	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	11.18%
3600	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	89.6	89.6				-37.55%
3601	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	131.4	131.4				-41.99%
3602	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	200	33.45%	113.1	113.1				-38.48%
3603	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	81.00%	0	0	2023年6月	是	2026年	1.03%
3604	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0		是	2026年	-35.03%
3605	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年	-38.50%
3606	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年	-37.92%
3607	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年	-45.14%
3608	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0			2027年	-32.11%
3609	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	43.20%	46.8	46.8				-62.23%
3610	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	9.00%	81	81				-54.33%
3611	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分47之1	400	9.90%	320.4	320.4				0.00%
3612	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
3613	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站2变压器	630	25.90%	0	0				-39.44%
3614	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3615	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	8.10%	516	516		是	2026年12月	-93.61%
3616	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-32.70%
3617	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	25.50%	103.284	103.284		是	2026年	10.11%
3618	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期(沈阳爱民物业管理有限公司1箱变)配电变压器	1000	2.25%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
3619	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器2	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
3620	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分电动支2	200	0.00%	180	180				100.00%
3621	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年	21.57%
3622	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0		是	2026年	-29.78%
3623	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
3624	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	28.50%	246	246				-42.28%
3625	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	69.20%	0	0		是	2026年	-43.34%
3626	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干唐坊分24变台	400	60.60%	117.6	117.6				-38.06%
3627	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站1变压器	630	28.44%	0	0			2027年	-41.03%
3628	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分29柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-51.13%
3629	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	48.30%	333.6	333.6				20.02%
3630	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
3631	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	0	0	2025年5月			-29.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3632	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	63.00%	0	0		是	2026年	-45.27%
3633	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	23.10%	0	0			2027年	-41.80%
3634	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年	-41.81%
3635	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	38.00%	0	0			2027年	-44.42%
3636	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				-35.75%
3637	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	52.00%	0	0		是	2026年	-41.21%
3638	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
3639	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左11	200	25.80%	0	0		是	2027年	-23.87%
3640	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
3641	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站202配电变压器	500	67.20%	114	114				-42.93%
3642	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	塞纳乙线一方分7+1柱上变压器	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
3643	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年	-44.57%
3644	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG_鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	19.10%	0	0				-46.58%
3645	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1(前腰C台)	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
3646	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线58左1	400	54.60%	141.6	141.6				100.00%
3647	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	132.60%	0	0	2023年6月	是	2026年	5.37%
3648	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右2	200	39.90%	0	0		是	2026年	4.71%
3649	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线8左4变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
3650	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	16.13%	591	591				100.00%
3651	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变1变(考核表)配电变压器	630	0.00%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	0.00%
3652	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-44.96%
3653	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.68%
3654	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
3655	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)9201配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.56%
3656	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)3201配电变压器	800	38.00%	0	0				-48.74%
3657	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	98.70%	0	0	2023年4月	是	2026年	-54.05%
3658	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	80	100.38%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-18.51%
3659	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	50.4	50.4		是	2026年	-30.28%
3660	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	15.00%	0	0				-35.54%
3661	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	88.40%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-42.30%
3662	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	58.80%	0	0				-41.03%
3663	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡电管站	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	68.01%
3664	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾8号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0			2027年	-42.99%
3665	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	55.37%	0	0		是	2027年	-16.35%
3666	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
3667	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰部分支线018	200	46.00%	0	0		是	2026年6月	-34.71%
3668	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	9.20%	0	0		是	2026年12月	-108.54%
3669	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3670	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园8号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	100.00%
3671	苏家屯	明显变	明显变57066明显乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-43.49%
3672	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于85+1右1	315	35.24%	0	0			2027年	-48.25%
3673	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	90	90		是	2026年12月	-23.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3674	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站1号变压器	800	13.60%	0	0				-31.03%
3675	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	19.60%	0	0		是	2026年6月	-4.07%
3676	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	87.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.79%
3677	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	38.80%	102.4	102.4				-34.60%
3678	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0		是	2026年	-36.35%
3679	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05(祝家堡山下北台)	315	25.71%	202.5	202.5				-14.19%
3680	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	11.75%	493	493				-42.97%
3681	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0		是	2026年	-23.78%
3682	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	14.88%	0	0		是	2028年	-45.11%
3683	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年	-38.83%
3684	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯张三家村鸿威水泥品公变台区	200	27.90%	0	0				100.00%
3685	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	52.38%	237	237				-42.29%
3686	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站2主变	800	25.88%	0	0				-45.41%
3687	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
3688	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	51.20%	77.6	77.6				-22.60%
3689	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	68.00%	0	0		是	2026年	-35.74%
3690	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-41.24%
3691	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	江山别院-1柱上变压器	630	129.52%	0	0	2025年8月			0.00%
3692	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-19.33%
3693	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	12.90%	0	0			2027年	1.21%
3694	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡厂分12左1变台	400	22.50%	270	270				5.48%
3695	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线体院分4	315	19.68%	221.5	221.5		是	2026年12月	-95.83%
3696	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	45.00%	45	45				-64.08%
3697	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北一台	200	48.60%	82.8	82.8				-36.79%
3698	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发(意大利风情小镇)201	800	65.63%	195	195				-41.36%
3699	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				-43.47%
3700	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连3号	200	0.00%	180	180				0.00%
3701	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-48.85%
3702	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
3703	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	57.78%	0	0				-42.00%
3704	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0				-40.28%
3705	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	35.52%	0	0				-32.59%
3706	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	0	0	2022年12月	是	2027年	-35.03%
3707	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线大马卜分秀水东支8	400	54.60%	0	0		是	2026年	0.00%
3708	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	29.70%	0	0			2027年	-12.50%
3709	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-43.69%
3710	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	4.00%	430	430		是	2027年12月	79.26%
3711	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-43.22%
3712	于洪	大兴变	兴古线	小微东风村新增1台	200	18.60%	69.28	69.28				-30.02%
3713	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	57.60%	129.6	129.6				-29.57%
3714	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线股家卜台	200	34.90%	110.2	110.2				-36.91%
3715	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-40.91%
3716	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	27.30%	250.8	250.8				8.52%
3717	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	0	0		是	2026年	-33.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3718	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	66.95%	72.6	72.6				-38.81%
3719	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经小区变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年	4.89%
3720	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	89.60%	0	0	2025年12月	是	2026年	-45.74%
3721	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316右8变台	200	0.00%	180	180				0.00%
3722	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.80%	128.4	128.4				-28.38%
3723	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
3724	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变(单)	630	21.33%	0	0		是		-38.76%
3725	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	51.90%	0	0				-22.18%
3726	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	31.62%	183.9	183.9				-44.06%
3727	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	2.40%	175.2	175.2		是	2026年	2.81%
3728	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右14能效柱上变压器	400	3.60%	0	0				100.00%
3729	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-38.65%
3730	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	57.79%
3731	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	34.60%	349	349				14.79%
3732	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	91.11%	0	0	2024年7月		2027年	-44.73%
3733	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明(2021微)	200	25.20%	129.6	129.6				-34.33%
3734	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关维恕变压器(一站式)	200	9.20%	161.6	161.6				0.00%
3735	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分28左3变台	100	67.20%	22.8	22.8				-12.80%
3736	于洪	平罗变	平辛线	小微荣海鑫吴机械台	400	32.85%	0	0				100.00%
3737	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-40.85%
3738	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-37.46%
3739	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右5	400	101.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	-31.63%
3740	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
3741	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	35.05%	0	0				-45.42%
3742	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	32.51%	0	0		是	2026年	-40.49%
3743	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	31.80%	232.8	232.8				-2.19%
3744	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	42.00%	24	24				-41.06%
3745	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.10%	69.9	69.9				-67.48%
3746	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-57.94%
3747	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+2柱上变压器	400	14.00%	0	0				100.00%
3748	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-38.01%
3749	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
3750	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0		是	2026年	-25.98%
3751	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
3752	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-59.34%
3753	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	63.60%	26.4	26.4				-31.96%
3754	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	82.25%	31	31	2022年12月			-35.46%
3755	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
3756	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	0.00%	180	180				-60.96%
3757	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	-31.45%
3758	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线146(小岭北台)	200	74.40%	31.2	31.2				-40.73%
3759	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
3760	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
3761	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	34.43%	0	0		是	2026年12月	-32.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3762	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	14.07%
3763	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	86.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.37%
3764	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	29.52%	0	0			2027年	9.23%
3765	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
3766	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-42.72%
3767	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变2变压器	630	12.00%	0	0				-26.04%
3768	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.54%
3769	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	28.19%	377.576	377.576				-45.45%
3770	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	41.18%	0	0		是	2026年	-23.38%
3771	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变(单)	400	42.00%	0	0				-37.12%
3772	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	22.40%	0	0		是	2026年	-25.75%
3773	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	42.30%	0	0		是	2027年12月	-18.21%
3774	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小舍干鹏程分3柱上变压器	500	52.00%	0	0				-20.37%
3775	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-41.65%
3776	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干6+1柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年	-39.93%
3777	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2026年	-32.54%
3778	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
3779	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配电变压器	630	6.86%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
3780	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	74.80%	7.6	7.6				-41.59%
3781	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
3782	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3783	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	9.71%	10	10				-50.23%
3784	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-24.55%
3785	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-41.38%
3786	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	44.75%	181	181				-56.94%
3787	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香滨新坐标2期1变	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
3788	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分109左1	200	0.00%	0	0				0.00%
3789	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分5+1左7	200	25.80%	128.4	128.4				0.00%
3790	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	24.30%	0	0				-13.16%
3791	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟3变电站1变压器	630	44.13%	0	0				-36.77%
3792	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园71主变	630	23.24%	420.6	420.6				-34.26%
3793	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园(土产巷住宅楼)改造	400	79.80%	0	0		是	2026年12月	10.43%
3794	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	37.88%	0	0		是	2026年6月	-30.87%
3795	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	400	10.13%	150	150				-43.08%
3796	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	37.50%	210	210				-40.08%
3797	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	25.80%	0	0				-54.33%
3798	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-40.11%
3799	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	39.60%	0	0		是	2026年	-49.90%
3800	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-41.46%
3801	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线69+1左1	200	45.60%	88.8	88.8			2027年	0.00%
3802	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	67.20%	0	0		是	2026年	15.59%
3803	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	34.03%	176.3	176.3				-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3804	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-38.92%
3805	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	32.00%	182.7	182.7				-44.60%
3806	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	农业局住宅楼	200	15.30%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
3807	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-46.40%
3808	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
3809	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.01%
3810	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
3811	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-42.78%
3812	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2026年	-48.41%
3813	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				36.17%
3814	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	200	43.20%	0	0				-43.47%
3815	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	31.00%	118	118				-31.54%
3816	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
3817	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	0	0		是	2027年	-40.28%
3818	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	56.50%	0	0		是	2026年	-111.93%
3819	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	56.00%	0	0			2027年	-35.55%
3820	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-41.18%
3821	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-43.44%
3822	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	42.67%	0	0		是	2026年	-39.14%
3823	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				2.59%
3824	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	77.20%	6.4	6.4		是	2026年	-46.96%
3825	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				100.00%
3826	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2之2	315	58.67%	98.7	98.7				-38.06%
3827	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	34.50%	0	0			2027年	-37.85%
3828	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村东关2台S	50	0.00%	45	45				0.00%
3829	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯分殿超养殖场支2	400	16.20%	0	0		是	2026年	100.00%
3830	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2026年	-36.22%
3831	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年	-38.63%
3832	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	4.80%	0	0		是	2026年	21.10%
3833	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	53.60%	0	0		是	2027年12月	-12.11%
3834	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	67.94%	0	0			2027年	-41.53%
3835	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0			2027年	-44.85%
3836	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	39.75%	100.5	100.5				-75.97%
3837	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	16.50%	588	588				-39.43%
3838	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品4号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3839	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.60%	0	0				-124.46%
3840	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	25.20%	0	0		是	2026年6月	-43.12%
3841	于洪	五金变	五兰乙线	小微五兰乙81左1右5繁荣支前	400	6.00%	0	0				0.00%
3842	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.92%
3843	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	61.20%	0	0				-38.40%
3844	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	37.13%	0	0			2027年	-46.41%
3845	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0			2027年	-39.84%
3846	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3847	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
3848	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台(2022微)	315	74.54%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
3849	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村1机井	500	69.76%	0	0				-1.10%
3850	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	76.57%	0	0				-45.46%
3851	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-38.31%
3852	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槌檀山10号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	30.30%	0	0			2027年	14.39%
3853	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	15.49%	234.7	234.7				-45.42%
3854	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	40.32%	313	313				1.53%
3855	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
3856	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	21.60%	68.4	68.4				-30.03%
3857	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	49.52%	0	0		是	2026年	-40.56%
3858	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	115.2	115.2				-24.93%
3859	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	83.136	83.136		是	2026年	14.64%
3860	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线包卧干145	100	54.40%	0	0		是	2027年	-41.29%
3861	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	54.30%	0	0			2027年	-42.69%
3862	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3863	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	34.70%	55.3	55.3				-46.56%
3864	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	127.2	127.2				-25.25%
3865	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	55.20%	0	0			2027年	-36.50%
3866	苏家屯	山庄变	山庄变5048松鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0			2027年	-16.66%
3867	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支1	200	17.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3868	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	34.2	34.2				-11.83%
3869	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	26.50%	0	0		是	2026年12月	7.33%
3870	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	74.40%	0	0		是	2028年12月	-25.59%
3871	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-40.01%
3872	沈北	新城子	新城子	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
3873	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	27.94%	391	391		是	2026年	-45.75%
3874	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	238.8	238.8		是	2026年	-32.43%
3875	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期2变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				100.00%
3876	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	0	0				-42.95%
3877	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	13.00%	0	0		是	2026年	-35.76%
3878	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	12.70%	0	0				-33.41%
3879	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分29柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3880	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	48.80%	20.6	20.6				-56.90%
3881	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府3箱变1变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
3882	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0		是	2026年	-31.13%
3883	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	41.40%	0	0				100.00%
3884	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文北变工业分22+1右1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3885	东陵	汪家变	汪家变	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
3886	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-11.39%
3887	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干171右4	200	3.00%	174	174				0.00%
3888	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	200	69.50%	41	41				-38.21%
3889	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线兰屯村东台	200	71.85%	36.3	36.3				-42.48%
3890	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	3.90%	172.2	172.2				4.25%
3891	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	方大一品5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年	17.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3892	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨家亿瓶盖公变台区	200	83.40%	0	0	2025年10月			0.00%
3893	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	57.00%	0	0			2027年	-20.88%
3894	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-2.66%
3895	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年6月	24.14%
3896	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266	266				-40.79%
3897	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	铁群畜牧公变台	200	3.00%	174	174				0.00%
3898	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	31.20%	58.8	58.8				-59.92%
3899	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	37.33%	0	0				-36.47%
3900	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年	-43.86%
3901	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	48.75%	0	0				-34.85%
3902	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	16.65%	0	0		是	2026年	-36.15%
3903	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	24.13%	415	415				-41.18%
3904	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	25.20%	0	0		是	2026年5月	-67.60%
3905	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	75.87%	0	0			2027年	-39.77%
3906	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
3907	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明新	200	76.20%	27.6	27.6				0.00%
3908	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	87.60%	9.6	9.6	2023年9月			-37.17%
3909	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	126.4	126.4				-33.30%
3910	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	1.8	1.8	2023年1月	是	2026年12月	-34.87%
3911	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				8.87%
3912	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	101.33%	0	0	2023年4月	是	2026年	-37.40%
3913	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2028年12月	-39.03%
3914	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	53.10%	0	0		是	2026年	-39.54%
3915	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	100.8	100.8				-18.51%
3916	铁西	滑翔变	滑翔变2028翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	75.05%	0	0				-41.77%
3917	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年	-37.55%
3918	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	0	0				-39.88%
3919	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	31.88%	465	465				-39.58%
3920	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-21.28%
3921	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0			2027年	-21.32%
3922	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.75%
3923	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	16.80%	97.3384	97.3384				-34.35%
3924	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2026年	-45.11%
3925	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0		是	2026年	-30.80%
3926	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园3箱变2配电变压器	630	54.10%	0	0				-43.16%
3927	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分23变台	200	53.40%	73.2	73.2		是	2026年	-55.96%
3928	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右6	400	43.20%	0	0			2027年	1.17%
3929	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集东配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	5.37%
3930	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分67左2变台	200	17.70%	144.6	144.6				100.00%
3931	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3932	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	47.85%
3933	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3934	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤新支05	400	22.75%	269	269				-32.38%
3935	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	36.80%	0	0		是	2026年	-37.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3936	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	9.60%	160.8	160.8				-39.58%
3937	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
3938	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	17.70%	289.2	289.2				-32.75%
3939	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
3940	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	16.04%
3941	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	32.54%	362	362				-51.10%
3942	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变(单)	400	41.20%	0	0				-36.93%
3943	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊城郊所内变公变台区	250	65.60%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
3944	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅1变电站202变压器	630	45.71%	0	0				-44.13%
3945	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	19.50%	564	564				8.76%
3946	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白于96+1左12右1	200	1.80%	0	0			2027年	100.00%
3947	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0				-35.73%
3948	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	38.40%	206.4	206.4		是	2026年	-39.23%
3949	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	70.50%	78	78		是	2026年	-23.32%
3950	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				4.81%
3951	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0			2027年	-22.48%
3952	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-42.35%
3953	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	22.48%	0	0				-42.07%
3954	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	28.95%	0	0				-40.67%
3955	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	1.27%	559	559				0.00%
3956	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
3957	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3958	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	91.17%
3959	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
3960	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-43.22%
3961	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
3962	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2026年	-69.70%
3963	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宣通信工程有限公司(一站式)	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-17.83%
3964	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	35.24%	345	345				-37.82%
3965	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	27.60%	0	0			2027年	9.47%
3966	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.04%	0	0				-46.15%
3967	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站1变压器	630	16.19%	465	465				100.00%
3968	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				-42.74%
3969	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期5箱变2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	89.77%
3970	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	77.20%
3971	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0				-42.65%
3972	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	9.27%
3973	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.11%
3974	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强31号	500	25.20%	0	0				-40.58%
3975	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡村综合一台(微)	500	32.00%	290	290				8.75%
3976	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	-38.32%
3977	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-44.65%
3978	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	101.70%	0	0	2022年12月			-33.40%
3979	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	36.80%	0	0		是	2026年	-27.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
3980	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩首府小区1变电站2变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
3981	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期1箱变2变压器	800	26.63%	0	0		是		-63.08%
3982	于洪	范屯变	范工线	坤祥苑台	250	57.28%	81.8	81.8				0.00%
3983	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3(自来水台)	400	81.60%	0	0	2025年9月	是	2027年	-32.73%
3984	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	39.00%	0	0				-0.46%
3985	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0		是	2026年	-37.56%
3986	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-21.07%
3987	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站202间隔配电变压器	630	23.17%	421	421				-37.76%
3988	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	6.928	6.928				-38.49%
3989	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0				100.00%
3990	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马西支2(王家窝棚西台)	400	38.00%	208	208		是	2026年	-28.37%
3991	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-39.54%
3992	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	49.20%	163.2	163.2		是	2026年	-137.19%
3993	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	33.24%
3994	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-36.41%
3995	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
3996	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲14变电站1变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年	-43.55%
3997	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-45.28%
3998	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
3999	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.80%	69.28	69.28				-84.27%
4000	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4001	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年	51.24%
4002	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0			2027年	-34.94%
4003	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	36.00%	0	0				-38.95%
4004	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支3左3变台	200	22.80%	134.4	134.4				-52.88%
4005	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-37.43%
4006	东陵	白沙变	白旺甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	19.20%	141.6	141.6		是	2026年12月	-0.30%
4007	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4008	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	53.02%	0	0			2027年	-38.24%
4009	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
4010	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-38.73%
4011	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	15.83%	148.35	148.35				-43.95%
4012	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2026年	-14.64%
4013	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-39.79%
4014	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-34.59%
4015	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	-22.70%
4016	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	71.13%	0	0		是	2026年6月	-25.78%
4017	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2026年	-36.63%
4018	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	19.50%	0	0				10.13%
4019	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园1变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-48.73%
4020	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.80%	0	0		是	2027年12月	-35.04%
4021	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.16%
4022	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	志海创源(沈阳)环保科技有限公司(一站式)	400	3.00%	93.528	93.528				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4023	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2026年12月	9.61%
4024	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	27.38%	501	501				-41.05%
4025	于洪	范屯变	范北线	马三家东台分台	400	14.70%	301.2	301.2				0.00%
4026	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	34.67%
4027	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年	-11.51%
4028	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分74右1变台	400	19.90%	280.4	280.4				-34.00%
4029	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.30%	167.4	167.4		是	2026年	29.26%
4030	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	315	21.52%	0	0		是	2026年	8.09%
4031	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	千山新屿1变电站2配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
4032	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分67	200	79.80%	0	0				-35.67%
4033	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	264	264				-38.96%
4034	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	100	53.00%	37	37				-34.49%
4035	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	483	483		是	2026年12月	-76.97%
4036	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
4037	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	92.70%	0	0	2025年4月	是	2026年	0.00%
4038	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年	-32.62%
4039	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	64.76%	0	0		是	2027年	-31.34%
4040	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分4+1	400	45.90%	0	0				-44.01%
4041	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	0	0				-46.48%
4042	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	0	0	2025年4月	是	2026年	-40.81%
4043	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	15.56%	0	0		是	2026年	-47.62%
4044	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0		是		-45.77%
4045	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	32.06%	0	0		是	2026年	-43.74%
4046	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	34.92%	0	0		是	2026年	-40.52%
4047	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	32.96%	0	0				-41.85%
4048	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	18.80%	0	0		是	2026年	-34.53%
4049	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	32.06%	0	0				-34.89%
4050	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	36.57%	168.3	168.3		是	2026年	-36.06%
4051	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	72.60%	0	0		是	2028年12月	-44.77%
4052	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干般若寺分5公变	400	48.20%	0	0				-36.95%
4053	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.20%	283.2	283.2				-147.32%
4054	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.42%
4055	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	65.20%	0	0		是	2026年	-24.50%
4056	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右3	315	51.11%	0	0		是	2027年12月	-44.32%
4057	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
4058	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	200	28.50%	0	0		是	2026年	-61.94%
4059	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干奉南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0		是	2026年	-17.55%
4060	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2026年	-45.50%
4061	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	69.00%	0	0		是	2026年6月	-44.24%
4062	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	50.16%	0	0				-51.29%
4063	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南密变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	60.60%	29.4	29.4				-45.50%
4064	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-46.02%
4065	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2026年	-44.82%
4066	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分3柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2026年	-37.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4067	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	53.60%	0	0		是	2026年	-41.25%
4068	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2026年	-41.42%
4069	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2026年	-44.04%
4070	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分2公变	400	87.30%	0	0	2025年8月			-37.10%
4071	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	26.67%	0	0		是	2026年	-42.79%
4072	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	22.22%	0	0		是	2026年	-44.69%
4073	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	31.62%	0	0		是	2026年	-38.39%
4074	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	43.17%	0	0				-49.54%
4075	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	56.00%	0	0				-42.41%
4076	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	0	0	2025年4月	是	2026年2月	-51.95%
4077	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	57.90%	0	0				-49.27%
4078	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	35.56%	0	0				-44.69%
4079	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2026年	-37.53%
4080	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3	315	41.90%	0	0		是	2026年	-36.12%
4081	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	117.5	117.5				-46.61%
4082	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	26.98%	0	0		是		-33.13%
4083	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分12变压器	400	0.00%	0	0				-51.90%
4084	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0		是	2026年	-44.65%
4085	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分4	315	46.35%	0	0		是	2026年	-42.14%
4086	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	33.92%	0	0			2027年	-42.80%
4087	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	35.56%	0	0		是	2026年	-43.31%
4088	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右3	315	68.89%	0	0		是	2026年	-38.98%
4089	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干37	315	88.89%	0	0	2024年6月	是	2026年2月	-20.81%
4090	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	109.50%	0	0	2023年8月	是	2026年	-41.99%
4091	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	38.40%	0	0				-43.41%
4092	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4093	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	26.29%	0	0		是	2026年	-41.69%
4094	和平	广州变	广州变482广东甲线	振玉里主变	500	52.40%	0	0				-47.19%
4095	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	54.86%	0	0		是		-41.90%
4096	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4097	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	101.84%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-38.91%
4098	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202变压器	500	86.00%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	24.26%
4099	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变2变压器	500	14.80%	376	376				-35.67%
4100	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年	-43.66%
4101	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4102	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-43.62%
4103	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.57%
4104	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	24.80%	0	0				-47.04%
4105	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	56.76%	0	0		是	2027年12月	-44.02%
4106	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站(原三期)202	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-44.79%
4107	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	20.75%	0	0		是	2026年	-48.28%
4108	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	18.67%	0	0				-43.47%
4109	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	44.00%	0	0		是	2026年	-44.91%
4110	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	73.33%	0	0		是	2026年	-38.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4111	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	51.11%	0	0				-43.21%
4112	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年	-38.64%
4113	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年	-44.14%
4114	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.24%
4115	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	26.35%	401	401				-38.43%
4116	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	23.17%	421	421				-39.75%
4117	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2026年	-41.94%
4118	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-44.48%
4119	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-37.50%
4120	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-45.44%
4121	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光采1变压器	500	48.80%	0	0				-39.38%
4122	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	34.86%	0	0		是	2026年	-47.90%
4123	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	17.46%	0	0		是	2026年	-38.73%
4124	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期2箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-49.00%
4125	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期期1箱变1	630	45.40%	0	0		是	2026年	-40.78%
4126	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-45.37%
4127	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4128	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-42.24%
4129	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4130	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4131	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
4132	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
4133	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4134	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
4135	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
4136	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4137	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	-42.54%
4138	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	30.98%	0	0				-49.87%
4139	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变1变压器	630	27.30%	280	280				-37.72%
4140	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	珠林新村箱变1变压器	400	62.40%	0	0				-43.21%
4141	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科三期3箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-39.61%
4142	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.70%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
4143	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-43.83%
4144	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩-2箱变1变压器	500	36.80%	266	266		是	2026年	-38.37%
4145	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
4146	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城7箱变站2变压器	630	43.81%	0	0		是		-40.09%
4147	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城8箱变站2变压器	630	19.05%	0	0		是		-44.26%
4148	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城10箱变站1变压器	630	18.29%	0	0		是		-45.00%
4149	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201变压器	630	20.00%	0	0				-44.71%
4150	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201变压器	630	23.49%	0	0				-43.70%
4151	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	32.80%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
4152	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-41.78%
4153	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	53.02%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
4154	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	12.00%	0	0		是		-42.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4155	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	25.71%	0	0		是	2026年	-45.76%
4156	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4157	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	146.4	146.4				-40.54%
4158	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	29.52%	6.928	6.928				-44.15%
4159	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-31.01%
4160	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	78.00%	0	0		是	2026年	-39.22%
4161	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山馨园箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-42.57%
4162	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	鲲鹏临时3箱变1	400	13.80%	0	0				0.00%
4163	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
4164	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2026年	-43.18%
4165	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0		是		0.00%
4166	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年	-40.24%
4167	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	40.63%	0	0		是	2026年	-41.74%
4168	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-39.06%
4169	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-48.04%
4170	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	34.88%	220.5	220.5		是	2027年12月	-39.04%
4171	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	0	0	2024年8月	是	2026年12月	-40.10%
4172	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.99%
4173	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	102.38%	0	0	2026年1月			-37.60%
4174	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0			2027年	-34.80%
4175	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	49.52%	0	0				-41.51%
4176	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	41.40%	0	0				26.15%
4177	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-40.59%
4178	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	47.43%	0	0				-23.50%
4179	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2026年	-10.54%
4180	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4181	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2026年	-41.95%
4182	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-40.04%
4183	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	10.65%
4184	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	14.63%	150.75	150.75				-20.79%
4185	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干80右5右2	400	51.30%	0	0				100.00%
4186	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变(单)	630	24.00%	415.8	415.8				-40.67%
4187	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	50	87.20%	0	0	2025年12月			-29.85%
4188	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	400	26.80%	252.8	252.8				-37.44%
4189	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	9.55%
4190	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	33.33%	357	357				89.21%
4191	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	43.80%	92.4	92.4		是	2026年	-63.22%
4192	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年	-44.80%
4193	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2026年	-707.76%
4194	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	18.90%	0	0				12.20%
4195	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0		是	2026年	-38.19%
4196	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
4197	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
4198	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4199	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	14.8	14.8				-40.98%
4200	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	19.60%
4201	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	2.76%
4202	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0			2027年	-28.72%
4203	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分5左1	200	51.90%	76.2	76.2				0.00%
4204	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	17.78%	455	455				-43.53%
4205	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前3箱变1变压器	800	37.20%	0	0				0.00%
4206	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-15.57%
4207	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.75%	0	0		是	2026年5月	-38.31%
4208	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	66.30%	0	0		是	2026年5月	-44.81%
4209	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-41.50%
4210	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
4211	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.40%	0	0				-46.74%
4212	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	房房地大棚新	200	83.70%	12.6	12.6	2025年10月			0.00%
4213	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-36.77%
4214	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	45.00%	0	0		是	2027年12月	-67.71%
4215	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	39.00%	0	0				-40.87%
4216	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.54%	0	0		是		9.04%
4217	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	水泥厂支2柱上变压器	400	9.75%	0	0		是	2026年	-67.45%
4218	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府3小区变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4219	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右4右2	200	53.10%	0	0		是	2027年	3.58%
4220	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.2	121.2				8.05%
4221	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	200	15.00%	0	0		是	2026年	-39.68%
4222	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	31.84%
4223	于洪	东民变	东红线	小微东红线97+1左1台	200	20.10%	0	0				100.00%
4224	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	5.00%	0	0		是		-43.86%
4225	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	133.2	133.2				12.28%
4226	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-43.16%
4227	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-44.25%
4228	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-43.11%
4229	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支33变台	400	10.50%	0	0		是	2026年	-4.15%
4230	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2026年	4.20%
4231	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左12变台	400	36.60%	0	0				0.00%
4232	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	26.00%	256	256				-45.44%
4233	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
4234	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变(单)	315	17.52%	228.3	228.3				-46.54%
4235	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	42.90%	0	0			2027年	-49.51%
4236	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干102左4变台	200	28.60%	122.8	122.8				-39.88%
4237	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	33.97%	0	0				-13.81%
4238	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线05	400	28.15%	97.3384	97.3384				-25.62%
4239	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.48%	0	0		是		-40.53%
4240	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	58.80%	62.4	62.4				-38.30%
4241	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	55.20%	0	0		是	2026年	-42.60%
4242	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	24.25%	263	263				-39.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4243	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于17右4	200	119.20%	0	0	2022年12月		2027年	-50.22%
4244	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.48%	0	0				-40.35%
4245	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	38.20%	0	0		是	2026年	-37.32%
4246	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-44.55%
4247	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房1变压器	630	30.22%	0	0				-40.25%
4248	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	35.40%	109.2	109.2				-37.40%
4249	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	53.41%
4250	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	48.00%	0	0				-33.85%
4251	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	32.70%	114.6	114.6				15.43%
4252	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	17.40%	290.4	290.4				-35.10%
4253	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	山水园2箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.65%
4254	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0		是		-49.06%
4255	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年	-37.83%
4256	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	2.97%
4257	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	73.95%	16.05	16.05		是	2026年	-46.93%
4258	沈北	新城子	新城线	劳动局支08	315	17.52%	0	0				-39.00%
4259	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	55.20%	0	0		是	2027年	-38.47%
4260	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	84.00%	0	0	2026年1月			-35.42%
4261	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	17.63%	0	0				-43.79%
4262	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	26.03%	0	0				-35.18%
4263	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-40.38%
4264	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	-41.23%
4265	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-40.80%
4266	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.00%	114	114				-43.77%
4267	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分35右8变台	200	38.70%	0	0		是	2026年	-24.01%
4268	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	78.60%	0	0				-31.12%
4269	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左12+1右1	200	6.30%	0	0			2027年	100.00%
4270	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期2箱式变电站202间隔	630	42.86%	0	0		是	2026年	-40.54%
4271	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	45.90%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
4272	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4273	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.27%
4274	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于44左8右5	315	50.48%	0	0				-35.10%
4275	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	56.00%	54.4	54.4				-62.10%
4276	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4277	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	36.75%	426	426				7.35%
4278	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
4279	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	43.20%	234	234				-36.66%
4280	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	29.40%	0	0			2027年	7.56%
4281	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	400	27.30%	250.8	250.8				-38.34%
4282	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-46.67%
4283	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	30.38%	119.25	119.25				-35.59%
4284	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府4号变电站201间隔(新施乙线)配电变压器	800	24.30%	0	0			2027年	0.00%
4285	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	52.95%	0	0		是	2026年	-37.39%
4286	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分7柱上变压器	200	53.00%	0	0		是	2026年	-34.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4287	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	4.76%	0	0		是	2026年	9.10%
4288	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	27.94%	391	391				-36.72%
4289	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-44.48%
4290	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	51.60%	153.6	153.6				10.22%
4291	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	22.00%	272	272		是	2026年12月	-16.87%
4292	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇押牛街村一组公变台区	200	13.70%	0	0				-21.66%
4293	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	82.2	82.2				-34.37%
4294	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	2.40%	0	0		是	2026年	24.67%
4295	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	6.30%	334.8	334.8				-70.18%
4296	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	-42.34%
4297	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	76.50%	0	0			2027年	-8.86%
4298	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	24.90%	130.2	130.2				-34.21%
4299	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	29.85%	0	0			2027年	11.83%
4300	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.50%	0	0		是		-45.59%
4301	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分12左1	400	9.90%	0	0		是	2026年	0.00%
4302	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	51.30%	154.8	154.8		是	2026年	-49.98%
4303	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	77.10%	0	0		是	2026年	54.60%
4304	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分15右21变台	200	0.00%	0	0				0.00%
4305	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	26.25%	510	510				-36.64%
4306	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆3箱变2变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
4307	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干米胜分5右1	200	30.60%	0	0			2027年	-37.93%
4308	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八三分三棵树支西洼地西支5	50	6.40%	0	0		是	2026年6月	-191.67%
4309	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	14.10%	0	0				63.16%
4310	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀2箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-41.84%
4311	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香滨水岸1变电站201变压器	630	19.56%	443.8	443.8		是	2027年6月	-43.47%
4312	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器	630	42.38%	300	300		是	2027年12月	-41.14%
4313	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	62.40%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
4314	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	200	135.90%	0	0	2022年12月			-40.57%
4315	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2028年	-40.28%
4316	苏家屯	白塔变	白塔变50982白都线	小石城1号变电站202配电变压器	315	46.98%	0	0			2027年	-35.83%
4317	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0		是	2026年	-27.07%
4318	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	37.92%	0	0			2027年	-42.88%
4319	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-38.91%
4320	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	81.00%	9	9	2022年12月	是	2026年	-36.33%
4321	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	17.7	17.7				-47.08%
4322	于洪	曹家变	曹家变668曹漠线	曹家变668曹漠线后谟新村	200	60.90%	0	0				-42.76%
4323	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇王守平淡水鱼公变台区	200	9.30%	0	0				0.00%
4324	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	46.80%	0	0				-45.03%
4325	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	35.40%	218.4	218.4				13.00%
4326	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	40.00%	0	0		是	2026年	-39.70%
4327	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.40%	0	0		是	2027年	100.00%
4328	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是		-23.84%
4329	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	24.13%	415	415		是	2026年	-41.54%
4330	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	17.60%	362	362		是	2026年	-37.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4331	于洪	大兴变	兴古线	小徽北陈村新增1台	400	66.00%	69.28	69.28				-37.51%
4332	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-41.76%
4333	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区1变电站201变压器	630	52.38%	0	0				-43.85%
4334	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-26.29%
4335	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线030	50	136.00%	0	0	2023年4月			-48.96%
4336	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分55	315	29.84%	0	0		是	2026年	-34.41%
4337	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-40.84%
4338	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
4339	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器(新)	630	8.76%	0	0		是	2026年	100.00%
4340	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	26.25%	0	0		是		-46.86%
4341	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	36.00%	0	0		是	2028年12月	-41.90%
4342	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-43.97%
4343	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	315	36.83%	167.5	167.5				-45.07%
4344	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分16+2左14柱上变压器	400	20.40%	0	0				100.00%
4345	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亚01变压器	630	84.76%	0	0	2025年9月	是	2026年	-36.68%
4346	沈北	清水变	清蒲线	10KV一站式清蒲线四环分大望支畜牧分支14沈阳市沈北新区善旺畜牧养殖场	200	41.40%	0	0				100.00%
4347	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	5.40%	0	0				97.22%
4348	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	24.00%	66	66				-52.23%
4349	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支10	400	13.35%	0	0		是	2026年	-25.50%
4350	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-47.37%
4351	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾1号变电站2号配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4352	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
4353	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
4354	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	50.40%	19.8	19.8				-36.79%
4355	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-47.16%
4356	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	79.80%	0	0				-18.94%
4357	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	56.10%	67.8	67.8		是	2026年	-51.17%
4358	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	35.10%	439.2	439.2				23.02%
4359	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	17.78%	0	0			2027年	100.00%
4360	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	红工分12柱上变压器	400	12.60%	0	0		是	2026年	-40.20%
4361	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	68.57%	0	0			2027年	-34.82%
4362	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-43.19%
4363	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	58.29%	0	0				-41.10%
4364	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期6箱变2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	85.28%
4365	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右11变台	200	51.90%	76.2	76.2				-33.64%
4366	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年	-1.07%
4367	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾2箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
4368	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾7箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
4369	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	72	72				0.00%
4370	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西二台区	400	37.20%	211.2	211.2				-31.41%
4371	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-44.71%
4372	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	400	50.25%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
4373	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线农场三队	400	12.90%	308.4	308.4				-24.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4374	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警于29+1左1	200	68.10%	0	0		是	2026年	0.00%
4375	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	140.4	140.4				16.07%
4376	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	37.46%	0	0				-50.23%
4377	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	50.48%	0	0				-37.22%
4378	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	0	0				7.98%
4379	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
4380	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4381	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	14.86%	0	0				-36.64%
4382	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	46.88%	172.5	172.5				-43.88%
4383	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	150	150				100.00%
4384	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0				17.77%
4385	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	97.55%
4386	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	27.30%	0	0		是	2026年	100.00%
4387	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年	-40.56%
4388	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	60.19%	0	0		是	2026年	-37.20%
4389	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
4390	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.80%	268.8	268.8				0.67%
4391	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201配电变压器	630	37.46%	0	0				-50.05%
4392	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	46.50%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
4393	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线北道口分河东支6(北道口机井台)	100	9.60%	0	0		是	2026年	-12.25%
4394	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0		是	2026年	3.48%
4395	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
4396	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右15	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4397	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	10.50%	159	159		是	2026年	13.48%
4398	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨干121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	237.5	237.5		是	2026年12月	-37.46%
4399	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园2变电站1变压器	630	49.14%	257.4	257.4		是	2026年	-43.50%
4400	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场2支4	200	90.30%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	0.00%
4401	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
4402	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上变压器	315	125.08%	0	0	2024年6月	是	2026年	44.62%
4403	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	33.60%	0	0				-23.07%
4404	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是		-35.71%
4405	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	10.60%
4406	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	4.50%	0	0			2027年	0.00%
4407	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	79.20%	0	0		是	2026年	20.51%
4408	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	30.72%	0	0		是	2026年	-37.83%
4409	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年	20.32%
4410	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-37.74%
4411	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	0.00%	90	90		是	2026年	100.00%
4412	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	21.90%	429	429				-39.09%
4413	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0		是	2026年	-38.07%
4414	于洪	大潘变	大彰线	小微驿大棚地台	200	18.00%	144	144				-48.30%
4415	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右8+1右4变台	400	51.30%	154.8	154.8				-36.92%
4416	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	67.50%	0	0				-36.20%
4417	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-35.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4418	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛于老什牛分53右13变台	400	58.20%	127.2	127.2		是	2026年	-26.84%
4419	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	91.2	91.2				-42.71%
4420	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	39.00%	0	0				-32.85%
4421	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	135.62%	0	0	2026年1月	是		-42.36%
4422	东陵	汪家变	汪沈甲线	保利城3变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4423	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
4424	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	449	449		是	2026年	23.52%
4425	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于敖多牛分54左3变台	160	42.38%	76.2	76.2		是		-36.95%
4426	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	48.80%	20.6	20.6		是	2026年	-39.97%
4427	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	60.60%	29.4	29.4		是	2026年	-51.84%
4428	于洪	范屯变	范古线	全胜小微11号台	400	35.70%	0	0				0.00%
4429	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年	-46.17%
4430	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4431	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0		是	2026年	-7.86%
4432	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支2	200	24.00%	132	132		是	2026年	0.00%
4433	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	34.60%	296.172	296.172		是	2026年	-25.27%
4434	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1左13	200	13.20%	0	0				0.00%
4435	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线敖力支22	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4436	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	62.20%	0	0		是	2026年	-41.60%
4437	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于屯支8右17变台	200	58.20%	63.6	63.6				19.78%
4438	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
4439	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东龙星输秸秆公变台区	200	28.80%	0	0				0.00%
4440	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城市道南机井5台	100	46.80%	43.2	43.2				-46.84%
4441	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2027年12月	100.00%
4442	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	55.60%	0	0				-48.33%
4443	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0		是	2027年	-25.45%
4444	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	26.10%	0	0		是	2026年	-24.42%
4445	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	400	52.28%	150.9	150.9				-36.62%
4446	苏家屯	刘子变	刘子变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	12.30%	155.4	155.4				-33.68%
4447	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.68%
4448	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	23.00%	0	0		是	2026年	-44.96%
4449	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	400	63.38%	106.5	106.5				-33.60%
4450	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	18.73%	0	0			2027年	-44.51%
4451	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	0	0		是	2026年6月	17.76%
4452	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
4453	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是		-39.61%
4454	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-41.58%
4455	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26.4	26.4				-63.60%
4456	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组(2022微)新	400	120.60%	0	0	2025年6月			0.00%
4457	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	67.80%	0	0				-9.88%
4458	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	63.00%	54	54				-35.52%
4459	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线69+1右7变台	200	44.10%	91.8	91.8				0.00%
4460	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.60%	0	0				-33.35%
4461	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0		是	2027年	-32.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4462	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	100	93.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-30.69%
4463	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局3	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
4464	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	0	0				-34.90%
4465	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	60.60%	0	0		是	2026年	-35.04%
4466	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地米京小区1变电站201变压器	800	26.63%	0	0				-43.18%
4467	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	49.21%	0	0			2027年	-42.86%
4468	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	56.64%	0	0		是	2026年	-38.35%
4469	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分敬老院支15	200	0.00%	180	180				0.00%
4470	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明新	200	134.80%	0	0	2025年6月			0.00%
4471	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-42.54%
4472	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干下佰分照明分07柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
4473	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜几46	200	106.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-37.23%
4474	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-18.33%
4475	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	0	0				-42.23%
4476	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	16.80%	0	0				-23.27%
4477	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	200	28.80%	0	0		是	2026年	-20.45%
4478	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙分5箱变1变压器	630	83.49%	0	0	2025年8月			29.26%
4479	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地米悦2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	85.13%	0	0	2025年6月		2027年	-33.00%
4480	法库	双台子	双台子变045双四线	王斧陵大队台	250	51.36%	96.6	96.6				-35.45%
4481	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯7队支02	200	16.80%	97.3384	97.3384				-54.18%
4482	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	63.00%	0	0				-6.69%
4483	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4484	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村(桃山)	200	36.40%	83.136	83.136		是	2026年	-42.42%
4485	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟9组照明新	500	136.96%	0	0	2025年10月			0.00%
4486	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分2变压器(清洁能源)	400	10.95%	316.2	316.2				9.90%
4487	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡一分8(三尖泡村北台)	400	15.60%	297.6	297.6		是	2026年	0.00%
4488	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15右1	100	4.80%	85.2	85.2		是	2027年	-167.61%
4489	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	38.70%	0	0				-64.89%
4490	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-4.30%
4491	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1箱变1变压器配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4492	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部新台支2	200	76.20%	0	0		是	2026年6月	100.00%
4493	于洪	得胜变	得东甲线95468	美悦府2站房2配电变压器	630	32.38%	363	363				68.61%
4494	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	曹勇畜牧公变台	400	14.40%	302.4	302.4				85.33%
4495	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	51.84%	190.8	190.8				-56.20%
4496	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支31左5	400	20.75%	0	0		是	2026年	-71.20%
4497	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	586	586		是	2027年12月	-39.27%
4498	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	56.57%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
4499	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支16变压器	50	17.40%	36.3	36.3				-48.68%
4500	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4501	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020含光伏	200	41.93%	96.15	96.15				-36.22%
4502	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线031下线小辛十二组支002+1	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-30.81%
4503	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
4504	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
4505	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0		是	2026年12月	-34.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4506	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	36.83%	0	0		是	2026年12月	-19.17%
4507	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	薛己地机井	100	44.80%	0	0		是	2026年	-45.93%
4508	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左3变台	400	88.80%	0	0	2025年6月			100.00%
4509	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0			2027年	-42.78%
4510	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变2变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-32.53%
4511	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分新西支21+1变台	400	104.40%	0	0	2025年9月			100.00%
4512	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-40.99%
4513	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干68加1	200	56.40%	0	0				6.95%
4514	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	57.90%	0	0		是	2026年	-41.14%
4515	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	280	280				-105.16%
4516	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期2变电站202配电变压器	800	48.30%	0	0				-32.81%
4517	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.32%
4518	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线77左5左6加1	400	30.90%	0	0		是	2026年	12.43%
4519	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	13.05%	0	0		是	2026年	8.68%
4520	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	10.80%	0	0				-28.17%
4521	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	46.35%	0	0				-41.46%
4522	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	41.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
4523	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				25.30%
4524	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支饲养场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4525	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
4526	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2026年	-44.78%
4527	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	38.70%	0	0		是	2026年	-281.33%
4528	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年	-12.01%
4529	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0				3.64%
4530	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	50.40%	79.2	79.2				-31.34%
4531	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	400	7.95%	328.2	328.2		是	2026年	-30.30%
4532	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	42.30%	0	0		是	2026年	-39.84%
4533	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	63.60%	52.8	52.8				-16.49%
4534	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右5右3	200	14.40%	151.2	151.2		是	2027年	0.00%
4535	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟2号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	9.84%	0	0			2027年	97.33%
4536	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线25左6右1右4	400	59.10%	0	0			2027年	100.00%
4537	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	49.50%	162	162		是	2026年	-29.26%
4538	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	16.83%	173.2	173.2				-43.36%
4539	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	50.00%	160	160				-45.65%
4540	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-33.11%
4541	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-33.00%
4542	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园4箱变1配电变压器	630	27.43%	0	0				-43.72%
4543	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)4变电站201配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
4544	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-34.99%
4545	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分套里支养殖户几6	200	24.90%	0	0		是	2026年	0.00%
4546	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年6月	-46.97%
4547	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG_友谊分4加1(临时电)柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-45.30%
4548	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	34.50%	111	111				-28.95%
4549	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理7箱变2变压器	800	3.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4550	和平	青年变	青年变356青广线	华强金鹿小区2变电站201配电变压器	630	46.35%	0	0				-36.60%
4551	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干34加2	400	26.10%	255.6	255.6				100.00%
4552	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-19.04%
4553	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变2变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
4554	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	16.80%	169.736	169.736				-38.64%
4555	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
4556	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-17.28%
4557	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
4558	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村铭宝洗车公变台区	400	20.10%	0	0				0.00%
4559	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站1变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
4560	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄1灯新	200	21.00%	138	138				100.00%
4561	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变压器	315	39.37%	0	0				-40.36%
4562	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年6月	-42.13%
4563	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱风尚7变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
4564	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器--一站式	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	0.05%
4565	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄三组照明	80	30.56%	47.55	47.55				-29.32%
4566	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区1变电站1变压器	630	84.57%	0	0	2025年8月			-33.50%
4567	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	134.4	134.4		是	2026年	0.00%
4568	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	72.30%	35.4	35.4				0.57%
4569	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分08(戴荒地后屯台))	315	33.97%	176.5	176.5				-41.41%
4570	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年	-45.94%
4571	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-45.77%
4572	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	10.40%	0	0				21.46%
4573	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发8号变电站1号配电变压器	630	14.48%	0	0				-28.85%
4574	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0			2027年	-44.29%
4575	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南2台	200	69.00%	42	42				0.47%
4576	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-40.49%
4577	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	26.88%	315.6	315.6		是	2026年12月	-36.21%
4578	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-35.18%
4579	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	82.2	82.2		是	2026年	-36.90%
4580	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪5号变电站2变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-39.77%
4581	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-39.24%
4582	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房2配电变压器	800	18.00%	576	576				79.18%
4583	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	3.60%	345.6	345.6				100.00%
4584	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变(单)	400	32.00%	232	232				-43.21%
4585	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	54.00%	72	72				-53.27%
4586	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-40.98%
4587	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	25.05%	409.2	409.2		是	2026年12月	-41.70%
4588	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-33.39%
4589	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支11右2	400	12.30%	0	0		是	2026年	100.00%
4590	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-19.89%
4591	于洪	得胜变	得胜变95442	远大花园3变电站1变压器	630	46.19%	0	0				-38.27%
4592	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线八家子村甲4	315	22.54%	212.5	212.5				100.00%
4593	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分14左1变台	400	95.25%	0	0	2025年12月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4594	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-47.00%
4595	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4202配电变压器	630	18.41%	0	0				-38.71%
4596	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	180	180				0.00%
4597	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年	-38.46%
4598	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线189变压器	315	24.76%	0	0				-40.73%
4599	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	25.20%	129.6	129.6				-40.82%
4600	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.56%
4601	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	12.57%	0	0		是		-43.80%
4602	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-40.51%
4603	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干114左18柱上变压器	200	40.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4604	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	60.95%	0	0				-36.44%
4605	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2026年	-36.20%
4606	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	400	33.75%	225	225				-24.58%
4607	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	39.10%	0	0			2027年	-12.44%
4608	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.8	100.8				12.09%
4609	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-40.07%
4610	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_金香山箱变变压器配电变压器	200	69.30%	0	0				-44.27%
4611	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0				-43.76%
4612	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-42.18%
4613	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线47左4变台	400	11.25%	315	315				-63.96%
4614	辽中	牛心坨变	1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	38.00%	15.6	15.6				-72.81%
4615	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	289	289				-39.33%
4616	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2026年	-42.09%
4617	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	26.35%	401	401		是	2027年6月	-45.88%
4618	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	33.60%	141	141		是	2026年	-35.12%
4619	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	-11.43%
4620	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	39.60%	0	0				-23.94%
4621	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-16.92%
4622	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
4623	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期1箱变	630	37.46%	0	0		是	2026年	-10.94%
4624	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年6月	-39.41%
4625	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-44.96%
4626	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0		是	2026年	-78.40%
4627	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分81右1变台	200	27.60%	124.8	124.8				0.00%
4628	于洪	光辉变	光南线	小微高台村大庙台	200	5.10%	169.8	169.8				100.00%
4629	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村支3(黎巴彦村台)	200	26.70%	0	0		是	2026年	18.03%
4630	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	22.00%	272	272		是	2026年	-27.62%
4631	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	40.29%	156.6	156.6				-34.11%
4632	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0		是	2026年	-48.29%
4633	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	72.00%	36	36				-34.38%
4634	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	2.50%	0	0		是	2026年12月	-52.13%
4635	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
4636	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支37左2柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2026年	-23.79%
4637	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台(2022微)	200	30.80%	118.4	118.4				-27.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
4638	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分190右3变台	200	37.95%	0	0		是		-37.04%
4639	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
4640	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	32.6	32.6				-39.08%
4641	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2201配电变压器	630	14.92%	0	0				-41.65%
4642	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
4643	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	64.00%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
4644	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	50.20%	0	0			2027年	-37.61%
4645	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分19	200	85.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-35.70%
4646	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑乙线建设干9右3	315	90.16%	0	0	2024年6月	是		-44.13%
4647	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年	-5.45%
4648	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2026年	-38.65%
4649	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	34.80%	110.4	110.4		是	2026年	-45.35%
4650	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线48	315	2.86%	0	0				-51.93%
4651	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	57.00%	0	0		是	2026年	-47.77%
4652	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2026年	-18.91%
4653	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.44%
4654	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	39.20%	0	0		是	2026年	-40.18%
4655	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	15.24%	0	0				-59.73%
4656	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分23	315	90.16%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.37%
4657	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	0	0			2027年	-46.10%
4658	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	98.29%	0	0	2025年8月	是	2026年	-42.14%
4659	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	64.00%	0	0				-39.07%
4660	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	32.06%	182.5	182.5				-49.52%
4661	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	41.27%	0	0				-42.35%
4662	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干32右5公变	400	36.00%	0	0		是	2026年	-37.35%
4663	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-29.45%
4664	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	59.40%	0	0		是	2026年	-44.25%
4665	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.32%	0	0				-36.25%
4666	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	25.25%	0	0		是	2026年	-45.15%
4667	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	49.21%	0	0		是	2027年12月	-31.88%
4668	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	42.75%	0	0		是	2026年	-44.37%
4669	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙地分71左8左5变压器	315	9.84%	0	0		是	2026年	4.82%
4670	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	15.90%	0	0		是	2026年	-41.58%
4671	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	89.52%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-31.87%
4672	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2026年	-44.60%
4673	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	400	30.20%	239.2	239.2		是	2026年12月	-51.65%
4674	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4675	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	14.00%	76	76				-41.37%
4676	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	63.62%	0	0				-52.77%
4677	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0		是	2026年	-81.67%
4678	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
4679	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	61.90%	88.5	88.5				-50.80%
4680	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	30.79%	0	0		是		-45.70%
4681	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	0	0				0.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4682	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	49.21%	0	0		是	2026年	-40.11%
4683	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-45.38%
4684	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.76%	0	0		是	2026年	-33.64%
4685	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-45.54%
4686	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	59.43%	0	0		是		-40.39%
4687	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	16.40%	0	0		是	2026年	-41.75%
4688	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	32.38%	0	0		是	2026年	-43.43%
4689	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	85.20%	0	0	2025年8月			-41.01%
4690	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	53.02%	116.5	116.5				-43.07%
4691	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4692	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2026年	-36.24%
4693	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2026年	-39.05%
4694	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2026年	-38.84%
4695	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	16.83%	0	0		是	2026年	-40.66%
4696	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	12.90%	0	0		是	2026年	-39.86%
4697	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
4698	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	350.8	350.8		是	2027年6月	-42.96%
4699	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	15.62%	0	0				-47.65%
4700	皇姑	北陵变	北陵变25144田乙乙线	利生华园3箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年	-39.53%
4701	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2026年	-44.92%
4702	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.32%
4703	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	安检1箱变2号变	630	14.60%	31.176	31.176		是	2026年	-43.44%
4704	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	25.60%	0	0		是	2026年	-44.93%
4705	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水树花都1箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2026年	-41.04%
4706	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	11.43%	0	0		是	2026年	-57.10%
4707	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	54.60%	0	0				-43.02%
4708	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	27.81%	391.8	391.8				-48.82%
4709	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	39.37%	319	319				-44.67%
4710	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-40.55%
4711	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街12变电站201	315	47.94%	132.5	132.5				-42.41%
4712	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.27%
4713	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-43.50%
4714	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站202	630	53.97%	227	227				-43.38%
4715	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	20.00%	0	0				-38.37%
4716	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	28.25%	389	389				-43.92%
4717	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站1柜	400	58.00%	0	0				-39.52%
4718	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-43.89%
4719	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201配电变压器	500	62.80%	0	0				-24.96%
4720	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语1变电站202柜	500	34.56%	277.2	277.2		是		-40.39%
4721	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
4722	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	30.60%	237.6	237.6				-41.79%
4723	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	金都花园1变电站201	500	33.92%	280.4	280.4				-40.33%
4724	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	0	0				-43.69%
4725	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	52.06%	0	0				-38.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4726	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	19.43%	0	0		是	2026年	-42.13%
4727	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
4728	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4729	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲7箱变2号变	630	25.71%	0	0		是	2026年	-43.68%
4730	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科八九区1箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2026年	-40.31%
4731	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-51.31%
4732	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	33.02%	0	0		是	2026年	-43.44%
4733	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2026年	-36.28%
4734	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0		是	2026年	17.35%
4735	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-44.81%
4736	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变2变压器	800	10.50%	636	636				-49.48%
4737	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	630	20.79%	0	0				-42.01%
4738	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	64.75%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
4739	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	令闻3箱变2变压器	630	57.46%	0	0				-41.19%
4740	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
4741	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-43.23%
4742	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年	-44.96%
4743	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年	-46.21%
4744	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	24.96%	0	0				-35.03%
4745	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	35.60%	272	272				-41.78%
4746	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	630	43.24%	0	0				-42.03%
4747	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	65.10%	0	0		是	2026年	-40.56%
4748	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变2变压器	500	8.32%	0	0		是	2026年12月	-49.88%
4749	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	60.90%	0	0		是	2026年	-38.99%
4750	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	24.44%	413	413				-45.13%
4751	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201变压器	630	47.62%	0	0				-44.06%
4752	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-41.58%
4753	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	51.43%	0	0		是		-41.39%
4754	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	7.60%	0	0		是	2026年6月	-34.59%
4755	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-41.78%
4756	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年	-43.43%
4757	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变(单)	630	14.92%	0	0				-47.98%
4758	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是		-44.51%
4759	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.16%	0	0		是	2027年12月	-46.72%
4760	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-39.60%
4761	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	71.70%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
4762	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	27.14%	0	0			2027年	-44.87%
4763	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-44.06%
4764	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	38.60%	0	0				-42.26%
4765	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	40.95%	6.928	6.928				-44.47%
4766	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	500	44.80%	0	0				-43.62%
4767	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	55.20%	0	0			2027年	-43.07%
4768	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	29.20%	304	304				-45.44%
4769	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	48.60%	0	0				-41.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4770	沈河	怀远变	怀远变168怀闸乙线	令闸4变电站1变压器	1000	60.60%	0	0				-40.94%
4771	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4772	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	19.88%	377.576	377.576				-41.02%
4773	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0		是	2026年	-42.54%
4774	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0		是	2026年	-35.12%
4775	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	32.06%	0	0		是	2026年	-44.00%
4776	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-41.92%
4777	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸二2箱变2号变	630	18.41%	31.176	31.176		是	2026年	-41.76%
4778	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	26.35%	0	0		是		-39.69%
4779	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔(下深甲线)配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
4780	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10KV秀叶线榛子街东台分09	315	24.13%	207.5	207.5				-32.15%
4781	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分42小屯变06	100	78.00%	12	12				-41.50%
4782	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-38.86%
4783	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	24.64%	0	0				-46.94%
4784	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4785	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2026年	-41.91%
4786	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	9.80%
4787	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	茨榆坨后边外王涛针织品公变台区	200	49.60%	80.8	80.8				0.00%
4788	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4789	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
4790	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左4左6左1	400	57.30%	0	0			2027年	100.00%
4791	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	87.86%
4792	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-43.43%
4793	苏家屯	夹河变	夹河变	银龙湾4号变电站2变压器	630	52.06%	0	0			2027年	-26.79%
4794	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	21.60%	0	0				9.74%
4795	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
4796	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2026年	-29.55%
4797	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路分12左3	400	2.40%	0	0				0.00%
4798	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-47.47%
4799	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-45.29%
4800	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-41.55%
4801	法库	新依变	新依变	10KV依戴线戴村分6南几5(戴荒地后屯新南台)	200	37.50%	105	105				18.99%
4802	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	21.07%
4803	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站201间隔变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	100.00%
4804	东陵	水家变	水家变	文华南苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
4805	沈北	天乾变	天乾变	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	20.16%
4806	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于前板分杜村支5变台	200	49.00%	82	82		是	2026年	-32.27%
4807	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	37.78%	329	329				100.00%
4808	于洪	东民变	东民变	小微东红线13号台	200	56.10%	0	0				0.00%
4809	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	30.80%	0	0		是	2026年	-44.37%
4810	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.16%
4811	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	10.20%	638.4	638.4		是	2026年12月	10.28%
4812	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	11.63%	627	627		是	2026年12月	-46.39%
4813	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一2局维变电所201配电变压器	800	25.20%	0	0				94.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4814	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	72.00%	9	9		是	2026年6月	-41.34%
4815	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园7站房1配电变压器	400	10.80%	0	0				100.00%
4816	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	18.56%	0	0				-41.01%
4817	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	26.50%	0	0				-45.31%
4818	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯于20左6变台	400	28.20%	0	0		是	2026年	-10.79%
4819	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	54.75%	0	0		是	2027年12月	-36.65%
4820	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	200	26.10%	0	0		是	2026年	-26.49%
4821	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线237右24右2变台	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
4822	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+2左3	400	7.25%	331	331				0.00%
4823	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分24右4右1变台	200	3.90%	103.284	103.284				100.00%
4824	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	61.20%	57.6	57.6				-40.76%
4825	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.88%	32.1	32.1				-70.63%
4826	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	20.19%	439.8	439.8		是	2026年	-41.01%
4827	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分3右1	200	48.30%	83.4	83.4				7.52%
4828	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	400	127.20%	0	0	2023年2月			-32.03%
4829	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	400	30.00%	240	240				-33.69%
4830	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	47.67%	0	0		是	2026年5月	-64.06%
4831	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	17.10%	583.2	583.2				-35.36%
4832	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线造纸厂支004左T05	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-67.86%
4833	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0		是	2026年	-40.39%
4834	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年	21.56%
4835	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4836	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	38.25%	0	0				-40.05%
4837	于洪	东民变	机床二线	小微机床2于32左7加1台	400	20.40%	0	0				100.00%
4838	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	7.71%	0	0			2027年	-23.22%
4839	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园6变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-43.63%
4840	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	52.5	52.5				-30.67%
4841	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年	14.55%
4842	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	38.41%	0	0			2027年	-51.92%
4843	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	42.30%	0	0				-40.88%
4844	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南于166变压器	200	100.65%	0	0	2022年12月	是	2026年	-48.81%
4845	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚2号新	100	15.30%	0	0				0.00%
4846	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站2变压器	800	43.88%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
4847	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	17.78%	0	0				-24.68%
4848	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	9.60%	0	0		是	2026年	5.37%
4849	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.10%
4850	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576		是	2027年12月	-39.69%
4851	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	17.78%	0	0				-44.24%
4852	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	31.80%	232.8	232.8				-5.85%
4853	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0		是	2026年	-1.70%
4854	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	45.00%	90	90				-43.31%
4855	于洪	东民变	东民线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0		是	2026年	-6.46%
4856	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	28.00%	0	0		是	2026年	-51.80%
4857	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期3局维变电站202配电变压器	630	14.60%	475	475				90.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4858	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	0	0	2024年10月	是	2026年	-24.29%
4859	法库	果园	果园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房电台	100	36.00%	54	54				-24.83%
4860	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	浆工东苑2变电2变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年12月	-44.67%
4861	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年6月	-44.56%
4862	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城18号变电站201间隔(雪莲线)配电变压器	800	41.10%	0	0				0.00%
4863	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	25.90%	0	0				-43.18%
4864	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-31.45%
4865	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右5+2	200	64.80%	50.4	50.4			2027年	0.00%
4866	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯刘帮屯分170	200	36.60%	0	0		是	2027年	-35.95%
4867	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-42.24%
4868	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	13.59%	0	0		是	2026年	-46.14%
4869	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	15.75%	0	0			2027年	-46.90%
4870	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右5左7	400	58.20%	0	0			2027年	11.70%
4871	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-17.82%
4872	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班商品1变电站202配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
4873	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88大桑林子村台	400	45.75%	0	0		是	2026年	-40.71%
4874	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站2变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
4875	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	18.50%	0	0		是	2026年	-41.27%
4876	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡冷前福鑫牧业公变台区	400	20.10%	279.6	279.6				100.00%
4877	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.10%	0	0		是	2026年	-527366.67%
4878	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年	12.24%
4879	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-23.13%
4880	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(北)	80	47.63%	0	0				-42.64%
4881	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西3局维变电站202配电变压器	800	1.80%	0	0				0.00%
4882	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干113左3变压器	200	60.50%	59	59		是	2026年	-34.12%
4883	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	15.20%	0	0		是	2026年12月	5.76%
4884	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线51+1左3变台	100	63.90%	0	0		是	2026年	-34.76%
4885	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	42.00%	0	0			2027年	2.06%
4886	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟瑞祥秸秆公变台区	200	3.90%	172.2	172.2				0.00%
4887	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	27.62%	393	393				-43.11%
4888	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-41.27%
4889	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	47.30%	0	0				-33.64%
4890	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年	-74.52%
4891	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-40.55%
4892	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
4893	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	17.90%	0	0			2027年	-45.05%
4894	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟3号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	6.35%	0	0			2027年	86.14%
4895	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	65.52%	77.1	77.1				-41.99%
4896	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	57.6	57.6				-37.72%
4897	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨徐理生鲜超市公变台区	315	75.62%	0	0				100.00%
4898	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	630	25.40%	0	0		是	2026年	-45.38%
4899	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左14	80	26.00%	51.2	51.2		是	2027年	-42.97%
4900	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年	4.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
4901	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于花牛分29变台	200	25.20%	129.6	129.6		是	2026年	-44.03%
4902	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	-16.77%
4903	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4904	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2027年12月	7.67%
4905	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	200	33.45%	113.1	113.1		是	2026年	-38.99%
4906	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2027年12月	-49.95%
4907	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0				-16.63%
4908	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	400	40.80%	0	0		是	2027年	0.95%
4909	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	9.60%	0	0		是	2027年	-20.75%
4910	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	造化镇村箱变1配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2026年	-50.45%
4911	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	56.40%	0	0		是	2026年	-32.16%
4912	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	46.72%	0	0		是	2027年12月	-27.85%
4913	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	0	0		是	2026年12月	-32.47%
4914	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-61.32%
4915	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城二期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-176.86%
4916	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	20.10%	0	0		是	2026年	-46.12%
4917	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	47.04%	0	0			2027年	-41.13%
4918	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线鲫鱼泡分43右3变台	400	0.00%	360	360				0.00%
4919	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路于62右1	100	48.60%	0	0		是		-41.96%
4920	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城子村四五组公变台区	200	48.60%	0	0				0.00%
4921	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	14.00%	0	0		是		-43.10%
4922	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	200	29.25%	121.5	121.5		是	2026年	-30.81%
4923	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	41.60%	96.8	96.8				-62.00%
4924	于洪	曹家变	曹家线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	13.88%	0	0				-40.68%
4925	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	85.25%	0	0	2023年7月	是	2026年	-38.05%
4926	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	10.80%	0	0		是	2026年6月	-115.63%
4927	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	0.00%	0	0		是	2026年6月	-39.14%
4928	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三2小区变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	16.80%
4929	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	46.33%
4930	大东	毛君变	10kV毛衣甲线7944	和平干辛家分10右1-2	250	58.80%	78	78				-35.13%
4931	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	53.40%	0	0				-41.45%
4932	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	36.67%	336	336		是	2027年12月	-43.24%
4933	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4934	法库	秀水变	秀水线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0		是	2026年	21.70%
4935	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-29.21%
4936	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				-16.67%
4937	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	50.00%	0	0		是	2026年6月	-28.47%
4938	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	31.88%	0	0				-43.01%
4939	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬子2(古砬子A台)	200	47.10%	85.8	85.8				-29.31%
4940	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	57.78%	0	0				-44.07%
4941	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0			2027年	-42.07%
4942	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明(2021微)	400	52.35%	0	0				-27.09%
4943	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	22.86%	0	0				-43.68%
4944	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	19.50%	564	564				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4945	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	100	56.40%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
4946	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	200	60.00%	0	0		是	2026年	-32.95%
4947	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	27.44%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
4948	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	500	76.80%	0	0		是	2026年	-39.41%
4949	砂山变	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	9.84%	505	505		是	2026年12月	6.21%
4950	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
4951	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-35.28%
4952	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
4953	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0				-38.94%
4954	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0		是	2026年	-196.64%
4955	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	80.60%	0	0	2025年8月			-38.43%
4956	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-1	630	24.89%	0	0		是	2026年	-41.09%
4957	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
4958	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	35.24%	345	345				-42.30%
4959	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左10右1	200	22.20%	0	0			2027年	0.68%
4960	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	48.30%	0	0		是	2027年	-20.93%
4961	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	160	38.00%	83.2	83.2				-30.95%
4962	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
4963	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	56.25%	33.75	33.75				-34.93%
4964	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-35.60%
4965	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年	-39.19%
4966	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	28.50%	0	0				-40.16%
4967	于洪	高明变	高明变	和谐3期2站房2变压器	630	25.40%	0	0				-40.81%
4968	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0				-35.47%
4969	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	160	76.00%	22.4	22.4				-40.23%
4970	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	67.60%	0	0				-36.12%
4971	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	400	11.55%	0	0		是	2026年	-29.22%
4972	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	21.08%	0	0				7.74%
4973	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
4974	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	22.10%	0	0				-42.99%
4975	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	城中花园1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
4976	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0				-40.73%
4977	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村昌盛粮谷公变台区	200	21.60%	0	0				100.00%
4978	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.64%
4979	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期2站房1变压器	630	5.33%	0	0		是	2026年	0.00%
4980	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	432	432		是	2027年12月	-46.78%
4981	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
4982	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	22.00%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
4983	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-31.71%
4984	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	5.14%
4985	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	400	34.75%	0	0		是	2026年	-32.01%
4986	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
4987	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201配电变压器	315	37.33%	0	0				-39.29%
4988	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-35.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
4989	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年	-44.87%
4990	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	56.10%	0	0		是	2026年	-27.05%
4991	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	88.25%	0	0	2025年2月	是	2026年	-31.27%
4992	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	200	50.00%	80	80				-47.95%
4993	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右1左1	400	42.90%	0	0				100.00%
4994	辽中	浦东变	浦东变91454浦敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年	-25.04%
4995	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	14.30%	0	0		是	2026年	-42.89%
4996	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东北支7(多企局)	80	66.50%	0	0		是	2028年	-40.46%
4997	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	-41.43%
4998	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	41.65%	0	0				-34.74%
4999	于洪	大兴变	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	72.38%	0	0				-40.08%
5000	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
5001	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	53.97%	0	0				-39.47%
5002	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	39.87%	0	0		是	2026年	-48.68%
5003	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	58.13%	255	255		是	2026年	-37.19%
5004	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2027年12月	9.24%
5005	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左5变台	400	19.60%	281.6	281.6		是	2026年	-37.91%
5006	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大干熬多牛分25左5变台	400	21.70%	273.2	273.2		是	2026年	-30.65%
5007	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站(1.1期)1号变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-31.81%
5008	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变(单)	630	21.59%	377.576	377.576				-39.66%
5009	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年	-35.29%
5010	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年	-46.72%
5011	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左22变台	400	4.75%	0	0				0.00%
5012	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合(微)	400	28.20%	247.2	247.2				8.55%
5013	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	100	89.00%	1	1	2025年12月			-50.08%
5014	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	141.6	141.6				-28.89%
5015	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期1箱变2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	82.68%
5016	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0				5.21%
5017	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	18.90%	0	0		是	2027年	6.74%
5018	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	89.52%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.39%
5019	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	5.10%	83.136	83.136		是	2026年	100.00%
5020	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
5021	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
5022	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	17.60%	362	362				-46.56%
5023	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0				-42.61%
5024	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	31.37%	0	0			2027年	-44.69%
5025	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田文甲线台北分22右8柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年	-37.88%
5026	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	45.40%	0	0				-37.98%
5027	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年12月	19.69%
5028	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
5029	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	6.35%	527	527				-20.07%
5030	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-41.20%
5031	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	51.60%	19.2	19.2				-38.40%
5032	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-38.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5033	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-43.15%
5034	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	30.80%	105.652	105.652				-44.23%
5035	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五东南分王纪明养殖户支2	400	24.30%	262.8	262.8				100.00%
5036	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村吴泽牲畜养殖公变台区	200	27.00%	0	0				0.00%
5037	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母线配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年12月	-41.69%
5038	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母线配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-36.60%
5039	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	聚晟木业公变台	200	102.90%	0	0	2025年8月	是	2026年	100.00%
5040	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	16.32%	0	0				-40.08%
5041	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	32.00%	0	0			2027年	4.28%
5042	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0				-29.92%
5043	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	46.50%	43.5	43.5		是	2026年	-52.59%
5044	于洪	东民变	东民线	小微五机乙干77左7左10台	400	8.10%	0	0				0.00%
5045	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	46.29%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
5046	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-17.29%
5047	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓于14左1	315	6.03%	264.5	264.5		是		-9.32%
5048	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-41.00%
5049	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲线环保分23	100	0.30%	89.7	89.7				-65.39%
5050	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	8.69%
5051	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5052	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园72主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.53%
5053	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线段201间隔配电变压器	400	38.70%	205.2	205.2				-26.21%
5054	沈北	东场变	10KV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	16.50%	588	588		是	2026年12月	25.62%
5055	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	0	0				-21.13%
5056	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-40.23%
5057	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站2号变压器	315	63.81%	82.5	82.5				-47.85%
5058	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-37.56%
5059	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年	-38.08%
5060	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	130.40%	0	0	2022年12月			-39.92%
5061	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上变压器	80	49.50%	0	0		是	2026年12月	-35.57%
5062	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	62.30%	0	0				-14.62%
5063	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	0	0				-40.48%
5064	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左1+2右1	400	59.10%	123.6	123.6				100.00%
5065	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	27.00%	0	0				17.61%
5066	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	34.29%	351	351				-40.35%
5067	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线223变台	200	22.50%	0	0				-46.67%
5068	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	9.14%	0	0		是	2026年	-85.60%
5069	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	57.60%	64.8	64.8				-23.50%
5070	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线新义北甸子照明	400	21.30%	274.8	274.8		是	2026年	-34.93%
5071	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.28%	0	0		是	2026年	-32.47%
5072	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-39.89%
5073	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	58.35%	63.3	63.3				-33.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
5074	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	60.70%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
5075	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	86.04%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5076	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	67.05%	0	0		是	2026年12月	-51.43%
5077	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.92%
5078	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	13.5	13.5				-36.62%
5079	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年	-36.41%
5080	东陵	水家变	水李线	水李干古城子分3柱上变压器	400	55.50%	0	0				-65.59%
5081	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨西山村寨森木门公变台区	200	48.60%	0	0				0.00%
5082	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	67.20%	0	0		是	2026年	-38.42%
5083	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.13%
5084	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	313.8	313.8		是	2026年	13.56%
5085	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0		是		-6.47%
5086	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台(综合台)	200	46.50%	87	87				-41.98%
5087	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	30.00%	120	120			2027年	100.00%
5088	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖坑分09(三尖坑)	200	21.10%	137.8	137.8		是	2026年	-23.05%
5089	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	14.67%
5090	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田田甲线台北分16柱上变压器	100	78.60%	0	0		是	2026年	-27.59%
5091	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	7.10%
5092	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	137.4	137.4				30.19%
5093	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	58.80%	0	0		是	2026年	-17.99%
5094	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	42.25%	191	191				-12.83%
5095	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	25.13%	519	519		是	2027年12月	-40.75%
5096	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	23.00%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
5097	于洪	东民变	东工线	小微东工线33号台	200	19.50%	0	0				100.00%
5098	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年	15.59%
5099	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干玉站分13左7变台	200	77.00%	0	0		是	2026年	-57.40%
5100	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-国网辽宁省沈阳供电公司-沈北福瑞佳充电桩一期-花园干2右分3	400	46.80%	0	0				94.80%
5101	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孙家园子分支001	200	44.70%	90.6	90.6		是	2026年	-29.92%
5102	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-42.17%
5103	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-44.32%
5104	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	21.83%	136.35	136.35				-33.25%
5105	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0			2027年	-39.80%
5106	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2011变压器	500	46.80%	0	0				-43.85%
5107	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年	-28.96%
5108	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	22.95%	0	0				-14.10%
5109	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.56%
5110	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	70.80%	0	0				-0.39%
5111	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	39.71%	0	0		是	2026年	-30.06%
5112	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	104.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.74%
5113	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干石狮分36变台	200	50.10%	0	0				-19.49%
5114	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸园2站房1变压器	630	24.13%	0	0				41.37%
5115	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0		是	2026年	-23.59%
5116	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-124.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5117	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	36.60%	0	0				8.61%
5118	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	19.68%	221.5	221.5				-39.21%
5119	沈河	长青变	长青变480银河线	大宸宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-17.93%
5120	东陵	杨官变	富康线	文欣苑4期1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-15.72%
5121	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年	-63.35%
5122	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	484.96	484.96		是		-47.26%
5123	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-52.51%
5124	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	63.90%	0	0		是	2026年	-37.00%
5125	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	27.60%	0	0		是	2026年	-41.94%
5126	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年	-41.42%
5127	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	0	0				-41.36%
5128	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	0	0				-52.96%
5129	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	0	0			2027年	-38.68%
5130	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	12.90%	154.2	154.2				14.44%
5131	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线64右2柱上变压器	315	83.43%	0	0	2025年11月	是		100.00%
5132	于洪	范屯变	范屯变	曹台村西一台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
5133	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.54%	0	0				76.19%
5134	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	58.50%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
5135	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地1队支10	200	19.60%	97.3384	97.3384		是	2026年	-33.07%
5136	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	13.20%	0	0			2027年	-34.49%
5137	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-39.19%
5138	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.89%	0	0				-29.95%
5139	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	169.736	169.736				-30.00%
5140	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	27.00%	173.2	173.2				-45.89%
5141	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	0.00%	180	180				0.00%
5142	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	27.94%	391	391				-26.15%
5143	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-36.21%
5144	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	66.60%	0	0		是	2026年12月	-29.07%
5145	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	177.6	177.6				0.49%
5146	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	57	57				-36.24%
5147	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	81.27%	0	0	2025年4月			22.01%
5148	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-17.69%
5149	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	400	10.05%	0	0		是	2027年	15.01%
5150	东陵	汪家变	汪杨甲线	LS_辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电变压器	315	127.24%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-45.11%
5151	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园1变电站2变压器	630	7.94%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
5152	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一期二期)42.201配电变压器	630	47.94%	0	0				-38.72%
5153	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	8.72%
5154	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年	4.98%
5155	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-42.71%
5156	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
5157	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
5158	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-41.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5159	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0		是	2026年12月	-29.25%
5160	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界方支线110	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年12月	-32.87%
5161	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左5加1	200	24.30%	0	0				0.00%
5162	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟1号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	400	20.70%	0	0			2027年	96.96%
5163	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年	38.89%
5164	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	86.10%	24.6	24.6	2025年8月	是	2026年	-39.72%
5165	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	29.00%	244	244		是	2026年	-43.94%
5166	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线67左1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
5167	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	400	36.90%	0	0		是	2026年	-28.23%
5168	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分22	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
5169	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	30.72%	0	0				-39.74%
5170	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和三期5箱变201配电变压器	630	7.62%	519	519				100.00%
5171	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	85.20%	2.4	2.4	2024年9月	是	2026年	-37.12%
5172	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	15.60%	297.6	297.6				0.00%
5173	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7之1台	400	93.90%	0	0	2025年12月			0.00%
5174	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	30.60%	0	0				-36.07%
5175	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区1变电站1变压器	800	21.75%	546	546				100.00%
5176	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干53北山分1右11	400	72.45%	70.2	70.2		是	2026年2月	5.92%
5177	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	10	10		是	2027年12月	14.35%
5178	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	50.70%	0	0				-64.97%
5179	沈北	清浦变	清浦线	清水台变656清浦线柳条西支1(柳条河B台)	315	34.67%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5180	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
5181	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	36.38%	0	0				-19.29%
5182	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北区台区局属综合台)	315	60.44%	93.1	93.1				-35.15%
5183	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	李家窑照明公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
5184	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	45.75%	354	354				-38.39%
5185	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组新	100	68.40%	21.6	21.6				0.00%
5186	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站201间隔配电变压器	630	36.57%	0	0			2027年	-48.59%
5187	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线王福亮支37	100	73.50%	16.5	16.5				-27.93%
5188	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	46.80%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
5189	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	41.59%	0	0				-40.49%
5190	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年	-48.21%
5191	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支17+1左分支2变压器	100	51.00%	39	39				-48.13%
5192	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	400	27.15%	0	0				94.66%
5193	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	22.20%	135.6	135.6				3.07%
5194	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	13.80%	152.4	152.4				-33.25%
5195	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	12.00%
5196	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	10.57%
5197	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.68%
5198	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	38.00%	0	0		是	2026年	-30.39%
5199	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	0	0		是	2026年	-28.24%
5200	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御景小区2变电站202间隔配电变压器	400	27.00%	0	0				-1.55%
5201	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年	-40.74%
5202	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线46(花牛堡东二)	200	29.00%	122	122				-39.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5203	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	22.86%	0	0				-47.78%
5204	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88米胜分13	200	0.00%	0	0			2027年	-88.98%
5205	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年	34.57%
5206	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	34.50%	346.4	346.4		是	2026年	-72.74%
5207	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区1变电站202变压器	500	63.20%	0	0				-44.89%
5208	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
5209	东陵	祝家变	祝高线	祝高线53左4箱变	100	69.60%	0	0		是	2026年12月	-42.39%
5210	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	200	42.15%	95.7	95.7		是	2026年	-35.47%
5211	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	199.5	199.5		是	2026年	-40.16%
5212	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.20%
5213	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	18.41%	0	0				-36.39%
5214	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
5215	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-40.11%
5216	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北于54+1左1	400	10.20%	319.2	319.2		是	2026年	6.11%
5217	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-15.05%
5218	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路(一站式)	100	11.00%	0	0				-32.64%
5219	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	27.62%	393	393				-43.44%
5220	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东村白羽鸡叁公变台区	400	26.40%	0	0				0.00%
5221	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	27.60%	0	0				-48.67%
5222	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路1变电站1变压器	630	49.21%	257	257				100.00%
5223	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	315	17.71%	0	0		是	2026年	-16.05%
5224	于洪	东民变	东范线	小微东范线46左20号台	400	37.50%	0	0				100.00%
5225	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
5226	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5(一站式)	200	15.20%	0	0				-38.81%
5227	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	25.00%	260	260		是	2026年12月	-41.59%
5228	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	400	50.25%	0	0				-28.38%
5229	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	37.80%
5230	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发5号变电站1号配电变压器	630	13.46%	0	0				-36.54%
5231	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-34.78%
5232	于洪	建筑变	建筑变22698建赵乙线	中德公馆2配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
5233	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.66%
5234	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站1变压器	500	13.20%	0	0				-42.23%
5235	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-41.95%
5236	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闾南分7左2柱上变压器	400	20.25%	0	0				-98.82%
5237	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	34.20%	27.9	27.9		是	2026年12月	-48.66%
5238	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	12.25%	0	0				-47.97%
5239	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-61.19%
5240	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2026年	-38.41%
5241	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年	-43.80%
5242	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	56.56%
5243	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5244	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	48.38%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
5245	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景5变电站1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				-40.16%
5246	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	27.62%	393	393		是	2026年	-39.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5247	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	75.90%	0	0		是	2026年	-32.38%
5248	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2026年	-38.60%
5249	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	小北干德分2+1柱上变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-35.81%
5250	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年	96.23%
5251	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青4号变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				-41.71%
5252	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-42.91%
5253	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5254	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	2.38%	0	0			2027年	42.56%
5255	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站2变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-37.00%
5256	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	48.57%	261	261				25.94%
5257	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒乙于38右分1变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
5258	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	250	86.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.37%
5259	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台(微)	200	20.10%	139.8	139.8				-24.55%
5260	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站1变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
5261	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	88.8	88.8				-33.08%
5262	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	42.00%	0	0		是		-27.12%
5263	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线155	160	34.00%	89.6	89.6				-38.26%
5264	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				-31.48%
5265	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	15.30%	597.6	597.6				0.99%
5266	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	100.00%
5267	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场(一站式服务)	200	13.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5268	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-43.44%
5269	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5270	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	27.43%	394.2	394.2				-39.95%
5271	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强21主变	500	14.40%	0	0				-40.24%
5272	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	315	20.63%	0	0		是	2026年	-35.42%
5273	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东街道房身地村孙俊英稻草加工公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
5274	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	15.30%	149.4	149.4				-20.17%
5275	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.06%
5276	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	31.68%	0	0		是	2026年12月	-44.84%
5277	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	12.60%	154.8	154.8		是	2026年	-59.98%
5278	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年	-43.62%
5279	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左2柱上变压器	400	52.80%	0	0				0.00%
5280	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	26.25%	0	0		是	2026年5月	-65.73%
5281	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西散台分支线003	50	100.00%	0	0	2023年2月	是	2026年	-36.27%
5282	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	59.52%	0	0				-39.32%
5283	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
5284	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
5285	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0		是	2026年	-13.49%
5286	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-26.01%
5287	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	15.00%	150	150				-111.94%
5288	东陵	花山变	花山变	中水回迁楼2箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-42.01%
5289	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	68.10%	43.8	43.8				-30.86%
5290	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分219右1变台	100	68.80%	0	0		是	2026年	-31.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5291	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0				31.36%
5292	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	200	56.33%	67.35	67.35				-34.18%
5293	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5294	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-19.46%
5295	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2(柏家沟村西台)	100	27.60%	0	0		是	2026年	-31.76%
5296	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于小区分27变台	200	54.15%	71.7	71.7				-37.57%
5297	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房8组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-38.77%
5298	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	38.25%	103.5	103.5				-42.86%
5299	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	26.19%	201	201				-41.48%
5300	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	200	21.80%	0	0		是	2026年	-32.94%
5301	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西于泵站分16变台	250	37.12%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
5302	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年	-31.70%
5303	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0		是	2026年	-52.24%
5304	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海于东湖分21变压器	315	42.67%	0	0		是	2026年	-40.89%
5305	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	16.57%	231.3	231.3				-86.00%
5306	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江于10左2柱上变压器	315	60.00%	50.776	50.776				-41.07%
5307	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分10柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2026年	-45.69%
5308	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.00%	0	0		是	2026年	-52.84%
5309	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2026年	-44.76%
5310	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2026年	-67.23%
5311	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分耀洞支38右16变台	200	51.50%	0	0		是	2026年	-41.07%
5312	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	85.71%	13.5	13.5	2025年9月			-35.49%
5313	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰于38右13柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年	-42.87%
5314	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	50.16%	0	0				-46.22%
5315	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	57.46%	0	0				-45.93%
5316	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠于富民分18左4变压器	100	10.80%	0	0		是	2026年	-50.78%
5317	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	54.50%	0	0			2027年	-36.09%
5318	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.75%	0	0			2027年	-69.49%
5319	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金于钢球分11左16	100	12.50%	0	0			2027年	-71.73%
5320	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	新光分2变压器	315	74.41%	0	0				-47.87%
5321	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	21.00%	0	0				-40.36%
5322	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿于57右4+1公变	200	29.60%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5323	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	26.00%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
5324	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	38.70%	51.3	51.3				-39.95%
5325	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	0	0				0.00%
5326	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-31.82%
5327	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年	-44.49%
5328	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	42.80%	0	0		是	2026年	-30.79%
5329	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化于30右6右9柱上变压器	250	0.80%	0	0		是	2026年	-65.36%
5330	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学于35左8公变	400	0.00%	280	280				-131.86%
5331	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水于17公变	315	70.48%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
5332	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路于64左5	200	38.50%	0	0		是		-51.12%
5333	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线10	400	41.20%	0	0				-35.39%
5334	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	39.68%	0	0				-37.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5335	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众于取义东分6左2	315	16.51%	0	0				-36.42%
5336	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	86.03%	0	0	2025年2月	是	2026年2月	-38.59%
5337	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	1.20%	0	0		是		-108.57%
5338	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	24.00%	66	66				-29.60%
5339	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	59.75%	0	0				-60.77%
5340	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	65.40%	0	0		是	2026年	-46.73%
5341	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	90.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.23%
5342	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	10.79%	0	0				-82.40%
5343	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-2	100	42.00%	0	0				-43.59%
5344	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	16.20%	0	0				-68.05%
5345	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪于18左1之1柱上变压器	315	88.25%	0	0	2024年2月	是	2026年	-40.91%
5346	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2026年	-42.37%
5347	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	56.10%	0	0				-47.61%
5348	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工于54柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月			-28.62%
5349	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	75.24%	0	0		是	2026年	-9.45%
5350	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	0	0		是	2026年	-43.77%
5351	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	29.44%	302.8	302.8				-42.26%
5352	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江佃园1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5353	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-40.58%
5354	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学3箱变1号变	630	19.81%	0	0		是	2026年	-51.56%
5355	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	30.48%	0	0		是	2026年	-47.31%
5356	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2026年	-44.63%
5357	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	24.76%	0	0		是	2026年	-45.21%
5358	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	42.86%	297	297				-41.11%
5359	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	39.62%	158.7	158.7		是	2027年6月	-45.32%
5360	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站(圆梦园)变电站201	630	27.94%	391	391		是	2027年6月	-43.37%
5361	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	23.17%	6.928	6.928				-44.35%
5362	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	19.37%	0	0				-44.71%
5363	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	16.50%	0	0		是	2026年	-47.34%
5364	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5365	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	33.12%	0	0		是	2026年	-42.10%
5366	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-45.85%
5367	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	880	880				-38.35%
5368	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	20.95%	180.128	180.128				-43.63%
5369	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐2一次1#主变	315	21.33%	0	0				-44.21%
5370	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2026年	-41.91%
5371	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0				-41.83%
5372	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	28.57%	0	0		是	2026年	-44.72%
5373	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.02%	0	0		是	2026年	-45.89%
5374	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	15.24%	0	0		是	2026年	-44.80%
5375	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5376	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	630	77.21%	0	0		是	2026年	-43.48%
5377	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2026年	-44.00%
5378	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201变压器	630	41.14%	0	0				-41.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5379	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	425	425				-42.32%
5380	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
5381	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-40.55%
5382	大东	望花变	望花变70244上园甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	24.13%	415	415				-42.30%
5383	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	28.40%	0	0				-41.48%
5384	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.40%	0	0				-41.73%
5385	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
5386	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
5387	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	602.736	602.736				-133.65%
5388	重工	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.60%
5389	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201配电变压器	630	34.92%	0	0				-48.53%
5390	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪新村小区4变电站201柜	630	37.46%	331	331		是		-49.30%
5391	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.22%
5392	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.33%
5393	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5394	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	42.00%	0	0				-40.40%
5395	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	35.50%	0	0		是	2026年	-45.18%
5396	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	-44.41%
5397	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5398	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.50%	612	612				-43.61%
5399	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲5箱变1号变	500	20.00%	0	0		是	2026年	-41.00%
5400	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	48.90%	0	0		是	2026年	-47.11%
5401	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	16.83%	0	0		是	2026年	-37.71%
5402	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	20.95%	280	280				-31.21%
5403	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
5404	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-42.49%
5405	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站1变压器	630	32.38%	296.172	296.172				-43.55%
5406	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-51.27%
5407	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	13.65%	481	481				-48.12%
5408	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	11.20%	0	0				-42.34%
5409	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	70.86%	0	0				-42.32%
5410	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	46.40%	0	0				-48.31%
5411	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-46.44%
5412	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.36%	0	0				-47.54%
5413	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站2变压器	500	27.20%	6.928	6.928				-55.70%
5414	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-44.23%
5415	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	41.14%	0	0				-43.81%
5416	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	58.20%	0	0		是	2026年	-41.50%
5417	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201变压器	630	38.41%	0	0				-46.00%
5418	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	56.96%	0	0		是		-44.51%
5419	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.80%	0	0		是	2026年	-41.11%
5420	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站201	630	19.37%	445	445				-46.14%
5421	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
5422	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	400	29.60%	0	0		是		-37.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5423	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变1变压器	400	60.00%	0	0		是	2026年	-37.74%
5424	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是		-40.42%
5425	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年6月	-48.60%
5426	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	51.90%	0	0		是	2026年6月	-44.23%
5427	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	48.32%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
5428	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.71%
5429	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟3小区变电站201	630	31.62%	367.8	367.8				-39.98%
5430	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-46.21%
5431	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	34.29%	351	351				-47.76%
5432	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	0	0		是	2027年	-42.71%
5433	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	0	0				-33.35%
5434	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	28.13%	0	0				-45.82%
5435	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	西窑3箱变1	630	39.68%	0	0				-43.28%
5436	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	42.86%	93.528	93.528				-44.47%
5437	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	76.70%	0	0				-42.72%
5438	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-43.38%
5439	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都1箱变2变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-45.04%
5440	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	19.05%	0	0		是	2026年	-37.49%
5441	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5442	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	37.20%	0	0			2027年	7.49%
5443	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	200	86.70%	0	0	2025年8月	是	2026年	-42.19%
5444	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地(一站式服务)	400	6.90%	0	0				-43.83%
5445	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	325.616	325.616				0.00%
5446	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	48.90%	0	0				8.00%
5447	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城4号考核	250	40.64%	0	0				-35.89%
5448	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-42.65%
5449	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	64.80%	0	0		是	2026年	-42.30%
5450	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右9变台	200	24.50%	131	131				-80.97%
5451	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	47.60%	0	0		是	2026年	-35.81%
5452	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年	-40.88%
5453	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五千57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-26.41%
5454	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老观五组照明新	400	81.30%	0	0	2025年8月			0.00%
5455	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	44.13%	289	289		是	2026年12月	-45.46%
5456	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	18.20%	0	0		是	2026年	-42.78%
5457	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	36.66%
5458	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干93左12	200	54.60%	0	0		是	2026年	-27.43%
5459	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	400	7.95%	0	0				-48.82%
5460	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四千39+1柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2028年12月	4.08%
5461	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2027年12月	17.45%
5462	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5463	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
5464	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	400	16.50%	0	0		是	2026年	-18.40%
5465	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	52.00%	11.4	11.4				-31.79%
5466	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	50	18.90%	0	0				-85.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5467	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-34.72%
5468	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
5469	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	54.90%	0	0				64.14%
5470	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	31.30%
5471	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15(柏家沟7队)	315	28.89%	0	0		是	2026年	-37.91%
5472	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园3站房2配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
5473	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.80%	268.8	268.8				0.38%
5474	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-46.26%
5475	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦棠2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5476	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	108.15%	0	0	2025年4月	是	2026年	-32.83%
5477	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	14.00%	152	152				-43.98%
5478	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	24.40%	0	0				-41.86%
5479	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.2	247.2				-33.38%
5480	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	23.81%	417	417				-40.35%
5481	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	51.75%	0	0				-39.38%
5482	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干丽水湾分5华清工程有限公司3(一站式)	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	-24.31%
5483	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	4.8	4.8	2024年9月			-40.90%
5484	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	16.80%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
5485	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	28.50%	0	0			2027年	-0.70%
5486	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	8.70%	0	0			2027年	13.58%
5487	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	49.80%	160.8	160.8		是	2026年12月	-24.25%
5488	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	88.00%	8	8	2024年6月			-34.78%
5489	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	148	148				-45.91%
5490	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线32右1变台	200	25.50%	129	129				0.00%
5491	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分61右13左2	200	0.60%	0	0				0.00%
5492	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-42.51%
5493	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	37.14%	296.172	296.172		是	2026年	-18.80%
5494	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
5495	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年	-41.43%
5496	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0		是	2026年	-39.32%
5497	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村长滨木门公变台区	200	17.20%	0	0				0.00%
5498	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	56.70%	0	0		是	2027年	6.46%
5499	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-40.79%
5500	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-34.74%
5501	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳市沈北新区福星铝塑门窗加工厂-中尹干提水分2	200	12.75%	0	0				33.18%
5502	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	39.36%	0	0		是		-54.32%
5503	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线40左3变台	400	7.80%	0	0				0.00%
5504	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	-40.45%
5505	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	0	0				4.79%
5506	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5507	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	52.06%	0	0				-39.80%
5508	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	11.70%	626.4	626.4				10.78%
5509	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期1号变电站1号变压器	630	6.98%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5510	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	41.90%	303	303				-37.94%
5511	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	51.60%	19.2	19.2				-66.52%
5512	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期2变电站201配电变压器	400	39.50%	0	0				-42.46%
5513	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	45	45				-48.94%
5514	法库	双台子	双台子	10kV双丁线帮牛支05	200	8.93%	0	0		是	2026年	-97.13%
5515	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7(水泥厂宿舍)	100	10.05%	79.95	79.95				-30.13%
5516	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期21号变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	79.79%
5517	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年	-41.67%
5518	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	13.81%	0	0		是	2026年	-52.74%
5519	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	47.63%	0	0		是	2026年	-45.97%
5520	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年	-40.43%
5521	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	18.00%	288	288		是	2026年	-40.75%
5522	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
5523	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	40.00%	250	250				-46.11%
5524	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	0	0				-34.30%
5525	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房2变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-43.90%
5526	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年	-44.82%
5527	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	45.60%	0	0				-30.46%
5528	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	3.00%	0	0			2027年	100.00%
5529	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干恒山分1+1柱上变压器	400	18.80%	0	0		是	2026年	-47.21%
5530	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台(微)	400	17.40%	290.4	290.4				7.79%
5531	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	200	85.20%	0	0	2024年10月			-33.90%
5532	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	19.24%	0	0				-40.26%
5533	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-26.24%
5534	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支12右9右4之1柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月	是	2026年	-30.01%
5535	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	61.50%	57	57		是	2026年12月	-34.97%
5536	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	25.08%	0	0				26.64%
5537	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	11.50%	125.6	125.6		是	2026年12月	-36.91%
5538	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	25.35%	0	0			2027年	-76.06%
5539	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	260.8	260.8		是		-44.71%
5540	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶窑南支05	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
5541	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
5542	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊下万南大棚公变台区	100	20.70%	69.3	69.3				1.98%
5543	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左8	100	40.80%	0	0				-38.21%
5544	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家村内东台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
5545	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	-7.90%
5546	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5547	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	87.67%
5548	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
5549	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高楼	100	66.30%	23.7	23.7				-31.50%
5550	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地1箱变2变压器201配电变压器	630	33.65%	0	0				-40.02%
5551	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	58.80%	62.4	62.4				-26.22%
5552	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是		-40.94%
5553	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	27.87%	391.4	391.4				-26.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5554	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	68.70%	0	0			2027年	100.00%
5555	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	200	33.40%	113.2	113.2				-17.94%
5556	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司(一站式)	400	58.50%	0	0		是	2026年12月	8.50%
5557	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	109.2	109.2		是	2026年	11.28%
5558	和平	花园变	花园变752花园甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				35.24%
5559	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分周家支36右7右4右2右1变台	200	77.40%	0	0				0.00%
5560	东陵	世园变	世园线	交通厅分17右5柱上变压器	400	9.90%	0	0				0.00%
5561	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	17.78%	0	0				-41.33%
5562	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-442.52%
5563	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右6柱上变压器	200	138.00%	0	0	2025年8月			0.00%
5564	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	0	0	2024年6月			-27.77%
5565	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.00%
5566	和平	市府变	市府变564总站甲线	市府大路106号变电站变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5567	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	25.95%	256.2	256.2				-22.97%
5568	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-29.39%
5569	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0			2027年	-44.67%
5570	于洪	小子变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗2站房1配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				100.00%
5571	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2026年	-25.71%
5572	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	59.10%	0	0		是	2026年	-35.76%
5573	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台镇西余村兴晟牲畜养殖场公变台区	200	49.50%	81	81				0.00%
5574	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	43.80%	0	0				-62.25%
5575	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光6箱变2变压器	630	40.32%	313	313		是		-26.81%
5576	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	400	8.10%	327.6	327.6				37.76%
5577	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期2箱变2配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	93.57%
5578	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-38.43%
5579	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西北台新台(2021微)	400	30.45%	238.2	238.2				-60.62%
5580	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明(2021微)	100	105.60%	0	0	2023年9月			-32.16%
5581	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	13.65%	481	481		是	2027年12月	69.47%
5582	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	64.96%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
5583	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线姜家分支线005	200	23.93%	0	0		是	2026年6月	-37.06%
5584	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年	-39.38%
5585	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	32.60%	57.4	57.4				-33.07%
5586	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	69.00%	0	0		是	2026年	-39.68%
5587	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳德康机械设备有限公司台	400	0.00%	0	0				0.00%
5588	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-39.46%
5589	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	78.73%	0	0		是	2026年	-29.93%
5590	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	54.86%	0	0		是	2026年	-39.91%
5591	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干189左8	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
5592	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	50.67%	0	0				-41.19%
5593	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0		是	2026年	100.00%
5594	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	22.86%	423	423				-40.54%
5595	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	473	473				27.53%
5596	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	58.80%	0	0		是	2027年	-9.69%
5597	东陵	水家变	水李线	水李线148右6左4柱上变压器	200	18.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5598	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	3.00%	0	0				-345.39%
5599	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	26.55%	126.9	126.9		是	2026年12月	-26.58%
5600	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0		是	2026年	-68.99%
5601	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年	3.55%
5602	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城1箱变1变压器	500	33.60%	0	0				100.00%
5603	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右19	200	8.10%	163.8	163.8				100.00%
5604	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	33.00%	0	0		是		-42.40%
5605	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	23.60%	0	0				-43.96%
5606	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线养后村三方棚区	160	42.50%	76	76				-49.70%
5607	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	26.1	26.1				-35.03%
5608	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	259.2	259.2				-28.80%
5609	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	42.60%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
5610	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	95.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.89%
5611	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	315	24.76%	205.5	205.5				-15.89%
5612	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	400	99.60%	0	0	2024年6月		2027年	4.81%
5613	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号(微)	400	29.10%	0	0				9.37%
5614	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	47.25%	0	0		是	2028年12月	-38.36%
5615	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干164+1右1	400	0.00%	0	0				0.00%
5616	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	45.23%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
5617	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
5618	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	94.25%	0	0	2022年12月			-37.63%
5619	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	477	477				50.73%
5620	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街彝鑫畜禽养殖公变台区	200	0.00%	0	0				100.00%
5621	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	43.60%	0	0				-50.06%
5622	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	59.20%	154	154				-40.20%
5623	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	18	18		是	2026年	-36.78%
5624	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	13.2	13.2				-41.75%
5625	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	37.46%	0	0				-40.78%
5626	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	67.94%	0	0			2027年	-39.00%
5627	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	38.70%	0	0				-62.97%
5628	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
5629	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	52.50%	150	150				-38.44%
5630	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-37.45%
5631	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
5632	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	51.43%	0	0				-41.67%
5633	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2026年	-40.68%
5634	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	306.4	306.4				-27.08%
5635	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-40.54%
5636	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	112.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.71%
5637	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明新	200	53.20%	73.6	73.6				0.00%
5638	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右101变压器	50	25.20%	32.4	32.4				-46.55%
5639	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流泰玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2027年12月	-35.62%
5640	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	95.40%	0	0	2025年9月			-26.09%
5641	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村6	400	7.50%	0	0				9.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5642	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1(新立变台)柱上断路器--站式	80	29.25%	48.6	48.6				-4.01%
5643	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆干拉马桥分拉马桥北水利几排水站甲9(李成军)	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
5644	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	53.97%	0	0				-41.43%
5645	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
5646	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	54.30%	0	0		是	2027年12月	-28.28%
5647	沈北	文北变	文岗乙线	10KV文岗乙线融创御景5小区变电站202配电变压器	400	8.80%	0	0				0.00%
5648	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府2号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	39.24%	0	0			2027年	64.51%
5649	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明新	100	62.10%	27.9	27.9				0.00%
5650	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-45.45%
5651	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
5652	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	38.57%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
5653	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0		是		-39.19%
5654	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	82.24%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.09%
5655	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-39.47%
5656	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	61.12%	0	0				-37.90%
5657	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	42.75%	0	0			2027年	-37.57%
5658	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	70.20%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
5659	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-31.63%
5660	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	66.90%	23.1	23.1		是	2026年12月	-26.88%
5661	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				-37.25%
5662	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	高速支23+1	200	6.90%	0	0				0.00%
5663	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	-40.07%
5664	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
5665	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	18.40%	50.776	50.776				-40.12%
5666	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	24.40%	328	328				-39.50%
5667	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	44.25%	366	366				-37.86%
5668	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
5669	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	76.20%	0	0		是	2026年2月	5.16%
5670	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.71%
5671	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	41.80%	0	0		是	2026年12月	-32.85%
5672	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	26.00%	10	10		是	2027年12月	-40.98%
5673	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	0	0				-45.27%
5674	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九设施小区支001	80	78.75%	0	0		是	2026年5月	1.72%
5675	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	72.70%	0	0				-43.19%
5676	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	22.50%	67.5	67.5		是	2026年	-96.29%
5677	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲8	100	27.60%	62.4	62.4		是	2026年	-77.29%
5678	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	31.68%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
5679	法库	秀水变	秀脊线	10KV秀脊线张家分严千支达中几38	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5680	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.99%
5681	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-47.33%
5682	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
5683	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				-4.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5684	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年	23.18%
5685	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站2变压器	800	55.80%	273.6	273.6				0.00%
5686	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽2箱变1变压器	630	7.62%	0	0		是		-83.65%
5687	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园42主变	630	33.90%	353.4	353.4				-44.70%
5688	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	67.62%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
5689	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线93右3变台	400	19.80%	0	0				100.00%
5690	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	28.80%	10	10				5.26%
5691	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.10%	10	10				-85.25%
5692	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2配电室2变压器	800	27.00%	0	0				-42.79%
5693	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年	-39.46%
5694	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
5695	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-18.20%
5696	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	腰屯线庄宏权农场公变台区	200	31.50%	0	0				0.00%
5697	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-46.64%
5698	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.80%	67.2	67.2				-58.23%
5699	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	42.40%	47.6	47.6				-68.53%
5700	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	20.00%	0	0		是	2026年	-19.61%
5701	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水28右4变台	200	126.30%	0	0	2025年6月			-28.12%
5702	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	100	79.80%	10.2	10.2				-33.53%
5703	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	21.30%	137.4	137.4				4.97%
5704	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	22.40%	0	0			2027年	-42.47%
5705	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-55.58%
5706	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右18柱上变压器	400	27.90%	0	0				-27.39%
5707	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	0	0		是	2026年	-19.19%
5708	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村万波畜禽公变台区	200	0.40%	179.2	179.2				100.00%
5709	于洪	范屯变	范新线	岔路村东南台	400	24.80%	260.8	260.8				-41.29%
5710	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	400	34.80%	220.8	220.8				-18.14%
5711	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分58变压器	315	1.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5712	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	17.25%	0	0				94.21%
5713	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	0	0	2025年2月	是	2027年	45.75%
5714	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分6左4	400	79.20%	43.2	43.2		是	2027年	100.00%
5715	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	24.38%	525	525				-55.87%
5716	于洪	化学变	化西甲线	四台子村7	315	27.17%	0	0				-73.59%
5717	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	10.88%	395.6	395.6		是	2027年6月	-39.99%
5718	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	碧水丽城3小区变电站201间隔配电变压器	630	47.94%	265	265		是		-35.84%
5719	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	0.25%
5720	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡艳秋淡水鱼公变台区	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
5721	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	22.80%	268.8	268.8			2027年	-43.81%
5722	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-43.13%
5723	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0		是	2028年	-25.59%
5724	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2027年12月	-41.49%
5725	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-37.46%
5726	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	54.60%	0	0		是	2026年12月	-48.93%
5727	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线美卉物业台区	800	98.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5728	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	-41.90%
5729	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	56.19%	0	0				9.19%
5730	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内分11变台	400	134.10%	0	0	2026年1月			-37.65%
5731	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0		是	2026年	-29.04%
5732	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	0	0		是	2026年	-43.41%
5733	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年	17.84%
5734	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3组照明	400	28.30%	246.8	246.8				-38.47%
5735	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.34%
5736	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-26.62%
5737	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	68.40%	21.6	21.6				-39.11%
5738	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	12.3	12.3				-21.30%
5739	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	53.10%	105.652	105.652				-37.22%
5740	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	39.30%	405.6	405.6				-14.23%
5741	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	66.38%	189	189				-39.01%
5742	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	67.92%	55.2	55.2		是	2026年12月	-34.78%
5743	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳广厦天颜房屋开发公司1箱1变201配电变压器	630	86.35%	23	23	2026年1月			-43.64%
5744	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分20+1右3	200	16.00%	0	0			2027年	-25.65%
5745	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0			2027年	-8.65%
5746	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-41.77%
5747	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	20.50%	0	0		是	2026年12月	6.11%
5748	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-40.50%
5749	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	2.86%	0	0		是	2026年12月	-94.40%
5750	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是		-39.76%
5751	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2026年	87.59%
5752	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	17.25%	0	0		是	2026年	23.03%
5753	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	0	0			2027年	47.02%
5754	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	35.55%	0	0			2027年	-22.29%
5755	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5756	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀东支48+1变台	400	14.10%	0	0				100.00%
5757	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
5758	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.26%
5759	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	400	7.05%	0	0			2027年	-24.37%
5760	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
5761	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	35.10%	0	0			2027年	-33.42%
5762	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	48.38%	0	0				-40.36%
5763	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-39.88%
5764	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教养院分8加1右支7变压器	200	31.95%	116.1	116.1				-40.06%
5765	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
5766	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	6.16%
5767	于洪	光辉变	光专线	小微西老边东台	200	46.20%	87.6	87.6				94.35%
5768	于洪	马三家	马辉线	小微三台子综合4号台	200	27.60%	0	0				0.00%
5769	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	86.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	-100.76%
5770	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	43.68%	0	0				-38.28%
5771	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业(电务小楼)	200	3.60%	0	0			2027年	-23.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5772	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内4号台	200	27.90%	124.2	124.2				-31.15%
5773	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	中庙村东台	100	10.80%	79.2	79.2				-44.36%
5774	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
5775	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.27%
5776	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	82.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.79%
5777	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩(一站式服务)	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	5.11%
5778	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	47.75%	169	169				-31.58%
5779	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-38.52%
5780	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支碧胜生态几4	200	5.70%	0	0				0.00%
5781	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
5782	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
5783	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户前鸭鸡房三四组公变台区	400	75.90%	0	0				-42.76%
5784	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	23.04%	0	0				-40.63%
5785	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干90(一站式)	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
5786	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	200	29.60%	0	0		是	2026年	-31.08%
5787	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是		-38.98%
5788	于洪	小子变	10kV于山线56286	乐城国际2箱变1配电变压器	400	5.10%	339.6	339.6				100.00%
5789	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-38.38%
5790	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-34.91%
5791	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-29.96%
5792	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447		是	2026年12月	5.18%
5793	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	25.80%	0	0		是	2026年12月	-21.51%
5794	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	57.60%	64.8	64.8		是	2026年12月	18.53%
5795	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	200	42.00%	0	0		是	2027年	-24.69%
5796	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	400	16.95%	0	0		是	2027年	-31.03%
5797	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				10.99%
5798	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	57.60%	0	0		是	2026年	-44.14%
5799	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	18.73%	0	0		是		-42.87%
5800	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	26.56%	0	0				-40.21%
5801	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	13.03%
5802	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左5右4加1左1	400	37.80%	0	0				-36.90%
5803	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
5804	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线东敖支13	200	69.90%	0	0		是	2026年6月	-37.64%
5805	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	蒲东街乌伯牛贵宏淡水公变台区	200	30.00%	120	120				0.00%
5806	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	16.26%
5807	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线河南分9柱上变压器	400	44.00%	0	0				-34.76%
5808	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉北二台新	100	72.80%	17.2	17.2				0.00%
5809	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	38.00%	0	0				-34.04%
5810	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	25.44%	322.8	322.8				-40.95%
5811	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	15.77%
5812	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干185左15变台	200	32.70%	114.6	114.6				-34.48%
5813	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干211变台	200	63.90%	52.2	52.2				-37.35%
5814	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	14.73%	474.2	474.2		是		-44.33%
5815	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-42.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5816	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-46.31%
5817	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-37.83%
5818	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	陈相变430小下线田水分88	250	21.92%	170.2	170.2				-27.47%
5819	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年	-39.50%
5820	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	6.30%	334.8	334.8				58.60%
5821	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2026年	10.54%
5822	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	0	0				-32.63%
5823	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和于42新阳分7右1	200	54.60%	0	0		是		-28.35%
5824	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	37.46%	0	0		是		-40.74%
5825	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	16.20%	0	0		是	2026年	-39.58%
5826	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-31.97%
5827	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-42.11%
5828	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠3201配电变压器	630	12.38%	0	0				-25.16%
5829	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后刘2支9	200	18.60%	142.8	142.8		是	2026年	0.00%
5830	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年12月	-48.92%
5831	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	31.62%	346.4	346.4		是	2026年	-41.10%
5832	和平	太原变	太原变082温州线	温州城31主变	630	12.95%	485.4	485.4				-38.32%
5833	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居1201配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.39%
5834	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	33.30%	226.8	226.8				-29.12%
5835	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	中占分02	100	48.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5836	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	24.98%	260.1	260.1				-35.45%
5837	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	211.5	211.5				-31.09%
5838	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	43.75%	0	0				25.78%
5839	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	31.27%
5840	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	40.95%	309	309				-40.77%
5841	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	48.80%	0	0		是		-41.97%
5842	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-27.62%
5843	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	24.38%	0	0				-46.40%
5844	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平于大洼分37加0	400	9.90%	0	0				0.00%
5845	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	42.88%	0	0				-32.11%
5846	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
5847	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨青霖农场公变台区	200	22.00%	136	136				100.00%
5848	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	24.90%	0	0		是	2026年	0.51%
5849	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5850	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支香东几9	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5851	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0				-39.64%
5852	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	80.70%	37.2	37.2	2025年8月		2027年	20.29%
5853	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	0.00%	0	0				-380.95%
5854	法库	果子园	果子园	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	22.80%	0	0		是	2026年	-31.40%
5855	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	17.10%	145.8	145.8				-54.70%
5856	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子11组照明新	100	39.90%	50.1	50.1				0.00%
5857	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大岭北台分3(大岭北台)	400	11.40%	314.4	314.4				100.00%
5858	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇东干肇分2	315	30.16%	188.5	188.5		是		-44.82%
5859	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	31.60%	58.4	58.4				-69.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5860	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
5861	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5862	于洪	平罗变	平罗线	小微铭建材销售有限公司台	400	30.60%	0	0				0.00%
5863	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年	-42.12%
5864	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	87.19%	0	0	2025年8月			-41.04%
5865	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.16%	0	0			2027年	35.35%
5866	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2025年8月			-43.09%
5867	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	88.50%	0	0	2026年1月	是		-45.13%
5868	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台(仅换变压器)改造	200	32.40%	115.2	115.2				11.49%
5869	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区5箱变2变压器	800	27.90%	0	0		是		16.56%
5870	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.57%	0	0		是	2026年	-43.17%
5871	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-41.95%
5872	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
5873	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	14.55	14.55				-33.96%
5874	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖水千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
5875	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.00%	0	0		是	2026年	-48.27%
5876	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5877	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0				-40.69%
5878	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	48.00%	84	84				-27.48%
5879	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	24.76%	0	0				-41.61%
5880	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9+2	400	56.10%	0	0		是	2026年	-51.29%
5881	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5882	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分29左3变台	200	27.90%	124.2	124.2				-22.91%
5883	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-42.40%
5884	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分19	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
5885	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1(一站式)	200	6.80%	0	0		是	2026年12月	-37.83%
5886	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	19.80%	0	0			2027年	98.01%
5887	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分26变压器	200	85.20%	0	0	2026年1月			-28.97%
5888	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
5889	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	100.00%
5890	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	63.60%	52.8	52.8		是	2026年	-36.00%
5891	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右2	400	14.40%	0	0				-41.06%
5892	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5893	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	83.40%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.06%
5894	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	54.30%	0	0		是	2026年12月	9.38%
5895	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才12变压器	250	36.40%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
5896	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛菜地新	400	10.75%	0	0				0.00%
5897	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年	-44.38%
5898	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年	24.71%
5899	大东	望花变	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	42.54%	299	299				-44.53%
5900	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	0.00%	90	90				-516.19%
5901	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	45.38%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
5902	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	84.33%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5903	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村人家乐副食商店公变台区	400	33.90%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5904	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	42.75%	0	0			2027年	-26.85%
5905	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-55.79%
5906	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村金家街	400	60.60%	117.6	117.6				-39.87%
5907	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-41.09%
5908	法库	包家屯	包家屯包秀线	10kV包秀线拉马章分15	400	24.00%	0	0		是	2027年	-29.65%
5909	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	13.00%	0	0		是	2026年12月	38.57%
5910	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分29右6柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
5911	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	200	44.00%	92	92				-31.30%
5912	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
5913	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	49.80%	0	0				-40.44%
5914	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	11.40%	157.2	157.2				-64.75%
5915	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分助剂厂支崔家屯西几3+1(崔家屯村鑫德台)	400	64.50%	0	0		是	2026年	0.00%
5916	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	30.40%	0	0				-46.00%
5917	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	0	0				-26.50%
5918	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	47.62%	0	0				-37.98%
5919	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	42.40%	47.6	47.6				-39.88%
5920	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	400	34.40%	0	0		是	2026年6月	-29.87%
5921	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左8	250	32.40%	0	0				-38.25%
5922	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左9柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年	-35.19%
5923	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	25.60%	0	0		是	2026年	-40.53%
5924	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	78.90%	0	0		是	2026年	-52.81%
5925	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	83.17%	0	0	2022年12月			-47.13%
5926	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分15	315	31.75%	0	0				-32.99%
5927	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	0	0				0.17%
5928	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	13.50%	153	153				-37.14%
5929	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.90%	172.2	172.2				-95.09%
5930	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干4	400	57.75%	129	129				-37.63%
5931	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	73.97%	0	0				-42.83%
5932	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压器	400	26.50%	0	0				-38.24%
5933	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	67.62%	0	0		是		-42.22%
5934	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	郑工甲线郑工干3左1变压器	200	2.00%	0	0				0.00%
5935	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年	-57.48%
5936	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左14变压器	315	15.75%	233.9	233.9		是	2026年	-35.97%
5937	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分2	315	76.19%	0	0				-43.89%
5938	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	89.92%	0	0	2025年8月			-41.10%
5939	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	33.75%	0	0		是	2027年	-34.54%
5940	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	50.16%	0	0		是		-39.33%
5941	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干30公变	400	35.10%	219.6	219.6				-33.49%
5942	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左11	315	20.63%	218.5	218.5				-38.34%
5943	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	73.50%	0	0		是	2026年6月	-40.61%
5944	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	15.68%	0	0		是	2026年	-44.60%
5945	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0		是	2026年	-36.81%
5946	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.29%	175.5	175.5		是		-38.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
5947	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	400	15.75%	0	0				-35.72%
5948	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	400	102.30%	0	0	2026年1月			-45.71%
5949	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	200	36.75%	106.5	106.5				-40.93%
5950	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干7	200	48.90%	0	0				-47.04%
5951	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	0	0				-6.13%
5952	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2027年12月	-47.25%
5953	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	3.49%	0	0				-82.83%
5954	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	35.87%	170.5	170.5				-48.59%
5955	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	92.40%	0	0	2024年6月			-36.50%
5956	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	26.03%	0	0				-32.40%
5957	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	43.49%	0	0				-40.86%
5958	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	64.32%	0	0				-41.05%
5959	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2026年	-22.28%
5960	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-44.24%
5961	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	36.00%	0	0		是	2027年	-25.05%
5962	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	37.44%	131.4	131.4				-35.06%
5963	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	15.49%	0	0		是	2026年	-42.70%
5964	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	38.73%	0	0				-42.94%
5965	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	0	0		是	2026年	-45.24%
5966	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	15.56%	0	0				-36.90%
5967	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	49.14%	0	0		是	2026年	-36.25%
5968	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	39.20%	0	0		是	2026年	-42.51%
5969	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	20.95%	435	435				-44.65%
5970	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.00%	576	576				-41.28%
5971	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	15.56%	469	469		是	2027年6月	-43.05%
5972	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	36.83%	6.928	6.928				-45.68%
5973	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变2变压器	500	18.80%	356	356				-40.72%
5974	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-48.13%
5975	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
5976	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-43.86%
5977	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-40.52%
5978	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2026年	-40.96%
5979	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-37.77%
5980	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	0	0				-42.46%
5981	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	33.13%	910	910				-40.18%
5982	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里1主变	500	75.20%	0	0		是		-43.46%
5983	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.20%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
5984	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	69.44%	0	0		是		-6.10%
5985	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-43.31%
5986	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年	-43.96%
5987	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站201	630	37.14%	325.616	325.616				-44.70%
5988	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	13.60%	0	0		是	2026年	-39.15%
5989	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-42.67%
5990	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201配电变压器	630	84.13%	0	0	2025年8月			-41.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
5991	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	80.19%	0	0	2025年8月			-40.18%
5992	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201变压器	630	16.83%	0	0				-44.21%
5993	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5994	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
5995	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	16.19%	0	0				-42.41%
5996	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
5997	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	29.60%	0	0				-35.38%
5998	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2026年	-43.84%
5999	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	51.00%	156	156				-46.16%
6000	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6001	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	91.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.93%
6002	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	43.43%	0	0		是	2026年12月	-40.46%
6003	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	30.00%	378	378				-35.56%
6004	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201变压器	630	38.73%	0	0				-47.30%
6005	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	49.92%	0	0				-42.84%
6006	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	18.73%	0	0				-40.02%
6007	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙3期2箱变2变	630	7.62%	0	0				-41.93%
6008	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	27.90%	0	0				-37.27%
6009	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变1变压器	500	18.56%	0	0		是		-43.89%
6010	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.80%	0	0		是	2026年	-38.60%
6011	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	29.76%	0	0		是	2026年	-44.93%
6012	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富小区8变电站201	500	19.60%	352	352				-29.72%
6013	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	34.24%	278.8	278.8				-40.73%
6014	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	57.30%	0	0			2027年	-41.90%
6015	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	17.46%	0	0				-35.51%
6016	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-34.87%
6017	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-39.61%
6018	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	28.40%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
6019	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	0.00%
6020	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	41.28%	0	0		是	2026年6月	-39.58%
6021	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年6月	-43.35%
6022	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6023	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	71.75%	0	0		是	2026年	-356.13%
6024	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	21.20%	344	344				-45.58%
6025	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	67.20%	0	0				-42.76%
6026	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-37.63%
6027	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6028	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变1号变	500	10.24%	0	0		是	2026年	-46.72%
6029	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	-62.57%
6030	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6031	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	67.50%	0	0		是	2028年12月	-43.72%
6032	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360		是	2027年12月	0.00%
6033	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	34.13%	223.5	223.5		是	2027年12月	-42.10%
6034	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	19.20%	0	0			2027年	-10.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6035	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-40.92%
6036	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-44.02%
6037	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-41.16%
6038	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	53.12%	0	0		是	2026年	-33.76%
6039	新民	新民变	新民变30162昔东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	-33.19%
6040	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	82.86%	0	0	2022年12月	是	2026年	7.12%
6041	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年	-40.54%
6042	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6043	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	14.37%
6044	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-12.51%
6045	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-42.02%
6046	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6047	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线65左1变台	200	39.30%	0	0				-31.87%
6048	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	18.00%	144	144		是	2026年	-32.65%
6049	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	17.10%	0	0			2027年	7.70%
6050	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	21.40%	548.8	548.8			2027年	-42.28%
6051	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	34.60%	349	349		是	2026年	5.03%
6052	于洪	平罗变	平罗线	秋家村2台	400	36.30%	0	0		是	2026年	-47.94%
6053	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0		是	2026年	-41.72%
6054	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-36.10%
6055	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	51.11%	245	245				-41.92%
6056	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	32.80%	0	0				-35.29%
6057	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0			2027年	-39.84%
6058	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	35.43%	0	0			2027年	-43.56%
6059	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京于90左3变台	200	6.15%	167.7	167.7		是	2026年	-49.59%
6060	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	19.20%	0	0		是	2026年	-39.42%
6061	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	70.50%	39	39		是	2026年6月	-27.48%
6062	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	315	9.33%	0	0		是	2026年	100.00%
6063	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变(单)	630	34.92%	347	347				-44.04%
6064	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				2.95%
6065	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉二区3变电站202	800	49.80%	321.6	321.6				-42.47%
6066	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	22.80%	0	0				10.35%
6067	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变(单)	315	28.57%	0	0				-33.76%
6068	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	102.75%	0	0	2025年11月	是	2027年	-36.65%
6069	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2(变电所北台)	100	53.55%	0	0		是	2026年	-35.56%
6070	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	91.43%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-12.85%
6071	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09(火牛台区)柱上变压器	200	135.60%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-31.50%
6072	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	77.55%	12.45	12.45				-38.16%
6073	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-38.82%
6074	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	25.08%	0	0				-44.27%
6075	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	53.63%	58.2	58.2				-28.72%
6076	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	200	37.90%	104.2	104.2				-28.15%
6077	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右3右1	400	14.00%	304	304				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6078	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-41.13%
6079	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干82+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
6080	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	11.43%	495	495				-0.20%
6081	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	7.94%	517	517				-0.27%
6082	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
6083	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-42.62%
6084	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
6085	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	15.20%	149.6	149.6				-45.16%
6086	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	34.80%	110.4	110.4				-39.38%
6087	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	49.65%	80.7	80.7				-37.30%
6088	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6089	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	0	0	2025年4月	是	2026年	100.00%
6090	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	13.33%	0	0		是	2026年	-8.63%
6091	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大米虎分25左5	200	67.20%	0	0		是	2026年6月	-24.03%
6092	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6093	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	12.95%	0	0				-48.10%
6094	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	48.00%	168	168				2.00%
6095	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变202配电变压器	500	20.40%	0	0				-45.85%
6096	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0				-36.51%
6097	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	22.10%	0	0				-46.17%
6098	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	18.73%	0	0			2027年	100.00%
6099	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	38.63%	0	0				-36.96%
6100	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-44.17%
6101	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	31.75%	233	233				-40.78%
6102	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	67.60%	0	0		是	2026年12月	-75.48%
6103	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年	-26.79%
6104	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百台湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0			2027年	-37.40%
6105	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	44.40%	0	0				16.96%
6106	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖寨门肖南卓洋畜牧养殖公变台区	200	42.30%	95.4	95.4				100.00%
6107	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房六组台	200	24.15%	131.7	131.7		是	2026年	-27.34%
6108	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	122.1	122.1				-40.24%
6109	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-40.73%
6110	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤掌分孤村台支靖红养殖几2	200	0.00%	180	180				0.00%
6111	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	73.13%	27	27		是	2026年	-46.13%
6112	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第33配电变压器302	630	18.73%	0	0		是	2026年	-36.11%
6113	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-32.50%
6114	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	31.10%	97.3384	97.3384				-32.39%
6115	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	12.04%
6116	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强32号	500	25.60%	0	0				-30.22%
6117	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
6118	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	17.33%	0	0		是	2026年	-39.14%
6119	开发	洞庭变	洞庭变55758洞柱线	星座小区4变电站1变压器	315	33.90%	0	0		是	2026年	-54.92%
6120	和平	太原变	太原变068北二乙线	五金机电城主变	630	13.33%	0	0				-41.38%
6121	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	4.80%	93.528	93.528		是	2026年12月	2.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6122	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-36.23%
6123	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-45.48%
6124	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	20.40%	0	0		是	2026年	-4.39%
6125	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	32.10%	115.8	115.8		是	2026年6月	-39.93%
6126	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	250	23.04%	167.4	167.4				-34.69%
6127	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区1变电所201变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
6128	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-41.12%
6129	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	21.71%	0	0		是		-38.72%
6130	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-40.40%
6131	于洪	大兴变	大兴变	西湖堡景7站房2变压器	630	28.19%	0	0				-40.65%
6132	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈北新区华欣市场管理有限公司200KVA	200	0.00%	0	0				0.00%
6133	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-47.17%
6134	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.77%
6135	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干27加1	200	26.70%	0	0				0.00%
6136	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	隆迪分3柱上变压器	100	21.00%	0	0		是	2026年	-48.29%
6137	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	97.13%	0	0	2024年6月	是	2026年	-35.46%
6138	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.91%
6139	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支10	50	17.60%	0	0		是	2026年12月	-139.67%
6140	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	44.70%	362.4	362.4				9.02%
6141	东陵	汪家变	汪家变	汪沈乙线兴安分鑫连支2柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	5.23%
6142	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)4箱式变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
6143	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	0	0		是	2026年	-36.82%
6144	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村台新台	500	35.84%	0	0				-38.63%
6145	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站2号变压器	400	46.20%	0	0		是	2027年12月	-67.29%
6146	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	231.6	231.6				0.82%
6147	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙沟子学伟禽畜公变台区	200	9.00%	0	0				0.00%
6148	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	567	567				-96.19%
6149	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	岸芷汀兰小区2变电站1变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
6150	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	1.00%	0	0		是	2026年5月	-26.95%
6151	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	68.95%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
6152	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
6153	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS_朱尔村大棚	100	27.20%	62.8	62.8				-26.29%
6154	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	12.00%	312	312			2027年	-121.21%
6155	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	24.6	24.6				-39.34%
6156	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年	-46.86%
6157	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站1号配电变压器	400	29.00%	0	0		是	2026年	-43.00%
6158	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-39.96%
6159	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	34.00%	0	0		是	2026年6月	-38.20%
6160	于洪	光辉变	光辉变	小微永光村台	200	69.30%	41.4	41.4				17.80%
6161	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	64.69%	0	0				-17.85%
6162	于洪	平罗变	平罗变	平罗变615平悟线悟兵村1台区	400	38.10%	0	0		是	2026年	-38.42%
6163	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年	4.81%
6164	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.80%	0	0		是	2026年	-43.20%
6165	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	0.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6166	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	39.90%	0	0		是	2026年	20.01%
6167	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	27.90%	0	0		是	2026年	-13.65%
6168	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	55.71%	0	0		是	2026年	-41.33%
6169	于洪	小子变	10kV小工线56242	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	58.50%	50.4	50.4		是	2026年	-37.35%
6170	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-25.84%
6171	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	聚秋丰农场公变台	200	6.60%	0	0				0.00%
6172	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24右7变台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
6173	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	213.6	213.6		是	2026年	13.57%
6174	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	23.25%	534	534				-39.90%
6175	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	56.40%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
6176	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	94.80%	0	0	2023年9月	是	2026年	-37.89%
6177	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇赵家村福义蔬果公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
6178	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	17.90%	0	0				7.82%
6179	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	7.40%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
6180	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四队支三队几桥东台甲7	200	0.00%	180	180		是	2026年	0.00%
6181	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	12.60%	0	0		是	2026年	10.15%
6182	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	27.00%	0	0		是	2027年	-38.13%
6183	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-45.65%
6184	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	0	0				-427.23%
6185	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-43.74%
6186	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-19.35%
6187	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-43.53%
6188	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线姜家店支002	200	24.60%	130.8	130.8		是	2026年6月	-37.21%
6189	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
6190	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
6191	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线东大林东台	80	75.25%	11.8	11.8				-37.21%
6192	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒村内	100	147.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.45%
6193	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-40.49%
6194	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	36.19%	10	10		是	2027年12月	-42.87%
6195	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	14.10%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
6196	东陵	世园变	世园变	汇置山湖3箱变2变压器	630	10.79%	499	499				24.49%
6197	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	41.63%	0	0				-35.76%
6198	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干49	315	9.84%	0	0				-48.55%
6199	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	24.80%	326	326				-45.18%
6200	东陵	中马变	中马变	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				3.29%
6201	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	19.50%	0	0				-71.35%
6202	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期(二)局维变201配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2026年12月	-22.31%
6203	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	100	72.90%	0	0		是	2026年	-36.41%
6204	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线金汇分10	400	48.60%	165.6	165.6				11.35%
6205	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	200	31.20%	0	0			2027年	-21.95%
6206	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支010	200	14.70%	0	0		是	2026年6月	-17.41%
6207	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	52.80%	0	0		是	2026年	-29.12%
6208	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线134左1	200	7.50%	165	165				0.00%
6209	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	3.6	3.6	2025年5月			-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6210	浑南	智慧变	智慧946智于甲线	融创御潮府2号变电站1号配电变压器	800	3.30%	693.6	693.6		是	2027年12月	0.00%
6211	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-33.82%
6212	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁7号变电站201(乙)配电变压器	630	65.08%	0	0			2027年	100.00%
6213	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园8变电站2变压器	630	37.59%	330.2	330.2		是	2026年	0.00%
6214	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.47%
6215	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	18.79%	448.6	448.6				-41.44%
6216	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年	-23.05%
6217	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	45.12%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
6218	沈北	文北变	文北变	10KV文闵乙线融创御景4小区变电站202配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
6219	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6220	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	61.75%	56.5	56.5				-39.16%
6221	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	74.25%	0	0		是	2026年	-33.84%
6222	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	22.40%	338	338				-45.65%
6223	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线106右7变台	400	29.40%	242.4	242.4				-28.70%
6224	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	2.4	2.4	2023年2月			-33.52%
6225	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	278	278				-60.21%
6226	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	22.61%
6227	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站201变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
6228	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	28.00%	0	0			2027年	-41.52%
6229	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨玺府小区2配电室201变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	100.00%
6230	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	28.40%	0	0			2027年	-45.42%
6231	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区1站房1变压器	630	26.41%	0	0				-34.03%
6232	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0			2027年	10.64%
6233	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	164.54	164.54				-31.83%
6234	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	36.90%	53.1	53.1				-16.88%
6235	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	70.20%	0	0				-40.39%
6236	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-39.54%
6237	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区7变电站1变压器	500	38.00%	260	260				-44.13%
6238	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	0	0				-43.00%
6239	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器--站式	80	40.50%	39.6	39.6				-40.23%
6240	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	100	86.40%	3.6	3.6	2025年12月			-42.23%
6241	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	100	41.00%	49	49				-40.45%
6242	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6243	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	36.83%	335	335		是	2026年	-46.01%
6244	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房史旭畜牧养殖场公变台区	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
6245	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	9.60%
6246	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法哈牛线兴隆分黄岗支5右3变台	200	47.10%	85.8	85.8				20.18%
6247	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村肖亮养鱼公变台区	200	13.50%	0	0				0.00%
6248	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	28.50%	0	0				-44.15%
6249	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分屯屯支明德家庭农场几10	200	15.00%	0	0				44.94%
6250	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	34.29%	175.5	175.5				-36.04%
6251	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0				15.16%
6252	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				-39.57%
6253	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子公分6	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6254	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈军花园箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-36.75%
6255	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-31.80%
6256	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	49.00%	164	164				11.26%
6257	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-38.22%
6258	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	59.40%	0	0		是	2026年	68.73%
6259	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-21.27%
6260	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	23.63%	0	0				-42.19%
6261	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	7.5	7.5	2022年12月			-58.95%
6262	于洪	大兴变	兴光线	光辉小微3号台	400	5.70%	337.2	337.2				0.00%
6263	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年	-42.60%
6264	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6265	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右13	200	47.40%	0	0			2027年	11.91%
6266	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎浦线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母线配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
6267	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	50.80%	0	0		是	2027年12月	-37.22%
6268	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
6269	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-39.09%
6270	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6271	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾3号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	9.52%	0	0			2027年	0.00%
6272	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产(一期1箱2变)	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
6273	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙干法赖分161变台	400	53.40%	0	0				-30.58%
6274	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨金山农机公变台	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
6275	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3+1右5	400	44.80%	0	0		是	2026年	-32.43%
6276	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	51.60%	0	0				-40.16%
6277	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-30.80%
6278	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0			2027年	8.94%
6279	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	15.87%	0	0			2027年	89.22%
6280	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民屯分36右9变台	100	62.40%	0	0		是	2026年	-24.92%
6281	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2026年	100.00%
6282	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	423	423				-41.61%
6283	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6284	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	28.57%	387	387		是	2026年	-41.60%
6285	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0				-36.76%
6286	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-43.03%
6287	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年	-37.99%
6288	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台(微)	400	34.95%	0	0		是	2026年	-33.32%
6289	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台(微)	200	42.15%	0	0		是	2026年	-21.72%
6290	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线水田分13右8+1左9变台	400	9.00%	0	0				0.00%
6291	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	400	43.80%	0	0				-41.84%
6292	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	18.00%	144	144				-36.89%
6293	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	103.8	103.8				-32.97%
6294	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	400	89.70%	1.2	1.2	2025年12月			-26.93%
6295	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	58.8	58.8				-36.97%
6296	法库	双台子	双丁线	10KV双丁线靠西分15	200	24.80%	0	0		是	2026年	-36.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6297	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6298	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	8.10%	163.8	163.8				-17.61%
6299	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支欣琪养殖场几1	200	9.90%	0	0				-18.59%
6300	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-44.53%
6301	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路202间隔配电变压器	400	99.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	4.23%
6302	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6303	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	83.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-40.31%
6304	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	28.70%	193.1	193.1				-32.46%
6305	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村六组照明	50	39.20%	0	0				-40.02%
6306	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	49.20%	81.6	81.6				-52.48%
6307	新民	公主屯	公主屯变31146黄线	公主屯变166黄线黄线金窝堡分孙屯支101左8变台	160	47.44%	68.1	68.1				-43.28%
6308	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	27.20%	125.6	125.6		是	2026年	-61.46%
6309	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	20.80%	34.6	34.6		是	2026年	-41.25%
6310	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-46.22%
6311	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6312	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	32.25%	181.9	181.9				-48.30%
6313	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干官分50左2变压器	315	4.44%	0	0				-48.77%
6314	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年12月	6.25%
6315	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	32.10%	0	0		是	2026年	100.00%
6316	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	30.00%	60	60		是	2026年	-38.53%
6317	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	0	0				-54.42%
6318	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	109.2	109.2				-28.02%
6319	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支36右19左1变台	200	59.70%	0	0				-39.29%
6320	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳旅途露营地管理有限公司(一站式)	400	1.80%	0	0				0.00%
6321	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0			2027年	-40.66%
6322	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	69.20%	0	0		是	2026年	-30.35%
6323	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	5.83%
6324	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	11.33%
6325	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	200	27.30%	125.4	125.4				-43.71%
6326	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0		是	2026年	-42.03%
6327	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	30.10%	119.8	119.8				-22.46%
6328	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	28.80%	61.2	61.2				-43.35%
6329	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	67.20%	22.8	22.8				-37.58%
6330	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	46.48%	93.528	93.528				-32.81%
6331	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-38.70%
6332	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	60.95%	183	183				-37.75%
6333	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-31.21%
6334	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	23.52%	209.4	209.4				-35.71%
6335	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	200	30.60%	118.8	118.8				-47.81%
6336	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0		是	2028年	12.25%
6337	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0			2027年	-40.22%
6338	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美溢香新食品配料有限公司	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	16.22%
6339	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0				8.97%
6340	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干231右3变台	400	19.95%	0	0		是	2026年	-37.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6341	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	91.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.74%
6342	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	34.00%	280	280				-44.40%
6343	辽中	敖司牛	敖司牛变1234釜港线	学府华诚2考核1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
6344	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	17.70%	0	0				5.51%
6345	苏家屯	夹河变	夹河变	龙湖唐宁8号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-41.46%
6346	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站201	800	27.75%	325.616	325.616				-36.40%
6347	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	0	0			2027年	-57.34%
6348	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	30.90%	236.4	236.4				-41.08%
6349	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	24.60%	0	0			2027年	-33.18%
6350	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟三组照明新	200	78.00%	24	24				0.00%
6351	东陵	水家变	水家变	文华南苑4箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
6352	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分142	400	30.00%	0	0		是	2026年	-23.42%
6353	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-40.48%
6354	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	沈阳润洞置业有限公司清波苑1	315	81.90%	0	0	2025年6月			100.00%
6355	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年	-40.83%
6356	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	49.14%	257.4	257.4		是	2026年	-40.75%
6357	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干32右5左1	400	0.00%	0	0				0.00%
6358	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	36.40%	214.4	214.4				-33.78%
6359	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-39.89%
6360	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	66.00%	0	0			2027年	-35.60%
6361	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1公变	100	25.80%	0	0		是	2026年6月	-37.97%
6362	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-28.45%
6363	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	6.82%
6364	沈北	董楼子	董楼子	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场(一站式服务)	200	35.70%	108.6	108.6				9.18%
6365	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	34.24%	278.8	278.8				-44.70%
6366	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右3	200	37.80%	0	0			2027年	-27.94%
6367	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	24.30%	0	0			2027年	-22.20%
6368	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年	23.44%
6369	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(建大高层)土建变1变压器	800	71.10%	151.2	151.2		是	2028年12月	-40.81%
6370	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	47.40%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
6371	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	129.5	129.5		是	2026年12月	-35.41%
6372	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚3新	200	34.20%	0	0				0.00%
6373	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-58.08%
6374	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区7变电站2变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-26.46%
6375	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202变压器	630	25.08%	409	409				-40.17%
6376	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-38.37%
6377	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-54.22%
6378	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年	-41.94%
6379	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年	-36.60%
6380	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6381	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线燕屯支线009	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	30.47%
6382	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0				-42.63%
6383	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-0.88%
6384	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0				-33.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6385	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右2左1变台	400	48.30%	166.8	166.8				0.00%
6386	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线179右15变台	200	17.10%	0	0				-43.43%
6387	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-39.93%
6388	东陵	白沙变	白旺乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	10.48%	501	501		是	2026年12月	44.93%
6389	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	50.16%	251	251				5.17%
6390	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
6391	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分黄金支012	100	94.50%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-35.90%
6392	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花东大岗台	200	20.40%	139.2	139.2				0.00%
6393	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
6394	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分17右1+1右1	400	40.50%	0	0			2027年	0.00%
6395	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左12左1	400	48.90%	0	0			2027年	100.00%
6396	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	泰和府2号变电站201间隔(东官线)配电变压器	630	5.71%	0	0			2027年	33.64%
6397	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	39.20%	0	0		是	2026年	-37.42%
6398	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	18.75%	93.528	93.528		是	2026年12月	0.00%
6399	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	43.81%	291	291				-41.55%
6400	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	36.38%	0	0				-55.88%
6401	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	400	33.30%	0	0		是	2026年	-30.61%
6402	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	21.30%	274.8	274.8				-32.26%
6403	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	29.50%	0	0				-38.17%
6404	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	53.40%	0	0		是	2026年	-9.92%
6405	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-44.75%
6406	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	205.5	205.5				-48.51%
6407	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	9.00%	0	0			2027年	6.01%
6408	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	29.10%	487.2	487.2				7.60%
6409	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
6410	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.71%
6411	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2028年12月	-42.70%
6412	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0		是	2026年	-34.13%
6413	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	8.70%	0	0				-46.95%
6414	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6415	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2026年	-41.63%
6416	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户政府医院空气能公变台区	400	63.00%	0	0				27.73%
6417	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	207.84	207.84				0.00%
6418	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)4变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-38.39%
6419	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
6420	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	四方台变090纸板厂线农场北台	400	117.90%	0	0	2025年6月			-40.40%
6421	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	75.90%	28.2	28.2		是	2027年	-35.59%
6422	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	38.40%	0	0				-30.88%
6423	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	68.80%	0	0		是	2026年	-30.48%
6424	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	12.29%
6425	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	57.80%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
6426	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-45.37%
6427	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	39.20%	101.6	101.6				-39.94%
6428	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠5201配电变压器	630	17.14%	0	0				-31.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6429	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变(公变自维)201间隔配电变压器	100	7.60%	0	0		是	2026年	9.47%
6430	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	57.92%	160.4	160.4				-19.67%
6431	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	天墅二期小区变电站2变压器	400	35.60%	0	0		是	2026年	-40.99%
6432	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	40.40%	183.08	183.08				-40.97%
6433	于洪	光辉变	光辉变	小微高台村西北台	400	44.10%	183.6	183.6				-32.68%
6434	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	164.54	164.54				-37.38%
6435	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	207.5	207.5		是	2026年	-30.59%
6436	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
6437	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-32.54%
6438	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年	9.74%
6439	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右3左8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
6440	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0		是		-45.50%
6441	于洪	平罗变	平罗线	前辛台村内中台	200	39.90%	0	0		是	2026年	-34.87%
6442	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
6443	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年	39.21%
6444	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
6445	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-42.04%
6446	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	30.10%	377.4	377.4		是		-36.99%
6447	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
6448	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台(微)	400	37.80%	208.8	208.8				-29.12%
6449	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	43.50%	93	93		是	2026年6月	100.00%
6450	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗腰堡村宏鹏养鱼公变台区	200	23.40%	0	0				0.00%
6451	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民6台	200	22.80%	0	0				100.00%
6452	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
6453	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高线罗圈泡村王颖淡水鱼养殖公变台区	400	57.20%	131.2	131.2				0.00%
6454	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左4左6	200	46.05%	0	0				10.89%
6455	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0		是	2026年	-41.69%
6456	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6457	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6458	沈北	新城子	新城线	新城子线新卜三支17新卜三B	50	140.40%	0	0	2026年1月			-39.46%
6459	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	130.8	130.8				-35.47%
6460	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0			2027年	-31.66%
6461	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年	11.29%
6462	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-37.62%
6463	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	另角泡东大棚(仅换变压器)改造	100	55.65%	34.35	34.35		是	2026年12月	11.35%
6464	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农机专业合作社	200	19.80%	140.4	140.4				-36.01%
6465	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.18%
6466	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				32.67%
6467	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	8.57%	513	513				-29.52%
6468	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-40.98%
6469	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6470	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-41.57%
6471	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-43.36%
6472	沈北	新城子	新城线	安宇小区3箱变202配电变压器	400	33.30%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6473	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6474	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	103.13%	0	0	2024年12月	是	2026年	-33.05%
6475	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	20.50%	0	0				-41.31%
6476	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
6477	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年	-29.10%
6478	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
6479	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年6月	-40.50%
6480	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG_万南干16左3城市印象201变压器	800	15.90%	280	280				-42.68%
6481	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	69.21%	0	0		是	2026年	-9.28%
6482	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	26.90%	126.2	126.2		是	2026年	-41.18%
6483	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	32.00%	0	0		是		28.18%
6484	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	67.20%	0	0				-54.21%
6485	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明新	315	58.10%	100.5	100.5				0.00%
6486	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-29.98%
6487	沈北	王驿变	王新乙线	北汤河苑小区1局维变电所201配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
6488	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年	-42.12%
6489	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	78.73%	71	71				-44.26%
6490	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	100.00%
6491	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	66.00%	24	24				-52.89%
6492	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	19.20%	70.8	70.8				-234.55%
6493	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区3台支03	200	20.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
6494	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	11.70%	0	0				-4.48%
6495	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-5.62%
6496	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈小联干钢管分6加1	400	31.80%	0	0				28.65%
6497	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村南台公变台区	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-29.69%
6498	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	7.80%	164.4	164.4		是	2026年12月	0.02%
6499	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	65.70%	0	0			2027年	100.00%
6500	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都12变电站202	630	24.76%	0	0				-46.02%
6501	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	72.70%	54.5	54.5				-46.37%
6502	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-43.47%
6503	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-94.33%
6504	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变2变压器	630	23.81%	320.42	320.42		是	2026年12月	-44.09%
6505	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-32.87%
6506	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-38.93%
6507	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
6508	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	15.20%	187	187				-38.12%
6509	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-36.77%
6510	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
6511	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	10.39%
6512	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线37右4右1	400	72.30%	70.8	70.8		是	2026年	-6.84%
6513	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年	-34.66%
6514	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.10%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
6515	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2(柏七队北台)	315	16.76%	0	0		是	2026年	-28.43%
6516	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干101变台	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年	-28.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6517	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支16北几2(大二房东台)	100	12.60%	77.4	77.4				100.00%
6518	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	辽宁辉盛房地产开发有限公司(盛世越景小区)三号箱配电变压器	800	2.10%	0	0				0.00%
6519	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左5右1	250	34.56%	0	0				-29.88%
6520	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	11.43%	0	0		是	2026年	-39.44%
6521	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0		是	2026年	7.33%
6522	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	17.60%	0	0		是	2026年	12.66%
6523	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	51.43%	0	0		是		-34.95%
6524	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	29.52%	0	0				-65.37%
6525	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	69.84%	63.5	63.5		是	2026年	-40.48%
6526	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	47.30%	0	0		是	2027年12月	-42.44%
6527	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分53左6变台	250	12.80%	0	0				-86.51%
6528	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2026年	-38.75%
6529	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变压器	400	74.40%	0	0				-30.41%
6530	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0		是	2026年	-63.96%
6531	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东漠支13	100	6.30%	0	0			2027年	-34.72%
6532	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	42.00%	0	0			2027年	-39.80%
6533	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	市内甲线29右3	315	25.65%	202.7	202.7			2027年	-43.10%
6534	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	80.32%	0	0	2026年1月	是	2026年	-33.82%
6535	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	55.04%	0	0		是	2028年12月	-36.42%
6536	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	河西甲线河西干78左3左2变压器1	315	18.41%	225.5	225.5		是	2026年	-43.04%
6537	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6538	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2026年	-42.68%
6539	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	73.40%	0	0		是	2026年	-38.37%
6540	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	44.95%	0	0		是	2026年6月	-39.91%
6541	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	54.40%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
6542	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
6543	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	17.52%	228.3	228.3				-48.97%
6544	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	36.83%	167.5	167.5				-42.79%
6545	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分6柱上变压器	200	47.50%	0	0		是	2026年	17.20%
6546	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年	-42.35%
6547	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-44.54%
6548	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	55.56%	0	0		是	2026年	-33.63%
6549	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田文甲线台北分19左2柱上变压器	250	47.04%	0	0		是	2026年	-43.67%
6550	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	6.35%	263.5	263.5				-45.04%
6551	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	80.63%	0	0	2022年12月			-40.31%
6552	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-53.18%
6553	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	27.94%	195.5	195.5				-41.86%
6554	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	13.20%	0	0		是	2026年	-41.50%
6555	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	43.49%	146.5	146.5				-39.17%
6556	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干55	315	36.83%	0	0				-46.31%
6557	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左20左1柱上变压器	200	60.40%	0	0		是	2026年	-47.92%
6558	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	31.75%	183.5	183.5				-57.68%
6559	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	46.98%	0	0		是	2026年	-42.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6560	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	37.46%	165.5	165.5				-46.60%
6561	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	73.20%	33.6	33.6				-38.54%
6562	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保工干保九分9	315	0.00%	283.5	283.5				-107.00%
6563	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2026年	-33.30%
6564	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	52.06%	0	0				-44.60%
6565	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.14%	198	198			2027年	-40.99%
6566	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2026年	-39.88%
6567	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	36.19%	0	0				-44.96%
6568	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线15	315	43.43%	0	0				-45.46%
6569	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23左5	315	1.27%	0	0				-289.13%
6570	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	59.37%	0	0		是	2026年	-26.26%
6571	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	21.59%	0	0				-45.41%
6572	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	47.30%	134.5	134.5				-36.75%
6573	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	76.95%	0	0				-20.91%
6574	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
6575	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左15柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2026年	-102.81%
6576	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	112.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-49.70%
6577	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分46变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-28.45%
6578	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科四2箱变1变	630	13.65%	0	0		是	2026年	-38.99%
6579	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	39.60%	0	0		是	2026年	-41.35%
6580	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-42.26%
6581	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.10%	0	0		是	2026年	-40.37%
6582	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	54.29%	0	0				-38.95%
6583	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大舍屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6584	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	25.00%	0	0		是	2026年	-44.01%
6585	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	地质宿舍箱变1号变	400	41.50%	31.176	31.176		是	2026年	-43.30%
6586	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	30.80%	0	0				-41.57%
6587	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	25.90%	180.128	180.128				-41.97%
6588	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	16.00%	370	370				-44.91%
6589	和平	青年变	青年变362青好线	群芳22#主变	630	42.92%	0	0				-21.14%
6590	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	13.65%	0	0		是	2026年	-44.48%
6591	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	28.50%	0	0				-46.24%
6592	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	79.68%	0	0		是	2026年	-43.35%
6593	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	26.03%	0	0				-47.80%
6594	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	12.48%	0	0		是	2026年	-32.95%
6595	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变1	500	31.60%	0	0				-43.57%
6596	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年	-47.24%
6597	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	0	0				-18.97%
6598	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.59%
6599	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-36.45%
6600	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
6601	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	51.60%	192	192				-39.98%
6602	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6603	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	0	0				-46.32%
6604	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-35.83%
6605	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	31.37%
6606	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	37.08%	0	0				-48.45%
6607	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201变压器	400	61.50%	0	0				-45.71%
6608	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园1变电站201变压器	800	28.20%	0	0				-43.89%
6609	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	34.03%	0	0				-42.06%
6610	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站2站内变压器	500	35.52%	0	0		是		-39.59%
6611	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	花好月圆1箱变1号变	630	35.87%	341	341		是	2026年	-38.92%
6612	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	630	53.33%	231	231				-43.40%
6613	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	10.40%	398	398				-42.77%
6614	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
6615	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	55.80%	0	0				-44.79%
6616	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-48.20%
6617	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
6618	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6619	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
6620	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-42.78%
6621	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-43.49%
6622	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	48.96%	0	0				-23.27%
6623	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	46.72%	216.4	216.4				-33.25%
6624	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新1箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-44.17%
6625	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林1变压器	400	42.00%	192	192				-39.33%
6626	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	50.40%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6627	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陵西一1箱变2变压器	630	49.84%	253	253		是	2026年	-45.42%
6628	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	15.87%	467	467				-45.06%
6629	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	凤凰小区箱变1	630	101.59%	0	0	2023年9月	是	2026年	-42.56%
6630	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6631	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-45.16%
6632	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	0	0		是	2026年	-33.05%
6633	沈海变	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-34.38%
6634	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6635	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	65.60%	61	61				-39.37%
6636	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	30.40%	298	298				-46.50%
6637	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年6月	-45.18%
6638	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	59.70%	0	0				-40.53%
6639	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0		是	2026年	-46.41%
6640	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-42.11%
6641	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟1小区变电站202	630	21.90%	429	429				-41.58%
6642	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州东区1箱变2变压器	630	23.49%	419	419		是	2026年	-47.36%
6643	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.67%	525	525		是	2026年	-43.38%
6644	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	87.62%	0	0	2024年6月	是	2026年	-41.72%
6645	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6646	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-38.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6647	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	20.40%	348	348				-41.03%
6648	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
6649	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	69.00%	0	0		是	2026年	-39.35%
6650	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6651	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	49.27%	0	0				-37.89%
6652	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
6653	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6654	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	30.24%	0	0			2027年	-51.12%
6655	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年	-42.20%
6656	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	62.48%	0	0		是	2027年12月	-40.46%
6657	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	欧亚变254小舍乙线小舍于18右6柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2026年	-37.89%
6658	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	35.50%	218	218				7.40%
6659	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡亮化1台	200	35.20%	109.6	109.6				38.67%
6660	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	18.80%	0	0		是		-43.84%
6661	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
6662	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6663	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	56.70%	0	0		是	2027年	-66.10%
6664	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	113.97%	0	0	2022年12月	是	2026年	-56.01%
6665	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	26.10%	0	0				-44.80%
6666	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	39.37%	319	319			2027年	-4.80%
6667	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	29.40%	484.8	484.8				78.40%
6668	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年	-36.81%
6669	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	64.80%	12.6	12.6				-42.85%
6670	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子航业农场公变台区	200	7.50%	0	0				0.00%
6671	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	400	15.60%	297.6	297.6				-29.62%
6672	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	24.38%	0	0			2027年	-39.88%
6673	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	71.10%	0	0				-62.64%
6674	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	27.00%	0	0		是	2026年6月	-69.99%
6675	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分19左13变台	200	5.10%	0	0				0.00%
6676	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	22.00%
6677	沈北	王驿变	城南线	城南线100	200	40.70%	0	0				-39.92%
6678	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	25.90%	97.3384	97.3384		是	2026年	-36.40%
6679	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-37.36%
6680	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
6681	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	0	0				-34.76%
6682	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	75.60%	7.2	7.2				-33.90%
6683	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室2变压器	800	20.25%	0	0				-40.33%
6684	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%
6685	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
6686	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学(医院X光)	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
6687	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10分支07	50	66.00%	12	12		是	2026年12月	-50.08%
6688	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-40.90%
6689	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	40.13%	399	399		是	2026年12月	-36.75%
6690	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户满西村棚菜照明公变台区	50	63.60%	0	0				-42.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6691	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南大棚1号	80	79.88%	0	0				-47.38%
6692	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛1变电站1变压器	500	39.68%	0	0				-37.88%
6693	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-25.75%
6694	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0		是	2026年	-31.64%
6695	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	81.60%	0	0	2025年12月		2027年	-5.37%
6696	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期2变电站2变压器	315	30.98%	0	0				-42.55%
6697	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	16.00%	0	0				-41.19%
6698	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于240右2变台	80	99.75%	0	0	2022年12月			-39.30%
6699	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	6.28%
6700	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年12月	-38.82%
6701	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	51.84%	0	0				-42.19%
6702	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	28.80%	0	0				-38.57%
6703	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾石甲07	400	28.55%	0	0		是	2026年	-28.08%
6704	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.48%	0	0		是	2026年	-38.24%
6705	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.00%	0	0		是	2026年5月	-39.97%
6706	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	64.20%	103.2	103.2		是	2026年	6.10%
6707	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-34.39%
6708	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6709	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园1变电站202配电变压器	800	19.88%	0	0				-39.35%
6710	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	0	0	2024年9月			-31.75%
6711	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2026年	100.00%
6712	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	40.20%	398.4	398.4				8.00%
6713	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	10.16%	503	503				4.17%
6714	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左11左1	400	6.30%	0	0		是	2027年	0.00%
6715	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	23.81%	0	0		是		4.06%
6716	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6717	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0			2027年	21.74%
6718	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-41.00%
6719	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
6720	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-16.58%
6721	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年	-37.97%
6722	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干21	400	43.80%	0	0				-30.29%
6723	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-97.95%
6724	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	22.56%	0	0		是	2026年	-43.38%
6725	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	14.80%	0	0		是	2026年	-75.86%
6726	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽1箱变1变压器	630	53.33%	0	0		是		-43.92%
6727	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	400	52.80%	0	0		是	2026年	-34.47%
6728	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	0	0				-38.38%
6729	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	87.38%	21	21	2025年8月			-36.02%
6730	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	28.16%	0	0				-42.48%
6731	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	0	0				-154.75%
6732	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	47.70%	169.2	169.2				-39.42%
6733	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
6734	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	101.25%	0	0	2022年12月		2027年	-42.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6735	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2026年	-41.74%
6736	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	17.15%
6737	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	86.00%	0	0	2025年4月			-28.97%
6738	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-43.44%
6739	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	1.80%
6740	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-48.32%
6741	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支22右1变台	50	76.20%	6.9	6.9				-34.58%
6742	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
6743	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0		是	2026年	78.03%
6744	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇3局维箱变202配电变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
6745	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	17.92%	0	0		是		-39.56%
6746	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-39.32%
6747	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0				-40.17%
6748	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站1变压器	800	41.25%	0	0		是	2026年	-40.60%
6749	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	315	52.95%	116.7	116.7				-28.14%
6750	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0		是	2026年	-43.32%
6751	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	24.38%	0	0				-43.68%
6752	沈北	大志变	大志变70564志西线	YHG_朱尔村工业配电变压器	100	103.80%	0	0	2024年7月			-61.77%
6753	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线3果子园北台	250	11.20%	0	0		是	2028年	-54.40%
6754	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	57.46%	102.5	102.5		是	2026年	-42.11%
6755	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
6756	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎于88左4变台	200	23.55%	132.9	132.9				-39.74%
6757	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	25.50%	258	258		是	2026年	-45.50%
6758	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线伙洞分62变台	200	41.10%	97.8	97.8				-37.09%
6759	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-42.42%
6760	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线下坎子分44左22右1变台	200	25.80%	128.4	128.4				-23.06%
6761	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干中房分11右支1变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-53.88%
6762	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	5.10%	0	0				-52.76%
6763	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓1号变电站201间隔(新南新出线)配电变压器	630	12.06%	0	0			2027年	100.00%
6764	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱变电站1号配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年	-48.35%
6765	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-24.86%
6766	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	32.00%	0	0				-39.82%
6767	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	20.95%	435	435				-46.74%
6768	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变变压器	315	18.41%	0	0				-54.26%
6769	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园1站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
6770	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.60%	0	0				-39.92%
6771	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	69.33%	0	0		是	2026年	-32.97%
6772	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	40.38%	0	0				0.00%
6773	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	35.00%	0	0		是	2026年	-40.42%
6774	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.20%	0	0		是	2026年6月	-34.02%
6775	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	17.67%
6776	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0				-39.00%
6777	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	17.40%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6778	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	92.70%	0	0	2022年12月			-28.20%
6779	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	35.1	35.1		是	2026年	-26.09%
6780	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-12.74%
6781	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	47.24%	0	0				-41.68%
6782	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	11.63%	593.87	593.87				-7.58%
6783	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	32.40%	0	0		是	2026年	0.55%
6784	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵卜分38	400	26.40%	254.4	254.4				4.39%
6785	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	0	0				-27.85%
6786	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
6787	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	10.80%	0	0		是	2026年	-39.55%
6788	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司3箱1变(备)201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6789	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家一组照明公变台区	630	55.56%	0	0				-59.76%
6790	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前鲜小区1变电站1号变压器	400	45.50%	0	0			2027年	-38.67%
6791	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区7变)	630	35.43%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
6792	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-42.44%
6793	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	41.90%	303	303				17.13%
6794	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2026年	-45.52%
6795	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	60.80%	0	0		是	2026年12月	-28.32%
6796	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	32.80%	0	0		是	2026年	-36.68%
6797	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-20.73%
6798	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-21.74%
6799	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站2号变压器	500	29.44%	0	0				-41.29%
6800	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心5配电室2变压器	800	1.50%	708	708				0.00%
6801	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿2台	200	58.80%	62.4	62.4				-13.09%
6802	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线草沟分东靠支13	200	59.50%	0	0		是	2026年	-26.86%
6803	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.38%	0	0		是	2026年	-38.71%
6804	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	小舍乙线小舍干24柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6805	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6806	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	17.14%	229.5	229.5				-66.50%
6807	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
6808	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	41.50%	0	0			2027年	-17.65%
6809	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0		是	2026年	-9.67%
6810	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	29.21%	383	383				-6.75%
6811	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干23	200	43.25%	0	0				-20.06%
6812	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6813	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	万泉明珠变电站2变压器	630	27.14%	0	0				-41.57%
6814	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	0	0				-37.36%
6815	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	18.67%	0	0		是	2026年	-79.09%
6816	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
6817	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中柳西支08	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6818	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0		是	2026年	6.60%
6819	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6820	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉于佟平分23+1变台	400	51.60%	0	0				100.00%
6821	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	75.00%	15	15		是	2026年	-44.69%
6822	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0			2027年	-38.99%
6823	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明新	200	69.60%	0	0				0.00%
6824	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.99%
6825	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	61.59%	0	0			2027年	-41.83%
6826	铁西	万达变	万达变56066万荣线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.43%
6827	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	37.80%	0	0			2027年	-39.18%
6828	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	11.56%
6829	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓1号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	8.89%	0	0			2027年	29.42%
6830	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	44.48%	0	0				-38.99%
6831	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	35.20%	54.8	54.8				-36.99%
6832	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.50%	274	274				-17.37%
6833	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
6834	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	67.20%	0	0				-28.48%
6835	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	48.60%	0	0		是	2026年	-37.49%
6836	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	28.50%	246	246				-42.36%
6837	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	6.40%	0	0		是	2026年	-52.31%
6838	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年6月	-23.30%
6839	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	35.94%	170.3	170.3				-33.78%
6840	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-37.48%
6841	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-41.42%
6842	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分40右0左1	200	7.20%	0	0				0.00%
6843	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	25.50%	516	516				90.06%
6844	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线线屯排水分007	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-34.00%
6845	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	9.90%	0	0		是	2026年	-125.17%
6846	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-36.42%
6847	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2026年12月	66.13%
6848	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	2.96%
6849	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号(微)	400	18.90%	0	0				4.97%
6850	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北西大棚公变台区	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	19.49%
6851	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-41.01%
6852	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	35.25%	0	0		是	2027年12月	-42.79%
6853	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
6854	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾4号变电站1号配电变压器	800	25.75%	0	0		是	2027年12月	-3.42%
6855	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	13.65%	0	0		是		-44.09%
6856	沈北	文官变	文官乙线	金地峯范二期小区2变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0				100.00%
6857	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花饭店台	200	54.90%	70.2	70.2				-29.37%
6858	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	45.80%	0	0				-40.38%
6859	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	16.76%	0	0				-69.61%
6860	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景翠园小区变电站202间隔配电变压器	400	4.20%	0	0		是		100.00%
6861	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村东照明(2021微)	400	25.50%	0	0				-40.86%
6862	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	35.40%	109.2	109.2		是	2026年	-30.46%
6863	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-39.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6864	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0			2027年	-41.78%
6865	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支16(东门村)	315	25.02%	0	0		是	2028年	-49.29%
6866	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	111.36%	0	0	2024年7月			-38.15%
6867	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗后尖山村曹德海渔业养殖公变台区	200	9.90%	0	0				0.00%
6868	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分7左1变台	400	70.50%	78	78				100.00%
6869	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	22.22%	0	0				-45.92%
6870	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	250	33.12%	0	0		是	2026年	-37.38%
6871	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0			2027年	-43.16%
6872	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	66.60%	11.7	11.7				-34.02%
6873	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	20.32%	377.576	377.576				-43.31%
6874	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6875	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
6876	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-39.26%
6877	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线92左1变台	400	3.75%	345	345				0.00%
6878	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	55.60%	0	0		是	2026年	-20.46%
6879	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	104	104				-42.24%
6880	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山大南几04	100	74.40%	0	0		是	2026年	-27.34%
6881	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	37.50%	0	0		是	2026年6月	-26.11%
6882	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	91.50%	0	0	2023年2月			-22.27%
6883	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	66.00%	0	0				-66.90%
6884	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	135.9	135.9				-27.39%
6885	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	11.70%	313.2	313.2				-25.86%
6886	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	9.33%	0	0		是	2026年5月	-56.81%
6887	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	29.20%	0	0				-44.04%
6888	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.71%	0	0				-35.14%
6889	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡忙前村主玉淡水鱼养殖公变台区	200	3.00%	174	174				0.00%
6890	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城3号变电站1变电器	630	30.95%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
6891	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城4号变电站1变电器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
6892	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	0	0		是	2026年12月	-28.57%
6893	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	67.60%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
6894	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
6895	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	22.80%	0	0			2027年	-66.68%
6896	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	18.13%
6897	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	39.30%	101.4	101.4				-31.56%
6898	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	58.20%	31.8	31.8				-43.43%
6899	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白东支005	200	44.40%	91.2	91.2				-30.34%
6900	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	0	0				0.00%
6901	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
6902	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	79.68%	0	0		是	2026年	-44.07%
6903	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年	-42.77%
6904	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干2柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年	-48.39%
6905	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	40.32%	0	0				-43.40%
6906	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-33.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6907	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	87.60%	4.8	4.8	2025年8月			1.22%
6908	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	62.40%	0	0		是	2026年	-35.36%
6909	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	0	0				-33.57%
6910	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦1号变电站202间隔配电变压器	800	4.20%	686.4	686.4				0.00%
6911	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	11.70%	78.3	78.3				-69.80%
6912	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	18.80%	0	0		是	2026年	-50.56%
6913	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分10柱上变压器	315	39.62%	0	0		是	2026年12月	-50.98%
6914	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-45.73%
6915	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-43.51%
6916	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南几2	400	51.60%	153.6	153.6				27.40%
6917	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
6918	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽2箱变2变压器	630	14.10%	0	0		是		-49.04%
6919	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	98.4	98.4		是	2026年	30.56%
6920	沈北	王驿变	王新乙线	一站式-沈阳市沈北新区张经纬汽车配件商店-王新乙.34	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
6921	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	20.95%	435	435				47.76%
6922	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-42.26%
6923	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	16.00%	592	592				-41.33%
6924	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年	-33.34%
6925	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	23.63%	0	0			2027年	-35.10%
6926	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	53.00%	0	0		是	2026年	-47.77%
6927	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	42.00%	240	240		是	2026年	-35.61%
6928	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	15.20%	74.8	74.8				-83.56%
6929	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	34.67%	0	0				-38.66%
6930	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水库分7右3变台	400	26.40%	254.4	254.4				-25.71%
6931	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6932	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	29.63%	483	483				-42.97%
6933	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.00%
6934	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.50%	61	61				-38.96%
6935	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线富拉堡支38	315	41.52%	0	0				-31.23%
6936	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花韩玉辉畜牧台变台区	400	8.10%	0	0				0.00%
6937	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	72.38%	111	111				-33.68%
6938	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线3	400	27.60%	0	0				0.00%
6939	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	红砖厂线偏堡村华星涂料厂公变台区	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
6940	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	39.20%	203.2	203.2				-25.69%
6941	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年	16.90%
6942	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
6943	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分024	200	29.00%	0	0		是	2026年	-31.42%
6944	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇1局维箱变201配电变压器	630	8.89%	511	511				0.00%
6945	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	30.50%	0	0		是	2026年	-40.81%
6946	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	54.50%	0	0		是	2026年	-43.54%
6947	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	38.40%	206.4	206.4				30.45%
6948	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	54.10%	0	0			2027年	-23.05%
6949	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	450	450		是	2026年	0.00%
6950	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	200	36.00%	0	0				-28.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6951	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	100	28.65%	0	0		是	2026年12月	-35.67%
6952	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	36.16%	0	0		是	2026年	-32.40%
6953	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家果园	200	24.00%	0	0		是	2026年	-35.66%
6954	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-36.26%
6955	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-14.93%
6956	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	25.60%	308.296	308.296		是	2026年12月	-45.78%
6957	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.77%
6958	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	28.40%	30.8	30.8				-50.06%
6959	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡东高村呼艳红白羽鸡养殖公变台区	400	31.05%	235.8	235.8				0.00%
6960	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	23.62%	0	0				-44.06%
6961	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0			2027年	-44.17%
6962	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	0	0				-35.76%
6963	沈北	道义变	道义变	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
6964	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	59.40%	61.2	61.2				-44.83%
6965	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	45.20%	44.8	44.8				-56.88%
6966	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	62.00%	28	28				-48.69%
6967	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	27.60%	249.6	249.6				-43.54%
6968	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	40.80%	0	0				-45.49%
6969	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	57.00%	0	0		是	2026年	-658.43%
6970	东陵	水李变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	0	0				17.17%
6971	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2026年	-88.30%
6972	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线30变台	315	40.57%	0	0				-32.79%
6973	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分白马支30右5变台	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.39%
6974	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	49.14%	0	0			2027年	-25.42%
6975	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇5箱变2变压器	630	22.86%	423	423				100.00%
6976	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-40.18%
6977	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	32.20%	0	0		是	2026年	-54.84%
6978	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	87.60%	4.8	4.8	2022年12月	是	2026年12月	-36.66%
6979	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-46.30%
6980	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
6981	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	安福线中学分17右5变台	200	42.00%	96	96				-35.63%
6982	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	0.00%	45	45				0.00%
6983	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0			2027年	-40.18%
6984	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	55.50%	276	276				-0.44%
6985	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	29.10%	487.2	487.2				2.77%
6986	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二001	80	125.63%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-17.86%
6987	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	126.6	126.6				-37.05%
6988	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6989	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	142.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-34.47%
6990	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	400	41.20%	0	0				-34.40%
6991	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	141.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.90%
6992	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林6箱变1配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-41.32%
6993	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	21.40%	0	0			2027年	-10.12%
6994	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司2箱2变202配电变压器	630	24.44%	413	413				-41.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
6995	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	沈阳市沈北新区鑫铭欣机械加工部(一站式)	200	15.60%	0	0				0.00%
6996	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
6997	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-40.68%
6998	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.59%
6999	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-46.02%
7000	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	73.80%	0	0			2027年	-42.99%
7001	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	25.20%	0	0				-38.45%
7002	沈北	道义变	道义线	汇置尚都九期5变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0				0.00%
7003	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
7004	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-40.07%
7005	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-42.55%
7006	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房村8组新台	400	7.05%	331.8	331.8				-15.63%
7007	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	48.30%	0	0			2027年	0.22%
7008	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2027年12月	-2.13%
7009	沈北	新城子	新城线	一站式-沈阳市沈北新区洪飞殡葬礼仪服务部-9工业局分支13+1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7010	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
7011	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	0.00%	90	90				-47.41%
7012	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔201配电变压器	630	54.60%	223	223				-41.89%
7013	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	20.40%	139.2	139.2				-13.18%
7014	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	30.60%	0	0				-34.13%
7015	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-14.41%
7016	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力村分支4	200	18.00%	0	0				0.00%
7017	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0				39.60%
7018	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	112.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-25.24%
7019	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	31.60%	0	0				-52.24%
7020	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-56.62%
7021	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分19柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年	-12.58%
7022	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0			2027年	19.35%
7023	和平	青年变	青年变368青二线	八经干青二线69	315	63.24%	0	0		是		-9.82%
7024	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变2变压器	500	11.20%	394	394				-33.95%
7025	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	130.8	130.8				-34.69%
7026	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	42.60%	0	0				-46.25%
7027	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
7028	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	21.60%	0	0		是	2026年6月	-24.66%
7029	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2+1左1	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
7030	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	28.57%	0	0				-42.13%
7031	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东都三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.71%
7032	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村南台(微)	400	60.70%	0	0		是	2026年	-41.56%
7033	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	24.40%	0	0		是	2026年	-29.77%
7034	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分10右3	200	29.10%	0	0				0.00%
7035	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
7036	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-26.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7037	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	41.28%	0	0				-41.49%
7038	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1+1	400	26.10%	0	0		是		100.00%
7039	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支3	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
7040	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-43.47%
7041	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房1变压器	630	25.40%	407	407				-41.56%
7042	于洪	光辉变	光南线	小微一分厂5台区	400	7.20%	331.2	331.2				-263.94%
7043	于洪	光辉变	光东线	小微八栋房5台区	400	56.10%	135.6	135.6				-112.27%
7044	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-44.57%
7045	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	4.52%
7046	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	76.83%	0	0			2027年	-45.90%
7047	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	30.30%	0	0				99.76%
7048	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
7049	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	26.40%	0	0			2027年	0.82%
7050	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	21.00%	0	0			2027年	7.82%
7051	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	58.2	58.2				-21.91%
7052	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
7053	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年	-34.04%
7054	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	0	0				-5.00%
7055	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
7056	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170臧庄线皮家卜南照明	400	35.40%	0	0				-26.71%
7057	于洪	家俱变	备铺线	水木城典7变电站1变压器	630	58.67%	0	0				-47.27%
7058	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡2号变电站202配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
7059	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	50.88%	0	0				-43.55%
7060	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变202配电变压器	630	7.62%	290.976	290.976				100.00%
7061	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	400	61.20%	0	0				-42.63%
7062	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	63.49%	0	0				-40.25%
7063	沈北	天乾变	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	13.87%
7064	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	29.21%	0	0				-42.58%
7065	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	29.40%	121.2	121.2				36.59%
7066	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-54.24%
7067	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2026年12月	-32.36%
7068	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
7069	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	200	54.00%	0	0		是	2027年	-33.77%
7070	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	400	103.80%	0	0	2022年12月			-30.44%
7071	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	24.44%	320.42	320.42		是	2026年12月	-23.60%
7072	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺山下几6(贺尔海山下台)	200	55.70%	68.6	68.6				-26.90%
7073	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-42.71%
7074	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年	-42.00%
7075	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	36.60%	106.8	106.8		是	2026年12月	-33.34%
7076	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-42.07%
7077	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	67.80%	44.4	44.4				100.00%
7078	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-31.94%
7079	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨榆坨第六社区鑫通汽车维修公变台区	200	21.60%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
7080	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.45%
7081	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	35.56%	0	0				-34.71%
7082	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东新	200	9.00%	0	0				0.00%
7083	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左11变台	200	20.70%	138.6	138.6				100.00%
7084	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
7085	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二干11变压器	400	73.80%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
7086	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	27.60%	124.8	124.8				-50.52%
7087	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	14.60%	475	475				21.42%
7088	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年12月	-221.97%
7089	铁西	应昌变	应昌变20574应潜乙线	沈联物资站变电站201	630	5.40%	0	0		是		-38.43%
7090	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压器	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-30.93%
7091	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	33.75%	0	0			2027年	-37.73%
7092	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年	-37.57%
7093	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队2台	400	48.90%	0	0		是	2026年	-20.39%
7094	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线42之1	400	18.75%	0	0				0.00%
7095	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	15.79%
7096	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年	-32.22%
7097	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于96左1	400	38.85%	0	0			2027年	0.72%
7098	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-35.01%
7099	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	21.84%	0	0			2027年	-41.38%
7100	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河	200	83.70%	12.6	12.6	2025年9月			-45.97%
7101	于洪	东民变	东范线	隆盛花园3台(临时电)	315	65.40%	0	0				100.00%
7102	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				-42.87%
7103	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白于41右5左2	200	74.10%	0	0		是	2026年	0.63%
7104	沈北	清水变	清王线	东方华府小区1箱变201间隔配电变压器	630	24.76%	64.2572	64.2572				-36.78%
7105	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区1变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
7106	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	500	18.00%	0	0				26.49%
7107	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	24.90%	520.8	520.8				11.18%
7108	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	24.90%	520.8	520.8				12.76%
7109	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干133#变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-61.40%
7110	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-38.65%
7111	沈北	柳岗变	10kV柳农线74182线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	72.06%	0	0		是	2026年12月	-40.46%
7112	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年	-30.75%
7113	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年12月	0.00%
7114	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	44.95%	10	10				-56.54%
7115	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	200	108.00%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
7116	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7117	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	29.84%	0	0				-33.31%
7118	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	57.00%	0	0				-24.63%
7119	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7120	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	200	30.50%	0	0			2027年	-25.44%
7121	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-43.62%
7122	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
7123	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2027年12月	-30.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7124	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-35.54%
7125	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华庭小区1变电站2变压器	630	13.52%	0	0		是	2026年	-39.79%
7126	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变202间隔配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
7127	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府2号变电站2号配电变压器	800	12.38%	0	0		是	2027年12月	100.00%
7128	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	6.31%
7129	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	42.00%	384	384				-29.19%
7130	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干14左3	400	54.60%	0	0				-38.69%
7131	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-35.38%
7132	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年	-47.03%
7133	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	48.80%	0	0		是	2026年	-37.34%
7134	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.50%	117	117				-40.90%
7135	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台井房支005	200	122.40%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-38.10%
7136	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	45.40%	0	0		是	2026年	-45.76%
7137	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-31.71%
7138	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	44.70%	181.2	181.2				-42.70%
7139	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-37.16%
7140	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	12.06%	320.42	320.42		是	2026年12月	-38.70%
7141	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
7142	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-26.08%
7143	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2026年	-28.66%
7144	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0				-40.73%
7145	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司(2022微)	400	40.20%	199.2	199.2				-29.21%
7146	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	61.00%	0	0		是	2026年	-39.20%
7147	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0				-14.72%
7148	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右10变台	200	31.20%	117.6	117.6				-12.12%
7149	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-35.50%
7150	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	14.40%	0	0		是	2027年12月	-43.68%
7151	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	115.2	115.2		是	2026年	-28.41%
7152	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	47.20%	0	0		是	2026年	-37.21%
7153	于洪	东民变	东红线	小微东红线41加3台	200	18.00%	0	0				0.00%
7154	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居2箱变2变压器	630	50.79%	247	247		是		-37.74%
7155	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变台	200	46.60%	86.8	86.8				-36.49%
7156	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站201变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-42.32%
7157	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	47.90%	84.2	84.2				-32.91%
7158	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	52.80%	37.2	37.2				-39.18%
7159	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府7箱式变电站1配电变压器	800	2.10%	0	0				
7160	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	64.96%	0	0				-44.92%
7161	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	18.00%	0	0		是	2026年	-38.90%
7162	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干26公变	315	24.38%	0	0				-42.03%
7163	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.17%	0	0		是	2026年	0.00%
7164	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	630	17.14%	0	0				-45.68%
7165	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干11左1	315	42.86%	148.5	148.5				-43.85%
7166	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.6	33.6				-39.00%
7167	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0		是	2027年12月	-40.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7168	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸于33左3	315	11.75%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
7169	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0			2027年	-52.43%
7170	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望于38柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2026年	-44.43%
7171	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上变压器	400	68.25%	0	0				-45.83%
7172	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	72.00%	0	0				-27.69%
7173	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	29.24%	0	0				3.56%
7174	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	0	0		是	2026年	-48.98%
7175	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变	400	23.75%	265	265				-38.96%
7176	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	55.20%	0	0				-48.52%
7177	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	51.43%	0	0				-41.23%
7178	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线56	200	49.50%	0	0				-42.12%
7179	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2026年	-43.31%
7180	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	50.48%	124.5	124.5				-46.45%
7181	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	45.08%	0	0		是	2026年6月	-27.42%
7182	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	33.65%	177.5	177.5				-43.05%
7183	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	0	0		是		-3.48%
7184	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	23.49%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
7185	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	32.38%	0	0				-47.05%
7186	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	47.30%	0	0		是	2027年12月	-36.53%
7187	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	34.20%	0	0				-44.32%
7188	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	善仓干18之3	200	7.50%	165	165				0.00%
7189	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	0	0		是	2026年	-28.57%
7190	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3	315	51.30%	0	0		是	2026年	-33.28%
7191	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.60%	0	0		是	2026年	5.33%
7192	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	20.32%	0	0				-42.16%
7193	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.40%	0	0		是	2026年	-42.04%
7194	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	11.84%	0	0		是	2026年	-68.76%
7195	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	16.00%	0	0				-44.74%
7196	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	19.20%	0	0		是	2026年12月	-31.01%
7197	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	23.49%	0	0		是	2026年	-35.69%
7198	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2026年	-44.02%
7199	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年12月	-50.55%
7200	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变1变压器	500	37.28%	0	0				-33.56%
7201	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
7202	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二5箱变1号变	630	10.79%	0	0				-44.99%
7203	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2026年	-44.39%
7204	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	30.00%	0	0		是	2026年	-43.76%
7205	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	29.63%	483	483				-38.57%
7206	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-40.39%
7207	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	24.80%	326	326				-41.74%
7208	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	16.76%	0	0				-43.22%
7209	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-41.65%
7210	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	87.68%	0	0	2024年9月			-30.14%
7211	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年	-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7212	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街13变电站201	315	55.87%	107.5	107.5				-44.07%
7213	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	31.20%	0	0		是	2026年	-41.50%
7214	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-43.14%
7215	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站202柜	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-42.18%
7216	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	久福商住楼变电站201柜	315	18.73%	0	0				-44.69%
7217	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	79.20%	0	0				-39.26%
7218	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202变压器	500	32.32%	0	0				-45.58%
7219	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7220	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	108.95%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-40.12%
7221	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	253.5	253.5				-49.93%
7222	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	0.00%	0	0				-44.63%
7223	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期9变电站201	630	35.87%	0	0				-42.66%
7224	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	54.10%	0	0				-43.13%
7225	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	35.87%	0	0		是	2026年	-42.92%
7226	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	40.38%	0	0				-40.76%
7227	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	7.80%	657.6	657.6				-37.98%
7228	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站201	630	25.40%	6.928	6.928				-45.96%
7229	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-48.66%
7230	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	24.00%	528	528				-40.94%
7231	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	78.77%
7232	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年	-42.88%
7233	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站202	400	25.20%	259.2	259.2				-46.94%
7234	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站201	400	61.20%	115.2	115.2				-24.41%
7235	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	76.80%	0	0				-46.00%
7236	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	12.38%	489	489				-43.60%
7237	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	86.40%	0	0	2025年9月			-48.38%
7238	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	20.95%	429.536	429.536				-39.17%
7239	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	27.30%	395	395				-44.12%
7240	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	24.76%	6.928	6.928				-42.09%
7241	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
7242	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城6箱变站1变压器	630	20.32%	0	0		是		-43.94%
7243	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-41.32%
7244	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	35.05%	0	0		是		-42.64%
7245	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
7246	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.40%
7247	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-39.76%
7248	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年6月	-40.36%
7249	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年	-43.52%
7250	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	630	36.19%	339	339		是		-28.70%
7251	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-35.39%
7252	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	24.32%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
7253	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	100.00%	0	0	2023年9月			-40.23%
7254	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	0	0				-43.14%
7255	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7256	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2026年	-36.88%
7257	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	58.00%	0	0		是	2026年	-40.62%
7258	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.80%	0	0				-45.58%
7259	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
7260	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7261	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	44.13%	0	0		是	2026年	-42.79%
7262	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7263	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-46.68%
7264	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2-1次1变压器柜2主变	500	25.60%	322	322				-44.36%
7265	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-43.03%
7266	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	19.83%
7267	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	67.80%	0	0				-41.06%
7268	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	67.20%	0	0				-66.87%
7269	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	69.00%	0	0				15.09%
7270	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城3号考核	250	15.04%	0	0				-39.49%
7271	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-47.51%
7272	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	64.13%	0	0			2027年	-33.06%
7273	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	0.00%	0	0				94.60%
7274	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	55.20%	0	0				13.32%
7275	于洪	光辉变	光专线	开隆村高家小微	200	0.00%	180	180				0.00%
7276	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右4柱上变压器	400	27.60%	0	0				100.00%
7277	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明(煤改洁)	400	15.60%	0	0				14.33%
7278	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	26.40%	318	318				-40.92%
7279	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	22.86%	423	423				-32.78%
7280	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	315	44.44%	143.5	143.5		是	2026年	-55.87%
7281	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期4变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
7282	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				35.19%
7283	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	13.88%	609	609				100.00%
7284	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	23.20%	0	0		是	2026年	-35.02%
7285	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	44.40%	0	0		是	2026年	-36.12%
7286	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	60.00%	60	60				-47.13%
7287	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	103.62%	0	0	2023年9月	是		-19.66%
7288	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-22.77%
7289	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	33.20%	0	0				-48.40%
7290	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
7291	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期2站房2变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年	0.00%
7292	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格摩尔小区8变电站2变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.43%
7293	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉二区3变电站201	800	26.40%	508.8	508.8				-45.08%
7294	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0		是	2026年	5.74%
7295	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG 黄河甲4-1变台柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2026年	-33.46%
7296	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	32.40%	0	0		是	2026年	-35.96%
7297	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	0	0	2023年10月	是	2026年	-17.32%
7298	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				10.83%
7299	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线獐子洞分西北几6(獐子洞中1台)	400	26.10%	255.6	255.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7300	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	79.88%	8.1	8.1				-36.29%
7301	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	27.30%	395	395				-44.67%
7302	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	52.80%	148.8	148.8				-27.07%
7303	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-33.21%
7304	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干100左9	200	3.90%	172.2	172.2		是	2027年	4.74%
7305	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0			2027年	19.73%
7306	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	22.29%
7307	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	30.60%	0	0		是	2026年	-75.46%
7308	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2026年	-33.81%
7309	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	26.80%	0	0				-44.44%
7310	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸽有限公司(一站式)	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-8.18%
7311	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	48.38%	333	333				-43.55%
7312	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分5台	200	9.30%	0	0				0.00%
7313	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家支5	200	72.90%	0	0				0.00%
7314	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	55.31%	0	0			2027年	42.14%
7315	法库	孟家变	孟东线	西大西几	200	33.50%	113	113				-36.59%
7316	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	17.70%	72.3	72.3				0.00%
7317	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0			2027年	-56.22%
7318	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	42	42				82.98%
7319	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
7320	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	41.25%	390	390				-39.93%
7321	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北干35柱上变压器	400	52.80%	0	0				-2.68%
7322	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	100	79.20%	0	0		是	2026年12月	6.51%
7323	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	55.20%	0	0		是	2026年	-39.39%
7324	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12右8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
7325	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	27.20%	0	0		是	2026年	-39.90%
7326	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-57.20%
7327	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左5	200	43.80%	92.4	92.4		是	2027年	-22.99%
7328	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于傲多牛分38右6变台	200	70.20%	39.6	39.6		是	2026年	5.33%
7329	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2023年8月	是	2026年	-26.37%
7330	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	66.24%	0	0		是	2026年	0.00%
7331	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	255	255				-20.87%
7332	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	39.75%	402	402				-38.18%
7333	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	12.19%	0	0				-38.18%
7334	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支5变台	400	13.80%	0	0		是	2026年	-41.86%
7335	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家分5左4变台	200	24.80%	0	0				-36.20%
7336	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	42.60%	0	0			2027年	41.14%
7337	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.06%
7338	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	108.9	108.9				-40.04%
7339	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	大邦牛村综合一台(微)	400	40.95%	0	0				5.24%
7340	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	56.70%	0	0				-25.93%
7341	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	千山新屿2变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0				0.00%
7342	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变(单)	400	18.00%	0	0		是		-39.95%
7343	于洪	小于变	10KV于工线56284	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-36.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7344	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	24.32%	0	0		是		-38.72%
7345	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	33.60%	112.8	112.8				0.00%
7346	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-33.13%
7347	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家村照明	100	73.80%	16.2	16.2				-36.58%
7348	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	200	30.60%	118.8	118.8				-32.73%
7349	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分079	160	0.00%	0	0				0.00%
7350	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-42.67%
7351	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	0	0		是	2026年	-29.34%
7352	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	3.30%	0	0			2027年	7.70%
7353	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	61.21%	0	0				-40.88%
7354	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	50.00%	80	80				-47.41%
7355	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	115.1	115.1				-35.87%
7356	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
7357	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	109.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.78%
7358	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	90.40%	0	0	2025年5月	是	2026年	-34.66%
7359	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变2变压器	630	26.29%	0	0		是		-40.25%
7360	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	15.56%	0	0				-42.72%
7361	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站201变压器	800	45.38%	0	0				-44.39%
7362	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	22.20%	0	0				-138.37%
7363	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	0	0				-338.43%
7364	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-39.49%
7365	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0		是	2027年	-56.59%
7366	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	9.20%	323.2	323.2				-15.14%
7367	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-41.99%
7368	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	47.25%	342	342		是	2026年12月	-158.46%
7369	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	27.00%	0	0			2027年	100.00%
7370	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	33.33%	357	357				-42.89%
7371	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园5变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-38.67%
7372	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG 卫东干95柱上变压器	50	56.00%	0	0		是	2026年	-38.02%
7373	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	429	429		是	2026年12月	0.00%
7374	东陵	花山变	花山变	环保局4箱变2变压器	630	8.57%	513	513				-41.69%
7375	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	22.12%
7376	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
7377	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于242右20	100	28.20%	0	0		是	2026年	-70.66%
7378	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	29.56%
7379	于洪	五金变	五金变	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0		是	2026年	10.25%
7380	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
7381	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区3站房1配电变压器	630	9.21%	509	509		是	2026年	0.00%
7382	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分58右2	400	31.20%	0	0				100.00%
7383	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	67.19%
7384	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	0	0	2025年4月		2027年	-10.77%
7385	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官于97右2	400	28.80%	0	0			2027年	0.00%
7386	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	38.40%	0	0		是	2026年	-39.79%
7387	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年	4.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7388	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0		是		-46.32%
7389	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)4箱2变	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
7390	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	YHG_沈阳龙湖新北置业有限公司(香提漫步2箱变2变)	630	0.00%	0	0				-108.20%
7391	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	83.10%	13.8	13.8	2024年9月	是	2026年	-29.07%
7392	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8(铁营子B台)	200	18.30%	143.4	143.4				-31.89%
7393	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之8柱上变压器	315	56.51%	0	0		是	2026年	-42.51%
7394	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩公馆)8202配电变压器	630	57.78%	0	0				-52.78%
7395	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期3变电站201配电变压器	400	24.60%	0	0				65.27%
7396	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	57.00%	0	0			2027年	-2.62%
7397	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	12.88%
7398	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(正良嘉园)3箱变1号配电变压器	630	25.40%	0	0				-39.45%
7399	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	32.86%	0	0		是	2026年	-37.03%
7400	于洪	小子变	10KV小工线56242	得胜变846得工线翟家社区一区	400	46.25%	175	175		是	2026年	-60.21%
7401	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
7402	和平	广州变	广州变452广京线	广京1柱上变压器	400	31.50%	234	234				0.00%
7403	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	48.89%	0	0				-44.84%
7404	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干柳城分1+1变压器	200	45.90%	88.2	88.2				0.75%
7405	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	21.27%	0	0				-14.51%
7406	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	93.90%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	18.05%
7407	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	0	0		是	2026年	-38.90%
7408	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线227左1变台	200	1.80%	176.4	176.4				10.87%
7409	于洪	曹家变	曹洪线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				-35.58%
7410	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	25.08%	0	0				-28.68%
7411	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡家地支11	50	15.60%	0	0		是	2026年6月	-13.93%
7412	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
7413	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2左2变台	400	8.40%	326.4	326.4				30.55%
7414	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分厂新台支12	200	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
7415	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	74.10%	31.8	31.8				-0.88%
7416	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	22.70%	97.3384	97.3384				-20.64%
7417	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65栖霞堡台	315	29.52%	0	0		是	2026年	-31.52%
7418	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线小果分04	315	38.38%	162.6	162.6				-31.91%
7419	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	49.80%	0	0			2027年	-15.31%
7420	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	0	0		是	2026年	-32.03%
7421	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-41.12%
7422	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-43.38%
7423	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分103	200	34.60%	0	0		是	2026年	-18.96%
7424	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-42.84%
7425	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	59.50%	0	0				-45.96%
7426	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-43.59%
7427	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	0	0				-39.00%
7428	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖1箱变2变压器	630	6.98%	523	523				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7429	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	27.60%	10	10		是	2027年12月	-39.59%
7430	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	21.60%	0	0				-30.16%
7431	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	9.60%	321.6	321.6				-68.35%
7432	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线旭雪养殖场分2	200	35.10%	0	0		是	2027年	100.00%
7433	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工于保九分7变压器	315	46.98%	135.5	135.5				-43.08%
7434	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支前次沟几农场甲2(前茨沟南台)	200	35.10%	109.8	109.8				7.60%
7435	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于40左6右2	400	14.40%	0	0		是	2026年	0.02%
7436	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	26.00%	0	0			2027年	-42.32%
7437	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年	100.00%
7438	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	54.50%	142	142				-38.48%
7439	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	29.05%	384	384		是	2026年12月	-16.34%
7440	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年	-45.11%
7441	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.00%	180	180				0.00%
7442	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2027年	-41.72%
7443	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆于44左4右1	200	94.20%	0	0	2025年8月			-43.86%
7444	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线7左1变台	200	40.80%	0	0				0.00%
7445	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-40.67%
7446	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	16.75%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
7447	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年	-38.62%
7448	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7449	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	41.14%	0	0			2027年	-41.39%
7450	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左18右4变台	400	12.30%	0	0				-35.56%
7451	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	27.30%	0	0		是	2026年	7.07%
7452	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	0	0				-36.59%
7453	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高于达连D分04	315	47.43%	134.1	134.1				-34.36%
7454	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线液站分15右1变台	200	61.80%	0	0				0.00%
7455	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	41.00%	98	98				-36.66%
7456	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	25.20%	0	0		是	2026年	44.22%
7457	于洪	得胜变	得胜变95478	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	32.25%	0	0		是	2026年	-39.57%
7458	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	58.92%	0	0		是	2026年	-43.73%
7459	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	53.60%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
7460	东陵	中马变	高坎线	高坎于149凤溪分04柱上变压器	400	45.15%	0	0		是	2026年12月	-3.06%
7461	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1.2组照明(微)	100	65.40%	24.6	24.6				-57.70%
7462	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	383	383				100.00%
7463	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2028年12月	-43.00%
7464	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	71.50%	29.6	29.6				-28.48%
7465	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器-一站式	80	40.50%	39.6	39.6				-12.61%
7466	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年	-36.26%
7467	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	71.25%	30	30				-40.17%
7468	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分6+1(东拉马学校新南台)	200	38.10%	0	0		是	2026年	100.00%
7469	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地琥珀天地2号变电站1变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7470	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	34.40%	0	0				-38.53%
7471	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0		是	2026年12月	-24.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7472	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	18.17%
7473	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
7474	康平	所口变	所口变76340所富线	二线线兴隆庄台分支线043	200	55.50%	69	69				-28.53%
7475	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180	180				0.00%
7476	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左1+1左2	400	13.95%	0	0			2027年	-55.88%
7477	于洪	小子变	10kV于山线56286	乐城国际5箱变1配电变压器	400	25.00%	260	260				100.00%
7478	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-38.32%
7479	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	46.03%	138.5	138.5		是		-43.99%
7480	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯水利乙8台	100	0.00%	90	90				-129.94%
7481	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	160	43.88%	73.8	73.8				-32.50%
7482	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	11.11%	248.5	248.5				-33.58%
7483	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	49.6	49.6				100.00%
7484	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	沈铁雾虹佳园6变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-38.31%
7485	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	0	0				5.79%
7486	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	29.70%	60.3	60.3				-99.17%
7487	于洪	小子变	10kV小山线56240	乐城国际5箱变2配电变压器	400	24.00%	264	264				100.00%
7488	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府1箱变2变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
7489	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
7490	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗变048八三堡线佑户坨大棚地	50	83.20%	3.4	3.4	2022年12月	是	2026年12月	-53.73%
7491	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	63.50%	0	0				-49.39%
7492	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	0	0				-257.80%
7493	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质支23	100	18.90%	71.1	71.1				-40.27%
7494	浑南	新南变	新南084新通线	华发德里2号变电站1号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	5.18%
7495	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年	-38.72%
7496	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	15.20%	0	0		是	2026年	-38.01%
7497	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分1之1柱上变压器	315	52.70%	0	0				0.00%
7498	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	58.50%	126	126		是	2026年12月	-41.59%
7499	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村西台	400	27.90%	248.4	248.4		是	2026年	-36.25%
7500	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2		是	2026年	-14.55%
7501	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站1号变压器	400	47.25%	171	171				-39.63%
7502	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	52.8	52.8				-37.46%
7503	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线振兴分3变台	200	104.70%	0	0	2025年6月			0.00%
7504	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	三道岗变304老虎线马鹿干四家分4右12变台	400	14.70%	301.2	301.2				-27.27%
7505	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	116.4	116.4		是	2026年12月	-28.34%
7506	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	55.24%	0	0			2027年	-34.09%
7507	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-39.27%
7508	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	夏堡子北台照明	200	55.05%	69.9	69.9				-34.98%
7509	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-15.62%
7510	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年	15.19%
7511	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	35.40%	0	0		是	2026年	-35.45%
7512	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村一支4(依牛堡村新北台)	400	31.50%	234	234		是	2026年	13.39%
7513	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于干西高力分长山子支39变台	200	36.90%	106.2	106.2		是	2026年	-40.32%
7514	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				-44.00%
7515	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支26	315	36.76%	0	0		是	2026年	-22.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
7516	沈北	道义变	道义变15269佃景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱变1号变压器	630	62.22%	0	0				-21.27%
7517	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窰分8	200	12.80%	0	0		是	2026年	-34.77%
7518	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	柳州甲线27柱上变压器	400	19.50%	0	0				0.00%
7519	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨7台	200	74.70%	30.6	30.6				100.00%
7520	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	72.90%	0	0		是	2026年12月	26.41%
7521	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	38.4	38.4		是	2026年12月	-33.55%
7522	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-34.65%
7523	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	0	0	2023年6月			-32.14%
7524	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-39.23%
7525	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	105.60%	0	0	2024年5月	是	2026年	-37.65%
7526	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	18.90%	0	0				-39.54%
7527	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	3.57%
7528	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊马三家1井公变台区	50	48.40%	20.8	20.8				-69.09%
7529	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	29.60%	0	0		是	2026年6月	-57.00%
7530	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	79.20%	10.8	10.8				-32.79%
7531	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	64.25%	0	0				-46.86%
7532	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	36.80%	0	0				-48.89%
7533	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	32.24%
7534	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.16%	0	0			2027年	16.60%
7535	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年	-38.51%
7536	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
7537	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	102.5	102.5				-37.31%
7538	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	24.90%	260.4	260.4		是	2026年	-25.51%
7539	沈北	清水变	清浦线	新岗村	400	50.70%	0	0				-39.57%
7540	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	57.78%	0	0				7.56%
7541	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	57.00%	0	0		是	2026年	-38.08%
7542	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线18变台	400	19.50%	0	0				-37.68%
7543	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线097	50	116.70%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-37.59%
7544	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支004	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	-31.72%
7545	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	91.52%	0	0	2025年8月			-39.76%
7546	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	40.2	40.2				-32.18%
7547	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	33.00%	114	114				-47.50%
7548	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台(2022微)	200	37.35%	105.3	105.3				-42.82%
7549	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台(新)	400	18.60%	285.6	285.6				8.75%
7550	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
7551	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	55.20%	0	0				-43.88%
7552	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0		是	2026年	-38.75%
7553	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	70.50%	19.5	19.5		是	2026年	-29.16%
7554	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0			2027年	-152.71%
7555	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	6.41%
7556	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年	-39.40%
7557	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	41.70%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
7558	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干36右8	400	33.90%	0	0		是		-21.64%
7559	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7560	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分86左2	200	10.50%	0	0			2027年	-26.05%
7561	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	25.00%	0	0				-40.98%
7562	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	36.41%	214.35	214.35		是	2026年12月	41.53%
7563	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.96%
7564	东陵	孤家子	孤家子	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	74.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
7565	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-12.70%
7566	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	43.20%	0	0				-35.87%
7567	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	318.6	318.6				-18.99%
7568	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	23.78%
7569	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.63%	579	579				-42.34%
7570	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	63.90%	52.2	52.2				100.00%
7571	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年	100.00%
7572	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(畜牧局家属楼)	200	39.90%	100.2	100.2				-52.95%
7573	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下方村东台公变台区	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	7.91%
7574	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右9	80	34.00%	0	0		是	2027年	-55.93%
7575	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业(台湾岛)	200	7.20%	0	0			2027年	1.68%
7576	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	400	33.25%	0	0				-35.08%
7577	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0			2027年	-19.90%
7578	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线化工分08	400	38.10%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
7579	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	159.6	159.6				-38.39%
7580	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	6.13%
7581	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干044	400	11.75%	0	0				-42.92%
7582	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干22加1	400	1.50%	0	0				0.00%
7583	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
7584	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	400	54.60%	141.6	141.6		是	2026年	-43.58%
7585	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	52.60%	0	0		是	2026年12月	-33.75%
7586	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	45.00%	0	0			2027年	-15.81%
7587	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干124右6左4右2变台	400	36.60%	0	0				72.88%
7588	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	37.90%	0	0		是	2026年	-30.92%
7589	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	30.40%	298	298				-45.72%
7590	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年	-42.57%
7591	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线半拉门东分017	200	28.20%	0	0		是	2026年6月	-35.47%
7592	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	74.55	74.55				-23.44%
7593	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
7594	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子干32	400	46.00%	176	176				-31.87%
7595	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
7596	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站202变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
7597	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干34之1	400	25.20%	259.2	259.2				-28.52%
7598	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	40.19%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
7599	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	12.06%	0	0				15.16%
7600	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔(北官线)配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	33.61%
7601	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-40.88%
7602	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-39.39%
7603	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	23.25%	0	0				-43.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7604	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	0	0				-49.35%
7605	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明(改2021)	400	46.50%	174	174		是	2026年	-24.59%
7606	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	15.46%
7607	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年	-38.17%
7608	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	400	50.60%	157.6	157.6				-39.36%
7609	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	24.64%	0	0		是		-41.61%
7610	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-38.70%
7611	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	3.93%
7612	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西三台区	400	16.50%	294	294				-42.16%
7613	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	7.60%	0	0				2.98%
7614	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙2箱变2变压器	500	32.32%	0	0				-40.98%
7615	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	9.37%	508	508				-42.31%
7616	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站1变压器	500	32.64%	0	0		是		-38.12%
7617	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科紫梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7618	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	36.95%	0	0		是	2026年	-41.40%
7619	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
7620	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	45.75%	0	0				-39.99%
7621	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	-37.97%
7622	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	0	0			2027年	-26.87%
7623	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	429	429				-5.28%
7624	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	50.63%
7625	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	10kV宝十线前魏分前魏支32	400	11.25%	315	315		是	2026年	100.00%
7626	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	0	0		是	2026年	-36.47%
7627	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	29.60%	60.4	60.4		是	2026年	-37.23%
7628	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	360	360		是	2026年	0.00%
7629	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	14.70%	0	0				-17.88%
7630	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变201配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	-102.23%
7631	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.87%
7632	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	13.33%	0	0				-37.03%
7633	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
7634	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	毓秀新村2箱变	630	16.25%	0	0				-40.22%
7635	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子卜冷前世泓畜牧公变台区	200	36.00%	108	108				0.00%
7636	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-41.82%
7637	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	华润润府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	32.40%	0	0			2027年	-18.95%
7638	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-46.18%
7639	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-41.68%
7640	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
7641	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	75.24%	0	0			2027年	-32.12%
7642	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲22右2	200	23.70%	0	0		是	2026年	100.00%
7643	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-46.15%
7644	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-38.14%
7645	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	73.20%	16.8	16.8				-40.53%
7646	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区旭东木材加工厂	200	11.10%	0	0				41.93%
7647	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	0	0				-40.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7648	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.25%
7649	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分1(医院北台)	400	60.30%	118.8	118.8		是	2026年	-37.35%
7650	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学于尹家木业分4(一站式)	200	40.40%	99.2	99.2				-30.67%
7651	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
7652	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	32.70%	361	361				-38.67%
7653	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	25.60%	0	0		是		-42.77%
7654	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7655	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0			2027年	-45.82%
7656	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	53.00%	0	0			2027年	-42.64%
7657	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	42.00%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
7658	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	33.90%	0	0				-43.86%
7659	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	偏堡子村综合一台	200	50.40%	79.2	79.2				-16.78%
7660	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年	-41.68%
7661	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府1变电站2变压器	800	11.70%	0	0				36.16%
7662	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	38.00%	0	0		是	2026年	-38.61%
7663	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	27.30%	250.8	250.8				6.47%
7664	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	62.25%	0	0			2027年	22.83%
7665	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-37.10%
7666	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.77%
7667	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	2.40%	175.2	175.2				-150.52%
7668	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养前大棚北台nZ(仅换变压器)改造	400	46.25%	175	175				25.72%
7669	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	18.75%	285	285				-43.23%
7670	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
7671	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	22.58%	134.85	134.85				-38.77%
7672	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站2配电变压器	500	52.48%	0	0				-36.11%
7673	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-43.09%
7674	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-53.91%
7675	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站202间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				-34.37%
7676	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	47.94%	0	0				-41.39%
7677	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	67.80%	88.8	88.8				12.72%
7678	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年	-44.91%
7679	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	53.70%	36.3	36.3				-38.36%
7680	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-29.86%
7681	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年	100.00%
7682	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.95%
7683	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	29.33%	0	0		是	2028年12月	-37.69%
7684	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				7.63%
7685	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	1.20%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7686	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1右5	200	22.50%	0	0		是	2026年	0.00%
7687	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0				93.03%
7688	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	12.30%	155.4	155.4				4.19%
7689	沈北	道义变	道义变15259道义线	道义汇置四期1变201间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
7690	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	29.76%	0	0				-45.14%
7691	于洪	大潘变	大视线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	27.00%	252	252		是	2026年	-38.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7692	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7693	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期4变电站202变压器	630	33.90%	0	0				-34.11%
7694	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左46柱上变压器	400	54.40%	0	0		是	2026年	-24.06%
7695	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	60.00%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7696	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配电站1变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年6月	-42.95%
7697	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-43.54%
7698	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-41.68%
7699	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	79.00%	0	0		是		-28.65%
7700	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-46.15%
7701	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
7702	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大单南台1	200	38.40%	103.2	103.2		是	2026年12月	0.00%
7703	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-33.96%
7704	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	18.30%	0	0		是	2028年	-19.24%
7705	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	0	0				-39.86%
7706	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙干28右1变台	200	36.90%	106.2	106.2				0.00%
7707	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	100.00%
7708	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付屯北台南公变台区	400	21.00%	276	276				-8.62%
7709	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站2变压器	630	10.16%	503	503				100.00%
7710	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	21.90%	0	0				-44.18%
7711	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	7.95%
7712	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	YHG_靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	37.80%	208.8	208.8				-40.37%
7713	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_公路管理处s配电变压器	630	19.84%	0	0		是	2026年	-40.68%
7714	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期3变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-52.91%
7715	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街于13右4变台	200	47.40%	85.2	85.2				-23.76%
7716	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街于徐窝堡分44变台	200	30.15%	119.7	119.7				-33.46%
7717	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	531	531				72.55%
7718	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	天星1小区箱变(单)	630	101.90%	0	0	2022年12月			-36.93%
7719	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	秦家照明(2022微)	200	53.90%	0	0				-24.21%
7720	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗蒋记颗粒公变台区	200	52.40%	0	0				0.00%
7721	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
7722	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于太白山分8右1柱上变压器	315	63.81%	0	0		是	2026年	-37.30%
7723	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	47.00%	0	0				-43.74%
7724	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	86.10%	7.8	7.8	2024年6月			-24.68%
7725	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干73左1	250	24.64%	163.4	163.4				-78.33%
7726	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2026年	-45.33%
7727	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	25.71%	0	0		是	2026年	-41.81%
7728	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	0	0		是	2026年	-46.80%
7729	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右7柱上变压器	250	36.40%	0	0				-38.76%
7730	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.98%	0	0		是		-40.61%
7731	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	20.95%	0	0				-46.75%
7732	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	14.70%	0	0		是	2027年12月	-35.25%
7733	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	73.33%	0	0		是	2026年	-39.84%
7734	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-43.26%
7735	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	64.00%	0	0			2027年	-13.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7736	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	17.78%	0	0				-42.51%
7737	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-45.86%
7738	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.14%	0	0		是	2026年	-47.09%
7739	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	12.30%	0	0		是	2026年	-47.60%
7740	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0		是	2026年	-40.39%
7741	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	46.35%	0	0		是	2026年	-40.58%
7742	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	400	108.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.88%
7743	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0		是	2026年	-52.22%
7744	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干65左4	400	37.10%	0	0			2027年	-32.07%
7745	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	7.94%	0	0			2027年	-104.95%
7746	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	56.51%	0	0				-42.99%
7747	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	400	48.75%	0	0				-47.32%
7748	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	29.21%	0	0				-56.82%
7749	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	315	93.02%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.73%
7750	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	21.59%	0	0				-40.59%
7751	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左1变台	400	69.30%	0	0				-25.33%
7752	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干44公变	315	61.59%	0	0		是	2026年	-36.51%
7753	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分5	315	75.24%	46.5	46.5				-38.10%
7754	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2026年	-47.91%
7755	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	46.35%	0	0		是	2026年	-47.10%
7756	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2026年	-44.91%
7757	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2026年	-62.65%
7758	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.30%	167.4	167.4				-51.10%
7759	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年	-44.58%
7760	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	400	54.00%	0	0				-42.91%
7761	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	55.24%	0	0				-46.23%
7762	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	31.20%	117.6	117.6		是	2026年12月	-46.62%
7763	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	21.44%	0	0		是	2026年	-48.92%
7764	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	0	0				-39.02%
7765	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加1	315	45.40%	0	0				-42.36%
7766	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2026年	-4.27%
7767	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	50.16%	0	0		是	2026年	-34.99%
7768	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.08%	124.8	124.8				-40.15%
7769	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干26右6	315	56.19%	0	0				-35.35%
7770	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	22.10%	0	0		是	2026年	-40.43%
7771	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	24.50%	0	0		是	2026年	-32.30%
7772	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	56.51%	0	0		是		-36.01%
7773	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
7774	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	64.80%	50.4	50.4				-44.31%
7775	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	6.00%	0	0				-51.71%
7776	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	31.75%	0	0		是	2026年	-38.86%
7777	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	41.27%	0	0				-12.62%
7778	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	65.71%	0	0				-48.72%
7779	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2026年	-52.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7780	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	37.20%	0	0				-47.79%
7781	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2026年	-54.78%
7782	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	泾河街箱变配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-46.53%
7783	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2026年	-41.22%
7784	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	17.90%	0	0		是	2026年	-40.84%
7785	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	28.00%	0	0		是	2026年	-40.47%
7786	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-42.43%
7787	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	29.52%	381	381				-45.41%
7788	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	22.22%	0	0				-43.40%
7789	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	42.86%	0	0		是	2026年	-40.47%
7790	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-46.24%
7791	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	48.25%	0	0		是	2026年	-43.16%
7792	和平	广州变	广州变462广太甲线	民族北2一次主变	630	17.78%	0	0				-44.07%
7793	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-35.27%
7794	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	0	0				-34.37%
7795	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	18.29%	0	0				-45.58%
7796	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	40.25%	0	0				-44.98%
7797	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	34.80%	0	0		是	2026年	-36.07%
7798	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7799	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园3箱变201	630	16.38%	463.8	463.8				-42.78%
7800	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年	-44.11%
7801	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1201	630	34.29%	0	0				-39.10%
7802	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	28.25%	389	389				-47.89%
7803	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201变压器	500	63.04%	0	0				-45.42%
7804	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
7805	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太同箱变1号变	400	32.70%	0	0		是	2026年	-41.76%
7806	大东	望花变	望花变70244上园甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	32.38%	363	363				-43.96%
7807	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	35.87%	0	0				-38.31%
7808	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	102.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-39.03%
7809	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
7810	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	0	0				-40.88%
7811	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	27.94%	0	0				-46.63%
7812	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	40.95%	0	0				-43.01%
7813	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201变压器	400	30.80%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
7814	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-35.65%
7815	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区2变电站201变压器	630	37.90%	0	0				-43.85%
7816	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-49.27%
7817	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	46.50%	0	0				-33.04%
7818	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	630	10.92%	0	0				-44.42%
7819	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园4箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-45.06%
7820	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万南城6箱变2变压器	630	22.10%	0	0				-43.59%
7821	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7822	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201变压器	630	24.13%	0	0				-42.05%
7823	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	43.60%	0	0				-35.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7824	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	0	0				-39.16%
7825	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2026年	-44.48%
7826	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2026年	-44.34%
7827	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期1箱变2号变	630	65.71%	0	0				-45.34%
7828	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜(1)	800	25.20%	0	0		是	2028年12月	-45.74%
7829	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	55.80%	0	0		是	2026年	-40.99%
7830	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7831	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-44.04%
7832	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7833	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	54.30%	0	0				-43.04%
7834	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
7835	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	25.52%	0	0				-40.56%
7836	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-44.20%
7837	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	6.67%	525	525				-45.16%
7838	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.60%	189.6	189.6				-42.44%
7839	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-44.96%
7840	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	51.00%	0	0		是	2026年	-42.89%
7841	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	手机北箱变1变压器	315	21.90%	6.928	6.928				-57.04%
7842	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
7843	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.80%	0	0				-43.19%
7844	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-41.03%
7845	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-43.85%
7846	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	66.54%	0	0		是	2026年	-40.58%
7847	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-41.88%
7848	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	426	426				-41.59%
7849	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
7850	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年6月	-46.92%
7851	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-45.20%
7852	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-41.91%
7853	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-40.02%
7854	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	19.37%	0	0		是	2026年	-45.14%
7855	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	27.62%	0	0				-42.01%
7856	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	14.86%	473.4	473.4				-47.21%
7857	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期3变电站201变压器	630	31.75%	0	0				-45.63%
7858	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	56.19%	0	0				-36.82%
7859	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	18.73%	0	0				-41.00%
7860	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.08%	339.6	339.6				-41.54%
7861	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年	-45.94%
7862	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	20.95%	0	0		是	2026年	-37.46%
7863	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江1箱变1变压器	630	15.43%	0	0				-42.15%
7864	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	40.76%	0	0		是	2026年	-32.36%
7865	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2026年	-41.85%
7866	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期5箱变2变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
7867	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	26.80%	316	316		是		-29.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7868	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	37.60%	262	262		是		-37.21%
7869	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
7870	于洪	大潘变	大岳线	小微大潘村北岗子1台	400	52.80%	148.8	148.8				0.00%
7871	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	35.10%	0	0		是	2026年	4.49%
7872	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-45.67%
7873	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	70.16%	125	125				-42.49%
7874	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站201	500	26.24%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
7875	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-43.79%
7876	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进18台	400	13.80%	0	0				100.00%
7877	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7878	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年	-28.88%
7879	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	27.30%	395	395		是	2027年12月	-34.02%
7880	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	28.00%	0	0		是	2026年	-50.38%
7881	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	33.90%	0	0			2027年	-39.05%
7882	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	27.60%	69.28	69.28				-37.48%
7883	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	38.41%	0	0			2027年	5.50%
7884	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2026年	-28.35%
7885	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年	-35.82%
7886	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右4	315	27.62%	0	0				-45.83%
7887	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	14.20%	606.4	606.4			2027年	-33.24%
7888	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	52.00%	0	0		是	2026年	-35.96%
7889	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	29.60%	0	0				-23.57%
7890	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.92%
7891	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	45.90%	44.1	44.1				-37.31%
7892	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线33+1	400	97.80%	0	0	2024年9月	是	2026年	-40.82%
7893	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0			2027年	-35.57%
7894	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	毓秀新村1箱变	630	20.83%	0	0				-44.22%
7895	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支2	400	7.80%	328.8	328.8				100.00%
7896	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	42.80%	188.8	188.8				-30.21%
7897	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	18.00%	0	0				100.00%
7898	东陵	汪家变	汪家变	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
7899	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	19.40%	0	0		是	2026年	-37.10%
7900	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变2变压器	630	0.00%	320.42	320.42		是	2026年12月	-48.57%
7901	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于153养殖场分97柱上变压器	200	39.00%	0	0				-29.03%
7902	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	7.60%	0	0				96.04%
7903	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	400	88.20%	0	0	2025年8月		2027年	-26.38%
7904	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左7左6变台	200	18.30%	143.4	143.4				7.00%
7905	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东南分十东支14(服装厂)	250	53.52%	0	0				-22.07%
7906	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	9.60%	40.2	40.2				-13.14%
7907	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖场	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	47.92%
7908	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房宇航养殖公变台区	200	56.80%	0	0				0.00%
7909	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	30.73%	0	0		是	2026年	-38.23%
7910	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	28.00%	0	0		是	2026年	-33.27%
7911	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	58.60%	31.4	31.4				-36.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7912	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-17.76%
7913	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳土B分变20岳土B台	315	27.62%	0	0		是	2026年12月	7.13%
7914	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	138.75%	0	0	2025年8月			-36.64%
7915	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	19.80%	140.4	140.4				0.33%
7916	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线81+2变台	200	5.40%	169.2	169.2				0.00%
7917	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑土卜综合	400	22.50%	270	270				23.32%
7918	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年	-20.39%
7919	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	46.48%	137.1	137.1				-45.63%
7920	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	43.60%	92.8	92.8				-33.46%
7921	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙E-1号箱变201间隔配电变压器	630	85.08%	0	0	2026年1月	是	2027年12月	70.14%
7922	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干172右4右1	315	22.54%	0	0				0.00%
7923	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	20.32%	0	0				-43.02%
7924	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184之1右1	400	30.30%	238.8	238.8				11.65%
7925	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0			2027年	20.91%
7926	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	3.4	3.4	2025年4月			-38.25%
7927	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	539	539				2.30%
7928	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明(2022微)	400	63.70%	0	0				-33.62%
7929	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公1司	315	35.56%	0	0				-39.57%
7930	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分75左2	200	7.50%	0	0		是	2027年	-2.29%
7931	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	24.60%	0	0				46.50%
7932	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	17.40%	0	0			2027年	22.15%
7933	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支26右2变台	400	0.00%	0	0				0.00%
7934	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-38.23%
7935	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直东支1	400	0.00%	0	0				0.00%
7936	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	32.25%	231	231				-53.93%
7937	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左6左1	200	14.10%	0	0			2027年	0.00%
7938	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分54左2左2	400	13.20%	0	0		是	2026年	100.00%
7939	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘北支4	200	22.50%	0	0		是	2027年	100.00%
7940	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	0	0				17.14%
7941	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	400	14.40%	0	0			2027年	94.11%
7942	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
7943	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡冷前鸿鹏防火玻璃公变台区	200	15.90%	148.2	148.2				0.00%
7944	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-39.51%
7945	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	114.29%	0	0	2024年9月			-32.70%
7946	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	26.10%	0	0		是	2026年	10.20%
7947	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-42.09%
7948	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年	-38.69%
7949	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分57+1左1	400	72.30%	0	0			2027年	-41.88%
7950	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左41左1柱上变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	10.19%
7951	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				100.00%
7952	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	24.10%	0	0		是	2026年	-48.11%
7953	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	20.00%	122.972	122.972				-13.15%
7954	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	57.6	57.6				-34.38%
7955	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南2变电站2变压器	630	9.84%	505	505				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
7956	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警于34左1	400	45.00%	0	0		是	2026年	100.00%
7957	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台支11(大孤家子南台)	400	65.10%	99.6	99.6				15.63%
7958	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	10.79%	0	0			2027年	100.00%
7959	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园203间隔配电变压器	800	8.70%	0	0				-46.99%
7960	东陵	上佰变	上佰变	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-23.20%
7961	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	13.20%	0	0		是		-17.41%
7962	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	65.60%	122	122				-38.22%
7963	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	45	45				0.00%
7964	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	35.40%	109.2	109.2				-46.09%
7965	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯十队分14	200	25.80%	0	0		是	2026年	-37.89%
7966	于洪	得胜变	得胜变	竹胜园3变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-37.85%
7967	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	83.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.17%
7968	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	30.79%	105.652	105.652				-42.92%
7969	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	17.60%	362	362		是	2026年	-38.89%
7970	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	31.13%	0	0				-41.85%
7971	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站2变压器	630	51.43%	0	0				-28.42%
7972	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	35.10%	109.8	109.8				-27.19%
7973	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-42.04%
7974	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右6变压器	400	15.30%	0	0				-49.77%
7975	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右2右1	250	42.40%	0	0		是	2026年	-43.66%
7976	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-45.08%
7977	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式-沈阳亿盛达企业管理有限公司-中盘大屯分7	400	11.70%	313.2	313.2				0.00%
7978	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	33.02%	179.5	179.5				-29.86%
7979	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	80.00%	20	20	2025年8月			-21.67%
7980	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林5箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.35%
7981	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
7982	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	51.00%	312	312				-34.30%
7983	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年	-43.54%
7984	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.00%
7985	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线7左1变台	400	45.30%	0	0				100.00%
7986	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线登北分2	400	11.70%	0	0		是	2026年	0.00%
7987	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	15.38%	0	0		是	2026年	-48.46%
7988	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7989	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	0	0		是	2026年6月	-33.30%
7990	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0				-35.17%
7991	于洪	平罗变	平罗变	平罗二村十七队网改新台	400	8.40%	0	0		是	2026年	8.19%
7992	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	54.60%	0	0		是	2026年	-43.52%
7993	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线10左1	400	32.70%	0	0			2027年	100.00%
7994	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江东小区变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-43.15%
7995	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	200	53.85%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
7996	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡5号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	27.00%	504	504				0.00%
7997	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
7998	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	200	23.55%	0	0			2027年	-13.97%
7999	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.75%	0	0				-29.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8000	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	0	0		是	2026年6月	-33.20%
8001	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	200	58.95%	0	0			2027年	-36.55%
8002	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	247	247				0.09%
8003	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8		是	2026年	-8.76%
8004	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年	-16.14%
8005	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1201配电变压器	630	56.13%	0	0		是	2026年12月	-44.07%
8006	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	489	489				-31.98%
8007	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台(新)	400	32.10%	231.6	231.6				0.00%
8008	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分11+1右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
8009	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香滨新坐标住宅变电站1变压器配电变压器	630	31.24%	0	0				-45.10%
8010	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	400	7.50%	0	0				-36.78%
8011	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆7201配电变压器	630	26.16%	0	0				-35.65%
8012	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干金星分29	250	53.44%	0	0				-33.63%
8013	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	73.28%	0	0		是	2027年	-36.57%
8014	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	57.90%	0	0		是		-42.37%
8015	东陵	世园变	世园变	世园变574世园线世园干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.40%
8016	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	55.87%	0	0				-41.34%
8017	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地宸颂变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	-10.36%
8018	东陵	世园变	世园变	世园干37柱上变压器	400	27.00%	252	252				-25.25%
8019	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1变压器	100	21.20%	0	0		是	2026年12月	-3.19%
8020	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	24.60%	523.2	523.2				-28.00%
8021	沈北	新城子	新城子	YHG_辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变(富华园)	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
8022	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-35.17%
8023	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年	-41.79%
8024	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-32.65%
8025	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	56.55%	0	0				-51.03%
8026	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	25.20%	0	0				-44.02%
8027	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-33.64%
8028	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变2号变压器	630	14.29%	0	0				-15.13%
8029	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	86.80%	0	0	2025年12月			-31.83%
8030	法库	孟家变	孟家变	10kV孟东线秦泽养殖分3	200	0.90%	178.2	178.2				0.00%
8031	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼3箱变1变压器	1260	9.84%	0	0		是	2026年	-42.40%
8032	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	18.30%	296.172	296.172		是	2026年	7.57%
8033	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	21.00%	552	552		是		1.30%
8034	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典1变压器	315	15.75%	0	0				-47.45%
8035	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	10.00%	0	0		是	2026年	-57.45%
8036	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆1箱变2变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
8037	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0		是	2026年	-22.74%
8038	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八號院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8039	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	4.2	4.2	2025年4月	是	2026年	-35.74%
8040	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2026年	-101.36%
8041	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	42.30%	0	0		是	2026年	-26.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8042	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	53.67%	0	0				-54.33%
8043	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	89.52%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-41.95%
8044	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0		是	2027年	-32.79%
8045	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	55.62%	0	0		是	2026年	-38.09%
8046	和平	三好变	三好变174河堤甲线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	50.70%	157.2	157.2				75.99%
8047	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-44.15%
8048	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-50.26%
8049	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家东南台	200	2.70%	169.736	169.736				100.00%
8050	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	56.10%	0	0		是	2026年	-18.99%
8051	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.60%	0	0				-360.62%
8052	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
8053	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	60.95%	0	0				-41.95%
8054	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左6	315	0.95%	0	0				48.30%
8055	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得胜线下地村台区	100	22.65%	0	0		是	2026年	-44.13%
8056	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于116左1	100	62.70%	0	0				-59.33%
8057	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	63.60%	0	0		是	2026年	-22.61%
8058	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-44.98%
8059	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				-50.00%
8060	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物(一站式)	200	0.00%	180	180				0.00%
8061	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423		是	2026年12月	-40.74%
8062	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线48+1	400	80.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
8063	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
8064	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	65.60%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
8065	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	4.10%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
8066	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-28.17%
8067	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	694	694				66.27%
8068	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支22	200	42.40%	0	0				0.00%
8069	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	15.90%	0	0				-28.64%
8070	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	40.20%	99.6	99.6				7.63%
8071	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	315	33.90%	0	0		是	2026年	-27.22%
8072	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	156.9	156.9				-35.65%
8073	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分23右1	200	2.40%	175.2	175.2				0.00%
8074	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8075	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	40.00%	0	0				-19.99%
8076	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
8077	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-45.72%
8078	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11右4	80	89.25%	0.6	0.6	2025年11月	是	2027年	81.55%
8079	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	27.75%	173.2	173.2				-39.81%
8080	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-36.91%
8081	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	27.75%	498	498		是	2026年	-43.59%
8082	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-27.50%
8083	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	7.20%	165.6	165.6				-61.47%
8084	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	67.50%	0	0		是	2026年	-37.73%
8085	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	50.48%	0	0				-41.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8086	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-40.09%
8087	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8088	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	68.40%	0	0				-40.85%
8089	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	123.63%	0	0	2025年5月			-36.77%
8090	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	116.8	116.8		是	2026年	2.62%
8091	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	0.00%	0	0				-39.54%
8092	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
8093	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	48.00%	0	0				-30.23%
8094	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是		-41.15%
8095	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	14.63%	0	0			2027年	-39.81%
8096	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-43.52%
8097	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2026年	-38.43%
8098	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	25.71%	202.5	202.5				-41.98%
8099	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-41.35%
8100	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	41.27%	307	307				-2.67%
8101	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0		是	2026年	-23.16%
8102	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	2.25%	0	0		是	2026年	-38.26%
8103	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2026年	-34.47%
8104	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	89.25%
8105	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	116.4	116.4				-38.50%
8106	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	25.20%	0	0		是		-33.32%
8107	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	34.50%	55.5	55.5				-51.22%
8108	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是		25.11%
8109	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府3箱变2变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
8110	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	351	351				10.23%
8111	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2028年12月	-37.74%
8112	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区3站房2配电变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
8113	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期3局维变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	90.66%
8114	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	29.84%	379	379				-39.38%
8115	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器--站式	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	16.35%
8116	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站2配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.81%
8117	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年	-33.99%
8118	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	0	0				-40.77%
8119	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-42.28%
8120	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-44.78%
8121	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	0	0		是	2026年	-37.98%
8122	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳其西台照明	400	84.45%	22.2	22.2	2023年2月			-37.93%
8123	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年	-43.53%
8124	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8125	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村大棚台变台区	100	49.20%	0	0		是	2026年	-48.89%
8126	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	44.1	44.1				-38.84%
8127	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	30.50%	0	0				-45.18%
8128	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	33.60%	0	0			2027年	-17.75%
8129	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	400	27.60%	0	0		是		100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8130	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	30.25%	0	0			2027年	-37.83%
8131	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡蒲河村肇斌养鱼公变台区	200	38.70%	0	0				0.00%
8132	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	61.95%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
8133	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-45.68%
8134	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	55.80%	0	0		是	2026年12月	-23.26%
8135	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
8136	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-34.41%
8137	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子支36	200	34.20%	0	0		是	2026年5月	-39.61%
8138	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年	-45.17%
8139	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	44.57%	0	0		是	2026年	-41.31%
8140	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	46.40%	0	0		是	2026年12月	-69.74%
8141	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				100.00%
8142	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	12.80%	0	0				-44.55%
8143	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年	46.57%
8144	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	33.90%	0	0		是	2027年	-35.78%
8145	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	15.81%	467.4	467.4				-52.51%
8146	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
8147	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王叔支线096	200	57.23%	0	0		是	2026年12月	-33.67%
8148	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	73.50%	0	0		是	2026年	-32.42%
8149	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年	-46.14%
8150	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干12柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2026年	-38.82%
8151	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔(南站甲)配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	100.00%
8152	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户镇古城子村二组公变台区	500	56.00%	0	0				0.00%
8153	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑建乙线建设干89右3左2变压器	250	46.40%	109	109				-66.42%
8154	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微四环金岭路1台	400	2.70%	0	0				0.00%
8155	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	9.00%	0	0		是	2026年12月	-60.19%
8156	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年	21.67%
8157	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	16.48%
8158	沈北	道义变	道义变15270纺校线	(阳光经典A座)1-2	400	17.63%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
8159	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-42.32%
8160	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	144.6	144.6				16.09%
8161	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8162	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8163	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2026年	-43.21%
8164	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-44.44%
8165	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	52.32%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
8166	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.80%	254.604	254.604		是	2026年	-50.03%
8167	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	57.00%	132	132		是	2026年12月	-39.30%
8168	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	34.80%	55.2	55.2		是	2026年	-41.86%
8169	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	23.6	23.6		是	2026年	-22.34%
8170	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	28.05%	123.9	123.9				-51.33%
8171	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165+1右1	200	35.40%	109.2	109.2				100.00%
8172	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	14.00%	152	152				22.84%
8173	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分5+1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	-41.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
8174	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站2号变压器	800	32.60%	459.2	459.2				25.85%
8175	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分4左3柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年	-43.21%
8176	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内于61右1变台	200	55.20%	0	0		是	2026年	41.11%
8177	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	250	48.80%	0	0		是	2026年	-18.27%
8178	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	47.40%	42.6	42.6				-37.21%
8179	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-40.14%
8180	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	53.10%	0	0				-40.50%
8181	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	100.95%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	37.48%
8182	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右2变压器	400	18.40%	0	0				-44.21%
8183	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	48.96%	0	0		是	2026年	-34.92%
8184	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-41.66%
8185	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
8186	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学于24+1公变	315	16.57%	231.3	231.3				-11.95%
8187	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	28.40%	0	0				-44.96%
8188	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分19	400	43.50%	0	0		是	2026年	-37.39%
8189	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左6加1	315	77.33%	39.9	39.9				60.10%
8190	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村东台	250	24.96%	162.6	162.6				-34.78%
8191	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于62左分13左支2变压器	100	38.70%	51.3	51.3				-49.57%
8192	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁苑小区变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-35.29%
8193	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	42.00%	48	48				-53.04%
8194	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	55.20%	69.6	69.6		是	2026年	-45.42%
8195	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村2机井	50	94.80%	0	0	2025年9月			-43.16%
8196	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	80.40%	0	0	2023年6月			-161.06%
8197	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干花三乙线52左1	400	32.40%	0	0				-34.28%
8198	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	45.43%	140.4	140.4				-43.63%
8199	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	200	80.70%	18.6	18.6	2025年6月			-31.55%
8200	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线235	400	77.70%	49.2	49.2				0.00%
8201	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	400	29.70%	0	0		是	2026年	-44.54%
8202	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	0	0		是	2026年	-47.66%
8203	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左3右1	200	31.50%	117	117				100.00%
8204	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	92.10%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	2.72%
8205	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	17.62%	456	456				-40.09%
8206	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
8207	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于周家分31变台	400	21.75%	273	273		是	2026年	-29.71%
8208	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	0	0				-18.81%
8209	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.10%	43.8	43.8				-37.79%
8210	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	46.80%	43.2	43.2				-37.51%
8211	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟9组照明	315	9.84%	252.5	252.5				-22.56%
8212	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分40+1右1	200	14.10%	0	0			2027年	-97.70%
8213	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	37.50%	0	0				-41.30%
8214	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年	-42.27%
8215	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于35左3变台	400	55.95%	136.2	136.2		是	2026年	-27.81%
8216	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方22变台	160	68.75%	0	0		是	2026年	-48.87%
8217	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	69.59%	64.3	64.3				-53.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8218	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊4变电站1变压器	800	18.38%	0	0		是	2026年	-46.01%
8219	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0			2027年	-9.26%
8220	沈北	道义变	道义线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	25.13%
8221	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	39.90%	0	0				7.93%
8222	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城4号变电站2号变压器	630	49.90%	0	0		是	2026年	-34.02%
8223	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	54.60%	0	0			2027年	-43.35%
8224	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	37.25%	0	0		是	2026年12月	-36.74%
8225	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	-36.63%
8226	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	44.50%	182	182				-39.50%
8227	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.45%	262.2	262.2		是	2026年	-37.24%
8228	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	26.40%	0	0			2027年	-59.97%
8229	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年	-28.78%
8230	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-20.71%
8231	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10右1	400	18.40%	0	0				11.89%
8232	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	142.86%	0	0	2026年1月			-34.20%
8233	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-41.41%
8234	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都1变	500	22.80%	0	0		是	2026年	-41.67%
8235	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2026年	-103.52%
8236	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	45.71%	279	279				-42.59%
8237	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	25.20%	0	0			2027年	-46.33%
8238	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	12.57%	0	0			2027年	-43.86%
8239	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	200	10.20%	0	0				100.00%
8240	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	57.60%	0	0				-41.70%
8241	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	44.40%	0	0		是	2026年	-37.33%
8242	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	77.40%	0	0				3.29%
8243	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17+1右8变台	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
8244	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园2站房2配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
8245	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2026年12月	-23.62%
8246	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2026年	-37.29%
8247	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	13.20%	0	0			2027年	-17.91%
8248	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	31.20%	0	0				-45.54%
8249	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	73.60%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
8250	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-35.26%
8251	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-17.40%
8252	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	75.12%	37.2	37.2				-45.26%
8253	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年	9.41%
8254	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	48.57%	0	0				-51.78%
8255	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年	-39.51%
8256	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压器	100	25.50%	64.5	64.5				-43.63%
8257	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.00%	162	162		是	2026年	-36.95%
8258	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
8259	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南长堇东机井	50	55.20%	0	0		是	2026年	-39.34%
8260	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	41.10%	0	0			2027年	-39.26%
8261	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	20.40%	0	0				-31.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8262	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	148.2	148.2				-38.30%
8263	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	0	0				0.00%
8264	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	125	35.84%	0	0		是	2026年	-35.22%
8265	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线3台	200	46.50%	0	0		是	2026年	-40.12%
8266	新民	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚新	200	54.00%	0	0				0.00%
8267	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	30.16%	377	377				34.48%
8268	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台(微)	400	56.00%	0	0		是	2026年6月	-23.05%
8269	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	13.33%	483	483		是	2026年12月	-49.54%
8270	沈河	大东变	大东变052城南甲线	庆余店2箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-44.60%
8271	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2026年	-42.92%
8272	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-47.12%
8273	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	27.00%	504	504				97.21%
8274	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	57.60%	0	0				41.15%
8275	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	4.93%
8276	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	12.68%
8277	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	27.60%	0	0				-40.98%
8278	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1(后屯B台)	400	28.80%	0	0				-29.73%
8279	沈北	清水变	清依线	旁风分2(旁风A台)	400	20.55%	0	0				-27.33%
8280	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-42.21%
8281	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	100.00%
8282	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	60.00%	0	0		是	2026年	-39.45%
8283	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙山分14柱上变压器	400	24.25%	0	0		是	2026年	-56.73%
8284	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-40.91%
8285	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线河信子支23	100	77.70%	12.3	12.3				-45.28%
8286	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-21.68%
8287	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	万象云玺1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	82.20%	0	0	2025年8月		2027年	5.59%
8288	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	0	0				8.50%
8289	沈北	核心变	10kV核农线53246线	龙湖桃李芳华2小区变电站202配电变压器	800	7.50%	660	660				0.00%
8290	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信于10右2之1柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年	-40.67%
8291	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
8292	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	沈阳市沈北新区新喜都宾馆(一站式)	400	15.90%	0	0				100.00%
8293	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	23.20%	267.2	267.2		是	2026年	-41.34%
8294	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城3箱变1变压器	800	26.70%	0	0				-41.08%
8295	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-39.17%
8296	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于51右3右1	200	66.00%	0	0				-32.77%
8297	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	21.00%	0	0			2027年	3.95%
8298	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
8299	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	21.20%	0	0		是	2026年	-40.22%
8300	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	9.90%	0	0				-40.44%
8301	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	28.35	28.35				-32.63%
8302	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	53.65%	0	0				-41.26%
8303	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-40.70%
8304	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	46.50%	0	0				-43.94%
8305	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	28.80%	0	0				-43.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8306	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	41.90%	0	0				-28.24%
8307	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	-30.16%
8308	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘于134左支1一站式	200	5.10%	169.8	169.8				-208.11%
8309	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	36.51%	0	0				-36.56%
8310	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈阳市沈北新区卓衡稻草加工厂(一站式)	200	53.10%	73.8	73.8				100.00%
8311	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分87左15变台	200	39.60%	100.8	100.8				100.00%
8312	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区1变电站201变压器	500	40.40%	0	0				-43.61%
8313	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	23.70%	0	0		是	2026年	23.48%
8314	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	200	33.60%	112.8	112.8				-43.73%
8315	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	65.25%	0	0				-42.65%
8316	于洪	小子变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	64.40%	0	0				-47.42%
8317	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	19.37%	0	0				-36.60%
8318	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	18.67%	0	0			2027年	-41.04%
8319	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-35.53%
8320	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	0	0				-45.86%
8321	沈北	董楼子	望滨线	百贯E台	100	21.00%	69	69				-19.29%
8322	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
8323	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	22.40%	338	338				-38.28%
8324	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0				0.00%
8325	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
8326	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	75.30%	0	0		是	2026年12月	-22.93%
8327	东陵	水家变	水孙乙线	yhg_东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-44.11%
8328	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年12月	-40.70%
8329	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	28.50%	246	246				-42.94%
8330	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	30.00%	240	240				-39.85%
8331	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	30.30%	0	0				0.00%
8332	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星干11杆(一站式)	200	70.40%	0	0		是	2026年12月	-26.32%
8333	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭村台几	400	38.75%	0	0		是	2028年	-26.22%
8334	于洪	光辉变	光水线	小微九十八宿舍二	400	0.00%	360	360				0.00%
8335	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.31%
8336	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.20%	0	0			2027年	0.00%
8337	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	419	419				-40.11%
8338	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
8339	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8340	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	12.70%	487	487				25.06%
8341	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾2变电站1变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-38.65%
8342	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-42.31%
8343	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	508	508				-41.89%
8344	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	13.97%	0	0				40.44%
8345	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2		是	2026年	-36.97%
8346	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	62.00%	0	0		是	2026年	-31.97%
8347	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8348	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2026年	1.24%
8349	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明(2021微)	200	10.80%	158.4	158.4				6.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8350	于洪	东民变	东范线	隆盛花园2台(临时电)	315	107.30%	0	0	2025年8月			100.00%
8351	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	11.85%	0	0			2027年	0.86%
8352	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	69.00%	0	0		是	2026年	-36.87%
8353	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线供电家属分06	200	0.00%	0	0				0.00%
8354	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-38.89%
8355	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村赵子东畜牧公变台区	200	17.70%	0	0				0.00%
8356	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-40.76%
8357	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	41.60%	242	242				-41.15%
8358	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线99变压器	400	25.60%	257.6	257.6				-44.72%
8359	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0		是	2026年	-54.34%
8360	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线85左1号台区	200	15.60%	0	0		是	2026年	8.70%
8361	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙9	200	27.60%	0	0		是	2026年	-43.90%
8362	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-40.12%
8363	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	97.80%	0	0	2024年12月	是	2026年	29.37%
8364	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180	180				-37.82%
8365	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
8366	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	临时城建美庭一期箱式变电站201间隔配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年7月			-37.37%
8367	东陵	杨石变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	53.90%	0	0		是	2026年12月	-29.72%
8368	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8369	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-37.62%
8370	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	100.00%
8371	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0				-41.97%
8372	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	21.84%	0	0				-33.78%
8373	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年	63.98%
8374	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	68.00%	35.2	35.2				-52.80%
8375	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	18.60%	142.8	142.8				-103.35%
8376	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-39.18%
8377	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	27.90%	124.2	124.2				-39.12%
8378	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线78右1变台	200	13.50%	153	153				0.00%
8379	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	64.50%	0	0		是	2026年2月	-20.50%
8380	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	71.00%	0	0		是	2026年12月	-28.13%
8381	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子卜冷美充电服务站公变台区	200	107.70%	0	0	2025年10月			100.00%
8382	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	0	0				13.66%
8383	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几60	400	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8384	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	-45.01%
8385	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.81%	0	0		是	2026年	-45.78%
8386	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-40.88%
8387	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8388	康平	城南变	城南变2510南西线	陶屯西台支10	200	24.60%	0	0				0.80%
8389	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-37.88%
8390	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	8.50%	0	0		是	2026年	-74.42%
8391	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8392	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-40.35%
8393	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明(2020微)	200	88.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-37.98%
8394	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右27变台	200	47.10%	0	0		是	2026年	-71.45%
8395	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线棒子东	200	67.40%	45.2	45.2				-39.58%
8396	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-38.07%
8397	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	12.07%
8398	沈北	天乾变	天新线	汇置公园城1小区变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
8399	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0				-39.27%
8400	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	6.26%
8401	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站202配电变压器	500	45.12%	0	0				-38.77%
8402	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变2变压器	630	26.98%	320.42	320.42		是	2026年12月	-30.02%
8403	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支05	315	28.57%	0	0		是	2026年	-42.84%
8404	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年	-35.67%
8405	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0		是	2026年	-22.65%
8406	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	42.30%	0	0		是	2027年12月	-33.74%
8407	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	45.60%	0	0			2027年	-26.09%
8408	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年	-42.44%
8409	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-45.83%
8410	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年	8.56%
8411	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	YHG 吉隆新天地小区32配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年	-35.30%
8412	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	42.90%	23.55	23.55		是	2026年12月	-41.15%
8413	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	13.2	13.2				-36.28%
8414	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	20.40%	278.4	278.4				52.86%
8415	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-43.56%
8416	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-41.43%
8417	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年	-50.18%
8418	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	39.90%	0	0		是	2026年	-34.69%
8419	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	34.00%	0	0		是	2026年	-37.28%
8420	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	25.20%	0	0		是		-38.24%
8421	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	12.40%	0	0		是	2026年	-44.12%
8422	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	38.40%	0	0				-36.13%
8423	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	21.00%	0	0				-24.51%
8424	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	20.10%	0	0		是	2026年	-94.70%
8425	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	36.60%	0	0				1.87%
8426	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	77.46%	0	0		是	2026年	-44.81%
8427	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分25	315	42.54%	0	0				-43.19%
8428	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	60.60%	0	0			2027年	-35.00%
8429	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	40.95%	0	0		是		-44.18%
8430	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分25柱上变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-42.75%
8431	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.59%	0	0		是	2027年12月	-131.45%
8432	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	13.20%	0	0				-44.02%
8433	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-46.79%
8434	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东分3315	315	34.29%	0	0				-43.19%
8435	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	0	0				-42.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8436	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干50加1变压器	250	5.12%	0	0				-48.50%
8437	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分11	250	62.40%	0	0			2027年	-47.53%
8438	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干17右3变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-37.74%
8439	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66(上)南	400	32.25%	231	231				-48.14%
8440	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变压器	250	66.00%	0	0				-42.05%
8441	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分2	315	64.44%	0	0				-51.13%
8442	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	38.40%	0	0				-41.76%
8443	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	38.35%	0	0				-39.19%
8444	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	400	20.40%	0	0				-32.68%
8445	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分7	315	53.84%	113.9	113.9				-43.56%
8446	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2026年	-96.04%
8447	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	26.56%	0	0		是	2026年	-36.18%
8448	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	27.62%	0	0				-53.06%
8449	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	85.50%	9	9	2025年8月			-105.17%
8450	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	38.72%	128.2	128.2		是	2026年12月	-44.73%
8451	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分12公变	400	41.20%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
8452	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	31.00%	0	0		是	2026年	-32.01%
8453	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.31%
8454	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	29.97%	0	0				-46.88%
8455	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	34.80%	0	0				-43.15%
8456	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	48.00%	0	0		是	2026年	-40.96%
8457	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2026年	-54.98%
8458	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	19.81%	0	0				-26.42%
8459	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	28.80%	61.2	61.2				-45.29%
8460	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	43.20%	93.6	93.6				-11.00%
8461	大东	如意变	如意变80892加热线	联合甲线新生干48左13	200	1.60%	0	0		是		-88.59%
8462	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
8463	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	70.08%	0	0				-41.18%
8464	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左4	400	44.25%	183	183		是		-51.50%
8465	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
8466	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	53.50%	0	0				-48.01%
8467	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	41.14%	0	0		是		-40.41%
8468	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	50.29%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
8469	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2026年	-37.76%
8470	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	120.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-53.03%
8471	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2026年	-18.40%
8472	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	7.71%	0	0			2027年	-37.77%
8473	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	94.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-42.19%
8474	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	6.80%	0	0				-73.49%
8475	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	70.08%	0	0		是	2026年	-36.16%
8476	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2026年	-29.85%
8477	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	122.88%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.39%
8478	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	16.20%	0	0			2027年	-42.22%
8479	皇姑	旺牛变	10KV旺华乙线10982线	九九家园箱变1号变	630	65.52%	0	0		是	2026年	-15.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8480	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-47.96%
8481	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变2	400	38.40%	0	0		是	2026年	-38.89%
8482	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2026年	-41.33%
8483	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2026年	-43.28%
8484	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
8485	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
8486	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-41.10%
8487	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	38.80%	256	256				-41.37%
8488	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
8489	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2026年	-38.65%
8490	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	10.79%	499	499				-43.34%
8491	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	19.13%	567	567				-44.17%
8492	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	36.96%	663	663				-42.57%
8493	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	20.95%	0	0		是	2026年	-43.67%
8494	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	26.70%	0	0		是	2026年	-43.64%
8495	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	32.38%	363	363		是		-39.70%
8496	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变1	630	30.10%	0	0		是	2026年	-37.59%
8497	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-37.06%
8498	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-34.25%
8499	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-42.55%
8500	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-38.61%
8501	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-45.27%
8502	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	吴辰苑小区4变电站201	630	49.21%	39.2	39.2		是	2026年	-40.34%
8503	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8504	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
8505	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区3变电站201	630	33.97%	0	0				-43.61%
8506	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
8507	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	8.64%	0	0		是	2026年	-93.18%
8508	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8509	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	28.19%	194.7	194.7				-42.43%
8510	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
8511	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	12.95%	0	0		是	2026年	-42.57%
8512	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-42.73%
8513	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
8514	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	47.30%	0	0				-44.42%
8515	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0		是	2026年	-27.47%
8516	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8517	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲10箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2026年	-38.65%
8518	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	50.48%	0	0		是	2026年	-36.78%
8519	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-44.04%
8520	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	39.05%	0	0				-40.90%
8521	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	35.56%	0	0		是		-41.53%
8522	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201变压器	630	27.62%	0	0				-44.09%
8523	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年	-39.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8524	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	59.76%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
8525	沈河	大东变	大东变052城南甲线	圣天变电站1变压器	630	64.38%	0	0				-42.39%
8526	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-46.77%
8527	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	66.40%	0	0				-45.88%
8528	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	9.52%	507	507				-47.43%
8529	大东	大东变	大东变066东风乙线	新中街箱变1变	315	115.81%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	5.77%
8530	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
8531	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变1变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
8532	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	29.33%	0	0				-43.23%
8533	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	53.02%	0	0		是	2026年	-43.86%
8534	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	69.00%	84	84				-43.88%
8535	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	51.75%	241	241				-42.05%
8536	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
8537	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	26.88%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
8538	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	27.36%	0	0		是	2026年	-32.14%
8539	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-43.07%
8540	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-48.34%
8541	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.72%
8542	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	9.20%	0	0		是	2026年	-42.04%
8543	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	52.06%	173.2	173.2				-44.80%
8544	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-46.36%
8545	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区5变电站201	630	33.65%	355	355		是	2026年	-42.19%
8546	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	83.40%	0	0	2024年6月			-40.47%
8547	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	20.80%	0	0		是	2026年	-44.62%
8548	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	74.40%	0	0				-37.75%
8549	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
8550	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	19.05%	0	0		是		-37.25%
8551	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	44.13%	6.928	6.928				-34.48%
8552	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	20.16%	0	0		是	2026年	-40.80%
8553	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	30.40%	93.528	93.528				-44.47%
8554	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	59.40%	0	0				-44.30%
8555	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2026年	-33.75%
8556	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.98%	0	0		是	2026年	-37.72%
8557	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园3箱变1变	630	78.41%	0	0		是	2026年	-24.51%
8558	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	19.43%	0	0		是	2026年	-43.88%
8559	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	22.86%	0	0		是	2026年	-37.99%
8560	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0		是	2026年	-44.33%
8561	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	31.50%	0	0		是	2026年	-46.92%
8562	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	41.20%	195.2	195.2				-47.50%
8563	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	12.70%	0	0				-42.32%
8564	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8565	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8566	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8567	于洪	小于变	10KV小山线56240	友谊城3变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-34.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8568	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	400	15.45%	298.2	298.2				100.00%
8569	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年	-39.38%
8570	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	60.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8571	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	36.83%	335	335			2027年	-5.11%
8572	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	65.40%	0	0			2027年	-39.16%
8573	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	23.36%	333.2	333.2				-41.99%
8574	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	54.29%	0	0				-41.11%
8575	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	24.76%	411	411				-43.95%
8576	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	0	0				-42.19%
8577	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地小区公变台区	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
8578	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于40柱上变压器	400	6.90%	0	0		是	2026年	-42.84%
8579	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北延二期1局维变电站201配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2026年12月	-1.61%
8580	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支36右1之1柱上变压器	400	73.20%	0	0				-9.39%
8581	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-40.51%
8582	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	80.00%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-29.59%
8583	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区41主变	500	23.20%	334	334				-39.33%
8584	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号右15号柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				-36.59%
8585	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2026年	-39.87%
8586	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	55.33%	10.4	10.4				-45.30%
8587	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
8588	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	9.69%
8589	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				-33.33%
8590	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	9.05%	0	0		是	2026年12月	-50.43%
8591	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城3站房1变压器	630	24.44%	413	413				-41.80%
8592	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	0	0				-39.18%
8593	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	27.90%	0	0				27.06%
8594	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	0	0				11.72%
8595	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-25.83%
8596	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	水泥厂支11柱上变压器	400	1.95%	0	0		是	2026年	-4.68%
8597	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-40.53%
8598	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台1变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0				0.00%
8599	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	58.13%	51	51				-33.31%
8600	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-46.96%
8601	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	17.14%	0	0		是		-37.04%
8602	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-39.26%
8603	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	0	0				-39.55%
8604	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右24变台	200	45.30%	89.4	89.4				-34.76%
8605	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	13.20%	38.4	38.4		是	2026年12月	-49.71%
8606	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8607	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	28.57%	387	387		是		-41.61%
8608	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	68.13%	35	35				-37.87%
8609	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
8610	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年	-39.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8611	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	507	507				-46.44%
8612	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年	-26.49%
8613	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	72.90%	0	0		是	2027年	-21.42%
8614	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	46.73%	136.3	136.3				13.45%
8615	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北于107+0右2	200	68.10%	43.8	43.8		是	2026年	16.15%
8616	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
8617	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	56.00%	170	170				-37.07%
8618	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.14%	0	0				-41.20%
8619	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	51.38%	0	0		是	2026年	-35.20%
8620	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
8621	沈北	大志变	大志变	志詹乙线 虎利线73	315	61.90%	0	0				-45.42%
8622	法库	新依变	新依变	依草线 10kV依草线四村二队分西支5(四家子村东新西台)	200	60.30%	59.4	59.4		是	2026年	100.00%
8623	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年	-36.73%
8624	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	34.20%	111.6	111.6				-41.10%
8625	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-38.03%
8626	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	41.90%	303	303				-42.94%
8627	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-25.78%
8628	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干曹窝堡分24变台	400	20.95%	276.2	276.2				-26.57%
8629	法库	双台子	双台子	10kV双丁线雷塔支19	400	33.15%	0	0		是	2026年	-30.45%
8630	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站2号主变	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
8631	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	200	77.10%	25.8	25.8				-36.26%
8632	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-38.87%
8633	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年	-43.42%
8634	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	22.08%	339.6	339.6		是	2026年	-43.22%
8635	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
8636	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
8637	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	210	210				-43.75%
8638	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.88%
8639	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	33.60%	564	564				-43.50%
8640	新民	温台变	温台变1104安李线	安李于97左7变台	200	38.40%	103.2	103.2				-43.84%
8641	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和于47右1左1	160	41.63%	0	0		是		-47.48%
8642	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于49左3	250	35.60%	0	0				-21.78%
8643	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	72.90%	0	0		是	2026年	-26.49%
8644	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年	-34.07%
8645	于洪	范屯变	范屯变	范静线 小微圣马家园	400	22.50%	150.684	150.684				-35.75%
8646	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗镇杨士岗社区安琦电动汽车充电公变台区	200	117.00%	0	0	2025年6月			100.00%
8647	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	16.07%
8648	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-42.58%
8649	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	36.90%	106.2	106.2		是	2026年	-141.97%
8650	于洪	东民变	东民变	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年	-43.56%
8651	于洪	平罗变	平罗变	美卉花园3站房1变压器	630	20.06%	0	0				-38.75%
8652	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于61左13右3-1	250	44.48%	0	0				-41.97%
8653	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干9箱变(单)	400	41.60%	0	0				-42.31%
8654	于洪	东民变	东民变	和泰8小区1变电站2变压器	630	23.87%	0	0				-40.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8655	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.43%
8656	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支 021	50	62.40%	0	0		是	2026年12月	-22.25%
8657	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0			2027年	13.23%
8658	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
8659	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干41	250	23.04%	0	0		是	2028年	-43.19%
8660	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-37.07%
8661	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	39.20%	0	0		是		-44.35%
8662	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	55.50%	0	0				-0.38%
8663	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	56.25%	135	135		是	2026年	-34.66%
8664	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	26.27%
8665	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-29.47%
8666	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡6号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	17.10%	580	580				0.00%
8667	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-43.80%
8668	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
8669	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
8670	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	106.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.88%
8671	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	55.25%	139	139				-40.54%
8672	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-2变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0				-1.21%
8673	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	0	0		是	2026年	-26.86%
8674	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	108.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.02%
8675	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	29.33%	0	0				-49.91%
8676	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-45.88%
8677	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8678	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村台	315	21.59%	215.5	215.5		是	2026年	-49.25%
8679	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	29.21%	191.5	191.5		是	2026年	-23.43%
8680	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8681	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	29.70%	120.6	120.6		是	2026年	64.92%
8682	东陵	白沙变	白旺乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	41.90%	303	303		是	2026年12月	-43.95%
8683	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-37.49%
8684	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	0	0				33.75%
8685	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2026年	-35.15%
8686	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋干8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年12月	-42.99%
8687	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	34.35%	0	0			2027年	13.36%
8688	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	38.25%	0	0		是	2026年	-37.67%
8689	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线10+2	315	59.05%	0	0				-38.35%
8690	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	42.00%	96	96				-24.26%
8691	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	22.62%	0	0		是	2026年12月	-38.28%
8692	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支22右3	400	0.00%	0	0				0.00%
8693	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-38.65%
8694	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.53%
8695	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干129左9变台	50	37.20%	0	0		是	2026年	-47.45%
8696	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	32.70%	0	0		是	2028年12月	-45.34%
8697	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦2号变电站202间隔配电变压器	630	2.86%	549	549				0.00%
8698	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图1变电站2配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8699	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维1变201配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-5.92%
8700	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	400	15.90%	296.4	296.4				-28.34%
8701	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线107左2	200	6.00%	0	0				0.00%
8702	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	69.52%	129	129		是	2026年	-39.65%
8703	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表科学院箱变1变压器	800	5.70%	674.4	674.4				0.00%
8704	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-19.25%
8705	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛59+1变台	200	51.50%	0	0		是	2026年	-17.66%
8706	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	42.00%	48	48				-45.12%
8707	沈河	怀远变	怀远变166怀闸甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	30.30%	0	0				-42.81%
8708	于洪	范屯变	范北线	小微马三家南1台	200	13.20%	153.6	153.6				33.76%
8709	于洪	曹家变	曹滨线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.25%	0	0				-26.39%
8710	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	12.80%	154.4	154.4				-37.60%
8711	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是	2026年	-44.36%
8712	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	0	0				-37.94%
8713	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	0	0				-42.46%
8714	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线马家分13左1变台	400	6.30%	0	0				0.00%
8715	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	400	23.70%	0	0		是	2026年	-33.66%
8716	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.43%	0	0				-40.67%
8717	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-45.22%
8718	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨明洋加工厂公变台区	200	42.60%	0	0				100.00%
8719	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新西照明镇门前(2021微)	400	15.15%	0	0				-33.39%
8720	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林2箱变1变压器	315	18.10%	0	0				-42.20%
8721	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	36.16%	0	0		是	2026年	-38.62%
8722	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-36.43%
8723	于洪	小于变	10kV小山线56240	YHG_富锦园小区201配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-40.94%
8724	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙3箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-42.92%
8725	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-44.13%
8726	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	68.50%	0	0		是	2026年	-26.47%
8727	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城4变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0				0.00%
8728	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	800	26.10%	0	0			2027年	100.00%
8729	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	22.22%	0	0				-48.50%
8730	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	73.52%	0	0		是	2026年	-37.68%
8731	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	58.41%	0	0		是		-21.00%
8732	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几19南2	200	66.90%	0	0		是	2026年	100.00%
8733	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	26.52%
8734	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支05	315	28.95%	0	0		是	2026年	-30.90%
8735	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	12.30%	0	0		是	2026年	-48.48%
8736	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	21.20%	0	0			2027年	-40.74%
8737	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.20%	0	0				-38.62%
8738	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	49.52%	255	255				-43.30%
8739	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	放司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
8740	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	63.00%	27	27				-36.45%
8741	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	10.79%	499	499				-38.30%
8742	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8743	沈北	农高变	农丰线	一站式翔凤分支	100	31.50%	0	0		是	2026年12月	-24.74%
8744	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	79.50%	0	0		是	2026年	-24.53%
8745	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	2.76%
8746	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8747	于洪	大兴变	大兴变	小微援工村2号台	200	60.00%	0	0		是	2026年	6.04%
8748	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	91.84%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.23%
8749	东陵	孙家寨	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	37.78%	329	329		是	2026年12月	-36.41%
8750	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	22.40%	338	338		是	2026年12月	-40.19%
8751	于洪	光辉变	光辉变	小微电话局台	200	45.60%	88.8	88.8				48.00%
8752	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	17.25%	0	0				100.00%
8753	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	25.14%	0	0			2027年	-8.56%
8754	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8755	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	14.29%	0	0				97.36%
8756	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	28.38%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
8757	新民	法哈牛变	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	49.80%	201	201				-43.15%
8758	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	47.60%	0	0			2027年	-40.04%
8759	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	23.70%	0	0		是	2026年	13.86%
8760	沈北	大志变	大志变	(虎石台)1516箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-8.64%
8761	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	0	0				-23.47%
8762	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-293.31%
8763	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年	-42.86%
8764	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	34.20%	446.4	446.4		是	2026年	7.43%
8765	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.25%	0	0		是	2026年	-45.08%
8766	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	18.72%	0	0				-42.81%
8767	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	0	0				-42.33%
8768	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2026年	-28.44%
8769	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	19.20%	354	354		是	2026年12月	-44.37%
8770	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8771	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇胡家屯村五组公变台区	630	50.48%	0	0				-47.27%
8772	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南2水利分2(韩冰1)	100	18.20%	71.8	71.8				-43.99%
8773	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0			2027年	-32.99%
8774	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	71.04%	94.8	94.8		是	2026年	-42.50%
8775	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	5.24%
8776	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8777	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-41.57%
8778	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	58.5	58.5				-26.76%
8779	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	0	0				-48.65%
8780	于洪	平罗变	平罗变	富强村2台	400	16.20%	0	0				-44.12%
8781	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8782	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-48.18%
8783	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	200	63.70%	52.6	52.6				-48.19%
8784	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	35.10%	0	0		是	2026年	-30.31%
8785	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	20.00%	0	0				-37.71%
8786	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	46.88%	0	0			2027年	-32.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8787	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	61.71%	178.2	178.2				-40.36%
8788	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
8789	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙1箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-44.63%
8790	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-军华种业家庭农场	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-90.01%
8791	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	49.50%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
8792	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.66%
8793	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	54.40%	17.8	17.8				-12.78%
8794	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	28.13%	0	0		是	2027年12月	-47.03%
8795	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	0	0				0.00%
8796	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	1.20%	355.2	355.2		是	2026年12月	35.85%
8797	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
8798	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	12.70%	0	0				-55.29%
8799	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
8800	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-35.27%
8801	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	58.20%	0	0				-36.52%
8802	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	68.95%	0	0		是	2026年	-36.64%
8803	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	200	61.20%	57.6	57.6				-36.54%
8804	东陵	杨官变	杨官紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
8805	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年	-41.03%
8806	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新2变压器	630	11.81%	0	0				6.64%
8807	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-44.61%
8808	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变378农恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变(水墨丹青)	1000	19.20%	0	0		是	2026年12月	-37.73%
8809	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
8810	皇姑	北陵变	北陵变25144田乙乙线	黄河府4小区箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8811	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-11.65%
8812	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2026年	31.80%
8813	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年	24.55%
8814	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-40.12%
8815	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-16000.00%
8816	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一/二期)配电变压器	500	85.92%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-41.28%
8817	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	18.79%	224.3	224.3				-47.81%
8818	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0			2027年	-36.47%
8819	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	60.40%	29.6	29.6		是	2026年	-36.04%
8820	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	17.46%	457	457				-40.35%
8821	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	66.80%	0	0		是	2026年	-34.55%
8822	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	43.30%	0	0		是	2026年	-52.44%
8823	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	55.24%	0	0		是	2026年	-44.15%
8824	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	71.40%	18.6	18.6				-35.60%
8825	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2026年12月	-35.16%
8826	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	81.60%	0	0	2026年1月			-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8827	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	111.67%	0	0	2025年10月			0.00%
8828	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2026年	-37.93%
8829	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8830	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分3+1变台	50	112.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-26.86%
8831	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	72.60%	8.7	8.7				-31.25%
8832	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北支34左8变台	400	30.00%	0	0				-42.89%
8833	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	56.00%	0	0				-62.57%
8834	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-41.25%
8835	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	66.60%	0	0		是		-45.68%
8836	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	89.40%	0	0	2023年1月	是	2027年	5.26%
8837	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥4号箱变电站201配电变压器	1260	8.63%	0	0				-43.74%
8838	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾(二)1局维变电站配电变压器202	800	7.20%	0	0		是	2026年12月	19.93%
8839	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	YHG_东黄泥坎村住宅楼变电站新建台	630	16.35%	464	464				4.85%
8840	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	洞西乙线洞西干16右1变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
8841	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	100	102.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-146.57%
8842	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	80.40%	0	0	2025年8月			-63.09%
8843	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0			2027年	-44.96%
8844	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	17.10%	0	0			2027年	16.72%
8845	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0			2027年	-37.03%
8846	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	16.03%	0	0		是	2028年	-53.68%
8847	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线29右6变台	200	111.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.19%
8848	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	200	65.40%	49.2	49.2				-37.19%
8849	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	38.70%	205.2	205.2				-46.19%
8850	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	20.00%	220.5	220.5				-51.07%
8851	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0			2027年	-35.03%
8852	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	23.70%	0	0		是	2027年12月	-11.85%
8853	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-14.35%
8854	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0			2027年	-41.84%
8855	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	57.38%	0	0			2027年	-43.15%
8856	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	56.25%	54	54				-40.70%
8857	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-39.94%
8858	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	200	59.70%	0	0				-27.26%
8859	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-23.02%
8860	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-40.69%
8861	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	10.20%	159.6	159.6				6.41%
8862	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分95	200	24.60%	0	0			2027年	-38.94%
8863	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年12月	-68.66%
8864	和平	方型变	方型变442方青甲线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	51.81%	0	0		是	2026年	4.62%
8865	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟6变电站1变压器	400	44.40%	0	0				-38.47%
8866	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变(单)	400	28.80%	0	0				-41.59%
8867	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	62.40%	55.2	55.2		是	2026年	-29.01%
8868	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	38.86%	0	0				-24.87%
8869	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-65.01%
8870	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	8.10%	0	0				7.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8871	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-29.67%
8872	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	72.15%	17.85	17.85				-44.43%
8873	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲线	甲线43右1变台	200	15.00%	0	0				24.56%
8874	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	41.70%	0	0			2027年	-31.33%
8875	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	19.00%	0	0			2027年	-20.19%
8876	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.95%
8877	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	491	491		是	2026年12月	18.62%
8878	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子侯旭畜牧养殖公变台区	200	8.80%	162.4	162.4				0.00%
8879	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支07	200	81.00%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	100.00%
8880	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
8881	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼北台	400	148.80%	0	0	2024年6月			-32.19%
8882	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	98.10%	0	0	2025年8月	是		-1.41%
8883	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-17.96%
8884	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	9.60%	321.6	321.6				18.14%
8885	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇2局维箱变201配电变压器	630	6.98%	523	523				0.00%
8886	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线36左3+1	400	33.60%	0	0				-5.50%
8887	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	17.70%	144.6	144.6				0.00%
8888	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图1变电站1配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
8889	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲1台	400	56.10%	0	0		是	2026年	-26.64%
8890	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右2变压器	400	15.60%	0	0				-26.74%
8891	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一期)3201配电变压器	630	57.14%	0	0				-40.88%
8892	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	0	0		是	2026年	-37.82%
8893	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	19.00%	0	0		是	2026年	-44.84%
8894	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	23.40%	133.2	133.2				6.79%
8895	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8896	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线126右1	400	17.40%	0	0				0.00%
8897	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	11.20%	0	0			2027年	4.83%
8898	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	41.75%	96.5	96.5		是	2026年12月	-31.89%
8899	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线东升小区台支15	200	28.88%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
8900	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界西台分支线003	200	37.50%	105	105		是	2026年12月	-23.70%
8901	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	井坑子机井	50	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.04%
8902	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	318	318				5.62%
8903	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分15右9号台	200	30.30%	0	0				0.00%
8904	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	45.30%	0	0			2027年	-33.32%
8905	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	35.00%	110	110				-36.03%
8906	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	11.64%
8907	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线82左1	400	8.70%	0	0			2027年	100.00%
8908	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	36.51%	0	0				-41.97%
8909	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	200	35.20%	93.528	93.528				-36.51%
8910	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	0	0				-33.61%
8911	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	63.00%	54	54				-49.28%
8912	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-42.43%
8913	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	61.90%	177	177				-42.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8914	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站202开关柜	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-40.59%
8915	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	34.13%	0	0		是		-43.07%
8916	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	315	22.86%	0	0		是	2026年	-35.76%
8917	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环1箱变2变压器	800	16.88%	429.536	429.536				100.00%
8918	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分孙二号井支养殖几3	200	11.70%	0	0				0.00%
8919	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8920	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	40.80%	0	0				10.63%
8921	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	30.86%	0	0		是		-41.39%
8922	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	99.60%	0	0	2025年4月	是	2026年5月	13.31%
8923	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	15.75%	467.8	467.8		是	2026年	-41.89%
8924	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0				-39.79%
8925	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	121.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-43.61%
8926	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年	-44.54%
8927	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	10.35	10.35	2025年4月			-34.58%
8928	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
8929	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线北甸子台	160	57.00%	52.8	52.8				-47.88%
8930	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	45.90%	176.4	176.4				15.56%
8931	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8		是	2026年12月	-4.63%
8932	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
8933	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-39.64%
8934	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-38.55%
8935	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-13.19%
8936	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线129左8变台	200	33.00%	0	0				-47.73%
8937	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变2变压器	800	26.70%	0	0				-46.37%
8938	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	47.04%	214.8	214.8				-37.36%
8939	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线砖厂分14+1	400	54.30%	0	0		是	2026年6月	-44.52%
8940	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-28.46%
8941	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	70.20%	0	0		是	2026年	-44.77%
8942	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台北照明	400	92.40%	0	0	2022年12月			-51.46%
8943	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	95.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-43.95%
8944	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	9.68%	0	0		是	2026年	-20.06%
8945	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
8946	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	49.50%	0	0		是	2028年12月	-30.90%
8947	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-45.04%
8948	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	29.21%	0	0				-40.19%
8949	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	34.20%	0	0				-40.84%
8950	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-40.71%
8951	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-45.82%
8952	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-42.66%
8953	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几13	160	26.25%	0	0		是	2026年	-26.90%
8954	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
8955	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于42左2	400	5.70%	0	0			2027年	0.00%
8956	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期5箱变1配电变压器	630	16.83%	0	0				88.39%
8957	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-34.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
8958	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-41.40%
8959	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	200	16.20%	147.6	147.6				17.41%
8960	于洪	平罗变	平幸线	郝三家村网改新台	400	26.10%	0	0				7.27%
8961	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
8962	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	400	64.40%	0	0				-37.37%
8963	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	12.30%	0	0				-43.41%
8964	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆(一站式)	200	9.30%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
8965	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是		-41.58%
8966	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属(微)	200	56.70%	0	0		是	2026年	-12.48%
8967	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	28.57%	193.5	193.5				-42.50%
8968	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	11.70%	0	0				0.00%
8969	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿六组分支线005	100	59.60%	0	0				-30.61%
8970	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2		是	2026年	-39.97%
8971	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2026年12月	-10.45%
8972	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
8973	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵干029	400	81.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.00%
8974	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	57.90%	0	0		是	2026年	-31.64%
8975	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年	-39.99%
8976	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	534	534				-47.94%
8977	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	70.80%	76.8	76.8				-37.79%
8978	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0		是	2026年	-39.46%
8979	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分11能效柱上变压器	200	67.50%	0	0				100.00%
8980	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-1.74%
8981	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
8982	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	0	0				-21.98%
8983	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年	21.30%
8984	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	66.00%	0	0		是	2026年	-37.40%
8985	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	13.90%	0	0		是	2026年	-13.95%
8986	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	27.80%
8987	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-39.54%
8988	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	49.52%	255	255				-38.55%
8989	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	160	160				-36.56%
8990	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	-15.92%
8991	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	107.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-34.85%
8992	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	32.70%	114.6	114.6				-32.62%
8993	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	129	129				-26.58%
8994	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
8995	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	400	11.20%	315.2	315.2				-43.83%
8996	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台粮库小区G台	400	78.30%	0	0		是	2026年	-91.42%
8997	康平	四家子	四家子变1206两子线	小地子设施小区2台	200	62.40%	0	0		是	2026年5月	-123.30%
8998	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	66.00%	0	0		是	2026年	-38.94%
8999	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.13%	0	0				-46.22%
9000	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2026年	-30.64%
9001	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2027年12月	-39.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9002	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9003	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.01%
9004	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0		是	2026年	6.92%
9005	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	38.40%	0	0		是	2026年	4.05%
9006	于洪	光辉变	光辉变	光辉变812光南线两家村照明台3新	200	93.30%	0	0	2026年1月			0.00%
9007	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0		是	2026年12月	-9.93%
9008	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委西台(2020微)	400	71.10%	0	0		是	2026年	-35.63%
9009	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	50	74.40%	7.8	7.8				-33.32%
9010	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2026年	-12.34%
9011	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	84.00%	3	3	2025年8月			-33.77%
9012	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年	-40.76%
9013	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	400	16.58%	0	0		是	2026年	-36.98%
9014	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟8组照明	400	58.50%	126	126				-46.98%
9015	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	400	44.40%	182.4	182.4				-44.16%
9016	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期2变电站201间隔配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				100.00%
9017	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	9.56%
9018	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年	-38.77%
9019	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年	-44.88%
9020	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线99+1右9变台	200	22.20%	135.6	135.6				0.00%
9021	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年	-42.35%
9022	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	52.20%	75.6	75.6		是	2026年	12.21%
9023	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0		是		100.00%
9024	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年	-50.75%
9025	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年	-40.94%
9026	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
9027	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-41.84%
9028	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.87%
9029	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
9030	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
9031	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
9032	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明(2022微)	200	59.30%	61.4	61.4				-43.28%
9033	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	72.75%	0	0				-28.52%
9034	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府1号变电站201间隔(曹融线)配电变压器	800	0.60%	715.2	715.2				100.00%
9035	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	15.90%	0	0		是	2027年12月	-29.04%
9036	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	18.30%	71.7	71.7				-15.38%
9037	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台(2022微)	400	27.60%	249.6	249.6				-22.52%
9038	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	117.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-30.25%
9039	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0		是		-42.86%
9040	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	50.80%	0	0		是	2026年	-40.87%
9041	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2026年	-43.29%
9042	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支17左2右1柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2026年	-16.15%
9043	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北干39柱上变压器	315	62.48%	0	0		是	2026年	-2.86%
9044	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2026年	-75.70%
9045	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	48.60%	0	0		是	2026年	-56.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9046	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工于25左5	315	76.95%	0	0				-44.48%
9047	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	62.86%	0	0		是	2028年12月	-56.63%
9048	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台于12左11柱上变压器	400	57.25%	131	131				-44.40%
9049	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	22.20%	0	0		是	2028年12月	-37.67%
9050	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	51.75%	0	0			2027年	-33.81%
9051	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	0	0			2027年	-28.01%
9052	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	0	0		是	2026年	-27.39%
9053	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	57.78%	101.5	101.5		是	2026年	-46.21%
9054	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左8	250	71.36%	0	0				-42.04%
9055	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.10%	169.8	169.8		是	2026年	-50.51%
9056	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分25公变	400	6.30%	0	0				-21.42%
9057	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	32.00%	0	0				-37.49%
9058	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	25.08%	0	0				-47.38%
9059	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
9060	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年8月			-39.88%
9061	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2026年	-32.85%
9062	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	59.60%	0	0		是	2026年6月	-48.61%
9063	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225	225				-56.81%
9064	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	29.97%	189.1	189.1		是	2026年12月	-87.51%
9065	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	8.25%	0	0				-42.19%
9066	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.43%	184.5	184.5		是	2026年12月	-30.04%
9067	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左14柱上变压器	200	39.20%	0	0		是	2026年	-52.09%
9068	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干29左6柱上变压器	200	39.00%	0	0				-44.68%
9069	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	42.40%	0	0		是	2026年	-44.90%
9070	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分17柱上变压器	400	74.25%	0	0		是	2026年	-39.38%
9071	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	72.70%	54.5	54.5				-44.58%
9072	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	57.78%	0	0				-38.94%
9073	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	400	72.25%	0	0				-44.34%
9074	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	27.20%	62.8	62.8				-44.77%
9075	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41+1	400	48.00%	0	0				-41.67%
9076	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	33.90%	0	0		是	2026年	-42.20%
9077	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9078	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	66.35%	0	0			2027年	-33.51%
9079	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众于珠林分11变压器	315	75.68%	0	0				-16.11%
9080	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干北分25右2柱上变压器	400	12.90%	0	0		是	2026年	-43.43%
9081	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年	-41.99%
9082	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	25.95%	0	0				-43.37%
9083	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	34.29%	0	0		是	2026年	-41.07%
9084	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				-42.89%
9085	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	400	53.10%	0	0				-43.75%
9086	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	54.92%	0	0				-42.67%
9087	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2026年	-40.89%
9088	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9089	铁西	万达变	万达变56066万荣线	浅草绿阁二期变电站(夏日风情)202	630	33.33%	357	357				-41.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9090	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	71.00%	0	0		是	2026年	-41.55%
9091	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	15.20%	0	0		是	2026年	-38.33%
9092	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	32.38%	0	0		是	2026年	-42.30%
9093	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-47.12%
9094	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次1主变	315	83.17%	21.5	21.5	2025年8月			-21.47%
9095	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.00%	0	0				-52.00%
9096	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	279	279				-37.09%
9097	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	630	50.67%	247.8	247.8				-39.49%
9098	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	20.32%	0	0		是	2026年	-43.19%
9099	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	15.87%	0	0		是	2026年	-41.08%
9100	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	54.72%	0	0		是	2026年	-40.77%
9101	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.83%	0	0		是	2026年	-50.17%
9102	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	12.57%	0	0				-52.99%
9103	和平	三好变	三好变176河堤乙线	南三好明光里一次1主变	400	32.80%	228.8	228.8				-47.24%
9104	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	36.40%	0	0		是	2026年	-47.84%
9105	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	62.73%	0	0		是	2026年	-42.90%
9106	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	44.76%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
9107	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-38.73%
9108	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
9109	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	34.80%	0	0		是	2026年	-46.54%
9110	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0		是	2026年	-38.76%
9111	大东	毛君变	10kV毛海线7952	和平干2箱变(单)	400	25.20%	0	0				-31.80%
9112	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	23.81%	0	0				-50.74%
9113	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区6变电站201	400	40.40%	0	0				-32.56%
9114	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区1变电站201	500	81.28%	0	0	2025年8月			-41.70%
9115	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变2变压器	400	42.30%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
9116	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	81.59%	0	0	2025年8月			-41.73%
9117	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都4变电站202	630	23.49%	0	0				-44.12%
9118	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9119	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	65.52%	0	0				-41.94%
9120	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
9121	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	37.13%	423	423				-38.09%
9122	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年	-40.62%
9123	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-41.76%
9124	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	126.22%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-40.38%
9125	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	25.20%	0	0		是	2028年12月	-63.66%
9126	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-47.12%
9127	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	56.50%	0	0				-40.90%
9128	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-45.12%
9129	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	华乐箱变1变压器	630	53.33%	0	0				-40.73%
9130	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
9131	沈河	北兴变	北兴变344奎工甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	31.81%	0	0				-44.91%
9132	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变1变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
9133	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-41.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9134	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变2变压器	630	24.13%	415	415				-40.08%
9135	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-39.61%
9136	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	36.60%	0	0				-36.90%
9137	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站201变压器	630	17.46%	0	0				-45.27%
9138	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
9139	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城11箱变1变压器	630	41.14%	0	0		是		-42.99%
9140	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年	-37.31%
9141	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9142	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是		-43.31%
9143	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
9144	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
9145	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.86%
9146	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	60.19%	0	0				-37.00%
9147	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	28.57%	0	0				-46.87%
9148	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	29.40%	242.4	242.4				-43.44%
9149	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州西区2箱变1变压器	630	21.27%	433	433		是	2026年	-37.40%
9150	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9151	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	20.63%	437	437				-43.62%
9152	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2011变压器	630	31.24%	0	0				-44.96%
9153	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	44.44%	0	0				-37.14%
9154	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9155	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	56.00%	0	0				-45.56%
9156	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	32.40%	105.652	105.652				-41.92%
9157	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-46.68%
9158	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	18.73%	0	0		是	2026年	-42.94%
9159	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	31.11%	0	0		是	2026年	-46.48%
9160	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	84.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-49.24%
9161	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	高炮二团箱变	630	6.10%	0	0				-80.62%
9162	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-39.53%
9163	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	67.00%	0	0		是	2026年	-11.32%
9164	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-41.71%
9165	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7	400	51.90%	152.4	152.4				-40.54%
9166	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站201	630	46.48%	274.2	274.2				-36.16%
9167	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年	-11.03%
9168	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	14.64%	376.8	376.8				-33.04%
9169	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右3	400	49.20%	0	0			2027年	100.00%
9170	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-35.42%
9171	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-36.88%
9172	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-40.67%
9173	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	34.50%	444	444		是	2026年12月	37.73%
9174	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干41左1+1	400	0.00%	0	0				0.00%
9175	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年	-40.49%
9176	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	5.22%
9177	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线192左1右1	400	7.80%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9178	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	400	42.30%	0	0				-27.90%
9179	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	21.75%	0	0				-30.92%
9180	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	97.60%	0	0	2022年12月			-44.95%
9181	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	29.21%	383	383		是	2026年	6.74%
9182	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	49.20%	0	0		是	2026年	2.40%
9183	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	55.13%	279	279				-6.87%
9184	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干26左4之2	315	88.89%	3.5	3.5	2025年12月			-39.31%
9185	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	20.10%	0	0		是	2026年	-32.85%
9186	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-49.30%
9187	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	46.8	46.8				-57.10%
9188	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	61.90%	0	0				-35.55%
9189	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	42.00%	24	24				-56.88%
9190	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	31.80%	0	0				-33.75%
9191	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯1台	200	83.10%	13.8	13.8	2024年9月	是	2026年	-42.75%
9192	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄1变电站1号变压器	630	3.43%	0	0				100.00%
9193	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城1站房2变压器	630	25.14%	408.6	408.6		是	2026年	-41.28%
9194	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站2变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-39.14%
9195	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	315	37.08%	166.7	166.7				-34.90%
9196	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-40.89%
9197	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-39.36%
9198	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	49.00%	164	164				-39.37%
9199	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	2.29%	0	0		是	2026年	-45.63%
9200	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站4变压器	630	18.03%	0	0				-40.23%
9201	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡金艾电缆公变台区	400	50.25%	159	159				0.00%
9202	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	79.62%	0	0		是	2027年12月	-42.93%
9203	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干218变台	200	68.33%	43.35	43.35				-29.89%
9204	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1252.03%
9205	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家村照明	500	80.32%	0	0	2023年7月			-35.05%
9206	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	62.10%	0	0			2027年	7.52%
9207	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
9208	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	29.50%	0	0		是	2026年	-11.47%
9209	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-39.90%
9210	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0			2027年	-38.74%
9211	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9212	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线41柱上变压器	400	79.50%	42	42				100.00%
9213	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线文成分23	315	5.65%	0	0				-23.76%
9214	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站2变压器	800	54.30%	285.6	285.6				0.00%
9215	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	56.50%	134	134				12.20%
9216	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-42.46%
9217	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	15.50%	0	0			2027年	-57.02%
9218	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.36%	0	0		是	2026年	-32.68%
9219	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2026年	-30.34%
9220	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	48.60%	0	0				-46.40%
9221	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0		是	2026年	-40.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9222	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	84.90%	0	0	2022年12月			-38.05%
9223	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-8.87%
9224	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	86.70%	0	0	2025年10月	是		5.90%
9225	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.75%	213	213				100.00%
9226	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9+0左1	400	3.00%	0	0			2027年	0.00%
9227	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年	100.00%
9228	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	39.60%	0	0		是	2026年	-26.49%
9229	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台村大海养殖场公变台区	200	8.70%	162.6	162.6				0.00%
9230	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	河西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.90%	296.4	296.4		是	2026年	-33.51%
9231	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9232	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	120.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-23.36%
9233	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干安乐分6变台	200	50.40%	79.2	79.2				-44.07%
9234	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线81	400	12.00%	312	312				0.00%
9235	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	0	0				-28.59%
9236	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0		是	2026年	-33.56%
9237	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	400	17.20%	0	0		是	2026年	-30.62%
9238	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	200	50.05%	79.9	79.9				-27.27%
9239	东陵	白沙变	白旺甲线	龙湖江与城1局维变电站2变压器	630	10.16%	503	503				0.00%
9240	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	31.20%	0	0			2027年	-24.00%
9241	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	94.20%	0	0	2024年6月			-10.47%
9242	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	50.25%	0	0		是	2026年	-38.08%
9243	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	69.00%	0	0			2027年	-39.68%
9244	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	200	11.40%	0	0		是	2026年	-39.23%
9245	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	15.68%	371.6	371.6		是	2026年	-40.19%
9246	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
9247	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	60.48%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
9248	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	81.6	81.6				11.68%
9249	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	22.10%	0	0				8.55%
9250	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
9251	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	14.25%	303	303		是	2026年	-34.49%
9252	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	26.40%	63.6	63.6		是	2026年	-32.85%
9253	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	13.33%	0	0				-44.40%
9254	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	0	0				-34.42%
9255	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2026年	-43.60%
9256	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站2号配电变压器	250	29.76%	0	0		是	2026年	-41.68%
9257	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	19.05%	283.8	283.8		是	2026年	-114.70%
9258	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	7.60%	164.8	164.8				-41.40%
9259	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	400	25.60%	0	0		是	2026年	-28.98%
9260	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	49.90%	0	0				-42.63%
9261	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干8箱变(单)	400	47.60%	0	0				-40.27%
9262	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	15.60%	0	0				49.59%
9263	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	53.40%	0	0		是	2026年	-37.35%
9264	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	59.20%	0	0		是	2028年12月	-41.04%
9265	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9266	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨永胜针织公变台区	200	71.70%	36.6	36.6		是	2026年12月	100.00%
9267	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-45.96%
9268	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-14.12%
9269	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区2箱变2变压器	400	24.40%	0	0				22.62%
9270	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2026年	-25.55%
9271	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.71%
9272	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区2变电站202配电变压器1	630	3.17%	0	0				0.00%
9273	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	52.80%	0	0			2027年	9.41%
9274	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	-20.73%
9275	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	28.48%	307.6	307.6				-41.25%
9276	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干54	200	29.10%	0	0		是	2028年	-41.76%
9277	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	38.50%	41.2	41.2				-37.78%
9278	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
9279	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线任家支线087	50	60.80%	14.6	14.6				-39.69%
9280	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	10.5	10.5				-36.46%
9281	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	121.8	121.8				-1.12%
9282	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	工行住宅楼	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-40.90%
9283	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-31.85%
9284	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	28.35%	0	0			2027年	-60.37%
9285	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司(唐轩首府一期)2201配电变压器	1600	20.44%	0	0				-40.04%
9286	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	138.6	138.6				19.28%
9287	于洪	平罗变	平罗线	小微林和意建材台	400	56.10%	0	0		是	2026年	-27.81%
9288	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	7.94%	517	517				100.00%
9289	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左12之1柱上变压器	315	23.81%	0	0				-43.79%
9290	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区3变)	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
9291	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	33.30%	0	0				20.13%
9292	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	15.20%	74.8	74.8				-69.46%
9293	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-36.56%
9294	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线自家岗棚菜生产西台新	100	39.00%	51	51				0.00%
9295	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑2	500	118.40%	0	0	2025年6月			100.00%
9296	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业3台支1	400	71.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9297	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2026年	-99.58%
9298	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是		-42.08%
9299	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	0	0	2023年9月	是	2026年	-36.90%
9300	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	127.8	127.8		是	2026年	-39.04%
9301	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	13.8	13.8	2025年4月	是	2026年	-16.79%
9302	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-27.42%
9303	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	89.7	89.7		是	2026年12月	11.76%
9304	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-58.07%
9305	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是		-41.76%
9306	铁西	万达变	万达变56048万腾线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	30.40%	298	298		是	2026年	-34.34%
9307	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干21公变	400	68.10%	0	0				-41.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9308	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分64右1变台	200	12.40%	150	150				0.00%
9309	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
9310	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2026年	-35.07%
9311	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	17.90%	227.1	227.1				-43.99%
9312	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	15.00%	150	150				5.35%
9313	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	0	0		是	2026年	-31.05%
9314	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	31.05%	0	0		是	2026年	-27.00%
9315	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	0	0				-28.42%
9316	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	160	86.25%	0	0	2025年12月	是	2026年	-31.33%
9317	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	88.42%
9318	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	564	564		是	2026年12月	52.45%
9319	于洪	平罗变	平辛线	小微裕丰农资台	400	45.60%	0	0				100.00%
9320	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-43.90%
9321	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	23.20%	0	0				-37.19%
9322	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	55.20%	34.8	34.8				-63.03%
9323	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变(单)	500	11.52%	0	0				-42.42%
9324	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	44.80%	0	0				-38.92%
9325	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	44.13%	0	0		是	2026年	-44.20%
9326	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙11箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-45.88%
9327	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-43.64%
9328	沈北	农高变	衣柳线	龙湖滢澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年12月	-33.33%
9329	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村赵鑫木屑加工公变台区	200	148.20%	0	0	2025年8月			0.00%
9330	法库	包家屯	包家线	10kV包家线马洪亮矿分粘土矿支2	200	53.10%	0	0				0.00%
9331	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	46.50%	0	0				14.79%
9332	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城3变电站1变压器	630	36.57%	0	0				0.00%
9333	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是	2026年	-35.56%
9334	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	57.00%	0	0		是	2026年	-31.71%
9335	沈北	清水变	清蒲线	王岗台C	200	49.50%	0	0				9.90%
9336	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
9337	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年	-35.66%
9338	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9339	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	282	282				-20.06%
9340	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	50.80%	0	0		是	2026年	-62.32%
9341	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分58右1变台	200	28.80%	0	0		是	2026年	1.42%
9342	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站201变压器	500	47.04%	0	0				-52.79%
9343	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	76.80%	0	0		是	2026年12月	-44.15%
9344	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	32.25%	0	0		是		-35.94%
9345	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支37左1柱上变压器	400	28.00%	0	0		是	2026年	-36.12%
9346	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	42.30%	0	0		是	2026年6月	-29.19%
9347	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-23.40%
9348	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	5.25%	0	0			2027年	1.31%
9349	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.40%	0	0		是	2026年	-38.09%
9350	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号(微)	400	28.80%	0	0				17.66%
9351	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9352	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号(微)	400	25.50%	0	0				17.60%
9353	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号(微)	400	21.90%	0	0				17.88%
9354	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	54.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
9355	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	52.00%	0	0		是		-40.16%
9356	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	14.50%	302	302				-52.71%
9357	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.81%	0	0		是	2026年	-35.30%
9358	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-37.97%
9359	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	50.10%	0	0				100.00%
9360	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	48.00%	0	0			2027年	-36.07%
9361	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)新街坊1箱201配电变压器	630	14.29%	0	0				-5.07%
9362	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚(2021微)	400	17.85%	0	0				-51.85%
9363	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	34.40%	0	0		是	2026年	-42.90%
9364	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园7箱变变压器	630	23.17%	421	421				-39.42%
9365	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯张三家村皓宇养鱼公变台区	200	31.80%	0	0				0.00%
9366	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2027年12月	7.10%
9367	沈北	新城子	新城子	新城子富华分1变压器	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	31.54%
9368	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	31.62%	0	0			2027年	-39.80%
9369	沈北	清水变	清依线	清依秀风移动分03(秀风B台)	200	20.70%	0	0				-30.71%
9370	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	2.00%	0	0		是	2026年	-74.63%
9371	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-48.52%
9372	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	50.16%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
9373	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0		是		-40.54%
9374	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	73.65%	103	103				-37.45%
9375	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟于立新分63+1右支6柱上变压器-一站式	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9376	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
9377	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟于立新分51右支4柱上断路器-一站式	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9378	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年	-27.43%
9379	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	7.13%	0	0				-52.53%
9380	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	运生畜牧公变台	400	43.50%	186	186				100.00%
9381	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线粮库分07	250	42.00%	0	0		是	2026年	-25.62%
9382	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于176左7右5右1	200	15.00%	150	150				0.00%
9383	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干44右3新	400	75.60%	0	0		是		5.45%
9384	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线二厂支3	400	111.60%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.00%
9385	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分会泽支12加1左1变压器	100	39.30%	50.7	50.7				-42.35%
9386	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	58.60%	0	0		是	2026年6月	-36.69%
9387	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	144.15	144.15				-46.77%
9388	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	52.38%	0	0				7.19%
9389	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-37.42%
9390	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-33.03%
9391	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	37.50%	105	105				19.23%
9392	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	23.40%	133.2	133.2				15.46%
9393	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙10箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-44.23%
9394	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-46.57%
9395	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-41.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9396	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-41.51%
9397	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
9398	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	91.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
9399	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-40.12%
9400	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	537	537				-11.42%
9401	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变(单)	630	37.46%	0	0				-39.66%
9402	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	200	40.10%	0	0		是	2027年	-32.80%
9403	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	400	37.80%	208.8	208.8				-52.07%
9404	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	48.00%	0	0				-41.35%
9405	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	9.21%	509	509				100.00%
9406	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	97.50%	0	0	2025年8月		2027年	18.97%
9407	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	51.11%	0	0		是	2026年	-42.23%
9408	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	67.50%	0	0				49.08%
9409	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-42.72%
9410	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	87.75%	0	0	2022年12月	是	2026年	-58.31%
9411	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线西算机井分1	100	29.40%	0	0		是	2026年	1.59%
9412	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	61.80%	0	0		是	2026年	13.52%
9413	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零车间分55左支8柱上变压器	400	18.26%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
9414	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
9415	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园9变电站2变压器	630	47.24%	269.4	269.4		是	2026年	-42.53%
9416	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	16.65%	0	0		是	2026年12月	-21.83%
9417	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线编排分1右2变台	400	33.30%	0	0				-6.57%
9418	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-44.31%
9419	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-9.70%
9420	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分7右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
9421	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分大平支33右10变台	100	35.70%	54.3	54.3				-36.38%
9422	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91之2	200	8.10%	163.8	163.8		是	2026年	100.00%
9423	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	31.04%	0	0		是	2026年	-22.58%
9424	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4		是	2026年	-41.66%
9425	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	103.20%	0	0	2025年4月			-27.67%
9426	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改1台	400	48.45%	0	0				7.72%
9427	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	甘河分4柱上变压器	200	107.10%	0	0	2025年11月			0.00%
9428	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	99	99				-45.96%
9429	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-41.43%
9430	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-41.80%
9431	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	22.20%	135.6	135.6		是	2026年	-47.54%
9432	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台(微)	400	46.80%	172.8	172.8				-40.38%
9433	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	212.4	212.4		是	2026年	-35.53%
9434	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	0.00%
9435	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.00%	0	0		是	2026年	-40.88%
9436	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	58.40%	0	0		是	2026年	-27.32%
9437	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	200	34.05%	0	0				-35.25%
9438	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线147右6变台	50	119.00%	0	0	2025年5月			-53.34%
9439	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右1+1公变	400	32.40%	230.4	230.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9440	于洪	东民变	东酒线	东民1台区	80	14.13%	0	0				-80.10%
9441	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	93.00%	0	0	2023年4月	是	2026年	-53.33%
9442	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯于大柳分14左8变台	200	30.60%	0	0		是	2026年	3.38%
9443	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分支01	200	33.90%	112.2	112.2				-38.41%
9444	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	457	457				-32.59%
9445	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	200	98.40%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	16.24%
9446	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	李家窑照明	160	61.50%	0	0		是	2026年	-40.34%
9447		法库	双台子	10kV双丁线靠西分07	100	61.40%	0	0				-33.01%
9448	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
9449	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯东照明新	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
9450	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年	-44.71%
9451	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				76.26%
9452	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	55.20%	69.6	69.6				-21.33%
9453	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线131右5右1变台	400	10.00%	320	320				-50.09%
9454	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站2变压器	630	51.05%	0	0				-40.23%
9455	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	27.05%	0	0			2027年	-44.27%
9456	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-42.54%
9457	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17左1-1柱上变压器	315	55.56%	0	0		是	2026年	-43.99%
9458	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-45.15%
9459	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘北村11机井	100	47.60%	0	0				-50.22%
9460	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	40.80%	0	0		是	2026年6月	-54.45%
9461	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
9462	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	75.12%	0	0		是	2026年	-28.30%
9463	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	55.20%	0	0		是	2026年	-37.45%
9464	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左7变台	400	16.50%	0	0				-57.69%
9465	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	41.70%	96.6	96.6				0.00%
9466	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0				5.66%
9467	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	29.21%	383	383				-16.91%
9468	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2027年12月	-3.37%
9469	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	400	44.70%	181.2	181.2				-43.30%
9470	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	70.6	70.6				-38.38%
9471	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	27.05%	0	0			2027年	-40.03%
9472	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	14.72%
9473	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村(2022微)	200	33.00%	0	0				-98.28%
9474	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-66.87%
9475	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
9476	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	5.84%
9477	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线康家山分28	250	61.20%	0	0		是	2026年	-37.45%
9478	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变台	250	70.20%	0	0		是	2026年	-94.86%
9479	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线娄家支29	200	28.50%	123	123		是	2026年	-28.68%
9480	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合(2022微)	200	72.00%	36	36				7.74%
9481	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	18.79%	224.3	224.3				-40.71%
9482	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9483	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	68.00%	88	88				-56.39%
9484	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	122.06%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.19%
9485	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	0	0		是	2027年	-26.70%
9486	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2026年	-95.00%
9487	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	400	147.60%	0	0	2026年1月			-37.32%
9488	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七于70变台	400	57.70%	0	0		是		-34.69%
9489	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0	0				-46.02%
9490	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于196变台	200	42.90%	0	0		是	2026年	-35.69%
9491	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	0	0		是	2026年	-21.82%
9492	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年	-20.56%
9493	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	22.00%	0	0		是	2026年12月	6.94%
9494	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	-67.45%
9495	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-36.54%
9496	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城1号变电站1号变压器	800	30.00%	480	480		是	2027年12月	-42.68%
9497	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
9498	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于15右10变台	400	35.25%	219	219				-39.83%
9499	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	13.75%	0	0			2027年	8.11%
9500	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	400	44.40%	182.4	182.4				-36.36%
9501	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家于景屯分50变台	400	13.65%	305.4	305.4		是	2026年	-34.96%
9502	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
9503	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	15.60%	0	0				49.12%
9504	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-38.11%
9505	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
9506	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	38.20%	103.6	103.6				-36.20%
9507	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.00%	66	66		是		-32.40%
9508	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年	0.43%
9509	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右3	80	39.75%	0	0		是	2027年	-51.18%
9510	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	0	0				6.87%
9511	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿5台区	200	31.20%	117.6	117.6				7.19%
9512	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
9513	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	42.80%	0	0		是	2026年	15.58%
9514	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	7.46%
9515	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	46.86%	271.8	271.8		是	2026年12月	-35.34%
9516	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门镇三南村牛牛禽畜养殖场公变台区	200	108.00%	0	0	2025年11月			0.00%
9517	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	富禹金科繁梦里二期2变电站1配电变压器	630	6.03%	0	0				0.00%
9518	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线44	315	37.14%	0	0				-37.73%
9519	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9520	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				-40.29%
9521	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达于36左22之3	200	9.00%	0	0			2027年	0.00%
9522	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	49.20%	0	0		是	2026年	-35.27%
9523	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
9524	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-48.22%
9525	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	40.50%	0	0		是	2026年6月	-27.26%
9526	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	29.55%	120.9	120.9		是	2026年12月	-30.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9527	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三支西关八组支 005	200	53.10%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
9528	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	28.57%	0	0				-43.90%
9529	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
9530	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-151.18%
9531	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0				-36.17%
9532	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年12月	-40.21%
9533	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	沈阳兴达钛业有限公司(一站式)	400	4.50%	0	0				0.00%
9534	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-42.98%
9535	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年	-40.05%
9536	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	71.2	71.2				-33.17%
9537	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	233	233				-16.92%
9538	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	93.6	93.6				13.83%
9539	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂(一站式服务)	200	18.30%	0	0		是	2026年12月	7.37%
9540	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	21.90%	136.2	136.2				0.09%
9541	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站2号变压器	630	2.54%	0	0		是	2026年	99.01%
9542	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	17.46%
9543	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾2配电室1配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年	100.00%
9544	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期4小区变电站202配电变压器	800	14.00%	0	0		是	2026年12月	35.65%
9545	于洪	东民变	东专线	小微东专线五金园61右21左13台	200	7.20%	0	0				100.00%
9546	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	39.05%	0	0				-31.45%
9547	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
9548	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88老三面西台	315	40.00%	0	0		是	2026年	-25.63%
9549	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干80柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
9550	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	0	0		是	2026年6月	-33.89%
9551	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂(日杂门市)改造	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	10.15%
9552	和平	南湖变	南湖变458世茂甲线	京城中心1配电室201世茂甲线配电变压器	630	12.19%	490.2	490.2				0.00%
9553	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-15.97%
9554	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和陸城1箱变1变压器	630	22.54%	425	425		是		11.69%
9555	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	0	0				-43.54%
9556	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支23右10变台	200	13.80%	0	0				0.00%
9557	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分28+2	400	0.00%	360	360				0.00%
9558	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	47.20%	0	0		是	2027年12月	-40.04%
9559	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干102+1左2	200	11.70%	156.6	156.6		是	2027年	-25.07%
9560	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	20.19%	0	0				-25.32%
9561	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	茨榆坨金亿佳金属制品厂公变台区	200	42.90%	94.2	94.2				0.00%
9562	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	7.39%
9563	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和三期3箱变201配电变压器	630	13.33%	483	483				19.07%
9564	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	73.65%	65.4	65.4		是	2026年	5.45%
9565	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	108.6	108.6		是	2026年12月	7.35%
9566	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-67.10%
9567	于洪	化学变	化发乙线	西城宸阅二期B小区2变电站2配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
9568	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	0	0				-42.21%
9569	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	24.90%	0	0		是	2026年	89.51%
9570	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-26.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
9571	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	42.86%	0	0				-44.23%
9572	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	88.80%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-39.51%
9573	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	0	0	2025年5月		2027年	-32.34%
9574	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	17.40%	580.8	580.8		是	2026年12月	3.83%
9575	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0			2027年	-44.37%
9576	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	17.70%	0	0		是	2026年	-28.81%
9577	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0		是	2026年	15.82%
9578	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	万科小区2变电站1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-50.32%
9579	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
9580	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.21%
9581	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.81%	0	0				-39.88%
9582	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-45.95%
9583	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年	100.00%
9584	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	6.00%	0	0		是	2026年	-52.72%
9585	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	43.80%	92.4	92.4				15.30%
9586	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	30.10%	0	0				-40.74%
9587	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年	-34.54%
9588	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-28.09%
9589	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-41.25%
9590	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	40.20%	0	0		是	2026年	-50.20%
9591	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				-36.66%
9592	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-38.58%
9593	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线北三台子村台	400	25.20%	0	0				-16.85%
9594	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村3台	400	29.70%	241.2	241.2		是	2026年	-37.58%
9595	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
9596	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙5箱变1、2变201间隔配电变压器	800	27.25%	502	502				-38.25%
9597	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	8.57%	0	0		是	2027年12月	13.57%
9598	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分08	315	59.05%	0	0		是	2026年	-29.82%
9599	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				4.12%
9600	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阅1号变电站2变压器	400	79.80%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
9601	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	2.01%
9602	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	47.30%	134.5	134.5				-42.23%
9603	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅(沈阳)置业有限公司二期1箱式变电站1号变压器	630	14.98%	0	0				-34.61%
9604	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-45.75%
9605	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	-9.21%
9606	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2027年12月	-32.39%
9607	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	49.90%	0	0		是	2026年	-30.68%
9608	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年	-45.91%
9609	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	5.85%	0	0		是	2026年	-10.78%
9610	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年	-39.36%
9611	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.58%
9612	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	47.00%	0	0		是	2027年	-30.73%
9613	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	231.6	231.6				-36.33%
9614	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	400	58.20%	0	0		是	2026年6月	-33.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9615	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	6.30%	167.4	167.4				-80.38%
9616	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.91%
9617	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-40.57%
9618	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养西线养后村弘久牧业公变台区	200	82.80%	14.4	14.4	2025年12月			0.00%
9619	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	46.20%	87.6	87.6				-21.14%
9620	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于大四分10变台	200	84.90%	10.2	10.2	2026年1月			-39.56%
9621	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	21.33%	275.892	275.892				-45.47%
9622	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-38.95%
9623	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-40.61%
9624	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9625	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	61.59%	50.776	50.776				-38.53%
9626	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	19.81%	221.1	221.1				-12.41%
9627	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-40.51%
9628	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	0	0				-35.12%
9629	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2026年	-39.92%
9630	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
9631	东陵	祝家变	祝高线	那义线东化台区陨石山分20左分13柱上变压器	400	28.05%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
9632	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	134.10%	0	0	2024年6月			-43.67%
9633	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	34.88%	441	441				-34.40%
9634	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	4.62%
9635	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	15.75%	0	0				-32.77%
9636	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-39.66%
9637	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	29.70%	0	0		是		0.00%
9638	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	21.90%	272.4	272.4				-56.40%
9639	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0		是	2026年	-22.34%
9640	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房三组02	50	103.50%	0	0	2022年12月			-33.14%
9641	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	馨和住宅	315	38.86%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
9642	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	68.70%	42.6	42.6				5.96%
9643	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右11	315	40.00%	157.5	157.5				-43.69%
9644	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	周徐村照明北台	400	54.30%	0	0		是	2026年6月	18.67%
9645	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	26.25%	510	510				-37.61%
9646	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	49.00%	0	0		是	2026年12月	-57.87%
9647	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
9648	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年	-7.55%
9649	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	34.13%	0	0			2027年	15.13%
9650	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	51.00%	78	78				0.37%
9651	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	16.00%	0	0		是	2026年	-44.67%
9652	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	57.60%	64.8	64.8				-49.46%
9653	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	400	11.80%	312.8	312.8				-29.85%
9654	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
9655	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-39.40%
9656	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	29.40%	0	0		是	2026年	-32.52%
9657	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2026年	-46.28%
9658	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	72.38%	0	0		是	2026年	-43.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9659	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵于17柱上变压器	315	19.68%	0	0		是	2026年	-50.90%
9660	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分95变压器	250	24.40%	0	0				-95.86%
9661	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	0	0	2025年5月			-38.17%
9662	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	12.48%	0	0		是	2026年	-74.46%
9663	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	54.29%	0	0			2027年	25.30%
9664	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线19	400	15.00%	0	0				-54.29%
9665	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干4柱上变压器	315	45.40%	0	0				-49.99%
9666	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	32.60%	0	0		是	2026年	-38.07%
9667	和平	太原变	太原变040南十乙线	pms_南十乙线49+1	400	84.50%	0	0	2025年8月			-43.21%
9668	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	400	77.70%	0	0				-42.87%
9669	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明分9柱上变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年	-18.11%
9670	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分120变台	100	44.40%	0	0				-39.56%
9671	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年	-45.43%
9672	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0		是	2026年	-44.72%
9673	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.08%	0	0				-67.77%
9674	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	5.44%	0	0				-45.24%
9675	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	16.88%	117	117				-28.51%
9676	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	51.50%	0	0		是	2027年	-26.83%
9677	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线92	400	79.25%	0	0			2027年	-31.37%
9678	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	23.68%	0	0		是	2026年	-49.71%
9679	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	91.20%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-43.83%
9680	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干3	200	51.60%	0	0				-42.25%
9681	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分17公变	315	52.38%	0	0				-92.33%
9682	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	61.71%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
9683	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2026年	-42.47%
9684	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1之1柱上变压器	315	93.33%	0	0	2025年8月	是	2026年	-45.89%
9685	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2026年	-113.69%
9686	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	54.48%	0	0		是	2026年	-40.79%
9687	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.21%	0	0		是		-43.15%
9688	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	33.20%	0	0				-40.30%
9689	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	22.35%	0	0		是	2026年	-45.93%
9690	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	55.37%	0	0		是	2026年	-42.08%
9691	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	17.14%	0	0				-45.56%
9692	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-32.17%
9693	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	43.62%	0	0		是	2026年	-35.32%
9694	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	40.32%	156.5	156.5				-45.64%
9695	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.93%
9696	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	23.60%	0	0		是	2027年12月	-45.33%
9697	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	400	43.20%	187.2	187.2		是		-45.69%
9698	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	54.29%	0	0				-39.89%
9699	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	20.00%	0	0		是	2026年	-54.05%
9700	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			-35.77%
9701	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	45.44%	0	0		是	2027年12月	-52.40%
9702	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线10+1	200	42.50%	0	0		是	2026年12月	-40.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9703	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	71.00%	0	0		是	2026年	-42.65%
9704	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线87+1	315	44.19%	144.3	144.3				-46.16%
9705	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	27.60%	0	0				-30.04%
9706	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	315	68.89%	0	0				-38.78%
9707	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右11变台	315	68.25%	0	0		是	2026年	-47.39%
9708	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-42.52%
9709	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
9710	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	竟越明居箱变2变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-38.13%
9711	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学4箱变1号变	400	27.50%	0	0		是	2026年	-46.55%
9712	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑2箱变2号变	500	19.20%	0	0		是	2026年	-43.46%
9713	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	43.81%	0	0				-40.80%
9714	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	630	44.76%	0	0				-36.89%
9715	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	227	227		是	2026年	-39.95%
9716	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	67.60%	0	0		是	2026年	-26.69%
9717	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	53.33%	0	0				-41.51%
9718	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	13.50%	0	0		是	2026年	-45.44%
9719	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	40.63%	0	0				-44.48%
9720	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
9721	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	33.60%	0	0		是	2026年	-40.02%
9722	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	39.30%	0	0				-46.82%
9723	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-36.71%
9724	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2026年	-42.39%
9725	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-37.40%
9726	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-45.96%
9727	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
9728	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	46.35%	0	0				-44.13%
9729	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	27.84%	0	0				-46.01%
9730	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9731	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.88%	0	0		是	2026年	-36.25%
9732	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	24.44%	296.172	296.172		是	2026年	-42.90%
9733	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	32.70%	296.172	296.172				-41.50%
9734	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	浑河六区4变电站201	315	63.17%	84.5	84.5		是	2026年	-39.84%
9735	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-42.38%
9736	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201变压器	630	29.84%	0	0				-43.17%
9737	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.89%
9738	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电箱203	630	30.79%	373	373				-41.97%
9739	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	26.56%	0	0		是	2026年	-44.45%
9740	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-43.03%
9741	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	27.30%	197.5	197.5				-43.48%
9742	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
9743	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	20.94%
9744	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	82.20%	0	0	2025年8月			-39.34%
9745	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-39.01%
9746	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9747	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	20.00%	441	441				-42.07%
9748	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园2变电站201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9749	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	56.76%	0	0				-37.95%
9750	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	32.00%	0	0		是		-42.32%
9751	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	32.38%	0	0				-41.80%
9752	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变(单)	500	11.20%	0	0				-58.53%
9753	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201变压器	630	40.63%	0	0				-41.37%
9754	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	23.62%	418.2	418.2				-38.74%
9755	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	16.38%	0	0				-33.99%
9756	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	64.00%	0	0				-43.94%
9757	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年6月	-47.92%
9758	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	630	8.89%	511	511				-50.01%
9759	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-49.15%
9760	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	55.62%	0	0				-42.79%
9761	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	15.20%	0	0				-38.96%
9762	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	0	0				-37.99%
9763	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	75.00%	0	0				-43.68%
9764	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期3箱变1变	630	14.29%	0	0				-43.57%
9765	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	62.16%	0	0				-39.78%
9766	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.80%	306	306		是	2026年12月	-42.45%
9767	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	450	450		是	2026年	0.00%
9768	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.21%
9769	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.06%
9770	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201变压器	630	26.67%	0	0				-43.38%
9771	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	59.20%	0	0		是	2026年	-43.70%
9772	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	18.00%	0	0				-40.23%
9773	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变1变压器	630	65.52%	0	0				-42.74%
9774	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-41.22%
9775	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-57.64%
9776	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-36.11%
9777	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站202	400	34.80%	220.8	220.8				-43.14%
9778	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年	-43.09%
9779	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	23.68%	0	0				-43.70%
9780	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园4号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-37.38%
9781	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园3变电站201	630	39.05%	321	321				-42.06%
9782	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.16%	0	0				-34.09%
9783	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0				-43.30%
9784	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0		是	2026年	-31.44%
9785	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-40.19%
9786	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	安检2箱变1号变	500	12.48%	31.176	31.176		是	2026年	-33.08%
9787	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	8.89%	0	0			2027年	-64.20%
9788	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	56.00%	0	0		是		-36.99%
9789	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	2.21%
9790	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	36.90%	0	0			2027年	8.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9791	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变(单)	400	68.40%	0	0				-34.38%
9792	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	46.73%	136.3	136.3				-44.03%
9793	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0		是	2026年	-21.30%
9794	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花街5号变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0			2027年	100.00%
9795	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线23左1	100	51.90%	38.1	38.1			2027年	-48.30%
9796	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-41.81%
9797	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年	-39.29%
9798	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	56.63%	0	0			2027年	-31.31%
9799	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	200	31.35%	117.3	117.3		是	2026年	29.94%
9800	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2027年12月	-28.15%
9801	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线127变台	200	56.70%	0	0		是	2026年	-51.46%
9802	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
9803	新民	新民变	新民变30162营东线	YHG_范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0				-46.06%
9804	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0		是	2026年6月	100.00%
9805	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	23.68%
9806	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-39.34%
9807	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园3号变电站2变压器	800	16.50%	0	0			2027年	-38.95%
9808	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-38.09%
9809	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔于19加1	400	27.00%	252	252				-41.29%
9810	和平	南湖变	南湖变458世茂甲线	京城中心2配电室201世贸甲线配电变压器	630	7.94%	517	517				0.00%
9811	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	24.00%	264	264				-50.83%
9812	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-38.69%
9813	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	150	150				74.35%
9814	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山于顾屯分37左6变台	200	46.40%	87.2	87.2				-20.77%
9815	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北电网充电桩公变台区	200	60.60%	58.8	58.8				0.00%
9816	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	58.29%	0	0		是	2026年	100.00%
9817	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年	-25.92%
9818	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.80%	0	0			2027年	-29.01%
9819	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0		是	2026年	-22.96%
9820	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分18左1变台	400	80.40%	38.4	38.4	2025年10月			0.00%
9821	于洪	兰台变	兰台变	兰四线小微1号台	400	29.10%	0	0		是	2026年	0.04%
9822	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	34.13%	0	0		是	2026年12月	-31.96%
9823	苏家屯	明显变	明显变57066明显乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-40.00%
9824	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区9变电站201配电变压器	630	38.10%	327	327				100.00%
9825	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	22.00%	0	0		是	2026年	-32.95%
9826	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支09	200	60.30%	0	0		是	2026年5月	-46.26%
9827	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分112变台	100	35.70%	0	0		是	2026年	-57.15%
9828	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	39.60%	0	0				-20.98%
9829	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	27.60%	0	0				14.95%
9830	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	14.86%	0	0				-45.39%
9831	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0				-34.73%
9832	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9833	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期2小区变电站201配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
9834	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	76.65%	26.7	26.7				-30.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9835	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分26左11变台	80	42.38%	0	0		是	2026年	-36.92%
9836	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-38.37%
9837	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.50%	290	290				-44.99%
9838	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	50.10%	0	0			2027年	3.59%
9839	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	6.23%
9840	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
9841	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.50%	127	127				-35.13%
9842	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	68.76%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
9843	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	96	96		是	2026年	-4.93%
9844	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	38.67%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
9845	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	29.52%	0	0			2027年	-44.00%
9846	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	69.21%	65.5	65.5				-35.25%
9847	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	21.75%	0	0				-22.39%
9848	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	33.02%	359	359		是	2026年	-41.85%
9849	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-48.22%
9850	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分13+1柱上变压器	400	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-32.34%
9851	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁中信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2026年12月	51.64%
9852	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	-38.19%
9853	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房2变压器	630	32.25%	0	0				-42.81%
9854	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-36.50%
9855	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.00%	0	0		是	2026年12月	-70.48%
9856	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	147	147				-45.62%
9857	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	49.80%	0	0		是	2026年	-37.81%
9858	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	64.8	64.8		是	2026年	-32.79%
9859	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站1配电变压器	630	4.44%	0	0				0.00%
9860	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-32.04%
9861	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	46.50%	0	0				0.00%
9862	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	26.80%	316	316				-44.36%
9863	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-45.25%
9864	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	-10.71%
9865	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.30%	0	0			2027年	100.00%
9866	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵7队台	200	0.00%	97.3384	97.3384				0.00%
9867	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村北台公变台区	400	68.10%	87.6	87.6				-37.27%
9868	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小修支17柱上变压器	200	52.20%	75.6	75.6				-21.59%
9869	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
9870	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	15.30%	597.6	597.6				8.19%
9871	东陵	世园变	泗水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
9872	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	25.08%	409	409				-39.72%
9873	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	34.54%	0	0			2027年	-46.90%
9874	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0			2027年	-39.71%
9875	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际6号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0			2027年	-39.67%
9876	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202配电变压器	630	57.46%	0	0				-41.05%
9877	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-15.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9878	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	远洋上河风景小区1局维变电所202配电变压器800	800	10.13%	0	0				100.00%
9879	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站1变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年	-42.04%
9880	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9(一站式)	50	7.20%	41.4	41.4				1.33%
9881	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电变压器	400	18.00%	288	288				-41.32%
9882	沈北	新城子	新城线	天马家园柱上变压器	630	8.41%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
9883	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线32右7变台	200	35.00%	110	110				100.00%
9884	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(中央大学城东)	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	7.81%
9885	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	29.52%	0	0				-11.94%
9886	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变(单)	630	22.86%	0	0				-39.55%
9887	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	37.20%	0	0				-44.30%
9888	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	46.72%	0	0			2027年	-34.74%
9889	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干红工分21(临时电)公用柱上变压器	100	33.60%	0	0				-47.20%
9890	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
9891	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				-39.01%
9892	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-39.83%
9893	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	100.00%
9894	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左1柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
9895	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-37.38%
9896	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.86%	549	549				-61.60%
9897	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年	5.41%
9898	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
9899	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.40%	41.8	41.8				-43.13%
9900	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	46.00%	0	0				-34.38%
9901	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	68.19%	0	0		是	2027年12月	20.15%
9902	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站2号变压器	400	68.00%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
9903	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
9904	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站1变压器	315	27.30%	197.5	197.5		是	2026年12月	-46.64%
9905	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
9906	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线液站分8左1变台	400	7.20%	0	0				100.00%
9907	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	18.03%	0	0				9.03%
9908	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左24	200	32.40%	0	0		是	2027年	0.67%
9909	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	51.30%	77.4	77.4				-46.42%
9910	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.00%	207.84	207.84				-31.61%
9911	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.07%
9912	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0		是	2026年	-23.23%
9913	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	0	0		是	2026年6月	-35.83%
9914	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	102.6	102.6				98.70%
9915	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	40.38%	156.3	156.3				-39.57%
9916	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于81右8	400	59.25%	0	0			2027年	-29.55%
9917	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1(洋什A台)	400	14.40%	302.4	302.4				-33.87%
9918	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	0	0		是	2026年	-203.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9919	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年	-40.13%
9920	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是		-43.91%
9921	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	19.20%	35.4	35.4		是	2026年12月	-26.79%
9922	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	0	0			2027年	-45.51%
9923	于洪	平罗变	平罗变	平罗变615平梧线沟子沿村南一台	400	27.60%	0	0				-38.81%
9924	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线34	160	36.88%	0	0				-50.87%
9925	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家四组照明	400	20.50%	207.84	207.84				-44.23%
9926	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
9927	沈河	万柳变	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	4.67%
9928	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	360	360		是	2026年	0.00%
9929	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右10变台	200	10.80%	158.4	158.4				0.00%
9930	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	400	19.50%	0	0		是	2026年	-33.07%
9931	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202变压器	500	43.60%	0	0				-38.63%
9932	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-23.83%
9933	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年	-38.07%
9934	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干189左6	315	26.86%	198.9	198.9		是	2027年	-6.19%
9935	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	62.40%	0	0			2027年	-40.05%
9936	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	11.85%	0	0			2027年	-31.76%
9937	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀1箱变1变压器	500	44.40%	228	228				-37.35%
9938	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.22%
9939	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	香樟橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	413	413		是		-36.93%
9940	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	26.70%	0	0				-35.55%
9941	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3(祖家坊酒厂台)	200	96.40%	0	0	2026年1月			91.27%
9942	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	25.20%	259.2	259.2			2027年	-21.43%
9943	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	0.90%	0	0				100.00%
9944	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干64右4左2	200	10.50%	159	159				51.92%
9945	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分8	400	28.20%	0	0				0.00%
9946	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	78.45%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
9947	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-43.91%
9948	于洪	小子变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	52.40%	37.6	37.6				-53.06%
9949	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	46.98%	0	0				-43.31%
9950	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	50	43.20%	0	0		是	2026年6月	-59.37%
9951	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	40.80%	98.4	98.4				-40.16%
9952	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年	73.22%
9953	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	34.92%	0	0				-42.55%
9954	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站1变压器	400	6.50%	334	334				-24.60%
9955	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7右8+1柱上变压器	200	37.80%	0	0				0.00%
9956	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-44.56%
9957	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年	-28.85%
9958	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	47.04%	0	0				-39.92%
9959	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-34.34%
9960	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	35.81%	0	0				-43.79%
9961	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线白灰厂支养殖几2	400	3.60%	345.6	345.6				0.00%
9962	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东西台新	400	70.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
9963	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	19.50%	282	282				-28.94%
9964	法库	新依变	依草线	10KV依草线151	200	57.30%	65.4	65.4		是	2026年	0.00%
9965	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	朝阳氧气厂西台柱上变压器	200	78.00%	0	0				-19.94%
9966	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9967	东民	东民变	东民线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变压器	630	37.08%	0	0		是	2026年	-37.78%
9968	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榉柴水房台	50	22.00%	0	0		是	2026年	-46.75%
9969	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				-34.21%
9970	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-43.01%
9971	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	95.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	6.93%
9972	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.00%	0	0				-42.67%
9973	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	53.02%	0	0				-24.97%
9974	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	14.22%	0	0				-42.47%
9975	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	49.21%	0	0				-42.93%
9976	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	22.40%	0	0				-34.28%
9977	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kv秀水线大马卜分001	315	60.95%	0	0		是	2026年	-55.32%
9978	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	0	0				4.74%
9979	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	400	50.70%	0	0		是	2026年	-37.20%
9980	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
9981	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站2号主变	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
9982	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线21左2+1	400	24.00%	0	0				0.00%
9983	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.88%	0	0				-45.35%
9984	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百台湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	0	0			2027年	-36.98%
9985	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-45.23%
9986	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支22左11变台	100	121.00%	0	0	2022年12月			-41.80%
9987	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				67.64%
9988	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8		是	2026年	7.72%
9989	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.51%	0	0				-35.99%
9990	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	吴家屯粮库箱变201间隔配电变压器	100	17.70%	0	0		是	2026年	100.00%
9991	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	5.90%
9992	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是	2027年	-43.17%
9993	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年	100.00%
9994	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干97右6变台	200	60.90%	58.2	58.2				-47.45%
9995	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	22.80%	0	0		是		-37.74%
9996	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	南湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	55.20%	0	0		是	2026年	-41.33%
9997	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分29右1变台	160	31.00%	0	0		是	2027年12月	-25.58%
9998	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	26.00%	0	0		是		-40.84%
9999	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10000	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年	-41.57%
10001	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩东余村希望养殖场公变台区	200	17.10%	145.8	145.8				0.00%
10002	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分崔家屯东支07(崔家屯村台)	200	23.80%	0	0		是	2026年	-57.31%
10003	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	96.19%	0	0	2026年1月	是	2026年	-52.44%
10004	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
10005	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	33.20%	0	0				-30.97%
10006	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	54.90%	0	0		是	2026年5月	-52.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10007	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	18.00%	0	0				-43.43%
10008	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联合会住宅	200	44.55%	90.9	90.9				-36.31%
10009	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东台北台照明	200	93.40%	0	0	2025年8月			-41.14%
10010	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	56.60%	66.8	66.8				-35.11%
10011	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-42.25%
10012	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-43.79%
10013	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	25.20%	324	324				-43.85%
10014	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	27.84%	275.892	275.892				-49.38%
10015	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	22.50%	135	135				-20.21%
10016	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	45.00%	0	0				-47.51%
10017	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-27.75%
10018	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	105.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.34%
10019	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	49.20%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
10020	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	23.10%	267.6	267.6				-42.84%
10021	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
10022	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.5	167.5				-31.79%
10023	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源1局维变电站202配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				100.00%
10024	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-43.03%
10025	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
10026	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-32.82%
10027	苏家屯	凤凰变	凤凰变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				-29.09%
10028	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
10029	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线大洋河支03	200	32.00%	116	116				-35.55%
10030	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司(原香墅)2	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
10031	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-55.90%
10032	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	49.25%	0	0				-20.24%
10033	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	19.20%	0	0				-40.03%
10034	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	52.57%	0	0		是	2028年12月	-42.63%
10035	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	沈阳金麦田绿色农业科技有限公司(一站式)	200	20.40%	0	0				0.00%
10036	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	80.10%	39.6	39.6	2024年6月			-35.52%
10037	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10038	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	64.50%	0	0		是	2026年12月	-32.97%
10039	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.38%	0	0		是	2026年12月	-49.82%
10040	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变201	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10041	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2027年12月	-2.70%
10042	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际5变电站201变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-46.03%
10043	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台(微)	400	80.70%	0	0	2025年4月			-8.74%
10044	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.40%	71.6	71.6				-143.57%
10045	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东分23变台	100	10.40%	79.6	79.6		是	2026年	-17.91%
10046	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	17.40%	145.2	145.2				30.58%
10047	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0		是	2026年	-41.57%
10048	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2026年	-26.98%
10049	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2026年12月	-73.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10050	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大干西高力分长山子支26变台	200	61.95%	56.1	56.1		是	2026年	-31.92%
10051	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6		是	2026年12月	-45.99%
10052	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-41.60%
10053	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	30.00%	0	0				-33.13%
10054	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前张支006	200	58.80%	0	0				-33.19%
10055	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村三支06(高家窝棚台)	200	26.40%	127.2	127.2		是	2026年	-25.50%
10056	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-42.53%
10057	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.60%	0	0			2027年	-39.07%
10058	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学铁厂	80	34.50%	44.4	44.4				-74.14%
10059	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	116.16%	0	0	2024年7月			-32.83%
10060	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左1+1柱上变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年	-45.64%
10061	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	400	30.00%	150	150				-6.52%
10062	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线林场台	200	31.50%	117	117		是	2026年	-44.04%
10063	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	48.45%	83.1	83.1				-32.61%
10064	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	43.20%	0	0				-48.55%
10065	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	315	123.17%	0	0	2025年4月			-27.56%
10066	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5+1	315	87.94%	0	0	2024年6月			-34.42%
10067	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	98.10%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.71%
10068	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-50.00%
10069	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯张家堡分移动支7	200	53.70%	0	0				-13.38%
10070	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-42.08%
10071	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-54.70%
10072	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	39.60%	25.2	25.2				-30.41%
10073	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-29.04%
10074	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	41.40%	48.6	48.6				-43.79%
10075	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	34.2	34.2				-29.57%
10076	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	80.50%	0	0	2024年12月	是	2026年	8.88%
10077	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	9.30%	161.4	161.4		是	2026年	0.66%
10078	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	125.50%	0	0	2025年9月		2027年	-161.70%
10079	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
10080	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
10081	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎镇变256虎利线小区分01	160	0.00%	0	0				0.00%
10082	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年	-40.15%
10083	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线华房支11	200	0.00%	180	180				0.00%
10084	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村秸秆压块公变台区	200	53.20%	0	0				100.00%
10085	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	400	11.10%	315.6	315.6				78.66%
10086	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	79.44%	26.4	26.4				-32.09%
10087	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	89.63%	0	0	2025年4月	是	2026年	-34.64%
10088	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年	10.05%
10089	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	59.75%	48.4	48.4				-36.94%
10090	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	36.95%	0	0			2027年	-37.49%
10091	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.92%
10092	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37右5左5变台	400	0.00%	164.54	164.54				0.00%
10093	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2021变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10094	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风于30柱上变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.11%
10095	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年	100.00%
10096	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0		是	2026年	-43.02%
10097	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业于11变台	315	27.17%	197.9	197.9				-35.07%
10098	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分17右9变台	200	53.40%	73.2	73.2				-53.27%
10099	法库	秀水变	秀水变秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0		是	2026年	-18.69%
10100	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块2箱变201配电变压器	800	14.10%	0	0				10.98%
10101	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0			2027年	-40.03%
10102	沈北	道义变	道义变道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	6.95%
10103	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	48.30%	0	0			2027年	-22.16%
10104	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	123.00%	0	0	2022年12月			-42.98%
10105	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	27.14%	0	0				-44.70%
10106	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
10107	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	17.02%	0	0				-41.78%
10108	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	农场恒宇建材分台	400	55.35%	138.6	138.6				0.31%
10109	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市柳农家庭农场200KVA变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10110	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-98.79%
10111	东陵	营盘	营盘营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
10112	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线93左1变台	400	59.40%	0	0				100.00%
10113	东陵	水家变	水家变水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-65.03%
10114	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于124左15右2	200	13.50%	0	0			2027年	-39.21%
10115	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于146+1右1	200	19.20%	0	0			2027年	-31.69%
10116	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年	-52.96%
10117	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年	-46.61%
10118	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-33.66%
10119	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-33.62%
10120	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
10121	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	67.81%	139.8	139.8				-53.97%
10122	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	103.2	103.2				-54.01%
10123	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业(瓦厂)	200	19.50%	0	0			2027年	-19.63%
10124	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	87.6	87.6				39.54%
10125	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-辽宁北方烟花制造厂-新农于环保厂支3	200	57.15%	0	0		是	2026年12月	28.97%
10126	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	15.00%	0	0				-41.38%
10127	东陵	麦子屯	麦子屯麦古甲线	水家变782水孙乙线水孙乙于杨官分74左支03柱上变压器	80	56.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10128	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-42.44%
10129	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园1变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-42.85%
10130	法库	双台子	双台子双丁线	10kV双丁线工区几4	315	27.62%	0	0		是	2026年	-32.21%
10131	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	14.10%	0	0				59.87%
10132	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南于49+1公变	250	48.40%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
10133	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.10%	145.8	145.8		是	2026年	-41.78%
10134	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-27.52%
10135	于洪	范屯变	范屯变范北线	范屯变756范北线永安村I C台	400	8.60%	325.6	325.6				-42.74%
10136	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	200	46.80%	86.4	86.4		是	2026年6月	-78.20%
10137	于洪	光辉变	光辉变光专线	西老边照明中台分台	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10138	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上变压器	200	1.80%	0	0				-1.76%
10139	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	14.00%	0	0		是	2026年5月	-56.07%
10140	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	38.10%	327	327		是		-20.83%
10141	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年	-44.44%
10142	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	125.00%	0	0	2024年2月	是	2026年	-10.72%
10143	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右3左2柱上变压器	315	2.86%	0	0				-104.03%
10144	浑南	前显变	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
10145	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	37.78%	329	329				-34.67%
10146	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	54.00%	0	0				5.96%
10147	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	4.50%	0	0				0.00%
10148	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	24.80%	32.6	32.6		是	2026年12月	-42.88%
10149	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚(改2021)	100	31.80%	58.2	58.2		是	2026年	-40.69%
10150	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支11柱上变压器	100	0.00%	0	0				-27.31%
10151	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-42.53%
10152	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-28.16%
10153	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	6.17%
10154	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10155	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0		是	2026年	-29.46%
10156	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
10157	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-41.95%
10158	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	27.84%	0	0		是	2026年	-38.47%
10159	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站1变压器	800	8.10%	655.2	655.2				100.00%
10160	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	41.00%	0	0		是	2026年	-31.85%
10161	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线达西南支09	400	27.00%	0	0		是	2026年	-33.48%
10162	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	150.684	150.684				-40.21%
10163	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	100.32%	0	0	2023年7月	是	2026年	-40.86%
10164	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	23.70%	265.2	265.2				1.69%
10165	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	靠山屯村综合一台(微)	200	13.50%	0	0				0.00%
10166	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				37.04%
10167	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	-31.20%
10168	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分9左8变台	400	57.60%	129.6	129.6				-24.17%
10169	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年	-39.89%
10170	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	20.55%	0	0		是	2026年	-36.98%
10171	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				16.41%
10172	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	20.32%	173.2	173.2				-27.97%
10173	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	65.80%	0	0				-44.57%
10174	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-43.92%
10175	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	61.71%	178.2	178.2		是	2026年	-41.58%
10176	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	胜利修配厂	200	49.43%	81.15	81.15				14.32%
10177	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年	48.97%
10178	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				44.84%
10179	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
10180	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左6	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10181	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲5号台	200	18.90%	0	0				100.00%
10182	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	18.00%	0	0				-46.46%
10183	于洪	平罗变	平辛线	富强村1北台区	400	16.20%	0	0				-27.43%
10184	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	80.73%
10185	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变1变压器	630	46.10%	0	0		是		-41.68%
10186	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分43右2	400	34.20%	169.736	169.736				100.00%
10187	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	66.03%	151	151		是	2026年	-39.49%
10188	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	33.81%	183.08	183.08				-42.10%
10189	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-46.83%
10190	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-34.77%
10191	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-36.18%
10192	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	23.17%	421	421		是	2026年12月	-35.61%
10193	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	-40.43%
10194	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10195	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-43.65%
10196	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右4+1柱上变压器	400	54.80%	0	0		是	2026年	19.85%
10197	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	28.57%	387	387				-39.97%
10198	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	15.04%	0	0				-48.48%
10199	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
10200	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(馨馨园)土建变1变压器	800	16.88%	585	585		是	2028年12月	-43.59%
10201	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-41.96%
10202	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	54.25%	0	0		是	2026年	-57.81%
10203	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
10204	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱2变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				-45.21%
10205	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线兰家分11左1变台	400	3.15%	150	150				100.00%
10206	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.27%	307	307		是	2026年12月	-41.02%
10207	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	50.48%	0	0				-46.73%
10208	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	371	371				-12.79%
10209	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.00%
10210	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-42.97%
10211	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	33.90%	0	0				-38.48%
10212	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期1箱变1变压器	800	36.75%	0	0		是		6.33%
10213	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆(乡南台)	200	36.90%	0	0		是	2027年	-39.48%
10214	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-43.28%
10215	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-30.30%
10216	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	49.20%	81.6	81.6				-32.25%
10217	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业(枫杨路)	200	43.20%	0	0		是	2026年	-34.34%
10218	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	0	0				-38.27%
10219	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	0	0				8.20%
10220	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-45.15%
10221	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林5箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.47%
10222	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-43.01%
10223	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	88.95%	0	0	2025年12月	是	2026年	-33.56%
10224	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	32.80%	57.2	57.2				-63.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
10225	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分011	250	85.44%	0	0	2024年6月			-39.98%
10226	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二3站房1配电变压器	800	15.60%	0	0				0.00%
10227	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	79.50%	0	0				-35.70%
10228	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	45.30%	0	0			2027年	-27.10%
10229	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	400	21.60%	150	150				-59.08%
10230	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	27.00%	0	0			2027年	16.57%
10231	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20+2左3柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
10232	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线46+1右3变台	200	4.20%	0	0				0.00%
10233	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	-41.89%
10234	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_黄河54右13+1(桃花源1)-2柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年	-44.62%
10235	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	28.80%	0	0		是	2026年	2.79%
10236	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市4变电站1号主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10237	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	19.60%	0	0		是	2026年	-40.58%
10238	于洪	大兴变	大兴变513兴援线	大兴变513兴援线援工村西台	160	45.25%	0	0				-54.59%
10239	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	19.68%	0	0			2027年	-36.23%
10240	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-2.27%
10241	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年	-30.21%
10242	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年6月	-53.49%
10243	东陵	孤家子	孤家子变1034大陆线	天泰5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
10244	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	450	450		是	2026年12月	0.00%
10245	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-36.39%
10246	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	54.29%	0	0		是	2026年	-40.67%
10247	东陵	上佰变	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0		是	2026年12月	-135.27%
10248	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV依拉线段树沟分203+1	200	45.20%	89.6	89.6		是	2026年	-35.00%
10249	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	5.71%	0	0		是	2026年12月	-125.45%
10250	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-42.64%
10251	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-37.81%
10252	东陵	杨官变	杨官变	文欣苑4箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
10253	沈北	文北变	文北变	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2026年12月	75.78%
10254	于洪	平罗变	平罗变	小微上三家西1台	400	25.80%	0	0				100.00%
10255	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干政府分12	200	100.20%	0	0	2025年12月			-419.15%
10256	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	24.90%	130.2	130.2		是	2026年	-39.61%
10257	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	25.20%	0	0				3.75%
10258	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2026年	-39.98%
10259	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	0	0				-41.53%
10260	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	48.89%	0	0		是	2026年	-43.25%
10261	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	73.33%	0	0		是	2026年	-39.47%
10262	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干42右2+1公变	315	23.49%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
10263	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干47	315	26.03%	201.5	201.5				-38.51%
10264	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	62.00%	0	0		是	2026年	-34.68%
10265	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	58.10%	0	0				-39.49%
10266	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分10柱上变压器	315	16.51%	0	0				-37.29%
10267	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	26.00%	0	0		是	2026年	-42.04%
10268	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0		是		-61.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10269	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年	-60.27%
10270	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	0	0				-41.77%
10271	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	26.35%	0	0				-41.76%
10272	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	52.48%	93.8	93.8			2027年	-54.76%
10273	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	70.60%	0	0				-45.55%
10274	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	59.37%	0	0				23.27%
10275	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区3柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-50.18%
10276	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	65.28%	0	0		是	2026年	-40.91%
10277	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	123.6	123.6				-47.88%
10278	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.68%	0	0		是	2026年	-25.38%
10279	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干33公变	400	73.35%	66.6	66.6				-55.08%
10280	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	35.87%	170.5	170.5				-53.62%
10281	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干80右6	315	52.38%	0	0				-23.61%
10282	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	268.5	268.5				-44.25%
10283	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	98.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-32.65%
10284	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	400	54.00%	0	0				-48.86%
10285	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	400	114.90%	0	0	2025年11月			-33.75%
10286	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	400	0.15%	0	0		是	2027年12月	-2.59%
10287	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	23.49%	0	0				-40.64%
10288	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左19柱上变压器	315	67.62%	0	0				-57.12%
10289	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	44.40%	0	0		是	2026年	-36.19%
10290	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	19.20%	0	0				-49.04%
10291	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	400	72.00%	0	0				-41.89%
10292	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	54.50%	0	0		是	2026年	-40.57%
10293	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	50.75%	0	0				-51.29%
10294	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干130	315	25.40%	0	0				-43.06%
10295	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	27.81%	0	0		是	2026年	-41.74%
10296	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	272	272				-45.08%
10297	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分12变压器	315	25.08%	0	0				-42.93%
10298	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分35变台	200	77.40%	0	0				-37.21%
10299	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	24.44%	0	0		是		-42.21%
10300	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	74.92%	0	0			2027年	-35.16%
10301	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	0	0		是		-39.13%
10302	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	14.40%	0	0		是	2026年	-47.64%
10303	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年	-70.04%
10304	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	201.5	201.5				-35.17%
10305	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	9.30%	0	0		是	2026年	-32.77%
10306	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	16.56%	0	0				-45.44%
10307	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	32.70%	0	0				-38.61%
10308	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2026年	-41.90%
10309	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	20.80%	0	0		是	2026年	-47.60%
10310	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	26.98%	0	0				-55.89%
10311	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	30.86%	0	0				-41.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10312	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	76.19%	0	0		是	2026年	-51.48%
10313	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	1.90%	0	0				-39.40%
10314	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	46.35%	137.5	137.5		是		-42.37%
10315	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	48.76%	129.9	129.9				-43.70%
10316	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	37.76%	261.2	261.2				-42.76%
10317	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北花园箱变2	630	22.48%	0	0		是	2026年	-45.83%
10318	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10319	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学3箱变2号变	630	19.05%	0	0				-51.34%
10320	和平	太原变	太原变042南十甲线	新华路142主变	315	29.21%	0	0				-40.89%
10321	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0		是		-33.42%
10322	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-49.05%
10323	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
10324	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
10325	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	28.88%	978	978				-43.49%
10326	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	34.67%	0	0				-47.46%
10327	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10328	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	630	25.08%	0	0				-43.74%
10329	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	26.76%
10330	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年	-39.63%
10331	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	54.48%	111.9	111.9				-45.64%
10332	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-40.94%
10333	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-43.46%
10334	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-44.10%
10335	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	55.24%	219	219				-45.22%
10336	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年12月	-46.22%
10337	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	0	0		是	2026年	0.00%
10338	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	0	0				-45.07%
10339	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	37.78%	0	0		是	2026年	-41.16%
10340	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-38.66%
10341	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-38.61%
10342	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	29.44%	302.8	302.8				-48.92%
10343	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	重工街3变电站201柜	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
10344	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光6变电站201	630	53.33%	39.2	39.2		是	2026年	-39.27%
10345	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	昊辰苑小区3变电站202	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
10346	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201变压器	630	16.83%	0	0				-38.79%
10347	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-15.00%
10348	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区5变电站202	630	66.03%	0	0				-43.70%
10349	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-38.95%
10350	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	27.84%	0	0				-43.78%
10351	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10352	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站202	500	23.20%	325.616	325.616				-40.55%
10353	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	50.80%	0	0				-37.24%
10354	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0		是	2026年12月	-48.95%
10355	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10356	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
10357	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲11箱变1号变	400	27.60%	0	0		是	2026年	-41.24%
10358	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科十一十二区1箱变2号变	630	28.95%	0	0		是	2026年	-36.27%
10359	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	25.08%	0	0				-42.50%
10360	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	16.64%	366.8	366.8				-48.88%
10361	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	28.00%	248	248				-42.33%
10362	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	21.33%	0	0				-33.32%
10363	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	71.10%	75.6	75.6				-39.39%
10364	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	58.92%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
10365	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.20%	710.4	710.4				-35.90%
10366	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	10.20%	0	0		是		-41.71%
10367	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
10368	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	800	12.25%	0	0				-43.01%
10369	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	35.52%	0	0				-38.77%
10370	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-37.54%
10371	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-36.17%
10372	沈河	怀远变	怀远变174杯青甲线	福安2箱变1变压器	630	29.97%	0	0				-36.46%
10373	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	龙溪园箱变1变压器	400	28.00%	248	248				-43.46%
10374	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	44.76%	285	285				-47.58%
10375	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变2变压器	1000	18.00%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
10376	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年	-35.14%
10377	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	62.10%	0	0		是	2026年12月	-45.81%
10378	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园11主变	630	25.14%	0	0				-31.82%
10379	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站1变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
10380	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201变压器	400	16.80%	0	0				-56.77%
10381	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	0	0				-41.55%
10382	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
10383	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	34.54%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
10384	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	42.40%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
10385	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
10386	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
10387	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-40.76%
10388	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
10389	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	56.00%	0	0		是	2026年	-37.01%
10390	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	-43.04%
10391	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-43.79%
10392	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-44.94%
10393	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2026年	-43.09%
10394	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
10395	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	63.60%	0	0			2027年	-42.20%
10396	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
10397	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区4变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0				0.00%
10398	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	29.10%	0	0		是	2027年	-42.37%
10399	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	100	9.00%	0	0		是	2026年	-19.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10400	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	400	33.00%	0	0		是	2026年	-35.13%
10401	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山7号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0				-6.99%
10402	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	22.20%	0	0				-33.80%
10403	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站201	630	24.13%	0	0				-42.75%
10404	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-45.99%
10405	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支13配电变压器	500	12.00%	0	0		是	2026年12月	59.56%
10406	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站201	630	60.57%	185.4	185.4				-34.78%
10407	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	46.50%	0	0		是	2026年	-37.23%
10408	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-29.05%
10409	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	4.20%	0	0			2027年	-39.20%
10410	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	0	0				-28.73%
10411	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0		是	2026年	100.00%
10412	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干71省宅1间隔201配电变压器	630	19.43%	377.576	377.576				-45.53%
10413	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧台变台区	200	31.80%	0	0		是	2026年	100.00%
10414	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391		是	2026年9月	-40.62%
10415	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-42.22%
10416	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
10417	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-23.42%
10418	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区(2022微)	400	42.60%	0	0		是	2026年	14.75%
10419	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	286	286		是	2026年12月	-42.04%
10420	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
10421	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	46.13%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
10422	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	50.29%	0	0		是	2026年	100.00%
10423	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干16+1柱上变压器	250	37.60%	0	0		是	2026年	-45.14%
10424	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	83.10%	0	0	2025年12月	是	2026年	-40.15%
10425	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年12月	-36.89%
10426	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
10427	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
10428	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨干于312墓园分6柱上变压器	200	24.90%	130.2	130.2				-18.59%
10429	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	26.67%	399	399				13.65%
10430	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	8.09%
10431	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	10	10		是	2027年12月	25.42%
10432	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子2-2(三家子分71左1)	315	60.76%	92.1	92.1				-48.68%
10433	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG_荒地1台区(荒地分7左1+1号)	250	75.12%	0	0		是	2026年	-34.08%
10434	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	-40.42%
10435	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0				-36.49%
10436	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
10437	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	14.51%
10438	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线16变台	200	17.40%	0	0				-43.50%
10439	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	32.38%	0	0		是	2026年	-32.10%
10440	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年	-41.37%
10441	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	25.20%	129.6	129.6				0.12%
10442	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
10443	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年	-81.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10444	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	400	10.15%	319.4	319.4				-23.47%
10445	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0		是	2026年	7.39%
10446	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
10447	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	25.13%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
10448	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	3.2	3.2	2022年12月			-28.07%
10449	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
10450	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	0	0				0.00%
10451	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	67.50%	18	18				-26.37%
10452	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-37.88%
10453	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
10454	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	9.90%	160.2	160.2				4.94%
10455	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站2变压器	500	30.00%	300	300				-40.93%
10456	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-43.62%
10457	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10458	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	55.80%	68.4	68.4				1.04%
10459	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	39.00%	0	0		是	2026年	-43.40%
10460	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-20.40%
10461	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	34.80%	0	0				-39.55%
10462	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	112.2	112.2				-32.02%
10463	于洪	大潘变	大岳线	小微大岳线1台区	200	55.80%	68.4	68.4				12.39%
10464	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
10465	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜干李英分12左18	80	80.00%	0	0	2026年1月	是	2026年	-14.02%
10466	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10467	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	49.2	49.2				-30.05%
10468	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	58.00%	0	0		是	2026年	-28.18%
10469	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	77.10%	25.8	25.8		是	2026年	-43.19%
10470	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年	-8.28%
10471	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	47.00%	86	86		是	2026年	-55.37%
10472	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	50.79%	0	0			2027年	-22.33%
10473	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南窑支26变台	200	35.70%	0	0				-38.04%
10474	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	19.11%
10475	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.10%	0	0				-40.61%
10476	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	44.50%	0	0		是	2026年	13.75%
10477	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	69.50%	0	0			2027年	-35.51%
10478	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0		是	2026年	-19.31%
10479	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著4小区变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				51.93%
10480	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-41.73%
10481	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.84%	0	0			2027年	-42.21%
10482	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0				9.29%
10483	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	65.14%	0	0				-41.98%
10484	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	23.81%	0	0				-40.92%
10485	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年	-45.60%
10486	和平	广州变	广州变462广太甲线	图门市市卫生局201间隔配电变压器	315	5.08%	0	0				-50.60%
10487	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-29.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率	
10488	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119石分3台区	100	0.00%	90	90				0.12%	
10489	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	200	42.15%	0	0		是	2026年12月	-33.09%	
10490	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	25.50%	0	0		是	2026年	-17.97%	
10491	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	10.79%	0	0				-55.58%	
10492	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线张街里支04变压器	250	52.08%	0	0		是	2026年	-37.81%	
10493	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				-40.13%	
10494	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年	-41.48%	
10495	于洪	五金变	五金变	小微五机乙线2台	400	52.50%	0	0		是	2026年	-42.57%	
10496	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	16.32%	368.4	368.4		是	2026年	-43.04%	
10497	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站1变压器	500	13.76%	0	0				-43.65%	
10498	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支30+1变台	400	14.40%	302.4	302.4				-44.79%	
10499	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%	
10500	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变(单)	500	14.00%	0	0				-42.45%	
10501	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.10%	75.9	75.9				-60.59%	
10502	于洪	得胜变	得胜变	得专线95440	630	49.21%	0	0				-40.18%	
10503	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-32.99%	
10504	东陵	上佰变	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-30.17%
10505	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	135.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.01%	
10506	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压器	630	55.87%	0	0			2027年	-34.44%	
10507	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东街道徐家屯徐宝顶玉米种植台变台区	400	43.50%	186	186				100.00%	
10508	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分6+1右6变台	200	67.80%	44.4	44.4				-32.53%	
10509	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几7	400	33.90%	0	0				100.00%	
10510	东陵	花山变	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-24.11%
10511	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽分18变压器	100	12.00%	0	0				-20.43%	
10512	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	71.88%	29	29				-40.25%	
10513	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	62.73%	0	0				-38.38%	
10514	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-36.38%	
10515	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	30.75%	474	474				-39.67%	
10516	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	13.92%	0	0			2027年	-47.02%	
10517	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG_华盛变台柱上变压器	315	83.81%	0	0	2024年7月	是	2026年	-41.19%	
10518	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	MS_包道分23左23柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年	-35.60%	
10519	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	26.10%	127.8	127.8				21.74%	
10520	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	25.80%	64.2	64.2		是	2026年12月	-94.74%	
10521	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年12月	20.70%	
10522	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	38.86%	0	0		是	2026年	-35.30%	
10523	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	38.41%	0	0				2.58%	
10524	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	200	61.50%	0	0		是	2026年6月	-40.38%	
10525	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线老交通局家属楼分1	50	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%	
10526	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里5小区变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-41.87%	
10527	于洪	曹家变	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	14.22%	0	0			7.52%	
10528	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-37.61%	
10529	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯三组双村	50	47.10%	0	0				-50.06%	
10530	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	18.60%	571.2	571.2		是	2027年12月	14.49%	
10531	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	57.78%	0	0				-17.55%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10532	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
10533	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	50.70%	78.6	78.6				-39.68%
10534	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				-41.93%
10535	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城二期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2026年	-74.57%
10536	于洪	兰台变	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	0	0		是	2026年	-34.25%
10537	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒于43柱上变压器	315	82.29%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.34%
10538	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	46.80%	86.4	86.4				-43.02%
10539	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	4.54%
10540	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-26.56%
10541	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	书香苑(居民4)	500	24.40%	328	328		是	2026年12月	-40.39%
10542	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干党校分9右8加1	400	24.90%	0	0				100.00%
10543	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	72.25%	0	0		是	2026年	-36.16%
10544	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	16.50%	0	0		是	2026年6月	-20.76%
10545	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	0	0		是	2026年	-32.50%
10546	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典7变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-36.39%
10547	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	23.40%	133.2	133.2				-31.78%
10548	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	10.00%	0	0				100.00%
10549	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线7右9左4右3变台	200	36.30%	107.4	107.4				-37.05%
10550	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆13变电站2号变电站	630	20.95%	0	0				-40.29%
10551	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	110.16%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.08%
10552	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
10553	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	19.81%	0	0				-44.13%
10554	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	50.10%	0	0				68.63%
10555	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	13.80%	0	0				88.36%
10556	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年	100.00%
10557	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光5箱变1变压器	800	37.13%	0	0				0.00%
10558	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2028年	-40.14%
10559	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
10560	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学城里3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	55.50%	0	0			2027年	-13.70%
10561	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	54.00%	0	0		是	2026年	-39.70%
10562	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	0	0				-26.36%
10563	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分93右1	200	11.70%	0	0			2027年	0.00%
10564	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0			2027年	-42.37%
10565	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站2变压器	800	39.00%	408	408				-38.18%
10566	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	30.00%	480	480				-42.58%
10567	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	73.90%	0	0		是	2026年	-44.31%
10568	法库	大孤家变	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线供电所支洪盛混凝土几3(任宏搅拌站)	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
10569	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变(单)	315	86.48%	0	0	2024年6月			-38.26%
10570	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	6.98%	523	523				6.88%
10571	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	0	0				-47.15%
10572	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年12月	67.21%
10573	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	58.80%	0	0		是	2026年	-39.59%
10574	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	25.20%	0	0				-59.07%
10575	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛年家屯卡友之家公变台区	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10576	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-36.96%
10577	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	63.4	63.4		是	2026年	-49.75%
10578	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园三期8变压器	630	47.30%	0	0				-38.06%
10579	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	18.75%	0	0		是	2026年	6.09%
10580	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	21.60%	0	0				16.57%
10581	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.50%	0	0		是	2026年	-44.96%
10582	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	42.00%	0	0			2027年	-32.57%
10583	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜南大棚	200	21.30%	0	0				-44.83%
10584	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
10585	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-2	630	88.57%	0	0	2023年7月	是	2026年	-43.58%
10586	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	50.00%	0	0		是	2026年	-35.33%
10587	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-41.19%
10588	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10589	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	4.38%	0	0		是	2026年12月	-45.51%
10590	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年12月	62.29%
10591	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.69%
10592	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	38.40%	51.6	51.6				-39.32%
10593	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.60%	0	0				-42.85%
10594	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸园二期B小区1变电站1配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
10595	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	99.52%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-42.34%
10596	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
10597	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10598	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
10599	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	11.90%	0	0		是	2027年12月	-45.46%
10600	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	100	94.50%	0	0	2022年12月			-39.04%
10601	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B1局维变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
10602	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号(微)	400	26.70%	0	0				15.38%
10603	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	59.17%	0	0		是	2026年	-31.96%
10604	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪4号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
10605	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	16.20%	147.6	147.6				3.34%
10606	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	20.63%	0	0				-39.53%
10607	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-36.39%
10608	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.60%	0	0		是	2028年	49.17%
10609	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线山西台分18变台	400	54.00%	144	144				-37.49%
10610	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	30	30				-33.61%
10611	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-47.41%
10612	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0		是	2026年	-24.89%
10613	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-17.31%
10614	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台(2021微)	200	51.00%	0	0		是	2026年	-53.22%
10615	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	9.84%	505	505				-43.95%
10616	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	133.2	133.2				-25.72%
10617	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	0.00%	0	0				0.00%
10618	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	87.20%	0	0	2025年8月		2027年	-43.10%
10619	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	400	86.40%	0	0	2022年12月			-39.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10620	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	0	0		是	2026年	-24.57%
10621	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-44.23%
10622	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	夏堡南台照明(微)	400	31.50%	234	234				-28.08%
10623	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	314.4	314.4		是	2026年12月	-39.20%
10624	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站2变压器	630	90.29%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-36.98%
10625	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	283.2	283.2		是	2026年	-26.20%
10626	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0			2027年	-19.73%
10627	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变(单)	630	49.78%	253.4	253.4				-42.65%
10628	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街刘英禽畜养殖公变台区	200	25.20%	0	0				0.00%
10629	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	76.83%	0	0		是	2026年12月	6.33%
10630	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年	45.46%
10631	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	351	351				38.67%
10632	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴吴线吴分01(清洁能源)	400	6.98%	332.1	332.1				9.35%
10633	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左1+1右7	200	64.80%	50.4	50.4				0.00%
10634	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2027年	-11.84%
10635	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-42.71%
10636	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	400	22.90%	0	0		是	2026年6月	-36.37%
10637	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.40%	278.4	278.4		是	2026年	4.80%
10638	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	9.59%
10639	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	21.90%	136.2	136.2				-24.61%
10640	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-32.29%
10641	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.62%
10642	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分1变台	400	50.70%	157.2	157.2				19.27%
10643	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	33.14%	358.2	358.2				-42.35%
10644	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0				-40.21%
10645	大东	大东变	大东变066东风乙线	金星小区变电站2变压器	630	104.44%	0	0	2024年6月			-44.24%
10646	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-42.63%
10647	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城2号变电站1变电器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.49%
10648	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年	-42.85%
10649	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	47.10%	0	0		是	2026年6月	-33.61%
10650	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	18.00%	150.684	150.684				-14.15%
10651	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-23.08%
10652	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-37.92%
10653	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	16.03%
10654	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1-1柱上变压器	400	32.75%	0	0				-40.03%
10655	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	11.44%
10656	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	12.44%
10657	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	21.00%	552	552				-38.35%
10658	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园4变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
10659	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	22.80%	537.6	537.6				8.21%
10660	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	500	97.68%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	25.97%
10661	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	0	0				0.00%
10662	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	24.64%	0	0				-51.51%
10663	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	67.20%	0	0				-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10664	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-41.75%
10665	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	52.19%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
10666	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	21.44%
10667	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干130右0右2	200	7.50%	165	165				0.00%
10668	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-32.21%
10669	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0		是	2026年5月	-78.70%
10670	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
10671	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.50%	0	0		是	2026年	0.00%
10672	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	73.61%
10673	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	50.10%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
10674	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
10675	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	31.50%	0	0				-49.77%
10676	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支29右13变台	100	11.60%	78.4	78.4		是	2026年	-36.54%
10677	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	23.61%
10678	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-38.17%
10679	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是		-41.69%
10680	沈北	农高变	农商线	明湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	18.80%	0	0		是	2026年12月	18.52%
10681	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年	-38.77%
10682	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	72.13%	56.3	56.3				-40.12%
10683	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	0	0		是	2026年5月	-35.11%
10684	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0		是	2026年	-38.44%
10685	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
10686	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明新	100	68.40%	21.6	21.6				0.00%
10687	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-35.75%
10688	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年	-45.81%
10689	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2027年12月	0.83%
10690	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0			2027年	-41.00%
10691	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	9.60%	0	0				-113.62%
10692	于洪	大潘变	大彰线	小微双树5台区	400	17.70%	289.2	289.2				0.20%
10693	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台(微)	400	17.70%	0	0				-47.01%
10694	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄6灯A	315	98.10%	0	0	2022年12月			-34.46%
10695	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	38.80%	256	256		是	2026年	-43.79%
10696	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	62.40%	27.6	27.6				-55.35%
10697	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2026年	-56.71%
10698	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	110.16%	0	0	2023年1月	是	2026年	-45.97%
10699	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	13.76%	0	0				-44.62%
10700	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	67.20%	22.8	22.8				-47.97%
10701	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	30.30%	0	0				-93.49%
10702	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右12变台	400	28.80%	244.8	244.8				-14.71%
10703	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	21.44%	308.296	308.296		是	2026年12月	-39.55%
10704	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-40.22%
10705	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左4左3变压器	400	4.20%	0	0				0.00%
10706	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	18.75%	0	0		是	2026年	-18.81%
10707	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干南王岗分双山子支35变台	100	51.60%	38.4	38.4				-42.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10708	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区1箱变1号变压器	630	39.68%	0	0				-42.43%
10709	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0		是	2027年	-41.37%
10710	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分21右6变台	400	28.80%	0	0				0.00%
10711	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	200	109.20%	0	0	2025年12月			-41.56%
10712	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-44.54%
10713	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2026年	92.02%
10714	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	0	0				-24.12%
10715	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	200	38.60%	0	0			2027年	-41.69%
10716	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	0.00%
10717	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	46.00%	22	22				-48.00%
10718	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10719	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年	-43.72%
10720	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0		是	2026年	23.22%
10721	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-41.72%
10722	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	25.92%	0	0				13.99%
10723	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期2箱变配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
10724	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	52.80%	37.2	37.2				-64.77%
10725	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	57.20%	0	0				-51.37%
10726	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-37.71%
10727	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	200	46.00%	0	0				-34.80%
10728	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	200	41.40%	97.2	97.2				-33.97%
10729	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	59.10%	0	0				-28.02%
10730	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支17右7变台	50	142.20%	0	0	2025年8月			-30.82%
10731	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器201	800	12.60%	0	0				100.00%
10732	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0			2027年	-38.33%
10733	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	23.17%	0	0			2027年	-43.67%
10734	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	52.40%	0	0			2027年	-40.90%
10735	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	64.80%	12.6	12.6				-58.98%
10736	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-49.01%
10737	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	11.50%	0	0				-43.65%
10738	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养前村综合二台	200	38.10%	103.8	103.8				-41.90%
10739	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	35.86%	170.55	170.55		是	2026年	-27.61%
10740	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	62.10%	0	0				-40.10%
10741	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	24.75%	0	0		是	2026年12月	-24.75%
10742	于洪	范屯变	范屯变	边台北台	400	143.10%	0	0	2022年12月			-26.81%
10743	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0		是	2028年	-47.92%
10744	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	82.00%	8	8	2024年6月			-31.99%
10745	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于57+1右1	400	26.55%	0	0			2027年	-11.97%
10746	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	15.60%	0	0			2027年	-61.51%
10747	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	54.72%	0	0				-42.81%
10748	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
10749	于洪	平罗变	平罗线	小微鼎丰门窗有限公司台	400	21.30%	0	0		是	2026年	0.00%
10750	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	92.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-30.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10751	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	40.00%	315	315				23.22%
10752	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗八三堡李莹大棚台变台区	200	42.30%	95.4	95.4				100.00%
10753	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	63.75%	0	0				-32.34%
10754	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201变压器	630	27.62%	393	393				-38.03%
10755	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG_河北乙线7	315	33.02%	179.5	179.5				-39.72%
10756	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山于19之9柱上变压器	250	26.40%	0	0		是	2026年	-145.97%
10757	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	35.60%	272	272				-43.18%
10758	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变(单)	400	15.60%	0	0		是		-48.39%
10759	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-42.04%
10760	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-40.62%
10761	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-43.31%
10762	于洪	得胜变	得胜线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	0	0				-40.87%
10763	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左1变台	200	46.50%	0	0				-30.79%
10764	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变201	630	53.65%	0	0				-41.04%
10765	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	25.80%	0	0			2027年	10.86%
10766	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	38.40%	0	0				-35.05%
10767	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	官局子箱变1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年8月			-38.78%
10768	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年	-41.69%
10769	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-42.97%
10770	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	32.76%	180.3	180.3				18.20%
10771	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-27.04%
10772	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	高铁分1+1左2	400	25.20%	0	0			2027年	100.00%
10773	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0				-39.88%
10774	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	105.00%	0	0	2023年1月	是	2026年	-26.92%
10775	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
10776	于洪	平罗变	平罗线	小微平罗村3台	200	19.50%	0	0		是	2026年	100.00%
10777	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城2号变电站1号变压器	630	28.10%	390	390		是	2027年12月	-41.63%
10778	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分11	315	33.33%	0	0		是	2026年	-26.27%
10779	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	51.90%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
10780	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北北台(2021微)	400	78.00%	0	0		是	2026年	-22.39%
10781	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	30.90%	236.4	236.4				45.81%
10782	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年	5.63%
10783	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38(一站式)	200	16.00%	93.528	93.528		是	2026年12月	4.21%
10784	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	39.00%	0	0				-28.76%
10785	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	27.52%	312.4	312.4				-41.06%
10786	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东河东分支线001	200	17.18%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
10787	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	467	467		是	2026年12月	-43.34%
10788	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	-1.20%
10789	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-40.61%
10790	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左4+1右1	200	17.10%	0	0			2027年	100.00%
10791	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0			2027年	-38.52%
10792	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	27.05%	0	0			2027年	-37.95%
10793	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分伟宸饭店支2	200	18.90%	0	0		是	2027年	0.00%
10794	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区1箱变1变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年	-22.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10795	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是		-42.95%
10796	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年	-44.46%
10797	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-37.40%
10798	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳红利建设工程有限公司-中尹茨榆分106+1左支4	200	19.00%	0	0				2.07%
10799	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	68.90%	0	0		是	2026年6月	-32.38%
10800	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	64.44%	80.5	80.5		是	2026年	-41.90%
10801	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	23.49%	0	0				8.97%
10802	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭30号	400	22.80%	0	0				100.00%
10803	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居士建变201	250	38.00%	0	0		是	2027年12月	-51.38%
10804	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
10805	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672	672				100.00%
10806	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	43.13%	0	0				-42.29%
10807	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户满东二组东照明公变台区	200	122.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.84%
10808	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组(微)	400	47.55%	169.8	169.8		是	2026年6月	-37.36%
10809	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	9.03%
10810	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	225.5	225.5				-20.00%
10811	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	52.06%	0	0				19.92%
10812	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	48.57%	261	261				-40.82%
10813	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0		是	2028年12月	-33.48%
10814	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站1变压器	630	6.67%	525	525				-28.08%
10815	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	59.20%	0	0		是	2026年	-43.86%
10816	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10817	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-44.67%
10818	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右6右6	200	0.00%	180	180			2027年	0.00%
10819	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	14.00%	0	0		是	2026年	-43.73%
10820	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊3变电站2变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年	-43.28%
10821	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期6小区箱式变电站2配电变压器	800	14.40%	0	0				0.00%
10822	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森郊3变电站202柜	630	18.03%	453.4	453.4		是		-40.07%
10823	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	48.40%	0	0				81.39%
10824	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-38.86%
10825	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	45.76%	221.2	221.2				-39.90%
10826	于洪	光辉变	光南线	三台子村中台分台	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
10827	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	29.76%	0	0		是	2026年	-37.48%
10828	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年	-41.70%
10829	东陵	白沙变	白旺甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干汪北分16柱上变压器	250	23.68%	165.8	165.8		是	2026年12月	-41.12%
10830	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园1箱变1配电变压器	630	20.19%	0	0				-43.96%
10831	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	30.80%	0	0		是	2026年	-53.82%
10832	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.00%	0	0				-44.79%
10833	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡1号变电站202配电变压器	800	17.63%	0	0				100.00%
10834	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
10835	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	0	0	2023年1月	是	2026年	-36.16%
10836	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-40.88%
10837	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	7.80%	328.8	328.8				-45.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10838	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	24.13%	415	415		是	2026年12月	-40.82%
10839	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线马家分27变台	400	0.00%	0	0				0.00%
10840	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	59.40%	0	0		是	2026年	-30.70%
10841	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0		是	2026年	-11.85%
10842	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	16.00%	0	0				-43.22%
10843	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东长青淡水鱼公变台区	200	23.10%	0	0				0.00%
10844	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	24.38%	206.7	206.7				-46.52%
10845	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
10846	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-109.12%
10847	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	48.65%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
10848	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	45.15%	179.4	179.4		是	2026年12月	-250.58%
10849	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	400	18.00%	0	0			2027年	-13.97%
10850	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利东南台	400	123.00%	0	0	2025年6月			-32.89%
10851	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0				-38.30%
10852	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分20+1左10变台	200	11.10%	0	0				100.00%
10853	于洪	得胜变	得胜变95446	德胜2台	200	55.90%	0	0		是	2026年	-35.40%
10854	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-35.66%
10855	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.10%	139.8	139.8		是	2026年	-47.29%
10856	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	30.16%	0	0				-32.90%
10857	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-60.80%
10858	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	0	0				-45.31%
10859	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线开闭站未命名水道干21右2变压器	200	79.50%	0	0				-36.08%
10860	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10861	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
10862	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-26.83%
10863	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	22.50%	0	0		是	2026年	-22.47%
10864	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-45.52%
10865	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-41.88%
10866	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10867	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年	-31.92%
10868	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线61左1变台	200	33.60%	0	0				0.00%
10869	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7(一站式)	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10870	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支02	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10871	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-38.24%
10872	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年	-38.06%
10873	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-40.72%
10874	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.44%	0	0				-41.24%
10875	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	59.43%	192.6	192.6		是	2026年12月	-38.52%
10876	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	93.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.40%
10877	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	73.50%	0	0		是	2026年	-39.22%
10878	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.06%
10879	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	13.60%	0	0				-19.49%
10880	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	61.25%	46	46				-42.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10881	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士支008	315	36.44%	0	0		是	2026年12月	-73.54%
10882	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾10箱变1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
10883	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线86右10变台	400	3.30%	0	0				0.00%
10884	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10KV宝十线十间房南分1杆(十间房南一台)	100	26.00%	64	64		是	2026年	-30.68%
10885	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆(中二台)	200	28.20%	0	0		是	2027年	-29.25%
10886	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125	1125				0.00%
10887	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-34.12%
10888	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	200	30.00%	120	120				-48.11%
10889	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.30%	0	0				-36.31%
10890	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	22.57%
10891	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期4号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10892	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
10893	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	11.67%
10894	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	万象中心D座变电站201配电变压器	800	9.00%	648	648				100.00%
10895	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	卧康线智达分01	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10896	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-43.96%
10897	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	23.24%	0	0				-34.97%
10898	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干前二台分37变台	200	76.50%	27	27				-26.82%
10899	东陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10900	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	4.76%	537	537				-26.09%
10901	沈北	道义变	道义变地铁线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
10902	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	79.60%	10.4	10.4				-53.83%
10903	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-147.62%
10904	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	400	62.10%	111.6	111.6				-38.52%
10905	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	59.05%	195	195		是	2026年	-39.34%
10906	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右7+1	200	109.20%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
10907	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	38.63%	0	0				-36.25%
10908	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	28.19%	6.928	6.928				-39.20%
10909	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	37.71%	0	0				-36.22%
10910	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	73.50%	33	33				0.10%
10911	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_鹤翔花园	630	71.75%	0	0				-41.43%
10912	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	42.45%	0	0		是	2026年6月	7.31%
10913	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	55.00%	0	0		是	2026年	-42.49%
10914	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分15右1变台	200	15.60%	148.32	148.32				0.00%
10915	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分12柱上变压器	200	24.00%	132	132				-91.42%
10916	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	11.70%	0	0				-53.07%
10917	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号4号箱变2号变考核	800	52.50%	0	0		是	2026年	-0.67%
10918	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期3箱变	630	16.51%	0	0		是	2026年	-12.79%
10919	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	23.20%	0	0		是		-45.36%
10920	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明(2020微)	200	33.00%	114	114				-38.19%
10921	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	80	69.00%	16.8	16.8		是	2026年6月	-43.42%
10922	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰蕴大米加工厂(一站式服务)	200	19.20%	141.6	141.6				9.63%
10923	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2027年12月	-39.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10924	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10925	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-43.32%
10926	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	70.20%	39.6	39.6				4.52%
10927	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-45.92%
10928	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	14.40%	75.6	75.6		是	2026年12月	-0.95%
10929	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
10930	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	37.46%	0	0		是	2026年	-44.84%
10931	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
10932	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村德旭畜牧养殖公变台区	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
10933	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	0	0				-56.35%
10934	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年	-31.99%
10935	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	46.80%	0	0		是	2026年	-212.60%
10936	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2026年	-40.63%
10937	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-30.56%
10938	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	132	132		是	2026年	-28.17%
10939	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变(单)	400	16.80%	0	0				-42.73%
10940	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年	-37.34%
10941	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	400	19.28%	282.9	282.9				-38.34%
10942	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	36.9	36.9				-29.50%
10943	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	60.00%	0	0				-42.88%
10944	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	122.8	122.8				-28.99%
10945	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	148.6	148.6				-33.73%
10946	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	18.41%	451	451		是	2026年12月	-19.67%
10947	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方于实德北分6右7柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2026年	-37.43%
10948	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	68.10%	0	0				-48.36%
10949	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	38.00%	0	0				-35.21%
10950	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年	-37.22%
10951	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干24公变	315	38.41%	0	0				-38.68%
10952	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	60.63%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
10953	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	17.40%	0	0				-41.62%
10954	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠于甘官分63右3左4变压器	315	18.10%	0	0				-50.67%
10955	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农于新城分会泽支44变压器	315	6.03%	264.5	264.5				-48.85%
10956	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.96%
10957	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	31.24%	0	0		是	2026年	-37.12%
10958	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分11柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年	-46.40%
10959	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分13柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2026年	-40.02%
10960	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	43.81%	0	0		是		63.98%
10961	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	20.95%	0	0				-44.99%
10962	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	14.25%	0	0		是	2026年	-43.07%
10963	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	33.97%	0	0		是	2026年	-44.78%
10964	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	54.60%	0	0		是	2026年	-51.03%
10965	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分24	400	59.00%	0	0		是	2026年	-37.02%
10966	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	31.68%	0	0				-142.18%
10967	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0		是	2026年	-34.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
10968	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工于29左4变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.34%
10969	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	32.00%	0	0				-40.97%
10970	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0			2027年	-35.27%
10971	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜下分19右2	315	51.75%	0	0				-40.08%
10972	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善于37右6	315	24.44%	0	0				-38.80%
10973	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	27.20%	0	0				-30.30%
10974	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	67.30%	71.5	71.5				-41.96%
10975	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	29.21%	0	0				-42.99%
10976	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	21.20%	137.6	137.6				-62.38%
10977	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	20.38%	0	0				-39.84%
10978	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工于11右1柱上变压器	315	65.90%	0	0				-35.83%
10979	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2026年	-38.18%
10980	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东于25左8右5柱上变压器	200	7.20%	0	0		是	2026年	-6.42%
10981	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	15.36%	0	0				-47.78%
10982	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2026年	-36.57%
10983	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	33.33%	0	0		是	2026年	-45.48%
10984	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	43.60%	0	0		是	2026年	-32.09%
10985	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	56.00%	0	0		是	2026年	-41.69%
10986	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线221	315	52.70%	0	0				-37.22%
10987	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.24%
10988	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	6.80%	0	0		是	2026年	-58.38%
10989	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.44%	0	0				-39.06%
10990	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
10991	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	26.50%	0	0				-14.02%
10992	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	53.33%	0	0		是	2026年	-39.21%
10993	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	2.22%	276.5	276.5				-10.10%
10994	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	33.60%	112.8	112.8				-28.16%
10995	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右5	315	26.98%	0	0				-44.38%
10996	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	56.51%	0	0				-52.18%
10997	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	36.19%	169.5	169.5				-34.52%
10998	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	29.97%	0	0				-41.02%
10999	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	0	0				-46.67%
11000	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	67.81%	69.9	69.9		是	2026年12月	-36.96%
11001	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2026年	-44.39%
11002	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2026年	-61.41%
11003	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	92.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-29.41%
11004	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分23	250	19.60%	176	176				-35.00%
11005	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	76.20%	0	0				-42.27%
11006	沈河	长青变	长青变470长青甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90	90				-32.61%
11007	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	108.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-61.59%
11008	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	315	62.22%	0	0		是	2026年	-43.58%
11009	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	13.65%	240.5	240.5				-44.48%
11010	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2026年	-36.56%
11011	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	16.40%	0	0		是	2026年	-40.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11012	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工于20柱上变压器	315	26.35%	0	0				-48.88%
11013	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分14	315	91.43%	0	0	2025年2月	是	2026年2月	-7.08%
11014	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	27.20%	0	0				-44.65%
11015	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	25.40%	0	0				-44.79%
11016	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广源变25786广旺乙线	315	17.52%	0	0		是	2026年	-48.56%
11017	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左5柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年	-33.58%
11018	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	69.60%	81.6	81.6				-41.31%
11019	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科二2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
11020	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学1箱变2号变	500	20.80%	0	0		是	2026年	-44.51%
11021	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	-48.74%
11022	铁西	万达变	万达变56066万荣线	兴华电器小区变电站201	500	27.52%	312.4	312.4				-42.80%
11023	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	18.67%	0	0				-45.58%
11024	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变2	400	51.00%	0	0		是	2026年	-41.24%
11025	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	43.17%	0	0				-45.84%
11026	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	28.95%	0	0				-45.58%
11027	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2026年	-38.61%
11028	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11029	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-47.82%
11030	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	16.13%	591	591				-49.62%
11031	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	19.50%	564	564				-42.31%
11032	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变2号变	500	39.36%	0	0		是	2026年	-27.21%
11033	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	17.14%	180.128	180.128				-42.03%
11034	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	64.00%	0	0				-61.75%
11035	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	10.67%	0	0		是		-41.90%
11036	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	28.80%	0	0				-45.43%
11037	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	0	0				-41.29%
11038	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	25.20%	0	0				-45.45%
11039	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	33.65%	355	355				-39.61%
11040	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	32.38%	0	0				-44.93%
11041	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201变压器	630	65.08%	0	0				-44.49%
11042	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	涇河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11043	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	60.00%	31.176	31.176				-41.42%
11044	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.60%
11045	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站201	400	20.10%	0	0				-43.29%
11046	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-36.04%
11047	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11048	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	247.5	247.5		是		-46.15%
11049	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	21.12%	0	0				-43.89%
11050	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	26.67%	399	399				-47.10%
11051	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0		是		0.00%
11052	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	0	0				-37.71%
11053	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0		是	2026年	-38.68%
11054	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	62.48%	0	0				-46.05%
11055	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-40.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
11056	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	14.10%	0	0		是	2026年	-40.16%
11057	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201变压器	630	42.86%	297	297				-41.45%
11058	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-43.26%
11059	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	70.40%	0	0				-44.30%
11060	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	35.43%	0	0				-51.75%
11061	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	49.52%	0	0				-45.85%
11062	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
11063	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-48.10%
11064	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站201	630	22.54%	6.928	6.928				-44.80%
11065	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜(2)	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-41.70%
11066	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	60.00%	0	0				-40.54%
11067	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	17.46%	0	0				-46.58%
11068	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	46.20%	0	0				-42.00%
11069	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	26.80%	0	0				-41.15%
11070	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.76%	0	0				-49.12%
11071	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-44.48%
11072	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-44.40%
11073	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-41.40%
11074	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年	-38.63%
11075	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	330	330				-38.36%
11076	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变1变压器	1000	21.36%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
11077	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍2箱变1	400	29.00%	0	0		是	2026年	-50.27%
11078	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	41.60%	242	242				-46.24%
11079	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年	-42.57%
11080	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
11081	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变(单)	630	14.92%	0	0				-44.19%
11082	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	109中学箱变(单)	400	69.60%	81.6	81.6		是		-42.93%
11083	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	23.87%	0	0				-38.76%
11084	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
11085	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-39.95%
11086	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-40.28%
11087	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-23.52%
11088	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年	-41.27%
11089	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	50.00%	0	0		是		-41.87%
11090	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	105.90%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.32%
11091	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	26.98%	6.928	6.928				-42.74%
11092	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	45.08%	283	283				-36.44%
11093	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	富家天下变电站202	630	51.43%	243	243				-42.62%
11094	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
11095	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	52.50%	0	0		是	2026年	-44.73%
11096	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	36.83%	0	0		是	2026年	-42.47%
11097	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸二1箱变2号变	630	29.84%	31.176	31.176		是	2026年	-44.78%
11098	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	0	0				0.00%
11099	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南关变电站2变压器	1000	97.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11100	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	14.40%	378	378				-46.09%
11101	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
11102	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	26.00%	0	0		是	2026年	-19.94%
11103	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期2号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11104	苏家屯	夹河变	夹河变	银河湾4号变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-38.15%
11105	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-24.01%
11106	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11107	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	9.62%
11108	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	68.23%
11109	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	40.80%	98.4	98.4				-11.98%
11110	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	31.75%	0	0			2027年	5.35%
11111	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11112	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2026年	-40.02%
11113	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-44.57%
11114	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	240.2	240.2				-22.74%
11115	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛达子营米双商店公变台区	200	19.80%	0	0				100.00%
11116	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线罗屯照明新	400	18.30%	286.8	286.8				0.00%
11117	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期3号变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11118	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	36.32%	0	0		是	2026年12月	-49.14%
11119	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	教师新村变电站变压器	630	27.81%	391.8	391.8				0.00%
11120	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年	-38.27%
11121	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明新	200	72.30%	35.4	35.4				0.00%
11122	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_房身村1-1(三家子分47左9)	200	27.90%	124.2	124.2				-41.61%
11123	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	23.62%	0	0		是	2026年	-90.64%
11124	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
11125	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-44.91%
11126	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	19.37%	0	0			2027年	-43.01%
11127	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村2.4组	400	42.30%	0	0				-30.16%
11128	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	200	146.70%	0	0	2022年12月			-30.36%
11129	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变2号变压器	800	32.25%	0	0				-34.33%
11130	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	75.20%	0	0		是	2026年	-98.20%
11131	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	175.2	175.2		是	2026年	37.57%
11132	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	0	0		是	2026年	-46.08%
11133	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	99.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.58%
11134	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	29.70%	0	0			2027年	5.09%
11135	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	86.86%	0	0	2025年4月	是	2026年	-41.87%
11136	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	26.63%	0	0				-48.78%
11137	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.40%	270.4	270.4				-40.86%
11138	沈北	清水变	清水线	朱家屯井	200	17.00%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-45.58%
11139	沈北	清蒲变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支14(松树B台)	200	70.30%	0	0				-28.48%
11140	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	38.10%	327	327		是	2026年	-43.04%
11141	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘前支10	200	42.00%	96	96				-41.13%
11142	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11143	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	33.00%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
11144	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	527	527				-32.37%
11145	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-41.24%
11146	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6右1变台	400	15.90%	0	0				0.00%
11147	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	63.17%	84.5	84.5				-45.94%
11148	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯线大帮牛李超农场公变台区	200	3.30%	0	0				0.00%
11149	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	0	0				-19.55%
11150	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-43.35%
11151	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-14.24%
11152	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	25.80%	128.4	128.4				5.46%
11153	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	46.48%	0	0				-34.89%
11154	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	17.00%	0	0		是	2027年	-19.72%
11155	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-38.77%
11156	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.06%	0	0				-14.07%
11157	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2026年	-42.22%
11158	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	54.60%	35.4	35.4				-33.55%
11159	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
11160	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	0	0				-66.82%
11161	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分39右3变台	200	42.45%	0	0				-61.97%
11162	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	30.60%	118.8	118.8				-39.81%
11163	东陵	汪家变	汪佰乙线	方大欣湖里2号箱变1号变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11164	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.77%
11165	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余村南台照明新	200	138.80%	0	0	2025年9月			0.00%
11166	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡木耳岗村苏静养鱼公变台区	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
11167	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11168	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰3变电站201配电变压器	630	15.24%	471	471				100.00%
11169	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	3.22%
11170	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.30%	0	0		是	2026年6月	-48.64%
11171	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	200	26.70%	0	0		是	2026年	-32.88%
11172	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-34.78%
11173	沈北	新城子	新城子	新城子线侯三分128新卜四A	200	3.00%	0	0				-47.39%
11174	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	43.81%	0	0				-39.92%
11175	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-41.73%
11176	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				-44.07%
11177	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				100.00%
11178	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	依拉线段树沟分段树沟东支4(段树沟村新东台)	200	77.10%	25.8	25.8		是	2026年	18.90%
11179	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	160	11.63%	0	0		是	2026年	-15.81%
11180	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-41.47%
11181	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.20%	0	0		是	2026年	-48.32%
11182	沈北	道义变	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
11183	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-22.78%
11184	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	40.80%	49.2	49.2		是	2026年12月	-41.78%
11185	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	0.60%	0	0				0.09%
11186	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	-51.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11187	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变(单)	400	31.50%	0	0				-44.86%
11188	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-24.51%
11189	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一1局维变电所201配电变压器	800	31.50%	0	0				89.13%
11190	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	20.95%	0	0				-47.78%
11191	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	13.20%	0	0				-43.43%
11192	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	35.00%	0	0				-38.50%
11193	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	4.95%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11194	于洪	铸造变	铸南甲线	小微铸南甲1台	200	19.80%	105.116	105.116		是	2026年	100.00%
11195	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	47.04%	0	0			2027年	-38.82%
11196	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区3变电站1变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
11197	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	63.30%	53.4	53.4		是	2026年	-27.19%
11198	于洪	小子变	10kV小工线56242	翟家小微一台区	200	60.00%	60	60		是	2026年	90.18%
11199	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-40.90%
11200	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园于22右7左3-1	315	52.70%	117.5	117.5				-16.95%
11201	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站站内变压器	630	7.24%	0	0				-45.25%
11202	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.47%
11203	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	22.54%	0	0				-32.07%
11204	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾电支013	200	52.65%	74.7	74.7				-34.46%
11205	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	88.20%	0	0	2026年1月	是	2026年6月	-34.33%
11206	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	0	0		是	2026年6月	-34.67%
11207	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	74.50%	0	0		是	2026年	-36.78%
11208	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.13%	0	0				21.21%
11209	铁西	启工变	启工变10772启东线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	7.20%	0	0				-34.43%
11210	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖三期2变电站2配电变压器	400	10.80%	0	0				0.00%
11211	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	400	41.00%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
11212	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	28.80%	122.4	122.4				100.00%
11213	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	17.78%	0	0			2027年	-48.92%
11214	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	32.38%	181.5	181.5				-48.20%
11215	于洪	平罗变	平梧线	小微-红利冷藏仓储	400	15.30%	0	0				15.58%
11216	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	67.05%	0	0				-37.70%
11217	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	10.79%	499	499		是	2026年	-31.91%
11218	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
11219	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线白家分支线005	200	40.50%	99	99				-34.84%
11220	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	67.00%	46	46		是	2026年12月	-42.46%
11221	沈北	孝信变	孝信变25560孝峰线	沈阳新家园物业管理有限公司4箱1变(备)201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11222	沈北	道义变	道义变15269丽景线	YHG_正道综合楼	315	56.00%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
11223	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	73.80%	32.4	32.4				-20.21%
11224	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万方城四期10箱式变电站配电变压器	400	56.80%	0	0				-33.42%
11225	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	7.50%	330	330				-33.68%
11226	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年	-38.68%
11227	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年	-36.31%
11228	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
11229	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11230	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-41.31%
11231	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-51.09%
11232	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-42.81%
11233	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	11.62%	0	0		是	2027年12月	-35.69%
11234	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线信用社支02	200	41.70%	0	0				0.00%
11235	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支11	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-84.21%
11236	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-24.62%
11237	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	9.58%
11238	法库	宝山变	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	500	26.80%	316	316				-41.28%
11239	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	43.50%	0	0				-35.56%
11240	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.2	139.2				71.21%
11241	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔(安南线)配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-7.03%
11242	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	环保局1变压器	315	73.14%	0	0				-40.98%
11243	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	23.70%	0	0		是	2026年	-22.52%
11244	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台新	200	53.70%	0	0				0.00%
11245	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南支5	200	36.90%	106.2	106.2				0.00%
11246	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-42.40%
11247	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	106.56%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.41%
11248	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.70%	487	487				-34.44%
11249	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	200	61.40%	0	0				-39.00%
11250	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	94.48%	0	0	2024年9月	是	2026年	-36.67%
11251	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0			2027年	-130.44%
11252	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-42.21%
11253	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	74.25%	15.75	15.75		是	2026年	-37.06%
11254	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分85右1左1变台	200	41.40%	97.2	97.2				7.06%
11255	沈北	道义变	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外(一站式)	200	4.43%	0	0		是	2026年12月	14.54%
11256	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	858	858				-34.91%
11257	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	-43.07%
11258	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	32.70%	458.4	458.4				-31.22%
11259	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年	-40.64%
11260	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	103.05%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.14%
11261	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年	100.00%
11262	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG_齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567	567				0.00%
11263	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔(安南线)配电变压器	630	50.48%	0	0			2027年	53.45%
11264	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-45.38%
11265	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	18.50%	572	572				6.31%
11266	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	243	243				-3.21%
11267	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	20	20				48.22%
11268	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	42.88%	0	0				-42.81%
11269	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	70.00%	0	0				-42.85%
11270	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配变电站变压器(冷却)	2000	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11271	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-47.62%
11272	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	315	25.33%	0	0		是	2026年	-33.11%
11273	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-11.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11274	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	0	0				-46.86%
11275	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-40.21%
11276	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压器	500	102.72%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.34%
11277	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	50.10%	159.6	159.6				15.73%
11278	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右3	400	67.50%	0	0		是	2026年	100.00%
11279	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	57.20%	0	0				-45.57%
11280	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-35.74%
11281	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-52.30%
11282	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-46.59%
11283	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11284	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛下分北台支1(敖牛卜北台)	200	28.20%	123.6	123.6				-17.56%
11285	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
11286	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线49+2	315	100.32%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.90%
11287	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年	5.26%
11288	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
11289	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	137.1	137.1				-39.09%
11290	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	22.5	22.5				-35.90%
11291	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干222右6变台	100	63.90%	0	0		是	2026年	-38.38%
11292	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	火石岗南台照明(2021微)	400	26.55%	253.8	253.8				-2.25%
11293	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园5箱变201	630	24.95%	409.8	409.8				-47.79%
11294	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线36右2变台	400	28.80%	0	0		是	2026年	-26.28%
11295	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	67.20%	91.2	91.2				-33.14%
11296	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	31.50%	0	0		是	2027年	-40.41%
11297	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	5.48%
11298	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园(一站式)	100	39.90%	0	0		是	2026年12月	23.40%
11299	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.89%
11300	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
11301	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年	-43.06%
11302	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	62.86%	85.5	85.5				-45.29%
11303	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配电站1变压器	800	36.30%	429.6	429.6				9.42%
11304	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11305	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-161.66%
11306	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	84.8	84.8				-33.27%
11307	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-36.12%
11308	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	41.00%	0	0		是	2026年	-29.01%
11309	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	0	0		是	2026年	-57.99%
11310	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-43.08%
11311	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
11312	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
11313	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2027年12月	-11.11%
11314	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	88.20%	0.9	0.9	2025年4月			-37.06%
11315	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	12.9	12.9				-35.34%
11316	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	24.50%	262	262				-45.29%
11317	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	0	0		是	2026年12月	-12.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11318	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-39.48%
11319	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	24.30%	525.6	525.6				14.93%
11320	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	63.17%	0	0		是	2026年	0.00%
11321	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	24.00%	415.8	415.8				-34.81%
11322	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-45.43%
11323	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	197	197				-60.80%
11324	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-44.08%
11325	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	30.86%	10	10		是	2027年12月	-40.99%
11326	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	34.29%	175.5	175.5				-41.49%
11327	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
11328	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.60%	42.2	42.2				-32.80%
11329	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-27.95%
11330	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城地产开发有限公司1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
11331	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1	200	52.80%	0	0		是	2026年	-69.65%
11332	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	81.00%	0	0	2024年6月			-38.79%
11333	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	32.00%	0	0				-42.25%
11334	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1台(临时电)	315	110.79%	0	0	2026年1月			100.00%
11335	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路201间隔配电变压器	400	66.50%	0	0		是	2026年	4.52%
11336	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	0.00%	72	72				-40.91%
11337	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	100.00%
11338	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线54+1	315	100.63%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.05%
11339	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
11340	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09供销社台	200	30.50%	0	0		是	2026年	-35.61%
11341	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.75%	10	10				-41.16%
11342	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干232变台	200	23.10%	0	0				-37.70%
11343	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	63.49%	167	167				-57.67%
11344	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-37.09%
11345	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	97.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-32.33%
11346	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	27	27				-33.43%
11347	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-38.49%
11348	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线17+1左1变台	200	86.40%	7.2	7.2	2025年8月			-37.52%
11349	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	18.5	18.5				-49.02%
11350	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	0	0				-42.63%
11351	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压器	315	6.67%	0	0		是	2026年	-63.41%
11352	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	4.84%
11353	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	56.83%	0	0		是	2028年12月	7.93%
11354	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2026年	4.69%
11355	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	127.2	127.2				3.46%
11356	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2026年	-33.54%
11357	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2变台	500	48.00%	210	210				-38.31%
11358	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西西分3	315	67.62%	0	0		是	2026年	-18.62%
11359	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0				-41.57%
11360	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	400	16.50%	0	0		是	2026年	-31.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11361	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	200	56.10%	0	0		是	2026年6月	-24.59%
11362	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	50.70%	0	0		是	2026年	-22.32%
11363	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	34.20%	223.2	223.2				-33.56%
11364	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年	27.05%
11365	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典10变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.81%
11366	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2026年	25.43%
11367	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11368	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线张帅养殖分2	200	1.50%	177	177				100.00%
11369	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2026年	-41.16%
11370	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	20.00%	0	0				9.69%
11371	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
11372	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	42.90%	0	0				-41.59%
11373	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	岸芷汀兰小区3变电站2变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
11374	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.00%	26	26		是	2026年	-47.90%
11375	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	400	19.30%	282.8	282.8		是	2026年	-46.55%
11376	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	31.00%	0	0		是	2026年	-39.84%
11377	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分32右1	200	11.40%	157.2	157.2				5.85%
11378	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-36.27%
11379	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	54.80%	35.2	35.2				-53.04%
11380	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线218右18变台	200	18.90%	0	0				0.00%
11381	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线建设干64柱上变压器	315	76.51%	42.5	42.5				-46.41%
11382	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	58.8	58.8				-39.74%
11383	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	10.35	10.35				-41.40%
11384	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	0	0				13.52%
11385	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	6.30%	0	0				-30.02%
11386	于洪	光辉变	光东线	小微二分场后家属2	200	58.50%	63	63				0.00%
11387	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0		是	2026年12月	15.77%
11388	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11389	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	76.40%	0	0		是	2026年	-52.62%
11390	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	17.10%	0	0		是	2026年	-165.68%
11391	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-16.19%
11392	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线18变台	100	67.80%	0	0				-30.28%
11393	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	39.3	39.3				-36.27%
11394	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	91.44%	0	0	2025年4月			-27.16%
11395	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组北照明	100	19.20%	70.8	70.8				-35.35%
11396	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分73右5变台	200	75.30%	0	0				0.00%
11397	大东	大东变	大东变066东风乙线	鹏大乙线东风干30	400	75.90%	0	0				9.51%
11398	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0		是	2026年	-18.03%
11399	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线陈才窝下分31变台	200	33.90%	112.2	112.2				-37.34%
11400	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6变台	200	44.55%	90.9	90.9				-43.63%
11401	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	0	0				-40.50%
11402	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	17.00%	0	0				4.64%
11403	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202变压器	630	69.84%	0	0				-40.45%
11404	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	29.10%	243.6	243.6				-17.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11405	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG 联合村A台	50	21.30%	0	0		是	2026年12月	-42.79%
11406	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-59.30%
11407	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-41.49%
11408	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	30.80%	296	296				-46.38%
11409	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-39.76%
11410	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河于胜利分39变台	200	14.70%	0	0		是	2026年	-48.30%
11411	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	400	6.45%	334.2	334.2				100.00%
11412	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	39.90%	0	0				-44.70%
11413	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年	-40.20%
11414	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分21之2柱上变压器	200	34.20%	0	0				100.00%
11415	于洪	大潘变	大潘变401大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	34.80%	220.8	220.8				-37.70%
11416	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	0	0		是	2026年	-35.58%
11417	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	65.40%	0	0				-55.00%
11418	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	100	21.80%	68.2	68.2				-40.12%
11419	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线赵贝卜几12南2	200	27.60%	124.8	124.8		是	2026年	47.88%
11420	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	0.60%	44.7	44.7				-68.76%
11421	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	48.00%	84	84				0.00%
11422	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿义超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
11423	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-35.11%
11424	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	93.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	20.47%
11425	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11426	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0		是	2026年5月	-35.20%
11427	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	400	26.10%	255.6	255.6				-29.88%
11428	于洪	小子变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗3站房2配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
11429	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
11430	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	28.89%	385	385				-21.69%
11431	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干98	100	23.80%	66.2	66.2		是	2027年	-46.01%
11432	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11433	于洪	大潘变	大祝线	中庙村西台	400	57.90%	128.4	128.4		是	2026年	-6.86%
11434	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	38.50%	0	0		是	2027年12月	-35.68%
11435	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	11.40%	0	0			2027年	-18.67%
11436	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村嘉序畜牧公变台区	200	0.00%	180	180				100.00%
11437	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站202	500	22.00%	325.616	325.616				-35.72%
11438	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	12.00%	624	624				-43.14%
11439	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	53.28%	0	0				-41.33%
11440	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	29.20%	0	0				-34.86%
11441	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	24.13%	415	415				-37.48%
11442	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村南台公变台区	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
11443	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	0	0		是	2026年6月	-9.45%
11444	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.22%
11445	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202变压器	800	32.70%	458.4	458.4				-39.39%
11446	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
11447	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	19.39%	282.45	282.45		是	2026年12月	-29.83%
11448	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	0	0		是	2026年6月	-31.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11449	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-19.08%
11450	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
11451	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0			2027年	-38.40%
11452	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	56.70%	0	0				-36.93%
11453	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	20.55%	0	0				-40.67%
11454	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-42.03%
11455	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-41.54%
11456	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	52.80%	0	0				-42.78%
11457	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
11458	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0		是	2026年5月	-26.76%
11459	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	40.88%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
11460	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡四支24+1(三尖泡林场)	200	14.00%	152	152		是	2026年	-28.20%
11461	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-42.05%
11462	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	34.60%	174.5	174.5				-40.22%
11463	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
11464	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	15.84%
11465	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	96.4	96.4				-19.30%
11466	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干6+1柱上变压器	400	11.70%	313.2	313.2				0.00%
11467	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	40.63%	0	0			2027年	-36.72%
11468	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0			2027年	-23.85%
11469	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分30	400	6.60%	0	0		是	2028年	0.00%
11470	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	3.22%
11471	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
11472	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯于278变台	50	64.80%	12.6	12.6				-40.61%
11473	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11474	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				3.82%
11475	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	27.6	27.6		是	2026年	-18.44%
11476	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园7变电站2变压器	400	7.50%	0	0				-38.57%
11477	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	65.50%	0	0				-50.14%
11478	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干3左3左1(临时电)-2柱上变压器	200	10.05%	0	0		是	2026年	-119.75%
11479	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	200	47.80%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
11480	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支12柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11481	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线8	315	83.17%	0	0	2024年6月			-42.18%
11482	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	65.40%	0	0		是	2026年	-63.37%
11483	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	107	107				-36.35%
11484	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分68右01	100	49.80%	40.2	40.2				-15.15%
11485	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜于154右5左1	200	16.00%	148	148				-35.52%
11486	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	3.00%	0	0			2027年	5.46%
11487	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-34.15%
11488	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	3.43%	0	0		是	2026年	35.11%
11489	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11490	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区2变电站202变压器	630	28.95%	0	0				-42.42%
11491	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠4201配电变压器	630	13.02%	0	0				-9.95%
11492	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村谷盛农产品加工公变台区	200	77.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11493	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里1号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	20.70%	0	0			2027年	100.00%
11494	东陵	杨官变	富康线	其什盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
11495	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	北三经街17变电站201变压器	630	14.86%	31.176	31.176				0.00%
11496	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0			2027年	-41.47%
11497	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-44.88%
11498	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	35.52%	272.4	272.4				-43.73%
11499	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	38.40%	0	0		是		-45.45%
11500	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线单佰祥养殖几2	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
11501	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	隆泰畜牧公变台	200	23.10%	133.8	133.8				100.00%
11502	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	33.60%	0	0				-46.40%
11503	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	24.64%	0	0		是	2026年	-35.63%
11504	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	74.00%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
11505	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗家房甲线高力房分30右2	400	2.70%	349.2	349.2				0.00%
11506	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	38.10%	0	0			2027年	8.69%
11507	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分067	400	17.10%	0	0		是	2026年	-29.82%
11508	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	34.80%	0	0				-26.88%
11509	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.96%
11510	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	0	0				-23.68%
11511	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.96%
11512	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.76%
11513	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	44.10%	91.8	91.8				-22.80%
11514	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11515	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	55.24%	219	219		是	2026年12月	-39.58%
11516	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	30.38%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
11517	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	30.30%	0	0				-14.43%
11518	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	53.00%	0	0			2027年	-41.31%
11519	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
11520	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13(南拉拉村南堤2台)	200	53.40%	73.2	73.2				-42.13%
11521	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务一辽宁财庙果业有限公司	200	26.40%	127.2	127.2				8.68%
11522	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳新希望置业有限公司(宴山1.1期)-住宅箱式变电站1号变压器	630	11.94%	0	0				-24.60%
11523	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	18.75%	0	0		是		-36.64%
11524	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆(市场北台)	200	56.10%	0	0		是	2027年	-24.07%
11525	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11526	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	41.60%	0	0		是	2026年	-34.58%
11527	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景1站房2变压器	630	47.49%	267.8	267.8				-37.29%
11528	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	1.98%
11529	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分13右9	200	6.60%	0	0			2027年	100.00%
11530	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	48.00%	0	0		是	2026年	-39.72%
11531	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线政府分20变台	100	86.10%	0	0	2023年2月			-36.26%
11532	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	49.28%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11533	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	30.90%	0	0				6.49%
11534	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-36.11%
11535	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	47.04%	0	0				-40.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11536	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	12.05%
11537	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	73.50%	0	0				-36.44%
11538	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	71.80%	36.4	36.4				-39.39%
11539	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-47.46%
11540	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	14.70%	150.6	150.6				0.28%
11541	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福干英达分公家支33-1	315	1.27%	0	0				-98.55%
11542	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	42.90%	0	0				-45.67%
11543	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-43.11%
11544	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-41.35%
11545	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	-108.41%
11546	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	59.10%	0	0				-37.53%
11547	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11548	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
11549	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	82.86%	0	0	2025年4月	是	2026年	-30.49%
11550	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-25.82%
11551	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	0	0				-29.87%
11552	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	400	19.20%	283.2	283.2		是	2026年12月	-17.36%
11553	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年	-48.45%
11554	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	29.40%	242.4	242.4		是	2026年	-14.64%
11555	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	14.75%	0	0		是		46.36%
11556	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干8左1	200	55.50%	0	0				-12.34%
11557	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组(2022微)	400	29.74%	241.05	241.05				-32.65%
11558	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	13.13%	0	0		是	2026年	-44.69%
11559	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	41.59%	305	305				17.88%
11560	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
11561	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.19%
11562	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	12.30%
11563	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	17.57%
11564	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6(闫家A台)	160	69.00%	33.6	33.6				-25.83%
11565	大东	大东变	大东变066东风乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	0	0				-15.32%
11566	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右4变台	200	17.70%	144.6	144.6				-25.68%
11567	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11568	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	24.00%	0	0				-41.96%
11569	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2026年	-27.80%
11570	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀5箱变2变压器	630	25.71%	405	405				-44.65%
11571	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹伸干25	200	30.90%	0	0			2027年	-39.64%
11572	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	39.68%	0	0		是	2026年	-36.87%
11573	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2026年	-36.93%
11574	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2026年	-40.51%
11575	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	16.40%	0	0		是	2026年	-88.84%
11576	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	29.20%	0	0		是	2026年	-47.96%
11577	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右9变压器	315	85.84%	0	0	2023年4月	是	2026年	-33.72%
11578	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年	-17.88%
11579	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	21.59%	0	0				-42.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11580	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0		是	2026年12月	-57.40%
11581	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分32变台	100	108.90%	0	0	2023年2月			-31.88%
11582	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	225	225		是	2026年12月	-124.84%
11583	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	60.95%	0	0		是	2028年12月	-48.97%
11584	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2028年12月	-50.04%
11585	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	15.56%	234.5	234.5				-59.67%
11586	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压器	400	40.00%	0	0				-38.10%
11587	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	72.00%	0	0		是	2026年	-27.45%
11588	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	0	0				-40.67%
11589	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	29.00%	0	0			2027年	-29.80%
11590	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	0	0			2027年	-31.52%
11591	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	39.00%	51	51				-48.49%
11592	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.00%	0	0		是	2026年	-33.25%
11593	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	21.12%	0	0				-48.29%
11594	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	67.94%	69.5	69.5				-34.95%
11595	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	46.48%	0	0				-62.84%
11596	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	18.03%	0	0				-56.33%
11597	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	28.4	28.4		是	2026年	-32.26%
11598	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	69.21%	65.5	65.5				-35.81%
11599	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2026年	-33.48%
11600	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	32.40%	115.2	115.2				-41.29%
11601	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	8.40%	0	0				-60.84%
11602	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	54.90%	0	0		是	2026年	-41.12%
11603	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	55.25%	0	0				-42.65%
11604	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
11605	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	24.13%	0	0				-62.77%
11606	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-571950.00%
11607	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.87%	0	0				-39.23%
11608	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	25.14%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
11609	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右2	250	20.00%	0	0				-43.44%
11610	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右3	315	33.02%	0	0				-39.92%
11611	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-34.05%
11612	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	18.41%	0	0				-53.75%
11613	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	400	45.90%	176.4	176.4				-42.13%
11614	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干140加1	315	50.16%	0	0				-43.18%
11615	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	66.6	66.6			2027年	-61.21%
11616	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	112.8	112.8		是		-51.46%
11617	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	36.51%	0	0		是		-43.80%
11618	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0		是	2026年12月	-48.78%
11619	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	39.05%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
11620	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	40.56%	0	0				-44.12%
11621	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	37.05%	0	0				-13.61%
11622	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	68.10%	0	0		是	2027年12月	-38.44%
11623	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-105.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11624	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0		是	2026年	-18.25%
11625	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	25.08%	0	0		是	2026年	-38.30%
11626	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	75.56%	0	0		是	2026年	-39.64%
11627	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	83.40%	0	0	2024年9月	是	2026年	-39.16%
11628	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	44.13%	0	0		是	2026年	-45.68%
11629	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	6.45%	0	0		是	2026年	-70.13%
11630	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	26.00%	0	0		是	2026年	-38.89%
11631	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	42.54%	0	0		是	2026年	-44.25%
11632	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	27.30%	395	395				-41.54%
11633	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	50.29%	0	0				-46.59%
11634	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	19.05%	447	447				-49.23%
11635	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-39.80%
11636	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11637	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11638	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	45.08%	0	0				-50.38%
11639	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	15.24%	0	0		是	2026年	-40.55%
11640	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11641	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	35.87%	0	0		是	2026年	15.24%
11642	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11643	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11644	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	鑫彩人家1箱变2号变	400	33.00%	0	0		是	2026年	-41.55%
11645	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	15.38%	597	597				-42.65%
11646	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	0	0		是	2026年	-43.42%
11647	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	286.8	286.8				-35.52%
11648	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.73%	0	0				-38.60%
11649	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
11650	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年	-37.72%
11651	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.00%	0	0				10.49%
11652	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	32.76%	0	0				-41.64%
11653	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	62.54%	0	0		是	2026年	-44.29%
11654	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	47.20%	0	0		是	2026年	-46.80%
11655	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	40.63%	155.5	155.5				-40.45%
11656	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年	-41.43%
11657	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0			2027年	-41.68%
11658	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期1箱变2变压器	630	20.32%	439	439				-40.22%
11659	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	78.00%	0	0		是	2026年	-33.06%
11660	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11661	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	26.92%	0	0		是	2026年	-39.38%
11662	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	48.57%	0	0				-40.62%
11663	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-54.25%
11664	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202配电变压器	630	0.63%	0	0				0.00%
11665	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临4变电站201变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.48%
11666	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	34.80%	220.8	220.8		是		-37.13%
11667	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区8变电站201	630	30.16%	0	0				-41.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11668	沈河	怀远变	怀远变168怀闸乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11669	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11670	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	浑河七区6变电站202	400	53.40%	146.4	146.4				-44.26%
11671	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	56.70%	0	0		是		-43.09%
11672	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	26.24%	50.776	50.776				-43.99%
11673	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11674	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-43.26%
11675	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	34.00%	280	280				-33.77%
11676	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	22.00%	0	0		是	2026年	-41.60%
11677	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	21.12%	0	0		是	2026年	-43.07%
11678	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
11679	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2026年12月	-44.97%
11680	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都1箱变2站内变压器	500	58.56%	0	0				-35.24%
11681	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	57.30%	0	0		是		-40.16%
11682	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年	-43.90%
11683	沈河	怀远变	怀远变166怀闸甲线	九门路箱变1变压器	315	23.62%	0	0				-47.11%
11684	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一路16变电站201变压器	500	0.32%	0	0				-125.54%
11685	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉二区6变电站201	500	53.44%	182.8	182.8				-40.85%
11686	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	84.60%	0	0	2025年8月			-41.46%
11687	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	58.67%	0	0				-40.80%
11688	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	10.48%	501	501				-48.85%
11689	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	58.41%	0	0				-35.80%
11690	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	46.03%	0	0				-40.71%
11691	沈河	怀远变	怀远变168怀闸乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-54.59%
11692	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	63.24%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
11693	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	69.84%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
11694	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	29.60%	0	0				-48.94%
11695	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-38.29%
11696	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花2变电站2站内变压器	500	50.24%	0	0		是		-39.33%
11697	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	26.00%	160	160				-66.42%
11698	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
11699	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-13.62%
11700	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区2变电站202变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
11701	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	88.64%	6.8	6.8	2025年6月			-42.36%
11702	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站1变压器	630	80.00%	0	0	2022年12月			-45.85%
11703	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
11704	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-39.04%
11705	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-37.24%
11706	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
11707	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	27.62%	393	393				-36.93%
11708	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	26.56%	0	0		是		-43.28%
11709	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.29%	0	0				-47.75%
11710	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.35%
11711	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	31.60%	233.6	233.6				-44.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11712	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	秀水馨园1变电站201变压器	500	46.08%	50.776	50.776				-41.67%
11713	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0				100.00%
11714	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-38.99%
11715	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
11716	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	48.50%	0	0		是	2026年	-43.35%
11717	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	20.95%	0	0		是	2026年	-45.74%
11718	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11719	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	沈阳市鼎盛半导体有限公司(一站式)	400	28.20%	93.528	93.528				0.00%
11720	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年	-39.97%
11721	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	金地悦峰三期箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-92.48%
11722	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	15.29%
11723	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-41.57%
11724	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2026年	100.00%
11725	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园2变电站2变压器	400	14.80%	300.8	300.8				-40.31%
11726	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-45.09%
11727	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	0.00%	180	180				-38.55%
11728	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	200	19.50%	0	0		是	2028年	-29.53%
11729	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	25.94%
11730	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-45.77%
11731	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2026年	-38.66%
11732	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛半南灌支2变台	200	89.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	-22.95%
11733	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	38.70%	102.6	102.6				-29.76%
11734	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	82.20%	0	0	2025年2月	是	2026年	-36.66%
11735	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
11736	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支06	100	76.20%	0	0		是	2026年12月	-32.55%
11737	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-45.23%
11738	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年	-44.36%
11739	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	37.33%	0	0		是	2026年	-52.45%
11740	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	400	57.60%	0	0				-55.16%
11741	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公-三盛颐景园	200	1.50%	0	0				4.38%
11742	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	15.30%	0	0		是	2027年	-5.06%
11743	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-38.53%
11744	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树李建军1	30	60.00%	0	0				-56.65%
11745	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	0	0				65.23%
11746	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	400	45.60%	177.6	177.6				-38.35%
11747	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	50	31.80%	0	0		是	2026年5月	-29.71%
11748	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	0.09%
11749	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	20.32%	0	0				-43.85%
11750	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0		是	2026年	-45.03%
11751	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年	7.60%
11752	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1+2公变	400	20.50%	278	278				-54.15%
11753	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	19.20%	0	0				21.03%
11754	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年12月	3.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11755	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	16.25%	295	295				-44.79%
11756	东陵	世园变	世满甲线	世满干政府分15柱上变压器	200	33.00%	114	114				-41.83%
11757	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	65.27%	155.8	155.8				-39.75%
11758	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-42.36%
11759	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	36.52%
11760	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	14.10%	0	0				100.00%
11761	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
11762	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	29.10%	121.8	121.8				-43.69%
11763	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-43.20%
11764	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	23.49%	0	0		是	2026年	-42.84%
11765	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	32.06%	0	0		是		-33.81%
11766	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	27.94%	0	0		是		-35.26%
11767	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	0	0				-38.39%
11768	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	400	129.60%	0	0	2025年6月			-29.91%
11769	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	24.80%	0	0		是	2026年6月	-33.13%
11770	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分5箱变配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	100.00%
11771	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0	0			2027年	-8.66%
11772	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年	4.83%
11773	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分10+1柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年	-0.83%
11774	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	40.50%	39.6	39.6				-43.94%
11775	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
11776	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合台)	200	30.30%	119.4	119.4				-30.32%
11777	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	200	81.00%	0	0	2025年12月			-33.98%
11778	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	69.60%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
11779	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	28.25%	0	0			2027年	-46.29%
11780	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	17.40%	145.2	145.2				-34.87%
11781	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台(乡直台)	160	70.00%	32	32		是	2026年	-41.57%
11782	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	117.8	117.8				-38.15%
11783	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	61.40%	0	0		是	2026年	-41.43%
11784	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	37.44%	0	0		是		-42.34%
11785	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分7	160	73.50%	0	0			2027年	-320.37%
11786	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陵西雅居1变压器	400	15.20%	299.2	299.2		是	2026年	-43.47%
11787	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-42.08%
11788	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙G-1号箱变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	43.83%
11789	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城3考核	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
11790	浑南	前显变	前白乙线	前榆分14右11右7柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11791	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-27.59%
11792	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	66.60%	46.8	46.8				2.36%
11793	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	21.59%	0	0		是		-42.23%
11794	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	57.60%	0	0		是	2026年	-39.01%
11795	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	30.00%	96	96				-40.84%
11796	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2026年	-51.91%
11797	于洪	平罗变	平梧线	平罗十队	50	13.56%	0	0				-111.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
11798	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲于二道分哈拉岗支33变台	200	32.40%	0	0		是	2026年	-26.68%
11799	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年	-40.60%
11800	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	38.75%	0	0				-25.66%
11801	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0		是	2026年	-36.87%
11802	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	200	52.20%	75.6	75.6				-27.97%
11803	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支33	200	34.20%	0	0		是	2026年	100.00%
11804	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	17.20%	182	182		是	2026年	-5.11%
11805	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	118.88%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.20%
11806	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	0	0				-34.28%
11807	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
11808	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年	-44.48%
11809	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	97.14%	0	0	2025年8月	是	2026年	-44.45%
11810	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年	-43.50%
11811	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-43.30%
11812	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	400	39.90%	200.4	200.4				-27.66%
11813	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-30.60%
11814	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
11815	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	18.00%	0	0				57.56%
11816	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	142.2	142.2				-46.64%
11817	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	汇置尚樾3箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0				8.01%
11818	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-32.66%
11819	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	90.30%	0	0	2024年6月			-43.44%
11820	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	50.10%	0	0				-39.84%
11821	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光于14箱变(单)	400	0.00%	0	0				-60.07%
11822	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景1站房1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-39.31%
11823	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
11824	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				77.66%
11825	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11826	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年	-43.12%
11827	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期2201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				-113.37%
11828	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分17+1左4	200	10.80%	0	0			2027年	-234.47%
11829	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶支太平山几07	200	70.20%	39.6	39.6				-32.19%
11830	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	51.60%	0	0		是	2026年	24.98%
11831	于洪	范屯变	范新线	皮台北台	30	48.00%	12.6	12.6				-41.18%
11832	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阔3号变电站2变台	500	18.56%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
11833	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6		是	2026年	-31.48%
11834	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福于易家分13	400	54.60%	0	0				5.97%
11835	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	养土堡变185曹家线小邦牛大岗子台	400	31.80%	232.8	232.8				-21.37%
11836	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2027年12月	-58.21%
11837	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				99.94%
11838	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年	-32.04%
11839	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	37.60%	0	0		是	2026年	-38.41%
11840	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府2号箱式变电站1号变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-36.28%
11841	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2026年	-89.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11842	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)16-201配电变压器	630	38.10%	0	0				-41.21%
11843	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG_沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	29.4	29.4				-6.24%
11844	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-34.65%
11845	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳蒲河房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	14.60%	0	0				-40.86%
11846	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11847	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
11848	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	辽宁辽泰房地产开发有限公司3箱变201间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
11849	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇玉池液化气公变台区	200	6.90%	0	0				100.00%
11850	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	38.73%	0	0				-38.80%
11851	东陵	祝家变	祝家变	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-32.49%
11852	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	30.60%	475.2	475.2				59.19%
11853	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-31.51%
11854	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	0.08%
11855	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0				-35.02%
11856	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13左8+1右8	200	30.30%	0	0				0.00%
11857	于洪	家俱变	家俱变	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	0	0				-35.95%
11858	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0		是	2026年	-37.68%
11859	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香滨水岸1变电站202变压器	630	18.79%	448.6	448.6		是	2027年6月	-41.33%
11860	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	35.10%	0	0		是	2027年12月	-37.06%
11861	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	131.2	131.2				-29.10%
11862	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干109左11左4右1	500	87.40%	13	13	2025年6月	是	2026年	100.00%
11863	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
11864	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11左13	80	30.38%	47.7	47.7		是	2027年	-3.88%
11865	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右10	200	63.20%	53.6	53.6		是	2027年	-20.18%
11866	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年	-39.04%
11867	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分43右4变台	200	28.20%	123.6	123.6				0.00%
11868	法库	柏家沟	柏家沟	10kV柏和线大泉分大泉眼支17	400	8.10%	0	0		是	2026年	0.00%
11869	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0	0	2022年12月			-39.26%
11870	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦配变站201间隔配电变压器	800	44.40%	364.8	364.8				-24.75%
11871	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0				20.76%
11872	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-41.22%
11873	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-42.71%
11874	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-41.02%
11875	于洪	得胜变	得胜变	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	48.38%	0	0				-33.15%
11876	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
11877	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	37.20%	105.6	105.6				0.22%
11878	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	28.68%
11879	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	29.12%	304.4	304.4		是	2026年	-57.42%
11880	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	6.00%	672	672		是	2027年12月	51.87%
11881	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联于5	100	53.10%	0	0				-39.78%
11882	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	168.6	168.6		是	2026年	-40.26%
11883	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	0	0				-27.88%
11884	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家三组照明新	200	37.80%	104.4	104.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11885	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	22.40%	135.2	135.2				-55.11%
11886	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	0	0			2027年	-27.77%
11887	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟4号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	13.97%	0	0			2027年	88.16%
11888	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	23.04%	334.8	334.8		是	2026年12月	-44.16%
11889	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意合联干23右3左5加1	400	120.30%	0	0	2025年8月			-31.40%
11890	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	4.20%	85.8	85.8				-36.60%
11891	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站1变压器	630	2.54%	0	0				2.89%
11892	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	22.00%	340	340				-41.87%
11893	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	568	568		是	2027年12月	-41.90%
11894	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	15.87%	0	0				-41.39%
11895	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	宝郡·盛唐雍景柱上变压器-1	400	123.00%	0	0	2025年9月			0.00%
11896	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支5(敖牛卜村台)	200	70.20%	39.6	39.6				-31.31%
11897	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	234	234				-36.60%
11898	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子于兰家分32变台	400	26.40%	150	150				-29.73%
11899	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	400	12.90%	308.4	308.4		是	2026年	-48.73%
11900	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	0	0				-37.60%
11901	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0		是	2027年	-38.13%
11902	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	20.37%
11903	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	75.38%	117	117				-22.31%
11904	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈阳东五旗商务服务有限公司-城南钢球分17	200	45.90%	0	0				100.00%
11905	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-37.15%
11906	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	0	0				100.00%
11907	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	400	9.60%	0	0		是	2026年	-8.90%
11908	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.19%
11909	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-45.37%
11910	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-41.11%
11911	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0				-37.26%
11912	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	38.35%	0	0		是	2026年	-35.59%
11913	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	100.32%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.66%
11914	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区2配电变压器	800	5.63%	675	675				100.00%
11915	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号(微)	400	42.00%	192	192		是	2026年	-47.80%
11916	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于54左1	200	9.00%	0	0			2027年	-46.75%
11917	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-40.17%
11918	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	88.25%	11	11	2024年6月			51.40%
11919	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分四村东支05(四家子一队东台)	200	46.40%	87.2	87.2		是	2026年	-31.26%
11920	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	51.43%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
11921	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	400	110.70%	0	0	2025年6月			-40.93%
11922	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区2配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-4024650.00%
11923	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府1号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	44.40%	0	0			2027年	18.39%
11924	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支滕丰养殖场几6	200	20.10%	0	0				100.00%
11925	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	100	0.60%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
11926	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台南片	315	56.19%	106.5	106.5				-33.91%
11927	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线沟村7组照明	200	13.90%	152.2	152.2				-41.16%
11928	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	23.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
11929	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站201	630	47.94%	0	0			2027年	-41.04%
11930	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	52.80%	0	0				-34.51%
11931	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				11.55%
11932	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	200	7.50%	165	165				-28.19%
11933	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	0	0				-40.26%
11934	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-28.05%
11935	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	85.80%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	-27.45%
11936	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	76.20%	6.9	6.9		是	2026年	-33.19%
11937	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	200	105.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.27%
11938	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	200	43.50%	93	93		是	2026年12月	-38.14%
11939	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-17.29%
11940	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	76.40%	0	0		是	2026年6月	17.51%
11941	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	56.10%	0	0		是	2026年	-15.12%
11942	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
11943	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	14.80%	188	188		是	2026年	-23.25%
11944	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年	-41.65%
11945	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	0	0				0.00%
11946	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	0	0		是	2026年12月	-29.88%
11947	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.35%	476.6	476.6				-36.37%
11948	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	20.16%	0	0		是		-45.77%
11949	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产于九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
11950	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	400	7.00%	0	0		是	2026年12月	-16.95%
11951	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站2变压器	400	55.50%	138	138				-48.00%
11952	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	200	31.20%	0	0				-33.95%
11953	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	三隆酒店公寓1配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2026年	100.00%
11954	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1+1	315	57.65%	0	0			2027年	-5.72%
11955	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45	45				0.00%
11956	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产3箱2变	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11957	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线138	400	25.50%	258	258				-34.58%
11958	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	农药分7+1	315	14.92%	0	0				-47.30%
11959	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2026年	-43.64%
11960	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	16.00%	0	0				-45.87%
11961	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.66%
11962	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	78.73%	0	0				-42.45%
11963	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11964	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
11965	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	20.63%	555	555		是	2026年	-43.79%
11966	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	52.80%	0	0			2027年	-64.81%
11967	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园3变电站1变压器	400	25.13%	0	0				-41.81%
11968	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.74%
11969	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	42.00%	0	0				5.22%
11970	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	57.52%	0	0		是	2026年	9.64%
11971	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源7箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11972	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-36.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
11973	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	400	26.70%	253.2	253.2				-13.58%
11974	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0			2027年	-36.84%
11975	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	47.30%
11976	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站1变压器	630	63.17%	0	0				-37.49%
11977	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组台	200	79.20%	21.6	21.6				31.85%
11978	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0		是	2026年	-125.19%
11979	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	21.16%
11980	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分78左7变台	200	32.70%	0	0		是	2026年	9.45%
11981	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区2局维变电所201配电变压器800	800	14.63%	0	0				100.00%
11982	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年	-40.40%
11983	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
11984	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期61号变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-24.19%
11985	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	0	0		是	2027年	-32.38%
11986	于洪	家俱变	丽锦线	水木城典9变电站1变压器	630	29.97%	0	0				-41.80%
11987	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	44.16%	0	0		是	2026年	-41.97%
11988	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.38%	0	0		是	2026年	-105.54%
11989	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	62.22%	0	0		是	2026年	-40.37%
11990	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线菜园分7左4变台	400	15.30%	0	0				-33.41%
11991	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	59.60%	0	0				-43.68%
11992	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
11993	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-38.56%
11994	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	53.68%	0	0		是	2026年	12.56%
11995	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	33.33%	357	357				-12.42%
11996	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				-39.66%
11997	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	62.22%	0	0			2027年	-52.34%
11998	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	400	10.60%	254.604	254.604		是	2026年	-70.12%
11999	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分6	315	34.29%	0	0				-39.97%
12000	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支10变台	200	100.35%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.84%
12001	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于40右1	400	50.10%	0	0				8.35%
12002	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2026年	40.89%
12003	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	400	10.95%	0	0		是	2026年	-32.67%
12004	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年	-38.71%
12005	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	56.83%	0	0		是	2026年	-44.65%
12006	于洪	马三家	马辉线	小微北三台子村1号台	200	78.30%	0	0				48.47%
12007	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	21.50%	0	0				-15.41%
12008	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	-32.40%
12009	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	12.50%	0	0				55.11%
12010	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮卜东2大棚2号	200	13.50%	0	0				-42.28%
12011	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支26变台	50	144.60%	0	0	2025年5月			-43.66%
12012	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线政府分2右2变台	400	59.70%	0	0				6.35%
12013	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	15.60%	148.8	148.8		是	2026年	-29.06%
12014	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	28.80%	0	0		是	2026年	-41.19%
12015	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	0	0				0.00%
12016	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	66.94%	0	0				-34.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12017	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农家院支3右4柱上变压器	200	0.30%	0	0		是	2026年12月	2.72%
12018	东陵	祝家变	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	10.29%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
12019	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	12.40%	310.4	310.4				70.74%
12020	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0		是	2026年12月	6.66%
12021	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于红旗分29变压器	400	12.00%	103.284	103.284		是	2026年	-42.75%
12022	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-37.92%
12023	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	59.20%	0	0				10.16%
12024	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	24.45%	262.2	262.2		是	2026年	-40.05%
12025	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年	-28.04%
12026	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	23.49%	419	419				-41.10%
12027	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	36.90%	0	0			2027年	-44.96%
12028	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘中盘线99	50	45.60%	22.2	22.2				-45.05%
12029	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	325.616	325.616				0.00%
12030	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于148左1	200	54.00%	0	0			2027年	-37.38%
12031	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-43.11%
12032	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.48%
12033	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	39.3	39.3				-31.20%
12034	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	32.00%	0	0				-39.63%
12035	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-42.19%
12036	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	32.25%	0	0				-31.37%
12037	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	0	0				-22.42%
12038	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	200	52.20%	75.6	75.6				-36.72%
12039	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	54.00%	288	288				-32.88%
12040	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	27.90%	0	0				-72.48%
12041	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支28	100	12.60%	0	0				-48.54%
12042	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	24.00%	0	0		是	2026年	-19.36%
12043	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
12044	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	45.90%	0	0			2027年	-21.64%
12045	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	82.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.91%
12046	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
12047	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年	-35.96%
12048	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	500	61.68%	141.6	141.6				-42.93%
12049	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	21.90%	0	0			2027年	-39.39%
12050	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	160	71.25%	0	0		是	2026年	-31.33%
12051	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	40.38%	0	0		是	2026年12月	-47.48%
12052	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	19.68%	443	443		是	2026年	-20.14%
12053	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	18.65%	0	0				-53.90%
12054	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右11变台	200	66.00%	48	48				-54.55%
12055	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右13右6右1变台	400	73.80%	0	0				100.00%
12056	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉2支003	200	28.50%	123	123				-20.22%
12057	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南长垄西机井	100	59.20%	0	0		是	2026年	-43.20%
12058	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-33.99%
12059	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
12060	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-48.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12061	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线95左1变台	200	26.40%	127.2	127.2				0.00%
12062	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	90.90%	0	0	2025年12月			-16.38%
12063	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	189	189		是	2026年	-28.25%
12064	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	6.98%	523	523				0.00%
12065	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118村台	315	80.63%	0	0	2026年1月	是	2026年	-29.33%
12066	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	16.20%	295.2	295.2				-38.07%
12067	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720	720				0.00%
12068	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-45.72%
12069	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-37.28%
12070	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园62主变	630	27.43%	394.2	394.2				-37.50%
12071	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙4箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.39%
12072	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0			2027年	-36.21%
12073	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东禾旭淡水鱼公变台区	200	51.30%	0	0				0.00%
12074	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年	-34.13%
12075	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12076	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水水井	315	42.29%	0	0		是	2026年	-45.41%
12077	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	16.64%
12078	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
12079	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0		是	2026年	-50.32%
12080	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	1.46%
12081	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站1号变压器	800	41.40%	388.8	388.8				25.34%
12082	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-31.39%
12083	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	25.50%	0	0			2027年	7.86%
12084	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	0	0		是	2026年6月	-48.84%
12085	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀南支14变台	200	24.60%	0	0				0.00%
12086	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	74.92%	0	0				14.03%
12087	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0				-40.38%
12088	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	32.40%	0	0		是	2026年	-21.97%
12089	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12090	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	25.42%
12091	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-38.77%
12092	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	11.59%
12093	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	400	22.20%	0	0		是	2026年	-28.57%
12094	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	12.12%
12095	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	107.30%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.02%
12096	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	66.30%	0	0		是	2026年	100.00%
12097	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4		是	2026年12月	4.94%
12098	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-44.75%
12099	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	15.60%	0	0				-44.01%
12100	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0			2027年	-39.73%
12101	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	6.38%
12102	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-43.94%
12103	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是		-34.50%
12104	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-39.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12105	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
12106	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站1变压器	315	60.95%	0	0				-34.93%
12107	沈北	王驿变	王新乙线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12108	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉支7	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12109	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	18.50%	143	143				-22.36%
12110	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	400	50.55%	0	0				-34.46%
12111	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	25.71%	405	405		是	2026年	-40.23%
12112	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养士堡另角泡村北台照明(仅换变压器)改造	200	112.50%	0	0	2025年8月			10.86%
12113	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-17.50%
12114	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年	-37.71%
12115	法库	赵贝堡	赵贝卜86442赵泉线	10kV宝十线前魏分养殖支2	200	30.90%	118.2	118.2		是	2026年	100.00%
12116	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	新湖国际箱式变电站1配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年	-44.11%
12117	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
12118	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	35.93%	0	0		是	2026年12月	13.50%
12119	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	57.52%	0	0		是	2026年	-44.41%
12120	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0		是	2026年	-34.35%
12121	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
12122	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右1加1	400	44.40%	0	0		是		100.00%
12123	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明新	200	62.00%	56	56				0.00%
12124	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右8	400	2.10%	0	0			2027年	0.00%
12125	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分21	400	9.00%	324	324		是	2026年12月	0.00%
12126	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几02	100	78.00%	0	0		是	2026年	-35.63%
12127	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆(西南台)	200	17.40%	0	0		是	2027年	-37.60%
12128	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12129	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12130	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	16.00%	0	0			2027年	-36.94%
12131	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景7站房1变压器	630	29.46%	0	0				-38.58%
12132	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	6.10%	0	0				-35.96%
12133	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.36%
12134	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
12135	沈海变	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	9.84%	0	0				-35.62%
12136	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.60%	1.2	1.2	2023年6月	是	2026年6月	-45.86%
12137	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	29.71%	0	0				-31.13%
12138	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	24.30%	0	0		是	2026年	-45.20%
12139	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	88.32%	0	0	2025年12月	是	2026年	-42.74%
12140	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	0	0				-28.25%
12141	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	15.87%	0	0			2027年	-33.20%
12142	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	-22.50%
12143	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	35.63%	173.2	173.2				-42.12%
12144	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG_舍宅分2左3(临时电)-2	100	0.00%	0	0		是	2026年	-273.61%
12145	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙8箱变1变压器	400	30.60%	0	0				-44.73%
12146	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	45.12%	0	0				-38.95%
12147	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	12.95%	0	0				-53.98%
12148	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	22.35%	0	0				-38.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12149	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分20左2	200	22.40%	0	0			2027年	-13.38%
12150	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	46.98%	271	271				19.42%
12151	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG_瓦房线54	200	51.20%	0	0		是	2026年	-9.21%
12152	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-39.55%
12153	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	-22.62%
12154	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	30.79%	373	373				-34.24%
12155	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	16.20%	0	0		是	2026年	7.09%
12156	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	19.20%	0	0				-27.07%
12157	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一商品三期3箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年	2.71%
12158	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	54.75%	28.2	28.2		是	2026年12月	-36.28%
12159	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖寨门肖兰坨村家园农业种植公变台区	400	2.40%	350.4	350.4				0.00%
12160	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线文章支007	50	70.80%	0	0		是	2026年6月	-35.80%
12161	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	81.28%	43.6	43.6	2025年12月			-33.68%
12162	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年	-43.00%
12163	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-36.86%
12164	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	27.38%	0	0			2027年	-32.09%
12165	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-35.64%
12166	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	39.30%	0	0		是	2026年	-35.35%
12167	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV依拉线大狼洞支29(小狼洞台)	200	35.30%	109.4	109.4		是	2026年	-26.74%
12168	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
12169	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年	-42.21%
12170	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年	-14.33%
12171	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣13号台	200	35.40%	0	0				100.00%
12172	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-36.85%
12173	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
12174	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干3箱变(单)	400	21.30%	0	0				-45.91%
12175	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年	6.15%
12176	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2026年	8.63%
12177	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线35左4右3变台	315	28.89%	192.5	192.5				-43.70%
12178	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	69.00%	42	42				-40.26%
12179	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀4箱变2变压器	630	33.65%	355	355				-44.91%
12180	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北北台(2022微)	400	18.68%	285.3	285.3				-28.37%
12181	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	70.16%	0	0		是	2026年	-43.01%
12182	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	55.25%	0	0		是	2026年	-36.77%
12183	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支8右5柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2026年	-41.25%
12184	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干29之4	200	40.65%	98.7	98.7				-40.44%
12185	沈河	长青变	长青变446长青乙线	天坛干丰乐一分5公变1	315	77.33%	0	0				-31.91%
12186	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	33.65%	0	0		是	2026年	-35.16%
12187	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	33.02%	0	0				-71.07%
12188	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	23.49%	0	0				-33.31%
12189	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干9	400	54.00%	0	0		是	2028年12月	-28.77%
12190	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右6	315	73.65%	0	0				-40.45%
12191	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	32.10%	0	0		是	2026年	-34.67%
12192	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干9加1变压器	315	8.13%	0	0				-54.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12193	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	22.50%	0	0		是	2026年	-32.22%
12194	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.97%	0	0				-40.40%
12195	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0		是	2026年	-54.36%
12196	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	23.49%	209.5	209.5				-32.35%
12197	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
12198	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	18.60%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
12199	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	17.46%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
12200	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.20%	0	0		是	2026年	-107.32%
12201	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	23.37%	0	0		是	2026年	-42.58%
12202	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	74.92%	0	0		是	2026年	-43.41%
12203	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	53.33%	0	0				-39.59%
12204	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.30%	0	0		是	2027年12月	-27.63%
12205	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	45.60%	0	0		是	2026年	-39.58%
12206	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	31.43%	0	0		是	2026年	-43.30%
12207	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	54.60%	111.5	111.5				-43.59%
12208	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	59.20%	0	0		是	2026年	-49.10%
12209	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	90.30%	0	0	2023年6月	是	2026年	-34.39%
12210	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	70.86%	0	0		是	2026年	-3.02%
12211	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	50.00%	0	0		是	2026年	-41.68%
12212	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	44.70%	0	0				-45.20%
12213	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
12214	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	82.80%	28.8	28.8	2025年8月			-37.33%
12215	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	42.86%	148.5	148.5				-43.61%
12216	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	29.21%	0	0				-45.44%
12217	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	41.20%	0	0		是	2026年	-37.70%
12218	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	0	0				-84.58%
12219	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干34	100	32.70%	57.3	57.3				-40.71%
12220	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	168	168				-88.74%
12221	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-1	315	53.02%	116.5	116.5				-62.29%
12222	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线29	315	50.67%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
12223	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	15.24%	235.5	235.5		是		-57.68%
12224	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	400	55.50%	0	0				-47.34%
12225	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	38.00%	0	0				-43.90%
12226	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线123	200	73.50%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
12227	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174	174				-36.96%
12228	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	72.60%	0	0				-43.21%
12229	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	62.00%	0	0		是	2027年	-44.93%
12230	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0				-41.28%
12231	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12232	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭1箱变1号变	630	22.10%	0	0				-41.70%
12233	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	17.27%	0	0		是	2026年	-45.56%
12234	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-44.26%
12235	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	27.62%	393	393				-46.85%
12236	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	33.65%	0	0				-45.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12237	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2026年	-41.91%
12238	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	43.68%	0	0		是	2026年	-43.69%
12239	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12240	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	81.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-31.05%
12241	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	23.63%	531	531				-39.68%
12242	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变2号变	500	30.00%	0	0		是	2026年	-44.50%
12243	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2026年	-43.91%
12244	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-45.76%
12245	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
12246	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	19.05%	0	0		是	2026年	-44.82%
12247	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-42.97%
12248	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	23.24%	0	0				-35.07%
12249	和平	青年变	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	72.63%	0	0		是		-38.73%
12250	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	0	0		是	2026年	-43.02%
12251	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-44.23%
12252	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	22.22%	296.172	296.172		是	2026年	-42.05%
12253	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	14.92%	473	473				-45.57%
12254	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-42.98%
12255	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-45.51%
12256	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偃都2期3箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-42.69%
12257	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	20.95%	0	0				-38.53%
12258	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-41.11%
12259	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	39.2	39.2		是	2026年	-39.84%
12260	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站201柜	630	39.87%	0	0				-41.73%
12261	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年	-36.53%
12262	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
12263	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201变压器	630	65.27%	0	0				-41.49%
12264	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-41.11%
12265	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	283.5	283.5		是		0.00%
12266	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园1变电站202变压器	800	42.60%	0	0				-41.18%
12267	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-43.25%
12268	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	36.19%	169.5	169.5				-46.57%
12269	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360	360				-72.84%
12270	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-43.40%
12271	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期8变电站201	500	33.28%	0	0				-43.25%
12272	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	44.44%	0	0				-35.93%
12273	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	34.50%	0	0		是	2026年	-43.25%
12274	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	79.05%	0	0				-43.48%
12275	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	19.05%	0	0				-43.62%
12276	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	26.67%	399	399				-41.82%
12277	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2026年	-42.89%
12278	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	500	71.68%	0	0				-27.78%
12279	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
12280	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-20.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12281	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-61.62%
12282	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	39.60%	201.6	201.6		是	2026年12月	-38.35%
12283	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	53.84%	0	0				-40.89%
12284	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-45.61%
12285	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉二区4变电站201	500	91.52%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-42.09%
12286	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	0	0				-41.39%
12287	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	34.00%	0	0				-41.84%
12288	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	72.90%	68.4	68.4				-49.19%
12289	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	22.72%	0	0		是	2026年6月	-31.99%
12290	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	56.51%	211	211				-39.87%
12291	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年	-48.79%
12292	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站2变压器	630	21.27%	6.928	6.928				-50.91%
12293	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
12294	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	79.60%	0	0		是	2026年	-33.16%
12295	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	花好月圆2箱变1变压器	630	22.54%	425	425		是	2026年	-41.11%
12296	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-41.97%
12297	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.57%
12298	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
12299	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
12300	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际1号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-28.85%
12301	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园2变电站202变压器	630	22.54%	0	0				-40.99%
12302	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	50.00%	0	0		是	2026年	-40.48%
12303	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	24.00%	0	0		是	2026年	-41.45%
12304	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
12305	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12306	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
12307	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站1变压器	800	21.90%	0	0		是		-41.54%
12308	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是		-41.74%
12309	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-42.45%
12310	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
12311	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
12312	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.81%	442.2	442.2				-44.64%
12313	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
12314	铁西	应昌变	应昌变20574应潜乙线	云鼎家园1变电站201	630	37.46%	0	0		是		-43.05%
12315	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
12316	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0		是	2026年	-42.58%
12317	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	19.81%	0	0				-42.41%
12318	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	46.10%	0	0				-42.49%
12319	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	33.60%	0	0				-49.05%
12320	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市21主变	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
12321	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	28.50%	492	492				-46.24%
12322	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	10.08%	399.6	399.6				-41.75%
12323	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.64%
12324	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	41.90%	0	0				-42.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12325	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	17.50%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
12326	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12327	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-43.98%
12328	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配电站1变压器	630	21.59%	431	431		是		-45.18%
12329	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
12330	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	30.72%	0	0		是	2026年	-34.27%
12331	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	42.54%	0	0				-47.36%
12332	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	17.28%	0	0		是	2026年	-43.10%
12333	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	30.16%	0	0		是	2026年	-41.37%
12334	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	33.02%	0	0		是	2026年	-40.58%
12335	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-47.11%
12336	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-30.84%
12337	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	19.65%
12338	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支25+2左2	400	17.10%	0	0		是	2026年	0.00%
12339	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	0.00%	0	0		是	2027年	-2.09%
12340	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-41.36%
12341	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年12月	26.78%
12342	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	41.43%	0	0		是	2026年	-43.86%
12343	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	35.40%	109.2	109.2				2.70%
12344	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
12345	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	8.41%
12346	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡亮化2台	200	12.40%	155.2	155.2				41.75%
12347	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年9月	-40.98%
12348	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	36.75%	0	0				-41.64%
12349	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	42.29%	0	0				-36.34%
12350	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	79.56%
12351	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山3)202负荷开关配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
12352	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	69.50%	16.4	16.4		是	2026年	-21.51%
12353	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.02%
12354	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后于3右4柱上变压器	315	52.06%	0	0				-21.92%
12355	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	31.43%	369	369		是	2026年12月	-34.34%
12356	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-26.17%
12357	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	6.48%	526.2	526.2				-44.58%
12358	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	14.00%	0	0		是	2026年	-37.25%
12359	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千于57右2分01	250	34.88%	0	0				-37.63%
12360	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-1(三家子分79右1)	200	26.50%	127	127				-33.29%
12361	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	400	58.50%	0	0		是	2026年	11.20%
12362	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0			2027年	-42.56%
12363	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	15.75%	0	0				-39.51%
12364	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	0	0				-72.79%
12365	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0		是	2026年	-36.26%
12366	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	15.30%	0	0		是	2026年	-32.97%
12367	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈望联干80右2	200	75.60%	0	0				7.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12368	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山于86左5变台	200	30.75%	118.5	118.5		是	2026年	-40.93%
12369	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	41.62%
12370	辽中	四方台	四方台变91154四方台	胜利村西台(2021微)	200	44.10%	91.8	91.8				8.51%
12371	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期3号变电站1号变压器	630	6.35%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12372	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-41.66%
12373	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期3变电站202变压器	630	25.52%	0	0				-36.23%
12374	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
12375	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	34.50%	444	444				-41.78%
12376	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12377	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	21.20%	0	0		是	2028年12月	-41.16%
12378	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线72+1左2变台	400	0.00%	360	360				0.00%
12379	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	40.80%	0	0		是		-32.85%
12380	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	38.63%	0	0			2027年	-2.61%
12381	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	27.00%	126	126				-20.44%
12382	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	56.16%	0	0				-47.05%
12383	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	61.50%	0	0		是	2026年	35.68%
12384	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站201配电变压器	630	60.63%	0	0				100.00%
12385	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光3箱变2变压器	500	7.68%	0	0				-40.31%
12386	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	56.38%	0	0		是	2026年	-40.90%
12387	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几2	400	5.10%	0	0		是	2026年	0.00%
12388	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.60%	144.8	144.8				-28.44%
12389	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	21.25%	275	275				-18.30%
12390	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2026年	-37.00%
12391	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线范屯分37左5右8变台	400	47.70%	169.2	169.2				-38.38%
12392	于洪	范屯变	范古线	全胜小微9号台	400	37.20%	0	0				0.00%
12393	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	400	0.30%	358.8	358.8				-37771.63%
12394	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	36.40%	268	268				-42.76%
12395	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0			2027年	-41.13%
12396	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-40.03%
12397	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	58.40%	0	0		是	2026年	-2.74%
12398	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村智超养殖公变台区	200	6.00%	168	168				100.00%
12399	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	21.60%	0	0		是	2026年	-48.56%
12400	浑南	智慧变	智慧954智天线	环港动感城一1号变电站201配电变压器1	800	17.70%	0	0				100.00%
12401	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分61变台	400	101.10%	0	0	2024年2月			-24.09%
12402	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0	0				-40.20%
12403	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
12404	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区3号配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2026年	-42.53%
12405	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
12406	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	27.70%	0	0		是	2026年6月	-19.33%
12407	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	84.90%	0	0	2024年7月	是	2027年	-33.11%
12408	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-42.49%
12409	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	17.46%	457	457		是	2026年	-42.69%
12410	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站1变压器	500	18.60%	0	0				-39.79%
12411	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	120.6	120.6				-30.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12412	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖俊农业公变台	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
12413	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	23.43%	0	0		是	2026年	-39.25%
12414	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	57.78%	101.5	101.5		是	2026年	-27.73%
12415	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	11	11				-34.23%
12416	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳于50左9变台	200	29.20%	121.6	121.6				-44.47%
12417	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	18.75%	0	0		是	2026年	-35.45%
12418	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-25.45%
12419	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西于30右2	400	96.60%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
12420	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	轧钢厂住宅考核	200	66.30%	0	0		是	2026年12月	-37.18%
12421	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-41.79%
12422	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分7+1左2变台	200	36.00%	108	108				-11.60%
12423	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左15左28变台	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
12424	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七于前栏分21右1变台	400	30.90%	0	0				-80.38%
12425	开发	昆明变	昆明变55972后澳乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-21.59%
12426	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	18.30%	0	0		是	2026年	-39.37%
12427	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园于22右12	315	60.95%	91.5	91.5				-37.15%
12428	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城13箱变2变压器	630	24.38%	0	0		是		-44.14%
12429	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于70右3左2右3柱上变压器	315	70.48%	0	0		是	2026年	-25.12%
12430	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-42.82%
12431	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	32.40%	0	0				-41.49%
12432	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
12433	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	17.25%	0	0		是	2026年	-42.88%
12434	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园1变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-41.28%
12435	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	38.40%	0	0		是	2026年	-42.93%
12436	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-10.00%
12437	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	19.20%	0	0		是	2026年	-32.95%
12438	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	88.50%	0	0	2025年2月	是	2026年	-20.06%
12439	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	100	66.90%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
12440	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子北台分支004	100	63.30%	26.7	26.7				-31.69%
12441	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站202配电变压器	630	46.86%	173.2	173.2				-42.75%
12442	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年	-44.86%
12443	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲放乙线中赫电动汽车充电箱式公变台区	400	77.10%	0	0				0.00%
12444	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于45右1	400	7.05%	0	0			2027年	14.21%
12445	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	49.90%	126.3	126.3		是		-44.51%
12446	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-149.69%
12447	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	6.00%	0	0				-35.07%
12448	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	30.66%
12449	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年	-42.81%
12450	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-39.45%
12451	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	21.59%	105.652	105.652				-41.23%
12452	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	35.10%	0	0				-11.35%
12453	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左2柱上变压器	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
12454	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	47.80%	42.2	42.2				-46.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12455	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	-60.49%
12456	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器(冷备)	630	0.00%	567	567				0.00%
12457	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右6+2	200	0.00%	180	180				0.00%
12458	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	14.92%	0	0		是		-55.43%
12459	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱2变202配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12460	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2(分)202配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
12461	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
12462	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0		是	2026年	-18.86%
12463	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2026年	-32.92%
12464	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-38.00%
12465	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-31.01%
12466	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	86.40%	0	0	2025年12月	是	2026年	22.21%
12467	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家庭农场(一站式)	200	16.95%	0	0				0.25%
12468	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	36.60%	0	0				17.37%
12469	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-43.75%
12470	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	25.25%	518	518		是	2026年	-36.62%
12471	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	75.11%
12472	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	YHG_沈阳恒弘置业有限公司(龙湖花千树一期工程)	630	0.00%	0	0				0.00%
12473	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2026年	5.65%
12474	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右15+1右5	200	16.20%	0	0			2027年	100.00%
12475	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-31.90%
12476	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	27.94%	0	0		是		-44.51%
12477	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-41.67%
12478	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貉	200	27.53%	0	0				-56.75%
12479	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12480	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0			2027年	-39.98%
12481	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	33.12%	0	0			2027年	-41.43%
12482	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	38.63%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
12483	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	人防指挥中心楼	100	63.90%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
12484	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北村碧水鱼乡公变台区	200	4.80%	170.4	170.4				0.00%
12485	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村赋幻白羽鸡养殖公变台区	200	30.60%	0	0				100.00%
12486	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-16.98%
12487	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年	-41.60%
12488	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发有限公司(意大利风情小镇)202	800	0.00%	720	720				0.00%
12489	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	19.50%	0	0				67.90%
12490	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-43.51%
12491	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	31.90%	366	366				-42.85%
12492	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	437	437		是		9.38%
12493	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干354变台	200	1.50%	177	177				0.00%
12494	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170臧庄线皮家卜北照明	200	36.60%	0	0				-19.56%
12495	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明新	100	56.10%	33.9	33.9				0.00%
12496	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-40.85%
12497	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-223.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12498	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	400	15.75%	297	297				-27.53%
12499	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	24.90%	130.2	130.2				-40.73%
12500	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	14.76%	0	0			2027年	-42.84%
12501	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村西台	400	21.90%	0	0				-33.95%
12502	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	96.76%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.12%
12503	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.2	313.2				28.15%
12504	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
12505	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18(义合屯)	400	29.10%	0	0		是	2026年	-34.79%
12506	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	41.00%	0	0				7.40%
12507	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
12508	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.90%
12509	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年	-39.88%
12510	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪5号变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-40.56%
12511	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	30.90%	59.1	59.1				-38.56%
12512	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	16.00%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
12513	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12514	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边南台区	400	23.65%	265.4	265.4				-35.88%
12515	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	27.75%	0	0		是		-40.59%
12516	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土上桑宝宝生态园公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
12517	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0			2027年	-51.92%
12518	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	200	42.60%	94.8	94.8				-43.06%
12519	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	20.95%	0	0		是	2026年	-296.69%
12520	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	200	27.60%	0	0				-39.15%
12521	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线30	315	46.03%	138.5	138.5		是	2027年	-37.25%
12522	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建2变箱201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-2.94%
12523	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.50%	330	330				12.00%
12524	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	29.84%	0	0		是	2026年	-41.35%
12525	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	29.71%	0	0		是	2027年12月	-34.08%
12526	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	18.10%	0	0				-43.36%
12527	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	38.86%	0	0		是	2026年	-44.38%
12528	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	29.60%	241.6	241.6				-27.38%
12529	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干26变台	400	54.30%	142.8	142.8				-25.59%
12530	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-11.61%
12531	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	63.00%	0	0			2027年	-43.66%
12532	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左4变台	200	13.80%	0	0		是	2026年	-30.27%
12533	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	257.4	257.4				-27.77%
12534	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	32.40%	0	0				10.53%
12535	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-30.64%
12536	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-50.37%
12537	康平	所口变	所口变76340所富线	二线线岔海东台分支线006	100	65.10%	24.9	24.9				-34.56%
12538	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0		是	2026年5月	-69.92%
12539	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑土下村1组	400	15.15%	299.4	299.4				-18.48%
12540	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0		是	2027年12月	-29.76%
12541	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城8号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	44.70%	0	0			2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12542	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	53.44%	0	0				-43.93%
12543	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	19.60%	281.6	281.6				-39.57%
12544	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	24.38%	0	0				-39.04%
12545	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	39.00%	0	0		是		-9.02%
12546	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南于东五分6左1柱上变压器	315	100.57%	0	0	2024年6月			32.56%
12547	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	0.00%	0	0		是	2026年6月	-48.82%
12548	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-19.66%
12549	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢五分06	200	92.70%	0	0	2026年1月			-37.28%
12550	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	25.69%
12551	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年	-35.05%
12552	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变(单)	400	46.88%	0	0				-36.15%
12553	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45	45				0.00%
12554	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-41.99%
12555	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-25.76%
12556	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	35.75%	434	434				-38.26%
12557	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	35.81%	0	0		是	2026年	-42.97%
12558	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	34.50%	444	444				-36.38%
12559	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12560	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-24.69%
12561	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-40.58%
12562	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母线配电变压器	630	8.13%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
12563	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
12564	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	403	403		是	2027年12月	-42.96%
12565	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10KV法慈线往东支10	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12566	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线104左1变台	400	23.10%	0	0				100.00%
12567	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左32	100	0.00%	0	0				0.00%
12568	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	14.76%	0	0			2027年	-40.38%
12569	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
12570	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五粮分05	200	56.00%	68	68				-31.38%
12571	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风分支线025	100	110.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-23.02%
12572	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.54%
12573	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
12574	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分41变台	100	93.20%	0	0	2024年6月	是		-45.11%
12575	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府3箱变1变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
12576	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	33.65%	355	355				-8.06%
12577	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	29.84%	0	0		是		-40.33%
12578	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年	-37.19%
12579	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	19.80%	0	0		是	2026年12月	-52.84%
12580	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	56.16%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
12581	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	0	0				-40.29%
12582	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2026年	-40.63%
12583	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分12左3	400	0.60%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12584	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期1变电站1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12585	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线147+1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
12586	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
12587	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际1变电站1变压器	630	58.10%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
12588	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12589	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	78.48%	0	0		是	2026年	-51.98%
12590	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明(微)	200	14.40%	0	0				-36.96%
12591	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0		是	2026年	-25.04%
12592	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	96.6	96.6				-32.57%
12593	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-39.39%
12594	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线泰家房分照明支16变台	200	51.60%	76.8	76.8				-23.72%
12595	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	49.52%	255	255		是	2026年	-42.86%
12596	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方堡城1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是		-42.05%
12597	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
12598	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线赵家套分9左5变台	400	11.00%	0	0				100.00%
12599	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	19.20%	0	0				44.38%
12600	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				6.64%
12601	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	0	0				-14.60%
12602	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-38.79%
12603	沈北	农高变	农丰线	沈阳路遥土地整理有限公司(一站式)	200	37.20%	0	0				0.00%
12604	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-41.15%
12605	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	15.75%	0	0				-53.03%
12606	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线38+1	400	8.10%	0	0				0.00%
12607	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	41.55%	96.9	96.9				-41.03%
12608	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大都7号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-39.71%
12609	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	碧水堡城2小区变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2		是		-38.02%
12610	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	32.80%	0	0				-37.68%
12611	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	38.10%	0	0			2027年	-33.18%
12612	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
12613	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	64.60%	0	0				-18.32%
12614	于洪	东民变	东范线	隆盛花园6台(临时电)	315	44.44%	0	0				100.00%
12615	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变台	100	74.00%	0	0		是	2026年	-42.94%
12616	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	61.90%	0	0			2027年	-40.59%
12617	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	54.60%	0	0		是	2026年	59.83%
12618	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	487	487				-56.70%
12619	于洪	得胜变	得胜变95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0				4.17%
12620	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	6.39%
12621	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
12622	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	100.88%	0	0	2025年9月	是	2026年	-41.92%
12623	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	66.60%	23.4	23.4		是	2026年	-27.65%
12624	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线坨分15变台	100	63.60%	26.4	26.4		是	2026年	-40.38%
12625	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	12	12	2022年12月	是	2026年	-26.58%
12626	于洪	小于变	10kV手工线56284	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				3.97%
12627	于洪	小于变	10kV小工线56242	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	21.90%	429	429				3.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12628	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组(2022微)	100	83.40%	6.6	6.6	2022年12月			-40.34%
12629	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	28.80%	153	153				-48.18%
12630	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-42.58%
12631	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-77.88%
12632	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城3局维变电站202配电变压器	630	13.33%	483	483				100.00%
12633	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	47.24%	0	0		是	2026年	-37.04%
12634	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线186+1右14	200	67.80%	44.4	44.4		是	2027年	0.69%
12635	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-41.63%
12636	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干21+1	400	62.10%	0	0				100.00%
12637	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左7变台	400	20.70%	277.2	277.2				-24.43%
12638	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干38变台	200	65.40%	49.2	49.2				-19.13%
12639	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	0	0				-28.31%
12640	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	0	0		是	2026年	6.73%
12641	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分33+1左5	400	26.55%	0	0			2027年	-24.57%
12642	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	18.40%	0	0				-44.68%
12643	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	36.83%	0	0				-39.83%
12644	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2026年	13.75%
12645	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-44.96%
12646	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	金利园小区1变压器	630	31.11%	371	371		是	2026年12月	-41.00%
12647	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右5加1右1	200	19.50%	0	0				0.00%
12648	沈北	农高变	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	18.00%	0	0				-16.33%
12649	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0				-32.10%
12650	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	30.90%	0	0				-20.59%
12651	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	39.30%	0	0			2027年	-26.40%
12652	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	12.00%	0	0				-41.91%
12653	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	43.43%	293.4	293.4				-23.17%
12654	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	21.20%	0	0		是	2026年5月	-37.08%
12655	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0		是	2026年5月	-27.31%
12656	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	22.13%	543	543				-39.69%
12657	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分团山子西台支11	400	15.60%	0	0		是	2026年	100.00%
12658	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	90	90				-23.46%
12659	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树于新台子分15右11	400	12.45%	0	0		是	2027年	-48.46%
12660	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	12.00%	0	0				-37.11%
12661	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分120	200	37.90%	0	0				-40.62%
12662	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干27+1左1	200	64.80%	0	0			2027年	-81.82%
12663	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨村超博养鱼公变台区	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
12664	沈北	道义变	道义变地铁线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	61.80%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
12665	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155.4	155.4				0.60%
12666	于洪	东民变	东民变	东升鸿璟园4站房1配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
12667	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-44.92%
12668	大东	大东变	大东变066东风乙线	金星园变电站1站内变压器	500	21.60%	0	0				-39.35%
12669	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分村支001	200	51.15%	0	0		是	2026年6月	-35.58%
12670	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	52.83%	0	0		是	2026年	-34.17%
12671	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0		是	2026年5月	-39.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12672	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2026年	0.47%
12673	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-56.23%
12674	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
12675	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	59.05%	0	0			2027年	-40.96%
12676	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-40.54%
12677	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-31.18%
12678	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.30%	99.4	99.4				-36.16%
12679	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	110.6	110.6				-30.82%
12680	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	49.50%	162	162				-44.25%
12681	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	42.30%	0	0				-40.66%
12682	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	56.18%	0	0		是	2026年6月	-32.66%
12683	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子大棚一号	80	51.50%	0	0		是	2026年	-40.12%
12684	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局(用户)1配电变压器	315	20.95%	0	0		是	2027年12月	-60.35%
12685	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左5右5	100	74.80%	0	0				-55.90%
12686	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩土北村水淼养鱼公变台区	200	38.10%	0	0				0.00%
12687	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	13.65%	481	481				11.78%
12688	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-39.22%
12689	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	64.50%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
12690	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支12	200	35.70%	0	0		是	2027年	-36.37%
12691	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	0	0				-28.51%
12692	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	36.99%
12693	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0			2027年	-40.93%
12694	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-41.68%
12695	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	315	106.29%	0	0	2024年6月	是	2026年	-8.44%
12696	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	18.00%	0	0			2027年	-43.98%
12697	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-40.73%
12698	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	315	88.89%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.76%
12699	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-6.46%
12700	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分11右2变台	200	69.00%	0	0		是	2026年	-40.47%
12701	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里9号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	44.10%	367.2	367.2				0.00%
12702	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线南裴分支24	50	105.60%	0	0	2023年1月	是	2026年	-43.36%
12703	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	0	0	2024年9月	是	2026年2月	-5.62%
12704	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	88.50%	3	3	2024年7月	是	2026年12月	21.19%
12705	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	52.50%	0	0		是	2026年6月	-56.79%
12706	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	40.20%	0	0			2027年	3.09%
12707	新民	新民变	新民变30162普东线	恺帝城2变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-38.27%
12708	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
12709	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-37.06%
12710	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	69.00%	21	21				-36.49%
12711	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期1变电站202间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				15.27%
12712	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-35.82%
12713	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和三期2箱变201配电变压器	630	22.22%	427	427				19.46%
12714	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-38.04%
12715	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	0	0				-35.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12716	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-42.86%
12717	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4		是		-39.27%
12718	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	58.20%	63.6	63.6				100.00%
12719	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.20%	0	0			2027年	19.66%
12720	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年	-40.61%
12721	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
12722	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	77.46%	79	79		是	2026年	-39.61%
12723	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚2	200	21.00%	138	138				10.46%
12724	康平	中心变	中心变2605镇二线	小微公安分14	400	56.10%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
12725	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线那西支10	200	35.70%	0	0		是	2027年	-37.22%
12726	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	14.63%	301.5	301.5				-13.70%
12727	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	30.75%	474	474				-48.15%
12728	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-2.97%
12729	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变2号变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12730	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站1变压器	630	37.84%	328.6	328.6				-51.05%
12731	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年	-36.87%
12732	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	-40.68%
12733	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-38.89%
12734	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-42.82%
12735	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	14.67%	0	0			2027年	-38.71%
12736	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
12737	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.90%	0	0		是	2026年	0.00%
12738	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-44.19%
12739	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光4号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	35.40%	0	0			2027年	-26.98%
12740	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
12741	小东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光3箱变2变压器	630	29.52%	381	381		是		-39.99%
12742	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚(微)	500	25.92%	320.4	320.4				-57.59%
12743	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-37.29%
12744	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	19.50%	0	0				0.07%
12745	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	10.29%	0	0				-42.36%
12746	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子村4号台	200	28.50%	0	0				0.00%
12747	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	15.56%	234.5	234.5				-43.49%
12748	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	25.00%	0	0				100.00%
12749	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝都3变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年	-40.67%
12750	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-40.93%
12751	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	12.57%	0	0				-44.14%
12752	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	162	162				18.17%
12753	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-38.47%
12754	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-38.78%
12755	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-55.23%
12756	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	27.60%	0	0		是	2026年	-41.69%
12757	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干36左4柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2026年	-41.05%
12758	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12759	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支90右支17	200	0.00%	93.528	93.528		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12760	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微2号台	200	39.60%	0	0				0.00%
12761	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	51.11%	0	0				-14.34%
12762	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-40.06%
12763	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-3.66%
12764	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	124.8	124.8		是	2026年	5.23%
12765	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线皂角树分25左1变台	400	6.00%	336	336				0.00%
12766	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-74.65%
12767	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	200	45.90%	0	0		是	2026年	-30.71%
12768	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0			2027年	-39.80%
12769	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	18.60%
12770	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘线微光分10(一站式)沈阳爱飞客通用航空服务有限公司	200	87.00%	6	6	2025年11月			100.00%
12771	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	100	62.70%	27.3	27.3				-41.08%
12772	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	66.98%	145	145				-39.49%
12773	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	0	0		是	2026年	-59.27%
12774	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	45.90%	88.2	88.2				0.00%
12775	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.50%	580	580				100.00%
12776	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	30.30%	119.4	119.4				-31.94%
12777	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期51号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	82.60%
12778	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0			2027年	-39.45%
12779	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	49.60%	0	0		是	2026年	-42.41%
12780	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	43.13%	375	375				-40.67%
12781	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	31.60%	292	292			2027年	-35.94%
12782	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
12783	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	53.40%	0	0		是	2027年12月	-33.09%
12784	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-25.78%
12785	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0		是	2026年	-39.25%
12786	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	44.70%	0	0		是	2026年	6.57%
12787	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-2.53%
12788	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-45.88%
12789	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明(2020做)	100	91.50%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-42.73%
12790	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
12791	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	32.80%	0	0		是	2026年	-34.09%
12792	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	65.80%	0	0		是	2026年6月	-31.06%
12793	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-46.25%
12794	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变2变压器	630	29.33%	0	0				-34.66%
12795	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2支04	200	38.00%	0	0		是	2026年5月	8.41%
12796	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	46.00%	0	0		是	2027年12月	-42.33%
12797	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
12798	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线029	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
12799	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	44.76%	0	0				-42.00%
12800	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-40.60%
12801	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	37.20%	0	0		是	2026年	-40.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12802	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	50.40%	0	0		是	2026年	-35.12%
12803	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	国奥新城小区局维1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12804	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-37.85%
12805	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	20.25%	139.5	139.5		是	2026年	-38.57%
12806	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-46.74%
12807	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	35.25%	0	0			2027年	-37.55%
12808	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	500	69.44%	102.8	102.8				-38.77%
12809	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	-261.68%
12810	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0		是	2026年	-74.95%
12811	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐干十79右9	315	34.60%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
12812	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	59.05%	0	0		是	2027年12月	-45.60%
12813	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分56左4	200	47.25%	0	0		是		-27.84%
12814	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	9.21%	254.5	254.5				-77.38%
12815	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	35.05%	0	0				-41.84%
12816	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	89.70%	0	0	2025年4月	是	2026年	-41.68%
12817	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	8.89%	0	0		是		-40.44%
12818	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	117.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.26%
12819	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	104.00%	0	0	2025年4月			-42.05%
12820	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	16.64%	0	0				-6.61%
12821	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分3公变	400	19.75%	0	0				-167.21%
12822	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	17.40%	0	0		是		-65.99%
12823	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	92.48%	0	0	2024年7月	是	2026年	-13.79%
12824	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	18.41%	0	0				-42.04%
12825	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干6	315	61.27%	0	0				-44.84%
12826	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2026年	35.76%
12827	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	0	0		是	2026年	-40.03%
12828	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分3	315	35.24%	172.5	172.5				-44.61%
12829	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	76.19%	43.5	43.5				-39.38%
12830	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
12831	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	8.70%	0	0				-37.31%
12832	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	31.36%	0	0		是	2026年	-48.29%
12833	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	400	130.20%	0	0	2025年2月			-40.67%
12834	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线18右3	315	101.71%	0	0	2024年12月			-41.34%
12835	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分校支8	315	81.59%	26.5	26.5	2026年1月			-38.08%
12836	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	57.90%	0	0		是	2026年	-41.95%
12837	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	47.40%	0	0				-40.11%
12838	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	400	34.88%	220.5	220.5				-32.56%
12839	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	61.6	61.6				-48.25%
12840	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.14%	229.5	229.5		是	2026年12月	-44.90%
12841	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0		是	2027年12月	5.33%
12842	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干20左13之1柱上变压器	315	28.25%	0	0				-68.73%
12843	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	11.11%	248.5	248.5				-39.64%
12844	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	40.95%	154.5	154.5				-29.25%
12845	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	39.68%	0	0				-49.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12846	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明于艺新分1右6变压器	100	55.20%	0	0				-50.64%
12847	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	9.84%	0	0		是	2027年12月	-29.93%
12848	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	0	0		是		-37.13%
12849	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陡卜分28	315	14.60%	237.5	237.5				-82.79%
12850	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左2	200	68.00%	0	0				-41.68%
12851	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线105	250	40.00%	125	125				-41.07%
12852	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线147	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
12853	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	15.20%	0	0			2027年	-3586.62%
12854	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	45.33%	0	0		是	2027年12月	-52.32%
12855	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	17.14%	0	0		是	2026年	-94.82%
12856	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	99.05%	0	0	2022年12月	是	2026年	-145.07%
12857	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	400	122.70%	0	0	2025年10月			-21.27%
12858	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	28.89%	0	0		是	2026年	-48.85%
12859	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学4箱变2号变	400	23.00%	0	0		是	2026年	-46.30%
12860	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	39.60%	0	0		是	2026年	-46.96%
12861	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭3箱变2号变	630	31.62%	0	0		是	2026年	-29.24%
12862	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2026年	-38.84%
12863	和平	三好变	三好变152文体乙线	中科院计算机小区一次主变	630	64.76%	0	0				-40.64%
12864	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	26.56%	317.2	317.2				-35.93%
12865	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-40.07%
12866	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区16变电站201	630	30.16%	6.928	6.928				-49.38%
12867	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年	-48.59%
12868	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-39.36%
12869	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	23.81%	417	417				-41.27%
12870	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-41.74%
12871	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-46.39%
12872	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	23.00%	268	268				-41.44%
12873	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	34.20%	223.2	223.2				-45.34%
12874	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12875	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	11.43%	0	0		是	2026年	-46.68%
12876	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	22.96%
12877	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	24.40%	328	328				-43.65%
12878	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	10.24%	0	0		是	2026年	-40.70%
12879	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦箱变1	630	8.89%	0	0				-24.28%
12880	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年	-47.00%
12881	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	25.00%	0	0		是	2026年	-44.96%
12882	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年	-43.95%
12883	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
12884	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-40.23%
12885	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	28.25%	389	389				-43.53%
12886	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙泉箱变1变	500	44.00%	0	0				-47.20%
12887	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
12888	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	昊辰苑小区3变电站201	630	35.87%	39.2	39.2		是	2026年	-45.41%
12889	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201变压器	500	32.32%	0	0				-46.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12890	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12891	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区7变电站201	500	64.00%	0	0				-43.08%
12892	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	0.00%	0	0				-54.72%
12893	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
12894	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	21.90%	0	0				-65.80%
12895	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站202变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
12896	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	19.68%	0	0		是	2026年	-48.42%
12897	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	43.49%	0	0		是	2026年	-40.93%
12898	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	308.296	308.296		是	2026年12月	0.00%
12899	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科十一十二区1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-43.45%
12900	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	73.80%	0	0		是	2027年	-36.48%
12901	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	15.60%	0	0		是	2026年	-46.23%
12902	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
12903	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	21.27%	433	433				-41.23%
12904	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	63.30%	0	0				-44.07%
12905	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	32.38%	0	0				-44.47%
12906	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站201变压器	630	24.13%	0	0				-48.29%
12907	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-46.99%
12908	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-43.52%
12909	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	38.73%	0	0				-44.49%
12910	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
12911	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	0.00%	360	360				-32.24%
12912	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干17箱变1变压器	315	12.06%	245.5	245.5				-31.29%
12913	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB5箱变1变压器	500	54.40%	0	0		是	2026年	-47.58%
12914	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-43.68%
12915	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变站1变压器	630	18.67%	0	0		是		-41.30%
12916	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.60%	0	0		是		-29.68%
12917	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-41.76%
12918	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	207.9	207.9				-29.13%
12919	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
12920	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	20.40%	0	0		是		-42.63%
12921	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	12.70%	487	487				-41.70%
12922	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-45.38%
12923	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.20%	374	374				-45.41%
12924	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州东区2箱变2变压器	630	21.90%	429	429		是	2026年	-45.12%
12925	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	7.94%	6.928	6.928				-45.92%
12926	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12927	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
12928	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	25.08%	0	0				-43.08%
12929	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-40.61%
12930	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站1配电变压器	500	41.92%	0	0				-41.17%
12931	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
12932	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	0	0				-43.82%
12933	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2026年	-43.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12934	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0		是	2026年	-44.78%
12935	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	630	70.79%	0	0				-42.64%
12936	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二3箱变1变	630	27.94%	0	0		是	2026年	-36.49%
12937	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	73.97%	0	0		是	2026年	-39.69%
12938	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变1号变	500	22.40%	0	0		是	2026年	-45.24%
12939	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-44.03%
12940	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站1变压器	630	77.14%	81	81				-39.88%
12941	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-45.13%
12942	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干5箱变(单)	400	62.70%	0	0				-62.52%
12943	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-40.17%
12944	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年	-41.64%
12945	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG_新兴屯四队(二号井)(松南干95)	630	2.48%	551.4	551.4		是	2026年	-245.54%
12946	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	18.62%
12947	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	11.60%	0	0		是	2026年	-20.72%
12948	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年	-40.56%
12949	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年	-37.65%
12950	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	94.20%	0	0	2025年8月			-49.70%
12951	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0			2027年	-32.25%
12952	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	15.25%	0	0				-11.87%
12953	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-12.43%
12954	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	19.50%	564	564				-47.68%
12955	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	7.80%	0	0				-12.97%
12956	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	后桑林子2箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
12957	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	286.8	286.8				-22.92%
12958	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	平安堡照明综合	500	2.40%	17.32	17.32		是	2026年	0.00%
12959	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年	-38.32%
12960	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	59.10%	0	0		是	2026年	-26.04%
12961	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	14.29%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
12962	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG_荒地2台区(荒地分12+1左5号)	200	30.60%	0	0		是	2026年	-25.99%
12963	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	80.16%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.70%
12964	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年	-44.07%
12965	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦5变电站1配电变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
12966	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0		是	2027年12月	-52.33%
12967	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-42.61%
12968	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-37.13%
12969	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	33.65%	0	0				-43.28%
12970	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	13.20%	0	0		是	2026年	-9.44%
12971	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东南支4(祝家堡村山下北东)	250	21.36%	171.6	171.6				100.00%
12972	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	400	35.10%	219.6	219.6				-14.87%
12973	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线126+1右4变台	200	8.40%	163.2	163.2				0.00%
12974	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1(杨家坟台)	400	46.00%	176	176				-20.97%
12975	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司(手机产业园中	100	15.90%	74.1	74.1				10.85%
12976	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	36.30%	0	0				-36.45%
12977	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	0	0				13.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
12978	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分11(四家子南新北台)	315	20.00%	220.5	220.5		是	2026年	100.00%
12979	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	30.00%	0	0				-42.63%
12980	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	16.76%	0	0				-41.93%
12981	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	0	0				-4.82%
12982	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干43+1右1左1	400	0.00%	360	360				0.00%
12983	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-42.03%
12984	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	25.71%	0	0		是		-37.08%
12985	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	43.20%	93.6	93.6				0.28%
12986	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	49.50%	81	81				-48.49%
12987	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	234	234				-40.69%
12988	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于250右22变台	200	48.30%	83.4	83.4		是	2026年	-8.16%
12989	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-39.61%
12990	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
12991	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	19.20%	141.6	141.6				-37.08%
12992	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.54%	500.6	500.6		是	2026年	-35.94%
12993	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	20.32%	439	439				-29.26%
12994	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
12995	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	6.90%	83.1	83.1				-32.66%
12996	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡西高代军农业种植公变台区	200	15.90%	148.2	148.2				0.00%
12997	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	36.00%	108	108		是	2026年	-30.29%
12998	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天鹅湾3号变电站201间隔(夹商线)配电变压器	630	4.76%	0	0			2027年	0.00%
12999	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	363	363		是	2026年	-45.14%
13000	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	58.80%	62.4	62.4		是	2026年	8.44%
13001	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	75.60%	0	0				-10.10%
13002	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站202变压器	630	32.06%	0	0				-38.53%
13003	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	45.00%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
13004	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-36.04%
13005	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分39左10变台2	400	21.00%	276	276				-17.60%
13006	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
13007	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年	-49.32%
13008	于洪	大兴变	大兴变515兴古线新光一队	大兴变515兴古线新光一队	100	41.55%	48.45	48.45				-50.09%
13009	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0		是	2026年	-38.27%
13010	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	42.40%	0	0		是	2026年	-39.91%
13011	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	东官干53	50	72.00%	0	0		是	2026年	-1.57%
13012	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门镇妈街村小勇牧业公变台区	200	47.70%	0	0				100.00%
13013	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	67.90%	0	0		是	2026年	-27.62%
13014	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	0	0		是	2026年	-34.85%
13015	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-11.16%
13016	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
13017	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	122.972	122.972				-13.30%
13018	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台村友盈机械加工厂公变台区	200	20.70%	138.6	138.6				0.00%
13019	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	19.56%	0	0				-43.03%
13020	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	61.90%	0	0			2027年	-40.69%
13021	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-38.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13022	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	25.88%	0	0		是	2026年12月	-51.51%
13023	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	38.1	38.1				-32.94%
13024	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	91.70%	0	0	2025年12月			-30.45%
13025	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	23.04%	334.8	334.8		是	2026年	-42.21%
13026	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	0	0				-21.12%
13027	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3(一站式)	400	38.55%	0	0		是	2026年12月	-13.57%
13028	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	41.25%	0	0			2027年	-38.36%
13029	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	423	423		是	2027年12月	-42.53%
13030	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	389	389		是	2027年12月	-40.98%
13031	法库	包家屯	包家屯	10KV包卧线210变压器	200	27.00%	0	0				0.00%
13032	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	46.50%	43.5	43.5		是	2026年	-22.09%
13033	法库	秀水变	秀水变	10kV秀水线严东北几16	200	20.50%	0	0		是	2026年	-36.86%
13034	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组(2022微)	200	71.40%	37.2	37.2		是	2026年6月	-34.40%
13035	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	29.21%	0	0		是	2027年12月	-49.96%
13036	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左2+1	400	5.10%	339.6	339.6				80.49%
13037	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-42.94%
13038	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13039	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	6.67%	0	0				98.57%
13040	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线123+2变台	400	64.25%	0	0		是	2026年	-50.74%
13041	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	10.20%	0	0			2027年	1.79%
13042	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左5左5	100	22.20%	0	0			2027年	0.00%
13043	于洪	平罗变	平罗线	观莲雅居3站房1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13044	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	15.60%	297.6	297.6				5.23%
13045	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0			2027年	193.42%
13046	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-39.53%
13047	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	49.95%	80.1	80.1				-29.01%
13048	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-24.52%
13049	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	105.9	105.9				-34.46%
13050	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10V龙山线张家电锯支10	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13051	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	105.14%	0	0	2025年8月			25.41%
13052	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	辽宁华屹置业有限公司(荣福桃源)配电变压器	630	21.90%	429	429				-34.67%
13053	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	70.16%	0	0		是	2027年12月	-25.14%
13054	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	7.62%
13055	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线193+1右13变台	200	107.40%	0	0	2025年8月			0.00%
13056	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	27.10%
13057	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	80.70%	18.6	18.6	2024年6月			19.82%
13058	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	30.48%	0	0				100.00%
13059	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-28.38%
13060	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	68.48%	0	0		是	2026年	-35.38%
13061	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年	-40.16%
13062	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	-11.28%
13063	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲散甲线	敖牛变221商业线副食品厂家属楼	500	119.36%	0	0	2022年12月			-37.52%
13064	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年	-33.54%
13065	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	27.45%	125.1	125.1				-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13066	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	32.70%	0	0		是		-40.47%
13067	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1(分)201配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
13068	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0		是	2026年	-50.08%
13069	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
13070	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台村万华农牧科技公变台区	200	80.40%	19.2	19.2	2025年11月			0.00%
13071	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	24.60%	261.6	261.6		是	2026年	6.44%
13072	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.26%
13073	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站2变压器	630	24.44%	280	280				100.00%
13074	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支55左7变台	200	16.50%	0	0				100.00%
13075	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期1变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
13076	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期4变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-46.09%
13077	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	71.85%	0	0		是	2026年12月	-25.21%
13078	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	77.70%	0	0		是	2026年6月	-23.77%
13079	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟10变电站1变压器	800	45.75%	0	0				-40.77%
13080	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟11变电站2变压器	800	49.13%	0	0				-36.41%
13081	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	18.38%	0	0				-44.29%
13082	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于49左5	315	98.41%	0	0	2023年1月			-20.35%
13083	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13084	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右8	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.73%
13085	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	39.30%	101.4	101.4				-38.20%
13086	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	0	0			2027年	-35.11%
13087	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	16.80%	292.8	292.8				0.53%
13088	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	26.10%	0	0				-36.72%
13089	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆5变电站2号变压器	500	25.28%	0	0				-17.46%
13090	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	36.20%	0	0			2027年	-48.49%
13091	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支果园26	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
13092	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	47.55%	0	0		是	2026年	-28.54%
13093	铁西	齐贤变	齐贤变55486王大乙线	景星南苑2变电站201	630	21.59%	0	0				-42.45%
13094	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江郦城二期变电站1号变压器	800	79.80%	0	0		是	2027年12月	-30.61%
13095	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	93.33%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-36.14%
13096	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	32.70%	361	361				-35.73%
13097	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	27.90%	0	0			2027年	-43.10%
13098	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-41.88%
13099	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	23.40%	0	0				-21.15%
13100	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-39.54%
13101	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	人寿保险住宅楼	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
13102	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	47.10%	42.9	42.9				-76.49%
13103	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	63.49%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
13104	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园202变压器	630	25.52%	0	0				-30.77%
13105	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
13106	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站2变压器	800	3.90%	688.8	688.8				100.00%
13107	和平	三好变	三好变146明星线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	42.22%	301	301				-38.90%
13108	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13109	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	38.13%
13110	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支34右5柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2026年	-30.61%
13111	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	43.50%	0	0			2027年	0.10%
13112	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三支1	200	69.00%	42	42				-30.53%
13113	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年	-71.44%
13114	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	25.08%	0	0		是		-41.48%
13115	于洪	铸造变	美工乙线	小埃金村3台小微	200	63.00%	54	54				0.00%
13116	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站1变压器	800	40.88%	393	393				-41.86%
13117	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	28.00%	0	0			2027年	-38.44%
13118	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
13119	东陵	李相变	李相变	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-55.41%
13120	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	400	30.00%	0	0		是	2026年	-25.38%
13121	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	沈铁雾虹家园1变电站201变压器	800	19.88%	0	0				-42.03%
13122	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-42.16%
13123	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-47.35%
13124	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	26.03%	403	403		是	2026年	-38.64%
13125	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支20右15变台	400	38.00%	208	208				-34.59%
13126	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	59.44%	48.9	48.9				-27.59%
13127	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
13128	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	25.80%	0	0		是	2026年	-36.45%
13129	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分畜牧养殖支7	200	36.60%	0	0				0.00%
13130	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	58.80%	31.2	31.2		是	2026年	-31.99%
13131	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分16变压器	315	83.56%	0	0	2026年1月			-33.84%
13132	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0			2027年	-41.86%
13133	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	25.50%	0	0				100.00%
13134	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.40%	0	0			2027年	-41.31%
13135	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2026年	6.81%
13136	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	23.49%	0	0				-45.42%
13137	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	47.20%	0	0			2027年	-40.24%
13138	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	25.13%	0	0			2027年	-43.10%
13139	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	36.19%	339	339				-4.66%
13140	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-41.51%
13141	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线59左15变台	400	17.60%	289.6	289.6				-21.76%
13142	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	38.40%	0	0			2027年	-38.39%
13143	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	29.10%	60.9	60.9				-56.09%
13144	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右1	250	0.00%	225	225				-74.48%
13145	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2026年	-36.31%
13146	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	58.41%	199	199				-33.75%
13147	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13148	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干偏排分9左1变台	400	65.93%	0	0		是	2026年	-27.79%
13149	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	17.27%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
13150	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
13151	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线T1-1柱上变压器	315	7.94%	0	0		是	2026年	-57.42%
13152	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	32	32				-39.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13153	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新北台公变台区	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-32.93%
13154	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	32.63%	114.75	114.75				-84.09%
13155	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线那冯村村北台	200	56.40%	0	0		是	2026年	-38.83%
13156	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府2号变电站201间隔(白恒线)配电变压器	630	33.52%	0	0			2027年	0.00%
13157	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府3号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	17.52%
13158	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	81	81				-54.95%
13159	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	29.40%	484.8	484.8				14.69%
13160	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2026年	78.54%
13161	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	20.00%	441	441		是	2026年12月	-6.47%
13162	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年	-38.93%
13163	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5+1左1	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
13164	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.87%
13165	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	44.00%	0	0		是	2026年	-43.66%
13166	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺(电井)	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
13167	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子儿28	400	48.75%	165	165				-29.03%
13168	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
13169	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	18.41%	0	0				-24.42%
13170	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	44.10%	183.6	183.6		是	2026年	11.95%
13171	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	49.60%	0	0				-36.69%
13172	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
13173	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-41.09%
13174	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	60.00%	0	0		是	2028年12月	-38.87%
13175	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0			2027年	18.42%
13176	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线001	100	51.30%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
13177	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	56.50%	335	335				-42.26%
13178	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变(单)	400	44.00%	0	0				-37.06%
13179	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	78.73%	0	0		是	2026年	-46.32%
13180	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
13181	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.51%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
13182	于洪	得胜变	得东甲线95468	美悦府1站房2配电变压器	800	6.00%	672	672				61.12%
13183	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵于水源分31	200	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%
13184	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	400	129.30%	0	0	2025年12月	是	2026年	-42.61%
13185	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	0	0				-39.90%
13186	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	40.75%	0	0				-37.82%
13187	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	41.55%	0	0		是	2026年	-85.21%
13188	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳市沈北新区蒲菜旅馆-柳北线99	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13189	法库	三泉变	泉富线	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	45	45				0.00%
13190	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右7左5变台	400	78.60%	0	0				100.00%
13191	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线034	80	109.69%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.33%
13192	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	18.30%	0	0				20.11%
13193	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	35.56%	0	0				-34.74%
13194	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	5.79%
13195	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				-36.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13196	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家一组照明新	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
13197	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四官堡几16(四管堡西台)	315	23.62%	209.1	209.1				-31.62%
13198	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	50	72.00%	9	9				-20.14%
13199	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-40.63%
13200	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	33.38%	453	453				-40.28%
13201	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	65.63%	0	0		是	2026年	-44.54%
13202	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	14.10%	303.6	303.6				-38.24%
13203	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	-32.66%
13204	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.80%	0	0				-38.93%
13205	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外东北台(煤改洁)	400	24.60%	261.6	261.6				-62.11%
13206	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年	32.65%
13207	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	57.5	57.5				-37.07%
13208	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0		是	2026年	-35.45%
13209	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	81.00%	18	18	2025年9月			-12.80%
13210	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	25.15%	0	0		是	2026年	-42.97%
13211	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线4变台	50	0.00%	0	0				-61.91%
13212	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	37.50%	0	0				-31.21%
13213	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	87.2	87.2		是	2026年12月	-31.52%
13214	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
13215	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分场1	400	20.40%	278.4	278.4		是	2026年	-34.48%
13216	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-43.54%
13217	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13218	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0			2027年	-42.27%
13219	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	45.20%	0	0				-37.72%
13220	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	200	26.20%	0	0		是	2026年6月	-40.79%
13221	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线58左3变台	200	77.40%	25.2	25.2				-6.72%
13222	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年	-41.56%
13223	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	57.60%	32.4	32.4		是	2026年	-47.93%
13224	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.60%	44.4	44.4		是	2026年	-49.30%
13225	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.60%	43.4	43.4		是	2026年	-43.87%
13226	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	8.64%	0	0		是		-41.09%
13227	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线风情园分31左3左1柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13228	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	6.73%
13229	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分50右2	200	22.50%	0	0		是	2027年	-13.09%
13230	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	57.30%	0	0		是	2026年	-29.22%
13231	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
13232	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
13233	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂2台	400	14.10%	303.6	303.6				-32.12%
13234	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-46.69%
13235	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13236	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-42.17%
13237	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-41.33%
13238	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	荒地线荒地分沿路支8右2变台	200	61.20%	57.6	57.6				-48.13%
13239	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	66.40%	0	0			2027年	-45.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13240	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于146右8变台	200	49.20%	81.6	81.6		是	2026年	-12.70%
13241	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分台门支55左1变台	400	9.00%	0	0				-40.98%
13242	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	31.94%
13243	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0		是	2026年	-83.49%
13244	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	35.70%	108.6	108.6				0.00%
13245	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年	28.15%
13246	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	24.00%	33	33				-59.55%
13247	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2026年	2.71%
13248	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4	315	33.02%	0	0				-35.75%
13249	沈北	道义变	道义变15270纺校线	云尚多多酒店经营管理中心	200	4.80%	0	0				0.00%
13250	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	32.70%	229.2	229.2				-65.18%
13251	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	46.35%	0	0		是	2028年	-52.06%
13252	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	34.73%	0	0				-28.12%
13253	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	25.14%	0	0			2027年	-39.47%
13254	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	38.41%	325	325				-3.26%
13255	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	康家山分117右1+1右2	200	47.40%	0	0		是	2026年	100.00%
13256	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	200	34.35%	111.3	111.3				-40.20%
13257	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	24.00%	528	528				-15.59%
13258	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一二期)1201配电变压器	630	67.05%	0	0				-38.69%
13259	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-41.34%
13260	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-42.05%
13261	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	20.48%	275.892	275.892				-45.10%
13262	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	41.40%	0	0				-40.88%
13263	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	21.30%	274.8	274.8		是	2026年	-19.18%
13264	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	250.8	250.8				15.21%
13265	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-42.50%
13266	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	145.20%	0	0	2025年8月			-38.82%
13267	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	36.83%	335	335				-43.18%
13268	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148右1	400	24.90%	0	0		是	2026年	-29.09%
13269	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	33.30%	0	0				-42.63%
13270	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	57.30%	65.4	65.4				-39.59%
13271	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分93柱上变压器	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-37.04%
13272	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	74.10%	31.8	31.8		是	2026年12月	-26.35%
13273	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压器	400	48.00%	0	0				-31.95%
13274	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.67%	0	0		是	2026年	-43.28%
13275	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	30.00%	0	0		是	2026年5月	-35.73%
13276	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	200	37.80%	0	0				-29.93%
13277	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	52.20%	0	0		是	2026年6月	100.00%
13278	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期1变电站2变压器	800	21.38%	549	549				-41.86%
13279	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	0	0			2027年	-42.15%
13280	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北5号台	200	42.90%	94.2	94.2				-38.00%
13281	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0			2027年	-26.33%
13282	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云1变电站2配电变压器	800	58.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13283	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	9.41%
13284	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线57+1左2变台	400	21.25%	275	275				100.00%
13285	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8		是	2026年12月	-34.87%
13286	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变202	630	39.37%	0	0		是		-39.47%
13287	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	225	225				0.00%
13288	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
13289	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
13290	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变776水占线水占干麦屯分50柱上变压器	200	31.20%	0	0				-39.27%
13291	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年	-33.69%
13292	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨农机服务公变台区	400	81.20%	35.2	35.2	2025年11月			100.00%
13293	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变2变压器	630	20.32%	439	439				13.32%
13294	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干地税分4+1变压器	315	19.24%	222.9	222.9				100.00%
13295	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-42.49%
13296	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一甲线24变压器	400	36.30%	214.8	214.8				100.00%
13297	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	50	132.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-35.60%
13298	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	21.90%	0	0				-39.49%
13299	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李影台分支线路008	200	42.60%	94.8	94.8				-28.64%
13300	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.63%	0	0		是	2026年12月	-19.10%
13301	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	36.30%	0	0		是	2026年5月	-36.88%
13302	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	100	45.00%	0	0		是	2026年6月	-30.00%
13303	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	6.70%	166.6	166.6				-44.44%
13304	东陵	花山变	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	13.80%	304.8	304.8			3.87%
13305	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	34.00%	0	0				-40.86%
13306	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	24.38%	0	0			2027年	-38.21%
13307	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	32.50%	460	460				-38.89%
13308	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	38.48%	0	0		是	2026年	-38.29%
13309	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	28.80%	0	0				-35.42%
13310	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线回回营分6北6	400	9.30%	0	0				0.00%
13311	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期1变电站202配电变压器	800	42.90%	0	0				-33.45%
13312	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	64.40%	0	0		是	2026年12月	-44.88%
13313	法库	双台子	双台子	10kV双丁线芹白几53	200	25.60%	0	0		是	2026年	-29.97%
13314	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔干韩城	500	67.52%	0	0		是	2027年12月	-31.04%
13315	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	28.80%	61.2	61.2				-62.65%
13316	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	58.05%	0	0		是	2026年6月	-30.38%
13317	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	48.25%	263	263				-37.69%
13318	东陵	上佰变	上佰变	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-22.65%
13319	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干173右2	200	3.00%	0	0			2027年	0.00%
13320	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	36.60%	213.6	213.6				29.32%
13321	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	24.96%	0	0				-44.11%
13322	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江家园箱变2变	630	45.33%	0	0		是	2026年	-42.52%
13323	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	174	174				-40.61%
13324	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于93右11变台	400	11.70%	164.54	164.54				-9.54%
13325	于洪	小子变	10kV于工线56284	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	42.86%	0	0				-40.47%
13326	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	62.54%	0	0				-28.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13327	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	39.04%	0	0			2027年	-42.76%
13328	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景4变电站1变压器	630	41.65%	304.6	304.6				-42.98%
13329	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2(一站式)	200	85.80%	0	0	2024年12月			-23.27%
13330	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-41.45%
13331	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	36.60%	0	0		是	2026年	21.61%
13332	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲于129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
13333	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	87.51%
13334	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
13335	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨村恒达草业秸秆压块公变台区	400	36.45%	214.2	214.2				0.00%
13336	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	x铁路三供一业(韩城)	200	2.55%	174.9	174.9				2.67%
13337	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-42.16%
13338	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	55.50%	69	69				28.93%
13339	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)2202配电变压器	630	29.21%	0	0				-36.26%
13340	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	38.25%	103.5	103.5				-41.75%
13341	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西荒地照明(新)	400	24.30%	0	0				0.00%
13342	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	121.50%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.04%
13343	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-41.70%
13344	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	43.17%	0	0				-37.99%
13345	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	2.40%	0	0		是	2026年	2.12%
13346	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
13347	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.85%	207.84	207.84				-42.93%
13348	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	47.63%	0	0		是	2026年6月	-26.95%
13349	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13350	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	400	21.80%	0	0		是	2026年	-28.79%
13351	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0				-33.62%
13352	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	70.79%	0	0				-34.61%
13353	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-33.79%
13354	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	21.30%	137.4	137.4				1.51%
13355	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树(2)台	100	37.50%	0	0		是	2026年6月	-30.65%
13356	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年	-37.77%
13357	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-34.05%
13358	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	50.80%	0	0				-35.24%
13359	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	208.8	208.8				17.23%
13360	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-40.65%
13361	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-41.32%
13362	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-43.22%
13363	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	胡光武	200	68.40%	43.2	43.2				-38.20%
13364	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	24.75%	0	0				23.16%
13365	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-47.74%
13366	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201变压器	800	64.13%	0	0				-38.64%
13367	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	35.59%
13368	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	159	159				1.75%
13369	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-9.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13370	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	41.30%	0	0		是	2026年	-23.59%
13371	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	17.46%	0	0		是	2027年	-21.61%
13372	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	400	26.75%	253	253				-27.14%
13373	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	24.00%	0	0				-37.71%
13374	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	40.50%	0	0		是	2026年	-54.16%
13375	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
13376	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	32.70%	361	361				23.66%
13377	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-45.18%
13378	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	71.11%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
13379	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	66.98%	0	0		是	2026年	-30.75%
13380	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	0	0		是	2026年	-37.51%
13381	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	68.25%	0	0				-39.99%
13382	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	28.21%
13383	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	35.24%	172.5	172.5				100.00%
13384	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	24.64%	0	0				-41.98%
13385	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	24.00%	264	264				27.84%
13386	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分干沟支8右10右1变台	400	62.40%	110.4	110.4				99.00%
13387	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年	-36.68%
13388	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	66.66%
13389	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1(黑林子C台)	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.36%
13390	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支32杆(南粮库台)	200	112.80%	0	0	2026年1月	是	2027年	-34.19%
13391	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-42.90%
13392	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	27.00%	0	0				1.82%
13393	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分11	160	83.25%	10.8	10.8	2022年12月	是	2026年	-39.10%
13394	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	0.82%
13395	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	22.48%	0	0				-11.61%
13396	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	35.70%	434.4	434.4				-42.98%
13397	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	15.95%	0	0		是	2026年12月	-30.83%
13398	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	32.76%	0	0				-43.00%
13399	沈河	长青变	长青变470长青甲线	长青街公共快充站1变压器	630	46.98%	271	271				-6.59%
13400	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	57.60%	0	0				-42.75%
13401	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.39%
13402	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡邵家村关景森玉米种植公变台区	200	57.90%	0	0				0.00%
13403	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	92.79%
13404	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	11.10%	0	0			2027年	55.75%
13405	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-39.22%
13406	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线234左3变台	400	81.90%	32.4	32.4	2024年6月			14.34%
13407	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲五期小区1变电站2变压器	800	58.50%	252	252				0.00%
13408	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	37.44%	0	0				-33.97%
13409	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	20.00%	0	0				-40.01%
13410	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13411	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组台	400	69.00%	84	84				-35.77%
13412	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
13413	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13414	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	23.04%
13415	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站2变压器	800	49.20%	326.4	326.4				100.00%
13416	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	41.70%	0	0			2027年	1.04%
13417	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	144.8	144.8				-32.55%
13418	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期2号箱变电站间隔配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
13419	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-28.43%
13420	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	45.00%	0	0				-66.00%
13421	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5右3左4变台	400	32.70%	229.2	229.2				-32.11%
13422	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-2.46%
13423	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	73.90%	0	0		是	2026年	-34.07%
13424	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户长沟村综合二台公变台区	400	68.10%	0	0				54.23%
13425	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	14.00%	304	304		是	2026年	100.00%
13426	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	47.20%	42.8	42.8				-173.21%
13427	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	29.50%	484	484		是	2026年	-26.14%
13428	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年	-6.76%
13429	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	0	0				-40.29%
13430	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-43.60%
13431	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站变压器	315	34.60%	174.5	174.5		是	2026年	-44.39%
13432	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	0	0	2025年5月	是	2026年	-40.23%
13433	东陵	棋盘山	棋盘山	棋上线	200	7.80%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
13434	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	97.3384	97.3384				-29.57%
13435	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
13436	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干隰石山分24右分10柱上变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
13437	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	7.60%	0	0		是	2026年12月	-71.75%
13438	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	20.50%	278	278				100.00%
13439	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	24.60%	0	0			2027年	0.00%
13440	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	63.36%	0	0				-41.20%
13441	浑南	智慧变	智慧946智于甲线	融创御潮府1号变电站201间隔配电变压器	630	3.49%	545	545		是	2027年12月	0.00%
13442	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	13.08%
13443	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙地分绿洲支22变压器	315	9.52%	0	0		是	2026年	-29.46%
13444	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	0	0		是	2026年	-34.86%
13445	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大滨湖南小区变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
13446	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2		是	2026年12月	-39.43%
13447	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	69.60%	0	0		是	2026年12月	4.60%
13448	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13449	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2(柏九队南台)	315	50.67%	0	0		是	2026年	-43.09%
13450	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	51.43%	243	243		是		-41.32%
13451	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.00%	88	88				-46.23%
13452	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左7	315	73.33%	0	0				-45.69%
13453	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年	-39.18%
13454	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	23.20%	0	0		是	2026年	-31.69%
13455	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-45.94%
13456	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈东分珍珠支18变压器	315	34.03%	0	0		是	2026年	-41.05%
13457	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	78.41%	0	0				-40.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13458	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	39.68%	0	0		是		-45.70%
13459	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	42.60%	94.8	94.8		是	2026年12月	-44.49%
13460	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干北国分13变压器	315	75.24%	46.5	46.5				-44.24%
13461	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村2环网单元右2变台	400	59.20%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
13462	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干69	315	16.51%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
13463	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分14公变	315	37.71%	0	0				-46.63%
13464	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	43.49%	0	0		是	2026年	-57.04%
13465	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.80%	0	0		是	2026年	-46.21%
13466	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	6.98%	0	0			2027年	-23.16%
13467	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干53	50	88.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-1.06%
13468	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	6.30%	0	0		是	2027年12月	-48.10%
13469	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	400	93.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	-34.62%
13470	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	0	0		是	2026年	-40.05%
13471	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	57.46%	0	0		是	2026年6月	-38.00%
13472	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	41.90%	0	0				-41.92%
13473	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	37.00%	106	106				-45.72%
13474	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	24.50%	131	131				-53.82%
13475	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线223	200	76.00%	28	28				-39.93%
13476	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2026年	-20.17%
13477	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干10右6公变1	315	54.60%	111.5	111.5				-42.52%
13478	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	0	0		是	2026年	-37.53%
13479	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	35.05%	173.1	173.1				-37.21%
13480	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	40.38%	156.3	156.3				-42.85%
13481	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	29.00%	244	244				-40.40%
13482	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	18.73%	0	0				-44.40%
13483	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.25%	0	0	2024年6月			-37.71%
13484	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	40.00%	0	0				-40.95%
13485	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	39.00%	51	51				-36.90%
13486	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	25.20%	0	0		是		-41.73%
13487	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左18	315	1.27%	0	0				0.00%
13488	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2026年	-44.67%
13489	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	60.40%	0	0		是	2026年	-36.69%
13490	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	315	44.13%	144.5	144.5				-35.28%
13491	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	41.63%	0	0		是	2027年	-58.57%
13492	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	64.50%	102	102		是	2026年	-33.26%
13493	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑翔变562滑翔乙线建设干89右4	200	41.70%	96.6	96.6				-19.55%
13494	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	14.92%	0	0		是	2026年	-45.94%
13495	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.87%
13496	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.60%	0	0		是		-47.31%
13497	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	0	0				-40.94%
13498	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	49.21%	0	0		是	2026年	-36.45%
13499	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	7.60%	0	0		是	2026年	-90.60%
13500	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	19.20%	0	0		是	2026年	-45.31%
13501	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	54.92%	0	0				-43.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13502	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2026年	-43.24%
13503	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	88.00%	0	0	2025年8月			-39.97%
13504	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	87.60%	4.8	4.8	2026年1月	是	2026年12月	-84.72%
13505	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4	315	29.14%	191.7	191.7				-60.84%
13506	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	36.50%	0	0				2.49%
13507	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0		是	2026年	-42.02%
13508	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	61.71%	0	0		是	2027年12月	-25.06%
13509	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	24.44%	0	0				-45.02%
13510	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	36.50%	0	0				-35.97%
13511	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	200	55.50%	0	0		是	2026年	-43.99%
13512	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-46.18%
13513	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	23.00%	0	0		是	2026年	-42.49%
13514	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科二1箱变1变	630	17.14%	0	0		是	2026年	-48.62%
13515	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科3箱变1变	500	37.20%	0	0		是	2026年	-46.23%
13516	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	32.76%	0	0		是	2026年	-46.66%
13517	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是		-40.81%
13518	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-37.09%
13519	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	合兴箱变1变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年	-38.72%
13520	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	64.76%	0	0		是	2026年	-31.09%
13521	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13522	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13523	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年	-38.60%
13524	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	40.00%	31.176	31.176		是	2026年	-43.93%
13525	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	19.43%	180.128	180.128				-40.81%
13526	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	66.03%	0	0		是	2026年	-42.90%
13527	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	30.21%
13528	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年	-39.58%
13529	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1202	630	36.95%	0	0				-45.31%
13530	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	33.97%	353	353				-41.94%
13531	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-42.11%
13532	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	40.00%	0	0		是		-40.17%
13533	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	25.71%	0	0				-41.94%
13534	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	630	73.02%	107	107				-43.56%
13535	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-29.63%
13536	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
13537	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	0	0				-43.77%
13538	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13539	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	24.96%	0	0		是	2028年12月	-45.13%
13540	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	24.00%	0	0		是	2026年	-34.10%
13541	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	46.56%	0	0				-50.06%
13542	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	18.41%	0	0				-44.18%
13543	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	630	70.79%	0	0		是	2026年	-43.61%
13544	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	16.40%	50.776	50.776				-45.06%
13545	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变1	800	26.70%	0	0		是	2026年	-44.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13546	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变1	800	18.30%	0	0		是	2026年	-42.86%
13547	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年6月	-44.80%
13548	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.50%	660	660				-42.23%
13549	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	6.35%	527	527				-50.89%
13550	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0		是		-50.93%
13551	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	0	0				-38.62%
13552	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-44.72%
13553	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	800	23.55%	0	0				-47.29%
13554	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	45.90%	0	0				-45.10%
13555	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-45.52%
13556	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	21.27%	0	0				-42.00%
13557	沈河	大东变	大东变054城南乙线	祥顺东箱变1变压器	500	38.72%	0	0				-32.51%
13558	沈河	大东变	大东变052城南甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	59.94%	0	0				-42.41%
13559	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
13560	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.20%	0	0				-44.56%
13561	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	16.80%	0	0				-42.81%
13562	沈河	怀远变	怀远变174杯青甲线	天光影院东箱变2变压器	630	68.19%	0	0				-47.76%
13563	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年	-44.23%
13564	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	42.22%	6.928	6.928				-44.04%
13565	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13566	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园21主变	630	17.90%	0	0				-40.25%
13567	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	0	0				0.00%
13568	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201变压器	500	19.20%	0	0				-48.08%
13569	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	30.73%	0	0		是		-45.30%
13570	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13571	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13572	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-42.09%
13573	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	16.40%	0	0				-42.11%
13574	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是		-37.46%
13575	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-42.99%
13576	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-41.78%
13577	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	14.08%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
13578	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	14.22%	238.7	238.7				-38.09%
13579	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-41.76%
13580	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年6月	-49.14%
13581	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-44.97%
13582	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-41.87%
13583	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	288	288				-39.58%
13584	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
13585	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	12.80%	0	0		是	2027年12月	-32.92%
13586	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
13587	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	9.90%	0	0				-46.04%
13588	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	37.50%	0	0				-51.74%
13589	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	37.44%	0	0		是	2026年	-35.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13590	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	13.38%	306.5	306.5				15.64%
13591	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年	-44.01%
13592	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场2变电站201变压器	500	34.00%	0	0				-42.03%
13593	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-45.70%
13594	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	27.75%	0	0			2027年	-43.31%
13595	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
13596	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站1变压器	500	19.52%	0	0				100.00%
13597	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期(二)2配电变压器	800	56.63%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
13598	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	36.60%	0	0				-41.68%
13599	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	-51.95%
13600	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年	-37.20%
13601	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干47+1右5柱上变压器	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
13602	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	17.82%
13603	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
13604	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	518	518				-29.28%
13605	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分7	315	70.16%	0	0			2027年	-42.20%
13606	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	13.02%	0	0		是	2026年	-49.68%
13607	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司(专)配电变压器	800	38.20%	204.376	204.376		是	2026年	-46.09%
13608	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线杨家支45	200	42.00%	96	96		是	2026年	-39.01%
13609	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	6.67%	10	10		是	2027年12月	15.08%
13610	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	52.00%	76	76				-43.49%
13611	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	28.88%	0	0		是	2026年12月	-31.51%
13612	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支北山几6(贺尔海村东新北台)	400	24.00%	264	264				100.00%
13613	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合(2022微)	200	51.00%	78	78				9.76%
13614	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0				-43.52%
13615	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	23.17%	0	0			2027年	-43.37%
13616	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	200	51.00%	78	78				-52.69%
13617	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	-35.91%
13618	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线117+1左9变台	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
13619	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	41.14%	0	0				-41.52%
13620	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
13621	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	14.45%	0	0		是	2026年	-15.98%
13622	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	32.00%	0	0			2027年	-2.61%
13623	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	84.76%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.75%
13624	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	46.35%	93.528	93.528		是	2026年12月	-43.22%
13625	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支工东几11	200	57.90%	0	0				-24.96%
13626	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				-39.82%
13627	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0			2027年	-31.20%
13628	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分藤窝支10变台	200	33.60%	112.8	112.8				-26.57%
13629	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.33%	0	0		是	2026年5月	-44.92%
13630	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0		是	2026年	-53.45%
13631	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	8.23%
13632	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线丽水湾分26	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	17.77%
13633	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	46.35%	0	0		是		-50.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13634	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
13635	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右2能效柱上变压器	200	49.50%	0	0				100.00%
13636	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	41.70%	0	0			2027年	0.54%
13637	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户前鸭鸡房村五组公变台区	200	46.20%	0	0				0.00%
13638	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线116右1变台	400	27.00%	0	0				35.81%
13639	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园3变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-41.95%
13640	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	69.6	69.6				-33.87%
13641	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线16之1柱上变压器	200	11.40%	0	0				0.00%
13642	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	18.56%	0	0		是	2026年	-40.77%
13643	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	59.43%	96.3	96.3				22.40%
13644	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	30.00%	480	480				19.49%
13645	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站2	630	76.95%	82.2	82.2				-5.59%
13646	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	23.20%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
13647	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	41.14%	0	0			2027年	-39.03%
13648	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年	-41.57%
13649	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	44.80%	0	0		是	2026年	-40.62%
13650	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.49%
13651	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	28.57%	387	387				-40.95%
13652	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0		是	2026年	-1.51%
13653	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
13654	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0		是	2026年	-29.64%
13655	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	104.1	104.1				-40.15%
13656	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	54.48%	223.8	223.8				-41.56%
13657	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线155	160	43.75%	0	0			2027年	-41.69%
13658	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官22	250	67.52%	0	0		是	2026年	-43.31%
13659	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	17.40%	36.3	36.3				-54.43%
13660	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2027年	28.46%
13661	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.90%	0	0		是	2026年	-44.44%
13662	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站1变压器	500	21.76%	0	0				-49.84%
13663	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干联窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0		是	2026年	-3.24%
13664	法库	新依变	新依变	10kV依三线栖霞堡南几01	200	30.80%	0	0		是	2026年	-31.84%
13665	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户福顺通充电服务公变台区	400	43.05%	0	0				0.00%
13666	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	43.13%	0	0			2027年	-33.70%
13667	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	0	0				-39.67%
13668	东陵	水家变	水孙乙线	正大桃园4箱式变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
13669	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分佟庄支25	200	43.50%	0	0				0.00%
13670	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	文莱新城小区变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-33.15%
13671	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干158左1	400	51.00%	0	0				100.00%
13672	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	0	0				-53.09%
13673	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	-41.70%
13674	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0				28.19%
13675	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-41.52%
13676	于洪	得胜变	得胜变95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	-37.10%
13677	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	13.71%	0	0				-38.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13678	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业2台支07	200	111.50%	0	0	2024年6月			100.00%
13679	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG_天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年	-41.19%
13680	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变压器	100	104.40%	0	0	2023年2月			-57.12%
13681	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	33.3	33.3				-42.23%
13682	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	0	0			2027年	28.63%
13683	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-43.43%
13684	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年	-37.66%
13685	沈北	新城子	新城子	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13686	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	29.84%	0	0				55.24%
13687	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年	-48.42%
13688	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是		0.00%
13689	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	18.79%	0	0				-39.33%
13690	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-6.48%
13691	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线路北开发分支线017	50	111.90%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-25.58%
13692	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	43.80%	23.1	23.1		是	2026年12月	21.04%
13693	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	630	93.02%	0	0	2025年11月			-39.88%
13694	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-41.53%
13695	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	30.38%	0	0		是	2026年	-40.58%
13696	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳广厦天颜房产开发公司1箱1.2变201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
13697	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	4.66%
13698	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	36.60%	0	0				0.00%
13699	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
13700	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	19.43%	0	0			2027年	-26.25%
13701	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13702	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年	-40.41%
13703	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0			2027年	-38.79%
13704	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站2变压器	800	39.90%	400.8	400.8		是	2026年	76.59%
13705	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线77变台	400	33.00%	228	228				0.00%
13706	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	40.50%	99	99				-14.68%
13707	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站2变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-9.71%
13708	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	43.60%	0	0		是	2026年12月	-30.75%
13709	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	10.20%	0	0		是	2027年	-9.14%
13710	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
13711	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	128.80%	0	0	2022年12月			-43.59%
13712	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分井支46左3变台	400	47.70%	0	0				-13.51%
13713	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右7变台	200	47.50%	0	0		是	2026年	-43.67%
13714	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	19.80%	280.8	280.8				-37.14%
13715	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0		是	2026年	14.88%
13716	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左1	200	33.00%	0	0		是	2027年	-30.26%
13717	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变2变压器	800	69.30%	0	0				-37.00%
13718	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	7.40%	0	0		是	2026年6月	-59.88%
13719	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
13720	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	-43.05%
13721	康平	中心变	中心变2606东环线	翰林华府小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	71.11%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13722	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	61.50%	0	0		是	2026年	16.33%
13723	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	45.00%	0	0				-35.06%
13724	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	61.20%	0	0		是	2026年	-107.15%
13725	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	35.70%	217.2	217.2				-39.41%
13726	法库	新依变	新依变	10kV依戴线贺村东支22+1(贺尔海村新北台)	200	36.00%	108	108				100.00%
13727	苏家屯	李相变	李相变	李相变642李奎线康家山分22左1支01	400	69.40%	0	0		是	2026年	-33.10%
13728	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干93+3右9	400	0.30%	0	0				0.00%
13729	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	52.00%	0	0			2027年	-40.47%
13730	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	49.80%	0	0		是	2026年6月	-36.14%
13731	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	45.30%	164.54	164.54				31.86%
13732	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-42.67%
13733	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-38.60%
13734	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	23.25%	267	267		是	2026年	-43.37%
13735	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12之2	500	72.72%	0	0		是	2026年	100.00%
13736	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
13737	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.00%	0	0				-42.27%
13738	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-45.15%
13739	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-13.09%
13740	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
13741	沈北	大志变	大志变	虎镇变256虎利线虎利线63	160	72.50%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
13742	于洪	平罗变	平罗变	平罗三村西1台区	80	139.38%	0	0	2022年12月	是	2026年	-29.69%
13743	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	46.72%	0	0				-44.91%
13744	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
13745	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0		是	2027年	6.59%
13746	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	27.90%	0	0			2027年	-11.99%
13747	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0		是	2026年	-35.20%
13748	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	10.25%	638	638				7.43%
13749	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173+1左1	400	71.10%	75.6	75.6		是	2026年	100.00%
13750	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	200	21.00%	0	0		是	2026年	-34.06%
13751	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区3变电站201变压器	630	49.21%	0	0				-43.56%
13752	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
13753	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2027年12月	-55.93%
13754	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.62%	0	0			2027年	-42.97%
13755	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	13.71%	0	0			2027年	-42.86%
13756	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	400	50.10%	0	0		是	2026年6月	-43.85%
13757	大东	沈海变	沈海变	金地铂悦7箱变2变压器	800	42.75%	0	0		是		-42.40%
13758	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.50%	250	250				-28.36%
13759	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-20.75%
13760	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	35.56%	343	343				-23.23%
13761	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	100.00%
13762	沈北	董楼子	董楼子	10kV望滨干千佛分董楼子支1右2变压器	200	14.70%	150.6	150.6				-25.90%
13763	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	157.2	157.2				-26.65%
13764	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	34.20%	0	0				4.26%
13765	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	12.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
13766	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-40.38%
13767	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-40.96%
13768	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	400	29.75%	0	0				-22.13%
13769	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	38.25%	0	0				-29.61%
13770	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	493	493				-23.43%
13771	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽水分74右12左8变台	200	47.00%	0	0		是	2026年	-18.74%
13772	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东瑞利赢畜牧公变台区	200	61.50%	0	0				100.00%
13773	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线60右3变台	400	9.30%	322.8	322.8				-33.47%
13774	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期1变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-44.94%
13775	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	200	136.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.01%
13776	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
13777	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑二期2箱变2	500	39.60%	0	0		是	2026年	-41.18%
13778	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支18+1左1	400	6.30%	0	0				0.00%
13779	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-37.48%
13780	于洪	得胜变	得胜变95478	青城4站房1变压器	630	69.84%	0	0		是	2026年	-40.75%
13781	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	29.25%	0	0			2027年	-42.57%
13782	于洪	小子变	10kV于工线56284	宁官小区41变压器	630	21.08%	0	0				-42.45%
13783	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家人北台(微)	400	57.15%	0	0		是	2026年	-29.76%
13784	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	288.8	288.8				-32.64%
13785	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村北台公变台区	200	19.20%	0	0				0.00%
13786	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	71.2	71.2		是	2026年	-15.36%
13787	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班电支36左9变台	400	25.00%	260	260				-35.46%
13788	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	264.6	264.6		是	2026年	63.31%
13789	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0			2027年	-0.72%
13790	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	29.70%	60.3	60.3				-60.15%
13791	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	21.27%	377.576	377.576				-43.73%
13792	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35左1变台	200	13.50%	0	0				100.00%
13793	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	84.76%	0	0	2022年12月			-40.04%
13794	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦湾5箱变1变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
13795	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	0	0		是	2026年	-34.63%
13796	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	200	58.20%	63.6	63.6				-52.25%
13797	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线秀登干214	200	38.40%	0	0		是	2026年	-33.07%
13798	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	58.56%	78.6	78.6				-41.67%
13799	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼(2)	100	65.40%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
13800	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	15.96%
13801	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0			2027年	-40.33%
13802	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	44.70%	0	0		是	2026年	-41.73%
13803	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	28.57%	122.972	122.972				-33.35%
13804	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	63.60%	0	0		是	2026年12月	-34.55%
13805	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分025	50	94.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.34%
13806	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141右7	200	3.00%	174	174		是	2027年	-1.82%
13807	东陵	中马变	中马变	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
13808	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
13809	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年	-38.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13810	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07#	315	27.30%	197.5	197.5				-28.43%
13811	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家支025	200	143.40%	0	0	2025年12月			-44.02%
13812	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
13813	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	92.99%
13814	广源变	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右5柱上变压器	315	0.32%	0	0				0.00%
13815	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
13816	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	河畔新城二期二组团1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
13817	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城13箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是		-43.59%
13818	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2026年	-10.01%
13819	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	45.00%	180	180		是	2026年	-42.26%
13820	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-158.62%
13821	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
13822	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13823	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司(人杰水岸二期)	315	43.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
13824	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	630	50.48%	0	0				-41.86%
13825	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	37.00%	0	0				-1.00%
13826	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0			2027年	35.30%
13827	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
13828	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13829	大东	如意变	如意变80874如小甲线	如小联干83左10右5	200	1.80%	0	0				100.00%
13830	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
13831	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	28.20%	0	0				-42.04%
13832	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2026年	-38.68%
13833	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	58.50%	63	63				-45.27%
13834	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	-38.62%
13835	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	43.80%	462	462				-35.00%
13836	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	200	48.40%	0	0				-39.83%
13837	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	69.75%	0	0				-45.86%
13838	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	50.79%	0	0		是	2026年	-25.48%
13839	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	52.50%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
13840	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-47.49%
13841	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	87.90%	2.1	2.1	2025年10月			-37.54%
13842	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	34.8	34.8				-33.11%
13843	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	51.07%
13844	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	-42.33%
13845	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	91.20%	0	0	2023年7月	是	2026年	-39.54%
13846	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	32.80%	0	0				-57.12%
13847	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	-42.09%
13848	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家北支1	200	21.00%	0	0		是	2026年	-37.31%
13849	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期1变电站2变压器	500	8.32%	408.4	408.4				0.00%
13850	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
13851	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-38.60%
13852	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	160	44.00%	0	0		是	2026年12月	-42.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13853	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	70.40%	0	0				-42.55%
13854	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分吴城店支6	400	7.95%	0	0		是	2027年	-41.53%
13855	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	70.50%	39	39		是	2026年	-33.63%
13856	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.56%
13857	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	39.80%	25.1	25.1		是	2026年	-32.63%
13858	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-39.43%
13859	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	0	0	2023年2月	是	2027年	-31.70%
13860	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	400	45.00%	0	0				-50.37%
13861	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	400	17.50%	290	290				-41.16%
13862	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村民集资89住宅楼2	250	16.64%	0	0				-39.48%
13863	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	43.80%	92.4	92.4				-38.02%
13864	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	24.27%
13865	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	5.70%	337.2	337.2				8.52%
13866	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	200	23.25%	0	0				-11.70%
13867	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	24.20%	263.2	263.2				-8.79%
13868	于洪	得胜变	得胜变95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	0	0				-39.70%
13869	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年	-36.86%
13870	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	平罗分21左1柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年	-41.40%
13871	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-35.50%
13872	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右2变台	100	34.80%	0	0		是	2026年	-39.53%
13873	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	31.60%	0	0		是		31.75%
13874	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-31.25%
13875	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-35.56%
13876	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期1小区变电站202配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	23.22%
13877	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0		是	2026年	-15.09%
13878	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
13879	浑南	智慧变	智慧954智天线	环球港动感城二期1号变电站201配电变压器	800	1.20%	0	0				0.00%
13880	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
13881	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
13882	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	25.80%	0	0		是	2026年	-34.69%
13883	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	259.2	259.2		是	2026年	-36.29%
13884	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	12.05%
13885	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
13886	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0		是	2026年	-27.44%
13887	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0		是	2026年	-80.56%
13888	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	33.38%	0	0			2027年	-29.72%
13889	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	56.70%	33.3	33.3				-45.45%
13890	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	4.50%	171	171		是	2026年	100.00%
13891	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	43.94%	0	0				-26.24%
13892	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养士堡各力房村北台照明(仅换变压器)改造	400	13.20%	307.2	307.2				15.18%
13893	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	-36.23%
13894	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于柳沟分24右1	200	14.40%	0	0			2027年	-22.58%
13895	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
13896	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左11+1右1	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13897	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	28.20%	123.6	123.6				-39.94%
13898	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	0.00%
13899	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	84.60%	43.2	43.2	2025年8月			-43.80%
13900	皇姑	旺牛变	10kV旺广乙线10980线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-39.97%
13901	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变2变压器	500	37.44%	262.8	262.8				-41.98%
13902	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	41.27%	307	307				100.00%
13903	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	老稻田机井	100	53.20%	0	0		是	2026年	-46.56%
13904	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区1变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				61.11%
13905	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180	180				-201.52%
13906	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线草沟分8+1(西獐村台)	400	34.50%	0	0		是	2026年	-39.52%
13907	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	0	0				-24.62%
13908	开发	江河变	江河变56148汪恒线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	49.52%	255	255		是	2026年	-37.22%
13909	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务(一站式)	200	4.50%	0	0				8.23%
13910	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	319.6	319.6				100.00%
13911	沈北	农高变	农柳线	滂澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	7.68%
13912	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0				10.23%
13913	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分10左1	400	0.15%	359.4	359.4		是	2027年	0.00%
13914	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	3.00%	0	0				-50.57%
13915	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	33.00%	285	285		是		-42.24%
13916	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0	0	2025年4月			-35.88%
13917	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	55.50%
13918	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东1台	200	30.60%	118.8	118.8				9.49%
13919	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于南南分7左4柱上变压器	400	36.80%	0	0		是	2026年	54.36%
13920	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
13921	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	0	0		是	2026年6月	8.24%
13922	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务一沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	5.46%
13923	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	37.14%	166.5	166.5				-27.73%
13924	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	22.13%	543	543				-42.24%
13925	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	27.00%	0	0				10.45%
13926	于洪	小子变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	34.80%	138	138				-51.37%
13927	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	26.10%	0	0		是	2026年	12.00%
13928	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0				-30.96%
13929	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分通云支9	100	77.40%	0	0				3.71%
13930	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2026年	-40.66%
13931	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	61.80%	56.4	56.4				-22.24%
13932	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	56.60%	66.8	66.8				-38.54%
13933	于洪	得胜变	得胜线95444	林溪郡三期1站房2配电变压器	630	14.76%	0	0		是	2026年	100.00%
13934	沈北	文北变	文闵乙线	10kV文闵乙线融创御景3小区变电站202配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
13935	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	0	0		是	2026年	13.22%
13936	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支49变台	200	1.75%	0	0		是	2026年	-44.53%
13937	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂(一站式服务)	200	16.80%	146.4	146.4				50.60%
13938	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站2变压器	800	51.50%	0	0				-31.30%
13939	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线7之1	315	72.38%	55.5	55.5				-38.00%
13940	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	7.30%	0	0		是	2026年12月	6.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13941	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼喜林家具台	400	50.70%	157.2	157.2				100.00%
13942	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	91.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.46%
13943	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-27.57%
13944	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变(单)	250	34.40%	0	0				-65.92%
13945	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	土安农场公变台	200	40.00%	0	0				100.00%
13946	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	61.88%	225	225				-38.20%
13947	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	依云三期小区变电站2变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年	-40.28%
13948	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变1变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-14.04%
13949	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.20%	0	0				-31.64%
13950	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线8左1变台	400	47.70%	0	0				0.00%
13951	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达2箱变2变压器	630	34.92%	0	0				8.00%
13952	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西南台(煤改洁)	400	25.35%	258.6	258.6				-63.06%
13953	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-36.13%
13954	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2026年	100.00%
13955	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-41.88%
13956	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变1配电变压器	630	18.67%	0	0				0.00%
13957	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	万科小区2变电站2变压器	500	55.04%	174.8	174.8				-40.83%
13958	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
13959	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	48.00%	0	0				-32.37%
13960	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	20.94%
13961	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0				-40.29%
13962	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	0	0				5.89%
13963	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.45%
13964	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
13965	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	0.00%	169.736	169.736				2.66%
13966	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	25.57%
13967	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干124左7	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
13968	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线328右10变台	200	26.70%	0	0		是	2026年	2.20%
13969	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13970	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-38.42%
13971	沈北	道义变	道义变15269圃景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站1号变压器	630	19.37%	0	0				-40.61%
13972	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	45.90%	351	351				5.27%
13973	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	12.06%	0	0				-41.75%
13974	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-27.06%
13975	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
13976	水家变	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
13977	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年	5.89%
13978	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年	16.09%
13979	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
13980	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	19.37%	0	0				-38.89%
13981	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	26.29%	0	0				-43.76%
13982	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2026年	-39.77%
13983	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	18.90%	0	0		是	2026年	-39.78%
13984	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	86.00%	8	8	2024年6月	是	2026年12月	-37.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
13985	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281	281				-15.00%
13986	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-46.72%
13987	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-40.38%
13988	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0		是	2026年	-51.07%
13989	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.91%
13990	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心(一站式)	200	32.80%	114.4	114.4				-2.35%
13991	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微3号台	400	51.60%	153.6	153.6				0.00%
13992	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分29(乡北台)	200	15.90%	0	0		是	2027年	-37.57%
13993	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG_沈阳正轩房地产开发有限公司(香槟新坐标1期)2变	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
13994	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台(微)	200	30.30%	119.4	119.4				-34.02%
13995	东陵	花山变	欧陆乙线	方迪山庄1变电站2号变压器	630	1.14%	559.8	559.8				100.00%
13996	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	95.24%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	-37.42%
13997	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-36.70%
13998	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	18.10%	453	453			2027年	-41.16%
13999	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	50.00%	200	200				-41.85%
14000	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	43.60%	0	0		是	2026年	-43.07%
14001	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期4变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-43.03%
14002	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	63.30%	106.8	106.8				4.48%
14003	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	122.4	122.4				0.00%
14004	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				-37.97%
14005	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
14006	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	6.80%	0	0		是	2027年12月	-120.58%
14007	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG_金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				-74.53%
14008	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0			2027年	-17.79%
14009	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支110变台	200	48.30%	0	0				-34.76%
14010	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	岸芷汀兰小区1变电站2变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
14011	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井1台分支21	50	5.40%	42.3	42.3		是	2026年12月	-137.41%
14012	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	66.00%	0	0				-38.60%
14013	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期3变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14014	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆1箱变2变压器	800	61.50%	0	0				100.00%
14015	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	30.60%	0	0			2027年	0.25%
14016	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0		是	2026年	-18.04%
14017	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站1号主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-257.83%
14018	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站2号主变	630	55.24%	0	0		是	2027年12月	-17.63%
14019	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	25.08%	409	409			2027年	-36.83%
14020	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
14021	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年	-38.45%
14022	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	39.30%	0	0				-36.81%
14023	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	67.50%	0	0				-33.64%
14024	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-1	250	67.20%	57	57				-23.87%
14025	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子吉义畜牧公变台区	400	3.90%	0	0				100.00%
14026	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台(2020微)	400	17.10%	291.6	291.6				-19.89%
14027	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14028	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-42.86%
14029	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-42.14%
14030	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	31.13%	471	471				-36.56%
14031	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0				100.00%
14032	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村照明(2021微)	400	83.10%	27.6	27.6	2023年6月			-1.68%
14033	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	59.37%	0	0				-29.46%
14034	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区1变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年	-29.35%
14035	于洪	光辉变	光水线	小微四分场西	200	0.00%	180	180				-202.26%
14036	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45大卜子西台	400	39.60%	0	0		是	2026年	-150.76%
14037	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园三期2变压器	630	81.59%	0	0	2025年9月			-36.80%
14038	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90	90				0.00%
14039	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	46.08%	0	0				-38.37%
14040	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分04	200	54.30%	0	0		是	2026年	-27.56%
14041	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				-41.83%
14042	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2026年	-44.79%
14043	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	36.60%	0	0		是	2026年12月	92.01%
14044	东陵	上佰变	上深乙线	10kV上深乙线所带上深乙干46柱上变压器	400	61.65%	0	0		是	2026年12月	-37.60%
14045	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.30%	0	0		是	2026年	-30.47%
14046	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生于48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0		是		-15.30%
14047	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期1变电站2号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-30.53%
14048	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.41%
14049	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-38.57%
14050	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线五道沟分31左6变台	200	39.00%	102	102				-38.50%
14051	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光书香园1201配电变压器	630	43.81%	0	0				-37.94%
14052	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	29.44%	0	0			2027年	-41.04%
14053	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期2号变电站202配电变压器	630	71.43%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14054	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	61.60%	0	0		是	2026年	-18.56%
14055	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	60.90%	0	0		是	2026年	-26.78%
14056	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微家南六队	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
14057	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	65.70%	97.2	97.2				12.78%
14058	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
14059	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
14060	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	37.50%	0	0		是	2026年	-10.25%
14061	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	0	0	2023年9月	是	2026年	-29.06%
14062	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支14之1变压器	400	81.60%	0	0	2026年1月			-67.53%
14063	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	76.19%	0	0				6.90%
14064	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈望乙线沈望联于80右1	200	38.50%	0	0				-77.55%
14065	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	55.24%	0	0				-32.76%
14066	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	29.28%	0	0		是		-42.58%
14067	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	141.5	141.5				-25.90%
14068	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9左4	400	88.80%	0	0	2024年2月			-45.01%
14069	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	66.03%	0	0				-41.74%
14070	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2026年	-35.37%
14071	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年	-37.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
14072	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	104.63%	0	0	2024年7月			-42.94%
14073	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	82.86%	0	0	2025年8月			-40.43%
14074	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	39.62%	0	0		是		-39.40%
14075	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	56.83%	0	0		是		-37.03%
14076	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	400	3.30%	346.8	346.8				-228.15%
14077	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	57.78%	0	0				-41.78%
14078	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	64.13%	81.5	81.5				-40.84%
14079	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线55	315	28.57%	0	0				-38.39%
14080	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分7柱上变压器	400	96.30%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.30%
14081	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线昆塔干54右1之1柱上变压器	315	22.54%	0	0				-51.38%
14082	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	37.75%	209	209				-40.66%
14083	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	0	0				0.00%
14084	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
14085	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	45.40%	0	0				-46.05%
14086	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	33.33%	178.5	178.5		是	2026年12月	-40.62%
14087	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干82	200	20.40%	0	0				-40.27%
14088	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干27	100	62.10%	0	0		是	2027年12月	-37.91%
14089	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	31.11%	185.5	185.5				-41.11%
14090	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	125.71%	0	0	2022年12月	是	2026年	-51.41%
14091	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左8柱上变压器	400	87.00%	0	0	2025年6月			-39.48%
14092	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年	-24.08%
14093	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
14094	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	44.00%	0	0				-119.48%
14095	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	55.20%	0	0			2027年	-34.03%
14096	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	46.80%	0	0		是	2026年	-21.92%
14097	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	18.80%	0	0				-46.65%
14098	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	8.80%	0	0		是	2026年	-45.67%
14099	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	17.46%	0	0				-42.49%
14100	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
14101	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科5箱变1变	500	22.00%	0	0		是	2026年	-42.26%
14102	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	27.24%	0	0		是	2026年	-42.96%
14103	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	-240.77%
14104	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	41.60%	0	0		是	2026年	-40.51%
14105	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	24.44%	0	0		是	2026年	-45.80%
14106	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路4变电站201	400	49.80%	6.928	6.928				-49.43%
14107	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-42.26%
14108	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-39.93%
14109	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-43.02%
14110	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
14111	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	吴景箱变1	500	15.60%	0	0		是		-43.74%
14112	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座2.2箱变1号变	630	26.67%	0	0				-42.56%
14113	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	17.92%	0	0		是	2026年	100.00%
14114	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤2.4箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
14115	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	29.20%	0	0		是	2026年	-39.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14116	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-42.50%
14117	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.32%	0	0				-44.41%
14118	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	630	14.73%	0	0		是		-41.96%
14119	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山小区1箱变1变压器	630	84.13%	0	0	2025年6月	是	2026年	-41.90%
14120	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年	-47.34%
14121	大东	望花变	望花变70242上园乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	27.90%	0	0				-41.84%
14122	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	34.79%	0	0		是	2026年	-38.00%
14123	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	86.67%	21	21	2022年12月	是	2026年	-44.83%
14124	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-41.99%
14125	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街11变电站201	250	42.80%	118	118				-41.93%
14126	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期1箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-42.42%
14127	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	16.00%	466.2	466.2				-44.85%
14128	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202变压器	630	81.90%	0	0	2024年6月			-42.03%
14129	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	55.56%	0	0		是	2028年12月	-42.08%
14130	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0				-49.41%
14131	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期A区2变电站201变压器	630	44.44%	0	0				-41.20%
14132	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-43.59%
14133	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	邻园箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-43.24%
14134	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	44.50%	0	0				-40.22%
14135	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14136	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	370.2	370.2		是		-40.41%
14137	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14138	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14139	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	36.57%	0	0				-38.44%
14140	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14141	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14142	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期1箱变1号变	400	24.00%	0	0		是	2026年	-40.01%
14143	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	15.62%	0	0				-36.46%
14144	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	25.40%	407	407				-41.38%
14145	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	94.73%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-48.32%
14146	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	97.14%	0	0	2025年12月	是	2027年12月	-44.70%
14147	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	400	25.00%	260	260				-44.71%
14148	铁西	重工变	重工变10870城治线	北一路4变电站201柜	200	66.00%	0	0				-48.68%
14149	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-44.94%
14150	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期4箱变2变	630	13.02%	0	0				-49.33%
14151	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-39.89%
14152	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	华馨箱变2变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-43.88%
14153	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-39.88%
14154	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-45.29%
14155	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	20.63%	437	437				-43.16%
14156	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城8箱变站1变压器	630	21.71%	0	0		是		-43.61%
14157	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百麓园南区箱变201	630	32.70%	361	361				100.00%
14158	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都1箱变201	630	16.38%	0	0				-40.16%
14159	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-44.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14160	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
14161	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	19.84%	0	0		是	2026年	-42.91%
14162	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-43.68%
14163	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	23.36%	0	0		是		-40.08%
14164	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	44.95%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
14165	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路1变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
14166	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
14167	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	24.76%	411	411				-44.40%
14168	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0			2027年	-44.71%
14169	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站1变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-44.93%
14170	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
14171	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站2号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-44.17%
14172	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	64.00%	0	0		是	2026年	-43.64%
14173	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	45.50%	0	0		是	2026年	-64.08%
14174	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
14175	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	36.95%	0	0		是	2026年	-43.01%
14176	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-36.06%
14177	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	33.33%	0	0				-43.39%
14178	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-38.22%
14179	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-42.02%
14180	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区2台支10	200	5.40%	169.2	169.2		是	2026年	0.00%
14181	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	40.32%	0	0		是	2026年	-34.21%
14182	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	12.65%
14183	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-36.82%
14184	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里2主变	630	26.35%	0	0		是		0.00%
14185	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-39.44%
14186	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村台(孟家村)	400	28.10%	83.136	83.136		是	2026年	-37.11%
14187	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园3变电站1变压器	160	4.88%	136.2	136.2				-63.77%
14188	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	5.16%
14189	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2026年	-44.27%
14190	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分60右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
14191	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡3号变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
14192	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	33.00%	114	114				100.00%
14193	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区1变电站1变压器	800	12.00%	624	624				0.00%
14194	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-34.61%
14195	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分30右1变台	400	28.20%	0	0				-7477.50%
14196	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0		是	2028年	13.83%
14197	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	81.27%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-39.91%
14198	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	58.38%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
14199	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	62.72%	0	0		是	2026年12月	-32.28%
14200	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线小家卜分养殖户几5	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
14201	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	400	41.40%	169.736	169.736				-28.72%
14202	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	56.70%	133.2	133.2				9.63%
14203	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	0	0				-28.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14204	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线坨坨分4左1变台	200	0.90%	178.2	178.2				0.00%
14205	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-39.88%
14206	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	66.03%	0	0		是	2026年	6.32%
14207	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	27.84%	310.8	310.8				-39.03%
14208	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5(柏家沟2队)	315	18.79%	0	0		是	2026年	-36.93%
14209	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区8变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	90.71%
14210	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	25.75%	514	514				22.74%
14211	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	127.2	127.2				-37.18%
14212	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	18.40%	0	0				-38.69%
14213	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园5变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8		是	2026年	-42.91%
14214	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2026年	-38.13%
14215	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	79.50%	21	21				-45.62%
14216	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	0	0		是	2026年	-25.66%
14217	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	500	16.56%	0	0		是	2026年	-36.55%
14218	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	5.95%
14219	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	20.00%	441	441				-39.16%
14220	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	30.38%	477	477				-46.04%
14221	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.00%	504	504				-3.18%
14222	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	45.60%	44.4	44.4				15.41%
14223	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-7.57%
14224	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	17.63%	579	579				-42.47%
14225	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年	13.09%
14226	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	30.24%	0	0				-42.74%
14227	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-47.18%
14228	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	43.88%	184.5	184.5				16.73%
14229	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2026年	-4.21%
14230	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警场76右2	100	124.00%	0	0	2024年6月	是	2027年	-23.46%
14231	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	8.00%	328	328		是	2026年	-28.60%
14232	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分28+1右7左9变台	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
14233	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	15.75%	0	0			2027年	-47.06%
14234	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	49.84%	253	253				-23.30%
14235	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心4配电室1变压器	630	3.17%	547	547				0.00%
14236	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨宝雷林厂公变台	400	15.60%	297.6	297.6				100.00%
14237	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-17.08%
14238	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	13.80%	0	0				-67.06%
14239	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	9.00%	0	0			2027年	-19.93%
14240	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2026年	-41.64%
14241	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	43.13%	375	375				-40.19%
14242	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	20.70%	0	0		是	2026年	-41.69%
14243	苏家屯	苏北变	苏北变60380南台乙线	雪松新城4号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0			2027年	-45.11%
14244	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	3.67%
14245	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0		是	2026年	7.58%
14246	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-15.64%
14247	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	沈阳市恒信绣品厂(一站式)	400	40.65%	197.4	197.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14248	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
14249	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年	-35.79%
14250	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	83.40%	0	0	2025年8月		2027年	-38.14%
14251	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	0	0		是	2026年6月	-29.10%
14252	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22(邱家沟综合台)	400	19.40%	282.4	282.4				-29.12%
14253	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-39.26%
14254	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	94.36%
14255	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	13.14%	0	0		是	2026年	-44.50%
14256	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	32.96%	0	0				-33.36%
14257	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贯生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	34.05%	111.9	111.9				56.35%
14258	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年	-30.78%
14259	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	37.13%	105.75	105.75				-42.88%
14260	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	炼油厂住宅考核	100	74.70%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14261	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都5箱变2站内变压器	630	28.95%	0	0				-34.32%
14262	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	400	33.60%	225.6	225.6				-41.09%
14263	于洪	范屯变	范屯线	小微马三家村3台	400	49.95%	160.2	160.2				-11.51%
14264	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	85.25%	19	19	2025年8月			9.94%
14265	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	60.3	60.3				-67.32%
14266	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0		是	2026年	-45.33%
14267	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园2站房1变压器	630	97.27%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.49%
14268	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干4箱变(单)	400	40.80%	0	0				-47.09%
14269	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站1变压器	630	24.89%	0	0				-37.71%
14270	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	51.00%	312	312		是	2026年12月	-15.18%
14271	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	5.40%	0	0			2027年	8.31%
14272	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)2箱变1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	-39.81%
14273	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南于文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2026年	-50.86%
14274	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				-24.13%
14275	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年	-39.94%
14276	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线51右2变台	400	7.80%	150	150				100.00%
14277	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支016	200	81.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-18.17%
14278	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	32.75%	0	0		是	2026年	8.28%
14279	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	17.40%	290.4	290.4		是	2026年12月	-27.77%
14280	沈河	方家变	方家变678方惠线	佳和大三期5箱变202配电变压器	630	4.95%	535.8	535.8				100.00%
14281	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	35.24%	345	345				-34.92%
14282	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站1号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
14283	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	55.20%	0	0		是		-38.54%
14284	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	39.30%	0	0		是	2026年12月	-43.32%
14285	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	62.80%	54.4	54.4				-38.74%
14286	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办公室属楼	200	92.40%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.57%
14287	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	160	85.13%	7.8	7.8	2025年8月	是	2026年	-30.85%
14288	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	3.64%
14289	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干07	250	13.68%	0	0		是	2028年	-41.00%
14290	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	39.30%	101.4	101.4		是	2026年	-50.24%
14291	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	17.40%	0	0		是	2026年	-20.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14292	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	20.32%	122.972	122.972				-37.51%
14293	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	27.30%	0	0			2027年	-47.55%
14294	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	21.27%	433	433				-8.89%
14295	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分14	100	72.80%	0	0				-42.59%
14296	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-34.53%
14297	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	74.25%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
14298	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高端子6、7组照明新	200	96.40%	0	0	2025年6月			0.00%
14299	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分11左10变台	80	109.13%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.16%
14300	东陵	白沙变	白旺乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	32.38%	363	363			2026年12月	-42.96%
14301	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0		是	2026年	-42.52%
14302	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.94%
14303	于洪	平罗变	平罗线	小微东二台子五号台	400	17.55%	0	0				25.00%
14304	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	37.92%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
14305	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	0.6	0.6	2022年12月	是	2026年	-33.21%
14306	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	郭岩饲料加工厂	315	124.57%	0	0	2024年6月			-41.52%
14307	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年	-46.92%
14308	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14309	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期4小区变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0				0.00%
14310	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳德隆金属门窗工程有限公司-清依德隆分4	200	43.80%	0	0				100.00%
14311	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	阡南分7右6柱上变压器	400	63.90%	0	0		是	2026年	-22.57%
14312	浑南	智慧变	智慧954智天线	环球港动感城一期2号变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0				100.00%
14313	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14314	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2026年	-17.79%
14315	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	85.40%	29	29	2025年8月			-39.21%
14316	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-44.94%
14317	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	78.80%	11.2	11.2				-69.52%
14318	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	123.6	123.6		是	2026年	-37.61%
14319	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶东台	200	14.70%	150.6	150.6				0.00%
14320	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	0	0				0.00%
14321	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	0	0				-41.71%
14322	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
14323	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				5.43%
14324	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	0	0				-39.35%
14325	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-32.67%
14326	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	53.25%	0	0		是	2026年	16.03%
14327	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆2箱变2变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
14328	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	88.05%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-38.40%
14329	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家堡支20	400	24.60%	0	0		是	2026年	97.18%
14330	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	31.80%	232.8	232.8				-57.24%
14331	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	500	62.08%	139.6	139.6				-43.25%
14332	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG_南长菜棚nz-柱上变压器	100	57.75%	0	0				-96.86%
14333	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支004	100	79.70%	0	0		是	2026年6月	-29.47%
14334	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙2箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-41.99%
14335	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	44.57%	0	0				-31.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14336	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站1变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-45.63%
14337	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-43.00%
14338	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-26.82%
14339	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.00%	336	336		是		-41.92%
14340	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-49.82%
14341	东陵	世园变	世满甲线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.86%	549	549				-24.69%
14342	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	73.65%	0	0			2027年	-37.71%
14343	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	25.60%	32.2	32.2				-38.56%
14344	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-46.63%
14345	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2026年	-25.35%
14346	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
14347	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线刘家分40台	400	0.00%	0	0				0.00%
14348	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯东台分01	100	149.60%	0	0	2026年1月			-17.59%
14349	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	41.40%	0	0		是	2026年	-30.02%
14350	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	39.75%	100.5	100.5				-45.15%
14351	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分17右8左1	400	17.40%	0	0		是	2026年	0.00%
14352	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	23.81%	417	417				-33.45%
14353	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	三台子南台新	200	64.50%	0	0				0.00%
14354	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	400	74.10%	0	0		是	2026年	-29.69%
14355	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号(微)	400	22.80%	0	0				20.40%
14356	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-38.11%
14357	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	32.10%	0	0		是		-41.17%
14358	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	18.50%	286	286				-39.84%
14359	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于龙红分9柱上变压器	200	16.20%	0	0		是	2026年12月	-35.14%
14360	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14361	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	24.38%	204.376	204.376		是	2026年	-41.58%
14362	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	滨河箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-41.49%
14363	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	400	39.60%	0	0				-34.75%
14364	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	0	0				-47.38%
14365	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石狮分23右7变台	100	55.00%	0	0		是	2026年	-36.14%
14366	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是		-38.70%
14367	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	17.51%
14368	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰2变电站202配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
14369	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	44.48%	0	0		是	2026年	-38.52%
14370	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	102	102		是	2026年	-37.73%
14371	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分6右12变台	400	15.90%	296.4	296.4				-30.53%
14372	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-40.51%
14373	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	33.33%	0	0		是	2026年	-43.32%
14374	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.81%	0	0				-33.64%
14375	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0			2027年	-41.83%
14376	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分43左7变台	400	19.80%	280.8	280.8				-53.97%
14377	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	16.20%	0	0		是	2026年	-28.67%
14378	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	91.2	91.2				8.42%
14379	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲20	100	36.60%	53.4	53.4				-56.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14380	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室1变压器	800	16.88%	0	0				-40.45%
14381	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-36.54%
14382	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年	-33.79%
14383	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	46.67%	273	273				-38.58%
14384	法库	马家变	马家1124友联线	10kV友联线15南2	200	129.60%	0	0	2025年12月			0.00%
14385	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-39.01%
14386	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4202间隔配电变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
14387	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年12月	-35.01%
14388	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2028年12月	-42.89%
14389	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年	-46.99%
14390	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	40.63%	0	0				-39.29%
14391	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	7.32%	206.7	206.7				-77.94%
14392	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土卜子村彦军养殖公变台区	200	34.20%	0	0				0.00%
14393	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府3号变电站201间隔(白恒线)配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	0.00%
14394	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-41.65%
14395	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左4	200	47.70%	84.6	84.6				-41.52%
14396	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	40.4	40.4				-34.27%
14397	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	100	82.50%	7.5	7.5	2025年12月			-42.21%
14398	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支01	400	63.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14399	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变201变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
14400	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	30.90%	236.4	236.4				-9.10%
14401	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	36.90%	0	0		是		-40.43%
14402	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-40.59%
14403	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	150.684	150.684				-47.49%
14404	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-40.19%
14405	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	108	108				-35.69%
14406	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.63%
14407	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14408	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
14409	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家分47	200	56.70%	66.6	66.6		是	2026年	-36.08%
14410	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	200	54.80%	0	0				-31.10%
14411	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	0	0				0.00%
14412	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	0	0				0.00%
14413	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
14414	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	36.19%	0	0				100.00%
14415	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
14416	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲新安分23左1变台	400	33.60%	225.6	225.6				100.00%
14417	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	40.32%	0	0		是	2026年	-40.37%
14418	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东分5左1变台	200	57.00%	66	66				0.00%
14419	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	28.40%	0	0		是	2026年	-17.72%
14420	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	27.00%	63	63		是	2026年	-56.58%
14421	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干27	315	29.52%	0	0		是		-44.85%
14422	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	70.80%	0	0			2027年	11.89%
14423	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2026年	28.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14424	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山白羽鸡养殖公变台区	400	25.20%	0	0				100.00%
14425	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王(1台)	100	45.30%	0	0		是	2026年5月	-15.18%
14426	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	39.60%	0	0		是	2026年	-36.80%
14427	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	382.2	382.2				-32.52%
14428	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干24右1新	400	42.30%	0	0				100.00%
14429	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	50	46.00%	0	0		是	2026年	-39.61%
14430	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东鑫浩针织品公变台区	200	33.90%	0	0				100.00%
14431	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0	0			2027年	-40.58%
14432	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家屯村三四组公变台区	630	49.52%	0	0				-34.10%
14433	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	33.00%	228	228				0.45%
14434	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分38右1变台	400	38.70%	205.2	205.2				0.00%
14435	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	宝山变005宝十线营子台	315	53.97%	113.5	113.5		是	2026年	-30.30%
14436	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑张家村鸿腾杂粮种植公变台	200	71.10%	0	0				0.00%
14437	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干17柱上变压器	315	56.38%	105.9	105.9				-37.65%
14438	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线邮政分04	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.00%
14439	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	200	51.60%	0	0				-29.37%
14440	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	19.53%
14441	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	10.58%
14442	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	52.65%	0	0		是	2026年	11.73%
14443	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外村照明	500	110.64%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-62.21%
14444	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石分210(石庄子中台)	315	17.71%	227.7	227.7				-47.64%
14445	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	43.80%	46.2	46.2		是	2026年	-44.87%
14446	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	38.10%	0	0			2027年	-40.13%
14447	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	75.20%	0	0		是	2026年	-22.36%
14448	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	74.00%	32	32				-51.34%
14449	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期1号变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14450	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	32.00%	58	58				-45.38%
14451	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	40.80%	0	0				3.18%
14452	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年	-39.81%
14453	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线45左1变台	200	25.80%	128.4	128.4				-29.98%
14454	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	40.00%	0	0				-40.46%
14455	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-42.31%
14456	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微2号台变压器	400	35.10%	219.6	219.6				100.00%
14457	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-38.55%
14458	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	长凤干47左5右1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2026年	-38.42%
14459	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	16.06%
14460	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	34.80%	55.2	55.2				-50.39%
14461	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-38.32%
14462	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-38.71%
14463	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村礼未畜牧公变台区	400	0.60%	0	0				0.00%
14464	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右14变台	200	0.90%	0	0				-144.04%
14465	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线同心支51	160	62.50%	0	0		是	2026年	-34.63%
14466	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	400	50.10%	0	0		是		-33.31%
14467	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线112	50	95.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14468	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	42.00%	96	96				-41.62%
14469	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年	-35.40%
14470	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	38.10%	0	0		是	2026年	-43.33%
14471	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	35.81%	0	0			2027年	-38.39%
14472	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	39.62%	0	0			2027年	-39.54%
14473	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	14.4	14.4				-18.73%
14474	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	0	0				-33.81%
14475	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-45.51%
14476	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-39.77%
14477	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线138+1右8变台	200	15.90%	0	0				0.00%
14478	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	53.70%	0	0				0.60%
14479	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	0	0	2025年5月	是	2026年	-32.06%
14480	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0		是	2028年	-55.58%
14481	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	25.50%	0	0				-31.36%
14482	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	29.20%	0	0		是	2026年	-43.04%
14483	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0			2027年	-30.13%
14484	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站1变压器	630	44.76%	0	0				-44.97%
14485	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	6.81%
14486	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	7.34%
14487	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	25.40%	0	0				8.81%
14488	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城6号变电站1号变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-45.20%
14489	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-37.06%
14490	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-38.35%
14491	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	8.63%	0	0		是	2026年	100.00%
14492	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东七6变电站2变压器	630	34.60%	0	0				31.54%
14493	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	50.25%	318	318				-35.81%
14494	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分华家支杨淑菊养殖几10	200	4.80%	0	0		是	2026年	0.00%
14495	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	59.70%	30.3	30.3				-43.87%
14496	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	59.25%	0	0		是	2026年12月	18.30%
14497	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	官局子箱变2配电变压器	630	80.32%	0	0	2024年9月			-42.23%
14498	于洪	大兴变	大兴变	小微王家荒	400	57.90%	69.28	69.28				-6.63%
14499	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树于新台子分60左14	80	62.25%	0	0		是	2027年	-36.34%
14500	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山干干胜利分27左4	200	30.30%	0	0			2027年	-22.46%
14501	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-40.59%
14502	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				-38.20%
14503	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	200	9.20%	161.6	161.6		是	2026年12月	-26.97%
14504	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分038	20	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
14505	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线新城子干35	315	17.78%	0	0		是	2026年12月	-52.36%
14506	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-38.39%
14507	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4+1右1	400	91.80%	0	0	2025年9月		2027年	0.00%
14508	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-36.75%
14509	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区6变电站201配电变压器	800	7.50%	660	660				0.00%
14510	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	24.30%	65.7	65.7				-38.75%
14511	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-36.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14512	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分14右6变台	400	109.35%	0	0	2025年6月			100.00%
14513	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	46.50%	0	0		是	2026年	5.74%
14514	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚(2021微)	630	10.86%	398.36	398.36				-20.95%
14515	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号(2021微)	400	68.60%	85.6	85.6		是	2026年12月	-21.95%
14516	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村玉沃牲畜养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
14517	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	67.80%	0	0			2027年	-12.91%
14518	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔干锅厂分3(一站式)	200	70.00%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
14519	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	25.8	25.8				-71.58%
14520	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	23.70%	66.3	66.3				-39.06%
14521	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	489	489			2027年	-38.61%
14522	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	106.2	106.2				-58.35%
14523	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	0	0		是	2026年12月	-23.85%
14524	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
14525	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0		是	2026年5月	-24.60%
14526	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东小微1	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
14527	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	城北政府路标志服装公变台区	200	2.70%	0	0				100.00%
14528	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	-40.33%
14529	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-34.99%
14530	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园4期1变压器	1000	78.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
14531	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	23.40%	266.4	266.4				4.97%
14532	沈北	农高变	农柳线	滌澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	1.55%
14533	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德分支02	100	79.20%	10.8	10.8				-36.17%
14534	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	200	43.00%	94	94		是	2026年	-52.34%
14535	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支010	200	51.60%	0	0		是	2026年6月	-26.77%
14536	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	23.37%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
14537	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	10.50%	39.75	39.75				-42.72%
14538	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
14539	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	41.59%	0	0				-44.53%
14540	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	3.90%	172.2	172.2				-52.55%
14541	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明(微)	400	27.19%	251.25	251.25				-27.98%
14542	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.00%	0	0		是	2026年5月	-61.46%
14543	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	17.10%	583.2	583.2				40.07%
14544	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线补驼村东台区	200	77.70%	24.6	24.6				-31.80%
14545	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-34.88%
14546	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0		是	2026年	100.00%
14547	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2027年	-42.53%
14548	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-42.09%
14549	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	16.00%	0	0				-69.01%
14550	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	29.63%	0	0			2027年	-25.27%
14551	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	15.70%
14552	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	21.52%	0	0				-42.14%
14553	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	32.10%	0	0		是	2026年	-44.83%
14554	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	30.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14555	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年	-37.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14556	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	34.65%	221.4	221.4				0.64%
14557	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
14558	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	30.30%	0	0		是	2026年	4.59%
14559	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干011	80	86.25%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.62%
14560	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变压器	400	82.25%	0	0	2023年4月	是	2026年	-51.16%
14561	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村支05	400	11.55%	313.8	313.8				-27.63%
14562	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	24.30%	0	0		是	2026年	-38.96%
14563	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	65.63%	0	0		是	2027年	-31.50%
14564	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
14565	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	21.75%	136.5	136.5		是	2026年12月	-48.69%
14566	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-41.46%
14567	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村云缕针织厂公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
14568	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	64.50%	0	0		是	2026年	81.07%
14569	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
14570	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-39.25%
14571	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	47.30%	0	0				-44.59%
14572	沈河	怀远变	怀远变174杯青甲线	杯青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	36.19%	0	0				-28.70%
14573	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	依云三期小区变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-41.83%
14574	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-40.80%
14575	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区5变电站202变压器	500	54.40%	0	0				-44.00%
14576	东陵	李相变	李相变	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
14577	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯124	200	99.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-30.97%
14578	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
14579	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-32.91%
14580	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	81.15%	17.7	17.7	2025年8月			17.32%
14581	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	35.40%	218.4	218.4		是	2026年12月	-39.65%
14582	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	40.63%	311	311				-42.14%
14583	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变(单)	630	32.00%	0	0		是		-43.16%
14584	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-49.04%
14585	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	96.83%	0	0	2022年12月	是	2026年	-47.31%
14586	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年	-40.35%
14587	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	53.33%	0	0		是	2026年	-33.06%
14588	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-41.60%
14589	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	77.40%	0	0		是	2026年	100.00%
14590	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器-一站式	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14591	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-41.93%
14592	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
14593	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	55.50%	0	0		是	2026年12月	-32.16%
14594	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32(一站式)	200	6.80%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
14595	法库	包家屯	包家线	10kV包家线三合城东台分7	315	33.33%	0	0				-34.93%
14596	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	24.80%	326	326		是	2026年12月	-47.61%
14597	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	43.60%	0	0				-36.71%
14598	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	120.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	10.81%
14599	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	95.87%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-37.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14600	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-34.67%
14601	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	19.00%	0	0				49.82%
14602	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	63.90%	0	0				-32.20%
14603	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是		-1.07%
14604	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-41.67%
14605	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-43.42%
14606	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	8.57%	513	513				-42.62%
14607	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小高花砖厂小微台	400	69.60%	81.6	81.6				58.00%
14608	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	22.40%	135.2	135.2				-53.01%
14609	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	10KV银河线(一站式)沈阳市沈北新区天富洗浴浴池201变压器	400	34.80%	0	0				100.00%
14610	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	15.90%
14611	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-0.38%
14612	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	69.44%	0	0		是	2026年	-37.50%
14613	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十干42左2+1	315	89.84%	0	0	2022年12月	是		-40.54%
14614	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-39.78%
14615	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
14616	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	41.59%	305	305		是	2026年12月	19.92%
14617	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	25.14%	0	0		是	2026年	-43.44%
14618	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	517	517				-22.64%
14619	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右40	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
14620	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年	-11.36%
14621	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0		是	2026年	-42.26%
14622	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0		是	2026年	-12.14%
14623	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	17.78%	0	0				-34.47%
14624	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇于舍宅分10右3+1柱上变压器	200	27.60%	0	0		是	2026年	-5.52%
14625	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201变压器	400	57.60%	0	0				-41.83%
14626	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	81.71%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.63%
14627	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干放多牛分77+1变台	200	18.00%	144	144		是	2026年	6.08%
14628	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	69.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
14629	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	25.80%	0	0		是		-39.23%
14630	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支60右5变台	200	42.00%	96	96				-38.76%
14631	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙于国公寨分58柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年12月	-60.51%
14632	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光大兴村东台1	100	50.25%	39.75	39.75				-30.46%
14633	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG_城佛干55右4右柱上变压器	200	6.90%	166.2	166.2				-33.81%
14634	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2026年	-1.11%
14635	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	20.40%	348	348		是	2026年12月	9.13%
14636	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年	-10.02%
14637	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安于新安分5右3右4变压器	400	31.20%	235.2	235.2				-25.55%
14638	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2026年	-73.48%
14639	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-35.04%
14640	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2026年	-42.05%
14641	辽中	刘二堡	刘二堡变1170臧庄线	兴旺箱式公变台	400	90.60%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	100.00%
14642	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14643	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	洪湖湾小区2变电站202间隔配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是		0.00%
14644	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河1变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-11.80%
14645	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明(2020微)	200	42.00%	96	96				-44.30%
14646	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年	-327.59%
14647	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0				11.04%
14648	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	39.60%	50.4	50.4				-213.64%
14649	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
14650	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	28.95%	0	0				-29.97%
14651	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	连三万六组照明新	100	42.60%	47.4	47.4				100.00%
14652	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	23.20%	0	0				-43.50%
14653	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	37.50%	420	420		是	2026年	-36.69%
14654	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年	-42.45%
14655	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇王家窝棚养殖公变台区	400	63.00%	0	0				35.18%
14656	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区2变电站1变压器	630	27.62%	393	393				-23.01%
14657	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	74.76%	0	0				-40.70%
14658	法库	双台子	双台子变0242双双五线	10kV双五线前大分33	200	43.50%	93	93				-30.98%
14659	法库	新依变	依草线	10kV依草线祥和板厂分岗关支01(依牛堡一队)	200	35.80%	108.4	108.4		是	2026年	-33.48%
14660	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分29	315	20.32%	0	0		是	2027年	-22.12%
14661	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0		是	2026年	12.94%
14662	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	5.71%	0	0				17.52%
14663	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-15.02%
14664	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.72%
14665	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	35.20%	0	0				-26.82%
14666	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				37.71%
14667	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	160	34.63%	0	0			2027年	-31.77%
14668	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	49.00%	82	82				-32.66%
14669	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2组照明	400	13.54%	305.85	305.85				-55.83%
14670	沈北	清水变	清王线	一站式一王家富-清王线小洋河家富支5	200	84.80%	10.4	10.4	2025年8月			100.00%
14671	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗分29左14+1右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
14672	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	0	0				5.42%
14673	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	29.52%	0	0		是		-76.42%
14674	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右2+2变压器	400	37.50%	0	0				-35.69%
14675	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2026年	-44.98%
14676	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	45.40%	0	0		是	2026年	-39.84%
14677	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	26	26				-39.56%
14678	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分9	200	51.60%	0	0				-40.99%
14679	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官于11变压器	315	10.67%	249.9	249.9		是	2026年	-46.71%
14680	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左3柱上变压器	400	38.75%	0	0		是	2026年	-30.68%
14681	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	400	98.75%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-52.40%
14682	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	50.79%	0	0		是	2026年	-40.79%
14683	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	30.22%	0	0		是	2026年	-43.53%
14684	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右10	200	57.00%	0	0				-46.01%
14685	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	12.06%	0	0				-65.33%
14686	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年	-39.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14687	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分13	200	22.80%	0	0			2027年	-56.02%
14688	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	108.25%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-43.15%
14689	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	23.36%	0	0				-44.37%
14690	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	45.40%	0	0				-38.31%
14691	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年	-38.25%
14692	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分11公变	400	36.90%	212.4	212.4				-54.68%
14693	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	68.06%	69.1	69.1		是	2026年	-40.48%
14694	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	0	0				-21.82%
14695	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	400	22.20%	0	0		是	2027年12月	-26.64%
14696	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线30	315	43.81%	0	0				-32.12%
14697	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	136.5	136.5				-42.09%
14698	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-50.53%
14699	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
14700	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	44.13%	0	0				-43.63%
14701	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左3柱上变压器	200	41.40%	0	0				-24.38%
14702	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.70%	0	0	2024年10月			-33.73%
14703	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左4	200	70.20%	0	0				-43.16%
14704	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	37.46%	0	0				-41.79%
14705	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.95%	0	0		是	2026年	-45.19%
14706	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	24.13%	207.5	207.5				-48.98%
14707	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	8.76%	0	0		是	2026年	-40.04%
14708	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-2	315	1.90%	277.5	277.5				-98.53%
14709	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31柱上变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-41.75%
14710	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇西线肇西干36变台	400	53.70%	0	0		是		-27.42%
14711	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左12变压器	200	31.80%	0	0				-41.48%
14712	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线98	315	26.03%	201.5	201.5				-29.13%
14713	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	35.10%	0	0		是	2026年12月	-46.32%
14714	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	19.68%	0	0		是	2026年	-79.86%
14715	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	56.40%	134.4	134.4				-44.25%
14716	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	43.84%	230.8	230.8				-41.35%
14717	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14718	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	23.00%	536	536				-44.79%
14719	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-40.34%
14720	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14721	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	45.08%	0	0		是	2026年	-50.17%
14722	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	28.95%	0	0		是	2026年	-43.42%
14723	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	14.60%	0	0				-35.06%
14724	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园11主变	800	35.63%	0	0				-42.07%
14725	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.81%	0	0		是	2026年	-46.05%
14726	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14727	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	92.95%	0	0	2023年8月			-42.45%
14728	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	15.62%	0	0				-44.48%
14729	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	静园小区3变电站201	630	53.02%	233	233		是	2026年	-42.16%
14730	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202变压器	630	22.86%	0	0				-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14731	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年	-43.78%
14732	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-34.75%
14733	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	83.00%	28	28	2022年12月			-41.87%
14734	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202配电变压器	630	78.41%	73	73				-47.01%
14735	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	37.78%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
14736	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	69.33%	0	0				-44.42%
14737	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	57.14%	0	0				-40.88%
14738	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	北二路2变电站201柜	315	25.71%	202.5	202.5		是		-39.75%
14739	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201变压器	630	20.32%	0	0		是		-42.73%
14740	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-64.37%
14741	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
14742	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期6变电站201	400	38.40%	0	0				-43.23%
14743	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站201变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-47.51%
14744	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-42.74%
14745	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	50.776	50.776				-4.64%
14746	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14747	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	23.17%	0	0				-41.07%
14748	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	14.80%	0	0		是	2026年	-42.70%
14749	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	112小区2箱变1变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年	-41.94%
14750	沈河	青年变	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
14751	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-47.31%
14752	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都3箱变2站内变压器	630	16.83%	0	0				-44.12%
14753	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜(4)	800	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.86%
14754	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	湾江东2箱变1变	630	33.33%	357	357				-40.23%
14755	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	26.70%	0	0				-43.57%
14756	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年	-40.45%
14757	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	76.95%	0	0				-35.66%
14758	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	57.00%	0	0				-40.88%
14759	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉二区6变电站202	500	47.68%	211.6	211.6				-44.86%
14760	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14761	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	34.32%	0	0				-33.19%
14762	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	28.38%	0	0				-37.57%
14763	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	31.24%	370.2	370.2		是		-31.85%
14764	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14765	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-39.92%
14766	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	800	86.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.21%
14767	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
14768	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	22.86%	0	0		是	2026年	-43.58%
14769	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
14770	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭1变电站202变压器	630	20.63%	50.776	50.776				-47.66%
14771	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-43.41%
14772	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年6月	-41.97%
14773	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-45.69%
14774	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14775	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	16.51%	0	0		是		-42.06%
14776	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州东区1箱变1变压器	630	25.08%	409	409		是	2026年	-46.86%
14777	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家二期2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14778	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	18.41%	0	0				-43.07%
14779	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2011变压器	500	18.24%	0	0				-43.78%
14780	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期1箱变1变	630	48.89%	0	0				0.00%
14781	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞五四箱变2配电变压器	630	31.81%	0	0				-48.00%
14782	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	15.71%	0	0		是	2026年	-42.73%
14783	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	18.41%	0	0		是	2026年	-42.72%
14784	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	28.95%	0	0		是	2026年	-40.32%
14785	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14786	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2026年	-38.23%
14787	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	13.65%	0	0		是	2026年	-40.47%
14788	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	630	35.87%	341	341				-38.69%
14789	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	630	16.76%	461.4	461.4				-38.84%
14790	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	43.20%	0	0		是	2028年12月	-39.60%
14791	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚新	200	23.70%	0	0				0.00%
14792	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年	-13.15%
14793	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2026年	-37.34%
14794	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	80.00%	0	0	2025年2月	是	2026年	-49.53%
14795	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	75.30%	29.4	29.4		是	2027年	-35.19%
14796	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	51.00%	78	78				-23.07%
14797	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	27.79%
14798	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14799	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.35%
14800	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园3号变电站1变压器	800	15.50%	0	0			2027年	-40.55%
14801	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园2号变电站2变压器	630	32.86%	0	0			2027年	-37.99%
14802	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-43.68%
14803	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	102	102		是	2026年	-30.70%
14804	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.81%	0	0		是	2028年12月	-34.61%
14805	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	24.00%	0	0			2027年	-28.81%
14806	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	100	77.40%	0	0		是	2026年	-19.67%
14807	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御泷家园10号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
14808	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务(亚泰城外)	200	0.00%	0	0				4.00%
14809	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-41.59%
14810	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-33.75%
14811	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	51.15%	0	0		是	2027年	-40.53%
14812	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线030	100	103.80%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-26.63%
14813	于洪	得胜变	得胜变95468	美悦府3站房2配电变压器	800	9.00%	648	648				100.00%
14814	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-42.59%
14815	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支18柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14816	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	21.84%	0	0				62.76%
14817	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	411	411				-41.49%
14818	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	132	132		是	2026年	43.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14819	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3大孤家子西2台	200	33.50%	113	113				-28.07%
14820	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年	14.70%
14821	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				14.57%
14822	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	31.75%	0	0		是		-40.11%
14823	法库	双台子	双台子	10kV双丁线湾东甲6	50	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.80%
14824	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	66.00%	0	0				-42.82%
14825	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-35.94%
14826	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.10%	0	0		是	2026年6月	-48.43%
14827	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛于60左2变台	200	47.20%	85.6	85.6				-48.41%
14828	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	76.70%	0	0		是	2026年12月	7.00%
14829	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				-37.66%
14830	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	41.25%	0	0		是	2026年	-273.61%
14831	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	127.20%	0	0	2022年12月			-42.35%
14832	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	477	477				-43.59%
14833	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-44.20%
14834	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	83.33%	42	42	2025年11月			-40.35%
14835	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	0.00%
14836	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	30.75%	0	0				-47.94%
14837	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-36.79%
14838	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年	-37.70%
14839	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	98.56%	0	0	2025年8月	是	2026年	-40.48%
14840	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	22.20%	271.2	271.2				0.00%
14841	于洪	得胜变	得胜变	美悦府4站房2配电变压器	800	16.50%	588	588				68.10%
14842	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-44.93%
14843	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾3号变电站1变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-30.91%
14844	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0		是	2026年	-44.64%
14845	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	104.13%	0	0	2023年2月	是	2026年	-39.70%
14846	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
14847	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	73.20%	0	0		是	2026年	15.58%
14848	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2026年	76.97%
14849	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线下炭窑台	400	12.23%	311.1	311.1		是	2026年	-40.90%
14850	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-40.40%
14851	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	19.80%	35.1	35.1				-58.14%
14852	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14853	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	32.00%	0	0				-38.10%
14854	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	100	38.20%	0	0		是	2026年6月	-40.59%
14855	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南于37右5右8公变	400	60.60%	117.6	117.6				-46.31%
14856	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-41.91%
14857	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林1箱变1配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2026年	-40.92%
14858	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1(一站式)	200	4.20%	0	0				-46.32%
14859	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支关屯西几5	400	30.90%	236.4	236.4				0.00%
14860	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	65.40%	0	0		是	2026年	-41.75%
14861	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
14862	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	400	113.40%	0	0	2026年1月			-29.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14863	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村东台公变台区	400	18.60%	285.6	285.6				14.25%
14864	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-41.84%
14865	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是	2026年	-32.24%
14866	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	14.80%	0	0		是	2026年	-40.87%
14867	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线YHG_皮家堡村农民集资住宅楼	250	31.68%	0	0				-37.76%
14868	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	69.30%	0	0		是	2026年	-41.48%
14869	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年	-39.69%
14870	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-35.23%
14871	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30右3变台	400	3.00%	348	348				45.45%
14872	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	30.30%	0	0			2027年	-41.05%
14873	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-41.21%
14874	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-42.10%
14875	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左3柱上变压器	200	3.60%	0	0				0.00%
14876	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	27.17%	395.8	395.8				-41.62%
14877	于洪	得胜变	得胜变95442	三隆熙湖枫景二期1变压器	630	32.38%	0	0				-28.79%
14878	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年	-43.39%
14879	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.43%
14880	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	22.54%	0	0			2027年	-43.28%
14881	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-44.52%
14882	沈北	清水变	清依线	依路村分1(依路C2台)	200	147.60%	0	0	2025年6月			-34.72%
14883	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	100	83.70%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.80%
14884	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	0	0				-26.40%
14885	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	45.90%	352.8	352.8				10.75%
14886	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台(微)	400	45.45%	178.2	178.2		是	2026年	-160.29%
14887	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.40%	93.528	93.528		是	2026年12月	-35.73%
14888	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG_万寿干29+3	1250	5.82%	1052.2	1052.2				-23.51%
14889	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台(微)	400	19.80%	280.8	280.8				-39.51%
14890	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	72.00%	0	0		是	2026年	-103.08%
14891	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干24左1之3变压器	315	8.57%	256.5	256.5				-41.21%
14892	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	0	0		是	2026年6月	-45.27%
14893	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	141.00%	0	0	2024年6月	是	2028年	-41.08%
14894	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	45.38%	0	0		是	2028年	-42.36%
14895	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14896	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	53.08%	0	0		是	2026年	-43.44%
14897	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	17.60%	362	362				0.15%
14898	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	31.50%	234	234				-42.00%
14899	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	78.00%	12	12				-42.91%
14900	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	军械分3变压器	315	50.48%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
14901	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3202配电变压器	630	56.67%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
14902	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	31.60%	116.8	116.8				-45.83%
14903	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	91.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-54.60%
14904	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光9变电站201变压器	630	25.52%	39.2	39.2		是	2026年	-43.42%
14905	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村五组照明公变台区	200	56.20%	0	0				-31.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14906	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
14907	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	63.49%	83.5	83.5		是	2026年12月	-45.95%
14908	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左10+1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
14909	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	6.82%
14910	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0		是		-42.71%
14911	于洪	光辉变	光东线	小微光辉畜牧场四分场台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			-7.86%
14912	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0				100.00%
14913	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左7左1	200	4.20%	0	0			2027年	0.00%
14914	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	59.25%	0	0			2027年	-39.10%
14915	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-45.38%
14916	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分16+1右1	400	7.50%	0	0				0.00%
14917	和平	花园变	花园变774花景线	YHG_河堤干25	200	9.60%	0	0				-54.51%
14918	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和北台新	400	49.20%	163.2	163.2				0.00%
14919	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区1局维变电站201配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
14920	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	20.32%	0	0				-40.47%
14921	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-31.77%
14922	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	20.46%
14923	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	4.88%	0	0		是	2026年	100.00%
14924	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	3.57%
14925	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16+1左1	400	93.90%	0	0	2025年8月	是	2026年	0.00%
14926	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际3变电站2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年	-312.20%
14927	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年	-41.90%
14928	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	15.87%	0	0				34.96%
14929	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司1箱变考核表(龙江鑫都)	630	22.22%	0	0				-44.04%
14930	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左4+1	200	48.60%	82.8	82.8		是	2027年	-29.89%
14931	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年	-18.57%
14932	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	4.40%	0	0		是	2026年6月	-33.33%
14933	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年	-39.96%
14934	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.40%	0	0		是	2026年6月	-700.00%
14935	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-38.95%
14936	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	8.46%
14937	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	15.49%	0	0				-42.39%
14938	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	52.40%	150.4	150.4				100.00%
14939	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年	-24.57%
14940	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
14941	铁西	万达变	万达变56048万腾线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	32.06%	182.5	182.5				-46.92%
14942	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	34.54%	0	0		是	2026年	-31.26%
14943	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	39.52%	318	318		是	2027年12月	-37.57%
14944	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	64.00%	0	0			2027年	-39.21%
14945	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	39.30%	0	0				0.01%
14946	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八号院东区2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-25.57%
14947	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-10.11%
14948	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	69.30%	0	0		是	2026年	-31.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14949	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	50.80%	0	0			2027年	-41.13%
14950	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	旺方甲线旺方千宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2026年	-8.46%
14951	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	29.40%	0	0				-35.37%
14952	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-40.76%
14953	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼(2021微)	400	30.90%	0	0		是	2026年	-37.45%
14954	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-43.06%
14955	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-31.34%
14956	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村家禽饲养场公变台区	400	78.60%	0	0				100.00%
14957	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-41.50%
14958	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-42.77%
14959	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	10.67%	10	10				-42.83%
14960	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	22.69%
14961	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	15.90%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
14962	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱风尚5变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2027年12月	-47.06%
14963	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分3右1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	-14.77%
14964	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分8左1	400	30.90%	0	0				100.00%
14965	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分12队几10	400	11.40%	0	0		是	2026年	0.00%
14966	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	3.00%	0	0		是	2026年	-45.43%
14967	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	200	18.00%	0	0				86.09%
14968	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
14969	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	25.40%	407	407		是	2026年	-40.19%
14970	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	31.80%	232.8	232.8		是	2026年6月	23.97%
14971	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区3变电站201变压器	500	28.16%	0	0				-45.48%
14972	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
14973	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	315	29.05%	0	0		是	2026年	-34.84%
14974	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-40.12%
14975	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				11.72%
14976	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	53.00%	0	0		是	2026年6月	-48.84%
14977	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线夏堡北台大棚	400	25.76%	256.95	256.95		是	2026年12月	-45.93%
14978	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	2.03%	0	0		是	2026年	-142.28%
14979	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	86.80%	0	0	2025年8月	是	2026年	-44.74%
14980	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	1.86%
14981	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	39.73%
14982	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变(单)	400	46.88%	0	0		是		-36.76%
14983	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
14984	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-27.88%
14985	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	72.60%	8.7	8.7		是	2026年6月	-31.71%
14986	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.89%	0	0				-43.54%
14987	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-37.28%
14988	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	52.05%	75.9	75.9				-41.13%
14989	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	21.3	21.3				-39.27%
14990	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号5箱变1变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
14991	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0		是	2026年	-33.59%
14992	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-31.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
14993	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳沈北新区增喜养殖场	200	2.70%	174.6	174.6				1.98%
14994	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	29.40%	121.2	121.2				13.14%
14995	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-34.14%
14996	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.17%	0	0				-42.01%
14997	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2026年	-38.97%
14998	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	7.94%	0	0				84.63%
14999	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	16.95%	69.28	69.28				-47.80%
15000	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	9.00%	0	0			2027年	10.41%
15001	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于64左5	400	60.90%	0	0				100.00%
15002	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2026年	-39.09%
15003	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左16右2台	200	2.70%	0	0				0.00%
15004	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线129右12变台	400	63.00%	0	0		是	2026年	-29.92%
15005	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	61.80%	0	0		是	2026年12月	20.72%
15006	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	36.15%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
15007	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	26.00%	128	128				-50.30%
15008	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	63.62%	166.2	166.2				-9.36%
15009	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	57.38%	0	0				-10.72%
15010	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	48.45%	0	0			2027年	-27.64%
15011	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	49.35%	0	0		是	2026年	-41.35%
15012	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨第三社区唐氏木板台台区	200	74.70%	30.6	30.6				0.00%
15013	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线农资分2	200	2.10%	0	0				0.00%
15014	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	28	28	2023年1月			-25.42%
15015	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
15016	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阴鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15017	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线制铁东分17+2	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15018	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区6变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年	-42.77%
15019	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠(电井)	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-61.99%
15020	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变1箱变	630	10.67%	0	0				-20.93%
15021	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				100.00%
15022	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	45.50%	0	0				-31.83%
15023	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡黄东弘家生猪养殖台台区	200	31.80%	0	0				100.00%
15024	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	中体花园11箱变(单)	630	45.71%	0	0				-38.71%
15025	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	90	90				-32.12%
15026	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	31.50%	468	468				-42.74%
15027	铁西	劝工变	劝工变20040劝弄线	沈铁彩虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15028	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔塔舍宅分3柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2026年	-44.66%
15029	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	-3.76%
15030	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	39.20%	0	0		是	2026年	-50.58%
15031	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	7.80%	82.2	82.2				-19.02%
15032	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	62.54%	0	0		是		-41.92%
15033	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	65.71%	153	153				10.99%
15034	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	25.80%	128.4	128.4				-38.32%
15035	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	道义北大街124号富城丽景嘉园四	315	76.19%	0	0				-42.25%
15036	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	26.40%	318	318				-42.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15037	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-42.87%
15038	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	17.52%	456.6	456.6				-72.06%
15039	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年	-43.30%
15040	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	17.10%	145.8	145.8				8.48%
15041	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左13	100	23.20%	66.8	66.8		是	2027年	-12.19%
15042	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左23变台	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
15043	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	10.30%	0	0		是	2026年12月	-53.04%
15044	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支24右13左10左6变台	200	54.30%	71.4	71.4		是	2026年	4.13%
15045	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	44.80%	180.8	180.8				-38.37%
15046	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	250	15.60%	0	0		是	2026年	100.00%
15047	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变2变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
15048	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	44.48%	0	0			2027年	-48.84%
15049	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	42.40%	238	238		是	2026年	-35.94%
15050	康平	中心变	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	79.04%	0	0				-38.66%
15051	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	35.70%	0	0				-41.07%
15052	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雅贺园分7柱上变压器	100	17.70%	0	0		是	2026年12月	-50.17%
15053	东陵	李相变	李祝乙线	李视线高家沟分29柱上变压器	160	81.38%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-36.28%
15054	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2026年	-37.49%
15055	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年	55.41%
15056	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-34.83%
15057	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	70.88%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
15058	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	27.75%	0	0				-37.14%
15059	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	26.70%	126.6	126.6				-27.05%
15060	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	0	0	2025年5月	是	2026年	-43.34%
15061	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	0.00%
15062	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	24.40%	131.2	131.2		是	2026年	-33.28%
15063	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2026年	-41.13%
15064	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻飏小筑1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	100.00%
15065	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-41.97%
15066	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2026年	-37.27%
15067	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	0.00%	0	0		是	2026年	-1104.93%
15068	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	141.6	141.6		是	2026年	-96.40%
15069	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	0.00%
15070	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-38.30%
15071	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	100.00%
15072	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站1变压器	800	20.40%	556.8	556.8				100.00%
15073	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-41.38%
15074	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	29.40%	0	0				-81.47%
15075	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	50.40%	0	0		是	2026年6月	-80.82%
15076	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0		是	2027年	-18.96%
15077	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分67+1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-28.19%
15078	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变台	400	16.35%	150	150				-39.18%
15079	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线40变台	200	87.60%	0	0	2026年1月			-42.80%
15080	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0		是	2026年	-30.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15081	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	40.00%	315	315				5.71%
15082	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	30.75%	0	0			2027年	-39.74%
15083	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜(2022微)	400	30.79%	236.85	236.85				-21.33%
15084	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	65.71%	0	0		是	2026年	-46.94%
15085	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.60%	47.4	47.4				-39.93%
15086	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.30%	59.4	59.4				-31.75%
15087	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	66.60%	0	0		是	2026年	-33.06%
15088	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	13.90%
15089	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	41.70%	0	0				-1.29%
15090	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	25.50%	0	0		是	2026年5月	-78.61%
15091	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	57.6	57.6				-42.73%
15092	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	0	0		是	2026年12月	6.31%
15093	于洪	得胜变	得工线95446	得工线小微1台	400	65.10%	0	0				0.00%
15094	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	35.10%	0	0				-45.40%
15095	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	120	120		是	2026年	11.33%
15096	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	45.10%	0	0				-47.53%
15097	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	11.10%	315.6	315.6				3.97%
15098	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站1变压器配电变压器	630	67.14%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
15099	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0			2027年	-32.87%
15100	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站2变压器配电变压器	630	23.49%	419	419				-43.84%
15101	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0			2027年	-107.36%
15102	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
15103	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期1开2变201间隔配电变压器	100	116.00%	0	0	2022年12月			-34.79%
15104	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				28.99%
15105	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	25.60%	161	161		是	2026年	-39.30%
15106	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
15107	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	24.90%	0	0				-27.22%
15108	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-43.75%
15109	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
15110	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于水罗分42右8	200	35.70%	0	0			2027年	-9.04%
15111	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	39.30%	0	0			2027年	-29.06%
15112	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园2箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
15113	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村支02	400	19.00%	0	0		是	2026年	-43.44%
15114	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
15115	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	46.40%	0	0		是	2026年12月	-28.94%
15116	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	70.10%	62.7	62.7				-35.77%
15117	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右14	50	76.20%	6.9	6.9		是	2027年	-28.73%
15118	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干174右7左2	250	11.04%	197.4	197.4		是	2027年	-40.66%
15119	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	52.20%	37.8	37.8				-50.41%
15120	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	65.40%	0	0		是	2026年	-37.09%
15121	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和硕小区3变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.13%
15122	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾南台	315	95.24%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-32.69%
15123	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合一二分03	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-27.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15124	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	6.60%	166.8	166.8				-27.21%
15125	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2026年12月	50.13%
15126	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干姚家分24+1右7变台	200	0.00%	0	0				0.00%
15127	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
15128	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
15129	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	21.33%	0	0				-27.86%
15130	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	8.10%	0	0			2027年	-144.55%
15131	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	50.80%	0	0				-61.94%
15132	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司(唐轩首府一期)1-2-201配电变压器	800	35.40%	0	0				-39.73%
15133	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	51.60%	0	0		是	2026年6月	14.80%
15134	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	37.5	37.5				-1489.55%
15135	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是		-40.29%
15136	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	63.3	63.3				-28.39%
15137	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	0	0				-33.45%
15138	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-20.34%
15139	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	岗边子机井	100	44.80%	0	0		是	2026年	-51.95%
15140	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	5.79%
15141	东陵	中马变	中马变	军影线 世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	320.42	320.42		是	2026年12月	-43.07%
15142	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线采石厂分工建支2	400	29.70%	0	0		是	2027年	0.00%
15143	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	0	0				-30.25%
15144	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分47右1	200	1.20%	0	0			2027年	1.50%
15145	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分37左1变台	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
15146	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	3.17%	273.5	273.5				-119.13%
15147	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分73+1右1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15148	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15149	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线小三家子东台	160	48.50%	66.4	66.4		是	2026年	-47.06%
15150	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.90%
15151	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支56变台	200	55.20%	0	0				-32.09%
15152	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	73.8	73.8				-443.76%
15153	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	34.20%	0	0				-31.30%
15154	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	111	111				-38.13%
15155	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	46.08%	0	0		是	2027年12月	-48.67%
15156	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-40.70%
15157	皇姑	长江变	长江变	482岳山甲线 格林常青藤3变电站1变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年	-37.59%
15158	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.24%
15159	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右18	100	3.30%	86.7	86.7				0.34%
15160	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三台支16	200	26.00%	0	0				43.19%
15161	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西分支支线001	50	0.00%	45	45				0.00%
15162	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区2小区变电站201配电变压器	630	8.25%	515	515				0.00%
15163	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	96.00%	0	0	2025年9月			-29.78%
15164	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期1站房1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年	0.00%
15165	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-25.03%
15166	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分19左1变台	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15167	沈北	董楼子	望滨线	望滨线千佛分31(洋什B台)清洁能源	400	27.53%	249.9	249.9				-27.92%
15168	沈北	董楼子	望滨线	千佛分076(千佛A台)	200	65.40%	49.2	49.2				-45.23%
15169	于洪	东民变	东红线	小微东红于128左11台	200	128.40%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
15170	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2026年	-39.59%
15171	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期3号变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15172	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设于22+1变压器	315	22.60%	0	0		是		-37.75%
15173	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	141.8	141.8				13.85%
15174	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯于62左7变台	200	10.25%	159.5	159.5				-48.39%
15175	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	58.80%	0	0				3.60%
15176	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	71.18%	0	0				12.59%
15177	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	15.50%	0	0		是	2026年5月	-33.69%
15178	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				-42.65%
15179	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	0	0		是	2026年	-28.40%
15180	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-40.52%
15181	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15182	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-41.10%
15183	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗分23+1变台	200	78.00%	0	0		是	2026年	-7.39%
15184	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15185	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)3变电站202配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
15186	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年	22.13%
15187	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	37.59%	0	0				-39.97%
15188	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	59.60%	0	0				-37.78%
15189	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台东照明	100	78.20%	0	0				-37.41%
15190	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-41.50%
15191	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-16.39%
15192	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-3.74%
15193	法库	包家屯	包家线	10kV包家线姜家店支6	200	52.95%	0	0		是	2027年	-28.47%
15194	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10南台	200	42.50%	0	0		是	2026年	-30.53%
15195	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	400	22.80%	97.3384	97.3384				-34.75%
15196	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243	243				-37.59%
15197	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.70%	168.6	168.6				-39.16%
15198	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	39.00%	0	0		是		-43.05%
15199	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	39.25%	0	0		是		-24.90%
15200	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	94.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	9.54%
15201	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	37.80%	0	0				-45.19%
15202	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-46.71%
15203	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
15204	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	40.20%	398.4	398.4				-13.67%
15205	东陵	世园变	世高线	世高线37左2柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
15206	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	29.21%	383	383				16.22%
15207	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-44.61%
15208	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
15209	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	73.33%	105	105				-37.87%
15210	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	26.80%	316	316				-47.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15211	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	西江月1箱式变电站1配电变压器	800	8.10%	0	0				44.25%
15212	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	73.92%	0	0				-40.15%
15213	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
15214	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	37.25%	0	0				-38.29%
15215	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线74	160	75.75%	0	0			2027年	100.00%
15216	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分12+1台	400	37.50%	0	0				0.00%
15217	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2(一站式)	100	4.20%	0	0				-4.01%
15218	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	18.67%	0	0		是	2028年12月	5.18%
15219	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	羿桥照明	400	75.00%	0	0				-41.59%
15220	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3(一站式)	400	47.20%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
15221	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年	3.30%
15222	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-47.52%
15223	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台后边外喜稻合作社公变台区	200	20.00%	140	140				100.00%
15224	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	河西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.40%	298.4	298.4		是	2026年	-32.73%
15225	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
15226	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
15227	法库	新依变	依草线	10kV依草线153(洪田)	250	41.20%	122	122		是	2026年	-36.16%
15228	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
15229	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线王家水井分东支2	400	37.05%	83.136	83.136		是	2026年	100.00%
15230	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	315	27.14%	0	0		是	2026年	-31.55%
15231	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
15232	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是		-8.21%
15233	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	22.54%	0	0			2027年	-40.88%
15234	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	一站式-沈阳市沈北新区雨润大地幼儿园-雨润乙大地支1	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
15235	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	12.4	12.4	2022年12月			-33.88%
15236	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-39.99%
15237	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2026年	-57.40%
15238	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站201变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-40.01%
15239	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线64右8变台	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
15240	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	11.70%	0	0		是	2026年	-45.91%
15241	于洪	家俱变	锦锦线	锦锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-30.56%
15242	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分28右2变台	400	57.00%	132	132				0.00%
15243	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	27.00%	126	126				-32.00%
15244	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	250	64.80%	0	0				-35.21%
15245	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15246	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	24.00%	528	528		是	2026年	-42.14%
15247	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	97.3384	97.3384				-25.91%
15248	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	48.60%	0	0		是	2026年	5.62%
15249	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	25.71%	405	405		是	2026年	-40.40%
15250	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	50.00%	0	0		是	2026年	-36.69%
15251	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年	-53.07%
15252	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	54.48%	10	10				-40.21%
15253	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	上河湾变电站201间隔(乙)配电变压器	800	39.00%	408	408			2027年	-32.67%
15254	沈北	道义变	道义变15259道义线	春满家园202配电变压器	630	49.21%	0	0				-36.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15255	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	630	79.05%	69	69				-40.89%
15256	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城四期箱式变电站2号变压器	400	2.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15257	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-38.92%
15258	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区9变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15259	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线77右2	400	35.70%	0	0			2027年	100.00%
15260	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	78.10%	0	0				-44.97%
15261	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				44.32%
15262	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	160	107.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.23%
15263	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	62.50%	55	55				-32.17%
15264	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
15265	法库	柏家沟	柏家沟	10kV柏和线前三台屯分06	400	27.75%	0	0		是	2026年	-36.15%
15266	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	49.21%	128.5	128.5				100.00%
15267	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	32.25%	0	0				-40.72%
15268	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变222中心街线减速机住宅	200	51.20%	0	0				-28.92%
15269	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.50%	0	0				100.00%
15270	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	37.33%	0	0			2027年	-41.39%
15271	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-42.18%
15272	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	61.33%	0	0				-33.14%
15273	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	15.00%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
15274	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	58.67%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
15275	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	28.50%	123	123				-26.60%
15276	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	0	0		是	2026年	-2.29%
15277	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	60.00%	60	60				-51.74%
15278	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	13.20%	0	0				-26.82%
15279	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-43.31%
15280	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	23.80%	0	0				-38.04%
15281	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分26#右支1#	200	6.00%	0	0				0.00%
15282	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	57.60%	64.8	64.8				-37.92%
15283	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.00%	228	228				-41.95%
15284	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区域建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.97%
15285	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	315	67.05%	0	0				-34.03%
15286	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.29%
15287	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-40.63%
15288	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	100.00%
15289	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城4期箱式变电站1号配电变压器	315	21.59%	0	0				0.00%
15290	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	28.50%	0	0		是	2026年12月	5.33%
15291	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年12月	-35.95%
15292	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	29.84%	379	379		是	2026年12月	-37.90%
15293	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	50.00%	0	0		是	2026年	-45.23%
15294	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	47.40%	0	0		是	2026年	-39.25%
15295	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	75.90%	0	0				-40.71%
15296	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期3变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0				0.00%
15297	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后87左7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-29.97%
15298	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	23.40%	133.2	133.2		是	2026年	-30.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
15299	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	43.50%	93	93		是	2026年	-34.68%
15300	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	23.40%	133.2	133.2				-35.88%
15301	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	400	22.43%	0	0			2027年	-27.25%
15302	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜南台	400	80.10%	0	0	2022年12月			-28.38%
15303	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
15304	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转弯分8柱上变压器	315	9.40%	0	0		是	2026年	-52.72%
15305	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-32.06%
15306	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	45.90%	0	0		是	2026年	-41.50%
15307	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	18.30%	0	0				-59.35%
15308	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪干45	50	43.20%	23.4	23.4		是		-67.00%
15309	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	48.25%	0	0				-50.22%
15310	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2026年	-45.59%
15311	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年	-49.15%
15312	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分18柱上变压器	250	54.40%	0	0		是	2026年	-36.18%
15313	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	49.52%	127.5	127.5				-46.45%
15314	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左10	500	65.20%	0	0			2027年	-42.21%
15315	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	河西甲线河西干94左2左2变压器	315	68.25%	68.5	68.5		是	2026年	-14.74%
15316	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	9.84%	105.652	105.652				-31.72%
15317	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	128.7	128.7				-43.99%
15318	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	42.30%	0	0				-43.26%
15319	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-39.22%
15320	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2026年	-23.85%
15321	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	270	270				-52.34%
15322	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	28.00%	124	124		是	2026年12月	-41.43%
15323	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	25.14%	204.3	204.3				-44.48%
15324	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	46.48%	0	0		是	2026年	-43.45%
15325	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干霁虹1KB右3变压器	315	65.40%	0	0				-43.64%
15326	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	114.9	114.9				-44.58%
15327	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	31.11%	0	0				-40.26%
15328	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	37.14%	166.5	166.5				-40.49%
15329	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年	-35.95%
15330	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	65.02%	0	0		是	2026年	-36.54%
15331	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	283.5	283.5				-401.86%
15332	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分(乙)2+1	315	25.71%	202.5	202.5				-27.15%
15333	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2026年	-53.60%
15334	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右6	315	11.43%	247.5	247.5				-42.86%
15335	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	50.79%	0	0		是	2026年	-38.06%
15336	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	228.5	228.5				-7.03%
15337	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	34.29%	0	0		是	2026年	-41.14%
15338	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0		是	2026年	-32.10%
15339	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0		是	2026年	-27.78%
15340	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15341	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	82.40%	38	38	2025年8月			-42.62%
15342	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	68.25%	0	0		是	2026年	-42.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15343	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-42.25%
15344	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-43.83%
15345	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变1号变	500	25.20%	0	0		是	2026年	-42.93%
15346	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐一次1#主变	315	39.62%	0	0				-19.37%
15347	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-40.41%
15348	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	64.50%	0	0		是	2026年	-51.41%
15349	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15350	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-39.00%
15351	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	44.40%	0	0		是	2026年	-38.39%
15352	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	34.24%	0	0				-64.23%
15353	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年	-43.69%
15354	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-42.85%
15355	大东	望花变	望花变70242上园乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	21.60%	0	0				-35.87%
15356	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年	-43.80%
15357	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-41.25%
15358	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	32.16%	0	0		是	2026年	-48.68%
15359	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年	-41.53%
15360	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	40.08%	0	0		是	2026年	-40.53%
15361	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-43.34%
15362	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	51.30%	0	0		是	2026年	-42.99%
15363	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	0	0				-56.65%
15364	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	36.80%	212.8	212.8				-45.33%
15365	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园(体校教工住宅)变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15366	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	26.40%	318	318				-43.05%
15367	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	38.73%	323	323				-38.69%
15368	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15369	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15370	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202变压器	630	45.71%	0	0		是		-40.49%
15371	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.36%
15372	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-47.45%
15373	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	50.24%	0	0				-41.67%
15374	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	12.57%	0	0		是	2026年	-43.37%
15375	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科十一十二区2箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-45.23%
15376	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都2箱变2站内变压器	500	36.48%	0	0				-38.29%
15377	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	7.62%	0	0				-43.20%
15378	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-26.42%
15379	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	70.20%	0	0				-35.77%
15380	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站2变压器	630	86.98%	0	0	2025年8月			-41.20%
15381	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	54.00%	0	0				-37.97%
15382	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-44.29%
15383	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	24.00%	0	0				-37.94%
15384	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
15385	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
15386	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	15.04%	0	0				-43.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15387	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.51%	6.928	6.928				-45.65%
15388	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15389	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	花好月圆2箱变2变压器	630	16.83%	461	461		是	2026年	-44.83%
15390	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次1#主变	630	32.00%	0	0				-40.82%
15391	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-45.78%
15392	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	50.16%	251	251				-52.87%
15393	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站1号变压器	630	11.05%	0	0				-40.53%
15394	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	25.00%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
15395	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-36.72%
15396	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭3变电站201变压器	630	24.76%	50.776	50.776				-45.18%
15397	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭2变电站202变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
15398	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	0	0				-37.27%
15399	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	55.20%	139.2	139.2				-43.23%
15400	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-43.06%
15401	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是		-46.42%
15402	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	青春嘉园变电站201	800	16.50%	166.776	166.776				-42.28%
15403	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.8	292.8				-40.23%
15404	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15405	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.82%
15406	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站1号变电站1号变压器	500	57.60%	0	0			2027年	-44.69%
15407	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	10.79%	499	499				-43.61%
15408	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年	-41.26%
15409	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配电站1变压器	630	13.33%	483	483		是		-41.24%
15410	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水华庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15411	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-71.62%
15412	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15413	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
15414	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	28.80%	0	0				-47.07%
15415	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右4	200	3.00%	0	0				-12.18%
15416	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	45.08%	0	0				-43.15%
15417	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	0	0		是	2026年	-47.23%
15418	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线65+1右1变台	400	50.10%	159.6	159.6				0.00%
15419	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-37.06%
15420	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	309.6	309.6				-36.37%
15421	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	23.10%	133.8	133.8		是	2026年	-30.96%
15422	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年	-41.75%
15423	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年	-38.50%
15424	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年	-41.48%
15425	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.52%	0	0		是	2026年	-16.46%
15426	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-40.49%
15427	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年	-38.47%
15428	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	200	47.80%	84.4	84.4				-31.18%
15429	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-33.65%
15430	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	26.25%	0	0		是	2026年	-42.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15431	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-34.09%
15432	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	20.16%	0	0			2027年	-20.33%
15433	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	60.00%	0	0				-49.17%
15434	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关帅变压器(一站式)	200	24.40%	131.2	131.2				0.00%
15435	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	26.30%	127.4	127.4		是	2026年	-37.44%
15436	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	19.88%	0	0		是	2028年12月	-39.81%
15437	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	35.70%	217.2	217.2				-40.21%
15438	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	100.00%
15439	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
15440	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	19.88%	0	0		是	2026年	-43.47%
15441	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	27.15%
15442	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千79右01	250	20.16%	0	0				-42.59%
15443	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家一组照明	200	21.90%	136.2	136.2				-52.52%
15444	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	200	126.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-40.07%
15445	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	16.00%	296	296				-36.69%
15446	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-41.00%
15447	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.75%	0	0				-36.42%
15448	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	0	0				-40.46%
15449	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	39.24%	0	0			2027年	-43.19%
15450	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙10	250	51.96%	0	0		是	2026年	-32.79%
15451	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28+1	200	21.90%	136.2	136.2				0.00%
15452	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	400	115.65%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.89%
15453	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期2变电站2变压器	630	11.75%	0	0				-39.47%
15454	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15455	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
15456	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	24.38%	0	0		是	2026年	-41.19%
15457	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右1	400	39.90%	0	0			2027年	0.49%
15458	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.73%
15459	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	44.40%	22.8	22.8		是	2026年12月	-46.17%
15460	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				57.18%
15461	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	18.00%	144	144				-44.90%
15462	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代3变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
15463	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.00%	136	136				-39.94%
15464	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	12.70%	487	487		是	2026年12月	86.70%
15465	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-4	400	129.30%	0	0	2025年4月	是	2026年	0.00%
15466	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期1箱变1配电变压器	630	14.29%	0	0				94.64%
15467	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	18.10%	453	453				-41.57%
15468	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8右2柱上变压器	200	19.00%	0	0		是	2026年	-164.37%
15469	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	107.20%	0	0	2023年9月	是	2026年	-33.48%
15470	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	25.13%	519	519				-37.42%
15471	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.77%
15472	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	37.60%	262	262				-44.02%
15473	法库	新依变	依草线	10kV依草142(供销社台)	200	83.00%	14	14	2025年4月	是	2026年	-25.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15474	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
15475	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033(合心村综合台)	200	24.00%	132	132				-36.85%
15476	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	54.92%	0	0		是	2027年12月	-30.75%
15477	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
15478	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	35.60%	108.8	108.8				-14.99%
15479	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	12.40%	194	194				-46.44%
15480	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-35.77%
15481	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	51.81%	0	0		是	2026年	-45.51%
15482	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-36.55%
15483	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	200	58.40%	63.2	63.2				-35.56%
15484	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	7.62%	0	0		是	2026年	-40.73%
15485	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	200	15.30%	0	0			2027年	-26.41%
15486	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	27.17%	0	0				-42.79%
15487	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	56.00%	0	0			2027年	-49.27%
15488	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	潮尚生活荟变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0			2027年	0.00%
15489	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-6.24%
15490	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干57右2	400	64.80%	0	0			2027年	0.00%
15491	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV依拉线大狼洞九线02	315	24.76%	205.5	205.5		是	2026年	-22.40%
15492	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-34.78%
15493	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	28.00%	248	248				-43.44%
15494	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线秀南甲07	315	66.98%	0	0				-27.31%
15495	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	56.51%	93.528	93.528				-45.06%
15496	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0		是	2026年	-40.03%
15497	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-41.46%
15498	法库	三泉变	三泉86068泉者乙线	10kV泉者乙线津禹分2	400	67.20%	91.2	91.2				0.00%
15499	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0		是	2026年	-30.10%
15500	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-41.96%
15501	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	25.39%
15502	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	81.60%	8.4	8.4	2026年1月			-39.79%
15503	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+1柱上变压器	400	14.40%	0	0				100.00%
15504	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.62%
15505	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-38.93%
15506	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	61.50%	0	0				-35.05%
15507	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	20.15%	164.54	164.54				-35.79%
15508	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年	-41.55%
15509	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0				-39.23%
15510	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	56.70%	0	0		是	2026年	-36.31%
15511	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-33.37%
15512	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农干陈才窝分4变台	200	30.20%	119.6	119.6				-37.27%
15513	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年	43.69%
15514	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	29.10%	0	0		是	2027年	-36.74%
15515	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15516	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	61.00%	0	0		是	2026年	-41.09%
15517	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	4.50%	97.3384	97.3384				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15518	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	41.60%	0	0				-40.21%
15519	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期1变电站202配电变压器	800	5.10%	0	0				0.00%
15520	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	19.10%	0	0		是	2026年	-54.53%
15521	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-43.26%
15522	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	23.40%	133.2	133.2				-38.71%
15523	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变1变压器	630	27.05%	0	0		是		-37.42%
15524	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0				-47.37%
15525	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0			2027年	-28.87%
15526	于洪	东民变	东民线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年	-39.02%
15527	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线风华楼	250	92.64%	0	0	2023年9月			-32.09%
15528	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	7.62%	519	519		是	2026年12月	-111.48%
15529	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	84.5	84.5				-42.25%
15530	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				-29.91%
15531	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-40.54%
15532	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	12.06%	0	0				-43.39%
15533	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.47%
15534	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	73.65%	0	0			2027年	-46.34%
15535	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年	-36.96%
15536	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站1配电变压器	630	49.90%	0	0				-37.87%
15537	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025(青山村综合台)	250	17.16%	182.1	182.1				-39.12%
15538	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台)	100	30.60%	59.4	59.4				-40.74%
15539	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年	-38.87%
15540	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	41.25%	390	390				-32.54%
15541	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微大尚义西台	400	0.00%	0	0				0.00%
15542	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖南综合养殖(2023微)	400	27.60%	249.6	249.6				23.33%
15543	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	74.75%	0	0		是	2026年	-38.64%
15544	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.00%	312	312				-66.97%
15545	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	40.63%	0	0				-39.73%
15546	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路西散户	200	36.00%	108	108				-32.02%
15547	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年	-39.86%
15548	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	45.71%	0	0				-27.93%
15549	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	400	13.50%	0	0		是	2026年6月	-5.35%
15550	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.75%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
15551	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0		是	2026年	-19.70%
15552	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	3.05%	0	0				43.76%
15553	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	-42.81%
15554	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司6箱变1、2变201配电变压器	630	53.97%	227	227				-36.80%
15555	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	102	102				6.14%
15556	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	75.24%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
15557	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	160	86.63%	0	0	2025年9月			-9.39%
15558	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	21.00%	0	0				-40.89%
15559	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	200	55.00%	70	70		是	2026年	-33.79%
15560	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	0	0		是	2027年	-40.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15561	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年	7.68%
15562	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8				1.93%
15563	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
15564	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	528.6	528.6				-41.73%
15565	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	33.60%	0	0				-46.81%
15566	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.30%	0	0		是	2027年	8.39%
15567	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	24.30%
15568	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	13.20%	307.2	307.2				33.14%
15569	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	32.10%	231.6	231.6				-45.84%
15570	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线122右11变台	200	12.00%	150	150				0.00%
15571	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	40.20%	0	0			2027年	8.49%
15572	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96左1	200	49.80%	0	0			2027年	0.00%
15573	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	0.15%	359.4	359.4				0.00%
15574	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居3箱变(单)	400	9.00%	324	324				100.00%
15575	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	15.00%	0	0			2027年	1.87%
15576	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	16.00%	0	0		是	2027年	-34.51%
15577	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15578	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	67.50%	0	0				61.61%
15579	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0		是	2026年	-9.70%
15580	于洪	得胜变	得胜变95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	30.48%	0	0				-42.72%
15581	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0		是	2026年	-41.09%
15582	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站201	630	67.30%	0	0		是		-37.67%
15583	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	39.60%	100.8	100.8		是	2026年	-44.00%
15584	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	会展一号8号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	400	12.30%	0	0			2027年	97.12%
15585	法库	果子园	果子园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	30.22%	0	0		是	2028年	-39.91%
15586	法库	果子园	果子园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年	-49.22%
15587	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	84.75%	4.2	4.2	2025年8月	是	2026年12月	-38.19%
15588	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	9.60%	0	0				74.99%
15589	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	47.20%	0	0			2027年	-46.29%
15590	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	20.40%	280.372	280.372				20.36%
15591	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	400	15.30%	298.8	298.8				-42.89%
15592	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	57.14%	0	0			2027年	-0.54%
15593	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
15594	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变(单)	630	25.40%	0	0				-41.19%
15595	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	32.70%	0	0				-40.37%
15596	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	34.40%	278	278				-42.53%
15597	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园四期4小区1变电站1变压器	630	59.68%	191	191				-35.99%
15598	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1左2	200	24.00%	132	132				0.00%
15599	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔干46左12	400	19.20%	0	0				0.00%
15600	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-70.63%
15601	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-17.64%
15602	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-46.53%
15603	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15604	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	57.00%	0	0		是	2026年12月	-38.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15605	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于121左27变台	400	10.80%	316.8	316.8				100.00%
15606	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年	-42.94%
15607	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-36.49%
15608	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
15609	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美2箱变1变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
15610	于洪	铸造变	铸东乙线	大青3台小微	400	51.30%	154.8	154.8		是	2026年	100.00%
15611	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分王家窝棚北台支4	200	52.50%	75	75		是	2026年	0.00%
15612	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	116.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-36.24%
15613	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	44.00%	0	0		是	2026年	-11.18%
15614	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线焦家街支05	100	69.60%	0	0				-28.56%
15615	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南于38+1柱上变压器	200	23.50%	0	0		是	2026年12月	14.11%
15616	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15617	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	25.52%	203.1	203.1				-40.75%
15618	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	173.4	173.4				0.00%
15619	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城17号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.06%	0	0				0.00%
15620	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	400	28.50%	0	0		是	2026年	-34.10%
15621	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右16	200	20.60%	0	0			2027年	-17.19%
15622	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	24.80%	0	0				-29.91%
15623	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	100	70.80%	0	0		是	2028年	-29.25%
15624	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线50变压器	400	72.30%	0	0				0.00%
15625	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于33加1右分2变压器	100	15.00%	75	75				-38.97%
15626	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号(微)	400	21.00%	0	0				10.94%
15627	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设于51柱上变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-41.44%
15628	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年	-39.52%
15629	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
15630	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	200	96.00%	0	0	2023年1月			-37.07%
15631	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	26.60%	126.8	126.8		是	2026年	3.26%
15632	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	64.75%	101	101				-44.81%
15633	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是		-28.28%
15634	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘于12718+1	200	2.25%	175.5	175.5				-39.82%
15635	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	54.40%	0	0		是	2026年	-6.56%
15636	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	70.80%	0	0		是	2026年	-41.86%
15637	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	17.90%	0	0				-41.98%
15638	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	23.37%	0	0				-41.80%
15639	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15640	于洪	家俱变	白沙线	小微白沙线23号台	200	12.00%	0	0				0.00%
15641	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
15642	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	43.43%	0	0				-41.39%
15643	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				0.57%
15644	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈于43左6+1变压器	400	27.60%	0	0				-48.26%
15645	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养前北大棚(微)	200	10.13%	159.75	159.75				-41.60%
15646	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场欢喜岭支6左1柱上变压器	400	15.00%	300	300		是	2026年12月	11.75%
15647	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	317.6	317.6				-37.39%
15648	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	258.3	258.3				-23.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15649	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线154左5	200	14.10%	0	0				0.00%
15650	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线225右9变台	200	5.10%	0	0				0.00%
15651	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	-23.31%
15652	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0			2027年	-19.49%
15653	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-68.27%
15654	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15655	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
15656	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
15657	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年	-10.17%
15658	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖北抗旱8#	200	38.40%	103.2	103.2				-35.49%
15659	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	32.38%	0	0				-47.15%
15660	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	0	0		是	2026年	-31.79%
15661	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	142.50%	0	0	2023年5月		2027年	17.52%
15662	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站1号变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-40.31%
15663	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	200	38.25%	103.5	103.5				-38.95%
15664	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	20.63%	0	0				-41.53%
15665	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站1变压器	630	32.70%	0	0		是		-47.59%
15666	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	38.10%	0	0		是	2026年	-31.11%
15667	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	42.86%	0	0				-44.88%
15668	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	36.60%	0	0			2027年	1.93%
15669	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙3箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-36.56%
15670	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	24.13%	0	0			2027年	14.13%
15671	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供6箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-33.29%
15672	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供6箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是		-30.39%
15673	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-14.63%
15674	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				-20.50%
15675	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支07	50	112.20%	0	0	2023年2月			-37.05%
15676	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖汉分110	100	58.80%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
15677	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	48.80%	82.4	82.4				-31.44%
15678	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	1.94%
15679	法库	宝山变	宝山变	10kV镇西线充电支2	400	102.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	0.00%
15680	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-36.98%
15681	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子中台几02	200	45.00%	90	90				-37.12%
15682	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站202变压器	800	56.63%	0	0				-42.76%
15683	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干11柱上变压器	315	88.89%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.22%
15684	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-36.25%
15685	于洪	平罗变	平罗变	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	0	0				-37.02%
15686	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	49.80%	0	0			2027年	-21.25%
15687	于洪	得胜变	得胜变	得专线95440	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	67.14%	0	0			-43.56%
15688	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	30.98%	0	0				-41.22%
15689	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	19.20%	35.4	35.4				-33.28%
15690	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	孝信变562孝阳线吉宝城镇开发(沈阳)有限公司3箱1变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15691	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG_大众干2左6(津桥东)-2配电变压器	630	27.81%	0	0				-38.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15692	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站1变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
15693	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	35.25%	438	438				-41.92%
15694	康平	四家子	四家子变1206两家子线	轱西北台	200	134.40%	0	0	2025年6月			-23.05%
15695	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	40.38%	156.3	156.3				-62.78%
15696	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年6月	22.58%
15697	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-40.48%
15698	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0			2027年	-30.74%
15699	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-30.01%
15700	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-40.78%
15701	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	200	31.80%	116.4	116.4				-42.96%
15702	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	45.20%	0	0		是	2026年	-40.37%
15703	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分17右3变压器	400	42.90%	0	0				0.00%
15704	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	306	306		是	2026年	-43.16%
15705	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-26.84%
15706	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-31.26%
15707	于洪	范屯变	范北线	小微西三家1台	200	9.90%	160.2	160.2				8.22%
15708	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	11.90%	0	0		是	2026年	-40.36%
15709	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-53.32%
15710	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	29.75%	0	0		是	2026年	-42.25%
15711	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和和平干三家子分69变台	400	112.50%	0	0	2025年9月			-39.38%
15712	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	87.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.45%
15713	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	63.10%	26.9	26.9				-39.85%
15714	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右20变台	100	100.40%	0	0	2023年2月			-36.82%
15715	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年	30.49%
15716	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-34.71%
15717	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-36.20%
15718	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	66.55%
15719	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-43.16%
15720	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	100	76.40%	13.6	13.6				-34.73%
15721	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库前分坨支22左21变台	200	48.00%	84	84				0.18%
15722	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	160	65.25%	39.6	39.6				-27.74%
15723	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几13	250	27.12%	0	0		是	2026年	-34.98%
15724	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-42.61%
15725	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	39.98%	0	0				-35.13%
15726	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	30.16%	377	377				-43.15%
15727	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线85+1变台	200	26.10%	127.8	127.8				-46.23%
15728	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	37.71%	0	0		是	2026年	-41.45%
15729	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
15730	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180	180				0.00%
15731	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	50.16%	125.5	125.5				-42.18%
15732	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	85.71%	0	0	2024年9月	是	2026年	-38.29%
15733	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	44.80%	0	0			2027年	-36.80%
15734	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	0	0		是	2026年	-44.79%
15735	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0		是	2027年	-39.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15736	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	18.38%	573	573				-51.82%
15737	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	35.60%	0	0			2027年	-46.83%
15738	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石于83右分1左支1	315	36.19%	169.5	169.5				6.92%
15739	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	61.50%	0	0		是	2027年12月	-31.38%
15740	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	56.80%	33.2	33.2				-51.44%
15741	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	200	30.30%	119.4	119.4		是		-33.23%
15742	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支23	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-21.84%
15743	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
15744	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	18.00%	0	0				-67.23%
15745	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	400	55.95%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
15746	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	90.00%	0	0	2024年2月	是	2026年3月	13.07%
15747	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	32.60%	0	0		是	2027年	-36.35%
15748	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	0.00%
15749	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.23%	263.1	263.1				-31.27%
15750	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	42.6	42.6				-40.36%
15751	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站2变压器配电变压器	630	45.40%	281	281				-42.14%
15752	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	48.00%	0	0			2027年	-11.61%
15753	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街3变电站1配电变压器	630	52.38%	0	0				100.00%
15754	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-42.48%
15755	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-15.00%
15756	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-37.39%
15757	铁西	亚明变	亚明变158珠江乙线	云峰樾里小区变电站201间隔配电变压器	800	9.30%	0	0				0.00%
15758	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年	-46.35%
15759	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	59.40%	0	0		是		34.58%
15760	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	33.90%	0	0				-40.45%
15761	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-38.27%
15762	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(平安物流园南)	100	5.10%	0	0		是	2026年12月	4.90%
15763	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	44.20%	183.2	183.2				-34.79%
15764	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	36.30%	0	0				-14.59%
15765	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	38.70%	0	0			2027年	-38.97%
15766	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于151右6	200	18.60%	0	0		是	2026年	-40.98%
15767	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于吴八分19右2	200	23.40%	133.2	133.2				-31.45%
15768	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	18.30%	0	0				-21.97%
15769	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
15770	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0			2027年	-36.22%
15771	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	21.75%	546	546				-40.28%
15772	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-36.50%
15773	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-35.97%
15774	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-8.59%
15775	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	67.50%	0	0			2027年	-47.74%
15776	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	37.78%	329	329				-38.63%
15777	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	64.00%	0	0		是	2026年	-50.34%
15778	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年12月	-28.49%
15779	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈北新区小屯儿秸秆加工厂200KVA	200	46.80%	86.4	86.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15780	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东2台区小微	400	0.00%	360	360				0.00%
15781	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	61.75%	113	113				16.53%
15782	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-14.98%
15783	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15784	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-38.26%
15785	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	10.35%	159.3	159.3				-35.10%
15786	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-29.41%
15787	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)k1配电变压器	630	28.57%	0	0				-40.97%
15788	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	400	7.13%	331.5	331.5				-32.66%
15789	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山1箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0				-31.96%
15790	于洪	曹家变	曹工线	曹后路小微二台区	400	29.10%	0	0				100.00%
15791	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	30.72%	0	0				-46.57%
15792	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	315	20.95%	0	0		是	2026年	-21.43%
15793	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	28.50%	0	0		是	2026年6月	-32.90%
15794	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	27.56%	99.9	99.9				-33.90%
15795	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
15796	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	17.50%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
15797	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-27.54%
15798	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国营2号变电站201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0			2027年	-39.13%
15799	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	12.22%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
15800	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-44.72%
15801	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西间一组台	50	29.20%	0	0		是	2026年	-41.34%
15802	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	81.90%	0	0	2026年1月			-14.60%
15803	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	36.60%	0	0			2027年	8.02%
15804	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	18.30%	71.7	71.7				-14.26%
15805	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期3号变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15806	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	0	0				-34.76%
15807	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	24.00%	264	264		是	2026年12月	-29.16%
15808	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满东村二组西公变台区	200	52.50%	0	0				-30.54%
15809	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线钱家沟47	100	58.80%	31.2	31.2		是	2026年	37.33%
15810	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	32.40%	230.4	230.4				-57.29%
15811	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	630	92.95%	0	0	2024年2月	是	2026年	-35.67%
15812	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15813	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	27.71%	392.4	392.4				-39.32%
15814	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	2.29%
15815	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	73.88%	0	0				-46.57%
15816	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2		是	2026年12月	-15.20%
15817	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15818	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-27.70%
15819	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支05	100	55.65%	0	0		是	2026年12月	-25.30%
15820	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站1主变	500	22.00%	340	340				-41.58%
15821	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台龙湾村瀚泓养殖公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
15822	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	21.00%	138	138				1.26%
15823	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左4右3变台	315	47.75%	133.1	133.1				-38.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15824	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村3台区	400	0.90%	0	0		是	2026年	0.00%
15825	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)1变电站201配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2026年12月	-45.98%
15826	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
15827	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG_胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	20.83%	0	0				-43.32%
15828	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	21.75%
15829	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	18.38%	143.25	143.25		是	2026年	-36.19%
15830	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干97右18变台	200	9.60%	148.32	148.32				100.00%
15831	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202变压器	400	35.50%	218	218				-26.97%
15832	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	14.10%	151.8	151.8				1.91%
15833	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	38.40%	0	0				-48.43%
15834	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-42.26%
15835	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽南	200	80.70%	18.6	18.6	2025年11月			-19.94%
15836	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
15837	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	400	96.60%	0	0	2022年12月			-33.88%
15838	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-42.89%
15839	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
15840	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	9.15%	0	0		是	2027年12月	-43.99%
15841	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵干17右2右2	400	14.10%	0	0				0.00%
15842	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.60%	322	322				-49.46%
15843	沈北	道义变	道义线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器202	800	15.30%	0	0				100.00%
15844	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	38.00%	0	0		是	2026年	-11.26%
15845	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼物流几1	200	25.80%	0	0		是	2026年	-83.15%
15846	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安南台	400	19.50%	282	282				100.00%
15847	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	28.40%	616	616				-37.27%
15848	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(一)变电站1变压器配电变压器	630	86.10%	0	0	2025年9月			-20.65%
15849	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡冷后村昌田生物公变台区	200	43.50%	0	0				0.00%
15850	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	40.2	40.2				27.78%
15851	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-38.49%
15852	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.58%
15853	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	505	505				76.54%
15854	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	城南西环奇彤汽车公变台区	200	31.50%	117	117				0.00%
15855	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	45.00%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
15856	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
15857	东陵	中马变	军影线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	135	135		是	2026年12月	-35.29%
15858	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	127.2	127.2				-12.66%
15859	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-44.00%
15860	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-42.42%
15861	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变(单)	500	33.92%	280.4	280.4				-42.47%
15862	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于116左10左2	400	37.20%	211.2	211.2				0.00%
15863	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	129.6	129.6				-29.49%
15864	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	0	0				7.98%
15865	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘于21左分6台区	100	28.50%	61.5	61.5				-19.71%
15866	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	44.10%	367.2	367.2				-40.68%
15867	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	81.6	81.6				6.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15868	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变压器	200	42.80%	94.4	94.4		是	2026年12月	-36.36%
15869	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园81号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.50%
15870	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是		-44.49%
15871	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	116.4	116.4				-43.41%
15872	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	8.00%
15873	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	0	0				-40.75%
15874	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支新立村二台几2	400	0.00%	0	0		是	2026年	100.00%
15875	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	50.00%	20	20				-29.29%
15876	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	85.71%	0	0	2025年12月	是	2026年	1.91%
15877	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年	-21.44%
15878	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	26.70%	126.6	126.6		是	2026年	-28.16%
15879	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	49.00%	0	0				67.07%
15880	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-43.66%
15881	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	59.52%	192	192				-36.49%
15882	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靛马花园柱上变压器	315	54.86%	0	0				-43.18%
15883	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-43.28%
15884	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	6.56%
15885	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	26.00%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
15886	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15887	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	100.00%
15888	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	25.50%	516	516		是	2026年12月	79.39%
15889	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是		-30.90%
15890	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	46.8	46.8				-29.71%
15891	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分30	315	54.29%	0	0		是	2026年	-33.69%
15892	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-49.70%
15893	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0		是	2026年	-70.74%
15894	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分15左4	200	0.00%	0	0				0.00%
15895	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0		是	2026年	-38.36%
15896	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	17.14%	229.5	229.5				-50.02%
15897	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年	-40.16%
15898	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支14左1	200	1.80%	0	0				0.00%
15899	东陵	世园变	泗水乙线	世高干五0五分葫芦支32柱上变压器	80	99.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.93%
15900	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
15901	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	39.70%	0	0		是	2026年	-29.94%
15902	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24+1柱上变压器	200	40.20%	0	0				0.00%
15903	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.95%	0	0				-41.34%
15904	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	2.22%	0	0		是	2026年	-1064.93%
15905	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-36.29%
15906	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	0	0				-42.49%
15907	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-186.15%
15908	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	400	94.50%	0	0	2025年9月			-51.38%
15909	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15910	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.50%	0	0				-155.75%
15911	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分8	315	28.44%	0	0				-45.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15912	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	54.90%	70.2	70.2				-59.87%
15913	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0		是	2026年	-46.07%
15914	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	60.30%	0	0		是	2026年	-33.13%
15915	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	46.40%	0	0		是	2027年	-39.75%
15916	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年	-34.00%
15917	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0			2027年	-37.02%
15918	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15919	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	38.10%	207.6	207.6			2027年	-37.68%
15920	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	12.38%	0	0		是	2027年	-38.70%
15921	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	0	0		是	2026年	-42.35%
15922	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	26.67%	199.5	199.5		是	2026年	-58.70%
15923	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区1柱上变压器	315	69.84%	0	0		是	2026年	-44.20%
15924	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8右9公变	400	77.70%	49.2	49.2				-35.29%
15925	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	46.03%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
15926	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	68.80%	53	53				-39.76%
15927	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干80右10	400	16.50%	0	0				-44.38%
15928	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	400	20.20%	210.12	210.12				-58.35%
15929	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	49.84%	0	0		是	2026年	-41.96%
15930	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	0	0		是		-38.61%
15931	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.36%	106.6	106.6				-42.22%
15932	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	102.10%	0	0	2025年10月			-48.15%
15933	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	54.92%	0	0		是	2026年	-38.25%
15934	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	2.8	2.8	2025年4月			-37.35%
15935	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干240左1变台	200	32.55%	114.9	114.9				-37.08%
15936	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	46.98%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
15937	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2026年	-31.30%
15938	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分9	315	30.79%	0	0				-45.66%
15939	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分20	315	46.67%	0	0		是	2026年	-35.32%
15940	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右10左2柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2026年	-27.85%
15941	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	0	0			2027年	-70.24%
15942	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	45.60%	0	0		是	2026年	-44.82%
15943	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	26.00%	0	0		是	2026年	-35.74%
15944	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	103	103				-42.57%
15945	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	10.5	10.5	2025年2月			-44.86%
15946	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干29左10	400	71.40%	0	0				-60.73%
15947	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	37.78%	164.5	164.5				-46.73%
15948	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	400	25.80%	256.8	256.8				-62.98%
15949	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	61.25%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
15950	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.40%	149	149		是		-38.78%
15951	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	36.30%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
15952	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	13.02%	0	0				-85.67%
15953	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	120.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.19%
15954	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分5公变	315	35.87%	170.5	170.5				-50.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15955	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	48.30%	0	0				-48.77%
15956	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	88.25%	0	0	2025年9月			-44.11%
15957	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分16左20柱上变压器	200	6.00%	0	0		是	2026年	-54.67%
15958	沈河	长青变	长青变446长青乙线	天坛干119公变	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
15959	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	9.90%	0	0		是	2026年	-48.28%
15960	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	77.75%	0	0		是	2026年	-43.26%
15961	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分5公变	315	53.02%	116.5	116.5				-27.58%
15962	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	76.80%	0	0		是	2026年	-31.96%
15963	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科二1箱变2变	630	25.08%	0	0		是	2026年	-43.95%
15964	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.77%
15965	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-41.69%
15966	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	24.13%	415	415				-39.34%
15967	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	24.64%	326.8	326.8		是	2027年6月	-46.78%
15968	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	34.50%	6.928	6.928				-41.52%
15969	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-40.71%
15970	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	18.24%	6.928	6.928				-42.55%
15971	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	昊景箱变2	500	40.80%	0	0		是		-43.58%
15972	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%
15973	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15974	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期2箱变2变	500	13.44%	0	0		是	2026年	-41.91%
15975	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	36.19%	0	0				-44.72%
15976	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧玉龙庭1箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2026年	-41.42%
15977	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变2号变	630	86.35%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.67%
15978	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	10.79%	499	499				-39.95%
15979	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15980	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	14.63%	603	603				-41.93%
15981	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	15.50%	298	298				-36.92%
15982	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年	-30.93%
15983	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	17.14%	0	0		是	2026年	-44.36%
15984	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-39.95%
15985	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特4箱变2号变	1000	42.60%	0	0		是	2026年	-40.29%
15986	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	61.90%	0	0		是	2026年	-42.34%
15987	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	66.67%	147	147				-38.73%
15988	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-45.82%
15989	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349	349				-41.57%
15990	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	0	0				-40.16%
15991	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202配电变压器	630	105.08%	0	0	2025年6月	是	2028年12月	-43.16%
15992	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-38.19%
15993	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	408.4	408.4				-40.83%
15994	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	0	0		是	2027年12月	-43.74%
15995	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	48.90%	164.4	164.4				4.70%
15996	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	24.44%	0	0		是		-41.18%
15997	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	90.40%	0	0	2023年8月	是	2026年	-33.52%
15998	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
15999	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	12.38%	0	0				-37.97%
16000	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
16001	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
16002	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和2箱变2	800	17.10%	0	0		是	2026年	-38.15%
16003	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	27.20%	0	0		是	2026年	-47.91%
16004	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	33.60%	0	0				-42.46%
16005	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16006	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-39.29%
16007	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-41.46%
16008	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜(8)	800	68.10%	0	0		是	2028年12月	-38.38%
16009	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-43.27%
16010	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	18.10%	453	453				-43.80%
16011	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-44.73%
16012	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	20.32%	0	0				-45.51%
16013	沈河	大东变	大东变052城南甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	0	0				-53.68%
16014	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期1箱变2变	630	17.78%	0	0				-45.17%
16015	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	87.24%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-46.72%
16016	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	花好月圆3箱变1变压器	630	49.52%	255	255		是	2026年	-42.05%
16017	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陵西二变电站2变压器	630	46.03%	277	277		是	2026年	-41.40%
16018	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201变压器	630	40.32%	0	0				-39.74%
16019	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变1	400	39.60%	0	0		是	2026年	-46.17%
16020	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园1#变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	-45.64%
16021	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	0	0				-45.63%
16022	大东	沈海变	沈海变80382佰城线	东方佰城12箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是		-42.03%
16023	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	-39.61%
16024	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	64.80%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
16025	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-35.44%
16026	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	110.08%	0	0	2025年10月	是	2026年6月	-28.59%
16027	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-41.19%
16028	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
16029	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	19.05%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
16030	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	36.95%	0	0				-44.47%
16031	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	45.44%	0	0		是	2026年	-35.02%
16032	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2026年	-44.51%
16033	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16034	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	37.46%	0	0				-44.19%
16035	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸三1箱变2号变	630	24.44%	0	0				-42.60%
16036	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年	-41.57%
16037	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	永顺1箱变2变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	-41.19%
16038	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	-8.60%
16039	于洪	得胜变	得胜变95478	万熹绿景3变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-42.80%
16040	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	55.20%	0	0		是	2027年	-40.36%
16041	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	100	80.40%	9.6	9.6	2024年6月	是	2026年12月	-41.48%
16042	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16043	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0			2027年	21.80%
16044	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分14左11	200	46.50%	0	0		是	2027年	-51.97%
16045	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于99左3变台	400	20.70%	277.2	277.2				-72.46%
16046	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				100.00%
16047	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	宝楚养殖公变台	200	22.50%	0	0				0.00%
16048	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	17.46%	457	457				-44.63%
16049	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	344.4	344.4		是		-50.03%
16050	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	22.54%	425	425		是	2026年9月	-44.04%
16051	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	104.1	104.1				-23.15%
16052	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	0	0				-26.39%
16053	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	13.71%	480.6	480.6		是	2026年12月	-45.72%
16054	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	70.48%	0	0		是	2026年	-41.91%
16055	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园11主变	500	20.80%	346	346				-39.24%
16056	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	200	32.60%	0	0				-36.13%
16057	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-44.30%
16058	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	34.67%	0	0				-42.18%
16059	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著1小区变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
16060	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.90%	0	0		是	2026年	100.00%
16061	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	31.20%	0	0				-41.87%
16062	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	200	18.40%	0	0		是	2028年	-32.42%
16063	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源3箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
16064	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	400	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.61%
16065	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	50.31%
16066	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	0	0				-30.91%
16067	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	45.62%
16068	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0			2027年	-41.47%
16069	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0		是	2027年12月	-48.55%
16070	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	26.29%	0	0				-41.59%
16071	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				100.00%
16072	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
16073	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期4变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-37.15%
16074	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	200	91.95%	0	0	2024年6月	是	2027年	-35.88%
16075	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-44.06%
16076	法库	包家屯	包家线	10kV包家线南台分10(包南台)	200	79.50%	0	0		是	2026年	-28.30%
16077	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	48.75%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
16078	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	34.20%	0	0				-40.26%
16079	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-35.64%
16080	东陵	世园变	世满甲线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	18.60%	285.6	285.6				-31.74%
16081	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	75.10%	29.8	29.8				-31.62%
16082	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	30.00%	120	120				1.30%
16083	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右3右3	200	16.80%	146.4	146.4		是	2027年	0.00%
16084	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
16085	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.30%	0	0		是	2026年	36.66%
16086	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	61.88%	0	0		是	2026年	-41.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16087	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左8左8	200	13.80%	0	0				0.00%
16088	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	19.68%	443	443		是	2026年	-39.18%
16089	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	160.4	160.4				-41.49%
16090	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	41.07%
16091	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	9.14%	0	0		是	2026年	0.48%
16092	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府2号变电站201间隔(曹融线)配电变压器	800	0.90%	712.8	712.8				100.00%
16093	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	57.00%	0	0		是	2026年	-37.51%
16094	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	73.50%	33	33		是	2026年	-35.31%
16095	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干公家支15左5	400	0.00%	0	0				0.00%
16096	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玫瑰墅2变电站1间隔101配电变压器	400	56.40%	0	0		是	2026年	-10.94%
16097	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	0	0		是	2026年	-24.91%
16098	于洪	得胜变	得胜线95442	丽水名都1站房2变压器	630	38.86%	0	0				-40.72%
16099	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	40.80%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
16100	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支35左3变台	400	33.00%	0	0		是	2026年	-1.01%
16101	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右7	200	0.00%	180	180			2027年	0.00%
16102	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	31.80%	0	0			2027年	-14.82%
16103	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线17右9变台	200	10.65%	0	0				-39.16%
16104	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于79左6右5	200	45.30%	89.4	89.4		是	2027年	-29.32%
16105	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14(马荒地贺台)	315	15.62%	234.3	234.3		是	2026年	-26.59%
16106	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	40.32%	313	313				-28.38%
16107	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-33.23%
16108	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务—沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	7.39%
16109	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	52.50%	150	150				9.83%
16110	东陵	世园变	世中乙线	维也纳1箱变1变压器	630	6.10%	528.6	528.6				-45.50%
16111	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	30.30%	0	0		是	2026年	-30.26%
16112	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线21右3变台	200	18.00%	144	144				99.64%
16113	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	32.70%	0	0		是	2026年	-41.21%
16114	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微建设1台	400	16.20%	0	0				100.00%
16115	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-51.46%
16116	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	32.00%	290	290				-41.82%
16117	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	0	0		是	2026年	-41.47%
16118	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经于30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16119	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.63%	437	437				-42.50%
16120	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-40.47%
16121	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
16122	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变1017法慈线华家沟台	315	11.37%	0	0		是	2026年	-32.96%
16123	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	8.40%	81.6	81.6				-34.63%
16124	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	21.20%	137.6	137.6		是	2026年	-36.66%
16125	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支44	100	61.60%	0	0		是	2027年	-35.40%
16126	法库	包家屯	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	0	0	2025年5月	是	2027年	-41.73%
16127	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	200	49.00%	82	82				-32.59%
16128	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	160	12.13%	0	0		是	2026年	-24.40%
16129	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期2变电站1变压器	315	23.87%	0	0		是	2026年	-40.89%
16130	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支04+1	200	41.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16131	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	9.30%	0	0		是	2026年	-40.23%
16132	沈北	道义变	道义变15270纺校线	辽宁军翔房地产开发有限公司(阳光经典A座)1-1号1号变配电变压器	315	30.95%	0	0				-42.40%
16133	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期2变电站变压器	630	25.08%	0	0				0.00%
16134	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	28.57%	387	387				-40.84%
16135	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区42主变	500	29.60%	302	302				-39.41%
16136	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
16137	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北于南乱分14左1	100	31.80%	58.2	58.2				-34.57%
16138	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压器	250	8.96%	0	0				-58.06%
16139	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站2变压器	630	8.25%	515	515				-35.24%
16140	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房玉铭秸秆公变台区	400	93.00%	0	0	2025年6月			100.00%
16141	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村一组照明	200	51.68%	0	0				-35.81%
16142	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	127.8	127.8		是	2026年6月	-34.73%
16143	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	80	24.50%	0	0		是	2026年	-65.75%
16144	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	67.20%	0	0				100.00%
16145	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	90.41%	0	0	2022年12月		2027年	-33.77%
16146	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房2变压器	630	30.98%	0	0				-41.47%
16147	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年	-22.30%
16148	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	25.80%	0	0				51.16%
16149	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	39.68%	317	317				-42.61%
16150	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分30柱上变压器	100	22.00%	0	0				2.68%
16151	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0		是	2026年12月	-80.21%
16152	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2026年	-45.89%
16153	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	0	0		是	2026年6月	-48.03%
16154	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支小夏卜几6	400	50.10%	0	0				0.00%
16155	于洪	大兴变	兴古线	小微兴古线3号台	400	0.90%	69.28	69.28				0.00%
16156	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	250	59.20%	77	77				-42.01%
16157	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	29.76%	0	0				-49.79%
16158	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	67.43%	0	0		是	2026年	-41.35%
16159	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-34.43%
16160	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0				-19.23%
16161	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-15.48%
16162	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	10.48%	0	0				-44.77%
16163	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	0	0				-44.92%
16164	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	400	42.90%	188.4	188.4				-52.60%
16165	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	敖司牛变226城西线大架南台	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-28.30%
16166	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线白荒地南台支08	315	26.03%	201.5	201.5				-44.95%
16167	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖兰坨村综合一台(微)	200	11.70%	156.6	156.6				-17.46%
16168	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	79.20%	0	0				0.02%
16169	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	35.04%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
16170	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	55.14%	109.8	109.8				-29.55%
16171	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺家属楼	315	55.62%	108.3	108.3				-41.28%
16172	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-38.97%
16173	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	34.20%	223.2	223.2				-35.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16174	沈北	道义变	道孝乙线	正义路北印象2变电站1变压器配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
16175	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)2201配电变压器	800	52.80%	0	0				-44.95%
16176	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
16177	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2026年	-40.19%
16178	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	柳西干20号柱上变压器	315	32.89%	0	0				-36.77%
16179	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	50.48%	0	0				-41.12%
16180	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	90	90		是	2026年	-31.74%
16181	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.50%	0	0		是	2026年	28.24%
16182	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗镇佑户坨素鑫农产品加工厂公变台区	200	65.40%	49.2	49.2				0.00%
16183	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-42.88%
16184	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	50.00%	0	0		是	2026年	-36.84%
16185	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	69.60%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
16186	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2026年	-27.96%
16187	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	68.57%	135	135				-39.06%
16188	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-43.77%
16189	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0			2027年	-42.23%
16190	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外新东台(新)	400	107.10%	0	0	2025年6月			0.00%
16191	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16192	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16193	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	124	124				-29.32%
16194	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	-41.60%
16195	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	寇家村照明	200	36.30%	0	0		是	2026年	-38.33%
16196	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	38.41%	0	0			2027年	-33.66%
16197	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	0	0				0.00%
16198	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	22.40%	0	0				89.96%
16199	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4		是	2026年	-47.15%
16200	沈北	清水变	清依线	清依干187(依路E台)	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
16201	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房2变压器	630	28.70%	386.2	386.2				-40.10%
16202	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期5变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0				0.00%
16203	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16204	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	80	40.88%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
16205	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年	-39.20%
16206	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-44.69%
16207	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-36.49%
16208	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	38.40%	0	0		是	2026年	100.00%
16209	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-41.34%
16210	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-37.65%
16211	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-16.94%
16212	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	49.20%	326.4	326.4		是		5.26%
16213	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水9+1公变	400	59.10%	0	0				0.00%
16214	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜大棚	200	33.30%	0	0				-40.78%
16215	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分家支05	100	62.40%	27.6	27.6				-34.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16216	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2026年	19.55%
16217	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
16218	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-83.51%
16219	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街雨金秸秆公变台区	400	6.90%	0	0				0.00%
16220	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-43.44%
16221	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	80.32%	0	0	2025年10月			-41.43%
16222	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	21.59%	0	0				-35.93%
16223	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.53%
16224	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	47.62%	0	0				-21.48%
16225	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯北支002	160	53.13%	0	0		是	2026年6月	-21.70%
16226	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线线路北散户	250	55.68%	85.8	85.8				-44.15%
16227	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	200	32.10%	115.8	115.8				20.55%
16228	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干4+1公变	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%
16229	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分70加1右支6变压器	500	25.62%	321.9	321.9				-35.26%
16230	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈2号台	400	60.60%	69.28	69.28				0.00%
16231	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	10.79%	0	0				34.42%
16232	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变(单)	400	75.00%	0	0		是		-43.17%
16233	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-45.90%
16234	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	20.57%	0	0		是		-37.19%
16235	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	38.50%	206	206				-10.12%
16236	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	42.90%	23.55	23.55		是	2026年12月	-71.69%
16237	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16238	浑南	榆树变	榆树乙线	浦江御景湾5号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-19.35%
16239	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	14.70%	0	0			2027年	0.00%
16240	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-39.32%
16241	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支南台甲11(敖牛卜南台)	200	46.50%	87	87				-29.06%
16242	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16243	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	44.44%	143.5	143.5		是	2026年	-44.63%
16244	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村季春友畜牧养殖公变台区	200	3.30%	0	0				0.00%
16245	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16246	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)新街坊1箱202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-20.18%
16247	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右8左10变台	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
16248	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	49.84%	253	253				23.28%
16249	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	30	30	2025年4月	是	2026年	-32.49%
16250	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	52.80%	0	0			2027年	-42.77%
16251	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	100	110.40%	0	0	2022年12月			-35.76%
16252	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18+1左1	200	76.20%	0	0		是	2026年	100.00%
16253	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	474	474				-42.02%
16254	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.00%	0	0				8.37%
16255	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	37.20%	422.4	422.4				0.99%
16256	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16257	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	1.11%	0	0		是	2026年12月	-31.36%
16258	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	0	0		是	2026年	-31.00%
16259	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	103.284	103.284		是	2026年	-36.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16260	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.10%	63.9	63.9				-31.85%
16261	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区8变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-41.22%
16262	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广2箱变配电变压器	400	4.20%	0	0				19.36%
16263	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)3变电站1配电变压器	630	42.54%	0	0				8.68%
16264	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期(分建一)1变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0				7.82%
16265	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线44+1右2	200	28.50%	0	0			2027年	100.00%
16266	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	6.00%	0	0		是	2026年	-65.10%
16267	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗西台(2022微)	315	59.37%	96.5	96.5				-35.60%
16268	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区1局维变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0				100.00%
16269	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-44.18%
16270	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
16271	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分散海2台支4	200	24.30%	131.4	131.4		是	2026年12月	-48.87%
16272	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变1变压器	630	12.19%	0	0				-24.63%
16273	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	54.00%	72	72				31.28%
16274	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90	90				0.00%
16275	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	400	28.20%	0	0		是	2026年	-25.78%
16276	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-42.26%
16277	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	40.25%	0	0				-29.34%
16278	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	10.32%
16279	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	51.43%	0	0				-38.30%
16280	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年	-45.06%
16281	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是		0.00%
16282	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	77.12%	32.2	32.2				-59.86%
16283	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线动轴支13	400	65.10%	0	0				-32.31%
16284	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	37.80%	0	0				-44.63%
16285	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	28.57%	204.376	204.376		是	2026年	-35.10%
16286	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线57左6右1变台	400	14.70%	301.2	301.2				0.00%
16287	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.12%	0	0				-34.58%
16288	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	39.60%	100.8	100.8				22.02%
16289	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	323	323				-40.96%
16290	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	48.40%	0	0		是	2026年	-37.74%
16291	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年	-34.44%
16292	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-47.97%
16293	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
16294	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际4变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16295	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16296	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农村下坎子分44左11左11变台	100	30.40%	59.6	59.6				-30.14%
16297	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.33%
16298	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	14.63%	0	0		是	2026年	-29.43%
16299	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分70左4变台	200	44.03%	91.95	91.95				-32.32%
16300	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360	360				0.00%
16301	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左9左2	200	74.00%	0	0			2027年	55.47%
16302	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支新	200	56.70%	66.6	66.6				0.00%
16303	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0			2027年	-16.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16304	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2027年12月	-37.56%
16305	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	124.50%	0	0	2023年10月	是	2026年6月	-38.06%
16306	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	24.44%	413	413				-40.32%
16307	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
16308	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
16309	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-43.06%
16310	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.49%	0	0				-43.94%
16311	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	14.80%	0	0		是	2027年	-40.49%
16312	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	15.50%	298	298				48.46%
16313	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区1小区变电站201配电变压器	630	6.98%	523	523				0.00%
16314	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-43.90%
16315	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分24	400	25.30%	0	0				-46.07%
16316	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.11%	0	0	2024年10月	是	2026年	12.30%
16317	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-32.41%
16318	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线石场支3	200	39.30%	83.136	83.136		是	2026年	100.00%
16319	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	400	50.40%	0	0				9.72%
16320	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2026年	-42.88%
16321	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干苏窝分17变台	400	16.95%	0	0				-40.01%
16322	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	10.20%	0	0				8.84%
16323	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	2.23%
16324	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0			2027年	-38.07%
16325	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年	48.37%
16326	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站1变压器	800	39.75%	402	402				-38.72%
16327	东陵	祝家变	祝家变	郝义线电业分小田屯支11柱上变压器	200	0.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16328	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站1变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-40.90%
16329	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右15能效柱上变压器	400	33.90%	0	0				100.00%
16330	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	76.80%	0	0				-40.09%
16331	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16332	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	100.80%	0	0	2025年11月	是	2026年	-35.02%
16333	于洪	小子变	10kV手工线56284	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				2.63%
16334	于洪	小子变	10kV小工线56242	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	19.37%	445	445				4.26%
16335	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线于家房供销社家属楼	400	37.10%	211.6	211.6				-37.87%
16336	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.60%	0	0				-0.02%
16337	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.90%	0	0				-36.91%
16338	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年	-34.40%
16339	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2026年	-28.55%
16340	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-33.19%
16341	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	200	46.00%	0	0		是		-38.52%
16342	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线204变台	400	48.30%	166.8	166.8				0.00%
16343	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左05	315	49.14%	128.7	128.7		是	2027年	-18.01%
16344	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园61主变	630	24.38%	413.4	413.4				-38.16%
16345	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分62	200	11.80%	0	0			2027年	-23.47%
16346	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	100.00%
16347	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-39.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16348	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	51.60%	0	0		是	2026年	-35.03%
16349	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	45.60%	177.6	177.6				-40.19%
16350	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香粮7变电站1变压器	400	32.70%	0	0				-38.02%
16351	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-43.36%
16352	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都2变	500	22.80%	0	0		是	2026年	-41.95%
16353	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
16354	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	66.30%	0	0		是	2026年	-34.62%
16355	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576				9.47%
16356	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
16357	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯大台台	400	37.80%	97.3384	97.3384				-32.81%
16358	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	8.10%	0	0				100.00%
16359	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	3.30%	0	0		是	2026年	39.62%
16360	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新东村清洁能源公变台区	200	75.00%	0	0				0.00%
16361	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	48.00%	336	336				-24.57%
16362	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	0	0				-37.82%
16363	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	72.00%	0	0			2027年	-35.12%
16364	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	35.30%	0	0				-26.38%
16365	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	74.70%	7.65	7.65		是	2026年12月	-47.07%
16366	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	160	40.50%	0	0		是	2026年	-16.44%
16367	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年	-71.98%
16368	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	325.616	325.616				0.00%
16369	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	400	21.00%	276	276		是	2026年12月	-33.93%
16370	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	118.20%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-33.59%
16371	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干101左1	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
16372	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	38.70%	0	0		是	2026年	-24.09%
16373	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.80%	300.8	300.8				100.00%
16374	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-60.99%
16375	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	28.43%	123.15	123.15		是	2026年6月	-42.61%
16376	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	60.90%	58.2	58.2				-31.66%
16377	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西沟子机井	100	54.00%	0	0		是	2026年	-47.89%
16378	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.85%
16379	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	315	44.19%	144.3	144.3				12.95%
16380	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16381	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是		-36.33%
16382	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	290.976	290.976				13.14%
16383	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天汇5变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
16384	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干9+1右9之1柱上变压器	200	50.40%	0	0				0.00%
16385	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	95.62%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.98%
16386	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年	-42.68%
16387	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	63.00%	0	0		是	2026年	-41.40%
16388	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	53.65%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
16389	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园3站房1配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
16390	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	12.34%
16391	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村西1台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16392	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16393	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	250	91.84%	0	0	2025年8月			-56.47%
16394	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-36.54%
16395	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户刘家村盈康源家禽饲养公变台区	400	10.50%	0	0				0.00%
16396	辽北	道义变	道义变	汇置尚都九期4变电站202配电变压器	800	5.70%	0	0				0.00%
16397	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分糈洞支72左2变台	400	17.70%	0	0				100.00%
16398	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年12月	-31.65%
16399	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-41.50%
16400	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	29.70%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
16401	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-44.92%
16402	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-38.57%
16403	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.03%
16404	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城4箱变1变压器	400	57.20%	131.2	131.2		是		38.37%
16405	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年	-32.41%
16406	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	41.40%	0	0		是		-37.02%
16407	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-65.86%
16408	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-41.50%
16409	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	86.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-44.11%
16410	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜南几04	250	26.40%	0	0		是	2026年	100.00%
16411	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	79.20%	0	0			2027年	-42.08%
16412	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区5局维变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0				77.10%
16413	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-196.65%
16414	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0			2027年	70.29%
16415	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大药房照明新	400	12.60%	0	0				0.00%
16416	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线面粉厂支中台几1变压器	400	16.50%	0	0				0.00%
16417	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	44.70%	90.6	90.6				-39.43%
16418	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	36.38%	183.08	183.08				-13.80%
16419	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	71.25%	150	150				-40.50%
16420	和平	太原变	太原变082温州线	温州城11主变压器	800	18.75%	570	570				-45.09%
16421	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
16422	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	10.80%	316.8	316.8				0.63%
16423	于洪	光辉变	光南线	小微三台村村西台	400	37.50%	210	210				-43.05%
16424	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07+1(花牛堡西台)	200	45.70%	88.6	88.6				-29.72%
16425	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线水库分关屯支42右几2	250	24.00%	165	165				100.00%
16426	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
16427	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站2公变	630	58.10%	0	0				-46.91%
16428	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.28%	243.6	243.6				-46.84%
16429	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	323.6	323.6				-41.99%
16430	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	34.50%	0	0		是	2026年	100.00%
16431	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	23.10%	0	0				-36.13%
16432	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
16433	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	1.80%	176.4	176.4				-8.71%
16434	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾2号变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16435	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-36.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16436	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				-35.39%
16437	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	12.76%	0	0			2027年	-37.81%
16438	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	42.60%	0	0		是	2026年	12.32%
16439	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
16440	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线崑村分34右5变台	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
16441	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分57左18右13变台	50	5.80%	0	0		是	2026年	-152.21%
16442	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	92.19%	0	0	2022年12月	是		-37.36%
16443	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	孤家子四栋楼1号变压器	315	68.57%	0	0		是	2027年12月	100.00%
16444	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	62.70%	0	0		是	2026年	-39.41%
16445	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	47.60%	0	0		是	2026年	-20.56%
16446	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-44.78%
16447	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-37.84%
16448	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	63.24%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
16449	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	5.32%
16450	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	39.00%	204	204			2027年	11.46%
16451	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	74.80%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
16452	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0		是	2026年	-34.21%
16453	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-18.64%
16454	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	55.80%	273.6	273.6				-43.43%
16455	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏宪电井	200	30.30%	119.4	119.4				-59.08%
16456	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
16457	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	19.24%	0	0		是	2026年	-41.67%
16458	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	26.29%	0	0				-21.74%
16459	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	41.70%	96.6	96.6				-32.45%
16460	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-40.52%
16461	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	30.00%	0	0				-16.67%
16462	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	17.60%	0	0				-8.45%
16463	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.46%
16464	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	24.00%	0	0				-41.37%
16465	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	33.00%	0	0				-41.49%
16466	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	39.60%	0	0		是		-40.07%	
16467	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站2变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
16468	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	40.63%	0	0				-40.38%
16469	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	58.00%	0	0		是	2026年	-34.79%
16470	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0			2027年	-39.20%
16471	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	14.52%	0	0		是	2026年	-38.91%
16472	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	55.88%	0	0				-32.39%
16473	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高分15柱上变压器	400	111.90%	0	0	2025年8月	是	2026年	-49.47%
16474	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	17.20%	291.2	291.2				-25.64%
16475	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	23.60%	0	0				-40.30%
16476	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				29.97%
16477	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	84.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-39.17%
16478	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.41%
16479	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-40.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16480	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	26.40%	508.8	508.8				28.09%
16481	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分农场东台几8(农场东台)	200	42.60%	94.8	94.8				21.70%
16482	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	20.40%	139.2	139.2				0.95%
16483	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	34.20%	0	0		是	2026年5月	-51.03%
16484	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	0	0				-28.39%
16485	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	-34.52%
16486	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	51.75%	0	0				-44.20%
16487	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-44.00%
16488	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-39.49%
16489	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	西江甲线38左3+2柱上变压器	400	0.30%	0	0				0.00%
16490	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	93.6	93.6		是	2026年12月	-6.55%
16491	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	42.00%	0	0		是	2026年	-113.35%
16492	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年	-39.84%
16493	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	38.89%	322	322				-38.29%
16494	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	25.50%	258	258				14.45%
16495	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	33.92%	0	0				-25.69%
16496	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	0	0				-39.77%
16497	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干佟平分65+1左5变台	200	31.20%	0	0				0.00%
16498	和平	太原变	太原变042南十甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.78%	0	0				-41.78%
16499	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	46.67%	0	0				-38.89%
16500	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	0	0				-34.52%
16501	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支17左6柱上变压器	400	25.25%	0	0		是	2026年	-28.75%
16502	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	109.5	109.5				-48.01%
16503	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	66.29%	0	0		是	2026年	-33.00%
16504	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	70.20%	0	0		是	2027年12月	-46.63%
16505	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分5	200	82.00%	0	0	2025年6月	是		-43.53%
16506	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	89.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-37.45%
16507	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	65.76%	0	0		是	2026年	-45.31%
16508	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
16509	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	33.92%	0	0				-38.88%
16510	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	31.88%	93	93				-43.38%
16511	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干8	315	54.29%	0	0				-50.82%
16512	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	74.10%	0	0				-61.21%
16513	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右7	250	34.88%	137.8	137.8				-42.89%
16514	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	20.00%	0	0				-43.26%
16515	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区2柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2026年	-34.84%
16516	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	166.5	166.5				-50.23%
16517	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	4.80%	0	0		是	2026年12月	-76.90%
16518	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	59.70%	0	0		是	2026年6月	-46.42%
16519	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	45.71%	139.5	139.5				-42.36%
16520	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	26.03%	0	0				-38.48%
16521	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	71.62%	0	0		是	2026年	-44.86%
16522	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	101.90%	0	0	2024年7月			-22.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16523	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	57.20%	0	0		是	2026年	-42.13%
16524	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	400	15.30%	0	0				-47.71%
16525	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
16526	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	101.33%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.74%
16527	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	2.16%	0	0		是	2026年	-34.26%
16528	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	56.83%	0	0			2027年	-39.19%
16529	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	35.00%	0	0		是	2026年	-40.75%
16530	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分24	250	5.12%	212.2	212.2				19.17%
16531	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	5.60%	84.4	84.4				-15.88%
16532	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	28.80%	0	0				-28.35%
16533	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-1	315	33.65%	0	0				-44.37%
16534	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干45	200	16.20%	0	0		是		-45.94%
16535	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左6	250	62.08%	0	0				-32.44%
16536	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	67.81%	0	0		是		-39.31%
16537	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	2.10%	175.8	175.8				-58.77%
16538	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	49.84%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
16539	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	0	0				-67.15%
16540	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	51.25%	62	62				-41.19%
16541	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2026年	-57.41%
16542	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	72.80%	0	0				-37.88%
16543	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	53.02%	116.5	116.5				-49.62%
16544	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	22.48%	0	0		是	2026年	-44.45%
16545	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	35.52%	0	0		是	2026年	-48.57%
16546	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	57.60%	0	0				-54.46%
16547	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	91.80%	0	0	2025年8月			-43.68%
16548	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	河南分21柱上变压器	400	54.60%	0	0				-83.62%
16549	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分9柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2026年	-43.64%
16550	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科七区1箱变2变	630	41.90%	0	0				-44.80%
16551	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	46.10%	0	0		是	2026年	-43.73%
16552	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	29.71%	0	0		是	2026年	-40.38%
16553	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	8.89%	0	0		是		-43.23%
16554	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	13.14%	0	0		是	2026年	-34.93%
16555	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年	-44.51%
16556	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	41.27%	0	0				-41.19%
16557	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16558	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	58.00%	0	0		是	2026年	-42.78%
16559	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-43.34%
16560	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.32%	0	0		是	2026年	-21.76%
16561	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-48.51%
16562	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
16563	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站(原二期)201	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	28.44%
16564	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站(原三期)201	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
16565	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	20.00%	441	441				-40.40%
16566	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	13.71%	480.6	480.6				-37.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16567	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	32.00%	0	0				-39.66%
16568	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	57.52%	102.3	102.3				-39.58%
16569	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	41.90%	0	0				-42.57%
16570	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郟都1期2箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-45.94%
16571	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郟都2期2箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-45.46%
16572	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
16573	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	21.71%	0	0		是	2026年	-42.56%
16574	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0		是	2026年	-36.82%
16575	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站201配电变压器	630	114.92%	0	0	2025年6月	是	2028年12月	-41.00%
16576	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
16577	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-43.37%
16578	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	春城小院变电站202柜	800	42.90%	376.8	376.8				7.71%
16579	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	56.00%	214.2	214.2				-34.64%
16580	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201变压器	400	44.00%	0	0				-38.48%
16581	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16582	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-53.95%
16583	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	58.80%	124.8	124.8				-24.94%
16584	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	10.80%	0	0		是	2027年12月	-42.51%
16585	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
16586	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-36.19%
16587	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16588	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	429	429				-37.74%
16589	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年	-42.85%
16590	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	21.33%	432.6	432.6				-37.56%
16591	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	15.87%	0	0		是	2026年	-45.82%
16592	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期3箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2026年	-37.74%
16593	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	500	34.80%	0	0				-39.68%
16594	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	44.44%	0	0		是	2026年	-48.95%
16595	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-46.09%
16596	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	39.62%	280	280				-38.46%
16597	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	22.22%	280	280				-39.08%
16598	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	30.16%	377	377				-39.89%
16599	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
16600	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	49.20%	204	204				-44.07%
16601	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	6.928	6.928				-38.40%
16602	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	35.00%	0	0		是		-35.64%
16603	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	75.52%	0	0				-41.93%
16604	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-40.93%
16605	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16606	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
16607	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变2变	800	26.10%	0	0				-46.00%
16608	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-47.11%
16609	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-2变电站1变压器	630	19.37%	6.928	6.928				-44.98%
16610	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍3箱变2	630	21.27%	0	0		是	2026年	-46.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16611	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-47.57%
16612	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16613	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-40.69%
16614	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	38.41%	325	325				-47.41%
16615	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	俪华精舍2箱变2站内变压器	400	47.40%	0	0				-43.29%
16616	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0				-34.58%
16617	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	19.43%	0	0				-43.41%
16618	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变(单)	500	42.88%	0	0				-40.81%
16619	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是		-44.35%
16620	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站2变压器	630	36.06%	0	0		是		-47.08%
16621	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	15.24%	471	471				-43.52%
16622	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-183.34%
16623	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	46.67%	273	273				-45.74%
16624	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	11.81%	492.6	492.6		是		-42.22%
16625	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	312	312		是		-43.92%
16626	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	81.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.24%
16627	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	35.24%	345	345				-40.16%
16628	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	77.20%	32	32				-46.45%
16629	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	29.84%	379	379				-36.17%
16630	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.40%	0	0			2027年	-43.49%
16631	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	0.00%	0	0		是	2026年	-317.60%
16632	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
16633	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-44.88%
16634	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
16635	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
16636	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0		是	2026年	-43.08%
16637	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	16.51%	0	0		是	2026年	-41.01%
16638	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	千休所配电站1	400	27.00%	0	0		是	2026年	-42.73%
16639	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	32.40%	0	0		是	2026年	-33.04%
16640	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16641	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	48.25%	0	0		是	2026年	0.00%
16642	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	31.176	31.176		是	2026年	0.00%
16643	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变1号变	630	27.94%	0	0		是	2026年	-31.18%
16644	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园201	500	48.64%	0	0				-42.26%
16645	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	22.38%	0	0			2027年	-43.22%
16646	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	79.20%	0	0				-39.91%
16647	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-42.97%
16648	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	0	0				-45.75%
16649	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0		是	2026年	68.85%
16650	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	8.97%
16651	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	5.76%
16652	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜46	400	7.65%	329.4	329.4				10.33%
16653	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干26右3	200	8.70%	0	0				0.00%
16654	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	56.60%	0	0		是	2028年	-28.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16655	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分93右8	200	16.80%	0	0			2027年	100.00%
16656	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0	是		2027年12月	-28.82%
16657	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园4变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-42.63%
16658	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-42.67%
16659	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	224	224				-34.18%
16660	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-35.58%
16661	东陵	中马变	军影线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	22.10%	271.6	271.6	是		2026年12月	-49.70%
16662	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	582	582	是		2026年	-28.92%
16663	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	37.20%	0	0	是		2026年	-107.00%
16664	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	17.90%	454.2	454.2	是		2026年12月	-44.02%
16665	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变(单)	630	25.52%	0	0				-44.67%
16666	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	37.88%	417	417			2027年	-41.30%
16667	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	46.80%	172.8	172.8				-8.89%
16668	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支06	200	34.20%	0	0	是		2026年12月	100.00%
16669	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	39.05%	321	321	是		2026年12月	-42.55%
16670	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-2(三家子分79左2)	200	35.10%	109.8	109.8				-31.23%
16671	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线砖厂分赵家2支7	400	0.00%	83.136	83.136	是		2026年	0.00%
16672	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				26.44%
16673	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	54.30%	0	0	是		2026年	-42.02%
16674	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	0	0				-33.40%
16675	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	10.65%	0	0				-78.62%
16676	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	41.60%	242	242				-41.36%
16677	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-44.98%
16678	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	200	51.15%	77.7	77.7				-24.02%
16679	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分三家子支砖厂几线张家洼子甲线14(包九队台)	200	28.80%	0	0	是		2027年	-30.29%
16680	法库	果园	果蕴线	10kV果蕴线锦绣环网柜分2	400	5.40%	0	0	是		2026年	100.00%
16681	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	120.9	120.9				-34.69%
16682	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	110.4	110.4				-33.73%
16683	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	40.33%	14.9	14.9	是		2026年12月	-26.92%
16684	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	22.86%	423	423				94.55%
16685	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2(一站式)	200	40.80%	0	0	是		2026年12月	-29.91%
16686	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘村路南	400	65.40%	0	0	是		2026年	-21.72%
16687	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	40.80%	49.2	49.2				-46.79%
16688	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强12号主变	400	18.40%	0	0				-38.99%
16689	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前2箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
16690	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光2变电站1变压器	630	3.17%	0	0				100.00%
16691	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	0	0	是		2026年12月	0.00%
16692	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20(闫家C台)	30	12.33%	23.3	23.3				-63.98%
16693	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区(清洁能源)	400	25.95%	256.2	256.2				-28.72%
16694	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	21.33%	0	0	是		2026年	-43.49%
16695	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	61.44%	0	0	是		2026年	-38.56%
16696	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	18.60%	0	0			2027年	100.00%
16697	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0	是		2026年	62.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16698	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线140左3柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
16699	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	-40.23%
16700	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	万科长天府箱式变电站2配电变压器	800	61.88%	0	0				-28.98%
16701	沈北	孝信变	孝信变25560孝峰线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
16702	东陵	杨官变	杨官变	紫提东郡二期1局维-2	800	43.13%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
16703	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	267	267				-44.82%
16704	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线154+2	200	0.00%	180	180				0.00%
16705	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	54.29%	112.5	112.5				-27.73%
16706	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园2配电站2站内变压器	630	69.33%	0	0				-43.79%
16707	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	40.20%	398.4	398.4				-45.36%
16708	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	61.50%	0	0		是	2026年	-38.01%
16709	于洪	大兴变	大兴变	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	23.28%	0	0				-25.18%
16710	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	79.80%	0	0				-9.03%
16711	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2028年12月	-47.65%
16712	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2026年	8.31%
16713	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
16714	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶西分叶7组北台支4	315	27.24%	197.7	197.7				100.00%
16715	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左7左13柱上变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年	-42.28%
16716	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	10kV黄昊于腰东井分37右支6台区	100	24.00%	66	66				-64.09%
16717	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线二分场支线120	400	59.40%	0	0				-41.54%
16718	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	9.90%	160.2	160.2				-17.43%
16719	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	32.80%	0	0				-29.33%
16720	法库	团山子	团山子变1172团地线	10kV团合线团山子分3	500	32.64%	286.8	286.8				2.63%
16721	于洪	家俱变	家俱变	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-46.77%
16722	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分21+1变台	400	50.70%	0	0				100.00%
16723	于洪	高明变	高明变	弓匠社区4变电站7变压器	630	19.56%	0	0				-39.09%
16724	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	18.00%	288	288		是	2026年	-43.98%
16725	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林2箱变1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-40.49%
16726	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	71.60%	0	0		是	2026年	-33.94%
16727	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16728	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-45.28%
16729	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	53.10%	73.8	73.8				-33.53%
16730	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	15.81%
16731	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
16732	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区1变电站2变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年	0.00%
16733	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	53.7	53.7				-33.95%
16734	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨于马窝堡分15右11变台	200	136.40%	0	0	2025年6月			-54.85%
16735	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	130.8	130.8				-57.52%
16736	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	27.94%	0	0				-39.70%
16737	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-42.86%
16738	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	0	0		是	2026年	-30.68%
16739	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	22.75%
16740	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	122.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	91.14%
16741	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养土堡夏堡东洼子大棚n(仅换变压器)改造	100	66.00%	24	24		是	2026年12月	8.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16742	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	52.80%	0	0				-34.17%
16743	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-42.94%
16744	东陵	孙家寨	孙桃乙线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	30.30%	0	0				-4.51%
16745	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	63.60%	52.8	52.8				-51.89%
16746	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	35.70%	0	0		是	2026年	-18.25%
16747	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年	-42.78%
16748	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐电东支007	200	75.15%	29.7	29.7				-25.54%
16749	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期3201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-114.39%
16750	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变压器	100	73.20%	16.8	16.8		是	2026年12月	-27.03%
16751	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0				-41.51%
16752	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和于123右3之7	200	29.70%	120.6	120.6				1.36%
16753	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	12.95%	242.7	242.7				-40.80%
16754	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	17.55%	0	0		是	2026年	1.77%
16755	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	22.50%	0	0			2027年	-41.82%
16756	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	19.80%	0	0			2027年	8.85%
16757	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	65.50%	19.6	19.6				-28.94%
16758	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历分4加1	100	84.50%	0	0	2022年12月	是		-43.90%
16759	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分02	100	62.00%	0	0				-47.57%
16760	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于121左17变台	200	14.10%	151.8	151.8		是	2026年	-33.12%
16761	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0			2027年	-40.23%
16762	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	3.68%
16763	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	67.30%	143	143				-38.24%
16764	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	29.40%	467.64	467.64		是	2026年	-18.84%
16765	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.10%	0	0		是	2026年6月	-13.78%
16766	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇胡家屯村二组公变台区	400	144.50%	0	0	2025年4月			-40.56%
16767	东陵	白沙变	白旺乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	25.71%	405	405		是	2026年12月	-45.79%
16768	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾3号变电站202间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
16769	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-43.64%
16770	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线动迁小区分11	250	91.20%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-16.06%
16771	沈北	新城子	新城线	YHG_郑州路综合楼56	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-38.50%
16772	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-40.95%
16773	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	50.63%	0	0				-39.81%
16774	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	32.38%	0	0			2027年	-29.08%
16775	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子居民楼新	200	77.40%	0	0				0.00%
16776	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支23左1柱上变压器	315	75.43%	0	0		是	2026年	-27.43%
16777	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	22.20%	271.2	271.2				-28.67%
16778	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	70.86%	0	0		是	2026年	-36.52%
16779	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-44.82%
16780	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站2变压器	800	30.20%	0	0				-36.36%
16781	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2026年	-42.68%
16782	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分14左6变台	200	32.00%	0	0				13.90%
16783	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	41.14%	0	0				4.80%
16784	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-26.03%
16785	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线29右8右1变台	400	2.10%	351.6	351.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16786	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀3箱变2变压器	630	18.10%	429.536	429.536				-44.12%
16787	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0			2027年	-37.87%
16788	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	22.80%	0	0				-36.24%
16789	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光4箱变1变压器	800	43.13%	0	0		是		-28.26%
16790	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
16791	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	29.18%	121.65	121.65				-35.00%
16792	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	东市场综合楼	400	70.80%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
16793	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	78.73%	71	71				-39.59%
16794	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-41.19%
16795	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-44.08%
16796	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	23.00%
16797	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	31.36%	293.2	293.2		是	2026年	-37.15%
16798	沈北	董楼子	董楼子望滨线	望滨线190(百贯A台)	200	52.50%	75	75				-35.60%
16799	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变(单)	400	8.70%	0	0				-38.97%
16800	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线35柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-52.20%
16801	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-45.04%
16802	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	22.80%	268.8	268.8		是	2026年	-16.53%
16803	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区张广生电焊修理部-新农线马甲分8	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16804	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.87%	517.4	517.4				-30.01%
16805	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	8.63%	512.6	512.6				-40.15%
16806	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-52.74%
16807	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-39.33%
16808	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线17左3变台	400	18.30%	0	0				0.00%
16809	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里2号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	800	17.10%	0	0				0.00%
16810	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	0	0				-32.71%
16811	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城5号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
16812	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城9号变电站1号变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
16813	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳优盛食品有限公司-朱尔物流分3	400	37.00%	0	0				100.00%
16814	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分14右2	200	0.00%	0	0				0.00%
16815	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	106.00%	0	0	2023年4月			-30.14%
16816	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分8柱上变压器	400	4.00%	0	0		是	2026年	-40.71%
16817	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	56.10%	67.8	67.8				-47.63%
16818	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	12.38%	0	0				13.05%
16819	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
16820	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支11	400	61.65%	0	0				-31.69%
16821	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	100	25.80%	64.2	64.2				-42.06%
16822	法库	包家屯	包家屯包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	18.45%	0	0		是	2027年	-40.98%
16823	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
16824	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台新	200	47.40%	85.2	85.2				0.00%
16825	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	64.80%	50.4	50.4				-46.18%
16826	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	92.38%	0	0	2022年12月			-31.88%
16827	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28加1右2	400	27.30%	0	0				0.00%
16828	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	15.30%	0	0				59.82%
16829	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	18.03%	0	0				-46.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16830	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	306	306		是	2027年12月	-40.14%
16831	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	33.50%	0	0			2027年	-28.80%
16832	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	19.13%	0	0				-41.03%
16833	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	20.00%	105.652	105.652				-42.10%
16834	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年	-42.95%
16835	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分支3	200	20.40%	0	0		是	2026年	100.00%
16836	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	35.40%	0	0				-7.62%
16837	沈北	清水变	清依线	前屯矿(清水)温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
16838	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	39.00%	51	51				-53.05%
16839	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台(2021微)	200	78.60%	0	0		是	2026年	-41.11%
16840	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-34.37%
16841	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	兽医站住宅	100	66.30%	0	0		是	2026年12月	-19.86%
16842	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
16843	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六于55右2减2	200	55.00%	0	0				-47.87%
16844	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台(微)	400	84.40%	22.4	22.4	2025年9月	是	2026年	-45.17%
16845	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	34.50%	444	444		是	2026年	-36.97%
16846	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0		是	2026年	-19.84%
16847	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	200	34.80%	0	0		是	2026年	3.52%
16848	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	副食局住宅	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
16849	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-39.51%
16850	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				13.22%
16851	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	0	0	2025年4月	是	2026年	-33.41%
16852	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大栅分支线003	50	34.80%	27.6	27.6				-15.22%
16853	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村增勇电焊台变台区	200	68.10%	0	0				0.00%
16854	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	22.10%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
16855	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	24.75%	0	0				-45.35%
16856	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	58.80%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
16857	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-38.92%
16858	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	51.75%	306	306				-40.16%
16859	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期4箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	13.60%
16860	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-44.38%
16861	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场(一站式)	100	18.30%	71.7	71.7				-96.28%
16862	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年	17.31%
16863	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	119.60%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.81%
16864	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	-30.05%
16865	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-32.34%
16866	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	8.40%	163.2	163.2				-90.07%
16867	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-40.30%
16868	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	14.73%
16869	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				-45.15%
16870	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	11.20%	0	0		是	2026年	-47.48%
16871	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.00%	45	45				0.00%
16872	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	86.40%	1.8	1.8	2022年12月	是	2026年6月	-36.26%
16873	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	28.80%	306	306				-34.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16874	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16875	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
16876	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
16877	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站1变压器	400	8.50%	326	326				-43.68%
16878	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国官5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	47.40%	0	0			2027年	-23.11%
16879	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年12月	4.70%
16880	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16881	沈北	文北变	文阁乙线	金地峯范小区1变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
16882	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0				0.00%
16883	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
16884	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十于5左7变压器	100	34.80%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
16885	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-38.09%
16886	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	17.52%	0	0				-33.96%
16887	皇姑	长江变	长江变25494长华线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2026年	-27.42%
16888	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2026年	-29.65%
16889	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	34.00%	0	0				-37.37%
16890	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区2站房1配电变压器	630	6.98%	523	523		是	2026年	0.00%
16891	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	101.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-26.68%
16892	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	55.87%	0	0		是	2028年12月	-36.86%
16893	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生酈城2箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-43.36%
16894	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生酈城2箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0				-40.54%
16895	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线36左8+1右10变台	200	21.60%	0	0				100.00%
16896	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-41.44%
16897	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	5.70%	0	0		是	2026年	-18.48%
16898	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年	-37.22%
16899	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大旅城西4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	7.62%	0	0				97.78%
16900	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	20.80%	346	346				-47.36%
16901	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2026年	0.63%
16902	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	25.50%	129	129				-30.69%
16903	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	13.50%	0	0				-38.35%
16904	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	201.9	201.9		是	2026年	-34.77%
16905	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	43.80%	92.4	92.4				-20.41%
16906	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	67.60%	0	0		是	2026年	-28.41%
16907	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	31.35%	0	0		是	2026年	-47.89%
16908	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	50.10%	79.8	79.8				-38.94%
16909	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线202左6变台	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
16910	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	50.00%	0	0		是	2026年	-42.30%
16911	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	39.00%	0	0			2027年	-40.73%
16912	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	17.80%	0	0		是	2026年	-38.26%
16913	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前分19#	315	16.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
16914	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	71.1	71.1				-34.13%
16915	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	45.30%	178.8	178.8		是	2026年	-22.12%
16916	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	19.05%	447	447			2027年	-41.75%
16917	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	28.50%	123	123				17.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16918	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
16919	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	85.20%	9.6	9.6	2025年12月			-1.77%
16920	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站202间隔配电变压器	800	11.70%	0	0		是		0.00%
16921	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽赛牧村养殖基地1号台区	400	62.70%	0	0		是	2026年	-33.55%
16922	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鹰小筑1号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
16923	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	7.00%	0	0				-77.26%
16924	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村2机井	50	20.80%	0	0				-11.02%
16925	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁新支9	200	17.70%	144.6	144.6				0.00%
16926	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	38.40%	51.6	51.6				-66.26%
16927	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村10机井	200	31.00%	0	0				-47.81%
16928	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	75.68%	45.1	45.1				-42.36%
16929	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	200	61.35%	57.3	57.3				-34.37%
16930	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
16931	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	200	41.90%	0	0				-37.36%
16932	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府8箱式变电站2配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
16933	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	17.70%	0	0		是	2026年	9.46%
16934	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	40.32%	0	0		是	2026年	-42.51%
16935	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	0	0				-38.11%
16936	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右49	160	46.25%	0	0		是	2027年	-38.97%
16937	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线075	200	36.40%	0	0		是	2026年12月	-34.62%
16938	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡赵家村二组照明	200	57.90%	0	0				-40.31%
16939	沈河	长青变	长青变452长甲线	南塔干泉园分13+1右2柱上变压器	400	72.30%	0	0		是	2026年12月	11.37%
16940	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年	-24.90%
16941	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	38.10%	0	0		是	2026年	-60.05%
16942	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-36.10%
16943	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	21.6	21.6				-44.34%
16944	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	24.30%	0	0				-53.97%
16945	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支61变台	200	50.40%	0	0				-37.98%
16946	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	0	0				-34.87%
16947	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	54.00%	36	36				-41.03%
16948	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	36.75%	0	0				-43.94%
16949	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
16950	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内干69右1变台	400	84.30%	0	0	2024年6月			98.08%
16951	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛村北五路文东新能源公变台区	200	65.70%	0	0				0.00%
16952	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-41.69%
16953	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	255.6	255.6				-24.93%
16954	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	40.50%	0	0		是	2026年	-41.02%
16955	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.37%
16956	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-39.27%
16957	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	30.50%	0	0				-39.69%
16958	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	46.35%	275	275				-42.66%
16959	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	34.16%
16960	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0				97.45%
16961	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分多屯支28变台	200	32.10%	0	0				-38.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
16962	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线51+1	400	42.00%	0	0				-34.25%
16963	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干194左4变台	200	9.60%	0	0				-8.13%
16964	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0	0		是	2026年6月	-273.46%
16965	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.62%
16966	皇姑	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-31.16%
16967	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	800	67.50%	0	0				-41.38%
16968	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
16969	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达连东井支达连东井分支 10右T1变压器	50	16.20%	36.9	36.9				-44.21%
16970	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	99.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.43%
16971	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	200	58.60%	0	0				-33.39%
16972	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期5号变电站202配电变压器	400	10.80%	316.8	316.8				0.00%
16973	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	67.95%	44.1	44.1				-56.17%
16974	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	41.70%	0	0				-23.71%
16975	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	34.29%	175.5	175.5				-44.09%
16976	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区(太阳干43+1)综合台区	200	21.60%	0	0				-45.75%
16977	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	32.40%	28.8	28.8		是	2026年12月	0.00%
16978	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	57.60%	0	0			2027年	-21.20%
16979	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-44.98%
16980	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
16981	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	200	33.00%	0	0		是	2026年	-48.25%
16982	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	21.60%	0	0				13.22%
16983	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合(2022微)	400	16.20%	0	0		是	2026年	14.27%
16984	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	41.27%	307	307				-33.22%
16985	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	46.50%	0	0				100.00%
16986	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	89.10%	0	0	2024年7月	是	2026年	-31.50%
16987	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特1箱式变电站1号变	1000	51.60%	0	0		是	2026年	-37.05%
16988	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	13.20%	38.4	38.4				-5.93%
16989	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐电西支004	200	57.30%	65.4	65.4				-21.06%
16990	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
16991	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	630	8.13%	0	0				76.12%
16992	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站1主变	800	10.88%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16993	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	-40.48%
16994	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	100	46.20%	0	0				-45.52%
16995	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	46.50%	0	0		是	2026年5月	-53.39%
16996	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁村支2	315	37.27%	0	0		是	2026年	-31.35%
16997	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	400	55.50%	138	138				-56.70%
16998	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16999	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				12.82%
17000	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17001	大东	塑花变	塑花变70242上园乙线	上园乙线沈塑联干112右13	400	64.25%	0	0				9.95%
17002	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支36变台	400	18.90%	0	0		是	2026年	-58.88%
17003	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	江山府3号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17004	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	5.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17005	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-17.12%
17006	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-24.68%
17007	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-37.03%
17008	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-43.64%
17009	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	400	29.40%	0	0		是	2026年	-33.47%
17010	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分水库支15	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
17011	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	39.37%	319	319		是	2026年12月	15.37%
17012	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-2.34%
17013	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-31.17%
17014	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	6.00%	0	0				-12.65%
17015	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	57.14%	207	207		是	2026年12月	-34.65%
17016	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左26右6+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
17017	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	40.88%	0	0				-43.71%
17018	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	311.4	311.4				18.16%
17019	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	54.90%	0	0		是	2026年12月	-48.58%
17020	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	88.41%
17021	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
17022	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	17.50%	290	290				-2.99%
17023	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.80%	0	0			2027年	100.00%
17024	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	33.60%	0	0				-40.20%
17025	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	13.02%	0	0				-42.81%
17026	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨豪晨针织厂公变台	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
17027	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
17028	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	54.00%	288	288				-40.32%
17029	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北(2)台	100	45.30%	0	0		是	2026年6月	-25.96%
17030	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变压器	315	23.17%	0	0				-39.52%
17031	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭村台几吴家仁养殖户甲9	200	34.80%	0	0		是	2028年	100.00%
17032	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50雍贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-29.12%
17033	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	12.00%	0	0				-23.82%
17034	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年	5.16%
17035	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
17036	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	-3.75%
17037	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	13.59%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
17038	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17039	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	0	0				0.00%
17040	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	21.33%	0	0				-44.78%
17041	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	23.68%	331.6	331.6				-42.82%
17042	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变压器	315	9.21%	0	0				-49.91%
17043	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
17044	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	-38.93%
17045	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中古分001	50	34.40%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
17046	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立于98右1	200	33.00%	0	0			2027年	-21.67%
17047	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	农机线大民干87变台	400	54.30%	142.8	142.8				24.11%
17048	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干245(一站式)	200	0.00%	180	180				-26.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17049	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明(微)	200	31.90%	116.2	116.2				-32.43%
17050	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支01市场东台	315	34.60%	0	0		是	2026年	-30.11%
17051	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星越时代1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	51.65%
17052	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-34.93%
17053	于洪	平罗变	平罗线	小微悟兵村1号台	400	22.80%	0	0				18.08%
17054	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-12.62%
17055	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
17056	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	枫林花园2箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.97%
17057	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村北台公变台区	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	12.61%
17058	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年	46.58%
17059	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)11号变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
17060	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	36.90%	0	0		是	2026年	-32.83%
17061	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	35.40%	0	0				-61.21%
17062	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	259.2	259.2				16.62%
17063	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	200	13.50%	0	0		是	2028年	-49.01%
17064	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景3站房1变压	630	21.84%	0	0				-42.73%
17065	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1环网单元202开关之1右0柱上变压器	200	63.90%	0	0				0.00%
17066	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水分6	400	29.50%	0	0				-38.79%
17067	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水分17	200	28.20%	0	0				-34.54%
17068	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	41.14%	0	0				-45.14%
17069	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-38.11%
17070	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	69.25%	16.6	16.6				-30.28%
17071	东陵	世园变	世园线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	124.2	124.2		是	2026年12月	-37.00%
17072	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分南窑支21变台	400	97.20%	0	0	2025年9月			-43.87%
17073	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
17074	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-79.48%
17075	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-43.39%
17076	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	68.00%	11	11		是	2026年	-41.07%
17077	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	76.00%	0	0		是	2028年12月	-25.17%
17078	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0			2027年	-26.74%
17079	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年	-38.29%
17080	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	28.80%	0	0				-13.19%
17081	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站201开关柜	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-42.41%
17082	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	64.20%	0	0		是	2026年	-30.06%
17083	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳市合顺木材加工有限公司台	400	38.70%	0	0		是	2026年	0.00%
17084	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
17085	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.03%	0	0				-35.81%
17086	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年	-30.43%
17087	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	39.75%	0	0				-36.57%
17088	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	15.87%	467	467				-45.57%
17089	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0		是	2026年	-36.22%
17090	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-45.58%
17091	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年	-39.55%
17092	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站2变压器	630	59.43%	0	0			2027年	-38.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17093	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201配电变压器	500	36.16%	0	0				-42.13%
17094	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	112.20%	0	0	2024年12月	是	2026年	8.26%
17095	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	48.30%	0	0			2027年	100.00%
17096	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-44.05%
17097	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	59.28%	0	0				-45.38%
17098	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台(2020微)	400	82.80%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.12%
17099	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	16.20%	147.6	147.6				-192.51%
17100	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	0.90%	0	0		是	2026年	0.00%
17101	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年	-45.65%
17102	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-69.41%
17103	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-40.12%
17104	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	11.10%	0	0		是	2026年	100.00%
17105	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-24.11%
17106	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	11.75%	493	493		是	2026年	-43.18%
17107	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-71.09%
17108	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	315	92.19%	0	0	2025年9月			-30.37%
17109	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年	-35.88%
17110	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-38.01%
17111	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-36.60%
17112	和平	太原变	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	22.50%	135	135				-20.44%
17113	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分15左7+1右1	400	0.00%	0	0				0.00%
17114	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	41.8	41.8				-25.09%
17115	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-28.50%
17116	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北养殖场新台	400	96.30%	0	0	2025年10月			-35.86%
17117	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前东台	400	40.00%	0	0				-48.92%
17118	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	43.49%	0	0				-34.75%
17119	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2026年	-49.25%
17120	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	400	29.70%	0	0				-30.67%
17121	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	33.60%	0	0				-42.72%
17122	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干14	400	37.20%	0	0				-40.97%
17123	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0		是	2026年	-49.81%
17124	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	66.98%	0	0				-36.36%
17125	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分12公变	315	16.25%	0	0				-60.42%
17126	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2026年	-48.19%
17127	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	44.25%	0	0		是	2026年	-42.09%
17128	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	望柳干10左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				-30.49%
17129	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	54.60%	0	0			2027年	-36.90%
17130	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	22.80%	0	0		是	2027年	-6.76%
17131	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-29378.57%
17132	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	36.19%	0	0				-44.66%
17133	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干10	315	40.63%	0	0				-43.39%
17134	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右11	315	17.46%	0	0				-43.65%
17135	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	56.00%	0	0		是	2026年	-49.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17136	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年	-31.54%
17137	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	57.50%	0	0			2027年	-33.52%
17138	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	41.10%	0	0			2027年	-24.53%
17139	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	24.80%	130.4	130.4		是	2026年	-32.51%
17140	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	37.46%	0	0		是	2026年	-47.83%
17141	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	6.80%	0	0		是	2026年	-18.27%
17142	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	400	36.50%	0	0				-46.03%
17143	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	46.98%	135.5	135.5		是	2026年	-41.38%
17144	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年8月	是	2026年	-32.15%
17145	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2+1公变	400	26.70%	253.2	253.2				-30.94%
17146	沈河	万柳变	万柳变258五爰乙线	万南干27+1公变	315	40.38%	0	0				-34.40%
17147	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	29.71%	189.9	189.9				-45.88%
17148	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	26.40%	0	0				-46.53%
17149	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	35.05%	173.1	173.1				-50.71%
17150	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	13.12%	0	0		是	2026年12月	-41.33%
17151	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	30.50%	238	238				-62.23%
17152	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0		是	2026年	-40.41%
17153	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	松北分8柱上变压器	400	57.90%	0	0		是	2026年	-47.96%
17154	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0				-26.85%
17155	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	18.03%	0	0		是	2026年	-48.80%
17156	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	15.00%	0	0		是	2026年	-20.49%
17157	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	46.86%	135.9	135.9		是		-46.90%
17158	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	33.90%	0	0				-39.24%
17159	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.00%	240	240				-39.61%
17160	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙A之1公变	315	38.86%	0	0		是	2026年12月	-3.16%
17161	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	315	64.44%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
17162	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	21.20%	0	0		是	2026年	-42.74%
17163	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	3.17%	0	0				-63.38%
17164	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2026年	-36.53%
17165	大东	善邻变	善邻变81078善仓乙线	善仓干11加1	400	76.50%	54	54		是		-41.43%
17166	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
17167	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅干1左1	400	89.70%	1.2	1.2	2025年9月			-39.96%
17168	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线6	400	2.00%	0	0		是	2026年12月	-46.99%
17169	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支36变压器	200	37.20%	105.6	105.6				-31.24%
17170	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0		是	2026年	-38.56%
17171	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长翠甲1开闭站长翠甲开闭站进线电缆头天坛干111左11公变	250	44.64%	113.4	113.4				-35.49%
17172	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	42.80%	0	0		是	2026年	-24.33%
17173	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	29.21%	0	0		是	2026年	-41.86%
17174	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	0	0				-42.48%
17175	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	200	34.90%	0	0		是	2026年	-45.13%
17176	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	200	79.60%	0	0		是	2026年3月	23.72%
17177	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17178	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	方迪东阁1箱变2	630	33.52%	0	0		是	2026年	-42.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17179	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	52.57%	0	0		是	2026年	-37.29%
17180	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学1箱变1号变	500	26.00%	0	0		是	2026年	-43.00%
17181	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	27.20%	0	0		是	2026年	-40.32%
17182	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	21.71%	0	0		是	2026年	-45.18%
17183	和平	三好变	三好变166文体甲线	文教小区一次1主变	800	42.90%	376.8	376.8				-41.43%
17184	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
17185	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	34.60%	0	0				-41.87%
17186	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	63.00%	216	216				-42.64%
17187	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-40.05%
17188	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗都5变电站1变压器	630	21.33%	180.128	180.128				-45.85%
17189	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	29.74%
17190	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	51.62%	0	0				-33.97%
17191	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	66.40%	0	0		是	2026年	-40.07%
17192	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-42.27%
17193	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-48.33%
17194	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期3箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-48.69%
17195	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-39.37%
17196	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-43.56%
17197	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园2变电站201柜	800	8.70%	0	0				-40.13%
17198	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	54.92%	0	0				-45.13%
17199	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201变压器	630	26.29%	0	0		是		-39.07%
17200	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区4变电站201	630	33.65%	0	0				-43.11%
17201	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17202	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-48.28%
17203	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	24.96%	0	0				-43.92%
17204	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期7变电站201	630	38.41%	0	0				-43.40%
17205	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	20.00%	0	0		是	2026年	-41.67%
17206	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	40.63%	0	0				-54.03%
17207	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	北塔小区箱变2	630	77.14%	0	0		是	2026年	-48.61%
17208	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-43.87%
17209	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	630	34.29%	280	280				-41.42%
17210	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-38.47%
17211	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.97%	6.928	6.928				-43.89%
17212	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年12月	-45.06%
17213	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201变压器	400	21.00%	0	0				-39.05%
17214	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
17215	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-46.49%
17216	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-38.83%
17217	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	31.04%	280	280				-40.26%
17218	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变1变压器	630	26.98%	397	397				-40.41%
17219	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍1箱变1	400	5.50%	0	0		是	2026年	-338.57%
17220	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变1主变	630	37.33%	0	0				-37.93%
17221	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
17222	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17223	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	19.05%	447	447				-44.99%
17224	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-56.42%
17225	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	35.40%	218.4	218.4				-45.41%
17226	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	33.60%	0	0		是	2026年	-51.39%
17227	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年	-39.57%
17228	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
17229	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-26.69%
17230	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	东兴1箱变(单)	630	27.62%	0	0				-40.04%
17231	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	48.40%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
17232	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	800	18.30%	0	0				-54.53%
17233	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	76.51%	0	0				-44.69%
17234	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
17235	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.14%
17236	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-45.20%
17237	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.29%	0	0		是	2026年	-45.41%
17238	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	38.63%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
17239	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	辽河1箱变1号变	630	88.57%	0	0	2025年10月	是	2026年	-43.61%
17240	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	16.40%	0	0				-35.88%
17241	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.95%	435	435			2027年	-40.90%
17242	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变1变	630	10.29%	0	0				-42.03%
17243	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
17244	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	50.29%	0	0		是	2026年	-39.50%
17245	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	24.60%	0	0		是	2026年	-44.42%
17246	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	17.52%	228.3	228.3				-32.96%
17247	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿于179右7变台	100	65.70%	0	0				-38.66%
17248	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-33.13%
17249	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	36.83%	275.892	275.892				-43.90%
17250	新民	金五台	金五台变713四台线	四台于87右6变台	200	29.85%	120.3	120.3				-39.11%
17251	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年	-39.73%
17252	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	39.90%	0	0		是	2026年6月	-44.78%
17253	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	400	21.60%	273.6	273.6				-34.21%
17254	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	383	383		是	2027年12月	-36.48%
17255	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	69.60%	10.2	10.2				-36.79%
17256	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	57.75%	0	0		是	2026年	-48.41%
17257	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶1201间隔配电变压器	1000	13.44%	0	0				-49.78%
17258	于洪	五金变	五金变	小微前进5台	400	41.40%	0	0		是	2026年	26.67%
17259	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	35.99%
17260	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	6.01%
17261	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	315	50.29%	0	0		是	2026年	47.43%
17262	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台徐家村陈书侠淡水鱼公变台区	200	29.70%	17.32	17.32				0.00%
17263	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于7左4右2	400	51.00%	0	0				-38.69%
17264	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-45.36%
17265	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17266	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左5柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17267	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	250	30.08%	149.8	149.8		是	2026年	-29.78%
17268	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利几1	200	35.10%	0	0				12.85%
17269	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0		是	2026年	-33.64%
17270	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站202间隔变压器	500	90.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	100.00%
17271	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	320.42	320.42		是	2026年12月	-36.15%
17272	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于127花家分03柱上变压器	50	57.20%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
17273	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右1变台	200	45.20%	0	0		是	2026年	-39.09%
17274	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	14.11%
17275	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	72.30%	0	0			2027年	-22.23%
17276	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	100	36.15%	0	0		是	2026年12月	-37.72%
17277	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右13左11右1柱上变压器	200	12.90%	0	0		是	2026年	-104.11%
17278	康平	四家子	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	28.50%	0	0				-32.03%
17279	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年	-46.64%
17280	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	32.76%	0	0				-43.11%
17281	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	57.52%	0	0		是	2026年	-40.37%
17282	沈北	董楼子	望滨线	百贯F台	100	5.10%	84.9	84.9				0.00%
17283	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	47.63%	67.8	67.8				-34.16%
17284	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-44.70%
17285	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线上头分41变台	200	5.30%	0	0				-68.04%
17286	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-44.53%
17287	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之13柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年	-43.16%
17288	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	16.51%	0	0				-46.20%
17289	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	93.2	93.2				-37.53%
17290	沈北	全胜变	全胜变15146财路线	全胜变146财路线大幸三分11	100	52.40%	37.6	37.6		是	2026年12月	0.20%
17291	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	26.25%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
17292	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	132.6	132.6				-40.10%
17293	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	126	126				-28.86%
17294	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0			2027年	-72.31%
17295	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	21.75%	546	546				-42.60%
17296	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	10.16%	0	0				-39.23%
17297	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农干35	400	41.40%	0	0				0.00%
17298	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	9.00%	162	162				-41.19%
17299	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	39.24%	159.9	159.9				29.11%
17300	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	26.10%	0	0				-38.14%
17301	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年	-37.80%
17302	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-47.50%
17303	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-47.18%
17304	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17305	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年	-38.53%
17306	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17307	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	48.40%	41.6	41.6		是	2026年	-39.77%
17308	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	29.28%	0	0		是	2026年	-41.39%
17309	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	4.82%
17310	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2026年	8.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17311	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-34.47%
17312	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄东村陈文字养鱼公变台区	400	11.25%	0	0				0.00%
17313	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-35.76%
17314	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-41.68%
17315	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	62.63%	219	219				-20.65%
17316	于洪	光辉变	光南线	光南线光辉果园宿舍	400	39.30%	202.8	202.8		是	2026年	-23.42%
17317	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分12+1(东拉马村新南台)	400	21.60%	0	0		是	2026年	100.00%
17318	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇3局维箱变201配电变压器	630	12.38%	489	489				0.00%
17319	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	-41.97%
17320	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-37.18%
17321	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	6.90%	0	0			2027年	-14.10%
17322	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左2柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-13.32%
17323	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.00%	0	0		是	2026年	-40.61%
17324	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分06	160	19.88%	0	0		是	2028年	-40.55%
17325	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	23.13%
17326	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线邓立昌养殖分2	400	7.80%	0	0		是	2026年	0.00%
17327	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.61%
17328	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
17329	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-47.92%
17330	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站2变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
17331	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	大羊分32	200	61.20%	0	0		是	2026年	-35.62%
17332	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	61.00%	46.4	46.4				-43.84%
17333	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干127+1右分4台区	50	16.20%	36.9	36.9				-72.49%
17334	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	11.00%	316	316				-31.75%
17335	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	1.47%
17336	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	400	16.50%	294	294				-36.52%
17337	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官干3左7+1	50	62.00%	0	0		是	2026年	-19.23%
17338	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	45.50%	0	0		是	2026年	-42.97%
17339	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	43.80%	0	0			2027年	100.00%
17340	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变(单)	400	23.70%	0	0				-45.14%
17341	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	32.00%	0	0				-69.28%
17342	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	86.67%	0	0	2025年9月	是		-39.79%
17343	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	122.1	122.1				-38.87%
17344	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8		是	2026年12月	45.80%
17345	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-41.16%
17346	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	32.38%	0	0				-39.28%
17347	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	0	0				-39.69%
17348	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-44.27%
17349	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	20.76%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
17350	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城2变电站1变压器	630	61.27%	0	0		是	2026年	-39.77%
17351	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图2变电站2配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
17352	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	YHG刘家分62左1箱变-2柱上变压器	500	20.00%	0	0				-24.35%
17353	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	41.10%	97.8	97.8				-50.74%
17354	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨干坨变303偏堡线前岭北台	400	33.00%	228	228				-45.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17355	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	250	29.88%	150.3	150.3				-42.20%
17356	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	87.94%	6.5	6.5	2024年12月	是	2026年3月	-34.01%
17357	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	63.49%	0	0				-43.36%
17358	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	94.29%	0	0	2026年1月			-36.56%
17359	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-39.17%
17360	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	14.29%	0	0				-38.20%
17361	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	55.56%	0	0				-39.06%
17362	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
17363	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明康分8右3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-214.91%
17364	于洪	光辉变	光辉变	光辉变812光南线高台村四五队	400	18.60%	285.6	285.6		是	2026年	-41.04%
17365	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	57.30%	0	0		是		8.63%
17366	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	2.85%	174.3	174.3				-99.00%
17367	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	15	15		是	2026年12月	-30.18%
17368	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村五组照明新	100	30.00%	0	0				0.00%
17369	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年	9.32%
17370	沈北	道义变	道义变15269徧景线	汇置尚都1变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				-23.64%
17371	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0			2027年	-14.86%
17372	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	49.14%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
17373	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
17374	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	28.40%	0	0		是	2026年	-41.08%
17375	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干185	315	28.95%	192.3	192.3		是	2027年	-12.04%
17376	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得2箱变2变压器	400	10.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17377	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	45.75%	0	0		是	2026年5月	-29.39%
17378	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
17379	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV一站式中寺干铁营石场宏盛源支20沈阳市沈北新区小旭鲜果园农场	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
17380	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-39.49%
17381	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲于114变台	400	52.80%	148.8	148.8		是	2026年	-47.28%
17382	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	17.40%	0	0				7.67%
17383	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	400	47.50%	0	0		是	2026年	-25.06%
17384	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期3变电站1变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
17385	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
17386	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支004	160	47.63%	0	0		是	2026年6月	-23.08%
17387	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线142右5左4右3柱上变压器	200	34.50%	0	0				61.26%
17388	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	39.30%	101.4	101.4				-40.68%
17389	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	93.00%	0	0	2025年2月	是	2026年	-36.93%
17390	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	0	0		是	2026年	-34.72%
17391	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
17392	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1(千佛B台)	200	37.65%	104.7	104.7				-22.88%
17393	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	38.73%	323	323			2027年	-59.68%
17394	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	30.63%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
17395	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
17396	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.75%	75.6	75.6				-47.31%
17397	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	10.50%	0	0		是	2026年	-141.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17398	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1周维-2	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
17399	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际4箱变2配电变压器	400	18.00%	288	288				100.00%
17400	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
17401	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
17402	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-41.44%
17403	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆14变电站2号变压器	630	43.17%	0	0				-37.26%
17404	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	81.00%	9	9	2026年1月			-26.44%
17405	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站1变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-43.03%
17406	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	0.45%
17407	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	30.00%	0	0				23.86%
17408	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	47.50%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
17409	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	66.79%	146.2	146.2				-43.03%
17410	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	28.75%	0	0		是	2026年	10.56%
17411	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.76%
17412	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
17413	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	28.8	28.8		是	2026年	-27.39%
17414	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	26.63%	507	507		是	2026年	-46.73%
17415	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	150.684	150.684				-35.13%
17416	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	24.48%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
17417	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	-40.09%
17418	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	31.11%	185.5	185.5				-42.30%
17419	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	15.04%	0	0			2027年	-18.64%
17420	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变2变压器	630	5.08%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17421	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
17422	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-2239.07%
17423	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年	-22.12%
17424	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	49.52%	0	0				19.44%
17425	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	58.00%	0	0				-38.90%
17426	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	55.04%	0	0				-43.65%
17427	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮下照明家属楼	100	100.00%	0	0	2025年11月			-36.70%
17428	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科支005	400	29.25%	0	0		是	2026年12月	-16.24%
17429	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	101.8	101.8				-48.91%
17430	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支15	100	60.60%	0	0		是	2026年12月	-32.26%
17431	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	0.00%
17432	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	76.19%	0	0		是	2027年12月	-41.86%
17433	东陵	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区5变电站201配电变压器	800	5.10%	679.2	679.2				0.00%
17434	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	16.00%	370	370		是	2026年	-46.40%
17435	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	0	0				-37.84%
17436	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17437	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	315	26.03%	201.5	201.5				-31.77%
17438	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	4.7	4.7	2022年12月			-28.81%
17439	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-38.54%
17440	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	41.10%	0	0		是	2027年	-36.64%
17441	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17442	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前分支线01	50	114.60%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-37.11%
17443	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站1变压器	500	21.60%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
17444	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支66右10变台	200	0.00%	0	0				0.00%
17445	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	36.00%	0	0		是	2026年	-42.61%
17446	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线服装厂台	200	24.60%	130.8	130.8		是	2026年	-44.75%
17447	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	27.30%	0	0				8.90%
17448	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	郑工甲线郑工干21右14右1变压器	200	23.10%	0	0				0.00%
17449	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	100	74.20%	0	0		是	2026年	-33.75%
17450	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	4.29%
17451	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线186左3变台	200	123.00%	0	0	2024年2月			4.10%
17452	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪2号变电站1变压器	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
17453	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	13.65%	481	481				-42.83%
17454	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府3号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	6.46%
17455	沈河	怀远变	怀远变166怀闹甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	45.00%	0	0				-38.74%
17456	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	12.02%
17457	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	偏堡子西北台二台(新)	400	55.50%	138	138				0.00%
17458	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	26.63%	507	507				-35.84%
17459	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-39.53%
17460	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30(敖牛卜北一台)	200	20.10%	139.8	139.8				-13.92%
17461	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2026年	100.00%
17462	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2026年	-29.68%
17463	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	13.33%	241.5	241.5				-46.95%
17464	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	47.2	47.2				-34.26%
17465	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭水分6左5变台	160	63.56%	0	0		是	2026年	-28.02%
17466	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	5.22%
17467	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	23.81%	0	0				-38.54%
17468	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	80.63%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	-40.91%
17469	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	粮食建筑工程住宅(1)	315	52.57%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
17470	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家10组新	400	44.70%	181.2	181.2				0.00%
17471	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	25.50%	0	0		是	2028年	-48.18%
17472	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-33.33%
17473	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后东台(2020微)	400	149.10%	0	0	2025年11月			-22.16%
17474	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔(苏融线)配电变压器	800	6.00%	672	672				13.49%
17475	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	28.80%	0	0		是	2026年	-10.07%
17476	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	21.30%	0	0				100.00%
17477	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	49.50%	0	0				-56.23%
17478	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器-一站式	80	36.00%	0	0		是	2026年12月	-17.97%
17479	沈北	文虎变	文虎线	10KV文虎线融创御景4小区变电站201配电变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
17480	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-19.91%
17481	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	邵家村(2022微)	200	58.80%	62.4	62.4				-24.56%
17482	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS_国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司(沈北供电公司停车场快充站)	630	47.94%	0	0				7.51%
17483	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-44.48%
17484	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0			2027年	-33.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17485	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8				18.06%
17486	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	38.30%	206.8	206.8		是	2026年	-33.57%
17487	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-35.26%
17488	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	20.6	20.6		是	2026年	-26.75%
17489	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-39.79%
17490	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	31.80%	0	0				-9.32%
17491	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	127.20%	0	0	2026年1月			-27.08%
17492	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117右3	200	24.00%	0	0				0.00%
17493	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	50.50%	0	0				-39.04%
17494	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
17495	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期2局维变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	18.04%
17496	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	7.36%	413.2	413.2				-219.96%
17497	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子棚菜区南台支1(头台子西台)	400	39.40%	202.4	202.4				-32.55%
17498	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	17.14%	10	10				-44.12%
17499	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年	-40.42%
17500	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	23.40%	133.2	133.2				-47.58%
17501	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	76.20%	0	0				-45.77%
17502	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	71.85%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
17503	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	54.92%	0	0		是	2026年	-43.01%
17504	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2026年	-25.83%
17505	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2026年	-43.92%
17506	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年	-49.39%
17507	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023微)	200	15.90%	0	0				25.12%
17508	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3厂住宅1变压器	400	43.00%	0	0		是	2026年12月	-43.51%
17509	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	0	0		是	2027年12月	-38.15%
17510	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-36.30%
17511	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	25.50%	516	516				88.35%
17512	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	13.71%	0	0			2027年	-41.12%
17513	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
17514	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景4站房2变压器	630	33.52%	0	0				-41.95%
17515	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-34.02%
17516	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
17517	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉北台新	400	139.20%	0	0	2025年8月			0.00%
17518	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村南台公变台区	250	36.00%	135	135				-48.65%
17519	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	28.16%	0	0				-43.47%
17520	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.80%	0	0				-55.72%
17521	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支12左6变台	200	30.75%	118.5	118.5				-44.34%
17522	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-6.32%
17523	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0		是	2026年12月	-31.33%
17524	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.80%	0	0				3.85%
17525	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊6变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-42.97%
17526	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-33.56%
17527	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线134+1左1变台	200	15.00%	0	0				100.00%
17528	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	32.48%	181.2	181.2				-70.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17529	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	43.80%	0	0				-27.15%
17530	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.15%	0	0				-32.72%
17531	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙干74左6变台	200	104.40%	0	0	2023年9月	是	2026年	-29.84%
17532	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	34.58%	221.7	221.7				-22.36%
17533	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲于118右1变台	200	14.00%	0	0		是	2026年	-59.16%
17534	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17535	于洪	范屯变	范古线	全胜小微6号台	400	11.10%	0	0				0.00%
17536	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	6.00%	84	84				-44.11%
17537	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	15.00%	150	150		是	2026年12月	-45.89%
17538	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.99%
17539	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	47.24%	0	0		是		-42.66%
17540	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分57右10变台	100	56.10%	0	0		是	2026年	-38.51%
17541	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	0	0				-37.50%
17542	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-35.28%
17543	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	107.4	107.4				-30.81%
17544	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	60.00%	0	0		是	2026年	-34.38%
17545	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	29.00%	0	0		是	2026年	-33.40%
17546	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
17547	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	400	49.80%	150.684	150.684				-27.38%
17548	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年	-29.37%
17549	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.60%	160.8	160.8				32.18%
17550	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	91.80%	0	0	2024年9月			-57.68%
17551	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	39.30%	0	0		是	2026年12月	-11.07%
17552	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	60.90%	0	0				-7.00%
17553	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	75.04%
17554	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	44.29%	0	0				-37.13%
17555	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2027年12月	13.01%
17556	于洪	平罗变	平辛线	刘家村内	200	32.70%	0	0		是	2026年	-32.84%
17557	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-1.01%
17558	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17559	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	54.20%	0	0		是	2026年	-29.74%
17560	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	88.8	88.8				-26.05%
17561	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.55%	0	0		是	2026年	-37.32%
17562	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20右1变台	400	66.90%	92.4	92.4				29.97%
17563	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年	83.83%
17564	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	59.25%	0	0			2027年	-42.93%
17565	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	64.50%	0	0		是	2027年12月	-92.92%
17566	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分70右4	200	6.90%	0	0		是	2027年	3.53%
17567	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	60.60%	0	0		是	2026年	-80.17%
17568	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	15.8	15.8				-42.68%
17569	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	21.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
17570	沈北	清水变	清水变	清水台变656清浦线阻燃支08	315	59.37%	0	0				-22.23%
17571	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	33.20%	0	0			2027年	-43.54%
17572	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0		是	2026年	-23.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17573	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	21.30%	0	0				-21.41%
17574	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	19.68%	405.288	405.288		是	2026年12月	-38.23%
17575	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	43.20%	187.2	187.2				-42.18%
17576	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	41.70%	0	0				6.53%
17577	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	250	69.84%	0	0		是	2026年	-46.96%
17578	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	400	56.10%	0	0		是	2026年6月	-27.71%
17579	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	21.00%	0	0			2027年	0.02%
17580	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	32.00%	116	116				-58.63%
17581	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	278.1	278.1				-25.28%
17582	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	29.70%	0	0				-59.04%
17583	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	31.00%	295	295				-41.86%
17584	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站1变压器	500	58.40%	0	0			2027年	-32.51%
17585	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-44.21%
17586	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线36左7变台	400	35.25%	0	0				-44.85%
17587	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-38.88%
17588	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分56+1右1	200	17.40%	0	0			2027年	-31.91%
17589	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
17590	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2027年12月	-43.43%
17591	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	101.60%	0	0	2024年6月			-24.65%
17592	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩西街老刘头电焊修理公变台区	200	10.50%	159	159				0.00%
17593	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	400	18.38%	0	0			2027年	-24.20%
17594	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	7.50%	0	0			2027年	100.00%
17595	沈北	王驿变	城南线	YHG_侯三家子村A台	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-73.35%
17596	于洪	小子变	10kV于工线56284	中南熙悦站房2配电变压器	630	75.05%	0	0				-29.20%
17597	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	24.60%	0	0		是	2026年	-45.63%
17598	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	53.40%	0	0		是	2026年	100.00%
17599	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	24.00%	0	0			2027年	-22.94%
17600	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲干94左1变台	200	61.60%	0	0				-33.68%
17601	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0				-31.03%
17602	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-41.03%
17603	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	36.90%	0	0				5.44%
17604	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	47.25%	342	342				-41.41%
17605	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
17606	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年	-43.91%
17607	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	20.97%
17608	于洪	范屯变	范屯变753范静线	范屯变753范静线大房申南台	400	44.40%	150.684	150.684				-43.03%
17609	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	55.80%	136.8	136.8				-33.35%
17610	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	400	16.05%	295.8	295.8				-7.62%
17611	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	42.90%	0	0				-100.38%
17612	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右7	160	45.00%	72	72		是	2027年	-82.76%
17613	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左10左5	80	33.00%	0	0		是	2027年	-315.30%
17614	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0			2027年	-28.85%
17615	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	48.29%
17616	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	15.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17617	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	31.60%	0	0		是	2026年	-35.15%
17618	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组团)201配电变压器	500	35.40%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
17619	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	200	0.00%	180	180				-42.08%
17620	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2026年	-76.77%
17621	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户镇古城子村81组公变台区	500	32.00%	0	0				-32.42%
17622	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大棚分89+1右11变台	200	36.90%	0	0				0.00%
17623	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	259.2	259.2				-28.12%
17624	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	171.5	171.5				-28.89%
17625	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-47.93%
17626	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干40加2	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
17627	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	19.60%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
17628	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	130.8	130.8				-19.80%
17629	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0				-26.98%
17630	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	10.58%	317.7	317.7				-43.62%
17631	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	东大道北机井	100	22.40%	0	0		是	2026年	-61.01%
17632	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外西北台(煤改洁)新	400	51.30%	154.8	154.8				0.00%
17633	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459	459		是	2026年12月	-41.91%
17634	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组(2021微)	200	55.10%	69.8	69.8				-26.83%
17635	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2变电站201间隔配电变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-35.09%
17636	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
17637	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂(一站式)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	98.68%
17638	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	46.50%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
17639	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	100	68.10%	0	0		是	2026年6月	-30.73%
17640	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202变压器	630	22.22%	0	0				-42.20%
17641	浑南	智慧变	智慧982智于乙线	融创御潮府2号变电站2号配电变压器	800	3.30%	588.88	588.88		是	2027年12月	0.00%
17642	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	55.56%	0	0				-43.75%
17643	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17644	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	78.60%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
17645	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	38.40%	258	258		是		-40.60%
17646	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	28.00%	124	124		是	2026年12月	-49.51%
17647	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组(微)	400	22.50%	270	270				-34.77%
17648	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线59	400	50.10%	0	0				-43.54%
17649	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年	-38.53%
17650	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17651	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17652	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-49.46%
17653	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2026年12月	-37.74%
17654	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	27.05%	0	0				-28.73%
17655	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园32主变	630	31.24%	370.2	370.2				-41.37%
17656	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-3.96%
17657	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干93柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年	-42.08%
17658	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年	-37.71%
17659	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年	-39.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17660	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强一队	100	2.80%	0	0		是	2026年	-93.07%
17661	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2026年	-27.46%
17662	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	129.30%	0	0	2025年8月		2027年	7.80%
17663	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	112.20%	0	0	2023年9月	是	2027年	2.34%
17664	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟四组支02	80	75.38%	0	0		是	2026年12月	-26.18%
17665	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-12.85%
17666	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.80%	35.2	35.2				-33.67%
17667	于洪	范屯变	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.30%	150.684	150.684				9.51%
17668	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17669	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	63	63				-25.40%
17670	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	14.10%	0	0			2027年	-5.11%
17671	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2026年	-41.91%
17672	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	277.8	277.8		是	2026年	-33.03%
17673	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	53.33%	0	0		是		-23.37%
17674	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	54.30%	0	0		是	2026年	33.04%
17675	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
17676	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	18.60%	142.8	142.8				-53.67%
17677	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2026年	-31.64%
17678	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花毅泽畜牧公变台区	400	13.20%	0	0				0.00%
17679	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.88%	232.5	232.5				-36.86%
17680	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	67.30%	143	143				-37.87%
17681	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干66右2	200	49.95%	0	0		是	2026年3月	-42.04%
17682	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	34.92%	0	0				-33.96%
17683	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	13.97%	0	0				-36.17%
17684	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	315	16.51%	0	0		是	2026年	-22.57%
17685	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-21.82%
17686	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城2号变电站201间隔(北官线)配电变压器	630	1.27%	0	0			2027年	26.16%
17687	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0			2027年	-45.92%
17688	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	30.86%	0	0			2027年	-47.30%
17689	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	20.62%
17690	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
17691	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是		-40.86%
17692	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	YHG_速冻分22(航苑住宅小区)1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	31.176	31.176		是	2026年	0.00%
17693	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分22左12柱上变压器	400	3.00%	348	348				0.00%
17694	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
17695	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
17696	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17697	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村南2号	200	18.00%	144	144				-31.00%
17698	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
17699	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	29.00%	244	244				-43.12%
17700	沈北	董楼子	望滨线	沈阳哈哈乐综合农业观光园有限公司(一站式)	100	53.80%	36.2	36.2				-35.08%
17701	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-34.84%
17702	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17703	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉电台	250	38.32%	129.2	129.2				-27.61%
17704	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
17705	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	19.84%	0	0				-33.40%
17706	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.10%	97.8	97.8				3.21%
17707	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-39.90%
17708	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	34.92%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
17709	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	77.70%	0	0		是	2026年	-49.91%
17710	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	35.40%	0	0		是	2026年	8.03%
17711	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-40.87%
17712	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	13.80%	0	0		是	2026年	-50.43%
17713	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲线88右2左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
17714	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	36.80%	212.8	212.8			2027年	-39.82%
17715	于洪	东民变	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	43.69%	0	0				-55.13%
17716	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	93.528	93.528		是	2026年12月	0.00%
17717	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	33.90%	224.4	224.4				-40.68%
17718	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	19.05%	169.736	169.736				-45.83%
17719	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	96.19%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-8.13%
17720	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是	2026年	6.07%
17721	和平	方型变	方型变442方青甲线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	5.33%
17722	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0		是	2026年	-6.93%
17723	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓于5右2	400	123.30%	0	0	2025年8月	是		-46.55%
17724	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.33%
17725	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-40.45%
17726	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	73.50%	0	0			2027年	-31.42%
17727	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	0	0	2025年5月	是	2026年	-34.65%
17728	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营于35柱上变压器	250	15.36%	186.6	186.6		是	2026年12月	-58.90%
17729	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	0	0		是	2027年12月	9.27%
17730	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	45.20%	0	0		是	2026年	-37.69%
17731	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	22.38%	0	0				-47.89%
17732	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站1变压器	630	6.35%	527	527				100.00%
17733	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	翟家2社区	630	75.62%	0	0				-43.22%
17734	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	22.50%	0	0				60.88%
17735	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	39.00%	102	102				-40.32%
17736	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	400	21.00%	150	150				-39.93%
17737	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分40右7变台	400	9.30%	150	150				-44.01%
17738	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-39.11%
17739	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
17740	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-26.96%
17741	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台(一站式)	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
17742	浑南	智慧变	智慧982智于乙线	融创御潮府1号变电站202间隔配电变压器	630	1.90%	555	555		是	2027年12月	0.00%
17743	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	24.00%	0	0		是	2026年	1.77%
17744	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2027年12月	-43.55%
17745	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	400	25.65%	0	0		是	2026年6月	-41.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17746	沈北	道义变	道义变15269 俪景线	俪景汇置二期2变201间隔配电变压器	630	50.67%	0	0		是	2026年12月	22.04%
17747	皇姑	长江变	长江变25446 长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17748	和平	马路湾	马路湾变674 马南甲线	金豪大厦1变压器	500	19.20%	354	354				-31.62%
17749	辽中	沙东变	沙东变90942 肖北线	肖南村综合一台	200	76.80%	0	0		是	2026年	-34.78%
17750	和平	红卫变	红卫变440 西塔乙线	明城北市3变电站1号主变	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
17751	苏家屯	苏南变	苏南变60290 站前甲线	南站2号变电站2号变压器	630	46.67%	0	0			2027年	-45.81%
17752	铁西	历工变	历工变10456 黎明线	宏伟金都1变电站201	630	20.32%	0	0				-44.60%
17753	辽中	六间房	六间房变1125 吉庆线	马家房村北台(2020微)	400	36.45%	214.2	214.2		是	2026年6月	-34.51%
17754	苏家屯	史三变	史三变5922 永乐线	永乐线45左2	200	1.50%	0	0				0.85%
17755	苏家屯	雪松变	雪松变574 雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	0	0			2027年	-30.46%
17756	大东	望花变	望花变70262 合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-43.75%
17757	新民	新民变	新民变30166 铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年	-40.99%
17758	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯孤束子支4	200	41.40%	0	0		是	2027年	-33.09%
17759	苏家屯	施官变	施官变60154 莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-32.39%
17760	新民	罗家房	罗家房变410 团山子线	团山子干二道房分31右4变台	200	60.30%	59.4	59.4				-42.48%
17761	皇姑	欧亚变	欧亚变25277 荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-40.21%
17762	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
17763	于洪	建筑变	建筑变22698 建赵乙线	大潘变405 大潘线河北村南台区	50	19.60%	0	0		是	2026年	-41.28%
17764	于洪	东民变	东民线	东民变343 东民线东民3台区	315	56.83%	0	0				-43.72%
17765	沈河	顺城变	顺城变057 正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年6月	41.46%
17766	铁西	滑翔变	滑翔变20244 滑艳甲线	秀水靛园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17767	新民	新民变	新民变30178 高台甲线	高台甲线170左1变台	400	19.80%	0	0				100.00%
17768	开发	工农变	工农变55568 亦农乙线	亦农乙线亦农干20左10变压器	200	16.00%	0	0				-90.98%
17769	和平	花园变	花园变758 花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	32.70%	0	0				3.74%
17770	和平	方型变	方型变460 四平乙线	四平乙线52右2	400	37.00%	212	212				-34.95%
17771	法库	柏家沟	柏家沟1029 柏家线	10KV柏家线柏二分28(柏家沟村北台)	160	16.50%	0	0		是	2026年	-30.06%
17772	铁西	万达变	万达变56078 艳粉甲线	金硕园6变电站201	500	34.56%	277.2	277.2				-48.77%
17773	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017 黄腊坨线	茨于坨变020 黄腊坨线三西照明中台照明	400	32.18%	231.3	231.3				-36.67%
17774	新民	大柳变	大柳变31840 吴屯线	吴屯线辛家分28右6变台	200	38.10%	0	0				-35.45%
17775	法库	大孤家	大孤家变1034 大陆线	10KV大陆线石佛山北台分05	200	49.50%	81	81				-29.28%
17776	皇姑	劳动变	劳动变70158 文南乙线	劳动变158 文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	48.90%	0	0		是	2026年	-42.52%
17777	和平	太原变	太原变056 南七乙线	集贤分6#右4	315	21.27%	0	0				-40.71%
17778	和平	方型变	方型变484 光荣乙线	光荣乙线40右2	315	66.03%	0	0				-43.29%
17779	铁西	工农变	工农变55570 伊甸乙线	伊甸干9	315	35.56%	0	0		是	2027年12月	-52.99%
17780	开发	金湖变	金湖变16658 迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	46.35%	0	0				-53.48%
17781	开发	金湖变	金湖变16658 迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	31.11%	0	0		是	2026年	-63.18%
17782	苏家屯	苏南变	苏南变60258 大格甲线	大格乙线39	250	43.52%	0	0		是	2027年	-58.92%
17783	大东	大志变	大志变70582 志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
17784	大东	大志变	大志变70542 志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	20.00%	0	0				-57.64%
17785	大东	如意变	如意变80870 意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	5.71%	0	0		是		-45.43%
17786	铁西	启工变	启工变10756 启村乙线	启工变762 启村乙线新村干32	400	30.60%	0	0				-42.75%
17787	铁西	肇工变	肇工变10156 新村线	肇工变156 新村线农村干沈大分9	200	73.20%	0	0		是	2027年12月	-38.12%
17788	苏家屯	苏南变	苏南变60284 南北联线	苏北变364 市内甲线香杨分2	315	74.41%	0	0				-38.58%
17789	皇姑	陵东变	陵东变8140 陵润线	二三厂支5左1之1柱上变压器	315	21.59%	0	0				-41.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17790	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	17.20%	0	0				-50.24%
17791	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	14.60%	0	0		是	2026年	-60.76%
17792	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.84%	0	0		是	2026年	-42.11%
17793	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.00%	0	0		是	2027年	-70.14%
17794	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	73.75%	0	0				-43.98%
17795	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	49.21%	0	0				-38.89%
17796	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	16.50%	147	147				-5.69%
17797	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干17右1公变	315	54.10%	0	0		是	2026年	-40.11%
17798	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
17799	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	6.98%	0	0		是	2026年	-29.32%
17800	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	59.10%	0	0				-44.87%
17801	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	0	0	2025年2月	是	2026年	-30.15%
17802	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分15公变	315	60.95%	0	0				-44.59%
17803	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	6.00%	0	0		是	2026年	-48.17%
17804	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	91.11%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.07%
17805	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分15公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
17806	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干96右4	400	105.25%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
17807	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	318	318				8.65%
17808	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	61.90%	0	0		是	2026年	-47.85%
17809	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年	-91.79%
17810	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2026年	-53.04%
17811	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年	-20.95%
17812	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	26.35%	0	0				-40.33%
17813	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	-924.75%
17814	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	19.50%	0	0				-43.52%
17815	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	46.86%	0	0		是	2026年	-42.40%
17816	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	315	66.48%	74.1	74.1				-38.91%
17817	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干2	400	65.10%	99.6	99.6				-41.47%
17818	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	3.81%	0	0		是	2027年12月	-20.27%
17819	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右8柱上变压器	400	64.80%	0	0				-11.31%
17820	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0		是	2026年	-41.60%
17821	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	65.40%	0	0				-39.67%
17822	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.30%	0	0				-38.57%
17823	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	63.17%	0	0				-43.95%
17824	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	40.32%	0	0				-47.21%
17825	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	13.97%	0	0		是	2026年	-69.80%
17826	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	21.88%	0	0				-27.92%
17827	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	0	0		是	2026年	-22.51%
17828	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
17829	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	57.52%	0	0				-42.16%
17830	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭2箱变1号变	630	19.43%	0	0		是	2026年	-43.85%
17831	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	65.14%	0	0		是	2026年	-43.95%
17832	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	19.30%	0	0		是	2026年	-41.76%
17833	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17834	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
17835	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	72.00%	0	0		是	2026年	-41.19%
17836	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	15.56%	469	469				-41.52%
17837	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-42.37%
17838	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	14.63%	603	603				-34.83%
17839	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	38.40%	645	645				-44.00%
17840	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-33.89%
17841	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新3箱变1号变	630	54.48%	0	0		是	2026年	-47.05%
17842	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-56.59%
17843	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	51.50%	0	0		是	2026年	-49.02%
17844	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
17845	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	10.67%	0	0				-38.02%
17846	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-43.58%
17847	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-43.25%
17848	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2201	500	47.36%	0	0				-43.37%
17849	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	36.19%	339	339				-46.32%
17850	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	35.10%	0	0		是	2026年	-42.09%
17851	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-44.36%
17852	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年	-42.93%
17853	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-39.93%
17854	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光2变电站201	630	43.17%	39.2	39.2		是	2026年	-38.88%
17855	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站201变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
17856	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	吴辰苑小区2变电站202	630	46.67%	39.2	39.2		是	2026年	-30.09%
17857	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	吴辰苑小区1变电站201	630	31.43%	39.2	39.2		是	2026年	-44.94%
17858	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	28.19%	0	0				-38.08%
17859	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17860	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	24.38%	0	0				-32.27%
17861	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0				99.94%
17862	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	21.71%	0	0		是	2026年	-43.50%
17863	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201变压器	630	48.57%	261	261				-40.63%
17864	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲3箱变1号变	500	28.48%	0	0		是	2026年	-42.25%
17865	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.97%	0	0				-41.82%
17866	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	36.80%	0	0				-51.85%
17867	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	18.50%	0	0		是	2026年	-40.94%
17868	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-41.87%
17869	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.49%
17870	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-38.58%
17871	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-43.75%
17872	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	53.71%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
17873	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	35.20%	0	0				-57.89%
17874	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	103.81%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-41.75%
17875	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	0	0				0.00%
17876	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年12月	-47.13%
17877	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-34.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17878	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	61.46%	0	0		是	2026年	-43.72%
17879	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站2变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年	-41.90%
17880	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	51.84%	0	0		是	2026年	-40.31%
17881	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	99.37%	0	0	2024年12月	是	2026年	-44.06%
17882	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陵西二变电站1变压器	500	51.20%	194	194		是	2026年	-42.50%
17883	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	20.32%	439	439				-40.23%
17884	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	21.60%	342	342				-44.06%
17885	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城9箱变2变压器	630	25.52%	0	0		是		-46.16%
17886	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	28.00%	0	0				-35.92%
17887	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201变压器	630	25.08%	0	0				-45.65%
17888	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	51.20%	0	0				-50.26%
17889	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	0	0		是		-37.68%
17890	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.13%	37	37	2022年12月			-42.07%
17891	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	28.50%	492	492				-44.86%
17892	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	58.67%	0	0				-48.20%
17893	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-45.35%
17894	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
17895	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.30%	250.8	250.8				-44.38%
17896	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	令闻2箱变2变压器	630	66.35%	0	0				-44.64%
17897	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.52%
17898	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17899	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
17900	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-43.42%
17901	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-52.98%
17902	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-46.42%
17903	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	37.20%	0	0				-43.91%
17904	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
17905	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	96.60%	0	0	2024年9月	是	2026年	-43.36%
17906	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-28.06%
17907	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	6.55%
17908	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	33.92%	0	0				-48.63%
17909	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	271.2	271.2				-19.83%
17910	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期2号变电站202间隔配电变压器	630	4.76%	537	537				0.00%
17911	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年	-43.77%
17912	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-44.46%
17913	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线41变台	200	47.10%	0	0				0.00%
17914	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	35.00%	0	0		是	2026年	16.52%
17915	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	17.46%	0	0				25.14%
17916	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线刘才东支05	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	6.82%
17917	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工于劳动分28	200	47.00%	0	0		是	2027年12月	-44.71%
17918	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年	-24.83%
17919	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-39.85%
17920	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-38.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17921	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线139右3	400	0.00%	0	0				0.00%
17922	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	21.90%	0	0				-45.33%
17923	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	38.00%	0	0			2027年	-36.85%
17924	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	21.00%	0	0		是	2026年	-40.26%
17925	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	46.98%	0	0				-41.14%
17926	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分利合丰养殖场支2	200	6.00%	168	168				100.00%
17927	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
17928	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支15柱上变压器	200	24.30%	0	0				-38.64%
17929	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城二期22号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	45.87%
17930	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-44.28%
17931	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	9.19%
17932	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	18.60%
17933	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485	485				-41.73%
17934	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤2变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2026年	-45.17%
17935	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-44.15%
17936	沈北	天乾变	天金线	1小区变电站202配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-4.67%
17937	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	626	626				-39.40%
17938	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	12.70%	487	487				-46.93%
17939	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	29.1	29.1				-35.06%
17940	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4(变电所南台)	100	68.85%	0	0		是	2026年	-45.40%
17941	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	29.70%	0	0		是	2026年	100.00%
17942	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年	-42.79%
17943	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
17944	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线编排分9+1右3变台	400	56.80%	0	0		是	2026年	-25.84%
17945	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山屯井2方3	200	13.80%	0	0				-40.03%
17946	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17947	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	40.80%	246	246				-45.46%
17948	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东徐家屯村赵子哈农场公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
17949	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-34.69%
17950	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	86.75%	0	0	2026年1月	是	2026年	11.04%
17951	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	27.30%	395	395		是	2026年	-41.60%
17952	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年	-38.76%
17953	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	11.68%	0	0		是	2026年	-27.86%
17954	沈北	新城子	新城线	安宇小区3箱变201配电变压器	400	6.30%	0	0				0.00%
17955	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	25.14%	0	0			2027年	-39.79%
17956	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分15+1右1	200	48.30%	0	0				0.00%
17957	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	24.72%	0	0		是	2027年	-37.97%
17958	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	400	36.40%	0	0		是	2026年	-32.64%
17959	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙,6	400	35.10%	0	0		是	2026年	-18.51%
17960	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	71.04%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
17961	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期2变电站2变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
17962	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	34.20%	0	0		是	2026年	-24.96%
17963	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	33.65%	93.528	93.528				-43.35%
17964	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
17965	辽中	金山变	金山变45544金东线	冷子堡高力房村宪忠家庭农场公变台区	200	61.20%	0	0				0.00%
17966	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	107.4	107.4				-79.07%
17967	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右12	400	123.00%	0	0	2022年12月		2027年	-56.79%
17968	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	62.10%	111.6	111.6				-30.67%
17969	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地西南照明台(新)	400	37.50%	0	0				6.14%
17970	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	11.75%	493	493				1.13%
17971	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好街54号1变压器	630	18.41%	0	0				0.00%
17972	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	120.9	120.9				-31.08%
17973	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.49%
17974	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	42.86%	204.376	204.376		是	2026年	-40.40%
17975	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	44.70%	0	0			2027年	29.41%
17976	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林8箱变1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-36.41%
17977	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-37.02%
17978	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	罗屯综合一台	200	0.00%	180	180				-20.27%
17979	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班商品2变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
17980	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	100.00%
17981	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城2号变电站2号变压器	630	39.05%	321	321		是	2027年12月	-41.59%
17982	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	26.88%	275.892	275.892				-39.90%
17983	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17984	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
17985	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
17986	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2027年	-45.34%
17987	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变(单)	630	30.48%	0	0		是		-41.75%
17988	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-37.31%
17989	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左7柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-52.01%
17990	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	0	0		是	2026年	-38.38%
17991	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	-38.10%
17992	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干5左1(临时电)柱上变压器	100	58.50%	0	0		是	2026年	13.11%
17993	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右9	100	46.50%	43.5	43.5				-15.28%
17994	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	11.24%	0	0		是	2026年	-36.09%
17995	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	400	53.03%	147.9	147.9				-34.90%
17996	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	-37.77%
17997	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林4箱变201配电变压器	630	14.92%	0	0				-38.61%
17998	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	41.63%	387	387				-41.20%
17999	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	41.43%	0	0				-45.44%
18000	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-43.53%
18001	于洪	东民变	东李线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	22.98%	0	0				-46.36%
18002	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	35.10%	0	0		是	2026年	-19.35%
18003	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-43.70%
18004	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变2变压器	630	8.25%	0	0				-85.46%
18005	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A台)	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
18006	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
18007	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201配电变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-43.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18008	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	42.00%	96	96				-42.68%
18009	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	0	0				-43.03%
18010	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	4.76%	0	0				-51.48%
18011	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	29.80%	0	0		是	2026年12月	15.96%
18012	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	64.00%	0	0		是	2026年12月	-45.24%
18013	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	69.60%	0	0		是	2026年12月	-24.32%
18014	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站电井	200	57.60%	64.8	64.8				-39.39%
18015	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	79.20%	0	0				-42.50%
18016	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦1站房2配电变压器	800	16.80%	585.6	585.6		是	2026年	0.00%
18017	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18018	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	17.10%	72.9	72.9				-31.96%
18019	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-48.27%
18020	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-36.96%
18021	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	0	0		是	2026年6月	-26.76%
18022	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇押牛街村棚菜公变台区	200	38.40%	0	0				-28.25%
18023	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-34.97%
18024	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	证券公司变电站变压器	500	69.20%	0	0		是	2026年	-43.12%
18025	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	0	0				-41.86%
18026	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	34.20%	0	0		是	2026年5月	-61.66%
18027	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG_太阳干二小分6	315	32.00%	0	0				-41.12%
18028	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年	-42.29%
18029	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	29.20%	243.2	243.2				-32.04%
18030	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18031	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年	-41.14%
18032	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2027年	-48.18%
18033	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	60.50%	0	0		是	2026年	-41.61%
18034	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒东台	200	49.50%	81	81				-24.82%
18035	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	400	66.60%	0	0		是	2026年12月	-5.06%
18036	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	0	0		是	2026年	-27.63%
18037	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2026年	-44.02%
18038	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	34.80%	110.4	110.4				-62.08%
18039	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年	-37.75%
18040	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	中科院公共变电站201配电变压器	400	16.20%	0	0				100.00%
18041	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	中德节能变电站2变压器	630	42.38%	300	300		是	2026年	-44.26%
18042	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2026年	-44.61%
18043	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦1号变电站201间隔配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18044	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	9.3	9.3	2024年6月			-28.67%
18045	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	43.49%	293	293				-42.44%
18046	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分分机井支3	50	3.20%	0	0		是	2026年6月	-305.00%
18047	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-32.71%
18048	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分39右3+2右4变台	400	2.40%	0	0				0.00%
18049	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	23.40%	0	0				57.65%
18050	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分49变台	200	6.00%	0	0		是	2026年	3.89%
18051	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分126柱上变压器	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
18052	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	44.00%	0	0		是	2026年	-40.06%
18053	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	38.80%	0	0		是	2026年12月	-28.95%
18054	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	0	0		是	2026年	-36.05%
18055	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	10.95%	498	498				-42.01%
18056	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	22.22%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-38.87%
18057	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	41.10%	0	0		是	2026年	-12.19%
18058	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
18059	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	49.50%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
18060	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	28.50%	0	0		是	2026年5月	81.43%
18061	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.00%	0	0				-41.06%
18062	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	30.75%	0	0				-38.74%
18063	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	28.80%	306	306		是	2026年	-35.98%
18064	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0			2027年	-36.36%
18065	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分34左16变台	200	41.70%	0	0		是	2026年	-66.73%
18066	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-28.45%
18067	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4		是		5.89%
18068	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房村万斗金新能源公变台区	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
18069	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块1号变电站1号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				26.60%
18070	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄照明	200	25.20%	0	0				-26.75%
18071	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	38.70%	51.3	51.3				-33.42%
18072	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	59.68%	0	0		是	2026年	-33.36%
18073	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	1.59%	0	0				-128.92%
18074	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧北支养殖场几6	200	37.80%	0	0		是	2027年	100.00%
18075	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	18.20%	143.6	143.6		是	2026年	-40.17%
18076	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-44.06%
18077	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	42.40%	23.8	23.8				-36.67%
18078	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干小转弯分17右3+1柱上变压器	100	60.60%	0	0				-24.98%
18079	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	13.65%	305.4	305.4				-35.30%
18080	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG化肥干20右1	315	51.43%	0	0		是	2026年	-59.48%
18081	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号8号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	5.10%	0	0			2027年	94.17%
18082	辽中	敖司牛	敖司牛变221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	38.19%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
18083	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	96.2	96.2				-42.15%
18084	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	33.97%	0	0		是		-31.89%
18085	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代4变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
18086	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	400	48.75%	0	0		是	2026年	-34.33%
18087	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖七号(微)	400	28.50%	0	0				5.68%
18088	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2026年	-41.96%
18089	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.38%
18090	东陵	世园变	泗水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-27.70%
18091	于洪	东民变	东民线	大兴变512兴光线爱国村东台区	315	75.87%	0	0		是	2026年	-38.08%
18092	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-43.12%
18093	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-41.35%
18094	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-29.30%
18095	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	27	27				-32.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18096	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	164.54	164.54				-36.78%
18097	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	41.25%	390	390				-42.42%
18098	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	33.00%	456	456				-34.31%
18099	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	51.75%	0	0			2027年	38.32%
18100	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线78右1变台	200	25.20%	129.6	129.6				-23.02%
18101	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	21.76%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
18102	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0		是	2026年	-9.83%
18103	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	14.4	14.4				-41.31%
18104	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	地震局	100	21.30%	0	0		是	2026年12月	-46.34%
18105	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨杨贵成淡水鱼公变台区	400	3.90%	344.4	344.4				0.00%
18106	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
18107	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-53.99%
18108	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	51.75%	0	0				-41.28%
18109	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	29.76%	0	0			2027年	-30.50%
18110	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房1变压器	630	29.21%	383	383				-41.14%
18111	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0		是	2026年	-38.34%
18112	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	-40.06%
18113	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组(微)	200	47.60%	84.8	84.8				-26.64%
18114	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.43%	318.3	318.3				-22.96%
18115	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	128	128				-37.88%
18116	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	0.00%	0	0				-106.86%
18117	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2027年	-42.72%
18118	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	46.35%	0	0		是		-38.75%
18119	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	35.10%	54.9	54.9				-43.88%
18120	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-35.79%
18121	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
18122	东陵	杨官变	杨官变	文欣苑1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
18123	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	55.50%	69	69				-44.88%
18124	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.50%	298	298				-41.70%
18125	于洪	大潘变	大潘变	民欣家园1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	100.00%
18126	东陵	孙家寨	孙家寨	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
18127	东陵	孙家寨	孙家寨	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	49.92%	0	0		是	2026年12月	-31.97%
18128	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站2变电站	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18129	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-36.69%
18130	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	56.83%	104.5	104.5				-44.46%
18131	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	67.80%	22.2	22.2				-41.46%
18132	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-44.80%
18133	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期2变电站202变压器	800	30.38%	0	0				-33.94%
18134	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202配电变压器	315	29.33%	0	0				-32.38%
18135	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-39.29%
18136	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年	15.26%
18137	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	80.40%	19.2	19.2	2025年12月			-56.44%
18138	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	51.00%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
18139	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区6变电站202配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18140	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙于41左9柱上变压器	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
18141	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	500	97.60%	0	0	2024年6月			-23.33%
18142	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	91.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-140.76%
18143	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	93.30%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.37%
18144	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-41.07%
18145	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	29.21%	0	0		是	2026年	-42.60%
18146	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线前五家子分支03	50	81.90%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-35.02%
18147	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	720	720				0.00%
18148	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	21.60%	547.2	547.2				-41.18%
18149	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	48.90%	0	0		是	2026年6月	-28.56%
18150	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	46.00%	0	0		是	2026年	-37.25%
18151	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	72.3	72.3		是	2026年12月	-28.59%
18152	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	101.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.50%
18153	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	34.50%	444	444				20.52%
18154	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-41.97%
18155	法库	赵贝贝	赵贝贝86440赵十线	10kV赵十线拉马沟支51南2	200	0.00%	180	180				0.00%
18156	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.92%
18157	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
18158	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	24.60%	130.8	130.8			2027年	-45.16%
18159	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	66.30%	0	0				-37.62%
18160	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0			2027年	-40.98%
18161	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变109孙张线环悦香湾4箱变2	315	67.62%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
18162	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-40.12%
18163	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干259变台	400	60.75%	0	0				-38.66%
18164	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产(二期1箱2变)	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
18165	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-43.79%
18166	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	89.70%	0	0	2025年12月			-20.34%
18167	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园5变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4		是	2026年	-43.79%
18168	沈北	清水变	清依线	清依干274秀风分6	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-19.44%
18169	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	33.50%	226	226				9.25%
18170	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗前尖山肇前农业种植公变台区	200	16.50%	0	0				0.00%
18171	东陵	祝家变	祝高线	祝高于52柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
18172	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
18173	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	200	36.80%	0	0		是		-28.77%
18174	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	0	0				-43.59%
18175	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	48.32%	0	0			2027年	-40.43%
18176	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0		是	2026年	100.00%
18177	辽中	四方台	四方台变91154四方台	潘英声加工厂四方台西台王树凡修理部	315	44.19%	144.3	144.3				-113.82%
18178	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分21左41变台	100	76.40%	13.6	13.6		是	2026年	-26.30%
18179	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-44.47%
18180	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
18181	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	41.50%	0	0				-42.55%
18182	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建二)2变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-12.64%
18183	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	51.43%	0	0		是	2027年12月	-43.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18184	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	0	0				-46.28%
18185	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	14.4	14.4	2025年4月			-28.55%
18186	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期3箱变2配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年	89.95%
18187	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				-73.15%
18188	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	98.5	98.5				-26.91%
18189	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区2箱变1号变压器	630	45.40%	0	0				-41.82%
18190	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支三队几09(马荒地三队台)	400	32.00%	232	232		是	2026年	-33.57%
18191	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	45.90%	0	0		是	2026年	-25.07%
18192	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2026年	0.77%
18193	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	31.33%	0	0		是	2026年12月	-31.87%
18194	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.12%
18195	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	44.00%	23	23		是	2026年	-48.12%
18196	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	200	22.90%	134.2	134.2		是	2026年	-120.34%
18197	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右8右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
18198	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村1台	400	18.60%	285.6	285.6				-30.48%
18199	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房1变压器	630	19.81%	0	0				-39.82%
18200	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43左7变台	400	8.70%	325.2	325.2				100.00%
18201	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.90%	0	0				89.38%
18202	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
18203	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	80.10%	39.6	39.6	2026年1月			100.00%
18204	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	66.80%	0	0		是	2026年6月	-44.76%
18205	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	19.80%	0	0				-29.83%
18206	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	26.10%	255.6	255.6				16.29%
18207	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	77.25%	10.2	10.2				-38.21%
18208	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分薛离支24变台	50	61.60%	14.2	14.2				-28.35%
18209	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干潘岗分12变台	200	21.30%	0	0				-39.43%
18210	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	68.25%	34.8	34.8				-31.96%
18211	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	30.95%	0	0			2027年	-41.42%
18212	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-39.35%
18213	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-40.62%
18214	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核(2022微)	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
18215	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干北井分2加1右支12变压器	50	12.80%	38.6	38.6				-57.20%
18216	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	11.68%	0	0		是	2026年	-100.76%
18217	于洪	化学变	化西甲线	小微沈新支35号台	400	6.30%	0	0				100.00%
18218	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	18.00%	0	0			2027年	-40.67%
18219	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支31左4变台	100	85.80%	4.2	4.2	2025年4月	是	2026年	-40.33%
18220	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	200	44.70%	90.6	90.6		是	2026年	-39.84%
18221	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线200左10变台	400	36.85%	212.6	212.6				-27.89%
18222	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变台	100	81.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	-32.46%
18223	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	81.30%	8.7	8.7	2024年6月			-27.17%
18224	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	200	30.00%	120	120				-36.95%
18225	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-43.12%
18226	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
18227	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2021变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18228	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18229	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	66.98%	0	0				-40.10%
18230	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-42.37%
18231	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
18232	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	60.90%	116.4	116.4				-30.92%
18233	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	22.20%	0	0			2027年	-102.00%
18234	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右8右6	200	8.40%	0	0			2027年	-18.08%
18235	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站1变压器配电变压器	630	32.70%	361	361				-44.68%
18236	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0			2027年	-18.63%
18237	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	100.00%
18238	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	65133箱变1变压器	500	20.80%	0	0				-42.12%
18239	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	28.00%	0	0		是	2026年12月	6.67%
18240	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线34左3	315	4.44%	269.5	269.5				-38.67%
18241	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	63.30%	0	0				-54.19%
18242	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2027年12月	-2.99%
18243	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	19.20%	283.2	283.2		是	2026年	-55.91%
18244	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	37.50%	0	0				-42.28%
18245	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0			2027年	-43.74%
18246	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园分1	500	52.32%	0	0			2027年	100.00%
18247	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2027年12月	6.21%
18248	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	74.29%	0	0				-23.92%
18249	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-41.73%
18250	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	73.50%	0	0		是	2026年	-49.30%
18251	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进14号	200	36.90%	0	0				100.00%
18252	东陵	李相变	李古线	李古线高三台分14柱上变压器	400	17.70%	0	0				-25.44%
18253	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-42.49%
18254	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	32	32				-34.41%
18255	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+1右3右1	400	0.00%	360	360				0.00%
18256	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井3号综合台区	200	55.60%	0	0				-39.55%
18257	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-50.21%
18258	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	41.50%	77.6	77.6				-46.97%
18259	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-8.76%
18260	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-40.80%
18261	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
18262	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变201	630	39.37%	0	0		是		-38.28%
18263	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	156	156				-35.22%
18264	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七于16变压器	400	6.80%	332.8	332.8				0.00%
18265	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分8柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2026年	-42.89%
18266	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	鹏源农业公变台	160	70.50%	31.2	31.2		是	2026年12月	100.00%
18267	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-41.94%
18268	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新支04	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.02%
18269	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干98右10变台	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
18270	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼支43	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
18271	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台(2020微)	400	6.75%	294.44	294.44		是	2026年	-37.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18272	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.45%
18273	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-0.37%
18274	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	47.94%	265	265		是	2026年	-43.71%
18275	铁西	劝工变	劝工变20040劝雾线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	42.86%	0	0				-37.73%
18276	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
18277	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	33.97%	0	0				-43.50%
18278	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	21.27%	0	0				-52.47%
18279	于洪	于洪变	10kV小工线56242	翟家开发区宿舍(并表)3D	400	102.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.54%
18280	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
18281	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线大安益宫分充电支2	400	60.90%	116.4	116.4				0.00%
18282	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	57.00%	0	0		是	2026年	-34.17%
18283	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明(改2021)	400	24.90%	260.4	260.4		是	2026年	-35.35%
18284	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	55.33%	0	0				-38.59%
18285	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
18286	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
18287	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-43.57%
18288	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	17.2	17.2				-30.54%
18289	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	49.52%	0	0				-40.67%
18290	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	39.38%	405	405				-50.53%
18291	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	36.40%	107.2	107.2				-42.54%
18292	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分26变台	200	71.70%	0	0				0.00%
18293	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	2.81%
18294	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	32.00%	0	0			2027年	-18.98%
18295	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	22.86%	0	0				-43.94%
18296	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	0	0		是	2026年6月	-44.03%
18297	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年	6.08%
18298	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T2变压器	100	61.50%	28.5	28.5				-49.92%
18299	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕经典一期箱式变电站1号配电变压器	400	42.60%	0	0				0.00%
18300	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养士堡白家村溢兴机械公变台区	200	0.30%	179.4	179.4				0.00%
18301	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	54.72%	0	0		是	2026年	-44.96%
18302	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	37.20%	0	0		是		-40.91%
18303	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18304	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	22.80%	0	0				-32.27%
18305	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	85.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-26.45%
18306	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	31.50%	58.5	58.5				-36.10%
18307	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	48.80%	0	0		是	2027年	-36.42%
18308	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	33.60%	0	0				-39.91%
18309	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线14右3柱上变压器	400	21.20%	0	0		是	2026年	8.45%
18310	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	200	28.43%	123.15	123.15				-38.89%
18311	法库	秀水变	秀水变	10kV秀水线大幸街里乙07	200	39.90%	0	0		是	2026年	-35.62%
18312	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	24.00%	0	0				-39.86%
18313	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	33.92%	0	0				-42.43%
18314	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	43.81%	0	0		是		-38.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18315	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
18316	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变(单)	630	18.67%	0	0		是		-44.05%
18317	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	44.00%	0	0				-34.12%
18318	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	29.21%	0	0		是		-40.51%
18319	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-33.70%
18320	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	60.95%	0	0				-31.87%
18321	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-40.45%
18322	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18323	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	99	99				-40.51%
18324	孙家寨	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2026年12月	4.68%
18325	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	6.27%
18326	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前乙线56右4	160	59.00%	0	0			2027年	-49.60%
18327	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.32%
18328	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	44.10%	0	0		是	2026年	-36.53%
18329	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年	-41.87%
18330	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	27.94%	0	0				-43.37%
18331	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-38.36%
18332	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变1变压器	630	25.52%	0	0		是		-42.39%
18333	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	14.10%	0	0		是		-48.38%
18334	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	36.90%	0	0		是	2026年	-40.19%
18335	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	280	280				0.00%
18336	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	46.10%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
18337	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
18338	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-38.98%
18339	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	31.20%	0	0		是		4.76%
18340	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆(一站式)	200	46.80%	86.4	86.4				-73.93%
18341	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变1185曹家线郭家西台新	100	21.60%	68.4	68.4				0.00%
18342	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-36.37%
18343	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	60.63%	185	185				-37.69%
18344	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	46.50%	87	87				0.30%
18345	于洪	东民变	东李线	和泰4小区4站房1变压器	630	17.78%	0	0				-39.04%
18346	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30+2左1	200	103.50%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
18347	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分5(四家子村南台)	315	23.81%	208.5	208.5		是	2026年	-33.81%
18348	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	103.8	103.8		是	2026年12月	-10.33%
18349	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是		-6.47%
18350	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年	-41.71%
18351	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)12号变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
18352	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	30.48%	69.28	69.28				-44.37%
18353	于洪	范屯变	范古线	全胜小微10号台	400	5.40%	0	0				0.00%
18354	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	5.40%	0	0				-43.43%
18355	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	0.00%
18356	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城3号变电站2变电器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-47.21%
18357	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	200	7.40%	165.2	165.2		是	2026年6月	45.60%
18358	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	19.20%	566.4	566.4				81.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18359	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9(江南甲第)6箱2变201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
18360	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	11.56%
18361	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-49.39%
18362	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	1000	69.90%	0	0		是	2028年	-35.53%
18363	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜西台分10	400	13.50%	306	306				100.00%
18364	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2之1	400	54.30%	0	0			2027年	14.01%
18365	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.60%
18366	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	14.40%	378	378				-41.60%
18367	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-45.14%
18368	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-38.98%
18369	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	40.00%	0	0			2027年	-43.03%
18370	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	7.24%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
18371	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	安检2箱变2配电变压器	500	11.84%	31.176	31.176		是	2026年	-44.99%
18372	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	20.60%	0	0		是	2026年	-40.33%
18373	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	3.20%	0	0		是	2026年12月	-167.12%
18374	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48右1右13变台	200	40.80%	0	0				0.00%
18375	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配变电站变压器	2000	27.20%	0	0		是	2026年	-43.04%
18376	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-13.65%
18377	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场(一站式)	200	4.50%	171	171				12.58%
18378	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右5能效柱上变压器	400	48.60%	0	0				100.00%
18379	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-43.96%
18380	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	37.13%	423	423				-40.07%
18381	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	43.00%	94	94				23.30%
18382	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	55.80%	0	0				16.34%
18383	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				100.00%
18384	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	0	0				-36.34%
18385	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲干333左1柱上变压器	100	85.80%	4.2	4.2	2025年6月			-29.90%
18386	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-2	400	35.85%	216.6	216.6				-14.38%
18387	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	92.57%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.00%
18388	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年	-43.55%
18389	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年	-34.61%
18390	沈北	河北变	10kV河岗线84656	沈阳棋盘山开发区景超养殖场(一站式服务)	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	12.03%
18391	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	0	0				31.86%
18392	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.30%	0	0			2027年	100.00%
18393	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2026年	4.41%
18394	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	94.50%	0	0	2024年10月	是	2026年	-29.71%
18395	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线葛家支066	200	25.95%	0	0				-37.60%
18396	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	40.20%	0	0		是	2026年	-32.62%
18397	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年	-43.10%
18398	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	23.25%	534	534				-40.82%
18399	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	23.60%	0	0				-40.94%
18400	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	39.90%	0	0				-24.52%
18401	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	17.70%	0	0			2027年	3.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
18402	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-45.27%
18403	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河3变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-12.01%
18404	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-47.29%
18405	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	400	67.20%	0	0				-35.41%
18406	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	8.13%	257.9	257.9				-41.39%
18407	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	71.63%	0	0				-36.29%
18408	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	沈阳市沈北新区益利旧物收购站(一站式)	200	92.40%	0	0	2025年9月			0.00%
18409	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-33.54%
18410	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-35.31%
18411	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	7.95%
18412	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2026年	-34.06%
18413	东陵	白沙变	白旺乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	6.03%	264.5	264.5		是	2026年12月	-53.19%
18414	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	42.60%	94.8	94.8				-39.58%
18415	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0		是	2026年	-101.57%
18416	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	400	81.60%	33.6	33.6	2025年12月			-42.34%
18417	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分4柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年	-27.89%
18418	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	26.81%	0	0		是	2026年	-38.68%
18419	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	23.75%	265	265		是	2026年	-70.96%
18420	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	65.40%	0	0		是		-44.48%
18421	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	54.92%	0	0		是		-40.33%
18422	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	46.03%	0	0		是	2027年12月	-42.50%
18423	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	0	0		是	2026年	-37.60%
18424	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	15.20%	0	0				-45.74%
18425	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.40%	0	0				-45.61%
18426	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.98%
18427	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	0	0				-45.75%
18428	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	46.67%	0	0				-40.88%
18429	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0		是	2026年	-50.80%
18430	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	56.40%	0	0		是	2026年	-79.04%
18431	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	12.00%	0	0				-45.94%
18432	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	34.40%	0	0		是	2026年	-41.55%
18433	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左2	200	100.05%	0	0	2022年12月		2027年	-40.11%
18434	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	115.87%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.94%
18435	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	50.29%	125.1	125.1		是	2026年	-32.93%
18436	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	24.38%	206.7	206.7				-101.78%
18437	和平	三好变	三好变148科技甲线	自动分2	315	24.13%	207.5	207.5				-36.20%
18438	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	64.64%	0	0		是	2026年	-41.47%
18439	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	12.06%	0	0				-45.81%
18440	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-47.37%
18441	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	25.08%	0	0		是	2026年12月	-56.74%
18442	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	47.62%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
18443	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干22柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2026年	-606.26%
18444	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0				-42.67%
18445	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	80.64%	0	0	2026年1月	是	2026年	-46.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18446	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	92.95%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-42.29%
18447	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	54.29%	0	0				-49.68%
18448	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	83.5	83.5				-36.34%
18449	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-49.12%
18450	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	13.80%	0	0		是	2026年	-31.14%
18451	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	84.95%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.06%
18452	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	64.44%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
18453	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	76.20%	0	0		是	2026年	-36.68%
18454	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	13.02%	0	0		是	2026年	-134.55%
18455	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-17.95%
18456	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	9.21%	0	0		是	2026年	-67.34%
18457	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	400	66.00%	96	96				-28.51%
18458	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	11.70%	313.2	313.2				-100.46%
18459	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0		是		-35.13%
18460	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	49.21%	0	0		是		-46.41%
18461	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	52.06%	0	0		是		-36.63%
18462	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	54.60%	111.5	111.5				-44.89%
18463	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	陵东乙B之1柱上变压器	400	37.80%	0	0				-8.87%
18464	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2026年	-39.27%
18465	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	39.20%	0	0				-53.62%
18466	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	65.10%	0	0			2027年	-31.17%
18467	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
18468	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0		是		-39.21%
18469	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	21.44%	0	0		是	2026年	-40.04%
18470	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	39.68%	0	0				-36.06%
18471	沈海变	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				-39.88%
18472	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都新村一次1主变	500	53.20%	184	184				-37.30%
18473	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	30.79%	373	373				-40.34%
18474	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-48.05%
18475	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	35.24%	0	0				-44.40%
18476	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2026年	-41.07%
18477	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	15.36%	0	0		是	2026年	-41.75%
18478	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	34.20%	0	0				-47.43%
18479	和平	三好变	三好变148科技甲线	音乐3一次1#主变	315	57.90%	101.1	101.1				-25.27%
18480	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	34.80%	0	0		是	2026年	-50.95%
18481	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	20.48%	0	0				-36.46%
18482	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次1#主变	800	18.30%	0	0				-40.93%
18483	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	19.60%	0	0				-41.82%
18484	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	37.80%	0	0		是	2026年	-42.44%
18485	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	37.60%	0	0		是	2026年	-40.26%
18486	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	-40.24%
18487	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	39.68%	251.6	251.6				-40.21%
18488	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-43.34%
18489	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	44.16%	0	0				-38.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18490	和平	青年变	青年变344青三线	云集西1主变	630	23.62%	0	0		是	2026年	-50.97%
18491	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	24.60%	0	0				-45.30%
18492	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-43.72%
18493	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-41.87%
18494	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
18495	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0				-41.86%
18496	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
18497	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	北二路3变电站201柜	250	88.96%	2.6	2.6	2023年2月	是		-38.60%
18498	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	72.38%	0	0		是	2027年12月	-44.11%
18499	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-49.43%
18500	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	28.48%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
18501	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-41.65%
18502	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	15.56%	0	0				-42.14%
18503	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	17.78%	0	0				-39.46%
18504	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2026年	-41.84%
18505	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	31.00%	0	0				-43.52%
18506	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	13.71%	0	0				-42.70%
18507	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18508	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18509	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府2箱变2变	630	22.48%	425.4	425.4				-43.53%
18510	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	韩都1箱变1变压器	630	31.24%	0	0				-37.53%
18511	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	韩都2箱变1变压器	630	31.49%	0	0				-52.79%
18512	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站201	630	36.83%	0	0				-41.50%
18513	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	42.86%	0	0				-41.15%
18514	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	32.38%	0	0				-41.33%
18515	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期2箱变1变	630	29.71%	0	0				-41.37%
18516	沈河	站前变	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	3.17%	547	547				0.00%
18517	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	汇川箱变1变	630	36.32%	0	0				-42.43%
18518	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	25.14%	0	0		是	2026年	-41.18%
18519	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	27.05%	0	0				-53.79%
18520	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年	-42.37%
18521	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
18522	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花5变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2023年9月	是		-34.98%
18523	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	育林社区变电站1号变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年	-43.62%
18524	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	38.40%	0	0				-40.31%
18525	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	78.98%	0	0				-41.01%
18526	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	38.72%	256.4	256.4				-43.99%
18527	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.02%	0	0		是		-45.99%
18528	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里1箱变1变压器	500	39.68%	0	0				-46.33%
18529	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是		-45.04%
18530	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2026年	-43.54%
18531	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
18532	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
18533	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18534	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年6月	-34.23%
18535	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-44.04%
18536	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	35.40%	218.4	218.4				-40.81%
18537	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
18538	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	38.10%	0	0				-50.12%
18539	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	12.38%	0	0		是		-40.16%
18540	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	16.76%	275.892	275.892				-48.45%
18541	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	228.8	228.8		是	2026年	-45.57%
18542	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18543	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	21.60%	342	342				-41.28%
18544	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	630	16.38%	0	0				-41.74%
18545	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
18546	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站2配电变压器	500	34.00%	0	0				-39.11%
18547	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
18548	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	29.12%	0	0				-43.26%
18549	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变1	400	40.50%	0	0		是		-40.23%
18550	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二4箱变1变	630	43.43%	0	0				-41.23%
18551	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	63.49%	0	0		是	2026年	-37.56%
18552	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	23.43%	0	0		是	2026年	-44.61%
18553	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	60.48%	0	0		是	2026年	-39.82%
18554	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0		是	2026年	-42.11%
18555	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2026年	-41.74%
18556	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	15.20%	374	374				-29.34%
18557	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜罗圈泡村园微养鱼公变台区	200	19.50%	141	141				0.00%
18558	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山6号变电站2号配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-2.00%
18559	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18560	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展公司-清蒲千信顺通支1	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18561	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年	-36.10%
18562	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	54.30%	0	0		是	2026年	-12.74%
18563	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	49.35%	40.65	40.65				-40.60%
18564	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城1号考核	250	17.92%	0	0		是	2026年	-39.82%
18565	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	5.67%
18566	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年	-36.76%
18567	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨村欣妍袜厂公变台	400	0.15%	359.4	359.4				100.00%
18568	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于22右6	200	95.70%	0	0	2024年6月		2027年	24.01%
18569	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线51右3右1变台	400	14.40%	0	0				0.00%
18570	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	20.95%	0	0		是	2026年12月	-52.04%
18571	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-43.15%
18572	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家下支奶牛场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	5.35%
18573	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	60.38%	0	0		是	2026年	-67.38%
18574	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0			2027年	-32.69%
18575	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-42.75%
18576	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园6变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
18577	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	29.10%	0	0				13.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18578	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是		-38.81%
18579	沈北	农高变	农高变70358农海线	农海线南沟分11变压器	315	9.84%	0	0				16.08%
18580	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年	-21.57%
18581	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分018柱上变压器	80	43.75%	0	0				-124.18%
18582	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	44.48%	0	0				-41.40%
18583	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分09石分5柱上变压器	400	79.20%	0	0				-34.05%
18584	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年	-39.86%
18585	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期2小区变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	33.62%
18586	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2026年	28.81%
18587	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡四合村晟鑫源编织袋厂公变台区	200	23.70%	0	0				0.00%
18588	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0		是	2026年	100.00%
18589	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-45.84%
18590	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	19.52%	352.4	352.4				-41.15%
18591	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	48.80%	20.6	20.6		是	2026年	-11.94%
18592	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	38.86%	69.28	69.28				-43.39%
18593	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18594	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	45.50%	89	89				-39.12%
18595	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
18596	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	25.95%	128.1	128.1				-45.15%
18597	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0		是	2026年5月	-52.07%
18598	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	111.38%	0	0	2025年10月			-40.38%
18599	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	57.38%	0	0		是	2026年	-36.83%
18600	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨于坨变023莲花线史家村台	200	68.40%	0	0				-42.18%
18601	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园分3	630	34.92%	347	347				-76.00%
18602	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
18603	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	400	13.50%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-42.12%
18604	沈北	清水变	清依线	清依干168(依路A台)	200	69.60%	0	0		是	2026年12月	-62.69%
18605	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0				-19.70%
18606	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	33.97%	0	0				-32.78%
18607	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	32.70%	361	361				-8.48%
18608	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干74右1变台	200	60.60%	58.8	58.8				32.75%
18609	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	28.19%	0	0				-43.72%
18610	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	33.20%	0	0				-41.57%
18611	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	45.38%	357	357				-37.73%
18612	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201变压器	630	49.52%	0	0		是	2027年12月	-42.52%
18613	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	25.71%	0	0				-57.91%
18614	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
18615	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太五水西分支线006	50	15.20%	0	0		是	2026年12月	-175.23%
18616	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线160右6	200	47.70%	84.6	84.6		是	2026年	0.00%
18617	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	41.90%	303	303				79.56%
18618	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.70%
18619	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	24.00%	330	330				-43.61%
18620	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
18621	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	34.80%	0	0				-43.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18622	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	21.00%	276	276		是	2026年12月	-42.66%
18623	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.92%	0	0		是		-44.35%
18624	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	52.40%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
18625	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站2配电变压器	630	3.49%	0	0				0.00%
18626	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源于100右6+1右1	400	56.70%	0	0			2027年	100.00%
18627	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	97.50%	0	0	2025年8月	是	2026年	6.29%
18628	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变变压器间隔配电变压器	500	27.60%	312	312				5.14%
18629	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	400	38.40%	0	0		是	2026年	-36.20%
18630	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线77右13右1变台	400	38.40%	206.4	206.4				0.00%
18631	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-47.35%
18632	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年	-38.41%
18633	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	51.90%	76.2	76.2				-54.14%
18634	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	98.17%
18635	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄村大棚	100	21.00%	0	0				-49.14%
18636	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	62.54%	86.5	86.5		是	2026年	-14.49%
18637	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左16变台	400	43.20%	0	0				0.00%
18638	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变电站 配电变压器	400	56.10%	0	0		是	2026年	-49.25%
18639	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				7.76%
18640	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	24.13%	415	415				-39.62%
18641	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	38.50%	0	0			2027年	29.60%
18642	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-42.54%
18643	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-42.08%
18644	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	8.57%	256.5	256.5		是	2026年6月	99.90%
18645	于洪	范屯变	范屯变	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	78	78				-44.56%
18646	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	56.70%	103.284	103.284		是	2026年	100.00%
18647	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-22.53%
18648	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城2变电站2变压器	630	61.33%	0	0		是	2026年	-42.70%
18649	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	287	287				-52.30%
18650	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花年强畜牧公变台区	400	0.90%	0	0				0.00%
18651	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖分10+2左1	200	2.10%	0	0			2027年	0.00%
18652	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-37.64%
18653	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线127右1柱上变压器	100	66.00%	0	0				-32.93%
18654	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18655	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-47.54%
18656	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干五五分石油支3(一站式)	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18657	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2026年	-2020.12%
18658	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	23.24%	10	10		是	2027年12月	-39.35%
18659	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
18660	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园2箱变变压器	630	20.00%	441	441		是	2026年	-51.37%
18661	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔配 电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-40.92%
18662	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳腾达精密科技有限公司-天洋甲腾达支1	400	29.70%	0	0				0.00%
18663	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-37.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18664	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于114+1右1	200	62.70%	54.6	54.6				0.00%
18665	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	马刚西照明A	200	77.10%	25.8	25.8				-33.56%
18666	于洪	东民变	东李线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.68%	0	0				-49.31%
18667	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨湖区A区3站房1变压器	630	24.63%	0	0				-33.16%
18668	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-41.95%
18669	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	87.30%	0	0	2025年4月		2027年	-4.35%
18670	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	8.70%	0	0			2027年	0.00%
18671	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年	0.00%
18672	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.71%	0	0				69.19%
18673	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖语二期10箱式变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0				-42.46%
18674	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满东村开发楼公变台区	200	41.80%	0	0				-35.00%
18675	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干4右1	200	13.60%	152.8	152.8				-49.41%
18676	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨于125左分(联络分)01柱上变压器	250	14.72%	188.2	188.2				-15.43%
18677	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	0.60%	0	0			2027年	-201.54%
18678	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_ 华海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年	-38.73%
18679	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	0	0				-31.12%
18680	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站201配电变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
18681	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包中台支2	315	36.83%	0	0		是	2027年	-20.42%
18682	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	50	89.40%	0.3	0.3	2025年12月			-31.98%
18683	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	41.75%	0	0		是	2026年6月	-48.24%
18684	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.56%	0	0				7.63%
18685	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0			2027年	-32.48%
18686	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	55.88%	0	0			2027年	-41.02%
18687	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳淮凯养殖场(一站式)	200	67.05%	45.9	45.9				-41.85%
18688	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	70.50%	0	0				100.00%
18689	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上变压器	315	6.03%	0	0				-58.97%
18690	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	5.75%	0	0		是	2027年12月	-47.96%
18691	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期3号变电站202配电变压器2	800	5.70%	674.4	674.4				100.00%
18692	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	0	0				-45.91%
18693	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	58.80%	0	0		是	2026年	-44.36%
18694	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	75.60%	0	0		是	2026年	-38.19%
18695	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	360	360		是	2026年12月	0.00%
18696	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0			2027年	-58.38%
18697	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干157左1变台	200	10.80%	158.4	158.4				-38.04%
18698	东陵	中马变	唯美十方	满堂线	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-32.70%
18699	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	-45.15%
18700	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩电东台	400	37.80%	208.8	208.8				-72.33%
18701	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	100.00%
18702	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区2变)	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
18703	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	51.60%	38.4	38.4				-37.74%
18704	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲干101右1变台	400	6.25%	335	335		是	2026年	36.36%
18705	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干37右10加1	400	35.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18706	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于60左7左6左2	200	44.40%	0	0			2027年	0.00%
18707	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-44.73%
18708	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
18709	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	53.00%	74	74				-127.82%
18710	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0		是	2026年	-31.43%
18711	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.30%	0	0			2027年	-38.29%
18712	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	0	0				-92.24%
18713	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	美弗霞湾2号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	696	696				100.00%
18714	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	44.70%	0	0		是	2026年6月	-41.56%
18715	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	14.70%	0	0		是	2026年6月	-47.58%
18716	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2026年	100.00%
18717	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县人武部住宅	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
18718	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	400	67.05%	91.8	91.8				-45.20%
18719	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器201	800	13.50%	0	0				100.00%
18720	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园2变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
18721	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分后棚支8左1变台	200	34.80%	0	0				0.00%
18722	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	17.10%	729	729				-44.04%
18723	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	68.63%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
18724	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	26.80%	0	0			2027年	-38.62%
18725	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-43.90%
18726	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	23.63%	531	531				-38.69%
18727	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	7.62%	519	519				-29.27%
18728	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	21.00%	552	552				-38.13%
18729	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0			2027年	-41.38%
18730	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	34.20%	111.6	111.6				9.64%
18731	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0		是	2026年	-23.74%
18732	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-40.01%
18733	于洪	光辉变	光南线	小微政府台区	400	42.90%	188.4	188.4				0.00%
18734	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-37.61%
18735	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
18736	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-40.37%
18737	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-34.99%
18738	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	46.03%	138.5	138.5				-38.15%
18739	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-30.82%
18740	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	40.65%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
18741	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	52.20%	0	0			2027年	-36.40%
18742	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-2	630	22.60%	0	0		是	2026年	-40.30%
18743	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-50.63%
18744	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左6左1	400	29.40%	0	0				0.00%
18745	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				20.07%
18746	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	0	0		是	2026年	-21.37%
18747	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.20%	51.6	51.6				-37.74%
18748	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	3.60%	0	0			2027年	0.00%
18749	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临4变电站202变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-42.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18750	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年	-35.15%
18751	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	71.04%	47.4	47.4				-41.59%
18752	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线周徐东台照明	400	5.10%	0	0				-69.77%
18753	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	30.79%	0	0		是	2027年12月	-44.45%
18754	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
18755	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北台区	400	54.60%	0	0				-36.41%
18756	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号(微)	400	29.40%	0	0				12.20%
18757	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-42.70%
18758	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年	-9.48%
18759	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊平安巷综合台区	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-9.46%
18760	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	9.30%	0	0			2027年	-5.05%
18761	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	69.75%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
18762	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-41.02%
18763	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	0	0		是	2026年	-37.82%
18764	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	3.49%
18765	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
18766	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线高荒地分21右3变台	200	62.90%	54.2	54.2				-34.27%
18767	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干青岗分35变台	400	26.15%	255.4	255.4				-29.56%
18768	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线29右12变台	400	27.30%	250.8	250.8				-38.87%
18769	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	56.50%	67	67				-47.62%
18770	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	27.20%	0	0		是	2026年	-35.85%
18771	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
18772	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	15.87%	233.5	233.5				-38.67%
18773	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
18774	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变2	630	32.06%	0	0		是	2026年	-43.74%
18775	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2		是	2026年	10.97%
18776	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-41.09%
18777	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0				-41.14%
18778	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	26.80%	0	0			2027年	-41.41%
18779	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干43+1左1变台	200	32.00%	0	0		是	2026年	-29.42%
18780	东陵	世园变	泗水乙线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	4.80%	170.4	170.4		是	2026年12月	3.82%
18781	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	32.40%	230.4	230.4		是	2026年	-37.64%
18782	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是		-34.61%
18783	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高于145左分05变压器	50	37.80%	26.1	26.1				-58.11%
18784	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	27.60%	351	351				16.83%
18785	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2028年12月	-35.14%
18786	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	93.528	93.528		是	2026年12月	-31.03%
18787	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	62.40%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
18788	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组(2022微)	160	31.97%	92.85	92.85				-38.63%
18789	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线凤凰支038	200	30.00%	0	0		是	2026年5月	-34.29%
18790	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子东台支03	160	51.38%	61.8	61.8				-32.94%
18791	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-42.77%
18792	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	200	54.15%	0	0				-34.29%
18793	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年	-42.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18794	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十于8变台	100	12.90%	0	0		是	2027年12月	-13.32%
18795	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年	11.34%
18796	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	46.00%	0	0			2027年	-40.99%
18797	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	0	0				-21.97%
18798	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	45.90%	0	0		是	2026年5月	-33.38%
18799	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线后刘支线006	100	87.45%	0	0	2024年6月	是	2026年	-31.52%
18800	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	21.90%	136.2	136.2				92.04%
18801	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	0	0		是	2026年12月	-27.99%
18802	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	128.50%	0	0	2024年2月		2027年	-45.28%
18803	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中大厦自维1配电变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-37.08%
18804	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	19.60%	281.6	281.6				-48.29%
18805	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	1.60%	442	442				-36.36%
18806	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	58.20%	0	0				-44.39%
18807	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-52.41%
18808	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	29.99%
18809	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-25.32%
18810	东陵	白沙变	白旺乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	30.95%	372	372		是	2026年12月	-42.85%
18811	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干6柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2026年	-47.13%
18812	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-45.42%
18813	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	19.00%	0	0		是	2026年	-44.22%
18814	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-42.90%
18815	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二期)1-2	800	26.63%	0	0		是	2026年12月	-34.96%
18816	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	24.80%	0	0				5.05%
18817	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	0	0				-5.22%
18818	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-39.65%
18819	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.40%	338.4	338.4				14.35%
18820	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	28.95%	0	0				-41.79%
18821	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郾城1箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-40.80%
18822	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	13.88%	0	0				-38.40%
18823	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				77.08%
18824	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18825	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18826	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟东支12	315	30.60%	0	0		是	2026年	-35.73%
18827	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	400	82.80%	28.8	28.8	2025年4月	是	2026年12月	-39.39%
18828	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长萃乙B之4+1公变	400	10.80%	0	0				0.00%
18829	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	23.17%	421	421				-49.75%
18830	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-24.92%
18831	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油线后当堡分17左7变台	400	44.70%	0	0				-55.89%
18832	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	65.20%	49.6	49.6				-40.40%
18833	于洪	大兴变	大兴变	小微援工4号	200	27.90%	0	0				0.00%
18834	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建二)1变电站1变压器	630	44.76%	0	0				-18.01%
18835	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	48.60%	0	0			2027年	-38.45%
18836	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	35.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
18837	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	34.8	34.8				-28.87%
18838	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	400	55.80%	0	0				-31.00%
18839	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	93.65%	0	0	2024年6月			-17.57%
18840	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18841	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	76.8	76.8				-35.97%
18842	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-37.28%
18843	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	27.00%	0	0		是		-42.47%
18844	东陵	祝家变	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	51.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
18845	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	86.70%	6.6	6.6	2024年7月			-30.74%
18846	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
18847	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-36.33%
18848	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	800	33.38%	0	0				-36.32%
18849	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	400	16.20%	0	0		是	2026年	-29.33%
18850	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	45.00%	0	0				-27.39%
18851	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	64.20%	0	0		是	2026年	-10.93%
18852	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	44.00%	0	0			2027年	-39.32%
18853	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	炼钢线于洪干4柱上变压器	400	111.30%	0	0	2026年1月			0.00%
18854	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	20.60%	0	0			2027年	-5.81%
18855	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	66.80%	0	0		是	2026年	-41.04%
18856	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线杨家堡西台分6右1(杨家堡西台)	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
18857	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	18.90%	142.2	142.2				100.00%
18858	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏线4箱变(单)	630	38.86%	322.2	322.2				-35.26%
18859	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	89.10%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-42.45%
18860	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	400	41.70%	97.3384	97.3384				-28.17%
18861	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.40%	49.6	49.6		是	2026年	-46.68%
18862	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.93%
18863	苏家屯	新南变	新南变38058新林线	公元九里7号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	13.65%	0	0			2027年	7.75%
18864	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-30.14%
18865	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	19.20%	70.8	70.8		是	2026年	-41.34%
18866	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-45.46%
18867	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0		是	2027年	-35.96%
18868	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.19%	0	0				6.73%
18869	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年	-22.17%
18870	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	14.98%
18871	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-41.51%
18872	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	24.80%	32.6	32.6				-40.68%
18873	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18874	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	9.00%	324	324		是	2026年	-26.08%
18875	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	93	93				-33.46%
18876	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	30.40%	0	0			2027年	-47.88%
18877	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士支11	200	54.30%	71.4	71.4				-30.43%
18878	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	36.19%	0	0				3.20%
18879	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-39.44%
18880	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	70.20%	0	0				-40.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18881	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	0	0				-37.68%
18882	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	400	56.10%	135.6	135.6				-17.08%
18883	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	96	96				-57.33%
18884	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0		是	2026年	-26.09%
18885	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	13.75%
18886	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子大棚(新)	200	10.00%	160	160				5.83%
18887	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	66.75%	0	0		是	2026年	-36.79%
18888	东陵	李相变	李古线	李古线德胜分8左1柱上变压器	200	12.90%	0	0				0.00%
18889	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18890	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
18891	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	0	0			2027年	-12.78%
18892	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18893	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	0	0			2027年	-27.43%
18894	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.66%
18895	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	41.70%	0	0		是	2026年12月	-46.37%
18896	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-34.39%
18897	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	33.00%	28.5	28.5				-64.41%
18898	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	0	0				-44.36%
18899	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	27.38%	0	0		是	2026年	-44.59%
18900	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分27左8变台	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
18901	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左4	200	54.40%	71.2	71.2		是	2027年	-20.26%
18902	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	19.20%	35.4	35.4				-84.48%
18903	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
18904	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-45.75%
18905	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
18906	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	46.25%	0	0				-47.59%
18907	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-40.74%
18908	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	5.70%	84.3	84.3				-40.11%
18909	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	15.90%	69.28	69.28				-8.35%
18910	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分二台	200	39.30%	101.4	101.4				3.77%
18911	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年	-26.96%
18912	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-36.60%
18913	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-44.13%
18914	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	48.57%	261	261				-44.80%
18915	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压器	100	31.80%	58.2	58.2				-55.77%
18916	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-27.17%
18917	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	78.48%	36.3	36.3				-41.72%
18918	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	29.20%	243.2	243.2				-36.94%
18919	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
18920	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	630	16.03%	0	0		是	2026年	-55.14%
18921	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变1变压器	500	21.20%	0	0				21.47%
18922	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	46.98%	0	0				-38.78%
18923	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛B右分03	200	32.70%	93.528	93.528				-37.60%
18924	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年	-43.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18925	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	22.22%	427	427				-42.83%
18926	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0				-42.58%
18927	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海于45变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年	-43.39%
18928	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	1.80%	0	0				0.03%
18929	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				8.30%
18930	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
18931	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	0	0		是	2026年6月	-53.93%
18932	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	34.50%	55.5	55.5				-67.77%
18933	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-42.74%
18934	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	38.00%	26	26				-26.37%
18935	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-14.16%
18936	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木业分木材加工厂支4	200	65.70%	0	0		是	2026年	100.00%
18937	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				-39.48%
18938	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	47.04%	0	0		是		-26.68%
18939	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	60.63%	0	0		是		-36.34%
18940	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	40.80%	0	0				-85.93%
18941	于洪	范屯变	范屯线	全胜村西台(南/北)4台区	200	126.00%	0	0	2024年7月	是	2026年	-37.15%
18942	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	43.60%	183.08	183.08				-38.99%
18943	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	78.10%	37.5	37.5		是	2026年	-44.21%
18944	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年	-42.32%
18945	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	19.50%	282	282				-41.47%
18946	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-43.08%
18947	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
18948	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-40.64%
18949	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	华润润府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	29.10%	0	0			2027年	-20.80%
18950	东陵	杨官变	杨官线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
18951	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	431	431		是	2027年12月	-40.42%
18952	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
18953	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	13.76%	0	0				-45.59%
18954	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-43.39%
18955	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分12右3能效柱上变压器	400	26.10%	0	0				100.00%
18956	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡1号变电站201配电变压器	800	18.38%	0	0				100.00%
18957	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	109.2	109.2				-30.83%
18958	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变(沈空西)	400	74.75%	0	0		是	2026年6月	-40.94%
18959	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊2号变电站2号配电变压器	800	72.60%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18960	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	70.80%	153.6	153.6				76.74%
18961	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分三台	200	39.00%	102	102				0.00%
18962	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	38.70%	0	0				-14.85%
18963	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-38.77%
18964	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农于52右分木家井分20(木家村后)	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
18965	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	-27.03%
18966	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-1352.61%
18967	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.23%
18968	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分73左1+1	200	3.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
18969	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台胜利村乐晨畜牧养殖公变台区	200	57.60%	64.8	64.8				0.00%
18970	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	55.80%	0	0		是	2027年	18.05%
18971	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	文化馆家属楼	630	3.88%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
18972	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郛舍三期1变202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
18973	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干21+1左1	200	0.00%	180	180		是	2027年	0.00%
18974	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	0.80%
18975	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	0.41%
18976	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18977	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分71变台	200	14.10%	0	0				0.00%
18978	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-30.29%
18979	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
18980	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上变压器	200	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.15%
18981	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干86变台	200	34.55%	110.9	110.9				-33.97%
18982	沈北	清水变	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.83%	332.7	332.7				-20.77%
18983	东陵	花山变	花山变	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	13.60%	0	0		是	2026年12月	-36.75%
18984	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-40.97%
18985	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	81.60%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	10.27%
18986	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	21.60%	10	10				-24.41%
18987	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大支鑫旺几7	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
18988	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期1号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18989	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右15左6右3	200	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
18990	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-27.66%
18991	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	14.75%
18992	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	19.20%	0	0				-0.56%
18993	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	33.60%	0	0				-41.11%
18994	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	400	74.25%	0	0				-42.99%
18995	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
18996	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台(一站式)	315	30.22%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
18997	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	9.52%	0	0				-36.97%
18998	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	34.00%	56	56				-61.07%
18999	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	58.00%	0	0		是	2026年	-40.50%
19000	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	50.25%	318	318				-40.69%
19001	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.00%	69.28	69.28				-43.34%
19002	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.80%	0	0				-58.49%
19003	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	77.44%	31.4	31.4				-40.58%
19004	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明(2020微)	200	63.75%	0	0				-35.81%
19005	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	28.10%	390	390				-39.13%
19006	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-44.04%
19007	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-42.34%
19008	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	15.71%	0	0			2027年	-42.60%
19009	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	9.00%	0	0		是	2026年	-33.52%
19010	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	100	58.20%	31.8	31.8				-42.54%
19011	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-44.65%
19012	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	16.50%	0	0				-42.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19013	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	39.68%	0	0		是	2026年	-39.78%
19014	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	19.50%	282	282				-32.50%
19015	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	51.52%	0	0				-40.07%
19016	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
19017	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	160	35.63%	0	0		是	2026年	-51.79%
19018	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于小辛四五组支006	50	120.40%	0	0	2022年12月			-31.78%
19019	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	33.02%	0	0		是	2027年	-32.90%
19020	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG_西河甲线前板分杜井支48变台	400	72.90%	68.4	68.4				-53.46%
19021	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	18.8	18.8				-40.11%
19022	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
19023	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺1号变电站201间隔配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19024	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0		是	2027年12月	-43.37%
19025	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	33.30%	113.4	113.4		是	2026年	-36.97%
19026	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线钟家支080	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-51.81%
19027	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-42.88%
19028	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年	-44.03%
19029	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	57.60%	0	0		是	2026年	-80.35%
19030	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	60.00%	0	0		是	2027年12月	-41.45%
19031	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	400	60.90%	0	0				-40.41%
19032	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	75.24%	0	0				-36.58%
19033	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	16.51%	0	0		是	2027年12月	-138.44%
19034	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干7右2柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-60.21%
19035	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	67.52%	0	0		是	2026年	-44.01%
19036	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	10.25%	0	0		是	2026年	-37.77%
19037	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	51.81%	0	0				-53.01%
19038	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	29.21%	0	0		是	2026年	-40.64%
19039	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分3	315	95.56%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-50.78%
19040	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	12.06%	0	0		是		-45.76%
19041	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	61.27%	0	0		是	2026年	-52.00%
19042	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	0	0				-35.80%
19043	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	58.80%	0	0		是		-44.16%
19044	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	78.73%	0	0		是	2026年	-41.53%
19045	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	0	0				-37.64%
19046	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	0	0				-23.85%
19047	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	20.16%	0	0		是	2026年	-45.32%
19048	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0		是	2026年	-48.85%
19049	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左13变压器	315	71.75%	57.5	57.5		是	2026年	-42.61%
19050	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	92.40%	0	0	2024年12月	是	2026年	-19.62%
19051	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	0	0	2025年4月	是	2026年3月	-38.52%
19052	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	52.32%	0	0				-43.53%
19053	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.98%	135.5	135.5				-43.72%
19054	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	42.00%	0	0		是	2026年6月	-41.11%
19055	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公变	315	14.92%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
19056	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	54.92%	0	0		是	2026年12月	-35.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19057	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	54.60%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
19058	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	38.10%	0	0				-44.08%
19059	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	17.1	17.1				-39.46%
19060	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2026年	-26.78%
19061	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	400	93.25%	0	0	2024年6月	是	2026年	-78.50%
19062	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	14.48%	0	0		是	2026年	-21.99%
19063	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2026年	-106.12%
19064	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	34.60%	0	0				-49.09%
19065	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	28.89%	0	0		是	2026年	-47.10%
19066	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	17.85%	288.6	288.6				-69.74%
19067	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	42.22%	0	0				-43.31%
19068	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线57左1	200	61.80%	0	0				-36.75%
19069	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29左1	315	14.92%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
19070	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	24.13%	0	0		是	2026年	-62.07%
19071	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	45.08%	6.928	6.928				-41.38%
19072	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	66.00%	12	12		是	2026年	-50.22%
19073	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	34.60%	0	0				-31.33%
19074	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	71.70%	0	0				1.57%
19075	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0		是	2026年	-47.62%
19076	和平	青年变	青年变344青三线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0		是	2026年	-39.36%
19077	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	34.29%	0	0				-47.44%
19078	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	28.19%	0	0				-40.05%
19079	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	85.08%	15.5	15.5	2022年12月			-44.89%
19080	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.06%	0	0				-13.47%
19081	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干23	315	8.89%	0	0				-202.17%
19082	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	20.00%	0	0		是	2026年	-31.26%
19083	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2026年	-47.43%
19084	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2026年	-36.45%
19085	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	0	0	2022年12月	是	2026年	-24.33%
19086	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	29.97%	0	0				-44.00%
19087	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2026年	-41.50%
19088	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19089	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-44.18%
19090	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	16.00%	0	0				-43.26%
19091	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	47.62%	133.5	133.5		是	2026年	-29.93%
19092	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
19093	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				-40.92%
19094	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	0	0				-39.39%
19095	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	37.78%	0	0				-43.08%
19096	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	43.17%	0	0				-43.79%
19097	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	82.00%	0	0	2025年12月	是	2026年	-40.88%
19098	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	32.40%	0	0		是	2026年	-39.55%
19099	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2026年	-39.98%
19100	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	45.30%	178.8	178.8				-43.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19101	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	66.54%	0	0				-40.73%
19102	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变2变压器	400	66.60%	0	0		是	2026年	-41.72%
19103	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19104	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	19.37%	0	0		是	2026年	-42.27%
19105	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	78.86%	0	0				-29.35%
19106	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年	-36.46%
19107	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	22.40%	0	0		是	2026年	-45.31%
19108	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-43.97%
19109	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	17.00%	0	0		是	2026年	-42.99%
19110	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	27.62%	393	393				-47.88%
19111	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.05%	223.5	223.5				-46.15%
19112	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	18.29%	451.8	451.8				-40.78%
19113	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201配电变压器	630	68.89%	133	133				-39.78%
19114	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.68%	0	0		是	2027年12月	-71.83%
19115	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	47.50%	0	0				-136.60%
19116	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	0	0				-40.10%
19117	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	万泉家园箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-40.75%
19118	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	16.00%	0	0				-44.04%
19119	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	16.51%	463	463				-44.37%
19120	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	21.12%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
19121	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0				-72.43%
19122	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	48.40%	0	0		是	2026年	-43.34%
19123	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.64%	0	0				-42.92%
19124	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
19125	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	51.81%	0	0		是	2026年12月	-52.61%
19126	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期4箱变1号变	630	36.51%	0	0		是	2026年	-44.21%
19127	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	14.86%	0	0				-37.81%
19128	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
19129	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
19130	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	67.05%	0	0				-42.36%
19131	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-43.19%
19132	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	46.00%	0	0				-37.08%
19133	沈河	大东变	大东变054城南乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	18.48%	0	0				-30.97%
19134	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.32%	0	0				-44.53%
19135	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	48.60%	0	0				-40.30%
19136	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.87%
19137	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年6月	-39.38%
19138	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年	-43.91%
19139	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-42.17%
19140	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	56.96%	165.2	165.2				-41.58%
19141	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	10.92%	498.2	498.2		是	2026年12月	-36.84%
19142	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-42.39%
19143	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.65%	280	280				-46.43%
19144	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	450	450		是	2026年	-191.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19145	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
19146	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-44.96%
19147	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	33.52%	355.8	355.8		是		-40.89%
19148	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	262.4	262.4				-37.06%
19149	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-42.62%
19150	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	燕山小区箱变2变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年	-43.83%
19151	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-44.96%
19152	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0		是	2026年	-53.13%
19153	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	40.63%	0	0		是		-39.19%
19154	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变1	630	42.86%	0	0				-39.70%
19155	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19156	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	59.00%	0	0		是	2028年12月	-49.00%
19157	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	0	0	2025年5月	是	2026年	3.56%
19158	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	14.70%	0	0			2027年	5.43%
19159	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房子村增强农业公变台区	200	24.80%	130.4	130.4				0.00%
19160	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.50%	0	0			2027年	-7.86%
19161	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-0.71%
19162	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几4	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19163	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	35.87%	0	0				-43.17%
19164	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变(单)	500	81.28%	43.6	43.6	2025年6月			-36.85%
19165	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-41.86%
19166	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-41.77%
19167	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风二分5箱变1变压器	400	42.90%	0	0				29.66%
19168	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	23.17%	421	421		是	2026年9月	-40.90%
19169	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南南西台照明新	400	41.40%	0	0				0.00%
19170	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	23.20%	267.2	267.2		是	2026年	-30.84%
19171	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-36.71%
19172	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园4变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-40.83%
19173	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-41.92%
19174	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	辽宁辉盛房地产开发有限公司(盛世越景小区)一号箱2号变	800	3.60%	0	0				0.00%
19175	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	5.58%
19176	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年	-38.00%
19177	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城3箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6		是		15.08%
19178	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2026年	-42.35%
19179	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路于北山分1右6	400	82.20%	31.2	31.2	2026年1月			-42.81%
19180	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.63%
19181	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2026年	-10.77%
19182	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	56.00%	0	0		是	2026年12月	-48.46%
19183	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	400	6.90%	332.4	332.4				-29.31%
19184	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左8柱上变压器	400	43.60%	0	0		是	2026年	21.67%
19185	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
19186	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
19187	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源4箱变1变压器	630	49.84%	0	0				-40.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19188	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	415	415		是	2026年	-39.17%
19189	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	6.35%
19190	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	18.73%	449	449				13.78%
19191	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲9	400	12.00%	0	0		是	2026年	100.00%
19192	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右3左1变台	200	51.90%	0	0				0.00%
19193	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-31.19%
19194	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	9.00%	40.5	40.5		是	2026年	-71.42%
19195	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.99%
19196	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	76.80%	6.6	6.6				-43.99%
19197	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年	-37.70%
19198	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	宝山变005宝十线前魏台	200	38.00%	104	104		是	2026年	-40.76%
19199	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1(砖厂西台)	315	8.76%	0	0		是	2026年	-19.72%
19200	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子新	200	77.70%	24.6	24.6				0.00%
19201	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
19202	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0				-36.15%
19203	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
19204	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	30.72%	0	0				-43.65%
19205	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	23.49%	0	0				-43.37%
19206	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	54.40%	0	0				-39.08%
19207	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	33.02%	0	0		是		-40.33%
19208	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	50.40%	158.4	158.4				-46.52%
19209	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	37.78%	0	0		是	2026年	-41.92%
19210	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-42.89%
19211	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	28.50%	0	0				48.15%
19212	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	77.33%	0	0			2027年	-39.57%
19213	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	400	15.23%	0	0		是	2026年12月	-117.98%
19214	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	35.25%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
19215	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10KV兴瓷线希贵分龙德汽修支1变压器	400	23.70%	265.2	265.2				0.00%
19216	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19217	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前1箱变1变压器	800	15.60%	0	0		是		100.00%
19218	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	66.19%	0	0				-39.40%
19219	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.40%	328	328				-43.47%
19220	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	400	65.25%	0	0		是	2027年	-37.06%
19221	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	23.11%	0	0				-20.84%
19222	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	39.50%	0	0		是	2026年	-37.21%
19223	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	18.29%	451.8	451.8				-38.74%
19224	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	28.80%	0	0				-48.10%
19225	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体2环网单元左2柱上变压器	50	26.80%	31.6	31.6				6.20%
19226	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城4变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年	100.00%
19227	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	26.00%	256	256				-34.78%
19228	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧玉龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	29.97%	0	0		是	2026年	-45.10%
19229	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.00%	0	0		是	2027年12月	29.34%
19230	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	22.88%	0	0		是		-38.71%
19231	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19232	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	9.84%
19233	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
19234	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.20%	0	0			2027年	-26.61%
19235	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分49柱上变压器	315	68.25%	0	0		是	2026年	-35.82%
19236	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线96+1左11左4	200	37.20%	105.6	105.6		是	2027年	100.00%
19237	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳金森隆机电设备制造有限公司-天洋甲园区分3	400	38.40%	0	0				0.00%
19238	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.57%
19239	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-43.82%
19240	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分24右8右6变台	200	17.40%	0	0		是	2026年	78.10%
19241	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	25.28%	0	0				-41.14%
19242	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年8月	是		-44.40%
19243	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	29.63%	483	483				-40.22%
19244	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	28.5	28.5				-36.27%
19245	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-70.73%
19246	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0		是	2026年	-17.15%
19247	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	93.71%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.17%
19248	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	400	28.20%	0	0		是	2027年	-27.52%
19249	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	8.75%	97.3384	97.3384				-30.15%
19250	于洪	家俱变	锦锦线	水木城典10变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-41.52%
19251	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0		是	2026年	-21.34%
19252	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	105.30%	0	0	2025年5月	是	2026年	-29.96%
19253	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林3箱变1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-42.09%
19254	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林6箱变2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-40.87%
19255	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司4箱变1、2变(备)配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19256	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利于鞋厂分8	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
19257	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	45.30%	0	0		是	2026年	-27.80%
19258	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南2箱变1变压器	630	34.92%	0	0				0.00%
19259	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分支01	400	27.00%	0	0				34.09%
19260	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站2变压器	400	44.70%	0	0				-31.38%
19261	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	0	0		是	2026年	-38.52%
19262	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0		是	2026年12月	-43.29%
19263	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分21左3变台	200	0.00%	0	0				100.00%
19264	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区2变电站2变压器	630	83.17%	0	0	2024年9月	是	2026年	-25.59%
19265	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进11号	200	21.30%	0	0				100.00%
19266	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	122.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.26%
19267	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村红宇农业公变台区	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
19268	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新北分8柱上变压器	315	1.52%	0	0				-60.33%
19269	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	26.40%	0	0			2027年	0.26%
19270	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	8.85%	324.6	324.6				29.10%
19271	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	33.97%	0	0			2027年	-38.47%
19272	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明新	315	77.78%	0	0				0.00%
19273	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.20%	0	0		是	2026年	57.40%
19274	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	68.40%	0	0		是	2026年6月	-26.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19275	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	51.50%	0	0				-31.77%
19276	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站201配电变压器	500	48.80%	173.2	173.2				-37.11%
19277	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李于古城子分25右1柱上变压器	200	75.80%	0	0				-34.52%
19278	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右3	200	39.00%	0	0		是	2026年	5.56%
19279	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-39.82%
19280	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	81.25%	7	7	2024年10月	是	2026年12月	-45.63%
19281	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	63.49%	0	0				-35.01%
19282	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	61.75%	0	0		是	2026年	-42.94%
19283	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年	-40.66%
19284	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	3.60%	0	0				10.92%
19285	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站2变压器	630	15.87%	467	467		是	2026年	100.00%
19286	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作干22右9新	400	41.40%	194.4	194.4				8.66%
19287	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	75.9	75.9		是	2026年12月	-34.81%
19288	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分23右3柱上变压器	315	75.24%	0	0				-43.14%
19289	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
19290	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	200	41.50%	0	0		是	2026年	-42.66%
19291	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
19292	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	200	51.20%	77.6	77.6				-40.50%
19293	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
19294	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	100	68.40%	0	0				-31.58%
19295	沈北	清水变	清依线	YHG 依路村西大棚	30	30.00%	0	0		是	2026年12月	-45.22%
19296	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	34.80%	110.4	110.4				-32.05%
19297	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	31.60%	0	0		是	2026年	-44.68%
19298	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线沟子沿村南二台	400	15.75%	0	0				-38.84%
19299	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城二期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年	-10.99%
19300	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	37.62%	0	0		是	2026年	-41.71%
19301	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2027年	-40.90%
19302	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	57.50%	0	0		是	2026年	-41.73%
19303	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左17右1-1左1	200	6.30%	0	0			2027年	13.59%
19304	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	100	82.50%	0	0	2024年6月			-31.73%
19305	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-42.41%
19306	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线184	160	31.25%	94	94		是	2027年	-33.04%
19307	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	167.5	167.5				-23.42%
19308	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	46.40%	0	0				-42.55%
19309	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	88.89%	7	7	2025年8月			-41.48%
19310	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	27.90%	124.2	124.2				-18.33%
19311	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	佟家支30	200	29.80%	120.4	120.4				-17.57%
19312	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	15.60%	296.172	296.172		是	2026年	10.97%
19313	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	49.52%	255	255		是	2026年	-35.75%
19314	铁西	万达变	万达变56048万腾线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	30.40%	298	298		是	2026年	-40.52%
19315	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	46.65%	0	0		是	2026年	26.63%
19316	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-424.53%
19317	和平	太原变	太原变086民族乙线	沈铁青工家园变电站202间隔变压器	630	17.14%	459	459				0.00%
19318	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-32.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19319	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2028年	-41.93%
19320	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG_妈妈街南一台新台	200	74.40%	0	0		是	2026年	-26.52%
19321	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-33.19%
19322	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	36.19%	0	0				-39.44%
19323	苏家屯	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	83.17%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-48.22%
19324	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	26.40%	0	0			2027年	-38.27%
19325	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	23.40%	532.8	532.8				-36.65%
19326	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-40.73%
19327	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-38.94%
19328	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
19329	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	50.00%	0	0		是	2026年	-43.47%
19330	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干96+1左19	200	48.40%	83.2	83.2		是	2027年	-19.65%
19331	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	147	147		是	2026年	9.15%
19332	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-42.53%
19333	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-49.30%
19334	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线53柱上变压器	400	36.00%	0	0				-41.93%
19335	沈北	董楼子变	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50(苇塘A台)	200	37.30%	105.4	105.4				-34.69%
19336	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0			2027年	-12.93%
19337	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	35.40%	0	0				11.85%
19338	于洪	平罗变	平罗变	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	58.41%	0	0		是	2026年	-38.65%
19339	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	9.22%
19340	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19341	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站201配电变压器	500	25.60%	322	322		是	2026年12月	-37.76%
19342	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-40.67%
19343	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0			2027年	29.49%
19344	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区2变电站201变压器	400	40.50%	0	0				-42.46%
19345	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	63.36%	133.2	133.2				-40.02%
19346	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站2号变压器	500	51.36%	193.2	193.2				-42.55%
19347	法库	秀水变	秀水线	10kV秀水线达东南支06	200	29.10%	0	0		是	2026年	-36.29%
19348	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				14.01%
19349	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	6.00%	168	168				-12.29%
19350	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左2柱上变压器	400	42.30%	0	0				-49.27%
19351	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	31.20%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
19352	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	400	48.00%	168	168		是	2026年6月	100.00%
19353	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-44.34%
19354	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	59.63%	24.3	24.3				-42.20%
19355	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线兴中保健医药公司楼	315	50.29%	0	0				-44.29%
19356	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线化肥库支08	200	52.80%	0	0		是	2028年	2.97%
19357	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	344.7	344.7				6.85%
19358	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-41.31%
19359	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号(微)	400	24.90%	0	0				14.80%
19360	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	36.00%	270	270				-39.73%
19361	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪4号变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
19362	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	37.05%	0	0		是	2026年6月	-42.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19363	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右1	315	75.05%	47.1	47.1				-38.48%
19364	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	70.13%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
19365	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
19366	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分18右2变台	200	60.00%	0	0				0.00%
19367	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年	7.25%
19368	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	35.7	35.7				-46.11%
19369	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	44.40%	364.8	364.8				14.99%
19370	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	37.50%	420	420				13.19%
19371	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	16.20%	0	0				-42.93%
19372	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-40.50%
19373	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	46.50%	0	0				-36.70%
19374	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-42.43%
19375	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0				-41.18%
19376	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0				-39.31%
19377	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	0	0		是	2026年	-34.86%
19378	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	-43.84%
19379	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是		-42.63%
19380	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右2	315	60.19%	93.9	93.9				-38.27%
19381	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.80%	0	0				-26.95%
19382	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	18.72%	356.4	356.4				-42.79%
19383	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
19384	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	45.97%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
19385	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	12.00%	0	0		是	2026年	85.35%
19386	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	0	0		是	2026年	-31.95%
19387	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线财政局几1	400	27.90%	0	0		是	2028年	-46.87%
19388	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器--站式	80	20.25%	55.8	55.8				0.00%
19389	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2026年	-38.75%
19390	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
19391	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-41.04%
19392	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	75.6	75.6				-34.53%
19393	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	72.60%	0	0		是	2026年	10.10%
19394	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	30.60%	237.6	237.6				-66.78%
19395	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园8变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0				96.80%
19396	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	135.6	135.6				-35.69%
19397	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	29.63%	0	0				-43.87%
19398	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉5组新	200	56.40%	67.2	67.2				0.00%
19399	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				9.54%
19400	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	95.80%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-32.45%
19401	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0		是		89.00%
19402	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宋金山畜牧公变台区	400	4.50%	0	0				0.00%
19403	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-40.07%
19404	于洪	东民变	东红线	小微东红线市场分14右3台	400	12.60%	0	0				100.00%
19405	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石2支1	200	24.00%	0	0		是	2026年6月	100.00%
19406	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-4.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19407	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	7.65%	329.4	329.4				0.02%
19408	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	91.2	91.2				-16.48%
19409	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2026年	-75.15%
19410	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-45.65%
19411	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	67.2	67.2				-37.60%
19412	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳永丰房屋开发有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
19413	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	104	104				-39.08%
19414	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	-40.92%
19415	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-9.86%
19416	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-40.93%
19417	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	105.6	105.6				-44.16%
19418	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	文田甲线1之3柱上变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年	-36.03%
19419	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	400	76.50%	54	54				100.00%
19420	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹2号变电站1变压器	800	29.70%	0	0			2027年	-40.85%
19421	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分43	160	54.00%	0	0		是	2026年	-22.18%
19422	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90	90				-43.74%
19423	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分46变台	200	21.30%	0	0				-46.21%
19424	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2026年	-41.47%
19425	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	400	57.60%	0	0				-48.21%
19426	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	62	62				-34.64%
19427	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	114.92%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.99%
19428	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	200	51.75%	0	0				-35.28%
19429	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	200	38.00%	104	104				-37.61%
19430	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04市场西台	315	35.56%	0	0		是	2026年	-27.52%
19431	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干14+1左2	200	23.70%	0	0			2027年	0.00%
19432	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	63.6	63.6				-24.11%
19433	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年	-16.62%
19434	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地西台	400	26.00%	97.3384	97.3384				-25.21%
19435	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线171左1变台	200	13.80%	0	0				0.00%
19436	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2026年	-40.30%
19437	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-41.00%
19438	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4变台	400	21.80%	272.8	272.8				-27.48%
19439	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外东台	400	68.40%	86.4	86.4				-62.79%
19440	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区3变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	53.98%
19441	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	78.00%	12	12		是	2026年	-26.86%
19442	于洪	光辉变	光辉变	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	28.8	28.8				-39.11%
19443	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分42变台	400	67.50%	90	90				-21.91%
19444	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	44.50%	182	182				-24.42%
19445	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	0	0				-28.96%
19446	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	36.19%	296.172	296.172		是	2026年	-12.63%
19447	东陵	汪家变	汪家变	白沙岛B区2箱变1变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	19.34%
19448	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	48.75%	330	330				-29.77%
19449	东陵	汪家变	汪家变	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-11.30%
19450	东陵	祝家变	祝家变	郝义线162+2右1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	1.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19451	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗社区4机井	50	36.40%	0	0				-43.69%
19452	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈线29右7变台	315	25.90%	0	0		是	2026年	-42.52%
19453	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于149变台	200	57.00%	66	66				-25.82%
19454	东陵	李相变	李班线	李班线李班干87左1柱上变压器	200	6.00%	0	0				0.00%
19455	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线76右2	400	12.60%	0	0			2027年	0.00%
19456	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	39.62%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
19457	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支021	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
19458	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分20左7变台	200	35.40%	0	0				-37.11%
19459	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	147.6	147.6				-27.30%
19460	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	22.69%	0	0				-48.30%
19461	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年	-29.92%
19462	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	0	0				-39.28%
19463	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-43.00%
19464	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年	-40.20%
19465	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	学府美的城3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19466	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	46.80%	0	0				-52.84%
19467	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0			2027年	-23.10%
19468	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	凌云佳园2变电站2变压器	630	23.17%	0	0				-35.51%
19469	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	66.3	66.3				-31.17%
19470	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	72	72				-24.05%
19471	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇北支7	200	18.30%	0	0		是	2026年	-33.19%
19472	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-40.56%
19473	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里1变电站2号变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
19474	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	91.50%	0	0	2025年8月			-29.24%
19475	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
19476	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
19477	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右2能效柱上变压器	400	52.50%	0	0				100.00%
19478	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	39.90%	0	0		是	2027年	-24.67%
19479	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-45.30%
19480	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	88.8	88.8		是	2026年	-39.84%
19481	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	27.00%	0	0			2027年	100.00%
19482	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	215.5	215.5				-39.13%
19483	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-43.21%
19484	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	0	0				-32.74%
19485	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-14.69%
19486	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	0	0			2027年	-38.60%
19487	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	17.14%	459	459				36.09%
19488	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北台	400	55.50%	138	138				-38.80%
19489	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				100.00%
19490	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0				6.26%
19491	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	50.40%	0	0				-29.69%
19492	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树于水罗分14右2	50	71.20%	0	0			2027年	-30.34%
19493	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站甲线47右3+1	315	73.90%	0	0			2027年	-41.85%
19494	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	114	114				-37.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19495	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-35.78%
19496	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	18.30%	143.4	143.4				-45.15%
19497	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	0	0				28.20%
19498	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
19499	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(建大高层)土建变2变压器	800	0.00%	720	720		是	2028年12月	0.00%
19500	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村东台公变台区	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
19501	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	26.10%	255.6	255.6		是	2026年	-24.92%
19502	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	21.00%	34.5	34.5				-17.16%
19503	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	91.2	91.2		是	2026年6月	-29.89%
19504	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	23.70%	0	0		是	2026年	-39.28%
19505	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-10.24%
19506	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				4.90%
19507	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	23.10%	0	0				100.00%
19508	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
19509	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	28.20%	123.6	123.6				1.31%
19510	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	48.00%	0	0				-42.27%
19511	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	22.20%	0	0		是	2026年5月	-34.95%
19512	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	41.50%	31.176	31.176				-38.01%
19513	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯村部支2	200	32.10%	0	0				100.00%
19514	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	47.20%	0	0		是	2027年	-30.91%
19515	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	27.74%
19516	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	33.00%	0	0				15.53%
19517	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	330	330				12.72%
19518	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	甘官分1开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19519	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	143.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.95%
19520	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-45.98%
19521	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
19522	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园41主变	630	25.14%	408.6	408.6				-36.97%
19523	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年	-35.60%
19524	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	19.80%	280.8	280.8				-4.95%
19525	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙4箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-41.78%
19526	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	54.08%	179.6	179.6				-37.77%
19527	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	2.70%	349.2	349.2				-193.55%
19528	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	31.14%	0	0		是	2026年	-39.36%
19529	于洪	家俱变	锦锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	0	0				-35.75%
19530	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	21.75%	0	0				82.82%
19531	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	69.60%	0	0		是	2026年	-44.12%
19532	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	51.60%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
19533	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	39.37%	0	0				-45.89%
19534	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	48.30%	83.4	83.4				1.16%
19535	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩前余村韩纯伟畜牧养殖公变台区	200	10.20%	0	0				0.00%
19536	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2026年	-17.98%
19537	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-52.48%
19538	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-41.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19539	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	5.06%
19540	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图2变电站1配电变压器	800	12.00%	0	0				100.00%
19541	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	17.12%
19542	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	49.80%	0	0		是	2026年	-29.57%
19543	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	400	25.09%	259.65	259.65				-33.48%
19544	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	26.40%	0	0				-18.98%
19545	苏家屯	榆树变	榆树变50888榆中线	中海商业公寓变电站201间隔(前树线)配电变压器	630	23.81%	10	10			2027年	23.22%
19546	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-51.45%
19547	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变2变压器	630	28.19%	0	0		是		-38.90%
19548	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	19.50%	0	0				-45.30%
19549	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	36.90%	106.2	106.2		是	2026年12月	100.00%
19550	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-27.44%
19551	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	59.70%	0	0		是	2026年	14.09%
19552	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	58.10%	0	0		是		-27.43%
19553	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	YHG_万寿干南寺里分5右10左1柱上变压器	400	105.50%	0	0	2025年12月			-1.85%
19554	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
19555	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	21.80%	0	0		是	2026年	-38.76%
19556	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	63.38%	213	213				-41.67%
19557	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期2号变电站2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19558	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0		是	2026年	-18.33%
19559	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	34.50%	111	111		是	2026年12月	-38.59%
19560	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
19561	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺村支线11(贺尔海村台)	315	26.29%	200.7	200.7				-29.50%
19562	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
19563	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站1变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-30.22%
19564	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-28.96%
19565	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-31.85%
19566	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	393	393				-20.40%
19567	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	13.97%	479	479				-50.26%
19568	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
19569	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站202配电变压器	400	18.80%	0	0				100.00%
19570	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	10.29%	0	0				-48.55%
19571	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	9.30%	645.6	645.6				45.12%
19572	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台土耳坨村鑫顺丰编织袋公变台区	400	22.20%	271.2	271.2				0.00%
19573	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	15.75%	0	0				-37.03%
19574	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子凡25	315	30.16%	0	0		是	2026年	-36.67%
19575	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	57.00%	0	0		是	2026年	100.00%
19576	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-43.15%
19577	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-42.79%
19578	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	22.80%	336	336		是	2026年12月	-42.27%
19579	于洪	五金变	五兰乙线	小微坨子村6号台	200	36.60%	0	0				23.29%
19580	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	400	64.20%	0	0				-29.16%
19581	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-37.21%
19582	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-37.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19583	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2(一站式)	200	21.60%	136.8	136.8				-31.74%
19584	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2(村部门口)	200	23.10%	133.8	133.8				0.25%
19585	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	19.20%	141.6	141.6				-46.65%
19586	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科1-3(王胜干87右1)	200	25.20%	0	0			2027年	-29.72%
19587	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B2局维变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
19588	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右6变台	200	96.30%	0	0	2025年11月			0.00%
19589	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站2变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
19590	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	书香苑3住宅1变压器	500	21.60%	342	342		是	2026年12月	-41.71%
19591	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-41.74%
19592	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-41.62%
19593	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡王家岗新棚区(仅换变压器)改造	100	65.60%	24.4	24.4				4.42%
19594	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站1变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
19595	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	43.50%	372	372				-36.97%
19596	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2号变电站201间隔配电变压器	630	21.52%	0	0				-36.11%
19597	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0				-39.68%
19598	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-40.08%
19599	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥子村分聚胺脂粉文华支2计文华(一站式)	400	21.60%	0	0				100.00%
19600	沈北	河北变	10KV河岗线84656	柳北干157#变压器	315	77.78%	0	0		是	2026年12月	-36.88%
19601	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线35左6变台	200	1.20%	150	150				0.00%
19602	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田园分1	100	18.00%	72	72				100.00%
19603	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站2变压器	630	8.89%	0	0				100.00%
19604	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-41.51%
19605	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	52.8	52.8				-35.53%
19606	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	24.38%	0	0				-38.32%
19607	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.40%
19608	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨悦泰木材加工厂公变台区	200	111.00%	0	0	2026年1月			0.00%
19609	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0				-24.81%
19610	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	0	0			2027年	-44.34%
19611	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0		是	2026年	17.92%
19612	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-36.43%
19613	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0			2027年	-39.37%
19614	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微大尚义东台	400	0.00%	0	0				0.00%
19615	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	17.40%	0	0				-34.12%
19616	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年6月	-43.81%
19617	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	82.20%	0	0	2025年10月	是	2027年	-76.83%
19618	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	0	0				-30.28%
19619	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明(2020微)	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-54.75%
19620	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	18	18		是	2026年12月	-24.73%
19621	于洪	东民变	东前线	小微东前线53左23+1台	200	6.30%	0	0				100.00%
19622	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-38.06%
19623	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分17左24变台	400	11.40%	0	0				0.00%
19624	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.75%	313	313		是	2026年	12.83%
19625	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	30.90%	118.2	118.2		是	2026年6月	-18.36%
19626	于洪	范屯变	范工线	小微西三家村内	400	51.00%	156	156				-45.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19627	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线路063	80	85.75%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-39.76%
19628	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体照明台	400	26.10%	255.6	255.6		是	2026年	-43.59%
19629	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	周徐村照明南台	200	47.70%	0	0		是	2026年6月	18.45%
19630	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1之1柱上变压器	200	49.50%	0	0		是	2026年	-174.46%
19631	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	32.25%	115.5	115.5				100.00%
19632	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	200	41.50%	97	97				-28.97%
19633	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
19634	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	74.40%	7.8	7.8				-26.20%
19635	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-48.47%
19636	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	16.19%	0	0				-48.06%
19637	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	41.60%	0	0			2027年	100.00%
19638	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	11.66%
19639	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2027年12月	9.19%
19640	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	10KV中寺线沈阳沈北新区盛丰禾种植苗圃	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
19641	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线古屯分8变台	80	26.00%	51.2	51.2				-23.45%
19642	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右3能效柱上变压器	400	20.70%	0	0				17.62%
19643	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	17.59%
19644	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线92右8右1变台	200	63.90%	52.2	52.2				0.00%
19645	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡9.15组照明	100	77.40%	12.6	12.6				-43.73%
19646	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	65.02%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
19647	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	64.88%	0	0				-39.11%
19648	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
19649	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2026年	-72.20%
19650	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右8柱上变压器	315	74.60%	0	0		是	2026年	-40.16%
19651	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	58.80%	0	0		是	2026年	-54.55%
19652	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年	-44.34%
19653	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0		是	2026年12月	-22.15%
19654	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	25.40%	0	0		是	2026年	-42.88%
19655	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	46.20%	0	0		是	2026年	-39.10%
19656	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.60%	0	0		是		-46.49%
19657	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	61.76%	0	0				-41.95%
19658	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.17%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
19659	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	舍屯干12左8柱上变压器	315	60.32%	0	0		是	2026年	-35.46%
19660	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.00%	0	0		是	2026年	-41.71%
19661	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0			2027年	-38.04%
19662	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	11.11%	0	0				-35.17%
19663	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-25.01%
19664	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.72%
19665	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左3	315	72.70%	0	0				-42.36%
19666	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	315	25.08%	0	0		是	2027年12月	-43.58%
19667	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	0	0	2022年12月		2027年	-51.06%
19668	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	71.11%	0	0				-38.85%
19669	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	80.95%	0	0	2024年6月	是	2026年	-45.20%
19670	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	42.60%	189.6	189.6				-45.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19671	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	38.70%	0	0		是	2026年	-54.18%
19672	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	38.63%	0	0		是	2026年	-54.42%
19673	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分6公变	315	55.87%	0	0				-41.47%
19674	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-54.60%
19675	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	80.95%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-38.12%
19676	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	31.11%	0	0		是	2026年	-41.26%
19677	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	9.30%	0	0				-67.00%
19678	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干2左2	250	70.00%	0	0		是	2026年4月	-44.06%
19679	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	61.50%	0	0		是	2026年	-42.53%
19680	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线36左6	200	9.50%	0	0				-51.74%
19681	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之1柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2026年	-42.13%
19682	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	117.30%	0	0	2022年12月	是	2027年	-46.83%
19683	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线66左5	315	60.63%	92.5	92.5				-36.26%
19684	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	82.88%	0	0	2024年9月		2027年	-38.96%
19685	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	0	0			2027年	-32.26%
19686	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
19687	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分8右1柱上变压器	315	41.65%	0	0		是	2026年	-46.67%
19688	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	3.56%	0	0		是	2026年	-550.99%
19689	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路于劳动分8右2	200	11.20%	0	0				-190.00%
19690	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.60%	0	0		是		-19.46%
19691	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右3柱上变压器	400	52.50%	0	0				-45.09%
19692	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-43.01%
19693	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	奥普1箱变	400	5.00%	0	0		是	2026年	-8.84%
19694	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.32%
19695	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2_1号变	630	20.95%	0	0		是	2026年	-42.68%
19696	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-46.25%
19697	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.88%	355.6	355.6				-47.52%
19698	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	6.928	6.928				32.88%
19699	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19700	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	49.92%	0	0		是	2026年	-40.30%
19701	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0		是	2026年	-237.85%
19702	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	28.19%	0	0		是	2026年	-40.51%
19703	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	15.00%	600	600				-42.23%
19704	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	消防住宅箱变2号变	630	20.00%	31.176	31.176		是	2026年	-43.54%
19705	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2026年	-45.55%
19706	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	52.95%	0	0				-38.71%
19707	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	23.60%	332	332				-43.42%
19708	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-17.28%
19709	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-44.61%
19710	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	16.00%	0	0				-41.72%
19711	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	67.43%	0	0				-43.72%
19712	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	20.95%	0	0				-39.59%
19713	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	296.172	296.172		是	2026年	-41.61%
19714	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2026年	-38.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19715	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-44.57%
19716	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	9.52%	0	0				-25.26%
19717	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偃都2期3箱变2变压器	630	16.19%	465	465				-46.43%
19718	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
19719	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-43.78%
19720	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-39.74%
19721	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	昊辰苑小区2变电站201	630	43.17%	39.2	39.2		是	2026年	-47.63%
19722	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-46.49%
19723	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	17.70%	0	0				-36.53%
19724	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	89.65%	0	0	2022年12月			-45.57%
19725	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19726	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	团结新村小区1变电站201柜	630	27.94%	391	391		是		-40.69%
19727	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	42.00%	0	0				-43.27%
19728	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	53.40%	0	0				-42.09%
19729	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	24.13%	0	0				-40.29%
19730	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19731	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19732	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都4箱变1站内变压器	400	30.90%	0	0				-44.98%
19733	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	令闻1箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-47.44%
19734	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	42.56%	0	0				-41.35%
19735	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-37.53%
19736	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
19737	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	19.50%	0	0				-37.87%
19738	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	25.44%	161.4	161.4				-41.96%
19739	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	强大小区1变电站202	630	19.68%	443	443				-42.09%
19740	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-44.63%
19741	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	21.27%	0	0				-41.06%
19742	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	47.68%	0	0		是	2026年12月	-44.62%
19743	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	14.29%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
19744	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-32.06%
19745	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	64.00%	0	0				-41.44%
19746	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	格林花园变电站1变压器	2500	22.40%	0	0				-43.11%
19747	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
19748	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-44.64%
19749	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	11.68%	0	0		是	2026年	-41.63%
19750	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	俪华精舍1箱变1站内变压器	630	18.29%	0	0				-36.99%
19751	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	46.40%	218	218				-37.08%
19752	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百毅园南区箱变202	630	0.00%	567	567				-50.14%
19753	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	33.02%	0	0				-46.00%
19754	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	100.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.40%
19755	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-39.56%
19756	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.64%	166.8	166.8				-45.04%
19757	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站1变压器	500	16.64%	0	0		是		-45.63%
19758	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明三小区箱变2变压器	630	19.37%	445	445		是		-38.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
19759	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	26.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
19760	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
19761	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
19762	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-46.74%
19763	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
19764	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	20.95%	0	0				-37.21%
19765	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	11.84%	390.8	390.8				-39.00%
19766	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年	-41.68%
19767	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	96.00%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-28.03%
19768	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变2#变压器	800	72.60%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
19769	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	53.70%	145.2	145.2				-35.28%
19770	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	-40.38%
19771	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-38.66%
19772	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-35.34%
19773	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19774	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	73.90%	0	0		是	2026年	-44.97%
19775	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	56.19%	0	0		是	2026年	-39.16%
19776	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	19.68%	0	0		是	2026年	-46.22%
19777	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.73%
19778	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2026年	-42.45%
19779	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸二2箱变1号变	630	15.24%	31.176	31.176		是	2026年	-42.97%
19780	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	22.54%	0	0		是	2026年	-43.15%
19781	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	鸿凯箱变1变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年	-40.26%
19782	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
19783	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19784	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19785	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	38.25%	414	414		是	2027年12月	-38.89%
19786	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗镇三王堡村鑫盛世五金建材公变台区	200	7.80%	0	0				0.00%
19787	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-33.88%
19788	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
19789	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	29.70%	0	0		是	2026年	-20.96%
19790	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得1箱变2变压器	400	15.50%	0	0				100.00%
19791	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19792	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
19793	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2026年	-9.45%
19794	浑南	榆树变	榆树变852榆普乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0		是		-40.05%
19795	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	23.81%	0	0			2027年	74.37%
19796	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	51.60%	0	0		是	2026年	-40.14%
19797	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	80.40%
19798	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
19799	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	89.20%	1.6	1.6	2022年12月	是	2026年	-27.38%
19800	和平	太原变	太原变042南十甲线	丽兹花园201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-38.50%
19801	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法张甲线59左1变台	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
19802	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-44.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19803	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19804	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	46.35%	6.928	6.928				-37.45%
19805	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	14.65%
19806	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年	100.00%
19807	张屯	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分55左9右4右3变台	400	18.60%	0	0				-14.94%
19808	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	400	84.30%	0	0	2025年9月			-44.59%
19809	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	72.90%	68.4	68.4				-35.09%
19810	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变压器	100	70.00%	0	0		是	2026年12月	-46.56%
19811	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变压器	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	-22.79%
19812	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	47.10%	171.6	171.6				-33.53%
19813	苏家屯	雪松变	雪松变60554青松甲线	云杉赋4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	18.10%	453	453				27.24%
19814	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	7.48%
19815	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	123.4	123.4				-35.22%
19816	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	24.00%	0	0				62.53%
19817	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	50.10%	125.7	125.7				-41.53%
19818	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	200	91.80%	0	0	2025年11月			-25.64%
19819	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-41.69%
19820	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_实验厂宿舍柱上变压器	100	16.00%	74	74		是	2026年12月	-37.44%
19821	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年	-37.19%
19822	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	40.50%	0	0				-47.80%
19823	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
19824	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11加2	400	68.40%	0	0				100.00%
19825	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.00%
19826	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右13加1	315	53.65%	114.5	114.5				-27.90%
19827	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线南渔分2右4变台	200	60.00%	0	0		是	2026年	-29.10%
19828	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变1变压器	400	29.10%	0	0				-44.41%
19829	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.10%
19830	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	23.40%	133.2	133.2		是	2026年	1.64%
19831	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	75.60%	28.8	28.8				-37.87%
19832	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	25.13%	519	519				-41.57%
19833	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	400	37.30%	210.8	210.8				-23.93%
19834	和平	南湖变	南湖变490南方线	华强22主变	500	17.60%	0	0				-43.29%
19835	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河南照明	200	69.20%	0	0				-29.83%
19836	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	9.90%	160.2	160.2				-11.39%
19837	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩消防救援大队公变台区	200	17.70%	144.6	144.6				0.00%
19838	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-43.32%
19839	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-43.11%
19840	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-43.86%
19841	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0		是	2026年	25.00%
19842	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	31.05%	235.8	235.8		是	2026年	-27.34%
19843	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0		是		-32.85%
19844	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.40%	0	0		是	2026年	-31.48%
19845	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	501	501				-43.89%
19846	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-43.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19847	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干102右2	200	18.00%	0	0			2027年	0.00%
19848	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几9右2	400	17.25%	0	0		是	2026年	100.00%
19849	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支74	160	63.13%	0	0				-30.31%
19850	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	0	0				-23.13%
19851	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳市于洪区宏源展鸿模具加工厂台	200	17.70%	0	0				0.00%
19852	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	18.90%	0	0		是	2026年12月	0.15%
19853	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房福惠仓储公变台	200	138.90%	0	0	2025年8月			100.00%
19854	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡村照明新	400	50.10%	159.6	159.6				0.00%
19855	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0		是	2026年	-38.90%
19856	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	8.20%	0	0		是	2026年	-68.20%
19857	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2027年12月	2.40%
19858	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆堡村支03	200	59.00%	0	0				-32.02%
19859	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0		是	2026年	-10.25%
19860	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	省储各局1变压器	315	26.41%	0	0		是	2026年	-37.17%
19861	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	10KV古城新都箱变201配电变压器	1000	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19862	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左2左2	200	12.90%	154.2	154.2			2027年	100.00%
19863	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明新	100	9.30%	80.7	80.7				0.00%
19864	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0	0				8.96%
19865	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
19866	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-37.17%
19867	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	3.23%
19868	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	32.4	32.4		是	2026年	34.78%
19869	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0		是	2026年	-24.29%
19870	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.74%
19871	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-34.63%
19872	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区1变电站2变压器	800	60.38%	0	0		是	2026年	-42.29%
19873	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	9.52%	507	507				-27.50%
19874	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-41.61%
19875	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园2变电站2变压器	500	12.48%	0	0				-39.06%
19876	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	64.20%	0	0				9.54%
19877	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.60%	160.8	160.8				12.80%
19878	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	35.25%	0	0				-45.33%
19879	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	鑫刚农业公变台	100	23.10%	0	0				100.00%
19880	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	40.88%	0	0		是	2027年12月	-13.42%
19881	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-46.42%
19882	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	40.63%	0	0				-45.70%
19883	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉环宸小区2变电站1变压器	800	45.90%	0	0				-19.73%
19884	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	61.46%	0	0		是	2026年12月	-57.98%
19885	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-40.72%
19886	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	26.80%	0	0				-40.52%
19887	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19888	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	41.00%	0	0		是	2026年	-34.28%
19889	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上变压器	200	72.60%	34.8	34.8		是	2026年12月	-41.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19890	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_ 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年	-45.01%
19891	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-38.20%
19892	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	200	35.60%	108.8	108.8		是	2026年12月	-36.78%
19893	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				-37.92%
19894	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房2配电变压器	630	42.54%	299	299				-39.96%
19895	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北线27左9+1	200	0.00%	180	180			2027年	0.00%
19896	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都19号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	9.41%
19897	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈望联干112右11加1	400	59.40%	0	0				0.00%
19898	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	14.7	14.7		是	2026年	-28.06%
19899	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	120	120		是	2026年	-14.38%
19900	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	20.63%	55.5	55.5		是	2026年12月	-38.23%
19901	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	15.90%	0	0		是		42.12%
19902	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	300	300				100.00%
19903	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2202配电变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
19904	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	0	0			2027年	-34.02%
19905	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
19906	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19907	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	45.50%	0	0		是	2026年	-43.14%
19908	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	34.79%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
19909	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
19910	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2026年	-32.46%
19911	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_ 沈阳百益龙置业有限公司6箱变2变202配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19912	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	13.00%	0	0		是	2026年	-66.43%
19913	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分7右2变台	400	15.30%	0	0				-33.32%
19914	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳于28	100	86.00%	0	0	2022年12月			-42.13%
19915	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
19916	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线129左6左5变台	200	0.00%	0	0				0.00%
19917	沈北	核心变	10kV核农线53246线	辽宁辽泰房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19918	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	22.40%	0	0		是	2026年12月	-30.46%
19919	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微3号台	400	59.70%	121.2	121.2				100.00%
19920	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年	100.00%
19921	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	52.13%	30.3	30.3		是	2026年6月	-45.65%
19922	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				-35.46%
19923	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	16.20%	147.6	147.6				43.40%
19924	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线214左4柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
19925	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-28.57%
19926	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变1变压器	800	25.88%	513	513				-39.77%
19927	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	400	52.50%	150	150				56.46%
19928	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4右1	200	49.50%	0	0			2027年	100.00%
19929	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干来胜分7左0+1	200	29.40%	0	0			2027年	-33.23%
19930	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	56.68%
19931	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明新	200	16.80%	0	0				0.00%
19932	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	44.95%	0	0		是	2026年	-48.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19933	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	6.25%
19934	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站1号变压器	800	42.60%	379.2	379.2				25.34%
19935	于洪	东民变	东范线	隆盛花园1台(临时电)	315	74.60%	0	0				100.00%
19936	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台(微)	200	79.80%	0	0		是	2026年	-18.54%
19937	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年	-42.07%
19938	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	0.65%
19939	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	客运家属楼	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-45.12%
19940	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变压器	100	53.40%	36.6	36.6				-40.22%
19941	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	41.60%	96.8	96.8				-31.92%
19942	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-41.99%
19943	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全五分货场支10柱上变压器	315	32.70%	0	0				-35.59%
19944	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台(2021微)	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-28.60%
19945	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	58.50%	0	0				-42.62%
19946	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-44.69%
19947	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-40.72%
19948	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-39.64%
19949	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.50%	57.5	57.5				-33.32%
19950	东陵	祝家变	祝高线	祝高干78左支9	160	82.13%	0	0	2026年1月			-35.84%
19951	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	公安分局住宅西箱公变台区	50	111.60%	0	0	2025年8月			100.00%
19952	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	10.50%	0	0				-96.88%
19953	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.78%
19954	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际1	630	34.03%	0	0		是		-43.36%
19955	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	46.13%	0	0			2027年	-39.10%
19956	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡北台新台(仅换变压器)改造	100	14.70%	75.3	75.3				10.41%
19957	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2		是	2026年12月	-44.77%
19958	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线前羊秋分38	100	122.40%	0	0	2025年2月	是	2027年	-38.96%
19959	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-40.72%
19960	浑南	智慧变	智慧954智天线	环球港动感城一期5号变电站201配电变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
19961	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	91.90%	0	0	2025年8月		2027年	-41.85%
19962	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	0	0				-44.36%
19963	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	298.8	298.8				100.00%
19964	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	160	37.50%	84	84				-41.37%
19965	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	68.00%	22	22				-38.40%
19966	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	-2.36%
19967	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御玺2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19968	于洪	铸造变	铸造变	得胜变843得中线小青村西台区	200	46.50%	87	87		是	2026年	-29.43%
19969	法库	果子园	果子园	10kV果蕴线果蕴干48右2	200	75.00%	0	0		是	2026年	100.00%
19970	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分香泉支兴隆裕几兴北甲10	200	37.30%	0	0		是	2026年	0.00%
19971	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-2535.28%
19972	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美2箱变2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
19973	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	30.16%	0	0		是		-46.82%
19974	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站1变压器	800	12.38%	621	621				-41.56%
19975	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	52.50%	0	0			2027年	-32.43%
19976	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	32.50%	0	0			2027年	-22.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
19977	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-17.97%
19978	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花东北台	400	49.80%	160.8	160.8				-28.23%
19979	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园4变电站201变压器	800	40.50%	0	0				-43.36%
19980	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西台几1(敖牛卜西台)	100	33.00%	57	57				-33.17%
19981	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	7.46%	0	0		是	2026年	-42.07%
19982	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是		-5.24%
19983	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	50.86%	123.3	123.3		是	2026年	-36.17%
19984	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	86.25%	3	3	2026年1月			-38.36%
19985	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线卧刘分9	200	14.80%	0	0		是	2027年	16.09%
19986	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里2号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	25.80%	0	0			2027年	100.00%
19987	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡辽宁雨铜电力公变台区	200	30.00%	120	120				0.00%
19988	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	200	43.95%	92.1	92.1				-30.90%
19989	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
19990	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河井支29右1变台	200	60.60%	58.8	58.8				0.00%
19991	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	224.4	224.4				11.90%
19992	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
19993	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	9.21%	509	509				9.46%
19994	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	10.30%
19995	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于熬多牛分29变台	400	21.98%	272.1	272.1		是	2026年	-35.46%
19996	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	85.20%	0	0	2025年6月		2027年	-24.76%
19997	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
19998	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	49.88%	321	321				-37.88%
19999	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分39	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	-392.86%
20000	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	-42.09%
20001	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	48.50%	0	0		是	2026年	-35.18%
20002	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	88.50%	0.75	0.75	2023年1月	是	2026年6月	-35.85%
20003	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-42.39%
20004	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	58.24%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
20005	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	33.00%	0	0		是	2026年	-31.30%
20006	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	85.20%	19.2	19.2	2025年8月			-40.29%
20007	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	29.70%	482.4	482.4				10.14%
20008	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-42.37%
20009	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支215	50	62.10%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
20010	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	200	83.10%	13.8	13.8	2024年6月			-32.14%
20011	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-51.00%
20012	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家镇王家八队支004	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-20.66%
20013	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站1变压器	630	39.37%	280	280				100.00%
20014	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-38.30%
20015	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45	45				0.00%
20016	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线辉辉山支04	100	42.40%	0	0		是	2027年	-35.49%
20017	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	28.80%	61.2	61.2				-45.05%
20018	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	16.54%
20019	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	26.35%	401	401				-41.63%
20020	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干26右1变台	400	45.60%	177.6	177.6				-41.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20021	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0		是	2026年	-43.84%
20022	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	39.30%	0	0		是	2026年	-46.03%
20023	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	51.43%	243	243				-47.23%
20024	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-40.65%
20025	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎浦线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母线配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-39.23%
20026	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67之1右2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
20027	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	74.00%	0	0				-31.01%
20028	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	42.00%	0	0				18.93%
20029	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村照明公变台区	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	17.21%
20030	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河南57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0		是		-45.71%
20031	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园5变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
20032	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水花都3站房2变压器	630	22.48%	0	0				-38.84%
20033	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分11(机井四村一台)	100	24.60%	65.4	65.4		是	2026年	73.68%
20034	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
20035	沈北	方溪变	方开甲线	道义变246开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2箱1变	630	30.48%	0	0				-39.94%
20036	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	18.90%	0	0		是	2026年6月	-71.51%
20037	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	15.24%
20038	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	43.20%	0	0				15.48%
20039	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	21.60%	0	0			2027年	-451.10%
20040	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线49+1	315	47.62%	0	0				-44.53%
20041	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	17.14%	459	459		是	2026年	-36.78%
20042	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	25.00%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
20043	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	茨榆坨偏堡村全福来畜牧养殖公变台区	400	12.00%	312	312				0.00%
20044	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	67.62%	0	0		是	2026年	-35.43%
20045	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	60.30%	0	0				63.90%
20046	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-42.50%
20047	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	104.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-54.75%
20048	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3.4组	400	23.30%	266.8	266.8				-35.81%
20049	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村照明	400	78.00%	48	48				-31.84%
20050	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于78之1左1	400	15.00%	0	0			2027年	6.14%
20051	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	47.36%	0	0			2027年	-32.91%
20052	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支16左1柱上变压器	400	75.30%	0	0		是	2026年	5.86%
20053	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20054	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干195变台	100	79.50%	10.5	10.5				-38.92%
20055	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	100	55.50%	0	0				-35.11%
20056	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分17变台	50	72.80%	0	0		是	2026年	-35.45%
20057	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	51.43%	0	0			2027年	-38.35%
20058	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	30.30%	0	0				-44.15%
20059	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	262	262				-41.37%
20060	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年	-25.49%
20061	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	19.43%	0	0			2027年	-48.63%
20062	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线水库支03右23	200	20.80%	0	0		是	2026年	-27.71%
20063	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线砖厂支3	200	127.50%	0	0	2025年10月			0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20064	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	11.94%	245.9	245.9				-59.73%
20065	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
20066	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-42.55%
20067	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	62.6	62.6				-33.23%
20068	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	4.50%	0	0			2027年	4.61%
20069	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左1加1	200	75.30%	0	0				100.00%
20070	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年	-38.07%
20071	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干46	200	6.00%	0	0		是		99.55%
20072	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	61.25%	115	115				-38.72%
20073	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	6.19%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
20074	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	58.13%	255	255				-31.05%
20075	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	2.83%
20076	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	54.86%	0	0		是	2026年	-18.91%
20077	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞高4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-40.60%
20078	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-40.64%
20079	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	佑户坨社区3机井	200	37.40%	105.2	105.2				-46.30%
20080	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	52.00%	38	38		是	2026年	-45.52%
20081	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	50.00%	0	0				-36.86%
20082	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-42.44%
20083	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	53.4	53.4				-37.06%
20084	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	38.72%	0	0			2027年	26.92%
20085	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	45.00%	0	0		是	2026年	-43.21%
20086	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	400	14.65%	0	0		是	2026年	-34.05%
20087	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	49.70%	80.6	80.6				-30.72%
20088	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分2台	400	72.30%	0	0		是	2026年	100.00%
20089	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	16.57%
20090	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0			2027年	-38.92%
20091	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	45.00%	0	0		是	2026年12月	-50.66%
20092	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	38.00%	52	52				-46.94%
20093	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底盛尔畜牧公变台区	200	18.00%	144	144				0.00%
20094	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支12右8变台	50	76.20%	0	0		是	2026年	-40.42%
20095	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	41.20%	0	0		是	2026年12月	-31.94%
20096	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子分37+2(高宇充电桩)	400	32.40%	230.4	230.4				0.00%
20097	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	26.35%	401	401				-38.75%
20098	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	28.89%	385	385				-40.93%
20099	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	78.75%	90	90				-39.31%
20100	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	68.40%	0	0		是	2026年	-38.09%
20101	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	37.20%	105.6	105.6				-42.39%
20102	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	27.43%	0	0		是	2026年	-38.79%
20103	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	-121.63%
20104	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干菜园分9变台	200	33.50%	0	0		是	2026年	-29.41%
20105	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.18%
20106	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.70%	698.4	698.4				-57.65%
20107	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.40%	110.4	110.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20108	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	23.10%	0	0			2027年	6.87%
20109	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	32.8	32.8				-5.58%
20110	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线57右1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
20111	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	95.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	28.12%
20112	东陵	孤家子	菴城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
20113	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(雅居乐西南)	100	13.80%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
20114	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	13.80%	0	0			2027年	-17.65%
20115	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	39.00%	0	0			2027年	-32.40%
20116	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-31.63%
20117	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-35.90%
20118	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	200	18.60%	97.3384	97.3384				-38.76%
20119	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香小微2号台	400	6.00%	336	336				1.49%
20120	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20121	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	53.40%	73.2	73.2				-41.36%
20122	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	15.20%	0	0		是	2026年	-47.51%
20123	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	4.72%
20124	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支08	400	16.35%	0	0		是	2026年	-30.97%
20125	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	315	45.52%	140.1	140.1				-40.46%
20126	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左5+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
20127	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	23.50%	0	0		是	2027年	-60.12%
20128	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-28.72%
20129	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线11号台	200	21.00%	0	0				0.00%
20130	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支8左1	400	53.10%	0	0		是	2026年	0.00%
20131	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	21.00%	552	552		是	2026年12月	-39.21%
20132	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20133	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分49	400	44.40%	182.4	182.4				100.00%
20134	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分12柱上变压器	400	60.40%	0	0		是	2026年	-33.45%
20135	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二1站房2配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2026年	99.48%
20136	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙子支36	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20137	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	136.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.61%
20138	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	57.00%	16.5	16.5				-52.72%
20139	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡忙后村丹宁袜子加工公变台区	400	80.70%	37.2	37.2	2025年10月			0.00%
20140	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	31.75%	0	0				-42.53%
20141	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明新	400	63.60%	105.6	105.6				0.00%
20142	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园21号变	500	23.60%	0	0				-48.63%
20143	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	38.10%	0	0				-24.21%
20144	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
20145	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-43.64%
20146	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
20147	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6右2左1	400	0.00%	0	0				0.00%
20148	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	268.8	268.8				-18.38%
20149	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	52.50%	0	0		是	2027年	100.00%
20150	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	0	0	2024年6月			-38.93%
20151	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2028年	-36.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20152	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡镇后岗村丁守淡水鱼养殖场公变台区	200	12.60%	154.8	154.8				0.00%
20153	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	9.90%	0	0				4.12%
20154	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-43.46%
20155	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京6小区变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0				82.84%
20156	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	49.20%	0	0		是	2027年	-41.11%
20157	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-26.93%
20158	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	4.94%
20159	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年	-37.73%
20160	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	96.60%	0	0	2024年6月		2027年	0.15%
20161	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子支018	100	94.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.55%
20162	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左14+1右1右1	200	10.20%	0	0			2027年	0.06%
20163	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.50%	0	0		是	2026年	9.95%
20164	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房镇政府空气能公变台区	200	69.00%	42	42				100.00%
20165	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	-27.01%
20166	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0		是	2026年	-38.52%
20167	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	64.80%	50.4	50.4				0.79%
20168	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明新	100	49.20%	40.8	40.8				0.00%
20169	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	40.40%	198.4	198.4		是	2026年	-40.63%
20170	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-42.04%
20171	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				29.72%
20172	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	20.00%	441	441				100.00%
20173	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	77.70%	0	0		是	2026年	-34.44%
20174	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-46.28%
20175	新民	侯家变	侯家变16742昂邦甲线	昂邦甲线众友分25右1变台	400	7.20%	0	0				0.00%
20176	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	88.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-27.25%
20177	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯百后山支20	100	49.80%	0	0		是	2027年	-33.36%
20178	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-43.05%
20179	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				33.81%
20180	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-38.95%
20181	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	19.05%	0	0				-45.10%
20182	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	81	81				-29.64%
20183	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	29.00%	61	61				-77.14%
20184	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20185	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干温家分23右支03柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9				-21.28%
20186	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	100	65.40%	0	0				-40.99%
20187	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼(1)	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
20188	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.64%
20189	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分山上支08(祝家堡山上北)	250	29.20%	152	152				-23.44%
20190	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香港6箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
20191	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	沈阳晶晨钜辉科技发展有限公司(一站式)	400	41.40%	0	0				0.00%
20192	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	25.71%	405	405				-36.70%
20193	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是		-40.53%
20194	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
20195	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20196	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔(电台线)配电变压器	800	114.60%	0	0	2025年2月	是	2026年	-0.86%
20197	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
20198	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年	-46.90%
20199	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	200	39.00%	102	102				-32.71%
20200	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	82.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.93%
20201	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯鸿利祥食品销售公变台区	200	67.50%	45	45				100.00%
20202	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰坨村综合一台	200	23.10%	133.8	133.8				-45.17%
20203	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	82.8	82.8				77.03%
20204	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	273.6	273.6				-62.34%
20205	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	96.81%
20206	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	25.52%	0	0				-41.30%
20207	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干北山分1右3	400	86.10%	15.6	15.6	2025年6月			4.42%
20208	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	18.60%	93.528	93.528				4.25%
20209	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园2号变电站2号配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-27.98%
20210	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	15.60%	0	0		是	2026年	-41.63%
20211	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	121.8	121.8				-2.90%
20212	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站1主变	630	20.19%	0	0		是	2026年	-38.80%
20213	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年	-39.78%
20214	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年	10.66%
20215	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	27.90%	124.2	124.2		是	2026年12月	23.74%
20216	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	37.50%	420	420				-37.18%
20217	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区(山姜于28右2+1)	200	21.30%	0	0			2027年	-30.29%
20218	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.70%	168.6	168.6				-18.08%
20219	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%
20220	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	87.60%	0	0	2023年8月	是	2026年	-40.38%
20221	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.70%	150.6	150.6				0.00%
20222	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	69.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
20223	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线119	100	65.85%	0	0		是	2026年12月	-27.60%
20224	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线117左5变台	200	54.90%	70.2	70.2				-25.48%
20225	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	30.79%	373	373				-24.05%
20226	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-42.16%
20227	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-46.31%
20228	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨农康合作社公变台区	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
20229	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟于28右8+1左1	400	25.35%	258.6	258.6				-30.69%
20230	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.13%
20231	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年9月	是	2027年12月	-29.46%
20232	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	97.8	97.8				-33.84%
20233	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	37.20%	105.6	105.6				-74.81%
20234	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鑫森人家箱变1变压器	800	26.25%	0	0				-38.16%
20235	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线局农场支线009	50	23.70%	0	0				-9.25%
20236	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府2号变电站1号配电变压器	800	12.38%	621	621				100.00%
20237	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
20238	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-25.95%
20239	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	舍屯乙线舍屯干20柱上变压器	200	36.40%	0	0		是	2026年	-43.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20240	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-42.15%
20241	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34右25	200	16.80%	0	0		是	2027年	1.02%
20242	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线21右1右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				7.13%
20243	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-38.26%
20244	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线马三家村东台	400	27.90%	248.4	248.4		是	2026年	-39.94%
20245	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	40.40%	0	0		是		57.48%
20246	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	38.63%	0	0			2027年	-39.81%
20247	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0				-44.26%
20248	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年	-33.14%
20249	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台(2020微)	400	67.35%	0	0		是	2026年	-30.31%
20250	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线110之1	200	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20251	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	15.90%	592.8	592.8				74.01%
20252	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干18左2加1	250	75.20%	0	0				-55.04%
20253	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-24.21%
20254	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.86%
20255	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-31.33%
20256	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	53.33%	0	0		是		-33.66%
20257	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.60%	28.4	28.4				-45.80%
20258	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-33.16%
20259	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	29.40%	30.3	30.3		是	2026年12月	-53.59%
20260	于洪	铸造变	铸造变	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	36.67%	336	336		是	2026年	-35.77%
20261	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	25.80%	513.6	513.6				-43.09%
20262	东陵	中马变	军影线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	165	165		是	2026年12月	-42.53%
20263	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	23.60%	0	0		是	2026年12月	-37.69%
20264	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年	-25.04%
20265	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	53.33%	115.5	115.5				-41.69%
20266	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-43.14%
20267	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰3变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
20268	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年	-40.91%
20269	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期3变电站2号配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
20270	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	58.00%	32	32				-43.85%
20271	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	132.45	132.45				-38.47%
20272	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				100.00%
20273	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	48.00%	84	84				-34.55%
20274	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	0	0				-36.41%
20275	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.68%
20276	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	17.46%	457	457				12.95%
20277	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光乙线公交分2变压器	400	1.80%	352.8	352.8				0.00%
20278	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
20279	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支祥泰养殖场甲3	400	5.70%	0	0		是	2027年	0.00%
20280	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	47.20%	0	0				-32.49%
20281	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
20282	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	28.89%	0	0		是		-42.75%
20283	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分58右3变压器	250	118.56%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20284	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	20.48%	0	0				-43.44%
20285	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	76.16%	0	0		是	2026年	-43.81%
20286	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0		是	2026年	-79.70%
20287	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	52.20%	151.2	151.2				-46.64%
20288	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	50.16%	125.5	125.5				-44.45%
20289	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线陵望于52右1柱上变压器	100	12.00%	0	0		是		-53.94%
20290	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	74.60%	0	0				-55.87%
20291	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分27右3变压器	315	8.95%	0	0				100.00%
20292	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.20%	0	0			2027年	-39.63%
20293	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	0	0			2027年	-17.57%
20294	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	88.3	88.3				-38.16%
20295	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	400	44.40%	0	0		是		8.25%
20296	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	8.57%	0	0		是	2026年	-54.35%
20297	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	39.36%	0	0		是	2026年	-43.20%
20298	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1之1变压器	200	50.80%	0	0		是	2026年	-35.37%
20299	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	58.41%	0	0		是	2026年6月	-39.71%
20300	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0		是	2026年	-38.47%
20301	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线37	315	83.49%	0	0	2022年12月			-38.62%
20302	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	49.84%	126.5	126.5				-44.16%
20303	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	84.76%	0	0	2024年9月	是	2026年	-41.88%
20304	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	53.33%	0	0				-36.88%
20305	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分7	200	30.60%	118.8	118.8				-26.42%
20306	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	40.63%	0	0		是	2026年	-49.97%
20307	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	34.50%	111	111				-2.74%
20308	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪干24	200	15.60%	148.8	148.8		是		-46.01%
20309	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右9	400	54.00%	0	0		是	2028年12月	-40.52%
20310	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	46.03%	0	0		是	2027年12月	-46.10%
20311	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2026年	-44.09%
20312	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	78.25%	0	0		是	2026年	-39.72%
20313	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	64.76%	0	0		是	2026年	-40.41%
20314	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	25.71%	0	0				-48.73%
20315	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	28.95%	0	0		是		-31.04%
20316	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	48.60%	0	0		是	2027年12月	-35.78%
20317	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	55.87%	0	0		是	2027年12月	-55.59%
20318	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	于洪干农药分4	315	29.97%	0	0				-50.07%
20319	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	0	0				-40.75%
20320	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	125.00%	0	0	2023年7月	是	2026年	-36.04%
20321	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-42.15%
20322	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分13	315	36.19%	0	0				-35.39%
20323	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	35.87%	0	0				-46.83%
20324	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	9.21%	0	0				-45.19%
20325	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	43.00%	0	0		是	2027年	-39.90%
20326	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	0	0				-46.65%
20327	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	44.80%	0	0				-41.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20328	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华于41左8左5柱上变压器	200	47.50%	0	0		是	2026年	-46.53%
20329	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20330	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	63.20%	0	0		是	2026年	-35.00%
20331	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	28.95%	0	0		是	2026年	-37.78%
20332	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.18%
20333	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	47.62%	0	0		是	2026年	-46.85%
20334	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-40.17%
20335	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	31.43%	0	0				-43.52%
20336	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-43.18%
20337	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	17.78%	455	455				-36.64%
20338	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	26.03%	0	0				-39.27%
20339	大东	望花变	望花变70242上园乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	0	0				-39.25%
20340	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	11.17%	0	0		是	2026年	-39.41%
20341	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年	-40.35%
20342	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	27.20%	0	0				-37.17%
20343	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	98.29%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.22%
20344	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	13.65%	481	481				-36.35%
20345	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站202柜	630	13.46%	0	0		是	2027年12月	-42.51%
20346	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-44.26%
20347	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	360	360		是		-300.00%
20348	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-32.39%
20349	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	24.00%	0	0				-44.85%
20350	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
20351	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201变压器	630	41.27%	0	0				-42.79%
20352	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
20353	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	70.10%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
20354	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	800	6.50%	0	0				-48.56%
20355	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
20356	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	28.48%	307.6	307.6				-36.98%
20357	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-43.01%
20358	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年	-43.55%
20359	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
20360	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0		是	2027年	-46.87%
20361	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2027年12月	-45.41%
20362	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	52.50%	0	0				-44.22%
20363	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	630	15.24%	0	0				-91.96%
20364	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	101.33%	0	0	2022年12月			-41.94%
20365	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-38.98%
20366	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰-1箱变2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-45.80%
20367	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	24.38%	377.576	377.576				-30.10%
20368	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变201	630	44.13%	0	0				-40.45%
20369	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变201	630	45.40%	0	0				-39.69%
20370	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201变压器	630	28.25%	0	0				-34.38%
20371	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变2站内变压器	630	17.90%	0	0				-40.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20372	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花1变电站2站内变压器	500	55.68%	0	0		是		-41.07%
20373	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20374	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年	-43.64%
20375	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20376	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	16.64%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
20377	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
20378	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-46.37%
20379	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-44.79%
20380	和平	青年变	青年变344青三线	南市南1主变	630	70.86%	0	0		是	2026年	-36.58%
20381	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-40.58%
20382	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	33.97%	0	0		是	2026年	-42.80%
20383	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	11.43%	275.892	275.892				-42.03%
20384	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前土建变电站1号变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-45.20%
20385	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20386	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红1小区变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
20387	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2026年	-44.22%
20388	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变2号变	630	12.38%	0	0				-46.21%
20389	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	41.59%	0	0		是	2026年	-36.00%
20390	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	19.94%	441.4	441.4				-37.34%
20391	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2026年	-40.61%
20392	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年	-41.95%
20393	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	16.80%	0	0		是	2026年	-46.71%
20394	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2026年	-42.35%
20395	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	45.71%	0	0		是	2026年	-37.93%
20396	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	17.46%	0	0		是	2026年	-43.59%
20397	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年	-44.40%
20398	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
20399	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	17.52%	0	0		是	2026年	-42.37%
20400	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	40.32%	248.4	248.4				-92.91%
20401	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变台	200	38.70%	0	0		是	2026年	-30.47%
20402	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	58.73%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
20403	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	0	0		是		-25.73%
20404	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	32.40%	0	0			2027年	-12.59%
20405	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-45.11%
20406	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-40.99%
20407	新民	金五台	金五台变713四台线	四台前四台分29左1变台	200	13.40%	153.2	153.2				-45.23%
20408	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	400	12.15%	0	0		是	2027年	14.00%
20409	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支23左1柱上变压器	200	83.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.47%
20410	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线46左5变台	200	0.00%	180	180				0.00%
20411	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	48.38%	0	0			2027年	-30.38%
20412	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	400	23.75%	265	265				-21.90%
20413	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
20414	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	31.80%	0	0				-1.48%
20415	和平	太原变	太原变042南十甲线	俪兹花园202间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-36.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20416	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	400	7.05%	0	0		是	2026年	-12.35%
20417	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20418	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	23.20%	0	0			2027年	-48.08%
20419	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-41.87%
20420	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园51主变	630	28.19%	389.4	389.4				-34.89%
20421	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-40.49%
20422	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	18.50%	286	286				-34.73%
20423	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	40.00%	0	0				-39.80%
20424	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦3号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20425	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站1变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-34.15%
20426	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
20427	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	pms_包道分18柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2026年	-48.94%
20428	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-9.40%
20429	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	78.41%	0	0				-30.71%
20430	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体南台照明	400	24.90%	260.4	260.4				-36.26%
20431	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.40%	0	0		是	2026年	-34.31%
20432	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	-12.00%
20433	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干86右6	200	6.60%	166.8	166.8				0.00%
20434	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-50.24%
20435	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年8月			-20.01%
20436	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				-28.27%
20437	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	40.20%	99.6	99.6		是	2026年12月	-30.80%
20438	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	6.10%	0	0				-34.70%
20439	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八.九组	200	46.10%	87.8	87.8				-29.31%
20440	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	13.51%
20441	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变(单)	400	28.80%	244.8	244.8				-41.08%
20442	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	20.80%	276.8	276.8				-36.70%
20443	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	28.19%	0	0				-42.77%
20444	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	40.95%	0	0				-38.06%
20445	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房裴家乡村孙涛农业种植台变台区	200	11.40%	157.2	157.2				0.00%
20446	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	38.50%	0	0		是	2026年	-41.50%
20447	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年	12.01%
20448	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左40右5+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
20449	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站201变压器	630	15.87%	467	467				0.00%
20450	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	98.7	98.7				-40.50%
20451	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	16.38%	0	0				-39.74%
20452	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.00%	102	102				-36.23%
20453	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	129	129				-40.78%
20454	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	82.20%	0	0	2026年1月	是	2026年6月	-28.16%
20455	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	55.33%	0	0		是	2026年5月	-55.52%
20456	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	12.38%	0	0		是	2026年	-41.34%
20457	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
20458	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	27.60%	312	312				-43.04%
20459	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	39.20%	254	254				-36.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20460	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆线夹河分3	315	40.32%	0	0			2027年	-52.98%
20461	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	11.00%	0	0				-48.21%
20462	沈北	清水变	清依线	清依线前屯支1(前屯B台)	200	59.20%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
20463	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110(下寺B台)	200	66.00%	48	48				-21.86%
20464	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-35.67%
20465	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲于铁北分宏达支4左5变台	200	14.00%	0	0		是	2026年	-189.42%
20466	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	2.10%	175.8	175.8				-69.42%
20467	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分44变台	200	16.35%	147.3	147.3				-82.55%
20468	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	富禹金科繁梦里二期2变电站2配电变压器	630	1.27%	0	0				0.00%
20469	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站1变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
20470	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	9.00%	0	0				6.84%
20471	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	56.40%	0	0				-39.03%
20472	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站201	630	55.24%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
20473	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-29.77%
20474	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著3小区变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年	81.15%
20475	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	135.2	135.2		是	2026年	-38.55%
20476	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	45.60%	0	0		是		-38.01%
20477	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.30%	0	0		是	2026年	-29.08%
20478	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变202配电变压器	500	24.40%	0	0				-39.60%
20479	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20480	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务一沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工厂	200	2.40%	0	0				100.00%
20481	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
20482	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	200	21.25%	0	0			2027年	-47.39%
20483	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	50.50%	0	0			2027年	-37.09%
20484	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	41.60%	0	0		是	2026年	-39.73%
20485	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	19.60%	0	0		是	2026年	-41.93%
20486	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-48.82%
20487	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	46.22%	0	0		是	2026年	-41.53%
20488	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-35.45%
20489	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
20490	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满西村四组照明公变台区	200	40.50%	0	0				0.00%
20491	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	60.40%	0	0				-44.67%
20492	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
20493	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-36.08%
20494	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	14.10%	151.8	151.8		是	2026年	-7.78%
20495	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分屯支70左7变台	200	28.10%	123.8	123.8				-28.70%
20496	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分12	400	14.70%	301.2	301.2		是	2026年12月	100.00%
20497	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	33.27%	0	0				-42.18%
20498	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.68%	0	0		是	2026年	-100.75%
20499	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	26.03%	122.972	122.972				-40.22%
20500	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	5.70%	337.2	337.2				35.37%
20501	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	26.03%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
20502	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	32.06%	92.7	92.7		是	2026年	-38.11%
20503	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	17.40%	72.6	72.6				-76.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20504	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-44.25%
20505	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支9变台	100	23.00%	67	67				-34.21%
20506	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0			2027年	-39.40%
20507	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	21.60%	0	0		是	2026年	-45.85%
20508	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线69+1变台	400	10.50%	318	318				0.00%
20509	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境1号变电站201间隔(夹商线)配电变压器	630	12.06%	0	0			2027年	100.00%
20510	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	23.40%	133.2	133.2		是	2026年	-42.08%
20511	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗靠山屯锦添石材加工厂公变台区	200	9.90%	0	0				0.00%
20512	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	69.50%	0	0		是	2026年6月	-40.45%
20513	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
20514	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林2箱变201配电变压器	630	14.92%	0	0				-45.82%
20515	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0		是	2028年12月	-39.53%
20516	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合(微)	400	45.00%	180	180				10.05%
20517	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-41.90%
20518	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	6.15%	0	0			2027年	-11.28%
20519	沈北	清水变	清水变	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	-49.67%
20520	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	0	0				-71.60%
20521	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	102.60%	0	0	2024年6月			-47.19%
20522	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	4.8	4.8	2023年2月	是	2026年12月	-21.69%
20523	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0				-38.02%
20524	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯2变电站1配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
20525	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分13右4变台	400	25.50%	0	0				0.00%
20526	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	34.80%	0	0		是	2027年	-14.22%
20527	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	19.20%	354	354				-42.03%
20528	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
20529	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年	54.96%
20530	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	57.60%	16.2	16.2				-33.21%
20531	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0			2027年	-39.18%
20532	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%
20533	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	-13.36%
20534	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年	-10.24%
20535	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
20536	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	15.04%	0	0				-42.14%
20537	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	60.00%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
20538	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地2箱变2变压器201配电变压器	630	13.33%	0	0				-37.55%
20539	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	400	21.75%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
20540	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	30.80%	0	0			2027年	-36.10%
20541	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	13.20%	307.2	307.2				-7.45%
20542	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	24.80%	130.4	130.4				-29.56%
20543	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	200	33.30%	113.4	113.4				-47.46%
20544	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-43.47%
20545	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	55.20%	0	0				7.29%
20546	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站1号变压器	400	55.60%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
20547	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	9.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
20548	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-45.60%
20549	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	108.3	108.3				-20.13%
20550	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.40%
20551	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是	2026年12月	-48.36%
20552	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	24.60%	261.6	261.6				3.63%
20553	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年	-16.31%
20554	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
20555	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-11.28%
20556	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	22.80%	537.6	537.6				5.04%
20557	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村牧丰畜牧公变台区	315	113.97%	0	0	2025年6月			100.00%
20558	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分26+1左10	200	15.60%	0	0			2027年	0.00%
20559	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村5	200	12.30%	0	0				0.00%
20560	苏家屯	刘千变	刘千变61652桃千线	马尔山分16	200	23.10%	0	0				-43.60%
20561	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	9.75%	0	0				54.56%
20562	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	29.52%	381	381				-49.72%
20563	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	554	554				-45.25%
20564	于洪	兰台变	兰汇线	兰汇68号小微台	400	1.20%	0	0				0.00%
20565	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区3变电站2配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
20566	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	33.60%	451.2	451.2				5.29%
20567	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	39.00%	102	102				100.00%
20568	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于91右4	100	6.00%	84	84				-248.28%
20569	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分86左5	200	5.70%	0	0			2027年	100.00%
20570	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	20.63%	0	0				-38.97%
20571	东陵	中马变	高坎线	高坎于97大仁提水分28左43柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
20572	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
20573	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-44.62%
20574	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20575	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆4箱变1变压器	800	4.20%	0	0		是		100.00%
20576	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	17.40%	0	0				-34.81%
20577	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
20578	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
20579	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站201配电变压器	630	10.29%	0	0			2027年	-37.09%
20580	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-39.56%
20581	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站201间隔配电变压器	630	53.65%	0	0			2027年	-41.83%
20582	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	55.24%	219	219		是	2026年	-43.28%
20583	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0		是	2026年	67.60%
20584	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-50.86%
20585	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府3号变电站201间隔(新施乙线)配电变压器	800	118.80%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
20586	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	51.60%	0	0		是		-45.40%
20587	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变2变压器	630	67.81%	0	0				100.00%
20588	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年	78.84%
20589	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	41.25%	0	0		是		-45.00%
20590	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	体委住宅	50	54.00%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
20591	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分靠山支30	400	41.80%	192.8	192.8				-26.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20592	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
20593	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
20594	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
20595	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20596	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	30.16%	377	377				-45.02%
20597	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪1号变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-43.90%
20598	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北季分9左3加1	400	80.70%	0	0	2025年2月	是	2026年	14.75%
20599	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	2.73%
20600	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	44.38%	0	0		是	2026年	-58.31%
20601	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	400	34.80%	0	0		是	2026年	-40.81%
20602	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线七家子一二队分03	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20603	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20604	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20605	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支40变台	400	27.90%	0	0				-33.37%
20606	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	201.6	201.6				-32.84%
20607	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	200	61.35%	57.3	57.3		是	2026年	-32.61%
20608	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲶鱼泡分20变台	200	34.20%	111.6	111.6				-29.91%
20609	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	28.25%	194.5	194.5				-43.97%
20610	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	83.49%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.50%
20611	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年	-27.37%
20612	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	39.84%	0	0				-44.44%
20613	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-37.07%
20614	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站202间隔配电变压器	400	64.40%	0	0			2027年	-38.94%
20615	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	20.70%	0	0		是	2026年	-15.82%
20616	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20617	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	0	0	2025年2月			-30.15%
20618	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20619	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司(一站式)	200	19.60%	140.8	140.8				-91.67%
20620	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
20621	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0				-43.51%
20622	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年	52.34%
20623	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台(微)	200	98.80%	0	0	2022年12月			-30.72%
20624	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	32.40%	0	0				15.66%
20625	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	57.00%	0	0		是	2026年	-16.91%
20626	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2020微)	200	16.80%	0	0		是	2026年	-52.59%
20627	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	55.50%	138	138				20.25%
20628	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	24.60%	32.7	32.7				-66.96%
20629	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-40.39%
20630	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-39.51%
20631	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	250	57.60%	0	0		是	2026年	-28.95%
20632	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年	-39.80%
20633	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村八组(2022微)	400	73.50%	66	66				-23.72%
20634	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后西2	200	69.00%	42	42		是	2026年6月	-30.31%
20635	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	400	41.25%	195	195				-31.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20636	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村南台公变台区	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-45.66%
20637	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-43.23%
20638	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阅2号变电站1变压器	630	51.81%	0	0		是	2027年12月	-39.39%
20639	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	22.40%	0	0		是	2026年	-39.54%
20640	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线190左9变台	400	0.00%	360	360				0.00%
20641	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.83%
20642	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	25.60%	0	0		是	2026年12月	7.52%
20643	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
20644	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	16.57%	462.6	462.6				-41.99%
20645	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	28.57%	387	387				-40.37%
20646	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线41右2变台	400	0.00%	360	360				0.00%
20647	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	23.63%	0	0		是	2026年	-42.31%
20648	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大视线赵运涛水田IC	400	76.80%	0	0		是	2026年	-38.85%
20649	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	76.00%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
20650	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分5变台	200	57.50%	65	65				-34.13%
20651	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分40柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2026年	-39.07%
20652	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	26.10%	0	0				-41.17%
20653	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
20654	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	15.60%	37.2	37.2				1.77%
20655	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲58	100	5.70%	0	0		是	2026年	1.90%
20656	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20657	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	30.10%	0	0				-43.03%
20658	于洪	五金变	五兰乙线	小微11号台	200	27.90%	0	0				28.94%
20659	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.67%
20660	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	18.40%	0	0				-60.47%
20661	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	30.86%	0	0				-34.40%
20662	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	61.9	61.9				-35.27%
20663	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.84%
20664	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户宁家三组照明东公变台区	100	51.60%	0	0				16.93%
20665	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-39.85%
20666	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区10变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-40.10%
20667	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	17.63%	0	0			2027年	-42.16%
20668	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2026年	-40.26%
20669	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	56.40%	0	0				-38.44%
20670	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	33.6	33.6		是	2026年	-30.29%
20671	辽中	四方台	四方台变91154四方台	胜利村西台胜利村西台Z	250	70.72%	48.2	48.2				-38.32%
20672	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	44.13%	289	289				-43.30%
20673	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	49.92%	0	0		是	2026年	-15.93%
20674	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.00%	0	0		是	2026年	-37.45%
20675	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0		是	2026年	-35.65%
20676	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0		是	2026年	7.08%
20677	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组分支线路008	200	56.40%	67.2	67.2				-36.17%
20678	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	54.00%	0	0		是	2026年	-29.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20679	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
20680	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	277.2	277.2				-34.79%
20681	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	0	0				100.00%
20682	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20683	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	21.08%	0	0		是	2027年12月	-40.30%
20684	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	97.2	97.2				6.50%
20685	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	0	0				-47.13%
20686	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	36.30%	0	0		是	2026年	-23.78%
20687	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线105变台	200	52.50%	75	75				-27.08%
20688	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	19.35%	0	0				-66.97%
20689	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	55.30%	69.4	69.4				9.67%
20690	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东井春畜禽公变台区	200	42.00%	0	0				100.00%
20691	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	35.24%	0	0				-11.77%
20692	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线91右2	200	75.90%	0	0			2027年	100.00%
20693	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	33.60%	0	0			2027年	-38.65%
20694	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	45.30%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
20695	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	27.62%	393	393				61.01%
20696	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	46.19%	0	0		是	2027年12月	-38.65%
20697	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村3机井	200	25.50%	0	0				-55.10%
20698	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支21变压器	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-53.05%
20699	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-43.90%
20700	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山11号变电站201间隔(前地线)配电变压器	400	39.00%	0	0			2027年	12.22%
20701	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337	337				4.55%
20702	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.80%	0	0		是	2026年6月	-44.32%
20703	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	0	0		是	2026年	-27.14%
20704	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	31.2	31.2				-39.26%
20705	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微5号台	400	82.20%	31.2	31.2	2026年1月			0.00%
20706	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站1配电变压器	800	6.90%	0	0				0.00%
20707	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线141左1变台	400	10.50%	0	0				-40.98%
20708	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.74%
20709	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	246	246		是	2026年	5.90%
20710	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	49.60%	0	0			2027年	-38.29%
20711	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_大桥支7	400	6.15%	0	0		是	2026年12月	-7.16%
20712	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	32.00%	116	116				88.59%
20713	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-46.25%
20714	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区5变电站1变压器	400	29.60%	0	0				-42.49%
20715	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	48.40%	0	0		是	2026年	-36.64%
20716	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-21.54%
20717	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	27.38%	0	0				-38.32%
20718	于洪	小于变	10kV于工线56284	小微曹后路一台区	400	42.00%	0	0				11.31%
20719	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分13能效柱上变压器	400	46.20%	0	0				100.00%
20720	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	0	0				-32.38%
20721	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	57.60%	64.8	64.8				-44.47%
20722	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	169.736	169.736				-55.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20723	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	33.40%	97.3384	97.3384				-39.70%
20724	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0			2027年	-28.35%
20725	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20石支10变压器	100	32.40%	57.6	57.6				-51.05%
20726	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2026年	-84.86%
20727	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	32.64%	0	0				-41.47%
20728	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年	-0.75%
20729	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
20730	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
20731	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	24.00%	0	0		是	2026年	-41.19%
20732	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓领峰1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	10.80%	0	0			2027年	8.91%
20733	东陵	祝家变	祝家变	祝家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
20734	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8+1	200	19.00%	142	142				-37.19%
20735	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	24.80%	0	0				-41.40%
20736	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区4局维变电所201配电变压器800	800	10.88%	0	0				100.00%
20737	皇姑	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器(铁西)	250	18.88%	0	0		是	2026年12月	-54.71%
20738	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	8.72%
20739	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	109.2	109.2		是	2026年12月	-38.84%
20740	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖变台001	200	38.40%	103.2	103.2				-37.12%
20741	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	140	140		是	2026年6月	-26.68%
20742	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支013	400	15.86%	296.55	296.55				-37.92%
20743	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	38.29%	0	0		是	2026年12月	-48.97%
20744	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社(一站式服务)	200	8.10%	163.8	163.8				2.40%
20745	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期3变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				9.80%
20746	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	0	0				-24.33%
20747	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	144.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.85%
20748	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干大什南分7	400	40.20%	0	0				100.00%
20749	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.00%	63	63				-57.03%
20750	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201变压器	500	24.00%	0	0				-41.10%
20751	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	25.40%	0	0				-42.94%
20752	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	69.30%	0	0		是	2026年	22.10%
20753	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
20754	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	53.10%	147.6	147.6				35.92%
20755	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	7.51%
20756	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	65.63%	0	0				-42.43%
20757	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	胜君修理公变台	400	11.40%	314.4	314.4				0.00%
20758	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城5箱变2变压器	400	37.60%	209.6	209.6		是		52.90%
20759	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线211右12变台	50	27.20%	31.4	31.4				21.81%
20760	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B1局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
20761	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期5变电站变压器	630	30.16%	0	0				0.00%
20762	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	41.63%	387	387				-42.46%
20763	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	16.00%	0	0			2027年	-39.93%
20764	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	22.72%
20765	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	160	43.75%	0	0		是	2026年	-39.82%
20766	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				2.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20767	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京8小区变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				95.92%
20768	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	15.04%	0	0				-43.76%
20769	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	400	36.90%	212.4	212.4				-24.43%
20770	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	中海源境2变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
20771	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	36.00%	0	0			2027年	34.19%
20772	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	39.62%	0	0		是		-39.05%
20773	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈阳市锻压机械厂-特动线20	200	6.90%	0	0				100.00%
20774	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	67.50%	0	0		是	2026年	-45.21%
20775	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	42.00%	0	0			2027年	-30.43%
20776	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年	-33.37%
20777	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				-43.50%
20778	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	35.10%	0	0		是		-41.86%
20779	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	启力线沙平分0+2柱上变压器	400	8.10%	0	0				0.00%
20780	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线105右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
20781	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
20782	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0		是	2027年	-4.99%
20783	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	10.79%
20784	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜几17	100	39.00%	0	0		是	2026年	-34.41%
20785	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-32.53%
20786	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	53.10%	0	0				-43.22%
20787	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	76.2	76.2				100.00%
20788	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-42.38%
20789	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四(2)台	100	29.40%	0	0				-37.48%
20790	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	水道干41变压器	315	56.83%	0	0				-42.59%
20791	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	0	0				-29.42%
20792	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达2箱变1变压器	630	26.35%	0	0				4.56%
20793	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	400	135.60%	0	0	2025年6月			-36.88%
20794	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.65%
20795	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分003	100	46.00%	0	0				-28.26%
20796	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	1000	41.40%	486	486				-40.52%
20797	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	30.72%	296.4	296.4				26.80%
20798	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分台	200	1.80%	0	0		是	2026年	100.00%
20799	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线充电桩支2	200	90.00%	0	0	2025年11月			0.00%
20800	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
20801	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	58.48%
20802	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园4变电站1变压器	500	18.56%	0	0				-38.68%
20803	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光3箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是		-40.59%
20804	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖南杨显盛畜禽公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
20805	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	佟家支11右2	200	1.50%	177	177				0.61%
20806	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	63.60%	0	0		是	2027年	-33.39%
20807	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	80	94.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.96%
20808	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	25.40%	0	0				-37.78%
20809	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	16.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
20810	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	351	351				5.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20811	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	35.25%	438	438				-43.73%
20812	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站202配电变压器	630	14.60%	0	0			2027年	-39.91%
20813	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-41.43%
20814	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
20815	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-29.64%
20816	东陵	白沙变	白旺甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	45.21%	282.2	282.2		是	2026年12月	-44.22%
20817	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分关屯支 24变台	100	23.90%	0	0		是	2026年	-62.76%
20818	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	18.38%	0	0				-62.94%
20819	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	29.52%	381	381				80.42%
20820	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干93左T1台	50	51.60%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
20821	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2026年	-42.60%
20822	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	92.40%	0	0	2024年10月	是	2027年	-37.63%
20823	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖椰舍三期3变201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	14.72%
20824	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20825	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几战忧养殖场甲 12	200	0.00%	97.3384	97.3384				0.00%
20826	于洪	大兴变	兴红线	石材城小微2号台	200	49.25%	0	0				100.00%
20827	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地峰尚1箱变2变压器	800	26.40%	0	0		是		46.98%
20828	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	19.80%	0	0		是	2026年6月	100.00%
20829	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡人和村刘华实养鱼公变台区	200	5.10%	0	0				0.00%
20830	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	38.10%	327	327				-30.80%
20831	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支 18右16变台	100	26.40%	63.6	63.6				-95.90%
20832	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2027年12月	-21.44%
20833	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-36.98%
20834	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支 15	200	28.20%	0	0			2027年	-27.81%
20835	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	444	444				-42.28%
20836	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近(飞龙大厦)201配电变压器	1000	14.80%	0	0				-37.98%
20837	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干54+1穆家C台	315	19.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20838	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	111.00%	0	0	2024年6月			-12.89%
20839	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年	-29.80%
20840	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年	23.12%
20841	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.70%	0	0		是	2026年6月	7.03%
20842	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水库支 13+1左1变压器	400	21.00%	0	0				-39.81%
20843	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
20844	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	28.50%	492	492				-42.52%
20845	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	33.30%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
20846	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-40.73%
20847	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站1变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年6月	-44.60%
20848	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站2变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年6月	-50.72%
20849	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
20850	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支 20变台	315	20.44%	219.1	219.1				-148.11%
20851	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	20.32%	439	439				-42.23%
20852	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	149.6	149.6				-23.45%
20853	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	400	12.00%	312	312				11.03%
20854	东陵	李相变	李古线	李古线孵化厂分9左3右1柱上变压器	200	13.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20855	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲于王宝分21柱上变压器	200	42.00%	0	0				-33.55%
20856	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
20857	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	32.32%	0	0		是	2027年	-42.16%
20858	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	10.16%	0	0				-25.84%
20859	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	17.71%	0	0				-40.52%
20860	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜线33左5	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
20861	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	72.4	72.4				-35.64%
20862	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树子村2号台	200	0.00%	180	180				0.00%
20863	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年	5.47%
20864	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	0	0		是	2026年	16.62%
20865	于洪	范屯变	范静线	小微拉马台北东1台	400	15.30%	150.684	150.684				0.00%
20866	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.24%
20867	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	42.60%	379.2	379.2				-10.94%
20868	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于后二台分123变台	400	23.40%	164.54	164.54				-25.08%
20869	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干43凌云东分33	400	40.50%	0	0		是		-44.39%
20870	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是		100.00%
20871	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	45.64%
20872	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	36.01%
20873	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	21.00%	0	0				16.09%
20874	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变2配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	0.00%
20875	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	11.43%	495	495		是	2026年12月	-70.43%
20876	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	55.56%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
20877	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2026年	-15463.43%
20878	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	53.33%	0	0		是	2026年	-38.11%
20879	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线46柱上变压器	315	91.75%	0	0	2025年11月	是	2026年	-52.18%
20880	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	31.20%	0	0		是	2026年	-44.79%
20881	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之7柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2026年	-63.02%
20882	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	68.89%	0	0		是	2026年	-41.61%
20883	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0		是	2026年	-67.25%
20884	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	57.14%	0	0				-39.95%
20885	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	17.27%	0	0				-40.84%
20886	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	16.76%	230.7	230.7				-50.31%
20887	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干70右3	315	86.10%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-41.62%
20888	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年	-49.61%
20889	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-33.28%
20890	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	0	0		是	2026年	-35.03%
20891	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	0	0		是	2026年	-35.77%
20892	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	21.27%	0	0		是	2026年	-60.09%
20893	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	400	9.60%	0	0			2027年	-24.56%
20894	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	41.88%	0	0		是	2026年	-46.95%
20895	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	109.21%	0	0	2023年8月		2027年	-47.47%
20896	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	31.11%	0	0			2027年	-43.16%
20897	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	56.00%	0	0			2027年	-47.24%
20898	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	90.79%	0	0	2026年1月	是	2026年	-38.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20899	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	76.00%	0	0		是	2026年	-17.84%
20900	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	38.00%	0	0		是	2026年	-39.83%
20901	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	46.80%	0	0		是	2026年	-44.01%
20902	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	85.50%	0	0	2023年7月			-40.18%
20903	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	17.14%	0	0		是	2026年6月	-39.56%
20904	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	34.60%	0	0		是	2026年12月	-32.90%
20905	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	48.25%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
20906	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2026年	-39.60%
20907	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	41.50%	0	0				-27.93%
20908	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	59.37%	0	0		是	2026年	-41.06%
20909	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	0	0		是	2026年	-41.24%
20910	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	400	36.90%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
20911	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	54.72%	0	0				-43.60%
20912	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	27.62%	0	0		是	2026年	-39.59%
20913	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.40%	169	169				-41.71%
20914	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-55.62%
20915	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-16.83%
20916	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2026年	-47.27%
20917	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	33.00%	0	0		是	2026年	-40.10%
20918	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	30.16%	0	0		是	2026年	-45.46%
20919	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	132	132				-38.69%
20920	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	73.97%	0	0		是	2026年	-35.68%
20921	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-41.86%
20922	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	56.19%	0	0				-41.25%
20923	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	42.54%	0	0				-40.40%
20924	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	59.68%	95.5	95.5				-43.29%
20925	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	67.60%	0	0				-43.64%
20926	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	55.87%	0	0				-40.89%
20927	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0				-23.03%
20928	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	-44.23%
20929	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	47.30%	0	0				-45.15%
20930	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	28.57%	0	0				-47.81%
20931	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-40.45%
20932	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-42.05%
20933	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	18.67%	0	0		是	2026年	-44.15%
20934	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
20935	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	28.57%	387	387				-43.29%
20936	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	28.50%	492	492				-45.13%
20937	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年	-36.66%
20938	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	三好中科仪一次1主变	630	22.86%	0	0				-44.09%
20939	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	21.59%	0	0		是	2026年	-44.70%
20940	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.02%	0	0		是	2026年	-45.90%
20941	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	30.60%	0	0				-41.31%
20942	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-43.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20943	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	万科小区1变电站202	400	53.10%	147.6	147.6				-43.99%
20944	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年	-40.25%
20945	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	31.176	31.176				-39.42%
20946	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				-151.85%
20947	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201配电变压器	500	50.24%	0	0				-42.97%
20948	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	43.17%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
20949	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变1变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
20950	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	48.57%	0	0		是		-42.71%
20951	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万方城7箱变2变压器	500	26.00%	0	0				-42.17%
20952	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	25.71%	0	0				-43.18%
20953	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	308.296	308.296		是	2026年12月	0.00%
20954	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	53.65%	0	0				-11.05%
20955	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	14.29%	0	0				-43.28%
20956	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
20957	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	地质住宅箱变1变压器	630	15.81%	0	0		是	2026年	-43.75%
20958	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-44.53%
20959	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	38.10%	327	327				-44.47%
20960	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园4变电站202	630	61.59%	0	0				-40.87%
20961	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	29.12%	0	0				-64.36%
20962	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	21.27%	433	433				-45.44%
20963	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-43.56%
20964	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	荣光3变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年	-46.18%
20965	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-24.72%
20966	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	40.00%	0	0				-41.55%
20967	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变1站内变压器	630	11.75%	0	0				-40.31%
20968	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
20969	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	36.30%	107.4	107.4				-44.72%
20970	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.54%	0	0		是		-43.78%
20971	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年	-40.50%
20972	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变2变压器	630	56.00%	0	0				-40.21%
20973	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区2变电站202	500	40.32%	248.4	248.4		是	2026年	-21.21%
20974	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区3变电站201	630	16.51%	463	463		是	2026年	-40.68%
20975	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
20976	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	27.60%	249.6	249.6				-39.12%
20977	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年	-42.14%
20978	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	21.84%	0	0				-38.67%
20979	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	42.90%	0	0		是	2026年12月	-34.80%
20980	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-44.30%
20981	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	13.80%	304.8	304.8				-37.94%
20982	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2026年	-28.01%
20983	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
20984	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州西区1箱变1变压器	630	18.10%	453	453		是	2026年	-47.48%
20985	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20986	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0			2027年	-44.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
20987	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2011变压器	630	34.29%	0	0				-39.42%
20988	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-18.95%
20989	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	新华土建变电站1号变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-50.29%
20990	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	45.40%	0	0				-42.58%
20991	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞五四箱变1配电变压器	630	35.05%	0	0				-37.76%
20992	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	0	0				-44.52%
20993	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	18.73%	0	0		是		-46.55%
20994	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	87.94%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.96%
20995	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都2箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2026年	-43.23%
20996	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20997	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年	-44.36%
20998	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
20999	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯几线02(大狼洞4队台)	200	21.60%	0	0		是	2026年	-17.24%
21000	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文北干工业分2+1柱上变压器	200	10.50%	0	0				0.00%
21001	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	51.90%	76.2	76.2				-34.67%
21002	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城2变电站1变压器	630	14.98%	472.6	472.6				-47.53%
21003	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	22.00%	0	0				10.43%
21004	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年	-37.52%
21005	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	57.78%	0	0				-39.94%
21006	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-40.19%
21007	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	173.2	173.2				0.00%
21008	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-9.03%
21009	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	25.88%	513	513				-40.58%
21010	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	59.37%	0	0		是	2026年12月	5.89%
21011	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	新蒲家园1变电站2变压器	400	21.60%	273.6	273.6				-37.10%
21012	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	619.2	619.2				30.95%
21013	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	44.57%	286.2	286.2				-17.92%
21014	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年	-45.62%
21015	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	13.46%	0	0		是		-42.91%
21016	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360	360				0.00%
21017	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	54.90%	0	0		是	2026年	100.00%
21018	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-37.55%
21019	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	30.98%	0	0		是	2026年	-36.46%
21020	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
21021	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	29.54%
21022	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1	315	65.08%	0	0			2027年	-34.25%
21023	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	0	0		是	2026年12月	-31.06%
21024	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-5	400	32.10%	0	0				0.00%
21025	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	21.00%	276	276				-42.68%
21026	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	-3.45%
21027	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站2变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
21028	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2026年	-41.67%
21029	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.63%	0	0				-45.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21030	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	101.00%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-66.08%
21031	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	57.00%	0	0		是	2026年12月	-43.04%
21032	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	30.79%	93.528	93.528				-40.21%
21033	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-15.34%
21034	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	80	49.50%	0	0				-43.13%
21035	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	22	22				-36.44%
21036	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.67%	0	0		是	2026年5月	-100.44%
21037	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	16.83%	461	461				-46.34%
21038	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	33.20%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
21039	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-36.06%
21040	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	-41.04%
21041	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	19.20%	141.6	141.6		是	2026年	59.36%
21042	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.00%	104	104				-46.01%
21043	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	22.22%	0	0		是		-37.63%
21044	沈北	清水变	清水线	清水D台	200	59.50%	61	61		是	2026年12月	-38.89%
21045	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	38.41%	325	325				-35.58%
21046	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-40.86%
21047	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-12.57%
21048	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站202配电变压器	630	64.76%	159	159				0.00%
21049	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0		是	2026年	-32.81%
21050	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	261.6	261.6				-23.04%
21051	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	87.60%	0	0	2022年12月		2027年	-29.86%
21052	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	9.60%	160.8	160.8				-75.97%
21053	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0			2027年	-38.69%
21054	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	142.2	142.2				100.00%
21055	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅干3左0	200	0.00%	180	180				0.00%
21056	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	0.06%
21057	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	53.08%	232.6	232.6		是	2026年12月	4.77%
21058	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线9+1右2变台	200	101.10%	0	0	2025年8月			0.00%
21059	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0			2027年	100.00%
21060	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	33.65%	355	355				-37.93%
21061	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-34.70%
21062	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.60%	166.8	166.8				0.32%
21063	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	23.80%	132.4	132.4				-52.15%
21064	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0		是	2026年	-38.34%
21065	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支75变台	200	10.10%	0	0		是	2026年	-42.91%
21066	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0				-25.29%
21067	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				-37.68%
21068	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	94.2	94.2				-36.41%
21069	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	17.25%	582	582				-53.49%
21070	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年12月	-46.63%
21071	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园1配电站2站内变压器	500	109.12%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-42.80%
21072	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年	-27.15%
21073	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府3号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-33.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21074	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分哥府支2	200	30.30%	0	0				100.00%
21075	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市2变电站1号主变	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-35.94%
21076	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年	-24.78%
21077	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	21.38%	0	0				-39.27%
21078	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	11.40%	0	0		是	2026年	-2.01%
21079	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支14变台	400	11.40%	0	0		是	2026年	-4.68%
21080	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.80%	0	0				10.47%
21081	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	46.86%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
21082	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	25.71%	0	0				-42.36%
21083	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-41.58%
21084	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	96.9	96.9				-29.81%
21085	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	151.2	151.2				-44.09%
21086	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	118.2	118.2				-24.21%
21087	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场4号台	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
21088	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳凯奇乐游乐设备有限公司-天洋甲太平洋6右支2	400	10.80%	0	0				0.00%
21089	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年	-36.96%
21090	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.12%
21091	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月	是	2026年	-28.21%
21092	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	21.59%	0	0				100.00%
21093	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	43.60%	0	0				-35.26%
21094	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	19.60%	0	0				-106.94%
21095	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	100	77.40%	12.6	12.6		是	2026年6月	-36.87%
21096	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	24.13%	0	0		是		-45.62%
21097	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	强晟家园箱变1变压器	315	70.48%	0	0				-46.78%
21098	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
21099	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21100	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分20柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年	-140.87%
21101	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	43.25%	0	0		是	2026年	-56.54%
21102	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年	-40.45%
21103	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
21104	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	32.00%	17.4	17.4		是	2026年12月	-39.70%
21105	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支24	50	59.10%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
21106	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右7左1	1250	1.73%	0	0		是	2026年	-47.49%
21107	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分草砖支贺西几6(贺尔海村西台)	400	40.80%	196.8	196.8				21.17%
21108	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云2变电站1配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
21109	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	38.40%	103.2	103.2				-39.20%
21110	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-31.12%
21111	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)2-2	800	27.30%	501.6	501.6				100.00%
21112	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王分支支线025	50	39.40%	25.3	25.3				-40.89%
21113	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左3左4	200	47.10%	0	0			2027年	100.00%
21114	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区1变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0				100.00%
21115	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	43.80%	92.4	92.4				-21.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21116	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年	77.00%
21117	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城2号变电站201间隔(施加线)配电变压器	630	2.54%	0	0			2027年	48.62%
21118	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	26.67%	0	0		是		-32.69%
21119	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家三组照明公变台区	400	15.60%	0	0				0.00%
21120	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)8201配电变压器	630	60.32%	0	0				-37.88%
21121	于洪	平罗变	平罗线	小微玲珑源养殖场台	200	34.20%	0	0		是	2026年	-10.73%
21122	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0		是	2026年	-32.95%
21123	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	44.00%	0	0		是	2026年	-36.66%
21124	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	105.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-96.99%
21125	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司2箱变202配电变压器	630	18.10%	0	0				-41.13%
21126	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳市道义经济开发区百乐农贸市场201配电变压器	630	60.32%	0	0				-42.89%
21127	于洪	得胜变	得胜线95452	林溪郡AB期2箱变1配电变压器	630	13.02%	0	0				84.27%
21128	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.40%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
21129	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	259.2	259.2				-39.60%
21130	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线27左2	400	15.30%	0	0			2027年	0.00%
21131	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年	-34.48%
21132	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是		-47.53%
21133	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2026年	100.00%
21134	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	25.75%	0	0			2027年	-36.75%
21135	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩首府小区1变电站1变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
21136	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0		是	2026年	-9.08%
21137	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	100.00%
21138	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.60%	345.6	345.6				7.89%
21139	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡大邦牛岗长会畜牧公变台区	200	103.20%	0	0	2025年8月			0.00%
21140	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	26.40%	254.4	254.4				0.73%
21141	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				60.21%
21142	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支61	50	9.20%	0	0		是	2026年6月	-32.36%
21143	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	70.50%	39	39				-42.78%
21144	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	13.50%	0	0		是		100.00%
21145	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗腰堡村海涛淡水鱼公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
21146	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支18左1	100	41.70%	0	0				-38.46%
21147	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光7箱变2变压器	400	43.80%	184.8	184.8		是		-55.42%
21148	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	19.05%	0	0		是		-42.98%
21149	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0		是	2026年	-40.02%
21150	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明新	200	90.60%	0	0	2025年8月			0.00%
21151	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	200	38.10%	0	0		是	2027年	-38.66%
21152	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	400	79.50%	42	42				-32.86%
21153	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
21154	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	400	21.30%	274.8	274.8				-40.76%
21155	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-37.56%
21156	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年	-44.71%
21157	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	38.57%	324	324		是	2026年	-37.85%
21158	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-44.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21159	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-43.83%
21160	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	31.80%	0	0				100.00%
21161	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	27.81%	10	10		是	2027年12月	-36.87%
21162	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分12+1变台	200	30.60%	118.8	118.8				100.00%
21163	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站201配电变压器	630	81.90%	51	51	2025年4月	是	2026年12月	-38.09%
21164	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	57.20%	32.8	32.8				-33.07%
21165	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月	是		-45.29%
21166	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线胜官一组2台分5	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
21167	于洪	大潘变	大视线	弘泽湾4变电站1变压器	630	54.10%	226.2	226.2		是	2026年	-41.41%
21168	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城2变电站-1	630	29.84%	0	0		是	2026年	-42.07%
21169	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
21170	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变202间隔配电变压器	800	4.00%	688	688				55.52%
21171	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	9.79%
21172	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	特变分4+1变压器	400	39.30%	0	0				0.00%
21173	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	315	57.90%	0	0		是		-10.66%
21174	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	45.24%	0	0			2027年	-38.52%
21175	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	630	32.70%	0	0			2027年	-60.00%
21176	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	43.20%	0	0				-40.66%
21177	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	49.28%	0	0				-45.30%
21178	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城1箱变2变压器	500	38.40%	0	0				100.00%
21179	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	14.70%
21180	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
21181	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明(煤改洁)	400	12.30%	0	0				7.30%
21182	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	14.70%	0	0				-42.87%
21183	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站2变压器	500	51.20%	0	0				0.00%
21184	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	87.00%	12	12	2024年6月			-40.10%
21185	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	315	36.83%	0	0		是	2026年	-27.35%
21186	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-21.36%
21187	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
21188	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2027年12月	-3.58%
21189	于洪	家俱变	偏锦线	小微偏锦线58号台	400	15.60%	0	0				0.00%
21190	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	62.10%	0	0		是	2026年	-48.32%
21191	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-42.10%
21192	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-41.98%
21193	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-41.62%
21194	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	0	0				-36.22%
21195	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	16.80%	585.6	585.6				-46.51%
21196	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线77左7左1	400	19.20%	0	0		是	2026年	11.74%
21197	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21198	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	630	630				-39.68%
21199	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-45.63%
21200	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分8家子支67变台	400	20.40%	0	0				-49.12%
21201	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右35右2	200	55.40%	0	0			2027年	-31.47%
21202	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	南长新菜棚(2021微)	400	19.70%	0	0				-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21203	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	70.20%	158.4	158.4				16.00%
21204	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子北支2	400	16.50%	0	0		是	2026年	-9.61%
21205	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	68.80%	0	0			2027年	-39.40%
21206	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年	-39.89%
21207	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	44.00%	0	0		是	2026年	-38.37%
21208	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	35.87%	0	0		是	2026年	-41.60%
21209	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				-41.39%
21210	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	80.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.30%
21211	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	266.4	266.4				-36.49%
21212	东陵	中马变	高坎线	高坎干111右1	200	0.30%	0	0		是	2026年12月	-2.49%
21213	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年	-31.67%
21214	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	112.4	112.4				-31.79%
21215	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-38.70%
21216	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	400	10.20%	0	0			2027年	-10.92%
21217	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	22.20%	67.8	67.8				-50.33%
21218	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	36.30%	53.7	53.7				-63.21%
21219	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	51.43%	243	243				-38.34%
21220	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区(一站式)	200	28.95%	122.1	122.1				-58.36%
21221	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(樑柴东台)	400	23.75%	0	0		是	2026年	-30.70%
21222	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台(2022微)	400	16.80%	0	0		是	2026年	-33.48%
21223	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	台北分14左3+1之1柱上变压器	315	60.32%	0	0		是	2026年	-43.34%
21224	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	48	48				-38.70%
21225	沈北	新城子	新城线	新城子线涂料厂支09新卜三A	100	32.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
21226	于洪	小子变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	77.10%	25.8	25.8				-41.93%
21227	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	30.90%	0	0				-63.65%
21228	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	25.05%	259.8	259.8				-32.61%
21229	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.90%	0	0			2027年	0.08%
21230	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	26.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21231	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	400	62.40%	0	0		是	2026年	-34.91%
21232	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线二粮库家属楼	200	45.60%	88.8	88.8				-40.37%
21233	沈河	怀远变	怀远变170怀艺甲线	小西路箱变2变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
21234	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	68.70%	0	0		是	2026年6月	-56.55%
21235	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	32.00%	0	0		是	2026年	-43.63%
21236	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔(前榆甲线)配电变压器	800	17.63%	0	0			2027年	97.29%
21237	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑照支(2022微)新	200	53.70%	72.6	72.6				0.00%
21238	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线油站分1	200	12.30%	0	0				0.00%
21239	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线信家分17	400	68.40%	86.4	86.4				-33.64%
21240	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	28.40%	154	154		是	2026年	-49.74%
21241	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	19.20%	0	0		是	2026年	-41.93%
21242	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	10.56%	0	0				-40.56%
21243	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干14左1之1柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年	-61.30%
21244	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分18	400	75.00%	0	0				-40.44%
21245	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	0	0				-37.37%
21246	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	19.65%	0	0				-57.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21247	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	22.40%	10	10		是	2027年12月	-41.21%
21248	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
21249	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	98.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	-37.01%
21250	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区(桃苏干桃家分河沿支2	200	14.70%	0	0			2027年	-27.27%
21251	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
21252	法库	秀水变	秀水线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
21253	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	7.55%
21254	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	39.63%
21255	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北于116+1右1	400	95.70%	0	0	2024年6月		2027年	100.00%
21256	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	13.33%	0	0				-33.65%
21257	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年	22.58%
21258	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	31.25%	0	0		是	2026年	-38.76%
21259	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	43.13%	375	375				-46.05%
21260	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	417	417				11.95%
21261	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33	400	37.50%	0	0		是	2027年12月	-10.31%
21262	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分016	200	75.60%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
21263	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	20.63%	555	555		是	2026年	-29.32%
21264	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-38.64%
21265	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室101变压器	630	60.95%	0	0				-10.41%
21266	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-35.12%
21267	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	400	30.75%	0	0				-26.15%
21268	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线81右1变台	200	63.60%	0	0		是	2026年	-44.52%
21269	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	51.24%	0	0		是	2026年	-41.37%
21270	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	92.73%
21271	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	450	450				-52.09%
21272	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉农场陆家	400	26.10%	255.6	255.6				-41.21%
21273	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支27右6变台	200	39.90%	100.2	100.2				-34.65%
21274	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0		是	2026年	-30.73%
21275	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康下子支10	200	53.10%	0	0		是	2026年	-201.79%
21276	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地税分支003	200	35.25%	0	0				-56.25%
21277	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	0	0				-37.62%
21278	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线34(花生堡东一)	200	67.80%	44.4	44.4				-35.20%
21279	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
21280	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	16.06%
21281	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	20.80%	0	0		是		-55.30%
21282	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	大辛三A照明	50	28.80%	30.6	30.6				-40.26%
21283	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	3.70%
21284	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	33.90%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
21285	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-36.07%
21286	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-39.23%
21287	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	49.80%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
21288	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	建大分8+1右2	200	14.70%	0	0			2027年	100.00%
21289	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	沈阳星鑫电动汽车充电服务有限公司(一站式)	400	55.80%	136.8	136.8				0.00%
21290	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21291	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	42.00%	0	0		是	2026年	-34.65%
21292	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
21293	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	小树子机井(2022微)	200	23.80%	0	0		是	2026年	-46.17%
21294	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-46.85%
21295	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-5.98%
21296	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	荒地线荒地分沿路支13变台	400	87.90%	8.4	8.4	2024年7月			-34.53%
21297	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	44.90%	180.4	180.4				-63.15%
21298	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	40.00%	125	125				-42.47%
21299	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干64左3变台	400	42.30%	0	0				-34.55%
21300	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分77变台	200	126.40%	0	0	2025年6月			-30.08%
21301	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油线后当堡分24右5变台	400	42.50%	0	0				-29.07%
21302	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	69.08%	65.9	65.9				-38.82%
21303	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	46.00%	88	88				-35.12%
21304	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	22.00%	272	272				-37.76%
21305	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-41.64%
21306	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	31.20%	0	0		是	2027年	-40.66%
21307	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓1箱变2变压器	630	59.68%	0	0		是		-20.57%
21308	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	53.71%	0	0		是	2026年	-40.03%
21309	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2011变压器	630	20.95%	0	0				-45.27%
21310	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-41.42%
21311	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家晶安充电站箱式公变台区	630	42.54%	299	299				100.00%
21312	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	0	0		是	2026年	-32.33%
21313	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	100	77.00%	13	13		是	2027年	-45.93%
21314	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	22.05%	0	0				-20.32%
21315	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2026年	-40.75%
21316	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市发展有限公司(华强城一期4箱变1变)配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
21317	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
21318	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-30.96%
21319	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	103.284	103.284		是	2026年	6.31%
21320	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	60.50%	59	59		是	2026年	-43.13%
21321	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	82.40%
21322	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	315	27.30%	197.5	197.5				32.35%
21323	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分10+1右1变台	400	6.30%	334.8	334.8				0.00%
21324	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
21325	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	101.63%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.78%
21326	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东大棚4	100	83.60%	0	0	2022年12月			-36.31%
21327	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	0	0			2027年	-35.66%
21328	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	0	0			2027年	-25.24%
21329	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	400	28.80%	0	0				-39.13%
21330	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
21331	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	28.8	28.8				-37.33%
21332	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	21.30%	68.7	68.7				-46.82%
21333	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜下分6右1加1	400	1.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21334	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微新南荒村东台	400	19.20%	283.2	283.2				27.51%
21335	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	50.10%	39.9	39.9				-50.34%
21336	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.78%
21337	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	51.38%	0	0		是	2027年12月	-42.78%
21338	方溪	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				-40.85%
21339	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食美客盛京坊1号变电站配电变压器1	800	39.60%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21340	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms_南十乙线36左15	400	14.00%	304	304				-42.27%
21341	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-49.31%
21342	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28(福润大卖场)	200	75.60%	0	0		是	2028年	-43.40%
21343	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	29.70%	0	0			2027年	-28.31%
21344	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山于电车分8左4柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年	-28.83%
21345	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年6月	-41.16%
21346	于洪	化学变	化西甲线	化西甲小微2号台	200	4.20%	0	0				100.00%
21347	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
21348	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼干北二队台	200	20.10%	139.8	139.8				0.00%
21349	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	13.80%	152.4	152.4				0.07%
21350	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-39.44%
21351	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
21352	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房分18	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
21353	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-41.59%
21354	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	56.83%	0	0				-43.08%
21355	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
21356	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线(后高支12下线)后高台支001	200	14.50%	0	0				-43.35%
21357	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	东场坟机井	100	51.20%	0	0		是	2026年	-34.50%
21358	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左+21柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年	5.83%
21359	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8		是	2026年12月	-44.26%
21360	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	95.20%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-39.61%
21361	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	99.33%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.95%
21362	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	48.60%	0	0		是	2026年	-36.59%
21363	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	0	0		是	2026年	-37.94%
21364	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
21365	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	26.63%	253.5	253.5				-41.87%
21366	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	475	475				44.17%
21367	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线71号台	400	28.80%	0	0				100.00%
21368	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支13+1(三尖泡六队)	200	27.20%	125.6	125.6		是	2026年	-21.92%
21369	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	18.60%	285.6	285.6				0.00%
21370	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府8号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%
21371	沈河	大东变	大东变052城南甲线	庆余店1箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-48.15%
21372	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
21373	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线西王东台分支线011	200	60.80%	58.4	58.4				-36.76%
21374	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分85右7柱上变压器	200	44.10%	0	0				0.00%
21375	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	97.2	97.2				88.84%
21376	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				32.67%
21377	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图4变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21378	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	11.70%	313.2	313.2				8.84%
21379	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	35.25%	0	0				-36.68%
21380	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年	-34.35%
21381	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线115左1变台	400	26.70%	0	0				100.00%
21382	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	65.38%	39.4	39.4		是	2026年	-32.20%
21383	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支34	200	40.05%	99.9	99.9				-35.68%
21384	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	31.20%	0	0		是	2026年	18.87%
21385	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	100.00%
21386	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	400	21.45%	0	0		是	2028年	19.36%
21387	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	39.75%	0	0				-42.64%
21388	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	22.73%	269.1	269.1				-37.63%
21389	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支44	50	89.70%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.57%
21390	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年	-40.04%
21391	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年	-41.95%
21392	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		-40.51%
21393	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村石头家禽养殖公变台区	200	0.60%	178.8	178.8				0.00%
21394	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	大格乙线37左3	100	15.00%	0	0			2027年	-28.47%
21395	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年12月	14.47%
21396	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	93.9	93.9		是	2026年	-35.65%
21397	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支07	200	46.60%	0	0		是	2026年	-36.53%
21398	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期3箱变202配电变压器	630	14.29%	477	477				61.45%
21399	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	81.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	100.00%
21400	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2026年	-47.33%
21401	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街子洪富禽公变台区	200	5.10%	0	0				100.00%
21402	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	46.40%	0	0			2027年	-40.89%
21403	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖分9左5右10左1	200	25.50%	0	0			2027年	15.80%
21404	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	5.10%	169.8	169.8				-1.70%
21405	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1环网单元右2右3变压器	400	13.50%	0	0				0.00%
21406	东陵	世园变	世满甲线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.27%
21407	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	87.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.73%
21408	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	56.4	56.4		是	2026年12月	-29.34%
21409	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.30%
21410	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分肖党家支鑫超越家畜几6	400	25.95%	0	0		是	2026年	0.00%
21411	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	53.08%	232.6	232.6				-44.17%
21412	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-26.93%
21413	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	39.36%	0	0				-44.45%
21414	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	51.05%	0	0		是		-45.00%
21415	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	450	450		是		0.00%
21416	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
21417	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-50.18%
21418	大东	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	76.57%	0	0		是	2026年12月	-21.12%
21419	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔(电台线)配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年	5.37%
21420	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-31.20%
21421	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变(单)	400	31.60%	233.6	233.6				-45.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21422	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲汪千分46(一站式)	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
21423	法库	宝山变	镇西线	陶屯南居民台	200	42.30%	95.4	95.4				-41.83%
21424	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-36.96%
21425	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台甲16(四官堡北台)	315	30.16%	188.5	188.5				-34.92%
21426	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台几09	315	23.17%	210.5	210.5				-36.33%
21427	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-43.50%
21428	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
21429	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	72.00%	0	0		是	2026年12月	-33.90%
21430	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分13右1变台	200	12.60%	0	0				100.00%
21431	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年	-44.59%
21432	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年	-41.69%
21433	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	12.57%	0	0				-41.64%
21434	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左7左4	400	61.20%	0	0			2027年	0.00%
21435	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台(2022撤)	315	36.95%	0	0		是	2026年	-32.85%
21436	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	56.40%	0	0		是	2026年	-51.47%
21437	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.97%	0	0			2027年	-20.10%
21438	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊-大辛干电焊分1	400	14.63%	301.5	301.5		是	2026年12月	0.00%
21439	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	46.00%	44	44				-66.92%
21440	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线四家子分27+1左3变台	100	70.40%	19.6	19.6				-27.79%
21441	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-42.29%
21442	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	19.50%	0	0		是	2026年	-67.32%
21443	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21444	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	51.90%	76.2	76.2				-37.66%
21445	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	32.40%	460.8	460.8				29.86%
21446	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	26.10%	0	0		是	2026年	78.05%
21447	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28左8	400	6.00%	0	0		是	2026年	100.00%
21448	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	35.87%	341	341				-25.48%
21449	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	69.00%	0	0		是	2027年12月	-20.47%
21450	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	35.20%	54.8	54.8		是	2026年	-60.67%
21451	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	67.8	67.8		是	2026年12月	-21.03%
21452	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG_丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2026年	-31.15%
21453	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年6月	-40.33%
21454	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-40.46%
21455	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	65.94%	0	0		是	2026年12月	-27.56%
21456	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分2左1+1左8变台	200	56.40%	67.2	67.2				0.00%
21457	东陵	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城1局维变电站1变压器	630	14.60%	0	0				0.00%
21458	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
21459	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分子桥照明支9柱上变压器	160	61.88%	0	0		是	2026年12月	-59.61%
21460	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	14.48%	475.8	475.8				-41.26%
21461	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市2变电站2号主变	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-34.42%
21462	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	90.00%	0	0	2025年4月			-39.82%
21463	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	8.10%	0	0				-23.47%
21464	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21465	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.60%	93.528	93.528		是	2026年12月	25.03%
21466	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	29.70%	0	0		是	2026年	-29.57%
21467	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	79.50%	0	0				-45.48%
21468	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户201间隔配电变压器	500	46.00%	220	220				-42.82%
21469	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站202变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
21470	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32邦士台照明分05柱上变压器	200	58.50%	0	0				-30.03%
21471	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右17变台	200	14.10%	0	0				0.00%
21472	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-33.28%
21473	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年	-38.48%
21474	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.84%
21475	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变台所1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	11.19%
21476	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%
21477	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	27.60%	499.2	499.2				49.15%
21478	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	9.77%
21479	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年	10.80%
21480	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	3	3	2022年12月			-35.75%
21481	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	298.8	298.8				-25.55%
21482	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	0	0	2024年6月			-35.51%
21483	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分12柱上变压器	400	38.25%	207	207		是	2026年12月	-35.40%
21484	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				14.04%
21485	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	9.05%	323.8	323.8				-55.29%
21486	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	81.27%	0	0	2026年1月			-46.30%
21487	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左3	315	30.16%	0	0				-44.30%
21488	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	13.02%	0	0		是	2026年	-42.75%
21489	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	41.20%	0	0		是	2026年	-70.85%
21490	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	125.40%	0	0	2024年6月			-49.97%
21491	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2026年	-312.53%
21492	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2026年	-80.03%
21493	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	51.43%	0	0				-37.97%
21494	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	60.32%	0	0				-9.81%
21495	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐干80	400	100.75%	0	0	2021年9月	是	2027年12月	-39.41%
21496	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2028年12月	-46.77%
21497	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.03%	264.5	264.5				-45.62%
21498	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	8.32%	0	0				-39.71%
21499	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.44%	0	0				-51.77%
21500	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	施官变152东官线东官干65	160	10.75%	0	0		是	2026年	-102.75%
21501	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	39.50%	0	0			2027年	-32.00%
21502	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压器	315	51.43%	121.5	121.5		是	2026年	-38.38%
21503	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	77.00%	26	26		是	2026年	-46.39%
21504	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	粮善干43	315	61.71%	0	0				-46.09%
21505	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年	-38.40%
21506	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	35.43%	0	0		是		-45.30%
21507	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分2	400	41.10%	195.6	195.6				-40.83%
21508	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	2.54%	0	0		是	2026年6月	-36.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21509	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6左2	250	7.36%	0	0				0.00%
21510	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	80.50%	9.5	9.5	2026年1月			-38.41%
21511	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	5.76%	0	0		是	2026年	-79.09%
21512	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	57.52%	0	0				-47.28%
21513	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	48.57%	0	0				-49.00%
21514	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	48.38%	0	0		是	2026年	-41.59%
21515	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	22.00%	0	0		是	2026年	-39.73%
21516	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	57.30%	130.8	130.8				-67.27%
21517	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	106.35%	0	0	2022年12月	是	2026年	-48.62%
21518	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	45.75%	0	0		是	2026年	-47.14%
21519	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.27%	0	0	2024年9月	是	2026年	-36.52%
21520	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	39.00%	0	0				0.00%
21521	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干35	160	0.00%	0	0				0.00%
21522	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	41.55%	0	0		是	2027年	-40.20%
21523	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左4	315	33.33%	0	0				-40.12%
21524	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	19.68%	0	0		是	2026年12月	-57.28%
21525	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	111.11%	0	0	2023年8月	是	2026年	-39.98%
21526	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	57.46%	0	0				-43.08%
21527	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线57左4	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2026年	2.91%
21528	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.79%	0	0				-44.19%
21529	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2026年	-44.83%
21530	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2026年	-45.69%
21531	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江变252怒舍线怒水分15柱上变压器	200	71.10%	0	0				-33.77%
21532	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江变252怒舍线怒水分12左6柱上变压器	315	18.10%	0	0				-66.63%
21533	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2026年	-48.53%
21534	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	22.54%	0	0				-44.82%
21535	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	52.80%	0	0		是	2026年	-47.53%
21536	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
21537	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	22.40%	0	0		是	2026年	-30.20%
21538	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	实验中学2箱变1号变	500	21.20%	0	0		是	2026年	-46.12%
21539	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	32.40%	0	0		是	2026年	-34.42%
21540	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次1主变	315	116.19%	0	0	2022年12月	是		-40.63%
21541	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
21542	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.90%	0	0				-46.08%
21543	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-42.75%
21544	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	44.40%	0	0		是	2026年	-45.60%
21545	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
21546	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
21547	和平	三好变	三好变176河堤乙线	安检法一次主变	630	27.05%	396.6	396.6				-41.37%
21548	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	19.95%
21549	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	26.94%
21550	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年	-43.61%
21551	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	20.80%	0	0		是		-35.55%
21552	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年	-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21553	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0				-47.77%
21554	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-41.10%
21555	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202变压器	630	37.14%	0	0				-38.09%
21556	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	12.80%	0	0		是	2026年	-34.41%
21557	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变201	630	58.92%	0	0		是		-44.37%
21558	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园(体校教工住宅)变电站201	630	38.41%	325	325				-43.57%
21559	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	61.27%	90.5	90.5				-43.37%
21560	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202变压器	630	31.11%	0	0				-43.97%
21561	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	630	116.57%	0	0	2024年2月	是		-39.92%
21562	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	万泉家园箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-38.46%
21563	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
21564	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	金都花园2变电站201	500	26.24%	318.8	318.8				-42.92%
21565	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	27.30%	0	0				-43.31%
21566	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-40.64%
21567	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	18.80%	0	0		是	2026年	-43.33%
21568	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲9箱变1号变	400	23.20%	0	0		是	2026年	-42.39%
21569	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-38.00%
21570	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	73.02%	0	0		是	2026年6月	-42.37%
21571	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站201	630	26.35%	6.928	6.928				-44.71%
21572	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
21573	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	58.67%	197.4	197.4		是	2026年12月	-42.19%
21574	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	50.79%	0	0			2027年	-45.40%
21575	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	19.25%	0	0				-46.40%
21576	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站1变压器	630	80.00%	0	0	2025年8月			-39.62%
21577	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	68.83%	0	0				-42.84%
21578	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	53.12%	184.4	184.4				-45.45%
21579	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	43.49%	293	293				-39.97%
21580	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
21581	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	7.30%	0	0				-29.60%
21582	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年6月	-40.60%
21583	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-39.35%
21584	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21585	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站1变压器	500	16.00%	6.928	6.928				-38.86%
21586	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变1变压器	1000	6.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
21587	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-28.79%
21588	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
21589	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
21590	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-39.66%
21591	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-43.88%
21592	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变2变压器	630	28.89%	0	0				-43.31%
21593	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	22.54%	425	425		是	2026年12月	-40.30%
21594	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	9.60%	0	0		是	2026年6月	-43.00%
21595	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
21596	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变1变压器	630	52.19%	0	0				-42.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21597	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	和睦北小区箱变2变压器	400	25.00%	260	260		是		-45.18%
21598	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	跃进小区箱变(单)	400	55.20%	139.2	139.2		是		-44.46%
21599	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-46.85%
21600	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	28.48%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
21601	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站2变压器	400	20.70%	0	0				-47.30%
21602	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	43.17%	295	295				-42.76%
21603	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年6月	-38.84%
21604	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	74.40%	0	0		是	2026年6月	-40.44%
21605	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
21606	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0		是	2027年12月	-57.99%
21607	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	37.20%	0	0				-31.38%
21608	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	46.67%	0	0				-40.07%
21609	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	78.50%	0	0		是	2026年	-42.65%
21610	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	61.44%	0	0		是		-46.06%
21611	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都1箱变1变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-44.88%
21612	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	54.86%	0	0		是	2026年	-47.00%
21613	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	12.80%	0	0		是	2026年	-41.34%
21614	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	57.60%	0	0		是	2026年	-46.78%
21615	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	35.56%	0	0		是	2026年	-38.12%
21616	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	43.17%	0	0				-39.64%
21617	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	21.60%	0	0				-39.98%
21618	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	25.90%	0	0		是	2028年12月	-33.32%
21619	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	73.13%	135	135				-42.09%
21620	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线21+1	400	37.35%	210.6	210.6		是	2027年	100.00%
21621	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	73.65%	0	0				-40.11%
21622	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年	-37.59%
21623	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年	-36.04%
21624	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	59.05%	97.5	97.5				-39.42%
21625	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	43.17%	295	295			2027年	-4.68%
21626	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	20.40%	278.4	278.4				-42.79%
21627	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0			2027年	-33.18%
21628	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	224	224				-46.59%
21629	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2027年12月	-48.32%
21630	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	44.76%	285	285				-42.48%
21631	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
21632	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都荟3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-34.46%
21633	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫干老牛圈分17右3+1变台	200	14.70%	150.6	150.6				11.42%
21634	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	4.57%
21635	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-45.74%
21636	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	星樾时代2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	19.37%	445	445				50.39%
21637	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	0	0				-42.13%
21638	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-47.41%
21639	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几户家养殖场甲2(土井子南台)	100	0.00%	90	90				0.00%
21640	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	11.70%	0	0		是	2026年	-32.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21641	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
21642	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	35.87%	341	341		是	2026年12月	-38.15%
21643	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街东南照明	630	35.24%	0	0				-12.68%
21644	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	16.67%	22	22				-42.68%
21645	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支65	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
21646	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	250	98.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
21647	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	33.75%	450	450		是	2026年	-34.63%
21648	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	中国电科第四十七所研究所202变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
21649	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159	159				-46.01%
21650	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
21651	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	42.88%	0	0				-32.51%
21652	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年	-50.59%
21653	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	52.80%	0	0		是	2026年6月	-42.86%
21654	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年	-41.96%
21655	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11大孤家子西1台	200	26.50%	127	127				-28.83%
21656	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	35.70%	108.6	108.6				2.47%
21657	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	0	0		是	2026年5月	-31.32%
21658	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芽坨分16左1	100	52.20%	0	0				-39.17%
21659	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	0	0		是	2026年6月	-23.65%
21660	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚4台	200	11.50%	0	0				-53.05%
21661	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	31.88%	0	0		是	2026年	-43.27%
21662	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	24.40%	0	0				-37.72%
21663	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干46右24+1右22	200	2.40%	0	0			2027年	0.00%
21664	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	200	42.00%	96	96				-43.29%
21665	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线于家房15照明	200	58.40%	63.2	63.2				-33.46%
21666	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	62.80%	108.8	108.8				-47.16%
21667	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	12.06%	491	491				-41.19%
21668	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2026年	-47.49%
21669	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	14.70%	0	0			2027年	-31.53%
21670	法库	包家屯	包家线	10KV包家线大三家子支36	315	54.10%	0	0		是	2027年	-38.38%
21671	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	23.80%	132.4	132.4				-41.96%
21672	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城4号变电站201间隔(施加线)配电变压器	400	4.50%	0	0				0.00%
21673	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	10.92%	249.1	249.1				-37.90%
21674	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯东新台1柱上变压器	200	37.60%	0	0		是	2026年5月	-48.70%
21675	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	290.976	290.976				11.75%
21676	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG_东岗干31右	100	49.20%	0	0		是	2026年	-47.36%
21677	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城二期1号变电站202配电变压器2	800	8.70%	650.4	650.4				0.00%
21678	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支25右6变台	200	57.20%	65.6	65.6				-16.86%
21679	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	58.40%	126.4	126.4				-32.28%
21680	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
21681	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
21682	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站202	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-44.26%
21683	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线39左15变台	400	11.70%	0	0				0.00%
21684	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干91+1左3	200	44.70%	90.6	90.6		是	2027年	-35.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21685	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	21.71%	0	0				-43.96%
21686	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	47.94%	0	0				-26.06%
21687	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支51右4+1右4变台	200	27.30%	0	0				11.52%
21688	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0		是	2026年	-33.63%
21689	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	0	0				-27.88%
21690	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福于13右1加1	200	71.10%	0	0				0.00%
21691	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-633.68%
21692	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天于7右9左5变台	200	32.40%	115.2	115.2				-41.17%
21693	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变(单)	630	11.75%	0	0		是		-40.97%
21694	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	71.70%	36.6	36.6				-43.36%
21695	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心6配电室1变压器	500	1.92%	440.4	440.4				0.00%
21696	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-39.30%
21697	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	0	0		是	2028年	13.76%
21698	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.60%	0	0				7.15%
21699	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅2箱变(单)	630	20.32%	0	0				-42.61%
21700	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-42.18%
21701	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	400	54.75%	141	141				-37.80%
21702	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	800	38.75%	0	0		是	2026年	-32.59%
21703	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	5.50%
21704	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	200	13.70%	0	0		是	2026年6月	-33.12%
21705	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合二台	200	53.40%	73.2	73.2				-28.86%
21706	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	111.75%	0	0	2024年6月	是	2027年	-50.00%
21707	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0		是	2026年	13.20%
21708	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子卜刘土村溪全养鱼公变台区	200	35.40%	109.2	109.2				0.00%
21709	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台村传峰淡水鱼养殖场公变台区	200	27.60%	17.32	17.32				0.00%
21710	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	27.00%	0	0		是	2026年	-24.31%
21711	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达于77+1右1	400	11.40%	0	0				0.00%
21712	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线20左1变台	200	80.20%	19.6	19.6	2025年2月			-94.10%
21713	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	48.75%	0	0			2027年	-39.92%
21714	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	9.60%	0	0		是	2026年	-12.43%
21715	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支4	200	9.00%	0	0		是		0.00%
21716	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	44.16%	0	0		是		-36.98%
21717	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明新	200	38.40%	103.2	103.2				0.00%
21718	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗子村后岗公变台区	400	29.70%	0	0				-38.77%
21719	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾分2	200	23.20%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
21720	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	12.44%	0	0				-39.48%
21721	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
21722	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	0	0				-29.68%
21723	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0			2027年	-48.17%
21724	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年6月	-37.44%
21725	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源5箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.49%
21726	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	99.93%
21727	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	58.00%	0	0		是	2026年	-38.77%
21728	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线本纲分158	200	96.90%	0	0	2025年10月	是	2026年	-35.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21729	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
21730	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-25.38%
21731	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于罗家东大棚支罗家大棚支07	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-22.51%
21732	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台2	400	18.00%	288	288				-32.72%
21733	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年	-4.66%
21734	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0				-42.40%
21735	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	0	0				100.00%
21736	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房1配电变压器	630	45.08%	283	283				-38.64%
21737	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
21738	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期2组2变电站202配电变压器	800	16.50%	588	588		是	2026年12月	33.89%
21739	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
21740	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	104.80%	0	0	2024年6月			29.03%
21741	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2026年	-42.60%
21742	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚(2021微)新	400	8.10%	242.48	242.48				0.00%
21743	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	47.25%	0	0		是	2026年	-27.66%
21744	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼4箱变1变压器	800	20.75%	0	0		是	2026年	-37.75%
21745	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	223	223				10.82%
21746	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-14.64%
21747	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	16.19%	0	0				-42.85%
21748	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	0	0				5.93%
21749	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)3箱1变	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-32.41%
21750	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	43.00%	14.1	14.1		是	2026年12月	-20.98%
21751	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇押牛街村二组公变台区	400	39.00%	0	0				-34.76%
21752	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	400	40.20%	0	0		是	2026年6月	-51.12%
21753	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干23	100	75.60%	14.4	14.4				-37.89%
21754	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	14.92%	0	0		是	2026年	-42.58%
21755	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	41.40%	194.4	194.4		是	2026年12月	-40.07%
21756	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	17.52%	0	0			2027年	-35.44%
21757	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期6箱式变电站配电变压器	630	47.30%	0	0				-42.31%
21758	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	36	36	2025年4月			-23.95%
21759	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年12月	-160.63%
21760	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区)	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-33.86%
21761	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-31.23%
21762	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站2变压器	800	47.63%	0	0				-40.34%
21763	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	35.70%	0	0		是	2026年	-31.83%
21764	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	17.15%
21765	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)3局维变电站配电变压器201	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	87.58%
21766	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年	-29.03%
21767	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	34.80%	441.6	441.6				5.42%
21768	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	24.75%	522	522				-36.32%
21769	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	0	0				-43.29%
21770	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支29	200	9.60%	0	0		是	2027年	11.06%
21771	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	28.00%	0	0		是	2027年12月	-40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21772	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	10.05%	319.8	319.8				0.00%
21773	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左4右1变台	400	21.90%	0	0				0.00%
21774	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				-42.02%
21775	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	53.50%	0	0		是	2026年	7.29%
21776	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	100	77.00%	13	13				-29.33%
21777	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	64.44%	80.5	80.5				-33.79%
21778	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4	100	79.20%	10.8	10.8				-11.69%
21779	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	34.20%	0	0			2027年	-7.97%
21780	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-14.34%
21781	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
21782	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0			2027年	-29.61%
21783	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	50.00%	0	0		是	2026年	-22.74%
21784	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	水利考核	100	35.70%	0	0		是	2026年12月	-38.92%
21785	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园1箱变变压器	630	26.67%	399	399				-44.15%
21786	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-23.90%
21787	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变(单)	630	22.48%	0	0				-41.34%
21788	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-38.44%
21789	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-21.39%
21790	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-37.90%
21791	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左21	400	0.00%	360	360				0.00%
21792	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21793	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	34.20%	0	0		是	2026年	18.50%
21794	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-37.14%
21795	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
21796	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	30.86%	0	0				-38.05%
21797	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-47.32%
21798	东陵	世园变	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	13.65%
21799	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG_金杯开发	500	15.68%	6.928	6.928				-44.86%
21800	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线39右1	400	49.50%	0	0			2027年	0.00%
21801	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0				-39.78%
21802	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-45.34%
21803	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫院庭3箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-43.02%
21804	于洪	得胜变	得胜变95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	0	0				-42.90%
21805	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-34.64%
21806	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	15.30%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
21807	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0		是		0.00%
21808	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	40.76%	0	0		是	2026年	-29.97%
21809	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	46.40%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
21810	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	64.29%	0	0		是	2026年	-41.99%
21811	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年	-41.32%
21812	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0			2027年	-40.81%
21813	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
21814	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2026年	-30.85%
21815	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	42.9	42.9				-34.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21816	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	70.40%	0	0				12.37%
21817	辽中	金山变	金山变45542金庄线	毓庄村综合一台	200	76.20%	0	0				-46.86%
21818	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	64.25%	0	0		是	2026年	-44.22%
21819	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-51.39%
21820	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线东洼子分10	80	28.25%	0	0		是	2027年	-33.36%
21821	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期(二)局维变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
21822	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	630	19.05%	447	447				-27.99%
21823	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	0.00%	0	0				-49.41%
21824	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	20.25%	0	0				-42.28%
21825	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
21826	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾(1期4箱变)	630	50.48%	0	0		是	2026年	-31.97%
21827	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨千千佛分15加1右2变压器	200	51.15%	77.7	77.7				-2.88%
21828	沈北	大志变	志詹乙线	沈北城市管理局(虎利干排污分一站式)	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
21829	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-35.83%
21830	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
21831	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	41.60%	242	242		是	2026年	-44.75%
21832	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司(一站式服务)	200	16.40%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
21833	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	23.55%	0	0		是	2026年12月	-19.26%
21834	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-49.03%
21835	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	30.40%	298	298				-34.45%
21836	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	36.57%	0	0		是		-40.26%
21837	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城14箱变2变压器	500	29.60%	0	0		是		-62.63%
21838	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	630	12.54%	0	0		是	2026年	-42.74%
21839	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于114右6变台	200	82.20%	15.6	15.6	2022年12月			-23.76%
21840	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	0	0				-24.48%
21841	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	400	48.60%	165.6	165.6				-29.67%
21842	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	47.60%	84.8	84.8				-31.08%
21843	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年	1.04%
21844	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	8.60%	0	0		是	2026年	-42.34%
21845	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	目羽分2	400	16.50%	0	0			2027年	100.00%
21846	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	250	24.48%	0	0		是	2026年	-28.97%
21847	沈北	大志变	志詹乙线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-38.66%
21848	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21849	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
21850	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	黑鱼泡照明(微)	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-106.69%
21851	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	12.38%	0	0				100.00%
21852	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	21.60%	136.8	136.8				-31.45%
21853	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	36.00%	108	108				-35.84%
21854	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支5(韩冰2)	100	50.40%	39.6	39.6				-61.46%
21855	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站1变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-39.07%
21856	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-35.27%
21857	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	51.43%	243	243				-44.38%
21858	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21859	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	39.75%	100.5	100.5				-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21860	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	400	65.50%	98	98				-33.88%
21861	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.50%	588	588				-43.14%
21862	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	图门1变压器	315	30.48%	0	0				-43.90%
21863	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	58.41%	0	0		是	2026年	-38.28%
21864	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	36.50%	0	0				-39.23%
21865	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-40.49%
21866	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	69.2	69.2				-42.65%
21867	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	15.20%	50.776	50.776				-41.36%
21868	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	49.28%	0	0				-40.23%
21869	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	22.54%	0	0				-42.94%
21870	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-40.83%
21871	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.26%
21872	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	0	0				-27.55%
21873	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分新西支44左1	200	51.90%	76.2	76.2				0.00%
21874	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-41.24%
21875	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	39.60%	100.8	100.8		是	2026年	9.15%
21876	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
21877	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	71.75%	0	0		是	2026年	-39.35%
21878	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-26.27%
21879	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线050	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
21880	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	1.50%	0	0			2027年	7.48%
21881	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
21882	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	-26.76%
21883	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	17.75%	0	0		是	2026年	-33.18%
21884	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干北分25左1柱上变压器	400	63.60%	0	0		是	2026年	-33.88%
21885	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台胜利村荣创宇公变台区	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
21886	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母线配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
21887	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区1变电站2变压器	800	47.40%	0	0				12.10%
21888	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21889	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	12.25%
21890	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-42.02%
21891	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣滨南1变电站2变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
21892	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新1变压器	630	11.81%	0	0				7.66%
21893	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	17.75%	0	0				-54.66%
21894	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	4.36%
21895	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101(路灯)	50	26.00%	32	32				-90.87%
21896	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	57.40%	0	0				-25.25%
21897	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲于20左6左1柱上变压器	200	69.90%	0	0				0.00%
21898	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	41.10%	0	0		是	2026年	-38.26%
21899	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.88%
21900	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	建设干111+1	315	27.94%	195.5	195.5				-43.41%
21901	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2026年	-52.35%
21902	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年	-41.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21903	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-42.48%
21904	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支13左1变台	50	48.00%	0	0		是	2026年	-31.74%
21905	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左19右6变台	400	11.40%	0	0				-36.47%
21906	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
21907	于洪	范屯变	范屯变	范静线	400	16.80%	150.684	150.684				0.00%
21908	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-40.61%
21909	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	19.50%	0	0		是	2026年	-50.00%
21910	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	200	49.20%	81.6	81.6				-43.56%
21911	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	0.00%	0	0				-100.81%
21912	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
21913	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业1东0439	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.91%
21914	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	12.70%	487	487			2027年	-36.11%
21915	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇2箱变2变压器	800	33.00%	0	0				11.22%
21916	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分12左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				-34.47%
21917	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	44.44%	0	0		是	2026年	-41.83%
21918	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	0	0				-11.03%
21919	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变站201间隔配电变压器	800	12.00%	624	624				-26.07%
21920	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	2.40%	0	0		是	2026年12月	-225.00%
21921	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	-48.25%
21922	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	74.63%	123	123				-37.62%
21923	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	18.29%	0	0				-42.22%
21924	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站2配电变压器	630	52.95%	0	0				-45.56%
21925	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分11+1右1	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
21926	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村(西台)	315	30.29%	0	0		是	2026年	-28.93%
21927	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				-40.76%
21928	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-42.84%
21929	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期3箱变2变压器	800	35.63%	0	0		是		-41.00%
21930	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	33.81%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
21931	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	15.75%	297	297				2.94%
21932	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	39.90%	200.4	200.4				-41.39%
21933	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	14.6	14.6		是	2026年	-44.39%
21934	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21935	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年	-36.27%
21936	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学榿府1小区变电站2配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	100.00%
21937	于洪	光辉变	光东线	小微后集体西台	400	35.70%	217.2	217.2				-28.79%
21938	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-41.46%
21939	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.19%	0	0				-46.57%
21940	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-43.08%
21941	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西西支16	400	38.10%	0	0		是	2027年	-29.61%
21942	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-15.59%
21943	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	36.57%	0	0			2027年	-41.68%
21944	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	400	5.10%	339.6	339.6				-38.19%
21945	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	黄旗堡村14机井	100	53.20%	0	0				-69.46%
21946	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	黄旗堡村15机井	100	37.20%	0	0				-50.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21947	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0		是	2026年12月	-57.92%
21948	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	80.40%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-32.46%
21949	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	28.50%	123	123				-33.84%
21950	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	74.92%	47.5	47.5		是	2026年	-29.84%
21951	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	400	52.50%	0	0		是		-29.06%
21952	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	108.00%	0	0	2025年6月			-48.56%
21953	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	104.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.50%
21954	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	25.50%	0	0				9.06%
21955	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	50	60.00%	0	0		是	2026年12月	-45.11%
21956	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年	-47.21%
21957	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21958	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	84.40%	0	0	2022年12月			-44.92%
21959	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	57.25%	0	0				-41.44%
21960	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干171左4右8变台	50	87.40%	0	0	2025年4月	是	2026年	-34.71%
21961	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	73.80%	16.2	16.2		是	2026年	-55.04%
21962	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支54右12	200	45.90%	0	0		是	2026年	-20.13%
21963	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	27.75%	0	0			2027年	-40.13%
21964	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干82+1左2	400	46.50%	0	0			2027年	100.00%
21965	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼5箱变1变压器	1260	9.84%	0	0		是	2026年	-41.00%
21966	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-39.07%
21967	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	54.00%	0	0				-40.99%
21968	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	160	97.50%	0	0	2025年6月			-33.83%
21969	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	52.06%	0	0		是	2028年12月	-49.05%
21970	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	86.25%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-42.20%
21971	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
21972	于洪	大潘变	大潘变	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.00%	292	292				-48.83%
21973	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右6	200	56.70%	0	0			2027年	-21.91%
21974	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	0	0			2027年	-33.12%
21975	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0		是	2026年	11.91%
21976	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21977	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21978	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	17.60%	0	0		是	2026年5月	-13.76%
21979	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0				3.16%
21980	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2026年	25.78%
21981	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑A2变电站201变压器	400	23.60%	0	0				-49.59%
21982	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	45.08%	0	0				-43.92%
21983	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-11.26%
21984	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	63.25%	21.4	21.4				-112.99%
21985	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	30.16%	377	377				4.92%
21986	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	65.20%	99.2	99.2				-35.02%
21987	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-22.50%
21988	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	88.25%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.58%
21989	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	71.70%	0	0		是	2026年6月	-47.07%
21990	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	23.63%	531	531				-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
21991	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园于95右1	400	63.90%	0	0			2027年	0.00%
21992	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	43.20%	0	0		是	2026年	-32.65%
21993	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支02	315	82.54%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-38.14%
21994	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期1站房1配电变压器	630	10.95%	498	498		是	2026年	100.00%
21995	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-38.79%
21996	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古于永安分74柱上变压器	200	26.10%	0	0				-23.96%
21997	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	19.20%	354	354				-39.16%
21998	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	20.74%	277.05	277.05		是	2026年6月	-45.73%
21999	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	11.60%	0	0				-20.56%
22000	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	西大道北机井	100	43.20%	0	0		是	2026年	-50.90%
22001	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期1号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22002	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	四方台农场村新业棉业公变台区	400	33.60%	225.6	225.6				100.00%
22003	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站201配电变压器	630	3.49%	0	0				90.08%
22004	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆3箱变1变压器	630	1.90%	0	0				0.00%
22005	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	34.88%	0	0				-41.66%
22006	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙于长岗子分六组支3变台	200	12.50%	155	155				-22.07%
22007	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期2变电站201配电变压器	800	47.70%	0	0				-27.83%
22008	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支53	200	41.10%	0	0		是	2026年	-29.73%
22009	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于154左7右9	200	87.90%	4.2	4.2	2025年10月	是	2027年	0.00%
22010	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干12+1左6	400	2.18%	351.3	351.3				24.34%
22011	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
22012	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
22013	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变201变压器	500	26.24%	0	0				-41.48%
22014	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	28.20%	0	0				-17.70%
22015	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	145.8	145.8				18.88%
22016	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	71.10%	18.9	18.9		是	2026年12月	-43.15%
22017	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	68.00%	0	0		是	2026年12月	10.39%
22018	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	51.60%	0	0		是	2026年	-38.15%
22019	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于21左1	200	3.60%	0	0		是	2026年	37.66%
22020	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	7.60%	164.8	164.8				-13.14%
22021	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	29.10%	121.8	121.8				-37.14%
22022	于洪	范屯变	范静线	小微北甸子村1台	400	32.10%	150.684	150.684				0.00%
22023	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站2变压器	630	0.00%	280	280				0.00%
22024	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	5.40%	338.4	338.4				100.00%
22025	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	40.64%	0	0				-38.20%
22026	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.30%	161.4	161.4		是	2026年	20.06%
22027	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-5.66%
22028	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	29.63%	0	0				-22.82%
22029	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)3201配电变	630	25.71%	0	0				-43.47%
22030	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-46.40%
22031	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	210.4	210.4		是	2026年12月	-23.97%
22032	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-39.78%
22033	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-41.05%
22034	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户祁家村2台综合公变台区	400	72.30%	0	0				61.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22035	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.09%
22036	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	21.33%	0	0				-41.32%
22037	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线荒地台区	315	39.37%	159.5	159.5				-33.76%
22038	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支37	200	55.58%	68.85	68.85				-34.80%
22039	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	4.80%	340.8	340.8				50.23%
22040	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	20.40%	139.2	139.2				39.78%
22041	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年	-45.95%
22042	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	400	15.45%	0	0				-37.82%
22043	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	59.05%	0	0		是	2027年12月	-36.77%
22044	东陵	水家变	水家变	水家变754水李线水李干076柱上变压器	400	49.20%	0	0				-36.96%
22045	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵于10右14之1	315	20.32%	219.5	219.5				-44.26%
22046	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	99.00%	0	0	2025年10月	是	2026年12月	7.16%
22047	于洪	光辉变	光专线	西老边照明南台分台	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
22048	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	86.10%	0	0	2025年8月	是	2026年	-10.07%
22049	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	90.67%	0	0	2024年12月	是	2026年	-38.30%
22050	和平	太原变	太原变082温州线	温州城21主变	630	16.76%	461.4	461.4				-40.83%
22051	东陵	李相变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	-31.74%
22052	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	0	0		是	2026年	3.56%
22053	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	51.90%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
22054	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	200	41.70%	0	0				-55.94%
22055	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-38.96%
22056	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-19.87%
22057	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	40.38%	0	0			2027年	-43.30%
22058	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	18.90%	0	0				-6.69%
22059	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	42.60%	0	0		是	2026年	-13.59%
22060	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
22061	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	5.40%	169.2	169.2				-1.10%
22062	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖支2	200	30.30%	0	0				27.97%
22063	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海于东湖分11右2变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年	-10.29%
22064	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支15	400	21.00%	0	0		是	2027年	100.00%
22065	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	-39.63%
22066	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期2变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22067	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	52.96%
22068	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-29.58%
22069	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	37.78%	329	329		是	2026年12月	-34.71%
22070	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	89.75%	1	1	2024年6月			7.87%
22071	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白于营房分45右2	315	31.43%	0	0		是	2026年	-33.41%
22072	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	25.20%	259.2	259.2				6.29%
22073	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	金冠御景西城二期变电站201变压器	630	6.98%	523	523				0.00%
22074	东陵	中马变	高坎线	YHG东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
22075	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	400	8.70%	0	0				-22.56%
22076	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kv宝十线134杆(十间房北一台)	100	53.60%	36.4	36.4		是	2026年	-42.57%
22077	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
22078	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	400	17.60%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率	
22079	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	狍跃冷藏公变台	315	8.57%	256.5	256.5				100.00%	
22080	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左2	315	38.86%	0	0			2027年	-40.89%	
22081	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	21.60%	0	0		是	2026年	-35.76%	
22082	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小2区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%	
22083	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-43.11%	
22084	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-37.83%	
22085	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	9.84%	0	0				-45.70%	
22086	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干44	200	35.10%	0	0				8.08%	
22087	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园12主变	500	34.00%	280	280				-38.93%	
22088	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林4箱变2配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-48.39%	
22089	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	25.08%	0	0				-44.60%	
22090	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%	
22091	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站2变压器	630	7.94%	0	0				0.00%	
22092	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	31.60%	116.8	116.8				-49.93%	
22093	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	73.97%	50.5	50.5				-45.14%	
22094	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	38.75%	41	41		是	2026年12月	-42.54%	
22095	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司(东北育才小学)	200	0.98%	0	0		是	2026年12月	9.47%	
22096	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	7.50%	0	0		是	2026年	11.24%	
22097	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	23.40%	0	0				-0.54%	
22098	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	99.6	99.6				-39.20%	
22099	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2027年12月	-20.40%	
22100	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	16.38%	275.892	275.892				-27.10%	
22101	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.81%	
22102	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	-43.04%	
22103	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-44.56%	
22104	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	10.16%	0	0				-43.38%	
22105	东陵	汪家变	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	18.21%
22106	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房三组	400	46.80%	0	0				-41.22%	
22107	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左12+1左9	200	9.90%	160.2	160.2				100.00%	
22108	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	43.81%	291	291		是		-62.97%	
22109	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%	
22110	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%	
22111	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-42.70%	
22112	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	14.40%	0	0			2027年	-43.02%	
22113	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90	90				0.00%	
22114	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年	-2.26%	
22115	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	0.32%	282.5	282.5				-1092.13%	
22116	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-34.54%	
22117	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	18.80%	142.4	142.4		是	2026年	-117.76%	
22118	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰三井大棚二台(2020微)	200	22.95%	134.1	134.1				-23.04%	
22119	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	34.80%	0	0		是	2026年	-36.69%	
22120	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	41.70%	96.6	96.6				-30.95%	
22121	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22122	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	0	0				-38.51%
22123	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	26.80%	0	0				-49.26%
22124	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0			2027年	-35.43%
22125	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0			2027年	-34.62%
22126	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
22127	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
22128	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	17.78%	0	0				-40.83%
22129	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电变压	1000	13.92%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
22130	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	47.70%	0	0		是	2026年	-34.51%
22131	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖锦景棠苑7变电站1变压器	630	43.43%	293.4	293.4				-40.03%
22132	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				52.61%
22133	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	法哈牛变608东兴线东兴干古屯分5左8变台	200	76.20%	27.6	27.6				-32.21%
22134	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3(柏一队北台)	315	39.62%	0	0		是	2026年	-26.60%
22135	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	25.20%	129.6	129.6				-28.94%
22136	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	30.30%	0	0		是	2027年12月	-34.45%
22137	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-42.23%
22138	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居1箱变2变压器	630	40.63%	311	311		是		-44.31%
22139	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	315	38.73%	0	0				-46.24%
22140	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	10.80%	158.4	158.4				-34.37%
22141	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	67.30%	143	143				-40.18%
22142	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.21%
22143	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	14.86%	0	0		是	2026年	-34.11%
22144	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	48.50%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
22145	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	43.81%	0	0		是		-44.07%
22146	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	0.00%	0	0				-15033.33%
22147	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	0.00%	283.5	283.5				-124.19%
22148	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	18.50%	0	0				-61.51%
22149	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	26.98%	0	0				-42.55%
22150	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	83.81%	0	0	2022年12月			-49.06%
22151	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2026年	-35.25%
22152	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关于35+1公变	315	1.27%	279.5	279.5				-11.20%
22153	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	92.44%	0	0	2022年12月	是		-42.86%
22154	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2026年	-47.44%
22155	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干73	315	11.11%	0	0				-35.08%
22156	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	8.40%	0	0			2027年	-1130.90%
22157	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	0	0		是	2026年	-62.59%
22158	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	0	0				-43.15%
22159	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	23.17%	210.5	210.5				-70.36%
22160	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	64.80%	0	0				-49.88%
22161	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2-1柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-45.47%
22162	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	35.00%	0	0		是	2026年	-53.75%
22163	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	37.14%	0	0		是	2026年	-40.64%
22164	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	400	119.10%	0	0	2026年1月			-39.95%
22165	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2026年	-43.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22166	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	53.65%	0	0				-43.75%
22167	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	27.62%	0	0		是	2026年	-41.76%
22168	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	26.40%	0	0		是	2027年	-59.13%
22169	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	27.30%	62.7	62.7				-40.70%
22170	新民	新民变	新民变30162普东线	新民变162普东线普东线34	400	33.30%	0	0		是	2026年	-40.61%
22171	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2026年	-60.18%
22172	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	44.10%	0	0		是	2026年	-45.75%
22173	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	63.62%	0	0		是		-42.75%
22174	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	44.13%	0	0		是	2027年12月	-41.85%
22175	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0				3.07%
22176	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	42.00%	0	0			2027年	-28.37%
22177	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	400	15.00%	0	0				-34.27%
22178	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	0	0				-28.28%
22179	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	82.22%	0	0	2025年8月	是		-44.07%
22180	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	1.92%	0	0				-67.25%
22181	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	33.60%	0	0				-42.23%
22182	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分3	315	46.35%	0	0		是	2026年	-41.55%
22183	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	北兴变344军工甲线军工干朱炳炉分4公变	400	22.75%	0	0				-42.43%
22184	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线57左3	400	8.70%	0	0				-62.14%
22185	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分7	315	60.32%	0	0		是	2026年	-39.44%
22186	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	26.03%	0	0		是	2026年	-43.98%
22187	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	74.70%	0	0				-43.62%
22188	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	63.49%	0	0				-41.43%
22189	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	58.73%	98.5	98.5		是		-36.70%
22190	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	16.19%	0	0		是	2026年	-41.58%
22191	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22192	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-38.45%
22193	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-34.66%
22194	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-39.04%
22195	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.17%
22196	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
22197	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	55.87%	0	0				-41.12%
22198	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
22199	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
22200	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2026年	-39.16%
22201	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2026年	-41.94%
22202	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.76%	0	0		是	2026年	-49.18%
22203	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北9箱变1	630	49.21%	0	0				-36.51%
22204	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	12.19%	0	0				-43.28%
22205	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	37.92%	260.4	260.4				-43.87%
22206	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.65%	355	355				-49.47%
22207	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站202	630	34.29%	325.616	325.616				-44.31%
22208	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-45.18%
22209	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2026年	-38.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22210	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	11.81%	0	0		是	2026年	-41.15%
22211	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	51.20%	31.176	31.176				-47.03%
22212	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.49%	0	0				-45.12%
22213	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	52.38%	0	0				-45.08%
22214	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22215	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	78.50%	46	46				-42.43%
22216	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	0	0				-43.64%
22217	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	66.79%	0	0				-38.22%
22218	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	60.30%	0	0				-37.38%
22219	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201变压器	630	44.19%	0	0		是	2027年12月	-42.47%
22220	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201配电变压器	500	26.80%	0	0				-43.11%
22221	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
22222	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-43.09%
22223	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-39.88%
22224	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站201	500	25.60%	322	322				-42.13%
22225	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22226	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	13.88%	609	609				-36.65%
22227	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
22228	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	26.67%	0	0				-45.29%
22229	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0				0.00%
22230	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	41.60%	0	0		是	2026年	-43.81%
22231	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22232	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-37.99%
22233	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	628.8	628.8				-42.24%
22234	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站202	630	21.90%	6.928	6.928				-43.99%
22235	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
22236	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	14.80%	376	376				-39.84%
22237	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
22238	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
22239	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22240	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	75.52%	0	0				-45.95%
22241	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
22242	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	86.7	86.7				-34.47%
22243	大东	大东变	大东变066东风乙线	新中街箱变2变	315	66.67%	0	0				0.00%
22244	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-43.78%
22245	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	630	53.90%	0	0				-65.25%
22246	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	20.63%	437	437				-41.60%
22247	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201变压器	500	42.88%	0	0				-43.34%
22248	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0		是		0.00%
22249	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-40.59%
22250	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变2变压器	630	21.71%	0	0		是		-47.14%
22251	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年	-41.75%
22252	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品1变电站2变压器	800	69.90%	0	0		是		-44.06%
22253	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	23.17%	210.5	210.5				-38.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22254	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
22255	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
22256	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙龙箱变1变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-51.80%
22257	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22258	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.52%	0	0		是	2026年	-42.16%
22259	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	9.21%	0	0		是	2026年	-44.98%
22260	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	66.29%	0	0		是	2026年	-43.48%
22261	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22262	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	13.20%	0	0		是	2028年12月	-41.41%
22263	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年	50.05%
22264	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变202配电变压器	630	8.89%	290.976	290.976				100.00%
22265	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	6.31%
22266	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线卧村分6	200	41.70%	0	0		是	2027年	-39.61%
22267	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年	-38.92%
22268	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分8右1变台	400	69.30%	0	0				100.00%
22269	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-42.69%
22270	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村澜园3号变电站202间隔配电变压器	630	68.25%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
22271	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	岫宫1变电站201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-6.19%
22272	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	37.20%	105.6	105.6		是	2026年12月	63.28%
22273	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	68.80%	0	0		是	2026年	-43.36%
22274	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	94.50%	0	0	2024年9月	是	2026年	30.47%
22275	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-37.50%
22276	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线255左1	400	6.30%	0	0				0.00%
22277	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南窑室8左4变台	200	46.50%	0	0		是	2026年	-35.38%
22278	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分58+1右7变台	400	46.20%	0	0		是	2026年	22.19%
22279	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	-44.82%
22280	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线35右1变台	200	40.20%	0	0				100.00%
22281	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390	390				-40.06%
22282	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村照明	400	24.60%	0	0				-36.86%
22283	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	26.40%	0	0		是	2026年	-49.49%
22284	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	180	180				78.17%
22285	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线YHG_白家岗棚菜生产东台新	100	34.20%	55.8	55.8				0.00%
22286	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干46+1右1变台	400	101.70%	0	0	2025年8月			0.00%
22287	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	14.70%	150.6	150.6				100.00%
22288	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分26变台	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
22289	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
22290	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-43.84%
22291	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯南干二忙分5变台	100	12.30%	0	0				-156.26%
22292	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-30.35%
22293	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年	-231.64%
22294	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领汁涛农业公变台区	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
22295	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-40.90%
22296	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右7左10变台	400	54.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22297	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	38.73%	0	0				-20.85%
22298	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	33.02%	0	0				-44.27%
22299	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	32.40%	115.2	115.2				-33.47%
22300	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务(孝汉北街东南角)	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	7.04%
22301	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	90.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-25.17%
22302	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
22303	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左3左2	400	24.60%	0	0				100.00%
22304	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	30.22%	0	0				-43.71%
22305	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-44.21%
22306	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年	-41.02%
22307	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	97.6	97.6				-36.60%
22308	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期2变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				0.00%
22309	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	11.40%	314.4	314.4				0.13%
22310	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左6右1柱上变压器	400	49.00%	0	0		是	2026年	-44.97%
22311	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-13.19%
22312	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.47%
22313	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府2小区变电站2配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2026年	100.00%
22314	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分27右5变台	200	138.00%	0	0	2026年1月			-10.73%
22315	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	35.87%	341	341				-46.24%
22316	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-31.04%
22317	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年	-40.77%
22318	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
22319	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干159+1变台	400	53.40%	0	0				100.00%
22320	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
22321	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左3右2	200	41.40%	97.2	97.2		是	2026年	100.00%
22322	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.46%
22323	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线13左2	400	13.20%	0	0				0.00%
22324	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	69.60%	0	0			2027年	-37.34%
22325	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是		100.00%
22326	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.60%	118.8	118.8				-30.76%
22327	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	47.25%	342	342				-29.31%
22328	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22329	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	28.20%	0	0		是	2026年	-36.70%
22330	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	-15.83%
22331	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2026年	22.75%
22332	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分23+1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-36.97%
22333	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
22334	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑3变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8		是	2026年12月	-38.40%
22335	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	43.13%	0	0		是	2026年	-27.87%
22336	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站202间隔配电变压器	800	3.30%	0	0		是		0.00%
22337	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期3站房1变压器	630	4.57%	0	0				0.00%
22338	于洪	大兴变	大兴变	兴红线	630	65.78%	0	0		是	2026年	-42.98%
22339	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
22340	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年	37.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22341	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	35.40%	0	0			2027年	18.52%
22342	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	30.00%	0	0		是	2026年	-40.17%
22343	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	0	0				-27.95%
22344	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	27.60%	312	312				-40.22%
22345	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	50.70%	78.6	78.6				-6.87%
22346	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-39.79%
22347	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	800	32.00%	0	0		是	2026年	-41.98%
22348	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街2变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0				100.00%
22349	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干129石分1台区	50	14.40%	37.8	37.8				-47.18%
22350	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0			是	2026年12月	6.22%
22351	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	400	63.90%	0	0		是	2026年6月	-34.28%
22352	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	6.72%
22353	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分028	200	57.30%	0	0		是	2026年	-36.76%
22354	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-40.19%
22355	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年	-31.42%
22356	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	20.48%	347.6	347.6		是	2026年	-46.04%
22357	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	400	26.40%	254.4	254.4				-38.44%
22358	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	85.08%	0	0	2025年8月			-30.57%
22359	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张家分03	100	83.10%	6.9	6.9	2025年4月	是	2026年	-38.79%
22360	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0				-11.33%
22361	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	交通队22考核	160	69.19%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
22362	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34(拉马桥桥北台)	200	40.20%	99.6	99.6				15.83%
22363	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	0	0				-121.88%
22364	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	37.08%	0	0		是	2026年	-38.23%
22365	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区2局维变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				86.83%
22366	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	42.30%	47.7	47.7				-10.63%
22367	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.60%	297.6	297.6				-52.19%
22368	于洪	东民变	东民线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年	-35.12%
22369	于洪	家俱变	俑锦线	俑锦线8号小微台	400	4.80%	0	0				100.00%
22370	和平	广州变	广州变468广马乙线	联动部幼儿园主变	400	17.60%	0	0				-42.22%
22371	于洪	双树变	双树变16160双金线	建设村北台分台	200	10.50%	0	0				0.00%
22372	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	32.80%	286	286				-43.19%
22373	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	28.57%	387	387				-40.45%
22374	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	52.80%	74.4	74.4				-12.67%
22375	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	13.80%	0	0			2027年	24.76%
22376	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-41.26%
22377	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
22378	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	宝郡·盛唐雍景柱上变压器-3	315	128.25%	0	0	2025年9月			0.00%
22379	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
22380	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源2箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
22381	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	400	13.80%	304.8	304.8		是	2026年12月	-97.78%
22382	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	46.98%	0	0		是	2026年	-30.98%
22383	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	39.00%	102	102				-128.49%
22384	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	62.10%	0	0		是	2026年	-43.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22385	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	13.50%	0	0		是	2026年	1.78%
22386	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	42.90%	94.2	94.2				35.73%
22387	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	75.20%	0	0		是	2026年12月	-43.89%
22388	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	9.52%	507	507				20.72%
22389	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左2变压器	400	40.75%	0	0				100.00%
22390	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	66.00%	24	24		是	2026年	-30.78%
22391	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干43	250	41.20%	0	0		是	2028年12月	-35.57%
22392	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.15%
22393	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	40.13%	39.9	39.9				-41.73%
22394	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	55.56%	217	217				-18.55%
22395	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	64.80%	12.6	12.6		是	2027年	-38.21%
22396	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1202 配电变压器	630	22.35%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
22397	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
22398	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-45.10%
22399	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线004	80	95.25%	0	0	2023年1月			-34.19%
22400	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年	-49.76%
22401	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	72.00%	0	0			2027年	-26.82%
22402	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	20.63%	0	0			2027年	-29.81%
22403	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	200	11.25%	157.5	157.5				-36.60%
22404	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-33.20%
22405	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支6	400	17.40%	0	0		是	2026年	0.00%
22406	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	57.00%	0	0		是	2026年	-43.35%
22407	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG 慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	89.52%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	6.48%
22408	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-36.83%
22409	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	93.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-36.33%
22410	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0		是	2026年	-3.64%
22411	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	40.40%	0	0			2027年	-44.21%
22412	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22413	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区3局维变电所201配电变压器800	800	19.13%	0	0				100.00%
22414	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干29+1右4	400	26.70%	253.2	253.2				4.68%
22415	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	21.90%	0	0				-6.50%
22416	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	14.60%
22417	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	31.80%	0	0				-55.93%
22418	于洪	小子变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.33%
22419	法库	赵贝贝	赵贝贝86440赵十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	14.29%	238.5	238.5		是	2026年	-34.62%
22420	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右1-1	400	61.00%	116	116				-28.86%
22421	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	71.40%	37.2	37.2				-47.96%
22422	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	32.25%	97.3384	97.3384				-27.09%
22423	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	3.00%	0	0				-38.48%
22424	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.32%	0	0		是	2026年	8.53%
22425	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	新华书店1变压器	315	54.35%	0	0				-48.22%
22426	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是		-43.06%
22427	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	0	0				-29.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22428	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支011	400	55.80%	0	0		是	2026年6月	-34.05%
22429	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	122.6	122.6				-26.48%
22430	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区2变压器	630	0.00%	567	567		是		-64.10%
22431	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-39.22%
22432	沈北	清水变	清水变5250清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
22433	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22434	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	21.08%	0	0			2027年	-42.58%
22435	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	26.00%	0	0			2027年	-43.26%
22436	法库	孟家变	孟家变51248孟东线	10kV孟东线三家子支清申养殖几2	400	0.00%	360	360				0.00%
22437	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
22438	东陵	孤家子	孤家子东冶线	房实名苑2局维箱变2号变	800	52.88%	0	0		是	2026年12月	-45.00%
22439	东陵	李相变	李相变李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
22440	法库	包家屯	包家屯包家线	10kV包家线包百分百后山支美味源食品几2	400	13.80%	0	0		是	2027年	0.00%
22441	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台中台	400	94.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-34.94%
22442	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年	-38.69%
22443	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天浩华尔街广场1变电所1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
22444	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年	-35.58%
22445	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	21.71%	215.1	215.1		是	2026年	100.00%
22446	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中1主变	400	45.00%	180	180				-39.23%
22447	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜村19号(自来水)	200	12.68%	0	0				-58.21%
22448	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	19.80%	0	0				100.00%
22449	东陵	中马变	中马变疗养甲线	中旅万科城3箱变1变压器	400	28.80%	0	0				9.76%
22450	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-41.02%
22451	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	42.10%	150.9	150.9				-42.92%
22452	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变(单)	630	28.95%	0	0		是		-39.24%
22453	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	68.63%	17.1	17.1		是	2026年	-62.99%
22454	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
22455	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	54.29%	225	225				-38.16%
22456	沈北	新城子	新城子新城线	新城子于17号杆综合台	315	64.44%	0	0				-40.90%
22457	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心新台分1	200	97.50%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
22458	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	32.06%	0	0		是	2028年12月	-44.88%
22459	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	46.03%	0	0		是		-42.92%
22460	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	58.88%	31.176	31.176				-43.22%
22461	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22462	于洪	范屯变	范屯范古线	全胜小微8号台	400	46.20%	0	0				0.00%
22463	辽中	杨士岗	杨士岗变45444阀门线	杨士岗村展航畜牧养殖公变台区	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
22464	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	88.2	88.2		是	2026年	-40.94%
22465	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.05%
22466	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街干18右4左1变台	200	49.20%	81.6	81.6				-28.01%
22467	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线31左8变台	200	61.65%	0	0				-33.00%
22468	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	种子协作电力办考核(2021微)	200	64.05%	0	0				-33.43%
22469	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0		是	2026年	-38.10%
22470	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	38.2	38.2				-28.80%
22471	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干XB1-1变压器	630	34.92%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22472	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-38.01%
22473	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	0	0				-31.00%
22474	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0				-42.84%
22475	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区3站房1变压器	630	25.14%	0	0				-36.82%
22476	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2支06	200	15.30%	149.4	149.4		是	2026年12月	6.61%
22477	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年12月	-35.09%
22478	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-40.40%
22479	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右3加1	315	1.90%	277.5	277.5				-41.11%
22480	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0				-39.99%
22481	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	435	435		是	2026年	-33.85%
22482	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	55.20%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
22483	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				27.07%
22484	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	200	40.40%	0	0				-50.70%
22485	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-37.94%
22486	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-40.44%
22487	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	30.40%	0	0			2027年	-43.16%
22488	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣11号台	400	26.70%	0	0				28.37%
22489	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	34.80%	110.4	110.4				-46.69%
22490	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	23.40%	0	0		是	2026年	-33.44%
22491	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.20%	121.6	121.6		是	2026年	-38.59%
22492	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	42.50%	0	0		是	2027年	-30.66%
22493	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	44.25%	366	366		是	2026年	-40.43%
22494	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	40.50%	396	396		是	2026年	-36.31%
22495	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	40.40%	0	0		是	2026年	-37.49%
22496	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	57.14%	207	207				-36.99%
22497	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	-42.22%
22498	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干63左2变台	200	94.80%	0	0	2026年1月			100.00%
22499	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	62.22%	0	0				-35.69%
22500	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台(微)	100	25.60%	0	0		是	2026年6月	-67.79%
22501	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗变048八三堡线佑户屯西台照明	200	61.65%	56.7	56.7				-31.39%
22502	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	34.67%	0	0		是	2026年	-42.60%
22503	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村4	400	14.55%	0	0				43.80%
22504	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	44.44%	287	287				-38.88%
22505	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-38.64%
22506	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	25.60%	0	0		是		-40.71%
22507	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	0	0				-24.61%
22508	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	117.00%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.23%
22509	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-36.07%
22510	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年6月	-44.05%
22511	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线双山子分005	200	38.33%	0	0		是	2026年5月	-27.30%
22512	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西五分支线001	50	46.40%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
22513	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落于大辛分13	630	6.16%	93.528	93.528		是	2026年12月	-28.64%
22514	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2026年12月	-28.60%
22515	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	12.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22516	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几5	50	2.40%	43.8	43.8				0.00%
22517	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-29.57%
22518	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
22519	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区2号变压器(一站式)	630	28.25%	0	0				0.00%
22520	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期1号变电站201配电变压器	630	76.83%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22521	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分46右1变台	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
22522	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	46.00%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
22523	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
22524	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-40.30%
22525	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				17.85%
22526	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜新	100	27.90%	62.1	62.1				0.00%
22527	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-8.83%
22528	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄村灯新	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
22529	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.00%	0	0		是	2027年	-1826.19%
22530	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				-38.32%
22531	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	16.00%	0	0		是	2026年	-43.69%
22532	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年	-73.27%
22533	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	90.30%	0	0	2023年1月	是	2026年4月	-13.24%
22534	沈北	道义变	道义变地铁线	纺校干网点	400	97.50%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-25.91%
22535	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2026年	-44.78%
22536	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-42.38%
22537	康平	四家子	四家子变1206两家子线	坑西(2台)	100	54.60%	0	0		是	2026年5月	-28.63%
22538	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分22左16	400	1.50%	354	354				100.00%
22539	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年	-42.94%
22540	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	18.75%	0	0		是	2026年	22.60%
22541	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	22.40%	0	0		是	2026年6月	-39.57%
22542	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	267.6	267.6		是	2026年	100.00%
22543	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	39.68%	317	317				-41.45%
22544	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	27.36%	0	0			2027年	-43.33%
22545	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年	-36.53%
22546	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是	2027年	-40.75%
22547	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	0	0		是	2026年	-31.96%
22548	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎一组照明	400	90.60%	0	0	2023年2月			-35.51%
22549	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	315	27.30%	0	0		是	2026年	-28.50%
22550	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	-26.14%
22551	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	32.10%	0	0				-25.27%
22552	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里1号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	51.90%	0	0			2027年	100.00%
22553	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	61.27%	0	0		是	2026年	-45.64%
22554	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	自荒地西北台	200	44.00%	92	92				-26.76%
22555	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	0	0				-44.14%
22556	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	51.90%	76.2	76.2				-30.63%
22557	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	22.38%	0	0		是	2026年12月	-5.11%
22558	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	25.88%	0	0		是		-44.25%
22559	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司(天赋新居)1号配电变	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-42.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22560	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	144.9	144.9				-36.61%
22561	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	0	0				-12.51%
22562	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	400	11.70%	313.2	313.2				11.60%
22563	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2026年	0.00%
22564	皇姑	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-43.32%
22565	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	36.00%	0	0				-39.30%
22566	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.60%	0	0				-40.63%
22567	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	44.95%	283.8	283.8			2027年	-39.84%
22568	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	周家村内台	400	22.80%	268.8	268.8		是	2026年	-27.25%
22569	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	16.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
22570	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-32.77%
22571	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-41.48%
22572	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	55.50%	0	0		是	2026年12月	-47.96%
22573	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干60左6	400	6.25%	0	0		是		-28.85%
22574	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	66.00%	19.2	19.2				-36.79%
22575	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	33.60%	225.6	225.6		是	2027年	0.65%
22576	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-40.66%
22577	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区1变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-50.54%
22578	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台(2022微)	200	19.80%	140.4	140.4				-35.84%
22579	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队1台	400	49.80%	0	0		是	2026年	-42.82%
22580	于洪	平罗变	平幸线	上三家南	400	47.10%	0	0				-32.21%
22581	新民	大柳变	大柳变31850占排线	大柳变904占排线占排线64左5变台	400	136.20%	0	0	2025年11月			-44.56%
22582	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官三组台分支03	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
22583	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-17.89%
22584	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	68.70%	0	0		是	2026年12月	-24.65%
22585	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	47.70%	169.2	169.2				-39.47%
22586	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	0.50%
22587	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	73.60%	16.4	16.4				-41.25%
22588	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分42左3	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
22589	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-37.51%
22590	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	83.49%	0	0	2024年6月	是	2026年	-23.75%
22591	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-16.64%
22592	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	61.80%	225.6	225.6				-34.28%
22593	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	265	265				-36.46%
22594	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	0	0	2023年2月			-33.06%
22595	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	50.10%	79.8	79.8				-24.55%
22596	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几2	200	12.30%	0	0		是	2026年	-69.16%
22597	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	12.30%	0	0		是	2026年	93.82%
22598	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	78.60%	0	0				-15.67%
22599	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	31.80%	0	0				7.06%
22600	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	100	9.45%	0	0		是	2026年	-54.80%
22601	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	196.5	196.5				-57.97%
22602	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线50左3变台	400	0.00%	0	0				0.00%
22603	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-51.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22604	沈北	新城子	新城线	安宇小区1箱变202配电变压器	800	15.30%	0	0				0.00%
22605	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支40变台	200	106.20%	0	0	2025年5月	是	2026年	-35.87%
22606	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
22607	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0		是	2026年	-28.91%
22608	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	53.40%	0	0			2027年	-20.21%
22609	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分27右7	400	28.20%	0	0			2027年	100.00%
22610	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	400	46.20%	0	0		是	2026年	12.79%
22611	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	20.70%	0	0				1.87%
22612	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	59.05%	97.5	97.5		是	2026年	-42.80%
22613	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0		是	2026年5月	-10.87%
22614	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
22615	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-34.10%
22616	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左23	80	15.75%	0	0		是	2027年	-28.69%
22617	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左12右17	100	21.00%	0	0		是	2027年	-63.50%
22618	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0			2027年	-13.78%
22619	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0			2027年	-27.87%
22620	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线公主陵水浇地2几29右1	200	0.30%	97.3384	97.3384				0.00%
22621	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	保利堂悦3箱变2变压器	800	55.80%	0	0				-151.14%
22622	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	42.60%	0	0			2027年	-36.38%
22623	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.49%
22624	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	95.40%	0	0	2022年12月			-43.42%
22625	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樵山1箱变1变压器	800	28.50%	492	492				100.00%
22626	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	484.96	484.96		是		0.00%
22627	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	200	31.20%	0	0		是	2026年6月	-44.87%
22628	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城(临时电)	500	47.04%	0	0		是	2026年	100.00%
22629	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-41.01%
22630	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线农科站分03	315	126.67%	0	0	2025年2月	是	2026年	-22.06%
22631	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	93.02%	0	0	2025年8月	是	2026年	-35.07%
22632	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	400	30.50%	0	0				-33.96%
22633	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	250	77.76%	30.6	30.6				-36.77%
22634	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-42.39%
22635	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
22636	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	400	40.95%	196.2	196.2				-274.17%
22637	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-42.22%
22638	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线215右4左1变台	200	33.90%	0	0				0.00%
22639	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
22640	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线开闭站未命名水道干2变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月			-37.28%
22641	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	333.6	333.6				8.53%
22642	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园3变电站1变压器	630	38.60%	323.8	323.8		是	2026年	-42.56%
22643	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	400	9.15%	323.4	323.4				-42.86%
22644	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	48.00%	0	0				-45.25%
22645	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	5.20%	0	0		是	2026年	30.88%
22646	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10KV秀长线榆树砬牛场分森郁绿化支4	200	5.10%	169.8	169.8				0.00%
22647	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	25.40%	407	407		是	2026年	-40.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22648	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	26.00%	0	0		是	2026年5月	-85.22%
22649	沈河	青年变	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
22650	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	18.30%	0	0				4.47%
22651	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	0	0				0.00%
22652	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
22653	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变上深甲线于桥分38左6左12柱上变压器	200	16.80%	0	0				0.00%
22654	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	黄旗堡村12机井(微)	200	41.90%	0	0				-48.93%
22655	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利西南台新	200	78.60%	22.8	22.8				0.00%
22656	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗下分3左1变台	400	65.40%	98.4	98.4		是	2026年	10.87%
22657	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	34.88%	0	0		是	2026年	-34.88%
22658	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	31.11%	371	371				7.32%
22659	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	12.70%	487	487				-39.36%
22660	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲于57左17变台	400	30.25%	239	239		是	2026年	-25.17%
22661	沈北	董楼子	望滨线	10KV沈阳市浑南区叁水有点甜民宿(一站式)	200	34.80%	110.4	110.4				100.00%
22662	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22663	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-6.71%
22664	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙5箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-43.06%
22665	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	86.03%	0	0	2025年8月	是	2026年	-36.59%
22666	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
22667	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	0	0	2023年4月	是	2026年	-41.49%
22668	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚(微)	200	14.70%	150.6	150.6				9.52%
22669	沈河	大东变	大东变054城南乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	39.37%	0	0				-44.68%
22670	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干196右17	400	6.00%	336	336		是	2026年	100.00%
22671	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	57.14%	103.5	103.5				-44.04%
22672	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	143.4	143.4				0.44%
22673	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	36.80%	0	0			2027年	-39.56%
22674	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	25.20%	0	0				-40.43%
22675	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养土卜乡政府棚区西站(仅换变压器)改造	100	31.60%	58.4	58.4				6.18%
22676	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
22677	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	46.08%	0	0				-37.57%
22678	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	35.40%	54.6	54.6				-22.46%
22679	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
22680	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年	-38.90%
22681	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	0	0	2023年7月	是	2026年	-36.78%
22682	于洪	东民变	东范线	隆盛花园7台(临时电)	315	11.43%	0	0				0.00%
22683	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	50.10%	0	0			2027年	-27.74%
22684	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-44.86%
22685	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几29	400	72.30%	70.8	70.8				100.00%
22686	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站3变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-37.97%
22687	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	53.10%	0	0		是	2026年12月	7.79%
22688	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	7.95%	164.1	164.1				-83.96%
22689	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-24.03%
22690	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干8柱上变压器	400	106.80%	0	0	2026年1月			0.00%
22691	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22692	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.12%
22693	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线检测线台	200	53.70%	0	0		是	2026年	-25.12%
22694	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0		是	2026年	-257.17%
22695	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆干大孤家子南台支9+2(齐俊海充电桩)	400	0.00%	360	360				0.00%
22696	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台龙湾村南台	200	43.10%	93.8	93.8				-37.93%
22697	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	255.6	255.6				-42.93%
22698	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-43.52%
22699	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	11.43%	495	495				-36.72%
22700	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.63%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
22701	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	38.41%	325	325				19.12%
22702	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	200	13.80%	152.4	152.4				-104.99%
22703	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	487	487				-13.38%
22704	法库	秀水变	秀水线	10kV秀登线严千支振英畜牧养殖场几2	200	6.90%	0	0				100.00%
22705	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	39.37%	0	0				-29.99%
22706	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	28.57%	0	0		是	2026年	-44.64%
22707	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变压器	500	32.60%	0	0		是	2026年	-41.46%
22708	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线73+1右1	400	30.00%	0	0			2027年	100.00%
22709	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-43.12%
22710	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
22711	沈北	东场变	10KV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
22712	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-47.77%
22713	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	29.50%	242	242				-38.92%
22714	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	24.00%	330	330				-38.15%
22715	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光2箱变2变压器	630	28.25%	389	389		是		-41.07%
22716	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	54.60%	35.4	35.4		是	2026年	-35.46%
22717	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
22718	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-37.55%
22719	于洪	东民变	东李线	和泰4小区3站房1变压器	630	18.79%	0	0				-40.27%
22720	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
22721	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分150右1变台	200	108.90%	0	0	2023年5月	是	2026年	4.78%
22722	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-521.84%
22723	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	27.30%	0	0		是	2026年	10.78%
22724	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	200	18.20%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
22725	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	34.80%	0	0				-39.59%
22726	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分48左5变台	200	126.30%	0	0	2023年1月			-24.54%
22727	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学于52(一站式)	200	42.40%	95.2	95.2				-348.59%
22728	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	30.48%	375	375				-37.16%
22729	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	25.40%	69.28	69.28				-43.51%
22730	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0		是	2026年	-33.09%
22731	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2台区	160	124.50%	0	0	2025年9月			-45.31%
22732	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	25.25%	0	0		是		-28.10%
22733	于洪	大潘变	大潘变54070潘影线	小微小高油站台	200	66.30%	47.4	47.4				0.00%
22734	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	49.80%	160.8	160.8				1.17%
22735	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0			2027年	-49.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22736	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区(山姜于21左1+1)	200	43.20%	0	0			2027年	-26.52%
22737	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-41.57%
22738	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-44.35%
22739	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳爱馨物业管理有限公司201间隔配电变压器	800	26.75%	0	0				-30.44%
22740	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官于26左3	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
22741	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	102.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	-62.53%
22742	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔配电变压器	630	38.10%	327	327				-36.17%
22743	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	96	96		是	2026年	-43.66%
22744	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	0.09%
22745	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线中学	50	42.40%	23.8	23.8				-42.45%
22746	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年	-37.52%
22747	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔支3箱式变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				-27.44%
22748	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	97.2	97.2				-44.14%
22749	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-42.75%
22750	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-44.54%
22751	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	200	41.25%	0	0		是	2026年	-41.11%
22752	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-39.58%
22753	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
22754	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	31.50%	0	0				7.96%
22755	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	88.8	88.8				-42.47%
22756	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-39.73%
22757	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年	-33.44%
22758	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2026年	-307.43%
22759	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分2左1-2	250	10.24%	199.4	199.4				23.78%
22760	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	47.10%	85.8	85.8		是	2026年	-23.00%
22761	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	6.41%
22762	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线119	50	124.80%	0	0	2024年6月			-31.16%
22763	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安置设施小区支006	50	8.10%	0	0		是	2026年5月	-89.61%
22764	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球场76左2	200	9.00%	162	162		是	2026年	0.00%
22765	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-42.85%
22766	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	29.25%	0	0		是	2026年12月	-30.27%
22767	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	26.03%	0	0				-42.43%
22768	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-30.66%
22769	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	50.10%	0	0		是	2026年12月	8.74%
22770	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0		是	2026年	-39.00%
22771	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	72.30%	0	0		是	2027年12月	-22.72%
22772	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分186左12变台	200	48.80%	0	0		是	2026年	-28.09%
22773	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线62左9变台	400	55.65%	137.4	137.4				-23.85%
22774	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干五道沟分31左12变台	160	80.00%	16	16	2022年12月			-59.72%
22775	东陵	世园变	泗水甲线	泗水甲线观音阁分55右1柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
22776	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	15.30%	0	0				1.41%
22777	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	30.24%	0	0				-44.20%
22778	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	0	0		是	2026年	-32.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22779	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	69.33%	130.2	130.2		是	2026年12月	-35.85%
22780	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干17	315	23.81%	208.5	208.5				-40.50%
22781	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0		是	2026年	-38.45%
22782	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0		是	2026年	-33.38%
22783	沈河	长青变	长青变446长青乙线	天坛干114公变	315	46.67%	0	0		是	2026年12月	-56.75%
22784	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分9右12	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.77%
22785	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	32.70%	0	0		是		-52.22%
22786	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分12	200	45.00%	90	90				-51.27%
22787	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	100	17.40%	0	0		是	2026年	-46.06%
22788	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	14.22%	0	0			2027年	-32.20%
22789	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	59.94%	0	0		是	2026年	-55.30%
22790	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	92.3	92.3		是	2026年	-54.36%
22791	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	18.40%	0	0				-53.70%
22792	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右3变压器	250	61.44%	0	0				-40.69%
22793	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	14.00%	0	0				-37.06%
22794	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	32.40%	0	0				-115.47%
22795	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分30左1	400	61.80%	0	0				-41.21%
22796	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	400	44.70%	0	0		是		-46.49%
22797	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	41.27%	0	0		是		-44.83%
22798	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	25.20%	0	0		是	2027年12月	-28.02%
22799	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2026年	-21.91%
22800	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	43.81%	0	0				-47.59%
22801	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	42.00%	0	0		是	2026年	-47.46%
22802	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	112.8	112.8				-38.26%
22803	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	400	43.50%	0	0				-37.34%
22804	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	18.41%	0	0				-56.36%
22805	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	64.00%	0	0		是	2026年	-41.65%
22806	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	40.38%	156.3	156.3		是	2026年	-23.42%
22807	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	121.40%	0	0	2025年8月	是	2026年	-43.06%
22808	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	105.40%	0	0	2026年1月	是	2026年	-46.75%
22809	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	34.29%	0	0				-46.27%
22810	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
22811	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干65	315	2.22%	0	0				0.00%
22812	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年	-42.10%
22813	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	文田甲线6左1之1柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2026年	-38.16%
22814	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
22815	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	46.35%	0	0		是	2026年	-39.92%
22816	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	59.25%	0	0				-36.93%
22817	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	76.00%	35	35				-43.10%
22818	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
22819	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	51.90%	0	0		是	2026年	-48.70%
22820	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	200	30.45%	119.1	119.1		是	2026年	-38.02%
22821	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	0	0				-21.79%
22822	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	17.20%	0	0		是	2026年	-52.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22823	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	29.52%	0	0		是	2026年	-42.40%
22824	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年	-51.85%
22825	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.10%	0	0		是		-26.51%
22826	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	16.51%	0	0				-46.54%
22827	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	0	0				-40.72%
22828	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	44.76%	0	0		是	2026年	-44.67%
22829	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	25.5	25.5				-23.36%
22830	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	44.88%	0	0			2027年	-44.12%
22831	和平	青年变	青年变366青北线	YHG青北线九如巷分12左1	315	13.33%	0	0		是		-150.36%
22832	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0		是		-122.32%
22833	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵下分6-2	400	26.80%	252.8	252.8				-60.52%
22834	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年	-54.46%
22835	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2026年	-43.94%
22836	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分14右11	315	5.71%	265.5	265.5				-40.07%
22837	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	17.78%	0	0				-40.68%
22838	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	67.80%	0	0				-37.83%
22839	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	30.73%	0	0		是	2026年	-51.79%
22840	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
22841	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	50.00%	0	0		是	2026年	-54.22%
22842	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科4箱变2变	500	48.00%	0	0		是	2026年	-44.97%
22843	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.19%	0	0		是	2026年	-41.39%
22844	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	39.62%	0	0		是	2026年	-36.23%
22845	铁西	万达变	万达变56066万荣线	浅草绿阁二期变电站(夏日风情)201	630	47.30%	269	269				-46.86%
22846	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	26.67%	399	399				-42.76%
22847	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	17.14%	0	0		是	2026年	-39.69%
22848	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.20%	0	0		是	2026年	-33.78%
22849	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-44.07%
22850	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.02%	485	485				-43.54%
22851	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	52.06%	239	239				-39.26%
22852	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0		是	2026年	-41.57%
22853	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	26.24%	0	0		是	2026年	-36.98%
22854	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	25.52%	0	0		是	2026年	-30.48%
22855	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22856	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	70.08%	99.6	99.6				-42.57%
22857	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	浑河九区变电站202	315	21.59%	215.5	215.5		是	2026年	-45.40%
22858	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	30.86%	0	0		是	2026年	-43.41%
22859	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	0	0				-47.67%
22860	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-42.66%
22861	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
22862	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	-42.22%
22863	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站201变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
22864	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区1变电站201柜	630	60.32%	0	0		是	2027年12月	-45.61%
22865	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
22866	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光8变电站202	630	43.81%	39.2	39.2		是	2026年	-40.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22867	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	44.10%	0	0				-44.44%
22868	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22869	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年	-38.86%
22870	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201变压器	630	16.83%	0	0				-36.06%
22871	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语2变电站201柜	630	36.83%	335	335		是		-44.95%
22872	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
22873	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	31.11%	0	0		是	2026年	-41.48%
22874	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-41.77%
22875	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.80%
22876	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	80.00%	0	0	2026年1月	是	2026年6月	-37.73%
22877	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	528	528				-29.86%
22878	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
22879	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	0	0				-42.92%
22880	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	45.71%	279	279				-42.84%
22881	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-46.96%
22882	铁西	应昌变	应昌变20574应潜乙线	供电局201	800	62.25%	0	0		是		-40.20%
22883	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
22884	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22885	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳艳四区4变电站201	630	39.68%	0	0				-44.56%
22886	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-38.95%
22887	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	22.40%	338	338		是		-41.63%
22888	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-38.37%
22889	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	800	72.00%	0	0				-19.58%
22890	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	45.40%	0	0		是	2026年	-41.65%
22891	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街一次变1#主变	630	44.19%	0	0				-44.58%
22892	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
22893	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-45.33%
22894	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里2箱变1变压器	500	37.44%	0	0				-47.91%
22895	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-48.66%
22896	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	13.65%	481	481				-42.65%
22897	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	800	32.70%	0	0				-33.94%
22898	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
22899	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	44.10%	0	0				-39.90%
22900	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	292.8	292.8				-42.63%
22901	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.15%
22902	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.09%
22903	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%
22904	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是		-39.36%
22905	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-41.85%
22906	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	14.48%	0	0		是		-43.64%
22907	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	16.32%	0	0		是		-44.47%
22908	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变201	400	22.00%	272	272				-43.45%
22909	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站202	630	21.90%	429	429				-42.74%
22910	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22911	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.63%	0	0		是	2026年	-33.37%
22912	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变2	630	28.89%	0	0		是	2026年	-44.02%
22913	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	72.89%	0	0		是	2026年	-40.88%
22914	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22915	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
22916	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0		是	2027年	-42.16%
22917	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	46.48%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
22918	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	32.38%	0	0		是	2026年	-43.40%
22919	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-44.71%
22920	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	58.10%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
22921	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城17箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是		-49.45%
22922	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分19左2+1变台	400	34.50%	222	222				100.00%
22923	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	25.20%	0	0		是	2026年	-39.23%
22924	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-37.74%
22925	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-45.28%
22926	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2026年	-62.30%
22927	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2026年	100.00%
22928	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
22929	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干116左5	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
22930	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	261.6	261.6				16.54%
22931	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-39.09%
22932	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是		-38.92%
22933	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				100.00%
22934	于洪	范屯变	范屯线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	399	399				-39.38%
22935	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	33.00%	0	0				-34.32%
22936	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	37.80%	104.4	104.4				-57.97%
22937	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	14.00%	0	0				7.90%
22938	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	17.40%	0	0		是	2026年	-10.79%
22939	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年	-42.35%
22940	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	315	82.10%	24.9	24.9	2024年6月	是	2026年12月	27.39%
22941	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	71.62%	0	0		是	2026年	-44.59%
22942	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年	-43.85%
22943	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	32.96%	0	0				-41.98%
22944	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子于利民分北岗支于屯支8右5变台	200	30.90%	118.2	118.2				-45.85%
22945	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0		是	2026年	100.00%
22946	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	50.16%	0	0				-38.74%
22947	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2026年12月	-38.01%
22948	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村4组生活	100	37.60%	52.4	52.4				-32.34%
22949	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	64.40%	0	0		是	2027年12月	-34.39%
22950	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-21.47%
22951	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年	-34.05%
22952	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22953	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块3变电站201间隔配电变压器	400	68.63%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
22954	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	-40.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22955	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-40.21%
22956	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0				-41.79%
22957	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分4左5柱上变压器	400	13.50%	0	0				0.00%
22958	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0				-40.67%
22959	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分24右2变台	200	27.30%	0	0		是	2026年	-50.46%
22960	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜东台支05	315	37.71%	164.7	164.7				-40.66%
22961	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润珺瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0				17.80%
22962	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
22963	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-40.96%
22964	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-34.51%
22965	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-273.23%
22966	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	-50.13%
22967	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	25.71%	93.528	93.528				-42.22%
22968	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三西村大伟伟业公变台区	200	46.50%	87	87				0.00%
22969	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	12.00%	0	0		是	2026年	1.12%
22970	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	0	0		是	2026年	-40.79%
22971	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	47.62%	0	0		是		-45.91%
22972	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地朗悦1箱变2变压器	800	36.30%	0	0		是		0.18%
22973	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.66%
22974	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-38.75%
22975	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0			2027年	-38.49%
22976	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	30.90%	0	0				-19.31%
22977	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼高速西台	200	67.50%	45	45				100.00%
22978	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	15.84%	0	0		是	2026年	-41.24%
22979	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年12月	-41.94%
22980	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22981	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2026年	9.23%
22982	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0		是	2026年	-30.53%
22983	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站201变压器	630	53.33%	0	0				-51.16%
22984	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝堡分10右18左11变台	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
22985	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左1+1	400	5.40%	0	0		是		0.00%
22986	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左12	315	42.86%	148.5	148.5		是	2027年	-9.42%
22987	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	50.80%	0	0		是		-42.04%
22988	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	54.38%	285	285				-24.87%
22989	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图3变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
22990	于洪	平罗变	平罗变	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	45.60%	0	0		是	2026年	-39.81%
22991	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	20.32%	0	0				-38.16%
22992	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干26+1右3	200	3.60%	0	0			2027年	100.00%
22993	沈北	河北变	10kV河王线84644线	沈阳洪刚水稳建筑工程材料有限公司(一站式)	200	28.80%	122.4	122.4				0.00%
22994	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	36.28%
22995	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右1左1	200	17.20%	0	0			2027年	-291.60%
22996	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	20.50%
22997	于洪	大兴变	兴古线	小微兴古线2号台	400	13.20%	69.28	69.28				0.00%
22998	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	42.30%	0	0			2027年	59.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
22999	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于新安堡分14变台	200	39.90%	100.2	100.2				-33.40%
23000	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三千62(前进)201间隔配电变压器	315	42.86%	0	0		是	2026年	-13.64%
23001	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	12.38%	489	489				-44.55%
23002	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	6.27%
23003	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	40.35%	99.3	99.3				-42.90%
23004	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	250	13.28%	0	0		是	2026年6月	-37.85%
23005	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-40.09%
23006	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地(一站式)	200	29.10%	121.8	121.8				0.54%
23007	于洪	大兴变	大兴变	小微鲍岗村3	200	0.00%	69.28	69.28				0.00%
23008	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	37.97%	0	0		是	2026年	-33.61%
23009	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳于22	315	41.14%	0	0				-41.97%
23010	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈站干30左2加2	200	60.30%	0	0				100.00%
23011	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分99左1	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
23012	东陵	水家变	水李线	水李线148右4左2柱上变压器	200	35.40%	0	0				100.00%
23013	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.68%	443	443				-37.97%
23014	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0			2027年	-36.46%
23015	于洪	五金变	五金变	五兰乙线 繁荣村1	200	63.30%	0	0		是	2026年	-37.68%
23016	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	59.43%	0	0				-43.31%
23017	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
23018	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	-42.41%
23019	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右8+1右3	400	23.70%	265.2	265.2			2027年	0.00%
23020	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
23021	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	57.00%	66	66				-44.32%
23022	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	200	102.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.26%
23023	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	46.75%	0	0			2027年	-40.54%
23024	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.60%	34.8	34.8				-28.36%
23025	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变(单)	400	16.80%	0	0				-44.87%
23026	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-43.89%
23027	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	29.52%	0	0				-40.68%
23028	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
23029	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	24.76%	0	0		是		-43.82%
23030	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-39.04%
23031	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	16.51%	0	0				-39.63%
23032	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-36.84%
23033	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	3.60%	0	0		是	2026年	0.52%
23034	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	51.20%	0	0		是	2026年	-38.27%
23035	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2026年	-41.25%
23036	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年	-40.88%
23037	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	20.10%	0	0		是	2026年	11.00%
23038	于洪	五金变	五金变	小微五机甲干五民分12左7左6+1左2	200	24.30%	0	0		是	2026年	7.36%
23039	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	雪莲干12左4+1左1	400	38.10%	0	0				100.00%
23040	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
23041	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
23042	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾1配电室1配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23043	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	18.90%	0	0		是	2026年6月	-69.25%
23044	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.44%	0	0				31.90%
23045	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	29.63%	0	0		是	2026年	-41.77%
23046	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府8箱式变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0				0.00%
23047	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23048	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
23049	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	18.90%	71.1	71.1				0.00%
23050	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	100	45.00%	45	45				-40.56%
23051	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期3变电站201间隔配电变压器	500	10.40%	398	398				100.00%
23052	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)9202配电变压器	630	22.22%	0	0				-40.38%
23053	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2026年	-28.48%
23054	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_孟家屯村	315	78.10%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
23055	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.29%
23056	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井4台分支08	30	72.00%	5.4	5.4		是	2026年12月	-75.40%
23057	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司(常州路与太阳街)	200	4.20%	0	0				9.83%
23058	沈北	核心变	10kV核农线53246线	一站式服务-辽中区程成苗圃	200	2.40%	175.2	175.2				56.66%
23059	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	32.06%	0	0		是	2026年	-34.74%
23060	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东二组分05	200	75.75%	0	0		是	2026年12月	-26.44%
23061	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	24.48%	0	0				-39.21%
23062	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	0.00%	45	45				-10.43%
23063	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0		是	2026年	3.39%
23064	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区1变电站2变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	0.00%
23065	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分6左4之3	200	6.30%	0	0			2027年	0.00%
23066	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表(龙江鑫都)	630	30.16%	0	0				-25.27%
23067	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
23068	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3柱上变压器	315	32.25%	0	0		是	2026年	-46.34%
23069	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	0	0				-42.45%
23070	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	23.20%	0	0		是	2026年6月	-19.18%
23071	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	39.60%	0	0		是	2026年6月	-23.76%
23072	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区4变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
23073	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	54.38%	0	0				-38.92%
23074	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	20.32%	0	0		是	2026年	-73.43%
23075	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	38.63%	0	0		是	2026年	-24.32%
23076	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站201	630	59.37%	0	0		是		-40.36%
23077	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站202变压器	630	24.44%	413	413		是	2027年6月	-43.01%
23078	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	30.60%	0	0		是	2026年12月	-33.23%
23079	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干94右8	100	38.80%	51.2	51.2				-49.50%
23080	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-34.19%
23081	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	61.33%	0	0				-34.04%
23082	铁西	齐贤变	齐贤变55486王大乙线	景星南苑1变电站201	500	27.52%	0	0				-41.55%
23083	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	500	36.40%	0	0		是	2028年	-38.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23084	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-31.73%
23085	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
23086	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站1变压器柜间隔配电变压器	630	48.10%	264	264				-43.76%
23087	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
23088	沈北	董楼子	董楼子变042望滨线	董楼子变042望滨线董楼子沟分9(董楼子沟综合台)	200	39.30%	101.4	101.4				-36.29%
23089	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门分54	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23090	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红郡4变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年	-39.47%
23091	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23092	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	76.8	76.8				-77.55%
23093	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	0	0	2025年4月	是	2026年	-31.85%
23094	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23095	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1320.74%
23096	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	35.87%	0	0				-43.37%
23097	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和金郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	21.60%	0	0				15.74%
23098	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	零湖经典小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2026年	-36.33%
23099	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨史家村文凯酒坊公变台区	200	11.10%	0	0				100.00%
23100	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	315	77.94%	0	0		是	2026年	-16.84%
23101	康平	中心变	中心变2608粮油线	翰林华府小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
23102	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-41.25%
23103	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-49.37%
23104	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	17.28%	363.6	363.6		是	2026年	-44.30%
23105	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	39.60%	252	252				-44.06%
23106	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	10.80%	0	0				-42.66%
23107	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线利华公司	250	30.40%	0	0		是	2028年12月	-29.89%
23108	法库	双台子	双台子变045双双线	四家子9队台	200	66.00%	48	48				-32.01%
23109	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	47.40%	85.2	85.2			2027年	1.04%
23110	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区梓睿生猪养殖场	200	3.00%	0	0				0.00%
23111	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG_罗家车站	20	56.00%	0	0		是	2026年	-38.06%
23112	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	28.50%	123	123		是	2026年	-38.98%
23113	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年	-38.93%
23114	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2026年	-10.11%
23115	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	400	67.20%	0	0		是	2026年6月	-25.18%
23116	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
23117	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	6	6	2022年12月			-44.68%
23118	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	30.40%	0	0		是		27.07%
23119	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	57.38%	0	0		是	2028年12月	-41.58%
23120	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	73.92%	0	0				-43.23%
23121	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支25+1左1变台	200	56.40%	0	0				100.00%
23122	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	0	0		是	2026年	-39.71%
23123	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-23.35%
23124	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	24.00%	0	0			2027年	-23.67%
23125	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	56.40%	67.2	67.2				-32.42%
23126	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-37.93%
23127	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅二期B小区3变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23128	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	88.00%	0	0	2025年6月			-41.96%
23129	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年	-9.74%
23130	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	0	0	2025年4月	是	2026年	-38.32%
23131	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳开发区新支4	400	110.70%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.68%
23132	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-13.82%
23133	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年	-38.38%
23134	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年	-43.80%
23135	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-34.09%
23136	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	95.75%
23137	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	23.36%	0	0			2027年	-66.05%
23138	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	36.00%	0	0			2027年	-43.66%
23139	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干174右12+1左2	200	21.60%	136.8	136.8			2027年	0.00%
23140	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支16	200	0.00%	180	180				0.00%
23141	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅2箱变2变压器	630	17.46%	457	457				100.00%
23142	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	8.96%
23143	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-5.89%
23144	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	沙场分19右17加1左1	200	1.80%	0	0				0.00%
23145	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	77.85%
23146	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	135.6	135.6				-18.82%
23147	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园(仁忠果园、周丰果园)一站式	100	1.20%	0	0		是	2026年12月	-86.76%
23148	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-38.39%
23149	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2026年	-40.45%
23150	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	36.60%	0	0		是	2026年12月	-39.85%
23151	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2026年	-44.45%
23152	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-42.46%
23153	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
23154	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10(新立变台)柱上断路器一站式	80	80.25%	7.8	7.8	2024年7月			-26.73%
23155	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	7.94%	258.5	258.5				-34.06%
23156	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	77.70%	0	0		是	2027年12月	-30.08%
23157	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	82.20%	0	0	2025年8月	是	2026年5月	-43.65%
23158	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	9.54%
23159	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分13变台	400	122.70%	0	0	2025年6月			0.00%
23160	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	30.30%	0	0		是	2026年	28.59%
23161	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-41.96%
23162	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西北台分06	200	78.30%	0	0		是	2026年	-24.09%
23163	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				-43.78%
23164	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
23165	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右6左1	315	31.24%	185.1	185.1				-44.10%
23166	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	22.48%	0	0				-35.66%
23167	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-33.40%
23168	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	400	74.70%	61.2	61.2				-42.07%
23169	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-45.83%
23170	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年	-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23171	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	71.60%	0	0		是	2026年12月	-54.98%
23172	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	N福泰家园小区照明	200	70.20%	0	0				-43.06%
23173	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分16	200	41.70%	0	0				-33.42%
23174	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105左2	200	4.80%	170.4	170.4				0.00%
23175	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年	-41.66%
23176	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干131	30	137.00%	0	0	2024年12月			-30.68%
23177	于洪	光辉变	光专线	光专线东老边北台区	80	103.00%	0	0	2026年1月			-44.45%
23178	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	27.00%	0	0				-25.40%
23179	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	400	0.00%	360	360				0.00%
23180	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	32.40%	0	0		是	2026年	-32.76%
23181	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线黄山西台分18右2变台	200	56.10%	67.8	67.8				0.00%
23182	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔(新南新出线1)配电变压器	800	11.10%	0	0			2027年	39.70%
23183	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	16.20%	0	0				-38.74%
23184	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾5变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2		是	2026年	-38.08%
23185	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	200	25.50%	129	129				-77.24%
23186	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	10.95%	0	0				17.77%
23187	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-30.73%
23188	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	7.80%	0	0			2027年	25.29%
23189	东陵	孤家子	向东甲线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	36.25%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
23190	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	53.10%	0	0		是	2028年12月	72.81%
23191	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰2变电站201配电变压器	630	22.54%	425	425				100.00%
23192	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产1箱变1变压器(备)	630	0.00%	0	0				0.00%
23193	浑南	新南变	新南084新通线	华发德里里4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	4.90%
23194	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	39.00%	204	204		是	2026年	5.63%
23195	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	7.94%	0	0				-11.02%
23196	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0				-4.96%
23197	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	24.00%	0	0		是		-45.32%
23198	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	37.71%	0	0				-30.46%
23199	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.54%
23200	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-40.14%
23201	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支21+1右1	200	1.50%	0	0			2027年	0.00%
23202	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	22.00%	340	340		是	2026年12月	-43.77%
23203	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	六委北台	315	81.14%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.66%
23204	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府四方台政府住宅镇政府住宅楼基建二公司	315	80.76%	29.1	29.1	2024年6月			-44.93%
23205	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	31.50%	0	0		是	2026年	-33.98%
23206	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线公路南二台区	200	89.10%	1.8	1.8	2024年3月	是	2026年	-33.30%
23207	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	200	16.60%	146.8	146.8				-39.38%
23208	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	46.50%	87	87		是	2026年	-40.21%
23209	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	59.75%	0	0		是	2026年	100.00%
23210	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期1变电站2变压器	630	31.11%	0	0				-11.56%
23211	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0		是	2026年	20.37%
23212	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	94.8	94.8				-34.19%
23213	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	55.00%	0	0				-38.12%
23214	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23215	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	19.43%	0	0				-42.18%
23216	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	45.44%	0	0		是	2026年	-41.71%
23217	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				100.00%
23218	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年	-42.57%
23219	广源变	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于南南分22柱上变压器	315	137.46%	0	0	2024年6月	是	2026年	-24.15%
23220	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺于39之1柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年	55.76%
23221	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	27.00%	126	126				0.31%
23222	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-45.65%
23223	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
23224	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右9之1柱上变压器	50	76.80%	0	0				0.00%
23225	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	22.40%	0	0		是	2027年12月	-45.20%
23226	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.80%	268.8	268.8		是	2026年	100.00%
23227	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-50.40%
23228	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	59.70%	0	0		是	2026年	-32.47%
23229	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	400	40.80%	0	0				-31.21%
23230	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	95.20%	0	0	2022年12月			-31.69%
23231	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖三期1变电站2配电变压器	630	26.03%	0	0				0.00%
23232	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	79.80%	0	0		是	2026年	-29.48%
23233	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇5箱变1变压器	630	17.46%	457	457				100.00%
23234	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%
23235	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.40%	125.2	125.2				-29.86%
23236	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	93.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.31%
23237	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	340	340				-144.44%
23238	法库	果子园	果子园变1411龙山线	宝山变005法镇线回营分03	200	19.50%	0	0		是	2028年	-34.42%
23239	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线环保局台	315	38.10%	0	0		是	2028年	-39.42%
23240	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	9.00%	162	162		是	2026年	-31.77%
23241	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.50%	0	0				9.32%
23242	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台(微)	200	45.30%	89.4	89.4				15.08%
23243	沈北	清水变	清浦线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.16%
23244	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	78.00%	0	0			2027年	99.64%
23245	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	长白府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	99.60%	0	0	2025年9月			-14.73%
23246	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	瀚博房地产黄金地带1局维箱变201配电变压器	400	17.60%	289.6	289.6				40.13%
23247	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区兴凯莱水电焊修理部	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23248	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	67.94%	0	0				-40.78%
23249	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	68.70%	42.6	42.6				-25.51%
23250	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0		是	2026年	-31.88%
23251	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西几2	200	20.10%	0	0		是	2026年	-13.79%
23252	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
23253	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	47.10%	0	0			2027年	-28.38%
23254	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变1201配电变压器	630	19.68%	0	0				-38.37%
23255	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线278右12变台	200	49.50%	81	81				0.00%
23256	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	闽江甲线10变压器	400	29.40%	0	0				0.00%
23257	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚架分台(2023微)	200	0.00%	180	180				0.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23258	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗1站房1配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				100.00%
23259	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	34.40%	111.2	111.2				-34.60%
23260	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-21.44%
23261	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
23262	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	24.76%	275.892	275.892				-61.12%
23263	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	19.13%	283.5	283.5				-43.32%
23264	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	2.7	2.7	2025年2月	是	2026年12月	-10.09%
23265	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	21.71%	0	0		是	2028年12月	-52.56%
23266	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	16.00%	0	0		是	2026年	-44.03%
23267	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
23268	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线彩钢南台分01	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23269	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	14.60%	0	0			2027年	-24.14%
23270	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	17.50%	0	0			2027年	-41.54%
23271	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	8.70%	325.2	325.2				-32.48%
23272	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
23273	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分支4左T1变压器	100	36.30%	53.7	53.7				-52.51%
23274	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分8左1号台	200	46.50%	0	0				100.00%
23275	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支39左2左2变台	400	72.90%	0	0				0.00%
23276	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	547.8	547.8				-36.28%
23277	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	44.40%	0	0				-20.41%
23278	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右12	200	59.70%	60.6	60.6				0.00%
23279	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	x铁路三供一业(牛奶厂)	200	0.00%	0	0			2027年	-74.58%
23280	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	2.70%	0	0		是	2026年	0.00%
23281	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	18.19%
23282	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干97四家子分005	80	116.00%	0	0	2024年6月			-41.63%
23283	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0		是		88.34%
23284	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
23285	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分7左11变台	200	0.00%	0	0				0.00%
23286	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线85右6+1变台	400	30.30%	0	0				100.00%
23287	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	89.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.85%
23288	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	25.88%	513	513		是	2027年12月	-38.15%
23289	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
23290	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒适小区	315	32.29%	181.8	181.8				-41.30%
23291	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	29.10%	60.9	60.9				-49.43%
23292	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	0	0				-32.05%
23293	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	33.90%	0	0		是	2026年5月	-19.01%
23294	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站2主变	630	24.38%	0	0		是	2026年	-39.96%
23295	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干116+1左1	400	6.30%	334.8	334.8		是	2027年	2.36%
23296	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	23.24%	210.3	210.3				-172.36%
23297	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.01%
23298	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0		是	2026年	-40.14%
23299	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-21.73%
23300	于洪	范屯变	范北线	小微永安村村西台区	400	65.40%	98.4	98.4				-12.95%
23301	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	128.4	128.4				-15.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23302	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	286.8	286.8				-43.30%
23303	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	67.50%	0	0		是	2026年	-15.77%
23304	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	11.20%	0	0				-41.06%
23305	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	3.30%	43.35	43.35		是	2026年12月	-12.41%
23306	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-38.19%
23307	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	6.26%
23308	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				60.96%
23309	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年	-30.85%
23310	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-42.32%
23311	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年	-32.71%
23312	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0		是	2026年	-36.91%
23313	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	92.88%
23314	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	630	82.54%	0	0	2025年12月			0.00%
23315	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	3.63%
23316	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户长沟村综合一台变台区	200	57.60%	0	0				3.46%
23317	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	87.67%
23318	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线机井分维安支2	400	8.40%	83.136	83.136		是	2026年	0.00%
23319	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	65.10%	49.8	49.8				0.12%
23320	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	42.00%	0	0				-18.01%
23321	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
23322	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	54.00%	36	36				-53.25%
23323	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家四组照明	400	12.30%	207.84	207.84				-33.35%
23324	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚地	100	22.40%	0	0				-102.00%
23325	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	78.73%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
23326	法库	三泉变	三泉变	10kV三泉线下密支02	100	48.15%	41.85	41.85				-37.07%
23327	于洪	家俱变	家俱变	水木城典9变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-42.86%
23328	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	100.00%
23329	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站201变压器	400	39.00%	204	204				-45.90%
23330	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	2.40%	0	0			2027年	5.30%
23331	于洪	兰台变	兰台变	小微沙岭23号	200	82.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	2.98%
23332	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	44.63%	280.372	280.372				-2.01%
23333	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	47.70%	42.3	42.3				-35.44%
23334	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23335	于洪	家俱变	家俱变	澳源2站房2变压器	630	42.92%	0	0				-42.08%
23336	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站1变压器	800	17.25%	0	0		是	2026年	-14.08%
23337	东陵	中马变	中马变	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
23338	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子西苇塘2台	200	32.70%	114.6	114.6		是	2026年	-53.81%
23339	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-42.08%
23340	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	香湾物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
23341	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	怡华馨园箱变202	400	47.60%	169.6	169.6				-44.37%
23342	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	14.10%	0	0				8.68%
23343	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-38.60%
23344	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	12.38%	0	0				56.96%
23345	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	22.13%	543	543		是		-38.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23346	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	23.64%	0	0				-5.75%
23347	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	18.73%	320.42	320.42		是	2026年12月	-42.27%
23348	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.75%	0	0				-33.36%
23349	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年	-34.93%
23350	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	68.63%	0	0		是	2026年	-37.59%
23351	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-41.55%
23352	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线沙安干法赖分208左9变台	200	40.80%	0	0				0.00%
23353	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23354	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司4箱1变201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
23355	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	15.50%	596	596				-45.13%
23356	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-40.02%
23357	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	65.10%	0	0		是	2026年	-39.05%
23358	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	35.71%	342	342		是	2026年12月	-36.67%
23359	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	56.10%	0	0		是	2026年	-45.33%
23360	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线80左1变台	200	12.30%	0	0				0.00%
23361	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	47.81%
23362	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	17.40%	0	0				-66.79%
23363	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	36.30%	53.7	53.7				-50.31%
23364	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
23365	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	87.90%	0	0	2025年8月			-43.17%
23366	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	37.80%	0	0				20.13%
23367	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	400	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
23368	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	24.04%
23369	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	66.98%	0	0				-42.04%
23370	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-22.08%
23371	于洪	五金变	五兰乙线	五兰乙123左23小微台	400	41.70%	0	0		是	2026年	100.00%
23372	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-38.00%
23373	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	10.55%
23374	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	31.11%	371	371				23.91%
23375	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林7箱变1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-43.02%
23376	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	97.3384	97.3384				-28.77%
23377	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化于沈北支8右1柱上变压器	200	6.60%	0	0		是	2026年	-48.99%
23378	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	49.60%	40.4	40.4				-115.39%
23379	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	12.60%	0	0		是	2026年	-41.05%
23380	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	400	57.00%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
23381	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23382	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干47+1右1	400	19.50%	0	0		是	2026年	0.00%
23383	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.90%
23384	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	恒星新能源公变台区	400	68.70%	85.2	85.2				100.00%
23385	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	400	26.10%	150	150				-35.24%
23386	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	26.40%	0	0				7.82%
23387	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙8箱变2变压器	400	24.90%	0	0				-43.66%
23388	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	21.30%	137.4	137.4				9.79%
23389	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23390	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-15.96%
23391	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	-39.66%
23392	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2027年	-21.22%
23393	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	25.40%	129.2	129.2		是	2026年	-30.38%
23394	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	68.80%	0	0				-31.03%
23395	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合(微)	400	37.50%	0	0				5.88%
23396	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	68.80%	106	106				-39.76%
23397	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站1号主变	800	13.20%	0	0		是	2027年12月	-39.28%
23398	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23399	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才11变压器	250	25.20%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
23400	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	59.10%	0	0				22.64%
23401	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	20.10%	0	0			2027年	-9.00%
23402	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分125	100	65.55%	24.45	24.45		是	2026年6月	-30.76%
23403	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0		是	2026年	79.90%
23404	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	420	420				-34.83%
23405	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.40%	0	0			2027年	-40.52%
23406	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	39.84%	250.8	250.8		是	2026年12月	-45.84%
23407	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分46右2变台	400	0.00%	360	360				0.00%
23408	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	16.88%	0	0				-33.16%
23409	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
23410	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线255右7变台	200	16.50%	147	147				-38.76%
23411	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-27.59%
23412	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分08	200	26.40%	0	0				-49.39%
23413	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线李影小区分01	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-47.08%
23414	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	52.38%	0	0				-37.51%
23415	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.40%	0	0			2027年	-65.45%
23416	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	12.19%
23417	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年	-41.86%
23418	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安线小三家分53变台	200	15.00%	150	150				-45.07%
23419	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台东翔小区柱上变压器	630	77.08%	0	0				-37.50%
23420	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	40.95%	98.1	98.1				-39.05%
23421	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	34.00%	0	0				-39.37%
23422	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居3箱变2变压器	630	20.95%	435	435		是		-41.18%
23423	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.90%	0	0				0.00%
23424	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5组照明	400	11.20%	315.2	315.2				-35.27%
23425	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	18.00%	144	144				-33.49%
23426	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	68.80%	21.2	21.2				-33.61%
23427	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	28.00%	0	0				-40.95%
23428	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山二组照明(新)	400	10.20%	0	0				0.00%
23429	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	96.19%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.56%
23430	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	21.90%	0	0		是	2026年	-26.94%
23431	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年	-38.23%
23432	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左5变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-47.16%
23433	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	57.65%	101.9	101.9		是	2026年	-36.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23434	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	46.35%	0	0		是	2026年	-44.29%
23435	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分5变压器	400	50.40%	0	0				-105.20%
23436	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	48.76%	0	0				-18.49%
23437	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	83.05%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.10%
23438	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	0	0				-37.40%
23439	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	33.27%	0	0				-40.99%
23440	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年	-43.48%
23441	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是		-39.26%
23442	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	53.60%	0	0		是	2026年	0.00%
23443	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0		是	2026年	-39.75%
23444	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干米金分1	100	32.80%	0	0		是		-20.19%
23445	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	3.20%	0	0				-54.53%
23446	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	62.10%	0	0				-44.81%
23447	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼干20右2	100	99.90%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.25%
23448	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	32.32%	0	0				-29.66%
23449	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	78.80%	0	0		是	2026年12月	-47.05%
23450	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	23.10%	0	0				-116.41%
23451	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	3.81%	0	0				-47.20%
23452	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	62.40%	55.2	55.2				-45.89%
23453	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	120.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.55%
23454	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线53	400	27.00%	0	0				-46.29%
23455	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23456	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
23457	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	44.80%	0	0		是	2026年	-45.96%
23458	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	34.60%	0	0				-45.49%
23459	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	70.20%	0	0				-34.14%
23460	沈河	南湖变	南湖变462南方甲线	大南干北文分8公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
23461	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	28.80%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
23462	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	34.60%	0	0				-41.95%
23463	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	41.27%	0	0				-43.44%
23464	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.40%	0	0		是	2026年	-49.55%
23465	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
23466	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	55.24%	0	0		是	2026年	-36.34%
23467	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年	-43.94%
23468	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	83.50%	0	0	2024年9月			-39.24%
23469	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	29.84%	0	0				-34.17%
23470	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干43	315	56.19%	0	0				-40.63%
23471	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	62.00%	0	0				-42.55%
23472	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干18左11	315	27.81%	0	0		是		-32.28%
23473	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.25%	0	0	2022年12月	是	2027年	-41.34%
23474	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	400	36.30%	214.8	214.8		是		-38.62%
23475	和平	方型变	方型变480方太乙线	三亚分5	315	12.38%	0	0				-50.06%
23476	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	31.65%	116.7	116.7			2027年	-41.95%
23477	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	200	19.20%	0	0		是	2026年	-33.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23478	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设于16右3加2	315	46.98%	0	0		是		-41.89%
23479	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	19.50%	141	141		是	2026年	-79.77%
23480	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	于洪干农药分7	315	19.37%	0	0				-33.62%
23481	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2026年	-78.84%
23482	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线151右07	200	27.00%	0	0			2027年	-35.92%
23483	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	88.00%	0	0	2024年9月			-34.19%
23484	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	46.10%	0	0		是	2026年	-40.75%
23485	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年	-51.83%
23486	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科2箱变2变	500	17.20%	0	0		是	2026年	-41.80%
23487	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2026年	-42.08%
23488	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2026年	-41.92%
23489	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2026年	-43.38%
23490	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	18.29%	0	0				-60.98%
23491	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	31.75%	367	367				-17.02%
23492	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23493	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	10.29%	502.2	502.2				-41.36%
23494	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-40.30%
23495	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好南一次1#主变	100	32.80%	0	0				0.96%
23496	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.60%	342	342				-40.29%
23497	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-38.95%
23498	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	16.40%	0	0				-45.54%
23499	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	31.11%	0	0		是	2026年	-46.08%
23500	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	53.33%	115.5	115.5				-39.41%
23501	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	80.32%	0	0	2025年5月	是	2026年	-39.58%
23502	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201变压器	630	53.33%	0	0				-41.77%
23503	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-39.98%
23504	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-40.59%
23505	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
23506	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光5变电站202	630	32.06%	39.2	39.2		是	2026年	-44.40%
23507	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-43.08%
23508	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23509	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201变压器	630	60.32%	0	0				-43.64%
23510	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23511	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北斗新苑小区变电站201变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
23512	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	44.44%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
23513	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-44.12%
23514	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-44.16%
23515	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23516	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	15.24%	0	0		是		-46.49%
23517	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-42.98%
23518	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-43.38%
23519	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23520	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	61.59%	0	0				-43.99%
23521	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲8箱变1号变	630	28.57%	0	0		是	2026年	-41.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23522	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23523	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.40%	0	0			2027年	-34.57%
23524	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	44.95%	0	0				-37.11%
23525	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期3箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2026年	-39.12%
23526	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23527	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-34.26%
23528	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-44.61%
23529	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	24.13%	415	415				-44.23%
23530	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜(5)	800	30.90%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
23531	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	44.10%	0	0				-37.80%
23532	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	13.02%	485	485				-43.62%
23533	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变2变压器	800	17.40%	0	0				-33.30%
23534	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-37.70%
23535	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	63.90%	0	0				-31.13%
23536	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	35.24%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
23537	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-41.68%
23538	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站2变压器	500	22.00%	0	0				-52.74%
23539	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	34.20%	0	0				-38.86%
23540	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	630	5.33%	0	0				-44.63%
23541	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	36.80%	266	266				-44.02%
23542	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	12.70%	487	487				-40.99%
23543	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	荣光2箱变2变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年	-45.02%
23544	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-47.57%
23545	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	22.54%	6.928	6.928				-41.20%
23546	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
23547	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是		-43.15%
23548	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202变压器	400	21.90%	0	0				-36.81%
23549	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	32.40%	115.2	115.2				-41.78%
23550	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-37.68%
23551	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	20.63%	0	0				-57.05%
23552	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	光辉小区变电站201	630	60.70%	184.6	184.6				-36.25%
23553	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	25.60%	0	0				-44.46%
23554	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.51%	0	0				-46.38%
23555	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	102.40%	0	0	2022年12月			-42.64%
23556	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23557	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0		是	2026年	-41.34%
23558	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	8.76%	0	0		是	2026年	-45.72%
23559	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	35.43%	0	0		是	2026年	-46.37%
23560	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	33.90%	0	0		是	2026年	-37.89%
23561	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	32.80%	0	0		是	2026年	5.16%
23562	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	37.60%	209.6	209.6				-41.07%
23563	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城2变电站1变压器	800	49.25%	0	0		是	2026年	-43.87%
23564	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	41.10%	0	0			2027年	6.94%
23565	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是		-40.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23566	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	32.00%	0	0				-36.62%
23567	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	400	16.50%	0	0				39.16%
23568	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支32左1柱上变压器	250	26.40%	0	0		是	2026年	-59.53%
23569	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	45.90%	88.2	88.2		是	2027年	100.00%
23570	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	雪莲干7右1	200	25.80%	0	0				-24.70%
23571	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	18.90%	0	0		是	2026年	13.67%
23572	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0				-36.77%
23573	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
23574	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	15.4	15.4				-46.26%
23575	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
23576	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年	-35.53%
23577	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG_高台乙干15右	315	36.57%	0	0		是	2026年	-20.87%
23578	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
23579	于洪	大潘变	大潘线	紫金城2变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-16.63%
23580	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年	-38.68%
23581	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
23582	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	400	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.28%
23583	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支13右7变台	200	27.60%	124.8	124.8		是	2026年	-35.55%
23584	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0			2027年	-42.47%
23585	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	15.04%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
23586	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	21.30%	274.8	274.8				-0.42%
23587	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	8.55%	0	0				-71.60%
23588	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支54变台	200	29.75%	0	0				-37.18%
23589	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站201变压器	800	60.75%	234	234				-43.05%
23590	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
23591	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯村新台	200	53.40%	73.2	73.2				-22.81%
23592	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分12左1变台	200	52.20%	0	0		是	2026年	6.15%
23593	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23594	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年	-41.13%
23595	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	24.96%	0	0		是		-41.89%
23596	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-38.05%
23597	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街五组照明公变台区	200	31.40%	0	0				100.00%
23598	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0		是	2026年	7.99%
23599	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	79.35	79.35				-36.45%
23600	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡周徐村兆胜养鱼公变台区	200	42.90%	0	0				0.00%
23601	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	400	80.70%	37.2	37.2	2023年2月			-41.46%
23602	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-2	315	96.19%	0	0	2025年4月	是	2026年	0.00%
23603	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	36.75%	213	213				-35.15%
23604	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	79.4	79.4				-37.82%
23605	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰村5之1柱上变压器	400	3.00%	0	0		是	2026年	-148.74%
23606	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	29.50%	484	484				-40.05%
23607	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23608	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5(苇塘B台)	100	62.20%	27.8	27.8				-32.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23609	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线洞分28+1右10变台	400	0.00%	360	360				0.00%
23610	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期3站房2变压器	630	3.43%	0	0				0.00%
23611	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于顿家分19左1变台	200	14.40%	151.2	151.2				-45.27%
23612	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	YHG_长青四栋楼201间隔配电变压器	315	46.67%	136.5	136.5				-38.86%
23613	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	65.10%	0	0			2027年	-49.59%
23614	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-44.40%
23615	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	53.10%	0	0		是	2026年	10.00%
23616	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2(孤树子大棚台)	200	13.35%	153.3	153.3				-27.55%
23617	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪于29右1变压器	200	7.80%	0	0		是	2028年12月	-29.11%
23618	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
23619	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分小桑林子支93+2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23620	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	28.95%	0	0				-44.24%
23621	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	188.5	188.5				-31.07%
23622	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干152	200	34.50%	0	0		是	2028年	-28.33%
23623	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	67.30%	71.5	71.5				-44.53%
23624	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	84.13%	18.5	18.5	2025年8月			-39.52%
23625	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2026年	-16.84%
23626	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年	-38.89%
23627	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	0	0			2027年	-33.74%
23628	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	25.08%	0	0				1.54%
23629	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	47.70%	169.2	169.2				-50.32%
23630	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	400	94.80%	0	0	2022年12月			-35.91%
23631	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮下东2大棚	200	21.90%	0	0				-41.20%
23632	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0		是	2026年12月	10.73%
23633	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	31.11%	0	0				-39.54%
23634	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-44.91%
23635	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	32.70%	0	0		是		-27.65%
23636	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	25.75%	0	0			2027年	-13.93%
23637	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	大羊分19左20	100	42.00%	0	0		是	2026年	-35.22%
23638	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-46.66%
23639	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	2.03%
23640	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	28.80%	0	0		是	2026年	-44.05%
23641	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	44.5	44.5				-120.91%
23642	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	80.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-37.44%
23643	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年	-78.91%
23644	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	65.70%	0	0				-21.97%
23645	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-40.36%
23646	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
23647	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0				19.97%
23648	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	47.50%	0	0		是	2026年	-41.65%
23649	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	29.12%	0	0				-39.49%
23650	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	59.10%	0	0				-51.46%
23651	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23652	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	49.20%	81.6	81.6				-30.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23653	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.89%	0	0			2027年	-48.48%
23654	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	40.89%	0	0		是	2026年	-41.40%
23655	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377	377				-39.99%
23656	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯2变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
23657	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于金家支15右9	100	42.90%	0	0				-188.69%
23658	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23659	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后苇二支11	200	20.30%	139.4	139.4				-30.47%
23660	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-30.44%
23661	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	0	0		是	2026年6月	-30.42%
23662	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.50%	0	0		是	2026年6月	-38.02%
23663	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	16.88%	585	585				-34.48%
23664	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	76.80%	13.2	13.2				-29.27%
23665	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑绣郡4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	17.40%	580	580				0.00%
23666	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都19号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	24.00%	0	0			2027年	9.43%
23667	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
23668	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线太平庄西台照明	400	30.45%	17.32	17.32				-36.53%
23669	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	32.70%	0	0				4.63%
23670	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0		是	2026年	-45.54%
23671	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-35.35%
23672	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村3组新	200	34.80%	110.4	110.4				0.00%
23673	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	54.86%	110.7	110.7		是	2026年12月	-41.53%
23674	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2027年12月	-18.85%
23675	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜4101配电变压器	630	18.67%	0	0				-39.13%
23676	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2027年12月	-13.40%
23677	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	467.64	467.64		是	2026年	-25.58%
23678	皇姑	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	400	67.80%	0	0				-25.46%
23679	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房王浩南畜牧养殖公变台区	200	98.10%	0	0	2025年8月			100.00%
23680	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	33.38%	0	0		是	2026年	-42.88%
23681	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	0	0		是		-33.43%
23682	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	铸雅线小微1台	400	47.40%	170.4	170.4				0.00%
23683	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	7.00%	0	0		是	2026年	-44.05%
23684	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	78.00%	0	0		是	2026年12月	-57.07%
23685	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	24.29%	6.928	6.928				-43.16%
23686	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
23687	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0				-37.81%
23688	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	53.40%	0	0			2027年	-37.21%
23689	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年	-40.82%
23690	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
23691	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-25.42%
23692	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
23693	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分台支9左6+1右2变台	400	23.40%	266.4	266.4				8.81%
23694	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于15右7右2	200	57.30%	0	0		是	2026年	-29.35%
23695	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1右2+2左1	200	5.70%	168.6	168.6				0.00%
23696	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家卜村刘博稻谷加工公变台区	200	77.40%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23697	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	16.76%	0	0				-43.87%
23698	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.34%
23699	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0		是	2026年6月	17.39%
23700	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.63%	0	0				-31.72%
23701	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	12.75%	0	0				6.20%
23702	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	22.48%	0	0				-42.49%
23703	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
23704	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	25.65%	128.7	128.7				-30.57%
23705	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	23.10%	0	0		是		46.97%
23706	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.68%	0	0		是		-46.65%
23707	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				55.44%
23708	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	7.70%	164.6	164.6				13.54%
23709	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台台北台	200	38.10%	103.8	103.8				72.69%
23710	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是		-41.90%
23711	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	-26.00%
23712	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-46.43%
23713	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022微)	200	20.40%	139.2	139.2				5.93%
23714	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宸居箱式公变台	630	46.98%	0	0		是	2026年	100.00%
23715	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线36+1变台	200	11.40%	103.284	103.284				100.00%
23716	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	315	29.33%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
23717	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-39.21%
23718	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期4局维变电站202配电变压器	400	11.20%	315.2	315.2				87.48%
23719	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-39.68%
23720	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
23721	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖2箱变1变压器	630	8.89%	511	511				100.00%
23722	东陵	世园变	世园变	汇置山湖2箱变2变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
23723	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸3箱变2变压器	400	11.40%	0	0				10.21%
23724	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右11	200	56.40%	0	0			2027年	0.00%
23725	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右5变压器	400	58.50%	0	0				-40.15%
23726	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	400	8.20%	0	0		是	2026年	-1.61%
23727	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台中照明	315	64.38%	0	0				-34.02%
23728	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
23729	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	43.50%	0	0		是		-6.30%
23730	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	36.00%	0	0		是		-18.61%
23731	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	74.40%	124.8	124.8				87.46%
23732	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院4号变201间隔配电变压器	800	6.00%	672	672		是	2027年12月	72.46%
23733	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	28.13%	0	0		是	2026年	-40.49%
23734	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	19.62%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
23735	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.75%	594	594		是	2026年	100.00%
23736	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年	9.65%
23737	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
23738	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	8.10%	163.8	163.8				13.09%
23739	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	19.68%	443	443			2027年	-38.89%
23740	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿园西	250	44.80%	113	113				-40.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23741	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	400	19.50%	0	0			2027年	-14.22%
23742	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯东支7	400	15.90%	0	0		是	2027年	-26.68%
23743	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花术理木门公变台区	200	23.70%	0	0				0.00%
23744	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202变压器	630	28.25%	0	0				-41.75%
23745	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0		是	2026年	-34.18%
23746	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	围瑞7箱变(单)	400	42.38%	0	0		是		-38.97%
23747	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-43.64%
23748	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	21.30%	137.4	137.4				13.71%
23749	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.92%
23750	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
23751	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-51.54%
23752	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司(蒲丰路与盛京东二街)-天诚盛京支1	200	1.70%	0	0		是	2026年12月	13.04%
23753	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	13.00%	0	0				100.00%
23754	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	90.80%	0	0	2025年8月			-19.49%
23755	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	6.09%
23756	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	73	73				-28.19%
23757	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	400	22.73%	0	0				-50.01%
23758	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐渭甲线	悠然雅居箱变201	630	25.71%	0	0		是		3.47%
23759	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0			2027年	-41.82%
23760	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0			2027年	-45.57%
23761	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区3配电变压器	800	2.25%	702	702				2.54%
23762	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家二组照明公变台区	200	115.20%	0	0	2025年8月			-43.52%
23763	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	91.43%	0	0	2024年7月			-44.57%
23764	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-46.98%
23765	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-25.70%
23766	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园三期2变电站1变压器	400	56.80%	132.8	132.8		是	2026年	-38.60%
23767	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-39.53%
23768	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期2站房1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	97.80%
23769	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0		是	2027年12月	-14.95%
23770	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	20.42%
23771	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-37.96%
23772	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	23.81%	0	0				-44.22%
23773	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	欧亚变258白山乙线白山于8柱上变压器	200	33.00%	114	114				-48.84%
23774	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	沈阳京创包装有限公司(一站式)	400	25.20%	0	0				0.00%
23775	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-34.66%
23776	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪1号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
23777	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右5右1	400	18.30%	0	0			2027年	0.00%
23778	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支家支 003	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-27.24%
23779	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	74.60%	61.6	61.6		是	2026年6月	-18.11%
23780	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	315	9.52%	253.5	253.5				-23.89%
23781	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
23782	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	0	0				0.00%
23783	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	54.92%	0	0				-26.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23784	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-41.96%
23785	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	36.60%	213.6	213.6				-22.11%
23786	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母线配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
23787	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期12号变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	89.89%
23788	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	28.80%	61.2	61.2		是	2026年	-59.16%
23789	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	96	96				100.00%
23790	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右30	100	2.10%	0	0		是	2026年	-3.62%
23791	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干63火车站分3柱上变压器	200	62.10%	55.8	55.8				1.13%
23792	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德里里4号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	3.54%
23793	沈河	大东变	大东变054城南乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	0	0				-40.52%
23794	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	14.29%	0	0				-39.69%
23795	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-35.85%
23796	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分104变台	200	93.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	24.79%
23797	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	111.6	111.6				98.55%
23798	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	14.70%	0	0		是		33.29%
23799	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年	-40.79%
23800	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
23801	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四后分10	100	0.00%	90	90				0.00%
23802	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	60.00%	0	0		是	2026年	-59.01%
23803	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.60%	0	0		是	2026年	-29.74%
23804	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
23805	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	123.45	123.45				-50.19%
23806	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	29.97%	0	0				-46.60%
23807	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	34.30%
23808	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	80.38%	0	0	2024年6月	是	2026年	-41.00%
23809	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发新建箱变201间隔配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23810	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	130.88%	0	0	2024年6月			26.49%
23811	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支104	100	43.40%	0	0		是	2026年	-39.83%
23812	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北原北台公变台区	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	10.33%
23813	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23814	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	106.8	106.8				-36.67%
23815	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2026年	-40.79%
23816	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
23817	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2026年	-40.71%
23818	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-35.93%
23819	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左18+1左1	200	53.10%	0	0		是	2027年	-0.06%
23820	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	54.60%	0	0				-39.44%
23821	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	82.20%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-34.93%
23822	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-39.38%
23823	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥管理处变电站101配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.72%
23824	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)3201配电变压器	630	12.86%	0	0				-36.39%
23825	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	26.83%	0	0				-29.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23826	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	44.30%	91.4	91.4		是	2026年	-9.71%
23827	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘北村4机井	200	39.80%	0	0				-48.16%
23828	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	240	240				16.71%
23829	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年	-43.83%
23830	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-41.84%
23831	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分56变台	200	51.75%	76.5	76.5				-39.41%
23832	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分44左10变台	100	15.30%	74.7	74.7				-50.45%
23833	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23834	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				-21.04%
23835	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	20.00%	0	0		是	2026年	-39.19%
23836	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2026年	-41.94%
23837	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	39.60%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
23838	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.04%
23839	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年	-41.94%
23840	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北并分2加1右支8变压器	100	25.20%	64.8	64.8				-62.12%
23841	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	120.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.89%
23842	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	49.52%	255	255				1.93%
23843	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	0	0	2022年12月			-37.66%
23844	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干25	100	60.00%	0	0		是	2028年	-41.15%
23845	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	0	0				-37.56%
23846	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	36.19%	0	0		是	2026年	-34.79%
23847	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	180.3	180.3				-42.52%
23848	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分060	100	19.80%	70.2	70.2				-98.68%
23849	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	70.80%	0	0				-31.47%
23850	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0				-44.29%
23851	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0		是	2026年	-22.08%
23852	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	40.50%	0	0				6.26%
23853	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期1箱变1变压器	630	27.24%	0	0				-39.14%
23854	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	60.80%	58.4	58.4				-39.45%
23855	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-42.99%
23856	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	24.96%	325.2	325.2		是	2026年	-43.91%
23857	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	20.25%	279	279				6.62%
23858	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组新	400	12.90%	294.44	294.44				0.00%
23859	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宝地源仓储物流(沈阳)有限公司(一站式)	400	29.10%	235.552	235.552				0.00%
23860	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变201	630	39.68%	0	0				-43.86%
23861	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	68.89%	133	133				-43.34%
23862	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	0	0			2027年	-18.04%
23863	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.80%	0	0			2027年	-37.70%
23864	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	64.50%	0	0			2027年	-35.08%
23865	沈河	市府变	市府变558府北甲线	府北甲2之4柱上变压器	200	14.40%	0	0				5.74%
23866	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛大棚支5	50	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	3.40%
23867	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	39.60%	0	0		是	2026年5月	-30.69%
23868	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明新	400	19.20%	0	0				0.00%
23869	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	26.40%	0	0		是	2026年	2.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23870	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-14.61%
23871	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	334.8	334.8		是	2026年	100.00%
23872	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36右6柱上变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
23873	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	1.6	1.6	2025年4月	是	2026年	-32.26%
23874	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	84.90%	5.1	5.1	2025年8月			-42.25%
23875	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨文斌木材加工厂公变台区	400	35.70%	217.2	217.2				100.00%
23876	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线榛柴分12	200	50.50%	0	0				-27.27%
23877	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年	4.00%
23878	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	57.20%	0	0		是	2026年	-40.03%
23879	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23880	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2026年	-42.31%
23881	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分63左1	400	0.00%	360	360				0.00%
23882	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花暖冬嘉园公变台区	400	41.40%	0	0				0.00%
23883	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔宇支33变压器	630	28.10%	0	0				-42.44%
23884	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	28.80%	30.6	30.6				-53.43%
23885	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变1变压器	500	28.40%	308	308				-45.18%
23886	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	26.30%	127.4	127.4		是	2026年12月	-35.00%
23887	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支青年队支004	200	47.40%	0	0		是	2026年6月	-31.47%
23888	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支1	400	64.20%	103.2	103.2		是	2026年	-12.39%
23889	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
23890	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	南桥西2机井	50	86.80%	0	0	2024年10月	是	2026年	-40.89%
23891	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				6.48%
23892	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年	4.57%
23893	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	33.75%	0	0				-42.41%
23894	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	400	12.90%	308.4	308.4		是	2026年12月	-31.31%
23895	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	27.94%	0	0				-39.43%
23896	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
23897	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	1.2	1.2	2024年6月			-231.71%
23898	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	36.30%	214.8	214.8				32.87%
23899	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	72.90%	34.2	34.2				7.44%
23900	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明(改2021)	200	16.20%	147.6	147.6		是	2026年	-76.89%
23901	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	15.68%	0	0				-38.31%
23902	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年	-23.51%
23903	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	43.60%	0	0		是	2026年	1.76%
23904	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-42.82%
23905	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	36.60%	106.8	106.8				-35.76%
23906	新民	侯家变	侯家变16771花牛乙线	花牛乙干30右1变台	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
23907	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
23908	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	15.90%	0	0				-42.05%
23909	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	18.60%	285.6	285.6		是	2026年	-42.50%
23910	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2(望滨一队C)	80	17.25%	58.2	58.2				-54.42%
23911	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线四家子支46(望滨四家子综合台)	200	36.45%	107.1	107.1				-39.25%
23912	于洪	东民变	东前线	小微东前线64左32右1台	400	12.90%	0	0				0.00%
23913	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23914	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	32.64%	0	0		是	2026年	-44.18%
23915	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-41.40%
23916	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	31.88%	465	465				-42.06%
23917	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	26.00%	0	0		是	2026年	4.74%
23918	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站202配电变压器	630	15.24%	0	0				51.66%
23919	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园2箱变2配电变压器	630	20.95%	0	0				-43.73%
23920	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
23921	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	2.40%	0	0			2027年	-17.41%
23922	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
23923	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右9	400	39.75%	0	0			2027年	0.79%
23924	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年	-44.40%
23925	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡养后村温家坨棚区(仅换变压器)改造	100	84.40%	5.6	5.6	2024年2月	是	2026年12月	11.64%
23926	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	20.95%	435	435				-41.99%
23927	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	28.20%	0	0				-35.41%
23928	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线68	400	85.20%	19.2	19.2	2025年11月			0.00%
23929	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	45.40%	0	0		是	2026年	-37.70%
23930	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	6.90%	0	0		是	2026年	-42.22%
23931	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙凤岗新	100	80.40%	9.6	9.6	2025年8月			0.00%
23932	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.30%	0	0			2027年	1.10%
23933	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	30.00%	0	0				-18.84%
23934	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
23935	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	52.38%	0	0				26.72%
23936	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-32.02%
23937	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	28.95%	346.4	346.4		是	2026年	-42.52%
23938	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055二期居民变电站201变压器	400	8.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23939	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	35.00%	0	0		是	2027年	-37.69%
23940	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户满东村一组照明公变台区	400	103.50%	0	0	2025年8月			-19.19%
23941	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-35.47%
23942	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
23943	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	84.40%	0	0	2026年1月			-157.52%
23944	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-44.36%
23945	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.03%
23946	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
23947	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分39右20	400	65.70%	97.2	97.2				100.00%
23948	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0			2027年	-39.48%
23949	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院3局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				100.00%
23950	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	1000	28.50%	615	615				-45.75%
23951	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
23952	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
23953	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
23954	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
23955	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小舍于10左14之1柱上变压器	315	46.48%	0	0				-54.75%
23956	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-20.23%
23957	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-37.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
23958	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65新三面村台	400	38.75%	0	0		是	2026年	-29.42%
23959	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	8.76%	511.8	511.8				-22.17%
23960	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	23.36%	0	0				-39.38%
23961	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
23962	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉1组新	100	98.00%	0	0	2025年8月			0.00%
23963	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	27.71%
23964	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	0	0		是	2026年12月	-29.94%
23965	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	新湖国际箱式变电站2配电变压器	630	45.24%	0	0				-37.19%
23966	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-32.92%
23967	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	71.40%	0	0				-24.89%
23968	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	14.92%	473	473				-41.96%
23969	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	22.80%	336	336				-36.17%
23970	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-51.66%
23971	于洪	小子变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	47.90%	265.2	265.2				-39.62%
23972	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台新	200	105.20%	0	0	2025年8月			0.00%
23973	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线133左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				100.00%
23974	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精典(第二轴承厂)1变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-35.51%
23975	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分18右3左2	400	29.70%	0	0				100.00%
23976	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	23.88%
23977	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-41.26%
23978	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	34.00%	280	280				-42.83%
23979	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	30.30%	0	0		是	2026年	-36.93%
23980	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥1箱变202配电变压器	630	44.76%	0	0				-15.77%
23981	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	0	0				-21.25%
23982	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
23983	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青1号变电站201间隔配电变压器	630	22.60%	0	0				-35.34%
23984	东陵	世园变	世中乙线	世中线37号(上马四队台)柱上变压器	80	8.50%	65.2	65.2				-42.63%
23985	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年	-42.36%
23986	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地峯尚2箱变2变压器	800	15.30%	0	0		是		29.15%
23987	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	0	0				-29.97%
23988	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	42.30%	381.6	381.6				7.40%
23989	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	7.60%
23990	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗消防队公变台区	200	16.20%	0	0				0.00%
23991	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	35.52%	0	0		是	2026年	-39.24%
23992	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	32.16%	0	0				-42.22%
23993	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	79.20%	0	0		是	2026年	-38.70%
23994	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-42.35%
23995	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙11箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-44.44%
23996	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分小六西支6	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
23997	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	400	31.20%	0	0		是	2026年	-28.85%
23998	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-38.48%
23999	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	岸芷汀兰小区3变电站1变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
24000	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干59营盘分38五五部队支001	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-116.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24001	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻5号变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	100.00%
24002	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	78.10%	75	75		是	2026年	-38.50%
24003	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年	-37.26%
24004	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南3箱变1变压器	630	30.16%	0	0				0.00%
24005	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线002	160	64.50%	0	0		是	2026年	-29.83%
24006	东陵	麦子屯	麦子屯	水家变776水古线水古干牛相分17右4柱上变压器	200	46.20%	0	0				-16.61%
24007	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡居民楼2号	160	34.88%	0	0				-39.50%
24008	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分11左2	200	124.20%	0	0	2025年10月			0.00%
24009	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	19.50%	282	282				-43.91%
24010	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里2变电站2号变压器	400	12.00%	312	312				100.00%
24011	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	4.19%	0	0				-31.50%
24012	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24013	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-41.27%
24014	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	22.00%	544	544				-42.94%
24015	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-42.26%
24016	东陵	白沙变	白旺甲线	沈阳市现代科技学校	100	22.20%	67.8	67.8		是	2026年12月	-23.63%
24017	东陵	世园变	泗水甲线	大夫村自来水	30	32.50%	0	0		是	2026年12月	-31.84%
24018	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-39.84%
24019	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	四方台鑫铭瑞科技公变台区	400	61.50%	114	114				0.00%
24020	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	25.89%
24021	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明(2020微)	400	43.80%	184.8	184.8				-30.57%
24022	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	86.80%	1.6	1.6	2022年12月	是	2026年	-44.06%
24023	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2026年12月	-41.98%
24024	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变(单)	400	38.50%	0	0				-42.94%
24025	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-45.12%
24026	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线任家甸分21左1	400	33.30%	0	0				0.00%
24027	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年	-40.85%
24028	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.26%
24029	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左13左2	200	17.10%	0	0				31.93%
24030	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.85%
24031	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线107(戴荒地前屯)	200	20.00%	140	140				-33.89%
24032	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-37.17%
24033	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分170西分5	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
24034	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2026年	-35.25%
24035	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2026年	-40.13%
24036	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	8.29%
24037	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	3.36%
24038	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	100.00%
24039	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202变压器	500	48.32%	0	0		是	2027年12月	31.53%
24040	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.85%	144.3	144.3				-34.95%
24041	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	65.00%	0	0				-46.14%
24042	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	6.80%	0	0			2027年	-143.07%
24043	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	8.40%	0	0		是	2026年	10.79%
24044	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
24045	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	14.55%	0	0		是	2026年	-76.70%
24046	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左10	315	59.68%	0	0				-47.90%
24047	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	0	0				-48.41%
24048	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2026年	-45.29%
24049	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线32柱上变压器	250	57.28%	0	0				-50.12%
24050	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	31.50%	0	0		是	2026年	-62.97%
24051	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	46.98%	0	0				-47.87%
24052	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	35.40%	54.6	54.6				18.36%
24053	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2026年	-42.68%
24054	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2026年	-51.65%
24055	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分1开闭站之3	400	90.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	-26.03%
24056	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	三三厂支2柱上变压器	400	79.25%	0	0		是	2026年	-43.67%
24057	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变压器	315	37.78%	0	0				-44.63%
24058	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	25.28%	0	0				-52.60%
24059	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.00%	0	0			2027年	-32.66%
24060	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左1	400	54.60%	0	0			2027年	-41.71%
24061	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	50.10%	0	0				-41.08%
24062	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左2左2	315	31.75%	0	0				-44.90%
24063	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	43.17%	0	0		是	2026年	-39.64%
24064	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年	-42.45%
24065	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	金湖乙线暖风支干变压器	250	82.56%	18.6	18.6	2022年12月	是	2026年	-72.34%
24066	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分7左5公变	400	9.90%	0	0				-37.40%
24067	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分29左1	400	91.50%	0	0	2026年1月			-51.64%
24068	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	28.25%	0	0		是	2026年6月	-42.88%
24069	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	60.63%	0	0				-46.23%
24070	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	32.00%	116	116		是	2026年	-63.50%
24071	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	23.81%	0	0				-18.36%
24072	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%
24073	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	80.63%	0	0	2023年1月	是	2026年	-35.90%
24074	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分10柱上变压器	400	60.30%	0	0				-40.77%
24075	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2026年	-40.30%
24076	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分28变压器	200	35.50%	105.652	105.652				-56.32%
24077	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线杯青干25+1公变	315	70.48%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
24078	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49+1左12变台	80	111.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	13.39%
24079	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	14.80%	150.4	150.4				-49.39%
24080	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	56.19%	0	0				-39.78%
24081	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左5左3变台	200	50.10%	79.8	79.8				-43.16%
24082	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	33.97%	176.5	176.5		是	2026年12月	-66.90%
24083	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	186.5	186.5		是	2026年12月	-39.56%
24084	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
24085	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	56.00%	0	0				-45.85%
24086	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	60.60%	0	0		是	2026年	-40.36%
24087	大东	善邻变	善邻变81078善仓乙线	善仓干16	315	16.51%	231.5	231.5		是		-44.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24088	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村于64	315	46.98%	135.5	135.5		是	2026年12月	-40.46%
24089	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	和陆甲线和陆干41左2	315	18.73%	0	0				-46.22%
24090	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	62.54%	86.5	86.5				-43.44%
24091	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0				-58.09%
24092	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2026年	-29.61%
24093	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2026年	-42.00%
24094	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2026年	-37.40%
24095	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	83.17%	0	0	2024年7月	是	2026年	-35.51%
24096	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	44.44%	0	0		是	2026年	-37.09%
24097	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	61.59%	0	0				-37.68%
24098	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	30.48%	0	0		是	2026年	-43.29%
24099	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	68.96%	0	0		是	2026年	-46.85%
24100	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	77.12%	0	0		是	2026年	-47.99%
24101	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	61.80%	0	0		是	2026年	-61.30%
24102	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	45.71%	0	0				-43.29%
24103	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科七区2箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2026年	-44.29%
24104	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园1箱变2变	630	33.65%	0	0				-47.94%
24105	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24106	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	竟越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2026年	-39.78%
24107	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	32.76%	0	0		是	2026年	-41.11%
24108	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2026年	-40.57%
24109	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	25.71%	0	0		是	2026年	-43.89%
24110	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	0	0		是	2026年	-42.58%
24111	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	21.33%	0	0		是	2026年	-41.70%
24112	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是		-44.66%
24113	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	44.76%	0	0			2027年	-44.09%
24114	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24115	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年	-39.74%
24116	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	26.19%	0	0		是	2026年	-47.69%
24117	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	77.78%	0	0		是	2026年	-42.53%
24118	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24119	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24120	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	消防住宅箱变1号变	630	14.92%	31.176	31.176		是	2026年	-38.77%
24121	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	21.59%	0	0		是	2026年	-45.88%
24122	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2026年	-47.54%
24123	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	41.40%	0	0				-38.52%
24124	和平	太原变	太原变050先锋线	太原31主变	500	52.80%	0	0				-43.03%
24125	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-50.08%
24126	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-36.12%
24127	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
24128	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	33.90%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
24129	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	35.25%	438	438				-42.92%
24130	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-42.03%
24131	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	31.24%	370.2	370.2				-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24132	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	22.10%	427.8	427.8				-42.39%
24133	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年	-42.76%
24134	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	25.52%	0	0				-42.25%
24135	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2026年	-35.58%
24136	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	62.10%	0	0				-40.44%
24137	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24138	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年	-46.83%
24139	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园2箱变201	500	24.48%	327.6	327.6				-42.30%
24140	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	84.40%	0	0	2025年8月	是	2026年	-36.49%
24141	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.00%	390	390				-36.61%
24142	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-42.79%
24143	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	74.80%	0	0			2027年	-43.66%
24144	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-47.83%
24145	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-43.08%
24146	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-42.26%
24147	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	400	38.70%	0	0		是	2026年	-41.45%
24148	大东	望花变	望花变70244上园甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	14.60%	475	475				-42.04%
24149	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24150	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	34.92%	347	347				-38.41%
24151	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光3变电站201	630	45.40%	39.2	39.2		是	2026年	-45.12%
24152	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-47.89%
24153	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	46.08%	0	0				-37.47%
24154	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	283.5	283.5		是		0.00%
24155	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201配电变压器	250	98.00%	0	0	2022年12月	是		-39.98%
24156	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	21.27%	0	0		是		-42.86%
24157	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
24158	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
24159	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	46.03%	0	0		是	2026年	-37.35%
24160	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	34.29%	0	0		是	2026年	-42.56%
24161	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	19.05%	0	0				-45.88%
24162	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-38.82%
24163	大东	望花变	望花变70242上园乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	0	0				-43.28%
24164	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	46.48%	274.2	274.2		是	2026年12月	-40.85%
24165	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	42.41%	0	0				-39.19%
24166	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-41.37%
24167	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	56.64%	166.8	166.8				-44.75%
24168	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
24169	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.86%	296.172	296.172		是	2026年	-42.92%
24170	沈河	大东变	大东变052城南甲线	成功箱变1变压器	500	33.28%	0	0				-40.10%
24171	沈河	大东变	大东变054城南乙线	红巾3变电站1变压器	500	44.48%	0	0				-41.17%
24172	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	32.63%	0	0				-40.63%
24173	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是		-42.03%
24174	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	39.20%	0	0				-41.74%
24175	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	SB4箱变1变压器	500	56.00%	0	0		是	2026年	-41.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24176	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
24177	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
24178	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	38.80%	0	0				-41.95%
24179	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
24180	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
24181	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方堡城3箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是		-43.32%
24182	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
24183	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	64.44%	80.5	80.5				-37.51%
24184	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0		是		-46.17%
24185	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年	-40.14%
24186	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年6月	-41.72%
24187	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭2变电站201变压器	630	76.83%	50.776	50.776				-46.81%
24188	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	0	0		是		-17.42%
24189	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.44%
24190	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.90%
24191	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	23.49%	173.2	173.2				-49.91%
24192	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	18.00%	173.2	173.2				-43.88%
24193	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
24194	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	48.80%	0	0		是	2026年6月	-45.00%
24195	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-43.72%
24196	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-44.29%
24197	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	62.40%	110.4	110.4				-37.67%
24198	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-32.11%
24199	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	35.87%	0	0				-41.91%
24200	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0		是	2026年	-43.26%
24201	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-44.55%
24202	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	18.73%	0	0		是	2026年	-45.89%
24203	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2026年	-39.88%
24204	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24205	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑二期1箱变	630	13.02%	0	0		是	2026年	-41.07%
24206	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区201	630	20.95%	0	0				-43.90%
24207	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.45%
24208	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
24209	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	16.32%	368.4	368.4				-46.43%
24210	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
24211	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	崑宫1变电站202间隔配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-37.48%
24212	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	2.20%	0	0			2027年	-57.64%
24213	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	48.81%	0	0				-39.30%
24214	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	24.95%	130.1	130.1				-31.90%
24215	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	12.60%	309.6	309.6		是	2026年	-36.85%
24216	于洪	得胜变	得河线95442	大青所充电桩台	200	79.20%	0	0				23.64%
24217	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-29.01%
24218	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	31.00%	0	0		是	2026年	-41.13%
24219	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置序序翠园配电室202间隔配电变压器	400	17.40%	0	0		是		8.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24220	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	20.70%	138.6	138.6				22.30%
24221	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年	-21.94%
24222	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2027年12月	100.00%
24223	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2026年	-42.31%
24224	沈北	新城子	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	8.69%
24225	于洪	小子变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗2站房2配电变压器	800	24.90%	0	0				100.00%
24226	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	70.50%	0	0		是	2026年	-50.43%
24227	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	5.08%	0	0		是		-2.84%
24228	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	0	0		是	2026年	-34.32%
24229	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	200	46.80%	0	0				-44.43%
24230	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	57.78%	203	203		是	2026年12月	-35.98%
24231	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
24232	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜西支10	200	43.20%	0	0				-23.35%
24233	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-42.37%
24234	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城子村三九组公变台区	400	49.80%	0	0				0.00%
24235	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-43.95%
24236	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	54.90%	0	0		是	2026年	-41.66%
24237	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	200	20.78%	0	0		是	2026年12月	-35.44%
24238	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	61.95	61.95		是	2026年	-16.66%
24239	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0		是	2026年	-52.56%
24240	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	76.20%	0	0		是	2026年	-35.87%
24241	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	25.80%	0	0		是	2026年	-47.74%
24242	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	400	21.30%	274.8	274.8		是	2026年12月	-30.65%
24243	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里2号箱变2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	0.00%
24244	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱1号考核箱变配电变压器	630	60.48%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
24245	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	16.20%	0	0		是	2026年	-4.52%
24246	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-29.96%
24247	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	18.10%	0	0			2027年	-45.35%
24248	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	0	0				-31.10%
24249	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG_前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2026年	-65.67%
24250	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	630	24.63%	0	0				-44.17%
24251	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	36.60%	106.8	106.8				-17.75%
24252	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	YHG_环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-24.87%
24253	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟村1变压器	200	11.62%	0	0				100.00%
24254	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	34.92%	0	0		是		-38.62%
24255	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东东	100	73.00%	0	0		是	2026年	-21.83%
24256	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-35.13%
24257	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10(包西台)	200	63.60%	0	0		是	2027年	-23.60%
24258	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
24259	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二2站房2配电变压器	800	16.13%	0	0				99.75%
24260	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_陶瓷干76右1柱上变压器	200	8.40%	163.2	163.2				-39.25%
24261	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	50.63%	78.75	78.75				-41.32%
24262	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	26.00%	0	0		是	2027年12月	-50.35%
24263	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	34.29%	0	0		是		-46.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24264	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	21.00%	276	276				35.69%
24265	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24266	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	05家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-41.53%
24267	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
24268	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分彭双福养殖户支3	400	0.00%	360	360				0.00%
24269	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0		是		-33.45%
24270	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站201变压器	630	72.06%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
24271	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	51.60%	0	0			2027年	-42.96%
24272	沈北	清水变	清王线	祝文革	200	43.80%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-47.26%
24273	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-38.08%
24274	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城二期1箱2变	630	64.13%	0	0		是	2026年	-36.30%
24275	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	21.27%	433	433				-29.02%
24276	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	32.32%	0	0		是	2026年	-41.36%
24277	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	23.10%	0	0				-44.09%
24278	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分西牛支07#	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
24279	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-36.68%
24280	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	51.52%	0	0				-44.63%
24281	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	12.53%	0	0		是	2026年	-33.72%
24282	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明1箱变1变压器	630	40.00%	0	0				25.36%
24283	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线部队分15	200	6.40%	167.2	167.2				0.00%
24284	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	41.25%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
24285	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	48.00%	84	84		是	2026年	-35.74%
24286	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0		是	2026年	-34.60%
24287	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	0	0				-34.24%
24288	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南威子分38变台	200	24.00%	132	132		是	2026年	9.77%
24289	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	24.30%	65.7	65.7		是	2026年12月	-46.75%
24290	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门董艳畜禽公变台区	200	18.00%	0	0				100.00%
24291	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	69.60%	81.6	81.6				7.30%
24292	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座8箱式变电站1配电变压器	500	20.40%	0	0				-38.43%
24293	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	34.25%	0	0		是	2026年12月	-43.78%
24294	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	-41.95%
24295	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	-28.27%
24296	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	45.20%	0	0		是	2026年	-20.64%
24297	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	51.00%	0	0			2027年	-38.93%
24298	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分91变台	200	40.05%	0	0				-31.62%
24299	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	55.80%	0	0		是	2026年	-20.44%
24300	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	60.60%	0	0			2027年	8.60%
24301	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	103.2	103.2				-44.96%
24302	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0		是	2026年	-28.58%
24303	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变(单)	500	19.60%	0	0		是		-44.25%
24304	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
24305	新民	沙河变	沙河变45664沙哈乙线	新安乙干后沙支右3左1变台	400	9.90%	320.4	320.4				100.00%
24306	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇官粮窖村南台公变台区	400	23.00%	0	0				-39.09%
24307	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线134变台	200	47.40%	0	0				-60.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24308	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	10.13%	0	0				100.00%
24309	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	400	21.85%	272.6	272.6				-39.51%
24310	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山于金窝堡分87变台	200	57.00%	66	66				-38.74%
24311	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	7.27%
24312	沈河	长青变	长青变450长青乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
24313	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	48.57%	130.5	130.5		是	2026年	-40.13%
24314	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.60%	68.8	68.8				-36.30%
24315	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	21.20%	0	0		是	2026年	-42.69%
24316	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-43.17%
24317	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.56%
24318	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线5右2右1左1变台	200	37.80%	0	0				0.00%
24319	于洪	家俱变	盘锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	0	0				-37.25%
24320	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
24321	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
24322	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干28加1变压器	400	65.40%	98.4	98.4				-18.32%
24323	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	45.00%	90	90				-56.04%
24324	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24325	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	30.16%	377	377		是	2026年	-40.44%
24326	沈北	全胜变	全胜变15146财路线	全胜变146财路线毕家分支24	50	73.60%	8.2	8.2				-47.13%
24327	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	26.98%	0	0				-41.21%
24328	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	34.50%	0	0				-33.52%
24329	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	76.80%	26.4	26.4				-27.18%
24330	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年	-46.71%
24331	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	57.20%	0	0				-17.15%
24332	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	29.20%	0	0		是	2026年5月	-21.60%
24333	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	23.87%	0	0				-39.02%
24334	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分15右7+1右8	400	4.50%	0	0				0.00%
24335	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干27+1变压器	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
24336	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压器	400	27.90%	248.4	248.4		是	2026年12月	-27.14%
24337	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙苗圃分30变台	400	41.70%	193.2	193.2				0.00%
24338	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高端子1、2组照明新	400	68.70%	85.2	85.2				0.00%
24339	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于山城分82柱上变压器	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-36.43%
24340	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
24341	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	110.00%	0	0	2024年7月	是	2027年12月	7.10%
24342	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-47.40%
24343	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	一站式-沈阳市沈北新区牛牛嚼嚼大块牛肉饭店-孝昌甲牛牛支1	400	19.20%	0	0				0.00%
24344	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年	-36.52%
24345	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	62.86%	0	0		是	2027年12月	-19.45%
24346	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站201配电变压器	500	57.12%	164.4	164.4				-47.74%
24347	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变4111龙山线龙山干15	315	78.10%	0	0				-40.45%
24348	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	42.75%	75.6	75.6				-38.91%
24349	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-4.72%
24350	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年	-19.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24351	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生于41左4	400	74.70%	0	0		是		4.75%
24352	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家村1组照明	200	27.70%	124.6	124.6				-51.46%
24353	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	147.45	147.45				-29.29%
24354	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	16.07%
24355	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	34.50%	0	0		是	2026年	-40.21%
24356	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	0	0				-33.61%
24357	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
24358	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24359	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年	-66.19%
24360	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	9.78%	0	0		是	2026年	-43.06%
24361	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	0	0	2025年4月	是	2026年	-26.72%
24362	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	58.13%	0	0				-36.85%
24363	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年	-36.93%
24364	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	13.80%	76.2	76.2				45.66%
24365	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	33.97%	353	353				100.00%
24366	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	87.90%	0	0	2023年8月	是		-7.14%
24367	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	78.30%	23.4	23.4				-43.73%
24368	于洪	家俱变	偏锦线	澳源3站房1变压器	630	44.44%	0	0				-41.76%
24369	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场于18右2	315	2.54%	0	0				-50.52%
24370	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	33.75%	0	0		是		-44.25%
24371	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆1箱变1变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
24372	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	1.80%	0	0			2027年	96.27%
24373	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨7灯新	400	85.80%	16.8	16.8	2025年6月			0.00%
24374	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖三期2变电站1配电变压器	400	0.00%	351	351				0.00%
24375	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	5.80%	0	0		是	2026年	37.32%
24376	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
24377	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	三环制线分厂	315	33.65%	0	0				-36.44%
24378	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-10.11%
24379	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	37.10%	105.8	105.8				-33.20%
24380	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右19左2	315	24.06%	0	0			2027年	-33.12%
24381	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	51.85%
24382	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
24383	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				7.81%
24384	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	91.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-19.26%
24385	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	33.33%	357	357				-42.98%
24386	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干新华村1变压器	250	4.74%	0	0				100.00%
24387	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	26.67%	0	0		是	2026年5月	-54.55%
24388	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里2开1变201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				-150.54%
24389	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分杨矿几68	400	31.20%	0	0				0.00%
24390	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年	-27.77%
24391	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	326.4	326.4		是		-46.52%
24392	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.35%
24393	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1153.33%
24394	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	28.25%	0	0		是	2026年	-41.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24395	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是		-40.26%
24396	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	41.60%	0	0				-42.88%
24397	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	10.75%	0	0				7.12%
24398	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	160	44.38%	73	73				-25.80%
24399	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	43.17%	0	0		是		-43.46%
24400	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0		是	2026年	-36.10%
24401	法库	赵贝堡	赵贝堡86442赵泉线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	22.80%	134.4	134.4		是	2026年	-26.78%
24402	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	0	0				-36.22%
24403	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2026年	-51.98%
24404	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	22.08%	0	0				-39.64%
24405	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沙河沿分10	200	34.10%	0	0			2027年	-25.31%
24406	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	34.80%	0	0		是	2026年	-26.72%
24407	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干小什北分5左7之2	160	70.63%	31	31				0.00%
24408	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-32.37%
24409	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	93.528	93.528				-43.05%
24410	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-18.57%
24411	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站201变压器	400	32.40%	0	0				-38.31%
24412	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	15.38%	597	597				-46.51%
24413	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线于家房镇范家棚菜小区	400	49.50%	162	162				-21.76%
24414	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	538	538		是	2027年12月	-38.66%
24415	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上变压器	400	26.10%	255.6	255.6		是	2026年12月	-52.39%
24416	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	28.40%	0	0				-42.13%
24417	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-43.26%
24418	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年	-38.69%
24419	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线55	400	29.25%	0	0				-38.12%
24420	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑岗子方家村方士广家庭农场公变台	400	0.00%	0	0				0.00%
24421	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
24422	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年	100.00%
24423	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-42.65%
24424	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	20.32%	439	439		是	2026年12月	-40.43%
24425	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	160	71.00%	30.4	30.4		是	2026年	-40.12%
24426	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子20右分3	200	19.75%	0	0		是	2026年12月	71.42%
24427	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	0	0				-17.08%
24428	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	47.40%	0	0		是	2027年	-39.90%
24429	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	41.71%	0	0				-47.13%
24430	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线160	400	96.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.85%
24431	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干正新分5左3右1	200	47.10%	0	0				100.00%
24432	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-42.07%
24433	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分19右2	200	34.50%	0	0				0.00%
24434	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	42.60%	0	0		是		9.10%
24435	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	16.80%	0	0				-34.75%
24436	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年	-36.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24437	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				100.00%
24438	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	120.4	120.4				-34.53%
24439	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	90.8	90.8				-47.77%
24440	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是		-37.42%
24441	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-41.21%
24442	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期4箱变1配电变压器	630	11.75%	0	0				89.57%
24443	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0				31.43%
24444	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	74.25%	0	0				13.41%
24445	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
24446	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	143.1	143.1				-30.45%
24447	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.20%
24448	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	43.00%	188	188				-15.98%
24449	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	20.63%	0	0				-41.70%
24450	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-44.14%
24451	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	98.5	98.5				-39.46%
24452	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2027年12月	-46.42%
24453	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	49.84%	253	253				16.21%
24454	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	34.40%	0	0		是		-39.92%
24455	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲于王启照明支5柱上变压器	200	58.50%	0	0				-45.45%
24456	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	0	0		是	2026年12月	-34.06%
24457	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	29.70%	120.6	120.6		是	2026年6月	-24.58%
24458	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	0	0				-30.69%
24459	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-10.13%
24460	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	129.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.59%
24461	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	11.75%	0	0				-41.61%
24462	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支004	200	58.40%	0	0		是	2026年6月	-32.06%
24463	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24464	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年	-42.82%
24465	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	46.50%	348	348				-33.80%
24466	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	53.20%	0	0		是	2027年12月	-39.43%
24467	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	100	42.00%	48	48				-20.96%
24468	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2026年	-367.25%
24469	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24470	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	38.86%	0	0				-42.93%
24471	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2026年	100.00%
24472	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	18.30%	0	0			2027年	100.00%
24473	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	69.38%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
24474	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	4.5	4.5	2023年9月			-38.10%
24475	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	12.40%	38.8	38.8				0.00%
24476	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村机井支8(机井四村三台)	100	0.30%	89.7	89.7		是	2026年	-44.83%
24477	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几76	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24478	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里2号变电站201(乙)配电变压器	400	50.40%	158.4	158.4				0.00%
24479	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	10.50%	636	636				-43.32%
24480	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24481	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年12月	0.50%
24482	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	75.43%	45.9	45.9				4.18%
24483	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线大河分10右1变台	200	78.15%	23.7	23.7				-73.52%
24484	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0		是	2026年	-36.66%
24485	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	14.29%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
24486	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	31.13%	471	471				-40.57%
24487	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	59.52%	0	0			2027年	-33.16%
24488	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	250	135.36%	0	0	2023年2月			-32.75%
24489	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张大夫分37左17变台	200	23.10%	133.8	133.8				1.96%
24490	东陵	中马变	中马变	高坎线高坎干149风溪分4柱上变压器	100	36.96%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
24491	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年	-65.32%
24492	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇2局维箱变202配电变压器	630	9.21%	0	0				0.00%
24493	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高窑支044	200	33.90%	0	0				-26.51%
24494	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	46.00%	0	0		是	2026年	-39.72%
24495	浑南	营盘	营盘	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-39.97%
24496	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	200	72.90%	0	0				-26.35%
24497	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	36.38%	85.8	85.8		是	2026年	-33.78%
24498	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年	-38.87%
24499	于洪	高明变	高明变	小微高北1	200	27.60%	0	0				-37.54%
24500	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	42.40%	0	0				-38.08%
24501	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	51.20%	0	0		是	2026年	70.41%
24502	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里6号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	15.24%	0	0			2027年	7.72%
24503	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	52.80%	0	0		是	2026年	15.20%
24504	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	90.30%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.24%
24505	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干100加1右4	315	30.16%	0	0				-24.01%
24506	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	35.70%	54.3	54.3				-55.86%
24507	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支03	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
24508	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-43.33%
24509	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线74+1左1变台	400	122.70%	0	0	2026年1月			-38.31%
24510	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	0	0				-36.19%
24511	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊小龙湾1井公变台区	50	40.80%	0	0		是	2026年12月	4.61%
24512	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期5变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				0.00%
24513	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	72.80%	0	0		是	2026年12月	-47.75%
24514	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0		是	2027年	-38.87%
24515	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0		是	2026年	-6.06%
24516	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	78.43%	0	0		是	2026年	-42.45%
24517	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	41.71%	152.1	152.1		是	2026年	-42.69%
24518	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	171.6	171.6		是	2026年	-50.39%
24519	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	160	67.25%	0	0		是	2026年	-25.81%
24520	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	49.2	49.2				-40.44%
24521	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	42.50%	76	76		是	2026年	-38.17%
24522	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	200.4	200.4		是	2026年	-26.50%
24523	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大2变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-41.92%
24524	法库	孟家变	孟家变	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	77.6	77.6				-32.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24525	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-42.73%
24526	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
24527	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	50.95%	246	246				-41.74%
24528	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	48.00%	0	0		是	2026年	-49.25%
24529	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分50右6变台	160	47.06%	68.7	68.7				-45.12%
24530	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	48.00%	84	84				-35.92%
24531	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	44.4	44.4		是	2026年	-41.88%
24532	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	200	38.85%	102.3	102.3		是	2026年	-33.04%
24533	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	23.36%	0	0				-30.15%
24534	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	400	71.25%	0	0		是	2026年	-50.01%
24535	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	44.70%	181.2	181.2				-45.24%
24536	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	65.50%	0	0		是	2026年6月	-57.42%
24537	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区支10	100	46.80%	43.2	43.2				-21.15%
24538	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	24.40%	131.2	131.2				-29.14%
24539	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	12.00%	0	0				0.00%
24540	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1(2)柱上变压器	315	74.29%	0	0		是	2026年	-44.59%
24541	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				-44.62%
24542	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-38.75%
24543	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	102.38%	0	0	2022年12月	是	2026年	-32.27%
24544	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	54.00%	0	0		是	2026年	-36.98%
24545	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10KV大牛线111(兴龙山东台)	200	50.40%	79.2	79.2				-34.47%
24546	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器配电变压器	500	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
24547	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干宁官分17右2	400	17.75%	0	0				-8.47%
24548	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0				-9.25%
24549	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	69.30%	82.8	82.8				36.27%
24550	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	24.10%
24551	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	19.20%	0	0		是	2026年	-52.15%
24552	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右2变台	200	128.00%	0	0	2026年1月	是	2026年	-18.08%
24553	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖国际二期3201配电变压器	630	26.67%	399	399				-40.79%
24554	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分29左5	400	14.70%	0	0		是	2026年	0.00%
24555	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	0	0				-34.94%
24556	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	0	0	2024年9月	是	2026年	-38.95%
24557	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	0	0		是	2026年	-11.48%
24558	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	15.24%	0	0				88.42%
24559	东陵	棋盘山	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
24560	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	200	42.80%	94.4	94.4				-38.39%
24561	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王斧陵1队甲线08	400	20.50%	97.3384	97.3384				-36.04%
24562	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区(改造)	100	39.20%	0	0				12.05%
24563	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.00%	310	310				-38.90%
24564	于洪	大潘变	大潘线	大潘镇政府2台	630	26.19%	0	0		是	2026年	-41.94%
24565	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	51.75%	0	0		是		-44.68%
24566	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干79右4右1变台	200	21.00%	0	0		是	2026年	-37.39%
24567	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-12.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24568	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于100左1	80	44.25%	36.6	36.6		是	2027年	-38.23%
24569	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-40.71%
24570	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期4号变电站201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24571	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年	-57.41%
24572	皇姑	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分苗木支11	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24573	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站201	250	59.20%	77	77				-35.46%
24574	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2026年	-68.28%
24575	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	15.00%	275.892	275.892				-41.96%
24576	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇北线水田2支003	100	11.10%	78.9	78.9				-39.97%
24577	沈北	农高变	农柳线	龙湖滌澜山2箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				-39.83%
24578	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26(一站式)	200	29.60%	0	0		是	2026年12月	-11.70%
24579	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分27左7变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
24580	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	24.55%	0	0				-34.47%
24581	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	10.80%	316.8	316.8				3.29%
24582	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	9.19%
24583	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年	-1.61%
24584	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支42左5变台	200	0.00%	0	0				0.00%
24585	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	28.95%	0	0		是	2026年	-38.96%
24586	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔于74民族甲3(朝百)	500	102.00%	0	0	2023年9月	是		-34.95%
24587	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是		-36.09%
24588	沈海变	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.40%	0	0				8.52%
24589	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
24590	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城5箱变201变压器	500	20.48%	0	0				-45.71%
24591	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
24592	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年	42.76%
24593	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2026年	27.05%
24594	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变3变压器	315	52.38%	0	0				-46.95%
24595	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	金山寿衣公变台	200	27.30%	125.4	125.4				0.00%
24596	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明(改2021)	400	25.35%	258.6	258.6		是	2026年	-51.52%
24597	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤犖分孤新支张双林养殖几3	200	0.00%	180	180				0.00%
24598	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家四组照明公变台区	200	15.60%	0	0				0.00%
24599	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24600	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
24601	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	11.85%
24602	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24603	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥厂分016	200	40.50%	0	0				100.00%
24604	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西支分支线001	80	39.00%	40.8	40.8				-112.75%
24605	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	68.70%	0	0		是	2026年	48.47%
24606	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	339	339				-41.47%
24607	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右9右3左2柱上变压器	400	144.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	-22.98%
24608	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_太湖国际二期4箱变201配电变压器	630	63.24%	168.6	168.6				-31.46%
24609	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-38.58%
24610	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景5小区变电站201配电变压器	400	5.20%	0	0				100.00%
24611	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	77.14%	0	0				-42.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24612	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分147	200	45.60%	0	0		是	2027年	-32.53%
24613	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家卜分6	50	44.70%	22.65	22.65				-44.08%
24614	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	144.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.84%
24615	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村台几07	160	63.50%	42.4	42.4				-27.74%
24616	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三台支12	50	107.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	30.21%
24617	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-42.61%
24618	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-36.64%
24619	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	13.80%	304.8	304.8				100.00%
24620	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	0	0				-15.95%
24621	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分18右1右1	200	5.70%	168.6	168.6				0.00%
24622	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				5.06%
24623	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-25.44%
24624	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	65.10%	12.45	12.45		是	2026年	-55.51%
24625	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	30.38%	477	477				-37.57%
24626	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	-37.87%
24627	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	52.80%	0	0			2027年	-65.53%
24628	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
24629	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	52.40%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
24630	东陵	世园变	泗水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	-22.30%
24631	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	31.50%	117	117				-32.19%
24632	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0			2027年	-38.92%
24633	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生日科学产业园2箱变201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-48.16%
24634	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区6局维变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				100.00%
24635	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	34.67%	0	0		是		-42.34%
24636	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	24.95%	0	0		是	2026年	-12.47%
24637	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居5201配电变压器	630	18.73%	0	0				-40.71%
24638	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	27.38%	0	0		是	2026年	-39.91%
24639	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24640	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	23.75%	265	265				-38.86%
24641	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-40.62%
24642	于洪	小子变	10kV于工线56284	新庭小区238(新)	315	83.30%	0	0	2024年7月			-43.10%
24643	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
24644	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	33.52%	0	0				-43.75%
24645	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	-41.27%
24646	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	79.20%	0	0		是	2026年6月	-28.65%
24647	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	400	60.00%	0	0		是	2026年6月	-51.58%
24648	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-40.49%
24649	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-43.51%
24650	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
24651	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	12.00%	156	156		是	2026年	-10.68%
24652	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	狮城经典2土建变201	400	73.00%	68	68		是		-30.79%
24653	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	254.604	254.604		是	2026年	100.00%
24654	于洪	双树变	双南乙线	小微新义村西台	400	91.80%	0	0	2025年12月			0.00%
24655	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	-43.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24656	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	400	63.90%	104.4	104.4				-14.23%
24657	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支王玉恒几7	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24658	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	甘河分7柱上变压器	400	54.60%	0	0				0.00%
24659	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支03(祝家堡村台)	315	92.06%	0	0	2023年6月	是	2026年	-34.89%
24660	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-40.03%
24661	沈北	核心变	10kV核农线53246线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	29.46%	381.4	381.4		是	2026年12月	-32.97%
24662	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-7.14%
24663	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二3站房2配电变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
24664	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-13.76%
24665	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	77.44%	0	0		是	2026年	-41.88%
24666	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	49.50%	40.5	40.5				-56.62%
24667	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13(南拉拉村南堤1台)	200	52.80%	74.4	74.4				-48.27%
24668	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	4.50%
24669	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年	-36.15%
24670	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-21.81%
24671	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	43.60%	0	0		是	2026年12月	-69.68%
24672	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家B001	315	38.16%	0	0		是	2026年12月	-46.83%
24673	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-49.13%
24674	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	14.92%	473	473				-41.15%
24675	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	36.51%	337	337				0.00%
24676	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	23.10%	0	0				-71.04%
24677	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆(中五台)	200	21.00%	0	0		是	2027年	-24.13%
24678	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年	-39.06%
24679	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	255.6	255.6				17.25%
24680	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225	225				-2.19%
24681	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	30.00%	120	120				-43.93%
24682	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	25.46%
24683	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	80.40%	0	0	2025年11月		2027年	-10.63%
24684	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线35变台	50	25.80%	0	0		是	2026年	-48.73%
24685	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	37.14%	333	333				-22.44%
24686	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	16.25%	0	0			2027年	-36.28%
24687	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-32.44%
24688	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	7.20%	82.8	82.8				-58.55%
24689	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-16.21%
24690	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅2-1配电变压器	400	41.50%	0	0				-36.81%
24691	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	10	10				-74.89%
24692	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
24693	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	129.00%	0	0	2023年6月			-41.62%
24694	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG_油漆分6左4左2	50	34.00%	0	0				-41.30%
24695	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右17+1左1	200	10.20%	159.6	159.6		是	2027年	-26.82%
24696	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	15.60%	207.84	207.84				-40.67%
24697	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-30.63%
24698	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	103.284	103.284		是	2026年	-40.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24699	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站1变压器	500	32.64%	0	0				-40.02%
24700	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	56.19%	0	0			2027年	-38.91%
24701	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-41.18%
24702	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	247	247				-40.03%
24703	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干12左1-1	315	40.00%	0	0				-30.29%
24704	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线120左1变台	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
24705	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	25.90%	0	0				-43.74%
24706	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	18.30%	0	0				-24.31%
24707	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-16.65%
24708	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
24709	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	50.50%	0	0				-38.64%
24710	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	48.30%	0	0				-16.13%
24711	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	7.28%
24712	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	47.10%	171.6	171.6				-44.42%
24713	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	32.70%	0	0			2027年	-35.35%
24714	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	55.80%	68.4	68.4				-96.36%
24715	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是		-39.11%
24716	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	32.70%	0	0				-42.29%
24717	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	91.05%	0	0	2022年12月			-42.62%
24718	欧亚变	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年	-37.44%
24719	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-133.23%
24720	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年	-42.29%
24721	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	13.33%	0	0				-36.06%
24722	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干雅贤园分5柱上变压器	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
24723	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变压器	400	14.40%	302.4	302.4		是	2026年12月	-42.56%
24724	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭28号台	400	15.30%	0	0				100.00%
24725	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变压器	100	21.60%	0	0		是	2026年	-41.77%
24726	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24727	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡八组照明	400	13.50%	306	306				-23.82%
24728	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
24729	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变压器	315	27.94%	0	0				-31.82%
24730	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干85左4	315	54.60%	0	0				-44.18%
24731	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	28.80%	0	0		是	2026年	-71.91%
24732	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0		是	2026年	-39.33%
24733	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.52%	0	0				-36.63%
24734	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	56.83%	0	0				-38.14%
24735	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	79.25%	0	0				-44.23%
24736	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-42.74%
24737	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	31.11%	0	0				-41.99%
24738	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	73.14%	0	0		是	2026年	-40.33%
24739	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	34.54%	0	0		是	2026年	-45.30%
24740	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
24741	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	54.92%	0	0		是	2026年	-41.94%
24742	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	76.00%	0	0				-41.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24743	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上于16右11柱上变压器	400	5.40%	0	0				-78.83%
24744	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	28.89%	192.5	192.5				-26.71%
24745	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工干贸易分14公变	400	76.00%	0	0				-38.25%
24746	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.30%	113.4	113.4				-105.96%
24747	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
24748	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	73.02%	0	0		是	2026年6月	-44.65%
24749	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	61.90%	0	0		是	2026年12月	-17.26%
24750	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	79.44%	0	0		是	2026年12月	-52.85%
24751	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	57.14%	0	0				-49.00%
24752	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	51.30%	77.4	77.4				-32.34%
24753	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.90%	0	0				7.96%
24754	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年	-43.64%
24755	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	315	68.83%	0	0		是	2026年	-39.82%
24756	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	67.62%	70.5	70.5				-42.74%
24757	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	0.00%	0	0		是		-41.90%
24758	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5公变	315	81.52%	0	0	2026年1月	是	2026年	-44.08%
24759	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	13.33%	241.5	241.5				-42.01%
24760	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	36.83%	0	0				-43.62%
24761	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	23.80%	331	331				-48.85%
24762	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	26.40%	127.2	127.2				-40.28%
24763	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	9.21%	254.5	254.5				-34.17%
24764	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变压器	315	53.65%	0	0				-42.72%
24765	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	35.00%	0	0				-39.88%
24766	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干8	315	16.51%	0	0				-50.86%
24767	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	32.06%	0	0				-42.60%
24768	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2026年	-41.20%
24769	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	6.928	6.928				-44.83%
24770	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	245.5	245.5		是	2026年12月	-44.64%
24771	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	17.46%	0	0		是	2026年	-41.75%
24772	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	92.00%	0	0	2023年9月	是	2026年	-37.46%
24773	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	24.00%	0	0				-50.13%
24774	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	34.20%	0	0				-85.92%
24775	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	52.80%	0	0				-41.17%
24776	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族甲线前进分4	400	35.25%	219	219				-39.44%
24777	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	49.25%	0	0		是	2026年	-41.63%
24778	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	38.40%	0	0				-65.85%
24779	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	29.52%	0	0		是	2026年	-38.62%
24780	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	16.80%	0	0				-42.30%
24781	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	0	0				-48.44%
24782	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0			2027年	-38.20%
24783	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科三2箱变2变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-46.21%
24784	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科四1箱变2变	630	12.38%	0	0		是	2026年	-42.47%
24785	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科5箱变2变	500	22.80%	0	0		是	2026年	-43.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24786	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	15.87%	0	0				-38.06%
24787	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	49.14%	0	0		是	2026年	-45.24%
24788	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	27.62%	0	0		是	2026年	-46.35%
24789	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	0	0				-39.36%
24790	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园21主变	500	24.40%	0	0				-44.15%
24791	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-45.22%
24792	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24793	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	48.96%	0	0		是	2026年	-44.65%
24794	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	42.60%	0	0		是	2026年	-43.41%
24795	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	33.20%	0	0				-48.81%
24796	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2026年	-41.48%
24797	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	4.50%	0	0				-57.31%
24798	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变(单)	500	35.04%	274.8	274.8				-41.66%
24799	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-41.94%
24800	大东	望花变	望花变70242上园乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	15.30%	0	0				-44.09%
24801	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.80%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
24802	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	35.56%	296.172	296.172		是	2026年	-43.24%
24803	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	揽军路小区变电站202	400	30.60%	237.6	237.6		是	2026年	-41.11%
24804	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-48.51%
24805	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-37.97%
24806	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	20.32%	439	439				-46.66%
24807	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	0	0				0.00%
24808	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-42.57%
24809	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	35.24%	345	345				-40.95%
24810	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-42.41%
24811	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	39.2	39.2				0.00%
24812	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202配电变压器	400	36.80%	0	0				-41.27%
24813	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
24814	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201变压器	630	70.48%	0	0				-40.82%
24815	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202配电变压器	315	74.60%	0	0				-39.37%
24816	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201变压器	630	58.10%	0	0				-38.86%
24817	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	57.14%	0	0				-43.63%
24818	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	85.71%	0	0	2025年8月	是		-39.84%
24819	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-42.10%
24820	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	13.71%	0	0		是	2026年	-59.14%
24821	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-44.83%
24822	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	28.95%	0	0		是	2026年	-40.36%
24823	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24824	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24825	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年	-31.37%
24826	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	57.40%	102.7	102.7				-48.96%
24827	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	42.80%	236	236		是	2026年	-42.34%
24828	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和3箱变2	800	26.40%	0	0		是	2026年	-43.08%
24829	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	45.44%	0	0		是	2026年12月	-22.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24830	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阔业小区201	630	17.46%	0	0				-45.31%
24831	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
24832	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	46.10%	0	0				-38.30%
24833	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
24834	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	33.14%	179.1	179.1				-37.28%
24835	沈河	大东变	大东变052城南甲线	龙凤寺箱变1变压器	315	50.79%	0	0				-46.87%
24836	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	20.57%	0	0				-41.79%
24837	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-39.42%
24838	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年	-39.82%
24839	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林2变压器	400	28.00%	248	248				-37.06%
24840	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年	-53.34%
24841	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-41.72%
24842	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	16.20%	526.528	526.528				-42.01%
24843	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	18.57%	0	0		是		-39.47%
24844	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	53.84%	0	0		是	2026年12月	-43.86%
24845	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	21.27%	433	433				-43.51%
24846	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-41.45%
24847	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24848	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是		-47.73%
24849	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
24850	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-49.14%
24851	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	84.00%	0	0	2026年1月	是	2026年6月	-43.53%
24852	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	54.40%	142.4	142.4				-44.28%
24853	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
24854	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	41.14%	0	0				-44.14%
24855	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-49.54%
24856	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	204.376	204.376		是	2026年	-21.98%
24857	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	73.14%	0	0		是	2026年	-40.47%
24858	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年	-38.08%
24859	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	55.24%	93.528	93.528				-45.40%
24860	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
24861	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2026年	-42.15%
24862	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	43.20%	234	234		是	2026年	-41.81%
24863	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
24864	和平	方型变	方型变480方太乙线	集贤老干部1变压器	500	17.60%	0	0				-42.55%
24865	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年	-41.74%
24866	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
24867	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	50.16%	0	0		是	2027年12月	-49.08%
24868	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	23.68%	331.6	331.6				-38.72%
24869	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	5.93%
24870	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	400	13.20%	0	0		是	2026年	-21.61%
24871	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	0	0		是	2026年	15.00%
24872	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-34.48%
24873	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-45.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24874	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线26变压器	400	1.00%	356	356				0.00%
24875	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2026年	-40.18%
24876	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是		11.76%
24877	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	达林乙线5右2	200	18.20%	0	0			2027年	32.86%
24878	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	22.10%	173.2	173.2				-41.35%
24879	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.10%	267.6	267.6				-15.63%
24880	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站1变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-45.30%
24881	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	62.40%	55.2	55.2				10.49%
24882	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	46.10%	0	0		是		-41.20%
24883	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中国电科第四十七所研究所201变压器	800	11.40%	0	0				100.00%
24884	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大几46	400	17.25%	291	291				-30.45%
24885	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	5.42%
24886	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲶鱼泡分27变台	400	12.00%	312	312				-33.03%
24887	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1(大孤家北台)	200	44.70%	90.6	90.6				-18.48%
24888	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期2小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				0.00%
24889	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0				-29.57%
24890	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站1变压器	630	30.00%	0	0			2027年	-39.15%
24891	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	24.00%	0	0				-48.60%
24892	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年	-46.74%
24893	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分34右3变台	200	24.00%	132	132				100.00%
24894	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	500	106.56%	0	0	2023年2月			-29.27%
24895	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	39.41%
24896	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	25.08%	409	409				-33.06%
24897	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	320.42	320.42		是	2026年12月	-48.23%
24898	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.19%
24899	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	0	0				-51.80%
24900	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
24901	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
24902	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	16.24%
24903	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-39.98%
24904	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线27变台	200	21.00%	0	0				-20.95%
24905	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满西村供销社公变台区	200	24.00%	0	0				-36.37%
24906	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0		是	2026年	-49.09%
24907	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	47.25%	0	0				-42.21%
24908	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-43.94%
24909	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0		是	2026年	-42.72%
24910	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	23.81%	0	0				-46.96%
24911	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线祥子沟支28	80	64.75%	0	0		是	2026年	-42.98%
24912	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20(柏家沟6队)	315	33.78%	0	0		是	2026年	-35.09%
24913	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分敬老院支5(敬老院台)	100	20.80%	0	0		是	2027年	-20.37%
24914	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
24915	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年	-39.20%
24916	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	3.69%
24917	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				-39.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24918	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线畜牧养殖分2	200	28.80%	0	0				0.00%
24919	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	30.90%	0	0		是	2026年	-32.31%
24920	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线152(小岭南台)	400	18.30%	286.8	286.8				-33.36%
24921	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	39.37%	0	0				-42.28%
24922	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地朗悦2箱变2变压器	800	28.20%	0	0		是		-1.60%
24923	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	36.57%	168.3	168.3				-37.81%
24924	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
24925	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分2左4右2柱上变压器	400	6.60%	0	0				0.00%
24926	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
24927	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	352	352				-41.11%
24928	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				-39.91%
24929	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-46.34%
24930	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1左8变台	200	29.10%	0	0				0.00%
24931	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	100.00%
24932	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左6柱上变压器	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
24933	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2026年	-40.00%
24934	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分58右8左4变台	200	65.10%	49.8	49.8		是	2026年	-47.66%
24935	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-44.37%
24936	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.25%	0	0				-40.03%
24937	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	76.48%	33.8	33.8				-39.71%
24938	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	16.20%	147.6	147.6				-40.71%
24939	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	56.25%	67.5	67.5				-20.67%
24940	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	37.46%	165.5	165.5				-32.97%
24941	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	37.84%	328.6	328.6		是	2026年12月	-39.80%
24942	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支18右2	400	31.50%	0	0			2027年	100.00%
24943	和平	方型变	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	3.49%	0	0		是	2026年	-44.31%
24944	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-34.95%
24945	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街4大棚	500	58.88%	0	0				-31.30%
24946	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	93.00%	0	0	2024年12月	是	2027年	-28.64%
24947	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分11右4变台	200	37.00%	0	0		是	2026年	-38.55%
24948	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.27%
24949	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城1号变电站2变压器	800	23.10%	0	0		是		-39.56%
24950	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0		是	2026年	-37.01%
24951	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	16.19%	0	0			2027年	14.37%
24952	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	21.00%	276	276		是	2026年	-40.95%
24953	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-39.32%
24954	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左3	400	135.90%	0	0	2025年10月			0.00%
24955	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-28.93%
24956	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-20.53%
24957	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是		-34.29%
24958	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	33.14%	0	0			2027年	-41.80%
24959	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	25.08%	280.372	280.372				-38.20%
24960	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡白小灰家庭农场公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
24961	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	49.50%	81	81				-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
24962	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	0	0				-35.08%
24963	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	16.12%
24964	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	-9.33%
24965	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗子村前岗公变台区	200	43.20%	0	0				-44.08%
24966	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	200	33.00%	0	0			2027年	-35.81%
24967	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
24968	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	28.19%	0	0				-43.67%
24969	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	2.17%
24970	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
24971	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花春雨木门公变台区	400	6.00%	0	0				0.00%
24972	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
24973	和平	太原变	太原变042南十甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				9.04%
24974	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	46.10%	0	0				-35.85%
24975	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	史家村西台小微	100	46.50%	0	0		是	2026年	23.05%
24976	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815水光线永光村2队	400	14.70%	301.2	301.2		是	2026年	-44.19%
24977	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	0	0				0.00%
24978	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	43.80%	0	0		是	2026年6月	-38.73%
24979	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	44.20%	0	0		是	2026年6月	-56.67%
24980	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-28.93%
24981	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变2变(考核表)配电变压器	630	28.25%	64.2572	64.2572				-38.29%
24982	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.19%	0	0		是		-38.27%
24983	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	21.50%	0	0			2027年	-20.85%
24984	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	6.90%	0	0		是	2026年6月	-10.02%
24985	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	63.60%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
24986	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	20.89%
24987	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)7202 配电变压器	630	33.65%	0	0				-43.33%
24988	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	4.30%
24989	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村南5台区	200	13.00%	0	0				-31.50%
24990	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	56.19%	0	0				-34.86%
24991	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
24992	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	11.10%	157.8	157.8				12.78%
24993	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	42.75%	378	378		是	2028年12月	-38.58%
24994	于洪	东民变	机床二线	小微机床二干3之6	400	12.90%	0	0				16.68%
24995	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	217.5	217.5				24.94%
24996	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟11变电站1变压器	800	40.13%	0	0				-41.46%
24997	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府2局维变202配电变压器	800	31.50%	0	0				-82.69%
24998	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	55.24%	0	0		是		-38.62%
24999	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
25000	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	27.60%	0	0				-28.84%
25001	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	90	90		是	2026年12月	0.00%
25002	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-49.72%
25003	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	73.97%	101	101		是	2026年	-18.91%
25004	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分17变台	200	23.40%	0	0		是	2026年	-38.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25005	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	38.08%	0	0			2027年	14.31%
25006	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年	-50.24%
25007	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分2柱上变压器	200	70.50%	0	0		是	2026年12月	24.88%
25008	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
25009	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	25.50%	0	0				-43.93%
25010	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变(单)	400	17.20%	0	0				-35.40%
25011	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-43.48%
25012	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	51.90%	0	0				-36.65%
25013	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	11.70%	0	0				42.36%
25014	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-26.90%
25015	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑于47左5柱上变压器	400	56.25%	0	0				-46.88%
25016	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线河信子支08	100	68.10%	21.9	21.9				-32.60%
25017	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	33.00%	228	228				-39.09%
25018	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2026年	-39.62%
25019	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	42.24%	119.4	119.4				-31.72%
25020	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨村财臻稻大米销售公变台区	200	57.60%	64.8	64.8				0.00%
25021	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	22.86%	0	0			2027年	-30.06%
25022	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-40.77%
25023	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变(单)	315	19.05%	223.5	223.5				-59.65%
25024	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-47.93%
25025	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分山上支15+1(祝家堡山上北新东台)	200	28.20%	123.6	123.6				24.55%
25026	和平	广州变	广州变474厂府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	26.35%	401	401				81.64%
25027	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	18.10%	143.8	143.8				-31.79%
25028	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	48.10%	0	0			2027年	-43.36%
25029	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
25030	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.46%
25031	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	沈阳瀚蓝固废资源循环科技有限公司(一站式)	200	38.70%	102.6	102.6				0.00%
25032	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				100.00%
25033	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	61.20%	0	0		是	2026年	-63.28%
25034	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东台分7台区	400	30.60%	237.6	237.6				18.70%
25035	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25036	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖锦景棠苑1变电站1变压器	630	40.38%	312.6	312.6				-40.46%
25037	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	200	49.90%	80.2	80.2				-35.32%
25038	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	51.11%	245	245				-42.05%
25039	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	69.00%	84	84				-45.44%
25040	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-40.75%
25041	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分郝盼畜牧养殖支5	200	0.00%	180	180				0.00%
25042	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	16.38%	0	0				-41.21%
25043	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饮服综合楼考核	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
25044	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	80	141.00%	0	0	2025年12月			-47.18%
25045	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	37.30%	0	0				-39.19%
25046	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	55.69%	0	0		是	2026年	-85.72%
25047	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园6变电站1变压器	630	32.00%	365.4	365.4		是	2026年	-43.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25048	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	400	12.75%	0	0		是	2026年	-24.12%
25049	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	46.00%	0	0			2027年	-47.36%
25050	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
25051	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
25052	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白翎双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	204.376	204.376		是	2026年	-36.99%
25053	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
25054	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线268右14变台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
25055	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年	4.92%
25056	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支17左4变台	100	48.40%	41.6	41.6		是	2026年	4.58%
25057	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	19.20%	141.6	141.6				96.99%
25058	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	64.13%	0	0			2027年	-42.91%
25059	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东蛇线59左7变台	200	63.90%	52.2	52.2				-26.63%
25060	东陵	孙家寨	孙香线	孙香线10左4柱上变压器	400	64.50%	102	102				0.00%
25061	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支19	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25062	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	0.00%	360	360		是	2026年	0.00%
25063	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0				-39.09%
25064	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
25065	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-44.22%
25066	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25067	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2026年	-32.69%
25068	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
25069	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年	4.64%
25070	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
25071	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于70右5	200	35.70%	0	0			2027年	-28.82%
25072	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	41.25%	0	0		是	2028年12月	-40.74%
25073	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	48.50%	0	0				-38.29%
25074	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年	-41.75%
25075	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东南分6(元和小区)	200	52.80%	0	0		是	2028年	-40.85%
25076	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-41.29%
25077	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	63.00%	0	0				-30.77%
25078	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配电站1变压器	630	26.67%	399	399				11.40%
25079	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-5配电站2变压器	630	31.43%	0	0				8.69%
25080	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊隆元园林台公变台区	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25081	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	44.40%	91.2	91.2				-13.15%
25082	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	48.96%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
25083	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于五组照明	200	57.90%	0	0				-37.30%
25084	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-50.48%
25085	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	69.33%	0	0		是	2026年	-38.08%
25086	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	22.48%	425.4	425.4				-37.92%
25087	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	400	37.00%	0	0		是	2026年	-29.41%
25088	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-41.99%
25089	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线石砬子分房支水庫几1变压器	200	24.60%	130.8	130.8				0.00%
25090	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新分侯家堡5	200	48.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25091	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				-37.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25092	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	49.52%	0	0				-43.17%
25093	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	12.73%
25094	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右13右2变台	400	14.70%	150	150				-31.65%
25095	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	11.06%
25096	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗子变305分水线分水干水分20变台	100	51.00%	0	0		是	2026年	-26.36%
25097	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	12.06%	0	0				-41.65%
25098	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-29.28%
25099	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站2配电变压器	630	23.24%	0	0				-39.30%
25100	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是		-39.94%
25101	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是		-37.95%
25102	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-41.63%
25103	大东	毛君变	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和平干祁家分8	160	28.50%	0	0				-44.81%
25104	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分33右5左4变台	200	54.90%	70.2	70.2				0.00%
25105	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾稻加工工厂	400	0.68%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25106	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	6.90%	0	0				-49.35%
25107	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	0	0				-40.64%
25108	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	50.40%	0	0				40.01%
25109	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2026年	-44.24%
25110	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分040	200	66.00%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
25111	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	64.50%	0	0		是	2026年	-48.79%
25112	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	38.40%	206.4	206.4				-20.51%
25113	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	400	9.23%	0	0			2027年	-9.97%
25114	沈北	王驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工工厂	400	8.85%	0	0				89.92%
25115	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-44.42%
25116	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-52.73%
25117	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-34.90%
25118	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	57.00%	0	0				7.33%
25119	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	44.44%	287	287				-40.42%
25120	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2026年	-37.80%
25121	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压器	315	35.05%	0	0				-33.45%
25122	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分祥辉几15	400	115.80%	0	0	2025年8月	是	2026年	0.00%
25123	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	400	49.50%	162	162				-30.54%
25124	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变压器	315	81.27%	0	0	2025年12月	是	2026年	-51.93%
25125	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	-22.17%
25126	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河支22变台	100	79.20%	0	0		是	2026年	-33.86%
25127	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2026年	-6.57%
25128	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	45.60%	44.4	44.4				-42.50%
25129	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	18.4	18.4				-40.43%
25130	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-40.35%
25131	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	6.60%	0	0		是	2026年	3.08%
25132	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	33.02%	0	0		是	2026年	-40.64%
25133	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	34.50%	0	0				-62.37%
25134	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	123	123				-25.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25135	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于西高力分长山子支23+1右1变台	200	43.50%	93	93		是	2026年	-40.96%
25136	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	315	71.62%	57.9	57.9				-42.68%
25137	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵干上柳分2+1柱上变压器	100	42.60%	0	0		是	2026年12月	-30.78%
25138	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.36%
25139	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二支06	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
25140	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变2变压器	800	27.75%	0	0				100.00%
25141	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-37.89%
25142	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25143	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	61.80%	28.2	28.2				-31.43%
25144	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	25.92%	0	0				-34.73%
25145	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	54.40%	0	0		是	2026年	-34.65%
25146	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	44.40%	45.6	45.6				-25.46%
25147	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦2站房2配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6		是	2026年	0.00%
25148	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-36.51%
25149	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.24%	109.5	109.5				-43.50%
25150	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房韩家村庆民家禽公变台区	200	24.60%	130.8	130.8				100.00%
25151	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	75.25%	0	0		是	2026年	-35.03%
25152	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0		是	2027年	-40.26%
25153	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	97.46%	0	0	2022年12月			-39.79%
25154	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线13变台	315	110.10%	0	0	2022年12月			-41.15%
25155	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	54.30%	285.6	285.6				65.54%
25156	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	26.29%	0	0		是		-43.37%
25157	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干11变台	400	0.00%	360	360				0.00%
25158	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.24%
25159	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	45.98%	88.05	88.05				-38.47%
25160	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子一组分支12	100	50.85%	0	0		是	2026年6月	-36.55%
25161	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-18.42%
25162	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	29.90%	189.3	189.3				-37.43%
25163	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	37.78%	329	329				4.00%
25164	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	200	43.20%	93.6	93.6				-33.85%
25165	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干6左1左1加1	200	0.50%	0	0				-1.94%
25166	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	62.98%	85.1	85.1				-44.53%
25167	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	200	94.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-35.50%
25168	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-41.22%
25169	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	30.00%	0	0		是	2026年	5.08%
25170	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站2变压器配电变压器	630	27.94%	391	391				-27.98%
25171	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	24.35%
25172	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是		-40.71%
25173	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1小区开闭站之1变压器	315	30.48%	0	0				0.00%
25174	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-37.30%
25175	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	44.40%	0	0		是	2026年	26.63%
25176	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	书香苑(居民2)	630	21.90%	429	429		是	2026年12月	-35.05%
25177	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期6变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0				0.00%
25178	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	39.00%	102	102		是	2026年	-29.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25179	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	25.08%	0	0		是		-43.89%
25180	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	84.90%	0	0	2024年6月			-39.61%
25181	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	21.60%	0	0				-35.08%
25182	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	25.50%	0	0				-23.69%
25183	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	23.10%	0	0				-23.13%
25184	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园6箱变2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-24.79%
25185	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	97.3384	97.3384				-24.27%
25186	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合(2023)	200	30.00%	0	0				33.17%
25187	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	45.00%	0	0				-38.90%
25188	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区(太阳干38+1)	200	80.85%	0	0	2024年6月			-32.03%
25189	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	33.90%	0	0			2027年	-43.17%
25190	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	24.90%	130.2	130.2				-25.68%
25191	沈北	新城子	新城线	三小分04	250	46.08%	0	0				-40.61%
25192	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
25193	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	39.60%	0	0		是	2027年	-3.23%
25194	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线古城子北二截地	100	62.10%	27.9	27.9				-56.50%
25195	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	89.70%	0.6	0.6	2025年12月			100.00%
25196	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	65.52%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
25197	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	35.40%	54.6	54.6				-56.31%
25198	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	28.80%	306	306				-43.19%
25199	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	46.80%	86.4	86.4		是	2026年6月	-17.30%
25200	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	136.95	136.95				-31.30%
25201	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼2台支04	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-52.62%
25202	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	29.40%	0	0				-36.35%
25203	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	北洼子机井	100	26.00%	0	0				-60.08%
25204	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站202变电站	630	22.48%	425.4	425.4				-44.11%
25205	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-0.11%
25206	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是		-43.95%
25207	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	4.2	4.2	2023年1月			-39.22%
25208	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著3小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25209	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0		是	2026年	8.06%
25210	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	30.75%	0	0				-40.92%
25211	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变202变压器	800	0.00%	93.528	93.528				0.00%
25212	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38加1	250	22.08%	0	0				-48.75%
25213	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年	-41.34%
25214	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-46.43%
25215	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-41.33%
25216	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0				-39.24%
25217	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10变台	400	20.40%	0	0		是	2026年	-67.56%
25218	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	47.62%	0	0		是	2027年12月	-36.94%
25219	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-28.94%
25220	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61新三面北台	315	19.68%	0	0		是	2026年	-31.97%
25221	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	200	52.95%	0	0				-29.86%
25222	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	17.78%	455	455				-45.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25223	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-37.65%
25224	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	12.06%	491	491		是		-48.08%
25225	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	19.81%	442.2	442.2				-46.02%
25226	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	蔡伯街村综合二台(微)	400	33.30%	0	0				24.78%
25227	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变1变压器	400	111.90%	0	0	2025年8月			-13.97%
25228	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
25229	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分26+1右1	200	28.50%	0	0		是	2027年	21.39%
25230	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张西分支013	100	75.50%	14.5	14.5				-32.65%
25231	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	75.20%	0	0				-43.81%
25232	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	101.10%	0	0	2023年1月	是	2026年	-38.45%
25233	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工于明康分8右2柱上变压器	315	5.43%	0	0				-41.13%
25234	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-30.55%
25235	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	23.57%	0	0		是	2026年	-43.18%
25236	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-42.79%
25237	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西抗旱4新	400	141.00%	0	0	2025年10月			0.00%
25238	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-43.46%
25239	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	101.33%	0	0	2024年6月	是		-40.00%
25240	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0		是	2026年	-15.85%
25241	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西于19+2右2	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
25242	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	34.20%	0	0				-35.25%
25243	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	33.75%	0	0		是		-31.40%
25244	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-36.54%
25245	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	28.89%	0	0				-39.12%
25246	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	2.10%	0	0		是	2027年	10.33%
25247	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	91.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	3.66%
25248	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV依拉线大狼洞支富荣昌几5(富荣昌台)	200	18.30%	143.4	143.4		是	2026年	12.84%
25249	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	64.00%	0	0		是	2026年	-30.26%
25250	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	54.00%	36	36		是	2026年12月	-47.58%
25251	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.87%
25252	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	35.30%	0	0				-40.91%
25253	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干30左2	200	9.00%	0	0			2027年	100.00%
25254	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-42.02%
25255	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-36.02%
25256	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分6左1	100	32.00%	58	58				-31.64%
25257	皇姑	北陵变	北陵变25144田文乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-220.11%
25258	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4+1	315	3.05%	0	0				1.89%
25259	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-38.50%
25260	东陵	营盘	营孤乙线	yhg_文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	23.05%	0	0		是	2026年12月	-40.28%
25261	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-43.31%
25262	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.68%
25263	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	7.20%	662.4	662.4				45.53%
25264	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务(一站式)	200	57.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25265	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2(一站式)	100	6.20%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
25266	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	59.55%	0	0		是	2026年12月	-65.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25267	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
25268	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂5号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	71.25%
25269	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期1变电站201间隔配电变压器	630	11.05%	497.4	497.4				100.00%
25270	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分6右5	200	39.30%	0	0			2027年	3.52%
25271	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-43.06%
25272	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户宁家村五组照明公变台区	200	31.80%	0	0				0.00%
25273	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	23.60%	332	332		是	2026年12月	-38.73%
25274	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变201	630	25.40%	0	0		是		-45.26%
25275	沈北	道义变	道义变15269徧景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站2号变压器	630	15.56%	0	0				-38.27%
25276	于洪	平辛变	平辛线	小微富强6台	400	8.70%	0	0				3.43%
25277	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	26.10%
25278	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	25.08%	320.42	320.42		是	2026年12月	-40.91%
25279	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
25280	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05+1(依牛堡村台)	160	39.75%	80.4	80.4		是	2026年	-49.29%
25281	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-39.75%
25282	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-41.66%
25283	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				-13.91%
25284	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年	-25.25%
25285	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-41.91%
25286	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	277	277		是	2026年	82.95%
25287	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	62.40%	0	0		是	2026年	-46.07%
25288	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0		是	2026年	-43.77%
25289	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	35.20%	685	685				-12.57%
25290	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队并箱式变电站201间隔配电变压器	315	45.08%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
25291	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期12号变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
25292	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-30.61%
25293	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.64%
25294	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城子村养殖南公变台区	400	51.00%	0	0				34.96%
25295	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
25296	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	48.38%	0	0				-39.30%
25297	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村五八队	200	86.85%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.46%
25298	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期5小区变电站202配电变压器	800	13.00%	0	0		是	2026年12月	37.71%
25299	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-42.41%
25300	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分22左5变台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
25301	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms_五五分9右支001	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-63.20%
25302	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25303	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0		是	2026年	-26.27%
25304	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-42.81%
25305	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线胜利村东台9新	400	58.20%	127.2	127.2				0.00%
25306	浑南	于山变	于山变756于东线	恒大四季上东二期1号变电站2号变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25307	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	张屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	45.94%	70.5	70.5				-49.96%
25308	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2026年	-46.72%
25309	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	12.20%
25310	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年	16.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25311	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	200	11.40%	0	0			2027年	-25.89%
25312	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干151右1变台	200	8.40%	163.2	163.2				11.33%
25313	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老房二组照明	400	33.00%	0	0				-39.39%
25314	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	17.50%	0	0				-56.34%
25315	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	31.50%	0	0		是	2026年	-4.91%
25316	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	35.24%	0	0				-45.04%
25317	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明(2020微)	200	77.40%	25.2	25.2		是	2026年	-38.05%
25318	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干14左13	315	80.00%	0	0	2022年12月			-41.50%
25319	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	630	19.68%	443	443				-15.04%
25320	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香樟蓝湾2箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-43.66%
25321	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	54.75%	0	0		是		-29.41%
25322	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	111.9	111.9				-41.57%
25323	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2+1(依牛堡北居民)	200	42.50%	95	95		是	2026年	-33.87%
25324	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				-44.47%
25325	砂山变	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	18.90%	284.4	284.4		是		-52.27%
25326	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配电站2变压器间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-42.93%
25327	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
25328	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25329	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
25330	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	48.90%	164.4	164.4				-38.10%
25331	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站202	800	25.50%	325.616	325.616				-39.51%
25332	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	5.40%	84.6	84.6				-127.18%
25333	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2026年	-59.53%
25334	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2026年	-43.63%
25335	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0		是	2026年	-26.95%
25336	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左10柱上变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年	-31.48%
25337	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	145.9	145.9		是	2026年	-47.35%
25338	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	0	0		是		-47.71%
25339	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	45.76%	0	0		是	2026年	-43.44%
25340	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	0	0		是	2026年	-18.24%
25341	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	59.43%	0	0				-40.75%
25342	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海南湖分18右5变压器	315	61.21%	0	0		是	2026年	-41.86%
25343	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-41.45%
25344	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干北国分9变压器	250	26.24%	50.776	50.776				-35.79%
25345	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线47	315	40.32%	0	0				-40.10%
25346	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	52.80%	0	0				-42.47%
25347	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	0	0				-24.52%
25348	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分6	400	57.90%	0	0				-55.50%
25349	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-34.19%
25350	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年	-38.77%
25351	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	41.40%	0	0				-36.16%
25352	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年	-37.22%
25353	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左3变压器	400	27.00%	0	0				-83.12%
25354	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50#右8	315	88.57%	0	0	2022年12月			-41.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25355	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	12.95%	0	0				-52.55%
25356	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	23.49%	0	0				-76.70%
25357	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	46.50%	0	0			2027年	-32.32%
25358	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0		是	2026年	-38.17%
25359	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	19.20%	0	0			2027年	-42.07%
25360	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右4	315	48.76%	129.9	129.9				-47.46%
25361	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	51.00%	156	156				26.81%
25362	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	29.97%	189.1	189.1		是	2026年	-43.05%
25363	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左8	315	70.35%	0	0				-42.66%
25364	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	25.90%	201.9	201.9				-41.91%
25365	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	400	5.50%	0	0				-30.68%
25366	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	2.00%	0	0		是	2026年	-48.79%
25367	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分2左1柱上变压器	400	97.50%	0	0	2025年6月			-46.83%
25368	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	400	9.60%	280	280				-23.25%
25369	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0		是	2026年	-48.20%
25370	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25371	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	16	16	2022年12月	是	2026年	26.56%
25372	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	26.35%	0	0				-23.87%
25373	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	29.21%	191.5	191.5				-40.34%
25374	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左29柱上变压器	200	14.00%	0	0		是	2026年	-56.56%
25375	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	32.40%	57.6	57.6				-77.53%
25376	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	0	0			2027年	-30.95%
25377	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三干64	315	21.27%	0	0				-42.13%
25378	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	36.90%	0	0				-29.96%
25379	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干40变压器	200	32.10%	115.8	115.8				-46.22%
25380	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	15.90%	0	0				-41.21%
25381	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
25382	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2026年	-41.82%
25383	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	66.03%	75.5	75.5				-47.24%
25384	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	80.32%	0	0	2025年8月			-45.13%
25385	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干7柱上变压器	400	37.80%	0	0				-60.97%
25386	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	9.21%	0	0		是	2026年	-67.84%
25387	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
25388	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	71.60%	0	0				-42.07%
25389	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右3变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年	8.22%
25390	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	22.80%	0	0		是	2026年	-42.12%
25391	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	26.29%	0	0		是	2026年	-42.53%
25392	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	47.36%	0	0				-47.94%
25393	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	26.40%	0	0				-44.76%
25394	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	31.43%	369	369				-42.00%
25395	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	10.48%	0	0		是	2026年	-41.27%
25396	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	92.19%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.77%
25397	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	630	19.43%	360.256	360.256				-42.48%
25398	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25399	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-43.16%
25400	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年	-42.55%
25401	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-45.34%
25402	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25403	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	34.60%	0	0		是	2026年	-45.65%
25404	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	17.92%	0	0		是	2026年	-42.93%
25405	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	50.48%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
25406	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	630	63.17%	0	0		是		-44.05%
25407	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	29.33%	31.176	31.176				-64.46%
25408	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-47.09%
25409	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
25410	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	0.00%	567	567				-44.01%
25411	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	29.00%	0	0		是		-60.54%
25412	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
25413	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-87.19%
25414	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	57.60%	0	0				-42.52%
25415	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	24.44%	413	413				-42.45%
25416	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站201柜	630	28.89%	0	0				-42.43%
25417	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站201变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
25418	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	18.41%	0	0				-43.80%
25419	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	25.60%	0	0				-37.97%
25420	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2026年	-43.35%
25421	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	22.86%	308.296	308.296		是	2026年12月	-428.09%
25422	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	9.20%	0	0		是	2026年	-33.55%
25423	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
25424	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明1变电站202	630	17.46%	6.928	6.928				-45.12%
25425	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	16.00%	0	0		是	2028年12月	-26.90%
25426	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	令闻3箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-45.72%
25427	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-50.91%
25428	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅2变电站201变压器	400	39.60%	0	0				-38.49%
25429	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	55.04%	0	0				-45.76%
25430	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	33.33%	0	0				-43.22%
25431	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	13.33%	429.536	429.536				-43.80%
25432	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	61.59%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
25433	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-45.21%
25434	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	30.48%	375	375				-39.34%
25435	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-42.69%
25436	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	8.57%	0	0			2027年	-41.06%
25437	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	61.59%	0	0			2027年	-39.36%
25438	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	21.27%	280	280				-43.17%
25439	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	82.00%	0	0	2021年9月	是	2026年12月	-35.65%
25440	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	47.60%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
25441	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	25.60%	0	0				-49.18%
25442	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	32.70%	361	361				-41.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25443	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	28.89%	0	0		是	2026年	-38.45%
25444	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	37.20%	0	0				-41.28%
25445	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-41.88%
25446	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
25447	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	五厂变电站1号变压器	400	55.80%	0	0			2027年	-39.03%
25448	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	27.30%	395	395				-46.64%
25449	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2011变压器	630	31.62%	0	0				-42.70%
25450	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-42.47%
25451	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	469	469		是		-33.93%
25452	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	0	0				-37.73%
25453	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2026年	-42.90%
25454	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25455	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	50.80%	0	0		是	2026年	-42.70%
25456	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	15.56%	0	0				-43.98%
25457	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	630	27.62%	0	0				-44.06%
25458	于洪	小子变	10kV小山线56240	友谊城3变电站1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-41.09%
25459	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	10.40%	318.4	318.4		是		-40.60%
25460	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	28.25%	275.892	275.892				-44.40%
25461	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南臧子分房支14变台	400	60.25%	119	119		是	2026年	-33.40%
25462	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	79.80%	0	0		是	2026年6月	-28.32%
25463	于洪	大潘变	大视线	民欣家园2配电变压器	630	33.33%	357	357		是	2026年	100.00%
25464	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村2台支6	200	53.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25465	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左12左25变台	200	0.00%	180	180				0.00%
25466	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	5.41%
25467	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	9.93%
25468	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右5	200	23.40%	0	0				100.00%
25469	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-39.97%
25470	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支日晟几8	200	8.10%	0	0		是	2026年	0.00%
25471	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	19.05%
25472	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年	-42.70%
25473	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	21.20%	137.6	137.6				-21.85%
25474	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2026年	47.32%
25475	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	200	13.20%	0	0		是	2028年	-47.15%
25476	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	92.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-24.20%
25477	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
25478	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	0	0	2022年12月	是	2027年	-30.98%
25479	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25480	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔千金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4040.33%
25481	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	37.84%	0	0			2027年	-53.67%
25482	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是		-35.87%
25483	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	74.41%	98.2	98.2				-41.46%
25484	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	19.80%	0	0		是	2026年	-37.81%
25485	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	30.90%	0	0				17.92%
25486	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	26.80%	0	0		是	2026年	-27.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25487	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	54.86%	0	0		是	2026年	-57.62%
25488	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3(医院台)	200	21.00%	0	0		是	2027年	-31.75%
25489	大东	善邻变	善邻变050善铁线	地铁星悦里1箱变1变压器	630	9.21%	509	509				0.00%
25490	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿虎超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
25491	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	24.15%	131.7	131.7				-22.12%
25492	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
25493	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-33.74%
25494	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	44.25%	0	0		是		-6.35%
25495	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	154.05	154.05				-34.07%
25496	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-37.17%
25497	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	20.10%	139.8	139.8		是	2026年	-42.33%
25498	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚5台	100	39.00%	0	0				-58.81%
25499	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干69+1右4	200	38.10%	0	0				0.00%
25500	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	48.38%	0	0		是	2026年	-42.35%
25501	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞霖居圣苑10变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2026年	-42.05%
25502	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	42.38%	0	0				-40.41%
25503	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	22.80%	134.4	134.4				0.22%
25504	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山大块地大棚	100	102.00%	0	0	2022年12月			-44.08%
25505	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	54.57%
25506	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
25507	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202配电变压器	800	64.88%	0	0				-40.87%
25508	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	0	0			2027年	13.33%
25509	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站1配电变压器	800	18.38%	0	0				-41.30%
25510	于洪	小子变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	20.40%	34.8	34.8				7.54%
25511	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	16.19%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-29.23%
25512	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	30.16%	377	377				-36.01%
25513	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-34.60%
25514	法库	三泉变	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业分加工厂支2	200	0.00%	180	180		是	2026年	0.00%
25515	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-137.85%
25516	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	281	281				-54.86%
25517	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年	94.68%
25518	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
25519	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	24.60%	0	0		是	2026年	6.92%
25520	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	25.80%	128.4	128.4		是	2026年	-43.12%
25521	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	158	158		是	2026年	-32.53%
25522	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25523	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树于新台子分15+1	200	57.60%	0	0		是	2027年	-70.49%
25524	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	51.30%	0	0		是	2026年	-38.99%
25525	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年	-48.40%
25526	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳峻驰种植有限公司(一站式)	400	11.40%	314.4	314.4				0.00%
25527	大东	毛君变	10kV毛衣甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	107.05%	0	0	2024年7月	是	2026年4月	-3.78%
25528	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
25529	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支6	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
25530	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	东湖家园1箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-36.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25531	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	36.51%	337	337				8.81%
25532	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0				-43.25%
25533	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	37.14%	0	0			2027年	11.66%
25534	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干178左1变台	200	25.80%	128.4	128.4				100.00%
25535	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府1箱变1变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
25536	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分水利支金源几2(李贝卜南台)	100	75.60%	14.4	14.4				100.00%
25537	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	25.80%	0	0				8.47%
25538	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站1变压器	630	25.40%	407	407				100.00%
25539	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年	-43.63%
25540	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
25541	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	27.50%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
25542	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙线干杨官分39右分06柱上变压器	30	54.50%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
25543	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	106.00%	0	0	2025年2月	是	2026年	-34.04%
25544	于洪	得胜变	得胜变95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	27.94%	0	0				-40.87%
25545	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	19.50%	282	282		是	2026年	-41.91%
25546	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	肖寨门镇老观坨村杨鑫冷库屋公变台区	200	39.90%	100.2	100.2				0.00%
25547	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-41.10%
25548	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	0	0				-44.51%
25549	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	0	0		是	2026年	-36.01%
25550	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	61.12%	144.4	144.4				-42.52%
25551	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG_小兀拉村棚菜基地1	200	53.80%	72.4	72.4				-69.07%
25552	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	45.75%	177	177				-35.44%
25553	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	48.00%	168	168		是	2026年	-34.36%
25554	于洪	东民变	东民线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年	-41.36%
25555	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	126.3	126.3		是	2026年12月	-20.30%
25556	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	250	67.68%	55.8	55.8				-29.46%
25557	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于44左5加1	400	70.75%	0	0		是	2026年4月	-61.99%
25558	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地华府三期小区1变电站2变压器	800	33.75%	450	450				-58.92%
25559	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	33.97%	0	0			2027年	-41.79%
25560	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨村高威威淡水鱼养殖公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
25561	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.36%
25562	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于153养殖场分87柱上变压器	200	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-36.06%
25563	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0				0.00%
25564	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2026年	-39.90%
25565	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	86.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-31.13%
25566	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干35	200	28.00%	0	0		是	2028年	-32.43%
25567	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园1站房1配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
25568	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分陈家支13左2变台	200	13.20%	0	0				0.00%
25569	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	15.00%	0	0		是	2026年	-6.21%
25570	沈北	文北变	文岗乙线	10KV文岗乙线融创御景2小区变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
25571	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家北台区	200	0.00%	0	0				0.00%
25572	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	19.8	19.8		是	2026年	-33.13%
25573	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	74.67%	0	0				-37.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25574	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线三家子分020	160	57.94%	51.3	51.3				-39.02%
25575	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分3左1柱上变压器	100	8.40%	0	0				-29.73%
25576	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	21.30%	68.7	68.7		是	2026年	16.83%
25577	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	27.62%	393	393				-12.48%
25578	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.38%	133.8	133.8				-20.66%
25579	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳新家园物业管理有限公司6箱1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25580	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	25.08%	409	409				-35.33%
25581	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	0	0			2027年	-23.38%
25582	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	23.40%	0	0				30.60%
25583	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	200	23.40%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
25584	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支22	100	61.00%	0	0		是	2026年	-25.98%
25585	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右23	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
25586	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	43.17%	0	0				-44.00%
25587	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	50.40%	19.8	19.8		是	2026年12月	-71.59%
25588	沈北	道义变	道义变地铁线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
25589	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)--沈北3201配电变压器	630	24.44%	0	0				-37.35%
25590	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	14	14				-37.44%
25591	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	39.60%	0	0				8.13%
25592	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年	-36.31%
25593	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	39.20%	0	0				-39.85%
25594	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	60.50%	0	0			2027年	-42.00%
25595	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	100.50%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	50.09%
25596	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分25	400	18.75%	0	0		是	2026年	-37.22%
25597	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分7右1变台	400	17.70%	0	0				100.00%
25598	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟9变电站1变压器	800	55.50%	0	0				-41.45%
25599	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区2变电站1变压器	800	37.80%	0	0				7.78%
25600	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2026年	27.16%
25601	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	31.6	31.6				-33.07%
25602	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	48.89%	0	0			2027年	-32.39%
25603	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-43.13%
25604	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	114.20%	0	0	2024年7月		2027年	-34.15%
25605	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	12.60%	0	0		是	2026年6月	-43.96%
25606	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支高大沟支9	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
25607	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	25.78%	254.604	254.604		是	2026年	-29.97%
25608	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				49.92%
25609	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站1变压器	630	20.83%	0	0				-43.81%
25610	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台(2021微)新	400	24.90%	260.4	260.4				0.00%
25611	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	25.80%	128.4	128.4				-43.52%
25612	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				-314.98%
25613	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	18.20%	0	0		是	2026年	-38.87%
25614	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2026年	-44.02%
25615	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2		是	2026年	-22.56%
25616	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	0	0		是	2026年6月	-26.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25617	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
25618	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年	-41.24%
25619	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	0	0				-32.14%
25620	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25621	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右16+1左3	200	0.00%	180	180				0.00%
25622	法库	秀水变	秀水线	10kV秀登线达中几15	400	9.53%	0	0		是	2026年	6.93%
25623	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-48.36%
25624	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配电站202配电变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	-8.83%
25625	康平	中心变	中心变2607纺纱线	卧康线金墅分27	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25626	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
25627	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配电站1变压器	400	8.40%	0	0				-28.73%
25628	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	33.60%	0	0			2027年	-34.76%
25629	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-63.41%
25630	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	400	47.70%	0	0		是	2026年	-31.16%
25631	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓2号变电站202间隔配电变压器	800	31.88%	0	0		是		100.00%
25632	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干88加6右4左1	400	46.40%	0	0				100.00%
25633	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0		是	2027年	-33.44%
25634	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	3.25%	0	0				80.00%
25635	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年	-37.71%
25636	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25637	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年	-32.44%
25638	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区1变电站201变压器	400	69.00%	0	0				-39.48%
25639	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	59.63%	0	0			2027年	4.93%
25640	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-44.73%
25641	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	173.2	173.2				7.28%
25642	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	16.00%	466.2	466.2			2027年	-40.87%
25643	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	75.30%	14.7	14.7				-39.93%
25644	大东	毛君变	10kV毛衣甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	332	332				6.92%
25645	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号(微)	400	29.10%	0	0				13.33%
25646	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25647	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	7.73%
25648	于洪	东民变	东民线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	66.29%	0	0		是	2026年	-34.34%
25649	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区5变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25650	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是		-44.36%
25651	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	43.50%	372	372				-44.13%
25652	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园二期局维变右站201配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2026年12月	-61.63%
25653	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	188.4	188.4				-38.51%
25654	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
25655	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线杨家堡西一支4(杨家堡西1台)	400	8.40%	326.4	326.4				0.00%
25656	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	67.50%	45	45				-37.54%
25657	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	0	0				-28.05%
25658	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)矿建1变箱201配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
25659	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
25660	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0		是	2026年	-31.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25661	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二卜镇皮家堡肇玲养鱼公变台区	200	66.30%	0	0				0.00%
25662	东陵	祝家变	祝高线	祝高线9左4柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25663	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	42.90%	0	0		是	2026年	-25.31%
25664	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-38.64%
25665	于洪	化学变	化东乙线	美悦府5站房1配电变压器	630	3.49%	0	0				39.72%
25666	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-36.19%
25667	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
25668	辽中	浦东变	浦东变91442蒲放甲线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	60.96%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
25669	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	30.08%	0	0			2027年	-58.06%
25670	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	10.20%	319.2	319.2		是	2026年12月	-64.96%
25671	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
25672	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干65+1变压器	200	64.00%	0	0		是	2026年	-20.84%
25673	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	4.78%
25674	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	46.35%	275	275				-38.18%
25675	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	-45.19%
25676	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25677	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
25678	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	48.76%	0	0		是	2026年	-20.10%
25679	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2026年12月	59.11%
25680	于洪	小子变	10kV小山线56240	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	135	135				-69.50%
25681	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	22.80%	134.4	134.4				1.06%
25682	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东南台	200	30.00%	0	0				-18.64%
25683	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	12.46%
25684	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	43.20%	0	0			2027年	0.36%
25685	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线夏堡子大棚南台新	100	36.60%	53.4	53.4				0.00%
25686	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-30.27%
25687	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	23.25%	0	0				-44.01%
25688	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-36.06%
25689	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	45.90%	44.1	44.1				-33.58%
25690	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-40.73%
25691	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	59.20%	0	0		是	2026年12月	-38.38%
25692	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25693	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分03	400	51.70%	153.2	153.2				-30.95%
25694	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	200	126.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-34.43%
25695	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
25696	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.02%
25697	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.60%	17.4	17.4		是	2026年12月	-36.67%
25698	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
25699	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	24.38%	413.4	413.4				-38.95%
25700	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南于省医分7+1柱上变压器	315	26.67%	0	0				-33.78%
25701	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	1.20%	177.6	177.6				0.24%
25702	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	26.03%	0	0				-51.13%
25703	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-45.80%
25704	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	58.50%	0	0				13.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25705	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	18.75%	0	0		是	2026年	-37.71%
25706	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.20%
25707	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	43.06%
25708	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.69%
25709	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	24.00%	0	0		是	2026年	-34.60%
25710	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	40.63%	0	0				-38.86%
25711	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1(路灯)	50	22.00%	0	0		是		-45.75%
25712	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	83.75%	0	0	2025年10月			-45.33%
25713	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.00%	0	0				-51.17%
25714	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
25715	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-43.39%
25716	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	0	0			2027年	19.15%
25717	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	97.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.38%
25718	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-44.69%
25719	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	400	90.60%	0	0	2025年12月			-33.68%
25720	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	39.05%	321	321				-44.34%
25721	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	2.70%	0	0				0.00%
25722	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6		是	2026年12月	-23.34%
25723	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	157.8	157.8				11.21%
25724	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙A开闭站保险公司箱变(单)	100	92.10%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-38.37%
25725	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43(路灯)	50	23.40%	0	0		是		1.31%
25726	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	64.76%	0	0				-40.32%
25727	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	40.20%	0	0				-43.13%
25728	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	70.50%	0	0				-45.44%
25729	和平	方型变	方型变464南三甲线	43号院变电站配电变压器	400	27.90%	0	0				0.00%
25730	崇山变	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.86%	0	0		是	2026年	-56.98%
25731	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明新	200	114.00%	0	0	2025年8月			0.00%
25732	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	273	273		是	2026年	-26.30%
25733	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	228	228				-28.16%
25734	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区2变电站1变压器	630	2.54%	551	551				100.00%
25735	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-35.43%
25736	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	400	53.70%	0	0		是	2026年	-35.30%
25737	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	315	113.52%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.62%
25738	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	46.80%	0	0				-36.30%
25739	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25740	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线159左20变台	200	7.50%	165	165				0.00%
25741	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	82.80%	0	0	2025年6月			-38.18%
25742	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-40.65%
25743	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	37.80%	0	0		是	2026年	-38.26%
25744	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	36.48%	0	0				-35.83%
25745	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	46.22%	275.8	275.8		是	2026年	-37.11%
25746	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	34.50%	111	111				-137.70%
25747	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大都8号变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	0	0			2027年	-34.38%
25748	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	16.90%	292.4	292.4				-26.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25749	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	碧水丽城1小区变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225	225		是		-25.66%
25750	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)112号变压器	630	24.76%	0	0				-40.50%
25751	于洪	家俱变	偏锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-43.40%
25752	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医于28柱上变压器	400	49.00%	0	0		是	2026年	-41.69%
25753	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0		是	2026年	-41.40%
25754	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	31.50%	0	0				-25.87%
25755	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是		-40.18%
25756	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	33.27%	0	0		是		-38.26%
25757	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	31.24%	0	0		是		-40.98%
25758	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	62.50%	0	0		是	2026年	-40.86%
25759	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干66右1+1右1	250	2.00%	0	0				100.00%
25760	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线交通队分1	315	37.78%	0	0		是	2028年	-43.68%
25761	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干27	315	13.21%	0	0		是	2028年	-17.75%
25762	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右6变台	200	21.00%	138	138				0.00%
25763	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	121.8	121.8				31.88%
25764	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	37.00%	0	0		是	2026年	-39.56%
25765	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	79.88%	81	81				-35.67%
25766	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	0	0				-45.17%
25767	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分26左2	400	8.40%	326.4	326.4				0.00%
25768	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	9.4	9.4				-29.49%
25769	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	30.60%	59.4	59.4				-36.60%
25770	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	15.75	15.75		是	2026年	-39.24%
25771	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年	34.38%
25772	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-14.78%
25773	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期2站房2配电变压器	630	12.38%	489	489				97.02%
25774	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0				-41.77%
25775	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-43.28%
25776	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	46.00%	176	176				-36.79%
25777	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	24.38%	525	525		是	2026年	-47.26%
25778	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-3.06%
25779	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2026年	-9.86%
25780	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里3号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	22.80%	0	0			2027年	11.52%
25781	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	200	38.30%	103.4	103.4				-37.02%
25782	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	73.50%	0	0				11.06%
25783	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站201	800	51.25%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
25784	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25785	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2026年	-5.07%
25786	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.35%	0	0				-32.47%
25787	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201变压器	630	23.49%	0	0				-41.58%
25788	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	14.92%	0	0			2027年	17.62%
25789	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	31.10%	0	0				-34.00%
25790	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	0	0			2027年	-23.66%
25791	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	39.80%	0	0		是	2026年12月	-40.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25792	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	400	9.60%	97.3384	97.3384				-29.93%
25793	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	200	16.90%	97.3384	97.3384				-40.16%
25794	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗新	200	18.60%	142.8	142.8				0.00%
25795	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	9.90%	160.2	160.2		是	2026年12月	100.00%
25796	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201配电变压器	630	28.89%	385	385		是	2026年12月	-41.74%
25797	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.40%	97.2	97.2				-31.21%
25798	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分颜增支08	200	24.68%	0	0		是	2026年5月	-17.88%
25799	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-34.02%
25800	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	83.60%	6.4	6.4	2025年8月			-34.65%
25801	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	78.00%	0	0		是		-43.37%
25802	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	91.75%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.95%
25803	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	54.20%	71.6	71.6				2.93%
25804	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	400	13.50%	0	0			2027年	-14.82%
25805	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	11.10%	0	0			2027年	-44.81%
25806	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	-7.31%
25807	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0			2027年	-32.90%
25808	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司(泰荣湾小区)201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
25809	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	水道干30右3变压器	315	44.95%	0	0				-40.08%
25810	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	15.87%	0	0				-39.20%
25811	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	陶村大棚(2021微)	400	29.70%	241.2	241.2				-33.64%
25812	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组(2021微)	200	46.35%	87.3	87.3				-41.87%
25813	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	0	0		是	2026年6月	-9.62%
25814	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线宋山卜台	200	26.33%	127.35	127.35				-35.57%
25815	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25816	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	66.6	66.6				-61.44%
25817	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	39.60%	100.8	100.8		是	2026年	-30.27%
25818	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25819	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干宋家窝堡分39左3变台	200	16.20%	147.6	147.6				100.00%
25820	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-44.37%
25821	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	40.80%	0	0		是	2026年	-34.02%
25822	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-37.08%
25823	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0				-31.43%
25824	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	62.70%	0	0		是	2026年5月	-49.04%
25825	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支016	50	34.80%	0	0		是	2026年6月	-57.21%
25826	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	30.90%	0	0		是	2026年	12.16%
25827	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-34.65%
25828	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变201变压器	500	29.12%	0	0				-29.46%
25829	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	41.92%	0	0				-37.94%
25830	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	42.54%	0	0				-41.16%
25831	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	57.60%	0	0				-35.89%
25832	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	41.10%	195.6	195.6				34.91%
25833	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年	-36.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
25834	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线47左5变台	400	3.00%	348	348				0.00%
25835	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分6左5公变	400	58.50%	0	0		是	2026年12月	-25.68%
25836	于洪	铸造变	铸造乙线	和悦名邸四期五期小区1站房1配电变压器	630	12.38%	489	489		是	2026年	0.00%
25837	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8		是	2026年	-42.18%
25838	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-38.90%
25839	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	511	511				-32.99%
25840	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.20%	0	0		是	2026年	-47.96%
25841	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-41.80%
25842	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	20.00%	0	0			2027年	-40.66%
25843	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.60%	112.8	112.8				-5.53%
25844	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0			2027年	100.00%
25845	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府5变电站202配电变压器	630	20.63%	0	0				45.35%
25846	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景3小区变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
25847	于洪	化学变	化东乙线	美悦府1站房1配电变压器	800	9.00%	0	0				99.08%
25848	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分37左12左1变台	200	13.20%	0	0				0.00%
25849	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	1.20%	177.6	177.6				0.73%
25850	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	7.94%	517	517				-20.29%
25851	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	37.60%	0	0		是		-41.23%
25852	沈北	孝信变	孝场甲线	万达小区7局维变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
25853	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	39.23%	0	0		是	2026年	-32.05%
25854	于洪	得胜变	得胜变	竹胜园4变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-42.30%
25855	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	53.65%	0	0		是		-33.57%
25856	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干转盘分23右2加1右2	200	21.00%	0	0				0.00%
25857	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-36.12%
25858	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	0	0				-40.80%
25859	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分29+1左1	200	9.00%	0	0			2027年	10.82%
25860	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	54.29%	0	0				-38.74%
25861	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25862	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	15.04%	374.8	374.8				-42.40%
25863	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	32.38%	0	0		是	2027年	-46.28%
25864	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
25865	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是		-70.93%
25866	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-37.70%
25867	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	10.67%	0	0				-39.32%
25868	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	23.87%	416.6	416.6				-42.61%
25869	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	43.50%	93	93				9.65%
25870	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站201配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
25871	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	13.97%	280	280				-41.26%
25872	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是		-42.70%
25873	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	32.70%	361	361				-34.26%
25874	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明(微)	200	36.98%	106.05	106.05				-34.17%
25875	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.00%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
25876	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲6台	400	31.50%	0	0				100.00%
25877	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-38.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25878	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	53.33%	231	231				-36.58%
25879	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站1变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-39.39%
25880	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-41.08%
25881	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	82.80%	0	0	2025年12月	是	2026年	10.73%
25882	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔201配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
25883	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-37.61%
25884	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-40.74%
25885	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3202配电变压器	630	8.13%	0	0				-45.20%
25886	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站202配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
25887	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	29.63%	483	483				-44.11%
25888	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	83.70%	0	0	2025年5月	是	2026年	-23.35%
25889	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	75.60%	0	0		是	2026年	-38.13%
25890	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉分世家沈北新城小区2局维箱变201配电变压器	630	6.03%	290.976	290.976				100.00%
25891	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	4.85%
25892	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业(电务器材火车站2台)	200	22.00%	0	0			2027年	-77.49%
25893	皇姑	旺牛变	10KV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	100.00%
25894	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变202	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25895	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	60.80%	0	0		是	2026年12月	-50.72%
25896	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	10.42%
25897	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-45.14%
25898	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	241.2	241.2				17.61%
25899	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期2变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	-2.79%
25900	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军于114+1左8	200	3.00%	0	0		是	2026年	-13.06%
25901	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	49.50%	0	0			2027年	-33.36%
25902	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	64.76%	0	0			2027年	-13.85%
25903	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	46.03%	0	0				-44.50%
25904	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.16%	0	0		是	2026年12月	-41.73%
25905	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟北分李壮家畜养殖场支4	400	12.30%	0	0		是	2026年	100.00%
25906	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左1	200	38.70%	102.6	102.6		是	2026年	0.00%
25907	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几边家家属房甲17	100	26.40%	0	0		是	2026年	100.00%
25908	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支29变台	200	21.60%	136.8	136.8				-33.78%
25909	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺3箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-44.64%
25910	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是		27.96%
25911	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	10KV虎桥线逸景盛熙城BC区箱变202变压器	400	4.40%	0	0				100.00%
25912	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	38.40%	258	258				-33.33%
25913	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	29.40%	0	0		是		-41.51%
25914	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	15.90%	0	0				-19.34%
25915	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右10左1柱上变压器	160	106.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-148.34%
25916	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	145.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	6.71%
25917	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明(2020微)	400	84.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-37.46%
25918	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	62.54%	0	0			2027年	-32.28%
25919	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	46.20%	0	0		是	2026年5月	-34.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
25920	于洪	大兴变	兴古线	陈孤家子小微1号台	400	51.30%	69.28	69.28				100.00%
25921	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	55.13%	0	0		是	2026年	-40.84%
25922	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	15.30%	0	0			2027年	4.28%
25923	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	25.40%	0	0		是	2026年	-41.80%
25924	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	42.86%	0	0		是	2026年	-41.19%
25925	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右22柱上变压器	200	10.00%	160	160				0.00%
25926	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	59.40%	0	0				-65.17%
25927	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	27.05%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
25928	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-35.23%
25929	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	200	23.40%	133.2	133.2				-49.28%
25930	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	0	0				5.15%
25931	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年	5.11%
25932	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	70.75%	0	0				-40.77%
25933	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀5箱变1变压器	630	17.14%	429.536	429.536				-43.15%
25934	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	49.00%	0	0		是	2026年5月	-85.72%
25935	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.55%	321.8	321.8				-42.60%
25936	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	29.21%	0	0		是	2026年	-38.47%
25937	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	23.20%	0	0		是	2026年	-63.78%
25938	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	0	0				-41.67%
25939	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年	-41.72%
25940	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	14.20%	0	0		是	2026年	-30.32%
25941	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支11柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2026年	1.08%
25942	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2026年	-33.97%
25943	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2026年	-39.62%
25944	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	36.38%	85.8	85.8				-41.63%
25945	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	67.62%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
25946	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	63.00%	27	27				-51.59%
25947	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	63.24%	84.3	84.3		是	2026年	-43.37%
25948	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	33.97%	0	0				-42.25%
25949	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	28.89%	0	0				-36.65%
25950	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	200	63.00%	0	0		是		-41.07%
25951	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	0	0				0.00%
25952	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	0	0		是	2026年	-37.68%
25953	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	400	37.80%	0	0				-40.23%
25954	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	78.98%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
25955	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2026年	-29.21%
25956	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干29柱上变压器	100	3.90%	0	0				-1258.18%
25957	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2026年	-39.20%
25958	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	27.52%	156.2	156.2				-41.56%
25959	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-2721.04%
25960	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
25961	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	14.60%	0	0			2027年	-60.23%
25962	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	36.32%	169.1	169.1				-40.40%
25963	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72	72				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
25964	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	53.97%	0	0		是	2026年6月	-44.51%
25965	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	39.20%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
25966	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	400	23.75%	0	0				-41.32%
25967	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	66.30%	23.7	23.7				-41.79%
25968	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	8.16%	0	0		是	2026年	-22.99%
25969	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-44.59%
25970	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	67.62%	0	0				-41.34%
25971	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	37.46%	165.5	165.5		是	2026年12月	-43.67%
25972	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔千万泉分9左5右2公变	315	28.25%	0	0		是	2026年6月	-41.06%
25973	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	25.08%	0	0				-34.36%
25974	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	58.50%	0	0				-32.05%
25975	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	70.16%	0	0		是	2028年12月	-40.64%
25976	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	34.80%	0	0				-38.93%
25977	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右7	315	13.97%	0	0				-36.15%
25978	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年	-30.48%
25979	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年	-30.51%
25980	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	55.87%	0	0				-34.30%
25981	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	43.81%	0	0		是		-46.47%
25982	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	59.68%	95.5	95.5				-29.88%
25983	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	善仓干18之7	250	17.92%	180.2	180.2		是		-48.86%
25984	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	65.71%	76.5	76.5				-42.61%
25985	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分32变压器	315	9.21%	0	0		是	2026年	-56.94%
25986	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	23.49%	166.776	166.776				-1.63%
25987	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	33.33%	0	0		是		-43.50%
25988	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	30.60%	0	0		是		-41.85%
25989	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	11.43%	31.176	31.176		是	2026年	-67.14%
25990	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	38.70%	0	0			2027年	-5.73%
25991	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	53.60%	0	0		是	2026年	-48.49%
25992	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	26.10%	255.6	255.6				-42.43%
25993	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	17.52%	0	0				-41.75%
25994	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2026年	-39.45%
25995	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	50.48%	0	0		是	2026年	-39.78%
25996	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	72.38%	0	0				-34.76%
25997	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180	180				0.00%
25998	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	怡然小区箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2026年	-28.06%
25999	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.50%	0	0		是	2026年	-30.49%
26000	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	30.22%	0	0		是	2026年	-43.72%
26001	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-40.61%
26002	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2026年	-40.13%
26003	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期1箱变2号变	630	24.13%	0	0		是	2026年	-42.39%
26004	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	22.10%	427.8	427.8				-39.97%
26005	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2026年	-36.38%
26006	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	57.14%	0	0		是	2026年	-32.99%
26007	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	62.10%	0	0		是	2026年	-41.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26008	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-43.87%
26009	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-45.81%
26010	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-46.97%
26011	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	630	82.54%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.07%
26012	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	74.40%	0	0		是	2026年	-39.44%
26013	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年	-42.20%
26014	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-42.77%
26015	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	39.37%	319	319				-40.43%
26016	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	0	0				0.00%
26017	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
26018	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酃都1期3箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-42.46%
26019	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	30.30%	0	0		是	2026年	-45.47%
26020	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-44.59%
26021	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0		是	2026年	-41.32%
26022	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	0	0				-38.33%
26023	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
26024	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	20.63%	0	0				-53.23%
26025	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26026	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	昊辰苑小区1变电站202	630	40.32%	39.2	39.2		是	2026年	-45.45%
26027	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26028	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26029	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	25.20%	0	0		是	2028年12月	5.92%
26030	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	69.33%	0	0				-43.50%
26031	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	56.80%	0	0		是	2026年12月	-44.18%
26032	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
26033	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年	-43.65%
26034	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26035	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	24.76%	0	0		是	2026年	-44.28%
26036	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	26.24%	0	0		是	2026年12月	-51.28%
26037	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	22.48%	0	0				-44.38%
26038	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.61%
26039	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.14%
26040	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
26041	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	71.10%	0	0		是	2026年	-52.38%
26042	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0		是	2026年12月	-26.54%
26043	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变1变压器	630	29.84%	379	379				-40.97%
26044	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	800	17.70%	0	0				-48.79%
26045	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-43.72%
26046	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明地铁箱变(单)	500	14.88%	0	0		是		-47.21%
26047	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
26048	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年	-39.10%
26049	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	25.28%	0	0				-44.28%
26050	沈河	长青变	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	54.08%	0	0				-44.73%
26051	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	48.90%	164.4	164.4				-42.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26052	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	19.81%	0	0				-38.77%
26053	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	33.52%	0	0				-49.60%
26054	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	秀水馨园1变电站202变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
26055	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
26056	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	45.71%	279	279		是		-32.83%
26057	新民	新民变	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	21.33%	0	0				-40.49%
26058	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	68.80%	0	0		是	2026年	-41.72%
26059	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	0	0				-36.58%
26060	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	20.80%	0	0				-46.76%
26061	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站2变压器	630	25.71%	105.652	105.652				0.00%
26062	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26063	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	38.73%	0	0		是	2026年	-43.74%
26064	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	200	75.60%	28.8	28.8				-32.56%
26065	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城18箱变2变压器	500	14.80%	0	0		是		-42.10%
26066	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-34.87%
26067	新民	金五台	金五台变713四台线	四台于前四台子分8变台	200	39.90%	100.2	100.2				-35.22%
26068	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	27.25%	0	0		是	2026年	16.90%
26069	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.95%	435	435		是	2026年9月	-41.82%
26070	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	52.41%
26071	浑南	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分旧门支6(崔家屯旧门新北台)	200	39.00%	0	0		是	2026年	16.43%
26072	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是		-39.37%
26073	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-35.56%
26074	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
26075	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	20.48%	347.6	347.6				-41.28%
26076	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿显超市公变台区	400	0.00%	360	360				100.00%
26077	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	5.52%
26078	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-65.10%
26079	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-41.44%
26080	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-45.37%
26081	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊4变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2026年	-44.67%
26082	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲15变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-37.13%
26083	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	23.17%	210.5	210.5		是	2026年	-37.31%
26084	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户满西张生白羽鸡公变台区	200	31.20%	0	0				0.00%
26085	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站1变压器	500	19.60%	0	0			2027年	-36.76%
26086	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陝西—2箱变2变压器	630	47.30%	269	269				0.00%
26087	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	15.08%	0	0		是	2026年	-44.15%
26088	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	80.32%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-35.74%
26089	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	26.03%	403	403				-40.62%
26090	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于127右4变台	200	84.60%	10.8	10.8	2024年6月	是	2026年	-39.26%
26091	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	16.08%
26092	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨于124右9柱上变压器	400	43.50%	186	186		是	2026年12月	-36.52%
26093	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望于48左2能效柱上变压器	400	43.50%	0	0				100.00%
26094	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干19变压器	315	20.57%	218.7	218.7				100.00%
26095	沈北	董楼子	望滨线	YHG_鲍家沟分5	100	29.20%	60.8	60.8				-36.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26096	和平	太原变	太原变086民族乙线	西塔于101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
26097	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-37.91%
26098	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.88%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
26099	东陵	中马变	军影线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	20.70%	218.3	218.3		是	2026年12月	-44.31%
26100	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右18变台	400	11.40%	0	0				0.00%
26101	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	8.1	8.1				-43.81%
26102	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	400	22.35%	0	0				-32.22%
26103	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	123.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-11.55%
26104	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨榆坨大莲花村宏森木门公变台区	400	40.20%	0	0				0.00%
26105	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	7.56%
26106	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0		是	2026年	6.53%
26107	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-42.34%
26108	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	30.00%	240	240				11.78%
26109	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之15柱上变压器	315	7.11%	0	0		是	2026年	-80.32%
26110	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分11	400	16.58%	0	0		是	2026年	-28.12%
26111	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	全季首府箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26112	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年	26.55%
26113	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	67.81%	0	0				-40.07%
26114	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	101.33%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-46.70%
26115	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	14.00%	0	0				-42.98%
26116	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于10+1右1	400	67.50%	0	0			2027年	100.00%
26117	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	258	258				-13.52%
26118	于洪	家俱变	偏锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	0	0				-39.39%
26119	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	翡翠滨江3号变电站201间隔(电台线)配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年	14.08%
26120	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0		是		-73.11%
26121	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂1号变电站201间隔(市场线)配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	41.95%
26122	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-35.60%
26123	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-43.50%
26124	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年	-39.71%
26125	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干69左5右2柱上变压器	200	70.50%	0	0				0.00%
26126	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年	-41.46%
26127	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政于18	560	55.18%	0	0		是	2026年	-37.28%
26128	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水2台	400	1.80%	0	0		是	2026年	100.00%
26129	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线张井分36左16变台	200	24.00%	132	132				-30.11%
26130	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线165	315	65.08%	78.5	78.5		是	2027年	-27.85%
26131	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	89.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.49%
26132	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	27.00%	504	504				-41.96%
26133	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	35.25%	438	438				-38.41%
26134	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区2局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26135	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分10之1柱上变压器	400	46.25%	0	0		是	2026年	-24.67%
26136	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	15.00%	0	0				-42.03%
26137	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-32.41%
26138	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	60.32%	93.5	93.5				-13.58%
26139	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	0	0				-42.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26140	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	41.10%	97.8	97.8				78.66%
26141	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-31.29%
26142	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	40.88%	0	0		是	2026年	-39.53%
26143	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.67%	0	0				12.78%
26144	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	39.60%	0	0		是	2026年	-42.02%
26145	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0			2027年	-39.17%
26146	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-51.89%
26147	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	32.00%	232	232				15.99%
26148	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				0.99%
26149	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	45.00%	90	90				-37.52%
26150	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	400	34.50%	222	222				-15.71%
26151	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	37.71%	0	0		是	2026年	-48.23%
26152	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	21.00%
26153	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	15.05%
26154	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)2局维变电站配电变压器201	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	11.86%
26155	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-42.21%
26156	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	26.35%	401	401				-38.79%
26157	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	金墅云璟小区2号变压器	630	4.13%	541	541				0.00%
26158	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	0	0		是	2026年	-18.38%
26159	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.75%	0	0				-43.20%
26160	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	57.60%	32.4	32.4				-27.47%
26161	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期3变电站1变压器	500	28.32%	0	0		是	2026年	-41.21%
26162	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是		14.35%
26163	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	7.50%	0	0				-6.91%
26164	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26165	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	58.67%	0	0				-41.82%
26166	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-48.81%
26167	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线25右2	200	21.00%	138	138			2027年	0.00%
26168	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	0	0			2027年	-42.79%
26169	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	12.95%	0	0		是		-44.06%
26170	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-43.12%
26171	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	100	73.60%	0	0		是	2026年	-36.00%
26172	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之2柱上变压器	200	95.20%	0	0	2023年4月	是	2026年	-30.59%
26173	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线18右5变台	400	84.30%	22.8	22.8	2026年1月			0.00%
26174	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	77.70%	0	0		是	2026年12月	14.74%
26175	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	21.00%	0	0				-43.13%
26176	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	28.10%	0	0				-40.76%
26177	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	23.17%	0	0		是	2026年	-36.32%
26178	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山社区箱变1配电变压器	630	20.00%	0	0				100.00%
26179	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
26180	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村中台	400	27.30%	250.8	250.8				-33.48%
26181	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村新建台区	400	13.50%	306	306				-38.25%
26182	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年	-80.59%
26183	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年12月	-47.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26184	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二1站房1配电变压器	800	22.88%	0	0				99.88%
26185	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分66右4变台	400	32.70%	229.2	229.2				0.00%
26186	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	51.00%	0	0		是	2026年	-50.66%
26187	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油村住宅北	80	59.63%	24.3	24.3				-39.42%
26188	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线71右1	630	24.38%	0	0				-41.25%
26189	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	32.86%	0	0		是	2026年	-33.61%
26190	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线古家子照明	400	73.80%	0	0				-44.88%
26191	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	0	0				-33.18%
26192	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)3202 配电变压器	800	27.60%	0	0				-44.23%
26193	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)7201 配电变压器	630	29.21%	0	0				-42.59%
26194	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-3期局维3变202配电变压器	800	0.00%	0	0				-470.71%
26195	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	25.50%	0	0		是	2026年	-37.66%
26196	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	16.83%	461	461			2027年	1.62%
26197	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				-46.83%
26198	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变202配电变压器	630	58.41%	0	0				-40.99%
26199	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	59.70%	60.6	60.6				-28.32%
26200	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯前辛秋中台支2	160	44.63%	0	0		是	2027年	-36.85%
26201	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年9月	是	2026年	-43.69%
26202	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线201右1变台	200	40.50%	0	0				0.00%
26203	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分18左35右1	400	38.10%	0	0			2027年	8.99%
26204	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于252左1变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
26205	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线9右1变台	400	6.60%	333.6	333.6				0.00%
26206	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	0	0	2024年12月	是	2026年	-45.47%
26207	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财屯井分支05	100	15.00%	75	75		是	2026年6月	-46.00%
26208	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	28.80%	244.8	244.8				7.33%
26209	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-41.49%
26210	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	22.54%	425	425				-46.88%
26211	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支一支11	50	73.60%	0	0		是	2026年6月	-46.23%
26212	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
26213	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	27.94%	0	0		是		-51.67%
26214	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	5.55%
26215	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	29.40%	0	0			2027年	-13.41%
26216	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30(花家屯东台)	100	70.40%	0	0		是	2026年	-40.33%
26217	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是		-43.31%
26218	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	36.83%	0	0		是		-39.09%
26219	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0				-37.39%
26220	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-45.05%
26221	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2		是	2026年12月	-41.13%
26222	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	60.32%	0	0		是	2027年12月	-36.15%
26223	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	15.00%	300	300				-28.86%
26224	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	0.15%	359.4	359.4		是	2026年12月	0.00%
26225	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	45.60%	0	0				-32.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26226	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	67.50%	0	0				-40.91%
26227	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	23.00%	0	0		是	2026年5月	-76.00%
26228	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	400	36.60%	207.84	207.84				-39.15%
26229	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-11.33%
26230	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡东高村梦涵养鱼公变台区	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
26231	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站1变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-41.46%
26232	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	26.24%	0	0				-43.68%
26233	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-38.78%
26234	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	68.10%	0	0		是	2026年	-35.33%
26235	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	24.67%	0	0		是	2026年	-59.17%
26236	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	6.90%	83.1	83.1				-0.40%
26237	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线65+1石分2	400	1.50%	354	354				41.93%
26238	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南藏子分房申支17左4变台	200	41.10%	97.8	97.8		是	2026年	14.99%
26239	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	22.22%	0	0			2027年	31.86%
26240	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
26241	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	69.38%	0	0		是	2026年	-39.15%
26242	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	30.98%	0	0				-39.74%
26243	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干94右5柱上变压器	400	15.60%	0	0				50.43%
26244	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
26245	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	35	35				-40.79%
26246	于洪	平罗变	平罗变	小微上蒲河村8台	400	57.30%	0	0		是	2026年	18.25%
26247	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	123	123				-42.13%
26248	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	87.30%	0	0	2025年9月	是	2026年	100.00%
26249	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	50.10%	0	0				-19.76%
26250	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	白家岗新大棚(仅换变压器)改造	100	25.80%	64.2	64.2				6.52%
26251	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	8.80%
26252	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	19.50%	282	282				-49.36%
26253	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	64.00%	0	0				-41.69%
26254	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	18.73%	0	0			2027年	-40.68%
26255	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-34.94%
26256	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	20.32%	439	439			2027年	-39.94%
26257	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	16.19%	465	465			2027年	-36.81%
26258	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线海浪花2台支1	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26259	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-47.54%
26260	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	38.85%	51.15	51.15				-29.34%
26261	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	太阳干区委分2号	315	64.44%	0	0				-36.68%
26262	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左2	400	62.70%	0	0			2027年	0.00%
26263	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年	-36.34%
26264	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	60.57%	0	0				-43.83%
26265	沈北	清水变	清水变	42右分4左支12变压器(清洁能源)	400	20.48%	0	0		是	2026年12月	-22.00%
26266	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2026年	7.27%
26267	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	33.20%	0	0				11.00%
26268	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0		是	2026年	0.00%
26269	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-35.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26270	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西北台几3(敖牛卜西北台)	200	29.40%	121.2	121.2				-28.70%
26271	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	6.67%	0	0		是	2026年	-40.16%
26272	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
26273	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(佳吉快远、16年新建334)	200	59.40%	0	0				6.18%
26274	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	39.30%	0	0				-29.45%
26275	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	0	0				-21.83%
26276	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	26.08%
26277	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	50.29%	0	0				-40.37%
26278	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东南分10(红五月乡政府)	315	61.90%	0	0		是	2028年	-36.56%
26279	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	10.32%
26280	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园8箱变变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-51.77%
26281	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2026年	11.81%
26282	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-31.44%
26283	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年	-33.22%
26284	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	3.90%	172.2	172.2				16.18%
26285	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左2变台	100	40.20%	49.8	49.8		是	2026年	-48.29%
26286	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0			2027年	-31.03%
26287	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	56.51%	0	0			2027年	-44.42%
26288	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分3右9变台	80	92.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.30%
26289	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	-40.23%
26290	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器--站式	200	17.40%	145.2	145.2				-14.27%
26291	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	0	0		是	2026年	-38.37%
26292	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
26293	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	0	0			2027年	-46.98%
26294	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	5.49%
26295	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期(分建一)2变电站1配电变压器	800	57.30%	0	0				7.63%
26296	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是		-43.43%
26297	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	77.63%	19.8	19.8				-39.39%
26298	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是		-43.32%
26299	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	21.59%	275.892	275.892				4.65%
26300	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	65.25%	0	0			2027年	-40.78%
26301	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
26302	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	冶金分3综合台	315	32.06%	0	0				0.00%
26303	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	35.05%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
26304	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.89%
26305	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	85.50%	9	9	2024年6月	是	2026年12月	-29.31%
26306	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家镇吴梁支21	80	61.00%	0	0		是	2026年12月	-26.34%
26307	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26308	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	24.60%	0	0			2027年	7.66%
26309	沈北	农高变	农高变70358农海线	朔湖郡五期1局维变电站202配电变压器	400	16.40%	0	0				48.45%
26310	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-37.60%
26311	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	400	28.65%	0	0		是	2027年	-27.30%
26312	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-42.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26313	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	68.40%	0	0				-229.66%
26314	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.67%
26315	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.38%
26316	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0			2027年	-39.99%
26317	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分4箱变配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	100.00%
26318	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-42.04%
26319	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	33.97%	353	353				-39.50%
26320	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	46.00%	70.4	70.4				-10.03%
26321	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干5右1左1	400	14.70%	301.2	301.2		是		100.00%
26322	沈海变	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.00%	0	0		是		-59.35%
26323	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	10.06%
26324	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-36.30%
26325	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期3变电站202配电变压器	800	4.80%	0	0				0.00%
26326	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-34.07%
26327	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-12.89%
26328	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	53.50%	0	0		是	2026年	-52.43%
26329	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	383	383				-34.33%
26330	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分48右7变台	200	6.60%	0	0				0.00%
26331	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	30.80%	0	0				-47.27%
26332	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊2变电站2变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年	-41.51%
26333	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街1变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				100.00%
26334	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干127右1柱上变压器	400	44.40%	0	0				0.00%
26335	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0		是	2026年	-34.67%
26336	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-45.06%
26337	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-18.59%
26338	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-8.69%
26339	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-43.03%
26340	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
26341	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	43.52%	0	0			2027年	-40.88%
26342	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	65.70%	0	0				-36.18%
26343	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.32%
26344	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
26345	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				100.00%
26346	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维202配电变压器	630	37.14%	0	0				-37.97%
26347	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	18.29%	0	0		是	2026年	-39.25%
26348	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	26.10%	0	0				13.91%
26349	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线21右6变台	100	99.00%	0	0	2025年4月			-28.38%
26350	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变站202间隔配电变压器	800	27.00%	504	504				-38.60%
26351	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	100	66.00%	24	24				-34.88%
26352	沈北	道义变	道义变15269脩景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
26353	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	31.24%	0	0				-43.38%
26354	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	李相变642李奎线李刘联分62右01	50	15.60%	0	0		是	2026年	-31.60%
26355	沈北	道义变	道义变地铁线	沈阳市沈北新区小雨门家大院铁锅炖店(一站式)	400	38.40%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26356	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	370.2	370.2		是	2026年	-41.92%
26357	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西分支05	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
26358	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2026年	-41.38%
26359	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分23+1左1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
26360	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北支34左14变台	200	52.80%	0	0		是	2026年	-70.23%
26361	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	26.70%	126.6	126.6				-38.34%
26362	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	50.80%	196	196				-37.23%
26363	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	17.27%	0	0				-44.32%
26364	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-40.23%
26365	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	33.14%	0	0			2027年	-177.88%
26366	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	26.34%
26367	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	6.49%
26368	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
26369	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97杨阳分21	400	14.10%	0	0				0.78%
26370	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干249右121右2变台	400	3.90%	344.4	344.4				0.00%
26371	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	47.60%	21.2	21.2				-44.69%
26372	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	500	139.20%	0	0	2025年6月			-32.05%
26373	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-1.13%
26374	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线二岔分28变台	200	0.00%	0	0				0.00%
26375	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支125变台	400	146.10%	0	0	2025年8月			-32.82%
26376	大东	如意变	如意变856如沈乙线	时代之光1箱变1变压器	630	44.13%	0	0				0.00%
26377	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	0	0	2025年5月		2027年	139.97%
26378	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	和泓星座1号变电站201间隔(马总甲线)配电变压器	800	12.00%	624	624			2027年	7.35%
26379	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-35.72%
26380	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
26381	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-46.33%
26382	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	39.38%	0	0				-44.09%
26383	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	65.78%	0	0		是	2026年	-26.28%
26384	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	101.25	101.25				-39.60%
26385	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变台	50	54.00%	0	0		是	2026年	-39.65%
26386	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	0	0	2024年6月	是	2026年	-27.75%
26387	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	200	52.50%	0	0		是	2026年4月	-38.53%
26388	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	0	0		是	2028年	-43.93%
26389	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	200	25.60%	128.8	128.8				-33.04%
26390	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-43.66%
26391	新民	大红旗	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	200	48.00%	84	84				-39.70%
26392	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线135左8变台	400	82.20%	0	0	2025年12月			-41.26%
26393	沈北	道义变	道义线	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	38.09%
26394	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	12.30%	155.4	155.4				-8.86%
26395	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	41.10%	0	0				7.70%
26396	于洪	铸造变	铸造乙线	得胜变843得中线四王村西	100	36.45%	53.55	53.55		是	2026年	-53.21%
26397	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0		是	2026年	-36.08%
26398	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区充电桩箱式变台台区	630	60.63%	0	0				0.00%
26399	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-40.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26400	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	0	0			2027年	-37.13%
26401	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	31.50%	0	0				-42.62%
26402	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	49.80%	0	0		是	2027年	-26.08%
26403	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	30.90%	0	0		是		-9.24%
26404	沈北	新城子	新城子	安宇小区2箱变202配电变压器	800	11.40%	0	0				0.00%
26405	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	45.40%	0	0				-43.34%
26406	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	32.70%	0	0				-31.80%
26407	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园4箱变2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-39.82%
26408	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	芒果分变电站变压器	400	2.10%	351.6	351.6		是	2026年	100.00%
26409	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	20.32%	439	439		是		-35.91%
26410	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	50.67%	247.8	247.8		是	2026年	-26.98%
26411	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	0	0		是	2026年	37.11%
26412	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年	4.82%
26413	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	39.37%	0	0			2027年	9.78%
26414	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0			2027年	-25.92%
26415	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-43.16%
26416	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	51.75%	0	0		是		7.80%
26417	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	81.30%	0	0	2025年8月	是		19.66%
26418	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
26419	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	0	0	2025年4月	是	2026年	-40.74%
26420	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	26.70%	0	0				-30.15%
26421	于洪	平罗变	平辛线	小微富强5台	315	28.00%	0	0				-56.07%
26422	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	145.2	145.2				-32.10%
26423	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设于59柱上变压器	400	11.25%	315	315				-37.67%
26424	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.89%
26425	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	61.80%	0	0				-38.43%
26426	沈北	新城子	新城子	侯三分动轴支34柱上变压器	200	25.00%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
26427	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	-4.52%
26428	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支092	30	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26429	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	45.19%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
26430	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	96.5	96.5		是	2026年12月	-26.86%
26431	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-38.60%
26432	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	0	0				-58.75%
26433	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾3箱变2变压器	630	35.87%	0	0				-39.52%
26434	东陵	中马变	疗养甲线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	5.40%	0	0				5.50%
26435	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0			2027年	-36.69%
26436	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	18.25%	0	0		是	2026年	-35.02%
26437	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48台15	50	45.60%	0	0		是	2026年	0.81%
26438	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	104.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.91%
26439	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期1号变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				5.13%
26440	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-45.09%
26441	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	37.13%	0	0				-38.79%
26442	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.63%	93.528	93.528				-41.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26443	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	25.90%	403.8	403.8				-43.29%
26444	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔(站前乙)配电变压器	400	9.30%	0	0			2027年	15.42%
26445	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	68.00%	0	0		是	2026年6月	-37.14%
26446	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2026年	-71.40%
26447	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔(南站乙)配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	4.59%
26448	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26449	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	32.50%	230	230				-44.77%
26450	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.70%
26451	法库	秀水变	秀水变	10KV秀登线粮库支12	400	45.30%	0	0		是	2026年	0.00%
26452	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-41.78%
26453	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期6变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
26454	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干102左7变台	200	66.90%	46.2	46.2				-65.41%
26455	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	34.50%	0	0				-89.03%
26456	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右11	400	110.10%	0	0	2025年12月		2027年	100.00%
26457	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊3变电站1变压器	400	28.40%	0	0		是	2026年	-42.52%
26458	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立于34右1	400	4.50%	0	0				-36.74%
26459	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	21.27%	0	0				-43.33%
26460	于洪	范屯变	范屯变	全胜村小微5号台	400	24.60%	0	0				0.00%
26461	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	4.80%	164.54	164.54				-17.34%
26462	和平	青年变	青年变344青三线	云集分6	315	48.57%	0	0		是	2026年	-31.47%
26463	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变2箱变201间隔配电变压器	400	45.30%	0	0				0.00%
26464	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.66%
26465	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花成圆畜牧台台区	400	16.80%	0	0				0.00%
26466	大东	粮仓变	粮仓变65566和隆甲线	中金启城4箱变1变压器	800	26.10%	0	0				-42.59%
26467	皇姑	文北变	10KV文田甲线70464线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-42.56%
26468	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	33.60%	0	0		是		-36.05%
26469	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
26470	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	32.70%	0	0			2027年	-53.88%
26471	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26472	沈北	东场变	10KV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
26473	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年	-24.23%
26474	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0		是	2026年12月	-4.05%
26475	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
26476	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变(单)	630	23.81%	417	417				-35.97%
26477	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	21.60%	0	0		是		-42.63%
26478	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-38.00%
26479	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	353.4	353.4				-9916.67%
26480	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-40.84%
26481	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	85.80%	0	0	2026年1月	是	2026年	-24.67%
26482	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-21.70%
26483	法库	新依变	新依变	10KV依草线三尖泡分05+1(三尖泡村)	400	36.00%	216	216		是	2026年	-24.43%
26484	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	0	0			2027年	-38.17%
26485	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	5.19%
26486	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	30.79%	0	0				25.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26487	于洪	家俱变	俪锦线	四台子村6台区	200	101.60%	0	0	2025年2月	是	2026年	-36.23%
26488	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	56.80%	0	0		是	2026年	-33.10%
26489	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是		-31.74%
26490	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	5.10%	0	0		是	2026年	-38.05%
26491	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-42.12%
26492	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	29.20%	0	0				-35.55%
26493	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	狮城经典1土建变201	500	48.40%	208	208		是		-42.43%
26494	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	35.40%	0	0			2027年	-28.00%
26495	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是		-39.44%
26496	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0			2027年	0.00%
26497	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站201间隔配电变压器	400	75.30%	0	0				-32.23%
26498	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地南台(新)	400	30.00%	0	0				0.00%
26499	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	30.79%	0	0		是	2026年	-34.61%
26500	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)2箱201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				-39.43%
26501	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0			2027年	-39.82%
26502	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变1变压器	630	15.87%	0	0				0.00%
26503	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期3变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-84.81%
26504	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙A-1(1022105)配电变压器	400	27.90%	0	0				0.00%
26505	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	29.10%	0	0				-60.14%
26506	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-42.41%
26507	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-39.98%
26508	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0		是		-42.70%
26509	沈北	新城子	新城线	新城子线新卜一支10新卜-A	100	26.40%	0	0				5.15%
26510	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	27.20%	0	0		是	2026年	-36.95%
26511	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳昊华置业有限公司(首创琥珀湾三期)箱式变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-32.66%
26512	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26513	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变202变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26514	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-41.55%
26515	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.95%	0	0		是		-43.69%
26516	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	13.65%	0	0			2027年	-37.49%
26517	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年	24.41%
26518	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	富禹东域小区1箱变2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				56.72%
26519	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科2-2(王胜干61右1)	200	27.60%	0	0			2027年	59.76%
26520	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0		是	2026年	23.54%
26521	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	400	21.00%	0	0		是	2026年	-36.26%
26522	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	37.50%	105	105				-13.86%
26523	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0		是	2026年	-32.99%
26524	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0			2027年	-34.06%
26525	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	53.4	53.4				-28.58%
26526	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	400	28.50%	150	150				-33.45%
26527	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	25.50%	258	258				-43.38%
26528	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	24.60%	523.2	523.2			2027年	-41.81%
26529	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台分台	400	10.80%	316.8	316.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26530	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.50%	294	294				-44.85%
26531	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	26.41%	0	0		是		-36.64%
26532	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.97%	479	479				-8.77%
26533	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	50.00%	0	0			2027年	7.64%
26534	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	14.60%	475	475				-42.09%
26535	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	39.75%	201	201				-41.24%
26536	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年	19.16%
26537	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-30.74%
26538	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	48.80%	0	0		是	2026年	-40.07%
26539	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都1变电站202	630	13.33%	0	0				-45.16%
26540	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年6月	-41.00%
26541	于洪	平罗变	平罗线	白辛台南2台	400	10.20%	0	0				-19.50%
26542	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
26543	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变2号变压器	630	8.89%	0	0				0.00%
26544	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分老瓜洼支13柱上变压器	400	27.60%	0	0				9.55%
26545	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	-37.97%
26546	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	24.90%	0	0		是	2026年	91.98%
26547	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	47.70%	84.6	84.6				15.20%
26548	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	47.10%	0	0		是	2026年	-30.35%
26549	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-42.63%
26550	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-42.29%
26551	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	-25.93%
26552	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	30.00%	0	0				-42.37%
26553	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV依拉线段树沟西支07(段树沟西台)	200	42.10%	95.8	95.8		是	2026年	-40.54%
26554	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-41.71%
26555	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年	-36.77%
26556	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	团结新村小区1变电站202柜	630	21.90%	429	429		是		-40.67%
26557	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区2变电站1变压器	630	81.52%	0	0	2025年6月			-34.52%
26558	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	26.03%	403	403				-47.97%
26559	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	31.80%	232.8	232.8				-37.86%
26560	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北北台照明	200	54.20%	71.6	71.6				-33.91%
26561	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	400	84.30%	22.8	22.8	2025年10月			-14.55%
26562	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	400	140.10%	0	0	2023年9月			-19.27%
26563	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	96.19%	0	0	2025年10月	是	2026年	-49.39%
26564	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-158.60%
26565	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	96.83%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.45%
26566	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	90.75%	0	0	2023年1月	是	2026年	-38.47%
26567	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	平罗分23左2柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2026年	-67.17%
26568	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	4.50%	0	0		是	2026年12月	-51.70%
26569	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	101.25%	0	0	2024年6月	是	2026年	-30.21%
26570	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	39.05%	0	0				-48.97%
26571	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支39右1变压器	250	6.48%	208.8	208.8				-80.85%
26572	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	54.10%	0	0		是	2026年	-41.57%
26573	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	33.65%	177.5	177.5				-38.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26574	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	56.83%	0	0		是	2026年	-41.50%
26575	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	0	0				-45.72%
26576	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	91.80%	0	0	2022年12月			-107.44%
26577	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	马总干71左8	160	29.63%	96.6	96.6				-23.13%
26578	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	9.40%	253.9	253.9				-45.86%
26579	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	26.67%	199.5	199.5				-39.34%
26580	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2026年	-55.74%
26581	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	59.37%	0	0			2027年	-37.51%
26582	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	46.03%	0	0		是	2027年12月	-43.67%
26583	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	13.50%	0	0				-44.91%
26584	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	16.00%	0	0		是	2026年	-31.89%
26585	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	98.75%	0	0	2022年12月		2027年	-45.15%
26586	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	61.88%	45	45				-26.97%
26587	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3右3	100	10.00%	0	0			2027年	-503.27%
26588	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右3	250	23.20%	167	167				-23.15%
26589	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	54.48%	111.9	111.9				-28.09%
26590	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	41.10%	0	0		是	2026年6月	-37.08%
26591	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	68.89%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
26592	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	29.84%	189.5	189.5				-43.20%
26593	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变压器	250	30.40%	0	0		是	2026年	-36.56%
26594	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左6左1之1柱上变压器	315	31.75%	0	0				-39.94%
26595	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	58.10%	100.5	100.5				-44.72%
26596	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%
26597	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	47.20%	0	0		是	2026年	-37.87%
26598	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	400	39.00%	0	0				-42.61%
26599	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	185.1	185.1				-35.20%
26600	大东	大东变	大东变066东风乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	51.43%	0	0				-40.02%
26601	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	12.06%	0	0		是	2026年12月	-54.95%
26602	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干79	200	18.30%	0	0				-41.03%
26603	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2026年	-40.76%
26604	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	30.30%	0	0				-20.10%
26605	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右3	315	22.86%	0	0				-42.09%
26606	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	0	0	2025年4月			-25.68%
26607	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	32.00%	58	58				-40.24%
26608	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加2	315	79.05%	0	0				-42.98%
26609	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.52%	0	0			2027年	-55.66%
26610	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	63.20%	107.2	107.2				-38.80%
26611	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	48.51%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
26612	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	14.00%	0	0		是	2026年	-76.95%
26613	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年	-28.92%
26614	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2026年	-45.09%
26615	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	97.78%	0	0	2023年4月	是	2026年	-31.34%
26616	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	30.60%	118.8	118.8				-40.76%
26617	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	51.30%	0	0			2027年	-35.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26618	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	31.05%	0	0				-41.79%
26619	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	160.5	160.5				-41.73%
26620	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	20.5	20.5	2025年4月			-24.18%
26621	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	17.00%	0	0		是	2026年	-65.52%
26622	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	22.13%	0	0			2027年	-32.11%
26623	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科三2箱变1变	630	25.08%	0	0		是	2026年	-44.51%
26624	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	57.50%	0	0		是	2026年	-44.14%
26625	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	27.00%	0	0		是	2026年	-45.24%
26626	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	26.67%	0	0		是	2026年	-36.86%
26627	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	23.24%	0	0				-46.36%
26628	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	23.49%	0	0		是	2026年	-58.90%
26629	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	36.00%	675	675				-38.99%
26630	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	12.80%	965	965				-35.83%
26631	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				-44.10%
26632	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-43.35%
26633	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2026年	-54.32%
26634	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2026年	-43.50%
26635	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.54%	0	0		是	2026年	-23.19%
26636	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.81%	0	0		是	2026年	-46.84%
26637	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	88.25%	0	0	2023年9月			-42.09%
26638	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	315	79.75%	0	0		是	2026年	-31.90%
26639	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	10.29%	0	0				-36.79%
26640	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-43.96%
26641	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-46.18%
26642	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26643	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26644	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-40.13%
26645	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	16.00%	0	0				-42.02%
26646	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	20.80%	346	346				-41.88%
26647	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	23.62%	418.2	418.2				-45.44%
26648	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	630	87.62%	15	15	2024年2月			-41.76%
26649	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	84.44%	35	35	2025年8月			-42.50%
26650	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26651	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-50.04%
26652	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26653	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26654	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	18.29%	451.8	451.8		是		-43.87%
26655	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	102.10%	0	0	2023年8月	是	2026年	-35.51%
26656	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	33.14%	0	0				-46.99%
26657	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0				-26.40%
26658	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26659	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	38.25%	414	414				-38.11%
26660	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	20.50%	0	0		是	2026年	-38.71%
26661	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26662	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-39.99%
26663	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
26664	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	77.44%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
26665	和平	太原变	太原变088民族甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-41.42%
26666	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	28.57%	387	387				-40.55%
26667	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	28.57%	387	387				-44.82%
26668	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年12月	-44.39%
26669	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	16.51%	0	0				-47.22%
26670	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	47.62%	122.972	122.972				-45.65%
26671	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞世家园1箱变2站内变压器	630	28.57%	0	0				-43.07%
26672	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期3箱变2变	630	0.00%	0	0				-43.74%
26673	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	56.32%	0	0		是	2026年6月	-34.13%
26674	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-41.92%
26675	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	SB16箱变1变	315	23.49%	209.5	209.5				-37.03%
26676	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	49.75%	322	322				-41.78%
26677	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	22.67%	0	0				-11.84%
26678	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-50.73%
26679	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	17.46%	457	457				-47.58%
26680	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-40.84%
26681	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
26682	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站201	500	16.96%	0	0		是	2027年12月	-52.09%
26683	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	兴工街3变电站201变压器	200	72.60%	0	0				-42.84%
26684	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	36.51%	337	337				-39.06%
26685	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	30.80%	296	296				-46.63%
26686	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-44.88%
26687	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区1变电站201	630	15.87%	467	467		是	2026年	-41.88%
26688	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
26689	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	29.21%	0	0		是	2027年12月	-46.11%
26690	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.30%	6.928	6.928				-49.43%
26691	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	166.776	166.776				-34.02%
26692	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	79.24%	0	0		是	2026年	-39.92%
26693	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2021变压器	500	33.60%	0	0				-49.15%
26694	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	41.00%	0	0		是	2026年	-45.17%
26695	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0		是	2026年	-43.08%
26696	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	47.94%	0	0				-39.68%
26697	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金颂园1变电站202	630	32.06%	365	365				-42.71%
26698	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金颂园2变电站202	630	32.06%	365	365				-37.23%
26699	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园1箱变2变	400	56.00%	0	0		是	2026年	-39.09%
26700	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-42.00%
26701	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干部所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26702	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2026年	-44.18%
26703	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	27.81%	391.8	391.8				-39.76%
26704	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-42.55%
26705	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				-43.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26706	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	24.6	24.6				-54.14%
26707	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	200	19.50%	0	0		是	2027年	-32.27%
26708	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	-39.75%
26709	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	18.73%	0	0				-60.91%
26710	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局箱变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	15.71%
26711	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-41.79%
26712	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	36.60%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
26713	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2+1右1	400	20.40%	0	0		是	2026年	0.00%
26714	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站2变压器	400	18.40%	0	0				100.00%
26715	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.75%
26716	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分27左1+1右1	400	24.00%	0	0			2027年	100.00%
26717	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分92变台	200	46.80%	86.4	86.4				-27.69%
26718	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	6.19%
26719	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右7变台	400	136.20%	0	0	2026年1月			-25.68%
26720	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年	-39.77%
26721	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨于70+1右4柱上变压器	200	0.60%	178.8	178.8		是	2026年12月	100.00%
26722	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	13.50%	0	0		是	2026年	-41.13%
26723	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	56.51%	0	0		是	2026年12月	7.57%
26724	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
26725	东陵	上佰变	上辽线	上辽线上辽干83右1柱上变压器	400	50.40%	0	0				0.00%
26726	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	28.5	28.5				-30.70%
26727	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	19.84%	0	0		是	2026年	-46.99%
26728	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-40.36%
26729	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.24%	0	0				-45.40%
26730	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	3.90%
26731	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站2变压器	630	26.98%	280	280				100.00%
26732	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨于村综合一台(微)	200	0.00%	0	0				4.95%
26733	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG_沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变压器	630	6.76%	0	0		是	2026年	-52.06%
26734	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34(柏一队南台)	315	17.33%	0	0		是	2026年	-29.57%
26735	于洪	东李变	东李线	小微东李线57号台	400	26.85%	0	0				13.00%
26736	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右4能效柱上变压器	400	36.90%	0	0				100.00%
26737	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-55.73%
26738	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG_城东干22右1右2	200	131.40%	0	0	2025年9月			-44.09%
26739	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	39.30%	0	0		是	2026年5月	-20.13%
26740	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	42.30%	95.4	95.4				-66.58%
26741	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.88%
26742	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年	-41.99%
26743	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	500	26.88%	0	0				-44.52%
26744	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	400	52.35%	150.6	150.6		是	2027年	0.72%
26745	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
26746	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	10kV中寺干99加1左分1变压器	200	56.10%	67.8	67.8				-30.68%
26747	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG_老虎六组照明新	200	61.80%	56.4	56.4				0.00%
26748	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	11.43%	0	0				-42.27%
26749	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率	
26750	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				-52.55%	
26751	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	39.00%	204	204		是	2026年12月	8.67%	
26752	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔干91右2	400	64.25%	0	0			2027年	100.00%	
26753	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-40.04%	
26754	沈河	大东变	大东变054城南乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				3.72%	
26755	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	34.52%	349.5	349.5				-36.72%	
26756	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右4变台	400	23.70%	0	0		是	2026年	39.77%	
26757	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分72左23变台	400	17.70%	0	0		是	2026年	-41.53%	
26758	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	49.30%	0	0				-35.77%	
26759	于洪	得胜变	得胜变	青城2站房2变压器	630	61.97%	0	0		是	2026年	-39.03%	
26760	于洪	兰台变	兰台变	沙岭小区1站房2变压器	630	66.03%	0	0		是	2026年	-39.51%	
26761	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0				-45.53%	
26762	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	72.6	72.6		是	2026年12月	8.08%	
26763	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0		是	2026年	-58.70%	
26764	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景7箱变(单)	630	13.33%	0	0		是		-39.62%	
26765	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	0	0				-31.83%	
26766	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4(自维)201间隔配电变压器	315	32.70%	0	0				-40.73%	
26767	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	92.67%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.37%	
26768	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	88.8	88.8				-42.90%	
26769	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	41.48%	
26770	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	42.86%	0	0				-38.92%	
26771	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	519	519		是	2026年12月	-84.64%	
26772	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.00%	174	174				6.71%	
26773	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.17%	0	0		是	2026年	-26.85%	
26774	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	51.00%	0	0		是	2026年	-41.30%	
26775	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	59.10%	0	0		是	2026年12月	-38.11%	
26776	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-44.75%	
26777	于洪	铸造变	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期2站房1配电变压器	630	10.48%	501	501		是	2026年	100.00%
26778	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	6.60%	0	0				-59.28%	
26779	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	71.43%	0	0		是	2026年	-47.00%	
26780	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	20.70%	69.3	69.3				-34.36%	
26781	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0			2027年	-40.31%	
26782	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21柱上变压器	400	21.50%	0	0				0.00%	
26783	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	30.00%	240	240				-36.72%	
26784	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	104.25	104.25				-41.03%	
26785	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%	
26786	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0		是		-5.46%	
26787	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-40.17%	
26788	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站201间隔	630	38.41%	0	0		是	2026年	-44.55%	
26789	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分6右1柱上变压器	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-163.45%	
26790	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	5.70%	84.3	84.3				27.68%	
26791	东陵	花山变	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.60%	349	349			-22.66%	
26792	于洪	平罗变	平罗变	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	30.73%	0	0			-39.82%	
26793	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	46.35%	0	0				-40.62%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26794	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.13%
26795	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-39.21%
26796	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.47%
26797	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	54.92%	0	0				-47.90%
26798	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	68.00%	0	0				-90.72%
26799	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	120.6	120.6		是	2026年	-36.26%
26800	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站2号变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
26801	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26802	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26803	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	63.90%	26.1	26.1				-45.54%
26804	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	71.75%	0	0		是	2027年12月	7.10%
26805	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-89.41%
26806	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分17右4柱上变压器	400	12.40%	0	0		是	2026年	19.63%
26807	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	60.00%	48	48				-39.13%
26808	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线金家村照明	400	19.50%	17.32	17.32		是	2026年	-34.03%
26809	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线科研几8	500	32.96%	0	0		是	2028年	-43.15%
26810	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0				-16.27%
26811	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	65.00%	0	0		是	2026年	-27.12%
26812	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2027年12月	-1.14%
26813	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
26814	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	YHG_沈阳于洪区北陵乡小舍村基建办柱上变压器1	500	97.60%	0	0	2026年1月			0.00%
26815	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔业A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
26816	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小米虎分005	315	62.10%	0	0		是	2026年6月	-21.75%
26817	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0		是	2026年	73.69%
26818	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期7小区变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				0.00%
26819	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	62.25%	44.4	44.4				-34.60%
26820	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	29.52%	0	0		是		-38.85%
26821	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	400	118.00%	0	0	2023年8月	是	2026年	-13.74%
26822	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	115.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.04%
26823	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干41+1左1	200	2.10%	175.8	175.8		是	2027年	0.65%
26824	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	27.40%	250.4	250.4				-49.75%
26825	沈北	新城子	新城子	新城子干23号	315	21.90%	0	0		是	2026年12月	-63.53%
26826	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	4.40%	342.4	342.4				-42.92%
26827	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	40.50%	0	0				-38.09%
26828	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	44.60%	45.4	45.4				-46.56%
26829	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0		是	2026年	-32.56%
26830	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26831	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-8.25%
26832	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈于62右8变台	200	60.00%	0	0		是	2026年	-29.18%
26833	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	0	0				-34.12%
26834	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	24.90%	0	0		是	2026年	-39.62%
26835	于洪	曹家变	曹家变	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0				-33.13%
26836	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	69.60%	0	0		是	2026年6月	-16.82%
26837	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-38.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26838	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-41.85%
26839	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站2变压器	630	18.03%	0	0				-39.58%
26840	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期2变电站2变压器	630	43.81%	0	0				-37.75%
26841	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆11变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-40.78%
26842	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	41.27%	0	0				27.09%
26843	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	21.90%	429	429		是	2027年6月	-44.10%
26844	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	55.70%	0	0				-21.93%
26845	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	57.60%	0	0		是	2026年	-28.36%
26846	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-沈阳懿麟食品科技有限公司	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26847	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	54.00%	72	72				-34.45%
26848	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28(马泉村综合台)	50	42.00%	24	24				-39.57%
26849	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26850	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.17%
26851	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水新	200	52.20%	0	0				0.00%
26852	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	西江月2箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0				29.37%
26853	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	0	0				-39.73%
26854	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	400	48.30%	150.684	150.684				-32.20%
26855	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	46.50%	0	0				-65.75%
26856	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于83左1右1	200	8.40%	0	0			2027年	0.00%
26857	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅	200	92.00%	0	0	2026年1月			0.00%
26858	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	100.00%
26859	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-2961.76%
26860	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡3号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	28.80%	0	0			2027年	-32.62%
26861	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台平安堡润泽鱼仓公变台区	400	29.10%	17.32	17.32				0.00%
26862	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170橛庄线皮卜18号	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.45%
26863	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-2	630	40.38%	0	0		是	2026年	-43.02%
26864	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9左8	100	22.40%	0	0				0.04%
26865	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	39.60%	0	0		是		-15.29%
26866	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26867	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-43.15%
26868	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	33.60%	0	0		是	2026年	-14.27%
26869	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	200	32.40%	0	0		是	2026年	-39.02%
26870	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	88.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.84%
26871	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.00%	0	0		是	2026年	-33.88%
26872	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	10.20%	0	0		是	2026年	-55.23%
26873	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	24.90%	0	0			2027年	1.15%
26874	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	45.00%	0	0		是	2026年	-40.77%
26875	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	48.3	48.3				-39.48%
26876	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	41.10%	195.6	195.6				6.62%
26877	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	33.39%
26878	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	43.00%	37.6	37.6				-34.24%
26879	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线物价局住宅楼	100	50.70%	39.3	39.3				-41.05%
26880	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	15.56%	0	0		是	2026年6月	-18.88%
26881	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	400	17.60%	289.6	289.6				-42.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26882	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	125.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-46.98%
26883	沈北	清水变	清王线	沈阳市沈北新区盛京诚泰食品商贸中心(一站式)	400	3.00%	64.2572	64.2572				0.00%
26884	沈北	清水变	清依线	238加1石分2变压器(清洁能源)	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
26885	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园3变压器	500	61.12%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
26886	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号(微)	400	24.90%	0	0				16.39%
26887	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区2变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-43.31%
26888	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	37.46%	0	0				-39.28%
26889	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	47.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
26890	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站1变压器	630	44.44%	6.928	6.928				-44.25%
26891	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	87.6	87.6				21.14%
26892	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-45.59%
26893	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	0	0				-31.50%
26894	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分19变台	200	111.60%	0	0	2024年6月			-27.02%
26895	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	22.8	22.8				-34.92%
26896	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.58%
26897	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	0	0				0.00%
26898	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分74右14变台	100	123.20%	0	0	2023年2月			-23.41%
26899	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	200	67.10%	0	0				-40.65%
26900	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支6变台	160	87.38%	4.2	4.2	2025年4月	是	2026年	-34.50%
26901	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明(2021微)	200	55.30%	69.4	69.4				-32.38%
26902	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168	168				5.61%
26903	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	72.83%
26904	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年	-38.82%
26905	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26906	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-40.04%
26907	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分132左12左9变台	200	3.30%	0	0				0.00%
26908	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖都2号变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				100.00%
26909	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-38.86%
26910	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	61.61%
26911	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
26912	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园31主变	400	18.80%	0	0		是	2026年	-47.29%
26913	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	9.90%	640.8	640.8				77.71%
26914	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.40%	45.6	45.6		是	2026年	-52.79%
26915	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	53.10%	36.9	36.9				-44.71%
26916	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线53右8变台	400	63.00%	0	0		是	2026年	-3.10%
26917	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家屯东支6(崔家屯新东台)	200	22.20%	0	0		是	2026年	13.65%
26918	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2028年12月	-44.09%
26919	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	44.00%	0	0		是	2027年12月	-29.42%
26920	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	32.70%	361	361				-37.94%
26921	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	200	57.45%	65.1	65.1		是	2026年12月	-48.51%
26922	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登南分03	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26923	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	59.20%	30.8	30.8				-71.41%
26924	沈北	王驿变	城南线	pms_西五旗分06	200	54.80%	0	0				-34.01%
26925	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26926	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	200	31.20%	117.6	117.6				-44.46%
26927	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-34.24%
26928	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	400	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
26929	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)5变电站1配电变压器	800	57.60%	0	0				7.75%
26930	四方台	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	400	88.50%	6	6	2024年9月			-36.12%
26931	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	20.80%	0	0		是	2026年	-40.17%
26932	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	24.60%	0	0		是		-33.98%
26933	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0			2027年	100.00%
26934	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	30.00%	0	0				-41.18%
26935	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
26936	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.86%
26937	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_世纪干89右8自	200	16.80%	146.4	146.4				-37.07%
26938	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	0	0		是	2027年	-14.98%
26939	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	69.28	69.28				-31.02%
26940	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26941	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	12.00%	0	0			2027年	-18.10%
26942	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-45.74%
26943	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分35+1右1	400	19.20%	0	0			2027年	51.46%
26944	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线二分厂分8右1变台	400	49.50%	162	162				0.00%
26945	和平	太原变	太原变086民族乙线	北三KB1201间隔配电变压器	400	16.00%	296	296				0.00%
26946	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.60%	619.2	619.2				-44.19%
26947	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	9.52%	0	0		是	2026年	-34.25%
26948	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	安南线莫八分6+1左1	200	41.70%	0	0			2027年	93.28%
26949	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回回营分08	315	30.10%	0	0		是	2028年	-50.34%
26950	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	63.38%	0	0		是	2026年	-32.93%
26951	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	0	0				0.00%
26952	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	11.60%	39.2	39.2				44.38%
26953	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	46.48%	137.1	137.1		是	2026年12月	-30.74%
26954	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	24.40%	0	0		是	2026年	-145.63%
26955	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线19柱上变压器	315	28.25%	0	0				-52.43%
26956	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几3+2	200	45.00%	0	0				0.00%
26957	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
26958	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	315	58.29%	0	0		是	2026年	-76.35%
26959	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45	45				0.00%
26960	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城3箱变2变压器	400	31.60%	233.6	233.6		是		16.03%
26961	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
26962	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北部F区4变电站2变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年	-20.61%
26963	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分8左1变台	400	9.00%	324	324				100.00%
26964	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	10.05%
26965	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	83.70%	12.6	12.6	2024年6月	是	2026年12月	-29.29%
26966	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	66.80%	0	0		是	2026年	-43.71%
26967	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-40.94%
26968	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0	0			2027年	-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
26969	苏家屯	施官变	施官变60198雅雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-42.91%
26970	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站1号变压器	630	8.25%	0	0				-40.36%
26971	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	12.19%	0	0				-38.51%
26972	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站1变压器	630	1.59%	557	557				100.00%
26973	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	0	0			2027年	-38.89%
26974	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	43.52%	0	0			2027年	-42.83%
26975	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	刑柏中台	400	45.60%	0	0				-17.73%
26976	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子东泉甲25	200	38.40%	103.2	103.2				-7.28%
26977	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	78.90%	11.1	11.1		是	2026年12月	-41.03%
26978	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心4配电室2变压器	630	4.13%	541	541				0.00%
26979	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	5.20%	0	0				100.00%
26980	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-34.38%
26981	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线新光蓓蕾分9	200	2.40%	175.2	175.2				100.00%
26982	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	28.16%	0	0			2027年	-41.59%
26983	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.00%	164	164				-59.68%
26984	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.70%
26985	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年	-46.48%
26986	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2026年	-41.05%
26987	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	139.20%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-36.25%
26988	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	36.00%	16.2	16.2		是	2026年12月	-76.49%
26989	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站2配电变压器	630	18.29%	0	0				-13.68%
26990	东陵	世园变	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-80.75%
26991	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	34.88%	0	0				-62.05%
26992	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2026年	-45.87%
26993	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	400	41.50%	0	0				-32.42%
26994	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	47.60%	0	0				-54.41%
26995	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分28右1柱上变压器	200	15.30%	149.4	149.4				100.00%
26996	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线157+1右1	200	35.40%	0	0			2027年	100.00%
26997	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线7	400	40.80%	0	0				0.00%
26998	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	58.20%	0	0		是	2026年12月	-51.71%
26999	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线55柱上变压器	400	44.10%	0	0				0.00%
27000	沈北	农高变	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司3变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				-23.80%
27001	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东南分十东支07(交通局)	250	40.40%	0	0				-64.29%
27002	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分15+1右1	200	8.40%	0	0			2027年	5.29%
27003	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	9.90%	320.4	320.4				-40.74%
27004	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支60左6变台	400	48.75%	150	150				-42.89%
27005	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	39.38%	0	0				-36.63%
27006	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分王窝支3右1变台	400	35.48%	0	0		是	2026年	-32.55%
27007	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	38.25%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
27008	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	0	0				-41.47%
27009	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293左3变台	400	40.50%	0	0				-32.34%
27010	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	67.50%	0	0		是	2026年	-38.05%
27011	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南二台新台	315	68.19%	0	0		是	2026年	-25.79%
27012	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	39.12%	127.2	127.2				-34.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27013	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	96.25%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-62.36%
27014	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	108.30%	0	0	2024年6月			19.68%
27015	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	55.24%	0	0			2027年	-14.43%
27016	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2021变压器	630	22.86%	0	0				-41.99%
27017	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-38.44%
27018	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-40.83%
27019	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年	-39.14%
27020	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年	-16.54%
27021	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	4.2	4.2	2025年5月			-36.86%
27022	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
27023	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	31.80%	0	0				31.63%
27024	沈北	新城子	新城子	YHG_工业局分支2柱上变压器	250	101.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-36.64%
27025	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变201变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27026	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变2201配电变压器	630	26.98%	0	0				-40.49%
27027	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-18.79%
27028	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年12月	0.51%
27029	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	34.80%	0	0		是	2026年	14.78%
27030	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	44.20%	91.6	91.6		是	2026年	-38.46%
27031	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	29.44%	302.8	302.8		是	2026年	-45.46%
27032	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	74.25%	63	63				-37.78%
27033	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	37.25%	42.2	42.2				-41.22%
27034	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27035	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	75.60%	0	0		是	2026年	-19.97%
27036	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线	200	100.80%	0	0	2025年5月	是	2026年	-43.59%
27037	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	33.00%	114	114		是	2026年12月	-40.39%
27038	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27039	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	57.00%	132	132				-15.04%
27040	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分廊彪养殖支2	400	2.10%	0	0		是	2026年	0.00%
27041	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	11.50%	0	0		是	2026年	-37.40%
27042	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左9柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
27043	东陵	李相变	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	0	0				-27.83%
27044	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27045	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯1变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
27046	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	315	26.29%	0	0		是	2026年	-30.56%
27047	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-41.36%
27048	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-218.09%
27049	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	87.59%
27050	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	华润长白中心变电站201间隔(甲)配电变压器	800	69.90%	0	0			2027年	59.09%
27051	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
27052	东陵	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	32.86%	0	0		是	2026年	-43.79%
27053	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0		是	2026年	-25.63%
27054	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年	-0.40%
27055	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	40.48%	0	0		是	2026年12月	-42.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27056	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	63.50%	0	0		是	2026年	-33.80%
27057	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	74.40%	7.8	7.8				-62.47%
27058	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	于家房于家房村沅泰畜牧公变台区	400	25.80%	256.8	256.8				0.00%
27059	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	0	0		是	2026年6月	-35.97%
27060	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	22.20%	271.2	271.2		是	2026年	-24.54%
27061	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分9	200	50.10%	79.8	79.8				-22.80%
27062	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外东南二台(2020微)	400	30.90%	236.4	236.4				-153.24%
27063	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	-29.93%
27064	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	27.08%	0	0		是	2026年5月	-25.75%
27065	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4		是	2026年12月	5.19%
27066	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年	100.00%
27067	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	泰和府1号变电站201间隔(东官线)配电变压器	630	2.86%	0	0			2027年	46.03%
27068	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	-40.73%
27069	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右5左2	250	91.60%	0	0	2025年2月	是	2027年	-34.23%
27070	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分24柱上变压器	400	65.50%	0	0		是	2026年	-42.40%
27071	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分15右1变台	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
27072	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙7箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-41.76%
27073	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	22.88%	0	0				-41.55%
27074	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	45.40%	0	0		是	2027年12月	-35.61%
27075	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-33.87%
27076	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	26.63%	0	0				-44.88%
27077	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年	-35.57%
27078	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-32.66%
27079	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	57.00%	0	0				-42.16%
27080	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明新	100	37.50%	52.5	52.5				0.00%
27081	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	20.25%	0	0				-37.65%
27082	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.17%	421	421				100.00%
27083	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	252	252				-22.00%
27084	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	315.6	315.6				-55.45%
27085	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	小微前庙一台区	200	98.10%	0	0	2024年6月	是	2026年	-0.07%
27086	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	36.16%	0	0		是		-39.47%
27087	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年	-37.38%
27088	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	0	0		是	2026年	-46.12%
27089	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分移动支石兴民养殖几2	200	18.60%	0	0		是	2028年	0.00%
27090	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	32.10%	0	0				-4.75%
27091	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	92.40%	0	0	2025年4月			-34.22%
27092	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	89.92%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.10%
27093	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
27094	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯渔客隆淡水鱼公变台区	200	27.30%	125.4	125.4				100.00%
27095	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	107.10%	0	0	2024年9月	是	2026年	12.48%
27096	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分1台区	100	88.80%	1.2	1.2	2025年8月	是	2026年12月	-41.15%
27097	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台2大棚	100	76.60%	0	0				-28.83%
27098	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	38.20%	103.6	103.6				-41.06%
27099	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分21右2柱上变压器	400	63.90%	0	0				-61.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27100	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典5变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.38%
27101	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	78.30%	0	0			2027年	-29.25%
27102	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	44.44%	0	0			2027年	-40.39%
27103	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0			2027年	-40.98%
27104	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	45.00%	45	45				7.24%
27105	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	54.00%	0	0				-128.07%
27106	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨村瑞盛德丰农场公变台区	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
27107	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	89.14%	0	0	2024年12月	是	2026年	-36.33%
27108	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	35.70%	0	0		是	2026年6月	-36.83%
27109	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线工业4台支3	200	60.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27110	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	10.50%	0	0		是	2027年	14.15%
27111	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	23.49%	0	0				-32.62%
27112	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
27113	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右26右1变台	200	18.00%	0	0				100.00%
27114	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
27115	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	58.73%	0	0		是	2026年	-43.37%
27116	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	0	0				-35.64%
27117	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	63.24%	168.6	168.6				-41.90%
27118	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	67.50%	0	0				-43.43%
27119	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右10左1左1	200	17.70%	144.6	144.6			2027年	0.00%
27120	沈北	河北变	10kV河岗线84656	新城子区丁福来养殖厂工程(一站式)	200	10.43%	0	0		是	2026年12月	5.93%
27121	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.40%	121.2	121.2				12.92%
27122	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆(一站式)	200	2.00%	0	0				-49.76%
27123	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线郭家分20变台	100	68.70%	21.3	21.3				-33.61%
27124	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城1站房1变压器	630	24.89%	410.2	410.2		是	2026年	-41.21%
27125	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	334.8	334.8		是	2026年	-40.36%
27126	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27127	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分3台	400	40.80%	0	0				0.00%
27128	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-42.86%
27129	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.23%
27130	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	41.27%	307	307				99.90%
27131	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右7柱上变压器	400	86.10%	0	0	2025年8月			0.00%
27132	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-28.80%
27133	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	-16.00%
27134	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27135	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干124右2	400	20.70%	277.2	277.2				0.00%
27136	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村综合(2021微)	400	24.90%	260.4	260.4				2.89%
27137	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	21.00%	552	552				3.96%
27138	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-37.34%
27139	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2026年12月	12.51%
27140	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	50.25%	0	0			2027年	26.20%
27141	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟于65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-54.31%
27142	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
27143	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	97.3384	97.3384				10.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27144	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	45.33%	0	0				-43.54%
27145	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-32.76%
27146	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	315	41.14%	0	0				-40.17%
27147	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	200	30.90%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
27148	大东	望花变	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	55.62%	216.6	216.6				-39.61%
27149	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	0	0				-33.66%
27150	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯东二加一	200	95.10%	0	0	2024年9月			-38.42%
27151	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	26.03%	403	403				-24.40%
27152	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27153	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线终平分63右4变台	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	6.02%
27154	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子分支22变台	100	50.40%	39.6	39.6				-79.61%
27155	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	57.00%	0	0		是	2026年	-60.46%
27156	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	200	129.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.86%
27157	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	道义变260俪景线俪景线002	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
27158	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-33.66%
27159	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台(微)	400	23.40%	0	0		是	2026年	6.19%
27160	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.21%
27161	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	127.2	127.2				-38.10%
27162	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	13.88%	280	280				-38.72%
27163	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	30.48%	280	280				-47.57%
27164	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	27.43%	0	0				-43.75%
27165	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	35.50%	0	0				-41.56%
27166	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左6变台	200	48.30%	83.4	83.4				-33.60%
27167	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.61%
27168	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分25+1柱上变压器	400	93.00%	0	0	2025年8月			100.00%
27169	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	16.96%	0	0		是	2026年12月	-41.13%
27170	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期11号变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27171	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	19.05%	447	447			2027年	-36.64%
27172	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
27173	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变(单)	630	37.46%	0	0				-45.14%
27174	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	43.13%	0	0				-39.33%
27175	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村西台1	400	19.20%	0	0		是	2026年	-33.52%
27176	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	40.13%	0	0			2027年	-42.41%
27177	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期4小区变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				0.00%
27178	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	-42.10%
27179	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	32.38%	363	363				-40.03%
27180	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-38.83%
27181	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	5.50%	0	0		是	2026年	-57.45%
27182	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567		是		0.00%
27183	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	47.20%	0	0		是	2026年	-37.30%
27184	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
27185	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	50.70%	78.6	78.6				-36.81%
27186	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	-31.94%
27187	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右5	400	0.00%	360	360				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27188	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟医院东区二期1箱变2号变压器	630	6.35%	0	0				79.42%
27189	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	0	0		是	2026年	-31.89%
27190	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	53.50%	0	0		是	2026年5月	-28.90%
27191	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	16.8	16.8				-32.54%
27192	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27193	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	71.50%	0	0		是		-29.71%
27194	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右3	400	24.00%	0	0		是		100.00%
27195	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.69%
27196	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上变压器	200	40.20%	99.6	99.6				-40.22%
27197	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
27198	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源1箱变2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
27199	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于小辛四五组支011	50	88.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-5.32%
27200	开发	宁官变	宁官变95093宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.40%	460.8	460.8				-23.15%
27201	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24右9左3变台	200	15.90%	0	0				0.00%
27202	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0		是	2026年	-40.40%
27203	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区1箱变(单)	800	64.00%	0	0				-43.39%
27204	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	23.70%	0	0				-43.57%
27205	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
27206	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	34.00%	112	112				-53.36%
27207	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	13.02%	0	0		是	2026年	20.87%
27208	沈北	新城子	新城子线	新城子线侯三分018新卜二B	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-41.92%
27209	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡2组照明	400	9.90%	320.4	320.4				-32.38%
27210	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	0	0	2025年4月			-40.01%
27211	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高分分1左8柱上变压器	500	74.40%	0	0		是	2026年	-54.12%
27212	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	33.71%	0	0				-47.86%
27213	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0		是	2026年	-28.66%
27214	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	8.70%	0	0				-45.90%
27215	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左3变压器	315	40.63%	155.5	155.5				-45.33%
27216	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈东分珍珠支14右4变压器	100	34.80%	0	0		是	2026年	-37.21%
27217	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	33.25%	0	0				-41.14%
27218	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2026年	-41.87%
27219	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	58.73%	0	0				-37.94%
27220	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	23.33%	0	0			2027年	-51.99%
27221	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左2变台	200	0.00%	180	180				-7682600.00%
27222	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-43.46%
27223	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2026年	-46.48%
27224	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0			2027年	-38.06%
27225	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年	-41.84%
27226	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	18.24%	0	0		是	2026年	-79.22%
27227	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	26.88%	0	0		是	2026年	-60.46%
27228	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	16.83%	0	0		是	2026年	-45.80%
27229	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	0	0		是	2026年	-30.26%
27230	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.20%	0	0		是	2026年	11.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27231	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	77.46%	0	0		是	2026年	-35.81%
27232	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左6	315	60.00%	0	0			2027年	-39.44%
27233	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左9	315	56.83%	0	0			2027年	-41.31%
27234	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	315	75.56%	0	0		是	2026年	-47.05%
27235	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	400	28.20%	247.2	247.2				-40.55%
27236	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	62.00%	56	56				-42.51%
27237	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	26.98%	0	0				-41.40%
27238	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	40.20%	0	0				-47.38%
27239	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
27240	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	万中干8公变	315	69.52%	0	0		是	2026年	-44.43%
27241	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	31.11%	0	0		是	2027年12月	-45.25%
27242	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	15.24%	0	0				-59.45%
27243	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	54.92%	0	0		是	2027年12月	-45.90%
27244	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2026年	-40.19%
27245	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2026年	-47.86%
27246	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0				-50.38%
27247	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	30.40%	0	0				-44.85%
27248	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	37.78%	0	0		是	2026年	-39.64%
27249	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	186.5	186.5				-58.09%
27250	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分8	400	18.90%	0	0		是	2027年12月	-33.34%
27251	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.24%	0	0				-40.14%
27252	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	100	18.90%	0	0				-71.47%
27253	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2026年	-148.48%
27254	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	70.50%	0	0		是	2027年	-47.17%
27255	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干31	200	12.40%	0	0		是		-19.94%
27256	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	6.67%	0	0		是	2026年	-48.75%
27257	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	72.38%	55.5	55.5				-42.24%
27258	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	3.90%	86.1	86.1				-32.67%
27259	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分24	400	40.50%	0	0				-43.78%
27260	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干工业支3左1变台	100	19.20%	70.8	70.8				-9.16%
27261	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	9.21%	0	0				-36.30%
27262	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2026年	-86.37%
27263	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0		是	2026年	-15.64%
27264	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	53.33%	0	0		是	2026年	-16.43%
27265	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	57.30%	0	0				-40.70%
27266	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	10.05%	0	0		是		0.00%
27267	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	47.49%	0	0		是	2026年	-40.72%
27268	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.54%	0	0				-47.91%
27269	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	34.60%	0	0		是	2026年	-39.93%
27270	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	52.50%	0	0		是	2027年12月	-38.38%
27271	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	57.14%	31.176	31.176				-33.21%
27272	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分25柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2026年	-45.84%
27273	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	50.40%	0	0		是	2026年	-41.04%
27274	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾21主变	630	10.16%	0	0				-46.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27275	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	38.88%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
27276	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
27277	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	51.43%	0	0		是	2026年	-44.69%
27278	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	80.80%	0	0	2025年12月	是	2026年	-42.10%
27279	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	50.79%	0	0				-45.36%
27280	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	63.00%	0	0		是	2026年	-0.25%
27281	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站(原尊龙苑变电站)202	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	25.97%
27282	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	23.62%	418.2	418.2				-43.13%
27283	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年	-38.16%
27284	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	40.00%	0	0				-48.97%
27285	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年	-37.69%
27286	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房3箱变1	630	24.76%	0	0		是		-42.47%
27287	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.25%	0	0		是	2026年	-36.31%
27288	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	21.27%	296.172	296.172		是	2026年	-43.22%
27289	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	揽军路小区变电站201	400	43.50%	186	186		是	2026年	-44.31%
27290	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-40.57%
27291	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	43.33%	0	0				-38.42%
27292	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	26.40%	0	0				-42.64%
27293	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-45.10%
27294	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偃都2期2箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-45.17%
27295	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变201	630	40.00%	0	0				-43.91%
27296	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201配电变压器	800	83.40%	52.8	52.8	2025年6月			-34.42%
27297	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站201	500	62.80%	136	136		是	2028年12月	-42.03%
27298	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	61.50%	0	0				-42.38%
27299	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	40.32%	0	0				-46.73%
27300	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27301	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北斗新苑小区变电站202变压器	630	38.10%	50.776	50.776				-48.57%
27302	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	18.10%	0	0				-41.79%
27303	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
27304	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	27.62%	393	393				-41.35%
27305	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站202变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
27306	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	21.90%	0	0				-44.45%
27307	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	20.50%	0	0		是	2026年	-44.51%
27308	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.94%
27309	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	22.22%	0	0		是	2026年	-43.69%
27310	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	20.19%	280	280				-38.43%
27311	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-43.30%
27312	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0		是		-41.23%
27313	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
27314	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
27315	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	800	9.00%	648	648				-49.03%
27316	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变2变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-38.31%
27317	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	423	423				-43.63%
27318	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	正光箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-45.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27319	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟4变电站1变压器	400	75.50%	0	0				-38.37%
27320	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	31.11%	371	371				-47.50%
27321	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	珠紫里箱变2变压器	630	42.67%	0	0		是	2026年	-43.57%
27322	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	14.72%	0	0				-46.31%
27323	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	26.92%	198.7	198.7				-40.96%
27324	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-42.93%
27325	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-42.77%
27326	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-57.32%
27327	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201变压器	400	21.90%	0	0				-31.82%
27328	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7#变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是		-46.00%
27329	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-44.98%
27330	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园4变电站202	630	23.17%	421	421				-44.10%
27331	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	467	467				-39.97%
27332	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	24.76%	0	0				-39.93%
27333	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-37.56%
27334	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27335	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	16.80%	0	0				-43.19%
27336	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	27.20%	251.2	251.2				-48.47%
27337	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	67.20%	0	0		是	2026年	-48.92%
27338	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2026年	-41.61%
27339	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	30.40%	298	298				-44.99%
27340	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	20.70%	0	0				-33.88%
27341	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0		是	2026年	-48.17%
27342	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	0	0				-41.35%
27343	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0		是	2026年	-40.04%
27344	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	42.67%	0	0		是	2026年	-45.16%
27345	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	23.17%	0	0		是	2026年	-44.61%
27346	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.90%	0	0		是	2026年	-40.42%
27347	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0			2027年	-39.17%
27348	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	37.50%	0	0			2027年	-42.91%
27349	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	68.83%	0	0		是	2026年	-74.03%
27350	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
27351	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-40.81%
27352	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	47.40%	0	0			2027年	-41.02%
27353	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	10.37%
27354	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于81右5变台	200	21.60%	136.8	136.8				-177.98%
27355	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	34.00%	0	0				-41.46%
27356	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-43.56%
27357	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	26.40%	318	318				-39.91%
27358	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	38.41%	0	0			2027年	-41.56%
27359	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	11.94%	0	0				-43.75%
27360	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8			2027年	-26.78%
27361	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	4.20%	0	0				2.52%
27362	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	40.50%	0	0		是	2026年	-38.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27363	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	35.24%	345	345		是	2026年12月	-40.59%
27364	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	42.52%
27365	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站2变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
27366	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	17.15%	0	0				-34.58%
27367	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
27368	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	46.48%	0	0		是	2026年	-37.06%
27369	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0				-37.16%
27370	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
27371	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	65.20%	0	0				-36.59%
27372	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	60	60				-43.92%
27373	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	19.81%	0	0				-43.11%
27374	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分62右5变台	200	29.10%	0	0		是	2026年	-38.95%
27375	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
27376	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年	12.27%
27377	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干62+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
27378	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-32.08%
27379	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山分04+2(农场西山台)	100	111.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-32.30%
27380	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	74.70%	7.65	7.65		是	2026年12月	-74.49%
27381	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房1变压器	630	40.00%	0	0				-38.78%
27382	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	250	54.40%	0	0		是	2026年6月	-44.72%
27383	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	56.80%	0	0		是	2026年5月	-866.42%
27384	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	100	59.80%	30.2	30.2				-35.28%
27385	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	50.56%	0	0		是	2026年	-36.56%
27386	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	22.54%	425	425				-44.89%
27387	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	7.20%	0	0			2027年	7.63%
27388	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分(黑林子B台)	200	18.30%	143.4	143.4				-31.30%
27389	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	28.57%	387	387		是	2026年	-39.88%
27390	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂(一站式)	100	0.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27391	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	63.60%	0	0		是	2026年	-40.03%
27392	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	17.60%	0	0		是	2026年	-47.18%
27393	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园5变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.26%
27394	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十一号变电站1变压器	800	51.38%	0	0			2027年	-43.38%
27395	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	400	26.25%	0	0				-25.03%
27396	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年	-30.92%
27397	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线大二水东分支线004	30	55.00%	0	0		是	2026年12月	-77.46%
27398	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	55.80%	136.8	136.8				-37.63%
27399	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左24变台	200	15.30%	0	0				100.00%
27400	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	58.88%	0	0		是	2026年	-33.90%
27401	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区1变电站2变压器	630	37.46%	0	0				-41.25%
27402	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万北台(2021微)	200	16.50%	0	0		是	2026年	-9.24%
27403	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变202配电变压器	500	23.04%	0	0				-48.22%
27404	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	67.43%	93.528	93.528				-43.79%
27405	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	24.80%	0	0		是	2026年	6.30%
27406	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台干14加1	400	51.30%	154.8	154.8				11.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27407	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	41.43%	0	0			2027年	-53.02%
27408	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-41.69%
27409	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧4配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27410	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左7左1变台	400	24.60%	0	0				0.00%
27411	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0	0		是	2027年12月	-30.04%
27412	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	22.54%	425	425				-42.25%
27413	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	9.00%	324	324		是	2026年	-38.24%
27414	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				-2103.76%
27415	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	80	51.00%	0	0		是	2026年	-55.48%
27416	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	27.60%	0	0		是	2026年	-49.10%
27417	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	34.00%	0	0			2027年	-11.64%
27418	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0				-24.18%
27419	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	52.50%	0	0				-41.34%
27420	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	30.64%
27421	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
27422	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	39.05%	321	321				-22.26%
27423	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	63.05%	84.9	84.9				-29.65%
27424	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分场支线014	100	38.40%	0	0		是	2026年6月	-41.03%
27425	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园2站房1配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
27426	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	200	14.63%	0	0		是	2026年	-44.63%
27427	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-36.96%
27428	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-37.61%
27429	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	54.90%	140.4	140.4				22.32%
27430	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
27431	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	66.19%	0	0		是	2027年12月	-45.72%
27432	东陵	水家变	水孙乙线	水孙乙线水孙乙于51右3柱上变压器	400	27.30%	0	0				0.00%
27433	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-3.11%
27434	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	14.40%	151.2	151.2				-39.93%
27435	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	32.10%	115.8	115.8				-34.74%
27436	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	160	52.25%	0	0		是	2026年6月	-34.17%
27437	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园三本2变	400	101.50%	0	0	2024年6月			-33.91%
27438	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站1变压器	630	13.97%	0	0			2027年	-39.63%
27439	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	34.92%	0	0				-40.08%
27440	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-40.39%
27441	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家开发区分3	200	16.80%	0	0		是	2026年	100.00%
27442	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_文南于13右7号柱上变压器	200	34.80%	0	0		是	2026年	-57.62%
27443	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分2左3右6右1	400	4.20%	0	0		是	2026年	0.00%
27444	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-30.92%
27445	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年	-48.14%
27446	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	46.00%	0	0				-33.85%
27447	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	14.72%	0	0		是	2026年	-21.77%
27448	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.32%
27449	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	69.30%	20.7	20.7		是	2026年12月	-30.40%
27450	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-33.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27451	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	60.4	60.4				-1695.08%
27452	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)3箱式变电站1号变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
27453	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	75.00%	7.5	7.5		是	2026年12月	-29.98%
27454	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线16+1右9变台	400	42.75%	148.32	148.32				51.00%
27455	开发	陕西变	陕西变55352南四甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	401	401		是	2026年	64.53%
27456	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	9.65%
27457	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年	4.44%
27458	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年	-38.60%
27459	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-45.28%
27460	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.00%	0	0			2027年	-32.42%
27461	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线19右5	160	24.50%	0	0			2027年	-66.80%
27462	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	魏家分26右2	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
27463	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
27464	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	9.84%
27465	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户满西村二组照明公变台区	400	46.80%	0	0				-39.73%
27466	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	200	66.40%	0	0		是	2026年6月	-41.81%
27467	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-35.95%
27468	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	124.8	124.8				84.00%
27469	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年	-35.66%
27470	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	35.24%	0	0		是	2026年	-36.90%
27471	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔大棚分03	200	57.00%	66	66		是	2026年12月	-40.50%
27472	于洪	平罗变	平罗线	平罗变615平梧线梧兵村2台区	400	54.60%	0	0				-36.88%
27473	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线	400	25.60%	0	0				100.00%
27474	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	13.02%	485	485				100.00%
27475	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
27476	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	东开箱变1变压器	630	51.75%	241	241				33.51%
27477	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-51.46%
27478	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
27479	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分51(后山嘴子北台)	200	31.20%	117.6	117.6				0.00%
27480	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	19.20%	0	0		是	2026年12月	-13.56%
27481	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	10.95%
27482	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	52.70%	0	0		是		-1.05%
27483	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干41左3	400	27.90%	0	0				0.00%
27484	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	100.00%
27485	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0		是	2026年	100.00%
27486	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	30.30%	0	0		是	2026年	-22.45%
27487	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-67.66%
27488	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	21.00%	97.3384	97.3384				-17.97%
27489	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干114右1	400	23.10%	0	0				0.00%
27490	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户满东村阳森木业公变台区	400	45.90%	0	0				100.00%
27491	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	19.20%	0	0				-38.97%
27492	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	联营商场综合楼(1)	630	105.08%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.93%
27493	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	县医院住宅	100	95.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-46.26%
27494	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	116.4	116.4		是	2026年12月	-30.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27495	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四, 六组照明	400	49.20%	0	0				-36.06%
27496	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	龙湾南二台-柱上变压器	400	47.10%	171.6	171.6				-36.94%
27497	于洪	大兴变	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	49.78%	0	0		是	2026年	-39.17%
27498	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	26.40%	0	0		是	2026年	-30.03%
27499	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干车村分9变台	400	31.80%	232.8	232.8		是	2026年	-32.86%
27500	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	32.10%	231.6	231.6		是	2026年12月	34.97%
27501	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.80%	70.2	70.2				-80.37%
27502	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-42.80%
27503	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	0	0				-34.19%
27504	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0		是	2026年	12.82%
27505	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.74%
27506	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全干联合分七家子支4	315	7.30%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
27507	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖锦景棠苑2变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-40.89%
27508	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	48.41%
27509	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-154.74%
27510	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	47.81%	265.8	265.8				-46.34%
27511	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	38.10%	0	0		是	2026年	-68.38%
27512	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
27513	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2026年	-102.57%
27514	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器(单)	315	20.63%	218.5	218.5				5.03%
27515	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.00%	0	0		是	2026年	-33.73%
27516	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变(单)	400	43.88%	0	0		是		-39.90%
27517	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	46.67%	0	0		是		-38.27%
27518	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	84.00%	0	0	2025年8月			-30.50%
27519	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	57.60%	0	0		是	2026年	-36.36%
27520	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
27521	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.69%
27522	东陵	祝家变	祝高线	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
27523	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	9.52%	0	0				-43.10%
27524	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2026年	-0.59%
27525	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	62.40%	0	0		是	2026年	-45.06%
27526	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2026年	-33.42%
27527	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	101.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.03%
27528	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	30.9	30.9				-43.20%
27529	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分29+1变台	400	27.00%	252	252				-123.68%
27530	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	27.30%	125.4	125.4		是	2026年	-28.06%
27531	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	126	126		是	2026年	-29.93%
27532	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	46.35%	0	0				-41.55%
27533	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-54.15%
27534	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-37.41%
27535	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境3号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	11.75%	0	0			2027年	100.00%
27536	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	78.10%	0	0				-22.86%
27537	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	8.25%	515	515				100.00%
27538	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	23.25%	267	267				-41.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27539	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	-69.91%
27540	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-45.38%
27541	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-38.52%
27542	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	56.51%	0	0		是	2026年12月	7.21%
27543	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0		是	2026年	-18.63%
27544	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分44-1	100	88.00%	0	0	2022年12月			-71.64%
27545	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线27(征稽所)	100	59.00%	0	0		是	2028年	-41.43%
27546	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	104.7	104.7				-35.04%
27547	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	200	79.95%	20.1	20.1				-30.57%
27548	于洪	于手变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏巨物业北0591	200	51.30%	77.4	77.4				-42.09%
27549	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	315	36.19%	169.5	169.5				-31.68%
27550	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	51.00%	78	78				0.00%
27551	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干明华分9左1能效柱上变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
27552	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区1变电站1变压器	630	1.90%	555	555				100.00%
27553	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-28.23%
27554	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				5.43%
27555	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	36.60%	0	0				-51.76%
27556	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0		是	2026年	-40.39%
27557	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	64.12%
27558	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	0.00%
27559	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年	-40.27%
27560	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平庄南台支4(太平庄南台)	400	16.00%	296	296				-32.03%
27561	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
27562	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境2号变电站201间隔(前榆乙)配电变压器	630	6.98%	0	0			2027年	100.00%
27563	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支4	50	0.00%	45	45		是	2026年	0.00%
27564	于洪	得胜变	得胜变95452	林溪郡AB期3箱变1配电变压器	630	9.52%	0	0				82.01%
27565	于洪	范屯变	范屯变	小微东大林东2台	630	3.90%	150.684	150.684				-0.82%
27566	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	0	0		是	2027年12月	-87.98%
27567	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	419	419		是	2027年12月	-40.50%
27568	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-7.13%
27569	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
27570	法库	秀水变	秀水变	10KV秀水变张家分登南支三石几盛兴甲6右22	100	4.80%	0	0		是	2026年	-14.13%
27571	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里3号变电站201(甲)配电变压器	630	9.52%	507	507				0.00%
27572	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201(甲)配电变压器	400	94.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-38.60%
27573	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤棚棚户区改造工程A区配电变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-37.24%
27574	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
27575	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.32%
27576	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	24.96%	0	0				-2.94%
27577	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年	-25.64%
27578	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	64.50%	102	102				-6.17%
27579	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2026年	-37.10%
27580	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	9.92%	0	0				-43.27%
27581	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园21主变	800	48.38%	0	0		是	2026年	-47.83%
27582	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.75%	237	237		是	2026年12月	-42.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27583	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-41.51%
27584	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-48.15%
27585	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-37.51%
27586	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	118.8	118.8				-69.40%
27587	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	45.40%	281	281				-36.21%
27588	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	67.80%	0	0		是	2026年	100.00%
27589	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-44.13%
27590	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-26.10%
27591	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	104.4	104.4				-37.49%
27592	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	74.80%	15.2	15.2				-70.53%
27593	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-27.67%
27594	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
27595	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	10.20%	0	0				-12.36%
27596	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	56.83%	0	0				-22.16%
27597	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线沟支32	50	67.60%	0	0				-38.81%
27598	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几1桥北台	400	9.90%	320.4	320.4		是	2026年	0.00%
27599	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2026年	-41.10%
27600	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子毓肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	83.136	83.136		是	2026年	79.13%
27601	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	24.29%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
27602	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	81.52%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-39.36%
27603	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	27	27				0.00%
27604	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-44.32%
27605	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组(2022微)	200	55.05%	0	0				-34.08%
27606	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0			2027年	-21.53%
27607	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年	-41.44%
27608	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	315	36.57%	168.3	168.3				-49.03%
27609	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	40.63%	0	0				-33.68%
27610	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27611	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
27612	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干41加1右分3变压器	50	69.00%	0	0		是	2026年12月	-60.35%
27613	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支15左7变台	400	8.70%	0	0				100.00%
27614	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	48.00%	42	42				-49.25%
27615	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年	-34.92%
27616	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司2箱变2变配电变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年12月	0.00%
27617	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	37.78%	329	329		是	2026年12月	-40.80%
27618	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分吴城店支2	315	16.57%	0	0		是	2027年	-34.58%
27619	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	200	79.20%	21.6	21.6				-36.39%
27620	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	400	27.10%	251.6	251.6				-34.47%
27621	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	68.40%	0	0		是	2026年	-28.87%
27622	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	103.284	103.284		是	2026年	-35.06%
27623	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	10.20%	0	0		是	2026年	-31.82%
27624	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0			2027年	-30.79%
27625	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-17.57%
27626	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27627	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来水新	100	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
27628	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	90.30%	0	0	2022年12月			-43.62%
27629	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	21.60%	0	0			2027年	-44.88%
27630	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支12	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-25.64%
27631	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	0	0		是	2026年6月	-66.61%
27632	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店支3	200	114.60%	0	0	2026年1月			-30.75%
27633	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-40.93%
27634	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0		是	2026年	-61.57%
27635	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家支043	200	34.65%	0	0		是	2026年5月	-82.53%
27636	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组照明	400	27.40%	250.4	250.4				-33.49%
27637	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27638	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变202配电变压器	630	16.19%	0	0				53.64%
27639	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0		是	2026年	-28.81%
27640	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	73.65%	0	0				-43.13%
27641	沈北	道义变	道义变	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	37.65%
27642	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-42.93%
27643	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.03%
27644	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡西高高长琪养鱼公变台区	400	20.10%	279.6	279.6				0.00%
27645	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	24.00%	0	0				-42.48%
27646	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	16.80%	366	366				-40.35%
27647	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-48.61%
27648	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干63左13变台	200	51.00%	78	78				-36.13%
27649	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	61.60%	0	0				-40.33%
27650	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	50.80%	0	0		是		61.98%
27651	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	0	0				-14.72%
27652	东陵	水家变	水家变	文华街3号院4箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-62.40%
27653	法库	双台子	双台子变045双四线	王台陵3队台	200	31.00%	97.3384	97.3384		是	2026年	-35.31%
27654	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	-33.15%
27655	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-36.27%
27656	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张凤海分5	30	49.00%	0	0				-19.82%
27657	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台新	200	54.00%	72	72				0.00%
27658	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右6	50	25.20%	32.4	32.4		是	2027年	-36.52%
27659	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0			2027年	-25.88%
27660	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干196	200	16.80%	0	0			2027年	-31.64%
27661	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0				-36.08%
27662	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.12%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.95%
27663	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台新	200	92.70%	0	0	2025年8月			0.00%
27664	于洪	马三家	马辉线	小微三台子5号台	400	18.90%	0	0				100.00%
27665	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔(马总甲线)配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2			2027年	11.06%
27666	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.48%
27667	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-41.60%
27668	东陵	世园变	世园变	高坎线高坎干81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-116.16%
27669	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木厂干15苗卜分13加2	200	0.30%	0	0				0.00%
27670	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分55柱上变压器	315	82.29%	0	0	2026年1月	是	2026年	-46.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27671	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	56.80%	0	0		是	2026年6月	-24.96%
27672	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	51.30%	0	0		是	2026年6月	-53.68%
27673	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0			2027年	-78.66%
27674	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	24.60%	130.8	130.8		是	2026年6月	-30.94%
27675	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线116左2变台	400	74.10%	63.6	63.6				0.00%
27676	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	35.40%	0	0			2027年	-36.47%
27677	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-51.00%
27678	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	117.8	117.8				-35.44%
27679	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	21.20%	0	0				-37.00%
27680	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分02	315	12.95%	242.7	242.7		是	2026年12月	-21.28%
27681	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分095	200	68.40%	0	0				-32.51%
27682	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	33.60%	225.6	225.6				-57.68%
27683	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	47.85%	0	0		是	2026年	13.29%
27684	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201变压器	630	21.59%	0	0				-42.35%
27685	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	46.35%	93.528	93.528				-44.58%
27686	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-33.42%
27687	于洪	范屯变	范屯变	范静线 小微范屯村4台	200	44.10%	91.8	91.8				11.94%
27688	法库	秀水变	秀水变	秀登线 10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0		是	2026年	100.00%
27689	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	32.00%	0	0		是	2026年12月	6.20%
27690	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	10.50%	159	159				100.00%
27691	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43左3	400	0.00%	0	0				0.00%
27692	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	48.40%	0	0		是	2026年	-39.35%
27693	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	71.25%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
27694	东陵	孤家子	孤家子	营城乙线 农机实验场小区箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-27.04%
27695	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	34.29%	0	0				23.43%
27696	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄中分机械厂支1	200	35.10%	109.8	109.8				-17.96%
27697	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	9.00%	24.3	24.3		是	2026年12月	0.00%
27698	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年	100.00%
27699	于洪	东民变	东民变	东民线 小微东民干49右7左6左4+1台	200	27.30%	0	0				100.00%
27700	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	肇工变10170肇西乙线 东大智慧森邻3变电站201柜	630	24.89%	410.2	410.2		是		-43.04%
27701	沈北	清水变	清水变	清王线 清水台变642清王线清水村西支2(清水A台)	315	60.32%	64.2572	64.2572				-41.28%
27702	沈北	清水变	清水变	清蒲线 清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台)	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
27703	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干100加1右3左3	200	72.00%	0	0				0.00%
27704	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年	-38.15%
27705	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.00%	144	144				11.00%
27706	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	23.40%	0	0				59.18%
27707	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体甲线9左2	400	57.75%	129	129				-49.54%
27708	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	315	12.38%	0	0		是	2026年	-19.82%
27709	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)3变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
27710	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮堡中大棚	200	16.80%	0	0				-51.37%
27711	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	200	34.95%	0	0		是	2026年12月	-37.62%
27712	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	108.8	108.8				-41.95%
27713	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔(前岛线)配电变压器	800	47.40%	0	0			2027年	36.39%
27714	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线孟东支12	200	22.20%	135.6	135.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27715	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0		是	2027年	-33.75%
27716	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线信用分003	400	78.90%	0	0				-39.23%
27717	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-43.04%
27718	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	15.90%	0	0				-39.59%
27719	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年	-43.07%
27720	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	44.40%	0	0		是	2026年	11.98%
27721	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖2变201配电变压器	630	34.76%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
27722	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	42.60%	0	0				-75.13%
27723	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				4.86%
27724	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.70%	0	0		是	2026年	-38.89%
27725	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	72.06%	0	0				4.29%
27726	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-35.47%
27727	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	36.88%
27728	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	51.60%	307.2	307.2				-13.71%
27729	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信(一站式)	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-22.59%
27730	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
27731	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	28.16%	309.2	309.2				-43.70%
27732	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期41号变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27733	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-31.24%
27734	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-41.97%
27735	东陵	杨官变	杨官线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-47.10%
27736	沈北	新城子	新城线	安宇小区1箱变201配电变压器	800	16.80%	0	0				0.00%
27737	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司(一站式)	100	12.80%	0	0		是	2026年12月	-22.43%
27738	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2202间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	89.05%
27739	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	38.41%	325	325				-34.37%
27740	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-45.95%
27741	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	17.10%	0	0			2027年	15.59%
27742	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-43.04%
27743	皇姑	方溪变	方溪变376华庭线	溪湖华庭A区1箱式变电站配电变压器	400	34.00%	0	0				-36.08%
27744	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
27745	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	32.25%	462	462				-42.07%
27746	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-150.00%
27747	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年	-39.63%
27748	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分21能效柱上变压器	400	54.60%	0	0				29.56%
27749	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	409	409				-13.44%
27750	沈海变	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	24.64%	0	0		是		-42.43%
27751	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	52.38%	237	237				-23.68%
27752	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	20.32%	122.972	122.972				-43.66%
27753	于洪	东民变	东民线	小微乙机乙爱国1台	400	3.60%	0	0		是	2026年	-80.57%
27754	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	22.86%	423	423				41.48%
27755	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	沈阳市沈北新区艺云建材经销商店(一站式)	200	9.00%	0	0				0.00%
27756	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-49.22%
27757	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	100.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	100.00%
27758	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27759	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-46.69%
27760	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	46.20%	0	0				1.93%
27761	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	26.40%	63.6	63.6				-50.77%
27762	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	463	463				-40.23%
27763	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	47.33%	85.35	85.35				-35.03%
27764	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年	-40.47%
27765	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	400	69.15%	0	0		是	2026年	-47.20%
27766	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	30.00%	0	0		是	2026年	-45.84%
27767	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	73.20%	8.4	8.4				-40.70%
27768	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	52.60%	299.2	299.2				-37.22%
27769	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	39.30%	0	0				-10.14%
27770	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花生一、二组照明	200	119.60%	0	0	2025年4月			-36.14%
27771	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右53	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
27772	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0		是		-2.79%
27773	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	13.50%	0	0		是	2026年	96.83%
27774	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡大棚	100	31.95%	0	0				-34.06%
27775	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
27776	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	0	0		是	2026年6月	9.26%
27777	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左8	400	63.90%	0	0				20.57%
27778	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年	-41.73%
27779	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2026年	-39.05%
27780	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期4箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	91.28%
27781	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分2变台	200	58.95%	0	0				-38.72%
27782	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	360	360				0.00%
27783	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村(2022微)	400	72.60%	69.6	69.6				-36.85%
27784	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	105	105				-32.82%
27785	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	94.80%	0	0	2026年1月			-41.34%
27786	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	43.81%	0	0		是	2026年	-33.40%
27787	于洪	五金变	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	70.20%	0	0		是	2026年	-30.40%
27788	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-38.61%
27789	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右6变压器	200	35.40%	0	0				0.00%
27790	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
27791	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-42.69%
27792	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立移动乙10	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27793	东陵	世园变	世中乙线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.35%	527	527				100.00%
27794	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	19.50%	352.5	352.5				-41.97%
27795	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	100.00%
27796	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干19变台	400	31.20%	235.2	235.2				-25.72%
27797	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年	-43.08%
27798	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	18.40%	0	0		是	2026年	-46.43%
27799	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	万象中心D座变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
27800	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	60.44%	93.1	93.1				-43.99%
27801	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年	-65.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
27802	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2026年	-33.27%
27803	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	63.62%	83.1	83.1				-48.00%
27804	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	57.28%	0	0		是	2027年12月	-47.61%
27805	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	12.80%	0	0		是	2026年	-34.14%
27806	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	48.00%	0	0		是	2026年	-34.79%
27807	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村于60左5	315	38.10%	163.5	163.5		是	2026年12月	-43.13%
27808	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右5	315	26.67%	0	0		是	2027年12月	-42.17%
27809	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	68.57%	0	0				-43.83%
27810	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2026年	12.20%
27811	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	70.48%	0	0		是	2026年	-43.32%
27812	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	94.29%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.49%
27813	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	48.89%	0	0				-39.90%
27814	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左6柱上变压器	400	18.50%	0	0				-44.53%
27815	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	37.00%	0	0		是	2027年	-77.81%
27816	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	67.50%	0	0			2027年	-39.20%
27817	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年	-39.87%
27818	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	0	0		是	2026年	-51.22%
27819	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	33.02%	179.5	179.5		是	2026年	-26.26%
27820	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左9-1	315	51.43%	0	0				-39.07%
27821	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分10	315	24.76%	0	0		是	2026年	-38.82%
27822	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	4.32%	428.4	428.4				-72.84%
27823	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.48%	0	0		是		-41.97%
27824	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	0	0	2024年6月	是		-41.00%
27825	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南干老久华分1公变	315	11.43%	0	0				-46.79%
27826	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	34.60%	0	0				-34.22%
27827	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	73.33%	0	0		是	2026年	-46.47%
27828	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	0	0		是	2026年	-46.72%
27829	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1鹏南干7公变	315	40.63%	0	0		是	2026年	-50.17%
27830	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分28变台	400	33.20%	227.2	227.2				-41.59%
27831	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	99.56%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-42.22%
27832	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14左3	315	21.59%	215.5	215.5		是		-30.33%
27833	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	北三干30	315	5.08%	0	0				-25.24%
27834	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	9.00%	0	0		是	2026年	-113.08%
27835	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2026年	-95.05%
27836	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	26.00%	256	256				-44.20%
27837	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	13.80%	0	0				-46.74%
27838	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	21.90%	214.5	214.5				-51.78%
27839	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	4.13%	0	0		是		-40.99%
27840	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	52.50%	0	0		是	2026年	-41.25%
27841	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分6	315	108.57%	0	0	2025年2月	是	2026年	-44.26%
27842	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	35.56%	171.5	171.5				-76.07%
27843	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线36+2	200	38.50%	0	0				-33.87%
27844	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	25.40%	0	0		是	2026年	-35.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27845	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.10%	0	0	2024年6月	是	2026年	-40.24%
27846	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.59%	0	0		是	2026年	-43.59%
27847	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	21.59%	0	0		是	2026年	-45.81%
27848	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	400	23.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%
27849	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	25.92%	320.4	320.4				-44.27%
27850	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	15.24%	471	471				22.57%
27851	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.70%	0	0		是	2026年	-47.41%
27852	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2026年	-42.42%
27853	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	0	0	2024年2月	是	2026年	-41.12%
27854	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	90.29%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.34%
27855	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-45.37%
27856	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-45.37%
27857	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2026年	-47.29%
27858	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27859	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-43.30%
27860	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-41.78%
27861	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.50%	0	0				-40.42%
27862	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年	-41.49%
27863	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年	-39.57%
27864	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是		-39.00%
27865	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	64.96%	0	0		是	2026年	-42.53%
27866	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	29.21%	296.172	296.172		是	2026年	-41.47%
27867	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	73.92%	0	0				-43.79%
27868	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	32.76%	180.3	180.3				-54.25%
27869	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-36.86%
27870	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酃都1期2箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-44.37%
27871	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	29.12%	0	0		是	2026年	-41.80%
27872	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	29.33%	382.2	382.2				-46.70%
27873	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	53.02%	0	0				-40.23%
27874	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	41.60%	242	242				-38.21%
27875	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	24.00%	0	0				-43.86%
27876	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-43.94%
27877	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-40.49%
27878	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年	-41.38%
27879	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.44%
27880	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27881	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	25.92%	50.776	50.776				-43.45%
27882	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	17.14%	459	459				-14.41%
27883	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
27884	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27885	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-39.26%
27886	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙-E-2主变	315	3.81%	271.5	271.5				-52.21%
27887	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	78.10%	0	0				-36.46%
27888	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27889	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	37.50%	0	0				-36.90%
27890	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	34.80%	0	0				-42.96%
27891	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	18.41%	0	0				-40.69%
27892	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	59.10%	0	0				-41.40%
27893	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	43.94%	0	0				-42.37%
27894	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
27895	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	12.48%	0	0				-47.99%
27896	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	76.19%	0	0				-40.95%
27897	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙3期1箱变1变	630	19.37%	0	0				-43.47%
27898	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	83.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.58%
27899	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	8.38%	429.536	429.536				-47.17%
27900	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年	-44.16%
27901	和平	和平变	和平变148和铁甲线	铁路红星2变电站2号高压柜主变	500	24.00%	330	330				-43.80%
27902	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-41.52%
27903	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				-100.00%
27904	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	51.43%	0	0		是		-44.40%
27905	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园1变电站202变压器	630	21.27%	0	0				-41.95%
27906	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-38.98%
27907	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.52%
27908	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27909	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	24.32%	328.4	328.4				-44.40%
27910	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	60.40%	0	0		是	2026年12月	-38.97%
27911	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	400	107.00%	0	0	2025年12月			-36.76%
27912	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	14.10%	0	0				-36.28%
27913	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变(单)	315	51.11%	122.5	122.5				-38.40%
27914	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	34.92%	347	347				-45.36%
27915	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	浑河五小区8变电站201	800	55.80%	273.6	273.6				-41.94%
27916	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2021变压器	630	33.02%	0	0				-42.92%
27917	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-38.58%
27918	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	94.40%	0	0	2022年12月			-42.76%
27919	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	24.00%	0	0				-40.91%
27920	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	五彩上筑2变电站1变	630	13.97%	479	479		是	2026年	-41.98%
27921	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	0	0				-40.05%
27922	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年	-44.28%
27923	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	399	399				-43.42%
27924	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
27925	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
27926	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	74.25%	0	0		是	2026年	-22.79%
27927	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左5左10	200	1.80%	0	0			2027年	0.00%
27928	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	9.14%	0	0				-47.68%
27929	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	41.14%	0	0				-39.96%
27930	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-40.28%
27931	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.62%
27932	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微青北渔池台	200	5.40%	169.2	169.2				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27933	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年	-43.77%
27934	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2026年	-45.01%
27935	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	4.00%	0	0				71.76%
27936	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-26.38%
27937	沈北	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	31.13%	0	0		是	2026年	-23.99%
27938	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	60.63%	0	0				-44.78%
27939	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-45.11%
27940	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左6右6	200	56.40%	67.2	67.2				100.00%
27941	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干8右3加1	315	21.59%	0	0				-55.51%
27942	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	9.07%
27943	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微鑫良源台	400	85.20%	0	0	2025年10月	是	2026年	100.00%
27944	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	6.95%
27945	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	88.76%	0	0	2025年4月	是	2026年	-40.90%
27946	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北延二期2局维变电站202配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-0.49%
27947	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	200	94.80%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	27.07%
27948	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府4号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				10.89%
27949	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	29.90%	0	0		是	2026年	-38.18%
27950	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
27951	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	26.40%	0	0		是	2028年	-46.51%
27952	于洪	得胜变	得工线95446	冯学义住宅小区	100	105.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.49%
27953	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-31.23%
27954	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年	-41.39%
27955	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8		是	2026年	-43.44%
27956	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚(东)	80	26.25%	0	0				-72.71%
27957	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年	-43.73%
27958	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0		是	2026年	-35.53%
27959	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	67.62%	0	0		是	2026年	-41.23%
27960	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27961	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG_福逸居小区变电站2变压器	630	40.13%	0	0				-43.47%
27962	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号(微)	400	29.10%	0	0				29.18%
27963	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	42.54%	299	299				-41.23%
27964	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				10.17%
27965	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期1小区变电站202配电变压器	630	16.19%	0	0				0.00%
27966	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年	-35.52%
27967	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
27968	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	36.45%	107.1	107.1				-37.53%
27969	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	50	55.40%	0	0		是	2026年5月	-59.17%
27970	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27971	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	400	34.35%	0	0		是	2026年	-27.59%
27972	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉南台	400	22.80%	268.8	268.8				-287.21%
27973	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	37.20%	150.684	150.684				-37.24%
27974	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线215右13变台	200	9.30%	0	0		是	2026年	95.56%
27975	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食美客盛京坊2号变电站1号配电变压器	800	58.80%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27976	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	400	88.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-18.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
27977	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27978	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分刘三四支7左1	100	70.80%	0	0				-305.43%
27979	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
27980	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街羽源袜厂公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27981	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-41.30%
27982	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-15.94%
27983	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	53.10%	0	0				-23.01%
27984	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
27985	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城2号考核	250	28.16%	0	0		是	2026年	-36.07%
27986	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	15.20%	374	374		是	2026年12月	7.94%
27987	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
27988	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	三益商店公变台	200	33.00%	0	0		是	2026年	100.00%
27989	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	46.95%	86.1	86.1				-31.67%
27990	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	135	135				-40.12%
27991	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	0	0	2025年4月	是	2026年	10.31%
27992	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
27993	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-44.11%
27994	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	47.94%	0	0				-40.74%
27995	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年8月			-26.36%
27996	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	16.51%	0	0				-45.54%
27997	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	421	421				-38.95%
27998	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	29.10%	60.9	60.9				-50.60%
27999	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年	-38.66%
28000	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	44.44%	0	0			2027年	-41.91%
28001	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	55.20%	0	0			2027年	-37.75%
28002	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.30%	110.8	110.8				-20.82%
28003	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.24%
28004	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	64.13%	0	0				-41.24%
28005	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	105.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.08%
28006	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	200	27.00%	0	0		是	2026年	-27.99%
28007	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.40%	0	0				-57.22%
28008	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	68.80%	106	106		是	2026年	-41.20%
28009	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	25.88%	51.3	51.3				9.58%
28010	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	59.05%	195	195				-42.87%
28011	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	400	16.80%	0	0				-49.46%
28012	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0			2027年	-36.16%
28013	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干112左1	400	33.75%	0	0				-42.86%
28014	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期4号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28015	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28016	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG_石棉分16(将军楼)箱式变电站1号配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-25.13%
28017	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28018	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0			2027年	-30.62%
28019	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	12.44%	0	0				-35.38%
28020	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	25.90%	0	0				-22.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28021	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.20%	0	0			2027年	3.89%
28022	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年	-45.54%
28023	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-44.77%
28024	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.80%	0	0				-174.44%
28025	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	14.40%	75.6	75.6				-83.24%
28026	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居3(并表)箱式变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-42.77%
28027	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	0	0		是	2026年6月	-30.89%
28028	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-26.87%
28029	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28030	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支16	200	118.80%	0	0	2025年12月	是	2026年5月	-37.35%
28031	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站202配电变压器	500	77.28%	63.6	63.6				-37.70%
28032	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	0	0		是	2026年6月	-55.36%
28033	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	612	612				-36.45%
28034	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	辽宁盛柏霖建设工程有限公司(一站式)	400	53.10%	0	0				0.00%
28035	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街2大棚	200	29.25%	0	0				-46.35%
28036	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	29.7	29.7		是	2026年12月	-36.96%
28037	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
28038	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0		是	2026年	100.00%
28039	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	381	381				-42.10%
28040	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0		是	2027年	-46.27%
28041	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年	-37.48%
28042	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	49.00%	0	0		是	2026年	-47.94%
28043	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	28.25%	0	0		是	2027年12月	23.47%
28044	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山西支04	315	35.24%	172.5	172.5				-33.85%
28045	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年	-187.89%
28046	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1之1柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2026年	-40.89%
28047	东陵	上佰变	新生线	上佰变303新生线新生干国范石化院支7右分2柱上变压器	100	54.00%	0	0				-21.87%
28048	沈北	董楼子	望滨线	YHG_望滨一队C	315	40.13%	157.1	157.1				-63.84%
28049	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	8.51%	0	0		是	2026年12月	-30.99%
28050	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是		-36.09%
28051	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	54.3	54.3				-32.87%
28052	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	12.38%	0	0		是	2026年	-52.39%
28053	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
28054	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-46.92%
28055	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	27.62%	0	0				-42.53%
28056	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
28057	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年	-38.25%
28058	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-23.46%
28059	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	10.80%	0	0				-9.53%
28060	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	52.70%	0	0		是	2026年12月	-50.64%
28061	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区6变)	400	30.40%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
28062	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201变压器	500	26.00%	0	0				-46.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28063	于洪	范屯变	范北线	小三家村小微1台	400	123.60%	0	0	2024年2月			0.02%
28064	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	22.25%	519.6	519.6		是	2026年	-39.80%
28065	东陵	水家变	水李线	水李线141左7右1柱上变压器	400	18.60%	0	0				100.00%
28066	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-5.26%
28067	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干191左5+1	315	20.57%	218.7	218.7		是	2027年	-37.56%
28068	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0		是	2027年	-28.53%
28069	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干17左2+1左1	200	26.10%	0	0		是	2026年	-34.01%
28070	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年	-44.27%
28071	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	63.90%	104.4	104.4				1.95%
28072	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	17.36%
28073	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支83	50	2.80%	0	0		是	2026年6月	-66.67%
28074	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	30.00%	0	0		是	2027年	100.00%
28075	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	82.80%	57.6	57.6	2025年8月			-34.90%
28076	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	26.29%	0	0				-41.22%
28077	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	400	75.25%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
28078	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0		是	2026年12月	-25.96%
28079	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-45.94%
28080	于洪	光辉变	光专线	光专线西老边西台	400	26.40%	254.4	254.4		是	2026年	-42.20%
28081	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	33.60%	0	0		是		-45.05%
28082	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村立忠伟业汽修公变台区	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
28083	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	43.80%	92.4	92.4				28.55%
28084	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
28085	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
28086	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	0.00%	90	90				-79.54%
28087	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	25.13%	0	0				-40.23%
28088	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-39.02%
28089	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期2号变电站202配电变压器2	800	20.10%	559.2	559.2				100.00%
28090	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	23.68%	0	0		是	2027年12月	-40.34%
28091	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	30.00%	0	0			2027年	-42.02%
28092	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	43.20%	0	0				-29.82%
28093	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分1左1右4	400	12.50%	0	0		是	2027年12月	-35.44%
28094	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡村村民集资89住宅楼2	315	37.33%	0	0				-35.59%
28095	苏家屯	陈相变	陈相变4430小下线	陈相变430小下线田水分修家支25右04	100	33.00%	57	57				-31.05%
28096	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-44.20%
28097	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	9.75%	642	642				65.56%
28098	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	28.40%	246.4	246.4		是		-42.02%
28099	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线四方台饮料厂	160	30.94%	0	0				-42.50%
28100	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古城卜支17	100	96.00%	0	0	2026年1月			-34.87%
28101	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-39.78%
28102	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年	-44.46%
28103	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	74.80%	0	0		是	2026年	10.65%
28104	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
28105	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚3台	200	46.50%	87	87				0.00%
28106	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号(微)	400	36.00%	0	0				15.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28107	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28108	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0				5.43%
28109	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
28110	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	51.60%	153.6	153.6				16.07%
28111	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	14.10%	0	0				-48.30%
28112	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	19.50%	0	0				-52.29%
28113	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	25.50%	516	516				-42.42%
28114	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	19.78%
28115	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	400	12.30%	0	0				-40.87%
28116	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分17变台	200	71.40%	37.2	37.2				-20.29%
28117	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台)金盛苑1号箱202配电变压器	630	77.78%	0	0		是	2026年12月	-19.23%
28118	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线56右5	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28119	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	44.25%	366	366				-32.87%
28120	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-32.93%
28121	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-53.92%
28122	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.11%
28123	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	66.60%	23.4	23.4				-18.55%
28124	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	-40.06%
28125	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-42.43%
28126	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰北台(微)	200	74.40%	31.2	31.2				-32.43%
28127	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-39.55%
28128	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	118.8	118.8		是	2026年	-35.46%
28129	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	33.38%	453	453		是	2026年	-41.42%
28130	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	43.50%	46.5	46.5				-53.20%
28131	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	41.90%	303	303				-39.21%
28132	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-42.29%
28133	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-34.82%
28134	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0			2027年	20.54%
28135	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变压器	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-56.66%
28136	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支13(四队台)	200	31.00%	0	0		是	2028年	-36.17%
28137	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-773.67%
28138	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	3.90%
28139	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线112	200	55.20%	69.6	69.6				-38.10%
28140	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村西台	630	26.03%	403	403				-43.40%
28141	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-42.91%
28142	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	71.00%	0	0		是	2026年6月	-21.28%
28143	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	24.72%	0	0				-39.72%
28144	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司-主供	500	58.00%	0	0		是	2026年12月	14.32%
28145	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支90变台	200	3.90%	0	0		是	2026年	-68.43%
28146	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-41.43%
28147	沈北	清水变	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂(一站式)	100	5.40%	0	0		是	2026年12月	-51.92%
28148	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.15%
28149	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.49%
28150	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-27.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28151	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	24.76%	377.576	377.576				-35.17%
28152	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-40.20%
28153	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年	-38.77%
28154	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年	-42.69%
28155	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线105	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.81%
28156	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	20.16%	174.6	174.6				-40.04%
28157	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0				-19.72%
28158	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分3+1右1	200	24.90%	0	0				100.00%
28159	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	0	0	2025年4月	是		-34.92%
28160	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母线配电变压器	630	10.41%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
28161	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	30.50%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
28162	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站202	800	39.75%	325.616	325.616				-35.50%
28163	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是		0.00%
28164	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里1号变电站201(乙)配电变压器	400	76.50%	54	54				0.00%
28165	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干205右1变台	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
28166	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	86.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.96%
28167	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	72.00%	0	0		是	2026年	-21.86%
28168	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干16+1	315	0.00%	0	0				0.00%
28169	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分12	200	30.30%	0	0				-40.03%
28170	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	29.21%	0	0				-44.81%
28171	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
28172	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	23.25%	0	0				-98.35%
28173	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	2.33%
28174	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
28175	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.25%	0	0			2027年	100.00%
28176	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG_佳园新村变电站配电变压器	630	35.24%	345	345				-120.61%
28177	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-42.18%
28178	于洪	小子变	10kV于工线56284	景城时代2-1台(临时电)	250	60.48%	0	0				0.00%
28179	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	70.95%	120	120				-33.72%
28180	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117+1右2	200	2.40%	0	0				0.00%
28181	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园1变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年	-37.12%
28182	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	兰庭园2变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-42.22%
28183	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线193左1左1变台	200	6.60%	0	0				0.00%
28184	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	18.38%	0	0			2027年	-42.34%
28185	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线2号台	400	50.55%	0	0				14.87%
28186	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	51.00%	0	0		是	2026年	21.41%
28187	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天赋2箱式变电站2配电变压器	500	16.00%	370	370		是	2026年	-34.37%
28188	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	5.20%	0	0		是	2026年	-53.36%
28189	新民	公主屯	公主屯变31148农农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	36.80%	106.4	106.4				-39.86%
28190	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	41.40%	194.4	194.4				0.47%
28191	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	17.32%
28192	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	60.60%	0	0				-27.19%
28193	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	96.20%	0	0	2025年4月	是	2026年	-34.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28194	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线091	315	52.57%	117.9	117.9		是	2027年	-14.08%
28195	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-36.53%
28196	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	24.30%	0	0			2027年	-19.53%
28197	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	25.20%	259.2	259.2				-25.78%
28198	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支养殖场几2	400	9.60%	0	0		是	2026年	100.00%
28199	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	19.60%	0	0		是	2026年	18.20%
28200	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-39.63%
28201	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-47.19%
28202	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0				-73.01%
28203	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红西几2	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28204	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	18.00%	36	36				-83.03%
28205	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-36.88%
28206	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	200	45.80%	0	0				-34.36%
28207	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	38.70%	0	0		是	2026年	-38.80%
28208	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	33.02%	359	359				-24.44%
28209	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	62.70%	0	0				-40.85%
28210	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	64.88%	0	0		是	2026年	-36.51%
28211	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	52.26%
28212	于洪	小子变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期1变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-35.38%
28213	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-42.37%
28214	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-35.69%
28215	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期1箱变配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
28216	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	52.40%	0	0		是	2026年6月	-11.84%
28217	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	49.50%	0	0		是	2027年	-29.58%
28218	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	57.60%	0	0				-39.24%
28219	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	87.2	87.2				-22.59%
28220	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河南支19左1变台	200	20.70%	138.6	138.6				0.00%
28221	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	66.60%	0	0		是	2026年12月	-27.97%
28222	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年12月	-37.67%
28223	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山12号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	32.70%	0	0			2027年	15.03%
28224	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	27.90%	0	0				11.30%
28225	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180	180				0.00%
28226	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	13.33%	483	483				22.96%
28227	皇姑	长黄变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	-24.69%
28228	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	27.62%	0	0				100.00%
28229	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	67.5	67.5				-37.53%
28230	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	17.00%	365	365				-41.92%
28231	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏分29变台	200	57.80%	0	0		是	2026年	-36.58%
28232	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分前岗支25变台	100	70.20%	19.8	19.8				-32.75%
28233	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年	-38.56%
28234	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-39.18%
28235	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期2开2变201间隔配电变压器	400	80.40%	0	0	2024年7月			-38.15%
28236	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	37.80%	52.2	52.2				-28.76%
28237	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期3小区变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28238	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-41.19%
28239	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.79%
28240	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	31.75%	0	0				-45.17%
28241	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	45.30%	178.8	178.8		是	2026年	-27.82%
28242	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	10.54%
28243	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年	-42.99%
28244	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线农机分14右1变台	400	58.50%	126	126				100.00%
28245	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(花海公园3)	100	13.20%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
28246	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	85.08%	31	31	2023年9月			-45.69%
28247	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	0	0			2027年	-35.78%
28248	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	26.25%	0	0			2027年	-37.17%
28249	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	29.70%	0	0			2027年	-25.06%
28250	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	0	0				-26.31%
28251	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线徐西支04	100	44.70%	45.3	45.3				-37.36%
28252	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2026年	-29.86%
28253	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	28.80%	0	0		是	2026年	19.97%
28254	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线64右1右2	400	27.00%	252	252				0.00%
28255	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压器	200	32.00%	0	0		是	2026年12月	-117.96%
28256	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	200	39.90%	100.2	100.2				46.19%
28257	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	29.20%	0	0		是	2028年12月	-34.69%
28258	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28259	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.99%
28260	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
28261	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变(单)	630	35.05%	0	0				-37.62%
28262	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	29.20%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
28263	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	28.44%	0	0		是	2026年	-41.77%
28264	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	14.40%	0	0			2027年	-29.28%
28265	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
28266	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	19.50%	141	141				0.41%
28267	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	赵永刚秸秆加工厂	200	0.00%	180	180				0.00%
28268	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线7变台	100	84.20%	5.8	5.8	2024年6月			100.00%
28269	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	1.88%	0	0			2027年	-548.14%
28270	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.45%	161.1	161.1				-35.19%
28271	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	17.10%	291.6	291.6		是	2026年	29.76%
28272	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	26.29%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
28273	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干66+1变压器	400	77.70%	49.2	49.2				-36.15%
28274	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	200	15.90%	0	0			2027年	-30.76%
28275	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	32.70%	0	0			2027年	7.02%
28276	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组(2022微)新	200	96.00%	0	0	2025年6月			0.00%
28277	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	50	50.40%	19.8	19.8				-50.56%
28278	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线东三益号分支线002	50	87.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.26%
28279	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	36.06%	0	0			2027年	-89.97%
28280	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期4号变电站202配电变压器	400	8.40%	326.4	326.4				0.00%
28281	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	0	0				-30.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28282	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	15.60%	0	0		是	2026年	-56.14%
28283	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	44.10%	0	0				-38.37%
28284	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	0.00%	0	0				-91.31%
28285	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	69.00%	6.3	6.3				-37.28%
28286	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	13.97%	0	0				14.02%
28287	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配电站202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
28288	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	8.40%	0	0				5.81%
28289	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干191右2	200	34.50%	0	0				0.00%
28290	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.68%
28291	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期32号变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28292	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区1变电站2变压器	800	16.75%	586	586				100.00%
28293	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	17.96%
28294	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	36.30%	0	0		是	2026年	-26.76%
28295	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
28296	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	45.75%	0	0				-39.45%
28297	开发	昆明变	昆明变55972后澳乙线	岸芷汀兰小区2变电站2变压器	800	11.40%	0	0				0.00%
28298	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线唐房台	200	18.30%	143.4	143.4		是	2026年	-33.30%
28299	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0				2.32%
28300	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.30%	395	395				100.00%
28301	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	2.98%
28302	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线132变台	200	36.30%	107.4	107.4				0.00%
28303	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	0	0	2023年4月	是	2027年	15.11%
28304	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	28.32%	0	0				-40.68%
28305	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛支40右3变台	400	38.70%	205.2	205.2				0.00%
28306	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	22.00%	0	0		是	2026年6月	11.91%
28307	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	52.80%	74.4	74.4		是	2026年	-34.84%
28308	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	200	42.60%	0	0		是	2026年	14.94%
28309	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	29.70%	120.6	120.6				4.64%
28310	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	0	0			2027年	-26.55%
28311	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.90%	0	0		是	2027年	-12.17%
28312	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	160.2	160.2				-6.43%
28313	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	400	74.10%	63.6	63.6				-40.92%
28314	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	29.00%	0	0		是	2027年	-49.13%
28315	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	66.00%	0	0				-38.45%
28316	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-18.76%
28317	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-41.42%
28318	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	50.67%	0	0		是	2026年	-42.32%
28319	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	264	264		是	2026年	-29.68%
28320	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	5.70%	168.6	168.6				100.00%
28321	于洪	得胜变	得胜变95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年	-21.61%
28322	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园1变电站变压器	500	25.28%	323.6	323.6		是		-40.66%
28323	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	90.16%	0	0	2025年10月			-43.16%
28324	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	28.57%	183.08	183.08				-43.95%
28325	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	91.60%	0	0	2022年12月		2027年	-17.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28326	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	24.15%	131.7	131.7		是	2026年	-33.08%
28327	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
28328	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.84%
28329	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	0	0				-28.31%
28330	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2026年	-32.78%
28331	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	24.76%	411	411		是		-42.47%
28332	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	54.10%	0	0				-39.75%
28333	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	38.48%	0	0				-44.32%
28334	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0		是		-42.49%
28335	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	51.50%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
28336	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-40.31%
28337	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线78左1变台	200	39.90%	100.2	100.2				0.00%
28338	浑南	智慧变	智慧954天线	首创光和城一期3号配电箱2号配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
28339	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	15.05%	0	0				-42.71%
28340	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
28341	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电箱2号配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
28342	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	38.10%	360.256	360.256				-44.00%
28343	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年	-40.38%
28344	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1(一站式)	200	61.60%	0	0		是	2026年12月	-4.56%
28345	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-36.25%
28346	沈北	清水变	清水变	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆(一站式)	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-30.01%
28347	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.50%	39	39				-54.11%
28348	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟4组照明(微)	400	30.30%	238.8	238.8				-40.29%
28349	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	前尖山照明3台(微)	400	37.05%	0	0				-25.59%
28350	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	29.40%	121.2	121.2				11.42%
28351	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	18.00%	0	0				2.27%
28352	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	351	351				8.94%
28353	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	20.32%	439	439		是	2026年	-34.54%
28354	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2027年12月	-36.28%
28355	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
28356	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发3号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0				-35.21%
28357	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)2箱202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-34.12%
28358	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				-43.94%
28359	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	12.68%
28360	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支27右4左11变台	200	17.70%	144.6	144.6				100.00%
28361	东陵	孙家寨	绿色家园4期9箱变2变压器		630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
28362	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支养殖乙4	400	0.00%	360	360				0.00%
28363	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-40.50%
28364	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-48.89%
28365	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	85.78%
28366	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线朱三台子分22右7变台	200	0.00%	180	180				0.00%
28367	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆(一站式)	400	98.40%	0	0	2024年6月			74.79%
28368	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	66.98%	0	0			2027年	-44.00%
28369	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.79%	0	0				-37.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28370	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	256.8	256.8				-40.96%
28371	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	135	135				-37.61%
28372	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	22.22%	427	427				-43.18%
28373	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	27.60%	0	0		是	2026年	-29.27%
28374	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支29变台	400	25.20%	0	0				-23.13%
28375	于洪	范屯变	范屯线	小微静安村北1台	200	58.80%	62.4	62.4				-2.29%
28376	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	49农行1变压器	630	67.05%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
28377	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	10.20%	159.6	159.6				-64.91%
28378	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	21.90%	0	0		是	2026年12月	-64.79%
28379	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-39.99%
28380	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景6站房2变压器	630	28.70%	0	0				-38.86%
28381	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	25.08%	0	0				42.56%
28382	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-39.73%
28383	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-1(王胜于46右11左8)	200	44.40%	0	0			2027年	-23.77%
28384	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-37.59%
28385	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	46.35%	0	0				-33.96%
28386	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干53左1右1	200	82.50%	0	0	2025年8月			0.00%
28387	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	67.30%	0	0				-41.70%
28388	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2		是	2026年12月	15.50%
28389	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-43.69%
28390	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	500	13.60%	382	382		是		28.94%
28391	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑2箱变2变压器	630	26.67%	0	0				25.95%
28392	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	26.25%	51	51		是	2026年	-43.33%
28393	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.38%
28394	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	32.10%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
28395	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	36.51%	337	337		是	2026年12月	-30.68%
28396	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	0	0				-41.28%
28397	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	19.81%	0	0				-41.75%
28398	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0			2027年	-31.80%
28399	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	17.36%
28400	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	40.89%	0	0				-39.74%
28401	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台(一站式)	315	13.21%	0	0		是	2026年12月	-52.37%
28402	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	63.90%	0	0		是	2026年	-3.07%
28403	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.15%	0	0				13.03%
28404	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	48.76%	0	0				-33.39%
28405	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0			2027年	-41.38%
28406	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	9.00%	0	0				-43.94%
28407	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	-20.92%
28408	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干19左2	200	66.90%	46.2	46.2				100.00%
28409	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
28410	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	36.00%	16.2	16.2		是	2026年12月	-26.45%
28411	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站2变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
28412	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	51.30%	0	0		是	2026年	-18.45%
28413	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	14.10%	0	0		是	2026年5月	-21.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28414	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	61.33%	0	0				-41.34%
28415	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-42.65%
28416	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	0	0				-22.11%
28417	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	45.00%	360	360		是	2026年	-39.96%
28418	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期4箱式变电站2配电变压器	800	35.75%	0	0				-26.41%
28419	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都11变电站201	630	48.25%	0	0				-45.10%
28420	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-33.03%
28421	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	6.29%	527.4	527.4				-38.16%
28422	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	61.8	61.8		是	2026年	9.93%
28423	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年	6.46%
28424	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	白山乙B204之1柱上变压器	400	72.00%	72	72				100.00%
28425	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	14.00%	0	0		是	2026年	-47.30%
28426	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	13.35%	0	0		是	2026年12月	12.09%
28427	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	61.33%	180.6	180.6		是		-40.31%
28428	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	22.50%	0	0				-52.76%
28429	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.76%
28430	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	63.17%	0	0		是	2026年	-44.69%
28431	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2026年	-45.74%
28432	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2026年	-44.48%
28433	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	54.90%	0	0				-37.71%
28434	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	116.19%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-32.15%
28435	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	47.75%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
28436	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干16柱上变压器	315	72.38%	0	0				-40.90%
28437	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分11左1	315	51.11%	0	0				-44.36%
28438	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	83.50%	0	0	2026年1月	是	2026年	-30.60%
28439	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右3	250	56.32%	0	0		是	2027年12月	-41.11%
28440	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-31.92%
28441	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	22.40%	0	0		是		-79.14%
28442	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	26.88%	0	0		是	2026年	-39.69%
28443	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	37.50%	210	210				-46.79%
28444	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	47.20%	0	0		是	2026年	-59.87%
28445	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	61.00%	0	0			2027年	-43.60%
28446	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	28.57%	193.5	193.5				-41.34%
28447	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	37.20%	0	0		是	2026年	-43.68%
28448	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	6.60%	0	0			2027年	-25.34%
28449	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分4右1	315	28.57%	0	0		是	2026年	-42.41%
28450	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	57.00%	66	66				-39.91%
28451	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	24.38%	0	0		是	2026年6月	-36.29%
28452	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	27.62%	0	0		是	2026年6月	-38.09%
28453	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	21.60%	273.6	273.6				-49.85%
28454	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	6.40%	0	0		是	2026年	-301.23%
28455	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	0	0		是	2026年	-38.50%
28456	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	0	0				-38.94%
28457	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	42.00%	0	0		是		-47.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28458	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光于15右8+1	315	78.48%	36.3	36.3				-21.74%
28459	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2026年	-15.11%
28460	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学于22左6公变	315	10.16%	251.5	251.5				-39.79%
28461	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	32.76%	0	0		是	2026年	-44.42%
28462	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	40.32%	0	0				-39.24%
28463	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	120	120				-28.18%
28464	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0		是	2026年	-42.46%
28465	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0		是	2026年	-98.94%
28466	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于66柱上变压器	400	62.10%	0	0				-46.43%
28467	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	37.50%	0	0		是	2026年	-40.16%
28468	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分6柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	-48.43%
28469	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	315	60.95%	0	0				-39.59%
28470	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	0	0		是	2027年12月	-41.72%
28471	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	47.62%	0	0				-32.40%
28472	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	500	72.96%	0	0				0.17%
28473	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村于54	315	84.44%	17.5	17.5	2022年12月	是	2026年12月	-42.20%
28474	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms_南五甲线铁中分7右3	200	49.50%	0	0		是	2026年	-53.44%
28475	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右6变压器	315	26.98%	0	0				-48.13%
28476	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	40.38%	156.3	156.3		是	2026年	-38.10%
28477	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年	-30.67%
28478	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	51.11%	0	0		是	2026年	-36.75%
28479	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分23左28柱上变压器	200	67.20%	0	0		是	2026年	-40.03%
28480	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0			2027年	-86.67%
28481	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-26.45%
28482	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	1.80%	0	0		是	2026年4月	-14.17%
28483	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	10.48%	0	0				-46.40%
28484	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	53.33%	0	0		是	2026年	-42.18%
28485	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	35.56%	0	0		是	2026年	-39.86%
28486	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左5柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2026年	-47.38%
28487	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	方迪东阁2箱变1	400	63.60%	0	0		是	2026年	-42.88%
28488	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-42.78%
28489	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	30.86%	0	0				-49.84%
28490	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	26.19%	0	0		是	2026年	-41.00%
28491	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	0	0				0.00%
28492	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0		是		-39.54%
28493	铁西	万达变	万达变56066万荣线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	225	225				0.00%
28494	铁西	万达变	万达变56066万荣线	聚贤雅苑变电站202	315	74.41%	49.1	49.1				-42.86%
28495	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28496	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	15.00%	600	600				-40.09%
28497	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	31.176	31.176		是	2026年	0.00%
28498	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-54.72%
28499	和平	方型变	方型变460四平乙线	东宇大厦主变	630	33.02%	359	359				-33.83%
28500	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	25.14%	0	0				-34.11%
28501	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	50.40%	316.8	316.8				-42.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28502	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	58.10%	0	0		是	2026年	-43.86%
28503	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	16.00%	0	0		是	2026年	-47.97%
28504	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	30.48%	0	0				-42.61%
28505	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0		是	2026年	-44.30%
28506	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	47.60%	0	0		是	2026年	-41.19%
28507	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年	-42.39%
28508	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年	-40.36%
28509	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-39.67%
28510	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-44.44%
28511	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	3.00%	0	0				-37.54%
28512	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	0	0				-43.76%
28513	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	39.2	39.2		是	2026年	-40.36%
28514	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	昊辰苑小区4变电站202	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
28515	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家家居小区变电站201柜	315	24.44%	0	0				-45.90%
28516	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	25.60%	0	0				-44.75%
28517	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
28518	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-43.16%
28519	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	59.60%	0	0		是	2027年12月	-44.86%
28520	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28521	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28522	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	52.57%	0	0				-46.47%
28523	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工南六路小区变电站201柜	630	39.62%	0	0				-38.71%
28524	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
28525	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
28526	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-43.67%
28527	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	82.00%	0	0	2022年12月			-40.59%
28528	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	14.29%	0	0				-42.81%
28529	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期3箱变1号变	630	13.65%	0	0				-42.72%
28530	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-43.98%
28531	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	-39.75%
28532	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	23.36%	333.2	333.2				-40.65%
28533	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
28534	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变2变压器	630	45.71%	0	0				-49.10%
28535	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	广直2箱变1变压器	630	35.56%	343	343				-40.37%
28536	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-44.96%
28537	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城5箱变2变压器	630	26.98%	0	0		是		-66.61%
28538	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站201	630	36.83%	0	0				-43.36%
28539	和平	太原变	太原变068北二乙线	北二乙D-1主变	315	1.90%	0	0				-34.53%
28540	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
28541	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-43.89%
28542	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站1变压器	800	13.50%	612	612				-41.47%
28543	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区3变电站202	630	13.97%	479	479		是	2026年	-35.90%
28544	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-41.91%
28545	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	0	0				-36.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28546	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	17.90%	454.2	454.2				-40.57%
28547	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28548	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	97.14%	0	0	2024年6月	是	2026年	-42.64%
28549	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	87.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-34.79%
28550	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河2箱变1变压器	500	58.08%	0	0		是	2026年	-46.92%
28551	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变2	400	83.60%	0	0	2025年11月			-40.29%
28552	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	36.19%	0	0				-44.37%
28553	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	26.29%	0	0		是	2026年	-43.40%
28554	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0		是	2026年	-39.31%
28555	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	23.60%	0	0		是	2026年	-44.41%
28556	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	19.05%	0	0		是	2026年	-41.13%
28557	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职工休所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28558	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28559	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
28560	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干51加1	200	51.30%	0	0		是		14.52%
28561	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	24.15%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
28562	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山5号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	3.15%
28563	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变(单)	500	27.20%	0	0		是		-45.24%
28564	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	12.19%	0	0				-46.62%
28565	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干17左1+1	400	48.80%	0	0			2027年	-23.90%
28566	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	53.65%	0	0				-30.16%
28567	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	78.10%	0	0				6.54%
28568	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2026年	7.43%
28569	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	-40.19%
28570	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				57.13%
28571	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置序序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28572	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	160	32.81%	0	0		是	2026年	-39.81%
28573	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期4变电站变压器	400	37.50%	0	0				0.00%
28574	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	62.50%	0	0			2027年	-45.56%
28575	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	13.50%	612	612		是	2026年	-34.30%
28576	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	150	150				3.91%
28577	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	31.35%	117.3	117.3				-41.62%
28578	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分76+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
28579	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	68.10%	0	0			2027年	9.78%
28580	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左6右8变台	200	60.30%	59.4	59.4				-37.16%
28581	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分25左6变台	200	43.20%	0	0				-35.36%
28582	东陵	中马变	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	42.54%	0	0				-38.72%
28583	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-立新A1综合台-中烟立新89改造支1	200	46.00%	0	0				0.00%
28584	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-39.07%
28585	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.49%
28586	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	32.10%	231.6	231.6				-40.35%
28587	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源几5	200	15.90%	0	0				100.00%
28588	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				-43.81%
28589	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-34.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28590	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	400	60.00%	120	120		是	2026年6月	-35.86%
28591	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28592	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
28593	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0		是	2026年	100.00%
28594	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分粮库支1(乡政府台)	400	43.65%	0	0		是	2026年	-28.87%
28595	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	20.55%	277.8	277.8				1.46%
28596	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-39.91%
28597	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-34.38%
28598	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干113右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				-30.24%
28599	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线刘士照明	400	31.90%	232.4	232.4				-58.13%
28600	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明4台	400	35.40%	0	0				-44.43%
28601	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	40.20%	99.6	99.6				5.43%
28602	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	56.70%	0	0				-39.99%
28603	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	14.00%	0	0				-91.10%
28604	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变202配电变压器	630	9.84%	505	505				13.40%
28605	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	33.90%	0	0		是	2027年	-38.23%
28606	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	后老薄2灯(新)	400	17.10%	291.6	291.6				20.15%
28607	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	45.76%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
28608	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际3变电站201变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
28609	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	56.83%	0	0		是	2026年	-39.90%
28610	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	60.40%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
28611	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区1局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28612	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年	-39.50%
28613	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于54左8变压器	200	30.50%	119	119		是	2026年	-28.03%
28614	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-12.70%
28615	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
28616	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线光明村台	80	126.00%	0	0	2025年4月			-21.03%
28617	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	20.60%	0	0			2027年	-39.80%
28618	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	0.67%
28619	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	19.50%	0	0		是	2026年	-36.20%
28620	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干7+1柱上变压器	400	18.00%	0	0				0.00%
28621	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	45.60%	0	0			2027年	-40.68%
28622	于洪	平罗变	平罗线	后辛台村1台	200	75.60%	0	0				-24.97%
28623	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-41.35%
28624	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68右10右2变台	200	23.40%	0	0				100.00%
28625	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-29.87%
28626	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分142	160	20.25%	0	0		是	2026年	-37.27%
28627	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	20.05%	139.9	139.9		是	2026年	-28.04%
28628	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	47.40%	0	0				75.50%
28629	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	50.63%	0	0		是	2026年	-40.54%
28630	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28631	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	41.40%	194.4	194.4				5.26%
28632	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	16.40%	0	0				-38.35%
28633	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨于60右2变台	200	142.80%	0	0	2025年12月			-35.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28634	法库	包家屯	包家线	10kV刘帮屯分养殖场支10	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28635	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	58.50%	0	0			2027年	-42.75%
28636	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13(前腰A台)	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
28637	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-53.36%
28638	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-41.59%
28639	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	91.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-20.27%
28640	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	0	0		是	2026年12月	-38.16%
28641	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	519	519				-42.44%
28642	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站2变压器	630	7.30%	521	521				-42.18%
28643	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	91.80%	0	0	2023年6月	是	2026年	-36.62%
28644	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子南台	100	85.20%	4.8	4.8	2025年8月			-44.69%
28645	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	31.6	31.6				-29.81%
28646	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	400	47.40%	0	0				-39.50%
28647	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干战前分1	315	7.87%	0	0		是	2026年12月	-30.08%
28648	于洪	大兴变	兴富线	西湖偏景8站房1变压器	630	39.11%	0	0				-42.46%
28649	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	42.90%	188.4	188.4				-47.49%
28650	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	400	6.30%	334.8	334.8				-10.78%
28651	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	26.16%	0	0				-40.43%
28652	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.68%	0	0				-37.22%
28653	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	461	461		是	2026年12月	-210.17%
28654	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年	-38.67%
28655	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	14.85%	0	0			2027年	0.01%
28656	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	前油干后当堡分37左1变台	400	20.70%	0	0				0.00%
28657	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG_怒信2之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2026年	-43.62%
28658	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	64.38%	205	205				-36.52%
28659	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	40.13%	399	399				-26.73%
28660	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	43.88%	369	369				-30.74%
28661	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站1号配电变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
28662	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	五委新区2号	315	123.43%	0	0	2022年12月	是	2026年	-48.52%
28663	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	20.16%	0	0			2027年	-43.48%
28664	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖基地	315	81.27%	0	0	2022年12月			-52.02%
28665	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	23.24%	0	0				-41.11%
28666	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	34.60%	0	0				-34.26%
28667	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	0	0				-34.12%
28668	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)3-2	800	26.75%	506	506				100.00%
28669	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	12.00%	0	0				-60.39%
28670	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡几09	200	33.50%	113	113				-33.16%
28671	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北于60左1	400	60.15%	119.4	119.4		是	2026年	-33.75%
28672	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	100	72.90%	17.1	17.1		是	2026年12月	-41.98%
28673	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	瀚博锡耶那一期201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
28674	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房侯头沟村胜峰饭店公变台区	200	26.10%	127.8	127.8				100.00%
28675	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	100.00%
28676	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0		是	2026年	-33.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28677	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区4变)	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
28678	于洪	兰台变	兰家线	银岭支42号小微台	400	38.40%	0	0				0.00%
28679	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线159	400	43.05%	187.8	187.8		是	2027年	-37.68%
28680	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-34.33%
28681	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	99.66%
28682	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	21.49%
28683	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	23.01%
28684	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	56.70%	0	0				-32.45%
28685	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	43.50%	372	372				-36.54%
28686	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年	-33.82%
28687	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左2公变	400	60.60%	0	0				-33.04%
28688	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分82+1左1	200	25.50%	0	0			2027年	0.00%
28689	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	85.25%	19	19	2024年6月			-42.20%
28690	沈北	核心变	10kV核农线53246线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站202配电变压器	630	11.75%	493	493				74.54%
28691	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	31.20%	588	588				-35.33%
28692	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾二期2配电站1配电变压器	630	3.81%	0	0				0.00%
28693	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	23.10%	0	0				-3005.40%
28694	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.40%	0	0				-49.07%
28695	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八號院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	70.80%	0	0		是	2026年	-26.75%
28696	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支01	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
28697	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	400	20.70%	0	0		是	2026年	-29.68%
28698	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	45.98%
28699	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0		是	2026年	-31.17%
28700	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	200	66.60%	0	0		是	2027年	-34.61%
28701	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
28702	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22(古砬子B台)	200	45.90%	88.2	88.2				-24.71%
28703	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2026年	-91.54%
28704	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树枝分支线64	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.61%
28705	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-43.74%
28706	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	20.40%	139.2	139.2				-57.42%
28707	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-38.37%
28708	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
28709	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	21.27%	0	0				-45.41%
28710	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年	-42.41%
28711	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-110.29%
28712	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-40.70%
28713	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
28714	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	0	0		是	2026年	100.00%
28715	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	45.12%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
28716	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分14右4柱上变压器	200	37.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28717	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170龛庄线皮下大棚	100	37.20%	0	0				-112.62%
28718	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	49.00%	0	0				-51.92%
28719	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	42.30%	0	0		是		-10.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28720	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	17.55%	144.9	144.9				2.07%
28721	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-44.07%
28722	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.80%
28723	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨刘洋农副产品加工公变台区	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
28724	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	25.14%	204.3	204.3				-41.11%
28725	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	17.10%	0	0				-41.11%
28726	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	45.12%	112.2	112.2				-34.37%
28727	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	200	22.80%	0	0			2027年	-9.21%
28728	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期2变电站1变压器	630	6.35%	527	527				0.00%
28729	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	200	57.00%	66	66				-19.50%
28730	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	3.36%
28731	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号(微)	400	27.00%	0	0				14.74%
28732	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	0	0				-26.59%
28733	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-41.50%
28734	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	72.76%	54.3	54.3				-49.38%
28735	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	12.90%	0	0				-39.47%
28736	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分38变台	400	17.40%	290.4	290.4				-32.47%
28737	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	400	36.55%	213.8	213.8		是	2026年	-32.80%
28738	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	200	62.10%	0	0		是		-26.41%
28739	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	0	0				-39.38%
28740	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	0	0			2027年	-23.95%
28741	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	27.47%
28742	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右5左2	200	4.50%	0	0				0.00%
28743	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	0	0				-39.64%
28744	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年	-38.60%
28745	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-31.73%
28746	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风二分14箱变1变压器	400	17.40%	0	0				100.00%
28747	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
28748	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	46.35%	0	0				-46.77%
28749	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	30.75%	474	474				-37.28%
28750	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	滨水路玉波电动汽车充电公变台区	200	65.40%	0	0				0.00%
28751	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联2变电站201变压器	315	28.95%	50.776	50.776				-47.27%
28752	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园41主变	800	17.25%	0	0		是	2026年	-42.13%
28753	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	66.29%	0	0			2027年	-40.38%
28754	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	200	25.50%	129	129		是	2026年	-26.16%
28755	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
28756	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2026年	-33.57%
28757	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32(新立变台)柱上断路器-一站式	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-24.87%
28758	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三队支冷库几6	400	24.90%	0	0		是	2026年	0.00%
28759	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	0	0	2025年4月	是	2026年	-35.85%
28760	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	4.50%	171	171				100.00%
28761	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	0.95%
28762	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲	新华国际2变电站2变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-37.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28763	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	26.63%	0	0				-44.26%
28764	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	58.50%	0	0				-45.01%
28765	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-61.95%
28766	于洪	五金变	五兰乙线	沙坨子小微5台	400	18.00%	0	0				25.55%
28767	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线赵家分17左5+1变台	200	56.40%	0	0				0.15%
28768	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙10箱变2变压器	630	8.25%	0	0				-41.91%
28769	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	46.22%	0	0				-25.24%
28770	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
28771	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗小区支08	50	80.70%	0	0	2025年10月			-23.40%
28772	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	100	69.90%	0	0		是	2026年6月	-29.54%
28773	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.61%
28774	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-44.26%
28775	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变(单)	400	52.50%	0	0				-36.63%
28776	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯台	315	25.71%	202.5	202.5				-45.14%
28777	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
28778	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-42.67%
28779	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	20.85%	276.6	276.6				-33.13%
28780	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.40%	111.2	111.2		是	2026年	-32.37%
28781	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
28782	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	49.50%	81	81				47.96%
28783	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	86.48%	0	0	2025年11月	是	2026年	21.89%
28784	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.50%	0	0		是		4.25%
28785	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线76左1	200	13.80%	152.4	152.4		是	2027年	0.24%
28786	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0		是	2028年	7.84%
28787	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	2.40%	0	0		是	2026年	-15.59%
28788	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善于29右1	315	87.24%	0	0	2024年2月			-35.74%
28789	法库	新依变	依三线	10KV依三线马家沟支2	200	34.50%	0	0				0.00%
28790	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-37.73%
28791	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	105.92%	0	0	2025年6月			-42.31%
28792	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	红旗干中街北分3变台1	315	42.67%	0	0				-44.11%
28793	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.35%	0	0	2024年9月			-37.91%
28794	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	300	300				5.44%
28795	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0	0				21.77%
28796	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330	330				-34.10%
28797	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-38.33%
28798	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	10.29%	0	0				-37.23%
28799	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	23.70%	265.2	265.2				-23.40%
28800	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	三王堡西台	400	32.30%	0	0				-35.52%
28801	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	15.00%	150	150				5.47%
28802	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	81.30%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-34.61%
28803	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
28804	辽中	养士堡	养士堡1184腰屯线	养士堡腰屯村中台(微)	315	20.00%	0	0				-39.43%
28805	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线付强三队	100	13.60%	0	0		是	2026年	-38.40%
28806	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	22.88%	537	537				-39.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28807	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	75.60%	28.8	28.8		是	2026年	4.48%
28808	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	15.38%	0	0				-39.80%
28809	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
28810	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘屯支24右4变台	200	20.40%	139.2	139.2				-25.08%
28811	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	28.88%	0	0			2027年	-37.10%
28812	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是		-41.18%
28813	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	-55.38%
28814	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北14	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28815	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
28816	于洪	家俱变	偏锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-44.08%
28817	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	51.30%	0	0		是	2026年	-46.25%
28818	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年	0.29%
28819	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	0	0	2025年4月	是	2026年	4.93%
28820	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	33.00%	0	0			2027年	-78.39%
28821	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	49.92%	0	0		是	2026年	-38.33%
28822	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大岗义村南台	200	64.95%	0	0		是	2026年	-28.12%
28823	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	碧水丽城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360		是		0.00%
28824	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	48.00%	0	0		是	2026年	-32.20%
28825	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊金世达通信公变台区	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
28826	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	52.40%	37.6	37.6		是	2026年	-54.04%
28827	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:杨士岗社区1机井	100	47.20%	42.8	42.8				-51.36%
28828	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	22.00%	136	136				-73.71%
28829	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	36.80%	53.2	53.2				-50.78%
28830	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	23.10%	267.6	267.6				-65.67%
28831	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	43.60%	0	0				-47.92%
28832	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	77.50%	0	0		是	2026年	-38.67%
28833	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山村浩明养鸡公变台区	200	43.50%	0	0				0.00%
28834	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	0	0				-38.89%
28835	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0			2027年	-41.92%
28836	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	8.67%	0	0			2027年	-87.30%
28837	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
28838	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0			2027年	-44.39%
28839	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	69.52%	129	129				-41.72%
28840	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	46.80%	43.2	43.2				-48.39%
28841	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台(2022微)	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	6.13%
28842	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	15.00%	300	300				-51.83%
28843	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146附落线工厂分支01	100	103.80%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-56.12%
28844	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜蔡彬养鱼公变台区	200	78.90%	22.2	22.2				0.00%
28845	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-40.98%
28846	于洪	大兴变	兴红线	小微石材城1台区	400	38.10%	0	0		是	2026年	-20.91%
28847	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-41.65%
28848	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.00%
28849	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	36.29%	169.2	169.2				-33.34%
28850	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支陈家支24变台	50	82.40%	0	0	2026年1月	是	2026年	-35.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28851	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	37.71%	164.7	164.7				-40.63%
28852	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	100	27.00%	0	0		是	2028年	-42.46%
28853	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	35.60%	0	0		是	2026年	-36.51%
28854	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区南水泵201配电变压器	500	66.40%	0	0				-40.92%
28855	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分83左3	200	24.90%	0	0			2027年	-25.50%
28856	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	34.88%	137.8	137.8		是	2026年12月	-53.89%
28857	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-41.20%
28858	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里2号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	42.30%	0	0			2027年	12.23%
28859	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28860	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	25.51%
28861	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红于马塘房分虎山支排水支3变台	200	112.50%	0	0	2025年5月	是	2026年	-35.99%
28862	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	0	0				-54.37%
28863	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	43.20%	0	0				-30.43%
28864	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	28.50%	0	0				-34.22%
28865	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
28866	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
28867	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	34.50%	0	0			2027年	-31.56%
28868	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	72.00%	18	18				-45.83%
28869	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	56.00%	0	0		是	2026年	-47.09%
28870	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0		是	2026年	13.86%
28871	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.14%
28872	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	-309.61%
28873	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	200	5.00%	97.3384	97.3384				-92.28%
28874	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-50.52%
28875	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0		是	2027年	100.00%
28876	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	21.20%	0	0		是	2026年	-59.47%
28877	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	59.25%	246	246				-41.24%
28878	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分16左18右6柱上变压器	400	7.80%	0	0				-36.18%
28879	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	5.86%
28880	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	57.00%	0	0				-32.43%
28881	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑A1变电站201变压器	630	14.48%	0	0				-35.94%
28882	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	177.6	177.6				-8.63%
28883	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-5.94%
28884	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
28885	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0			2027年	-28.58%
28886	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	0	0				-38.67%
28887	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	29.60%	0	0				-30.76%
28888	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	0.00%	164.54	164.54				100.00%
28889	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台新	100	74.20%	0	0				0.00%
28890	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	135.6	135.6				-39.44%
28891	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线15左1变台	400	38.10%	207.6	207.6				100.00%
28892	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	20.70%	554.4	554.4				-38.78%
28893	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干336	200	21.50%	0	0		是	2026年	-28.21%
28894	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	16.80%	292.8	292.8				-23.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28895	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东分支04	200	109.20%	0	0	2025年12月			-25.43%
28896	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	74.40%	0	0				-41.05%
28897	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变1变压器	630	31.75%	367	367		是	2026年5月	-46.11%
28898	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-44.86%
28899	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-30.47%
28900	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-28.83%
28901	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	52.50%	0	0		是	2026年5月	-36.93%
28902	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区3变电站202变压器	400	24.00%	0	0				-42.99%
28903	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	67.81%	0	0			2027年	-39.90%
28904	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50右4左1-1右1	400	24.60%	0	0				0.00%
28905	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	128.2	128.2				-42.00%
28906	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明(煤改洁)	400	12.90%	0	0				13.08%
28907	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	105.20%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-36.60%
28908	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	62.10%	0	0		是	2026年6月	-37.43%
28909	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	0	0		是	2026年	-28.87%
28910	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	28.88%	93.528	93.528				-43.54%
28911	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支8右4+1-1柱上变压器	400	9.00%	0	0				0.00%
28912	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樟变电站2配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年	100.00%
28913	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	12.38%	280	280				-53.23%
28914	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线油厂支塑料制品几2(张勇)	400	79.80%	40.8	40.8				100.00%
28915	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔于60柱上变压器	400	56.00%	0	0		是	2026年	-28.35%
28916	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-38.51%
28917	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2027年12月	-22.21%
28918	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-38.77%
28919	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	400	16.95%	292.2	292.2				-34.02%
28920	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	18.40%	0	0			2027年	-41.32%
28921	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	21.38%	0	0				-41.00%
28922	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-39.56%
28923	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	40.30%	0	0				-28.39%
28924	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	3.86%
28925	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	2.19%
28926	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-20.22%
28927	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	38.70%	0	0			2027年	17.84%
28928	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右4	400	55.00%	0	0		是	2026年	-40.35%
28929	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线王家台分支02	50	97.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-32.32%
28930	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	29.55%	241.8	241.8				2.02%
28931	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵支老大棚几8	200	5.10%	97.3384	97.3384				100.00%
28932	于洪	得胜变	得胜线95444	三隆酒店公寓2配电变压器	800	1.80%	0	0				100.00%
28933	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
28934	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	109.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-269.58%
28935	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	30.90%	0	0			2027年	-24.16%
28936	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-43.89%
28937	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	400	33.20%	227.2	227.2				-29.19%
28938	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-33.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28939	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年	-83.59%
28940	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期4变电站201配电变压器	800	3.60%	0	0				0.00%
28941	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	誉澜颂1变电站2变压器	800	22.80%	0	0				58.80%
28942	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	51.43%	121.5	121.5		是	2026年12月	-17.55%
28943	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安甲线23左2变台	200	33.60%	31.176	31.176				-48.25%
28944	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2026年	0.00%
28945	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2026年12月	-33.85%
28946	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.30%	0	0				-29.67%
28947	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	15.74%
28948	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
28949	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-22.96%
28950	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
28951	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
28952	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
28953	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村1组新	200	63.90%	52.2	52.2				0.00%
28954	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器-一站式	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28955	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是	2026年	-40.66%
28956	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	50	63.20%	0	0		是	2026年12月	-25.67%
28957	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-18.66%
28958	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-47.24%
28959	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年	-37.23%
28960	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	3.60%	0	0		是	2026年	-58.59%
28961	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-52.55%
28962	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司箱式变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-38.27%
28963	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	19.57%
28964	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿4台区	200	6.30%	167.4	167.4				8.77%
28965	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	20.95%	435	435				17.18%
28966	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	61.90%	0	0		是	2026年12月	-37.03%
28967	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	82.40%	30.4	30.4	2026年1月			-55.94%
28968	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	400	7.88%	0	0		是	2026年12月	18.93%
28969	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	302.8	302.8				-41.04%
28970	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-43.49%
28971	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-41.16%
28972	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180	180				0.00%
28973	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	28.50%	246	246				9.46%
28974	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右11右5	400	9.30%	0	0			2027年	15.35%
28975	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	10.17%
28976	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦3号变电站202间隔配电变压器	630	4.44%	539	539				0.00%
28977	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年	82.47%
28978	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	56.19%	0	0				-44.23%
28979	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2026年	-30.99%
28980	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干96号变压器	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	-34.45%
28981	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	22.35%	0	0		是	2026年	-45.02%
28982	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-39.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
28983	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	75.20%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
28984	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	31.20%	0	0				90.25%
28985	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳202间隔配电变压器	800	18.25%	0	0		是	2026年	0.00%
28986	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分河套支8左11变台	100	47.60%	42.4	42.4				-47.76%
28987	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	19.25%	0	0		是	2026年	
28988	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	18.60%	142.8	142.8				-30.93%
28989	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	0.60%	0	0			2027年	-61.60%
28990	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.00%	0	0				-31.48%
28991	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	38.40%	103.2	103.2				-69.01%
28992	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
28993	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华府4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
28994	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	43.50%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
28995	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	23.62%	0	0				-41.75%
28996	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	0	0		是	2026年6月	8.28%
28997	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	200	31.80%	116.4	116.4		是	2026年	-45.64%
28998	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.68%
28999	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园2变电站1变压器	630	6.98%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
29000	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	45.3	45.3		是	2026年12月	-40.85%
29001	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	5.10%	169.8	169.8				-132.20%
29002	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	32.70%	114.6	114.6				-25.21%
29003	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-46.18%
29004	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明(2020微)	200	48.00%	84	84				-37.32%
29005	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明(2020微)	500	49.60%	202	202				-41.01%
29006	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明(2020微)	500	19.04%	0	0				-22.48%
29007	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	0	0				100.00%
29008	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线043	20	95.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-52.52%
29009	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	79.68%	0	0				-39.63%
29010	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	-107.10%
29011	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	91.88%	0	0	2025年8月			-40.21%
29012	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0				-49.57%
29013	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年	-40.98%
29014	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干2箱变(单)	400	26.10%	0	0				-42.16%
29015	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0		是	2026年	-30.80%
29016	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分37右6变台	100	94.20%	0	0	2022年12月			-31.42%
29017	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
29018	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	15.56%	469	469		是	2026年12月	-12.68%
29019	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
29020	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-2.29%
29021	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
29022	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2026年	-46.37%
29023	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20右5柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年	-75.10%
29024	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	57.14%	0	0				-44.62%
29025	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.68%	0	0		是	2026年	-37.38%
29026	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	13.20%	0	0		是	2026年	-49.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29027	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	11.10%	0	0			2027年	-24.98%
29028	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	48.00%	0	0		是	2026年	-36.31%
29029	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	75.36%	36.6	36.6				-43.51%
29030	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	400	54.50%	0	0				-28.68%
29031	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	23.10%	0	0		是	2026年	-44.96%
29032	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左62	315	69.84%	0	0		是	2028年12月	-46.27%
29033	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2026年	-40.88%
29034	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2026年	-36.69%
29035	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	93.8	93.8				-42.74%
29036	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2026年	-39.27%
29037	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0		是	2026年	-44.67%
29038	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	0.00%	0	0			2027年	-23.86%
29039	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左3	630	43.49%	0	0			2027年	-40.38%
29040	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分6	400	80.25%	0	0	2023年8月			-39.74%
29041	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
29042	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	99.36%
29043	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	45.30%	0	0		是	2026年	-41.34%
29044	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分23公变	400	22.80%	0	0				-44.17%
29045	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变	400	84.30%	22.8	22.8	2025年12月			-37.49%
29046	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	61.60%	71	71				-44.81%
29047	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	69.25%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
29048	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	43.81%	0	0		是	2026年6月	-40.76%
29049	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	51.20%	0	0				-44.22%
29050	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	76.75%	0	0		是	2026年	-45.13%
29051	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	51.11%	0	0				-53.61%
29052	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-18.71%
29053	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	144	144				-38.04%
29054	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0				-37.02%
29055	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	66.29%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
29056	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	44.10%	0	0				-29.71%
29057	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70左2	200	22.50%	0	0				-36.38%
29058	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2026年	-56.45%
29059	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	0	0				-40.77%
29060	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	怒江变250怒陵线怒舍干9柱上变压器	250	33.28%	0	0				-84.83%
29061	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	23.24%	166.776	166.776				-37.37%
29062	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	78.60%	45.6	45.6				-39.30%
29063	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线17	315	19.05%	223.5	223.5				0.00%
29064	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分52变压器	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29065	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线5	315	82.54%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.70%
29066	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	101.59%	0	0	2025年12月	是	2027年12月	-39.47%
29067	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	24.38%	206.7	206.7				-41.90%
29068	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2026年	-41.30%
29069	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0		是		-46.27%
29070	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0		是	2026年	-39.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29071	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0				-51.79%
29072	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	38.73%	0	0		是	2026年	-95.36%
29073	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2026年	-45.28%
29074	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线60#左4	200	28.00%	0	0				-24.31%
29075	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
29076	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	32.38%	0	0		是	2026年	-55.22%
29077	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	25.08%	0	0				-40.42%
29078	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	0	0		是	2026年	-44.66%
29079	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之9柱上变压器	200	14.80%	0	0				-65.23%
29080	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	27.20%	0	0		是	2026年	-42.81%
29081	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	43.00%	0	0		是	2026年	-57.15%
29082	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2026年	-32.84%
29083	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	31.24%	0	0		是	2026年	-41.84%
29084	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	29.60%	0	0		是	2026年	-45.46%
29085	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	14.63%	603	603				-34.61%
29086	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是		-42.87%
29087	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	0	0				0.00%
29088	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	104.10%	0	0	2025年2月	是	2027年12月	-40.76%
29089	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-48.37%
29090	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
29091	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年	-37.90%
29092	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	28.00%	310	310				-45.86%
29093	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	36.51%	0	0		是	2026年	-46.32%
29094	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	52.19%	119.1	119.1				-46.23%
29095	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	28.95%	0	0				-42.94%
29096	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	17.14%	0	0		是	2026年	-41.57%
29097	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	27.62%	196.5	196.5				-40.46%
29098	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年	-41.26%
29099	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	42.22%	301	301				-41.43%
29100	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街10变电站201	315	34.92%	173.5	173.5				-43.93%
29101	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.45%
29102	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	31.43%	0	0				-39.98%
29103	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
29104	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	0	0				-37.87%
29105	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	0	0				-39.00%
29106	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	24.13%	415	415				-39.87%
29107	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	20.95%	435	435				-42.23%
29108	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区8变电站202	630	25.40%	0	0				-44.69%
29109	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	东煤万莲箱变1变压器	630	46.22%	0	0				-42.98%
29110	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	58.41%	0	0		是	2027年12月	-35.85%
29111	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是		-124.93%
29112	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	0	0				-42.19%
29113	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站201柜	630	34.92%	0	0				-39.67%
29114	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201变压器	500	53.12%	0	0				-21.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29115	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-38.35%
29116	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.80%	0	0		是	2026年	-17.94%
29117	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科十一十二区2箱变1号变	630	27.43%	0	0		是	2026年	-42.88%
29118	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站201间隔变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-51.44%
29119	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	44.57%	0	0		是	2026年	-37.86%
29120	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	16.00%	370	370				-37.78%
29121	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
29122	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	11.10%	631.2	631.2				-43.73%
29123	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
29124	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	27.60%	0	0		是	2027年12月	-45.69%
29125	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	280	280				0.00%
29126	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年6月	-32.12%
29127	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年6月	-45.30%
29128	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2变电站2变压器	630	12.38%	6.928	6.928				-40.51%
29129	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29130	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0		是	2026年	-42.29%
29131	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	54.29%	225	225				-44.62%
29132	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	16.80%	0	0				-47.01%
29133	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	630	51.30%	243.8	243.8				-42.92%
29134	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是		-43.72%
29135	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
29136	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-36.94%
29137	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变(单)	630	26.67%	0	0				-52.63%
29138	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	94.48%	0	0	2025年8月			-42.63%
29139	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-44.42%
29140	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	43.00%	0	0				-44.21%
29141	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
29142	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	43.17%	6.928	6.928				-46.67%
29143	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
29144	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	15.56%	0	0				-42.54%
29145	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
29146	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	-41.69%
29147	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	48.60%	0	0		是	2026年	-47.06%
29148	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2026年	-12.88%
29149	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-44.33%
29150	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	24.00%	0	0		是	2026年	-44.82%
29151	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29152	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
29153	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	100.00%
29154	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29155	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	270	270				-36.57%
29156	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG_下深线130#柱上变压器	100	45.00%	0	0			2027年	-87.33%
29157	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	30.90%	0	0				39.09%
29158	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29159	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.40%	33.6	33.6				-34.68%
29160	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	66.00%	0	0				-38.11%
29161	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站202	630	0.38%	325.616	325.616				0.00%
29162	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干5左1柱上变压器	400	39.80%	0	0		是	2026年	-41.12%
29163	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	22.60%	0	0		是	2026年	-37.77%
29164	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-30.59%
29165	东陵	中马变	高坎线	高坎线小仁分7左5柱上变压器	200	11.10%	0	0				0.00%
29166	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
29167	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	43.43%	293.4	293.4				-33.75%
29168	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	16.20%	0	0				-130.93%
29169	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	11.68%	0	0				-44.58%
29170	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景1变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2026年	-38.84%
29171	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-37.10%
29172	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-27.83%
29173	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	70.40%	0	0		是	2026年	-38.92%
29174	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年	-40.57%
29175	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园3箱变2变压器	630	24.44%	413	413				-42.48%
29176	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压器	315	62.48%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
29177	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	38.44%	0	0				-35.15%
29178	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	69.30%	82.8	82.8		是	2026年	-41.39%
29179	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	78.10%	0	0			2027年	-27.92%
29180	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.42%
29181	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区	200	72.40%	0	0		是	2026年	-46.10%
29182	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	54.30%	0	0		是	2026年	-36.45%
29183	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	52.19%	0	0			2027年	-42.45%
29184	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线26变台	200	29.10%	0	0				-36.56%
29185	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	400	69.60%	0	0				-32.83%
29186	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	116.51%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.81%
29187	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	0	0	2025年4月			-14.09%
29188	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房1变压器	630	56.63%	0	0		是	2026年	-34.85%
29189	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府2箱变1号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	97.74%
29190	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年	-42.26%
29191	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	36.75%	426	426				-39.61%
29192	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	20.25%	0	0		是	2026年12月	62.99%
29193	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	30	100.00%	0	0	2026年1月	是	2026年	-23.63%
29194	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	0	0				-19.28%
29195	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2026年	-41.08%
29196	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	0	0		是	2026年	-40.94%
29197	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	66.30%	0	0		是	2026年	-72.40%
29198	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	100	30.80%	59.2	59.2				-36.75%
29199	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家宅043	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
29200	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组(2022微)	100	97.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.62%
29201	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	7.62%	519	519				24.20%
29202	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线顾屯分13右3变台	200	92.40%	0	0	2025年8月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29203	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	78.00%	0	0				-31.77%
29204	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	37.78%	0	0				-41.02%
29205	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	85.00%	0	0	2022年12月		2027年	-29.59%
29206	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-4.43%
29207	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	45.75%	354	354				-42.78%
29208	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	45.40%	44.6	44.6			2027年	-38.90%
29209	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村优奇冷库公变台区	400	7.50%	330	330				0.00%
29210	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨花牛沟唐志刚畜禽养殖公变台区	200	21.00%	138	138				0.00%
29211	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园三期1变压器	630	53.97%	0	0				-42.13%
29212	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	228.5	228.5				-44.82%
29213	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	400	10.75%	0	0				-30.51%
29214	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-43.82%
29215	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	58.95%	62.1	62.1				-25.64%
29216	于洪	东民变	东李线	和泰4小区5站房1变压器	630	25.33%	0	0				-36.12%
29217	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	38.80%	0	0		是	2026年	-36.93%
29218	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-40.98%
29219	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府3号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	630	21.27%	433	433				99.13%
29220	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦5变电站2配电变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
29221	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	28.70%	122.6	122.6				-34.83%
29222	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	0	0				-34.64%
29223	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-37.69%
29224	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
29225	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	33.90%	0	0		是	2026年	-36.66%
29226	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0		是	2026年	-39.44%
29227	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支3变台	200	30.20%	119.6	119.6				-36.14%
29228	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右9公变	400	31.50%	234	234				-43.34%
29229	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子南台	400	91.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-30.01%
29230	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分237变台	400	12.30%	0	0				-37.01%
29231	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	46.35%	275	275				-41.39%
29232	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-44.82%
29233	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	435	435		是	2027年12月	-42.07%
29234	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	0	0	2024年12月	是	2026年	-45.10%
29235	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	25.44%	0	0		是	2026年	74.86%
29236	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年	-11.62%
29237	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	2.54%	551	551				-39.31%
29238	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站2变压器	630	11.43%	495	495				-35.91%
29239	东陵	花山变	花山变	港中旅三期1箱变2变压器	630	28.89%	385	385				-19.47%
29240	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线红西分风车支晓华养殖几2	200	3.60%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29241	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站1变压器	800	16.80%	585.6	585.6				100.00%
29242	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	45.00%	90	90		是	2026年	-27.46%
29243	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四.五组	100	79.40%	10.6	10.6		是	2026年6月	-45.17%
29244	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	港大箱变1变压器	400	21.30%	0	0				-16.27%
29245	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干12箱变(单)	400	20.00%	0	0				-38.00%
29246	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	55.87%	215	215				-33.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29247	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
29248	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	11.03%	0	0				-74.46%
29249	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分34+1左7	100	4.20%	0	0			2027年	0.64%
29250	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	37.14%	333	333				-41.17%
29251	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	63.90%	0	0		是	2026年	-34.04%
29252	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	39.68%	0	0			2027年	-42.24%
29253	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
29254	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年	-33.42%
29255	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
29256	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-40.89%
29257	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	114.75%	0	0	2024年9月	是	2027年	49.14%
29258	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	61.50%	114	114		是	2026年12月	-41.83%
29259	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前进线鸡场分31左6	400	16.20%	295.2	295.2				0.00%
29260	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.17%
29261	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左7左14左2变台	400	30.60%	0	0				-34.82%
29262	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.00%	0	0		是	2026年6月	-49.60%
29263	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	6.60%	0	0				-8.46%
29264	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	11.4	11.4				-38.97%
29265	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于52+1右4变压器	200	49.00%	82	82		是	2026年	-54.13%
29266	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	6.80%
29267	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几03	400	15.00%	0	0		是	2026年	-34.11%
29268	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-41.87%
29269	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2027年12月	-39.57%
29270	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	7.73%
29271	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	2.80%	348.8	348.8				-47.13%
29272	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家屯常家加工台变台区	400	76.50%	0	0				0.00%
29273	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠2201配电变压器	630	13.33%	0	0				-39.41%
29274	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-52.72%
29275	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树于新台子分35右12	200	44.30%	0	0		是	2027年	-31.77%
29276	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左2右2	400	25.05%	0	0			2027年	0.00%
29277	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	8.25%	0	0				39.31%
29278	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29279	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29280	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦1号202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年	-35.20%
29281	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	138	138				-18.40%
29282	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	36.80%	0	0		是	2026年	-21.30%
29283	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	83.10%	13.8	13.8	2026年1月			-30.93%
29284	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	13.90%	0	0			2027年	-39.93%
29285	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	200	57.40%	0	0				-51.83%
29286	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	18.15%	0	0		是	2027年	-27.39%
29287	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				-35.59%
29288	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	62.50%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
29289	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站2配电变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
29290	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	0	0				-19.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29291	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家综合一台公变台区	400	13.50%	0	0				0.00%
29292	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强二期2-1分建二201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
29293	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三队支016	200	105.90%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-36.14%
29294	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	36.60%	0	0				-35.99%
29295	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	40.13%	0	0		是	2026年	-44.46%
29296	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	30.79%	373	373		是	2026年	-44.06%
29297	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.77%
29298	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线凤浩谷物种植家庭农场分1	200	7.20%	0	0				-15.03%
29299	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨6灯(2021微)	315	19.05%	223.5	223.5				-15.67%
29300	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	62.50%	0	0				12.99%
29301	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	78.10%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
29302	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-39.69%
29303	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
29304	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-37.16%
29305	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干149加1右4	400	39.30%	202.8	202.8				0.00%
29306	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	70.75%	0	0		是	2027年12月	-30.41%
29307	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29308	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	11.20%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
29309	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园三期7变压器	630	51.11%	0	0				-40.32%
29310	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-34.27%
29311	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29312	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮下养殖场基地	400	14.10%	0	0				-52.39%
29313	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2026年	-40.88%
29314	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
29315	沈北	清水变	清浦线	一站式服务一沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	200	34.13%	0	0		是	2026年12月	12.13%
29316	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	49.00%	0	0				-34.25%
29317	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-43.58%
29318	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-41.00%
29319	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-31.68%
29320	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家中台分支003	200	69.90%	40.2	40.2				-19.55%
29321	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	14.10%	0	0		是	2027年	-2.74%
29322	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分49+1左1	400	24.30%	262.8	262.8				0.00%
29323	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	13.60%	0	0				46.40%
29324	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家清洁能源公变台区	200	27.90%	124.2	124.2				100.00%
29325	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	4.80%	85.2	85.2				-72.16%
29326	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			-36.40%
29327	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-46.87%
29328	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	65.39%
29329	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	42.00%	0	0				6.41%
29330	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	29.21%	383	383				-34.89%
29331	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	148.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-30.15%
29332	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	53.33%	93.528	93.528				-42.61%
29333	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年	-42.53%
29334	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	27.36%	313.2	313.2				-44.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29335	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于前康照明支4右1柱上变压器	200	26.10%	0	0		是	2026年12月	-31.10%
29336	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园1变1	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-20.79%
29337	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年	6.87%
29338	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29339	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-花开财落传媒有限公司-财落二C台1	200	17.25%	93.528	93.528		是	2026年12月	100.00%
29340	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0		是	2026年	-45.36%
29341	东陵	白沙变	白湖甲线	方大映川里3箱变1号变压器	630	4.44%	539	539				0.00%
29342	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡西台新台(仅换变压器)	400	24.00%	264	264				15.68%
29343	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0		是	2026年	-38.67%
29344	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明(2021微)	400	49.80%	160.8	160.8				-136.45%
29345	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	315	315				-8.03%
29346	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-43.34%
29347	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景1小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
29348	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	31.62%	0	0				-43.23%
29349	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-44.25%
29350	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线59左5变台	400	12.00%	312	312				-35.17%
29351	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明(2020微)	400	111.30%	0	0	2025年6月			-33.88%
29352	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东北大棚(2020微)	400	33.10%	0	0				-42.07%
29353	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线126+1	50	4.80%	42.6	42.6				-76.75%
29354	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	33.00%	456	456		是	2026年	-35.89%
29355	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	11.43%	495	495				27.89%
29356	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				9.01%
29357	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	38.25%	0	0		是	2026年	-36.50%
29358	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙于79左6变台	200	59.25%	0	0		是	2026年	-39.49%
29359	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	0	0		是	2026年12月	-5.17%
29360	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
29361	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	66.73%
29362	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29363	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29364	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
29365	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	400	50.10%	0	0			2027年	-33.99%
29366	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	13.42%
29367	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府4号变电站201间隔(白恒线)配电变压器	630	36.51%	0	0			2027年	0.00%
29368	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29369	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	73.20%	0	0		是	2026年6月	-39.48%
29370	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29371	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线136变台	200	30.30%	119.4	119.4				100.00%
29372	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	53.50%	0	0			2027年	-39.06%
29373	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	43.60%	185.6	185.6				-38.94%
29374	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	29.63%	483	483				-43.91%
29375	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	33.27%	0	0		是	2026年	-42.44%
29376	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪2号变电站2变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-36.09%
29377	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-43.57%
29378	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-25.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29379	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	36.57%	0	0				-42.64%
29380	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2026年	-22.69%
29381	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家店分6左8变台	200	31.80%	0	0				0.00%
29382	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	67.50%	0	0		是	2027年12月	36.89%
29383	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
29384	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂1号变电站2号变压器	800	44.10%	367.2	367.2				24.70%
29385	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支63右1变台	200	46.80%	0	0				-45.09%
29386	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西算分线05	315	17.14%	0	0		是	2026年	-32.41%
29387	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
29388	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
29389	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	39.00%	0	0		是		-40.21%
29390	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2026年	-444.00%
29391	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0		是		-38.26%
29392	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平祖涛养殖分2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29393	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	17.91%
29394	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	7.09%
29395	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
29396	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	0	0		是	2026年6月	14.69%
29397	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	10.29%	275.892	275.892				-44.26%
29398	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	30.86%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
29399	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期1局维变201配电变压器	800	51.90%	0	0				-35.71%
29400	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	10.92%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29401	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	32.70%	0	0			2027年	34.22%
29402	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
29403	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支04	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.65%
29404	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	0	0	2024年6月			16.22%
29405	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	46.98%	0	0				-33.31%
29406	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
29407	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	66.29%	0	0				100.00%
29408	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	200	66.90%	0	0		是	2026年	-33.78%
29409	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	129.75%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.10%
29410	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	200	77.40%	0	0				-48.27%
29411	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线73左6变台	200	54.00%	0	0				-49.03%
29412	辽中	新民屯	新民屯变1141东方线	北三台子北台综合(2022微)	400	70.20%	79.2	79.2				62.24%
29413	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支1+2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29414	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	200.4	200.4		是	2026年	-21.42%
29415	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支04	400	40.05%	0	0		是	2026年	-21.78%
29416	浑南	白塔变	白塔变954白成甲线	亚泰花园一期1变电站1变压器	630	10.16%	0	0				-15.40%
29417	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变压器	250	30.00%	0	0		是	2026年12月	-31.90%
29418	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	30.00%	204.376	204.376		是	2026年	-41.25%
29419	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
29420	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	100	14.80%	75.2	75.2				-29.35%
29421	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2026年	-40.68%
29422	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29423	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	28.90%	244.4	244.4				-32.99%
29424	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	41.25%	0	0		是	2027年12月	-39.92%
29425	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-38.26%
29426	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	100	91.50%	0	0	2025年4月			-38.02%
29427	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	45.20%	44.8	44.8		是	2026年	-43.40%
29428	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0		是	2027年12月	-37.68%
29429	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	400	10.50%	318	318				-20.92%
29430	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	42.38%	0	0		是	2026年12月	-13.67%
29431	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-18.21%
29432	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
29433	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	28.40%	0	0				-40.26%
29434	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	0	0				-39.41%
29435	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0			2027年	-39.25%
29436	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	17.92%
29437	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	6.86%	523.8	523.8		是	2026年12月	-61.95%
29438	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线小屯南台分04	400	16.80%	0	0		是	2026年	17.48%
29439	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村(四)	315	35.24%	172.5	172.5				-26.89%
29440	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	台区名:柞户坨社区2机井	200	46.20%	87.6	87.6				-48.59%
29441	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	75.20%	0	0				-52.26%
29442	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山怀南支9变台	200	80.60%	0	0	2022年12月			-27.71%
29443	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	27.30%	125.4	125.4				-34.56%
29444	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	0	0		是	2026年	-37.73%
29445	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	潘家堡黄旗堡关绍山淡水鱼公变台区	400	19.50%	0	0				0.00%
29446	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	14.86%
29447	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干26变压器	315	72.06%	0	0				-39.99%
29448	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	0	0				-48.63%
29449	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
29450	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	21.60%	0	0				-17.03%
29451	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	36.60%	105.652	105.652				5.57%
29452	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	17.38%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
29453	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年	-79.20%
29454	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖三期1变电站1配电变压器	630	19.68%	351	351				0.00%
29455	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.33%
29456	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	75.75%	28.5	28.5				-32.21%
29457	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	0	0				-50.39%
29458	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线登东北甲5(新)	250	18.24%	0	0		是	2026年	90.25%
29459	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0			2027年	-17.79%
29460	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明新	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
29461	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分39左1变台	50	0.00%	45	45				0.00%
29462	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-42.21%
29463	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明新	200	26.00%	128	128				0.00%
29464	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛菜园分1变台	200	23.50%	0	0		是	2026年	-33.57%
29465	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	62.80%	0	0		是	2026年	-44.43%
29466	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-42.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29467	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0			2027年	-53.70%
29468	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	123.5	123.5				-32.44%
29469	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于太平分22变台	200	41.70%	96.6	96.6		是	2026年	-44.02%
29470	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-19.82%
29471	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-38.14%
29472	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红旗马塘房分虎山支12右1变台	200	97.50%	0	0	2026年1月			-20.21%
29473	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	13.20%	0	0			2027年	-28.71%
29474	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右4	200	19.20%	0	0		是	2026年	-20.59%
29475	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	17.78%	0	0				-45.82%
29476	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干11首山分07柱上变压器	400	23.48%	0	0				-27.51%
29477	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
29478	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	10.50%	0	0			2027年	-27.05%
29479	铁西	肇工变	肇工变10162浆北线	北三干21柱上变压器	400	114.00%	0	0	2026年1月			0.00%
29480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左18	80	26.25%	0	0		是	2027年	-42.43%
29481	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	20.70%
29482	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-37.14%
29483	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年	-40.83%
29484	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	2.10%	0	0				-48.41%
29485	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	45.60%	0	0		是	2026年	-37.44%
29486	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2(粮库台)	400	93.90%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.00%
29487	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干54-1柱上变压器	315	49.52%	0	0				100.00%
29488	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	34.24%	0	0				-40.10%
29489	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	24.95%	409.8	409.8				-39.06%
29490	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	66.29%	0	0		是	2027年12月	-28.41%
29491	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右5柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
29492	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一期二期)22.201配电变压器	630	58.67%	0	0				-37.81%
29493	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村新小学台区	400	89.70%	0	0	2025年8月			-43.02%
29494	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	93.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.12%
29495	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)3变压器配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
29496	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宜美畜牧公变台区	400	10.50%	0	0				0.00%
29497	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	25.60%	128.8	128.8				-40.07%
29498	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	400	13.10%	0	0		是	2026年	-24.35%
29499	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	6.18%
29500	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	89.00%	0	0	2024年6月			-33.69%
29501	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.35%
29502	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	解放村2分台	400	33.60%	225.6	225.6				0.00%
29503	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分87+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
29504	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-44.53%
29505	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年	-41.05%
29506	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是	2026年	-42.12%
29507	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	200	33.00%	0	0		是	2026年6月	-36.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29508	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变201配电变压器	630	12.06%	290.976	290.976				100.00%
29509	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	42.86%	0	0				-46.61%
29510	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	61.71%	93.528	93.528				-43.00%
29511	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	45.00%	93.528	93.528				-43.61%
29512	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	18.75%	0	0				-42.29%
29513	皇姑	文北变	10KV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	64.80%	0	0		是	2026年	-46.46%
29514	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿千南寺里分17+1右1公变	315	41.27%	0	0				-38.70%
29515	法库	双台子	双台子	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0		是	2026年	-27.75%
29516	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	0	0				-40.16%
29517	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左22右1	200	0.00%	0	0				0.00%
29518	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右14左2	200	64.20%	0	0			2027年	0.00%
29519	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0		是	2026年	37.39%
29520	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.40%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
29521	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	11.70%	156.6	156.6				100.00%
29522	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-31.63%
29523	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年	-36.10%
29524	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-43.98%
29525	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	70.95%	0	0		是	2026年	-39.19%
29526	于洪	家俱变	偏锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-41.53%
29527	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.40%	230.4	230.4				-42.84%
29528	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站202配电变压器	800	31.50%	0	0				98.77%
29529	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府4变电站202配电变压器	800	21.30%	0	0				83.10%
29530	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	150.684	150.684				-25.95%
29531	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期5号变电站202配电变压器2	800	10.50%	636	636				100.00%
29532	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园1箱变2配电变压器	630	19.81%	0	0				-44.36%
29533	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	29.52%	381	381			2027年	-40.95%
29534	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	6.30%	0	0		是	2026年	-44.42%
29535	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	52.19%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
29536	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
29537	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子村庆吉饲料公变台区	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
29538	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-35.71%
29539	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际2箱变2配电变压器	400	8.40%	326.4	326.4				100.00%
29540	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财路线进步分支05	315	32.06%	182.5	182.5		是	2026年12月	-35.33%
29541	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	43.05%	0	0		是	2028年12月	-34.87%
29542	法库	果子园	果子园变418果府线	10kV果府线爱心分碎石厂支6	200	30.90%	0	0		是	2026年	16.86%
29543	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
29544	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线下三道沟分023	200	75.30%	0	0				-24.21%
29545	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.87%
29546	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	400	16.50%	0	0			2027年	-24.33%
29547	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
29548	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三七分19左4变台	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
29549	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	-31.57%
29550	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29551	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
29552	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	1.50%	177	177				0.19%
29553	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	14.86%	0	0				-31.77%
29554	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	38.10%	163.5	163.5				-30.03%
29555	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
29556	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-40.30%
29557	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-38.67%
29558	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	1.04%
29559	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	24.00%	132	132				13.67%
29560	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电箱2公变	630	66.98%	145	145				-48.54%
29561	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电站1	500	21.12%	0	0		是	2026年	-49.85%
29562	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年	-10.88%
29563	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	78.73%	35.5	35.5				-42.45%
29564	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.45%
29565	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干小什北分2加2	400	16.50%	294	294				0.00%
29566	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村东照明	400	13.50%	306	306				-34.56%
29567	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光2箱变1变压器	630	41.27%	0	0		是		-39.91%
29568	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站1变压器	630	17.46%	280	280				100.00%
29569	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒天境2号变电站201间隔(夹商线)配电变压器	630	10.48%	0	0			2027年	100.00%
29570	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	200	24.50%	131	131				-35.99%
29571	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图4变电站1配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
29572	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-39.26%
29573	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	400	52.50%	150	150				0.81%
29574	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	-41.42%
29575	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	30.72%	0	0				-41.88%
29576	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.64%
29577	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	60.40%	118.4	118.4		是		-39.57%
29578	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	14.73%	0	0		是	2026年	-38.81%
29579	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-44.20%
29580	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗支38变台	200	40.00%	0	0		是	2026年	-66.63%
29581	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
29582	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上于6左2柱上变压器	400	9.25%	0	0		是	2026年	-10.69%
29583	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-28.92%
29584	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	0	0				-13.98%
29585	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1(曾家B台)	315	27.94%	195.5	195.5				-31.68%
29586	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青3号变电站201间隔配电变压器	630	21.08%	0	0				-43.69%
29587	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-34.12%
29588	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	13.6	13.6				-48.18%
29589	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	14.00%	0	0		是		-45.00%
29590	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	0	0				-36.11%
29591	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	28.19%	0	0				-28.14%
29592	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年	-41.30%
29593	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	31.13%	471	471				-42.60%
29594	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年	-36.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29595	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	50.40%	316.8	316.8				-12.25%
29596	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	24.00%	0	0				-34.20%
29597	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	400	19.20%	150	150				-44.08%
29598	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29599	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	76.19%	87	87				-43.64%
29600	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-46.56%
29601	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线35右8右2变台	200	36.90%	0	0				0.00%
29602	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年	-47.71%
29603	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	32.00%	365.4	365.4			2027年	-35.99%
29604	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	37.44%	0	0			2027年	-41.87%
29605	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	158.4	158.4		是	2026年12月	-28.10%
29606	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站(单)	400	23.10%	0	0				-2.87%
29607	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	29.52%	381	381			2027年	-43.68%
29608	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10KV黄前线新台子分96左支01	315	24.19%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
29609	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-44.61%
29610	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	39.25%	0	0				-29.07%
29611	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支13	400	24.68%	0	0			2027年	-36.66%
29612	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.59%
29613	东陵	祝家变	祝高线	郝义线业分16左4柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2026年12月	2.72%
29614	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分2+0柱上变压器	400	54.60%	0	0				1.39%
29615	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	52.30%	0	0		是	2028年	-37.21%
29616	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2027年	-38.16%
29617	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	24.30%	0	0				-40.52%
29618	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分7柱上变压器	315	60.00%	0	0		是	2026年	-35.39%
29619	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年	-41.11%
29620	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	315	46.67%	0	0				-31.12%
29621	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-36.54%
29622	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	国奥新城小区局维3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29623	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2026年	100.00%
29624	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	100	116.10%	0	0	2024年9月			-34.26%
29625	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	84.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.44%
29626	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	31.05%	0	0				-32.17%
29627	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-41.56%
29628	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分11变台	200	36.90%	106.2	106.2		是	2026年	-40.19%
29629	于洪	光辉变	光水线	小微光辉陆家1	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
29630	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	35.93%	108.15	108.15				-41.84%
29631	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左5右4	400	30.60%	237.6	237.6				0.00%
29632	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	89.33%	0	0	2024年6月	是	2026年	-37.70%
29633	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	44.64%	226.8	226.8				-40.51%
29634	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0		是	2026年	-81.28%
29635	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0		是	2026年	-46.89%
29636	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分6柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年	-54.71%
29637	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左2柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年	-46.21%
29638	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	80.32%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-44.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29639	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2026年	-31.18%
29640	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	400	66.00%	0	0		是	2028年12月	-37.95%
29641	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右4-1	160	91.25%	0	0	2024年6月		2027年	-37.37%
29642	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	18.73%	224.5	224.5				-95.91%
29643	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之2	315	58.10%	0	0				-45.06%
29644	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	68.00%	69.3	69.3				-45.80%
29645	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	44.95%	0	0				-42.14%
29646	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	61.80%	0	0		是	2026年6月	-38.08%
29647	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	27.81%	195.9	195.9				-39.44%
29648	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	50.4	50.4				-46.53%
29649	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年	-40.99%
29650	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.48%	0	0		是	2026年	-23.48%
29651	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	0	0				-33.07%
29652	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干60左1	400	59.00%	0	0		是		-52.13%
29653	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
29654	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	56.19%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
29655	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	53.97%	0	0				-46.76%
29656	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	53.97%	0	0		是	2026年6月	-47.88%
29657	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	25.20%	259.2	259.2				-45.66%
29658	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	28.50%	61.5	61.5				-44.28%
29659	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵下分3	400	38.70%	205.2	205.2				-30.31%
29660	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0		是	2026年	-40.70%
29661	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	0	0				-43.47%
29662	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	32.06%	0	0				-41.17%
29663	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	81.59%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.76%
29664	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干23右5	250	33.28%	0	0		是		-46.21%
29665	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	13.71%	0	0		是	2026年	-44.48%
29666	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	揽军分3	250	15.68%	185.8	185.8				-38.05%
29667	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	66.50%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
29668	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之2柱上变压器	315	20.38%	0	0		是	2026年	-40.19%
29669	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	65.71%	76.5	76.5				-44.28%
29670	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2026年	-68.38%
29671	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压器	315	130.79%	0	0	2022年12月	是	2026年	-8.82%
29672	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	5.25%	0	0				-15.14%
29673	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	74.40%	0	0		是	2026年	-17.11%
29674	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	柳条湖1箱变2变压器	630	59.37%	0	0				0.00%
29675	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	46.80%	0	0		是	2026年	-43.83%
29676	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2026年	-39.82%
29677	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期1箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-39.85%
29678	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	49.21%	0	0		是	2026年	-38.36%
29679	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	51.81%	240.6	240.6		是		-46.33%
29680	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	53.33%	0	0				-47.58%
29681	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	63.17%	0	0				-42.98%
29682	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次变1#主变	500	69.60%	102	102				-44.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29683	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.46%
29684	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-41.58%
29685	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年	-41.47%
29686	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.26%
29687	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-38.80%
29688	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-42.66%
29689	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	石化箱变1	630	17.78%	0	0		是	2026年	-82.94%
29690	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	35.24%	345	345				-47.07%
29691	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-41.10%
29692	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光4变电站201	630	0.00%	39.2	39.2		是	2026年	0.00%
29693	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				-42.36%
29694	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站201变压器	630	46.03%	0	0		是		-44.11%
29695	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	59.68%	0	0				-36.51%
29696	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	28.16%	0	0		是	2026年12月	-47.70%
29697	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	重明里箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-42.62%
29698	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	20.63%	0	0		是		-45.95%
29699	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2026年	-43.53%
29700	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-41.52%
29701	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-31.52%
29702	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期期3箱变2	800	19.50%	0	0		是	2026年	-41.37%
29703	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	630	37.52%	280	280				-38.13%
29704	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	58.20%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
29705	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-47.44%
29706	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	37.78%	0	0				-43.47%
29707	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-45.88%
29708	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
29709	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
29710	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	33.65%	355	355				-39.41%
29711	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
29712	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	76.57%	0	0		是	2026年	-44.40%
29713	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-45.16%
29714	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0		是	2026年	-43.36%
29715	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	59.40%	0	0				-40.00%
29716	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变1	630	37.78%	0	0		是	2026年	-40.20%
29717	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陝西—1箱变1变压器	630	48.57%	261	261		是	2026年	-45.31%
29718	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	陝西—2箱变1变压器	630	97.14%	0	0	2024年2月	是	2026年	-43.91%
29719	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-44.46%
29720	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城3箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是		-48.10%
29721	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	52.06%	0	0		是		-43.59%
29722	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
29723	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-40.14%
29724	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	16.50%	588	588				-43.44%
29725	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
29726	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-42.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29727	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
29728	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	49.13%	163.5	163.5				-43.35%
29729	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29730	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉西区改造2变电站202	630	29.52%	6.928	6.928				-44.93%
29731	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	45.30%	0	0				-43.34%
29732	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29733	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0		是	2027年12月	-41.73%
29734	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
29735	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	36.51%	0	0				-37.24%
29736	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	29.76%	0	0				-40.37%
29737	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新村20箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2026年	-43.71%
29738	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	47.20%	171.2	171.2		是	2026年12月	-44.20%
29739	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201配电变压器	630	29.90%	0	0				-39.21%
29740	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方于2+0左1柱上变压器	50	18.00%	0	0		是	2026年	-8.89%
29741	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	120.2	120.2				-31.46%
29742	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-35.03%
29743	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	64.50%	0	0				-43.09%
29744	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2026年	-42.97%
29745	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2026年	-41.79%
29746	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	77.23%
29747	于洪	大兴变	大兴变	大兴变515兴古线北辰村	400	18.30%	69.28	69.28				-86.88%
29748	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子3灯(新)	400	12.90%	308.4	308.4				-1.32%
29749	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分养殖场支2	200	1.80%	0	0		是	2028年	100.00%
29750	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站1变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
29751	新民	法哈牛变	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	11.43%	495	495				-32.46%
29752	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央官园一期(二)1配电变压器	800	53.63%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
29753	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	12.80%	154.4	154.4				-21.86%
29754	苏家屯	榆树变	榆树变50888榆中线	中海商业公寓变电站201间隔(榆中线)配电变压器	630	23.17%	10	10		是	2026年	27.13%
29755	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户镇满东村棚菜东公变台区	80	33.38%	0	0				-40.07%
29756	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-37.17%
29757	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年	-46.32%
29758	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	26.98%	397	397				-42.13%
29759	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	31.70%	0	0				-29.34%
29760	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年	100.00%
29761	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
29762	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	44.10%	45.9	45.9				-42.60%
29763	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分林利养殖支7	200	81.60%	0	0	2026年1月			0.00%
29764	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	-34.68%
29765	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	15.25%	0	0			2027年	-40.60%
29766	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区31变压器	630	27.68%	0	0				-41.70%
29767	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	26.56%	0	0				-40.62%
29768	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29769	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	45.60%	0	0				53.28%
29770	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光4箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-40.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29771	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于158+1左2	200	30.00%	120	120		是	2027年	7.48%
29772	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分019	200	25.50%	0	0		是	2026年	-32.12%
29773	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分20(东沟台)	100	83.60%	6.4	6.4	2025年4月			-25.76%
29774	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
29775	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	25.60%	0	0				-45.88%
29776	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	40.32%	0	0				-43.98%
29777	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2026年	-26.02%
29778	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3+1	315	38.73%	0	0		是	2026年	-43.67%
29779	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2026年	-31.01%
29780	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	中德公馆1配电变压器	800	15.00%	0	0				0.00%
29781	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	18.20%	359	359				-41.76%
29782	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房镇朱家房村志江水产公变台区	400	33.30%	226.8	226.8				0.00%
29783	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	124	124				-43.48%
29784	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0			2027年	-44.69%
29785	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	市场线64	315	30.95%	0	0			2027年	-33.57%
29786	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
29787	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	6.40%	0	0			2027年	-43.01%
29788	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29789	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职工休所3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-43.96%
29790	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35(马荒地一队)	315	32.00%	182.7	182.7		是	2026年	-29.58%
29791	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	35.56%	0	0				-14.94%
29792	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器2公变	800	25.88%	0	0		是		-41.98%
29793	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	62.40%	0	0				-5.78%
29794	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-33.89%
29795	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变(单)	630	12.70%	0	0		是		-38.42%
29796	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	14.40%	0	0			2027年	17.45%
29797	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2026年	-22.34%
29798	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	16.50%	0	0				2.68%
29799	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干岗家分30变台	200	32.40%	115.2	115.2				-38.88%
29800	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城14箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是		-31.96%
29801	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	19.43%	280	280				-44.64%
29802	于洪	小子变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	32.00%	0	0				-41.33%
29803	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	136.00%	0	0	2025年8月			-31.55%
29804	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	22.86%	0	0				-35.75%
29805	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				8.34%
29806	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区5变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
29807	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	57.50%	0	0		是	2026年	-51.02%
29808	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	0	0				-37.67%
29809	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-33.80%
29810	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户宁家村四组照明公变台区	200	40.20%	0	0				0.00%
29811	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变202配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	5.26%
29812	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	36.90%	212.4	212.4				-32.89%
29813	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	30.60%	118.8	118.8				-42.43%
29814	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29815	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线112+1变台	400	16.50%	0	0				100.00%
29816	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前屯分19	315	121.90%	0	0	2025年6月	是	2026年	-27.96%
29817	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	19.56%	443.8	443.8		是	2026年	-44.85%
29818	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线住户老台	400	20.75%	0	0		是	2026年	-33.83%
29819	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	21.00%	0	0				29.28%
29820	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分养殖场支3	200	39.00%	0	0		是	2027年	100.00%
29821	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	285.2	285.2		是	2026年	-44.82%
29822	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	27.60%	0	0				-40.55%
29823	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-48.70%
29824	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	YHG_细河沿村棚菜生产	400	20.75%	277	277				-23.09%
29825	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	文化路住宅箱变201配电变压器	800	26.40%	508.8	508.8				0.00%
29826	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	36.19%	169.5	169.5		是	2026年12月	-43.98%
29827	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-28.90%
29828	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	45.30%	103.284	103.284		是	2026年	-46.39%
29829	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	27.30%	395	395				-22.23%
29830	于洪	小于变	10kV于山线56286	新余粮府2变电站1配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
29831	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	200	31.40%	117.2	117.2				-28.71%
29832	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支线042	100	88.20%	1.8	1.8	2024年6月	是	2026年12月	-29.52%
29833	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.60%	0	0			2027年	-48.11%
29834	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线71左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
29835	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.48%	0	0				-37.40%
29836	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	2.40%	0	0			2027年	0.00%
29837	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区6变电站202配电变压器	400	7.60%	0	0				0.00%
29838	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	28.80%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
29839	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29840	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
29841	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	87.30%	0	0	2025年8月	是	2026年	-52.34%
29842	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
29843	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分11+1左1	400	0.00%	360	360				0.00%
29844	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	33.15%
29845	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	133.50%	0	0	2022年12月	是	2026年5月	-61.73%
29846	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	53.60%	72.8	72.8				-92.36%
29847	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年	-42.62%
29848	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-37.86%
29849	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	3.75%	345	345			2027年	22.18%
29850	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支9左2变台	400	0.00%	0	0				0.00%
29851	苏家屯	刘子变	刘子变61656武警线	刘子变656武警线铁西支03左02	250	34.80%	0	0		是	2026年	-35.90%
29852	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	223.2	223.2		是	2026年	-26.91%
29853	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左1	400	66.00%	0	0			2027年	0.00%
29854	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29855	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2026年	-37.95%
29856	苏家屯	刘子变	刘子变61656武警线	刘子变656武警线仓库分55右01	160	29.25%	0	0		是	2026年	-35.53%
29857	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2026年	-44.92%
29858	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年	-43.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29859	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0		是	2026年	18.03%
29860	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	3.60%	172.8	172.8				-6.78%
29861	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	81.28%	0	0	2022年12月			-40.22%
29862	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	400	24.60%	0	0				-39.62%
29863	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2026年	-31.95%
29864	沈北	天乾变	天乾变70670天圃线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	81.46%
29865	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年	-65.39%
29866	东陵	上佰变	上佰变01313江北线	白沙林语六期2箱变1配电变压器	800	62.40%	0	0		是	2026年12月	8.81%
29867	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-34.84%
29868	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配电站201配电变压器	630	44.44%	287	287				9.76%
29869	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配电站202配电变压器	630	33.65%	355	355				9.94%
29870	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	YHG_平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2026年	-37.41%
29871	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井8	50	39.30%	0	0		是	2026年6月	-33.08%
29872	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	400	100.50%	0	0	2025年11月			-10.83%
29873	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	18.80%
29874	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年	90.39%
29875	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
29876	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典2变压器	315	27.94%	0	0				-43.80%
29877	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29878	大东	毛君变	10kV毛衣甲线7944	和平干辛家分24右1	200	42.30%	95.4	95.4				-25.17%
29879	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
29880	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
29881	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0				0.00%
29882	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0			2027年	-8.63%
29883	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0				-37.07%
29884	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年	-41.35%
29885	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-38.89%
29886	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	28.8	28.8				6.56%
29887	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29888	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-11.18%
29889	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	79.20%	0	0			2027年	-41.75%
29890	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-43.49%
29891	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	23.17%	0	0				-41.84%
29892	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	28.35%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
29893	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29894	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-21.11%
29895	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹谟线谟家村西1台区	100	99.00%	0	0	2022年12月			-42.81%
29896	于洪	曹家变	曹家变	曹家变668曹谟线谟家村西2台区	160	30.84%	0	0				-77.20%
29897	苏家屯	施官变	施官变60154菜茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-35.94%
29898	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-37.96%
29899	沈北	大志变	志詹乙线	虎利线61	315	35.24%	0	0				-40.68%
29900	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	36.90%	0	0				29.13%
29901	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城5变电站-2	630	22.35%	0	0		是	2026年	-40.68%
29902	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-34.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29903	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	40.95%	0	0		是	2026年	-40.31%
29904	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	696	696		是	2027年12月	50.99%
29905	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7左3+2右2台	400	40.80%	0	0				0.00%
29906	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
29907	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	35.87%	0	0				-41.65%
29908	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.50%	0	0		是	2026年6月	-62.13%
29909	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
29910	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	37.46%	331	331				-18.62%
29911	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
29912	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
29913	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	15.84%	370.8	370.8		是	2026年12月	-42.94%
29914	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分7	200	4.50%	0	0		是	2026年	100.00%
29915	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
29916	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	0	0	2023年2月	是	2026年	-39.61%
29917	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-38.35%
29918	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	400	24.90%	0	0		是	2027年12月	-50.10%
29919	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	33.60%	0	0			2027年	-14.41%
29920	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	49.88%	321	321				-36.60%
29921	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	27.38%	0	0		是		0.00%
29922	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	40.13%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
29923	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	27.75%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
29924	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-45.37%
29925	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	-45.07%
29926	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	78.60%	11.4	11.4				-53.08%
29927	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	26.7	26.7				-26.25%
29928	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	60.60%	117.6	117.6				-15.08%
29929	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0		是		100.00%
29930	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分25柱上变压器	630	66.03%	0	0		是	2026年	-46.10%
29931	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	29.25%	486	486				-39.04%
29932	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	41.40%	0	0				-37.34%
29933	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	55.24%	0	0		是		-48.15%
29934	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	17.70%	72.3	72.3				-29.68%
29935	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	0	0				-29.13%
29936	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	82.67%	0	0	2023年9月	是	2027年	-40.51%
29937	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-37.09%
29938	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	53.20%	0	0			2027年	-42.89%
29939	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-37.47%
29940	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇官粮窖村北台公变台区	200	48.00%	0	0				-37.74%
29941	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-57.84%
29942	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于于桥分38左8柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
29943	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	73.20%	0	0		是	2026年	-26.41%
29944	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	53.63%	291	291				-41.75%
29945	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2026年	-41.42%
29946	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29947	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	48.50%	0	0		是	2027年12月	-39.93%
29948	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村村台公变台区	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-30.51%
29949	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	16.80%	0	0		是	2026年5月	-46.27%
29950	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东北台	400	25.80%	256.8	256.8				-29.07%
29951	于洪	光辉变	光辉线	小微南台3号	200	30.60%	118.8	118.8				9.82%
29952	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-40.98%
29953	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左25	200	22.80%	134.4	134.4				1.11%
29954	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	19.20%	0	0		是		-12.37%
29955	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
29956	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	27.30%	0	0				18.17%
29957	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0			2027年	-38.87%
29958	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	82.20%	3.9	3.9	2023年7月	是	2026年12月	-37.50%
29959	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分6右4柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年	12.10%
29960	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	62.10%	0	0		是		7.86%
29961	于洪	平罗变	平罗线	观莲雅居1站房1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年	13.71%
29962	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家卜分31	100	106.40%	0	0	2023年1月			-36.00%
29963	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳宏晏气体有限公司-财落172	200	0.00%	93.528	93.528		是	2026年12月	0.00%
29964	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛于金牛分2左28变台	200	76.35%	27.3	27.3				-37.39%
29965	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线敖罕支11	50	94.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.66%
29966	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线003	50	46.80%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
29967	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.59%
29968	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	4.50%	69.28	69.28				-26.37%
29969	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	42.30%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
29970	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	1.05%	0	0		是	2026年	-20.41%
29971	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	16.36%
29972	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
29973	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变(单)	630	44.76%	0	0				-34.38%
29974	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	44.80%	0	0				-46.19%
29975	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	46.00%	88	88				-40.05%
29976	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年	-35.75%
29977	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	27.38%	0	0				-42.87%
29978	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2027年12月	-33.03%
29979	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
29980	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	11.20%	394	394				-43.78%
29981	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地新	100	27.60%	62.4	62.4				0.00%
29982	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	17.14%	0	0				-31.02%
29983	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分12+1变台	400	76.20%	55.2	55.2				0.00%
29984	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	28.60%	122.8	122.8				-20.22%
29985	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-42.00%
29986	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	19.68%	443	443		是	2027年12月	-46.31%
29987	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园5变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
29988	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左2	400	70.50%	0	0			2027年	100.00%
29989	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	85.20%	4.8	4.8	2022年12月			-37.15%
29990	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
29991	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	18.06%
29992	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
29993	沈北	道义变	道义变地铁线	道义变270纺校线辽宁省省直建设集团有限公司2	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
29994	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	200	66.00%	48	48				-37.91%
29995	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	58.75%	0	0				-54.76%
29996	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	51.30%	0	0				-42.31%
29997	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	28.57%	0	0				-40.42%
29998	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	于家房插拉村关春华农业种植公变台区	200	6.60%	166.8	166.8				0.00%
29999	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右1	400	8.10%	327.6	327.6				100.00%
30000	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	26.13%
30001	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	7.80%	0	0		是		-36.55%
30002	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-43.99%
30003	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分41左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
30004	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	100.00%
30005	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	39.90%	0	0		是	2026年5月	-31.31%
30006	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	51.30%	0	0		是	2026年6月	-25.59%
30007	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	40.95%	0	0		是	2026年12月	-49.53%
30008	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年	-39.35%
30009	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	49.02%	0	0				-41.63%
30010	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30011	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区11主变	800	37.13%	423	423				-37.63%
30012	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0			2027年	-39.89%
30013	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	62.22%	0	0			2027年	-42.00%
30014	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-39.98%
30015	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	103.284	103.284		是	2026年	-36.58%
30016	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	38.80%	0	0				-35.70%
30017	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	48.60%	0	0		是	2026年	4.41%
30018	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	200	72.60%	0	0				-38.60%
30019	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-31.43%
30020	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	113.4	113.4				-32.66%
30021	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	16.38%	0	0				-43.40%
30022	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	63.40%	0	0		是	2026年	-36.44%
30023	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	0	0		是	2026年	-33.13%
30024	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-43.70%
30025	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付屯台北公变台区	400	35.40%	218.4	218.4				0.00%
30026	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2026年	-43.38%
30027	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山于9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2026年	2.63%
30028	法库	新依变	依草线	10KV依草线岗关分1	400	51.60%	153.6	153.6		是	2026年	0.00%
30029	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台线四方台付连群照明	160	73.00%	27.2	27.2		是	2026年12月	-38.98%
30030	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关东一台区	400	68.70%	85.2	85.2		是	2026年	-33.16%
30031	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	65.63%	19.5	19.5				-37.29%
30032	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和于新阳分7右5	200	81.90%	0	0	2023年4月	是		-17.39%
30033	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0			2027年	-44.39%
30034	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	24.80%	326	326			2027年	-38.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30035	东陵	农大变	农首线	实验厂小区箱变配电变压器	500	105.20%	0	0	2025年6月			100.00%
30036	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	38.80%	0	0				-42.44%
30037	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	7.50%	165	165				96.95%
30038	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	-31.82%
30039	秀水	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	16.50%	0	0		是	2026年	-22.04%
30040	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分6变台	400	38.03%	0	0				-29.41%
30041	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	101.7	101.7		是	2026年	-32.83%
30042	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	38.70%	0	0				-22.88%
30043	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.80%	0	0			2027年	100.00%
30044	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6			2027年	-40.64%
30045	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	30.00%	0	0		是	2026年	19.54%
30046	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	22.88%	537	537				-39.92%
30047	和平	青年变	青年变344青三线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-41.35%
30048	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	14.48%	0	0				-41.60%
30049	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0		是	2026年	-38.95%
30050	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	8.25%	327	327				17.47%
30051	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0		是	2026年	9.89%
30052	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	49.30%	81.4	81.4				-44.04%
30053	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-44.82%
30054	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变台	200	58.65%	62.7	62.7				-43.65%
30055	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网分排水支21右5变台	100	66.90%	0	0				-27.94%
30056	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心3配电室2变压器	630	6.03%	529	529				100.00%
30057	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	36.60%	106.8	106.8		是	2026年	-43.86%
30058	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯于211左3变台	400	0.00%	360	360				0.00%
30059	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-35.28%
30060	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	27.00%	0	0		是	2026年	38.62%
30061	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	200	66.00%	0	0				-64.50%
30062	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	43.60%	0	0				4.92%
30063	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0			2027年	-49.08%
30064	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	0	0				-35.60%
30065	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	37.75%	0	0			2027年	-32.10%
30066	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	41.00%	196	196				-24.66%
30067	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0		是	2026年	-58.20%
30068	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	24.64%	0	0		是	2026年	-39.16%
30069	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	62.70%	27.3	27.3				-38.95%
30070	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区1变电站1变压器	400	24.60%	0	0				-30.14%
30071	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-24.71%
30072	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53右32	315	63.62%	0	0		是	2027年	-41.32%
30073	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141左16	100	22.20%	67.8	67.8		是	2027年	-54.41%
30074	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左5	80	72.75%	13.8	13.8		是	2027年	-42.68%
30075	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	68.40%	21.6	21.6				-42.44%
30076	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	二百楼1变压器	400	73.25%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
30077	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	小微西古1号台	400	26.40%	254.4	254.4				18.85%
30078	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分4变压器	400	60.25%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30079	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-22.26%
30080	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左8+1左2	200	9.90%	0	0			2027年	0.00%
30081	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	11.00%	158	158				-25.44%
30082	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0				27.69%
30083	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于60左1	200	21.90%	0	0			2027年	-32.58%
30084	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干41左分(大常王)16左分06柱上变压器	200	82.50%	0	0	2025年8月			-35.22%
30085	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年	23.62%
30086	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-37.93%
30087	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分4柱上变压器	400	19.25%	0	0		是	2026年	-38.93%
30088	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	51.28%	0	0		是	2026年	-35.69%
30089	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	51.00%	0	0		是	2026年12月	-28.87%
30090	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				4.06%
30091	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	0	0		是	2026年5月	-14.07%
30092	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
30093	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
30094	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0			2027年	-42.34%
30095	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年	-0.23%
30096	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-43.56%
30097	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	33.50%	0	0				-37.03%
30098	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨村综合	200	23.40%	0	0				100.00%
30099	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	49.21%	128.5	128.5				-43.59%
30100	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	0	0				-28.24%
30101	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	63.36%	0	0				-44.12%
30102	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年	-8.67%
30103	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变201变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30104	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	9.00%	0	0		是	2026年	-72.47%
30105	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	48.25%	0	0				-52.89%
30106	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年	-30.63%
30107	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	22.50%	135	135				-49.42%
30108	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	0	0		是	2026年	-36.60%
30109	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村南台公变台区	400	27.30%	0	0				0.00%
30110	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-31.74%
30111	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0		是	2026年5月	0.59%
30112	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	111	111		是	2026年	13.52%
30113	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.29%
30114	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分5	315	71.75%	0	0				-65.79%
30115	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				5.40%
30116	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化于67柱上变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年	-45.25%
30117	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂3号变电站1号变压器	800	25.20%	518.4	518.4				24.06%
30118	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	72.25%	0	0		是	2026年	-18.33%
30119	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0		是	2026年	-16.07%
30120	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	15.00%	0	0		是	2026年	-41.76%
30121	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	23.37%	0	0			2027年	-40.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30122	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	54.86%	0	0				0.20%
30123	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗佑户垴鹏涛养鱼公变台区	400	7.80%	328.8	328.8				0.00%
30124	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	15.30%	298.8	298.8				7.28%
30125	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支031	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-24.62%
30126	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明房屋箱变(单)	630	35.05%	0	0		是		-54.92%
30127	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左7右5右1变台	400	10.80%	0	0				0.00%
30128	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-41.36%
30129	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年	-39.62%
30130	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	0	0		是	2026年12月	-54.26%
30131	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	1.50%	0	0			2027年	0.00%
30132	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	26.40%	0	0		是	2026年	-34.76%
30133	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-29.57%
30134	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
30135	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-29.22%
30136	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左18	315	40.95%	154.5	154.5				0.00%
30137	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-40.27%
30138	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著1小区变电站2配电变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
30139	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	55.56%	0	0			2027年	-35.07%
30140	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	-48.27%
30141	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-37.62%
30142	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-44.23%
30143	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-40.60%
30144	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-19.98%
30145	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街村新正鑫公变台区	200	21.90%	0	0				0.00%
30146	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	52.13%	0	0		是	2026年	-40.61%
30147	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	30.48%	280.372	280.372				-40.63%
30148	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张(2)台	100	39.60%	0	0				-35.16%
30149	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	天墅二期小区变电站1变压器	400	32.00%	232	232				-38.45%
30150	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	0	0		是	2026年	-32.58%
30151	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
30152	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙.8	200	20.70%	0	0		是	2026年	-51.85%
30153	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.40%	151.2	151.2				-9.33%
30154	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	34.92%	0	0				-39.94%
30155	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-45.08%
30156	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
30157	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾6箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
30158	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村成刚养殖公变台区	400	10.20%	319.2	319.2				100.00%
30159	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0		是	2026年	72.05%
30160	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	40.38%	156.3	156.3				-41.58%
30161	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	54.40%	0	0		是	2026年	-37.51%
30162	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支采摘园甲5	400	0.00%	360	360				0.00%
30163	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨分33变压器	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
30164	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-41.74%
30165	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-47.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30166	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
30167	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国凤尚城小区4变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	50.46%
30168	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
30169	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42+1右1	400	34.20%	0	0			2027年	100.00%
30170	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	29.60%	0	0				-46.12%
30171	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-42.66%
30172	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	336	336				-45.03%
30173	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	48.00%	0	0				-31.95%
30174	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨2灯二台(微)	500	30.72%	296.4	296.4				-24.95%
30175	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-35.43%
30176	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	43.44%	46.56	46.56				-44.38%
30177	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	26.35%	401	401		是	2026年	-40.69%
30178	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线110(戴荒地前屯新南台)	200	18.00%	144	144				100.00%
30179	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	48.25%	263	263				8.51%
30180	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	邓陀子支33	200	44.70%	90.6	90.6		是	2026年	-28.80%
30181	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔干46左11	400	14.40%	0	0				0.00%
30182	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				-11.20%
30183	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线大孤家子分004	200	98.40%	0	0	2024年6月			-41.38%
30184	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	55.71%	0	0				-37.59%
30185	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	26.59%
30186	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右11	400	20.40%	0	0				0.00%
30187	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-41.38%
30188	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	28.80%	244.8	244.8				13.59%
30189	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	15.61%
30190	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	25.72%
30191	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	-20.46%
30192	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	52.06%	119.5	119.5				6.56%
30193	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分中学支2左2柱上变压器	200	0.00%	180	180				100.00%
30194	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分40右7左6	400	50.70%	0	0				0.00%
30195	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	38.57%	0	0				-40.42%
30196	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	42.60%	0	0				20.67%
30197	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	43.50%	93	93				-13.58%
30198	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0			2027年	-40.84%
30199	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	19.80%	140.4	140.4		是	2026年12月	-42.70%
30200	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南分2台支08	200	38.10%	103.8	103.8		是	2026年12月	100.00%
30201	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	36.51%	168.5	168.5				-44.73%
30202	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙EKB毛光干10箱变(单)	400	39.20%	0	0				-27.56%
30203	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是		-40.52%
30204	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泵分30	100	65.20%	0	0		是	2027年	-33.09%
30205	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0		是	2026年	-31.85%
30206	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	16.80%	0	0		是	2027年	0.00%
30207	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30208	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	27.50%	0	0		是	2026年	10.68%
30209	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-24.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30210	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑3组照明	200	101.10%	0	0	2022年12月			-37.21%
30211	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	27.00%	0	0		是	2026年	20.21%
30212	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	400	91.25%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.79%
30213	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	17.70%	0	0				-11.79%
30214	广源变	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年	-31.51%
30215	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
30216	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	51.20%	38.8	38.8		是	2026年12月	-39.55%
30217	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变1变压器	630	30.79%	320.42	320.42		是	2026年12月	-41.71%
30218	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	48.90%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
30219	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	46.13%	0	0			2027年	-34.57%
30220	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅1箱变(单)	630	11.81%	0	0				-43.52%
30221	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	0	0				11.30%
30222	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0				9.50%
30223	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	27.50%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
30224	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	200	64.80%	50.4	50.4				-37.44%
30225	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	41.28%	0	0				-26.08%
30226	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年	-36.85%
30227	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	58.00%	0	0		是	2026年	-140.61%
30228	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	400	7.95%	328.2	328.2		是	2026年	-44.06%
30229	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	37.13%	0	0		是	2026年	-5.68%
30230	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年	-38.38%
30231	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	52.80%	0	0		是	2026年	-39.48%
30232	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0		是	2026年	-36.80%
30233	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	22.08%	0	0		是		-38.00%
30234	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干50	315	20.32%	219.5	219.5				-51.17%
30235	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	68.25%	0	0		是		-39.96%
30236	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	55.00%	0	0			2027年	-59.17%
30237	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	18.80%	0	0				-44.81%
30238	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	50.31%	0	0		是	2026年	-29.05%
30239	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	56.40%	0	0		是	2026年	-45.25%
30240	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左5变压器	315	88.25%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.22%
30241	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	65.60%	0	0		是	2026年	-41.71%
30242	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	23.17%	210.5	210.5				-45.53%
30243	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	13.44%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
30244	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	21.71%	215.1	215.1				-42.25%
30245	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	22.86%	0	0				-35.87%
30246	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2026年	-38.46%
30247	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	76.80%	0	0		是	2026年	-44.23%
30248	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	31.20%	0	0		是	2026年	-35.87%
30249	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	56.63%	0	0		是	2026年	-40.10%
30250	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.94%	0	0		是	2026年	-41.04%
30251	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2026年	-39.32%
30252	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年	-36.60%
30253	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	55.11%	0	0		是	2026年	-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30254	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于186左1变台	100	36.60%	53.4	53.4				-46.76%
30255	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	54.60%	0	0				-50.26%
30256	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干27公变	315	48.89%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
30257	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2026年	-42.95%
30258	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	43.25%	0	0				-53.62%
30259	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	32.10%	0	0				-42.67%
30260	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
30261	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	26.98%	0	0				-47.35%
30262	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	33.02%	179.5	179.5				-91.38%
30263	和平	马路湾变	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	16.80%	292.8	292.8				-45.51%
30264	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	5.71%	0	0		是	2026年	-21.04%
30265	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-32.64%
30266	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	91.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.24%
30267	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	69.84%	0	0		是	2027年	-50.50%
30268	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	56.60%	0	0				-37.09%
30269	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	29.52%	190.5	190.5				-42.78%
30270	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之12柱上变压器	200	127.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.91%
30271	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁三期2变电站202变压器	630	18.41%	451	451				-51.84%
30272	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江佃园2箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2026年	-44.31%
30273	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2026年	-43.35%
30274	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	富山三期2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-43.42%
30275	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次2主变	500	26.40%	318	318				-40.37%
30276	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.90%	616.8	616.8				-38.00%
30277	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	0	0				-32.98%
30278	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	69.33%	0	0				-35.92%
30279	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0		是	2026年	-39.92%
30280	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	83.84%	0	0	2025年12月	是	2026年	-45.11%
30281	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔风花园1箱变2号变	630	60.00%	0	0		是	2026年	-42.63%
30282	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	30.80%	0	0		是	2026年	-39.14%
30283	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	25.88%	513	513				-45.45%
30284	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2026年	-39.66%
30285	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	11.81%	180.128	180.128				-41.73%
30286	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	0	0				0.00%
30287	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	30.40%	0	0				-36.07%
30288	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	500	79.36%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
30289	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	0	0				-40.53%
30290	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	630	75.24%	0	0		是	2026年	-39.20%
30291	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				0.00%
30292	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变2变变压器	500	29.60%	0	0				-41.62%
30293	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	17.46%	0	0			2026年	-45.10%
30294	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	53.97%	113.5	113.5				-48.21%
30295	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	72.00%	72	72				-38.89%
30296	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-42.15%
30297	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变2号变	400	22.80%	0	0		是	2026年	-42.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30298	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	-41.22%
30299	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-39.16%
30300	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-44.94%
30301	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	40.32%	313	313				-38.68%
30302	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	26.03%	403	403				-38.81%
30303	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区1变电站202变压器	630	32.06%	0	0				-46.99%
30304	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	29.44%	0	0				-42.02%
30305	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变1	500	81.20%	0	0	2025年8月			-39.87%
30306	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	32.80%	0	0				-50.04%
30307	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	22.80%	0	0		是	2026年	-46.22%
30308	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科八九区2箱变1号变	630	61.59%	0	0		是	2026年	-39.81%
30309	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	48.57%	0	0		是	2026年	-42.72%
30310	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	17.14%	0	0		是	2026年	-43.55%
30311	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年	-44.67%
30312	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2026年	-40.73%
30313	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	32.96%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
30314	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	57.60%	0	0		是	2027年12月	-31.70%
30315	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站1变压器	800	23.40%	0	0				-43.64%
30316	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	艳路西小区变电站201	630	26.67%	399	399				-52.44%
30317	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
30318	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-42.55%
30319	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-46.35%
30320	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	27.00%	0	0		是	2026年	-36.27%
30321	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩一1箱变2变压器	500	17.60%	362	362		是	2026年	-38.79%
30322	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201变压器	630	22.54%	0	0				-42.32%
30323	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-39.98%
30324	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-40.75%
30325	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	11.75%	0	0				-44.23%
30326	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	11.43%	495	495		是	2026年12月	-40.40%
30327	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	14.29%	0	0				-43.17%
30328	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.00%	0	0				-47.78%
30329	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园一期变电站201变压器	630	0.00%	0	0				-47.11%
30330	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	10.16%	503	503				-41.10%
30331	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是		-36.86%
30332	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
30333	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
30334	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	35.24%	173.2	173.2				-33.39%
30335	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	79.80%	40.8	40.8				-44.87%
30336	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	13.97%	0	0		是		-42.27%
30337	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	26.35%	50.776	50.776				-22.97%
30338	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-64.79%
30339	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路1变电站201	315	92.57%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.16%
30340	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	18.10%	453	453		是		-45.67%
30341	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	山川2箱变1	630	21.33%	0	0				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30342	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江小区箱变2号变	630	43.49%	0	0				-48.97%
30343	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	19.68%	0	0				-46.76%
30344	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	18.73%	0	0		是	2026年	-41.05%
30345	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	32.76%	0	0		是	2026年	-45.43%
30346	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0		是		0.00%
30347	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-44.01%
30348	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏卜支瑛亮养殖几2	400	11.70%	0	0		是	2026年	100.00%
30349	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年	14.85%
30350	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	9.60%	0	0			2027年	-9.60%
30351	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微7号台	400	24.60%	261.6	261.6				0.00%
30352	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	100	55.50%	0	0		是	2026年	-56.50%
30353	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2026年	-41.68%
30354	东陵	世园变	泗水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0		是	2026年12月	-3.64%
30355	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	23.45%
30356	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云4变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0				100.00%
30357	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30358	东陵	李相变	李祝乙线	pms_李祝干128左分4柱上变压器	315	133.33%	0	0	2025年6月			-27.84%
30359	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-34.57%
30360	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉3号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	8.89%	0	0			2027年	100.00%
30361	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-41.84%
30362	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	15.25%
30363	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	87.00%	0	0	2026年1月	是	2026年	-49.86%
30364	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	10.05%	159.9	159.9				-21.62%
30365	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	28.40%	308	308				-41.39%
30366	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30367	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8			2027年	-40.11%
30368	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-8.35%
30369	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分22左13左2	400	15.00%	0	0				0.00%
30370	和平	青年变	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是		-36.09%
30371	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府3号变电站201间隔(新施甲线)配电变压器	800	1.80%	0	0			2027年	0.00%
30372	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	23.60%	0	0		是	2026年	-38.23%
30373	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	62.10%	0	0		是	2026年	-14.93%
30374	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.81%	480	480				-40.05%
30375	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变压器	200	17.55%	144.9	144.9				-28.49%
30376	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变压器	50	74.80%	7.6	7.6				-56.78%
30377	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	400	65.70%	97.2	97.2				-38.02%
30378	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变压器	400	45.45%	0	0		是	2026年12月	-28.37%
30379	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区3变电站201配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	61.35%
30380	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线92右1变台	200	15.90%	148.2	148.2				100.00%
30381	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	54.29%	0	0		是	2026年	-73.98%
30382	于洪	东民变	东红线	小微东红干48	400	8.10%	0	0				34.59%
30383	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-35.71%
30384	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	8.45%
30385	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡镇木耳岗邵伟大棚蔬菜种植公变台区	400	2.70%	349.2	349.2				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30386	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-41.04%
30387	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-46.38%
30388	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	0	0		是	2026年5月	-75.08%
30389	法库	秀水变	秀水变秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	78.38%	0	0		是	2026年	-31.70%
30390	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	22.80%	336	336				-43.56%
30391	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-45.65%
30392	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-40.75%
30393	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	36.30%	0	0				9.67%
30394	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	14.63%	603	603		是	2026年12月	90.93%
30395	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	89.20%	0	0	2024年12月		2027年	-39.75%
30396	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年	-42.25%
30397	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年	-26.33%
30398	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	35.43%	0	0				-49.66%
30399	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	37.14%	0	0				-45.18%
30400	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	10.67%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
30401	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	36.30%	107.4	107.4				-28.67%
30402	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左23+1右1	200	11.10%	0	0			2027年	0.00%
30403	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线新光实业分2	400	19.50%	282	282		是	2026年	-17.54%
30404	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	24.38%	0	0				-39.74%
30405	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	42.45%	95.1	95.1				-39.38%
30406	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支2-008	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-48.46%
30407	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	9.30%	161.4	161.4				0.11%
30408	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场(一站式)	200	4.40%	171.2	171.2				-50.25%
30409	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍干鹏程分3(2)柱上变压器	500	43.60%	0	0				-81.44%
30410	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之1	315	68.57%	0	0				-49.58%
30411	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联于64加1右6右1之2	315	5.40%	0	0				-33.90%
30412	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门16号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-21.36%
30413	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	0	0		是	2026年	-22.45%
30414	于洪	平罗变	平罗变	观莲雅居2站房1变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	12.95%
30415	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.32%	0	0		是	2026年	-36.62%
30416	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	29.21%	0	0			2027年	-43.33%
30417	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	86.40%	0	0	2025年12月	是	2027年12月	-41.43%
30418	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0		是		0.00%
30419	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	71.68%	0	0			2027年	-51.07%
30420	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	31.11%	185.5	185.5				-44.05%
30421	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	18.60%	0	0				-31.88%
30422	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	200	57.00%	0	0		是	2026年6月	-1.71%
30423	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分20左7	180	61.11%	0	0		是	2026年	-42.47%
30424	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	13.33%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
30425	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干31右1变压器	200	50.50%	0	0		是	2026年	-33.69%
30426	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树中台分一台	200	74.40%	31.2	31.2				0.67%
30427	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30428	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-48.32%
30429	大东	如意变	如意变80874如小甲线	如小联干83左9	400	54.50%	0	0				-21.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30430	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2026年	-40.66%
30431	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	75.60%	115.2	115.2				-37.05%
30432	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-38.02%
30433	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30434	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工农贸小区变电站202变压器	250	0.00%	50.776	50.776				0.00%
30435	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
30436	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	90.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-5.52%
30437	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室202柜配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
30438	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	8.70%	325.2	325.2		是	2026年12月	-15.93%
30439	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	29.00%	244	244				-45.05%
30440	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2027年12月	31.40%
30441	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组北台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
30442	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	50.73%
30443	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	400	34.75%	0	0				-33.71%
30444	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	106.67%	0	0	2023年8月	是	2026年	-37.35%
30445	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	31.60%	0	0		是	2026年6月	-53.55%
30446	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	2.40%	0	0		是	2026年6月	-20.82%
30447	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.10%	0	0				-24.54%
30448	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	42.30%	0	0		是	2026年	-47.06%
30449	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.50%	93	93				-30.38%
30450	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳于51	80	52.00%	0	0				-38.00%
30451	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0		是	2026年	-34.79%
30452	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光6号变电站201间隔(施城线)配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	12.92%
30453	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年12月	38.16%
30454	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	14.00%	304	304				-35.38%
30455	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	0	0				-39.94%
30456	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	YHG_卫东干34左5加1右3(临时电)柱上变压器	315	0.00%	0	0				-683.61%
30457	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压器	630	37.33%	0	0			2027年	-32.71%
30458	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.70%	0	0				-99.77%
30459	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	30.16%	188.5	188.5				-29.13%
30460	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	9.23%	323.1	323.1				-39.54%
30461	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	0	0				0.00%
30462	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	48.00%	336	336				-36.09%
30463	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-41.78%
30464	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	17.40%	0	0				-30.73%
30465	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	21.00%	138	138				3.87%
30466	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	68.16%	0	0		是	2026年	-41.48%
30467	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	45.15%	0	0			2027年	9.61%
30468	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	14.70%	0	0			2027年	50.72%
30469	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	34.29%	351	351				-43.66%
30470	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线望滨干248(黑林子A台)	200	32.20%	115.6	115.6				-34.69%
30471	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	54.00%	0	0				-65.59%
30472	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台(微)	500	72.60%	0	0				-41.93%
30473	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站201配电变压器	500	61.60%	142	142				-38.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30474	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)5箱式变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
30475	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	48.60%	41.4	41.4		是	2026年12月	-29.99%
30476	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	14.40%	302.4	302.4				99.99%
30477	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	78.90%	0	0			2027年	-39.20%
30478	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	34.80%	0	0		是	2026年	-40.93%
30479	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	38.17%
30480	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0		是	2026年5月	-47.16%
30481	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
30482	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	53.70%	36.3	36.3		是	2026年	-31.37%
30483	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	200	48.15%	0	0		是	2026年6月	-39.19%
30484	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	阳光家园二期1变压器	630	31.71%	0	0		是	2026年12月	-49.16%
30485	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0			2027年	-42.82%
30486	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8				-11.00%
30487	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	5.57%
30488	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30489	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红于杜屯分38变台	200	22.80%	0	0				-35.79%
30490	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	28.20%	30.9	30.9		是	2026年12月	-51.02%
30491	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	23.75%	0	0		是	2027年12月	-38.56%
30492	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	25.71%	0	0		是		-43.16%
30493	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)2202配电变压器	800	15.60%	0	0				-41.50%
30494	沈北	董楼子	望滨线	YHG_董楼子东关村	200	13.50%	153	153				-36.71%
30495	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司2箱1变(备)201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30496	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	36.50%	107	107				-38.56%
30497	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0				-42.25%
30498	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几28	200	55.80%	0	0		是	2026年	6.11%
30499	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-29.40%
30500	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	6.30%	0	0		是	2026年	-2153.06%
30501	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	-42.27%
30502	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	37.50%	0	0				-31.80%
30503	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.70%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	7.35%
30504	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				13.25%
30505	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	八家子3栋楼柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2026年	-44.90%
30506	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	台北分22右6左1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	9.02%
30507	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	34.00%	224	224				-41.12%
30508	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	100.00%
30509	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关于南分线西关二组分台支10	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-21.14%
30510	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	71.43%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
30511	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	30.16%	377	377				-32.86%
30512	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	296.172	296.172		是	2026年	0.00%
30513	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	亚太小区箱变1变压器	400	86.10%	15.6	15.6	2023年7月			-31.69%
30514	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	100.00%
30515	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	30.48%	375	375				-43.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30516	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-36.23%
30517	沈北	清水变	清依线	清依干熊家岗村B台	200	10.35%	0	0		是	2026年12月	-24.92%
30518	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	9.60%	0	0				-17.16%
30519	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.25%	515	515				-44.00%
30520	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	35.00%	0	0			2027年	27.37%
30521	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2026年	-37.05%
30522	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
30523	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂1号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	52.20%	0	0			2027年	-10.89%
30524	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	29.00%	0	0		是	2026年	-15.03%
30525	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	47.94%	0	0				-46.29%
30526	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变(单)	630	29.33%	0	0				-43.16%
30527	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-45.55%
30528	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0				-43.27%
30529	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-43.53%
30530	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干102+1	400	9.90%	0	0				14.50%
30531	沈河	方家变	方家变668方南乙线	其仕和悦配电站202间隔配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-23.21%
30532	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30533	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	32.70%	114.6	114.6				-60.32%
30534	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.10%	327.6	327.6				-4.99%
30535	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	49.75%	0	0		是	2026年	-39.63%
30536	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	543	543				-5.72%
30537	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
30538	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	400	63.25%	0	0		是	2026年	-36.76%
30539	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线34左10左1	200	4.50%	0	0			2027年	0.00%
30540	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨鑫家福门窗公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
30541	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	35.70%	0	0		是	2026年	-25.26%
30542	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
30543	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	94.50%	0	0	2025年12月	是	2026年6月	-54.12%
30544	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	77.70%	0	0		是	2026年	-26.72%
30545	于洪	光辉变	光东线	三分场2号小微台	400	1.80%	352.8	352.8				0.00%
30546	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	97.3384	97.3384				-31.69%
30547	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯村综合一台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.69%
30548	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璘原著2小区变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0				86.15%
30549	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	315	17.33%	0	0		是	2026年	-27.75%
30550	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分05	160	95.25%	0	0	2024年6月	是	2026年	-37.22%
30551	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后分5	315	30.16%	0	0				-39.03%
30552	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2026年	30.75%
30553	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.00%	0	0				-47.26%
30554	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.40%	0	0				-45.77%
30555	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30556	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖场	315	53.71%	0	0				-25.88%
30557	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-224.01%
30558	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	48.32%	0	0				-44.70%
30559	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左12左1变台	200	23.10%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30560	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.83%
30561	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	44.80%	0	0				-42.43%
30562	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局(一站式)	100	10.80%	0	0		是	2026年12月	-11.00%
30563	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30564	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-41.06%
30565	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	47.60%	0	0		是	2026年	-42.90%
30566	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳亿德金属制品有限公司(一站式)	400	34.80%	0	0				-24.92%
30567	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA(一站式)	400	53.60%	0	0		是	2026年12月	-46.94%
30568	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-32.55%
30569	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	17.20%	0	0		是	2026年	-101.89%
30570	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
30571	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-43.95%
30572	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	29.7	29.7				-38.77%
30573	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	99.90%	0	0	2023年1月			-40.34%
30574	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	0	0				-11.14%
30575	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	34.80%	110.4	110.4		是	2026年	-39.84%
30576	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	50	1.20%	0	0		是	2026年	1.10%
30577	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	200	62.85%	0	0				-40.74%
30578	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	400	148.50%	0	0	2025年6月			-38.43%
30579	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	25.80%	0	0		是	2026年	-53.01%
30580	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-40.14%
30581	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月臺小区2变电站1变压器	630	46.67%	273	273				7.27%
30582	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	39.62%	0	0				-41.05%
30583	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	72.38%	141	141		是	2026年	-38.92%
30584	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30585	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0			2027年	-36.24%
30586	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线100左2变台	200	73.20%	0	0		是	2026年	-11.85%
30587	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	78.10%	75	75				-39.37%
30588	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年	-41.45%
30589	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
30590	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯西几线8+1(崔家屯西台)	200	43.20%	0	0		是	2026年	-24.77%
30591	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	67.30%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
30592	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村增秋电焊台变台区	200	22.50%	0	0				100.00%
30593	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g(2022微)	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-34.06%
30594	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	400	23.40%	266.4	266.4				-24.08%
30595	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0				-41.97%
30596	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官西组支03	50	139.60%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-37.40%
30597	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-4.79%
30598	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	10.50%	159	159				-41.54%
30599	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年	-39.56%
30600	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	12.25%	622	622				-39.93%
30601	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	38.55%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
30602	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	34.00%	0	0		是	2026年	-45.00%
30603	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	0	0		是	2026年12月	-36.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30604	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
30605	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	10.16%	0	0				90.13%
30606	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30607	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	21.09%
30608	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	41.14%	0	0		是	2026年	-15.85%
30609	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	41.25%	390	390				-35.49%
30610	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	36.00%	27	27				-54.52%
30611	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	30.75%	0	0				-43.04%
30612	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	29.48%	0	0		是	2026年12月	-35.08%
30613	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	89.40%	0	0	2024年9月			-171.94%
30614	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	-48.81%
30615	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	29.63%	0	0				-41.11%
30616	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	57.60%	0	0		是	2026年	18.34%
30617	东陵	白沙变	白旺乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.19%	370.5	370.5		是	2026年12月	-36.91%
30618	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	27.20%	0	0				-41.28%
30619	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	23.10%	0	0			2027年	-41.38%
30620	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	33.14%	0	0				-37.70%
30621	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
30622	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干20右1	315	52.70%	0	0				-34.61%
30623	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201配电变压器	800	19.50%	564	564				-52.20%
30624	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	49.75%	0	0		是	2026年	-29.84%
30625	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	35.25%	219	219				-39.61%
30626	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	29.20%	0	0		是	2026年	-31.35%
30627	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区2变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0				100.00%
30628	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
30629	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	40.13%	199.5	199.5				-42.86%
30630	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	火石岗村综合一台	200	54.60%	70.8	70.8				-73.19%
30631	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0			2027年	-16.06%
30632	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	10.88%	63.3	63.3		是	2026年12月	-75.36%
30633	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	20.40%	348	348		是	2026年	-39.21%
30634	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	2.00%	0	0		是	2026年	-46.73%
30635	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高于111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
30636	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分56左1	200	25.50%	129	129				0.00%
30637	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	11.10%	0	0				-15.16%
30638	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-27.16%
30639	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	77.10%	51.6	51.6		是	2026年	4.50%
30640	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分36左1变台	400	27.90%	248.4	248.4				0.00%
30641	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年	-42.22%
30642	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	0	0				-31.91%
30643	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	21.00%	0	0		是	2026年	-82.02%
30644	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	282	282		是	2026年	-44.87%
30645	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年	-41.45%
30646	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0		是	2026年	-23.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30647	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-40.92%
30648	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	250	102.24%	0	0	2023年2月	是	2026年	-33.46%
30649	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	25.52%	406.2	406.2			2027年	-43.22%
30650	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干于51右5变台	200	25.20%	0	0		是	2026年	54.64%
30651	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	98.40%	0	0	2025年8月			-36.17%
30652	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.14%
30653	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	0.96%
30654	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	61.27%	181	181				-35.50%
30655	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	56.51%	211	211				-33.89%
30656	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.64%
30657	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-33.24%
30658	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)2201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
30659	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	63.00%	0	0				-35.03%
30660	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分21左5变台	400	1.20%	355.2	355.2				0.00%
30661	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	平安卜照明东台新	400	33.00%	17.32	17.32				0.00%
30662	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	87.80%	2.2	2.2	2024年6月			-27.60%
30663	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	康家山分117右2+1左1	200	94.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	4.54%
30664	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	35.60%	0	0			2027年	-40.19%
30665	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	114.90%	0	0	2024年6月			9.90%
30666	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-38.03%
30667	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	61.13%	0	0		是	2026年	-48.22%
30668	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	黄旗堡村11机井	200	52.10%	0	0				23.42%
30669	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	24.30%	131.4	131.4			2026年12月	-80.48%
30670	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	32.63%	0	0				-40.61%
30671	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-41.47%
30672	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	42.45%	95.1	95.1				-42.24%
30673	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.66%
30674	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	58.20%	63.6	63.6				-36.47%
30675	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干68变台	200	131.40%	0	0	2025年8月	是	2026年	-23.20%
30676	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	0	0				-46.25%
30677	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年	4.20%
30678	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	-61.32%
30679	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30680	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	39	39				-37.83%
30681	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	双树南台新	200	43.80%	92.4	92.4				0.00%
30682	浑南	智慧变	智慧954智天线	环球港动感城一期3号变电站201配电变压器	800	25.50%	0	0				100.00%
30683	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	33.30%	0	0				0.00%
30684	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	31.50%	0	0				-59.97%
30685	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	16.96%	365.2	365.2				-44.40%
30686	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0		是	2026年	-38.55%
30687	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	200	37.20%	0	0				-43.04%
30688	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-33.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30689	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线花牛堡一分3+1(花牛堡东二新北)	200	39.00%	102	102				13.64%
30690	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖国际二期2间隔配电变压器	630	32.38%	363	363				-41.00%
30691	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	10.70%	0	0			2027年	-9.84%
30692	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右2+1右3	200	18.00%	0	0			2027年	0.00%
30693	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	-17.77%
30694	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG_大孤家子村A台	500	23.08%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
30695	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
30696	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	15.60%	0	0				-39.24%
30697	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变2变压器	500	19.84%	0	0		是		-43.05%
30698	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-36.76%
30699	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	58.80%	124.8	124.8				-34.58%
30700	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	0	0				-41.02%
30701	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	54.00%	0	0				-32.34%
30702	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(工程学院西)	100	15.90%	0	0		是	2026年12月	-9.88%
30703	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	0	0			2027年	-30.45%
30704	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	37.50%	0	0			2027年	-48.14%
30705	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左7	200	35.10%	0	0		是	2026年	-28.09%
30706	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和三期4箱变201配电变压器	630	4.19%	540.6	540.6				100.00%
30707	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.80%	0	0		是	2026年	51.04%
30708	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋珉栖府小区1配电室201变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	100.00%
30709	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	27.00%	0	0		是	2026年12月	-36.46%
30710	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分11左11	400	27.30%	0	0		是	2026年	0.00%
30711	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	51.30%	121.9	121.9				-40.97%
30712	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微青苔北台	400	16.65%	293.4	293.4				-13.56%
30713	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线刘小船几26	200	3.00%	0	0		是	2026年	0.00%
30714	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-39.52%
30715	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	20.00%	441	441		是	2026年12月	-40.85%
30716	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	25.50%	516	516		是	2026年12月	-40.43%
30717	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.78%	0	0		是	2026年	-47.46%
30718	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	29.40%	0	0			2027年	-53.52%
30719	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	0.00%
30720	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
30721	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	金地华府住宅	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-26.51%
30722	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	-17.99%
30723	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组(2021微)	200	64.30%	51.4	51.4				-27.58%
30724	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	99.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.96%
30725	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-41.60%
30726	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左06	315	28.25%	0	0				-25.41%
30727	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	-36.52%
30728	大东	小东变	小东变80166小海甲线	万新小区箱变(单)	630	18.41%	451	451				-43.49%
30729	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-46.39%
30730	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	31.20%	29.4	29.4				-59.28%
30731	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	109.2	109.2		是	2026年12月	-20.82%
30732	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	25.40%	0	0				-46.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30733	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	0	0				-37.11%
30734	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	0	0				-37.06%
30735	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	35.62%	0	0				-41.30%
30736	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	85.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-45.61%
30737	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年	-31.97%
30738	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	102.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.39%
30739	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线8右2	200	70.80%	0	0		是	2026年	-20.97%
30740	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是		-36.50%
30741	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-187.05%
30742	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	24.96%	0	0				-35.67%
30743	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变201变压器	630	29.21%	0	0				-45.32%
30744	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	46.67%	0	0				-41.20%
30745	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	46.00%	0	0		是	2026年	-20.86%
30746	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	23.00%	268	268				-44.11%
30747	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	32.00%	365.4	365.4		是	2026年	-39.32%
30748	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年	70.69%
30749	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安乙线法赖分80右1变台	200	3.00%	31.176	31.176				0.00%
30750	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分5	50	40.80%	0	0				-31.18%
30751	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2026年	-22.40%
30752	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	67.13%	0	0				-27.59%
30753	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	64.64%	126.8	126.8				-39.56%
30754	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三南台新	315	49.33%	0	0				0.00%
30755	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变(单)	500	37.60%	0	0				-40.70%
30756	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支5	400	20.75%	0	0		是	2026年	-32.13%
30757	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	73.33%	0	0		是	2026年	-41.77%
30758	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯干140变台	200	28.20%	123.6	123.6				-42.18%
30759	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	x铁路三供一业(灯塔厂)	200	29.40%	0	0			2027年	-3.75%
30760	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干94左15+1右1	200	52.80%	0	0			2027年	8.99%
30761	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30762	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	万象云玺2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	63.30%	0	0			2027年	0.65%
30763	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	23.70%	0	0				-51.38%
30764	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.90%	276.4	276.4				16.16%
30765	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线39右2	200	37.60%	0	0				-41.44%
30766	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
30767	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干048	400	70.00%	0	0				-33.71%
30768	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金皇城5箱变2变压器	800	52.88%	0	0				-34.31%
30769	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17	400	51.75%	0	0			2027年	-24.15%
30770	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城二期2变电站2变压器	400	37.13%	0	0		是	2026年	-42.54%
30771	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0				-52.19%
30772	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-35.22%
30773	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	6.00%	0	0		是	2026年	-14.49%
30774	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线喇嘛沟分14	100	49.40%	0	0		是	2026年	-34.66%
30775	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	19.52%	0	0		是	2026年	12.92%
30776	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2026年	-35.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30777	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	26.35%	401	401				-7.69%
30778	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	45.90%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
30779	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左11	200	32.40%	0	0			2027年	-44.29%
30780	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0		是	2026年	-31.36%
30781	于洪	范屯变	范屯变	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0		是	2026年	-400.75%
30782	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	35.40%	109.2	109.2				-42.24%
30783	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	65.40%	0	0		是	2026年6月	-41.65%
30784	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
30785	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
30786	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地大棚(2020微)	400	10.20%	0	0		是	2026年	-36.52%
30787	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.83%	461	461				-40.46%
30788	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	6.00%	0	0		是	2026年	15.05%
30789	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	91.75%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-17.11%
30790	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	17.27%	0	0				-42.89%
30791	大东	小东变	小东变80167小海乙线	锦绣花园3箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-38.31%
30792	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-30.53%
30793	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1(一站式)	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-8.17%
30794	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	八三卜中台照明(微)	400	46.20%	175.2	175.2				-40.02%
30795	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.00%	0	0		是	2027年	6.72%
30796	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	61.60%	0	0		是	2027年12月	-42.90%
30797	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-34.79%
30798	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右3变压器	400	82.20%	0	0	2025年4月			-47.74%
30799	东陵	中马变	军影线	世博之春9箱变1变压器	630	37.78%	320.42	320.42		是	2026年12月	-41.20%
30800	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变2变压器	630	15.24%	0	0				0.00%
30801	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
30802	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台新	100	21.90%	0	0				0.00%
30803	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-40.45%
30804	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	45.40%	0	0				-41.91%
30805	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-46.53%
30806	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	90.40%	0	0	2024年6月			7.05%
30807	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-42.98%
30808	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	35.70%	0	0		是	2026年	-43.63%
30809	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年	-41.78%
30810	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	27.30%	0	0			2027年	40.10%
30811	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	393	393				-39.74%
30812	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	40.63%	0	0				-39.82%
30813	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	33.52%	0	0			2027年	-45.88%
30814	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	50	70.80%	9.6	9.6		是	2026年6月	-48.17%
30815	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	41.43%	0	0				-38.02%
30816	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	50.79%	123.5	123.5				-44.60%
30817	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-51.66%
30818	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	92.54%
30819	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	45.12%	0	0				-43.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30820	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2配电变压器	400	20.63%	0	0		是	2026年	-35.41%
30821	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	-233.62%
30822	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区1站房2配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
30823	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年	-26.50%
30824	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	25.50%	0	0		是	2026年	-39.21%
30825	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30826	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年	-39.60%
30827	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子7组照明新	400	74.70%	61.2	61.2				100.00%
30828	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-41.49%
30829	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-39.17%
30830	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV沙十线赵贝堡凡18	200	45.00%	90	90		是	2026年	-31.49%
30831	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干182左5变压器	315	51.11%	0	0		是	2026年	-45.56%
30832	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分1变压器	200	66.00%	0	0		是	2026年	-46.40%
30833	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	13.50%	0	0				-34.47%
30834	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
30835	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年	-49.15%
30836	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	51.43%	243	243				-35.75%
30837	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
30838	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	27.00%	0	0				-37.76%
30839	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-39.57%
30840	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	400	73.50%	66	66				-47.36%
30841	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	41.50%	69.28	69.28				-37.11%
30842	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜3号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	2.70%	698.4	698.4				0.00%
30843	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.10%	169.8	169.8				-49.21%
30844	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线248左1柱上变压器	200	30.30%	119.4	119.4				-23.54%
30845	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	35.10%	109.8	109.8				66.67%
30846	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明生活坊变电站(单)	400	22.20%	271.2	271.2		是		-3.91%
30847	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站(单)	630	32.06%	0	0				-3.24%
30848	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	-1.14%
30849	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.80%	0	0		是	2026年	-3.93%
30850	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右2-1	315	17.52%	0	0				-108.35%
30851	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.40%	0	0				0.00%
30852	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	48.00%	84	84				-39.17%
30853	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-42.43%
30854	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	78.10%	75	75		是	2026年	-37.25%
30855	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	0	0				-34.60%
30856	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	20.63%	0	0				-39.16%
30857	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年	-40.75%
30858	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	70.20%	0	0				-29.08%
30859	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园2箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
30860	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-37.19%
30861	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三户变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-44.92%
30862	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0				-39.37%
30863	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01(清洁能源)	400	7.80%	328.8	328.8				15.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30864	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	400	82.80%	0	0	2025年12月	是	2026年12月	-36.67%
30865	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
30866	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.25%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.91%
30867	于洪	光辉变	光东线	小微二分场一队台	400	0.00%	360	360				0.00%
30868	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年	-21.58%
30869	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于后二台分54左5变台	200	62.30%	55.4	55.4				-25.12%
30870	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居3箱变1变压器	630	19.05%	447	447		是		-42.65%
30871	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左6	315	28.25%	0	0				-46.22%
30872	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年	-53.46%
30873	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0		是	2026年	-15.01%
30874	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线造化干沙平分63柱上变压器	400	31.80%	0	0				-20.01%
30875	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	47.30%	0	0		是	2026年	-75.48%
30876	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	0	0				-61.80%
30877	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	77.71%	0	0				-41.36%
30878	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	24.00%	0	0				5.61%
30879	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	28.89%	0	0		是	2027年12月	-42.17%
30880	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左12左2柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2026年	-42.35%
30881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	5.40%	0	0				-158.31%
30882	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	1.4	1.4	2025年2月	是	2026年	-30.36%
30883	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	57.60%	0	0			2027年	-43.62%
30884	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	75.43%	0	0				-32.39%
30885	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	115.05%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.28%
30886	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分4公变	315	9.21%	0	0				-54.53%
30887	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	30.16%	0	0				-45.26%
30888	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
30889	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.25%	271	271				-40.45%
30890	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	73.02%	0	0				-32.87%
30891	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2026年	-36.60%
30892	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	40.38%	156.3	156.3				-39.17%
30893	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	97.00%	0	0	2025年6月			-32.40%
30894	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	81.30%	0	0	2023年1月			-47.81%
30895	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	17.46%	0	0				-42.13%
30896	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	7.20%	165.6	165.6				-44.12%
30897	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	23.52%	0	0		是	2026年	-33.57%
30898	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0		是	2026年	-46.45%
30899	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14左6	315	7.30%	260.5	260.5				-91.93%
30900	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	83.24%	21.3	21.3	2024年2月	是	2026年	-34.82%
30901	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	55.20%	0	0		是		-33.36%
30902	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	36.83%	0	0				-76.20%
30903	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2026年	-66.02%
30904	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
30905	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	65.40%	0	0		是	2026年	-42.59%
30906	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	17.10%	0	0		是	2027年12月	-16.75%
30907	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	54.86%	0	0		是	2026年	-42.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30908	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于79左2柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2026年	-35.82%
30909	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3+2公变	315	41.14%	0	0				-53.26%
30910	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	100.00%	0	0	2023年7月	是	2026年	-150.64%
30911	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	80.63%	0	0	2026年1月			-42.24%
30912	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
30913	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	0	0		是	2026年	-30.15%
30914	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2026年	-82.90%
30915	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分47变压器	250	67.52%	0	0				-32.62%
30916	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑1箱变2号变	500	20.64%	0	0		是	2026年	-44.64%
30917	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次1主变	630	84.57%	34.2	34.2	2023年9月			-37.95%
30918	和平	太原变	太原变040南十乙线	胜利小区一次1#主变	400	89.10%	0	0	2025年6月			-36.15%
30919	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
30920	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	28.95%	0	0				-44.61%
30921	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	73.33%	0	0		是	2026年	-42.08%
30922	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30923	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2026年	-39.40%
30924	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-21.00%
30925	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-43.04%
30926	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-34.41%
30927	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	20.32%	439	439				-43.49%
30928	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	浑河九区变电站201	315	39.37%	159.5	159.5		是	2026年	-40.71%
30929	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	0	0				0.00%
30930	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
30931	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201变压器	630	42.86%	0	0				-42.58%
30932	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	44.19%	0	0				-41.26%
30933	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	-255.92%
30934	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-45.32%
30935	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区2变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-45.46%
30936	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语2变电站202柜	630	38.41%	325	325		是		-40.07%
30937	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.40%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
30938	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30939	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	-31.66%
30940	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	33.97%	353	353		是	2028年12月	-35.91%
30941	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	13.97%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
30942	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30943	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.62%
30944	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	12.40%	0	0		是	2026年	-43.32%
30945	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	27.30%	0	0		是	2026年	-41.98%
30946	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
30947	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-42.19%
30948	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-31.78%
30949	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	24.13%	0	0		是	2026年	-43.69%
30950	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	22.56%	337.2	337.2				-40.93%
30951	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	13.33%	483	483				-48.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30952	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-41.11%
30953	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
30954	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟5变电站1变压器	630	37.46%	0	0				-36.43%
30955	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	75.25%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
30956	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	顺城箱变1变压器	400	28.20%	0	0				-48.39%
30957	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
30958	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	24.89%	0	0				-42.42%
30959	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	62.00%	0	0		是	2026年	-39.43%
30960	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	16.76%	429.536	429.536				-47.50%
30961	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变2变压器	1000	18.96%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
30962	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30963	和平	和平变	和平变142南一甲线	1主变玛丽蓝	400	23.20%	0	0				-42.48%
30964	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
30965	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是		-44.01%
30966	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年6月	-27.85%
30967	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
30968	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
30969	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年6月	-50.26%
30970	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	38.48%	0	0		是	2026年6月	-45.02%
30971	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	79.20%	43.2	43.2				-40.90%
30972	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.00%	0	0		是		-41.11%
30973	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟1小区变电站201	630	8.25%	515	515				-73.01%
30974	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	30.00%	0	0				-40.62%
30975	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	95.24%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.13%
30976	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
30977	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	315	65.02%	78.7	78.7				-52.58%
30978	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	66.03%	151	151		是		-39.46%
30979	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	21.76%	0	0				-41.15%
30980	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	50.50%	0	0		是	2026年	-42.48%
30981	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	75.87%	0	0		是	2026年	-41.92%
30982	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0				-43.10%
30983	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2026年	-39.55%
30984	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	29.50%	0	0		是	2026年	-58.19%
30985	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30986	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
30987	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	27.90%	0	0				-30.38%
30988	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	200	80.80%	18.4	18.4	2025年12月	是	2026年12月	-28.19%
30989	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	28.32%
30990	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0		是		-42.57%
30991	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村兰园4号变电站202间隔配电变压器	800	84.38%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.19%
30992	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	0	0	2025年4月	是	2026年	50.07%
30993	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年	-43.36%
30994	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年9月	-38.12%
30995	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-40.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
30996	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.20%	0	0			2027年	35.36%
30997	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	29.60%	0	0				-40.61%
30998	沈北	天乾变	天乾变70670天玺线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	14.70%
30999	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	0	0				-41.33%
31000	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	35.60%	0	0		是	2026年	-39.81%
31001	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	29.70%	0	0		是	2027年12月	-61.27%
31002	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	4.50%	0	0		是	2026年	60.70%
31003	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	200	64.10%	0	0				-23.49%
31004	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园3变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-42.38%
31005	和平	青年变	青年变364青文线	滨河南24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	22.40%	0	0		是		-53.90%
31006	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分57左8变台	200	41.70%	96.6	96.6				0.00%
31007	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
31008	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	23.87%	416.6	416.6				-23.42%
31009	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	7.02%
31010	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
31011	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	400	17.10%	291.6	291.6				-27.52%
31012	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分022	400	126.30%	0	0	2025年6月	是	2026年	-29.90%
31013	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
31014	于洪	家俱变	俚锦线	沙岭乾沙街小微1号	400	15.00%	0	0				100.00%
31015	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-27.68%
31016	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年	-35.73%
31017	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0		是	2026年	-43.41%
31018	沈北	天乾变	天金线	2小区变电站202配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年12月	-3.02%
31019	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	104.96%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.65%
31020	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	24.90%	0	0				9.19%
31021	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	29.10%	0	0				12.05%
31022	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	7.20%	0	0		是	2026年	89.83%
31023	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-43.67%
31024	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线60右1	200	103.80%	0	0	2025年10月		2027年	97.53%
31025	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支34变台	400	19.75%	281	281		是	2026年	-104.21%
31026	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-40.17%
31027	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-41.17%
31028	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	5.70%	0	0			2027年	0.51%
31029	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	12.60%	309.6	309.6				8.98%
31030	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	3.00%	174	174		是	2026年	4.50%
31031	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线户心分002	315	0.00%	283.5	283.5				-262.41%
31032	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	19.37%	222.5	222.5				-24.61%
31033	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	20.80%	0	0				-43.24%
31034	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	茨榆坨天利农贸市场公变台区	400	63.90%	0	0				0.00%
31035	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线两前3支03	200	63.60%	0	0		是	2026年5月	100.00%
31036	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.90%	344.4	344.4				-53.66%
31037	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31038	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分27左4	100	41.20%	0	0			2027年	-46.57%
31039	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	58.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31040	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	40.13%	0	0		是	2026年	-40.27%
31041	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	4.32%
31042	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	37.78%	329	329				-25.30%
31043	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31044	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二西分支线004	30	29.33%	0	0		是	2026年12月	-67.34%
31045	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支26左2变台	200	0.40%	0	0				0.00%
31046	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0				-37.07%
31047	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	25.50%	129	129				-51.38%
31048	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-51.12%
31049	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	55.04%	0	0		是	2026年	-43.96%
31050	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	67.50%	11.25	11.25				-17.41%
31051	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市沈北新区吴宪章生态养殖农场400KVA变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31052	于洪	东民变	东李线	和泰5小区2变电站1变压器	630	42.92%	0	0				-40.39%
31053	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	46.00%	0	0		是	2026年	-41.38%
31054	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
31055	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	12.60%	0	0			2027年	0.41%
31056	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分6-1	250	71.76%	45.6	45.6				-43.54%
31057	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	214.5	214.5				-38.13%
31058	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云3号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	28.20%	0	0			2027年	23.13%
31059	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	34.95%	0	0		是	2026年	-29.56%
31060	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	76.40%	13.6	13.6				-36.04%
31061	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG_金港名城1号箱2号变	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
31062	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.33%	0	0			2027年	-39.64%
31063	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	60.40%	0	0		是	2026年	-30.38%
31064	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	49.13%	65.4	65.4				-28.49%
31065	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	14.80%	0	0		是	2026年	-31.22%
31066	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0		是	2026年	-35.81%
31067	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	51.43%	0	0				-38.96%
31068	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	-4.80%
31069	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	4.95%	0	0				-58.02%
31070	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	22.86%	93.528	93.528				-37.95%
31071	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	29.84%	0	0				-41.18%
31072	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	82.20%	15.6	15.6	2025年9月			100.00%
31073	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01(清洁能源)	400	14.03%	303.9	303.9				10.93%
31074	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	2.82%
31075	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二期12主变	630	23.33%	0	0				-38.83%
31076	东陵	孙家寨	孙桃乙线	YHG_美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-32.21%
31077	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	民族支7左6右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	97.30%
31078	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31079	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.25%
31080	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	锦龙大厦变压器	500	32.00%	290	290				-24.63%
31081	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-40.22%
31082	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	19.35%	282.6	282.6				-33.45%
31083	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-45.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31084	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-41.88%
31085	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支养殖几2	200	23.40%	0	0		是	2026年	0.00%
31086	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
31087	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	17.28%	0	0		是	2026年	-44.57%
31088	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-38.05%
31089	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	53.70%	0	0		是	2026年	-29.14%
31090	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨五委综合一台(微)	630	65.71%	0	0		是	2026年	-38.63%
31091	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.10%	79.8	79.8				-871.69%
31092	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-42.45%
31093	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	33.38%	0	0				-34.65%
31094	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几8左2	200	0.00%	0	0				0.00%
31095	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	10.79%	0	0			2027年	-42.42%
31096	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
31097	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	潮尚生活荟变电站202间隔配电变压器	800	23.25%	0	0			2027年	0.00%
31098	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二2站房1配电变压器	800	14.25%	0	0				99.66%
31099	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年	-39.18%
31100	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	49.80%	40.2	40.2				-44.37%
31101	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨偏堡村玉赢畜牧公变台区	200	55.20%	69.6	69.6				100.00%
31102	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	0	0		是	2026年6月	-39.02%
31103	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	61.6	61.6				-30.12%
31104	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0	0				-31.40%
31105	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	77.76%	0	0				-40.37%
31106	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	0	0				-32.94%
31107	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	8.08%
31108	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31109	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分邵家支刘才支50	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
31110	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-40.74%
31111	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-40.90%
31112	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31113	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖场台	400	62.40%	0	0		是	2026年	-19.76%
31114	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	41.40%	48.6	48.6				-36.40%
31115	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	52.80%	0	0				-45.01%
31116	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-28.38%
31117	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区5变)	400	34.40%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
31118	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分129	400	7.95%	0	0		是	2027年	10.51%
31119	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	30.00%	0	0				-14.65%
31120	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
31121	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	467	467				-32.15%
31122	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓2号变电站201间隔(施林线)配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	29.64%
31123	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	62.80%	0	0				-38.62%
31124	东陵	中马变	世贸线	保利十二棵树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	393	393				-38.12%
31125	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	200	14.20%	97.3384	97.3384				-31.45%
31126	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-43.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31127	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				1.60%
31128	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	6.30%
31129	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年12月	5.74%
31130	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗1站房2配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
31131	东陵	祝家变	祝滨线	蔡家沟分42右2柱上变压器	400	70.50%	78	78		是	2026年12月	100.00%
31132	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	伟家线太平村浩润福公变台区	200	60.90%	58.2	58.2				0.00%
31133	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-42.68%
31134	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				-8.79%
31135	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前街何付分07#左支01	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
31136	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	新型电缆住宅	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
31137	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干144左1	400	32.10%	231.6	231.6				0.00%
31138	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	66.00%	0	0			2027年	-54.50%
31139	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城二期2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-42.80%
31140	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	16.25%	0	0				-44.47%
31141	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	12.95%	0	0				-33.17%
31142	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	-45.14%
31143	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里二期202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
31144	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	-47.09%
31145	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	77.33%	0	0		是	2026年6月	-40.87%
31146	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	20.25%	558	558				-37.97%
31147	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都4变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-20.09%
31148	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	49.52%	0	0				-49.02%
31149	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府2号变电站201间隔(新南新出线2)配电变压器	800	12.30%	0	0			2027年	0.00%
31150	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右11左6柱上变压器	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31151	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
31152	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	40.80%	0	0				-37.47%
31153	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	51.00%	78	78				-22.16%
31154	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
31155	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0			2027年	-41.33%
31156	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	0	0		是	2026年12月	-36.98%
31157	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-35.75%
31158	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年	-38.77%
31159	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	76.80%	26.4	26.4		是	2026年12月	-35.02%
31160	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31161	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31162	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵于16加1	200	6.00%	0	0		是		67.38%
31163	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	44.25%	36.6	36.6				-40.42%
31164	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
31165	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	露游汽车公变台	200	0.00%	0	0				0.00%
31166	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
31167	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
31168	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林于水库分11	400	8.93%	0	0				16.14%
31169	和平	市府变	市府变564总站甲线	YHG_西塔干韩城	200	63.00%	0	0		是	2027年12月	-45.02%
31170	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站202变压器	630	31.75%	0	0				-52.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31171	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	39.60%	0	0				-35.69%
31172	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
31173	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨6台	200	0.00%	180	180				0.00%
31174	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	57.75%	0	0				-40.56%
31175	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	53.63%	0	0				-42.06%
31176	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
31177	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年	16.98%
31178	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	27.84%	0	0		是	2026年	-42.28%
31179	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路于170左6变台	80	140.63%	0	0	2022年12月	是	2026年	-49.66%
31180	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线24左3变台	200	18.45%	143.1	143.1				-31.37%
31181	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南于70变台	200	89.20%	1.6	1.6	2025年4月	是	2026年	-28.09%
31182	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	76.80%	0	0		是	2026年	17.86%
31183	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于215右8变台	200	83.10%	0	0	2022年12月			-35.96%
31184	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	39.75%	80.4	80.4				-47.26%
31185	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期52号变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	95.26%
31186	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区(2021微)	400	29.48%	242.1	242.1				-29.60%
31187	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	50.48%	249	249				20.84%
31188	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	79.37%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
31189	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合(微)	400	33.30%	226.8	226.8				8.11%
31190	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	5.68%
31191	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0		是	2026年	-43.80%
31192	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	43.17%	0	0				-42.25%
31193	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈于43左2变台	200	32.50%	0	0		是	2026年	-45.58%
31194	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	400	39.40%	0	0		是	2026年	-21.91%
31195	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0		是	2026年	-41.15%
31196	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	16.95%	0	0			2027年	-40.64%
31197	新民	新兴变	新兴变16960兴安线	兴安线农机干韩家分23左7变台	200	19.40%	141.2	141.2				-55.23%
31198	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家于东水利几15	50	51.20%	19.4	19.4				-43.03%
31199	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	24.60%	261.6	261.6				10.82%
31200	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-57.08%
31201	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-38.66%
31202	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-40.97%
31203	沈北	核心变	10kV核农线53246线	龙湖桃李芳华1小区变电站201配电变压器	800	42.75%	378	378				100.00%
31204	东陵	中马变	高坎线	高坎线小仁三台分7左2右2柱上变压器	400	7.50%	0	0				0.00%
31205	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0				-49.62%
31206	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6(新立变台)柱上断路器-一站式	80	33.75%	0	0		是	2026年12月	-3.08%
31207	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	85.50%	9	9	2024年6月			-34.22%
31208	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	29.85%	240.6	240.6				-41.65%
31209	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家于南台	200	45.90%	0	0		是	2026年	-38.83%
31210	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	79.24%	67.8	67.8				0.38%
31211	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	41.25%	0	0				-37.82%
31212	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	75.60%	7.2	7.2		是	2026年6月	-36.11%
31213	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	28.80%	0	0		是	2026年5月	-36.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31214	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线饮服楼	200	27.60%	124.8	124.8				-40.51%
31215	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	25.50%	0	0				-43.09%
31216	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-39.92%
31217	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	41.25%	0	0			2027年	-38.71%
31218	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线公园桥分013	100	64.80%	0	0				-39.87%
31219	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.00%
31220	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
31221	于洪	平罗变	平罗线	白辛台村6台	400	15.60%	0	0				100.00%
31222	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线三棵树四队支08	100	145.20%	0	0	2026年1月			-31.44%
31223	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.50%	278	278				-46.07%
31224	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
31225	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户前鸭鸡房村六组公变台区	400	6.50%	0	0				-20.28%
31226	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-12.28%
31227	法库	秀水变	秀水线	10KV秀登线巴东支02	200	52.00%	0	0		是	2026年	-33.76%
31228	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	28.95%	384.6	384.6				-32.42%
31229	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.60%	34.2	34.2				-60.16%
31230	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干48+1左1	400	3.90%	0	0				100.00%
31231	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	93.528	93.528		是	2026年12月	100.00%
31232	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南于文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31233	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	107.10%	0	0	2025年10月			-30.91%
31234	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31235	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	62.73%	0	0		是	2026年	-46.37%
31236	法库	秀水变	秀水线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓4台乙30	100	7.20%	0	0		是	2026年	-5.44%
31237	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
31238	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义变260佰景线沈阳军辉房地产开发有限公司(1箱变1变)	1260	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
31239	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	18.40%
31240	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	66.35%	0	0		是	2026年	-40.24%
31241	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	200	8.40%	0	0				-58.16%
31242	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	44.16%	0	0				-35.75%
31243	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右2右1	315	40.19%	0	0		是	2026年	99.88%
31244	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31245	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分4台	400	27.00%	252	252				0.00%
31246	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31247	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年	8.00%
31248	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	54.60%	70.8	70.8				-61.51%
31249	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源7箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
31250	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台(微)	200	49.80%	0	0				-15.14%
31251	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0		是	2026年	-20.90%
31252	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	47.60%	0	0		是	2026年	-53.32%
31253	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	57.00%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
31254	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-15.57%
31255	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	23.24%	0	0			2027年	-34.18%
31256	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31257	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2026年	-63.48%
31258	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	37.60%	0	0			2027年	-44.78%
31259	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	400	23.40%	266.4	266.4				-34.11%
31260	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	14.60%	0	0				-41.49%
31261	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	250	42.40%	119	119				-29.26%
31262	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
31263	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	42.00%	14.4	14.4		是	2026年12月	-54.82%
31264	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	88.87%
31265	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2026年	-27.85%
31266	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	43.80%	0	0				-33.05%
31267	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯西支4	160	54.88%	0	0		是	2026年	-42.40%
31268	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2026年	-41.58%
31269	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	400	112.20%	0	0	2024年6月			-41.43%
31270	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	0	0	2023年4月	是	2026年	-31.07%
31271	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	20.90%	138.2	138.2		是	2026年	-43.30%
31272	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-8.25%
31273	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2026年	-43.52%
31274	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-37.69%
31275	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	22.50%	67.5	67.5				-51.48%
31276	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135左18+1左1	200	25.50%	129	129				7.64%
31277	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	78.00%	0	0		是	2026年	-37.00%
31278	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	34.50%	55.5	55.5				-36.32%
31279	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分7变台	200	43.50%	93	93				-37.55%
31280	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	45.60%	177.6	177.6		是	2026年12月	-37.66%
31281	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-42.16%
31282	大东	如意变	如意变856如沈乙线	时代之光2箱变1变压器	400	41.10%	0	0				0.00%
31283	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	乡政府宿舍	315	48.00%	132.3	132.3				-53.26%
31284	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家张贺冷库公变台区	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
31285	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支2支1	200	35.70%	0	0		是	2026年6月	100.00%
31286	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支37变台	250	46.44%	108.9	108.9		是	2026年	-43.11%
31287	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	13.90%	239.7	239.7		是	2026年	-46.77%
31288	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-40.17%
31289	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	101.4	101.4				-33.42%
31290	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
31291	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0		是	2026年	10.39%
31292	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				-32.65%
31293	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-41.66%
31294	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	凌云佳园1变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-27.98%
31295	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	46.50%	87	87		是	2026年	-37.32%
31296	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	15.60%	0	0				-37.59%
31297	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-47.46%
31298	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	26.92%	0	0				-43.29%
31299	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
31300	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分15	200	80.00%	0	0	2024年6月			-38.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31301	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	127.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-39.64%
31302	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	252.5	252.5				100.00%
31303	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
31304	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司2变电站1变压器配电变压器	630	15.87%	467	467				-42.92%
31305	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年	12.20%
31306	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.30%
31307	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	102.6	102.6				-14.34%
31308	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	20.15%
31309	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-3.04%
31310	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180	180				0.00%
31311	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	45.71%	0	0		是	2028年	-46.53%
31312	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202变压器	630	28.25%	389	389				-38.04%
31313	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马上村支4	200	53.90%	0	0		是	2026年	-40.79%
31314	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区多福源畜牧养殖场	50	43.20%	0	0				3.43%
31315	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	115.5	115.5				-28.86%
31316	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5+1	315	42.54%	0	0		是	2026年	-31.94%
31317	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	23.70%	0	0			2027年	6.82%
31318	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年	-43.10%
31319	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-3569.79%
31320	于洪	得胜变	得胜变95476	远大家园1站房1变压器	630	18.54%	0	0				-41.63%
31321	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	23.49%	0	0				-39.18%
31322	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	45.30%	0	0			2027年	-35.43%
31323	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	23.40%	33.3	33.3				-28.71%
31324	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	71.60%	9.2	9.2				-24.18%
31325	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	200	29.00%	97.3384	97.3384				-31.75%
31326	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201变压器	630	26.92%	0	0				-44.73%
31327	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	32.25%	462	462				-40.03%
31328	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	39.50%	0	0				-40.79%
31329	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜下分11+1	315	54.29%	0	0				-45.69%
31330	开发	昆明变	昆明变55972后滨乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年	-33.32%
31331	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	12.90%	0	0				-33.81%
31332	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	64.80%	0	0		是	2026年	-39.77%
31333	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.75%	337	337				-46.32%
31334	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	10.16%	0	0			2027年	100.00%
31335	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村中台公变台区	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.27%
31336	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0		是	2026年	-34.12%
31337	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-24.75%
31338	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-33.84%
31339	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干192右1	400	10.20%	0	0			2027年	0.00%
31340	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
31341	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	28.00%	0	0				0.88%
31342	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	200	63.60%	52.8	52.8				-44.22%
31343	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	70.20%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
31344	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	6.00%	336	336				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31345	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于太白山分8右5左2柱上变压器	100	54.90%	0	0		是	2026年	-45.80%
31346	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左18变台	200	122.70%	0	0	2024年6月			-22.01%
31347	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	26.03%	127.95	127.95				-46.88%
31348	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年	-37.37%
31349	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	0	0		是	2026年	-31.99%
31350	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	71.40%	0	0		是	2026年6月	-34.25%
31351	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
31352	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分54左2左2	200	0.00%	180	180				0.00%
31353	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	79.50%	0	0		是	2026年6月	-38.10%
31354	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	26.10%	0	0				-26.38%
31355	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
31356	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-19.37%
31357	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	36.51%	0	0				-40.56%
31358	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水于营子分24变台	400	32.40%	230.4	230.4				-59.37%
31359	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-37.40%
31360	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.07%
31361	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.91%
31362	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	军工干42右6公变1	400	27.00%	0	0				-48.71%
31363	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	11.10%	631.2	631.2				33.92%
31364	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	10.28%	0	0				-19.00%
31365	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	46.75%	0	0		是	2026年	-41.22%
31366	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	44.44%	180.128	180.128				-34.01%
31367	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	21.00%	0	0			2027年	1.46%
31368	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支02	200	118.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-29.46%
31369	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	55.20%	34.8	34.8				-50.13%
31370	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	58.50%	63	63		是	2026年	-28.77%
31371	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	-41.96%
31372	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分96右1	200	14.70%	0	0		是	2026年	100.00%
31373	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	74.00%	16	16				-29.76%
31374	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.12%
31375	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
31376	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖丽景棠苑3变电站1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.33%
31377	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	9.95%
31378	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	24.76%	0	0				-38.82%
31379	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31380	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-41.12%
31381	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	37.88%	417	417				-41.82%
31382	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	65.40%	77.5	77.5				-38.30%
31383	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	9.60%	160.8	160.8				-38.31%
31384	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	98.40%	0	0	2026年1月			10.73%
31385	沈河	长青变	480银河线	YHG_银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	21.00%	0	0		是	2026年12月	-51.22%
31386	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇4局维箱变202配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
31387	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	200	131.40%	0	0	2025年4月			-40.24%
31388	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	28.8	28.8				-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31389	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站1变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-35.79%
31390	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区4变电站201配电变压器	400	12.80%	0	0				78.84%
31391	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	14.40%	0	0		是	2026年6月	-19.31%
31392	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	104.70%	0	0	2024年6月	是	2026年	32.63%
31393	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站1公变	630	75.24%	0	0				-42.47%
31394	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	20.00%	350	350				33.65%
31395	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	451	451				-34.11%
31396	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	24.29%	0	0		是	2026年	-40.44%
31397	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾2号变电站202间隔配电变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
31398	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	21.90%	0	0			2027年	-21.43%
31399	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐园3箱式变电站2号变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
31400	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-41.18%
31401	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
31402	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	吴八分9右3	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
31403	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.6	255.6				0.46%
31404	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	385	385				-42.46%
31405	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	25.48%	0	0		是	2026年	-39.15%
31406	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区4变电站202配电变压器	800	8.10%	0	0				60.12%
31407	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				-45.29%
31408	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	245	245				-31.93%
31409	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
31410	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	11.94%	0	0				-45.37%
31411	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				97.83%
31412	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道家家属楼母线间隔配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-41.76%
31413	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	7.50%	0	0		是	2026年	-40.28%
31414	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	20.70%	0	0				-12.09%
31415	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.71%	0	0				-35.18%
31416	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	833	833				-45.08%
31417	辽中	浦东变	浦东变91442浦东甲线	工商行住宅楼	630	49.02%	0	0		是	2026年12月	-37.87%
31418	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	30.80%	0	0		是	2026年	-33.86%
31419	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-19.37%
31420	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
31421	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村北台	200	53.10%	73.8	73.8				-15.83%
31422	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
31423	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站201间隔配电变压器	630	22.60%	0	0				-40.18%
31424	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	49.52%	0	0				-43.12%
31425	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	48.60%	0	0		是	2026年	-46.65%
31426	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-41.41%
31427	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支70左16右8左2	200	5.10%	0	0		是	2026年	100.00%
31428	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-37.95%
31429	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	11.75%	246.5	246.5				-26.14%
31430	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-42.05%
31431	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-44.74%
31432	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2026年	-41.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31433	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	10.50%	0	0		是	2026年	-42.51%
31434	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分9+1左1	400	20.10%	0	0			2027年	0.00%
31435	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	15.68%	0	0				-42.51%
31436	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-31.90%
31437	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之14右3+1柱上变压器	400	33.00%	0	0				0.00%
31438	于洪	平罗变	平罗变	小微后辛台村1	400	66.60%	0	0				-36.28%
31439	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司(一站式)	200	30.30%	119.4	119.4				24.23%
31440	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台1配电变压器	800	46.20%	350.4	350.4				8.93%
31441	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台2配电变压器	800	106.50%	0	0	2024年6月			6.23%
31442	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区10变电站2变压器	250	23.20%	167	167				-51.78%
31443	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇西线肇西干10加2变压器	50	25.80%	0	0		是		-18.62%
31444	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期2箱变	630	22.86%	0	0		是	2026年	-17.39%
31445	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-25.25%
31446	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期1箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				0.00%
31447	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
31448	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	100	71.10%	18.9	18.9				-40.10%
31449	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	38.41%	162.5	162.5				-26.61%
31450	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	菱角泡亮化3台	200	26.00%	128	128				54.04%
31451	于洪	五金变	五金变	小微五机甲线2台	400	93.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-27.26%
31452	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站1号配电变压器	500	50.24%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
31453	苏家屯	苏北变	苏北变	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	21.43%	0	0			2027年	-31.69%
31454	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	38.85%	102.3	102.3				-39.24%
31455	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	74.40%	0	0		是	2026年	-40.54%
31456	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	17.52%	0	0			2027年	-33.78%
31457	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	6.39%
31458	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	41.60%	0	0				-46.07%
31459	东陵	中马变	中马变	高坎线87右1柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
31460	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分15左2变台	400	29.70%	0	0				0.20%
31461	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子儿22	315	32.51%	181.1	181.1				-32.02%
31462	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	56.83%	0	0				-11.83%
31463	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站1号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-64.41%
31464	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	58.13%	0	0		是	2027年12月	-36.39%
31465	于洪	得胜变	得胜变	小青新苑1站房2配电变压器	630	34.29%	0	0				-25.68%
31466	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	千山新岭1变电站1配电变压器	800	7.80%	0	0				0.00%
31467	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变压器	160	7.50%	0	0		是	2026年12月	-70.46%
31468	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	0	0		是	2026年	-41.04%
31469	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	24.00%	0	0		是	2026年	-44.98%
31470	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园8箱变(单)	315	39.68%	158.5	158.5				-41.26%
31471	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	欧亚变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-195.80%
31472	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2026年	-46.74%
31473	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	32.76%	180.3	180.3				-36.90%
31474	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	后陵干109	315	35.24%	0	0				-36.77%
31475	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	北四千109变压器	315	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
31476	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	12.00%	0	0				-43.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31477	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	71.37%	0	0		是	2026年	-40.35%
31478	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	17.02%	0	0		是	2026年	-50.39%
31479	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	77.97%	0	0				-46.93%
31480	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	70.29%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
31481	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2026年	-40.09%
31482	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右5	315	44.44%	0	0				-42.71%
31483	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0			2027年	-42.45%
31484	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5左7	315	50.79%	0	0			2027年	-63.77%
31485	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左2	315	61.90%	0	0				-46.71%
31486	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	18.73%	0	0		是	2026年	-42.31%
31487	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分27左1	315	54.92%	110.5	110.5				-22.32%
31488	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	87.62%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-40.92%
31489	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	68.40%	0	0				-39.45%
31490	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
31491	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
31492	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	88.40%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-92.72%
31493	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
31494	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
31495	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	39.36%	0	0				-39.57%
31496	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	47.40%	42.6	42.6				-62.59%
31497	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	25.08%	0	0		是	2026年	-37.58%
31498	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2026年	-32.12%
31499	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分4	200	7.20%	0	0				-54.77%
31500	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	62.75%	0	0		是	2026年	-37.75%
31501	大东	如意变	如意变80892如热乙线	联合甲线新生干48左12	200	23.60%	0	0		是		-74.26%
31502	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	38.48%	0	0		是	2026年	-45.01%
31503	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0		是	2026年	-42.10%
31504	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	40.32%	156.5	156.5		是	2026年12月	-29.48%
31505	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	66.00%	0	0				-39.40%
31506	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	18.60%	0	0				-55.22%
31507	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	27.94%	0	0				-43.03%
31508	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	63.24%	0	0				-11.14%
31509	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	38.10%	0	0		是		-39.63%
31510	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	76.00%	0	0		是	2026年	-51.92%
31511	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	27.94%	0	0				-55.14%
31512	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	31.43%	184.5	184.5				-46.12%
31513	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	400	81.30%	0	0	2026年1月			-38.36%
31514	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支16柱上变压器	250	2.80%	0	0		是	2026年	-27.39%
31515	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	14.08%	0	0				-42.90%
31516	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31517	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	22.10%	0	0		是	2026年	-44.31%
31518	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-46.09%
31519	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	0.48%	0	0				-98.48%
31520	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变1变压器	500	36.96%	265.2	265.2				-43.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31521	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
31522	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	28.48%	0	0		是	2026年	-44.25%
31523	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	16.00%	0	0		是	2026年	-41.21%
31524	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31525	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	65.50%	0	0		是	2026年	-42.18%
31526	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31527	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2026年	-38.35%
31528	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-42.60%
31529	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	25.92%	0	0				-41.92%
31530	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	76.83%	0	0				-44.05%
31531	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-45.61%
31532	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-40.94%
31533	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-29.81%
31534	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-43.93%
31535	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	34.60%	349	349				-42.12%
31536	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年	-40.81%
31537	和平	太原变	太原变050先锋线	太原11变压器	315	23.24%	0	0		是	2026年	-46.04%
31538	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	20.40%	0	0				-48.11%
31539	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
31540	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站202柜	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
31541	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-47.59%
31542	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工街9变电站201柜	500	40.00%	0	0				-46.83%
31543	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
31544	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	34.92%	347	347				-42.53%
31545	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	0	0				-43.36%
31546	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	49.52%	0	0				-44.29%
31547	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	75.60%	50.776	50.776				-39.96%
31548	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	24.80%	652	652		是		-42.13%
31549	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31550	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-42.42%
31551	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.44%	0	0		是	2026年	-47.95%
31552	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变2变	630	16.38%	463.8	463.8				-39.08%
31553	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.48%
31554	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	20.16%	0	0		是		-50.73%
31555	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-43.77%
31556	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	27.94%	0	0				-7.94%
31557	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	0	0				-41.79%
31558	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	22.72%	0	0				-42.02%
31559	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-43.45%
31560	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	400	32.50%	0	0				-62.51%
31561	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-48.29%
31562	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-41.52%
31563	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	46.10%	276.6	276.6		是	2026年	-38.55%
31564	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	24.38%	0	0				-42.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31565	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	18.73%	0	0				-41.80%
31566	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202变压器	630	33.65%	0	0				-43.47%
31567	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201变压器	500	26.56%	0	0				-39.53%
31568	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变2	630	25.08%	0	0		是	2026年	-42.98%
31569	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-45.82%
31570	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	8.73%	0	0			2027年	-34.52%
31571	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	57.75%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
31572	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	11.75%	0	0				-46.95%
31573	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭4变电站201变压器	630	33.33%	50.776	50.776				-44.58%
31574	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年	-41.70%
31575	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-40.88%
31576	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	23.04%	0	0				-41.57%
31577	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	15.24%	471	471				-39.10%
31578	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	630	21.43%	432	432				-38.75%
31579	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
31580	沈河	青年变	青年变352青东线	热南路变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年6月	-47.46%
31581	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-71.26%
31582	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	12.38%	0	0		是	2026年6月	-39.37%
31583	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	630	19.05%	447	447		是		-43.04%
31584	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	19.20%	0	0				-43.44%
31585	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	31.80%	0	0				-42.88%
31586	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	21.90%	0	0		是		-38.78%
31587	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	73.20%	0	0		是	2026年	-43.71%
31588	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	0.00%	567	567				-51.83%
31589	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
31590	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
31591	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31592	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年12月	-44.05%
31593	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变站2变压器	630	12.38%	489	489		是		-37.41%
31594	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	20.00%	0	0				-42.53%
31595	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	52.83%	0	0				-42.98%
31596	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	81.59%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.03%
31597	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	0.00%
31598	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	33.84%	0	0		是	2026年	-37.98%
31599	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
31600	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-42.82%
31601	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变1变压器	630	31.62%	0	0		是		-23.13%
31602	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-46.99%
31603	法库	包家屯	包卧线	法库县卧牛石乡王迎旭家畜养殖场	200	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
31604	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	16.5	16.5				-35.96%
31605	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	16.13%	0	0		是	2026年	-11.43%
31606	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2027年12月	-38.71%
31607	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-42.38%
31608	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	15.49%	0	0			2027年	-49.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31609	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年	-41.15%
31610	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线91右32+1号台	200	49.50%	0	0		是	2026年	64.30%
31611	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	供销社分01冯贝堡中心台柱上变压器	200	34.50%	0	0				-27.49%
31612	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445		是	2026年9月	-39.26%
31613	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	14.40%	151.2	151.2				-22.29%
31614	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	16.50%	0	0				60.89%
31615	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	44.40%	0	0		是	2026年	-43.18%
31616	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分5之2	200	3.30%	0	0		是	2026年	0.00%
31617	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变(单)	400	20.50%	278	278				-41.65%
31618	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	22.20%	135.6	135.6		是	2026年	-31.16%
31619	于洪	得胜变	得胜变10442	远大花园1变电站1变压器	630	59.52%	0	0				-38.00%
31620	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	张家2台	200	45.60%	88.8	88.8				-39.92%
31621	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	20.25%	279	279		是	2026年12月	-40.67%
31622	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	160	59.06%	0	0		是	2026年6月	-61.87%
31623	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	周树林变压器(一站式)	200	19.60%	140.8	140.8				0.00%
31624	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	31.35%	0	0		是	2026年	-27.83%
31625	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年	-44.34%
31626	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干11加2	400	31.50%	0	0				-49.75%
31627	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
31628	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	17.33%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
31629	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	72.00%	0	0			2027年	-26.52%
31630	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	95.24%	0	0	2022年12月	是	2026年	-46.93%
31631	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.84%	215.4	215.4		是	2026年12月	-89.93%
31632	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31633	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
31634	东陵	孙家寨	孙张线	YHG_z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	36.67%	168	168		是	2026年12月	-41.72%
31635	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯	杨士岗佑户坨治强大棚台变台区	200	10.40%	159.2	159.2				0.00%
31636	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-35.76%
31637	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2027年12月	-35.23%
31638	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31639	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-38.47%
31640	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年	-50.01%
31641	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干果园分21右5+1柱上变压器	400	36.50%	0	0				-47.13%
31642	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	36.00%	0	0				8.14%
31643	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.61%
31644	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	95.55%	0	0	2023年2月	是	2026年	-40.42%
31645	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	400	12.45%	310.2	310.2				-36.34%
31646	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区C区2变电站2变压器	500	1.28%	0	0				100.00%
31647	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	67.80%	0	0		是	2026年	3.73%
31648	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	6.13%
31649	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站201变压器	630	29.71%	0	0				-41.36%
31650	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	63.60%	0	0		是	2026年	-37.66%
31651	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	40.80%	98.4	98.4				-34.98%
31652	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	10.16%	0	0				56.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31653	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东南分十东支9(政府办家属楼)	315	32.38%	0	0		是	2028年	-42.01%
31654	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	33.65%	177.5	177.5				-46.27%
31655	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地几4	80	24.00%	52.8	52.8				-43.94%
31656	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	2.10%	0	0			2027年	0.00%
31657	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-41.71%
31658	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
31659	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0			2027年	24.31%
31660	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	0	0				-30.47%
31661	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	-44.91%
31662	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	39.30%	0	0				-17.46%
31663	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右11左8变台	200	17.40%	145.2	145.2				0.00%
31664	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	12.75%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
31665	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	34.90%	110.2	110.2				-29.91%
31666	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	38.73%	0	0			2027年	-44.94%
31667	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	91.5	91.5				-48.74%
31668	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园三期5变压器	630	37.78%	0	0				-41.85%
31669	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0		是	2026年	-29.60%
31670	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	52.00%	0	0		是	2026年	-39.62%
31671	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分红庙支41变台	200	34.20%	0	0				-38.39%
31672	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.70%	0	0				100.00%
31673	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变(单)	400	20.40%	0	0				-49.07%
31674	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支7左3变台	200	0.00%	180	180				0.00%
31675	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干34	200	75.90%	28.2	28.2				0.00%
31676	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	25.40%	0	0				-11.80%
31677	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	37.40%	105.2	105.2				-63.34%
31678	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分8	400	59.75%	121	121				-48.20%
31679	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城5箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6		是		43.77%
31680	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	54.48%	0	0			2027年	-50.95%
31681	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳市沈北新区七星山风景区双州停车场(一站式)	200	94.20%	0	0	2025年6月			100.00%
31682	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.80%	0	0				0.11%
31683	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	91.50%	0	0	2024年6月			-15.31%
31684	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-31.74%
31685	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦2号201配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-33.44%
31686	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	教堂自维变压器	630	4.95%	0	0				-48.52%
31687	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-37.65%
31688	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	云峰樾里小区变电站202间隔配电变压器	800	1.80%	0	0				0.00%
31689	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	58.00%	0	0		是	2027年	-38.87%
31690	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	45.30%	0	0				-41.05%
31691	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	100	63.60%	0	0		是	2027年	-40.12%
31692	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04(依牛堡九队)	200	51.50%	77	77				-21.58%
31693	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	23.86%
31694	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	101.85%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.98%
31695	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线2	200	45.00%	0	0		是	2026年	-28.04%
31696	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	100	36.00%	0	0		是	2026年	-31.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31697	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	200	47.33%	85.35	85.35				-31.89%
31698	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	48.60%	165.6	165.6				-45.48%
31699	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	23.10%	267.6	267.6				-36.42%
31700	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0				60.26%
31701	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-45.02%
31702	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	145.7	145.7				-35.06%
31703	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	135	135				-35.25%
31704	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城1号变电站2号变压器	800	25.13%	519	519		是	2027年12月	-39.86%
31705	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变(单)	630	30.79%	0	0				-37.84%
31706	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	26.30%	127.4	127.4				-40.26%
31707	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲线花生分7变台	400	26.60%	253.6	253.6		是	2026年	10.81%
31708	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	75	75				-40.77%
31709	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
31710	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	30.72%	0	0		是		-45.64%
31711	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	34.50%	0	0		是	2026年	100.00%
31712	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	10.20%	0	0			2027年	79.33%
31713	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年12月	-53.75%
31714	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
31715	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	0.8	0.8	2025年4月	是	2026年	-27.51%
31716	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.60%	0	0			2027年	1.64%
31717	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	31.43%	369	369				-41.09%
31718	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	26.35%	0	0			2027年	-44.76%
31719	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	115.5	115.5		是	2026年	100.00%
31720	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾1箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-41.87%
31721	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-28.95%
31722	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
31723	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣2号台	200	25.80%	0	0				0.00%
31724	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	602.4	602.4				47.19%
31725	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	33.20%	0	0		是	2026年	-39.01%
31726	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	51.30%	121.9	121.9				-46.55%
31727	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31728	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	82.80%	7.2	7.2	2022年12月	是	2026年	-40.10%
31729	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-31.08%
31730	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	48.30%	83.4	83.4				-15.08%
31731	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2201配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
31732	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
31733	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.00%	0	0			2027年	68.77%
31734	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府1号变电站1号配电变压器	800	8.63%	651	651				100.00%
31735	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干79新	400	5.85%	0	0				3.04%
31736	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2026年	29.78%
31737	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村三四组东公变台区	400	45.00%	0	0				-34.54%
31738	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	24.63%	0	0		是	2027年12月	-35.84%
31739	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-34.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31740	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府1号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	800	0.30%	717.6	717.6				100.00%
31741	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	-39.68%
31742	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31743	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.68%
31744	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-5.86%
31745	于洪	得胜变	得胜线95478	百福花园变电站1变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年	-44.83%
31746	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0				-40.04%
31747	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.63%	0	0			2027年	100.00%
31748	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年	-43.17%
31749	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	7.01%
31750	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	14.59%	93.528	93.528		是	2026年12月	6.54%
31751	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	63.20%	26.8	26.8				-66.55%
31752	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	4	4	2025年4月	是	2026年	-19.59%
31753	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
31754	康平	四家子变	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	0	0				0.00%
31755	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	31.20%	0	0		是	2026年6月	-39.08%
31756	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	20.32%	439	439				-50.61%
31757	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	27.38%	0	0		是	2026年12月	10.62%
31758	铁西	万达变	万达变56048万腾线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是	2026年	0.00%
31759	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0			2027年	-2.61%
31760	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	92.2	92.2		是	2026年	-26.41%
31761	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	26.88%	0	0		是	2026年	-41.38%
31762	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	-41.08%
31763	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	54.60%	223	223				-44.68%
31764	沈北	清水变	清依线	10KV清依线沈阳市沈北新区二道沟生态农业养殖场	200	16.50%	0	0				100.00%
31765	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10(前房身A台)	200	46.20%	87.6	87.6				-31.21%
31766	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-43.94%
31767	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站2变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-60.95%
31768	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组(2021微)	400	18.95%	284.2	284.2				-42.07%
31769	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-42.31%
31770	铁西	万达变	万达变56066万荣线	YHG_金韵华庭	630	16.19%	465	465				-41.55%
31771	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-40.95%
31772	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年	-35.95%
31773	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗镇八三堡村国海淡水鱼养殖场公变台区	200	46.80%	86.4	86.4				0.00%
31774	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	32.32%	288.4	288.4		是	2026年	-42.28%
31775	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
31776	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-44.21%
31777	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.57%	0	0		是	2026年	-45.36%
31778	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0		是	2026年	-44.86%
31779	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分41左1台小微	200	25.20%	0	0				0.00%
31780	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
31781	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
31782	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				17.56%
31783	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	19.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31784	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	6.98%	0	0			2027年	11.08%
31785	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区(清洁能源)	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
31786	新民	新民变	新民变30170普西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年	-36.85%
31787	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-1	630	30.48%	0	0		是	2026年	-44.19%
31788	于洪	范屯变	范屯变	小微静安村东台	200	64.20%	51.6	51.6		是	2026年	-10.96%
31789	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线大屯北支4	250	28.48%	0	0		是	2027年	-30.45%
31790	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支马荒地村几线05(马荒地村台)	200	61.00%	58	58		是	2026年	-33.95%
31791	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	24.00%	0	0			2027年	-45.74%
31792	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大津分35右1	250	24.40%	0	0				-46.36%
31793	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	19.30%	445.4	445.4			2027年	-38.70%
31794	于洪	大兴变	大兴变	大兴变512兴光线新光二队	200	62.40%	55.2	55.2				-34.57%
31795	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-42.94%
31796	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	80	43.88%	36.9	36.9				-39.34%
31797	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分6右7	200	37.90%	0	0			2027年	-16.83%
31798	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年	-30.80%
31799	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.05%
31800	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	200	57.90%	0	0		是	2026年	-32.86%
31801	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	46.00%	0	0		是	2026年	-25.27%
31802	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号(微)	400	29.10%	0	0				17.66%
31803	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-44.95%
31804	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	浦东国际新城6号考核	250	45.12%	0	0				-40.70%
31805	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾4号变电站2号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-63.74%
31806	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	5.81%
31807	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	64.20%	51.6	51.6		是	2026年	-18.92%
31808	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	13.65%	280	280				-49.01%
31809	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.06%	0	0				-46.89%
31810	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林3箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-35.82%
31811	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	52.00%	0	0		是	2026年	-41.94%
31812	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	73.33%	52.5	52.5				-35.94%
31813	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	22.00%	136	136				5.01%
31814	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	195	195		是	2026年	-38.00%
31815	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	42.80%	0	0			2027年	-107.73%
31816	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	76.50%	0	0		是	2026年	-40.21%
31817	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站202配电变压器	630	23.49%	0	0				100.00%
31818	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	70.80%	0	0		是	2026年	-43.44%
31819	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
31820	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	59.20%	0	0			2027年	-41.26%
31821	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水干21	400	24.30%	0	0		是	2026年	0.00%
31822	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	24.90%	0	0			2027年	0.59%
31823	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0		是	2026年	-38.87%
31824	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	0	0				10.35%
31825	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	58.80%	62.4	62.4				-28.06%
31826	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年	100.00%
31827	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期3变电站2变压器	630	6.03%	529	529				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31828	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0				100.00%
31829	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	洞西乙线洞西干18左1变压器	200	70.50%	39	39				0.00%
31830	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	20.63%	377.576	377.576				-33.02%
31831	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	9.60%	0	0				64.78%
31832	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	6.75%
31833	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线富洲支02	200	16.80%	0	0		是	2026年	-32.31%
31834	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	48.38%	262.2	262.2				2.46%
31835	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区1号箱变2号变	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-36.13%
31836	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	39.38%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
31837	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	58.20%	0	0				-52.82%
31838	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31839	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	10.93%
31840	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	315	11.24%	0	0		是	2026年	-11.11%
31841	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	27.90%	0	0				-43.86%
31842	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	13.80%	0	0				9.57%
31843	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	29.75%	0	0				-40.57%
31844	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-40.20%
31845	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	0	0				-38.81%
31846	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东牛犇畜牧公变台区	200	27.60%	0	0				100.00%
31847	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干11加1左1	315	46.86%	135.9	135.9				-40.96%
31848	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西支009	200	54.00%	0	0		是	2026年6月	-26.35%
31849	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	89.06%	0.75	0.75	2022年12月	是	2026年6月	-32.76%
31850	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-32.07%
31851	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-33.29%
31852	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供3箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是		-25.74%
31853	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	113.4	113.4				-29.47%
31854	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-16.72%
31855	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
31856	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年	-44.12%
31857	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站2变压器	500	34.88%	0	0				-36.59%
31858	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年	-43.94%
31859	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站201变压器	400	38.00%	208	208				-37.81%
31860	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
31861	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	28.32%	154.2	154.2				-20.14%
31862	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	8.4	8.4	2022年12月			-48.77%
31863	南湖	沈河	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.29%
31864	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	54.76%	222	222				-43.41%
31865	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	-45.24%
31866	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	21.84%	0	0				-39.57%
31867	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	62.10%	0	0		是	2026年	-97.24%
31868	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57左26左3	200	31.65%	0	0			2027年	-33.57%
31869	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分31右4变台	400	17.50%	290	290				92.88%
31870	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
31871	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	42.00%	0	0		是	2026年12月	-6.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31872	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202变压器	630	23.17%	0	0				-35.11%
31873	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	36.57%	168.3	168.3				-41.41%
31874	东陵	世园变	世中乙线	维也纳2箱变2变压器	630	8.76%	511.8	511.8				100.00%
31875	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-41.70%
31876	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	55.20%	0	0				-16.33%
31877	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	46.03%	277	277				-37.29%
31878	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是		100.00%
31879	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期6小区变电站202配电变压器	630	9.84%	0	0				0.00%
31880	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗西台	400	108.90%	0	0	2022年12月			-31.57%
31881	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	靠山屯东台	400	17.40%	0	0				-40.33%
31882	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子10号	400	40.80%	0	0				100.00%
31883	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	0.80%	89.2	89.2				-78.41%
31884	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	0	0	2023年2月	是	2026年	-30.23%
31885	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分单屯支38变台	50	49.60%	0	0				-41.13%
31886	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	85.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-41.15%
31887	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	-42.25%
31888	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	26.25%	510	510				-37.59%
31889	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变站201间隔配电变压器	800	31.88%	0	0				-39.21%
31890	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西支分支线001	100	36.60%	53.4	53.4				-142.58%
31891	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线路003	50	92.40%	0	0	2024年6月			-36.13%
31892	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干102左3变台	200	57.00%	66	66				-24.46%
31893	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	24.00%	0	0				-45.11%
31894	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	39	39		是	2026年	-35.21%
31895	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	24.13%	204.376	204.376		是	2026年	-41.32%
31896	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
31897	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31898	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	39.30%	0	0				-21.04%
31899	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年	-37.91%
31900	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	90.3	90.3		是	2026年	-45.98%
31901	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	远洋上河风景小区3局维变电所202配电变压器800	800	0.00%	0	0				0.00%
31902	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	39.60%	50.4	50.4		是	2026年	-42.48%
31903	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线砖厂分18变台	200	0.00%	180	180				0.00%
31904	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2026年	-4.79%
31905	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭南台综合(2022微)	200	33.30%	113.4	113.4				13.18%
31906	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-17.09%
31907	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
31908	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变电站201配电变压器	630	20.48%	0	0				-38.85%
31909	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-41.01%
31910	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	53.70%	0	0		是	2026年	-74.00%
31911	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线兴隆分40右3变台	200	0.00%	180	180				0.00%
31912	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	13.67%
31913	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分201右1变台	200	71.40%	0	0		是	2026年	9.20%
31914	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	200	25.00%	130	130		是	2026年12月	-70.04%
31915	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	26.40%	63.6	63.6		是	2026年	-53.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31916	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	200	25.45%	129.1	129.1				-82.85%
31917	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	30.79%	0	0			2027年	-32.94%
31918	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
31919	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支16左T1变压器	50	70.80%	0	0		是	2026年12月	-56.43%
31920	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	50.00%	0	0		是	2026年	-45.89%
31921	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.25%	0	0		是	2026年	45.72%
31922	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	15.00%	0	0				-44.24%
31923	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	27.30%	395	395		是	2026年	6.05%
31924	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	135.15	135.15				-37.63%
31925	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	123.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.01%
31926	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹于40北飞分0+1一站式	200	0.00%	0	0				0.00%
31927	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.00%	0	0			2027年	0.81%
31928	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	50.70%	105.652	105.652				-23.93%
31929	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-28.79%
31930	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	27.17%	0	0			2027年	-43.49%
31931	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	56.00%	0	0		是	2026年	-37.70%
31932	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	62.4	62.4				-44.12%
31933	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干188变台	315	61.24%	90.6	90.6				-83.40%
31934	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	121.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-28.10%
31935	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	46.86%	0	0			2027年	-44.19%
31936	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	268	268				-26.84%
31937	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
31938	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	86.10%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-12.15%
31939	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	19.05%	0	0			2027年	100.00%
31940	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业(浑铁路)	315	50.16%	0	0			2027年	-20.60%
31941	苏家屯	陈相变	陈相变4432军政线	x铁路三供一业(陈相电站)	315	6.86%	0	0		是	2026年	-33.21%
31942	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
31943	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	108.44%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-33.95%
31944	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	58.20%	0	0				-12.26%
31945	沈北	清水变	清依线	一站式服务沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	0.15%
31946	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	18.30%	0	0				-26.91%
31947	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
31948	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	24.06%	97.3384	97.3384				-36.98%
31949	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-23.26%
31950	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
31951	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	230.4	230.4		是	2026年	16.45%
31952	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官于42左1	400	6.60%	0	0			2027年	100.00%
31953	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	85.60%	0	0	2025年8月	是	2026年	-45.01%
31954	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心2配电室1变压器	800	4.50%	684	684				100.00%
31955	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	41.25%	0	0				-38.85%
31956	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线兰屯村内台	400	50.40%	158.4	158.4				-35.82%
31957	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	27.43%	0	0				-40.41%
31958	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	0	0		是	2026年12月	-20.42%
31959	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站201	630	41.59%	305	305				-43.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
31960	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.50%	105	105				0.23%
31961	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站202变压器	630	22.86%	0	0				-42.32%
31962	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台(2021微)	400	42.60%	0	0				-25.11%
31963	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户宁家村三组照明公变台区	200	48.80%	0	0				-42.31%
31964	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	136.80%	0	0	2025年9月	是	2026年6月	-18.54%
31965	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	50	133.50%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-43.90%
31966	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
31967	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-15.38%
31968	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
31969	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-36.51%
31970	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	28.00%	124	124				-37.86%
31971	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-35.46%
31972	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站1变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-40.28%
31973	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-41.79%
31974	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.90%	160.2	160.2				2.86%
31975	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站201变压器	630	8.89%	511	511				0.00%
31976	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
31977	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后九支18	200	36.30%	0	0		是	2026年5月	100.00%
31978	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	12.08%
31979	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干17左8左2	500	68.88%	0	0			2027年	100.00%
31980	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2026年	-40.10%
31981	于洪	范屯变	范静线	小微东大林村东2台	200	40.50%	99	99		是	2026年	0.00%
31982	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	19.50%	282	282				-42.45%
31983	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园1号变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31984	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	18.90%	0	0		是	2027年	87.08%
31985	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0			2027年	-40.58%
31986	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-41.82%
31987	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	18.41%	451	451				-43.94%
31988	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年	30.87%
31989	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-30.44%
31990	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-45.29%
31991	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	0	0				-42.86%
31992	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	44.76%	0	0				-38.20%
31993	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门新箱变201间隔配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31994	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45	45				6.99%
31995	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得胜线东胜台区	100	32.40%	0	0		是	2026年	-26.12%
31996	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	5.84%
31997	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	18.30%	143.4	143.4				-73.18%
31998	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	13.20%	307.2	307.2				-11.56%
31999	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变2号变压器	630	27.30%	0	0		是		-39.72%
32000	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	69.90%	0	0				32.04%
32001	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-34.95%
32002	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	64.80%	0	0		是	2026年	-9622.26%
32003	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32004	于洪	大兴变	兴古线	小微兴古线1号台	200	30.90%	69.28	69.28				0.00%
32005	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	45.90%	0	0				-6.63%
32006	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦湾湾4箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
32007	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变(单)	500	30.40%	298	298				-44.09%
32008	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0		是		-42.52%
32009	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	23.81%	417	417				-8.86%
32010	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	83	83				10.63%
32011	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	-103.64%
32012	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯宏斌小吃公变台区	200	42.90%	94.2	94.2				100.00%
32013	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	315	28.06%	195.1	195.1				-21.28%
32014	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	34.13%	280.372	280.372				-36.94%
32015	沈北	道义变	道义线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器202	800	6.30%	0	0				100.00%
32016	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50左3变压器	400	40.50%	0	0				-44.35%
32017	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	11.70%	0	0		是	2026年	-0.61%
32018	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)4201配电变压	630	12.95%	0	0				-40.85%
32019	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	6.30%	0	0		是	2026年	-22.00%
32020	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台龙湾村北照明	400	103.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.02%
32021	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期1变电站202配电变压器	800	71.40%	0	0				-3.49%
32022	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2026年	-40.23%
32023	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-42.30%
32024	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	20.19%	0	0				-42.38%
32025	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-41.42%
32026	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	0	0				-42.15%
32027	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街(一站式)	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	3.76%
32028	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32029	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	55.68%	171.6	171.6				-43.06%
32030	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	19.52%	0	0		是	2026年	-45.54%
32031	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0		是	2026年	-53.81%
32032	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙68左9左7号台	400	12.30%	0	0				0.00%
32033	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
32034	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-45.30%
32035	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	22.50%	0	0				-44.31%
32036	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	173.5	173.5				-23.88%
32037	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	51.90%	0	0				-35.78%
32038	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	0	0				-27.56%
32039	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	200	35.00%	110	110				-25.89%
32040	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	4.59%
32041	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	400	43.80%	184.8	184.8				-45.53%
32042	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	林校小区变电站2号变压器	500	40.96%	0	0		是	2026年	-44.49%
32043	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	44.13%	289	289				-42.73%
32044	沈河	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2026年12月	-3.90%
32045	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍于鹏程分19柱上变压器	630	74.29%	0	0				-43.18%
32046	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-37.59%
32047	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年12月	-38.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
32048	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
32049	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2026年	100.00%
32050	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
32051	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	15.87%	0	0		是		-42.63%
32052	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左2变台	200	84.90%	0	0	2025年12月			0.00%
32053	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2026年	-53.37%
32054	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	41.90%	0	0		是	2028年12月	-44.96%
32055	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务一沈阳市沈北新区人民法院(虎石台)	400	12.45%	0	0		是	2026年12月	30.90%
32056	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园园3号变电站2号配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2027年12月	-30.44%
32057	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	65.25%	0	0		是	2026年12月	-43.30%
32058	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站1号变压器	630	29.21%	0	0				-32.62%
32059	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	100.00%
32060	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	1.35%	0	0			2027年	-116.40%
32061	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	20.70%	277.2	277.2				28.95%
32062	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	0.17%
32063	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台(微)	400	1.20%	355.2	355.2				-31.88%
32064	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32065	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年	-41.50%
32066	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	6.90%	0	0			2027年	-26.43%
32067	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	327.15	327.15		是	2026年12月	11.57%
32068	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	57.14%	0	0				-42.37%
32069	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	26.30%	254.8	254.8				15.67%
32070	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0		是	2026年	-37.94%
32071	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	62.00%	28	28				-71.19%
32072	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	75.90%	0	0				-36.10%
32073	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖水千树二期2变电站201间隔配电变压器	630	58.92%	0	0				13.66%
32074	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32075	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	65.10%	49.8	49.8				-43.08%
32076	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
32077	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林1箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-43.25%
32078	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	21.33%	0	0				-43.71%
32079	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	362	362				-38.72%
32080	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分散力村支01	250	57.40%	0	0		是	2026年12月	-27.02%
32081	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	99.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.46%
32082	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	15.87%	467	467		是		-42.27%
32083	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
32084	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
32085	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	62.40%	0	0				-25.11%
32086	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				-0.85%
32087	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
32088	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	200	46.00%	88	88		是	2026年	-33.92%
32089	法库	赵贝堡	赵贝堡005宝十线十间房南台	宝山变005宝十线十间房南台	400	17.13%	291.5	291.5		是	2026年	-22.88%
32090	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	27.00%	126	126				-144.91%
32091	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线占屯分43左3变台	400	23.10%	267.6	267.6				-26.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32092	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-38.02%
32093	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	15.24%	471	471			2027年	-37.91%
32094	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	43.50%	372	372				-41.66%
32095	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2027年12月	7.30%
32096	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区2变201配电变压器	800	9.90%	0	0				11.19%
32097	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东村荣臻畜禽公变台区	200	45.60%	0	0				100.00%
32098	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变电站1变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年6月	-49.79%
32099	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	51.30%	0	0		是	2026年	2.83%
32100	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04(清洁能源)	400	28.43%	246.3	246.3				16.14%
32101	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	36.06%	169.9	169.9				-111.94%
32102	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-3.32%
32103	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	42.53%	94.95	94.95				-38.00%
32104	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	200	58.95%	62.1	62.1				-35.71%
32105	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	0	0				-42.73%
32106	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	31.90%	0	0			2027年	-38.56%
32107	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2026年	-42.72%
32108	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	4.93%
32109	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线90左1变台	400	26.70%	0	0		是	2026年	-38.08%
32110	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
32111	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分依二队支线07(依牛堡二队台)	315	28.19%	194.7	194.7		是	2026年	-23.33%
32112	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	400	10.43%	0	0		是	2026年	-29.46%
32113	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8			2027年	-38.02%
32114	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2026年	-37.25%
32115	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线大鱼分19右10左14变台	200	53.40%	73.2	73.2				0.00%
32116	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	11.08%
32117	广源变	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32118	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-40.53%
32119	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	100	58.60%	31.4	31.4				-34.03%
32120	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变2变压器	800	34.50%	0	0				100.00%
32121	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	40.50%	0	0		是	2026年	-4.38%
32122	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	29.00%	244	244				-37.57%
32123	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	400	30.23%	239.1	239.1				-28.60%
32124	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双支04	200	59.40%	0	0		是	2026年5月	-27.92%
32125	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	26.98%	0	0				-45.20%
32126	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	41.00%	0	0		是	2026年	-51.43%
32127	广源变	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	0	0	2025年2月	是	2026年	-36.31%
32128	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年	-62.38%
32129	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	29.40%	0	0				-65.23%
32130	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	34.56%	0	0		是	2026年	-40.05%
32131	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	160	13.50%	0	0		是	2026年	-43.72%
32132	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支5左1变压器	250	8.40%	0	0		是	2026年	-83.93%
32133	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	85.59%	0	0	2024年6月	是	2026年	-37.46%
32134	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分3左2柱上变压器	315	23.81%	0	0				-43.72%
32135	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	0	0		是	2026年	-159.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
32136	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	12.50%	0	0		是	2026年	-57.74%
32137	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之8	315	3.17%	0	0		是	2027年12月	-30.79%
32138	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	7.94%	0	0		是		-40.80%
32139	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	0	0				-40.83%
32140	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	25.28%	161.8	161.8				-43.69%
32141	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2026年	-41.63%
32142	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	17.46%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
32143	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.35%	0	0				-42.71%
32144	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	15.36%	0	0				-33.80%
32145	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	83.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-62.31%
32146	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.50%
32147	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左2	315	98.10%	0	0	2023年4月		2027年	-40.86%
32148	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	63.00%	0	0			2027年	-34.28%
32149	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	400	26.40%	0	0		是		-53.68%
32150	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	16.83%	0	0				-108.69%
32151	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0		是	2026年	-48.01%
32152	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	8.25%	0	0		是		-85.83%
32153	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	44.44%	143.5	143.5				-38.87%
32154	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	400	130.50%	0	0	2026年1月			-36.82%
32155	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	28.40%	61.6	61.6				-47.70%
32156	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	松北分3柱上变压器	400	41.60%	0	0		是	2026年	-38.06%
32157	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	37.14%	0	0				-41.64%
32158	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	28.20%	0	0		是	2026年	-37.16%
32159	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-35.11%
32160	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	40.32%	0	0				-11.76%
32161	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	125.5	125.5				-42.87%
32162	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年	-24.40%
32163	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	77.78%	0	0		是	2027年12月	-39.31%
32164	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干42	250	19.52%	0	0				-43.04%
32165	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
32166	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	62.86%	0	0				-41.19%
32167	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	滑建甲线搬军分8柱上变压器	200	17.10%	145.8	145.8				-36.85%
32168	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	20.63%	0	0				-33.58%
32169	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	13.97%	239.5	239.5				-29.29%
32170	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	6.35%	263.5	263.5				-179.91%
32171	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0		是	2026年	-23.84%
32172	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2026年	-42.94%
32173	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器	100	0.00%	90	90				0.00%
32174	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	0	0				-48.97%
32175	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6	400	87.60%	9.6	9.6	2025年9月			-49.57%
32176	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2026年	-41.06%
32177	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	0	0		是	2026年12月	-31.73%
32178	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	74.50%	0	0		是	2026年	-98.14%
32179	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年	-39.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32180	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年	-43.43%
32181	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	40.95%	0	0		是	2026年	-39.35%
32182	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-46.16%
32183	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年	-38.21%
32184	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
32185	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	-70.81%
32186	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	36.00%	0	0		是	2026年	-41.47%
32187	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	5.76%	0	0				-33.84%
32188	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	14.10%	180.128	180.128				-45.00%
32189	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				-46.32%
32190	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年	-41.82%
32191	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	52.57%	0	0		是	2026年	-37.74%
32192	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	23.81%	296.172	296.172		是	2026年	-43.58%
32193	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	39.90%	200.4	200.4				-44.34%
32194	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年	-44.58%
32195	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32196	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	62.54%	173	173				-41.02%
32197	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	30.00%	0	0				-44.60%
32198	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站201	630	37.14%	0	0				-43.23%
32199	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	44.76%	0	0				-41.38%
32200	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	43.49%	0	0				-46.46%
32201	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-45.10%
32202	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区3变电站202	630	25.40%	0	0				-42.32%
32203	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	630	22.60%	0	0				-41.46%
32204	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	33.97%	0	0				-42.36%
32205	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	18.03%	0	0				-41.37%
32206	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-42.59%
32207	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	66.67%	0	0				-45.30%
32208	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0	0				-49.37%
32209	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	13.02%	485	485				-41.90%
32210	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.41%
32211	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	54.40%	178	178				-40.09%
32212	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	田义箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-43.89%
32213	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配变站1变压器	315	73.14%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
32214	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
32215	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站2变压器	800	22.80%	0	0				-41.92%
32216	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	15.68%	0	0		是	2027年12月	-40.48%
32217	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-44.83%
32218	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	0	0				-41.14%
32219	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	30.40%	0	0				-45.99%
32220	沈河	大东变	大东变052城南甲线	成功箱变2变压器	500	49.60%	0	0				-42.24%
32221	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	五中西箱变1变压器	500	4.80%	0	0				-59.52%
32222	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32223	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	16.25%	0	0				-48.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32224	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	48.89%	0	0				-42.61%
32225	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年	-36.31%
32226	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	48.38%	262.2	262.2		是	2026年12月	-37.98%
32227	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201变压器	630	34.92%	0	0				-43.58%
32228	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.90%	284.4	284.4				-44.19%
32229	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	23.36%	0	0				-40.16%
32230	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都3箱变201	630	15.05%	0	0				-39.53%
32231	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
32232	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-37.90%
32233	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.61%
32234	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是		-39.23%
32235	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	11.17%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
32236	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-45.15%
32237	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
32238	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-44.16%
32239	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-42.19%
32240	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	辽河1箱变2变	630	33.65%	0	0		是	2026年	-45.44%
32241	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
32242	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	36.00%	0	0				-44.03%
32243	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	12.06%	0	0		是	2026年	-40.58%
32244	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32245	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二4箱变2变	630	31.24%	0	0		是	2026年	-40.07%
32246	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-44.00%
32247	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	31.60%	233.6	233.6				-45.57%
32248	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	49.60%	0	0		是		-44.75%
32249	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔(下深甲线)配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
32250	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	16.00%	0	0				-49.68%
32251	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	49.84%	0	0				-41.40%
32252	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-39.74%
32253	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干101右2右2变台	400	26.70%	253.2	253.2				-208.52%
32254	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.16%
32255	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-35.20%
32256	和平	砂山变	砂山变566砂方线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	40.95%	309	309				100.00%
32257	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.31%
32258	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	39.90%	100.2	100.2				100.00%
32259	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0			2027年	-44.25%
32260	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建二小区局维变电站201间隔配电变压器	1260	11.56%	0	0				-39.31%
32261	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园21主变	630	27.43%	394.2	394.2				-38.87%
32262	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜下分10	400	24.50%	0	0				-51.30%
32263	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	67.80%	0	0				-47.35%
32264	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年12月	54.99%
32265	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	200	41.60%	0	0		是	2026年	-33.00%
32266	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	71.10%	0	0			2027年	-10.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32267	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰于163柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-56.80%
32268	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	20.64%
32269	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	400	51.30%	154.8	154.8		是		-43.82%
32270	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	74.70%	0	0			2027年	-25.28%
32271	浑南	铁匠变	铁匠变864铁孤甲线	法兰香颂2号变电站2号变压器	800	44.40%	364.8	364.8				23.94%
32272	康平	中心变	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-83.89%
32273	康平	中心变	中心变2605镇二线	建委箱变1变压器	160	89.75%	0	0	2026年1月			-41.64%
32274	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	56.60%	0	0		是	2026年	-45.56%
32275	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳恒高房地产开发有限公司2201配电变压器	630	0.63%	0	0				-88.62%
32276	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
32277	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	36.57%	0	0				-39.85%
32278	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-39.90%
32279	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	31.60%	0	0		是	2026年	-38.54%
32280	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-42.68%
32281	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-40.26%
32282	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.64%
32283	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	74.88%	0	0				-39.82%
32284	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站1号变压器	400	65.70%	0	0		是	2027年12月	-13.29%
32285	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	YHG 造化干120加1之1柱上变压器	200	46.20%	0	0		是	2026年	-58.27%
32286	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	80.19%	30.9	30.9	2026年1月			-27.12%
32287	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村南台公变台区	500	4.80%	426	426				0.00%
32288	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	315	39.43%	0	0		是	2026年12月	-32.95%
32289	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2026年	-35.39%
32290	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	18.9	18.9		是	2026年12月	-45.78%
32291	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	36.83%	106.35	106.35				-39.86%
32292	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	32.40%	57.6	57.6				-43.87%
32293	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.74%
32294	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32295	大东	如意变	如意变80874如小甲线	如小联干83左10右3	200	63.00%	0	0				-32.82%
32296	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨平安坨分鱼塘支3+1右5变台	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
32297	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	315	16.19%	232.5	232.5				-43.14%
32298	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	39.87%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
32299	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	11.40%	0	0		是	2026年12月	-84.43%
32300	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左3	200	26.10%	0	0		是	2027年	-0.65%
32301	于洪	家具变	锦锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	0	0				-44.02%
32302	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-42.41%
32303	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分2柱上变压器	400	58.80%	0	0				-40.03%
32304	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.15%
32305	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-45.77%
32306	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	28.57%	387	387				-43.28%
32307	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左4	315	71.62%	0	0		是	2026年	100.00%
32308	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	60.00%	0	0		是	2026年	-35.33%
32309	于洪	得胜变	得胜变95442	丽水名都1站房1变压器	630	51.81%	0	0				-37.93%
32310	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	40.89%	0	0		是	2026年	-23.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32311	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	60.80%	0	0		是	2026年	-36.34%
32312	大东	如意变	如意变80874如小甲线	如小联干90左20	200	16.50%	0	0				-42.74%
32313	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
32314	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	22.86%	0	0				-44.22%
32315	东陵	杨官变	杨官变	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
32316	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
32317	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	105.31%	0	0	2023年1月		2027年	-31.49%
32318	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	31.13%	0	0			2027年	-37.51%
32319	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	城北政府路伊涛建材公变台区	315	62.48%	0	0				100.00%
32320	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-42.06%
32321	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	56.51%	0	0			2027年	-40.49%
32322	于洪	得胜变	得胜线95478	青城2站房1变压器	630	71.37%	0	0		是	2026年	-44.30%
32323	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.20%
32324	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	57.20%	0	0		是	2026年	-46.68%
32325	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	55.95%	0	0				-23.98%
32326	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	胜辉世纪城3配电变压器	630	26.35%	0	0				-35.75%
32327	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-42.04%
32328	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	207.84	207.84				-38.00%
32329	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	敖司牛变226城西线城南农企	315	61.21%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
32330	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2支04	200	35.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
32331	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	315	16.89%	230.3	230.3				-24.61%
32332	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-36.68%
32333	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	49.50%	0	0		是	2026年	-35.69%
32334	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-38.20%
32335	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.00%	0	0				-41.05%
32336	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.48%	0	0		是	2026年	-41.66%
32337	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	87.30%	0	0	2023年4月	是	2026年	-68.09%
32338	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	18.41%	0	0		是	2026年	-42.56%
32339	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	19.56%	0	0		是	2026年	-46.44%
32340	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	64.50%	25.5	25.5		是	2026年12月	-45.60%
32341	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	-43.06%
32342	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	9.60%	0	0		是	2026年	-51.90%
32343	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.6	113.6				-39.87%
32344	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	400	18.90%	0	0		是	2026年	-41.65%
32345	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线96左支18左6右1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
32346	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家村南台	400	32.40%	230.4	230.4				-28.67%
32347	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2支13	200	48.60%	82.8	82.8		是	2026年	31.38%
32348	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分鲍岗子支9	200	19.50%	141	141				-30.38%
32349	和平	太原变	太原变042南十甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				12.20%
32350	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年	-31.48%
32351	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01(拥屯综合台)	200	28.90%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
32352	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	37.65%	0	0			2027年	-28.66%
32353	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	25.08%	0	0		是	2026年	-37.71%
32354	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	41.50%	0	0		是	2026年	-37.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32355	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.78%
32356	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	200	8.40%	163.2	163.2				3.41%
32357	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
32358	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-103.82%
32359	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明新	200	68.40%	43.2	43.2				0.00%
32360	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	200	48.00%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
32361	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.01%
32362	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南二干20左5左3之1变压器	400	51.20%	155.2	155.2				-100.86%
32363	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	20.19%	0	0		是	2026年	-42.01%
32364	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-38.75%
32365	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年	6.61%
32366	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32367	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	400	33.00%	228	228				-33.09%
32368	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右1+1	400	44.10%	0	0				0.00%
32369	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	0	0				-18.86%
32370	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	77.40%	0	0				10.11%
32371	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱1变201配电变压器	630	65.08%	157	157				-42.87%
32372	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三南村米朵生物质公变台区	200	47.60%	84.8	84.8				0.00%
32373	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	65.06%	0	0				-34.58%
32374	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0				-53.78%
32375	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶市场台	315	53.33%	115.5	115.5				-35.86%
32376	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
32377	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线146左2	200	4.00%	172	172		是	2027年	4.89%
32378	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	49.20%	0	0			2027年	10.34%
32379	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城麟博白羽鸡公变台区	400	66.60%	0	0				85.95%
32380	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	205.5	205.5				-28.08%
32381	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-42.29%
32382	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	59.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
32383	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
32384	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	64.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32385	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府1局维变202配电变压器	800	44.10%	0	0				-62.86%
32386	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔(前地线)配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	100.00%
32387	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	200	58.50%	0	0		是	2026年	-27.81%
32388	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	27.30%	0	0		是	2026年	-35.51%
32389	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	25.20%	0	0		是	2026年	-30.07%
32390	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2-2柱上变压器	315	76.51%	0	0				0.00%
32391	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	14.40%	302.4	302.4				6.70%
32392	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	0	0				-32.23%
32393	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	800	58.13%	0	0		是	2026年	-30.92%
32394	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期8箱201配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-32.11%
32395	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				10.82%
32396	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	9.18%
32397	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	49.24%
32398	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-44.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32399	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
32400	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
32401	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
32402	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	40.80%	0	0		是	2026年6月	-52.19%
32403	于洪	平罗变	平辛线	小微白辛台村5台	200	87.60%	0	0	2024年7月	是	2026年	-26.99%
32404	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北于79右1	200	37.20%	105.6	105.6		是	2026年	-19.56%
32405	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园1号变电站201间隔配电变压器	630	48.89%	0	0				-146.28%
32406	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养后村高家鱼场公变台区	400	36.90%	212.4	212.4				0.00%
32407	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	副食大厅1变压器	500	76.40%	0	0				-44.72%
32408	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	58.80%	15.6	15.6		是	2026年	-39.20%
32409	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于马耳山分50右28	160	12.94%	0	0				-32.06%
32410	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	100.5	100.5				-33.15%
32411	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变201	315	83.17%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.38%
32412	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	43.68%	0	0			2027年	-42.46%
32413	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-14.58%
32414	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	25.71%	405	405				-54.67%
32415	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	65.04%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
32416	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于154左7+1右1	200	0.00%	180	180		是	2027年	0.00%
32417	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线吴军农产品分3	200	75.90%	0	0		是	2026年	0.00%
32418	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-42.84%
32419	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道义于41一站式	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-13.63%
32420	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	27.30%	0	0			2027年	-29.53%
32421	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	94.40%	0	0	2023年8月			-44.46%
32422	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	72.30%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
32423	东陵	白沙变	白旺甲线	龙湖江与城2局维变电站2变压器	630	17.78%	455	455				0.00%
32424	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90	90				-17.44%
32425	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	400	60.50%	0	0		是	2026年	-35.59%
32426	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	38.40%	0	0		是	2026年	-37.99%
32427	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	-39.61%
32428	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	95.40%	0	0	2025年10月	是	2026年6月	11.25%
32429	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-44.26%
32430	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	52.80%	0	0				-44.45%
32431	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	48.00%	0	0				-39.80%
32432	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	47.1	47.1				-32.87%
32433	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-39.07%
32434	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.75%	160.5	160.5				-38.13%
32435	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变(单)	630	35.43%	0	0				-41.03%
32436	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	63.30%	0	0				-20.97%
32437	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
32438	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	69.59%	0	0		是	2026年	-44.87%
32439	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	7.92%
32440	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹德旺淡水鱼公变台区	200	55.80%	0	0				0.00%
32441	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-47.68%
32442	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年	-42.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32443	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分三盛鑫煤炭几4	400	39.30%	202.8	202.8				100.00%
32444	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	200	31.80%	116.4	116.4				11.87%
32445	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	66.00%	96	96				-38.38%
32446	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	400	49.58%	161.7	161.7				-37.06%
32447	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南臧子分房申支21变台	200	60.60%	58.8	58.8		是	2026年	-33.37%
32448	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	45.76%	0	0			2027年	-44.93%
32449	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	23.68%
32450	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转水利支4	50	27.60%	0	0		是	2026年	52.93%
32451	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	30.79%	373	373				-37.29%
32452	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期4小区变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32453	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-29.61%
32454	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	41.14%	0	0				100.00%
32455	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	29.70%	241.2	241.2				41.61%
32456	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
32457	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	38.10%	0	0		是	2026年	-30.96%
32458	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-28.51%
32459	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	61.97%	0	0		是	2026年	-44.42%
32460	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9+1	400	38.40%	0	0				0.00%
32461	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	51.00%	78	78		是	2026年	-41.27%
32462	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	37.20%	26.4	26.4				-42.09%
32463	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-43.79%
32464	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	41.10%	0	0			2027年	-38.19%
32465	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.80%	170.4	170.4				0.11%
32466	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2027年12月	-34.41%
32467	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
32468	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾8箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
32469	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
32470	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	45.40%	0	0		是	2026年	-31.97%
32471	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	18.41%	0	0				18.36%
32472	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	59.52%	0	0		是	2026年12月	-29.80%
32473	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	39.37%	159.5	159.5				-41.40%
32474	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
32475	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-50.30%
32476	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32477	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年	13.56%
32478	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和隆城1箱变2变压器	630	31.75%	367	367		是		9.83%
32479	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线红西分种畜场支23	200	0.00%	0	0		是	2028年	100.00%
32480	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	19.20%	0	0				16.28%
32481	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.91%
32482	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	261.6	261.6		是	2026年12月	-33.59%
32483	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年	-41.66%
32484	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分21+1左1	200	7.80%	0	0		是	2026年	29.98%
32485	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-36.36%
32486	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干127左2+1左2	400	14.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32487	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
32488	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	13.12%	0	0		是	2026年	-35.39%
32489	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	19.60%	281.6	281.6				12.27%
32490	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干86右4	400	6.60%	0	0			2027年	100.00%
32491	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	19.2	19.2		是	2026年12月	-31.92%
32492	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	200	59.20%	0	0		是	2026年12月	-37.13%
32493	于洪	得胜变	得东甲线95468	美悦府5站房2配电变压器	630	8.25%	515	515				55.15%
32494	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	2.10%	0	0			2027年	-59.23%
32495	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	36.16%	134.6	134.6		是	2026年12月	-51.85%
32496	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	114.6	114.6				-23.46%
32497	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场于9菜站分10左1	400	27.60%	0	0				-17.58%
32498	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	33.00%	456	456				-42.50%
32499	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	130.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.16%
32500	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	63.27%
32501	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分43(机井四村二台)	100	40.50%	49.5	49.5		是	2026年	-0.09%
32502	沈北	文虎变	文虎线	金地峯范小区3变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				25.81%
32503	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区3变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0				100.00%
32504	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几51右8	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32505	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年	-43.83%
32506	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干21	315	21.90%	0	0		是		-60.04%
32507	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	25.20%	0	0				-58.50%
32508	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-44.28%
32509	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	18.68%
32510	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	308.8	308.8				-49.41%
32511	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线104右9	400	0.00%	360	360				0.00%
32512	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	210	210				100.00%
32513	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	119.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.22%
32514	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	49.80%	0	0		是	2026年6月	-23.26%
32515	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳市佳实种植农民专业合作社-中石化分21左支1	200	0.60%	178.8	178.8				0.00%
32516	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kv秀长线刘半道养殖几3	200	34.80%	110.4	110.4				0.00%
32517	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	400	73.80%	0	0		是	2026年	3.84%
32518	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	45.00%	360	360				-41.72%
32519	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2026年	-44.03%
32520	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32521	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0			2027年	-34.83%
32522	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	22.00%	340	340		是	2026年	-43.53%
32523	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养前村棚菜生产	160	45.50%	71.2	71.2				-39.25%
32524	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kv秀长线前五里山分杨家堡西二台支6(杨家堡西二台)	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
32525	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	0	0				-40.40%
32526	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	31.80%	232.8	232.8		是	2026年	-32.20%
32527	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	90.63%	0	0	2023年4月	是	2026年	26.21%
32528	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32529	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	48.00%	42	42				-43.15%
32530	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	94.20%	0	0	2021年9月			-31.02%
32531	东陵	杨官变	杨官线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	67.80%	0	0		是	2026年12月	-14.24%
32532	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线156左7变台	200	69.15%	41.7	41.7				-34.52%
32533	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	上沙支A开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32534	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	26.10%	0	0				-20.13%
32535	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	41.70%	96.6	96.6				21.61%
32536	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	467.64	467.64		是	2026年	0.00%
32537	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	103.5	103.5				-38.86%
32538	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.94%
32539	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	0	0		是	2026年	74.84%
32540	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-37.59%
32541	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	200	22.90%	134.2	134.2				-43.60%
32542	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	59.63%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
32543	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	64.60%	25.4	25.4		是	2026年	-42.50%
32544	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-28.38%
32545	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	71.11%	0	0		是	2026年	-37.42%
32546	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	47.20%	0	0			2027年	-42.63%
32547	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村冠隆塑料公变台区	200	26.10%	0	0				0.00%
32548	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	60.80%	14.6	14.6		是	2026年	-0.38%
32549	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于太白山分8右3右2柱上变压器	250	105.84%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.37%
32550	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	44.40%	0	0		是	2026年6月	-45.09%
32551	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-43.49%
32552	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯新	200	78.00%	24	24				0.00%
32553	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	96.65%
32554	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	200	68.55%	42.9	42.9				-33.61%
32555	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支12右3变台	80	135.75%	0	0	2023年1月	是	2026年	-31.13%
32556	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	37.20%	0	0		是	2026年	-35.18%
32557	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	69.60%	20.4	20.4				-32.92%
32558	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32559	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0			2027年	-38.44%
32560	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-37.30%
32561	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区D区1变电站1变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
32562	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘于俊丰分10左支2变压器	100	63.90%	26.1	26.1				-46.56%
32563	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	33.00%	0	0				-39.39%
32564	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8		是	2026年	-1.65%
32565	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于耿窝分25变台	50	92.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-43.73%
32566	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	122.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-18.56%
32567	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-36.23%
32568	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥于唐三分9+1	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32569	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	31.20%	0	0				-29.32%
32570	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	315	38.48%	162.3	162.3		是	2027年	-27.93%
32571	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	21.19%	0	0				-35.63%
32572	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	27.4	27.4				-33.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32573	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼1主变	500	24.00%	0	0		是	2026年	-42.44%
32574	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年	75.21%
32575	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	71.60%	0	0				-36.32%
32576	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	63.60%	0	0		是	2026年	-34.64%
32577	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	41.25%	0	0				-45.71%
32578	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	200	39.53%	100.95	100.95				-34.20%
32579	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	88.50%	0	0	2025年2月			-34.31%
32580	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	55.50%	34.5	34.5				-33.08%
32581	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	54	54				-33.78%
32582	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	44.00%	0	0		是	2026年	-42.27%
32583	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
32584	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	22.50%	135	135				30.20%
32585	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	40.15%	99.7	99.7		是	2026年	-47.15%
32586	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	38.10%	103.8	103.8		是	2026年	100.00%
32587	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	25.13%	519	519		是	2026年	-44.40%
32588	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	91.2	91.2		是	2026年	-34.09%
32589	东陵	祝家变	祝家变	郝义线陨石分20号右6右1柱上变压器	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	-22.34%
32590	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-44.16%
32591	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32592	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年	100.00%
32593	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201变压器	400	49.13%	0	0				-39.60%
32594	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	400	12.60%	0	0		是	2026年	100.00%
32595	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	0	0			2027年	-30.19%
32596	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	0	0				-18.95%
32597	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年	35.99%
32598	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	52.50%	0	0			2027年	-34.96%
32599	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	60.60%	0	0		是	2026年	22.41%
32600	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	48.96%	0	0				-42.24%
32601	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	40.50%	97.3384	97.3384				-35.74%
32602	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司4箱变1、2变间隔201配电变压器	400	79.50%	42	42				-40.67%
32603	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	71.33%	0	0		是	2026年5月	-57.50%
32604	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	48.25%	0	0				74.43%
32605	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
32606	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	40.50%	0	0		是	2026年	14.49%
32607	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	35.60%	0	0		是	2026年12月	-47.95%
32608	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15右23	100	24.00%	0	0		是	2027年	-31.57%
32609	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-29.12%
32610	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	88.50%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.14%
32611	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四合卜支59	20	46.50%	0	0		是	2026年12月	-59.13%
32612	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	44.57%	0	0				-31.27%
32613	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	116.1	116.1				-29.82%
32614	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32615	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	51.60%	0	0		是	2027年12月	-46.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32616	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	8.70%	162.6	162.6				-25.67%
32617	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	71.70%	0	0			2027年	-27.31%
32618	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇胡家屯村一组公变台区	500	114.24%	0	0	2025年8月			-38.36%
32619	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	61.50%	0	0		是	2026年6月	-25.12%
32620	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	0	0				-22.65%
32621	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	11.11%	0	0				73.72%
32622	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	0	0		是	2026年6月	-44.37%
32623	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32624	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	200	37.50%	105	105		是	2026年12月	-21.20%
32625	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
32626	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维5变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
32627	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二三组照明	100	142.80%	0	0	2025年6月			-46.69%
32628	于洪	马三家	马辉线	小微三台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
32629	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站2变压器	630	8.89%	511	511				100.00%
32630	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	2.70%	349.2	349.2				5.81%
32631	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗支37变台	200	29.30%	121.4	121.4				-40.79%
32632	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	28.00%	310	310				-39.62%
32633	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左4右1	200	3.00%	0	0			2027年	0.00%
32634	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	34.65%	0	0				-21.18%
32635	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				8.66%
32636	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	-42.10%
32637	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	7.20%	0	0				4.46%
32638	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	24.32%	0	0				-45.45%
32639	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	53.70%	0	0			2027年	-26.78%
32640	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	56.70%	0	0		是	2026年6月	-35.58%
32641	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
32642	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔(南站乙)配电变压器	400	12.30%	0	0			2027年	14.65%
32643	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	37.08%	0	0		是	2027年12月	-33.45%
32644	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	65.40%	0	0				-35.91%
32645	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙7箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-44.64%
32646	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年6月	-39.73%
32647	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-33.91%
32648	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
32649	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干109+1左1	200	14.70%	0	0			2027年	0.00%
32650	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	54.92%	0	0				-36.08%
32651	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-33.51%
32652	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分17左2	400	54.30%	0	0			2027年	0.00%
32653	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-36.32%
32654	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站202配电变压器	800	19.20%	0	0				56.75%
32655	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京7小区变电站202配电变压器	630	6.98%	0	0				99.38%
32656	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	28.80%	306	306				-45.60%
32657	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	101.4	101.4				8.10%
32658	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-3.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32659	于洪	光辉变	光南线	小微门台学校台	400	7.50%	330	330				0.00%
32660	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	30.16%	0	0		是		-49.34%
32661	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	62.70%	54.6	54.6				-103.86%
32662	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区1变2-201配电变压器	400	45.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32663	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	51.84%	0	0				-39.47%
32664	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	27.90%	248.4	248.4				3.97%
32665	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	35.48%	218.1	218.1				-38.14%
32666	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	54.86%	110.7	110.7		是	2026年	-43.24%
32667	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干56左10	400	0.00%	0	0				0.00%
32668	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街7大棚	80	42.38%	0	0				-38.67%
32669	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年	-41.62%
32670	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年	-42.28%
32671	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	92.57%	0	0	2025年11月	是	2026年	-39.48%
32672	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-21.79%
32673	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分11左4+1左1	200	19.20%	0	0		是	2027年	-202.45%
32674	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	96.60%	0	0	2023年4月	是	2027年	-45.48%
32675	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-44.06%
32676	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.03%
32677	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	0.00%	0	0				92.60%
32678	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2026年	13.78%
32679	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年	100.00%
32680	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村白羽鸡养殖公变台区	200	59.70%	0	0				100.00%
32681	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	23.81%	0	0				-40.12%
32682	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	25.20%	259.2	259.2				11.41%
32683	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	52.13%	303	303				-41.89%
32684	于洪	东民变	东民线	爱国村东台1台区	315	38.41%	0	0		是	2026年	-38.45%
32685	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	97.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-27.78%
32686	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32687	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	37.50%	210	210				7.28%
32688	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	100	51.90%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
32689	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	0	0		是	2026年6月	-44.25%
32690	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	25.13%	519	519				-41.72%
32691	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	28	28				-27.22%
32692	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	-40.45%
32693	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东台支09	200	39.30%	101.4	101.4				-38.41%
32694	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	42.29%	0	0				-34.65%
32695	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	15.00%	300	300		是	2026年	7.58%
32696	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	0	0				-44.68%
32697	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	48.00%	0	0				-35.18%
32698	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	4.08%
32699	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	5.00%
32700	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅1箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-32.38%
32701	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	0	0				7.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32702	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式-沈阳市沈北新区东耀家禽养殖场-王全线五五分家禽支6	200	10.80%	0	0				0.00%
32703	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	43.81%	0	0			2027年	-36.74%
32704	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	78	78				15.34%
32705	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	0	0		是	2026年12月	-45.34%
32706	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	176.8	176.8				-84.00%
32707	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3(一站式)	400	20.80%	0	0		是	2026年12月	-72.93%
32708	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-41.70%
32709	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明(微)	630	88.89%	0	0	2025年6月			-27.34%
32710	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.80%	244.8	244.8				0.31%
32711	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	473	473				-34.05%
32712	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	南湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2026年	-32.73%
32713	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	52.50%	0	0				-18.84%
32714	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-27.83%
32715	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-37.06%
32716	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
32717	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.31%
32718	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-13.21%
32719	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年	-40.59%
32720	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-43.36%
32721	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	69.28	69.28				-45.38%
32722	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	20.70%	0	0				-37.77%
32723	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉拉井分14左支4(西拉拉村南)	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-52.09%
32724	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-41.96%
32725	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-4.29%
32726	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.80%	296	296			2027年	-32.28%
32727	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷2小区局维变电站2	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32728	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	97.20%	0	0	2024年12月	是	2027年	100.00%
32729	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.80%	0	0				0.00%
32730	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	十里香住宅1变压器	630	53.08%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
32731	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分52右6右5变台	200	5.10%	0	0				0.00%
32732	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	65.25%	0	0		是	2026年	-38.63%
32733	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新村村4台区(山姜干28左2右1+1)	200	58.80%	0	0			2027年	-18.82%
32734	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线世家支03	100	70.20%	19.8	19.8				-36.15%
32735	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-45.59%
32736	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.35%	0	0				-41.22%
32737	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	90.2	90.2				-40.12%
32738	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	37.50%	0	0				-38.97%
32739	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0				-38.42%
32740	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	48.25%	0	0				-36.24%
32741	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年	-38.52%
32742	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0			2027年	-22.39%
32743	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分53+1右1	200	11.70%	0	0				-65.06%
32744	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	124.2	124.2				-37.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32745	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2026年12月	-31.62%
32746	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
32747	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-34.76%
32748	大东	望花变	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	55.24%	219	219				9.83%
32749	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	0	0		是	2026年12月	-27.73%
32750	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台(一站式)	315	27.68%	0	0		是	2026年12月	-6.54%
32751	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	400	22.05%	0	0		是	2027年	-33.75%
32752	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	0	0		是	2026年6月	5.90%
32753	沈北	清水变	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1(一站式)	315	106.41%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-50.76%
32754	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	200	17.93%	0	0		是	2026年6月	-32.88%
32755	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线果园台	100	64.80%	25.2	25.2		是	2026年	-36.96%
32756	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左7	400	32.10%	231.6	231.6				8.84%
32757	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微小高西台	400	37.20%	211.2	211.2				-38.31%
32758	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	54.60%	70.8	70.8				-40.00%
32759	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年	-45.02%
32760	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2026年	-44.20%
32761	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右8	200	6.00%	168	168				0.00%
32762	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	前庙村内	400	33.30%	226.8	226.8				-28.88%
32763	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年	-42.10%
32764	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靓墅小区	400	81.75%	0	0	2024年2月			-40.82%
32765	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-15.52%
32766	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心6配电室2变压器	500	2.88%	435.6	435.6				0.00%
32767	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	48.30%	41.7	41.7				-18.14%
32768	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	22.80%	0	0				-52.12%
32769	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分13加1	315	27.68%	0	0				-36.87%
32770	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明(2020微)	200	42.40%	0	0				-35.19%
32771	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左6左2	400	17.70%	0	0				100.00%
32772	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年	-30.08%
32773	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	114.75%	0	0	2023年1月	是	2026年	-23.89%
32774	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	43.17%	295	295				-47.09%
32775	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-37.17%
32776	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	44.44%	0	0				-25.97%
32777	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站2号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年	-42.04%
32778	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	47.20%	85.6	85.6		是	2026年	-39.89%
32779	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	200	31.50%	117	117				-37.21%
32780	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	11.10%	157.8	157.8				-89.04%
32781	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	14.40%	0	0			2027年	9.48%
32782	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干51右2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32783	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年	-35.66%
32784	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年	-40.57%
32785	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年	-40.57%
32786	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0		是	2026年	-25.59%
32787	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	0	0		是	2026年	-33.01%
32788	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.84%	0	0				-48.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32789	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年	-23.08%
32790	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年	-37.24%
32791	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	69.84%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
32792	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	-33.70%
32793	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	36.00%	216	216				-40.98%
32794	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺3号变电站201间隔配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32795	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	71.40%	37.2	37.2				-15.16%
32796	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2026年	-45.88%
32797	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	72.38%	0	0		是	2027年12月	-32.18%
32798	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线濛子泡13组南照明	100	61.05%	28.95	28.95				-34.84%
32799	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
32800	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分22柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年	-46.62%
32801	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.30%	0	0		是	2026年	-35.16%
32802	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	13.00%	77	77				-36.96%
32803	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2026年	-45.59%
32804	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右6	400	21.30%	0	0				-3.37%
32805	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3	315	38.41%	0	0				-41.90%
32806	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	54.60%	0	0		是	2027年12月	-45.73%
32807	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	41.50%	0	0		是	2026年	-42.46%
32808	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	28.57%	0	0				-42.40%
32809	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	44.16%	0	0		是	2026年	-43.79%
32810	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	86.40%	1.8	1.8	2024年6月	是	2026年	-40.79%
32811	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	15.24%	0	0				-40.31%
32812	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	16.64%	0	0		是	2026年	-32.18%
32813	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2026年	-36.64%
32814	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	72.75%	69	69				-44.23%
32815	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支26变台	400	38.40%	0	0		是		-62.15%
32816	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东分3200	200	26.50%	0	0				-63.53%
32817	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东分16左7	315	70.16%	0	0				-43.06%
32818	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东分10左1右1	315	12.06%	0	0				-39.04%
32819	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干19+1	315	3.17%	0	0				-1558.79%
32820	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	65.40%	0	0		是	2026年	-39.89%
32821	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线42左3右2	315	73.02%	0	0			2027年	-43.00%
32822	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	北兴变350大庆甲线大庆干12左2公变	315	50.79%	122.972	122.972				-46.45%
32823	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干辽沈东路KB-1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.02%
32824	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	52.48%	187.6	187.6				-55.03%
32825	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	47.94%	0	0				-42.00%
32826	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	45.71%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
32827	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.81%	0	0		是	2026年12月	-52.60%
32828	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
32829	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干57柱上变压器	400	71.70%	0	0				-33.79%
32830	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	85.13%	0	0	2025年8月	是	2026年	-20.90%
32831	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2026年	-22.64%
32832	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2026年	-54.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32833	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	35.24%	172.5	172.5				-41.24%
32834	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	40.63%	155.5	155.5				-40.69%
32835	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	93.33%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.68%
32836	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	75.24%	0	0		是	2026年6月	-8.10%
32837	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	73.90%	0	0		是	2026年	-43.41%
32838	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	24.38%	0	0		是	2026年	-38.82%
32839	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分14公变	315	60.32%	0	0		是	2026年12月	-54.44%
32840	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	72.38%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
32841	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	49.21%	0	0				-36.64%
32842	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干92	250	12.96%	0	0				-41.23%
32843	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	35.24%	0	0		是	2026年	-42.62%
32844	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2026年	-44.63%
32845	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	61.27%	90.5	90.5				-42.53%
32846	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	0	0	2022年12月			-38.21%
32847	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	51.11%	0	0				-45.39%
32848	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3	160	46.88%	0	0				-27.75%
32849	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干18左5	315	11.43%	0	0		是		-46.92%
32850	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	66.96%	0	0				-37.81%
32851	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分8	400	45.25%	0	0		是	2026年	-37.50%
32852	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线57左4(东)	800	38.25%	414	414				-35.90%
32853	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	65.27%	0	0				-38.01%
32854	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	0	0				-99.47%
32855	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变压器	315	21.33%	0	0		是	2026年	-17.43%
32856	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	22.22%	0	0				-34.13%
32857	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4右2柱上变压器	315	62.54%	0	0				-41.75%
32858	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	0	0		是	2026年	-50.82%
32859	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	36.19%	169.5	169.5				-47.31%
32860	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	20.00%	0	0			2027年	-33.47%
32861	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分7右3柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2026年	-46.52%
32862	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	78.73%	35.5	35.5				-38.58%
32863	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	46.35%	0	0				-46.85%
32864	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
32865	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	18.41%	0	0				-42.41%
32866	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	30.86%	0	0				-45.36%
32867	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2026年	-38.51%
32868	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2026年	-49.57%
32869	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	33.02%	0	0		是	2026年	-50.29%
32870	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0		是	2026年	-66.41%
32871	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
32872	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32873	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	16.13%	591	591				-44.17%
32874	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新1箱变1号变	630	25.52%	0	0		是	2026年	-46.59%
32875	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年	-39.22%
32876	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	24.76%	411	411				-41.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32877	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	33.78%	0	0		是	2027年12月	-52.90%
32878	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年	-42.60%
32879	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	0	0				-38.76%
32880	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-42.11%
32881	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	21.59%	431	431				-43.46%
32882	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	61.50%	0	0		是	2026年	-43.36%
32883	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	26.56%	317.2	317.2				-48.73%
32884	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	31.50%
32885	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201配电变压器	400	46.20%	0	0				-41.72%
32886	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	57.14%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
32887	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是		-43.43%
32888	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城2变电站201	500	32.00%	0	0				-40.46%
32889	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	32.50%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
32890	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-42.80%
32891	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
32892	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	经典家园变电站201	630	43.05%	295.8	295.8				-42.34%
32893	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32894	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	457	457				-42.14%
32895	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	12.16%	50.776	50.776				-45.33%
32896	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	25.90%	0	0				-44.60%
32897	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	15.24%	0	0		是	2026年	-41.39%
32898	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	27.60%	0	0				-68.95%
32899	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32900	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
32901	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	皮革箱变1变压器	315	47.62%	0	0				-35.54%
32902	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
32903	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0				-43.04%
32904	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	26.35%	401	401				-43.77%
32905	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32906	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路7箱变1变	400	41.40%	0	0				-51.57%
32907	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期1箱变1变	630	25.40%	0	0				-39.22%
32908	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期5箱变2变	630	24.44%	0	0				-39.44%
32909	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	55.50%	0	0				-37.66%
32910	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	47.24%	0	0				-50.71%
32911	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	60.90%	0	0		是	2026年	-34.89%
32912	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-43.89%
32913	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	76.50%	0	0		是	2026年	-38.04%
32914	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-44.55%
32915	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隰园1变电站202	630	22.54%	425	425				-41.02%
32916	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	32.06%	365	365				-48.47%
32917	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明二小区箱变2变压器	630	13.33%	483	483		是		-41.82%
32918	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-44.00%
32919	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-39.25%
32920	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	48.76%	259.8	259.8		是		-40.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32921	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	22.10%	427.8	427.8		是	2026年12月	-46.89%
32922	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2026年	-45.02%
32923	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.05%
32924	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	燕山小区箱变1变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年	-39.38%
32925	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.59%	305	305				-46.14%
32926	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年	-36.10%
32927	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	8.00%	0	0				-40.59%
32928	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-41.85%
32929	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	36.00%	0	0				-41.96%
32930	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	29.52%	0	0				-45.17%
32931	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.60%	0	0		是	2026年	-44.00%
32932	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0		是	2026年	-36.95%
32933	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	41.59%	0	0		是	2026年	-44.37%
32934	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变2号变	500	18.24%	0	0		是	2026年	-39.23%
32935	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	400	21.50%	274	274				-34.87%
32936	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	39.20%	203.2	203.2				-42.93%
32937	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	57.60%	162	162				-41.57%
32938	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-38.88%
32939	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年	-35.08%
32940	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	56.50%	0	0		是	2026年	-36.54%
32941	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
32942	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_铁专乙线57右1	250	29.28%	0	0		是	2026年	-45.06%
32943	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	11.85%
32944	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线114右7变台	400	36.30%	214.8	214.8				-24.90%
32945	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	34.75%	0	0			2027年	-37.86%
32946	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年	-36.30%
32947	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	16.40%	368	368				-39.13%
32948	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站1变压器	630	7.87%	0	0			2027年	-47.15%
32949	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	68.80%	0	0				-35.59%
32950	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	66.00%	0	0				-58.38%
32951	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	57.20%	0	0		是	2026年	-38.89%
32952	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
32953	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分修庄支9变台	200	67.20%	0	0				-29.26%
32954	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子支03	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
32955	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支09	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
32956	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
32957	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	50.00%	173.2	173.2				-54.19%
32958	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-41.88%
32959	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-40.77%
32960	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房2变压器	630	14.73%	0	0				-34.19%
32961	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干148之1	200	25.50%	129	129		是	2027年	-11.66%
32962	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于耿窝分邵家支22变台	200	32.70%	0	0		是	2026年	-34.11%
32963	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0		是	2026年	-42.59%
32964	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
32965	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12+1左1	200	135.90%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
32966	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年	-42.20%
32967	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-43.87%
32968	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	28.20%	0	0				19.81%
32969	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
32970	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左11柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
32971	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年	16.15%
32972	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变压器	630	25.24%	0	0				-40.23%
32973	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水水井	100	70.80%	19.2	19.2				-33.26%
32974	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0				-39.78%
32975	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
32976	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0		是	2026年5月	-42.80%
32977	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	35.03%	109.95	109.95				-33.93%
32978	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
32979	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	55.36%	0	0		是	2026年	-24.66%
32980	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	400	86.70%	13.2	13.2	2025年6月			-37.03%
32981	法库	宝山变	法镇二线	广播局家属楼	100	76.80%	13.2	13.2				84.28%
32982	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2026年	-34.42%
32983	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	38.73%	0	0		是		-45.97%
32984	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-36.36%
32985	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛于门家网分161左6变台	200	47.60%	84.8	84.8				-37.15%
32986	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	77.40%	0	0				-3.45%
32987	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.29%	351	351				-41.15%
32988	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.67%
32989	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
32990	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	51.38%	0	0				-40.93%
32991	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城7箱变1变压器	630	94.60%	0	0	2025年8月			-24.89%
32992	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
32993	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
32994	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	400	44.25%	183	183				-34.84%
32995	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于前连分马蹄岗支47变台	200	23.60%	132.8	132.8		是	2026年	-36.09%
32996	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫北台几04	315	25.71%	202.5	202.5				-42.70%
32997	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-43.43%
32998	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2026年	-32.77%
32999	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙	新安甲线四方甸分13左5+1变台	400	49.80%	31.176	31.176				0.00%
33000	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年	-31.85%
33001	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊于排水分7右支1变压器(清洁能源)	400	14.48%	302.1	302.1				16.67%
33002	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	34.88%	441	441				-40.59%
33003	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	9.65%	0	0				-29.66%
33004	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-31.73%
33005	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	393	393				-37.10%
33006	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚)	80	33.38%	45.3	45.3				-35.73%
33007	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户满西村三组照明公变台区	400	105.90%	0	0	2022年12月			-37.33%
33008	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33009	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	77.50%	0	0				-36.72%
33010	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	53.60%	0	0		是	2026年	-38.12%
33011	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分16	400	15.60%	0	0		是	2026年	-34.42%
33012	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	32.16%	0	0		是	2026年	-40.29%
33013	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年	-41.53%
33014	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	24.75%	261	261		是	2026年	-44.05%
33015	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配电变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-36.13%
33016	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳珠华保障房建设开发有限公司(沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区)10箱1配电变压器	400	18.00%	288	288				-41.25%
33017	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	66.35%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
33018	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	26.70%	0	0		是	2026年	-49.75%
33019	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	45.60%	177.6	177.6				-13.94%
33020	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	134.10%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-36.97%
33021	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变(单)	630	26.67%	0	0				-41.43%
33022	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	56.25%	0	0			2027年	-41.48%
33023	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	72.60%	17.4	17.4				-35.12%
33024	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微1号台	400	57.60%	0	0				0.00%
33025	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	53.20%	0	0				-35.35%
33026	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	36.00%	216	216				12.52%
33027	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	129.00%	0	0	2026年1月			0.00%
33028	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	57.00%	0	0				-5.79%
33029	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-42.45%
33030	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站1变压器	630	14.29%	0	0			2027年	-44.05%
33031	沈北	新城子	新城子	工业局分支14	315	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
33032	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干7箱变(单)	630	21.33%	0	0				-45.70%
33033	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-36.58%
33034	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村曹梁畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
33035	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	4.44%	0	0			2027年	95.90%
33036	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	37.80%	0	0				-57.45%
33037	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变压器	630	82.29%	0	0	2024年12月			15.96%
33038	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	31.20%	0	0		是	2026年	100.00%
33039	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年	39.26%
33040	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左7柱上变压器	400	1.80%	352.8	352.8				0.00%
33041	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	567	567		是		0.00%
33042	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商家属楼	800	55.05%	279.6	279.6		是	2026年12月	-41.24%
33043	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	100	42.40%	0	0			2027年	-32.06%
33044	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	47.04%	107.4	107.4				-47.89%
33045	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	75.60%	0	0		是	2026年12月	-28.54%
33046	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	315	61.52%	0	0		是	2026年12月	-23.64%
33047	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阅3号变电站1变电站	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-45.98%
33048	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	39.60%	630	630				-27.14%
33049	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	39.00%	102	102			2027年	-23.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33050	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	315	73.52%	6.928	6.928				-45.27%
33051	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0				-42.17%
33052	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				85.56%
33053	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
33054	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于91	200	25.90%	128.2	128.2				-27.93%
33055	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG_立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33056	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台照明综合西台	400	31.20%	235.2	235.2				36.28%
33057	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	280	280				-24.89%
33058	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	10.75%	0	0		是	2027年	-48.46%
33059	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	41.92%	0	0		是	2027年12月	-41.22%
33060	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	开发支8右5之1柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年	-50.04%
33061	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.89%
33062	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.26%
33063	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	0	0	2025年4月	是	2027年	-30.22%
33064	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左18+1左1	400	37.05%	0	0				-60.56%
33065	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年	-43.67%
33066	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	54.80%	35.2	35.2				100.00%
33067	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年12月	-6.10%
33068	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2局维变电站202配电变压器	800	2.70%	698.4	698.4				100.00%
33069	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万城四期1箱式变电站配电变压器	630	57.14%	0	0				-38.92%
33070	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2026年	-38.71%
33071	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
33072	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	-20.59%
33073	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0			2027年	29.11%
33074	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右14	400	1.20%	355.2	355.2				0.00%
33075	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2026年	-42.60%
33076	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年	-38.37%
33077	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	69.60%	81.6	81.6				10.20%
33078	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年12月	-27.49%
33079	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	45.60%	0	0		是	2026年	-3.47%
33080	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线马虎于78右6左2+1变台	400	104.40%	0	0	2025年8月			100.00%
33081	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南于苗圃分24柱上变压器	100	47.00%	0	0		是	2026年	-40.00%
33082	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	9.15%
33083	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光4箱变2变压器	800	47.63%	339	339		是		-47.81%
33084	开发	砂山变	砂山变50546大坝甲线	大坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压器	100	23.20%	0	0				-8.13%
33085	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	0	0				-45.33%
33086	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
33087	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	16.25%	69.28	69.28				-40.85%
33088	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	400	124.80%	0	0	2025年4月			-28.87%
33089	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	32.70%	0	0		是	2026年	-44.59%
33090	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-40.66%
33091	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2026年	-41.50%
33092	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
33093	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分3右8变台	400	37.20%	0	0				-45.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33094	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
33095	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	14.10%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
33096	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	18.30%	0	0		是	2027年12月	-50.22%
33097	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支自来水几7	200	30.90%	0	0		是	2026年	100.00%
33098	于洪	范屯变	范工线	三供一业马三家铁路平房	200	7.50%	165	165				-42.17%
33099	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04(清洁能源)	400	15.60%	297.6	297.6				13.14%
33100	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分123	100	78.40%	0	0		是	2026年	-37.29%
33101	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	18.60%	0	0				0.00%
33102	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	56.83%	209	209				-40.98%
33103	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	37.14%	333	333				-38.54%
33104	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分2左6右1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
33105	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	74.29%	0	0		是	2027年	-42.87%
33106	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	29.05%	192	192				-37.34%
33107	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33108	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	400	1.60%	150	150				3.06%
33109	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	65.20%	0	0		是		-63.12%
33110	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	200	48.90%	82.2	82.2				-41.39%
33111	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201(甲)配电变压器	630	42.86%	0	0			2027年	-40.76%
33112	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
33113	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年	-38.73%
33114	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	29.21%	383	383				-43.15%
33115	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
33116	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山村锦力家禽饲养公变台区	400	7.50%	0	0				0.00%
33117	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	567	567		是		0.00%
33118	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2026年	51.86%
33119	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.50%	516	516		是	2027年12月	-43.28%
33120	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	49.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33121	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0		是	2026年12月	-46.52%
33122	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	134.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	100.00%
33123	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	城北西环好日子公变台区	400	75.60%	57.6	57.6				100.00%
33124	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干11左2变台	200	45.85%	88.3	88.3				-33.98%
33125	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0			2027年	-41.00%
33126	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	0	0				-10.89%
33127	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	0	0				-16.23%
33128	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	72.00%	0	0				-56.76%
33129	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚菜(2021微)	200	19.35%	141.3	141.3				-69.87%
33130	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明(2021微)	400	126.60%	0	0	2025年12月			-37.91%
33131	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	40.50%	99	99		是	2026年	-67.20%
33132	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	12.90%	0	0				-11.24%
33133	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	40.50%	0	0				-39.57%
33134	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线晓东北分8(粮食车队家属楼)	200	24.00%	0	0		是	2028年	-43.34%
33135	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	16.19%	232.5	232.5				-40.88%
33136	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	20.40%	0	0		是		19.34%
33137	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村1机井(2020微)	400	54.60%	0	0				-36.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33138	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	29	29		是	2026年12月	-92.20%
33139	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.84%
33140	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	26.35%	0	0		是	2026年	-46.27%
33141	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	北三经街17变电站202变压器	630	7.62%	31.176	31.176				0.00%
33142	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	42.75%	378	378				-41.95%
33143	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变2变压器	630	26.98%	320.42	320.42		是	2026年12月	-46.43%
33144	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	15.20%	0	0		是	2026年6月	-47.61%
33145	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	25.20%	518.4	518.4				91.88%
33146	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	31.13%	0	0				-37.44%
33147	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
33148	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是		-10.71%
33149	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子11组照明	200	23.30%	133.4	133.4				-35.70%
33150	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	30.90%	0	0				-40.24%
33151	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	-47.41%
33152	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				100.00%
33153	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线60左3变台	400	77.10%	0	0		是	2026年	18.99%
33154	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				25.11%
33155	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府2小区变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
33156	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线孙贵台分支03	50	78.20%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
33157	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宁台分支02	100	69.75%	0	0		是	2026年6月	-40.27%
33158	东陵	白沙变	白湖乙线	方大映川里3箱变2号变压器	630	6.03%	529	529				0.00%
33159	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年6月	-43.06%
33160	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	49.13%	0	0		是	2026年12月	-24.42%
33161	于洪	光辉变	光南线	门台村新建台区分台	400	16.20%	295.2	295.2				100.00%
33162	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线6右1变台	200	0.00%	164.54	164.54		是	2026年6月	-43.06%
33163	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	61.60%	142	142				-42.95%
33164	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
33165	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	10千伏文方甲线46右18右4左1之2柱上变压器	400	54.30%	0	0				100.00%
33166	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年	-39.29%
33167	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33168	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	7.46%	0	0				-37.81%
33169	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户满东村食品公司公变台区	200	11.40%	0	0				0.00%
33170	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年	-45.51%
33171	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期1变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-5.93%
33172	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-37.10%
33173	铁西	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2026年12月	14.68%
33174	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	28.80%	0	0				-41.42%
33175	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
33176	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-42.27%
33177	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景3站房1变压器	630	33.02%	0	0				-35.68%
33178	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景6站房1变压器	630	50.29%	0	0				-42.68%
33179	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	62.40%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
33180	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚新	400	13.88%	0	0				0.00%
33181	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右41	100	13.20%	0	0		是	2026年	-31.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33182	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	81.30%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-48.18%
33183	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45	45				0.00%
33184	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
33185	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	36.00%	108	108				-88.30%
33186	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	0	0		是	2026年	-33.68%
33187	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	方大一品4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	23.59%
33188	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19+1右1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
33189	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	61.43%	0	0				-36.09%
33190	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	35.63%	435	435				-40.30%
33191	和平	方型变	方型变442方青甲线	会武小区变电站配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年	-42.68%
33192	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	39.60%	252	252		是	2026年	-41.15%
33193	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	58.75%	0	0				-40.55%
33194	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台(2022微)	400	67.35%	0	0		是	2026年	-30.84%
33195	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	57.78%	0	0		是	2026年	-36.98%
33196	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
33197	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33198	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	69.60%	0	0			2027年	17.63%
33199	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	24.00%	264	264				-33.43%
33200	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2026年	-18.81%
33201	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变(单)	630	25.08%	409	409				-42.61%
33202	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
33203	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	92.70%	0	0	2025年4月	是	2026年	7.37%
33204	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2026年	-46.39%
33205	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-40.85%
33206	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支22左18变台	200	5.10%	0	0				0.00%
33207	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	18.38%	0	0		是	2026年	-40.14%
33208	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	23.60%	332	332		是	2026年	-45.73%
33209	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
33210	于洪	大潘变	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	52.00%	38	38		是	2026年	-34.62%
33211	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分13右1柱上变压器	400	74.40%	62.4	62.4				100.00%
33212	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分2左2号箱变配电变压器	630	68.89%	0	0			2027年	100.00%
33213	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站2变压器	630	5.71%	531	531				100.00%
33214	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-28.22%
33215	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年	-42.83%
33216	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	25.40%	407	407				-39.80%
33217	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区2局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
33218	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月	是	2026年	-40.73%
33219	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年	-42.41%
33220	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右7右2	200	19.50%	0	0				100.00%
33221	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	57.38%	0	0		是	2026年	-35.35%
33222	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	50.70%	0	0		是	2026年12月	-54.18%
33223	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-454.29%
33224	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	11.60%	0	0				97.96%
33225	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	200	116.70%	0	0	2025年8月			-33.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33226	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	400	76.50%	0	0				-41.54%
33227	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	25.20%	129.6	129.6		是	2026年	0.03%
33228	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.86%	0	0		是	2026年	-56.07%
33229	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	61.12%	0	0			2027年	-34.62%
33230	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	64.80%	201.6	201.6				57.33%
33231	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-35.39%
33232	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区2变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年	0.00%
33233	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	60.80%	0	0		是	2026年	-64.26%
33234	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	57.50%	0	0		是	2026年	-63.26%
33235	汪河变	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	331	331		是	2026年	1.31%
33236	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-43.31%
33237	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线131变台	200	58.35%	63.3	63.3				-37.09%
33238	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	400	35.70%	217.2	217.2				-25.16%
33239	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支005	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
33240	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支14	50	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
33241	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	110.55	110.55				-39.88%
33242	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨村春芝建材商店公变台区	400	23.70%	265.2	265.2				100.00%
33243	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园202间隔配电变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年	5.24%
33244	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	100.00%
33245	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	48.00%	0	0		是	2026年	-12.37%
33246	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2011变压器	630	64.00%	0	0				-42.47%
33247	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	17.60%	0	0		是	2026年	-43.65%
33248	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年12月	70.10%
33249	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变台	400	25.50%	0	0				-38.36%
33250	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	0	0				-43.63%
33251	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊1变电站1变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年	-43.18%
33252	沈北	新城子	新城线	工业局锅炉房5号箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-31.56%
33253	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	19.07%
33254	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	46.20%	175.2	175.2		是	2026年	-41.74%
33255	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	0	0				12.34%
33256	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	-42.31%
33257	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	62.40%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
33258	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	76.95%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
33259	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分26右1	200	0.00%	180	180				0.00%
33260	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分3箱变配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年	100.00%
33261	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0			2027年	-18.70%
33262	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	90.90%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-33.63%
33263	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几线49	200	39.30%	97.3384	97.3384		是	2026年	-35.53%
33264	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	53.65%	229	229				-49.16%
33265	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-43.26%
33266	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	71.70%	0	0		是		-40.13%
33267	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右2	50	42.40%	23.8	23.8		是	2027年	-22.99%
33268	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里5号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	22.20%	0	0			2027年	4.61%
33269	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右15	100	79.20%	0	0		是	2026年	-44.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33270	于洪	高明变	高北线	高北56左7右8右1加1小微台区	200	27.30%	0	0				0.00%
33271	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	121.33%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.51%
33272	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0			2027年	-30.08%
33273	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支05	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
33274	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站201	500	16.40%	325.616	325.616				-43.44%
33275	于洪	光辉变	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	137.4	137.4				-118.42%
33276	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
33277	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	51.60%	0	0				-50.43%
33278	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	24.70%
33279	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	38.85%	166.776	166.776				-12.39%
33280	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
33281	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一二期)41.201配电变压器	630	58.41%	0	0				-39.90%
33282	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.08%	0	0				-45.82%
33283	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	86.98%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.51%
33284	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花生堡山下支3(花生堡村山下台)	400	13.50%	306	306				100.00%
33285	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	37.20%	0	0		是	2026年	-30.79%
33286	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚子支012	100	34.80%	0	0		是	2026年6月	-53.50%
33287	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-38.67%
33288	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石于联络分40右支3右分2变压器	100	20.40%	69.6	69.6				-60.42%
33289	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	0	0				-29.23%
33290	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	黄旗堡村6机井	50	28.40%	0	0		是	2026年	-110.41%
33291	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0				-36.80%
33292	于洪	得胜变	得山线95478	小微翟家社区一区(西)	400	50.70%	0	0		是	2026年	-25.04%
33293	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城2号箱变1号变压器	800	7.50%	660	660				0.00%
33294	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄东村郑洋农产品加工公变台区	200	5.40%	0	0				0.00%
33295	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-30.89%
33296	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	35.24%	345	345		是	2026年	-43.83%
33297	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	198	198				100.00%
33298	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	53.02%	116.5	116.5				-24.77%
33299	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻辉水支10	400	26.70%	0	0		是	2027年	100.00%
33300	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	53.44%	182.8	182.8				-40.29%
33301	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变台	400	41.40%	194.4	194.4				39.12%
33302	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				0.00%
33303	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁青工家园变电站201间隔变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
33304	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	0	0		是		-36.86%
33305	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明(微)	630	126.67%	0	0	2026年1月			-49.83%
33306	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	52.83%	117.1	117.1				-42.80%
33307	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是		-42.42%
33308	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-42.76%
33309	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年	-25.11%
33310	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	57.90%	64.2	64.2				-28.73%
33311	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器(清洁能源)	400	32.40%	230.4	230.4				14.08%
33312	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干晚枫分69右1柱上变压器	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33313	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-24.29%
33314	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	19.20%	0	0				-34.51%
33315	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园2箱变1配电变压器	630	25.14%	0	0				-41.92%
33316	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干223变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2026年	-37.51%
33317	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	51.30%	77.4	77.4				0.13%
33318	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	24.90%	0	0			2027年	5.21%
33319	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左9+2左2	200	34.50%	0	0			2027年	0.00%
33320	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线飞机厂支022	50	47.10%	21.45	21.45				-78.31%
33321	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园5变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-40.94%
33322	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺分15柱上变压器	400	15.60%	0	0				-44.93%
33323	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-41.43%
33324	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微4号台	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
33325	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组新	200	37.80%	0	0				0.00%
33326	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	33.38%	0	0		是	2026年	-38.59%
33327	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	13.50%
33328	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	100	88.20%	1.8	1.8	2025年4月			-36.26%
33329	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-39.44%
33330	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	64.20%	25.8	25.8				-19.41%
33331	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	53.20%	184	184				-37.18%
33332	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-38.50%
33333	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	400	38.10%	0	0				-22.93%
33334	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	63.60%	0	0		是	2028年12月	-36.91%
33335	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-41.44%
33336	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	43.13%	280.372	280.372				-38.85%
33337	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	306	306				100.00%
33338	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟(2)台	200	27.15%	0	0		是	2026年6月	-30.07%
33339	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	31.90%	346.4	346.4		是	2026年	-43.12%
33340	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
33341	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	28.20%	247.2	247.2				-14.82%
33342	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	6	6	2025年4月	是	2026年12月	-25.75%
33343	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0		是	2026年12月	-16.85%
33344	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	13.98%
33345	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	40.80%	393.6	393.6				-12.30%
33346	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	42.90%	0	0		是	2026年	-43.64%
33347	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	靠山屯西台(2020微)	400	20.40%	0	0				-51.35%
33348	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡蔡伯街村兰思农贸经销公变台区	400	0.30%	0	0				0.00%
33349	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-42.46%
33350	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33351	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.37%	0	0				-38.54%
33352	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	35.05%	0	0			2027年	-41.05%
33353	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
33354	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
33355	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	21.20%	10	10		是	2027年12月	-37.43%
33356	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-44.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33357	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养殖场甲1	200	53.10%	0	0		是	2026年	-35.07%
33358	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	31.65%	0	0		是	2026年	1.11%
33359	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	71.40%	0	0				0.73%
33360	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年	37.64%
33361	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2(一站式)	200	111.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.02%
33362	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支25	400	38.00%	0	0		是	2026年	-19.40%
33363	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	15.00%	300	300				0.58%
33364	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	0	0				-49.19%
33365	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	26.56%	0	0				-42.06%
33366	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2026年	-43.13%
33367	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	17.10%	0	0				-81.94%
33368	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-41.84%
33369	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-43.59%
33370	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	23.37%	209.9	209.9		是	2026年12月	-58.85%
33371	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅7箱变1变压器	630	10.16%	0	0				-40.34%
33372	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-5.28%
33373	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	16.57%	0	0				-41.69%
33374	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-41.58%
33375	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	45.00%	0	0			2027年	-43.15%
33376	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.23%
33377	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2026年	-41.29%
33378	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	70.88%	153	153				-36.00%
33379	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	27.60%	312	312			2027年	-37.96%
33380	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-2.23%
33381	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆(市场台)	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
33382	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	沈阳辰宇房地产发展有限责任公司(恒宇春天)1箱变1号变压器	630	46.03%	0	0				-33.87%
33383	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	14.80%	0	0				59.45%
33384	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分3台	400	6.30%	334.8	334.8				0.00%
33385	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	40.00%	0	0				-39.94%
33386	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年	100.00%
33387	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	40.95%	0	0				-41.41%
33388	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	35.81%	0	0				-37.48%
33389	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年6月	14.05%
33390	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	32.40%	230.4	230.4		是	2026年	0.29%
33391	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	30.00%	120	120				-31.65%
33392	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年	-39.58%
33393	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	82	82				-29.99%
33394	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-41.00%
33395	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海南干沟分34+1(一站式)	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	-1.46%
33396	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	11.20%	78.8	78.8				-66.91%
33397	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	86.03%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-35.94%
33398	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
33399	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	27.81%	0	0		是		-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33400	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南支15	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
33401	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	0	0		是	2026年12月	-25.57%
33402	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右12	200	45.60%	0	0		是	2027年	-45.23%
33403	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
33404	沈北	新城子	新城子	安宇小区2箱变201配电变压器	800	18.60%	0	0				0.00%
33405	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-46.06%
33406	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	400	39.90%	0	0				-29.19%
33407	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	洪湖湾小区1变电站201间隔配电变压器	630	83.05%	43.8	43.8	2025年6月	是		-53.46%
33408	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	10.50%	0	0		是	2026年	11.52%
33409	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	347	347				-21.68%
33410	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	15.56%	469	469				19.35%
33411	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-31.32%
33412	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台于12左2右2左1柱上变压器	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
33413	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	5.61%
33414	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	22.20%	135.6	135.6				-29.92%
33415	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变201配电变压器	630	20.00%	0	0				-44.40%
33416	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨于179左1柱上变压器	100	27.30%	62.7	62.7		是	2026年12月	-28.58%
33417	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.93%
33418	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-36.48%
33419	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	-46.32%
33420	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	33.97%	176.5	176.5				-43.55%
33421	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	254.604	254.604		是	2026年	0.00%
33422	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工于8右1变台	315	28.89%	192.5	192.5				-41.85%
33423	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
33424	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地(2022微)	315	18.19%	226.2	226.2				-64.93%
33425	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁3号箱变变压器配电变压器	630	18.10%	0	0				-43.19%
33426	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
33427	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	52.20%	0	0				-29.44%
33428	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2026年	-7.83%
33429	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	93.97%	0	0	2024年10月			-38.93%
33430	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	50.20%	0	0		是	2026年	-42.61%
33431	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六于15	400	66.00%	0	0		是	2028年12月	-43.08%
33432	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	41.90%	151.5	151.5				-36.94%
33433	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工于25+1	250	0.00%	225	225				0.00%
33434	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分20左5左4	160	76.00%	0	0		是	2026年	-37.38%
33435	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	28.80%	0	0		是	2027年	-53.29%
33436	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联于东方分5右1	315	21.90%	0	0				-41.37%
33437	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	5.76%	0	0		是	2026年	-54.30%
33438	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	7.50%	0	0		是	2026年	-31.29%
33439	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	52.80%	37.2	37.2		是	2026年	-4.12%
33440	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	25.40%	0	0		是	2026年	-48.04%
33441	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	82.29%	24.3	24.3	2022年12月			-39.14%
33442	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	21.27%	0	0		是	2026年	-52.23%
33443	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	30	30	2024年6月			-31.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33444	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	400	67.20%	91.2	91.2				-41.61%
33445	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
33446	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分5	315	46.67%	136.5	136.5				-43.53%
33447	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
33448	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	88.89%	0	0	2023年8月			-40.01%
33449	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2026年	-56.12%
33450	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	36.06%	0	0		是	2026年	-29.06%
33451	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-43.41%
33452	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干57左1	400	48.00%	0	0		是		-41.81%
33453	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	37.46%	0	0		是	2027年12月	-39.55%
33454	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
33455	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	南南北分2+1	315	40.00%	157.5	157.5				-27.97%
33456	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	63.49%	0	0				-37.10%
33457	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	13.97%	239.5	239.5				-52.36%
33458	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	41.00%	0	0				-41.17%
33459	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-46.10%
33460	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	33.33%	0	0		是	2026年	-41.69%
33461	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	30.30%	0	0		是	2026年	-36.99%
33462	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.87%	233.5	233.5		是	2026年12月	-42.27%
33463	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	44.75%	0	0				-44.12%
33464	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分7	315	57.14%	0	0		是	2027年12月	-41.13%
33465	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	18.40%	0	0				-31.69%
33466	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2026年	-44.03%
33467	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0		是		-42.94%
33468	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.97%	0	0				-31.15%
33469	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分7	315	20.95%	0	0		是	2026年	-38.23%
33470	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	25.08%	0	0		是	2026年	-40.98%
33471	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	20.63%	0	0		是	2028年12月	-49.70%
33472	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	33.33%	0	0		是	2026年	-43.21%
33473	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2026年	-16.26%
33474	皇姑	怒江变	怒江变8248怒舍甲线	怒江变252怒舍线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	0	0				-50.05%
33475	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右3	400	31.50%	234	234				-10.89%
33476	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	76.19%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
33477	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	37.95%	0	0			2027年	-30.02%
33478	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	41.14%	0	0				-41.58%
33479	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	29.84%	0	0				-41.95%
33480	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	67.43%	0	0		是	2026年	-43.21%
33481	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北花园箱变1	630	21.33%	0	0		是	2026年	-40.64%
33482	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中1箱变	630	30.79%	0	0		是	2026年	-44.14%
33483	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	34.00%	0	0		是	2026年	-37.32%
33484	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2026年	-45.17%
33485	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	30.10%	0	0		是	2026年	-38.95%
33486	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	21.76%	6.928	6.928				-39.72%
33487	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变1号变	800	28.50%	0	0				-43.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33488	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	58.10%	0	0				-40.88%
33489	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	14.60%	0	0				-43.19%
33490	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	20.00%	0	0				-41.88%
33491	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次1#主变	630	62.10%	0	0				-38.09%
33492	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	25.20%	0	0		是	2026年	-39.63%
33493	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园21主变	800	21.75%	0	0				-43.35%
33494	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-42.00%
33495	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	21.90%	429	429				-42.19%
33496	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	11.05%	0	0		是	2026年	-46.89%
33497	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-41.17%
33498	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2026年	-41.59%
33499	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	35.20%	0	0				-39.86%
33500	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	58.50%	126	126				-44.69%
33501	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33502	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	26.29%	0	0				-44.32%
33503	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201变压器	500	26.88%	0	0				-52.17%
33504	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	0	0				-49.09%
33505	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
33506	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
33507	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
33508	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	37.78%	0	0				-40.82%
33509	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	49.21%	257	257				-36.29%
33510	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
33511	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥三期2箱变1号变	630	19.37%	0	0		是	2026年	-43.59%
33512	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	0	0		是	2026年	-38.92%
33513	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-42.49%
33514	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-44.55%
33515	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	7.50%	660	660				-35.18%
33516	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
33517	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	29.84%	189.5	189.5				-46.15%
33518	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	55.24%	0	0				-35.59%
33519	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	29.70%	0	0				-35.00%
33520	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	29.12%	0	0		是		-40.05%
33521	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期4箱变1变	630	10.79%	0	0				-46.84%
33522	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-44.19%
33523	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	630	29.90%	0	0				-40.00%
33524	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年	-39.51%
33525	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
33526	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	52.95%	0	0				-48.89%
33527	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-41.86%
33528	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强5箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-42.35%
33529	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-40.53%
33530	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭4变电站202变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
33531	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年	-35.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33532	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	48.30%	0	0		是	2026年	-44.12%
33533	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
33534	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	13.65%	280	280		是	2026年12月	-41.82%
33535	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	26.03%	403	403				-44.91%
33536	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
33537	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站202	630	38.41%	325	325				-39.33%
33538	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年6月	-42.50%
33539	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	17.46%	457	457				-45.21%
33540	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	33.90%	0	0				-40.41%
33541	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	32.06%	365	365				-35.29%
33542	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	36.19%	6.928	6.928				-45.74%
33543	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	27.84%	0	0				-41.80%
33544	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	26.35%	0	0				-42.48%
33545	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后澳新村小区1变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-45.00%
33546	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	36.83%	0	0		是	2026年	-44.59%
33547	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	28.00%	310	310		是		-36.53%
33548	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	60.00%	0	0			2027年	11.58%
33549	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	25.50%	0	0		是	2026年	-36.85%
33550	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	7.08%
33551	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	18.81%	448.5	448.5		是	2026年	-43.37%
33552	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39右4柱上变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年	-37.22%
33553	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	40.63%	311	311				-37.04%
33554	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	26.80%	0	0				-35.56%
33555	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	金属线军洪建筑工程队公变台区	200	16.80%	0	0				0.00%
33556	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.49%	167	167				4.25%
33557	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于107左16变台	200	28.50%	123	123				-57.03%
33558	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	70.16%	0	0				6.70%
33559	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	-126.81%
33560	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站201	400	61.60%	113.6	113.6				-41.16%
33561	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年	-29.71%
33562	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.60%	402	402				-37.68%
33563	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家村南	100	23.70%	66.3	66.3				-35.82%
33564	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-38.09%
33565	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京于64右8左15+1变台	200	84.40%	0	0	2025年9月			100.00%
33566	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨泽淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
33567	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区2变电站201配电变压器	630	11.43%	495	495				0.00%
33568	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分13右2变台	400	55.40%	0	0				5.27%
33569	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年	-39.07%
33570	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支107左13变台	400	15.30%	0	0				100.00%
33571	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	28.88%
33572	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年	-44.13%
33573	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	100	61.80%	0	0		是	2026年12月	-22.33%
33574	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	2.40%	0	0		是	2026年	0.00%
33575	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农行支1+2(大孤家子11队)	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33576	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	68.70%	0	0				-34.70%
33577	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房北台	200	19.60%	140.8	140.8				-25.19%
33578	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	7.65%
33579	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0			2027年	-39.61%
33580	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友西台分支04	100	78.00%	0	0		是	2026年12月	-31.07%
33581	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	50	124.80%	0	0	2025年6月			-35.22%
33582	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-55.31%
33583	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区3变电站2变压器	800	12.90%	0	0				100.00%
33584	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	0	0				-34.59%
33585	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
33586	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一北支10	200	11.40%	0	0				0.00%
33587	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-32.26%
33588	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0			2027年	-33.24%
33589	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	48.00%	0	0				-37.87%
33590	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-42.79%
33591	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	0	0		是	2027年	-42.73%
33592	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-36.25%
33593	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-35.89%
33594	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	16.51%	0	0			2027年	-38.75%
33595	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0		是	2026年	-41.35%
33596	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	200	30.90%	0	0		是	2026年	-31.66%
33597	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	33.90%	112.2	112.2				-33.22%
33598	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.73%	0	0				-43.94%
33599	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子西南台几7大孤家子西3台	400	11.25%	315	315				-10.25%
33600	和平	花园变	花园变761御景甲线	19+1新世界KBA201间隔配电变压器	630	30.22%	376.6	376.6				-16.56%
33601	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	100	84.80%	0	0	2025年9月	是	2026年6月	-40.58%
33602	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干7	315	3.49%	272.5	272.5				-631.46%
33603	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	38.25%	41.4	41.4				-47.17%
33604	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	23.25%	133.5	133.5				-37.55%
33605	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	19.20%	0	0				-40.47%
33606	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	151.2	151.2				-43.14%
33607	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年	-41.79%
33608	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	241.2	241.2		是	2026年	-16.02%
33609	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	49.50%	0	0		是	2026年	-32.89%
33610	沈河	顺城变	顺城变080广直乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	12.60%	309.6	309.6				3.67%
33611	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网_pms_五五分15左支004	200	35.85%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
33612	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖哪舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	92.99%
33613	沈北	清水变	清王线	周凤安	200	91.80%	0	0	2026年1月	是	2026年12月	-41.17%
33614	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A(绝缘)	200	91.95%	0	0	2022年12月			-22.43%
33615	于洪	大潘变	大视线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	37.78%	329	329		是	2026年	-44.10%
33616	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	建谷线壕上支小微1台	200	50.70%	0	0		是	2026年	100.00%
33617	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	清泉分1	400	32.40%	0	0				100.00%
33618	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分2右2	100	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-14.72%
33619	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	77.14%	0	0				-41.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33620	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯小三家子照明(微)(改造)新	630	6.03%	0	0				0.00%
33621	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	52.13%	0	0				-34.71%
33622	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分井支14变台	200	17.40%	145.2	145.2				1.05%
33623	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-11.33%
33624	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	533	533				-47.75%
33625	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左1	315	36.19%	169.5	169.5		是	2027年	-23.63%
33626	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	23.10%	0	0				-41.25%
33627	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	0	0		是	2026年	-30.06%
33628	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	42.67%	0	0			2027年	-38.23%
33629	于洪	于洪变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	46.50%	34.8	34.8				-64.48%
33630	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	41.60%	69.28	69.28				-42.01%
33631	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	-34.84%
33632	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	87.3	87.3				-25.40%
33633	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站2变压器	800	29.25%	486	486				-40.11%
33634	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	400	65.10%	99.6	99.6				-37.21%
33635	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	32.70%	57.3	57.3				-64.99%
33636	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	160	31.13%	0	0				-39.82%
33637	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-41.73%
33638	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右0右5右1变压器	400	1.50%	0	0				0.00%
33639	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光5号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	14.91%
33640	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	20.80%	276.8	276.8				-43.90%
33641	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-27.80%
33642	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
33643	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	24.80%	65.2	65.2		是	2026年	-42.97%
33644	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支26右5变台	100	84.10%	5.9	5.9	2025年5月			-38.97%
33645	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分29+1左5变台	400	40.50%	0	0				-47.25%
33646	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	67.20%	0	0				-38.04%
33647	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
33648	于洪	得胜变	得胜变95444	林溪郡三期2站房2配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年	100.00%
33649	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-37.88%
33650	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东村白羽鸡贰公变台区	400	63.60%	0	0				100.00%
33651	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	58.00%	0	0		是	2026年	-43.67%
33652	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	49.84%	0	0				-41.10%
33653	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-43.98%
33654	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	40.32%	0	0				-35.50%
33655	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33656	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区3变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33657	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	15.9	15.9				-32.81%
33658	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	13.71%	0	0				-43.73%
33659	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
33660	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG_新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	60.95%	0	0		是	2026年	-42.49%
33661	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV镇东线镇东干02	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月			100.00%
33662	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	27.60%	124.8	124.8				11.85%
33663	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年	-43.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33664	东陵	孙家寨	孙张线	炎帝分10左4柱上变压器	200	49.20%	81.6	81.6		是	2026年12月	100.00%
33665	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
33666	沈河	大东变	大东变054城南乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33667	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	莫七六分2左1	200	22.80%	0	0			2027年	-27.19%
33668	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄子分7+1左10	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
33669	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线养前村新棚区东台	160	34.25%	89.2	89.2				-45.90%
33670	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	85.71%	0	0	2023年8月	是	2026年	-35.49%
33671	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0				-43.88%
33672	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-3.38%
33673	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2026年12月	19.29%
33674	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街1大棚	500	43.52%	0	0				-33.07%
33675	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5右2右1柱上变压器	200	4.80%	170.4	170.4		是	2026年12月	-126.24%
33676	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	81.75%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-33.46%
33677	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏北路市场箱式变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-41.58%
33678	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
33679	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	34.69%	0	0			2027年	-39.74%
33680	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2026年	-37.02%
33681	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	20.40%	0	0		是	2026年	-29.14%
33682	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	38.63%	205.5	205.5				-32.90%
33683	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	66.60%	0	0			2027年	-197.02%
33684	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右13左10柱上变压器	400	80.70%	0	0	2025年8月			-46.61%
33685	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-49.50%
33686	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2026年	-50.12%
33687	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	吴家岗北灯新	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
33688	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	12.00%	0	0		是	2026年	-4.54%
33689	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	50.10%	159.6	159.6			2027年	-46.42%
33690	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	100	0.00%	0	0		是	2026年	4.35%
33691	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	70.50%	39	39				-24.51%
33692	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线62左1变台	200	75.00%	0	0				0.00%
33693	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-37.61%
33694	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	11.42%
33695	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-45.63%
33696	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	高速支29	200	51.90%	0	0			2027年	0.00%
33697	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	15.87%	467	467				-25.46%
33698	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分96右2变台	400	16.50%	0	0				94.41%
33699	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干129左1	200	25.50%	0	0		是	2026年	-12.29%
33700	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	21.27%	433	433				-47.20%
33701	铁西	历工变	历工变10472光明线	历劝乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0		是	2027年12月	-45.21%
33702	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔(苏融线)配电变压器	630	23.17%	421	421				19.63%
33703	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	46.10%	0	0		是		-40.20%
33704	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	200	42.00%	96	96				-43.34%
33705	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	68.80%	53	53				-33.87%
33706	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站2号变压器	800	15.80%	0	0				-38.35%
33707	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	285.6	285.6		是	2026年	-26.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33708	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	22.54%	0	0		是	2026年	26.78%
33709	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	118.8	118.8				-29.63%
33710	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光5箱变2变压器	800	34.13%	447	447		是		-40.55%
33711	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	20.48%	0	0				-43.52%
33712	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.60%	0	0				-51.49%
33713	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	49.84%	0	0			2027年	-8.86%
33714	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台村(2021微)照明	200	57.60%	64.8	64.8				-5.04%
33715	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0		是	2026年	-26.86%
33716	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.58%
33717	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	35.40%	109.2	109.2				-15.86%
33718	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-45.91%
33719	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	白家岗棚菜新区(仅换变压器)改造	100	11.60%	78.4	78.4				7.60%
33720	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-35.07%
33721	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年	-34.65%
33722	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分18柱上变压器	400	45.30%	0	0				-21.80%
33723	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南乙线66右5右2	200	84.60%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
33724	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年	-44.66%
33725	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	283.2	283.2		是	2026年	46.74%
33726	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站1变压器	500	34.40%	278	278				-42.16%
33727	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	33.75%	0	0			2027年	-36.06%
33728	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	383	383		是	2027年12月	-37.69%
33729	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-18.24%
33730	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干22柱上变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年	-37.44%
33731	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	27.88%
33732	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区3变电站202变压器	630	23.87%	0	0				-47.13%
33733	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	55.24%	219	219				-36.67%
33734	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台西照明	400	113.70%	0	0	2022年12月			-40.98%
33735	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香工业园物流台	315	22.19%	213.6	213.6				5.95%
33736	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	21.00%	276	276				-21.61%
33737	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	103.2	103.2		是	2026年12月	-33.79%
33738	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	8.00%	516.6	516.6				71.29%
33739	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	19.15%	0	0		是	2026年	-35.20%
33740	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	30	105.33%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.78%
33741	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2026年	84.90%
33742	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	14.40%	0	0		是	2026年	-43.67%
33743	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	223.2	223.2				-29.81%
33744	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璜原著4小区变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	42.71%
33745	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号(微)	400	21.60%	0	0				15.47%
33746	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站1变压器	630	48.57%	0	0				14.20%
33747	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	34.40%	222.4	222.4				-45.41%
33748	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
33749	东陵	世园变	世满甲线	世园变568世满线世满干45右分03右支01柱上变压器	200	43.80%	92.4	92.4				-33.28%
33750	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	630	35.81%	0	0			2027年	4.59%
33751	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右11右1公变	315	1.59%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33752	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖水千树3变电站202间隔配电变压器	630	94.86%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-41.06%
33753	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	0	0		是	2026年	-33.45%
33754	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	25.50%	129	129				-32.84%
33755	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅园6箱变变压器	630	20.00%	441	441				-45.58%
33756	于洪	兰台变	兰台变	假日小城1站房2变压器	630	41.40%	306.2	306.2				-38.19%
33757	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村智储电动汽车充电公变台区	200	65.40%	0	0				0.00%
33758	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	核工业1变电站变压器	630	51.81%	0	0				-41.10%
33759	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	9.04%
33760	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	112.4	112.4				-27.22%
33761	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	42.86%	297	297				-38.82%
33762	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	21.30%	68.7	68.7				-62.82%
33763	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-38.70%
33764	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	34.80%	0	0			2027年	-11.48%
33765	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
33766	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	-4.13%
33767	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-46.53%
33768	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.80%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	5.87%
33769	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	15.52%
33770	于洪	小子变	10kV小工线56242	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	87.25%	11	11	2022年12月	是	2026年	-40.65%
33771	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡忙前村陈哲淡水鱼养殖公变台区	200	26.70%	126.6	126.6				0.00%
33772	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2026年	-37.69%
33773	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是		-11.53%
33774	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村西台公变台区	200	45.40%	0	0				-41.00%
33775	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-40.04%
33776	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	46.67%	0	0				-42.10%
33777	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	400	63.60%	0	0				6.87%
33778	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	0	0		是	2026年12月	-29.66%
33779	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-31.45%
33780	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分10右3右1	315	39.37%	159.5	159.5				-46.34%
33781	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	-61.36%
33782	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	44.10%	91.8	91.8		是	2026年	-54.46%
33783	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	18.60%	142.8	142.8				5.59%
33784	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	44.50%	182	182				15.04%
33785	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	58.00%	160	160				-44.52%
33786	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变(单)	400	57.38%	0	0				-36.84%
33787	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45	45				0.00%
33788	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年	26.89%
33789	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧季分57	100	60.60%	0	0		是	2027年	-35.09%
33790	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期2变电站201变压器	800	22.50%	0	0				-38.69%
33791	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支24	50	0.00%	45	45		是	2026年	8.82%
33792	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰干凤凰乙线10柱上变压器	315	9.21%	0	0				-48.72%
33793	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	-34.11%
33794	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33795	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-40.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33796	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	66.00%	0	0		是	2026年12月	-44.86%
33797	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨沟分40柱上变压器	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
33798	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	育才巷箱变变压器	630	28.19%	0	0				0.00%
33799	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	35.05%	0	0		是	2027年12月	-42.48%
33800	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	22.39%
33801	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	399	399		是	2027年12月	-41.29%
33802	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	44.44%	143.5	143.5				-41.36%
33803	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	90.60%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	0.00%
33804	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	50.00%	0	0		是	2026年5月	-35.75%
33805	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	23.36%	0	0		是	2027年	-38.91%
33806	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合(2022微)	630	5.08%	398.36	398.36				85.30%
33807	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景园,教工楼变台(制药线69左2)	315	37.46%	0	0			2027年	-41.31%
33808	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	11.43%	0	0		是	2026年	-30.70%
33809	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	9.00%	324	324				4.06%
33810	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇1局维箱变202配电变压器	630	3.81%	0	0				0.00%
33811	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年	8.37%
33812	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2027年12月	-49.42%
33813	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年	-37.62%
33814	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0				-93.10%
33815	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	34.00%	0	0		是	2026年	-42.62%
33816	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家村富嘉旺公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
33817	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	40.63%	0	0				-72.36%
33818	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线57+1右1变台	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
33819	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	各力房东台照明(微)	630	4.19%	540.6	540.6				-47.13%
33820	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	0	0	2025年4月			-31.79%
33821	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年	-41.77%
33822	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	400	129.60%	0	0	2023年7月	是	2026年	-30.06%
33823	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干23柱上变压器	315	47.30%	134.5	134.5				-39.52%
33824	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年	-38.54%
33825	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	81.27%	0	0	2025年12月	是	2026年	-40.06%
33826	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-38.09%
33827	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北二台	400	20.10%	279.6	279.6				-36.82%
33828	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	160	40.75%	0	0		是	2026年	-31.71%
33829	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	77.10%	0	0		是	2026年	-24.09%
33830	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线丁连毕支01	30	0.00%	0	0				0.00%
33831	于洪	曹家变	曹家变	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	97.14%	0	0	2023年7月	是	2026年	-40.51%
33832	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	-40.34%
33833	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-37.26%
33834	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-36.51%
33835	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	16.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33836	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	64.00%	52	52				-23.31%
33837	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	630	11.11%	0	0			2027年	6.41%
33838	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.47%
33839	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0		是	2026年	-40.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33840	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆4箱变2变压器	800	5.70%	0	0				0.00%
33841	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	40.00%	0	0				-40.93%
33842	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	42.40%	0	0				-54.72%
33843	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-35.35%
33844	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.80%	0	0		是	2026年	-58.95%
33845	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	17.70%	0	0				-38.26%
33846	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	100	74.50%	0	0				-40.90%
33847	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0			2027年	-47.55%
33848	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	71.70%	0	0		是	2026年	-31.10%
33849	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	80.00%	0	0	2026年1月	是	2026年	-1.56%
33850	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干41柱上变压器	315	8.76%	0	0				-50.72%
33851	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	32.38%	363	363				-40.56%
33852	和平	三好变	三好变192中雁线	京城中心1配电室201中雁线配电变压器	630	12.57%	487.8	487.8				0.00%
33853	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0				-41.34%
33854	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	7.20%	0	0		是	2028年	-51.81%
33855	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	0	0		是	2026年12月	-30.28%
33856	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	6.60%	0	0		是	2026年	-21.21%
33857	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
33858	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线柳北线201	315	9.52%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
33859	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	193.8	193.8				-35.51%
33860	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	71.63%	0	0				-9.82%
33861	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-39.40%
33862	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-40.51%
33863	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变台	200	29.55%	120.9	120.9				-42.26%
33864	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干取窝分高窝支刘岗支25变台	50	62.00%	0	0		是	2026年	-35.58%
33865	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	160.2	160.2				-15.22%
33866	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	24.00%	415.8	415.8		是	2026年12月	-37.97%
33867	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期1开1变201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-40.50%
33868	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-41.87%
33869	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4柱上变压器	400	64.80%	0	0		是	2026年	0.00%
33870	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-38.17%
33871	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城4号变电站1号变压器	630	59.43%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
33872	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-39.42%
33873	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2右1柱上变压器	200	13.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
33874	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	33.60%	282	282				-42.70%
33875	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	8.98%
33876	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	257.4	257.4		是	2026年	-37.33%
33877	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.67%
33878	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	21.44%	0	0				-37.83%
33879	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-34.59%
33880	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-46.39%
33881	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
33882	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.29%	276.3	276.3				-46.76%
33883	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	33.00%	0	0			2027年	-27.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33884	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	12.50%	0	0			2027年	-21.57%
33885	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	83.40%	0	0	2025年5月			-13.24%
33886	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压器	200	14.20%	0	0				-35.14%
33887	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期7小区变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				0.00%
33888	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区3变电站1变压器	630	54.29%	0	0				-35.67%
33889	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	-22.84%
33890	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支6变台	200	0.00%	180	180				0.00%
33891	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	58.5	58.5				-34.37%
33892	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左4	200	26.10%	0	0			2027年	-29.53%
33893	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	37.97%	0	0		是	2026年12月	-51.17%
33894	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
33895	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	32.40%	115.2	115.2				4.94%
33896	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	0	0				-15.40%
33897	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	2.25%	0	0		是	2026年12月	11.97%
33898	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180	180				-30.30%
33899	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分4柱上变压器	250	49.60%	0	0		是	2026年	-41.95%
33900	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压器	1000	18.00%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
33901	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	56.83%	104.5	104.5		是	2026年	-87.07%
33902	沈河	站前变	站前变224站兴线	万科大都汇变电站202变压器	630	44.76%	0	0				48.85%
33903	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-42.51%
33904	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	0	0		是	2026年6月	-33.62%
33905	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-41.90%
33906	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线79	200	54.00%	0	0		是	2026年	100.00%
33907	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花干6右10左3	400	60.60%	117.6	117.6				100.00%
33908	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	34.56%	0	0		是	2027年	-43.41%
33909	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	35.56%	275.892	275.892				-53.51%
33910	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干30之1	200	30.40%	119.2	119.2				-36.22%
33911	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				10.35%
33912	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2026年	3.05%
33913	新民	法哈牛变	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线五道沟分31左10+1变台	400	12.90%	308.4	308.4				100.00%
33914	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
33915	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	65.71%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
33916	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	68.70%	0	0				-34.99%
33917	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	41.27%	0	0				-42.63%
33918	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	31.75%	0	0		是	2026年12月	-53.02%
33919	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	18.69%
33920	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大灌洞分杜屯支50左4变台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
33921	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
33922	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年	-40.08%
33923	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	0	0				100.00%
33924	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天汇5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
33925	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	50	50.00%	20	20				-26.20%
33926	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	14.75%	0	0			2027年	-36.71%
33927	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	13.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33928	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0		是	2026年	-66.52%
33929	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业(小红楼)	200	19.20%	0	0			2027年	-51.88%
33930	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	13.50%	0	0		是	2026年	15.62%
33931	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	17.75%	0	0		是	2026年	-21.10%
33932	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
33933	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	53.70%	36.3	36.3				-35.57%
33934	沈北	农高变	农高变70358农海线	明湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33935	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	75.38%	0	0		是	2026年	-37.20%
33936	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)2变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-45.10%
33937	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	400	31.00%	236	236				-19.69%
33938	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	21.75%	273	273				5.07%
33939	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.13%
33940	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-32.52%
33941	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(孝新)	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	52.13%
33942	于洪	光辉变	光辉变	依云温泉小区三期1变压器	630	4.57%	538.2	538.2				0.00%
33943	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花牛堡分8(花牛堡村台)	400	23.25%	267	267				-25.03%
33944	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	65.69%
33945	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线60左1变台	200	1.50%	177	177				100.00%
33946	东陵	水家变	水李线	水孙乙干杨官分043柱上变压器	200	23.40%	0	0				100.00%
33947	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	48.89%	0	0				-43.41%
33948	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	66.60%	0	0				-5.72%
33949	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-115.56%
33950	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃(一站式)	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33951	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.00%	552	552				-35.94%
33952	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
33953	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	13.97%	0	0				100.00%
33954	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	17.40%	363	363				-45.27%
33955	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分祝家排水支南几3+1(祝家堡山下南台)	200	30.30%	119.4	119.4				-18.65%
33956	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站2变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-42.31%
33957	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	36.19%	0	0				-35.58%
33958	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右2	400	73.20%	0	0				100.00%
33959	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	16.06%
33960	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	28.89%	0	0				-36.06%
33961	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	26.19%	0	0		是	2026年	-42.81%
33962	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-35.87%
33963	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-44.30%
33964	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明(2021微)新	400	14.70%	0	0				0.00%
33965	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉于海尔分冰箱支10(一站式)	200	12.80%	0	0				-4.32%
33966	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	27.00%	0	0		是	2026年5月	13.83%
33967	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	15.60%	0	0			2027年	14.12%
33968	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干41加1	400	37.50%	0	0		是		-35.50%
33969	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年	-41.33%
33970	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-37.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
33971	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	24.00%	132	132				7.35%
33972	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	400	13.20%	307.2	307.2				-39.61%
33973	东陵	中马变	军影线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	207	207		是	2026年12月	-41.31%
33974	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	65.40%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
33975	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-43.87%
33976	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年	-33.76%
33977	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.40%	0	0				-54.43%
33978	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	0	0		是		4.78%
33979	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2026年	-31.03%
33980	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.21%
33981	沈河	万柳变	万柳变258五爻乙线	万南1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33982	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期4局维变电站201配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2026年12月	90.18%
33983	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-51.57%
33984	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年	-1.38%
33985	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
33986	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2026年	58.93%
33987	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	63.90%	52.2	52.2		是	2026年12月	-17.64%
33988	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-39.26%
33989	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-18.83%
33990	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	371	371				-36.63%
33991	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	400	21.60%	150.684	150.684				-17.74%
33992	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-41.69%
33993	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	7.30%	0	0		是	2026年	1.32%
33994	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东北支4(祝家堡村东台)	400	0.00%	360	360				0.00%
33995	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10右5变台	400	16.50%	0	0				100.00%
33996	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	400	23.40%	97.3384	97.3384				-31.97%
33997	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前茨沟分粮道食品几2(老北味酒厂台)	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
33998	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-25.94%
33999	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	54.29%	225	225				-38.92%
34000	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	54.50%	0	0		是	2026年	-36.15%
34001	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期3变电站202间隔配电变压器	500	8.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%
34002	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-37.05%
34003	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-35.70%
34004	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	33.60%	0	0		是	2026年	-28.66%
34005	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	14.95%
34006	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6		是		-40.10%
34007	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡北冷棚	100	41.10%	0	0				-48.98%
34008	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前南台综合(2023微)	200	9.30%	161.4	161.4				3.02%
34009	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0				-41.35%
34010	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	21.60%	273.6	273.6				0.30%
34011	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
34012	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
34013	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	27.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34014	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲于71左9变压器	200	81.50%	17	17	2026年1月	是	2026年	-34.59%
34015	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年	7.83%
34016	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	400	47.10%	0	0				-34.62%
34017	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	400	8.40%	326.4	326.4				-26.24%
34018	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年	-11.73%
34019	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	200	22.65%	134.7	134.7				12.90%
34020	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	23.70%	0	0		是	2026年	11.05%
34021	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站2变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年6月	-44.50%
34022	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	71.40%	37.2	37.2				-70.40%
34023	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于14左9右1	400	93.90%	0	0	2026年1月			-42.02%
34024	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34025	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年	-40.34%
34026	沈北	核心变	10kV核农线53246线	弓匠分015	200	14.00%	152	152				-55.66%
34027	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥西分新建变电站102变压器	630	55.56%	217	217				7.77%
34028	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-39.70%
34029	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线刑柏东台新	400	10.50%	0	0				0.00%
34030	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-37.95%
34031	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村9号台	200	42.00%	0	0				0.00%
34032	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	7.06%
34033	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	43.20%	0	0		是	2026年	-32.93%
34034	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线未家下支10	315	26.35%	200.5	200.5				-24.90%
34035	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯百后山支12	315	28.25%	0	0		是	2027年	-36.50%
34036	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	16.51%	231.5	231.5		是	2026年	-35.71%
34037	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-41.09%
34038	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左3	315	47.62%	0	0		是		100.00%
34039	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组(2022微)	200	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.79%
34040	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4		是	2026年12月	23.24%
34041	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	岸芷汀兰小区1变电站1变压器	800	12.90%	0	0				0.00%
34042	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	YHG_靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	45.71%	139.5	139.5				-39.96%
34043	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-18.28%
34044	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	20.24%	0	0		是	2026年	-40.86%
34045	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	25.17%
34046	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期6小区箱式变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0				0.00%
34047	东陵	李相变	李班线	李班线李班于自新分8柱上变压器	200	6.90%	0	0		是	2026年12月	7.06%
34048	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	113.6	113.6				-38.04%
34049	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6(柏六队北台)	315	38.10%	0	0		是	2026年	-24.10%
34050	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-49.23%
34051	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区3变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	12.47%
34052	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34053	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	52.38%	0	0				-41.95%
34054	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分3变压器	400	27.90%	0	0				-40.62%
34055	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	14.72%	0	0		是	2026年	-43.91%
34056	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0		是	2026年	-38.08%
34057	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	32.00%	0	0		是	2026年	-62.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34058	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	136.5	136.5				-44.44%
34059	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花乙线后陵干107	315	38.73%	0	0				-21.18%
34060	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	29.84%	189.5	189.5				-41.12%
34061	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	48.00%	0	0		是	2026年	-39.30%
34062	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	75.90%	0	0				-56.12%
34063	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	包道分16左10柱上变压器	315	2.86%	0	0		是	2026年	-43.21%
34064	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	0	0				-39.65%
34065	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	70.79%	0	0		是	2028年12月	-34.86%
34066	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2026年	-43.85%
34067	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵园干41左2柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2026年	-31.03%
34068	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	25.08%	0	0		是		-48.38%
34069	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	62.40%	0	0				-39.04%
34070	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	7.20%	0	0		是	2027年	-482.82%
34071	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	52.06%	0	0				-38.68%
34072	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱上变压器	400	20.80%	0	0				100.00%
34073	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	11.60%	0	0			2027年	-22.56%
34074	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官干大羊分19左20	160	62.50%	0	0		是	2026年	-35.46%
34075	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前干47左5	250	71.04%	0	0			2027年	-6.64%
34076	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	400	33.50%	0	0				-29.82%
34077	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	14.50%	0	0			2027年	-56.41%
34078	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左3之1	200	45.60%	0	0				-44.39%
34079	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干6公变	400	21.60%	273.6	273.6				-39.15%
34080	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北线城北干小东分5	400	22.20%	271.2	271.2				-42.85%
34081	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	61.90%	0	0		是	2026年12月	-40.09%
34082	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
34083	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	74.29%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
34084	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	400	81.60%	0	0	2026年1月			-58.48%
34085	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2026年	-40.51%
34086	铁西	万达变	万达变56062万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干81	315	0.00%	166.776	166.776				-77.00%
34087	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
34088	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	54.25%	0	0		是	2026年	-40.11%
34089	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	162.5	162.5				-44.72%
34090	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.76%	0	0				-17.06%
34091	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	400	59.75%	0	0		是	2027年12月	-35.92%
34092	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	25.50%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
34093	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.17%
34094	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右5	250	19.20%	0	0				-52.33%
34095	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	16.19%	0	0		是		-42.79%
34096	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和膝干43凌云东分26	200	50.40%	0	0		是		-49.72%
34097	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	9.00%	0	0		是	2026年	-41.94%
34098	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	68.4	68.4				-46.67%
34099	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	66.03%	75.5	75.5				-44.67%
34100	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干7右5柱上变压器	200	46.00%	0	0				-13.02%
34101	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	57.60%	0	0		是		-38.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34102	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	17.50%	0	0		是	2026年	-105.63%
34103	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干28柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2026年	-55.50%
34104	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	48.25%	0	0				-44.81%
34105	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	21.27%	0	0				-37.37%
34106	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	177.3	177.3				-51.50%
34107	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年	-37.49%
34108	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	27.43%	0	0		是	2026年	-48.00%
34109	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾11主变	630	25.40%	0	0				-39.30%
34110	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-42.43%
34111	铁西	万达变	万达变56066万荣线	永善小区2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-40.68%
34112	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变1	400	43.50%	0	0		是	2026年	-44.13%
34113	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34114	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34115	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	0	0		是	2026年	-43.40%
34116	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	13.33%	483	483				-30.33%
34117	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
34118	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-41.92%
34119	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变2号变	500	26.24%	0	0		是	2026年	-41.09%
34120	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年	-44.50%
34121	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	49.44%	0	0		是		-42.04%
34122	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0		是		-43.88%
34123	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	60.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
34124	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-44.83%
34125	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	26.03%	0	0				-50.27%
34126	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站(原尊龙苑变电站)201	630	49.05%	0	0				-44.67%
34127	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-46.06%
34128	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	26.98%	0	0		是	2026年	0.00%
34129	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	28.19%	0	0		是	2026年	-40.72%
34130	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	18.29%	0	0				-42.95%
34131	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.00%	0	0		是	2026年	-45.82%
34132	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	42.00%	0	0		是	2026年	-41.38%
34133	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	32.10%	231.6	231.6				-44.27%
34134	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-39.39%
34135	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	25.90%	201.9	201.9				-42.84%
34136	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-49.03%
34137	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊桐家园2变电站201	630	29.21%	0	0				-40.30%
34138	和平	青年变	青年变344青三线	云集1#主变	315	27.05%	0	0		是	2026年	-47.20%
34139	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-42.81%
34140	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34141	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年	-39.44%
34142	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34143	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-37.89%
34144	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201配电变压器	630	41.27%	307	307				-39.22%
34145	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站201柜	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-37.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34146	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34147	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期B区1变电站201变压器	630	31.11%	0	0				-43.06%
34148	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201变压器	400	30.50%	0	0		是		-43.28%
34149	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.84%	0	0		是	2027年12月	-45.58%
34150	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技园箱变2变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
34151	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	68.57%	0	0				-42.93%
34152	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	29.84%	0	0				-43.26%
34153	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	400	26.80%	252.8	252.8				-35.87%
34154	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	-39.18%
34155	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-42.55%
34156	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
34157	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	75.90%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
34158	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.70%	0	0				-45.04%
34159	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-31.87%
34160	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	21.84%	0	0		是	2026年	-41.45%
34161	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
34162	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201变压器	400	20.40%	0	0				-43.88%
34163	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
34164	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	37.20%	0	0				-36.78%
34165	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	强大小区2变电站202	630	36.51%	337	337				-42.57%
34166	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	66.67%	0	0				-49.66%
34167	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-40.48%
34168	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	57.60%	0	0				-43.66%
34169	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.60%	0	0				-46.22%
34170	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
34171	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	59.37%	193	193				-43.38%
34172	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年	-44.96%
34173	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	12.06%	6.928	6.928				-46.25%
34174	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	0	0				-30.90%
34175	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城6箱变站2变压器	630	20.00%	0	0		是		-43.72%
34176	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	23.20%	0	0		是	2026年	-43.07%
34177	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	51.43%	121.5	121.5				-46.78%
34178	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2026年	-44.86%
34179	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	33.02%	359	359				-47.18%
34180	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都2箱变201	630	12.76%	0	0				-41.73%
34181	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	430.2	430.2		是	2026年12月	-45.57%
34182	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.38%	0	0				-44.88%
34183	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	0	0				0.00%
34184	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
34185	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34186	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明西小区箱变(单)	400	28.50%	246	246		是		-43.14%
34187	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	14.25%	606	606				-37.27%
34188	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.32%	439	439				-37.98%
34189	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑箱变202	630	20.00%	173.2	173.2				-45.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34190	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	54.60%	0	0				-47.75%
34191	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	48.00%	210	210				-41.98%
34192	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年	-41.69%
34193	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	72.50%	0	0		是	2027年	-45.14%
34194	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站201变压器	630	26.29%	0	0				100.00%
34195	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-201.06%
34196	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	36.00%	0	0		是	2027年12月	-37.90%
34197	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	47.94%	265	265				-44.54%
34198	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	553	553				-39.55%
34199	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	93.528	93.528				0.00%
34200	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	43.49%	93.528	93.528				-44.18%
34201	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	68.95%	0	0		是	2026年	-42.03%
34202	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	44.76%	0	0		是	2026年	-45.25%
34203	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2026年	-31.22%
34204	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0		是	2026年	-34.48%
34205	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34206	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	23.04%	837	837				-49.87%
34207	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
34208	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	洋楼箱变2变压器	500	17.92%	0	0		是	2026年	-34.96%
34209	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	29.50%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
34210	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-42.70%
34211	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-39.39%
34212	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城17箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是		-34.00%
34213	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0				-41.97%
34214	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	17.92%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
34215	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	38.90%	102.2	102.2				-29.86%
34216	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	400	8.85%	324.6	324.6				-44.51%
34217	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	22.50%	270	270				-35.25%
34218	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2026年	-44.40%
34219	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年	-28.32%
34220	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2026年	-36.80%
34221	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-38.85%
34222	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	28.13%	0	0			2027年	16.89%
34223	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-33.16%
34224	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36右12变台	400	41.90%	148.32	148.32				-30.94%
34225	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-39.48%
34226	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	536	536				-39.25%
34227	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干134左1	400	11.40%	314.4	314.4				-27.11%
34228	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右7变台	200	25.35%	129.3	129.3				-14.39%
34229	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34230	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期2局维变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				-1.88%
34231	和平	太原变	太原变098大胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	23.50%	532	532				-41.73%
34232	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	40.95%	0	0				-46.30%
34233	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	400	15.30%	0	0				-66.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34234	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-35.61%
34235	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	20.19%	10	10				-42.78%
34236	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	40.80%	24.6	24.6				-46.74%
34237	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	36.70%	0	0		是	2026年	-33.85%
34238	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-29.19%
34239	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街5大棚	200	63.60%	0	0				-96.71%
34240	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-38.33%
34241	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线91右1台	200	16.50%	0	0				100.00%
34242	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	118.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.15%
34243	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	106.98%	0	0	2022年12月	是	2026年	-25.77%
34244	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG_小里沟一区柱上变压器	315	6.48%	263.1	263.1				-25.75%
34245	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-36.98%
34246	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2026年	-42.05%
34247	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	河南分26柱上变压器	400	114.90%	0	0	2022年12月			-55.37%
34248	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是		-44.23%
34249	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	31.80%	0	0		是	2027年	-37.86%
34250	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	200	58.20%	0	0		是	2026年	-44.34%
34251	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	47.94%	0	0				-27.21%
34252	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	18.00%	288	288		是	2026年12月	-22.47%
34253	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	96.3	96.3				-32.33%
34254	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	47.49%	0	0				-42.92%
34255	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜刘南周丽杰养鱼公变台区	400	26.70%	253.2	253.2				0.00%
34256	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期2小区变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				0.00%
34257	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	49.13%	0	0		是		-38.22%
34258	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-44.90%
34259	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分16右1变台	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
34260	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	58.50%	0	0				-36.24%
34261	于洪	小子变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	20.60%	69.4	69.4				-47.76%
34262	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	0	0				-475.94%
34263	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1(马刚C台)	200	66.20%	47.6	47.6				-34.08%
34264	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	101.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-40.56%
34265	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-11.20%
34266	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
34267	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	-37.20%
34268	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0		是	2026年	-31.69%
34269	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	33.00%	228	228		是	2026年	-37.93%
34270	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	15.60%	595.2	595.2		是	2026年12月	8.34%
34271	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2026年	-44.69%
34272	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34273	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	-13.07%
34274	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分20右17左18	400	1.80%	0	0				0.00%
34275	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍干4左2柱上变压器	315	3.49%	0	0				-19.08%
34276	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站1变压器	800	32.70%	0	0		是		-44.18%
34277	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	24.76%	93.528	93.528				-41.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34278	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	28.40%	0	0			2027年	-42.20%
34279	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-42.50%
34280	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	-42.20%
34281	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	32.25%	462	462				-42.16%
34282	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.41%	0	0			2027年	-41.04%
34283	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	0	0	2025年4月			11.09%
34284	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是		100.00%
34285	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于96左15变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.25%
34286	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期1号变电站202配电变压器2	800	17.40%	580.8	580.8				100.00%
34287	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	24.40%	328	328				-43.99%
34288	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鑫淼人家箱变2变压器	800	23.63%	0	0				-42.80%
34289	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	5.06%
34290	苏家屯	新南变	新南变38066新苏线	东官63右3	200	11.70%	0	0		是	2026年	-82.33%
34291	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
34292	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73之3	200	27.00%	0	0			2027年	0.00%
34293	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34294	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	20.63%	437	437				-33.05%
34295	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	495	495				-36.91%
34296	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
34297	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	200	31.05%	117.9	117.9				-30.30%
34298	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	400	42.25%	0	0		是	2027年	-29.26%
34299	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1(一站式)	200	8.00%	164	164				-38.94%
34300	开发	砂山变	砂山变50548大坝乙线	夏语园1变电站2变压器	500	19.52%	0	0				-39.79%
34301	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	64.50%	51	51				2.50%
34302	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.81%	0	0		是	2026年6月	-45.01%
34303	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-38.84%
34304	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月			-57.25%
34305	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城3变电站1变压器	630	53.08%	0	0		是	2026年	-34.71%
34306	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期2箱式变电站201间隔	630	37.14%	0	0		是	2026年	-41.22%
34307	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	12.34%	93.528	93.528		是	2026年12月	45.35%
34308	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	0	0		是	2026年	-46.83%
34309	沈北	道义变	道义变地铁线	沈阳瑞脉医疗科技有限公司(一站式)	400	6.00%	0	0				0.00%
34310	皇姑	欧亚变	欧亚变25272欧怒甲线	YHG_速冻分22(航苑住宅小区)1箱式变电站1号配电变压器	630	26.16%	31.176	31.176		是	2026年	-47.63%
34311	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干刘家沟支23右5柱上变压器	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
34312	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	29.70%	0	0				-16.96%
34313	于洪	东民变	东民线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-36.28%
34314	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	14.10%	151.8	151.8		是	2026年	-60.11%
34315	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	38.40%	0	0				-29.88%
34316	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-38.87%
34317	沈海变	大东	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	27.30%	0	0				-42.61%
34318	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-45.81%
34319	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	36.30%	0	0		是		-31.79%
34320	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东几9南2	200	21.60%	0	0		是	2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34321	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-47.23%
34322	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_新东箱式变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-41.50%
34323	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	32.70%	361	361				-38.32%
34324	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
34325	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾电东支001	200	55.95%	68.1	68.1				-31.71%
34326	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	39.00%	0	0			2027年	-75.74%
34327	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站202配电变压器	500	43.20%	173.2	173.2				-40.69%
34328	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
34329	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)4箱式变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
34330	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-4.12%
34331	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	150.5	150.5		是	2026年12月	52.59%
34332	法库	宝山变	宝山变1004城南线	10kV南环乙线代家庄02	315	6.98%	261.5	261.5				-87.10%
34333	于洪	东民变	东民线	小微五机乙5号	400	24.30%	0	0		是	2026年	-37.19%
34334	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-37.09%
34335	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	22.54%	0	0			2027年	-42.12%
34336	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.92%
34337	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	42.30%	95.4	95.4				0.00%
34338	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂(2)nz	200	99.00%	0	0	2025年5月	是	2026年	-26.47%
34339	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	61.20%	0	0		是	2026年6月	-43.18%
34340	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	62.80%	54.4	54.4				-40.76%
34341	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干90	80	23.06%	0	0			2027年	-46.93%
34342	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞悦悦4箱变2变压器	630	14.60%	475	475				100.00%
34343	沈北	道义变	道孝甲线	沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)5201配电变压器	800	7.05%	0	0				-39.28%
34344	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区1箱变1变(考核表)配电变压器	630	0.00%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	0.00%
34345	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS_木匠大队	200	23.85%	132.3	132.3		是	2026年12月	-33.41%
34346	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	35.40%	218.4	218.4				-37.00%
34347	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	58.25%	0	0		是	2026年	-40.57%
34348	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-9.63%
34349	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	30.79%	186.5	186.5				-37.38%
34350	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	46.50%	87	87				-70.52%
34351	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	47.6	47.6				-30.70%
34352	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-38.13%
34353	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				1.92%
34354	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山南综合公变台区	200	26.10%	127.8	127.8				99.78%
34355	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	28.20%	0	0				-41.18%
34356	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维2箱变201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0		是	2027年	-32.24%
34357	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	38.10%	0	0			2027年	83.22%
34358	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-41.61%
34359	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34360	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变1变压器	800	56.10%	0	0				-34.20%
34361	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年12月	-34.90%
34362	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	36.30%	107.4	107.4				0.35%
34363	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干101右5右3变台	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
34364	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0		是	2026年	-79.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34365	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	294	294				-43.33%
34366	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	33.60%	451.2	451.2		是		4.49%
34367	苏家屯	前显变	前显变278前地线	越檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-7.59%
34368	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	80.25%	0	0	2026年1月	是	2026年6月	-32.60%
34369	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	200	32.70%	0	0				-33.94%
34370	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	22.95%	134.1	134.1		是	2026年	-31.02%
34371	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0			2027年	-36.98%
34372	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				-25.86%
34373	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	20.00%	0	0				-35.83%
34374	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-32.85%
34375	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2027年12月	-38.31%
34376	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	65.40%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
34377	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支2右1变台	200	32.40%	103.284	103.284				100.00%
34378	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	60.75%	0	0		是	2027年12月	-29.17%
34379	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年	-43.93%
34380	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	26.03%	0	0				-39.35%
34381	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	400	19.50%	282	282				6.33%
34382	康平	中心变	中心变2606东环线	翰林华府小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
34383	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分6右1变台	400	16.80%	292.8	292.8				0.00%
34384	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-42.66%
34385	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34386	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支侯村东几6	200	45.90%	0	0		是	2026年	0.00%
34387	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	21.20%	10	10		是	2027年12月	-34.70%
34388	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2026年	-30.57%
34389	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
34390	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干21	100	71.20%	0	0				-42.66%
34391	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-42.61%
34392	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	41.05%	195.8	195.8				7.65%
34393	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
34394	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	22.50%	67.5	67.5		是		-32.00%
34395	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	0	0				9.14%
34396	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	19.91%
34397	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				-33.10%
34398	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
34399	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	100	72.00%	18	18		是	2026年6月	-43.03%
34400	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-36.55%
34401	铁西	历工变	历工变10444历幼乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
34402	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老房灰山村欣牧家禽饲养公变台区	200	20.10%	0	0				0.00%
34403	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城2号变电站2变电器	630	34.67%	0	0				-42.34%
34404	皇姑	北陵变	北陵变25150舍屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	13.71%	0	0		是	2026年	-37.69%
34405	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	32.76%	173.2	173.2				-37.93%
34406	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分烘干塔支南2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34407	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾1号变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-11.82%
34408	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部(一站式)	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-35.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34409	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村照明新	100	114.30%	0	0	2025年6月			0.00%
34410	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园3变电站202配电变压器	800	19.88%	0	0				7.02%
34411	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号3变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
34412	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	800	0.00%	0	0				-107.25%
34413	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和于79左7	315	20.06%	0	0				-25.87%
34414	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	34.20%	279	279				-52.38%
34415	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-39.81%
34416	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	107.40%	0	0	2024年6月	是	2026年	-33.28%
34417	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左1变台	200	14.20%	151.6	151.6		是	2026年	-46.86%
34418	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
34419	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	7.24%	521.4	521.4				76.01%
34420	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				-41.74%
34421	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0		是	2026年	-24.65%
34422	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	书香苑(居民2)	500	29.20%	304	304		是	2026年12月	-39.02%
34423	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明(2020微)	200	42.90%	0	0				-24.27%
34424	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0		是	2026年	9.35%
34425	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	56.20%	0	0		是	2026年	-44.87%
34426	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连西井分8加1变压器	50	45.60%	22.2	22.2				-45.01%
34427	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年	-33.50%
34428	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑苑小区3变电站2变压器	400	24.50%	0	0				-45.59%
34429	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分63变台	200	52.80%	0	0		是	2026年	-35.26%
34430	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄	老观坨东海林厂公变台	200	53.70%	72.6	72.6				100.00%
34431	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	75.00%	7.5	7.5		是	2026年6月	-7.01%
34432	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	19.05%	0	0			2027年	17.93%
34433	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星云汇锦2-6配变站2变压器	800	35.70%	0	0				8.51%
34434	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-39.97%
34435	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	24.00%	0	0		是	2027年	100.00%
34436	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	24.60%	0	0		是	2026年	100.00%
34437	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0		是	2026年	-16.34%
34438	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	0	0		是	2026年	-30.99%
34439	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-25.25%
34440	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村西台公变台区	200	49.80%	0	0				-30.50%
34441	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	19.80%	280.8	280.8				11.29%
34442	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
34443	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	29.50%	0	0				-41.63%
34444	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西关东台支004	200	23.03%	0	0		是	2026年12月	-30.94%
34445	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右1左1	200	46.80%	0	0				0.00%
34446	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-35.91%
34447	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支004	50	93.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-35.13%
34448	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线三家子支1	100	101.10%	0	0	2026年1月			-27.85%
34449	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	27.43%	377.576	377.576				-39.93%
34450	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾于18右11变压器	200	10.40%	0	0		是	2026年	-39.48%
34451	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年	-37.31%
34452	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-40.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34453	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年	-39.33%
34454	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	49.80%	0	0		是	2026年5月	-69.58%
34455	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10母线	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
34456	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	1.2	1.2	2024年6月			-26.86%
34457	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明新	100	93.60%	0	0	2025年6月			0.00%
34458	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	423	423		是	2027年12月	-45.03%
34459	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-29.88%
34460	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.70%	0	0				2.31%
34461	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干獾洞支118变台	200	19.80%	0	0		是	2026年	4.38%
34462	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园3箱变1变压器	630	20.79%	0	0		是	2026年12月	-22.06%
34463	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱变1、2变	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
34464	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	57.30%	130.8	130.8				-38.80%
34465	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳锐锋置业有限公司2号箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
34466	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	200	57.20%	0	0		是	2026年5月	-44.98%
34467	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干西寺分29	50	95.40%	0	0	2024年6月			-15.97%
34468	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0			2027年	-257.02%
34469	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	25.34%
34470	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线82右1变台	200	55.80%	68.4	68.4				0.00%
34471	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右10右9	100	52.20%	37.8	37.8		是	2027年	-33.98%
34472	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线22右5左9变台	100	47.40%	42.6	42.6				20.03%
34473	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	46.80%	0	0		是	2026年	-44.25%
34474	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	YHG_小北干北顺乙BKB如意坊自维箱变-1配电变压器	315	54.60%	6.928	6.928				-36.20%
34475	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-39.00%
34476	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际4变电站201变压器	630	59.68%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
34477	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-35.27%
34478	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	85.00%	10	10	2026年1月			-38.55%
34479	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线铁北分6右1变台	200	20.70%	138.6	138.6				0.65%
34480	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	36.00%	54	54		是	2026年	-79.10%
34481	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	30.80%	59.2	59.2		是	2026年	-19.93%
34482	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右2	200	0.00%	180	180				0.00%
34483	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34484	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	8.00%	164	164				-64.03%
34485	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年	-45.51%
34486	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-38.64%
34487	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	64.80%	0	0				-29.30%
34488	于洪	光辉变	光东线	光辉场部南台供暖公司	400	75.00%	60	60				-38.05%
34489	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-43.46%
34490	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	19.37%	0	0				-44.43%
34491	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2右7号台	400	24.00%	0	0				18.82%
34492	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-284.03%
34493	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	57.20%	32.8	32.8				-49.49%
34494	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	91.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.31%
34495	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是		-43.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34496	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年	41.16%
34497	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	75.75%	0	0		是	2026年	-41.15%
34498	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	193.1	193.1		是	2026年	-37.96%
34499	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-42.93%
34500	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-20.47%
34501	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
34502	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期4号变电站202配电变压器2	800	13.20%	614.4	614.4				100.00%
34503	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年12月	22.28%
34504	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年	24.91%
34505	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱2202配电变压器	400	64.50%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
34506	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	44.70%	45.3	45.3				-43.87%
34507	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	51.20%	0	0				-44.26%
34508	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	50.70%	0	0				-41.99%
34509	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年	15.40%
34510	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	78.00%	0	0		是	2026年	-31.04%
34511	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年	27.76%
34512	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.40%	338	338			2027年	-39.20%
34513	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡4号变电站202配电变压器	800	13.13%	0	0				100.00%
34514	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-49.97%
34515	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	61.60%	0	0		是	2026年	-74.75%
34516	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刁立养殖场分2	200	28.20%	0	0		是	2027年	100.00%
34517	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	200	65.18%	49.65	49.65		是		-32.38%
34518	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	89.10%	0.45	0.45	2025年4月	是	2026年	-30.34%
34519	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				100.00%
34520	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	9.58%
34521	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-37.62%
34522	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	82.00%	8	8	2025年8月	是	2026年	-38.72%
34523	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-37.60%
34524	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含于10左7柱上变压器	400	28.00%	0	0				-38.42%
34525	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	400	88.20%	7.2	7.2	2026年1月			-39.60%
34526	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大千沉檀木分24右8变台	200	23.40%	0	0		是	2026年	-35.29%
34527	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	荷花苑1变电站1变压器	315	33.02%	0	0				-34.87%
34528	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.60%	0	0			2027年	-6.44%
34529	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线25右4变台	200	68.40%	43.2	43.2				-36.31%
34530	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-39.77%
34531	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-39.55%
34532	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	8.43%
34533	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	49.20%	0	0				6.07%
34534	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北于52+1之1	400	109.35%	0	0	2023年5月	是	2026年	86.40%
34535	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-41.79%
34536	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期3号变电站202配电变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
34537	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线148左5	200	13.80%	0	0			2027年	0.00%
34538	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	33.75%	225	225		是	2026年	-42.81%
34539	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	44.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34540	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	大沟沿机井	80	39.00%	40.8	40.8				-22.65%
34541	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2026年	-19.41%
34542	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	31.50%	0	0			2027年	27.25%
34543	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-55.03%
34544	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
34545	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.00%	174	174				11.45%
34546	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年	-46.07%
34547	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	48.51%
34548	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	0	0				-28.54%
34549	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	23.40%	0	0				-35.40%
34550	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
34551	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	26.70%	253.2	253.2				-21.25%
34552	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-40.68%
34553	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	21.60%	547.2	547.2				19.54%
34554	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线119右8右1变台	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
34555	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年	-44.35%
34556	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	富兴华府二期箱变2号配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
34557	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	85.00%	20	20	2025年8月			-37.74%
34558	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场于15苗下分37	100	54.40%	0	0				-51.40%
34559	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期2号变电站201间隔配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34560	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34561	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
34562	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
34563	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	39.00%	0	0				-14.14%
34564	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	5.55%
34565	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分14右1变台	200	26.10%	0	0				100.00%
34566	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	32.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
34567	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
34568	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业(沈阳)有限公司(晨兴花园1.1期)2变压器配电变压器	630	24.44%	0	0				-40.37%
34569	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	40.38%	312.6	312.6				-33.13%
34570	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支09	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34571	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	41.10%	0	0				-47.72%
34572	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程屯分19左12变台	400	5.70%	337.2	337.2				100.00%
34573	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.00%
34574	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南北台照明台新	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
34575	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.14%
34576	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	44.50%	0	0				-39.06%
34577	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左5柱上变压器	400	50.10%	0	0				0.00%
34578	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	32.32%	144.2	144.2				-23.76%
34579	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期3变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				11.37%
34580	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
34581	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-44.49%
34582	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	0	0				-40.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34583	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	58.73%	0	0			2027年	-22.41%
34584	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	0	0				-30.06%
34585	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	20.95%	435	435				0.00%
34586	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家2、3组照明(微)	200	49.60%	80.8	80.8				-37.50%
34587	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年6月	-38.46%
34588	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-41.51%
34589	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	23.40%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
34590	东陵	汪家变	汪官甲线	百利得1箱变1变压器	400	23.50%	0	0				0.00%
34591	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.90%	0	0		是	2026年	1.32%
34592	于洪	双树变	双树变16160双金线	小尚义村内分台	200	23.40%	0	0				0.00%
34593	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	10.50%	0	0				0.00%
34594	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-34.51%
34595	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.50%
34596	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2026年	-40.18%
34597	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	59.43%	0	0		是	2026年	-41.95%
34598	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	37.05%	0	0		是	2026年12月	30.65%
34599	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0		是	2027年	13.24%
34600	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线自来水支08	200	34.80%	0	0		是	2026年6月	0.00%
34601	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-43.55%
34602	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2支3	400	26.18%	255.3	255.3		是	2026年12月	-29.98%
34603	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-42.73%
34604	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	21.80%	0	0		是	2027年	-31.74%
34605	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	24.00%	0	0		是	2026年	-40.66%
34606	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司(朱林)	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	10.91%
34607	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	26.35%	0	0			2027年	-32.45%
34608	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	59.70%	60.6	60.6		是	2026年	100.00%
34609	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
34610	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	41.70%	386.4	386.4				-43.91%
34611	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分8变台	200	70.50%	39	39				-11.41%
34612	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台(南/北)3台区	200	55.20%	0	0		是	2026年	-15.69%
34613	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)6201配电变压	630	19.05%	0	0				-41.53%
34614	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	25.13%	519	519				-41.01%
34615	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五(2)台	200	32.10%	0	0				-25.63%
34616	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	23.70%	132.6	132.6		是	2026年	-16.06%
34617	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0		是	2027年	-43.57%
34618	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	0	0		是	2026年6月	-25.39%
34619	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线白家岗老卜照明	400	21.00%	276	276				-33.28%
34620	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.22%
34621	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
34622	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.50%	39	39				-33.22%
34623	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	400	29.40%	242.4	242.4				-77.09%
34624	于洪	东民变	东前变	东民变344东前线西和平村南1台区	100	78.90%	0	0				-34.54%
34625	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2西支2	400	0.00%	360	360				0.00%
34626	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	30.00%	120	120				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34627	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.05%	447	447				24.64%
34628	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	42.38%	0	0		是	2026年	-30.16%
34629	东陵	孤家子	营城乙线	yhg_嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
34630	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
34631	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	200	59.10%	61.8	61.8				-37.91%
34632	沈北	道义变	道义变15269佃景线	佃景干泵站分C2支9(一站式)	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
34633	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	39.90%	0	0			2027年	10.92%
34634	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.75%
34635	沈北	核心变	10kV核农线53246线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	35.56%	343	343		是	2026年12月	-43.90%
34636	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区32主变	630	21.71%	430.2	430.2				-39.31%
34637	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0			2027年	-40.74%
34638	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
34639	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	10.92%	498.2	498.2		是	2026年	-42.82%
34640	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左8变压器	400	42.90%	188.4	188.4		是	2026年	8.81%
34641	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	吕惠瑜变压器(一站式)	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
34642	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.88%	0	0				-17.57%
34643	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是		-6.71%
34644	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站1变压器	630	37.46%	0	0				100.00%
34645	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分25	315	54.29%	0	0				-49.93%
34646	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-43.38%
34647	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-46.13%
34648	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	50.25%	318	318				-44.07%
34649	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-60.46%
34650	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
34651	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线东八家子几23	250	22.08%	169.8	169.8				100.00%
34652	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年	-3.95%
34653	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年	-35.13%
34654	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
34655	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
34656	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	0	0				-42.05%
34657	沈海变	沈海变80350联合乙线		联合乙线新生干37	315	67.30%	0	0		是		-38.50%
34658	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线53左22变台	400	21.90%	0	0		是	2026年	-34.39%
34659	于洪	家俱变	佃锦线	佃锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	0	0				-28.39%
34660	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	61.90%	0	0		是	2026年	-34.30%
34661	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	400	22.35%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-40.52%
34662	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站2变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-54.49%
34663	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干工厂分10柱上变压器	160	15.50%	0	0				-23.89%
34664	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	41.90%	0	0				-40.43%
34665	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2027年12月	-15.31%
34666	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
34667	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园1号变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	1.74%
34668	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	77.60%	0	0		是	2026年	-60.97%
34669	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	18.80%	356	356				-44.44%
34670	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	38.70%	205.2	205.2		是	2026年	-43.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34671	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	24.75%	522	522				-38.32%
34672	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.78%
34673	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线机房电台	100	26.70%	63.3	63.3				-28.16%
34674	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	9.90%	0	0				-49.72%
34675	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2026年	-44.85%
34676	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0		是	2026年	-29.95%
34677	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34678	于洪	小子变	10kV于工线56284	景城时代2台(临时电)	315	92.06%	0	0	2026年1月			100.00%
34679	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年	-36.65%
34680	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	27.94%	391	391			2027年	-38.80%
34681	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-54.08%
34682	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
34683	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	90.00%	0	0	2023年7月			-35.92%
34684	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	57.90%	0	0				-41.34%
34685	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0				-21.71%
34686	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-37.00%
34687	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	59.25%	0	0			2027年	-27.51%
34688	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	3.60%	0	0		是	2026年5月	5.15%
34689	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	64.50%	20.4	20.4				-41.54%
34690	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线秀登干222	315	41.21%	0	0		是	2026年	-32.48%
34691	于洪	东民变	东民变	隆盛花园4台(临时电)	315	28.57%	0	0				100.00%
34692	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-40.96%
34693	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0		是	2026年5月	8.80%
34694	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	-41.71%
34695	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	77.75%	49	49		是	2026年	-30.50%
34696	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右7	250	45.20%	112	112				-37.90%
34697	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	400	55.20%	139.2	139.2		是	2026年6月	-35.82%
34698	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分27	100	38.40%	51.6	51.6				-50.03%
34699	于洪	铸造变	铸造变	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	47.14%	270	270		是	2026年	-39.03%
34700	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	28.75%	245	245				-36.50%
34701	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.48%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34702	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
34703	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
34704	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号4箱变1变压器	800	1.80%	705.6	705.6				0.00%
34705	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-39.72%
34706	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	73.20%	0	0		是	2026年	-32.19%
34707	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	35.05%	0	0				-39.89%
34708	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号6箱变1变压器	800	5.40%	676.8	676.8				100.00%
34709	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34710	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	64.44%	0	0				-23.44%
34711	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	-41.43%
34712	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	41.90%	0	0		是	2026年	-33.30%
34713	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩*公馆13-1间隔201配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.67%
34714	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2(柏家沟村东台)	200	24.00%	0	0		是	2026年	-36.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
34715	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几(柏九队西台)	315	12.19%	0	0		是	2026年	-32.98%
34716	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	34.20%	111.6	111.6		是	2026年	-46.36%
34717	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	0	0	2023年9月	是	2026年	-20.68%
34718	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	28.95%	0	0				-39.75%
34719	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.12%
34720	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	33.60%	0	0		是	2026年	-43.42%
34721	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	26.80%	0	0		是	2026年	-47.71%
34722	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	7.11%	0	0				-52.75%
34723	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	16.83%	0	0		是	2026年	-46.46%
34724	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	221.5	221.5		是	2026年	-25.13%
34725	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	89.70%	0	0	2025年8月			-42.00%
34726	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	47.40%	0	0		是	2026年	-46.33%
34727	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	24.75%	0	0		是	2026年	-44.19%
34728	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	24.13%	0	0				-38.08%
34729	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0		是	2026年	-46.06%
34730	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2	315	43.43%	0	0			2027年	16.44%
34731	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0			2027年	-108.96%
34732	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	68.57%	0	0				-43.14%
34733	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2026年	-47.20%
34734	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0		是	2026年	-46.64%
34735	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	27.81%	0	0				-47.82%
34736	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	86.4	86.4				-47.23%
34737	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	17.14%	229.5	229.5				-45.87%
34738	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	40.63%	155.5	155.5				-33.65%
34739	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾莲变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2026年	-42.69%
34740	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2026年	-16.18%
34741	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左2加1	400	97.20%	0	0	2025年9月			-38.08%
34742	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	0	0				-32.38%
34743	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	44.19%	144.3	144.3				-44.43%
34744	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	44.10%	0	0		是	2026年	-42.39%
34745	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右7	315	37.14%	0	0				-51.85%
34746	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.38%	0	0		是	2026年	15.92%
34747	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左2	400	16.80%	292.8	292.8		是		7.83%
34748	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0		是	2026年	-49.96%
34749	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	54.80%	0	0		是	2026年	-42.20%
34750	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	59.05%	97.5	97.5				-44.15%
34751	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	28.80%	153	153				-55.57%
34752	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	220.2	220.2				-135.36%
34753	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分10	315	99.37%	0	0	2022年12月	是	2026年	-37.65%
34754	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	83.75%	0	0	2024年6月	是	2026年	-28.65%
34755	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	46.88%	0	0		是	2026年	-62.79%
34756	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线勾莲分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
34757	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-49.53%
34758	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	78.10%	0	0		是	2026年	-44.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34759	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	16.00%	0	0		是	2026年	-35.00%
34760	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑2箱变1变	500	16.80%	0	0		是	2026年	-41.07%
34761	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-44.96%
34762	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
34763	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	47.30%	0	0				-41.51%
34764	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-39.13%
34765	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2026年	-46.00%
34766	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一1#主变	800	44.40%	364.8	364.8				-38.22%
34767	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站1变压器	630	29.71%	180.128	180.128				-36.45%
34768	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	48.25%	0	0				-44.63%
34769	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	22.20%	0	0		是	2026年	-44.22%
34770	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	18.29%	451.8	451.8				-40.91%
34771	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	45.71%	0	0		是	2026年	-41.58%
34772	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是		-41.01%
34773	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	38.10%	296.172	296.172		是	2026年	-42.80%
34774	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年	-39.55%
34775	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-42.28%
34776	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年	-43.84%
34777	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-35.56%
34778	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	50.79%	247	247				-43.07%
34779	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-47.23%
34780	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	41.90%	151.5	151.5				-40.14%
34781	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站201	630	39.37%	0	0				-42.47%
34782	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变1变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-42.06%
34783	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				-39.92%
34784	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201配电变压器	500	60.80%	0	0				-46.71%
34785	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语1变电站201柜	500	32.16%	289.2	289.2		是		-39.59%
34786	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202变压器	630	25.08%	0	0				-45.23%
34787	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	廊桥溪语3变电站202柜	315	64.00%	81.9	81.9		是		-35.30%
34788	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201变压器	500	25.28%	0	0		是		-48.81%
34789	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201变压器	500	14.40%	0	0		是		-35.29%
34790	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	36.19%	0	0				-42.10%
34791	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	400	23.40%	266.4	266.4				-46.60%
34792	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年	-108.46%
34793	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	邻园箱变2变压器	500	39.04%	0	0				-46.79%
34794	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万金城1箱变1变压器	400	24.50%	0	0				-45.77%
34795	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	71.60%	0	0		是		-49.09%
34796	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	37.12%	0	0		是	2028年12月	-43.93%
34797	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-39.42%
34798	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	44.95%	0	0				-46.06%
34799	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	83.60%	0	0	2025年8月	是	2026年	-42.69%
34800	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	18.50%	0	0				-40.51%
34801	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	29.71%	379.8	379.8				-34.71%
34802	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	北塔小区箱变1	630	102.86%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34803	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-40.83%
34804	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
34805	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34806	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	35.60%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
34807	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0		是		-48.33%
34808	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-42.14%
34809	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	11.43%	0	0				-38.32%
34810	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.25%	0	0		是	2026年	-45.47%
34811	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201变压器	400	22.80%	0	0				-45.71%
34812	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	0.00%	0	0				-60.38%
34813	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	艳路二区变电站201	630	29.21%	39.2	39.2		是	2026年	-44.37%
34814	沈河	大东变	大东变054城南乙线	红巾3变电站2变压器	500	62.72%	0	0				-40.90%
34815	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
34816	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	10.24%	398.8	398.8				-39.39%
34817	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙3期2箱变1变	630	21.59%	0	0				-34.00%
34818	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
34819	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站1变压器	630	23.17%	6.928	6.928				-43.58%
34820	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	72.76%	0	0				-44.42%
34821	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	40.32%	156.5	156.5				-33.21%
34822	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-40.38%
34823	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	60.95%	0	0				-45.80%
34824	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	39.60%	0	0				-42.02%
34825	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	50.40%	0	0		是		-41.43%
34826	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	87.84%	0	0	2026年1月			-41.60%
34827	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	7.20%	0	0		是	2027年12月	-26.40%
34828	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	12.06%	6.928	6.928				-42.39%
34829	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	50.48%	0	0		是	2027年12月	-40.88%
34830	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	78.40%	0	0		是	2027年	-39.09%
34831	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	34.29%	0	0		是	2026年	-49.44%
34832	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0		是	2026年	4.49%
34833	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	67.20%	0	0				-36.03%
34834	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	55.50%	0	0		是	2026年	-41.97%
34835	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	76.51%	85	85				-43.14%
34836	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34837	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	11.11%	0	0		是	2026年	-44.08%
34838	新民	新民变	新民变30170普西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0		是	2026年	-46.64%
34839	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	78.80%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
34840	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变1号变压器	630	9.21%	0	0				0.00%
34841	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	7.89%
34842	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年	-21.36%
34843	于洪	得胜变	得胜变95446	小微香堤北苑台	200	8.40%	0	0		是	2026年	-41.00%
34844	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2026年	-43.39%
34845	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城丙40	400	19.50%	0	0		是	2026年	100.00%
34846	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	16.95%	292.2	292.2				19.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34847	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-39.54%
34848	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	20.40%	0	0				-43.91%
34849	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分46左1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34850	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站202	630	24.44%	325.616	325.616				-47.60%
34851	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-39.96%
34852	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	399	399				-43.46%
34853	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	78.20%	0	0		是	2026年	-42.07%
34854	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0		是	2026年	-47.07%
34855	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛2变电站1变压器	500	80.32%	0	0	2025年8月			-43.12%
34856	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-37.23%
34857	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线67变台	200	48.00%	0	0				-23.85%
34858	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分2	315	55.56%	0	0		是	2026年	-40.55%
34859	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡叔家庵叔桂永大棚公变台区	630	18.41%	451	451				0.00%
34860	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左4变台柱上变压器	50	102.40%	0	0	2022年12月			-35.65%
34861	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0				-18.36%
34862	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
34863	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	56.33%
34864	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	29.34%
34865	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	7.80%	164.4	164.4		是	2026年	-42.72%
34866	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右2	400	62.10%	0	0			2027年	0.00%
34867	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0			2027年	-38.20%
34868	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分3	250	26.80%	0	0			2027年	-136.12%
34869	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年	7.22%
34870	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	0	0		是	2026年	-29.95%
34871	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支34右11	200	2.70%	0	0			2027年	100.00%
34872	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				-37.93%
34873	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	34.20%	0	0		是	2026年	-42.68%
34874	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.45%	238.2	238.2				-7.69%
34875	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	53.02%	233	233				-36.84%
34876	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	77.70%	24.6	24.6		是	2026年6月	-42.62%
34877	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	20.63%	437	437				0.82%
34878	东陵	麦子屯	麦古甲线	麦古甲线麦屯分28柱上变压器	200	48.60%	0	0				0.00%
34879	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分121变台	100	33.30%	0	0		是	2026年	6.89%
34880	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	70.2	70.2				-31.30%
34881	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	4.24%
34882	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干49右分04柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
34883	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
34884	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
34885	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	6.09%
34886	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	63.00%	54	54				-33.90%
34887	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	10.16%	0	0		是		13.67%
34888	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	小微红旗1号台	200	9.00%	162	162				100.00%
34889	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	27.94%	0	0				-43.15%
34890	辽中	养土堡	养土堡变1184腰屯线	养土堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	45.30%	0	0				-20.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34891	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水于茨于分43变台	200	22.20%	0	0		是	2026年	-50.63%
34892	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区6变电站201配电变压器	400	11.60%	0	0				0.00%
34893	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分汪家沟西二台几1(汪西二台)	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34894	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	42.00%	192	192				57.15%
34895	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台农场村聚鑫源涤纶公变台区	200	0.40%	17.32	17.32				100.00%
34896	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-41.07%
34897	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
34898	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	31.05%	117.9	117.9				-40.59%
34899	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-42.15%
34900	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34901	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	27.00%	252	252				-32.41%
34902	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	40.88%	393	393				-37.00%
34903	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	24.80%	0	0			2027年	-52.41%
34904	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	17.40%	145.2	145.2				-47.89%
34905	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34906	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南于87左1变台	200	14.80%	0	0		是	2026年	-37.18%
34907	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	0	0		是	2026年	-34.23%
34908	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.77%
34909	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	36.38%	429	429				-29.09%
34910	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格丽景小区变电站1变压器	400	37.60%	209.6	209.6		是	2026年	-41.50%
34911	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34912	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34913	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
34914	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	24.00%	173.2	173.2				-46.16%
34915	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	38.40%	0	0				-36.89%
34916	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左0	400	12.75%	309	309			2027年	0.00%
34917	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
34918	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	25.20%	0	0				-19.06%
34919	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线粮库联通分满仓农业支2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34920	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	-11.64%
34921	东陵	汪家变	汪家变	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	37.91%
34922	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	44.10%	367.2	367.2		是		-8.86%
34923	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔(官塔乙线)配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	7.09%
34924	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	71.40%	0	0		是	2026年	100.00%
34925	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	58.73%	0	0				-46.08%
34926	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二卜皮家堡吕鑫养鱼公变台区	200	15.90%	0	0				0.00%
34927	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左3(自维)201间隔配电变压器	315	31.43%	0	0				-25.33%
34928	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	142.2	142.2				-12.24%
34929	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	24.76%	411	411				-35.23%
34930	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年	-36.88%
34931	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	30.00%	480	480				-46.00%
34932	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	12.70%	487	487				-35.65%
34933	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	38.40%	51.6	51.6				-63.44%
34934	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年	-21.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34935	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线古城乙38	100	73.95%	0	0		是	2026年	-35.91%
34936	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	55.24%	219	219				-34.64%
34937	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线秀水家园7变压器	400	145.80%	0	0	2026年1月			0.00%
34938	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦4站房2配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2		是	2026年	0.00%
34939	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑住宅)1间隔1配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
34940	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	71.68%	0	0				-42.77%
34941	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年	-52.00%
34942	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.69%
34943	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
34944	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	17.46%	0	0				-46.28%
34945	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
34946	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	78.81%
34947	于洪	东民变	东民线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	-38.02%
34948	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	36.00%	216	216				7.02%
34949	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	38.10%	327	327				-41.03%
34950	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	23.62%	0	0				-42.60%
34951	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	19.30%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
34952	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	800	74.10%	0	0		是	2026年12月	-38.25%
34953	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	16.80%	0	0		是	2026年	-32.85%
34954	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0		是	2026年	-9.63%
34955	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头西支003	100	92.25%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-30.89%
34956	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	另角泡村西台(仅换变压器)改造	400	93.00%	0	0	2025年8月			17.23%
34957	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0				-37.91%
34958	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年	-36.22%
34959	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年	18.58%
34960	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥北台分005	80	32.63%	0	0				-29.06%
34961	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	400	42.15%	191.4	191.4		是	2026年12月	-39.42%
34962	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	34.50%	0	0				-39.01%
34963	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	5.71%	265.5	265.5				-53.70%
34964	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年	-43.43%
34965	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34966	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	28.19%	0	0		是	2026年	-47.02%
34967	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线10	315	43.81%	0	0			2027年	-45.70%
34968	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	34.50%	444	444				-7.29%
34969	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-17.64%
34970	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-14.50%
34971	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯新东村贵川淡水鱼养殖公变台区	200	60.60%	0	0				0.00%
34972	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站1变压器	630	38.73%	69.28	69.28				-33.85%
34973	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	400	93.30%	0	0	2025年6月			-24.93%
34974	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	400	39.85%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
34975	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满东村三四组公变台区	400	17.10%	0	0				-45.16%
34976	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿园东	630	33.97%	353	353				-38.34%
34977	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-44.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
34978	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	32.00%	0	0		是	2026年	-135.04%
34979	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	21.25%	0	0		是	2026年	-29.37%
34980	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年	-30.89%
34981	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	87.60%	0	0	2025年9月			-40.12%
34982	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	200	71.40%	0	0		是	2026年	-70.86%
34983	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖椰舍2变电站2变压器配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年12月	-46.91%
34984	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	44.76%	0	0				-42.40%
34985	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34986	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	24.60%	0	0		是	2026年12月	-75.85%
34987	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	-30.14%
34988	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	22.48%	0	0				6.52%
34989	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz(仅换变压器)改造	200	37.60%	104.8	104.8				9.58%
34990	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-1.07%
34991	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	54.90%	70.2	70.2		是	2026年	6.14%
34992	沈北	道义变	道义变15270纺枝线	沈阳唐轩公馆6变电站1号变压器	630	21.27%	0	0				-37.10%
34993	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-42.05%
34994	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明新	200	41.40%	97.2	97.2				0.00%
34995	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	26.40%	508.8	508.8				-45.06%
34996	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	41.27%	0	0		是		-43.54%
34997	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分2右1	315	73.65%	51.5	51.5				-36.82%
34998	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.96%
34999	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0		是	2026年5月	-21.09%
35000	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	64.44%	0	0				-15.00%
35001	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年	-41.81%
35002	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家下西台	200	38.00%	104	104				-32.12%
35003	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分02	50	0.00%	0	0				0.00%
35004	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支014	50	117.30%	0	0	2023年2月			-28.59%
35005	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-44.19%
35006	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	35.56%	0	0				-45.11%
35007	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核(2022微)	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
35008	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	56.51%	105.5	105.5		是		-42.79%
35009	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分移动支贺臣养殖场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
35010	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-44.92%
35011	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
35012	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-41.02%
35013	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	48.75%	0	0		是	2026年	-43.97%
35014	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	23.04%	0	0				-35.05%
35015	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-53.19%
35016	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-41.24%
35017	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线三家分45右2变台	400	20.40%	278.4	278.4				94.35%
35018	东陵	中马变	军影线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	229.2	229.2		是	2026年12月	28.61%
35019	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	800	10.88%	0	0			2027年	66.44%
35020	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	36.00%	0	0		是	2026年	-31.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35021	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
35022	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜几4	100	42.75%	0	0		是	2026年	-36.49%
35023	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-40.45%
35024	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	38.00%	0	0		是	2026年	-7.08%
35025	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东村白羽鸡肆公变台区	400	26.70%	0	0				0.00%
35026	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	7.69%
35027	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城16号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	50.48%	0	0				0.00%
35028	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村2台	200	58.35%	63.3	63.3				-42.24%
35029	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕线主干013	400	90.00%	0	0	2025年12月			-23.67%
35030	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍3箱式变电站配电变压器	500	9.28%	0	0				0.00%
35031	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器(单)	200	42.30%	95.4	95.4				6.54%
35032	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号(微)	400	17.10%	0	0				7.31%
35033	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变(单)	630	22.86%	0	0		是		-39.07%
35034	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0				5.01%
35035	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
35036	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	15.24%	0	0				-17.04%
35037	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年	-33.43%
35038	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.60%	0	0		是	2026年	-43.24%
35039	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站1变压器	800	19.88%	0	0			2027年	-37.45%
35040	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分37左10右6右3变台	400	36.00%	216	216				-40.23%
35041	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年	-35.50%
35042	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明(2021微)	400	29.06%	242.48	242.48				-30.95%
35043	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0		是	2026年	-31.00%
35044	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	151.2	151.2				-40.84%
35045	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分岗支50变台	400	21.30%	0	0				-15.57%
35046	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	8.25%	654	654				-25.22%
35047	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-49.55%
35048	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	28.70%	0	0		是		-40.18%
35049	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	0	0				0.00%
35050	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.90%	424.8	424.8				0.85%
35051	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	233.6	233.6		是	2026年	-36.19%
35052	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	26.47%
35053	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干奉南分38右1变压器	50	32.00%	0	0		是	2026年	-36.62%
35054	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	-33.07%
35055	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年	-41.84%
35056	于洪	东民变	东民线	小微五机乙线4	200	30.00%	0	0		是	2026年	-83.92%
35057	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	0	0		是	2026年	-30.04%
35058	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	36.60%	0	0		是	2026年	-39.01%
35059	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	15.6	15.6	2024年6月			-26.69%
35060	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	-40.09%
35061	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.12%
35062	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线油七分7左1变台	200	15.20%	103.284	103.284				0.00%
35063	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	8.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35064	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	0	0	2025年4月			-37.00%
35065	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	126.00%	0	0	2025年12月			-30.90%
35066	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	120.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.91%
35067	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	14.77%
35068	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
35069	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分76变台	200	63.00%	0	0				-35.24%
35070	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年	-54.42%
35071	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0		是	2026年	-33.92%
35072	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-40.64%
35073	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	25.20%	0	0		是	2026年	0.00%
35074	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	41.70%	0	0				-18.96%
35075	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分敬老院支水利几4	200	5.70%	168.6	168.6				-31.03%
35076	东陵	白沙变	白旺甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	43.00%	188	188				-35.34%
35077	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分73右5+1右4变台	200	46.50%	0	0				0.00%
35078	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	-44.05%
35079	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
35080	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	75.00%	60	60				19.25%
35081	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线126左5变台	400	26.10%	0	0				36.76%
35082	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-46.25%
35083	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	74.10%	0	0				-35.26%
35084	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35085	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干24右0	400	0.00%	0	0				0.00%
35086	东陵	白沙变	白旺乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	381	381		是	2026年12月	-44.19%
35087	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	0	0				-38.17%
35088	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
35089	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201(甲)配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-38.63%
35090	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
35091	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-43.04%
35092	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	24.64%	0	0		是		-36.04%
35093	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	近海雅韵小区2号箱变1号变压器	630	9.14%	0	0				100.00%
35094	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
35095	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				-40.20%
35096	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	30.30%	238.8	238.8				1.55%
35097	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干四方分33右2变台	200	25.50%	129	129		是	2026年	-49.86%
35098	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
35099	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	60.57%	0	0		是	2027年12月	-13.94%
35100	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	2.04%
35101	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际6变电站201变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-42.37%
35102	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	72.90%	34.2	34.2				-47.88%
35103	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	59.20%	30.8	30.8		是	2026年	-14.90%
35104	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线胜利乡分9	400	36.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35105	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	23.81%	417	417				-44.69%
35106	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	63.20%	53.6	53.6		是	2026年	-42.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35107	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长军军淡水鱼公变台区	200	33.30%	0	0				0.00%
35108	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变站202间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				-24.08%
35109	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于屯支14右5变台	200	24.90%	130.2	130.2				-36.69%
35110	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站1配电变压器	630	61.71%	0	0				-31.37%
35111	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樨前2箱变1变压器	800	28.80%	0	0		是		100.00%
35112	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0		是	2026年	-29.09%
35113	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	50	90.00%	0	0	2022年12月			-34.88%
35114	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分12	200	19.50%	0	0		是	2026年	-37.76%
35115	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0			2027年	-22.03%
35116	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	83.40%	6.6	6.6	2025年8月			0.00%
35117	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干58右2变台	100	0.00%	90	90				0.00%
35118	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-39.81%
35119	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分自来水南台支4	400	85.50%	0	0	2025年11月			0.00%
35120	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年	-35.54%
35121	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右4右1	200	15.60%	0	0			2027年	0.00%
35122	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.00%	42	42		是	2026年	-44.88%
35123	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房2变压器	630	19.30%	0	0				-33.26%
35124	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房1变压器	630	37.84%	328.6	328.6		是	2026年	-41.01%
35125	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	碧水丽城3小区变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439	439		是		-11.12%
35126	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-41.58%
35127	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支6变压器	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-50.89%
35128	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	25.20%	129.6	129.6		是	2026年	50.59%
35129	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4号右16柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	10.50%
35130	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗社区3机井	50	98.00%	0	0	2025年11月			-57.15%
35131	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	49.65%	0	0		是	2026年	-35.65%
35132	沈河	万柳变	万柳变282万群线	文化路住宅箱变202配电变压器	800	0.90%	280	280				0.00%
35133	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	61.00%	0	0				-49.27%
35134	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	7.50%	0	0				-16.24%
35135	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	111.90%	0	0	2022年12月	是	2027年	-32.92%
35136	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	29.33%	0	0			2027年	-34.13%
35137	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	0.36%
35138	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	111.90%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
35139	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	36.6	36.6		是	2026年	-24.01%
35140	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36右6变台	100	91.60%	0	0	2024年6月			-38.71%
35141	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区5变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2026年	39.52%
35142	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	0	0		是	2026年	-31.27%
35143	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	11.20%	0	0				61.23%
35144	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	30.7	30.7				-55.37%
35145	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	39.38%	0	0				-37.93%
35146	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	60.80%	0	0		是	2026年	-38.95%
35147	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年	-45.57%
35148	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	14.52%	0	0		是	2027年12月	-44.68%
35149	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2026年	-8.71%
35150	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	0	0	2022年12月	是	2026年	-31.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35151	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变台	100	114.60%	0	0	2024年6月			-41.40%
35152	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35153	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林2箱变2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	-42.24%
35154	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳正轩鑫盛房地产开发有限公司(香槟新坐标二期)201配电变压器	630	33.97%	0	0				-38.74%
35155	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG_达连支1	200	42.00%	96	96				-33.44%
35156	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	25.71%	405	405				-40.58%
35157	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-32.84%
35158	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支17右1变台	200	19.50%	0	0				0.00%
35159	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分49右4	400	23.40%	0	0				0.00%
35160	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.78%	455	455				-43.59%
35161	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干菜园分15+1变台	200	41.00%	0	0		是	2026年	-38.85%
35162	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				0.00%
35163	浑南	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
35164	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.99%
35165	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	5.53%
35166	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	34.95%	220.2	220.2				-42.27%
35167	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里1号变电站201间隔(施林线)配电变压器	800	19.20%	0	0			2027年	6.68%
35168	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站202	800	49.75%	0	0		是	2027年12月	-42.80%
35169	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	三家子照明新	100	41.40%	0	0				0.00%
35170	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.05%	0	0				-36.05%
35171	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	75.60%	0	0			2027年	-33.30%
35172	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年6月	-33.90%
35173	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	44.10%	0	0		是	2026年	-25.82%
35174	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	0	0		是	2026年12月	-51.38%
35175	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	47.70%	42.3	42.3				-21.27%
35176	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	200	35.20%	109.6	109.6		是	2026年6月	-46.95%
35177	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	17.10%	0	0		是	2026年5月	-34.82%
35178	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	0	0			2027年	-47.90%
35179	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔(前金线)配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	100.00%
35180	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左17	100	21.60%	68.4	68.4		是	2027年	-28.23%
35181	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	72.90%	0	0			2027年	-1.40%
35182	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	52.20%	0	0		是	2026年	-38.10%
35183	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-67.21%
35184	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2026年	-52.25%
35185	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	8.28%
35186	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	200	22.95%	0	0				-65.65%
35187	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	64.00%	0	0		是	2026年12月	-30.13%
35188	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	101.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-29.82%
35189	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	19.90%	280.4	280.4				8.26%
35190	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	25.80%	64.2	64.2				-51.98%
35191	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线020小辛二组支1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
35192	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支07	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
35193	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	59.05%	0	0			2027年	8.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
35194	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	0	0		是	2026年	-38.35%
35195	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线赵家洼子支06	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35196	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	25.00%	130	130				-40.36%
35197	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	-36.24%
35198	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	23.49%	0	0		是	2026年	-29.83%
35199	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	40.32%	313	313		是	2026年	-13.65%
35200	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	24.80%	326	326				-39.78%
35201	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年	-51.90%
35202	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰张支04	50	59.20%	0	0				-33.50%
35203	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树枝064	250	8.96%	0	0				-40.86%
35204	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干79右1	400	3.90%	0	0			2027年	92.74%
35205	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0		是	2026年	-41.14%
35206	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
35207	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	28.16%	154.6	154.6				-42.45%
35208	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				84.33%
35209	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	630	38.10%	327	327		是	2026年	-32.35%
35210	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明(微)	400	53.15%	147.4	147.4				-35.51%
35211	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾(二)1局维变电站配电变压器201	800	8.70%	0	0		是	2026年12月	88.66%
35212	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城4号变电站201间隔(北官线)配电变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
35213	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	255.6	255.6				-35.55%
35214	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线56	400	19.50%	0	0				-30.00%
35215	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林四期2变202配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	25.25%
35216	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2026年	-30.72%
35217	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-41.43%
35218	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	68.10%	175.2	175.2				-33.94%
35219	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
35220	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村英森木材公变台区	200	120.60%	0	0	2025年8月			0.00%
35221	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-50.05%
35222	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
35223	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.70%	301.2	301.2				0.76%
35224	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年	-41.58%
35225	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线122右1	400	17.10%	0	0			2027年	100.00%
35226	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明(微)新	400	49.50%	162	162				0.00%
35227	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站(九丰)201变压器	800	54.90%	280.8	280.8				-40.65%
35228	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年	-34.49%
35229	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4(客运集团箱变)母线间隔配电变压器	200	27.00%	0	0		是	2026年	-31.54%
35230	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6		是	2027年12月	-11.08%
35231	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元元科分17右02柱上变压器	80	29.00%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
35232	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压器	100	96.90%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-36.18%
35233	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-28.06%
35234	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹福野淡水鱼公变台区	200	48.00%	0	0				0.00%
35235	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	30.38%	280.372	280.372				-39.15%
35236	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	17.70%	0	0			2027年	-189.73%
35237	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.60%	0	0				-46.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35238	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.00%	82	82				-39.97%
35239	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	52.50%	75	75				-22.09%
35240	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-48.24%
35241	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进21号	200	15.90%	0	0				100.00%
35242	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾高沟6组照明新	200	61.80%	56.4	56.4				0.00%
35243	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-12.66%
35244	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0		是	2026年	-36.48%
35245	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	81.60%	4.2	4.2	2025年12月	是	2026年12月	-34.51%
35246	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.48%	0	0				-41.66%
35247	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
35248	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35249	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-35.41%
35250	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年	-39.56%
35251	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-38.83%
35252	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	4.99%
35253	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年	-42.98%
35254	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	29.70%	0	0		是	2026年	15.05%
35255	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	23.17%	421	421		是	2026年	-40.41%
35256	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.69%
35257	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	67.13%	0	0		是		-33.93%
35258	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-35.92%
35259	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0				-43.96%
35260	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	26.35%	401	401				-39.54%
35261	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
35262	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分20	200	50.40%	0	0				0.00%
35263	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期分建1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35264	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	97.09%
35265	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-41.59%
35266	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	23.80%	0	0		是	2026年6月	-41.43%
35267	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	莫九四分6右1	200	8.40%	0	0				0.00%
35268	沈北	农高变	农柳线	天阔华成房地1箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-33.21%
35269	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨从英家禽公变台区	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
35270	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
35271	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台北台	400	24.60%	261.6	261.6				-36.89%
35272	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分33+1右4	400	25.50%	258	258				100.00%
35273	于洪	铸造变	铸造乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2		是	2026年	100.00%
35274	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变1变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
35275	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0		是	2026年	-40.48%
35276	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445	445				-37.02%
35277	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站1变压器	400	44.50%	0	0				-42.15%
35278	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	44.70%	0	0				-44.52%
35279	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	400	17.35%	97.3384	97.3384				-29.31%
35280	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河南支15左1变台	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
35281	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	0	0				31.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35282	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-18.22%
35283	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	51.25%	0	0				47.31%
35284	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓于14左9	315	10.16%	251.5	251.5				0.00%
35285	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	170.4	170.4				31.01%
35286	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房6箱变2变压器	630	54.92%	0	0				-41.83%
35287	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-42.60%
35288	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	200	67.20%	0	0		是	2026年	-29.76%
35289	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-46.20%
35290	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	107.70%	0	0	2024年6月		2027年	24.84%
35291	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2026年	-9.39%
35292	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-42.31%
35293	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2026年	-30.73%
35294	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平于范家分27	315	60.63%	0	0				5.32%
35295	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	74.8	74.8				-214.40%
35296	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.53%
35297	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于114左9左15	100	34.80%	55.2	55.2				-55.09%
35298	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	0	0	2025年4月			-25.10%
35299	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	200	49.13%	81.75	81.75				-39.16%
35300	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	59.00%	0	0		是	2026年	-30.80%
35301	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
35302	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线马三家北台	200	62.10%	55.8	55.8		是	2026年	-31.02%
35303	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	22.86%	0	0				-47.55%
35304	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
35305	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	38.70%	0	0				-38.60%
35306	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	72.60%	69.6	69.6				-28.62%
35307	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	36.00%	0	0		是	2026年5月	-37.43%
35308	东陵	孤家子	孤家子	向东甲线	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
35309	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	20.48%	0	0				-40.99%
35310	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-37.60%
35311	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-44.15%
35312	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-29.81%
35313	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	37.00%	0	0		是	2026年	-40.58%
35314	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	77.40%	0	0		是	2026年	-64.55%
35315	东陵	祝家变	祝家变	李相变642郝义线郝义于152左分04柱上变压器	100	52.50%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
35316	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西支009	200	84.00%	12	12	2023年1月	是	2026年6月	-15.11%
35317	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园7变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.26%
35318	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	10.54%
35319	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	5.84%
35320	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	200	28.10%	123.8	123.8				-30.66%
35321	于洪	建筑变	建筑变	润悦湾2配电室2配电变压器	800	3.30%	0	0				0.00%
35322	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	28.50%	123	123				-22.42%
35323	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	69.00%	42	42				-51.54%
35324	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	467	467		是	2026年12月	-60.90%
35325	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右5变压器	400	60.90%	0	0				-28.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35326	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分9柱上变压器	315	58.10%	0	0				-45.79%
35327	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
35328	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2026年	-46.00%
35329	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	1.05%	0	0		是	2026年	-15.67%
35330	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	24.30%	262.8	262.8				-634.58%
35331	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2026年	-34.76%
35332	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线54	315	57.78%	0	0				-43.08%
35333	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	26.67%	199.5	199.5				-6.48%
35334	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	5.71%	0	0		是	2028年12月	-47.20%
35335	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0		是	2027年12月	-55.97%
35336	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	47.70%	0	0		是	2026年	-45.35%
35337	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年4月	是	2026年	-40.12%
35338	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2026年	-43.49%
35339	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	25.20%	0	0		是	2026年	-44.32%
35340	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	3.84%	0	0			2027年	-280.73%
35341	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	0	0	2025年2月		2027年	-31.12%
35342	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
35343	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右4	100	51.20%	0	0				-64.16%
35344	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	33.02%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
35345	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
35346	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	38.72%	0	0		是	2026年6月	-46.35%
35347	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
35348	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2026年	-43.43%
35349	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	48.80%	0	0				-48.19%
35350	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	32.06%	0	0		是	2026年	-37.73%
35351	和平	马路湾变	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%
35352	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.5	283.5				-96.79%
35353	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田甲线台北分10右1柱上变压器	200	95.70%	0	0	2024年7月	是	2026年	-44.40%
35354	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	36.19%	0	0				-39.44%
35355	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	19.43%	0	0				-34.94%
35356	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	33.02%	0	0				-37.32%
35357	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干子分4右1	315	39.68%	0	0				-44.21%
35358	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	53.76%	0	0				-37.90%
35359	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2026年	-29.31%
35360	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	31.60%	0	0		是	2026年	-17.11%
35361	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0		是	2026年	-52.23%
35362	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	56.50%	0	0		是	2027年12月	-38.54%
35363	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	84.60%	0	0	2025年9月	是	2026年	-41.91%
35364	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年	-47.27%
35365	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	273	273				-46.92%
35366	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	82.86%	0	0	2022年12月			-46.36%
35367	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左2	315	30.48%	0	0				-43.00%
35368	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2026年	-185.83%
35369	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0		是	2027年	-34.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35370	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光于黎明分1右2	200	34.50%	0	0				-46.51%
35371	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干43凌云东分48左1	200	16.80%	0	0		是		-43.90%
35372	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体乙线12右1	315	33.33%	0	0				-44.58%
35373	新民	新民变	新民变30170普西线	新民变170普西线普西线26	315	16.83%	0	0		是	2026年	-43.33%
35374	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	400	21.90%	0	0		是	2026年	-67.12%
35375	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	205.5	205.5		是	2026年	-44.70%
35376	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分14	315	40.95%	0	0		是	2026年	-21.50%
35377	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	102.75%	0	0	2022年12月		2027年	-44.80%
35378	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35379	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0		是	2026年	-42.03%
35380	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工于17柱上变压器	315	70.16%	0	0				-42.55%
35381	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	0	0				-39.36%
35382	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	30.16%	0	0				-44.75%
35383	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	17.20%	0	0				-37.89%
35384	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年	-36.63%
35385	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35386	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年	-32.18%
35387	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江偏园2箱变1变	630	23.17%	0	0		是	2026年	-42.07%
35388	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2026年	-45.63%
35389	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-39.75%
35390	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0				-41.20%
35391	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	50.40%	198	198				-42.11%
35392	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	64.32%	0	0				-39.52%
35393	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园31主变	630	23.62%	0	0				-39.01%
35394	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	42.40%	0	0		是	2027年12月	-38.42%
35395	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	18.80%	0	0		是	2026年	-38.81%
35396	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变1	400	80.40%	0	0	2025年8月	是	2026年	-43.18%
35397	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35398	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	24.40%	0	0		是	2026年	-37.46%
35399	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	50.40%	0	0		是	2026年	-40.11%
35400	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	34.29%	0	0				-39.14%
35401	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	25.08%	296.172	296.172		是	2026年	-43.02%
35402	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	18.41%	0	0				-35.32%
35403	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-47.66%
35404	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-44.40%
35405	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-43.29%
35406	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站202变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
35407	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201配电变压器	630	65.71%	153	153				-36.09%
35408	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	176.4	176.4				-33.40%
35409	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35410	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	卫工街7变电站201柜	400	32.40%	230.4	230.4		是		-51.63%
35411	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	28.70%	193.1	193.1				-43.14%
35412	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	浑河七区6变电站201	400	45.60%	177.6	177.6				-39.21%
35413	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35414	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	26.35%	0	0				-43.95%
35415	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	77.78%	0	0				-42.90%
35416	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	21.90%	0	0		是	2026年	-42.29%
35417	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	26.80%	316	316				-39.51%
35418	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	56.00%	170	170				-35.18%
35419	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-45.83%
35420	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站1站内变压器	500	18.24%	0	0		是		-43.86%
35421	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城41主变	630	28.57%	0	0		是	2026年	-32.93%
35422	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
35423	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
35424	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	34.00%	0	0		是	2027年12月	-38.77%
35425	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35426	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻1箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-44.84%
35427	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201变压器	400	23.20%	0	0				-46.09%
35428	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	30.16%	188.5	188.5				-28.03%
35429	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	13.76%	0	0				-43.57%
35430	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	24.00%	330	330				-44.59%
35431	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	42.54%	0	0				-35.55%
35432	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-46.07%
35433	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	38.08%	0	0				-41.43%
35434	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.32%
35435	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	华馨箱变1变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-37.73%
35436	沈河	顺城变	顺城变079广直甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-50.04%
35437	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变2变压器	630	12.06%	0	0				-41.36%
35438	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	14.40%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
35439	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-43.69%
35440	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	36.51%	337	337				-34.73%
35441	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变1	630	18.41%	0	0		是	2026年	-39.19%
35442	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	26.98%	0	0		是	2026年	-42.15%
35443	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201间隔配电变压器	400	64.50%	102	102				-39.68%
35444	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	70.48%	0	0		是		-42.20%
35445	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-40.48%
35446	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	132.80%	0	0	2025年10月			-31.47%
35447	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
35448	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	27.62%	0	0		是		-47.46%
35449	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.84%
35450	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	13.50%	612	612				-41.73%
35451	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	461	461				-41.28%
35452	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	71.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
35453	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	84.57%	34.2	34.2	2022年12月			-39.35%
35454	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	19.05%	223.5	223.5				-37.29%
35455	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	14.08%	379.6	379.6				-45.45%
35456	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	61.20%	0	0		是	2026年12月	-53.80%
35457	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺园1201	630	50.79%	0	0		是		-44.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35458	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	18.41%	451	451				-40.72%
35459	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
35460	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-46.32%
35461	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	48.00%	0	0				-44.33%
35462	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.06%
35463	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	32.38%	0	0		是	2026年	-46.51%
35464	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	93.75%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.84%
35465	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
35466	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
35467	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-38.77%
35468	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	27.30%	0	0				-41.34%
35469	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	87.00%	0	0	2022年12月			-42.46%
35470	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	26.67%	0	0		是	2026年	-43.20%
35471	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	59.37%	0	0				-48.91%
35472	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-59.84%
35473	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0		是	2026年	-43.13%
35474	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	70.10%	0	0				-35.48%
35475	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	南风雅阁1变电站201柜	500	16.96%	365.2	365.2				-40.15%
35476	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工于劳动分21右5+1柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
35477	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年	-40.80%
35478	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	36.60%	0	0			2027年	6.84%
35479	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	0	0			2027年	8.13%
35480	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	32.10%	0	0				-42.79%
35481	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-42.68%
35482	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年	-40.02%
35483	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.24%	0	0		是	2026年	-43.42%
35484	苏家屯	夹河变	夹河变	银河湾1号变电站2变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-34.92%
35485	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	24.89%	0	0			2027年	-42.37%
35486	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2026年	-37.78%
35487	法库	果子园	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2028年	-42.57%
35488	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	四海自由家小区变电站201	800	21.90%	544.8	544.8				9.01%
35489	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	5.07%
35490	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	71.50%	0	0		是	2026年	-37.78%
35491	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	57.00%	33	33				-31.79%
35492	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0			2027年	-30.89%
35493	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	315	58.29%	0	0				-41.13%
35494	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	-39.50%
35495	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站202变压器	800	27.00%	0	0				0.00%
35496	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-36.45%
35497	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	67.62%	0	0				-45.76%
35498	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	400	34.65%	221.4	221.4		是	2026年	-18.15%
35499	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	19.07%
35500	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	45.40%	0	0				-47.28%
35501	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线赵家店分支054	400	21.90%	272.4	272.4		是	2026年	-46.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35502	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	41.76%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
35503	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.17%	421	421				-40.80%
35504	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支6+1右17变台	400	0.00%	0	0				0.00%
35505	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	73.33%	0	0		是	2026年	-34.57%
35506	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线七场分17右9变台	200	62.70%	0	0				0.00%
35507	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.31%	0	0		是	2026年12月	-41.06%
35508	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	21.90%	0	0		是	2026年6月	-27.99%
35509	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站2变压器	630	45.40%	0	0				-29.63%
35510	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0				-42.26%
35511	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2(柏九队台)	315	10.48%	0	0		是	2026年	-18.52%
35512	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2(柏家沟村台)	315	17.52%	0	0		是	2026年	-40.04%
35513	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	12.00%	156	156				14.67%
35514	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	200	27.60%	124.8	124.8				-36.88%
35515	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	0	0				10.42%
35516	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	东兴2箱变(单)	400	18.00%	0	0				-44.48%
35517	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	25.08%	0	0				-6.90%
35518	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	0.00%	180	180				0.00%
35519	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	34.00%	0	0				-41.08%
35520	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	48.38%	0	0				-42.22%
35521	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	32.06%	365	365				-24.17%
35522	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	0	0		是	2027年	-37.68%
35523	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	42.22%	301	301				-36.31%
35524	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-37.88%
35525	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线33+1	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	15.46%
35526	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
35527	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35528	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	50.80%	78.4	78.4				-26.82%
35529	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0				-42.95%
35530	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	47.20%	0	0		是	2026年	-41.68%
35531	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干屯屯分79左4变台	400	26.40%	254.4	254.4				-39.20%
35532	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0		是		-42.99%
35533	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	53.02%	233	233				-28.30%
35534	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工农贸小区变电站201变压器	250	58.00%	50.776	50.776				-42.08%
35535	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变201配电变压器	400	25.25%	0	0		是		-40.75%
35536	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	15.6	15.6				-46.64%
35537	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年	92.24%
35538	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年	100.00%
35539	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0			2027年	-43.98%
35540	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线殡仪馆分家禽养殖场支2	200	53.10%	73.8	73.8		是	2026年	100.00%
35541	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	0	0		是	2026年	-37.84%
35542	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支38右8变台	200	55.90%	0	0		是	2026年	-42.22%
35543	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	59.70%	242.4	242.4		是		-12.27%
35544	东陵	孤家子	营城甲线	欧洲花园6箱变B(水乡二期)201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				-40.71%
35545	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	62.25%	55.5	55.5				-34.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35546	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年	-51.12%
35547	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	0	0				-40.18%
35548	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201配电变压器	630	65.08%	0	0				-39.76%
35549	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年	-39.99%
35550	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0				-40.66%
35551	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站1变压器	800	29.63%	0	0		是	2026年	-39.89%
35552	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	37.90%	52.1	52.1				-41.76%
35553	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	21.75%	273	273		是	2026年	-47.81%
35554	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电变压器	400	14.25%	303	303				-30.03%
35555	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	37.46%	331	331				-37.15%
35556	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	31.11%	93.528	93.528				-39.23%
35557	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲于319右5柱上变压器	100	10.20%	79.8	79.8				-34.18%
35558	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35559	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-37.94%
35560	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班商品1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
35561	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
35562	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35563	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	0	0			2027年	-40.59%
35564	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	66.00%	0	0			2027年	-43.87%
35565	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线203变台	100	69.00%	21	21				-40.59%
35566	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨沟分38上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
35567	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	YHG_刘家分62左1箱变-1柱上变压器	630	13.33%	0	0				-141.29%
35568	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	169.2	169.2				-26.72%
35569	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-25.51%
35570	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-43.99%
35571	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	87.62%	15	15	2026年1月			-35.31%
35572	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	400	111.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-9.14%
35573	于洪	平罗变	平梧线	美卉花园4站房1变压器	630	20.57%	0	0				-38.16%
35574	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔于72柱上变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年	-54.93%
35575	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	24.76%	411	411				55.69%
35576	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-41.19%
35577	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.36%
35578	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	40.89%	0	0		是	2026年	-38.77%
35579	浑南	安顺变	安顺变172安运线	名仕财富中心二期变电站2号配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35580	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	21.00%	276	276		是	2026年	9.14%
35581	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年	-41.85%
35582	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0		是	2026年	-38.53%
35583	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲于张沙布分10右2柱上变压器	100	75.00%	0	0				-35.50%
35584	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-44.62%
35585	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分15	200	36.60%	0	0				-41.44%
35586	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村1照明台	400	22.50%	270	270		是	2026年	-24.09%
35587	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站1号变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
35588	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线51右1变台	200	23.10%	133.8	133.8				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35589	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	28.20%	123.6	123.6				-36.96%
35590	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年	-42.90%
35591	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	32.40%	0	0			2027年	9.98%
35592	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养土堡乡政府棚区东	100	64.00%	26	26				-81.45%
35593	沈河	怀远变	怀远变170怀艺甲线	小西路箱变1变压器	630	19.37%	50.776	50.776				0.00%
35594	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达5号变电站2号配电变压器	630	23.17%	421	421				0.05%
35595	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
35596	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线黑駝子支16	400	15.83%	0	0		是	2026年	-33.15%
35597	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于61柱上变压器	160	45.00%	0	0		是	2026年	-75.40%
35598	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	25.00%	19.5	19.5		是	2026年12月	-48.13%
35599	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	造化镇村箱变2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2026年	-45.99%
35600	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	51.00%	39	39				-50.01%
35601	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2026年	-37.72%
35602	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	8.58%
35603	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	68.40%	43.2	43.2				-36.95%
35604	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.40%	0	0		是	2026年	-39.72%
35605	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干50	200	26.80%	0	0				-27.27%
35606	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	318	318				-33.57%
35607	于洪	小于变	10kV小工线56242	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	68.80%	53	53		是	2026年	-35.72%
35608	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	47.40%	170.4	170.4				-37.09%
35609	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	78.00%	0	0		是	2026年12月	-59.95%
35610	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
35611	于洪	范屯变	范静线	拉马台东北台区	100	89.40%	0.6	0.6	2024年6月	是	2026年	-58.49%
35612	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	9.20%	0	0				-51.35%
35613	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
35614	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	沐樾府二期箱变变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年	100.00%
35615	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支11	50	91.60%	0	0	2022年12月			-26.78%
35616	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里顾和小区2变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	0.00%
35617	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	50.29%	0	0				-7.48%
35618	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿市场台区	400	4.20%	343.2	343.2				0.00%
35619	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年	-41.97%
35620	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	40.8	40.8				-40.20%
35621	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
35622	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	42.00%	0	0				-41.10%
35623	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	30.30%	0	0		是	2026年	100.00%
35624	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期1局维变电站201配电变压器	800	7.20%	0	0				0.00%
35625	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	42.60%	0	0		是	2026年	-42.72%
35626	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站1号变压器	800	12.40%	0	0				-48.13%
35627	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	0	0				0.00%
35628	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地支3	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35629	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35630	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	400	3.90%	344.4	344.4				14.74%
35631	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	34.20%	111.6	111.6		是	2026年	100.00%
35632	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	16.51%	0	0		是	2026年12月	-44.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35633	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵于27加3右1	200	13.20%	153.6	153.6				-13.56%
35634	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	19.37%	0	0		是		-39.42%
35635	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
35636	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	45.00%	0	0			2027年	-12.60%
35637	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	1000	61.50%	285	285				-43.21%
35638	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年	-40.69%
35639	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
35640	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站2变压器	630	9.21%	509	509				0.00%
35641	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11(曾家综合台)	200	25.60%	128.8	128.8				-40.70%
35642	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	33.33%	0	0				-42.79%
35643	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变(单)	500	33.92%	0	0				-43.72%
35644	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0			2027年	-40.02%
35645	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	400	21.23%	0	0		是	2027年	17.39%
35646	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线赵家分22右1变台	200	35.10%	0	0				0.00%
35647	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533	533				6.84%
35648	沈北	文北变	文岗乙线	金地峯范二期小区1变电站202配电变压器	800	7.88%	0	0				100.00%
35649	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	200	42.30%	95.4	95.4				-40.69%
35650	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于114左9右1	100	45.60%	44.4	44.4				-89.84%
35651	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于170右8右7	200	38.00%	104	104		是	2027年	15.76%
35652	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135右4+1右2	400	21.90%	272.4	272.4				0.00%
35653	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-37.83%
35654	沈北	新城子	新城线	新城线城市管理事务服务中心	250	25.32%	0	0				0.00%
35655	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	7.80%	0	0				100.00%
35656	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-39.60%
35657	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-41.89%
35658	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	0	0				-31.93%
35659	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	55.13%	0	0			2027年	-42.27%
35660	沈北	河北变	10kV河岗线84656	10KV柳北线开发分4(一站式)沈阳福道满堂文化旅游开发有限公司	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35661	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年	-50.42%
35662	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	60.00%	0	0		是	2026年	27.00%
35663	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	40.00%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
35664	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	风机厂住宅	160	40.13%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
35665	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台(医院台)	250	52.24%	83.136	83.136		是	2026年	-29.67%
35666	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线祥子沟支78	200	38.10%	0	0		是	2026年	-38.13%
35667	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	71.25%	18.75	18.75				-36.84%
35668	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	58.41%	199	199				-41.47%
35669	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	315	26.48%	0	0		是	2026年	100.00%
35670	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35671	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	31.20%	0	0		是		-5.11%
35672	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	400	53.03%	147.9	147.9				-33.25%
35673	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城南村协作办楼	250	69.12%	52.2	52.2				-31.51%
35674	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.10%	0	0		是	2026年6月	-22.99%
35675	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微大高线9号右分台	400	66.60%	93.6	93.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
35676	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干45右1新	200	44.00%	0	0				4.19%
35677	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变(单)	400	42.75%	0	0		是		-36.06%
35678	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	24.57%	0	0		是	2026年	-44.13%
35679	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	89.47%
35680	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-47.74%
35681	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左17右4	80	15.75%	0	0		是	2027年	0.20%
35682	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	200	37.20%	0	0		是	2026年	-236.56%
35683	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	23.62%	204.376	204.376		是	2026年	-39.98%
35684	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际6变电站202变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-40.10%
35685	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线4右01	200	51.60%	0	0		是	2026年	-35.68%
35686	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	63.94%	41.7	41.7				-31.45%
35687	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.57%
35688	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支13右13变台	200	71.00%	38	38		是		-39.27%
35689	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	79.24%	33.9	33.9				-55.67%
35690	沈北	大志变	大志变志詹甲线	(虎石台)花园1变箱201配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-12.67%
35691	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	60.50%	0	0		是	2026年	-34.33%
35692	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明(2021微)	400	24.50%	262	262				-34.73%
35693	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-37.34%
35694	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年	26.33%
35695	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年	-38.15%
35696	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	630	18.03%	0	0				-38.33%
35697	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2026年	-39.83%
35698	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	31.60%	0	0		是	2026年	-38.12%
35699	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.57%	0	0				-44.12%
35700	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫芮彤电讯工程有限公司(一站式)	200	2.80%	174.4	174.4		是	2026年12月	-14.13%
35701	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	27.30%	0	0				-37.88%
35702	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	60.30%	118.8	118.8				-20.87%
35703	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	84.50%	22	22	2024年7月			-47.94%
35704	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	53.33%	115.5	115.5				-41.74%
35705	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	YHG 伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35706	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-31.18%
35707	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2026年	-39.57%
35708	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0		是	2026年	5.85%
35709	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-40.83%
35710	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	400	96.60%	0	0	2026年1月			-32.75%
35711	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社(一站式)	200	32.40%	115.2	115.2				-51.27%
35712	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2026年	-37.67%
35713	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-26.93%
35714	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2026年	-43.82%
35715	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田田甲线台北分15柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2026年	-40.16%
35716	法库	秀水变	秀水变秀登线	10kV秀登线西山台分08	200	44.80%	0	0		是	2026年	-34.63%
35717	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	13.80%	152.4	152.4				0.42%
35718	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-42.84%
35719	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	86.10%	7.8	7.8	2024年9月			-42.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35720	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	81.75%	13.2	13.2	2025年8月			-41.18%
35721	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年	-29.72%
35722	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于106左15右3	400	0.00%	360	360				0.00%
35723	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子北台几02	200	33.00%	114	114		是	2026年	-30.07%
35724	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.92%
35725	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
35726	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台支22变台	400	58.20%	127.2	127.2				-65.49%
35727	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分粮库支久正几大彝甲2	400	5.40%	0	0		是	2026年	100.00%
35728	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分11柱上变压器	315	9.52%	0	0				-61.97%
35729	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年	-52.45%
35730	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村红兴佳加工部公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
35731	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡镇潘家堡村兴强养鱼公变台区	400	20.70%	277.2	277.2				0.00%
35732	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	21.30%	137.4	137.4				1.30%
35733	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	41.90%	0	0				-50.98%
35734	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	0	0				-34.54%
35735	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				-34.27%
35736	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	14.40%	0	0		是	2026年	10.84%
35737	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	17.25%	582	582				-43.07%
35738	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	567	567				-37.27%
35739	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分24	200	86.50%	0	0	2022年12月			-45.17%
35740	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	北三线北三千6右6变压器	400	59.70%	0	0				100.00%
35741	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	24.91%
35742	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	20.70%	0	0				-79.12%
35743	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
35744	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	36.00%	216	216				-41.40%
35745	于洪	范屯变	范新线	范屯村南台	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
35746	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	21.30%	343.5	343.5				-43.16%
35747	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	84.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-19.90%
35748	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	40.95%	0	0				-40.45%
35749	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0		是	2026年	-43.52%
35750	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右24	100	14.40%	75.6	75.6		是	2027年	-36.67%
35751	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
35752	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-41.61%
35753	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	74.00%	80	80				-44.25%
35754	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	6.10%	280	280				-43.93%
35755	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电箱102变压器	630	64.44%	0	0		是	2026年	-9.64%
35756	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙于53左12变台	200	34.20%	0	0		是	2026年	-49.41%
35757	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴干35+1右5变台	400	62.10%	111.6	111.6				-20.22%
35758	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	0	0		是	2026年	-34.08%
35759	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	47.40%	0	0		是	2026年	100.00%
35760	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	400	21.90%	272.4	272.4		是	2026年6月	-39.26%
35761	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	400	39.50%	202	202				-36.40%
35762	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	42.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35763	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-27.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35764	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	42.90%	0	0				-40.36%
35765	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线279变台	200	43.80%	0	0		是	2026年	-43.12%
35766	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	58.00%	0	0				-39.69%
35767	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	108	108				-26.52%
35768	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	18.00%	576	576				-36.94%
35769	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	57.13%	0	0				-19.56%
35770	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-35.13%
35771	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	新湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	24.38%	0	0		是	2026年	-38.01%
35772	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6左10	200	0.00%	180	180				0.00%
35773	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	15.24%	0	0				-45.54%
35774	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	400	25.00%	0	0		是	2026年	-27.61%
35775	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线肖兰中台	200	77.40%	25.2	25.2				-31.90%
35776	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-48.55%
35777	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年	-43.55%
35778	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	54.76%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
35779	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区EFG区1变电站1变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
35780	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	10.67%	0	0				-35.79%
35781	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	54.00%	0	0		是		-61.01%
35782	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	7.20%	165.6	165.6				-63.73%
35783	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期6号变电站2变压器	630	38.35%	0	0		是	2027年12月	-50.62%
35784	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6右1柱上变压器	200	73.80%	0	0		是	2026年	-38.28%
35785	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0		是	2026年	-37.10%
35786	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期3箱变配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.78%
35787	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+2柱上变压器	200	28.50%	0	0				0.00%
35788	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	22.80%	0	0				3.11%
35789	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	74.40%	0	0				-55.34%
35790	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	9.90%	320.4	320.4				-35.70%
35791	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分58左1变台	200	30.90%	0	0				100.00%
35792	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	29.27%
35793	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大1变压器	200	0.00%	180	180				-4168.75%
35794	法库	宝山变	宝山变005法镇线老物资局分1	宝山变005法镇线老物资局分1	200	31.20%	117.6	117.6				-54.72%
35795	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲支4	200	98.70%	0	0	2026年1月			-33.63%
35796	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年	12.13%
35797	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	128.4	128.4				-399.16%
35798	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线新屯分2	400	24.75%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
35799	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	15.71%	468	468				-42.85%
35800	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	0	0		是	2026年	34.90%
35801	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	47.60%	0	0		是	2026年	-44.98%
35802	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	48.25%	0	0				-42.60%
35803	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	法哈牛变608东兴线东兴于93变台	200	81.70%	16.6	16.6	2022年12月			-22.05%
35804	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	76.5	76.5				-45.68%
35805	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	400	24.00%	0	0				-35.94%
35806	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
35807	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林5箱变1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年	-39.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35808	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	32.38%	363	363				-41.33%
35809	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥一支13加1	200	14.10%	0	0				0.00%
35810	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(四)变电站1变压器配电变压器	630	25.52%	0	0				-37.76%
35811	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
35812	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	61.13%	0	0				-41.27%
35813	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	8.10%	163.8	163.8				5.68%
35814	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	0	0		是	2026年6月	17.29%
35815	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司(小桥子北村)	100	3.90%	0	0		是	2026年12月	4.65%
35816	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁8号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	57.00%	0	0			2027年	100.00%
35817	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和陸城4箱变2变压器	400	38.40%	206.4	206.4				16.13%
35818	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务沈阳市红石家具厂	200	19.80%	140.4	140.4				-14.53%
35819	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	42.86%	148.5	148.5				-45.25%
35820	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	61.50%	0	0		是	2026年	-42.03%
35821	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	25.50%	0	0			2027年	-28.87%
35822	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	17.85%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
35823	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	18.30%	0	0		是	2026年	-2.04%
35824	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期1变电站1配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
35825	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线29+1	315	27.94%	0	0				-40.91%
35826	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	0	0				0.00%
35827	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	11.36%
35828	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分18+1右支11	200	10.00%	160	160				-51.95%
35829	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	9.00%	0	0		是	2026年12月	21.66%
35830	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	15.00%	0	0				-40.02%
35831	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区2变电站1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				0.00%
35832	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	15.24%	471	471		是	2026年	-30.09%
35833	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	17.52%	0	0				-129.86%
35834	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分1+1右1	200	30.30%	0	0			2027年	-27.18%
35835	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	21.00%	276	276				-27.36%
35836	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
35837	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户祁家村祁家照明公变台区	200	85.20%	0	0	2025年4月			-37.06%
35838	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	37.20%	52.8	52.8				-46.48%
35839	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-35.31%
35840	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线养殖场分曙茂支2	200	102.30%	0	0	2025年6月	是	2027年	100.00%
35841	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	20.40%	34.8	34.8				-93.06%
35842	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	27.53%	0	0		是	2026年6月	-22.42%
35843	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台(2020微)	200	29.70%	0	0		是	2026年6月	-36.81%
35844	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐屯分东台支008	200	99.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.28%
35845	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	76.19%	0	0		是	2026年	-34.12%
35846	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	13.14%	484.2	484.2				97.08%
35847	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	36.00%	0	0		是	2026年	-33.23%
35848	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	30.10%	0	0			2027年	-35.27%
35849	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-51.12%
35850	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	0	0				-19.05%
35851	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0				14.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35852	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	60.80%	0	0				-42.57%
35853	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	24.80%	0	0				-42.43%
35854	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2028年12月	-33.90%
35855	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		-600.00%
35856	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	52.50%	0	0			2027年	-23.06%
35857	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-32.17%
35858	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年	15.27%
35859	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	44.29%	288	288				-52.48%
35860	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代4变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
35861	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	200	65.10%	0	0		是	2027年	-30.27%
35862	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-42.47%
35863	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	15.36%	0	0				-42.79%
35864	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	200	16.50%	147	147		是	2026年	100.00%
35865	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务一沈阳怡口实业有限公司	400	17.55%	0	0		是	2026年12月	8.15%
35866	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.28%
35867	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	29.00%	0	0		是	2026年	-56.00%
35868	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	19.05%	141.9	141.9				-20.80%
35869	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-44.83%
35870	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-38.83%
35871	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	400	51.45%	0	0		是	2026年12月	95.32%
35872	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	29.52%	381	381				-20.33%
35873	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-4.20%
35874	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	20.83%	435.8	435.8		是		-42.67%
35875	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干袁家分25变台	200	42.90%	94.2	94.2				-33.29%
35876	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
35877	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	52.00%	0	0		是	2026年	-29.12%
35878	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	34.20%	139.5	139.5				-41.67%
35879	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.90%	320.4	320.4				7.24%
35880	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	0	0		是	2026年6月	-32.89%
35881	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年	-42.79%
35882	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	40.32%	0	0				-40.20%
35883	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	17.75%	289	289				100.00%
35884	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	25.20%	0	0				-42.87%
35885	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0		是	2026年	-33.78%
35886	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1右1	400	60.00%	0	0			2027年	100.00%
35887	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	9.84%	0	0				-46.90%
35888	沈北	农高变	农商线	明湖郡七期2局维变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0				0.00%
35889	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.73%
35890	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	38.41%	325	325				-37.10%
35891	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发创意产业园一期-2变202配电变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	91.98%
35892	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年6月	-31.44%
35893	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	68.63%	171	171				-39.53%
35894	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配电变	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
35895	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	25.25%	259	259		是	2026年	-29.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35896	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
35897	东陵	营盘	营孙线	yhg_文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
35898	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽塞牧村养殖基地9号台区	400	33.30%	0	0		是	2026年	-40.42%
35899	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	55.04%	0	0				-40.48%
35900	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	四方台镇平安堡锐明机械加工工厂公变台区	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
35901	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园1变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-40.29%
35902	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	14.22%	0	0				-41.30%
35903	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	400	42.15%	0	0				-27.44%
35904	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-23.38%
35905	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	达子营综合(2022微)	400	6.90%	0	0		是	2026年	31.21%
35906	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水于黎明分39变台	200	83.55%	0	0	2024年6月	是	2026年	-29.40%
35907	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.32%
35908	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年	-30.88%
35909	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期2箱式变电站2配电变压器	800	83.40%	0	0	2025年4月	是	2026年	2.15%
35910	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	蔡伯街村综合一台(微)	500	6.24%	0	0				5.45%
35911	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	10.13%	639	639				-41.51%
35912	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35913	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	64.76%	159	159				-40.84%
35914	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	16.95%	292.2	292.2				0.19%
35915	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年	-41.24%
35916	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49锅炉支5左支2柱上变压器	200	55.20%	69.6	69.6				-40.14%
35917	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	0	0	2024年6月	是	2027年	-22.57%
35918	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1-1配电变压器	630	27.68%	0	0			2027年	-38.16%
35919	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分10右25+1右5小微台	200	32.70%	0	0				0.00%
35920	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	59.37%	193	193				-4.85%
35921	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯于75左14变台	200	45.35%	89.3	89.3				-39.89%
35922	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.19%
35923	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	150	150				9.62%
35924	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年	-33.08%
35925	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0		是	2026年	-5.02%
35926	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年	96.85%
35927	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	65.25%	99	99				13.75%
35928	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	34.88%	441	441				-41.31%
35929	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干127左4变台	200	24.00%	132	132				3.24%
35930	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.09%
35931	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	间南分27柱上变压器	400	75.90%	0	0				0.00%
35932	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	15.60%	0	0				66.35%
35933	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2026年	-40.85%
35934	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	95.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-35.80%
35935	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线九队支05	100	71.40%	0	0				-28.41%
35936	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	64.44%	0	0		是	2027年12月	22.74%
35937	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分44	400	16.20%	0	0		是	2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35938	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
35939	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2027年12月	-33.23%
35940	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	0	0		是	2026年6月	11.82%
35941	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	0	0		是	2026年6月	8.02%
35942	沈北	道义变	道义变15259道义线	佰景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
35943	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2027年12月	-11.74%
35944	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0		是	2026年	-23.89%
35945	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	37.00%	212	212				-39.26%
35946	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.10%	0	0		是	2026年	-60.55%
35947	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线84(环路台)	200	32.00%	116	116				-15.60%
35948	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园2变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
35949	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	9.65%	0	0				-44.42%
35950	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	76.57%	42.3	42.3		是		-36.45%
35951	铁西	万达变	万达变56070万翔甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	20.00%	35	35				-66.65%
35952	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2变变201间隔配电变压器	800	10.50%	0	0				-5.23%
35953	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三父子安居2箱变2变压器	800	8.40%	652.8	652.8				-17.31%
35954	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年6月	-39.67%
35955	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
35956	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	53.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
35957	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	67.13%	18.3	18.3		是	2026年12月	-46.89%
35958	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	农业局老干部楼(农推广中心)	50	71.40%	0	0				-40.06%
35959	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	家乐园变电站201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0				0.00%
35960	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35(小屯东台)	400	40.10%	0	0		是	2026年	-30.11%
35961	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号电井支5	200	51.60%	76.8	76.8		是	2026年6月	0.00%
35962	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.02%	0	0		是		-38.36%
35963	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
35964	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城8号考核	250	42.24%	0	0		是	2026年	-37.70%
35965	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-36.77%
35966	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
35967	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站202变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-43.07%
35968	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
35969	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35970	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0				-41.72%
35971	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	15.08%	299.7	299.7		是	2026年	-48.28%
35972	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院(2022微)	400	120.60%	0	0	2025年8月			-33.38%
35973	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2026年	-38.90%
35974	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	16.50%	0	0			2027年	2.51%
35975	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2027年12月	10.33%
35976	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				8.12%
35977	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	23.70%	132.6	132.6		是	2026年	-42.74%
35978	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区5变电站202配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	16.16%
35979	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
35980	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	24.60%	130.8	130.8				-34.06%
35981	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	29.52%	0	0		是	2026年	-42.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
35982	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分14变压器	400	54.00%	0	0				-41.43%
35983	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	9.50%	0	0		是	2026年	-112.53%
35984	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景七分18	315	58.73%	0	0				-43.95%
35985	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	24.76%	205.5	205.5				-15.08%
35986	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	53.60%	0	0		是	2026年	-45.91%
35987	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	33.65%	0	0		是		-41.21%
35988	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2026年	-355.22%
35989	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	86.98%	0	0	2022年12月			-36.45%
35990	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	56.40%	0	0		是	2027年12月	-44.65%
35991	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	22.50%	0	0		是	2026年	-66.63%
35992	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	35.56%	0	0		是	2026年	-42.63%
35993	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	27.84%	0	0		是	2026年	-58.29%
35994	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	16.20%	0	0		是	2026年	-29.23%
35995	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	16.32%	0	0				-79.70%
35996	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	66.00%	0	0		是	2026年	-42.80%
35997	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	3.45%	0	0		是	2026年	-61.10%
35998	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干17右4	315	57.14%	0	0				-43.22%
35999	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2026年	-43.55%
36000	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	50.70%	0	0		是	2026年	-46.20%
36001	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	14.60%	0	0				-44.33%
36002	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2026年	-48.98%
36003	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	55.11%	0	0		是	2026年	-46.90%
36004	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	57.46%	0	0				-35.64%
36005	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
36006	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	88.25%	0	0	2023年4月	是	2026年	-42.36%
36007	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2026年	-41.20%
36008	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.40%	0	0		是	2026年	-38.96%
36009	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
36010	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2026年	-23.05%
36011	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	63.17%	0	0				-56.61%
36012	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	60.90%	0	0			2027年	-22.80%
36013	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	63.9	63.9				-31.69%
36014	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年	-52.78%
36015	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干26右3公变	400	9.75%	0	0				-25.88%
36016	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	53.65%	0	0				-38.16%
36017	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2026年	-40.76%
36018	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	68.32%	0	0		是	2026年	-38.62%
36019	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	58.44%	0	0		是	2026年	-40.75%
36020	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	88.50%	0	0	2025年8月	是	2026年	-12.44%
36021	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2026年	-47.97%
36022	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.35%	0	0				-64.26%
36023	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分5	315	69.08%	0	0				-44.76%
36024	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	27.30%	197.5	197.5		是		-31.36%
36025	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	13.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36026	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓于26右4	250	57.60%	0	0		是		-53.69%
36027	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2026年	-19.46%
36028	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	13.65%	0	0		是	2026年	-32.05%
36029	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	30.16%	188.5	188.5				-40.33%
36030	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线31	400	58.40%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
36031	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	60.30%	0	0				-40.50%
36032	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2026年	-42.94%
36033	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分16	315	47.62%	133.5	133.5				-54.19%
36034	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军干31公变	400	36.80%	0	0		是	2026年	-46.72%
36035	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	28.56%	0	0		是	2026年	-63.20%
36036	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	45.08%	141.5	141.5				-37.76%
36037	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	30.40%	0	0		是		-3.82%
36038	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	2.03%	277.1	277.1				-185.22%
36039	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	32.76%	0	0				-39.26%
36040	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	29.40%	0	0		是	2026年	-41.45%
36041	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线47+1	315	4.44%	0	0				-515.66%
36042	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	67.62%	0	0		是	2026年	-53.20%
36043	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	25.00%	0	0		是	2026年	-42.37%
36044	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	17.52%	0	0		是	2026年	-40.75%
36045	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是		-48.12%
36046	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	25.08%	0	0				-45.47%
36047	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-42.25%
36048	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	29.52%	0	0		是	2026年	-42.62%
36049	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
36050	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36051	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-40.29%
36052	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2026年	-44.35%
36053	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.56%	0	0		是	2026年	-37.18%
36054	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-44.10%
36055	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	94.80%	0	0	2023年9月	是	2026年	-38.41%
36056	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	23.62%
36057	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	22.10%	427.8	427.8				-37.32%
36058	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0		是	2026年	-35.27%
36059	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0		是	2026年	-44.10%
36060	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	81.14%	0	0	2025年8月			-42.15%
36061	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈厝家园1箱变2	630	26.03%	0	0		是	2026年	-46.92%
36062	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变1	630	36.19%	0	0				-62.83%
36063	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	41.60%	242	242				-38.32%
36064	铁西	万达变	万达变56056万云甲线	万科小区1变电站201	400	38.70%	205.2	205.2				-44.11%
36065	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-41.24%
36066	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	35.24%	0	0				-44.70%
36067	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-39.45%
36068	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-47.10%
36069	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区2变电站201柜	630	86.03%	0	0	2024年7月	是	2027年12月	-39.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36070	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	24.44%	206.5	206.5				-33.65%
36071	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	71.43%	117	117				-44.23%
36072	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201配电变压器	630	45.71%	0	0				-38.78%
36073	铁西	万达变	万达变56044万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
36074	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	32.70%	361	361		是	2028年12月	-40.89%
36075	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工小区变电站201	630	81.27%	0	0	2025年9月			-43.09%
36076	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年	-43.74%
36077	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-43.70%
36078	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	54.29%	105.652	105.652				-41.02%
36079	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	25.92%	0	0		是	2026年	-40.10%
36080	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-39.39%
36081	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	83.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.78%
36082	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年12月	-36.19%
36083	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐3箱变1变压器	630	52.57%	0	0				-42.06%
36084	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36085	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201变压器	400	24.40%	0	0				-49.41%
36086	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
36087	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.00%	560	560				-21.16%
36088	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-44.38%
36089	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	75.75%	0	0				-42.79%
36090	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配变站1变压器	630	22.22%	6.928	6.928				-43.72%
36091	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	81.14%	0	0	2025年8月			-46.83%
36092	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	23.17%	421	421		是	2026年12月	-29.69%
36093	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-45.26%
36094	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201变压器	630	39.68%	0	0				-44.79%
36095	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变2	400	22.00%	0	0		是	2026年	-44.99%
36096	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201变压器	630	22.10%	0	0				-46.68%
36097	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站2号变压器	630	13.52%	0	0				-41.74%
36098	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
36099	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区1变电站202变压器	500	43.20%	50.776	50.776				-40.81%
36100	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园一期变电站202变压器	630	46.03%	0	0				100.00%
36101	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	39.75%	0	0		是		-46.33%
36102	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里3箱变(单)	500	48.64%	0	0				-41.35%
36103	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	鸿彤园箱变2变压器	500	28.16%	309.2	309.2		是		-45.40%
36104	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	37.44%	262.8	262.8				-43.21%
36105	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年6月	-51.93%
36106	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年6月	-43.56%
36107	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
36108	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-38.78%
36109	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	22.72%	336.4	336.4				-54.04%
36110	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-46.61%
36111	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-34.76%
36112	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
36113	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	7.62%	519	519				-39.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36114	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	78.80%	0	0		是	2026年	-45.09%
36115	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	23.62%	209.1	209.1				-41.73%
36116	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河2箱变2变压器	500	37.92%	0	0		是	2026年	-41.89%
36117	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-32.19%
36118	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.61%
36119	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	76.00%	0	0			2027年	-41.06%
36120	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2011变压器	630	69.52%	0	0				-33.94%
36121	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	50.80%	0	0		是	2026年	-43.94%
36122	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-46.23%
36123	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0		是	2026年	-44.11%
36124	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	35.50%	0	0		是	2026年	-42.79%
36125	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	35.24%	0	0		是	2026年	-34.64%
36126	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0		是	2026年	-40.71%
36127	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0		是	2026年	0.00%
36128	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36129	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	洋楼箱变1变压器	500	7.04%	0	0		是	2026年	-40.83%
36130	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0			2027年	-43.11%
36131	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩1变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-39.64%
36132	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	54.29%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
36133	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶划分85	315	42.22%	150.5	150.5				-32.40%
36134	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	8.10%	0	0		是	2026年	43.93%
36135	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.61%
36136	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-37.42%
36137	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	12.46%
36138	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房镇花家房村常亮家畜养殖公变台区	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
36139	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
36140	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
36141	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	22.22%	427	427				-41.20%
36142	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线登北分4	400	10.20%	0	0		是	2026年	0.00%
36143	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-43.79%
36144	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年	-45.21%
36145	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支23变台	200	14.70%	150.6	150.6				-42.88%
36146	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-33.20%
36147	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	27.38%	0	0			2027年	-43.63%
36148	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	18.00%	288	288				-38.19%
36149	于洪	得胜变	得胜变95454	西城宸阅3站房1变压器	630	29.21%	0	0				100.00%
36150	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分二台子北支11	400	25.20%	0	0		是	2026年	100.00%
36151	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-40.53%
36152	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	38.10%	0	0				-41.35%
36153	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市杨威食品有限公司(一站式)	400	40.80%	196.8	196.8				100.00%
36154	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.23%
36155	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙	偏堡子村综合二台	400	8.10%	0	0		是	2026年	-12.23%
36156	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	100	64.80%	25.2	25.2		是	2026年6月	-44.41%
36157	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	41.27%	0	0			2027年	-43.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
36158	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年	-41.75%
36159	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变压器	200	23.10%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
36160	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-38.56%
36161	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	57.78%	0	0				-59.01%
36162	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
36163	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
36164	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	20.83%	0	0				-35.14%
36165	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲干24变台	200	29.55%	0	0				-33.16%
36166	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	400	60.00%	0	0				-38.50%
36167	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0		是	2026年	-30.52%
36168	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	44.70%	0	0				-48.71%
36169	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法张甲线大河分10右9变台	200	79.80%	20.4	20.4				2.79%
36170	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-41.33%
36171	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	2000	16.50%	0	0				-46.55%
36172	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分48右3+1左1	200	48.60%	82.8	82.8				100.00%
36173	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	19.84%	0	0		是		-39.65%
36174	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6(砖厂台)	400	13.35%	0	0		是	2026年	-26.52%
36175	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	38.41%	325	325				-41.94%
36176	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	5.76%
36177	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	62.25%	0	0		是	2026年	-42.15%
36178	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干105	400	0.00%	0	0				0.00%
36179	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
36180	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	56.80%	66.4	66.4				-44.14%
36181	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际1变电站201变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
36182	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				28.70%
36183	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	24.13%	0	0			2027年	-38.70%
36184	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	39.40%	0	0		是	2026年	-31.06%
36185	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-41.30%
36186	和平	市府变	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	16.75%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
36187	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0		是	2026年12月	14.42%
36188	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-60.03%
36189	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分3+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
36190	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	290.4	290.4				-29.08%
36191	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	56.00%	0	0		是	2026年	-24.12%
36192	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	40.68%
36193	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园三期6变压器	630	42.86%	0	0				-40.09%
36194	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	17.28%	0	0			2027年	-42.94%
36195	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	97.66%
36196	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-29.73%
36197	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格丽景小区变电站2变压器	400	66.00%	96	96		是	2026年	-37.84%
36198	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	24.40%	262.4	262.4		是	2026年12月	-49.65%
36199	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	34.20%	0	0		是	2027年	-7.00%
36200	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	36.40%	0	0		是	2026年	-37.16%
36201	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0		是	2026年	-44.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36202	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	400	3.15%	347.4	347.4				2.69%
36203	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	34.88%	441	441				-38.58%
36204	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年	-40.03%
36205	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	45	45		是	2026年12月	0.00%
36206	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	43.40%	93.2	93.2				-31.38%
36207	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	110.7	110.7				-31.83%
36208	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期1变电站201配电变压器	400	37.20%	0	0				-28.39%
36209	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线登东北几07	200	23.70%	0	0		是	2026年	-29.12%
36210	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站于22+1左1	200	17.70%	0	0			2027年	-22.16%
36211	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	-41.97%
36212	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17右1	200	79.20%	0	0			2027年	100.00%
36213	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-41.84%
36214	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈小联于军体分2加1	200	60.00%	0	0				0.00%
36215	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站201配电变压器	630	52.70%	0	0				-44.46%
36216	于洪	得胜变	得胜变95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0				-40.52%
36217	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年	-35.49%
36218	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-40.71%
36219	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分24右4	200	105.00%	0	0	2022年12月		2027年	-31.00%
36220	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	13.65%	0	0				84.03%
36221	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	17.07%
36222	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	55.60%	0	0			2027年	38.25%
36223	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	营城子甲干瓌悦湾湾分06柱上变压器	630	18.41%	0	0				-38.37%
36224	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1(百贯B台)	315	64.00%	81.9	81.9				-33.44%
36225	沈北	清水变	清浦线	清水台变656清浦线电井支01(柳条河A台)	400	31.13%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
36226	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线电站台分支05	160	74.25%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
36227	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	400	54.60%	141.6	141.6		是	2026年	-35.80%
36228	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍苏线沙河干151右3	400	3.60%	0	0				0.00%
36229	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)3箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
36230	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	37.80%	26.1	26.1		是	2026年12月	-36.40%
36231	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.63%	0	0		是	2027年12月	-37.16%
36232	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
36233	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	25.88%
36234	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孟家支2	100	62.10%	27.9	27.9		是	2026年	-29.52%
36235	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小三组2台支7	400	59.70%	121.2	121.2		是	2026年	-18.97%
36236	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	17.29%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
36237	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	蒲西街道敖司牛村张强电动汽车充电服务台变台区	200	69.60%	0	0				0.00%
36238	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
36239	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	7.62%	519	519		是	2026年	-39.22%
36240	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	-2.08%
36241	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年	-23.86%
36242	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	11.67%
36243	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台变095四方台线偏下村西北台	315	93.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.52%
36244	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	50.48%	0	0				-41.83%
36245	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城2变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36246	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36247	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆4201配电变压器	630	23.81%	0	0				-34.57%
36248	辽中	浦东变	浦东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	20.49%
36249	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是		-42.42%
36250	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	62.10%	0	0		是	2026年	-2.59%
36251	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	37.20%	0	0		是	2026年	-42.95%
36252	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	45.00%	0	0		是	2026年6月	-29.65%
36253	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10左1	400	25.50%	0	0		是	2026年	-9.21%
36254	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	0	0	2024年6月	是	2026年	-59.82%
36255	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	55.20%	69.6	69.6				-44.63%
36256	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	97.78%
36257	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线167+0左2	400	54.90%	0	0		是	2026年	100.00%
36258	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明新	400	22.80%	268.8	268.8				0.00%
36259	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	78.40%	0	0		是	2026年	-38.89%
36260	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-15.70%
36261	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0		是	2026年	-38.88%
36262	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	43.84%	0	0		是	2027年12月	-37.36%
36263	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	13.60%	0	0		是	2026年6月	0.00%
36264	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年	-56.36%
36265	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔(河新线)配电变压器	800	39.90%	0	0			2027年	18.44%
36266	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	10.67%	0	0				-38.18%
36267	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香槽3箱变1变压器	630	19.37%	429.536	429.536				-42.42%
36268	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司(珠江桥东地块项目)	100	22.00%	0	0		是	2026年	-15.71%
36269	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
36270	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干91	200	43.50%	0	0			2027年	-40.98%
36271	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	0	0				0.00%
36272	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子畜牧场支50右几12	200	0.00%	180	180				0.00%
36273	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	315	71.62%	57.9	57.9				-40.13%
36274	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线古城子几26	100	78.40%	0	0		是	2026年	-35.05%
36275	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-45.23%
36276	开发	郑家变	郑家变55250郑唐线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	16.83%	0	0				-43.40%
36277	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	27.00%	252	252				-39.08%
36278	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线170右8左4左15	200	22.80%	134.4	134.4			2027年	0.00%
36279	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	69.60%	0	0				-39.41%
36280	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	6.67%	525	525				6.27%
36281	东陵	汪家变	汪官甲线	百利得2箱变1变压器	400	35.60%	0	0				100.00%
36282	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	18.75%	570	570				-47.51%
36283	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	102.90%	0	0	2024年6月	是	2027年	21.39%
36284	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	43.15%
36285	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36286	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	51.75%	0	0			2027年	-41.36%
36287	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡下分南土城支59	200	80.70%	0	0	2025年2月	是	2027年	36.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36288	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
36289	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	-42.59%
36290	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	11.10%	631.2	631.2		是	2026年12月	7.28%
36291	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
36292	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	马总甲线45左1	200	35.40%	109.2	109.2				-33.13%
36293	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组(2022微)	630	49.21%	0	0		是	2026年	-44.84%
36294	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	16.88%	0	0				-40.34%
36295	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	小舍乙线17柱上变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年	-35.29%
36296	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明新	100	18.60%	71.4	71.4				0.00%
36297	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36298	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	16.32%	0	0				-48.17%
36299	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	94.8	94.8				-49.02%
36300	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	39.05%	160.5	160.5				-18.40%
36301	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	55.80%	68.4	68.4				-41.90%
36302	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年	-42.06%
36303	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年	2.72%
36304	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	51.00%	11.7	11.7		是	2026年12月	-60.36%
36305	于洪	平罗变	平悟线	平罗3村	200	78.30%	0	0				-40.38%
36306	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	59.68%	0	0				-35.09%
36307	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				21.62%
36308	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	33.38%	453	453				-42.36%
36309	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36310	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	77.25%	0	0				-37.73%
36311	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	400	34.35%	0	0				-32.01%
36312	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-40.55%
36313	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	14.89%
36314	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	24.10%	263.6	263.6				-38.24%
36315	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨第五社区宏孚木工板厂公变台区	200	70.20%	0	0				0.00%
36316	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0		是	2026年	-506.17%
36317	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	13.02%	485	485				-43.98%
36318	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支25+1右3变台	200	27.60%	0	0		是	2026年	-41.39%
36319	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	37.00%	0	0		是	2026年	-35.44%
36320	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园9箱变1变压器	315	38.73%	161.5	161.5				-42.45%
36321	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	39.05%	0	0				-37.83%
36322	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	53.76%	181.2	181.2				-42.97%
36323	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	26.40%	0	0				4.28%
36324	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	44.50%	0	0				-43.53%
36325	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	106.4	106.4				-32.56%
36326	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	129.60%	0	0	2025年11月	是	2026年5月	-50.08%
36327	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子2台支07	200	14.10%	151.8	151.8				18.30%
36328	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心3配电室1变压器	630	19.68%	443	443				100.00%
36329	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年12月	81.02%
36330	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	400	42.90%	188.4	188.4				-27.13%
36331	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	47.63%	339	339				-48.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36332	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
36333	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	14.27%
36334	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年	-41.31%
36335	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-28.48%
36336	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家镇电信支002	50	50.80%	0	0		是	2026年12月	-35.53%
36337	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.56%	108.5	108.5				-45.48%
36338	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分34右17左3变台	200	16.50%	0	0				0.00%
36339	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
36340	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-18.03%
36341	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年	-35.88%
36342	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支25+1左1	400	28.80%	0	0			2027年	100.00%
36343	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	56.83%	209	209				-41.21%
36344	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	36.63%
36345	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
36346	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变201变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36347	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	33.30%	0	0				100.00%
36348	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-41.50%
36349	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	18.30%	143.4	143.4				100.00%
36350	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	29.00%	244	244				-32.65%
36351	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母线配电变压器	630	8.57%	0	0				-32.94%
36352	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	30.60%	0	0			2027年	7.75%
36353	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2026年	-28.92%
36354	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	68.70%	0	0				-14.15%
36355	东陵	白沙变	白沙变	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	18.57%	450	450		是	2026年12月	-38.67%
36356	法库	新依变	新依变	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	25.20%	64.8	64.8		是	2026年	-77.15%
36357	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分12	50	25.60%	32.2	32.2				-42.93%
36358	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	41.90%	0	0				-41.44%
36359	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分3右1	200	36.30%	0	0			2027年	100.00%
36360	法库	柏家沟	柏家沟	10kV柏和线刘大沟分35	200	40.00%	0	0		是	2026年	-29.36%
36361	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	74.70%	30.6	30.6				27.28%
36362	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园31主变	630	28.95%	384.6	384.6				-35.84%
36363	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-26.37%
36364	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号4箱变2变压器	800	2.40%	700.8	700.8				0.00%
36365	法库	大孤家变	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	119	119				-30.38%
36366	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明(煤改洁)	100	33.60%	0	0				15.92%
36367	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街3井菜棚	50	133.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.09%
36368	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	41.48%
36369	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	73.28%	0	0			2027年	-42.21%
36370	于洪	东民变	东民变	隆盛花园5台(临时电)	315	65.71%	0	0				100.00%
36371	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	64.00%	26	26		是	2026年	-53.69%
36372	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	200	40.10%	99.8	99.8				-34.31%
36373	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	75.43%	0	0		是	2026年	-40.33%
36374	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	50.75%	157	157				-28.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36375	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯于54左8变台	200	41.10%	0	0				4.10%
36376	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.63%
36377	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于28柱上变压器	400	93.30%	0	0	2026年1月			-35.59%
36378	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36大卜子北台	400	36.75%	0	0		是	2026年	-24.77%
36379	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭分右支6+1柱上变压器	200	3.30%	0	0				0.00%
36380	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	100	66.00%	0	0		是	2027年	-39.68%
36381	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期4变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-43.82%
36382	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	86.10%	0	0	2025年6月	是	2026年	-40.84%
36383	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2026年	-41.26%
36384	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2026年	-37.22%
36385	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年	-40.91%
36386	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙7台	400	9.00%	324	324				0.00%
36387	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几18	200	53.10%	0	0		是	2026年	7.71%
36388	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	4.40%	85.6	85.6		是	2026年	-169.77%
36389	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	18.60%	0	0		是	2026年	-42.74%
36390	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分29+1变台	400	115.20%	0	0	2024年2月			-32.66%
36391	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2026年	-39.34%
36392	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2026年	-46.38%
36393	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-42.87%
36394	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	48.10%	0	0				-40.62%
36395	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于西高力分50变台	200	52.65%	74.7	74.7		是	2026年	-39.33%
36396	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	200	15.00%	150	150				-44.99%
36397	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	27.94%	0	0				-42.39%
36398	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干6+1左1	400	54.60%	0	0			2027年	-0.82%
36399	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-3.05%
36400	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-39.69%
36401	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	44.00%	0	0				-37.29%
36402	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	60.00%	0	0			2027年	-36.20%
36403	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	3.00%	0	0				99.97%
36404	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	106.03%	0	0	2023年4月			-47.38%
36405	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	38.40%	0	0				5.17%
36406	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	35.70%	54.3	54.3				9.62%
36407	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	200	84.30%	11.4	11.4	2025年12月			-35.59%
36408	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚(2022微)	100	17.40%	72.6	72.6				-38.63%
36409	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
36410	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳长江机械制造有限公司-天洋甲74+2右分2+1	400	19.50%	0	0				0.00%
36411	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.33%
36412	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09(杨家堡西台老台)	400	35.70%	217.2	217.2				-29.36%
36413	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	18.00%	144	144				3.28%
36414	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线17右1变台	250	44.16%	0	0				-29.08%
36415	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右20	160	45.75%	0	0		是	2027年	-16.30%
36416	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	6.25%	0	0				10.52%
36417	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	51.30%	0	0		是	2026年	-60.42%
36418	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-46.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36419	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)201配电变压器	630	41.59%	0	0				-31.88%
36420	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨栖府小区2配电室202变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
36421	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	41.10%	0	0				25.81%
36422	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	200	52.50%	0	0		是	2026年	-40.77%
36423	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-45.15%
36424	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-180.55%
36425	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-39.25%
36426	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	22.50%	540	540		是	2026年	-41.96%
36427	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分6左1	400	16.50%	0	0		是	2026年	0.00%
36428	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	24.60%	0	0		是	2026年12月	-15.11%
36429	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	25.80%	256.8	256.8				4.10%
36430	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				-3.01%
36431	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	0	0			2027年	-27.56%
36432	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.60%	0	0				5.96%
36433	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	29.52%	0	0				100.00%
36434	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-39.64%
36435	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0				-38.72%
36436	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村西2号台	200	39.90%	100.2	100.2				-25.14%
36437	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0			2027年	-26.21%
36438	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	22.20%	542.4	542.4		是	2026年12月	24.42%
36439	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南秸秆加工厂-中石造纸厂支15	200	77.10%	25.8	25.8				100.00%
36440	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	200	69.30%	0	0		是	2026年	55.76%
36441	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.74%
36442	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	34.20%	0	0				-65.84%
36443	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	59.70%	0	0		是	2026年	-28.35%
36444	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信于10之1之1柱上变压器1	315	27.94%	0	0		是	2026年	-37.50%
36445	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	53.50%	0	0			2027年	-39.99%
36446	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	39.60%	0	0		是	2027年12月	-43.25%
36447	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0			2027年	-38.27%
36448	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明(2021微)	400	18.90%	284.4	284.4				-25.17%
36449	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-39.74%
36450	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	0	0				-39.88%
36451	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	0	0				-38.59%
36452	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	12.15%	294.44	294.44		是	2026年	-38.64%
36453	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站202间隔配电变压器	800	46.50%	0	0			2027年	-40.92%
36454	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.51%
36455	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-24.50%
36456	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是		-42.30%
36457	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0			2027年	3.04%
36458	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干165+1左1	200	0.00%	180	180		是	2027年	8.72%
36459	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变201变压器	500	41.28%	0	0				-41.51%
36460	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	27.00%	0	0		是	2026年	-39.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36461	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0		是	2027年12月	-62.76%
36462	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	50.00%	0	0				-22.10%
36463	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严干支苏家几大辛甲石砬子乙一石丙16	100	41.40%	0	0		是	2026年	100.00%
36464	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
36465	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	37.80%	0	0				-41.68%
36466	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2027年12月	-12.99%
36467	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	66.48%	0	0			2027年	13.22%
36468	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	51.71%
36469	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期5箱变201间隔配电变压器	800	30.90%	0	0				-42.44%
36470	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村中台公变台区	400	10.80%	0	0		是	2026年12月	9.14%
36471	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	26.03%	403	403				-20.07%
36472	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	33.30%	0	0		是	2026年6月	-36.21%
36473	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	46.80%	0	0				0.51%
36474	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	53.25%	0	0		是	2026年	-40.20%
36475	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	52.20%	75.6	75.6				0.28%
36476	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
36477	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	34.13%	447	447				-41.96%
36478	大东	粮仓变	粮仓变65566和膝甲线	中金启城3箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-40.76%
36479	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	-41.09%
36480	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2027年12月	-40.29%
36481	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	62.06%	0	0		是	2026年	-53.23%
36482	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
36483	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	17.46%	457	457				-40.57%
36484	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-40.08%
36485	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-45.40%
36486	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	0	0				-39.87%
36487	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	37.25%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
36488	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	26.41%	400.6	400.6				-35.93%
36489	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	29.84%	0	0				-39.77%
36490	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	23.4	23.4				14.71%
36491	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	97.20%	0	0	2025年2月			-51.69%
36492	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	114.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.94%
36493	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年12月	-13.45%
36494	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3变201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	3.08%
36495	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民4号	200	46.20%	0	0				93.51%
36496	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
36497	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	19.88%	561	561				-45.80%
36498	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇东线肇启分4+2变压器	400	94.50%	0	0	2025年10月	是		2.95%
36499	和平	太原变	太原变068北二乙线	新世界变电站主变	630	17.71%	0	0				-59.28%
36500	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36501	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	11.75%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
36502	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	52.50%	75	75				-42.92%
36503	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	24.96%	0	0		是	2026年	-55.00%
36504	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36505	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	61.50%	57	57		是	2026年	-33.57%
36506	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分33右6变台	200	11.10%	0	0				0.00%
36507	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	-142.26%
36508	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-27.75%
36509	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
36510	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年6月	-34.58%
36511	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
36512	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	52.2	52.2				-49.77%
36513	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32+1右2	200	16.00%	148	148				28.57%
36514	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	9.40%	0	0		是	2026年12月	12.58%
36515	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	42.00%	0	0		是	2028年	-30.29%
36516	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	50.10%	0	0			2027年	9.51%
36517	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-38.93%
36518	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-41.51%
36519	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	296.172	296.172				-45.15%
36520	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年	-36.10%
36521	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	16.19%	465	465				6.94%
36522	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线54+1右1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
36523	浑南	桃仙变	桃仙变244桃科乙线	名仕财富中心二期变电站1号配电变压器	800	5.25%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36524	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.86%
36525	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2026年	49.71%
36526	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-38.00%
36527	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-47.41%
36528	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7+1台区微	400	52.50%	0	0		是	2026年	7.55%
36529	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支南几2	400	30.60%	0	0		是	2026年	100.00%
36530	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年	-39.81%
36531	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅(沈阳)置业有限公司二期2箱式变电站2号变压器	630	60.32%	0	0				-37.93%
36532	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	400	30.90%	0	0		是	2026年	100.00%
36533	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	93.90%	0	0	2025年8月		2027年	0.19%
36534	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站2变压器	630	14.92%	473	473		是	2026年	100.00%
36535	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	54.00%	72	72				-19.87%
36536	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	400	23.05%	0	0		是	2026年	-27.28%
36537	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	46.50%	0	0			2027年	-45.51%
36538	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡镇东高村风帆淡水鱼养殖场公变台区	200	24.30%	131.4	131.4				0.00%
36539	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	16.50%	0	0		是	2026年	-47.50%
36540	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-26.67%
36541	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-38.76%
36542	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-46.07%
36543	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分33右4	80	45.19%	0	0			2027年	-47.99%
36544	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	55.00%	10.5	10.5		是	2026年6月	-53.79%
36545	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分20变台	160	66.00%	0	0		是	2026年	-49.74%
36546	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	-41.62%
36547	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔(制药线)配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	100.00%
36548	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0			2027年	-44.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36549	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	84.20%	11.6	11.6	2023年2月			-34.43%
36550	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-40.16%
36551	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	15.30%	0	0				8.58%
36552	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-46.34%
36553	于洪	东民变		东李线	630	25.90%	0	0				-42.40%
36554	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线高荒地分41左17右10变台	200	18.00%	144	144				0.00%
36555	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	54.30%	142.8	142.8				14.74%
36556	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	63.60%	105.6	105.6				5.40%
36557	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	52.38%	0	0			2027年	-40.17%
36558	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36559	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
36560	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	36.30%	214.8	214.8				-40.92%
36561	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	0	0				-21.10%
36562	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右6左2柱上变压器	400	16.20%	0	0				-103.82%
36563	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	87.60%	0	0	2024年6月			-17.20%
36564	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	22.50%	0	0				-41.04%
36565	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
36566	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站2号配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-33.49%
36567	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
36568	沈北	核心变	10kV核农线53246线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站202配电变压器	630	3.17%	547	547				100.00%
36569	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台新	400	20.10%	0	0				0.00%
36570	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡冷前村成立养鱼公变台区	200	12.60%	154.8	154.8				0.00%
36571	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变压器	80	23.50%	0	0		是	2026年12月	-46.53%
36572	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变1变压器	630	27.30%	320.42	320.42		是	2026年12月	-42.94%
36573	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37左20变台	400	1.95%	164.54	164.54				7.46%
36574	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	62.70%	0	0				-8.78%
36575	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	400	34.20%	0	0		是	2026年	-25.96%
36576	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	21.27%	0	0		是	2027年	-33.18%
36577	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	45.20%	0	0				-41.96%
36578	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干6箱变(单)	630	34.03%	0	0				-44.21%
36579	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	国奥新城小区局维2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36580	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变1变压器	630	19.43%	0	0				100.00%
36581	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干25左1变台	400	29.40%	242.4	242.4				-32.01%
36582	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36583	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环2箱变2变压器	800	13.50%	429.536	429.536				100.00%
36584	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	97.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.75%
36585	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	57.60%	16.2	16.2				-31.32%
36586	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左1柱上变压器	315	44.44%	0	0				-45.93%
36587	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年	13.03%
36588	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24柱上变压器	400	54.60%	0	0				-54.33%
36589	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	64.50%	0	0		是	2026年	-41.82%
36590	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	29.70%	0	0		是		-29.08%
36591	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	315	75.56%	0	0				-53.38%
36592	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	0	0		是	2026年	-34.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36593	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	400	21.90%	0	0				-43.10%
36594	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	69.84%	0	0				-50.25%
36595	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	42.60%	0	0		是	2026年	-42.56%
36596	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	25.71%	202.5	202.5				-44.22%
36597	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	59.05%	97.5	97.5				-40.52%
36598	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1柱上变压器	315	7.94%	0	0				-37.60%
36599	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压器	315	40.00%	0	0				-42.96%
36600	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年	-34.46%
36601	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望干16	315	21.90%	0	0				-30.04%
36602	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.00%	0	0		是	2026年	-51.70%
36603	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	36.50%	0	0			2027年	-94.31%
36604	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右2	315	20.32%	219.5	219.5				-43.51%
36605	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干4左5	315	51.43%	0	0				-43.71%
36606	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干17右1	315	48.57%	0	0				-43.65%
36607	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	59.55%	0	0		是	2026年	-47.71%
36608	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	53.40%	0	0		是	2026年	-43.08%
36609	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.79%
36610	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	400	31.50%	234	234				-45.69%
36611	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	72.06%	0	0		是	2026年12月	-15.15%
36612	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	22.50%	0	0				-34.30%
36613	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	70.95%	38.1	38.1				-40.75%
36614	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医于19左5柱上变压器	315	49.33%	0	0		是	2026年	-44.40%
36615	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2026年	-37.82%
36616	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2026年	-45.73%
36617	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	31.75%	0	0		是	2026年12月	-33.30%
36618	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	70.80%	0	0				-46.61%
36619	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	40.00%	0	0		是	2026年12月	-65.52%
36620	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	35.56%	171.5	171.5				-39.88%
36621	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	400	147.00%	0	0	2025年9月	是	2026年	-35.13%
36622	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
36623	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-45.84%
36624	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	20.63%	0	0				-41.03%
36625	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	60.30%	0	0		是	2026年	-49.69%
36626	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	84.44%	0	0	2022年12月	是	2026年	-27.17%
36627	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	36.30%	0	0				-45.00%
36628	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	39.04%	0	0				-50.04%
36629	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2变压器	400	73.40%	66.4	66.4				-39.31%
36630	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线54右1	315	18.73%	0	0				-40.15%
36631	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	67.30%	0	0				-44.12%
36632	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干后陵卜分1左1	400	69.60%	81.6	81.6				-39.59%
36633	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	20.95%	0	0			2027年	-43.56%
36634	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线50左3	400	46.25%	175	175				-43.41%
36635	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	0	0				-42.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36636	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	41.38%	0	0		是	2026年	-30.40%
36637	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	13.80%	76.2	76.2				-29.76%
36638	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2026年	-43.17%
36639	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	32.75%	0	0				-43.83%
36640	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	51.50%	0	0				-41.65%
36641	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	138.40%	0	0	2025年10月			-38.18%
36642	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	军工干42右6公变2	400	48.50%	0	0				-39.92%
36643	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	68.57%	0	0				-46.91%
36644	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	0	0				-47.09%
36645	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水线10左4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年	-31.75%
36646	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	43.68%	0	0		是	2026年	-46.78%
36647	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	79.20%	0	0		是	2026年	-37.95%
36648	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36649	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36650	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-42.24%
36651	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩三期1箱变2号变	630	17.90%	0	0		是	2026年	-39.26%
36652	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2026年	-42.09%
36653	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大舍屯2箱变1号变	400	60.00%	0	0		是	2026年	-39.74%
36654	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	41.25%	390	390				-44.26%
36655	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-42.88%
36656	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	33.52%	0	0		是	2026年	-51.65%
36657	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	87.94%	0	0	2024年6月	是	2026年	-39.84%
36658	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	31.60%	0	0		是	2026年	-42.01%
36659	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	62.00%	0	0		是	2026年	-42.10%
36660	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	20.00%	0	0				-41.26%
36661	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
36662	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变202变压器	630	62.22%	0	0		是		-34.46%
36663	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-37.13%
36664	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站202变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
36665	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-38.26%
36666	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	72.75%	0	0		是	2027年12月	-44.20%
36667	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	31.43%	0	0				-43.09%
36668	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	32.96%	0	0				-42.91%
36669	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
36670	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都4变电站201	630	23.49%	0	0				-49.37%
36671	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
36672	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年	-43.88%
36673	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	26.40%	0	0		是	2026年	-40.63%
36674	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	20.95%	0	0		是	2026年	-33.87%
36675	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	27.20%	0	0				-43.33%
36676	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201变压器	630	26.67%	0	0				-39.91%
36677	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	21.59%	0	0		是	2026年	-39.84%
36678	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-42.57%
36679	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36680	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.59%	0	0		是	2026年	-44.94%
36681	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	40.63%	0	0		是		-40.80%
36682	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
36683	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	19.00%	0	0		是	2027年12月	-32.69%
36684	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜(7)	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36685	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
36686	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	50.16%	0	0				-41.32%
36687	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑4变电站201变压器	630	17.14%	0	0				-41.32%
36688	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.40%	258	258				-49.80%
36689	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年6月	-45.72%
36690	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-43.06%
36691	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-43.84%
36692	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201变压器	630	32.38%	0	0				-43.13%
36693	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.00%	0	0		是	2027年12月	-44.00%
36694	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	69.59%	128.6	128.6				-43.38%
36695	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府4箱变2变	630	11.43%	495	495				-45.01%
36696	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	38.86%	322.2	322.2		是		-39.68%
36697	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	27.17%	0	0		是	2026年	-40.07%
36698	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明二小区箱变1变压器	630	15.56%	469	469		是		-45.22%
36699	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站2变压器	500	20.48%	0	0		是		-44.03%
36700	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
36701	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	99.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-41.92%
36702	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-43.21%
36703	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
36704	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	33.78%	0	0				-40.76%
36705	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂山五里主变	630	43.05%	295.8	295.8		是	2026年12月	-43.49%
36706	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.00%	0	0				-51.27%
36707	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-39.91%
36708	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	-633.33%
36709	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义新家园二期1箱变2变	630	30.16%	0	0				-41.81%
36710	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
36711	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年	-44.31%
36712	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	87.94%	0	0	2022年12月			-38.95%
36713	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	28.00%	0	0		是	2026年	-43.58%
36714	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
36715	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	0	0				-44.72%
36716	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	13.71%	0	0		是		-41.88%
36717	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年	-43.13%
36718	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	100.00%
36719	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	17.78%	0	0		是	2026年	-43.62%
36720	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
36721	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	24.40%	0	0				-44.89%
36722	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站201间隔配电变压器	630	10.48%	0	0			2027年	100.00%
36723	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线高三家子几4(高三家子老台)	200	73.70%	32.6	32.6				-40.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
36724	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	18.35%
36725	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	13.97%	0	0				-41.94%
36726	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	28.20%	0	0			2027年	4.14%
36727	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36728	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	400	11.25%	315	315				-21.30%
36729	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年	-27.79%
36730	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36731	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	99.37%	0	0	2023年10月		2027年	-36.62%
36732	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线125变台	400	53.00%	148	148				0.00%
36733	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年	-34.57%
36734	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	64.40%	0	0		是	2026年	0.54%
36735	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36736	东陵	祝家变	祝家变	郝义线隗石分47右1柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36737	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	15.56%	0	0			2027年	-42.21%
36738	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	10.20%	0	0		是	2026年	-25.60%
36739	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	21.6	21.6				-27.90%
36740	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园2箱变2变压器	630	9.84%	505	505				-44.77%
36741	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲于王滨沟分12柱上变压器	200	18.30%	143.4	143.4				-34.40%
36742	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-43.13%
36743	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樾山1箱变2变压器	800	42.75%	0	0				100.00%
36744	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	11.85%
36745	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	92.10%	0	0	2025年12月	是	2026年	4.96%
36746	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36747	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	0	0	2024年9月		2027年	-30.31%
36748	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线董家东台分支04	50	87.90%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-35.64%
36749	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	66.29%	0	0				-34.16%
36750	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-35.59%
36751	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿贾超市公变台区	400	0.00%	360	360				100.00%
36752	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	46.70%	0	0		是	2027年	-30.36%
36753	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	茨榆坨偏堡村洪润家居公变台区	200	29.10%	121.8	121.8				0.00%
36754	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-36.43%
36755	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-32.76%
36756	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年	-40.22%
36757	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分31右4变台	400	0.00%	0	0				0.00%
36758	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干35左0右1	200	24.30%	131.4	131.4				0.00%
36759	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	0	0			2027年	-29.68%
36760	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_东五分20右7柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年	-95.64%
36761	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	0	0			2027年	0.18%
36762	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期1号变电站202间隔配电变压器	630	2.22%	553	553				0.00%
36763	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	0.00%	0	0				0.00%
36764	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	25.65%	128.7	128.7				-37.33%
36765	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	101.7	101.7				-38.79%
36766	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	106.8	106.8				-33.22%
36767	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	66.45%	47.1	47.1				-39.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
36768	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山于碱家分15左6变台	200	19.50%	141	141		是	2026年	-41.05%
36769	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变2变压器	400	27.30%	0	0				-41.47%
36770	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	70.50%	0	0		是	2026年	-41.59%
36771	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	0	0				0.00%
36772	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支21+1右8变台	400	34.80%	0	0				0.00%
36773	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线兴胜分兴井支37右6变台	400	24.90%	260.4	260.4				0.00%
36774	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	28.20%	0	0				-44.95%
36775	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年	-40.52%
36776	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	64.00%	104	104			2027年	-46.39%
36777	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	207	207				-31.42%
36778	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱1变	630	47.94%	0	0		是	2026年	-34.68%
36779	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年	-42.51%
36780	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36781	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子六号台	400	3.00%	0	0				0.00%
36782	于洪	小子变	10kV小山线56240	乐城国际1箱变2配电变压器	400	9.00%	324	324				100.00%
36783	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年	-41.10%
36784	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线炎帝分21柱上变压器	400	18.90%	284.4	284.4		是	2026年12月	100.00%
36785	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	59.62%	0	0		是	2026年	-39.20%
36786	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.84%	379	379		是	2026年12月	4.77%
36787	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	43.81%	0	0		是	2026年	-38.45%
36788	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-49.14%
36789	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	39.37%	319	319				-30.85%
36790	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	75.87%	89	89				-29.61%
36791	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤大棚支15	30	0.00%	27	27				0.00%
36792	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	250	22.72%	0	0		是	2028年	-38.17%
36793	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	37.2	37.2				-46.04%
36794	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年	-39.56%
36795	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	100	111.00%	0	0	2024年6月		2026年	-2.50%
36796	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年	-42.17%
36797	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	51.43%	243	243				-30.33%
36798	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-50.90%
36799	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
36800	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	33.75%	0	0				-36.91%
36801	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0		是	2026年6月	-39.89%
36802	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	37.88%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
36803	沈河	长青变	长青变452长甲线	商业网点3箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	29.81%
36804	开发	张士变	张士变55868星海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	114.92%	0	0	2024年6月	是	2026年	-6.63%
36805	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	51.81%	0	0		是	2026年12月	-37.86%
36806	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	125.71%	0	0	2025年8月			-29.78%
36807	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-40.47%
36808	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	29.10%	121.8	121.8		是	2026年	-36.51%
36809	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	405	405		是	2027年12月	-43.77%
36810	皇姑	欧亚变	欧亚变25285平罗甲线	开发支34右9柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年	-45.00%
36811	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	72.60%	0	0				-29.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36812	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	0	0				-43.07%
36813	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2箱变201配电变压器	630	16.00%	0	0				-37.23%
36814	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	108	108				-38.61%
36815	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	11.75%	0	0			2027年	-35.93%
36816	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-38.77%
36817	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-37.47%
36818	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	15.87%	0	0				-38.34%
36819	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	59.05%	0	0				-38.52%
36820	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.90%	0	0				-53.05%
36821	于洪	东民变	东李线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	56.89%	0	0				-42.02%
36822	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
36823	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0		是	2026年	-32.52%
36824	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	36.30%	107.4	107.4				-44.20%
36825	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0		是	2026年12月	-54.61%
36826	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东召杨畜禽公变台区	200	9.20%	0	0				100.00%
36827	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2028年12月	-50.22%
36828	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-9.78%
36829	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-43.23%
36830	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	46.40%	218	218				-39.01%
36831	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	9.60%	0	0			2027年	-21.31%
36832	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	16.76%	0	0				-32.92%
36833	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	64.44%	0	0		是	2027年12月	-17.03%
36834	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	17.85%	0	0		是	2026年	9.83%
36835	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户前鸭鸡房一二组公变台区	400	21.30%	0	0				-35.20%
36836	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60三台子西台	400	18.00%	0	0		是	2026年	-26.39%
36837	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	200	29.18%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
36838	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年12月	7.67%
36839	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-39.44%
36840	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	45.60%	0	0		是	2026年5月	-32.08%
36841	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	120.6	120.6				-60.38%
36842	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-6	400	61.50%	0	0				0.00%
36843	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	0	0	2024年6月	是	2026年	-42.01%
36844	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36845	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	33.90%	176.7	176.7				-41.99%
36846	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干37右1	250	2.88%	0	0		是	2026年	100.00%
36847	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	35.00%	0	0		是	2026年	-42.10%
36848	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	4.59%
36849	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	400	55.80%	0	0		是	2026年	27.59%
36850	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	21.59%	0	0				-37.15%
36851	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	-30.66%
36852	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	-41.97%
36853	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	-40.83%
36854	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2026年12月	0.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36855	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	16.50%	588	588				4.83%
36856	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	400	6.30%	334.8	334.8		是	2026年	45.84%
36857	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	21.00%	552	552				-39.31%
36858	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园2号变电站201间隔配电变压器	400	93.60%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36859	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36860	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南于44	500	146.40%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36861	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2028年	-36.78%
36862	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	13.21%	0	0				-43.35%
36863	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	69.30%	82.8	82.8				-37.80%
36864	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分08#	400	32.93%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
36865	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	71.75%	0	0				-33.32%
36866	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	51.00%	0	0		是	2027年	-18.51%
36867	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-48.39%
36868	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	新市干9右4	200	5.70%	0	0			2027年	0.00%
36869	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	24.80%	0	0				-39.15%
36870	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于宋大分18左7	100	0.00%	90	90				0.00%
36871	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干79左5右4变台	100	68.70%	0	0		是	2026年	-35.37%
36872	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线张屯分34变台	200	57.30%	0	0				-37.03%
36873	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	34.88%	0	0			2027年	-33.87%
36874	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地	腰荒地西台综合(2023微)	200	20.40%	0	0		是	2026年	36.44%
36875	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	51.84%	0	0		是		-46.03%
36876	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延3变电站202配电变压器	500	18.40%	358	358		是	2026年12月	-22.03%
36877	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
36878	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	36.50%	0	0		是		-35.59%
36879	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-2	630	42.54%	0	0		是	2026年	-41.34%
36880	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2026年	-41.02%
36881	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	5.08%	535	535				61.62%
36882	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	64.76%	6.928	6.928				-41.84%
36883	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-29.56%
36884	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	41.90%	0	0			2027年	-39.15%
36885	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.96%
36886	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	49.21%	128.5	128.5				-47.70%
36887	和平	展览变	展览变842展方甲线	展方甲2-1变电站变压器	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
36888	东陵	汪家变	汪伯甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	19.94%
36889	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府4号变电站201间隔(新施甲线)配电变压器	800	2.40%	0	0			2027年	0.00%
36890	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	冷子堡变91362养西线养前村新棚区西台	160	27.75%	99.6	99.6				-60.43%
36891	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	20.55%	138.9	138.9				-43.86%
36892	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	1000	34.60%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
36893	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	26.67%	399	399				-35.92%
36894	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号(微)	400	15.90%	0	0				7.83%
36895	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
36896	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪3号变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
36897	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	24.00%	264	264				-46.71%
36898	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是		-44.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36899	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变压器	400	42.00%	192	192		是	2026年12月	-41.55%
36900	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	32.70%	280	280				-41.95%
36901	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0	0				-35.95%
36902	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支 31变台	400	24.00%	0	0				8.21%
36903	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分 15变台	50	119.40%	0	0	2023年1月	是	2026年	-47.78%
36904	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	47.30%	0	0				-32.24%
36905	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑家庭箱式变电站2号配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
36906	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支 58变台	100	39.00%	51	51				-39.32%
36907	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期4号变电站201配电变压器	400	11.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36908	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	194.4	194.4				-34.71%
36909	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2027年12月	6.03%
36910	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支 06	100	67.50%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
36911	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	31.50%	468	468		是	2026年	10.49%
36912	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨子岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-38.87%
36913	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支 42左4变压器	400	91.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	49.09%
36914	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	12.60%	0	0		是	2026年	-18.61%
36915	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支 40左16变台	200	46.40%	87.2	87.2				-35.90%
36916	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登楼照明(2020微)	315	63.05%	0	0				-34.86%
36917	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	32.70%	361	361		是	2026年	-41.44%
36918	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2026年	-49.73%
36919	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-56.26%
36920	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	54.60%	35.4	35.4				-54.63%
36921	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	46.20%	21.9	21.9				-60.49%
36922	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分井支4+1右5左1变台	400	9.30%	322.8	322.8				100.00%
36923	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2026年	0.00%
36924	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	9.52%	0	0				-73.46%
36925	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	20.38%
36926	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
36927	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱千卜几28	160	39.50%	0	0		是	2026年	-88.46%
36928	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-38.01%
36929	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小区	200	76.50%	27	27				-39.90%
36930	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分 60右08	200	21.60%	0	0		是	2026年	-27.84%
36931	于洪	平罗变	平罗线	白辛台村1台区	200	42.00%	0	0				-23.14%
36932	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府4号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	30.81%
36933	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0		是	2026年	-23.95%
36934	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	0	0		是	2026年	-28.96%
36935	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村45组照明	400	29.30%	242.8	242.8				-45.90%
36936	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	74.92%	0	0		是	2026年	-42.10%
36937	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-37.18%
36938	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-42.42%
36939	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家分支线019	200	57.90%	0	0		是	2026年	-29.38%
36940	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	12.60%	619.2	619.2				9.01%
36941	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
36942	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-21.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
36943	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-42.14%
36944	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	75.24%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
36945	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.76%	0	0		是	2026年12月	-34.69%
36946	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年6月	-39.11%
36947	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供5箱变1变压器	630	31.11%	0	0		是		-33.94%
36948	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	28.25%	0	0				6.82%
36949	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.50%	0	0				-32.10%
36950	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	164.4	164.4			2027年	-102.81%
36951	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
36952	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分2(四家子村台)	400	33.90%	224.4	224.4		是	2026年	-18.95%
36953	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
36954	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-43.81%
36955	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖湖小区2变电站1变压器	500	32.96%	105.652	105.652				-47.33%
36956	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-23.77%
36957	大东	望花变	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变(单)	200	27.00%	126	126				-45.25%
36958	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	城建美庭一期201配电变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36959	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	6.80%	0	0		是	2026年5月	-7.17%
36960	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干13柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年	-46.48%
36961	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于59左1	200	4.60%	0	0			2027年	0.00%
36962	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	129.75%	0	0	2026年1月			-118.95%
36963	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里3号变电站201(乙)配电变压器	400	28.00%	248	248				-40.59%
36964	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	32.00%	0	0				-36.39%
36965	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	16.51%	173.2	173.2				-41.77%
36966	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城地产开发有限公司1箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
36967	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园7变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2		是	2026年	-51.52%
36968	沈北	道义变	道义变	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	19.17%
36969	和平	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	69.90%	80.4	80.4				-55.70%
36970	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年	-40.39%
36971	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	64.50%	0	0		是	2026年6月	-41.79%
36972	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0				12.57%
36973	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
36974	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-41.21%
36975	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-42.45%
36976	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	50	79.20%	5.4	5.4				-43.10%
36977	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	85.82%
36978	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	63.6	63.6				-36.05%
36979	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2026年	-37.67%
36980	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	200	56.10%	67.8	67.8				-39.28%
36981	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年	-40.52%
36982	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	31.50%	0	0				11.26%
36983	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	12.30%	155.4	155.4				0.94%
36984	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	70.40%	78.4	78.4				-34.55%
36985	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	86.10%	7.8	7.8	2026年1月		2027年	100.00%
36986	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
36987	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	34.20%	223.2	223.2				13.34%
36988	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	14.40%	302.4	302.4		是	2026年	-19.38%
36989	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-42.63%
36990	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	12.8	12.8				-38.92%
36991	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右14左6	400	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
36992	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	39.60%	0	0				-54.53%
36993	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	63.20%	0	0		是		-43.31%
36994	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支19之1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年	-28.01%
36995	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	30.10%	0	0			2027年	-41.28%
36996	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右8柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
36997	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	30.51%
36998	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年	-38.51%
36999	沈北	核心变	10kV核农线53246线	龙湖桃李芳华3小区变电站202配电变压器	800	4.80%	681.6	681.6				100.00%
37000	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年	-38.12%
37001	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线80右9左2变台	200	81.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	14.72%
37002	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	39.60%	0	0		是	2026年6月	-51.55%
37003	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	22.80%	537.6	537.6				100.00%
37004	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-41.30%
37005	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线268变台	100	98.40%	0	0	2022年12月			-40.98%
37006	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户外排水支15左3变台	200	67.95%	0	0				-34.64%
37007	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	51.67%	11.5	11.5				-37.32%
37008	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明(2022微)	200	67.80%	0	0		是	2026年6月	-26.13%
37009	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村8机井	50	40.80%	0	0				-51.32%
37010	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-74.42%
37011	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线104变台	400	34.20%	0	0				-39.56%
37012	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于21	315	27.62%	0	0				-19.07%
37013	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	140.4	140.4				-14.66%
37014	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年	-17.42%
37015	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	漂水宏泰房地产配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-33.75%
37016	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	49.22%
37017	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	4.40%
37018	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年	-30.22%
37019	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	220.8	220.8		是	2026年	-46.92%
37020	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-37.77%
37021	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛屯屯2箱变1变压器	500	18.72%	0	0		是		-31.94%
37022	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.5	157.5				-26.79%
37023	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-40.92%
37024	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	0	0			2027年	-20.36%
37025	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	111.30%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.31%
37026	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于49左1	200	144.00%	0	0	2023年2月	是	2027年	-21.15%
37027	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	6.75%	0	0		是	2026年	-40.67%
37028	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	25.00%	0	0			2027年	-43.02%
37029	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	13.95%	0	0		是	2026年12月	-32.22%
37030	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	80	59.00%	0	0				-40.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37031	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	65.40%	0	0		是	2026年12月	-5.63%
37032	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	58.40%	63.2	63.2				-38.82%
37033	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	49.80%	40.2	40.2				-23.41%
37034	于洪	范屯变	范古线	全胜小微12号台	400	6.60%	0	0				0.00%
37035	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分21左1柱上变压器	400	12.00%	312	312				0.00%
37036	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	42.50%	0	0				-42.03%
37037	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0		是	2026年5月	-190.08%
37038	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	43.52%	0	0		是	2026年	-40.15%
37039	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	28.40%	0	0		是		-35.88%
37040	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	35.70%	54.3	54.3				-40.47%
37041	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合(2022微)	200	43.80%	92.4	92.4				21.95%
37042	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线49+1	250	33.60%	0	0			2027年	100.00%
37043	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
37044	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	13.60%	0	0		是	2026年	100.00%
37045	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	0	0		是	2026年12月	-18.72%
37046	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分03左1	200	121.80%	0	0	2025年12月	是	2026年5月	-19.52%
37047	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	51.81%	0	0		是	2026年12月	-78.68%
37048	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-43.61%
37049	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	0	0		是	2026年	-38.83%
37050	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
37051	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
37052	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户镇满西村四组二公变台区	400	46.50%	0	0				-28.09%
37053	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	0	0		是	2026年6月	-50.76%
37054	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚南公变台区	400	8.10%	327.6	327.6				10.04%
37055	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	88.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	-43.19%
37056	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-40.14%
37057	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	400	53.70%	145.2	145.2				-38.64%
37058	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	51.30%	77.4	77.4		是	2026年	-23.96%
37059	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东南南分支线007	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
37060	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分7+1左3	400	25.20%	0	0		是	2026年	0.00%
37061	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-5.45%
37062	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2.4期小区3变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				53.73%
37063	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.75%	0	0				-29.02%
37064	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家村自城水产公变台区	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
37065	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	43.81%	0	0		是	2026年	-23.48%
37066	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
37067	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯西分006	200	40.80%	0	0				-40.16%
37068	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	18.60%	0	0		是		48.67%
37069	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	63.75%	0	0		是	2026年	-11.31%
37070	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.60%	0	0		是	2027年12月	23.66%
37071	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	60.00%	0	0				-44.44%
37072	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	41.59%	0	0				-41.93%
37073	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里2号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	28.80%	0	0			2027年	100.00%
37074	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支019+1	200	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37075	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖国际二期1201间隔配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-41.55%
37076	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区EFG区1变电站2变压器	800	0.75%	0	0				100.00%
37077	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	25.13%	519	519				-41.20%
37078	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	81.90%	0	0	2024年6月	是	2026年	-20.86%
37079	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	461	461				-25.33%
37080	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	14.60%	475	475				-46.11%
37081	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	41.25%	0	0			2027年	-33.09%
37082	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	34.20%	0	0				-43.47%
37083	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	35.43%	0	0				-40.76%
37084	开发	陕西变	陕西变55352南四甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2026年	25.06%
37085	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	400	79.73%	0	0				-26.12%
37086	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	267.3	267.3		是	2026年	-39.06%
37087	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
37088	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	1.05%	355.8	355.8				15.79%
37089	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	35.70%	0	0		是	2026年	-12.61%
37090	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代3号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	30.79%	373	373				100.00%
37091	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台变095四方台胜利村新	400	37.20%	211.2	211.2				0.00%
37092	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-30.75%
37093	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干46	400	0.00%	360	360				0.00%
37094	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	55.50%	0	0				-44.29%
37095	大东	粮仓变	粮仓变65566和膝甲线	中金启城6箱变2变压器	630	36.83%	0	0				-39.47%
37096	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年	-34.71%
37097	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-43.06%
37098	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	41.60%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
37099	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	35.40%	0	0		是	2026年	-26.73%
37100	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	6.00%	168	168				-13.23%
37101	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分65右1	200	45.00%	90	90				-29.41%
37102	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	26.03%	0	0		是		100.00%
37103	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	0.00%
37104	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	0	0				-26.45%
37105	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	22.00%	0	0				-42.45%
37106	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	61.76%	0	0		是		-36.34%
37107	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	51.38%	0	0		是		-35.22%
37108	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	10.50%	79.5	79.5				-43.90%
37109	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-39.73%
37110	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	18.00%	0	0		是	2026年	-88.59%
37111	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-41.30%
37112	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	-32.96%
37113	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	36.40%	214.4	214.4		是	2026年	-42.59%
37114	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年12月	-0.47%
37115	法库	赵贝堡	赵贝堡06440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	400	15.60%	297.6	297.6		是	2026年	-28.50%
37116	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	12.70%	0	0				-31.11%
37117	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	41.67%	0	0		是	2026年12月	-38.54%
37118	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾5箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-37.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37119	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
37120	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-12.47%
37121	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0				-36.20%
37122	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-46.69%
37123	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0			2027年	-40.05%
37124	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	29.52%	0	0			2027年	69.11%
37125	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	23.62%	0	0		是		-43.27%
37126	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-40.27%
37127	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
37128	沈河	长青变	长青变448长南乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
37129	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
37130	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	23.68%	0	0				-43.72%
37131	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	53.00%	0	0		是	2026年	46.13%
37132	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
37133	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	41.70%	193.2	193.2				-20.07%
37134	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-28.22%
37135	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	0	0				-54.80%
37136	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	工农线高荒地分21右2左1变台	200	64.50%	51	51				0.00%
37137	沈北	道义变	道义变15269佃景线	军辉分001箱式变电站1号变压器	500	55.60%	0	0				-31.69%
37138	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司5箱变201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-43.87%
37139	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙2箱变1、2变201间隔配电变压器	630	67.30%	143	143				-45.78%
37140	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	4.60%	170.8	170.8				-34.05%
37141	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	37.05%	97.3384	97.3384				-30.83%
37142	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
37143	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	400	69.60%	0	0				-50.53%
37144	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北大棚	200	58.05%	63.9	63.9				-42.28%
37145	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.51%
37146	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-38.75%
37147	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	0.72%
37148	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	23.81%	105.652	105.652				-38.86%
37149	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	50.79%	0	0		是	2026年	-37.87%
37150	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年	-44.37%
37151	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源1号变电站1号配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
37152	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃花源1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-25.24%
37153	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-41.21%
37154	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城4号变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
37155	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	23.62%	0	0			2027年	-39.39%
37156	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-43.99%
37157	于洪	得胜变	得工线95446	得胜小区南	315	63.81%	0	0		是	2026年	-14.62%
37158	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	18.54%	0	0			2027年	-40.50%
37159	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	57.00%	0	0				-51.13%
37160	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	38.00%	0	0		是	2026年	-37.77%
37161	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	21.59%	215.5	215.5			2027年	-43.94%
37162	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼2箱变1号变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-32.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37163	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-16.19%
37164	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分22左02	160	67.50%	36	36				-36.55%
37165	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37166	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区3箱变2变压器	800	30.30%	0	0				9.67%
37167	大东	毛君变	10kV毛海线7952	半山麓小区4箱变2变压器	800	40.20%	0	0		是		9.69%
37168	沈北	清水变	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年12月	-19.12%
37169	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.95%	0	0				-32.48%
37170	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小舍甲线小舍干10左9之1柱上变压器	200	15.00%	0	0				-73.17%
37171	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-45.62%
37172	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.00%	72	72				-69.93%
37173	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城二期二组团1号变电站202间隔配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
37174	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	28.89%	0	0				-39.66%
37175	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺3箱变2变压器	500	56.64%	0	0				-39.52%
37176	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.20%	630.4	630.4				-40.02%
37177	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0				-40.50%
37178	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左32左6	200	64.50%	0	0		是	2026年	0.00%
37179	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.03%
37180	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	34.00%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
37181	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	35.59%
37182	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	21.90%	272.4	272.4				-47.21%
37183	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				-9.83%
37184	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干25左3变台	100	15.30%	74.7	74.7				0.00%
37185	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-36.52%
37186	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-39.60%
37187	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年	-43.48%
37188	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年	-33.54%
37189	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				25.13%
37190	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	36.75%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
37191	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37192	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
37193	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	24.13%	415	415				0.00%
37194	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
37195	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-26.91%
37196	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0		是	2026年	-6.56%
37197	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2027年12月	-39.91%
37198	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	42.86%	0	0				-42.15%
37199	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年	-38.30%
37200	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组(2020微)	200	21.60%	0	0				-45.41%
37201	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线75+1左2变台	200	43.80%	92.4	92.4				0.00%
37202	康平	所口变	所口变76340所富线	二线牛小成子台分支线011	100	34.80%	55.2	55.2				-28.84%
37203	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-38.98%
37204	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-41.55%
37205	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干22变压器	400	24.60%	261.6	261.6				0.00%
37206	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	0	0				-28.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37207	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园三期4变压器	800	63.75%	0	0				-40.53%
37208	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡25号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	40.95%	0	0			2027年	-16.33%
37209	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	400	21.30%	274.8	274.8				-27.96%
37210	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
37211	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	400	44.70%	0	0				55.32%
37212	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-44.64%
37213	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2027年	-26.03%
37214	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	20.63%	218.5	218.5				-40.52%
37215	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	67.66%
37216	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	0	0	2025年4月	是	2026年	-31.63%
37217	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.47%
37218	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	72.60%	0	0		是	2026年	-17.56%
37219	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	68.70%	0	0				-35.24%
37220	于洪	平罗变	平罗线	小微德宝发饲料加工厂台	400	0.75%	0	0				0.00%
37221	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
37222	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台(2022微)	400	85.50%	0	0	2025年6月			-35.66%
37223	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-49.66%
37224	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	5.72%
37225	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东台大棚新	200	18.30%	0	0				0.00%
37226	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	20.40%	0	0		是	2026年	14.91%
37227	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期2变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	100.00%
37228	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干鱼场支75左12变台	100	27.60%	62.4	62.4		是	2026年	-43.29%
37229	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0		是	2026年	100.00%
37230	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组(2022微)	200	38.30%	103.4	103.4				-37.01%
37231	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	49.84%	0	0		是	2026年	-39.50%
37232	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	10.86%	0	0		是	2027年12月	-60.82%
37233	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分104	200	64.80%	0	0		是	2026年	-32.21%
37234	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	59.00%	0	0		是		-39.98%
37235	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花甲线后陵干92	315	30.67%	0	0				-55.15%
37236	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	53.33%	0	0				-38.30%
37237	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	73.97%	0	0				-38.14%
37238	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	21.44%	0	0				-66.27%
37239	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	35.87%	0	0		是	2026年	-36.47%
37240	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9右4	315	1.59%	0	0				-44.23%
37241	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37242	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	0	0	2023年1月	是	2026年	-30.22%
37243	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	29.21%	0	0				-40.23%
37244	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年	-36.62%
37245	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0		是	2026年	-38.49%
37246	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	22.40%	0	0				-50.93%
37247	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	66.67%	0	0			2027年	-42.10%
37248	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	81.52%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.38%
37249	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.83%	0	0			2027年	-38.54%
37250	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左2左4-1	315	21.27%	0	0				-40.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37251	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-28.83%
37252	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180	180				0.00%
37253	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	104.13%	0	0	2025年11月			-45.03%
37254	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分7公变	315	1.27%	0	0				-46.29%
37255	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	400	41.60%	0	0				-41.15%
37256	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	10.48%	0	0				-31.12%
37257	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	36.00%	108	108				-34.13%
37258	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	64.20%	0	0		是	2026年	-42.56%
37259	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2026年	-42.35%
37260	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	42.90%	0	0				-40.54%
37261	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	37.80%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
37262	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	21.50%	0	0		是	2026年	-59.99%
37263	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
37264	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右2	315	53.65%	0	0				-44.97%
37265	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	56.38%	0	0				-37.91%
37266	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	10.20%	319.2	319.2		是	2026年12月	-41.61%
37267	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	0	0		是	2027年12月	-14.09%
37268	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分4	400	21.90%	0	0				-45.82%
37269	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	43.49%	0	0				-41.41%
37270	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年	-67.57%
37271	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.46%	102.5	102.5				-30.67%
37272	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	80.95%	0	0	2025年8月			-45.41%
37273	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇西线肇西干34变台	160	41.88%	0	0		是		-30.95%
37274	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2026年	-44.07%
37275	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	400	39.00%	0	0				-48.28%
37276	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37277	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	86.98%	0	0	2024年9月	是	2026年	-42.18%
37278	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	36.30%	0	0				-23.85%
37279	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分4左2	250	2.88%	0	0				-28.73%
37280	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右11变台	400	90.00%	0	0	2025年9月			-27.01%
37281	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	52.00%	0	0		是	2027年	-43.95%
37282	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	25.40%	0	0				-38.72%
37283	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科三3箱变1变	630	14.60%	0	0		是	2026年	-42.97%
37284	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科2箱变1变	500	16.80%	0	0		是	2026年	-45.11%
37285	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37286	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭1箱变2号变	630	21.71%	0	0		是	2026年	-42.10%
37287	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	75.20%	0	0		是	2026年	-42.23%
37288	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	47.20%	214	214				-38.86%
37289	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-42.01%
37290	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	15.24%	0	0				-51.55%
37291	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	52.06%	0	0		是	2026年	-42.41%
37292	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2026年	-40.86%
37293	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2026年	-45.76%
37294	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-38.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37295	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
37296	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-45.82%
37297	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	24.38%	413.4	413.4				-50.99%
37298	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变1	630	54.29%	0	0		是	2026年	-45.99%
37299	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0		是	2026年	-54.08%
37300	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年	-42.45%
37301	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-44.14%
37302	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
37303	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酇都1期1箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-45.25%
37304	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	-42.13%
37305	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	15.62%	234.3	234.3				-39.12%
37306	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光5变电站201	630	32.38%	39.2	39.2		是	2026年	-36.90%
37307	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
37308	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
37309	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	38.48%	0	0				-40.59%
37310	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201变压器	630	32.06%	0	0				-45.38%
37311	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	11.52%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
37312	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲6箱变1号变	500	23.60%	0	0		是	2026年	-39.83%
37313	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	18.41%	451	451				-43.73%
37314	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年	-42.78%
37315	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	中远颐和二期3箱变1	800	18.30%	0	0		是	2026年	-10.98%
37316	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	40.95%	0	0		是	2026年	-43.22%
37317	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	20.63%	0	0		是	2026年	-44.37%
37318	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站201	630	30.16%	6.928	6.928				-41.83%
37319	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-43.03%
37320	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-38.54%
37321	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0		是		0.00%
37322	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	75.24%	93	93		是	2026年12月	-43.03%
37323	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	44.95%	0	0				-44.41%
37324	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-56.66%
37325	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-31.36%
37326	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-42.15%
37327	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二期9变电站201	400	34.80%	0	0				-58.20%
37328	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	13.76%	0	0				-38.72%
37329	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	35.87%	0	0				-38.09%
37330	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	11.81%	0	0				-46.40%
37331	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	630	30.86%	0	0				-44.46%
37332	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-44.30%
37333	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-163.83%
37334	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-39.05%
37335	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-41.12%
37336	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年	-45.18%
37337	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-44.76%
37338	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站2站内变压器	500	28.48%	0	0		是		-42.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37339	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	62.00%	0	0		是		-41.56%
37340	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	36.00%	108	108				-37.01%
37341	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.24%
37342	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
37343	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变2变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年6月	-42.06%
37344	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年	-41.32%
37345	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-41.74%
37346	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	56.38%	0	0				-49.60%
37347	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	12.80%	0	0		是		-40.92%
37348	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0		是	2026年	0.00%
37349	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	16.20%	295.2	295.2				-40.48%
37350	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
37351	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-39.64%
37352	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-44.71%
37353	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	9.52%	507	507				-42.25%
37354	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.72%	0	0				-56.73%
37355	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37356	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	63.49%	93.528	93.528				-45.58%
37357	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37358	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37359	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	14.92%	0	0		是	2026年	-43.09%
37360	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2026年	-263.36%
37361	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37362	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站2变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-41.78%
37363	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙C-1(1022107)配电变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
37364	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-35.97%
37365	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线殡仪馆分13左2柱上变压器	200	11.40%	0	0				0.00%
37366	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.50%	250	250				-38.10%
37367	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2026年	-43.32%
37368	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年	-58.09%
37369	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	65.92%
37370	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年	-37.74%
37371	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-32.03%
37372	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年	-39.10%
37373	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年	-34.94%
37374	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	66.00%	0	0				-48.61%
37375	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年	0.00%
37376	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年	0.00%
37377	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0				2.48%
37378	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.75%	0	0				-45.14%
37379	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	17.60%	362	362		是	2026年12月	-45.46%
37380	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分开发区电狗支2	400	105.90%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.00%
37381	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩能闪速电动汽车充电公变台区	200	89.20%	1.6	1.6	2026年1月			0.00%
37382	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	71.50%	37	37				-30.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37383	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	39.04%	0	0		是	2026年	-45.37%
37384	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	123.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.23%
37385	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	福居园2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-39.80%
37386	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	3.13%
37387	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	200	33.75%	0	0			2027年	-19.37%
37388	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	66.38%	37.8	37.8		是	2026年6月	-42.03%
37389	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线鑫兴水务	80	41.06%	0	0				0.00%
37390	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	121.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.99%
37391	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	39.75%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
37392	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	27.30%	0	0				16.09%
37393	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
37394	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线118左2	400	0.00%	360	360				0.00%
37395	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	泰华林8箱变2配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年	-25.24%
37396	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	-42.16%
37397	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	28.50%	0	0		是	2026年	-39.11%
37398	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	87.20%	0	0	2025年2月	是	2026年	-37.23%
37399	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)2箱式变电站2号变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
37400	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	18.00%	0	0		是		-39.13%
37401	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	0	0			2027年	7.14%
37402	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.76%
37403	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
37404	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	82.40%	0	0	2026年1月			-34.84%
37405	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	82.83%
37406	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	72.30%	17.7	17.7		是	2026年12月	-29.71%
37407	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	42.48%	118.8	118.8				-39.99%
37408	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	17.5	17.5				-31.99%
37409	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	200	46.43%	0	0				12.33%
37410	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	115.50%	0	0	2022年12月			-37.30%
37411	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
37412	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	200	24.45%	0	0				-40.55%
37413	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-43.53%
37414	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯5变电站1变压器	630	40.00%	0	0				-41.07%
37415	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	146.4	146.4				-3.06%
37416	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535	535				-32.82%
37417	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上变压器	400	11.00%	0	0		是	2026年12月	-4.94%
37418	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支18左4柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年	38.16%
37419	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
37420	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	0	0		是	2026年	-46.50%
37421	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
37422	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	96.8	96.8		是	2026年	-33.00%
37423	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园三期3变压器	800	76.13%	0	0				-40.88%
37424	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	33.27%	0	0				-44.89%
37425	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-39.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
37426	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37427	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线90左5+1右1+1左2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
37428	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	25.13%	0	0		是	2026年	-42.66%
37429	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安干小三家分60变台	200	38.30%	103.4	103.4				-53.39%
37430	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	81.50%
37431	于洪	东民变	东李线	和泰5小区1变电站1变压器	630	52.57%	0	0				-14.86%
37432	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	54.00%	0	0				-26.33%
37433	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0			2027年	-2.67%
37434	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站202	500	59.84%	0	0		是	2027年12月	-38.75%
37435	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨于坨变021化肥线五委新区	400	88.80%	0	0	2024年9月	是	2026年	-40.67%
37436	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	0	0				8.98%
37437	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	40.00%	275.892	275.892				-39.12%
37438	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-38.45%
37439	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分125南几2	400	40.20%	199.2	199.2				0.00%
37440	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0		是	2026年6月	-38.79%
37441	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	0	0		是	2026年6月	-25.82%
37442	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支03	315	55.24%	0	0				-40.83%
37443	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔(施文乙线)配电变压器	800	46.80%	0	0			2027年	15.42%
37444	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				-189.20%
37445	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年	-36.21%
37446	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37447	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	23.36%	333.2	333.2		是	2026年	-45.04%
37448	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	33.00%	0	0				9.43%
37449	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利于32	200	82.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.90%
37450	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	12.30%	310.8	310.8				16.48%
37451	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	23.70%	0	0				-42.05%
37452	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.75%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
37453	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈北新区绿谷畜禽养殖场-208线微波分5	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	76.24%
37454	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左2	400	13.50%	0	0			2027年	100.00%
37455	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.90%	504.6	504.6				-55.53%
37456	新民	大柳变	大柳变904古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左27变台	200	41.05%	0	0				-48.31%
37457	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	90.86%
37458	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	汇置尚樾3箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				19.38%
37459	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	28.50%	0	0				-68.93%
37460	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台新	100	78.30%	0	0				0.00%
37461	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右23	200	56.70%	66.6	66.6				-38.06%
37462	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安干警印刷楼	200	69.15%	41.7	41.7				-41.45%
37463	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村1组	200	89.20%	1.6	1.6	2022年12月			-34.29%
37464	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚1号	100	82.80%	0	0	2024年6月			-274.83%
37465	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	27.90%	496.8	496.8		是	2026年12月	7.97%
37466	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-44.27%
37467	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-47.80%
37468	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	36.60%	0	0				-52.78%
37469	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	27.30%	395	395				-36.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37470	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支48	400	7.80%	0	0		是	2026年	0.00%
37471	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	29.21%	0	0			2027年	-48.65%
37472	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	7.11%	522.2	522.2				-42.62%
37473	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	49.52%	127.5	127.5				-33.28%
37474	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变压器	30	74.67%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
37475	沈北	清水变	清依线	后腰分2(后腰A台)	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
37476	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-18.67%
37477	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.67%
37478	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站201配电变压器	630	49.52%	173.2	173.2				-43.19%
37479	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	129.60%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-62.98%
37480	辽中	浦东变	浦东变91452浦排线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	22.22%	0	0				-35.72%
37481	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	22.20%	542.4	542.4		是	2026年12月	7.86%
37482	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	千山新屿2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
37483	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营支支3	200	51.10%	77.8	77.8				-34.20%
37484	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	32.00%	290	290				-40.77%
37485	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都21号变电站201间隔(施恒线)配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	9.48%
37486	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左7	200	33.00%	114	114			2027年	0.00%
37487	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
37488	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-51.34%
37489	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星云汇锦2-2变电站201配电变压器	630	56.19%	213	213				0.32%
37490	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分22加1右5	200	4.80%	0	0				100.00%
37491	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	宝相干149右2	100	0.00%	0	0		是	2026年	-47.00%
37492	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	48.50%	33.2	33.2				-70.68%
37493	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	5.35%
37494	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0		是	2026年	-12.73%
37495	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	42.76%
37496	东陵	白沙变	白旺乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.11%	497	497		是	2026年12月	-45.59%
37497	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	10.92%	0	0		是	2027年12月	20.50%
37498	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期1变电站201配电变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
37499	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2026年	-40.19%
37500	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	富禹金科繁梦里二期1变电站1配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
37501	于洪	大潘变	大视线	中置蔡悦.中置古悦3站房2配电变压器	800	10.50%	636	636		是	2026年	0.00%
37502	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	73.81%	0	0		是	2026年	-39.63%
37503	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	35.70%	54.3	54.3				-70.49%
37504	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左11之1变压器	315	28.25%	0	0				-40.03%
37505	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	0	0				100.00%
37506	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西新	200	9.00%	162	162				0.00%
37507	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干199左5右1	200	31.80%	116.4	116.4			2027年	0.00%
37508	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	200	63.60%	52.8	52.8		是	2026年12月	-45.55%
37509	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变2变压器	800	18.00%	576	576				15.79%
37510	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
37511	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	90	90		是	2026年12月	12.36%
37512	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.60%	0	0		是	2026年6月	-185.71%
37513	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	51.60%	296.172	296.172				-34.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37514	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.16%
37515	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		22.99%
37516	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线268右1变台	200	48.30%	83.4	83.4				26.16%
37517	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	40.32%	0	0			2027年	18.38%
37518	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	30.20%	239.2	239.2			2027年	-29.57%
37519	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	62.70%	0	0				-40.81%
37520	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	35.60%	217.6	217.6				-31.28%
37521	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0		是	2026年12月	-36.07%
37522	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	土地局考核	100	39.60%	0	0		是	2026年12月	-25.65%
37523	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站2变电站	500	30.08%	0	0		是		-48.74%
37524	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主于051	400	60.90%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
37525	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	23.17%	0	0				-41.91%
37526	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-1130.53%
37527	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.63%	135	135				-37.91%
37528	辽中	老观坨变	老观坨变90342老观坨	大兰3组大棚(2021微)	200	19.20%	141.6	141.6				-29.15%
37529	于洪	家俱变	俪锦线	小微沙岭新岭南路1号台	400	77.40%	0	0				-1.61%
37530	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-40.76%
37531	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0		是	2026年	5.90%
37532	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-39.06%
37533	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	17.70%	72.3	72.3				-2314.51%
37534	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	YHG_金城住宅201间隔配电变压器	630	39.11%	320.6	320.6				-42.43%
37535	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	46.67%	273	273		是	2026年	-37.20%
37536	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37537	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	60.63%	0	0			2027年	-40.09%
37538	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	19.20%	10	10		是	2027年12月	-39.83%
37539	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延2变电站202配电变压器	500	39.20%	254	254		是	2026年12月	-30.28%
37540	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙山分9+1柱上变压器	200	85.20%	0	0	2024年6月			28.20%
37541	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	2.88%	139.4	139.4				-94.53%
37542	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	207.84	207.84				-36.41%
37543	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分32	200	48.30%	83.4	83.4				-32.53%
37544	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.50%	262	262				-20.10%
37545	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-43.91%
37546	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	39.90%	0	0		是		-22.04%
37547	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支12右2	400	17.40%	0	0		是	2026年	0.00%
37548	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	53.40%	0	0				-43.84%
37549	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0		是	2026年	-39.35%
37550	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分23	200	54.50%	0	0		是	2026年	-38.72%
37551	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	22.12%
37552	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	40.00%	315	315				-43.75%
37553	东陵	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城3局维变电站1变压器	800	13.20%	0	0				0.00%
37554	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45	45				0.00%
37555	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医于29右2柱上变压器	400	28.20%	0	0				-32.60%
37556	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	41.27%	0	0			2027年	6.17%
37557	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	61.27%	0	0			2027年	4.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37558	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙	法哈乙线29右6左1变台	200	82.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	7.56%
37559	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	28.83%	0	0		是	2026年	-40.89%
37560	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0		是	2026年	-33.06%
37561	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	5.27%
37562	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号(微)	400	24.90%	0	0				17.27%
37563	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年	-40.92%
37564	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-37.79%
37565	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	76.80%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
37566	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	109.80%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-61.79%
37567	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线鲫鱼泡分18左1变台	400	18.30%	286.8	286.8				0.00%
37568	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	105.652	105.652				-43.88%
37569	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年	-40.90%
37570	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
37571	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	20.46%
37572	沈北	孝信变	孝信变25560孝峰线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理有限公司(孝信街与蒲盛路东北角)	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	5.91%
37573	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	50.29%	0	0				-41.83%
37574	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年	-44.00%
37575	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜4队台	200	50.70%	78.6	78.6				-31.90%
37576	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-39.67%
37577	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2026年	-41.33%
37578	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分05变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-55.47%
37579	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	59.04%	154.8	154.8				-40.92%
37580	东陵	白沙变	白旺甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	14.60%	237.5	237.5		是	2026年12月	-126.74%
37581	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
37582	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-40.53%
37583	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-39.12%
37584	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	0	0				-28.74%
37585	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-39.99%
37586	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-49.46%
37587	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0				-35.52%
37588	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	97.20%	0	0	2024年12月			-59.55%
37589	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是		-12.05%
37590	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	0	0		是	2026年	-34.51%
37591	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	19.37%	222.5	222.5				-44.09%
37592	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境(分建一)4变电站1配电变压器	800	52.20%	0	0				8.22%
37593	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲	法张甲线兴隆分80左1变台	400	31.50%	234	234				100.00%
37594	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	26.50%	0	0		是		-37.25%
37595	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙6箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.07%
37596	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-42.64%
37597	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-38.99%
37598	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队西台	400	18.90%	284.4	284.4		是	2026年	-30.11%
37599	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年	-41.13%
37600	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-31.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37601	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	16.80%	146.4	146.4		是	2026年6月	-57.18%
37602	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	33.28%	0	0		是	2026年	-35.16%
37603	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	13.59%
37604	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	39.60%	25.2	25.2				-38.85%
37605	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变(单)	400	53.63%	0	0				-36.77%
37606	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	39.37%	319	319				-41.36%
37607	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	55.88%	273	273				-44.88%
37608	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37609	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	0	0				5.13%
37610	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团4号变电站变压器	630	22.86%	423	423				-41.72%
37611	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	32.76%	0	0				-43.53%
37612	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几60右10	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37613	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站1变压器	500	52.16%	0	0		是		-37.64%
37614	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	62.22%	0	0				-42.47%
37615	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	40.32%	0	0				-46.54%
37616	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	8.50%
37617	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村山氏畜牧养殖公变台区	200	12.90%	0	0				0.00%
37618	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
37619	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	52.48%	0	0				-44.68%
37620	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	16.50%	0	0		是		-42.29%
37621	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	52.00%	0	0		是	2026年	-44.61%
37622	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
37623	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
37624	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.67%	0	0				-12.87%
37625	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-36.48%
37626	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0				-15.98%
37627	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	103.5	103.5				-30.29%
37628	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左2右1	400	36.00%	0	0		是	2026年	100.00%
37629	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境1号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	9.52%	0	0			2027年	100.00%
37630	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	66.24%	0	0		是	2026年	8.34%
37631	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	6.90%	664.8	664.8				53.71%
37632	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-40.64%
37633	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站1变压器	630	57.90%	0	0			2027年	-35.11%
37634	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-37.16%
37635	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	51.00%	78	78				-25.39%
37636	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	32.00%	116	116				-25.84%
37637	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	400	58.28%	0	0				-30.86%
37638	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	-78.99%
37639	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	13.05	13.05				-32.80%
37640	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾6号变电站2变压器	800	27.38%	501	501				-40.42%
37641	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2026年	-43.27%
37642	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干148+1右1变台	50	0.00%	45	45				0.00%
37643	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇4局维箱变201配电变压器	630	11.75%	493	493				0.00%
37644	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	19.8	19.8		是	2026年	-81.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37645	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	57.00%	66	66				-904.95%
37646	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年	-41.65%
37647	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年	-39.98%
37648	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	33.90%	224.4	224.4				100.00%
37649	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	碧水铂城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567		是	2027年12月	0.00%
37650	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	54.10%	113.1	113.1				-47.51%
37651	沈北	河北变	10kV河岗线84656	沈阳市沈北新区兵哥停车场经营中心(一站式)	200	15.30%	0	0				0.00%
37652	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	47.10%	0	0		是	2026年12月	2.69%
37653	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分7变压器	100	31.50%	58.5	58.5				-50.04%
37654	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村5机井	50	2.40%	0	0				-25.30%
37655	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	114.40%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-51.15%
37656	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	22.80%	67.2	67.2				-44.53%
37657	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	0	0				-51.95%
37658	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	54.26%
37659	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-44.09%
37660	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红干马塘房分七八组支14变台	100	76.80%	0	0				-37.67%
37661	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	400	12.83%	0	0				-35.35%
37662	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分12+1右1	200	23.10%	0	0			2027年	-13.85%
37663	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	24.80%	260.8	260.8			2027年	-38.50%
37664	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	小舍干48柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2026年	-20.32%
37665	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.22%
37666	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	8.14%
37667	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	38.63%	0	0				-34.11%
37668	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡村7机井	50	28.80%	0	0				2.56%
37669	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境3号变电站201间隔(夹商线)配电变压器	630	11.11%	0	0			2027年	100.00%
37670	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	307	307		是	2026年	2.03%
37671	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.38%
37672	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-34.27%
37673	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	200	51.90%	0	0		是	2026年6月	-26.55%
37674	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	44.40%	182.4	182.4				25.96%
37675	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	96.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-490.13%
37676	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	37.88%	0	0				-42.66%
37677	新民	南窰变	南窰变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	60.90%	0	0		是	2026年	10.04%
37678	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
37679	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	公主屯变164石庙子线石庙子支24左3变台	200	45.20%	89.6	89.6				-38.91%
37680	法库	双台子	双台子	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0		是	2026年	-28.77%
37681	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园82号变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.57%
37682	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
37683	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
37684	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英都5变电站1变压器	630	5.56%	0	0		是	2026年	-33.24%
37685	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵村支08	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37686	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明(煤改洁)	400	10.50%	0	0				10.40%
37687	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶1变电站1号变压器	630	3.81%	0	0				83.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37688	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三父子大棚新	100	57.90%	0	0				0.00%
37689	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	7.60%	0	0				22.94%
37690	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	6.25%
37691	法库	双台子	双台子变045双四线	黑山北窑沟支	100	25.80%	64.2	64.2		是	2026年	-33.70%
37692	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71石分3左支2变压器	50	18.00%	36	36				-70.82%
37693	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37694	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯	杨士岗靠山屯村维喜养鱼公变台区	400	10.95%	0	0				0.00%
37695	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北6号台	400	23.40%	266.4	266.4				-38.61%
37696	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	28.40%	0	0				-45.37%
37697	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	42.29%	0	0				-34.81%
37698	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	33.90%	0	0			2027年	-37.61%
37699	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	37.20%	0	0		是	2027年12月	-45.70%
37700	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-21.05%
37701	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融融融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	7.52%
37702	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台(老台)	400	45.00%	180	180				-29.59%
37703	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	轻工分1箱变1配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
37704	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	39.00%	102	102				-45.28%
37705	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分前山支前山东台支001	200	40.58%	0	0		是	2026年6月	-30.21%
37706	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
37707	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	0	0		是	2026年6月	-31.16%
37708	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2027年12月	100.00%
37709	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	25.40%	407	407		是	2026年12月	-35.74%
37710	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	24.80%	326	326		是	2026年12月	-37.94%
37711	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	91.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.05%
37712	东陵	祝高变	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-21.33%
37713	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	315	47.43%	0	0			2027年	-34.43%
37714	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	37.78%	329	329		是	2026年	-40.36%
37715	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	27.43%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
37716	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村东5台	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
37717	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线73右2变台	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
37718	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	15.90%	0	0				-34.28%
37719	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王东支05(王家窝棚东台)	160	31.13%	94.2	94.2		是	2026年	-30.24%
37720	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	和平首府5号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	26.10%	255.6	255.6				0.00%
37721	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	63.19%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
37722	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分前沙支后沙支18左1变台	400	24.60%	0	0				100.00%
37723	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	茨榆坨偏堡村鑫顺包装公变台区	400	5.85%	336.6	336.6				0.00%
37724	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽木分8变台	400	73.50%	0	0		是	2026年	34.27%
37725	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	37.13%	0	0			2027年	-41.12%
37726	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分公家支2左1	400	83.75%	0	0	2023年9月	是	2026年5月	-12.23%
37727	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支酒厂几5(贺海村酒厂台)	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
37728	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支22柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-23.75%
37729	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	49.8	49.8				-28.99%
37730	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-36.86%
37731	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	18.00%	576	576				-42.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37732	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	54.30%	71.4	71.4				-45.92%
37733	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	243.6	243.6		是	2026年	-14.68%
37734	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变2变压器	400	45.00%	0	0				-17.96%
37735	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-34.27%
37736	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张东分支007	200	61.28%	57.45	57.45				-32.84%
37737	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0		是	2026年	-67.52%
37738	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.20%	0	0				-29.99%
37739	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街东北照明	630	33.02%	0	0				-24.88%
37740	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左4	315	55.24%	0	0				-44.66%
37741	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
37742	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分112	50	60.00%	0	0		是	2026年	-39.38%
37743	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				-41.47%
37744	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	-44.13%
37745	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
37746	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑3变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-40.35%
37747	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山1变电站202变压器	630	37.14%	0	0		是		-44.49%
37748	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	6.08%
37749	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	45.96%
37750	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分31左3	400	44.40%	182.4	182.4				0.00%
37751	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	49.05%	0	0		是	2026年	-25.94%
37752	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2026年	-60.81%
37753	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
37754	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	17.86%	454.5	454.5				-34.24%
37755	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
37756	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	400	32.40%	0	0		是	2026年	-36.16%
37757	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	54.4	54.4		是	2026年12月	-27.13%
37758	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
37759	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-39.10%
37760	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-43.52%
37761	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
37762	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
37763	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城二期2号配电室2号配电变压器	500	43.52%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
37764	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	辽宁航星设备制造有限公司(一站式)	400	11.40%	0	0				0.00%
37765	东陵	孙家寨	孙香线	香格里拉H区4箱变201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-32.68%
37766	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	7.94%	0	0				99.42%
37767	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右5加1	400	46.20%	175.2	175.2				0.00%
37768	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	73.33%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
37769	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	27.90%	0	0				-64.95%
37770	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
37771	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	25.00%	0	0				-37.78%
37772	新姑	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	45.30%	89.4	89.4		是	2026年	8.83%
37773	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	65.10%	0	0		是	2026年	17.55%
37774	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	36.75%	0	0			2027年	-39.65%
37775	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	200	38.10%	0	0		是	2026年	-31.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37776	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
37777	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区5变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-45.45%
37778	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	58.56%	0	0				-58.21%
37779	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	90.16%	0	0	2022年12月	是	2026年	-96.12%
37780	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36(东拉拉村碑南)	200	21.60%	136.8	136.8				-55.87%
37781	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	82.00%	0	0	2025年8月			-33.29%
37782	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	-40.86%
37783	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	61.71%	0	0		是	2026年	-46.09%
37784	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	3.45%
37785	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	5.40%	0	0				-13.79%
37786	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0			2027年	13.95%
37787	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
37788	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆(中三台)	100	39.30%	0	0		是	2027年	-21.78%
37789	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆(中四台)	200	81.30%	0	0	2025年4月	是	2027年	-21.17%
37790	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	52.00%	19	19				-60.77%
37791	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支2右1变台	200	44.00%	0	0		是	2026年	-15.03%
37792	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年	-44.60%
37793	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱202配电变压器	630	7.81%	0	0				-37.80%
37794	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37795	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
37796	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	0	0				13.35%
37797	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	10.50%	63.6	63.6		是	2026年6月	-55.20%
37798	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	52.00%	0	0				-45.41%
37799	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干84变台	100	58.50%	31.5	31.5				-72.37%
37800	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	66.60%	0	0		是	2027年12月	7.28%
37801	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房2变压器	500	18.24%	0	0				-43.75%
37802	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	34.20%	0	0		是	2026年	-40.29%
37803	沈北	新城子	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	104.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.41%
37804	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际1箱变1配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				100.00%
37805	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分27右4变台	200	43.20%	93.6	93.6				-32.86%
37806	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	28.50%	0	0				0.57%
37807	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	58.80%	0	0				-38.20%
37808	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	17.92%	0	0		是		-48.96%
37809	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-46.73%
37810	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG_天坛干111左5右1侨兴公寓(自维)201变压器	630	10.16%	503	503				-41.13%
37811	于洪	建筑变	建嘉线	润悦湾1配电室2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年	100.00%
37812	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农于132东沟分37加1	200	21.90%	0	0				-6.34%
37813	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	400	28.20%	0	0		是	2026年	-22.95%
37814	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	32.28%
37815	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一商品三期1箱式变电站1配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2026年	0.00%
37816	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年	6.95%
37817	苏家屯	明显变	明显变57042明总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8			2027年	-35.86%
37818	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	72.60%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
37819	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线卧刑分12	200	40.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37820	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37821	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期4箱变	630	8.89%	0	0		是	2026年	7.82%
37822	于洪	光辉变	光南线	小微门台村北1号台	200	47.10%	85.8	85.8				100.00%
37823	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	12.57%	0	0		是	2026年	-36.46%
37824	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.00%	46.4	46.4				-87.53%
37825	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村中台公变台区	100	62.70%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
37826	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑土卜村2.3组	400	26.35%	254.6	254.6				-32.81%
37827	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-47.44%
37828	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-44.95%
37829	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.31%
37830	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0			2027年	-30.88%
37831	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区3变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-28.78%
37832	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	47.10%	0	0		是	2026年	50.79%
37833	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37834	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	69.27%
37835	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				6.38%
37836	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年	3.01%
37837	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	8.94%
37838	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	11.75%	0	0				-34.55%
37839	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5(电管站东台)	200	30.30%	0	0		是	2026年	-21.43%
37840	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-42.75%
37841	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分3+1	400	82.00%	0	0	2024年6月			-45.74%
37842	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	5.33%	0	0		是	2026年	-37.90%
37843	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2026年	-42.57%
37844	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	52.50%	0	0		是	2026年	-64.08%
37845	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	0	0				-44.06%
37846	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干51	400	40.80%	196.8	196.8				-42.41%
37847	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	262.5	262.5				-31.44%
37848	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	8.38%	0	0				-54.72%
37849	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	16.19%	0	0		是	2026年	-81.31%
37850	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	8.40%	0	0				-20.64%
37851	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	3.60%	0	0				-1939.54%
37852	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	68.25%	0	0				-34.71%
37853	皇姑	陵东变	陵东变162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	0	0	2022年12月			-47.05%
37854	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	24.76%	0	0				-48.36%
37855	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线89左5	250	47.36%	0	0		是	2026年	-41.25%
37856	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.38%	0	0			2027年	-42.26%
37857	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0		是	2026年	-25.50%
37858	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	29.21%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37859	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	96.19%	0	0	2023年8月	是	2026年	-40.56%
37860	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	87.62%	0	0	2025年8月	是	2026年	-44.02%
37861	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	64.00%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
37862	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	200	69.15%	41.7	41.7				-42.40%
37863	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	400	89.10%	3.6	3.6	2026年1月			-38.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37864	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干65左3	200	32.40%	0	0				-43.79%
37865	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	13.33%	0	0		是	2026年	-44.47%
37866	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年	-46.02%
37867	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年	-45.13%
37868	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	47.20%	85.6	85.6				-43.34%
37869	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	65.14%	78.3	78.3				-71.19%
37870	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	114.00%	0	0	2022年12月			-55.51%
37871	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	36.50%	0	0		是	2026年	-28.04%
37872	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2026年	-42.41%
37873	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2026年	-17.31%
37874	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分20柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2026年	-34.54%
37875	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	33.33%	0	0				-41.44%
37876	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	90.30%	0	0	2021年9月			-39.35%
37877	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	43.81%	0	0				-45.15%
37878	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	0	0		是	2026年	-37.12%
37879	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	56.19%	0	0				-32.70%
37880	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	7.04%	0	0		是	2026年	42.93%
37881	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37882	皇姑	欧亚变	欧亚变25271西江乙线	万科1箱变1变	500	43.20%	0	0		是	2026年	-42.54%
37883	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0		是	2026年	-28.57%
37884	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	73.00%	0	0		是	2026年	-43.71%
37885	皇姑	欧亚变	欧亚变25250万科乙线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
37886	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	23.10%	6.928	6.928				-36.81%
37887	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.53%
37888	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2026年	-42.18%
37889	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0		是	2026年	-48.03%
37890	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	21.60%	0	0		是	2026年	-37.94%
37891	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2026年	-40.29%
37892	和平	三好变	三好变166文体甲线	长宏公寓一次1主变	500	52.56%	187.2	187.2				-47.12%
37893	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	7.68%	0	0		是	2026年	-43.04%
37894	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	43.20%	0	0		是	2026年	-36.00%
37895	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	80.76%	0	0	2025年8月	是	2026年	-43.20%
37896	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	53.65%	0	0		是	2026年	-42.10%
37897	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	14.29%	0	0		是	2026年	-40.99%
37898	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-30.42%
37899	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-39.80%
37900	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-44.22%
37901	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-29.48%
37902	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	47.10%	171.6	171.6				-43.55%
37903	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	19.68%	443	443				-38.43%
37904	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				-17.59%
37905	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0				-39.97%
37906	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-43.94%
37907	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	55.25%	0	0		是	2027年12月	-40.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37908	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	54.08%	0	0		是	2027年12月	-45.51%
37909	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	46.67%	273	273				-47.16%
37910	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-45.10%
37911	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
37912	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	26.00%	0	0				-40.10%
37913	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-44.29%
37914	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是		0.00%
37915	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲4箱变1号变	500	14.40%	0	0		是	2026年	-41.44%
37916	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	630	38.67%	280	280				-43.06%
37917	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-43.99%
37918	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	40.63%	296.172	296.172		是	2026年	-39.66%
37919	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	800	28.50%	0	0				-39.63%
37920	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	26.92%	0	0				-40.65%
37921	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-44.15%
37922	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期5箱变1变	630	27.62%	0	0				-45.04%
37923	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年6月	-42.91%
37924	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	50.48%	0	0				-50.73%
37925	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	23.49%	419	419				-37.72%
37926	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201变压器	630	91.43%	0	0	2022年12月			-43.85%
37927	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	23.00%	0	0				-45.44%
37928	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	21.71%	0	0				-43.58%
37929	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-43.38%
37930	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变2变压器	630	17.90%	0	0				-43.01%
37931	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是		-43.41%
37932	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明三小区箱变1变压器	630	19.05%	447	447		是		-36.80%
37933	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	23.81%	417	417				-40.17%
37934	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37935	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金硕园5变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
37936	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站201	630	24.76%	0	0		是		-36.35%
37937	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-40.56%
37938	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	32.76%	0	0				-38.40%
37939	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-44.62%
37940	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37941	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	五彩新村箱变2变压器	500	42.72%	236.4	236.4		是	2026年	-41.21%
37942	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年	-36.64%
37943	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	36.83%	0	0				5.90%
37944	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	永顺1箱变1变压器	400	52.80%	0	0		是	2026年	-43.70%
37945	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户祁家村照明综合公变台区	400	69.00%	0	0				23.07%
37946	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37947	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左1右1柱上变压器	400	40.80%	0	0				-50.70%
37948	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和陸城2箱变2变压器	630	33.02%	359	359		是		10.41%
37949	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-38.79%
37950	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年	-38.84%
37951	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	64.00%	0	0		是	2027年12月	-42.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37952	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
37953	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	35.54%
37954	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	25.5	25.5				-36.27%
37955	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城5变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年	47.06%
37956	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡26号变电站202间隔(莱茵线)配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	8.14%
37957	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-36.35%
37958	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	26.75%	126.5	126.5				-21.15%
37959	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-44.08%
37960	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-38.52%
37961	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年	100.00%
37962	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-32.22%
37963	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	25.87%
37964	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	55.50%	0	0			2027年	-22.34%
37965	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	630	63.49%	0	0			2027年	-27.53%
37966	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支74	200	121.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-30.63%
37967	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	30.38%	477	477		是	2026年	-37.51%
37968	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-35.54%
37969	皇姑	长江变	长江变25478长凤甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	30.80%	0	0		是	2026年	-44.06%
37970	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲于龙山分23柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-30.28%
37971	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小未家支16柱上变压器	100	64.05%	25.95	25.95				-39.79%
37972	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.20%	0	0				-8.70%
37973	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	13.88%	0	0		是	2026年12月	-34.07%
37974	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支17变台	400	34.50%	0	0				-36.96%
37975	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	66.15%	0	0		是	2026年5月	-33.35%
37976	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支031	200	54.60%	0	0		是	2026年5月	-33.30%
37977	和平	三好变	三好变152文体乙线	省二建住宅变电站一次主变	630	40.00%	0	0				0.00%
37978	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	32.00%	365.4	365.4		是	2026年	-40.92%
37979	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
37980	东陵	李相变	李古线	李古线李班于6左5左1柱上变压器	315	26.67%	0	0				6.72%
37981	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	500	38.08%	259.6	259.6				-32.63%
37982	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	15.2	15.2				-34.19%
37983	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山于大獾洞分杜屯支50变台	200	35.10%	109.8	109.8				-38.51%
37984	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61.20%	0	0		是	2026年	11.62%
37985	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-58.19%
37986	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	36.80%	0	0		是		-43.01%
37987	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	93.528	93.528		是	2026年12月	-38.07%
37988	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支13柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	7.12%
37989	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	25.71%	0	0				-45.27%
37990	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	蔬菜公司住宅	100	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
37991	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于75+1右1	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
37992	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	30.40%	298	298				-42.97%
37993	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	0	0	2024年12月	是	2026年	-12.11%
37994	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	43.80%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
37995	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	89.21%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
37996	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年	1.32%
37997	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2026年	-10.08%
37998	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-44.13%
37999	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	19.20%	0	0				-4.28%
38000	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期6小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				0.00%
38001	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	12.32%	0	0		是	2026年	-28.10%
38002	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	36.00%	108	108			2027年	-44.67%
38003	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分3右5左1变台	200	45.30%	0	0		是	2026年	-12.48%
38004	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
38005	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	18.90%	71.1	71.1				-50.67%
38006	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-39.40%
38007	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
38008	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年	-30.71%
38009	东陵	麦子屯	麦子屯	花溪林语小区2箱变2变压器	630	13.02%	0	0				-9.63%
38010	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0			2027年	-31.13%
38011	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	32.00%	116	116				-39.23%
38012	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	26.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38013	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	1.86%
38014	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛杨宝忱生物公变台区	200	102.00%	0	0	2025年9月			0.00%
38015	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	29.52%	381	381				8.22%
38016	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨子坨变023莲花线大莲花南台	315	82.29%	0	0	2024年6月	是	2026年	-42.14%
38017	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几12桥南台	400	9.30%	322.8	322.8		是	2026年	0.00%
38018	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子分47	315	20.81%	217.95	217.95				-28.88%
38019	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	5.59%	0	0				-5.24%
38020	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	26.35%	401	401				-39.48%
38021	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
38022	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	17.14%	459	459				-37.90%
38023	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	-34.23%
38024	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰坨中台	160	65.25%	39.6	39.6				-28.13%
38025	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	160	63.13%	0	0		是	2026年	-41.86%
38026	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	25.50%	0	0				100.00%
38027	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-36.78%
38028	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-39.23%
38029	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	21.38%	549	549		是	2026年	-43.15%
38030	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔2配电变压器	800	13.13%	0	0				-25.38%
38031	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	72.38%	28.2	28.2				-32.32%
38032	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔(乙)配电变压器	400	7.80%	0	0			2027年	-15.53%
38033	于洪	铸造变	铸东乙线	小青村3台小微企业台	400	32.10%	231.6	231.6		是	2026年	0.00%
38034	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	90.9	90.9				-26.23%
38035	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-20.46%
38036	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品皇城1变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年	-40.66%
38037	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38038	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	101.70%	0	0	2022年12月	是	2026年	-29.22%
38039	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	10.20%	0	0				-81.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38040	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
38041	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	0	0		是	2026年	-17.94%
38042	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年	28.95%
38043	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站2变压器	630	4.92%	0	0			2027年	-47.77%
38044	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区(一站式)	200	12.60%	154.8	154.8				-49.35%
38045	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左2右2	400	48.30%	0	0				0.00%
38046	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG_里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	77.71%	0	0		是	2026年	-11.52%
38047	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线一中分7	315	12.19%	0	0		是	2028年12月	-38.62%
38048	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	54.60%	0	0		是	2028年	-43.88%
38049	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-29.85%
38050	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分34+3	400	0.00%	360	360				0.00%
38051	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分26左8右1	200	77.10%	0	0			2027年	1.21%
38052	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	32.50%	0	0		是	2028年	-44.54%
38053	于洪	范屯变	范古线	爱国村小微1号台	400	7.80%	0	0				0.00%
38054	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	2.19%
38055	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.13%
38056	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台新	100	133.50%	0	0	2025年6月			0.00%
38057	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-38.79%
38058	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	77.33%	39.9	39.9				-31.49%
38059	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-39.10%
38060	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
38061	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	-40.30%
38062	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年	-39.14%
38063	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.60%	104.8	104.8				-43.30%
38064	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	一站式-沈阳市李猛农业仓储有限公司	400	0.00%	360	360				0.00%
38065	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	46.67%	0	0				-40.53%
38066	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	10.48%	0	0				27.69%
38067	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年	7.42%
38068	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
38069	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分10左2	315	31.05%	0	0		是	2026年	-37.47%
38070	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	44.70%	0	0				-47.36%
38071	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含于鹏程分7之1左1柱上变压器	315	74.29%	0	0				-42.76%
38072	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV赵十线榆树底分10南4	200	0.00%	180	180				0.00%
38073	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村2号台	400	39.00%	0	0				2.18%
38074	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-39.50%
38075	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	41.10%	97.8	97.8		是	2026年6月	-39.32%
38076	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	400	89.10%	0	0	2025年6月			-30.61%
38077	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
38078	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
38079	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	19.68%	443	443				-18.29%
38080	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
38081	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	51.60%	0	0		是	2026年12月	-26.95%
38082	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	52.19%	0	0				-48.14%
38083	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是		-38.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38084	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳显宽房地产开发有限公司2箱考核表(龙江鑫都)	630	41.59%	0	0				-42.61%
38085	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	41.70%	96.6	96.6				-135.47%
38086	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	6.40%	0	0		是	2026年6月	-37.78%
38087	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
38088	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-43.69%
38089	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	0	0				-46.65%
38090	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	27.62%	0	0		是		-44.51%
38091	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡吉分84	200	29.20%	0	0			2027年	-24.09%
38092	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于张良分29左5	100	56.40%	0	0				-63.72%
38093	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚1新	100	0.00%	0	0				0.00%
38094	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	26.25%	510	510				18.18%
38095	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳南台支06	200	47.40%	85.2	85.2		是	2026年12月	100.00%
38096	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	37.00%	0	0		是	2026年12月	-62.56%
38097	沈北	清水变	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
38098	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线27右2	400	0.00%	360	360				0.00%
38099	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	29.84%	0	0				-41.24%
38100	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	20.76%	0	0				-41.99%
38101	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡3变电站1变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-15.08%
38102	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0			2027年	-39.06%
38103	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
38104	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-41.49%
38105	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	46.80%	0	0				-27.25%
38106	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线75左6+1	400	77.10%	0	0			2027年	100.00%
38107	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	13.44%
38108	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	21.90%	0	0				0.00%
38109	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门肖北村傅太平农业种养殖公变台区	200	36.00%	0	0				0.00%
38110	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村3	160	59.00%	0	0		是	2026年	-49.38%
38111	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期3变电站变压器	630	26.67%	0	0				0.00%
38112	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	63.30%	0	0				-36.57%
38113	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	10.20%	638.4	638.4				-43.96%
38114	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
38115	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	15.30%	149.4	149.4				-94.52%
38116	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号(微)	400	35.70%	0	0				11.21%
38117	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	17.25%	0	0		是	2026年	18.35%
38118	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里垮几1	200	10.20%	159.6	159.6				1.65%
38119	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	31.20%	0	0		是	2026年	-41.44%
38120	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
38121	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	28.57%	193.5	193.5				-45.00%
38122	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配变电压器	800	8.10%	0	0		是	2026年	42.43%
38123	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农于59	100	26.40%	0	0		是		-72.43%
38124	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线154变台	400	5.70%	0	0		是	2026年	-40.70%
38125	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变201间隔配电变压器	400	43.80%	0	0			2027年	100.00%
38126	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	57.60%	0	0		是	2026年	-49.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38127	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	0	0				-36.95%
38128	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	44.25%	366	366				-36.71%
38129	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-35.95%
38130	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	29.80%	0	0		是	2026年	-18.76%
38131	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城16号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	17.70%	568.096	568.096		是	2026年	10.43%
38132	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	4.50%	684	684				-59.17%
38133	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新西村永明养殖公变台区	400	21.30%	0	0				0.00%
38134	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38135	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	30.00%	0	0				-47.19%
38136	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分支支04	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	37.56%
38137	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左13柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
38138	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	65.2	65.2		是	2026年	-34.35%
38139	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安水利几6	50	0.00%	45	45				0.00%
38140	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	21.00%	69	69				-43.90%
38141	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年	-39.32%
38142	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-41.09%
38143	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年	-18.97%
38144	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.50%	0	0		是	2026年	-30.32%
38145	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2026年	-32.92%
38146	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-122.42%
38147	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	57.40%	0	0				-55.49%
38148	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-32.80%
38149	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支支030	200	30.00%	120	120				-39.83%
38150	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干170左8	200	33.90%	112.2	112.2		是	2027年	1.83%
38151	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	22.05%	0	0		是	2026年	10.86%
38152	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	80.10%	9.9	9.9	2024年9月			-50.55%
38153	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	27.75%	0	0				-39.00%
38154	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	后边外村综合一台	400	34.20%	223.2	223.2				-33.73%
38155	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	53.25%	0	0			2027年	-43.95%
38156	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	56.40%	33.6	33.6				-42.63%
38157	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	24.60%	0	0				19.23%
38158	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	15.00%	600	600				11.43%
38159	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
38160	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	29.70%	0	0		是	2026年5月	-36.22%
38161	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0				4.30%
38162	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年	-42.97%
38163	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-23.23%
38164	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变(单)	630	49.14%	0	0				-37.42%
38165	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	19.20%	0	0		是	2027年	-28.73%
38166	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2026年	-62.33%
38167	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-41.41%
38168	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	22.86%	423	423				-43.82%
38169	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	47.63%	339	339				-35.45%
38170	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	69.00%	0	0		是	2026年6月	-38.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38171	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右19	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
38172	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	63.60%	52.8	52.8				-9.89%
38173	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	26.40%	254.4	254.4				-41.73%
38174	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年	-42.90%
38175	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	20.11%
38176	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
38177	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分74左2变台	200	6.30%	0	0				0.00%
38178	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园5站房1配电变压器	400	9.60%	0	0				0.00%
38179	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
38180	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	503.4	503.4				-54.36%
38181	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	87.37%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.87%
38182	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	48.80%	0	0				-41.11%
38183	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线小根分46右4变台	400	12.30%	310.8	310.8				100.00%
38184	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年	-42.06%
38185	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	24.60%	0	0		是	2027年12月	-39.94%
38186	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2026年	-68.12%
38187	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年	-42.69%
38188	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	43.20%	0	0			2027年	-39.10%
38189	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-33.57%
38190	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	14.40%	0	0		是	2026年	5.51%
38191	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
38192	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
38193	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	0	0		是	2026年	-44.66%
38194	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	32.25%	231	231				-42.79%
38195	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子	石庙子线五家子分36左20变台	200	59.25%	61.5	61.5				-40.62%
38196	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45	45				0.00%
38197	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区2变电站1变压器	630	30.16%	377	377				-45.84%
38198	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	25.52%	406.2	406.2		是		-44.82%
38199	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳市沈北新区崔泽家招牌烤肉店-地铁孝昌甲41	400	22.20%	0	0				0.00%
38200	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-42.24%
38201	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	400	60.90%	0	0		是	2026年	-24.13%
38202	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0		是	2028年	0.52%
38203	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	400	9.60%	321.6	321.6		是		-45.57%
38204	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				6.75%
38205	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	13.20%	76.8	76.8				-77.43%
38206	新民	公主屯	公主屯变31148工农线	新农线下坎子分29左1变台	100	18.80%	71.2	71.2				-57.00%
38207	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上变压器	315	1.59%	0	0		是	2026年	-34.80%
38208	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	400	97.80%	0	0	2025年9月			-37.31%
38209	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	400	39.50%	202	202		是	2026年	-22.88%
38210	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线大泉分56	400	13.80%	0	0		是	2026年	31.79%
38211	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	38.10%	0	0				-58.10%
38212	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	89.10%	1.8	1.8	2025年2月	是	2026年	-23.45%
38213	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-38.87%
38214	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线孙南支02	200	64.50%	0	0				-23.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38215	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合台	200	50.10%	79.8	79.8				46.32%
38216	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
38217	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	77.12%	64.4	64.4				-36.31%
38218	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站1号变压器	630	14.76%	0	0				-23.57%
38219	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	56.40%	33.6	33.6				-32.88%
38220	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	95	95				-32.52%
38221	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	15.00%	37.5	37.5		是	2026年12月	-35.02%
38222	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1左11	200	59.70%	0	0		是	2026年	100.00%
38223	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	800	79.00%	0	0		是	2026年	-11.06%
38224	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
38225	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶窑小区1变	630	59.68%	0	0				-40.19%
38226	苏家屯	夹河变	夹河变50778生活甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-24.20%
38227	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	200	13.10%	0	0			2027年	-12.50%
38228	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	40.2	40.2				-24.87%
38229	辽中	金山变	金山变45564金长线	丁家堡村10机井	50	37.20%	0	0				-42.02%
38230	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	100	38.60%	51.4	51.4		是	2026年	-22.56%
38231	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	13.75%	0	0		是	2026年	100.00%
38232	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区C区1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
38233	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
38234	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	51.68%	76.65	76.65				-26.67%
38235	于洪	小子变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗3站房1配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				100.00%
38236	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年	-36.99%
38237	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于62左分15右支10变压器	100	31.20%	58.8	58.8				-63.49%
38238	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(三盛颐景园一期A区)4母线配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
38239	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-40.18%
38240	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-50.03%
38241	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	200	28.40%	123.2	123.2				-37.29%
38242	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	53.20%	0	0		是	2026年	-39.00%
38243	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线280右3变台	100	28.70%	0	0				-56.65%
38244	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	97.19%	0	0	2022年12月		2027年	-49.76%
38245	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻1号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	100.00%
38246	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2变压器	630	75.43%	0	0		是	2026年	-41.73%
38247	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	47.10%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
38248	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-44.20%
38249	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	14.58%
38250	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙	黄旗堡村13机井	200	48.50%	0	0				-38.54%
38251	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	400	42.98%	188.1	188.1				-32.26%
38252	于洪	铸造变	铸造乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8		是	2026年	5.37%
38253	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干266变台	200	95.70%	0	0	2025年9月			-30.38%
38254	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	138.60%	0	0	2025年8月		2027年	-33.56%
38255	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支007	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
38256	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	20.7	20.7		是	2026年12月	-37.70%
38257	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	31.20%	117.6	117.6		是	2026年	-23.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38258	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台后边外明城种禽养殖公变台区	200	71.10%	37.8	37.8				0.00%
38259	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	49.50%	0	0				-77.71%
38260	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年	-38.27%
38261	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	129.6	129.6				15.57%
38262	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	37.50%	0	0				-41.58%
38263	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	51.00%	78	78		是	2026年	-48.04%
38264	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分15	200	89.40%	0	0	2026年1月			-43.21%
38265	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	0	0				-42.94%
38266	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.08%	0	0		是	2026年	-41.75%
38267	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	41.00%	0	0		是	2026年	-50.77%
38268	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站2变压器	400	24.40%	0	0				-58.20%
38269	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0		是	2026年	-21.69%
38270	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38271	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分13左6变台	50	99.60%	0	0	2023年8月			-36.42%
38272	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年	-40.61%
38273	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	51.00%	31.2	31.2				-46.55%
38274	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.80%	268.8	268.8				-43.08%
38275	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3(铁营子A台)	200	6.80%	166.4	166.4				-40.67%
38276	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年	8.09%
38277	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年	39.92%
38278	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(道义大街与蒲南路交汇处)	100	13.50%	0	0		是	2026年12月	-8.44%
38279	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-41.30%
38280	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	37.50%	0	0				19.66%
38281	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	29.00%	0	0		是	2026年	-41.24%
38282	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周古宇商品楼几02	100	30.00%	60	60				-37.99%
38283	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	57.00%	16.5	16.5				-40.01%
38284	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年	100.00%
38285	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	49.50%	0	0		是	2026年5月	-25.28%
38286	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
38287	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	23.87%	0	0				-41.21%
38288	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	12.38%	0	0		是	2027年12月	-31.12%
38289	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1-1台(临时电)	250	88.00%	0	0	2025年11月			0.00%
38290	于洪	东民变	东民线	小微五机乙干77左7左10左1台	400	25.20%	0	0		是	2026年	-0.54%
38291	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	-47.75%
38292	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-8.52%
38293	东陵	李相变	李古线	李古线李班干10左5柱上变压器	315	74.41%	0	0		是	2026年12月	-35.22%
38294	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0			2027年	-25.05%
38295	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	21.08%
38296	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-44.82%
38297	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.33%
38298	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	30.60%	0	0			2027年	-27.38%
38299	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	130.8	130.8				-31.85%
38300	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线残联住宅	400	57.60%	0	0				-35.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38301	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分7八间房支005	200	40.05%	0	0		是	2026年12月	-35.38%
38302	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	36.00%	0	0				63.40%
38303	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲	农田甲线72右1变台	200	63.60%	0	0				0.00%
38304	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一二期)21.201配电变压器	630	61.33%	0	0				-41.01%
38305	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干122左13	200	31.80%	116.4	116.4				100.00%
38306	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.13%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
38307	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	53.10%	0	0		是	2026年6月	-25.28%
38308	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小堡A台支01	315	48.25%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
38309	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	34.75%	110.5	110.5		是	2026年12月	-32.57%
38310	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-23.54%
38311	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0		是	2026年5月	-27.22%
38312	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	200	83.80%	0	0	2022年12月			-41.89%
38313	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
38314	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	97.20%	0	0	2025年2月	是	2026年	-28.29%
38315	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站2变压器	630	36.51%	337	337				0.00%
38316	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	15.20%	0	0				4.02%
38317	辽中	四方台	四方台变91154四方台	四方台村综合一台(微)	400	28.50%	246	246				100.00%
38318	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分037	50	82.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.88%
38319	法库	包家屯	包家屯	10kV包家屯刘帮屯分066	100	34.00%	0	0				-35.45%
38320	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-40.52%
38321	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	26.40%	0	0		是	2026年	-24.92%
38322	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右10右1变台	400	114.60%	0	0	2025年11月			0.00%
38323	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	39.24%	0	0		是		-47.63%
38324	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线水泥分4	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%
38325	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	邢柏村助农公变台	400	5.70%	0	0				100.00%
38326	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-0.03%
38327	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年	-81.70%
38328	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	56.76%	0	0				-38.49%
38329	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-40.98%
38330	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子3台区	200	11.40%	157.2	157.2				-30.68%
38331	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村咏美农业公变台区	200	82.00%	0	0	2025年6月			0.00%
38332	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	12.23%	311.1	311.1				-36.45%
38333	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变2变压器	800	48.00%	0	0				-2.19%
38334	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北支1	400	49.95%	160.2	160.2		是	2026年12月	-27.53%
38335	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	100.00%
38336	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
38337	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	400	74.60%	61.6	61.6				-44.86%
38338	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.00%	0	0		是	2026年	-7.03%
38339	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	24.00%	0	0				-43.16%
38340	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分112	200	53.48%	73.05	73.05				-33.62%
38341	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎东支黎南几4	200	39.50%	0	0		是	2026年	-37.58%
38342	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	99.81%
38343	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	630	65.27%	0	0		是	2028年	-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38344	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0		是		-37.48%
38345	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡五组照明新	100	51.60%	38.4	38.4				100.00%
38346	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年	-41.85%
38347	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七支003	200	92.10%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-34.86%
38348	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组照明	400	30.60%	0	0				-35.40%
38349	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-27.37%
38350	于洪	家俱变	俪锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	0	0				-42.81%
38351	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14(贺尔海村东台)	400	18.00%	288	288				-40.11%
38352	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05+1(贺尔海村西新北台)	250	42.24%	119.4	119.4				-40.84%
38353	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年	-39.91%
38354	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变压器	315	32.70%	0	0				-47.46%
38355	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	2.01%
38356	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年	-42.76%
38357	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	24.38%	0	0				-40.90%
38358	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东村白羽鸡壹公变台区	400	67.20%	0	0				100.00%
38359	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	9.53%	321.9	321.9				22.21%
38360	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆(一站式)	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
38361	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明(微)	400	70.20%	0	0		是	2026年6月	-30.85%
38362	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台(微)	400	44.90%	0	0		是	2026年	-39.09%
38363	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
38364	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年	-37.63%
38365	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年	-42.22%
38366	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				-37.44%
38367	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	23.20%	334	334		是	2026年12月	-41.93%
38368	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B1局维变201配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2026年12月	13.95%
38369	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	28.50%	246	246				-25.58%
38370	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-41.92%
38371	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-43.71%
38372	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	16.19%	320.42	320.42		是	2026年12月	-45.13%
38373	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	4.76%
38374	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.70%	0	0		是		-42.57%
38375	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	悦城1号变电站1变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	-40.91%
38376	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	33.52%	0	0				-30.63%
38377	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩西街牧馨牲畜养殖公变台区	200	36.30%	107.4	107.4				0.00%
38378	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左5	400	56.70%	0	0				4.75%
38379	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
38380	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站201变压器	630	29.21%	0	0				-48.36%
38381	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	70.16%	62.5	62.5				-43.95%
38382	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线87左1	200	12.60%	154.8	154.8		是	2027年	-51.89%
38383	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	23.50%	133	133				-27.50%
38384	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	34.20%	55.8	55.8				-3.20%
38385	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	26.50%	254	254		是	2026年12月	-41.29%
38386	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-21.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38387	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年	11.95%
38388	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	97.88%	0	0	2024年12月	是	2028年12月	-41.53%
38389	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	49.52%	0	0				-44.05%
38390	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	160	78.25%	18.8	18.8				-42.65%
38391	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	97.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	3.88%
38392	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙B-1(1022106)配电变压器	400	30.90%	0	0				0.00%
38393	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-50.04%
38394	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年	-5.42%
38395	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	20.63%	0	0				89.62%
38396	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	105.00%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-10.14%
38397	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	6.76%
38398	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区1变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				79.52%
38399	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左2右3左9右2变压器	200	4.50%	171	171		是	2026年	-68.40%
38400	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	57.40%	0	0		是	2026年	43.66%
38401	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.40%	0	0			2027年	-33.70%
38402	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	0	0				-30.75%
38403	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0				-38.99%
38404	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-38.05%
38405	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支彭中元几2	400	18.95%	0	0		是	2027年	0.00%
38406	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	73.25%	0	0		是	2026年	-30.84%
38407	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年	-51.97%
38408	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	73.5	73.5		是	2026年	-38.27%
38409	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	27.20%	0	0			2027年	-34.86%
38410	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著4号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-11.06%
38411	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	37.08%	0	0		是	2026年	-39.33%
38412	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	21.12%	0	0		是	2027年12月	-44.53%
38413	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江甲1-1柱上变压器	200	46.50%	0	0				0.00%
38414	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站2号变压器	630	10.67%	0	0				-31.87%
38415	新民	侯家变	侯家变16768开发乙线	开发乙线81左4变台	200	50.40%	79.2	79.2				0.00%
38416	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	9.60%	201	201				-44.33%
38417	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	0	0	2023年2月	是	2026年	-39.30%
38418	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0		是	2026年	100.00%
38419	铁西	滑翔变	滑翔变2028翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38420	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	400	19.80%	280.8	280.8				-48.44%
38421	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	30.40%	0	0				-42.37%
38422	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分2左4+1变台	200	79.80%	20.4	20.4				100.00%
38423	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-40.59%
38424	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年	-51.05%
38425	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-40.21%
38426	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	-43.13%
38427	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
38428	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	12.25%	0	0		是	2026年12月	-33.81%
38429	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	16.38%	0	0				-35.34%
38430	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09(依牛堡村西北台)	400	15.85%	296.6	296.6		是	2026年	-29.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38431	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0				-41.13%
38432	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	500	44.00%	0	0				-41.90%
38433	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	31.43%	0	0				-40.05%
38434	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支46右2	400	0.00%	0	0				0.00%
38435	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	0	0			2027年	-51.20%
38436	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干1箱变(单)	400	8.40%	0	0				-41.97%
38437	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年	10.45%
38438	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-37.13%
38439	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	6.69%
38440	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0		是	2026年	-38.09%
38441	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安干法赖分后沙支8变台	100	70.60%	0	0		是	2026年	-36.39%
38442	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2(车站台)	200	80.40%	19.2	19.2	2024年6月			-19.06%
38443	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	26.10%	0	0				4.01%
38444	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
38445	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分61	400	48.30%	166.8	166.8				-34.86%
38446	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-44.25%
38447	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	金屯箱变(单)	630	2.79%	549.4	549.4				-129.06%
38448	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0				-33.53%
38449	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支40左2	200	57.00%	0	0				12.84%
38450	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	234.6	234.6				-34.38%
38451	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	48.90%	0	0		是	2026年	-31.47%
38452	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	85.71%	13.5	13.5	2025年8月			-40.20%
38453	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	43.20%	0	0		是		-38.51%
38454	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	75.43%	0	0		是	2027年12月	-39.73%
38455	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	0	0		是	2026年	-37.62%
38456	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	34.00%	0	0				-40.58%
38457	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	0	0				-48.34%
38458	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	40.32%	0	0		是	2027年12月	-81.82%
38459	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	8.00%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
38460	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分24柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2026年	-43.09%
38461	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年	-36.81%
38462	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上变压器	315	28.57%	0	0				-39.40%
38463	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	0	0		是	2026年	-38.83%
38464	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于王土分12	100	54.90%	0	0			2027年	-46.88%
38465	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	31.20%	0	0			2027年	-40.44%
38466	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左6	315	100.32%	0	0	2022年12月		2027年	-40.55%
38467	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	60.63%	0	0				-36.10%
38468	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	230.4	230.4				-33.79%
38469	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	123.49%	0	0	2025年10月			-43.50%
38470	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	57.14%	0	0				-47.06%
38471	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	53.75%	0	0		是	2026年12月	-50.94%
38472	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.41%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
38473	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38474	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2026年	-35.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38475	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	28.48%	0	0				-34.55%
38476	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0		是	2027年12月	-54.71%
38477	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	39.00%	0	0				-1.46%
38478	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	33.33%	0	0				-56.38%
38479	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	46.20%	0	0		是	2026年	-56.16%
38480	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年	-41.10%
38481	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0		是		-33.53%
38482	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	55.50%	0	0				-26.47%
38483	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右5	200	26.00%	0	0				-41.48%
38484	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	177	177				-158.94%
38485	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	20.32%	0	0				-36.29%
38486	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	31.43%	0	0				-26.33%
38487	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	24.76%	0	0		是	2026年	-38.19%
38488	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	53.65%	6.928	6.928				-43.82%
38489	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线7	400	15.75%	0	0		是	2026年12月	-17.37%
38490	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2026年	-23.47%
38491	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年	-42.14%
38492	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	63.75%	0	0				-39.05%
38493	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	45.08%	0	0		是	2026年	-40.51%
38494	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	7.94%	258.5	258.5				-122.31%
38495	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	90.80%	0	0	2024年12月	是	2026年	-46.74%
38496	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	42.30%	0	0				-41.99%
38497	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	62.86%	0	0				-42.59%
38498	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左2柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2026年	-31.76%
38499	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2026年	-38.17%
38500	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	39.62%	0	0		是	2026年	-33.92%
38501	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2026年	-42.88%
38502	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	0	0				-50.70%
38503	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	0	0				0.00%
38504	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	40.64%	246.8	246.8				-42.77%
38505	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变1变压器	500	14.72%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
38506	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	18.73%	0	0				-40.22%
38507	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38508	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2026年	-41.66%
38509	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	65.92%	0	0				-45.83%
38510	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	伊云北部6箱变1号变	500	72.40%	0	0		是	2026年	-43.33%
38511	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变1号变	500	30.40%	0	0				-45.50%
38512	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	12.06%	491	491				-43.82%
38513	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	46.86%	0	0		是	2026年	-42.06%
38514	和平	三好变	三好变148科技甲线	长白一次1#主变	400	59.60%	121.6	121.6				-46.29%
38515	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
38516	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变1号变	1000	48.00%	0	0		是	2026年	-39.12%
38517	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38518	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	28.95%	0	0				-43.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38519	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	16.00%	0	0				-53.82%
38520	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	102.22%	0	0	2024年6月	是	2026年	-42.20%
38521	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北7箱变配电变压器	800	32.10%	0	0				-321.07%
38522	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	13.02%	0	0				-42.96%
38523	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	0	0		是		-50.84%
38524	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-43.87%
38525	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-44.00%
38526	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年	-39.11%
38527	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年	-42.25%
38528	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园8变电站201	315	46.03%	0	0				-46.10%
38529	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38530	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	0	0				-44.98%
38531	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是	2026年	-36.18%
38532	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站202变压器	500	32.64%	0	0				99.97%
38533	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	0	0				29.16%
38534	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓4变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-46.70%
38535	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站202	500	39.68%	251.6	251.6				-42.55%
38536	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	83.81%	0	0	2025年8月			-40.17%
38537	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	23.49%	0	0		是	2026年	-41.57%
38538	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	11.43%	6.928	6.928				-43.77%
38539	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	16.00%	0	0				-39.98%
38540	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38541	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	56.00%	170	170				-41.27%
38542	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-42.89%
38543	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年	-49.35%
38544	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
38545	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	16.19%	465	465				-42.57%
38546	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二期5变电站201	630	77.14%	0	0				-39.47%
38547	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	11.10%	0	0				-48.61%
38548	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	20.75%	554	554				-40.89%
38549	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	43.17%	0	0				-38.76%
38550	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	8.00%	0	0		是	2026年	-48.14%
38551	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	54.29%	0	0				-48.10%
38552	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
38553	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	38.41%	0	0				-44.47%
38554	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	19.52%	444	444				-42.96%
38555	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	18.60%	357	357				-45.72%
38556	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城4箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是		-43.75%
38557	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.52%	0	0				-40.99%
38558	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站202	500	20.48%	0	0		是	2027年12月	-46.41%
38559	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	0	0				-50.36%
38560	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	0	0				-44.34%
38561	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
38562	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-44.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38563	沈河	长青变	长青变470长青甲线	航翠园1箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-45.36%
38564	和平	青年变	青年变344青三线	南市北主变	630	57.90%	0	0		是	2026年	-45.15%
38565	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-45.83%
38566	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-44.35%
38567	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
38568	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-42.47%
38569	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	42.67%	0	0				-44.67%
38570	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-43.80%
38571	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	360	360				-43.67%
38572	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
38573	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	化工南里小区箱变201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-42.42%
38574	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2021变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38575	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年	-29.04%
38576	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	35.50%	0	0		是	2026年	-40.88%
38577	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河1箱变1	315	20.19%	0	0		是	2026年	-37.97%
38578	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	16.19%	0	0		是	2026年	-43.10%
38579	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园2箱变1变	630	19.68%	0	0		是	2026年	-34.17%
38580	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园2箱变2变	630	33.33%	0	0		是	2026年	-38.26%
38581	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2026年	-44.51%
38582	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年	-37.23%
38583	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0		是	2026年	-39.92%
38584	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
38585	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	36.57%	0	0		是	2027年12月	-40.89%
38586	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站1变压器	500	0.96%	445.2	445.2				-43.78%
38587	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲9	200	30.30%	0	0		是	2026年	10.97%
38588	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	200	57.40%	65.2	65.2				-49.00%
38589	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	33.65%	0	0				-44.46%
38590	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年	-27.00%
38591	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	400	37.50%	210	210				10.00%
38592	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	43.50%	0	0			2027年	0.00%
38593	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	23.24%	0	0				25.13%
38594	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	17.02%	0	0			2027年	-40.91%
38595	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-41.58%
38596	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分18左2	400	10.00%	0	0		是	2027年	28.27%
38597	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里2号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	1.80%	0	0			2027年	100.00%
38598	新民	金五台	金五台变717树林线	树林于63右7变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.39%
38599	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	51.38%	0	0		是	2026年	-38.02%
38600	东陵	李相变	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	6.00%	0	0				-18.95%
38601	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	378	378				-43.78%
38602	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年	-31.85%
38603	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	0.00%	0	0		是	2026年6月	-69.63%
38604	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2026年	12.57%
38605	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区开闭站之2变压器	400	3.60%	0	0				0.00%
38606	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-41.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38607	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲于康红分6柱上变压器	315	68.95%	0	0				-54.64%
38608	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-43.05%
38609	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年	-40.78%
38610	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	95.70%	0	0	2025年8月		2027年	-25.56%
38611	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	102.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.26%
38612	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-37.83%
38613	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-7.30%
38614	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年12月	-46.87%
38615	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水二台区柱上变压器	50	48.40%	20.8	20.8				-30.99%
38616	于洪	大潘变	大视线	弘泽锦城4站房2变压器	630	34.79%	347.8	347.8		是	2026年	-38.36%
38617	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	30.98%	0	0		是	2026年	-43.47%
38618	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区2站房1变压器	630	22.35%	0	0				-36.47%
38619	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	6.10%	167.8	167.8				-16.66%
38620	于洪	平罗变	平悟线	小微怡悠食品	200	23.70%	0	0				12.01%
38621	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台2变电站2配电变压器	800	9.38%	0	0				0.00%
38622	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年	-39.12%
38623	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	29.97%	69.28	69.28				-44.62%
38624	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	85.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	7.73%
38625	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-43.14%
38626	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	2000	22.00%	0	0		是	2026年	-41.51%
38627	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	19.60%	0	0				32.71%
38628	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺于80柱上变压器	200	40.00%	0	0				-47.96%
38629	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	金墅云璟小区1号变压器	630	4.13%	541	541				0.00%
38630	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.65%	134.7	134.7				-30.83%
38631	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支43变台	400	12.00%	312	312				-38.85%
38632	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	400	40.50%	0	0		是	2026年	-33.73%
38633	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支3+2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38634	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期5号变电站201配电变压器	400	13.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38635	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	25.20%	0	0				-38.98%
38636	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御泷家园9号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	100.00%
38637	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘后支1+1左5	200	42.60%	94.8	94.8				-27.95%
38638	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	69.71%	0	0		是	2026年	-37.36%
38639	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线内分67右5右1变台	200	90.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.91%
38640	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38641	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	46.67%	0	0		是	2026年	-42.81%
38642	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金于1312	315	53.33%	0	0			2027年	-34.78%
38643	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0			2027年	-47.40%
38644	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0				-34.86%
38645	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
38646	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	25.80%	0	0				-18.85%
38647	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分9右10	200	36.90%	0	0			2027年	-35.30%
38648	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于31加3	400	36.90%	0	0				8.21%
38649	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				-40.40%
38650	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0				-37.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38651	于洪	平罗变	平悟线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
38652	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	46.13%	70.2	70.2				26.48%
38653	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	36.38%	429	429				-41.33%
38654	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	100	69.60%	0	0		是	2026年	-42.94%
38655	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
38656	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	121.4	121.4				-43.41%
38657	于洪	平罗变	平辛线	富强村1台	400	22.20%	0	0				-28.11%
38658	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	500	45.60%	222	222				-36.09%
38659	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰1组照明新	100	46.20%	43.8	43.8				100.00%
38660	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官线40(2)	200	29.60%	0	0		是	2026年	-51.76%
38661	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	36.00%	216	216				-34.67%
38662	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	溢格名郡小区1变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-43.67%
38663	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-36.75%
38664	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯几02	100	42.00%	0	0		是	2026年	-33.23%
38665	沈北	大志变	志詹乙线	虎利干59	200	58.00%	0	0		是	2026年12月	-46.46%
38666	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	200	40.50%	0	0		是	2026年	-26.27%
38667	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	-35.65%
38668	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年	-51.49%
38669	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期5变电站201配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
38670	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	35.70%	0	0		是	2027年	24.95%
38671	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0		是	2026年	-33.41%
38672	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线72左4变台	200	13.60%	152.8	152.8				-37.24%
38673	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右14变台	200	45.60%	0	0		是	2026年	-34.53%
38674	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	129.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	17.16%
38675	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	26.29%	0	0				-42.81%
38676	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分11右3+1	400	41.70%	0	0				100.00%
38677	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	78.60%	0	0		是	2026年	-28.64%
38678	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站202间隔	630	30.48%	0	0		是	2026年	-41.96%
38679	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG_丁家堡村棚菜2号	50	66.00%	12	12				-12.92%
38680	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分163+1变台	400	21.00%	0	0				-31.20%
38681	法库	柏和线	柏和线	10kV柏和线提水站分和平八队支涛哥家畜养殖场几2	315	18.86%	0	0		是	2026年	0.00%
38682	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-40.13%
38683	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0		是	2026年	-30.03%
38684	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏东几03	100	43.40%	0	0		是	2026年	-19.26%
38685	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	43.17%	0	0				-20.56%
38686	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	24.00%	264	264		是		-47.49%
38687	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	30.79%	0	0			2027年	-36.69%
38688	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变压器	400	29.55%	0	0		是	2026年12月	-32.79%
38689	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0		是	2026年	-31.43%
38690	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2026年	-34.23%
38691	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1(依路C1台)	100	78.80%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
38692	沈北	清水变	清浦线	清水台变656清浦线尖台子村支5(尖台子综合台)	200	38.50%	0	0				-27.67%
38693	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期1变电站变压器	630	33.33%	0	0				0.00%
38694	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左13变压器	400	46.75%	0	0				-43.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38695	沈北	清水变	清蒲线	阎友棋变压器(一站式)	200	33.20%	0	0				0.00%
38696	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	29.40%	0	0		是	2026年	23.99%
38697	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	33.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38698	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
38699	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	100	47.20%	0	0			2027年	-27.97%
38700	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分1左11变台	200	0.00%	0	0				0.00%
38701	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2026年	-35.27%
38702	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-48.38%
38703	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	51.60%	19.2	19.2				-49.48%
38704	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	0	0		是	2026年6月	-43.92%
38705	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	44.19%	0	0				-44.35%
38706	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	80.50%	7.6	7.6	2025年8月	是	2026年12月	-39.68%
38707	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔线石支01	200	69.00%	42	42				-34.25%
38708	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村北1台	400	21.00%	0	0				-41.87%
38709	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户镇宁家村一二组公变台区	200	74.40%	0	0				-36.80%
38710	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	6.928	6.928				-41.40%
38711	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	85.20%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	6.26%
38712	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	400	54.90%	0	0				100.00%
38713	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	87.42%
38714	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福平安福屯水田分24左12变台	100	53.60%	36.4	36.4				-75.48%
38715	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	38.10%	0	0		是		-40.84%
38716	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	12.6	12.6	2025年4月	是	2026年	-25.19%
38717	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0		是	2026年	-30.68%
38718	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆6变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-25.64%
38719	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线108+1右1	400	61.20%	0	0			2027年	0.00%
38720	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园7站房2配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
38721	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	34.92%	0	0		是		-43.26%
38722	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1右3柱上变压器	200	62.10%	0	0		是	2026年	33.22%
38723	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	29.70%	0	0				7.96%
38724	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
38725	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干51#长岭子分35柱上变压器	200	27.68%	124.65	124.65		是	2026年12月	-36.12%
38726	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-47.25%
38727	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	200	18.90%	142.2	142.2				-38.85%
38728	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	250	50.40%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
38729	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房清洁能源公变台区	200	15.00%	150	150				100.00%
38730	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-45.17%
38731	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	26.80%	126.4	126.4				-48.97%
38732	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	236	236				-44.12%
38733	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-14.63%
38734	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-47.13%
38735	皇姑	欧亚变	欧亚变25278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-48.23%
38736	沈海变	万科变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-41.32%
38737	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-39.73%
38738	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	惠民馨苑3变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-42.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38739	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	63.38%	0	0			2027年	-37.63%
38740	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	22.00%	136	136				-11.88%
38741	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	21.20%	0	0				-43.43%
38742	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电箱101配电变压器	630	42.67%	0	0			2026年	-24.33%
38743	法库	双台子	双台子变0242双五线	法库县陈宝昌家庭养殖户	200	122.70%	0	0	2025年8月	是	2026年	100.00%
38744	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	26.40%	0	0			2027年	-41.41%
38745	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	0	0			2026年12月	-34.11%
38746	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	49.14%	0	0			2026年	-42.26%
38747	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	84.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-25.07%
38748	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	58.73%	0	0			2026年12月	-39.63%
38749	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	40.20%	0	0				-11.98%
38750	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0			2026年	-30.00%
38751	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔(乙)配电变压器	800	69.90%	0	0			2027年	36.72%
38752	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山东综合公变台区	200	25.20%	129.6	129.6				-11.56%
38753	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾北台	315	76.19%	0	0			2026年12月	-33.76%
38754	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	0	0			2027年	-42.58%
38755	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	22.80%	134.4	134.4			2026年	13.41%
38756	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0			2027年	-42.05%
38757	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城4箱变1变压器	400	28.50%	0	0				7.18%
38758	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	12.19%	0	0			2026年	-36.80%
38759	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	62.50%	44	44				-36.94%
38760	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	30	30				-38.47%
38761	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	105.60%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-55.26%
38762	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	66.00%	0	0			2026年	-40.32%
38763	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	20.10%	139.8	139.8				0.89%
38764	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	9.00%	0	0			2026年	-60.61%
38765	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0			2026年	17.07%
38766	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	42.00%	0	0			2026年	-40.61%
38767	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	9.28%	0	0			2026年	6.67%
38768	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	14.60%	0	0				3.47%
38769	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	28.40%	308	308				95.81%
38770	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-40.20%
38771	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
38772	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-59.95%
38773	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东北台	400	29.10%	0	0			2026年	-34.86%
38774	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	293.1	293.1				-48.96%
38775	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	0	0			2026年	-56.35%
38776	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	65.00%	0	0				-47.37%
38777	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	车家村村南分台	200	21.00%	138	138				0.00%
38778	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿(清水)温馨3箱202配电变压器	630	28.89%	385	385				-25.90%
38779	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干24左4	200	71.10%	0	0				100.00%
38780	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	10.80%	0	0				-31.57%
38781	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232	232				-18.06%
38782	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	62.57%	0	0			2027年	-12.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38783	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟分25	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-34.63%
38784	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	-41.85%
38785	于洪	平罗变	平罗线	景华园1站房1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年	-37.20%
38786	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	30.16%	0	0		是	2026年	-48.32%
38787	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	21.00%	552	552		是	2026年	-68.35%
38788	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	25.20%	0	0		是		-30.66%
38789	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	40.13%	399	399		是	2026年	-43.76%
38790	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	38.10%	51.9	51.9				-19.02%
38791	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	54.75%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
38792	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.02%
38793	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一-B台T05	400	20.40%	93.528	93.528		是	2026年12月	13.89%
38794	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2026年	-41.77%
38795	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都城一期22号变压器	800	23.70%	0	0				74.95%
38796	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆(三尖泡五队)	315	18.29%	225.9	225.9		是	2026年	-29.82%
38797	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2026年	-41.81%
38798	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆于10+1公变	400	31.50%	0	0				-41.06%
38799	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊周黄村照明公变台区	200	124.20%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.22%
38800	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年	-43.65%
38801	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市(汇源小区)	315	62.67%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
38802	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司(道义新)	100	15.30%	0	0		是	2026年12月	12.73%
38803	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年	-41.90%
38804	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	36.75%	213	213				-45.90%
38805	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	84.00%	24	24	2025年8月			-40.80%
38806	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	17.75%	0	0		是	2026年	-23.90%
38807	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	39.00%	0	0		是	2026年6月	-45.79%
38808	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	61.8	61.8		是	2026年	31.44%
38809	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线团山子台分支23	100	77.40%	0	0				-20.09%
38810	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	53.70%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
38811	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
38812	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	200	59.70%	0	0		是	2026年6月	-24.91%
38813	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	7.24%	521.4	521.4				-37.64%
38814	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-36.11%
38815	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年	-34.43%
38816	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
38817	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	92.70%	0	0	2025年8月	是	2026年	-42.49%
38818	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	80.32%	0	0	2024年7月	是	2026年	-40.91%
38819	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	30.38%	477	477				-39.03%
38820	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	67.62%	0	0				-40.49%
38821	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	3.45%	173.1	173.1				-47.13%
38822	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱风尚1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-33.29%
38823	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-43.14%
38824	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	21.19%	433.5	433.5		是	2026年	-42.62%
38825	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-33.38%
38826	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-41.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38827	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干39	400	72.30%	0	0				8.03%
38828	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	-42.07%
38829	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	18.10%	0	0				-42.72%
38830	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	干休所小区箱变1变压器	630	26.35%	401	401				-42.95%
38831	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光2箱变(单)	315	40.00%	0	0				-48.02%
38832	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	32.00%	0	0				-36.50%
38833	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左2右8	100	34.80%	55.2	55.2		是	2027年	-28.00%
38834	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG_辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	59.52%	0	0				-40.16%
38835	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	69.75%	81	81		是	2026年6月	-11.17%
38836	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	36.75%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
38837	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0			2027年	-40.66%
38838	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	-42.73%
38839	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	41.20%	0	0		是	2026年	-26.27%
38840	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	177	177		是	2026年	-19.97%
38841	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	-10.48%
38842	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	9.21%	0	0				-87.28%
38843	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	34.00%	0	0		是	2026年	-42.06%
38844	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
38845	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	50.82%
38846	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	30.00%	240	240				-35.88%
38847	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	33.30%	0	0		是	2026年	-25.56%
38848	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	12.19%	0	0				-39.18%
38849	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	200	29.10%	0	0		是	2026年	-28.89%
38850	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	53.10%	73.8	73.8				-36.85%
38851	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	44.10%	0	0				-32.96%
38852	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-13.06%
38853	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-43.50%
38854	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0		是	2026年	-39.91%
38855	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	70.05%	0	0		是	2026年6月	-41.46%
38856	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	27.62%	393	393				24.39%
38857	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	50.67%	0	0				-40.41%
38858	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线68+1左3变台	400	52.60%	149.6	149.6				-31.66%
38859	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊王志伟畜牧公变台区	200	20.10%	139.8	139.8				100.00%
38860	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-41.68%
38861	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支59+1左2	200	102.90%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
38862	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期5号变电站1号变压器	630	23.37%	419.8	419.8				-42.40%
38863	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	10kV黄昊干62左分15右支3变压器	100	34.20%	55.8	55.8				-28.91%
38864	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	28.19%	0	0			2027年	-39.46%
38865	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-27.84%
38866	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	16.80%	0	0				-55.48%
38867	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	14.70%	301.2	301.2				-60.19%
38868	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	0	0				-31.01%
38869	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0				93.41%
38870	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2027年12月	11.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38871	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	49.95%	0	0		是	2026年	-65.55%
38872	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	84.60%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.87%
38873	东陵	李相变	李班线	李班线羽绒服分40左1柱上变压器	400	45.60%	0	0				0.00%
38874	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左17右2变台	200	51.30%	0	0				0.00%
38875	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	31.60%	233.6	233.6				-39.64%
38876	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-42.05%
38877	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山8号变电站201间隔(前金线)配电变压器	800	28.20%	0	0			2027年	9.24%
38878	新民	柳河沟	柳河沟变33158芦屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于东营分68变台	50	48.00%	0	0		是	2026年	-40.75%
38879	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2026年	-37.36%
38880	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	46.40%	0	0		是	2026年	-44.64%
38881	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	18.60%	142.8	142.8				-43.31%
38882	沈北	农高变	农丰线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变101配电变压器	630	7.62%	0	0				-79.31%
38883	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	凌云佳园1变电站2变压器	400	36.60%	0	0				-40.68%
38884	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉于153变台	250	52.48%	0	0		是	2026年	-46.89%
38885	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	70.20%	39.6	39.6		是	2026年	-44.11%
38886	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	107.70%	0	0	2025年5月	是	2026年	-44.38%
38887	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	76.2	76.2				-27.82%
38888	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站1变压器配电变压器	630	27.94%	391	391				-41.57%
38889	皇姑	欧亚变	欧亚变25242北郡线	依云北郡F区1变电站2变压器	500	48.00%	0	0				-42.24%
38890	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年	-41.59%
38891	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年	-40.34%
38892	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
38893	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖国际二期6201配电变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-34.99%
38894	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广莲乙线广连于隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2026年	-20.63%
38895	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	200	120.50%	0	0	2026年1月	是	2026年	-55.09%
38896	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变1变压器	630	17.52%	0	0				-28.70%
38897	皇姑	欧亚变	欧亚变25283福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-36.34%
38898	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分16左3变台	100	89.80%	0.2	0.2	2025年4月			-36.76%
38899	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾(二)2局维变电站配电变压器202	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.92%
38900	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明新	200	81.30%	17.4	17.4	2025年6月			0.00%
38901	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年	-20.92%
38902	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线管子分28左15左5变台	400	6.25%	335	335				45.72%
38903	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右10	400	25.75%	0	0			2027年	-30.59%
38904	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于吴八分13左1	200	16.20%	147.6	147.6				-42.83%
38905	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2026年	-16.51%
38906	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	21.30%	274.8	274.8				-1.32%
38907	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
38908	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	67.80%	0	0				-12.92%
38909	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景2小区变电站201配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
38910	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	0	0				-39.10%
38911	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左15	80	34.88%	0	0		是	2027年	-47.01%
38912	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-15.77%
38913	和平	三好变	三好变174河堤甲线	河堤甲线10左2右1	400	55.00%	140	140				-41.88%
38914	于洪	得胜变	得河线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	7.50%	0	0				-13.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38915	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.40%
38916	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-36.74%
38917	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0			2027年	-40.63%
38918	和平	方型变	方型变442方青甲线	YHG-规划局201配电变压器	315	48.38%	0	0		是	2026年	-50.51%
38919	沈北	新城子	新城子	新城子变550新城子线三小分05	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-39.73%
38920	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干52+1右5	200	5.10%	0	0			2027年	0.00%
38921	东陵	杨官变	杨官变	杨官变杨弧线杨弧干42柱上变压器	50	38.40%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
38922	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期2变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
38923	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干39左1+1柱上变压器	400	49.80%	160.8	160.8				6.27%
38924	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
38925	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38926	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	76.80%	105.6	105.6				-29.47%
38927	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	24.80%	0	0		是	2026年	23.44%
38928	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	84.90%	2.55	2.55	2024年6月	是	2026年12月	-39.37%
38929	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	34.20%	55.8	55.8				-52.27%
38930	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	25.80%	256.8	256.8				-4.97%
38931	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	24.89%	0	0		是	2026年	100.00%
38932	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	54.00%	0	0				-43.00%
38933	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线109左10变台	400	12.60%	309.6	309.6				100.00%
38934	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二台支001	200	39.98%	0	0				-39.05%
38935	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0		是	2026年	-24.09%
38936	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-25.73%
38937	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-18.63%
38938	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	50.70%	78.6	78.6				-16.12%
38939	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	69.6	69.6				13.12%
38940	东陵	麦子屯	麦子屯	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
38941	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房味味汽配变台区	200	84.00%	12	12	2025年11月			100.00%
38942	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	18.57%	0	0		是	2026年	-33.40%
38943	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	24.00%	275.892	275.892				-43.41%
38944	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	73.80%	0	0			2027年	10.62%
38945	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	23.00%	0	0		是	2026年12月	-89.25%
38946	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	567	567		是		0.00%
38947	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	38.70%	0	0				-17.09%
38948	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.84%	505	505				-44.23%
38949	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	49.92%	0	0			2027年	-43.37%
38950	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	白山甲线白山干51左6+1柱上变压器	400	47.40%	170.4	170.4		是	2026年	-32.70%
38951	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				4.10%
38952	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园(果园)	50	34.60%	27.7	27.7		是	2026年	-41.63%
38953	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-18.88%
38954	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务一正达航空装备(沈阳)有限公司	400	46.50%	0	0		是	2026年12月	15.38%
38955	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和陸城2箱变1变压器	630	34.60%	349	349		是		9.84%
38956	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线35右6右1变台	400	46.20%	0	0				0.00%
38957	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	21.60%	342	342				-42.18%
38958	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	40.50%	198	198				-54.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
38959	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线232右10左5变台	400	27.00%	252	252				100.00%
38960	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	73.97%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
38961	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	11.75%	0	0				-44.31%
38962	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分25右2变台	400	20.40%	0	0				100.00%
38963	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支8左6柱上变压器	250	52.56%	0	0		是	2026年	4.13%
38964	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年	-49.82%
38965	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分南台支10	400	27.90%	0	0		是	2027年	-31.33%
38966	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-38.00%
38967	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干31+1左1	200	41.70%	0	0			2027年	100.00%
38968	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0		是		-45.82%
38969	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
38970	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	13.17%
38971	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-39.63%
38972	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	25.88%	513	513				-37.10%
38973	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)2201配电变压器	630	44.76%	0	0				-42.27%
38974	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06(草根泡村台)	200	59.20%	61.6	61.6		是	2026年	-30.89%
38975	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户镇古城子村十组公变台区	200	82.50%	0	0	2025年5月			-22.98%
38976	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
38977	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右12	200	32.10%	115.8	115.8				0.42%
38978	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年	-28.20%
38979	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-41.73%
38980	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-45.79%
38981	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小城市分19	400	44.40%	182.4	182.4		是	2026年	-36.04%
38982	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
38983	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(馨馨园)土建变2变压器	800	18.00%	576	576		是	2028年12月	-43.89%
38984	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	22.86%	0	0		是	2026年	-47.25%
38985	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司(金融大学东)	100	9.60%	0	0		是	2026年12月	8.24%
38986	铁西	太原变	太原变35074胜应甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
38987	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村北台区	400	15.60%	0	0				-25.14%
38988	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
38989	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
38990	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
38991	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2026年	-43.28%
38992	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	5.71%	0	0		是	2026年	-57.56%
38993	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右21左8变台	400	44.10%	183.6	183.6				0.00%
38994	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	34.50%	0	0		是	2026年12月	-119.73%
38995	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-47.04%
38996	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-121.50%
38997	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.60%	0	0		是	2026年	5.70%
38998	沈北	道义变	道义变15269圃景线	沈阳雅苑房地产(汇置尚都)201间隔配电变压器	630	6.67%	0	0				-33.76%
38999	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄西村万隆养殖场公变台区	200	30.30%	0	0				0.00%
39000	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	66	66				-11.50%
39001	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年	29.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39002	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于34左1	250	99.20%	0	0	2022年12月			-79.31%
39003	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	22.88%	537	537				-40.37%
39004	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗	杨士岗佑户坨村杜洪涛养鱼公变台区	400	16.95%	292.2	292.2				0.00%
39005	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-43.35%
39006	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	28.50%	246	246				-37.81%
39007	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	22.40%	0	0		是	2026年	-40.00%
39008	于洪	小于变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	11.25%	126	126				-64.27%
39009	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
39010	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				78.13%
39011	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	66.60%	0	0				-44.42%
39012	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
39013	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	324	324				-35.19%
39014	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	22.50%	135	135		是	2026年	-69.48%
39015	于洪	范屯变	范古线	全胜小微7号台	400	21.60%	0	0				0.00%
39016	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-37.90%
39017	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥五期3变电站2变压器	500	33.12%	0	0		是	2026年	-40.01%
39018	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				-50.06%
39019	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二卜高登村元泰饲料公变台区	200	58.80%	0	0				0.00%
39020	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支林舍养殖户几2	400	5.10%	0	0		是	2028年	100.00%
39021	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	33.60%	56.4	56.4				-54.44%
39022	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	17.63%	0	0		是	2026年	-42.43%
39023	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔(施北线)配电变压器	800	8.40%	0	0			2027年	-13.00%
39024	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和于畅阳分赵家支26左19左4	200	25.20%	0	0				0.00%
39025	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	0	0				-45.93%
39026	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	21.20%	0	0				-44.92%
39027	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.53%
39028	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	34.92%	347	347				-39.29%
39029	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2026年	-43.58%
39030	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	39.20%	50.8	50.8				-80.64%
39031	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
39032	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户古城子综合一台公变台区	200	49.20%	0	0				-26.74%
39033	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	200	61.00%	58	58				-41.29%
39034	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-38.65%
39035	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	44.75%	0	0				-40.98%
39036	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年	-51.70%
39037	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	15.90%	0	0				-21.07%
39038	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	72.48%	0	0		是	2026年	-38.15%
39039	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	15.00%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
39040	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	60.40%	0	0				-29.67%
39041	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区2变202配电变压器	800	7.50%	0	0				15.84%
39042	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年6月	-44.27%
39043	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-51.47%
39044	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0			2027年	-23.78%
39045	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0			2027年	-25.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
39046	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	27.20%	62.8	62.8				-39.67%
39047	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	40.65%	0	0			2027年	-40.02%
39048	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-40.88%
39049	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	26.25%	510	510				-41.87%
39050	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年	-42.24%
39051	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-55.18%
39052	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都10变电站201	630	15.24%	0	0				-39.20%
39053	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
39054	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
39055	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
39056	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	3.60%	254.604	254.604		是	2026年	0.00%
39057	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-35.16%
39058	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0		是	2026年	86.21%
39059	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
39060	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	香檀4箱变1变压器	630	43.81%	291	291				-41.03%
39061	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区4变电站201配电变压器	800	24.60%	0	0				16.09%
39062	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	20.40%	0	0		是	2026年5月	-44.52%
39063	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	0	0	2023年1月	是	2027年	-42.07%
39064	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年	41.26%
39065	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干22	315	50.79%	123.5	123.5				-33.29%
39066	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	105.00%	0	0	2024年2月			13.19%
39067	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	49.44%	0	0				-56.34%
39068	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分2柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2026年	-169.10%
39069	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	9.15%	0	0		是	2026年	-192.61%
39070	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	45.46%	140.3	140.3		是	2026年	-30.83%
39071	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
39072	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干七家子分7变台	100	44.40%	0	0				-77.47%
39073	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	62.85%	0	0				-29.14%
39074	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分33	315	72.06%	0	0				-45.80%
39075	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	0	0		是	2026年	-48.67%
39076	北陵变	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	6.80%	0	0		是	2026年	-46.69%
39077	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	49.84%	126.5	126.5				-43.62%
39078	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	6.5	6.5	2025年2月			-38.60%
39079	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	34.88%	137.8	137.8				-44.49%
39080	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	33.00%	0	0				-93.31%
39081	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年	-47.23%
39082	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	97.00%	0	0	2023年9月	是	2026年	-48.60%
39083	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	31.75%	0	0				-40.85%
39084	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左3之2	100	29.10%	0	0				-42.90%
39085	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分变达支右10左4变台	315	28.63%	0	0		是	2026年	-54.77%
39086	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	3.50%	173	173				-43.85%
39087	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	400	18.25%	287	287				-42.80%
39088	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-36.93%
39089	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	4.76%	0	0		是	2026年12月	-5.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39090	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	7.94%	258.5	258.5				-64.12%
39091	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	42.40%	95.2	95.2				-40.11%
39092	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	46.50%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
39093	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	9.52%	0	0		是	2026年	-55.42%
39094	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年	-16.39%
39095	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2026年	-49.25%
39096	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	9.50%	161	161				-53.69%
39097	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	0	0		是	2026年	-32.30%
39098	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线杯青干24右3公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
39099	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0		是	2026年	-41.04%
39100	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-36.04%
39101	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.40%	0	0				-43.32%
39102	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左37柱上变压器	315	121.59%	0	0	2024年6月	是	2026年	-45.36%
39103	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	101.75%	0	0	2024年6月	是	2026年	-38.92%
39104	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2026年	-38.72%
39105	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年	-11.45%
39106	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	27.60%	0	0				-36.41%
39107	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分18	315	83.49%	0	0	2024年7月			-37.22%
39108	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2026年	-162.55%
39109	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	60.00%	0	0				-43.09%
39110	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	52.38%	118.5	118.5				-45.61%
39111	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分11	315	38.41%	162.5	162.5				-37.12%
39112	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	43.17%	0	0				-39.74%
39113	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	63.17%	0	0		是	2026年	-33.88%
39114	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分37右5	100	18.30%	71.7	71.7				-48.47%
39115	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	55.44%	0	0		是	2026年	-38.56%
39116	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	包道分7右1柱上变压器	400	49.80%	0	0		是	2026年	-52.35%
39117	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	70.16%	0	0				-41.74%
39118	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	35.52%	0	0				-39.32%
39119	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2026年	-36.18%
39120	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	43.17%	0	0		是	2026年	-41.73%
39121	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	89.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.62%
39122	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈东分15变压器	400	80.25%	0	0	2025年6月	是	2026年	-48.15%
39123	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%
39124	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.57%
39125	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
39126	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	魅力之城一期1箱变2号变	315	55.37%	0	0		是	2026年	-43.81%
39127	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	万科魅力之城二期2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39128	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都大厦一次变1主变	630	22.22%	427	427				-45.52%
39129	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站(圆梦)变电站202	630	29.84%	379	379		是	2027年6月	-43.06%
39130	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	800	82.50%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-49.01%
39131	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年	-42.32%
39132	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2026年	-43.56%
39133	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年	-40.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39134	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	36.51%	0	0				-43.87%
39135	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站2变压器	630	22.86%	180.128	180.128				-44.10%
39136	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-48.27%
39137	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	67.00%	0	0		是	2027年12月	-42.88%
39138	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	17.60%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
39139	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	24.76%	411	411				-44.37%
39140	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	28.16%	0	0				-43.03%
39141	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	17.14%	0	0				-28.32%
39142	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	26.98%	397	397				-39.81%
39143	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.41%	0	0		是	2026年	12.99%
39144	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-37.85%
39145	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	630	73.65%	103	103				-44.29%
39146	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	12.06%	491	491				-45.86%
39147	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-3.20%
39148	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	88.00%	0	0	2023年9月	是	2026年	-39.85%
39149	大东	望花变	望花变70242上园乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	30.48%	0	0				-32.98%
39150	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	39.05%	321	321				-44.78%
39151	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站201变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
39152	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	800	114.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-36.91%
39153	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园2变电站202变压器	800	48.60%	0	0				-42.21%
39154	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
39155	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39156	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都2变电站201	630	34.29%	0	0				-43.97%
39157	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
39158	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0		是	2026年	-37.93%
39159	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	31.60%	0	0		是	2026年	-45.72%
39160	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年	-43.08%
39161	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39162	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39163	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	11.43%	0	0				-43.91%
39164	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	22.22%	427	427				-39.86%
39165	沈河	怀远变	怀远变166怀闹甲线	顺城北箱变1变压器	500	40.32%	0	0				-43.34%
39166	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	21.00%	552	552				-34.36%
39167	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	41.10%	0	0				-42.81%
39168	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.40%	0	0				-39.74%
39169	沈河	大东变	大东变052城南甲线	圣天变电站2变压器	630	65.52%	0	0				-34.69%
39170	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙二期2箱变2变	630	20.57%	0	0				-48.58%
39171	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	46.73%	0	0				-37.98%
39172	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年6月	-83.47%
39173	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年	-46.94%
39174	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变2变压器	500	10.24%	0	0		是	2026年12月	-45.47%
39175	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	19.05%	0	0				-52.47%
39176	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期3号变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年	-44.60%
39177	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	15.71%	468	468				-43.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39178	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39179	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	17.14%	0	0		是	2026年	-42.26%
39180	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	32.00%	232	232		是	2026年12月	-42.45%
39181	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	61.97%	176.6	176.6				-38.96%
39182	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-40.80%
39183	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站2变压器	630	20.06%	0	0		是		-45.43%
39184	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-40.70%
39185	沈河	长青变	长青变470长青甲线	霖林1配变站2变压器	630	21.84%	429.4	429.4				-44.59%
39186	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	34.92%	347	347				-45.16%
39187	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	57.46%	205	205				-45.84%
39188	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.30%	179.4	179.4				-22.03%
39189	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	44.10%	45.9	45.9				-53.34%
39190	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	16.80%	0	0		是	2026年	-41.32%
39191	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-42.94%
39192	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	15.24%	471	471				-44.36%
39193	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	16.51%	463	463				-45.67%
39194	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	29.21%	383	383				-35.30%
39195	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2021变压器	630	40.76%	0	0				-46.97%
39196	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫苑1变电站1变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-40.99%
39197	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山馨园箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-37.45%
39198	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
39199	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	27.62%	0	0		是	2026年	-41.92%
39200	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
39201	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	39.68%	93.528	93.528				-41.35%
39202	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	30.40%	0	0				-47.65%
39203	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2026年	-44.18%
39204	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	26.29%	0	0		是	2026年	-42.34%
39205	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-42.40%
39206	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区202	630	26.03%	0	0				-45.95%
39207	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%
39208	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新于84右7变台	200	34.50%	111	111				-42.62%
39209	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压器	400	68.00%	88	88		是	2026年	-38.93%
39210	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-41.29%
39211	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于33右5左1左1	200	63.60%	0	0			2027年	-177.90%
39212	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	90	90				0.00%
39213	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜于77右3	200	5.40%	169.2	169.2				-35.46%
39214	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝下支2七家刘家新村柱上变压器	100	71.10%	18.9	18.9				-34.98%
39215	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.03%
39216	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				-40.78%
39217	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年	5.70%
39218	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-38.65%
39219	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄂窝堡支33变台	200	29.10%	121.8	121.8				-29.88%
39220	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区4变电站202配电变压器	400	13.60%	0	0				87.48%
39221	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	24.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39222	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年	-38.73%
39223	和平	青年变	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0		是		-44.35%
39224	于洪	东民变	东专线	小微东专线44台	400	62.70%	0	0				100.00%
39225	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右15右12	200	21.00%	138	138				0.00%
39226	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	114.40%	0	0	2025年4月	是	2026年	-32.50%
39227	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变2变压器	630	25.71%	320.42	320.42		是	2026年12月	-42.70%
39228	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
39229	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2026年	-27.24%
39230	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	72.38%	0	0		是	2026年	-39.36%
39231	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	18.40%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
39232	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39233	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年	11.39%
39234	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	1000	37.20%	528	528				-31.22%
39235	沈北	董楼子	望滨线	YHG 百贯村D台	100	60.60%	29.4	29.4				-27.95%
39236	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年	-56.07%
39237	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线19变台	200	22.20%	0	0				-53.14%
39238	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.45%	0	0				-57.12%
39239	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	84.72%
39240	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	21.30%	0	0				-41.85%
39241	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	25.80%	0	0		是	2026年	-32.39%
39242	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	0	0				18.23%
39243	新民	东郊变	东郊变30276东网线	东网线二龙眼分19左13变台	400	112.80%	0	0	2025年6月			0.00%
39244	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	-42.12%
39245	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山下分18	200	76.40%	27.2	27.2				-38.90%
39246	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	35.70%	108.6	108.6				97.96%
39247	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	33.00%	114	114		是	2026年	51.29%
39248	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支6变台	200	94.20%	0	0	2024年6月			-23.31%
39249	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际3箱变1配电变压器	400	9.50%	322	322				100.00%
39250	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	200	44.85%	0	0				-43.10%
39251	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	6.60%	0	0		是	2026年5月	-50.78%
39252	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变1变压器	500	49.20%	0	0		是	2026年	-41.73%
39253	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0		是	2026年	-44.92%
39254	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-43.43%
39255	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	38.10%	327	327		是	2026年	-39.76%
39256	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	10.80%	0	0			2027年	-66.92%
39257	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	66.80%	0	0		是	2027年12月	-37.70%
39258	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	33.90%	224.4	224.4		是	2026年	-19.91%
39259	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39260	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-33.40%
39261	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变201	400	99.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-42.15%
39262	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年	-40.54%
39263	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	五彩二1箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-41.91%
39264	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	184.8	184.8			2027年	75.52%
39265	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇西线肇西干39+1变压器	50	13.20%	0	0		是		8.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39266	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右3左2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
39267	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	0	0	2024年9月	是		-30.90%
39268	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年	0.00%
39269	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.09%
39270	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年	49.97%
39271	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	56.10%	0	0		是	2026年	-38.71%
39272	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年	-42.22%
39273	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0		是	2026年	-36.26%
39274	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	3.40%	0	0		是	2026年	-58.31%
39275	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.89%
39276	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳祥腾机械制造有限公司(一站式)	400	27.90%	0	0				0.00%
39277	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支11右3变台	400	10.58%	317.7	317.7				-34.13%
39278	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	76.50%	27	27				-36.15%
39279	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0		是	2026年	-37.53%
39280	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	39.05%	160.5	160.5				-46.04%
39281	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	0	0		是	2026年	-881.40%
39282	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-37.83%
39283	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0		是	2026年	-25.52%
39284	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	65.70%	0	0			2027年	-35.91%
39285	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年	-40.61%
39286	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2026年	-39.70%
39287	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-42.93%
39288	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期3小区变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39289	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	32.70%	0	0			2027年	17.10%
39290	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
39291	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2026年12月	88.98%
39292	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	54.40%	0	0		是	2026年12月	-18.61%
39293	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-11.83%
39294	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	58.8	58.8				-37.02%
39295	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变(单)	630	29.71%	0	0				-39.32%
39296	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	31.13%	0	0				-44.98%
39297	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线养鸡场支03	20	31.20%	11.76	11.76				12.08%
39298	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	33.00%	114	114				-35.58%
39299	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分10+1左2	200	93.60%	0	0	2026年1月		2027年	0.00%
39300	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	48.75%	0	0			2027年	-41.36%
39301	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.98%
39302	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	21.12%	0	0				-39.95%
39303	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干姚家分51左5变台	50	88.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-404.74%
39304	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				47.45%
39305	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	127.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.32%
39306	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干28	400	56.10%	0	0				100.00%
39307	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线229+1变台	315	34.16%	0	0		是	2026年	-37.26%
39308	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	400	51.90%	0	0				-38.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39309	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉環宸小区3变电站2变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年	-17.09%
39310	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨史家村佳佳木门公变台区	200	16.50%	0	0				100.00%
39311	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	100	20.00%	70	70				-35.16%
39312	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	98.70%	0	0	2025年2月			-19.52%
39313	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	36.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39314	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-39.75%
39315	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0			2027年	29.41%
39316	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	16.20%	0	0			2027年	-1.56%
39317	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	10.00%	0	0		是	2026年	100.00%
39318	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站2配电变压器	630	60.57%	0	0				-40.62%
39319	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-33.44%
39320	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线村西支03(南三家子B台)	100	81.60%	8.4	8.4	2023年2月	是	2026年12月	-33.86%
39321	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-31042.86%
39322	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	0	0				-25.24%
39323	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0				-37.96%
39324	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高于小达台分25	200	21.30%	137.4	137.4				-15.88%
39325	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	33.52%	0	0		是	2026年	-38.91%
39326	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分145	200	17.40%	0	0				0.00%
39327	于洪	得胜变	得胜变95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.54%	0	0				-48.79%
39328	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	11.20%	0	0		是	2026年6月	-37.10%
39329	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-112.13%
39330	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	0	0			2027年	100.00%
39331	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台(微)	200	48.90%	0	0				-37.27%
39332	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	67.13%	0	0		是	2026年12月	-41.06%
39333	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	75.25%	23.6	23.6				-36.12%
39334	于洪	大潘变	大潘变	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.75%	0	0		是	2026年	-40.58%
39335	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	36.00%	0	0				-15.21%
39336	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干26右8新	400	49.25%	0	0		是		5.99%
39337	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-38.69%
39338	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.50%	302	302				4.92%
39339	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街西北照明	630	143.17%	0	0	2025年10月			-22.78%
39340	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年	-21.92%
39341	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0		是	2026年	-41.78%
39342	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG_沈阳翰文房地产开发有限公司201配电变压器	630	46.35%	0	0				-40.86%
39343	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区北水泵201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0				-28.75%
39344	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年12月	4.65%
39345	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	79.60%	5.2	5.2		是	2026年12月	-25.00%
39346	沈北	核心变	10kV核农线53246线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	46.73%	272.6	272.6		是	2026年12月	-37.25%
39347	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	15.90%	0	0		是	2026年	-44.70%
39348	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河村南1台	200	52.50%	75	75				-48.99%
39349	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	43.80%	0	0			2027年	-43.92%
39350	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	25.93%
39351	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	0	0				-43.49%
39352	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年	-25.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39353	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3小区变电站202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	97.63%
39354	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	53.02%	233	233				-40.88%
39355	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0		是		-38.72%
39356	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明新	400	40.50%	198	198				0.00%
39357	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-35.86%
39358	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	0	0				-58.82%
39359	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47右3	400	90.30%	0	0	2022年12月		2027年	-38.56%
39360	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	7.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
39361	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	17.45%
39362	东陵	中马变	疗养甲线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-42.39%
39363	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站2变压器	630	35.81%	0	0				-42.41%
39364	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	59.05%	0	0		是	2027年12月	-9.78%
39365	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	旭亦禽畜公变台	200	75.30%	0	0				100.00%
39366	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	38.10%	0	0				-31.59%
39367	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支003	200	137.10%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.04%
39368	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	19.30%	0	0			2027年	-33.77%
39369	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-41.94%
39370	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几1	200	43.80%	0	0				90.58%
39371	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39372	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
39373	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉于玉站分25右2变台	200	57.90%	0	0				100.00%
39374	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-41.31%
39375	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-54.25%
39376	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-43.01%
39377	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年	-40.66%
39378	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一北支6	200	78.00%	0	0				0.00%
39379	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39380	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	53.63%	0	0		是		-43.31%
39381	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282		是	2026年12月	-26.04%
39382	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	26.25%	0	0				-35.65%
39383	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	43.52%	0	0				-37.31%
39384	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜西照明	400	13.75%	0	0				-30.48%
39385	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	200	32.60%	0	0		是	2026年	-43.66%
39386	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	10	10				-38.60%
39387	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-33.23%
39388	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-36.58%
39389	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯1变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0				100.00%
39390	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区1变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
39391	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变(单)	630	57.14%	0	0		是		-48.09%
39392	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支067	50	37.20%	0	0		是	2026年	-73.05%
39393	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华府2号变电站2变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-38.05%
39394	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	13.33%	0	0			2027年	-42.99%
39395	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南二综合公变台区	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	9.71%
39396	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	68.16%	0	0				-40.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39397	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	35.10%	439.2	439.2				-38.86%
39398	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	16.20%	0	0				-44.07%
39399	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-46.77%
39400	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	200	87.20%	5.6	5.6	2023年2月	是	2026年12月	-32.89%
39401	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	60.00%	17.32	17.32		是	2026年	-43.43%
39402	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	52.40%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
39403	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村子铭畜禽公变台区	400	24.90%	0	0				0.00%
39404	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-40.53%
39405	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电室202配电变压器	500	17.92%	0	0				-53.86%
39406	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干移动分1加1右支3变压器(清洁能源)	400	15.60%	297.6	297.6				-32.67%
39407	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10KV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
39408	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	21.75%	0	0				-42.58%
39409	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线127左3左6变台	200	5.70%	150	150				0.00%
39410	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	14.25%	280	280				-39.56%
39411	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-41.14%
39412	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区连友生态养猪服务场	200	5.80%	168.4	168.4				0.00%
39413	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	31.50%	117	117				-34.63%
39414	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	22	22		是	2026年	1.22%
39415	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-33.95%
39416	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	大莲花东台(2021微)	500	74.64%	0	0		是	2026年	-38.74%
39417	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔(前榆甲线)配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	100.00%
39418	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左1右2	200	62.10%	0	0				0.00%
39419	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	30.20%	93.528	93.528		是	2026年12月	-31.22%
39420	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	768	768				-44.80%
39421	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	5.93%
39422	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	23.62%	418.2	418.2				11.02%
39423	皇姑	旺牛变	10KV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2026年	28.51%
39424	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左4左1	400	3.30%	0	0			2027年	0.00%
39425	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑于17右1之1	315	46.35%	0	0		是	2026年	-39.52%
39426	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房长岗子树朋养殖箱式公变台区	400	91.80%	0	0	2025年6月			100.00%
39427	浑南	智慧变	智慧954智天线	环球港动感城一期4号变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
39428	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0			2027年	-17.67%
39429	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	35.40%	27.3	27.3				-93.15%
39430	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	53.33%	231	231				-39.97%
39431	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究所	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-14.34%
39432	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_小含自维(鹏程分3箱变)配电变压器	315	81.90%	0	0	2025年11月			-41.23%
39433	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	-47.32%
39434	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	-18.11%
39435	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年	-39.96%
39436	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村二组	200	69.50%	41	41				-39.16%
39437	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府2号变电站201间隔(苏满线)配电变压器	800	1.20%	710.4	710.4				100.00%
39438	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾(二)3局维变电站配电变压器202	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	24.89%
39439	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	61.20%	57.6	57.6				-35.49%
39440	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线后岔分12	200	25.75%	0	0				-40.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39441	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府1号变电站201间隔(白恒线)配电变压器	800	39.60%	0	0			2027年	0.00%
39442	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	59.63%	24.3	24.3				-37.04%
39443	沈北	农高变	农高变70358农海线	朔湖郡七期2局维变电站202配电变压器	630	5.40%	0	0				0.00%
39444	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	21.75%	546	546		是	2027年6月	-42.56%
39445	铁西	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	60.00%	0	0		是	2026年	-33.42%
39446	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	40.75%	0	0			2027年	-40.11%
39447	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	25.50%	516	516				-44.44%
39448	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	78.10%	0	0		是	2028年12月	-38.88%
39449	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左8左1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
39450	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
39451	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	86.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-38.57%
39452	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	87.80%
39453	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于73右3左2	400	4.95%	340.2	340.2				-18.31%
39454	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	28.19%	377.576	377.576				-52.29%
39455	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变(单)	630	42.54%	0	0				-35.85%
39456	法库	新依变	依草线	10kV依草线166+1(四家子三队台)	315	31.24%	185.1	185.1				-20.67%
39457	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	38.10%	0	0		是	2027年	-31.64%
39458	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	400	25.25%	259	259				-44.21%
39459	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山下支002	50	133.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.56%
39460	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	63.42%
39461	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
39462	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	38.80%	256	256				-39.47%
39463	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
39464	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2026年	-39.28%
39465	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.94%	0	0				-44.59%
39466	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	翡翠分19+1右1	200	12.90%	0	0			2027年	0.00%
39467	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里4号变电站201(乙)配电变压器	400	41.50%	194	194				0.00%
39468	沈北	天乾变	天乾变70670天偏线	道义变260偏景线富城偏景嘉园	630	64.13%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
39469	和平	三好变	三好变192中雁线	京城中心2配电室201中雁线配电变压器	630	10.48%	501	501				0.00%
39470	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39471	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于白云分26左8	100	41.70%	0	0		是	2026年	-6.39%
39472	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-42.90%
39473	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	25.95%	403.5	403.5				-43.09%
39474	沈河	怀远变	怀远变168怀闹乙线	军工于42右6+1公变	400	3.90%	0	0				0.00%
39475	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	83.60%	32	32	2022年12月	是	2026年	-40.66%
39476	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39477	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39478	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
39479	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	31.68%	0	0			2027年	-36.88%
39480	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0		是	2026年12月	-58.28%
39481	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	47.20%	0	0		是	2026年	-56.51%
39482	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	76.80%	26.4	26.4		是	2026年	-43.30%
39483	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0		是	2026年	-27.82%
39484	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	17.63%	115.8	115.8		是	2026年	-42.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39485	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	44.25%	0	0				-36.72%
39486	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡线马家分9+1右6变台	200	66.60%	0	0				-21.90%
39487	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	0	0				5.50%
39488	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
39489	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	碧桂园太阳城北区一二期31号变压器	630	70.48%	0	0				-39.97%
39490	沈北	方溪变	方开甲线	一站式-沈阳晋亿紧固件有限公司-晋亿T1	400	48.60%	0	0				0.00%
39491	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	105.00%	0	0	2025年10月	是	2026年	-42.45%
39492	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
39493	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	83.04%	0	0	2025年8月			-38.59%
39494	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	水道干+1+1变压器	400	9.60%	0	0				0.00%
39495	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年	57.18%
39496	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	30.22%	376.6	376.6		是	2026年	-43.22%
39497	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-41.31%
39498	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	67.13%	0	0		是	2026年	-41.68%
39499	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	45.76%	0	0		是	2026年	-39.81%
39500	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-8.06%
39501	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期3小区变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
39502	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是		-42.63%
39503	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	22.16%
39504	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2026年	-40.71%
39505	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-41.16%
39506	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	33.00%	0	0				-0.52%
39507	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-41.34%
39508	于洪	小子变	10kV小山线56240	乐城国际3箱变2配电变压器	400	15.00%	300	300				100.00%
39509	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	38.70%	205.2	205.2				7.79%
39510	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0			2027年	-24.47%
39511	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	24.32%	0	0			2027年	-27.55%
39512	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	67.80%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
39513	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支10左T3变压器	100	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.17%
39514	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39515	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期6箱式变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				0.00%
39516	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变压器	100	31.50%	58.5	58.5				-47.45%
39517	浑南	铁匠变	铁匠变846铁榆甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
39518	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	44.10%	183.6	183.6		是	2026年	-31.40%
39519	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	29.70%	0	0		是	2026年	-36.97%
39520	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	72.00%	0	0		是	2026年	-39.09%
39521	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.40%	0	0				-59.69%
39522	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	0	0				-43.38%
39523	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-250.13%
39524	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分63	100	70.80%	19.2	19.2				-35.49%
39525	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-15.11%
39526	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	33.30%	0	0			2027年	-11.54%
39527	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	4.80%	0	0				-26.26%
39528	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大汉分44变台	400	20.70%	150	150				-29.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39529	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	46.15%	0	0				-29.05%
39530	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干305右1变台	200	23.70%	0	0		是	2026年	-37.69%
39531	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	24.44%	405.288	405.288				-36.71%
39532	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	21.00%	0	0		是	2026年	-30.48%
39533	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	1.92%
39534	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	8.78%
39535	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0			2027年	-10.76%
39536	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分凤岐卜支杨青几5	100	49.20%	40.8	40.8				12.14%
39537	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	22.22%	0	0				-41.38%
39538	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年	-44.21%
39539	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家村仓健充电公变台区	400	33.15%	227.4	227.4				0.00%
39540	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨榆坨第三社区盘锦辽锦食品公司公变台	400	38.70%	0	0				0.00%
39541	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变(单)	630	22.10%	0	0				-41.13%
39542	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	19.06%
39543	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.65%	293.4	293.4			2027年	-51.17%
39544	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分13右1+1左1	400	5.10%	0	0		是	2027年	-10.08%
39545	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡靛庄村福刚电动汽车充电公变台区	200	64.50%	0	0				0.00%
39546	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	红旗台大棚小微1台	200	56.10%	67.8	67.8				100.00%
39547	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	12.00%	0	0				-43.06%
39548	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	25.80%	32.1	32.1				-61.12%
39549	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
39550	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
39551	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-36.35%
39552	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分公家支7左4	315	65.40%	0	0				-62.02%
39553	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	0	0				-65.25%
39554	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干后姚堡分39变台	200	18.90%	142.2	142.2				0.00%
39555	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分125	200	44.70%	0	0				-38.20%
39556	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压器	50	60.60%	0	0		是	2026年12月	-33.29%
39557	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39558	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站(沈阳段)临时台	100	8.10%	0	0		是	2026年	-44.50%
39559	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	30.00%	300	300				-35.04%
39560	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	64.88%	0	0		是	2026年	-39.61%
39561	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39562	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	29.40%	60.6	60.6				-60.98%
39563	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	67.53%
39564	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	0	0		是		-20.78%
39565	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	46.98%	271	271				-46.11%
39566	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期5小区箱式变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0				0.00%
39567	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	22.20%	67.8	67.8				-62.51%
39568	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	38.4	38.4				-56.33%
39569	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线倪家分57	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
39570	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
39571	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	78.80%	0	0		是	2026年6月	-17.21%
39572	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39573	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	22.22%	0	0				6.89%
39574	大东	毛君变	10kV毛海线7952	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是		-32.49%
39575	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年	19.73%
39576	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分50+1(马荒地北台)	200	42.70%	94.6	94.6		是	2026年	-27.09%
39577	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	98.10%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.66%
39578	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.17%	421	421				20.52%
39579	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0		是	2026年5月	-98.68%
39580	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-41.73%
39581	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.61%
39582	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡人和村刘明超养殖公变台区	200	73.20%	33.6	33.6				0.00%
39583	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于53右1柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年	-57.64%
39584	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支047	80	57.00%	26.4	26.4				-28.50%
39585	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西分支支线001	100	27.00%	63	63				-296.18%
39586	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	15.60%	0	0				-33.02%
39587	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	33.52%	0	0		是	2026年	-44.20%
39588	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊2变电站1变压器	800	11.25%	0	0		是	2026年	-46.52%
39589	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	老街坊5变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年	-41.17%
39590	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	45.20%	0	0				-34.96%
39591	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	31.43%	0	0				100.00%
39592	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	47.40%	170.4	170.4				8.18%
39593	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	35.56%	0	0				-37.27%
39594	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0			2027年	-40.21%
39595	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	-20.07%
39596	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2026年	-35.19%
39597	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	98.40%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-77.02%
39598	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心5配电室1变压器	800	2.40%	700.8	700.8				0.00%
39599	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲	茨榆坨竹源废品公变台区	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	100.00%
39600	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区艺华服装加工公变台区	400	60.90%	0	0				100.00%
39601	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年	-39.49%
39602	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是		-46.10%
39603	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
39604	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是		-42.11%
39605	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	29.33%	183.08	183.08				-39.56%
39606	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干2柱上变压器1	200	69.50%	0	0		是	2026年	-15.25%
39607	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	0	0				-23.46%
39608	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25右4	200	45.30%	0	0		是	2026年6月	-28.83%
39609	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-40.86%
39610	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
39611	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	9.52%	507	507				-23.98%
39612	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
39613	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-42.05%
39614	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南2箱变2变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
39615	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	18.41%
39616	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳米村沈肆拾贰餐饮合伙企业	400	69.60%	0	0				12.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39617	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	27.90%	0	0				-45.69%
39618	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-44.54%
39619	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	630	6.35%	0	0				98.72%
39620	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
39621	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司(一站式)	100	60.00%	30	30				-37.10%
39622	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站1变压器	630	86.98%	19	19	2025年8月			0.00%
39623	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1(一站式)	200	46.40%	0	0				-42.79%
39624	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	160	15.63%	119	119				-35.59%
39625	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站201配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39626	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-36.51%
39627	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-29.60%
39628	于洪	平罗变	平罗线	小微万盈农业台	400	22.80%	0	0		是	2026年	100.00%
39629	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西西台支05	400	29.80%	0	0		是	2026年	-35.91%
39630	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变201	800	28.20%	0	0		是		-43.59%
39631	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	27.62%	296.172	296.172				-44.78%
39632	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	9.16%
39633	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	0	0		是	2026年6月	17.76%
39634	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	66.35%	74.5	74.5				-43.24%
39635	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	30.48%	375	375				-29.51%
39636	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
39637	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
39638	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街(一站式)	100	8.00%	82	82				0.36%
39639	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是		-2.86%
39640	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	16.20%	0	0				-37.40%
39641	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年	-42.98%
39642	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	39.00%	0	0		是	2026年	-42.12%
39643	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
39644	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城3局维变电站203配电变压器	800	8.70%	650.4	650.4				100.00%
39645	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年	-42.93%
39646	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	28.40%	308	308				-44.25%
39647	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	100.00%
39648	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	72.00%	36	36				0.03%
39649	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	160	62.75%	0	0		是	2026年	-49.50%
39650	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区2变电站202配电变压器	630	14.29%	477	477				17.35%
39651	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分64	80	26.06%	0	0			2027年	-35.64%
39652	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	6.97%
39653	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期1小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				0.00%
39654	沈北	农高变	农柳线	YHG_沈阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变202配电变压器	630	1.27%	0	0				-66.00%
39655	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	315	71.37%	0	0		是	2026年	-45.18%
39656	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	72.60%	0	0		是	2027年12月	6.24%
39657	于洪	平罗变	平罗线	小微辽宁敖松电线电缆制作台	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39658	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	100	42.90%	47.1	47.1				-35.01%
39659	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	103.80%	0	0	2023年4月	是	2027年	-17.70%
39660	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	0	0	2024年6月	是	2026年	-34.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39661	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	28.80%	0	0		是		-40.77%
39662	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG_红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	17.70%	0	0				-46.53%
39663	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	292	292				-55.01%
39664	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变(单)	630	42.54%	0	0				-43.19%
39665	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0			2027年	-37.19%
39666	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-39.78%
39667	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变(单)	500	26.00%	320	320				-41.26%
39668	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	9.00%	648	648				-35.99%
39669	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	26.63%	507	507				-33.71%
39670	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年	-1.89%
39671	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年	100.00%
39672	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支--04	80	72.00%	0	0		是	2026年5月	-36.75%
39673	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
39674	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高端子10组照明	400	39.00%	204	204				-35.26%
39675	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	19.37%	0	0				-42.23%
39676	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-39.53%
39677	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	21.43%	0	0			2027年	-38.23%
39678	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分48左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
39679	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进20号	200	10.20%	0	0				100.00%
39680	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	48.60%	0	0		是	2026年	-41.55%
39681	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-40.09%
39682	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	39.60%	0	0				-40.75%
39683	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.90%
39684	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.88%	0	0				-23.11%
39685	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7(柏九队东台)	400	12.30%	0	0		是	2026年	-17.51%
39686	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	43.13%	0	0				-41.01%
39687	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富	万科北宸之光小区1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				32.18%
39688	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	200	24.50%	0	0		是	2027年	-36.61%
39689	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	3.00%	174	174		是	2026年12月	-16.03%
39690	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	0.00%	0	0		是	2026年	-6.52%
39691	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组照明	400	35.55%	217.8	217.8				-44.88%
39692	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	400	23.78%	0	0				-36.09%
39693	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	0	0	2025年4月	是	2026年	-30.97%
39694	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	12.70%	487	487		是	2026年12月	-63.81%
39695	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2026年	-34.93%
39696	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2026年	-25.28%
39697	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2026年	-40.35%
39698	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之4柱上变压器	315	17.78%	0	0				-45.78%
39699	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	84.13%	0	0	2024年6月			-41.83%
39700	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	51.05%	122.7	122.7		是	2026年	-38.78%
39701	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	19.05%	0	0				-62.46%
39702	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	39.30%	202.8	202.8				-44.01%
39703	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	400	28.25%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
39704	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分18柱上变压器	315	80.00%	0	0	2025年8月	是	2026年	-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39705	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	75.75%	0	0				-39.51%
39706	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱上变压器	400	49.20%	0	0				-35.40%
39707	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年	-62.50%
39708	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	400	20.55%	277.8	277.8				-41.71%
39709	开发	金湖变	金湖变16694金湖乙线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	40.50%	99	99		是	2026年	-99.90%
39710	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分7	250	41.20%	0	0		是	2026年	-39.35%
39711	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	43.17%	0	0		是	2026年	-43.14%
39712	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	51.90%	0	0				-47.04%
39713	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-37.97%
39714	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年	-67.29%
39715	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.93%
39716	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2026年	9.97%
39717	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	28.16%	0	0		是	2026年	-42.70%
39718	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	13.65%	0	0				-60.44%
39719	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	51.30%	0	0		是		-9.11%
39720	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	70.10%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
39721	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	400	65.85%	0	0		是	2026年	-39.43%
39722	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.75%	0	0				5.05%
39723	沈河	南湖变	南湖变462南方甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.40%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
39724	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	48.00%	0	0				-44.84%
39725	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	56.00%	0	0		是	2026年	-42.97%
39726	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分9公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
39727	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	37.60%	0	0		是	2026年	-47.28%
39728	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	40.95%	0	0				-39.74%
39729	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	90.79%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-39.22%
39730	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	63.81%	82.5	82.5				-39.32%
39731	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	7.80%	0	0		是	2026年	-25.34%
39732	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	66.30%	47.4	47.4				-45.68%
39733	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	400	55.25%	0	0				-41.75%
39734	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	44.80%	0	0				-36.96%
39735	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	49.50%	0	0				-29.00%
39736	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2026年	-19.53%
39737	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	99.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.90%
39738	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
39739	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	阡南分7右1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-33.50%
39740	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年	-42.87%
39741	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	运河2箱变1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-37.65%
39742	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	70.50%	0	0				-43.12%
39743	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里(用户)	630	16.76%	0	0				-39.64%
39744	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	6.928	6.928				-41.75%
39745	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	29.71%	0	0		是	2026年	-41.55%
39746	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	76.19%	0	0		是	2026年	-44.72%
39747	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2026年	-38.66%
39748	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	52.50%	0	0		是	2026年	-44.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近三年负荷增长率
39749	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	53.50%	0	0		是	2026年	-42.50%
39750	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2026年	-39.26%
39751	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.12%
39752	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	8.57%	0	0		是		-42.86%
39753	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	22.60%	0	0		是	2026年	-40.95%
39754	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-44.51%
39755	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0		是	2027年12月	-48.36%
39756	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站(原二期)202	630	16.38%	0	0		是	2027年12月	-49.57%
39757	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	18.29%	0	0				-40.45%
39758	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山小区2箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-42.60%
39759	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年	-48.07%
39760	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	26.98%	397	397				-47.06%
39761	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	157.2	157.2				-82.57%
39762	铁西	万达变	万达变56074万云乙线	静园小区3变电站202	630	50.16%	251	251		是	2026年	-36.15%
39763	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-41.65%
39764	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-38.62%
39765	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
39766	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	35.56%	0	0				-42.33%
39767	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年	-37.58%
39768	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-44.35%
39769	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201配电变压器	630	36.83%	335	335				-33.18%
39770	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	15.24%	471	471				-36.41%
39771	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39772	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-46.60%
39773	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201变压器	630	35.24%	0	0				-48.14%
39774	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	0	0				-32.31%
39775	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39776	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.59%	0	0				-31.55%
39777	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	73.33%	0	0		是		-41.62%
39778	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	14.70%	0	0				-40.13%
39779	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	15.24%	0	0		是	2026年	-43.02%
39780	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	308.296	308.296		是	2026年12月	-462.31%
39781	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39782	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	19.37%	445	445				-46.75%
39783	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	22.48%	0	0				-48.19%
39784	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	58.56%	0	0				-38.82%
39785	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
39786	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	79.20%	0	0		是		-43.50%
39787	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	69.33%	0	0		是	2026年	-34.46%
39788	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-46.26%
39789	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	0	0	2025年4月	是	2026年	-43.93%
39790	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	39.60%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
39791	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	38.00%	0	0				-42.71%
39792	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路9箱变1变	500	18.88%	0	0				-49.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39793	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	12.76%	0	0				-46.83%
39794	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	20.95%	6.928	6.928				-41.72%
39795	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-44.66%
39796	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-46.19%
39797	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	27.20%	0	0				-40.37%
39798	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	0	0		是	2027年12月	-40.42%
39799	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	59.69%	48.5	48.5				-49.06%
39800	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变2变压器	400	74.50%	0	0				-40.92%
39801	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新光1箱变(单)	400	32.00%	0	0				-38.35%
39802	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	27.30%	395	395				-45.41%
39803	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-42.15%
39804	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区1变电站202	630	19.68%	443	443		是	2026年	-43.24%
39805	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	19.84%	350.8	350.8				-47.22%
39806	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-45.08%
39807	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-41.68%
39808	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	41.27%	0	0		是	2026年	-41.69%
39809	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2026年	-44.60%
39810	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	180	180				0.00%
39811	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39812	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	230.4	230.4		是		-42.10%
39813	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	61.59%	0	0				-41.99%
39814	皇姑	欧亚变	欧亚变25275亚都线	亚都2箱变1变	630	23.49%	0	0		是	2026年	-39.36%
39815	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39816	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	37.00%	0	0		是	2026年	-40.55%
39817	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干6右3+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年	6.41%
39818	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	44.44%	143.5	143.5				-38.57%
39819	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	荷兰甲13箱变1变压器	400	16.50%	0	0				-27.75%
39820	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	87.60%	0	0	2023年9月			-42.09%
39821	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	54.08%	179.6	179.6				-22.74%
39822	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	37.00%	0	0				-37.16%
39823	和平	方型变	方型变442方青甲线	东纬路配电变压器	315	47.24%	0	0		是	2026年	4.91%
39824	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39825	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	6.88%
39826	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年	-139.01%
39827	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分13+1左1	200	82.80%	0	0	2026年1月	是	2026年	0.00%
39828	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	64.80%	0	0				-27.52%
39829	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	48.38%	0	0			2027年	-43.18%
39830	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-42.10%
39831	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年	-41.28%
39832	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	15.20%	299.2	299.2				-50.92%
39833	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	小微丁香工业园台	200	12.30%	155.4	155.4				1.36%
39834	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	11.83%
39835	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变1号变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39836	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2026年	-40.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39837	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0				86.19%
39838	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	56.51%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
39839	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪台沟分12永胜支3左支4右支19左3左3柱上变压器	200	40.80%	98.4	98.4		是	2026年12月	-32.35%
39840	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街西南照明	500	13.92%	0	0				-14.05%
39841	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	27.84%	0	0		是	2026年	-38.46%
39842	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分鑫枕支2	200	9.00%	162	162				100.00%
39843	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分2+1左15变台	400	3.90%	0	0				0.00%
39844	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家屯秋雨副食公变台区	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
39845	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	97.65	97.65		是	2026年12月	-22.22%
39846	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤分02	200	29.25%	121.5	121.5				-20.16%
39847	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年	-44.70%
39848	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-39.27%
39849	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	31.43%	369	369				-34.74%
39850	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体西路56号1变压器	630	26.98%	397	397				100.00%
39851	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗火石岗村刘万泽养鱼公变台区	200	55.50%	69	69				0.00%
39852	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分牯牛支33左1	100	78.00%	0	0		是	2026年5月	-23.52%
39853	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变(单)	500	33.28%	283.6	283.6				-34.38%
39854	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				7.53%
39855	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2变压器	500	29.20%	304	304				16.07%
39856	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分6左6变台	200	46.80%	0	0		是	2026年	6.38%
39857	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	12.00%	312	312		是	2026年12月	-28.63%
39858	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	12.40%	155.2	155.2		是	2026年12月	-55.09%
39859	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	22.88%	0	0			2027年	-42.02%
39860	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	50.79%	0	0				-33.73%
39861	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	139.5	139.5				-39.68%
39862	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大雅洞分57变台	200	74.20%	31.6	31.6				-39.31%
39863	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	28.05%	123.9	123.9				-36.88%
39864	皇姑	欧亚变	欧亚变25266白山乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	567	567		是	2026年	0.00%
39865	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年	-36.29%
39866	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	19.60%	140.8	140.8				-33.53%
39867	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府3箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	95.42%
39868	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39869	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-35.84%
39870	沈阳	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年6月	-39.78%
39871	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	69.84%	0	0		是	2026年	19.78%
39872	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	6.38%	0	0		是	2026年12月	-51.95%
39873	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	家乐园变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				0.00%
39874	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	56.00%	0	0				-41.73%
39875	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	100.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-18.05%
39876	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟几35	100	72.20%	17.8	17.8				-46.76%
39877	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年	-39.96%
39878	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	0	0				19.25%
39879	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0	0				-34.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39880	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	71.8	71.8		是	2026年	-38.18%
39881	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-40.82%
39882	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	13.68%
39883	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	16.83%	0	0		是		-44.15%
39884	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园11号主变	630	11.05%	0	0				-43.78%
39885	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年	-33.08%
39886	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-36.59%
39887	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线金汇分26右6变台	400	67.38%	90.5	90.5				-34.85%
39888	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	354	354		是	2027年12月	-38.36%
39889	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	29.40%	242.4	242.4				-37.30%
39890	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
39891	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
39892	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年	-26.61%
39893	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0		是	2028年12月	49.86%
39894	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	30.40%	0	0		是	2026年	-33.52%
39895	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0		是	2026年	-41.21%
39896	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房村台照明	50	24.60%	32.7	32.7				-34.98%
39897	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	71.11%	119	119				-62.93%
39898	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	46.10%	0	0		是	2028年12月	-34.50%
39899	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	22.20%	0	0		是	2026年6月	-159.17%
39900	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分40左1变台	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
39901	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	36.9	36.9				-8.78%
39902	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0				135.84%
39903	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年	-39.66%
39904	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线小金家卜台	100	56.50%	33.5	33.5				-14.09%
39905	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0		是	2026年	-31.32%
39906	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	YHG 宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2026年	-40.25%
39907	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年	-41.64%
39908	于洪	得胜变	得胜线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年	-34.34%
39909	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	10.56%	397.2	397.2		是	2026年	-42.95%
39910	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线104左1	200	18.60%	0	0			2027年	0.00%
39911	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期1箱1配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
39912	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2026年12月	-37.50%
39913	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于前莲分21左9变台	400	33.60%	225.6	225.6		是	2026年	3.28%
39914	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	40.63%	155.5	155.5		是	2026年	-68.55%
39915	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂	四方台变090纸板厂线农场五队照明新	400	15.90%	296.4	296.4				0.00%
39916	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	41.40%	486	486				-44.21%
39917	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年	-32.71%
39918	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线末岗分2左2变台	200	50.20%	79.6	79.6				-30.51%
39919	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	71.24%	0	0				-42.60%
39920	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期3箱式变电站201间隔	800	66.00%	0	0		是	2026年	-41.15%
39921	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变1号配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2026年	-39.31%
39922	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	400	80.40%	0	0	2023年1月	是	2026年	-31.91%
39923	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局箱变202变压器	630	9.52%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39924	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-42.29%
39925	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	0	0				-44.21%
39926	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上变压器	200	21.30%	137.4	137.4				-9.52%
39927	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	32.40%	57.6	57.6				-10.91%
39928	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干36柱上变压器	200	26.00%	0	0				-30.57%
39929	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-23.01%
39930	于洪	化学变	化西乙线	化西乙四环分37右56左7杆小微台	200	18.00%	0	0				0.00%
39931	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分85右1	200	26.20%	0	0				0.00%
39932	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	202.8	202.8				18.20%
39933	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	21.84%	429.4	429.4		是	2026年12月	-36.61%
39934	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年12月	-39.67%
39935	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	33.30%	0	0			2027年	0.00%
39936	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线小城市分28	400	50.70%	157.2	157.2		是	2026年	-32.67%
39937	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	0.00%	27	27		是	2026年12月	-268.70%
39938	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0				-40.17%
39939	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24	24				-37.41%
39940	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星云汇锦2-3变电站201配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-6.18%
39941	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂	四方台胜利村俊东设备公变台区	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
39942	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-13.39%
39943	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3201配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
39944	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	83.25%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-28.08%
39945	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	0	0				-41.36%
39946	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	630	84.76%	33	33	2025年8月			-59.06%
39947	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.00%	114	114				-1.56%
39948	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
39949	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是		-37.48%
39950	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	40.00%	0	0			2027年	-45.58%
39951	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
39952	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3201配电变压器	630	6.10%	0	0				-37.43%
39953	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-44.14%
39954	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线于台北棚	80	46.00%	0	0				-342.74%
39955	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	0	0		是	2026年	-27.11%
39956	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	9.05%
39957	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-29.03%
39958	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	19.20%	0	0		是	2026年	13.45%
39959	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	400	62.40%	0	0				-33.04%
39960	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2026年	-41.81%
39961	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年	-43.36%
39962	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	44.70%	0	0				-20.58%
39963	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支005	30	115.33%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-84.93%
39964	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0		是	2026年	47.15%
39965	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支15	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
39966	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0		是	2027年	-14.09%
39967	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%
39968	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	51.52%
39969	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线139右1变台	400	3.00%	348	348				0.00%
39970	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年	-80.57%
39971	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
39972	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香槟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-38.22%
39973	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	26.70%	0	0			2027年	-6.71%
39974	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	四方台变092太平庄线平安下西台照明	400	69.00%	17.32	17.32		是	2026年	-33.66%
39975	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花汪荣光畜牧台台区	400	18.30%	0	0				0.00%
39976	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0		是	2026年	-13.38%
39977	皇姑	欧亚变	欧亚变25279城新甲线	华润八号院东区1箱式变电站2配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年	-31.57%
39978	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	104.64%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.22%
39979	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线玉树行台	200	65.60%	48.8	48.8				-35.75%
39980	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-48.75%
39981	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	25.40%	0	0				-43.73%
39982	沈北	董楼子	望滨线	电网_YHG_阎家村分5柱上变压器	50	85.80%	2.1	2.1	2026年1月			-33.22%
39983	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	25.80%	0	0			2027年	-44.57%
39984	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-43.64%
39985	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	200	39.00%	102	102				-33.58%
39986	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-41.77%
39987	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	36.80%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
39988	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖1箱变1变压器	630	12.70%	487	487				100.00%
39989	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	88.60%	0	0	2025年8月			-38.31%
39990	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是		-50.64%
39991	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	20.63%	0	0		是		-42.21%
39992	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左T03	315	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.77%
39993	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	富禹金科繁梦里二期1变电站2配电变压器	630	6.67%	0	0				0.00%
39994	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	43.13%	0	0			2027年	-10.04%
39995	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支06	400	11.40%	0	0		是	2026年	-28.17%
39996	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	13.81%	0	0			2027年	-33.52%
39997	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分20右1柱上变压器	315	6.03%	0	0				0.00%
39998	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	23.30%
39999	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.33%	0	0		是	2026年5月	-48.98%
40000	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	27.00%	0	0		是	2026年	-9.84%
40001	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	28.25%	389	389				-29.08%
40002	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变(单)	400	59.63%	0	0				-40.30%
40003	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	6.25%	0	0				-39.39%
40004	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	36.57%	0	0				-32.33%
40005	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	檀溪3号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
40006	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				40.74%
40007	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线152+3左1	400	21.60%	0	0			2027年	0.00%
40008	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	160	43.88%	0	0		是	2026年12月	14.19%
40009	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	万泉明珠变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40010	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是		-39.38%
40011	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干153+1右1	400	22.80%	0	0				0.00%
40012	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	98.25%	0	0	2024年7月			-34.44%
40013	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	67.50%	22.5	22.5		是	2026年	-26.79%
40014	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	0	0				-43.30%
40015	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站1变压器新	400	94.50%	0	0	2022年12月			-33.11%
40016	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分84右10变台	200	6.60%	164.54	164.54				100.00%
40017	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年	-13.94%
40018	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支49右1变台	200	42.90%	94.2	94.2				0.00%
40019	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右4加1	200	28.80%	122.4	122.4				94.14%
40020	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	6.35%
40021	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	10.20%	351	351				17.52%
40022	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	19.60%	0	0			2027年	-47.71%
40023	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	0	0				-38.33%
40024	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-辽宁建盛混凝土有限公司-天洋甲57	200	50.40%	0	0				25.79%
40025	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年	-39.57%
40026	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-41.07%
40027	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
40028	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨	大兰100条垄(微)	200	21.00%	138	138		是	2026年12月	-35.60%
40029	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	16.50%	294	294		是	2026年	-28.84%
40030	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	46.80%	86.4	86.4				-44.70%
40031	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	19.50%	0	0			2027年	-19.43%
40032	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	7.80%	41.1	41.1				-31.87%
40033	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干118敬老院分24(新立变台)柱上断路器-一站式	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
40034	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	28.48%	193.8	193.8				-45.97%
40035	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	66.80%	0	0		是	2026年	-44.40%
40036	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	10.85%
40037	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	16.60%	146.8	146.8				-48.35%
40038	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团3号变电站变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-42.79%
40039	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	31.20%	0	0		是	2026年	-38.93%
40040	铁西	肇工变	肇工变10148肇治线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是		-6.91%
40041	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	养子堡陶家村富毛农产品加工公变台区	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
40042	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是		-39.44%
40043	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	240.3	240.3				-31.50%
40044	于洪	光辉变	光东线	光辉农场厂部南台分台	400	36.60%	213.6	213.6				0.00%
40045	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-42.05%
40046	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	29.75%	0	0				-29.80%
40047	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	71.10%	0	0		是	2026年6月	-42.42%
40048	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场(一站式)	100	7.80%	64.2572	64.2572		是	2026年12月	-26.01%
40049	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	蔡伯街新大棚	200	33.20%	0	0				-36.67%
40050	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	51.30%	0	0		是	2026年	-43.02%
40051	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地3队支水利几24	100	0.00%	90	90				0.00%
40052	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	40.63%	0	0				-41.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40053	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔(北官线)配电变压器	400	15.30%	0	0			2027年	5.20%
40054	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202变压器	500	25.44%	0	0				-39.17%
40055	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
40056	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期6箱变1配电变压器	630	26.98%	0	0				90.03%
40057	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79右1	200	3.00%	174	174				0.00%
40058	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	20.80%	346	346				-37.60%
40059	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年	-41.84%
40060	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德二期小区3变电站2变压器	800	61.20%	0	0				13.83%
40061	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-12.54%
40062	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0		是	2026年	8.59%
40063	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线19左4变台	100	58.50%	0	0		是	2026年	-39.16%
40064	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡	杨士岗长亮淡水鱼养殖场公变台区	400	15.90%	0	0				0.00%
40065	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
40066	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴线16号右1变台	400	59.10%	123.6	123.6				100.00%
40067	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支25左11左14右1变台	200	60.40%	0	0				0.00%
40068	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年	-38.18%
40069	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	29.25%	486	486				-40.16%
40070	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	44.76%	0	0				-37.42%
40071	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变(单)	400	25.50%	0	0		是		-41.45%
40072	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	2.40%	175.2	175.2				-20.91%
40073	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	57.30%	0	0		是	2028年12月	-38.37%
40074	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇工变于洪线农药分13	400	23.70%	0	0				-41.45%
40075	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	47.2	47.2				-34.43%
40076	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	51.62%	0	0		是	2026年	-58.91%
40077	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年	-45.41%
40078	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
40079	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	30.30%	0	0				-31.11%
40080	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	70.67%	0	0		是	2026年	-55.02%
40081	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.14%
40082	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	27.30%	0	0		是	2027年	-0.54%
40083	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	49.92%	0	0			2027年	-40.09%
40084	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦2号变电站201间隔配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2027年12月	0.00%
40085	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	26.80%	0	0		是	2026年	8.12%
40086	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	23.02%
40087	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0				48.44%
40088	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	103.17%	0	0	2023年7月	是	2026年	-42.61%
40089	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	0	0				8.21%
40090	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	6.00%	84	84				-270.17%
40091	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支12右1	400	6.90%	0	0				0.00%
40092	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				-2.74%
40093	开发	化学变	化学变95364化发甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年	-11.67%
40094	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙	农田乙线王家岗分6变台	400	29.10%	0	0				-44.98%
40095	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	113.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-32.26%
40096	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	21.60%	0	0		是	2027年12月	-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40097	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线林场几3	200	15.60%	0	0		是	2026年	100.00%
40098	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年	-42.94%
40099	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	36.20%	0	0		是	2026年	-20.04%
40100	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	400	57.60%	0	0				-31.31%
40101	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	63.00%	27	27		是	2026年	-31.25%
40102	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	200	45.00%	90	90				28.62%
40103	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	69.60%	20.4	20.4		是	2026年	-46.24%
40104	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年	-38.33%
40105	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房1变压器	630	30.22%	0	0		是	2026年	-45.10%
40106	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	64.38%	0	0		是		-60.33%
40107	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	32.38%	0	0			2027年	-46.60%
40108	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分18左3台	400	16.50%	0	0				0.00%
40109	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期5小区变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0				0.00%
40110	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站2变压器	630	21.08%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
40111	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明(仅换变压器)改造	100	60.00%	30	30				11.82%
40112	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	51.30%	0	0		是	2026年	-35.31%
40113	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	15.41%
40114	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干66右8	400	31.20%	0	0			2027年	0.00%
40115	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	44.00%	0	0			2027年	-27.20%
40116	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
40117	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	48.00%	42	42		是	2026年	-39.46%
40118	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	100.00%
40119	辽中	敖司牛	敖司牛变1218自来水线	辽宁辉盛房地产开发有限公司(盛世越景小区)一号箱1号变	800	6.90%	0	0				0.00%
40120	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品2号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0				-1.23%
40121	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4		是	2026年	-52.11%
40122	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	34.50%	88.8	88.8				-38.56%
40123	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0			2027年	-40.32%
40124	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变压器	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-47.39%
40125	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	72.06%	0	0				10.93%
40126	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.80%	28.6	28.6				-49.79%
40127	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年	-40.48%
40128	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-41.54%
40129	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	416.6	416.6				-40.19%
40130	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槲檀山10号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	24.30%	0	0			2027年	17.47%
40131	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线管子分二道房支12左9变台	200	61.20%	57.6	57.6				34.00%
40132	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	22.20%	271.2	271.2				-31.66%
40133	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	200	54.00%	72	72				-35.13%
40134	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	57.60%	32.4	32.4				-44.50%
40135	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	37.20%	0	0				-42.67%
40136	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	200	24.50%	0	0				-37.27%
40137	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	200	39.90%	0	0				-31.70%
40138	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	47.85%	168.6	168.6				-30.56%
40139	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	292.8	292.8				-29.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40140	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支 08	50	65.10%	0	0		是	2026年12月	-51.21%
40141	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	30.00%	0	0				-30.16%
40142	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代5变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0				0.00%
40143	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
40144	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	0	0				-33.13%
40145	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	90.60%	0	0	2024年6月	是	2026年	-31.09%
40146	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线69左4	100	11.10%	78.9	78.9				-64.75%
40147	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线053	200	38.20%	103.6	103.6		是	2027年	-30.59%
40148	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	54.30%	0	0		是	2026年	-39.56%
40149	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南几 5	200	65.40%	0	0		是	2026年	-23.20%
40150	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门肖南村张洪波畜禽养殖公变台区	400	108.30%	0	0	2025年6月			100.00%
40151	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0			2027年	-19.80%
40152	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	36.51%	337	337		是	2026年	-38.35%
40153	皇姑	欧亚变	欧亚变25268城新乙线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年	100.00%
40154	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.62%
40155	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	0.41%
40156	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	69.21%	0	0		是	2028年12月	-38.91%
40157	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	29.21%	383	383		是	2026年	-43.62%
40158	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	20.10%	0	0				22.15%
40159	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
40160	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	40.13%	157.1	157.1				-29.99%
40161	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.86%
40162	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	69.50%	0	0				-40.58%
40163	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	55.13%	0	0			2027年	-34.04%
40164	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.13%
40165	法库	双台子	双台子变045双四线	王斧陵大棚台	200	23.40%	97.3384	97.3384				-16.45%
40166	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
40167	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	42.38%	381	381				-35.42%
40168	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	46.80%	0	0				-30.04%
40169	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-23.51%
40170	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	36.90%	0	0				-43.78%
40171	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	8.34%
40172	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	30.20%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
40173	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分33右1变台	400	44.70%	0	0		是	2026年	80.58%
40174	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0			2027年	-32.36%
40175	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	52.20%	0	0			2027年	-33.56%
40176	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0		是	2026年	53.46%
40177	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都2箱变考核表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40178	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线老合分9左1变台	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
40179	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年	13.88%
40180	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	94.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-46.82%
40181	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
40182	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
40183	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	42.60%	23.7	23.7				-47.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40184	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	81.30%	0	0	2025年8月			9.51%
40185	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	49.50%	81	81				-42.53%
40186	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变1变压器	500	35.20%	274	274				-36.19%
40187	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	53.40%	73.2	73.2				-38.35%
40188	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-52.18%
40189	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾1箱变2变压器	630	9.37%	0	0				-36.87%
40190	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分20+1	200	53.00%	0	0		是	2026年	-23.77%
40191	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0			2027年	-32.87%
40192	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.75%
40193	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	25.88%	0	0				-43.43%
40194	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	35.43%	0	0				-41.52%
40195	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	95.38%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.50%
40196	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	40.00%	315	315				-38.93%
40197	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	21.60%	136.8	136.8				19.97%
40198	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-40.99%
40199	法库	秀水变	秀水变	10kV秀水线严干支苏家几严东北甲严东乙6	400	21.00%	0	0		是	2026年	100.00%
40200	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
40201	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区3变电站2变压器	400	55.20%	0	0		是		-36.27%
40202	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	92.70%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-40.98%
40203	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	66.00%	120	120				-37.34%
40204	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2026年	-43.35%
40205	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-12.13%
40206	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	36.30%	0	0				5.16%
40207	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	23.81%	417	417		是		-37.91%
40208	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-37.24%
40209	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年	17.51%
40210	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	80.25%	15.6	15.6	2025年8月			-42.53%
40211	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年	30.07%
40212	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于40左6右1加1	100	102.00%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-36.77%
40213	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-13.16%
40214	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	26.88%	0	0				-43.14%
40215	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
40216	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-39.09%
40217	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器(清洁能源)	400	12.38%	310.5	310.5				26.79%
40218	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲	潘家堡变90244于台甲线蔡伯街8大棚	100	26.80%	0	0				-11.95%
40219	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年	-38.10%
40220	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0				24.13%
40221	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线明廉分9+1柱上变压器	400	41.10%	0	0				0.00%
40222	法库	双台子	双台子变045双四线	法库县顺兴达畜禽养殖场	200	33.60%	97.3384	97.3384				100.00%
40223	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园4箱变2配电变压器	630	30.48%	0	0				-44.65%
40224	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)5变电站202配电变压器	400	21.00%	0	0				27.81%
40225	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	0	0		是	2026年6月	-35.52%
40226	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区7局维变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				100.00%
40227	法库	秀水变	秀水变	10kV秀水线严干分049	200	46.70%	0	0		是	2026年	-39.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40228	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	64.51%	0	0				-44.64%
40229	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子(仅换变压器)改造	100	32.40%	57.6	57.6				6.88%
40230	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
40231	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	75.56%	0	0				-29.88%
40232	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分39柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2026年	-48.65%
40233	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	39.50%	0	0				-52.46%
40234	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	200	69.40%	0	0				-37.39%
40235	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	74.80%	0	0				-36.07%
40236	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年	100.00%
40237	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
40238	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年12月	-37.30%
40239	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂2号变电站201间隔(市场线)配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	34.73%
40240	东陵	上佰变	上佰变01313江北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
40241	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年	-44.05%
40242	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-49.43%
40243	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
40244	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
40245	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
40246	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-42.64%
40247	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40248	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	22.86%	423	423				-43.49%
40249	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	37.20%	264	264				-45.96%
40250	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-12.60%
40251	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-38.82%
40252	于洪	兰台变	兰四线	兰四16左11小微台	400	51.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40253	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右5+1左1	200	30.00%	120	120				0.00%
40254	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	3.98%
40255	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	22.40%	338	338				-42.01%
40256	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-42.38%
40257	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	9.60%	0	0		是	2027年12月	-24.93%
40258	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司3箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-31.72%
40259	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0			2027年	-36.00%
40260	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部(一站式)	400	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
40261	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-24.72%
40262	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-40.21%
40263	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园2变11号变压器	630	76.67%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
40264	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	38.10%	0	0				13.29%
40265	东陵	白沙变	白旺甲线	汪家甲于汪北分3柱上变压器	200	50.00%	80	80		是	2026年12月	-42.55%
40266	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵下分4左1加1	315	25.14%	204.3	204.3				-53.62%
40267	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年	-40.92%
40268	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年	-36.88%
40269	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	陈永怀变压器(一站式)	200	24.80%	130.4	130.4				0.00%
40270	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	108	108				-29.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40271	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右18右1变台	200	22.50%	0	0				100.00%
40272	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-45.45%
40273	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-34.13%
40274	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0		是	2026年	-41.79%
40275	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前1箱变2变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
40276	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	169.736	169.736				-27.77%
40277	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.80%	0	0		是	2026年	6.19%
40278	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-32.40%
40279	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是		-45.15%
40280	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	大东XB箱变1变压器	800	37.20%	0	0				-44.33%
40281	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	20.32%	0	0				-40.93%
40282	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	400	105.30%	0	0	2025年6月	是	2026年	-32.31%
40283	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	27.05%	198.3	198.3				-45.95%
40284	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	10.50%	159	159				18.20%
40285	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	YHG_加华小城3.2期1变电站2变压器间隔配电变压器	1250	5.76%	0	0				-33.55%
40286	皇姑	文北变	70482文岗线	华润华府5箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年	18.97%
40287	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	400	27.90%	150	150				-35.97%
40288	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	33.30%	113.4	113.4				-50.15%
40289	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-42.85%
40290	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	兰亭馨居变电站2变压器	500	54.24%	178.8	178.8				-42.71%
40291	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
40292	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-37.05%
40293	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-63.14%
40294	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-41.38%
40295	皇姑	欧亚变	欧亚变25277荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅4-1配电1变压器	100	0.00%	0	0				-166.87%
40296	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	20.00%	280	280				-43.03%
40297	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0		是	2026年12月	-44.05%
40298	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年	22.38%
40299	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	9.90%	160.2	160.2		是	2026年	13.60%
40300	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.10%	0	0			2027年	2.77%
40301	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	400	37.40%	0	0				-21.58%
40302	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	5.71%	531	531				42.19%
40303	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年	-45.99%
40304	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40305	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	58.13%	0	0		是		-19.00%
40306	于洪	大潘变	大潘变	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	87.00%	6	6	2025年8月			-46.66%
40307	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	54.75%	56.4	56.4				-54.91%
40308	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	400	68.85%	0	0				-30.36%
40309	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	45.44%	0	0		是	2027年	-42.05%
40310	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-33.12%
40311	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干110左10变台	200	4.20%	171.6	171.6				0.00%
40312	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年	-43.06%
40313	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40314	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	15.24%	0	0		是	2027年	-38.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40315	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-39.59%
40316	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	315	26.03%	0	0		是	2026年	-31.03%
40317	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线55+1右1	400	35.10%	0	0			2027年	0.00%
40318	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	忙后村综合一台(微)	100	52.40%	37.6	37.6		是	2026年6月	-13.71%
40319	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲十里支96左6变台	200	33.40%	113.2	113.2		是	2026年	-28.51%
40320	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-42.99%
40321	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-31.76%
40322	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	22.80%	134.4	134.4				-52.05%
40323	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	67.20%	22.8	22.8		是	2026年12月	-36.77%
40324	沈北	柳岗变	柳岗变74154蒲新线	辉山供电所办公用电	400	47.75%	169	169				0.00%
40325	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分40	80	82.00%	6.4	6.4	2025年4月			-22.30%
40326	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	29.40%	0	0				-53.73%
40327	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	161.5	161.5				-41.86%
40328	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2026年	4.68%
40329	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	100	57.00%	0	0		是	2026年	-28.25%
40330	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	94.2	94.2				-32.81%
40331	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
40332	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	69.71%	0	0				-44.47%
40333	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2026年	-44.98%
40334	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	0	0			2027年	-27.05%
40335	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	26.25%	0	0			2027年	-27.43%
40336	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	43.20%	46.8	46.8				-13.77%
40337	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	35.50%	0	0			2027年	-35.97%
40338	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	39.50%	101	101				-55.03%
40339	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0		是	2026年	-33.91%
40340	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左1变压器	315	10.79%	0	0		是	2026年	-36.55%
40341	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	24.13%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
40342	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	22.22%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
40343	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2026年	-42.04%
40344	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	43.05%	147.9	147.9				-50.74%
40345	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	51.75%	0	0				-35.37%
40346	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	61.13%	0	0		是	2026年	-51.54%
40347	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙C之1变台	315	33.90%	0	0		是	2026年12月	-49.97%
40348	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	37.33%	165.9	165.9				-28.69%
40349	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	222.5	222.5				-37.49%
40350	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐干十实久分9	315	36.51%	0	0		是	2027年12月	-52.53%
40351	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年	-90.70%
40352	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左11加1	200	22.80%	134.4	134.4		是		-44.79%
40353	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	39.20%	0	0		是	2026年	-43.36%
40354	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	68.48%	53.8	53.8				-41.90%
40355	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	94.60%	0	0	2023年2月	是	2027年	-38.16%
40356	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	2.86%	0	0				-60.34%
40357	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	62.54%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40358	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电缆头天坛干88右4左1公变	200	15.00%	150	150				-32.04%
40359	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	57.46%	102.5	102.5				-47.16%
40360	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	44.76%	0	0		是	2026年	-36.42%
40361	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	0	0	2025年4月	是	2026年	-39.62%
40362	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园乙线新立干37	315	45.08%	0	0				-47.92%
40363	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	38.60%	0	0		是	2026年	-40.60%
40364	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	65.40%	0	0				-30.44%
40365	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	15.24%	0	0				-47.20%
40366	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站202	500	56.00%	170	170				-40.95%
40367	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年	-38.23%
40368	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	48.25%	0	0				-43.65%
40369	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	14.80%	0	0		是		-43.04%
40370	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
40371	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-35.58%
40372	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站2变压器	630	16.38%	180.128	180.128				-39.55%
40373	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.96%
40374	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	28.40%	308	308				-43.06%
40375	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	22.00%	340	340				-44.51%
40376	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	400	24.30%	0	0		是		-38.88%
40377	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	16.80%	0	0				-49.56%
40378	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	15.20%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
40379	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	30.08%	0	0				-43.59%
40380	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变2	630	32.00%	0	0		是	2026年	-42.81%
40381	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	22.54%	296.172	296.172		是	2026年	-40.92%
40382	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	47.94%	265	265				-40.88%
40383	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-43.23%
40384	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-44.30%
40385	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	35.56%	31.176	31.176				-42.06%
40386	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	630	46.03%	0	0		是		-41.89%
40387	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	0	0				-30.93%
40388	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-43.32%
40389	铁西	万达变	万达变56050万滑乙线	今日阳光1变电站201	630	45.71%	39.2	39.2		是	2026年	-32.76%
40390	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	41.60%	242	242				-25.19%
40391	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	77.46%	0	0				-43.17%
40392	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202变压器	400	81.00%	0	0	2024年6月			-38.90%
40393	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
40394	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变2变压器	630	30.98%	0	0				-39.81%
40395	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
40396	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2026年	-42.09%
40397	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.07%
40398	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201变压器	630	24.76%	0	0				-43.93%
40399	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201变压器	630	41.59%	0	0				-42.89%
40400	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	16.83%	461	461				-42.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40401	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	29.33%	382.2	382.2				-42.48%
40402	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格5号变电站1号变压器	400	38.10%	0	0			2027年	-39.54%
40403	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	57.78%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
40404	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城51主变	630	33.90%	0	0		是	2026年	-29.84%
40405	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2026年	-40.67%
40406	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2026年	-40.66%
40407	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2026年	-39.67%
40408	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2026年	-42.61%
40409	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-46.29%
40410	和平	太原变	太原变086民族乙线	日港大厦主变	630	92.06%	0	0	2025年6月	是	2027年12月	-33.68%
40411	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-41.81%
40412	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
40413	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-43.24%
40414	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	60.30%	0	0				-41.00%
40415	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	46.80%	0	0				-25.39%
40416	沈河	大东变	大东变054城南乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	0	0				-47.24%
40417	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	18.67%	0	0				-45.87%
40418	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	35.05%	0	0				-45.21%
40419	大东	大东变	大东变066东风乙线	天龙3期1箱变2变	630	11.11%	0	0				-44.33%
40420	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	17.20%	0	0				-45.18%
40421	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-42.40%
40422	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	48.90%	164.4	164.4				-41.36%
40423	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年	-39.66%
40424	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年	-43.70%
40425	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变2变压器	630	49.52%	6.928	6.928				-39.90%
40426	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	68.57%	135	135				-32.26%
40427	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	43.49%	0	0				-49.93%
40428	皇姑	欧亚变	欧亚变25264白山甲线	五彩一1箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4		是	2026年	-40.20%
40429	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-42.37%
40430	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	30.48%	0	0		是	2026年	-42.78%
40431	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	22.54%	0	0		是	2026年	-43.87%
40432	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
40433	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	44.75%	90.5	90.5				-46.37%
40434	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-46.70%
40435	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40436	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-39.55%
40437	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变1变压器	630	25.90%	0	0				-42.43%
40438	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	63.60%	0	0		是	2026年12月	-42.92%
40439	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-40.10%
40440	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-45.83%
40441	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-41.86%
40442	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	14.60%	0	0		是	2026年	-49.85%
40443	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.77%
40444	皇姑	欧亚变	欧亚变25244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	16.19%	0	0		是	2026年	-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40445	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月	是	2026年	-345.62%
40446	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	14.60%	475	475				-41.00%
40447	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-42.69%
40448	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	61.00%	0	0		是	2026年	-42.72%
40449	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	37.14%	0	0		是	2026年	-42.02%
40450	铁西	万达变	万达变56078艳粉甲线	金颂园1变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
40451	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	54.72%	93.528	93.528				-43.34%
40452	皇姑	欧亚变	欧亚变25287五彩线	明华园3箱变2变	630	51.11%	0	0		是	2026年	-36.63%
40453	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变1变压器	500	24.40%	0	0		是	2026年	-44.37%
40454	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90	90				0.00%
40455	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	35.56%	343	343				-17.23%
40456	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	8.93%
40457	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	5.65%
40458	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-42.43%
40459	皇姑	欧亚变	欧亚变25284平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年	-36.03%
40460	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	20.63%	218.5	218.5		是	2026年12月	-56.82%
40461	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	24.44%	413	413				-43.14%
40462	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.70%
40463	铁西	重工变	重工变10870城治线	四海自由家小区变电站202	800	20.40%	0	0				8.57%
40464	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左9左2变压器	315	66.79%	73.1	73.1		是	2026年	100.00%
40465	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨镇政府空气能公变台区	200	81.60%	0	0	2026年1月			100.00%
40466	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	28.00%	0	0		是	2026年12月	1.59%
40467	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村南林自来水水井	100	53.10%	36.9	36.9				-42.14%
40468	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-33.21%
40469	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-42.17%
40470	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站201变压器	630	3.17%	547	547				0.00%
40471	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源5箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
40472	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40473	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	52.70%	235	235				-42.49%
40474	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干42左4	630	47.43%	268.2	268.2				7.30%
40475	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-07582	315	65.71%	76.5	76.5		是	2026年12月	-36.56%
40476	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	42.86%	297	297				-40.46%
40477	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右3+1	400	27.00%	0	0		是	2026年	-18.14%
40478	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	0	0				-36.57%
40479	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0		是	2027年12月	-50.75%
40480	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-39.33%
40481	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支8右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
40482	皇姑	欧亚变	欧亚变25280欧泰线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-35.94%
40483	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-43.10%
40484	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0		是	2026年	-16.64%
40485	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0		是	2026年	-37.07%
40486	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年	-41.42%
40487	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	65.40%	98.4	98.4		是	2027年6月	-41.32%
40488	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分8左34+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40489	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	62.22%	0	0		是	2026年	-43.03%
40490	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	0	0				-29.71%
40491	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变1变压器配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
40492	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	33.38%	0	0				-39.47%
40493	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	13.20%	0	0				-56.31%
40494	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-42.25%
40495	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	7.75%	0	0		是	2026年	38.77%
40496	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆2箱变1变压器	800	3.60%	0	0				0.00%
40497	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	91.6	91.6				-37.66%
40498	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	53.38%
40499	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年	-45.64%
40500	于洪	家俱变	盘锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-47.45%
40501	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分2	200	50.40%	0	0		是	2026年6月	0.00%
40502	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	51.75%	0	0			2027年	-46.62%
40503	苏家屯	夹河变	夹河变50764河鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0			2027年	-66.48%
40504	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干199右12变台	200	27.40%	125.2	125.2				-42.87%
40505	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40506	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.29%	0	0		是	2027年	-34.10%
40507	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.63%	0	0		是	2026年	-52.35%
40508	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0			2027年	-46.19%
40509	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2026年	0.00%
40510	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
40511	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	88.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.13%
40512	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	100	73.20%	0	0		是	2028年	-48.17%
40513	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0		是	2026年	-37.52%
40514	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	75.6	75.6		是	2026年	-29.86%
40515	苏家屯	明显变	明显变57066明总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-32.73%
40516	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	315	37.90%	0	0		是	2026年	-16.49%
40517	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	24.00%	330	330				-32.84%
40518	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	294	294				-38.74%
40519	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	67.84%	110.8	110.8				-33.94%
40520	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	0	0				6.76%
40521	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	800	47.50%	0	0		是	2026年12月	-36.82%
40522	皇姑	欧亚变	欧亚变25274欧海线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40523	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	181.2	181.2				-45.18%
40524	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干38右1	400	64.20%	0	0			2027年	100.00%
40525	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支10+1左9	200	26.70%	0	0				0.00%
40526	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	36.19%	0	0				-41.71%
40527	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	62.40%	0	0		是	2026年	-19.87%
40528	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡2配电室201柜1配电变压器	630	65.52%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
40529	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	0	0				-54.61%
40530	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-32.47%
40531	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-42.45%
40532	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-41.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40533	辽中	浦东变	浦东变91452蒲排线	亿甲府第3配电变压器301	630	19.05%	0	0		是	2026年	-33.67%
40534	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	17.10%	0	0		是		-38.28%
40535	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	38.73%	0	0			2027年	-38.55%
40536	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年	-42.54%
40537	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-42.47%
40538	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	315	9.33%	0	0		是	2026年	-28.42%
40539	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊1号变电站配电变压器2	800	37.80%	0	0		是	2027年12月	0.00%
40540	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.90%	172.2	172.2				8.31%
40541	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋珉栖府小区1配电室202变压器	630	4.76%	537	537				100.00%
40542	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分13左5右2柱上变压器	400	122.40%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	100.00%
40543	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分23右2	400	0.00%	360	360				0.00%
40544	开发	江河变	江河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年	-37.93%
40545	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	46.72%	0	0			2027年	-39.29%
40546	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	25.52%	0	0				-42.29%
40547	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区1变电站1变压器	630	90.16%	0	0	2025年2月	是	2026年	-23.15%
40548	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线168右7变台	200	16.50%	147	147				100.00%
40549	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-40.23%
40550	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	75.00%	0	0		是	2026年	-26.49%
40551	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分23左10右1	200	41.60%	0	0			2027年	-59.66%
40552	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分25左1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
40553	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	29.40%	0	0		是	2026年	-43.44%
40554	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	10.20%	159.6	159.6				-47.85%
40555	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	228.5	228.5				-18.92%
40556	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙08	200	22.90%	0	0		是	2026年	-35.88%
40557	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-42.75%
40558	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-37.53%
40559	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.79%
40560	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	22.20%	0	0				-158.84%
40561	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	0	0				-39.85%
40562	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	160	51.75%	0	0				1.16%
40563	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
40564	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG_世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年	-44.93%
40565	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	53.97%	0	0			2027年	-45.83%
40566	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	83.84%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.90%
40567	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	400	10.50%	318	318				-21.95%
40568	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3(南三家子A台)	200	40.50%	99	99				-60.61%
40569	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	90.67%	0	0	2024年6月	是	2026年	-49.05%
40570	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	61.27%	0	0		是	2026年	-8.62%
40571	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年	0.00%
40572	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	22.13%	0	0			2027年	-42.34%
40573	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	315	60.95%	0	0		是		-44.30%
40574	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲	新安甲线新安分新西支7右1变台	200	68.40%	43.2	43.2				100.00%
40575	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼(1)	250	76.80%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
40576	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	0	0		是	2026年	-29.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40577	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	11.75%	0	0			2027年	-45.74%
40578	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-40.62%
40579	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于19左2	80	45.00%	36	36				-57.98%
40580	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0				-39.64%
40581	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	0	0	2024年12月	是	2026年	-24.87%
40582	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军于28+1右1	200	10.80%	0	0		是	2026年	-86.35%
40583	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-29.90%
40584	法库	包家屯	包家屯	10kV包卧线麻北支004	100	38.40%	0	0		是	2027年	-38.99%
40585	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年	-14.62%
40586	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	5.70%	84.3	84.3				-48.24%
40587	辽中	浦东变	浦东变91454蒲敖乙线	浦东街道滨水路久安餐饮公变台区	200	28.40%	0	0				0.00%
40588	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙	东兴乙干77左4右1变台	200	66.75%	46.5	46.5				-10.54%
40589	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	37.20%	105.6	105.6				-64.44%
40590	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	35.60%	217.6	217.6				-52.83%
40591	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上变压器	400	58.75%	0	0				-32.06%
40592	于洪	得胜变	得胜变	福隆雅居4变电站南八变压器	630	24.63%	0	0		是	2026年	-34.57%
40593	于洪	家俱变	家俱变	澳源1站房2变压器	630	87.87%	0	0	2025年5月	是	2026年	-42.86%
40594	东陵	营盘	营盘	文澜苑B区2箱变201.配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
40595	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	36.75%	0	0				-37.78%
40596	沈北	道义变	道义变	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	4.18%
40597	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线196左5右1	400	6.30%	334.8	334.8			2027年	0.00%
40598	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于53	200	50.10%	0	0				-30.56%
40599	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2026年	-28.40%
40600	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	22.50%	0	0		是	2026年6月	-1.41%
40601	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	城南所城北村清洁能源公变台区	200	30.90%	0	0				0.00%
40602	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-26.50%
40603	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	34.40%	222.4	222.4		是	2026年	-38.80%
40604	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-35.83%
40605	法库	双台子	双台子	10kV双丁线湾南几13	200	40.05%	0	0		是	2026年	-39.40%
40606	法库	双台子	双台子	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0		是	2026年	-31.18%
40607	于洪	曹家变	曹家变	香堤南苑6变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-34.59%
40608	于洪	曹家变	曹家变	香堤南苑4变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-39.48%
40609	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	241.2	241.2				-39.78%
40610	沈北	方溪变	方溪变	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	6.51%
40611	辽中	四方台	四方台变91148太平庄	王家村(2022微)	400	48.60%	17.32	17.32		是	2026年6月	-32.03%
40612	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	54.90%	0	0				36.60%
40613	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	西银川小区变电站201间隔变压器	630	36.06%	0	0				0.00%
40614	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园1号变电站201间隔配电变压器	500	66.72%	116.4	116.4		是	2026年	100.00%
40615	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2026年	-45.23%
40616	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	36.00%	43.2	43.2		是	2026年12月	-42.35%
40617	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0		是	2026年	-23.82%
40618	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
40619	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	37.50%	0	0				-42.91%
40620	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0			2027年	-41.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40621	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0			2027年	-41.75%
40622	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	24.63%	0	0		是	2026年	-37.31%
40623	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	24.00%	132	132				-48.32%
40624	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	22.50%	540	540				-41.70%
40625	苏家屯	新南变	新南变38060新官线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0		是	2026年	-211.92%
40626	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	71.25%	0	0			2027年	-36.40%
40627	于洪	高明变	高张线	小微蜡化二号路1号台	400	14.00%	0	0				99.23%
40628	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	16.88%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
40629	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	198.4	198.4				-41.04%
40630	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡1号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-32.25%
40631	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分25柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年	-46.89%
40632	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期2变电站202配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	100.00%
40633	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	95.50%	0	0	2023年9月	是	2026年	-36.31%
40634	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	-37.31%
40635	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭27号台	200	52.50%	0	0		是	2026年	100.00%
40636	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-1	630	27.94%	0	0		是	2026年	-41.08%
40637	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0		是	2026年	-42.12%
40638	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2	630	21.59%	0	0		是		-37.59%
40639	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	18.29%	0	0				7.07%
40640	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	32.55%	0	0		是	2026年12月	13.54%
40641	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	32.40%	288	288				6.89%
40642	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	89.25%	0	0	2025年8月	是		-41.01%
40643	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	11.70%	0	0		是	2026年12月	13.83%
40644	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村四组照明公变台区	400	31.00%	0	0				-38.00%
40645	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	69.33%	0	0		是	2026年12月	-52.38%
40646	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线大辛东台分台支1	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
40647	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站1变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
40648	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-38.71%
40649	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40650	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户南台	315	26.98%	0	0		是	2026年	-42.96%
40651	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-43.78%
40652	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾5号变电站1号配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-0.47%
40653	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	800	21.75%	0	0			2027年	7.65%
40654	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-37.15%
40655	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙G-1号箱变202间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	21.74%
40656	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	26.86%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
40657	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	31.80%	0	0		是	2026年	-32.05%
40658	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	98.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.67%
40659	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左12变台	400	63.38%	106.5	106.5				-37.40%
40660	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	66.80%	0	0		是	2026年	-29.02%
40661	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台新	100	18.00%	72	72				0.00%
40662	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明(2021微)	200	35.30%	0	0				-37.71%
40663	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	400	43.50%	0	0				-28.30%
40664	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	0	0				-21.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40665	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	27.60%	0	0		是	2026年	-11.30%
40666	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	24.90%	0	0				-17.84%
40667	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-42.24%
40668	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	84.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-41.36%
40669	于洪	高明变	高明变	和谐3期1站房2变压器	630	43.68%	0	0				-26.24%
40670	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	58.80%	0	0		是	2026年	-39.65%
40671	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	37.33%	0	0				-42.46%
40672	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.50%	0	0				-42.76%
40673	于洪	光辉变	光辉变	高台子中分台	400	10.50%	318	318				0.00%
40674	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	20.40%	0	0		是	2026年	-36.89%
40675	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	28.20%	61.8	61.8				-64.37%
40676	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	43.81%	0	0				-35.22%
40677	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区7变电站2变压器	500	17.20%	364	364				-43.78%
40678	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
40679	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-37.11%
40680	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0		是	2026年	6.88%
40681	辽中	冷子堡	冷子堡变91362养西线	陶村综合(2023微)	400	22.50%	270	270				20.95%
40682	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	39.00%	408	408				-38.96%
40683	于洪	大潘变	大潘变	西古村内	200	47.70%	84.6	84.6				-43.00%
40684	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	10.20%	0	0				100.00%
40685	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年	-40.47%
40686	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	72.00%	0	0				-35.34%
40687	东陵	孙家寨	孙家寨	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
40688	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0		是	2026年	-30.50%
40689	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-37.21%
40690	于洪	五金变	五金变	小微五机乙12	400	38.40%	0	0		是	2026年	-7.28%
40691	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年	-38.94%
40692	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	29.40%	0	0				-42.43%
40693	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.74%
40694	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯几05	160	55.00%	0	0		是	2026年	-33.89%
40695	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-38.79%
40696	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3.4组	400	62.40%	110.4	110.4				-24.96%
40697	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	74.40%	0	0		是	2026年5月	-26.35%
40698	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	23.63%	0	0				-41.45%
40699	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40700	东陵	汪家变	汪家变	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	72.30%	0	0				-26.01%
40701	于洪	家俱变	家俱变	小微俱兰甲1台	400	69.45%	0	0				22.10%
40702	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	48.75%	330	330				-39.36%
40703	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	50.16%	0	0				-39.76%
40704	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	迎宾路御督电动汽车充电公变台区	200	83.70%	0	0	2025年9月			0.00%
40705	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是		-44.10%
40706	于洪	光辉变	光辉变	光辉变812光南线高台村北台	400	103.35%	0	0	2025年4月	是	2026年	-42.36%
40707	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	56.70%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
40708	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供5箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-32.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量值 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
40709	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线赵宝分支线006	100	77.50%	12.5	12.5				-37.22%
40710	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.10%	0	0			2027年	-11.66%
40711	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-52.26%
40712	和平	青年变	青年变344青三线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	65.20%	0	0		是	2026年	-40.84%
40713	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分水利支9	100	0.00%	90	90				0.00%
40714	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金海园6变电站2变压器	630	40.95%	0	0		是	2027年12月	-48.25%
40715	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区（赵家村）	200	45.70%	83.136	83.136		是	2026年	-38.29%
40716	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	16.83%	0	0		是	2026年	-49.99%
40717	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	136.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.66%
40718	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-47.23%
40719	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	27.38%	0	0		是	2027年12月	-44.94%
40720	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	25.50%	0	0		是	2026年	0.00%
40721	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲41号台	400	8.10%	0	0				0.00%
40722	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	200	38.10%	97.3384	97.3384				-38.26%
40723	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右4左2柱上变压器	400	26.50%	0	0				100.00%
40724	苏家屯	刘千变	刘千变61652桃千线	姚千线19左1左1	200	77.10%	0	0				100.00%
40725	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.33%	508.2	508.2				-42.56%
40726	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	26.40%	0	0			2027年	-38.69%
40727	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201（甲）配电变压器	400	114.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.74%
40728	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	100	32.80%	57.2	57.2				-43.26%
40729	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）4箱1变	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
40730	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	66.44%
40731	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-38.77%
40732	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园22主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.33%
40733	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年	-23.12%
40734	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支016	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
40735	铁西	万达变	万达变56066万荣线	工业大学换热站201变压器	200	0.00%	180	180				-194.37%