

2026年二季度国网葫芦岛供电公司 10千伏配变可开放容量信息												
序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (KVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量值 (KVA)	审核可开放 容量值 (KVA)	列入负面清 单时间	是否纳入整 改计划	计划整改完 成时间	配变近3年负荷 增长率
1	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分歧015#大饮马变压器	100	38.28	80	41.72				
2	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧028#岳沟新台变压器	200	24.4	160	111.2				
3	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	清华园C区3号箱变变压器间隔配电变压器	630	63.37	504	104.769				
4	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧12右分支 002#(2041) 变压器	200	63.72	160	32.56				
5	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线239#鸡西变压器	50	34.95	40	22.525				
6	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧001右001#（悦明花 园）变压器	250	29.41	200	126.475				
7	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线072#西园子6.2台变压器	200	28.1	160	103.8				
8	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧5#西大台新台变压器	400	14.38	320	262.48				
9	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭2#变 压器间隔配电变压器	800	63.57	640	131.44				
10	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧14#杆支线003#柏屯变 压器	200	33.13	160	93.74				
11	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线011#（二高中院里）变压器	315	82.86	252	-9.009	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
12	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花园C区01箱变01配电变 压器	630	78.03	504	12.411				
13	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分歧018#大饮马新台变 压器	100	22.71	80	57.29				
14	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分歧3#食品厂变压器	200	66.11	160	27.78				
15	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧24左1#（大台综合 楼）变压器	400	34.89	320	180.44				
16	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧004#韩家村变压器	200	69.58	160	20.84				
17	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧005#(2039) 变压器	630	77.9	504	13.23				
18	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队北台 变压器	400	36.38	320	174.48				
19	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分歧019#西园子 西台变压器	50	117.72	40	-18.86	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
20	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧032#新区新台变压器	100	23.82	80	56.18				
21	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线256#小饮马变压器	200	31.42	160	97.16				
22	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧16#温屯南新台变压器	50	17.28	40	31.36				
23	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线68#毕屯小台变压器	200	67.55	160	24.9				
24	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西关4组分支004#西关4组变 压器	200	71.1	160	17.8				
25	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧2#红星队变压器	200	72.93	160	14.14				
26	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分歧003#修造厂大变 压器	200	29.51	160	100.98				
27	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧20#岳沟变压器	250	12.7	200	168.25				
28	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	佳园小区	630	29.81	504	316.197				

29	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大生沟分歧002#大生沟变压器	50	17.46	40	31.27				
30	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线恒河子分歧015#恒河变压器	315	30.08	252	157.248				
31	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分支006香坊5新台变压器	200	36.58	160	86.84				
32	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧020#西园子村变压器	200	60.09	160	39.82				
33	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支北002#温家沟北变压器	50	36.39	40	21.805				
34	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分歧11左0+1左1#（金域花苑）变压器	400	26.43	320	214.28				
35	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧004#内东6队变压器	50	110.64	40	-15.32	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
36	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线031#江玉品变压器	315	34.41	252	143.6085				
37	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线水泥商业小区	250	50.16	200	74.6				
38	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	西园子5队新变压器	200	66.15	160	27.7				
39	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分歧047#西园子6队新台变压器	100	92.7	80	-12.7	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
40	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-5#万佳果业变压器	400	32.23	320	191.08				
41	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支033#+2温家沟南新台变压器	100	25.02	80	54.98				
42	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧041-4#内东5队变压器	400	81.63	320	-6.52	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
43	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧香房1.2组分支006#香坊1队变压器	200	72.26	160	15.48				
44	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧025#韩家8队变压器	200	80.33	160	-0.66	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
45	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线73#歪脖山台变压器	30	0	24	24				
46	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧008#香坊3东台跌落式开关	315	30.93	252	154.5705				
47	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花园C区02箱变01配电变压器	630	85.9	504	-37.17	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
48	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线024#香坊村变压器	315	18.77	252	192.8745				
49	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧一队新台变压器	50	44.44	40	17.78				
50	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线猴山分歧004#猴山台变压器	20	28.86	16	10.228				
51	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧055#西园子6组变压器	400	27.15	320	211.4				
52	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧5#西大台变压器	80	54.84	64	20.128				
53	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧035#内东5队北台变压器	400	47.73	320	129.08				
54	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线021#香坊4队变压器	315	51.73	252	89.0505				
55	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧二队分支013#二队新台变压器	50	113.64	40	-16.82	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
56	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧10#温屯北变压器	100	56.34	80	23.66				
57	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线破台子南分歧005#破台子2台	100	13.32	80	66.68				
58	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧043#内东6队大棚变压器	200	17.18	160	125.64				
59	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线破台子南分歧005#破台子1台	100	22.86	80	57.14				
60	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线107#红光队变压器	30	31.76	24	14.472				
61	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭1#变间隔配电变压器	800	63.96	640	128.32				
62	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧西元子村分支015#西园子4队变压器	200	119.65	160	-79.3	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
63	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线006#西关6队变压器	400	43.92	320	144.32				

64	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中安雅园出线间隔配电变压器	500	59.71	400	101.45				
65	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支 023#+002 温家沟北新台变压器	50	57.27	40	11.365				
66	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧021#韩家11队变 压器	200	37.92	160	84.16				
67	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子村分支二初中分支 004# 西园子5队变压器	315	41.65	252	120.8025				
68	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子北分歧009#破台子北新 变压器	100	30.42	80	49.58				
69	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线西元子分歧044#市场居民楼变 压器	315	41.81	252	120.2985				
70	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧002#鸡东变压器	50	23.44	40	28.28				
71	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧030#新区变压器	100	10.26	80	69.74				
72	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧003#(2043) 变 压器	400	69.8	320	40.8				
73	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分歧037#内东5队 大棚东台	400	4.4	320	302.4				
74	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧香房1.2组分支001# 香坊2组变压器	200	81.96	160	-3.92	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
75	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线211#聂沟台西变压器	50	53.5	40	13.25				
76	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧16#温屯南变压器	200	15.41	160	129.18				
77	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧13#一队变压器	400	22.2	320	231.2				
78	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧24#岩岭变压器	400	29.08	320	203.68				
79	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧硖北分支24#分支2#硖 北变压器	100	36.51	80	43.49				
80	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-3#韩家4组变 压器	100	82.17	80	-2.17	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
81	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线017#香坊3组变 压器	200	64.11	160	31.78				
82	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分歧042#内东5队 大棚西台	50	70.44	40	4.78				
83	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线转播台分支023-8#县委家属房 变 压器	100	62.79	80	17.21				
84	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分歧6#大毕屯变 压器	315	51.78	252	88.893				
85	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧032#内东5大棚变 压器	80	61.95	64	14.44				
86	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线040#砖厂分歧韩家四 组分支003#韩家4队北台变 压器	100	74.67	80	5.33				
87	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧饮料2分支2#饮料2变 压器	50	39.63	40	20.185				
88	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线066左1#满井变 压器	200	86.97	160	-13.94	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
89	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧二队分支13#二队变 压器	400	25.65	320	217.4				
90	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队变 压器	315	39.27	252	128.2995				
91	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线金瑞站箱变01配 电变 压器	500	90.75	400	-53.75	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
92	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线岳沟分歧后周新台分支6#杆后 周新台	200	46.3	160	67.4				
93	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧013#副杆 002#(2040) 变 压器	315	45.75	252	107.8875				
94	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分支名城佳苑 配电室变 压器间隔配 电变 压器	500	55.04	400	124.8				
95	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10KV三二一新综合台	30	105.43	24	-7.629	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
96	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧饮料1分支7#饮料1变 压器	200	74.58	160	10.84				

97	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清华园A区（2054）箱变01配电变压器	500	46.76	400	166.2				
98	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-5#韩家四队新台变压器	100	81.24	80	-1.24	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
99	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线013#(2001)变压器	315	63.58	252	51.723				
100	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线275#六支变压器	50	40.31	40	19.845				
101	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分歧3#机械厂小台变压器	200	4.01	160	151.98				
102	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线向阳分歧6#向阳队变压器	80	60.68	64	15.456				
103	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支028#温家沟南变压器	100	42.45	80	37.55				
104	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线转播台分支004#香坊5组变压器	160	22.52	128	91.968				
105	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线053#刘宝亭变压器	80	84.04	64	-3.232	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
106	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	良辰美景出线间隔配电变压器	250	45.84	200	85.4				
107	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线石粉厂分歧3#石粉厂变压器	200	65.16	160	29.68				
108	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧兴西新台分支002#兴西新台变压器	200	16.85	160	126.3				
109	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线015+001#企业四变压器	315	57.46	252	71.001				
110	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线102#催屯变压器	400	12.05	320	271.8				
111	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧北赫沟分支005#北赫沟变压器	100	13.73	80	66.27				
112	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上骆分支036#下路西变压器	100	14.37	80	65.63				
113	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧焦屯分支赵家新台分支008杆赵家新台变压器	400	11.28	320	274.88				
114	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支七队新台分支005#七队新台变压器	100	31.05	80	48.95				
115	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上骆分支017#宝山变压器	200	42.65	160	74.7				
116	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线工业东分歧002#企业二变压器	200	65.22	160	29.56				
117	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧12右分支006#杏树上沟变压器	160	36.08	128	70.272				
118	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线沙锅子南分歧002#沙锅子南变压器	200	21.45	160	117.1				
119	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线东邓分歧002#东邓变压器	200	46.17	160	67.66				
120	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧13左分支004#杏树北变压器	400	29.87	320	200.52				
121	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上骆分支027#下骆变压器	100	17.64	80	62.36				
122	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧001#赵山东变压器	400	26.51	320	213.96				
123	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线井房分歧沙锅子分支005#沙锅子东台变压器	200	17.55	160	124.9				
124	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧东高家分支008#高家南台变压器	200	64.92	160	30.16				
125	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧057#许屯变压器	100	35.88	80	44.12				
126	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧焦屯分支015#焦屯变压器	100	82.43	80	-2.43	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
127	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线113#赵古变压器	200	33.84	160	92.32				
128	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分歧005#沙锅子变压器	200	17.72	160	124.56				

129	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线胡庄分歧001#胡庄变压器	250	19.45	200	151.375				
130	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线胡庄新台分歧005杆胡庄新台变压器	200	35.6	160	88.8				
131	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线催屯北分歧004#催屯北变压器	100	25.86	80	54.14				
132	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线019#高岭福地家园台区变压器	400	38.38	320	166.48				
133	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线中街楼分歧002#中街楼变压器	315	23.08	252	179.298				
134	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧南郝沟分支贺家新台分支支003#贺家新台变压器	200	36.48	160	87.04				
135	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分歧021#上张变压器	200	17.94	160	124.12				
136	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧山西新台分支004#山西新台变压器	50	47.46	40	16.27				
137	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧兴东新台分支002#兴东新台变压器	200	36.15	160	87.7				
138	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线良沟分歧005#祝总良沟变压器	100	71.92	80	8.08				
139	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线东斗分歧004#东斗坡变压器	50	66.66	40	6.67				
140	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗南分支002#王岗东变压器	100	72.78	80	7.22				
141	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线蔡沟分歧蔡沟新台分支006#蔡沟新台变压器	50	79.86	40	0.07				
142	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧037#王岗西变压器	100	39.06	80	40.94				
143	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗东分支006#东岗变压器	200	44	160	72				
144	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧09左分支002#老爷庙南屯变压器	200	38.04	160	83.92				
145	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线北沟分歧011#八队变压器	50	71.31	40	4.345				
146	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗南分支013#王岗南台变压器	200	54.98	160	50.04				
147	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧西高分支002#西高家变压器	200	22.2	160	115.6				
148	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧037#大松变压器	400	29.35	320	202.6				
149	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线024#企业三变压器	315	72.22	252	24.507				
150	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线杨总新台分歧005#杨总新台变压器	200	49.75	160	60.5				
151	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧脖领子分支006#脖领子南变压器	200	17.7	160	124.6				
152	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线企业四新台分歧001#企业四新台变压器	400	58.48	320	86.08				
153	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线王岗分歧王岗北分支003#王岗北变压器	200	36.6	160	86.8				
154	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧052#西沟变压器	200	12.72	160	134.56				
155	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧073#徐家变压器	100	57.46	80	22.54				
156	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧仁沟分支021#仁沟变压器	50	38.92	40	20.54				
157	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧西沟新台分支002#西沟新台变压器	200	32.28	160	95.44				
158	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线王沟分歧上甸子分支008#上甸子新台变压器	200	21.95	160	116.1				
159	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线025#找校民用楼变压器	100	107.04	80	-27.04	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%

160	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线王沟分歧刘屯新台分支 002#刘屯新台变压器	200	14.9	160	130.2				
161	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支 008#七队变压器	100	24.18	80	55.82				
162	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧087#王沟变压器	50	42.24	40	18.88				
163	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线上小分歧010#上小湾变压器	200	17.49	160	125.02				
164	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧057#赵家变压器	400	13.98	320	264.08				
165	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10KV工业二线五队新台分歧001#五队新台变压器	100	10.65	80	69.35				
166	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分歧020#河沿子东台变压器	200	56.37	160	47.26				
167	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧大松西分支 012#大松西变压器	400	40.88	320	156.48				
168	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线095+001#催电东变压器	80	90.64	64	-8.512	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
169	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧011#赵山西变压器	200	55.95	160	48.1				
170	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧北赫沟分支 009#北赫沟新台变压器	200	23.35	160	113.3				
171	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线上张分歧下张新台分支 008#下张新台变压器	200	19.75	160	120.5				
172	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线057#杨总东台变压器	200	19.2	160	121.6				
173	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧东高家分支 004#高家大队变压器	400	19.66	320	241.36				
174	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分歧015#下张变压器	50	61.44	40	9.28				
175	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧杏树东分支 003#杏树东台变压器	100	80.76	80	-0.76	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
176	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线044#五队变压器	100	27.31	80	52.69				
177	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧朱屯分支 008#朱屯变压器	200	29.38	160	101.24				
178	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧033#永发变压器	200	18.21	160	123.58				
179	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线瑞达公路分歧李汉启分支四方西台分支支 006#四方西台变压器	200	18.42	160	123.16				
180	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分歧015#杨寨子变压器	315	15.85	252	202.0725				
181	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线老庙北分歧002#老庙北庄变压器	200	32.92	160	94.16				
182	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧朱屯分支 014#朱屯北台变压器	400	21.3	320	234.8				
183	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线杨总西分歧011#杨总西变压器	200	38.68	160	82.64				
184	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线自来水分歧005#企业一变压器	315	22.03	252	182.6055				
185	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上骆支部队分支 018#上骆西变压器	200	7.5	160	145				
186	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线老庙东台分歧001#老庙东台变压器	200	22.71	160	114.58				
187	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线098#水泉沟变压器	100	38.74	80	41.26				
188	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧焦屯分支 007#焦屯新台变压器	400	17.95	320	248.2				
189	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线西邓分歧007#西邓变压器	160	28.39	128	82.576				
190	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支 036#祝总变压器	100	54.08	80	25.92				

191	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分歧010#河沿子变压器	200	8.53	160	142.94				
192	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧060#贺家变压器	160	48.19	128	50.896				
193	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧054#杨屯变压器	200	19.74	160	120.52				
194	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上甸子分支004#上甸子变压器	100	24.68	80	55.32				
195	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧石柱子分支007#石柱子变压器	50	85.68	40	-2.84	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
196	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线南斗分歧008#南斗变压器	200	25.7	160	108.6				
197	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧006#高岭四队变压器	100	53.45	80	26.55				
198	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧侯屯分支033#侯屯变压器	200	55.04	160	49.92				
199	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线下小分歧007#下小湾变压器	400	13.28	320	266.88				
200	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线关庄分歧002#关庄变压器	200	32.79	160	94.42				
201	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线白庙子分歧004#白庙子变压器	200	14.01	160	131.98				
202	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧胖领子分支004#勃领子变压器	400	22.1	320	231.6				
203	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧058#蔡沟变压器	50	49.68	40	15.16				
204	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线王岗分歧东岗分支009#杆东岗新台变压器	200	25.02	160	109.96				
205	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧015#兴西变压器	50	53.86	40	13.07				
206	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线047#网户变压器	200	12.93	160	134.14				
207	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线王沟分歧石柱子新台分支005#杆石柱子新台变压器	250	34.72	200	113.2				
208	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支上庄分支013#祝总上庄变压器	50	81.36	40	-0.68	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
209	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧018#西南屯变压器	315	19.14	252	191.709				
210	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分歧007#单湾子变压器	200	31.74	160	96.52				
211	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧011#杏树南变压器	400	26.01	320	215.96				
212	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线四方东台分歧003#四方东台变压器	200	19.65	160	120.7				
213	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧大松新台分支001#大松新台变压器	200	46.65	160	66.7				
214	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧03左分支003#高岭北变压器	400	22.83	320	228.68				
215	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上骆分支044#上骆东变压器	200	7.11	160	145.78				
216	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧东西沙分支003#东西沙变压器	400	20.35	320	238.6				
217	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧35左分支008#永发南变压器	100	43.35	80	36.65				
218	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧南郝沟分支018#南郝沟变压器	100	83.56	80	-3.56	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
219	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧催屯西分支002#催屯西变压器	400	14.93	320	260.28				
220	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西斗分歧002#西斗变压器	200	6.97	160	146.06				
221	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧088#潘沟变压器	50	38.79	40	20.605				

222	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分歧014#金富屯分歧变压器	100	54.03	80	25.97				
223	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭西分歧007#高岭西变压器	100	65.97	80	14.03				
224	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧028#山西变压器	50	32.2	40	23.9				
225	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧043#吕沟变压器	50	144.22	40	-32.11	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
226	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧023#冯家西变压器	200	14.39	160	131.22				
227	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧011#兴东变压器	100	38.76	80	41.24				
228	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧赵山北分支002#赵山北变压器	200	31.55	160	96.9				
229	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭东分歧007#高岭东变压器	315	38.41	252	131.0085				
230	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧012#老爷庙变压器	200	19.19	160	121.62				
231	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线005#信用社变压器	100	83.19	80	-3.19	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
232	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线069#腰邓变压器	50	104.76	40	-12.38	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
233	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧023#刘屯变压器	315	21.65	252	183.8025				
234	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧道班分支003#四队西台变压器	200	41.9	160	76.2				
235	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线031#高岭南变压器	315	29.65	252	158.6025				
236	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧011#西岭变压器	50	98.34	40	-9.17	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
237	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧老庙新台分支001#老庙新台变压器	200	44.64	160	70.72				
238	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧032#冯家变压器	400	11.69	320	273.24				
239	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧040#大金屯变压器	100	61.56	80	18.44				
240	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧093#陈印东沟变压器	30	61.1	24	5.67				
241	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧093#木家北变压器	50	113.04	40	-16.52	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
242	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧浩家分歧后矾石分支008#后矾石变压器	200	54.55	160	50.9				
243	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧018#苏兰村变压器	50	61.56	40	9.22				
244	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子6台分支002#高甸子6台变压器	100	104.7	80	-24.7	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
245	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转户东分支006#凉水后变压器	200	38.04	160	83.92				
246	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线高台东2台分支003#高台东2变压器	400	48.9	320	124.4				
247	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支042#万家变压器	200	29.43	160	101.14				
248	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧127#转子2变压器	200	6.65	160	146.7				
249	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支006#果树队变压器	50	65.53	40	7.235				
250	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵56分支010#北赵56变压器	100	104.64	80	-24.64	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
251	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧050#矾石西变压器	200	51.56	160	56.88				
252	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯分支012#卢屯变压器	100	31.2	80	48.8				
253	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支065#头岭子变压器	200	15.92	160	128.16				

254	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10KV高甸子线河北分歧马安山西台变压器	400	7.5	320	290				
255	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧122#胡家变压器	400	47.53	320	129.88				
256	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧黑水东分支013#黑水东屯变压器	200	20.28	160	119.44				
257	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子村南分支001#狼洞子南台变压器	100	42.68	80	37.32				
258	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线前莲花分支013#前莲花变压器	200	26.47	160	107.06				
259	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧043#矾石东变压器	200	57.53	160	44.94				
260	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线刘边分支001#刘边变压器	100	66.9	80	13.1				
261	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线金记帅分支002#高台北2变压器	200	88.82	160	-17.64	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
262	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支012#顺山南沟变压器	50	56.34	40	11.83				
263	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧149#迷子5队变压器	200	28.95	160	102.1				
264	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线桃园分支010#桃园变压器	100	69.72	80	10.28				
265	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧片石分支007#片石变压器	50	63.8	40	8.1				
266	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支后朱分支022#后朱变压器	100	72.15	80	7.85				
267	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小獐后山分支012#小獐变压器	100	46.26	80	33.74				
268	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支二道村2台分支二道村2台变压器	100	16.44	80	63.56				
269	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道东分支005#三道东变压器	400	14.05	320	263.8				
270	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6新台分支002#莲花6新台变压器	200	22.95	160	114.1				
271	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线115#长岭子村变压器	200	64.29	160	31.42				
272	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵34分支004#北赵34变压器	100	65.46	80	14.54				
273	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线031#项目东变压器	80	54	64	20.8				
274	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支陈屯线004#陈屯变压器	200	26.29	160	107.42				
275	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧马安二台分支003#马安二变压器	100	42.06	80	37.94				
276	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧160#牛彦村变压器	400	31.03	320	195.88				
277	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧转西台分支1#转西台区变压器	200	19.11	160	121.78				
278	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧高甸子东赵2台分支001#东赵2台变压器	100	55.32	80	24.68				
279	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧170#顺山4组变压器	200	20.13	160	119.74				
280	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧老家3分支007#老家2变压器	30	112.1	24	-9.63	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
281	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支莲花农业分支老家3南台分支017#老家3组南台变压器	50	65.72	40	7.14				
282	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧004#高台西变压器	200	17.42	160	125.16				
283	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支025#小狼洞子变压器	200	11.11	160	137.78				

284	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧080#袁家2变压器	200	17.9	160	124.2				
285	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧078#袁家一变压器	200	21.99	160	116.02				
286	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线073#马路1.2.3变压器	400	20.7	320	237.2				
287	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支074#崔河沿变压器	30	70.7	24	2.79				
288	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧088#袁家西台变压器	200	12.4	160	135.2				
289	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线朱仙屯西台分支003#朱仙西台变压器	200	41.74	160	76.52				
290	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支齐屯分支001#齐屯变压器	100	56.06	80	23.94				
291	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支土城子分支012#土城子变压器	50	43.53	40	18.235				
292	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支南台分支005#水口南变压器	400	19.13	320	243.48				
293	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线三道西2台支8#三道西2台变压器	50	52.8	40	13.6				
294	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支030#下马屯变压器	50	62.96	40	8.52				
295	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧019#沟屯三变压器	200	21.42	160	117.16				
296	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧谭家沟分支008#谭家沟变压器	30	72.45	24	2.265				
297	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧老四分支胡家小区分支001#胡家小区变压器	200	15.15	160	129.7				
298	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线060#莲花10变压器	200	18.48	160	123.04				
299	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子四台分支012#高甸子4变压器	100	45.85	80	34.15				
300	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线大沟分支018#大沟变压器	20	87.3	16	-1.46	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
301	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧赵屯4台分支001#东赵4台变压器	50	105.48	40	-12.74	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
302	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧冯家2台分支015#冯家2变压器	200	21.06	160	117.88				
303	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧西赵2台分支006#西赵2变压器	30	104.1	24	-7.23	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
304	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧036+1#狼洞子机井变压器	100	0	80	80				
305	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支026#水口西沟变压器	50	55.44	40	12.28				
306	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧087#木家村东台变压器	100	58.02	80	21.98				
307	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧110#转子3变压器	50	54.98	40	12.51				
308	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线小三道分支后古2台分支003#后古2台变压器	400	11.95	320	272.2				
309	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6分支005#莲花6变压器	200	43.77	160	72.46				
310	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支高庄分支011#高庄变压器	50	61.08	40	9.46				
311	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线新甸家园小区变压器	400	20.23	320	239.08				
312	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印南沟分支陈印村分支004#陈印村变压器	200	33.54	160	92.92				
313	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧177#顺山5变压器	200	21.66	160	116.68				
314	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1.2台分支001#东赵1,2变压器	50	68.94	40	5.53				

315	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支 055#下洼变压器	200	31.89	160	96.22				
316	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分岐头岭子2台分支3#杆头岭子2台变压器	200	20.15	160	119.7				
317	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线移动分支高甸子5台分支008#高甸子5台变压器	30	94.7	24	-4.41	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
318	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1台分支003#东赵村变压器	200	28.44	160	103.12				
319	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支042#刘把西沟变压器	100	35.24	80	44.76				
320	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧东赵3台分支011#东赵3变压器	200	5.23	160	149.54				
321	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支崔河沿2台分支004#崔河沿2台变压器	50	85.26	40	-2.63	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
322	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支060#腰鼓前街变压器	50	70.91	40	4.545				
323	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把2分支004#刘把1变压器	200	16.52	160	126.96				
324	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线026#莲花3.4西台变压器	200	47.1	160	65.8				
325	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支040#二道村变压器	100	36.99	80	43.01				
326	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧137#凉水前变压器	400	24.95	320	220.2				
327	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线前山分支014#前山变压器	50	81.41	40	-0.705	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
328	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支006#荒地变压器	50	70.47	40	4.765				
329	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支013#上马屯变压器	30	108.6	24	-8.58	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
330	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧勾屯二台分支004#勾屯2台变压器	200	19.85	160	120.3				
331	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线黑水台东2台分支黑水台东2台变压器	200	20.8	160	118.4				
332	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧高台北分支003#高台北变压器	400	84.9	320	-19.6	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
333	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐小金屯2号分支002#小金屯变压器	50	62.85	40	8.575				
334	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线129#高甸子3变压器	100	97.86	80	-17.86	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
335	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧三合屯东山分歧012#三合屯2变压器	200	24.45	160	111.1				
336	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧019#黑水台村北台变压器	50	82.48	40	-1.24	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
337	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支014#二道9变压器	200	15.45	160	129.1				
338	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支022#刘把3变压器	100	38.6	80	41.4				
339	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支021#前朱6变压器	50	37.8	40	21.1				
340	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支004#刘把屯南台变压器	80	24.25	64	44.6				
341	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧西赵1台分支002#西赵1变压器	100	67.98	80	12.02				
342	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支三合屯分支009#三合屯变压器	100	67.46	80	12.54				
343	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧014#沟屯1变压器	100	39	80	41				

344	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧099#木家北2变压器	200	21.55	160	116.9				
345	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧053#马安一变压器	100	53.78	80	26.22				
346	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支南沟分支008#水口南沟变压器	400	6.44	320	294.24				
347	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧洼甸分支007#洼甸变压器	100	74.13	80	5.87				
348	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧刘沟分支002#刘沟变压器	100	12	80	68				
349	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵北台分支003#赵电北台变压器	50	99.09	40	-9.545	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
350	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支019#顺山南沟2台变压器	30	79.95	24	0.015				
351	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线045#莲花5变压器	200	33.71	160	92.58				
352	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧033#果树队变压器	100	15.4	80	64.6				
353	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路49分支004#马路变压器	400	49.97	320	120.12				
354	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧014#黑水台变压器	200	47.55	160	64.9				
355	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支泉井分支005#泉井台变压器	50	79.77	40	0.115				
356	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转户东分支015#转户东变压器	200	16.86	160	126.28				
357	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐2台分支002#大獐2变压器	80	69.21	64	8.632				
358	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支高家分支004#高家变压器	200	90.75	160	-21.5	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
359	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支074#小三道变压器	200	22.57	160	114.86				
360	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子7台分支002#高甸子7台变压器	100	60.6	80	19.4				
361	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线033#莲花34变压器	100	111.3	80	-31.3	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
362	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧邳沟分支020#邳沟变压器	30	30.65	24	14.805				
363	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线古城子农业分支016#前古城子变压器	50	34.37	40	22.815				
364	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支温屯分支004#温屯变压器	200	20.76	160	118.48				
365	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线007号杆高台东变压器	400	70.74	320	37.04				
366	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线193#大獐西沟变压器	50	86.4	40	-3.2	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
367	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧二道岭分歧012#二道岭变压器	100	42.12	80	37.88				
368	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支004#后古变压器	200	17.6	160	124.8				
369	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支008#牛彦西变压器	100	44.87	80	35.13				
370	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支024#杨店变压器	50	136.79	40	-28.395	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
371	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支转户西分支005#转户西变压器	100	35.88	80	44.12				
372	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支荒地2分支013#荒地2变压器	30	68.87	24	3.339				

373	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线西岭分支003#黑水西岭变压器	100	42.36	80	37.64				
374	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道南分支001#三道南变压器	200	42.66	160	74.68				
375	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子北台分支001#狼洞子北台变压器	80	81.13	64	-0.904	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
376	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道西分支006#三道西变压器	200	34.32	160	91.36				
377	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧凉水后2台变压器	315	65.54	252	45.549				
378	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧苏兰2台分支005#苏兰2变压器	200	9.05	160	141.9				
379	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧陈印村2台分支005#陈印村2台变压器	100	57.33	80	22.67				
380	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线朱仙1台分支006#朱仙村变压器	160	65.22	128	23.648				
381	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧195#顺山三队2台变压器	200	14.58	160	130.84				
382	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支678分支003#二道678变压器	200	12.3	160	135.4				
383	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线苏兰分歧马岭大棚分支马岭78支马岭78变压器	200	38.6	160	82.8				
384	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路678支线002#马路678变压器	400	39.18	320	163.28				
385	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支010#狼洞子村变压器	160	23.01	128	91.184				
386	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线一台分支004#高甸子1台变压器	200	56.76	160	46.48				
387	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧120#转子1变压器	100	38.98	80	41.02				
388	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支毛家沟分支013#毛家沟变压器	50	51.48	40	14.26				
389	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧010#高台西2台变压器	200	26.06	160	107.88				
390	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支024#天桥沟变压器	200	4.6	160	150.8				
391	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐东台分支005#大獐东台变压器	50	99.03	40	-9.515	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
392	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线邱牛沟分支三姓屯分支010#三姓屯变压器	315	12.27	252	213.3495				
393	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧胡家新区分支001#胡家新区变压器	400	20.31	320	238.76				
394	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧王宪利分支004#水口村2变压器	200	30.7	160	98.6				
395	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧陈印南沟分支040#陈印南沟变压器	200	7.73	160	144.54				
396	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子2台分支003#高甸子2变压器	100	97.74	80	-17.74	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
397	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧088#邵家变压器	200	28.59	160	102.82				
398	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧007#五道岭变压器	200	29.84	160	100.32				
399	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧老家3分支026#老家3变压器	80	57.57	64	17.944				
400	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧036#苏兰1变压器	50	28.2	40	25.9				

401	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路北沟分支013#马路北沟变压器	50	61.32	40	9.34				
402	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧邱牛沟分支011#迷子村变压器	200	10.08	160	139.84				
403	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线杨树沟分支002#杨树沟变压器	200	53	160	54				
404	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧三姓屯分支13#三姓屯2台变压器	400	9.04	320	283.84				
405	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线044#项目西变压器	200	52.95	160	54.1				
406	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧199#顺山3组变压器	80	50.4	64	23.68				
407	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧033#冯家1变压器	400	25.03	320	219.88				
408	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线前山分支古城子2台分支001#古城子2台变压器	200	28.58	160	102.84				
409	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐1台分支001#大獐1变压器	200	24.69	160	110.62				
410	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支009#刘把2变压器	200	18.55	160	122.9				
411	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支头岭子西台分支002#头岭子西台变压器	200	9.23	160	141.54				
412	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支前朱5分支001#前朱5变压器	50	94.56	40	-7.28	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
413	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支火石门分支011#火石门变压器	100	30.37	80	49.63				
414	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线古城子村分支004#古城子村台变压器	200	69.36	160	21.28				
415	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线腰鼓56新台分支腰鼓56新台变压器	200	16.74	160	126.52				
416	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万家2台变压器	100	39.93	80	40.07				
417	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧马安山机井分支004#马安山机井变压器	100	0	80	80				
418	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧071#水口西岭变压器	30	37.41	24	12.777				
419	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支腰古12分支005#腰鼓12变压器	200	32.21	160	95.58				
420	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支038#下马屯东变压器	50	71.52	40	4.24				
421	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧120#迷子4变压器	200	24.27	160	111.46				
422	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧025#冯家3台变压器	200	34.42	160	91.16				
423	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支055#腰鼓56变压器	200	30	160	100				
424	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧王宝贵分支010#王宝贵变压器	200	34.49	160	91.02				
425	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线牛心7队分支南岗子分支008#牛心7队变压器	80	38.66	64	33.072				
426	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧郭庄分支004#西李6.7队变压器	200	25.73	160	108.54				
427	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧榆林分支050#于林村(117)变压器	315	26.26	252	169.281				
428	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧双堆子分支014#东荒1.2队(136)变压器	100	60	80	20				
429	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧新庙子分支032#大郑一队(161)变压器	200	14.34	160	131.32				

430	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	分歧小冯分支马洪军分支前马屯南地分支19#前马前台变压器	400	10.28	320	278.88				
431	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧杨保4队分支020#杨保4队变压器	200	26.46	160	107.08				
432	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线104#杨保6队北台分支001#杨保6队北台变压器	100	32.25	80	47.75				
433	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧前山洼分支004#前三洼变压器	200	38.37	160	83.26				
434	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保10队分支005#杨保10队变压器	100	68.64	80	11.36				
435	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小冯分支牛心前台分支002#牛心前台变压器	400	19.18	320	243.28				
436	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒屯分支004#西荒1.4（121）变压器	100	71.88	80	8.12				
437	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧新庙子分支016#牛心8.11队变压器	400	24.72	320	221.12				
438	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧015#西台3队变压器	100	69.32	80	10.68				
439	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧031#西台1.2队变压器	200	26.07	160	107.86				
440	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧东荒8队分支009#东荒8队（193）变压器	50	138.72	40	-29.36	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
441	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧067#前马村变压器	200	22.65	160	114.7				
442	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支尚家5队分支001#尚家4队（142）变压器	100	23.73	80	56.27				
443	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧025#西台村（141）变压器	50	39.6	40	20.2				
444	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线牛心7队分支北房子分支004#尚家9队变压器	100	33.27	80	46.73				
445	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧郭家村分支郭家村新台分支001#柱上变压器	100	78.57	80	1.43				
446	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒2台分支007#西荒北变压器	100	48.81	80	31.19				
447	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧东荒7队分支005#东荒7队变压器	50	99	40	-9.5	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
448	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支后窝棚分支001#东里6队变压器	50	89.01	40	-4.505	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
449	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相3队变压器	100	48.84	80	31.16				
450	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线061#东荒10队变压器	30	64.44	24	4.668				
451	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保10队分支001#杨保9队变压器	100	54.99	80	25.01				
452	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支002#孙相5.6队变压器	200	37.53	160	84.94				
453	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧东里分支024#东李4.5队变压器	200	23.88	160	112.24				
454	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧021#东荒村变压器	100	66.89	80	13.11				
455	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队分支008#栓科7.9队2变压器	200	40.12	160	79.76				
456	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支024#栓科村变压器	315	37.43	252	134.0955				
457	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧008#东荒9队变压器	100	122.82	80	-42.82	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
458	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧028#栓科10队变压器	50	70.62	40	4.69				
459	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队003#栓科7.9队变压器	200	53.42	160	53.16				

460	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线后火石分支后火石2分支003#后火石2D变压器	50	68.88	40	5.56				
461	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧郭家分支 007#郭家村变压器	400	25.13	320	219.48				
462	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒村分支 006#西荒村变压器	100	19.64	80	60.36				
463	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支001#栓科5队（166）变压器	200	22.05	160	115.9				
464	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元4队分支006#桑园4队变压器	200	40.77	160	78.46				
465	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支 012#栓科6队（168）变压器	200	8.21	160	143.58				
466	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线庙山分支榆林9.10队分支002#榆林9.10队变压器	200	32.34	160	95.32				
467	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支 07#前山洼新台变压器	100	34.2	80	45.8				
468	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧094#西里村变压器	400	66.05	320	55.8				
469	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西荒村分支后火石分支 015#后火石（122）变压器	100	102.02	80	-22.02	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
470	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧尚家1队分支007#尚家1队变压器	400	15.4	320	258.4				
471	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧铁厂分支 002#尚家7队变压器	200	24.63	160	110.74				
472	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧西里1.2队分支005#西里1.2队变压器	50	140.04	40	-30.02	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
473	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧河沙屯分支 002#东荒13队变压器	200	23.19	160	113.62				
474	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支013#栓科1队（165）变压器	50	65.68	40	7.16				
475	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧河北分支 012#河北（154）变压器	200	26.07	160	107.86				
476	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧034#后山洼（162）变压器	200	19.26	160	121.48				
477	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧路岭分支 011#大郑12队（171）变压器	200	11.52	160	136.96				
478	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧大郑分支 006#大郑村（152）变压器	50	95.22	40	-7.61	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
479	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支码头分支 005#尚家6队（144）变压器	50	53.52	40	13.24				
480	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支010#大郑12队新台变压器	200	20.4	160	119.2				
481	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧供销分支 001#桥梁变压器	200	39.36	160	81.28				
482	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保1队分支003#杨保1队变压器	200	35.55	160	88.9				
483	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小冯分支小冯屯分支 004#前马5队（149）变压器	30	71.15	24	2.655				
484	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保屯分支 001#杨保7.8队变压器	50	114.78	40	-17.39	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
485	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧榆林分支 042#榆林（118）变压器	200	23.43	160	113.14				
486	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧105#西李5队变压器	200	28.59	160	102.82				
487	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧东山分支 004#东山（174）变压器	30	61.69	24	5.493				

488	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧29#小郑新台分支16#小郑2队变压器	200	14.87	160	130.26				
489	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线043#东荒3.4队变压器	200	27.43	160	105.14				
490	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线西郭分支南庙分支005#尚家11.12队变压器	100	70.56	80	9.44				
491	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧工业办分支001#工业办变压器	315	85.97	252	-18.8055	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
492	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧003#社直3#变压器	315	34.54	252	143.199				
493	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧大窝棚分支006#杨保11队变压器	200	17.97	160	124.06				
494	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧三元分歧063#桑园5.9队变压器	400	17.99	320	248.04				
495	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相村变压器	80	67.75	64	9.8				
496	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支后甸子分支009#于林1.4队变压器	400	16.03	320	255.88				
497	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保2队分支006#杨保2队(110)变压器	200	34.47	160	91.06				
498	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV王荒线盐场分歧三元分歧060#桑园5.9队2台	200	22.52	160	114.96				
499	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧机战分支003#机站变压器	50	100.5	40	-10.25	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
500	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧大郑屯北地分支019#大郑村2变压器	200	38.69	160	82.62				
501	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧南窑分支003#东荒11.12队变压器	50	114.68	40	-17.34	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
502	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支017#孙相7.8队变压器	200	15.27	160	129.46				
503	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线104#杨保6队南台分支杨保6队南台变压器	200	18.4	160	123.2				
504	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保3队分支013#杨保3队变压器	50	83.19	40	-1.595	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
505	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧牛心村分支003#牛心村(106)变压器	250	46.82	200	82.95				
506	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支王台子分支015#东李1.3队变压器	315	38.44	252	130.914				
507	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧012#杨保12队变压器	30	83.5	24	-1.05	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
508	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元3队分支005#三园3队(133)变压器	100	44.64	80	35.36				
509	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小郑分支小郑1分支001#小郑变压器	200	40.23	160	79.54				
510	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧005#荒地中学2变压器	200	27	160	106				
511	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧食品分支001#食品(159)变压器	50	52.02	40	13.99				
512	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支尚家4队分支002#尚家5队变压器	50	75.58	40	2.21				
513	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支三元二队分支004#桑园1.2队变压器	100	61.89	80	18.11				
514	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧西郭分支007#尚家13队变压器	50	54.06	40	12.97				
515	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧北房子8队分支007#尚家10队变压器	100	50.34	80	29.66				
516	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线018#南山变压器	100	79.14	80	0.86				

517	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干线吴二四组分歧024#吴二小学变压器	80	10.03	64	55.976				
518	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支002#烧东变压器	30	77.47	24	0.759				
519	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧五组分支002#北毛五台变压器	100	62.52	80	17.48				
520	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧002#慈恩庵变压器	200	41.54	160	76.92				
521	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土南沟分歧011#黄土南沟变压器	50	49.44	40	15.28				
522	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线下洼子新台柱上变压器	200	4.77	160	150.46				
523	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山七组支014#砬子山五组变压器	400	13.25	320	267				
524	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线011#瓜东台变压器	50	79.96	40	0.02				
525	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支016#泡树沟变压器	50	29.28	40	25.36				
526	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉南沟分支003#水泉南沟变压器	200	18.38	160	123.24				
527	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧北毛六组分支007#北毛六台变压器	50	82.11	40	-1.055	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
528	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分歧009#二道沟口变压器	200	21.41	160	117.18				
529	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分歧012#上沟外变压器	50	54.47	40	12.765				
530	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线张家窑分歧005#张家窑变压器	100	50.79	80	29.21				
531	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线老四沟新台柱上变压器	200	6.27	160	147.46				
532	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头道沟分支012#头道沟变压器	50	54.24	40	12.88				
533	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线车岭新台变压器	80	50.66	64	23.472				
534	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧089#砬子山二组变压器	50	37.81	40	21.095				
535	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧011#河南变压器	200	10.79	160	138.42				
536	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧068#老四沟变压器	200	25.58	160	108.84				
537	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴二村新台变压器	30	81.87	24	-0.561	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
538	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支078#砖北变压器	50	55.36	40	12.32				
539	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧025#下洼子台变压器	100	48.78	80	31.22				
540	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线029#白林子变压器	100	47.13	80	32.87				
541	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支053#砖南台变压器	50	60.92	40	9.54				
542	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线月明山沟分支020#月明山沟变压器	100	15.93	80	64.07				
543	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧012#路大台变压器	50	85.5	40	-2.75	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
544	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧大南沟分支015#大南沟变压器	30	102.13	24	-6.639	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
545	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧031#红庙村村台变压器	200	30.98	160	98.04				
546	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支012#秦家沟台变压器	100	37.09	80	42.91				

547	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙东干线杨家新台变压器	30	69.24	24	3.228				
548	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧砬子山村新台变压器	200	21.81	160	116.38				
549	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧弧山子分支005#孤山子变压器	100	53.25	80	26.75				
550	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线印西新2台变压器	400	33.93	320	184.28				
551	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧002#吴二沟村变压器	200	26.09	160	107.82				
552	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山1组支009#砬子山一组变压器	50	41.15	40	19.425				
553	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张合沟分歧005#张合沟变压器	100	15.6	80	64.4				
554	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支028#印西新变压器	200	22.8	160	114.4				
555	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧005#慈恩庵新台变压器	50	86.01	40	-3.005	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
556	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线车岭分歧010#车岭变压器	100	29.43	80	50.57				
557	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张起里分歧006#张起里变压器	50	86.77	40	-3.385	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
558	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖子分歧杖子分支030#小路沟变压器	100	21.63	80	58.37				
559	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧四家沟分支008#四家沟变压器	50	99.48	40	-9.74	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
560	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧红二分支004#红二变压器	50	59.96	40	10.02				
561	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线盛家沟分支008#胜家沟变压器	50	82.74	40	-1.37	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
562	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线腰东分支002#腰东变压器	50	76.15	40	1.925				
563	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧021#妈大沟变压器	100	31.92	80	48.08				
564	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线047#下南沟台变压器	50	62.82	40	8.59				
565	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧东沟分支028#叶红南沟变压器	200	11.28	160	137.44				
566	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支031#吴二二组变压器	50	35.88	40	22.06				
567	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙分歧002#大王庙村变压器	200	28.71	160	102.58				
568	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线129#黄土杨树沟变压器	100	15.15	80	64.85				
569	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支015#吴二一组变压器	200	16.38	160	127.24				
570	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧048#高岭南台变压器	100	39.72	80	40.28				
571	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支019#施家沟变压器	50	38.6	40	20.7				
572	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干线吴二沟分支007#吴二十组变压器	100	10.44	80	69.56				
573	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛村新台分支008#北毛村新台变压器	100	27.72	80	52.28				
574	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线医院分支002#瓜西台变压器	200	23.96	160	112.08				
575	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙慈恩庵机井变压器	100	0	80	80				
576	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧039#高岭北台变压器	100	47.88	80	32.12				

577	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线李金村分支003#李金村变压器	200	20.73	160	118.54				
578	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧036#大黄沟村变压器	50	41.94	40	19.03				
579	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧048#腰西变压器	200	20.64	160	118.72				
580	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧030#毛家村台变压器	200	10.44	160	139.12				
581	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧036#吴二五组变压器	50	35.97	40	22.015				
582	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线016#黄东台变压器	200	62.6	160	34.8				
583	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线小沟分歧025#黄家小沟台变压器	50	41.18	40	19.41				
584	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支015#烧西变压器	50	70.81	40	4.595				
585	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线001#庙东变压器	50	85.49	40	-2.745	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
586	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分歧071#拐子沟变压器	50	16.83	40	31.585				
587	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧地印子分支002#地印子变压器	50	60.31	40	9.845				
588	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧红四分支004#红四变压器	100	39.4	80	40.6				
589	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土村分歧003#黄土村变压器	200	16.26	160	127.48				
590	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.3组吴二小学支004#吴二三组变压器	200	9.54	160	140.92				
591	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线091#吴二九组北变压器	100	13.07	80	66.93				
592	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支048#秦家变压器	200	6.1	160	147.8				
593	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧杨俊沟分支013#杨俊沟变压器	200	23.81	160	112.38				
594	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧018#北毛一台变压器	200	40.67	160	78.66				
595	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧050#吴二四组变压器	200	14.58	160	130.84				
596	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线214#小黄庙东沟变压器	50	35.46	40	22.27				
597	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧002#刘户岭变压器	200	19.65	160	120.7				
598	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧003#沟口变压器	200	13.35	160	133.3				
599	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#市场	400	52.43	320	110.28				
600	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线154#张起外变压器	200	23.73	160	112.54				
601	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石砬子沟支015#红砬沟变压器	50	28.41	40	25.795				
602	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧045#水泉四组变压器	100	38.3	80	41.7				
603	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧045#王家变压器	100	18.18	80	61.82				
604	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧018#咸大台变压器	100	53.19	80	26.81				
605	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线砖刘新台	200	12.09	160	135.82				
606	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧烧北分支011#烧北变压器	200	8.99	160	142.02				

607	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头岔子分支005#头岔子变压器	50	24.23	40	27.885				
608	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#庙西村	100	76.62	80	3.38				
609	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支013#东双南地变压器	50	34.17	40	22.915				
610	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧057#解家变压器	50	21.75	40	29.125				
611	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线庙西南台变压器	200	68.21	160	23.58				
612	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧015#建场沟台变压器	200	33.06	160	93.88				
613	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支009#水泉村新变压器	200	12.82	160	134.36				
614	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长西分支002#长家沟变压器	50	57.8	40	11.1				
615	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈愍庵小黄外分歧022#小黄里变压器	100	20.73	80	59.27				
616	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支019#朱家新台变压器	100	9.9	80	70.1				
617	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西双分歧007#西双变压器	400	50.67	320	117.32				
618	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧003#庙西新台	200	55.88	160	48.24				
619	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分歧027#二里沟变压器	50	59.88	40	10.06				
620	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东线098#杨家变压器	30	74.36	24	1.692				
621	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线195#沟口新变压器	100	21.48	80	58.52				
622	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈愍庵小黄外分歧008#小黄外变压器	50	81.93	40	-0.965	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
623	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧003#三咀台变压器	400	25.49	320	218.04				
624	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印北分支018#印北变压器	50	29.22	40	25.39				
625	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧南沟大棚分支017#红南沟变压器	100	38.85	80	41.15				
626	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线常家沟分支029#沙沟子变压器	100	9.54	80	70.46				
627	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧021#魏家变压器	200	46.2	160	67.6				
628	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧叶北分支005#叶北变压器	100	32.99	80	47.01				
629	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧004#乡综合台变压器	200	23.78	160	112.44				
630	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	黄土新台变压器	200	21.8	160	116.4				
631	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线上南沟分歧012#上南沟变压器	100	34.17	80	45.83				
632	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙村新台柱上变压器	200	64.98	160	30.04				
633	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长上分支001#长上变压器	80	42	64	30.4				
634	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧012#杨树台变压器	50	42.89	40	18.555				
635	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线代家坟分歧006#代家坟台变压器	200	21.77	160	116.46				
636	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.9组分支003#吴二九组变压器	100	11.22	80	68.78				
637	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线高家沟分歧010#高沟变压器	100	35.25	80	44.75				
638	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支001#东双西变压器	200	14.19	160	131.62				

639	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线022#黄西变压器	100	47.7	80	32.3				
640	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄村(中心村)	200	12.5	160	135				
641	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线下沟外分支001#下沟外变压器	100	24.99	80	55.01				
642	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支030#朱家变压器	20	67.62	16	2.476				
643	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支水泉村亚叭沟分支003#水泉村变压器	200	12.47	160	135.06				
644	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧077#砬子山村变压器	100	39.39	80	40.61				
645	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线杨树分支杨树新台	100	45.99	80	34.01				
646	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支062#砖刘变压器	50	46.5	40	16.75				
647	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧037#水泉二组变压器	100	47.34	80	32.66				
648	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西沟分支015#西沟变压器	50	23.28	40	28.36				
649	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧005#山咀子变压器	100	97.08	80	-17.08	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
650	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧018#牛样子变压器	50	32.88	40	23.56				
651	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分歧035#石山村变压器	100	46.8	80	33.2				
652	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧054#小东沟变压器	200	20.34	160	119.32				
653	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧弧山北沟分支003#孤山北沟变压器	100	37.31	80	42.69				
654	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土西山分支006#黄土西山变压器	100	28.56	80	51.44				
655	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支025#印西变压器	400	12.68	320	269.28				
656	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧024#头道台变压器	100	78.44	80	1.56				
657	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线030#副杆赵家小学变压器	400	52.2	320	111.2				
658	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室1#变压器间隔配电变压器	630	26.7	504	335.79				
659	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧20左分支004#一条街西变压器	200	57.99	160	44.02				
660	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧034#洪家中新台变压器	400	14.31	320	262.76				
661	绥中县	赵屯66kV变电站	赵发线3115	宜兴园小区1号变	630	6.54	504	462.798				
662	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线5号箱站	400	12.03	320	271.88				
663	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线4号箱站	800	19.29	640	485.68				
664	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安3分支001#建安3变压器	315	24.57	252	174.6045				
665	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线6号箱站配电变压器间隔配电变压器	400	8.12	320	287.52				
666	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线2号箱站	630	22.25	504	363.825				
667	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支005左2#洪家南北2台	400	10.83	320	276.68				
668	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线蓝天花园一期变压器	400	26.4	320	214.4				
669	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线1号箱变	500	47.68	400	161.6				
670	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支003#洪家南台变压器	400	11.22	320	275.12				

671	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧046#自来水 台变压器	400	18.7	320	245.2				
672	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区北分歧002#海安 北变压器	315	30.79	252	155.0115				
673	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支005左 1#洪家南西变压器	315	8.83	252	224.1855				
674	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	洪家中新2台变压器	400	15.83	320	256.68				
675	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧010#文天花苑变 压器	315	34.54	252	143.199				
676	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧022#电厂酒 厂变压器	315	21.94	252	182.889				
677	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	金沙滩变压器杆塔电全支1变压器	400	4.34	320	302.64				
678	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧27右分支 015#自来水新台变压器	315	28.29	252	162.8865				
679	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线3号箱站	500	25.72	400	271.4				
680	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧24右分支005#洪 家中南台变压器	400	16.45	320	254.2				
681	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	洪家中南2台变压器	250	6.91	200	182.725				
682	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV电厂生活线晨珑宾馆杆塔(8010)变压 器	160	0.04	128	127.936				
683	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧信用社分支005# 信用社变压器	200	15.93	160	128.14				
684	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	洪家南2台柱上变压器	315	9.14	252	223.209				
685	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线全盛酒楼箱变01变压器间 隔配电变压器	200	40.8	160	78.4				
686	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	御景龙湾小区1#变压器	315	76.1	252	12.285				
687	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧028#洪家北 台变压器	400	27.05	320	211.8				
688	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧008#副杆小赵新 台变压器	315	22.69	252	180.5265				
689	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪家南中2台变压器	400	10.35	320	278.6				
690	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧39左分支 003#洪家中台变压器	315	8.99	252	223.6815				
691	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安1分支001#建 安1变压器	315	26.63	252	168.1155				
692	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安2分支001#建 安2变压器	400	26.73	320	213.08				
693	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线洪家中北2台变压器	400	15.65	320	257.4				
694	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支006# 洪家南北台变压器	400	6.55	320	293.8				
695	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区南分歧002#海安 南变压器	315	32	252	151.2				
696	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧008#小赵台变压 器	400	20.98	320	236.08				
697	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧27右分支 003#洪家北新台变压器	400	29.11	320	203.56				
698	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV赵杨二线洪刚分歧洪家南分支005#洪 家南中台变压器	400	15.73	320	257.08				
699	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧34右分支 003#洪家中北台变压器	315	10.89	252	217.6965				
700	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支013# 洪家中东台变压器	315	11.17	252	216.8145				

701	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室2#变压器间隔配电变压器	630	14.73	504	411.201				
702	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分歧松岭子分支铁东分支005#铁厂东变压器	50	112.65	40	-16.325	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
703	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧小卜子棚分支小卜子东分支005#小卜子东变压器	200	38.67	160	82.66				
704	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线荆条沟分歧秋皮一队分支003#【秋皮一队】变压器	200	27.48	160	105.04				
705	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧017#王家峪西变压器	100	80.64	80	-0.64	2026.01.01	2026.12.30	0.12	12%
706	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂南分支铁厂北新台分支支002#铁厂北新台变压器	400	25.59	320	217.64				
707	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线新卜子房产分歧003#江南雅居变压器	200	67.26	160	25.48				
708	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧003#新卜子变压器	200	32.06	160	95.88				
709	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧常沟分支001#常家沟变压器	400	36.57	320	173.72				
710	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧霍沟分支007#霍家沟变压器	200	31.92	160	96.16				
711	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线娄东分支001#娄家东变压器	400	26.73	320	213.08				
712	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李西分歧003#李家西变压器	200	81.63	160	-3.26	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
713	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线秋皮水库分歧005#【秋皮水库】变压器	200	25.89	160	108.22				
714	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分歧松岭子分支028#松岭子变压器	100	46.28	80	33.72				
715	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线102#【加油站】变压器	50	98.9	40	-9.45	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
716	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线新村分歧004#新村变压器	50	78.08	40	0.96				
717	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆西沟分歧朱甸子分支002#朱甸子变压器	400	23.58	320	225.68				
718	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支边门西台分支支002#边门西台变压器	200	26.01	160	107.98				
719	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	中心村第四批二道河子台（10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧039#老虎西沟变压器）	400	22.23	320	231.08				
720	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周家沟分歧018#周家沟变压器	100	80.22	80	-0.22	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
721	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧石岭分支016#【石家岭】变压器	200	16.11	160	127.78				
722	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂南分支008#【铁厂南】变压器	400	46.7	320	133.2				
723	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧013#【老虎】变压器	400	26.9	320	212.4				
724	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线077+1#【张家】变压器	400	27.27	320	210.92				
725	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线018+1#李家升级变压器台	400	43.35	320	146.6				
726	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧046#【石牌坊】变压器	400	23.81	320	224.76				
727	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线郑南分歧002#郑家南变压器	200	47.31	160	65.38				

728	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李东分歧002+1#李家东新台变压器	200	85.61	160	-11.22	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
729	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线闫家分歧011#阎家西变压器	400	23.99	320	224.04				
730	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线051#张场大队变压器	200	45.3	160	69.4				
731	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线058#二道河子新台变压器	100	49.41	80	30.59				
732	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线李北干线娄家分支034#娄家西变压器	400	21.55	320	233.8				
733	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线下荆分歧002#下荆变压器	100	74.3	80	5.7				
734	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线068#二道河子西台变压器	30	61.83	24	5.451				
735	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧大岭分支007#马大岭变压器	200	42.69	160	74.62				
736	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线061#二道河子变压器	400	20.15	320	239.4				
737	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线边门分支008#(边门)变压器	100	72	80	8				
738	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线103#新台子变压器	315	40.29	252	125.0865				
739	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线石牌坊分歧半道子分支006#【南半道子】变压器	200	54.51	160	50.98				
740	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线小卜子分歧035#小卜子南变压器	200	30.63	160	98.74				
741	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线刘八分歧005#刘八变压器	100	50.94	80	29.06				
742	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线小卜子分歧030#小卜子变压器	200	39.15	160	81.7				
743	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周义高分支周爽分支001#李家南新台变压器	400	26.45	320	214.2				
744	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线老坟分歧004#老坟变压器	200	67.68	160	24.64				
745	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线小卜子分歧大南分支001#大卜南变压器	100	66.96	80	13.04				
746	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线李北干线北石分歧075#【锥山】变压器	50	66.9	40	6.55				
747	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线073#新卜子新台变压器	50	68.7	40	5.65				
748	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线李北干线荆条沟分歧015#【荆条沟】变压器	200	11.17	160	137.66				
749	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆分支002#上荆变压器	400	46.46	320	134.16				
750	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李西分歧010#李家西新台变压器	200	61.41	160	37.18				
751	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧034#梨树沟变压器	100	68.28	80	11.72				
752	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧010#王家峪东变压器	200	35.06	160	89.88				
753	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线李北干线北石分歧锥山新台分支007#锥山新台变压器	200	16.31	160	127.38				
754	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线东沟分歧005#东沟变压器	50	74.24	40	2.88				
755	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家一线马营子分歧马北分支009#马营北变压器	200	66.3	160	27.4				
756	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆西沟分歧034#上荆西沟变压器	50	113.06	40	-16.53	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%

757	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线郑南分歧李家政府分支郑家西分支支004#郑家西变压器	30	133.5	24	-16.05	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
758	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支010#李家一队变压器	200	44.76	160	70.48				
759	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线089#炮嘴子变压器	200	22.71	160	114.58				
760	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线闫家分歧020#闫家东变压器	100	62.36	80	17.64				
761	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗台南分支002#【苗台南】变压器	200	38.01	160	83.98				
762	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线石场分歧004#郑家北变压器	50	105.78	40	-12.89	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
763	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分歧015#铁厂北变压器	400	49.25	320	123				
764	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10KV李家二线（下线）石牌坊西台分歧003#石牌坊西台变压器	200	33.64	160	92.72				
765	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分歧018#马营西变压器	200	61.26	160	37.48				
766	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗台北分支001#【苗台北】变压器	100	52.71	80	27.29				
767	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧大北分支008#大卜北变压器	160	42.79	128	59.536				
768	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线燕山房产分歧004#辅杆水印长城小区箱变01#变压器	250	17.98	200	155.05				
769	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支014#李家一队新台变压器	200	59.8	160	40.4				
770	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周家沟分歧张场东分支002#张场四队变压器	400	23.64	320	225.44				
771	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李东分歧003#李家东变压器	400	86.69	320	-26.76	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
772	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧017#核桃变压器	200	32.99	160	94.02				
773	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10左分支02右分支002#前所中台变压器	200	75.03	160	9.94				
774	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧03左分支002#长石粉变压器	200	48.5	160	63				
775	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线139右分歧002#徐国大变压器	100	3.42	80	76.58				
776	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线130#下沟变压器	50	131.28	40	-25.64	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
777	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支003#杨家变压器	315	15.08	252	204.498				
778	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东分支分歧31右分支11右分支004#小力北屯变压器	100	88.68	80	-8.68	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
779	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线125右分歧001#牛羊北台变压器	50	96.96	40	-8.48	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
780	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支011#黄土坎变压器	200	25.44	160	109.12				
781	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧024#核桃东台变压器	200	11.35	160	137.3				
782	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧001#东山村变压器	200	8.62	160	142.76				
783	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线101右分歧002#狼洞西柱上变压器	200	44.76	160	70.48				
784	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线176#娄屯变压器	315	15.59	252	202.8915				

785	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧037#下石盆变压器	100	36.06	80	43.94				
786	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计东分歧014#尹屯变压器	315	29.45	252	159.2325				
787	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支13#小李腰庄8变压器	400	3.68	320	305.28				
788	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支003#杨家东1变压器	315	5.05	252	236.0925				
789	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线015#吴家北变压器	80	50.79	64	23.368				
790	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10KV赵港线赵东支分歧046#大力东山新台变压器	200	49.82	160	60.36				
791	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧012#王香变压器	400	18.83	320	244.68				
792	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线皂角分歧004#皂角变压器	400	22.5	320	230				
793	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧08左分支009#(8015)变压器	315	2.32	252	244.692				
794	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支012#杨家河西1台柱上变压器	250	10.44	200	173.9				
795	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#杨家东3变压器	315	23.4	252	178.29				
796	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线150#南东山变压器	200	37.21	160	85.58				
797	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支011#鱼业队新台变压器	200	17.75	160	124.5				
798	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线081#小松变压器	100	35.58	80	44.42				
799	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵营支分歧008#营房变压器	50	35.1	40	22.45				
800	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV前所线2B110单元龙营小区箱变01配电变压器间隔配电变压器	315	49.4	252	96.39				
801	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145右分歧03右分支004#文富众富新村佳苑小区变压器	315	106.51	252	-83.5065	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
802	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧008#大柳变压器	50	97.08	40	-8.54	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
803	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支004#侯屯变压器	50	10.72	40	34.64				
804	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支041#生资变压器	30	46.83	24	9.951				
805	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧007#小松村变压器	30	130.53	24	-15.159	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
806	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#道北(电子)变压器	315	73.17	252	21.5145				
807	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支010#杨家河西新变压器	250	8.2	200	179.5				
808	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧028#朴庄子新台柱上变压器	400	27.68	320	209.28				
809	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧012#南岭变压器	400	19.13	320	243.48				
810	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10KV前所主干线小李分歧21右分支011#小李腰庄6台变压器	315	7.81	252	227.3985				
811	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线沿路分歧019#沿路变压器	200	14.73	160	130.54				
812	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线委屯新分支004#委屯新台变压器	200	15.39	160	129.22				
813	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支02左分支04左分支006鱼业队分支支002#鱼业队变压器	100	49.44	80	30.56				
814	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧002#道班变压器	80	110.56	64	-24.448	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%

815	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线73右分歧001#大柳西台变压器	200	43.31	160	73.38				
816	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线019#何家变压器	100	54.39	80	25.61				
817	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线79右分歧006#大柳东柱上变压器	200	30.51	160	98.98				
818	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支001#小李腰庄3变压器	315	3.46	252	241.101				
819	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧013#沙河变压器	200	48.56	160	62.88				
820	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线63右分歧004#小柳变压器	50	48.6	40	15.7				
821	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支016#东坎变压器	100	47.01	80	32.99				
822	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁2#变压器	500	29.18	400	254.1				
823	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧023#小李腰庄变压器	100	52.38	80	27.62				
824	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧10左分支006#大力东变压器	400	39.6	320	161.6				
825	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10右分支001#前所北台变压器	200	72.93	160	14.14				
826	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支009#小李腰庄5台变压器	315	3.62	252	240.597				
827	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145左分歧007#北东山变压器	100	57.02	80	22.98				
828	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧033#朴庄子变压器	400	8.93	320	284.28				
829	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线101右分歧006#狼东变压器	400	22.85	320	228.6				
830	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线127#道东变压器	315	79.14	252	2.709				
831	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧小李东庄分支02右分支002#小李东庄变压器	315	9.78	252	221.193				
832	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧59右分支005#大力新台变压器	200	34.37	160	91.26				
833	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线韩家分歧006#韩家变压器	315	27.74	252	164.619				
834	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线牛羊干线牛羊村分歧9#牛羊村新台变台	200	24.9	160	110.2				
835	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支011#杨家南变压器	400	8.03	320	287.88				
836	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线101右分歧007#狼洞变压器	400	15.6	320	257.6				
837	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支08左分支003#杨家中变压器	315	19.78	252	189.693				
838	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧工资分支006#电管站变压器	200	40.68	160	78.64				
839	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	中心村第四批朴庄子台区 (10kV牛羊干线143#上沟变压器)	400	17.71	320	249.16				
840	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧019#左分支003#小李腰庄7台变压器	315	7.17	252	229.4145				
841	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧38右分支004#小力村变压器	315	42.13	252	119.2905				
842	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线89右分歧014#大台新台变压器	100	74.34	80	5.66				
843	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧002小松东分支002#小松东变压器	200	18.21	160	123.58				

844	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10KV前所主干线砖厂分歧002#砖厂3变压器	315	63.65	252	51.5025				
845	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支02左分支09右分支012#杨家东4D变压器	315	10.89	252	217.6965				
846	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	何家北2#柱上变压器	200	23.67	160	112.66				
847	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧041#副杆大力东山变压器	200	48.32	160	63.36				
848	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干支线085#白家变压器	200	16.74	160	126.52				
849	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线168右分歧007#食品厂变压器	315	14.7	252	205.695				
850	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧041#小力西变压器	200	36.1	160	87.8				
851	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线南高岗分歧03右分支010#龙王新台柱上变压器	100	50.07	80	29.93				
852	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧045#上石盆变压器	100	19.08	80	60.92				
853	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线130#前所市场小区台区变压器	400	54.7	320	101.2				
854	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线二道分歧005#二道河子变压器	200	36.05	160	87.9				
855	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线79右分歧004#大柳北变压器	200	44.69	160	70.62				
856	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧14左分支001#半道变压器	200	38.22	160	83.56				
857	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#砖厂变压器	400	70.33	320	38.68				
858	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线129左分支001#砖厂新台变压器	400	45.35	320	138.6				
859	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧069#大力北变压器	200	67.35	160	25.3				
860	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线168右分歧002#木家变压器	315	14	252	207.9				
861	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线022#韩家小学变压器	200	48.11	160	63.78				
862	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线沿路分歧05右分支001#土台变压器	400	37.31	320	170.76				
863	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支09#杆左分支02#杆小李东庄南台	400	5.15	320	299.4				
864	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#计量(磁卡)变压器	100	74.46	80	5.54				
865	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧06左分支002#政府老台变压器	400	111.48	320	-125.92	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
866	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支003#杨家河西变压器	315	28.54	252	162.099				
867	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支12右分支001#南窑变压器	200	16.07	160	127.86				
868	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧011#多经变压器	315	38.22	252	131.607				
869	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#分支支左001#杨家东3-1台变压器	400	13.78	320	264.88				
870	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10左分支006#南关变压器	315	49.79	252	95.1615				
871	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支020#周门变压器	200	52.68	160	54.64				

872	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#政府新台变压器	200	22.57	160	114.86				
873	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧05右分支005#龙王东变压器	200	16.12	160	127.76				
874	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支12右分支006#南窑新台变压器	200	24	160	112				
875	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10KV赵港线赵大支分歧007#王香新台柱上变压器	50	76.35	40	1.825				
876	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧041#南高岗变压器	100	44.2	80	35.8				
877	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#运管所变压器	200	30.83	160	98.34				
878	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧017#前屯变压器	200	52.05	160	55.9				
879	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧06右分支004#石粉厂变压器	200	68.25	160	23.5				
880	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线88左分歧004#小松西变压器	80	91.05	64	-8.84	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
881	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧小李东庄新分支小李东庄1分支支001#小李东庄1变压器	315	7.62	252	227.997				
882	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支001#小李腰庄4变压器	315	2.6	252	243.81				
883	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线城内分歧10左分支006#小李腰庄变压器	315	4.25	252	238.6125				
884	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线045#娄台变压器	400	17.82	320	248.72				
885	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧15左分支002#南岭东台变压器	200	33.38	160	93.24				
886	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧03右分支002#龙王变压器	100	85.84	80	-5.84	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
887	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计西分歧007#计西变压器	200	36.24	160	87.52				
888	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁1#变压器	500	47.65	400	161.75				
889	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧007#信和分支001#大柳中台变压器	200	47.67	160	64.66				
890	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线008#吴家南变压器	200	27.99	160	104.02				
891	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧39右分支004#南高岗山新台变压器	200	28.21	160	103.58				
892	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线119右分歧004#牛羊村变压器	100	94.02	80	-14.02	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
893	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计东分歧018#计东变压器	100	92.3	80	-12.3	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
894	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧33+01左分支006#大架子小学变压器	200	33.39	160	93.22				
895	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#城后变压器	200	64.25	160	31.5				
896	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线120右分歧017#赵港线112右12变压器	200	8.03	160	143.94				
897	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧62左分支002#大力西变压器	200	28.88	160	102.24				
898	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支02左分支05左分支002#杨家东2变压器	315	14.89	252	205.0965				
899	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧16小李东庄新分支005#小李东庄新变压器	315	13.87	252	208.3095				

900	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支008#小李腰庄2变压器	315	3.02	252	242.487				
901	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线25-001右分歧42左分支02左分支009#右右001#杨家南1台变压器	400	11.4	320	274.4				
902	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧62左分支大力西新台分支支001#大力西新台变压器	200	55.3	160	49.4				
903	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线136#前所中学变压器	200	33.86	160	92.28				
904	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧003#(8020)变压器	315	22.83	252	180.0855				
905	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧北高岗山分支011#北高岗变压器	200	36.5	160	87				
906	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145右分歧004#油质变压器	200	12.25	160	135.5				
907	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支02左分支04左分支008#变压器	100	8.73	80	71.27				
908	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧23左分支003#大架子变压器	500	16.6	400	317				
909	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	姜台西台柱上变压器	200	24.99	160	110.02				
910	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧005#何家东变压器	200	26.2	160	107.6				
911	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线106#选将西地变压器	200	16.32	160	127.36				
912	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分支宗屯分012#宗屯变压器	100	24.9	80	55.1				
913	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分歧后东山分支24#后东山变压器	100	24.06	80	55.94				
914	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线吊鱼分歧南吊分支南吊变压器台	100	37.05	80	42.95				
915	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道五组006#三道五变压器	200	29.43	160	101.14				
916	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线27#西大木片厂变压器	200	15.87	160	128.26				
917	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	市场分歧西水佳苑配电室02号变压器间隔配电变压器	400	29.25	320	203				
918	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山北沟分支4#三山北沟变压器	100	20.13	80	59.87				
919	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支后满井分支08#后满井变压器	400	25.83	320	216.68				
920	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线鲍庄分歧邱家分支邱家西沟分支大虎山变压器台	100	22.35	80	57.65				
921	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线1118单元西大村西7#	200	56.21	160	47.58				
922	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线87#老边南变压器	200	24.12	160	111.76				
923	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#信用社住宅楼变压器	200	14.53	160	130.94				
924	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线001#供电所变压器	200	44.09	160	71.82				
925	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线12#东大80变2变压器	400	25.38	320	218.48				
926	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧088#石门子台区变压器	400	12.88	320	268.48				
927	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧49#背阴障变压器	50	69.04	40	5.48				
928	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10KV水库线西大大棚分支西大2台变压器	400	46.2	320	135.2				
929	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山村分支2#三山村变压器	200	39.57	160	80.86				
930	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧034#小胡大屯变压器	100	20.31	80	59.69				
931	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支058#南东台区变压器	50	77.09	40	1.455				

932	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线小胡分歧半拉山西台分支半拉山西台变压器	200	14.88	160	130.24				
933	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线东山村分支5#东山变压器	100	69.54	80	10.46				
934	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线涝道分支弓箭分支弓箭北台分支弓箭北变压器	100	22.2	80	57.8				
935	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧百花分支八见沟分支001#八见台区变压器	50	142.14	40	-31.07	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
936	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧北大六分支19#北大六变压器	200	30.74	160	98.52				
937	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道社员分支004#社员台变压器	200	81.24	160	-2.48	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
938	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线58杆#黑台村变压器	100	55.74	80	24.26				
939	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支鞠屯北台变压器	100	17.03	80	62.97				
940	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分支016#银庄北沟变压器	100	15.45	80	64.55				
941	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支038#邱家大屯台区变压器	400	13.3	320	266.8				
942	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分歧长江五组分支04#长江五组变压器	400	8.79	320	284.84				
943	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线大岭分歧12#大岭变压器	400	14.05	320	263.8				
944	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10KV水库线康庄恒温库分支2#康庄北沟2台分支002#康庄北沟2台变压器	100	45.6	80	34.4				
945	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线76#选将一组变压器	100	81.08	80	-1.08	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
946	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线朱家分支007#朱屯变压器	200	20.46	160	119.08				
947	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支026#下元子台区变压器	50	36.42	40	21.79				
948	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线长江2组变压器	200	24.96	160	110.08				
949	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台1台分支004#五台大屯变压器	100	56.67	80	23.33				
950	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支093#涝豆村台变压器	100	34.8	80	45.2				
951	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#三道一组变压器	200	77.04	160	5.92				
952	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线西屯分歧005#西屯台区变压器	200	31.53	160	96.94				
953	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线黑台四组分支4#黑台4变压器	400	12.88	320	268.48				
954	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分歧1#将五组变压器	200	19.9	160	120.2				
955	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧33#霍沟分支10#霍沟变压器	100	16.41	80	63.59				
956	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线黑台村2台变压器	400	14.58	320	261.68				
957	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧陈付屯分支004#陈付屯台区变压器	100	60.99	80	19.01				
958	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支002#古塔新村2台变压器	200	63.24	160	33.52				
959	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支20#下柳变压器	200	19.09	160	121.82				
960	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家平川分支大北沟分支036#大北沟台区变压器	200	7.44	160	145.12				
961	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线钓鱼分歧湾土分支平川分支五台2台东台变压器	100	15.6	80	64.4				
962	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线东屯分支002#东屯台区变压器	50	74.85	40	2.575				
963	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分歧26#选将七组变压器	200	18.12	160	123.76				
964	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线三组分支1#长江三组变压器	200	44.37	160	71.26				

965	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线96#老边村变压器	400	30.23	320	199.08				
966	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支 068#腰屯台区变压器	400	7.83	320	288.68				
967	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧石门2台分支003#石门2台区新变压器	80	46.35	64	26.92				
968	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线一组分支1#长江四组变压器	200	35.28	160	89.44				
969	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧004#古塔村变压器	315	60.59	252	61.1415				
970	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧百花分支范家屯分支003#范家村台区变压器	100	95.61	80	-15.61	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
971	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道水利分支三道社员二台分支008#三道二组二台变压器	200	85.3	160	-10.6	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
972	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支 003#李屯变压器	100	65.25	80	14.75				
973	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧薛西分支 006#薛西变压器	200	11.97	160	136.06				
974	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧沙河分支 005#沙河变压器	100	15.42	80	64.58				
975	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支南西分支 002#南西台区变压器	50	119.46	40	-19.73	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
976	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支 039#齐家屯台区变压器	50	36.06	40	21.97				
977	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧027#银庄村台区变压器	100	51.71	80	28.29				
978	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支 023#大张屯台区变压器	100	20.16	80	59.84				
979	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支 004#医院家属2台变压器	315	45.62	252	108.297				
980	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家线涝道分支涝道西台分支涝道西变压器	400	6.53	320	293.88				
981	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支 013#腰吊屯台区变压器	100	44.82	80	35.18				
982	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道水利分支三道社员二台分支017#三道社员二台变压器	200	79.17	160	1.66				
983	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄干线郭屯分支003#郭屯变压器	400	10.03	320	279.88				
984	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧小胡北沟分支 009#小胡北沟变压器	50	37.4	40	21.3				
985	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线西屯分歧林场分支 002#林场台区变压器	20	39.15	16	8.17				
986	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支003#古塔五组2台变压器	200	81.78	160	-3.56	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
987	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家线鲍庄分歧李屯西台分支李屯西台变压器	200	25.62	160	108.76				
988	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支白水分支 003#白水台区变压器	100	72.48	80	7.52				
989	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支 99#林果厂变压器	100	46.54	80	33.46				
990	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线179#康庄北沟变压器	100	19.41	80	60.59				
991	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧 027#西大村北变压器	200	44.05	160	71.9				
992	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支 117#林果七组变压器	200	22.89	160	114.22				
993	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线背阴障分歧姜沟分支 30#姜沟变压器	100	9.93	80	70.07				
994	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线后东山分支东山2台变压器	400	14.75	320	261				

995	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线41前黑台分支01#前黑台变压器	200	20.46	160	119.08				
996	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分岐西吊分支东分支003#吊东变压器	200	42.06	160	75.88				
997	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分岐015#银庄半道子变压器	400	13.29	320	266.84				
998	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分岐选将八组9号变压器	100	71.16	80	8.84				
999	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分岐涝道分支东沟分支005#银庄东沟台区变压器	200	24	160	112				
1000	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线87#杆选将新台分支001#选将新台变压器	200	31.38	160	97.24				
1001	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分岐涝道分支弓箭分支014#弓箭台区变压器	100	16.77	80	63.23				
1002	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支038#五台2台变压器	100	20.97	80	59.03				
1003	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分岐涝道分支弓箭分支035#上沟台区变压器	50	90.33	40	-5.165	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1004	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线绥中县第二医院分支002#医院家属变压器	315	47.89	252	101.1465				
1005	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支68#上湖沟变压器	50	103.92	40	-11.96	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1006	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分岐条石分048#条石上沟变压器	30	36	24	13.2				
1007	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线西大大棚分支19#试剂厂变压器	200	16.05	160	127.9				
1008	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道五组分岐三道五组2台变压器	400	60.6	320	77.6				
1009	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分岐039#三道河台区变压器	100	16.82	80	63.18				
1010	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支42#北大三组变压器	200	9.39	160	141.22				
1011	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线一组分支11#长江村台区变压器	80	41.94	64	30.448				
1012	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分岐西大分支007#大75变压器	200	46.08	160	67.84				
1013	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线古塔村2台变压器	315	53.05	252	84.8925				
1014	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线银庄分岐百花分支003#供销社变压器	200	30.57	160	98.86				
1015	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分岐邱家分支010#赵店变压器	100	51.11	80	28.89				
1016	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分岐西大分支003#西大印刷台区变压器	200	85.49	160	-10.98	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1017	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分岐东大分支002#东大村80变台变压器	400	62.59	320	69.64				
1018	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支82#下湖沟变压器	400	12.55	320	269.8				
1019	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分岐涝道分支半道子分支019#后喊过岭变压器	100	20.16	80	59.84				
1020	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分岐腰吊分支006#林八家子台变压器	50	22.95	40	28.525				
1021	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线弓箭分支腰屯西台变压器	100	49.62	80	30.38				
1022	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支34#北大村变压器	100	29.59	80	50.41				
1023	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线124#8单元后呆变压器	200	17.01	160	125.98				
1024	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄干线曹屯分003#曹屯变压器	200	8.97	160	142.06				

1025	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧三道大棚分支文富分支009#鹏达小区变压器	315	55.29	252	77.8365				
1026	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支13#上柳变压器	30	25.23	24	16.431				
1027	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧百花分支031#百花屯台区变压器	200	28.05	160	103.9				
1028	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线004 1#前卫村政府楼变压器	400	47.85	320	128.6				
1029	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线091#王屯台区变压器	50	24.03	40	27.985				
1030	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线东大城外2台分支3#东大城外2台变压器	400	28.68	320	205.28				
1031	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧西大分支010#西大变压器	400	38.5	320	166				
1032	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧047#小胡南沟变压器	400	10.46	320	278.16				
1033	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧060#双庙变压器	400	26.76	320	212.96				
1034	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线康庄分支6#康庄变压器	200	21.96	160	116.08				
1035	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线林果厂分支北大2台变压器	200	20.39	160	119.22				
1036	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线三道水利分支三道二组3台变压器	400	31.08	320	195.68				
1037	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧022#东大城北变压器	400	21.47	320	234.12				
1038	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧071#袁屯台区变压器	100	33.36	80	46.64				
1039	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分歧选将村分支5#选将村变压器	80	69.66	64	8.272				
1040	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线市场分歧古塔大棚分支医院二台分支城墙2台变压器	315	86.98	252	-21.987	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1041	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线市场分歧三道大棚分支古塔新村变压器	200	38.37	160	83.26				
1042	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线湾士分支平川分支田屯2台分支田屯2台变压器	50	34.59	40	22.705				
1043	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧060#钓鱼半道子台区变压器	50	35.88	40	22.06				
1044	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线三道水利分支三道社员二台分支三道二组新台变压器	400	43.4	320	146.4				
1045	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线196#九门村变压器	315	39.59	252	127.2915				
1046	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线011#城墙台区变压器	315	39.46	252	127.701				
1047	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线2#古塔五组变压器	315	40.08	252	125.748				
1048	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家平川分支大北沟分支004#北地台区变压器	200	10.11	160	139.78				
1049	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线庙后分支2#东大庙后变压器	100	102.48	80	-22.48	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1050	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10KV水库线选将5组2台分支003#选将5组2台变压器	200	17.43	160	125.14				
1051	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧西吊分支017#西吊台区变压器	200	18.93	160	122.14				
1052	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分016#居屯变压器	50	30.57	40	24.715				
1053	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧东大分支009#东大城外变压器	200	60.3	160	39.4				
1054	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧条石分支025#条石下沟台区变压器	50	57.48	40	11.26				
1055	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾士分支平川分支064#平川大屯变压器	100	42.66	80	37.34				

1056	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线钓鱼分歧湾士分支平川分支五台大屯东台变压器	100	35.28	80	44.72				
1057	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾士分支 008#湾士村2台变压器	200	20.91	160	118.18				
1058	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线015#古塔30变变压器	100	101.04	80	-21.04	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1059	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线104#头道西屯台区变压器	50	90.4	40	-5.2	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1060	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾士分支平川分支五台北沟分支011#五台北沟变压器	100	27.51	80	52.49				
1061	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支前满井03#前满井变压器	50	48.3	40	15.85				
1062	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧11#三山沟分支6#山沟变压器	100	7.59	80	72.41				
1063	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线鲍庄分歧邱家分支赵甸2台变压器	200	38.34	160	83.32				
1064	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧林果六分支04#林果六组变压器	50	68.76	40	5.62				
1065	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线居民分支5#铁路居民变压器	100	60.5	80	19.5				
1066	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家线5107单元范家干线银庄分歧003#	315	73.35	252	20.9475				
1067	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	市场分歧西水佳苑配电室01号变压器间隔配电变压器	400	47.76	320	128.96				
1068	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支056#邱家西沟台区变压器	100	8.13	80	71.87				
1069	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧北大四组分支03#北大四组变压器	200	23.64	160	112.72				
1070	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支前吊分支006#前吊屯台区变压器	100	35.55	80	44.45				
1071	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支东沟分支008#邱家东沟台区变压器	100	24.78	80	55.22				
1072	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	中心村第四批腰吊屯台（10kV范家干线银庄分歧涝道分支半道子分支008#涝道半道子变压器）	200	17.67	160	124.66				
1073	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道四组分支001#三道四变压器	200	57	160	46				
1074	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支019#银庄南地台区变压器	50	25.11	40	27.445				
1075	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧九门分支029#小胡九门台区变压器	200	14.86	160	130.28				
1076	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线银庄分歧涝道分支南西分支南西西台变压器	50	46.92	40	16.54				
1077	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾士分支平川分支平川水分支东地分支009#东地台区变压器	50	68.82	40	5.59				
1078	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾士分支田屯分支004#田屯台区变压器	50	31.5	40	24.25				
1079	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支北沟分支006#涝道北沟台区变压器	50	28.29	40	25.855				
1080	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支21#上柳新台变压器	200	8.25	160	143.5				
1081	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾士分支005#刘屯台区变压器	50	133.89	40	-26.945	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1082	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线银庄分歧百花分支11#范家2台分支变压	100	12.12	80	67.88				
1083	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾士分支平川分支094#喊过岭台区变压器	100	10.29	80	69.71				

1084	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线包冰分歧包杖子新台分支 02#杆包杖子新台变压器	100	56.49	80	23.51				
1085	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线156#四间房变压器	200	24.24	160	111.52				
1086	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	中心村第四批秋沟口二台（10KV秋子沟线秋沟里分支小秋分支 07#小秋变压器）	200	41.99	160	76.02				
1087	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线老龙湾分歧10#老龙湾变压器	100	27.17	80	52.83				
1088	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧天桥分支 30#天桥沟变压器	200	2.98	160	154.04				
1089	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧12#柳树变压器	50	76.62	40	1.69				
1090	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧18#下八家子变压器	50	80.37	40	-0.185	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1091	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧33#东台变压器	30	85.43	24	-1.629	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1092	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支山嘴子分支 04#山嘴子变压器	100	34.74	80	45.26				
1093	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支 38#龙滩变压器	30	23.37	24	16.989				
1094	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线中学分歧10#片岩变压器	100	18.15	80	61.85				
1095	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧响水分支 19#响水变压器	100	30.24	80	49.76				
1096	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧南沟分支 22#南沟变压器	10	79.08	8	0.092				
1097	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧方家沟分支 04#方家沟变压器	50	97.46	40	-8.73	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1098	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧西店水分支 03#西水变压器	200	3.29	160	153.42				
1099	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线枣树分歧移动分支东西分支 001#东西变变压器	200	27.45	160	105.1				
1100	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线151#四间房二变压器	200	26.58	160	106.84				
1101	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧66#冰沟变压器	200	15.74	160	128.52				
1102	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧15#腰屯变压器	50	103.68	40	-11.84	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1103	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线胡里套分支 05#胡里套变压器	100	24.42	80	55.58				
1104	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线寺院沟分歧寺院沟二新台分支 02#杆寺院沟二新台变压器	200	21.03	160	117.94				
1105	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧老虎汀分支 33#老虎汀台变压器	50	40.84	40	19.58				
1106	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线郭岭分支 02#郭岭变压器	400	15.58	320	257.68				
1107	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线北沟上分歧西沟腰分支 03#杆西沟腰变压器	100	29.1	80	50.9				
1108	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线老龙湾分歧腰岭子水利分支 1#杆腰岭子新台变压器	400	25.43	320	218.28				
1109	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧34#八间水变压器	400	2.75	320	309				
1110	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧28#曹子沟变压器	100	31.05	80	48.95				
1111	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	中心村第四批秋沟口二台（10KV秋子沟线秋沟里分支小秋分支 17#小秋里台区变压器）	100	14.43	80	65.57				
1112	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧下北分支 04#下北变压器	200	18.22	160	123.56				
1113	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线四间北分支10#杆四间房后队变压器	100	55.92	80	24.08				
1114	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线大东沟分10#大东沟变压器	50	25.89	40	27.055				
1115	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线中学分歧02#中学变压器	100	65.61	80	14.39				
1116	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧02#梁东西变压器	50	52.08	40	13.96				

1117	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧48#大烟变压器	100	38.57	80	41.43				
1118	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧水泵分支10#水泵变压器	30	74.43	24	1.671				
1119	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线173#薛家沟变压器	200	18.48	160	123.04				
1120	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支17#贺杖子变压器	200	55.13	160	49.74				
1121	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线燕燕山分歧42#杆燕燕山新台变压器	100	36.57	80	43.43				
1122	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧38#河龙沟变压器	100	26.8	80	53.2				
1123	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧董家沟分支17#杆董家沟二变压器	50	62.82	40	8.59				
1124	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支13#老佛沟变压器	100	17.21	80	62.79				
1125	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线吴龙分歧黄岩分支22#黄岩变压器	50	46.6	40	16.7				
1126	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧16#寺院沟二变压器	50	45.75	40	17.125				
1127	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支王文汉分支移动分支萝卜菜地沟分支05#萝卜菜地沟变压器	50	49.56	40	15.22				
1128	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧天桥分支杨杖子机井分支杨杖子机井变压器	100	0	80	80				
1129	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线10#枣树二台变压器	80	49.5	64	24.4				
1130	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支06#梁店变压器	400	9.6	320	281.6				
1131	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	杏树洼变压器	50	73.83	40	3.085				
1132	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧谭西分支02#杆谭西变压器	200	16.97	160	126.06				
1133	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧扒虎洞分支22#杆扒虎洞新台变压器	100	15.06	80	64.94				
1134	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧70#谭上变压器	100	49.46	80	30.54				
1135	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧06#明东变压器	100	53.85	80	26.15				
1136	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线五家子西分支02#杆五家子西变压器	100	32.43	80	47.57				
1137	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧40#劳动沟台变压器	200	26.94	160	106.12				
1138	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线大东沟分支水泵沟分支05#水泵变压器	30	100.9	24	-6.27	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1139	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧老虎汀分支跳石沟分支08#跳石沟变压器	200	5.78	160	148.44				
1140	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧坎上分歧03#坎上变压器	20	89.1	16	-1.82	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1141	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧15#杆明北新台变压器	200	52.17	160	55.66				
1142	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧29#寺院沟变压器	50	65.8	40	7.1				
1143	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧南沟分支关山分支19#关山变压器	20	39.68	16	8.064				
1144	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈拐沟分歧陈拐沟里组变压器	100	22.08	80	57.92				
1145	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧天桥分支卢杖子分支01#卢杖子变压器	50	103.8	40	-11.9	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1146	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧河龙下分支04#河龙二变压器	100	57.24	80	22.76				

1147	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧线佟店分支 02#佟店变压器	100	107.28	80	-27.28	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
1148	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线枣树分歧01#枣树变压器	50	75.3	40	2.35				
1149	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支 18#小科坡变压器	50	29.55	40	25.225				
1150	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支 05#吴屯变压器	30	75.13	24	1.461				
1151	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧张五家子分支 04#张五家子变压器	100	32.67	80	47.33				
1152	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支 30#张富上台变压器	80	30.47	64	39.624				
1153	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟西山分支北沟上分歧 10#北山变压器	50	30.36	40	24.82				
1154	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧52#黑沟子变压器	100	22.8	80	57.2				
1155	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分歧北沟上新台分支 12#杆北沟上新台变压器	100	35.97	80	44.03				
1156	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线老龙湾分歧腰岭子分支 06#腰岭子变压器	200	36.21	160	87.58				
1157	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支 62#秋沟里变压器	100	40.52	80	39.48				
1158	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧北台分支 02#北台子变压器	50	96.64	40	-8.32	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1159	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧 23#八家村变压器	200	22.02	160	115.96				
1160	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧下南分支 01#下南台变压器	250	23.12	200	142.2				
1161	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧 33#任东变压器	100	26.61	80	53.39				
1162	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧 37#大河南变压器	50	108.21	40	-14.105	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1163	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支 05#东沟口变压器	50	37.86	40	21.07				
1164	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线四间北分支四间房机井变压器	100	0	80	80				
1165	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧董家沟分支 05#董家沟变压器	400	12.33	320	270.68				
1166	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧 05#时仗组变压器	80	45.08	64	27.936				
1167	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧 05#粮库变压器	50	61.98	40	9.01				
1168	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧 66#大西沟变压器	50	66.3	40	6.85				
1169	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧赵家沟分支 04#赵家沟变压器	100	25.23	80	54.77				
1170	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分歧47+0#杆祝东新台区变压器）	200	10.59	160	138.82				
1171	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧 11#明北变压器	200	53.94	160	52.12				
1172	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线西杖子新台变压器	100	39.06	80	40.94				
1173	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支 09#小杨变压器	400	9.25	320	283				
1174	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧落前新台分支 02#杆落前新台变压器	100	29.55	80	50.45				
1175	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟西山分支北沟上分歧 27#北沟上变压器	200	15.99	160	128.02				
1176	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支 28#小腰岭子变压器	50	22.39	40	28.805				

1177	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧19#落前台变压器	100	12.18	80	67.82				
1178	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分歧01#东山二变压器	315	83.9	252	-12.285	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
1179	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧西山分支07#西山变压器	100	75.06	80	4.94				
1180	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小杨二分支02#杆小杨二变压器	400	5.93	320	296.28				
1181	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧54#东西炉变压器	100	74.51	80	5.49				
1182	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧23#落后台变压器	100	31.23	80	48.77				
1183	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支29#秋沟口变压器	100	24.55	80	55.45				
1184	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线198+1#魏姚变压器	50	31.14	40	24.43				
1185	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧52#祝西变压器	200	12.17	160	135.66				
1186	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东仗子分支01#东杖子变压器	200	17.03	160	125.94				
1187	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧33#双井沟变压器	200	21.69	160	116.62				
1188	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧燕落山分支张富岭东分支06#杆张富岭东变压器	400	14.93	320	260.28				
1189	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分歧西沟口分支03+1#西沟口变压器	100	28.56	80	51.44				
1190	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧26#于岭变压器	50	63.02	40	8.49				
1191	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线崔文良分歧02#西杖子变压器	200	34.02	160	91.96				
1192	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支魏杖子新台分支02#杆魏杖子新台变压器	100	25.59	80	54.41				
1193	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈拐沟分歧02#陈拐沟台变压器	100	15.72	80	64.28				
1194	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支06#时杖村变压器	315	80.76	252	-2.394	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1195	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支09#潘台变压器	80	27.24	64	42.208				
1196	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧双井沟新台分支4#杆双井沟新台变压器	50	39.96	40	20.02				
1197	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支49#秋沟腰变压器	50	97.83	40	-8.915	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1198	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧62#谭下变压器	400	15.93	320	256.28				
1199	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧包石分支02#包杖子变压器	100	30.06	80	49.94				
1201	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支22#张富下台变压器	100	18.06	80	61.94				
1202	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧33#西沟台变压器	50	36.76	40	21.62				
1203	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈二分歧01#陈拐沟二台变压器	100	58.14	80	21.86				
1204	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧雁落山分支16#燕落山变压器	100	45.88	80	34.12				
1205	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧扒虎分支09#扒虎洞变压器	100	30.09	80	49.91				
1206	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧沙金沟分支12#沙金沟变压器	50	27.96	40	26.02				
1207	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线盘龙分歧西沟新台分支05#杆西沟新台变压器	50	21.57	40	29.215				

1208	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支05#八间房变压器	400	5.2	320	299.2				
1209	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧王杖子分支02#王杖子变压器	50	38.46	40	20.77				
1210	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支04#南山变压器	100	34.95	80	45.05				
1211	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线八家子分歧八家村新台分支02#杆八家村新台变压器	200	21.51	160	116.98				
1212	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支01#魏杖子变压器	100	31.04	80	48.96				
1213	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线贺杖子分支32#杆贺杖子二变压器	50	57.09	40	11.455				
1214	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧83#沙岭子变压器	10	112.5	8	-3.25	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1215	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分歧06#东山变压器	200	65.23	160	29.54				
1216	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线河龙分歧曹子沟新台分支02#杆曹子沟新台变压器	100	21.33	80	58.67				
1217	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧46#谭村变压器	200	30.44	160	99.12				
1218	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支01#梁店二变压器	50	43.02	40	18.49				
1219	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线小杨分歧董家沟分支小杨机井分支小杨机井变压器	100	0	80	80				
1220	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧响水分支16#响水新台变压器	50	30.24	40	24.88				
1221	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧12#西店子变压器	200	23.36	160	113.28				
1222	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分歧祝东分支1#祝东变压器）	100	26.04	80	53.96				
1223	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧69#杨杖子变压器	200	40.7	160	78.6				
1224	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支21#小烟变压器	50	22.21	40	28.895				
1225	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支18#秋沟口二变压器	100	54.36	80	25.64				
1226	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧雁落山分支33#张富岭变压器	100	31.62	80	48.38				
1227	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧上屯分支02#上屯变压器	100	35.45	80	44.55				
1228	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线223#明南变压器	30	121.4	24	-12.42	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1229	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线东山分歧东山二南分支01#东山二南变压器	315	82.46	252	-7.749	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1230	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支13#东沟里变压器	100	27.83	80	52.17				
1231	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分歧西沟里分支08#西沟里变压器	100	20.91	80	59.09				
1232	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧95#三岔子变压器	200	8.46	160	143.08				
1233	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧57#卜孟台变压器	50	67.18	40	6.41				
1234	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线201#孙家店变压器	100	46.56	80	33.44				
1235	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧下坎分支10#下坎变压器	100	48.54	80	31.46				
1236	绥中县	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线宋沟分支003#宋沟变压器	200	45.81	160	68.38				
1237	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线088#河东2队新台分支01#河东2队新台变压器	200	42.03	160	75.94				
1238	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧029#马家5队变压器	200	45.15	160	69.7				

1239	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝木屯分支 003#木屯变压器	100	65.61	80	14.39				
1240	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧上营盘分支营盘5分支 003#营盘北变压器	200	23.98	160	112.04				
1241	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中沙道南新台分支 004#东沙道南新台变压器	200	78.56	160	2.88				
1242	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河三线腰屯支线008#腰屯变压器	100	98.26	80	-18.26	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1243	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧075#营盘7.9队变压器	160	47.55	128	51.92				
1244	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧江家6、7对分支 005#江家6、7队变压器	400	22.85	320	228.6				
1245	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线双堆子分支030#双堆子变压器	100	84.96	80	-4.96	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1246	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10KV叶家线小官分歧049#小官新台变压器	200	20.01	160	119.98				
1247	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧046#张胡6.7队变压器	100	61.08	80	18.92				
1248	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线012#河西道南变压器	50	79.27	40	0.365				
1249	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯分支003#冯屯变压器	100	69.76	80	10.24				
1250	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧064#孙相9.10队变压器	50	73.1	40	3.45				
1251	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支014#张胡兰沟变压器	100	52.05	80	27.95				
1252	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线079#叶家1队新台分支04#叶家1队新台变压器	200	74.01	160	11.98				
1253	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧石油有限公司分支叶家一队分支009#叶家变压器	200	31.64	160	96.72				
1254	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧024#张胡二队变压器	50	75.54	40	2.23				
1255	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧042#二亩子变压器	50	102.06	40	-11.03	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1256	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分支005#李金村变压器	200	32.85	160	94.3				
1257	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金5队分支006#李金5队变压器	200	24.83	160	110.34				
1258	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河三线091#小北沟变压器	50	31	40	24.5				
1259	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10KV叶家线马蹄分歧叶家4队新台变压器	200	82.68	160	-5.36	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
1260	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧油站分支009#油站变压器	400	30.13	320	199.48				
1261	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10KV沙河一线项家分歧项家2分支002#项家中台变压器	400	11.84	320	272.64				
1262	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯西台分支009#冯屯西台变压器	400	10.87	320	276.52				
1263	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支沙岭3队分支005#沙岭3队变压器	100	102.48	80	-22.48	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1264	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分歧黄屯分支004#黄屯变压器	50	79.83	40	0.085				
1265	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧049#小官变压器	200	54.48	160	51.04				
1266	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支009#鱼种厂变压器	50	13.78	40	33.11				
1267	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线088#郜沟变压器	400	14.02	320	263.92				
1268	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧049#孙相11.14变压器	200	19.32	160	121.36				

1269	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧桃树分支004#桃树3.4队变压器	80	49.21	64	24.632				
1270	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线081#河东2队变压器	200	38.99	160	82.02				
1271	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河二线社直分支03#沙河社直变压器	200	42.84	160	74.32				
1272	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧026#三台子村变压器	400	37.48	320	170.08				
1273	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小毕屯分支009#小毕变压器	100	71.16	80	8.84				
1274	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支010#张胡村变压器	200	69.75	160	20.5				
1275	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支002#沙岭村变压器	400	23.49	320	226.04				
1276	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线叶西分支叶西新台分支004#叶西新台变压器	100	100.56	80	-20.56	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1277	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧孙相移动分支007#孙相11.14队新台变压器	200	22.29	160	115.42				
1278	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河三线后周分支005#后周变压器	400	19.41	320	242.36				
1279	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧狗河新台分支008#狗河新台变压器	100	81.46	80	-1.46	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1280	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧014#西腰变压器	315	25.36	252	172.116				
1281	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线032#双台子变压器	50	24.09	40	27.955				
1282	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧004#狗河5队变压器	200	20.2	160	119.6				
1283	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中学医院分歧009#沙河医院变压器	200	30.27	160	99.46				
1284	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10KV沙河二线张胡分歧兰沟分支014#张胡新台变压器	200	42.9	160	74.2				
1285	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分歧杨家分支023#杨家变压器	80	91.73	64	-9.384	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1286	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10KV沙河一线项家分歧041#项家西台变压器	100	34.23	80	45.77				
1287	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧南瓜地分支010#南瓜地变压器	50	42.07	40	18.965				
1288	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线153#高岭鹏达加油站变压器	100	19.1	80	60.9				
1289	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧乔岭分支014#乔岭变压器	200	57.63	160	44.74				
1290	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线东沙道北分支015#东沙道北变压器	200	86.52	160	-13.04	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1291	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧公路管理断混凝土拌合站分支012#苗卜变压器	80	39.78	64	32.176				
1292	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金道南分支002#李金道南变压器	100	55.97	80	24.03				
1293	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线宏达分歧旧车交易市场分支007#岩岭西台分支03#岩岭西台变压器	400	31.75	320	193				
1294	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧017#张胡一队变压器	200	42.21	160	75.58				
1295	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线东沙道北分支东沙道南分支004#供销社变压器	100	154.2	80	-74.2	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1296	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧黑山口分支003#黑山口变压器	100	62.57	80	17.43				
1297	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分歧项家2分支005#项家村变压器	400	16.3	320	254.8				
1298	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧九道2队分支022#九道2队变压器	50	56.44	40	11.78				

1300	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分岐乱山子分支003#乱山子变压器	50	60.13	40	9.935				
1301	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分岐022#三台子新台004#三台子新台	400	57.15	320	91.4				
1302	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分岐上营盘分支019#营盘6变压器	200	14.58	160	130.84				
1303	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线叶西分支021#叶西变压器	80	94.65	64	-11.72	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1304	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分岐021#水库东沟变压器	50	28.26	40	25.87				
1305	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线067#杆李金小学变压器	100	29.07	80	50.93				
1306	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分岐李金水库分支李金道南东分支005#李金道南东变压器	100	71.28	80	8.72				
1307	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线上板分岐004#上板变压器	50	147.72	40	-33.86	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1308	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线099#家属房变压器	200	112.68	160	-65.36	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1309	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分岐沙岭6、8对分支004#沙岭6.8队变压器	100	79.07	80	0.93				
1310	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线146#狗河变压器	100	48.99	80	31.01				
1311	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线苗圃分支龚家分支003#龚家变压器	200	15.12	160	129.76				
1312	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线前周付分支001#前周变压器	200	67.3	160	25.4				
1313	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐004#叶家4队变压器	315	26.19	252	169.5015				
1314	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分岐桑园分支008#桑园变压器	100	104.64	80	-24.64	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1315	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分岐沙岭1、2对分支009#1、2队沙岭村变压器	400	31.31	320	194.76				
1316	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分支马蹄新台分支001#马蹄新台变压器	100	65.97	80	14.03				
1317	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线万吨分支009#万吨变压器	200	55.34	160	49.32				
1318	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐044#叶大西台分支002#叶大西台变压器	100	47.13	80	32.87				
1319	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐089#马蹄村变压器	100	61.8	80	18.2				
1320	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐叶大分支004#叶大变压器	200	32	160	96				
1321	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐143#小北沟变压器	50	72.39	40	3.805				
1322	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分岐杨家分支012#闫家变压器	200	29.76	160	100.48				
1323	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分岐九道2队分支015#九道一队变压器	100	27.21	80	52.79				
1324	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分岐019#东山变压器	50	58.77	40	10.615				
1325	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分岐道班分支008#道班变压器	200	61.35	160	37.3				
1326	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分岐004#下板变压器	400	12.04	320	271.84				
1327	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分岐035#马家一队变压器	315	20.51	252	187.3935				
1328	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线沙岭侯屯分支008#沙岭6.8队新台	50	66.03	40	6.985				
1329	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分岐028#江家村变压器	315	37.84	252	132.804				
1330	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐029#叶大东台分支006#叶大东台变压器	400	16.01	320	255.96				

1331	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分岐028#杆山湾子变压器	50	98.2	40	-9.1	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1332	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线东沙道北分支东沙道南分支003#东沙道南变压器	400	13.46	320	266.16				
1333	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分岐东腰分支005#东腰变压器	200	97.29	160	-34.58	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1334	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐叶大砖厂分支023#何家沟变压器	50	84	40	-2	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1335	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分岐叶大砖厂分支019#何家沟新台变压器	30	28.03	24	15.591				
1336	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线015#西沙村变压器	200	42.97	160	74.06				
1337	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分岐039#闫家沟变压器	50	117	40	-18.5	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
1338	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线双台子道北分支004#双台子道北变压器	200	25.98	160	108.04				
1339	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分岐054#徐家洼子变压器	50	47.67	40	16.165				
1340	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线130#团山子南台变压器	400	39.8	320	160.8				
1341	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分岐许家4队分支002#许家4队变压器	400	18.55	320	245.8				
1342	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支007#打雀新台变压器	100	78.11	80	1.89				
1343	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分岐白龙6队新台分支007#白龙6队新台变压器	180	75.1	144	8.82				
1344	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分岐凌家3队分支003#凌家3队变压器	400	13.97	320	264.12				
1345	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分岐009#西王11队变压器	200	14.58	160	130.84				
1346	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线032#小庄子2.7队变压器	315	38.76	252	129.906				
1347	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线猪厂分岐020#海西前台变压器	400	13.25	320	267				
1348	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分岐塔山村分支011#塔山村台变压器	400	112.64	320	-130.56	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1349	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线敬老院分支004#香宝402水变压器	200	3.93	160	152.14				
1350	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支白龙一组分支012#白龙1.3队变压器	100	87.66	80	-7.66	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1351	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线034#石官1队变压器	200	29.79	160	100.42				
1352	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西地007#广顺台西地变压器	50	33.9	40	23.05				
1353	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线新庄子分支012#新庄子村台变压器	200	47.4	160	65.2				
1354	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分岐盐厂5.6队分支003#盐场5.6队变压器	200	16.5	160	127				
1355	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西白地分支006#广顺台西白地变压器	200	0.03	160	159.94				
1356	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分岐后永三队分支018#后永后台变压器	400	50.1	320	119.6				
1357	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队013#马家3队变压器	400	18.33	320	246.68				
1358	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分岐白龙自来水东地机井变压器	50	5.19	40	37.405				
1359	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分岐小岭分支004#小岭变压器	50	60.12	40	9.94				

1360	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯4队分支设施农业5分支017#大冯新台变压器	200	40.44	160	79.12				
1361	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌8.9队分支007#宝昌8.9队变压器	200	50.81	160	58.38				
1362	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南1队分支005#大南1队变压器	200	51.5	160	57				
1363	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线鄆家1.2队分支003#鄆家2队新台变压器	200	41.94	160	76.12				
1364	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支018#大渔新2台变压器	200	54.93	160	50.14				
1365	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线大南1队分支大南前地机井变压器	100	9.09	80	70.91				
1366	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海东后台分支海东新台分支005#海东新台变压器	50	78.36	40	0.82				
1367	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧006#打雀4队变压器	200	43.35	160	73.3				
1368	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支006#小李村台变压器	100	63.42	80	16.58				
1369	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧040#宝昌村台变压器	200	38.07	160	83.86				
1370	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海西村分支010#海西村变压器	200	64.2	160	31.6				
1371	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧010#张安6队变压器	315	45.65	252	108.2025				
1372	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线马王分支008#马王变压器	400	15.1	320	259.6				
1373	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方新台分支003#四方新台变压器	200	15.15	160	129.7				
1374	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李1队分支001#小李1队变压器	400	21.05	320	235.8				
1375	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10KV塔白线大中古东台变压器	200	38.31	160	83.38				
1376	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧004#塔山3队变压器	200	32.55	160	94.9				
1377	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支西白村分支011#西白村变压器	315	42.7	252	117.495				
1378	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区2#配电室变压器间隔配电变压器	630	55.17	504	156.429				
1379	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南新台分支003#大南新台变压器	100	88.83	80	-8.83	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1380	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线104#刘杰生台变压器	100	67.77	80	12.23				
1381	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线团山子北台分支004#团山子北台变压器	400	36.93	320	172.28				
1382	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔渔线盐锅分歧033#盐锅东台变压器	400	15.87	320	256.52				
1383	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家6队分支025#许家6队新台变压器	200	79.64	160	0.72				
1384	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧大中古分支018#大中古北新台变压器	315	40.55	252	124.2675				
1385	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔河线团山子新台分支008#团山子新台变压器	500	57.94	400	110.3				
1386	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海东后台分支002#海西五队变压器	500	11.44	400	342.8				

1387	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线盐场分歧小庄子4、8队分支8队分支004#小庄子8队变压器	100	62.65	80	17.35				
1388	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧丁家1队分支006#丁家1队工业变压器	400	4.4	320	302.4				
1389	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌十队分支006#宝昌10队变压器	200	16.19	160	127.62				
1390	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线张白分歧027#张白新台变压器	100	92.7	80	-12.7	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1391	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支015#小李3队变压器	200	49.55	160	60.9				
1392	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线157#二河口北台变压器	315	42.21	252	119.0385				
1393	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧016#张安1队变压器	200	44.96	160	70.08				
1394	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧海东分支叶大新台分支009#叶大新台变压器	50	105.18	40	-12.59	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1395	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线074#小李5队变压器	50	57.72	40	11.14				
1396	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山村分支004#塔山村新台变压器	200	68.61	160	22.78				
1397	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线张安3队新台变压器	200	30.54	160	98.92				
1398	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线004#大李3.4队变压器	50	149.16	40	-34.58	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1399	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山政府台(10kV塔山南线白龙分歧白龙6队分支白龙6队变压器)	200	48.99	160	62.02				
1400	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山村台(10kV塔山南线干线白龙一组分支秦庄分支005#秦庄变压器)	400	41.09	320	155.64				
1401	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山二队变压器	50	28.95	40	25.525				
1402	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线谢屯分支002#谢屯台变压器	200	19.56	160	120.88				
1403	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王西南地变压器	100	5.37	80	74.63				
1404	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线089#二河口西台变压器	400	49.95	320	120.2				
1405	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线174#二河口东台变压器	400	62.53	320	69.88				
1406	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌十队分支宝昌三家子后地变压器	50	67.92	40	6.04				
1407	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧015#彭家西台变压器	400	50.06	320	119.76				
1408	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支011#丁家温王水变压器	100	0	80	80				
1409	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧大渔5.6队分支015#大渔5.6队变压器	50	110.22	40	-15.11	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1410	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线郑家3队分支002#郑家3队变压器	100	85.32	80	-5.32	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1411	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家4队分支001#凌家4队变压器	400	13.35	320	266.6				
1412	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线塔山12队东台变压器	200	30.72	160	98.56				
1413	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线砖厂分歧塔山西台变压器	400	67.75	320	49				
1414	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧海东分支023#海东前台变压器	200	78.06	160	3.88				
1415	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线丁家分歧丁家北台变压器	200	29.96	160	100.08				
1416	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山砖厂变压器	100	46.35	80	33.65				

1417	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧005#南王屯新台变压器	50	115.44	40	-17.72	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1418	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支广顺台门前地变压器	50	0.03	40	39.985				
1419	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线桃花新台变压器	200	80.82	160	-1.64	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1420	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV小庄子南线团山子新台分支盛帆首府变压器	315	22.76	252	180.306				
1421	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧东白分支东白1队地变压器	400	9.24	320	283.04				
1422	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线东白分支西白分支006#东白小学门前地变压器	50	40.47	40	19.765				
1423	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐场村分支003#盐场村台变压器	400	20.2	320	239.2				
1424	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧055#天龙寺变压器	400	106.85	320	-107.4	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
1425	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧026#张安2队变压器	400	41.25	320	155				
1426	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10KV塔山北线潘家分歧潘家西台变压器）	200	26.13	160	107.74				
1427	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支大南西台分支005#大南西台变压器	200	42	160	76				
1428	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧073#大渔村台变压器	200	32.85	160	94.3				
1429	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧叶大4队分支002#叶大4队变压器	200	66.4	160	27.2				
1430	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分歧叶大村部南地变压器	100	20.13	80	59.87				
1431	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10KV塔河线盐锅分歧盐锅新台分支009副002#盐锅新台变压器	200	37.45	160	85.1				
1432	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧崔中新台分支005#崔屯新台变压器	200	27.84	160	104.32				
1433	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧韩吉林分支007#韩吉林变压器	100	72.12	80	7.88				
1434	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线猪厂分歧007#敬老院变压器	80	42.39	64	30.088				
1435	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支东白一队分支005#东白1队变压器	100	58	80	22				
1436	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支007#许家10队变压器	400	15.24	320	259.04				
1437	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分歧徐店南地变压器	50	0.03	40	39.985				
1438	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支017#温王新台变压器	400	21.98	320	232.08				
1439	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方屯后地机井变压器	100	74.31	80	5.69				
1440	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔渔线鑫佰丰分歧转供分支019#盐锅东新台分支002#盐锅东新台变压器	200	94.3	160	-28.6	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
1441	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧大冯4队分支005#大冯4队变压器	200	32.43	160	95.14				
1442	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分歧二河口315分支007#二河口315变压器	315	50.63	252	92.5155				
1443	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线主干线008#塔山12队新台变压器	200	32.13	160	95.74				
1444	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线小中古西地变压器	50	6.48	40	36.76				

1445	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔新3台分支005#大渔新3台变压器	200	51.1	160	57.8				
1446	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大新台分支叶大北大沟地变压器	50	20.67	40	29.665				
1447	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支009#后永新台变压器	100	82.89	80	-2.89	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1448	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10KV塔河线二河口北新台变压器	200	25.26	160	109.48				
1449	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子4队001#孤家子4队新台变压器	200	63.33	160	33.34				
1450	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线055#大中古新台变压器	30	44.83	24	10.551				
1451	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙村新台分支白龙村新台变压器	200	20	160	120				
1452	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支秦庄洼地变压器	50	0.09	40	39.955				
1453	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀北分支003#打雀北台变压器	400	47.38	320	130.48				
1454	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子新台001#小庄子1.9队新台	50	94.59	40	-7.295	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1455	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线天雅小区1#箱变变压器间隔配电变压器	315	40.73	252	123.7005				
1456	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线干线大冯分歧许家3队分支002#许家村变压器	100	82.6	80	-2.6	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1457	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子3队分支008#小庄子3队变压器	80	79.8	64	0.16				
1458	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧007#西王四队变压器	400	11.03	320	275.88				
1459	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家5队分支005#凌家5队变压器	200	26.07	160	107.86				
1460	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧丁家1队分支006#丁家1队变压器	630	16.95	504	397.215				
1461	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家5队分支前永二台分支004#前永4队变压器	100	49.8	80	30.2				
1462	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧061#丁家5队小区变压器	50	39.03	40	20.485				
1463	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线郗家3队新台变压器	200	28.65	160	102.7				
1464	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧小庄子4、8队分支008#小庄子4队变压器	400	9.47	320	282.12				
1465	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支013#大渔新1台变压器	400	22.38	320	230.48				
1466	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥北地变压器	200	21.14	160	117.72				
1467	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支015#塔山12队变压器	200	73.38	160	13.24				
1468	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子分支007#周甸子变压器	100	96.24	80	-16.24	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1469	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线前永分歧012#前永村台变压器	200	83.3	160	-6.6	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1470	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧011#凌家1.2队变压器	400	46.46	320	134.16				
1471	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10KV塔东线大渔东台变压器	200	29.67	160	100.66				
1472	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支国明畜牧分支沿海公路北地2变压器	200	51.84	160	56.32				
1473	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌南地变压器	50	65.7	40	7.15				

1474	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌腰道台变压器	200	25.58	160	108.84				
1475	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支004#香宝新台变压器	100	85.6	80	-5.6	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1476	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分歧小领东地变压器	100	12.36	80	67.64				
1477	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧020#宋玉友变压器	200	12.72	160	134.56				
1478	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧034#梁家2队变压器	200	22.96	160	114.08				
1479	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线133#周甸子新台变压器	400	21.3	320	234.8				
1480	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支广顺台分支008#广顺台变压器	200	84.45	160	-8.9	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1481	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧036#四方南台变压器	30	154.73	24	-22.419	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1482	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方照明分支001#四方村变压器	80	99	64	-15.2	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1483	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东白分支广顺台分支广顺台东地机井变压器	50	0.06	40	39.97				
1484	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白新台分支006#东白新台变压器	50	27.21	40	26.395				
1485	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子5、6队分支007#小庄子5队变压器	100	88.74	80	-8.74	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1486	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线塔山砖厂分歧砖厂西地变压器	315	84.79	252	-15.0885	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1487	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝北分支003#大施宝北台变压器	200	74.03	160	11.94				
1488	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥南地变压器	100	23.91	80	56.09				
1489	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线西王王屯地变压器	50	38.64	40	20.68				
1490	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线盐厂5.6队分支宝昌十队前地变压器	50	50.64	40	14.68				
1491	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线034#小庄子10队变压器	400	8.84	320	284.64				
1492	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支007#打雀村台变压器	400	14.75	320	261				
1493	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧小施宝分支002#小施宝水变压器	100	17.81	80	62.19				
1494	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分歧018#大冯村台变压器	400	23.43	320	226.28				
1495	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线香宝村分支005#香宝村变压器	315	49.87	252	94.9095				
1496	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支沿海公路北地1变压器	100	4.29	80	75.71				
1497	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔南二线沿海公路南台变压器	400	72.1	320	31.6				
1498	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子1.9队分支009#小庄子1.9队变压器	200	36.15	160	87.7				
1499	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大中古西台变压器	200	46.32	160	67.36				
1500	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧宝昌北分支004#宝昌北台变压器	400	36.28	320	174.88				
1501	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10KV塔渔线盐场5.6队新台变压器	100	27.3	80	52.7				
1502	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧052#丁家4队水变压器	200	71.58	160	16.84				

1503	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧016#柳河沟农场变压器	200	146.82	160	-133.64	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1504	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古工业变压器	50	4.26	40	37.87				
1505	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧派出所东地分支东地机井变压器	100	0.03	80	79.97				
1506	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧036#张安4队变压器	200	41.15	160	77.7				
1507	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔大队新台分支005#大渔大队新台变压器	100	46.74	80	33.26				
1508	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝西分支003#大施宝西台变压器	200	114.65	160	-69.3	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1509	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧良家台北台变压器	200	46.34	160	67.32				
1510	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队014#马家1队变压器	50	70.98	40	4.51				
1511	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家6.7队分支003#马家6.7队变压器	400	12.25	320	271				
1512	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支004#孤家子村变压器	100	85.37	80	-5.37	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1513	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古北台变压器	315	22.92	252	179.802				
1514	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧污水处理厂分支小岭新台分支002#小岭新台变压器	200	34.62	160	90.76				
1515	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支007#石官3队变压器	80	84.45	64	-3.56	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1516	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧小中古工业分支009#小中古变压器	200	85.85	160	-11.7	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1517	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线侯玉春分支马家1队分支004#马家新台变压器	200	30.96	160	98.08				
1518	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧016#张安5队变压器	400	18.27	320	246.92				
1519	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支016#大施宝南台变压器	315	46.61	252	105.1785				
1520	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧036#崔屯台变压器	200	41.5	160	77				
1521	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV叶大南台变压器）	200	30.84	160	98.32				
1522	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山6队分支003#塔山6队变压器	200	39.7	160	80.6				
1523	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线香宝西地变压器	100	29.46	80	50.54				
1524	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子修配厂分支004#徐利变压器	30	0	24	24				
1525	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧009#梁家8队变压器	200	50.7	160	58.6				
1526	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧大南分支秦庄西地变压器	50	0.12	40	39.94				
1527	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10KV塔河线团山子新1台变压器	200	17.42	160	125.16				
1528	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌东台分支002#宝昌东台变压器	200	55.23	160	49.54				
1529	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白东台分支006#东白东台变压器	200	43.02	160	73.96				
1530	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支008#塔山1队变压器	200	52.35	160	55.3				

1531	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支 031# 东白新二台变压器	200	22.65	160	114.7				
1532	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线塔山砖厂分歧塔山砖厂北大 变压器	50	162	40	-41	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1533	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支002#塔山 政府台变压器	315	60.92	252	60.102				
1534	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线西白村分支西白新台分 支003#西白新台变压器	200	28.74	160	102.52				
1535	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王6.7.8队分支002#6.7.8 队台变压器	50	24.58	40	27.71				
1536	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海东后台分支 014#海东后台变压器	200	46.6	160	66.8				
1537	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧白龙1队新台变压器	200	12.4	160	135.2				
1538	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧109#白龙207变 压器	315	55.56	252	76.986				
1539	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧086#白龙4队变 压器	200	15.6	160	128.8				
1540	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家市场分支东岗子西地变 压器	50	37.62	40	21.19				
1541	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧派出所门前地变压 器	200	8.7	160	142.6				
1542	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古西地变压器	100	26.76	80	53.24				
1543	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线025#塔山2队变压器	160	80.44	128	-0.704	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1544	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧白龙分支 005# 白龙村变压器	100	74.61	80	5.39				
1545	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线建业绳厂分支山角子新 台分支003#山角子新台变压器	400	17.67	320	249.32				
1546	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分歧004#二河口南台变 压器	200	81.42	160	-2.84	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1547	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山2队新 台分支002#塔山2队新台变压器	200	53.4	160	53.2				
1548	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线干线丁家分歧许家1队分支 010#许家1队变压器	400	9.02	320	283.92				
1549	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线152#大桃花变压器	200	54.72	160	50.56				
1550	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王分支 008#费王 变压器	400	15.03	320	259.88				
1551	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小 庄子5、6队分支003#小庄子6队变压器	400	20.58	320	237.68				
1552	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线派出所东地分支东地机井 2变 压器	100	3.03	80	76.97				
1553	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧019#潘家6队变压器	30	108.6	24	-8.58	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
1554	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线马家三队分支万宝山 分支005#马家4队变压器	400	18	320	248				
1555	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支 035# 东白村变压器	200	44.47	160	71.06				
1556	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线014#大李6.7 队变压器	100	60.49	80	19.51				
1557	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线东岗子分支 014#潘家10队变 压器	400	12.28	320	270.88				
1558	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线小庄子3队地变压器	80	43.46	64	29.232				
1559	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线036#石官2队变压器	200	42.69	160	74.62				

1560	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支 035#大南村变压器	200	52.56	160	54.88				
1561	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10KV塔山北线 潘家分歧潘家西地变压器）	200	2.02	160	155.96				
1562	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支东白门前 地变压器	50	70.26	40	4.87				
1563	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线101#马家5队变压器	200	41.37	160	77.26				
1564	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线孤家子新台变压器	200	21.69	160	116.62				
1565	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支许家田屯新台 分支004#许家田屯新台变压器	200	25.5	160	109				
1566	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10kV塔渔线3、4队新台分支005#大李3、4 队新台变压器	200	64.02	160	31.96				
1567	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支011#石官4 队变压器	200	23.31	160	113.38				
1568	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧派出所门前地2变 压器	100	59.49	80	20.51				
1569	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧山角子村分支 004#山角子变压器	400	28.13	320	207.48				
1570	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官5.6队分支 006#石官5队变压器	80	98.48	64	-14.784	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1571	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧场 新台分支002#盐场新台变压器	200	47.4	160	65.2				
1572	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分歧榆科南地变压器	50	46.89	40	16.555				
1573	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线155#桃花村工业台变压器	200	8.03	160	143.94				
1574	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线考古分支二河口新村分支003# 二河口新村变压器	400	30.02	320	199.92				
1575	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧梁家新台分支 001#梁家新台变压器	200	26.81	160	106.38				
1576	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南 线叶大村台变压器）	200	45.51	160	68.98				
1577	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分歧温王南地变压器	50	78.84	40	0.58				
1578	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧065#潘家1队变压器	50	106.6	40	-13.3	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
1579	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线蔡少良分支小庄子五队屯 后地变压器	50	37.62	40	21.19				
1580	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线大李村新台变压器	100	119.7	80	-39.7	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1581	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线先塔山砖厂分歧山角子北地变 压器	50	4.02	40	37.99				
1582	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线147#桃花三队台变压器	400	74.03	320	23.88				
1583	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧072#潘家3队变压器	100	75.7	80	4.3				
1584	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧徐店分支010# 徐店变压器	200	27.86	160	104.28				
1585	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支 后永前台分支006#后永前台变压器	200	72.3	160	15.4				
1586	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支大南1队北地变 压器	50	0.03	40	39.985				
1587	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧白龙4队地变压器	50	11.4	40	34.3				
1588	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南 线叶大分歧叶大北地变压器）	100	41.61	80	38.39				
1589	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧东台分支005# 彭家东台变压器	200	57.75	160	44.5				

1590	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王分支014#丁家6队变压器	80	75.88	64	3.296				
1591	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方北地机井变压器	50	17.16	40	31.42				
1592	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧小孙屯分支012#小孙屯变压器	200	81.35	160	-2.7	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1593	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队分支万宝山分支019#万宝山变压器	200	50.07	160	59.86				
1594	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家6队分支014#许家6队变压器	80	104.1	64	-19.28	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1595	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线鄆家1.2队分支005#鄆家1.2队变压器	200	59.79	160	40.42				
1596	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔河线盐锅分歧024#盐锅4.6队变压器	100	46.14	80	33.86				
1597	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村北台	315	83.66	252	-11.529	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1598	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧赵王分支009#赵王变压器	400	22.35	320	230.6				
1599	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支李玉成分支004#大施宝南新台变压器	200	85.26	160	-10.52	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1600	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧叶大1.2队分支003#叶大1.2队变压器	80	98.5	64	-14.8	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1601	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV打雀东台变压器	400	27.48	320	210.08				
1602	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区1#配电室变压器间隔配电变压器	630	57.49	504	141.813				
1603	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧007#乡政府变压器	200	61.5	160	37				
1604	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧037#小施宝新台变压器	200	76.93	160	6.14				
1605	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧031#张安3队变压器	200	23.4	160	113.2				
1606	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧025#潘家7队变压器	100	66.3	80	13.7				
1607	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧038#潘家4.5队变压器	200	45.24	160	69.52				
1608	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线张白分歧038#张白村台变压器	400	30.26	320	198.96				
1609	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌新台分支002#宝昌新台变压器	200	43.92	160	72.16				
1610	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧017#西王1.2队变压器	100	61.72	80	18.28				
1611	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线张安一队新台	200	69.39	160	21.22				
1612	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分歧徐店北地变压器	50	39.75	40	20.125				
1613	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线叶大分歧大鱼场北台	100	49.02	80	30.98				
1614	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大孙屯分支大孙屯新台分支006#大孙屯新台变压器	200	23.85	160	112.3				
1615	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线天雅小区2#箱变变压器间隔配电变压器	315	49.75	252	95.2875				
1616	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线加油站分支008#塔山小区变压器	400	9.08	320	283.68				
1617	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧东白西地变压器	50	0.03	40	39.985				
1618	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线007#大李村台变压器	200	47.2	160	65.6				
1619	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方西地机井变压器	100	18.3	80	61.7				

1620	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子西台变压器	200	39.93	160	80.14				
1621	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子6队分支003#孤家子6队变压器	400	33.73	320	185.08				
1622	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧108#南江港305台变压器	200	47.19	160	65.62				
1623	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山南邮政分支001#邮政变压器	50	80.56	40	-0.28	2025.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1624	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官5.6队分支002#石官6队变压器	100	57.24	80	22.76				
1625	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线哨所分支002#哨所变压器	30	20.5	24	17.85				
1626	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧029#小施宝台变压器	200	59.7	160	40.6				
1627	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支011#孤家子1.8队变压器	400	33.4	320	186.4				
1628	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌8.9队分支9队分支008#宝昌8.9队新台变压器	200	43.5	160	73				
1629	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线139#孤家子4队变压器	400	17.21	320	251.16				
1630	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大孙屯分支012#大孙屯变压器	80	101.87	64	-17.496	2025.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1631	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线011#大李村新台变压器	50	153.09	40	-36.545	2025.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1632	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧086#白龙5队变压器	200	31.53	160	96.94				
1633	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支043#大南前台变压器	315	27.94	252	163.989				
1634	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线053#南台子变压器	400	10.13	320	279.48				
1635	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分歧海东分支叶大西地变压器	50	109.98	40	-14.99	2025.01.01	2026.12.30	0.1	10%
1636	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	御海龙湾一期2#配电室1号变压器间隔配电变压器	1000	29.43	800	505.7				
1637	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线高速分歧三湾子分支002#三湾子变压器	200	45.99	160	68.02				
1638	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧23右分支002#万家村变压器	100	24.21	80	55.79				
1639	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期4#配电室1#变压器	630	9.94	504	441.378				
1640	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期3#配电室2#变压器	500	10.69	400	346.55				
1641	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期1#配电室1#变压器	500	21.47	400	292.65				
1642	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线049#小北庄变压器	400	15.47	320	258.12				
1643	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧020#西万东变压器	200	45.24	160	69.52				
1644	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线067#北邱新区变压器	400	38.28	320	166.88				
1645	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧常粮分支20左分支002#车站住宅变压器	100	31.05	80	48.95				
1646	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧49左分支031#大李村变压器	400	23.1	320	227.6				
1647	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧南邱分支014#南邱南变压器	315	21.14	252	185.409				
1648	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线042#王家新区变压器	100	33.27	80	46.73				
1649	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分歧003#老军东变压器	250	46.01	200	84.975				
1650	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧026#王家东台变压器	315	56.76	252	73.206				

1651	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧陈国信分支 002#副杆陈国信变压器	400	22.23	320	231.08				
1652	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧北邱西分支 002#北邱西变压器	100	70.28	80	9.72				
1653	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线09左分歧15右分支011#牛营子变压器	30	87.87	24	-2.361	2025.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1654	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧030#西大院变压器	400	6.9	320	292.4				
1655	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期2#配电室1#变压器	400	17.22	320	251.12				
1656	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧040#甘家南变压器	315	16.12	252	201.222				
1657	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧006#副杆北邱南变压器	200	83.28	160	-6.56	2025.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1658	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分歧005#老军中变压器	160	66.47	128	21.648				
1659	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧33左分支007#龙庄子新变压器	200	22.75	160	114.5				
1660	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧056#金丝变压器	50	128.12	40	-24.06	2025.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1661	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分歧005#铁通变压器	100	37.26	80	42.74				
1662	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧035#龙庄子变压器	100	32	80	48				
1663	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧南邱分支 11右分支 002#南邱北变压器	100	64.83	80	15.17				
1664	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧王庄东1台变压器	200	69.84	160	20.32				
1665	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期1#配电室2#变压器	500	11.84	400	340.8				
1666	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分歧058#大陶变压器	50	24.68	40	27.66				
1667	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧44左分支001#甘家后屯变压器	200	13.32	160	133.36				
1668	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线54左分歧005#西郭变压器	100	44.81	80	35.19				
1669	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧西万西分支 002#西万西变压器	400	22.2	320	231.2				
1670	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	王庄西1台柱上变压器	200	25.44	160	109.12				
1671	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分歧043#小陶变压器	200	49.58	160	60.84				
1672	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期2#配电室2#变压器	400	18	320	248				
1673	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧011#北邱北变压器	315	28.73	252	161.5005				
1674	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧009#靠山屯变压器	100	48.74	80	31.26				
1675	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线老军东新台柱上变压器	400	42.85	320	148.6				
1676	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线主干线大陶分歧苏家分支 05#杆苏家变压器	400	18.86	320	244.56				
1677	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧07右分支005#老户西变压器	50	38.12	40	20.94				
1678	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线苏家新台变压器	400	15.03	320	259.88				
1679	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧新欣小区变压器	315	7.52	252	228.312				
1680	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线常屯新台变压器	200	12.54	160	134.92				
1681	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线013#老军大棚变压器	400	6.93	320	292.28				
1682	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧针织分支 001#王家南变压器	315	54.92	252	79.002				
1683	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧常粮分支 010#常屯变压器	200	24.88	160	110.24				
1684	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分歧政府分支 002#政府住宅变压器	200	19.38	160	121.24				
1685	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线32右分支012#老军西山变压器	315	65.65	252	45.2025				

1686	绥中县	万家66kV变电站	10kV王家北线单元	10kV王家北线王家北分歧007#王家北变压器	400	37.35	320	170.6				
1687	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期3#配电室1#变压器	500	9.79	400	351.05				
1688	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧028#王家屯变压器	100	24.15	80	55.85				
1689	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯华三线御海龙湾2#配电室02变压器 间隔配电变压器	630	6.97	504	460.089				
1690	绥中县	万家66kV变电站	10kV王家北线单元	10kV王家北线银行分歧04右分支001#辽西 住宅变压器	400	38.09	320	167.64				
1691	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧凉水2分歧005凉水二 变压器	200	21.78	160	116.44				
1692	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线王宝东北分支 005#王宝东升级变压器	200	53.91	160	52.18				
1693	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝2线茨干花并分歧茨干砖厂分支茨 于提水新台分支支002#茨于提水新台变压 器	50	142.32	40	-31.16	2025.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1694	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支009# 孙家南屯变压器	200	48.78	160	62.44				
1695	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧018#巴家电变 压器	100	20.13	80	59.87				
1696	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付屯分支009于家变压 器	200	12.45	160	135.1				
1697	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线006+1网户乡变压器	200	82.44	160	-4.88	2024.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1698	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线揣家分歧025#揣 家屯变压器	200	46.83	160	66.34				
1699	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧012高屯变压器	200	17.94	160	124.12				
1700	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧021#虎西屯变压 器	100	24.42	80	55.58				
1701	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分岐台南分歧017小杨 西变压器	100	61.9	80	18.1				
1702	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线010网户南变压器	200	63.74	160	32.52				
1703	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支005#王宝屯变 压器	200	30.26	160	99.48				
1704	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线小张分歧016小张变 压器	200	24.45	160	111.1				
1705	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线皮家南分支2#杆皮家北台变 压器	200	38.88	160	82.24				
1706	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧黄罗分支015# 黄罗屯变压器	400	24.73	320	221.08				
1707	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线014#西营子屯变 压器	100	98.73	80	-18.73	2024.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1708	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线157腰东变压器	200	27.18	160	105.64				
1709	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达南分支王虎新台分支002# 王虎新台变压器	315	19.49	252	190.6065				
1710	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线棉织厂分支暖气片分支 003#揣家修配厂变压器	30	41.8	24	11.46				
1711	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第二批高甸子5台(10kV王宝主干线 089#娄家升级变压器)	200	50.49	160	59.02				
1712	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线新立四分岐058新立 四变压器	400	30.12	320	199.52				
1713	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线马山分支002马山变 压器	400	12.74	320	269.04				
1714	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线005#王宝北变压 器	200	16.47	160	127.06				

1715	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧陈家分支 015# 马拐东变压器	100	42.21	80	37.79				
1716	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线徐会分歧 014#徐会屯变压器	30	94.2	24	-4.26	2024.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1717	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西潘屯分支 005# 西潘屯变压器	400	26.28	320	214.88				
1718	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支马拐新 台分支 002#马拐新台变压器	400	9.3	320	282.8				
1719	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分歧 004侯一变压器	200	18.6	160	122.8				
1720	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支西孙 新台分支 1#西孙新台变压器	200	29.85	160	100.3				
1721	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线吕贡村分歧 024# 吕西屯变压器	200	41.85	160	76.3				
1722	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线102线分歧茨干分支 002#次 于屯变压器	100	76.62	80	3.38				
1723	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线小张分歧 007潘屯变 压器	100	55.4	80	24.6				
1724	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线吕贡小冯分支 034#吕小冯屯变 压器	50	154.08	40	-37.04	2024.01.01	2026.12.30	0.02	2%
1725	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线东线鼎鑫分支 001鼎新 小区变压器	250	30.82	200	122.95				
1726	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线 070#北潘屯变压 器	100	51.16	80	28.84				
1727	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水新台分支 002凉水新台变压 器	400	18.07	320	247.72				
1728	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第二批西甸子新台 (10kV王宝主干线 山根子分支西孙屯分支 005#西孙屯变压器)	100	52.68	80	27.32				
1729	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝线悦海港湾小区配电室 02#变压器 间隔配电变压器	800	18.12	640	495.04				
1730	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线娄南新台分歧 001#娄南新 台变压器	400	19.83	320	240.68				
1731	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支 026西甸前变压器	200	52.31	160	55.38				
1732	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线开关厂分支 005#王宝南屯 变压器	400	53.95	320	104.2				
1733	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线草房分支杨大分支 支 004#杨大南台变压器	100	21.39	80	58.61				
1734	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线小万分支 022小万变压 器	200	22.26	160	115.48				
1735	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支 025#马 西变压器	200	0	160	160				
1736	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	网户北新台分支 014#网户北新台变压器	50	55.86	40	12.07				
1737	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧 020# 朱嘴子屯变压器	100	24.6	80	55.4				
1738	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线赵明分支赵一二分支 005# 赵一二屯变压器	400	16.69	320	253.24				
1739	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线124#娄家小冯变压器	200	20.55	160	118.9				
1740	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线皮家新台分支 002#皮家新台变 压器	400	14.51	320	261.96				
1741	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线揣家分歧肖家2分支 002#肖 二屯变压器	200	20.64	160	118.72				
1742	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线李宝分歧 038李保变 压器	200	13.86	160	132.28				

1743	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线王汉分支 006#王汉屯变压器	200	25.26	160	109.48				
1744	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户西分支 002#网户西变压器	100	46.26	80	33.74				
1745	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧虎西新台分支 002#虎西新台变压器	100	27.6	80	52.4				
1746	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线021后张变压器	200	31.89	160	96.22				
1747	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南偏屯分支 005#南偏屯变压器	100	57.54	80	22.46				
1748	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线040#肖一屯变压器	200	14.46	160	131.08				
1749	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线良屯分支 008#良屯新台变压器	100	25.26	80	54.74				
1750	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线腰西分支 004腰西变压器	200	14.76	160	130.48				
1751	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户东线张东分支 003+1张东变压器	400	56.7	320	93.2				
1752	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线朴西分支 005朴西变压器	400	24.91	320	220.36				
1753	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧 007刘屯变压器	200	28.17	160	103.66				
1754	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达分支小前分支 002小前变压器	100	52.68	80	27.32				
1755	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧刘家分支 009#刘家屯变压器	200	22.75	160	114.5				
1756	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线姜北分支 002#姜家北屯变压器	200	25.53	160	108.94				
1757	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房屯分支马圈子分支 004#马圈子屯变压器	400	18.03	320	247.88				
1758	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线朱咀子分歧国东分支 005#国东屯变压器	100	68.1	80	11.9				
1759	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧 034#北偏屯变压器	400	12.49	320	270.04				
1760	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧孙家分支 003孙家变压器	200	28.64	160	102.72				
1761	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧 028#黄家屯变压器	315	30.7	252	155.295				
1762	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧虎东新台分支 005#虎东新台变压器	100	31.56	80	48.44				
1763	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧柳沟分支 011#柳沟屯变压器	400	20.05	320	239.8				
1764	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付屯分支 014付屯变压器	80	36.25	64	35				
1765	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线前庞分支 007#前庞屯变压器	200	29.58	160	100.84				
1766	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线 140#西孙村变压器	100	7.38	80	72.62				
1767	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧林场分支 006后甸子变压器	200	36.81	160	86.38				
1768	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧吕东分支 003#吕东屯变压器	200	36.36	160	87.28				
1769	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧张果子村分支 005#张果子村变压器	200	27.86	160	104.28				
1770	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线赵明分支 019#赵明三四屯变压器	400	12.65	320	269.4				

1771	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干支线孔沟分支 009#孔沟屯变压器	50	32.49	40	23.755				
1772	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧 030#虎东屯变压器	100	28.74	80	51.26				
1773	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝线悦海港湾小区配电室 01#变压器 间隔配电变压器	800	28.83	640	409.36				
1774	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧大陶屯分支 004#大陶新台变压器	200	25.83	160	108.34				
1775	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支 008王花东变压器	200	31.86	160	96.28				
1776	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支 005#信用社变压器	200	13.08	160	133.84				
1777	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线 073+1李哈变压器	400	20.4	320	238.4				
1778	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线温屯分支 004侯五变压器	200	27.5	160	105				
1779	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧 019凉水一变压器	200	17.97	160	124.06				
1780	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧 027#虎南屯变压器	100	59.7	80	20.3				
1781	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支 039常岭变压器	400	12.66	320	269.36				
1782	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧大官新台分支 005大官新台变压器	100	96.12	80	-16.12	2024.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1783	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支 004凉水南变压器	100	35.31	80	44.69				
1784	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线351#皮家变压器	400	7.84	320	288.64				
1785	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干支线张果子分歧 029#张果子屯变压器	400	17.24	320	251.04				
1786	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线085凉水大变压器	100	77.1	80	2.9				
1787	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线046+1#铁路南居民变压器	30	50.46	24	8.862				
1788	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线 027#网户北分支 013#3网户北台变压器	100	62.25	80	17.75				
1789	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支 008河西变压器	30	141.13	24	-18.339	2024.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1790	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧 048大官北变压器	400	20.7	320	237.2				
1791	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧 035#小龙屯变压器	400	10.15	320	279.4				
1792	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧凉水二分分歧凉水东分支 002凉水二东2屯变压器	100	67.32	80	12.68				
1793	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	0kV网户二线网户西线李哈花卉示范园区分支李哈新台分支 003#李哈新台变压器	200	31.77	160	96.46				
1794	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧吕小冯南分支 018#吕小冯南变压器	100	17.01	80	62.99				
1795	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分歧申江屯分支 003#申江屯变压器	200	33.3	160	93.4				
1796	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大方西变压器	200	22.23	160	115.54				
1797	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧 018+1#小陶屯变压器	200	32.63	160	94.74				
1798	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线朱咀子分歧 23#朱咀子新台变压器	100	36.93	80	43.07				
1799	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧黄罗分支 021#黄罗新台变压器	200	21.65	160	116.7				
1800	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第四批海西村台（10kV王宝主干线左家分歧 020#左家屯变压器）	200	37.77	160	84.46				
1801	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分分歧台南分歧 027台南变压器	200	41.72	160	76.56				

1802	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线李宝分歧才大分支004#才大变压器	400	33.19	320	187.24				
1803	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线后张新台分歧005#后张新台变压器	400	10.19	320	279.24				
1804	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支020西甸后变压器	100	71.07	80	8.93				
1805	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧003#国西屯变压器	100	48.13	80	31.87				
1806	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线120侯水变压器	200	19.52	160	120.96				
1807	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线草房分支014#杨大屯变压器	100	16.91	80	63.09				
1808	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线035#肖三四屯变压器	200	49.83	160	60.34				
1809	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线王宝北新台变压器	200	105.7	160	-51.4	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1810	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧陈家分支020#陈家屯变压器	200	24.57	160	110.86				
1811	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第二批西甸子西台(10kV王宝线费岭新台)	200	35.64	160	88.72				
1812	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支杨家分支016#杨家屯变压器	400	4.21	320	303.16				
1813	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户西线035大张变压器	100	56.97	80	23.03				
1814	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线平房屯分支040#平房屯变压器	80	36.38	64	34.896				
1815	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线河东分支003河东前变压器	80	74.25	64	4.6				
1816	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线费家分歧032#费家南变压器	200	12.12	160	135.76				
1817	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线李宝分歧五谷岭分支003五谷岭变压器	100	30.32	80	49.68				
1818	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线小万分支王虎分歧026王虎变压器	200	75.66	160	8.68				
1819	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线隋岭分歧砖厂分支隋岭新台	200	19.32	160	121.36				
1820	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧李老屯分支005#李老屯变压器	50	85.43	40	-2.715	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
1821	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯东分支003陈家东变压器	200	35.92	160	88.16				
1822	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支刘大刀分支003#刘大刀屯变压器	400	2.59	320	309.64				
1823	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线台南分歧新立大分支007新立大变压器	315	36.76	252	136.206				
1824	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分分歧前甸子分支004前甸子变压器	400	14.25	320	263				
1825	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支003供销社变压器	200	60.48	160	39.04				
1826	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线081#东潘屯变压器	200	19.97	160	120.06				
1827	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧026#北偏村变压器	200	35.41	160	89.18				
1828	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线王虎分歧高达分支003高达变压器	200	72.99	160	14.02				
1829	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南偏屯西分支001#南偏新台变压器	200	47.55	160	64.9				
1830	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线毛桃分歧012#韩家屯变压器	400	9.3	320	282.8				
1831	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线隋岭分歧020隋岭变压器	200	12.48	160	135.04				

1832	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧 005#大陶屯变压器	200	17.03	160	125.94				
1833	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧小陶新台分支 001#杆小陶新台变压器	200	20.91	160	118.18				
1834	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线095#娄家东变压器	200	44.28	160	71.44				
1835	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线草房分支王宝东分支 006#王宝东变压器	200	65.1	160	29.8				
1836	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线030朴东变压器	100	59.62	80	20.38				
1837	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支 004#凉水二新台变压器	200	39.26	160	81.48				
1838	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧高屯新台分支 003#高屯新台变压器	200	41.61	160	76.78				
1839	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧 012#南大甸屯变压器	200	25.35	160	109.3				
1840	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支 008#王宝西新台变压器	400	59.34	320	82.64				
1841	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线138河东后变压器	200	17.52	160	124.96				
1842	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支后网户分支 003后网户变压器	200	20.3	160	119.4				
1843	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线 040#岭根屯变压器	50	56.1	40	11.95				
1844	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线100#娄家南变压器	100	38.49	80	41.51				
1845	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线 102线分歧 008#茨子提水变压器	100	56.63	80	23.37				
1846	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线 015#北大甸屯变压器	200	28.62	160	102.76				
1847	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分歧黄家新台分支 001#黄家新台变压器	160	49.75	128	48.4				
1848	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线李宝分歧才小分支 005才小变压器	100	35.26	80	44.74				
1849	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线159+2#后网户东台变压器	200	36.47	160	87.06				
1850	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支 005#马中屯变压器	200	30.36	160	99.28				
1851	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线良屯分支 003#良屯变压器	50	33.57	40	23.215				
1852	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线马屯分支 002马屯变压器	200	33.24	160	93.52				
1853	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支 002王花西变压器	200	32.52	160	94.96				
1854	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水二东台分支 2#凉水二东台变压器	200	25.47	160	109.06				
1855	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线大冯分支 005#大冯屯变压器	200	28.4	160	103.2				
1856	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧 023+1#巴家新台变压器	100	37.53	80	42.47				
1857	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯分支 012陈家变压器	400	33.53	320	185.88				
1858	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线草房分支 027#草房新台变压器	200	28.44	160	103.12				
1859	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分歧 005侯大变压器	100	63.1	80	16.9				
1860	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线程家南分支 004程家南变压器	400	15.79	320	256.84				
1861	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线草房分支 023#草房屯变压器	80	38.03	64	33.576				

1862	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线下庞分支 007#后 庞屯变压器	250	50.66	200	73.35				
1863	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线036张西变压器	200	39.9	160	80.2				
1864	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线下孔沟分支孔沟新 台分支支003#孔沟新台变压器	100	19.56	80	60.44				
1865	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支 004网户东 变压器	400	20.57	320	237.72				
1866	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线下周家分支 006#周 家屯变压器	50	68.88	40	5.56				
1867	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线下东潘北分支 001# 东潘北变压器	200	24.5	160	111				
1868	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧045大官南变压器	200	38.64	160	82.72				
1869	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线张西新台分支 008张 西新台变压器	200	65.61	160	28.78				
1870	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线下山根子分支 017# 山根屯变压器	200	22.76	160	114.48				
1871	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线中学分01#中学变压器	100	76.54	80	3.46				
1872	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线王家店新台变压器	200	26.7	160	106.6				
1873	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支049#加碑岩台变 压器	400	12.75	320	269				
1874	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧24#王丈子变压器	50	84.96	40	-2.48	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1875	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支 006#长 石湖台变压器	200	16.25	160	127.5				
1876	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支#28冰下台变压器	20	72.31	16	1.538				
1877	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支 019#上 房子台变压器	200	9.78	160	140.44				
1878	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支281#旧关台变压 器	200	8.84	160	142.32				
1879	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支水泉沟分支 011#水 泉台变压器	20	88.2	16	-1.64	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
1880	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩北沟分支车岭分支 #18 车岭台变压器	50	19.71	40	30.145				
1881	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧炕沟分歧二道 沟01二道沟台变压器	20	82.67	16	-0.534	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1882	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧于南沟 12#南沟变压 器	200	4.92	160	150.16				
1883	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧苇子洞分支 08# 张丈子东台变压器	20	52.1	16	5.58				
1884	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支上房子西支 9#上 房子西变压器	200	11.87	160	136.26				
1885	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆分歧刘家沟分支 04#刘家 沟变压器	50	27.24	40	26.38				
1886	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线191#下丈子东变压器	200	22.98	160	114.04				
1887	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧刘家沟分支 025#张庄台变压器	50	45.11	40	17.445				
1888	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支327#山神庙台变 压器	100	18.12	80	61.88				
1889	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 009#沟 口台变压器	30	67.22	24	3.834				
1890	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 48#黄土坡子变压 器	30	59.06	24	6.282				
1891	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分茶冲沟分 #09#茶冲 沟变压器	30	95.52	24	-4.656	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%

1892	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支 013#东沟里台变压器	100	38.42	80	41.58				
1893	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线韦洞分岐43#韦外台	30	71.44	24	2.568				
1894	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐82#吕道沟变压器	20	80.17	16	-0.034	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
1895	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线079#八里桥变压器	400	8.29	320	286.84				
1896	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐苇子洞分支 19#韦里台变压器	10	59.94	8	2.006				
1897	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分大半分支 001#小羊台变压器	20	92.5	16	-2.5	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1898	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐72#三岔子台变压器	200	9.96	160	140.08				
1899	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分23#老吕家台变压器	200	3.54	160	152.92				
1900	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支14#上房子东变压器	200	11.69	160	136.62				
1901	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线109#张向海台变压器	50	14.28	40	32.86				
1902	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 #6上房子村台变压器	100	49.36	80	30.64				
1903	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支 #39冰上台变压器	20	55.44	16	4.912				
1904	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线老西沟分01#老马西沟变压器	200	9.38	160	141.24				
1905	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线南沟分岐20#南石湖沟台	200	7.98	160	144.04				
1906	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分13#磨外变压器	200	5.12	160	149.76				
1907	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 052#大庄台变压器	100	35.8	80	44.2				
1908	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线092#毛北台子变压器	200	17.54	160	124.92				
1909	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐炕沟分岐 15#炕沟台变压器	100	12.95	80	67.05				
1910	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分断台分 #23断台台变压器	50	33.1	40	23.45				
1911	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支145#岭根台变压器	20	53.82	16	5.236				
1912	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线171#上北台子变压器	100	53.76	80	26.24				
1913	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线福兴号新台区变压器	200	29.92	160	100.16				
1914	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支086#穆家台变压器	200	6.93	160	146.14				
1915	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支 010#刘家沟台变压器	50	43.21	40	18.395				
1916	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支线马家分支 017#马家台变压器	50	46.56	40	16.72				
1917	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 21#黄杖子变压器	200	16.73	160	126.54				
1918	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分范台分支 001#范台变压器	200	14.53	160	130.94				
1919	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分南沟分 #06南沟台变压器	30	61.8	24	5.46				
1920	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分093#双柳台变压器	200	20.19	160	119.62				
1921	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 004#老车场变压器	200	28.11	160	103.78				
1922	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 34#碾盘沟变压器	30	90.76	24	-3.228	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%

1923	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧柳树沟 04#柳树沟变压器	50	67.62	40	6.19				
1924	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩线落石分支 009#落石沟台变压器	100	15.89	80	64.11				
1925	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线084#毛丈子变压器	50	97.68	40	-8.84	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1926	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧刘家沟分支 042#山尖台变压器	20	80.62	16	-0.124	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1927	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线韦洞分歧水台分支 01#张水台	50	30.9	40	24.55				
1928	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分#48大山外台变压器	200	6.19	160	147.62				
1929	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧北沟分支 004#骆丈子台变压器	200	29.33	160	101.34				
1930	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 043#陆台台变压器	50	39.25	40	20.375				
1931	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支黄木分支 001#黄木村台变压器	200	5.71	160	148.58				
1932	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分磨石沟分 11#磨里变压器	100	20.84	80	59.16				
1933	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩东沟里分支 #2东稍台变压器	200	38.79	160	82.42				
1934	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线黄地沟 015#黄地沟台变压器	200	6.8	160	146.4				
1935	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 220#上甸子台变压器	50	60.63	40	9.685				
1936	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线加碑岩羊岩子分歧 41#羊岩子台	20	79.79	16	0.042				
1937	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支石门石分支 001#石门台变压器	50	54.31	40	12.845				
1938	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧东沟分支 023#东沟台变压器	50	19.06	40	30.47				
1939	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 024#下房子台变压器	200	11.91	160	136.18				
1940	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧 026#张丈子变压器	200	13.02	160	133.96				
1941	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分八道沟分 #06八道沟变压器	20	22.33	16	11.534				
1942	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 180#老道沟台变压器	10	62.18	8	1.782				
1943	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧东沟分支 033#料坡台变压器	10	112.37	8	-3.237	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1944	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分楼房分支 #01楼房台变压器	200	14.49	160	131.02				
1945	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分大羊分支 033#大羊台变压器	100	17.66	80	62.34				
1946	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧侯家沟分歧 020#侯里台变压器	50	43.09	40	18.455				
1947	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧小北沟分支 06#小北沟变压器	200	5.19	160	149.62				
1948	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线西山分 09#西山变压器	50	61.1	40	9.45				
1949	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线184#吕丈子变压器	50	85.58	40	-2.79	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1950	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧 121#岭根变压器	10	69.57	8	1.043				
1951	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线159#大北沟变压器	100	56.16	80	23.84				
1952	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧 014#下洼子变压器	200	14	160	132				

1953	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线马山根分#02马山根台变压器	200	4.54	160	150.92				
1954	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线236#窝岭变压器	200	19.9	160	120.2				
1955	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐万家沟分029# 万家沟台变压器	100	14.68	80	65.32				
1956	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐北房子03#北房 子变压器	400	8	320	288				
1957	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分新台分33#黄梁子台 变压器	100	13.1	80	66.9				
1958	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线毛丈子西沟分岐033#西沟外 台变压器	200	7.62	160	144.76				
1959	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩北沟分支秋岭分支 021#秋岭台变压器	200	13.66	160	132.68				
1960	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐57#温丈子变压 器	200	14.71	160	130.58				
1961	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分新台分#01王台台变 压器	200	6.6	160	146.8				
1962	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支113#二站台变压 器	200	13.1	160	133.8				
1963	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线东道子支012#东道子台变压 器	200	5.62	160	148.76				
1964	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线100#高店台变压器	100	13.85	80	66.15				
1965	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支黄木分支001#黄木 沟口台变压器	20	92.2	16	-2.44	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1966	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支072#李家台变压 器	200	17.31	160	125.38				
1967	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支231#关场台变压 器	200	12.72	160	134.56				
1968	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线260#小冰沟台变压器	50	30.14	40	24.93				
1969	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐孤石沟分支14#郭台 变压器	50	48.04	40	15.98				
1970	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐老佛沟分支03#老佛 沟变压器	100	20.34	80	59.66				
1971	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南三台分#01南村台变压器	50	92.16	40	-6.08	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
1972	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分井子沟分支004#井 字沟王台台变压器	200	4.4	160	151.2				
1973	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐084#革外台变 压器	100	16.17	80	63.83				
1974	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线212#小岭变压器	200	37.8	160	84.4				
1975	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐胡头沟分岐 003#山根变压器	400	9.59	320	281.64				
1976	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	中心村第二批前所中台(10kV王家店线加碑 岩分支259#黄土台子台变压器)	20	80.79	16	-0.158	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
1977	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐北沟分支001# 加工厂台变压器	200	6.95	160	146.1				
1978	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支024#秋岭专台变 压器	50	18.99	40	30.505				
1979	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐果园分支01果 园台变压器	50	46.02	40	16.99				
1980	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支001#一 台变压器	315	27.68	252	164.808				
1981	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支300#皋尔山台变 压器	50	28.56	40	25.72				

1982	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支 024#秋甸子台变压器	20	66	16	2.8				
1983	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧北沟分支 34#叶家沟变压器	10	82.45	8	-0.245	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
1984	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线移动分01#机关变压器	100	80	80	0	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
1985	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#34南四台变压器	50	39.26	40	20.37				
1986	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线康庄分05#康庄变压器	200	11.23	160	137.54				
1987	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线128#综合厂变压器	30	34.05	24	13.785				
1988	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支周岭分支 009#周岭台变压器	50	19.7	40	30.15				
1989	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线106#高店南台变压器	200	8.01	160	143.98				
1990	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#13南一台变压器	50	35.86	40	22.07				
1991	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线加碑岩分歧西道子分支 03#西道子台	200	2.86	160	154.28				
1992	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧北沟分支 016#骆丈北沟台变压器	50	39.16	40	20.42				
1993	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧胡头沟分歧 011#胡头沟变压器	200	14.95	160	130.1				
1994	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支北沟分支 9#上房北沟变压器	30	80.89	24	-0.267	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
1995	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小锥山分支 #64#小锥山变压器	50	17.65	40	31.175				
1996	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分井子沟分支 020#井字沟台变压器	200	4.44	160	151.12				
1997	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支平场沟支 #30平场沟台变压器	200	3.77	160	152.46				
1998	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧43#于丈子台变压器	200	26.86	160	106.28				
1999	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线毛西里008#西沟里台变压器	200	7.86	160	144.28				
2000	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分#61大山里台变压器	100	19.82	80	60.18				
2001	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分胡里套 #29胡里套台变压器	50	33.39	40	23.305				
2002	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线121#福星号台变压器	100	95.55	80	-15.55	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2003	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线200#下丈子西变压器	200	12.66	160	134.68				
2004	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧大洞沟分支 14#大洞沟变压器	200	9.09	160	141.82				
2005	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支 009#马屯台变压器	200	9.62	160	140.76				
2006	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#54上洼台变压器	200	5.4	160	149.2				
2007	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧侯里分支 7#侯外台变压器	200	14.57	160	130.86				
2008	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 069#龙滩台变压器	100	16.76	80	63.24				
2009	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小香沟分#27小香沟台变压器	200	19.32	160	121.36				
2010	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧 099#革里台变压器	20	84.54	16	-0.908	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
2011	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 191#岭根台变压器	30	106	24	-7.8	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2012	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧木先沟分支 004#木先沟台变压器	100	22.69	80	57.31				

2013	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧孤石沟分支 27#孤石沟变压器	100	5.45	80	74.55				
2014	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线127#王家店变压器	200	43.95	160	72.1				
2015	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧北沟分支 22#北沟变压器	100	28.74	80	51.26				
2016	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧 12#南山变压器	400	7.6	320	289.6				
2017	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 031#岭上台变压器	50	42.34	40	18.83				
2018	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 103#贺家变压器	200	19.66	160	120.68				
2019	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10KV农三线084#十五分场新台变压器	200	6.55	160	146.9				
2020	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧 019十三分场南变压器	100	54.11	80	25.89				
2021	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧马蹄沟分支 013马蹄沟变压器	200	18.03	160	123.94				
2022	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧 017户尚东台变压器	200	53.15	160	53.7				
2023	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧皇姑分支 002皇姑村变压器	400	29.98	320	200.08				
2024	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线004#修造厂变压器	400	28.41	320	206.36				
2025	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分歧蓬蓬上沟分 007#蓬蓬下沟东台变压器	200	24.57	160	110.86				
2026	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10KV农三线罗三家子分歧 027#东庄一队新台变压器	200	15.39	160	129.22				
2027	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧 022十三分场变压器	100	46.3	80	33.7				
2028	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线039#果树农场住宅小区B区箱变 01#变压器	315	39.27	252	128.2995				
2029	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧 018#菜队变压器	200	12.78	160	134.44				
2030	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧东庄代甸子分支 007东庄代甸变压器	200	17.94	160	124.12				
2031	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线090十五分场变压器	400	21.65	320	233.4				
2032	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧涝豆分支 011#涝豆变压器	200	58.62	160	42.76				
2033	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线孙家店分歧 010孙家店变压器	400	45.75	320	137				
2034	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线镇政府分歧 003#镇政府变压器	200	93.09	160	-26.18	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2035	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线洋槐门分歧 002#杨槐门变压器	200	11.81	160	136.38				
2036	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧孙屯分支 004#孙屯变压器	200	22.53	160	114.94				
2037	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分歧大石东分支大石西分支 001大石西台变压器	400	34.64	320	181.44				
2038	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线坡山分支 028#坡山变压器	400	27.08	320	211.68				
2039	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧东沟分支 003东沟变压器	100	18.48	80	61.52				
2040	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧水泉子分支 040水泉子小北沟变压器	400	15.63	320	257.48				
2041	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水东分支 013凉水东台变压器	315	38.57	252	130.5045				
2042	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧 018#安马西变压器	80	102.13	64	-17.704	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%

2043	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐小涝豆分支 002小涝豆屯变压器	200	25.86	160	108.28				
2044	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐西山根分 014#副杆水泉子六七队变压器	400	21.03	320	235.88				
2045	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线015#果树农场住宅小区A区箱变 01#变压器	400	45.3	320	138.8				
2046	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第二批西甸子南台 (10kV西甸子线涝马分岐蚕厂分支 004蚕厂变压器)	315	38.6	252	130.41				
2047	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支 015莲蓬村变压器	400	9.84	320	280.64				
2048	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐076马圈山根变压器	400	17.8	320	248.8				
2049	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐024西甸子西台变压器	400	31.1	320	195.6				
2050	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10KV西甸子线皇户分岐012#户尚东新台变压器	200	31.77	160	96.46				
2051	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线069孙家店西变压器	200	26.79	160	106.42				
2052	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐006电池变压器	200	16.83	160	126.34				
2053	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10KV西甸子线涝马分岐涝豆分支涝豆南台分支支001#涝豆南台变压器	200	51.63	160	56.74				
2054	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分岐北甸子分支 009#西地变压器	200	16.08	160	127.84				
2055	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线四队分岐010#四队变压器	80	27.6	64	41.92				
2056	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分岐北甸子分支 025#北甸子村变压器	200	22.35	160	115.3				
2057	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子7队分支 005西七变压器	400	29.15	320	203.4				
2058	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线014#服务部变压器	200	18.14	160	123.72				
2059	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线十八分场分岐 009#七队变压器	200	43.46	160	73.08				
2060	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线002#修造厂西变压器	400	12.75	320	269				
2061	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐大偏新台分支 002#大偏新台变压器	200	39.51	160	80.98				
2062	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐小安马分支 008#小安马变压器	200	18.83	160	122.34				
2063	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石东分 027副杆大石东台变压器	200	47.58	160	64.84				
2064	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10KV农二线砖厂分岐北甸子分支前庄新台分支支001#前庄新台变压器	200	32.49	160	95.02				
2065	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐马五分支 007马圈5队变压器	200	89.43	160	-18.86	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2066	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐042#安马一队变压器	200	23.1	160	113.8				
2067	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第二批西甸子东台 (10kV西甸子线凉水西分岐012凉水西台变压器)	200	53.36	160	53.28				
2068	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬六队分支 001莲蓬六队变压器	200	44.1	160	71.8				
2069	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线徐屯分岐005#叶屯变压器	200	18.99	160	122.02				
2070	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分岐北甸子分支 027#北甸子南变压器	400	20.93	320	236.28				
2071	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽绒厂分岐 025#羽绒厂变压器	100	55.32	80	24.68				
2072	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10KV农二线徐屯分岐011#+1#徐屯新台变压器	200	17.46	160	125.08				

2073	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐066马圈一队变压器	200	32.4	160	95.2				
2074	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线六队分岐六队北分支003#六队水台变压器	50	16.2	40	31.9				
2075	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐075皇姑五、六队变压器	400	26.13	320	215.48				
2076	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐铁路分支#004铁路变压器	200	31.44	160	97.12				
2077	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线五队分岐012#五队变压器	200	9.06	160	141.88				
2078	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽绒厂分岐013#八队变压器	80	40.58	64	31.536				
2079	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐安马东分支005#安马东变压器	100	69.84	80	10.16				
2080	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第四批蚕厂台区（10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬学校分支004莲蓬学校变压器）	200	48.48	160	63.04				
2081	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线水泉五队分岐004水泉五队变压器	50	56.28	40	11.86				
2082	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第四批蚕厂台区（10kV西甸子线涝马分岐蚕厂分支004+1#蚕厂新台变压器）	200	59.79	160	40.42				
2083	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线二队分岐002二队变压器	200	16.36	160	127.28				
2084	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐涝豆分支涝豆北台分支支001#涝豆北台变压器	200	46.26	160	67.48				
2085	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十七分场分岐001#十七分场变压器	100	51.6	80	28.4				
2086	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分岐东庄北沟新台分支003#东庄北沟新台变压器	160	60.71	128	30.864				
2087	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐水泉子东台分支003#水泉子东台变压器	200	33.39	160	93.22				
2088	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线118#河西变压器	400	21.65	320	233.4				
2089	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分岐北甸子分支北甸子新台分支支001#北甸子新台变压器	200	59.88	160	40.24				
2090	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线纸箱厂分岐007#纸箱厂变压器	200	21.39	160	117.22				
2091	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐户尚西分支007户尚河西变压器	200	59.6	160	40.8				
2092	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线高屯分岐007#高屯变压器	200	20.49	160	119.02				
2093	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐034西甸子南台变压器	400	63.5	320	66				
2094	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线徐屯分岐015#徐屯变压器	200	43.29	160	73.42				
2095	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分岐铁筐厂分支罗三家子新台变压器	200	44.61	160	70.78				
2096	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线政府分岐006乡政府变压器	200	50.16	160	59.68				
2097	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支023水泉子一队变压器	400	29.53	320	201.88				
2098	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线027苗台变压器	200	11.16	160	137.68				
2099	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐西甸子新台分支004副杆西甸子新台变压器	200	37.71	160	84.58				
2100	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线023#服务部新台变压器	400	75.05	320	19.8				
2101	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐001#陈屯台变压器	200	25.89	160	108.22				
2102	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线103五七变压器	200	18.81	160	122.38				
2104	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线九分场分岐006#九队变压器	400	17.85	320	248.6				

2105	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线西山分歧004#西山变压器	400	14.32	320	262.72				
2106	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线鹿场新台变压器	100	24.39	80	55.61				
2107	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线065#山根子变压器	100	52.2	80	27.8				
2108	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线049#十一队变压器	200	14.15	160	131.7				
2109	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线063#十队变压器	50	86.22	40	-3.11	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2110	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧马八九分岔002马圈8、9变压器	400	29.33	320	202.68				
2111	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分歧涂料分支003涂料变压器	400	33.03	320	187.88				
2112	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧东庄分支北道分支004#东庄北道变压器	200	31.74	160	96.52				
2113	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线一分场分歧007#一分场变压器	30	83.6	24	-1.08	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2114	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧白庙子分支白庙子新台变压器	200	39.45	160	81.1				
2115	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧蚕厂分支005天顺小区2变压器	315	57.3	252	71.505				
2116	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧003十四队变压器	400	17.78	320	248.88				
2117	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分歧大石东分支大石南台分支支014#大石南台变压器	200	37.38	160	85.24				
2118	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线六队分歧012#六队变压器	200	37.71	160	84.58				
2119	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分歧莲蓬上沟分支031莲蓬上沟变压器	200	29.34	160	101.32				
2120	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧水泉子分支032水泉子三队变压器	400	20.3	320	238.8				
2121	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分歧大石修配分支005大石修配变压器	200	78.23	160	3.54				
2122	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支户尚九队分支002#户尚九变压器	400	17.02	320	251.92				
2123	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线十八分场分歧025#十六分场变压器	80	42.45	64	30.04				
2124	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支040#户尚十队变压器	200	35.73	160	88.54				
2125	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧白庙子分支009白庙子村变压器	400	35.35	320	178.6				
2126	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧042东庄一队变压器	200	30.21	160	99.58				
2127	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧123马圈6队变压器	400	15.93	320	256.28				
2128	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分歧034西甸子东台变压器	200	47.93	160	64.14				
2129	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧103马圈子村变压器	400	22.78	320	228.88				
2130	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线俱乐部分岐A区分支002#俱乐部变压器	315	56.63	252	73.6155				
2131	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧041东庄五队北沟变压器	50	79.32	40	0.34				
2132	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧下沟分支007下沟变压器	200	13.45	160	133.1				
2133	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧大偏分支003大偏变压器	200	36.51	160	86.98				
2134	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分新建分#05宽邦4队变压器	200	34.92	160	90.16				

2135	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐7队分支04号西岔7队大棚B台变压器	30	57.96	24	6.612				
2136	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支03号沈屯大棚老台变压器	400	9.33	320	282.68				
2137	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐101号右1左2大河村台变压器	50	32.18	40	23.91				
2138	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐12分支18号大河西12队变压器	200	6.22	160	147.56				
2139	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#024杨树2队变压器	80	70.05	64	7.96				
2140	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐44号木先村1组变压器	20	80.43	16	-0.086	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2141	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#05黑于2队变压器	200	17.73	160	124.54				
2142	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分供销社分#05#供销社变压器	200	81.9	160	-3.8	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2143	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线217#广裕站台变压器	200	82.92	160	-5.84	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
2144	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐117号大河14队变压器	200	4.74	160	150.52				
2145	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐66号大河9队变压器	400	10.9	320	276.4				
2146	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#61七里一李店变压器	50	41.76	40	19.12				
2147	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐16号胜利大棚东变压器	100	16.95	80	63.05				
2148	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支16号#沈屯新增变压器	100	17.5	80	62.5				
2149	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分南沟分#04#大力南沟变压器	50	67.11	40	6.445				
2150	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟黑于3队#03黑于3队变压器	200	17.49	160	125.02				
2151	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线326号左1号新房村6组新增变压器	100	22.5	80	57.5				
2152	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐03号康家10变压器	80	60.04	64	15.968				
2153	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐126号大河西村2组变压器	50	51.3	40	14.35				
2154	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚分岐14#石棚村4.5组变压器	100	45.71	80	34.29				
2155	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道81号左1头道河前台变压器	200	15.93	160	128.14				
2156	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐040号项家四队变压器	50	64.79	40	7.605				
2157	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐71#高利大棚分支2#高力大棚变压器	100	19.08	80	60.92				
2158	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐货站分支1号宽邦货站变压器	100	118.74	80	-38.74	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2159	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分#14#南平A变压器	200	30	160	100				
2160	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线上土头分岐01号上土头村变压器	200	31.43	160	97.14				
2161	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟#60窝棚1队变压器	200	25.86	160	108.28				
2162	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#窝棚2队变压器	400	14.39	320	262.44				

2163	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐项家分支17右12号项家三队变压器	50	68.79	40	5.605				
2164	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线石棚分岐47号石棚村7.8.9组新增变压器	50	97.98	40	-8.99	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2165	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐017号宽邦3队变压器	200	93.9	160	-27.8	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
2166	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐118号西边1.2.5老台变压器	400	17.08	320	251.68				
2167	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐13号东岔3.4队新增台变压器	200	47.82	160	64.36				
2168	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先分支3号#木先4.5组变压器	200	81.6	160	-3.2	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2169	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分双杨树支03号双杨树屯变压器	400	15.45	320	258.2				
2170	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线071号白洋西台变压器	400	21.38	320	234.48				
2171	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐西台5.6.7新增台变压器	200	20.22	160	119.56				
2172	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#18七里六范屯变压器	50	59.88	40	10.06				
2173	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐大房2分支#2大房2老变压器	400	11.93	320	272.28				
2174	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线111号龙潭村3台变压器	200	22.75	160	114.5				
2175	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先西分支6号#木先4.5新台变压器	50	92.82	40	-6.41	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2176	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分离棚沟#26黑于1队新台变压器	200	30.17	160	99.66				
2177	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线炉渣东沟005#炉渣东沟变压器	50	41.13	40	19.435				
2178	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线49号右6号观音皮屯变压器	50	37.44	40	21.28				
2179	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1、4组西台变压器	100	114.6	80	-34.6	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2180	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线115#东平村变压器	50	138.72	40	-29.36	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2181	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐021号宽邦村（2队）变压器	200	26.19	160	107.62				
2182	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐085号观音大棚变压器	50	27.96	40	26.02				
2183	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐项家分支17左11号项家一队变压器	80	51.26	64	22.992				
2184	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐27号胜利4队大棚变压器	50	24.99	40	27.505				
2185	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分#17分10#南平九十队变压器	200	30.5	160	99				
2186	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线186号#康家2组变压器	200	24.38	160	111.24				
2187	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#051杨树5.8队大棚变压器	30	97.5	24	-5.25	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2188	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线299#葛家1.4新增变压器	100	43.95	80	36.05				
2189	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分岐平台村5组	50	26.48	40	26.76				
2190	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#059杨树4队大棚变压器	200	8.04	160	143.92				
2191	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐64#小高利分支5#高利村6组变压器	30	46.26	24	10.122				
2192	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支18#大陆7.8台变压器	50	87	40	-3.5	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%

2193	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧粮库分支2号联合厂台变压器	100	100.41	80	-20.41	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
2194	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线120#东平3.4台变压器	400	19.14	320	243.44				
2195	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧05号胜利7队变压器	200	29.49	160	101.02				
2196	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#37七里村变压器	50	70.53	40	4.735				
2197	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#61#李店新变压器	200	8.1	160	143.8				
2198	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分歧38号苇子新台变压器	200	26.13	160	107.74				
2199	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧97#赵井坤变压器	50	50.53	40	14.735				
2200	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线146#平台村1组台变压器	50	79.47	40	0.265				
2201	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧#09杨树1队变压器	400	10.73	320	277.08				
2202	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利3分支3号胜利3队变压器	100	40.68	80	39.32				
2203	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力新村分黑鱼五组#20#黑鱼5新增台变压器	50	89.92	40	-4.96	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2204	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧帽和沟分支#16帽和沟台变压器	100	29.65	80	50.35				
2205	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力分歧分#52#黑鱼4组变压器	200	11.78	160	136.44				
2206	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分辛庄子03#大陆沟1.2队变压器	315	6.75	252	230.7375				
2207	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利6分支3号胜利6队变压器	200	14.61	160	130.78				
2208	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分歧30号苇子村变压器	200	19.61	160	120.78				
2209	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄士分支07#黄士村4组变压器	200	16.16	160	127.68				
2210	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分歧边里分支8#边里北新增变压器	200	29.85	160	100.3				
2211	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支08分大陆B分03#大陆B台变压器	200	20.34	160	119.32				
2212	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧01号东岔村变压器	400	51.38	320	114.48				
2213	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分歧英伍3-4组分支6号英伍村3.4组新增变压器	100	15.18	80	64.82				
2214	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线新房子4-5分支01#新房村4.5组变压器	80	55.43	64	19.656				
2215	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线034+1号上土头新台变压器	200	37.55	160	84.9				
2216	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线西平东新增分支6#西平东新增变压器	50	87.92	40	-3.96	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2217	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚1-2组分支12#石棚村1.2组变压器	50	92.5	40	-6.25	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2218	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#03-1#东岔5.6棚变压器	50	83.46	40	-1.73	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2219	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧小柳沟分支9号#英伍村1组变压器	80	23.12	64	45.504				
2220	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分西店子分#02黑水村新台变压器	200	30.39	160	99.22				
2221	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线181号#康家4队变压器	100	65.46	80	14.54				

2222	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利4分支8号胜利4队变压器	200	15.79	160	128.42				
2223	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐102号西边东水棚变压器	200	16.79	160	126.42				
2224	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支31#岳家4队变压器	200	19.29	160	121.42				
2225	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐大房3分支#3大房3队变压器	400	12.66	320	269.36				
2226	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1.4东台变压器	200	36.42	160	87.16				
2227	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#12-1#大力河南东变压器	200	51.78	160	56.44				
2228	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分岐缺沟分支10号英伍村2组变压器	50	45.79	40	17.105				
2229	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐20号左1陶维福变压器	100	7.63	80	72.37				
2230	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线233#月明山分支6#广玉村7组变压器	80	74.85	64	4.12				
2231	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐123号西边1.2.5新台变压器	50	43.62	40	18.19				
2232	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#18#大栗河西台变压器	100	38.31	80	41.69				
2233	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线38号观音村台变压器	200	29.35	160	101.3				
2234	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线210号小沙金沟变压器	50	45.86	40	17.07				
2235	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树3分支#07杨树3队变压器	200	30.21	160	99.58				
2236	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分沙金沟支11号沙金沟新台变压器	400	14.38	320	262.48				
2237	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分岐44号右2号岳家2队新增变压器	100	30.39	80	49.61				
2238	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐#50大房2新台变压器	50	92.41	40	-6.205	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
2239	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#08东岔7队大棚变压器	400	6.77	320	292.92				
2240	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐宽邦8分支09号宽邦8队变压器	80	50.74	64	23.408				
2241	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分#03宽邦7队变压器	200	42.66	160	74.68				
2242	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟新建分#31后6队新台变压器	200	9.25	160	141.5				
2243	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐广玉站新增分支3#广玉站新增变压器	200	56.33	160	47.34				
2244	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐120号左1杨树4队变压器	50	46.67	40	16.665				
2245	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚7—8组分支17#石棚村7.8.9组变压器	200	37.61	160	84.78				
2246	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线55号观音小棚沟变压器	100	19.2	80	60.8				
2247	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分岐42号#平台村6组变压器	20	84.3	16	-0.86	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
2248	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支38#岳家2队变压器	100	43.26	80	36.74				
2249	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐094号#西边东水新棚变压器	100	51.18	80	28.82				

2250	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐067号#西岔3.5新棚变压器	200	9.94	160	140.12				
2251	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线上月明山分支5号#高利村4组变压器	20	65.04	16	2.992				
2252	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道59头道河后台变压器	200	18	160	124				
2253	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线干净吴分#02干净吴变压器	200	37.35	160	85.3				
2254	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐056号#西岔5新棚变压器	80	42.55	64	29.96				
2255	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线广玉分支6号#广裕村4.6组变压器	200	38.73	160	82.54				
2256	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐47#二道房分支1#二道1.3组变压器	200	55.2	160	49.6				
2257	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线025号炉渣A台变压器	200	41.34	160	77.32				
2258	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉东新增分支4#广玉站新增变压器	200	50.01	160	59.98				
2259	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支电信2号宽邦10队变压器	200	24.75	160	110.5				
2260	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐088号#西台5.6.7老台变压器	400	12.15	320	271.4				
2261	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支124号棒槌1队变压器	100	53.46	80	26.54				
2262	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐黑干分岐05+01号宽邦7组新增变压器	200	49.62	160	60.76				
2263	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑干分大力新村分黑鱼五组#20黑于1队新台变压器	50	74.79	40	2.605				
2264	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐05号宽邦20.21队变压器	200	26.06	160	107.88				
2265	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐074号西岔1.4大棚变压器	100	14.86	80	65.14				
2266	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐08号康家9队变压器	200	20.97	160	118.06				
2267	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线小西台分支5号二道村4组变压器	50	122.16	40	-21.08	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
2268	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐大房3分支#01大房村台变压器	200	17.49	160	125.02				
2269	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道69头道河屯台区变压器	200	10.59	160	138.82				
2270	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐15号康家水变压器	30	33.91	24	13.827				
2271	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支58#岳家1队变压器	200	16.59	160	126.82				
2272	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分新建分#13#南平7、8队变压器	100	90	80	-10	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2273	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐08号东岔3.4队变压器	100	78.33	80	1.67				
2274	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐广玉站分支金矿分支广玉4.6新增分支4#广玉4.6新增变压器	200	56.01	160	47.98				
2275	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐070号东岔56队大棚变压器	400	12.48	320	270.08				
2276	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支04号西岔3.5老棚变压器	100	32.67	80	47.33				

2277	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线张合沟分支05#新房村1.2组 变压器	200	36.22	160	87.56				
2278	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐5分支08号#大河5队 变压器	200	17.96	160	124.08				
2279	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线2D107单元10KV宽邦南线杨树 分岐杨树5.8队	80	43.95	64	28.84				
2280	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄士分支38#黄士村2组新增 变压器	200	31.17	160	97.66				
2281	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭边外分支05#盘岭村边外变 压器	200	42.94	160	74.12				
2282	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分#74#三道沟变压 器	100	51.93	80	28.07				
2283	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐33号木先村2组变压 器	200	9.43	160	141.14				
2284	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10KV西平南线乡政府西台新增	200	39.81	160	80.38				
2285	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐22号#康家8队变压 器	400	33.05	320	187.8				
2286	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐3分支05号大河西村 1组变压器	160	44.55	128	56.72				
2287	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐#17大房大棚老台 变压器	100	89.94	80	-9.94	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
2288	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐高利外分支06#高利 村1组东变压器	50	92.72	40	-6.36	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2289	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线125#东平1.2台变压器	200	55.17	160	49.66				
2290	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐11分支12号西台村新 增变压器	200	20.4	160	119.2				
2291	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐046项家五队变压器	50	78.84	40	0.58				
2292	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支82号棒槌沟 2.3队变压器	200	17.41	160	125.18				
2293	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支4号胜利5 队变压器	400	48.85	320	124.6				
2294	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐052号东岔村新增台变 压器	400	58.15	320	87.4				
2295	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支14号西岔五 队变压器	200	30.18	160	99.64				
2296	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#窝棚4队变压器	50	58.74	40	10.63				
2297	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分西店子分#09黑水1.3 队变压器	200	35.04	160	89.92				
2298	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线066号白杨村变压器	100	90.66	80	-10.66	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2299	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支57号棒槌沟5 队变压器	200	8.94	160	142.12				
2300	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力分岐分#08宽邦6队 变压器	50	93.6	40	-6.8	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2301	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐#30大房4队变压器	100	78.93	80	1.07				
2302	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐107号大河西村10组 变压器	160	29.21	128	81.264				
2303	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐06+1号宽邦9队变压 器	50	29.91	40	25.045				
2304	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐东沟分支3#田维春 变压器	20	0.07	16	15.986				
2305	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐050项家六队变压器	200	14.22	160	131.56				
2306	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线052号白杨水台变压器	200	11.64	160	136.72				

2307	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑干分大栗分新村分#10分02#大力北沟变压器	160	38.59	128	66.256				
2308	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分歧75#上明月山分支11#高利2.3西变压器	200	17.16	160	125.68				
2309	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线葛家5组分支12号#葛家村5组变压器	30	91.1	24	-3.33	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2310	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧120号左2#大河3队变压器	200	9.06	160	141.88				
2311	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利1分支18号胜利1队变压器	200	17.15	160	125.7				
2312	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分炉炸B支02号炉渣B台变压器	200	52.8	160	54.4				
2313	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧106号西边3.4队变压器	200	29.79	160	100.42				
2314	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线新房子6分支01#新房村6组变压器	200	24.89	160	110.22				
2315	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧036号西岔7队变压器	400	17.33	320	250.68				
2316	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线龙潭分歧08号龙潭村变压器	30	87.29	24	-2.187	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2317	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧11分支06号左3西台村台变压器	200	16.38	160	127.24				
2318	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线367号葛家1.4西新增变压器	200	9.9	160	140.2				
2319	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧38号胜利四队二变压器	30	26.86	24	15.942				
2320	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支68右3号棒槌沟4队变压器	100	32.47	80	47.53				
2321	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧威力提水分支12右2号宽邦马跨沟11队水台变压器	200	44.82	160	70.36				
2322	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧6分支02号西岔6队变压器	200	34.94	160	90.12				
2323	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧东岔2队新增分支东岔2队新增变压器	50	49.2	40	15.4				
2324	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线中月明山分支4号#高利村5组变压器	100	23.55	80	56.45				
2325	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧120号左2#大河4队变压器	200	11.79	160	136.42				
2326	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线中土分歧#03土头村变压器	100	70.02	80	9.98				
2327	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线盘岭分歧边里分支3号#盘岭村边里变压器	400	14.97	320	260.12				
2328	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#23-1东岔8队变压器	200	72.29	160	15.42				
2329	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧沈屯分支沈屯新增东台分支5号沈屯新增东台变压器	200	26.58	160	106.84				
2330	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧山后分支14号岔山后台照明变压器	200	2.41	160	155.18				
2331	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分歧35#陈家屯分支20#陈家屯2组变压器	50	90.06	40	-5.03	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2332	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分歧上明月山分支11号右5号高利2.3西新增变压器	100	30.42	80	49.58				
2333	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线菜沟分歧15号菜沟变压器	50	59.28	40	10.36				
2334	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线#94#东平河沿水变压器	200	7.82	160	144.36				
2335	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线下土分支04#下土头山变压器	200	49.44	160	61.12				

2336	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支36号观音7队变压器	50	98.04	40	-9.02	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2337	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线50号右5号观音村新增变压器	10	58.34	8	2.166				
2338	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线西平B分#03西平东新台变压器	315	44.63	252	111.4155				
2339	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分#13宽邦5队变压器	400	20.66	320	237.36				
2340	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分小桥支13号小桥子台变压器	200	9.96	160	140.08				
2341	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支25#岳家6队变压器	50	44.52	40	17.74				
2342	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分岐大房新棚支#2大房大棚新台变压器	200	17.22	160	125.56				
2343	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐04号胜利1队棚变压器	30	63.18	24	5.046				
2344	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分岐62#盘岭村9组变压器	30	138.46	24	-17.538	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2345	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐二道大棚水分支2#二道四村麦田水利变压器	200	13.88	160	132.24				
2346	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐76号大河7队变压器	400	17.91	320	248.36				
2347	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐宽邦1分支01号宽邦1队变压器	100	68.85	80	11.15				
2348	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线130号龙潭四队变压器	50	71.52	40	4.24				
2349	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先3新增分支1#木先3新增变压器	400	26.21	320	215.16				
2350	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线马垮沟分#10#宽邦11队变压器	200	51.29	160	57.42				
2351	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力新村分黑鱼五组#26#黑于5队老台变压器	30	104.6	24	-7.38	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
2352	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐陈家6组分支12号陈家4.5组变压器	30	83.77	24	-1.131	2026.01.01	2026.12.30	0.01	1%
2353	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线240#广裕村东台变压器	100	56.94	80	23.06				
2354	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄土分支27+1#黄土村1组变压器	200	33	160	94				
2355	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐131号大河2队变压器	200	12.4	160	135.2				
2356	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐080号沈屯大棚新增台变压器	100	11.66	80	68.34				
2357	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线293#葛家村1.4组变压器	200	37.57	160	84.86				
2358	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉一组分支17杆#广玉村1组变压器	100	32.25	80	47.75				
2359	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分新建分#10分01南平B台变压器	100	60.33	80	19.67				
2360	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭7组分支16#盘岭村7组变压器	50	89.56	40	-4.78	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2361	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线099号龙潭村2台变压器	200	37.71	160	84.58				
2362	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐046号大棚变压器	50	53.7	40	13.15				
2363	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐板子沟分支14英伍村5组变压器	200	6.61	160	146.78				
2364	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐107英伍村6组变压器	50	48.68	40	15.66				
2365	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分乡政府分#02乡政府西平村西台变压器	200	95.52	160	-31.04	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%

2366	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧083号西岔1.4队新棚变压器	50	62.72	40	8.64				
2367	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧中学分支7号宽邦20.21队新增变压器	50	48.42	40	15.79				
2368	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚分歧02#石棚村3组变压器	400	37.5	320	170				
2369	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支观音线21号观音4.5队变压器	200	27.89	160	104.22				
2370	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分歧平台2-4组	200	59.52	160	40.96				
2371	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚6组分支13#石棚村6组变压器	50	36.15	40	21.925				
2372	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧上柳沟分支22号#陈家村6组变压器	30	25.56	24	16.332				
2373	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分沙金沟支15号沙金沟变压器	400	14.61	320	261.56				
2374	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧11右1号东岔7队变压器	200	35.52	160	88.96				
2375	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧货站分支1号宽邦供销社变压器	80	15.79	64	51.368				
2376	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分魏屯#03七里四魏屯变压器	100	58.5	80	21.5				
2377	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭八组分支01#盘岭村8组变压器	50	93.67	40	-6.835	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2378	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧5分支15号#大河6队变压器	100	37.44	80	42.56				
2379	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧035#西岔7队大棚A台变压器	100	11.31	80	68.69				
2380	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利1分支5号胜利2队变压器	400	11.38	320	274.48				
2381	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树分歧#36杨树7队变压器	200	14.44	160	131.12				
2382	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分离棚沟新建分#21分02#宋家沟变压器	200	24.24	160	111.52				
2383	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#16-1东岔8队大棚变压器	200	3.35	160	153.3				
2384	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑子分离棚沟#52窝棚村水台变压器	200	9.51	160	140.98				
2385	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧英伍3—4组分支01#英伍村3.4组变压器	100	32.79	80	47.21				
2386	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉分支01杆#广裕村西台变压器	200	46.13	160	67.74				
2387	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧项家分支19号项家二队变压器	50	76.02	40	1.99				
2388	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#12七里七陶屯变压器	200	17.86	160	124.28				
2389	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分大陆03#大陆村西变压器	315	14.02	252	207.837				
2390	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分歧7号#木先村3组变压器	200	31.71	160	96.58				
2391	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分歧边里南分支1#边里南新增变压器	100	27.12	80	52.88				
2392	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧45号东岔1队变压器	50	59.82	40	10.09				
2393	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧沈屯分支15号#沈屯老台变压器	400	21.48	320	234.08				

2394	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线136号龙潭五队变压器	50	73.26	40	3.37				
2395	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟#80窝棚村变压器	200	2.28	160	155.44				
2396	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分歧高利大棚分支01号左2号高力大棚新增变压器	100	19.77	80	60.23				
2397	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线#67西平村东台变压器	200	98.04	160	-36.08	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2398	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧09号3.4队大棚变压器	200	12.66	160	134.68				
2399	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟分新建甲分#10窝棚3队变压器	315	9.75	252	221.2875				
2400	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧01号杨树2队棚变压器	400	4.68	320	301.28				
2401	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧25号东岔2队变压器	200	39.77	160	80.46				
2402	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线李沟分支20#新房村3组变压器	200	13.38	160	133.24				
2403	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树分歧#28杨树6队变压器	50	69.72	40	5.14				
2404	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线张合沟分支10号新房村1.2组新增变压器	100	52.5	80	27.5				
2405	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧079#康家变压器	50	57.8	40	11.1				
2406	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线113#立根台变压器	200	11.01	160	137.98				
2407	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线栗木沟分歧边外东台变压器	100	32.97	80	47.03				
2408	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线072#松岭子变压器	100	55.3	80	24.7				
2409	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧015#杨树变压器	200	17.34	160	125.32				
2410	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧099#卢家变压器	30	80.7	24	-0.21	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2411	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧獐狼统分歧沟外分支003#獐狼六队变压器	100	33.58	80	46.42				
2412	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线东沟分支017#东沟变压器	20	94.32	16	-2.864	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2413	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧196#塔子沟二队变压器	200	7.31	160	145.38				
2414	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线152#骆台子变压器	50	33.83	40	23.085				
2415	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线138#郝家变压器	100	53.61	80	26.39				
2416	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线172#大台地变压器	200	5.78	160	148.44				
2417	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线165#西沟变压器	100	32.85	80	47.15				
2418	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线永南分支007#永南南变压器	50	76.92	40	1.54				
2419	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线高家分支002#高家变压器	50	34.02	40	22.99				
2420	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线杨家分歧015#杨家村变压器	400	29.4	320	202.4				
2421	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线小万草分支2#小万草台区变压器	100	32.46	80	47.54				
2422	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线宁子沟分歧032#宁子沟变压器	20	54.68	16	5.064				
2423	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线大甸子分支001#供电所变压器	200	8.57	160	142.86				
2424	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧獐狼统分歧丁字沟分支003#獐狼七队变压器	100	19.36	80	60.64				

2425	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线河口分支 003#河口变 压器	200	6.12	160	147.76				
2426	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线车场沟分歧 032#马家 变压器	200	7.56	160	144.88				
2427	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线杨家分歧牛家沟新台分支 001# 牛家沟新台变压器	200	48.03	160	63.94				
2428	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧獐狼统分 歧035#獐狼四队变压器	200	17.58	160	124.84				
2429	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线暖泉子分歧002#暖泉子变压器	200	15.24	160	129.52				
2430	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧 116#张家 变压器	200	19.07	160	121.86				
2431	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线104#东台子变压器	5	83.84	4	-0.192	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2432	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线牛家沟分歧003#牛家沟变压器	400	26.15	320	215.4				
2433	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧边沿子分 支002#边沿子变压器	100	19.56	80	60.44				
2434	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧 003#杨树湾 子变压器	100	11.28	80	68.72				
2435	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧永安北分 支003#永安北变压器	100	85.35	80	-5.35	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2436	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线立木厂分支 025#立木 厂变压器	50	25.51	40	27.245				
2437	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线王台分支 023#王台变 压器	10	49.67	8	3.033				
2438	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧獐狼统分 歧058#獐狼一队变压器	200	17.79	160	124.42				
2439	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线立木沟分歧 036#小栗 木变压器	200	2.69	160	154.62				
2440	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线070#北沟变压器	400	5.25	320	299				
2441	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线142#榆树湾变压器	50	26.21	40	26.895				
2442	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线059#河北变压器	100	17.91	80	62.09				
2443	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线曹家分支 002#曹家变 压器	200	14.88	160	130.24				
2444	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线石匣分支 012#石匣口 变压器	400	9.78	320	280.88				
2445	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧獐狼统分 歧042#獐狼二队变压器	30	64	24	4.8				
2446	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线195#大甸子变压器	200	14.31	160	131.38				
2447	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线小河口分歧 024#小河 口变压器	50	23.01	40	28.495				
2448	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧 024#花户变 压器	400	9.86	320	280.56				
2449	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧 022#小山 口变压器	100	56.13	80	23.87				
2450	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧 221#塔子 沟三队变压器	200	4.78	160	150.44				
2451	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线025#边外变压器	400	6.08	320	295.68				
2452	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线乡直分支001#乡政府变压器	315	51.45	252	89.9325				
2453	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线金家沟分支 012#金家 沟变压器	30	66.13	24	4.161				
2454	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10KV永安线130#暖泉子北变压器	200	23.31	160	113.38				

2455	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线万芝草分岐003#万芝草变压器	200	29.21	160	101.58				
2456	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车东分岐005左分支001#副杆(1050)变压器	400	35.18	320	179.28				
2457	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分线36右4#箱变1#变压器	630	47.46	504	205.002				
2458	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线011#(9003)变压器	315	87.14	252	-22.491	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2459	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分岐20右分支006#(9017)变压器	200	104.43	160	-48.86	2026.01.01	2026.12.30	0.1	10%
2460	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分岐003#(1017)变压器	315	91.71	252	-36.8865	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2461	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	中国人民银行变压器间隔配电变压器	630	99.3	504	-121.59	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%
2462	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分岐19右分支007#副杆(4027)变压器	400	31.34	320	194.64				
2463	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分岐35右分支005#副杆(1038)变压器	400	7.78	320	288.88				
2464	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分岐028#(1036)变压器	200	33.27	160	93.46				
2465	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线103阳光家园箱变01配电变压器	630	84.73	504	-29.799	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
2466	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑二期1#配电室1#变压器	800	16.8	640	505.6				
2467	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马分支040#(9000)变压器	200	32.34	160	95.32				
2468	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#(3011)变压器	200	47.6	160	64.8				
2469	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分岐010#(4030)变压器	400	30.19	320	199.24				
2470	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园一号箱变(9041)配电变压器	400	34.65	320	181.4				
2471	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期1#配电室02变压器	800	28.08	640	415.36				
2472	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线金穗箱变(1002)01配电变压器	800	38.16	640	334.72				
2473	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线063右001#变压器(原经纬租赁专台)	250	35.46	200	111.35				
2474	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV塔山线县医院分岐003#(6048)变压器	400	60.03	320	79.88				
2475	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线092#(1022)变压器	400	17.72	320	249.12				
2476	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分岐022#(9018)变压器	50	31.56	40	24.22				
2477	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分岐015#副杆(1063)变压器	400	72.2	320	31.2				
2478	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线09右分岐002#(9009)变压器	400	19.5	320	242				
2479	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线023#(1003)变压器	400	61.58	320	73.68				
2480	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室02变压器	800	7.95	640	576.4				
2481	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分岐019#副杆(1048)变压器	500	59.3	400	103.5				
2482	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分岐003#副杆001#(1032)变压器	400	2.55	320	309.8				
2483	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线10右02左01#(9004)变压器	315	35.39	252	140.5215				
2484	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马分支030左分岐007#(9014)变压器	400	60.3	320	78.8				
2485	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分岐019#(1045)变压器	400	57.6	320	89.6				
2486	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV塔山线县医院分岐5右2#(6041)变压器	315	66.67	252	41.9895				
2487	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线58左分岐001#(3046分)变压器	315	57.4	252	71.19				

2488	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分线36右3#箱变1#变压器	630	20	504	378				
2489	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	公安局家属楼箱变1#变压器间隔配电变压器	630	70.98	504	56.826				
2490	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线058#（3055）变压器	315	62.41	252	55.4085				
2491	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线12#杆变压器	250	40.51	200	98.725				
2492	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧012#肖家新村3#变压器	315	27.94	252	163.989				
2493	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分43#右7#右3#箱变（公园变）01变压器	630	56	504	151.2				
2494	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线067#（3009）变压器	400	35.6	320	177.6				
2495	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线004#（9008）变压器	315	46.1	252	106.785				
2496	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV碧海蓝天二期2#配电室1号配电变压器	800	19.56	640	483.52				
2497	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV水源分线36右28#盛华园7配电站变压器间隔01配电变压器	315	30.82	252	154.917				
2498	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	铁馨园箱变变压器	500	47.72	400	161.4				
2499	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧013#（1047）变压器	315	76.98	252	9.513				
2500	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	金鼎嘉苑B区1号配电室1号变压器	630	37.37	504	268.569				
2501	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分歧013#（1064）变压器	400	35.8	320	176.8				
2502	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线建都首府一期1#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	50.22	504	187.614				
2503	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧015#肖家新村1#变压器	315	42.06	252	119.511				
2504	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支016#（6049）变压器	200	51.69	160	56.62				
2505	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	东方花园2#配电室2#变压器	800	24.24	640	446.08				
2506	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线033#（6045）变压器	200	31.28	160	97.44				
2507	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10KV塔山线裕隆苑三期1#配电室01变压器	630	43.78	504	228.186				
2508	绥中县	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	鸿龙湾2#配电室1#变压器	500	16.54	400	317.3				
2509	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线河畔箱变02配电变压器	500	57.55	400	112.25				
2510	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线018#（9001）变压器	400	63.44	320	66.24				
2511	绥中县	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	鸿龙湾1#配电室1#变压器	500	12.67	400	336.65				
2512	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线职教箱变配电变压器	500	53.76	400	131.2				
2513	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线老宏跃箱变01配电变压器	800	69.73	640	82.16				
2514	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV塔山线光明支县医院分歧4右1#（建都首府11、12#楼）变压器	400	37.86	320	168.56				
2515	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线盛花园二期配电室变压器间隔配电变压器	630	23.87	504	353.619				
2516	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分歧014#（9015）变压器	100	48.33	80	31.67				
2517	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线带逸新（1046）箱变02配电变压器	500	68.9	400	55.5				
2518	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线奥兴新天地小区箱变（3069）配电变压器	630	16.37	504	400.869				
2519	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分歧006#（1016）变压器	400	67.5	320	50				
2520	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线015#（9002）变压器	400	90	320	-40	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2521	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧013#（车纸新台）变压器	400	63.8	320	64.8				
2522	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV水源分线36右分歧28左分支02左分支002#副杆（4025）变压器	400	1.48	320	314.08				

2523	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线隆泰华府1#配电室2#变压器	800	9.33	640	565.36				
2524	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑2#配电室1#变压器	630	18.19	504	389.403				
2525	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线045#副杆001#（1010）变压器	400	26.58	320	213.68				
2526	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线026#（1004）变压器	400	58.05	320	87.8				
2527	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线61右分歧012#（4033）变压器	315	63.82	252	50.967				
2528	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线42右1左1#（肖家市场南台）变压器	400	35.65	320	177.4				
2529	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线德洋配电室1号变压器	630	39.59	504	254.583				
2530	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV城郊线转播台分支026+1#韩国良变压器	200	45.6	160	68.8				
2531	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电室1号变间隔配电变压器	630	49.56	504	191.772				
2532	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右028#（明城佳苑对面门市）变压器	250	9.12	200	177.2				
2533	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	安居嘉苑二期箱式变电站02变压器间隔配电变压器	630	23.07	504	358.659				
2534	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电室2号变间隔配电变压器	630	53.11	504	169.407				
2535	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线58左分歧002#（3047）变压器	400	78.63	320	5.48				
2536	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV瑞水一线春天里二期配电室2#配电变压器	800	21.66	640	466.72				
2537	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧30左分歧003#（9013）变压器	315	56.69	252	73.4265				
2538	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	东方花园1#配电室1#变压器	800	26.19	640	430.48				
2539	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线62左分歧001#（3010）变压器	315	16.76	252	199.206				
2540	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线59右分歧003#（4024）变压器	315	38.63	252	130.3155				
2541	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线100#（1021）变压器	200	87.81	160	-15.62	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2542	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线023#（3001）变压器	315	60.1	252	62.685				
2543	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线56左分歧001#（微波站3039）变压器	400	90.48	320	-41.92	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2544	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分歧013#（9016）变压器	315	59.56	252	64.386				
2545	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	安居嘉苑二期箱式变电站01变压器间隔配电变压器	630	61.98	504	113.526				
2546	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧043#（1040）变压器	400	56.8	320	92.8				
2547	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线52右分歧002#（4001）变压器	315	92.52	252	-39.438	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2548	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	金屋华府二期1#配电室1#变压器	800	13.08	640	535.36				
2549	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室2号变压器间隔配电变压器	630	46.73	504	209.601				
2550	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线59左分歧001#（3052）变压器	400	45.28	320	138.88				
2551	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧25左分歧003#（9012）变压器	315	59.14	252	65.709				
2552	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV塔山线县医院分歧007#（6044）变压器	400	89.95	320	-39.8	2026.01.01	2026.12.30	0.02	2%
2553	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV碧海蓝天二期2#配电室2号配电变压器	800	29.58	640	403.36				
2554	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线048#副杆（3012）变压器	315	118.84	252	-122.346	2026.01.01	2026.12.30	0.15	15%

2555	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	东方花园2#配电室1#变压器	800	20.31	640	477.52				
2556	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线025#(3037) 变压器	200	53.76	160	52.48				
2557	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	安居家苑	400	76.55	320	13.8				
2558	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞车线水韵奥园02箱变01变压器间隔 配电变压器	500	61.57	400	92.15				
2559	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线39左分枝001#(3031) 变压器	315	80.98	252	-3.087	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2560	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府1#配电室1号配电变 压器	500	41.63	400	191.85				
2561	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线46左分枝002#(3064) 变压器	315	68.63	252	35.8155				
2562	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电室1号变间隔配电变压器	630	34.89	504	284.193				
2563	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#副杆(3066) 变压器	500	26.03	400	269.85				
2564	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线045#(1013) 变压器	400	72.77	320	28.92				
2565	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线075#(1024) 变压器	400	6.18	320	295.28				
2566	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线15左1#变压器（新分台）	400	13.58	320	265.68				
2567	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室2号变压器间 隔配电变压器	630	52.1	504	175.77				
2568	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kv水源分线52右分枝006#(4004) 变压器	400	43.71	320	145.16				
2569	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分枝01左分支004#变 压器	400	87.58	320	-30.32	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2570	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区1#箱变变压器02#	630	30.06	504	314.622				
2571	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线052#(3005) 变压器	400	43.96	320	144.16				
2572	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	政府2#箱变变压器间隔配电变压器	630	33.62	504	292.194				
2573	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	金屋华府二期2#配电室2#变压器	800	13.23	640	534.16				
2574	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线035#(3002) 变压器	400	59	320	84				
2575	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10KV塔山线裕隆苑三期2#配电室02变压器	630	26.79	504	335.223				
2576	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	水源分43#右7#右3#箱变(盛华园B站)1#箱 变01变压器	500	65.82	400	70.9				
2577	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV瑞水一线春天里二期配电室1#配电 变压器	800	22.47	640	460.24				
2578	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线039右001#(4007) 变压器	315	68.32	252	36.792				
2579	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	马家联合小区配电室配电变压器间隔配 电变压器	500	41.92	400	190.4				
2580	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分枝009#(1015) 变压器	400	58.08	320	87.68				
2581	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝30左分枝007右分 支008#变压器	400	9.33	320	282.68				
2582	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分枝19右分支008#(402 7分台) 变压器	400	42.9	320	148.4				
2583	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞车线车东分枝011#(1051) 变压器	315	63.09	252	53.2665				
2584	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线077#(1099) 变压器	315	37.71	252	133.2135				
2585	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室01变压器	800	14.97	640	520.24				
2586	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线064#(1020) 变压器	200	66.78	160	26.44				
2587	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10KV磷电线电马支34右17左1#马家联合二 期变压器	400	35.91	320	176.36				
2588	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线建都首府一期2#配电室2号变 压器	630	54.83	504	158.571				
2589	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分线37#箱变1#变压器	630	29.46	504	318.402				
2590	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电室2号变间隔配电变 压器	630	53.14	504	169.218				

2591	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线隆泰华府1#配电室1#变压器	800	19.17	640	486.64				
2592	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线58左分枝002#(老汇阳, 锅炉房) 变压器	315	45.26	252	109.431				
2593	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV春天里小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	800	45.96	640	272.32				
2594	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线029#(3036) 变压器	315	81.37	252	-4.3155	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2595	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV机场线机频分枝10右分支001#(6042) 变压器	315	56.38	252	74.403				
2596	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	绥中县振兴变压器	400	66.2	320	55.2				
2597	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线007#变压器	200	67.92	160	24.16				
2598	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	金屋华府二期2#配电室1#变压器	800	15.75	640	514				
2599	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝07左分支005#(1059) 变压器	400	61.86	320	72.56				
2600	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线022#(1088) 变压器	315	58.25	252	68.5125				
2601	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分枝沙岭杨分支10右1#变压器	400	14.28	320	262.88				
2602	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区2#箱变变压器02#	500	15.46	400	322.7				
2603	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分枝05左分支001#(老干部局院内) 变压器	315	39.54	252	127.449				
2604	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线10右分枝02左分支010#(9005) 变压器	400	26.28	320	214.88				
2605	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝016#(1049新分) 变压器	315	59.02	252	66.087				
2606	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线52右分枝005#(4002) 变压器	315	78.9	252	3.465				
2607	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分枝015#(1034) 变压器	200	76.92	160	6.16				
2608	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑1#配电室2#变压器	800	33.39	640	372.88				
2609	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区3#箱变变压器01#	630	13.43	504	419.391				
2610	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分枝25右分支003#副杆(1035) 变压器	400	41.93	320	152.28				
2611	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	三强配电室变压器间隔配电变压器	630	22.6	504	361.62				
2612	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分枝19右分支004#(4026) 变压器	315	44.15	252	112.9275				
2613	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线041#(1012) 变压器	400	56.8	320	92.8				
2614	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线36右分枝01左分支002#副杆(4008) 变压器	400	67.47	320	50.12				
2615	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分枝014#柱上变压器	315	69.83	252	32.0355				
2616	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分枝35右分支017#副杆(1041) 变压器	400	15.95	320	256.2				
2617	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园二号箱变02(9042) 变压器	400	54.99	320	100.04				
2618	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线光明(A008) 箱变01变压器间隔配电变压器	500	38.2	400	209				
2619	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室01变压器	800	26.7	640	426.4				
2620	绥中县	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	鸿临湾1#配电室2#变压器	500	31.17	400	244.15				
2621	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分枝37右分支016#(1039) 变压器	400	3.36	320	306.56				
2622	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左5左2右001#变压器	315	5.13	252	235.8405				
2623	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑2#配电室2#变压器	630	22.19	504	364.203				
2624	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线阳光花园配电室配电变压器	500	43.14	400	184.3				
2625	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	新宏跃1#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	17.43	640	500.56				

2626	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	肖家新村二期配电室变压器间隔配电变压器	800	48.66	640	250.72				
2627	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线084#(1023)变压器	315	51.59	252	89.4915				
2628	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧11左分歧005#副杆(9011)变压器	400	61.86	320	72.56				
2629	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑二期1#配电室2#变压器	800	14.52	640	523.84				
2630	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线39右分歧004#(1011)新变压器	315	74.88	252	16.128				
2631	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线御水湾1#配电室1号变压器间隔配电变压器	500	32.7	400	236.5				
2632	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧11左7#(9024新分)变压器	400	47.7	320	129.2				
2633	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线54右分歧003#(3049)变压器	315	54.03	252	81.8055				
2634	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	新宏跃1#配电室2#变压器间隔配电变压器	800	25.2	640	438.4				
2635	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线61右分歧18左分支001#(4041)变压器	400	26.51	320	213.96				
2636	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	56.29	504	149.373				
2637	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧07左分支007+1#变压器	400	32.95	320	188.2				
2638	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线64左分歧005#(1092)变压器	400	17	320	252				
2639	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线52右分歧003#副杆(3013)变压器	315	76.65	252	10.5525				
2640	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧038#饮料1新台变压器	200	35.58	160	88.84				
2641	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑1#配电室1#变压器	800	15.81	640	513.52				
2642	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	凯达逸夫花园小区配电室变压器间隔配电变压器	315	73.43	252	20.6955				
2643	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线宏跃变配电室01配电变压器	400	98.94	320	-75.76	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2644	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧015#(1052分)变压器	315	60.16	252	62.496				
2645	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期2#配电室02变压器	800	29.7	640	402.4				
2646	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV城郊线转播台分支012#转播台变压器	800	55.5	640	196				
2647	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线039#(3038)变压器	200	36.66	160	86.68				
2648	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10KV塔山线裕隆苑四期1#配电室01变压器	800	56.79	640	185.68				
2649	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧014#肖家新村2#变压器	315	25.75	252	170.8875				
2650	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	54.22	504	162.414				
2651	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线049#变压器	400	70.65	320	37.4				
2652	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线47左分歧01左分支002#副杆(3033)变压器	500	34.53	400	227.35				
2653	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线13右分歧002#(9006)变压器	200	58.08	160	43.84				
2654	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧006#(9010)变压器	400	23.03	320	227.88				
2655	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线老宏跃箱变02配电变压器	630	60.86	504	120.582				
2656	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室02变压器	800	47.13	640	262.96				

2657	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线碧海蓝天二期1#配电室2号配电变压器	500	96.93	400	-84.65	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2658	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞车线水韵奥园箱变(1089)配电变压器	400	79.65	320	1.4				
2659	绥中县	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	鸿临湾2#配电室2#变压器	500	16.22	400	318.9				
2660	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线56左分歧002#副杆002#(3056)变压器	400	76.4	320	14.4				
2661	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线27右分歧007#(1005)变压器	315	69.81	252	32.0985				
2662	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	水源分干线45#(盛华园A站)变压器	630	64.73	504	96.201				
2663	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	剧场箱变变压器间隔配电变压器	630	63.81	504	101.997				
2664	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV城内一线安居家苑二号箱变01变压器	315	72.95	252	22.2075				
2665	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线瑞州西苑配电室01变压器间隔配电变压器	500	49.25	400	153.75				
2666	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变1号变压器间隔配电变压器	630	38.13	504	263.781				
2667	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线54左分歧001#(1019)变压器	200	39.69	160	80.62				
2668	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	政府1#箱变变压器间隔配电变压器	630	48.89	504	195.993				
2669	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	塔山线碧海蓝天二期箱变配电变压器(10#楼)	500	30.3	400	248.5				
2670	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线54右分歧001#(3050)变压器	315	12.34	252	213.129				
2671	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分歧28右分支003#(1037)变压器	400	26.15	320	215.4				
2672	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线061#(3008)变压器	500	67.2	400	64				
2673	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期2#配电室01变压器	800	4.89	640	600.88				
2674	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	盛华园二期1#亭配电室02变压器间隔配电变压器	630	23.21	504	357.777				
2675	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分歧35右分支018#副杆(1042)变压器	315	28.15	252	163.3275				
2676	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧016#(1049)变压器	315	41.88	252	120.078				
2677	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线069#(1026)变压器	400	64.23	320	63.08				
2678	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	东方花园1#配电室2#变压器	800	15.63	640	514.96				
2679	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支05左分支010#(6047)变压器	400	4.28	320	302.88				
2680	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分歧05左分支003#(3035)变压器	400	65.92	320	56.32				
2681	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧30左分歧007+1#(9014分)二台子变压器	400	60.21	320	79.16				
2682	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧11左分歧007#副杆002#(9024)变压器	400	37.33	320	170.68				
2683	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府1#配电室2号配电变压器	500	55.1	400	124.5				
2684	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线057#(3014)变压器	315	27.73	252	164.6505				
2685	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期1#配电室01变压器	800	33.03	640	375.76				
2686	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府2#配电室2号配电变压器	630	81.42	504	-8.946	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2687	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府2#配电室1号配电变压器	500	82.24	400	-11.2	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2688	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧007#(1044)变压器	200	2.07	160	155.86				

2689	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区2#配电室2#变压器	630	53.71	504	165.627				
2690	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区4#配电室1#变压器	630	27.87	504	328.419				
2691	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线44左分枝001#(2020) 变压器	200	57	160	46				
2692	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04左分支008#(5029) 变压器	250	61.06	200	47.35				
2693	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期3#亭01变压器间隔配电变压器	630	45.9	504	214.83				
2694	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线建都2期1箱变01配电变压器	400	61.59	320	73.64				
2695	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区1号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	20.26	400	298.7				
2696	绥中县	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线聚富站箱变(5004) 配电变压器	500	101.54	400	-107.7	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2697	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝007#(5007) 变压器	400	67.83	320	48.68				
2698	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线039#副杆(2009) 变压器	400	68.15	320	47.4				
2699	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	风华里1#配电室2#变压器	800	20.82	640	473.44				
2700	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	城南支12右1#箱变变压器间隔配电变压器	630	58.16	504	137.592				
2701	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期1#亭01变压器间隔配电变压器	630	67.81	504	76.797				
2702	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线025#(2012) 变压器	400	46.5	320	134				
2703	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	文富小区西关二期配电室配电变压器间隔配电变压器	500	64.61	400	76.95				
2704	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线047#(2010) 变压器	400	6.63	320	293.48				
2705	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分枝043#(9023) 变压器	315	85.62	252	-17.703	2026.01.01	2026.12.30	0.03	3%
2706	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	30.21	400	248.95				
2707	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝14左分支02右分支001#(5020) 变压器	400	24.14	320	223.44				
2708	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线020#(2003) 变压器	400	86.07	320	-24.28	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2709	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线24左分枝007#副杆(2005) 变压器	315	42.73	252	117.4005				
2710	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	45.15	400	174.25				
2711	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	宝地家园小区配电室配电变压器间隔配电变压器	400	63.75	320	65				
2712	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线028#(2006) 变压器	400	73.45	320	26.2				
2713	绥中县	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线清花园B区箱变配电变压器	500	75.2	400	24				
2714	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区4#配电室2#变压器	630	8.35	504	451.395				
2715	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线10左分枝10右分支001#(9020) 变压器	200	50.94	160	58.12				
2716	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线沃霖配电室2#变压器间隔配电变压器	630	40.51	504	248.787				
2717	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分枝02右分支001#(2017) 变压器	400	52.32	320	110.72				
2718	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04右分支003#(5011) 变压器	315	60.78	252	60.543				
2719	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分枝003#(4016) 变压器	400	47.88	320	128.48				
2720	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分枝008#(4019) 变压器	500	74.16	400	29.2				
2721	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线圣帝雅阁2#箱变02配电变压器	500	47.62	400	161.9				

2722	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线030#(2007)变压器	400	24.51	320	221.96				
2723	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分歧014#副杆(2019)变压器	315	44.91	252	110.5335				
2724	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧10右分支001#(5026分)变压器	315	71.27	252	27.4995				
2725	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线022#(2004)变压器	400	58.28	320	86.88				
2726	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线圣帝雅阁1#箱变02配电变压器	500	60.45	400	97.75				
2727	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线18左分歧002#(2022)变压器	200	38.85	160	82.3				
2728	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线044#(5015)变压器	400	59.76	320	80.96				
2729	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线012#(2013)变压器	400	21.29	320	234.84				
2730	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家园4#亭(B004)配电变压器间隔配电变压器	630	59.68	504	128.016				
2731	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家园3#亭配电室变压器间隔配电变压器	630	45.56	504	216.972				
2732	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区1号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	71.33	400	43.35				
2733	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期2#亭01变压器间隔配电变压器	630	49.52	504	192.024				
2734	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线农业新村01#箱变01配电变压器	500	51.84	400	140.8				
2735	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线22右分歧004#(2015)变压器	315	106.87	252	-84.6405	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2736	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	南门站	500	72.66	400	36.7				
2737	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线032#(2008)变压器	400	93.53	320	-54.12	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2738	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城北支分歧005#(2036)变压器	315	18.51	252	193.6935				
2739	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分歧007#(2018)变压器	315	92.1	252	-38.115	2026.01.01	2026.12.30	0.07	7%
2740	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线圣帝雅阁3#箱变01配电变压器	500	49.22	400	153.9				
2741	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区3#配电室1#变压器	630	59.97	504	126.189				
2742	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线029#(2011)变压器	400	21.09	320	235.64				
2743	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧017#副杆002#(5009)变压器	315	67.56	252	39.186				
2744	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区2#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	18.33	640	493.36				
2745	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧14左分支006#副杆002#(5021)变压器	315	66.22	252	43.407				
2746	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支001#(5012)变压器	400	43.6	320	145.6				
2747	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城北支分歧012#(2038)变压器	400	27.88	320	208.48				
2748	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV瑞化线20左分歧06左分支005#(5005)变压器	400	2.53	320	309.88				
2749	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内二线39左分歧001#副杆002#(2033)变压器	400	92.45	320	-49.8	2026.01.01	2026.12.30	0.05	5%
2750	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线利达小区1#配电室2号配电变压器	500	12.93	400	335.35				
2751	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线09左分歧006#内东3.4队南台	400	30.45	320	198.2				
2752	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线016#(2002)变压器	315	29.56	252	158.886				

2753	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支005#副杆001#(5013) 变压器	315	55.9	252	75.915				
2754	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧010#(5008) 变压器	315	57.56	252	70.686				
2755	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线50右分歧002#(2021) 变压器	400	37.78	320	168.88				
2756	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分歧001#(4017) 变压器	400	70.71	320	37.16				
2757	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线27右分歧001#(2016) 变压器	400	21.09	320	235.64				
2758	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城南支分歧03右分支004#(2028) 变压器	315	81.9	252	-5.985	2026.01.01	2026.12.30	0.04	4%
2759	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线美家居小区1#配电室2号变压器间隔配电变压器	400	14.73	320	261.08				
2760	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	房产变	315	29.77	252	158.2245				
2761	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线农业新村02#箱变01配电变压器	500	43.71	400	181.45				
2762	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区1#配电室2#变压器	630	17.43	504	394.191				
2763	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧14左分支004#(5018) 变压器	200	52.44	160	55.12				
2764	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	运管局箱变01#变压器	630	87.95	504	-50.085	2026.01.01	2026.12.30	0.08	8%
2765	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支04右分支002#(5016) 变压器	400	53.43	320	106.28				
2766	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	城南支5#箱变变压器间隔配电变压器	630	55.17	504	156.429				
2767	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支06左分支001#(5025) 变压器	315	62.22	252	56.007				
2768	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城南支分歧07右分支001#(2030) 变压器	400	30.04	320	199.84				
2769	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线建都2期2箱变02配电变压器	400	49.8	320	120.8				
2770	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线033#韩家11队东台新变压器	400	49.28	320	122.88				
2771	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区2#配电室1#变压器	630	32.03	504	302.211				
2772	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线37右分歧001#(5022) 变压器	315	24.83	252	173.7855				
2773	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支007#(5028) 变压器	250	52.84	200	67.9				
2774	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分歧035#(9021) 变压器	200	0.03	160	159.94				
2775	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	瑞鑫线鑫阳家园2#亭配电室02变压器间隔配电变压器	630	47.05	504	207.585				
2776	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区3#配电室2#变压器	630	13.81	504	416.997				
2777	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线39右分歧001#(5001) 变压器	315	17.08	252	198.198				
2778	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线桂园箱变配电变压器	400	17.43	320	250.28				
2779	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧032#内东3.4组变压器	200	32.76	160	94.48				
2780	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线37右3#变压器(文富二期3)	400	58.53	320	85.88				
2781	绥中县	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线034#(5002) 变压器	315	76.27	252	11.7495				
2782	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳一期YHG1#变电亭1#变压器	630	38.51	504	261.387				
2783	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线11右分歧004#(2014) 变压器	315	45.1	252	109.935				
2784	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右8#(夜来香炸串) 变压器	400	32.7	320	189.2				
2785	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV化肥线23#绿野华庭配电站02变压器间隔配电变压器	630	30.72	504	310.464				

2786	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧003#(5006) 变压器	315	74.02	252	18.837				
2787	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分歧32右分支005# (9022) 变压器	315	56.08	252	75.348				
2788	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右4左2左1#金盾小区2号变 压器	200	62.43	160	35.14				
2789	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线035#北杨四变压器	315	4.7	252	237.195				
2790	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	YHG侯海三线渤海玉园小区配电室01变 压器	630	62.73	504	108.801				
2791	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	YHG侯华三线御海龙湾1#配电室变 压器	800	29.85	640	401.2				
2792	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾18#楼2#配电室1号 变 压器	630	14.95	504	409.815				
2793	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾3#箱变02配 电变 压器	500	11.14	400	344.3				
2794	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯金#4线	10kV侯海四线海韵绿洲小区2#配 电室变 压器	500	28.74	400	256.3				
2795	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分 支005#墙子里东变压器	315	2.83	252	243.0855				
2796	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区5#配电室1号变 压器	800	24.27	640	445.84				
2797	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾1#配 电室变 压器	400	12.51	320	269.96				
2798	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤前线	10kV渤前线白金海二期3#配 电室2号变 压器	315	15.56	252	202.986				
2799	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期4# 亭02变 压器	630	10.03	504	440.811				
2800	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府3#配 电室2号变 压器	630	8.41	504	451.017				
2801	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海4#配 电室1#变 压器	630	10.44	504	438.228				
2802	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的1号配 电室1#变 压器	500	40.61	400	196.95				
2803	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1# 亭02变 压器	630	12.7	504	423.99				
2804	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海3#配 电室1#变 压器	630	6.54	504	462.798				
2805	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园4#配 电室01配 变 压器	500	15.64	400	321.8				
2806	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾18#楼2#配 电室2号变 压器	630	14.29	504	413.973				
2807	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线船厂分歧万家宅 电新台	315	10.51	252	218.8935				
2808	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城3#配 电室01变 压器	500	33.86	400	230.7				
2809	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线067#刘台子 变 压器	400	9.85	320	280.6				
2810	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	贺家农民新村二期1#配 电室1号变 压器	315	20.73	252	186.7005				
2811	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城5#配 电室01配 变 压器	500	43.32	400	183.4				
2812	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期3#箱变2号 变间隔配 变 压器	630	12.57	504	424.809				
2813	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府2#配 电室1号变 压器	630	8.22	504	452.214				

2814	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	YHG侯海#1线山海同湾1#箱式变电站变压器01	630	19.59	504	380.583				
2815	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线54右分歧北杨七分支07#北杨七变压器	250	8.64	200	178.4				
2816	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区1#配电室2#变压器	630	9.52	504	444.024				
2817	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	48.6	504	197.82				
2818	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园5#配电室配电变压器	630	28.83	504	322.371				
2819	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期2#亭01变压器间隔配电变压器	630	10.38	504	438.606				
2820	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾8#楼1#配电室2号变压器	500	6.11	400	369.45				
2821	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧20左分支004#万家新民二非居变压器	400	4.25	320	303				
2822	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧08右分支007#贺西洼西台变压器	315	3.4	252	241.29				
2823	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线031#北杨一变压器	315	3.02	252	242.487				
2824	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区4#配电室01配电变压器	315	28.57	252	162.0045				
2825	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支006#墙子里老台变压器	315	1.9	252	246.015				
2826	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧20左分支003#万家新民一非居变压器	315	3.9	252	239.715				
2827	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华二线	海天印象2#配1号变压器间隔配电变压器	800	3.54	640	611.68				
2828	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海韵星城小区7#配电室1#变压器间隔配电变压器	250	30.08	200	124.8				
2829	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二线金丝新天地北区6#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	38.54	504	261.198				
2830	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线时间海2#箱变01配电变压器	400	19.32	320	242.72				
2831	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二线金丝新天地北区5#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	37.27	504	269.199				
2832	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城1#配电室01配电变压器	630	37.94	504	264.978				
2833	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV渤止线南杨五变压器	400	7	320	292				
2834	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府2#配电室2号变压器	630	10.19	504	439.803				
2835	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城1#配电室01配电变压器	630	33.71	504	291.627				
2836	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期5#箱变2号变间隔配电变压器	630	8.76	504	448.812				
2837	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区2#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	18.21	640	494.32				
2838	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城2#配电室01配电变压器	630	50.41	504	186.417				
2839	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城5#配电室01配电变压器	630	19.11	504	383.607				
2840	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	YHG侯海#3线海韵馨园2#配电室变压器间隔配电变压器	500	24.74	400	276.3				
2841	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室02变压器间隔配电变压器	400	19.02	320	243.92				
2842	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区2#配电室2#变压器	630	6.44	504	463.428				

2843	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二线金丝新天地北区4#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	46.54	504	210.798				
2844	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华四线54右分歧06左分支004#南杨二变压器	315	5.4	252	234.99				
2845	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华五线农民新村1#配电室01配电变压器	630	53.08	504	169.596				
2846	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV侯华三线御海龙湾3#配电室01变压器间隔配电变压器	800	42.9	640	296.8				
2847	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区3#配电室1#变压器	500	11.49	400	342.55				
2848	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支013#新民东变压器	250	12.77	200	168.075				
2849	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支015#新民东新台区变压器	315	15.37	252	203.5845				
2850	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海二线	海天印象3#配2号变间隔配电变压器	630	3.56	504	481.572				
2851	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海二线	渤海二线海天印象1#配2号变压器间隔配电变压器	630	4.67	504	474.579				
2852	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城6#配电室02配电变压器	400	59.58	320	81.68				
2853	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支011#墙子里西变压器	630	41.52	504	242.424				
2854	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线039#南杨三变压器	315	3.56	252	240.786				
2855	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华二线海韵星城4#配电室02配电变压器	250	2.44	200	193.9				
2856	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯华一线58分歧船厂分支019#杨家十队变压器	630	38.46	504	261.702				
2857	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV渤前线白金海二期1号配电室1号变压器间隔配电变压器	315	26.76	252	167.706				
2858	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤前线	YHG侯华五线文化星城小区1#配电室02变压器间隔配电变压器	315	17.43	252	197.0955				
2859	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	10kV侯华四线国际旅游新城6#配电室01配电变压器	400	13.71	320	265.16				
2860	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华二线国际新城二期2#亭02变压器间隔配电变压器	500	19.68	400	301.6				
2861	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	海韵星城西区2#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	12.83	504	423.171				
2862	绥中县	侯家66kV变电站	侯海#4线	10kV侯华三线秦湾家园小区箱变变压器间隔配电变压器	500	26.21	400	268.95				
2863	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯华二线国际新城二期5#亭02变压器间隔配电变压器	200	19.28	160	121.44				
2864	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华一线029#杨家东变压器	630	9.56	504	443.772				
2865	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10KV佳兆业三期1#箱变2号变间隔配电变压器	315	2.48	252	244.188				
2866	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10kV金沙美的1号配电室2#变压器间隔配电变压器	630	9.97	504	441.189				
2867	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯华四线113右分歧02右分支001#贺家五队变压器	500	15.9	400	320.5				
2868	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城7#配电室02配电变压器	200	17.79	160	124.42				
2869	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华二线国际新城二期4#亭01变压器间隔配电变压器	500	15.78	400	321.1				
2870	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华一线032左4#北杨五变压器	630	11.78	504	429.786				
2871	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020		315	2.03	252	245.6055				

2872	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分岐08右分支008#西墙里北变压器	315	8.06	252	226.611				
2873	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾8#箱变01配电变压器	630	8.61	504	449.757				
2874	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾4#箱变02配电变压器	500	16.54	400	317.3				
2875	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线时间海3#箱变01配电变压器	500	12.77	400	336.15				
2876	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区二期配电室01配电变压器	315	33.24	252	147.294				
2877	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾9#箱变01配电变压器	630	21.49	504	368.613				
2878	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线58分岐船厂分支06右分支017#贺西洼东变压器	315	19.33	252	191.1105				
2879	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线032#左分岐1#北杨六变压器	250	9.8	200	175.5				
2880	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线028#杨家东新变压器	315	5.17	252	235.7145				
2881	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线32+1#山海同湾4#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	16.19	504	402.003				
2882	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园三期1#配电室2号间隔配电变压器	400	22.29	320	230.84				
2883	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾3#配电室1#变压器间隔配电变压器	500	10.85	400	345.75				
2884	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分岐68右分支002#曹屯变压器	30	34.01	24	13.797				
2885	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	800	25.02	640	439.84				
2886	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区6#配电室2号变压器间隔配电变压器	800	21.18	640	470.56				
2887	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期4#箱变1号变间隔配电变压器	630	10.67	504	436.779				
2888	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	YHG侯海#3线海韵馨园1#配电室变压器间隔配电变压器	500	38.24	400	208.8				
2889	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线033#北杨新变压器	315	26.29	252	169.1865				
2890	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期7#箱变2号变间隔配电变压器	630	11.9	504	429.03				
2891	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯金#4线	10kV侯海四线海韵绿洲1#配电室1#变压器间隔配电变压器	500	30.37	400	248.15				
2892	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区1#配电室01配电变压器	400	46.44	320	134.24				
2893	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	10	504	441				
2894	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线58分岐船厂分支06右分支022#左01#墙子里新1变压器	400	4.08	320	303.68				
2895	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#亭01变压器间隔配电变压器	630	11.52	504	431.424				
2896	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾8#楼1#配电室1号变压器	500	4.51	400	377.45				
2897	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾19#楼3#配电室1号变压器	630	11.75	504	429.975				
2898	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分岐081#新民西新变压器	315	15.62	252	202.797				
2899	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区3#配电室01配电变压器	315	32.76	252	148.806				
2900	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV佳兆业三期2#箱变1号变间隔配电变压器	630	12.54	504	424.998				

2901	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园3#配电室01配电变 压器	500	28.45	400	257.75				
2902	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室1号间 隔配电变压器	315	14.19	252	207.3015				
2903	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期3#亭01变压器 间隔配电变压器	630	11.17	504	433.629				
2904	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支01左分支 001#万家新民南变压器	100	24.06	80	55.94				
2905	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支 014#墙子里新变压器	315	6.92	252	230.202				
2906	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线42右分歧002#南杨一变压器	315	6.48	252	231.588				
2907	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10KV侯华一线船厂分歧宅电新1变压器	400	5.13	320	299.48				
2908	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城4#配电室02配 电变压器	630	10.54	504	437.598				
2909	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	御海龙湾一期1#配电室1号变压器间隔配电 变压器	1000	13.71	800	662.9				
2910	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海1#配电室2#变压器间隔 配电变压器	630	9.97	504	441.189				
2911	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	戴河首府小区5#配电室02变压器	800	8.58	640	571.36				
2912	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧08右分支006#贺西 洼变压器	200	30.09	160	99.82				
2913	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府1#配电室1号变压器	630	10.83	504	435.771				
2914	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾6#箱变02配电变压 器	500	9.7	400	351.5				
2915	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧05左分支001#新民南 新变压器	315	9.24	252	222.894				
2916	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾2#箱变02配电变压 器	630	6.63	504	462.231				
2917	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾7#箱变01配电变压 器	315	20.57	252	187.2045				
2918	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线042#南杨变压器	315	3.59	252	240.6915				
2919	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海韵星城小区7#配电室2#变压器间隔配电 变压器	250	31.3	200	121.75				
2920	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园三期1#配电室1号间 隔配电变压器	400	13.14	320	267.44				
2921	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线船厂分歧宅电老1台变压器	400	9.48	320	282.08				
2922	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾19#楼3#配电室2号变 压器	630	14.54	504	412.398				
2923	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区4#配电室1#变压 器	315	14	252	207.9				
2924	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV东戴河海天翼小区1#配电室2号间隔配 电变压器	630	0	504	504				
2925	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室2#变压器间隔配电 变压器	630	16.48	504	400.176				
2926	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城3#配电室01配 电变压器	500	31.87	400	240.65				
2927	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤前线	10kV渤前线白金海二期2#配电室1号变压器 间隔配电变压器	630	9.3	504	445.41				
2928	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区2#配电室01配电变 压器	400	118.29	320	-153.16	2026.01.01	2026.12.30	0.06	6%
2929	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧007#刘台子新变压 器	315	5.18	252	235.683				

2930	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线54右分歧06左分支005#南杨新变压器	250	4.22	200	189.45				
2931	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾别墅区4#配电室2号变压器	315	5.56	252	234.486				
2932	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯止线山海同湾别墅区4#配电室1号变压器	315	8.41	252	225.5085				
2933	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	佳兆业三期6#箱变1号变间隔配电变压器	630	12.13	504	427.581				
2934	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线029#北杨家变压器	315	5.2	252	235.62				
2935	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华五线贺家农民新村2#配电室01配电变压器	630	45.27	504	218.799				
2936	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线山海同湾2期箱变1#变压器间隔配电变压器	500	13.25	400	333.75				
2937	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线029#北杨二变压器	315	1.37	252	247.6845				
2938	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室1#变压器间隔配电变压器	630	16.32	504	401.184				
2939	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线27左分歧006#杨家停车场1变压器	250	10.92	200	172.7				
2940	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线32+1#山海同湾2#配电室2#变压器间隔配电变压器	400	16.65	320	253.4				
2941	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线032#北杨家南台变压器	315	1.87	252	246.1095				
2942	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区1#配电室01变压器间隔配电变压器	400	19.59	320	241.64				
2943	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.95	504	422.415				
2944	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城2#配电室01配电变压器	500	18.98	400	305.1				
2945	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤海一线	10KV东戴河海天翼小区1#配电室1号间隔配电变压器	630	0	504	504				
2946	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室01变压器间隔配电变压器	400	22.35	320	230.6				
2947	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线033#万家北杨西台变压器	315	6.19	252	232.5015				
2948	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	侯华四线紫光小区箱变1#变压器间隔配电变压器	400	36.6	320	173.6				
2949	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分歧086#新民西变压器	100	25.44	80	54.56				
2950	绥中县	渤海66kV变电站	渤龙线F1013	10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室2号间隔配电变压器	315	22.57	252	180.9045				
2951	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线时间海1#箱变01配电变压器	400	20.91	320	236.36				
2952	绥中县	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV港专线甘李分歧49左分支007#甘家麦田变压器	100	25.2	80	54.8				
2953	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线035#南杨家西台变压器	315	44.38	252	112.203				
2954	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线山海同湾5#箱变01配电变压器	630	9.24	504	445.788				
2955	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线029#北杨三变压器	315	4.16	252	238.896				
2956	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10KV东戴河海天翼小区2#配电室2号变压器间隔配电变压器	630	3.05	504	484.785				
2957	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府4#配电室2号变压器	630	16.73	504	398.601				
2958	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区3#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	15.63	640	514.96				
2959	绥中县	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线时间海4#箱变01配电变压器	500	12.93	400	335.35				

2960	绥中县	渤海66kV变电站	渤止线F1020	10kV侯华一线58分枝船厂分支001#止锚湾宅电新台变压器	315	4.3	252	238.455				
2961	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线把石沟变压器	100	30.06	80	49.94				
2962	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白庙子变压器	30	51.1	24	8.67				
2963	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班机井台区	50	2.1	40	38.95				
2964	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线西山集市变压器	315	48.38	252	99.603				
2965	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线任北台变压器	100	5.61	80	74.39				
2966	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线单屯变压器	200	17.34	160	125.32				
2967	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯北沟变压器	200	14.25	160	131.5				
2968	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线上王变压器	200	4.08	160	151.84				
2969	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线上草白分支21#上草白台区	400	20.26	320	238.96				
2970	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大石变压器	100	69.51	80	10.49				
2971	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下峪子变压器	160	44.76	128	56.384				
2972	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线薛屯变压器	100	38.1	80	41.9				
2973	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道机井台区变压器	50	14.73	40	32.635				
2974	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线串子沟分支12右2#串子沟台区	400	6.44	320	294.24				
2975	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线李良峪变压器	200	55.44	160	49.12				
2976	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线七栋楼变压器	30	134.3	24	-16.29	2025.03.01	2026.11.09	1.12	1.12
2977	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线凡屯变压器	400	27.95	320	208.2				
2978	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈变压器	100	37.56	80	42.44				
2979	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线岳北沟变压器	200	18.05	160	123.9				
2980	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线邓屯变压器	100	22.59	80	57.41				
2981	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯变压器	400	16.38	320	254.48				
2982	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线棒子山变压器	100	45.58	80	34.42				
2983	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线英武变压器	100	21.95	80	58.05				
2984	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大屯变压器	200	16.83	160	126.34				
2985	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线古道子变压器	200	26.81	160	106.38				
2986	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线未家沟变压器	200	11.73	160	136.54				
2987	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈机井台区	50	77.49	40	1.255				
2988	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线前齐变压器(新)	100	30.42	80	49.58				
2989	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南虎山变压器	100	56.73	80	23.27				
2990	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线小王屯变压器	160	11.36	128	109.824				
2991	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线刘屯变压器	30	68.8	24	3.36				
2992	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南郭屯变压器	100	86.43	80	-6.43	2025.04.02	2025.07.22	1.15	1.15
2993	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马沟变压器	100	27.75	80	52.25				
2994	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37#李西分支9#李西	200	18.42	160	123.16				
2995	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线郭程屯变压器	200	37.76	160	84.48				
2996	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	望川2号柱上变压器	50	52.86	40	13.57				
2997	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线常屯变压器	200	79.7	160	0.6				
2998	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线刘屯1变压器	315	31.4	252	153.09				
2999	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37副1李东台	200	39.47	160	81.06				
3000	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线南台变压器	315	26.53	252	168.4305				
3001	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	苗屯(机井)	50	0.18	40	39.91				
3002	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班中学变压器	200	44.52	160	70.96				
3003	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	旧门南台2号	200	64.62	160	30.76				
3004	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线乔屯变压器	200	32.64	160	94.72				
3005	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子原台	50	95.37	40	-7.685	2025.04.06	2025.07.22	1.15	1.15
3006	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川变压器	200	22.32	160	115.36				
3007	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白屯变压器	20	56.26	16	4.748				

3008	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马屯变压器	100	50.61	80	29.39				
3009	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线迷子沟分支3#迷子沟台区	20	60.45	16	3.91				
3010	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张茅屯变压器	200	30.23	160	99.54				
3011	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川机井台区	100	26.45	80	53.55				
3012	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线孔沟变压器	100	55.06	80	24.94				
3013	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯西机井台区	100	28.59	80	51.41				
3014	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线117旧门小寺二台	315	2.67	252	243.5895				
3015	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV矿山线下草白机井台区	100	0	80	80				
3016	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东陈变压器	400	9.93	320	280.28				
3017	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支92#下草白（旧）	400	21.37	320	234.52				
3018	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线岳屯变压器	80	31.28	64	38.976				
3019	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	大石北沟（机井）	100	15.06	80	64.94				
3020	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南沟变压器	80	9.74	64	56.208				
3021	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线腰屯变压器	315	19.38	252	190.953				
3022	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线腰齐变压器	100	58.59	80	21.41				
3023	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支50左4#疙瘩沟	200	23.27	160	113.46				
3024	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线45左5#未屯	200	14.66	160	130.68				
3025	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子新增变压器	160	27.71	128	83.664				
3026	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线肖南沟变压器	400	2.48	320	310.08				
3027	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线16右1苗电台	200	35.81	160	88.38				
3028	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道变压器	100	46.44	80	33.56				
3029	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线孙家村变压器	100	68.94	80	11.06				
3030	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线靳北沟（机井）	100	50.91	80	29.09				
3031	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下民主变压器	160	38.51	128	66.384				
3032	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯村变压器	400	13.53	320	265.88				
3033	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东沟变压器	400	10.17	320	279.32				
3034	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线金岭变压器	50	121.47	40	-20.735	2025.03.12	2025.11.14	1.15	1.15
3035	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张菜屯变压器	100	73.81	80	6.19				
3036	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下屯变压器	400	13.32	320	266.72				
3037	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线刘屯西地变压器	200	12.21	160	135.58				
3038	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线杨屯变压器	200	17.78	160	124.44				
3039	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线花生沟变压器	10	99.6	8	-1.96	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
3040	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线赵屯变压器	200	22.57	160	114.86				
3041	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支34#荆条山	200	6.83	160	146.34				
3042	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线67靳北沟台	200	20.01	160	119.98				
3043	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线转头山变压器	20	119.4	16	-7.88	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
3044	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线上民主变压器	160	36.53	128	69.552				
3045	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线民主西沟变压器	160	42.86	128	59.424				
3046	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线高屯变压器	30	92.5	24	-3.75	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
3047	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线下王变压器	50	42.75	40	18.625				
3048	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈2台区	100	39.81	80	40.19				
3049	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线刘屯2变压器	100	58.53	80	21.47				
3050	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三家沟变压器	160	37.06	128	68.704				
3051	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线陈屯台变压器	100	30.54	80	49.46				
3052	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯东机井台区	50	0	40	40				
3053	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线60麻季沟台	100	50.49	80	29.51				
3054	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线集市2变压器	400	44.12	320	143.52				
3055	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线北虎变压器	100	38.31	80	41.69				

3056	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线三合变压器	100	21.94	80	58.06				
3057	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北分台变压器	200	76.56	160	6.88				
3058	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南变压器	200	10.13	160	139.74				
3059	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子北变压器	400	26.21	320	215.16				
3060	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小东沟变压器	100	50.48	80	29.52				
3061	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大东沟变压器	200	34.52	160	90.96				
3062	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右4红崖子东台变压器	500	47.81	400	160.95				
3063	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线37右2汤屯台变压器	315	54	252	81.9				
3064	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山西变压器	100	72.21	80	7.79				
3065	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线红崖子新四台西变压器	200	26.29	160	107.42				
3066	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线半拉子变压器	200	36.57	160	86.86				
3067	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边南变压器	200	107.79	160	-55.58	2025.03.03	2025.10.21	1.15	1.15
3068	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小石塔变压器	200	21.9	160	116.2				
3069	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道沟台变压器	80	66	64	11.2				
3070	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线凉水泉变压器	200	88.94	160	-17.88	2025.03.01	2025.07.21	1.16	1.16
3071	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右1东1台变压器	500	74.23	400	28.85				
3072	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边分台变压器	200	61.8	160	36.4				
3073	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟变压器	200	23.2	160	113.6				
3074	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线凉水泉变压器	100	117.36	80	-37.36	2025.04.01	2025.10.21	1.15	1.15
3075	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马变压器	200	34.1	160	91.8				
3076	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线榆树林变压器	100	41.48	80	38.52				
3077	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯西变压器	630	29.22	504	319.914				
3078	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右4左1变压器	400	59.1	320	83.6				
3079	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线前屯台	315	25.5	252	171.675				
3080	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子	200	60.68	160	38.64				
3081	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南分台变压器	100	91.98	80	-11.98	2025.04.02	2025.07.21	1.16	1.16
3082	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右11变压器	400	94.53	320	-58.12	2025.03.12	2025.10.21	1.15	1.15
3083	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线新四台东台变压器	200	19.62	160	120.76				
3084	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古家子变压器	80	55.46	64	19.632				
3085	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯村变压器	200	56.79	160	46.42				
3086	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子分台变压器	200	73.12	160	13.76				
3087	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线 四道沟变压器	100	62.58	80	17.42				
3088	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后屯台变压器	200	50.55	160	58.9				
3089	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道河变压器	200	20.76	160	118.48				
3090	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子北变压器	200	11.51	160	136.98				
3091	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北机井变压器	100	0.06	80	79.94				
3092	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后山台变压器	200	70.68	160	18.64				
3093	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线腰驸马变压器	80	72.64	64	5.888				
3094	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕南机井变压器	100	13.83	80	66.17				
3095	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小西沟变压器（新）	200	11.82	160	136.36				
3096	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线西地变压器	315	52.46	252	86.751				
3097	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕子北变压器	200	23.73	160	112.54				
3098	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大齐屯变压器	315	10.41	252	219.2085				
3099	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线集市台2变压器	315	91.52	252	-36.288	2025.03.14	2025.10.21	1.15	1.15
3100	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴屯西变压器	160	74.25	128	9.2				
3101	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯变压器	315	77.26	252	8.631				
3102	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小齐屯变压器	100	37.05	80	42.95				
3103	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线黄屯台变压器	80	34.03	64	36.776				
3104	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线电池沟变压器	100	22.84	80	57.16				
3105	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大庙台变压器	160	63.71	128	26.064				
3106	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯村变压器	315	66.63	252	42.1155				

3107	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线北山台变压器	30	83.6	24	-1.08	2025.03.01	2025.07.21	1.16	1.16
3108	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边境西机井变压器	315	9.18	252	223.083				
3109	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟新变压器	200	33.27	160	93.46				
3110	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线和尚沟变压器	100	48	80	32				
3111	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯东分台变压器	200	27.57	160	104.86				
3112	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北变压器	400	69.44	320	42.24				
3113	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线刘郎屯台变压器	200	35.22	160	89.56				
3114	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴屯东变压器	160	56.94	128	36.896				
3115	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线长岭变压器	100	39.86	80	40.14				
3116	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线宏福嘉园1#配电变压器	315	54.44	252	80.514				
3117	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯东变压器	315	54.53	252	80.2305				
3118	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山东变压器	80	80.55	64	-0.44	2025.04.02	2025.07.21	1.16	1.16
3119	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道河子变压器	80	72.53	64	5.976				
3120	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边境子南变压器	100	83.8	80	-3.8	2025.04.03	2025.07.21	1.16	1.16
3121	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马东变压器	400	18.32	320	246.72				
3122	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线马兰沟变压器	200	37.37	160	85.26				
3123	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树变压器	100	57.36	80	22.64				
3124	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯南山台变压器	315	36.34	252	137.529				
3125	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯西变压器	160	89.59	128	-15.344	2025.04.06	2025.07.21	1.16	1.16
3126	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯二队变压器	400	70.11	320	39.56				
3127	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV10kV工业1线东2分台柱上变压器	200	78.84	160	2.32				
3128	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线一百台变压器	200	68.04	160	23.92				
3129	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯变压器	400	12.65	320	269.4				
3130	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线施屯变压器	100	23.1	80	56.9				
3131	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线郝屯变压器	200	8.69	160	142.62				
3132	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大台山（新）	200	46.79	160	66.42				
3133	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子2变压器	400	24.44	320	222.24				
3134	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线下英树变压器	100	132.39	80	-52.39	2025.04.06	2025.10.21	1.15	1.15
3135	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯变压器	200	39.76	160	80.48				
3136	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北机井变压器	100	6.75	80	73.25				
3137	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子南变压器	200	44.36	160	71.28				
3138	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线裴沟变压器	50	30.28	40	24.86				
3139	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道边（新）	200	34.38	160	91.24				
3140	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右5右4变压器	315	45.26	252	109.431				
3141	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右3右1变压器	400	84.21	320	-16.84	2025.04.06	2025.07.21	1.16	1.16
3142	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线老驸马变压器（新）	400	47.22	320	131.12				
3143	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子南变压器	315	49.49	252	96.1065				
3144	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道变北变压器	160	68.63	128	18.192				
3145	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大山台西变压器	200	83.28	160	-6.56	2025.04.06	2025.07.21	1.16	1.16
3146	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马机井变压器	100	16.17	80	63.83				
3147	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树东变压器	100	56.52	80	23.48				
3148	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线石场变压器	30	120.8	24	-12.24	2025.04.06	2025.07.21	1.16	1.16
3149	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线南岭变压器	200	70.17	160	19.66				
3150	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴小山变压器	200	42.45	160	75.1				
3151	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线朱家沟变压器	200	50.97	160	58.06				
3152	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线10kV红崖子线秦南沟变压器	200	26.55	160	106.9				
3153	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线老烧锅变压器	400	24.5	320	222				
3154	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线3南2变压器	200	77.52	160	4.96				
3155	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV麦子沟南刘郎屯（新）	315	25.43	252	171.8955				
3156	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线下和尚沟变压器（新）	100	23.81	80	56.19				

3157	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树机井变压器	200	26.12	160	107.76				
3158	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山分台变压器	200	34.47	160	91.06				
3159	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后壕子变压器	200	23.73	160	112.54				
3160	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线蒋屯台变压器（新）	315	61.45	252	58.4325				
3161	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线西岭变压器	160	55.28	128	39.552				
3162	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南机井变压器	100	0.03	80	79.97				
3163	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边农业设施变压器	100	10.71	80	69.29				
3164	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线曹沟台变压器	100	35.4	80	44.6				
3165	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯未沟变压器	200	39.9	160	80.2				
3166	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山变压器	200	54.72	160	50.56				
3167	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线东拣变压器	100	82.92	80	-2.92	2025.04.06	2025.07.21	1.16	1.16
3168	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小三道边变压器	200	35.76	160	88.48				
3169	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树西变压器	100	31.74	80	48.26				
3170	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯分台变压器	315	92.04	252	-37.926	2025.04.06	2025.10.21	1.15	1.15
3171	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线新西台2变压器	315	100.63	252	-64.9845	2025.04.06	2025.10.21	1.15	1.15
3172	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线31左1变压器	400	28.17	320	207.32				
3173	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10千伏沙农线王洼子屯后变压器（机井）	100	0	80	80				
3174	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 曹屯变压器	400	46.28	320	134.88				
3175	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子屯北柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3176	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前狼洞变压器	400	20.03	320	239.88				
3177	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前三家变压器	200	35.59	160	88.82				
3178	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线三道壕子变压器	200	13.18	160	133.64				
3179	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦屯变压器	200	30.93	160	98.14				
3180	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地南变压器	200	16.09	160	127.82				
3181	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王孤家子（机井）柱上变压器	100	9.24	80	70.76				
3182	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台村西变压器	80	80.59	64	-0.472	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3183	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台河南变压器	200	39.51	160	80.98				
3184	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家干线焦屯柱上变压器（机井）	100	7.59	80	72.41				
3185	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	城内半拉海柱上变压器（机井）	100	41.1	80	38.9				
3186	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5右3014变压器	400	9.65	320	281.4				
3187	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 后王北变压器	200	30.62	160	98.76				
3188	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭小东山变压器	100	15.72	80	64.28				
3189	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石村变压器	400	21.36	320	234.56				
3190	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线薛屯变压器	100	27.75	80	52.25				
3191	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙庙子柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3192	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线38变压器	400	50.36	320	118.56				
3193	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家屯屯变压器	100	61.74	80	18.26				
3194	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石柱上变压器（机井）	100	5.46	80	74.54				
3195	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线48左3017新增变压器	200	44.52	160	70.96				
3196	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV接火半道子变压器	100	15.12	80	64.88				
3197	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线10kV沙西线1右24变压器	200	29.37	160	101.26				
3198	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线宛屯变压器	200	21.06	160	117.88				
3199	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村台	200	81.42	160	-2.84	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3200	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭变压器	80	63	64	13.6				
3201	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线满屯变压器	200	104.28	160	-48.56	2025.04.06	2025.06.17	1.15	1.15
3202	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杨树1变压器	400	35.3	320	178.8				
3203	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线30变压器	200	43.53	160	72.94				
3204	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线前龙王变压器	400	25.89	320	216.44				
3205	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里柱上变压器（机井）	100	37.68	80	42.32				

3206	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西村	400	18.36	320	246.56				
3207	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线24副1变压器	400	21.89	320	232.44				
3208	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内试验田柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3209	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-2变压器	100	43.71	80	36.29				
3210	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家屯变压器	400	27.45	320	210.2				
3211	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线吴学坊变压器	200	24.39	160	111.22				
3212	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙东线13支2变压器#1	200	33.02	160	93.96				
3213	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家西台变压器	400	36.41	320	174.36				
3214	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台变压器	630	21.37	504	369.369				
3215	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家村变压器	100	61.53	80	18.47				
3216	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV小边外变压器	100	25.08	80	54.92				
3217	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线8右3N24新增变压器	100	12.36	80	67.64				
3218	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地西台变压器	400	19.93	320	240.28				
3219	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子陈屯	50	40.62	40	19.69				
3220	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王水利前张屯柱上变压器	200	0	160	160				
3221	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥东上屯变压器	200	19.92	160	120.16				
3222	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙农线唐洼子柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3223	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王栗门前变压器	50	29.16	40	25.42				
3224	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子大甸子变压器（机井）	100	0.06	80	79.94				
3225	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右8分支4N21新增变压器	200	63.27	160	33.46				
3226	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 狼洞水库变压器	100	59.59	80	20.41				
3227	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家河南变压器	200	15.06	160	129.88				
3228	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线68杆N15新增变压器	200	44.49	160	71.02				
3229	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线154右7变压器	200	56.9	160	46.2				
3230	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右17#变压器	200	89.1	160	-18.2	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3231	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72变压器	200	17	160	126				
3232	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线半拉海新变压器	200	3	160	154				
3233	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙农线荒地村变压器	200	31.74	160	96.52				
3234	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王(新)变压器	200	61.37	160	37.26				
3235	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟2变压器	200	82.47	160	-4.94	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3236	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#20变压器	100	10.26	80	69.74				
3237	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚50台	200	108.41	160	-56.82	2025.04.06	2025.11.03	1.15	1.15
3238	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台屯后柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3239	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民50台柱上变压器	400	14.98	320	260.08				
3240	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5左6013新增变压器	200	24.06	160	111.88				
3241	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线北石屯 变压器	200	22.87	160	114.26				
3242	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右6右1柱上变压器	200	16.65	160	126.7				
3243	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海滨主干51杆烟台西卢柱上变 压器（机井）	100	9.03	80	70.97				
3244	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王二卜变压器	100	64.76	80	15.24				
3245	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右8变压器	400	48.75	320	125				
3246	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯大道柱上变压器（机井）	100	0.06	80	79.94				
3247	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左8副1变压器	400	29.55	320	201.8				
3248	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线南岭变压器	100	55.86	80	24.14				
3249	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器 2#	400	61.29	320	74.84				
3250	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#35变压器	200	49.1	160	61.8				
3251	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王东变压器	200	52.65	160	54.7				
3252	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右6006新增变压器	200	80.16	160	-0.32	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3253	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5左8变压器	200	25.7	160	108.6				
3254	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37右2副1变压器	400	82.28	320	-9.12	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3255	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟1变压器	100	56.67	80	23.33				

3256	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 周家大甸子变压器	100	29.81	80	50.19				
3257	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右7副1N18新增变压器	100	19.56	80	60.44				
3258	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯2队变压器	200	77.03	160	5.94				
3259	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王前张屯变压器	200	27.22	160	105.56				
3260	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西关政府南柱上变压器（机井）	100	5.4	80	74.6				
3261	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右4左2变压器	400	103.88	320	-95.52	2025.04.06	2025.11.03	1.15	1.15
3262	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园三家变压器	400	62.03	320	71.88				
3263	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV出圈地变压器	100	14.4	80	65.6				
3264	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#161变压器	200	62.78	160	34.44				
3265	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-1变压器	200	81.84	160	-3.68	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
3266	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家渔业4#变压器	400	42.48	320	150.08				
3267	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 文家北变压器	100	77.34	80	2.66				
3268	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王后张屯变压器	200	11.9	160	136.2				
3269	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民30台柱上变压器	400	15.15	320	259.4				
3270	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石河沿南变压器	200	14.81	160	130.38				
3271	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家渔业5#变压器	400	50.94	320	116.24				
3272	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西炉	200	17.4	160	125.2				
3273	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	沙西线住宅城变压器#1	50	27.69	40	26.155				
3274	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家西沟变压器	80	25.63	64	43.496				
3275	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线盐城卜变压器	200	21.18	160	117.64				
3276	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	后王卢家柱上变压器（机井）	100	4.68	80	75.32				
3277	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家河南变压器	200	30.45	160	99.1				
3278	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72副1N22新增变压器	200	32.67	160	94.66				
3279	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线48左6变压器	50	95.94	40	-7.97	2025.03.14	2025.06.17	1.18	1.18
3280	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯1队变压器	200	46.35	160	67.3				
3281	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥孟沟变压器	400	39	320	164				
3282	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145变压器	100	21.73	80	58.27				
3283	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65变压器	200	27.56	160	104.88				
3284	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后狼洞变压器	100	48.8	80	31.2				
3285	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地小区西变压器	100	54.45	80	25.55				
3286	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王西变压器	315	18.38	252	194.103				
3287	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关2队	20	0.05	16	15.99				
3288	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王村变压器	50	83.34	40	-1.67	2025.03.14	2025.06.17	1.18	1.18
3289	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7左14变压器	200	18.71	160	122.58				
3290	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4右3004新增变压器	200	50.7	160	58.6				
3291	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子4队	400	69.56	320	41.76				
3292	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家宋屯变压器（机井）	100	18.39	80	61.61				
3293	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右16右2变压器	100	26.7	80	53.3				
3294	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关小区	200	43.79	160	72.42				
3295	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#111变压器	100	29.7	80	50.3				
3296	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线城内城北柱上变压器（机井）	100	0	80	80				
3297	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器1#	400	67.56	320	49.76				
3298	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线56变压器	400	23.06	320	227.76				
3299	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线125左6变压器	200	33.7	160	92.6				
3300	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线21支5变压器	200	11.27	160	137.46				
3301	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线半拉海园子变压器（机井）	100	0	80	80				
3302	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内中心小学柱上变压器（机井）	100	0.12	80	79.88				
3303	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地东变压器	100	91.98	80	-11.98	2025.03.14	2025.06.17	1.18	1.18
3304	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石河沿变压器	100	22.59	80	57.41				
3305	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵下坡柱上变压器	200	44.37	160	71.26				

3306	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线城内村桥头变压器	400	40.5	320	158				
3307	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18左3002新增变压器	200	29.07	160	101.86				
3308	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥村台柱上变压器	200	41.56	160	76.88				
3309	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台后沟变压器	200	35.84	160	88.32				
3310	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海滨主干尚屯分支4变压器	400	14.52	320	261.92				
3311	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线 西地台变压器	400	38.96	320	164.16				
3312	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥北土屯台柱上变压器	200	50.76	160	58.48				
3313	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左2右7003新增变压器	100	72.27	80	7.73				
3314	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线半拉海变压器	100	40.8	80	39.2				
3315	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杏树沟变压器	200	8.31	160	143.38				
3316	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左4变压器	100	32.1	80	47.9				
3317	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 后王大屯变压器	100	85.95	80	-5.95	2025.03.14	2025.06.17	1.18	1.18
3318	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地小区变压器	100	74.64	80	5.36				
3319	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线西大道台	200	43.8	160	72.4				
3320	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家王河子柱上变压器（机井）	100	0.03	80	79.97				
3321	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯3队变压器	100	90.39	80	-10.39	2025.03.14	2025.06.17	1.18	1.18
3322	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18左3变压器	200	16.02	160	127.96				
3323	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯皮革厂柱上变压器（机井）	100	36.96	80	43.04				
3324	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵卢家变压器	100	39.87	80	40.13				
3325	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里下甸子变压器	200	51.39	160	57.22				
3326	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	城内大甸子（机井）柱上变压器	100	0	80	80				
3327	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右14N19新增变压器	200	42.45	160	75.1				
3328	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上坡子变压器	200	23.64	160	112.72				
3329	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线153左7变压器	200	0	160	160				
3330	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左27变压器	200	23.23	160	113.54				
3331	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线侯福巨	400	70.62	320	37.52				
3332	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左3变压器	400	37.9	320	168.4				
3333	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唐洼子变压器	200	21.2	160	117.6				
3334	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左5018新增变压器	200	34.2	160	91.6				
3335	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右4变压器	200	65.18	160	29.64				
3336	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家渔业3#变压器	400	46.68	320	133.28				
3337	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-1变压器	200	42.54	160	74.92				
3338	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线32副1变压器	200	18.18	160	123.64				
3339	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41支4变压器	200	54.36	160	51.28				
3340	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线 22变压器	50	22.32	40	28.84				
3341	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村变压器	400	28.25	320	207				
3342	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子村	400	40.78	320	156.88				
3343	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线三信酒坊柱上变压器（机井）	100	2.1	80	77.9				
3344	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左2右4N09新增变压器	100	45.51	80	34.49				
3345	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子村变压器	200	56.25	160	47.5				
3346	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线 五里东岭变压器	200	54.92	160	50.16				
3347	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线偏坡子变压器	200	23.17	160	113.66				
3348	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵村变压器	100	14.73	80	65.27				
3349	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145右5变压器	200	10.01	160	139.98				
3350	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯村后柱上变压器（机井）	100	0.03	80	79.97				
3351	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子北变压器	200	21.19	160	117.62				
3352	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线北河沿台变压器	200	26.07	160	107.86				
3353	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王南变压器	200	11.44	160	137.12				
3354	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4变压器	400	8.82	320	284.72				

3355	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#21变压器	200	74.22	160	11.56				
3356	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	南关半拉海村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3357	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家1.2队变压器	400	19.3	320	242.8				
3358	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线南关稻田变压器（机井）	400	21.7	320	233.2				
3359	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙农线前王分支前王屯后村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3360	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	焦家常屯（机井）村上变压器	100	18.96	80	61.04				
3361	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线26右3变压器	200	7.37	160	145.26				
3362	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王分支后王屯村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3363	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村东变压器	200	28.39	160	103.22				
3364	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3365	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家常屯稻田村上变压器（机井）	50	0	40	40				
3366	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台村变压器	200	33.62	160	92.76				
3367	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-2变压器	200	56	160	48				
3368	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周洼子村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3369	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线烟台收费站村上变压器（机井）	100	70.98	80	9.02				
3370	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左2011新增变压器	400	26.03	320	215.88				
3371	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚30台	200	26.01	160	107.98				
3372	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线接火屯变压器	200	28.82	160	102.36				
3373	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家郭屯变压器	200	46.4	160	67.2				
3374	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右7变压器	200	28.76	160	102.48				
3375	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线小桃园变压器	200	10.72	160	138.56				
3376	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#18副变压器	200	41.07	160	77.86				
3377	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7右5变压器	200	29.51	160	100.98				
3378	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家分岐果山分支周洼子果山村上变压器（机井）	50	0	40	40				
3379	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左49变压器	100	78.18	80	1.82				
3380	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台河沿变压器	100	55.33	80	24.67				
3381	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41支2N10新增变压器	200	74.04	160	11.92				
3382	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村1变压器	100	79.79	80	0.21				
3383	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王屯东村上变压器（机井）	100	0.03	80	79.97				
3384	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王3队变压器	100	24.89	80	55.11				
3385	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民西台村上变压器	100	65.85	80	14.15				
3386	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线16副1变压器	200	35.28	160	89.44				
3387	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线61变压器	200	66.54	160	26.92				
3388	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子王二卜村上变压器（机井）	100	0	80	80				
3389	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家南台变压器	200	45.14	160	69.72				
3390	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯4队变压器	400	34.14	320	183.44				
3391	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线大桃园变压器	400	49.1	320	123.6				
3392	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#168变压器	200	40.5	160	79				
3393	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右12变压器	200	32.76	160	94.48				
3394	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家渔业2#变压器	400	34.35	320	182.6				
3395	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台2、7队变压器	100	41.09	80	38.91				
3396	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左6右6	400	15.94	320	256.24				
3397	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41左3变压器	200	29.79	160	100.42				
3398	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线44变压器	200	59.76	160	40.48				
3399	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线34右27变压器	50	13.59	40	33.205				
3400	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园村台村上变压器	50	64.96	40	7.52				

3401	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	沙东线13支2变压器	200	0.03	160	159.94				
3402	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线白家沟	200	54.88	160	50.24				
3403	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线老道沟分歧25#东砬果园各户台	100	17.58	80	62.42				
3404	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧聂岭分支26#聂岭台区	200	25.17	160	109.66				
3405	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子陈家窝棚分支19#陈家窝棚台	100	44.01	80	35.99				
3406	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线149#田屯大台	400	40.48	320	158.08				
3407	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	754矿业间隔配电变压器2	315	11.37	252	216.1845				
3408	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	754矿业间隔配电变压器	315	19.78	252	189.693				
3409	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线姜女村变压器	400	71.07	320	35.72				
3410	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线194#五家子河西分支6#五家子河西变台	200	33.21	160	93.58				
3411	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟外支线3#孙家沟外台	200	9.12	160	141.76				
3412	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子线小山西变压器	400	77.94	320	8.24				
3413	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合6号台	400	29.13	320	203.48				
3414	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧61#恒大物流小区2	500	44.52	400	177.4				
3415	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线180#陈家岭变台	200	31.8	160	96.4				
3416	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线130副1#砬山果园台区	100	26.87	80	53.13				
3417	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧39#英昌腰北屯村台	200	43.83	160	72.34				
3418	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kv东月线七五四台变压器	400	23.79	320	224.84				
3419	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧三合分支三合河北支线1#三合河北台	100	38.52	80	41.48				
3420	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧51#敬老院分支4#敬老院变台	200	20.3	160	119.4				
3421	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	东砬新2柱上变压器	400	19.07	320	243.72				
3422	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线290#盖州原台	200	32.72	160	94.56				
3423	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧26#双树南柱上变	400	40.3	320	158.8				
3424	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东砬大台分支5#东砬大台柱上变	200	23.63	160	112.74				
3425	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支10#炭厂沟台	100	44.55	80	35.45				
3426	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯联通分支8#苑屯新台	100	100.8	80	-20.8	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3427	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南变压器	100	73.92	80	6.08				
3428	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	18.86	504	385.182				
3429	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧58于屯分支3于屯变	50	75.22	40	2.39				
3430	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山臧子分支2#山臧子变台	400	61.68	320	73.28				
3431	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线小西沟分支14#白甸子西沟台	200	17.76	160	124.48				
3432	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合2号台	315	61.38	252	58.653				
3433	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧三合分支68副1#三合村台	200	14.06	160	131.88				
3434	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10KV水源线老合1号变压器	160	94.5	128	-23.2	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3435	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北新台	400	18.21	320	247.16				
3436	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线107#西砬东台区	200	43.89	160	72.22				
3437	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧铁南分支12+1左17#铁南山上变压器	200	20.67	160	118.66				
3438	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支17#药王新台	200	17.31	160	125.38				

3439	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧64#杆恒大物流4号台区柱上变压器	400	110.03	320	-120.12	2025.03.14	2025.11.30	1.15	1.15
3440	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧38#八里孙家沟分支2#八里孙家沟变台	400	44.43	320	142.28				
3441	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧丁岭台分支2#丁家岭台	200	14.43	160	131.14				
3442	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧上砬山分支24#上砬山台	200	30.57	160	98.86				
3443	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砬山水台	100	6.66	80	73.34				
3444	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧刘屯南分支4#刘屯南台	200	53.84	160	52.32				
3445	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧滕岭台分支3#滕岭台区	160	92.03	128	-19.248	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3446	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟里支线25#孙家沟里台	200	14.88	160	130.24				
3447	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧上砬山分支2#三合河南台	100	42.87	80	37.13				
3448	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌南屯水利台机井	100	24.42	80	55.58				
3449	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	东砬村2柱上变压器	100	69.33	80	10.67				
3450	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	恒大物流小区3	400	51.83	320	112.68				
3451	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯大台分支6#苑屯大台	100	77.82	80	2.18				
3452	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧干柴分支左分沟屯分支5#沟屯台区	100	86.19	80	-6.19	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3453	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线 老合新村台	200	97.59	160	-35.18	2025.03.14	2025.11.30	1.15	1.15
3454	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧冷冻厂分支1#干柴西台区	200	50.76	160	58.48				
3455	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线49#计沟台	200	89.64	160	-19.28	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3456	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线小山沟变压器	50	18.96	40	30.52				
3457	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下元台子分支2#下元台子台	200	49.68	160	60.64				
3458	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧42#双树200变	400	59.4	320	82.4				
3459	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合7号变压器	315	100.86	252	-65.709	2025.03.14	2025.11.30	1.15	1.15
3460	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯方塘变压器	100	37.53	80	42.47				
3461	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯河南水利变压器	200	53.63	160	52.74				
3462	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里水台柱上变压器	100	7.2	80	72.8				
3463	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧25#刘屯北台	200	46.59	160	66.82				
3464	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线214#白甸子分支4#白甸子变台	400	23.64	320	225.44				
3465	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧茶棚庵变台分支17#茶棚庵变台	200	95.88	160	-31.76	2025.03.14	2025.11.30	1.15	1.15
3466	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧43副1#八里村变台	400	55.53	320	97.88				
3467	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧84#十八家子2#十八家子变台	50	158.4	40	-39.2	2025.03.14	2025.11.30	1.15	1.15
3468	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合3号台	400	41.2	320	155.2				
3469	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支10#药王村台	200	85.32	160	-10.64	2025.03.14	2025.06.13	1.12	1.12
3470	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子山威子新（分台）	400	51.18	320	115.28				
3471	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧梁沟分支16#梁沟台	100	68.94	80	11.06				
3472	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧吴屯分支5#吴屯台	200	39.45	160	81.1				
3473	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧58#双树北柱上变	200	46.2	160	67.6				

3474	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线韩屯分支3#韩电台	400	13.71	320	265.16				
3475	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线220#陈屯变台	200	33.06	160	93.88				
3476	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果中台区	400	76.02	320	15.92				
3477	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线月亮山台	100	80.82	80	-0.82	2025.03.14	2025.07.08	1.17	1.17
3478	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧梁山西台分支1#梁山西台	200	35.31	160	89.38				
3479	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧聂岭分支8左2#四方台台区	200	35.27	160	89.46				
3480	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线191#五家子河东变台	200	47.91	160	64.18				
3481	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线月亮山新台	200	23.43	160	113.14				
3482	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	于屯3号柱上变压器	400	38.91	320	164.36				
3483	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支河东支线7#河东台	400	39.9	320	160.4				
3484	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线道口变压器	100	110.4	80	-30.4	2025.03.11	2025.10.29	1.15	1.15
3485	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支4#元台子集市台	400	51.63	320	113.48				
3486	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线西砬分支6#西砬大台区	400	29.18	320	203.28				
3487	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支20#营盘上屯台	200	29.1	160	101.8				
3488	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线梁家旧台变压器	160	43.78	128	57.952				
3489	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支11#营盘中屯台	100	16.38	80	63.62				
3490	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东砬山变压器	200	81.23	160	-2.46	2025.03.11	2025.06.13	1.12	1.12
3491	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧41#双树新柱上变	400	31.89	320	192.44				
3492	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧英昌南分支3#英昌南屯台	400	26.22	320	215.12				
3493	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线上元台子分支4#上元台子台	200	47.66	160	64.68				
3494	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧格林空调分支3副1#南庄新台区	160	96.95	128	-27.12	2025.03.11	2025.11.30	1.15	1.15
3495	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南新台变压器	200	8.87	160	142.26				
3496	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线西砬分支9#西砬新台区	200	42.67	160	74.66				
3497	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合4号台	400	32.68	320	189.28				
3498	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧金鸡岭分支21#金鸡岭台区	200	86.01	160	-12.02	2025.03.11	2025.06.13	1.12	1.12
3499	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧白马石分支9#白马石台区	400	24.62	320	221.52				
3500	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北大台	400	39.3	320	162.8				
3501	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧19大岭分支4大岭变	200	50.94	160	58.12				
3502	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线256#灰山新台	200	39.72	160	80.56				
3503	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧63#小山子分支10副1#小山子旧变台	400	31.53	320	193.88				
3504	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线老道沟分歧20#副1#东砬果园各户新台柱上变压器	200	15.24	160	129.52				
3505	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧金鸡岭分支18#韩家沟果树农场台	400	61.95	320	72.2				
3506	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧干柴分支47#干柴东台区	100	59.37	80	20.63				
3507	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线248#灰山大台	200	24.09	160	111.82				
3508	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	灰山水台柱上变压器	100	10.29	80	69.71				
3509	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线韩家沟变压器	200	40.77	160	78.46				
3510	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北小台	160	64.8	128	24.32				

3511	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线王屯分支2#王屯台	80	96	64	-12.8	2025.03.11	2025.06.13	1.12	1.12
3512	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	东八里新增	200	61.92	160	36.16				
3513	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线百伦开发分支3#盖州台	100	53.16	80	26.84				
3514	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分岐东八里变台分支7#东八里台区	200	114.69	160	-69.38	2025.03.11	2025.11.30	1.15	1.15
3515	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩家沟铁路住宅	100	60.24	80	19.76				
3516	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线田屯小台分支6#田屯小台	200	81.38	160	-2.76	2025.03.11	2025.06.13	1.12	1.12
3517	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯东台机井	200	22.67	160	114.66				
3518	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老舍5号台	80	57.6	64	17.92				
3519	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧46#英昌新增台	100	73.59	80	6.41				
3520	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kv东月线东窑1号变压器	50	22.98	40	28.51				
3521	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砬山45#下砬山台区	200	54.98	160	50.04				
3522	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线南庄果园村变压器	100	46.68	80	33.32				
3523	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	于屯新台	50	126.93	40	-23.465	2025.03.11	2025.10.29	1.15	1.15
3524	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	韩屯北2号台	100	41.88	80	38.12				
3525	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧62#恒大物流小区	500	31.96	400	240.2				
3526	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砬山2右1#小英昌变台	400	23.67	320	225.32				
3527	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新生台区	400	40.62	320	157.52				
3528	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧43#枣山村台	400	31.5	320	194				
3529	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双数线南庄果园新台变压器	50	153.78	40	-36.89	2025.03.11	2025.11.30	1.15	1.15
3530	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线南庄老台变压器	200	91.17	160	-22.34	2025.03.11	2025.11.30	1.15	1.15
3531	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新增1	200	29.16	160	101.68				
3532	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧84#半道子变台	400	61.43	320	74.28				
3533	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山臧子分支10#蒋洼台	200	71.39	160	17.22				
3534	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	西砬山4号柱上变压器	200	23.28	160	113.44				
3535	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线白甸子水台	100	0.03	80	79.97				
3536	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧70贡屯变	200	87.3	160	-14.6	2025.03.11	2025.07.08	1.17	1.17
3537	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线前进	200	22.49	160	115.02				
3538	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线小五沟北变压器	400	13.35	320	266.6				
3539	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水沟里变压器	80	68.96	64	8.832				
3540	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 道班变压器	100	16.53	80	63.47				
3541	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 四道沟变压器	100	70.89	80	9.11				
3542	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 下石仁变压器	200	8.13	160	143.74				
3543	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 杨新变压器	200	16.19	160	127.62				
3544	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 北地新村变压器	400	27.3	320	210.8				
3545	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线德泰分支1变压器	200	55.95	160	48.1				
3546	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线把家梨坡新村	200	21.87	160	116.26				
3547	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 上黑沟变压器	50	57.18	40	11.41				
3548	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 七八队变压器	80	139.82	64	-47.856	2025.03.11	2025.11.01	1.15	1.15
3549	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 苗屯变压器	200	10.43	160	139.14				
3551	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线山根变压器	100	81.45	80	-1.45	2025.03.11	2025.06.13	1.14	1.14
3552	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门西台变压器	200	17.15	160	125.7				
3553	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 三义岭变压器	200	21.24	160	117.52				
3554	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线洪水沟	200	29.61	160	100.78				
3555	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线石胡	200	39.24	160	81.52				
3556	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 娄屯变压器	80	28.35	64	41.32				
3557	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 刘屯变压器	400	6.51	320	293.96				
3558	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 小扬沟变压器	50	79.41	40	0.295				
3559	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 草沟变压器	20	405	16	-65	2025.03.11	2025.06.13	1.14	1.14
3560	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 八里变压器	200	15.66	160	128.68				
3561	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水外变压器	50	40.5	40	19.75				

3562	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 下汤河子变压器	100	26.98	80	53.02				
3563	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨河苏屯变压器（新）	100	20.91	80	59.09				
3564	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 陆屯变压器	200	16.06	160	127.88				
3565	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线模户大屯新变压器	50	112.4	40	-16.2	2025.03.11	2025.06.13	1.14	1.14
3566	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水里变压器	50	33.66	40	23.17				
3567	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线北营子	50	76.5	40	1.75				
3568	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里东变压器	100	37.7	80	42.3				
3569	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 样子沟变压器	50	113.31	40	-16.655	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3570	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线山里东沟新台	50	34.14	40	22.93				
3571	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北变压器	30	92.1	24	-3.63	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3572	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线孙落沟变压器	100	31.65	80	48.35				
3573	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 薛屯变压器	100	33.36	80	46.64				
3574	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门市场变压器	200	14.19	160	131.62				
3575	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线柳条新变压器	50	28.89	40	25.555				
3576	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 王屯变压器	200	32.13	160	95.74				
3577	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 尖山子变压器	100	18.54	80	61.46				
3578	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线刘合	200	10.44	160	139.12				
3579	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 白庙子变压器	200	38.7	160	82.6				
3580	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 东山变压器	200	19.4	160	121.2				
3581	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 上房子变压器	200	19.2	160	121.6				
3582	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门下屯变压器	50	78.33	40	0.835				
3583	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 头道新村变压器	100	59.4	80	20.6				
3584	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 甘棚沟变压器	50	27.94	40	26.03				
3585	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 安屯变压器台	50	55.5	40	12.25				
3586	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 杨河王屯变压器	200	27.87	160	104.26				
3587	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 后屯变压器	50	41.04	40	19.48				
3588	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 潘村变压器	50	54.27	40	12.865				
3589	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 陶屯变压器	100	19.1	80	60.9				
3590	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 山嘴子变压器	100	36.12	80	43.88				
3591	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线达子沟变压器	30	21.55	24	17.535				
3592	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线侯李屯	200	11.19	160	137.62				
3593	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 张东变压器	200	19.47	160	121.06				
3594	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 长岭变压器	200	26.27	160	107.46				
3595	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 邱屯变压器	200	48.84	160	62.32				
3596	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 朱屯变压器	200	68.52	160	22.96				
3597	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨树大屯新台	200	20.64	160	118.72				
3598	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线新立屯变压器	200	15.15	160	129.7				
3599	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 上黑沟沟里变压器	30	46.4	24	10.08				
3600	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 蒋屯变压器	200	13.8	160	132.4				
3601	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 大英沟变压器	80	43.26	64	29.392				
3602	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线北地变压器	50	100.8	40	-10.4	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3603	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 大屯变压器	200	42.24	160	75.52				
3604	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线白家店变压器	400	93.84	320	-55.36	2025.03.14	2025.11.01	1.15	1.15
3605	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 小五沟东变压器	200	17.13	160	125.74				
3606	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 腰屯变压器	100	23.03	80	56.97				
3607	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一组变压器	50	67.98	40	6.01				
3608	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 戏台新村变压器	400	26.23	320	215.08				

3609	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 戏台二组变压器	100	19.56	80	60.44				
3610	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 汪家南变压器	200	30.18	160	99.64				
3611	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 代屯变压器	200	46.62	160	66.76				
3612	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10KV碱厂线 杨树苏屯变压器	200	23.94	160	112.12				
3613	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里东沟变压器	50	57.42	40	11.29				
3614	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 王山新村变压器	80	32.74	64	37.808				
3615	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 姜沟变压器	50	111.63	40	-15.815	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3616	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线石梯沟变压器	100	30.48	80	49.52				
3617	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杜屯变压器	200	20.34	160	119.32				
3618	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 杨树屯变压器	100	31.25	80	48.75				
3619	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门东变压器	80	45.66	64	27.472				
3620	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 白庙王屯变压器	200	25.82	160	108.36				
3621	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线206左14右2右1变压器	80	23.55	64	45.16				
3622	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线下高家变压器	100	31.14	80	48.86				
3623	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线东沟	30	60.16	24	5.952				
3624	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 荣屯变压器	400	13.76	320	264.96				
3625	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线供销社变压器	200	79.83	160	0.34				
3626	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线于屯	50	30.48	40	24.76				
3627	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 黄泥沟变压器	200	14.43	160	131.14				
3628	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 小寺变压器	100	35.8	80	44.2				
3629	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线九组变压器	400	31.16	320	195.36				
3630	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 尚家沟变压器	200	47.43	160	65.14				
3631	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线上高家新变压器	50	100.2	40	-10.1	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3632	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 样子沟变压器	50	87.84	40	-3.92	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3633	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 模户变压器	80	48.77	64	24.984				
3634	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 张屯变压器	200	14.25	160	131.5				
3635	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线姜九户变压器	80	23.59	64	45.128				
3636	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 黑沟村变压器	200	14.46	160	131.08				
3637	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 汪家北变压器	200	22.17	160	115.66				
3638	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门南沟变压器	20	35.1	16	8.98				
3639	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线沟里变压器	50	34.8	40	22.6				
3640	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 刘屯变压器	200	27.6	160	104.8				
3641	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 上汤河子变压器	100	10.58	80	69.42				
3642	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北新变压器	50	29.88	40	25.06				
3643	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一队设施农业台变压器	200	15.39	160	129.22				
3644	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 市场变压器	400	41.22	320	155.12				
3645	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 苏屯变压器	400	14.25	320	263				
3646	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 上石仁变压器	200	16.88	160	126.24				
3647	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门西地变压器	100	26.7	80	53.3				
3648	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 金家沟变压器	100	43.68	80	36.32				
3649	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 水泉新村变压器	200	31.53	160	96.94				
3650	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线腰黑沟变压器	200	20.19	160	119.62				
3651	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 柳条变压器	200	24.66	160	110.68				
3652	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线和屯变压器	200	28.32	160	103.36				
3653	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里设施农业变压器	50	56.43	40	11.785				
3654	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 毛头坝变压器	200	21.18	160	117.64				
3655	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 石棚沟变压器	100	33.14	80	46.86				
3656	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线灿沟	10	20.82	8	5.918				
3657	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 西门新村变压器	200	57.8	160	44.4				
3658	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线石道沟变压器	30	37.88	24	12.636				

3659	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 周孙变压器	200	25.91	160	108.18				
3660	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线黄埃子新村变压器	80	83.89	64	-3.112	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3661	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 二道沟里变压器	100	49.17	80	30.83				
3662	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线 戏台沟口变压器	30	165.4	24	-25.62	2025.03.14	2025.11.01	1.15	1.15
3663	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线汪家北新变压器	200	3.93	160	152.14				
3664	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 翟屯变压器	100	36.09	80	43.91				
3665	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 上高家变压器	100	96.54	80	-16.54	2025.03.14	2025.06.13	1.14	1.14
3666	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 北岭变压器	100	42.11	80	37.89				
3667	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线262左1变压器	100	56.64	80	23.36				
3668	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杨河苏屯变压器	200	13.62	160	132.76				
3669	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 老头沟变压器	200	18.99	160	122.02				
3670	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立一二三变压器	50	58.62	40	10.69				
3671	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家村东变压器	200	23.51	160	112.98				
3672	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯北变压器	200	69.18	160	21.64				
3673	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈子	200	42.41	160	75.18				
3674	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相东(新)	400	11.36	320	274.56				
3675	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯台变压器	160	50.93	128	46.512				
3676	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相一三八变压器	100	40.29	80	39.71				
3677	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线东洼窑变压器	100	21.02	80	58.98				
3678	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十一组变压器	100	26.58	80	53.42				
3679	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨六(新)	80	53.21	64	21.432				
3680	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相村变压器	200	14.22	160	131.56				
3681	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家西变压器	200	23.67	160	112.66				
3682	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨八(新)	200	11.24	160	137.52				
3683	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十组变压器	200	25.34	160	109.32				
3684	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家变压器	100	45.17	80	34.83				
3685	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱北变压器	100	71.1	80	8.9				
3686	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相北沟变压器	50	51.74	40	14.13				
3687	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立南	200	104.25	160	-48.5	2025.03.04	2025.11.06	1.15	1.15
3688	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相农业设施台	400	10.08	320	279.68				
3689	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相南水	100	55.32	80	24.68				
3690	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线薛屯	200	36.09	160	87.82				
3691	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨五(新)	200	18.56	160	122.88				
3692	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立西(新)	400	52.8	320	108.8				
3693	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱变压器	200	51.89	160	56.22				
3694	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相台变压器	200	72.51	160	14.98				
3695	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线新立六	315	31.9	252	151.515				
3696	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组变压器	200	37.44	160	85.12				
3697	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家六(新)	100	61.19	80	18.81				
3698	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家变压器	200	36.84	160	86.32				
3699	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨三(新)	200	28.41	160	103.18				
3700	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线吴家新台	100	40.7	80	39.3				
3701	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线吴家西台	200	9.96	160	140.08				
3702	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺变压器	200	24.66	160	110.68				
3703	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨九	100	33.84	80	46.16				
3704	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立	400	65.5	320	58				
3705	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分歧兴旺村变压器(机井)	100	12.27	80	67.73				
3706	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线兴旺一	200	69.54	160	20.92				
3707	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立八	200	21.72	160	116.56				

3708	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上锅东变压器	200	47.55	160	64.9				
3709	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分岐沙河村变压器（机井）	100	3.21	80	76.79				
3710	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线下锅东变压器	100	98.04	80	-18.04	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3711	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺新台	200	25.89	160	108.22				
3712	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组西变压器	200	24.19	160	111.62				
3713	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线后马圈（新）	100	22.52	80	57.48				
3714	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺二	200	26.04	160	107.92				
3715	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线大寨（新）	100	49.44	80	30.56				
3716	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈六	100	23.79	80	56.21				
3717	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线兴旺南	200	97.71	160	-35.42	2025.03.04	2025.11.06	1.15	1.15
3718	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线双堆子（新）	100	62.18	80	17.82				
3719	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线孙岭后沟变压器	30	46.97	24	9.909				
3720	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线双堆子南变压器	200	27.26	160	105.48				
3721	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺六七组（新）	100	47.61	80	32.39				
3722	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相西（新）变压器	100	38.27	80	41.73				
3723	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	苏雨坤	400	31.31	320	194.76				
3724	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线新一条街	200	32.06	160	95.88				
3726	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市场西变压器	630	73.59	504	40.383				
3727	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	陈屯村（1）机井	100	22.8	80	57.2				
3728	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛北台柱上变压器	400	57.23	320	91.08				
3729	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄胡坟村2变压器	100	57.16	80	22.84				
3730	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线孙岭村	315	22.93	252	179.7705				
3731	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线冯屯	100	77.94	80	2.06				
3732	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关新变压器	200	28.86	160	102.28				
3733	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金阳家园01变压器	315	15.9	252	201.915				
3734	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线电管站	100	84.66	80	-4.66	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3735	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线符屯	160	87.04	128	-11.264	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3736	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波房产#2间隔配电变压器	500	28.19	400	259.05				
3737	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线霍山	200	47.37	160	65.26				
3738	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家村农业设施	315	25.67	252	171.1395				
3739	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市果家园变压器	400	35.52	320	177.92				
3740	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线下洼	100	50.99	80	29.01				
3741	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线丁沟	200	61.77	160	36.46				
3742	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线人民公社变压器	400	20.31	320	238.76				
3743	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线井河果山变压器	200	78.36	160	3.28				
3744	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄机井3变压器	100	89.94	80	-9.94	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3745	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线付家村三队农业设施	80	66.23	64	11.016				
3746	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东北台变压器	400	16.79	320	252.84				
3747	兴城市	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线猪场变压器	200	65.12	160	29.76				
3748	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线邱合子	200	27.14	160	105.72				
3749	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛辛台	200	25.83	160	108.34				
3750	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线杨屯五队	400	82.78	320	-11.12	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3751	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线长岭子变压器	400	14.06	320	263.76				
3752	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线中西台	400	40.28	320	158.88				
3753	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前孙岭	200	36.96	160	86.08				
3754	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线大甸子	100	57.68	80	22.32				
3755	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线果园家属	160	81.24	128	-1.984	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3756	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线一条街变压器	630	86.24	504	-39.312	2025.03.04	2025.11.06	1.15	1.15
3757	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛八队变压器	200	38.73	160	82.54				
3758	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线山坡子变压器	100	84.42	80	-4.42	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12

3759	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄南台一变压器	400	30.48	320	198.08				
3760	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东关	200	56.04	160	47.92				
3761	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线镇北变压器	315	47.73	252	101.6505				
3762	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西关南变压器	400	38.46	320	166.16				
3763	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关站村变压器	200	67.94	160	24.12				
3764	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东小区一	200	88.5	160	-17	2025.03.04	2025.07.02	1.12	1.12
3765	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线山坡西变压器	400	24.06	320	223.76				
3766	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV微波线东辛庄南2台	100	58.46	80	21.54				
3767	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线谷屯村一	200	31.14	160	97.72				
3768	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线孙岭村机井1变压器	50	130.44	40	-25.22	2025.03.04	2025.11.06	1.15	1.15
3769	兴城市	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	刘台子线1110单元东辛庄一队	30	46.9	24	9.93				
3770	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线陈屯村	400	22.97	320	228.12				
3771	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前兴隆	200	31.47	160	97.06				
3772	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄二队变压器	200	20.3	160	119.4				
3773	兴城市	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线半拉子农业设施	80	15.85	64	51.32				
3774	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线小谷屯	200	19.88	160	120.24				
3775	兴城市	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘村	160	68.78	128	17.952				
3776	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分歧付家分支付家三队小分支5副1变压器	200	27.18	160	105.64				
3777	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线兴隆村(新)	100	36	80	44				
3778	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波住宅配电变压器	500	30.98	400	245.1				
3779	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线东辛庄西台	100	67.65	80	12.35				
3780	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东阜家园柱上变压器	315	41.3	252	121.905				
3781	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地农业设施	80	43.46	64	29.232				
3782	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西关北台	200	51.33	160	57.34				
3783	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线紫金佳苑	315	61.4	252	58.59				
3784	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线三里西台(上坡子)	200	16.79	160	126.42				
3785	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线小刘屯	200	27.18	160	105.64				
3786	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家村	400	22.02	320	231.92				
3787	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄镇二队	100	59.19	80	20.81				
3788	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关西变压器	200	28.86	160	102.28				
3789	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线胡坟村1	200	42.36	160	75.28				
3790	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东小区二变压器	400	43.79	320	144.84				
3791	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分歧田庄分支山里桥分支啦啦屯小分支11变压器	200	14.7	160	130.6				
3792	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV田庄村	400	18.89	320	244.44				
3793	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄南台	400	46.46	320	134.16				
3794	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关东台变压器	200	42.68	160	74.64				
3795	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线三里村变压器	400	32.42	320	190.32				
3796	兴城市	东辛庄66kV变电站	东山区1107	10kv东山区岛里台区	500	69.26	400	53.7				
3797	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线后孙岭	200	44.58	160	70.84				
3798	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄农业设施	200	29.33	160	101.34				
3799	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大东台变压器	100	18.14	80	61.86				
3800	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英北台变压器	100	24.82	80	55.18				
3801	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线周屯分歧高上7队分支3#汤上7队	100	63.72	80	16.28				
3802	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧22#树林东屯2台	100	24.68	80	55.32				
3803	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石材分歧87左5右5#北头子台	100	61.32	80	18.68				
3804	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金店河西变压器	200	18.96	160	122.08				

3805	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧8#郭家村部台	100	72.09	80	7.91				
3806	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线98宋斗5队变压器	400	39.51	320	161.96				
3807	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧41副1#前马村台	100	48.17	80	31.83				
3808	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧牛彦村变压器（机井）	100	0.03	80	79.97				
3809	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧花营变压器（机井）	100	17.7	80	62.3				
3810	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线贝屯变压器	400	11.34	320	274.64				
3811	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南(河西)变压器#2	100	30.8	80	49.2				
3812	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线敬老院变压器	100	67.22	80	12.78				
3813	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线岳屯变压器	315	21.6	252	183.96				
3814	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧368队分支6#牛心3.6.8队台区	200	16.48	160	127.04				
3815	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大中变压器	400	14.7	320	261.2				
3816	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石材分歧47左7#胡家屯台	200	14.73	160	130.54				
3817	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦四组	200	30.09	160	99.82				
3818	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳村	200	27.74	160	104.52				
3819	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧汤上23队分支4#汤上2.3队台区	200	32.45	160	95.1				
3820	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组	200	28.74	160	102.52				
3821	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线茶家变压器	200	19.05	160	121.9				
3822	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家沈屯分歧5#郭家沈屯台	200	39.44	160	81.12				
3823	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦村	200	30.05	160	99.9				
3824	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线佟屯变压器	200	28.45	160	103.1				
3825	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线莫户小队变压器	100	43.02	80	36.98				
3826	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线柴屯东变压器	200	42.72	160	74.56				
3827	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家村	200	49.44	160	61.12				
3828	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和队台区	100	46.29	80	33.71				
3829	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧30右4#西边1队台区	100	69.12	80	10.88				
3830	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林洼地分支4#树林洼地台区	200	50.22	160	59.56				
3831	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线沈屯变压器	200	35.28	160	89.44				
3832	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线三家村变压器	200	25.23	160	109.54				
3833	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线后午五队变压器	100	41.25	80	38.75				
3834	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组西	80	49.59	64	24.328				
3835	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳西	100	29.13	80	50.87				
3836	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧庙龙沟变压器	100	19.11	80	60.89				
3837	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大六队变压器	100	18.99	80	61.01				
3838	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线马屯变压器	100	33.51	80	46.49				
3839	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧67副1#董家屯台	30	45.1	24	10.47				
3840	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英村中变压器	400	13.42	320	266.32				
3841	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2.3队变压器	50	54.56	40	12.72				
3842	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧76#王道村2台区	200	17.9	160	124.2				
3843	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杨树黄屯变压器	200	42.15	160	75.7				
3844	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线泉眼变压器	100	13.08	80	66.92				
3845	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线郭家回屯分歧3#郭家回屯台	200	33.15	160	93.7				
3846	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线二道小队变压器	80	35.44	64	35.648				
3847	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线头道小队变压器	200	7.05	160	145.9				
3848	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟变压器	200	17.89	160	124.22				
3849	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午洪屯变压器	200	30.54	160	98.92				

3850	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线李家变压器	400	36.63	320	173.48				
3851	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午西台变压器	200	38.16	160	83.68				
3852	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石村分歧53左2#杜家屯台	200	25.95	160	108.1				
3853	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线姚东变压器	200	45.41	160	69.18				
3854	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线红旗五、七队变压器	100	21.81	80	58.19				
3855	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线花营	200	46.5	160	67				
3856	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线北大七十二队变压器	100	20.19	80	59.81				
3857	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边4.5队台区	100	73.14	80	6.86				
3858	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线东贝变压器	100	37.29	80	42.71				
3859	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线74往西变压器	100	39.3	80	40.7				
3860	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家新增台区变压器	200	14.25	160	131.5				
3861	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦新台	100	66.66	80	13.34				
3862	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线133南岭变压器#1	200	81.93	160	-3.86	2025.04.02	2025.06.15	1.19	1.19
3863	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔村变压器	200	21.96	160	116.08				
3864	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线上台子变压器	200	17.22	160	125.56				
3865	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳后坟（新）	100	42.8	80	37.2				
3866	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧51#贾家屯台	100	19.53	80	60.47				
3867	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子变压器	200	26.6	160	106.8				
3868	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线沙河七八	200	99.53	160	-39.06	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3869	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线24围南(粮库)变压器	315	58.17	252	68.7645				
3870	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线花营村西台	100	65.79	80	14.21				
3871	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧79#东上沟台	200	18.52	160	122.96				
3872	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午东2台变压器	200	5.52	160	148.96				
3873	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯2变压器	100	22.28	80	57.72				
3874	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线85右3#万宝3.4队台区	400	22.86	320	228.56				
3875	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线黑沟变压器	50	24.18	40	27.91				
3876	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家东	200	33.54	160	92.92				
3877	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线南岭分歧5#南岭台区	315	64.55	252	48.6675				
3878	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边坡子变压器	200	73.5	160	13				
3879	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线西三家变压器	200	29.28	160	101.44				
3880	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线王四变压器	200	11.24	160	137.52				
3881	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心1.2队台区	50	41.05	40	19.475				
3882	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长垌北台变压器	250	18.86	200	152.85				
3883	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后水口变压器	100	62.67	80	17.33				
3884	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧张家变压器	200	37.26	160	85.48				
3885	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线曹西 变压器	100	40.89	80	39.11				
3886	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线150右6#汤上5队	100	72.67	80	7.33				
3887	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线花营南（新）	100	78.81	80	1.19				
3888	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧吕屯分支2#吕家屯台	100	35.38	80	44.62				
3889	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线水关村变压器	200	39.72	160	80.56				
3890	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯变压器	50	166.62	40	-43.31	2025.04.01	2025.10.07	1.15	1.15
3891	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线128南岭变压器#2	200	71.01	160	17.98				
3892	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯变压器	160	21.98	128	92.832				
3893	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家	100	89.85	80	-9.85	2025.04.02	2025.06.15	1.19	1.19
3894	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线吴屯变压器	100	32.46	80	47.54				
3895	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗大屯变压器	200	54.71	160	50.58				
3896	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线119右1#汤上村台区	200	20.08	160	119.84				

3897	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上沟康台变压器	200	29.9	160	100.2				
3898	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家北	160	25.31	128	87.504				
3899	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟西台变压器	200	16.59	160	126.82				
3900	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边东变压器	50	55.6	40	12.2				
3901	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线包东变压器	100	36.55	80	43.45				
3902	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线围屏黄屯变压器	200	21.39	160	117.22				
3903	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗二	100	81.36	80	-1.36	2025.04.02	2025.06.15	1.19	1.19
3904	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧33#山湾子台	100	37.31	80	42.69				
3905	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大乡值北变压器	400	97.65	320	-70.6	2025.04.01	2025.10.07	1.15	1.15
3906	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线169右3左6右1#汤上8队	50	157.96	40	-38.98	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3907	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗门变压器	200	17.66	160	124.68				
3908	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线东三家变压器	100	63.09	80	16.91				
3909	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线后营东沟变压器	100	29.07	80	50.93				
3910	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线张屯变压器	400	40.28	320	158.88				
3911	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧9副1#拉马杨屯台	200	15.08	160	129.84				
3912	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧53#王道4队队台区	100	22.01	80	57.99				
3913	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗村变压器	160	22.85	128	91.44				
3914	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线丁沟变压器	100	25.5	80	54.5				
3915	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金家沟变压器	200	33.14	160	93.72				
3916	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	贝家村王岳机井台区	100	65.28	80	14.72				
3917	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杨屯(太平)变压器	200	18.45	160	123.1				
3918	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧后营变压器(机井)	50	5.01	40	37.495				
3919	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线前营	200	18.9	160	122.2				
3920	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线123左1#汤上村3台	315	21.71	252	183.6135				
3921	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧石家沟分支6#石家沟台区	100	51.66	80	28.34				
3922	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林村部2台	200	23.22	160	113.56				
3923	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧9#树林村部台	100	62.88	80	17.12				
3924	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线赵西沟变压器	200	8.6	160	142.8				
3925	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前水口变压器	100	44.82	80	35.18				
3926	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯东沟变压器	100	41.41	80	38.59				
3927	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗10队变压器	100	51.5	80	28.5				
3928	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边西变压器	50	62.76	40	8.62				
3929	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家三	100	56.47	80	23.53				
3930	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长垌村变压器	100	31.78	80	48.22				
3931	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔1.8队变压器	50	121.9	40	-20.95	2025.04.01	2025.10.07	1.15	1.15
3932	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台台沟变压器	100	20.55	80	59.45				
3933	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线柴屯变压器	200	89.52	160	-19.04	2025.04.01	2025.07.01	1.17	1.17
3934	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河村西台变压器	200	52.17	160	55.66				
3935	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线陈粮东南沟变压器	100	40.98	80	39.02				
3936	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大西台变压器	200	29.15	160	101.7				
3937	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4队变压器	50	137.36	40	-28.68	2025.04.01	2025.10.7	1.15	1.15
3938	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线67左4#靳家村台区	400	45.08	320	139.68				
3939	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10千伏高汤线王岳新增变压器	400	10.2	320	279.2				
3940	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线潭屯(杨树)变压器	100	16.77	80	63.23				
3941	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧罗家南变压器(机井)	100	15.18	80	64.82				
3942	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线团瓢村变压器	200	29.16	160	101.68				
3943	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线陈粮杨屯变压器	50	73	40	3.5				
3944	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧71左2#王道村台区	50	43.62	40	18.19				
3945	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV高汤线115左1#变压器	200	69.93	160	20.14				

3946	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线小团瓢变压器	100	19.25	80	60.75				
3947	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村东变压器	200	71.51	160	16.98				
3948	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村台	400	8.84	320	284.64				
3949	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线29围西(信用社)变压器	200	68.9	160	22.2				
3950	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营一组	160	29.94	128	80.096				
3951	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线靳家分歧11#新家1队台区	200	17.33	160	125.34				
3952	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧19左1#满井台区	160	18.94	128	97.696				
3953	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗1、2、3队变压器	100	22.77	80	57.23				
3954	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧边壕子分支6#边壕子台区	100	39.75	80	40.25				
3955	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线83左3#万宝1.2队台区	160	65.9	128	22.56				
3956	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线茶家潘屯变压器	50	21.46	40	29.27				
3957	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线马家沟分歧27左1#马家沟台	100	41.28	80	38.72				
3958	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线罗一变压器	80	52.06	64	22.352				
3959	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线温屯变压器	200	18.14	160	123.72				
3960	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村变压器	100	101.92	80	-21.92	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3961	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线12围屏南变压器	200	70.68	160	18.64				
3962	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杜屯变压器	160	22.8	128	91.52				
3963	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家四组变压器	50	55.82	40	12.09				
3964	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线王三变压器	315	43.91	252	113.6835				
3965	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线石门变压器	100	65.97	80	14.03				
3966	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦三	200	19.29	160	121.42				
3967	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线腰茶变压器	50	82.08	40	-1.04	2025.04.01	2025.07.01	1.17	1.17
3968	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线才屯变压器	50	57.26	40	11.37				
3969	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV高汤线北岭分歧5#北岭台区	200	95.33	160	-30.66	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3970	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7.8队2台区	200	16.38	160	127.24				
3971	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏西贝变压器	200	11.52	160	136.96				
3972	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线136机关变压器	100	148.78	80	-68.78	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3973	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏下铺子变压器	200	16.02	160	127.96				
3974	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线沙河后	100	61.14	80	18.86				
3975	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线10KV南大线围屏东上屯	100	5.76	80	74.24				
3976	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线东上沟变压器	200	13.8	160	132.4				
3977	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖家岭变压器	100	28.34	80	51.66				
3978	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧五谷岭变压器	200	24.24	160	111.52				
3979	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线131裴沟变压器	400	61.89	320	72.44				
3980	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧满井34队分支5#满井3.4队台区	100	65.58	80	14.42				
3981	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗村部变压器	100	33.75	80	46.25				
3982	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线庙下变压器	200	14.32	160	131.36				
3983	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧459队分支5#牛心4.5.9台区	50	74.78	40	2.61				
3984	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线烧锅屯台	50	76.02	40	1.99				
3985	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗六队变压器	100	79.05	80	0.95				
3986	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线往东变压器	400	41.42	320	154.32				
3987	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线何家店子变压器	100	34.1	80	45.9				
3988	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线下坡子变压器	80	34.65	64	36.28				
3989	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧7队分支12#牛心7队台区	200	5.81	160	148.38				
3990	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线北沟变压器	100	42.81	80	37.19				
3991	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午八队变压器	100	28.47	80	51.53				
3992	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线康南沟变压器	100	27.2	80	52.8				

3993	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家九十组(新)	200	41.16	160	77.68				
3994	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线三家变压器	80	44.19	64	28.648				
3995	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线市场变压器	400	88.23	320	-32.92	2025.04.02	2025.10.25	1.15	1.15
3996	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大西台变压器	200	21.57	160	116.86				
3997	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金家店变压器	80	37.74	64	33.808				
3998	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧19副1#拉马2队台	50	96.24	40	-8.12	2025.04.02	2025.06.15	1.19	1.19
3999	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河河北变压器	100	8.49	80	71.51				
4000	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2台变压器	315	67.35	252	39.8475				
4001	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山黑沟变压器	200	18.93	160	122.14				
4002	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧16右1#树林东屯台	100	35.64	80	44.36				
4003	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏朱屯变压器	200	16.7	160	126.6				
4004	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长城南变压器	400	14.7	320	261.2				
4005	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线往东2变压器	315	30.21	252	156.8385				
4006	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村2台变压器	50	75.24	40	2.38				
4007	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家五	100	46.2	80	33.8				
4008	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马王屯变压器	100	20.93	80	59.07				
4009	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧31副1#拉马3队台	100	27.44	80	52.56				
4010	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4.5.6队变压器	160	38.14	128	66.976				
4011	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上上沟东台变压器	200	12.9	160	134.2				
4012	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线119右2#汤上村2台	315	80.3	252	-0.945	2025.04.02	2025.06.15	1.19	1.19
4013	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线姚西变压器	160	33.45	128	74.48				
4014	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山大屯变压器	100	55.6	80	24.4				
4015	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西中2台变压器	100	19.55	80	60.45				
4016	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗六	315	12.66	252	212.121				
4017	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子西变压器	100	33	80	47				
4018	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村西台变压器	200	41.98	160	76.04				
4019	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子东变压器	100	51.11	80	28.89				
4020	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午东台变压器	100	47.9	80	32.1				
4021	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧康沟变压器	100	45.6	80	34.4				
4022	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧1队分支4#拉马1队台	200	57.24	160	45.52				
4023	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西茶变压器	100	37.62	80	42.38				
4024	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳寺村台	200	0	160	160				
4025	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV高家岭线满井1队变压器	160	22.95	128	91.28				
4026	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村变压器	200	28.08	160	103.84				
4027	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北岭台变压器	100	61.02	80	18.98				
4028	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线100右1#汤上1队	315	23.93	252	176.6205				
4029	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和6队分支6#永和6队台区	100	63.09	80	16.91				
4030	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南(河西)变压器#1	100	28.28	80	51.72				
4031	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线8围屏北变压器	100	60.24	80	19.76				
4032	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营六间房(新)	100	23.1	80	56.9				
4033	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧高汤4队分支5汤上4队	400	28.56	320	205.76				
4034	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖岭2变压器	160	23.3	128	90.72				
4035	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台寺变压器	200	28.73	160	102.54				
4036	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营	160	44.27	128	57.168				
4037	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西山变压器	100	26.87	80	53.13				
4038	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线沙河变压器	100	74.32	80	5.68				

4039	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7.8队	200	24.17	160	111.66				
4040	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大村变压器	100	99.78	80	-19.78	2025.04.01	2025.07.01	1.17	1.17
4041	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英1.2队变压器	200	29.25	160	101.5				
4042	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线付屯变压器	200	16.48	160	127.04				
4043	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大徐东分歧04#变压器	200	19.29	160	121.42				
4044	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线葛刺沟变压器	100	24.01	80	55.99				
4045	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线谷屯设施农业变压器	100	71.85	80	8.15				
4046	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线后莲蓬变压器	100	20.52	80	59.48				
4047	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线榆树林变压器	50	33.06	40	23.47				
4048	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线塔下变压器	200	52.22	160	55.56				
4049	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线五股泉变压器#2	200	17.12	160	125.76				
4050	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯分歧25#金家变压器	400	20.79	320	236.84				
4051	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线南庙沟变压器	20	91.67	16	-2.334	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
4052	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大伟变压器	100	18.68	80	61.32				
4053	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大石门变压器	100	24.45	80	55.55				
4054	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线马道岭变压器	100	11.28	80	68.72				
4055	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯南沟分歧07#变压器	200	9.69	160	140.62				
4056	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线裴屯北沟变压器	100	45.29	80	34.71				
4057	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线立兴店变压器	400	12.1	320	271.6				
4058	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小黑沟变压器	200	13.74	160	132.52				
4059	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线荣屯变压器	100	42.69	80	37.31				
4060	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线裴屯设施农业变压器	100	0.03	80	79.97				
4061	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大徐西变压器	100	25.71	80	54.29				
4062	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盖家变压器	200	48.17	160	63.66				
4063	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线孟椅沟变压器	50	40.68	40	19.66				
4064	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线石牛沟变压器	100	14.72	80	65.28				
4065	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线谷屯变压器	200	21.92	160	116.16				
4066	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小岭后变压器	100	12	80	68				
4067	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线荀屯变压器	200	25.89	160	108.22				
4068	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线宗沟里变压器	200	8.52	160	142.96				
4069	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线凉外变压器	400	3.78	320	304.88				
4070	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小药王变压器	400	26.22	320	215.12				
4071	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线汤北沟变压器	200	8.91	160	142.18				
4072	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线汉沟变压器	200	10.68	160	138.64				
4073	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线榆树沟变压器	100	56.61	80	23.39				
4074	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线火石岭变压器	200	15.51	160	128.98				
4075	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大盘岭分歧02#变压器	200	22.68	160	114.64				
4076	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线立兴南沟变压器	100	24.09	80	55.91				
4077	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线金家村2变压器	50	31.67	40	24.165				
4078	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线老岭变压器	100	69.63	80	10.37				
4079	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线关山沟变压器	50	38.86	40	20.57				
4080	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线凉里变压器	100	30.39	80	49.61				
4081	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小伟分歧1#变压器	200	23.4	160	113.2				
4082	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线杜屯东沟分歧18#变压器	100	15.03	80	64.97				
4083	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线黄土变压器	200	36.62	160	86.76				
4084	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王东分歧07#裴东台变压器	400	37.7	320	169.2				
4085	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线东沟变压器	200	13.38	160	133.24				
4086	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线五股泉变压器#1	200	17.12	160	125.76				
4087	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盘西变压器	100	14.22	80	65.78				
4088	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线铁炉沟变压器	100	19.77	80	60.23				
4089	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线杜屯变压器	200	38.25	160	83.5				

4090	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王东分歧22#三家店变压器	200	17.54	160	124.92				
4091	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线三头屯变压器	200	58.35	160	43.3				
4092	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线商屯分歧1#变压器	200	19.49	160	121.02				
4093	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线何屯变压器	400	18.01	320	247.96				
4094	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线叶屯变压器	400	24.45	320	222.2				
4095	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线何六沟分歧03#变压器	100	20.88	80	59.12				
4096	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小赵屯变压器	100	29.06	80	50.94				
4097	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大莲蓬变压器	200	23.31	160	113.38				
4098	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线135#盘东南变压器	50	59.1	40	10.45				
4099	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小石屯变压器	200	6.65	160	146.7				
4100	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线朱屯变压器	100	24.44	80	55.56				
4101	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线石场沟分歧11#变压器	160	13.95	128	105.68				
4102	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线六家东沟变压器	30	49.25	24	9.225				
4103	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小莲蓬变压器	200	12.84	160	134.32				
4104	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线140#盘东北变压器	200	9.12	160	141.76				
4105	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线丁家屯变压器	200	34.4	160	91.2				
4106	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线有钱沟变压器	50	82.58	40	-1.29	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
4107	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线夹道沟变压器	50	33.93	40	23.035				
4108	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大赵屯变压器	400	22.61	320	229.56				
4109	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯变压器	200	32.86	160	94.28				
4110	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线前屯变压器	100	53.01	80	26.99				
4111	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小徐屯变压器	200	13.47	160	133.06				
4112	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线宗沟外变压器	200	7.22	160	145.56				
4113	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盖家市场变压器	50	54.3	40	12.85				
4114	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线北庙沟变压器	200	24.89	160	110.22				
4115	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线六家屯变压器	50	80.23	40	-0.115	2025.03.12	2025.07.22	1.12	1.12
4116	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线10kV药王线大头沟分歧18#变压器	100	20.91	80	59.09				
4117	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线车站变压器	50	23.13	40	28.435				
4118	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线康屯变压器	100	48.51	80	31.49				
4119	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线臭胡子变压器	100	21.33	80	58.67				
4120	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线177#裴屯西台变压器	400	35.33	320	178.68				
4121	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范北台变压器	400	19.17	320	243.32				
4122	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯北台	200	19.77	160	120.46				
4123	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月山西分支9#朗月山西台	200	51.39	160	57.22				
4124	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白新白塔北柱上变压器	400	31.3	320	194.8				
4125	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线政府台	200	33.57	160	92.86				
4126	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线51右8#西洋村南沟台区	200	10.32	160	139.36				
4127	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分歧58#葛滕沟台	200	17.79	160	124.42				
4128	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧西塔村台	200	23.82	160	112.36				
4129	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧清水西分支14#清水西	200	26.16	160	107.68				
4130	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯南台	200	35.46	160	89.08				
4131	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧56#白塔南2#台区	200	16.29	160	127.42				
4132	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山东变压器	100	49.89	80	30.11				
4133	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线柏屯南变压器	200	33.06	160	93.88				
4134	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂宅区2变压器	200	38.16	160	83.68				
4135	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯新西沟台柱上变压器	200	20.1	160	119.8				

4136	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线赵屯台	200	22.62	160	114.76				
4137	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山北变压器	100	22.17	80	57.83				
4138	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线三家分支9#线三家子台	200	12.21	160	135.58				
4139	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧后沟分支9#白塔后沟台区	100	26.7	80	53.3				
4140	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分歧55左1#清水南台	200	24	160	112				
4141	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV模虎村柱上变压器（机井）	50	5.94	40	37.03				
4142	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯东变压器	200	11.7	160	136.6				
4143	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线52#西洋村东台区	200	57.3	160	45.4				
4144	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊村西台台区	200	26.55	160	106.9				
4145	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良北变压器	100	30.66	80	49.34				
4146	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线白塔分歧老边西台分支2#老边西台区	200	20.85	160	118.3				
4147	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧78#朗月河北台	30	86.7	24	-2.01	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4148	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线磨盘山台	200	32.67	160	94.66				
4149	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线柏屯东变压器	200	3.23	160	153.54				
4150	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线四合村设施农业变压器	160	23.93	128	89.712				
4151	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水北台分支3#清水北台	400	40.77	320	156.92				
4152	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧摸虎半道子台	80	58.58	64	17.136				
4153	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华厂住宅1变压器	200	5.1	160	149.8				
4154	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧50#白塔西台区	200	68.22	160	23.56				
4155	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线王家沟分支王家沟变台	200	16.45	160	127.1				
4156	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧50#塔沟村台	200	53.25	160	53.5				
4157	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线新摸虎半道子变压器	200	24.36	160	111.28				
4158	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线桥北台	200	14.82	160	130.36				
4159	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良东台	400	28.5	320	206				
4160	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧摸虎村变压器	400	20.91	320	236.36				
4161	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮北分支2#广粮北台	400	34.59	320	181.64				
4162	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线75#宅区3台区	200	39.27	160	81.46				
4163	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊草村柱上变压器（机井）	100	12.42	80	67.58				
4164	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线下茂村北台变压器	200	41.25	160	77.5				
4165	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山分歧下枣山分支2#下枣山台区	400	25.59	320	217.64				
4166	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东羊草柱上变压器（机井）	100	9.48	80	70.52				
4167	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分歧53副1#清水东台	200	46.14	160	67.72				
4168	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山西变压器	200	10.35	160	139.3				
4169	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV老边柱上变压器（机井）	100	120.9	80	-40.9	2025.04.06	2025.11.30	1.15	1.15
4170	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮南分支1#广粮南台	100	42.29	80	37.71				
4171	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东台变压器	400	22.89	320	228.44				
4172	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分歧13#苏柏柏屯台	400	22.38	320	230.48				
4173	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯西沟台	100	27.69	80	52.31				
4174	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧68右5#白塔北台区	200	43.02	160	73.96				
4175	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧宝柱分支4左1#白塔东台区	200	57.36	160	45.28				
4176	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线17#下茂南台区	200	55.8	160	48.4				
4177	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边分支3#老边村台	200	40.29	160	79.42				
4178	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV下茂村道边柱上变压器（机井）	100	0.03	80	79.97				
4179	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂村北台变压器	400	15.57	320	257.72				
4180	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线果园台	200	23.64	160	112.72				
4181	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线73东洋南沟台区	200	12.96	160	134.08				

4182	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分歧9#苏柏水台	100	108.42	80	-28.42	2025.04.06	2025.11.30	1.15	1.15
4183	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂宅区1变压器	200	32.18	160	95.64				
4184	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV下茂村砖厂沟变压器（机井）	100	11.7	80	68.3				
4185	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线榆树沟南变压器	100	23.22	80	56.78				
4186	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线灰山沟台区	200	13.23	160	133.54				
4187	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分歧1#榆树沟东台区	50	54.09	40	12.955				
4188	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10KV上茂村柱上变压器（机井）	100	39.6	80	40.4				
4189	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧68#朗月后山台	400	21.42	320	234.32				
4190	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋大屯台区	200	32.22	160	95.56				
4191	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯南台	200	29.88	160	100.24				
4192	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边南柱上变压器	200	32.1	160	95.8				
4193	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧63#朗月河南台	80	88.65	64	-6.92	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4194	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏家屯台变压器	200	38.4	160	83.2				
4195	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10绿铅线下茂王家沟柱上变压器（机井）	100	8.64	80	71.36				
4196	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯北台	160	25.14	128	87.776				
4197	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯南台	200	16.59	160	126.82				
4198	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华住宅2变压器	100	10.65	80	69.35				
4199	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分歧6#榆树沟西台区	200	27.06	160	105.88				
4200	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线新灰山沟变压器	200	8.82	160	142.36				
4201	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧48#朗月孤家台	200	26.01	160	107.98				
4202	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线41右1#上茂南台区	400	22.77	320	228.92				
4203	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线乔屯台	200	21.27	160	117.46				
4204	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分歧9#下范村台	200	49	160	62				
4205	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良西台	400	40.75	320	157				
4206	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯北台	200	27.48	160	105.04				
4207	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋北沟分支13东洋北沟台区	200	37.51	160	84.98				
4208	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东二台	200	23.85	160	112.3				
4209	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山南台	200	3.48	160	153.04				
4210	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线新农村间隔2配电变压器	315	8.69	252	224.6265				
4211	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西一台	200	9.3	160	141.4				
4212	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线河沟台	80	55.2	64	19.84				
4213	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线北山大井	200	15.6	160	128.8				
4214	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线南海沿台变压器	100	7.8	80	72.2				
4215	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线1雷屯台	315	12.06	252	214.011				
4216	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	步行街间隔2配电变压器	630	8.25	504	452.025				
4217	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西二台	200	19.71	160	120.58				
4218	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线吴屯变压器	400	24.36	320	222.56				
4219	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线雷屯台2	315	5.94	252	233.289				
4220	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华龙脖子台	160	10.09	128	111.856				
4221	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线城东	200	17.19	160	125.62				
4222	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山西	100	20.13	80	59.87				
4223	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线朱家村1.2队变压器	400	18.3	320	246.8				
4224	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线张屯（望海）变压器	200	26.49	160	107.02				
4225	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线E115	10kV沙西线北岭台变压器	160	48.04	128	51.136				
4226	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家南台变压器	100	26.63	80	53.37				
4227	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里村变压器（新）	100	118.71	80	-38.71	2025.04.06	2025.10.30	1.15	1.15
4228	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线后地变压器	50	51.45	40	14.275				

4229	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄三队变压器(新)	200	26.76	160	106.48				
4230	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村分台变压器	200	26.04	160	107.92				
4231	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线牛营下坡子变压器	315	16.66	252	199.521				
4232	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄北屯变压器	200	47.94	160	64.12				
4233	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余家河北变压器	200	15.09	160	129.82				
4234	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金3队变压器	200	45.99	160	68.02				
4235	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线田家变压器	100	25.17	80	54.83				
4236	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2.3队分台	100	82.07	80	-2.07	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
4237	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村东头变压器	200	22.49	160	115.02				
4238	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 方安移民变压器	200	37.72	160	84.56				
4239	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线唱窑(望海)变压器	50	28.2	40	25.9				
4240	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线后王孤家子台	100	63.11	80	16.89				
4241	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线刘炮屯变压器	50	30.06	40	24.97				
4242	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线双堆子村变压器	80	92.48	64	-9.984	2025.04.06	2025.06.15	1.14	1.14
4244	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线南岭	100	36.79	80	43.21				
4245	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	徐大堡新村配电变压器	500	69.5	400	52.5				
4246	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里村变压器	200	96.2	160	-32.4	2025.04.06	2025.10.30	1.15	1.15
4247	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台村前变压器(机井)	100	3.03	80	76.97				
4248	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 仗房沟变压器	100	98.88	80	-18.88	2025.04.06	2025.06.15	1.14	1.14
4249	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线西山变压器	30	66.65	24	4.005				
4250	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线田家设施农业	100	47.73	80	32.27				
4251	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线轴承厂社区变压器	200	79.65	160	0.7				
4252	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线前台变压器	100	42.23	80	37.77				
4253	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子变压器	400	102.39	320	-89.56	2025.04.06	2025.10.30	1.15	1.15
4254	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线四方村台(望海)变压器	100	42.47	80	37.53				
4255	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线牛营子村变压器	80	73.59	64	5.128				
4256	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线满家洼子变压器	100	29.94	80	50.06				
4257	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线山根(望海)变压器	100	42.45	80	37.55				
4258	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 下王屯变压器	200	18.72	160	122.56				
4259	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线上坡(望海)变压器	100	83.79	80	-3.79	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
4260	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 朱岭二台变压器	100	28.08	80	51.92				
4261	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线下沟变压器	100	27.58	80	52.42				
4262	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	柳家1队机井	50	0	40	40				
4263	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村变压器	400	25.14	320	219.44				
4264	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线苏屯村变压器	100	40.2	80	39.8				
4265	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线望海西沟变压器	100	51.96	80	28.04				
4266	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线上沟变压器	50	57.58	40	11.21				
4267	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白下坡变压器	100	62.52	80	17.48				
4268	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	小朱屯机井	50	5.88	40	37.06				
4269	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线马屯(望海)变压器	100	42.69	80	37.31				
4270	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家10队变压器	100	27.42	80	52.58				
4271	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	张屯机井	200	0.03	160	159.94				
4272	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线荒地(望海)变压器	100	28.68	80	51.32				
4273	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线小朱屯(望海)变压器	200	28.74	160	102.52				
4274	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线四方八队(望海)变压器	100	55.17	80	24.83				
4275	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV海西线四方八队分台柱上变压器	100	48.42	80	31.58				
4276	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄村变压器	400	13.04	320	267.84				
4277	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线西岭变压器	50	38.7	40	20.65				
4278	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线山东新台变压器	100	78.18	80	1.82				
4279	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线史家窝棚变压器	50	61.86	40	9.07				

4280	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线大朱屯变压器	315	17.87	252	195.7095				
4281	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河西设施农业	100	70.83	80	9.17				
4282	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线大华养殖分支山东村台小分支4 变压器	400	18.93	320	244.28				
4284	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线大沟北(望海)变压器	50	34.05	40	22.975				
4285	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线下屯变压器	100	27.3	80	52.7				
4286	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯西分支3变压器	200	21.09	160	117.82				
4287	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村台(机井)	400	31.74	320	193.04				
4288	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线李博台变压器	50	14.97	40	32.515				
4289	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线台里南山变压器	100	79.47	80	0.53				
4290	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kVs沙望二线曲河西分台	200	49.85	160	60.3				
4291	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线罗川变压器	100	63.48	80	16.52				
4292	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林变压器	200	68.04	160	23.92				
4293	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线大沟(望海)变压器	100	16.86	80	63.14				
4294	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村西头变压器(新)	200	31.46	160	97.08				
4295	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河东山变压器	200	57.48	160	45.04				
4296	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线袁屯变压器	100	76.38	80	3.62				
4297	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线刘屯变压器	400	31.82	320	192.72				
4298	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线海滨4队李保沟变 压器	100	45.14	80	34.86				
4299	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线范罗村变压器	400	15.98	320	256.08				
4300	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线张庄子变压器	400	22.08	320	231.68				
4301	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线下甸子变压器	200	34.5	160	91				
4302	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线焦家狐狸套	200	53.88	160	52.24				
4303	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线中心台变压器	400	41.05	320	155.8				
4304	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家一队变压器	200	42.66	160	74.68				
4305	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄设施农业	100	2.13	80	77.87				
4306	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线下城南变压器	200	23.87	160	112.26				
4307	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	朱家沟机井1	400	2.73	320	309.08				
4308	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线史树林变压器	315	71.2	252	27.72				
4309	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线北窝棚变压器	100	37.39	80	42.61				
4310	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线闫秋成变压器	200	66.63	160	26.74				
4311	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里坝头变压器	100	25.96	80	54.04				
4312	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线后李洼子变压器	200	27.54	160	104.92				
4313	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线赵家一队(望海)变压器	100	55.68	80	24.32				
4314	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里山后变压器	200	56.4	160	47.2				
4315	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线大坨子变压器	200	61.65	160	36.7				
4316	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线佟屯(望海)(新)变压器	100	24.66	80	55.34				
4317	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线望海市场变压器	400	43.99	320	144.04				
4318	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线水口(望海)变压器	400	21.03	320	235.88				
4319	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安新村变压器	400	59.07	320	83.72				
4320	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线南窝堡变压器	400	14.72	320	261.12				
4321	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线石屯变压器	100	39.27	80	40.73				
4322	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线厂子沟变压器	200	23.27	160	113.46				
4323	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线车站变压器	200	47.34	160	65.32				
4324	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金村变压器	200	57.13	160	45.74				
4325	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线韩屯变压器	200	32.25	160	95.5				
4326	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白一队北(望海)变压器	100	24.09	80	55.91				
4327	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金2队变压器	315	128.35	252	-152.3025	2025.04.06	2025.11.03	1.15	1.15
4328	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线小东山(望海)变压器	200	26.67	160	106.66				
4329	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV望海黄山果园柱上变压器	100	4.79	80	75.21				

4330	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线朱家村三四队(望海)变压器	200	18.99	160	122.02				
4331	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台尚屯变压器(机井)	100	0	80	80				
4332	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家2队变压器	200	19.41	160	121.18				
4333	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	大朱屯机井	200	0	160	160				
4334	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线李洼子	50	58.68	40	10.66				
4335	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余粮一二队变压器	315	37.26	252	134.631				
4336	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安村变压器	400	75.05	320	19.8				
4337	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线项家北变压器	200	8.52	160	142.96				
4338	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余粮四队(望海)变压器	100	51.78	80	28.22				
4339	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线杨屯变压器	400	38.58	320	165.68				
4340	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线松林坎变压器	50	64.7	40	7.65				
4341	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2、3队(新)	100	83.19	80	-3.19	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
4342	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线赵家三队分(望海)变压器	200	12.12	160	135.76				
4343	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河南台变压器	200	26.81	160	106.38				
4344	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林西台变压器	100	40.14	80	39.86				
4345	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线廖河变压器	200	54.12	160	51.76				
4346	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线徐大卜移民变压器	250	35.5	200	111.25				
4347	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子移民新村	400	68.96	320	44.16				
4348	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线大拉屯(望海)变压器	100	38.6	80	41.4				
4349	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线陈岭变压器	100	54.57	80	25.43				
4350	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯东分支5变压器	100	61.74	80	18.26				
4351	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家8队变压器	200	29.91	160	100.18				
4352	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄村南台(望海)变压器	100	35.88	80	44.12				
4353	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白村变压器	100	60.75	80	19.25				
4354	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线前台沟里变压器	100	24.45	80	55.55				
4355	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村变压器	100	61.74	80	18.26				
4356	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线望海村变压器	400	103.85	320	-95.4	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
4357	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线习沟变压器	200	35.26	160	89.48				
4358	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余粮3队变压器	400	15.15	320	259.4				
4359	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线北窝棚设施农业台	400	17.9	320	248.4				
4360	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线10kV沙西线下坡子变压器	100	37.53	80	42.47				
4361	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线西头(望海)变压器	200	73.52	160	12.96				
4362	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 徐大卜村变压器	50	86.36	40	-3.18	2025.04.06	2025.06.15	1.14	1.14
4363	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线城后变压器	200	13.17	160	133.66				
4364	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线于屯变压器	400	40.3	320	158.8				
4365	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余家村变压器	100	24.12	80	55.88				
4366	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨1队(新)	100	99.78	80	-19.78	2025.04.06	2025.06.17	1.18	1.18
4367	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV田家分台柱上变压器	200	12.12	160	135.76				
4368	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线王屯变压器	200	44.17	160	71.66				
4369	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线厂沟二组	200	20.3	160	119.4				
4370	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线泡河新变压器	200	58.74	160	42.52				
4371	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线70右46村周屯村新台变压器	80	69.02	64	8.784				
4372	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器1(新增)	200	0.08	160	159.84				
4373	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右26右5杆杨沟村变压器	100	24.3	80	55.7				
4374	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴海套变压器	400	59.35	320	82.6				
4375	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	曹庄镇上坡村新增变压器(新增)	100	0.03	80	79.97				
4376	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线王赵村南变压器	200	35.09	160	89.82				
4377	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小佟屯新变压器	200	29.31	160	101.38				
4378	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾2#箱变1#变压器	630	14.32	504	413.784				
4379	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子变压器	200	33.06	160	93.88				

4380	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧 13右2曹庄水利变压器	200	11.79	160	136.42				
4381	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区 2#箱变1配变	630	26.79	504	335.223				
4382	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线刘沟周屯村变压器	160	103.84	128	-38.144	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4383	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄南变压器	200	57.57	160	44.86				
4384	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里村部变压器	100	95.46	80	-15.46	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4385	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧47头台机安变压器	400	39.65	320	161.4				
4386	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	中兴庆屯新住上变压器	200	80.85	160	-1.7	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4387	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器	630	3.17	504	484.029				
4388	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧62支10头台大屯变压器	160	80.75	128	-1.2	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4389	兴城市	兴海66kV变电站	兴东线E1010	10kV兴东线46#变压器	200	6.96	160	146.08				
4390	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子南台新增变压器	200	60.87	160	38.26				
4391	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线地号农业设施柱上变压器	100	73.86	80	6.14				
4392	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧 29大豪村变压器	200	43.76	160	72.48				
4393	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线小学后变压器	100	86.91	80	-6.91	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4394	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村市场变压器	200	26.71	160	106.58				
4395	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯新变压器	200	50.91	160	58.18				
4396	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜村东变压器	400	29.44	320	202.24				
4397	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#2	400	42.99	320	148.04				
4398	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南#2线财贸学院#1箱站间隔配电变压器	630	14.06	504	415.422				
4399	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关8队变压器	200	96.78	160	-33.56	2025.04.03	2025.11.02	1.13	1.13
4400	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线曹庄庙后台变压器	160	73.71	128	10.064				
4401	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南二线财贸学校#3箱站间隔配电变压器	630	1.27	504	495.999				
4402	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV曹庄线小佟屯台变压器	400	36.78	320	172.88				
4403	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花小区A箱站变压器#1	315	71.82	252	25.767				
4404	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线50#王屯南台（1台）	200	34.83	160	90.34				
4405	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#2	630	11.56	504	431.172				
4406	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线中兴村北柱上变压器	315	32.46	252	149.751				
4407	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子线大甸子分歧6#柱上变压器	50	46.74	40	16.63				
4408	兴城市	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	曹庄中新北柱上变压器	200	74.22	160	11.56				
4409	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线李沟村变压器	200	24.26	160	111.48				
4410	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10KV学高线大河口北台柱上变压器	200	80.97	160	-1.94	2025.03.05	2025.07.16	1.14	1.14
4411	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里北变压器	160	53.63	128	42.192				
4412	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线建材市场变压器	200	68.6	160	22.8				
4413	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾1#箱变2#变压器	630	25.65	504	342.405				
4414	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区 1#箱1配变	630	15.4	504	406.98				
4415	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线 大卜村东变压器	200	58.53	160	42.94				
4416	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#1	400	43.71	320	145.16				
4417	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居B箱站变压器#1	400	45.18	320	139.28				
4418	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器2	630	9.43	504	444.591				
4419	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区 1#箱2配变	630	18.92	504	384.804				
4420	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾2#箱变2#变压器	630	16.51	504	399.987				
4421	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴大屯变压器	400	29.21	320	203.16				
4422	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村北变压器	400	58.17	320	87.32				
4423	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村台变压器	200	48.18	160	63.64				
4424	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线泡河村变压器	400	66.99	320	52.04				
4425	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜村屯内变压器	200	78.42	160	3.16				
4426	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线王屯村台	200	52.56	160	54.88				

4427	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子新增变压器	400	61.73	320	73.08				
4428	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器2	630	3.52	504	481.824				
4429	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧大佟屯变压器	400	72.45	320	30.2				
4430	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关八队东台变压器	80	66.09	64	11.128				
4431	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关十一队变压器	200	50.31	160	59.38				
4432	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分歧后湖分支后湖北变压器	200	58.98	160	42.04				
4433	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧76南关十对变压器	200	23.68	160	112.64				
4434	兴城市	大河口66kV变电站	10kV10kV大曹线E1005线	10kV河曹线 大河口东变压器	200	68.61	160	22.78				
4435	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分歧后湖分支 16安相村变压器	200	38.9	160	82.2				
4436	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相高屯变压器	400	45.08	320	139.68				
4437	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	大河口南	200	72.51	160	14.98				
4438	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花小区A箱站变压器#2	315	31.9	252	151.515				
4439	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器	630	8.89	504	447.993				
4440	兴城市	大河口66kV变电站	10kV10kV大曹线E1005线	10kV河曹线庙后新变压器	200	72.77	160	14.46				
4441	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台市场新柱上变压器	400	68.98	320	44.08				
4442	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村(中)变压器	315	71.01	252	28.3185				
4443	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村内变压器	200	70.14	160	19.72				
4444	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾1#箱变1#变压器	630	24.19	504	351.603				
4445	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右21杆刘沟村变压器	200	41.01	160	77.98				
4446	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV河曹线大河口村变压器	400	87.36	320	-29.44	2025.03.11	2025.11.03	1.15	1.15
4447	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线70右25左2杆中兴村庆屯变压器	400	43.02	320	147.92				
4448	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线王家村台变压器	100	76.6	80	3.4				
4449	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器3(新增)	200	0.02	160	159.96				
4450	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线90左27变压器	400	35.43	320	178.28				
4451	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子#2变压器	80	160.65	64	-64.52	2025.03.11	2025.11.03	1.15	1.15
4452	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子东台新增变压器	200	34.89	160	90.22				
4453	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区2#箱变2配变	630	21.4	504	369.18				
4454	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧16左2大甸村变压器	100	72.27	80	7.73				
4455	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV曹庄线朱家西道边变压器	200	60.24	160	39.52				
4456	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器2#	630	19.52	504	381.024				
4457	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村东变压器	160	60.07	128	31.888				
4458	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#2	315	40.25	252	125.2125				
4459	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里路南中变压器	200	14.97	160	130.06				
4460	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#1	630	33.75	504	291.375				
4461	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里路南变压器	200	72.12	160	15.76				
4462	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧16左11右4二台村变压器	400	28.74	320	205.04				
4463	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线滨海海鲜农贸市场	200	11.64	160	136.72				
4464	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡南变压器	200	28.73	160	102.54				
4465	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子村东台	400	52.72	320	109.12				
4466	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	老滩新村箱站变压器#1	250	96.53	200	-41.325	2025.04.03	2025.11.02	1.13	1.13
4467	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡南变压器	100	96.66	80	-16.66	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4468	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧小甸子分歧3小甸村变压器	200	25.01	160	109.98				
4469	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#1	630	25.97	504	340.389				

4470	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯变压器	160	58.45	128	34.48				
4471	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线44#王屯北台（3台）	200	24.15	160	111.7				
4472	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴村新变压器	400	15.51	320	257.96				
4473	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器#1	500	27.49	400	262.55				
4474	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器#2	500	31.26	400	243.7				
4475	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡村变压器	100	133.53	80	-53.53	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4476	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器2（新增）	100	0.06	80	79.94				
4477	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧59七零一九变压器	315	16.25	252	200.8125				
4478	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村设施农业变压器	100	41.16	80	38.84				
4479	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关7队变压器	200	38.58	160	82.84				
4480	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄中学变压器	200	47.62	160	64.76				
4481	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器1#	630	35.49	504	280.413				
4482	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器2	630	5.78	504	467.586				
4483	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台子村新柱上变压器	200	70.65	160	18.7				
4484	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分歧王赵分支王赵北分支9王赵北变压器	100	82.26	80	-2.26	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4485	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子新变压器	200	123.18	160	-86.36	2025.03.11	2025.11.03	1.15	1.15
4486	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡村新变压器	80	118.61	64	-30.888	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4487	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	曹庄管委会充电桩变压器	630	59.78	504	127.386				
4488	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里南变压器	160	21.26	128	93.984				
4489	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#2	315	20.63	252	187.0155				
4490	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴河南变压器	100	40.73	80	39.27				
4491	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线148#右分支1#杆设施农业台柱上变压器	200	67.47	160	25.06				
4492	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线三相房变压器	200	33.69	160	92.62				
4493	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线后湖南变压器	400	23.64	320	225.44				
4494	兴城市	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	10kV菊花线曹庄西变压器	100	144.72	80	-64.72	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4495	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	曹庄中新东柱上变压器	200	74.61	160	10.78				
4496	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南一线财贸学院#2箱站间隔配电变压器	630	9.24	504	445.788				
4497	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器1	630	37.9	504	265.23				
4498	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村南变压器	200	110.76	160	-61.52	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4499	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	大河口（新）	400	28.59	320	205.64				
4500	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线乡住宅变压器	50	42.15	40	18.925				
4501	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村新变压器	200	43.92	160	72.16				
4502	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线后湖设施农业	50	50.16	40	14.92				
4503	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线小甸子新柱上变压器	200	54.81	160	50.38				
4504	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄（杜）变压器	80	94.08	64	-11.264	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4505	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村西台变压器	200	43.56	160	72.88				
4506	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相农业设施变压器	315	3.17	252	242.0145				
4507	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#1	315	22.54	252	180.999				
4508	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村供变压器	400	33.9	320	184.4				
4509	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	34.32	504	287.784				
4510	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV羊安线万宝村变压器	200	49.26	160	61.48				
4511	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿3队变压器	200	75.17	160	9.66				
4512	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线大修屯变压器	50	40.26	40	19.87				
4513	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线张马屯变压器	200	43.86	160	72.28				
4514	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线翟屯变压器	200	126.36	160	-92.72	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4515	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯西变压器	50	106.48	40	-13.24	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4516	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线上沟变压器	200	18.02	160	123.96				

4517	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线123八斗南变压器	630	56.21	504	149.877				
4518	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线125八斗中变压器	630	48.74	504	196.938				
4519	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线芹菜东台变压器	200	80.91	160	-1.82	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4520	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿村机井台区	100	0	80	80				
4521	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV羊安线望宝村农业设施台变压器	80	9.71	64	56.232				
4522	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线阎屯村变压器	80	74.25	64	4.6				
4523	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安分岐7#羊安村北	200	69.42	160	21.16				
4524	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊安中小学变压器	200	48.17	160	63.66				
4525	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线 河东村（1）变压器	200	14.33	160	131.34				
4526	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿1队变压器	200	73.44	160	13.12				
4527	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿4队（新）变压器	100	96.96	80	-16.96	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4528	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯西变压器	315	41.62	252	120.897				
4529	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯南变压器	200	33.15	160	93.7				
4530	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线丁家变压器	400	43.13	320	147.48				
4531	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kv工业三线100#周海滨分岐4#周家北台	200	25.44	160	109.12				
4532	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线66支1柳蒿农业变压器	80	6.83	64	58.536				
4533	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相南变压器	80	73.78	64	4.976				
4534	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线艾屯变压器	400	69.84	320	40.64				
4535	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线佟屯村变压器	400	57.96	320	88.16				
4536	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊庄村机井台区	100	0.03	80	79.97				
4537	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西岭变压器	100	30.99	80	49.01				
4538	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河东变压器	200	19.49	160	121.02				
4539	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线芹菜西台变压器	160	77.18	128	4.512				
4540	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相北变压器	200	83.88	160	-7.76	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4541	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线52柳蒿北变压器	200	62.04	160	35.92				
4542	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线望宝南台变压器	200	7.59	160	144.82				
4543	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线仝屯变压器	400	25.36	320	218.56				
4544	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线岭后屯变压器	200	11.25	160	137.5				
4545	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线郭山子南台变压器	200	36.78	160	86.44				
4546	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊安西台变压器	160	88.13	128	-13.008	2025.04.06	2025.06.01	1.13	1.13
4547	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安村变压器	200	76.14	160	7.72				
4548	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯南变压器	200	60.42	160	39.16				
4549	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线小王屯变压器	400	36.7	320	173.2				
4550	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线周家变压器	200	65.8	160	28.4				
4551	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线郭山子北台变压器	400	53.49	320	106.04				
4552	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kv工业三线84#郭山子新台	200	86.76	160	-13.52	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4553	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线 十八家北变压器	200	60.35	160	39.3				
4554	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊庄村变压器	160	81.41	128	-2.256	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4555	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	八斗中2台区	200	54.39	160	51.22				
4556	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家机井台区	100	5.13	80	74.87				
4557	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯东变压器	100	76.68	80	3.32				
4558	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家南变压器	400	83.97	320	-15.88	2025.04.03	2025.06.09	1.13	1.13
4559	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线东岭南变压器	100	51.87	80	28.13				
4560	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线台后变压器	200	58.02	160	43.96				
4561	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线八斗新台	400	70.29	320	38.84				
4562	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线康甸子变压器	400	38.13	320	167.48				
4563	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线下沟变压器	100	21.74	80	58.26				
4564	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线河东村变压器	200	24.11	160	111.78				
4565	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿2队变压器	200	70.07	160	19.86				
4566	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线狼洞子变压器	315	5.22	252	235.557				

4567	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线112八斗皮甲变压器	400	26.61	320	213.56				
4568	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线沈家变压器	200	31.97	160	96.06				
4569	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家杨屯	200	71.25	160	17.5				
4570	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西一村变压器	200	29.76	160	100.48				
4571	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西沟变压器	200	15.78	160	128.44				
4572	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯北台变压器	400	52.83	320	108.68				
4573	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线服务器分歧14#羊安村南	630	39.66	504	254.142				
4574	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯中变压器	400	47.1	320	131.6				
4575	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊安村设施农业	100	9.36	80	70.64				
4576	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线134八斗北变压器	200	152.9	160	-145.8	2025.04.03	2025.11.02	1.15	1.15
4577	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河村变压器	200	45.9	160	68.2				
4578	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线张马屯果树地变压器	200	55.26	160	49.48				
4579	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线潘家变压器	200	53.22	160	53.56				
4580	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线东岭村北变压器	100	31.92	80	48.08				
4581	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线辛庄12队变压器	400	42.3	320	150.8				
4582	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯东变压器	400	57.83	320	88.68				
4583	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安边西变压器	400	38.9	320	164.4				
4584	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#1	630	11.78	504	429.786				
4585	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工#3线48右2变压器	630	67.32	504	79.884				
4586	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#1	500	26.34	400	268.3				
4587	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	钓鱼台街道A箱站变压器#1	500	24.67	400	276.65				
4588	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线10右1变压器	315	4.59	252	237.5415				
4589	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右7变压器	200	18.51	160	122.98				
4590	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右5变压器	200	89.35	160	-18.7	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4591	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区A箱站变压器#2	500	26.4	400	268				
4592	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线39变压器	315	72.35	252	24.0975				
4593	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#1	500	13.9	400	330.5				
4594	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区2#变压器	500	15.52	400	322.4				
4595	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线15变压器	630	19.85	504	378.945				
4596	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#1	500	16.67	400	316.65				
4597	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器02	630	36.92	504	271.404				
4598	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线54变压器	315	47.81	252	101.3985				
4599	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#1变电亭2变压器	800	45.12	640	279.04				
4600	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#2变电亭1变压器	500	24.7	400	276.5				
4601	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左9变压器	200	65.82	160	28.36				
4602	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46支1变压器	315	36	252	138.6				
4603	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港一线兴城龙回头海景假日酒店有限公司	200	56.46	160	47.08				
4604	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器3#	630	24.35	504	350.595				
4605	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府B箱站配电变压器01	800	21.33	640	469.36				
4606	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右5变压器	400	20.21	320	239.16				
4607	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温联线55变压器	200	17.72	160	124.56				
4608	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右9变压器	315	62.95	252	53.7075				
4609	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2左1弘福家园变压器	315	22.86	252	179.991				
4610	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右2变压器	200	111.6	160	-63.2	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
4611	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右8右2变压器	400	58.74	320	85.04				
4612	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	学港一线68左11#变压器	400	13.41	320	266.36				
4613	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV学港二线39青山湖小区变电亭1#变压器2号	500	15.36	400	323.2				

4614	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园G箱站变压器#2	500	25.63	400	271.85				
4615	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线101变压器	400	21.65	320	233.4				
4616	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城29柱上变压器	315	55.92	252	75.852				
4617	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#2	500	28.54	400	257.3				
4618	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	海上海小区箱站变压器#1	400	49.96	320	120.16				
4619	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器2#	500	42.05	400	189.75				
4620	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右4变压器	160	23.14	128	90.976				
4621	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线146右5变压器	400	2.48	320	310.08				
4622	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	国网（辽宁）电动汽车服务有限公司320充电桩	400	41.94	320	152.24				
4623	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区A箱站变压器#2	630	33.68	504	291.816				
4624	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线43变压器	315	45.75	252	107.8875				
4625	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#1	500	33.06	400	234.7				
4626	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配电变压器01	800	30.48	640	396.16				
4627	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区C箱站间隔3配电变压器#2	500	27.94	400	260.3				
4628	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗#2线宸兴园配电变压器1	315	24.76	252	174.006				
4629	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖2#配电变压器2	500	21.44	400	292.8				
4630	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#1	315	34.79	252	142.4115				
4631	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园B箱站变压器#1	630	40.57	504	248.409				
4632	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#2	500	36.77	400	216.15				
4633	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左2变压器	400	25.02	320	219.92				
4634	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府A箱站高压间隔1号配电变压器	800	21.21	640	470.32				
4635	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖2#配电变压器	500	11.07	400	344.65				
4636	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#1	800	23.37	640	453.04				
4637	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#3变电亭2变压器	800	29.4	640	404.8				
4638	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线62左3变压器	400	28.23	320	207.08				
4639	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站2号变压器	500	35.71	400	221.45				
4640	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#2	630	1.7	504	493.29				
4641	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线76变压器	250	49.92	200	75.2				
4642	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左17左1变压器H29	400	45.21	320	139.16				
4643	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线79右12左5变压器	250	52.4	200	69				
4644	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#2	500	24.38	400	278.1				
4645	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#2	400	26.82	320	212.72				
4646	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15+1左1变压器	250	47.24	200	81.9				
4647	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园A箱站#1变压器	500	30.59	400	247.05				
4648	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线37变压器	500	29.18	400	254.1				
4649	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#2	630	28.22	504	326.214				
4650	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园G箱站变压器#1	500	15.33	400	323.35				
4651	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线16右1变压器	200	13.04	160	133.92				
4652	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑B箱站间隔2配电变压器	500	70.78	400	46.1				
4653	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73变压器	315	65.94	252	44.289				
4654	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右6变压器	200	50.58	160	58.84				
4655	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	学首二线金天屹一期二段段配电变压器1	315	15.59	252	202.8915				
4656	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二段段2#变电亭1#变压器	500	21.32	400	293.4				
4657	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站间隔3配电变压器	630	24.58	504	349.146				
4658	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器1	500	36.13	400	219.35				
4659	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器	200	26.07	160	107.86				
4660	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线102变压器	200	48.96	160	62.08				
4661	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线29变压器	315	57.33	252	71.4105				

4662	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线嘉山墅小区二期02变压器	500	18.88	400	305.6				
4663	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港二首山湖二期1亭1#配电变压器	800	12.57	640	539.44				
4664	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#2	500	18.21	400	308.95				
4665	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线36左3变压器	180	30.73	144	88.686				
4666	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46左6变压器	200	34.98	160	90.04				
4667	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2变电站间隔配电变压器	630	14.02	504	415.674				
4668	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#2	400	30.36	320	198.56				
4669	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#2	800	29.67	640	402.64				
4670	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段2#变电亭2#变压器	500	11.46	400	342.7				
4671	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右6变压器	200	26.64	160	106.72				
4672	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔2配电变压器#1	500	26.83	400	265.85				
4673	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线21变压器	315	21.05	252	185.6925				
4674	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#1	500	14.14	400	329.3				
4675	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线63变压器	250	15.34	200	161.65				
4676	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森豪邸1号箱站1#配电变压器	500	17.38	400	313.1				
4677	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线32右7变压器	250	23.2	200	142				
4678	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#1	315	16.63	252	199.6155				
4679	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#3	630	20.7	504	373.59				
4680	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	葫芦岛市觉华岛兴海海上客运有限公司	250	26.44	200	133.9				
4681	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#1	630	33.08	504	295.596				
4682	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#1变电亭1变压器	800	12.3	640	541.6				
4683	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	兴海湾小区A箱站变压器#1	500	21.5	400	292.5				
4684	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	32.76	504	297.612				
4685	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	林楠逸园A箱站变压器#2	315	13.4	252	209.79				
4686	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器2	630	31.81	504	303.597				
4687	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合荣郡小区A箱站2#配电变压器	630	28.06	504	327.222				
4688	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线54+1变压器	315	55.21	252	78.0885				
4689	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右2右3变压器	315	103.78	252	-74.907	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
4690	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#2	315	8.11	252	226.4535				
4691	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左8变压器	400	25.68	320	217.28				
4692	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#1	315	58.54	252	67.599				
4693	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温疗二线10左6B箱站变压器#1	500	27.17	400	264.15				
4694	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	辽河油田住宅500kVA	500	10.53	400	347.35				
4695	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#1	400	25.02	320	219.92				
4696	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔3配电变压器#2	400	66.84	320	52.64				
4697	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线33变压器	315	39.64	252	127.134				
4698	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二线浩博房地产2号变压器	400	17.46	320	250.16				
4699	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里1#小区1配电变压器	400	29.34	320	202.64				
4700	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线134左11变压器	200	51.35	160	57.3				
4701	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#1	400	44.67	320	141.32				
4702	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园E箱站#2变压器	500	16.15	400	319.25				
4703	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器2	500	17.95	400	310.25				
4704	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器#1	200	42.51	160	74.98				
4705	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线76左5变压器	160	16.21	128	102.064				
4706	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右4变压器	630	21.16	504	370.692				
4707	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#1	500	21.06	400	294.7				
4708	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左7左7变压器H27	315	53.07	252	84.8295				

4709	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居2#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	23.77	504	354.249				
4710	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭2#变压器配电变压器	630	22.03	504	365.211				
4711	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右7支1变压器	315	41.94	252	119.889				
4712	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#2	315	22.86	252	179.991				
4713	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗一线70变压器	250	8.2	200	179.5				
4714	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园D箱站变压器#1	400	25.98	320	216.08				
4715	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15右1变压器	400	41.83	320	152.68				
4716	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#1	400	29.64	320	201.44				
4717	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右10右1柱上变压器	400	23.46	320	226.16				
4718	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园D箱站变压器#1	400	33.4	320	186.4				
4719	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右54变压器	100	27.54	80	52.46				
4720	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右8变压器	200	82.25	160	-4.5	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4721	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	龙兴家园二期箱站变压器#1	500	41.89	400	190.55				
4722	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑D箱站#1变压器	500	46.05	400	169.75				
4723	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线56右3变压器	315	14.16	252	207.396				
4724	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3左1变压器#1	400	32.55	320	189.8				
4725	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#1	630	34.22	504	288.414				
4726	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左25变压器.	200	56.73	160	46.54				
4727	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖配电变压器2#	500	21.12	400	294.4				
4728	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园B箱站#1变压器	315	42.63	252	117.7155				
4729	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#2	400	59.64	320	81.44				
4730	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左16变压器	400	104.55	320	-98.2	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4731	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线71右3变压器	400	51.12	320	115.52				
4732	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左7右3变压器	315	29.37	252	159.4845				
4733	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	温工三线77+1左12右12	30	23.48	24	16.956				
4734	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#2变压器	315	53.08	252	84.798				
4735	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左1变压器	400	19.62	320	241.52				
4736	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#3变电亭1变压器	800	20.79	640	473.68				
4737	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右3变压器	400	81.84	320	-7.36	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4738	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#2	400	16.86	320	252.56				
4739	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期D箱站1号配电变压器	630	15.01	504	409.437				
4740	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#2	500	52.51	400	137.45				
4741	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线11变压器	315	28.41	252	162.5085				
4742	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园B箱站#1变压器	630	39.08	504	257.796				
4743	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭2#变压器	800	23.85	640	449.2				
4744	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#1	500	58.24	400	108.8				
4745	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线9变压器	400	51.7	320	113.2				
4746	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站变压器#1	630	22.7	504	360.99				
4747	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑B箱站#2变压器	315	66.95	252	41.1075				
4748	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区B箱站变压器#1	500	33.76	400	231.2				
4749	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑E箱站#1变压器	500	25.73	400	271.35				
4750	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区B箱站2号变压器	630	8.1	504	452.97				
4751	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线31左4变压器	315	57.68	252	70.308				
4752	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器1#	800	9.15	640	566.8				
4753	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线47变压器	400	47.98	320	128.08				
4754	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期B箱站1号配电变压器	630	9.42	504	444.654				
4755	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线#12右11右1#变压器	200	13.32	160	133.36				
4756	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期B箱站2号配电变压器	630	14.04	504	415.548				

4757	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#1变压器	315	30.19	252	156.9015				
4758	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#2	500	21.66	400	291.7				
4759	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区2号配电变压器	315	75.75	252	13.3875				
4760	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港二线首山湖二期2亭1#配电变压器	800	32.19	640	382.48				
4761	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线31变压器	200	31.5	160	97				
4762	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里2#小区1#配电变压器	800	36.09	640	351.28				
4763	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	温医线26左20右6变压器	315	6.81	252	230.5485				
4764	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭2#变压器	630	14.76	504	411.012				
4765	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑D箱站#2变压器	315	24.06	252	176.211				
4766	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV温港线50左63左8变压器	200	33.69	160	92.62				
4767	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园E箱站变压器#2	630	14.76	504	411.012				
4768	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2箱站配电变压器2	500	18.82	400	305.9				
4769	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右4变压器	630	10.15	504	440.055				
4770	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左8变压器	200	11.7	160	136.6				
4771	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭1#变压器	630	17.68	504	392.616				
4772	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段1#变电亭2#变压器	630	17.94	504	390.978				
4773	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园B箱站#2变压器	400	23.07	320	227.72				
4774	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园G箱站#1变压器	800	82.32	640	-18.56	2025.03.05	2025.07.16	1.14	1.14
4775	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线134左8右6变压器	315	25.1	252	172.935				
4776	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#2	400	2.82	320	308.72				
4777	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园综合楼A站变压器	315	66.59	252	42.2415				
4778	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站高压间隔1号配电变压器	400	38.88	320	164.48				
4779	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器1号	500	21.7	400	291.5				
4780	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#2	400	31.86	320	192.56				
4781	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾配电变压器	800	6.8	640	585.6				
4782	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器1#	630	30.48	504	311.976				
4783	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭1#变压器	800	19.5	640	484				
4784	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器2#	800	11.22	640	550.24				
4785	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#1	400	19.73	320	241.08				
4786	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9右2变压器	315	35.56	252	139.986				
4787	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右5变压器	100	54.72	80	25.28				
4788	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗#2线宸兴园配电变压器2	315	22.63	252	180.7155				
4789	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线91变压器	80	55.35	64	19.72				
4790	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右7变压器	400	41.58	320	153.68				
4791	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	林楠逸园A箱站变压器#1	315	17.68	252	196.308				
4792	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭2#变压器配电变压器	630	22.76	504	360.612				
4793	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线52变压器	500	25.48	400	272.6				
4794	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#3	500	32.03	400	239.85				
4795	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右8变压器	400	81.5	320	-6	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4796	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭1#变压器	630	21.56	504	368.172				
4797	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#1	500	15.14	400	324.3				
4798	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#1	400	51.84	320	112.64				
4799	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线105右2	315	5.68	252	234.108				
4800	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑C箱站间隔1配电变压器	500	26.72	400	266.4				

4801	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾C箱站配电变压器2	315	35.52	252	140.112				
4802	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右3变压器#1	400	16.83	320	252.68				
4803	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾C箱站配电变压器	315	14.51	252	206.2935				
4804	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#1	500	34.5	400	227.5				
4805	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线1变压器	250	37.66	200	105.85				
4806	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线27左5B箱站变压器#2	315	82.6	252	-8.19	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4807	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里2#小区2#配电变压器	800	36.39	640	348.88				
4808	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2	200	29.36	160	101.28				
4809	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园G箱站变压器#1	500	35.55	400	222.25				
4810	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#2	315	46.25	252	106.3125				
4811	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线东福#6楼1#变压器	315	19.11	252	191.8035				
4812	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	比基尼小小镇充电桩变压器	630	33.65	504	292.005				
4813	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左7 变压器	400	40.02	320	159.92				
4814	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温联线46右6左3变压器	315	80.67	252	-2.1105	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4815	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线13变压器	315	33.81	252	145.4985				
4816	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居2#变电亭01变压器间隔配电变压器	630	19.7	504	379.89				
4817	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器1#	800	8.88	640	568.96				
4818	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线46左4变压器	160	33.15	128	74.96				
4819	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段1#变电亭1#变压器	630	13.03	504	421.911				
4820	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#1	500	27.01	400	264.95				
4821	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#1	315	31.94	252	151.389				
4822	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#1	400	28.92	320	204.32				
4823	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴海书苑A箱站H133变压器	400	26.91	320	212.36				
4824	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#2	400	59.07	320	83.72				
4825	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#2	500	57.25	400	113.75				
4826	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73#1变压器	315	45.84	252	107.604				
4827	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合荣郡小区A箱站1#配电变压器	630	19.87	504	378.819				
4828	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭2#变	400	33.6	320	185.6				
4829	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左15变压器	315	40.35	252	124.8975				
4830	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左5变压器	200	40.85	160	78.3				
4831	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左7变压器	200	56	160	48				
4832	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器1#	800	38.79	640	329.68				
4833	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左3变压器	100	35.1	80	44.9				
4834	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左4变压器	400	24.25	320	223				
4835	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器2#	800	10.08	640	559.36				
4836	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#2	315	46.57	252	105.3045				
4837	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线中海油家属楼配电变压器	500	16.83	400	315.85				
4838	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台B箱站变压器	500	15.23	400	323.85				
4839	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期A箱站1号配电变压器	630	17.59	504	393.183				
4840	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左4变压器	400	32.45	320	190.2				
4841	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑B箱站#1变压器	315	55.08	252	78.498				
4842	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府B箱站配电变压器02	800	17.49	640	500.08				
4843	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑D箱站#1变压器	315	41.97	252	119.7945				
4844	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22左2变压器	200	51.21	160	57.58				
4845	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器1	630	24.92	504	347.004				
4846	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#2	500	24.13	400	279.35				
4847	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗一线58右1变压器	250	47.81	200	80.475				
4848	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线158左3变压器	200	37.59	160	84.82				

4849	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭2#变压器	800	35.64	640	354.88				
4850	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	晟林水岸名居小区A箱站变压器#1	1000	61.5	800	185				
4851	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#1	400	36.03	320	175.88				
4852	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线嘉山墅小区二期01变压器	500	17.18	400	314.1				
4853	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区C箱站间隔2配电变压器#1	500	43.97	400	180.15				
4854	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#2	500	32.99	400	235.05				
4855	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线乐业居变压器	500	13.73	400	331.35				
4856	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港二首山湖二期1亭2#配电变压器	800	31.32	640	389.44				
4857	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦豪庭B箱站变压器#3	400	21.27	320	234.92				
4858	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#2	315	50.76	252	92.106				
4859	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	变压器0612	400	38.97	320	164.12				
4860	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期C箱站1号配电变压器	630	19.81	504	379.197				
4861	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工#3线48右2变压器#1	250	63.84	200	40.4				
4862	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园C箱站变压器#2	500	20.61	400	296.95				
4863	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右13变压器#1	250	26.47	200	133.825				
4864	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	龙兴家园小区A箱站变压器#1	500	26.93	400	265.35				
4865	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	塞北佳园箱站变压器#1	400	76.14	320	15.44				
4866	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#1变压器间隔配电变压器	500	15.23	400	323.85				
4867	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右4左5变压器	315	86.56	252	-20.664	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
4868	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗二线64变压器	160	19.8	128	96.32				
4869	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭1#变	400	41.34	320	154.64				
4870	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温疗二线10左2变压器	400	63.13	320	67.48				
4871	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#2	630	42.54	504	235.998				
4872	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#2	315	29.71	252	158.4135				
4873	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线108变压器#1	250	4.85	200	187.875				
4874	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	信苑花园箱站变压器#1	500	19.36	400	303.2				
4875	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线40右2变压器	630	13.84	504	416.808				
4876	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线77+1左12右8支1	250	4.98	200	187.55				
4877	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象家园二期配电变压器B	630	28.51	504	324.387				
4878	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线79右12右1变压器	250	33.68	200	115.8				
4879	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线45变压器	315	41.78	252	120.393				
4880	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区B箱站间隔2配电变压器	500	24.96	400	275.2				
4881	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线12+1变压器	200	45.21	160	69.58				
4882	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12变压器	200	61.5	160	37				
4883	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台A箱站变压器	500	14.62	400	326.9				
4884	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线41右2A箱站变压器#2	315	72.89	252	22.3965				
4885	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区E箱站间隔2配电变压器	500	23.87	400	280.65				
4886	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	海天假日酒店门口充电桩上变压器	630	40.76	504	247.212				
4887	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	凯悦豪庭A箱站变压器	400	18.42	320	246.32				
4888	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭1#变压器配电变压器	630	29.27	504	319.599				
4889	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60变压器	315	8.92	252	223.902				
4890	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线42右1变压器	400	78.69	320	5.24				
4891	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#1	315	25.98	252	170.163				
4892	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线33#箱式2#间隔配电变压器	630	36.32	504	275.184				
4893	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线110右2变压器	200	33.1	160	93.8				
4894	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#2	500	22.94	400	285.3				
4895	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区B箱站1号变压器	630	5.94	504	466.578				
4896	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左5变压器	400	43.91	320	144.36				
4897	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区A箱站变压器#1	500	28.93	400	255.35				

4898	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#2	500	31.97	400	240.15				
4899	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	0kV学首一线丽汤小区3#变电亭2#变压器	630	8.76	504	448.812				
4900	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线115右4变压器	400	43.35	320	146.6				
4901	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#1	500	40.9	400	195.5				
4902	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃园里小区2#配电变压器	400	29.1	320	203.6				
4903	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线46左12变压器	200	17.04	160	125.92				
4904	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品A箱站变压器	500	35.68	400	221.6				
4905	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森蒙小区箱站变压器#1	500	22.66	400	286.7				
4906	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森蒙豪邸2号箱站2#配电变压器	500	15.9	400	320.5				
4907	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线110右5变压器	400	8.45	320	286.2				
4908	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线115右7变压器	630	5.41	504	469.917				
4909	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左13变压器	400	53.68	320	105.28				
4910	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线33#箱式1#间隔配电变压器	630	9.49	504	444.213				
4911	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3左1变压器#2	400	22.8	320	228.8				
4912	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线140右3变压器	250	41.04	200	97.4				
4913	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器1#	800	6.75	640	586				
4914	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左3变压器	315	24.29	252	175.4865				
4915	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右3变压器	200	24.87	160	110.26				
4916	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右2变压器	400	45.03	320	139.88				
4917	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#2	315	39.24	252	128.394				
4918	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右13变压器	100	35.91	80	44.09				
4919	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭2#变压器	630	3.14	504	484.218				
4920	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	塞北佳园箱站变压器#2	200	82.98	160	-5.96	2025.03.05	2025.07.16	1.14	1.14
4921	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右8变压器	400	61.46	320	74.16				
4922	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器1#	500	10.94	400	345.3				
4923	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器1号	400	21.03	320	235.88				
4924	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左11B箱站变压器#1	400	67.38	320	50.48				
4925	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左2变压器	315	34.89	252	142.0965				
4926	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9左3变压器#2	400	22.5	320	230				
4927	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园E箱站变压器#1	630	34.76	504	285.012				
4928	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#1	630	30	504	315				
4929	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线43变压器	250	25.63	200	135.925				
4930	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线160左2变压器	100	34.35	80	45.65				
4931	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左3变压器	200	44.72	160	70.56				
4932	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔3配电变压器#2	400	30.72	320	197.12				
4933	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期3#变压器	800	11.46	640	548.32				
4934	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左13变压器	315	23.94	252	176.589				
4935	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#1	500	45.57	400	172.15				
4936	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线45左7右6变压器H28	400	39.27	320	162.92				
4937	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16变压器	400	47.9	320	128.4				
4938	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	兴城市环境卫生管理处	315	88.6	252	-27.09	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
4939	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园C箱站变压器#1	500	23.65	400	281.75				
4940	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线40左1变压器	250	102.52	200	-56.3	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
4941	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线浪琴湾墅2#变压器	500	20.99	400	295.05				
4942	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右4变压器	315	44.92	252	110.502				
4943	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右1变压器	250	37.27	200	106.825				
4944	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右13变压器	400	13.49	320	266.04				
4945	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线146右4变压器	50	0.39	40	39.805				

4946	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	钓鱼台街道A箱站变压器#2	500	27.84	400	260.8				
4947	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#1	315	55.02	252	78.687				
4948	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区1号配电变压器	315	41.14	252	122.409				
4949	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#1	500	30.11	400	249.45				
4950	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#1	630	34.19	504	288.603				
4951	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器1号	500	25.89	400	270.55				
4952	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭1#变压器配电变压器	630	28.67	504	323.379				
4953	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	世纪阳光小区A箱站变压器#1	500	58.82	400	105.9				
4954	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器01	630	18.22	504	389.214				
4955	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右14左2箱站变压器#1	315	27.9	252	164.115				
4956	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线19右3变压器	630	12.66	504	424.242				
4957	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#1	315	56	252	75.6				
4958	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#2	500	24.96	400	275.2				
4959	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15变压器	400	33.51	320	185.96				
4960	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2箱站配电变压器1	500	26.62	400	266.9				
4961	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#2	500	45.25	400	173.75				
4962	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16支4	315	28.17	252	163.2645				
4963	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线26左18右8变压器	200	60.51	160	38.98				
4964	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左5右4变压器	200	15.24	160	129.52				
4965	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线88支13变压器	315	75.45	252	14.3325				
4966	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线57变压器	500	24.58	400	277.1				
4967	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑A箱站间隔2配电变压器	400	33.3	320	186.8				
4968	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#2	400	33.42	320	186.32				
4969	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器2#	500	25.1	400	274.5				
4970	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#1	500	47.49	400	162.55				
4971	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#1	500	26.24	400	268.8				
4972	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器2#	500	12.16	400	339.2				
4973	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#2	500	36.58	400	217.1				
4974	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#2	400	26.55	320	213.8				
4975	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线53#变台	315	26.63	252	168.1155				
4976	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#2	250	52.48	200	68.8				
4977	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期C箱站2号配电变压器	630	17.24	504	395.388				
4978	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森蒙小区箱站变压器#2	500	26.56	400	267.2				
4979	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府A箱站变压器#1	500	14.86	400	325.7				
4980	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线64变压器	200	55.8	160	48.4				
4981	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右8变压器	200	111.25	160	-62.5	2025.03.05	2025.11.28	1.15	1.15
4982	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区B箱站变压器#1	500	21.77	400	291.15				
4983	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左6右1变压器	400	20.4	320	238.4				
4984	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线66#变压器	80	18.08	64	49.536				
4985	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期1#变压器	800	22.44	640	460.48				
4986	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线40左3变压器	100	39.15	80	40.85				
4987	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#2变压器	500	22.02	400	289.9				
4988	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线33变压器	100	11.91	80	68.09				
4989	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村B箱站间隔变压器#1	400	30.72	320	197.12				
4990	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站2变压器间隔	630	29.87	504	315.819				
4991	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#2	100	38.13	80	41.87				
4992	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#1	500	38.16	400	209.2				

4993	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#2	500	26.98	400	265.1				
4994	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器2号	500	25.31	400	273.45				
4995	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区2#变电亭2#变压器	630	43.59	504	229.383				
4996	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温联线3左1变压器	250	32.59	200	118.525				
4997	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二线浩博房地产配电变压器	400	21.51	320	233.96				
4998	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左4变压器	315	33.49	252	146.5065				
4999	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线（温疗二线84左7柱上变压器）	315	14.1	252	207.585				
5000	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#1	315	56.63	252	73.6155				
5001	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光雅居小区箱站#1变压器	200	32.58	160	94.84				
5002	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城新建台	400	58.14	320	87.44				
5003	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线东福#6楼2#变压器	315	19.43	252	190.7955				
5004	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭1#变	400	30.21	320	199.16				
5005	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾三期间配电变压器	630	60.13	504	125.181				
5006	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港一线155左1支1柱上变压器	315	5.75	252	233.8875				
5007	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品B箱子站变压器	500	31.42	400	242.9				
5008	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港一线140右6	200	29.07	160	101.86				
5009	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#1变压器	500	29.47	400	252.65				
5010	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线66左2变压器	630	35.39	504	281.043				
5011	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右1变压器	400	33.68	320	185.28				
5012	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村C箱站变压器#1	500	33.7	400	231.5				
5013	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线26左3变压器	160	86.95	128	-11.12	2025.03.05	2025.07.16	1.14	1.14
5014	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右3变压器	400	28.53	320	205.88				
5015	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器2#	800	8.82	640	569.44				
5016	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区B箱站变压器#2	500	31.87	400	240.65				
5017	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18+5变压器	200	42.12	160	75.76				
5018	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区3#变电亭1#变压器	630	6	504	466.2				
5019	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园A箱站变压器#1	400	50.61	320	117.56				
5020	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22右3变压器	315	41.33	252	121.8105				
5021	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	锦华园A间隔2配电变压器	800	53.1	640	215.2				
5022	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左2变压器	315	36.32	252	137.592				
5023	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区A箱站变压器#2	630	20.22	504	376.614				
5024	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦豪庭B箱站间变压器#1	400	31.38	320	194.48				
5025	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#1	630	30.98	504	308.826				
5026	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期2#变压器	800	30.99	640	392.08				
5027	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右8变压器	200	97.55	160	-35.1	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
5028	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线19变压器	200	25.59	160	108.82				
5029	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴海书苑B箱站H134变压器	400	24.81	320	220.76				
5030	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9左3变压器#1	315	28.61	252	161.8785				
5031	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园4#箱式变电站02变压器间隔配电变压器	630	30.97	504	308.889				
5032	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV温港线108变压器	250	72.72	200	18.2				
5033	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园A箱站变压器#2	500	21.02	400	294.9				
5034	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期D箱站2号配电变压器	630	19.58	504	380.646				
5035	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线106变压器	400	16	320	256				
5036	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配电变压器02	800	32.01	640	383.92				
5037	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV温港线72右3变压器#2	400	34.08	320	183.68				
5038	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站1号变压器	500	30.98	400	245.1				

5039	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#2变电亭2变压器	500	39.07	400	204.65				
5040	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区1#变压器	500	31.39	400	243.05				
5041	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔2配电变压器#1	400	34.05	320	183.8				
5042	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#2	630	23.68	504	354.816				
5043	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#2	400	27.66	320	209.36				
5044	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左11B箱站变压器#2	400	32.52	320	189.92				
5045	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园E箱站#1变压器	500	26.52	400	267.4				
5046	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左12变压器	500	66.2	400	69				
5047	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	学首二线金天屹一期二标段配电变压器2	315	15.75	252	202.3875				
5048	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	辽工大A箱站变压器#1	400	30.36	320	198.56				
5049	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居A箱站#1变压器	500	29.02	400	254.9				
5050	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线62变压器	400	12.4	320	270.4				
5051	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	海鲜一条街箱站变压器#1	315	46.92	252	104.202				
5052	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#2	630	49.71	504	190.827				
5053	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左14-1柱上变压器	200	58.5	160	43				
5054	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭1#变压器	630	10.76	504	436.212				
5055	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港一线盛达一号院2#变压器	800	35.73	640	354.16				
5056	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器2号	400	29.7	320	201.2				
5057	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线50变压器	400	22.03	320	231.88				
5058	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#2	400	43.11	320	147.56				
5059	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线44变压器	630	3.47	504	482.139				
5060	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#1	200	85.55	160	-11.1	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
5061	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#1	315	25.52	252	171.612				
5062	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居1#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	24.19	504	351.603				
5063	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右12变压器	315	57.02	252	72.387				
5064	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#2	630	16.41	504	400.617				
5065	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右3左1变压器#1	400	12.5	320	270				
5066	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右17变压器	400	15.58	320	257.68				
5067	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右5左1变压器	250	91.82	200	-29.55	2025.03.09	2025.10.21	1.15	1.15
5068	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#1	630	87.3	504	-45.99	2025.03.05	2025.11.28	1.15	1.15
5069	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	韩澈	630	36.19	504	276.003				
5070	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘福家园箱站变压器间隔配电变压器	500	25.41	400	272.95				
5071	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗二线12杆变压器	400	13.09	320	267.64				
5072	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左1变压器	400	23.61	320	225.56				
5073	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72+1左1变压器	100	47.64	80	32.36				
5074	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	海上钓鱼台A箱站变压器#2	500	17.31	400	313.45				
5075	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器2#	800	25.8	640	433.6				
5076	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	星河小镇A箱站变压器#1	630	37.43	504	268.191				
5077	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右4变压器#1	400	29.56	320	201.76				
5078	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#1	500	19.74	400	301.3				
5079	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#2	630	51.62	504	178.794				
5080	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右8变压器	315	79.56	252	1.386				
5081	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#1	500	39.64	400	201.8				
5082	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#2	630	22.48	504	362.376				
5083	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左1变压器	200	26.97	160	106.06				
5084	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#2	400	26.04	320	215.84				
5085	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区A箱站变压器#1	500	27.42	400	262.9				
5086	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线70右1变压器	160	7.16	128	116.544				

5087	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森蒙蒙邸1号箱站2#配电变压器	500	17.6	400	312				
5088	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#1	500	20.74	400	296.3				
5089	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区A箱站2号变压器	630	28.98	504	321.426				
5090	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台B箱站变压器#2	500	15.33	400	323.35				
5091	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#1	500	26.94	400	265.3				
5092	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温港线61右7变压器	250	81.68	200	-4.2	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
5093	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线50右5变压器	315	48.36	252	99.666				
5094	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭2#变	400	41.46	320	154.16				
5095	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左5右3变压器K22	400	18.48	320	246.08				
5096	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园A箱站变压器#1	500	25.38	400	273.1				
5097	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线33变压器	500	2.52	400	387.4				
5098	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右27左1变压器	315	4.11	252	239.0535				
5099	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	高中住宅箱站变压器#1	400	39	320	164				
5100	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器1#	500	15.36	400	323.2				
5101	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线79变压器	500	26.54	400	267.3				
5102	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右7变压器	250	27.23	200	131.925				
5103	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3右1变压器	315	27.21	252	166.2885				
5104	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园A箱站变压器#1	500	54.64	400	126.8				
5105	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭1#变压器	800	16.86	640	505.12				
5106	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线17变压器	200	36.18	160	87.64				
5107	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左5变压器	200	40.56	160	78.88				
5108	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦豪庭B箱站变压器#2	400	12.75	320	269				
5109	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	温疗一线100左8变压器	315	28.32	252	162.792				
5110	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森蒙蒙邸2号箱站1#配电变压器	500	27.65	400	261.75				
5111	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	宇都美星花园热交换站	315	53.08	252	84.798				
5112	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线浪琴湾墅1#变压器	500	14.98	400	325.1				
5113	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左2箱站变压器#1	500	26.75	400	266.25				
5114	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	嘉兴园A箱站变压器#1	315	53.08	252	84.798				
5115	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#1	400	28.83	320	204.68				
5116	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右4左3支1变压器	315	66.59	252	42.2415				
5117	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府A箱站高压间隔2号配电变压器	800	15.72	640	514.24				
5118	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器1#	500	36.26	400	218.7				
5119	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区B箱站变压器#1	630	35.27	504	281.799				
5120	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右5变压器#1	500	23.58	400	282.1				
5121	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	碧海雅居箱站变压器#1	315	57.11	252	72.1035				
5122	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV温疗二线78右4变压器	315	70.25	252	30.7125				
5123	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园B箱站变压器#1	315	47.17	252	103.4145				
5124	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线104变压器	400	12.15	320	271.4				
5125	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭2#变压器	630	32.41	504	299.817				
5126	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线41左1#变压器	100	87.96	80	-7.96	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
5127	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#1	400	17.61	320	249.56				
5128	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左2变压器	200	19.78	160	120.44				
5129	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园2#箱式变电站01变压器间隔配电变压器	630	15.83	504	404.271				
5130	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联56右2右1柱上变压器	200	16.45	160	127.1				
5131	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期A箱站2号配电变压器	630	18.54	504	387.198				
5132	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	核电兴海湾间隔配电变压器	800	7.86	640	577.12				
5133	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左3右1变压器	200	33	160	94				
5134	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左1箱站变压器#1	500	33.86	400	230.7				

5135	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#2	315	49.27	252	96.7995				
5136	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线77变压器	800	13.78	640	529.76				
5137	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右19变压器	315	80.16	252	-0.504	2025.03.09	2025.06.22	1.16	1.16
5138	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖配电变压器	500	26.5	400	267.5				
5139	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	东山市场回迁楼A箱站变压器#1	315	19.53	252	190.4805				
5140	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右16变压器	315	18.22	252	194.607				
5141	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV学南线七五〇箱式变电站变压器	500	21.44	400	292.8				
5142	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居B箱站#1变压器	500	28.19	400	259.05				
5143	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东方俪城B箱站变压器#1	400	24.06	320	223.76				
5144	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府C箱站配电变压器	800	20.7	640	474.4				
5145	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象家园二期配电变压器A	630	50.57	504	185.409				
5146	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府C箱站配电变压器02	800	26.52	640	427.84				
5147	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邨家湾小区A箱站1号变压器	630	15.9	504	403.83				
5148	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线26变压器	160	20.1	128	95.84				
5149	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15变压器	250	23.28	200	141.8				
5150	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区A箱站变压器#1	630	35.84	504	278.208				
5151	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线39变压器	100	54.69	80	25.31				
5152	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右2变压器.	400	11.3	320	274.8				
5153	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线15变压器	630	22.91	504	359.667				
5154	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60#1变压器	315	25.27	252	172.3995				
5155	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#2	500	13.73	400	331.35				
5156	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#1	500	25.56	400	272.2				
5157	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线65左3变压器	160	57.66	128	35.744				
5158	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线23变压器	200	114.55	160	-69.1	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5159	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#2	400	25.65	320	217.4				
5160	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左16变压器	200	17.88	160	124.24				
5161	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线20左1变压器	315	22.4	252	181.44				
5162	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支25左1变压器	315	35.17	252	141.2145				
5163	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支12变压器	200	59.97	160	40.06				
5164	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#2	800	29.37	640	405.04				
5165	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	温泉线42支3变压器#1	100	71.4	80	8.6				
5166	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	南辛河畔花园箱站变压器#1	315	36.95	252	135.6075				
5167	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线9左2变压器	200	48.03	160	63.94				
5168	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线59变压器	200	62.85	160	34.3				
5169	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右10变压器	400	23.4	320	226.4				
5170	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#1	800	20.22	640	478.24				
5171	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线37左2变压器	315	26.37	252	168.9345				
5172	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65支2柱上变压器	315	7.17	252	229.4145				
5173	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器配电变压器	500	27.14	400	264.3				
5174	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左2变压器	400	50.12	320	119.52				
5175	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支7变压器	200	38.46	160	83.08				
5176	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右1变压器	200	65.94	160	28.12				
5177	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右11变压器	200	72.2	160	15.6				
5178	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右1变压器A64	315	35.78	252	139.293				
5179	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	103变压器	400	31.77	320	192.92				
5180	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	河兴线41右1副1变压器	200	23.01	160	113.98				
5181	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左2左1	315	72.25	252	24.4125				
5182	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线7019住宅小区配电变压器1#	630	32.79	504	297.423				
5183	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线31左3变压器	200	40.2	160	79.6				
5184	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右4变压器	100	37.11	80	42.89				

5185	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园二期A箱站变压器#2	200	57.68	160	44.64				
5186	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右5#变压器	50	61.11	40	9.445				
5187	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线17变压器	160	22.08	128	92.672				
5188	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49右2变压器	315	37.46	252	134.001				
5189	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器	315	47.83	252	101.3355				
5190	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东家属箱站配电变压器2#	630	17.33	504	394.821				
5191	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65支2左4副1变压器	250	64.1	200	39.75				
5192	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右12变压器	200	70.1	160	19.8				
5193	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右9左5变压器	400	63.38	320	66.48				
5194	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51左4#柱上变	200	77.45	160	5.1				
5195	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	赛亿宁府园配电变压器B	250	39.33	200	101.675				
5196	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器2	630	60.03	504	125.811				
5197	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线28右2变压器#2	400	67.18	320	51.28				
5198	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线65右4左1变压器	100	41.82	80	38.18				
5199	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器2#	400	19.38	320	242.48				
5200	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右5变压器	100	56.28	80	23.72				
5201	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右10左3变压器	400	61.45	320	74.2				
5202	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线42右2变压器	50	85.32	40	-2.66	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5203	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	70支1左1左6副1变压器	200	31.02	160	97.96				
5204	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支2变压器A17	315	22.16	252	182.196				
5205	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线41右1变压器	315	91.39	252	-35.8785	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5206	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区C箱站变压器#2	315	101.02	252	-66.213	2025.03.11	2025.11.03	1.15	1.15
5207	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58左28#柱上变	30	38.9	24	12.33				
5208	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右2变压器A03	50	3.09	40	38.455				
5209	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左5变压器	160	61.41	128	29.744				
5210	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线45变压器	315	60.93	252	60.0705				
5211	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	河兴线71D箱站变压器#1	315	42.51	252	118.0935				
5212	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器01	500	34.7	400	226.5				
5213	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#2	400	31.98	320	192.08				
5214	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左3#柱上变	200	0	160	160				
5215	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右16变压器	400	96.65	320	-66.6	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5216	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	首阳山庄1#变压器	500	32.93	400	235.35				
5217	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右2#柱上变	50	18.02	40	30.99				
5218	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器	630	44.25	504	225.225				
5219	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器1#	630	10	504	441				
5220	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔2#配电变压器	800	35.55	640	355.6				
5221	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄2#1号变压器	400	21.39	320	234.44				
5222	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器2#	630	21.05	504	371.385				
5223	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线鼎盛商贸住宅小区01变压器	630	12.25	504	426.825				
5224	兴城市	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机支线21杆变压器C07	200	111.21	160	-62.42	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5225	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右3变压器	315	60.88	252	60.228				
5226	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	福康园小区A箱站变压器#1	315	37.26	252	134.631				
5227	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右2右6变压器	200	85.26	160	-10.52	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5228	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线#69支28变压器	100	6.48	80	73.52				
5229	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线50右1变压器	250	3.18	200	192.05				
5230	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#2	200	116.79	160	-73.58	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15

5231	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线17变压器C04	100	45.27	80	34.73				
5232	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河兴线36右12左1变压器	100	74.6	80	5.4				
5233	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右20变压器	250	54.46	200	63.85				
5234	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期B箱站变压器#1	400	37.05	320	171.8				
5235	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器1#	400	23.61	320	225.56				
5236	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔1#配电变压器	800	16.02	640	511.84				
5237	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线80支1变压器	250	64.66	200	38.35				
5238	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右3变压器	200	51.63	160	56.74				
5239	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右5右3柱上变压器	100	131.94	80	-51.94	2025.03.11	2025.11.03	1.15	1.15
5240	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6右2变压器	200	42.6	160	74.8				
5241	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6右7变压器	500	31.3	400	243.5				
5242	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左6变压器	400	89.1	320	-36.4	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5243	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线62左1变压器	200	55.53	160	48.94				
5244	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV河机线65支3变压器	400	67.05	320	51.8				
5245	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65左1变压器	315	26.59	252	168.2415				
5246	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线48右1变压器	100	20.25	80	59.75				
5247	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#2	315	28.84	252	161.154				
5248	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右7变压器	400	47.61	320	129.56				
5249	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线68左1变压器	200	57.18	160	45.64				
5250	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线71右1右6变压器	400	4.97	320	300.12				
5251	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	兴城市好管家物业管理有限公司	800	27.54	640	419.68				
5252	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器	400	38.37	320	166.52				
5253	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支18变压器	200	32.93	160	94.14				
5254	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区A箱站变压器#2	630	18.41	504	388.017				
5255	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器1#	630	14.6	504	412.02				
5256	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线23右1变压器	100	24.16	80	55.84				
5257	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右2左3变压器	315	59.7	252	63.945				
5258	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25支8变压器	200	43.89	160	72.22				
5259	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右39左2变压器	400	78.7	320	5.2				
5260	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线河美小区1#变压器出线间隔102 配电变压器	400	19.3	320	242.8				
5261	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城贵府小区A箱站变压器#2	800	26.97	640	424.24				
5262	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期B箱站变压器#2	200	79.26	160	1.48				
5263	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线35变压器A05	400	38.75	320	165				
5264	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右32#柱上变	400	70.93	320	36.28				
5265	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右11变压器	200	76.77	160	6.46				
5266	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期A箱变2#变压器	630	10.7	504	436.59				
5267	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左5左2变压器C02	200	93.78	160	-27.56	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5268	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左1右1变压器	100	25.86	80	54.14				
5269	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器出线间隔102配电变压器	500	20.19	400	299.05				
5270	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	兴城市殡仪馆	400	24.87	320	220.52				
5271	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左6#变压器	200	32.55	160	94.9				
5272	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支12变压器	200	99.39	160	-38.78	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5273	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左5左4变压器C03	315	31.68	252	152.208				
5274	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6+2变压器	100	33.45	80	46.55				
5275	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔2#配电变压器	800	9.69	640	562.48				
5276	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器02	500	28.85	400	255.75				
5277	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东家属箱站配电变压器1#	630	24.76	504	348.012				
5278	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34左1右1变压器	315	57.94	252	69.489				

5279	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右21变压器	400	33.73	320	185.08				
5280	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线39古城A站间隔2配电变压器	200	71.9	160	16.2				
5281	兴城市	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机支线19杆变压器	80	82.2	64	-1.76	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5282	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左2变压器#1	400	59.28	320	82.88				
5283	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3左2变压器	400	21.44	320	234.24				
5284	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43左1变压器	315	86.22	252	-19.593	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5285	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支13变压器	200	41.73	160	76.54				
5286	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右3变压器	400	59.24	320	83.04				
5287	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左5变压器	200	87.16	160	-14.32	2025.03.11	2025.06.11	1.15	1.15
5288	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器2#	500	16.93	400	315.35				
5289	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	36右10兴城市东福俊景变压器	200	71.1	160	17.8				
5290	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线20变压器	200	22.98	160	114.04				
5291	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#1	200	83.4	160	-6.8	2025.03.11	2025.06.11	1.15	1.15
5292	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#配电变压器	500	19.68	400	301.6				
5293	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线21变压器	200	29.58	160	100.84				
5294	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67副1号变压器	200	49.84	160	60.32				
5295	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器#1	315	55.11	252	78.4035				
5296	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左6变压器	315	101.68	252	-68.292	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5297	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区C箱站变压器#1	315	49.78	252	95.193				
5298	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支3变压器金城花园小区	500	40.74	400	196.3				
5299	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左9变压器	250	15.14	200	162.15				
5300	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3左13变压器	630	63.37	504	104.769				
5301	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔1#配电变压器	800	14.13	640	526.96				
5302	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期B箱变2#变压器	800	9.57	640	563.44				
5303	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河机线65支2左3变压器#1	200	50.76	160	58.48				
5304	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线24右5变压器	400	84.53	320	-18.12	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5305	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园2号变压器	500	27.17	400	264.15				
5306	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器1#	630	11.63	504	430.731				
5307	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#1号变压器	500	26.85	400	265.75				
5308	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36变压器	315	39.52	252	127.512				
5309	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器2#	630	9.11	504	446.607				
5310	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右3变压器	200	45.11	160	69.78				
5311	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6右2变压器	200	44.97	160	70.06				
5312	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线50变压器	400	55.16	320	99.36				
5313	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄1#1号变压器	630	39.24	504	256.788				
5314	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线54变压器	315	25.58	252	171.423				
5315	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右9副1变压器	100	103.56	80	-23.56	2025.03.11	2025.10.29	1.15	1.15
5316	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支1变压器A38	200	61.32	160	37.36				
5317	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左2#变压器	400	53.7	320	105.2				
5318	兴城市	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机支线2杆变压器	400	8.55	320	285.8				
5319	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#1	200	93.78	160	-27.56	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5320	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支5变压器	100	51.51	80	28.49				
5321	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41左3变压器A11	315	90.13	252	-31.9095	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5322	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线2变压器	100	45.27	80	34.73				
5323	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右8变压器	100	59.93	80	20.07				
5324	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线38右2左3（五中家属楼）	200	15.51	160	128.98				
5325	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线52变压器	500	23.84	400	280.8				
5326	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左3变压器	100	98.52	80	-18.52	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5327	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45左1变压器	200	45.15	160	69.7				
5328	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右17变压器	200	15.36	160	129.28				

5329	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6变压器	400	18.57	320	245.72				
5330	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支10变压器	200	51.5	160	57				
5331	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34变压器	315	61.08	252	59.598				
5332	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线45变压器	100	124.02	80	-44.02	2025.03.11	2025.10.29	1.15	1.15
5333	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线47变压器	200	78.9	160	2.2				
5334	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区B箱站变压器#2	630	17.12	504	396.144				
5335	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	古城G站间隔3配电变压器	200	50.7	160	58.6				
5336	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线21右2左3变压器	50	77.4	40	1.3				
5337	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#2配电变压器	500	21.22	400	293.9				
5338	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线20左3号变压器	100	29.34	80	50.66				
5339	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3左2右4负1变压器	250	11.06	200	172.35				
5340	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#2	400	21.63	320	233.48				
5341	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线24右4#柱上变压器	400	108.69	320	-114.76	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5342	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支5左3变压器	200	58.62	160	42.76				
5343	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左3变压器	400	77.98	320	8.08				
5344	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区B箱站变压器#1	400	41.01	320	155.96				
5345	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左12左1变压器	200	66.92	160	26.16				
5346	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线68变压器	160	37.93	128	67.312				
5347	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右8变压器	200	36.21	160	87.58				
5348	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右24负1变压器	400	84.21	320	-16.84	2025.03.11	2025.06.11	1.15	1.15
5349	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线60左1变压器	315	23.9	252	176.715				
5350	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左28右13	200	31.91	160	96.18				
5351	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右11变压器	200	120	160	-80	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5352	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39左3变压器	160	2.03	128	124.752				
5353	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支21变压器	200	34.71	160	90.58				
5354	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左7变压器	400	67.08	320	51.68				
5355	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	河兴线36右7右2电业#1变变压器#1	400	25.92	320	216.32				
5356	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线5左5变压器	100	37.83	80	42.17				
5357	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左7#柱上变#1	100	62.76	80	17.24				
5358	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#1	500	16.37	400	318.15				
5359	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左7#柱上变	400	61.33	320	74.68				
5360	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#2	200	67.62	160	24.76				
5361	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右4变压器	250	48.05	200	79.875				
5362	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右9#柱上变	200	47.34	160	65.32				
5363	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线63变压器	200	114.54	160	-69.08	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5364	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期A箱变1#变压器	630	13.17	504	421.029				
5365	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#2号变压器	500	31.2	400	244				
5366	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右17变压器	200	78.93	160	2.14				
5367	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67变压器	200	93.63	160	-27.26	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5368	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区02变压器	630	16.22	504	401.814				
5369	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线51变压器	315	21.71	252	183.6135				
5370	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3变压器	200	32.13	160	95.74				
5371	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右5#1变压器	200	74.49	160	11.02				
5372	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线42右4箱式变电站间隔2配电变压器	800	50.12	640	239.04				
5373	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右12变压器	80	93	64	-10.4	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5374	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左1左6变压器	315	45.98	252	107.163				
5375	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49变压器	400	82.44	320	-9.76	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5376	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左4左3变压器	200	60.29	160	39.42				
5377	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左7柱上变	315	68.89	252	34.9965				
5378	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10千伏农机线3左8右5变压器	100	15.58	80	64.42				

5379	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右2左1变压器	100	70.74	80	9.26				
5380	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左16#柱上变	200	30.52	160	98.96				
5381	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#1	200	34.88	160	90.24				
5382	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左14变压器	400	59.16	320	83.36				
5383	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7右1#变压器	200	29.48	160	101.04				
5384	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线82左7#柱上变	315	13.97	252	207.9945				
5385	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右1变压器A02	100	19.38	80	60.62				
5386	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25右2变压器	400	58.86	320	84.56				
5387	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园箱变变压器#1	500	33.14	400	234.3				
5388	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器#1	630	56.99	504	144.963				
5389	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	宁远驿栈配电变压器	500	14.98	400	325.1				
5390	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线37左3变压器A10	400	73.7	320	25.2				
5391	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区A箱站变压器#1	500	28.61	400	256.95				
5392	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右3#变压器	100	90.4	80	-10.4	2025.03.18	2025.07.19	1.14	1.14
5393	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39右1变压器#1	400	26.59	320	213.64				
5394	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	69右2支4支3号变压器（原城东办事处）	250	22.18	200	144.55				
5395	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左13变压器	315	62.8	252	54.18				
5396	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43变压器	50	34.14	40	22.93				
5397	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右7左1变压器	400	87.53	320	-30.12	2025.03.18	2025.11.23	1.15	1.15
5398	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期B箱变1#变压器	800	12.27	640	541.84				
5399	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线58左7左1变压器	100	39.3	80	40.7				
5400	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#1	400	25.38	320	218.48				
5401	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右8#柱上变	315	71.06	252	28.161				
5402	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39右2副1变压器	400	79.5	320	2				
5403	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线19变压器	400	65.16	320	59.36				
5404	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右6右2变压器	200	31.32	160	97.36				
5405	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线49左3变压器	200	79.1	160	1.8				
5406	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线56左1变压器	315	70.44	252	30.114				
5407	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6变压器	200	37.5	160	85				
5408	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6左2变压器	250	53.33	200	66.675				
5409	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右7变压器	160	72.99	128	11.216				
5410	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线55变压器	160	77.25	128	4.4				
5411	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右7变压器	100	52.89	80	27.11				
5412	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	阳光家园箱站变压器#2	315	30.6	252	155.61				
5413	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左4变压器	200	9.42	160	141.16				
5414	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4右5变压器	400	61.98	320	72.08				
5415	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	赛亿宁府园配电变压器A	250	22.3	200	144.25				
5416	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜河南台区	200	26.4	160	107.2				
5417	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜五队	80	86.33	64	-5.064	2026.3.4	2026.6.2	0.24	24%
5418	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山A区3#箱站1#配电变压器	500	39.87	400	200.65				
5419	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线羊草分政沈椒支线椒西线7#台区	200	42.48	160	75.04				
5420	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线潘屯设施农业3#	100	6.6	80	73.4				
5421	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开国风海岸住宅小区一期1#变亭2#台变压器	630	45.33	504	218.421				
5422	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小台林厂	20	21.3	16	11.74				
5423	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山南片2台区	80	33.04	64	37.568				
5424	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟西台	50	72.84	40	3.58				
5425	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区2#箱变变压器间隔配电变压器	400	48.78	320	124.88				
5426	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山猪场	315	34.03	252	144.8055				

5427	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟分台	100	74.76	80	5.24				
5428	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟2#台区	100	45.36	80	34.64				
5429	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线李窝卜分支线49#台区	80	27.69	64	41.848				
5430	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线王屯台区	200	27.87	160	104.26				
5431	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分81#杆才屯变压器	50	59.9	40	10.05				
5432	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻信北山	20	29.99	16	10.002				
5433	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	物流台区	200	41.13	160	77.74				
5434	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开2期2箱1变1#主变	500	27.1	400	264.5				
5435	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官堡线长南分歧12#杆变压器	200	34.65	160	90.7				
5436	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石颜分枝颜屯分支线2#台区	200	33.81	160	92.38				
5437	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线8#台区	100	36.63	80	43.37				
5438	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线3#台区	80	76.44	64	2.848				
5439	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线红旗三队分歧4#杆变压器	100	46.86	80	33.14				
5440	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线杨洼子6#杆变压器	100	54.87	80	25.13				
5441	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗果树	50	70.23	40	4.885				
5442	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	改造办公室4台区配电变压器	315	87.94	252	-25.011	2026.2.15	2026.6.5	0.14	14%
5443	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线老官卜设施农业2#(赵智会)	50	32.58	40	23.71				
5444	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线沈屯设施农业	50	58.05	40	10.975				
5445	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	长岭山北台区	100	55.2	80	24.8				
5446	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区1#箱变1号配电变压器	500	30.53	400	247.35				
5447	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线田屯台区	50	76.86	40	1.57				
5448	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区2#箱变1#变压器	630	8.03	504	453.411				
5449	郊区	塔山66kV变电站	塔渔#1线4B105	市种畜场	50	29.61	40	25.195				
5450	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗大队	100	72.27	80	7.73				
5451	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分沈殿支17左12#杆变压器	200	21.15	160	117.7				
5452	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区3#箱站1#变压器	500	34.34	400	228.3				
5453	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石股屯台区	200	24.45	160	111.1				
5454	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线羊草甸台区	200	36.75	160	86.5				
5455	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线72#杆变压器	80	20.93	64	47.256				
5456	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区1#箱站1#变压器	400	35.97	320	176.12				
5457	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区1#箱变1#台变压器	400	73.77	320	24.92				
5458	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大台西	80	62.85	64	13.72				
5459	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山西片2台区	200	43.26	160	73.48				
5460	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室2变压器	400	46.18	320	135.28				
5461	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分西盘支15#杆变压器	100	77.4	80	2.6				
5462	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流大队2	100	114.72	80	-34.72	2026.1.8	2026.6.6	0.11	11%
5463	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山村	200	32.46	160	95.08				
5464	郊区	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	静海蓝湾2期1#箱站间隔配电变压器	500	11.45	400	342.75				
5465	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟东台	20	72.45	16	1.51				
5466	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线排路沟分支线2#杆变压器	200	20.25	160	119.5				
5467	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜七队	80	58.39	64	17.288				
5468	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	沈屯南A	200	30.21	160	99.58				
5469	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	孟屯设施农业	50	11.28	40	34.36				
5470	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流二队分台	200	23.13	160	113.74				
5471	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线信屯设施农业2#小区	50	97.62	40	-8.81	2026.2.10	2026.6.17	0.12	12%
5472	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	100	66.48	80	13.52				
5473	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子东台	100	67.26	80	12.74				
5474	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜方塘	50	101.58	40	-10.79	2026.2.22	2026.6.18	0.15	15%
5475	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流二队	50	27.32	40	26.34				

5476	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线老官卜4#设施农业(王廷水)	100	24.15	80	55.85				
5477	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子西	80	51.04	64	23.168				
5478	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟北山台区	50	46.96	40	16.52				
5479	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大台分台区	100	58.08	80	21.92				
5480	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线般木从分台	80	47.93	64	25.656				
5481	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜五队分台	200	69.42	160	21.16				
5482	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线孟屯2支5#杆变压器	100	66.99	80	13.01				
5483	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区4#箱变1号配电变压器	400	25.95	320	216.2				
5484	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线林业队2	100	28.23	80	51.77				
5485	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周四二支线4#杆变压器	100	74.61	80	5.39				
5486	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	刘屯台区	80	54.98	64	20.016				
5487	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官堡南线61右2#杆变压器	80	105.47	64	-20.376	2026.2.13	2026.6.17	0.11	11%
5488	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线般木从西台	50	116.16	40	-18.08	2026.3.12	2026.7.30	0.14	14%
5489	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线69#杆变压器	200	32.79	160	94.42				
5490	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区3#箱变1#台配电变压器	400	57.84	320	88.64				
5491	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线H区2#箱变1#变压器	400	40.17	320	159.32				
5492	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山西片分台	200	22.89	160	114.22				
5493	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区3#箱变1号配电变压器	500	43.74	400	181.3				
5494	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线泉眼沟分支线23#杆变压器	80	45.86	64	27.312				
5495	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区5#箱站变1#配电变压器	500	36.7	400	216.5				
5496	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山新地号	200	50.43	160	59.14				
5497	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线85#台区	80	38.55	64	33.16				
5498	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线羊草分枝西盘支李屯线6#台区	100	63.78	80	16.22				
5499	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	pms 周流果蔬农业变压器	50	39.51	40	20.245				
5500	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线岭下分歧1#杆变压器	50	81.9	40	-0.95	2026.2.15	2026.6.21	0.17	17%
5501	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山南片台区	200	39	160	82				
5502	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜四队	200	41.94	160	76.12				
5503	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线潘屯1#设施农业小区	50	40.53	40	19.735				
5504	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大四台东台	30	69.43	24	3.171				
5505	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开2期1箱1变配电变压器	315	32.25	252	150.4125				
5506	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区2#箱变1#台变压器	630	33.76	504	291.312				
5507	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟北台区	100	95.94	80	-15.94	2026.2.7	2026.7.30	0.23	23%
5508	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区3#箱变1#变压器	630	5.02	504	472.374				
5509	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开一期二号箱1#变台	315	19.65	252	190.1025				
5510	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小南分歧1#杆变压器	50	70.68	40	4.66				
5511	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山东片	200	27.93	160	104.14				
5512	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室6#1#主变	315	63.21	252	52.8885				
5513	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区1#箱变2#台配电变压器	400	80.13	320	-0.52	2026.2.15	2026.6.8	0.27	27%
5514	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区5#箱站1#配电变压器	400	49.2	320	123.2				
5515	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山B区1#箱站1#配电变压器	630	29.02	504	321.174				
5516	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线西片分歧3#台区	200	33.15	160	93.7				
5517	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线新家沟分支线8#台区	30	47.68	24	9.696				
5518	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线孟屯2#台区	100	60.45	80	19.55				
5519	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山B区2#箱站1#配电变压器	630	42.25	504	237.825				
5520	郊区	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	打渔山静海蓝湾小区配电变压器	630	21.84	504	366.408				
5521	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山A区1#箱站1#配电变压器	500	17.09	400	314.55				
5522	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线靠山屯台区	100	30.84	80	49.16				
5523	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官堡南线石颜分枝郭屯分支线4#杆变压器	50	69.96	40	5.02				

5524	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队2	100	26.64	80	53.36				
5525	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区2#箱变1号配电变压器	630	32.76	504	297.612				
5526	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流一队	200	32.34	160	95.32				
5527	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石股屯南台区	200	21.02	160	117.96				
5528	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜六队	80	47.51	64	25.992				
5529	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线徐屯台区	80	116.33	64	-29.064	2026.2.13	2026.7.17	0.27	27%
5530	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	城网配套电力承装工程有限公司	80	15.26	64	51.792				
5531	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜河南分台（二队）	50	57.54	40	11.23				
5532	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟大队	200	39.84	160	80.32				
5533	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线信屯台区	200	38.25	160	83.5				
5534	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛华新机械设备有限公司	80	24.98	64	44.016				
5535	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山九队台区	200	46.65	160	66.7				
5536	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山大队	200	38.67	160	82.66				
5537	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队	100	42.66	80	37.34				
5538	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子水台区	50	86.16	40	-3.08	2026.2.17	2026.6.6	0.3	30%
5539	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区2#箱站1#变压器	400	47.19	320	131.24				
5540	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线长岭上林地	20	16.38	16	12.724				
5541	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜设施农业（王秀芝）	50	59.1	40	10.45				
5542	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区4#箱变1#变压器	500	2.72	400	386.4				
5543	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	天凯家园公寓楼变压器	315	2.73	252	243.4005				
5544	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小寺台北	100	72.66	80	7.34				
5545	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小台果厂	50	17.8	40	31.1				
5546	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山九队分台	200	16.17	160	127.66				
5547	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山A区2#箱站1#配电变压器	500	36.56	400	217.2				
5548	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线潘屯台区	200	55.95	160	48.1				
5549	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟南台	50	45.33	40	17.335				
5550	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线28#杆变压器	100	138.54	80	-58.54	2026.2.20	2026.7.13	0.1	10%
5551	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区4#箱站1#变压器	500	32.51	400	237.45				
5552	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	殷木从设施农业2#台区	50	0.18	40	39.91				
5553	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线H区1#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	30.62	400	246.9				
5554	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟设施农业台区	50	11.18	40	34.41				
5555	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线殷木从设施农业1#台区	80	14.51	64	52.392				
5556	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻西沟	100	38.55	80	41.45				
5557	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟中	100	49.92	80	30.08				
5558	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子设施农业	50	16.47	40	31.765				
5559	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区3#箱变1#台配电变压器	400	73.11	320	27.56				
5560	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛卫华起重机械有限公司	80	0	64	64				
5561	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南三台	50	95.28	40	-7.64	2026.1.8	2026.6.25	0.18	18%
5562	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关北（1）	400	24.99	320	220.04				
5563	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	王屯村	100	39.39	80	40.61				
5564	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯（2）	50	115.26	40	-17.63	2026.2.22	2026.6.17	0.22	22%
5565	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南2	100	36.54	80	43.46				
5566	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线邢屯大队	400	17.16	320	251.36				
5567	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂一队	100	31.44	80	48.56				
5568	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂大队（2）	100	37.11	80	42.89				
5569	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂南	200	26.97	160	106.06				
5570	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯	100	71.4	80	8.6				
5571	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南（2）	400	20.54	320	237.84				
5572	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线上马道	50	43.32	40	18.34				
5573	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线91#台区	200	40.95	160	78.1				

5574	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	小地寺	100	37.92	80	42.08				
5575	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰村线04#台区	100	50.79	80	29.21				
5576	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙大队	200	47.4	160	65.2				
5577	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺东	100	38.49	80	41.51				
5578	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南机井	100	0	80	80				
5579	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺西2柱上变压器	100	72.72	80	7.28				
5580	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯后机井	50	37.71	40	21.145				
5581	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线果树农场	100	5.46	80	74.54				
5582	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟水利机井	100	61.44	80	18.56				
5583	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北2	200	40.32	160	79.36				
5584	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线73#变压器	50	104.42	40	-12.21	2026.2.24	2026.7.30	0.28	28%
5585	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关北（2）	400	16.91	320	252.36				
5586	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门（2）	400	82.68	320	-10.72	2026.2.13	2026.6.26	0.2	20%
5587	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴西	30	80.07	24	-0.021	2026.2.15	2026.6.28	0.22	22%
5588	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯（2）	200	30.06	160	99.88				
5589	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰西	100	54.57	80	25.43				
5590	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟赵屯2机井	50	0	40	40				
5591	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线达子门（1）	400	5.6	320	297.6				
5592	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴东	30	95.97	24	-4.791	2026.2.24	2026.7.30	0.16	16%
5593	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子（1）	200	60.59	160	38.82				
5594	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队（2）	200	43.47	160	73.06				
5595	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	金屯	200	18.21	160	123.58				
5596	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	石灰机井	50	24.27	40	27.865				
5597	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	邢大队2柱上变压器	400	20.37	320	238.52				
5598	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂东沟	50	32.58	40	23.71				
5599	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大苏屯2柱上变压器	100	32.4	80	47.6				
5600	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯北	100	57.48	80	22.52				
5601	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道东山	200	17.52	160	124.96				
5602	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	钟屯	200	18.03	160	123.94				
5603	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线王屯庙头棚菜小区	200	15.88	160	128.24				
5604	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线中马道	100	33.18	80	46.82				
5605	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线大苏屯	100	38.16	80	41.84				
5606	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌南3柱上变压器	50	125.94	40	-22.97	2026.2.24	2026.7.30	0.19	19%
5607	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺	200	15.42	160	129.16				
5608	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	水口子（3）	50	86.76	40	-3.38	2026.2.24	2026.6.17	0.13	13%
5609	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	西官沟	50	53.42	40	13.29				
5610	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线45#台区	50	106.26	40	-13.13	2026.2.17	2026.6.17	0.17	17%
5611	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子（1）	50	42.38	40	18.81				
5612	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线开发区	400	13.38	320	266.48				
5613	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线小台沟	30	65.8	24	4.26				
5614	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线下味	200	17.04	160	125.92				
5615	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	田屯	100	55.83	80	24.17				
5616	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队（1）	400	13.95	320	264.2				
5617	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线世利	200	17.13	160	125.74				
5618	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌朝屯北	200	48.89	160	62.22				
5619	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟	100	15.57	80	64.43				
5620	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎	200	23.1	160	113.8				
5621	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂大队	200	34.83	160	90.34				
5622	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌朝屯	100	29.85	80	50.15				
5623	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线关南	200	79.98	160	0.04				
5624	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线赵屯南	100	69.72	80	10.28				

5625	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线126#台区	30	91.56	24	-3.468	2026.2.11	2026.6.18	0.16	16%
5626	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北大棚-2.0	200	26.07	160	107.86				
5627	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙西	100	78.44	80	1.56				
5628	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线王虎屯	50	76.32	40	1.84				
5629	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂二队2柱上变压器	200	12.84	160	134.32				
5630	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌朝屯（2）	80	23.31	64	45.352				
5631	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	王屯（2）	200	29.82	160	100.36				
5632	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	中马道机井	100	10.19	80	69.81				
5633	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乡政府住宅	100	32.68	80	47.32				
5634	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子（2）	400	32.31	320	190.76				
5635	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	开发区机井	50	115.92	40	-17.96	2026.2.13	2026.6.21	0.14	14%
5636	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	小苏屯机井	50	58.86	40	10.57				
5637	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线马道分歧31#台区	50	68.92	40	5.54				
5638	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线福屯	400	18.98	320	244.08				
5639	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线钟赵屯住宅楼	400	26.1	320	215.6				
5640	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子4左3#台区	80	37.69	64	33.848				
5641	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	福屯机井	50	109.2	40	-14.6	2026.2.24	2026.7.30	0.22	22%
5642	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线119#台区	200	10.44	160	139.12				
5643	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线谷屯线10#台区	50	79.42	40	0.29				
5644	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线47#台区	100	29.52	80	50.48				
5645	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯机井	100	0	80	80				
5646	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线高屯	100	36.42	80	43.58				
5647	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	下喂2柱上变压器	200	30.12	160	99.76				
5648	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯2机井	100	7.19	80	72.81				
5649	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯机井	100	7.2	80	72.8				
5650	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大苏屯1#台区	200	32.31	160	95.38				
5651	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯机井	50	4.44	40	37.78				
5652	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	永宁沟	50	46.98	40	16.51				
5653	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线90#台区	50	45.24	40	17.38				
5654	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道水利2柱上变压器	100	34.5	80	45.5				
5655	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子线39#台区	100	28.29	80	51.71				
5656	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯	100	41.16	80	38.84				
5657	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺设施农业	50	30.96	40	24.52				
5658	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂二队	200	17.22	160	125.56				
5659	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线苗屯	200	42.72	160	74.56				
5660	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关沟机井	100	89.85	80	-9.85	2026.2.24	2026.7.30	0.27	27%
5661	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟机井	100	12.93	80	67.07				
5662	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线海木沟	100	30.78	80	49.22				
5663	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯机井	200	11.19	160	137.62				
5664	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐北	200	23.07	160	113.86				
5665	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐南	100	17.76	80	62.24				
5666	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯2机井	50	0	40	40				
5667	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	海河机井	50	36.6	40	21.7				
5668	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门与台沟	100	25.92	80	54.08				
5669	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小苏屯（2）	50	95.33	40	-7.665	2026.2.17	2026.6.21	0.28	28%
5670	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北北2	100	72.73	80	7.27				
5671	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线农机家属变压器	200	49.8	160	60.4				
5672	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分歧149#杆台区	200	27.69	160	104.62				
5673	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺前南沟柱上变压器	30	34.33	24	13.701				
5674	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线19#	315	52.19	252	87.6015				
5675	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右5左3#	315	35.49	252	140.2065				

5676	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪东沟	50	85.11	40	-2.555	2026.2.17	2026.6.2	0.2	20%
5677	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左5辽西4#变亭1#主变	500	47.3	400	163.5				
5678	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左1#	200	45.09	160	69.82				
5679	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南西台	400	69.15	320	43.4				
5680	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北东台区	400	61.74	320	73.04				
5681	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭2#主变	800	18.12	640	495.04				
5682	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	纺织线45#变压器	250	1.75	200	195.625				
5683	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33支1#变压器	200	72	160	16				
5684	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线主干11#	315	132.22	252	-164.493	2026.2.7	2026.6.17	0.11	11%
5685	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线36#金昌盛园箱站1#变压器	500	31.2	400	244				
5686	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左11#	250	1.24	200	196.9				
5687	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺前水井	80	59.25	64	16.6				
5688	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧8#	315	53.79	252	82.5615				
5689	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右10化工十一区5#箱站1#主变	500	29.7	400	251.5				
5690	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线37#	200	48	160	64				
5691	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南东台2	200	89.1	160	-18.2	2026.2.7	2026.6.17	0.21	21%
5692	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站1#主变	630	61.49	504	116.613				
5693	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北东台2	100	114.06	80	-34.06	2026.2.19	2026.6.19	0.14	14%
5694	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达北楼变压器	315	54.02	252	81.837				
5695	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线寺儿卜镇政府变压器	200	61.05	160	37.9				
5696	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北中台2	400	40.07	320	159.72				
5697	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进二队	100	27.95	80	52.05				
5698	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧16右分歧1	100	33.11	80	46.89				
5699	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线40#	315	46.67	252	104.9895				
5700	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西街	200	90.81	160	-21.62	2026.2.24	2026.6.6	0.13	13%
5701	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线36右4	160	23.66	128	90.144				
5702	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右6化工十一区2#箱站1#主变	630	33.59	504	292.383				
5703	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线27#光明3#变亭1#主变	1000	21.6	800	584				
5704	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧18#变压器	200	38.16	160	83.68				
5705	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线棉丰北变压器	200	32.85	160	94.3				
5706	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右3#	100	24.81	80	55.19				
5707	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯南台变压器	200	81.53	160	-3.06	2026.1.2	2026.6.4	0.14	14%
5708	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南果园	400	8.86	320	284.56				
5709	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北西台	400	54.39	320	102.44				
5710	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站1#变压器	630	18.95	504	384.615				
5711	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线31左1#变压器	200	33.75	160	92.5				
5712	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左8化工十一区4#箱站1#主变	630	19.43	504	381.591				
5713	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西山	100	75.72	80	4.28				
5714	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左14兴盛2#变亭2#主变	400	17.1	320	251.6				
5715	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站2#主变	630	17.52	504	393.624				
5716	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯北台	200	21	160	118				
5717	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	滨生线36#金昌盛园箱站2#变压器	500	29.76	400	251.2				
5718	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司2变压器	100	111.06	80	-31.06	2026.2.21	2026.6.17	0.13	13%
5719	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达5（2）	200	58.65	160	42.7				

5720	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙分歧39#杆	50	13.9	40	33.05				
5721	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左7#变压器	400	40.5	320	158				
5722	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线老边铁路南	200	58.62	160	42.76				
5723	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦中台2	30	95.4	24	-4.62	2026.2.7	2026.7.30	0.17	17%
5724	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线1左3右1化工十区1#箱站1#主变间隔 配电变压器	630	31.14	504	307.818				
5725	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2	50	41.25	40	19.375				
5726	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线3#化工十区变亭1#主变	800	29.31	640	405.52				
5727	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线六道沟变压器	100	61.07	80	18.93				
5728	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧12#变压器	80	40.46	64	31.632				
5729	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯东台（2）	160	58.24	128	34.816				
5730	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧15#	315	78.19	252	5.7015				
5731	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司7变压器	200	51.88	160	56.24				
5732	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭2#主 变	630	11.62	504	430.794				
5733	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右2支1#	315	14.51	252	206.2935				
5734	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线30#	315	44.73	252	111.1005				
5735	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧10#	315	46.06	252	106.911				
5736	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分歧张沟台2#杆台区	50	49.52	40	15.24				
5737	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	杨屯东台	400	41.96	320	152.16				
5738	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北中街	80	74.51	64	4.392				
5739	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭1#主变	800	20.7	640	474.4				
5740	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站2#变 压器	630	19.49	504	381.213				
5741	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦靠山屯	80	66.9	64	10.48				
5742	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线10支1#	315	26.25	252	169.3125				
5743	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	老边南台2变压器	200	75.24	160	9.52				
5744	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队2	200	17.97	160	124.06				
5745	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站1#主变	630	30.98	504	308.826				
5746	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进大队	30	63.47	24	4.959				
5747	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左12#	315	24.83	252	173.7855				
5748	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右10右1#	315	55.21	252	78.0885				
5749	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线营盘西台	315	69.88	252	31.878				
5750	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站2#主 变	500	39.71	400	201.45				
5751	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20支分歧2#	200	19.14	160	121.72				
5752	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭1#主 变	400	36.88	320	172.48				
5753	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主于17#	315	37.84	252	132.804				
5754	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左14兴盛2#变亭1#主变	400	6.9	320	292.4				
5755	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦	200	30.66	160	98.68				
5756	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左2化工八区变亭1#主变	400	28.5	320	206				
5757	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左4#	100	53.49	80	26.51				
5758	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区4#箱站1#主变	500	22.21	400	288.95				
5759	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线18右2#	80	137.29	64	-45.832	2026.2.7	2026.7.30	0.22	22%
5760	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台	50	75.91	40	2.045				
5761	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘大队	200	75.87	160	8.26				
5762	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站1#主 变	630	28.57	504	324.009				
5763	郊区	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业4箱变	315	62.83	252	54.0855				
5764	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	北老边	100	72.33	80	7.67				

5765	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33右4左#1变压器	200	35.9	160	88.2				
5766	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	千亩梨园6#杆台区	50	27.7	40	26.15				
5767	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线18右2二号台	50	31.8	40	24.1				
5768	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10右2化工十一区3#箱站1#主变	500	23.39	400	283.05				
5769	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙村设施农业	80	23.78	64	44.976				
5770	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代畜牧小区	80	67.88	64	9.696				
5771	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线前玉西台	100	16.7	80	63.3				
5772	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司1变压器	315	60.83	252	60.3855				
5773	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰2变压器	50	70.89	40	4.555				
5774	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队23#台区	200	19.59	160	120.82				
5775	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	洪水沟变压器	30	70.8	24	2.76				
5776	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线上老庙变压器台	100	14.64	80	65.36				
5777	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站2#主变	630	22.57	504	361.809				
5778	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线15#	315	27.49	252	165.4065				
5779	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭2#主变	400	35.38	320	178.48				
5780	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站2#主变	630	16.63	504	399.231				
5781	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站2#主变	630	33.52	504	292.824				
5782	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘分歧40#杆	50	55.29	40	12.355				
5783	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达平房变压器	200	47.32	160	65.36				
5784	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站1#主变	630	18.38	504	388.206				
5785	郊区	营盘66kV变电站	营达线	D. 东兴物业管理有限公司配电变压器	500	47.39	400	163.05				
5786	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线宋沟	200	33.09	160	93.82				
5787	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺前南街	400	31.4	320	194.4				
5788	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线老边花园	200	13.19	160	133.62				
5789	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北中台区	400	11.18	320	275.28				
5790	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺东台	160	115.84	128	-57.344	2026.1.26	2026.6.21	0.11	11%
5791	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧2#	315	68.86	252	35.091				
5792	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯西台	400	81.25	320	-5	2026.2.03	2026.6.6	0.17	17%
5793	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧22#变压器	100	31.95	80	48.05				
5794	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线齐沟变压器	100	53.21	80	26.79				
5795	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线柳屯西	200	73.34	160	13.32				
5796	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台（2）	100	16.52	80	63.48				
5797	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线季家沟	100	61.79	80	18.21				
5798	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦北台区	315	65.82	252	44.667				
5799	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代刘沟	80	64.46	64	12.432				
5800	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线化工九区变亭1#主变	630	40.13	504	251.181				
5801	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	下老庙分支2#杆台区	50	97.71	40	-8.855	2026.2.7	2026.7.30	0.27	27%
5802	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯北台变压器	50	69.56	40	5.22				
5803	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站2#主变	630	9.9	504	441.63				
5804	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	地藏寺北台	100	67.02	80	12.98				
5805	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站2#主变	630	15.78	504	404.586				
5806	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线20#	315	29.05	252	160.4925				
5807	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支5#	100	41.52	80	38.48				
5808	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营滨线32#化工十区6#箱站1#主变	400	23.04	320	227.84				
5809	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左2#	200	21.72	160	116.56				

5810	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代分24#杆变压器	100	65.31	80	14.69				
5811	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	红代刘沟北山	30	8.63	24	21.411				
5812	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右3化工十区3#箱站1#主变	500	41.22	400	193.9				
5813	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺三家子	100	47.97	80	32.03				
5814	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站1#主变	500	37.38	400	213.1				
5815	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰	200	62.67	160	34.66				
5816	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线木屯变压器	400	22.18	320	231.28				
5817	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左3#	200	2	160	156				
5818	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北街	200	67.71	160	24.58				
5819	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左1#	315	49.21	252	96.9885				
5820	郊区	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业2变压器	630	19.03	504	384.111				
5821	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线柳屯东台	200	54.06	160	51.88				
5822	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主干16#	315	80.35	252	-1.1025	2026.2.7	2026.7.30	0.13	13%
5823	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司大棚	200	47.36	160	65.28				
5824	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线10#	200	25.29	160	109.42				
5825	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线东兴物业变压器	315	70.54	252	29.799				
5826	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭1#主变	800	20.76	640	473.92				
5827	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线营盘东台	200	84.17	160	-8.34	2026.2.14	2026.7.13	0.12	12%
5828	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线7#化工十区2#箱站1#主变	630	27.97	504	327.789				
5829	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦大棚	50	49.62	40	15.19				
5830	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线6右4#	200	36.21	160	87.58				
5831	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左6#	315	56.76	252	73.206				
5832	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪六队	50	44.75	40	17.625				
5833	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭1#主变	400	33.57	320	185.72				
5834	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线主干188#台区	30	54.8	24	7.56				
5835	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	营农一线电视分歧16右2变压器	315	26.08	252	169.848				
5836	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站1#主变	630	50.98	504	182.826				
5837	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南中台1	400	32.36	320	190.56				
5838	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭2#主变	800	16.53	640	507.76				
5839	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代三队	200	43.85	160	72.3				
5840	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘东台分歧10#杆台区	200	46.2	160	67.6				
5841	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧4#	315	72.48	252	23.688				
5842	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9+1兴圆变亭2#主变	400	25.8	320	216.8				
5843	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	木屯张沟变压器	80	60.41	64	15.672				
5844	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	农机#2线#153变压器	400	34.59	320	181.64				
5845	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2变压器	100	72.68	80	7.32				
5846	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	笮管屯2	100	10.14	80	69.86				
5847	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘西沟2柱上变压器	100	13.89	80	66.11				
5848	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线36右2#	315	24.74	252	174.069				
5849	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧16右2变压器	200	44.21	160	71.58				
5850	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线28右2化工九区2#变亭1#主变	630	31.78	504	303.786				
5851	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭2#主变	400	35.04	320	179.84				
5852	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司3	630	42.33	504	237.321				
5853	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线刘地沟分支23#杆台区	200	15.45	160	129.1				
5854	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线前玉西台	100	57.58	80	22.42				
5855	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭1#主变	400	17.45	320	250.2				
5856	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线大孔沟变压器	100	71.33	80	8.67				
5857	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线汇美家园	250	26.24	200	134.4				

5858	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线未岭	30	106.1	24	-7.83	2026.2.13	2026.7.30	0.23	23%
5859	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站1#主变	630	20.13	504	377.181				
5860	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台	315	59.66	252	64.071				
5861	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺儿卜大棚	200	67.35	160	25.3				
5862	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站1#主变	630	25.62	504	342.594				
5863	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支3#	250	43.04	200	92.4				
5864	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦设施农业	50	8.46	40	35.77				
5865	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪大队	100	77.39	80	2.61				
5866	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10左1化工十一区2#变亭1#主变	630	48.29	504	199.773				
5867	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线1左4#	100	106.77	80	-26.77	2026.2.13	2026.6.8	0.14	14%
5868	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北北台	200	73.95	160	12.1				
5869	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营滨线13右16支1#	500	14.4	400	328				
5870	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线西峰	400	42.47	320	150.12				
5871	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线26左1化肥厂箱站1#主变	630	14.13	504	414.981				
5872	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线笙管屯	100	74.22	80	5.78				
5873	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团南西台2	100	95.7	80	-15.7	2026.2.15	2026.6.25	0.12	12%
5874	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭2#主变	400	20.1	320	239.6				
5875	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区5#箱站1#主变	500	18.43	400	307.85				
5876	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左7#变压器	315	0	252	252				
5877	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺西台	200	46.98	160	66.04				
5878	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左2左1#	200	33.24	160	93.52				
5879	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南东台	100	83.88	80	-3.88	2026.2.21	2026.7.17	0.26	26%
5880	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司5	315	74.19	252	18.3015				
5881	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站2#主变	630	20.25	504	376.425				
5882	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右14#	315	96.22	252	-51.093	2026.2.13	2026.7.30	0.17	17%
5883	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭1#变压器	630	25.27	504	344.799				
5884	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	叶屯水利变压器	20	138.2	16	-11.64	2026.1.8	2026.6.17	0.14	14%
5885	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右15右2#	315	46.98	252	104.013				
5886	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	10kV营机一线营机一线28#	315	57.84	252	69.804				
5887	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪分歧72#	100	31.26	80	48.74				
5888	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线19新四区1#箱站1#主变	1250	36.32	1000	546				
5889	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线小马沟变压器	50	119.26	40	-19.63	2026.2.13	2026.6.28	0.27	27%
5890	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左3辽西3#变亭1#主变	400	63.56	320	65.76				
5891	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左9右11#	50	70.86	40	4.57				
5892	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线南老边	100	75.84	80	4.16				
5893	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台（2）	200	13.81	160	132.38				
5894	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9+1兴圆变亭1#主变	400	21.72	320	233.12				
5895	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老爷庙分台	30	137.4	24	-17.22	2026.2.22	2026.6.26	0.15	15%
5896	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)郭树民别墅	20	33.75	16	9.25				
5897	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子北沟分歧	100	10.73	80	69.27				
5898	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区2（公用）	100	35.28	80	44.72				
5899	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	兰家沟设施农业4	100	0	80	80				
5900	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯(80)	200	15.03	160	129.94				
5901	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯设施农业变压器	50	0	40	40				
5902	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯六队	400	12.18	320	271.28				
5903	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西市场	400	30.84	320	196.64				

5904	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)卧龙泉	100	13.72	80	66.28				
5905	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯六队分台	200	19.5	160	121				
5906	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)闫二虎沟	100	15.81	80	64.19				
5907	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 钢西设施农业分支2	100	2.22	80	77.78				
5908	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业2	200	14.94	160	130.12				
5909	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢南四队(公用)	200	26.85	160	106.3				
5910	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子大队	80	33.71	64	37.032				
5911	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	商贸街1配电变压器	1000	18.3	800	617				
5912	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙楼分歧拉屯分支23#台区	100	36.12	80	43.88				
5913	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房大队	200	22.92	160	114.16				
5914	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地三家子	200	18.97	160	122.06				
5915	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙5队	100	21.9	80	58.1				
5916	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯北头(公用)	50	50.97	40	14.515				
5917	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙二队分台	200	8.97	160	142.06				
5918	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟机井	50	10.5	40	34.75				
5919	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	红星选厂	200	37.65	160	84.7				
5920	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯新房号	100	21.36	80	58.64				
5921	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	商贸街2#台区配电变压器	1000	12.67	800	673.3				
5922	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙七队(公用)	200	18.27	160	123.46				
5923	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7119白马线(农网)张家沟设施农业	50	6.45	40	36.775				
5924	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 北地设施农业	100	4.68	80	75.32				
5925	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子村	200	16.77	160	126.46				
5926	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	赵屯农业设施	200	13.16	160	133.68				
5927	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西八队	200	38.85	160	82.3				
5928	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯五队	160	23.96	128	89.664				
5929	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队分台	50	26.24	40	26.88				
5930	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	钢南五队分歧3#台区	400	22.74	320	229.04				
5931	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯一队	400	15.05	320	259.8				
5932	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢东一队	200	50.97	160	58.06				
5933	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)仁屯大队	400	15.44	320	258.24				
5934	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)下湾沟	100	23.6	80	56.4				
5935	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)兰家沟村	30	24.8	24	16.56				
5936	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙五队	200	17.1	160	125.8				
5937	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙三队(公用)	100	29.74	80	50.26				
5938	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	北地机井	50	5.28	40	37.36				
5939	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	曹屯西头分歧1#台区	400	24.57	320	221.72				
5940	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯南头	80	22.22	64	46.224				
5941	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟设施农业	100	4.47	80	75.53				
5942	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙四队	50	81.9	40	-0.95	2026.2.13	2026.7.30	0.15	15%
5943	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队分台	200	13.07	160	133.86				
5944	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)刑屯	200	10.77	160	138.46				
5945	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东后街2	200	76.02	160	7.96				
5946	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)中兰照明	30	0.15	24	23.955				
5947	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东后街1(公用)	160	25.28	128	87.552				
5948	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙楼六队	200	8.76	160	142.48				
5949	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)仁屯楼	100	21.17	80	58.83				
5950	郊区	钢屯66kV变电站	钢棉线	信用社	400	15.72	320	257.12				
5951	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地三队	100	35.6	80	44.4				
5952	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯六队	100	30.27	80	49.73				
5953	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	苇子沟	20	87.45	16	-1.49	2026.2.13	2026.6.17	0.12	12%

5954	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰三线(农网)兰家沟市场一(动迁)	100	24.63	80	55.37				
5955	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房设施农业(一)	100	2.7	80	77.3				
5956	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房八队	200	10.05	160	139.9				
5957	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢西五队	50	61.36	40	9.32				
5958	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 龙王庙设施农业	100	53.61	80	26.39				
5959	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙王庙设施农业3	100	7.5	80	72.5				
5960	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 南地北头	400	11.8	320	272.8				
5961	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地设施农业2	100	137.43	80	-57.43	2026.2.15	2026.6.21	0.16	16%
5962	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房九队	200	11.37	160	137.26				
5963	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	铁合金仁屯设施农业	100	14.85	80	65.15				
5964	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	二队腰节	50	16.78	40	31.61				
5965	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙二队	100	25.17	80	54.83				
5966	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢西设施农业1	100	6.51	80	73.49				
5967	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区3(公用)	200	19.68	160	120.64				
5968	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙六队(公用)	200	36.09	160	87.82				
5969	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)10KV向阳分歧线曹屯设施农业1#	100	2.64	80	77.36				
5970	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)富屯七队	20	55.53	16	4.894				
5971	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 王屯设施农业	100	34.62	80	45.38				
5972	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7112富兰三线(农网)兰家沟六队	200	7.77	160	144.46				
5973	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)小马沟照明	30	58.77	24	6.369				
5974	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)张沟大队	400	13.78	320	264.88				
5975	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子九队	50	34.32	40	22.84				
5976	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7115棉机线(农网)仁屯一队分台	400	13.27	320	266.92				
5977	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙王庙六队分台	200	15.18	160	129.64				
5978	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)龙庙子新房号(公用)	50	17.16	40	31.42				
5979	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯一队	100	25.68	80	54.32				
5980	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 龙王庙设施农业2	100	1.2	80	78.8				
5981	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟设施农业(4)	50	57.42	40	11.29				
5982	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	兰家沟设施农业2	100	3.27	80	76.73				
5983	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	石灰一队	50	25.64	40	27.18				
5984	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢西农业设施二	100	10.68	80	69.32				
5985	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯七队	100	12.75	80	67.25				
5986	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯三队	50	34.8	40	22.6				
5987	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙楼五队	200	14.64	160	130.72				
5988	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)魏沟	200	16.02	160	127.96				
5989	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯八队	100	17.09	80	62.91				
5990	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村1#配电变压器	500	35.55	400	222.25				
5991	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南村台区	160	71.36	128	13.824				
5992	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房七队	200	10.83	160	138.34				
5993	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业4	200	11.22	160	137.56				
5994	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢南二队	200	62.25	160	35.5				
5995	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南三队	400	19.62	320	241.52				
5996	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马沟村	200	6.69	160	146.62				
5997	郊区	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)赵货郎沟照明	30	33.7	24	13.89				
5998	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)郭屯	200	15.36	160	129.28				
5999	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙6队	400	15.54	320	257.84				
6000	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	王屯机井	50	9.78	40	35.11				

6001	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房大队分台	200	18.51	160	122.98				
6002	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙大棚	50	13.47	40	33.265				
6003	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰南沟	100	13.72	80	66.28				
6004	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙一队	160	35.64	128	70.976				
6005	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)联队2	400	43.7	320	145.2				
6006	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西设施农业3	200	7.98	160	144.04				
6007	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯上坡子	200	28.08	160	103.84				
6008	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西新房号	315	15.28	252	203.868				
6009	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南一队	400	19.25	320	243				
6010	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队	50	36.36	40	21.82				
6011	郊区	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)仁屯设施农业	100	8.88	80	71.12				
6012	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰大队	200	15.84	160	128.32				
6013	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西联队	200	32.37	160	95.26				
6014	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	兰家沟市场2	100	13.35	80	66.65				
6015	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房二队	315	11.52	252	215.712				
6016	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地大队	400	13.3	320	266.8				
6017	郊区	富有屯66kV变电站	7121富兰一线(农网)	兰家沟设施农业	100	21.12	80	58.88				
6018	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区1(公用)	400	27.23	320	211.08				
6019	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯机井	50	25.56	40	27.22				
6020	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯小岭东	100	42.54	80	37.46				
6021	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙8队	100	23.69	80	56.31				
6022	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)市场大棚	200	53.15	160	53.7				
6023	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	仁屯一队分台	100	43.59	80	36.41				
6024	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房设施农业	100	0	80	80				
6025	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟普查队	30	37	24	12.9				
6026	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)苏北地	100	14.04	80	65.96				
6027	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业	100	39.03	80	40.97				
6028	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)南地村	400	12.7	320	269.2				
6029	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢屯后街三	100	53.82	80	26.18				
6030	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢东南头	200	34.2	160	91.6				
6031	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)安屯村	200	16.83	160	126.34				
6032	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 安屯分台	50	30.21	40	24.895				
6033	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯新房号	100	11.34	80	68.66				
6034	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)贾沟	315	8.82	252	224.217				
6035	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)王屯分台	100	19.46	80	60.54				
6036	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯大队分台	200	7.17	160	145.66				
6037	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙三队	80	29.93	64	40.056				
6038	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业5	50	1.84	40	39.08				
6039	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队(公用)	400	16.53	320	253.88				
6040	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯大队(公用)	400	23.28	320	226.88				
6041	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	马家沟村分台	100	19.68	80	60.32				
6042	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子村东	100	16.29	80	63.71				
6043	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	赵屯大队	400	11.18	320	275.28				
6044	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村2#配电变压器	500	26.08	400	269.6				
6045	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下三家柱上变压器	20	98.63	16	-3.726	2026.2.17	2026.6.30	0.14	14%
6046	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线砬窑2柱上变压器	50	47.94	40	16.03				
6047	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线琉璃西沟柱上变压器	50	7.13	40	36.435				
6048	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)塔西沟柱上变压器	20	110.1	16	-6.02	2026.2.20	2026.7.14	0.2	20%
6049	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线武岭柱上变压器	50	55.88	40	12.06				
6050	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线砬窑柱上变压器	100	36.3	80	43.7				
6051	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线曹屯柱上变压器	100	24.78	80	55.22				

6052	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	田屯柱上变压器	10	70.35	8	0.965				
6053	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨柱上变压器	100	41.4	80	38.6				
6054	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)南山柱上变压器	30	71.98	24	2.406				
6055	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰屯柱上变压器	100	40.29	80	39.71				
6056	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰道子柱上变压器	30	61.1	24	5.67				
6057	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白北沟柱上变压器	30	10.14	24	20.958				
6058	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山西村柱上变压器	100	45.39	80	34.61				
6059	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	石坎子柱上变压器	20	48.07	16	6.386				
6060	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)陈屯柱上变压器	100	20.73	80	59.27				
6061	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟柱上变压器	30	43.55	24	10.935				
6062	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	北四屯设施农业	50	25.89	40	27.055				
6063	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东2柱上变压器	200	0.12	160	159.76				
6064	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线赫屯柱上变压器	100	39.16	80	40.84				
6065	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山村设施农业	50	0.06	40	39.97				
6066	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线王屯柱上变压器	100	28.95	80	51.05				
6067	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边里柱上变压器	50	66.2	40	6.9				
6068	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线金卜沟柱上变压器	30	14.76	24	19.572				
6069	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	林凤沟台区	100	26.67	80	53.33				
6070	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山神庙王屯村设施农业	30	1.33	24	23.601				
6071	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔西屯柱上变压器	100	30.81	80	49.19				
6072	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	梨树沟柱上变压器	50	30.69	40	24.655				
6073	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小刘瓦柱上变压器	50	50.38	40	14.81				
6074	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线方屯柱上变压器	50	32.16	40	23.92				
6075	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	30	56.3	24	7.11				
6076	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟村分台	50	20.04	40	29.98				
6077	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水一队柱上变压器	100	47.73	80	32.27				
6078	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	赵沟柱上变压器	200	6.57	160	146.86				
6079	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小边外柱上变压器	400	6.73	320	293.08				
6080	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庙沟柱上变压器	30	92.85	24	-3.855	2026.2.13	2026.6.21	0.16	16%
6081	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线胡颜屯	200	16.11	160	127.78				
6082	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线铁炉沟柱上变压器	30	21.36	24	17.592				
6083	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔东屯柱上变压器	100	37.44	80	42.56				
6084	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下边柱上变压器	30	41.21	24	11.637				
6085	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)汉沟柱上变压器	50	67.8	40	6.1				
6086	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙农商行公用台区	30	86.8	24	-2.04	2026.2.13	2026.7.30	0.27	27%
6087	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西孤山柱上变压器	400	21.87	320	232.52				
6088	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)围屏山大屯柱上变压器	30	71.84	24	2.448				
6089	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔沟柱上变压器	100	114.72	80	-34.72	2026.1.8	2026.6.21	0.13	13%
6090	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西古山村设施农业	50	5.55	40	37.225				
6091	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	100	25.35	80	54.65				
6092	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨村设施农业	50	0.06	40	39.97				
6093	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村东设施农业2	200	4.98	160	150.04				
6094	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	韩屯2	30	0	24	24				
6095	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	杨树沟柱上变压器	50	28.74	40	25.63				
6096	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线尖山子柱上变压器	50	14.27	40	32.865				
6097	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水井1#机井	50	44.19	40	17.905				
6098	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大刘瓦柱上变压器	50	71.4	40	4.3				
6099	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山村柱上变压器	30	110.33	24	-9.099	2026.2.15	2026.6.21	0.19	19%
6100	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大石洞柱上变压器	30	36.64	24	13.008				
6101	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边外2台区	50	107.88	40	-13.94	2026.2.22	2026.6.17	0.15	15%

6102	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)边外柱上变压器	30	139.95	24	-17.985	2026.2.13	2026.6.26	0.24	24%
6103	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东村柱上变压器	200	62.67	160	34.66				
6104	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庆吉沟柱上变压器	30	55.57	24	7.329				
6105	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器	10	136.43	8	-5.643	2026.2.15	2026.6.28	0.21	21%
6106	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦陈屯柱上变压器	100	21.61	80	58.39				
6107	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	马沟柱上变压器	30	60.2	24	5.94				
6108	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅柱上变压器	50	43.76	40	18.12				
6109	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦汉沟柱上变压器	10	91.6	8	-1.16	2026.2.17	2026.6.29	0.21	21%
6110	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水1#机井2	50	101.82	40	-10.91	2026.2.13	2026.7.30	0.27	27%
6111	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)西北沟柱上变压器	50	55.31	40	12.345				
6112	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)青龙沟柱上变压器	30	106.04	24	-7.812	2026.2.13	2026.6.30	0.24	24%
6113	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石佛柱上变压器	50	77.5	40	1.25				
6114	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水大队柱上变压器	100	46.56	80	33.44				
6115	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	水泉沟柱上变压器	10	82.8	8	-0.28	2026.3.11	2026.7.30	0.15	15%
6116	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线人古沟柱上变压器	30	41.85	24	11.445				
6117	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村柱上变压器	200	16.44	160	127.12				
6118	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水三队柱上变压器	50	71.73	40	4.135				
6119	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	双庙柱上变压器	50	20.85	40	29.575				
6120	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线邢屯柱上变压器	100	27.42	80	52.58				
6121	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线样子沟柱上变压器	50	109.98	40	-14.99	2026.2.11	2026.6.21	0.15	15%
6122	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	腰道子设施农业	50	12.81	40	33.595				
6123	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭西沟柱上变压器	20	48.32	16	6.336				
6124	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)雅肃沟柱上变压器	30	78.5	24	0.45				
6125	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白石头村大棚	50	139.8	40	-29.9	2026.2.17	2026.6.21	0.12	12%
6126	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线二道沟柱上变压器	30	42.85	24	11.145				
6127	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线水泉柱上变压器	30	23.14	24	17.058				
6128	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石湖柱上变压器	200	3.36	160	153.28				
6129	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线黄岭子柱上变压器	100	30.98	80	49.02				
6130	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白南沟柱上变压器	10	65.55	8	1.445				
6131	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅2柱上变压器	100	40.8	80	39.2				
6132	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石门柱上变压器	50	46.36	40	16.82				
6133	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)黄东沟柱上变压器	30	28.05	24	15.585				
6134	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线双山柱上变压器	10	39.26	8	4.074				
6135	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)韩屯柱上变压器	100	15.39	80	64.61				
6136	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线南竹沟柱上变压器	10	43.5	8	3.65				
6137	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	朱沟柱上变压器柱上变压器	100	19.53	80	60.47				
6138	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线 梨树沟	50	62.57	40	8.715				
6139	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线 三家变压器台	100	38.29	80	41.71				
6140	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何山前变压器	10	59.72	8	2.028				
6141	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线 四家子变压器台	30	73.07	24	2.079				
6142	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边变压器台	200	83.25	160	-6.5	2026.2.17	2026.6.21	0.23	23%
6143	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半砬山变压器台	200	11.22	160	137.56				
6144	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山子变压器台	80	121.65	64	-33.32	2026.2.19	2026.6.17	0.28	28%
6145	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何屯三队变压器	50	30.66	40	24.67				
6146	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子东台	100	33.33	80	46.67				
6147	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟北变压器	100	23.71	80	56.29				
6148	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鸡皮岭变压器台	20	73.11	16	1.378				
6149	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山西变压器台	250	9.63	200	175.925				
6150	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线白马沟变压器台	20	68.1	16	2.38				
6151	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线熊沟变压器台	400	9.28	320	282.88				
6152	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平变压器台	50	112.38	40	-16.19	2026.1.2	2026.6.28	0.22	22%

6153	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香东变压器台	160	41.83	128	61.072				
6154	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线太平北台变压器台	100	32.62	80	47.38				
6155	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三、四队变压器	400	45.72	320	137.12				
6156	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线罗屯变压器台	30	39.58	24	12.126				
6157	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	甸子小区	30	26.2	24	16.14				
6158	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟西沟变压器台	80	28.81	64	40.952				
6159	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线跃冯屯	200	35.7	160	88.6				
6160	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍屯变压器台	200	18.93	160	122.14				
6161	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕屯	20	86.18	16	-1.236	2026.2.21	2026.6.29	0.11	11%
6162	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香炉山变压器台	80	72.19	64	6.248				
6163	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑水利变压器	30	40.07	24	11.979				
6164	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线上哑变压器台	400	7.7	320	289.2				
6165	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张家沟变压器台	10	44.28	8	3.572				
6166	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线姑女坟变压器台	100	22.66	80	57.34				
6167	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子六队变压器台	100	15.25	80	64.75				
6168	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线顺道沟变压器台	400	13.25	320	267				
6169	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新五六队变压器台	100	38.31	80	41.69				
6170	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	柳荆沟西台	200	45.42	160	69.16				
6171	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤花沟变压器台	100	14.47	80	65.53				
6172	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线小代房变压器台	100	23.3	80	56.7				
6173	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨屯变压器台	30	91.48	24	-3.444	2026.2.03	2026.7.14	0.25	25%
6174	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线八九队变压器	200	36.06	160	87.88				
6175	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴前变压器台	100	49.65	80	30.35				
6176	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	pms新后山变压器	200	15.3	160	129.4				
6177	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟三队台区	200	39.87	160	80.26				
6178	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍北沟变压器台	50	50.94	40	14.53				
6179	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器	30	46.76	24	9.972				
6180	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新二队变压器台	100	47.25	80	32.75				
6181	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑腰柳变压器台	200	19.26	160	121.48				
6182	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆水泉变压器	30	18.81	24	18.357				
6183	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线砖瓦房变压器台	400	14.97	320	260.12				
6184	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新村变压器台	200	74.52	160	10.96				
6185	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线夹一队变压器台	30	61.58	24	5.526				
6186	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边大棚变压器台	50	0	40	40				
6187	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线南庙变压器台	100	31.86	80	48.14				
6188	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半东队变压器台	200	21.78	160	116.44				
6189	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平西沟变压器台	30	58.64	24	6.408				
6190	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园子变压器台	100	87.47	80	-7.47	2026.2.24	2026.6.26	0.25	25%
6191	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟村变压器	100	20.73	80	59.27				
6192	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨大队变压器台	50	66.72	40	6.64				
6193	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕沟变压器台	100	10.28	80	69.72				
6194	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子五队变压器台	30	92.7	24	-3.81	2026.2.14	2026.6.21	0.23	23%
6195	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平台子变压器台	200	13.9	160	132.2				
6196	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边西南沟变压器台	100	7.9	80	72.1				
6197	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张沟小区变压器台	100	35.96	80	44.04				
6198	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线付昌沟变压器台	100	17.07	80	62.93				
6199	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	哑鹿沟分台	400	5.21	320	299.16				
6200	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴后变压器台	30	79.56	24	0.132				
6201	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线大木沟变压器台	50	55.54	40	12.23				
6202	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线太平水利变压器台	50	29.28	40	25.36				
6203	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线夹山变压器台	200	29.31	160	101.38				

6204	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线 小木沟变压器台	30	47.46	24	9.762				
6205	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保证沟水利变压器台	100	10.41	80	69.59				
6206	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线汉沟变压器台	50	70.4	40	4.8				
6207	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯变压器	100	49.32	80	30.68				
6208	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑下柳变压器台	200	9	160	142				
6209	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边北变压器台	100	40.32	80	39.68				
6210	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线白碳沟变压器台	10	0	8	8				
6211	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孟湾变压器台	100	36.72	80	43.28				
6212	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线小砖变压器台	30	106.7	24	-8.01	2026.1.26	2026.6.30	0.19	19%
6213	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望宝村变压器台	200	56.73	160	46.54				
6214	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨二队变压器台	100	34.32	80	45.68				
6215	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新区变压器台	100	84.15	80	-4.15	2026.2.21	2026.6.17	0.3	30%
6216	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园西变压器台	200	24.33	160	111.34				
6217	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线廖沟变压器台	400	3.99	320	304.04				
6218	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线宗屯变压器台	100	47.17	80	32.83				
6219	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保水泉沟变压器	30	77.14	24	0.858				
6220	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟一队变压器台	80	67.63	64	9.896				
6221	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂窝卜水利变压器	50	0.03	40	39.985				
6222	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟冯屯变压器台	80	9.56	64	56.352				
6223	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线马屯变压器	200	36.72	160	86.56				
6224	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍东沟变压器台	30	56.14	24	7.158				
6225	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯小学变压器	200	21.96	160	116.08				
6226	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线夹道沟变压器	20	68.13	16	2.374				
6227	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子变压器台	100	41.34	80	38.66				
6228	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大闫沟变压器	100	28.17	80	51.83				
6229	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆张沟变压器	30	32.32	24	14.304				
6230	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子变压器台	200	30.96	160	98.08				
6231	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线平屯变压器	30	119.5	24	-11.85	2026.2.13	2026.6.26	0.15	15%
6232	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线庙沟变压器台	400	4.12	320	303.52				
6233	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新一队变压器台	100	87.72	80	-7.72	2026.2.15	2026.6.28	0.13	13%
6234	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大石沟变压器	50	109.01	40	-14.505	2026.2.22	2026.6.30	0.14	14%
6235	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑鹿沟变压器台	400	18.58	320	245.68				
6236	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边村变压器台	400	10.1	320	279.6				
6237	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线下窝铺变压器台	100	28.1	80	51.9				
6238	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半道子变压器台	30	23.13	24	17.061				
6239	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤一队变压器台	100	64.62	80	15.38				
6240	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线火屯变压器台	400	10.21	320	279.16				
6241	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤南沟变压器台	80	18.58	64	49.136				
6242	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小闫屯变压器	30	121.4	24	-12.42	2026.3.11	2026.7.30	0.26	26%
6243	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆屯变压器	50	65.74	40	7.13				
6244	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟五队变压器台	20	44.71	16	7.058				
6245	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线头沟变压器台	30	102.19	24	-6.657	2026.1.8	2026.6.29	0.23	23%
6246	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线冷屯台区	100	91.71	80	-11.71	2026.2.13	2026.6.30	0.21	21%
6247	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑南变压器台	100	20.7	80	59.3				
6248	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线红石砬变压器台	400	2.28	320	310.88				
6249	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂窝铺变压器台	200	21.24	160	117.52				
6250	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟四队变压器台	30	30.67	24	14.799				
6251	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线苹果沟变压器台	30	70.1	24	2.97				
6252	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟村变压器台	50	69.23	40	5.385				
6253	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线朱家窑变压器台	20	140.58	16	-12.116	2026.2.15	2026.7.14	0.14	14%
6254	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望小队变压器台	100	45.09	80	34.91				

6255	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边西变压器台	200	15.56	160	128.88				
6256	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨五队变压器台	200	19.53	160	120.94				
6257	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子水利	30	22.03	24	17.391				
6258	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线王家店变压器台	30	108.18	24	-8.454	2026.3.11	2026.7.30	0.12	12%
6259	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子水利变压器	50	0.03	40	39.985				
6260	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟二队变压器台	100	52.16	80	27.84				
6261	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青石岭变压器	50	22.64	40	28.68				
6262	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王杖子变压器	50	68.38	40	5.81				
6263	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线庙子沟变压器	100	15.89	80	64.11				
6264	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子设施农业	50	0.03	40	39.985				
6265	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线狮子岭变压器	200	24.94	160	110.12				
6266	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯变压器	100	22.18	80	57.82				
6267	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家卧铺技改变压器	30	25.33	24	16.401				
6268	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线朱家沟变压器	100	16.13	80	63.87				
6269	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王货郎沟变压器	100	17.37	80	62.63				
6270	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线董家沟变压器	200	7.36	160	145.28				
6271	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯上变压器	50	39.93	40	20.035				
6272	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线鹿圈沟变台 3 5 #	30	102.44	24	-6.732	2026.2.17	2026.6.21	0.26	26%
6273	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新蒿子沟变压器	50	42.36	40	18.82				
6274	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯变压器	100	45.84	80	34.16				
6275	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子西	200	48.93	160	62.14				
6276	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小门家沟变压器	315	8.46	252	225.351				
6277	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道沟变压器	100	23.56	80	56.44				
6278	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线单家沟变压器	80	11.92	64	54.464				
6279	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭二队变压器	100	8.29	80	71.71				
6280	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线涂屯变压器	30	95.41	24	-4.623	2026.3.11	2026.7.30	0.21	21%
6281	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨下沟技改	50	37.85	40	21.075				
6282	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大迫子变压器	10	65.87	8	1.413				
6283	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯水利变压器	50	5.94	40	37.03				
6284	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南沟变压器	100	35.38	80	44.62				
6285	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线西南沟变压器	50	20.63	40	29.685				
6286	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线程富沟变压器	100	14.56	80	65.44				
6287	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏树沟变压器	100	8.3	80	71.7				
6288	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟设施农业	50	34.35	40	22.825				
6289	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子技改变压器	50	60.96	40	9.52				
6290	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟下变压器	50	22.99	40	28.505				
6291	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子变压器	200	22.99	160	114.02				
6292	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线水泉沟变压器	50	55.78	40	12.11				
6293	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线转弯变压器	400	13.54	320	265.84				
6294	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线叶家沟变压器	100	7.09	80	72.91				
6295	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线梯子沟变压器	100	7.6	80	72.4				
6296	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线河西变压器	315	18.72	252	193.032				
6297	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门北沟变压器	100	10.15	80	69.85				
6298	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	孤西技改	100	21.26	80	58.74				
6299	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭一队变压器	400	2.31	320	310.76				
6300	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	孟王塔变压器	200	22.64	160	114.72				
6301	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛二变压器	50	30.22	40	24.89				
6302	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨上沟变压器	100	31.77	80	48.23				
6303	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟北台变压器	315	4.36	252	238.266				
6304	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线乱石窖变压器	50	21.52	40	29.24				
6305	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井1	50	0.03	40	39.985				

6306	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏二三队变压器	100	13.4	80	66.6				
6307	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线中学变压器	100	18	80	62				
6308	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子设施农业变压器	50	14.21	40	32.895				
6309	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	50	28.42	40	25.79				
6310	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线四道沟变压器	100	18.08	80	61.92				
6311	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角变压器	400	28.47	320	206.12				
6312	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	84126水纺线(农网)庙北沟台区	50	10.96	40	34.52				
6313	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大罗沟变压器	100	10.96	80	69.04				
6314	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟分台	50	10.54	40	34.73				
6315	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯 1	30	50	24	9				
6316	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井2	100	5.75	80	74.25				
6317	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线老庙变压器	50	66.26	40	6.87				
6318	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线蒿子沟变压器	100	23.45	80	56.55				
6319	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟东变压器	200	27.16	160	105.68				
6320	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	史家沟东技改柱上变压器	200	17.82	160	124.36				
6321	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线汉沟变压器	100	8.46	80	71.54				
6322	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子变压器	20	49.09	16	6.182				
6323	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟变压器	100	21.77	80	58.23				
6324	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	青三道技改	100	4.87	80	75.13				
6325	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯变压器	100	77.04	80	2.96				
6326	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白马石机井1	50	10.36	40	34.82				
6327	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大东沟变压器	100	9.06	80	70.94				
6328	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	100	87.16	80	-7.16	2026.3.23	2026.7.30	0.26	26%
6329	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛家店变压器	100	13.73	80	66.27				
6330	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子东变压器	100	28.55	80	51.45				
6331	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭技改	80	28.59	64	41.128				
6332	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨家沟上变压器	100	19.68	80	60.32				
6333	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟	100	21.78	80	58.22				
6334	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门变压器	50	66.67	40	6.665				
6335	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟南台变压器	50	24.65	40	27.675				
6336	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛三队变压器	100	5.81	80	74.19				
6337	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线翁泉沟变压器	100	27.54	80	52.46				
6338	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小古道变压器	50	57.35	40	11.325				
6339	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟 1 变压器	30	76.43	24	1.071				
6340	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上水泉变压器	200	0	160	160				
6341	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	门家沟南技改变压器	30	70.46	24	2.862				
6342	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角技改	200	8.06	160	143.88				
6343	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟变压器	100	11.48	80	68.52				
6344	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯北地变压器	80	39.12	64	32.704				
6345	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东山变压器	100	28.71	80	51.29				
6346	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井3	100	4.37	80	75.63				
6347	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线马武兴沟变压器	100	18.85	80	61.15				
6348	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	三道沟技改	30	83.45	24	-1.035	2026.2.20	2026.6.21	0.14	14%
6349	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上沟变压器	200	5.04	160	149.92				
6350	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青三道沟变压器	100	19.09	80	60.91				
6351	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线道德沟变压器	50	26.94	40	26.53				
6352	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	河西分台	100	28.68	80	51.32				
6353	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角变压器	200	23.74	160	112.52				
6354	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家窝铺变压器	100	18.43	80	61.57				
6355	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线门家沟南设施农业变压器	100	4.94	80	75.06				
6356	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟西变压器	50	59.96	40	10.02				

6357	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线羊甲变压器	50	55.98	40	12.01				
6358	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线炮手沟变压器	50	63.58	40	8.21				
6359	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子变压器	400	17.43	320	250.28				
6360	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角技改	200	25.61	160	108.78				
6361	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变2#变压器间隔配电变压器	630	24.32	504	350.784				
6362	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左11右2#	160	52.53	128	43.952				
6363	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#112变压器	400	83.13	320	-12.52	2026.2.13	2026.6.21	0.14	14%
6364	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站1#配电变压器	630	28.63	504	323.631				
6365	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支（青年城2亭1变）	400	17.1	320	251.6				
6366	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线137右分歧#3变压器	50	47.67	40	16.165				
6367	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期2#变压器	800	55.26	640	197.92				
6368	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线84#	315	19.25	252	191.3625				
6369	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变1#配电变压器	630	10.48	504	437.976				
6370	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区（东门）1#配电变压器	630	27.27	504	332.199				
6371	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线26# - 副本	200	84.78	160	-9.56	2026.2.15	2026.6.30	0.27	27%
6372	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左21#	315	18.32	252	194.292				
6373	郊区	连山66kV变电站	连化线	武警分歧TK7右9#变压器	400	6.96	320	292.16				
6374	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右4#	200	52.13	160	55.74				
6375	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区2#变亭1#变压器	800	34.11	640	367.12				
6376	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线53#	50	67.32	40	6.34				
6377	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站2#主变	630	36.79	504	272.223				
6378	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73# - 副本	200	106.08	160	-52.16	2026.3.23	2026.7.30	0.14	14%
6379	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线91#	100	11.97	80	68.03				
6380	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK6电缆分支箱武警分歧TK6电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK6左3#	50	34.08	40	22.96				
6381	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线23支1#	315	17.17	252	197.9145				
6382	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线50#	200	44.39	160	71.22				
6383	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左9#变压器	250	18.11	200	154.725				
6384	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右15#	100	55.23	80	24.77				
6385	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔2#配电变压器	630	39.43	504	255.591				
6386	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区2#变1#变压器间隔配电变压器	630	32.57	504	298.809				
6387	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#2变压器	200	16.15	160	127.7				
6388	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那. 风情2号配电变压器	800	56.66	640	186.72				
6389	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5亿达馨园2#箱站1#主变	630	70.54	504	59.598				
6390	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭2#主变间隔配电变压器	630	48	504	201.6				
6391	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭2#主变	630	20.32	504	375.984				
6392	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那. 风情3#变亭2号配电变压器	630	13.11	504	421.407				
6393	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#配电变压器	800	38.22	640	334.24				
6394	郊区	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变1#变压器	630	25.52	504	343.224				
6395	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TKF3电缆分支箱连东一线TKF3电缆分支箱102电缆终端头连东一线23左11#	400	61.77	320	72.92				

6396	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭1#主变	630	30	504	315				
6397	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线125右5#杆变压器	160	75.85	128	6.64				
6398	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右4支1钢管变亭1#主变	630	34.05	504	289.485				
6399	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜. 风情3#变亭1号配电变压器	630	20.13	504	377.181				
6400	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#变压器	315	21.4	252	184.59				
6401	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜. 风情2#变亭1号配电变压器	630	28.98	504	321.426				
6402	郊区	东城66kV变电站	东钢线	富东景苑一期1#配电变压器	800	31.41	640	388.72				
6403	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK14支1#	100	24.9	80	55.1				
6404	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线38#杆变压器	200	43.1	160	73.8				
6405	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左1#	100	15.24	80	64.76				
6406	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭2#配电变压器	630	18.48	504	387.576				
6407	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线85#右1#	100	42.99	80	37.01				
6408	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线上坡子分歧31#-副本	200	51.77	160	56.46				
6409	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右6#	200	76.37	160	7.26				
6410	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#13变压器	200	90.6	160	-21.2	2026.3.23	2026.7.30	0.16	16%
6411	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线7#	315	32.22	252	150.507				
6412	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF2财富公馆箱站1#主变	500	31.26	400	243.7				
6413	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK3电缆分支箱武警分歧TK3电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK3右1#	315	19.19	252	191.5515				
6414	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜. 风情4#变亭2号配电变压器	1000	34.68	800	453.2				
6415	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线41#杆变压器	200	81.49	160	-2.98	2026.3.23	2026.7.30	0.24	24%
6416	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变1#变压器	630	23.62	504	355.194				
6417	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站2#配电变压器	630	28.16	504	326.592				
6418	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左27#	400	10.96	320	276.16				
6419	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右20+1#	80	22.65	64	45.88				
6420	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线107右2#杆变压器	160	56.13	128	38.192				
6421	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭1#主变	630	16.48	504	400.176				
6422	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变2#变压器	630	23.4	504	356.58				
6423	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线49+1#杆变压器	315	18.29	252	194.3865				
6424	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期1#配电变压器2号	800	24.12	640	447.04				
6425	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左6#	160	84.98	128	-7.968	2026.3.23	2026.7.30	0.18	18%
6426	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线21#法院小区变亭1#主变	630	25.21	504	345.177				
6427	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#2号配电变压器	800	31.98	640	384.16				
6428	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线88右5#-副本	400	59.19	320	83.24				
6429	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变4#配电变压器	630	31.49	504	305.613				
6430	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭2#主变	630	31.75	504	303.975				
6431	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧10右7#变压器	100	43.86	80	36.14				
6432	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭1#主变	630	36.16	504	276.192				
6433	郊区	东城66kV变电站	东水线	欧洲城二期1亭1变	800	16.59	640	507.28				
6434	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱变1#变压器	800	12.63	640	538.96				
6435	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左6#	315	46.32	252	106.092				
6436	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜103电缆终端头连化线TK1左2#	200	47.1	160	65.8				
6437	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线86支3#	200	74.99	160	10.02				
6438	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑1#变亭1#主变	500	20.32	400	298.4				
6439	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱2#变压器	800	22.29	640	461.68				
6440	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变2#变压器	630	12.7	504	423.99				

6441	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TKF1电缆分支箱武警分枝TKF1电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TKF1左1#	200	8.28	160	143.44				
6442	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TKF4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端头连化线部队分枝14#	200	16.01	160	127.98				
6443	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器2号	630	45.71	504	216.027				
6444	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝5支2#变压器	50	81.12	40	-0.56	2026.3.23	2026.7.30	0.17	17%
6445	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变1#变压器	800	17.97	640	496.24				
6446	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99右4#杆变压器	400	34.05	320	183.8				
6447	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区（东门）2#配电变压器	630	35.11	504	282.807				
6448	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK5电缆分支箱武警分枝TK5电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TK5左1#变压器	50	56.4	40	11.8				
6449	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线51#杆变压器	400	37.98	320	168.08				
6450	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭1#主变	630	19.56	504	380.772				
6451	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝#39变压器	200	66.42	160	27.16				
6452	郊区	连山66kV变电站	连农二线	豪阁盛苑配电变压器	630	33.52	504	292.824				
6453	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK13左1#	100	97.44	80	-17.44	2026.3.23	2026.7.30	0.21	21%
6454	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#2#变压器间隔配电变压器	800	13.2	640	534.4				
6455	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变1#变压器	630	20.19	504	376.803				
6456	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左12#	315	22.6	252	180.81				
6457	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线61何氏食品	100	52.02	80	27.98				
6458	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左11右4#	100	133.89	80	-53.89	2026.1.8	2026.7.14	0.11	11%
6459	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右1#	160	31.25	128	78				
6460	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右2#	315	38.32	252	131.292				
6461	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线31左9#	100	79.95	80	0.05				
6462	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝29支分枝#3变压器	80	90.08	64	-8.064	2026.3.16	2026.7.30	0.11	11%
6463	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK7电缆分支箱武警分枝TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分枝TK7右15右2#	30	52.85	24	8.145				
6464	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾2#变亭1#主变	800	38.28	640	333.76				
6465	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线11#	200	6.21	160	147.58				
6466	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线36#	315	53.9	252	82.215				
6467	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭2#主变	630	50	504	189				
6468	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TKF4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端头连化线部队分枝10#	200	0	160	160				
6469	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭2#主变	630	35.81	504	278.397				
6470	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭1#主变	500	19.33	400	303.35				
6471	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区3#变亭2#变压器	630	28.03	504	327.411				
6472	郊区	东城66kV变电站	东铸线	水源线41左分枝8#杆柱上变压器	100	15.66	80	64.34				
6473	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变1#变压器	800	11.94	640	544.48				
6474	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线49#	50	22.32	40	28.84				
6475	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站2#变压器配电变压器	630	19.43	504	381.591				
6476	郊区	东城66kV变电站	东水线	葫芦岛市兴宫农副产品交易市场配电变压器	630	17.75	504	392.175				
6477	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支3（青年城2亭2变）	400	23.28	320	226.88				

6478	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线53#变压器	200	49.5	160	61				
6479	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线39#	30	31.6	24	14.52				
6480	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑2#变亭1#主变	500	14.08	400	329.6				
6481	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变2#变压器	800	27.42	640	420.64				
6482	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线85#右1#	100	54.24	80	25.76				
6483	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区3#变1#变压器间隔配电变压器	800	27.27	640	421.84				
6484	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭1号配电变压器	1000	34.56	800	454.4				
6485	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城1#箱变1#配电变压器	800	28.86	640	409.12				
6486	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线90#	30	109.67	24	-8.901	2026.3.16	2026.7.30	0.13	13%
6487	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5亿达馨园1#箱站1#主变	630	38	504	264.6				
6488	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线61#变压器	200	48.83	160	62.34				
6489	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线37左4#	50	40.29	40	19.855				
6490	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左26#	200	14.88	160	130.24				
6491	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线39#	315	37.97	252	132.3945				
6492	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭1#主变	1000	25.83	800	541.7				
6493	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期2号变压器	800	15.57	640	515.44				
6494	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK13右1#	200	26.04	160	107.92				
6495	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑4#变亭1#主变	500	27.39	400	263.05				
6496	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分歧#21变压器	200	11.56	160	136.88				
6497	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期1#配电变压器1号	800	30.33	640	397.36				
6498	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线114#	50	29.3	40	25.35				
6499	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#19变压器	200	39.06	160	81.88				
6500	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线29#	80	22.88	64	45.696				
6501	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭1#变压器间隔配电变压器	630	28.25	504	326.025				
6502	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧29支分歧#6变压器	200	38.76	160	82.48				
6503	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭2#主变	630	21.11	504	371.007				
6504	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线60左9#	200	12.21	160	135.58				
6505	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右2右1#	80	45.6	64	27.52				
6506	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线77#杆变压器	200	64.37	160	31.26				
6507	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城1#变亭1#主变	630	19.81	504	379.197				
6508	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#138+1	50	85.98	40	-2.99	2026.3.16	2026.7.30	0.12	12%
6509	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块1#变压器	630	25.28	504	344.736				
6510	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58#	200	46.38	160	67.24				
6511	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧7右分歧#4变压器01	50	89.28	40	-4.64	2026.3.16	2026.7.30	0.12	12%
6512	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK15右1#	100	51.96	80	28.04				
6513	郊区	东城66kV变电站	东水线	TK9支3#	200	52.5	160	55				
6514	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线17右10#	50	62.52	40	8.74				
6515	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭1#主变	630	47.94	504	201.978				
6516	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线83#	315	54.17	252	81.3645				
6517	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#14701	315	8.3	252	225.855				
6518	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭1#配电变压器	630	30.95	504	309.015				
6519	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线116右4#	200	42.69	160	74.62				
6520	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧20#柱上变压器	200	34.08	160	91.84				
6521	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2支1#	400	10.22	320	279.12				
6522	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期3#配电变压器2号	630	38.44	504	261.828				

6523	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK7电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK7左10#	30	26.07	24	16.179				
6524	郊区	连山66kV变电站	连化线	武警分枝TKF1右1#	80	0	64	64				
6525	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭2#主变	1000	30.57	800	494.3				
6526	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左5#	315	22.32	252	181.692				
6527	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线102左8#	315	1.5	252	247.275				
6528	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK9电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TK9右1#	50	124.68	40	-22.34	2026.3.16	2026.7.30	0.12	12%
6529	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK15左1#	250	50.02	200	74.95				
6530	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变1#变压器间隔配电变压器	630	27.17	504	332.829				
6531	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期3#配电变压器1号	630	35.59	504	279.783				
6532	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变2#变压器	800	16.62	640	507.04				
6533	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	27.66	640	418.72				
6534	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#箱站1#变压器	800	28.77	640	409.84				
6535	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝#10变压器	250	92.45	200	-31.125	2026.3.16	2026.7.30	0.15	15%
6536	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器1号	630	32.76	504	297.612				
6537	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1左2#变压器	400	21.57	320	233.72				
6538	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭2#配电变压器	630	24.89	504	347.193				
6539	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#1#变压器间隔配电变压器	800	16.95	640	504.4				
6540	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线32左1+1支1#变压器	315	28.48	252	162.288				
6541	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站1#主变	630	60.79	504	121.023				
6542	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝34支分枝#8变压器	160	93.75	128	-22	2026.2.22	2026.6.21	0.3	30%
6543	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝16支1#	80	0.08	64	63.936				
6544	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支7#	200	19.48	160	121.04				
6545	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线61#-副本	200	81.24	160	-2.48	2026.2.13	2026.6.30	0.25	25%
6546	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线143右分枝#2变压器	100	67.83	80	12.17				
6547	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左42#	200	40.52	160	78.96				
6548	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左4#	315	58.32	252	68.292				
6549	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线85左6#	100	59.55	80	20.45				
6550	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左30#	200	11.17	160	137.66				
6551	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK10支1#	200	18.81	160	122.38				
6552	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线16#锦北变亭2#主变	630	46.76	504	209.412				
6553	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭1#主变	630	36.51	504	273.987				
6554	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左48#	200	44.94	160	70.12				
6555	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区二期2#变压器	800	24.99	640	440.08				
6556	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73左1#	50	63.68	40	8.16				
6557	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块2#变电所2#变压器隔离配电变压器	400	20.01	320	239.96				
6558	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭2#主变	630	14.29	504	413.973				
6559	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线27#	30	24.93	24	16.521				
6560	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#	315	70.29	252	30.5865				
6561	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭2#主变	630	37.33	504	268.821				
6562	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭1#主变	630	47.56	504	204.372				
6563	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左8#	200	0	160	160				

6564	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK4右2#变压器	80	74.63	64	4.296				
6565	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区1#变亭1#变压器	800	29.82	640	401.44				
6566	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左19#	100	5.52	80	74.48				
6567	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝8右分枝#4变压器	100	71.84	80	8.16				
6568	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右12左1#	200	40.41	160	79.18				
6569	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#1号配电变压器	800	25.65	640	434.8				
6570	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	18.51	504	387.387				
6571	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	315	44.42	252	112.077				
6572	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线60左分枝8#杆柱上变压器	200	17.7	160	124.6				
6573	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线66#变压器1	315	13.75	252	208.6875				
6574	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线34#杆变压器	100	125.22	80	-45.22	2026.2.6	2026.7.30	0.12	12%
6575	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支8#	250	31.52	200	121.2				
6576	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线26#东方雅苑变亭1#主变	800	50.25	640	238				
6577	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑3#变亭1#主变	500	25.76	400	271.2				
6578	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭1变)	400	29.31	320	202.76				
6579	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	80	38.48	64	33.216				
6580	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭2变)	400	38.61	320	165.56				
6581	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变3#配电变压器	630	11.94	504	428.778				
6582	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99左1#杆	160	51.53	128	45.552				
6583	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线57#杆柱上变压器	50	47.36	40	16.32				
6584	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右3#	315	33.71	252	145.8135				
6585	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那.风情2#变亭2号配电变压器	630	22.38	504	363.006				
6586	郊区	东城66kV变电站	东连一线	新东方C区箱站1#变压器配电变压器	200	43.77	160	72.46				
6587	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分枝10右4#变压器	100	26.67	80	53.33				
6588	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站2#主变	630	18.89	504	384.993				
6589	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线79#	200	42.21	160	75.58				
6590	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭2#主变	630	9.46	504	444.402				
6591	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭2#主变	500	19.04	400	304.8				
6592	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线102左1#	100	66	80	14				
6593	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线90#-副本	100	82.74	80	-2.74	2026.2.6	2026.7.30	0.28	28%
6594	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线87#	200	50.4	160	59.2				
6595	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗那.风情1号配电变压器	800	45.86	640	273.12				
6596	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线28#锦郊乡变亭1#主变	630	51.84	504	177.408				
6597	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭1#主变	400	23.46	320	226.16				
6598	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A变2#变压器	630	24	504	352.8				
6599	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区3#变2#变压器间隔配电变压器	800	27.93	640	416.56				
6600	郊区	东城66kV变电站	东钢线	富东景苑一期2#配电变压器	800	23.55	640	451.6				
6601	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝#3变压器	250	83.8	200	-9.5	2026.2.13	2026.6.21	0.13	13%
6602	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#2号配电变压器	800	47.67	640	258.64				
6603	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变2#配电变压器	630	23.75	504	354.375				
6604	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK4电缆分支箱TK4电缆分支箱104返线柜头武警分枝TK4右3#	80	77.33	64	2.136				
6605	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭2#主变	400	25.44	320	218.24				
6606	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线145右1#	100	22.23	80	57.77				
6607	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线15#	315	10.76	252	218.106				
6608	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城4#变亭1#主变	630	12.48	504	425.376				

6609	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站1#变压器配电变 压器	630	26.54	504	336.798				
6610	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城2#变亭1#变压器.	630	31.14	504	307.818				
6611	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左1#	100	35.4	80	44.6				
6612	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期1号变压器	800	18.03	640	495.76				
6613	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右15#	200	32.16	160	95.68				
6614	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧7右2#	200	8.49	160	143.02				
6615	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#1号配电变压器	800	29.34	640	405.28				
6616	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期1#配电变压器1号	800	27.18	640	422.56				
6617	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线64右4#	400	34.2	320	183.2				
6618	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭1#主变	630	34.6	504	286.02				
6619	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线65右分歧6#杆柱上变压器	160	135.13	128	-88.208	2026.2.15	2026.7.14	0.19	19%
6620	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站1#主变	630	37.84	504	265.608				
6621	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧 TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧 TK7右17#	200	17.21	160	125.58				
6622	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	20.37	640	477.04				
6623	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔1#配电变 压器	630	31.24	504	307.188				
6624	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右12#	200	103.2	160	-46.4	2026.2.17	2026.6.21	0.23	23%
6625	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线121#杆变压器	200	55.17	160	49.66				
6626	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线55#杆变压器	50	45	40	17.5				
6627	郊区	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变2#变压器	630	47.46	504	205.002				
6628	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线63右3#	200	38.79	160	82.42				
6629	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭1#配电变压器	630	21.52	504	368.424				
6630	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线46#杆变压器	400	72.38	320	30.48				
6631	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线65左3台区(变亭)1号配电变 压器	500	35.55	400	222.25				
6632	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右2变压器	100	83.31	80	-3.31	2026.2.6	2026.6.18	0.17	17%
6633	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右32变压器	100	94.71	80	-14.71	2026.2.11	2026.6.30	0.25	25%
6634	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧62左18#	400	18.33	320	246.68				
6635	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右10右7#	400	17.58	320	249.68				
6636	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线63左6变压器	100	33.45	80	46.55				
6637	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右36变压器	100	9.63	80	70.37				
6638	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻#1线131右6变压器	100	58.59	80	21.41				
6639	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线145变压器	315	47.17	252	103.4145				
6640	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右31变压器	100	25.77	80	54.23				
6641	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧89左15右2变压器	50	16.77	40	31.615				
6642	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧17变压器	50	103.56	40	-11.78	2026.2.19	2026.7.14	0.1	10%
6643	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线72左1#变压器	50	31.32	40	24.34				
6644	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线104右29#变压器	200	29.31	160	101.38				
6645	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧#78变压器	50	21.54	40	29.23				
6646	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干112#变压器	200	42.24	160	75.52				
6647	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧5右1变压器	50	71.85	40	4.075				
6648	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧27右4变压器	50	118.05	40	-19.025	2026.2.17	2026.7.14	0.18	18%
6649	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线160变压器	50	27.6	40	26.2				
6650	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右26变压器	100	6.9	80	73.1				
6651	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线131左11变压器	200	58.23	160	43.54				
6652	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线165左1变压器	100	35.4	80	44.6				
6653	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线161变压器	200	21.38	160	117.24				

6654	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻一线北稻二线主干125#变压器	200	14.84	160	130.32				
6655	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧21#变压器	80	99.71	64	-15.768	2026.2.17	2026.6.21	0.29	29%
6656	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧35#变压器	50	100.98	40	-10.49	2026.2.24	2026.6.21	0.26	26%
6657	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线134#变压器	200	78.21	160	3.58				
6658	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线104右7右5#	100	76.44	80	3.56				
6659	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干32#变压器	400	40.83	320	156.68				
6660	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左9左4#变压器	100	68.52	80	11.48				
6661	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左1左1#变压器	50	88.68	40	-4.34	2026.1.2	2026.6.21	0.28	28%
6662	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧69#	100	47.4	80	32.6				
6663	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右12#变压器	100	36.36	80	43.64				
6664	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧63#变压器	50	48.84	40	15.58				
6665	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线131右6#变压器	100	81.84	80	-1.84	2026.2.6	2026.6.18	0.25	25%
6666	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧97#变压器	80	21.71	64	46.632				
6667	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线121左7#变压器	100	96.33	80	-16.33	2026.2.21	2026.6.30	0.22	22%
6668	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左11#变压器	200	10.92	160	138.16				
6669	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线72右1#变压器	80	60.94	64	15.248				
6670	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左15#变压器	100	37.04	80	42.96				
6671	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线126#变压器	100	114.03	80	-34.03	2026.2.14	2026.6.21	0.16	16%
6672	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右20#变压器	100	27.27	80	52.73				
6673	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧89左11#变压器	100	20.28	80	59.72				
6674	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线主干36左1#变压器	50	0	40	40				
6675	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧91#变压器	50	6.75	40	36.625				
6676	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧43右4#变压器	80	40.46	64	31.632				
6677	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线120右2#变压器	400	5.79	320	296.84				
6678	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左26#变压器	400	72.78	320	28.88				
6679	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线151右2#变压器	100	91.44	80	-11.44	2026.1.26	2026.7.14	0.13	13%
6680	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线137左16#变压器	400	45.48	320	138.08				
6681	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右30左4#变压器	30	17.75	24	18.675				
6682	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线58右分歧6#变压器	200	4.73	160	150.54				
6683	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右2右1#	50	83.76	40	-1.88	2026.2.03	2026.6.21	0.1	10%
6684	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线140#变压器	315	38.29	252	131.3865				
6685	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左24#变压器	200	31.23	160	97.54				
6686	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻#1线62右10#变压器	100	60.78	80	19.22				
6687	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线91左分歧10#变压器	50	46.01	40	16.995				
6688	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧11左4#变压器	50	51.57	40	14.215				
6689	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾西箱站1#配电变压器	630	43.97	504	226.989				
6690	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右分歧13#变压器	160	68.63	128	18.192				
6691	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金字箱站1#主变间隔配电变压器	1000	28.08	800	519.2				
6692	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30右1#	200	39.78	160	80.44				
6693	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧10#变压器	315	18.19	252	194.7015				
6694	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	金色河畔-315#变压器	315	20.13	252	188.5905				
6695	郊区	望海66kV变电站	望南二线	处长楼台区柱上变压器	315	8.89	252	223.9965				
6696	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线82#变压器	250	4.96	200	187.6				

6697	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左2#变压器	200	69.18	160	21.64				
6698	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线#1电缆分支箱右#11支#1变压器	200	51.6	160	56.8				
6699	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线93#	315	55.37	252	77.5845				
6700	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线46#	100	91.68	80	-11.68	2026.2.13	2026.7.14	0.16	16%
6701	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左4#变压器	315	24.06	252	176.211				
6702	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	东山1号台区	315	24.03	252	176.3055				
6703	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金字2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	32.37	800	476.3				
6704	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变2变压器2配电变压器	630	24.41	504	350.217				
6705	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧03#变压器	400	36.03	320	175.88				
6706	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线2#变压器(右)	100	64.98	80	15.02				
6707	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#12左#3变压器	200	33.18	160	93.64				
6708	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#6分支箱左#8变压器	100	11.64	80	68.36				
6709	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线齐屯分歧2#变压器(高己)	200	23.63	160	112.74				
6710	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分歧电缆马化一线1#环网柜左1#	200	31.74	160	96.52				
6711	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9分支箱16右4变压器	315	18.73	252	193.0005				
6712	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡7#变台	315	16.86	252	198.891				
6713	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	钱厂西区13#台区	315	17.43	252	197.0955				
6714	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右11右1#变压器	160	34.25	128	73.2				
6715	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9#分支箱12右1左5号变压器	315	19.46	252	190.701				
6716	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线2#环网柜马化一线2#环网柜出线电缆_右分歧马化#1线#2环网柜右1左2#变压器	250	53.28	200	66.8				
6717	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#5变压器	200	21.72	160	116.56				
6718	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变亭1#配电变压器	800	29.16	640	406.72				
6719	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#13分支箱右4左3#变压器	100	27.96	80	52.04				
6720	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#1分支箱左#1变压器	200	16.5	160	127				
6721	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_右分歧马南#2线#2环网柜右分歧#1	400	64.23	320	63.08				
6722	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变1#配电变压器	800	19.5	640	484				
6723	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱7#左分歧03+1#变压器	80	16.2	64	51.04				
6724	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#6变压器	315	37.78	252	132.993				

6725	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光2#配电变压器	800	37.95	640	336.4				
6726	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡10#变台	315	27.43	252	165.5955				
6727	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾二期箱变配电变压器1	800	47.25	640	262				
6728	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分枝电缆马化#1线#1环网柜左#5变压器	315	8.57	252	225.0045				
6729	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山4号台区	315	28	252	163.8				
6730	郊区	马仗房66kV变电站	马玉二线	马玉二线64#	400	16.71	320	253.16				
6731	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡6#变台	315	30.29	252	156.5865				
6732	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居3#箱站间隔变压器配电变压器	630	27.59	504	330.183				
6733	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线4#分支箱左7支2支2#	315	25.87	252	170.5095				
6734	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10右#2变压器	50	43.56	40	18.22				
6735	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左15#	315	31.62	252	152.397				
6736	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分枝13#左分枝02#变压器	200	70.5	160	19				
6737	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线一条街东侧变压器	315	16.22	252	200.907				
6738	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线11#台区	200	95.97	160	-31.94	2026.2.21	2026.6.30	0.13	13%
6739	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分枝03#变压器	315	29.71	252	158.4135				
6740	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分枝15#左分枝02#变压器	200	0	160	160				
6741	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#54左#2变压器	200	32.61	160	94.78				
6742	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#右8#变压器	315	21.52	252	184.212				
6743	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左12#变压器	315	42.6	252	117.81				
6744	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝3#变压器	315	32.25	252	150.4125				
6745	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分枝出线电缆马化#1线#9分支箱左1左1#变压器	200	38.13	160	83.74				
6746	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城5#箱站配电变压器	500	20.32	400	298.4				
6747	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	宝顺东方红房地产2号配电变压器	630	28.63	504	323.631				
6748	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分枝5#右分枝13#变压器	100	34.5	80	45.5				
6749	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居2#箱站间隔2配电变压器	500	22.3	400	288.5				
6750	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#4支#1变压器	315	17.96	252	195.426				
6751	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线8分支箱右分枝1变压器	630	27.33	504	331.821				
6752	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区（1亭1变）	500	26.59	400	267.05				
6753	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左1右1#4变压器	315	23.05	252	179.3925				
6754	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左1右1#7变压器	315	23.62	252	177.597				
6755	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城4#箱站配电变压器	400	45.66	320	137.36				
6756	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝2#变压器	315	26.86	252	167.391				

6757	郊区	望海66kV变电站	望南二线	龙港区东街道扬帆(高压箱站)1号配电变压器	630	34.7	504	285.39				
6758	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_右分歧马南#2线#2环网柜右分歧#5变压器	400	53.78	320	104.88				
6759	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变3变压器1. 配电变压器	630	19.97	504	378.189				
6760	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线72#	100	63.78	80	16.22				
6761	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居4#箱站变压器配电变压器	630	15.56	504	405.972				
6762	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区(2亭1变)	500	36.58	400	217.1				
6763	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#62变压器	400	36.99	320	172.04				
6764	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器3	315	39.33	252	128.1105				
6765	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化一线5分支箱左2变压器	160	73.01	128	11.184				
6766	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二线9#分支箱16左4	200	32.58	160	94.84				
6767	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线#1分支箱右37#变压器	315	64.83	252	47.7855				
6768	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左8#变压器	315	32.86	252	148.491				
6769	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5分支箱右#32右#6变压器	315	26.41	252	168.8085				
6770	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变1变压器1配电变压器	630	20.32	504	375.984				
6771	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	铎厂西区15#台区	315	17.9	252	195.615				
6772	郊区	望海66kV变电站	望南二线	厂长楼变压器	200	25.74	160	108.52				
6773	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧08#变压器	50	13.5	40	33.25				
6774	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右2#	200	96.69	160	-33.38	2026.2.15	2026.6.21	0.3	30%
6775	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右5#变压器	315	29.62	252	158.697				
6776	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线4#电缆分支箱左#5支#1#变压器	315	14.5	252	206.325				
6777	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	一条街西侧变压器	315	22.22	252	182.007				
6778	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区1#箱变1号主变	630	30.54	504	311.598				
6779	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光1#配电变压器	800	29.94	640	400.48				
6780	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右26左14左1变压器	200	22.47	160	115.06				
6781	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线山海龙城2#箱站一次母线间隔配电变压器	630	24.38	504	350.406				
6782	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#11分支箱左3#变压器	250	13.08	200	167.3				
6783	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻池路西#2变压器	200	21.54	160	116.92				
6784	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱分歧02变压器	200	51.4	160	57.2				
6785	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#3变压器	200	28.9	160	102.2				
6786	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡1#变台	315	16.44	252	200.214				
6787	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线实业三公司变压器	200	40.14	160	79.72				
6788	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山3号台区	315	20.83	252	186.3855				
6789	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线#1分支箱右16#变压器	50	16.38	40	31.81				
6790	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左7#变压器	315	20.38	252	187.803				
6791	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10变压器	200	33.78	160	92.44				
6792	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡5#变台	315	33.78	252	145.593				

6793	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧08# 变压器	160	80.25	128	-0.4	2026.1.8	2026.6.21	0.16	16%
6794	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分 支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#14分支 箱左#17右#2变压器	200	16.62	160	126.76				
6795	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧12# 变压器2	200	55.75	160	48.5				
6796	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9# 分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分 支箱左6#变压器	315	40.32	252	124.992				
6797	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分 支箱2#电缆头马南二线1#环网柜右1#	315	84.6	252	-14.49	2026.2.2	2026.6.18	0.25	25%
6798	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱左分歧1# 变压器	315	10.54	252	218.799				
6799	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧01# 变压器	315	53.49	252	83.5065				
6800	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分 支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#10 变压器	315	49.18	252	97.083				
6801	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环 网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分 支箱左分歧3#右分歧02#变压器	315	25.94	252	170.289				
6802	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线#46变压器	50	85.08	40	-2.54	2026.2.22	2026.6.21	0.25	25%
6803	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7# 右6#变压器	315	26.13	252	169.6905				
6804	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	10KV马南二线右32右5	160	76.4	128	5.76				
6805	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻池路西#1变压器	200	19.53	160	120.94				
6806	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变2#配电变压器	800	16.98	640	504.16				
6807	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱右分歧2# 变压器	200	55.2	160	49.6				
6808	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5分支箱右#47右#5变压器	160	15.94	128	102.496				
6809	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区2#箱变1号主变	630	29.21	504	319.977				
6810	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线1#分支箱右27	200	35.07	160	89.86				
6811	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左3左1变压器.	315	27.43	252	165.5955				
6812	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	18#台区	315	26.89	252	167.2965				
6813	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30#左2#变压器（高 已）	100	64.26	80	15.74				
6814	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分 支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#5 右#4	200	65.55	160	28.9				
6815	郊区	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园2号箱站1号主变	630	39.46	504	255.402				
6816	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区（1亭2变）	500	18.3	400	308.5				
6817	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环 网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分 支箱左分歧16#变压器	400	10.92	320	276.32				
6818	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二线9#分支箱16左3	315	20.13	252	188.5905				
6819	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	苏安山居6#箱站1#主变间隔配电变压器	500	16.9	400	315.5				
6820	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环 网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分 支箱左分歧5#右分歧04#变压器1	100	38	80	42				
6821	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分 支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#63变压 器	200	44.25	160	71.5				

6822	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡3#变台	315	82.54	252	-8.001	2026.2.2	2026.6.21	0.19	19%
6823	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线9#电缆分支箱右分歧27#变压器	200	33.45	160	93.1				
6824	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线皇城花园变亭1#主变间隔配电变压器	630	86.9	504	-43.47	2026.2.13	2026.6.30	0.12	12%
6825	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧22#变压器	200	23.04	160	113.92				
6826	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#59变压器	400	75.75	320	17				
6827	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1#马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左2右1#变压器	200	43.8	160	72.4				
6828	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变3变压器2. 配电变压器	630	22.41	504	362.817				
6829	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线8#分支箱右7左5	315	24.79	252	173.9115				
6830	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	东山2号台区	315	20.06	252	188.811				
6831	郊区	望海66kV变电站	望南二线	南山住宅1号配电变压器	630	33.68	504	291.816				
6832	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线#1环网柜左分歧#5变压器	315	71.94	252	25.389				
6833	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭1#主变配电变压器	800	22.65	640	458.8				
6834	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城3#箱站配电变压器	630	45.27	504	218.799				
6835	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二5#分支箱右26左25左1	315	20.95	252	186.0075				
6836	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#95变压器（高已）	315	82.57	252	-8.0955	2026.2.15	2026.7.14	0.25	25%
6837	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右7#变压器	315	37.56	252	133.686				
6838	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右9#变压器	315	14.07	252	207.6795				
6839	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线2#环网柜左5左3#变压器	200	57.95	160	44.1				
6840	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左2变压器	200	72.35	160	15.3				
6841	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变亭2#配电变压器	800	34.5	640	364				
6842	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾箱东箱站1#配电变压器	630	40.92	504	246.204				
6843	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线6#分支箱左5右8#	315	34.54	252	143.199				
6844	郊区	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧3左1#变压器（高已）	160	52.78	128	43.552				
6845	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右11支1#变压器	1200	4.1	960	910.8				
6846	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	铁路平房柱上变压器	200	0	160	160				
6847	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二二9#分支箱16左6	200	25.68	160	108.64				
6848	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器1	800	21.33	640	469.36				
6849	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南一线2#低压台区	315	28.7	252	161.595				
6850	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右3#	200	16.65	160	126.7				
6851	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭2#主变配电变压器	800	21.87	640	465.04				
6852	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#2变压器	200	61.1	160	37.8				
6853	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区14#台区	315	29.11	252	160.3035				
6854	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城2#箱站配电变压器	400	48.87	320	124.52				
6855	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧09#变压器	100	81.96	80	-1.96	2026.2.2	2026.6.17	0.3	30%
6856	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线7#变压器	315	64.29	252	49.4865				
6857	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧16#变压器	315	34.86	252	142.191				
6858	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南一线8#箱站2号配电变压器	630	15.43	504	406.791				
6859	郊区	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变间隔单元配电变压器	630	16.89	504	397.593				
6860	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱分支歧1#变压器	400	34.92	320	180.32				

6861	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡8#变台	315	16.95	252	198.6075				
6862	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆 6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#支1变压器	315	37.97	252	132.3945				
6864	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧07#变压器	200	37.98	160	84.04				
6865	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#2变压器	315	41.45	252	121.4325				
6866	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5电缆分支箱右#15变压器	160	57.63	128	35.792				
6867	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城箱站配电变压器	630	50.86	504	183.582				
6868	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡2#变台	315	15.62	252	202.797				
6869	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5分支箱右47支3#	160	17.27	128	100.368				
6870	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂 西区11#台区	315	25.68	252	171.108				
6871	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马望一线荒地分歧11右6变压器	250	39.94	200	100.15				
6872	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆 6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧15#变压器	400	34	320	184				
6873	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右12左2分支箱支2变压器	315	36.79	252	136.1115				
6874	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线9#分支箱左9支2#变压器	315	56.23	252	74.8755				
6875	郊区	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器 2	800	13.53	640	531.76				
6876	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左5支3变压器	200	41.31	160	77.38				
6877	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线6#电缆分接箱左分歧3#右7左分歧03#变压器	315	29.94	252	157.689				
6878	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5分支箱右12左2#变压器	160	49.81	128	48.304				
6879	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧2#左分歧05#变压器	100	26.19	80	53.81				
6880	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#3变压器	315	31.02	252	154.287				
6881	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	茨安山局5#箱站变压器配电变压器	500	19.3	400	303.5				
6882	郊区	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左3#变压器	315	19.4	252	190.89				
6883	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线6#分支箱右2#变压器	315	27.63	252	164.9655				
6884	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马望一线马望一线#36变压器（高已）	100	30.18	80	49.82				
6885	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山新20#楼配电变压器	630	23.02	504	358.974				
6886	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	茨安山居1#箱站间隔2配电变压器	500	16.77	400	316.15				
6887	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城1#箱站配电变压器	630	27.56	504	330.372				
6888	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区12#台区	315	20.51	252	187.3935				
6889	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	16#台区	315	27.14	252	166.509				
6890	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线粮食科住宅变压器	200	179.85	160	-199.7	2026.2.20	2026.6.21	0.24	24%
6891	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡9#变台	315	16.73	252	199.3005				
6892	郊区	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站2号主变	630	20.6	504	374.22				
6893	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线16右2变压器	315	17.05	252	198.2925				
6894	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左5左1变压器	315	35.52	252	140.112				
6895	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左10	100	86.6	80	-6.6	2026.2.17	2026.6.21	0.2	20%
6896	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马望一线50#左分歧18#变压器	400	24.83	320	220.68				
6897	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左9#变压器	315	25.77	252	170.8245				
6898	郊区	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线38#右12右4变压器	315	38.51	252	130.6935				
6899	郊区	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	100	84.78	80	-4.78	2026.2.15	2026.7.14	0.29	29%

6900	郊区	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站1号主变	630	22	504	365.4				
6901	郊区	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#60变压器	200	53.61	160	52.78				
6902	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线76#变压器	100	30.38	80	49.62				
6903	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线9#变压器	315	6.03	252	233.0055				
6904	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左17#变压器	200	87.14	160	-14.28	2026.2.13	2026.6.30	0.28	28%
6905	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站1#变压器间隔配电变压器	1000	14.52	800	654.8				
6906	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线94#变压器	200	22.5	160	115				
6907	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左8#变压器	315	27.49	252	165.4065				
6908	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站1#主变间隔配电变压器	800	19.44	640	484.48				
6909	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站2#变压器间隔配电变压器	1000	19.41	800	605.9				
6910	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右分歧5#变压器	200	81.52	160	-3.04	2026.1.8	2026.6.9	0.27	27%
6911	郊区	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南#1线2#变压器	100	43.4	80	36.6				
6912	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线37#变压器	315	46.06	252	106.911				
6913	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际二期小区1号台	630	24.48	504	349.776				
6914	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线31右2变压器	50	61.74	40	9.13				
6915	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港#1线7右5#变压器	250	70.87	200	22.825				
6916	郊区	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线33左分歧17#变压器	315	42.32	252	118.692				
6917	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支2#变压器	315	29.12	252	160.272				
6918	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线91#变压器	315	37.02	252	135.387				
6919	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线34#左2左1#变压器	315	28.86	252	161.091				
6920	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右1	315	26.19	252	169.5015				
6921	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线7右7#变压器	315	30.7	252	155.295				
6922	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线44左分歧7#变压器	315	41.17	252	122.3145				
6923	郊区	船园66kV变电站	船望#2线	船望二线33左10变压器	315	24.02	252	176.337				
6924	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线89#变压器	315	36.76	252	136.206				
6925	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线6#	315	37.97	252	132.3945				
6926	郊区	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南#1线1右分歧2#变压器	200	47.91	160	64.18				
6927	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园二号变电站1号配电变压器	1000	18.21	800	617.9				
6928	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线92#变压器	315	35.11	252	141.4035				
6929	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线33右分歧3#变压器	315	48.57	252	99.0045				
6930	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线96#变压器	315	46.41	252	105.8085				
6931	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站1#主变配电变压器	630	13.43	504	419.391				
6932	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7左1#变压器	200	38.28	160	83.44				
6933	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线32#变压器	315	47.11	252	103.6035				
6934	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32右3左1#变压器	315	19.37	252	190.9845				
6935	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线7#	200	50.67	160	58.66				
6936	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站1号配电变压器	800	28.8	640	409.6				
6937	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线44左分歧5#变压器	315	14.25	252	207.1125				
6938	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站2号配电变压器	800	17.67	640	498.64				
6939	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左12#变压器	315	58.51	252	67.6935				
6940	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际3#箱站2#配电变压器	630	14.41	504	413.217				
6941	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站2#主变间隔配电变压器	800	12.9	640	536.8				
6942	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88右2左10变压器	200	60.05	160	39.9				
6943	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线46#变压器	315	53.11	252	84.7035				

6944	郊区	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线灯塔山分歧29#变压器	100	0.31	80	79.69				
6945	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右2#	315	25.84	252	170.604				
6946	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右10#变压器	315	76.06	252	12.411				
6947	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港#1线1#分支箱分支#6变压器	250	30.48	200	123.8				
6948	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线53#变压器	315	20.19	252	188.4015				
6949	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线54#变压器	315	23.78	252	177.093				
6950	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支1#变压器	200	56.9	160	46.2				
6951	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站2#主变配电变压器	630	28.35	504	325.395				
6952	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支3#变压器	200	81.27	160	-2.54	2026.2.15	2026.6.17	0.24	24%
6953	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分歧10#变压器	315	16.7	252	199.395				
6954	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左11#变压器	200	51.55	160	56.9				
6955	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线38#变压器	315	23.52	252	177.912				
6956	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港二线34右11#	50	18.84	40	30.58				
6957	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园二号变电站2号配电变压器	1000	15.69	800	643.1				
6958	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港1线79#变压器	200	27.96	160	104.08				
6959	郊区	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线31右分歧02#变压器	100	7.62	80	72.38				
6960	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分歧6#变压器	315	39.3	252	128.205				
6961	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线60右分歧5#变压器	315	4.98	252	236.313				
6962	郊区	望海66kV变电站	望海一线	船厂住宅楼配电变压器	315	24.91	252	173.5335				
6963	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际3#箱站1#配电变压器	630	22.7	504	360.99				
6964	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线47#变压器	315	63.08	252	53.298				
6965	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线1TK1#	100	14.32	80	65.68				
6966	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线27左2#杆变压器	200	36.21	160	87.58				
6967	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	新区二线8右1#杆变压器	100	33.2	80	46.8				
6968	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线53右13右1#杆变压器	50	66.51	40	6.745				
6969	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑2号箱变1#配电变压器	500	37.28	400	213.6				
6970	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑1号箱变1#配电变压器	630	21.4	504	369.18				
6971	郊区	新局66kV变电站	81126-10kV新水二线	81126-10kV新水二线新水二线16右2#杆变压器	315	49.49	252	96.1065				
6972	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线61#杆变压器	250	9.55	200	176.125				
6973	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线127右17#杆变压器	50	65	40	7.5				
6974	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃2#箱变1#变压器	500	19.55	400	302.25				
6975	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器	500	16.85	400	315.75				
6976	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线11左A1#杆变压器	100	37.83	80	42.17				
6977	郊区	新局66kV变电站	81112-10V工业线	叶屯火车站	20	20.36	16	11.928				
6978	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	18.02	400	309.9				
6979	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五2#箱变配电变压器	400	22.74	320	229.04				
6980	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	玉麟苑3#箱变103间隔1#配电变压器	630	18.03	504	390.411				
6981	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线3左1#杆变压器	100	3.81	80	76.19				
6982	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线11左A2#杆变压器	100	44.16	80	35.84				
6983	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭1#变压器	500	17.09	400	314.55				
6984	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山1#箱变2#变压器	500	20	400	300				
6985	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线58右1#杆变压器	100	27.09	80	52.91				

6986	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线118左62#杆变压器	50	50.08	40	14.96				
6987	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线57右2#杆变压器	250	29.81	200	125.475				
6988	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线18#杆变压器	160	45.53	128	55.152				
6989	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭1#变压器	630	15.19	504	408.303				
6990	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线7右1左5右1#杆变压器	200	15.9	160	128.2				
6991	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线95左2#杆变压器	30	36.3	24	13.11				
6992	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线54#杆变压器	160	0.15	128	127.76				
6993	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线33左1#杆变压器	50	31.14	40	24.43				
6994	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑2#变电亭1#变压器	500	24.7	400	276.5				
6995	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	玉麟苑3#箱变102间隔2#配电变压器	630	18.89	504	384.993				
6996	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区4#箱变变压器	500	28.26	400	258.7				
6997	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左12#杆变压器	160	0	128	128				
6998	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区2#箱变变压器	400	23.49	320	226.04				
6999	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃2#箱变2#变压器	500	14.05	400	329.75				
7000	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线46#杆变压器	200	63.71	160	32.58				
7001	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃1#箱变2#变压器	500	20.93	400	295.35				
7002	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线39右2#杆变压器	50	54.63	40	12.685				
7003	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线78右2	250	48.16	200	79.6				
7004	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线26#杆变压器	160	64.95	128	24.08				
7005	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线6#杆变压器	200	9.48	160	141.04				
7006	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭1#变压器	630	13.36	504	419.832				
7007	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左2#杆变压器	160	50.96	128	46.464				
7008	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线106#杆变压器	100	36.75	80	43.25				
7009	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线35#杆变压器	315	50.7	252	92.295				
7010	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线39左1#杆变压器	400	51.87	320	112.52				
7011	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区1#箱变变压器	400	23.04	320	227.84				
7012	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线49左1#杆变压器	160	28.09	128	83.056				
7013	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山3#箱变2#变压器	500	18.82	400	305.9				
7014	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线12#杆变压器	200	34.46	160	91.08				
7015	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山2#箱变1#变压器	500	17.12	400	314.4				
7016	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线24右1#杆变压器	100	29.97	80	50.03				
7017	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左8#杆变压器	160	12.98	128	107.232				
7018	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线85左1柱上变压器	100	63.63	80	16.37				
7019	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线31#杆变压器	250	26.56	200	133.6				
7020	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线11左A3#杆变压器	160	34.13	128	73.392				
7021	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左8#杆变压器	250	29.93	200	125.175				

7022	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭2#变压器	630	11.91	504	428.967				
7023	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左10#杆变压器	160	5.19	128	119.696				
7024	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左3#杆变压器	50	6.96	40	36.52				
7025	郊区	新局66kV变电站	81126-10kV新水二线	81126-10kV新水二线新水二线15左1#杆变压器	100	42.3	80	37.7				
7026	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线29#杆变压器	100	32.01	80	47.99				
7027	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左3左2#杆变压器	250	15.1	200	162.25				
7028	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	28.32	400	258.4				
7029	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线56左1右1#杆变压器	160	35.51	128	71.184				
7030	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器	500	23.88	400	280.6				
7031	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左11#杆变压器	100	24.75	80	55.25				
7032	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线37右6#杆变压器	100	18.99	80	61.01				
7033	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线21左7#杆变压器	50	79.71	40	0.145				
7034	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线153#杆变压器	100	80.61	80	-0.61	2026.2.15	2026.6.17	0.13	13%
7035	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线89右1#杆变压器	80	90.3	64	-8.24	2026.2.13	2026.7.14	0.19	19%
7036	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	9.98	400	350.1				
7037	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线19#杆变压器	200	14.7	160	130.6				
7038	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑2#变电亭2#变压器	500	29.34	400	253.3				
7039	郊区	新局66kV变电站	81112-10V工业线	工业线83右6右2支2号高压分接箱左1	250	22.69	200	143.275				
7040	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线131#杆变压器	100	24.8	80	55.2				
7041	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	32.03	400	239.85				
7042	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器	500	18.24	400	308.8				
7043	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线53右2-1#杆变压器	250	19.54	200	151.15				
7044	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器	500	17.06	400	314.7				
7045	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线20#杆变压器	160	46.05	128	54.32				
7046	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线29左1#杆变压器	160	26.79	128	85.136				
7047	郊区	新局66kV变电站	81126-10kV新水二线	新水二线16右2左1#杆变压器	200	19.53	160	120.94				
7048	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	18.11	400	309.45				
7049	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线5右8+1左2#杆变压器	315	53.78	252	82.593				
7050	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线84左8#杆变压器	100	39.06	80	40.94				
7051	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线13左1#杆变压器	100	38.01	80	41.99				
7052	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线34#杆变压器	160	11.29	128	109.936				
7053	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线16#杆变压器	100	45.69	80	34.31				
7054	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线37#杆变压器	200	34.41	160	91.18				
7055	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81121-10kV新农一线新农一线111左A27#杆变压器	30	86.83	24	-2.049	2026.2.29	2026.7.30	0.24	24%

7056	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线31右26#杆变压器	80	26.7	64	42.64				
7057	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左18#杆变压器	200	4.5	160	151				
7058	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	书香苑3号2#配电变压器	630	12.19	504	427.203				
7059	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	金龙苑小区箱变2#主变变压器	315	23.65	252	177.5025				
7060	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线27#杆变压器	200	20.79	160	118.42				
7061	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22右3#杆变压器	200	22.74	160	114.52				
7062	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线61左1#杆变压器	80	75.6	64	3.52				
7063	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃1#箱变1#变压器	500	19.55	400	302.25				
7064	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑2号箱变2号配电变压器	500	16.22	400	318.9				
7065	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	书香苑3号1#配电变压器	630	15.02	504	409.374				
7066	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭2#变压器	500	16.03	400	319.85				
7067	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线29右3右3#杆变压器	250	40.63	200	98.425				
7068	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	书香苑1号箱变2#配电变压器	630	22.44	504	362.628				
7069	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左2#杆变压器	250	11.52	200	171.2				
7070	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五1#箱变2#主变配电变压器	630	8.24	504	452.088				
7071	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线183#杆变压器	30	26.9	24	15.93				
7072	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区3#箱变变压器	500	19.17	400	304.15				
7073	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	31右1#杆中心小区箱变变压器	400	25.05	320	219.8				
7074	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	第四大2#箱变2#变压器	500	24.1	400	279.5				
7075	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线5右6左1#杆变压器	160	69.94	128	16.096				
7076	郊区	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	22.4	400	288				
7077	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左7#杆变压器	250	16.99	200	157.525				
7078	郊区	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	81111-10kV新水一线新水一线29右2#杆变压器	200	56.34	160	47.32				
7079	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线16左5#杆变压器	100	45.45	80	34.55				
7080	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线138左17#杆变压器	100	36.66	80	43.34				
7081	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线162#杆变压器	100	15.75	80	64.25				
7082	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线71#杆变压器	50	24.27	40	27.865				
7083	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线48#杆变压器	160	6.88	128	116.992				
7084	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线56#杆变压器	50	113.64	40	-16.82	2026.2.11	2026.6.21	0.25	25%
7085	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五1#箱变变压器	630	7.76	504	455.112				
7086	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山1#箱变1#变压器	500	18.27	400	308.65				
7087	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线24#杆变压器	250	31.58	200	121.05				
7088	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	金龙苑小区箱变1#主变变压器	315	12.35	252	213.0975				
7089	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线39#杆变压器	250	34.21	200	114.475				
7090	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线18左1#杆变压器	100	27.12	80	52.88				
7091	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线162#分台柱上变压器	200	15.9	160	128.2				
7092	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线38左1#杆变压器	250	12.6	200	168.5				
7093	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线9#杆变压器	50	19.56	40	30.22				
7094	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山3#箱变1#变压器	500	17.47	400	312.65				

7095	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	17右1#杆安居箱变变压器	500	13.76	400	331.2				
7096	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线24#杆变压器	160	52.35	128	44.24				
7097	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左9杆变压器	160	3.13	128	122.992				
7098	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左4左2#杆变压器	250	29.26	200	126.85				
7099	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线111左8右2#杆变压器	100	60.27	80	19.73				
7100	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线60右1#杆变压器	160	3.53	128	122.352				
7101	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线10#杆变压器	200	44.58	160	70.84				
7102	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭2#变压器	630	17.04	504	396.648				
7103	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左22#杆变压器	50	17.85	40	31.075				
7104	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线50右3#杆变压器	30	58.99	24	6.303				
7105	郊区	新局66kV变电站	81112-10V工业线	工业线83右6右2支2号高压分接箱右3	250	36.38	200	109.05				
7106	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线28左8#杆变压器	50	24.42	40	27.79				
7107	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	白杨北沟2#台区	100	24.66	80	55.34				
7108	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线44右1#杆变压器	200	27.67	160	104.66				
7109	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕村	200	45.51	160	68.98				
7110	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东东沟	200	13.36	160	133.28				
7111	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街南	200	76.25	160	7.5				
7112	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟	100	44.09	80	35.91				
7113	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山东梁台区	50	45.6	40	17.2				
7114	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队	200	18.33	160	123.34				
7115	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	庙沟台区变压器	100	25.13	80	54.87				
7116	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼东	50	61.35	40	9.325				
7117	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼后街变压器	50	52.36	40	13.82				
7118	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线腾北沟村	200	14.06	160	131.88				
7119	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥	200	31.24	160	97.52				
7120	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线西沟台区	200	22.79	160	114.42				
7121	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟	100	32.65	80	47.35				
7122	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西山根台区变压器	100	51	80	29				
7123	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	陈杖子大棚	160	3.45	128	122.48				
7124	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟外	50	55.14	40	12.43				
7125	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	捌子沟	100	30.73	80	49.27				
7126	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东营子	200	35.43	160	89.14				
7127	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山南	200	6.6	160	146.8				
7128	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小朱屯台区D	50	109.62	40	-14.81	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7129	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山沟里	20	63.42	16	3.316				
7130	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	付台子	200	40.65	160	78.7				
7131	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	两间楼三组	200	25.76	160	108.48				
7132	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上村	200	30.42	160	99.16				
7133	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线刘南山	50	54	40	13				
7134	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕西	100	62.64	80	17.36				
7135	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子	50	56.08	40	11.96				
7136	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰里台区	200	9.32	160	141.36				
7137	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	付家沟	100	50.28	80	29.72				
7138	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子2台区	200	21.45	160	117.1				
7139	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上东洼柱上变压器	200	18.24	160	123.52				

7140	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭杖子	100	66.33	80	13.67				
7141	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子2	100	34.44	80	45.56				
7142	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷前	200	51.77	160	56.46				
7143	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南六组	200	12.62	160	134.76				
7144	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	杨家窝铺北	200	25.86	160	108.28				
7145	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟二组	30	97.97	24	-5.391	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7146	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二头道湾西台区	100	47.19	80	32.81				
7147	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	前城子	100	25.36	80	54.64				
7148	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	榆北	200	8.81	160	142.38				
7149	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立享水利变压器	50	31.44	40	24.28				
7150	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北下	30	109.7	24	-8.91	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7151	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东南沟台区	200	20.34	160	119.32				
7152	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	李八家水利	100	54.52	80	25.48				
7153	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小冷九队S	100	87.3	80	-7.3	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
7154	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后	50	112.32	40	-16.16	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7155	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线胡家沟	100	24.76	80	55.24				
7156	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥北沟	100	19.35	80	60.65				
7157	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘家沟台区	50	61.56	40	9.22				
7158	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子	200	41.07	160	77.86				
7159	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	老爷庙	200	37.41	160	85.18				
7160	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大后铺	100	31.97	80	48.03				
7161	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	平台沟台区	200	29.37	160	101.26				
7162	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒大棚	50	39.3	40	20.35				
7163	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟2	100	24.39	80	55.61				
7164	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	河北台区	200	32.97	160	94.06				
7165	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河北	100	60.26	80	19.74				
7166	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	下河	200	18.29	160	123.42				
7167	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东新	50	46.12	40	16.94				
7168	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立享	200	38.04	160	83.92				
7169	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东北沟	100	34.88	80	45.12				
7170	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	赵中	20	50.05	16	5.99				
7171	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北山	100	27.6	80	52.4				
7172	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高杖子台区	100	56.97	80	23.03				
7173	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街西	160	73.39	128	10.576				
7174	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代后	100	22.11	80	57.89				
7175	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥西沟台区变压器	200	24.32	160	111.36				
7176	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕农业小区	80	123.96	64	-35.168	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7177	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东沟五组	100	29.67	80	50.33				
7178	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店	200	24.81	160	110.38				
7179	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟沟里变压器	100	62.43	80	17.57				
7180	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜东2柱上变压器	100	37.2	80	42.8				
7181	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村水利变压器	100	61.44	80	18.56				
7182	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子西	200	13.61	160	132.78				
7183	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双东台区	200	39.6	160	80.8				
7184	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟后街台区	100	45.72	80	34.28				
7185	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子大棚	100	0.03	80	79.97				
7186	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	棉里	50	58.8	40	10.6				
7187	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山咀子	200	27.92	160	104.16				
7188	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子东沟台区	100	41.85	80	38.15				
7189	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	松树底下	100	57.66	80	22.34				
7190	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	吕屯	200	31.78	160	96.44				

7191	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	移民小区台区	30	89.07	24	-2.721	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7192	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒	50	34.52	40	22.74				
7193	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷八队	50	136.62	40	-28.31	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7194	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马杖子2变压器	50	74.88	40	2.56				
7195	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯村水利变压器	100	26.79	80	53.21				
7196	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水泉	100	26.15	80	53.85				
7197	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘后街台区	200	25.26	160	109.48				
7198	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小后卜	50	28.59	40	25.705				
7199	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东二湾子	200	34.77	160	90.46				
7200	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯	315	33.46	252	146.601				
7201	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山	100	38.16	80	41.84				
7202	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘中	100	48.93	80	31.07				
7203	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟	315	38.1	252	131.985				
7204	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山台区	200	30.6	160	98.8				
7205	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭西	50	100.08	40	-10.04	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7206	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山沟里	100	45.83	80	34.17				
7207	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山九十组	200	13.25	160	133.5				
7208	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店大棚	50	61.92	40	9.04				
7209	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亨北	200	27.51	160	104.98				
7210	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	四队	100	36.6	80	43.4				
7211	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	新立屯大棚	50	54.36	40	12.82				
7212	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟	100	15.23	80	64.77				
7213	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	崔屯	200	37.39	160	85.22				
7214	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线本街村	200	83.12	160	-6.24	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7215	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟里	100	21.71	80	58.29				
7216	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	兴龙沟	50	53.04	40	13.48				
7217	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜后	50	46.68	40	16.66				
7218	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟里	20	33.63	16	9.274				
7219	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代前	50	66.54	40	6.73				
7220	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线祁家沟	200	9.08	160	141.84				
7221	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子村	200	32.73	160	94.54				
7222	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高油房	200	22.56	160	114.88				
7223	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	李八家	200	28.16	160	103.68				
7224	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	腰小队	200	19.89	160	120.22				
7225	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山大沟里	50	17.04	40	31.48				
7226	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙河西	200	38.63	160	82.74				
7227	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子村	200	12.43	160	135.14				
7228	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟村	100	82.08	80	-2.08	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
7229	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山七八组	50	85.31	40	-2.655	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7230	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼	50	92.13	40	-6.065	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7231	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	杨家窝铺	100	24.86	80	55.14				
7232	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子1	100	40.83	80	39.17				
7233	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕	200	47.94	160	64.12				
7234	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西良	100	53.07	80	26.93				
7235	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼	100	71.88	80	8.12				
7236	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北大洼	100	42.69	80	37.31				
7237	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南大棚	50	30.51	40	24.745				
7238	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根2柱上变压器	400	21.63	320	233.48				
7239	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	林家沟	100	49.74	80	30.26				
7240	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	达子沟	30	67.51	24	3.747				
7241	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕北	200	56.37	160	47.26				

7242	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	荒地南	200	13.11	160	133.78				
7243	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘下台区	200	19.39	160	121.22				
7244	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南村	50	74.76	40	2.62				
7245	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	腾北沟沟里变压器	100	46.68	80	33.32				
7246	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	荒地	200	12.51	160	134.98				
7247	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小沟外	50	62.83	40	8.585				
7248	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	陈杖子	200	17.05	160	125.9				
7249	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	棉外	50	41.07	40	19.465				
7250	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高西沟	200	18.73	160	122.54				
7251	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜东	200	12.33	160	135.34				
7252	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	上东山	200	26.17	160	107.66				
7253	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰	30	41	24	11.7				
7254	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子	100	38.91	80	41.09				
7255	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕井台区	50	50.97	40	14.515				
7256	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小新立屯	50	86.7	40	-3.35	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7257	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇叭山后	50	31.7	40	24.15				
7258	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双西	200	40.43	160	79.14				
7259	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼东沟	50	31.88	40	24.06				
7260	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	莲花山大棚	100	18.63	80	61.37				
7261	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东大门	50	52.4	40	13.8				
7262	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇嘛山	50	67.26	40	6.37				
7263	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	老虎洞沟	20	24.26	16	11.148				
7264	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷店三组	50	77.88	40	1.06				
7265	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北上	200	61.47	160	37.06				
7266	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小马杖子台区	200	19.26	160	121.48				
7267	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼东沟沟里变压器	100	19.32	80	60.68				
7268	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子南台区	200	32.22	160	95.56				
7269	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水沟	50	41.6	40	19.2				
7270	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	南沟	50	67.77	40	6.115				
7271	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟新区	20	82.04	16	-0.408	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7272	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山中新变压器	200	16.53	160	126.94				
7273	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯前变压器	100	25.53	80	54.47				
7274	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后2	50	47.58	40	16.21				
7275	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	综合厂	400	27.68	320	209.28				
7276	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队西柱上变压器	200	15.06	160	129.88				
7277	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟水利变压器	100	3.48	80	76.52				
7278	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子东	200	24.74	160	110.52				
7279	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	平台子	50	61.24	40	9.38				
7280	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	楼东队	100	36.03	80	43.97				
7281	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根	100	10.62	80	69.38				
7282	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子	200	20.88	160	118.24				
7283	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	香厂	200	58.95	160	42.1				
7284	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北屯	50	66.75	40	6.625				
7285	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子水利台区	50	31.08	40	24.46				
7286	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东台子台区	100	57.73	80	22.27				
7287	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上后街	200	24.35	160	111.3				
7288	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小西沟	50	70.15	40	4.925				
7289	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子	200	8.94	160	142.12				
7290	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷一三四组东台区	100	48.36	80	31.64				
7291	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南山顶台区	20	115.37	16	-7.074	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7292	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷二道沟台区	50	27.2	40	26.4				

7293	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟台区	200	7.22	160	145.56				
7294	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山里台区	200	18.23	160	123.54				
7295	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟里台区机井	100	0.03	80	79.97				
7296	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷兴隆沟台区	100	51.83	80	28.17				
7297	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子台区	100	34.65	80	45.35				
7298	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东小台区	100	43.73	80	36.27				
7299	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷四道沟台区	30	49.76	24	9.072				
7300	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟2	50	103.71	40	-11.855	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7301	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店东台区	200	10.38	160	139.24				
7302	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安杖子大棚台	100	0	80	80				
7303	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	黄杖子水利变压器	50	0.12	40	39.94				
7304	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘甘草沟台区	20	96.94	16	-3.388	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
7305	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子西台区	200	19.71	160	120.58				
7306	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹南台区	200	34.88	160	90.24				
7307	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚二组台区	30	67.77	24	3.669				
7308	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子南台区S	50	54.63	40	12.685				
7309	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	黄杖子村	100	47.66	80	32.34				
7310	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨北台区	100	21.51	80	58.49				
7311	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷苞南北台区	200	14.69	160	130.62				
7312	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷杖子东地台区机井	100	22.71	80	57.29				
7313	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子台区	200	16.04	160	127.92				
7314	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安北台区	100	3.84	80	76.16				
7315	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘北台区	100	53.34	80	26.66				
7316	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨西台区	100	77.12	80	2.88				
7317	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南台区	200	33.99	160	92.02				
7318	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平南台区	200	22.86	160	114.28				
7319	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大庙南沟	200	24.72	160	110.56				
7320	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	腿蓬沟东台区机井	100	0.02	80	79.98				
7321	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘党杖子台区	200	19.47	160	121.06				
7322	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山外台区	30	69.8	24	3.06				
7323	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷北台区	100	69.96	80	10.04				
7324	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北组台区	200	27.74	160	104.52				
7325	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子台区	200	29.99	160	100.02				
7326	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	常家恩台区机井	100	4.02	80	75.98				
7327	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷苇子沟台区	50	15.87	40	32.065				
7328	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南台子台区	200	36.15	160	87.7				
7329	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	二大北沟东梁D	50	97.78	40	-8.89	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7330	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷吉杖子台区	100	72.48	80	7.52				
7331	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方子东	200	20.07	160	119.86				
7332	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘梁杖子台区	100	46.65	80	33.35				
7333	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟南台区D	30	58.96	24	6.312				
7334	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟外台区	30	72.37	24	2.289				
7335	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷小草楼台区	100	44.46	80	35.54				
7336	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	南大洋	200	19.24	160	121.52				
7337	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚西沟台区机井	100	0.03	80	79.97				
7338	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷荣保地沟台区	100	38.88	80	41.12				
7339	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘山后台区	50	52.23	40	13.885				
7340	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子台区	400	15.75	320	257				
7341	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷七八组台区	400	2.93	320	308.28				
7342	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨家店台区	200	47.91	160	64.18				
7343	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷喇嘛洞沟台区	50	50.64	40	14.68				

7344	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西机井台区	100	32.04	80	47.96				
7345	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	杨树沟东台区	200	9.42	160	141.16				
7346	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘孟松沟台区	100	58.37	80	21.63				
7347	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟里台区D	30	19.57	24	18.129				
7348	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘庙沟台区	100	40.06	80	39.94				
7349	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷窑沟台区	200	19.37	160	121.26				
7350	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子东沟台区D	30	80.92	24	-0.276	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7351	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟北台区	50	99.03	40	-9.515	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7352	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大东沟村	200	37.19	160	85.62				
7353	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘南台区	200	76.65	160	6.7				
7354	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东台子台区	200	27.99	160	104.02				
7355	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	南沟台区	100	48.4	80	31.6				
7356	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷西台区	50	67.8	40	6.1				
7357	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷水泉	100	29.06	80	50.94				
7358	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	兴隆沟西地台区机井	100	15.74	80	64.26				
7359	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘李家店台区	400	15	320	260				
7360	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从南沟台区	200	18.04	160	123.92				
7361	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	山后台区机井	100	0.02	80	79.98				
7362	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷下霞神庙东台区	200	7.47	160	145.06				
7363	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷双庙台区	50	87.16	40	-3.58	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7364	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下台区	100	14.66	80	65.34				
7365	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北沟台区	20	66.53	16	2.694				
7366	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷菜园子南台区M	100	33.32	80	46.68				
7367	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘二道沟台区	30	37.31	24	12.807				
7368	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷东台区	200	46.86	160	66.28				
7369	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	杨树沟北山变压器	10	52.78	8	2.722				
7370	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方台区	50	72.42	40	3.79				
7371	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷三五组东	200	26.52	160	106.96				
7372	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子南	200	24.15	160	111.7				
7373	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘潭杖子台区	200	26.91	160	106.18				
7374	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	欢喜岭	200	23.88	160	112.24				
7375	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘常家沟台区	100	19.16	80	60.84				
7376	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨东台区	100	27.14	80	52.86				
7377	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹北沟台区	100	18.78	80	61.22				
7378	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙后台区机井	100	98.01	80	-18.01	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7379	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷上柳杖子台区	50	75.42	40	2.29				
7380	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店台区	50	61.92	40	9.04				
7381	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山坡台区	5	169.92	4	-4.496	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7382	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上平方台区	50	76.28	40	1.86				
7383	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	三五组台区机井	100	12.1	80	67.9				
7384	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚北沟台区	50	54.57	40	12.715				
7385	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷林场台区	100	55.77	80	24.23				
7386	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大庙村	100	66.63	80	13.37				
7387	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子西台区S	100	51.69	80	28.31				
7388	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷包杖子台区	100	37.32	80	42.68				
7389	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷沟门子台区	50	65.14	40	7.43				
7390	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	宋队	50	52.38	40	13.81				
7391	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	吉杖子东变压器	200	4.77	160	150.46				
7392	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	党杖子台区机井	100	1	80	79				
7393	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟周队	50	84.65	40	-2.325	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7394	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘代杖子台区	200	24.77	160	110.46				

7395	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下甸子南山台区	30	82.8	24	-0.84	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7396	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东台区	315	26.38	252	168.903				
7397	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷下甸子台区	200	26.16	160	107.68				
7398	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下盘龙岗台区	50	47.72	40	16.14				
7399	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘学校东台区机井	100	42.66	80	37.34				
7400	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷山咀子台区	200	14.49	160	131.02				
7401	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下窝铺台区	200	5.57	160	148.86				
7402	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子西台区	50	71.73	40	4.135				
7403	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷三五组台区	200	37.2	160	85.6				
7404	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷东沟	100	49.42	80	30.58				
7405	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷大草楼台区	100	50.91	80	29.09				
7406	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石桥子台区	100	56.5	80	23.5				
7407	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚七台区	100	59.79	80	20.21				
7408	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	东台子台区机井	100	36.75	80	43.25				
7409	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小东沟台区	200	21.63	160	116.74				
7410	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下雹神庙台区	200	16.02	160	127.96				
7411	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子西地台区机井	100	35.44	80	44.56				
7412	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	欢喜岭1变压器	200	26.22	160	107.56				
7413	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安家沟台区	20	85.74	16	-1.148	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7414	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西台区	100	40.71	80	39.29				
7415	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	冀东山八组台区	100	21.93	80	58.07				
7416	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷草西沟台区	200	18.99	160	122.02				
7417	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷一二四组台区	200	33.41	160	93.18				
7418	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘西台区	200	14.3	160	131.4				
7419	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	荣宝地沟台区机井	100	16.14	80	63.86				
7420	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	菜园子	50	107.46	40	-13.73	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7421	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	小草楼台区机井	100	19.71	80	60.29				
7422	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	冀杖子2	200	31.28	160	97.44				
7423	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚北甸子台区	30	49.45	24	9.165				
7424	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	二大北沟河西D	50	91.12	40	-5.56	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7425	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟西	50	43.79	40	18.105				
7426	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹西沟台区	100	19.49	80	60.51				
7427	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷下甸子北山台区	400	42.63	320	149.48				
7428	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷王家沟台区	50	33.6	40	23.2				
7429	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	安家沟西地台区机井	100	7.5	80	72.5				
7430	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	下雹神庙北台区	50	22.56	40	28.72				
7431	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王杖子台区	200	27.53	160	104.94				
7432	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷兴隆沟里台区	10	0.03	8	7.997				
7433	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南东	100	25.02	80	54.98				
7434	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟卜队	30	55.4	24	7.38				
7435	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王砬沟台区	30	68.2	24	3.54				
7436	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘半截沟台区	50	24.34	40	27.83				
7437	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷张才沟台区	200	19.62	160	120.76				
7438	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘东台区	100	37.08	80	42.92				
7439	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	冀杖子村	200	27.98	160	104.04				
7440	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下东台区	200	13.59	160	132.82				
7441	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	安杖子西地台区机井	100	0.02	80	79.98				
7442	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷菜园子台区	200	34.47	160	91.06				
7443	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	林场台区机井	100	8.67	80	71.33				
7444	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟台区	30	36.23	24	13.131				
7445	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大东沟河南变压器	30	80.09	24	-0.027	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%

7446	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘解家沟台区	10	43.75	8	3.625				
7447	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平北台区	50	73.65	40	3.175				
7448	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘曹家沟台区	50	35.47	40	22.265				
7449	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安杖子台区	200	59.27	160	41.46				
7450	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷邱家台区	100	60.3	80	19.7				
7451	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷包杖子东	200	31.5	160	97				
7452	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟村	200	29.49	160	101.02				
7453	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘三家台区	100	90.59	80	-10.59	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
7454	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟南台区	50	64.58	40	7.71				
7455	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚西沟台区	100	28.39	80	51.61				
7456	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷老爷庙台区	50	61.62	40	9.19				
7457	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷南沟台区	20	48.42	16	6.316				
7458	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘羚羊沟台区	100	5.16	80	74.84				
7459	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大东沟西沟	100	44.73	80	35.27				
7460	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷希望小学台区	200	55.08	160	49.84				
7461	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	遼杖子台区机井	100	0.03	80	79.97				
7462	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	姚路沟外台区机井	100	0.02	80	79.98				
7463	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	小东沟台区	200	50.33	160	59.34				
7464	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟贺李队	30	40.46	24	11.862				
7465	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	大北沟水利变压器	50	46.68	40	16.66				
7466	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟里台区	100	16.63	80	63.37				
7467	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东南变压器	200	18.12	160	123.76				
7468	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东二道沟台区	50	53.44	40	13.28				
7469	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷腿蓬沟大棚台	100	10.91	80	69.09				
7470	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘遼杖子台区	100	53.48	80	26.52				
7471	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	宏峰村台区	200	41.88	160	76.24				
7472	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	菜园子台区机井	100	30.9	80	49.1				
7473	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚五台区	100	50.82	80	29.18				
7474	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从杖子台区	200	39.08	160	81.84				
7475	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	谷王西台区	50	54.12	40	12.94				
7476	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘大盘岭台区	50	34.95	40	22.525				
7477	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚六台区	200	33.32	160	93.36				
7478	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟里台区	50	15.96	40	32.02				
7479	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平东台区	200	13.29	160	133.42				
7480	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	希望小学台区机井	100	29.31	80	50.69				
7481	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟台区	20	83.12	16	-0.624	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7482	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	小北沟台区	100	31.01	80	48.99				
7483	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘后营子台区	50	104.5	40	-12.25	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7484	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	草西沟东台区	100	2.07	80	77.93				
7485	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东台区	200	34.41	160	91.18				
7486	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟台区	50	57.28	40	11.36				
7487	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	桦子沟变压器	315	21.38	252	184.653				
7488	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山道边大棚变压器	100	38.72	80	41.28				
7489	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马里变压器	100	68.28	80	11.72				
7490	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	小东山	30	83.53	24	-1.059	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7491	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董里变压器	100	72.6	80	7.4				
7492	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	黄岩沟	30	34.56	24	13.632				
7493	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	国网辽宁省电力有限公司建昌供电公司变压器	400	35.27	320	178.92				
7494	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔北	50	51.66	40	14.17				
7495	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新变压器	160	56.74	128	37.216				

7496	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子里变压器	100	31.38	80	48.62				
7497	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平坊子变压器	100	27.75	80	52.25				
7498	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	黄土坡子变压器	100	6.29	80	73.71				
7499	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	马家组变压器	200	18.49	160	123.02				
7500	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树东变压器	200	19.47	160	121.06				
7501	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟大东沟	400	58.61	320	85.56				
7502	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正上台子变压器	100	33.9	80	46.1				
7503	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟外	200	16.02	160	127.96				
7504	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道盘变压器	200	10.2	160	139.6				
7505	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子东台区	200	25.8	160	108.4				
7506	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	仓上大棚台区变压器	200	24.42	160	111.16				
7507	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	锈水汀子	100	43.62	80	36.38				
7508	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白松变压器	200	10.96	160	138.08				
7509	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	青顶子	20	46.79	16	6.642				
7510	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里3变压器	200	18.06	160	123.88				
7511	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水大棚（1）变压器	200	35.44	160	89.12				
7512	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子变压器	400	37.62	320	169.52				
7513	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡（本街大棚）变压器	400	5.01	320	299.96				
7514	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	北窑变压器	400	56.45	320	94.2				
7515	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水南变压器	100	70.92	80	9.08				
7516	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	河西台区	200	23.72	160	112.56				
7517	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	李武沟	50	38.16	40	20.92				
7518	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	查计沟新台变压器	200	16.38	160	127.24				
7519	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大车店变压器	400	80.2	320	-0.8	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7520	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小桃变压器	200	28.11	160	103.78				
7521	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻外变压器	80	47.63	64	25.896				
7522	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	毛家沟变压器	100	55.77	80	24.23				
7523	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西南沟变压器	50	63.98	40	8.01				
7524	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔杖子西变压器	100	42.84	80	37.16				
7525	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨东	100	51.57	80	28.43				
7526	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	龚杖子变压器	200	18.27	160	123.46				
7527	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小汪沟变压器	100	28.71	80	51.29				
7528	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	乡值（2）变压器	400	36.35	320	174.6				
7529	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西沟	50	43.02	40	18.49				
7530	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇外变压器	200	11.92	160	136.16				
7531	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟里变压器	100	46.75	80	33.25				
7532	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	雷东变压器	50	87.63	40	-3.815	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
7533	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（施丈子大棚）变压器	200	7.94	160	144.12				
7534	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大车店2变压器	630	39.56	504	254.772				
7535	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	强黄沟变压器	30	146.6	24	-19.98	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7536	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子变压器	200	16.41	160	127.18				
7537	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	西沟口外变压器	100	58.2	80	21.8				
7538	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲拐下变压器	100	6.66	80	73.34				
7539	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	木先沟变压器	100	36.51	80	43.49				
7540	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大汪沟变压器	200	14.07	160	131.86				
7541	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟台区	200	15.53	160	128.94				
7542	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	枣湾子变压器	30	110.9	24	-9.27	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7543	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚变压器	200	25.41	160	109.18				
7544	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东山变压器	30	62.44	24	5.268				
7545	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟河东	200	52.89	160	54.22				

7546	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	石胡沟台区变压器	50	65.24	40	7.38				
7547	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大庄变压器	100	33.67	80	46.33				
7548	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡腰节地大棚变压器	200	43.29	160	73.42				
7549	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店2变压器	100	78.21	80	1.79				
7550	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	查计沟变压器	200	21.87	160	116.26				
7551	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（梅房子大棚）变压器	50	53.7	40	13.15				
7552	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子杨树沟变压器	5	89.9	4	-0.495	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7553	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水里变压器	400	26.61	320	213.56				
7554	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马电子本街西	200	24.72	160	110.56				
7555	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子大棚变压器	200	28.43	160	103.14				
7556	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	温泉水沟变压器	50	26.86	40	26.57				
7557	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上仓东变压器	200	20.76	160	118.48				
7558	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	卡路房子变压器	400	18.81	320	244.76				
7559	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树方塘变压器	200	27.66	160	104.68				
7560	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网里变压器	200	18.02	160	123.96				
7561	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟里变压器	200	7.97	160	144.06				
7562	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山蔬菜大棚3	50	65.13	40	7.435				
7563	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	二道沟台区变压器	100	57.56	80	22.44				
7564	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	下甸变压器	200	8.5	160	143				
7565	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	宫福堂变压器	100	61.2	80	18.8				
7566	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施外南变压器	100	51.09	80	28.91				
7567	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲南	50	21.09	40	29.455				
7568	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山上沟变压器	30	128	24	-14.4	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7569	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟2变压器	100	33.03	80	46.97				
7570	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉方塘3变压器	200	53.22	160	53.56				
7571	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟上变压器	200	26.46	160	107.08				
7572	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟西沟东	100	27	80	53				
7573	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟变压器	200	12.59	160	134.82				
7574	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟里变压器	200	31.5	160	97				
7575	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚2	200	6.87	160	146.26				
7576	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树南沟变压器	100	14.7	80	65.3				
7577	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查家店变压器	200	27.75	160	104.5				
7578	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟新房子	200	20.11	160	119.78				
7579	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	萝卜地沟	100	46.86	80	33.14				
7580	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子新区	100	24.54	80	55.46				
7581	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水水泉变压器	50	76.8	40	1.6				
7582	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟南变压器	200	17.52	160	124.96				
7583	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟下	50	86.91	40	-3.455	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7584	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚4	400	33.35	320	186.6				
7585	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟口变压器	100	44.6	80	35.4				
7586	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大棚台区变压器	50	76.08	40	1.96				
7587	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇外河西变压器	200	37.44	160	85.12				
7588	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	鸭子沟变压器	200	16.29	160	127.42				
7589	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	温乡直变压器	200	33.5	160	93				
7590	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	枣木沟台区	50	62.16	40	8.92				
7591	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅房子村变压器	100	67.78	80	12.22				
7592	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇里变压器	50	115.26	40	-17.63	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7593	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子台区变压器	200	24.17	160	111.66				
7594	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	刘屯	100	27.48	80	52.52				
7595	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	红旗杆变压器	200	17.38	160	125.24				

7596	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新大棚2变压器	200	14.13	160	131.74				
7597	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲里变压器	100	19.51	80	60.49				
7598	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟变压器	100	60.46	80	19.54				
7599	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨北沟变压器	30	62.48	24	5.256				
7600	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡大丈子东沟外大棚变压器	100	41.75	80	38.25				
7601	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店变压器	200	24.42	160	111.16				
7602	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山大桥变压器	200	30.39	160	99.22				
7603	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	二道河子变压器	200	7.02	160	145.96				
7604	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭机井变压器	50	1.26	40	39.37				
7605	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子机井变压器	200	37.18	160	85.64				
7606	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子西变压器	200	51.12	160	57.76				
7607	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北山变压器	50	45.59	40	17.205				
7608	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	冰沟变压器	30	23.31	24	17.007				
7609	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	浦坎上变压器	200	38.1	160	83.8				
7610	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三家	50	75.96	40	2.02				
7611	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台地变压器	200	10.2	160	139.6				
7612	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水外变压器	400	22.1	320	231.6				
7613	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王家组变压器	100	22.93	80	57.07				
7614	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子变压器	100	45.93	80	34.07				
7615	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子东变压器	200	32.61	160	94.78				
7616	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	团瓢变压器	200	13.84	160	132.32				
7617	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	石盆	50	60.06	40	9.97				
7618	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	果树灌溉变压器	50	28.84	40	25.58				
7619	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚3	200	25.1	160	109.8				
7620	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子台区	200	17.96	160	124.08				
7621	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（养马甸子本街村2型大棚）变压器	30	35.6	24	13.32				
7622	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子道边变压器	50	86.96	40	-3.48	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7623	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	周屯变压器	200	9.37	160	141.26				
7624	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水外台区	200	37.96	160	84.08				
7625	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马道沟大棚变压器	50	40	40	20				
7626	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树变压器	200	35.58	160	88.84				
7627	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马甸子乡本街村庙西大棚变压器	200	27.88	160	104.24				
7628	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	炮石沟变压器	200	19.47	160	121.06				
7629	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲陈家沟	30	21.3	24	17.61				
7630	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直	400	100.56	320	-82.24	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7631	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟变压器	200	35.79	160	88.42				
7632	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水腰变压器	200	22.34	160	115.32				
7633	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（五指山蔬菜大棚2）变压器	200	18.98	160	122.04				
7634	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子里变压器	100	69.63	80	10.37				
7635	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山西	200	48.47	160	63.06				
7636	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲塘沟外变压器	200	36.89	160	86.22				
7637	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房变压器	200	31.22	160	97.56				
7638	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟变压器	400	32.45	320	190.2				
7639	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰西沟变压器	100	5.45	80	74.55				
7640	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子2变压器	200	27.72	160	104.56				
7641	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马外台区	200	6.79	160	146.42				
7642	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟西变压器	100	34.8	80	45.2				
7643	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子东变压器	200	48.99	160	62.02				
7644	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小梨变压器	100	38.11	80	41.89				

7645	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟山上变压器	200	16.56	160	126.88				
7646	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	北东沟里变压器	200	13.44	160	133.12				
7647	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	本街大棚台区变压器	200	67.98	160	24.04				
7648	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大冰沟变压器	100	8.7	80	71.3				
7649	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小干沟变压器	100	144.9	80	-64.9	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7650	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直3变压器	200	73.05	160	13.9				
7651	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	二道沟机井台区	50	41.61	40	19.195				
7652	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟里	50	42.81	40	18.595				
7653	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小媳妇沟变压器	50	27.92	40	26.04				
7654	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董腰变压器	200	12.12	160	135.76				
7655	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	景沟	100	18.99	80	61.01				
7656	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘大棚2	200	25.08	160	109.84				
7657	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨里台区变压器	200	12.1	160	135.8				
7658	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房南变压器	200	26.37	160	107.26				
7659	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山东	100	75.42	80	4.58				
7660	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨计沟大棚	50	58.89	40	10.555				
7661	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔杖子变压器	200	30.87	160	98.26				
7662	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子变压器	200	46.38	160	67.24				
7663	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子回流水东台区变压器	200	32.9	160	94.2				
7664	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟口变压器	200	24.75	160	110.5				
7665	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	三义	100	35.28	80	44.72				
7666	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子河东变压器	100	32.34	80	47.66				
7667	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉变压器	100	27.24	80	52.76				
7668	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	庙沟变压器	30	49.1	24	9.27				
7669	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外变压器	30	86.07	24	-1.821	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7670	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山南山变压器	200	30.42	160	99.16				
7671	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	冰沟	50	41.25	40	19.375				
7672	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山北沟变压器	50	8.64	40	35.68				
7673	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杖子南	200	47.58	160	64.84				
7674	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	肘沟变压器	100	15.2	80	64.8				
7675	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子台区	200	18.6	160	122.8				
7676	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房北变压器	200	30.24	160	99.52				
7677	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟外变压器	50	44.91	40	17.545				
7678	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和医院变压器	100	20.37	80	59.63				
7679	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养万亩梨园果树灌水台区变压器	100	29.54	80	50.46				
7680	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	虞岭西沟变压器	100	43.52	80	36.48				
7681	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水南	50	128.1	40	-24.05	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
7682	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘变压器	200	17.93	160	124.14				
7683	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	山湾子	100	45.54	80	34.46				
7684	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董外变压器	200	23.64	160	112.72				
7685	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	东地变压器	200	30.49	160	99.02				
7686	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟	200	24.51	160	110.98				
7687	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	田屯变压器	50	15.12	40	32.44				
7688	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓北变压器	200	17.31	160	125.38				
7689	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	和乡值4变压器	200	57.3	160	45.4				
7690	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	庙西变压器	200	56.2	160	47.6				
7691	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	拐脖沟变压器	100	42.27	80	37.73				
7692	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子变压器	100	64.49	80	15.51				
7693	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘杖子大棚变压器	200	6.96	160	146.08				
7694	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里2变压器	200	20.3	160	119.4				
7695	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	小杨树沟	100	62.33	80	17.67				

7696	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子2变压器	80	43.91	64	28.872				
7697	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟变压器	100	49.28	80	30.72				
7698	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东沟台区	200	8.21	160	143.58				
7699	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	影壁沟变压器	30	41.32	24	11.604				
7700	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟村房新大棚变压器	100	62.23	80	17.77				
7701	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施里变压器	100	37.85	80	42.15				
7702	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网外变压器	200	25.39	160	109.22				
7703	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	虞岭2变压器	200	46.49	160	67.02				
7704	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子乡人民政府（三股水大棚）变压器	30	77.2	24	0.84				
7705	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里变压器	100	73.54	80	6.46				
7706	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查西台区变压器	400	36.11	320	175.56				
7707	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇子沟二博	200	15.72	160	128.56				
7708	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大梨变压器	200	20.71	160	118.58				
7709	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房子东变压器	200	35.11	160	89.78				
7710	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养乡直变压器	200	40.89	160	78.22				
7711	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓西	200	24.93	160	110.14				
7712	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	北东沟变压器	100	21.05	80	58.95				
7713	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	朱丈子台区变压器	200	46.5	160	67				
7714	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	韦塘变压器	80	9.6	64	56.32				
7715	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟变压器	50	97.61	40	-8.805	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7716	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	上房子	100	53.22	80	26.78				
7717	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	四道河子变压器	20	85.34	16	-1.068	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7718	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子变压器	100	37.05	80	42.95				
7719	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子东	50	51.27	40	14.365				
7720	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	鹰嘴砬台区	50	44.73	40	17.635				
7721	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子变压器	200	38.07	160	83.86				
7722	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	鹤岭沟变压器	100	19.23	80	60.77				
7723	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下虞岭变压器	100	73.2	80	6.8				
7724	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	腰下	100	37.17	80	42.83				
7725	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	董家沟变压器	50	54.54	40	12.73				
7726	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨树底下	100	35.61	80	44.39				
7727	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	杜杖子变压器	100	52.45	80	27.55				
7728	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃里变压器	200	18.45	160	123.1				
7729	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚（2）变压器	400	32.53	320	189.88				
7730	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟外变压器	50	56.76	40	11.62				
7731	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡五指山根大棚	50	21.84	40	29.08				
7732	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅家房子东变压器	50	40.12	40	19.94				
7733	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外大棚台区变压器	50	52.8	40	13.6				
7734	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	张起沟变压器	100	30.45	80	49.55				
7735	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平房子大棚台区变压器	315	7.92	252	227.052				
7736	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻里	200	11.94	160	136.12				
7737	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	棚菜新区变压器	200	25.68	160	108.64				
7738	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施杖子外变压器	200	30.4	160	99.2				
7739	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟里变压器	100	68.84	80	11.16				
7740	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟道边变压器	100	7.8	80	72.2				
7741	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓变压器	200	30.69	160	98.62				
7742	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杨树沟变压器	200	11.61	160	136.78				
7743	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚变压器	200	64.91	160	30.18				
7744	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡八间房子大棚台区	200	23.91	160	112.18				
7745	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡水路沟大棚变压器	400	19.28	320	242.88				

7746	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（仓上村下仓蔬菜大棚）变压器	30	66.6	24	4.02				
7747	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘杖子变压器	200	14.91	160	130.18				
7748	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水西沟变压器	200	30	160	100				
7749	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大东沟变压器	100	26.41	80	53.59				
7750	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲腰变压器	200	42.72	160	74.56				
7751	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子南变压器	200	30.27	160	99.46				
7752	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养东变压器	200	62.01	160	35.98				
7753	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭变压器	50	69.45	40	5.275				
7754	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山变压器	400	19.43	320	242.28				
7755	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水变压器	100	107.69	80	-27.69	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	18%
7756	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小苇沟变压器	200	16.31	160	127.38				
7757	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟2变压器	100	53.73	80	26.27				
7758	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	老范小沟变压器	50	22.96	40	28.52				
7759	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上河变压器	100	59.09	80	20.91				
7760	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟上变压器	200	7.65	160	144.7				
7761	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上仓台区	200	4.85	160	150.3				
7762	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟大棚变压器	200	31.89	160	96.22				
7763	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台地东变压器	200	9.96	160	140.08				
7764	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	陈家变压器	50	34.89	40	22.555				
7765	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃变压器	30	72.74	24	2.178				
7766	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北沟变压器	200	7.29	160	145.42				
7767	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子东沟	50	25.01	40	27.495				
7768	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小南沟	100	34.68	80	45.32				
7769	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	周洼子	200	28.5	160	103				
7770	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞子小北沟	50	43.32	40	18.34				
7771	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	太平杖子	100	54.36	80	25.64				
7772	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡大棚	50	33.45	40	23.275				
7773	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大南沟	200	21.72	160	116.56				
7774	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房南	50	67.17	40	6.415				
7775	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大马沟	200	25.41	160	109.18				
7776	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	供销社	400	26.86	320	212.56				
7777	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	蔡杖子	50	68.13	40	5.935				
7778	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大南丈子	80	57.61	64	17.912				
7779	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	边界沟	100	34.62	80	45.38				
7780	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	供电所	100	17.91	80	62.09				
7781	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖四台区变压器	100	61.77	80	18.23				
7782	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松北	100	75.15	80	4.85				
7783	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯西	200	36.33	160	87.34				
7784	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷圣龙庙北台区	50	23.4	40	28.3				
7785	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李闫屯西	50	18.39	40	30.805				
7786	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙外	200	18.87	160	122.26				
7787	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	汗沟提水台区	50	25.92	40	27.04				
7788	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	崔家沟	100	21.69	80	58.31				
7789	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大屯白道岭	50	25.19	40	27.405				
7790	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李杨沟	20	53.38	16	5.324				
7791	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东	200	21.41	160	117.18				
7792	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老牛沟	50	88.34	40	-4.17	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7793	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	新立屯	200	15.28	160	129.44				
7794	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾北屯	50	41.94	40	19.03				
7795	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	山嘴子台区	50	27.78	40	26.11				

7796	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东上台子	200	25.95	160	108.1				
7797	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子	50	81.21	40	-0.605	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7798	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北东	200	31.17	160	97.66				
7799	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	圣钟庙	200	40.6	160	78.8				
7800	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河外	50	46.12	40	16.94				
7801	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子	200	39.65	160	80.7				
7802	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕北	100	47.25	80	32.75				
7803	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟东	50	92.83	40	-6.415	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7804	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	干沟	100	58.26	80	21.74				
7805	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺家沟	50	26.43	40	26.785				
7806	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	葡萄园提水	50	10.29	40	34.855				
7807	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石桥子	200	20	160	120				
7808	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子西	50	34.11	40	22.945				
7809	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷西	200	29.39	160	101.22				
7810	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南山	100	26.01	80	53.99				
7811	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大风口	50	27.67	40	26.165				
7812	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨新立屯提水	100	0	80	80				
7813	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小台子	400	18.45	320	246.2				
7814	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟外	50	54.77	40	12.615				
7815	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	石门	200	13.35	160	133.3				
7816	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	英武台子	100	44.25	80	35.75				
7817	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	胜东沟	200	25.2	160	109.6				
7818	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子小区	100	38.67	80	41.33				
7819	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷东	100	39.48	80	40.52				
7820	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡北山	100	31.4	80	48.6				
7821	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈移民	100	24.69	80	55.31				
7822	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	10kV岭根南变压器	50	14.91	40	32.545				
7823	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞北山	20	46.79	16	6.642				
7824	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	湾地沟变压器	200	4.86	160	150.28				
7825	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	二道河子	200	24.57	160	110.86				
7826	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	富华生态	100	17.37	80	62.63				
7827	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭东	80	82.36	64	-1.888	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7828	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大闫屯	50	49.15	40	15.425				
7829	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	张屯	100	15.67	80	64.33				
7830	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	尖山	10	83.27	8	-0.327	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7831	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地	100	61.11	80	18.89				
7832	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡本屯	100	67.8	80	12.2				
7833	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子	200	26.06	160	107.88				
7834	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王政	100	25.89	80	54.11				
7835	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	薛杖子	50	45.12	40	17.44				
7836	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	代屯	100	36.46	80	43.54				
7837	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东本台区	100	72.27	80	7.73				
7838	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	刘沟	20	65.24	16	2.952				
7839	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	头河子	100	34.2	80	45.8				
7840	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	岔路沟	200	23.15	160	113.7				
7841	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	沈屯	100	49.15	80	30.85				
7842	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大屯马道沟里	200	11.6	160	136.8				
7843	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭杖子村蔬菜小区	400	7.32	320	290.72				
7844	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北桥	200	23.55	160	112.9				
7845	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子	100	18.79	80	61.21				
7846	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟提水	100	36.9	80	43.1				

7847	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾南屯	200	30.2	160	99.6				
7848	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭西	200	29.55	160	100.9				
7849	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	头丈子	50	41.97	40	19.015				
7850	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子北	50	38.82	40	20.59				
7851	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕冰沟	50	138.22	40	-29.11	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7852	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	盖杖子	200	33.59	160	92.82				
7853	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房岭小区	100	0.44	80	79.56				
7854	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地南	100	78.15	80	1.85				
7855	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑甲槽沟S	30	43.4	24	10.98				
7856	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑沟	50	66.25	40	6.875				
7857	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小湾龙沟	50	38.25	40	20.875				
7858	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡东	315	20.57	252	187.2045				
7859	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子南	100	42.27	80	37.73				
7860	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟	20	58.02	16	4.396				
7861	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	锥山	100	57.27	80	22.73				
7862	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑里	30	21.79	24	17.463				
7863	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	高杖子	30	108.65	24	-8.595	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7864	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房	50	31.56	40	24.22				
7865	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大西	200	22.48	160	115.04				
7866	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	下洼子	100	50.25	80	29.75				
7867	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李东	200	13.52	160	132.96				
7868	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	袁杖子	80	51.79	64	22.568				
7869	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞子	200	30.12	160	99.76				
7870	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟台区	50	31.37	40	24.315				
7871	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑综合厂	400	59.75	320	81				
7872	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河里	50	43.81	40	18.095				
7873	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖屯	50	65.79	40	7.105				
7874	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科乡农贸市场	400	45.98	320	136.08				
7875	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马上古	50	94.11	40	-7.055	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7876	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	锥子山北	100	19.23	80	60.77				
7877	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺北	50	80.99	40	-0.495	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7878	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙里	200	9.5	160	141				
7879	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑下坡子北	200	23.51	160	112.98				
7880	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	双庙里台区变压器	50	20.01	40	29.995				
7881	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟提水	100	0	80	80				
7882	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马合沟	100	43.05	80	36.95				
7883	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷中	200	21.71	160	116.58				
7884	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	棒槌沟	10	31.55	8	4.845				
7885	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北西	200	27.53	160	104.94				
7886	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	柳前	200	20.67	160	118.66				
7887	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑新立屯	200	65.04	160	29.92				
7888	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑乡直	400	48.44	320	126.24				
7889	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池移民	315	29.3	252	159.705				
7890	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马西沟	20	116.74	16	-7.348	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
7891	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于家沟	200	19.4	160	121.2				
7892	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥大棚	200	30.98	160	98.04				
7893	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王丈子	200	23.93	160	112.14				
7894	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松七	100	68.4	80	11.6				
7895	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞移民小区	50	41.88	40	19.06				
7896	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小排	20	45.88	16	6.824				
7897	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨一队	100	20.49	80	59.51				

7898	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树沟	50	37.02	40	21.49				
7899	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松南	30	67.54	24	3.738				
7900	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	罗外	200	22.97	160	114.06				
7901	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松六	200	18.63	160	122.74				
7902	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	野鸡沟	100	17.73	80	62.27				
7903	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	二丈子	100	85.46	80	-5.46	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7904	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	谭家沟	50	47.54	40	16.23				
7905	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南卜	100	31.83	80	48.17				
7906	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	罗里	100	30.22	80	49.78				
7907	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下沟	100	19.35	80	60.65				
7908	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	孟丈子	100	41.04	80	38.96				
7909	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟西	50	48.93	40	15.535				
7910	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞子沟	20	38.16	16	8.368				
7911	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山庙	200	13.99	160	132.02				
7912	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马东沟	50	40.14	40	19.93				
7913	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	闫家店北	200	18.57	160	122.86				
7914	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子提水	100	21.12	80	58.88				
7915	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	双庙	80	29.39	64	40.488				
7916	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石砬	50	6.36	40	36.82				
7917	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	二道河子沟腰变压器	50	34.72	40	22.64				
7918	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后南	50	69.69	40	5.155				
7919	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	圣窝卜	200	27.69	160	104.62				
7920	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟小区	30	44.75	24	10.575				
7921	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨西	100	43.2	80	36.8				
7922	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	闫家店	200	33.06	160	93.88				
7923	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科供电所1	160	123.73	128	-69.968	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7924	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大排	100	70.79	80	9.21				
7925	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子	400	18.75	320	245				
7926	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟里	200	12.18	160	135.64				
7927	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地	200	56.19	160	47.62				
7928	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李西	100	22.38	80	57.62				
7929	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	弓房子	200	19.06	160	121.88				
7930	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	万草沟	30	41.12	24	11.664				
7931	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大北台子	200	40.83	160	78.34				
7932	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池提水	50	0	40	40				
7933	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥车站	100	46.28	80	33.72				
7934	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	烧丈子	50	66.12	40	6.94				
7935	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冰沟	20	59.7	16	4.06				
7936	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨洞子沟移民	50	25.02	40	27.49				
7937	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨车站	100	36.27	80	43.73				
7938	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大地提水台区	100	0.03	80	79.97				
7939	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭	200	20.64	160	118.72				
7940	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	徐杖子	100	72.81	80	7.19				
7941	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	葫芦房子	20	94	16	-2.8	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7942	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	东拐子	50	49.89	40	15.055				
7943	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子南变压器	200	14.82	160	130.36				
7944	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松五	100	16.26	80	63.74				
7945	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷二石门	30	39.8	24	12.06				
7946	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大东	200	23.3	160	113.4				
7947	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	岭根	80	24.71	64	44.232				
7948	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东二四队	200	34.43	160	91.14				

7949	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺南	200	34.57	160	90.86				
7950	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白菜窑	50	65.77	40	7.115				
7951	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树西沟里大棚	50	36.36	40	21.82				
7952	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨三队	200	28.61	160	102.78				
7953	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大屯马道沟	20	56.76	16	4.648				
7954	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	灰北山南	200	2.94	160	154.12				
7955	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕东	100	57.23	80	22.77				
7956	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马外	50	46.98	40	16.51				
7957	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	孙台子	200	16.84	160	126.32				
7958	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杖子	200	17.59	160	124.82				
7959	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	胡岭	20	171.05	16	-18.21	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7960	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子大棚	50	16.8	40	31.6				
7961	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小北沟	200	21.14	160	117.72				
7962	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子	50	100.34	40	-10.17	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7963	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯	200	30.86	160	98.28				
7964	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石门子	100	76.02	80	3.98				
7965	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子	50	44.28	40	17.86				
7966	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯东	100	135.96	80	-55.96	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7967	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	老虎沟	20	67.82	16	2.436				
7968	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东一八队	100	75.21	80	4.79				
7969	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	庙沟	20	62.24	16	3.552				
7970	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子村大棚	20	34.08	16	9.184				
7971	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马杨沟	30	69.7	24	3.09				
7972	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松一	200	26.52	160	106.96				
7973	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯西	200	36.08	160	87.84				
7974	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大杨沟	20	29.55	16	10.09				
7975	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松四	50	27.06	40	26.47				
7976	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大湾龙沟	30	82.74	24	-0.822	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7977	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨二队	20	82.97	16	-0.594	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
7978	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后	50	57.42	40	11.29				
7979	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡南头	50	47.7	40	16.15				
7980	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池南	315	23.84	252	176.904				
7981	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小黑山变压器	200	1.23	160	157.54				
7982	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马里	30	42.68	24	11.196				
7983	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子西沟变压器	200	16.26	160	127.48				
7984	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	赵屯	100	33.92	80	46.08				
7985	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑移民新区	50	57.72	40	11.14				
7986	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小石门水井	50	101.61	40	-10.805	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
7987	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟移民	30	56.6	24	7.02				
7988	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松三	100	46.92	80	33.08				
7989	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冷屯	50	78.81	40	0.595				
7990	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东大棚	50	23.22	40	28.39				
7991	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小岭大棚	50	1.86	40	39.07				
7992	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭前	50	31.81	40	24.095				
7993	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池	200	21.09	160	117.82				
7994	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马驹沟	20	55.17	16	4.966				
7995	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	刑丈子	100	42.78	80	37.22				
7996	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大卜	200	16.92	160	126.16				
7997	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地西沟	20	100.91	16	-4.182	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
7998	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	柳后	100	34.38	80	45.62				
7999	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	孙凤玉	50	4.86	40	37.57				

8000	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭西	100	38.43	80	41.57				
8001	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕丈子大棚	50	49.71	40	15.145				
8002	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杖北沟	200	18.56	160	122.88				
8003	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	PMS 东新平	30	0	24	24				
8004	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲北山	100	26.64	80	53.36				
8005	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三合屯	50	76.59	40	1.705				
8006	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小南丈子	80	36.28	64	34.976				
8007	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	玉带湾	50	0.15	40	39.925				
8008	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老虎头	20	54.87	16	5.026				
8009	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	山湾	30	77.3	24	0.81				
8010	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟外	50	43.49	40	18.255				
8011	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小东山	50	61.47	40	9.265				
8012	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老爷沟小区	20	45.46	16	6.908				
8013	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	赵屯	100	30.39	80	49.61				
8014	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕西	100	77.99	80	2.01				
8015	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	王贵沟	30	77.2	24	0.84				
8016	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老牛沟提水	50	0.03	40	39.985				
8017	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子腰队	200	26.9	160	106.2				
8018	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大甸子变压器	50	27.69	40	26.155				
8019	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西河套	100	27.12	80	52.88				
8020	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡西	400	57.14	320	91.44				
8021	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	南桥	200	42	160	76				
8022	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	旧烧锅	100	60.69	80	19.31				
8023	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坡子	400	15.12	320	259.52				
8024	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯北	200	2.46	160	155.08				
8025	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于杨沟	30	21.74	24	17.478				
8026	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟里	50	75.6	40	2.2				
8027	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷家沟	200	34.44	160	91.12				
8028	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李闫屯	200	22.85	160	114.3				
8029	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	尖山子	100	42.48	80	37.52				
8030	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黄土梁子	100	71.79	80	8.21				
8031	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西	200	38.06	160	83.88				
8032	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨东	100	42.18	80	37.82				
8033	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西北沟	10	158.19	8	-7.819	2026. 3. 1	2026. 4. 1	0. 22	22%
8034	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨家店	100	30.42	80	49.58				
8035	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	莫屯	200	15.67	160	128.66				
8036	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	商杖子	100	44.16	80	35.84				
8037	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	灰北山	200	16.67	160	126.66				
8038	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上杖子台区	80	39.99	64	32.008				
8039	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子	200	34.7	160	90.6				
8040	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	半拉山子	50	47.82	40	16.09				
8041	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭后	100	42.99	80	37.01				
8042	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什三	50	53.84	40	13.08				
8043	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村三队	100	36.12	80	43.88				
8044	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河东	200	31.06	160	97.88				
8045	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱一	200	33.46	160	93.08				
8046	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈五台区	30	59.49	24	6.153				
8047	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小营子	50	41.72	40	19.14				
8048	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂横山怀	100	25.23	80	54.77				
8049	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什七	200	30.68	160	98.64				
8050	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什一	200	32.92	160	94.16				

8051	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五水利	80	5.83	64	59.336				
8052	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三小队	200	39.52	160	80.96				
8053	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东四台区	200	21.81	160	116.38				
8054	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎六队	200	17.19	160	125.62				
8055	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头移民小区	100	47.18	80	32.82				
8056	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小窑沟台区	100	42.88	80	37.12				
8057	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六西台区	200	15.87	160	128.26				
8058	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈二	50	30.63	40	24.685				
8059	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后一队	100	65.64	80	14.36				
8060	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直2	200	10.08	160	139.84				
8061	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	魏家岭新区	50	49.56	40	15.22				
8062	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼机井	50	0.03	40	39.985				
8063	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下坡子	50	84.2	40	-2.1	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8064	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂北山	50	21.85	40	29.075				
8065	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下甸子	50	54.9	40	12.55				
8066	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古三台区	100	82.96	80	-2.96	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8067	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎村	200	41.01	160	77.98				
8068	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈村	100	41.96	80	38.04				
8069	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈二台区	50	81.19	40	-0.595	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8070	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子本街大棚	50	0.03	40	39.985				
8071	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头站	100	103.02	80	-23.02	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8072	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什八	50	49.32	40	15.34				
8073	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈五	50	66.74	40	6.63				
8074	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什三机井	100	8.73	80	71.27				
8075	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五家子	200	4.99	160	150.02				
8076	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂付台子机井	50	0.06	40	39.97				
8077	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎九	100	37.74	80	42.26				
8078	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什五八机井	100	0.02	80	79.98				
8079	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线头后营子变压器	50	63.93	40	8.035				
8080	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子东庄	200	25.65	160	108.7				
8081	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什五	50	85.65	40	-2.825	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8082	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村	160	50.12	128	47.808				
8083	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水四队	50	57.16	40	11.42				
8084	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂黑山水利	50	30.56	40	24.72				
8085	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河西	200	43.95	160	72.1				
8086	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂潘杖子	200	28.35	160	103.3				
8087	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱二	200	32.06	160	95.88				
8088	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头二队	200	25.74	160	108.52				
8089	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨七	100	25.78	80	54.22				
8090	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五	100	85.11	80	-5.11	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8091	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛角沟东机井	100	12.87	80	67.13				
8092	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈一	50	33.77	40	23.115				
8093	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽八台区	100	47.22	80	32.78				
8094	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈洪久	30	36.24	24	13.128				
8095	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子水利台区	200	0.81	160	158.38				
8096	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼	200	32.19	160	95.62				
8097	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什二	200	20.91	160	118.18				
8098	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头七队	200	13.95	160	132.1				
8099	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂乡直	200	91.85	160	-23.7	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8100	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎七队	100	24.99	80	55.01				
8101	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子草莓基地	50	19.44	40	30.28				

8102	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛里下	20	24.97	16	11.006				
8103	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古二	200	30.06	160	99.88				
8104	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨六	50	14.21	40	32.895				
8105	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小梨树	50	23	40	28.5				
8106	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂南营子机井	50	11.25	40	34.375				
8107	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈三四	200	28.17	160	103.66				
8108	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什家子温室小区台区	200	10.69	160	138.62				
8109	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾四台区（分台）	50	53.4	40	13.3				
8110	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨一	200	25.26	160	109.48				
8111	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂二丈子台区	100	34.41	80	45.59				
8112	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什五	200	15.88	160	128.24				
8113	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂石门子	100	14.75	80	65.25				
8114	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms 碱厂碱七	200	17.37	160	125.26				
8115	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三五队	200	18.09	160	123.82				
8116	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头段杖子台区	30	68.9	24	3.33				
8117	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂郭杖子	30	42.01	24	11.397				
8118	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱六	100	56.82	80	23.18				
8119	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱四	200	13.48	160	133.04				
8120	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱东村大棚台区	100	10.17	80	69.83				
8121	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古四五台区	315	17.53	252	196.7805				
8122	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子	100	52.18	80	27.82				
8123	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什三队	100	38.59	80	41.41				
8124	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村二四队	100	65.07	80	14.93				
8125	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什村九组台区	50	22.59	40	28.705				
8126	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎四队	200	27.47	160	105.06				
8127	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头砍八台区	100	39.63	80	40.37				
8128	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头四队	200	13.74	160	132.52				
8129	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头葡萄园一	200	33.32	160	93.36				
8130	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头草莓基地	50	0	40	40				
8131	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛二	50	70.41	40	4.795				
8132	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛三	100	30.68	80	49.32				
8133	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前狮沟	100	25.26	80	54.74				
8134	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东村	200	44.04	160	71.92				
8135	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小南沟	100	27.73	80	52.27				
8136	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾一队	100	50.77	80	29.23				
8137	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛一	200	45.15	160	69.7				
8138	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村三组	100	18.72	80	61.28				
8139	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头务村	200	25.81	160	108.38				
8140	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨二台区	50	113.64	40	-16.82	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8141	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱二机井	100	3.3	80	76.7				
8142	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛里上	30	29.46	24	15.162				
8143	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五机井	50	66.08	40	6.96				
8144	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂下店	80	51.7	64	22.64				
8145	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈四	100	15.65	80	64.35				
8146	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂北洼台区	100	21.97	80	58.03				
8147	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂大窑沟	160	72.15	128	12.56				
8148	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什村	100	57.75	80	22.25				
8149	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨石沟村果园	200	39.12	160	81.76				
8150	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛四	200	25.4	160	109.2				
8151	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什四队	100	35.08	80	44.92				
8152	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂上北山	50	20.64	40	29.68				

8153	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨三	50	36.02	40	21.99				
8154	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈一	50	67.59	40	6.205				
8155	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂史台子台区	200	30.39	160	99.22				
8156	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东地	50	49	40	15.5				
8157	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直	200	48.93	160	62.14				
8158	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨四	200	16.53	160	126.94				
8159	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小南沟	30	26.11	24	16.167				
8160	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什一队	200	21.5	160	117				
8161	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什六台区	200	25.92	160	108.16				
8162	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽西台区	100	37.87	80	42.13				
8163	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱九	50	57.77	40	11.115				
8164	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头六队	100	30.51	80	49.49				
8165	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头郎家店	200	8.56	160	142.88				
8166	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小六队	100	13.61	80	66.39				
8167	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼河边机井	50	47.04	40	16.48				
8168	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子	100	60.17	80	19.83				
8169	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头八队	20	57.53	16	4.494				
8170	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	厉家窝铺温室小区	100	29.82	80	50.18				
8171	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂石油矿台区	50	47.86	40	16.07				
8172	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线坎一队变压器	100	48.03	80	31.97				
8173	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六队	200	13.88	160	132.24				
8174	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱三五	200	50.41	160	59.18				
8175	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头崔杖子台区	100	34.35	80	45.65				
8176	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沟口子	50	46.08	40	16.96				
8177	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈三台区	20	55.23	16	4.954				
8178	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂果山排灌	100	45.77	80	34.23				
8179	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古一	200	30.44	160	99.12				
8180	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂王良沟	200	21.56	160	116.88				
8181	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水一队	100	55.82	80	24.18				
8182	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽东台区	100	56.36	80	23.64				
8183	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽九台区	50	67.7	40	6.15				
8184	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什四九	100	51.85	80	28.15				
8185	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈三队	200	26.17	160	107.66				
8186	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂查树合	50	32.35	40	23.825				
8187	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms 碱厂碱八	100	35.39	80	44.61				
8188	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东三台区	200	22.37	160	115.26				
8189	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈五组	50	56.4	40	11.8				
8190	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头养殖基地	400	30.03	320	199.88				
8191	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什二队	200	17.93	160	124.14				
8192	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头一队	200	25.86	160	108.28				
8193	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊樱村五六组	200	79.71	160	0.58				
8194	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊老双沟一二组南	400	25.48	320	218.08				
8195	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊井二组（2）	100	45.74	80	34.26				
8196	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园1#变压器	400	71.82	320	32.72				
8197	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线路G1018	康鑫小区2#变压器	250	23.71	200	140.725				
8198	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟3、4组	200	38.55	160	82.9				
8199	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫大沟	100	32.64	80	47.36				
8200	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑村台区	200	40.08	160	79.84				
8201	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-2#变压器	400	50.37	320	118.52				
8202	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾三井春（2）	200	32.73	160	94.54				
8203	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭村四组2台区	200	19.74	160	120.52				

8204	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	兴源住宅1	250	37.34	200	106.65				
8205	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭四组	100	61.14	80	18.86				
8206	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎村市场	200	20.97	160	118.06				
8207	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟四五组	20	70.74	16	1.852				
8208	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎村大棚	100	19.2	80	60.8				
8209	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊梨村一组	200	49.29	160	61.42				
8210	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫山咀乡政府	100	46.31	80	33.69				
8211	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫独石	200	8.3	160	143.4				
8212	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟北沟	200	23.55	160	112.9				
8213	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子一组	100	62	80	18				
8214	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	丽水春城1#配电变压器	500	52.54	400	137.3				
8215	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟3.5南	200	10.13	160	139.74				
8216	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟二组	100	31.22	80	48.78				
8217	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊洞底下小学	200	13.08	160	133.84				
8218	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫台子屯	100	40.23	80	39.77				
8219	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾三组（2）	200	25.68	160	108.64				
8220	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾三井春	50	17.22	40	31.39				
8221	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎村机井	200	11.84	160	136.32				
8222	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什村一二组	200	78.93	160	2.14				
8223	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊井龙沟三组	200	6.35	160	147.3				
8224	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山四五组	200	24.4	160	111.2				
8225	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫西山北区变压器	200	36.08	160	87.84				
8226	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨达沟	50	17.44	40	31.28				
8227	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	月亮湖住宅小区二号	630	104.86	504	-156.618	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
8228	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊洞底下新村	200	24.36	160	111.28				
8229	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村三组台区	200	14.46	160	131.08				
8230	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什村五家	100	77.46	80	2.54				
8231	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙三组	400	8.94	320	284.24				
8232	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊前街	400	91.73	320	-46.92	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
8233	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫桃花园	200	27.48	160	105.04				
8234	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	康鑫小区1#变压器	250	18.86	200	152.85				
8235	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊天齐庙	100	52.53	80	27.47				
8236	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊农业中心家属院台区	200	57.06	160	45.88				
8237	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨树沟	100	22.36	80	57.64				
8238	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章京营子西北	200	58.02	160	43.96				
8239	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫黄台子	100	14.79	80	65.21				
8240	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊尤杖子	50	21.81	40	29.095				
8241	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	10KV宫山咀线宫一路顺加油站	100	37.27	80	42.73				
8242	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道西	400	38.01	320	167.96				
8243	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊南营粮店台区	400	25.19	320	219.24				
8244	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力沟（2）	200	51.24	160	57.52				
8245	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑八九组台区	100	46.05	80	33.95				
8246	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村一组	200	17.38	160	125.24				
8247	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑二组	100	63.07	80	16.93				
8248	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟3.5北	100	17.28	80	62.72				
8249	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力营子村	400	38.4	320	166.4				
8250	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊樱村三六组	400	34.46	320	182.16				
8251	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊水库家属院	200	21.39	160	117.22				
8252	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	扎王家窝铺大棚二	80	42.78	64	29.776				
8253	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟一组	200	24.87	160	110.26				
8254	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊柳条沟	50	24.96	40	27.52				

8255	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊农业开发井五	400	60.03	320	79.88				
8256	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫河南	100	22.23	80	57.77				
8257	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊荆条沟大棚	100	48.75	80	31.25				
8258	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子南	315	41.34	252	121.779				
8259	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊井一组	200	31.48	160	97.04				
8260	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊扎村一组	200	47.64	160	64.72				
8261	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	马家店1#	400	28.68	320	205.28				
8262	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊交通家属院	400	29.99	320	200.04				
8263	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭养殖照明	30	23.73	24	16.881				
8264	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南山屯台区变压器	200	22.65	160	114.7				
8265	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟一组	100	20.97	80	59.03				
8266	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾窑村	200	59.76	160	40.48				
8267	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊三家屯	400	45.41	320	138.36				
8268	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山村一组	200	16.58	160	126.84				
8269	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	南营新村变压器	315	40.38	252	124.803				
8270	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊何杖子	200	25.52	160	108.96				
8271	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊窑后山	100	88.08	80	-8.08	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8272	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭一二组	200	28.19	160	103.62				
8273	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道西2	400	51.21	320	115.16				
8274	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙四组台区变压器	200	26.01	160	107.98				
8275	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	10kV工业线城郊镇南南地	100	37.11	80	42.89				
8276	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊宫山咀（2）台区	200	17.52	160	124.96				
8277	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊屠杖子	200	26.18	160	107.64				
8278	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟5.6组台区	200	12.85	160	134.3				
8279	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	兴源住宅2	250	44.35	200	89.125				
8280	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊梅力营子1.2组(2)	100	48.54	80	31.46				
8281	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村二组台区变压器	200	24.78	160	110.44				
8282	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊东山	200	3.39	160	153.22				
8283	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎村六组	50	19.32	40	30.34				
8284	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫山咀一	200	35.1	160	89.8				
8285	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊梅村一二组	100	60.96	80	19.04				
8286	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎六九南	200	42.06	160	75.88				
8287	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家南地（2）台区	200	41.1	160	77.8				
8288	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊八十亩地	400	49.98	320	120.08				
8289	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫三道杖子村	200	25.4	160	109.2				
8290	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊山咀南山西台区	20	19.87	16	12.026				
8291	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊范杖子	100	18.58	80	61.42				
8292	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子北	630	26.72	504	335.664				
8293	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-2	250	33.92	200	115.2				
8294	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊冰沟煤矿家属院	80	35.63	64	35.496				
8295	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下六七组	50	66.3	40	6.85				
8296	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章东南	200	43.74	160	72.52				
8297	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫工程队	100	49.56	80	30.44				
8298	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山村	200	22.59	160	114.82				
8299	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊夏家沟	100	18.87	80	61.13				
8300	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线井龙沟养殖小区	200	16.64	160	126.72				
8301	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线什大营子八九组大棚2	200	40.11	160	79.78				
8302	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊农电局家属楼	400	18.87	320	244.52				
8303	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊扎村三十	315	29.92	252	157.752				
8304	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家村南地	400	47.46	320	130.16				
8305	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	富都花园变压器	800	29.13	640	406.96				

8306	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变2#变压器	400	5.79	320	296.84				
8307	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊龙潭外	30	50.53	24	8.841				
8308	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力营子（2）	200	33.99	160	92.02				
8309	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫三道杖子一二组	50	26.88	40	26.56				
8310	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2#变压器	630	82.25	504	-14.175	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8311	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东杖子台区	315	44.57	252	111.6045				
8312	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园	250	44.13	200	89.675				
8313	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟二三组	200	12	160	136				
8314	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊井二组	100	60.21	80	19.79				
8315	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊林场家属院	200	45.75	160	68.5				
8316	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟五组	200	48.63	160	62.74				
8317	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南山东	30	47.7	24	9.69				
8318	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什大营子八九组	200	37.07	160	85.86				
8319	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下二组	200	9	160	142				
8320	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组	200	22.32	160	115.36				
8321	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊樱桃沟3.4组北	400	26.09	320	215.64				
8322	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	隆昌家园小区箱变2#配电变压器	500	56.83	400	115.85				
8323	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾三组台区	200	26.4	160	107.2				
8324	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊北营子大棚	100	48.53	80	31.47				
8325	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	马家店2#	200	30.98	160	98.04				
8326	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子	200	19.29	160	121.42				
8327	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什大营子村1.2组南	400	92.25	320	-49	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8328	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑石门	100	23.04	80	56.96				
8329	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊贾窑西台区	200	44.19	160	71.62				
8330	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎村大屯	315	28.03	252	163.7055				
8331	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫梅力沟	200	32.9	160	94.2				
8332	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线荆条沟大棚2	50	16.02	40	31.99				
8333	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭五组	50	64.18	40	7.91				
8334	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-1	250	52.9	200	67.75				
8335	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家路西	200	80.34	160	-0.68	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8336	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯2台区	200	36.09	160	87.82				
8337	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山六组	200	24.36	160	111.28				
8338	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下五组	50	43.16	40	18.42				
8339	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙五组	200	14.49	160	131.02				
8340	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊西沟大庙新村	100	90.24	80	-10.24	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8341	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子二组	100	17.64	80	62.36				
8342	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟七组（2）	200	6.33	160	147.34				
8343	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊梅村五组	200	37.62	160	84.76				
8344	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟四组	100	54.6	80	25.4				
8345	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下四组	100	11.73	80	68.27				
8346	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组（2）	100	50.73	80	29.27				
8347	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变1#变压器	400	25.77	320	216.92				
8348	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什大营子6.7组南	200	33.96	160	92.08				
8349	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子（2）	100	17.4	80	62.6				
8350	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊扎六九北	200	33.65	160	92.7				
8351	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子三组	200	19.06	160	121.88				
8352	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭三六组台区	200	44.3	160	71.4				
8353	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	10kV工业线城郊河东	200	75.21	160	9.58				
8354	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村四组	100	43.8	80	36.2				
8355	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家大棚	200	41.91	160	76.18				
8356	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-1#变压器	400	41.34	320	154.64				

8357	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子东	400	38.55	320	165.8				
8358	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什大营子铁东台区变压器	400	45.05	320	139.8				
8359	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟1.2组	200	64.35	160	31.3				
8360	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	10kV工业线城郊消防队台区2次台区	400	57.12	320	91.52				
8361	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	丽水春城2#配电变压器	500	55.39	400	123.05				
8362	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊交警队家属楼（2）	630	50.4	504	186.48				
8363	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	月亮湖住宅小区一号	630	73.33	504	42.021				
8364	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊樱村一二组	400	35.46	320	178.16				
8365	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊梅村三组	200	43.53	160	72.94				
8366	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园（2）	250	26.98	200	132.55				
8367	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊马场大井	100	50.82	80	29.18				
8368	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道东台区	400	51.55	320	113.8				
8369	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟村七组	200	22.44	160	115.12				
8370	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊井龙沟七组	50	0	40	40				
8371	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊三道梁子台区	400	38.64	320	165.44				
8372	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊新立屯	315	61.87	252	57.1095				
8373	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子村台区变压器	200	17.76	160	124.48				
8374	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊立龙神庙	100	44.8	80	35.2				
8375	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯	200	45	160	70				
8376	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑五组	200	45.48	160	69.04				
8377	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊赵家店村台区	200	21.07	160	117.86				
8378	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊上马杖子	100	18.38	80	61.62				
8379	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊梨村二组台区变压器	200	14.46	160	131.08				
8380	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑一组	200	52.68	160	54.64				
8381	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东杖子2台区	200	35.4	160	89.2				
8382	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑六组	30	27	24	15.9				
8383	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊农机家属院	200	39.2	160	81.6				
8384	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊养路段家属院	200	27.3	160	105.4				
8385	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南梅村三组	200	13.38	160	133.24				
8386	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	扎村道东大棚一	100	46.2	80	33.8				
8387	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊什大营子六七组	200	56.31	160	47.38				
8388	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村三组	50	0	40	40				
8389	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下一组	250	10.88	200	172.8				
8390	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊忙乡中学	400	48.93	320	124.28				
8391	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊什大营子学校前	400	49.97	320	120.12				
8392	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊龙潭沟里	50	43.66	40	18.17				
8393	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊镇六组	200	50.09	160	59.82				
8394	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊贾窑东	200	13.53	160	132.94				
8395	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟二组	200	7.73	160	144.54				
8396	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊狼洞沟	50	45.16	40	17.42				
8397	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	10kV牯牛营子线城郊镇八组	100	58.44	80	21.56				
8398	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下三组	100	15.15	80	64.85				
8399	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	城郊樱村皮毛厂	400	31.23	320	195.08				
8400	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牯牛营子线	隆昌家园小区箱变1#配电变压器	500	26.5	400	267.5				
8401	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道东（2）	315	78.51	252	4.6935				
8402	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	全胜店变压器	200	16.4	160	127.2				
8403	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	石门沟变压器	100	18.32	80	61.68				
8404	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	押保山变压器	100	46.19	80	33.81				
8405	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	腰玲子变压器	100	9.25	80	70.75				
8406	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁八变压器	200	25.44	160	109.12				
8407	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河北头变压器	100	45.84	80	34.16				

8408	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马六变压器	200	32.85	160	94.3				
8409	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	东沟变压器	100	9.7	80	70.3				
8410	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	水泉南头	100	54.57	80	25.43				
8411	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝台子蔬菜大棚	50	76.44	40	1.78				
8412	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老刘台子变压器	50	11.85	40	34.075				
8413	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	蔡屯变压器	30	53.76	24	7.872				
8414	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(肖杖子养殖小区)变压器	30	39.97	24	12.009				
8415	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	后沟北岭台区	50	0.03	40	39.985				
8416	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰北台区	100	46.29	80	33.71				
8417	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	小三变压器	100	52.03	80	27.97				
8418	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	远东种植牧业小区台区	50	39.66	40	20.17				
8419	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝一变压器	50	40.23	40	19.885				
8420	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大本屯变压器	200	47.01	160	65.98				
8421	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北变压器	100	33.93	80	46.07				
8422	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必村南变压器	200	44.87	160	70.26				
8423	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	肖南变压器	200	34.01	160	91.98				
8424	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北二台区	200	26.4	160	107.2				
8425	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	袁杖子变压器	100	26.25	80	53.75				
8426	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	青山变压器	100	16.02	80	63.98				
8427	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大六台区	200	13.47	160	133.06				
8428	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大村变压器	200	29.32	160	101.36				
8429	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村大棚变压器	50	18.51	40	30.745				
8430	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇二院家属院变压器	50	28.02	40	25.99				
8431	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼北变压器	100	51.44	80	28.56				
8432	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇贺屯沟里S	100	37.86	80	42.14				
8433	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝村变压器	200	60.27	160	39.46				
8434	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇水泉	100	51.93	80	28.07				
8435	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	化杖子变台	50	62.33	40	8.835				
8436	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰沟南变压器	100	58.32	80	21.68				
8437	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇肖西S	50	46.68	40	16.66				
8438	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大八二变压器	30	75.67	24	1.299				
8439	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤村变压器	315	37.14	252	135.009				
8440	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇本街西头D	100	80.82	80	-0.82	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8441	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇市场变压器	315	76.1	252	12.285				
8442	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁十2变压器	200	13.26	160	133.48				
8443	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	大庙沟台区	100	38.37	80	41.63				
8444	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一南头变压器	200	49.58	160	60.84				
8445	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子变压器	200	41.8	160	76.4				
8446	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇郝台子果园变压器	400	16.44	320	254.24				
8447	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	北风沟变压器	30	48.1	24	9.57				
8448	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	闫外变压器	100	23.71	80	56.29				
8449	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	果园1变压器	50	1.41	40	39.295				
8450	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	朱杖子变压器	50	55.94	40	12.03				
8451	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(马厂村棚菜小区)变压器	30	9.97	24	21.009				
8452	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小营子变压器	200	35.23	160	89.54				
8453	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石柱沟变压器	100	23.54	80	56.46				
8454	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	张家湾变压器	100	16.05	80	63.95				
8455	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王窝铺东变压器	50	19.59	40	30.205				
8456	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大石节子变压器	200	36.83	160	86.34				

8457	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖三变压器	50	63.4	40	8.3				
8458	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	后沟变压器	50	29.78	40	25.11				
8459	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王姓沟变压器	100	45.02	80	34.98				
8460	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁十变压器	50	65.67	40	7.165				
8461	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	石堆沟变压器	20	55.15	16	4.97				
8462	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河南变压器	200	20.88	160	118.24				
8463	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇大六2#台区D	100	39.99	80	40.01				
8464	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	火石山大棚变压器	50	19.17	40	30.415				
8465	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大村排灌变压器	100	0.03	80	79.97				
8466	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	供销社台区	200	27.37	160	105.26				
8467	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必村桃园变压器	20	0	16	16				
8468	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖二变压器	200	41.21	160	77.58				
8469	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大三变压器	200	18.31	160	123.38				
8470	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王窝卜变台	30	35.45	24	13.365				
8471	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松树沟变压器	80	52.99	64	21.608				
8472	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	上火石山变台	100	19.13	80	60.87				
8473	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必村小区变压器	50	35.58	40	22.21				
8474	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	大岭沟变压器	30	49.79	24	9.063				
8475	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	大三家子变压器	200	50.58	160	58.84				
8476	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马三变压器	50	93.84	40	-6.92	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8477	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六南头变压器	100	46.95	80	33.05				
8478	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇小三家子东S	100	37.92	80	42.08				
8479	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	杨窝卜变压器	200	17.46	160	125.08				
8480	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤南变压器	200	17.61	160	124.78				
8481	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛洞镇人民政府(益窑村畜牧小区)	30	98.5	24	-5.55	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8482	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一变压器	100	66.12	80	13.88				
8483	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	张杖子变压器	100	26.24	80	53.76				
8484	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河东变压器	200	21.51	160	116.98				
8485	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	小庙沟变压器	200	12.42	160	135.16				
8486	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下二变压器	100	25.89	80	54.11				
8487	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	碾房台区	200	22.82	160	114.36				
8488	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王北变压器	200	36.19	160	87.62				
8489	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇汤南二	100	55.59	80	24.41				
8490	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇乡直变压器	200	60.3	160	39.4				
8491	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺乡直二#台区变压器	30	53.64	24	7.908				
8492	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大七台区	200	19.92	160	120.16				
8493	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子大棚变压器	50	16.23	40	31.885				
8494	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根大棚变压器	50	6.09	40	36.955				
8495	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一西台区	50	53.46	40	13.27				
8496	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇必村变压器	200	43.5	160	73				
8497	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇杨北变压器	200	33.24	160	93.52				
8498	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老邱家	200	16.35	160	127.3				
8499	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇麻地沟S	50	32.04	40	23.98				
8500	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(坤都营子河洼棚菜小区)变压器	50	28.71	40	25.645				
8501	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	综合厂变压器	160	43.31	128	58.704				
8502	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	上十八变压器	200	37.31	160	85.38				
8503	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	木头沟变压器	30	42.35	24	11.295				
8504	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	盆窑村台区	200	29.03	160	101.94				
8505	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一变压器	200	23.4	160	113.2				
8506	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇张杖子沟里S	100	42.24	80	37.76				

8507	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	周家店变压器	100	35.44	80	44.56				
8508	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	西山根台区	100	33.56	80	46.44				
8509	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇押保山北头S变压器	200	12.5	160	135				
8510	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马五变压器	315	20.65	252	186.9525				
8511	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(汤泉子蔬菜大棚)变压器	200	20.97	160	118.06				
8512	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖村变压器	200	19.74	160	120.52				
8513	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六北头变压器	100	26.09	80	53.91				
8514	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺杖子屯1变压器	20	55.41	16	4.918				
8515	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	果园2变压器	100	22.11	80	57.89				
8516	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	庙台沟变压器	100	13.83	80	66.17				
8517	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺屯变压器	30	109.77	24	-8.931	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8518	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇北湾子D变压器	50	20.32	40	29.84				
8519	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	下火石山变压器	200	14.82	160	130.36				
8520	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇北沟子	100	19.93	80	60.07				
8521	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	家属院变压器	200	53.07	160	53.86				
8522	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	化匠沟变压器	50	53.98	40	13.01				
8523	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	马台子变台	30	37.96	24	12.612				
8524	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	磨扇沟变压器	50	22.95	40	28.525				
8525	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝一北变压器	100	77.55	80	2.45				
8526	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下十八变压器	200	18.79	160	122.42				
8527	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老爷庙变压器	30	76.99	24	0.903				
8528	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	杨南台区	315	31.77	252	151.9245				
8529	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛洞镇人民政府(小三家子村蔬菜大棚)	200	59.46	160	41.08				
8530	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	pms 喇嘛洞供电所台区	200	101.55	160	-43.1	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
8531	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	西山根2#变压器	100	27.12	80	52.88				
8532	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	东杖子变压器	200	30.45	160	99.1				
8533	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	贺无河沟	30	34.96	24	13.512				
8534	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	上五家子变压器	400	9.37	320	282.52				
8535	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	火石山变压器	100	47.08	80	32.92				
8536	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	岱王山变压器	100	35.34	80	44.66				
8537	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	高丽房子变压器	100	39.79	80	40.21				
8538	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一北机井变压器	50	31.11	40	24.445				
8539	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	肖北变压器	200	24.68	160	110.64				
8540	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇四八2#台区D	100	38.55	80	41.45				
8541	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王南变压器	100	57.45	80	22.55				
8542	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	圣宗庙台区	200	25.14	160	109.72				
8543	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府变压器	100	77.36	80	2.64				
8544	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞八家子	30	42.25	24	11.325				
8545	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼排灌变压器	50	72.76	40	3.62				
8546	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	张家窑变压器	100	54.62	80	25.38				
8547	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老坡岭变压器	80	32.93	64	37.656				
8548	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼北2#台区变压器	50	21.12	40	29.44				
8549	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必五变压器	200	26.76	160	106.48				
8550	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大八变压器	200	21.9	160	116.2				
8551	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇本街变压器	100	56.41	80	23.59				
8552	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛沟变压器	100	22.93	80	57.07				
8553	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇坤一南S	10	117.72	8	-3.772	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8554	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根变压器	200	35.7	160	88.6				
8555	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇贺庙台沟2D变压器	10	24	8	5.6				
8556	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇村变压器	400	30.03	320	199.88				

8557	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下一北变压器	50	55.42	40	12.29				
8558	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼南西变压器	200	19.14	160	121.72				
8559	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北东头变压器	200	24.3	160	111.4				
8560	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇六台区	100	30.21	80	49.79				
8561	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇四八台区	315	20.5	252	187.425				
8562	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根南变压器	200	31.38	160	97.24				
8563	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马四变压器	200	16.43	160	127.14				
8564	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	墙子岭变压器	100	31.71	80	48.29				
8565	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇小学开发区变压器	200	40.65	160	78.7				
8566	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	杨杖子变压器	200	28.97	160	102.06				
8567	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松树沟排灌台区	30	120.09	24	-12.027	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8568	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇六南头砖窑S	10	57.22	8	2.278				
8569	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	闫里变压器	200	25.06	160	109.88				
8570	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	北头沟	100	35.3	80	44.7				
8571	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	片外	20	57.03	16	4.594				
8572	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞中	10	92.14	8	-1.214	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8573	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟2	50	49.59	40	15.205				
8574	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	四道沟	200	32.04	160	95.92				
8575	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老大杖子水利	50	11.97	40	34.015				
8576	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东沟里台区	200	14.72	160	130.56				
8577	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟南变压器	50	63.9	40	8.05				
8578	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西沟	50	148.34	40	-34.17	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8579	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范东沟	200	34.29	160	91.42				
8580	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道西	200	22.97	160	114.06				
8581	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老后街	400	55.76	320	96.96				
8582	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	台子沟	50	55.8	40	12.1				
8583	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	吴杖子河东变压器	50	59.4	40	10.3				
8584	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门2	100	27.23	80	52.77				
8585	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	西三道沟	80	55.69	64	19.448				
8586	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	张台子	50	140.52	40	-30.26	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
8587	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老南山	50	62.86	40	8.57				
8588	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西沟里	50	26.7	40	26.65				
8589	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老四台子S	100	20.88	80	59.12				
8590	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	梁东	200	13.76	160	132.48				
8591	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	村部	30	48.67	24	9.399				
8592	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	刘家沟台区	50	39.63	40	20.185				
8593	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	台子	100	57.33	80	22.67				
8594	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	北地台区	200	22.24	160	115.52				
8595	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道东	100	65.1	80	14.9				
8596	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南山里	50	56.94	40	11.53				
8597	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾东沟	50	56.64	40	11.68				
8598	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	板桥	200	17.39	160	125.22				
8599	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东庄北变压器	200	35.13	160	89.74				
8600	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西岔沟	200	11.31	160	137.38				
8601	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	圣祖庙	200	23.1	160	113.8				
8602	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	二道沟	50	86.88	40	-3.44	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8603	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	炉上水利	50	26.88	40	26.56				
8604	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	龙外台区	20	60.77	16	3.846				
8605	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	才外	50	54.87	40	12.565				
8606	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西王	100	70.23	80	9.77				
8607	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	才里	30	81.08	24	-0.324	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%

8608	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东二道沟2	100	42.81	80	37.19				
8609	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上草碾	100	29.28	80	50.72				
8610	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	10kV老达杖子线南沟	50	70.51	40	4.745				
8611	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	马褂沟	50	45.35	40	17.325				
8612	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟南沟	50	59.49	40	10.255				
8613	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	明塘子下庄	30	56.92	24	6.924				
8614	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	歪沟变压器	100	18.57	80	61.43				
8615	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	小米洞子	100	28.11	80	51.89				
8616	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	中明	50	48.39	40	15.805				
8617	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范东	200	22.53	160	114.94				
8618	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	正沟	50	58.5	40	10.75				
8619	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟	50	66.28	40	6.86				
8620	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西刘	200	27.44	160	105.12				
8621	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟里	100	32.82	80	47.18				
8622	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南二道沟	200	35.69	160	88.62				
8623	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	下明	50	37.32	40	21.34				
8624	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南三道沟	50	45.93	40	17.035				
8625	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	黄里	100	36.96	80	43.04				
8626	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马杖子	200	46.92	160	66.16				
8627	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	榆树底	20	93.08	16	-2.616	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8628	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄西	100	48.54	80	31.46				
8629	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	吴杖子	200	24	160	112				
8630	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东岔沟	50	61.2	40	9.4				
8631	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老榆树外D	20	70.55	16	1.89				
8632	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟水利	50	54.84	40	12.58				
8633	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道南	80	76.8	64	2.56				
8634	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南边	50	82.2	40	-1.1	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8635	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南岭台区	200	38.7	160	82.6				
8636	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	黄外	100	52.38	80	27.62				
8637	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子化杖子1水利	50	61.08	40	9.46				
8638	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老前街	200	46.86	160	66.28				
8639	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔东	200	31.65	160	96.7				
8640	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平西沟	30	46.27	24	10.119				
8641	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子	100	53.73	80	26.27				
8642	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老水泉沟	200	12.54	160	134.92				
8643	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大棚	50	0.03	40	39.985				
8644	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平房店	50	65	40	7.5				
8645	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	炉上	200	32.51	160	94.98				
8646	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟外	50	60.42	40	9.79				
8647	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	李家庄	50	45.9	40	17.05				
8648	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	片里	100	20.38	80	59.62				
8649	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化树沟	100	22.6	80	57.4				
8650	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子台区	200	35.34	160	89.32				
8651	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟	20	69.83	16	2.034				
8652	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄东	100	48.48	80	31.52				
8653	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松西沟	100	14.93	80	65.07				
8654	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	乡政府	800	34.19	640	366.48				
8655	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子西	100	22.71	80	57.29				
8656	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上明	200	24.14	160	111.72				
8657	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	四胡台子	20	114.32	16	-6.864	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8658	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	马家沟	100	58.95	80	21.05				

8659	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	道中	200	52.62	160	54.76				
8660	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	梁南	100	17.37	80	62.63				
8661	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老大杖子乡张家湾变压器	50	25.8	40	27.1				
8662	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	天桥子	200	23.61	160	112.78				
8663	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门	20	72.67	16	1.466				
8664	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄南	200	43.41	160	73.18				
8665	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟里	100	47.25	80	32.75				
8666	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老南岭2	100	8.57	80	71.43				
8667	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松树沟	200	25.83	160	108.34				
8668	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	汉潭岭	200	17.32	160	125.36				
8669	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老片中S	50	65.54	40	7.23				
8670	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	蒋家沟	100	8.75	80	71.25				
8671	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟外	200	23.37	160	113.26				
8672	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山弯子	200	33.92	160	92.16				
8673	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟台区	20	86.67	16	-1.334	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8674	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子供电所	50	84.18	40	-2.09	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
8675	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东庄	160	76.13	128	6.192				
8676	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老马山沟里S	50	30.32	40	24.84				
8677	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范西	200	27.35	160	105.3				
8678	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟牛场变压器	200	37.89	160	84.22				
8679	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	义杖子	100	74.63	80	5.37				
8680	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南东	100	48.58	80	31.42				
8681	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南西	200	34.46	160	91.08				
8682	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子东	100	61.86	80	18.14				
8684	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西沟外	200	22.44	160	115.12				
8685	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上明堂子台区	100	33.9	80	46.1				
8686	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟里	50	57.67	40	11.165				
8687	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔南	50	34	40	23				
8688	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	龙里台区	50	27.73	40	26.135				
8689	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子东变压器	400	24.36	320	222.56				
8690	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟西沟	50	42.78	40	18.61				
8691	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	大西沟	30	64.78	24	4.566				
8692	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	中明塘子	100	47.61	80	32.39				
8693	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	下草碾	50	42.06	40	18.97				
8694	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	陈家店变压器	50	103.41	40	-11.705	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8695	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老道北S	100	63.56	80	16.44				
8696	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老岔沟北	50	42.69	40	18.655				
8697	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东石片子	30	58.85	24	6.345				
8698	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马山沟	50	30.05	40	24.975				
8699	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔西	100	84.32	80	-4.32	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8700	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	任杖子	50	72.16	40	3.92				
8701	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟变压器	50	70.38	40	4.81				
8702	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	兴隆山变压器	200	59.43	160	41.14				
8703	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大河东北台区	200	20.04	160	119.92				
8704	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟变压器	100	68.72	80	11.28				
8705	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东变压器	400	28.71	320	205.16				
8706	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北山口水利台区	100	17.91	80	62.09				
8707	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大西山水利台区	100	43.32	80	36.68				
8708	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小杖子大棚变压器	100	31.32	80	48.68				
8709	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟里	100	18.39	80	61.61				
8710	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	虎头沟里变压器	100	36.9	80	43.1				

8711	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘西变压器	200	27.96	160	104.08				
8712	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	野鸡沟新村变压器	100	47.03	80	32.97				
8713	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴南台区	200	21.3	160	117.4				
8714	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄北沟变压器	80	72.75	64	5.8				
8715	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛河南变压器	200	17.18	160	125.64				
8716	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜六变压器	200	31.03	160	97.94				
8717	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房申沟变压器	200	14.36	160	131.28				
8718	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	桃园变压器	30	48.93	24	9.321				
8719	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下沟西台区	100	26.64	80	53.36				
8720	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟南变压器	50	49.56	40	15.22				
8721	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟变压器	30	127.5	24	-14.25	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8722	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北泉北台区D	50	37.83	40	21.085				
8723	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东梁变压器	200	29.61	160	100.78				
8724	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	李家沟变压器	200	42.84	160	74.32				
8725	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南营子变压器	50	64.44	40	7.78				
8726	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	歪脖山变压器	30	48.3	24	9.51				
8727	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈北沟南	200	11.76	160	136.48				
8728	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小灰窑子变压器	100	36.86	80	43.14				
8729	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子外台区	200	12.33	160	135.34				
8730	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘东变压器	100	46.92	80	33.08				
8731	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白东沟变压器	100	15.79	80	64.21				
8732	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	包杖子变压器	100	65.1	80	14.9				
8733	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子大棚变压器	200	14.04	160	131.92				
8734	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子变压器	200	49.25	160	61.5				
8735	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下东梁变压器	200	53.58	160	52.84				
8736	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子南变压器	100	43.26	80	36.74				
8737	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河北变压器	400	45.18	320	139.28				
8738	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄杖子大棚变压器	50	35.28	40	22.36				
8739	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小杖子变压器	100	47.01	80	32.99				
8740	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下变压器	200	29.82	160	100.36				
8741	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白塔子西大棚变压器	100	9.21	80	70.79				
8742	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤里台区	200	13.83	160	132.34				
8743	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松西变压器	400	35.89	320	176.44				
8744	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	皮匠沟变压器	200	28.8	160	102.4				
8745	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	杨屯变压器	100	19.83	80	60.17				
8746	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	平方大棚变压器	200	3.32	160	153.36				
8747	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房五变压器	100	37.83	80	42.17				
8748	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东沟里变压器	50	52.08	40	13.96				
8749	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增隆变压器	200	16.2	160	127.6				
8750	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	香瓜沟变压器	30	73.33	24	2.001				
8751	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苇子沟变压器	50	37.74	40	21.13				
8752	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴松树底下道北水利台区	200	11.85	160	136.3				
8753	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	前湾子变压器	200	35.8	160	88.4				
8754	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北2台区	200	32.67	160	94.66				
8755	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑塔线212单元平二变压器	50	74.64	40	2.68				
8756	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆下沟北	250	23.88	200	140.3				
8757	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山东变压器	200	53.01	160	53.98				
8758	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨北变压器	200	26.46	160	107.08				
8759	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	汇源万亩桃园示范基地	315	8.88	252	224.028				
8760	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	大河东变压器	200	62.58	160	34.84				
8761	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈四台区	200	34.11	160	91.78				

8762	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	酒厂变压器	200	35.25	160	89.5				
8763	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红烟花厂变压器	100	28.62	80	51.38				
8764	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下河套变压器	200	36.6	160	86.8				
8765	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	二道岭子变压器	100	6.9	80	73.1				
8766	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜六东台区D	100	27.72	80	52.28				
8767	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴什罕	400	65.75	320	57				
8768	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴陈五台区	200	25.27	160	109.46				
8769	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山南大棚变压器	100	56.4	80	23.6				
8770	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙义堂变压器	200	20.94	160	118.12				
8771	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子变压器	100	56.31	80	23.69				
8772	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴洞子沟台区	400	33.96	320	184.16				
8773	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈北沟变压器	400	15.84	320	256.64				
8774	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹杖子台区	200	30.06	160	99.88				
8775	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈六2台区	200	28.77	160	102.46				
8776	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴杨屯2台区	200	13.2	160	133.6				
8777	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯北台区	200	17.55	160	124.9				
8778	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下柳水利	100	5.85	80	74.15				
8779	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	老岭沟变压器	50	46.23	40	16.885				
8780	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	供销社变压器	400	79.43	320	2.28				
8781	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增龙水利	200	45.56	160	68.88				
8782	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙舍店东变压器	400	9.18	320	283.28				
8783	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房二变压器	50	37.08	40	21.46				
8784	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天庆永变压器	200	21.4	160	117.2				
8785	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	栾北沟变压器	200	16.89	160	126.22				
8786	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴邹西南台区	200	2.64	160	154.72				
8787	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟变压器	80	52.31	64	22.152				
8788	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山西变压器	200	55.47	160	49.06				
8789	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆东沟外台区	200	29.07	160	101.86				
8790	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟东山变压器	160	23	128	91.2				
8791	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松东变压器	100	58.68	80	21.32				
8792	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	安家沟变压器	50	64.13	40	7.935				
8793	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	范家沟变压器	200	21.65	160	116.7				
8794	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	马杖子变压器	100	44.64	80	35.36				
8795	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	汇源万亩桃园示范基地2	100	11.76	80	68.24				
8796	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苗油坊大棚变压器	50	42.18	40	18.91				
8797	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	马营子变压器	100	67.11	80	12.89				
8798	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南岭变压器	200	7.53	160	144.94				
8799	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利台区	100	26.82	80	53.18				
8800	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	新开岭变压器	50	118.02	40	-19.01	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8801	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北山口台区	200	19.55	160	120.9				
8802	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	油站门前变压器	200	37.38	160	85.24				
8803	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房二北	200	8.37	160	143.26				
8804	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松树底下西水利台区	100	0.03	80	79.97				
8805	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄士梁子台区	100	43.43	80	36.57				
8806	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛大屯变压器	200	76.23	160	7.54				
8807	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西北山台区	200	16.32	160	127.36				
8808	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南湾子变压器	50	45.99	40	17.005				
8809	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	桃园水利台区	100	7.38	80	72.62				
8810	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	黑二变压器	80	18.68	64	49.056				
8811	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑塔	200	89.46	160	-18.92	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
8812	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏上西变压器	50	37.89	40	21.055				

8813	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白北沟变压器	100	32.2	80	47.8				
8814	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北变压器	250	36.77	200	108.075				
8815	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北变压器	100	36.02	80	43.98				
8816	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河南变压器	200	121.84	160	-83.68	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8817	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房东东梁变压器	30	31.2	24	14.64				
8818	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟西变压器	50	69.68	40	5.16				
8819	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北水泉变压器	50	59.07	40	10.465				
8820	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房一变压器	200	101.28	160	-42.56	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8821	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子东台区	100	46.62	80	33.38				
8822	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟北台区	200	17.01	160	125.98				
8823	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	田家沟变压器	100	14.17	80	65.83				
8824	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	虎头沟变压器	100	37.74	80	42.26				
8825	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	魏杖子变压器	400	22.88	320	228.48				
8826	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山大棚变压器	50	31.86	40	24.07				
8827	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利大队变压器	100	58.14	80	21.86				
8828	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	韩杖子台区	200	26.52	160	106.96				
8829	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东梁南山变压器	100	25.35	80	54.65				
8830	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	野鸡沟变压器	50	89.34	40	-4.67	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8831	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	西梁变压器	30	131.75	24	-15.525	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8832	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	戴南山变压器	50	30.48	40	24.76				
8833	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹西变压器	200	36.56	160	86.88				
8834	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	平一变压器	100	89.52	80	-9.52	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8835	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴乡直变压器	315	65.09	252	46.9665				
8836	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子前台区	200	37.8	160	84.4				
8837	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	歪脖沟变压器	30	48.2	24	9.54				
8838	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	头道沟变压器	100	3.47	80	76.53				
8839	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆西北沟变压器	50	40.94	40	19.53				
8840	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下大棚变压器	50	21.69	40	29.155				
8841	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	丁甲沟变压器	50	58.38	40	10.81				
8842	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	中学变压器	400	28.29	320	206.84				
8843	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红西变压器	200	38.85	160	82.3				
8844	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙合店大棚变压器	315	73.14	252	21.609				
8845	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏上东变压器	50	55.02	40	12.49				
8846	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西洼子变压器	315	16	252	201.6				
8847	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	蔡南变压器	400	14.42	320	262.32				
8848	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺北台区	200	19.35	160	121.3				
8849	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪杖子变压器	315	20.8	252	186.48				
8850	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西北沟台区	200	15.72	160	128.56				
8851	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯变压器	80	63.53	64	13.176				
8852	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子变压器	100	40.38	80	39.62				
8853	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西山根变压器	200	24.1	160	111.8				
8854	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹前变压器	315	23.21	252	178.8885				
8855	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	新立屯变压器	200	40.73	160	78.54				
8856	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	哪巴沟变压器	200	20.76	160	118.48				
8857	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河南变压器	100	36.26	80	43.74				
8858	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	台东变压器	200	17.24	160	125.52				
8859	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子变压器	100	35.73	80	44.27				
8860	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	龙王庙变压器	100	47.67	80	32.33				
8861	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺小学南水利台区	100	9.66	80	70.34				
8862	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴西后队台区S	100	46.98	80	33.02				
8863	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛方井变压器	200	41.52	160	76.96				

8864	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增龙北变压器	200	25.22	160	109.56				
8865	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上柳变压器	100	45.21	80	34.79				
8866	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	羊鼻子变压器	30	107.13	24	-8.139	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8867	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲本街东台区D	200	45.93	160	68.14				
8868	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈二台区	200	43.9	160	72.2				
8869	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下柳变压器	100	66.45	80	13.55				
8870	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	高杖子变压器	200	20.94	160	118.12				
8871	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪杖子西	400	7.35	320	290.6				
8872	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	棒槌山变压器	20	61.4	16	3.72				
8873	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴大河东变压器	200	34.38	160	91.24				
8874	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	小河东台区	200	37.94	160	84.12				
8875	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺台区	200	12.87	160	134.26				
8876	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苗油坊变压器	100	59.46	80	20.54				
8877	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤变压器	100	49.35	80	30.65				
8878	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子变压器	50	53.1	40	13.45				
8879	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	徐屯变压器	50	71.04	40	4.48				
8880	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆东沟里变压器	50	44.61	40	17.695				
8881	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟大棚变压器	50	18.63	40	30.685				
8882	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	于家沟变压器	50	37.08	40	21.46				
8883	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下窝铺变压器	50	62.82	40	8.59				
8884	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲小河东水利	50	37.08	40	21.46				
8885	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄西变压器	200	33.49	160	93.02				
8886	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨南变压器	200	26.49	160	107.02				
8887	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	本街变压器	250	57.28	200	56.8				
8888	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子水利台区	100	0.06	80	79.94				
8889	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	黑一变压器	200	15.9	160	128.2				
8890	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖东变压器	200	32.01	160	95.98				
8891	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	头东沟变压器	50	68.13	40	5.935				
8892	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	冯杖子变压器	200	25.58	160	108.84				
8893	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	高东西北山变压器	50	28.95	40	25.525				
8894	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟水利	200	12.95	160	134.1				
8895	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东西北山变压器	50	63	40	8.5				
8896	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	郭杖子变压器	50	69.15	40	5.425				
8897	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	兴隆沟2变压器	200	11.34	160	137.32				
8898	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	蔡北变压器	200	24.95	160	110.1				
8899	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄东变压器	200	35.97	160	88.06				
8900	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	山庙沟台区	200	30.36	160	99.28				
8901	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	冯杖子西湾子	200	16.7	160	126.6				
8902	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟南变压器	200	25.39	160	109.22				
8903	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	上豆沟变压器	200	24.71	160	110.58				
8904	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	瓦盆窑变压器	200	31.25	160	97.5				
8905	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西湾子2变压器	160	37.22	128	68.448				
8906	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	戴杖子变压器	400	19.71	320	241.16				
8907	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜北沟变压器	200	2.85	160	154.3				
8908	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	南伙房变压器	100	45.86	80	34.14				
8909	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利大队2变压器	100	21.3	80	58.7				
8910	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴龙义堂水利2变压器	100	110.49	80	-30.49	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
8911	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北水利台区	100	4.92	80	75.08				
8912	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆下沟变压器	100	42.12	80	37.88				
8913	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖西变压器	100	42.48	80	37.52				
8914	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南岭西	100	26.55	80	53.45				

8915	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西湾子变压器	400	60.61	320	77.56				
8916	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙合店变压器	200	18.09	160	123.82				
8917	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	芦家店变压器	50	67.32	40	6.34				
8918	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房五2变压器	50	60.84	40	9.58				
8919	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土后地变压器	200	25.46	160	109.08				
8920	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	小河东变压器	100	70.62	80	9.38				
8921	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	吴杖子台区	100	75.3	80	4.7				
8922	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张4.5.11本屯分台区	400	42	320	152				
8923	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳二组湾子台区	400	74.58	320	21.68				
8924	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场养殖台区	200	63.84	160	32.32				
8925	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	武松岗台区	50	14.49	40	32.755				
8926	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场大屯台区	200	47.73	160	64.54				
8927	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	石杖子台区	200	31.5	160	97				
8928	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛本屯台区	200	31.32	160	97.36				
8929	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素石二杖子东台区	50	58.88	40	10.56				
8930	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组台区	100	47.64	80	32.36				
8931	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素本屯井井通	50	88.32	40	-4.16	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8932	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟六组台区	50	37.01	40	21.495				
8933	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子南台区	200	43.88	160	72.24				
8934	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄三组西台区	200	24.5	160	111				
8935	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄4组北台区	50	54.72	40	12.64				
8936	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六八组外台区	100	55.48	80	24.52				
8937	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张七组台区	100	24.42	80	55.58				
8938	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	于杖子台区	100	16.5	80	63.5				
8939	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	徐杖子台区	200	31.58	160	96.84				
8940	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟一组台区	100	43.85	80	36.15				
8941	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王力沟台区	30	56.44	24	7.068				
8942	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟北变台区	200	17.31	160	125.38				
8943	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	姜杖子台区	30	71.93	24	2.421				
8944	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛王力沟南台区	100	17.86	80	62.14				
8945	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	史家窝铺台区	100	16.14	80	63.86				
8946	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子五组东变压器	30	36.2	24	13.14				
8947	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	王君杖子东变压器	50	80.19	40	-0.095	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8948	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组东	20	55.88	16	4.824				
8949	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	平方子台区	200	21.54	160	116.92				
8950	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	灰新立屯台区	200	33.27	160	93.46				
8951	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素南岭沟里台区	30	37.54	24	12.738				
8952	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	大石沟台区	100	21.12	80	58.88				
8953	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素毛杖子北台区S	50	40.17	40	19.915				
8954	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子七组台区	100	30.5	80	49.5				
8955	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	宋河沟北变压器	100	11.64	80	68.36				
8956	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子台区	50	92.96	40	-6.48	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8957	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张东岭台区	50	48.9	40	15.55				
8958	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小杨树沟外变压器	100	25.59	80	54.41				
8959	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蒋山嘴北台区	200	50.47	160	59.06				
8960	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	局杆厂居民台区	50	63.87	40	8.065				
8961	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒六组台区	200	35.8	160	88.4				
8962	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素二杖子1台区	50	63.02	40	8.49				
8963	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张九组台区	200	22.83	160	114.34				
8964	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	高杖子台区	100	71.13	80	8.87				
8965	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤1-4组台区	400	44.88	320	140.48				

8966	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子五组台区	100	15.42	80	64.58				
8967	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	地灵沟台区	20	114.75	16	-6.95	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
8968	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅杖子移民变压器	100	6.66	80	73.34				
8969	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	宋杖子台区	200	15.63	160	128.74				
8970	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子石门台区	200	20.33	160	119.34				
8971	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄五组台区	100	34.47	80	45.53				
8972	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张七组西台区	50	33.99	40	23.005				
8973	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子二组台区	200	20.28	160	119.44				
8974	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳二组台区	200	21.15	160	117.7				
8975	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	南台子台区	200	59.55	160	40.9				
8976	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素邱杖子台区	200	25.26	160	109.48				
8977	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场南外环变压器	100	32.25	80	47.75				
8978	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素石乡政府台区	100	70.53	80	9.47				
8979	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	10kV沟脑北台区	50	51.6	40	14.2				
8980	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒三组台区	50	103.23	40	-11.615	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8981	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	梁杖子台区	200	44.79	160	70.42				
8982	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组东变压器	100	20.25	80	59.75				
8983	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤7组台区	400	38.73	320	165.08				
8984	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	李杖子台区	30	39.72	24	12.084				
8985	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	城郊樱村北地	100	46.02	80	33.98				
8986	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张六组台区	100	29.64	80	50.36				
8987	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	灰上沟台区	30	82.02	24	-0.606	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
8988	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	石灰窑子西台区	200	26.07	160	107.86				
8989	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子一组大棚变压器	100	13.44	80	66.56				
8990	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子八组台区	200	20.09	160	119.82				
8991	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄四组台区	100	64.86	80	15.14				
8992	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子东台区S	50	53.04	40	13.48				
8993	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟一组台区	200	18.96	160	122.08				
8994	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子本屯台区	400	29.37	320	202.52				
8995	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子东台区S	200	14.42	160	131.16				
8996	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子南台区	200	30.59	160	98.82				
8997	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	高杖子西台区	200	25.92	160	108.16				
8998	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	陈良沟变压器	100	57.72	80	22.28				
8999	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新南变压器	50	80.85	40	-0.425	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9000	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄一组东变压器	200	18.13	160	123.74				
9001	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	烟花用户台区	200	41.28	160	77.44				
9002	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	祁沟沟里变压器	100	38.25	80	41.75				
9003	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子二组大棚台区	100	8.33	80	71.67				
9004	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	水沟台区	20	59.28	16	4.144				
9005	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新北变压器	200	18.9	160	122.2				
9006	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子后沟变压器	200	9.81	160	140.38				
9007	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	丁杖子台区	100	22.83	80	57.17				
9008	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	沟口子台区	50	81.94	40	-0.97	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9009	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子一组台区	200	56.9	160	46.2				
9010	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	挡中沟西台区	20	45.59	16	6.882				
9011	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	双庙台区	100	17.25	80	62.75				
9012	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小杨树沟台区	100	12.84	80	67.16				
9013	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素蒋山咀台区	100	60.81	80	19.19				
9014	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	毛杖子台区	50	40.11	40	19.945				
9015	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤土沟果园变压器	100	16.08	80	63.92				
9016	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	谢杖子北变压器	100	0.24	80	79.76				

9017	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素宋河沟台区	100	23.46	80	56.54				
9018	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	南岭台区	100	61.48	80	18.52				
9019	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	红石砬台区	200	44.01	160	71.98				
9020	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳河南台区	100	64.5	80	15.5				
9021	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子二组台区	50	25.41	40	27.295				
9022	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	三家台区	50	50.41	40	14.795				
9023	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡转经洞台区	100	32.52	80	47.48				
9024	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水北	100	55.44	80	24.56				
9025	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	广顺物流道边变压器	200	28.38	160	103.24				
9026	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	刘朋飞大棚台区	200	19.73	160	120.54				
9027	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	杜龙沟台区	100	32.6	80	47.4				
9028	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄二组东台区	100	64.3	80	15.7				
9029	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六八组里台区	200	17.36	160	125.28				
9030	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	北电池台区	100	75.93	80	4.07				
9031	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟屯台区	200	28.69	160	102.62				
9032	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素东窑台区	200	45.6	160	68.8				
9033	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	王君杖子台区	30	58.52	24	6.444				
9034	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	小窝铺台区	200	12.42	160	135.16				
9035	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素医院变压器	200	30.48	160	99.04				
9036	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	祁沟变压器	200	30.99	160	98.02				
9037	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	车厂沟台区	30	32.47	24	14.259				
9038	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水台区	200	49.65	160	60.7				
9039	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	张杖子台区	200	24.66	160	110.68				
9040	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王杖子北	200	48.3	160	63.4				
9041	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	谢杖子台区	200	15.94	160	128.12				
9042	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤南地沟台区	100	19.83	80	60.17				
9043	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	铁路沟台区	50	25.78	40	27.11				
9044	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线西山台区	100	29.85	80	50.15				
9045	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	回民组台区	200	18.9	160	122.2				
9046	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	谢杖子河西变压器	50	17.43	40	31.285				
9047	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	管家沟台区	30	17.37	24	18.789				
9048	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组台区	50	35.78	40	22.11				
9049	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张八组台区	200	10.38	160	139.24				
9050	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素西窑台区	200	25.15	160	109.7				
9051	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	葛杖子台区	100	29.46	80	50.54				
9052	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素安子沟台区	100	13.25	80	66.75				
9053	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	灰本屯台区	200	6.59	160	146.82				
9054	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张杖子北台区	200	13.71	160	132.58				
9055	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	白狼山台区	100	0	80	80				
9056	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子立新台区	50	51.63	40	14.185				
9057	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	姚杖子台区	100	18.33	80	61.67				
9058	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山湾2台区	100	29.91	80	50.09				
9059	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素三四组台区	200	58.19	160	43.62				
9060	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一组台区	200	19.49	160	121.02				
9061	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟三组东台区	30	36.77	24	12.969				
9062	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线邱杖子大棚台区	50	71.07	40	4.465				
9063	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小王杖台区	50	59.73	40	10.135				
9064	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡梅立沟台区	50	32.38	40	23.81				
9065	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蒋山咀南台区	100	26.19	80	53.81				
9066	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北岭台区	100	34.62	80	45.38				
9067	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒七组南变压器	200	28.16	160	103.68				

9068	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山湾台区	200	57	160	46				
9069	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子北台区	200	58.59	160	42.82				
9070	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水南台区	100	54.53	80	25.47				
9071	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张二组台区	400	12.38	320	270.48				
9072	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组南变压器	200	52.26	160	55.48				
9073	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄二组西台区	200	39.24	160	81.52				
9074	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅杖子台区	200	24.65	160	110.7				
9075	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子台区	30	94.74	24	-4.422	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9076	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子一组台区	100	46.44	80	33.56				
9077	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	大坨沟台区	50	8.85	40	35.575				
9078	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛东变压器	200	15.12	160	129.76				
9079	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	果品家属院台区	20	78.38	16	0.324				
9080	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤5、6组变压器	200	65.55	160	28.9				
9081	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳上沟台区	200	22.65	160	114.7				
9082	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	杨树沟脑台区	100	18.27	80	61.73				
9083	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素本屯台区	400	34.21	320	183.16				
9084	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子九组台区	200	16.95	160	126.1				
9085	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张三组台区	200	24.72	160	110.56				
9086	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	城郊马场六八组二台区	200	20.94	160	118.12				
9087	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯台区	200	67.91	160	24.18				
9088	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	有道物流变压器	400	76.38	320	14.48				
9089	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北梁台区	100	11.07	80	68.93				
9090	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五组北变压器	200	41.79	160	76.42				
9091	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	索乡佟杖子屯台区	100	50.31	80	29.69				
9092	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	李仙洞台区	100	29.52	80	50.48				
9093	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛杖子台区	200	24.67	160	110.66				
9094	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯北变压器	200	52.19	160	55.62				
9095	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒七组台区	200	20.97	160	118.06				
9096	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒大棚台区	100	34.47	80	45.53				
9097	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	老牛沟变压器	30	38.62	24	12.414				
9098	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳三组台区	200	43.2	160	73.6				
9099	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	石本屯台区	100	91.41	80	-11.41	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9100	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	挡中沟东台区	20	41.79	16	7.642				
9101	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子一二组台区	100	56.1	80	23.9				
9102	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子二组台区	200	20.16	160	119.68				
9103	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	道北台区(2522000010)	200	33.66	160	92.68				
9104	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	北电池东台区	200	38.48	160	83.04				
9105	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟南变台区	100	29.22	80	50.78				
9106	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五台区	80	68.33	64	9.336				
9107	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	佟杖子西台区	100	52.62	80	27.38				
9108	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子西沟叉台区	20	45.38	16	6.924				
9109	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤西北杖子西台区D	200	20.62	160	118.76				
9110	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下	50	106.6	40	-13.3	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9111	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王东组	200	57.74	160	44.52				
9112	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	郑印宝棚菜	30	24.7	24	16.59				
9113	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙农贸市场D	400	18.65	320	245.4				
9114	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下上	30	62.73	24	5.181				
9115	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱家店	200	58.38	160	43.24				
9116	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	庄户沟	200	24.81	160	110.38				
9117	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙节水灌溉台区	200	0.03	160	159.94				
9118	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄上组	100	35.06	80	44.94				

9119	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	冯家沟	20	61.96	16	3.608				
9120	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街西	50	91	40	-5.5	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9121	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟大棚台区	50	7.2	40	36.4				
9122	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子	200	24.09	160	111.82				
9123	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	金宝营子	200	28.88	160	102.24				
9124	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤葡萄种植专业合作社S	50	0.09	40	39.955				
9125	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	道房子	50	68.26	40	5.87				
9126	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	松村	100	105.04	80	-25.04	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9127	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三块地	50	24.84	40	27.58				
9128	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十五组	80	24.55	64	44.36				
9129	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三四五组节水灌溉台区	100	24.33	80	55.67				
9130	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟	200	35.79	160	88.42				
9131	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄南组	200	37.83	160	84.34				
9132	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宣一二组	200	27.54	160	104.92				
9133	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南天门沟	30	49.26	24	9.222				
9134	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王兴龙沟	30	73	24	2.1				
9135	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子北	400	21.95	320	232.2				
9136	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山东台区	30	102.45	24	-6.735	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9137	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤六七	50	75.88	40	2.06				
9138	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小两家	200	16.31	160	127.38				
9139	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	宝地县	50	68.11	40	5.945				
9140	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子中	100	45.54	80	34.46				
9141	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟下东台区	100	21.1	80	58.9				
9142	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟大棚台区	50	37.5	40	21.25				
9143	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子	200	30.03	160	99.94				
9144	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东沟	100	36.62	80	43.38				
9145	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟	100	74.01	80	5.99				
9146	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠八	80	50.88	64	23.296				
9147	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山	200	34.96	160	90.08				
9148	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱家店西	200	97.08	160	-34.16	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9149	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟北	200	30.49	160	99.02				
9150	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（田家窝铺大棚1、2、3、7区）	200	7.75	160	144.5				
9151	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤小杨家窝卜S	200	27.21	160	105.58				
9152	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭岭下	100	29.34	80	50.66				
9153	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芹菜沟	20	59.85	16	4.03				
9154	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤马营子村一组	200	49.8	160	60.4				
9155	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	陈家沟	50	78.02	40	0.99				
9156	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	邓杖子	200	45.3	160	69.4				
9157	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟	100	24.7	80	55.3				
9158	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤于道沟北	200	13.17	160	133.66				
9159	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	白庙子村民组	200	51.72	160	56.56				
9160	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘坊西节水灌溉	100	55.68	80	24.32				
9161	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴盛永节水灌溉台区	200	9.8	160	140.4				
9162	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤北井上台区	200	39.06	160	81.88				
9163	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	姚厂沟	100	38.12	80	41.88				
9164	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	树良子村塘房西南地机井台区	50	0.03	40	39.985				
9165	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤道房子上台区D	50	61.38	40	9.31				
9166	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两家子村红庙十三组机井台区	100	71.19	80	8.81				
9167	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰下组	30	20.5	24	17.85				
9168	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小冯杖子	80	23.98	64	44.816				

9169	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子西	100	94.23	80	-14.23	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9170	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	(兴隆庄、东台子、王东)节水灌溉台区	160	17.59	128	99.856				
9171	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府(水泉沟大 棚)	200	23.35	160	113.3				
9172	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	赵麻沟	400	26.24	320	215.04				
9173	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	葡萄洼	100	12	80	68				
9174	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南房子	200	12.36	160	135.28				
9175	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大禹杯节水灌溉台区	100	16.02	80	63.98				
9176	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小宝地县组	20	64.88	16	3.024				
9177	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	喇嘛沟	30	18.26	24	18.522				
9178	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村南	100	78.36	80	1.64				
9179	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村后山	100	22.78	80	57.22				
9180	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄下组	100	36.36	80	43.64				
9181	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王西组	100	52.14	80	27.86				
9182	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村刘丙干棚菜小 区	50	5.49	40	37.255				
9183	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子北组	50	33.31	40	23.345				
9184	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(田家窝铺大棚4、5 、6区)	160	41.23	128	62.032				
9185	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	杨树湾	50	39.17	40	20.415				
9186	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马家店五组机井台区	100	2.85	80	77.15				
9187	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坡子	200	12.84	160	134.32				
9188	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府(安子沟大 棚)	50	31.98	40	24.01				
9189	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(三家子村五组 棚菜小区)	50	45.39	40	17.305				
9190	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家子村双杨树九组机井台区	50	0.03	40	39.985				
9191	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(松村门前大棚)	200	34.67	160	90.66				
9192	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子	100	54.36	80	25.64				
9193	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子东组	200	48.78	160	62.44				
9194	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南岭	200	12.11	160	135.78				
9195	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤杨家窝铺	200	17.12	160	125.76				
9196	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	pms 汤南岭一组	30	54.98	24	7.506				
9197	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠四	200	26.27	160	107.46				
9198	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康南	100	61.83	80	18.17				
9199	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟下台区	50	50.68	40	14.66				
9200	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱河南	50	70.98	40	4.51				
9201	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟四台区	50	92.82	40	-6.41	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9202	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	黄杖子组	200	18.33	160	123.34				
9203	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	水泉沟	200	38.49	160	83.02				
9204	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟	100	34.44	80	45.56				
9205	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南杖子北	200	29.16	160	101.68				
9206	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(汤神庙村前街 东组棚菜小区)	200	106.08	160	-52.16	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9207	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘房	100	45.06	80	34.94				
9208	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家子小北沟	50	92.53	40	-6.265	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9209	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	抄道子2台区	80	20.9	64	47.28				
9210	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟方塘台区	50	42.21	40	18.895				
9211	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠三台区	200	16.56	160	126.88				
9212	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	闫台子	200	19.05	160	121.9				
9213	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	胡家窝铺	50	70.46	40	4.77				
9214	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营西	100	81.45	80	-1.45	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%

9215	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤八家子	200	29.88	160	100.24				
9216	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤小店台区D	50	49.02	40	15.49				
9217	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安子沟移民新村	30	107.77	24	-8.331	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9218	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下营子	200	47.55	160	64.9				
9219	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤四	100	62.82	80	17.18				
9220	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖家窝铺	200	13.62	160	132.76				
9221	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴西	100	65.61	80	14.39				
9222	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（青松村白庙子大棚）	30	83.45	24	-1.035	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9223	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安北	50	56.33	40	11.835				
9224	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流北组	200	24.9	160	110.2				
9225	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（大三家子村棚菜小区）	80	35.29	64	35.768				
9226	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟五六台区	30	75.22	24	1.434				
9227	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营东	200	24.78	160	110.44				
9228	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小于道沟台区	100	32.73	80	47.27				
9229	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子东	200	33.26	160	93.48				
9230	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北台子	50	77.33	40	1.335				
9231	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	吴家庄	50	39.15	40	20.425				
9232	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠保土沟村二、九	200	27.74	160	104.52				
9233	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠五七组	100	46.61	80	33.39				
9234	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	苗圃	200	40.43	160	79.14				
9235	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	曹子地	100	27.42	80	52.58				
9236	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流七	200	20.33	160	119.34				
9237	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（流水沟村棚菜小区）	200	24.61	160	110.78				
9238	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村平顶山棚菜小区	20	0.16	16	15.968				
9239	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王喇后	100	12.78	80	67.22				
9240	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	原子沟	100	26.97	80	53.03				
9241	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南三家	50	88.8	40	-4.4	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9242	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南前街	100	56.49	80	23.51				
9243	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	丁杖子	50	53.87	40	13.065				
9244	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	谷东沟台区	200	11.55	160	136.9				
9245	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴盛永田家窝铺机井台区	50	0.03	40	39.985				
9246	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄节水灌溉台区	100	23.28	80	56.72				
9247	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	山上	100	23.04	80	56.96				
9248	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南后街	200	33.27	160	93.46				
9249	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河南台区	200	21.67	160	116.66				
9250	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟上	100	31.66	80	48.34				
9251	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两三四	160	48.53	128	50.352				
9252	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油东	200	21.48	160	117.04				
9253	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	阳坡	100	39.57	80	40.43				
9254	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	乡直	400	78.12	320	7.52				
9255	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟	200	10.35	160	139.3				
9256	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	河南节水灌溉台区	100	20.22	80	59.78				
9257	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟	100	67.89	80	12.11				
9258	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王塘房台区	30	66.5	24	4.05				
9259	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	党家沟	100	34.29	80	45.71				
9260	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤镇西台区D	100	71.01	80	8.99				
9261	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（南杖子村棚菜小区）	50	49.35	40	15.325				
9262	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	山根	200	18.91	160	122.18				

9263	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤山子村六组	200	16.65	160	126.7				
9264	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	奎子沟	100	14.82	80	65.18				
9265	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子大棚台区	20	10.35	16	13.93				
9266	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟南	100	39.84	80	40.16				
9267	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄	200	43.01	160	73.98				
9268	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	青松村西杖子五组机井台区	50	0.03	40	39.985				
9269	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤山子村六七组机井台区	50	0.09	40	39.955				
9270	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	抄道子	200	16.07	160	127.86				
9271	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	洞子沟台区	50	40.52	40	19.74				
9272	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤后街西台区	100	47.49	80	32.51				
9273	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南地	100	45.42	80	34.58				
9274	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古迹沟	200	9.14	160	141.72				
9275	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟南	200	47.1	160	65.8				
9276	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙	200	30.83	160	98.34				
9277	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤杨树湾	200	16.83	160	126.34				
9278	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流八家子	315	16.86	252	198.891				
9279	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰中队	30	29.91	24	15.027				
9280	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	巴兰沟节水灌溉台区	100	0.03	80	79.97				
9281	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	二龙潭	200	10.83	160	138.34				
9282	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤村	400	54.5	320	102				
9283	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王新洞子沟	20	20.85	16	11.83				
9284	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古北沟	50	69.81	40	5.095				
9285	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马中	200	30	160	100				
9286	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村五组坎下机井台区	100	0.03	80	79.97				
9287	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京四	100	21.18	80	58.82				
9288	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠七台区	20	109.63	16	-5.926	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9289	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋匣沟	30	84.04	24	-1.212	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9290	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黑沟	200	9.08	160	141.84				
9291	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒七组台区	50	77.07	40	1.465				
9292	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠一	100	45	80	35				
9293	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	大三家子葡萄基地台区	50	21.69	40	29.155				
9294	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴东	100	60.42	80	19.58				
9295	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	石门沟台区	100	73.14	80	6.86				
9296	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油房杖子节水灌溉台区	200	13.38	160	133.24				
9297	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老爷庙北台区D	50	40.05	40	19.975				
9298	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟里	100	17.35	80	62.65				
9299	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子村南房子机井台区	100	45.39	80	34.61				
9300	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下杖子	100	34.92	80	45.08				
9301	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京三	200	16.8	160	126.4				
9302	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟北2台区	30	53.23	24	8.031				
9303	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南三家东台区D	50	52.98	40	13.51				
9304	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟上台区	200	7.62	160	144.76				
9305	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（山咀营子棚菜小区）	50	54.87	40	12.565				
9306	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	石门沟	20	66.69	16	2.662				
9307	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东杖子	200	25.32	160	109.36				
9308	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟	50	59.05	40	10.475				
9309	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟大棚台区	50	65.46	40	7.27				
9310	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	党于沟台区	200	30.98	160	98.04				
9311	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯三四	80	71.65	64	6.68				
9312	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	四十亩地	50	35.04	40	22.48				

9313	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坎子	100	28.74	80	51.26				
9314	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	鸭子沟台区	100	33.36	80	46.64				
9315	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	平顶山	200	23.6	160	112.8				
9316	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小松树林子	200	30.72	160	98.56				
9317	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	双杨树	200	22.59	160	114.82				
9318	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	田家窝铺	100	51.08	80	28.92				
9319	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街东组	100	64.59	80	15.41				
9320	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子西组	200	19.2	160	121.6				
9321	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马北	200	42.7	160	74.6				
9322	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁杖子葡萄园	100	0	80	80				
9323	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子村于道沟棚菜小区）	30	73.1	24	2.07				
9324	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康西台区	200	24.99	160	110.02				
9325	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大黑沟	100	0	80	80				
9326	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	柳条沟	30	66.01	24	4.197				
9327	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（永和窝铺棚菜小区）	80	37.08	64	34.336				
9328	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小东沟	20	62.07	16	3.586				
9329	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安中	200	17.84	160	124.32				
9330	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（马营子棚菜小区）	100	39.15	80	40.85				
9331	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（孤山子五六组棚菜小区）	50	50.36	40	14.82				
9332	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄大棚台区	50	39.76	40	20.12				
9333	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京一二	400	21.33	320	234.68				
9334	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子下组台区	50	94.91	40	-7.455	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9335	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟节水灌溉台区	50	7.38	40	36.31				
9336	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭	100	26.75	80	53.25				
9337	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯一二	200	35.32	160	89.36				
9338	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘台子	100	18	80	62				
9339	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒局杖子	200	60.18	160	39.64				
9340	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家村北井	160	43.07	128	59.088				
9341	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东台子	100	41.81	80	38.19				
9342	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康杖子	80	64.54	64	12.368				
9343	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十四	100	23.65	80	56.35				
9344	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子节水灌溉台区	100	0	80	80				
9345	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋匣子沟下台区	100	32.07	80	47.93				
9346	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河北台区	200	21.09	160	117.82				
9347	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（小东沟棚菜小区）	50	52.14	40	13.93				
9348	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子棚菜小区）	400	3.37	320	306.52				
9349	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	许家窝铺	30	56.64	24	7.008				
9350	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	国玉小区	50	97.52	40	-8.76	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9351	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西炉	100	63.75	80	16.25				
9352	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟	100	64.62	80	15.38				
9353	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小腰岭沟	30	48.42	24	9.474				
9354	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠宝土沟节水灌溉台区	50	1.11	40	39.445				
9355	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南大地节水灌溉台区	100	0.06	80	79.94				
9356	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟	50	102	40	-11	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9357	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘杖子	200	25.47	160	109.06				
9358	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（城子沟村棚菜小区）	100	50.25	80	29.75				

9359	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	薛家沟	200	17.22	160	125.56				
9360	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤五组	50	78.92	40	0.54				
9361	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	姜宇果树上水台区	50	0.45	40	39.775				
9362	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王乡值	200	32.96	160	94.08				
9363	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两家子大棚台区	50	17.67	40	31.165				
9364	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（酒局杖子棚菜小区）	50	53.19	40	13.405				
9365	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（汤神庙村马北棚菜小区）	200	47.85	160	64.3				
9366	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子小区	100	34.41	80	45.59				
9367	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南河西	200	28.98	160	102.04				
9368	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子南台区	200	15.99	160	128.02				
9369	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子养殖小区	50	50.31	40	14.845				
9370	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	刘丙干	200	21.02	160	117.96				
9371	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小南三家台区	100	58.59	80	21.41				
9372	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（孤山子村七组大棚）	200	27.26	160	105.48				
9373	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南杖子果园台区	400	9.3	320	282.8				
9374	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	洞底下台区	50	48.47	40	15.765				
9375	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宫杖子	50	33.44	40	23.28				
9376	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宣三四组	100	76.89	80	3.11				
9377	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老爷庙台区	50	69.8	40	5.1				
9378	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	西北杖子	200	39.15	160	81.7				
9379	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流南组	30	74.11	24	1.767				
9380	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤本街一组十四组机井台区	100	0.03	80	79.97				
9381	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（松树良子棚菜小区）	50	65.24	40	7.38				
9382	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安南	200	20.29	160	119.42				
9383	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子	30	73.28	24	2.016				
9384	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	北山根	200	10.89	160	138.22				
9385	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油西	200	24.2	160	111.6				
9386	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠水泉沟大棚台区	100	46.65	80	33.35				
9387	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王中组	200	21.21	160	117.58				
9388	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门郭屯	50	43.2	40	18.4				
9389	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭芹菜沟	30	39.37	24	12.189				
9390	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯南台子	100	0.03	80	79.97				
9391	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹碾北	50	21.75	40	29.125				
9392	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门松树迫子	200	15.42	160	129.16				
9393	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道子西	200	38.31	160	83.38				
9394	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大冷屯	200	28.92	160	102.16				
9395	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八高屯东	200	41.31	160	77.38				
9396	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯腰屯	50	56.36	40	11.82				
9397	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	东山台区	200	26.01	160	107.98				
9398	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	张屯	200	24.33	160	111.34				
9399	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯本街大棚	200	28.15	160	103.7				
9400	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦四队	200	11.87	160	136.26				
9401	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西道南	315	22.41	252	181.4085				
9402	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟里	50	31.86	40	24.07				
9403	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦五队	30	47.89	24	9.633				
9404	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地	100	58.18	80	21.82				
9405	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室2#变压器	630	41.49	504	242.613				
9406	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西	315	17.52	252	196.812				
9407	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟六队	50	57.99	40	11.005				

9408	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦二队	80	35.53	64	35.576				
9409	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯二道沟	50	83.22	40	-1.61	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9410	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟	200	22.71	160	114.58				
9411	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-2配电变压器	630	31.46	504	305.802				
9412	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	前石门村西大棚	100	41.58	80	38.42				
9413	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小石门屯	200	39.42	160	81.16				
9414	建昌县	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	韩家沟	250	7.13	200	182.175				
9415	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门岳屯	200	20.37	160	119.26				
9416	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭大队	200	20.45	160	119.1				
9417	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地南沟	30	34.54	24	13.638				
9418	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室1#变压器	630	34.25	504	288.225				
9419	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨西	200	17.12	160	125.76				
9420	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨东	100	10.02	80	69.98				
9421	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯夏杖子	30	82.67	24	-0.801	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9422	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房西	50	46.89	40	16.555				
9423	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郑杖子	50	34.17	40	22.915				
9424	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯屯南	100	61.95	80	18.05				
9425	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟	100	62.46	80	17.54				
9426	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟麦田	30	12.64	24	20.208				
9427	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子机井	50	37.38	40	21.31				
9428	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟四五队	100	75.5	80	4.5				
9429	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯冷屯南	100	53.13	80	26.87				
9430	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	鹿叫一队	200	18.32	160	123.36				
9431	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室2#变压器	630	36.63	504	273.231				
9432	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升南	200	10.23	160	139.54				
9433	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东后	50	78.54	40	0.73				
9434	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯蔡屯	100	28.38	80	51.62				
9435	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟北	200	37.94	160	84.12				
9436	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郑屯	50	44.84	40	17.58				
9437	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	丁家沟	200	4.76	160	150.48				
9438	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟水井	50	11.97	40	34.015				
9439	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯胡杖子	200	16.88	160	126.24				
9440	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯姜刘二家北	50	32.85	40	23.575				
9441	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口麦田	200	19.77	160	120.46				
9442	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口	200	41.97	160	76.06				
9443	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦房沟蔬菜大棚	80	27.79	64	41.768				
9444	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨苏屯	20	78.19	16	0.362				
9445	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯李屯	200	14.78	160	130.44				
9446	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯焦屯	100	32.33	80	47.67				
9447	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西团山	200	28.11	160	103.78				
9448	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞西岭	100	47.3	80	32.7				
9449	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子	100	18.9	80	61.1				
9450	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭新立屯	100	29.29	80	50.71				
9451	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯综合厂	400	51.96	320	112.16				
9452	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子镇政府	200	59.82	160	40.36				
9453	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵家沟	50	19.68	40	30.16				
9454	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯山根	200	32.41	160	95.18				
9455	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小新屯	100	37.77	80	42.23				
9456	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	木材厂	100	22.35	80	57.65				
9457	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯东	100	20.79	80	59.21				
9458	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯山西	200	33.29	160	93.42				

9459	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯宁屯东	200	28.14	160	103.72				
9460	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	草沟	30	45.48	24	10.356				
9461	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟北	100	21.99	80	58.01				
9462	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	鹿叫二队	200	22.86	160	114.28				
9463	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-1#配电变压器	630	61.97	504	113.589				
9464	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	郑杖子水井	50	16.8	40	31.6				
9465	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦八队	200	35.14	160	89.72				
9466	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨新村	315	29.16	252	160.146				
9467	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室1#变压器	630	32.54	504	298.998				
9468	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南机井	50	6.99	40	36.505				
9469	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯马道沟口	100	23.52	80	56.48				
9470	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	医院	200	69.8	160	20.4				
9471	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼西	100	13.94	80	66.06				
9472	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭冰沟	50	55.86	40	12.07				
9473	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	马道子南	100	42.16	80	37.84				
9474	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭二队	400	24.63	320	221.48				
9475	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新市场	200	64.2	160	31.6				
9476	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房	100	116.13	80	-36.13	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9477	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟东	50	78.18	40	0.91				
9478	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房东大棚	200	10.25	160	139.5				
9479	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯阜宿沟	5	53.9	4	1.305				
9480	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子屯	200	22.82	160	114.36				
9481	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞东	30	35.25	24	13.425				
9482	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯	200	30.84	160	98.32				
9483	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口南	200	51.86	160	56.28				
9484	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘杖子	50	22.73	40	28.635				
9485	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟南	200	29.9	160	100.2				
9486	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	家子综合楼配电变压器	315	20.13	252	188.5905				
9487	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨王店	100	33.23	80	46.77				
9488	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯宁屯	200	62.82	160	34.36				
9489	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东	100	75.6	80	4.4				
9490	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子东	200	7.02	160	145.96				
9491	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞中	100	17.43	80	62.57				
9492	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八裴屯	20	0	16	16				
9493	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气	200	14.49	160	131.02				
9494	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南	200	21.99	160	116.02				
9495	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门于槽	200	39.48	160	81.04				
9496	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯狼洞子	100	38.46	80	41.54				
9497	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门	50	76.08	40	1.96				
9498	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	董屯	200	24.86	160	110.28				
9499	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口机井	100	9.54	80	70.46				
9500	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新立屯	400	13.76	320	264.96				
9501	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭六八队	200	30.78	160	98.44				
9502	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦七队	50	13.59	40	33.205				
9503	建昌县	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	八家子检斤站	10	0.03	8	7.997				
9504	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小苇子沟	30	42.75	24	11.175				
9505	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨骆岭	200	13.94	160	132.12				
9506	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子石门	50	51.59	40	14.205				
9507	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东市场	80	40.13	64	31.896				
9508	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上马道子	100	27.62	80	52.38				
9509	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前西大棚	100	19.02	80	60.98				

9510	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	濂屯	20	19.1	16	12.18				
9511	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦三队	100	42.62	80	37.38				
9512	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子王屯	50	34.7	40	22.65				
9513	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞西	50	62.52	40	8.74				
9514	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东团山	200	30.65	160	98.7				
9515	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	青东沟	100	42.33	80	37.67				
9516	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯董杖子	50	58.44	40	10.78				
9517	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯姜刘二家	100	22.04	80	57.96				
9518	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞西	200	42.03	160	75.94				
9519	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼地	50	9.39	40	35.305				
9520	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上吴家沟	200	22.43	160	115.14				
9521	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	东团山北	200	28.14	160	103.72				
9522	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯	100	34.35	80	45.65				
9523	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	315	13.17	252	210.5145				
9524	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下吴家沟	200	43.35	160	73.3				
9525	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯何屯	200	8.93	160	142.14				
9526	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯东大棚	50	29.58	40	25.21				
9527	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	上坎	30	77.41	24	0.777				
9528	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	芦沟	200	35.4	160	89.2				
9529	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口北	200	52.94	160	54.12				
9530	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口水井	50	4.44	40	37.78				
9531	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	平山子新村	315	43.17	252	116.0145				
9532	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	敬老院	200	24.9	160	110.2				
9533	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子	200	30.26	160	99.48				
9534	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	棚户A区变压器	400	31.41	320	194.36				
9535	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯西后	200	47.6	160	64.8				
9536	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升	50	52.77	40	13.615				
9537	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯桃花坞大棚	100	61.86	80	18.14				
9538	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦一队	100	21.96	80	58.04				
9539	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前东大棚	100	6.78	80	73.22				
9540	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道东	200	32.88	160	94.24				
9541	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭柏屯	200	29.16	160	101.68				
9542	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯北湾子	200	39	160	82				
9543	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子薛屯	50	44.04	40	17.98				
9544	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯南沟	20	84.72	16	-0.944	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9545	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	高工楼	400	21.87	320	232.52				
9546	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子	200	12.89	160	134.22				
9547	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹碾	200	26.55	160	106.9				
9548	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘宝沟	50	39.13	40	20.435				
9549	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	油库	400	35.34	320	178.64				
9550	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东	400	53.31	320	106.76				
9551	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯	50	55.23	40	12.385				
9552	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟南	200	22.23	160	115.54				
9553	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯机井	200	17.37	160	125.26				
9554	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	头道沟西	200	40.29	160	79.42				
9555	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气2	200	6.23	160	147.54				
9556	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东道南	200	17.04	160	125.92				
9557	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子吴屯	30	94.23	24	-4.269	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9558	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	贺吉沟口	200	60.49	160	39.02				
9559	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口北大棚	80	8.55	64	57.16				
9560	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房下组	30	78.82	24	0.354				

9561	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新许杖子	200	29.13	160	101.74				
9562	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	鲍台子	50	29.73	40	25.135				
9563	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老裴队	30	49.93	24	9.021				
9564	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新洞子沟	200	15.62	160	128.76				
9565	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新商杖子台区	200	34.41	160	91.18				
9566	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭北台区	50	38.02	40	20.99				
9567	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三间房	100	46.13	80	33.87				
9568	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新梓楞树	200	21.9	160	116.2				
9569	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新柳树沟台区	50	26.52	40	26.74				
9570	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	白杖子村高标准农田台区	200	10.65	160	138.7				
9571	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新李家庄	20	43.81	16	7.238				
9572	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新乡直	100	44.31	80	35.69				
9573	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小北沟	30	44.7	24	10.59				
9574	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大安	30	26.44	24	16.068				
9575	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新马杖子	100	56.8	80	23.2				
9576	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭村高标准农田台区	200	1.86	160	156.28				
9577	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红一组	50	108.33	40	-14.165	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9578	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新北台区	200	21.66	160	116.68				
9579	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三间房东	50	39.6	40	20.2				
9580	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子	200	36.54	160	86.92				
9581	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三兴机井台区	100	19.02	80	60.98				
9582	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新九菜沟	50	55.68	40	12.16				
9583	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子	100	46.2	80	33.8				
9584	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新	100	49.52	80	30.48				
9585	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子	400	34.13	320	183.48				
9586	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石上	100	9.05	80	70.95				
9587	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三湾子台区	100	50.56	80	29.44				
9588	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新白杖子	100	63.82	80	16.18				
9589	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子南变压器	50	25.98	40	27.01				
9590	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	叉沟台区	20	36.14	16	8.772				
9591	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新	100	60.89	80	19.11				
9592	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新袁家店	200	21.33	160	117.34				
9593	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大杖子	200	41.15	160	77.7				
9594	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新南组台区S	50	101.07	40	-10.535	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9595	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新胡家沟	50	57.21	40	11.395				
9596	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东南杖子	200	28.19	160	103.62				
9597	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄砬沟	50	40.57	40	19.715				
9598	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新邹家窝铺	100	14.5	80	65.5				
9599	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新鲍台子	50	20.37	40	29.815				
9600	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱厂沟	200	14.9	160	130.2				
9601	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孔台子机井变压器	100	0.03	80	79.97				
9602	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房上组	30	55.36	24	7.392				
9603	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孤山子	50	60.02	40	9.99				
9604	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	菠楞树村西沟组台区	100	31.38	80	48.62				
9605	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大北沟	200	9.53	160	140.94				
9606	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新王杖子	50	33.98	40	23.01				
9607	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新庙沟	100	25.6	80	54.4				
9608	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新蒋家湾	200	16.73	160	126.54				
9609	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新杨木柴沟	100	14.62	80	65.38				
9610	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新桦树沟	50	63.53	40	8.235				
9611	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老岭沟东	50	36.68	40	21.66				

9612	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新北头子	50	35.82	40	22.09				
9613	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东白杖子台区	200	15.05	160	129.9				
9614	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新上坡子	50	52.07	40	13.965				
9615	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子西	50	87.06	40	-3.53	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9616	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石下	20	98.76	16	-3.752	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9618	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	青山台区变压器	200	4.32	160	151.36				
9619	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新西台区	200	25.35	160	109.3				
9620	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟果园台区S	100	0.99	80	79.01				
9621	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟	100	68.49	80	11.51				
9622	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西叉沟	50	30.13	40	24.935				
9623	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新苞神庙	20	46.25	16	6.75				
9624	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子西变压器	400	13.92	320	264.32				
9625	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小王杖子	200	28.19	160	103.62				
9626	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	北头子北台区	50	41.84	40	19.08				
9627	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子	100	62.25	80	17.75				
9628	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红二组	50	58.89	40	10.555				
9629	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	小王杖子西	200	13.55	160	132.9				
9630	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新车道岭	50	28.4	40	25.8				
9631	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新石门沟台区	30	45.9	24	10.23				
9632	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孤山子机井变压器	50	25.77	40	27.115				
9633	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新苞神庙上台区	50	63.16	40	8.42				
9634	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱东沟	50	30	40	25				
9635	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	三湾子西台区	30	35.17	24	13.449				
9636	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东山	100	17.37	80	62.63				
9637	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东叉沟	30	33.22	24	14.034				
9638	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子东台区	200	36.35	160	87.3				
9639	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子西	200	10.64	160	138.72				
9640	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱西沟	50	34.62	40	22.69				
9641	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新周杖子	100	59.97	80	20.03				
9642	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老岭沟	50	34.41	40	22.795				
9643	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭头	100	26.31	80	53.69				
9644	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新信用社	50	106.71	40	-13.355	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9645	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南白杖子	50	53.15	40	13.425				
9646	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子	200	30.65	160	98.7				
9647	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老裴南	50	38.56	40	20.72				
9648	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老爷庙	50	40.32	40	19.84				
9649	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新烟组	100	37.93	80	42.07				
9650	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽杨屯台区变压器	200	16.69	160	126.62				
9651	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱店二台区变压器	80	75.23	64	3.816				
9652	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽铁路沟台区变压器	50	48.78	40	15.61				
9653	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王石机井	50	0.18	40	39.91				
9654	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云东台区变压器	50	42.85	40	18.575				
9655	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药桦树沟台区D	200	13.61	160	132.78				
9656	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上岗子二台区变压器	100	11.25	80	68.75				
9657	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯台区变压器	200	28.96	160	102.08				
9658	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	龙王庙二台区变压器	200	10.14	160	139.72				
9659	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙后台区变压器	100	23.29	80	56.71				
9660	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽柴一台区变压器	50	29.22	40	25.39				
9661	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黑沟台区变压器	100	55.35	80	24.65				
9662	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽长龙地台区变压器	50	49.84	40	15.08				
9663	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	施杖子二台区变压器	400	22.15	320	231.4				

9664	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响鸡村四组	200	7.77	160	144.46				
9665	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药河北大棚变压器	30	113.87	24	-10.161	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9666	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河北二组台区变压器	80	64.61	64	12.312				
9667	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟台区变压器	200	19.94	160	120.12				
9668	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药蒙古营子台区变压器	100	30.03	80	49.97				
9669	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟2台区变压器	200	69.9	160	20.2				
9670	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药磨石沟台区S	50	57.21	40	11.395				
9671	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽三道沟变压器	200	18.16	160	123.68				
9672	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杜丈子大屯变压器	100	35.61	80	44.39				
9673	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	胡屯水	200	17.81	160	124.38				
9674	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱西山二水	50	35.91	40	22.045				
9675	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红西台区变压器	200	45.73	160	68.54				
9676	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山二台区变压器	50	53.6	40	13.2				
9677	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	苗圃二台区	100	61.05	80	18.95				
9678	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽本街台区变压器	200	55.04	160	49.92				
9679	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上窑2台区变压器	100	44.22	80	35.78				
9680	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽曹屯台区变压器	100	34.16	80	45.84				
9681	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	大宁屯水	200	20.58	160	118.84				
9682	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽北山根台区变压器	50	78.2	40	0.9				
9683	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水二机井	200	44.55	160	70.9				
9684	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药大宁屯2台区	200	58.51	160	42.98				
9685	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	兴铺村水	50	0.03	40	39.985				
9686	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北台区变压器	100	43.13	80	36.87				
9687	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药尤家沟台区变压器	200	20.32	160	119.36				
9688	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯二台区变压器	100	52.41	80	27.59				
9689	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜基地变压器	50	11.28	40	34.36				
9690	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽刘屯二台区	200	10.71	160	138.58				
9691	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水一机井	200	7.55	160	144.9				
9692	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西台区变压器	200	21.6	160	116.8				
9693	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药蔡店台区变压器	200	19.62	160	120.76				
9694	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽老岭二台区	100	20.37	80	59.63				
9695	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东山台区变压器	50	30.78	40	24.61				
9696	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟2台区变压器	50	117.51	40	-18.755	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9697	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽邓杖子变压器	200	20.73	160	118.54				
9698	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北2台区	100	43.5	80	36.5				
9699	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽前屯台区变压器	200	60.53	160	38.94				
9700	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大宁屯台区变压器	200	57.67	160	44.66				
9701	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药红旗庙前台区	100	11.43	80	68.57				
9702	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯二台区变压器	80	69.23	64	8.616				
9703	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾九变压器	200	21.84	160	116.32				
9704	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药火山沟台区变压器	20	36.74	16	8.652				
9705	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河西台区变压器	200	17.1	160	125.8				
9706	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽汪口子台区变压器	200	16.23	160	127.54				
9707	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝台区变压器	20	75.74	16	0.852				
9708	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六2台区	200	36.78	160	86.44				
9709	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子二台区变压器	50	33.58	40	23.21				
9710	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上岗子台区变压器	200	18.54	160	122.92				
9711	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	蔡店2台区	100	34.41	80	45.59				
9712	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东二	200	12.84	160	134.32				
9713	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药河北大屯台区变压器	200	32.97	160	94.06				
9714	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西良二台区	100	9.33	80	70.67				

9715	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药镇北开发小区变压器	200	35.88	160	88.24				
9716	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴降沟2台区变压器	400	13.37	320	266.52				
9717	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜小区变压器	50	14.92	40	32.54				
9718	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西二台区	200	32.91	160	94.18				
9719	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽山拐子台区变压器	200	43.71	160	72.58				
9720	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽刘屯台区变压器	200	12.5	160	135				
9721	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响屯台区变压器	100	66.99	80	13.01				
9722	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河湾棚菜基地变压器	200	17.7	160	124.6				
9723	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	安杖子2台区	50	38.73	40	20.635				
9724	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽四家子中东台区变压器	30	88.87	24	-2.661	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9725	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下四家子台区变压器	200	19.81	160	120.38				
9726	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药安杖子台区	400	13.91	320	264.36				
9727	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽岭后台区变压器	80	56.15	64	19.08				
9728	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝二台区变压器	30	72.17	24	2.349				
9729	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟梁台区变压器	50	31.75	40	24.125				
9730	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽湾口子二台区变压器	200	16.09	160	127.82				
9731	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药庙前二台区	100	39.72	80	40.28				
9732	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田丈子台区变压器	400	21.45	320	234.2				
9733	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟台区变压器	100	44.95	80	35.05				
9734	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟机井台区	50	0.12	40	39.94				
9735	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响西组水	100	27.75	80	52.25				
9736	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下铺台区变压器	50	48.18	40	15.91				
9737	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟大屯变压器	400	23.92	320	224.32				
9738	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药朱店台区变压器	200	11.9	160	136.2				
9739	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子台区变压器	50	79.23	40	0.385				
9740	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营子屯台区变压器	100	51.93	80	28.07				
9741	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱店台区变压器	80	53.87	64	20.904				
9742	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	八仙沟台区变压器	20	32.37	16	9.526				
9743	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云集屯台区变压器	200	34.1	160	91.8				
9744	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药郭店台区变压器	80	30.98	64	39.216				
9745	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽东组台区变压器	50	64.5	40	7.75				
9746	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药半拉井台区变压器	30	53.3	24	8.01				
9747	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外台区变压器	30	27.86	24	15.642				
9748	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴六台区变压器	20	40.14	16	7.972				
9749	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响屯2台区	100	33.42	80	46.58				
9750	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药林家店棚菜小区变压器	100	58.01	80	21.99				
9751	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽施杖子台区变压器	100	38.34	80	41.66				
9752	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南台区变压器	200	49.95	160	60.1				
9753	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙杨树沟机井	50	0.12	40	39.94				
9754	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯2台区变压器	400	37.23	320	171.08				
9755	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南开发小区变压器	400	36.5	320	174				
9756	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	曹屯水	50	36.87	40	21.565				
9757	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黑杖子台区变压器	30	31.53	24	14.541				
9758	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯台区变压器	200	53.79	160	52.42				
9759	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽柴二台区变压器	400	10.8	320	276.8				
9760	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上窑变压器	200	38.09	160	83.82				
9761	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药马蹄沟台区变压器	200	14.01	160	131.98				
9762	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药梨树沟岭台区变压器	50	74.65	40	2.675				
9763	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	河湾村棚菜小区变压器	100	23.03	80	56.97				
9764	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子二台区D	50	74.19	40	2.905				
9765	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东台区变压器	50	37.16	40	21.42				

9766	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	十一组水	400	17.62	320	249.52				
9767	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药龙宫台区变压器	100	60.38	80	19.62				
9768	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽龙王庙变压器	200	21.68	160	116.64				
9769	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黄杖子台区变压器	30	44.94	24	10.518				
9770	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	西山机井台区	100	32.24	80	47.76				
9771	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外二台区	50	18.81	40	30.595				
9772	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑2台区变压器	100	57.87	80	22.13				
9773	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西沟台区变压器	50	45.75	40	17.125				
9774	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响西变压器	200	25.36	160	109.28				
9775	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药下铺台区	200	9.09	160	141.82				
9776	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽四家子中西台区变压器	50	85.74	40	-2.87	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9777	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黄东沟台区变压器	50	23.52	40	28.24				
9778	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药磨石沟二	200	2.49	160	155.02				
9779	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽老岭台区变压器	30	62.8	24	5.16				
9780	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药徐丈子台区变压器	30	53.2	24	8.04				
9781	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药十一组台区变压器	400	43.1	320	147.6				
9782	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	庙前二台区变压器	100	35.39	80	44.61				
9783	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑台区变压器	100	46.98	80	33.02				
9784	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西良台区变压器	50	21.77	40	29.115				
9785	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子棚菜小区变压器	100	43.98	80	36.02				
9786	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽林家店台区变压器	100	24.86	80	55.14				
9787	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响鸡村一组水	50	29.07	40	25.465				
9788	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	唐屯水	50	73.65	40	3.175				
9789	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东变压器	100	84.67	80	-4.67	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9790	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙前台区变压器	50	83.4	40	-1.7	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9791	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽子屯台区变压器	50	51.54	40	14.23				
9792	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药娄家沟台区变压器	50	34.83	40	22.585				
9793	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯台区变压器	200	64.61	160	30.78				
9794	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽圣中庙台区变压器	50	82.1	40	-1.05	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9795	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六台区变压器	200	55.23	160	49.54				
9796	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药供电所台区变压器	315	51.78	252	88.893				
9797	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东山台区	50	35.57	40	22.215				
9798	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱西山变压器	200	30.63	160	98.74				
9799	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽唐屯台区变压器	200	11.94	160	136.12				
9800	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南二台区	200	65.43	160	29.14				
9801	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药坝里台区变压器	50	37.38	40	21.31				
9802	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下新立屯台区变压器	100	23.34	80	56.66				
9803	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽本街水	50	0	40					
9804	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子屯二台区	200	35.13	160	89.74				
9805	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾十组台区变压器	50	111.02	40	-15.51	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9806	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	庙前机井台区	100	0.14	80	79.86				
9807	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药西山根台区变压器	50	50.22	40	14.89				
9808	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云西台区变压器	50	72.92	40	3.54				
9809	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽马杖子变压器	200	15.7	160	128.6				
9810	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽新立屯台区变压器	100	26.37	80	53.63				
9811	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽上四家子台区变压器	100	58.86	80	21.14				
9812	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田杖子二台区	200	22.65	160	114.7				
9813	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽八仙沟水台区	100	13.62	80	66.38				
9814	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴龙沟三	200	28.86	160	102.28				
9815	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小鸡关山台区变压器	200	36.35	160	87.3				
9816	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营村变压器	100	45.98	80	34.02				

9817	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子村水	50	21.54	40	29.23				
9818	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药沈里台区变压器	100	30.57	80	49.43				
9819	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药弯沟二台区	50	51.03	40	14.485				
9820	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子台区变压器	30	48.83	24	9.351				
9821	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	马蹄沟2台区变压器	200	17.19	160	125.62				
9822	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药黄丈子台区变压器	100	20.01	80	59.99				
9823	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山区变压器	50	35.97	40	22.015				
9824	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨西台区变压器	100	55.42	80	24.58				
9825	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	马杖子二台区	50	0.09	40	39.955				
9826	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽高杖子台区变压器	100	54.31	80	25.69				
9827	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药拉拉屯台区变压器	50	36.91	40	21.545				
9828	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴龙沟大屯台区变压器	100	57.62	80	22.38				
9829	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响东组水	50	0	40	40				
9830	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云东二台区	50	55.27	40	12.365				
9831	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八沟台区变压器	100	23.54	80	56.46				
9832	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽火家店台区变压器	50	41.27	40	19.365				
9833	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏茶地	100	19.73	80	60.27				
9834	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要寇家队台区	100	26.7	80	53.3				
9835	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏酒烧锅大棚	100	0	80	80				
9836	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要南闫杖子	30	178	24	-29.4	2026.3.1	2026.4.1	1900年1月0日	22%
9837	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西洼	20	53.33	16	5.334				
9838	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡田杖子	200	24.8	160	110.4				
9839	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	孤山子南沟	30	43.47	24	10.959				
9840	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	北地大棚	30	10.47	24	20.859				
9841	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南北沟	50	55.09	40	12.455				
9842	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡北沟里	50	42.38	40	18.81				
9843	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡双庙岭	315	7.21	252	229.2885				
9844	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小郎家沟	50	81	40	-0.5	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9845	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡麻家沟	200	17.87	160	124.26				
9846	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡钓鱼台	200	28.59	160	102.82				
9847	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会合沟里	50	127.35	40	-23.675	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9848	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭四道沟	50	53.81	40	13.095				
9849	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要于台子里台区	50	69.04	40	5.48				
9850	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡周杖子	100	38.92	80	41.08				
9851	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	宁杖子大棚	30	46.66	24	10.002				
9852	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡六柱沟	200	23.14	160	113.72				
9853	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏朱杖子	200	21.26	160	117.48				
9854	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡邓台子	100	50.97	80	29.03				
9855	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	赵杖子东组	200	26.97	160	106.06				
9856	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孤山子	100	53.93	80	26.07				
9857	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡邱家沟	100	28.75	80	51.25				
9858	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小北沟	100	40.43	80	39.57				
9859	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡郎家沟	200	26.53	160	106.94				
9860	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡麻达峪	100	53.5	80	26.5				
9861	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏榆树沟门	20	93.93	16	-2.786	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9862	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡小道岭	200	19.75	160	120.5				
9863	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡标明堂子	100	26.37	80	53.63				
9864	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡万草沟	50	82.45	40	-1.225	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9865	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡要路沟本街	315	78.04	252	6.174				
9866	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡东山	400	26.79	320	212.84				
9868	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭下东沟	20	31.79	16	9.642				

9869	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭欧立沟	50	32.3	40	23.85				
9870	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡闫杖子	200	32.27	160	95.46				
9871	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后南沟	200	8.67	160	142.66				
9872	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡庙沟里	50	82.96	40	-1.48	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9873	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭山梨红	100	29.01	80	50.99				
9874	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭大杖子	50	50.76	40	14.62				
9875	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜家沟里	20	79.15	16	0.17				
9876	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏赵西	100	36.56	80	43.44				
9877	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏田组	200	12.89	160	134.22				
9878	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学下组	50	48.31	40	15.845				
9879	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏家岭湾沟	20	65.3	16	2.94				
9880	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会河沟西	200	30.44	160	99.12				
9881	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要路沟北头	200	50.58	160	58.84				
9882	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡双庙岭南沟	50	83.76	40	-1.88	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9883	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	小郎家沟外台区D	50	47.79	40	16.105				
9884	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡水泉	100	63.14	80	16.86				
9885	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乔组	30	46.15	24	10.155				
9886	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡养殖小区	20	105.84	16	-5.168	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9887	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟1队台区D	200	20.52	160	118.96				
9888	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东沟	50	47.52	40	16.24				
9889	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡周杖子北	200	22.29	160	115.42				
9890	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡徐杖子	200	19.03	160	121.94				
9891	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏邢杖子	200	27.59	160	104.82				
9892	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山村台区S	50	41.04	40	19.48				
9893	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭松树沟里	10	146.85	8	-6.685	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9894	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山西台区	50	68.97	40	5.515				
9895	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡吴坤杖子西	100	122.19	80	-42.19	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9896	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡吴坤杖子东	200	46.77	160	66.46	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9897	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台区机井	50	16.86	40	31.57	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9898	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孟杖子	20	74.22	16	1.156	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9899	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东白庙子	200	42.81	160	74.38	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9900	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟三队	200	34.89	160	90.22	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9901	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭查地2	100	13.89	80	66.11	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9902	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏社值	160	62.03	128	28.752	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9903	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏北地	50	46.76	40	16.62	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9904	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡南台子	200	19.2	160	121.6	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9905	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要小东沟台区	100	32.27	80	47.73	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
9906	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子西	200	41.11	160	77.78	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9907	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡张家湾	200	26.51	160	106.98	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9908	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要南杖子	50	58.74	40	10.63	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9909	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡赵杖子	100	26.22	80	53.78	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9910	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要桦树沟台区D	50	37.44	40	21.28	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9911	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要王家窝棚台区	20	85.88	16	-1.176	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9912	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭黑沟里	30	56.97	24	6.909	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9913	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要西山台区	100	113.52	80	-33.52	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9914	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟中队	50	30.93	40	24.535	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9915	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭河东	20	70.34	16	1.932	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9916	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后前组	50	50.74	40	14.63	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9917	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡大马路	100	14.7	80	65.3	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9918	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	山根子台区S	200	29.21	160	101.58	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9919	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子东	200	21.54	160	116.92	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%

9920	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟里	50	38.72	40	20.64	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9921	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡茶计沟1	100	49.57	80	30.43	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9922	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏姜杖子外台区S	50	84.9	40	-2.45	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9923	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭柴七组	10	153.14	8	-7.314	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9924	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡土金塔东	200	9.63	160	140.74	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9925	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡洪杖子东	100	95.67	80	-15.67	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9926	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏宁杖子	100	53.88	80	26.12	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9927	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	南场北大棚	30	0.07	24	23.979	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9928	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要马台子台区	50	69.47	40	5.265	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9929	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡小杨杖子	50	26.51	40	26.745	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9930	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭本街大棚	50	33.08	40	23.46	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9931	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏西大杖子	100	94.03	80	-14.03	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9932	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭下窝铺	10	98.18	8	-1.818	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9933	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡小姜杖子	100	39.36	80	40.64	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9934	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭响水	20	41.72	16	7.656	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9935	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏东沟	200	21.6	160	116.8	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9936	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏大杨杖子	200	21.69	160	116.62	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9937	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏松树沟门	30	36.83	24	12.951	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9938	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡水泉外	100	44.43	80	35.57	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9939	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭沟门子	30	58.48	24	6.456	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9940	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡于台子	200	32.07	160	95.86	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9941	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学上组	10	97.45	8	-1.745	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9942	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡窝棚场外台区	50	60.51	40	9.745	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9943	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要上平方子里	100	86.33	80	-6.33	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9944	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡大杖子东	100	51.79	80	28.21	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9945	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要下坎子台区	50	21.96	40	29.02	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9946	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡罗家沟	100	36.89	80	43.11	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9947	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏纪杖子	100	45.72	80	34.28	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9948	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡石门子	50	132.41	40	-26.205	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9949	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场前组	30	102.59	24	-6.777	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9950	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏三道沟台区	100	30.53	80	49.47	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9951	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭立新	50	59.27	40	10.365	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9952	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡西大杖子大棚	80	26.68	64	42.656	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9953	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏综合厂	100	60.3	80	19.7	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9954	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	西大杖子大棚2	50	27.14	40	26.43	2026.3.1	2026.4.1	0.35	35%
9955	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡朝阳庄	100	36.78	80	43.22	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9956	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	土城沟台区D	50	36.39	40	21.805	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9957	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡窝棚场	50	86.85	40	-3.425	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9958	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡医院	200	25.56	160	108.88	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9959	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏张颜沟	50	62.47	40	8.765	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9960	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡汪家队	200	40.27	160	79.46	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9961	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭汪组	30	35.41	24	13.377	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9962	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡潘杖子	200	23.72	160	112.56	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9963	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡黄家沟	200	33.61	160	92.78	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9964	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭线赵杖子养羊厂	50	13.72	40	33.14	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9965	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭黑沟门	10	173.97	8	-9.397	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9966	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要东沟里	30	138.75	24	-17.625	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9967	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭老王庄	30	64.47	24	4.659	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9968	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡王杖子	100	57.92	80	22.08	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9969	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭董杖子	50	48.23	40	15.885	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9970	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡庙沟	100	31.94	80	48.06	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%

9971	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡老虎沟	50	31.25	40	24.375	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9972	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要楼杖子S	200	28.69	160	102.62	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9973	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会合沟	200	29.36	160	101.28	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
9974	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡上坡子	50	39.23	40	20.385	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	18%
9975	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭东山根子	100	66.81	80	13.19	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
9976	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡二大杖子	100	44.21	80	35.79	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9977	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台子	200	32.24	160	95.52	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9978	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡中平方子	200	27.56	160	104.88	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9979	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子下组	50	13.79	40	33.105	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9980	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏二道沟里	50	30.74	40	24.63	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9981	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后后组	50	58.81	40	10.595	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9982	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南坎子	200	22.65	160	114.7	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9983	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭贾前	20	28.27	16	10.346	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9984	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭郭家庄	20	64.67	16	3.066	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9985	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡闫王杖子	100	69.27	80	10.73	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9986	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要南山台区S	100	73.62	80	6.38	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9987	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡土金塔	315	33.37	252	146.8845	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9988	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡王杖子东	100	43.71	80	36.29	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9989	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东沈台子	100	30.76	80	49.24	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9990	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭山弯子	20	59.43	16	4.114	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9991	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏赵东	100	52.01	80	27.99	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9992	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡河南	200	20.67	160	118.66	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9993	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要路沟南头	50	160.68	40	-40.34	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9994	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡于林深沟里	200	24.93	160	110.14	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9995	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场北组	30	129.53	24	-14.859	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9996	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡上平方子	200	27.92	160	104.16	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
9997	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡洪杖子西	200	50.09	160	59.82	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
9998	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏冯家窝棚	100	83.96	80	-3.96	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
9999	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子上组	50	38.23	40	20.885	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10000	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡谷子子	200	14.83	160	130.34	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10001	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡于林深沟	200	64.08	160	31.84	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10002	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏酒烧锅	200	25.21	160	109.58	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10003	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡大杖子前	200	54.18	160	51.64	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10004	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭村东组大棚	100	0	80	80	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10005	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡张台子	200	12.88	160	134.24	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10006	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏二道沟外	20	62.04	16	3.592	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10007	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二上组	50	37.57	40	21.215	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10008	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要天桥子台区	50	45.96	40	17.02	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10009	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小郎家沟里	200	12.89	160	134.22	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10010	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西白庙子	200	54.64	160	50.72	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10011	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡赵杖子大棚	50	32.91	40	23.545	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10012	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏罗杖子	50	45.28	40	17.36	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10013	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宏大家园变压器间隔配电变压器	630	16.38	504	400.806	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10014	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	市场变压器	630	58.59	504	134.883	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10015	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	52.7	504	171.99	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10016	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	劳动住宅台区	400	60.93	320	76.28	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10017	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	紫荆园变压器	630	37.21	504	269.577	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10018	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	水塔	400	20.47	320	238.12	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10019	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	粮食局家属院台区	400	27.66	320	209.36	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10020	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑1-1	1200	31.23	960	585.24	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%

10021	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	武装部变压器	250	74.08	200	14.8	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10022	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	冶炼	315	70.57	252	29.7045	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10023	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	饲料台区	315	71.68	252	26.208	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10024	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	矿建	200	35.45	160	89.1	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10025	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	市政路灯	100	56.91	80	23.09	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10026	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	丰乐园台区2#	315	72.84	252	22.554	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10027	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	东城首府1#配电室2#配电变压器	800	30.3	640	397.6	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10028	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	加油站	315	74.06	252	18.711	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10029	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	粮食局	315	54.29	252	80.9865	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10030	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区1变压器	400	36.75	320	173	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10031	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰2#变电亭1#变压器	1000	43.2	800	368	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10032	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	静宜变电亭变压器	400	51.93	320	112.28	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10033	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	瑞馨家园1-2	400	40.36	320	158.56	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10034	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	库里台区	200	37.1	160	85.8	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10035	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-2变压器02配电变压器	630	49.56	504	191.772	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10036	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	凉水泉台区	200	79.25	160	1.5	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10037	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	一品花园2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	39.02	504	258.174	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10038	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	红旗	315	57.11	252	72.1035	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10039	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑5-1变电亭配电变压器	800	69.13	640	86.96	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10040	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑3-1变电亭	500	45.94	400	170.3	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10041	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	东城首府2#配电室1#配电变压器	800	16.32	640	509.44	2026.3.1	2026.12.30	0.15	15%
10042	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	康复医院箱变1#变压器	630	56.44	504	148.428	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	15%
10043	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	10kV医院线恒富箱变变压器间隔配电变压器	400	47.4	320	130.4	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10044	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞丽家园1#变压器	500	27.42	400	262.9	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10045	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	上园子台区	315	60.57	252	61.2045	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10046	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	华丰住宅变压器	200	15.72	160	128.56	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10047	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	10kV五一线镇政府	200	50.91	160	58.18	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10048	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	养路段台区	400	60.47	320	78.12	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10049	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北山政府住宅台区	400	14.84	320	260.64	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10050	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴#1变压器	500	24.9	400	275.5	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10051	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	完中台区	500	62.06	400	89.7	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10052	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税2#	200	41.13	160	77.74	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10053	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	农机	400	118.08	320	-152.32	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10054	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	商厦台区	630	38.74	504	259.938	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10055	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	北山台区	400	20	320	240	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10056	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	县政府台区	400	68.8	320	44.8	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10057	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	文广变压器	500	73.8	400	31	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10058	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭1#变压器	630	73.29	504	42.273	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10059	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	东城首府1#配电室1#配电变压器	800	26.61	640	427.12	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10060	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	砖厂	200	75.39	160	9.22	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10061	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	脑科医院公变	400	18.9	320	244.4	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10062	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	45.71	504	216.027	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10063	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	君豪	250	49.18	200	77.05	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10064	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	东盈畜牧养殖场	200	7.29	160	145.42	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10065	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	供电局家属院	250	13.02	200	167.45	2026.3.1	2026.4.1	1900年1月0日	22%
10066	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	瑞馨家园1-1	400	37.96	320	168.16	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10067	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	中医院台区	400	55.25	320	99	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10068	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	民馨佳苑1#变电亭1#变压器	800	5.58	640	595.36	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%

10069	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区2变压器	400	32.43	320	190.28	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10070	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	金马台区	400	40.79	320	156.84	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10071	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	君豪小区箱变1#变压器	500	25.79	400	271.05	2026.3.1	2026.4.1	1900年1月0日	22%
10072	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	财税变压器	500	85.08	400	-25.4	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10073	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	城建变压器	630	66.87	504	82.719	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10074	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	党校台区	400	33.25	320	187	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10075	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	苗圃台区	315	43.68	252	114.408	2026.3.1	2026.4.1	0.16	16%
10076	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	再生资源	400	53.82	320	104.72	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10077	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭2#变压器	400	43.71	320	145.16	2026.3.1	2026.12.30	1900年1月0日	18%
10078	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅2#	315	38.89	252	129.4965	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10079	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	金水湾南区变电亭2#变压器	400	41.28	320	154.88	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10080	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭1#变压器	500	66.18	400	69.1	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10081	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	福利敬老院	315	75.94	252	12.789	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10082	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	房产	315	39.81	252	126.5985	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10083	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	凌河加油站	100	101.31	80	-21.31	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10084	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	晶程花园1-1	500	42.4	400	188	2026.3.1	2026.4.1	0.22	22%
10085	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北营台区	315	56.79	252	73.1115	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10086	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凌河花园2#	1000	60.02	800	199.8	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10087	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	粮油住宅台区	400	19.2	320	243.2	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10088	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰变压器	250	26.11	200	134.725	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10089	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金地佳苑小区2#配电变压器	400	46.98	320	132.08	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10090	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴#2变压器	500	60.13	400	99.35	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10091	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	兴业台区1#	800	76.05	640	31.6	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10092	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	食品台区	315	46.67	252	104.9895	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10093	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	16.25	504	401.625	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10094	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	民馨佳苑2#变电亭1#变压器	800	25.02	640	439.84	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10095	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	针织住宅	315	58.29	252	68.3865				
10096	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	吉祥家园变压器	315	60.67	252	60.8895				
10097	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	南大桥	100	84.2	80	-4.2	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10098	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	凌河花园变压器	250	51.1	200	72.25				
10099	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	君盛园#1变压器	800	34.69	640	362.48				
10100	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城建佳苑1-2	400	37.94	320	168.24				
10101	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-1	400	68.22	320	47.12				
10102	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	勃宇3变电亭1#变压器	500	60.42	400	97.9				
10103	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	看守所台区	630	47.16	504	206.892				
10104	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	建筑变压器	800	35.7	640	354.4				
10105	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	才子家园	400	52.98	320	108.08				
10106	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	森保站台区	200	63.54	160	32.92				
10107	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	老公安局	315	29.65	252	158.6025				
10108	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	中医院2变压器	315	68.6	252	35.91				
10109	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	废品台区	400	37.05	320	171.8				
10110	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居2#变电亭1#变压器	400	52.41	320	110.36				
10111	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园1变压器间隔配电变压器	500	38.08	400	209.6				
10112	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	与丰开发台区	315	47.11	252	103.6035				
10113	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	大庙台区	200	54.38	160	51.24				
10114	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	有线箱变1#变压器	315	82.16	252	-6.804	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10115	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税	400	38	320	168				
10116	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑4-1变电亭	500	71.18	400	44.1				
10117	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线电影院箱变变压器间隔配电变压器	400	80.1	320	-0.4	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%

10118	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭2#变压器	500	61.26	400	93.7				
10119	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	建筑公司开发住宅	315	37.75	252	133.0875				
10120	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	烟草台区	315	56.44	252	74.214				
10121	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三信平安城箱变配电变压器	500	23.78	400	281.1				
10122	建昌县	建昌220kV变电站	10kV建井线	白狼山道口用户台区	200	59.12	160	41.76				
10123	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	六队台区	400	70.51	320	37.96				
10124	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	恒富变压器	315	36.16	252	138.096				
10125	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	城郊梅村五组（2）	315	19.71	252	189.9135				
10126	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑2#变电亭2#变压器	500	70.82	400	45.9				
10127	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	新客运站家属楼	250	66.32	200	34.2				
10128	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑1#变电亭1#变压器	500	79.08	400	4.6				
10129	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	冶炼厂2	50	38.36	40	20.82				
10130	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	城市建设	250	18.02	200	154.95				
10131	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭1#变压器	400	45.54	320	137.84				
10132	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	商业家属院台区	400	19.13	320	243.48				
10133	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	果品变电亭2#变压器	1000	33	800	470				
10134	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	财政台区	400	21.78	320	232.88				
10135	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	毛巾	315	54.86	252	79.191				
10136	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营台区	630	48.44	504	198.828				
10137	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	PMS 天星变压器	400	46.96	320	132.16				
10138	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	邮局	250	71.62	200	20.95				
10139	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭2#变压器	630	76.38	504	22.806				
10140	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	木材	400	59.2	320	83.2				
10141	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	工商局台区	630	30.29	504	313.173				
10142	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	赵家沟变压器	400	12.74	320	269.04				
10143	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	水岸丽都1#变压器	800	83.34	640	-26.72	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10144	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠1#变电亭1#变压器	630	57.96	504	138.852				
10145	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	机械厂台区	630	59.06	504	131.922				
10146	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	采摘园变压器	200	31.47	160	97.06				
10147	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	天星三线纺织2	500	12.88	400	335.6				
10148	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	民检变压器	1000	51.81	800	281.9				
10149	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	本街大队台区	400	64.8	320	60.8				
10150	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北大园子台区	200	60.8	160	38.4				
10151	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	房产箱变变压器配电变压器	250	57.82	200	55.45				
10152	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	人民医院住宅1#变压器	500	53.56	400	132.2				
10153	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三八街台区	400	44.59	320	141.64				
10154	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金地佳苑小区1#配电变压器	400	42.39	320	150.44				
10155	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	工程公司台区	400	42.28	320	150.88				
10156	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	石油	400	80.22	320	-0.88	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10157	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑4#变电亭2#变压器	1000	30	800	500				
10158	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	三道沟2#	400	41.29	320	154.84				
10159	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	自来水台区	400	49.86	320	120.56				
10160	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑6-1变电亭	630	83.78	504	-23.814	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10161	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	铁路1	200	16.16	160	127.68				
10162	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	梨树沟台区	400	42.63	320	149.48				
10163	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑3-1	630	66.1	504	87.57				
10164	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	花果山	400	48.94	320	124.24				
10165	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	西沟变压器	400	22.98	320	228.08				
10166	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑2-2变电亭	500	47.9	400	160.5				
10167	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	承装部台区	400	31.23	320	195.08				

10168	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	一品花园1#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	33.24	504	294.588				
10169	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	东城首府2#配电室2#配电变压器	800	25.5	640	436				
10170	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凌东高中台区	315	67.97	252	37.8945				
10171	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	市场2	630	89.26	504	-58.338	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10172	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	凌河安轩变压器	100	8.46	80	71.54				
10173	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠2#变电亭2#变压器	630	60.88	504	120.456				
10174	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山新区	400	21.59	320	233.64				
10175	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	康复医院2#变压器	100	101.76	80	-21.76	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10176	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	运输公司台区	1000	23.6	800	564				
10177	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	铁路2	400	27.71	320	209.16				
10178	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	一品花园3#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	37.27	504	269.199				
10179	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	佳客隆台区	315	38.1	252	131.985				
10180	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	蔬菜变压器	400	27.69	320	209.24				
10181	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	丰宏家园	400	54.92	320	100.32				
10182	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山台区	400	40.98	320	156.08				
10183	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑2-1	1000	32.96	800	470.4				
10184	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-2	400	39.87	320	160.52				
10185	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	勃宇#1箱变01配电变压器	500	40.48	400	197.6				
10186	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	金水湾南区变电亭1#变压器	400	48.42	320	126.32				
10187	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑1号变电亭	500	26.5	400	267.5				
10188	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营二台区	400	81.55	320	-6.2	2026.3.1	2026.12.30	0.18	18%
10189	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	水利局台区	400	35.27	320	178.92				
10190	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑5#变电亭2#变压器	630	45.16	504	219.492				
10191	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	泰和家园变压器	250	52.54	200	68.65				
10192	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	纺织1	250	29.66	200	125.85				
10193	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	天宇变压器	630	20	504	378				
10194	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	大菜窖	400	42.89	320	148.44				
10195	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	河畔花园台区	400	49.12	320	123.52				
10196	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑3#变电亭1#变压器	500	51.14	400	144.3				
10197	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	修试所台区	500	55.16	400	124.2				
10198	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	7.24	504	458.388				
10199	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅1#	315	48.79	252	98.3115				
10200	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园2变压器间隔配电变压器	500	45.44	400	172.8				
10201	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	老法院	200	16.32	160	127.36				
10202	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	邮政局台区	315	59.08	252	65.898				
10203	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居1#变电亭1#变压器	400	55.05	320	99.8				
10204	建昌县	建昌220kV变电站	10kV建库线	陈三养殖厂	100	3.81	80	76.19				
10205	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	高中院	400	67.33	320	50.68				
10206	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	本街村台区	400	59.3	320	82.8				
10207	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	种蓄场台区	250	60.16	200	49.6				
10208	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	三道沟1#	400	63.08	320	67.68				
10209	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	凌河新都配电室1#变压器	800	43.35	640	293.2				
10210	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	绿宏苑2#变压器	630	39.4	504	255.78				
10211	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	宾馆台区	630	62.95	504	107.415				
10212	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	财政开发配电变压器	315	26.41	252	168.8085				
10213	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	计生委台区	630	60.62	504	122.094				
10214	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凯莱宾馆	630	37.21	504	269.577				
10215	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-1变压器01配电变压器	630	43.78	504	228.186				

10216	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税三	250	39.84	200	100.4				
10217	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰1#变电亭1#变压器	500	66.43	400	67.85				
10218	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	育红台区	400	12.29	320	270.84				
10219	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	小北营	400	24.9	320	220.4				
10220	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	晶程花园1-2	500	50.3	400	148.5				
10221	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	农行住宅台区	315	21.62	252	183.897				
10222	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑3-2	630	63.3	504	105.21				
10223	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞丽家园2#变压器	500	52.46	400	137.7				
10224	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	宏升地产变压器	200	30.24	160	99.52				
10225	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	首府箱变01配电变压器	500	36.48	400	217.6				
10226	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	刀具台区	315	57.68	252	70.308				
10227	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	贸易货站台区	400	76.4	320	14.4				
10228	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	机械厂2台区	315	31.02	252	154.287				
10229	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城建佳苑1-1	400	39.78	320	160.88				
10230	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右18#	50	59.94	40	10.03				
10231	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左1#变压器	315	31.35	252	153.2475				
10232	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂3#箱站2#主变	400	2.67	320	309.32				
10233	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线4-TKF1东方国际花园6#箱站1#主变	630	23.08	504	358.596				
10234	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右1#杆变压器	315	59.46	252	64.701				
10235	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线11右6#杆变压器	315	19.71	252	189.9135				
10236	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	15.36	640	517.12				
10237	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线15#变压器	315	24.38	252	175.203				
10238	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1右1#变压器	315	74.83	252	16.2855				
10239	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线28#变压器大号侧	250	26.4	200	134				
10240	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭2#主变间隔配电变压器	500	19.65	400	301.75				
10241	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站2#主变	630	36.95	504	271.215				
10242	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线22-TKF3东府花园2#箱站1#主变	630	26.32	504	338.184				
10243	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线5左3左1#变压器	200	58.05	160	43.9				
10244	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右4#杆变压器	315	20.98	252	185.913				
10245	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF1尚东盛景1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	46.96	400	165.2				
10246	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线22#变压器	400	67.63	320	49.48				
10247	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右4玉麟1#箱站1#主变	630	25.78	504	341.586				
10248	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区4#箱站1#主变	500	27.07	400	264.65				
10249	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左4#变压器	315	20.41	252	187.7085				
10250	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2#变压器	400	33.45	320	186.2				
10251	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线荟萃园变亭1#主变	630	16.83	504	397.971				
10252	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右6#变压器	315	37.14	252	135.009				
10253	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左3#变压器2	315	28.08	252	163.548				
10254	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK5左1#变压器	315	57.02	252	72.387				
10255	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线15#	315	73.37	252	20.8845				
10256	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把电分枝18#铁馨园2#箱站1#主变	630	37.94	504	264.978				
10257	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	10kV纺织线10号柱上变	250	29	200	127.5				
10258	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线25#杆主变压器	80	4.58	64	60.336				

10259	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑4号箱站2号主变	630	12.74	504	423.738				
10260	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK3柜水稻二线TK3柜102返线头水稻二线TK3右分歧3#杆变压器	315	25.02	252	173.187				
10261	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线21#变压器	100	87.09	80	-7.09	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10262	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线2#杆主变压器	315	104.44	252	-76.986	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10263	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛3#箱站1#主变	630	36.29	504	275.373				
10264	龙港区	高新66kV变电站	高炼一线	10kV高炼一线TK8八三泵站箱站1#主一次间隔配电变压器	400	9.81	320	280.76				
10265	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2中大变亭1#主变	500	20.8	400	296				
10266	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂3#箱站1#主变	400	25.77	320	216.92				
10267	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线21#变压器	200	43.95	160	72.1				
10268	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线18#变压器	200	17.58	160	124.84				
10269	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	水源线水源线TK1柜水源线TK1柜102返线水源线#7变压器	315	15.4	252	203.49				
10270	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线TKF2山河文苑2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	24.42	640	444.64				
10271	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线7#变压器	50	6.12	40	36.94				
10272	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线#19变压器	200	59.4	160	41.2				
10273	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑3号箱站2号主变	630	32.44	504	299.628				
10274	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF3右1#杆变压器	80	0.08	64	63.936				
10275	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线#12变压器	200	76.52	160	6.96				
10276	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线锦绣园箱站2#主变	500	42.53	400	187.35				
10277	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左5	400	20.43	320	238.28				
10278	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线49#变压器	200	43.35	160	73.3				
10279	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站1#主变	630	19.52	504	381.024				
10280	龙港区	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线创元大厦变亭1#主变	500	29.54	400	252.3				
10281	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	26.73	504	335.601				
10282	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF1尚东盛景1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	49.64	400	151.8				
10283	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线2# - 副本	200	71.37	160	17.26				
10284	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	辽西2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	55.54	400	122.3				
10285	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左7#变压器	250	113.2	200	-83	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10286	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线4-TKF1东方国际花园2#箱站1#主变	400	51.44	320	114.24				
10287	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站1#主变	500	16.42	400	317.9				
10288	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线莲花家园变亭2#主变间隔配电变压器	630	27.4	504	331.38				
10289	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	44.51	400	177.45				
10290	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区1#箱站1#主变	630	16.6	504	399.42				
10291	龙港区	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线TK5步行街5#变亭1#主变	630	31.43	504	305.991				
10292	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂4#箱站1#主变	500	46.94	400	165.3				
10293	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线莲花三村变亭2#主变间隔配电变压器	630	12.54	504	424.998				
10294	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左6#变压器	315	34.7	252	142.695				
10295	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	水稻一线39#永昌花园变亭1#主变	400	32.01	320	191.96				

10296	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF右1#	200	16.89	160	126.22				
10297	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6右1#	400	21.43	320	234.28				
10298	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线32右4#变压器	315	24.79	252	173.9115				
10299	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站2#主变	500	20.93	400	295.35				
10300	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线南山暂设变亭1#主变间隔配电变压器	400	37.77	320	168.92				
10301	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21右2#	315	27.21	252	166.2885				
10302	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	恒丰尚品1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	19.33	504	382.221				
10303	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站2#主变	800	23.06	640	455.52				
10304	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#19	200	36.14	160	87.72				
10305	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站2#主变	630	18.13	504	389.781				
10306	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左2#变压器	400	49.14	320	123.44				
10307	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右8#杆变压器	315	71.65	252	26.3025				
10308	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线27#变压器	400	60.83	320	76.68				
10309	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右2#	200	51.54	160	56.92				
10310	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线7#	200	57.84	160	44.32				
10311	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线罗马假日配电站2#主变间隔配电变压器	500	40.48	400	197.6				
10312	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左6#变压器	315	32.57	252	149.4045				
10313	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右6福隆箱站1#主变	500	45.66	400	171.7				
10314	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜102返线头水稻二线TK1右1变压器	400	32.9	320	188.4				
10315	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK5步行街2#变亭1#主变	500	62.85	400	85.75				
10316	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线21#变压器	315	66.54	252	42.399				
10317	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左2#变压器	400	60.73	320	77.08				
10318	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线33#	200	38.79	160	82.42				
10319	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK1化北一线TK1柜102出线化北一线6#变压器	315	19.56	252	190.386				
10320	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧28左1#	315	13.56	252	209.286				
10321	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6右2#变压器大	315	27.28	252	166.068				
10322	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧5支1滨河2#变亭1#主变水源线TKF4上东盛景A区3#变亭2#主变间隔配电变压器	400	57.9	320	88.4				
10323	龙港区	锦西66kV变电站	水源线		500	52.9	400	135.5				
10324	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线9#兴达雅居变亭1#主变	315	32.38	252	150.003				
10325	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线19左#3变压器	400	71.22	320	35.12				
10326	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧12#变压器	315	66.16	252	43.596				
10327	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线15右2变压器	200	63.57	160	32.86				
10328	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线35#新大陆2#箱站1#主变	800	17.1	640	503.2				
10329	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右10变压器	315	2.57	252	243.9045				
10330	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线20左2#杆变压器	315	81.43	252	-4.5045	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10331	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右11富都变亭1#主变	630	24.6	504	349.02				
10332	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线20左1#杆变压器	100	42.06	80	37.94				
10333	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左5#变压器	315	41.26	252	122.031				
10334	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线18+1左2右1变压器	315	41.11	252	122.5035				

10335	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右3#杆变压器	400	46.25	320	135				
10336	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左3	400	50.82	320	116.72				
10337	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左1#变压器	400	44.85	320	140.6				
10338	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左3#变压器	315	65.92	252	44.352				
10339	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电头铁机一线TK2左2#变压器	200	81.15	160	-2.3	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10340	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线16支1#变压器	80	13.76	64	52.992				
10341	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧24#	315	45.52	252	108.612				
10342	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线4#杆变压器	315	46.76	252	104.706				
10343	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线18+1#左3变压器	315	43.43	252	115.1955				
10344	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线16#东方国际花园3#箱站1#主变	630	59.49	504	129.213				
10345	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线1+2#变压器	200	67.54	160	24.92				
10346	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站1#主变	630	47.9	504	202.23				
10347	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20右3#变压器	400	48.96	320	124.16				
10348	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK5化北二线TK5柜103出线头化北二线TK5左1变压器	315	66.63	252	42.1155				
10349	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左20#	400	77.7	320	9.2				
10350	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	18.92	504	384.804				
10351	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线24#变压器	400	39.24	320	163.04				
10352	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右7#杆变压器	315	26.32	252	169.092				
10353	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线6#	315	32.6	252	149.31				
10354	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线18#变压器	400	40.1	320	159.6				
10355	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线4#变压器	200	27.88	160	104.24				
10356	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线14#	315	43.65	252	114.5025				
10357	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左3#变压器	315	6.95	252	230.1075				
10358	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线7#房屋2#箱站2#主变	400	73.74	320	25.04				
10359	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线10支1#	315	20	252	189				
10360	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电头铁机一线24右1#	200	44.09	160	71.82				
10361	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右分歧#1变压器	315	53.78	252	82.593				
10362	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线11右8辽锦箱站1#主变	630	52.54	504	172.998				
10363	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站1#主变	500	30.56	400	247.2				
10364	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑3号箱站1号主变	630	40.06	504	251.622				
10365	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK4右1#变压器	315	22.73	252	180.4005				
10366	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	水稻一线34#华怡园2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	32.38	504	300.006				
10367	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左7	315	0	252	252				
10368	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线15#左1变压器	630	59.59	504	128.583				
10369	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区3#箱站2#变压器	500	16.19	400	319.05				
10370	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线TK3三中住宅楼箱站1号主变	630	56.38	504	148.806				
10371	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧3支1#变压器	100	55.16	80	24.84				
10372	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左8#变压器	315	55.49	252	77.2065				
10373	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	中物变亭1#主变	630	90.44	504	-65.772	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10374	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	法兰香颂变亭2#主变间隔配电变压器	800	31.44	640	388.48				
10375	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK1右1#变压器	315	56.38	252	74.403				
10376	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧19#铁馨园3#箱站1#主变	630	34.35	504	287.595				

10377	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器	315	37.65	252	133.4025				
10378	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线热电厂变亭1#主变间隔配电变压器	630	14.06	504	415.422				
10379	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线11右9#	315	35.65	252	139.7025				
10380	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	铁龙变亭2#主变	500	42.59	400	187.05				
10381	龙港区	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇厂厦1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	18.41	504	388.017				
10382	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧11#变压器	50	0.15	40	39.925				
10383	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线12左4#	200	39.87	160	80.26				
10384	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7#	200	26.58	160	106.84				
10385	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线9#	315	28.98	252	160.713				
10386	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线44#变压器	315	58.61	252	67.3785				
10387	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线11左3#	200	34.44	160	91.12				
10388	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线3#杆变压器	250	31	200	122.5				
10389	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5#	200	36.3	160	87.4				
10390	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧4右5滨河5#箱站1#主变	630	59.15	504	131.355				
10391	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线3#	200	37.62	160	84.76				
10392	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景3#变亭2#主变间隔配电变压器	800	18.03	640	495.76				
10393	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右8#变压器	200	27.62	160	104.76				
10394	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左17#	400	44.18	320	143.28				
10395	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线2#变压器	400	69.43	320	42.28				
10396	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2新大陆5#箱站1#主变	800	35.88	640	352.96				
10397	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线罗马假日配电站1#主变间隔配电变压器	500	39.42	400	202.9				
10398	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线16#杆主变压器	315	38.1	252	131.985				
10399	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左8	315	56.19	252	75.0015				
10400	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右8#	400	27.78	320	208.88				
10401	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右9	200	16.47	160	127.06				
10402	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右9#杆变压器	100	35.92	80	44.08				
10403	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2-13#变亭1#主变间隔配电变压器	400	11.46	320	274.16				
10404	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线13右1#变压器	200	20.85	160	118.3				
10405	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21#	400	17.07	320	251.72				
10406	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线电港箱站2#主变	500	32.64	400	236.8				
10407	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK3步行街1#变亭2#主变	630	36.1	504	276.57				
10408	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5#	50	0	40	40				
10409	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧37#	200	57.52	160	44.96				
10410	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线14-TKF2东方国际花园1#箱站1#主变	630	53.62	504	166.194				
10411	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线17#变压器	200	76.48	160	7.04				
10412	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线24#	200	50.88	160	58.24				
10413	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	18.6	504	386.82				

10414	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线26#变压器	315	12.29	252	213.2865				
10415	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器	315	30.78	252	155.043				
10416	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线34右#11变压器	50	19.14	40	30.43				
10417	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左4#变压器	315	20.37	252	187.8345				
10418	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区4#箱站1#变压器	500	23.97	400	280.15				
10419	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右9#变压器	200	17.15	160	125.7				
10420	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧24支6#	200	73.67	160	12.66				
10421	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线58#变压器	315	14.1	252	207.585				
10422	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右6#	315	29.71	252	158.4135				
10423	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线站外滨机线#13变压器	315	50.38	252	93.303				
10424	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑2号箱站2号主变	630	24.41	504	350.217				
10425	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭2#主变	800	15.15	640	518.8				
10426	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧6#	100	4.56	80	75.44				
10427	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左9#	400	49.38	320	122.48				
10428	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左2#变压器	400	38.91	320	164.36				
10429	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧4右8滨河4#箱站2#主变	400	49.17	320	123.32				
10430	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	21.42	640	468.64				
10431	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	25.17	640	438.64				
10432	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线7右6海业1#箱站1#主变	630	38	504	264.6				
10433	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑2号变亭1号主变	630	22.63	504	361.431				
10434	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	26.24	400	268.8				
10435	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸2#变亭2#主变	630	22.67	504	361.179				
10436	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区2#箱站1#主变	630	22.79	504	360.423				
10437	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	中心商厦变亭1#主变	500	0.26	400	398.7				
10438	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线28右3#杆变压器	315	14.63	252	205.9155				
10439	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	恒丰尚品1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	17.84	504	391.608				
10440	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线12左1#变压器	315	64.38	252	49.203				
10441	龙港区	高新66kV变电站	高园二线	高园二线06左04#变压器	200	74.61	160	10.78				
10442	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线滨化二线TK2环网柜滨化二线TK2柜104返线滨化二线TK2右6右3支#1变压器	400	3.06	320	307.76				
10443	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右7金盛变亭1#主变	800	10.92	640	552.64				
10444	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线三村一区箱站1#主变间隔配电变压器	500	23.52	400	282.4				
10445	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	水稻一线30#华怡园1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	36.83	504	271.971				
10446	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	海业2#箱站1#主变	630	28.41	504	325.017				
10447	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线22-TKF3东府花园1#箱站1#主变	630	48.63	504	197.631				
10448	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线26左1文萃佳苑变亭2#主变间隔配电变压器	500	24.51	400	277.45				
10449	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右6#杆变压器	315	46.73	252	104.8005				
10450	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	31.39	400	243.05				
10451	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右11#杆变压器	315	31.16	252	153.846				

10452	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右7#杆变压器	315	32.63	252	149.2155				
10453	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线华龙1#箱站1#主变	500	37.15	400	214.25				
10454	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK11山河半岛1#箱站1#主变	500	54.98	400	125.1				
10455	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线11右8铁路2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	18.4	400	308				
10456	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右4玉麟2#箱站2#主变	630	24.95	504	346.815				
10457	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线3#杆主变压器	200	56.4	160	47.2				
10458	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线安宁1#变亭1#主变	630	57.49	504	141.813				
10459	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK4兰花广场变亭2#主变	800	28.95	640	408.4				
10460	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线#15变压器	315	31.84	252	151.704				
10461	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线21右1#变压器	315	25.21	252	172.5885				
10462	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线07右4#变压器	200	70.47	160	19.06				
10463	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左5#变压器	400	14.88	320	260.48				
10464	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左3#变压器	400	43.9	320	144.4				
10465	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左4#变压器	400	33.33	320	186.68				
10466	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线佳成变亭2#主变	400	16.41	320	254.36				
10467	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线7#变压器	315	9.71	252	221.4135				
10468	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线香提左岸1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	32.58	400	237.1				
10469	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线4-TKF1房屋1#箱站2#主变	500	21.34	400	293.3				
10470	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK5小食品箱站1#变压器间隔配电变压器	630	38.16	504	263.592				
10471	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线23左2变压器	630	55.33	504	155.421				
10472	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线8#杆变压器	200	30.38	160	99.24				
10473	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线7左1#杆变压器	315	28.25	252	163.0125				
10474	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK4翰林院1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	24.21	640	446.32				
10475	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线2#	315	18.95	252	192.3075				
10476	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区1#箱站2#主变	630	15.14	504	408.618				
10477	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线15# - 副本	200	57.84	160	44.32				
10478	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线29#变压器	315	42.92	252	116.802				
10479	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左3#变压器1	200	29.67	160	100.66				
10480	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2金石花园变亭1#主变	500	19.56	400	302.2				
10481	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑4号箱站1号主变	630	19.37	504	381.969				
10482	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左2#变压器	250	37.16	200	107.1				
10483	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线28左2#	400	5.63	320	297.48				
10484	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24左3#	315	24.94	252	173.439				
10485	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线5#九龙园1#变亭1#主变	630	31.56	504	305.172				
10486	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线TKF2计量所箱站1#变压器间隔配电变压器	630	101.43	504	-135.009	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10487	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线14#变压器大	50	42.4	40	18.8				
10488	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸2#变亭1#主变	630	30.03	504	314.811				
10489	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分枝4右8滨河4#箱站1#主变	400	50.95	320	116.2				

10490	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线TK5东兴楼箱站1号主变	630	61.21	504	118.377				
10491	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左3#变压器	400	28.59	320	205.64				
10492	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4右1#变压器	400	54.54	320	101.84				
10493	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线19#杆变压器	315	38.38	252	131.103				
10494	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7#	200	31.29	160	97.42				
10495	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左5#变压器	315	34.13	252	144.4905				
10496	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线23#变压器	100	60.54	80	19.46				
10497	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	恒丰尚品2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	19.78	504	379.386				
10498	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右11富都变亭2#主变	630	32.95	504	296.415				
10499	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线11#	315	22.54	252	180.999				
10500	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑1#箱站2#主变间隔配电变压器	800	31.23	640	390.16				
10501	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	13.48	640	532.16				
10502	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左3房屋3#箱站1#主变	400	52.26	320	110.96				
10503	龙港区	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线创元大厦变亭2#主变	500	15.3	400	323.5				
10504	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线华龙3#箱站1#主变	800	21.95	640	464.4				
10505	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右3#变压器	315	21.43	252	184.4955				
10506	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线28#	400	73.13	320	27.48				
10507	龙港区	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	11.24	504	433.188				
10508	龙港区	高新66kV变电站	高炼一线	大南门变亭主变间隔1#配电变压器	800	28.2	640	414.4				
10509	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2新大陆4#箱站2#主变	800	53.52	640	211.84				
10510	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线德胜园变亭1#主变	630	20.51	504	374.787				
10511	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右4#	400	21.93	320	232.28				
10512	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右1变压器	50	13.02	40	33.49				
10513	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右5#（大）	250	23.78	200	140.55				
10514	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线步行街3#变亭1#主变	630	59.24	504	130.788				
10515	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线33#变压器	200	1.89	160	156.22				
10516	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线26#小天鹅箱站1#主变	500	18.85	400	305.75				
10517	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF2左1	400	62.95	320	68.2				
10518	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧13右1#	200	67.86	160	24.28				
10519	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线28左3#变压器	400	16.1	320	255.6				
10520	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线17#钢管厂箱站1#主变	400	13.83	320	264.68				
10521	龙港区	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	17.9	504	391.23				
10522	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF3左1	315	13.62	252	209.097				
10523	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	800	15.63	640	514.96				
10524	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	法兰香颂变亭1#主变间隔配电变压器	800	54.84	640	201.28				
10525	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2金昌变亭1#主变	500	40.48	400	197.6				
10526	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线1右1#变压器（左）	160	64.81	128	24.304				
10527	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日变亭2#主变间隔配电变压器	800	14.85	640	521.2				
10528	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线8#变压器	80	10.88	64	55.296				
10529	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线#4变压器	200	74.52	160	10.96				
10530	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线8#金星1#箱站2#主变	800	20.4	640	476.8				
10531	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线35#新大陆1#箱站1#主变	800	34.75	640	362				

10532	龙港区	高新66kV变电站	高炼一线	10kV高炼一线TK8八三泵站箱站2#主一次间隔配电变压器	400	12.48	320	270.08				
10533	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右3#杆变压器	200	23.4	160	113.2				
10534	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线TKF4支1	315	21.6	252	183.96				
10535	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19支2#	315	24.92	252	173.502				
10536	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑1号变亭2号主变	630	24.7	504	348.39				
10537	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑3#箱站1#主变间隔配电变压器	800	15.69	640	514.48				
10538	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TK2左1#变压器	315	1.64	252	246.834				
10539	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛1#箱站2#主变	500	35.07	400	224.65				
10540	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线1#（右）变压器	315	52.98	252	85.113				
10541	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区2#变亭1#主变一次配电变压器	800	25.8	640	433.6				
10542	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左7#变压器	315	57.87	252	69.7095				
10543	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线42支#1变压器	100	114.6	80	-34.6	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10544	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线糖酒箱站1#主变	630	11.37	504	432.369				
10545	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右8变压器	100	28.59	80	51.41				
10546	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3化北二线TK3柜102出线化北二线TK3左2#变压器	315	6.74	252	230.769				
10547	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分枝10#滨河1#变亭1#主变	630	68.06	504	75.222				
10548	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线23左3杆变压器	315	10.7	252	218.295				
10549	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站2#主变	500	21.44	400	292.8				
10550	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2电大变亭1#主变	400	11.28	320	274.88				
10551	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把电分枝4右2#	200	15.63	160	128.74				
10552	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK6步行街4#变亭2#主变	630	55.81	504	152.397				
10553	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线5左#3变压器	315	20.13	252	188.5905				
10554	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线7右2#	315	39.92	252	126.252				
10555	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	50.79	640	233.68				
10556	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左1#变压器	315	33.3	252	147.105				
10557	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	新大陆3#箱站1#主变	630	65.27	504	92.799				
10558	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线07右2右#2杆变压器	200	28.83	160	102.34				
10559	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线39变压器	315	12.21	252	213.5385				
10560	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右6#杆变压器	315	30.1	252	157.185				
10561	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线35#金荷家园箱站1#主变间隔配电变压器	630	9.84	504	442.008				
10562	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线化机1#变亭1#主变	630	34.67	504	285.579				
10563	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站1#变压器	500	16.61	400	316.95				
10564	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区2#箱站2#主变	500	58.08	400	109.6				
10565	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线19#东方国际花园4#箱站1#主变	800	24.63	640	442.96				
10566	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右5变压器	250	34.88	200	112.8				
10567	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线5#九龙园2#变亭1#主变	630	52.25	504	174.825				
10568	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左6	315	6.98	252	230.013				
10569	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线6#幸福变亭1#主变	630	23.59	504	355.383				
10570	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线50支2变压器	315	44.29	252	112.4865				
10571	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线6#杆变压器	200	39.38	160	81.24				
10572	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线31#	250	52.7	200	68.25				

10573	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK1左1#变压器	200	63.9	160	32.2				
10574	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	金河小区4#箱站2#变压器	500	27.23	400	263.85				
10575	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线21支3兴盛1#变亭2#主变	800	42.78	640	297.76				
10576	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	华龙2#箱站1#主变	630	24.19	504	351.603				
10577	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104 返线头水稻二线5右5#杆变压器	315	52.25	252	87.4125				
10578	龙港区	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦2#变亭1#主变间隔配 电变压器	630	28.32	504	325.584				
10579	龙港区	锦西66kV变电站	西购线	西购线TK1乐都汇变亭1#主变	630	31.08	504	308.196				
10580	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日1#变亭主变间隔配电变压器	800	25.41	640	436.72				
10581	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑1号箱站1号主变	630	23.46	504	356.202				
10582	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区3#箱站2#主变	500	40.19	400	199.05				
10583	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线三村六区箱站1#主变间隔配电变 压器	500	23.92	400	280.4				
10584	龙港区	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线连山变亭1#主变	800	29.2	640	406.4				
10585	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨河6#箱站1#主变	630	36.8	504	272.16				
10586	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村1#箱站2#主变间隔配电 变压器	630	28.38	504	325.206				
10587	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线6#金伦箱站2#主变	630	36.13	504	276.381				
10588	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线电港箱站1#主变	500	60.77	400	96.15				
10589	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭1#主变	800	21.03	640	471.76				
10590	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸1#变亭1#主变间隔配 电变压器	500	68.78	400	56.1				
10591	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右1#	400	26.9	320	212.4				
10592	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧24支7#	315	81.45	252	-4.5675	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10593	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左2支3#变压器	315	63.85	252	50.8725				
10594	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14支4#	315	53.28	252	84.168				
10595	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线佳成变亭1#主变	400	14.94	320	260.24				
10596	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线44#华怡园3#箱站1#主变间隔配电 变压器	630	48.73	504	197.001				
10597	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	27.9	640	416.8				
10598	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	莲花三村四区箱站2#主变间隔配电变压器	400	64.32	320	62.72				
10599	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线16#变压器	315	26.63	252	168.1155				
10600	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧5左1#	315	31.37	252	153.1845				
10601	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线23左1变压器	400	32.01	320	191.96				
10602	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线14-TKF2东方国际花园5#箱站2#主变	630	44.13	504	225.981				
10603	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线13#变压器	200	27.8	160	104.4				
10604	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右7#变压器	100	63.64	80	16.36				
10605	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线化机厂1#箱站1#主变	500	46.68	400	166.6				
10606	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线22左1安宁2#变亭1#变压器间隔配电 变压器	400	60.44	320	78.24				
10607	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK3柜水稻二线TK3柜102 返线头水稻二线TK3右分歧1#杆变压器	315	53.87	252	82.3095				
10608	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线1#（左）变压器	315	74.48	252	17.388				
10609	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	高化四线世纪雅居1#变亭1#主变间隔配电 变压器	500	21.86	400	290.7				
10610	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线21支3兴盛1#变亭1#主变	800	35.07	640	359.44				
10611	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电 缆头铁机一线TK2左1#变压器	400	35.61	320	177.56				

10612	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左10#	315	60.6	252	61.11				
10613	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2昌盛园箱站1#主变	500	39.1	400	204.5				
10614	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右3支2#	315	6.06	252	232.911				
10615	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧5左2#变压器	315	46.44	252	105.714				
10616	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线5#三维家园变亭2#主变	630	29.43	504	318.591				
10617	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右3支3#变压器	315	11.73	252	215.0505				
10618	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电 缆头铁机一线TK2左2#变压器	100	12.15	80	67.85				
10619	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景3#变亭1#主变间隔配 电变压器	800	26.01	640	431.92				
10620	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线香提左岸2#变亭1#主变间隔配电变 压器	630	45.9	504	214.83				
10621	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线19#变压器	200	37.32	160	85.36				
10622	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线26左1文萃佳苑变亭1#主变间隔配电 变压器	500	36.9	400	215.5				
10623	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	化机厂2#箱站1#主变	400	33.18	320	187.28				
10624	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站变压器	800	14.82	640	521.44				
10625	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20右2#变压器	315	45.97	252	107.1945				
10626	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终 端化北一线31#	200	48.42	160	63.16				
10627	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨河3#箱站1#主变	630	68	504	75.6				
10628	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线30#变压器	315	36.03	252	138.5055				
10629	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭3#主变	800	10.44	640	556.48				
10630	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	10kV西连线7左2#变压器（小）	50	0.12	40	39.94				
10631	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	晟宇天玺小区1#变亭1#变	630	30.25	504	313.425				
10632	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧10#	315	15.52	252	203.112				
10633	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1右2#柱上变压器	315	0	252	252				
10634	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	金昌二期变亭1#主变	500	33.79	400	231.05				
10635	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3化北二线TK3柜102出 线化北二线TK3左2#变压器	315	54.4	252	80.64				
10636	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸1#变亭2#主变间隔配 电变压器	500	48.48	400	157.6				
10637	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右7#	200	4.11	160	151.78				
10638	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线2#变压器	50	0.06	40	39.97				
10639	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站2#主 变	500	27.94	400	260.3				
10640	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右2变压器	315	28.19	252	163.2015				
10641	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12-TK4永昌箱站1#主变	800	48.81	640	249.52				
10642	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14支#1	400	31.3	320	194.8				
10643	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区3#箱站1#变压器	500	23.74	400	281.3				
10644	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支2	80	20.21	64	47.832				
10645	龙港区	锦西66kV变电站	西购线	西购线TK1乐都汇变亭2#主变	630	8.44	504	450.828				
10646	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右2#杆变压器	315	24.03	252	176.3055				
10647	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区1#箱站2#主变	630	40.13	504	251.181				
10648	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧20#铁馨园4#箱站1#主 变	400	30.87	320	196.52				
10649	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区4#箱站2#主变	500	21.28	400	293.6				
10650	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	晟宇天玺小区2#变亭1#变	800	23.91	640	448.72				
10651	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭2#主变间隔 配电变压器	500	33.89	400	230.55				
10652	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6右2#杆变压器	160	14.25	128	105.2				

10653	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线13#杆主变压器	100	10.68	80	69.32				
10654	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线16#变压器	100	43.23	80	36.77				
10655	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	世纪雅苑一期箱站变压器	630	80.52	504	-3.276	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10656	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线丰乐变亭1#主变	800	41.8	640	305.6				
10657	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	莲花三村五区箱站1#主变间隔配电变压器	500	23.32	400	283.4				
10658	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸1#变亭1#主变	630	55.62	504	153.594				
10659	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线11右10#	315	19.9	252	189.315				
10660	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线铁路箱站1#主变	500	22.08	400	289.6				
10661	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左4#变压器	160	50.93	128	46.512				
10662	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线20右1#杆变压器	400	26.3	320	214.8				
10663	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线5右2#杆变压器	315	34.63	252	142.9155				
10664	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著1号变亭1号主变	630	20.03	504	377.811				
10665	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线64左分枝2#变压器	315	28	252	163.8				
10666	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线清华苑箱站变压器	500	36.08	400	219.6				
10667	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线13#玫瑰园2#箱站1#主变	630	36.89	504	271.593				
10668	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#环网柜右3#变压器	315	54.06	252	81.711				
10669	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	凌云2#箱变2#主变(备用)	630	26.73	504	335.601				
10670	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	三和6#箱站1#主变	630	74.6	504	34.02				
10671	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线三和5#箱站1#主变	630	51.33	504	180.621				
10672	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾2#变亭1#主变	630	25.46	504	343.602				
10673	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	翠海2#箱站2#主变	630	33.84	504	290.808				
10674	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭1#主变间隔配电变压器	630	31.87	504	303.219				
10675	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右12左分枝2#变压器(左)	200	66.12	160	27.76				
10676	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分枝#8变压器	400	42.5	320	150				
10677	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4变压器	250	28.16	200	129.6				
10678	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	32.55	640	379.6				
10679	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线8#九星2#箱站1#主变	1250	13.22	1000	834.75				
10680	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分枝06#左分枝03#变压器	315	20.29	252	188.0865				
10681	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉乾线	乾源山庄箱变2#主变	500	51.68	400	141.6				
10682	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	海宸家园2#变亭2#变压器	800	39.48	640	324.16				
10683	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	乾源金街1#箱站1#主变	630	50.6	504	185.22				
10684	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站1#变	315	57.65	252	70.4025				
10685	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5右分枝右2#变压器	315	32.13	252	150.7905				
10686	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分枝左5#变压器	200	33.54	160	92.92				
10687	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城1#箱站1#主变	630	25.87	504	341.019				
10688	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79#宏运四期变亭2#主变	500	44.1	400	179.5				
10689	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分枝右7#变压器	315	41.05	252	122.6925				
10690	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园2#箱站1#变	1000	43.62	800	363.8				
10691	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线康庭美墅小区2#箱变1#变	630	61.9	504	114.03				
10692	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#6变压器左	100	32.91	80	47.09				
10693	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤海7#箱站1#变压器	630	23.43	504	356.391				
10694	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教#2线凌云1#箱站1#主变	630	65.73	504	89.901				
10695	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79变压器	250	85.12	200	-12.8	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10696	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分枝33#变压器	315	37.66	252	133.371				
10697	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线山河澜湾1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	24.39	640	444.88				
10698	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞2#变电亭1#主变	400	26.64	320	213.44				

10699	龙港区	东窑66kV变电站	东园#2线	东园二线龙湾悦府1#变亭1#主变间隔配电 变压器	500	33.86	400	230.7				
10700	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线三和8#箱站1#主变	800	67.23	640	102.16				
10701	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海#4线44#左分歧6#变压器	315	35.81	252	139.1985				
10702	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭1#主变 间隔配电变压器	630	34.17	504	288.729				
10703	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线72左3变压器	315	42.83	252	117.0855				
10704	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线奥园1#箱站2#主变间隔配电变 压器	1000	39.06	800	409.4				
10705	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分歧#10变压器	315	21.21	252	185.1885				
10706	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左3#变压器	100	72.36	80	7.64				
10707	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭1#主变	630	35.65	504	279.405				
10708	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫2#变亭1#主变间隔配 电变压器	800	45.15	640	278.8				
10709	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭2#主变	630	25.9	504	340.83				
10710	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左4#变压器	100	18.24	80	61.76				
10711	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68左3#变压器	200	51.5	160	57				
10712	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线新海二线#38变压器左	315	44.86	252	110.691				
10713	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	莲花二村妇联楼变亭1#主变间隔配电变 压器	630	31.62	504	304.794				
10714	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线41变压器	400	64.93	320	60.28				
10715	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭2#主 变	630	33.81	504	290.997				
10716	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线11#变压器	100	32.04	80	47.96				
10717	龙港区	东窑66kV变电站	东学1号线	东学线海洋绿洲3#变亭1#主变间隔配 电变压器	630	20.57	504	374.409				
10718	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	渤船1#箱变1#主变	630	42.7	504	234.99				
10719	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际1#变亭2#配电变压器	630	21.05	504	371.385				
10720	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	八大家1#箱变2#主变	630	34.79	504	284.823				
10721	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华城1#变亭2#变压器配电变压器	400	30.09	320	199.64				
10722	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海2线84宏运三期箱变-1	630	27.35	504	331.695				
10723	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线75左2#变压器	315	20.63	252	187.0155				
10724	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF6金城华城三组团变 亭2#主变间隔配电变压器	800	21.84	640	465.28				
10725	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2#（左）变压器	200	33.6	160	92.8				
10726	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#高压环网柜右40#变压器	400	42.15	320	151.4				
10727	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著2号变亭2号主变	800	11.25	640	550				
10728	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景2箱式变电站2#变	315	87.14	252	-22.491	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10729	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫1#变亭2#主变间隔 配电变压器	800	25.14	640	438.88				
10730	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾6#变亭2#主 变间隔配电变压器	800	17.07	640	503.44				
10731	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#9变压器	200	21.33	160	117.34				
10732	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	玉新三线青家园箱站2#主变	1000	50.79	800	292.1				
10733	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线59#变压器	315	35.49	252	140.2065				
10734	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#34变压器	315	29.83	252	158.0355				
10735	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船5#箱站2#主变	630	20.13	504	377.181				
10736	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线73变压器	100	12.6	80	67.4				
10737	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	静园箱变主变	630	18.36	504	388.332				
10738	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧11#变压器	315	33.59	252	146.1915				
10739	龙港区	东窑66kV变电站	东城#1线	首创龙湾二期3号变亭2号变压器	800	20.31	640	477.52				
10740	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景3#箱站2#变	630	44.38	504	224.406				

10741	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾2变亭2#变压器间隔配电变压器	630	36.44	504	274.428				
10742	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁1#变亭1主变	630	15.59	504	405.783				
10743	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右3#变压器	200	38.01	160	83.98				
10744	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线泰达书院1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	20.41	504	375.417				
10745	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	23.17	504	358.029				
10746	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67右3变压器1	200	16.48	160	127.04				
10747	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城二期变亭2#主变间隔配电变压器	630	24.44	504	350.028				
10748	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左10变压器左	315	34.63	252	142.9155				
10749	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	新化二线新空间1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	33.6	640	371.2				
10750	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF永木清华2#箱站2#主变间隔配电变压器	500	25.09	400	274.55				
10751	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线城市公司充电桩箱站1#主变间隔配电变压器	630	22.76	504	360.612				
10752	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF2左13左1变压器	160	17.5	128	100				
10753	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右7#变压器	315	27.33	252	165.9105				
10754	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线53变压器	315	36.54	252	136.899				
10755	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左17#变压器左	200	30.48	160	99.04				
10756	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线奥园4#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	22.08	800	579.2				
10757	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	29.97	640	400.24				
10758	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线凯旋城1#箱站1#变	630	41.75	504	240.975				
10759	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线12#变压器	315	37.37	252	134.2845				
10760	龙港区	东窑66kV变电站	东城#1线	首创龙湾二期3号变亭1号变压器	800	11.34	640	549.28				
10761	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	安居园2#箱站主变	1250	23.26	1000	709.25				
10762	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海5#线TK2支1碧桂园2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	74.83	504	32.571				
10763	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68右2#变压器	315	29.9	252	157.815				
10764	龙港区	新区66kV变电站	新马线	龙程家园变电亭1#主变	630	46	504	214.2				
10765	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园2#箱站1#主变	500	85.95	400	-29.75	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10766	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著1号变亭2号主变	630	22.22	504	364.014				
10767	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线38发达公寓配电站1#变压器	630	25.75	504	341.775				
10768	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都1#变亭1#主变	630	29.27	504	319.599				
10769	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾4#变亭1#变压器间隔配电变压器	500	38.88	400	205.6				
10770	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线凯旋城2#箱站2#变	1000	45.57	800	344.3				
10771	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线63变压器	315	12.32	252	213.192				
10772	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧19#变压器	315	20.16	252	188.496				
10773	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	新化一线海日分歧39#朝修1#箱站-2	500	31.8	400	241				
10774	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都1#变亭2#主变	630	31.52	504	305.424				
10775	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	望海1#箱变1#主变	800	48.96	640	248.32				
10776	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞1#变电亭2#主变	400	18.63	320	245.48				
10777	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	新马线70右分歧静园箱站支1变压器	160	0	128	128				
10778	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城2#箱站1#主变	630	33.71	504	291.627				
10779	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67右分歧右3#变压器	200	22.47	160	115.06				
10780	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线奥园5#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	16.77	800	632.3				
10781	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#5变压器	315	23.21	252	178.8885				

10782	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线山水倾城1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	33.21	640	374.32				
10783	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞3#变亭1#主变	315	23.33	252	178.5105				
10784	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2右分歧右8右4#变压器	315	34.38	252	143.703				
10785	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园2#箱站2#主变	630	17.9	504	391.23				
10786	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	43.77	504	228.249				
10787	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾2#变亭2#主变	630	26.19	504	339.003				
10788	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著3号变亭1号主变	800	5.91	640	592.72				
10789	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线77右4#	400	44.88	320	140.48				
10790	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左3#变压器	400	40.83	320	156.68				
10791	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#13变压器	315	42.1	252	119.385				
10792	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	19.23	800	607.7				
10793	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线39变压器	315	64.73	252	48.1005				
10794	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右12左分歧2#变压器(右)	200	39.72	160	80.56				
10795	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线山河澜湾3#变亭1#主变间隔配电变压器	800	36.27	640	349.84				
10796	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城4#箱站1#主变	630	31.75	504	303.975				
10797	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2右分歧右17#变压器左	100	68.16	80	11.84				
10798	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线TK2分2碧桂园4#变亭2#主变间隔配电变压器	800	13.5	640	532				
10799	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#51变压器	100	36.81	80	43.19				
10800	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾6#变亭1#主变间隔配电变压器	800	24.84	640	441.28				
10801	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾3#变亭2#主变间隔配电变压器	400	30.78	320	196.88				
10802	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华城1#变亭1#变压器配电变压器	400	33.15	320	187.4				
10803	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园1箱站#1主变	630	13.9	504	416.43				
10804	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线TK2分2碧桂园3#变亭2#主变间隔配电变压器	400	31.14	320	195.44				
10805	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左3#	315	71.52	252	26.712				
10806	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	24.29	504	350.973				
10807	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾5#变亭1#主变间隔配电变压器	400	30.63	320	197.48				
10808	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁2#变亭2主变	630	29.94	504	315.378				
10809	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#14变压器	315	23.17	252	179.0145				
10810	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#6变压器右	250	19.2	200	152				
10811	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右3#变压器	315	20.73	252	186.7005				
10812	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾2变亭1#变压器间隔配电变压器	630	45.11	504	219.807				
10813	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线1#高压分接箱路灯(高乙)	400	7.08	320	291.68				
10814	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	朝修1#箱站1#变压器	500	19.72	400	301.4				
10815	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	公安局1#箱站变压器	630	18.13	504	389.781				
10816	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左3#变压器	315	27.08	252	166.698				
10817	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#高压环网柜右34#变压器	100	19.65	80	60.35				
10818	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左23#龙兴家园箱站2#主变	630	44.83	504	221.571				
10819	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左13#变压器	315	29.78	252	158.193				
10820	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭1#主变	630	27.27	504	332.199				
10821	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#10变压器	315	39.14	252	128.709				

10822	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线奥园6#变亭1#主变间隔配电变压器	630	58.62	504	134.694				
10823	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁2#变亭1主变	630	21.78	504	366.786				
10824	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左18#变压器	160	26.74	128	85.216				
10825	龙港区	东窑66kV变电站	东学1号线	东学线海洋绿洲2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	36.1	504	276.57				
10826	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#5变压器	200	70.05	160	19.9				
10827	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧2#变压器	315	30.67	252	155.3895				
10828	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左12#变压器	200	36.58	160	86.84				
10829	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#13变压器	315	24.54	252	174.699				
10830	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	18.63	504	386.631				
10831	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	工会大厦变电亭1#主变	500	26.37	400	268.15				
10832	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右5#右变压器	315	11.68	252	215.208				
10833	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF6金城华城五组团变亭1#主变间隔配电变压器	400	17.97	320	248.12				
10834	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁1#变亭2主变	630	26.22	504	338.814				
10835	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	凯地盛堡变亭2#变压器间隔配电变压器	630	25.3	504	344.61				
10836	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	宏运高层1#变	1000	14.14	800	658.6				
10837	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线7#环网柜右2#	400	0	320	320				
10838	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线海景豪苑1#箱站2#主变	500	23.56	400	282.2				
10839	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	八大家2#箱变1#主变	630	25.29	504	344.673				
10840	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#11变压器（200）	315	30.25	252	156.7125				
10841	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	安居箱变1#主变	630	51.4	504	180.18				
10842	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧莲花二村七区箱站2#主变间隔配电变压器	500	19.04	400	304.8				
10843	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	37.68	640	338.56				
10844	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤海6#箱站2#变压器	630	36.67	504	272.979				
10845	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都2#变亭1#主变	630	18.27	504	388.899				
10846	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	海晨家园1#变亭2#变压器	800	31.98	640	384.16				
10847	龙港区	东窑66kV变电站	东海5号线	东海五线TK8分4支1三和恬园5#变亭1#主变间隔配电变压器	500	28.67	400	256.65				
10848	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	财政高层1#变	1000	17.76	800	622.4				
10849	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线44变压器	200	50.16	160	59.68				
10850	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线7#高压环网柜右分歧右1支1变压器	315	58.31	252	68.3235				
10851	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华1#箱站1#主变间隔配电变压器	500	21.06	400	294.7				
10852	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著4号变亭2号主变	500	13.92	400	330.4				
10853	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线清华苑二期箱站1#主变	500	16.83	400	315.85				
10854	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线山河澜湾4#变亭1#主变间隔配电变压器	500	36.32	400	218.4				
10855	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	供电局箱变1#主变	500	77.6	400	12				
10856	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线80右3变压器	250	13.68	200	165.8				
10857	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	公安局2#箱站变压器	500	16.54	400	317.3				
10858	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	三和3#箱站1#主变	800	45.68	640	274.56				
10859	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右5#左变压器	315	21.49	252	184.3065				
10860	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左1#	315	14.35	252	206.7975				
10861	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线63#左分歧#2变压器	315	24.35	252	175.2975				
10862	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧20#大化肥箱站1#主变间隔配电变压器	400	34.44	320	182.24				

10863	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线60左分枝左5变压器	100	73.29	80	6.71				
10864	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分枝#3变压器	200	56.19	160	47.62				
10865	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	10KV玉龙线首创花溪箱站主变	630	24.95	504	346.815				
10866	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海#4线44#左分枝4#变压器	315	48	252	100.8				
10867	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭1#主变	630	40.92	504	246.204				
10868	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分枝右16#变压器	315	62.38	252	55.503				
10869	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站2#变	315	72.73	252	22.9005				
10870	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线22右分枝3#变压器	100	21.12	80	58.88				
10871	龙港区	新区66kV变电站	新炼线	新炼线莲花二村九区箱站1#主变间隔配电变压器	500	21.84	400	290.8				
10872	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分枝右3变压器（315）	315	18.32	252	194.292				
10873	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左7#变压器	200	47.5	160	65				
10874	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃1#变亭1#主变	630	44.32	504	224.784				
10875	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分枝左7#变压器	400	30.38	320	198.48				
10876	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分枝左8#富亿达-1#变压器	630	16	504	403.2				
10877	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭3#主变间隔配电变压器	800	29.52	640	403.84				
10878	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城二期变亭1#主变间隔配电变压器	630	30.76	504	310.212				
10879	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分枝12#变压器	315	29.14	252	160.209				
10880	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#39变压器左	200	73.1	160	13.8				
10881	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分枝#10变压器	315	67.6	252	39.06				
10882	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园1#箱站1#变	1000	75.9	800	41				
10883	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	碧海家园箱变1#变压器	630	34.6	504	286.02				
10884	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭变亭2#主变配电变压器	800	40.23	640	318.16				
10885	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾3#变亭1#主变间隔配电变压器	400	29.25	320	203				
10886	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分枝17右14#变压器	200	8.31	160	143.38				
10887	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线33右1#广电箱站1#主变间隔配电变压器	630	21.14	504	370.818				
10888	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝#左10变压器	315	55.65	252	76.7025				
10889	龙港区	东窑66kV变电站	东城#2线	东城二线首创龙湾二期2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	40.05	640	319.6				
10890	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	中大变电亭1#主变	500	64.36	400	78.2				
10891	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站2#变压器配电变压器	800	36.49	640	348.08				
10892	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线8#高压环网柜右分枝右2#变压器	315	41.3	252	121.905				
10893	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左19#变压器	315	32.16	252	150.696				
10894	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	凯地家园二期箱站2#主变	630	33.49	504	293.013				
10895	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站1#变压器配电变压器	800	28.43	640	412.56				
10896	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线奥园2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	13.9	800	661				
10897	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线TK4书芳苑七期箱站1#主变	630	24.51	504	349.587				
10898	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	35.2	400	224				
10899	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线5#高压环网柜望海3#箱变2#变	630	60.41	504	123.417				
10900	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左2#变压器	315	36.35	252	137.4975				
10901	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线山河澜湾2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	44.88	640	280.96				
10902	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	乾源金街2#箱站1#主变	630	51.68	504	178.416				

10903	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分枝左7#变压器	315	38.89	252	129.4965				
10904	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#44变压器左	400	68.63	320	45.48				
10905	龙港区	东窑66kV变电站	东学1号线	东学线海洋绿洲1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	35.08	504	282.996				
10906	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14右11#富亿达高乙-1#变压器	800	34.14	640	366.88				
10907	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线60左4金鑫A区箱站1主变配电变压器	500	26.59	400	267.05				
10908	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都2#变亭2#主变	630	24.21	504	351.477				
10909	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线52右4#变压器	315	43.62	252	114.597				
10910	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线72左4左1#变压器	315	36.11	252	138.2535				
10911	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分枝20#变压器	315	16.1	252	201.285				
10912	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	新化二线新空间3#箱站1#主变	630	40.86	504	246.582				
10913	龙港区	东窑66kV变电站	东城#2线	东城二线首创龙湾二期1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	46.56	640	267.52				
10914	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分枝9#变压器	400	44.58	320	141.68				
10915	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾1变亭1#变压器间隔配电变压器	500	42.18	400	189.1				
10916	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线13#玫瑰园1#箱站1#主变	800	37.02	640	343.84				
10917	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站2#主变间隔配电变压器	630	27.52	504	330.624				
10918	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华城三组团二期1#主变间隔配电变压器	400	33.33	320	186.68				
10919	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	30.36	640	397.12				
10920	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	凯地盛堡变亭1#变压器间隔配电变压器	630	24.92	504	347.004				
10921	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线TKF3富亿达2#配电站1#主变	800	9.99	640	560.08				
10922	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教二线奥园3#箱站1#主变间隔配电变压器	630	38.22	504	263.214				
10923	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左4#变压器2	200	60.18	160	39.64				
10924	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤海5#箱站1#主变	630	27.21	504	332.577				
10925	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左17#变压器右	250	29.16	200	127.1				
10926	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF5金城华城三期变亭1#主变间隔配电变压器	630	27.3	504	332.01				
10927	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	玉新三线依维柯小区箱站1#主变间隔配电变压器	315	29.37	252	159.4845				
10928	龙港区	东窑66kV变电站	东海5号线	东海五线TK8分4支1三和恬园6#变亭1#主变间隔配电变压器	500	57.6	400	112				
10929	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分枝左16#变压器	200	23.94	160	112.12				
10930	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海5线TK2支1碧桂园1#变亭1#主变	800	38.82	640	329.44				
10931	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分枝右12#变压器	315	75.27	252	14.8995				
10932	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾1#变亭2#主变	800	34.53	640	363.76				
10933	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14左2#变压器	100	54.24	80	25.76				
10934	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线17#变压器	315	53.51	252	83.4435				
10935	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	望海2#箱变2#主变	630	58.44	504	135.828				
10936	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线百莲花园箱站2#主变	630	32.83	504	297.171				
10937	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和2#箱站1#主变	800	47.22	640	262.24				
10938	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华苑变亭2#主变间隔配电变压器	630	44.03	504	226.611				
10939	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华1#箱站2#主变间隔配电变压器	500	49.22	400	153.9				
10940	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4右分枝1#变压器	200	31.32	160	97.36				
10941	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分枝3#变压器	315	29.17	252	160.1145				
10942	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线77右4#-1	315	29.08	252	160.398				

10943	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#43变压器	315	4.22	252	238.707				
10944	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线6#双龙变亭1#主变	500	49.22	400	153.9				
10945	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城3#箱站1#主变	630	26.03	504	340.011				
10946	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都1#箱站1#变压器	630	26.29	504	338.373				
10947	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	乾源金街1#箱站2#主变	630	35.68	504	279.216				
10948	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	68.35	504	73.395				
10949	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和4#箱站1#主变	800	47.4	640	260.8				
10950	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	芙蓉园变电亭2#主变	630	40.86	504	246.582				
10951	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都2#箱站2#变压器	630	21.68	504	367.416				
10952	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线71#变压器	315	25.4	252	171.99				
10953	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	中学箱变	500	30.32	400	248.4				
10954	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线80右2变压器	315	16.67	252	199.4895				
10955	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭3#主变间隔配电变压器	630	34.6	504	286.02				
10956	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线TKF龙湾恬园变亭1#变压器	500	34.94	400	225.3				
10957	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	绣园1#变电亭2#主变	500	72.86	400	35.7				
10958	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞2#变电亭2#主变	400	16.53	320	253.88				
10959	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华城三组团二期2#主变间隔配电变压器	400	29.7	320	201.2				
10960	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线29#变压器	315	37.56	252	133.686				
10961	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉乾线	乾源山庄箱变1#主变	500	31.32	400	243.4				
10962	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线朝修2#箱站1#主变	630	40	504	252				
10963	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线37变压器	315	64.48	252	48.888				
10964	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧06#左分歧04#变压器	315	34.38	252	143.703				
10965	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68左1变压器	100	38.61	80	41.39				
10966	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾1#变亭1#主变	800	20.07	640	479.44				
10967	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都2#箱站1#变压器	630	24.98	504	346.626				
10968	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线海天银座2#变	315	26.51	252	168.4935				
10969	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线52左2望海发达1#箱站主变	500	33.2	400	234				
10970	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线72#变压器	315	36.73	252	136.3005				
10971	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃2#变亭1#主变	630	49.78	504	190.386				
10972	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线93#变压器	315	30.29	252	156.5865				
10973	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	凯地家园二期箱站1#主变	630	26.6	504	336.42				
10974	龙港区	东窑66kV变电站	东城#2线	东城二线首创龙湾二期2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	33.15	640	374.8				
10975	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧03#右分歧05#变压器	200	52.74	160	54.52				
10976	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	新空间2#变电亭1#主变	630	34.01	504	289.737				
10977	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右15右2#变压器	200	27.96	160	104.08				
10978	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创象墅1#箱站1#变压器配电变压器	800	19.8	640	481.6				
10979	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线海景豪苑2#箱站1#主变	500	30.6	400	247				
10980	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际2#变电亭1#配电变压器	630	17.43	504	394.191				
10981	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际2#变电亭2#配电变压器	630	18.44	504	387.828				
10982	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#37变压器	400	41.72	320	153.12				
10983	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线94#变压器	200	38.88	160	82.24				
10984	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	望海2#箱变变压器	630	20.91	504	372.267				
10985	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和10#箱站1#主变	400	55.74	320	97.04				
10986	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线61左分歧2#变压器	315	81.71	252	-5.3865	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10987	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分歧12#左变压器	200	7.65	160	144.7				

10988	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教三线TK2奥园四期变亭变压器	500	31.58	400	242.1				
10989	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线40#政府安居箱站2#主变	400	0.15	320	319.4				
10990	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左2#	315	37.4	252	134.19				
10991	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF华维佳园箱站1#主变间隔 配电变压器	500	59.55	400	102.25				
10992	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线泰达书院2#变亭2#主变间隔配电 变压器	400	32.34	320	190.64				
10993	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都3#箱站1#变压器	630	38.7	504	260.19				
10994	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左4#变压器1	200	29.31	160	101.38				
10995	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧06#左分歧01#变压器	160	47.7	128	51.68				
10996	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线60变压器	100	10.92	80	69.08				
10997	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著4号变亭1号主变	500	11.36	400	343.2				
10998	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景4#箱站1#主变间隔配电 变压器	500	88.32	400	-41.6	2026.3.15	2026.12.12	0.09	9%
10999	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园1箱站#2主变	630	17.87	504	391.419				
11000	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪1#变亭2#主变间隔配 电变压器	630	43.24	504	231.588				
11001	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧22#变压器	315	25.27	252	172.3995				
11002	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	龙程箱站2#主变	800	64.01	640	127.92				
11003	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	申海箱站1#主变	630	42.1	504	238.77				
11004	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农2线18+1#右分歧3#王字楼变厅1#主变	500	18.91	400	305.45				
11005	龙港区	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线60左分歧左2变压器315	315	37.77	252	133.0245				
11006	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	绣园2#变电亭1#主变	500	50.05	400	149.75				
11007	龙港区	东窑66kV变电站	东园#2线	东园二线龙湾悦府2#变亭1#主变间隔配电 变压器	630	31.43	504	305.991				
11008	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线57变压器	200	18.24	160	123.52				
11009	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线40变压器	315	35.84	252	139.104				
11010	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧23#变压器	315	42.3	252	118.755				
11012	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左10#变压器	315	66.38	252	42.903				
11013	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#15变压器	400	25.3	320	218.8				
11014	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线翠海3#箱站101变压器	630	30.03	504	314.811				
11015	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和7#箱站1#主变	630	70.4	504	60.48				
11016	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右10#变压器	315	32.98	252	148.113				
11017	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右4#变压器	400	57.43	320	90.28				
11018	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都东区变亭2#主变间隔配电变压器	630	39.46	504	255.402				
11019	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧10#变压器	160	16.63	128	101.392				
11020	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾1变亭2#变压器间隔配电变压器	500	36.74	400	216.3				
11021	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华苑变亭1#主变间隔配电变压器	630	14.79	504	410.823				
11022	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右6右分歧右3#变压器右	400	41.85	320	152.6				
11023	龙港区	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际3#变电亭2#配电变压器	630	17.59	504	393.183				
11024	龙港区	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园2#箱站1#主变	630	27.43	504	331.191				
11025	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪2#变亭1#主变间隔配 电变压器	630	29.56	504	317.772				
11026	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44左13#变压器	400	22.92	320	228.32				
11027	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5左分歧左3#变压器右	315	47.7	252	101.745				
11028	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2#（右）变压器	200	45.84	160	68.32				
11029	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭2#主变间 隔配电变压器	1000	24.9	800	551				
11030	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭2#主变	630	26.92	504	334.404				
11031	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右16#变压器	315	26.19	252	169.5015				

11032	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右分歧右17#变压器右	315	26.13	252	169.6905				
11033	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化一线	10kV玉化一线5#凯地家园箱站102变压器	630	42.59	504	235.683				
11034	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF5金城华城三期变亭2#主变间隔配电变压器	630	25.68	504	342.216				
11035	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右分歧右6#变压器	400	28.28	320	206.88				
11036	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线63#左分歧3#变压器	315	63.75	252	51.1875				
11037	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线71变压器	315	73.59	252	20.1915				
11038	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园1#箱站1#主变	500	40.58	400	197.1				
11039	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右17#变压器	315	53.21	252	84.3885				
11040	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线70#变压器	315	53.9	252	82.215				
11041	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线康庭美墅小区1#箱变1#变	630	52.98	504	170.226				
11042	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线志达配变站2#主变	500	34.27	400	228.65				
11043	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	公安局3#箱站变压器	630	26.39	504	337.743				
11044	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#高压环网柜右12#变压器	50	65.76	40	7.12				
11045	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左6#变压器	100	1.92	80	78.08				
11046	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和1#箱站1#主变	800	67.71	640	98.32				
11047	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线40#政府安居箱站1#主变	800	33.65	640	370.8				
11048	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	15	640	520				
11049	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线海天银座1#变	315	36.73	252	136.3005				
11050	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭箱站1#主变	630	18.44	504	387.828				
11051	龙港区	东窑66kV变电站	东城#2线	东城二线首创龙湾二期1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	52.23	640	222.16				
11052	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线22右分歧2支1变压器	315	29.11	252	160.3035				
11053	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右6右分歧右3#变压器左	315	26.73	252	167.8005				
11054	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都3#箱站2#主变	630	45.24	504	218.988				
11055	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创象墅1#箱站2#变压器配电变压器	800	21	640	472				
11056	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海3线87#变压器	315	22.36	252	181.566				
11057	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	19.97	504	378.189				
11058	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	凌云变电亭1#主变	400	50.8	320	116.8				
11059	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#12变压器1	200	9.65	160	140.7				
11060	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	凌云安居箱变1#主变	630	23.97	504	352.989				
11061	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景5#箱站1#变	315	41.3	252	121.905				
11062	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾4#变亭2#变压器间隔配电变压器	500	35.49	400	222.55				
11063	龙港区	新区66kV变电站	新炼线	新炼一线莲花二村变亭2#主变间隔配电变压器	630	42.06	504	239.022				
11064	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右11#变压器	315	31.56	252	152.586				
11065	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	海宸家园1#变亭1#变压器	800	32.64	640	378.88				
11066	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线三和9#箱站1#变	500	40.67	400	196.65				
11067	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线42变压器	315	36.35	252	137.4975				
11068	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	翠海1#箱站1#主变	630	55.17	504	156.429				
11069	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧28#变压器	315	20.42	252	187.677				
11070	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线渤船2#箱站变压器	630	53.33	504	168.021				
11071	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5左分歧左3#变压器左	100	62.22	80	17.78				
11072	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线南山佳苑4#箱站1#主变间隔配电变压器	800	9.66	640	562.72				
11073	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑6#箱站1#主变间隔配电变压器	800	15.66	640	514.72				
11074	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑1#箱站1#主变	800	15.21	640	518.32				

11075	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区2#箱站2#主变间隔配电变压器	800	31.62	640	387.04				
11076	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑3#箱站1主一次配电变压器	630	9.87	504	441.819				
11077	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主一次间隔配电变压器	800	22.74	640	458.08				
11078	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北17#变亭1#主变间隔配电变压器	800	14.1	640	527.2				
11079	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线TK10支1东门21#楼变亭1#主变间隔配电变压器	500	27.56	400	262.2				
11080	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑1#配电变压器	630	15.27	504	407.799				
11081	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	铁北26#楼箱站1#变压器	630	17.49	504	393.813				
11082	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北9#箱站1#主变间隔配电变压器	630	17.84	504	391.608				
11083	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑5#箱站1#配电变压器	800	7.56	640	579.52				
11084	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑8#箱站2#主变间隔配电变压器	630	12.67	504	424.179				
11085	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门12#变亭1#主变间隔配电变压器	630	21.84	504	366.408				
11086	龙港区	营盘66kV变电站	营炼一线	东门新区3#箱站1#主一次间隔1#配电变压器	800	27.09	640	423.28				
11087	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑9#箱站2#主变间隔配电变压器	630	10.44	504	438.228				
11088	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑10#箱站1#主变间隔配电变压器	630	12.38	504	426.006				
11089	龙港区	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑7#箱站2#主变间隔配电变压器	800	16.14	640	510.88				
11090	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子南台区变压器	200	76.5	160	7				
11091	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线上石佛台区变压器	50	41.1	40	19.45				
11092	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛一二队变压器	50	30.48	40	24.76				
11093	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线市场台区变压器	200	52.47	160	55.06				
11094	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北支线小董分歧小西沟变压器	50	28.83	40	25.585				
11095	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟北台区变压器	200	44.43	160	71.14				
11096	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线杨屯台区变压器	100	46.16	80	33.84				
11097	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南水利台区变压器	50	34.81	40	22.595				
11098	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井2#	50	13.89	40	33.055				
11099	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾新台区变压器	100	70.19	80	9.81				
11100	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线房身窑台区变压器	100	72.87	80	7.13				
11101	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队变压器	200	36.15	160	87.7				
11102	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区医院台区变压器	200	49.03	160	61.94				
11103	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线城建台区变压器	200	48.32	160	63.36				
11104	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道西台区变压器	80	77.54	64	1.968				
11105	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井3	50	33.15	40	23.425				
11106	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子粮库住宅台区变压器	200	11.86	160	136.28				
11107	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲北台区变压器	200	9.29	160	141.42				
11108	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上松台区变压器	200	56.78	160	46.44				
11109	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西东台区变压器	100	48.68	80	31.32				
11110	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线邮厦台区变压器	400	46.44	320	134.24				
11111	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北3#变压器	100	6.96	80	73.04				
11112	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	笔架山猪场变压器	400	23.6	320	225.6				
11113	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家子台区变压器	100	79.44	80	0.56				
11114	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山台区变压器	200	77.81	160	4.38				
11115	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	下松南水利2#变压器（19年第二批）	100	8	80	72				

11116	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属2#台区变压器	100	88.28	80	-8.28	2026.02.11	2026.02.20	0.02	2%
11117	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎比架山南机井	50	0.03	40	39.985				
11118	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳检台区变压器	200	74.61	160	10.78				
11119	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线刘沟台区变压器	100	48.93	80	31.07				
11120	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松北沟机井	50	8.7	40	35.65				
11121	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾西台区变压器	100	51.63	80	28.37				
11122	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙石支线沙锅屯蔬菜大棚变压器	50	92.34	40	-6.17	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11123	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道东台区变压器	100	48.86	80	31.14				
11124	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	10kV黄土坎线姚东分3#铁路支9#杆黄土坎701变压器	50	30.42	40	24.79				
11125	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线赵屯台区变压器	50	129.69	40	-24.845	2026.02.18	2026.02.20	0.02	2%
11126	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区住宅1号台区变压器	200	35.52	160	88.96				
11127	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线房身窑2#台区变压器	100	57.09	80	22.91				
11128	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲南台区变压器	200	27.39	160	105.22				
11129	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线申南水利变压器	100	3.23	80	76.77				
11130	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	yhg 暖馨小区1号箱变1号变压器	400	46.5	320	134				
11131	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎梁家机井2#变压器	50	0.03	40	39.985				
11132	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子北台区变压器	200	61.58	160	36.84				
11133	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎新发屯台区机井2#	100	4.97	80	75.03				
11134	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下石佛台区变压器	160	28.76	128	81.984				
11135	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家子西水利变压器	160	3.52	128	122.368				
11136	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线南票饭店台区变压器	100	21.06	80	58.94				
11137	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线交通局住宅台区变压器	50	64.82	40	7.59				
11138	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家2#台区变压器	100	21.48	80	58.52				
11139	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线李家沟台区变压器	30	65.35	24	4.395				
11140	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线后富北台区变压器	100	36.72	80	43.28				
11141	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线南山台区变压器	30	28.66	24	15.402				
11142	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水库住宅台区变压器	100	65.4	80	14.6				
11143	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线柳树台区变压器	100	46.42	80	33.58				
11144	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟大棚变压器	200	9.87	160	140.26				
11145	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线河东台区变压器	100	42.59	80	37.41				
11146	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下松北机井	50	6.39	40	36.805				
11147	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线桥南台区变压器	200	67.35	160	25.3				
11148	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯西水利台区变压器	30	49.32	24	9.204				
11149	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高东2#台区变压器	200	54.33	160	51.34				
11150	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔东2#台区变压器	50	44.3	40	17.85				
11151	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯村变压器	200	47.58	160	64.84				
11152	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯村2#台区变压器	100	54.41	80	25.59				
11153	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚西台区变压器	100	86.37	80	-6.37	2026.02.16	2026.02.20	0.02	2%
11154	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线八家子台区变压器	50	41.29	40	19.355				
11155	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎蔬菜大棚变压器	100	24.21	80	55.79				
11156	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	白土沟2#配电变压器	50	34.89	40	22.555				
11157	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高西台区变压器	160	33.11	128	75.024				
11158	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红红分歧红红北变压器	200	33.68	160	92.64				
11159	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山小区变压器	200	39.93	160	80.14				
11160	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙八队台区变压器	100	42	80	38				
11161	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北2#台区变压器	30	127.38	24	-14.214	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11162	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区住宅2号台区变压器	200	33.92	160	92.16				
11163	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下和尚沟台区变压器	200	49.1	160	61.8				
11164	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线工商行住宅台区变压器	315	49.43	252	96.2955				
11165	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下新安东台区变压器	200	24.35	160	111.3				

11166	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔东台区变压器	100	56.97	80	23.03				
11167	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲屯台区变压器	100	53.52	80	26.48				
11168	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红砬新农村变压器	50	78.66	40	0.67				
11169	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线农牧台区变压器	200	64.2	160	31.6				
11170	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线申屯台区变压器	200	38.21	160	83.58				
11171	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙九队台区变压器	100	36.51	80	43.49				
11172	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道3#台区变压器	50	58.26	40	10.87				
11173	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线陈地方沟变压器	100	57.59	80	22.41				
11174	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子西台区变压器	200	19.8	160	120.4				
11175	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家台区变压器	50	87.62	40	-3.81	2026.02.18	2026.02.20	0	0%
11176	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯果园水井	50	20.31	40	29.845				
11177	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线申城线东方住宅台区变压器	315	64.21	252	49.7385				
11178	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北2#台区变压器	200	43.05	160	73.9				
11179	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线保险住宅台区变压器	400	9.88	320	280.48				
11180	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区6号箱变压器2#	630	38.13	504	263.781				
11181	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井1#	50	10.59	40	34.705				
11182	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红砬分歧小红砬变压器	400	13.71	320	265.16				
11183	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	乌北3#	50	50.09	40	14.955				
11184	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯东水利变压器	100	41.43	80	38.57				
11185	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲2号台区	100	55.6	80	24.4				
11186	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡盘道沟村盘道沟水井1	50	25.71	40	27.145				
11187	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王屯台区变压器	100	45.72	80	34.28				
11188	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线国教台区变压器	200	44.63	160	70.74				
11189	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔沟村井台区机井	50	0.03	40	39.985				
11190	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线宝泉沟台区变压器	50	57.84	40	11.08				
11191	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线水泥厂住宅台区变压器	315	38.95	252	129.3075				
11192	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯台区变压器	200	76.46	160	7.08				
11193	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队新台区变压器	200	34.32	160	91.36				
11194	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛新区台区变压器	100	40.02	80	39.98				
11195	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东山机井	50	50.7	40	14.65				
11196	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山北水利变压器	50	12.48	40	33.76				
11197	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯水井3	50	0.03	40	39.985				
11198	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线武装部住宅变压器	200	32.64	160	94.72				
11199	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线北沟台区变压器	50	27.88	40	26.06				
11200	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北水利变压器	160	6.53	128	117.552				
11201	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属4#变压器	100	11.64	80	68.36				
11202	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线管家沟台区变压器	200	46.38	160	67.24				
11203	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高屯台区变压器	200	49.13	160	61.74				
11204	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线水泥支线前付东分歧前富东变压器	50	55.57	40	12.215				
11205	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南2#台区变压器	100	48.47	80	31.53				
11206	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井1	50	41.22	40	19.39				
11207	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区5号箱变压器1#	630	55.84	504	152.208				
11208	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎东水变压器	30	20.18	24	17.946				
11209	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线董家沟台区变压器	100	30.92	80	49.08				
11210	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱二上台区变压器	80	52.8	64	21.76				
11211	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚大棚台区变压器	50	18.03	40	30.985				
11212	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西沟机井1#	50	6.39	40	36.805				
11213	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西南台区变压器	50	11.49	40	34.255				
11214	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线后寺台区变压器	100	52.85	80	27.15				
11215	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线李河沿台区变压器	30	40.65	24	11.805				
11216	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡后富村后富水井	50	0.06	40	39.97				

11217	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳动局住宅台区变压器	200	69.75	160	20.5				
11218	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北台区变压器	50	89.82	40	-4.91	2026.02.16	2026.03.01	0.02	2%
11219	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡大红砬村红砬水井	50	3.3	40	38.35				
11220	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井柱上变压器	100	15.3	80	64.7				
11221	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯西水利变压器	50	5.72	40	37.14				
11222	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红砬南台区变压器	200	30.95	160	98.1				
11223	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟3台区变压器	200	45.93	160	68.14				
11224	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高东台区变压器	400	6.77	320	292.92				
11225	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟1#小区变压器	50	21.6	40	29.2				
11226	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线日陶台区变压器	100	16.41	80	63.59				
11227	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井2#柱上变压器	50	14.4	40	32.8				
11228	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎管家沟机井	50	8.46	40	35.77				
11229	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井3#变压器	50	0.09	40	39.955				
11230	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上和尚沟台区变压器	200	46.41	160	67.18				
11231	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前塔沟台区变压器	80	32.82	64	37.744				
11232	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家水利台区变压器	20	0	16	16				
11233	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线法政台区变压器	200	58.61	160	42.78				
11234	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线白土沟台区变压器	100	29.71	80	50.29				
11235	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	申黄线申黄线动迁分变压器	400	22.1	320	231.6				
11236	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙衣线	沙衣线吊坎沟台区变压器	50	77.06	40	1.47				
11237	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线孤家子台区变压器	80	50.18	64	23.856				
11238	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘北水利变压器	100	6.33	80	73.67				
11239	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎2#变压器	100	51.32	80	28.68				
11240	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤东水利变压器	50	7.23	40	36.385				
11241	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟南台区变压器	200	38	160	84				
11242	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线梨树分歧梨树沟变压器	30	34.19	24	13.743				
11243	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	10KV申城线101#左铁路北台区	50	26.85	40	26.575				
11244	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下沟北水利变压器	50	20.63	40	29.685				
11245	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲1号台区变压器	50	46.07	40	16.965				
11246	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线水力分歧后富3#台区变压器	50	24.26	40	27.87				
11247	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北台区变压器	160	44.87	128	56.208				
11248	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场2#变压器	100	18.27	80	61.73				
11249	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡黄甲村黄甲水井1	50	4.38	40	37.81				
11250	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	yhg 暖馨小区2号箱变1号变压器	400	43.56	320	145.76				
11251	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西蔬菜大棚变压器	100	5.87	80	74.13				
11252	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔西2#台区变压器	100	33.08	80	46.92				
11253	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山北台区	30	42.39	24	11.283				
11254	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井1	50	0.03	40	39.985				
11255	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙衣线	沙衣线孙家湾南台区变压器	100	60.63	80	19.37				
11256	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙衣线	沙衣线新安台区变压器	200	33.38	160	93.24				
11257	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙衣线	沙衣线下新安台区变压器	100	52.2	80	27.8				
11258	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发台区变压器	80	60.66	64	15.472				
11259	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区建台区变压器	80	62.36	64	14.112				
11260	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北2#台区变压器	200	30.69	160	98.62				
11261	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯东水利台区变压器	50	61.38	40	9.31				
11262	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线郭沟台区变压器	30	48.1	24	9.57				
11263	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线史家台区变压器	50	61.83	40	9.085				
11264	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高力寺台区变压器	50	74.03	40	2.985				
11265	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线兰甲乡政府住宅台区	100	52.65	80	27.35				
11266	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚东台区变压器	80	77.81	64	1.752				

11267	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线三所分歧沙村2#变压器	80	32.55	64	37.96				
11268	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡下新安村下新安水井3	50	0.03	40	39.985				
11269	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线梨树分歧双塔西变压器	50	69.21	40	5.395				
11270	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚韩水台区变压器	80	0.05	64	63.96				
11271	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区2号箱变变压器1#	630	31.78	504	303.786				
11272	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西沟台区变压器	400	26.63	320	213.48				
11273	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南台区变压器	80	75.49	64	3.608				
11274	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线沙村台区变压器	315	44.15	252	112.9275				
11275	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡沙锅屯村八家子水井1	50	0.03	40	39.985				
11276	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场1#变压器	100	3.63	80	76.37				
11277	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	刘沟机井台区机井	50	37.77	40	21.115				
11278	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎郭沟机井	50	1.86	40	39.07				
11279	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线付屯台区变压器	50	73.92	40	3.04				
11280	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线局住宅台区变压器	50	63.87	40	8.065				
11281	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线粮库住宅台区变压器	200	13.38	160	133.24				
11282	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线四道沟台区变压器	50	24.42	40	27.79				
11283	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘大棚变压器	50	28.98	40	25.51				
11284	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚北水利台区变压器	160	11.12	128	110.208				
11285	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱屯台区变压器	200	21.29	160	117.42				
11286	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区4号箱变变压器1#	630	37.84	504	265.608				
11287	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线菜屯台区变压器	80	77.8	64	1.76				
11288	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲畜牧小区变压器	200	16.9	160	126.2				
11289	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东沟机井	50	21.48	40	29.26				
11290	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井2	50	0.03	40	39.985				
11291	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子东台区变压器	200	43.8	160	72.4				
11292	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎1#变压器	100	51.99	80	28.01				
11293	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	10kV沙邱线四道沟水井	50	14.79	40	32.605				
11294	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前付西分歧前富西变压器	200	39.3	160	81.4				
11295	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线联合中学台区变压器	200	48.27	160	63.46				
11296	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区1台区变压器	100	22.61	80	57.39				
11297	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山南水利变压器	100	3.7	80	76.3				
11298	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线后富隆东大块地大口井台区机井	50	0.03	40	39.985				
11299	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区2台区变压器	400	8.79	320	284.84				
11300	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	YHG申城线工商局台区变压器	200	35.91	160	88.18				
11301	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌南台区变压器	200	25.22	160	109.56				
11302	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线十一队台区变压器	30	53.13	24	8.061				
11303	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区3号箱变变压器1#	500	39.49	400	202.55				
11304	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯南水利变压器	30	17.86	24	18.642				
11305	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井3	50	0.03	40	39.985				
11306	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线冷库台区变压器	400	68.84	320	44.64				
11307	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水利变压器	50	29.24	40	25.38				
11308	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线岳屯台区变压器	200	13.26	160	133.48				
11309	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发2#台区变压器	200	4.12	160	151.76				
11310	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线后付分歧后付村变压器	200	49.59	160	60.82				
11311	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下沟南机井	50	6.33	40	36.835				
11312	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	申屯猪场	50	72.66	40	3.67				
11313	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔河东台区变压器	50	72.84	40	3.58				
11314	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区1号箱变变压器1#	500	43.1	400	184.5				
11315	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧党金沟变压器台	30	39.25	24	12.225				
11316	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子北沟台区变压器	200	19.72	160	120.56				

11317	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧韩家沟变压器台	30	31.33	24	14.601				
11318	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧桥西变压器台	50	79.2	40	0.4				
11319	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边大棚升级改造变压器	50	30.54	40	24.73				
11320	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯分歧才屯村变压器台	250	30.26	200	124.35				
11321	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧水泉沟变压器台	30	56.04	24	7.188				
11322	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣北沟变压器台	50	63.63	40	8.185				
11323	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线北边1变压器台	160	56.77	128	37.168				
11324	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西新区变压器台	400	40.56	320	157.76				
11325	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	10kV暖灰线农业综合开发机井	50	164.4	40	-42.2	2026.02.19	2026.02.20	0.02	2%
11326	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯新台2变压器	160	56.33	128	37.872				
11327	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边变压器台	200	48.36	160	63.28				
11328	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线荒山子台区变压器	50	37.99	40	21.005				
11329	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯台区变压器台	200	41.57	160	76.86				
11330	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧下杂木变压器台	50	70.51	40	4.745				
11331	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	白枣树沟机井	50	40.11	40	19.945				
11332	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟分歧前富变压器台	50	26.07	40	26.965				
11333	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	田屯大棚变压器	50	54.24	40	12.88				
11334	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线21#杆北边升级改造台区变压器	50	87.87	40	-3.935	2026.02.16	2026.02.20	0.1	10%
11335	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧大窝铺升级改造变压器	50	78.42	40	0.79				
11336	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西二队台区变压器台	100	61.58	80	18.42				
11337	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁东变压器台	20	0.1	16	15.98				
11338	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南边村机井2#	50	14.04	40	32.98				
11339	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蛄村变压器台	100	50.54	80	29.46				
11340	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子东变压器台	200	30.18	160	99.64				
11341	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖东村机井1#	50	18	40	31				
11342	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线河北岭分歧河北岭变压器台	50	58.68	40	10.66				
11343	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子西变压器台	200	21.99	160	116.02				
11344	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧清水沟变压器台	100	12.05	80	67.95				
11345	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁西变压器台	50	74.11	40	2.945				
11346	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子一队变压器台	50	35.26	40	22.37				
11347	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子葡萄园变压器台	100	35.67	80	44.33				
11348	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	马相分台	50	42.72	40	18.64				
11349	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子北沟变压器台	30	27.74	24	15.678				
11350	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟西变压器台	100	46.5	80	33.5				
11351	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜下变压器台	50	59.64	40	10.18				
11352	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	安昌蛄村2机井	50	121.71	40	-20.855	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11353	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜中变压器台	30	55.15	24	7.455				
11354	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧才屯新区变压器台	50	93.8	40	-6.9	2026.01.24	2026.02.02	0.1	10%
11355	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧小洞变压器台	100	40.39	80	39.61				
11356	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	北边村机井	50	0.04	40	39.98				
11357	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子村机井	50	72.06	40	3.97				
11358	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟升级改造变压器	400	5.24	320	299.04				
11359	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧锄刀沟变压器台	50	74.04	40	2.98				
11360	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线下杂木升级改造台区2#变压器	100	24.12	80	55.88				
11361	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西山【河南】变压器台	400	30.18	320	199.28				
11362	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧田屯变压器台	100	62.76	80	17.24				
11363	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧暖西三队变压器台	100	70.73	80	9.27				
11364	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	马相村机井	100	0.02	80	79.98				
11365	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟村变压器台	80	58.03	64	17.576				
11366	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯2	400	12.39	320	270.44				

11367	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧艾家沟变压器台	50	57.42	40	11.29				
11368	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯村机井	50	0.04	40	39.98				
11369	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南甸子	30	90.85	24	-3.255	2026.02.16	2026.03.01	0	0%
11370	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村机井3#	100	10.3	80	69.7				
11371	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村红砬沟台区变压器台	50	55.14	40	12.43				
11372	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯台区变压器	100	46.34	80	33.66				
11373	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村二庄屯台区变压器台	80	59.4	64	16.48				
11374	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧上大窝卜变压器台	80	59.01	64	16.792				
11375	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安北水利变压器台	30	78.61	24	0.417				
11376	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	沙金沟村机井1#	50	0	40	40				
11377	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧马相变压器台	200	29.4	160	101.2				
11378	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西地台区变压器台	200	42.55	160	74.9				
11379	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线117#才屯水利变压器台	100	64.59	80	15.41				
11380	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	小洞村机井	50	34.98	40	22.51				
11381	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧石场变压器台	50	11.39	40	34.305				
11382	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧沙东分支沙东变压器台	100	71.09	80	8.91				
11383	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯台区变压器台	160	42.84	128	59.456				
11384	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟2	50	58.01	40	10.995				
11385	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子大队变压器台	100	22.1	80	57.9				
11386	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧下大窝卜变压器台	50	40.26	40	19.87				
11387	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安五队变压器台	100	46.67	80	33.33				
11388	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西村变压器台	315	25.52	252	171.612				
11389	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线北边2变压器台	50	73.44	40	3.28				
11390	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜上变压器台	50	52.2	40	13.9				
11391	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧创业队分支创业对变压器台	50	35.24	40	22.38				
11392	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安一四队变压器台	100	49.2	80	30.8				
11393	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧苑屯变压器台	100	61.64	80	18.36				
11394	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	孟屯村机井2#	50	11.19	40	34.405				
11395	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧三老住宅变压器台	50	75.43	40	2.285				
11396	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线杂木沟台区变压器台	50	76.77	40	1.615				
11397	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖东台区变压器台	400	24.32	320	222.72				
11398	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子村西台区变压器台	80	59.38	64	16.496				
11399	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧二道沟变压器台	30	11.04	24	20.688				
11400	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	上杂木分支升级改造变压器	50	34.59	40	22.705				
11401	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧八道分支马家岭变压器台	50	13.05	40	33.475				
11402	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子新区变压器台	200	23.6	160	112.8				
11403	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线水泉升级改造台区变压器	50	18.6	40	30.7				
11404	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安西变压器台	50	79.23	40	0.385				
11405	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟变压器台	100	53.04	80	26.96				
11406	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘安南水利变压器台	30	0.09	24	23.973				
11407	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村1机井	50	25.96	40	27.02				
11408	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	南边大棚	30	40.75	24	11.775				
11409	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分耐火厂支团山子分台区变压器	50	71.64	40	4.18				
11410	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧大窝卜新台变压器台	30	45.84	24	10.248				
11411	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子台区变压器台	50	80.43	40	-0.215	2026.02.18	2026.02.20	0	0%
11412	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬东变压器台	100	81.83	80	-1.83	2026.02.19	2026.02.20	0	0%
11413	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边新台变压器台	80	53.72	64	21.024				
11414	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分歧房西变台变压器	100	33.95	80	46.05				

11415	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐街面变台变压器	200	59.33	160	41.34				
11416	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜前支杜前台区变压器	315	24.02	252	176.337				
11417	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐五道沟延伸邸三家小区变压器	20	34.71	16	9.058				
11418	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭镇松闫村松闫北沟水利井新建台区	100	37.92	80	42.08				
11419	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐小东沟变台变压器	30	58.06	24	6.582				
11420	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线喇叭沟棺材沟机井	50	16.44	40	31.78				
11421	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜后支杜后台区变压器	50	92.91	40	-6.455	2026.02.16	2026.03.01	0	0%
11422	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐四道沟支葡萄沟台区变压器	200	16.66	160	126.68				
11423	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐小陈仗2支小陈仗2变压器	50	44.62	40	17.69				
11424	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下一台区变压器	200	44.96	160	70.08				
11425	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐邸三家分支邸三家台区变压器	200	35.6	160	88.8				
11426	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐白石地支白石地水利变压器	20	16.48	16	12.704				
11427	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇缸窑岭村缸窑岭五天地水利井新建台区	50	14.1	40	32.95				
11428	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐英迫分英迫台区变压器	50	78.69	40	0.655				
11429	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家东分岐三家东变台变压器	100	40.29	80	39.71				
11430	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐尖山沟支尖山沟台区变压器	200	4.07	160	151.86				
11431	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐苏仗分支松树底变台变压器	50	66.84	40	6.58				
11432	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐缸南支缸南台区变压器	80	63.96	64	12.832				
11433	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺位支上躺位台区变压器	100	26.4	80	53.6				
11434	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐石桥沟变台变压器	50	25.03	40	27.485				
11435	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐回东分支回西台区变压器	200	12.2	160	135.6				
11436	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐茶叶沟支茶叶沟变压器	50	60.72	40	9.64				
11437	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺位分支停屯台区变压器	100	47.7	80	32.3				
11438	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐街面2变压器	400	15.51	320	257.96				
11439	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐陈仗子小区台区变压器	100	37	80	43				
11440	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	镇东分岐镇东变台变压器	400	36.47	320	174.12				
11441	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺位支下躺位台区变压器	400	7.8	320	288.8				
11442	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线辛后台区变压器	200	36.09	160	87.82				
11443	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟窝铺2分支2#杆孟窝铺2变压器	50	86.85	40	-3.425	2026.01.25	2026.01.30	0.1	10%
11444	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐松四道沟台区变压器	200	4.05	160	151.9				
11445	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇下五家村大东沟水利井新建台区	50	0	40	40				
11446	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线英迫子2#变压器	50	42.86	40	18.57				
11447	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐大陈仗支大陈仗变压器	100	53.74	80	26.26				
11448	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线石桥沟分岐二佛庙台区变压器	200	21.32	160	117.36				
11449	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马道台区变压器	100	45.25	80	34.75				
11450	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线洞沟分岐洞沟台区变压器	400	11.62	320	273.52				
11451	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐化木山支化木山台区变压器	200	9.55	160	140.9				
11452	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线烧户沟分岐辛前台区变压器	200	29.86	160	100.28				
11453	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜前2支3#杆杜前2变压器	200	36.69	160	86.62				
11454	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐柳树沟台区变压器	50	45.91	40	17.045				
11455	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐南石门支南石门变压器	30	86.7	24	-2.01	2026.01.25	2026.01.30	0	0%
11456	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐五道沟支五道沟台区变压器	80	67.97	64	9.624				
11457	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上古寺分支上古寺台区变压器	100	28.61	80	51.39				
11458	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐北拐子分支北拐子变压器	100	14.61	80	65.39				
11459	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上古寺分支上古寺台区变压器	100	33.89	80	46.11				
11460	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐苏仗子支苏仗子变台变压器	50	39.45	40	20.275				
11461	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐大英沟分支大英沟变台变压器	50	44.44	40	17.78				
11462	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线三道沟机井	50	12.16	40	33.92				
11463	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟窝铺台区变压器	100	52.38	80	27.62				

11464	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五东分支五东变台变压器	50	46.24	40	16.88				
11465	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐四道沟支铺三道沟台区变压器	50	17.77	40	31.115				
11466	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五西分支五西变台变压器	30	40.14	24	11.958				
11467	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐头梁子支头梁子台区变压器	50	141.17	40	-30.585	2026.02.16	2026.03.01	0	0%
11468	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马圈子变台变压器	30	23.14	24	17.058				
11469	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐大东沟台区变压器	50	25.25	40	27.375				
11470	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐六窝铺分支六窝铺台区变压器	100	54.55	80	25.45				
11471	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐白石地分支白石地变台变压器	50	26.99	40	26.505				
11472	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟店台区变压器	100	49.44	80	30.56				
11473	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	建材分岐辛店新街变台变压器	160	65.83	128	22.672				
11474	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐下五家支下五家变台变压器	160	43.88	128	57.792				
11475	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐南沟支南沟台区变压器	50	20.05	40	29.975				
11476	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支潘三家支潘三家变台变压器	400	13.45	320	266.2				
11477	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐梨树沟分支梨树沟变压器	200	12.63	160	134.74				
11478	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分岐烧户沟变台变压器	50	32.04	40	23.98				
11479	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场台区变压器	200	63.27	160	33.46				
11480	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下二分岐岭下二变压器台	200	17.51	160	124.98				
11481	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	上躺砬分支山嘴台区变压器	315	12.69	252	212.0265				
11482	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线北石门2#变压器	400	2.79	320	308.84				
11483	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬分支偏台台区变压器	100	47.81	80	32.19				
11484	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐老爷岭台区变压器	50	77.73	40	1.135				
11485	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐田三家支田三家台区变压器	100	66.47	80	13.53				
11486	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申2台区变压器	50	88.4	40	-4.2	2026.02.18	2026.02.20	0.1	10%
11487	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房北变台变压器	80	24.11	64	44.712				
11488	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐闫家窝铺分支闫家窝铺变台变压器	100	30.81	80	49.19				
11489	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场2变压器	400	28.41	320	206.36				
11490	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申支房申变台变压器	50	76.18	40	1.91				
11491	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子分岐三家子变台变压器	100	89.91	80	-9.91	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11492	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线南沟分岐南沟台区变压器	400	8.21	320	287.16				
11493	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐回东分支回东台区变压器	50	21.49	40	29.255				
11494	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬支山嘴水利变压器	50	16.59	40	31.705				
11495	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分岐30#杆烧户沟2变压器	100	38.42	80	41.58				
11496	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支刘三家支刘三家变台变压器	100	74.43	80	5.57				
11497	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐秀水沟支秀水沟变台变压器	50	36.65	40	21.675				
11498	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐葡萄沟2支3#杆葡萄沟2变压器	50	54.39	40	12.805				
11499	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐大陈仗子2支大陈仗子2变压器	400	7.16	320	291.36				
11500	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐小东沟分支小东沟台区变压器	400	2.87	320	308.52				
11501	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐梨树沟支梨树沟水利变压器	30	0	24	24				
11502	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐山嘴2支山嘴2变压器	50	52.23	40	13.885				
11503	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐段迫子分支段迫台区变压器	100	56.12	80	23.88				
11504	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐小伟沟分支小伟沟变台变压器	50	28.39	40	25.805				
11505	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线小东沟分岐潘三家分支潘三家小区变压器	400	7.9	320	288.4				
11506	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐缸北台区变压器	100	61.21	80	18.79				
11507	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐北石门支北石门变压器	50	34.64	40	22.68				
11508	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房东变台变压器	100	33.64	80	46.36				
11509	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分岐10左1右4#变压器工商所	400	30.83	320	196.68				
11510	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分岐46#变压器公路收费站	50	41.64	40	19.18				
11511	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分岐24左1#变压器万屯二队	50	16.77	40	31.615				
11512	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线新涛塑料变压器	200	28.86	160	102.28				

11513	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠荃分歧4左3#变压器张秀清	100	57.21	80	22.79				
11514	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线52#变压器华隆机械厂	80	15.6	64	51.52				
11515	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线天宇生猪养殖厂变压器	100	9.8	80	70.2				
11516	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42左8#变压器苦水园子	100	56.19	80	23.81				
11517	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠荃分歧29#变压器铁道南	200	15.36	160	129.28				
11518	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线33右12#变压器田桂珍	400	11.37	320	274.52				
11519	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线86#变压器季屯2	100	56.79	80	23.21				
11520	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线73左12#变压器六路	200	11.34	160	137.32				
11521	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧8#变压器信用社	315	65.56	252	45.486				
11522	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧37#变压器锦西公路段	315	19.02	252	192.087				
11523	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯五队	315	25.08	252	172.998				
11524	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	微波1#变压器	400	21.71	320	233.16				
11525	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线小北屯	100	51.98	80	28.02				
11526	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线49#变压器化工巡线站	30	10.8	24	20.76				
11527	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠荃分歧4左5右4#变压器粮库楼	50	53.91	40	13.045				
11528	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分枝28右7#杆变压器	400	26.34	320	214.64				
11529	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线孙屯二四队变压器	250	48.36	200	79.1				
11530	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44右1#变压器老罗	200	61.56	160	36.88				
11531	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧15右3#变压器高丰三队	200	37.41	160	85.18				
11532	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子南变压器	315	48.02	252	100.737				
11533	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子东台变压器	100	57.23	80	22.77				
11534	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台三队变压器	100	47.25	80	32.75				
11535	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高峰一队变压器	200	54.33	160	51.34				
11536	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠荃分歧4左15#变压器醋厂	400	29.7	320	201.2				
11537	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧10左5#变压器高丰村住宅楼	400	28.17	320	207.32				
11538	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线九股屯	400	26.04	320	215.84				
11539	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	811210千伏西海线万支分歧21右1#变压器	200	3.05	160	153.9				
11540	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线96#变压器中新储运联营	100	84.48	80	-4.48	2026.01.25	2026.01.30	0	0%
11541	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线四方台分歧17#变压器孙屯村	400	18.7	320	245.2				
11542	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线83右2#变压器后朱洼西	200	24.81	160	110.38				
11543	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	公变0	50	39.66	40	20.17				
11544	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线91#变压器香精厂	50	5.67	40	37.165				
11545	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线微波分歧13#变压器百货微波站	50	46.5	40	16.75				
11546	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	孙四分歧77左5#变压器	80	31.84	64	38.528				
11547	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	糠荃分歧7#变压器	400	37.86	320	168.56				
11548	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线杜屯	400	22.17	320	231.32				
11549	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	35#变压器	200	29.76	160	100.48				
11550	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线柳屯粉条基地分台	400	62.19	320	71.24				
11551	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线72右3#后朱洼东	200	39.74	160	80.52				
11552	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线苗屯变压器	100	37.28	80	42.72				
11553	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新房身沟变压器	200	39.63	160	80.74				
11554	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右19右7#变压器	315	65.45	252	45.8325				
11555	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线万屯村变压器	200	22.88	160	114.24				
11556	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子北变压器	80	47.33	64	26.136				
11557	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	33右8左4#变压器	80	79.24	64	0.608				
11558	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42左5#变压器渤海机械厂	200	54.42	160	51.16				
11559	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧21右3#变压器	400	53.49	320	106.04				
11560	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧11右23#变压器柳屯河西	400	58.2	320	87.2				

11561	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧39#变压器柳屯单台	400	77.19	320	11.24				
11562	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台村变压器	100	60.42	80	19.58				
11563	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线47#变压器理石板厂	100	4.56	80	75.44				
11564	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线67#变压器政府住宅	315	66.36	252	42.966				
11565	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧37左6#变压器同志仁	250	84.45	200	-11.125	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11566	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯三队分台	200	22.86	160	114.28				
11567	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线54#变压器环宇	400	18.18	320	247.28				
11568	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线孙四分歧18右3#变压器孙屯村	100	48.32	80	31.68				
11569	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线微波分歧5#变压器百货	400	29.91	320	200.36				
11570	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧10左20#变压器高速公路收费站	100	44.25	80	35.75				
11571	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台二六队变压器	200	35.37	160	89.26				
11572	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新民四队变压器	400	17.22	320	251.12				
11573	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线101左1#变压器	400	2.76	320	308.96				
11574	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线糖茎分歧14左3#变压器	50	0.03	40	39.985				
11575	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二队变压器	200	24.3	160	111.4				
11576	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧132#变压器高滩子	100	42.56	80	37.44				
11577	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧3#变压器农行	400	14.4	320	262.4				
11578	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧103#变压器上坎子2	100	72.78	80	7.22				
11579	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线63#变压器季屯养殖厂	200	8.34	160	143.32				
11580	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高峰一队分台	200	24.3	160	111.4				
11581	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧20#变压器农场小学	30	0	24	24				
11582	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线22#变压器	400	17.34	320	250.64				
11583	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线颜屯分台变压器	200	23.1	160	113.8				
11584	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线糖茎分歧20#变压器	400	18.48	320	246.08				
11585	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧21#变压器赵新	400	19.47	320	242.12				
11586	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糖茎分歧35#变压器糖茎厂	315	112.95	252	-103.7925	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11587	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左44左5#变压器	50	107.46	40	-13.73	2026.02.11	2026.03.01	0.1	10%
11588	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧30#变压器青年塘	400	59.97	320	80.12				
11589	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分支28右14#变压器	100	30.5	80	49.5				
11590	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯大队	200	21.06	160	117.88				
11591	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线24#B变压器医院	50	9.42	40	35.29				
11592	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左35左1#变压器	80	41.14	64	31.088				
11593	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧7#变压器万屯三队	200	15.87	160	128.26				
11594	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糖茎分歧4左8#变压器高丰七队	100	52.32	80	27.68				
11595	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼大队变压	400	25.1	320	219.6				
11596	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线88#变压器外贸	400	7.59	320	289.64				
11597	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线东支分歧2#变压器	400	11.52	320	273.92				
11598	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线15#变压器服务楼	400	60.25	320	79				
11599	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台南台变压器	160	31.61	128	77.424				
11600	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧29左2#变压器液化气站	100	49.8	80	30.2				
11601	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右5#变压器	160	28.63	128	82.192				
11602	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左1右5#变压器	200	27.51	160	104.98				
11603	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线王善屯	315	76.29	252	11.6865				
11604	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子村变压器	160	48.77	128	49.968				
11605	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	33右18#变压器	80	48.15	64	25.48				

11606	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新民河南	100	28.64	80	51.36				
11607	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左22右4#变压器	50	66.18	40	6.91				
11608	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线86#变压器晟金	400	109.4	320	-117.6	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11609	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二组变压器	400	20.58	320	237.68				
11610	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧19#变压器	200	15.93	160	128.14				
11611	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	老房身沟变压器	400	9.71	320	281.16				
11612	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧1左1#变压器	200	3.15	160	153.7				
11613	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧24左5左3#变压器	50	94.14	40	-7.07	2026.02.18	2026.02.20	0	0%
11614	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线64左5#变压器中学	400	16.89	320	252.44				
11615	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线73#变压器康福林	200	22.7	160	114.6				
11616	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼五六队变压器	200	42.03	160	75.94				
11617	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯七队分台	400	30.85	320	196.6				
11618	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼大队2变压器	200	14.64	160	130.72				
11619	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	农场分歧51左24#变压器	50	0	40	40				
11620	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	38#变压器	400	11.34	320	274.64				
11621	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线33右3#变压器材料厂	400	10.98	320	276.08				
11622	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台四队变压器	160	44.26	128	57.184				
11623	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线24#A变压器派出所	400	32.31	320	190.76				
11624	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线30#变压器朱宝行	400	20.7	320	237.2				
11625	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧10左1右12#变压器牲口市场	400	19.95	320	240.2				
11626	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	糠荃分歧14左1#变压器	400	14.1	320	263.6				
11627	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧57#变压器小孙屯	30	70.17	24	2.949				
11628	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧5右1#变压器石油加热站	100	0	80	80				
11629	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44左1#变压器高桥村住宅	200	45.45	160	69.1				
11630	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	31#变压器	400	37.28	320	170.88				
11631	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线34左2左1号高丰村变压器	400	53.16	320	107.36				
11632	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线74#变压器季屯北井	160	33.49	128	74.416				
11633	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线89#变压器	80	140.33	64	-48.264	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11634	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42#A变压器局住宅	200	67.74	160	24.52				
11635	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧24左12#变压器粉石场	400	40.23	320	159.08				
11636	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线80#变压器季屯1	100	78.84	80	1.16				
11637	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线63右2#变压器新地号	100	67.08	80	12.92				
11638	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线2#变压器变电所	200	87.12	160	-14.24	2026.01.24	2026.02.02	0	0%
11639	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线微波分歧6右2左2#变压器废品公司	200	50.88	160	58.24				
11640	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧3#变压器农场	250	11.07	200	172.325				
11641	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧96#变压器上坎子3	100	63.21	80	16.79				
11642	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	赵屯变压器	200	25.41	160	109.18				
11643	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三家子	30	75.55	24	1.335				
11644	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	付业队变压器	200	64.02	160	31.96				
11645	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河西变压器	200	46.31	160	67.38				
11646	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	土台子	50	67.86	40	6.07				
11647	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯	80	64.09	64	12.728				
11648	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河东分台	400	12.53	320	269.88				
11649	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	半拉山	200	26.25	160	107.5				
11650	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	核桃园	100	20.05	80	59.95				
11651	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常家沟	200	29.85	160	100.3				
11652	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线龙泉寺小区	50	7.95	40	36.025				
11653	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	西二台	200	62.4	160	35.2				

11654	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线毛沟西	200	27.93	160	104.14				
11655	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青分青邸支线下店分支线6#杆变压器	100	82.26	80	-2.26	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11656	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜六队变压器	200	20.07	160	119.86				
11657	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦大队	200	54.84	160	50.32				
11658	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南村变压器	160	50.72	128	46.848				
11659	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队2	100	120.48	80	-40.48	2026.01.04	2026.01.06	0.1	10%
11660	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线二道河村变压器	100	84.12	80	-4.12	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11661	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南三队	200	40.98	160	78.04				
11662	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	鸭厂分台	50	48	40	16				
11663	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台子小区	100	23.92	80	56.08				
11664	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线银浆厂变压器	200	39.42	160	81.16				
11665	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜村变压器	200	30.11	160	99.78				
11666	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线黄屯变压器	200	27.21	160	105.58				
11667	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线青堆子水利	50	110.58	40	-15.29	2026.02.18	2026.02.20	0	0%
11668	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	王窝铺变压器	200	14.25	160	131.5				
11669	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线鸭厂村变压器	200	46.26	160	67.48				
11670	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	苟家沟	200	26.04	160	107.92				
11671	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆屯一队变压器	200	67.14	160	25.72				
11672	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北东关分台	100	63.39	80	16.61				
11673	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	东二台子村	200	55.92	160	48.16				
11674	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	杨屯2	400	6.32	320	294.72				
11675	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队水利2井	100	105.6	80	-25.6	2026.02.19	2026.02.20	0.02	2%
11676	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线小杨河沟	50	126.5	40	-23.25	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11677	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线仇化小队	200	28.4	160	103.2				
11678	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	小岭子变压器	200	23.4	160	113.2				
11679	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三台北	400	22.95	320	228.2				
11680	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	十八家	30	32.23	24	14.331				
11681	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10kV石灰窑2线大兴虹螺林场	100	11.61	80	68.39				
11682	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线红螺山小区	50	11.36	40	34.32				
11683	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	陈屯村变压器	160	45.09	128	55.856				
11684	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	10kV金东一线刘屯南地小区变压器	100	24.06	80	55.94				
11685	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三台子北地	50	95.58	40	-7.79	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11686	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线大杨河沟	400	8.35	320	286.6				
11687	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯东	200	26.16	160	107.68				
11688	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	陈小队变压器	160	26.84	128	85.056				
11689	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线小沈屯	400	16.28	320	254.88				
11690	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦一组	200	19.35	160	121.3				
11691	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	陈屯北分台	400	9.8	320	280.8				
11692	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦小区变压器	200	24.42	160	111.16				
11693	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台南小区	400	17.12	320	251.52				
11694	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北村	200	50.93	160	58.14				
11695	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线罗屯三队变压器	200	36.13	160	87.74				
11696	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	上坎子养殖小区	200	18.63	160	122.74				
11697	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北四队	100	53.22	80	26.78				
11698	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	10KV东青卜2#线罗屯支线31左7#杆变压器	400	8.19	320	287.24				
11699	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑村	400	37.83	320	168.68				
11700	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	张户变压器	400	10.32	320	278.72				
11701	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	马成业小区	200	51.71	160	56.58				
11702	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	毛沟东	100	68.76	80	11.24				
11703	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	水泉	30	72.02	24	2.394				

11704	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	温屯北棚菜小区	80	72.64	64	5.888				
11705	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线胡家窝卜	100	19.65	80	60.35				
11706	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	一五队变压器	200	20.99	160	118.02				
11707	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10kV石灰窑2#线双杨分10#杆变压器	200	26.25	160	107.5				
11708	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河南十队	100	64.68	80	15.32				
11709	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	青堆子变压器	100	96.15	80	-16.15	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11710	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯南小区	50	40.86	40	19.57				
11711	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线东青卜南小区	50	8.82	40	35.59				
11712	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	上坎子	200	39.45	160	81.1				
11713	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队变压器	200	64.74	160	30.52				
11714	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河北东关	400	8.33	320	286.68				
11715	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	下屯变压器	200	42.09	160	75.82				
11716	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青卜2#线陈屯北变压器	100	35.1	80	44.9				
11717	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	吴屯	200	19.32	160	121.36				
11718	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北水利变压器	400	12.99	320	268.04				
11719	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	毛沟小区	100	40.95	80	39.05				
11720	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	万屯支线03#	200	19.48	160	121.04				
11721	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	常沟小区	400	23.51	320	225.96				
11722	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯一队变压器	200	39.06	160	81.88				
11723	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常沟西	200	33.12	160	93.76				
11724	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10KV石灰窑2#线水泵分台变压器	315	44.44	252	112.014				
11725	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线达营分歧05#杆变压器	100	31.34	80	48.66				
11726	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2线东青分三队支3#杆变压器	200	14.04	160	131.92				
11727	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	东青分青邱支线孙屯分支线9#台区变压器	100	78.63	80	1.37				
11728	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	10kV东青卜2#线小沈屯分台	400	5.63	320	297.48				
11729	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	仇化村变压器	100	19.52	80	60.48				
11730	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	邸屯变压器	200	49.75	160	60.5				
11731	南票区	金星66kV变电站	金东二线	10kV金东二线高台子小区变压器	200	31.74	160	96.52				
11732	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组 2	100	30.24	80	49.76				
11733	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新一队变压器	400	22.74	320	229.04				
11734	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新三队变压器	200	18.96	160	122.08				
11735	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一队小区	100	73.8	80	6.2				
11736	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队东	400	19.08	320	243.68				
11737	南票区	金星66kV变电站	金西二线	卧佛一组分台	200	83.43	160	-6.86	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
11738	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰大队分台	100	51.21	80	28.79				
11739	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰一队变压器	400	23.93	320	224.28				
11740	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦五队变压器	200	20.88	160	118.24				
11741	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新一队变压器	200	59.01	160	41.98				
11742	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛三队	400	15.03	320	259.88				
11743	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	东新四组分台	400	26.37	320	214.52				
11744	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星大队	50	51.87	40	14.065				
11745	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦二队 2	50	43.28	40	18.36				
11746	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新四队变压器	400	14.21	320	263.16				
11747	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰二队变压器	400	46.68	320	133.28				
11748	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新二队 2	400	23.64	320	225.44				
11749	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦三队变压器	400	23.31	320	226.76				
11750	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城三组	400	14.88	320	260.48				
11751	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线英守大队	400	35.88	320	176.48				
11752	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八大队分台	80	42.59	64	29.928				
11753	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二组	400	21.96	320	232.16				
11754	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八农业小区	100	20.25	80	59.75				

11755	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新二组变压器	200	34.74	160	90.52				
11756	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线原种场	400	7.26	320	290.96				
11757	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二队小区	80	0	64	64				
11758	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新二组2	30	63.17	24	5.049				
11759	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一组	400	27.39	320	210.44				
11760	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户二井小区	200	41.22	160	77.56				
11761	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组2	400	12.12	320	271.52				
11762	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线骆焦一组2变压器	100	80.64	80	-0.64	2026.02.18	2026.02.20	0.02	2%
11763	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	砖瓦一队变压器	400	12.72	320	269.12				
11764	南票区	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线八将南小区变压器	200	0.9	160	158.2				
11765	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户五井小区	100	50.45	80	29.55				
11766	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰大队变压器	400	13.68	320	265.28				
11767	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰一队分台	100	58.56	80	21.44				
11768	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年村台	400	34.05	320	183.8				
11769	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队	400	23.1	320	227.6				
11770	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星二组	400	22.83	320	228.68				
11771	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城二队	200	29.4	160	101.2				
11772	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网户三队变压器	200	30.96	160	98.08				
11773	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛一队	400	21.66	320	233.36				
11774	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	英守一队小区	400	5.88	320	296.48				
11775	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守大队2	200	27.87	160	104.26				
11776	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线蔬菜市场住宅变压器	200	63.21	160	33.58				
11777	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年林带小区	100	11.9	80	68.1				
11778	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛棚业小区变压器	200	9.54	160	140.92				
11779	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组	400	25.02	320	219.92				
11780	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛四队	400	29.1	320	203.6				
11781	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛大队	400	37.28	320	170.88				
11782	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线头台子	50	72.3	40	3.85				
11783	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年北地小区	50	53.19	40	13.405				
11784	南票区	金星66kV变电站	金东二线	于家二组	200	66.66	160	26.68				
11785	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新大队变压器	400	28.41	320	206.36				
11786	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦二队变压器	400	32.1	320	191.6				
11787	南票区	金星66kV变电站	金东二线	网丰三组分台	315	20.06	252	188.811				
11788	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八大队	400	20.79	320	236.84				
11789	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦四队变压器	200	42.03	160	75.94				
11790	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线银行住宅变压器	200	54.84	160	50.32				
11791	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城五组	200	26.58	160	106.84				
11792	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八三组	80	36.53	64	34.776				
11793	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将三组	400	15.99	320	256.04				
11794	南票区	金星66kV变电站	金西一线	网户大队分台	200	30.78	160	98.44				
11795	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组2	200	46.68	160	66.64				
11796	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户二队	400	22.26	320	230.96				
11797	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新新移台变压器	200	33.81	160	92.38				
11798	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队分台	400	18.89	320	244.44				
11799	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线于家一组	200	36.3	160	87.4				
11800	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队西	400	12.72	320	269.12				
11801	南票区	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线网户南小区变压器	200	56.67	160	46.66				
11802	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城一队	400	82	320	-8	2026.02.19	2026.02.20	0	0%
11803	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队粉房变压器	400	23.93	320	224.28				
11804	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队2	100	48.19	80	31.81				
11805	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户大队	400	30.43	320	198.28				

11806	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛二队	400	30.87	320	196.52				
11807	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组变压器	400	19.88	320	240.48				
11808	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组	400	21.12	320	235.52				
11809	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线四家子	400	11.18	320	275.28				
11810	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守腰街变压器	50	67	40	6.5				
11811	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三组2	400	6.84	320	292.64				
11812	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队小区	400	16.14	320	255.44				
11813	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将三组分台	400	27.15	320	211.4				
11814	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队变压器	400	35.46	320	178.16				
11815	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将南铁小区变压器	200	49.44	160	61.12				
11816	南票区	金星66kV变电站	金东二线	网丰二队分台	100	51.48	80	28.52				
11817	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	大岭大队	400	20.07	320	239.72				
11818	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队分台	200	44.27	160	71.46				
11819	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘西分台	30	37.9	24	12.63				
11820	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹南副业	400	38.08	320	167.68				
11821	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线孤家子	200	39.72	160	80.56				
11822	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东水利	200	59.34	160	41.32				
11823	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大街分台	400	70.86	320	36.56				
11824	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线东岭台区	200	85.08	160	-10.16	2026.02.16	2026.02.20	0.02	2%
11825	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山九队	400	19.62	320	241.52				
11826	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线大街分歧3#台区	400	34	320	184				
11827	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	板石大队分台	200	35.43	160	89.14				
11828	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	10kV虹西线靠山屯2号变压器	200	53.04	160	53.92				
11829	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	兴隆一队	160	47.07	128	52.688				
11830	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	英守大队分台	200	25.11	160	109.78				
11831	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	南沟	400	13.73	320	265.08				
11832	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西二队分台	200	27.44	160	105.12				
11833	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大街	400	81.4	320	-5.6	2026.01.19	2026.02.02	0	0%
11834	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线信用社住宅	50	42.03	40	18.985				
11835	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小毛沟	50	40.2	40	19.9				
11836	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大队分台	400	14.84	320	260.64				
11837	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线火台南台	100	69.45	80	10.55				
11838	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹南加工	400	27.84	320	208.64				
11839	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东二队	400	26.37	320	214.52				
11840	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西大队	315	78.06	252	6.111				
11841	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大街分台	100	86.16	80	-6.16	2026.01.02	2026.02.02	0.02	2%
11842	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹西村设施农业	200	32.78	160	94.44				
11843	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘东分台	400	1.86	320	312.56				
11844	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西六队	315	14.25	252	207.1125				
11845	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹螺新城1号箱变2#配电变压器	400	55.89	320	96.44				
11846	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	10虹西线后窑分台	200	24.48	160	111.04				
11847	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺付屯	400	13.83	320	264.68				
11848	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线后窑	200	17.73	160	124.54				
11849	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大街	315	24.44	252	175.014				
11850	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线中学	400	9.78	320	280.88				
11851	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹南三队分台	30	106.57	24	-7.971	2026.01.02	2026.02.02	0.02	2%
11852	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹北农业设施2	200	11.13	160	137.74				
11853	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	英守大队	160	51.09	128	46.256				
11854	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线靠山西分台分歧4#台区	400	20.82	320	236.72				
11855	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆三队	100	45.29	80	34.71				
11856	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分支23#台区	100	26.98	80	53.02				

11857	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东水利东	400	48.6	320	125.6				
11858	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹南加工分台	50	65.24	40	7.38				
11859	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东一队	400	21.85	320	232.6				
11860	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业	50	41.52	40	19.24				
11861	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹北村	200	27.81	160	104.38				
11862	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	金台子	80	51.54	64	22.768				
11863	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	商业街住宅	200	8.76	160	142.48				
11864	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山大队	200	65.7	160	28.6				
11865	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东水利分台	400	13.05	320	267.8				
11866	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	林场住宅	50	21.51	40	29.245				
11867	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆四队	100	55.68	80	24.32				
11868	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线西沟大队	400	26.4	320	214.4				
11869	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大街	200	32.88	160	94.24				
11870	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大队分台	400	19.2	320	243.2				
11871	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大街分台	200	23.67	160	112.66				
11872	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺分台	200	18.41	160	123.18				
11873	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线后潘大队	80	27.79	64	41.768				
11874	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线靠山大队东分台分歧3#台区	200	21.63	160	116.74				
11875	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西六队分台	80	38.73	64	33.016				
11876	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹北五队	200	45.62	160	68.76				
11877	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线英守分歧41#台区	200	18.21	160	123.58				
11878	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹北一队	400	67.23	320	51.08				
11879	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前	400	40.56	320	157.76				
11880	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	砖厂左分支13#台区	180	4.11	144	136.602				
11881	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	前潘大队	400	28.62	320	205.52				
11882	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东大队	400	33.41	320	186.36				
11883	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东二队分台	400	5.37	320	298.52				
11884	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹南副业分台	50	110.02	40	-15.01	2026.02.16	2026.03.01	0.1	10%
11885	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘西	50	22.29	40	28.855				
11886	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹北照明分台	200	35.76	160	88.48				
11887	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹北照明	400	36.27	320	174.92				
11888	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西七队	315	11.81	252	214.7985				
11889	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆大队	400	11.67	320	273.32				
11890	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺北	200	55.1	160	49.8				
11891	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东一队分台	200	12.39	160	135.22				
11892	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	南山住宅	200	2.39	160	155.22				
11893	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分台	200	23.5	160	113				
11894	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前分台	80	64.84	64	12.128				
11895	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	西住宅楼	200	22.08	160	115.84				
11896	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘沟东	80	20.48	64	47.616				
11897	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹螺新城1号箱变1#配电变压器	400	32.97	320	188.12				
11898	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山大队东	200	62.12	160	35.76				
11899	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	刘沟	200	30.78	160	98.44				
11900	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山西	200	31.94	160	96.12				
11901	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东电井	400	14.14	320	263.44				
11902	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	火台大队	200	40.5	160	79				
11903	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹南红沙子变压器	100	36.6	80	43.4				
11904	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线板石大队	400	27.78	320	208.88				
11905	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线177#台区	50	57.06	40	11.47				
11906	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	米家沟左分支13#台区	200	16.13	160	127.74				
11907	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘农业设施	200	17.72	160	124.56				

11908	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山农业设施	100	0.02	80	79.98				
11909	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘小区住宅	200	23.67	160	112.66				
11910	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹南三队	400	9.92	320	280.32				
11911	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线176#	160	27.25	128	84.4				
11912	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	金台子分台	80	32.45	64	38.04				
11913	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西二队	315	28.86	252	161.091				
11914	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西七队分台	100	69.87	80	10.13				
11915	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队	400	27.25	320	211				
11916	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	大安一四队	400	29.85	320	200.6				
11917	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹西四队分歧2#台区	100	77.12	80	2.88				
11918	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	火台南分台	100	21.48	80	58.52				
11919	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安南山台区	200	31.35	160	97.3				
11920	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	板石南台	80	77.25	64	2.2				
11921	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线三家子	200	27	160	106				
11922	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安一四队分台	400	18.27	320	246.92				
11923	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹北大队东	400	32.64	320	189.44				
11924	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业2	400	1.19	320	315.24				
11925	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	苗圃住宅	50	52.65	40	13.675				
11926	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西三队	400	29.43	320	202.28				
11927	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线小安屯	400	24.78	320	220.88				
11928	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	周屯南分台柱上变压器	50	29.16	40	25.42				
11929	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线大荒南分台	400	14.62	320	261.52				
11930	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒副业	200	20.49	160	119.02				
11931	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线门前井80	400	25.97	320	216.12				
11932	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小东地	400	13.07	320	267.72				
11933	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟村	400	23.87	320	224.52				
11934	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线边口子	400	9.9	320	280.4				
11935	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯镇大荒地村农业设施M	50	0	40	40				
11936	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队 8 0	400	19.24	320	243.04				
11937	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台	400	11.19	320	275.24				
11938	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	农药门前井分台柱上变压器	50	76.8	40	1.6				
11939	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老幼沟	30	79.55	24	0.135				
11940	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑九南分台	50	54.33	40	12.835				
11941	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线大荒南	400	16.7	320	253.2				
11942	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家分台	100	82.74	80	-2.74	2026.02.19	2026.02.20	0.02	2%
11943	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口子村北分台	50	43.17	40	18.415				
11944	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟1#机井	50	0.03	40	39.985				
11945	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下浑九机井	50	6.36	40	36.82				
11946	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞小区	50	89.82	40	-4.91	2026.02.16	2026.02.20	0.02	2%
11947	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯南	400	10.07	320	279.72				
11948	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北楼 8 0	200	30.5	160	99				
11949	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下浑九村南小区	50	5.49	40	37.255				
11950	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑河东	400	11.73	320	273.08				
11951	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯南	315	23.85	252	176.8725				
11952	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线张家沟	50	71.91	40	4.045				
11953	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线太阳沟	400	14.97	320	260.12				
11954	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业	400	21.83	320	232.68				
11955	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下浑九新分台	200	27.27	160	105.46				
11956	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒地	400	12.06	320	271.76				
11957	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭南	200	29.25	160	101.5				
11958	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业南M	200	25.7	160	108.6				

11959	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金沟北沟	50	14.62	40	32.69				
11960	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭沟村北分台	50	62.26	40	8.87				
11961	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英小区80	80	47.55	64	25.96				
11962	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	大荒南分台	100	25.25	80	54.75				
11963	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景南小区	80	92.93	64	-10.344	2026.01.25	2026.01.30	0.02	2%
11964	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线水泵	200	2.81	160	154.38				
11965	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	孟砬子村南大棚小区M	50	2.61	40	38.695				
11966	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线镇政府50	200	17.43	160	125.14				
11967	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	景南小区	80	0.15	64	63.88				
11968	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯北	400	7.68	320	289.28				
11969	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台二队50	400	16.86	320	252.56				
11970	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线园区西	200	19.59	160	120.82				
11971	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金村50	400	16.83	320	252.68				
11972	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯1 0 0	400	13.98	320	264.08				
11973	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金分台	80	47.34	64	26.128				
11974	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	北安设施农业变压器	100	13.11	80	66.89				
11975	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线墙西30	30	39.65	24	12.105				
11976	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线一、三队1 0 0	400	22.92	320	228.32				
11977	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯分台5 0	400	9.71	320	281.16				
11978	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线边口子设施农业	200	48.84	160	62.32				
11979	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安	400	22.32	320	230.72				
11980	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	徐家沟北分台柱上变压器	50	39.66	40	20.17				
11981	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家沟	200	19.47	160	121.06				
11982	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯西分台柱上变压器	100	15.32	80	64.68				
11983	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟三、四队3 0	50	44.34	40	17.83				
11984	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队分台3 0	30	56.89	24	6.933				
11985	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台1	80	5.79	64	59.368				
11986	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯分台	80	65.93	64	11.256				
11987	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒分台	200	14.64	160	130.72				
11988	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭北	400	15.36	320	258.56				
11989	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞	400	9.54	320	281.84				
11990	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周东园区5 0	100	69	80	11				
11991	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田九沟	200	34.76	160	90.48				
11992	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线上浑九西小区变压器	200	29.78	160	100.44				
11993	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	英房子南分台柱上变压器	100	23.43	80	56.57				
11994	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子分台2 0	80	23.04	64	45.568				
11995	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子村1 0 0	400	23.28	320	226.88				
11996	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑九	400	23.57	320	225.72				
11997	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台东小区50	50	30.84	40	24.58				
11998	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南	400	18.34	320	246.64				
11999	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	东沟门机井	100	2.88	80	77.12				
12000	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浑九	400	14.58	320	261.68				
12001	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金沟	400	15.86	320	256.56				
12002	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟2#机井	50	0.03	40	39.985				
12003	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安南	80	58.43	64	17.256				
12004	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑分台	200	24.22	160	111.56				
12005	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口北	400	23.33	320	226.68				
12006	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	北安机井	50	5.55	40	37.225				
12007	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯北机井	50	1.32	40	39.34				
12008	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线郭菜园	400	6.53	320	293.88				
12009	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	英房子新分台	200	21.24	160	117.52				

12010	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯南机井	50	14.04	40	32.98				
12011	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	小荒地新分台	400	10.94	320	276.24				
12012	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南分台	400	31.52	320	193.92				
12013	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浑九设施农业	200	3.37	160	153.26				
12014	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	徐家沟新分台	200	13.26	160	133.48				
12015	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线马圈子	200	22.65	160	114.7				
12016	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯北	400	19.39	320	242.44				
12017	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯分台	400	35.13	320	179.48				
12018	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)响水河子南	200	21.47	160	117.06				
12019	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河西	100	28.32	80	51.68				
12020	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	陈屯分台	100	29.04	80	50.96				
12021	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公北	200	53.13	160	53.74				
12022	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)北铁窖	80	37.18	64	34.256				
12023	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子新	400	17.49	320	250.04				
12025	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公村	400	24.73	320	221.08				
12026	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯(公用)	400	5.61	320	297.56				
12027	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)茨梅花综合台区	400	19.12	320	243.52				
12028	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)小岭子	400	10.52	320	277.92				
12029	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)中铁窖	400	10.02	320	279.92				
12030	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)陆沟	400	11.71	320	273.16				
12031	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)才沟	400	7.01	320	291.96				
12032	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	北荒地	400	10.11	320	279.56				
12033	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)南铁窖	100	36.46	80	43.54				
12034	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	南荒地	400	6.68	320	293.28				
12035	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公东街	315	25.94	252	170.289				
12036	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)姜屯	400	11.28	320	274.88				
12037	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百垄	400	1.92	320	312.32				
12038	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	倒流河东	400	29.46	320	202.16				
12039	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)刘举人屯	80	55.31	64	19.752				
12040	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV张相公线张相公陈屯	400	10.56	320	277.76				
12041	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)娘娘庙	400	13.11	320	267.56				
12042	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)前达屯	50	64.7	40	7.65				
12043	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百东沟	100	93.12	80	-13.12	2026.02.16	2026.02.20	0	0%
12044	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)铁窖北沟S9/20	30	38.98	24	12.306				
12045	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)乡市场	200	47.33	160	65.34				
12046	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)宋沟	200	13.76	160	132.48				
12047	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河东设施农业	50	13.29	40	33.355				
12048	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)周家屯	30	52.46	24	8.262				
12049	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯东街	400	22.47	320	230.12				
12050	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子	400	13.23	320	267.08				
12051	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公西八家	400	10.5	320	278				
12052	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)萝卜窖	400	16.32	320	254.72				
12053	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)果树农场	50	13.97	40	33.015				
12054	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯	400	22.95	320	228.2				
12055	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)水龙沟	50	47.14	40	16.43				
12056	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子北道	20	53.43	16	5.314				
12057	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	田屯	200	45.6	160	68.8				
12058	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)芦秀红	50	0	40	40				

[illegible]

2026年二季度国网葫芦岛供电公司10kV线路可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额 (A)	最大电流 (A)	一年内最大负 载率(%)	异常次数	发生累计时 长(小时)	上年度最大 负载率	计算可开放容 量(A)	审核可开放容 量(A)	列入负面清单时间	是否纳入整 改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷 增长率
1	国网兴城市供电公司	大河口变	10kV大渔线	10kV	552	121	21.92%			22.41%	442	321	未进入负面清单	否	无	-0.50%
2	国网兴城市供电公司	大河口变	10kV大曹线	10kV	552	196	35.50%			35.82%	442	246	未进入负面清单	否	无	-0.32%
3	国网兴城市供电公司	大河口变	10kV大高线	10kV	552	41	7.43%			4.66%	442	401	未进入负面清单	否	无	2.76%
4	国网兴城市供电公司	大河口变	10kV大疔一线	10kV	552	131	23.73%			24.04%	442	311	未进入负面清单	否	无	-0.32%
5	国网兴城市供电公司	大河口变	10kV大疔二线	10kV	552	121	21.92%			22.41%	442	321	未进入负面清单	否	无	-0.50%
6	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV温泉线	10kV	552	320	57.96%			65.60%	442	122	未进入负面清单	否	无	-7.64%
7	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV城内线	10kV	355	126	35.49%			56.51%	284	158	未进入负面清单	否	无	-21.02%
8	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV车站线	10kV	470	198	42.13%			52.58%	376	178	未进入负面清单	否	无	-10.45%
9	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机二线	10kV	352	44	12.50%			7.55%	282	238	未进入负面清单	否	无	4.95%
10	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV铁专线	10kV	317	51	16.07%			17.52%	254	203	未进入负面清单	否	无	-1.45%
11	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV兴温线	10kV	470	224	47.66%			1.30%	376	152	未进入负面清单	否	无	46.36%
12	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV河兴线	10kV	552	351	63.57%			68.50%	442	91	未进入负面清单	否	无	-4.92%
13	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机一线	10kV	352	212	60.23%			78.00%	282	70	未进入负面清单	否	无	-17.78%
14	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河机线	10kV	552	395	71.54%			66.50%	442	47	未进入负面清单	否	无	5.04%
15	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河曹线	10kV	240	184	76.67%			66.30%	192	8	未进入负面清单	否	无	10.37%
16	国网兴城市供电公司	河西变	10kV机场线	10kV	481	211	43.85%			48.48%	385	174	未进入负面清单	否	无	-4.63%
17	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河高线	10kV	552	124	22.46%			26.94%	442	318	未进入负面清单	否	无	-4.48%
18	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温联线	10kV	552	324	58.68%			68.76%	442	118	未进入负面清单	否	无	-10.08%
19	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疔一线	10kV	552	124	22.46%			63.24%	442	318	未进入负面清单	否	无	-40.78%
20	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温河线	10kV	552	344	62.31%			76.46%	442	98	未进入负面清单	否	无	-14.16%
21	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工三线	10kV	481	364	75.65%			66.95%	385	21	未进入负面清单	否	无	8.70%
22	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工一线	10kV	552	36	6.52%			26.84%	442	406	未进入负面清单	否	无	-20.32%
23	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温城线	10kV	552	405	73.35%			68.13%	442	37	未进入负面清单	否	无	5.22%
24	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疔#2线	10kV	552	381	69.01%			64.69%	442	61	未进入负面清单	否	无	4.31%
25	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温港线	10kV	552	342	61.94%			62.16%	442	100	未进入负面清单	否	无	-0.21%
26	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工二线	10kV	428	84	19.63%			14.62%	342	258	未进入负面清单	否	无	5.01%
27	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温医线	10kV	552	0	0.00%			1.30%	442	442	未进入负面清单	否	无	-1.30%
28	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温兴线	10kV	475	63	13.26%			81.09%	380	317	未进入负面清单	否	无	-67.82%
29	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹一线	10kV	552	234	42.38%			41.51%	442	208	未进入负面清单	否	无	0.87%
30	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南一线	10kV	428	104	24.30%			43.36%	342	238	未进入负面清单	否	无	-19.06%
31	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴东线	10kV	428	114	26.64%			18.82%	342	228	未进入负面清单	否	无	7.81%
32	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴中线	10kV	428	409	95.56%	3	181.1	99.37%	342	-67	2025年1月30日	否	2026年12月21日	-3.81%
33	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴水线	10kV	405	264	65.19%			67.23%	324	60	未进入负面清单	否	无	-2.04%
34	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南二线	10kV	428	154	35.98%			30.41%	342	188	未进入负面清单	否	无	5.57%
35	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹二线	10kV	552	167	30.25%			55.64%	442	275	未进入负面清单	否	无	-25.39%
36	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴华线	10kV	428	54	12.62%			25.37%	342	288	未进入负面清单	否	无	-12.75%
37	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹三线	10kV	428	4	0.93%				342	338	未进入负面清单	否	无	0.93%
38	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹四线	10kV	428	37	8.64%				342	305	未进入负面清单	否	无	8.64%
39	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV水产线	10kV	481	231	48.01%			96.47%	385	154	未进入负面清单	否	无	-48.46%
40	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV大甸子线	10kV	240	164	68.33%			91.72%	192	28	未进入负面清单	否	无	-23.38%
41	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV菊花线	10kV	240	14	5.83%			9.63%	192	178	未进入负面清单	否	无	-3.80%
42	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV园区线	10kV	240	84	35.00%			33.80%	192	108	未进入负面清单	否	无	1.20%
43	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV羊安线	10kV	240	75	31.25%			34.22%	192	117	未进入负面清单	否	无	-2.97%
44	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹园线	10kV	240	0	0.00%			1.30%	192	192	未进入负面清单	否	无	-1.30%
45	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹庄线	10kV	413	129	31.25%			57.50%	330	201	未进入负面清单	否	无	-26.25%
46	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV元台子线	10kV	310	211	68.06%			87.11%	248	37	未进入负面清单	否	无	-19.04%
47	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV双树线	10kV	310	178	57.42%			57.75%	248	70	未进入负面清单	否	无	-0.33%
48	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV水源线	10kV	310	62	20.00%			23.56%	248	186	未进入负面清单	否	无	-3.56%
49	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV工业二线	10kV	276	164	59.41%			76.65%	221	57	未进入负面清单	否	无	-17.24%
50	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东辛庄线	10kV	240	157	65.42%			113.38%	192	35	未进入负面清单	否	无	-47.97%
51	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV微波线	10kV	240	124	51.67%			57.97%	192	68	未进入负面清单	否	无	-6.30%
52	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV粮库线	10kV	240	130	54.17%			63.80%	192	62	未进入负面清单	否	无	-9.63%
53	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山线	10kV	552	451	81.69%			59.80%	442	-9	2025年12月23日	是	2026年12月30日	21.88%
54	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV刘台子线	10kV	310	108	34.84%			59.36%	248	140	未进入负面清单	否	无	-24.53%
55	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV大寨线	10kV	310	134	43.23%			68.40%	248	114	未进入负面清单	否	无	-25.17%
56	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山二线	10kV	552	177	32.06%			1.30%	442	265	未进入负面清单	否	无	30.76%
57	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙纸线	10kV	552	389	70.46%			65.60%	442	53	未进入负面清单	否	无	4.86%
58	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙白线	10kV	355	58	16.34%			18.20%	284	226	未进入负面清单	否	无	-1.86%
59	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙农线	10kV	552	247	44.74%			63.97%	442	195	未进入负面清单	否	无	-19.23%
60	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙西线	10kV	552	364	65.93%			48.57%	442	78	未进入负面清单	否	无	17.36%
61	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙东线	10kV	355	192	54.08%			44.96%	284	92	未进入负面清单	否	无	9.12%

62	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙海线	10kV	552	113	20.47%			61.43%	442	329	未进入负面清单	否	无	-40.97%
63	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙里一线	10kV	552	129	23.36%			23.76%	442	313	未进入负面清单	否	无	-0.39%
64	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙里二线	10kV	552	225	40.75%			39.15%	442	217	未进入负面清单	否	无	1.60%
65	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高汤线	10kV	552	228	41.30%			51.29%	442	214	未进入负面清单	否	无	-9.99%
66	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石线	10kV	552	124	22.46%			34.99%	442	318	未进入负面清单	否	无	-12.53%
67	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石二线	10kV	552	43	7.79%			15.07%	442	399	未进入负面清单	否	无	-7.28%
68	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV围屏线	10kV	200	129	64.50%			80.80%	160	31	未进入负面清单	否	无	-16.30%
69	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV高岭线	10kV	310	17	5.35%			3.11%	248	231	未进入负面清单	否	无	2.25%
70	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV南大线	10kV	310	114	36.77%			46.46%	248	134	未进入负面清单	否	无	-9.69%
71	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV王道线	10kV	310	20	6.45%			10.51%	248	228	未进入负面清单	否	无	-4.06%
72	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿茂线	10kV	173	149	86.13%			70.66%	138	-11	2025年10月13日	是	2026年12月30日	15.46%
73	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV李良线	10kV	317	134	42.23%			45.23%	254	120	未进入负面清单	否	无	-3.00%
74	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿铅线	10kV	355	148	41.69%			40.51%	284	136	未进入负面清单	否	无	1.18%
75	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV白塔线	10kV	317	296	93.28%	1	7.69	50.19%	254	-42	2025年12月23日	是	2026年12月30日	43.08%
76	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV工业三线	10kV	470	296	62.98%			31.59%	376	80	未进入负面清单	否	无	31.39%
77	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV羊高线	10kV	552	148	26.81%			27.92%	442	294	未进入负面清单	否	无	-1.12%
78	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV工业一线	10kV	552	455	82.41%			77.36%	442	-13	2024年7月16日	否	2025年12月21日	5.05%
79	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV红崖子线	10kV	355	424	119.44%	5	392.3	80.17%	284	-140	2025年11月23日	是	2026年12月30日	39.26%
80	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV拣金线	10kV	405	282	69.63%			78.58%	324	42	未进入负面清单	否	无	-8.95%
81	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV红吴线	10kV	481	232	48.22%			1.30%	385	153	未进入负面清单	否	无	46.92%
82	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV红泰线	10kV	481	148	30.76%			1.30%	385	237	未进入负面清单	否	无	29.46%
83	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV药王线	10kV	240	132	55.00%			58.80%	192	60	未进入负面清单	否	无	-3.80%
84	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV旧门线	10kV	552	119	21.55%			25.39%	442	323	未进入负面清单	否	无	-3.84%
85	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭泥线	10kV	552	156	28.25%			27.38%	442	286	未进入负面清单	否	无	0.87%
86	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV矿山线	10kV	355	135	38.03%			1.30%	284	149	未进入负面清单	否	无	36.73%
87	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭家线	10kV	470	175	37.23%			34.70%	376	201	未进入负面清单	否	无	2.53%
88	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV碱厂线	10kV	310	124	40.00%			22.11%	248	124	未进入负面清单	否	无	17.89%
89	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV三道线	10kV	355	143	40.28%			30.46%	284	141	未进入负面清单	否	无	9.82%
90	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南二线	10kV	481	417	86.66%	1	13.6	12.11%	385	-32	2025年11月23日	是	2026年12月30日	74.56%
91	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南线	10kV	552	368	66.65%			77.37%	442	74	未进入负面清单	否	无	-10.72%
92	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗二线	10kV	552	281	50.89%			37.71%	442	161	未进入负面清单	否	无	13.19%
93	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首二线	10kV	428	146	34.11%			67.19%	342	196	未进入负面清单	否	无	-33.08%
94	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港一线	10kV	428	45	10.51%			42.21%	342	297	未进入负面清单	否	无	-31.70%
95	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港一线	10kV	428	89	20.79%			33.78%	342	253	未进入负面清单	否	无	-12.98%
96	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东一线	10kV	428	160	37.38%			85.41%	342	182	未进入负面清单	否	无	-48.03%
97	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东二线	10kV	428	351	82.01%			48.96%	342	-9	2025年7月4日	是	2025年12月16日	33.05%
98	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首一线	10kV	428	56	13.08%			5.04%	342	286	未进入负面清单	否	无	8.05%
99	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗一线	10kV	317	198	62.39%			39.15%	254	56	未进入负面清单	否	无	23.24%
100	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首三线	10kV	428	100	23.36%			15.79%	342	242	未进入负面清单	否	无	7.58%
101	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学高线	10kV	428	316	73.83%			54.80%	342	26	未进入负面清单	否	无	19.03%
102	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学湖线	10kV	428	36	8.41%			7.14%	342	306	未进入负面清单	否	无	1.27%
103	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海沙线	10kV	552	387	70.09%			28.47%	442	55	未进入负面清单	否	无	41.63%
104	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海西线	10kV	552	153	27.71%			68.86%	442	289	未进入负面清单	否	无	-41.15%
105	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海东线	10kV	552	474	85.85%	1	6.23	66.32%	442	-32	2025年11月23日	是	2026年12月30日	19.53%
106	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海核线	10kV	552	427	77.34%			78.28%	442	15	未进入负面清单	否	无	-0.94%
107	国网兴城市供电公司	东窑变	10kV东月线	10kV	355	89	25.07%			19.61%	284	195	未进入负面清单	否	无	5.46%
108	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨二线	10kV	552	46	8.33%			48.00%	442	396	未进入负面清单	否	无	-39.67%
109	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨一线	10kV	552	77	13.95%			37.31%	442	365	未进入负面清单	否	无	-23.36%
110	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV电厂生活线	10kV	481	90	18.70%			27.43%	385	295	未进入负面清单	否	无	-8.73%
111	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵港线	10kV	481	139	28.89%			3.74%	385	246	未进入负面清单	否	无	25.15%
112	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV公司生活线	10kV	481	87	18.08%			33.04%	385	298	未进入负面清单	否	无	-14.96%
113	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵星线	10kV	552	22	3.98%			0.00%	442	420	未进入负面清单	否	无	3.98%
114	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵发线	10kV	552	19	3.44%			0.72%	442	423	未进入负面清单	否	无	2.72%
115	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家1线	10kV	240	168	70.00%	3	261.9	57.08%	192	24	未进入负面清单	是	无	12.92%
116	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV永安线	10kV	223	131	58.70%			82.31%	179	48	未进入负面清单	否	无	-23.61%
117	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场1线	10kV	160	36	22.50%			37.50%	128	92	未进入负面清单	否	无	-15.00%
118	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家2线	10kV	246	189	76.83%	2	243.6	47.15%	197	8	未进入负面清单	是	无	29.67%
119	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场2线	10kV	160	99	61.88%	2	69.2	44.38%	128	29	未进入负面清单	否	无	17.50%
120	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场3线	10kV	160	48	30.00%			21.25%	128	80	未进入负面清单	否	无	8.75%
121	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王贺线	10kV	552	124	22.46%			41.84%	442	318	未进入负面清单	否	无	-19.38%
122	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王昌线	10kV	552	78	14.13%			9.96%	442	364	未进入负面清单	否	无	4.17%
123	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王赵线	10kV	552	0	0.00%			0.00%	442	442	未进入负面清单	否	无	0.00%
124	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王见线	10kV	552	167	30.25%			23.00%	442	275	未进入负面清单	否	无	7.24%
125	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王荒线	10kV	552	432	78.24%			46.73%	442	10	未进入负面清单	否	无	31.51%
126	国网绥中县供电公司	万家变	10kV西甸子线	10kV	317	249	78.46%			51.99%	254	5	未进入负面清单	否	无	28.47%
127	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家北线	10kV	317	229	72.16%			40.65%	254	25	未进入负面清单	否	无	31.51%
128	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家南线	10kV	317	137	43.17%			4.73%	254	117	未进入负面清单	否	无	38.44%

129	国网绛中县供电公司	万家变	10kV万工线	10kV	317	29	9.14%			13.24%	254	225	未进入负面清单	否	无	-4.10%
130	国网绛中县供电公司	万家变	10kV港专线	10kV	317	37	11.66%			1.89%	254	217	未进入负面清单	否	无	9.77%
131	国网绛中县供电公司	土头山变	10kV西平南线	10kV	240	181	75.42%	4	86.1	57.50%	192	11	未进入负面清单	否	无	17.92%
132	国网绛中县供电公司	土头山变	10kV西平北线	10kV	240	169	70.42%			14.58%	192	23	未进入负面清单	否	无	55.83%
133	国网绛中县供电公司	土头山变	10kV葛家线	10kV	552	210	38.04%			38.94%	442	232	未进入负面清单	否	无	-0.91%
134	国网绛中县供电公司	土头山变	10kV宽邦线	10kV	355	122	34.37%			76.32%	284	162	未进入负面清单	否	无	-41.95%
135	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔河线	10kV	552	200	36.22%			59.95%	442	242	未进入负面清单	否	无	-23.73%
136	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山南线	10kV	428	334	78.04%			31.78%	342	8	未进入负面清单	否	无	46.26%
137	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山北线	10kV	355	165	46.48%			36.62%	284	119	未进入负面清单	否	无	9.86%
138	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔渔线	10kV	481	402	83.55%	1	3.6	76.90%	385	-17	2025年7月4日	否	2026年12月30日	6.65%
139	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子北线	10kV	355	200	56.34%			47.04%	284	84	未进入负面清单	否	无	9.30%
140	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔东线	10kV	552	443	80.24%	4	121.9	36.95%	442	-1	2025年7月4日	是	2026年12月30日	43.29%
141	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔白线	10kV	552	54	9.78%			1.81%	442	388	未进入负面清单	否	无	7.97%
142	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子南线	10kV	355	149	41.97%			58.59%	284	135	未进入负面清单	否	无	-16.62%
143	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔南二线	10kV	552	417	75.54%			37.68%	442	25	未进入负面清单	否	无	37.86%
144	国网绛中县供电公司	塔山屯变	10kV塔盐线	10kV	552	307	55.62%			51.28%	442	135	未进入负面清单	否	无	4.34%
145	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV车站线	10kV	552	219	39.67%			42.20%	442	223	未进入负面清单	否	无	-2.54%
146	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV水源分线	10kV	552	339	61.40%			56.51%	442	103	未进入负面清单	否	无	4.89%
147	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV化肥线	10kV	552	307	55.60%			68.51%	442	135	未进入负面清单	否	无	-12.91%
148	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV磷肥线	10kV	552	0	0.00%			47.18%	442	442	未进入负面清单	否	无	-47.18%
149	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV机场线	10kV	552	163	29.52%			22.26%	442	279	未进入负面清单	否	无	7.26%
150	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV水源线	10kV	552	354	64.12%			43.29%	442	88	未进入负面清单	否	无	20.83%
151	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV磷电线	10kV	552	332	60.13%			44.79%	442	110	未进入负面清单	否	无	15.34%
152	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV大台线	10kV	355	163	45.92%			14.31%	284	121	未进入负面清单	否	无	31.61%
153	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV塔山线	10kV	552	293	53.07%			27.53%	442	149	未进入负面清单	否	无	25.54%
154	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV城内二线	10kV	552	241	43.65%			71.36%	442	201	未进入负面清单	否	无	-27.71%
155	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV城内一线	10kV	552	338	61.22%			72.31%	442	104	未进入负面清单	否	无	-11.09%
156	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV缓跃线	10kV	428	283	66.12%			62.21%	342	59	未进入负面清单	否	无	3.91%
157	国网绛中县供电公司	绛中变	10kV缓环线	10kV	552	299	54.17%			82.56%	442	143	未进入负面清单	否	无	-28.39%
158	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV叶家线	10kV	317	37	11.66%			21.74%	254	217	未进入负面清单	否	无	-10.08%
159	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV沙河一线	10kV	317	245	77.20%	3	16.7	16.39%	254	9	2025年11月20日	否	2025年12月30日	60.82%
160	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV沙河三线	10kV	317	29	9.14%			36.55%	254	225	未进入负面清单	否	无	-27.42%
161	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV荒地线	10kV	317	250	78.78%			37.50%	254	4	未进入负面清单	否	无	41.28%
162	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV沙河二线	10kV	317	240	75.63%			58.64%	254	14	未进入负面清单	否	无	16.98%
163	国网绛中县供电公司	沙河变	10kV沙叶线	10kV	428	271	63.32%	3	8.33	34.85%	342	71	2025年11月20日	否	2025年12月30日	28.47%
164	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞鑫线	10kV	373	217	58.18%			0.00%	298	81	未进入负面清单	否	无	58.18%
165	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞农#1线	10kV	552	0	0.00%			46.37%	442	442	未进入负面清单	否	无	-46.37%
166	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#2线	10kV	552	429	77.70%			32.06%	442	13	未进入负面清单	否	无	45.64%
167	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞磷线	10kV	552	212	38.40%			23.55%	442	230	未进入负面清单	否	无	14.85%
168	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#1线	10kV	552	384	69.55%			53.61%	442	58	未进入负面清单	否	无	15.94%
169	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞化线	10kV	552	327	59.23%			46.37%	442	115	未进入负面清单	否	无	12.86%
170	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#1线	10kV	552	373	67.56%			60.86%	442	69	未进入负面清单	否	无	6.70%
171	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞机线	10kV	552	373	67.56%			67.38%	442	69	未进入负面清单	否	无	0.18%
172	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#2线	10kV	552	187	33.87%			44.92%	442	255	未进入负面清单	否	无	-11.05%
173	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞车线	10kV	552	345	62.49%			60.21%	442	97	未进入负面清单	否	无	2.28%
174	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞金线	10kV	552	183	33.14%			0.00%	442	259	未进入负面清单	否	无	33.14%
175	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞宏线	10kV	552	387	70.09%			3.98%	442	55	未进入负面清单	否	无	66.11%
176	国网绛中县供电公司	瑞州变	10kV瑞中一线	10kV	552	70	12.68%			64.08%	442	372	未进入负面清单	否	无	-51.40%
177	国网绛中县供电公司	秋子沟变	10kV秋子沟线	10kV	223	193	86.48%	3	3.32	54.34%	179	-14	2025年11月20日	否	2026年3月30日	32.15%
178	国网绛中县供电公司	秋子沟变	10kV明水线	10kV	173	135	78.03%	1	0.67	56.91%	138	3	2025年11月20日	否	2025年12月30日	21.13%
179	国网绛中县供电公司	秋子沟变	10kV王家庄店线	10kV	223	147	65.87%			25.90%	179	32	未进入负面清单	否	无	39.97%
180	国网绛中县供电公司	秋子沟变	10kV秋时线	10kV	426	182	42.72%				341	159	未进入负面清单	否	无	42.72%
181	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV网户二线	10kV	552	228	41.30%			46.76%	442	214	未进入负面清单	否	无	-5.47%
182	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV王宝线	10kV	355	273	76.90%	2	1.21	43.10%	284	11	2025年11月20日	否	2025年12月30日	33.80%
183	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV网户线	10kV	355	168	47.32%			21.69%	284	116	未进入负面清单	否	无	25.63%
184	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV前卫线	10kV	355	210	59.15%			69.25%	284	74	未进入负面清单	否	无	-10.10%
185	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV矿山线	10kV	240	120	50.00%			35.77%	192	72	未进入负面清单	否	无	14.23%
186	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV水库线	10kV	355	80	22.54%			4.53%	284	204	未进入负面清单	否	无	18.01%
187	国网绛中县供电公司	前卫变	10kV王宝#2线	10kV	552	55	9.96%			72.48%	442	387	未进入负面清单	否	无	-62.52%
188	国网绛中县供电公司	宽邦变	10kV宽邦南线	10kV	317	232	73.11%			45.71%	254	22	未进入负面清单	否	无	27.40%
189	国网绛中县供电公司	黄家变	10kV范家线	10kV	223	174	77.97%	2	0.86	46.15%	179	5	2025年11月20日	否	2025年12月30日	31.81%
190	国网绛中县供电公司	黄家变	10kV大王庙线	10kV	223	147	65.87%			44.36%	179	32	未进入负面清单	否	无	21.51%
191	国网绛中县供电公司	黄家变	10kV黄家线	10kV	223	164	73.49%			63.10%	179	15	未进入负面清单	否	无	10.39%
192	国网绛中县供电公司	高台变	10kV高台线	10kV	355	128	36.06%			15.44%	284	156	未进入负面清单	否	无	20.62%
193	国网绛中县供电公司	高台变	10kV高台北线	10kV	317	63	19.85%			11.25%	254	191	未进入负面清单	否	无	8.60%
194	国网绛中县供电公司	高台变	10kV龙屯线	10kV	240	44	18.33%			64.17%	192	148	未进入负面清单	否	无	-45.83%
195	国网绛中县供电公司	高台变	10kV高甸子线	10kV	240	164	68.33%			37.81%	192	28	未进入负面清单	否	无	30.52%

196	国网绛中县供电公司	高台变	10kV高台南线	10kV	423	170	40.19%				338	168	未进入负面清单	否	无	40.19%
197	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV首钢线	10kV	317	205	64.60%			1.81%	254	49	未进入负面清单	否	无	62.79%
198	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV高岭线	10kV	317	164	51.68%	1	3.48	56.67%	254	90	2025年11月20日	否	2025年12月30日	-4.99%
199	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV微波线	10kV	317	134	42.23%			75.35%	254	120	未进入负面清单	否	无	-33.12%
200	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV工业二线	10kV	317	80	25.21%			76.06%	254	174	未进入负面清单	否	无	-50.85%
201	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV工业一线	10kV	160	0	0.00%			35.29%	128	128	未进入负面清单	否	无	-35.29%
202	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV前所线	10kV	317	241	75.94%			23.00%	254	13	未进入负面清单	否	无	52.94%
203	国网绛中县供电公司	高岭变	10kV高岭北线	10kV	317	74	23.32%			24.63%	254	180	未进入负面清单	否	无	-1.31%
204	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤海线	10kV	552	59	10.69%			38.94%	442	383	未进入负面清单	否	无	-28.25%
205	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤工线	10kV	552	119	21.55%			15.76%	442	323	未进入负面清单	否	无	5.79%
206	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤金二线	10kV	552	50	9.06%			12.68%	442	392	未进入负面清单	否	无	-3.62%
207	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤金一线	10kV	552	0	0.00%			35.32%	442	442	未进入负面清单	否	无	-35.32%
208	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤海一线	10kV	552	57	10.32%			5.43%	442	385	未进入负面清单	否	无	4.89%
209	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤海二线	10kV	552	5	0.91%			12.68%	442	437	未进入负面清单	否	无	-11.77%
210	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤前线	10kV	552	12	2.17%			21.73%	442	430	未进入负面清单	否	无	-19.56%
211	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤生线	10kV	552	42	7.61%			11.22%	442	400	未进入负面清单	否	无	-3.61%
212	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤海线	10kV	552	181	32.78%			46.21%	442	261	未进入负面清单	否	无	-13.43%
213	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤星线	10kV	552	10	1.81%			0.00%	442	432	未进入负面清单	否	无	1.81%
214	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤与线	10kV	552	1	0.18%			17.75%	442	441	未进入负面清单	否	无	-17.57%
215	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤龙线	10kV	552	94	17.03%			48.91%	442	348	未进入负面清单	否	无	-31.88%
216	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤止线	10kV	552	34	6.16%			9.81%	442	408	未进入负面清单	否	无	-3.65%
217	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤滨一线	10kV	552	0	0.00%			0.00%	442	442	未进入负面清单	否	无	0.00%
218	国网绛中县供电公司	渤海变	10kV渤滨二线	10kV	552	0	0.00%			4.17%	442	442	未进入负面清单	否	无	-4.17%
219	国网绛中县供电公司	侯家变	10kV候海四线	10kV	552	78	14.13%			19.16%	442	364	未进入负面清单	否	无	-5.03%
220	国网绛中县供电公司	侯家变	10kV候茂线	10kV	428	11	2.57%			2.80%	342	331	未进入负面清单	否	无	-0.23%
221	国网绛中县供电公司	侯家变	10kV候止线	10kV	428	49	11.45%			4.58%	342	293	未进入负面清单	否	无	6.87%
222	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV电台线	10kV	240	11	4.58%			0.73%	192	181	未进入负面清单	否	无	3.86%
223	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV汇源线	10kV	428	79	18.46%			3.94%	342	263	未进入负面清单	否	无	14.51%
224	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建井线	10kV	355	14	3.94%			36.34%	284	270	未进入负面清单	否	无	-32.39%
225	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建库线	10kV	355	129	36.34%			78.33%	284	155	未进入负面清单	否	无	-42.00%
226	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV煤矿线	10kV	240	188	78.33%			5.14%	192	4	未进入负面清单	否	无	73.19%
227	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV农贸线	10kV	428	22	5.14%			22.26%	342	320	未进入负面清单	否	无	-17.12%
228	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV水源线	10kV	552	286	51.80%			4.34%	442	156	未进入负面清单	否	无	47.46%
229	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星三线	10kV	553	24	4.34%			54.07%	442	442	未进入负面清单	否	无	-49.73%
230	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV五一线	10kV	553	299	54.07%			32.48%	442	143	未进入负面清单	否	无	21.59%
231	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区二线	10kV	428	139	32.48%			29.49%	342	203	未进入负面清单	否	无	2.99%
232	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区线	10kV	373	110	29.49%			50.47%	298	188	未进入负面清单	否	无	-20.98%
233	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV兴隆线	10kV	428	216	50.47%			18.22%	342	126	未进入负面清单	否	无	32.24%
234	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV雨涧线	10kV	428	78	18.22%			35.99%	342	264	未进入负面清单	否	无	-17.76%
235	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV镇干线	10kV	553	167	30.20%			3.62%	442	275	未进入负面清单	否	无	26.58%
236	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星二线	10kV	553	20	3.62%			32.17%	442	422	未进入负面清单	否	无	-28.55%
237	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV镇内三线	10kV	373	120	32.17%			26.27%	298	178	未进入负面清单	否	无	5.90%
238	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV镇内一线	10kV	373	98	26.27%			95.16%	298	200	未进入负面清单	否	无	-68.89%
239	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风1线	10kV	310	295	95.16%	2	37.6	68.39%	248	-47	未进入负面清单	否	无	26.77%
240	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风2线	6.3千伏	310	212	68.39%			101.57%	248	36	未进入负面清单	否	无	-33.18%
241	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV红旗线	6.3千伏	355	366	103.10%	3	242.7	106.20%	284	-82	未进入负面清单	否	无	-3.10%
242	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV选矿线	6.3千伏	355	377	106.20%	3	232.1	121.09%	284	-93	未进入负面清单	否	无	-14.89%
243	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV镇内二线	6.3千伏	373	112	30.03%			137.20%	298	186	未进入负面清单	否	无	-107.17%
244	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV水源线	6.3千伏	373	248	66.49%			23.75%	298	50	未进入负面清单	否	无	42.74%
245	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV八家子线	6.3千伏	240	57	23.75%			58.75%	192	135	未进入负面清单	否	无	-35.00%
246	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV大屯线	10kV	240	141	58.75%			50.42%	192	51	未进入负面清单	否	无	8.33%
247	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV黑山科线	10kV	240	121	50.42%			51.25%	192	71	未进入负面清单	否	无	-0.83%
248	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV雷家店线	10kV	240	123	51.25%			49.17%	192	69	未进入负面清单	否	无	2.08%
249	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV杨树湾子线	10kV	240	118	49.17%			50.42%	192	74	未进入负面清单	否	无	-1.25%
250	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV谷杖子线	10kV	240	121	50.42%			39.17%	192	71	未进入负面清单	否	无	11.25%
251	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV锰矿线	10kV	240	94	39.17%			51.25%	192	98	未进入负面清单	否	无	-12.08%
252	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV凤凰庙线	10kV	240	123	51.25%			24.58%	192	69	未进入负面清单	否	无	26.67%
253	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV和北线	10kV	240	59	24.58%			35.00%	192	133	未进入负面清单	否	无	-10.42%
254	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV和南线	10kV	240	84	35.00%			37.08%	192	108	未进入负面清单	否	无	-2.08%
255	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV温杖子线	10kV	240	89	37.08%			33.33%	192	103	未进入负面清单	否	无	3.75%
256	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV养马甸子线	10kV	240	80	33.33%			17.10%	192	112	未进入负面清单	否	无	16.24%
257	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV碱厂2线	10kV	310	53	17.10%			20.81%	248	195	未进入负面清单	否	无	-3.71%
258	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱厂线	10kV	240	69	28.75%			58.14%	192	123	未进入负面清单	否	无	-29.39%
259	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞1线	10kV	552	321	58.14%			15.00%	442	121	未进入负面清单	否	无	43.14%
260	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞2线	10kV	240	36	15.00%			42.08%	192	156	未进入负面清单	否	无	-27.08%
261	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV头道营子线	10kV	240	101	42.08%			14.49%	192	91	未进入负面清单	否	无	27.59%
262	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱资线	10kV	552	80	14.49%			53.80%	442	362	未进入负面清单	否	无	-39.31%

263	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV巴什罕线	10kV	355	191	53.80%		36.67%	284	93	未进入负面清单	否	无	17.14%
264	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV玲珑塔线	10kV	240	88	36.67%		35.99%	192	104	未进入负面清单	否	无	0.68%
265	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV镇干线	10kV	240	167	69.58%		54.52%	192	25	未进入负面清单	否	无	15.07%
266	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV工业线	10kV	552	301	54.52%		41.66%	442	141	未进入负面清单	否	无	12.86%
267	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV营山咀线	10kV	552	230	41.66%		37.50%	442	212	未进入负面清单	否	无	4.16%
268	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV忙牛营子线	10kV	352	132	37.50%		34.52%	282	150	未进入负面清单	否	无	2.98%
269	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV石佛线	10kV	310	107	34.52%		64.58%	248	141	未进入负面清单	否	无	-30.07%
270	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV素珠营子线	10kV	240	155	64.58%		6.43%	192	37	未进入负面清单	否	无	58.15%
271	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV狮水线	10kV	373	24	6.43%		1.81%	298	274	未进入负面清单	否	无	4.62%
272	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒古线	10kV	552	10	1.81%		54.25%	442	432	未进入负面清单	否	无	-52.43%
273	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒品线	10kV	552	322	58.32%		55.24%	442	120	未进入负面清单	否	无	3.08%
274	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒电线	10kV	552	305	55.24%		38.71%	442	137	未进入负面清单	否	无	16.53%
275	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒石线	10kV	423	65	15.37%		26.77%	338	273	未进入负面清单	否	无	-11.41%
276	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV汤神庙工业线	10kV	310	120	38.71%		49.58%	248	128	未进入负面清单	否	无	-10.87%
277	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒盛线	10kV	552	102	18.47%			442	340	未进入负面清单	否	无	18.47%
278	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV汤神庙线	10kV	310	83	26.77%		69.63%	248	165	未进入负面清单	否	无	-42.85%
279	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV王宝营子线	10kV	240	119	49.58%		53.50%	192	73	未进入负面清单	否	无	-3.92%
280	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV镇北线	10kV	428	298	69.63%		23.36%	342	44	未进入负面清单	否	无	46.26%
281	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇内线	10kV	428	229	53.50%		66.59%	342	113	未进入负面清单	否	无	-13.08%
282	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV医院线	10kV	428	100	23.36%		17.21%	342	242	未进入负面清单	否	无	6.16%
283	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇凌线	10kV	428	285	66.59%		43.33%	342	57	未进入负面清单	否	无	23.26%
284	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV城西线	10kV	552	95	17.21%		72.92%	442	347	未进入负面清单	否	无	-55.71%
285	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV新开岭线	10kV	240	104	43.33%		49.30%	192	88	未进入负面清单	否	无	-5.96%
286	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV西院线	10kV	552	30	5.43%			442	412	未进入负面清单	否	无	5.43%
287	国网建昌县供电公司	新开岭变	10kV二道湾子线	10kV	240	175	72.92%		56.25%	192	17	未进入负面清单	否	无	16.67%
288	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV鸽子洞线	10kV	355	175	49.30%		46.76%	284	109	未进入负面清单	否	无	2.54%
289	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV小德营子线	10kV	240	135	56.25%		16.90%	192	57	未进入负面清单	否	无	39.35%
290	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV药王庙线	10kV	355	166	46.76%		30.83%	284	118	未进入负面清单	否	无	15.93%
291	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV药航二线	10kV	552	150	27.17%		57.50%	442	292	未进入负面清单	否	无	-30.33%
292	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV白马线	10kV	355	60	16.90%		33.33%	284	224	未进入负面清单	否	无	-16.43%
293	国网建昌县供电公司	白土岭变	10kV老大杖子线	10kV	240	74	30.83%		25.72%	192	118	未进入负面清单	否	无	5.11%
294	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV魏家岭线	10kV	240	138	57.50%		35.42%	192	54	未进入负面清单	否	无	22.08%
295	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要路沟线	10kV	240	80	33.33%		12.50%	192	112	未进入负面清单	否	无	20.83%
296	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要成线	10kV	552	142	25.72%		48.36%	442	300	未进入负面清单	否	无	-22.64%
297	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要石线	10kV	240	85	35.42%		42.74%	192	107	未进入负面清单	否	无	-7.33%
298	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV下甸线	10kV	240	30	12.50%		25.54%	192	162	未进入负面清单	否	无	-13.04%
299	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北稻二线	10kV	552	252	45.64%		65.94%	442	190	未进入负面清单	否	无	-20.30%
300	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北南一线	10kV	552	150	27.17%		5.05%	442	292	未进入负面清单	否	无	22.12%
301	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北南二线	10kV	552	50	9.06%		29.93%	442	392	未进入负面清单	否	无	-20.87%
302	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北钢一线	10kV	552	380	68.84%		32.01%	442	62	未进入负面清单	否	无	36.84%
303	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北钢二线	10kV	552	65	11.78%		16.90%	442	377	未进入负面清单	否	无	-5.13%
304	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV船堡二线	10kV	481	144	29.93%		11.64%	385	241	未进入负面清单	否	无	18.29%
305	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园变	10kV船堡三线	10kV	481	154	32.01%		8.73%	385	231	未进入负面清单	否	无	23.28%
306	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园变	10kV白马线	10kV	355	108	30.42%		23.28%	284	176	未进入负面清单	否	无	7.15%
307	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰一线	10kV	481	56	11.64%		2.08%	385	329	未进入负面清单	否	无	9.56%
308	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰二线	10kV	481	42	8.73%		36.99%	385	343	未进入负面清单	否	无	-28.26%
309	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰三线	10kV	481	108	22.45%		29.10%	385	277	未进入负面清单	否	无	-6.65%
310	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV棉机线	10kV	481	10	2.08%		15.38%	385	375	未进入负面清单	否	无	-13.30%
311	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV向阳线	10kV	481	154	32.01%		0.54%	385	231	未进入负面清单	否	无	31.46%
312	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV钢电线	10kV	481	140	29.10%		24.11%	385	245	未进入负面清单	否	无	4.99%
313	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV铁合金线	10kV	481	74	15.38%		0.83%	385	311	未进入负面清单	否	无	14.55%
314	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢造线	10kV	481	3	0.62%		0.54%	385	382	未进入负面清单	否	无	0.08%
315	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV水纺线	10kV	481	138	28.68%		0.25%	385	247	未进入负面清单	否	无	28.43%
316	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV兰选线	10kV	481	4	0.83%		0.00%	385	381	未进入负面清单	否	无	0.83%
317	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV竖井一线	10kV	481	3	0.62%		0.00%	385	382	未进入负面清单	否	无	0.62%
318	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV竖井一线	10kV	481	1	0.25%		0.00%	385	384	未进入负面清单	否	无	0.25%
319	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV铜赵线	10kV	481	0	0.00%		0.00%	385	385	未进入负面清单	否	无	0.00%
320	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV铜富一线	10kV	481	0	0.00%		0.00%	385	385	未进入负面清单	否	无	0.00%
321	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV铜富二线	10kV	481	0	0.00%		0.00%	385	385	未进入负面清单	否	无	0.00%
322	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV铜富三线	10kV	481	0	0.00%		1.81%	385	385	未进入负面清单	否	无	-1.81%
323	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢棉线	10kV	481	0	0.00%		38.58%	385	385	未进入负面清单	否	无	-38.58%
324	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢材线	10kV	481	0	0.00%		0.94%	385	385	未进入负面清单	否	无	-0.94%
325	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV连钢线	10kV	552	10	1.81%		47.09%	442	432	未进入负面清单	否	无	-45.28%
326	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连铸线	10kV	552	200	36.22%		11.95%	442	274	未进入负面清单	否	无	24.27%
327	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连东一线	10kV	552	5	0.91%		24.09%	442	437	未进入负面清单	否	无	-23.18%
328	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连化线	10kV	552	175	31.70%		50.89%	442	267	未进入负面清单	否	无	-19.20%
329	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连水线	10kV	552	66	11.95%		33.87%	442	376	未进入负面清单	否	无	-21.92%

330	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连农一线	10kV	552	133	24.09%		26.26%	442	309	未进入负面清单	否	无	-2.17%
331	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连农二线	10kV	552	250	45.28%		67.13%	442	192	未进入负面清单	否	无	-21.85%
332	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连金线	10kV	552	187	33.87%		59.65%	442	255	未进入负面清单	否	无	-25.78%
333	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连西线	10kV	552	145	26.26%		68.38%	442	297	未进入负面清单	否	无	-42.11%
334	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV马化一线	10kV	481	300	62.35%		31.17%	385	85	未进入负面清单	否	无	31.17%
335	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化二线	10kV	481	297	61.72%		26.19%	385	88	未进入负面清单	否	无	35.54%
336	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化三线	10kV	481	307	63.80%		52.58%	385	78	未进入负面清单	否	无	11.22%
337	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化四线	10kV	481	150	31.17%		23.07%	385	235	未进入负面清单	否	无	8.11%
338	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马南一线	10kV	481	126	26.19%		11.43%	385	259	未进入负面清单	否	无	14.76%
339	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马南二线	10kV	481	244	50.71%		37.62%	385	141	未进入负面清单	否	无	13.09%
340	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马玉一线	10kV	481	111	23.07%		44.27%	385	274	未进入负面清单	否	无	-21.20%
341	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马玉二线	10kV	481	55	11.43%		52.58%	385	330	未进入负面清单	否	无	-41.15%
342	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马龙线	10kV	481	181	37.62%		22.24%	385	204	未进入负面清单	否	无	15.38%
343	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望一线	10kV	481	213	44.27%		75.86%	385	172	未进入负面清单	否	无	-31.59%
344	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望二线	10kV	481	253	52.58%		38.04%	385	132	未进入负面清单	否	无	14.54%
345	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望三线	10kV	481	107	22.24%		71.94%	385	278	未进入负面清单	否	无	-49.70%
346	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV城郊线	10kV	481	378	78.56%		72.45%	385	7	未进入负面清单	否	无	6.11%
347	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV老官卜线	10kV	276	105	38.04%		54.03%	221	116	未进入负面清单	否	无	-16.00%
348	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV沙南线	10kV	310	269	86.77%		74.40%	248	-21	2025年12月1日	是	2026年12月30日	12.37%
349	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV沙北线	10kV	276	104	37.67%		17.67%	221	117	未进入负面清单	否	无	20.01%
350	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV上渔一线	10kV	481	260	54.03%		24.94%	385	125	未进入负面清单	否	无	29.10%
351	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔二线	10kV	481	311	64.63%		17.04%	385	74	未进入负面清单	否	无	47.59%
352	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔三线	10kV	481	85	17.67%		28.68%	385	300	未进入负面清单	否	无	-11.01%
353	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔四线	10kV	481	120	24.94%		39.66%	385	265	未进入负面清单	否	无	-14.73%
354	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上格线	10kV	481	82	17.04%		80.06%	385	303	未进入负面清单	否	无	-63.01%
355	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上盛线	10kV	481	138	28.68%		54.34%	385	247	未进入负面清单	否	无	-25.66%
356	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV杨郊线	10kV	358	142	39.66%		48.90%	286	144	未进入负面清单	否	无	-9.24%
357	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV志达线	10kV	276	146	52.89%		18.91%	221	75	未进入负面清单	否	无	33.97%
358	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺南线	10kV	276	150	54.34%		39.39%	221	71	未进入负面清单	否	无	14.95%
359	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺北线	10kV	276	135	48.90%		36.87%	221	86	未进入负面清单	否	无	12.03%
360	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺水线	10kV	481	91	18.91%		25.72%	385	294	未进入负面清单	否	无	-6.81%
361	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV松北工业线	10kV	358	141	39.39%		129.83%	286	145	未进入负面清单	否	无	-90.44%
362	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	松北变	10kV松南线	10kV	358	132	36.87%		73.17%	286	154	未进入负面清单	否	无	-36.30%
363	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	松北变	10kV塔山东线	10kV	276	71	25.72%		22.03%	221	150	未进入负面清单	否	无	3.69%
364	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔山西线	10kV	355	288	81.13%		64.30%	284	-4	未进入负面清单	否	无	16.83%
365	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV老官卜南线	10kV	276	0	0.00%		0.00%	221	221	未进入负面清单	否	无	0.00%
366	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔一线	10kV	481	106	22.03%		0.34%	385	279	未进入负面清单	否	无	21.69%
367	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔二线	10kV	481	0	0.00%		20.65%	385	385	未进入负面清单	否	无	-20.65%
368	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔三线	10kV	481	0	0.00%		32.60%	385	385	未进入负面清单	否	无	-32.60%
369	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔四线	10kV	481	2	0.34%		40.57%	385	383	未进入负面清单	否	无	-40.23%
370	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV山神庙线	10kV	276	57	20.65%		21.51%	221	164	未进入负面清单	否	无	-0.86%
371	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV白竹线	10kV	276	90	32.60%		39.21%	221	131	未进入负面清单	否	无	-6.61%
372	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV新台门线	10kV	276	112	40.57%		10.18%	221	109	未进入负面清单	否	无	30.39%
373	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV钼矿线	10kV	223	48	21.51%		28.47%	179	131	未进入负面清单	否	无	-6.96%
374	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV望港二线	10kV	481	0	0.00%		3.12%	385	385	未进入负面清单	否	无	-3.12%
375	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港二线	10kV	481	49	10.18%		42.81%	385	336	未进入负面清单	否	无	-32.63%
376	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港一线	10kV	481	137	28.47%		21.82%	385	248	未进入负面清单	否	无	6.65%
377	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望南一线	10kV	481	15	3.12%		23.48%	385	370	未进入负面清单	否	无	-20.37%
378	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望南二线	10kV	481	177	36.79%		35.13%	385	208	未进入负面清单	否	无	1.66%
379	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望海一线	10kV	481	105	21.82%		23.05%	385	280	未进入负面清单	否	无	-1.23%
380	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望海二线	10kV	481	113	23.48%		6.23%	385	272	未进入负面清单	否	无	17.25%
381	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港四线	10kV	481	0	0.00%		14.76%	385	385	未进入负面清单	否	无	-14.76%
382	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港五线	10kV	481	0	0.00%		24.32%	385	385	未进入负面清单	否	无	-24.32%
383	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV新炼一线	10kV	481	30	6.23%		5.61%	385	355	未进入负面清单	否	无	0.62%
384	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新炼二线	10kV	481	71	14.76%		14.13%	385	314	未进入负面清单	否	无	0.62%
385	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新水一线	10kV	481	117	24.32%		32.63%	385	268	未进入负面清单	否	无	-8.31%
386	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新水二线	10kV	481	34	7.07%		45.51%	385	351	未进入负面清单	否	无	-38.45%
387	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新农一线	10kV	481	68	14.13%		32.48%	385	317	未进入负面清单	否	无	-18.34%
388	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新农二线	10kV	481	83	17.25%		18.91%	385	302	未进入负面清单	否	无	-1.66%
389	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区一线	10kV	481	219	45.51%		54.52%	385	166	未进入负面清单	否	无	-9.00%
390	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区二线	10kV	481	163	33.88%		38.45%	385	222	未进入负面清单	否	无	-4.57%
391	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区三线	10kV	481	242	50.29%		22.64%	385	143	未进入负面清单	否	无	27.65%
392	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV工业线	10kV	481	101	20.99%		4.89%	385	284	未进入负面清单	否	无	16.10%
393	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新碱线	10kV	481	185	38.45%		34.23%	385	200	未进入负面清单	否	无	4.22%
394	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV东钢线	10kV	552	125	22.64%		70.09%	442	317	未进入负面清单	否	无	-47.45%
395	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东铸线	10kV	552	27	4.89%		22.10%	442	415	未进入负面清单	否	无	-17.21%
396	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东金线	10kV	552	189	34.23%		49.25%	442	253	未进入负面清单	否	无	-15.02%

397	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东连一线	10kV	552	319	57.78%		69.00%	442	123	未进入负面清单	否	无	-11.22%
398	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东水线	10kV	552	122	22.10%		25.56%	442	320	未进入负面清单	否	无	-3.46%
399	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东云线	10kV	481	110	22.86%		11.01%	385	275	未进入负面清单	否	无	11.85%
400	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV营机一线	10kV	481	237	49.25%		26.81%	385	148	未进入负面清单	否	无	22.45%
401	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营机二线	10kV	481	312	64.84%		26.81%	385	73	未进入负面清单	否	无	38.03%
402	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营机三线	10kV	481	123	25.56%		31.17%	385	262	未进入负面清单	否	无	-5.61%
403	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营农一线	10kV	481	53	11.01%		57.23%	385	332	未进入负面清单	否	无	-46.22%
404	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营农二线	10kV	481	142	29.51%		13.59%	385	243	未进入负面清单	否	无	15.92%
405	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营生线	10kV	481	129	26.81%		15.22%	385	256	未进入负面清单	否	无	11.59%
406	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营滨线	10kV	481	150	31.17%		15.94%	385	235	未进入负面清单	否	无	15.23%
407	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营达线	10kV	276	158	57.23%		32.26%	221	63	未进入负面清单	否	无	24.98%
408	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV官羊线	10kV	552	75	13.59%		62.67%	442	367	未进入负面清单	否	无	-49.08%
409	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官塔线	10kV	552	84	15.22%		16.06%	442	358	未进入负面清单	否	无	-0.84%
410	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官沙线	10kV	552	88	15.94%		49.58%	442	354	未进入负面清单	否	无	-33.64%
411	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官医线	10kV	552	110	19.93%		17.96%	442	332	未进入负面清单	否	无	1.97%
412	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV沙邱线	10kV	310	62	20.09%		34.98%	248	186	未进入负面清单	否	无	-14.89%
413	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙邱线	10kV	355	62	17.46%		16.30%	284	222	未进入负面清单	否	无	1.16%
414	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙农线	10kV	355	50	14.20%		27.42%	284	222	未进入负面清单	否	无	-13.22%
415	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙苇线	10kV	355	57	15.95%		40.34%	284	227	未进入负面清单	否	无	-24.38%
416	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙钢线	10kV	355	226	63.62%		75.31%	284	58	未进入负面清单	否	无	-11.70%
417	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV缸窑岭线	10kV	317	68	21.55%		37.81%	254	185	未进入负面清单	否	无	-16.27%
418	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖辛线	10kV	317	170	53.49%		55.78%	254	84	未进入负面清单	否	无	-2.28%
419	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖灰线	10kV	317	81	25.53%		33.55%	254	173	未进入负面清单	否	无	-8.02%
420	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖池塘线	10kV	317	156	49.15%		54.83%	254	98	未进入负面清单	否	无	-5.68%
421	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯变	10kV申城线	10kV	317	227	71.53%		86.94%	254	27	未进入负面清单	否	无	-15.41%
422	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯变	10kV申黄#1线	10kV	317	125	39.48%		63.75%	254	129	未进入负面清单	否	无	-24.28%
423	国网葫芦岛市南票区供电公司	中屯变	10kV黄土坎线	10kV	317	161	50.85%		108.67%	254	93	未进入负面清单	否	无	-57.82%
424	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV虹螺岬东线	10kV	310	217	70.04%		57.96%	248	31	未进入负面清单	否	无	12.08%
425	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV台集屯二线	10kV	317	256	80.62%		57.75%	254	-2	未进入负面清单	否	无	22.87%
426	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV虹螺岬西线	10kV	552	396	71.81%		70.65%	442	395	未进入负面清单	否	无	1.17%
427	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金西二线	10kV	276	156	56.64%		50.71%	221	64	未进入负面清单	否	无	5.93%
428	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金西一线	10kV	276	121	43.83%		7.63%	221	100	未进入负面清单	否	无	36.20%
429	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金东一线	10kV	276	141	50.99%		22.26%	221	80	未进入负面清单	否	无	28.73%
430	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金东二线	10kV	355	227	63.88%		32.78%	284	57	未进入负面清单	否	无	31.09%
431	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金台线	10kV	655	264	40.31%		0.00%	524	260	未进入负面清单	否	无	40.31%
432	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV石灰窑#2线	10kV	310	190	61.15%		48.18%	248	58	未进入负面清单	否	无	12.98%
433	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV东青卜#2线	10kV	552	150	27.20%		42.08%	442	292	未进入负面清单	否	无	-14.88%
434	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV高桥二线	10kV	310	46	14.96%		14.31%	248	202	未进入负面清单	否	无	0.65%
435	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV水源线	10kV	352	148	41.97%		11.26%	282	134	未进入负面清单	否	无	30.71%
436	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV西海线	10kV	552	167	30.28%		33.33%	442	275	未进入负面清单	否	无	-3.05%
437	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV高桥线	10kV	552	412	74.70%		35.86%	442	29	未进入负面清单	否	无	38.84%
438	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV东青线	10kV	240	99	41.25%		11.41%	192	93	未进入负面清单	否	无	29.84%
439	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV塔山线	10kV	310	64	20.75%		13.22%	248	184	未进入负面清单	否	无	7.53%
440	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东海一线	10kV	552	64	11.65%		18.47%	442	377	未进入负面清单	否	无	-6.82%
441	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东海二线	10kV	552	184	33.33%		8.73%	442	258	未进入负面清单	否	无	24.60%
442	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东海三线	10kV	552	109	19.74%		17.25%	442	333	未进入负面清单	否	无	2.49%
443	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东文线	10kV	552	39	7.06%		13.51%	442	403	未进入负面清单	否	无	-6.45%
444	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东体一线	10kV	552	73	13.22%		3.74%	442	369	未进入负面清单	否	无	9.48%
445	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东体二线	10kV	552	102	18.47%		26.44%	442	340	未进入负面清单	否	无	-7.97%
446	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东城一线	10kV	481	22	4.57%		5.61%	385	363	未进入负面清单	否	无	-1.04%
447	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东城二线	10kV	481	105	21.82%		4.53%	385	280	未进入负面清单	否	无	17.29%
448	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东园一线	10kV	481	88	18.29%		2.50%	385	297	未进入负面清单	否	无	15.79%
449	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东园二线	10kV	481	24	4.99%		3.22%	385	361	未进入负面清单	否	无	1.77%
450	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东海四线	10kV	552	146	26.44%		28.04%	442	296	未进入负面清单	否	无	-1.59%
451	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东海五线	10kV	552	88	15.94%		48.83%	442	354	未进入负面清单	否	无	-32.89%
452	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东学一线	10kV	552	70	12.68%		28.04%	442	372	未进入负面清单	否	无	-15.36%
453	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东泰线	10kV	552	36	6.52%		41.59%	442	406	未进入负面清单	否	无	-35.07%
454	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV东绣线	10kV	552	0	0.00%		16.36%	442	442	未进入负面清单	否	无	-16.36%
455	国网葫芦岛市龙港区供电公司	东窑变	10kV高园一线	10kV	428	123	28.74%		15.19%	342	219	未进入负面清单	否	无	13.55%
456	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高园二线	10kV	428	218	50.93%		32.60%	342	124	未进入负面清单	否	无	18.33%
457	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高化一线	10kV	428	194	45.33%		37.85%	342	148	未进入负面清单	否	无	7.47%
458	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高化二线	10kV	428	42	9.81%		21.19%	342	300	未进入负面清单	否	无	-11.38%
459	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高化三线	10kV	428	15	3.50%		17.29%	342	327	未进入负面清单	否	无	-13.79%
460	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高化四线	10kV	428	128	29.91%		26.64%	342	214	未进入负面清单	否	无	3.27%
461	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高炼一线	10kV	552	68	12.32%		10.31%	442	374	未进入负面清单	否	无	2.01%
462	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高炼二线	10kV	552	74	13.40%		46.37%	442	368	未进入负面清单	否	无	-32.96%
463	国网葫芦岛市龙港区供电公司	高新变	10kV高炼三线	10kV	552	52	9.42%		49.26%	442	390	未进入负面清单	否	无	-39.85%

464	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高精一线	10kV	428	74	17.29%		41.11%	342	268	未进入负面清单	否	无	-23.82%
465	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高精二线	10kV	428	90	21.03%		21.04%	342	252	未进入负面清单	否	无	-0.02%
466	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高研线	10kV	428	0	0.00%			342	342	未进入负面清单	否	无	0.00%
467	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高东一线	10kV	552	0	0.00%			442	442	未进入负面清单	否	无	0.00%
468	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV新海一线	10kV	552	251	45.46%	38.36%		442	191	未进入负面清单	否	无	7.10%
469	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海二线	10kV	552	293	53.07%	17.39%		442	149	未进入负面清单	否	无	35.68%
470	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海三线	10kV	552	275	49.81%	38.03%		442	167	未进入负面清单	否	无	11.78%
471	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海四线	10kV	552	80	14.49%	3.98%		442	362	未进入负面清单	否	无	10.50%
472	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海五线	10kV	552	169	30.61%	0.62%		442	273	未进入负面清单	否	无	29.99%
473	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新化一线	10kV	481	206	42.81%	0.40%		385	179	未进入负面清单	否	无	42.41%
474	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新化二线	10kV	552	108	19.56%	5.19%		442	334	未进入负面清单	否	无	14.37%
475	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新马线	10kV	481	205	42.60%	40.88%		385	180	未进入负面清单	否	无	1.72%
476	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新医线	10kV	552	22	3.98%	3.61%		442	420	未进入负面清单	否	无	0.37%
477	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新园一线	10kV	481	3	0.62%	46.37%		385	382	未进入负面清单	否	无	-45.74%
478	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新园二线	10kV	481	5	1.04%	29.51%		385	380	未进入负面清单	否	无	-28.47%
479	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新炼线	10kV	552	29	5.25%	51.98%		442	413	未进入负面清单	否	无	-46.73%
480	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新玉线	10kV	428	0	0.00%	71.90%		342	342	未进入负面清单	否	无	-71.90%
481	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新绣线	10kV	428	0	0.00%	65.05%		342	342	未进入负面清单	否	无	-65.05%
482	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV玉海二线	10kV	552	256	46.37%	42.19%		442	186	未进入负面清单	否	无	4.18%
483	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉海四线	10kV	481	110	22.86%	51.54%		385	275	未进入负面清单	否	无	-28.68%
484	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉化一线	10kV	552	221	40.03%	37.67%		442	221	未进入负面清单	否	无	2.35%
485	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉化二线	10kV	552	380	68.83%	48.84%		442	62	未进入负面清单	否	无	19.99%
486	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教一线	10kV	481	127	26.39%	0.02%		385	258	未进入负面清单	否	无	26.38%
487	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教二线	10kV	481	216	44.89%	0.07%		385	169	未进入负面清单	否	无	44.82%
488	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教三线	10kV	481	171	35.54%	4.35%		385	214	未进入负面清单	否	无	31.19%
489	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教四线	10kV	552	208	37.67%	61.22%		442	234	未进入负面清单	否	无	-23.55%
490	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉龙线	10kV	481	208	43.23%	24.94%		385	177	未进入负面清单	否	无	18.29%
491	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉马一线	10kV	552	0	0.00%	0.00%		442	442	未进入负面清单	否	无	0.00%
492	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉马二线	10kV	481	0	0.00%	0.00%		385	385	未进入负面清单	否	无	0.00%
493	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新一线	10kV	552	24	4.35%	5.61%		442	418	未进入负面清单	否	无	-1.26%
494	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新二线	10kV	552	273	49.45%	25.35%		442	169	未进入负面清单	否	无	24.09%
495	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新三线	10kV	481	103	21.41%	33.25%		385	262	未进入负面清单	否	无	-11.85%
496	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉奥线	10kV	552	106	19.20%	13.44%		442	336	未进入负面清单	否	无	5.76%
497	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉学线	10kV	552	239	43.30%	24.32%		442	203	未进入负面清单	否	无	18.98%
498	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉乾线	10kV	552	37	6.70%	55.28%		442	405	未进入负面清单	否	无	-48.58%
499	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV滨达线	10kV	481	68	14.13%	39.90%		385	317	未进入负面清单	否	无	-25.77%
500	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨化一线	10kV	481	73	15.17%	57.15%		385	312	未进入负面清单	否	无	-41.98%
501	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨农一线	10kV	481	0	0.00%	35.95%		385	385	未进入负面清单	否	无	-35.95%
502	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨农二线	10kV	481	117	24.32%	64.84%		385	268	未进入负面清单	否	无	-40.53%
503	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨铁一线	10kV	481	266	55.28%	44.68%		385	119	未进入负面清单	否	无	10.60%
504	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨铁二线	10kV	481	246	51.13%	41.15%		385	243	未进入负面清单	否	无	9.98%
505	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨化二线	10kV	481	230	47.80%	5.61%		385	155	未进入负面清单	否	无	42.19%
506	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨机线	10kV	481	135	28.06%	6.03%		385	250	未进入负面清单	否	无	22.03%
507	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨生线	10kV	481	284	59.02%	22.26%		385	101	未进入负面清单	否	无	36.76%
508	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨西线	10kV	481	208	43.23%	28.26%		385	177	未进入负面清单	否	无	14.96%
509	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨街线	10kV	481	130	27.02%	13.92%		385	255	未进入负面清单	否	无	13.09%
510	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨购线	10kV	552	5	0.91%	76.70%		442	437	未进入负面清单	否	无	-75.80%
511	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨营线	10kV	481	32	6.65%	6.25%		385	353	未进入负面清单	否	无	0.40%
512	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV水源线	10kV	481	50	10.39%	34.91%		385	235	未进入负面清单	否	无	-24.52%
513	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铁机一线	10kV	481	142	29.51%	34.46%		385	343	未进入负面清单	否	无	-4.95%
514	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV纺织线	10kV	481	67	13.92%	23.90%		385	318	未进入负面清单	否	无	-9.98%
515	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机一线	10kV	481	40	8.31%	13.34%		385	345	未进入负面清单	否	无	-5.02%
516	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机二线	10kV	481	95	19.74%	51.96%		385	290	未进入负面清单	否	无	-32.21%
517	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻一线	10kV	481	172	35.75%	29.74%		385	213	未进入负面清单	否	无	6.00%
518	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻二线	10kV	481	152	31.59%	62.35%		385	233	未进入负面清单	否	无	-30.76%
519	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铁机二线	10kV	481	0	0.00%	30.76%		385	385	未进入负面清单	否	无	-30.76%
520	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铸铜线	10kV	481	82	17.04%	2.54%		385	303	未进入负面清单	否	无	14.51%
521	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV化北二线	10kV	481	110	22.86%	34.08%		385	275	未进入负面清单	否	无	-11.22%
522	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV锦北线	10kV	481	143	29.72%	48.36%		385	242	未进入负面清单	否	无	-18.64%
523	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机三线	10kV	481	179	37.20%	23.28%		385	206	未进入负面清单	否	无	13.92%
524	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV化北一线	10kV	481	109	22.65%	31.88%		385	276	未进入负面清单	否	无	-9.22%
525	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西购线	10kV	552	14	2.54%	38.94%		442	428	未进入负面清单	否	无	-36.41%
526	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西河线	10kV	481	201	41.77%	3.71%		385	184	未进入负面清单	否	无	38.06%
527	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻三线	10kV	552	300	54.34%	44.56%		442	142	未进入负面清单	否	无	9.78%
528	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西连线	10kV	481	0	0.00%	67.20%		385	385	未进入负面清单	否	无	-67.20%
529	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV营炼一线	10kV	552	110	19.92%	66.24%		442	332	未进入负面清单	否	无	-46.32%
530	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘变	10kV营炼二线	10kV	552	50	9.06%	47.50%		442	392	未进入负面清单	否	无	-38.44%

2026年二季度国网葫芦岛供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔 (66kV)	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	大河口66kV变电站	66kV	0	0	6		否		
2	国网葫芦岛供电公司	新区66kV变电站	66kV	/	0	5		否		
3	国网葫芦岛供电公司	高新66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
4	国网葫芦岛供电公司	营盘66kV变电站	66kV	/	0	13		否		
5	国网葫芦岛供电公司	马仗房66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
6	国网葫芦岛供电公司	望海66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
7	国网葫芦岛供电公司	北港66kV变电站	66kV	/	0	5		否		
8	国网葫芦岛供电公司	船园66kV变电站	66kV	/	0	10		否		
9	国网葫芦岛供电公司	玉皇66kV变电站	66kV	/	0	14		否		
10	国网葫芦岛供电公司	东窑66kV变电站	66kV	/	0	11		否		
11	国网葫芦岛供电公司	东城66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
12	国网葫芦岛供电公司	锦西66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
13	国网葫芦岛供电公司	滨河66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
14	国网葫芦岛供电公司	连山66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
15	国网葫芦岛供电公司	钢屯66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
16	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
17	国网葫芦岛供电公司	高桥66kV变电站	66kV	/	0	10		否		
18	国网葫芦岛供电公司	富有屯66kV变电站	66kV	/	0	12		否		
19	国网葫芦岛供电公司	东青卜66kV变电站	66kV	/	0	7		否		
20	国网葫芦岛供电公司	沙河营66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
21	国网葫芦岛供电公司	虹螺蛃66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
22	国网葫芦岛供电公司	塔山66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
23	国网葫芦岛供电公司	金星66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
24	国网葫芦岛供电公司	涂屯66kV变电站	66kV	/	0	6		否		

25	国网葫芦岛供电公司	老官堡66kV变电站	66kV	/	0	12		否		
26	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
27	国网葫芦岛供电公司	暖池塘66kV变电站	66kV	/	0	5		否		
28	国网葫芦岛供电公司	申屯66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
29	国网葫芦岛供电公司	寺前66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
30	国网葫芦岛供电公司	松北66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
31	国网葫芦岛供电公司	新局66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
32	国网葫芦岛供电公司	上坎66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
33	国网葫芦岛供电公司	绥中66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
34	国网葫芦岛供电公司	瑞州66kV变电站	66kV	/	0	0		否		
35	国网葫芦岛供电公司	侯家66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
36	国网葫芦岛供电公司	赵屯66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
37	国网葫芦岛供电公司	黄家66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
38	国网葫芦岛供电公司	沙河66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
39	国网葫芦岛供电公司	塔山屯66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
40	国网葫芦岛供电公司	高岭66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
41	国网葫芦岛供电公司	土头山66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
42	国网葫芦岛供电公司	宽帮66kV变电站	66kV	/	1	3		否		
43	国网葫芦岛供电公司	前卫66kV变电站	66kV	/	0	9		否		
44	国网葫芦岛供电公司	秋子沟66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
45	国网葫芦岛供电公司	高台66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
46	国网葫芦岛供电公司	王凤台66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
47	国网葫芦岛供电公司	万家66kV变电站	66kV	/	0	2		否		
48	国网葫芦岛供电公司	王宝66kV变电站	66kV	/	0	9		否		
49	国网葫芦岛供电公司	渤海66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
50	国网葫芦岛供电公司	西沟66kV变电站	66kV	/	0	6		否		

51	国网葫芦岛供电公司	和尚房子66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
52	国网葫芦岛供电公司	碱厂66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
53	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔66kV变电站	66kV	/	0	7		否		
54	国网葫芦岛供电公司	八家子66kV变电站	66kV	/	1	4		否		
55	国网葫芦岛供电公司	大屯66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
56	国网葫芦岛供电公司	谷杖子66kV变电站	66kV	/	0	9		否		
57	国网葫芦岛供电公司	汤神庙66kV变电站	66kV	/	0	7		否		
58	国网葫芦岛供电公司	下甸子66kV变电站	66kV	/	0	10		否		
59	国网葫芦岛供电公司	新开岭66kV变电站	66kV	/	2	5		否		
60	国网葫芦岛供电公司	药王庙66kV变电站	66kV	/	0	5		否		
61	国网葫芦岛供电公司	要路沟66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
62	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
63	国网葫芦岛供电公司	白土岭66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
64	国网葫芦岛供电公司	兴城66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
65	国网葫芦岛供电公司	河西66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
66kV	国网葫芦岛供电公司	温泉66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
67	国网葫芦岛供电公司	兴海66kV变电站	66kV	/	0	11		否		
68	国网葫芦岛供电公司	曹庄66kV变电站	66kV	/	0	4		否		
69	国网葫芦岛供电公司	元台子66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
70	国网葫芦岛供电公司	东辛庄66kV变电站	66kV	/	0	8		否		
71	国网葫芦岛供电公司	沙后所66kV变电站	66kV	/	0	9		否		
72	国网葫芦岛供电公司	高家岭66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
73	国网葫芦岛供电公司	围屏66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
74	国网葫芦岛供电公司	绿化66kV变电站	66kV	/	1	6		否		
75	国网葫芦岛供电公司	羊安66kV变电站	66kV	/	0	7		否		
76	国网葫芦岛供电公司	红崖子66kV变电站	66kV	/	0	10		否		

77	国网葫芦岛供电公司	郭家66kV变电站	66kV	/	0	5		否		
78	国网葫芦岛供电公司	朱家66kV变电站	66kV	/	0	9		否		
79	国网葫芦岛供电公司	学府66kV变电站	66kV	/	0	7		否		
80	国网葫芦岛供电公司	海滨66kV变电站	66kV	/	0	12		否		
81	国网葫芦岛供电公司	三家子66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
82	国网葫芦岛供电公司	苇子沟66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
83	国网葫芦岛供电公司	赵家屯66kV变电站	66kV	/	0	3		否		
84	国网葫芦岛供电公司	凌河66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
85	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟66kV变电站	66kV	/	0	1		否		
86	国网葫芦岛供电公司	创业66kV变电站	66kV	/	0	6		否		
87	国网葫芦岛供电公司	团山子220kV变电站	220kV	0	4	/		否		
88	国网葫芦岛供电公司	九江220kV开关站	220kV	3	/	/		否		
89	国网葫芦岛供电公司	广宁220kV开关站	220kV	4	/	/		否		
90	国网葫芦岛供电公司	杨和沟220kV开关站	220kV	3	/	/		否		
91	国网葫芦岛供电公司	兴盛220kV开关站	220kV	0	4	/		否		
92	国网葫芦岛供电公司	锦西220kV变电站	220kV	0	0	/		否		
93	国网葫芦岛供电公司	龙港220kV变电站	220kV	3	1	/		否		
94	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛220kV变电站	220kV	1	1	/		否		
95	国网葫芦岛供电公司	杨家杖子220kV变电站	220kV	1	10	/		否		
96	国网葫芦岛供电公司	暖东220kV变电站	220kV	2	0	/		否		
97	国网葫芦岛供电公司	绥中220kV变电站	220kV	0	0	/		否		
98	国网葫芦岛供电公司	岭南220kV变电站	220kV	2	10	/		否		
99	国网葫芦岛供电公司	东辛庄220kV变电站	220kV	2	12	/		否		
100	国网葫芦岛供电公司	建昌220kV变电站	220kV	0	2	1		否		
101	国网葫芦岛供电公司	马道岭220kV变电站	220kV	2	9	/		否		
102	国网葫芦岛供电公司	兴城220kV变电站	220kV	2	3	/		否		

2026年二季度国网葫芦岛供电公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计时 长(小时)	纳入负面清 单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#1主变	20	8.52	42.60%	42.60%	无	0					
2	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#2主变	20	8.45	42.25%	42.25%	无	0					
3	国网葫芦岛供电公司	白土岭	66kV	#1主变	10	1.73	17.30%	17.30%	无	0					
4	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#1主变	40	15.5	38.75%	38.75%	无	0					
5	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#2主变	40	15.2	38.00%	38.00%	无	0					
6	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#2主变	31.50	15.5	49.21%	49.21%	无	0					
7	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#1主变	31.50	15.4	48.89%	48.89%	无	0					
8	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#1主变	20	13.1	65.50%	65.50%	无	0					
9	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#2主变	20	9.5	47.50%	47.50%	无	0					
10	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#2主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0					
11	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#1主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0					
12	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#2主变	40	6.2	15.50%	15.50%	无	0					
13	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#1主变	40	4.9	12.25%	12.25%	无	0					
14	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#2主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0					
15	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#1主变	10	4.3	43.00%	43.00%	无	0					
16	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#2主变	40	17.7	44.25%	44.25%	无	0					
17	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#1主变	40	0	0.00%	0.00%	无	0					
18	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#1主变	16	6.07	37.94%	37.94%	无	0					
19	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#2主变	16	0	0.00%	0.00%	无	0					
20	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#1主变	20	13.5	67.50%	67.50%	无	0					
21	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#2主变	20	5.7	28.50%	28.50%	无	0					
22	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#2主变	40	11.1	27.75%	27.75%	无	0					
23	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#1主变	40	13.4	33.50%	33.50%	无	0					
24	国网葫芦岛供电公司	富有屯变	66kV	#1主变	20	4.9	24.50%	24.50%	无	0					
25	国网葫芦岛供电公司	富有屯变	66kV	#2主变	40	5.8	14.50%	14.50%	无	0					
26	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#2主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0					
27	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#1主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0					
28	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#2主变	10	5.2	52.00%	52.00%	无	0					
29	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#1主变	20	5.5	27.50%	27.50%	无	0					
30	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#1主变	20	2.40	12.00%	12.00%	无	0					
31	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#2主变	20	10.01	50.05%	50.05%	无	0					
32	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#2主变	20	7.20	36.00%	36.00%	无	0					
33	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#1主变	20	5.70	28.50%	28.50%	无	0					
34	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#1主变	10	8	80.00%	80.00%	无	0					
35	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0					
36	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#2主变	40	10.2	25.50%	25.50%	无	0					
37	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#1主变	40	7.5	18.75%	18.75%	无	0					
38	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#2主变	20	0.9	4.50%	4.50%	无	0					
39	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#1主变	10	3.2	32.00%	32.00%	无	0					
40	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#2主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0					
41	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#1主变	10	4.5	45.00%	45.00%	无	0					
42	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#2主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0					
43	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#1主变	20	6.4	32.00%	32.00%	无	0					

44	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#1主变	6.30	5	79.37%	79.37%	无	0					
45	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0					
46	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#2主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0					
47	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#1主变	20	10.6	53.00%	53.00%	无	0					
48	国网葫芦岛供电公司	虹螺岬变	66kV	#1主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0					
49	国网葫芦岛供电公司	虹螺岬变	66kV	#2主变	20	12.6	63.00%	63.00%	无	0					
50	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	1#主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
51	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	#2主变	20	16	80.00%	80.00%	无	0					
52	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#2主变	40	21	52.50%	52.50%	无	0					
53	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#1主变	40	20.9	52.25%	52.25%	无	0					
54	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#2主变	16	6.59	41.19%	41.19%	无	0					
55	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#1主变	16	6.51	40.69%	40.69%	无	0					
56	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#2主变	10	2.89	28.90%	28.90%	无	0					
57	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0					
58	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#1主变	31.5	15.2	48.25%	48.25%	无	0					
59	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#2主变	31.5	21.4	67.94%	67.94%	无	0					
60	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#2主变	20	11.5	57.50%	57.50%	无	0					
61	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#1主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0					
62	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#1主变	31.50	23	73.02%	73.02%	无	0					
63	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#2主变	31.50	20.7	65.71%	65.71%	无	0					
64	国网葫芦岛供电公司	宽邦变	66kV	#1主变	16	3.55	22.19%	22.19%	无	0					
65	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0					
66	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#1主变	20	4.4	22.00%	22.00%	无	0					
67	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#1主变	20	9.1	45.50%	45.50%	无	0					
68	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#2主变	20	9.9	49.50%	49.50%	无	0					
69	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#2主变	10	5.33	53.30%	53.30%	无	0					
70	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#1主变	10	0.55	5.50%	5.50%	无	0					
71	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0					
72	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#1主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0					
73	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#2主变	40	15	37.50%	37.50%	无	0					
74	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#1主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0					
75	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#1主变	10	3.75	37.50%	37.50%	无	0					
76	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#2主变	10	1.37	13.70%	13.70%	无	0					
77	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#2主变	20	15.1	75.50%	75.50%	无	0					
78	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#1主变	20	10.7	53.50%	53.50%	无	0					
79	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#2主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0					
80	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#1主变	10	6.4	64.00%	64.00%	无	0					
81	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#1主变	40	26.2	65.50%	65.50%	无	0					
82	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#2主变	40	31.7	79.25%	79.25%	无	0					
83	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#2主变	20	2.7	13.50%	13.50%	无	0					
84	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#1主变	20	5.4	27.00%	27.00%	无	0					
85	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#2主变	20	7.1	35.50%	35.50%	无	0					
86	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#1主变	10	7.5	75.00%	75.00%	无	0					
87	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#1主变	20	12.9	64.50%	64.50%	无	0					
88	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#2主变	16	13.6	85.00%	85.00%	无	0					
89	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#2主变	20	15.3	76.50%	76.50%	无	0					
90	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#1主变	31.5	16	50.79%	80.00%	无	0					
91	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#1主变	40	20.2	50.50%	50.50%	无	0					

92	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#2主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0					
93	国网葫芦岛供电公司	申屯变	66kV	#2主变	10	8.1	81.00%	81.00%	无	0					
94	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#1主变	20	3.1	15.50%	15.50%	无	0					
95	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#2主变	20	7.6	38.00%	38.00%	无	0					
96	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#2主变	10	0.08	0.80%	0.80%	无	0					
97	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
98	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#2主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
99	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#1主变	10	4.57	45.70%	45.70%	无	0					
100	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#2主变	31.50	18.9	60.00%	60.00%	无	0					
101	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#1主变	31.50	24.3	77.14%	77.14%	无	0					
102	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0					
103	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#1主变	16	8.9	55.63%	55.63%	无	0					
104	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#1主变	31.5	24.7	78.41%	78.41%	无	0					
105	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#2主变	31.5	19.9	63.17%	63.17%	无	0					
106	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0					
107	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#1主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0					
108	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
109	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#2主变	10	5.7	57.00%	57.00%	无	0					
110	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0					
111	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#1主变	10	5.9	59.00%	59.00%	无	0					
112	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
113	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0					
114	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#1主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0					
115	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#2主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0					
116	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#1主变	10	5.3	53.00%	53.00%	无	0					
117	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0					
118	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#1主变	20	7.19	35.95%	35.95%	无	0					
119	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#2主变	20	8.47	42.35%	42.35%	无	0					
120	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#2主变	10	1.5	15.00%	15.00%	无	0					
121	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#1主变	10	4.6	46.00%	46.00%	无	0					
122	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#2主变	31.5	20	63.49%	63.49%	无	0					
123	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#1主变	31.5	16	50.79%	50.79%	无	0					
124	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#3主变	20	10.5	52.50%	52.50%	无	0					
125	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#1主变	20	15.89	79.45%	79.45%	无	0					
126	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#2主变	20	4.40	22.00%	22.00%	无	0					
127	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#2主变	20	11.2	56.00%	56.00%	无	0					
128	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#1主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0					
129	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#2主变	16	5.50	34.38%	34.38%	无	0					
130	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#1主变	16	9.70	60.63%	60.63%	无	0					
131	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
132	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#2主变	10	0.45	4.50%	4.50%	无	0					
133	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#2主变	40	22.1	55.25%	55.25%	无	0					
134	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#1主变	40	18.3	45.75%	45.75%	无	0					
135	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#1主变	40	17.9	44.75%	44.75%	无	0					
136	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#2主变	40	16.3	40.75%	40.75%	无	0					
137	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#2主变	40	20.3	50.75%	50.75%	无	0					
138	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#1主变	40	20.4	51.00%	51.00%	无	0					
139	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#2主变	40	34	85.00%	85.00%	无	0					

140	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#1主变	40	33	82.50%	82.50%	无	0					
141	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#2主变	10	7.4	74.00%	74.00%	无	0					
142	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#1主变	10	5.61	56.10%	56.10%	无	0					
143	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#2主变	10	5.8	58.00%	58.00%	无	0					
144	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0					
145	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0					
146	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#1主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0					
147	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#1主变	40	18	45.00%	45.00%	无	0					
148	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#2主变	40	19	47.50%	47.50%	无	0					
149	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#2主变	50	24.3	48.60%	48.60%	无	0					
150	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#1主变	50	31.6	63.20%	63.20%	无	0					
151	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0					
152	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#1主变	20	12	60.00%	60.00%	无	0					
153	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#2主变	31.50	9.40	29.84%	29.84%	无	0					
154	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#1主变	31.50	13.94	44.25%	44.25%	无	0					
155	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#1主变	10	2.01	20.10%	20.10%	无	0					
156	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#2主变	10	1.99	19.90%	19.90%	无	0					
157	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#2主变	31.50	10.75	34.13%	34.13%	无	0					
158	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#1主变	31.50	13.72	43.56%	43.56%	无	0					
159	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#1主变	8	0.5	6.25%	12.50%	无	0					
160	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#2主变	8	0.4	5.00%	12.50%	无	0					
161	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#1主变	20	2.3	11.50%	5.00%	无	0					
162	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#2主变	20	2.4	12.00%	5.00%	无	0					
163	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#3主变	20	15.5	77.50%	5.00%	无	0					
164	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#1主变	20	11.2	56.00%	5.00%	无	0					
165	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#2主变	20	10.8	54.00%	5.00%	无	0					
166	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#1主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0					
167	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#2主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0					
168	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#1主变	16	3.5	21.88%	6.25%	无	0					
169	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#2主变	16	4.1	25.63%	6.25%	无	0					
170	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#3主变	25	11.9	47.60%	4.00%	无	0					
171	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#1主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0					
172	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#2主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0					
173	国网葫芦岛供电公司	大河口	66kV	#1主变	31.5	5.8	18.41%	0.00%	无	0					
174	国网葫芦岛供电公司	大河口	66kV	#2主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0					
175	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	220kV	#1主变	180	93.06	51.70%	51.70%	无	0					
176	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#1主变	180	95.75	53.19%	53.19%	无	0					
177	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#2主变	180	133.07	73.93%	73.93%	无	0					
178	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#1主变	120	55.81	46.51%	46.51%	无	0					
179	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#2主变	120	84.60	70.50%	70.50%	无	0					
180	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#1主变	240	103.05	42.94%	42.94%	无	0					
181	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#2主变	240	130.57	54.40%	54.40%	无	0					
182	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#1主变	180	66.57	36.98%	36.98%	无	0					
183	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#2主变	180	84.91	47.17%	47.17%	无	0					
184	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#2主变	180	52	28.89%	28.89%	无	0					
185	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#1主变	180	134	74.44%	67.42%	无	0					
186	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#2主变	180	58.96	32.76%	32.76%	无	0					
187	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#1主变	180	79.72	44.29%	44.29%	无	0					

188	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#1主变	120	0	0.00%	0.00%	无	0					
189	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#2主变	120	79.57	66.31%	66.31%	无	0					
190	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#1主变	120	101	84.17%	84.17%	无	0					
191	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#2主变	120	95	79.17%	79.17%	无	0					
192	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#1主变	180	130.76	72.64%	72.64%	无	0					
193	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#2主变	180	130.44	72.47%	72.47%	无	0					
194	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#1主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0					
195	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#2主变	180	61	33.89%	33.89%	无	0					
196	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#3主变	180	39.88	22.16%	22.16%	无	0					
197	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#2主变	180	74.77	41.54%	41.54%	无	0					
198	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#1主变	180	78.81	43.78%	43.78%	无	0					
199	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#2主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0					