

2026年二季度国网抚顺供电公司10千伏配变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开 放容量 (KVA)	审核可开 放容量 (kVA)	列入负面清 单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	备注
1	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线风道支线 03号风道变压器	200	70.72	39	39	未进入负面 清单	否	无	/
2	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线增庆六 队子线21号增庆六队 变压器	50	77.41	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
3	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2# 环网柜右7#柱上变压 器	200	72.63	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
4	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 242抚农上 马线	10kV抚农上马线南沟 分洋湖台区分支1号洋 湖村变压器（新）	100	75.05	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
5	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线九组支 线3号九组变压器	100	77.18	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
6	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线 汤甸子支线16号赵斌 小流域变压器	5	78.83	1	1	未进入负面 清单	否	无	/
7	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线石鹏北 台分004号石棚子北台 变压器	160	77.46	20	20	未进入负面 清单	否	无	/
8	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线刘卜水库 支线12号刘卜水库变 压器	10	72.31	2	2	未进入负面 清单	否	无	/
9	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线赵堡支线4 号赵堡村变压器	50	78.26	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
10	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线59左#1	200	77.94	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
11	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 245中继专 线	10kV中继专线白塘沟 变台子线001号白塘沟 变压器	10	71.36	2	2	未进入负面 清单	否	无	/
12	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841 草汪联线	10kV草汪联线西堡分 线3号西堡公用变变压 器	200	77.7	25	25	未进入负面 清单	否	无	/

13	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线095+1号下青新变压器	50	74.01	8	8	未进入负面清单	否	无	/
14	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子东分线07号下营子东变压器	100	76.29	14	14	未进入负面清单	否	无	/
15	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分113号山城堡石场变压器	200	70.67	39	39	未进入负面清单	否	无	/
16	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟分线公用变三号支线1号公用变三号变压器	200	75.39	29	29	未进入负面清单	否	无	/
17	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线刘山一台分004号刘山一台变压器	200	72.97	34	34	未进入负面清单	否	无	/
18	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支42号松树村变压器（新）	100	73.18	17	17	未进入负面清单	否	无	/
19	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线佟庄五台分1号佟庄五台变压器	100	75.39	15	15	未进入负面清单	否	无	/
20	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙十八道沟支线25号板庙公用一变压器	5	77.98	1	1	未进入负面清单	否	无	/
21	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分三家子村二台柱上变压器	100	71.31	19	19	未进入负面清单	否	无	/
22	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10千伏苇二号线大南分线老城沟二台支线030号老城沟二台变压器	200	78.67	23	23	未进入负面清单	否	无	/
23	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线南粮库支线7号试验场村变压器	200	75.36	29	29	未进入负面清单	否	无	/
24	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	御马庄园柱上跌落式熔断器	80	78.02	10	10	未进入负面清单	否	无	/
25	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力六台分3号唐力六台变压器	200	76.09	28	28	未进入负面清单	否	无	/

26	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区分线018+1号开发区三号变压器	200	73.2	34	34	未进入负面清单	否	无	/
27	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线馨怡家园1号339台区箱式变压器	500	74.93	75	75	未进入负面清单	否	无	/
28	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线92号上岗子变压器	50	73.67	8	8	未进入负面清单	否	无	/
29	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公变子线7#栏木桥公变一	100	79.58	10	10	未进入负面清单	否	无	/
30	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线大庙西山支线7号大庙西山变压器	50	73.53	8	8	未进入负面清单	否	无	/
31	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线28号东方台变压器	200	70.8	38	38	未进入负面清单	否	无	/
32	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线果脯支线05号果木厂变压器	10	76.03	1	1	未进入负面清单	否	无	/
33	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线后三道河支025号栏河哨变压器	30	74.22	5	5	未进入负面清单	否	无	/
34	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线39#教导队住宅变压器	160	79.71	16	16	未进入负面清单	否	无	/
35	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分房申西四台支3号房申西四台变压器	400	79.8	41	41	未进入负面清单	否	无	/
36	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线075号三道村变压器	30	73.47	5	5	未进入负面清单	否	无	/
37	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线关家一队分线06号关家一队变压器	100	78.74	11	11	未进入负面清单	否	无	/
38	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV郑家线北沟分当中沟支7号郑家三台变压器	200	73.71	33	33	未进入负面清单	否	无	/

39	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线樱桃分4号 樱桃变压器	50	73.54	8	8	未进入负面清单	否	无	/
40	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分30#智能变	160	71.79	29	29	未进入负面清单	否	无	/
41	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯 子分线012号立交桥一 号变压器	100	77.25	13	13	未进入负面清单	否	无	/
42	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线沟外 分线1号沟外变压器	10	78.37	1	1	未进入负面清单	否	无	/
43	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区2#配变站1# 变压器	315	75.72	45	45	未进入负面清单	否	无	/
44	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10千伏英额门线英三 分线转湾河公用变支 线16号转湾河公用变	200	72.44	35	35	未进入负面清单	否	无	/
45	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家林场 分线03号赵家林场二 号变台变压器	200	79.76	20	20	未进入负面清单	否	无	/
46	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家大棚 支006号英家大棚变 压器	100	71.62	18	18	未进入负面清单	否	无	/
47	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡中 分线002号小堡中变 压器	100	74.96	15	15	未进入负面清单	否	无	/
48	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线红石二队 分线01号红石二队变 压器	30	70.48	6	6	未进入负面清单	否	无	/
49	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号 线	10kV红一号线朝阳分 线082号朝阳西变 压器	50	74.93	8	8	未进入负面清单	否	无	/
50	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城三 台分2号板城三台变 压器	200	78.36	23	23	未进入负面清单	否	无	/
51	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线75左1号 老造纸厂变压器	10	79.87	1	1	未进入负面清单	否	无	/
52	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北 杂木线	10kV清农北杂木线 107#北杂木村一变 压器	200	75.29	29	29	未进入负面清单	否	无	/

53	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区6#配变站1#变压器	315	72.97	54	54	未进入负面清单	否	无	/
54	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线桥南支线006号桥南变压器	50	74.19	8	8	未进入负面清单	否	无	/
55	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线南拨分线16号南拨变压器	50	72.74	9	9	未进入负面清单	否	无	/
56	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线新立屯分线016号新立屯变压器	50	79.28	5	5	未进入负面清单	否	无	/
57	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线龙凤二台支6号龙凤二台变压器	200	75.65	29	29	未进入负面清单	否	无	/
58	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线林场家属分线02号林场家属变台变压器	20	70.15	4	4	未进入负面清单	否	无	/
59	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线市政分线1号右2号消防队西变压器	200	78.7	23	23	未进入负面清单	否	无	/
60	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线东五里堡公用变分线2号东五里堡公用变变压器	200	73.72	33	33	未进入负面清单	否	无	/
61	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线岔沟分线022号岔沟变压器	50	74.56	8	8	未进入负面清单	否	无	/
62	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线刘家西山支线04号刘家河西台变压器	200	70.83	38	38	未进入负面清单	否	无	/
63	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线42配电变压器	315	77.82	38	38	未进入负面清单	否	无	/
64	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分4#柱上变压器	100	74.39	16	16	未进入负面清单	否	无	/
65	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线杨堡支线8号杨堡村变压器	50	79.32	5	5	未进入负面清单	否	无	/
66	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线仲义支线14号板庙公用二变压器	5	74.39	1	1	未进入负面清单	否	无	/

67	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区2#配变站1	630	73.93	101	101	未进入负面清单	否	无	/
68	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线徐家分线08号徐家变台变压器	100	76.07	14	14	未进入负面清单	否	无	/
69	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左1配变站将军市场北1#	400	77.62	50	50	未进入负面清单	否	无	/
70	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河西队分005号峡河西队变压器	200	70.02	40	40	未进入负面清单	否	无	/
71	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线102号大曲麻菜变压器	50	74.85	8	8	未进入负面清单	否	无	/
72	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线腰岗分线045号腰堡2#变压器	100	76.52	13	13	未进入负面清单	否	无	/
73	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡公用变支线4号三胜堡公用变变压器	50	71.18	9	9	未进入负面清单	否	无	/
74	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线北叉分线06号北叉变压器	50	71.29	9	9	未进入负面清单	否	无	/
75	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	化工分龙凤大队9左5变台	80	72	14	14	未进入负面清单	否	无	/
76	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线五里庙支线2号五里庙开发区变压器	200	73.96	32	32	未进入负面清单	否	无	/
77	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配变站1#变压器	400	71.94	72	72	未进入负面清单	否	无	/
78	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分008号馒首一台变压器	100	79.86	10	10	未进入负面清单	否	无	/
79	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线五道河支线01号五道河变台变压器	20	72.06	4	4	未进入负面清单	否	无	/
80	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线21号北道变压器	50	77.41	6	6	未进入负面清单	否	无	/
81	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配变站1#变压器	400	75.5	58	58	未进入负面清单	否	无	/
82	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台七组支线15号兴隆台七组变压器	50	70.11	10	10	未进入负面清单	否	无	/

83	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分023#公家变压器	80	73.27	13	13	未进入负面清单	否	无	/
84	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分百花支048号百花村变压器	50	78.3	6	6	未进入负面清单	否	无	/
85	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线泡子沿分线3号泡子沿变压器	100	73.22	17	17	未进入负面清单	否	无	/
86	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV北海线政府支线1#北三家政府公变变压器	400	72.16	71	71	未进入负面清单	否	无	/
87	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	柳条三台柱上变压器	63	75.57	9	9	未进入负面清单	否	无	/
88	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线31号于家北变压器	100	70.53	19	19	未进入负面清单	否	无	/
89	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线134号通什二台变压器	50	77.27	6	6	未进入负面清单	否	无	/
90	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线馒首分002号馒首二台变压器	200	78.23	24	24	未进入负面清单	否	无	/
91	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线004号天和家园变压器	200	71.15	38	38	未进入负面清单	否	无	/
92	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线孙玉宝分线后堡鲜七队支线后堡鲜七队变压器	100	76.13	14	14	未进入负面清单	否	无	/
93	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户C区5号箱变2号表 配电变压器	630	70.74	121	121	未进入负面清单	否	无	/
94	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分陆家支004号那家村变压器	100	75.91	14	14	未进入负面清单	否	无	/
95	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河支线2号三道河公用变变压器	50	78.21	6	6	未进入负面清单	否	无	/
96	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	YHG_万豪干线21(宏宇3).2开关间隔配电变压器	400	79.36	43	43	未进入负面清单	否	无	/

97	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟二台分线01号岔沟二台变压器	50	79.08	5	5	未进入负面清单	否	无	/
98	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线供电所分线11号公用变5号变压器(二批)	100	77.15	13	13	未进入负面清单	否	无	/
99	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	千户干线	千户干线11#园区分43#右10汤池山泉水厂开关间隔配电变压器	30	70.08	6	6	未进入负面清单	否	无	/
100	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分009号塔峪供电所柱上变压器	50	78.05	6	6	未进入负面清单	否	无	/
101	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯公用变分线2号卜屯公用变变压器	100	71.96	18	18	未进入负面清单	否	无	/
102	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线069号四家子北台变压器	100	73.53	16	16	未进入负面清单	否	无	/
103	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线166号新卜一队变压器	50	72.84	9	9	未进入负面清单	否	无	/
104	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线274号马圈子一台变压器	200	75.75	29	29	未进入负面清单	否	无	/
105	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线57号台宝变压器	50	78.58	6	6	未进入负面清单	否	无	/
106	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线2右8号北山大庙601变压器	250	70.74	48	48	未进入负面清单	否	无	/
107	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂分线002号皇木厂变压器	200	79.06	22	22	未进入负面清单	否	无	/
108	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线放牛沟分线26号放牛沟公变变压器	50	71.86	9	9	未进入负面清单	否	无	/
109	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区1#配变站2#变压器	400	76.18	55	55	未进入负面清单	否	无	/
110	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线五孔桥综合支线003号立交桥北综合变变压器	200	70.63	39	39	未进入负面清单	否	无	/

111	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线张家堡支线3号张家堡变压器	50	74.65	8	8	未进入负面清单	否	无	/
112	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线34左3#2开关间隔配电变压器	400	73.09	68	68	未进入负面清单	否	无	/
113	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线河北村支线29号河北村变压器	50	79.53	5	5	未进入负面清单	否	无	/
114	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区4#配变站2	400	78.2	47	47	未进入负面清单	否	无	/
115	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线16#柱上变压器	315	70.42	62	62	未进入负面清单	否	无	/
116	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分21右3	200	76.56	27	27	未进入负面清单	否	无	/
117	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线开发支线02号开发一台变压器	250	70.23	49	49	未进入负面清单	否	无	/
118	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线91号郑家二台变压器	200	73.94	32	32	未进入负面清单	否	无	/
119	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线东昌分线南沟二台支线07号南沟二台变压器	100	77.43	13	13	未进入负面清单	否	无	/
120	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线17号八里村变压器	80	71.94	14	14	未进入负面清单	否	无	/
121	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东村支线003号岗东村变压器	100	75.46	15	15	未进入负面清单	否	无	/
122	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV西主干线夏家堡村3号分线03号夏家堡村3号变压器	50	76.15	7	7	未进入负面清单	否	无	/
123	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线百花分021号百花台变压器	200	78.13	24	24	未进入负面清单	否	无	/
124	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线42号东猴村变压器	50	70.42	10	10	未进入负面清单	否	无	/
125	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左4变压器	315	77.6	39	39	未进入负面清单	否	无	/

126	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线湾沟支线029号湾沟变压器	50	74.11	8	8	未进入负面清单	否	无	/
127	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西吉分016+1右3变压器	100	78.91	11	11	未进入负面清单	否	无	/
128	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线62号右馨怡家园A区342台区箱式变电站第一间隔配电变压器	400	79.88	40	40	未进入负面清单	否	无	/
129	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分水库局支014号白家店东岭变压器	100	76.65	13	13	未进入负面清单	否	无	/
130	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线上章党车队分线1号上章党车队变压器	50	78.23	6	6	未进入负面清单	否	无	/
131	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线草盆分草盆村支002号草盆村变压器	200	71.3	37	37	未进入负面清单	否	无	/
132	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线91右1号田屯北2号变压器	100	73.47	17	17	未进入负面清单	否	无	/
133	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线29号永胜一组变压器	50	75.44	7	7	未进入负面清单	否	无	/
134	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹东路小区1#配变电站1#变压器	500	75.25	74	74	未进入负面清单	否	无	/
135	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	10千伏食品干线55+1号柱上变压器	200	78.29	23	23	未进入负面清单	否	无	/
136	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线王关分线42号关家街变压器	50	74.42	8	8	未进入负面清单	否	无	/
137	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	拉古二台（二）变压器	200	76.92	26	26	未进入负面清单	否	无	/
138	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	YHG_万豪干线21(宏宇1).2开关间隔配电变压器	500	76.25	69	69	未进入负面清单	否	无	/
139	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线6右1#柱上变压器	200	75.23	30	30	未进入负面清单	否	无	/
140	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线51号四道卜前队变压器	200	70.66	39	39	未进入负面清单	否	无	/

141	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线024号东山一号变压器	100	71.54	18	18	未进入负面清单	否	无	/
142	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家南台分线001号富家南变压器	100	77.32	13	13	未进入负面清单	否	无	/
143	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线026号706台区变压器	200	73.76	32	32	未进入负面清单	否	无	/
144	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线罗圈沟分线13号罗圈沟村变压器	50	75.7	7	7	未进入负面清单	否	无	/
145	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线弯沟分线洪光支线1号洪光机井变台	100	73.45	17	17	未进入负面清单	否	无	/
146	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头公用变分线5号泉眼头公用变变压器	100	74.86	15	15	未进入负面清单	否	无	/
147	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子中台支007#三家中支变压器	200	79.23	22	22	未进入负面清单	否	无	/
148	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子北台004#三家子北变压器	50	72.36	9	9	未进入负面清单	否	无	/
149	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线85号新立屯变压器	100	77.6	12	12	未进入负面清单	否	无	/
150	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家一台支2号变压器（新）	200	79.08	22	22	未进入负面清单	否	无	/
151	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线64号东园小区518台区变压器	200	70.25	40	40	未进入负面清单	否	无	/
152	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线196#五龙四台变压器	100	70.67	19	19	未进入负面清单	否	无	/
153	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线木家岭分线3号木家岭变压器	50	79.72	5	5	未进入负面清单	否	无	/
154	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	星都花园第一间隔配电变压器	630	71.01	120	120	未进入负面清单	否	无	/

155	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线047号703台区变压器	200	70.75	39	39	未进入负面清单	否	无	/
156	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线大泉眼分线143号大泉眼村变压器	50	75.85	7	7	未进入负面清单	否	无	/
157	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分线红石支007号红石村变压器	50	77.56	6	6	未进入负面清单	否	无	/
158	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线样子沟分线样子一队支线01号样子一队变压器	50	73.43	8	8	未进入负面清单	否	无	/
159	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线燕家分线02号燕家变变压器	50	70.6	10	10	未进入负面清单	否	无	/
160	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线199号(1406)小虎台村变压器	200	77.46	25	25	未进入负面清单	否	无	/
161	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线092号拉古三台变压器	200	75.29	29	29	未进入负面清单	否	无	/
162	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线08号榆树二队变压器	100	71.39	19	19	未进入负面清单	否	无	/
163	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线57号木奇三号2台区变压器	50	75.2	7	7	未进入负面清单	否	无	/
164	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线董家分线08号董家变压器	100	75.08	15	15	未进入负面清单	否	无	/
165	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿205号驿马六队变压器	50	71.02	9	9	未进入负面清单	否	无	/
166	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线37号瓦窑变压器	100	78.45	12	12	未进入负面清单	否	无	/
167	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄岗子东分线001号岗子东变压器	100	74.84	15	15	未进入负面清单	否	无	/
168	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线东沟支24号小寨子东沟变压器	50	76.74	7	7	未进入负面清单	否	无	/

169	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线26号三道卜后队变压器	100	79.29	11	11	未进入负面清单	否	无	/
170	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分132号八组变压器	50	71.99	9	9	未进入负面清单	否	无	/
171	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线97号胜利东街变台变压器	100	76.39	14	14	未进入负面清单	否	无	/
172	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二杆沟上堡支线54号二杆沟下堡变压器	20	78.23	2	2	未进入负面清单	否	无	/
173	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10千伏杨林线登厂新区分线001号登厂新区变压器	200	75.33	29	29	未进入负面清单	否	无	/
174	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利分线02号胜利三队变台变压器	100	72.31	18	18	未进入负面清单	否	无	/
175	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡分线014号大堡南变压器	200	78.14	24	24	未进入负面清单	否	无	/
176	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马小区分线02号皇寺新区变压器	50	78.81	6	6	未进入负面清单	否	无	/
177	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线40号西猴四组变压器	30	78.86	3	3	未进入负面清单	否	无	/
178	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线朱堡支线5号朱堡村变压器	100	72.06	18	18	未进入负面清单	否	无	/
179	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线老虎洞支线009号老虎洞变压器	10	77.28	1	1	未进入负面清单	否	无	/
180	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线4变压器	100	75.14	15	15	未进入负面清单	否	无	/
181	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿185号驿马五队变压器	50	70.38	10	10	未进入负面清单	否	无	/
182	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线河北二队支线14号河北二队变压器	100	76.33	14	14	未进入负面清单	否	无	/

183	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线胭脂房分线018号后胭脂房变压器	50	78.47	6	6	未进入负面清单	否	无	/
184	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线2号下坎子变压器	100	72.37	18	18	未进入负面清单	否	无	/
185	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线郑家四台分4号郑家四台变压器	200	71.56	37	37	未进入负面清单	否	无	/
186	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线172号新卜大队变压器	30	76.53	4	4	未进入负面清单	否	无	/
187	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10千伏苇一号线蛤蟆沟北二台分线05号蛤蟆沟北二台变压器	200	71.46	37	37	未进入负面清单	否	无	/
188	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线板石庙支线10号椴子沟五队变压器	20	72.64	3	3	未进入负面清单	否	无	/
189	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线卢堡支线04号卢堡村变压器	200	70.96	38	38	未进入负面清单	否	无	/
190	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线135号龙头变压器	50	75.35	7	7	未进入负面清单	否	无	/
191	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线河西分线50号河西变台变压器	160	73.83	26	26	未进入负面清单	否	无	/
192	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	马金线118#马金三队一台	315	77.89	38	38	未进入负面清单	否	无	/
193	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线45智能变压器	400	72.44	70	70	未进入负面清单	否	无	/
194	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线救兵七台分1#杆救兵七台区变压器	100	70.95	19	19	未进入负面清单	否	无	/
195	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线东大道新村分线10号东大道新村变压器	200	71.01	38	38	未进入负面清单	否	无	/
196	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线佟家支线02号佟家台变压器	100	74.37	16	16	未进入负面清单	否	无	/

197	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线29号响汉2#变台变压器	200	75.95	28	28	未进入负面清单	否	无	/
198	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线月亮二台分线04号月亮二台变压器	30	79.41	3	3	未进入负面清单	否	无	/
199	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	10千伏将戈一线31左1钢材市场变压器	200	71.66	37	37	未进入负面清单	否	无	/
200	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰卜一台分001号腰卜一台变压器	100	78.45	12	12	未进入负面清单	否	无	/
201	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分002号温道二台变压器	100	71.59	18	18	未进入负面清单	否	无	/
202	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线杨家分线7号杆杨家北变压器	50	79.58	5	5	未进入负面清单	否	无	/
203	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红土庙支线11号红土庙变压器	50	77.27	6	6	未进入负面清单	否	无	/
204	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安中学分同安三支001号同安三台变压器	200	74.13	32	32	未进入负面清单	否	无	/
205	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支008号汪良南变压器	100	70.52	19	19	未进入负面清单	否	无	/
206	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线街东分支线07号前街西台区变压器	100	75.66	14	14	未进入负面清单	否	无	/
207	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜支上鲜二台柱上变压器	100	73.54	16	16	未进入负面清单	否	无	/
208	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线房申分王木支3号王木村变压器	200	77.57	25	25	未进入负面清单	否	无	/
209	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线前岗支线04号前岗变台变压器	100	72.38	18	18	未进入负面清单	否	无	/
210	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线新区分线001号下夹河新区变压器	50	76.96	7	7	未进入负面清单	否	无	/

211	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线高家分007号高家村变压器	100	74.47	16	16	未进入负面清单	否	无	/
212	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线南头支线03号南头变压器	100	75.26	15	15	未进入负面清单	否	无	/
213	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子分线075号双台子变压器	100	77.7	12	12	未进入负面清单	否	无	/
214	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	中房二期二号箱变第一间隔配电变压器	400	77.26	51	51	未进入负面清单	否	无	/
215	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线32左1变压器	200	70.32	39	39	未进入负面清单	否	无	/
216	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线14号中心变压器	200	79.28	21	21	未进入负面清单	否	无	/
217	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线二道沟分线120号二道沟变压器	50	72.51	9	9	未进入负面清单	否	无	/
218	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线地税分线02号工商地税仁和变压器	100	70.86	19	19	未进入负面清单	否	无	/
219	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线配件分线04号配件变压器	100	74.71	15	15	未进入负面清单	否	无	/
220	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分房申二台支6号房申二变压器	100	72.23	18	18	未进入负面清单	否	无	/
221	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	中房二期一号箱变第二间隔配电变压器	400	80	40	40	未进入负面清单	否	无	/
222	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线53号前进南台变压器	200	74.62	31	31	未进入负面清单	否	无	/
223	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线15号西卜东变台变压器	200	70.67	39	39	未进入负面清单	否	无	/
224	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分线28左15	200	71.28	37	37	未进入负面清单	否	无	/

225	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)102+1号开发区一号变压器	315	74.88	48	48	未进入负面清单	否	无	/
226	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	福中二线#34柱上变压器	315	70.53	61	61	未进入负面清单	否	无	/
227	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河支线54号三道河变台变压器	50	77.97	6	6	未进入负面清单	否	无	/
228	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线五牛三台柱上变压器	200	75.33	29	29	未进入负面清单	否	无	/
229	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线34号下海浪三变压器	200	73.64	33	33	未进入负面清单	否	无	/
230	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙村支线2号大庙村变压器	50	70.68	10	10	未进入负面清单	否	无	/
231	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分11右14#	50	79.72	5	5	未进入负面清单	否	无	/
232	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线(右)3号二小学变压器	400	77.49	50	50	未进入负面清单	否	无	/
233	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山村支线6号一面山村变压器	100	73.01	17	17	未进入负面清单	否	无	/
234	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线富家北台分线001号富家北变压器	200	77.35	25	25	未进入负面清单	否	无	/
235	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线18#腓纶小区3#配电站变压器	630	74.06	100	100	未进入负面清单	否	无	/
236	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线29#变压器(原农药分线28)	200	71.44	37	37	未进入负面清单	否	无	/
237	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线129变台	200	73.56	33	33	未进入负面清单	否	无	/
238	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线89#变压器	315	72.16	56	56	未进入负面清单	否	无	/
239	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山村支线3号半拉山村变压器	100	75.06	15	15	未进入负面清单	否	无	/

240	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用1号支线5号丁堡公用1号变压器	50	73.02	8	8	未进入负面清单	否	无	/
241	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线136号双泉沟变压器	50	71.06	9	9	未进入负面清单	否	无	/
242	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线39#中郎土台变压器	100	77.71	12	12	未进入负面清单	否	无	/
243	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边罗分线边外一台支线07号边外一台变压器	100	71.08	19	19	未进入负面清单	否	无	/
244	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线097号祝西变压器	100	72.67	17	17	未进入负面清单	否	无	/
245	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴公用变支线2号松树嘴公用变变压器	100	78.26	12	12	未进入负面清单	否	无	/
246	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线五一厂支线037号五一厂变压器	30	73.07	5	5	未进入负面清单	否	无	/
247	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分42号白家店一台变压器（新）	200	71.75	37	37	未进入负面清单	否	无	/
248	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线1左2柱上变压器2	200	79.4	21	21	未进入负面清单	否	无	/
249	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线98号公变四号变压器	160	79.94	16	16	未进入负面清单	否	无	/
250	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	宇城轩台区柱上变压器	200	79.45	21	21	未进入负面清单	否	无	/
251	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力三分5号唐力三台变压器	160	76.07	22	22	未进入负面清单	否	无	/
252	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线刘忠元支线14号刘忠元养殖场变压器	20	76.21	3	3	未进入负面清单	否	无	/
253	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支1号长岭西山变压器	50	78.8	6	6	未进入负面清单	否	无	/

254	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支线73号线金厂村变压器	50	70.56	10	10	未进入负面清单	否	无	/
255	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右1号林业局变压器	400	79.24	43	43	未进入负面清单	否	无	/
256	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分线19号五里变压器	200	75.26	29	29	未进入负面清单	否	无	/
257	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家沟支线14号刘家沟村变压器	50	72.15	9	9	未进入负面清单	否	无	/
258	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线015号哈达村变压器	315	72.13	56	56	未进入负面清单	否	无	/
259	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线116号黄旗西台变压器	160	74.19	25	25	未进入负面清单	否	无	/
260	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线075号拉古一台变压器(新)	200	73.45	33	33	未进入负面清单	否	无	/
261	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分003号后安三台变压器	200	74.52	31	31	未进入负面清单	否	无	/
262	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈3号配变站1号变压器	400	73.64	65	65	未进入负面清单	否	无	/
263	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	铁岭小区1#配变站1	400	75.27	59	59	未进入负面清单	否	无	/
264	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东洼支线上北头支线02号洞上北头变压器	50	74.94	8	8	未进入负面清单	否	无	/
265	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线17号东猴三组变压器	30	74.96	5	5	未进入负面清单	否	无	/
266	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯公用变支线1号文屯公用变压器	50	73.27	8	8	未进入负面清单	否	无	/
267	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线暖泉子分线013号暖泉子变压器	100	76.02	14	14	未进入负面清单	否	无	/
268	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线腰岗分线腰堡一队变压器	50	71.74	9	9	未进入负面清单	否	无	/

269	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线董家街 分线3号董家街村变压器	100	72.52	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
270	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线预制 分线#11+1变压器	400	74.75	61	61	未进入负面 清单	否	无	/
271	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10KV关岭干线台山分 64台山河西柱上变压器	200	73.92	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
272	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线高砬子 支线2号高砬子公变变 压器	100	75.96	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
273	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线147右3（修 女院）a	50	75.73	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
274	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线大柳树分 线富裕支线3号富裕变 台	200	74.3	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
275	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	10kV南杂木二线004号 新通路4号（自来水） 变压器	250	75.92	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
276	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线前二道2台 支012号前二道2台变 压器	100	72.62	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
277	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 543上西线	10kV上西线腰站分线 02号腰站变台变压器	100	77.14	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
278	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线168号王 家卜4队变压器	100	78.34	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
279	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线39号下海 浪四变压器	100	79.5	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
280	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线两家子 分009#两家子村变 压器	100	70.8	19	19	未进入负面 清单	否	无	/
281	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143 榆边线	10kV榆边线344号边外 林场变压器	80	76.38	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
282	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分 线20号夏堡村一号 变压器	100	76.85	13	13	未进入负面 清单	否	无	/

283	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分14变 压器	315	79.87	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
284	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线沔阳分 线021号沔阳四组变 压器	100	75.77	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
285	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942 横道线	10kV横道线上砖分57 号下砖分变压器	100	76.17	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
286	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10kV永驿线老城城里 分线03号老城城里变 台变压器	200	75.22	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
287	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	靖宇街2号配变站1号 变压器	500	78.75	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
288	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线121号石家 卜变压器	200	75.64	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
289	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线坎木沟 支线12号坎木沟公变 变压器	20	72.33	4	4	未进入负面 清单	否	无	/
290	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线房申分004 号王木一台变压器	160	78.72	18	18	未进入负面 清单	否	无	/
291	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线教师楼分 007号程家1540变 压器	100	75.11	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
292	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线罗坎店 分线043号王家卜3队 变压器	50	71.17	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
293	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442 抚农郑家线	10kV抚农郑家线三家 子分3号三家子变 压器	100	76.94	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
294	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变944五 西二线	窑地小区1#配变站1# 变压器	250	75.19	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
295	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线夹河北 分线007号夹河北变 压器	200	75.08	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
296	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线3#变压器	200	72.94	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
297	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444 西川干线	10kV西川干线白菜沟 一台分1号白菜沟一台 变压器	200	77.98	24	24	未进入负面 清单	否	无	/

298	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子支线002号六家子公用变压器	200	78.67	23	23	未进入负面清单	否	无	/
299	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线赵家支线01号赵家变压器	200	79.45	21	21	未进入负面清单	否	无	/
300	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家南台分4号孤家南台变压器	200	72.07	36	36	未进入负面清单	否	无	/
301	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线60#	200	79.6	21	21	未进入负面清单	否	无	/
302	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线中堡村支线7号中堡村变压器	50	71.9	9	9	未进入负面清单	否	无	/
303	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线五号支05号小学集资楼变压器	100	70.79	19	19	未进入负面清单	否	无	/
304	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子公用变分线5号偏道子公用变变压器	50	75.36	7	7	未进入负面清单	否	无	/
305	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	YHG_城东五线电业分14(华丰2.1)开关间隔配电变压器	500	79.54	52	52	未进入负面清单	否	无	/
306	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分011号程家北台变压器	100	71.38	19	19	未进入负面清单	否	无	/
307	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分关山四台支004#关山四台变压器	100	77.95	12	12	未进入负面清单	否	无	/
308	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线40右1柱上变压器	315	74.75	48	48	未进入负面清单	否	无	/
309	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线127号黑石木卜变压器	50	75.14	7	7	未进入负面清单	否	无	/
310	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10千伏吴家沟线05号腰站公用变3号变压器	200	74.16	32	32	未进入负面清单	否	无	/
311	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线192号小堡变压器	100	77.9	12	12	未进入负面清单	否	无	/

312	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线东山二台区柱上变压器	315	78.29	37	37	未进入负面清单	否	无	/
313	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线小城子分线27号小城子变压器	100	70.92	19	19	未进入负面清单	否	无	/
314	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线90号公八变压器	200	70.72	39	39	未进入负面清单	否	无	/
315	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线东卜村分线2号东堡村变压器	50	77.69	6	6	未进入负面清单	否	无	/
316	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分线24号公用1号公变变压器	50	71.84	9	9	未进入负面清单	否	无	/
317	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线31号黄旗八组变压器	50	76.35	7	7	未进入负面清单	否	无	/
318	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线都督二三队分线04号都督三台变压器	100	72.78	17	17	未进入负面清单	否	无	/
319	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线黄屯支线路4号黄屯变压器	100	73.3	17	17	未进入负面清单	否	无	/
320	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线093号陡岭子村南变压器	200	75.9	28	28	未进入负面清单	否	无	/
321	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	YHG_万豪干线21(宏宇2).2开关间隔配电变压器	500	76.06	70	70	未进入负面清单	否	无	/
322	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分一营支1号一营变压器	200	75.98	28	28	未进入负面清单	否	无	/
323	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	日新箱式变供暖配变间隔配电变压器	315	70.86	60	60	未进入负面清单	否	无	/
324	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二号支线2号甘井子2号村变压器	100	73.22	17	17	未进入负面清单	否	无	/
325	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分47号马前六队变压器	20	79.86	2	2	未进入负面清单	否	无	/

326	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线石头人分线004号石头人变压器	100	73.42	17	17	未进入负面清单	否	无	/
327	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈1号配变站2号变压器	400	72.94	68	68	未进入负面清单	否	无	/
328	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六十垡地分线4号六十垡地变压器	50	79.67	5	5	未进入负面清单	否	无	/
329	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭二组分4号长岭二组变压器	50	79.21	5	5	未进入负面清单	否	无	/
330	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线350号高丽一台变压器	100	78.67	11	11	未进入负面清单	否	无	/
331	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	10千伏站东干线北站分16左2号箱变配电变压器	630	79.23	68	68	未进入负面清单	否	无	/
332	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线西堡西台分支线03号西堡西台变压器	100	71.29	19	19	未进入负面清单	否	无	/
333	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线三道背支线1号三道背变压器	50	78.95	6	6	未进入负面清单	否	无	/
334	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	YHG_演武干线60望花房产(2)隔离开关配电变压器	400	77.59	50	50	未进入负面清单	否	无	/
335	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线2#-乙烯小区2#配电站变压器	400	79.97	40	40	未进入负面清单	否	无	/
336	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线卜屯分线9号卜屯公变变压器	100	74.03	16	16	未进入负面清单	否	无	/
337	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟公变支线30号马寨沟公变变压器	50	73.17	8	8	未进入负面清单	否	无	/
338	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀里支001#镰刀里变压器	50	77.61	6	6	未进入负面清单	否	无	/

339	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线14右4号水泥厂西610变压器	200	74.25	32	32	未进入负面清单	否	无	/
340	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双河北支线003号双河北变压器	30	71.65	6	6	未进入负面清单	否	无	/
341	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线802部队分线021号榔头沟新台变压器	100	75.93	14	14	未进入负面清单	否	无	/
342	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线河套支线02号上河套台变压器	200	70.7	39	39	未进入负面清单	否	无	/
343	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线孟家分大东一台006号变压器	200	78.24	24	24	未进入负面清单	否	无	/
344	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线14号李家北台变压器	200	74.6	31	31	未进入负面清单	否	无	/
345	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大坡子支线2号大坡村变压器	50	70.09	10	10	未进入负面清单	否	无	/
346	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线13	400	79.11	44	44	未进入负面清单	否	无	/
347	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线河南支线024号河南变压器	100	75.35	15	15	未进入负面清单	否	无	/
348	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线文屯支线4号文屯变压器	100	70.92	19	19	未进入负面清单	否	无	/
349	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线桦树哨支线58号桦树哨公用变压器	50	78.86	6	6	未进入负面清单	否	无	/
350	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴西支线5号松树嘴西变压器	100	71.93	18	18	未进入负面清单	否	无	/
351	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分方晓八台支1号方晓八台变压器	200	71.9	36	36	未进入负面清单	否	无	/
352	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西崴子分007号西崴子变压器	50	75.77	7	7	未进入负面清单	否	无	/

353	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线蚂蚁岭公用变支线3号蚂蚁岭公用变变压器	20	77.88	2	2	未进入负面清单	否	无	/
354	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分35支3柱上变压器	200	76.92	26	26	未进入负面清单	否	无	/
355	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线22右2#变压器	200	75.13	30	30	未进入负面清单	否	无	/
356	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线71-1号柱上变压器	200	71.78	36	36	未进入负面清单	否	无	/
357	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线号复兴屯分线1号复兴屯变压器	50	75.29	7	7	未进入负面清单	否	无	/
358	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线82#变压器	100	74.49	16	16	未进入负面清单	否	无	/
359	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线19左2#腓纶小区4#配电站1#变压器	800	72.14	143	143	未进入负面清单	否	无	/
360	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右1+1#柱上变压器	100	73.16	17	17	未进入负面清单	否	无	/
361	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	中房二期二号箱变第二间隔配电变压器	400	71.06	76	76	未进入负面清单	否	无	/
362	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线小苏河支线2号小苏河变压器	50	70.1	10	10	未进入负面清单	否	无	/
363	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线马鹿沟村支线3号马鹿沟村变压器	100	71.03	19	19	未进入负面清单	否	无	/
364	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴村支线14号松树嘴村变压器	315	73.51	52	52	未进入负面清单	否	无	/
365	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#15变压器	200	72.8	34	34	未进入负面清单	否	无	/
366	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线太平甸支线14号太平甸村变压器	200	76.75	27	27	未进入负面清单	否	无	/
367	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线蜂蜜沟支线006号蜂蜜沟台变压器	100	75.62	14	14	未进入负面清单	否	无	/

368	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线11右1右1号柱上变压器	200	78.06	24	24	未进入负面清单	否	无	/
369	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公河东分009号毛公河东变压器	100	71.66	18	18	未进入负面清单	否	无	/
370	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV台沟线英守支028#英守南变压器	200	74.64	31	31	未进入负面清单	否	无	/
371	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨南山东分线005号马前寨南山东变压器	100	76.59	13	13	未进入负面清单	否	无	/
372	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	关岭二队柱上变压器	200	79.33	21	21	未进入负面清单	否	无	/
373	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线林场家属分线05号林场家属变压器	200	71.26	37	37	未进入负面清单	否	无	/
374	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨八队分线22号中寨八队变压器	30	72.07	5	5	未进入负面清单	否	无	/
375	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线三道沟分002#三道沟变压器	50	71.44	9	9	未进入负面清单	否	无	/
376	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线救兵分33号(1412)救兵一二队变压器（新）	200	70.16	40	40	未进入负面清单	否	无	/
377	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分047号北李变压器	50	79.49	5	5	未进入负面清单	否	无	/
378	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线洼子三台支6号洼子三台变压器	50	74.24	8	8	未进入负面清单	否	无	/
379	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线老虎林分线020号老虎林变压器	50	78.94	6	6	未进入负面清单	否	无	/
380	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	（绿地二线1-1#环网箱-绿地二线1#环网箱）绿地二线充电桩箱变配电变压器	400	72.09	72	72	未进入负面清单	否	无	/

381	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线124号述德村变压器	100	70.07	20	20	未进入负面清单	否	无	/
382	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线14号三二五变压器	315	72.82	54	54	未进入负面清单	否	无	/
383	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线49号甘井子公用变3号变压器	100	79.58	10	10	未进入负面清单	否	无	/
384	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分9左1#柱上变压器	200	77.67	25	25	未进入负面清单	否	无	/
385	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左7将军商场北市场3#配变电站	800	75.75	114	114	未进入负面清单	否	无	/
386	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线西岔分线42号西岔变压器	100	76.99	13	13	未进入负面清单	否	无	/
387	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线南沟支线003号南沟变压器	50	72.24	9	9	未进入负面清单	否	无	/
388	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线西堡公变支线5#西堡公用变压器	100	78.69	11	11	未进入负面清单	否	无	/
389	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支051号小四1519台变压器	100	74.05	16	16	未进入负面清单	否	无	/
390	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙三队支线03号五龙三队变压器	100	70.01	20	20	未进入负面清单	否	无	/
391	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线033号十八道岭公二变压器	5	71.67	1	1	未进入负面清单	否	无	/
392	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线33号公用3号变压器	400	76.02	56	56	未进入负面清单	否	无	/
393	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线091号路家五队变压器	200	76.71	27	27	未进入负面清单	否	无	/
394	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线013号供销社变压器	400	74.09	64	64	未进入负面清单	否	无	/
395	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨南山分线03号中寨南山变压器	100	76.36	14	14	未进入负面清单	否	无	/

396	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线28号木奇三号台 区变压器	200	76.74	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
397	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变151 望花线	10kV抚农望花线东方 支7号有机化住宅变压 器	100	75.42	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
398	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线林业加工 厂支线2号公变五号变 压器	100	70.62	19	19	未进入负面 清单	否	无	/
399	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	10kV南杂木二线兴旺 小区支线002号兴旺小 区变压器	400	79.43	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
400	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线大柳树分 线老营场支线09号九 队变压器	50	73.84	8	8	未进入负面 清单	否	无	/
401	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡 分门进支017#小门进 变压器	100	79.99	10	10	未进入负面 清单	否	无	/
402	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416 新农南聂线	10kV新农南聂线转弯 子分线73号西山变压 器	100	73.89	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
403	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线247号岔路 子变台变压器	100	78.38	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
404	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线石材分荒 地支南花园支005号南 花园台区变压器	50	76.69	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
405	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线顺前二线靠 山分线12	315	74.87	48	48	未进入负面 清单	否	无	/
406	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线200号 王大郎沟变压器	50	75.79	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
407	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线105#瓦 房一队变压器	100	77.01	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
408	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线大顺店分 线03号大顺店变压器	50	73.2	8	8	未进入负面 清单	否	无	/
409	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141 榆红线	10kV榆红线红石四队 分线02号四队变压器	100	71.63	18	18	未进入负面 清单	否	无	/

410	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双河支线003号双河变压器	100	75.36	15	15	未进入负面清单	否	无	/
411	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线西五队一台分线001号东五队一台变压器	50	78.28	6	6	未进入负面清单	否	无	/
412	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分东沟支050号东沟村变压器	200	77.99	24	24	未进入负面清单	否	无	/
413	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园7#).1	500	76.8	66	66	未进入负面清单	否	无	/
414	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线瓦房分线004号瓦房变压器	100	76.25	14	14	未进入负面清单	否	无	/
415	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线275号小北岔村变压器	50	76.43	7	7	未进入负面清单	否	无	/
416	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线丝绸厂住宅分006#石文二队变压器	315	72.9	54	54	未进入负面清单	否	无	/
417	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什南台分1号上通什南变压器	100	78.39	12	12	未进入负面清单	否	无	/
418	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线32号太阳沟变压器	20	73.15	3	3	未进入负面清单	否	无	/
419	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#51柱上变压器	160	76.4	22	22	未进入负面清单	否	无	/
420	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线金顶分1#后邓三台柱上变压器(分台)	100	74.48	16	16	未进入负面清单	否	无	/
421	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线31#	200	74.28	31	31	未进入负面清单	否	无	/
422	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	10千伏碾醇二线郎士分线69右1号柱上变压器	200	74.98	30	30	未进入负面清单	否	无	/

423	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线55号八队北山变 压器	50	72.35	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
424	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143 榆边线	10kV榆边线边罗分 线124号罗圈一台变 压器	100	76.26	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
425	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后 屯支线4号后屯变 压器	50	77.97	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
426	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线37左6柱 上变压器	50	70.4	10	10	未进入负面 清单	否	无	/
427	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金 十队分15号马金五 队变压器	400	74.23	63	63	未进入负面 清单	否	无	/
428	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线61 号四道河变压器	80	71.01	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
429	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新 红线	10kV新农新红线 关家分线78号关家 变压器	200	76.9	26	26	未进入负面 清单	否	无	/
430	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10kV永驿线永六 分线26号楼上变台 变压器	200	72.2	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
431	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线和庆 村支线1号和庆村 变压器	50	70.09	10	10	未进入负面 清单	否	无	/
432	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一 号线	10kV苇一号线良 种厂支线03号良 种厂变压器	160	77.58	20	20	未进入负面 清单	否	无	/
433	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左1 变压器	315	70.17	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
434	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤 河分线庄家支101 号新围子变压器	50	78.08	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
435	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245 红透山线	10kV红透山线养 蜂沟支线002号养 蜂沟变压器	50	76.88	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
436	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#24左4# 柱上变压器	200	79.61	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
437	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵任 分线81号任家街 变压器	50	70.19	10	10	未进入负面 清单	否	无	/
438	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分 线#6	315	72.01	57	57	未进入负面 清单	否	无	/

439	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线冯家上吕分线01号冯家上吕变台	50	78	6	6	未进入负面清单	否	无	/
440	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线63号东园小区517台区变压器	400	70.27	79	79	未进入负面清单	否	无	/
441	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	高兴苑小区箱变配电变压器	315	74.53	49	49	未进入负面清单	否	无	/
442	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线26号新村小学329变压器	100	74.15	16	16	未进入负面清单	否	无	/
443	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大那路支线1号大那路变压器	50	70.81	10	10	未进入负面清单	否	无	/
444	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线64号四号公变变压器	200	74.36	31	31	未进入负面清单	否	无	/
445	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线281号嘎叭寨变压器	50	78.84	6	6	未进入负面清单	否	无	/
446	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#56	315	79.51	33	33	未进入负面清单	否	无	/
447	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑支线11#邱窝棚村公变2号变压器	50	78.08	6	6	未进入负面清单	否	无	/
448	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线4变压器	250	71.76	46	46	未进入负面清单	否	无	/
449	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线17#	200	70.82	38	38	未进入负面清单	否	无	/
450	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线137号丁堡村公用变变压器	50	79.43	5	5	未进入负面清单	否	无	/
451	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线115号上年二台变压器	100	75.03	15	15	未进入负面清单	否	无	/
452	抚顺县供电分公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线119号养树二台变压器	100	73.88	16	16	未进入负面清单	否	无	/
453	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线王木三台分1号王木三台变压器	200	72.59	35	35	未进入负面清单	否	无	/
454	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线中街南台支线6号杆变压器	200	78.37	23	23	未进入负面清单	否	无	/

455	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#42柱上变压器	160	70.15	32	32	未进入负面清单	否	无	/
456	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线东站分线 41号福来沟二号变压器	100	74.33	16	16	未进入负面清单	否	无	/
457	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线贵石分线 04号马尔敦大队变压器	50	73	9	9	未进入负面清单	否	无	/
458	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分窝 朋沟支5号窝朋沟变压器 变压器	100	72.63	17	17	未进入负面清单	否	无	/
459	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右4	315	77.7	39	39	未进入负面清单	否	无	/
460	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城8# 配变站1#变压器	400	77.95	48	48	未进入负面清单	否	无	/
461	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932 西主干线	10kV西主干线邱窝棚 公用变支线5号邱窝棚 公变变压器	50	72.32	9	9	未进入负面清单	否	无	/
462	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线胜利屯 支线5号胜利屯变压器	50	76.87	7	7	未进入负面清单	否	无	/
463	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线范家支 001号范家变压器	200	75.65	29	29	未进入负面清单	否	无	/
464	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线营盘一 台支4号变压器	100	70.06	20	20	未进入负面清单	否	无	/
465	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 543上西线	10kV上西线159号古楼 东队变台变压器	100	71.99	18	18	未进入负面清单	否	无	/
466	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡 公变二号分线04号王 家堡公变二号变压器	100	78.31	12	12	未进入负面清单	否	无	/
467	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线石材分千 金堡支011号千金堡一 台变压器	160	78.29	19	19	未进入负面清单	否	无	/
468	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441 抚农马圈子 线	10kV抚农马圈子线267 号新农村变压器	200	71.44	37	37	未进入负面清单	否	无	/
469	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 544上邵线	10kV上邵线吕家分线 12号吕家二台变压器	30	78.6	3	3	未进入负面清单	否	无	/

470	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线段和分线 森林公园支线03号和 睦东台变压器	100	78.88	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
471	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右2柱上变 压器	315	73.89	51	51	未进入负面 清单	否	无	/
472	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线15 右2#-乙烯小区3#配电 站变压器	500	79.48	53	53	未进入负面 清单	否	无	/
473	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线庄家支014 号庄家台变压器	50	76.94	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
474	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大秧下堡 支线2号大秧下堡变压 器	50	78.56	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
475	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线登厂分线 002号登厂变压器	100	78.78	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
476	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 633下夹河 线	10kV下夹河线胭脂房 分线005号前胭脂房变 压器	50	73.67	8	8	未进入负面 清单	否	无	/
477	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左3	160	73.82	26	26	未进入负面 清单	否	无	/
478	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线戈布沟台 区分7#戈布沟台变压 器	100	76.53	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
479	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线河西 分48号哈达河西变压 器	100	75.94	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
480	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线长春屯五 队分线6号长春屯五队 变压器	100	78.15	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
481	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线190号前邓 村变压器（新）	315	76.4	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
482	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东二 分线建兴小区支线04 号建兴小区变压器	250	71	48	48	未进入负面 清单	否	无	/

483	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分滨河小区支后安四台分支004号后安四台变压器	200	74.31	31	31	未进入负面清单	否	无	/
484	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线135号石庙子变压器	50	70.43	10	10	未进入负面清单	否	无	/
485	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线关家街分线王家窑支线20号王家窑变压器	50	79.11	5	5	未进入负面清单	否	无	/
486	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	旭晨家园三号箱变二号表	160	78.65	18	18	未进入负面清单	否	无	/
487	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线西吉分015号西吉村变压器	100	73.91	16	16	未进入负面清单	否	无	/
488	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线29号建行变台变压器	100	76.06	14	14	未进入负面清单	否	无	/
489	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线098号六家子新屯变压器	200	79.84	20	20	未进入负面清单	否	无	/
490	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线17号王家变台变压器	100	79.88	10	10	未进入负面清单	否	无	/
491	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线东街支线003号东街商店变压器	400	75.9	56	56	未进入负面清单	否	无	/
492	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分线014号毛纺台变压器	200	72.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
493	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树分线003号桦树变压器	100	72.33	18	18	未进入负面清单	否	无	/
494	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#37柱上变压器	315	70.11	63	63	未进入负面清单	否	无	/
495	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左4#	315	78.05	38	38	未进入负面清单	否	无	/
496	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家村支07号孤家村变压器	200	71.9	36	36	未进入负面清单	否	无	/

497	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄二台支6号杆丁庄二台区变压器	200	79.21	22	22	未进入负面清单	否	无	/
498	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线41号前进新村台变压器	200	78.98	22	22	未进入负面清单	否	无	/
499	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	YHG_下注分线13望花房管处2开关间隔配电变压器	400	77.56	50	50	未进入负面清单	否	无	/
500	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小菜河支线2号小菜河变压器	50	72.12	9	9	未进入负面清单	否	无	/
501	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线72号西猴公变变压器	20	70.79	4	4	未进入负面清单	否	无	/
502	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线山北头支线002号山北头变压器	100	72.15	18	18	未进入负面清单	否	无	/
503	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线009号北台变压器	80	79.88	8	8	未进入负面清单	否	无	/
504	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-2号变压器	400	79.86	41	41	未进入负面清单	否	无	/
505	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块(方源).1开关间隔配电变压器	120	79.83	12	12	未进入负面清单	否	无	/
506	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区5#配变站2#变压器	315	79.78	32	32	未进入负面清单	否	无	/
507	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新农城郊线照阳分线佟家沟支线下坎支线03号下坎变压器	100	79.65	10	10	未进入负面清单	否	无	/
508	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线103右1号117变压器	20	79.5	2	2	未进入负面清单	否	无	/
509	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线北岔沟支线5号北岔村变压器	50	79.44	5	5	未进入负面清单	否	无	/
510	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线45号大堡河西变压器	20	79.35	2	2	未进入负面清单	否	无	/

511	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线前邓二台分1号前邓二台变压器	200	79.32	21	21	未进入负面清单	否	无	/
512	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线2号八里村小学105变压器	50	79.32	5	5	未进入负面清单	否	无	/
513	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分068号西川村变压器	200	79.26	21	21	未进入负面清单	否	无	/
514	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公变二号分线12#公变六号变压器	200	79.23	22	22	未进入负面清单	否	无	/
515	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线102号上烟沟变压器	100	79.22	11	11	未进入负面清单	否	无	/
516	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线建设大厦分线5号劳动就业局537台区箱式变电站第一间隔配电变压器	315	79.11	34	34	未进入负面清单	否	无	/
517	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台公用变分线10号兴隆台公用变变压器	315	79.11	34	34	未进入负面清单	否	无	/
518	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线榔头沟支线15号高立屯2号公用变	50	79.08	5	5	未进入负面清单	否	无	/
519	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分张家支007号张家村变压器	100	79.05	11	11	未进入负面清单	否	无	/
520	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分156号九组变压器	50	79.02	5	5	未进入负面清单	否	无	/
521	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线11号楼支线02号开发7#楼变台变压器	250	79.01	27	27	未进入负面清单	否	无	/
522	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线王家分线01号王家变台变压器	50	78.93	6	6	未进入负面清单	否	无	/
523	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线37#柱上变压器	100	78.9	11	11	未进入负面清单	否	无	/

524	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线112号腰卜变压器	100	78.9	11	11	未进入负面清单	否	无	/
525	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分小二道村支002#小二道变压器	100	78.84	11	11	未进入负面清单	否	无	/
526	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线粮库家属分线01号粮库家属变台变压器	50	78.84	6	6	未进入负面清单	否	无	/
527	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线36	315	78.83	35	35	未进入负面清单	否	无	/
528	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大南分线187号大南沟变压器	200	78.8	22	22	未进入负面清单	否	无	/
529	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大荒沟支线052号变压器	200	78.75	23	23	未进入负面清单	否	无	/
530	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线113胡东分013#胡家东变压器	200	78.72	23	23	未进入负面清单	否	无	/
531	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳公用变支线1号沔阳公用变变压器	200	78.72	23	23	未进入负面清单	否	无	/
532	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线众志小区箱式变电站03号变压器间隔配电变压器	400	78.69	45	45	未进入负面清单	否	无	/
533	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线47左1号柱上变压器	200	78.63	23	23	未进入负面清单	否	无	/
534	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线农电支线04号农电变台变台变压器	315	78.57	36	36	未进入负面清单	否	无	/
535	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线058号北三家西卜变压器	100	78.57	11	11	未进入负面清单	否	无	/
536	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线镇参厂支线002号镇参厂变压器	100	78.54	11	11	未进入负面清单	否	无	/
537	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	(戈跃联线79)将军八方块1号配变站	500	78.46	58	58	未进入负面清单	否	无	/

538	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葦分线52号朴葦子变压器	50	78.42	6	6	未进入负面清单	否	无	/
539	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	挖掘机住宅2#配电站变压器	315	78.35	37	37	未进入负面清单	否	无	/
540	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线团山子支线3号新富屯变压器	100	78.26	12	12	未进入负面清单	否	无	/
541	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分84号五组变压器	50	78.24	6	6	未进入负面清单	否	无	/
542	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142 新农六0二线	10kV新农六0二线02号台沟门台变压器	20	78.23	2	2	未进入负面清单	否	无	/
543	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支057号八家子一变压器	315	78.22	37	37	未进入负面清单	否	无	/
544	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线63号平四队台变压器	200	78.2	24	24	未进入负面清单	否	无	/
545	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548 方大二线	0kV方大二线大田支001#大田南台变压器	50	78.18	6	6	未进入负面清单	否	无	/
546	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	孟家线189右分2台区柱上变压器	200	78.12	24	24	未进入负面清单	否	无	/
547	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548 方大二线	听涛雅苑二台第一间隔配电变压器	500	78.1	60	60	未进入负面清单	否	无	/
548	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线096号赵家二台变压器	100	78.09	12	12	未进入负面清单	否	无	/
549	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	10kV永陵二线房产分线网通支线04号网通变压器	100	78.08	12	12	未进入负面清单	否	无	/
550	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245 后安干线	后安干线同安四台分1号同安四台变压器	100	78.06	12	12	未进入负面清单	否	无	/
551	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932 西主干线	10kV西主干线黄屯支线12号黄屯公用变压器	50	78.06	6	6	未进入负面清单	否	无	/
552	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444 抚农马金线	10kV抚农马金线47号三队二台变压器	200	78	24	24	未进入负面清单	否	无	/
553	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线御水花庭变压器配电变压器	200	77.84	24	24	未进入负面清单	否	无	/

554	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线康家街分线5号康家街村变压器	50	77.82	6	6	未进入负面清单	否	无	/
555	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线小东沟分线04号小东沟变压器	50	77.79	6	6	未进入负面清单	否	无	/
556	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线64右6柱上变压器	200	77.76	24	24	未进入负面清单	否	无	/
557	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新邻居与贤华小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	315	77.68	39	39	未进入负面清单	否	无	/
558	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇东分线65号苇东村变压器	50	77.64	6	6	未进入负面清单	否	无	/
559	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台1#配变电站变压器	100	77.6	12	12	未进入负面清单	否	无	/
560	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右4号中信超市110变压器	200	77.31	25	25	未进入负面清单	否	无	/
561	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线04号老房产变压器	100	77.28	13	13	未进入负面清单	否	无	/
562	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV工业一号线工业园区公变1号变压器	400	77.25	51	51	未进入负面清单	否	无	/
563	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线39	160	77.21	20	20	未进入负面清单	否	无	/
564	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支021号英家台变压器	100	77.16	13	13	未进入负面清单	否	无	/
565	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线11号嘉禾动迁东变压器	200	77.13	26	26	未进入负面清单	否	无	/
566	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分线006号平三队变压器	315	77.11	41	41	未进入负面清单	否	无	/
567	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线供电所分线7号公用变2号变压器	315	77.02	41	41	未进入负面清单	否	无	/
568	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分3#	250	76.96	33	33	未进入负面清单	否	无	/
569	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所4#配变电站变压器	500	76.88	66	66	未进入负面清单	否	无	/
570	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线税务小区1#配电站变压器	500	76.88	66	66	未进入负面清单	否	无	/

571	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组 支线41号黄旗三组公 变	10	76.8	1	1	未进入负面 清单	否	无	/
572	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右3	315	76.79	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
573	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线轻工厅3#站 内变压器	500	76.77	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
574	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线二洼分 线5号二洼变压器	160	76.73	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
575	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	后安供电所台区变压 器	80	76.69	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
576	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线庙北支 线1号庙北变压器	100	76.65	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
577	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线公用一号 支线04号公变一号变 压器	200	76.64	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
578	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线幸福分线 35号幸福变台	100	76.55	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
579	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线西街分 线004号西街北台变压 器	100	76.47	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
580	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线福美涂 料分马金桥北支1号马 金桥北变压器	200	76.38	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
581	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂东分9支1# 柱上变压器	200	76.35	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
582	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线附件 厂分线税务支线04号 税务变压器	200	76.32	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
583	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线中学分 线11号中学变压器	50	76.24	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
584	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348 救兵线	10kV救兵线153号 (1408)五牛西队变压器 (新)	200	76.23	28	28	未进入负面 清单	否	无	/
585	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分 线63号湾龙背变压器	50	76.2	7	7	未进入负面 清单	否	无	/

586	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线150号南三家北变压器	50	76.2	7	7	未进入负面清单	否	无	/
587	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八家东支线1号西八家东公变	50	76.14	7	7	未进入负面清单	否	无	/
588	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线25号八里村小区变压器	160	76.09	22	22	未进入负面清单	否	无	/
589	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右12号液化气站527变压器	100	76.08	14	14	未进入负面清单	否	无	/
590	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线31号服务处三号变压器	50	76.02	7	7	未进入负面清单	否	无	/
591	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线平桦分线113号桦皮甸变压器	100	75.98	14	14	未进入负面清单	否	无	/
592	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线38号客运公司305变压器	315	75.94	44	44	未进入负面清单	否	无	/
593	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线银矿分1号救兵西分变压器（新）	100	75.93	14	14	未进入负面清单	否	无	/
594	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线14左3#变压器	315	75.9	44	44	未进入负面清单	否	无	/
595	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线336号王家店变压器（新）	100	75.87	14	14	未进入负面清单	否	无	/
596	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线78号二高东343变压器	50	75.84	7	7	未进入负面清单	否	无	/
597	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV台沟线英守支020#英守北变压器	200	75.83	28	28	未进入负面清单	否	无	/
598	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分021号房申西台变压器	200	75.81	28	28	未进入负面清单	否	无	/
599	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线棒砬子支线033号棒砬子变压器	200	75.81	28	28	未进入负面清单	否	无	/
600	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线187号北山变压器	50	75.78	7	7	未进入负面清单	否	无	/

601	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线36变压器	400	75.75	57	57	未进入负面清单	否	无	/
602	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	10千伏顺前一线59左3号关岭94变压器	100	75.75	14	14	未进入负面清单	否	无	/
603	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线16左3将军市场北2#配变电站	315	75.68	45	45	未进入负面清单	否	无	/
604	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分外环分线2#康乐三小队变压器	80	75.68	11	11	未进入负面清单	否	无	/
605	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-乙烯小区1#配电站-1#变压器	500	75.65	72	72	未进入负面清单	否	无	/
606	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树电井支18#松树三台变压器	100	75.6	14	14	未进入负面清单	否	无	/
607	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线#15柱上变压器	315	75.59	45	45	未进入负面清单	否	无	/
608	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金五队二台变压器	400	75.55	58	58	未进入负面清单	否	无	/
609	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后堡五队支线03号后堡五队变压器	100	75.54	14	14	未进入负面清单	否	无	/
610	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线北苍石分线24号镇政府北变压器	315	75.54	46	46	未进入负面清单	否	无	/
611	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线网户分线11号网户一队台变变压器	100	75.48	15	15	未进入负面清单	否	无	/
612	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线158号大河东变压器	50	75.45	7	7	未进入负面清单	否	无	/
613	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边罗分线罗圈二台支线01号罗圈二台变压器	200	75.42	29	29	未进入负面清单	否	无	/
614	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线月亮分线18号月亮一台变压器	100	75.3	15	15	未进入负面清单	否	无	/
615	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV台沟线英守支英守中台支002#英守中台变压器	200	75.29	29	29	未进入负面清单	否	无	/

616	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10千伏东主干线金家窝棚公用变1号4号金家窝棚公用变1号变压器	400	75.27	59	59	未进入负面清单	否	无	/
617	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#1	315	75.24	46	46	未进入负面清单	否	无	/
618	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线柳木桥支线4号柳木桥变压器	50	75.18	7	7	未进入负面清单	否	无	/
619	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线36号英八队变压器	20	75.15	3	3	未进入负面清单	否	无	/
620	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线步兵连分团部支14号部队锅炉房变压器	100	75.11	15	15	未进入负面清单	否	无	/
621	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线74左3号五里庙312变压器	100	75.03	15	15	未进入负面清单	否	无	/
622	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)27号会元一台变压器	200	74.94	30	30	未进入负面清单	否	无	/
623	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线头道分5号杆马郡六台变压器	400	74.91	60	60	未进入负面清单	否	无	/
624	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场分线01号林场公用变压器	100	74.91	15	15	未进入负面清单	否	无	/
625	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#8柱上变压器	400	74.88	60	60	未进入负面清单	否	无	/
626	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线147号(1407)五牛变压器(新)	400	74.88	60	60	未进入负面清单	否	无	/
627	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠1号箱变变压器间隔配电变压器	400	74.84	61	61	未进入负面清单	否	无	/
628	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线对窝沟门支线022号窝沟门变压器	200	74.82	30	30	未进入负面清单	否	无	/
629	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	YHG_下洼分线6望花房管处1开关间隔配电变压器	500	74.78	76	76	未进入负面清单	否	无	/

630	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	YHG_万豪干线21(宏字4).2开关间隔配电变压器	630	74.78	96	96	未进入负面清单	否	无	/
631	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线160号太平屯变压器	50	74.76	8	8	未进入负面清单	否	无	/
632	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变245五老一线	五老一线39左1	50	74.72	8	8	未进入负面清单	否	无	/
633	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山三台分001号望花三台（供电所）变压器	100	74.67	15	15	未进入负面清单	否	无	/
634	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#51柱上变压器	400	74.61	62	62	未进入负面清单	否	无	/
635	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线景家分景004号景家台变压器	315	74.51	49	49	未进入负面清单	否	无	/
636	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子二组支线1号甘井子二组变压器	50	74.46	8	8	未进入负面清单	否	无	/
637	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线48号印刷厂512台区变压器	500	74.42	78	78	未进入负面清单	否	无	/
638	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线板石分033号板石村变压器	50	74.4	8	8	未进入负面清单	否	无	/
639	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分傲牛二台区支003号傲牛二台变压器	100	74.4	16	16	未进入负面清单	否	无	/
640	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	部队分3左1变压器	400	74.34	63	63	未进入负面清单	否	无	/
641	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线宝汤分线06号宝汤变压器	200	74.34	31	31	未进入负面清单	否	无	/
642	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线充电桩支线充电桩台区	200	74.28	31	31	未进入负面清单	否	无	/
643	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线24号西卜西变台变压器	100	74.25	16	16	未进入负面清单	否	无	/
644	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线小荒沟分线45号小荒沟变压器	50	74.22	8	8	未进入负面清单	否	无	/

645	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线101号东瓜岭西台变压器	50	74.22	8	8	未进入负面清单	否	无	/
646	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线馨怡家园道南340台区箱式变电站第一间隔配电变压器	500	74.21	79	79	未进入负面清单	否	无	/
647	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	河东小区2#配变站变压器	630	74.16	100	100	未进入负面清单	否	无	/
648	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线水帘洞分线30号水帘洞南变压器	50	74.16	8	8	未进入负面清单	否	无	/
649	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线砬子沟分线26号砬子沟变变压器	50	74.13	8	8	未进入负面清单	否	无	/
650	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变944五西二线	西矸子小区3#配变站1#变压器	315	74.1	50	50	未进入负面清单	否	无	/
651	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线106号板庙村变压器	50	74.1	8	8	未进入负面清单	否	无	/
652	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林北分004号小林北变压器	100	74.04	16	16	未进入负面清单	否	无	/
653	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线25号(1414)东山变压器(新)	400	74.01	64	64	未进入负面清单	否	无	/
654	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线民族住宅支线02号民族住宅台变压器	400	74	64	64	未进入负面清单	否	无	/
655	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	凤和一线雷锋分线01	250	73.98	40	40	未进入负面清单	否	无	/
656	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北2#配变站变压器	500	73.98	80	80	未进入负面清单	否	无	/
657	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线房申分019号王木房申变压器	200	73.98	32	32	未进入负面清单	否	无	/
658	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线16变压器	315	73.97	50	50	未进入负面清单	否	无	/
659	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线邓家沟支线14号下湖公一变压器	10	73.95	2	2	未进入负面清单	否	无	/

660	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左4变压器	315	73.94	51	51	未进入负面清单	否	无	/
661	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线34变压器	315	73.87	51	51	未进入负面清单	否	无	/
662	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	永安小区2#配变站1#变压器	500	73.86	81	81	未进入负面清单	否	无	/
663	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线渠道西分008#渠道西变压器	200	73.86	32	32	未进入负面清单	否	无	/
664	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线西岔支线034号西岔变压器	50	73.83	8	8	未进入负面清单	否	无	/
665	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线朝阳东新变压器	50	73.8	8	8	未进入负面清单	否	无	/
666	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线23号邱家一台区变压器	100	73.74	16	16	未进入负面清单	否	无	/
667	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳6.1）开关间隔配电变压器	400	73.68	65	65	未进入负面清单	否	无	/
668	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线283号马圈子二台变压器	200	73.6	33	33	未进入负面清单	否	无	/
669	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右4号卫生局变压器	400	73.6	66	66	未进入负面清单	否	无	/
670	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线头道岭山分线001号头道岭变台变压器	50	73.56	8	8	未进入负面清单	否	无	/
671	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线五付甲村分线07号五付甲村变压器	400	73.5	66	66	未进入负面清单	否	无	/
672	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线14#	160	73.44	26	26	未进入负面清单	否	无	/
673	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线西石场分线07号西石场台变压器	200	73.44	33	33	未进入负面清单	否	无	/
674	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清南干线23右05#新世界第一间隔配电变压器	315	73.43	52	52	未进入负面清单	否	无	/

675	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线8右6	100	73.41	17	17	未进入负面清单	否	无	/
676	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线富丰屯支线37号富丰屯变压器	50	73.38	8	8	未进入负面清单	否	无	/
677	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线144号南四平变压器	100	73.35	17	17	未进入负面清单	否	无	/
678	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线015+1号小西堡二号变压器	100	73.35	17	17	未进入负面清单	否	无	/
679	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线64变台	315	73.3	53	53	未进入负面清单	否	无	/
680	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴沟支线24号长兴沟变压器	50	73.3	8	8	未进入负面清单	否	无	/
681	开发区供电公司	中兴街66kV变电站	中兴街二线	高新一线95#柱上变压器	200	73.29	33	33	未进入负面清单	否	无	/
682	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分9号郑家一台变压器	400	73.25	67	67	未进入负面清单	否	无	/
683	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡公用变支线007号康家堡公用变压器	100	73.2	17	17	未进入负面清单	否	无	/
684	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背支线23号祁家卜公四变压器	10	73.2	2	2	未进入负面清单	否	无	/
685	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线夏园东村分支线01号夏园东村变压器	100	73.14	17	17	未进入负面清单	否	无	/
686	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线87#变压器	315	73.11	53	53	未进入负面清单	否	无	/
687	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线23柱上变压器	315	73.08	53	53	未进入负面清单	否	无	/
688	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北小区3号箱变1号变压器	400	73.08	68	68	未进入负面清单	否	无	/
689	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线18号胜利村台变压器	200	73.05	34	34	未进入负面清单	否	无	/

690	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线 汤甸子支线31号椴子 沟四队变压器	50	73.05	8	8	未进入负面 清单	否	无	/
691	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线靠山屯 支线12号靠山屯支村 变压器	100	73.05	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
692	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干 线12052	10kV北六干线北旺清 分线北旺清北台支线 02号北旺清北台变 压器	100	73.04	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
693	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	YHG_小额分线6左2抚 矿开发锅炉（2）开关 间隔配电变压器	315	73.03	53	53	未进入负面 清单	否	无	/
694	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变151 望花线	10kV抚农望花线牛毛 沟支3号牛毛沟村变 压器	100	73.02	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
695	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线双井沟 支线5号双井沟变 压器	100	73.02	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
696	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右1号工 行变压器	400	73	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
697	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线氧气分线2变 压器	250	72.99	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
698	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	10千伏演武干线63号 柱上变压器	200	72.99	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
699	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分 17#-二厂小区10#配 电 站	315	72.95	54	54	未进入负面 清单	否	无	/
700	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 242抚农上 马线	10kV抚农上马线南沟 分5号下马变压器 （新）	200	72.89	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
701	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线57	200	72.87	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
702	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分 线22#平山村变 压器	100	72.87	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
703	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线24右7右2	200	72.84	34	34	未进入负面 清单	否	无	/

704	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下寨沟支线008号下寨沟变压器	50	72.8	9	9	未进入负面清单	否	无	/
705	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带3#箱变主变	400	72.78	69	69	未进入负面清单	否	无	/
706	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分029号施家南台变压器	315	72.72	54	54	未进入负面清单	否	无	/
707	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大边沟林场家属变压器	200	72.72	35	35	未进入负面清单	否	无	/
708	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4右#5柱上变压器	100	72.69	17	17	未进入负面清单	否	无	/
709	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线下南沟分线27号阿及九队变压器	100	72.64	17	17	未进入负面清单	否	无	/
710	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线06号头道卜变压器	315	72.63	55	55	未进入负面清单	否	无	/
711	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线118号五道卜变压器	100	72.6	17	17	未进入负面清单	否	无	/
712	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线台沟支72号台沟村变压器	100	72.51	17	17	未进入负面清单	否	无	/
713	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线43号李大沟变压器	100	72.51	17	17	未进入负面清单	否	无	/
714	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线02号客运9#变台变压器	100	72.48	18	18	未进入负面清单	否	无	/
715	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子四队支线004号转弯子四队变压器	50	72.48	9	9	未进入负面清单	否	无	/
716	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨二台支3号小寨子村变压器	100	72.45	18	18	未进入负面清单	否	无	/
717	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线21右3右1柱上变压器	200	72.42	35	35	未进入负面清单	否	无	/
718	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公二分线001号海洋公二变压器	100	72.42	18	18	未进入负面清单	否	无	/

719	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线79号 大地变压器	50	72.42	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
720	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线4 支17右1#柱上变压器	100	72.4	18	18	未进入负面 清单	否	无	/
721	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线东一分 线开发支线03号开发 二台变压器	250	72.34	44	44	未进入负面 清单	否	无	/
722	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线230号台 沟二台变压器	200	72.27	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
723	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线彭家三台 分线1号彭家三台变压 器	100	72.24	18	18	未进入负面 清单	否	无	/
724	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线30号长春 屯四队变压器	50	72.24	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
725	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941 黄旗线	10kV黄旗线鸡厂支001 号鸡场台区变压器	100	72.09	18	18	未进入负面 清单	否	无	/
726	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	肖家线后二道五台分1 号后二道五台（新）	200	72.09	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
727	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线哥俩 好家属楼分线005号政 府台区变压器	200	72.08	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
728	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841 草汪联线	10kV草汪联线南荒地 分线015号南荒地变压 器	200	72	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
729	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线秋皮沟 支线07号秋皮沟变压 器	50	71.94	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
730	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线榆堡分 线001号榆堡变压器	200	71.91	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
731	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑公 用变二号变压器	50	71.9	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
732	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843 胜子线	10kV胜子线119号胜子 村变压器	100	71.88	18	18	未进入负面 清单	否	无	/
733	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北 部干线	10kV北部干线新村分 线32号新村330变压器	100	71.88	18	18	未进入负面 清单	否	无	/

734	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变659光裕线	裕宝新城小区2#配变站1#变压器	800	71.85	145	145	未进入负面清单	否	无	/
735	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分7号南台区变压器	100	71.76	18	18	未进入负面清单	否	无	/
736	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线154号驿马三队变压器	100	71.7	18	18	未进入负面清单	否	无	/
737	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线39右2柱上变压器	250	71.68	46	46	未进入负面清单	否	无	/
738	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线276号鲜族村变压器	400	71.65	73	73	未进入负面清单	否	无	/
739	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线北旺清分线北旺清南台支线05号北旺清南台变压器	160	71.61	29	29	未进入负面清单	否	无	/
740	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线27号东三环变压器	400	71.58	74	74	未进入负面清单	否	无	/
741	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河分线143号二道河村变压器	100	71.58	18	18	未进入负面清单	否	无	/
742	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区1#配变站1#变压器	315	71.56	58	58	未进入负面清单	否	无	/
743	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线99左6柱上变压器	400	71.55	74	74	未进入负面清单	否	无	/
744	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线燕卜村分006号燕卜村分变压器	100	71.55	18	18	未进入负面清单	否	无	/
745	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块33#箱变变压器	500	71.46	93	93	未进入负面清单	否	无	/
746	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线杨木三台分6号杨木三台变压器	100	71.46	19	19	未进入负面清单	否	无	/
747	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线家和花园分线001号家和花园小区台变压器	80	71.44	15	15	未进入负面清单	否	无	/
748	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线22	400	71.35	75	75	未进入负面清单	否	无	/

749	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线黄岗子分线003号黄岗子变压器	200	71.34	37	37	未进入负面清单	否	无	/
750	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线新村分2号上哈达村变压器	200	71.28	37	37	未进入负面清单	否	无	/
751	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线21左3-变台	50	71.22	9	9	未进入负面清单	否	无	/
752	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV河南线优山福地间隔1配电变压器	315	71.21	59	59	未进入负面清单	否	无	/
753	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线敖家堡村支线04号敖家堡村变压器	200	71.2	38	38	未进入负面清单	否	无	/
754	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线9号柱上变压器	100	71.16	19	19	未进入负面清单	否	无	/
755	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61右10右1#柱上变压器	200	71.16	38	38	未进入负面清单	否	无	/
756	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分孤家子支005号孤家子一台变压器	100	71.16	19	19	未进入负面清单	否	无	/
757	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线148号杆蜂蜜位子2#变压器	50	71.16	9	9	未进入负面清单	否	无	/
758	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线#14	315	71.14	59	59	未进入负面清单	否	无	/
759	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线邮政支线01号小栏桥台变压器	200	71.1	38	38	未进入负面清单	否	无	/
760	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后背分线18号后背变压器	50	71.1	9	9	未进入负面清单	否	无	/
761	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线112号东瓜岭变压器	200	71.09	38	38	未进入负面清单	否	无	/
762	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线15	200	70.98	38	38	未进入负面清单	否	无	/
763	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线红旗一台分线04号红旗一台变压器	200	70.98	38	38	未进入负面清单	否	无	/

764	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线3	315	70.86	60	60	未进入负面清单	否	无	/
765	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	金顺小区2号箱变变压器 器间隔配电变压器	400	70.8	77	77	未进入负面清单	否	无	/
766	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线胜龙子 支线27号胜龙村变压器 (二批)	100	70.8	19	19	未进入负面清单	否	无	/
767	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	10kV通什线85号赵家 村变压器	100	70.77	19	19	未进入负面清单	否	无	/
768	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	10kV通什线徐家分39 号徐家村变压器	100	70.74	19	19	未进入负面清单	否	无	/
769	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘 村支线6号小蛤蟆塘村 变压器	100	70.74	19	19	未进入负面清单	否	无	/
770	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线158号小堡 村变压器	200	70.7	39	39	未进入负面清单	否	无	/
771	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942 横道线	10kV横道线二道支89 号二道变压器	50	70.68	10	10	未进入负面清单	否	无	/
772	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线53号清 原供电分公司变压器	200	70.68	39	39	未进入负面清单	否	无	/
773	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟 分线55号砍椽西组变 压器	100	70.62	19	19	未进入负面清单	否	无	/
774	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分1智能 变	160	70.61	31	31	未进入负面清单	否	无	/
775	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143 榆边线	10kV榆边线红旗二台 分线03号红旗二台变 压器	100	70.56	19	19	未进入负面清单	否	无	/
776	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新 农木下线	10kV木下线小桥子台 分线04号小桥子变台 变压器	100	70.47	20	20	未进入负面清单	否	无	/
777	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线29号木奇三号1台 区变压器	200	70.47	39	39	未进入负面清单	否	无	/
778	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线下湾子3号 分线01号下湾子一号 变压器	200	70.46	39	39	未进入负面清单	否	无	/

779	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分线15号15419部队家属台区变压器	100	70.44	20	20	未进入负面清单	否	无	/
780	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左3右#1柱上变压器	400	70.41	78	78	未进入负面清单	否	无	/
781	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线东卜支线5号东卜变压器	100	70.4	20	20	未进入负面清单	否	无	/
782	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线城东支4号马金三队三台变压器	400	70.38	78	78	未进入负面清单	否	无	/
783	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大央支03号大央变压器	50	70.38	10	10	未进入负面清单	否	无	/
784	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右3变台	315	70.29	62	62	未进入负面清单	否	无	/
785	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	后岗子二台区柱上变压器	200	70.29	39	39	未进入负面清单	否	无	/
786	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线636家属支002号636家属变压器	200	70.29	39	39	未进入负面清单	否	无	/
787	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力二分9号唐力一台变压器	200	70.28	39	39	未进入负面清单	否	无	/
788	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	市内专线28柱上变压器	250	70.24	49	49	未进入负面清单	否	无	/
789	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老二校综合变分线001号富丽皇变压器	400	70.2	79	79	未进入负面清单	否	无	/
790	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老八家子二台3号变压器	200	70.19	40	40	未进入负面清单	否	无	/
791	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线001号立交桥四号变压器	200	70.14	40	40	未进入负面清单	否	无	/
792	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	东涛家园配电变压器	400	70.08	80	80	未进入负面清单	否	无	/
793	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线022左001号后道一台变压器	200	70.05	40	40	未进入负面清单	否	无	/

794	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线桥头支线02号桥头变压器	100	69.96	20	20	未进入负面清单	否	无	/
795	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线响汉3#分线05号响汉3#变压器	200	69.93	40	40	未进入负面清单	否	无	/
796	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线黄代沟支线1号黄代沟变压器	50	69.93	10	10	未进入负面清单	否	无	/
797	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关小区1#配电站变压器	630	69.92	127	127	未进入负面清单	否	无	/
798	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线荒沟支线1号荒沟变压器	50	69.9	10	10	未进入负面清单	否	无	/
799	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线北崴子支线001号北崴子变压器	200	69.89	40	40	未进入负面清单	否	无	/
800	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线121号上年三台变压器	200	69.87	40	40	未进入负面清单	否	无	/
801	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线009号大四平村台变压器	400	69.86	81	81	未进入负面清单	否	无	/
802	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线12#变压器	400	69.81	81	81	未进入负面清单	否	无	/
803	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线于家分线37号于家南变压器	400	69.75	81	81	未进入负面清单	否	无	/
804	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	北住宅小区1#配变站1	315	69.71	64	64	未进入负面清单	否	无	/
805	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线村住宅楼分线1号住宅楼变压器	200	69.63	41	41	未进入负面清单	否	无	/
806	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线16左10#变压器	100	69.6	20	20	未进入负面清单	否	无	/
807	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线04号苇二队变压器	200	69.6	41	41	未进入负面清单	否	无	/
808	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线109号门脸村变变压器	100	69.6	20	20	未进入负面清单	否	无	/
809	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右4#柱上变压器	200	69.51	41	41	未进入负面清单	否	无	/

810	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线绿色实业支003号下二电井变压器	200	69.48	41	41	未进入负面清单	否	无	/
811	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线20左#2	315	69.46	65	65	未进入负面清单	否	无	/
812	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线三道河支线46号三道河二台变台变压器	50	69.39	10	10	未进入负面清单	否	无	/
813	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子五台分1号鸽子五台柱上变压器	100	69.33	21	21	未进入负面清单	否	无	/
814	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线191号红升道南台变压器	200	69.3	41	41	未进入负面清单	否	无	/
815	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左3	200	69.27	41	41	未进入负面清单	否	无	/
816	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线北圣源支线24#北圣源农场变压器	50	69.27	10	10	未进入负面清单	否	无	/
817	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	鑫吉龙房屋开发公司箱变变压器间隔配电变压器	400	69.18	83	83	未进入负面清单	否	无	/
818	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78变压器	200	69.15	42	42	未进入负面清单	否	无	/
819	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线06号统建3台变压器	250	69.15	52	52	未进入负面清单	否	无	/
820	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北1号配电站站内变压器	630	69.14	131	131	未进入负面清单	否	无	/
821	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线94号彭家二台变压器	200	69.12	42	42	未进入负面清单	否	无	/
822	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线龙头堡支线008号龙头堡村变压器	200	69.12	42	42	未进入负面清单	否	无	/
823	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线北头分线09号北头变台变压器	100	69.09	21	21	未进入负面清单	否	无	/

824	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线造纸前台分线01号造纸前台变台变压器	250	69.09	52	52	未进入负面清单	否	无	/
825	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线移动子线005号苍石矿务局林场变压器	100	69.09	21	21	未进入负面清单	否	无	/
826	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线40左5柱上变压器	315	69.08	66	66	未进入负面清单	否	无	/
827	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区1#配变站1#变压器	400	69.06	84	84	未进入负面清单	否	无	/
828	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边罗分线纪家支线03号纪家变压器	100	69	21	21	未进入负面清单	否	无	/
829	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线新村分3#-1箱柱上变压器	288	69	60	60	未进入负面清单	否	无	/
830	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线64变压器	100	68.97	21	21	未进入负面清单	否	无	/
831	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前二道一台分005号前二道一台变压器	200	68.97	42	42	未进入负面清单	否	无	/
832	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线12右1柱上变压器	315	68.92	66	66	未进入负面清单	否	无	/
833	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右4变压器	315	68.92	66	66	未进入负面清单	否	无	/
834	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线24右2号柱上变压器	400	68.91	84	84	未进入负面清单	否	无	/
835	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎四台03#萝卜坎村北变压器	100	68.91	21	21	未进入负面清单	否	无	/
836	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线99左8柱上变压器	500	68.86	106	106	未进入负面清单	否	无	/
837	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区5#箱变变压器	315	68.83	67	67	未进入负面清单	否	无	/
838	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分11号田屯南台变压器	100	68.82	21	21	未进入负面清单	否	无	/

839	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分 五小队分12#康乐五小 队变压器	100	68.79	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
840	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	中部二线七百支线5	400	68.78	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
841	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线平三队分 线010号福泰楼变压器	160	68.78	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
842	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二线 线	10kV红二号线丁家分 线80号丁家变压器	100	68.76	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
843	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线16左4右1	400	68.75	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
844	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	郎士干线120#郎士一 台变压器	200	68.75	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
845	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线赵家河南 分线02号赵家河南变 台变压器	100	68.73	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
846	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线房产支线05号房产 台变压器	250	68.67	53	53	未进入负面 清单	否	无	/
847	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河2号 水库支线8号小板河2 号水库变压器	30	68.67	6	6	未进入负面 清单	否	无	/
848	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分 线庄家支小李家支039 号小李家变压器	100	68.64	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
849	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支 线021号什排地公变二 号变	100	68.64	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
850	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV东主干线3#林场 公用变1#变压器	50	68.64	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
851	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线108号大 柳三台变压器（新）	200	68.61	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
852	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 543上西线	10kV上西线钢厂分线 01号钢厂居民变台变 压器	100	68.61	21	21	未进入负面 清单	否	无	/

853	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线15	200	68.6	43	43	未进入负面清单	否	无	/
854	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线2#柱上变压器	200	68.58	43	43	未进入负面清单	否	无	/
855	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线103号皇寺驿马小区变压器	50	68.58	11	11	未进入负面清单	否	无	/
856	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线韩家分线94号上房子变台变压器	30	68.5	6	6	未进入负面清单	否	无	/
857	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线172号苍石村变压器	200	68.4	43	43	未进入负面清单	否	无	/
858	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭四组分9号金家窝棚变压器	50	68.34	11	11	未进入负面清单	否	无	/
859	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线宁家店支线1号宁家店变压器	50	68.34	11	11	未进入负面清单	否	无	/
860	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线70号老水厂西311变压器	200	68.28	43	43	未进入负面清单	否	无	/
861	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山河沿支线10号一面山河沿变压器	100	68.28	22	22	未进入负面清单	否	无	/
862	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线072号农贸台变压器	100	68.25	22	22	未进入负面清单	否	无	/
863	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安一台支004号前安一台变压器	200	68.24	44	44	未进入负面清单	否	无	/
864	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线01号林业小区变台变压器	200	68.22	44	44	未进入负面清单	否	无	/
865	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左#3柱上变压器	315	68.19	69	69	未进入负面清单	否	无	/
866	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线林场家属分线01号林场家属变压器	315	68.19	69	69	未进入负面清单	否	无	/
867	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线56#-1箱变高压第一间隔配电变压器	630	68.19	137	137	未进入负面清单	否	无	/

868	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平西支线003号太平西变压器	50	68.13	11	11	未进入负面清单	否	无	/
869	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分24号变压器	160	68.1	35	35	未进入负面清单	否	无	/
870	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线下烟沟公变分线1#下烟沟公变变压器	50	68.1	11	11	未进入负面清单	否	无	/
871	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线09号盐业台变压器	200	68.01	44	44	未进入负面清单	否	无	/
872	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线54号河北一队变压器	315	68.01	69	69	未进入负面清单	否	无	/
873	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线74号西猴三组变压器	30	68	7	7	未进入负面清单	否	无	/
874	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线崔家街支线2号崔家街变压器	50	67.98	11	11	未进入负面清单	否	无	/
875	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	河东小区3#配变电站变压器	315	67.94	69	69	未进入负面清单	否	无	/
876	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线双汉支线23号双汉变压器	100	67.92	22	22	未进入负面清单	否	无	/
877	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下湾子3号分线05号下湾子三号变压器	200	67.91	44	44	未进入负面清单	否	无	/
878	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线半拉背分线45号半拉背村变压器	80	67.91	18	18	未进入负面清单	否	无	/
879	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右15号老农科所住宅变压器	160	67.84	35	35	未进入负面清单	否	无	/
880	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线40左3柱上变压器	160	67.8	36	36	未进入负面清单	否	无	/
881	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街二台分线004号后街二台变压器	200	67.7	45	45	未进入负面清单	否	无	/
882	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线96号田屯北台变压器	100	67.68	22	22	未进入负面清单	否	无	/

883	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑5#箱变1#	400	67.62	90	90	未进入负面清单	否	无	/
884	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线074号锅炉房台区	400	67.62	90	90	未进入负面清单	否	无	/
885	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线二中分线04号二中变压器	200	67.6	45	45	未进入负面清单	否	无	/
886	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线农场分线9号农场变压器	100	67.59	22	22	未进入负面清单	否	无	/
887	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口分线9#变压器	315	67.58	71	71	未进入负面清单	否	无	/
888	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线腰站公变二号分线1号腰站公变二号变压器	200	67.56	45	45	未进入负面清单	否	无	/
889	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线7变台	400	67.53	90	90	未进入负面清单	否	无	/
890	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	凤和二线28#柱上变压器	400	67.52	90	90	未进入负面清单	否	无	/
891	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线赵家分线火石支线4号火石变台	400	67.5	90	90	未进入负面清单	否	无	/
892	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	YHG_歆海湖畔1#箱变1#表第一间隔配电变压器	400	67.5	90	90	未进入负面清单	否	无	/
893	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线清南一分线14号林场西502变压器	200	67.49	45	45	未进入负面清单	否	无	/
894	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线179号砬子沟变压器	200	67.47	45	45	未进入负面清单	否	无	/
895	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安公变支线5号治安公用变压器	400	67.46	90	90	未进入负面清单	否	无	/
896	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线9变压器	160	67.43	36	36	未进入负面清单	否	无	/
897	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线330号大板河变压器	200	67.43	45	45	未进入负面清单	否	无	/
898	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线073号后岗村变压器	315	67.4	71	71	未进入负面清单	否	无	/

899	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	67.38	90	90	未进入负面清单	否	无	/
900	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支15号营盘一变压器	200	67.35	45	45	未进入负面清单	否	无	/
901	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线100号太平沟变压器	200	67.34	45	45	未进入负面清单	否	无	/
902	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林小镇3号箱变1号变压器	250	67.33	57	57	未进入负面清单	否	无	/
903	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线058号磁子前变压器	200	67.32	45	45	未进入负面清单	否	无	/
904	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线62号长春屯公一变压器	400	67.3	91	91	未进入负面清单	否	无	/
905	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家东台支线001号变压器	100	67.29	23	23	未进入负面清单	否	无	/
906	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线后小卜公用变支2号后小卜公用变变压器	50	67.29	11	11	未进入负面清单	否	无	/
907	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安六台分15号后安六台变压器	200	67.26	45	45	未进入负面清单	否	无	/
908	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边山分线105号边山分线山前村变压器	100	67.26	23	23	未进入负面清单	否	无	/
909	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线06号夹皮沟东村变压器	50	67.26	11	11	未进入负面清单	否	无	/
910	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线吴忠业鸡场支线12号吴忠业鸡场变压器	10	67.26	2	2	未进入负面清单	否	无	/
911	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	10千伏五东二线22右8柱上变压器	200	67.24	46	46	未进入负面清单	否	无	/
912	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(盛豪富苑1#).1开关间隔1配电变压器	630	67.24	143	143	未进入负面清单	否	无	/

913	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线路家村分002号路家一台变压器	200	67.23	46	46	未进入负面清单	否	无	/
914	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘家崴子村分线16号刘家崴子村变压器	30	67.2	7	7	未进入负面清单	否	无	/
915	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线张木分83号张木村台区变压器	100	67.17	23	23	未进入负面清单	否	无	/
916	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线11号楼支线04号开发11#楼变台变压器	250	67.17	57	57	未进入负面清单	否	无	/
917	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线哈塘分3号哈塘村变压器	100	67.14	23	23	未进入负面清单	否	无	/
918	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线221#塔二丈一台变压器	100	67.11	23	23	未进入负面清单	否	无	/
919	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线天桥公用变支线4号天桥村变压器	200	67.11	46	46	未进入负面清单	否	无	/
920	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区2#配变站1#变压器	250	67.07	57	57	未进入负面清单	否	无	/
921	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线抄道分017号抄道村变压器	100	67.04	23	23	未进入负面清单	否	无	/
922	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线028号黄沟变压器	30	67	7	7	未进入负面清单	否	无	/
923	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线前房子支线003号前房子综合变压器	100	66.99	23	23	未进入负面清单	否	无	/
924	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线269号横山子台变压器	200	66.99	46	46	未进入负面清单	否	无	/
925	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大房子分线163号大房子村变压器	50	66.9	12	12	未进入负面清单	否	无	/
926	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线土窝棚分线003号土窝棚变压器	100	66.9	23	23	未进入负面清单	否	无	/

927	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路2#配变站1#变压器	315	66.89	73	73	未进入负面清单	否	无	/
928	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	5智能变	315	66.89	73	73	未进入负面清单	否	无	/
929	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线唐屯支线2号唐屯公变变压器	100	66.89	23	23	未进入负面清单	否	无	/
930	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线58#郎士二台变压器	100	66.87	23	23	未进入负面清单	否	无	/
931	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线7冶金开发公司2开关间隔配电变压器	500	66.75	116	116	未进入负面清单	否	无	/
932	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线8号草市村变压器	400	66.75	93	93	未进入负面清单	否	无	/
933	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块4#配变站1#变压器	400	66.69	93	93	未进入负面清单	否	无	/
934	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线23变压器	200	66.68	47	47	未进入负面清单	否	无	/
935	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线石碑分线石碑上堡支线13号上堡变压器	100	66.66	23	23	未进入负面清单	否	无	/
936	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线老城道北分线06号老城汉队道北变压器	200	66.66	47	47	未进入负面清单	否	无	/
937	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线14号马尔敦东队变压器	50	66.66	12	12	未进入负面清单	否	无	/
938	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴支线6号长兴公变变压器	200	66.66	47	47	未进入负面清单	否	无	/
939	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线长山卜分线8号长山卜变压器	100	66.66	23	23	未进入负面清单	否	无	/
940	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变944五西二线	窑地小区3#配变站1#变压器	315	66.63	74	74	未进入负面清单	否	无	/
941	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干 线12052	10kV北六干 线北旺清分线20号林场变台变压器	50	66.63	12	12	未进入负面清单	否	无	/

942	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力二分5号唐力二台变压器	200	66.6	47	47	未进入负面清单	否	无	/
943	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	10kV新兴四线西四分线联通支线04号联通住宅变台变压器	250	66.6	59	59	未进入负面清单	否	无	/
944	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线008号步行街变压器	400	66.57	94	94	未进入负面清单	否	无	/
945	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141 榆红线	10kV榆红线榆树分线07号榆树一台变压器	200	66.56	47	47	未进入负面清单	否	无	/
946	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线康西三台柱上变（新）	30	66.5	7	7	未进入负面清单	否	无	/
947	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70#箱变1#变压器	315	66.49	74	74	未进入负面清单	否	无	/
948	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	凤工二线法库南分线5	400	66.45	94	94	未进入负面清单	否	无	/
949	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线01号京东台变压器	250	66.43	59	59	未进入负面清单	否	无	/
950	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线苏水宾馆支线01号苏水宾馆台变压器	315	66.41	74	74	未进入负面清单	否	无	/
951	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线四道支002号四道台变压器	100	66.39	24	24	未进入负面清单	否	无	/
952	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线乡政府分峡河东支队分002号峡河东队变压器	400	66.38	94	94	未进入负面清单	否	无	/
953	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块(方源).2开关间隔配电变压器	120	66.33	28	28	未进入负面清单	否	无	/
954	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线41号打石场变台变压器	80	66.3	19	19	未进入负面清单	否	无	/
955	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线山河支线005号山河变压器	50	66.3	12	12	未进入负面清单	否	无	/
956	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牛千号支线3号牛千号村变压器	50	66.28	12	12	未进入负面清单	否	无	/

957	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	YHG_林场住宅柱上变压器	200	66.27	47	47	未进入负面清单	否	无	/
958	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线20号杨树葳村变压器	100	66.15	24	24	未进入负面清单	否	无	/
959	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东兴支线003号东兴变压器	100	66.12	24	24	未进入负面清单	否	无	/
960	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线008号大东沟台变压器	100	66.09	24	24	未进入负面清单	否	无	/
961	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线280号北沟台变压器	200	66.06	48	48	未进入负面清单	否	无	/
962	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线永安小区1#配电站2#变压器	400	66.03	96	96	未进入负面清单	否	无	/
963	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡一分001号马郡一台变压器	315	65.98	76	76	未进入负面清单	否	无	/
964	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线40号大百货变压器	500	65.98	120	120	未进入负面清单	否	无	/
965	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	科技二线59#变压器	50	65.94	12	12	未进入负面清单	否	无	/
966	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线284号下房子变压器	200	65.94	48	48	未进入负面清单	否	无	/
967	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线栏木桥公用变支线6号栏木桥公用变变压器	200	65.91	48	48	未进入负面清单	否	无	/
968	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线#25柱上变压器	200	65.82	48	48	未进入负面清单	否	无	/
969	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线145号小河东变压器	50	65.82	12	12	未进入负面清单	否	无	/
970	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线聋哑支线02号聋哑厂变台变压器	200	65.82	48	48	未进入负面清单	否	无	/
971	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV五一厂线五一厂二台支线06号杆五一厂住宅二台变台变压器	200	65.82	48	48	未进入负面清单	否	无	/

972	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线都督一台 分线01号都督一台变 压器	100	65.82	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
973	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线 001号711电信变压器	50	65.76	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
974	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭 所3#1开关间隔配电变 压器	500	65.73	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
975	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042 新兴三线	10kV新兴三线南茶棚 分线12号南茶棚二台 变压器	100	65.73	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
976	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	千户干线	千户干线48右#3	100	65.7	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
977	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941 黄旗线	10kV黄旗线134号黄旗 东台变压器	200	65.7	49	49	未进入负面 清单	否	无	/
978	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线桦树河北 分线007号桦树河北变 压器	50	65.7	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
979	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北1# 站内变压器	630	65.68	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
980	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线尖山子 支线1号尖山子变压器	100	65.64	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
981	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491 章木一线	10kV章木一线108号解 家村台区变压器	100	65.61	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
982	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线林家沟下 台分线001号林家沟下 台变压器	50	65.58	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
983	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线六道河 分线1号六道河变压器	50	65.58	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
984	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线56左#2	315	65.55	77	77	未进入负面 清单	否	无	/
985	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线东三队分 线006号东三队变压器	200	65.46	49	49	未进入负面 清单	否	无	/
986	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线北道南支线02号北 道南变台变压器	250	65.44	61	61	未进入负面 清单	否	无	/

987	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线109号上寺村变压器	200	65.43	49	49	未进入负面清单	否	无	/
988	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分043号鹿甸沟二台变压器	50	65.4	12	12	未进入负面清单	否	无	/
989	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分17号养殖厂住宅变压器	80	65.4	20	20	未进入负面清单	否	无	/
990	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10千伏汤林干线229右一号腰堡二台变压器	100	65.4	25	25	未进入负面清单	否	无	/
991	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进七队支线36号前进七队变台变压器	100	65.37	25	25	未进入负面清单	否	无	/
992	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟二组支线2号台沟二组变压器	50	65.37	12	12	未进入负面清单	否	无	/
993	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线前乱泥分26号前乱泥变压器	100	65.31	25	25	未进入负面清单	否	无	/
994	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线二道支线02号二道变台变压器	100	65.31	25	25	未进入负面清单	否	无	/
995	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右3柱上变压器	315	65.3	78	78	未进入负面清单	否	无	/
996	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线73#变压器	100	65.28	25	25	未进入负面清单	否	无	/
997	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线供电分线3右2#柱上变压器	400	65.25	99	99	未进入负面清单	否	无	/
998	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线095号黄岗子变压器	200	65.25	50	50	未进入负面清单	否	无	/
999	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线19柱上变压器2	315	65.24	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1000	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4右#7柱上变压器	200	65.22	50	50	未进入负面清单	否	无	/

1001	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线银虎沟村变压器支26号银虎沟村变压器	50	65.22	12	12	未进入负面清单	否	无	/
1002	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线26号公用1号变压器	315	65.21	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1003	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线马前寨南山西分线05号马前寨南山西变压器	100	65.19	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1004	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东街北分线006号东街北台变压器	200	65.16	50	50	未进入负面清单	否	无	/
1005	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线华丰支2号华丰变压器	100	65.16	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1006	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山公2组支2号半拉山公2组变压器	200	65.16	50	50	未进入负面清单	否	无	/
1007	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	10千伏锦三联线力城分线6左6号柱上变压器	200	65.13	50	50	未进入负面清单	否	无	/
1008	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线松树支2线003号松树变压器	100	65.1	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1009	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线得胜堡分线02号得胜卜变压器	80	65.03	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1010	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	龙呈金湾小区2#-1箱第一间隔配电变压器	500	65.02	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1011	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线鲜族教堂支2线02号鲜族变台变压器	100	65.01	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1012	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左9#柱上变压器	100	64.98	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1013	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线16左1#变压器	200	64.92	50	50	未进入负面清单	否	无	/
1014	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线榔头沟分线001号榔头沟2号（村台区）变压器	200	64.89	50	50	未进入负面清单	否	无	/

1015	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右2-变台	315	64.86	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1016	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线张家北支线02号张家村变压器	200	64.85	50	50	未进入负面清单	否	无	/
1017	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左4#	160	64.84	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1018	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线大东沟支线01号大东沟变压器	100	64.83	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1019	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线建设大厦分线17号邮政局522台区变压器	400	64.77	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1020	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村西支2号窑沟村变压器	200	64.74	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1021	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#1	160	64.7	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1022	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线62左1柱上变压器	400	64.68	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1023	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线33-变压器	200	64.68	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1024	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	YHG_本溪路一线35中海直维护2开关间隔配电变压器	500	64.67	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1025	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线08号锅炉厂家属院325变压器	315	64.67	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1026	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线王家支线02号王家台变压器	200	64.62	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1027	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左14变压器（原粮库干线11左13）	315	64.6	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1028	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线东岭支线002号东岭变压器	200	64.5	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1029	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线1左2柱上变压器1	500	64.48	128	128	未进入负面清单	否	无	/

1030	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线23左2#(1)开关间隔（弘升花园）	400	64.45	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1031	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线38号杉木厂变压器	100	64.44	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1032	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块10#配变电站1#变压器	400	64.41	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1033	望花区供电分公司	和平220kV变电站	风和二线	风和二线4	315	64.38	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1034	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线韩家支线03号韩家变台变压器	200	64.36	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1035	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线34左3#开关间隔配电变压器	400	64.32	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1036	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左6变台	315	64.32	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1037	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼2号变压器	315	64.32	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1038	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北一分线9柱上变压器	200	64.29	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1039	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	YHG_天福小区配电变压器	315	64.27	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1040	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线西三嘴支线005号西山嘴变压器	400	64.27	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1041	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线159号海洋村变压器	200	64.26	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1042	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线白旗沟支线19号白旗沟变压器	30	64.2	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1043	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊新村分线22号王油坊新村变压器	100	64.2	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1044	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线54柱上变压器	200	64.17	52	52	未进入负面清单	否	无	/

1045	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线东一分 线54号民主七八队变 台变压器	100	64.17	26	26	未进入负面 清单	否	无	/
1046	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线乾安小区1配 电站1#变压器	315	64.16	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
1047	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线后街 支线009号二级站综合 台区变压器	200	64.14	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
1048	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公 用1号分线1号二道河 公用1号变压器	50	64.14	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
1049	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线84号莲岛 三队变压器	315	64.06	82	82	未进入负面 清单	否	无	/
1050	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线#28变压器	315	64.03	82	82	未进入负面 清单	否	无	/
1051	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951 北环线	10千伏北环线张祖明 分何家街六台支2号何 家街六台变压器	400	64.02	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
1052	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线那大路支 线1号那大路公变变压 器	50	64.02	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
1053	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线马家店 村分线3号马家店村变 压器	100	64.02	26	26	未进入负面 清单	否	无	/
1054	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线红林分 线96号贾屯变压器	160	63.99	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
1055	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245 红透山线	10kV红透山线106号 27号楼变压器	315	63.96	82	82	未进入负面 清单	否	无	/
1056	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈 分线#9变压器	400	63.93	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
1057	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支 线008号荒草沟公用变 压器	50	63.9	13	13	未进入负面 清单	否	无	/
1058	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线邱窝棚 支线10号邱窝棚村公 变变压器	100	63.9	26	26	未进入负面 清单	否	无	/

1059	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线69号何家街变压器	200	63.87	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1060	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线柳河沟分线29号柳河沟变台变压器	50	63.87	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1061	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线89	80	63.86	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1062	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分中心小学支02号中心小学变压器	200	63.84	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1063	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线023号鸽子村一台变压器	100	63.78	26	26	未进入负面清单	否	无	/
1064	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右9号副食一门变压器	200	63.78	52	52	未进入负面清单	否	无	/
1065	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线11	400	63.76	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1066	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线敬老院分004号马和一台变压器	200	63.75	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1067	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	10kV黄旗线洪发分020号黄旗南台变压器	400	63.69	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1068	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线003号汤图南台变压器	400	63.69	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1069	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线路家六台分3号路家六队柱上变压器	200	63.66	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1070	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡分线006号大堡北变压器	200	63.66	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1071	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱西台1变压器	200	63.6	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1072	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平自来水分005号1532台区变压器	200	63.57	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1073	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线53号张家南台变压器	100	63.5	27	27	未进入负面清单	否	无	/

1074	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台八组支线2号兴隆台八组变压器	160	63.49	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1075	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线190#宝石沟变压器	200	63.45	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1076	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支084号大四村台1546变压器	100	63.42	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1077	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10KV红二号线油站分线16号变压器	200	63.42	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1078	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线东猴一组支线38号东猴一组变压器	50	63.42	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1079	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线2柱上变压器1	200	63.39	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1080	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大哪分线181号大哪变压器	200	63.39	53	53	未进入负面清单	否	无	/
1081	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门老虎道沟支线15号祁家卜公三变压器	20	63.38	5	5	未进入负面清单	否	无	/
1082	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线6箱变-站内变压器01	500	63.36	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1083	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）36号广播局509变压器	315	63.31	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1084	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线169号综合厂变压器	100	63.3	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1085	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线2#配变站1#变压器	315	63.27	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1086	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线57-变台	100	63.27	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1087	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线10	400	63.24	107	107	未进入负面清单	否	无	/

1088	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线河南分线030号河南变压器	50	63.21	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1089	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线上菸沟公用变支线14号上菸沟公用变变压器	50	63.21	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1090	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支线路003号荒草沟变压器	50	63.18	13	13	未进入负面清单	否	无	/
1091	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线034号北腰卜变压器	200	63.15	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1092	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线倒穴沟分线7号倒穴沟变压器	100	63.15	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1093	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线299号转湘湖变压器	200	63.15	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1094	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北4#站内变压器	630	63.08	170	170	未进入负面清单	否	无	/
1095	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线53右1#柱上变压器	200	63.03	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1096	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线腰段支线路005号腰段变压器	100	63.03	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1097	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线70右#1	250	62.98	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1098	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左011号挖掘机住宅1变压器	160	62.98	43	43	未进入负面清单	否	无	/
1099	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线15右10四合家园第一间隔配电变压器	315	62.95	85	85	未进入负面清单	否	无	/
1100	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	和平市场1#配电站2	400	62.94	108	108	未进入负面清单	否	无	/
1101	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线709台区支线路003号709台区变压器	100	62.94	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1102	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线支家支线路003号支家变压器	50	62.88	14	14	未进入负面清单	否	无	/

1103	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分001号眼望村变压器	200	62.87	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1104	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区5#配变站1#变压器	315	62.86	85	85	未进入负面清单	否	无	/
1105	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线马丈沟分线29号杆金家一队变压器	5	62.84	1	1	未进入负面清单	否	无	/
1106	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江沿支线012号东江沿南台变压器	200	62.79	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1107	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线达子营分线09号达子营台变压器	200	62.76	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1108	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金村住宅楼	288	62.75	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1109	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线新农村分2号新农村二台变压器	200	62.73	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1110	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区4#配变站1#变压器	500	62.72	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1111	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分53右1#柱上变压器	200	62.67	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1112	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线#2柱上变压器	200	62.64	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1113	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分化工分线11号变压器	315	62.63	86	86	未进入负面清单	否	无	/
1114	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线29号新卜二队变压器	20	62.63	5	5	未进入负面清单	否	无	/
1115	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分三家子南台支003#三家子南变压器	200	62.54	55	55	未进入负面清单	否	无	/
1116	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公五号分线20号公用变5号变压器	400	62.53	110	110	未进入负面清单	否	无	/

1117	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线712台区支线003号712台区变压器	100	62.52	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1118	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线供销社4号楼分线001号供销社4号楼变压器	160	62.51	44	44	未进入负面清单	否	无	/
1119	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分068#关山一台变压器	100	62.43	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1120	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线036号老中学变压器	400	62.43	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1121	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线36号红河小区变压器	400	62.43	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1122	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变站2#变压器	315	62.41	87	87	未进入负面清单	否	无	/
1123	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线民主小区1#变压器	500	62.34	138	138	未进入负面清单	否	无	/
1124	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线7右6	315	62.3	87	87	未进入负面清单	否	无	/
1125	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线桦树哨支线41号桦树哨变压器	50	62.28	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1126	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期3#箱变1#变压器	500	62.24	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1127	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#21柱上变压器	250	62.18	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1128	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线6号林场公用变变压器	100	62.16	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1129	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线14号苏水2#楼台变压器	400	62.13	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1130	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10千伏金苍联线YHG_御林苑小区1#箱变(1110)配电变压器	630	62.12	176	176	未进入负面清单	否	无	/
1131	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	华源1#配变站1#变压器	500	62.11	139	139	未进入负面清单	否	无	/

1132	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线市政支线01号市政 变台变压器	400	62.08	112	112	未进入负面 清单	否	无	/
1133	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线大甸子分 060号新古村二台变压 器	80	62.03	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
1134	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分 11号变压器	315	62.03	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
1135	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金 帝浴业箱变-1#变压器	315	62	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
1136	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小 区8-1#箱式变电站高 压间隔配电变压器	400	61.98	112	112	未进入负面 清单	否	无	/
1137	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线救兵分 41号救兵东分变压器 (新)	200	61.97	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
1138	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线二伙洛 五台分7号二伙洛五台 变压器	200	61.95	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
1139	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线清南一分 线25号西卜变压器	80	61.88	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
1140	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	枫丹雅筑小区1#配变 站新变压器	630	61.87	177	177	未进入负面 清单	否	无	/
1141	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线13#	315	61.84	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
1142	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线国道 旁分线002号国道旁综 合变压器	200	61.83	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
1143	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	10kV新兴四线西四分 线邮政支线02号邮政 住宅变台变压器	200	61.8	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
1144	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	10kV南杂木二线老政 府分线006号老颜门前 台区变压器	200	61.74	57	57	未进入负面 清单	否	无	/
1145	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442 抚农郑家线	10kV抚农郑家线12号 佟庄子二台变压器	200	61.73	57	57	未进入负面 清单	否	无	/

1146	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线121号小甸子变压器	100	61.71	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1147	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线020号四方台一台变压器	200	61.71	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1148	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线下营子小区支线07号下营子小区变压器	30	61.7	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1149	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线大厅综合台区001号大厅综合台区变压器	200	61.68	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1150	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支线16号三道卜变压器	400	61.63	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1151	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马架子西台分线002号马架子西变压器	100	61.62	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1152	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分106号杨树村变压器	100	61.59	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1153	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线12左1号凤阳小区345变压器	250	61.54	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1154	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变电站2#变压器	400	61.53	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1155	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线榆树分线26号榆树四台变压器	315	61.52	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1156	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-23#箱变	315	61.49	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1157	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街西分线1号丁家街西公变变压器	50	61.47	14	14	未进入负面清单	否	无	/
1158	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线八旗街支线04号水利变台变压器	315	61.46	90	90	未进入负面清单	否	无	/
1159	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左2变压器	400	61.45	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1160	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线武功街1#配电站变压器	500	61.44	143	143	未进入负面清单	否	无	/

1161	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园6#).1	400	61.44	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1162	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线4	630	61.43	180	180	未进入负面清单	否	无	/
1163	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分19号变压器	160	61.43	46	46	未进入负面清单	否	无	/
1164	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线大队二台分1号大队二台变压器	400	61.41	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1165	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线新堡分017号新堡村变压器	200	61.41	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1166	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线023号南台变压器	400	61.4	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1167	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线液化气支线13号民主新村变压器	160	61.39	46	46	未进入负面清单	否	无	/
1168	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	万科隆小区台区箱式变电站第一间隔配电变压器	200	61.38	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1169	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分047号楼子村变压器	100	61.35	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1170	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线砬子沟支线16号天桥八队变压器	20	61.35	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1171	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线7右5圣华开发5开关间隔配电变压器	500	61.34	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1172	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地支033号荒地三台变压器	200	61.34	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1173	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线祝东分018号祝东变压器	100	61.32	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1174	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹皮沟西队分线2号夹皮沟西队变压器	50	61.29	14	14	未进入负面清单	否	无	/

1175	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	10kV永陵二线育才小 区分线供热支线04号 教师公寓变压器	200	61.26	57	57	未进入负面 清单	否	无	/
1176	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培1#站 内变压器	250	61.25	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
1177	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	望花房管处3#	500	61.25	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
1178	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线77号转山 村一台变压器	200	61.2	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
1179	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 633下夹河 线	10kV下夹河线蜂蜜沟 支线044号蜂蜜沟变压 器	50	61.2	14	14	未进入负面 清单	否	无	/
1180	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-1号变 压器	400	61.17	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
1181	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨示 范区分线2号中寨示范 区变压器	100	61.17	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
1182	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线宋家街 分线030号宋家街变压 器	100	61.16	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
1183	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线80号老 农科所513变压器	100	61.14	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
1184	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北部干线17号教 师学校302变压器	400	61.11	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
1185	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线46左#3	315	61.08	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
1186	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631 苇一号线	10kV苇一号线于家分 线04号苇鲜队变压器	400	61.08	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
1187	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线137号孟 旗沟变压器	200	61.07	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
1188	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#4柱上 变压器	315	61.05	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
1189	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线英顺分12 号张士变压器	100	61.05	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
1190	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线台宝支线 下房子支线02号下房 子变压器	200	61.05	58	58	未进入负面 清单	否	无	/

1191	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#25柱上变压器	200	61.02	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1192	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安二台分后安二台箱变变压器间隔配电变压器	400	61.02	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1193	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线26号秋木变台变压器	200	60.96	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1194	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线95号英六队变压器	200	60.95	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1195	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线榆树分线34号榆树三台变压器	315	60.9	92	92	未进入负面清单	否	无	/
1196	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏家堡村4号支线1号夏家堡村4号变压器	315	60.9	92	92	未进入负面清单	否	无	/
1197	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线金庄四队分线1#金庄四队变压器	50	60.9	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1198	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分069号新古村一台变压器	100	60.87	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1199	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路北2#站内变压器	630	60.86	184	184	未进入负面清单	否	无	/
1200	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左016号西沟台区变压器	80	60.83	23	23	未进入负面清单	否	无	/
1201	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线贵石分线64号贵石变压器	50	60.78	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1202	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线44#石文一队变压器	400	60.75	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1203	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线述贤支线增庆屯电子线5号增庆屯变压器	50	60.72	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1204	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线12号变压器	315	60.7	92	92	未进入负面清单	否	无	/
1205	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支040号下头变压器	100	60.66	29	29	未进入负面清单	否	无	/

1206	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右2柱上变压器	400	60.64	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1207	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线油坊分36号油坊村变压器	400	60.63	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1208	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线15+1柱上变压器	100	60.6	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1209	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦阳干线	水木山城1号箱变变压器间隔配电变压器	400	60.6	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1210	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双河南支线002号双河南变压器	100	60.6	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1211	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分109号金斗后变压器	400	60.59	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1212	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线031号东山二号变压器	100	60.57	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1213	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城2箱式变变压器间隔配电变压器	500	60.54	147	147	未进入负面清单	否	无	/
1214	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东机关分线008号岗东机关变压器	400	60.54	118	118	未进入负面清单	否	无	/
1215	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线42号大院变压器	50	60.54	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1216	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线69号自来水变压器	100	60.54	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1217	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左6	200	60.51	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1218	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松分线58号杉松上堡西变压器	100	60.51	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1219	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线前进东河沟支线01号前进东河沟台变压器	160	60.49	47	47	未进入负面清单	否	无	/

1220	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线长垄地支线1号长垄地公变变压器	50	60.4	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1221	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线新立屯分线河北三队支线01号河北三队变压器	400	60.36	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1222	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡公用2号支线19号丁堡公用2变压器	50	60.36	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1223	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线15#柱上变压器	160	60.3	48	48	未进入负面清单	否	无	/
1224	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线03号剧场变台变压器	200	60.3	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1225	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线314号大孤家村变压器	400	60.3	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1226	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线光明沟支线15号新卜四队变压器	50	60.27	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1227	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大秧上堡支线3号大秧上堡变压器	100	60.27	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1228	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线东五里堡村分线7号东五里堡村变压器	200	60.26	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1229	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼支7号前楼村变压器	160	60.21	48	48	未进入负面清单	否	无	/
1230	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线五组分线7号吴家沟五组变压器	30	60.2	9	9	未进入负面清单	否	无	/
1231	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	凤工二线钢中分线3	400	60.18	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1232	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线10	200	60.18	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1233	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河北村分线3号河北村变压器	200	60.09	60	60	未进入负面清单	否	无	/

1234	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线红升 北分线14号河北台变 压器	200	60.06	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1235	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线五老南街分 线12学校开关间隔	200	60.04	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1236	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北3# 站内变压器	630	60.03	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
1237	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线57号美 食城515台区变压器	200	60.03	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1238	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分 线大东沟支线21号大 东沟变压器	50	60	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1239	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分 线粮库支011号汤图北 北台变压器	400	59.96	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
1240	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	10kV永陵二线北工地 分线02号北工地变压 器	200	59.96	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1241	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北3#配变站 2#变压器	400	59.94	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
1242	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线河清 分30号河清西变压器	200	59.94	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1243	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分147 号松树一变压器	200	59.94	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1244	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10kV清农北树线西大 林村分线003号西大林 村变压器	200	59.91	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
1245	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡3#箱变1#变压 器	315	59.9	95	95	未进入负面 清单	否	无	/
1246	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线19#配电站	400	59.9	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
1247	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线41号二 小学北510台区变压器	400	59.9	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
1248	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线015号石门 三队变压器	100	59.88	30	30	未进入负面 清单	否	无	/

1249	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北关门碰子支线019号北关门碰子变压器	50	59.88	15	15	未进入负面清单	否	无	/
1250	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分040号施家四队变压器	315	59.87	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1251	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线后街支线003号后街变压器	400	59.85	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1252	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线粘泥岭分线8号粘泥岭变压器	100	59.84	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1253	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松上堡东支线01号上堡东变压器	200	59.81	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1254	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线11	100	59.79	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1255	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线8右6左1变压器	400	59.79	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1256	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线15号滨河四台变压器	400	59.78	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1257	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线145号大房子变压器	200	59.78	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1258	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线后沟分线4号湾西组二变压器	200	59.78	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1259	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀里支001#镰刀里变压器	200	59.76	60	60	未进入负面清单	否	无	/
1260	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线#33柱上变压器	400	59.73	121	121	未进入负面清单	否	无	/
1261	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线大甸子分039号大甸子1511台变压器	200	59.73	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1262	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线啊伙洛支线03号啊伙洛变压器	100	59.7	30	30	未进入负面清单	否	无	/

1263	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线四家子 二台分003号四家子二 台变压器	200	59.67	61	61	未进入负面 清单	否	无	/
1264	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线金厂支 线86号线金厂公变变 压器	50	59.64	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1265	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城1#箱变-1号 变压器	400	59.61	122	122	未进入负面 清单	否	无	/
1266	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王大堡 支线5号王大堡村变 压器	200	59.58	61	61	未进入负面 清单	否	无	/
1267	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10kV清农北树线颜小 卜支线017号孙小卜 变压器	50	59.58	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1268	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线57号峡河 西队2台分001号变 压器	315	59.56	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
1269	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东二 分线供热支线01号供 热住宅变台变压器	100	59.49	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
1270	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV清南干线46号万 客隆511变压器	500	59.48	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
1271	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线256号孤 家河东变压器	50	59.46	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1272	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老 分槽子支004号槽子变 压器（新）	100	59.46	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
1273	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10kV永驿线驿马二队 分线23号驿马二队变 压器	50	59.43	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1274	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线都督二三 队分线12号都督二变 台变压器	200	59.43	61	61	未进入负面 清单	否	无	/
1275	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线钟灵寺分 线004号钟灵寺变 压器	50	59.4	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1276	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线高速分 线4号腰站公变变 压器	200	59.4	61	61	未进入负面 清单	否	无	/

1277	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线下汉移民分05号下汉移民台区变压器	100	59.37	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1278	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线前古二台支010号前古北台变压器	200	59.34	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1279	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线78号腰站三队变台变压器	100	59.34	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1280	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线11左2柱上变压器	315	59.33	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1281	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北1#站内变压器	630	59.33	193	193	未进入负面清单	否	无	/
1282	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右2柱上变压器	200	59.31	61	61	未进入负面清单	否	无	/
1283	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线136变台	315	59.3	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1284	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线新村分25#右8柱上变压器	160	59.25	49	49	未进入负面清单	否	无	/
1285	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线310号七道河变压器	100	59.22	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1286	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线林场分线2号林场公变变压器	100	59.22	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1287	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线097号东卜变压器	200	59.22	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1288	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左3#箱变2#变压器	400	59.13	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1289	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰三队分002号前腰三队变压器	200	59.09	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1290	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线005号电业门前台变压器	315	59.09	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1291	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东五线电业分10（华源1.1）开关间隔配电变压器	630	59.08	195	195	未进入负面清单	否	无	/

1292	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线4号乡 政府变压器	200	59.06	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
1293	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线6右 2#柱上变压器	100	59.04	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
1294	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线西街分 线007号王家卜西街变 压器	50	59.04	15	15	未进入负面 清单	否	无	/
1295	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右 3	315	59.02	98	98	未进入负面 清单	否	无	/
1296	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线城郊分 线24号粘土矿家属台 区变压器	100	59.01	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
1297	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141 王木线	10kV王木线连刀分020 号连刀村变压器	200	58.98	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
1298	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线付尔 哈村东台支2号变压器	50	58.98	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1299	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 543上西线	10kV上西线周家沟分 线10号周家沟变台变 压器	50	58.98	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1300	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左6#变压 器	160	58.95	50	50	未进入负面 清单	否	无	/
1301	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴 六队8号松六队变压器	200	58.95	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
1302	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线窑沟 五组支2号窑沟五变压 器	50	58.92	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1303	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线荒草沟支 线021号807台区变压 器	50	58.92	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1304	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线南岔子线 15号南岔公用变变压 器	50	58.89	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1305	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	10kV南杂木二线067号 铁路变压器	200	58.83	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
1306	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线93号庙家 沟公用变变压器	50	58.77	16	16	未进入负面 清单	否	无	/

1307	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	中房二期一号箱变第一间隔配电变压器	400	58.76	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1308	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城2#配变站1#变压器	315	58.73	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1309	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线15右8号岗山小区变压器	400	58.71	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1310	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线55左1公路段住宅423台区箱式变电站高压间隔配电变压器	315	58.7	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1311	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-2号变压器	400	58.68	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1312	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线12号南夹河二台变压器	200	58.68	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1313	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线55左2金百汇425台区箱式变电站第一间隔配电变压器	400	58.68	125	125	未进入负面清单	否	无	/
1314	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线东岗支线3号东岗变压器	100	58.68	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1315	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线川高分线8号下川公变变压器	100	58.68	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1316	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线11	315	58.67	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1317	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线驿马四队分线01号驿马四队变压器	50	58.65	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1318	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线东三嘴支线010号东三嘴变压器	100	58.65	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1319	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左2#变压器	500	58.59	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1320	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线007号开发2号楼台变压器	400	58.59	126	126	未进入负面清单	否	无	/

1321	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线69#柱上变压器	100	58.56	31	31	未进入负面清单	否	无	/
1322	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线21右3变压器	315	58.54	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1323	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左1#柱上变压器	315	58.54	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1324	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线018号马架子一队变压器	80	58.54	25	25	未进入负面清单	否	无	/
1325	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线12号滨河三台变压器	400	58.5	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1326	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线救兵五台柱上变压器	400	58.47	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1327	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分10变压器	315	58.44	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1328	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线二干沟支线056号西岔变压器	20	58.44	6	6	未进入负面清单	否	无	/
1329	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线66左2	400	58.43	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1330	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	临江干线18#变压器	200	58.41	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1331	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线45号12队变压器	160	58.41	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1332	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中天紫金城1#箱变配电变压器	500	58.4	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1333	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3#柱上变压器	630	58.38	199	199	未进入负面清单	否	无	/
1334	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线137号猫脸变台变压器	50	58.38	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1335	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线287号老屯变压器	50	58.38	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1336	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#13柱上变压器	400	58.35	127	127	未进入负面清单	否	无	/

1337	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线大家沟支线009号大家沟变压器	100	58.35	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1338	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	北关小区1#配变电站变压器	500	58.34	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1339	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线前安分前安二台支004号变压器	200	58.34	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1340	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线206号边外三台变压器	400	58.33	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1341	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线123号斗虎屯变压器	315	58.32	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1342	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线15号北夹沟变压器	50	58.32	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1343	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线偏道子分线5号偏道子村变压器	50	58.32	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1344	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于家堡公变支3号于家堡公变变压器	50	58.3	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1345	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线7	315	58.29	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1346	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线31	315	58.29	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1347	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家分线04号吕家变台变压器	200	58.26	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1348	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线双台子新区支线002号双台子新区变压器	100	58.26	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1349	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安村分线8号治安村变压器	200	58.26	63	63	未进入负面清单	否	无	/
1350	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	前甸镇河北供电所	400	58.2	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1351	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30号人民银行418变压器	400	58.18	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1352	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分012甲帮新台变压器	100	58.17	32	32	未进入负面清单	否	无	/

1353	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科7号变压器	800	58.17	255	255	未进入负面清单	否	无	/
1354	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21右6变压器	315	58.17	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1355	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后堡四队支线02号后堡四队变压器	200	58.17	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1356	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41变压器	315	58.16	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1357	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线袁庙公变支线7号变压器	160	58.16	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1358	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线度假村分11#杆左15#杆柱上变压器	100	58.11	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1359	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线83#煤研西小区配电站变压器	630	58.1	201	201	未进入负面清单	否	无	/
1360	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右23号公路工程段534变压器	315	58.1	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1361	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线东沟分线31号东沟变压器	100	58.08	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1362	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线04号农机住宅楼变台变压器	200	58.08	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1363	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线电信住宅支线01号电信住宅台变压器	250	58.08	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1364	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线02号商贸街用变压器	200	58.05	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1365	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线钢球厂分012号和平1529变压器	200	58.04	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1366	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里支线02号五龙街里变压器	100	58.01	32	32	未进入负面清单	否	无	/

1367	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	凤城小区3#配变站1#变压器	315	58	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1368	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分六家子村支001号六家子村变压器	200	57.99	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1369	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线104号公变二号变压器	160	57.99	51	51	未进入负面清单	否	无	/
1370	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线118右5	200	57.96	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1371	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线砖厂分027砖厂住宅变压器	400	57.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1372	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带1号箱变2号配电变压器	500	57.95	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1373	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线响鲜分线02号响鲜变台变压器	200	57.93	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1374	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区9#配电站	315	57.87	101	101	未进入负面清单	否	无	/
1375	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈单支线50号单家岗变压器	200	57.86	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1376	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三道河村支线5号三道河村变压器	50	57.84	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1377	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线城建支线03号城建台变压器	250	57.82	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1378	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左4	400	57.81	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1379	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线太平分004号太平村变压器	100	57.76	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1380	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	盘北小区2期2#配变站1#变压器	315	57.75	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1381	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线河西支线02号木奇河西公用台区变压器	100	57.75	32	32	未进入负面清单	否	无	/

1382	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈3号配变站2号变压器	400	57.63	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1383	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线千金路北3#站内变压器	400	57.6	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1384	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线9右1	315	57.6	102	102	未进入负面清单	否	无	/
1385	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线大棚2支9号大棚2台变压器	100	57.6	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1386	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线小排房二台分1号小排房二台变压器	200	57.57	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1387	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线西岭南台分线002号西岭南台变压器	100	57.57	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1388	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分右6号康乐四队二台变压器	200	57.54	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1389	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线033号下围子变压器	200	57.54	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1390	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线221号四道沟变压器	400	57.51	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1391	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家分线007号刘家变压器	200	57.51	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1392	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线4号椴木沟变压器	50	57.51	16	16	未进入负面清单	否	无	/
1393	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线24号二伙洛三台变压器	200	57.48	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1394	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线农电家属支线02号农电家属变压器	100	57.48	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1395	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭分线3号三道岭村变压器	400	57.48	130	130	未进入负面清单	否	无	/
1396	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#18柱上变压器	315	57.46	103	103	未进入负面清单	否	无	/

1397	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线25号网户三队台变变压器	200	57.45	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1398	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线下古台区分3号下古变压器(新)	200	57.44	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1399	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左6	315	57.43	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1400	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变2号变压器	315	57.37	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1401	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线076号阿及村(西)变压器	200	57.36	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1402	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线48#变压器	400	57.33	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1403	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分2号营盘二台变压器	200	57.33	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1404	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际1#	630	57.3	206	206	未进入负面清单	否	无	/
1405	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线南街分线018号西街南变压器	400	57.3	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1406	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线72大泗分006#大泗水变压器	200	57.27	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1407	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林小镇1号箱变1号变压器	400	57.24	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1408	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分011号塔峪1504变压器	200	57.24	66	66	未进入负面清单	否	无	/
1409	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线马家分线07号马家变台变压器	100	57.24	33	33	未进入负面清单	否	无	/
1410	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	铁岭小区2#配变站2	630	57.22	207	207	未进入负面清单	否	无	/
1411	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线080号五道沟变压器	250	57.22	82	82	未进入负面清单	否	无	/

1412	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线 西猴石沟一队1号西猴 一组变压器	30	57.2	10	10	未进入负面 清单	否	无	/
1413	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北7# 站内变压器	630	57.17	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
1414	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变2#变 压器	315	57.17	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
1415	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线千金路北5# 站内变压器	500	57.16	164	164	未进入负面 清单	否	无	/
1416	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线甸心子支 线4号甸心子村变压器	50	57.12	16	16	未进入负面 清单	否	无	/
1417	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线117胡西分 006#胡家西晟辉工贸 变压器	100	57.06	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
1418	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东一 分先进进桥东分线05 号前进桥东变压器	400	57.03	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1419	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大公2号 分线2号大公2号变压 器	200	57.03	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
1420	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分 051号施家五队变压器	630	57.01	208	208	未进入负面 清单	否	无	/
1421	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	凤工二线法库南分线6 右1	400	57	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1422	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦 鑫国际3#	400	56.97	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1423	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545 上大线	10kV上大线上夹河小 区分线03号上夹河小 区变压器	400	56.97	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1424	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线袁庙支 线13号公变变压器	160	56.96	53	53	未进入负面 清单	否	无	/
1425	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民 公寓5号箱变变压器	400	56.94	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1426	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	10千伏城顺二线二十 一方块3号环网柜充电 桩箱变变压器	630	56.89	209	209	未进入负面 清单	否	无	/

1427	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左9	400	56.85	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1428	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245 中继专线	10kV中继专线陡岭沟 支线049号陡岭沟北变 压器	30	56.8	10	10	未进入负面清单	否	无	/
1429	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线47#2开 关间隔配电变压器	315	56.76	105	105	未进入负面清单	否	无	/
1430	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 143红一号线	10kV红一号线参厂分 线043号大清沟变压器	50	56.76	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1431	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线迟家分 由家支002号由家变 压器	80	56.66	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1432	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线南街分 线026号东街南变 压器	400	56.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1433	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线前小卜 支线3号前小卜变 压器	50	56.64	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1434	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	县局(台山大队南总表)	400	56.6	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1435	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线31号 醋精台区变 压器	400	56.58	134	134	未进入负面清单	否	无	/
1436	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡支线3 号上堡1号变 压器	50	56.58	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1437	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线前秧水库 分线11号前秧公用变 压器	50	56.58	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1438	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分 31号变 压器	160	56.48	54	54	未进入负面清单	否	无	/
1439	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062 照阳线	10kV新农城郊线照阳 分线佟家沟支线65号 佟家沟变 压器	200	56.46	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1440	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线刘家沟分 线5号刘家沟变台	50	56.46	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1441	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线局教培2-1# 站内变 压器	250	56.45	84	84	未进入负面清单	否	无	/

1442	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线406号邵家变台变压器	50	56.4	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1443	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线32	200	56.34	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1444	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线114号门脸公用变变压器	100	56.34	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1445	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线19#右11左1-2箱（北）第一间隔配电变压器	315	56.32	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1446	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	10千伏茨沟干线3右2号柱上变压器	400	56.28	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1447	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前分16号马前村变压器（新）	200	56.28	67	67	未进入负面清单	否	无	/
1448	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV北树线207#北三家移民新区变压器	100	56.25	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1449	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_富贵家园3#箱变配电变压器	315	56.23	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1450	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线1变压器	315	56.22	106	106	未进入负面清单	否	无	/
1451	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线小孤家支线3号小孤家公变变压器	100	56.21	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1452	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	10千伏醇台二线制钎分线12右1号柱上变压器	400	56.13	135	135	未进入负面清单	否	无	/
1453	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新河佳苑5#箱变2#	400	56.1	136	136	未进入负面清单	否	无	/
1454	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-4#箱变1#变压器	315	56.1	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1455	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线44#馨怡家园三期箱式变电站第一间隔配电变压器	315	56.1	107	107	未进入负面清单	否	无	/
1456	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线30#柱上变压器	315	56.08	107	107	未进入负面清单	否	无	/

1457	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线河北 分线05号河南台变压器	200	56.01	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
1458	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公用变3号 分线1号公变三号变压器	200	56.01	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
1459	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左 06右09左003号河西变 压器	315	55.98	107	107	未进入负面 清单	否	无	/
1460	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分 康乐支87左2号74号台 变压器	200	55.98	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
1461	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	中部二线七百支线1# 配变站1#变压器	315	55.97	107	107	未进入负面 清单	否	无	/
1462	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左2左1	315	55.97	107	107	未进入负面 清单	否	无	/
1463	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线北道北支线02号朝 小北变台变压器	160	55.95	54	54	未进入负面 清单	否	无	/
1464	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东一 分线前进南沟支线01 号前进南河沟台变压器	100	55.92	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
1465	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	河东小区1#配电站变 压器	500	55.9	171	171	未进入负面 清单	否	无	/
1466	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线2#环网柜所 带东泰嘉苑	400	55.89	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
1467	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线聂尔 库分线004号聂尔库动 迁楼变压器	50	55.89	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
1468	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 544上邵线	10kV上邵线韩家分线 黄家支线02号黄家变 台变压器	50	55.89	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
1469	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区6#配变站1# 变压器	250	55.87	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
1470	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线21#柱上变压 器	250	55.87	85	85	未进入负面 清单	否	无	/

1471	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线42#开关间隔配电变压器	500	55.87	171	171	未进入负面清单	否	无	/
1472	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线北苍石分线027+1号红透山二组变压器	400	55.84	137	137	未进入负面清单	否	无	/
1473	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分030号板城二台变压器	200	55.83	68	68	未进入负面清单	否	无	/
1474	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线74右2号二高中313变压器	315	55.73	108	108	未进入负面清单	否	无	/
1475	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线026号朝阳村变压器	200	55.71	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1476	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边罗分线边外二台支线04号边外二台变压器	200	55.7	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1477	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线129号冰湖沟变压器	80	55.69	27	27	未进入负面清单	否	无	/
1478	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新2配电变压器	630	55.68	216	216	未进入负面清单	否	无	/
1479	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分望山东支001号变压器	100	55.68	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1480	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线榆树三台分6号榆树三台变压器	50	55.68	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1481	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上青二台支线003号上青二台变压器	100	55.65	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1482	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线头道沟分线002号头道沟变压器	200	55.64	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1483	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线46#	100	55.62	34	34	未进入负面清单	否	无	/
1484	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线商业支线07+1号副杆商业区变压器	400	55.6	138	138	未进入负面清单	否	无	/
1485	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城3#配变站1#变压器	315	55.59	108	108	未进入负面清单	否	无	/

1486	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312 洋湖线	10kV洋湖线石门分石 门一队1号石门一队变 压器（新）	100	55.59	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
1487	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线汤林分 线220号林场住宅楼变 压器	160	55.58	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
1488	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 633下夹河 线	10kV下夹河线下夹河 西分线012号下夹河西 变压器	80	55.58	28	28	未进入负面 清单	否	无	/
1489	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线15 左10变压器	200	55.56	69	69	未进入负面 清单	否	无	/
1490	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线12右2柱上变 压器	315	55.52	109	109	未进入负面 清单	否	无	/
1491	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412 南杂木二号 线	10kV南杂木二线中街 分线004号兴利箱式变 电站间隔配电变压器	250	55.52	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
1492	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	10kV新兴四线西四分 三教寺支线11号供电 所配电变压器	80	55.5	28	28	未进入负面 清单	否	无	/
1493	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线 东猴一组支线49号东 猴一组公变变压器	20	55.5	7	7	未进入负面 清单	否	无	/
1494	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	北住宅小区1#配变站 2#变压器	315	55.47	109	109	未进入负面 清单	否	无	/
1495	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 242抚农上 马线	10kV台沟干线八盘分 章党二台003号章党二 台变压器	200	55.47	69	69	未进入负面 清单	否	无	/
1496	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区1#配变站母 线配电变压器	400	55.45	138	138	未进入负面 清单	否	无	/
1497	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线杨家南分 线002号杨家南变压器	200	55.44	69	69	未进入负面 清单	否	无	/
1498	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线211号黄旗 六组变压器	50	55.44	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
1499	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭 所16#配变站变压器	630	55.43	218	218	未进入负面 清单	否	无	/
1500	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城12#箱变变 压器	630	55.43	218	218	未进入负面 清单	否	无	/

1501	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线边山分线40号何家二台变压器	200	55.38	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1502	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线海洋公三分线005号海洋公三变压器	100	55.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1503	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市变343草汪联线	10kV草汪联线分水岭分线52号分水岭变压器	50	55.36	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1504	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区4#箱变变压器	630	55.35	218	218	未进入负面清单	否	无	/
1505	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线88	400	55.35	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1506	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线66左5右1#柱上变压器	400	55.35	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1507	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线21号上夹河东山变压器	100	55.32	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1508	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇西桥头分线苇西桥头变压器	400	55.32	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1509	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线平岭后村分线1号平岭后村变压器	100	55.32	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1510	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线南坦子分线25号南坦子变压器	50	55.32	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1511	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	电业分15	315	55.3	109	109	未进入负面清单	否	无	/
1512	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线24号三建台区变压器	200	55.29	69	69	未进入负面清单	否	无	/
1513	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线上夹河工区分线02号上夹河工区变压器	100	55.29	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1514	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线新堡分新堡二台变压器	80	55.28	28	28	未进入负面清单	否	无	/
1515	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线2#环网柜-石油机械厂楼1#配电站	500	55.26	174	174	未进入负面清单	否	无	/

1516	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线7#环网箱所带左6#所带10#楼小区变压器2#	400	55.25	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1517	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线将军嘉苑2号箱变2号变压器	400	55.23	139	139	未进入负面清单	否	无	/
1518	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右12#柱上变压器	200	55.23	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1519	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线四方台支线026号四方台二台变压器	100	55.23	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1520	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金太分线天桥公用变支线9号天桥公用变	200	55.23	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1521	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分045号排房一队变压器	50	55.2	17	17	未进入负面清单	否	无	/
1522	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑分线008号南窑变压器	100	55.2	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1523	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大北岔村支线2号大北岔变压器	200	55.2	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1524	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线065号36号楼变压器	315	55.18	110	110	未进入负面清单	否	无	/
1525	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线榆木沟支线27号榆木沟变压器	20	55.13	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1526	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东樾2.3期1#箱变间隔配电变压器	630	55.11	220	220	未进入负面清单	否	无	/
1527	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西五里堡支线3号西五里堡村变压器	100	55.11	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1528	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分043号陡山村变压器	200	55.1	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1529	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线液化气支线04号柳青一号变压器	250	55.1	87	87	未进入负面清单	否	无	/
1530	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线117号驿马一队变压器	50	55.08	17	17	未进入负面清单	否	无	/

1531	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线61#柱上变压器	100	55.05	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1532	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分线刘家西山支线刘鲜支线04号刘鲜台变压器	200	55.05	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1533	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线网通分线2右1#柱上变压器	400	55.02	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1534	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线百货分线人民银行支线03号人民银行变台变压器	400	55.02	140	140	未进入负面清单	否	无	/
1535	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分后楼五间房支26号后楼村变压器	50	55	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1536	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线关家支线57号张家坎变压器	50	54.99	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1537	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线7支1号杆柱上变压器	200	54.96	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1538	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区6#配电站配电变压器	630	54.95	221	221	未进入负面清单	否	无	/
1539	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线前古一台分003号前古南台变压器	200	54.9	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1540	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143 榆边线	10kV榆边线蔡家分线13号蔡家变压器	200	54.9	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1541	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 633下夹河线	10kV下夹河线三道河子分线004号三道河子变压器	50	54.9	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1542	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线太阳沟支线019号太阳沟变压器	50	54.9	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1543	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线8左2#	315	54.89	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1544	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园6#箱变-2	400	54.87	141	141	未进入负面清单	否	无	/

1545	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右11#变台	100	54.84	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1546	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线4#变台	200	54.84	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1547	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线匠人沟支线07号河沿公用2/匠人沟变压器	50	54.84	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1548	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线11	315	54.83	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1549	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线南平山分线6号南平山变压器	200	54.8	70	70	未进入负面清单	否	无	/
1550	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线腰岭沟支线18号腰岭沟变压器	50	54.78	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1551	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子分线58号甸心子公用变压器	20	54.75	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1552	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	中部一线44	315	54.73	111	111	未进入负面清单	否	无	/
1553	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线024号塔鲜变压器	200	54.72	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1554	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线响汉5#分线1号杆响汉5号变压器	200	54.72	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1555	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子村分线1号沙河子村变压器	100	54.72	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1556	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线丝绸厂住宅分015#丝绸住宅变压器	100	54.66	35	35	未进入负面清单	否	无	/
1557	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线3号林场公用二号变压器	160	54.64	57	57	未进入负面清单	否	无	/
1558	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	YHG_临江26+1（阳光家园7.1 开关间隔配电变压器	315	54.63	111	111	未进入负面清单	否	无	/

1559	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北部干线09号丽 怡小区301变压器	250	54.58	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
1560	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线二伙洛 四台分2号二伙洛四台 变压器	100	54.57	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
1561	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期1#箱变2# 变压器	400	54.54	142	142	未进入负面 清单	否	无	/
1562	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一号 线	YHG_苇子峪金桦路15 号楼柱上变压器	200	54.54	71	71	未进入负面 清单	否	无	/
1563	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美 墅一期4箱变-01	400	54.51	142	142	未进入负面 清单	否	无	/
1564	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	清风丽景工业2#线37# 箱变第一间隔配电变 压器	500	54.5	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
1565	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线5左3柱上变 压器2	100	54.48	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
1566	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线88#箱 变开关间隔配电变压 器	500	54.46	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
1567	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线二道河南 东台	400	54.45	142	142	未进入负面 清单	否	无	/
1568	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大蛤蟆塘 支线34号大蛤蟆塘村 变压器	100	54.45	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
1569	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线1号智能变	400	54.44	142	142	未进入负面 清单	否	无	/
1570	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线太阳沟 支线7号太阳沟变压器	200	54.44	71	71	未进入负面 清单	否	无	/
1571	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045 大柳线	抚顺市顺城区建联物 业有限公司	630	54.43	224	224	未进入负面 清单	否	无	/
1572	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线东一分 线粮食住宅支线01号 粮食住宅台变压器	315	54.35	112	112	未进入负面 清单	否	无	/
1573	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线朝阳子 线013号朝阳公用变 压器	100	54.33	36	36	未进入负面 清单	否	无	/

1574	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际2#	630	54.29	225	225	未进入负面清单	否	无	/
1575	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	雷锋纪念馆1#箱式变电站1#变压器	630	54.29	225	225	未进入负面清单	否	无	/
1576	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线139号通什村变压器	200	54.29	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1577	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线榆金分线51右5支1号柱上变压器	100	54.27	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1578	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10千伏王木线小东四台分1号杆小东四台变压器	200	54.27	71	71	未进入负面清单	否	无	/
1579	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区9#配变站1#变压器	630	54.25	225	225	未进入负面清单	否	无	/
1580	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线79左2变压器	200	54.24	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1581	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变2#变压器	400	54.24	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1582	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线衍水支线03号衍水3#号楼变压器	200	54.24	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1583	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟支线041号梁山变压器	50	54.24	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1584	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北支线078号五道沟变压器	20	54.23	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1585	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	台南华府1#配变站变压器	630	54.22	225	225	未进入负面清单	否	无	/
1586	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#4	200	54.21	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1587	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线六家子东分16号六家子东变压器	100	54.21	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1588	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工一线	清原易和广场小区2#箱变第一间隔配电变压器	630	54.17	226	226	未进入负面清单	否	无	/

1589	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分8变压器	315	54.16	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1590	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	南波湾分2变压器	315	54.16	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1591	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线21左5	200	54.15	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1592	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	电业分线12	400	54.13	143	143	未进入负面清单	否	无	/
1593	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗一组支线17号黄旗一组变压器	30	54.1	11	11	未进入负面清单	否	无	/
1594	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线草库分001号草库变压器	100	54.09	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1595	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线6右2#变压器	315	54.06	113	113	未进入负面清单	否	无	/
1596	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线(下)85号金花变压器	200	54.06	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1597	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线政府居民楼支线1号政府居民楼变压器	200	54.05	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1598	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线3#变压器	800	54	288	288	未进入负面清单	否	无	/
1599	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力一分3号唐力四台变压器	200	53.97	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1600	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北13-1#站内变压器	630	53.94	227	227	未进入负面清单	否	无	/
1601	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线北道支线001号北道变压器	50	53.94	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1602	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚北分线10号大窝棚北变压器	100	53.94	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1603	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线丁堡三队分线5号丁堡三队变压器	50	53.92	18	18	未进入负面清单	否	无	/

1604	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯分72号新立屯三台变压器	400	53.91	144	144	未进入负面清单	否	无	/
1605	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线07号嘉禾动迁小区变压器	200	53.91	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1606	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前上堡支线01号岭前上堡台变压器	80	53.89	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1607	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062照阳线	10kV新城郊线照阳分线佟家沟南支线01号照阳南变压器	200	53.88	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1608	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线05号白旗道北变压器	200	53.88	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1609	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线08号北关鲜队变压器	400	53.87	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1610	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二分线5支1号镇医院520变压器	160	53.85	58	58	未进入负面清单	否	无	/
1611	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线60号美食城东532台区箱式变压器第一间隔配电变压器	315	53.84	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1612	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块9#配变站2#变压器	400	53.79	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1613	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线甸边子分线004号甸边子变压器	200	53.79	72	72	未进入负面清单	否	无	/
1614	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线10号公变五号变压器	100	53.79	36	36	未进入负面清单	否	无	/
1615	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线法库北分线5	315	53.78	114	114	未进入负面清单	否	无	/
1616	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线龙凤支002号龙凤变压器	50	53.76	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1617	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线18号食品台区变压器	400	53.73	145	145	未进入负面清单	否	无	/

1618	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线镇内分线09号金华路六号变压器	250	53.73	91	91	未进入负面清单	否	无	/
1619	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	本溪路一线36	200	53.68	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1620	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线12+1号变压器	400	53.67	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1621	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园1#配变站2#	500	53.66	182	182	未进入负面清单	否	无	/
1622	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-1#站内变压器	400	53.64	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1623	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	YHG_演工联线94煤联开发(1)隔离开关配电变压器	400	53.64	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1624	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期3号变压器	400	53.64	145	145	未进入负面清单	否	无	/
1625	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线杨西支线72号西岔村变压器	20	53.63	7	7	未进入负面清单	否	无	/
1626	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线22#变压器	315	53.62	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1627	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分23号营盘三变压器	30	53.6	11	11	未进入负面清单	否	无	/
1628	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线榆树分线中心路支线01号中心路台变压器	315	53.59	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1629	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香墅湾一期3号变压器	400	53.58	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1630	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变2-2#开关间隔配电变压器	400	53.58	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1631	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线开发区2号支线002号开发区2号变压器	400	53.55	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1632	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线辖子村台分1号辖子村台变压器	100	53.52	36	36	未进入负面清单	否	无	/

1633	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线#10	250	53.41	91	91	未进入负面清单	否	无	/
1634	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线苏子分001#苏子二变压器	200	53.4	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1635	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线五龙林场分001号五龙林场变压器	200	53.4	73	73	未进入负面清单	否	无	/
1636	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线胜利鲜分线02号胜利鲜变压器	100	53.4	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1637	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公用变2号支线2号公用变3号变压器	400	53.4	146	146	未进入负面清单	否	无	/
1638	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛三队分线07号小洛三队变台变压器	50	53.38	18	18	未进入负面清单	否	无	/
1639	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线68右4号铁路泵房310变压器	80	53.36	29	29	未进入负面清单	否	无	/
1640	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分63号二组变压器	100	53.28	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1641	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线111号李家下堡台变压器	100	53.28	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1642	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67所带箱变变压器备用	315	53.27	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1643	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线政府分线06号苇东变压器	400	53.27	147	147	未进入负面清单	否	无	/
1644	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变备变	315	53.26	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1645	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线白旗道北分线01号白旗河南变压器	200	53.22	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1646	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分线18#配变站1#开关间隔配电变压器	315	53.18	116	116	未进入负面清单	否	无	/

1647	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变1#	500	53.18	184	184	未进入负面清单	否	无	/
1648	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北1#站内变压器	630	53.17	232	232	未进入负面清单	否	无	/
1649	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线陈家沟支线5号陈家沟变压器	160	53.16	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1650	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线116号新立屯变压器	100	53.16	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1651	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分013#三家东台变压器	160	53.15	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1652	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线幼儿园分后腰二台支003号变压器	200	53.14	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1653	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线07号造纸厂变台变压器	100	53.12	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1654	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-1#变压器	250	53.09	92	92	未进入负面清单	否	无	/
1655	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	新馨家园2#楼出线间隔配电变压器	630	53.08	233	233	未进入负面清单	否	无	/
1656	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#49柱上变压器	315	53.05	116	116	未进入负面清单	否	无	/
1657	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线果木分果木村二台区（新）柱上变压器	200	53.04	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1658	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线四合支线1号四合变压器	100	53.01	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1659	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右3#柱上变压器	100	52.98	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1660	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖场分3#右五台区柱上变压器	400	52.98	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1661	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线49号变台变压器	400	52.98	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1662	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线51柱上变压器	315	52.95	117	117	未进入负面清单	否	无	/

1663	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线西沟分营盘一支12右15号营盘二变压器（新）	100	52.95	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1664	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线45号小山城变压器	80	52.9	30	30	未进入负面清单	否	无	/
1665	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	原欧家分19右7变压器	315	52.89	117	117	未进入负面清单	否	无	/
1666	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线52号县社062台区变压器	400	52.88	148	148	未进入负面清单	否	无	/
1667	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线27#变压器	160	52.84	59	59	未进入负面清单	否	无	/
1668	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#2箱变变压器配电变压器	500	52.83	186	186	未进入负面清单	否	无	/
1669	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线292号杨家变压器	200	52.83	74	74	未进入负面清单	否	无	/
1670	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线兴京宾馆支线07号统建6台变压器	250	52.77	93	93	未进入负面清单	否	无	/
1671	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV苍石干线70号韩家堡变压器	100	52.77	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1672	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线123号王家卜二队东街变压器	100	52.77	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1673	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	YHG_宾馆二线（临江家园1.1）开关间隔配电变压器	630	52.76	235	235	未进入负面清单	否	无	/
1674	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线16号夏家堡4号变压器	250	52.76	93	93	未进入负面清单	否	无	/
1675	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线62号莲岛一队变压器（新）	200	52.74	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1676	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工一线	清原易和广场小区3#箱变第一间隔配电变压器	800	52.71	298	298	未进入负面清单	否	无	/
1677	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线42左#4变压器	100	52.68	37	37	未进入负面清单	否	无	/
1678	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗支分线240号臧子变压器	200	52.64	75	75	未进入负面清单	否	无	/
1679	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线51右1柱上变压器	200	52.59	75	75	未进入负面清单	否	无	/

1680	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	盖平宝居小区1#配变 站1#变压器	500	52.58	187	187	未进入负面 清单	否	无	/
1681	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线金墅家 园349台区箱式变电站 第一间隔配电变压器	500	52.58	187	187	未进入负面 清单	否	无	/
1682	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841 草汪联线	10kV草汪联线南土口 村支线003号南土口村 变压器	200	52.52	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1683	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分线22- 变压器	200	52.5	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1684	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142新 农六0二线	10kV新农六0二线55号 台沟一台变压器	30	52.5	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
1685	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线9柱上变压器	200	52.47	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1686	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	桃园雅居小区1#配变 站1#变压器	315	52.47	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
1687	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左5	315	52.44	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
1688	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	山城雅居第一间隔配 电变压器	315	52.44	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
1689	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远羊城小区2#箱变变 压器	315	52.41	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
1690	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右#3变压 器	400	52.4	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
1691	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线化工二分 011号塔峪1505变压器	200	52.38	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1692	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡村分 线10号公用2号变压器	200	52.38	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1693	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚 农马金线	马金变444抚农马金线 马金线122#马金大队 一台1	400	52.33	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
1694	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	肖家线后二道四台分6 号后二道四台（新）	200	52.32	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
1695	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变944 五西二线	窑地小区6#配变站1# 变压器	315	52.29	119	119	未进入负面 清单	否	无	/

1696	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线133号南屯变压器	100	52.29	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1697	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线34柱上变压器	315	52.27	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1698	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线79号张家四队台区变压器	100	52.26	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1699	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变3-1#开关间隔配电变压器	315	52.23	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1700	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	中部二线七百支线11+1	400	52.2	151	151	未进入负面清单	否	无	/
1701	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟上堡分线33号甘井沟上卜变压器	50	52.2	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1702	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线17变压器	315	52.16	119	119	未进入负面清单	否	无	/
1703	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	黄金水岸5#箱变配电变压器	630	52.11	239	239	未进入负面清单	否	无	/
1704	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线头道分036号头道村变压器	100	52.11	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1705	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号2#箱变1号变压器	250	52.1	95	95	未进入负面清单	否	无	/
1706	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分前古北台支前古台区分一台9号前古北台分一台(新)	200	52.1	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1707	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右3#	315	52.06	120	120	未进入负面清单	否	无	/
1708	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	盛世嘉苑第一间隔配电变压器	200	52.02	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1709	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线三道关支线银矿公用台分线07号银矿公用台变压器	50	52.02	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1710	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线017左010号小学变压器	200	52.02	76	76	未进入负面清单	否	无	/

1711	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线29	200	51.99	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1712	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线吉顺小区1号箱变1号变压器	315	51.97	120	120	未进入负面清单	否	无	/
1713	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线043号中街变压器	200	51.96	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1714	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线大窝棚南分线2号大窝棚南变压器	100	51.93	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1715	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线下青分线007号下青变压器	200	51.89	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1716	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木奇4号支线09号木奇四号台区变压器	400	51.85	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1717	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线后斗分后斗三台支4号后斗三台变压器	100	51.84	38	38	未进入负面清单	否	无	/
1718	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分线11变压器	315	51.81	120	120	未进入负面清单	否	无	/
1719	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74#变压器	200	51.8	76	76	未进入负面清单	否	无	/
1720	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线45左4#柱上变压器	400	51.78	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1721	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	凤工二线法库南分线7	400	51.75	153	153	未进入负面清单	否	无	/
1722	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分西沟支9号西沟村变压器	20	51.75	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1723	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线47号索家沟变压器	200	51.74	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1724	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右6#变压器	200	51.72	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1725	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	南干线63#-1箱式变电站高压第一间隔配电变压器	630	51.71	241	241	未进入负面清单	否	无	/
1726	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线六队分线9号六队变压器	400	51.68	153	153	未进入负面清单	否	无	/

1727	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线西一分 线10号滨河二台变 压器	200	51.66	77	77	未进入负面 清单	否	无	/
1728	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线万宝坡 支线4号万宝坡变 压器	50	51.66	19	19	未进入负面 清单	否	无	/
1729	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545 上干线	10kV上干线黄沙汀分 线丁山拐支线07号丁 山拐变压器	30	51.65	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
1730	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东一 分线22号朝中西台变 压器	160	51.64	61	61	未进入负面 清单	否	无	/
1731	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	辽中小区2#配变站1# 变压器	630	51.63	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
1732	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	青岛分46+1右1#变 压器	100	51.63	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
1733	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线49左7号台 区柱上变压器	200	51.63	77	77	未进入负面 清单	否	无	/
1734	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10kV永驿线老城道南 分线04号老城鲜队道 变压器	400	51.6	154	154	未进入负面 清单	否	无	/
1735	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线 10号八里庙桥头变 压器	200	51.6	77	77	未进入负面 清单	否	无	/
1736	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	中部二线光明分线13 变台	400	51.57	154	154	未进入负面 清单	否	无	/
1737	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分新 分台7号柱上变 压器	400	51.57	154	154	未进入负面 清单	否	无	/
1738	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右） 12号天桥528变 压器	400	51.57	154	154	未进入负面 清单	否	无	/
1739	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#38	250	51.55	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
1740	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线36-5#箱变2# 变压器	250	51.55	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
1741	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#19左6	315	51.52	121	121	未进入负面 清单	否	无	/

1742	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈分67#塔二丈二台变压器	200	51.5	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1743	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线12号货运住宅台变压器	250	51.49	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1744	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江南分线037号江南变压器	400	51.44	154	154	未进入负面清单	否	无	/
1745	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线33右2柱上变压器	400	51.43	154	154	未进入负面清单	否	无	/
1746	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左8	250	51.42	96	96	未进入负面清单	否	无	/
1747	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线30-变台	315	51.41	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1748	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线新屯南山分10号新屯南山变压器	50	51.41	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1749	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右2#-2#箱变-1#变压器	250	51.36	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1750	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线新村分12#右1-1箱第一间隔配电变压器	500	51.36	193	193	未进入负面清单	否	无	/
1751	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街分线021号扎锦组变压器	400	51.35	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1752	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家一队分线02号赵家一队变台变压器	200	51.35	77	77	未进入负面清单	否	无	/
1753	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线三家子支1号三家子村变压器	100	51.33	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1754	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线288号白家村变压器	160	51.32	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1755	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线22右#8	200	51.3	77	77	未进入负面清单	否	无	/

1756	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线太平沟村分线17号太平沟村变压器	50	51.3	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1757	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	抚农马圈子线东沟二台柱上变压器	400	51.27	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1758	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#9变压器	315	51.26	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1759	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线26号支25号会元三台变压器	315	51.25	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1760	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线91号那家街里变压器	200	51.25	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1761	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院分线21号塘房组变压器	50	51.24	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1762	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗后堡支03号黄旗后堡变压器	200	51.21	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1763	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡分线177号上堡村变压器	100	51.2	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1764	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台二线	醇台二线123右1-变台	400	51.18	155	155	未进入负面清单	否	无	/
1765	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线九号楼支线001号旺清门9号楼变台变压器	50	51.18	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1766	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线后三道支09左026号占贝西沟变压器	50	51.15	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1767	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线38号苏水花园2#变压器	315	51.15	122	122	未进入负面清单	否	无	/
1768	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭所4#.2开关间隔配电变压器	500	51.14	194	194	未进入负面清单	否	无	/
1769	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大9号箱变变压器间隔配电变压器	315	51.14	122	122	未进入负面清单	否	无	/

1770	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线6变压器	250	51.11	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1771	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分7#东方明珠小区1#箱变1#间隔配电变压器	250	51.07	97	97	未进入负面清单	否	无	/
1772	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线百货分线10号百货一台变压器	630	51.07	245	245	未进入负面清单	否	无	/
1773	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线28柱上变压器	200	51.03	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1774	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分131#南庙东台变压器	100	51.03	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1775	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线3号冷沟变压器	50	51.03	19	19	未进入负面清单	否	无	/
1776	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线石阳村支线5号石阳村变压器	200	51.03	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1777	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线14左2	315	51.02	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1778	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线马堡支线2号马堡村变压器	160	51	62	62	未进入负面清单	否	无	/
1779	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线21	200	50.97	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1780	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线15+1#柱上变压器	100	50.97	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1781	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分061号施家六队变压器	400	50.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
1782	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线24右1左1	100	50.92	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1783	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线82左8号老党员513变压器	100	50.88	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1784	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左3#变压器	315	50.86	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1785	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线古城分线5号古城变压器	315	50.86	123	123	未进入负面清单	否	无	/
1786	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾3#A	500	50.85	196	196	未进入负面清单	否	无	/

1787	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	晨景佳苑（石文镇政府）1#箱变变压器	500	50.85	196	196	未进入负面清单	否	无	/
1788	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线71#关山村东台分001#柱上变压器	200	50.85	78	78	未进入负面清单	否	无	/
1789	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线粮谷支线037号古佛峪新区变压器	50	50.84	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1790	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线马架子南台分线004号南台变压器	100	50.82	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1791	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	凤和二线邮电分线10	315	50.76	124	124	未进入负面清单	否	无	/
1792	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	将军商场1#配变站1号变压器	630	50.73	247	247	未进入负面清单	否	无	/
1793	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线42右2左1号柱上变压器	200	50.73	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1794	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	8-2#地块1#箱变变压器1	400	50.67	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1795	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线50#-二厂小区1#配电站-1#变压器	500	50.66	197	197	未进入负面清单	否	无	/
1796	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出3#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	50.64	157	157	未进入负面清单	否	无	/
1797	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分8永大1#开关间隔配电变压器	315	50.57	124	124	未进入负面清单	否	无	/
1798	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线大甸分甸东沟支15号东沟变压器（新）	100	50.55	39	39	未进入负面清单	否	无	/
1799	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清原北树线	10kV清原北树线尖山子分线002号尖山子变压器	50	50.52	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1800	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑2#箱变1#变压器	400	50.49	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1801	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线45左4-变台	160	50.44	63	63	未进入负面清单	否	无	/

1802	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南夹河分线08号南夹河一台变压器	200	50.44	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1803	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线国税宾馆支线02号国税变台变压器	250	50.43	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1804	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱变02变压器	400	50.4	158	158	未进入负面清单	否	无	/
1805	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分2左1#柱上变压器	200	50.4	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1806	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线赵家二队分线02号赵家二队变压器	100	50.4	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1807	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分050号千金堡二台变压器	100	50.37	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1808	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	白云社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	50.34	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1809	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线79左28号柱上变压器	200	50.34	79	79	未进入负面清单	否	无	/
1810	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线河畔分线4政协1.2开关间隔配电变压器	250	50.32	99	99	未进入负面清单	否	无	/
1811	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线联通支线02号信用社住宅变压器	80	50.29	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1812	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线18左1#柱上变压器	100	50.28	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1813	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线大洛上卜支线02号大洛上卜变压器	100	50.28	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1814	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线24号城东二十二方块17#箱变变压器	250	50.27	99	99	未进入负面清单	否	无	/

1815	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	晨景佳苑（石文镇政府）2#箱变出线间隔配电变压器	630	50.25	250	250	未进入负面清单	否	无	/
1816	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线邓家分邓家一支003号邓家一变压器	100	50.25	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1817	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线165号古楼西队变台变压器	400	50.22	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1818	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线清南一分线05号554台区变压器	50	50.22	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1819	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右2#柱上变压器	400	50.19	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1820	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡五台分3号柱上变压器	400	50.16	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1821	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线柳青2#支线01号柳青二号变压器	200	50.16	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1822	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）25号一小学505变压器	200	50.16	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1823	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山公用变支线7号半拉山公用变变压器	100	50.16	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1824	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线凤翔路北1#变压器	400	50.13	159	159	未进入负面清单	否	无	/
1825	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	师范附小北1#配变站2#变压器	630	50.13	251	251	未进入负面清单	否	无	/
1826	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线#42柱上变压器	315	50.1	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1827	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分2#柱上变压器	200	50.1	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1828	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线08号滨河一台变压器	200	50.1	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1829	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10千伏金苍联线北苍石分线3号东卜变压器	400	50.1	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1830	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线107号蚂蚁岭变压器	50	50.1	20	20	未进入负面清单	否	无	/

1831	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	南口前村灾民住宅楼4号箱变	288	50.08	115	115	未进入负面清单	否	无	/
1832	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-2变压器	315	50.06	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1833	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分18号鸡厂变压器	100	50.06	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1834	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线174号粮库家属变压器	400	50.06	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1835	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线59#-1箱高压第一间隔配电变压器	500	50.05	200	200	未进入负面清单	否	无	/
1836	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线新农村分线006号新农村变压器	50	50.04	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1837	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟支线3号佟家沟变压器	100	50.01	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1838	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线东岔支线001号东岔变压器	80	49.99	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1839	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线2变台	160	49.95	64	64	未进入负面清单	否	无	/
1840	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线141号河北台变压器	100	49.94	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1841	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线中街箱式变电站001号配电变压器	250	49.92	100	100	未进入负面清单	否	无	/
1842	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金十队分32号马金十队变压器	315	49.9	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1843	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线西山支线09号西山变台变压器	400	49.89	160	160	未进入负面清单	否	无	/
1844	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分#7-2	315	49.87	126	126	未进入负面清单	否	无	/
1845	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线前仓分线04号前仓变台变压器	400	49.83	161	161	未进入负面清单	否	无	/

1846	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线30右2柱上变压器	400	49.82	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1847	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	开原小区2#配变站1	630	49.81	253	253	未进入负面清单	否	无	/
1848	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	泊林铭郡1号箱变1号变压器	315	49.81	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1849	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	证券大楼1#配变站配电变压器	400	49.8	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1850	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线43号供销变台变压器	400	49.8	161	161	未进入负面清单	否	无	/
1851	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分线9右4	315	49.77	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1852	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线008号景家二台变压器	200	49.77	80	80	未进入负面清单	否	无	/
1853	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线72号莲岛大队变压器	200	49.74	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1854	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线客运四号支线04号客运4#变台变压器	200	49.74	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1855	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线68号矸子后变压器	20	49.73	8	8	未进入负面清单	否	无	/
1856	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线06号夏家堡5号变压器	315	49.73	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1857	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线公变1号支线4号公变1号变压器	50	49.72	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1858	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	YHG_抚顺市前甸镇万胜新区	200	49.7	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1859	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块2#配变变压器北01	500	49.66	202	202	未进入负面清单	否	无	/
1860	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线冰湖沟南台分线07号冰湖沟南台变变压器	50	49.65	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1861	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线9变压器	400	49.62	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1862	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线55#邮局住宅变压器	100	49.62	40	40	未进入负面清单	否	无	/

1863	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线074号西川变压器	200	49.61	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1864	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-1#变压器	400	49.59	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1865	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线阿行分松岗四台支6号松岗四台变压器	200	49.59	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1866	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分44号腰岭子变压器	50	49.59	20	20	未进入负面清单	否	无	/
1867	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线15号养路段住宅变压器	200	49.59	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1868	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线56#-2箱(东)(546)第一间隔配电变压器	500	49.57	202	202	未进入负面清单	否	无	/
1869	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线12	315	49.56	127	127	未进入负面清单	否	无	/
1870	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分后邓一台支后邓一台柱上变压器（分台）	100	49.56	40	40	未进入负面清单	否	无	/
1871	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线35号大东二台变压器（新）	200	49.55	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1872	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线23变压器	400	49.53	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1873	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）33号老粮食局508变压器	400	49.53	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1874	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线18左2	315	49.52	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1875	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	YHG_新北二线欧家分19右6右2（顺福1#）1开关间隔配电变压器	630	49.52	255	255	未进入负面清单	否	无	/
1876	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	铁路133台区第一间隔配电变压器	400	49.52	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1877	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线7	315	49.5	128	128	未进入负面清单	否	无	/

1878	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱变主变	400	49.5	162	162	未进入负面清单	否	无	/
1879	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线刘家农场分线02号刘家农场台变压器	80	49.5	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1880	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065 新兴四线	10kV新兴四线西三分线12号制药住宅台变压器	200	49.5	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1881	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	戈布北小区2号箱变-2	315	49.49	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1882	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线18#柱上变压器	200	49.44	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1883	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线多木支线20号多木变压器	100	49.44	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1884	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区1#配变站2#变压器	315	49.43	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1885	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线样子沟分线46号样子二队变压器	80	49.43	32	32	未进入负面清单	否	无	/
1886	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942 横道线	10kV横道线排山分40号排山村变压器	315	49.37	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1887	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线杨家分线9号杆杨家中变压器	200	49.37	81	81	未进入负面清单	否	无	/
1888	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线交行小区1#变压器	400	49.35	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1889	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线49右7变压器	100	49.35	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1890	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线5左1望花房产开发经营3开关间隔2配电变压器	500	49.34	203	203	未进入负面清单	否	无	/
1891	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线47#开关间隔配电变压器	315	49.33	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1892	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131 西干线	10kV西干线15号公变二号变压器	400	49.32	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1893	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左1右4	400	49.29	163	163	未进入负面清单	否	无	/

1894	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线林场支线2号九号变压器	400	49.29	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1895	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线063号路家村变压器	160	49.28	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1896	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑1#箱变2#变压器	315	49.27	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1897	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带17#箱变站内变	315	49.24	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1898	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	北后小堡台区柱上变压器	160	49.23	65	65	未进入负面清单	否	无	/
1899	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区1#配变站1#变压器	500	49.22	204	204	未进入负面清单	否	无	/
1900	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#12变压器	315	49.21	128	128	未进入负面清单	否	无	/
1901	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线129	400	49.2	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1902	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线105号三道河村变压器	30	49.2	12	12	未进入负面清单	否	无	/
1903	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左4#所带3#箱变-2#变压器	400	49.17	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1904	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区2#箱变配电变压器	630	49.14	257	257	未进入负面清单	否	无	/
1905	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线19右11号变压器	400	49.14	163	163	未进入负面清单	否	无	/
1906	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分044#陡山二台	100	49.14	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1907	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈三台分2#塔二丈三台变压器	100	49.11	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1908	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带21#箱变站内变	315	49.1	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1909	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线70#变压器	400	49.08	164	164	未进入负面清单	否	无	/
1910	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线台沟分20号台沟村变压器	100	49.08	41	41	未进入负面清单	否	无	/

1911	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇西分线07号苇西变压器	200	49.02	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1912	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线28#柱上变压器	200	48.99	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1913	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线窑才分025号窑材村变压器	200	48.99	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1914	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城5#箱变变压器	630	48.98	258	258	未进入负面清单	否	无	/
1915	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-3#箱变配电变压器	250	48.96	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1916	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线幸福城4#配电站1#变压器	250	48.96	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1917	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线岭前下堡支线01号岭前下堡台变压器	50	48.96	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1918	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线66号关家变压器	100	48.96	41	41	未进入负面清单	否	无	/
1919	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线育才小区分线11号变压器配电变压器	250	48.96	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1920	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右4#	315	48.95	129	129	未进入负面清单	否	无	/
1921	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线21号东河沟变压器	200	48.9	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1922	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4将军尚层1#变压器	400	48.88	164	164	未进入负面清单	否	无	/
1923	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线75所带箱变变压器备用	250	48.86	103	103	未进入负面清单	否	无	/
1924	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡东支线03号杉松下堡东变压器	200	48.86	82	82	未进入负面清单	否	无	/
1925	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线腰堡三台柱上变压器	200	48.84	82	82	未进入负面清单	否	无	/

1926	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线沔阳西 饭店子线1右2栏木桥 生态园变压器	100	48.78	41	41	未进入负面 清单	否	无	/
1927	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变-1变 压器	500	48.77	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
1928	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线54柱上变压 器	200	48.75	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
1929	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线鹧鸪窝分 线38号鹧鸪窝变压器	50	48.72	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
1930	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北庙子支 线4号北庙子变压器	50	48.72	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
1931	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#- 14#箱变	250	48.7	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
1932	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线高中南 小区配电间隔配电变 压器	400	48.69	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
1933	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	东方雅居5号箱变	288	48.67	119	119	未进入负面 清单	否	无	/
1934	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线32#凤东社区 1#箱式变电站高压间 隔配电变压器	400	48.66	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
1935	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线北山分 线5号北山村变压器	50	48.66	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
1936	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线小西卜 支线6+1号小西卜变压 器	315	48.65	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
1937	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新农城郊线北拨 分线08号北拨变压器	50	48.64	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
1938	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线15右2柱上变 压器	400	48.63	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
1939	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	清原铁北棚户区二期 2#箱第一间隔配电变 压器	315	48.61	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
1940	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线12号箱变1号 变压器	160	48.6	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
1941	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线13-变台	50	48.54	21	21	未进入负面 清单	否	无	/

1942	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分127号山城塘坝水库台区	50	48.54	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1943	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	兰山乡兰山村自建房办公室（二期630）箱式变电站第一间隔配电变压器	630	48.51	261	261	未进入负面清单	否	无	/
1944	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线14#	315	48.48	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1945	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线将军堡公变支线4号将军堡变压器	100	48.47	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1946	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#27柱上变压器	315	48.46	131	131	未进入负面清单	否	无	/
1947	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左4-1#箱变-2#变压器	400	48.45	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1948	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线089号赵家一台变压器	50	48.45	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1949	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线毛公南矿分002号毛公南矿住宅变压器	100	48.45	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1950	抚顺县供电分公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线110号养树村变压器	100	48.42	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1951	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线368号西岭北变压器	200	48.42	83	83	未进入负面清单	否	无	/
1952	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线6号鲍家三台变压器	400	48.39	166	166	未进入负面清单	否	无	/
1953	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线168号聂尔库西变压器	200	48.39	83	83	未进入负面清单	否	无	/
1954	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#17柱上变压器	250	48.38	104	104	未进入负面清单	否	无	/
1955	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线滴水砬子分线010号滴水砬子变压器	100	48.36	42	42	未进入负面清单	否	无	/

1956	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北7# 站内变压器	630	48.35	262	262	未进入负面 清单	否	无	/
1957	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线后二道二 台分001号后道二台变 压器	200	48.33	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
1958	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线36#长春屯 4队公变变压器	200	48.33	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
1959	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城一起6#配变站 1#变压器	315	48.3	131	131	未进入负面 清单	否	无	/
1960	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线于小堡支 线30号于小堡村变压 器	20	48.3	8	8	未进入负面 清单	否	无	/
1961	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区3# 箱式变电站高压间隔 配电变压器	315	48.29	131	131	未进入负面 清单	否	无	/
1962	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线38号新世 界变压器	400	48.27	167	167	未进入负面 清单	否	无	/
1963	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线惠民小区 二期箱变1号变压器间 隔配电变压器	250	48.22	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
1964	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445 东岭线	10kV东岭线幸福分线 长二队支线7号长春屯 二队变压器	200	48.2	84	84	未进入负面 清单	否	无	/
1965	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线19变压器	315	48.19	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1966	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	YHG_锦秀金源1#箱变 第一间隔配电变压器2	315	48.19	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1967	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分 线89号牟家沟变压器	50	48.18	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
1968	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线抚顺电业局 5#变压器1	630	48.15	264	264	未进入负面 清单	否	无	/
1969	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北小 区6#箱式变电站高压 间隔配电变压器	630	48.13	264	264	未进入负面 清单	否	无	/
1970	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 435旺南线	10kV旺南线旺南江西 分线002号江西变压器	100	48.12	42	42	未进入负面 清单	否	无	/

1971	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线125号李家上堡台变 压器	100	48.08	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
1972	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右4	400	48.06	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
1973	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期3#箱变1# 变压器	400	48.03	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
1974	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线90左1柱上变 压器	315	48	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1975	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#9柱上变压 器	400	48	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
1976	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线99	250	48	105	105	未进入负面 清单	否	无	/
1977	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右6右1所 带箱变变压器	250	48	105	105	未进入负面 清单	否	无	/
1978	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线水库支 018号台山四台变压器	200	48	84	84	未进入负面 清单	否	无	/
1979	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242 抚农上马线	10kV抚农上马线南沟 分150号洋湖二台变压 器	100	47.96	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
1980	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变 站2#变压器	500	47.94	210	210	未进入负面 清单	否	无	/
1981	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左5#	250	47.94	105	105	未进入负面 清单	否	无	/
1982	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变953洪 发线	10千伏黄旗线洪发分 施家六队四台支3号施 家六队四台变压器	400	47.94	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
1983	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线大四平镇 内分线029号集资楼变 压器	160	47.94	67	67	未进入负面 清单	否	无	/
1984	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	星河状元楼出线间隔 配电变压器	315	47.94	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
1985	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10千伏牛奶干线35右1 号柱上变压器	200	47.91	84	84	未进入负面 清单	否	无	/
1986	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 245中继专 线	10kV中继专线029号梨 树沟变压器	160	47.89	67	67	未进入负面 清单	否	无	/

1987	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线4#变压器	800	47.88	337	337	未进入负面清单	否	无	/
1988	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线上窑子支线22号上窑公变变压器	50	47.88	21	21	未进入负面清单	否	无	/
1989	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机住宅1#配变站变压器	400	47.82	169	169	未进入负面清单	否	无	/
1990	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线7	315	47.81	133	133	未进入负面清单	否	无	/
1991	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线08号粮库后变压器	200	47.8	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1992	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线228#太平变压器	200	47.79	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1993	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线猴石村支线4号猴石村变压器	200	47.79	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1994	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓7号箱变变压器	400	47.76	169	169	未进入负面清单	否	无	/
1995	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#84变压器	200	47.76	84	84	未进入负面清单	否	无	/
1996	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花支3号紫花一台柱上变压器（新）	100	47.76	42	42	未进入负面清单	否	无	/
1997	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	油医分线14右1#(2)配电变压器	400	47.7	169	169	未进入负面清单	否	无	/
1998	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变953洪发线	施家六队三台	400	47.69	169	169	未进入负面清单	否	无	/
1999	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所所内配变站变压器	500	47.68	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2000	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓1号箱变变压器	400	47.67	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2001	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线供电所分1号救兵供电所变压器	200	47.67	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2002	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线21#变压器	160	47.66	68	68	未进入负面清单	否	无	/
2003	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线3#开关间隔配电变压器	630	47.65	267	267	未进入负面清单	否	无	/

2004	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	海城小区1#配变站1# 变压器	400	47.64	169	169	未进入负面 清单	否	无	/
2005	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 544上邵线	10kV上邵线街西分支 线01号前街东台区变 压器	400	47.64	169	169	未进入负面 清单	否	无	/
2006	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站 1#变压器	500	47.62	212	212	未进入负面 清单	否	无	/
2007	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石医院东地块 2#箱变A	250	47.58	106	106	未进入负面 清单	否	无	/
2008	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔村 支04号赵尔村变压器	200	47.58	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
2009	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分 仪馆支7号兰山对沟变 压器	100	47.58	42	42	未进入负面 清单	否	无	/
2010	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线英德分 德三支006号英德二台 变压器	400	47.54	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2011	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公用变2号 支线6号公用变2号变 压器	400	47.53	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2012	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线12右1	400	47.52	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2013	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线41# 开 关间隔配电变压器	630	47.52	268	268	未进入负面 清单	否	无	/
2014	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东二 分线06号胜利南山台 变压器	250	47.52	106	106	未进入负面 清单	否	无	/
2015	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线李家分 线004号李家变压器	200	47.51	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
2016	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线75左4#变 压器	400	47.5	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2017	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改二号台区第 一间间隔配电变压器	315	47.5	134	134	未进入负面 清单	否	无	/
2018	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线21号矿 开发公司自维1开关间 隔配电变压器	400	47.49	170	170	未进入负面 清单	否	无	/

2019	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14 (2) 开关间隔配电变 压器	400	47.49	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2020	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈西箱变变压器间 隔配电变压器	400	47.49	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2021	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓一新 分5号方晓一台(分台 新建)柱上变压器	200	47.48	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
2022	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线32#箱变变压 器主用	250	47.46	106	106	未进入负面 清单	否	无	/
2023	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	(戈跃联线82)将军 八方块2号箱变2号	630	47.44	268	268	未进入负面 清单	否	无	/
2024	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	10kV永陵一线采购站 支线04号采购站变压 器	400	47.4	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
2025	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线 003号小黄沟变台变压 器	200	47.4	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
2026	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	和平市场1#配变站1	400	47.37	171	171	未进入负面 清单	否	无	/
2027	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	10千伏福中一线58+1 环网单元配出农贸大 厅箱式变电站变压器	400	47.28	171	171	未进入负面 清单	否	无	/
2028	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线白鲜 分线05号白鲜变压器	200	47.28	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
2029	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线催化剂支 008号程家村2台1501 变压器	315	47.24	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
2030	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大冰沟分 线22号大冰沟变压器	50	47.22	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
2031	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	YHG_下洼分线6望花 房管处1开关间隔配电 变压器	630	47.21	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
2032	抚顺县供电分公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线养树四队 分008号养树四队变压 器	100	47.19	43	43	未进入负面 清单	否	无	/

2033	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线三道沟分 线19号三道沟变压器	50	47.19	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
2034	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线三胜堡村 支线7号三胜堡村变 压器	200	47.19	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2035	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区1#配变站 2#变压器	500	47.17	214	214	未进入负面 清单	否	无	/
2036	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	东六专线乐园干线中 医院箱变1#开关间隔 配电变压器	630	47.16	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
2037	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线下老坎 公变支线2号下老坎公 变变压器	200	47.13	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2038	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线2#环网柜左2 柱上变压器	315	47.08	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
2039	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	演武干线29支1	200	47.07	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2040	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线71#柱上变 压器	200	47.07	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2041	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线清南二 分线（右）8号花溪 521变压器	400	47.05	172	172	未进入负面 清单	否	无	/
2042	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线2右6柱上变 压器	500	47.04	215	215	未进入负面 清单	否	无	/
2043	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线204号清 沟子台变压器	100	47.04	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
2044	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10kV清农北树线国营 林场支线001号北三家 国营林场变压器	250	47.04	107	107	未进入负面 清单	否	无	/
2045	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线78右8#变 压器	100	47.01	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
2046	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线朝阳子 线3#沔阳四组一	100	47	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
2047	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线道石沟分 线51号道石沟里组变 压器	50	46.92	22	22	未进入负面 清单	否	无	/

2048	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线公变1号 支线4号公变1号变压器	100	46.91	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
2049	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942 横道线	10kV横道线河东分2号 会元2台变压器	400	46.9	172	172	未进入负面 清单	否	无	/
2050	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线5左3 柱上变压器	315	46.88	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2051	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	安逸小区箱变变压器 间隔配电变压器	315	46.86	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2052	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	前甸新村联社住宅台 区柱上变压器	315	46.86	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2053	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石8-2地块3#箱 变B	315	46.83	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2054	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾2#箱变间隔 配电变压器	630	46.79	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
2055	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线北道北支线14号北 山变台变压器	315	46.78	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2056	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区2- 2#箱式变电站高压间 隔配电变压器	400	46.77	173	173	未进入负面 清单	否	无	/
2057	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北一分线4左 #1柱上变压器	200	46.77	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2058	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线57#小学 住宅变压器	100	46.77	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
2059	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线鲍家分 005号鲍家村变压器	200	46.77	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2060	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸支 线3号秀水甸村变压器	200	46.77	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2061	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942 五东二线	东沟小区1#配变站1# 变压器	315	46.76	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
2062	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线74左5变压器	200	46.76	86	86	未进入负面 清单	否	无	/
2063	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	10kV演工联线73左3号 柱上变压器	200	46.74	87	87	未进入负面 清单	否	无	/

2064	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线（左） 35号地税变压器	200	46.71	87	87	未进入负面 清单	否	无	/
2065	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电1# 变压器	630	46.67	273	273	未进入负面 清单	否	无	/
2066	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线1-1 变压器	250	46.66	108	108	未进入负面 清单	否	无	/
2067	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变953 洪发线	10kV黄旗线洪发分006 号黄旗北台变压器	315	46.63	137	137	未进入负面 清单	否	无	/
2068	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	中部二线七百支线8	400	46.62	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
2069	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线千金路北2# 站内变压器	315	46.57	137	137	未进入负面 清单	否	无	/
2070	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线219号下湾 子四号变压器	50	46.56	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2071	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	明德1#箱式变（二） 出线间隔配电变压器	630	46.54	274	274	未进入负面 清单	否	无	/
2072	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	新钢小区2号箱变变 压器间隔配电变压器	315	46.54	137	137	未进入负面 清单	否	无	/
2073	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 143红一号线	10kV红一号线红哈分 线196号哈塘工区变 压器	50	46.5	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2074	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线莱河背支 线72号北岔变 压器	50	46.5	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2075	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	东沟干线19右3#变 压器	100	46.47	44	44	未进入负面 清单	否	无	/
2076	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-2变 压器	400	46.44	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
2077	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	10kV大甸子线拉古二 台分005号拉古二台变 压器	400	46.44	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
2078	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线莱河背支 线6号西地公用变 压器	50	46.44	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2079	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站1# 变压器	500	46.43	218	218	未进入负面 清单	否	无	/

2080	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟公变分线1号哈塘沟公变变压器	50	46.43	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2081	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线7变压器	200	46.41	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2082	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线27变压器	315	46.41	137	137	未进入负面清单	否	无	/
2083	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线59#左4-3箱第一间隔配电变压器	400	46.41	174	174	未进入负面清单	否	无	/
2084	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-1#变压器（石化宾馆小区1#箱变）	400	46.38	174	174	未进入负面清单	否	无	/
2085	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块2#箱变A	400	46.32	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2086	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线153号下甸子变压器	50	46.32	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2087	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	YHG_新太干线42#右3左2	160	46.31	70	70	未进入负面清单	否	无	/
2088	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线09右1号前进村变压器	400	46.3	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2089	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线大东分005号大东三台变压器	200	46.28	87	87	未进入负面清单	否	无	/
2090	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线华第支线05号华第一号变变压器	250	46.27	109	109	未进入负面清单	否	无	/
2091	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分104号六组变压器	50	46.26	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2092	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线松树嘴支线9#松树嘴公变一号变压器	315	46.25	138	138	未进入负面清单	否	无	/
2093	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线19	315	46.22	138	138	未进入负面清单	否	无	/
2094	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线参茸厂分线17号参茸厂变压器	50	46.2	22	22	未进入负面清单	否	无	/

2095	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道河北分线06号二道河北变压器	100	46.19	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2096	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分015号施家仓库变压器	400	46.18	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2097	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际5#	630	46.17	276	276	未进入负面清单	否	无	/
2098	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线26左7变压器	400	46.17	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2099	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	10千伏万平二线丰西分线27左9号柱上变压器	400	46.17	175	175	未进入负面清单	否	无	/
2100	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线南沟分24号南沟村变压器	100	46.17	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2101	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线刘家西山支线19号刘家西山台变压器	200	46.17	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2102	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线公用变4号分线3号公用变4号南山城公用变	200	46.17	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2103	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线18支1	100	46.14	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2104	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分丝绸厂支007#丝绸小区变压器	100	46.14	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2105	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线头道砬子四队支线08号头道砬子四队变压器	200	46.14	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2106	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线上寺库里分32号库里村变压器	100	46.11	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2107	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线朝阳村分线008号朝阳变压器	200	46.11	88	88	未进入负面清单	否	无	/

2108	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分连刀支连刀外小支004#连外小变压器(新)	30	46.1	13	13	未进入负面清单	否	无	/
2109	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分荒地二支9号荒地二变压器(新)	200	46.08	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2110	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	盛隆开发3#变压器	630	46.06	277	277	未进入负面清单	否	无	/
2111	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分三宝北支6号三宝北变压器	200	46.05	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2112	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线夏家分007号夏家村变压器	200	46.05	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2113	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线老城沟支线040号老城沟变压器	100	46.05	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2114	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带4号箱变2号配电变压器	500	46.02	220	220	未进入负面清单	否	无	/
2115	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线140号三人村变压器(新)	200	46.02	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2116	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线11左10变压器	315	46	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2117	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线电信局分线上01号夹河街里变压器	400	45.98	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2118	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线22#柱上变压器	315	45.97	139	139	未进入负面清单	否	无	/
2119	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线44右2(1.1)变压器配电变压器	400	45.96	176	176	未进入负面清单	否	无	/
2120	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线310号陡岭东台变变压器	200	45.96	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2121	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线永安小区1#配电站1#变压器	500	45.95	220	220	未进入负面清单	否	无	/

2122	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	君安小区3号箱变变压器 器配电变压器	315	45.94	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
2123	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线刘小堡 一队支线2号公变变压器 器	50	45.93	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2124	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	YHG_新北二线欧家分 19右6右2（顺福2#）1 开关间隔配电变压器	630	45.92	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
2125	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线54#被服 厂（直供十三）变压器 器	315	45.92	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
2126	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线大琵琶新 支线002号大琵琶新变 压器	200	45.92	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
2127	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线54左6左7右1 号柱上变压器	100	45.9	44	44	未进入负面 清单	否	无	/
2128	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	鑫花园箱变变压器间 隔配电变压器	200	45.9	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
2129	开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线机场北分 线6#变压器	160	45.88	71	71	未进入负面 清单	否	无	/
2130	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944 方晓线	10kV方晓线毛台分东 大支37号东大沟村变 压器	100	45.87	44	44	未进入负面 清单	否	无	/
2131	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	YHG_土口子林场住宅	200	45.87	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
2132	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线康西分003 号康西村变压器	315	45.84	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
2133	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	10kV永陵一线33号林 森变台变压器	200	45.84	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
2134	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线50	400	45.8	177	177	未进入负面 清单	否	无	/
2135	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线前腰一二 队分50号前腰一二队 变压器（新）	200	45.8	88	88	未进入负面 清单	否	无	/
2136	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线67柱上变 压器	200	45.78	88	88	未进入负面 清单	否	无	/

2137	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分031号施家北台变压器	200	45.78	88	88	未进入负面清单	否	无	/
2138	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左6支1#柱上变压器	200	45.72	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2139	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线21号柳圈沟村变压器	50	45.72	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2140	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	银行箱变变压器间隔配电变压器	400	45.69	177	177	未进入负面清单	否	无	/
2141	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八岭村二支线004号十八岭村二变压器	100	45.66	44	44	未进入负面清单	否	无	/
2142	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线北岭分线19号北岭变压器	50	45.66	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2143	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分养树台支001号养树村变压器	200	45.63	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2144	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分线13-变台	200	45.6	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2145	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线14左1柱上变压器1	200	45.59	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2146	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线太平沟分线13号太平沟变压器	200	45.59	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2147	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10kV新北二线欧家分12右5右5变压器	400	45.57	178	178	未进入负面清单	否	无	/
2148	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香墅湾三期2#箱变变压器配电变压器	630	45.56	280	280	未进入负面清单	否	无	/
2149	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线8右3-箱变1号变压器	315	45.56	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2150	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线12号政府台变压器	200	45.54	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2151	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线8	315	45.49	140	140	未进入负面清单	否	无	/
2152	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线峡河西三台分1号峡河西三台变压器	200	45.48	89	89	未进入负面清单	否	无	/

2153	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线小洛一二 队分线05号小洛一二 队变压器	200	45.48	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
2154	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线93号村办 林场变压器	100	45.48	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2155	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	辽东市场553台区第一 间隔配电变压器	400	45.48	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
2156	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线145#新 村变压器	200	45.47	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
2157	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分段 树支23号段树沟变压 器	80	45.45	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
2158	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	10kV南杂木二线华泰 支线002号邮局台变压 器	200	45.45	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
2159	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一号 线	河畔家园柱上变压器	200	45.45	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
2160	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线大柳树分 线富源支线2号富源变 台	200	45.44	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
2161	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	李其线187左1号柱上 变压器	100	45.42	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2162	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线258号榆 树二台变压器	100	45.42	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2163	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变444 三道线	10kV三道线大西沟分 046#大西沟变压器	50	45.42	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2164	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单 元杨林线	10kV杨林线庄家支线 003号庄家变压器	50	45.39	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2165	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 133东干线	10kV东干线124号小堡 村变压器	50	45.36	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
2166	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水60右2#	400	45.33	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
2167	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期2#箱变2# 变压器	400	45.3	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
2168	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线60左1 号柱上变压器	400	45.3	179	179	未进入负面 清单	否	无	/

2169	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—3环网柜—5#智能变—变压器	100	45.3	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2170	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和二期2#箱变出线间隔配电变压器	400	45.3	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2171	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线187号五龙一台变压器（新）	200	45.27	89	89	未进入负面清单	否	无	/
2172	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区3#配电站1#变压器	500	45.25	224	224	未进入负面清单	否	无	/
2173	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线103#大柳南台变压器	200	45.24	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2174	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线工农支1号牛毛沟变压器	200	45.23	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2175	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后堡一队分线01号后堡一队变压器	400	45.21	179	179	未进入负面清单	否	无	/
2176	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大东沟分线86号西堡变压器	50	45.18	22	22	未进入负面清单	否	无	/
2177	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期5#箱变变压器配电变压器	630	45.14	283	283	未进入负面清单	否	无	/
2178	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线后堡二三队支线01号后堡二三队变压器	200	45.12	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2179	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线头道沟分线108号头道沟变压器	100	45.12	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2180	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	YHG_工桓联线1#环网柜万众自维配电变压器	315	45.11	141	141	未进入负面清单	否	无	/
2181	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线东升分线009号东升变压器	400	45.11	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2182	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线016号前街变压器	200	45.11	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2183	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂分线001号五一厂沟里变压器	200	45.09	90	90	未进入负面清单	否	无	/

2184	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线惠民小区二期箱变3号变压器间隔配电变压器	250	45.09	112	112	未进入负面清单	否	无	/
2185	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线西谷二台分1号西谷二台变压器（新）	200	45.08	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2186	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际6#	630	45.07	283	283	未进入负面清单	否	无	/
2187	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城三期3#箱变配电变压器	500	45.06	225	225	未进入负面清单	否	无	/
2188	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分检查站支005号镰刀三台变压器	200	45.03	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2189	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分19右12新建变压器	400	45	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2190	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园1号台区柱上变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2191	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线东岭分线2#萝卜坎东岭变压器	100	45	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2192	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分12号上海浪一变压器（新）	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2193	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线北四平南台变压器	200	45	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2194	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜7#地块A	400	44.97	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2195	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分051号白家店二台变压器	400	44.97	180	180	未进入负面清单	否	无	/
2196	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江东支线006号江东变压器	100	44.97	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2197	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线西甸子分线01号西甸子变压器	200	44.96	90	90	未进入负面清单	否	无	/

2198	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器备用	315	44.95	142	142	未进入负面清单	否	无	/
2199	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线057号十八道岭五队变压器	50	44.94	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2200	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线23右4	160	44.93	72	72	未进入负面清单	否	无	/
2201	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线51-1变压器	315	44.89	142	142	未进入负面清单	否	无	/
2202	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	(农电局)间隔配电变压器	315	44.88	142	142	未进入负面清单	否	无	/
2203	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线101号赵家三台变压器(新)	200	44.85	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2204	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线01号小荒沟公二变压器	200	44.84	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2205	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线南沟分线22号河北变台变压器	50	44.82	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2206	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线板庙分线25号南大号变压器	100	44.82	45	45	未进入负面清单	否	无	/
2207	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线被服厂二台变压器	200	44.79	90	90	未进入负面清单	否	无	/
2208	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线头道沟支线1号头道沟变	50	44.78	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2209	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线道石沟分线42号道石沟外组变压器	50	44.76	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2210	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗北支线028号大央变压器	50	44.76	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2211	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线24右2右1柱上变压器	315	44.73	143	143	未进入负面清单	否	无	/
2212	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线团结村支线01号木业变台变压器	200	44.73	91	91	未进入负面清单	否	无	/

2213	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北5# 站内变压器	630	44.7	285	285	未进入负面 清单	否	无	/
2214	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	富贵佳苑2号箱变2#变 压器	400	44.7	181	181	未进入负面 清单	否	无	/
2215	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分3左 7号柱上变压器	100	44.7	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2216	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线下崴子支 线05号下崴子变压器	20	44.7	9	9	未进入负面 清单	否	无	/
2217	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子支 线3号甘井子变压器	200	44.69	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
2218	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线035号江 西小区台变压器	100	44.61	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2219	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线新抚供电2- 1#站内变压器	630	44.6	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
2220	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线108右5变台	200	44.58	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
2221	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线转弯 子三队支线001号转弯 子三队变压器	100	44.57	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2222	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户B区3 号箱变2号表第一间隔 配电变压器	630	44.57	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
2223	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分65#柱 上变压器	100	44.55	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
2224	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线松岗三台 分1号柱上变压器	200	44.55	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
2225	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线7变 压器	315	44.54	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
2226	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石8-2地块2#箱 变B	400	44.52	182	182	未进入负面 清单	否	无	/
2227	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线 高家沟支线16号椴子 沟三队变压器	50	44.52	23	23	未进入负面 清单	否	无	/
2228	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线东昌 分线40号东昌变压器	100	44.49	46	46	未进入负面 清单	否	无	/

2229	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线东一分 线信合支线04号信合 台变压器	400	44.48	182	182	未进入负面 清单	否	无	/
2230	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分线5 号变压器	200	44.46	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
2231	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟 村支线3号汪家沟村变 压器	200	44.46	91	91	未进入负面 清单	否	无	/
2232	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	YHG2819村北台区	100	44.43	46	46	未进入负面 清单	否	无	/
2233	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	10kV后安干线木器分 011号后安一台变压器	400	44.4	182	182	未进入负面 清单	否	无	/
2234	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号新华 书店变压器	400	44.4	182	182	未进入负面 清单	否	无	/
2235	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线 大石沟支线048号尤家 卜变压器	50	44.4	23	23	未进入负面 清单	否	无	/
2236	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045 大柳线	秋琳嘉苑2台区柱上变 压器	630	44.39	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
2237	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线32 变台	315	44.38	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
2238	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	起重分线4左1柱上变 压器	100	44.37	46	46	未进入负面 清单	否	无	/
2239	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	南干线66#-1箱台区第 一间隔配电变压器	630	44.37	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
2240	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线南甸队支线03号 南甸队变台变压器	100	44.34	46	46	未进入负面 清单	否	无	/
2241	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 133东干线	10kV东干线敬老院分 线40号庙西沟村变压 器	50	44.34	23	23	未进入负面 清单	否	无	/
2242	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分11左 013号抚挖机住宅2变 压器	315	44.32	144	144	未进入负面 清单	否	无	/

2243	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线汪良支019号汪良北1548变压器	200	44.31	91	91	未进入负面清单	否	无	/
2244	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线040号二级站变压器	100	44.31	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2245	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线74号张家卜变压器	100	44.31	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2246	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左1变压器	400	44.3	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2247	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支4#柱上变压器	400	44.28	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2248	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线124号夏园西村变压器	200	44.22	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2249	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线40	250	44.19	115	115	未进入负面清单	否	无	/
2250	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	YHG_下洼分线13望花房管处1开关间隔配电变压器	400	44.19	183	183	未进入负面清单	否	无	/
2251	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分57号北沟村变压器	100	44.19	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2252	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	金顺小区1号箱变变压器间隔配电变压器	630	44.17	289	289	未进入负面清单	否	无	/
2253	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带2号箱变1号配电变压器	500	44.16	229	229	未进入负面清单	否	无	/
2254	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线19号前进九队变压器	50	44.16	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2255	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线213号庙沟变压器	50	44.16	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2256	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所43#配变站01变压器	630	44.13	289	289	未进入负面清单	否	无	/
2257	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线夹皮沟分线1号夹皮沟变压器	50	44.1	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2258	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10KV榆岔线哈山分线02号哈山变台变压器	400	44.09	184	184	未进入负面清单	否	无	/

2259	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左3#柱上变压器	200	44.07	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2260	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	YHG_锦秀金源1#箱变第一间隔配电变压器	315	44.06	145	145	未进入负面清单	否	无	/
2261	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线33右4#柱上变压器	200	44.04	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2262	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线红土崖子支线3号红土崖子变压器	50	44.04	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2263	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继线253号南三家公用变一号变压器	50	44.04	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2264	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线046号树基沟公用变二号变压器	200	44.04	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2265	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	戈布南1号箱变1号变压器	315	44.03	145	145	未进入负面清单	否	无	/
2266	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线拐抹沟分线077号拐抹沟村变压器	200	44.03	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2267	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线15#右10右1-2箱(北)第一间隔配电变压器	500	44.02	230	230	未进入负面清单	否	无	/
2268	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线23右6	200	44.01	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2269	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线140左1	100	44.01	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2270	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	电宅分线9柱上变压器	200	43.98	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2271	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线220+1号暖泉子一队变压器	100	43.98	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2272	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线新区支线006号新区变压器	50	43.98	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2273	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线023号工区变压器(二批)	50	43.98	23	23	未进入负面清单	否	无	/

2274	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带2号箱变2号配电变压器	500	43.97	230	230	未进入负面清单	否	无	/
2275	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线59号美食城南516台区变压器	400	43.96	184	184	未进入负面清单	否	无	/
2276	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右6所带箱变配电变压器	250	43.94	115	115	未进入负面清单	否	无	/
2277	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分小东一台柱上变压器（分台）	200	43.89	92	92	未进入负面清单	否	无	/
2278	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分112号付哈村变压器	160	43.88	74	74	未进入负面清单	否	无	/
2279	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公变1号支线7号秀水甸公用变1号变压器	50	43.86	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2280	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线89#-2#箱变-2#变压器	400	43.85	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2281	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	昌图小区2#配变站2#变压器	500	43.84	231	231	未进入负面清单	否	无	/
2282	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线14左3#柱上变压器	100	43.83	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2283	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右2#所带5#箱变配电变压器	400	43.83	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2284	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分042#边强北台变压器	100	43.77	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2285	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线007号立交桥二号变压器	200	43.74	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2286	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线综合楼商住一号分线002号综合楼商住一号变压器	50	43.74	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2287	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线34号张道沟变压器	200	43.71	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2288	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	龙呈金湾小区1#-2台区第一间隔配电变压器	500	43.71	231	231	未进入负面清单	否	无	/

2289	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿家卜支线1号耿家卜变压器	200	43.7	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2290	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线026号肖家卜变压器	200	43.7	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2291	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变站1#变压器	500	43.68	232	232	未进入负面清单	否	无	/
2292	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城6#箱变变压器2	400	43.65	185	185	未进入负面清单	否	无	/
2293	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV五龙线185#五龙三台分2#变压器	200	43.65	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2294	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进支06号门进村台区变压器	200	43.65	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2295	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线62变压器	200	43.62	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2296	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线41+1柱上变压器	315	43.62	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2297	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线24	50	43.62	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2298	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线建联分003号建联鑫都变压器	315	43.62	146	146	未进入负面清单	否	无	/
2299	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线024号大沔阳七队变压器	100	43.62	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2300	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	10千伏南平二线安居南区4号箱式变电站变压器	630	43.59	292	292	未进入负面清单	否	无	/
2301	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线高河分线01号高河汀变台变压器	50	43.59	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2302	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线山嘴村支003号山嘴村变压器	200	43.58	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2303	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线小王家分009号小王家变压器	30	43.57	14	14	未进入负面清单	否	无	/

2304	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期南21#配电变压器	400	43.56	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2305	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线42教师公寓2号变压器	400	43.56	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2306	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右5#柱上变压器	200	43.56	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2307	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	水木山城1#箱变（二）出线间隔配电变压器	400	43.56	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2308	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线大王家分005号大王家变压器	100	43.56	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2309	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线173号红石五队变压器	100	43.55	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2310	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区2#配变站1#变压器	400	43.53	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2311	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线丰大分线071号大河东二台变压器	100	43.52	46	46	未进入负面清单	否	无	/
2312	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线教堂分线7变压器	80	43.51	37	37	未进入负面清单	否	无	/
2313	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓8号箱变变压器	400	43.5	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2314	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线362号公用变7号变压器	200	43.5	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2315	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线刘尔家园7-1号箱变变压器	630	43.49	293	293	未进入负面清单	否	无	/
2316	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线51#所带8#箱变变压器主用	315	43.49	147	147	未进入负面清单	否	无	/
2317	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线32号新世界北331变压器	400	43.48	186	186	未进入负面清单	否	无	/
2318	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线王油坊分线5号王油坊变压器	200	43.46	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2319	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分34号四会村变压器	315	43.45	147	147	未进入负面清单	否	无	/
2320	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右#2柱上变压器	315	43.4	147	147	未进入负面清单	否	无	/

2321	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线56#-1箱第一间隔配电变压器	315	43.4	147	147	未进入负面清单	否	无	/
2322	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042 新兴三线	10kV新兴三线双庙子南分线04号双庙子南变压器	200	43.38	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2323	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城3#箱变-1号变压器	400	43.35	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2324	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线93号小林子变压器	100	43.35	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2325	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线022号北三家三队变压器	200	43.32	93	93	未进入负面清单	否	无	/
2326	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线027号新农二台变压器	80	43.31	37	37	未进入负面清单	否	无	/
2327	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550 高阳线	金地2#箱式变出线201间隔配电变压器	400	43.29	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2328	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线大荒沟支线1号大荒沟变压器	50	43.29	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2329	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期3#箱变变压器配电变压器	630	43.27	294	294	未进入负面清单	否	无	/
2330	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951 北环线	10kV北环线兴禾分17右3号何家街四台变压器	400	43.23	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2331	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城1#箱变-1变压器	400	43.2	187	187	未进入负面清单	否	无	/
2332	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线4（阳光家园2#高层2）开关间隔配电变压器	630	43.2	295	295	未进入负面清单	否	无	/
2333	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	10kV通什线坎木分1号坎木东台区变压器	200	43.2	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2334	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线鹿厂支线12号二道沟公用变二变压器	100	43.2	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2335	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线新卜二队支线09号新卜二队公变变压器	20	43.2	9	9	未进入负面清单	否	无	/

2336	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右8	500	43.17	234	234	未进入负面清单	否	无	/
2337	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线#19柱上变压器	315	43.14	148	148	未进入负面清单	否	无	/
2338	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线33左4左3石油机械厂2#配电站变压器	630	43.14	295	295	未进入负面清单	否	无	/
2339	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南太分050号变压器	100	43.14	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2340	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线任家街水库支线23号任家街水库变压器	10	43.14	5	5	未进入负面清单	否	无	/
2341	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线东沟分线48号东沟村变压器	50	43.14	23	23	未进入负面清单	否	无	/
2342	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线4柱上变压器	315	43.11	148	148	未进入负面清单	否	无	/
2343	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线89左2#柱上变压器	400	43.11	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2344	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分27#德才房地产1#变压器	400	43.11	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2345	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线黄西坎分线003号黄西坎变压器	100	43.11	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2346	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线42#配变站2#开关间隔配电变压器	500	43.1	235	235	未进入负面清单	否	无	/
2347	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	劳模公寓2号箱变1号变压器	500	43.1	235	235	未进入负面清单	否	无	/
2348	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线9#所带23#箱变站内变	400	43.08	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2349	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右5号种子公司108变压器	200	43.08	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2350	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	YHG_歆海湖畔2#箱变2#表第一间隔配电变压器	400	43.08	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2351	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发2-1#站内变压器	315	43.05	148	148	未进入负面清单	否	无	/

2352	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线千金乡政府分9号乡政府变压器	200	43.05	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2353	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线37号汤图医院变压器	200	43.05	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2354	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏家堡5号支线1号夏家堡5号变压器	200	43.02	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2355	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工一线	清原易和广场小区1#箱变第一间隔配电变压器	800	43.02	376	376	未进入负面清单	否	无	/
2356	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	南杂木哥俩好花园箱变4#出线间隔配电变压器	400	42.99	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2357	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线沙河子后沟支线8号沙河子后沟变压器	20	42.98	9	9	未进入负面清单	否	无	/
2358	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北14-1#站内变压器	500	42.96	235	235	未进入负面清单	否	无	/
2359	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线35号前进西台变压器	200	42.96	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2360	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	戈布新区1#配电站1号变压器	315	42.95	148	148	未进入负面清单	否	无	/
2361	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右5左1变压器	400	42.93	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2362	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分矿支3号矿山机械锻造变压器	200	42.93	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2363	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线19左2	400	42.9	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2364	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线9智能变	400	42.9	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2365	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线40#1开关间隔配电变压器	400	42.88	188	188	未进入负面清单	否	无	/
2366	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变1#变压器	250	42.88	118	118	未进入负面清单	否	无	/

2367	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线48#石文街道变压器	400	42.87	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2368	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区1#配变站1#变压器	400	42.84	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2369	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线16号红帽沟115变压器	50	42.84	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2370	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线53号前进东台变压器	400	42.83	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2371	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线马塘分支05号马塘变台变压器	200	42.83	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2372	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	施家河西分台变压器	400	42.8	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2373	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	锦绣澜湾1#箱变变压器1	315	42.79	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2374	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线新屯一台分1号新屯一台变压器	200	42.78	94	94	未进入负面清单	否	无	/
2375	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	翠岭明珠2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	42.76	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2376	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10千伏黑石木线马家沟分线4号黑石木变压器	400	42.75	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2377	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	红透山棚户区A区公用箱变出线间隔配电变压器	315	42.73	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2378	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带16#箱变电站内变	400	42.72	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2379	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线粮库分线02号安置小区变台变压器	200	42.72	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2380	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园2号箱变东	200	42.72	95	95	未进入负面清单	否	无	/

2381	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线107号石鹏子南台变压器	200	42.7	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2382	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线57左6#箱式变电站	400	42.69	189	189	未进入负面清单	否	无	/
2383	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线石材分新发沟二台支4号新发沟二台变压器	100	42.68	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2384	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线33左2柱上变压器	250	42.67	118	118	未进入负面清单	否	无	/
2385	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分13变压器	315	42.67	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2386	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线048号移民小区变压器	100	42.66	47	47	未进入负面清单	否	无	/
2387	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线27左7#柱上变压器	315	42.63	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2388	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变151望花线	10kV抚农望花线(下)30号河东二队变压器	200	42.62	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2389	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线林场分线7#大孤家林场公用变三号变压器	200	42.6	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2390	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右6	315	42.57	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2391	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线254号杆金家二队变压器	200	42.57	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2392	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器备用	250	42.56	119	119	未进入负面清单	否	无	/
2393	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线下坎子支线1号下坎子公用变压器	160	42.56	76	76	未进入负面清单	否	无	/
2394	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线46号祥云小区307变压器	315	42.54	149	149	未进入负面清单	否	无	/
2395	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府2#箱变站内变压器	630	42.51	299	299	未进入负面清单	否	无	/

2396	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线019右003号黑石木205号变压器	400	42.51	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2397	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	高丽家园二期1#箱变配电变压器	400	42.48	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2398	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右2#	315	42.48	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2399	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	白云社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	42.45	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2400	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线46右1柱上变压器	200	42.42	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2401	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线52右1号柱上变压器	200	42.42	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2402	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块1#配变电站1#变压器	400	42.42	190	190	未进入负面清单	否	无	/
2403	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线林青分线003号林青变压器	100	42.42	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2404	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线永胜分线55号永胜二组变压器	50	42.42	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2405	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城1#配变电站1#变压器	315	42.41	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2406	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线9左1	160	42.4	76	76	未进入负面清单	否	无	/
2407	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线外和睦北台支线28号外和睦北台变压器	200	42.39	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2408	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线耿家台分线01号耿家变台变压器	100	42.39	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2409	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	清原麒麟苑小区1号箱变	288	42.39	137	137	未进入负面清单	否	无	/
2410	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线登厂新台分线003号登厂新台变压器	160	42.36	76	76	未进入负面清单	否	无	/
2411	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线南梁分线43号南梁变压器	50	42.36	24	24	未进入负面清单	否	无	/

2412	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-1#站内变压器	400	42.33	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2413	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线37左2变压器	400	42.33	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2414	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线21左1柱上变压器	315	42.32	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2415	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线16号响汉1#变压器	200	42.32	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2416	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线佟家沟分线41号佟家沟公变-后堡变压器	50	42.32	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2417	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线1右3号柱上变压器	100	42.3	48	48	未进入负面清单	否	无	/
2418	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵育才西小区	250	42.3	119	119	未进入负面清单	否	无	/
2419	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线197号马家店公变2号变压器	200	42.3	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2420	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-1#变压器	315	42.29	150	150	未进入负面清单	否	无	/
2421	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线122号蛤蟆沟变压器	200	42.29	95	95	未进入负面清单	否	无	/
2422	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分04号邱家二台区变压器	80	42.26	38	38	未进入负面清单	否	无	/
2423	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变电站变压器	400	42.24	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2424	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左7变台	200	42.24	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2425	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	龙呈金湾小区4#台区箱式变电站第一间隔配电变压器	500	42.24	239	239	未进入负面清单	否	无	/
2426	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线119号佟家变压器	100	42.21	48	48	未进入负面清单	否	无	/

2427	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	10千伏市内专线1号环网箱配出营销楼院内充电桩箱变变压器	400	42.2	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2428	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线257号山龙村变压器（新）	315	42.19	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2429	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块6#配变站2#变压器	400	42.18	191	191	未进入负面清单	否	无	/
2430	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线后三道河支049号后三道变压器	50	42.18	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2431	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北2#站内变压器	630	42.16	301	301	未进入负面清单	否	无	/
2432	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北9-1#站内变压器	630	42.16	301	301	未进入负面清单	否	无	/
2433	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	中戈南西戈干线43#箱变变压器配电变压器	630	42.16	301	301	未进入负面清单	否	无	/
2434	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分10#-二厂小区13#配电站2#变压器	315	42.1	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2435	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线红石砬子分线6号红石砬子变台	50	42.1	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2436	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线房申沟分线05号房申沟变台变压器	30	42.1	14	14	未进入负面清单	否	无	/
2437	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线古城分线15号古城公变变压器	400	42.1	192	192	未进入负面清单	否	无	/
2438	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线下洼分线11	200	42.08	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2439	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分9左2变压器	200	42.08	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2440	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线02号土产公司323变压器	160	42.08	77	77	未进入负面清单	否	无	/
2441	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器主用	250	42.05	120	120	未进入负面清单	否	无	/

2442	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线路家分线005号路家变压器	200	42.05	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2443	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线边条沟分线头道沟支线08号头道沟变台变压器	50	42.04	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2444	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(20)开关间隔配电变压器	500	42.02	240	240	未进入负面清单	否	无	/
2445	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线样子沟分线76号样子三队变压器	30	42	14	14	未进入负面清单	否	无	/
2446	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭4#箱变变压器	400	41.97	192	192	未进入负面清单	否	无	/
2447	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分12右4	315	41.97	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2448	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-2#箱变	315	41.97	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2449	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线西一分线保险支线01号保险变台变压器	250	41.95	120	120	未进入负面清单	否	无	/
2450	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内2号变压器	315	41.94	151	151	未进入负面清单	否	无	/
2451	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线8柱上变压器	400	41.92	192	192	未进入负面清单	否	无	/
2452	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线51#柱上变压器	400	41.88	192	192	未进入负面清单	否	无	/
2453	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线柳圈沟分线35号柳圈沟公用变变压器	50	41.88	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2454	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线靠山屯公用变分线03号靠山屯公用变变压器	200	41.88	96	96	未进入负面清单	否	无	/
2455	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线13号汤图西河住宅变压器	100	41.86	48	48	未进入负面清单	否	无	/

2456	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线柳青分 线国税支线04号国税 变台变压器	250	41.86	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
2457	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线庙沟分线 10号二砖家属房变变 压器	200	41.85	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
2458	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号	清原镇灾民住宅楼台 区箱式变电站第一间 隔配电变压器	400	41.85	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2459	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	10kV后安干线同安分 024号同安一台变压器	200	41.84	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
2460	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11# 箱式变电站高压间隔 配电变压器	400	41.82	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2461	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线位和分线 22号洞上西头变压器	50	41.82	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
2462	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线大南分 线149号三道关林家属 区变压器	200	41.76	96	96	未进入负面 清单	否	无	/
2463	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右8-箱变- 2#变压器	315	41.75	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
2464	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线榔头 沟公用变台区分线020 号榔头沟公用变台区 变压器	400	41.75	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2465	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线胜利分线9 号胜利村变压器	200	41.73	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2466	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线21支1	200	41.7	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2467	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线42号11 队变压器(二批)	200	41.7	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2468	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线英汉分 线英西支线02号英汉 西变压器	400	41.69	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2469	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中一线	福中一线0#环网柜配 出1#智能变01#变压器	400	41.67	193	193	未进入负面 清单	否	无	/

2470	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块1#配 变站1#变压器	500	41.66	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
2471	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线17左9左1#柱 上变压器	400	41.64	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2472	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线26变压器	400	41.64	193	193	未进入负面 清单	否	无	/
2473	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北干线新村8#-1 箱式变电站高压第一 间隔配电变压器	500	41.63	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
2474	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区8#箱变变压 器	315	41.62	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
2475	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线33#开 关间隔配电变压器	630	41.62	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
2476	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带4#箱 变站内变	315	41.59	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
2477	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	教委开发1#配变站1	400	41.58	194	194	未进入负面 清单	否	无	/
2478	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线东站分线 二队支线04号东站西 台变压器	200	41.58	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2479	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子分 线008号小甸子变压器	200	41.58	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2480	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线庙沟分线 22号南山变变压器	200	41.55	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2481	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟 分线43号甘井沟公变 变压器	100	41.55	48	48	未进入负面 清单	否	无	/
2482	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441 抚农马圈子 线	翔安家园箱式变电站 第一间隔配电变压器	200	41.52	97	97	未进入负面 清单	否	无	/
2483	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线荒地沟支线47号荒 地沟台变压器	50	41.52	24	24	未进入负面 清单	否	无	/
2484	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	凤和一线开源分线06	400	41.49	194	194	未进入负面 清单	否	无	/
2485	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线20智能变压 器	400	41.49	194	194	未进入负面 清单	否	无	/

2486	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线6右2柱上变压器1	315	41.46	153	153	未进入负面清单	否	无	/
2487	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	惠缘佳居小区4#配变 站2#变压器	400	41.46	194	194	未进入负面清单	否	无	/
2488	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线12左8变压器	200	41.46	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2489	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—4环网柜- 1#智能变	400	41.43	194	194	未进入负面清单	否	无	/
2490	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北部干线新村分 线19号教会变压器	50	41.4	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2491	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线下老坎 支线6号下老坎公用变 变压器	200	41.4	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2492	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线091#苏 子村台变压器	400	41.33	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2493	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线071号门 坎哨变压器	200	41.3	97	97	未进入负面清单	否	无	/
2494	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 435旺南线	10kV旺南线大荒沟支 线098号南岔变压器	200	41.25	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2495	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10kV清农北树线上二 道分线050号上二道沟 变压器	50	41.22	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2496	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线2右 1柱上变压器	315	41.21	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2497	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线外和睦支 线24号外和睦南台变 压器	200	41.21	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2498	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线新屯支线2 号新屯变压器	50	41.2	24	24	未进入负面清单	否	无	/
2499	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站2#变 压器	400	41.19	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2500	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期1#箱变 配电变压器	630	41.17	308	308	未进入负面清单	否	无	/
2501	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右#2柱上 变压器	315	41.17	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2502	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带11# 箱变电站内变	315	41.17	154	154	未进入负面清单	否	无	/

2503	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线8支3所带箱变变压器主用	315	41.17	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2504	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线鲍家西台柱上变压器	200	41.15	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2505	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	YHG_粮库12(深抚1.1)开关间隔配电变压器	630	41.14	308	308	未进入负面清单	否	无	/
2506	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线68柱上变压器	400	41.13	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2507	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块大自然二期10#配变站1#变压器	400	41.13	195	195	未进入负面清单	否	无	/
2508	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器备用	315	41.11	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2509	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线54号英联商场050台区箱式变电站出线间隔配电变压器	630	41.11	308	308	未进入负面清单	否	无	/
2510	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-1#箱变-2	400	41.1	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2511	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-8#箱变	250	41.09	122	122	未进入负面清单	否	无	/
2512	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变1#	315	41.08	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2513	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-2号变压器	400	41.04	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2514	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分前楼三台支2号前楼三台变压器	100	41.04	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2515	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南山城线	10kV南山城线政府住宅支线001号政府住宅变压器	80	41.03	39	39	未进入负面清单	否	无	/
2516	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家北山分线011号查家北山变压器	200	41	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2517	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线10柱上变压器	400	40.98	196	196	未进入负面清单	否	无	/

2518	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左3+1柱上变压器	400	40.98	196	196	未进入负面清单	否	无	/
2519	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左#5	315	40.98	154	154	未进入负面清单	否	无	/
2520	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线44#变压器	100	40.98	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2521	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线李家南台分线03号李家南台变压器	200	40.98	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2522	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线湾龙背分线29号茧厂沟变压器	50	40.98	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2523	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威一台	500	40.96	245	245	未进入负面清单	否	无	/
2524	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	503线19#右5-1箱第一间隔配电变压器	500	40.96	245	245	未进入负面清单	否	无	/
2525	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北4#站内变压器	630	40.95	309	309	未进入负面清单	否	无	/
2526	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	幼师小区1#配变站1#变压器	500	40.93	245	245	未进入负面清单	否	无	/
2527	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线尹家九队支线03号尹家九队台变压器	100	40.92	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2528	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西二分线08号粮食住宅变台变压器	200	40.89	98	98	未进入负面清单	否	无	/
2529	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2右4号火车站南607变压器	100	40.89	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2530	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	石油销售办公室1#配变站1号变压器	500	40.86	246	246	未进入负面清单	否	无	/
2531	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市2#箱变进线间隔配电变压器	400	40.86	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2532	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线23柱上变压器	250	40.83	123	123	未进入负面清单	否	无	/
2533	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400	40.83	197	197	未进入负面清单	否	无	/

2534	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新 农木下线	10kV木下线吴家分线 69号大洛下卜变压器	200	40.83	98	98	未进入负面 清单	否	无	/
2535	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线48号西 卜电井变压器	50	40.83	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2536	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线16柱上变 压器	250	40.8	123	123	未进入负面 清单	否	无	/
2537	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变 731四方台 线	10kV四方台线对窝沟 门支线005号对窝沟门 变压器	100	40.8	49	49	未进入负面 清单	否	无	/
2538	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线卜家沟 分线78号卜家沟变 压器	50	40.8	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2539	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区2#配变站 2#变压器	315	40.79	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
2540	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	抚顺经济开发区嘉禾 常青藤幼儿园	800	40.74	394	394	未进入负面 清单	否	无	/
2541	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线秀水甸公 用变支线2号秀水甸公 用变变压器	50	40.74	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2542	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块8#配 变站2#变压器	400	40.71	197	197	未进入负面 清单	否	无	/
2543	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线李其分6 号李其变压器	200	40.71	99	99	未进入负面 清单	否	无	/
2544	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东一 分线坎上支线03号坎 上变台变压器	200	40.71	99	99	未进入负面 清单	否	无	/
2545	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区3#箱变变 压器	315	40.7	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
2546	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线47右1柱上 变 压器	400	40.68	197	197	未进入负面 清单	否	无	/
2547	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	前甸北山一队台区柱 上变 压器	100	40.68	49	49	未进入负面 清单	否	无	/
2548	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线夏园政府 分支线01号夏园政府 变 压器	100	40.68	49	49	未进入负面 清单	否	无	/
2549	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线赵下分线 186号上王堡村变 压器	50	40.68	25	25	未进入负面 清单	否	无	/

2550	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线二龙支74号线薛家北变压器	200	40.67	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2551	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城5#配变站1#变压器	400	40.65	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2552	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	40.65	197	197	未进入负面清单	否	无	/
2553	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	旭晨家园三号箱变一号表高压第一间隔配电变压器	500	40.64	247	247	未进入负面清单	否	无	/
2554	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线11	315	40.63	156	156	未进入负面清单	否	无	/
2555	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利小学分线02号胜利小学变台变压器	50	40.62	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2556	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线代东沟公变支线1号代东沟公变变压器	50	40.62	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2557	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线72#开关间隔配电变压器	630	40.6	311	311	未进入负面清单	否	无	/
2558	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线东一地块2号楼分线001号东一地块2号楼变压器	160	40.54	79	79	未进入负面清单	否	无	/
2559	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩5#箱变变压器	630	40.53	312	312	未进入负面清单	否	无	/
2560	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线196号红石六队变压器	100	40.53	49	49	未进入负面清单	否	无	/
2561	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线134号上青变压器	200	40.52	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2562	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线环卫分线19#	250	40.51	124	124	未进入负面清单	否	无	/
2563	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分014号关口三台变压器	400	40.5	198	198	未进入负面清单	否	无	/
2564	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线008号颜家沟变压器	100	40.5	50	50	未进入负面清单	否	无	/

2565	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户B区4号箱式变电站配电变压器	630	40.48	312	312	未进入负面清单	否	无	/
2566	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线山龙1台分5号山龙二台变压器	100	40.47	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2567	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市变343草汪联线	10kV草汪联线上甸子支线4号上甸子变压器	160	40.45	79	79	未进入负面清单	否	无	/
2568	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线8号椴木沟公变变压器	50	40.44	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2569	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线106号西井三组变压器	100	40.44	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2570	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线28号针织住宅变压器	200	40.41	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2571	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线64号金家沟变压器	160	40.39	79	79	未进入负面清单	否	无	/
2572	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波湾分线7南波湾地下2.1开关间隔配电变压器	400	40.35	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2573	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线77号营城子村水果店变压器	100	40.35	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2574	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期1#箱变B	400	40.32	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2575	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	顺城小学西1#配电站变压器	500	40.32	248	248	未进入负面清单	否	无	/
2576	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分18左4#1箱变变压器间隔配电变压器	500	40.32	248	248	未进入负面清单	否	无	/
2577	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右5+1#柱上变压器	200	40.32	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2578	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	双阳花园3号台区柱上变压器	200	40.32	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2579	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线14左1#柱上变压器	200	40.26	99	99	未进入负面清单	否	无	/
2580	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭1#变压器	630	40.23	314	314	未进入负面清单	否	无	/

2581	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线6#	400	40.23	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2582	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线3右4#变压器	200	40.2	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2583	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线163号富江二组变压器	50	40.2	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2584	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府二台区箱变第一间隔配电变压器	500	40.19	249	249	未进入负面清单	否	无	/
2585	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线小流域支线20号孙焕文小流域变压器	5	40.18	2	2	未进入负面清单	否	无	/
2586	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线#90柱上变压器	400	40.17	199	199	未进入负面清单	否	无	/
2587	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右9	200	40.14	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2588	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线三道关支线07号水手一二队变压器	100	40.14	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2589	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线130号团飘变压器	50	40.14	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2590	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线五里分线五里上台支线02号五里上台变压器	200	40.12	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2591	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线101左1#学苑社区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	40.11	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2592	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线140号杆T接蔡家分线26号蔡家二台变压器	100	40.11	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2593	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线南台子分线004号南台子变压器	200	40.1	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2594	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	丹北小区1#箱变配电变压器	630	40.06	315	315	未进入负面清单	否	无	/
2595	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左4同城港湾1#变压器	400	40.05	200	200	未进入负面清单	否	无	/

2596	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线20支1号柱上变压器	100	40.05	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2597	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线九旺沟分线29号九旺沟变压器	20	40.05	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2598	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线前进九队分线33号下堡台变压器	100	40.04	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2599	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线老政府分线001号金马台区变压器	400	40.04	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2600	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	闫永刚	630	40.03	315	315	未进入负面清单	否	无	/
2601	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-1#箱变-1	400	40.02	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2602	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区2号箱变变压器配电变压器	400	40.02	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2603	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线97号北甸子变压器	50	40.02	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2604	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线19右1柱上变压器	315	40	158	158	未进入负面清单	否	无	/
2605	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线21号矿开发公司自维2开关间隔配电变压器	400	40	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2606	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线081号十八岭村一变压器	200	39.98	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2607	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区2#配变站2#变压器	500	39.97	250	250	未进入负面清单	否	无	/
2608	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区3#配变站变压器	630	39.97	315	315	未进入负面清单	否	无	/
2609	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线黄旗前堡支线03号黄旗前堡变压器	200	39.96	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2610	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	翰林苑小区2#配变站1#变压器	500	39.94	250	250	未进入负面清单	否	无	/

2611	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区2#配变电站	400	39.93	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2612	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭所2#2开关间隔配电变压器	400	39.92	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2613	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线大琵琶支线002号大琵琶变压器	400	39.92	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2614	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2B#箱变变压器	400	39.9	200	200	未进入负面清单	否	无	/
2615	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右#1柱上变压器	200	39.9	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2616	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	10千伏水库干线22左2号柱上变压器	100	39.9	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2617	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变电站2变压器	500	39.87	251	251	未进入负面清单	否	无	/
2618	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	挖掘机住宅1#配变电站1#变压器	630	39.87	316	316	未进入负面清单	否	无	/
2619	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线1#环网柜（天河1）开关间隔配电变压器	630	39.86	316	316	未进入负面清单	否	无	/
2620	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右#6变压器	500	39.86	251	251	未进入负面清单	否	无	/
2621	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线马郡二分1号马郡二台变压器（新）	400	39.86	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2622	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线董家街公用变分线20号董家街公用变变压器	50	39.84	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2623	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所带3#箱变-1#变压器	400	39.81	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2624	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线82号小五付甲变台变压器	100	39.81	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2625	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线半拉山1组支线4号半拉山1组变压器	100	39.81	50	50	未进入负面清单	否	无	/

2626	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所内1#配变电站变压器	500	39.8	251	251	未进入负面清单	否	无	/
2627	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分008号塔峪1535变压器	200	39.8	100	100	未进入负面清单	否	无	/
2628	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线20右1柱上变压器	400	39.78	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2629	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	富林家园2#台区配电变压器	250	39.78	126	126	未进入负面清单	否	无	/
2630	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吴家分线01号吴家变台变压器	100	39.77	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2631	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线北四平北台变压器	200	39.75	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2632	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线众志小区箱式变电站04号变压器间隔配电变压器	400	39.75	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2633	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线60右4柱上变压器	50	39.72	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2634	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大5号箱变变压器间隔配电变压器	400	39.72	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2635	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分195号佟家变压器	200	39.72	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2636	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线蚕种厂支线2号蚕种厂变压器	100	39.72	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2637	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线067号草甸变压器	100	39.72	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2638	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所44#配变电站变压器	500	39.71	251	251	未进入负面清单	否	无	/
2639	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	YHG_开发六线42#万科金域蓝湾2#A开关间隔配电变压器	630	39.7	317	317	未进入负面清单	否	无	/
2640	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线17-1变压器	400	39.69	201	201	未进入负面清单	否	无	/

2641	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线后兴安分7+1号后兴安分变压器	200	39.69	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2642	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	10kV高阳线明德小区1号箱变出线配电变压器	630	39.68	317	317	未进入负面清单	否	无	/
2643	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡一队分线002号王小卜变压器	315	39.68	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2644	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户A区2号箱变1号表配电变压器	630	39.67	317	317	未进入负面清单	否	无	/
2645	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV高阳线金湾雅居小区箱变变压器间隔配电变压器	400	39.66	201	201	未进入负面清单	否	无	/
2646	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线301号北沟村变压器	50	39.66	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2647	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小呼伦支线006号小呼伦变压器	200	39.65	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2648	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线122号椴子沟变压器	200	39.65	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2649	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	YHG_锦秀金源2#箱变配电变压器2	315	39.65	159	159	未进入负面清单	否	无	/
2650	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线东大道支线5号东大道变压器	160	39.64	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2651	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	煤研小区2#配变站1#变压器	250	39.62	126	126	未进入负面清单	否	无	/
2652	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分25号北关三队变压器(新)	400	39.6	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2653	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线陡岭沟支线058号陡岭沟南变压器	50	39.6	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2654	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	YHG_临江26+1(阳光家园1.1)开关间隔配电变压器	315	39.59	159	159	未进入负面清单	否	无	/

2655	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线26	400	39.57	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2656	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队公变	50	39.54	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2657	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗八组分线10号黄旗二组变压器	50	39.54	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2658	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线4左7	160	39.53	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2659	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线31号万隆物业1开关间隔配电变压器	500	39.52	252	252	未进入负面清单	否	无	/
2660	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线金鼎世纪城1#箱变变压器1间隔配电变压器	400	39.51	202	202	未进入负面清单	否	无	/
2661	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线王家店二台分1#王家店二台变压器	200	39.51	101	101	未进入负面清单	否	无	/
2662	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线261号代家堡变压器	100	39.51	50	50	未进入负面清单	否	无	/
2663	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区1#配变站1#变压器	500	39.49	253	253	未进入负面清单	否	无	/
2664	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	东方雅居3号第一间隔配电变压器	630	39.49	318	318	未进入负面清单	否	无	/
2665	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线123号宋家卜子变压器	100	39.48	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2666	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线哈塘沟分线1号哈塘沟变压器	50	39.48	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2667	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线柳树泉眼分线24号柳树泉眼变压器	50	39.48	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2668	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线水帘洞分线38号水帘洞北变压器	50	39.48	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2669	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线121号杨木二变压器	400	39.45	202	202	未进入负面清单	否	无	/

2670	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线木章支线章京二 队支线04号章京二队 变压器	200	39.45	101	101	未进入负面 清单	否	无	/
2671	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台SOHO配电站变压 器04间隔配电变压器	1000	39.44	506	506	未进入负面 清单	否	无	/
2672	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区3#配变 站1#变压器	400	39.42	202	202	未进入负面 清单	否	无	/
2673	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#53左3	160	39.41	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
2674	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4B#箱变变压 器	400	39.4	202	202	未进入负面 清单	否	无	/
2675	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线杨大堡 分线23号杨大堡变压 器	50	39.39	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2676	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线2#环网柜琥 珀泉配电站3	630	39.37	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
2677	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景2#箱变变压 器2	500	39.36	253	253	未进入负面 清单	否	无	/
2678	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线转弯 子分线南沟二台支线 南沟二台变压器	50	39.36	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2679	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长刘分线 41号刘大房变压器	50	39.36	25	25	未进入负面 清单	否	无	/
2680	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线大甸子支 线006号变压器	200	39.35	101	101	未进入负面 清单	否	无	/
2681	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线位和分线 吴家支线斗家支线34 号房申西变压器	200	39.24	102	102	未进入负面 清单	否	无	/
2682	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾2#B	400	39.21	203	203	未进入负面 清单	否	无	/
2683	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区17#配变站 1#变压器	400	39.21	203	203	未进入负面 清单	否	无	/
2684	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	南台花园二号箱变一 号表北第一间隔配电 变压器	400	39.21	203	203	未进入负面 清单	否	无	/

2685	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线13号石庙子变压器	200	39.2	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2686	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓3号箱变变压器	400	39.18	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2687	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲三分线028号五副甲三台变压器	50	39.18	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2688	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线33#-2箱变间隔配电变压器	500	39.17	254	254	未进入负面清单	否	无	/
2689	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线富平嘉苑2#变压器配电变压器	400	39.15	203	203	未进入负面清单	否	无	/
2690	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线黑沟子分线010号黑沟子台变压器	50	39.15	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2691	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线台安分线2#配变站1#变压器	315	39.14	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2692	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大8号箱变变压器间隔配电变压器	315	39.14	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2693	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线15#右11左1-1箱式变电站第一间隔配电变压器	630	39.14	320	320	未进入负面清单	否	无	/
2694	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文三队分006#石文三队分变压器	160	39.13	81	81	未进入负面清单	否	无	/
2695	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70+1#箱变1#变压器	315	39.12	160	160	未进入负面清单	否	无	/
2696	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供8#箱变	400	39.12	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2697	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线南关门砬子分线07号南关门砬子变压器	200	39.12	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2698	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清南二分9#-1箱(538)台区第一间隔配电变压器	400	39.12	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2699	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线29号黑石头变压器	50	39.12	25	25	未进入负面清单	否	无	/

2700	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线北甸分线02号北甸变压器	50	39.11	25	25	未进入负面清单	否	无	/
2701	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线070号楼南台区变压器	80	39.08	41	41	未进入负面清单	否	无	/
2702	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线马鹿沟养鸡场分线14号马路沟变压器	10	39.08	5	5	未进入负面清单	否	无	/
2703	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘四队分17号营盘四队变压器	100	39.03	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2704	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线001号管厂2号变压器	200	39	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2705	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园小区1#-1台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	38.98	321	321	未进入负面清单	否	无	/
2706	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线渠道西分002#农电楼变压器	400	38.96	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2707	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线红林分线86号贾屯公用变压器	100	38.96	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2708	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线政府分线002号政府变压器	250	38.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
2709	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变站2变压器	500	38.94	255	255	未进入负面清单	否	无	/
2710	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线45左2所带6#箱变变压器	400	38.94	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2711	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线孟家二台分24号孟家二台变压器	100	38.92	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2712	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14（天茂2）.1开关间隔配电变压器	400	38.91	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2713	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出2#配电室配电变压器1	400	38.91	204	204	未进入负面清单	否	无	/

2714	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分020号山城子一台变压器(新)	200	38.91	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2715	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站(新)	民政线	10kV抚农民政线杜家分60号浅沟村变压器(新)	400	38.88	204	204	未进入负面清单	否	无	/
2716	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分142号轿家变压器	50	38.88	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2717	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线得胜分线2号得胜变压器	50	38.88	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2718	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线183号白草甸变压器	200	38.88	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2719	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	君安小区2号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	38.86	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2720	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线82-1	630	38.84	322	322	未进入负面清单	否	无	/
2721	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线111#瓦房村变压器	160	38.83	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2722	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园小区2#-1台区第一间隔配电变压器	630	38.83	322	322	未进入负面清单	否	无	/
2723	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线土口子村分线006号土口子村变压器	400	38.82	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2724	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线5柱上变压器	315	38.81	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2725	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线新进小区支线001号新进小区变压器	160	38.8	82	82	未进入负面清单	否	无	/
2726	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线84号南天门变压器	200	38.78	102	102	未进入负面清单	否	无	/
2727	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	将军商场南2号配变站1号变压器	630	38.76	323	323	未进入负面清单	否	无	/

2728	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线鱼塘分线15#北沟二台变压器	50	38.76	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2729	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线37号木奇一号台区变压器	200	38.75	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2730	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分022号施家台区变压器	315	38.74	161	161	未进入负面清单	否	无	/
2731	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线赵下分线222号下王堡村变压器	200	38.73	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2732	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城6#配变站1#变压器	315	38.67	162	162	未进入负面清单	否	无	/
2733	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线22右2变台	315	38.67	162	162	未进入负面清单	否	无	/
2734	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线12号杆北四平北二台变压器	200	38.66	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2735	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线小三道分033号小三道变压器	100	38.64	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2736	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线65号 下一台变压器	100	38.64	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2737	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245 红透山线	10kV红透山线151号忠直门台区变压器	250	38.64	128	128	未进入负面清单	否	无	/
2738	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线13号小孤家变压器	100	38.64	51	51	未进入负面清单	否	无	/
2739	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线河南林场分线8号河南林场变压器	50	38.64	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2740	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线3#环网柜 (裕景上都3.1)	315	38.63	162	162	未进入负面清单	否	无	/
2741	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线23右3号电信局变压器	400	38.63	205	205	未进入负面清单	否	无	/
2742	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配变站2#变压器	500	38.62	257	257	未进入负面清单	否	无	/
2743	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变 变压器主用	250	38.62	128	128	未进入负面清单	否	无	/

2744	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线78所带箱变 配电变压器	250	38.62	128	128	未进入负面 清单	否	无	/
2745	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1- 2#箱式变电站高压间 隔配电变压器	400	38.61	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
2746	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线6右8右14	200	38.61	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
2747	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水2号箱变变压器 间隔配电变压器	400	38.61	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
2748	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	泊林铭郡3号箱变1号 变压器	315	38.6	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
2749	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	龙呈金湾3#高压第一 间隔配电变压器	500	38.56	257	257	未进入负面 清单	否	无	/
2750	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线47右3变台	160	38.55	82	82	未进入负面 清单	否	无	/
2751	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线43# 开 关间隔配电变压器	630	38.55	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
2752	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线宏兴集 团支线001号宏兴集团 台变压器	100	38.55	51	51	未进入负面 清单	否	无	/
2753	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区3号箱变1号 变压器	315	38.54	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
2754	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线南大棚分 015号山城子南大棚变 压器	50	38.52	26	26	未进入负面 清单	否	无	/
2755	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线栗子分084 号栗子台变压器	200	38.51	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
2756	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942 五东二线	东沟小区4#配变站1# 变压器	500	38.5	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
2757	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号 所带3号箱变1号配电 变压器	500	38.5	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
2758	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线清沟子分 线6号清沟子变压器	200	38.5	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
2759	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左2#柱上 变压器	200	38.49	103	103	未进入负面 清单	否	无	/

2760	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化小区4#配变站间 间隔配电变压器	500	38.46	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
2761	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期4#配变站 2#变压器	400	38.46	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
2762	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	君安小区1号箱变出线 间隔配电变压器	400	38.46	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
2763	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	抚挖机住宅2#箱变变 压器	630	38.44	325	325	未进入负面 清单	否	无	/
2764	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线修理连分 20号变压器	100	38.44	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2765	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV上年线小寨子二 台支3号小寨子村柱上 变压器	100	38.43	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2766	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV北部干线12左3号 读秀花园348变压器	400	38.42	206	206	未进入负面 清单	否	无	/
2767	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右3	315	38.41	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2768	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变 站1#变压器	315	38.38	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2769	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2#配变站1# 变压器	400	38.37	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2770	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线68#-2#箱变- 2#变压器	400	38.37	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2771	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改三号131台区 第一间隔配电变压器	315	38.36	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2772	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区6#箱变变 压器	315	38.35	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2773	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	华城小区箱变变压器 间隔配电变压器	400	38.34	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2774	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 243抚农五 龙线	10千伏抚农五龙线腰 堡四台分5号腰堡四台 变压器	200	38.34	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
2775	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346 阿及干线	10kV阿及干线前藏子 分线2号前藏子变压器	200	38.34	103	103	未进入负面 清单	否	无	/
2776	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246 黑石木线	10kV黑石木线017左 001号老乡政府变压器	200	38.34	103	103	未进入负面 清单	否	无	/

2777	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线长垄地支002号长垄地变压器	200	38.33	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2778	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右1教师公寓1#间隔配电变压器	630	38.32	326	326	未进入负面清单	否	无	/
2779	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓2-1号箱变变压器	400	38.31	207	207	未进入负面清单	否	无	/
2780	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线28	200	38.31	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2781	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线庄家支052号庄西河变压器	50	38.31	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2782	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线1变台	160	38.29	83	83	未进入负面清单	否	无	/
2783	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	10kV金地小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	38.28	207	207	未进入负面清单	否	无	/
2784	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分096号夏家台变压器	50	38.28	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2785	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线10#椴木沟公变二号变压器	200	38.28	103	103	未进入负面清单	否	无	/
2786	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左2左1#柱上变压器	200	38.25	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2787	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线响汉6号变台	400	38.25	207	207	未进入负面清单	否	无	/
2788	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线150号大堡河南变压器	20	38.25	10	10	未进入负面清单	否	无	/
2789	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线马海分线032号马海变压器	100	38.25	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2790	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线林场工区支线2号林场工区变压器	100	38.25	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2791	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	郎台联线	郎台联线37	100	38.24	52	52	未进入负面清单	否	无	/

2792	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065 新兴四线	10kV新兴四线西三分 线02号生产资料台变 压器	500	38.24	259	259	未进入负面 清单	否	无	/
2793	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线015号北口 前变压器	100	38.24	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2794	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14 (14)开关间隔配电 变压器	400	38.22	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2795	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线37右3柱上变 压器	315	38.21	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2796	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府6#变压器	630	38.21	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
2797	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线7柱上变压器	315	38.19	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2798	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	高丽街箱变新1配电变 压器	630	38.16	327	327	未进入负面 清单	否	无	/
2799	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救 兵线	10kV救兵线孙家分044 号小桥村变压器	100	38.16	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2800	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区住宅 配电室1#变压器间隔 配电变压器	800	38.14	415	415	未进入负面 清单	否	无	/
2801	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭2#箱变变压 器	400	38.13	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2802	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线011号红 西街变压器	400	38.13	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
2803	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北部干线20号三 星宾馆东303变压器	315	38.13	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
2804	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园二期三号箱 变一号变压器配电变 压器	250	38.12	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
2805	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	北怡家园114第一间隔 配电变压器	500	38.11	259	259	未进入负面 清单	否	无	/
2806	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和 路北5号箱变变压器	630	38.1	327	327	未进入负面 清单	否	无	/
2807	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块5#配 变站1#变压器	400	38.1	208	208	未进入负面 清单	否	无	/

2808	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-1# 变压器	250	38.08	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
2809	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线汪家沟 分线30号汪家沟公用 变变压器	200	38.08	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
2810	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老 分柏家大堡支002号大 堡台区变压器	400	38.07	208	208	未进入负面 清单	否	无	/
2811	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑6#箱变1#变 压器	315	38.06	164	164	未进入负面 清单	否	无	/
2812	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线尹家七队支线尹家 五队支线06号尹家五 队变压器	100	38.04	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2813	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544 上邵线	10kV上邵线韩家分线 50号韩家变台变压器	200	38.04	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
2814	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	YHG 新区一（十二方 块二中2.1）开关间隔2 配电变压器	315	38	164	164	未进入负面 清单	否	无	/
2815	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园小区3#-1台 区第一间隔配电变压 器	630	38	328	328	未进入负面 清单	否	无	/
2816	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346 阿及干线	10kV阿及干线069号阿 及村（东）变压器	315	37.99	164	164	未进入负面 清单	否	无	/
2817	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区2#配变 站2#变压器	500	37.98	260	260	未进入负面 清单	否	无	/
2818	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线56柱上变压 器	160	37.95	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
2819	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分线 木章支线章京西卜支 线04号章京西卜变压 器	100	37.95	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2820	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线丰大分 线008号粮库家属变压 器	100	37.95	52	52	未进入负面 清单	否	无	/
2821	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线51右1左12右 3左1	50	37.92	26	26	未进入负面 清单	否	无	/

2822	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新5-1#配电变压器	400	37.92	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2823	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线105号小台沟变压器（新）	100	37.92	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2824	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块11#配变站1#变压器	400	37.89	208	208	未进入负面清单	否	无	/
2825	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线小洛四队分线08号小洛四队变压器	100	37.89	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2826	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线公用变5号分线7号公用变5号变压器	200	37.88	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2827	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线55#1箱变间隔配电变压器	630	37.87	328	328	未进入负面清单	否	无	/
2828	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变1-2#开关间隔配电变压器	630	37.87	328	328	未进入负面清单	否	无	/
2829	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网柜带李石8-2地块1#箱变B	400	37.86	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2830	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区1#配变站2#变压器	400	37.86	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2831	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区2#配变站1#变压器	500	37.86	261	261	未进入负面清单	否	无	/
2832	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线189号后邓二变压器	400	37.86	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2833	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟公用变支线2号苇塘沟公用变变压器	50	37.86	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2834	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	37.83	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2835	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线20+1支1#柱上变压器	200	37.83	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2836	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线09号刘家河东台变压器	400	37.83	209	209	未进入负面清单	否	无	/

2837	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际2号箱变压器	400	37.8	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2838	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线055号刘三队变压器	100	37.8	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2839	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线001号101台区变压器	160	37.8	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2840	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	安格药业线	城郊供电所充电桩	400	37.8	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2841	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际1#配变站2#变压器	500	37.79	261	261	未进入负面清单	否	无	/
2842	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	格林书香苑4#配变站2#变压器	315	37.78	164	164	未进入负面清单	否	无	/
2843	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线19柱上变压器1	200	37.77	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2844	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线南台9#配变站变压器	400	37.77	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2845	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线1号政府变压器	200	37.77	104	104	未进入负面清单	否	无	/
2846	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线附中西配变站2#变压器	315	37.75	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2847	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右2	315	37.74	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2848	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	永陵夜港变压器	400	37.74	209	209	未进入负面清单	否	无	/
2849	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分170号阁老一变压器	200	37.7	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2850	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分蔡家支三家子河东柱上变压	100	37.68	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2851	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变2#变压器	315	37.68	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2852	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	大连中环房地产开发7#智能变间隔配电变压器	400	37.65	209	209	未进入负面清单	否	无	/

2853	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左6#柱上变压器	200	37.65	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2854	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线46号山崴子变压器	50	37.65	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2855	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线龙王庙分线23号龙王庙变压器	100	37.65	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2856	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线70号城郊林场住宅变压器	200	37.64	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2857	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左3	315	37.62	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2858	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高二线	小泗水1号箱变变压器间隔配电变压器	400	37.62	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2859	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分小东支001号小东二台区变压器	50	37.62	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2860	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右7#柱上变压器	400	37.59	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2861	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	北部干线41	315	37.56	165	165	未进入负面清单	否	无	/
2862	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右4-1#箱变1#变压器	400	37.56	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2863	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分佟家三台支10号佟家三台变压器	100	37.56	52	52	未进入负面清单	否	无	/
2864	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块3#箱变2#变压器	250	37.54	131	131	未进入负面清单	否	无	/
2865	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	龙呈金湾小区1#-1(1511)台区第一间隔配电变压器	500	37.54	262	262	未进入负面清单	否	无	/
2866	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	10千伏将戈联线41右1号箱变配电变压器	400	37.53	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2867	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河清东支3号河清东变压器	200	37.53	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2868	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线苗沿分线074号下大卜变压器	400	37.53	210	210	未进入负面清单	否	无	/

2869	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线9左1#柱上变压器	400	37.5	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2870	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带5号箱变1号配电变压器	400	37.5	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2871	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线长岭三组分5号长岭三组变压器	200	37.48	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2872	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所7#配变电站变压器	400	37.47	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2873	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	五东二线22右5变压器	200	37.47	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2874	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线杨树支线09号杨树河南变压器.	100	37.47	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2875	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	中天三线	10千伏中天三线万达停车场1#箱式变电站变压器	630	37.46	331	331	未进入负面清单	否	无	/
2876	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐村01号康乐村变压器	200	37.45	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2877	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#二厂小区4#箱变1#变压器	400	37.44	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2878	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分线#18变压器	400	37.44	210	210	未进入负面清单	否	无	/
2879	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线兴林嘉苑支线02号变台变压器	200	37.44	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2880	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线247号林家沟变压器	100	37.44	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2881	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北5#站内变压器	630	37.43	331	331	未进入负面清单	否	无	/
2882	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	二十二方块18#箱变2#变压器	500	37.41	263	263	未进入负面清单	否	无	/
2883	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑5#箱变1#变压器	400	37.38	210	210	未进入负面清单	否	无	/

2884	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈四台支7号塔二丈四台变压器	200	37.38	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2885	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线59号加油站变压器	200	37.38	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2886	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线富平嘉苑3#配电变压器	160	37.35	84	84	未进入负面清单	否	无	/
2887	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市村分线2号草市1队变压器	200	37.34	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2888	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线91#-3#箱变-1#变压器	315	37.33	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2889	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左11变台	315	37.33	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2890	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线14号变压器	315	37.33	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2891	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓1#配变站2#变压器	400	37.32	211	211	未进入负面清单	否	无	/
2892	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线管厂支线004号车队台变压器	200	37.32	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2893	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线马家大院支线039号马家大院变压器	50	37.32	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2894	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线37号南天门村变压器	200	37.32	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2895	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方块开闭所J座1#开关间隔1配电变压器	630	37.3	332	332	未进入负面清单	否	无	/
2896	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线6#所带20#箱变站内变	315	37.3	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2897	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线夏堡分线15号夏家堡村2号变压器	100	37.29	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2898	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平一支003号和平大队1503变压器	200	37.28	105	105	未进入负面清单	否	无	/

2899	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线关家支线何家分支线01号何家变压器	200	37.28	105	105	未进入负面清单	否	无	/
2900	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区2号箱变1号变压器	315	37.27	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2901	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线惠民小区箱式变电站001号1号负荷柜间隔配电变压器	315	37.27	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2902	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站1#变压器	250	37.25	132	132	未进入负面清单	否	无	/
2903	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线水炉分线4右2	315	37.24	166	166	未进入负面清单	否	无	/
2904	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分77号杆72台区	400	37.2	211	211	未进入负面清单	否	无	/
2905	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品5#箱变间隔配电变压器	630	37.17	333	333	未进入负面清单	否	无	/
2906	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线冷沟分线11号冷沟公变变压器	50	37.17	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2907	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线193号新卜三队变压器	50	37.17	26	26	未进入负面清单	否	无	/
2908	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分37#	160	37.16	85	85	未进入负面清单	否	无	/
2909	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分区综合楼支线01号综合楼台变压器	200	37.16	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2910	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10千伏关岭干线台山分线72#台山河西2台区变压器	200	37.14	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2911	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分杜家支7号变压器（新）	200	37.14	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2912	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平镇内分线003号大四平二台变压器	400	37.14	211	211	未进入负面清单	否	无	/
2913	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区24#配变站配电变压器	400	37.11	212	212	未进入负面清单	否	无	/

2914	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸6号箱变变压器	630	37.11	333	333	未进入负面清单	否	无	/
2915	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线六家子分056号北房子村变压器	100	37.11	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2916	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线西山支14号长岭七组变压器	100	37.11	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2917	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线烟筒沟分线043号烟筒沟变压器	200	37.11	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2918	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府4#变压器	630	37.1	333	333	未进入负面清单	否	无	/
2919	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线38号苇一队西变压器	400	37.1	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2920	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	新东二线装饰分线3变压器	400	37.08	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2921	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线55右4-3号变压器	400	37.08	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2922	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线007号林业站变压器	100	37.08	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2923	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线小三道分005号前二道南台变压器	100	37.05	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2924	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线位和分线98号和睦西台变压器	200	37.01	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2925	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线马前寨堡里支线3号马前寨村变压器	315	37	167	167	未进入负面清单	否	无	/
2926	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区1#配变站2#变压器	400	36.99	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2927	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线育才小区分线供热支线02号合作七号楼变压器	200	36.99	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2928	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	幸福城5#配变站2#变压器	315	36.98	167	167	未进入负面清单	否	无	/

2929	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444 抚农马金线	10kV抚农马金线马金八队分31号马金八队变压器	200	36.96	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2930	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线腰卜支004号腰卜变压器	200	36.96	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2931	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东二分线工业楼支线02号工业楼台变压器	250	36.96	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2932	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分线038号大南沟变压器	50	36.96	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2933	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线建设大厦分线18号建委大厦536台区箱式变压器第一间隔配电变压器	500	36.96	265	265	未进入负面清单	否	无	/
2934	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线铁道分线006号铁道南变压器	50	36.96	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2935	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居2#配变站2#变压器	315	36.95	167	167	未进入负面清单	否	无	/
2936	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线#31柱上变压器	250	36.94	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2937	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	演工联线37左4变压器	100	36.9	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2938	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块1#配变站2#变压器	400	36.9	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2939	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	10千伏新太干线古石分线6右5右1号柱上变压器	200	36.9	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2940	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线80+1左1#柱上变压器	200	36.9	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2941	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分小东三台柱上变压器（分台）	200	36.9	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2942	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线61号北茶棚变压器	400	36.9	212	212	未进入负面清单	否	无	/
2943	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站1#变压器	400	36.87	213	213	未进入负面清单	否	无	/

2944	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线关东厂支线32号关东厂变压器	50	36.87	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2945	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线金木沟村东支线006号金木沟村西变压器	400	36.85	213	213	未进入负面清单	否	无	/
2946	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜7#	200	36.84	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2947	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	县局关岭85#台区柱上变压器	200	36.84	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2948	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线后屯公用支线13号后屯公用变压器	50	36.84	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2949	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线1#箱变变压器	315	36.83	167	167	未进入负面清单	否	无	/
2950	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分腰二支线18#变台	100	36.81	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2951	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线195号下湾子二号变压器	200	36.81	106	106	未进入负面清单	否	无	/
2952	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	东六专线东六路开闭所26#配变电站变压器	630	36.8	335	335	未进入负面清单	否	无	/
2953	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带6#箱变站内变	315	36.79	168	168	未进入负面清单	否	无	/
2954	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线50号县社513台区变压器	500	36.79	266	266	未进入负面清单	否	无	/
2955	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分2-配电站二厂小区7#配电站	500	36.74	266	266	未进入负面清单	否	无	/
2956	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	千金二线13支4柱上变压器	400	36.72	213	213	未进入负面清单	否	无	/
2957	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线61右005号台区	100	36.72	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2958	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北8-1#站内变压器	630	36.7	336	336	未进入负面清单	否	无	/
2959	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-2	400	36.69	213	213	未进入负面清单	否	无	/

2960	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#37	250	36.67	133	133	未进入负面清单	否	无	/
2961	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	1#配电站变压器间隔1 配电变压器（新苑小区2#开闭所配出6A-2# 配电室配电变压器）	400	36.66	213	213	未进入负面清单	否	无	/
2962	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线高家分2 左5号台区变压器	200	36.66	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2963	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线183号黄旗 五组变压器	50	36.66	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2964	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244 清农北树线	10kV清农北树线152号 树基沟变压器	200	36.66	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2965	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三连线	锦三连线充电桩箱变 配电变压器	630	36.65	336	336	未进入负面清单	否	无	/
2966	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远羊城二期4#箱变变 压器	630	36.61	336	336	未进入负面清单	否	无	/
2967	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美 墅二期4箱变-变压器	630	36.6	336	336	未进入负面清单	否	无	/
2968	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线附件 厂支线003号附件厂变 压器	200	36.6	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2969	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁连线	花仁连线国化分线15	250	36.58	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2970	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城府一线	YHG_城府一线23开关 间隔配电变压器	500	36.58	267	267	未进入负面清单	否	无	/
2971	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线104高科公寓 A	400	36.57	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2972	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线36#柱上变压 器	400	36.54	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2973	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV新农河南线东一 分线果品支线03号果 品变台变压器	160	36.53	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2974	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线56左9 左1号柱上变压器	100	36.51	53	53	未进入负面清单	否	无	/
2975	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线16左1#柱上 变压器	200	36.51	107	107	未进入负面清单	否	无	/

2976	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左2#柱上变压器	200	36.51	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2977	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104右3变压器	200	36.51	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2978	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左1#	315	36.51	168	168	未进入负面清单	否	无	/
2979	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线074号后腰一队变压器	160	36.49	86	86	未进入负面清单	否	无	/
2980	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分115号迟家变压器	100	36.48	54	54	未进入负面清单	否	无	/
2981	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线北道北支线08号北道北变台变压器	315	36.48	169	169	未进入负面清单	否	无	/
2982	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线红石一队分线01号红石一队变压器	200	36.48	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2983	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10千伏罗圈沟线王小卜公用变三号线5号王小卜公用变三号变压器	50	36.48	27	27	未进入负面清单	否	无	/
2984	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	清风丽景小区1#第一间隔配电变压器	400	36.48	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2985	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线69左3+1支2柱上变压器	400	36.45	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2986	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线土口子村分线010号公用变2号变压器	200	36.44	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2987	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑4号箱变2#变压器	400	36.42	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2988	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站2#变压器	250	36.42	134	134	未进入负面清单	否	无	/
2989	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石分187号青石二队变压器	100	36.42	54	54	未进入负面清单	否	无	/
2990	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线14号马峰沟台变变压器	100	36.42	54	54	未进入负面清单	否	无	/

2991	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线大沙沟分线008号大沙沟变压器	200	36.42	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2992	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3B#箱变变压器	400	36.4	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2993	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区5-1号箱变变压器	400	36.39	214	214	未进入负面清单	否	无	/
2994	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右5左3#柱上变压器	100	36.39	54	54	未进入负面清单	否	无	/
2995	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线30号菜队变台变压器	200	36.39	107	107	未进入负面清单	否	无	/
2996	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	YHG_开四二线 4#南1开关间隔配电变压器	500	36.38	268	268	未进入负面清单	否	无	/
2997	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭3#箱变变压器	630	36.38	338	338	未进入负面清单	否	无	/
2998	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分通什支007号通什村变压器	400	36.36	215	215	未进入负面清单	否	无	/
2999	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线2号大边沟变压器	200	36.36	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3000	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线10号坑许变压器	50	36.36	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3001	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线巨里支线6号巨匠沟变压器	100	36.33	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3002	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林加油站电动箱式变电站配电变压器	630	36.32	338	338	未进入负面清单	否	无	/
3003	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线马金二队支4号马金二队变压器(新)	315	36.32	169	169	未进入负面清单	否	无	/
3004	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左3#柱上变压器	200	36.3	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3005	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线火车站分线2号西街一表变压器	200	36.3	107	107	未进入负面清单	否	无	/
3006	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线双岭沟支线1号双岭沟变压器	50	36.24	27	27	未进入负面清单	否	无	/

3007	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线056号刘山三台变压器	200	36.23	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3008	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块13#配变站1#变压器	250	36.22	134	134	未进入负面清单	否	无	/
3009	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线市场分线09号市场变台变压器	400	36.2	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3010	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线道班分线002号道班变压器	50	36.2	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3011	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线瓦厂分8号田屯水井变压器	100	36.18	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3012	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和二期3#箱变出线间隔配电变压器	500	36.16	269	269	未进入负面清单	否	无	/
3013	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线116号东猴四组变压器	50	36.16	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3014	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城2#箱变变压器	630	36.15	339	339	未进入负面清单	否	无	/
3015	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分线9右3右1#柱上变压器	200	36.15	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3016	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线15智能变压器	400	36.15	215	215	未进入负面清单	否	无	/
3017	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线4支31#柱上变压器	400	36.12	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3018	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背分线28号湾龙背变压器	50	36.12	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3019	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘苇塘沟支线10号甘苇塘沟变压器	50	36.12	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3020	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队分5	315	36.1	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3021	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线29左4号将军尚层2#变压器	400	36.08	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3022	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线下堡村支线2号下堡村变压器	200	36.06	108	108	未进入负面清单	否	无	/

3023	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线284号徐家二台变压器	100	36.05	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3024	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅一期3箱变-02	400	36.03	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3025	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线2#环网柜(裕景上都1)	315	36.03	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3026	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-02	315	36	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3027	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园9号台区第一间隔配电变压器	200	36	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3028	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV工业二号线556台区第一间隔配电变压器	400	36	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3029	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	龙昇湖畔1#箱变1号变压器间隔配电变压器	630	35.97	340	340	未进入负面清单	否	无	/
3030	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线朱家分线003号朱家台区变压器	160	35.93	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3031	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-1#站内变压器	400	35.91	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3032	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线9#变压器	400	35.91	216	216	未进入负面清单	否	无	/
3033	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分线15右3柱上变压器	200	35.91	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3034	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线吉顺小区1号箱变2号变压器	315	35.9	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3035	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	永安小区2#配变站2#变压器	630	35.87	341	341	未进入负面清单	否	无	/
3036	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-1#变压器	315	35.87	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3037	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	风和联线	YHG_工行分线5左1望花房产开发经营3开关间隔1配电变压器	500	35.84	271	271	未进入负面清单	否	无	/
3038	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线小林南分002号小林南变压器	400	35.84	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3039	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线青石村支3号青石村变压器	200	35.84	108	108	未进入负面清单	否	无	/

3040	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线惠民小区二期箱变4号变压器间隔配电变压器	250	35.81	135	135	未进入负面清单	否	无	/
3041	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线1#变压器	800	35.79	434	434	未进入负面清单	否	无	/
3042	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	3智能变	315	35.77	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3043	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线5柱上变压器	200	35.76	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3044	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左3柱上变压器	200	35.76	108	108	未进入负面清单	否	无	/
3045	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	挪威二台	400	35.76	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3046	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10千伏北阳沟线四道碱厂公用变2号分线10号四道碱厂公用变2号变压器	50	35.76	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3047	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线94#杆所带箱变变压器备用	315	35.75	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3048	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线新村分线22右12号幸福家园东328变压器	160	35.75	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3049	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带12#箱变站内变	400	35.73	217	217	未进入负面清单	否	无	/
3050	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线家和花园分线002号家和花园二台变压器	100	35.7	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3051	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线根艺市场支线02号根艺市场变压器	200	35.7	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3052	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线120号公变一号变压器	160	35.7	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3053	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线22左2左4#柱上变压器	315	35.68	171	171	未进入负面清单	否	无	/
3054	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线温家一台分005号温家一台变压器	400	35.67	217	217	未进入负面清单	否	无	/

3055	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线184号梁家卜子变压器	100	35.66	54	54	未进入负面清单	否	无	/
3056	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨村公用变支线5号中寨村公用变变压器	160	35.66	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3057	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站3号变压器	800	35.64	435	435	未进入负面清单	否	无	/
3058	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	万豪干线24	200	35.64	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3059	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	泵站二线43右4+1变压器	200	35.55	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3060	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭所1#1开关间隔配电变压器	500	35.55	272	272	未进入负面清单	否	无	/
3061	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	馨新家园箱变高压第一间隔配电变压器	500	35.55	272	272	未进入负面清单	否	无	/
3062	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所5#配变站变压器	500	35.52	272	272	未进入负面清单	否	无	/
3063	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左20#柱上变压器	200	35.52	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3064	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左2#带6#箱变变压器	400	35.52	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3065	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21 2号箱变高压间隔配电变压器	400	35.5	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3066	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	顺安分线#2变压器	400	35.49	218	218	未进入负面清单	否	无	/
3067	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线三教寺支线30号双庙子北台变压器	160	35.48	87	87	未进入负面清单	否	无	/
3068	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块1#箱变变压器间隔配电变压器	630	35.47	344	344	未进入负面清单	否	无	/
3069	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右13#柱上变压器	200	35.46	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3070	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	前甸万胜新区台区配电变压器	630	35.46	344	344	未进入负面清单	否	无	/

3071	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线57号鲜 四队台变压器	100	35.46	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3072	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 133东干线	10kV东干线代东沟支 线35号代东沟变压器	50	35.46	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3073	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线新民屯 岐线10号新民屯变 压器	200	35.46	109	109	未进入负面 清单	否	无	/
3074	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线江套子分 线05号江套子变 压器	50	35.45	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3075	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园2#箱变-1变 压器	315	35.43	172	172	未进入负面 清单	否	无	/
3076	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱2 号箱变1号变压器	400	35.43	218	218	未进入负面 清单	否	无	/
3077	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线东靠山分 14号东靠山村变 压器	200	35.42	109	109	未进入负面 清单	否	无	/
3078	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新宾新红线321号 旧门一台变 压器	400	35.41	218	218	未进入负面 清单	否	无	/
3079	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	惠缘佳居小区3#配变 站2#变 压器	315	35.4	172	172	未进入负面 清单	否	无	/
3080	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线四平 一队分线01号四平一 队公用台变 压器	50	35.4	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3081	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线丰大分 线河东一台支 线01号大 河东一台变 压器	100	35.4	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3082	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟 分线37号神树沟变 压器	20	35.4	11	11	未进入负面 清单	否	无	/
3083	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	10kV永陵二线房产分 线粮仓支 线02号粮 库卡表变 压器	315	35.38	172	172	未进入负面 清单	否	无	/
3084	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245 后安干线	10kV后安干线前安分 前安三台支 3号前安三 台变 压器	200	35.37	109	109	未进入负面 清单	否	无	/
3085	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线30#1号箱变	315	35.35	172	172	未进入负面 清单	否	无	/

3086	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右7号煤场西116变压器	315	35.35	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3087	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线158号河上沟变压器	50	35.34	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3088	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线北台分线003号下寨子村变压器	200	35.34	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3089	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线惠民小区箱式变电站001号2号配电变压器	315	35.33	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3090	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线惠民小区二期箱变2号变压器间隔配电变压器	250	35.33	137	137	未进入负面清单	否	无	/
3091	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左4#柱上变压器	400	35.31	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3092	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分009号小排房村变压器	200	35.31	109	109	未进入负面清单	否	无	/
3093	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线39#-1箱台区箱式变电站第一间隔配电变压器	500	35.3	274	274	未进入负面清单	否	无	/
3094	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城2#箱变1#变压器	400	35.28	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3095	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	YHG_兰山乡兰山村自建房办公室二期(2)400配电变压器	630	35.28	345	345	未进入负面清单	否	无	/
3096	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线金抛沟支线010号金抛沟变压器	50	35.28	27	27	未进入负面清单	否	无	/
3097	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变2#变压器	400	35.25	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3098	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	会元四台变压器	400	35.25	219	219	未进入负面清单	否	无	/
3099	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分3号柱上变压器	315	35.25	172	172	未进入负面清单	否	无	/
3100	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	10千伏五平二线6右3支1柱上变压器	200	35.24	110	110	未进入负面清单	否	无	/

3101	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	龙昇湖畔3#箱变5号变 压器间隔配电变压器	630	35.22	345	345	未进入负面 清单	否	无	/
3102	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安九 队分线15号治安九队 变压器	50	35.22	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3103	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6# 配变站1#变压器	630	35.21	345	345	未进入负面 清单	否	无	/
3104	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦 鑫国际4#	630	35.2	345	345	未进入负面 清单	否	无	/
3105	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线376号高 丽三台变压器	100	35.19	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3106	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线赵下分线 161号蔺堡村变压器	50	35.18	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3107	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#34	100	35.16	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3108	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线063号701 台区变压器	50	35.16	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3109	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065 新兴四线	10kV新兴四线西一分 线11号南山教堂变压 器	100	35.13	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3110	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭9#箱变变压 器	630	35.12	346	346	未进入负面 清单	否	无	/
3111	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	福中二线抚顺电业局 5#变压器2	400	35.1	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3112	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	天通苑小区1#箱变1# 变压器	500	35.1	275	275	未进入负面 清单	否	无	/
3113	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线东二分 线20号教育台变压器	200	35.1	110	110	未进入负面 清单	否	无	/
3114	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线沔阳分 线012号沔阳村变压器	400	35.1	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3115	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	10kV北部干线36号铁 路3#楼305变压器	400	35.1	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3116	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线草市二队 分线4号草市二队变压 器	400	35.1	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3117	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	泊林铭郡2号箱变1号 变压器	315	35.08	173	173	未进入负面 清单	否	无	/

3118	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	惠缘佳居小区5#配变 站1#变压器	250	35.07	137	137	未进入负面 清单	否	无	/
3119	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变 变压器备用	500	35.07	275	275	未进入负面 清单	否	无	/
3120	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	台山分4（原关岭干线 台山分1）	200	35.07	110	110	未进入负面 清单	否	无	/
3121	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救 兵线	10kV救兵线186号 (1421)小虎台二台区 变压器	100	35.07	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3122	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区住宅 配电室4#变压器间隔 配电变压器	800	35.06	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
3123	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133 东干线	10kV东干线杨西支线7 号巨外村变压器	50	35.04	27	27	未进入负面 清单	否	无	/
3124	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际9B箱变变压 器配电变压器	630	35.02	346	346	未进入负面 清单	否	无	/
3125	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福 里西区1号箱式变电站 变压器	400	35.01	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3126	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	祥和福邸1#箱式变电 站高压间隔配电变压 器	400	35.01	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3127	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线26左9# 开关间隔配电变压器	630	35	347	347	未进入负面 清单	否	无	/
3128	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线35#	100	35	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3129	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线于家堡分 线3号于家堡变压器	200	35	110	110	未进入负面 清单	否	无	/
3130	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	滨江景苑1#变压器	500	34.98	275	275	未进入负面 清单	否	无	/
3131	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线永安分2	400	34.98	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
3132	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜晴 纶小区2#配电站	630	34.98	347	347	未进入负面 清单	否	无	/
3133	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线朝阳沟 支线2号朝阳沟变压器	50	34.98	28	28	未进入负面 清单	否	无	/

3134	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线孤家四队支35号孤家四队变压器	200	34.97	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3135	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	阳光馨城1号箱变2号变压器	315	34.95	173	173	未进入负面清单	否	无	/
3136	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	詹顺一线8号变压器	160	34.95	88	88	未进入负面清单	否	无	/
3137	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区3#配变站1#变压器	400	34.92	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3138	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	高安小区2号箱变变压器间隔配电变压器	400	34.92	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3139	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大御府四台区箱变第一间隔配电变压器	400	34.92	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3140	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线饲料住宅分1号饲料住宅变压器	200	34.92	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3141	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线25支1变压器	315	34.9	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3142	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城15#	630	34.89	347	347	未进入负面清单	否	无	/
3143	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线28左#1变压器	200	34.89	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3144	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	局典式楼变压器	400	34.89	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3145	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线部队分1	400	34.89	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3146	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线大东沟分大东沟支005号大东沟变压器	200	34.89	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3147	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线24号苏水一号变台变压器	400	34.89	220	220	未进入负面清单	否	无	/
3148	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期7箱变变压器	630	34.86	347	347	未进入负面清单	否	无	/
3149	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟分80号窑沟六队变压器	50	34.86	28	28	未进入负面清单	否	无	/

3150	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441 抚农马圈子 线	10kV抚农马圈子线金 斗分014号右1号三道 村变压器	200	34.84	110	110	未进入负面 清单	否	无	/
3151	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线 10449	御府龙湾2#箱变配电 变压器	400	34.83	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
3152	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	抚顺安信物业管理有 限公司	315	34.83	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
3153	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新城郊线向阳 分线03号向阳台变压 器	400	34.83	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
3154	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141 榆红线	10kV榆红线新立屯分 线夏家卜支线05号夏 家卜变压器	100	34.83	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3155	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线道穴沟公 用变分线6#道穴沟公 用变变压器	50	34.83	28	28	未进入负面 清单	否	无	/
3156	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里2#箱变变 压器配电变压器	400	34.8	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
3157	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右7所带箱 变	400	34.8	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
3158	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线西沟 支47号小寨子西沟变 压器	200	34.8	110	110	未进入负面 清单	否	无	/
3159	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分安 家二台支1号安家二台 变压器	100	34.8	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
3160	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦二期4#箱变配电 变压器	630	34.79	348	348	未进入负面 清单	否	无	/
3161	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北4# 间隔配电变压器	630	34.79	348	348	未进入负面 清单	否	无	/
3162	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	十二方块1#箱变2#变 压器	250	34.78	138	138	未进入负面 清单	否	无	/
3163	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	黄金水岸4#箱变配电 变压器	630	34.78	348	348	未进入负面 清单	否	无	/
3164	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左5#柱上变 压器	50	34.77	28	28	未进入负面 清单	否	无	/

3165	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-9#箱变	200	34.77	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3166	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分023号山城子二台变压器	200	34.77	110	110	未进入负面清单	否	无	/
3167	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线下黄二台分03号下黄二台变压器	200	34.74	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3168	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际1#变电所变压器	1250	34.72	691	691	未进入负面清单	否	无	/
3169	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线柳青分线修家支线01号修家变台变压器	400	34.71	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3170	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品7#箱变间隔配电变压器	630	34.7	348	348	未进入负面清单	否	无	/
3171	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线385号台沟变台变压器	30	34.7	17	17	未进入负面清单	否	无	/
3172	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期4#箱变变压器	630	34.67	349	349	未进入负面清单	否	无	/
3173	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线格林尚品13#箱变间隔配电变压器	630	34.67	349	349	未进入负面清单	否	无	/
3174	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线泉眼头村分线5号泉眼头村变压器	400	34.67	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3175	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线4#环网柜睛纶小区1#配电站	500	34.66	277	277	未进入负面清单	否	无	/
3176	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	南沟村楼房第一间隔配电变压器	250	34.66	138	138	未进入负面清单	否	无	/
3177	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线41智能变压器	400	34.65	221	221	未进入负面清单	否	无	/
3178	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所3#配电站变压器	500	34.64	277	277	未进入负面清单	否	无	/
3179	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站1#变压器	315	34.63	174	174	未进入负面清单	否	无	/
3180	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	戈布新区2#配电站1号变压器	500	34.62	277	277	未进入负面清单	否	无	/

3181	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线23智能变压器	400	34.62	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3182	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线124号西臧子变压器	50	34.62	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3183	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	工光二线3右3	315	34.59	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3184	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线龙头分线9号龙头变压器	200	34.59	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3185	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线154	160	34.58	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3186	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北小区1号箱变1号变压器	400	34.56	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3187	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线构乃甸村支线3号构乃甸变压器	400	34.56	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3188	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期2#箱变配电变压器	630	34.54	349	349	未进入负面清单	否	无	/
3189	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#46	160	34.54	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3190	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区4-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	34.53	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3191	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线45柱上变压器	400	34.53	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3192	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区2#配变站2#变压器	500	34.53	277	277	未进入负面清单	否	无	/
3193	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店分线138号正岔变压器	50	34.53	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3194	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	格林东郡5#箱变变压器室配电变压器	630	34.51	350	350	未进入负面清单	否	无	/
3195	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线39#柱上变压器	315	34.51	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3196	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期6箱变变压器	630	34.51	350	350	未进入负面清单	否	无	/
3197	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#41柱上变压器	315	34.51	175	175	未进入负面清单	否	无	/

3198	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV上马线八盘分章党三台支1号章党三台变压器	200	34.5	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3199	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线西岭沟分线004号西岭沟变压器	50	34.47	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3200	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线杨木沟分线002号杨木沟变压器	200	34.47	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3201	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟支线007号样儿沟变压器	400	34.46	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3202	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-4配电变压器	400	34.45	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3203	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线69柱上变压器	400	34.44	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3204	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线6#环网柜-移动通信箱变1#变压器	500	34.43	278	278	未进入负面清单	否	无	/
3205	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线42-箱变-2#变压器	250	34.43	139	139	未进入负面清单	否	无	/
3206	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香墅湾一期1号变压器	630	34.41	350	350	未进入负面清单	否	无	/
3207	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线小甘河村支线2号小甘河村变压器	400	34.41	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3208	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线钓鱼台支线59号钓鱼台村变压器	200	34.4	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3209	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	10千伏万台一线57右1号柱上变压器	200	34.38	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3210	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源2#配变站1#变压器	400	34.38	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3211	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线北杂木村分线005号北杂木村变压器	400	34.38	222	222	未进入负面清单	否	无	/
3212	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清南二分5左1-1箱变高压第一间隔配电变压器	500	34.37	278	278	未进入负面清单	否	无	/
3213	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期6#箱变配电变压器	630	34.35	351	351	未进入负面清单	否	无	/

3214	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	10kV凯旋二线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	34.35	351	351	未进入负面清单	否	无	/
3215	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线86	160	34.35	89	89	未进入负面清单	否	无	/
3216	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-1#变压器	315	34.35	175	175	未进入负面清单	否	无	/
3217	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分1号台沟1号变压器	400	34.35	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3218	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线124号错草大坎子变压器	200	34.35	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3219	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站1#变压器	500	34.34	278	278	未进入负面清单	否	无	/
3220	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线大甘河村支线5号大甘河村变压器	400	34.34	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3221	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓7-1号箱变变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3222	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际5#A箱变配电变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3223	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	YHG_站东16（新华嘉园1.2）开关间隔配电变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3224	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线41+1左1#柱上变压器	200	34.32	111	111	未进入负面清单	否	无	/
3225	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	10kV河北二线东二分线15号红山变台变压器	400	34.32	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3226	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙子支线1号石庙子变压器	50	34.32	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3227	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线7右5圣华开发6开关间隔配电变压器	500	34.3	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3228	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线孙家分071号孙家村变压器	100	34.29	56	56	未进入负面清单	否	无	/

3229	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线古塘 分7号上年一台变压器	160	34.29	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
3230	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区6#配变 站1#变压器	500	34.27	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
3231	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线东站分线 53号将军卜变压器	30	34.27	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
3232	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城4# 配变站2#变压器	400	34.26	223	223	未进入负面 清单	否	无	/
3233	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11#柱 上变压器	100	34.26	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
3234	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线小堡东 分线小堡东一变压器	200	34.26	111	111	未进入负面 清单	否	无	/
3235	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243 十八道岭线	10kV十八道岭线十八 道岭三队分线058号十 八道岭三队变	200	34.26	111	111	未进入负面 清单	否	无	/
3236	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美 墅二期5箱变-变压器	315	34.25	176	176	未进入负面 清单	否	无	/
3237	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大御府一台区箱变 第一间隔配电变压器	500	34.24	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
3238	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#41	315	34.23	176	176	未进入负面 清单	否	无	/
3239	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分 068#泉眼村变压器	400	34.23	223	223	未进入负面 清单	否	无	/
3240	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簾 箕三台支簾箕三台柱 上变压器	100	34.23	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
3241	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北3# 配变站01变压器	630	34.22	351	351	未进入负面 清单	否	无	/
3242	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	曙光世家小区1#配变 站变压器	630	34.22	351	351	未进入负面 清单	否	无	/
3243	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线23右1#变压 器	315	34.22	176	176	未进入负面 清单	否	无	/
3244	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线56左 19# 开关间隔配电变压 器	630	34.22	351	351	未进入负面 清单	否	无	/

3245	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期北住宅配电室间隔1配电变压器	500	34.21	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3246	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期4#箱变变压器间隔	630	34.21	351	351	未进入负面清单	否	无	/
3247	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#环网柜-17#箱变	200	34.2	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3248	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线60号错草苇子沟变压器	100	34.2	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3249	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北部干线28号大商304变压器	400	34.2	223	223	未进入负面清单	否	无	/
3250	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分6左1配电站	315	34.19	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3251	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-2变压器	500	34.18	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3252	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所40#配变电站变压器	500	34.18	279	279	未进入负面清单	否	无	/
3253	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园6号台区第一间隔配电变压器	250	34.18	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3254	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	10千伏台青二线虎坡分线11左1号柱上变压器	200	34.14	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3255	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-3号变压器	315	34.13	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3256	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线农场分姚家山前分001号姚家山前变压器	200	34.13	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3257	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(5)开关间隔2配电变压器	400	34.11	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3258	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线白家店分28号关口六台柱上变压器	200	34.11	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3259	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线英达一线2#配变电站1#开关间隔配电变压器	800	34.08	447	447	未进入负面清单	否	无	/

3260	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	兴隆摩尔世界5号变压器	1000	34.08	559	559	未进入负面清单	否	无	/
3261	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线107号黄旗厂部台区变压器(新)	200	34.08	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3262	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器主用	315	34.06	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3263	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器备用	400	34.05	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3264	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线2	315	34.03	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3265	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线20变台	200	34.02	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3266	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变2#箱变	400	34.02	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3267	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线西街分8号下哈达四队变压器	200	34.02	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3268	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线宝山支线3号宝山堡村变压器	200	34.02	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3269	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左2	315	34	176	176	未进入负面清单	否	无	/
3270	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线193号五龙二台变压器	200	33.99	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3271	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟二队支线2号房身沟二台区变压器	100	33.99	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3272	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线120号冰湖沟公用变变压器	50	33.99	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3273	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带18#箱变站内变	250	33.98	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3274	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	福中一线55#环网箱配出1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	33.97	353	353	未进入负面清单	否	无	/
3275	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡西支线002号小堡西变压器	400	33.97	224	224	未进入负面清单	否	无	/

3276	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线北太支018号变压器	100	33.96	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3277	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分和顺支11号和顺变压器	400	33.96	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3278	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线078号腰岭子变压器	50	33.96	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3279	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园8#配电变压器	250	33.95	140	140	未进入负面清单	否	无	/
3280	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线水岸东城7#配变站2#变压器	315	33.94	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3281	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线2#变压器	800	33.93	449	449	未进入负面清单	否	无	/
3282	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线琿春分线9（力达1#）.2	500	33.92	280	280	未进入负面清单	否	无	/
3283	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木奇六号支线木奇六号台区变压器	400	33.92	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3284	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭6#变压器	630	33.9	353	353	未进入负面清单	否	无	/
3285	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线47#所带7#箱变变压器备用	315	33.9	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3286	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	惠湾小区箱变变压器间隔配电变压器	400	33.9	224	224	未进入负面清单	否	无	/
3287	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线二十四间房支6号二十四间房变压器	100	33.9	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3288	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线大甸子分线06号大甸子变压器	100	33.9	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3289	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线向阳西沟支线18号向阳西沟变压器	20	33.9	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3290	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双鲜支线007号双鲜变压器	200	33.9	112	112	未进入负面清单	否	无	/

3291	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线67号东山变压器	50	33.9	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3292	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块3#配变站1#变压器	500	33.89	281	281	未进入负面清单	否	无	/
3293	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑3#箱变2#	500	33.89	281	281	未进入负面清单	否	无	/
3294	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线教师楼分029号教师楼变压器	200	33.89	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3295	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线石门车站住宅分3#石门车站住宅变压器	100	33.89	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3296	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户D区8号箱变1号表配电变压器	630	33.88	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3297	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区4#配变站1#变压器	630	33.87	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3298	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科10号变压器	800	33.87	449	449	未进入负面清单	否	无	/
3299	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线北苍石分线034号红透山公用变压器	400	33.87	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3300	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区3-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	33.84	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3301	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分18号窝棚沟二变压器	100	33.84	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3302	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线二道河支009号二道河变压器	50	33.84	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3303	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线二道沟分支线06号二道河变压器	200	33.84	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3304	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金家园2箱式变电站第一间隔配电变压器	500	33.82	281	281	未进入负面清单	否	无	/
3305	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线网户分线21号网户二台台变变压器	400	33.81	225	225	未进入负面清单	否	无	/

3306	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线66号河东前组变压器	100	33.81	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3307	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线赵家街支线3号赵家街变压器	200	33.79	112	112	未进入负面清单	否	无	/
3308	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线12左1左2变压器	400	33.78	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3309	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-2	315	33.78	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3310	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线妈妈伙落分线47号妈妈伙落变压器	400	33.78	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3311	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	汗王名都小区箱式变电站间隔配电变压器	630	33.78	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3312	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	启运家园小区1#配电站1#变压器	630	33.75	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3313	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	滨江景苑2#变压器	630	33.75	354	354	未进入负面清单	否	无	/
3314	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线46右5柱上变压器	400	33.75	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3315	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新农城郊线兰鲜分线07号兰鲜台变压器	100	33.75	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3316	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线91左1#柱上变压器	200	33.72	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3317	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线西川支线020号草盆政府变压器	200	33.72	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3318	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南岔分线18号南岔变压器	50	33.72	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3319	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线60#变压器	315	33.71	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3320	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东樾2.3期4#箱变间隔配电变压器	500	33.7	282	282	未进入负面清单	否	无	/
3321	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-2	400	33.69	225	225	未进入负面清单	否	无	/

3322	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线邱皮沟支线016号邱皮沟变压器	100	33.69	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3323	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_临江26+1（阳光家园1#高层2）开关间隔配电变压器	630	33.68	355	355	未进入负面清单	否	无	/
3324	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-2#箱变-2#变压器	315	33.68	177	177	未进入负面清单	否	无	/
3325	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线85右#8变压器	200	33.66	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3326	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线6右4箱变2号变压器	400	33.66	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3327	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城1#箱变配电变压器	400	33.66	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3328	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线06号甸子变台变压器	100	33.66	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3329	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品4#箱变间隔配电变压器	630	33.65	355	355	未进入负面清单	否	无	/
3330	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线7#环网箱所带左6#所带10#楼小区变压器1#	400	33.65	225	225	未进入负面清单	否	无	/
3331	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线中寨子分线06号中寨七队变压器	80	33.65	45	45	未进入负面清单	否	无	/
3332	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾佳苑小区1#箱变变压器	630	33.64	355	355	未进入负面清单	否	无	/
3333	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线红崴子分009号红崴子变压器	80	33.64	45	45	未进入负面清单	否	无	/
3334	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线凤东社区2#箱式变电站高压间隔配电变压器	200	33.63	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3335	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品1#箱变1#变压器	400	33.63	225	225	未进入负面清单	否	无	/

3336	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北11-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	33.6	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3337	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	曙光世家小区2#配变电站变压器	400	33.6	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3338	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线90右5	100	33.6	56	56	未进入负面清单	否	无	/
3339	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线水泥厂住宅支4号水泥厂住宅变压器	20	33.6	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3340	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	昌图小区1#配变站1#变压器	500	33.57	282	282	未进入负面清单	否	无	/
3341	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园2#箱式变电站第一间隔配电变压器	250	33.57	141	141	未进入负面清单	否	无	/
3342	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线纵横开发1#站内变压器	315	33.56	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3343	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右1变压器	315	33.56	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3344	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线044号新北联社变压器	315	33.56	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3345	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户B区4号箱变2号表第一间隔配电变压器	630	33.56	356	356	未进入负面清单	否	无	/
3346	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城3#箱变2#变压器	500	33.54	282	282	未进入负面清单	否	无	/
3347	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线样儿沟二台支线007号样儿沟二台变压器	400	33.54	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3348	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	YHG_工桓联线42#盛华东北A开关间隔配电变压器	630	33.52	356	356	未进入负面清单	否	无	/
3349	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2左2#	315	33.52	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3350	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线12左6支1变压器	400	33.51	226	226	未进入负面清单	否	无	/

3351	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟分线54号房身沟二队变压器	20	33.51	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3352	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线55左2馨怡家园427台区箱式变电站第一间隔配电变压器	400	33.51	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3353	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品2配电站2变压器	315	33.49	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3354	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	书香门第3#箱变出线间隔配电变压器	630	33.49	356	356	未进入负面清单	否	无	/
3355	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期2#配电站1#开关间隔配电变压器	400	33.48	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3356	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块8#配电站1#变压器	400	33.48	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3357	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文三队二台分石文三队二台变压器	200	33.48	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3358	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘林场住宅支线1号甘林场住宅变压器	200	33.47	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3359	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线碱厂沟分线021号碱厂沟变压器	100	33.45	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3360	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左#16变压器	315	33.43	178	178	未进入负面清单	否	无	/
3361	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小哪咩支线002号小哪咩变压器	400	33.43	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3362	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线160#友爱西台变压器（新）	200	33.42	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3363	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线36号暖泉子三队公变	50	33.42	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3364	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	洗化东小区1#配电室1#配电变压器	630	33.4	357	357	未进入负面清单	否	无	/

3365	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线011号大四平缸窑养殖场变压器	100	33.4	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3366	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	贵族家园小区1#箱式配变电站间隔	400	33.39	226	226	未进入负面清单	否	无	/
3367	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线下夹河东支线005号下夹河东变压器	200	33.39	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3368	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园4号箱变南	288	33.39	163	163	未进入负面清单	否	无	/
3369	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园小区4#-1高压第一间隔配电变压器	630	33.37	357	357	未进入负面清单	否	无	/
3370	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	光明城市小区1#配电站2#变压器	500	33.34	283	283	未进入负面清单	否	无	/
3371	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线榆金分线56-1#柱上变压器(原126)	200	33.33	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3372	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线大四平六台支线004号大四平六台变压器	400	33.33	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3373	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所23#配变电站变压器	500	33.32	283	283	未进入负面清单	否	无	/
3374	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线#44柱上变压器	400	33.32	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3375	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭2#箱变变压器	630	33.3	357	357	未进入负面清单	否	无	/
3376	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑4#箱变1#变压器	400	33.3	227	227	未进入负面清单	否	无	/
3377	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2#环网柜右1变压器	200	33.3	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3378	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线26号塔鲜中台(新)	200	33.3	113	113	未进入负面清单	否	无	/
3379	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支002号五道东变压器(新)	200	33.24	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3380	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	世纪花园小区第一间隔配电变压器	630	33.24	358	358	未进入负面清单	否	无	/

3381	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线所带华山变 所内变压器	800	33.22	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
3382	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线5左1望 花房产开发经营1开关 间隔2配电变压器	500	33.22	284	284	未进入负面 清单	否	无	/
3383	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜 子线	10kV胜子线夏家分杜 家东支004号变压器	315	33.22	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
3384	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左1右1# 柱上变压器	200	33.21	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
3385	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV抚农土口子线66 号万金屯变压器	200	33.21	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
3386	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线西八 家支线8号西八家公变	100	33.21	57	57	未进入负面 清单	否	无	/
3387	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带1# 箱变主变	315	33.18	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
3388	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改三号箱变130 台区第一间隔配电变 压器	315	33.18	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
3389	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11 左9变台	315	33.17	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
3390	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10kV永驿线永六分线 二龙支线06号二道堡 变压器	200	33.17	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
3391	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7支 2#盘抚小区2#开关间 隔1配电变压器	630	33.14	358	358	未进入负面 清单	否	无	/
3392	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变2#变 压器	315	33.14	179	179	未进入负面 清单	否	无	/
3393	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北小区2号箱变1号 变压器	400	33.12	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
3394	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	永陵二线富林小区3# 变压器配电变压器	250	33.12	142	142	未进入负面 清单	否	无	/
3395	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线张刘分 线41号张道沟公变变 压器	200	33.12	114	114	未进入负面 清单	否	无	/

3396	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线13变压器	315	33.1	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3397	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配变站1号变压器	800	33.09	455	455	未进入负面清单	否	无	/
3398	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期2号箱变变压器	500	33.09	285	285	未进入负面清单	否	无	/
3399	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区箱变变压器间隔配电变压器	400	33.09	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3400	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV南干线谷峰植物油箱变负荷间隔配电变压器	400	33.09	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3401	开发区供电公司	凤城66kV变电站	凤工联线	凤工联线88#柱上变压器	315	33.08	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3402	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘北小区4#配变站1#变压器	315	33.08	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3403	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线林场分6号林场二道沟变压器	50	33.06	28	28	未进入负面清单	否	无	/
3404	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线90左1+1台南壹品二期箱变变压器间隔配电变压器	630	33.05	359	359	未进入负面清单	否	无	/
3405	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变1#变压器	315	33.05	179	179	未进入负面清单	否	无	/
3406	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线后乱泥支7号后乱泥变压器	100	33.03	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3407	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线70#-箱变-变压器	250	33.02	142	142	未进入负面清单	否	无	/
3408	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左5#	160	33	91	91	未进入负面清单	否	无	/
3409	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线苗圃支2号田屯苗圃变压器	400	33	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3410	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线砬子后支线13号砬子后公变变压器	50	33	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3411	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线153号九道河变压器	20	33	11	11	未进入负面清单	否	无	/
3412	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线326号高家店村变压器	400	32.99	228	228	未进入负面清单	否	无	/

3413	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	戈布南2号箱变-1变压器	315	32.98	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3414	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491 章木一线	10kV章木一线上汉二台分16号上鲜西沟台区变压器	400	32.97	228	228	未进入负面清单	否	无	/
3415	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	10千伏凤和一线#12左02柱上变压器	160	32.96	91	91	未进入负面清单	否	无	/
3416	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左2台东花园一期1#开关间隔配电变压器	630	32.93	360	360	未进入负面清单	否	无	/
3417	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444 抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支11号康乐东沟变压器	200	32.91	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3418	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线营盘车站支2号营盘车站变压器	100	32.91	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3419	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144 污水干线	10kV污水干线南输分7#三宝小卜柱上变压器	50	32.88	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3420	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	惠缘佳居小区3#配电站1#变压器	315	32.86	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3421	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右2	315	32.86	180	180	未进入负面清单	否	无	/
3422	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线76号后腰三台变压器	200	32.85	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3423	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	10kV通什线109库分坎木西分台变压器	100	32.85	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3424	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干线	10kV西主干线红林分线红土庙支线5号红土庙变压器	200	32.85	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3425	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分014号台沟一变压器	200	32.84	114	114	未进入负面清单	否	无	/
3426	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#16	250	32.83	143	143	未进入负面清单	否	无	/
3427	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线养殖场支线4号中街二台	200	32.82	114	114	未进入负面清单	否	无	/

3428	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线胡东分 胡家东二台支13号胡 家东二台变压器	200	32.79	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
3429	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线25左1柱上变 压器	315	32.76	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
3430	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭15#箱变母线 间隔配电变压器	400	32.76	229	229	未进入负面 清单	否	无	/
3431	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	龙昇湖畔3#箱变6号变 压器间隔配电变压器	630	32.76	361	361	未进入负面 清单	否	无	/
3432	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线惠民小区 箱式变电站002号4号 配电变压器	315	32.76	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
3433	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10千伏苇二号线大南 分线小呼伦支线18号 小呼伦二台变压器	200	32.76	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
3434	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区17#配变站 2#变压器	400	32.73	229	229	未进入负面 清单	否	无	/
3435	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分 线8（绿满庭芳5.1）开 关间隔配电变压器	315	32.73	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
3436	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线074号任家 堡变压器	100	32.73	57	57	未进入负面 清单	否	无	/
3437	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312 洋湖线	10kV洋湖线黑背三台 分001号黑背三台变压 器	200	32.72	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
3438	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干 线12052	10kV北六干线四平联 络分线北四平支线北 四平北一台变压器	200	32.72	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
3439	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV南聂线008号房申 新台变压器	100	32.7	57	57	未进入负面 清单	否	无	/
3440	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家 二组支线2号大孤家二 组变压器	200	32.69	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
3441	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	景长线	10kV抚农景长线前斗 分24号前斗变压器 （新）	315	32.68	181	181	未进入负面 清单	否	无	/

3442	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期3#B	400	32.67	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3443	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	欧景华庭小区3#配变站2#变压器	400	32.67	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3444	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 3#箱变间隔配电变压器	500	32.67	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3445	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居3#配变站2#变压器	315	32.67	181	181	未进入负面清单	否	无	/
3446	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分041号英德一台变压器	400	32.67	229	229	未进入负面清单	否	无	/
3447	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141榆红线	10kV榆红线82号关家二队变压器	100	32.67	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3448	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线皇木厂腰站分线005号皇木厂腰站变压器	100	32.67	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3449	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	6#箱变高压出线间隔配电变压器	500	32.64	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3450	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线179号猴石变压器	100	32.64	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3451	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科六期6#箱变配电变压器	500	32.61	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3452	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 2#箱变间隔配电变压器	500	32.61	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3453	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	平湖峰影2号箱变1号变压器	400	32.61	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3454	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	10kV顺前二线前岭西台支1号前岭西台变压器	200	32.61	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3455	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线09号葡萄酒变台变压器	200	32.61	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3456	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线21左007号水库总表变压器	400	32.58	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3457	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线同太沟分4号同太沟变压器	200	32.58	115	115	未进入负面清单	否	无	/

3458	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线34号小井沟变压器	100	32.58	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3459	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第二期10#箱变变压器	630	32.57	362	362	未进入负面清单	否	无	/
3460	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.57	362	362	未进入负面清单	否	无	/
3461	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线关山分034号水库移民住宅变压器	200	32.57	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3462	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块3#变电站2#配电变压器	500	32.56	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3463	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区住宅配电室3#变压器间隔配电变压器	800	32.55	460	460	未进入负面清单	否	无	/
3464	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线黑背东分001号黑背东变压器	400	32.55	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3465	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线008号小堡东变压器	400	32.55	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3466	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线颜小卜支线079号颜小卜变压器	50	32.55	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3467	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	油研小区1#配变站配电变压器	500	32.54	287	287	未进入负面清单	否	无	/
3468	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线17左5东方家园箱变-2#变压器	250	32.54	144	144	未进入负面清单	否	无	/
3469	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分沙石井支20号三宝沙石井变压器	200	32.54	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3470	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变2号变压器	400	32.52	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3471	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分205号石棚子变压器	100	32.52	57	57	未进入负面清单	否	无	/
3472	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线占贝支003号占贝村变压器	400	32.52	230	230	未进入负面清单	否	无	/

3473	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	YHG_科技二线51开关 间隔配电变压器	500	32.51	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
3474	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	3#环网柜裕景上都4# 配变站1#	315	32.5	181	181	未进入负面 清单	否	无	/
3475	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	窑地小区7#配变站1# 变压器	400	32.49	230	230	未进入负面 清单	否	无	/
3476	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线49变 压器	400	32.49	230	230	未进入负面 清单	否	无	/
3477	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	红光小区1#配变站配 电变压器	500	32.48	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
3478	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线#31	315	32.48	181	181	未进入负面 清单	否	无	/
3479	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分 龙凤沟支26#龙凤沟二 台区变压器	200	32.48	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
3480	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线三道岭河 东分线4号三道岭河东 变压器	50	32.46	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3481	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	油院小区1#配变站1# 变压器	630	32.44	363	363	未进入负面 清单	否	无	/
3482	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线格林尚品14# 箱变间隔配电变压器	630	32.44	363	363	未进入负面 清单	否	无	/
3483	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸1#箱变-1变 压器	500	32.42	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
3484	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭 所47#配变站变压器	500	32.42	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
3485	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所 带4#箱变-1#变压器	500	32.42	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
3486	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942 五东二线	古城子小区1#配变站 1#变压器	630	32.41	363	363	未进入负面 清单	否	无	/
3487	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分后 楼五间房支60号五间 房变压器	50	32.4	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3488	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线小荒沟 村支线4号述德分线小 荒沟村变压器	200	32.39	115	115	未进入负面 清单	否	无	/

3489	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线连刀分顺意支004号镰刀二台变压器	400	32.38	230	230	未进入负面清单	否	无	/
3490	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	清原铁北棚户区二期4#第一间隔配电变压器	315	32.38	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3491	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣澜湾4#B	400	32.37	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3492	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线35右2柱上变压器	400	32.37	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3493	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	宗翔雅苑1#箱变配电变压器	400	32.37	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3494	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线266号杆下湾子五号变压器	400	32.37	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3495	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城1#箱变2#变压器	500	32.35	288	288	未进入负面清单	否	无	/
3496	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站1变压器	500	32.32	288	288	未进入负面清单	否	无	/
3497	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	西矸子小区1#配变站1#变压器	400	32.31	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3498	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线142号霸王沟变压器	200	32.31	115	115	未进入负面清单	否	无	/
3499	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块11#配变站1#变压器	630	32.29	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3500	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	YHG_演工联经94号煤联开发(2)隔离开关配电变压器	400	32.28	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3501	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线9号排子公变变压器	30	32.25	17	17	未进入负面清单	否	无	/
3502	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香墅湾一期2号变压器	500	32.22	289	289	未进入负面清单	否	无	/
3503	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右1#柱上变压器	200	32.22	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3504	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线022号红东街变压器	400	32.21	231	231	未进入负面清单	否	无	/

3505	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6-1#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	32.2	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3506	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线10#开关间隔配电变压器	630	32.19	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3507	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分2#变台	200	32.19	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3508	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线曲柳树分17号洼子移民变压器	50	32.19	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3509	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所30#配变电站变压器	630	32.16	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3510	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩第三期1#箱变配电变压器	630	32.16	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3511	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分049号石富三台变压器	200	32.16	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3512	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线哈达背分50号哈达背变压器	100	32.16	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3513	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波湾分线7南波湾地下2.2开关间隔配电变压器	400	32.15	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3514	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带4#箱变站内变	315	32.15	182	182	未进入负面清单	否	无	/
3515	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户B区3号箱变2号表第一间隔2配电变压器	630	32.15	364	364	未进入负面清单	否	无	/
3516	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线27柱上变压器	200	32.13	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3517	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-1#站内变压器	630	32.13	365	365	未进入负面清单	否	无	/
3518	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区19#配变电站配电变压器	400	32.13	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3519	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方块开闭所G座6B开关间隔2配电变压器	630	32.13	365	365	未进入负面清单	否	无	/
3520	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线48右2#箱变变压器	315	32.13	182	182	未进入负面清单	否	无	/

3521	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器备用	400	32.13	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3522	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线126号南沟变压器	50	32.13	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3523	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线91号小夏园变压器	400	32.13	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3524	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线19号西三环变压器	400	32.13	231	231	未进入负面清单	否	无	/
3525	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线西山新台区支线002号西山二台变压器	200	32.12	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3526	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线37#柱上变压器	200	32.1	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3527	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线56号长春屯公二变压器	100	32.1	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3528	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线东猴分线公变支线9号东猴三组公变变压器	20	32.1	12	12	未进入负面清单	否	无	/
3529	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线转水湖分线7号转水湖变压器	50	32.08	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3530	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30右2智能变压器	400	32.07	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3531	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变2#变压器	400	32.07	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3532	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-2	250	32.06	145	145	未进入负面清单	否	无	/
3533	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区7#配变站新1#变压器	630	32.06	365	365	未进入负面清单	否	无	/
3534	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线19#右11左1-2箱（南）第一间隔配电变压器	315	32.06	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3535	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	教委开发1#配变站2	400	32.04	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3536	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区1#箱变变压器	630	32.04	365	365	未进入负面清单	否	无	/

3537	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线河上沟分线136号庙上变压器	50	32.04	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3538	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区1-1#站内变压器	400	32.01	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3539	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线21右1	200	32.01	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3540	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变1	315	32	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3541	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期3#箱变	630	32	365	365	未进入负面清单	否	无	/
3542	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线031号沟门口村变压器	400	32	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3543	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜4#变压器	200	31.98	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3544	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变变压器间隔配电变压器	400	31.98	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3545	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线79号康家台变压器	100	31.98	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3546	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线26号乡政府变台变压器	200	31.98	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3547	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线59#右1箱变高压第一间隔配电变压器	500	31.97	290	290	未进入负面清单	否	无	/
3548	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	清原铁北棚户区二期1#箱第一间隔配电变压器	315	31.96	183	183	未进入负面清单	否	无	/
3549	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室1#配电变压器	800	31.95	464	464	未进入负面清单	否	无	/
3550	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线夏家分夏家一台柱上变压器(分台)	200	31.95	116	116	未进入负面清单	否	无	/
3551	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分010号林场住宅变压器	400	31.95	232	232	未进入负面清单	否	无	/
3552	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马1配变站1变压器	400	31.92	232	232	未进入负面清单	否	无	/

3553	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变 变压器主用	400	31.92	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
3554	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大御府三台区箱变 第一间隔配电变压器	400	31.92	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
3555	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	10kV河南线东二分线 21号东盛小区变压器	400	31.92	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
3556	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线东江沿 支线007号东江沿北台 变压器	400	31.92	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
3557	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线二杆沟上 堡支线80号二杆沟上 堡变压器	50	31.92	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3558	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石8-2地块3#箱 变A	315	31.9	183	183	未进入负面 清单	否	无	/
3559	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线44号 南分苑配电站站内变 压器	630	31.9	366	366	未进入负面 清单	否	无	/
3560	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	二十一方块8#箱变2# 变压器	500	31.9	291	291	未进入负面 清单	否	无	/
3561	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线新屯二 台分2号新屯二台变压 器	100	31.89	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
3562	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河分 线28号小板河变压器	200	31.89	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
3563	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线礼泉路北1# 变压器	500	31.88	291	291	未进入负面 清单	否	无	/
3564	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙 湾小区6-1号箱变变压 器	400	31.86	233	233	未进入负面 清单	否	无	/
3565	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线北甸子村 支线18号北甸子村变 压器	50	31.86	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3566	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆3#箱 变母线间隔配电变压 器	630	31.84	366	366	未进入负面 清单	否	无	/

3567	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658 光华二线	玫瑰城小区6-1#配变 站1#变压器	400	31.83	233	233	未进入负面 清单	否	无	/
3568	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线51右1左12右 3	400	31.83	233	233	未进入负面 清单	否	无	/
3569	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线柳条分030 号柳条二台变压器	200	31.83	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
3570	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	欧景华庭小区2#配变 站1#变压器	500	31.81	291	291	未进入负面 清单	否	无	/
3571	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分3#柱 上变压器	100	31.8	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
3572	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线#61	50	31.8	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3573	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上 年线	10kV抚农上年线下哈 达村北台分2号变压器	100	31.8	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
3574	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线28号下海 浪二变压器（新）	200	31.8	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
3575	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线林场公变2 号支线1号林场公变2 号变压器	200	31.8	116	116	未进入负面 清单	否	无	/
3576	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线大棚 支6号上年大棚变压器	100	31.76	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
3577	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线康乐干 线125右1#康乐东台变 压器	200	31.74	117	117	未进入负面 清单	否	无	/
3578	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	红墅湾2#箱变1#变压 器	315	31.73	184	184	未进入负面 清单	否	无	/
3579	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线 51+1#(2) 开关间隔2配 电变压器	400	31.71	233	233	未进入负面 清单	否	无	/
3580	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	YHG_小额分线6左2抚 矿开发锅炉（1）开关 间隔配电变压器	315	31.7	184	184	未进入负面 清单	否	无	/
3581	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污 水干线	10kV污水干线北郊分 一区水塔柱上变压器	30	31.7	17	17	未进入负面 清单	否	无	/
3582	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_油医分线14右 1#(2)配电变压器	400	31.68	233	233	未进入负面 清单	否	无	/

3583	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线上偏碰河子支线001号上偏碰河子变压器	100	31.68	58	58	未进入负面清单	否	无	/
3584	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线小夹河支线004号小夹河变压器	200	31.67	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3585	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线2#环网柜2#开关间隔配电变压器	315	31.66	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3586	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4#环网柜带国际鑫城3期2#箱变A	400	31.65	233	233	未进入负面清单	否	无	/
3587	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	祥和福邸2#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	31.65	368	368	未进入负面清单	否	无	/
3588	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右2右1#	315	31.65	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3589	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清城华苑2号箱变	800	31.65	467	467	未进入负面清单	否	无	/
3590	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽二组支线3号砍椽二组变压器	250	31.63	146	146	未进入负面清单	否	无	/
3591	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右6柱上变压器	400	31.62	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3592	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线62左2柱上变压器	160	31.61	93	93	未进入负面清单	否	无	/
3593	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块2#箱变1#变压器	315	31.59	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3594	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	窑地小区4#配变站1#变压器	400	31.59	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3595	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区5#配变站配电变压器	400	31.59	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3596	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	香水湾小区5#配变站1#变压器	630	31.58	368	368	未进入负面清单	否	无	/
3597	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线位和分线东洼支线03号洞上大河东变压器	200	31.58	117	117	未进入负面清单	否	无	/

3598	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北6-1#站内变压器	400	31.56	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3599	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区25#配变电站 配电变压器	400	31.56	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3600	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东樾2.3 期2#箱变间隔配电变 压器	630	31.56	368	368	未进入负面清单	否	无	/
3601	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线17+1右1#变 压器	200	31.56	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3602	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	悦府鑫城2#箱变配电 变压器	500	31.55	292	292	未进入负面清单	否	无	/
3603	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2# 环网柜7#地块B	400	31.53	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3604	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区2- 1#站内变压器	400	31.53	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3605	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	东支线05好历史文化 小区变电站变压器配 电变压器	400	31.53	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3606	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线大南沟分 线001号莱河变压器	50	31.53	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3607	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线21支3+1变压 器	315	31.52	184	184	未进入负面清单	否	无	/
3608	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线英汉东 分线14号英汉东变压 器	400	31.52	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3609	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草 汪联线	10kV草汪联线荒地分 线15#荒地公用变1#变 压器	200	31.52	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3610	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线18柱上变压 器	100	31.5	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3611	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	10千伏福中二线32号 轻工厅1号配电站站内 变压器	400	31.5	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3612	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新潮国际3#配电站1# 变压器	400	31.5	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3613	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变 741民用线	10kV民用线马海分线 015号鸡场变压器	100	31.5	59	59	未进入负面清单	否	无	/

3614	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线赵堡公用 支线2号赵堡公用变 压器	50	31.5	29	29	未进入负面 清单	否	无	/
3615	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	YHG_小额干线22教委 自维1新2	630	31.49	369	369	未进入负面 清单	否	无	/
3616	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线3#变压器	800	31.47	468	468	未进入负面 清单	否	无	/
3617	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分017 号上沟变压器	200	31.46	117	117	未进入负面 清单	否	无	/
3618	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	溪岸家园箱式变电站 低压间隔配电变压器	400	31.44	234	234	未进入负面 清单	否	无	/
3619	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线附中西配变 站1#变压器	315	31.43	184	184	未进入负面 清单	否	无	/
3620	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3 号环网柜所带3号箱变 配电变压器	630	31.43	369	369	未进入负面 清单	否	无	/
3621	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线尹家七队支线14号 尹家四队台变压器	100	31.43	59	59	未进入负面 清单	否	无	/
3622	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线20	315	31.42	185	185	未进入负面 清单	否	无	/
3623	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变站1 变压器	400	31.41	234	234	未进入负面 清单	否	无	/
3624	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支 线008号什排地变压器	200	31.41	117	117	未进入负面 清单	否	无	/
3625	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中 部一线	红光小区3#配变站配 电变压器	500	31.4	293	293	未进入负面 清单	否	无	/
3626	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线制镜分线6	315	31.4	185	185	未进入负面 清单	否	无	/
3627	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线树杈沟 支线15号树杈沟变 压器	160	31.4	94	94	未进入负面 清单	否	无	/
3628	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石医院东地块 2#箱变B	250	31.39	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
3629	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	壹品楼小区1#配变站 1#变压器	500	31.39	293	293	未进入负面 清单	否	无	/

3630	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带19#箱变站内变	400	31.38	234	234	未进入负面清单	否	无	/
3631	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分花红沟支30号花红沟变压器	200	31.38	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3632	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	YHG_凤和二线10天程开发公司3隔离开关配电变压器	630	31.37	369	369	未进入负面清单	否	无	/
3633	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭6#箱变变压器	630	31.37	369	369	未进入负面清单	否	无	/
3634	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线九道沟村变压器支8号九道沟村变压器	200	31.37	117	117	未进入负面清单	否	无	/
3635	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	挖掘机厂北2#配变站1#变压器	400	31.35	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3636	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	YHG_兰山乡兰山村自建房办公室二期(1)400配电变压器	630	31.35	369	369	未进入负面清单	否	无	/
3637	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线胜利分线11号胜利大队变台变压器	400	31.35	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3638	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水44柱上变压器	315	31.33	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3639	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩2#箱变变压器	400	31.32	235	235	未进入负面清单	否	无	/
3640	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线88号关山三台变压器	100	31.32	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3641	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城5#箱变变压器1	315	31.3	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3642	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线5右2柱上变压器	315	31.3	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3643	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带1#箱变站内变	315	31.3	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3644	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线023号老百货车库变压器	250	31.3	147	147	未进入负面清单	否	无	/

3645	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线新抚路南1# 站内变压器	400	31.29	235	235	未进入负面 清单	否	无	/
3646	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线49柱上变 压器	400	31.29	235	235	未进入负面 清单	否	无	/
3647	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右 4#-19#箱变	200	31.29	117	117	未进入负面 清单	否	无	/
3648	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	万科2号配电室母线间 隔6配电变压器	1000	31.28	587	587	未进入负面 清单	否	无	/
3649	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线峡河三家 子分006号峡河三家子 东队变压器	160	31.28	94	94	未进入负面 清单	否	无	/
3650	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国 际鑫城3期3#A	400	31.26	235	235	未进入负面 清单	否	无	/
3651	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2# 环网柜供1#箱变变 压器	400	31.26	235	235	未进入负面 清单	否	无	/
3652	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭 所33-2#配电站变 压器	500	31.23	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
3653	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线孙宏林 分线18号孙宏林分 线变压器	20	31.21	12	12	未进入负面 清单	否	无	/
3654	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期5#箱 变配电变压器	500	31.2	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
3655	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线088号营 城子变压器	200	31.2	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3656	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 435旺南线	10kV旺南线北岔支 线033号北岔变 压器	100	31.2	59	59	未进入负面 清单	否	无	/
3657	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大华府7#箱变变 压器	400	31.17	235	235	未进入负面 清单	否	无	/
3658	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带 箱变1#变压器	250	31.17	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
3659	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	YHG_东南书香苑配 电变压器	315	31.17	185	185	未进入负面 清单	否	无	/
3660	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线后小 卜支线3号后小卜 变压器	100	31.17	59	59	未进入负面 清单	否	无	/

3661	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线上黄村分06号上黄村变压器	200	31.16	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3662	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科9号变压器	800	31.14	471	471	未进入负面清单	否	无	/
3663	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线庙沟支022号庙沟台变压器	200	31.14	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3664	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线水库家属分线02号水库家属台变压器	100	31.14	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3665	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线111右1号蓄电池厂106变压器	50	31.14	29	29	未进入负面清单	否	无	/
3666	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区住宅配电室2#变压器间隔配电变压器	800	31.13	471	471	未进入负面清单	否	无	/
3667	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带1#箱变主变	315	31.12	185	185	未进入负面清单	否	无	/
3668	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线安居北区5-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	31.11	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3669	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆4#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	31.11	371	371	未进入负面清单	否	无	/
3670	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线4号变压器	200	31.11	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3671	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线25号假日变压器	400	31.11	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3672	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源1#配变电站1#变压器	500	31.1	295	295	未进入负面清单	否	无	/
3673	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线23#变压器	160	31.09	94	94	未进入负面清单	否	无	/
3674	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线羊台分支线03号羊台变压器	200	31.08	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3675	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园1号箱变南	288	31.08	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3676	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线东屯支线3号东屯里变压器	50	31.08	29	29	未进入负面清单	否	无	/

3677	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	清风丽景小区2#台区 第一间隔配电变压器	400	31.08	236	236	未进入负面 清单	否	无	/
3678	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 133东干线	10kV东干线弯沟支线2 号大东沟变压器	400	31.06	236	236	未进入负面 清单	否	无	/
3679	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园3#箱变变压器 器1	400	31.05	236	236	未进入负面 清单	否	无	/
3680	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	10千伏中天二线粮栈 二分线18号柱上变压器	315	31.05	186	186	未进入负面 清单	否	无	/
3681	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭1#箱变变压器 器	630	31.05	371	371	未进入负面 清单	否	无	/
3682	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线066号关口 一台变压器	200	31.05	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3683	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线72#变压器	200	31.02	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3684	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	拉古三台（三）变压器 器	200	31.02	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3685	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联 线	10kV富旺联线转水湖 分线001号转水湖变压器 器	200	31.02	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3686	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区4#配变 站2#变压器	500	31.01	295	295	未进入负面 清单	否	无	/
3687	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线邹家 粮库分邹家一台区005 号邹家一变压器	400	31	236	236	未进入负面 清单	否	无	/
3688	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分 台山桥头支7号柱上变 压器	200	30.99	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3689	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分99#柱 上变压器	315	30.98	186	186	未进入负面 清单	否	无	/
3690	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线木奇五号变压器	200	30.98	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3691	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	天桥小区箱变高压第 一间隔配电变压器	250	30.98	148	148	未进入负面 清单	否	无	/
3692	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子猪 厂支线11号甸心子猪 厂变压器	10	30.98	6	6	未进入负面 清单	否	无	/

3693	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓4-1号箱变变压器	400	30.96	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3694	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线英石分18号变压器	200	30.96	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3695	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线28号四平二队公用台变压器	100	30.96	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3696	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线腰岗分线052号腰堡1#变压器	200	30.96	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3697	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园2号箱变西	288	30.96	170	170	未进入负面清单	否	无	/
3698	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线5变压器	315	30.95	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3699	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分2左2	315	30.95	186	186	未进入负面清单	否	无	/
3700	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线96#变压器	200	30.93	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3701	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左1右1#柱上变压器	200	30.93	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3702	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线外加剂分004号塔峪1507变压器	400	30.93	236	236	未进入负面清单	否	无	/
3703	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	宏钢家园小区2#配变电站1#变压器	500	30.91	295	295	未进入负面清单	否	无	/
3704	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变245 五老一线	五老一线污水分线2左6	200	30.9	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3705	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左3右3	200	30.9	118	118	未进入负面清单	否	无	/
3706	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	水库住宅箱变变压器	500	30.88	296	296	未进入负面清单	否	无	/
3707	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分107#柱上变压器	250	30.88	148	148	未进入负面清单	否	无	/
3708	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	山城明珠台区第一间隔配电变压器	500	30.88	296	296	未进入负面清单	否	无	/
3709	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁小区3#配变电站1变压器	400	30.87	237	237	未进入负面清单	否	无	/

3710	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分龚家支 线015号施家二队变 压器	400	30.87	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
3711	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 242抚农上 马线	10kV台沟干线八盘分 二道支005号二道变 压器	100	30.87	59	59	未进入负面 清单	否	无	/
3712	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二 期5#箱变变压器	630	30.86	373	373	未进入负面 清单	否	无	/
3713	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石医院东地块 1#箱变B	500	30.85	296	296	未进入负面 清单	否	无	/
3714	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线望山四台 分1号望山四台变压器	400	30.84	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
3715	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线10	315	30.83	186	186	未进入负面 清单	否	无	/
3716	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10kV永四线西堡东台 分支线02号西堡东台 变压器	400	30.83	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
3717	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带14#箱 变站内变	400	30.81	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
3718	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线33号京都 商厦变压器	400	30.81	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
3719	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线014号饲 料公司变压器	200	30.81	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3720	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线三间房 支线47号三间房村变 压器(二批)	200	30.81	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3721	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一号 线	YHG_林业小区3#4#柱 上变压器	200	30.8	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
3722	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线惠民小区 箱式变电站002号3号 配电变压器	315	30.79	187	187	未进入负面 清单	否	无	/
3723	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 633下夹河 线	10kV下夹河线岗支分 线双平支线平河新区 支线6号下夹平河新区 变压器	100	30.78	59	59	未进入负面 清单	否	无	/

3724	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期3号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	30.76	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3725	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线05#变压器	100	30.75	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3726	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期9#箱变变压器间隔配电变压器	400	30.75	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3727	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变2#变压器	400	30.75	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3728	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带5#箱变站内变	400	30.75	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3729	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	YHG_北关于南关分5（税务）开关间隔配电变压器	630	30.74	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3730	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	祥和福邸4#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	30.73	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3731	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑4号箱变1#变压器	400	30.72	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3732	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线6	50	30.72	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3733	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	河畔花园1#台区配电变压器	630	30.72	373	373	未进入负面清单	否	无	/
3734	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线附件厂分线税务支线4号正午供热变	200	30.72	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3735	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福中二线	民主2#线13-1#母线间隔配电变压器	315	30.7	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3736	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站1#变压器	315	30.7	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3737	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	春风家园第一间隔配电变压器	315	30.7	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3738	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线24左2#柱上变压器	400	30.69	237	237	未进入负面清单	否	无	/
3739	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kv下夹河线河南分下夹河东台支下夹河东2号变压器	200	30.68	119	119	未进入负面清单	否	无	/

3740	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7支2#盘抚小区3#开关间隔1配电变压器	630	30.67	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3741	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线30#-1箱第一间隔配电变压器	630	30.67	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3742	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线杨家沟分线1号杨家沟变压器	50	30.66	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3743	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线南三家南分线003号南三家变压器	200	30.66	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3744	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线83左3#柱上变压器（抚顺市体育学院）	100	30.63	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3745	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块6#箱变变压器间隔配电变压器	630	30.63	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3746	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支2#柱上变压器	200	30.63	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3747	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线成才小区出线间隔配电变压器	315	30.63	187	187	未进入负面清单	否	无	/
3748	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线062号中学台区变压器	100	30.63	59	59	未进入负面清单	否	无	/
3749	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG_红透山棚户C区6号箱变配电变压器	630	30.63	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3750	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分兰山支15号兰山北变压器	200	30.62	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3751	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园7#配电变压器	250	30.62	148	148	未进入负面清单	否	无	/
3752	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线14左5#支2柱上变压器	400	30.6	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3753	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线高山明珠小区2#箱变配电变压器	630	30.6	374	374	未进入负面清单	否	无	/
3754	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10千伏后安干线前安分前安五台支3号前安五台变压器	200	30.6	119	119	未进入负面清单	否	无	/

3755	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062 照阳线	10kV新农城郊线照阳 分线41号照阳北变压器	200	30.6	119	119	未进入负面 清单	否	无	/
3756	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线94号彭家 一台变压器	200	30.6	119	119	未进入负面 清单	否	无	/
3757	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	歆海湖畔二期一号箱 变一号第一间隔配电 变压器	630	30.6	374	374	未进入负面 清单	否	无	/
3758	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背二 组分线2号湾龙背二组 变压器	50	30.6	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
3759	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩 6#箱变变压器	630	30.59	374	374	未进入负面 清单	否	无	/
3760	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线55#锦州银行 (561)第一间隔配电 变压器	500	30.59	297	297	未进入负面 清单	否	无	/
3761	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	YHG_钢中分线5号弘 升开发2开关间隔配电 变压器	500	30.58	297	297	未进入负面 清单	否	无	/
3762	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队3# 配电变压器	630	30.57	374	374	未进入负面 清单	否	无	/
3763	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带 2#箱变变压器主用	315	30.57	187	187	未进入负面 清单	否	无	/
3764	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线9 号变压器	315	30.57	187	187	未进入负面 清单	否	无	/
3765	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线油房支线 002号油房变压器	100	30.57	59	59	未进入负面 清单	否	无	/
3766	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	土口子线林场住宅台 区第一间隔配电变压 器	250	30.56	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
3767	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分 线003号康家卜变压器	200	30.54	119	119	未进入负面 清单	否	无	/
3768	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线社办林 场支线52号潘家店公 用变变压器	50	30.54	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
3769	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分 线5号天桥公变变压器	50	30.54	30	30	未进入负面 清单	否	无	/

3770	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站2号变压器	500	30.53	297	297	未进入负面清单	否	无	/
3771	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线柳条分南沟支020号南沟变压器	160	30.53	95	95	未进入负面清单	否	无	/
3772	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线张怀安分线46号张怀安变压器	50	30.53	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3773	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线150号吴家沟一三组变压器	200	30.53	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3774	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线93左3号柱上变压器	200	30.51	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3775	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线70+1左2#柱上变压器	200	30.51	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3776	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线半砬山子支线015号半砬山子变压器	200	30.49	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3777	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线葫芦头分线17号葫芦头变压器	50	30.48	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3778	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线腰岭子分线11号腰岭子公用变变压器	50	30.46	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3779	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线14-2#变压器（石化宾馆小区2#箱变）	400	30.45	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3780	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10千伏北环线前兴安分前兴安四台支6号前兴安四台变压器	200	30.45	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3781	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线153号新卜公变变压器	10	30.45	6	6	未进入负面清单	否	无	/
3782	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变1#箱变	400	30.42	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3783	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线110号杨木一变压器	400	30.42	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3784	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线21号箱变1号变压器	315	30.41	188	188	未进入负面清单	否	无	/

3785	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线15#-2箱变间隔配电变压器	630	30.41	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3786	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带5#箱变变压器	315	30.41	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3787	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	卉海二期高层1号配电变压器	630	30.4	375	375	未进入负面清单	否	无	/
3788	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山1#箱变变压器主用	400	30.39	238	238	未进入负面清单	否	无	/
3789	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	朝阳印象小区7#配变电站间隔配电变压器	630	30.38	376	376	未进入负面清单	否	无	/
3790	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右5#所带3#箱变变压器	315	30.38	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3791	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分100号夏家变压器	200	30.38	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3792	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富二台支001号石富二台变压器	200	30.38	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3793	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	悦府鑫城5#箱变配电变压器	500	30.37	298	298	未进入负面清单	否	无	/
3794	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线50右3柱上变压器	400	30.36	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3795	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线农科站支线002号农科站变压器	100	30.36	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3796	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线大沔阳沟分线044号大沔阳八队变压器	100	30.36	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3797	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线东千号支线4号东千号变压器	100	30.36	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3798	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	小孤家线	10kV小孤家线小孤家水库分线6号小孤家公变变压器	100	30.36	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3799	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山明珠小区1#变压器	315	30.35	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3800	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线57号箱变变压器	160	30.34	95	95	未进入负面清单	否	无	/

3801	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线英家支038号英家二台变压器	200	30.33	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3802	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左1号金亿源小区104变压器	200	30.33	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3803	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31#环网柜悦鑫国际7#	630	30.32	376	376	未进入负面清单	否	无	/
3804	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线29#(2)开关间隔配电变压器	630	30.32	376	376	未进入负面清单	否	无	/
3805	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变1#变压器	400	30.32	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3806	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线三道岗分线5号三道岗变台	200	30.32	119	119	未进入负面清单	否	无	/
3807	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	开原小区3#配变站1#变压器	400	30.3	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3808	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线金坑支线2号金坑变压器	80	30.3	48	48	未进入负面清单	否	无	/
3809	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改二号一号表箱变出线间隔配电变压器	315	30.29	188	188	未进入负面清单	否	无	/
3810	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期10#箱变配电变压器	400	30.27	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3811	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马一台分12号驿马一变压器	400	30.27	239	239	未进入负面清单	否	无	/
3812	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线72所带箱变变压器备用	250	30.24	149	149	未进入负面清单	否	无	/
3813	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线黄沟支线010号黄沟新变压器	50	30.24	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3814	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线地车沟分线72号地车沟变压器	50	30.24	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3815	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区12#配变站1#变压器	630	30.22	377	377	未进入负面清单	否	无	/
3816	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线8#变压器	400	30.21	239	239	未进入负面清单	否	无	/

3817	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大三期3号箱变变压器 间隔配电变压器	400	30.18	239	239	未进入负面 清单	否	无	/
3818	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线长沙屯支 线1号长沙屯变压器	400	30.18	239	239	未进入负面 清单	否	无	/
3819	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线53 1#箱变间 隔配电变压器	630	30.16	377	377	未进入负面 清单	否	无	/
3820	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	东方雅居4号箱式变电 站第一间隔配电变压器	630	30.16	377	377	未进入负面 清单	否	无	/
3821	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-2变 压器	400	30.15	239	239	未进入负面 清单	否	无	/
3822	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线西岔工 区分线66号大院变压器	100	30.15	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
3823	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区3#配变 站1#变压器	500	30.14	299	299	未进入负面 清单	否	无	/
3824	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460 工光一线	石化公寓3#配变站1# 变压器	315	30.13	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
3825	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-3#箱变-1	315	30.13	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
3826	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环 网柜6#变压器	200	30.12	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
3827	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线66号 关山村变压器（新）	200	30.12	120	120	未进入负面 清单	否	无	/
3828	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062 照阳线	10kV新城郊线照阳 分线佟家沟东支线01 号大房子变压器	100	30.12	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
3829	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线71号长春 屯一队变压器	100	30.12	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
3830	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#所带4#箱 变-1#变压器	315	30.1	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
3831	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	东方雅居2号第一间隔 配电变压器	630	30.1	377	377	未进入负面 清单	否	无	/
3832	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光 华一线	玫瑰城小区23#配变站 配电变压器	400	30.09	240	240	未进入负面 清单	否	无	/
3833	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#57变压器	400	30.09	240	240	未进入负面 清单	否	无	/

3834	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线西出口办公室箱变配电变压器	400	30.08	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3835	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线公五号分线10号公用变1号变压器	400	30.08	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3836	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华农联线	海城桥1#箱式变电站内变压器	630	30.06	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3837	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块5#配变站1#变压器	315	30.06	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3838	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线38号河东公变变压器	50	30.06	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3839	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线四合堡支线004号四合堡变压器	200	30.06	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3840	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线6左2左2	100	30.04	60	60	未进入负面清单	否	无	/
3841	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	东三专线东三路开闭所1#配变站变压器	630	30.03	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3842	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城7#箱变变压器	630	30.03	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3843	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区4#配变站1#变压器	630	30.02	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3844	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	苏水花园箱式变配电变压器	630	30.02	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3845	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	水司嘉苑小区1#配变站1#变压器	400	30	240	240	未进入负面清单	否	无	/
3846	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	锦州路1#配变站1#变压器	200	30	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3847	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品1#箱变间隔配电变压器	630	30	378	378	未进入负面清单	否	无	/
3848	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带13#箱变站内变	315	30	189	189	未进入负面清单	否	无	/
3849	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线西岔工区分线97号西岔工区变压器	10	30	6	6	未进入负面清单	否	无	/
3850	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站1#变压器	250	29.98	150	150	未进入负面清单	否	无	/

3851	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	宗翔雅苑2#箱变配电 变压器	630	29.97	378	378	未进入负面 清单	否	无	/
3852	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分8#	315	29.97	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
3853	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变 电站3号变压器	500	29.95	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
3854	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站1 变压器	400	29.94	240	240	未进入负面 清单	否	无	/
3855	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站2 变压器	400	29.94	240	240	未进入负面 清单	否	无	/
3856	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线大庙公用 变支线3号大庙公用变 变压器	50	29.94	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
3857	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背一 组分线2号湾龙背一组 变压器	50	29.94	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
3858	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区3#配变 站2#变压器	500	29.92	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
3859	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日4# 配变站2#变压器	500	29.92	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
3860	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	金鼎世纪城2#箱变变 压器1间隔配电变压器	400	29.88	240	240	未进入负面 清单	否	无	/
3861	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线百货分 线11号百货二台变压 器	400	29.88	240	240	未进入负面 清单	否	无	/
3862	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线惠民 小区1号箱变出线间隔 配电变压器	315	29.87	189	189	未进入负面 清单	否	无	/
3863	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	浑河家园A区箱变高压 第一间隔配电变压器	630	29.87	379	379	未进入负面 清单	否	无	/
3864	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	八旗尚书苑1号变压器 配电变压器	500	29.86	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
3865	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木章 分线乱基石支线03号 乱查石变台变压器	100	29.85	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
3866	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线116号西 藏子公用变变压器	50	29.85	30	30	未进入负面 清单	否	无	/

3867	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线机住分线3右5	315	29.84	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3868	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期3#箱变变压器	630	29.83	379	379	未进入负面清单	否	无	/
3869	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带4#箱变变压器	630	29.83	379	379	未进入负面清单	否	无	/
3870	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	在水一方1#配变站2#变压器	500	29.82	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3871	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线红树沟支线2号红树沟变压器	50	29.82	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3872	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓1-1号箱变变压器	400	29.79	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3873	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站1号变压器	800	29.79	482	482	未进入负面清单	否	无	/
3874	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带8#箱变站内变	400	29.79	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3875	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线69#箱变1#变压器	400	29.79	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3876	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出8B-2#箱变配电变压器	400	29.79	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3877	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改一号箱变126台区第一间隔配电变压器	315	29.79	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3878	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右3所带箱变变压器主用	315	29.78	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3879	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线159号偏砍村变压器	400	29.78	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3880	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变B	250	29.76	151	151	未进入负面清单	否	无	/
3881	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变B	400	29.76	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3882	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	YHG_凤工三线39辽宁怡冠2开关间隔配电变压器	400	29.76	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3883	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马6配变站1变压器	500	29.76	301	301	未进入负面清单	否	无	/

3884	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线53#戈布沟二台变压器	200	29.76	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3885	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线古城子分线014号古城子变压器	50	29.76	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3886	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线八岔沟分线03号八岔沟变压器	50	29.76	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3887	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园1号箱变北	288	29.76	173	173	未进入负面清单	否	无	/
3888	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线100号猴石东变压器	200	29.76	120	120	未进入负面清单	否	无	/
3889	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变2#变压器	400	29.75	241	241	未进入负面清单	否	无	/
3890	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭4#变压器	630	29.75	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3891	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品4配变站1变压器	315	29.75	190	190	未进入负面清单	否	无	/
3892	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	东六专线东六院内变压器	500	29.73	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3893	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	旭晨家园一号箱变一号表（考核表3597）第一间隔配电变压器	500	29.73	301	301	未进入负面清单	否	无	/
3894	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线109号复兴屯变压器	200	29.73	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3895	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线58左1彩园北箱式变电站第一间隔配电变压器	630	29.73	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3896	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府17号箱变间隔配电变压器	630	29.71	380	380	未进入负面清单	否	无	/
3897	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线果木分064号果木村变压器（新）	50	29.7	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3898	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线037号710台区变压器	200	29.7	121	121	未进入负面清单	否	无	/

3899	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582 北部干线	北部干线31	315	29.69	190	190	未进入负面 清单	否	无	/
3900	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线刘尔 家园7号箱变变压器	630	29.68	380	380	未进入负面 清单	否	无	/
3901	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	YHG_锦秀金源2#箱变 配电变压器	315	29.68	190	190	未进入负面 清单	否	无	/
3902	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线古城子分线 12#变压器	400	29.67	241	241	未进入负面 清单	否	无	/
3903	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线予制 分12左14号柱上变 压器	400	29.67	241	241	未进入负面 清单	否	无	/
3904	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线31带1#环网 柜带李石医院东地块 1#箱变A	500	29.66	302	302	未进入负面 清单	否	无	/
3905	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	永陵二线东岗小区三 号变压器配电变压器	250	29.66	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
3906	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马5配变站1变压器	400	29.64	241	241	未进入负面 清单	否	无	/
3907	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线57#柱上变 压器	200	29.64	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
3908	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10KV永四线后头分线 180号头道砬子七八队 变压器	50	29.63	30	30	未进入负面 清单	否	无	/
3909	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左11号1# 箱变1号变压器	315	29.62	190	190	未进入负面 清单	否	无	/
3910	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线27左1智能 变 压器	400	29.61	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
3911	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线70左2#带7# 箱变变压器	400	29.61	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
3912	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065 新兴四线	10KV新兴四线西一分 线04号和平新村变 压器	200	29.61	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
3913	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10KV清农北树线牛肺 沟分线006号三道关 变 压器	200	29.6	121	121	未进入负面 清单	否	无	/

3914	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444 抚农马金线	10kV抚农马金线马金 部队支6号马金西沟变 压器	200	29.57	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
3915	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线下偏磁 河子支线001号下偏磁 河子变压器	200	29.57	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
3916	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线4# 环网柜带国际鑫城3期 1#箱变A	400	29.55	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
3917	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区4#配变站 间隔配电变压器	630	29.52	381	381	未进入负面 清单	否	无	/
3918	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线53#开 关间隔配电变压器	630	29.52	381	381	未进入负面 清单	否	无	/
3919	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线12所带3#箱 变站内变	315	29.52	191	191	未进入负面 清单	否	无	/
3920	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线夹板支线 002号夹板变压器	100	29.52	60	60	未进入负面 清单	否	无	/
3921	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841 草汪联线	10kV草汪联线公用变1 号分线7号公用变1号 变压器	200	29.52	121	121	未进入负面 清单	否	无	/
3922	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期3#箱 变2#变压器	500	29.5	303	303	未进入负面 清单	否	无	/
3923	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12- 1#箱式变电站高压间 隔配电变压器	630	29.49	381	381	未进入负面 清单	否	无	/
3924	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线36-1#开 关间隔配电变压器	400	29.49	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
3925	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	抚铝小区2#配变站2# 变压器	315	29.49	191	191	未进入负面 清单	否	无	/
3926	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变659 光裕线	裕宝新城小区1#配变 站1#变压器	630	29.49	381	381	未进入负面 清单	否	无	/
3927	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-5# 箱变变压器	400	29.49	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
3928	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭10#变压器	630	29.49	381	381	未进入负面 清单	否	无	/
3929	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53所带箱变 变压器主用	400	29.49	242	242	未进入负面 清单	否	无	/

3930	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线玫瑰家园箱式变电站4号负荷柜间隔配电变压器	315	29.49	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3931	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线南岗子分线012号南土口公用变变压器	200	29.48	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3932	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线3号箱变1号变压器	400	29.46	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3933	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线173号大堡公变变压器	50	29.46	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3934	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线关东厂支线47号关东厂公用变变压器	50	29.46	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3935	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-1箱变配电变压器	200	29.44	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3936	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线25三相（原市场分2）	160	29.44	97	97	未进入负面清单	否	无	/
3937	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块2#配变站1#变压器	500	29.44	303	303	未进入负面清单	否	无	/
3938	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾1#箱变间隔配电变压器	630	29.43	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3939	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线石棚子三台分008号石棚子三台变压器	100	29.43	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3940	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际5#B箱变配电变压器	630	29.4	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3941	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10#-2#箱变站内变压器	100	29.4	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3942	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	明德2#箱式变（二）出线间隔配电变压器	400	29.4	242	242	未进入负面清单	否	无	/
3943	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线悠山美地分线01号悠山美地变台变压器	160	29.4	97	97	未进入负面清单	否	无	/
3944	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线水晶宫支线4号水晶宫变压器	50	29.4	30	30	未进入负面清单	否	无	/

3945	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线北夹沟分线25号北夹沟公用变变压器	50	29.4	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3946	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变站2#	400	29.37	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3947	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	黄金水岸3#箱变配电变压器	630	29.37	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3948	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线粮栈二分线21#柱上变压器	250	29.36	152	152	未进入负面清单	否	无	/
3949	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线煤矿支线012号南小卜变压器	100	29.36	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3950	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线28左2金丰国际配电变压器	400	29.34	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3951	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线8#-1春风家园1号箱变出线间隔配电变压器	400	29.34	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3952	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩第三期2#箱变配电变压器	630	29.33	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3953	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居二线	YHG 红透山棚户C区6号箱配电变压器	630	29.33	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3954	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	歆海湖畔二期三号箱变一号表配电变压器	630	29.31	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3955	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块1#变电站1#配电变压器	630	29.3	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3956	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	万豪干线10#格林东郡1#箱变配电变压器	630	29.3	382	382	未进入负面清单	否	无	/
3957	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左3#柱上变压器	200	29.28	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3958	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线6#支1#柱上变压器	200	29.28	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3959	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线甸心子支线2号甸心子变压器	200	29.28	121	121	未进入负面清单	否	无	/
3960	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期7#汇银变压器配电变压器	630	29.26	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3961	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线51右#1变压器	400	29.25	243	243	未进入负面清单	否	无	/

3962	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簾其支4号簾其一台变压器（新）	100	29.25	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3963	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香墅湾三期1#箱变变压器配电变压器	630	29.24	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3964	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线大院分线11号大院变压器	100	29.24	61	61	未进入负面清单	否	无	/
3965	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线15#左2-1箱第一间隔配电变压器	315	29.24	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3966	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右3#变压器	400	29.22	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3967	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2#箱变变压器主用	315	29.21	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3968	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带15#箱变电站内变	315	29.21	191	191	未进入负面清单	否	无	/
3969	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线60号东井一组变压器	200	29.21	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3970	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线3配变站1变压器	400	29.19	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3971	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马1配变站变压器	400	29.19	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3972	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线闹子沟分线002号闹子沟变压器	200	29.19	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3973	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际1#配变站1#变压器	500	29.18	304	304	未进入负面清单	否	无	/
3974	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线10449	御府龙湾4#箱变配电变压器	630	29.17	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3975	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸1号箱变变压器	630	29.17	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3976	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10kV竖碑线腰岭子分4号竖碑北台区变压器	400	29.17	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3977	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线北环分地震局支4+1号北关三队二台变压器	400	29.16	243	243	未进入负面清单	否	无	/
3978	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线翁泉支线15号翁泉村变压器	50	29.16	30	30	未进入负面清单	否	无	/

3979	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线88右1#箱变开关间隔配电变压器	500	29.15	304	304	未进入负面清单	否	无	/
3980	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾2#箱变变压器	630	29.14	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3981	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期2#箱变变压器	630	29.14	383	383	未进入负面清单	否	无	/
3982	抚顺县供电分公司	胜开66kV变电站	胜碾线	10kV胜碾线32号腰沟台变压器	200	29.13	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3983	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日2#配变站1#变压器	500	29.12	304	304	未进入负面清单	否	无	/
3984	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线西沟分线32号西沟村变压器	50	29.12	30	30	未进入负面清单	否	无	/
3985	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右3右1所带箱变变压器	315	29.11	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3986	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟9号箱式变压器出线间隔配电变压器	630	29.11	384	384	未进入负面清单	否	无	/
3987	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线工商公寓1号变压器	315	29.1	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3988	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线白石沟支线6号白石沟变压器	400	29.1	244	244	未进入负面清单	否	无	/
3989	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大华府14#箱变间隔配电变压器	500	29.09	305	305	未进入负面清单	否	无	/
3990	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子公用变1号高砬子公用变变压器	200	29.07	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3991	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	29.05	384	384	未进入负面清单	否	无	/
3992	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-3#箱变	315	29.05	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3993	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线31#带4#箱变-1#变压器	315	29.05	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3994	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线18#箱变2	315	29.05	192	192	未进入负面清单	否	无	/
3995	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	毛公村住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	400	29.04	244	244	未进入负面清单	否	无	/

3996	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线杨树葺子林场分线14号杨树葺子林场变压器	200	29.04	122	122	未进入负面清单	否	无	/
3997	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭3#箱变变压器	630	29.03	384	384	未进入负面清单	否	无	/
3998	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭11#箱变变压器	630	29.03	384	384	未进入负面清单	否	无	/
3999	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线峡河三家子分001号峡河三家子西队变压器	315	29.03	192	192	未进入负面清单	否	无	/
4000	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线20变台	315	29.02	192	192	未进入负面清单	否	无	/
4001	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1#柱上变压器	200	29.01	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4002	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线51变压器	315	29	192	192	未进入负面清单	否	无	/
4003	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线243号白家变变压器	400	29	244	244	未进入负面清单	否	无	/
4004	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线样子沟分线3号样子沟变压器	100	28.99	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4005	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 548小四平 线	10kV小四平线078号烟筒沟变压器	200	28.98	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4006	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线黑瞎沟分线35号黑瞎沟变压器	160	28.97	98	98	未进入负面清单	否	无	/
4007	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#20	100	28.95	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4008	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯支062号新立屯变压器	200	28.95	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4009	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一号 线	10kV苇一号线蛤蟆沟北分线01号蛤蟆沟北变压器	100	28.95	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4010	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和二期1#箱变出线间隔配电变压器	630	28.95	385	385	未进入负面清单	否	无	/
4011	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城6#箱变变压器	630	28.92	385	385	未进入负面清单	否	无	/

4012	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线073号大石沟变压器	200	28.92	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4013	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器1	500	28.9	306	306	未进入负面清单	否	无	/
4014	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线北台2#配变电站变压器	400	28.89	244	244	未进入负面清单	否	无	/
4015	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线48右7柱上变压器	200	28.89	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4016	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期2箱变-变压器	315	28.89	192	192	未进入负面清单	否	无	/
4017	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	幸福城二期5#箱变1#变压器	400	28.88	244	244	未进入负面清单	否	无	/
4018	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城二期5#箱变变压器	315	28.88	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4019	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线库仓沟分线29号库仓沟变压器	100	28.88	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4020	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区1#配变电站1#变压器	500	28.86	306	306	未进入负面清单	否	无	/
4021	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	新城一品4配变电站2变压器	315	28.86	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4022	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新天德小区2#箱式变出线间隔配电变压器	400	28.86	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4023	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线郝家支线08号郝家变压器	400	28.86	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4024	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142新农六0二线	10kV新农六0二线105号台沟二台变压器	100	28.86	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4025	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左3所带箱变变压器主用	315	28.83	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4026	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线174号崔庄子变压器变压器	100	28.83	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4027	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	YHG_开发六线42#万科金城蓝湾2#B开关间隔配电变压器	630	28.8	386	386	未进入负面清单	否	无	/

4028	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线23变台	200	28.8	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4029	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线冬涛源分线002号冬涛源变压器	200	28.8	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4030	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户A区2号箱变配电变压器	630	28.8	386	386	未进入负面清单	否	无	/
4031	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线牛肺沟分线125号张小卜变压器	50	28.8	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4032	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线10左3	315	28.79	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4033	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线147号王小堡公变变压器	400	28.78	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4034	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站1#变压器	400	28.77	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4035	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线11左8左3变台	200	28.77	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4036	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线192+1号(1512)小虎台三台区变压器	200	28.77	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4037	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	富邦3#箱变配电变压器	500	28.76	306	306	未进入负面清单	否	无	/
4038	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老矿部支线路001号老矿部变压器	200	28.76	122	122	未进入负面清单	否	无	/
4039	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	矿山棚改一号箱变127台区第一间隔配电变压器	315	28.76	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4040	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线后仓支线路06号后仓台变压器	400	28.75	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4041	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分豆子沟支5号豆子沟二变压器	160	28.74	98	98	未进入负面清单	否	无	/

4042	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	10千伏万台二线54左6左5+1左1号柱上变压器	200	28.71	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4043	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分93#柱上变压器	400	28.71	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4044	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线粮库分线003号粮库变压器	100	28.71	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4045	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线王家堡公用变分线4号王家堡公用变压器	200	28.71	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4046	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东樾2.3期3#箱变间隔配电变压器	500	28.7	307	307	未进入负面清单	否	无	/
4047	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线34#柱上变压器	200	28.68	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4048	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线台南华府3#箱变站内变压器	630	28.67	386	386	未进入负面清单	否	无	/
4049	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线45#开关间隔配电变压器	630	28.67	386	386	未进入负面清单	否	无	/
4050	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西一分线22号西门变台变压	315	28.67	193	193	未进入负面清单	否	无	/
4051	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区4#箱变新配电变压器	400	28.65	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4052	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带21#箱变站内变	400	28.65	245	245	未进入负面清单	否	无	/
4053	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线63左8	100	28.65	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4054	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	汇银东第三期1号箱变配电变压器	500	28.64	307	307	未进入负面清单	否	无	/
4055	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右7#	250	28.64	153	153	未进入负面清单	否	无	/
4056	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线140号永安卜变压器	200	28.64	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4057	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	祥和福邸3#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	28.63	387	387	未进入负面清单	否	无	/

4058	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏西七干线15右3号柱上变压器	400	28.62	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4059	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟分线078号北沟上变压器	100	28.62	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4060	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线安家沟支线3号安家沟变压器	100	28.62	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4061	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园3号箱变北	288	28.61	177	177	未进入负面清单	否	无	/
4062	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区2#配电站1#变压器	630	28.6	387	387	未进入负面清单	否	无	/
4063	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府13#箱变间隔配电变压器	500	28.58	307	307	未进入负面清单	否	无	/
4064	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线031号马架子公用变压器	100	28.58	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4065	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	YHG_新跃14（建工1.1）开关间隔配电变压器	630	28.57	387	387	未进入负面清单	否	无	/
4066	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分6左7#	100	28.56	61	61	未进入负面清单	否	无	/
4067	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线026号石门二队变压器	200	28.55	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4068	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	榆中联线2#环网柜琥珀泉配电站1	630	28.54	387	387	未进入负面清单	否	无	/
4069	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10千伏救兵线317左1号山龙四台变压器	200	28.53	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4070	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线310号桦树背变压器	200	28.52	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4071	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	工业园区1#线35#欣城丽景第一间隔配电变压器	630	28.52	387	387	未进入负面清单	否	无	/
4072	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4#柱上变压器	200	28.5	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4073	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带7#箱变变压器	400	28.5	246	246	未进入负面清单	否	无	/

4074	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线185号瓦房二台变压器	50	28.5	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4075	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线瓦房分线2号瓦房变压器	200	28.49	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4076	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线10449	御府龙湾5#箱变配电变压器	630	28.48	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4077	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变2#变压器	315	28.48	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4078	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线刘山二台分004号刘山二台变压器	160	28.48	98	98	未进入负面清单	否	无	/
4079	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线下马二台区变压器	100	28.48	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4080	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线荒地支线7号荒地公变变压器	400	28.48	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4081	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线昊林木业02#洼子一台区柱上变压器	200	28.47	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4082	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	富邦华润万家小区1#配变电站变压器	630	28.46	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4083	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左2#	250	28.45	154	154	未进入负面清单	否	无	/
4084	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线6左6	100	28.44	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4085	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分三道沟支14号三道沟台区	200	28.44	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4086	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	南口前灾民楼3#箱式变电站第一间隔配电变压器	630	28.44	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4087	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分阁老二台区支001号阁老二变压器	200	28.43	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4088	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城3#变压器	630	28.42	388	388	未进入负面清单	否	无	/

4089	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城9#箱变变压器	630	28.41	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4090	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城4#变压器	400	28.41	246	246	未进入负面清单	否	无	/
4091	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	竖碑线130左3哈唐东台区变压器	200	28.41	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4092	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线孙和平水库分线4号孙和平水库变压器	10	28.41	6	6	未进入负面清单	否	无	/
4093	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地公用子线006号什排地公用变压器	100	28.4	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4094	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站1号变压器	800	28.38	493	493	未进入负面清单	否	无	/
4095	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭5#箱变变压器	630	28.38	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4096	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变-2#变压器	315	28.38	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4097	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51-1#变压器	250	28.38	154	154	未进入负面清单	否	无	/
4098	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线窝瓜沟分线014号窝瓜沟变压器	50	28.38	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4099	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线033左5号西瓦厂变压器	200	28.38	123	123	未进入负面清单	否	无	/
4100	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	南口前村灾民住宅楼1号箱式变电站第一间隔配电变压器	630	28.37	388	388	未进入负面清单	否	无	/
4101	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线24左2#柱上变压器	400	28.35	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4102	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线124左3变台	315	28.34	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4103	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站2#	500	28.32	308	308	未进入负面清单	否	无	/
4104	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市3#箱变进线间隔配电变压器	630	28.32	389	389	未进入负面清单	否	无	/

4105	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线10右3左3号矿山住宅楼113变压器	315	28.32	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4106	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	河畔花园二期59号B号台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	28.3	389	389	未进入负面清单	否	无	/
4107	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器B	500	28.29	309	309	未进入负面清单	否	无	/
4108	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线北腰卜台区分003号北腰卜变压器	400	28.29	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4109	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线牛圈沟分线13号牛圈沟变压器	100	28.29	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4110	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线5	315	28.27	194	194	未进入负面清单	否	无	/
4111	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分排房村支010号排房村变压器	400	28.27	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4112	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站2号变压器	800	28.26	494	494	未进入负面清单	否	无	/
4113	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线96号五龙四队变压器	50	28.26	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4114	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线油机社区2#箱变变压器	315	28.25	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4115	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	巴塞罗那3#箱变变压器室配电变压器	630	28.23	389	389	未进入负面清单	否	无	/
4116	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线96左1#柱上变压器	200	28.23	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4117	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线13号教委变压器	315	28.23	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4118	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城2#箱变-1变压器	500	28.22	309	309	未进入负面清单	否	无	/
4119	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28#新抚路北小区10#-2箱式变电站高压间隔配电变压器	400	28.2	247	247	未进入负面清单	否	无	/

4120	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线3柜左1	200	28.2	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4121	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14（天茂3）.2开关间隔配电变压器	400	28.2	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4122	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	10kV马清一线59号镇西公变变压器	80	28.2	49	49	未进入负面清单	否	无	/
4123	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	千金新农村1#台区第一间隔配电变压器	630	28.19	389	389	未进入负面清单	否	无	/
4124	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	YHG_兰山自建房箱式变电站第一间隔配电变压器	630	28.19	389	389	未进入负面清单	否	无	/
4125	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业一号线工业园区公变2号变压器	160	28.18	99	99	未进入负面清单	否	无	/
4126	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线4#变压器	400	28.17	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4127	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线44左3号柱上变压器	400	28.17	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4128	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线2号西岔变压器	200	28.16	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4129	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线鹅脖二台分004号变压器	100	28.14	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4130	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右6左4号台区柱上变压器	400	28.14	247	247	未进入负面清单	否	无	/
4131	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线大泉眼分线94号平安堡村变压器(二批)	200	28.14	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4132	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔1#配电变压器	800	28.13	495	495	未进入负面清单	否	无	/
4133	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北市分线10左1柱上变压器	200	28.11	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4134	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新5#配电变压器	400	28.11	248	248	未进入负面清单	否	无	/

4135	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分001号鸽子村二台变压器	100	28.11	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4136	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线哈塘沟分线001号哈塘沟变压器	100	28.11	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4137	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线富江东分线004号富江东变压器	200	28.11	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4138	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线盘抚小区1#配变电站变压器01	400	28.1	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4139	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	临江路小区1#配变站2#变压器	500	28.1	310	310	未进入负面清单	否	无	/
4140	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线68左1#	315	28.1	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4141	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	10千伏刘同二线沈链分线6号柱上变压器	100	28.08	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4142	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线2#变压器	400	28.08	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4143	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分15#柱上变压器	100	28.08	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4144	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线080号高立屯变压器(二批)	200	28.08	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4145	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线265号杆金家二队公变变压器	50	28.08	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4146	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品3配变站2变压器	315	28.06	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4147	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	汇银东第三期2号箱变配电变压器	500	28.06	310	310	未进入负面清单	否	无	/
4148	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡1#箱变2#变压器	315	28.06	195	195	未进入负面清单	否	无	/
4149	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线兴隆台四组分线1号隆台四组变压器	50	28.06	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4150	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线53#所带9#箱变变压器主用	400	28.05	248	248	未进入负面清单	否	无	/

4151	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线164#六家子村一号变压器	200	28.05	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4152	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线67号下湖公二变压器	20	28.05	12	12	未进入负面清单	否	无	/
4153	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	冶金大厦配电变压器	630	28.03	390	390	未进入负面清单	否	无	/
4154	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线岔和分线东洼支线26号东洼变压器	50	28.02	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4155	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线30号公用变二变压器	100	28.02	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4156	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期4号变压器	630	28	391	391	未进入负面清单	否	无	/
4157	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-2	400	27.99	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4158	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右1#柱上变压器	200	27.99	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4159	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线救兵六台柱上变压器	200	27.99	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4160	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河南组支线2号河南组变压器	200	27.99	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4161	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里2#环网柜7#箱变2	500	27.97	310	310	未进入负面清单	否	无	/
4162	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变1#变压器	400	27.96	248	248	未进入负面清单	否	无	/
4163	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线英鲜分线03号英鲜变压器	200	27.96	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4164	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变143榆边线	10kV榆边线221号杆边外四台	200	27.96	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4165	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟分线25号王小堡公变变压器	50	27.96	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4166	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线24右3柱上变压器	315	27.94	195	195	未进入负面清单	否	无	/

4167	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线55#箱变-2# 变压器	250	27.94	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
4168	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-2#箱 变02变压器	400	27.93	248	248	未进入负面 清单	否	无	/
4169	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4+1# 柱上变压器	200	27.93	124	124	未进入负面 清单	否	无	/
4170	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方 大二线	10kV方大二线大田支 006#大田北台变压器	200	27.92	124	124	未进入负面 清单	否	无	/
4171	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线哥俩 好家属楼分线004号停 车场楼台区变压器	315	27.91	196	196	未进入负面 清单	否	无	/
4172	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭7#箱变变压 器	630	27.9	391	391	未进入负面 清单	否	无	/
4173	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29左2#变压 器	250	27.9	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
4174	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老 虎沟5#变压器	400	27.9	248	248	未进入负面 清单	否	无	/
4175	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期4#箱变 配电变压器	500	27.9	311	311	未进入负面 清单	否	无	/
4176	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分12#柱 上变压器	200	27.9	124	124	未进入负面 清单	否	无	/
4177	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线36左2所带2# 箱变-变压器	400	27.9	248	248	未进入负面 清单	否	无	/
4178	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线后邓分17 号后邓五台柱上变压 器	200	27.9	124	124	未进入负面 清单	否	无	/
4179	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	千金家园1台区第一间 隔配电变压器	500	27.9	311	311	未进入负面 清单	否	无	/
4180	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	10kV南杂木一线毛纺 道口支线007号冬涛一 、二号变压器	400	27.9	248	248	未进入负面 清单	否	无	/
4181	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线50五支 线11号50五变压器	50	27.9	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
4182	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分52#	315	27.89	196	196	未进入负面 清单	否	无	/
4183	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	河畔花园2#台区配电 变压器	630	27.89	391	391	未进入负面 清单	否	无	/

4184	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	刘尔家园1#箱变变压器1	400	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4185	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	昌图小区1#配变站2#变压器	500	27.87	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4186	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区2#配变站1#变压器	400	27.87	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4187	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-22#箱变	200	27.87	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4188	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线63#变压器	250	27.87	155	155	未进入负面清单	否	无	/
4189	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线敖石哈分线3号敖石哈村变压器	100	27.87	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4190	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线南小堡支线4号南小堡村变压器	200	27.87	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4191	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方块开闭所J座1#开关间隔2配电变压器	630	27.85	392	392	未进入负面清单	否	无	/
4192	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大2号箱变变压器间隔配电变压器	315	27.85	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4193	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5B#箱变	200	27.84	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4194	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左#2	200	27.84	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4195	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线粮谷支线048号古佛峪变压器	200	27.84	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4196	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线兴隆河家属分线3号兴隆河公变变压器	50	27.84	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4197	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期3#配变电站变压器	400	27.81	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4198	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左4右3#柱上变压器	200	27.81	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4199	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	金湾雅居小区2#箱变出线间隔配电变压器	400	27.81	249	249	未进入负面清单	否	无	/

4200	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线153号红雁变压器	100	27.81	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4201	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	海城小区1#配变站2#变压器	400	27.8	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4202	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线棒槌沟分线芳草支线09号芳草变压器	30	27.8	19	19	未进入负面清单	否	无	/
4203	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线039号松树沟二台变压器	200	27.79	124	124	未进入负面清单	否	无	/
4204	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区8#配变电站配电变压器	630	27.78	392	392	未进入负面清单	否	无	/
4205	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日3#配变站1#变压器	500	27.78	311	311	未进入负面清单	否	无	/
4206	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	天麒嘉苑小区1#配变站1#变压器	315	27.75	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4207	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	YHG_宾馆一21（华南花园开闭所1.1）开关间隔配电变压器	630	27.75	392	392	未进入负面清单	否	无	/
4208	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分一区东支9号一区东台变压器	315	27.75	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4209	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	YHG_林业小区1#2#柱上变压器	200	27.75	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4210	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块4#配变站1#变压器	400	27.72	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4211	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右1支1#柱上变压器	200	27.72	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4212	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变1#变压器	400	27.72	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4213	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分康乐二台支2号康乐二台变压器	200	27.72	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4214	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线065号刘山四台变压器	50	27.72	31	31	未进入负面清单	否	无	/

4215	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线51#所带2#箱变-2#变压器	315	27.71	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4216	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线23左2#(2)开关间隔(弘升花园)	315	27.7	196	196	未进入负面清单	否	无	/
4217	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线北大井分002#北大井变压器	200	27.69	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4218	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园二期二号箱变一号变压器配电变压器	400	27.69	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4219	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰东分线7右3变台	200	27.66	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4220	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	朝阳印象小区6#配变电站间隔配电变压器	630	27.65	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4221	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城10#箱变变压器	630	27.65	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4222	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线47左1	100	27.64	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4223	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线格林小镇2号箱变2号变压器	400	27.63	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4224	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线114	400	27.63	249	249	未进入负面清单	否	无	/
4225	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块8#箱变变压器	630	27.62	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4226	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线六家子东分04号六家子中台变压器	100	27.6	62	62	未进入负面清单	否	无	/
4227	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线缸窑分线003号缸窑变压器	400	27.6	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4228	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台壹品箱式变电站母线间隔配电变压器	630	27.59	393	393	未进入负面清单	否	无	/
4229	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线22所带9号地5#箱变1#变压器	315	27.59	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4230	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线50#所带14#箱变站内变	315	27.59	197	197	未进入负面清单	否	无	/

4231	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变546 大四平线	10kV大四平线西河掌 分线004号西河掌变 压器	400	27.59	250	250	未进入负面 清单	否	无	/
4232	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	4#箱变高压出线间隔 配电变压器	500	27.58	312	312	未进入负面 清单	否	无	/
4233	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951 北环线	10kV北环线前兴安分 14号前兴安分变 压器	315	27.58	197	197	未进入负面 清单	否	无	/
4234	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	春风家园一号台区北 出线间隔配电变 压器	315	27.58	197	197	未进入负面 清单	否	无	/
4235	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线15左#2	200	27.57	125	125	未进入负面 清单	否	无	/
4236	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线大西卜 分线001号大西卜变 压器	200	27.57	125	125	未进入负面 清单	否	无	/
4237	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 846清农北 杂木线	10kV清农北杂木线115 号北杂木公用变 压器	400	27.57	250	250	未进入负面 清单	否	无	/
4238	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站1#变 压器	315	27.56	197	197	未进入负面 清单	否	无	/
4239	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线西一分 线18号游泳馆变台变 压器	400	27.56	250	250	未进入负面 清单	否	无	/
4240	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇 家海岸2#箱变变 压器1	500	27.55	312	312	未进入负面 清单	否	无	/
4241	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线16左7#柱上 变压器	100	27.54	62	62	未进入负面 清单	否	无	/
4242	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线前进 九队分线47号上堡台 变压器	200	27.54	125	125	未进入负面 清单	否	无	/
4243	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线新立屯支 线2号新立屯变 压器	50	27.54	31	31	未进入负面 清单	否	无	/
4244	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线17右4#-鼎新 国际-2-1#变 压器	400	27.52	250	250	未进入负面 清单	否	无	/
4245	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园4#箱变-2变 压器	400	27.51	250	250	未进入负面 清单	否	无	/
4246	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美 墅一期2箱变-02	400	27.51	250	250	未进入负面 清单	否	无	/

4247	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块4#配变站2#变压器	400	27.51	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4248	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线上通什北台分2号上通什北台变压器	200	27.51	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4249	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	悦府鑫城6#箱变配电变压器	500	27.49	313	313	未进入负面清单	否	无	/
4250	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线43柱上变压器	100	27.48	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4251	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区1#配变站1#变压器	400	27.48	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4252	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱2号箱变1号变压器	400	27.48	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4253	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居2#变压器	400	27.48	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4254	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分3#环网柜5#变压器	200	27.48	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4255	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线英树分025号英树分变压器	50	27.48	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4256	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	朝阳印象小区2#配变站间隔配电变压器	630	27.46	394	394	未进入负面清单	否	无	/
4257	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区11#配变站新1#变压器	630	27.46	394	394	未进入负面清单	否	无	/
4258	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	星都世纪花园小区间隔配电变压器	630	27.46	394	394	未进入负面清单	否	无	/
4259	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线27右8#柱上变压器	400	27.45	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4260	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	27.45	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4261	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海6#箱变变压器	400	27.45	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4262	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分上头支93#上头二台变压器	200	27.45	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4263	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园11#箱变A	250	27.42	156	156	未进入负面清单	否	无	/

4264	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	弘福郦景2#配变站2#变压器	500	27.42	313	313	未进入负面清单	否	无	/
4265	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变1#变压器	400	27.42	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4266	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分023号杜家村变压器	400	27.42	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4267	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线富林小区一号变压器配电变压器	250	27.42	156	156	未进入负面清单	否	无	/
4268	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线岔沟一台分线02号岔沟一台变压器	50	27.42	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4269	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线三道关支线004号三道关变压器	400	27.41	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4270	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带3#箱变站内变	315	27.4	197	197	未进入负面清单	否	无	/
4271	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变543上西线	10kV上西线荒地分线33号荒地台区变压器	50	27.4	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4272	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	YHG_凤演二线17号天通房地产（6）开关间隔配电变压器	400	27.39	250	250	未进入负面清单	否	无	/
4273	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线32#柱上变压器	200	27.39	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4274	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分24#	200	27.39	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4275	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线查家小北山支线005号查家小北山变压器	100	27.39	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4276	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线126号吴家变压器	200	27.38	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4277	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线128箱变2#变压器	250	27.36	157	157	未进入负面清单	否	无	/
4278	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线红庙街3号楼4号楼分线02号红庙街3号楼4号楼变压器	250	27.36	157	157	未进入负面清单	否	无	/

4279	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	春天里7#箱变配电变压器	630	27.33	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4280	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7-1#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	27.33	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4281	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线10	400	27.33	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4282	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线5号分支箱1号箱变1号变压器	400	27.33	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4283	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线38号油匠沟变压器	100	27.33	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4284	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-2#箱变变压器	630	27.3	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4285	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区3#变压器	630	27.3	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4286	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线74所带箱变变压器	315	27.3	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4287	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线庙沟西二台分1号庙沟西二台柱上变压器	200	27.3	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4288	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线曲小堡分线004号曲小卜台区变压器	100	27.3	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4289	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线15#右10右1-2箱南台第一间隔配电变压器	630	27.3	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4290	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线蛤蟆灰分027号蛤蟆灰变压器	200	27.29	125	125	未进入负面清单	否	无	/
4291	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#1开关间隔配电变压器	500	27.28	314	314	未进入负面清单	否	无	/
4292	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线8	315	27.27	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4293	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线大修厂支线林场后沟支线01号林场后沟变压器	30	27.25	19	19	未进入负面清单	否	无	/

4294	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	锦东联线铃城分线7右1（丽湾小区）开关间隔配电变压器	630	27.24	395	395	未进入负面清单	否	无	/
4295	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出巨龙家园1号箱变变压器	400	27.24	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4296	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	北台SOHO配电站变压器03间隔配电变压器	1000	27.24	628	628	未进入负面清单	否	无	/
4297	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变2#间隔配电变压器	400	27.24	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4298	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线2配变站2变压器	400	27.24	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4299	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带11#箱变站内变	400	27.24	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4300	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支20号小三道变压器	100	27.24	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4301	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西二分金家西四台区柱上变压器	50	27.24	31	31	未进入负面清单	否	无	/
4302	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线腰岗分线131号岗山林场变压器	100	27.24	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4303	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线31号长山堡公一变压器	400	27.24	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4304	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线56#-2(558)台区第一间隔配电变压器	315	27.24	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4305	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变主变	500	27.23	314	314	未进入负面清单	否	无	/
4306	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线112号石门村三台变压器	200	27.23	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4307	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线004右1号黑石木变压器	160	27.23	100	100	未进入负面清单	否	无	/
4308	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区18#配变站1#变压器	315	27.21	198	198	未进入负面清单	否	无	/

4309	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	YHG_凤演二线17号天通房地产（5）开关间隔配电变压器	400	27.21	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4310	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线13变压器	400	27.21	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4311	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分17#-二厂小区11#配电站	315	27.21	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4312	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线十八道岭三队分线014号十八岭公一变压器	200	27.21	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4313	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线01号夹皮沟村变压器	100	27.21	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4314	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	YHG_凤演二线17号天通房地产（4）开关间隔配电变压器	400	27.2	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4315	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩3#箱变变压器	630	27.2	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4316	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线殷家变分线008号殷家变压器	100	27.2	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4317	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分8左1开关间隔配电变压器	630	27.18	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4318	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中房花园二期一号箱变一号变压器配电变压器	400	27.18	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4319	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线38柱上变压器	315	27.17	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4320	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	YHG_凤翔干线16#开关间隔配电变压器	630	27.17	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4321	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线10号变压器	250	27.17	157	157	未进入负面清单	否	无	/
4322	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品2#箱变1#变压器	400	27.15	251	251	未进入负面清单	否	无	/
4323	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线72#带10#箱变变压器	400	27.15	251	251	未进入负面清单	否	无	/

4324	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线21# 开关间隔配电变压器	630	27.13	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4325	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线119号金岗子村台变变压器	400	27.12	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4326	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线52#箱变变压器	315	27.11	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4327	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	启运家苑1#箱变出线间隔配电变压器	500	27.1	315	315	未进入负面清单	否	无	/
4328	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3期2#箱变变压器2	400	27.09	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4329	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	丽湾小区开关间隔配电变压器	630	27.09	396	396	未进入负面清单	否	无	/
4330	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右3-3#箱变1#变压器	315	27.08	198	198	未进入负面清单	否	无	/
4331	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁1#配变站2#变压器	400	27.06	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4332	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右8所带4#箱变变压器	400	27.06	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4333	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线54#变台	200	27.06	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4334	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	古城名都小区2#箱式变电站间隔配电变压器	630	27.05	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4335	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线58号四道河公用变变压器	80	27.05	50	50	未进入负面清单	否	无	/
4336	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(7) 开关间隔配电变压器	400	27.03	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4337	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭16#箱变配出配电变压器	400	27.03	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4338	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左18支1#柱上变压器	200	27.03	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4339	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线东台支线01号东台东台变压器	200	27.03	126	126	未进入负面清单	否	无	/

4340	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线碾子沟分53号碾子沟变压器	200	27.02	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4341	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块9#箱变变压器间隔配电变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4342	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线146左2#柱上变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4343	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	5#箱变出线间隔配电变压器	400	27	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4344	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线114号吴家沟二组变压器	200	27	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4345	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	新河佳苑4#箱变2#	315	26.98	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4346	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府5#变压器	630	26.97	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4347	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线64左1变压器	400	26.97	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4348	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线油匠沟分线7号河东变压器	200	26.97	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4349	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线北四平南二台变压器	200	26.96	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4350	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	隆达世纪花园小区3#配变站1#变压器	315	26.95	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4351	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带9#箱变站内变	400	26.94	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4352	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分线5号大苏河村变压器	50	26.94	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4353	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	龙昇湖畔2#箱变4号变压器间隔配电变压器	630	26.93	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4354	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品2#配变站配电变压器	630	26.92	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4355	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	祥合家居配电变压器	630	26.92	397	397	未进入负面清单	否	无	/
4356	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	YHG_河堤二线39#开关间隔配电变压器	400	26.91	252	252	未进入负面清单	否	无	/

4357	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带4#箱变备变	500	26.91	315	315	未进入负面清单	否	无	/
4358	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线胡家支线005号胡家变压器	50	26.91	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4359	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线#13	315	26.89	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4360	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期4#箱变配电变压器	630	26.89	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4361	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	万豪干线10#格林东郡2#箱变配电变压器	630	26.89	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4362	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	清南一分线18#-1城郊楼1号第一间隔配电变压器	630	26.89	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4363	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右8变压器	400	26.88	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4364	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变1#变压器	400	26.88	252	252	未进入负面清单	否	无	/
4365	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线治安十队分线12号治安十队变压器	100	26.88	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4366	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线1号公变三号变压器	200	26.88	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4367	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线砖厂分03号田屯一队二队变压器	200	26.87	126	126	未进入负面清单	否	无	/
4368	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山明珠小区2#变压器	315	26.86	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4369	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线77#变台	250	26.86	158	158	未进入负面清单	否	无	/
4370	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分龚家支线007号龚家联社变压器	315	26.86	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4371	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线斗虎沟分线48号斗虎沟变压器	50	26.86	32	32	未进入负面清单	否	无	/

4372	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线012号十五房间变压器	400	26.84	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4373	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘家居小区二期1#配变站1#变压器	400	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4374	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站1#变压器	400	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4375	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华城三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	26.82	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4376	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线160号河沿变压器	50	26.82	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4377	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2#箱变B	400	26.79	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4378	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线惠缘分线9	315	26.79	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4379	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	二院东小区1#配电站新变压器	630	26.79	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4380	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品3配变站1变压器	315	26.79	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4381	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	万豪干线格林东郡3#箱变配电变压器	630	26.79	398	398	未进入负面清单	否	无	/
4382	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线26加1号田屯中台变压器	400	26.79	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4383	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变B	400	26.76	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4384	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾3#箱变变压器	400	26.76	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4385	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线37	400	26.76	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4386	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分048号下二村变压器	315	26.76	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4387	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分线176号冯家街变压器	50	26.76	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4388	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线四道分后古二台支7号后古二台(新)	200	26.73	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4389	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线111号刘家卜子变压器	50	26.73	32	32	未进入负面清单	否	无	/

4390	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线三道沟支线005号三道沟变压器	200	26.73	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4391	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线四道一台分001号四道一台变压器	400	26.71	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4392	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	巴塞罗那2#箱变变压器室配电变压器	630	26.7	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4393	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线4右6柱上变压器	100	26.7	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4394	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大9#箱变母线间隔配电变压器	630	26.7	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4395	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城4#变压器	630	26.7	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4396	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带20#箱变站内变	315	26.7	199	199	未进入负面清单	否	无	/
4397	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线22右5台区柱上变压器	200	26.7	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4398	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线37号实验小学变压器	400	26.7	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4399	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线半拉背支线27号杆天桥六队变压器	50	26.7	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4400	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线60右6号清原高中变压器	200	26.7	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4401	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	金丰园3#东变压器	630	26.69	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4402	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日2#配变站2#变压器	500	26.69	317	317	未进入负面清单	否	无	/
4403	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭8#变压器	630	26.67	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4404	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城4#箱变变压器	630	26.67	399	399	未进入负面清单	否	无	/
4405	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分14右3#	400	26.67	253	253	未进入负面清单	否	无	/
4406	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线三二五分14左2号变压器	400	26.67	253	253	未进入负面清单	否	无	/

4407	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 435旺南线	10kV旺南线196号北山 变压器	50	26.67	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4408	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一 期8#变压器	400	26.64	253	253	未进入负面 清单	否	无	/
4409	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马5配变站2变压器	400	26.64	253	253	未进入负面 清单	否	无	/
4410	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 143红一号 线	10kV红一号线红西分 线005号红西变压器	200	26.64	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4411	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区4#配变 站配电变压器	630	26.63	399	399	未进入负面 清单	否	无	/
4412	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所 带中兴一品4#箱变2# 变压器	500	26.62	317	317	未进入负面 清单	否	无	/
4413	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园3#箱变-2	315	26.6	200	200	未进入负面 清单	否	无	/
4414	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线51右1左5左2 柱上变压器	400	26.58	254	254	未进入负面 清单	否	无	/
4415	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线洼子二 台支6号洼子二台变压 器	200	26.58	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4416	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	利源小区3#箱变台区 箱式变电站第一间隔 配电变压器	400	26.58	254	254	未进入负面 清单	否	无	/
4417	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线#14 柱上变压器	315	26.57	200	200	未进入负面 清单	否	无	/
4418	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	安居南区5#配变站2# 变压器	500	26.56	317	317	未进入负面 清单	否	无	/
4419	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线2#2开关间隔 配电变压器	500	26.56	317	317	未进入负面 清单	否	无	/
4420	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居1#配变站2# 变压器	400	26.55	254	254	未进入负面 清单	否	无	/
4421	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变1#变 压器	400	26.55	254	254	未进入负面 清单	否	无	/
4422	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线84所带箱变 变压器备用	400	26.55	254	254	未进入负面 清单	否	无	/

4423	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线63#所带23#箱变站内变	400	26.55	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4424	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	YHG_南口前村灾民住宅楼2号箱变配电变压器	400	26.55	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4425	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块2#箱变1#变压器	315	26.54	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4426	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器	800	26.52	508	508	未进入负面清单	否	无	/
4427	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区8#配电室间隔配电变压器	800	26.52	508	508	未进入负面清单	否	无	/
4428	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右4#柱上变压器	200	26.52	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4429	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线156友爱东分001#友爱东台变压器(新)	100	26.52	63	63	未进入负面清单	否	无	/
4430	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北3#站内变压器	630	26.51	400	400	未进入负面清单	否	无	/
4431	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块7#配变电站2#变压器	315	26.51	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4432	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日4#配变电站1#变压器	500	26.5	318	318	未进入负面清单	否	无	/
4433	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线802支线032号榔头沟变压器	100	26.5	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4434	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左2#柱上变压器	200	26.49	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4435	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线山阳沟支线014号山阳沟变压器	100	26.49	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4436	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期5#箱变配电变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	/
4437	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分线10#-1#箱变间隔配电变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	/
4438	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城二期3#箱变变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	/

4439	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远羊城二期2#箱变变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	/
4440	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期1#箱变变压器	630	26.48	400	400	未进入负面清单	否	无	/
4441	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线哈达镁分边强岭下支1号边强岭下变压器	100	26.46	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4442	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线034号双河西堡变压器	200	26.46	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4443	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	格林水馨苑小区1#配电站1#变压器	400	26.43	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4444	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线(平山)	南平一线47+1左1支3#柱上变压器	400	26.43	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4445	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线时代养猪场分线3号双圆住宅变压器	200	26.42	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4446	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线23#右5-1箱变高压第一间隔配电变压器	315	26.41	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4447	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景1#箱变-1#变压器	400	26.4	254	254	未进入负面清单	否	无	/
4448	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左22#柱上变压器	200	26.4	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4449	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线小二道分二道沟东台支1号二道沟东台变压器	200	26.4	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4450	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线敬老院分38号马和四台变压器	200	26.4	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4451	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线陆家分线43号陆家变压器	200	26.39	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4452	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变A	315	26.38	200	200	未进入负面清单	否	无	/
4453	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	华诚一期台区第一间隔配电变压器	630	26.38	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4454	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线162#三家子一台变压器	160	26.38	102	102	未进入负面清单	否	无	/

4455	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区2#配变站 2#变压器	500	26.37	318	318	未进入负面 清单	否	无	/
4456	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	西矸子小区4#配变站 1#变压器	500	26.37	318	318	未进入负面 清单	否	无	/
4457	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园一线	花园一线半岛假日3# 配变站2#变压器	500	26.37	318	318	未进入负面 清单	否	无	/
4458	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	格林书香苑2#配变站 1#变压器	400	26.37	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
4459	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分6右1# 柱上变压器	200	26.37	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4460	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配 出3#环网箱7-2#箱变 配电变压器	400	26.37	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
4461	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线四队 分线05号四队变压器	100	26.37	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4462	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线小腰岭支 线7号小腰岭变压器	100	26.37	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4463	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马架子 分线5号马架子变压器	100	26.37	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4464	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园3#箱变-1	315	26.35	200	200	未进入负面 清单	否	无	/
4465	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开 闭所31#站内变压器	630	26.35	401	401	未进入负面 清单	否	无	/
4466	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线岗山林场 小区分线01号岗山林 场小区变压器	250	26.35	159	159	未进入负面 清单	否	无	/
4467	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线9变压器	100	26.34	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4468	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252 五老二线	10千伏五老二线70右 10柱上变压器	200	26.34	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4469	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右 9#柱上变压器	200	26.34	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4470	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河 清线	10kV河清线河清分河 清零九变压器	200	26.34	127	127	未进入负面 清单	否	无	/
4471	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线大庙工 区支线2号大庙工区变 压器	50	26.34	32	32	未进入负面 清单	否	无	/

4472	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312洋湖线	10kV洋湖线赵加新分黑背西支001号黑背西变压器	400	26.33	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4473	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美墅二期1箱变-变压器	630	26.32	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4474	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右5-2#变压器	315	26.32	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4475	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都市1#箱变进线间隔配电变压器	630	26.32	401	401	未进入负面清单	否	无	/
4476	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线下大堡三队支线004号大堡三队变压器	100	26.32	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4477	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场4#箱变2#变压器	800	26.31	510	510	未进入负面清单	否	无	/
4478	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3左3#柱上变压器	200	26.31	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4479	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线100左6变台	100	26.31	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4480	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分台沟二台003号台沟二变压器	200	26.3	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4481	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线赵家堡子支线007号赵家堡子变压器	200	26.3	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4482	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线向阳楼分线002号向阳楼变压器	200	26.3	127	127	未进入负面清单	否	无	/
4483	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带22#箱变站内变	315	26.29	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4484	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变电站1#变压器	400	26.28	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4485	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变电站1变压器	400	26.28	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4486	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-2#变压器	200	26.28	127	127	未进入负面清单	否	无	/

4487	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区7#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	26.25	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4488	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块8#箱变2#变压器	315	26.25	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4489	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马3配变站1变压器	400	26.25	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4490	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	10千伏詹恒一线F1地下配电室2号变压器	800	26.25	510	510	未进入负面清单	否	无	/
4491	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡5#箱变2#变压器	400	26.25	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4492	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带10#箱变站内变	315	26.25	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4493	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分腰二支分线12-变台	100	26.25	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4494	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线旺后山分线003号旺后山台变压器	100	26.25	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4495	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线64号四道碱厂村变压器	400	26.25	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4496	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园1#箱变-2变压器	400	26.22	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4497	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线48右3#变压器	315	26.22	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4498	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线红哈分线138号查家变压器	400	26.22	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4499	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	YHG_莱河铁矿公用变四号配电变压器	400	26.22	255	255	未进入负面清单	否	无	/
4500	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线小夹皮沟分线17号小夹皮变压器	100	26.22	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4501	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	10kV北干线34#-1箱台区第一间隔配电变压器	315	26.22	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4502	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	东沟小区2#配变站1#变压器	500	26.21	319	319	未进入负面清单	否	无	/

4503	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	绿城蓝天林海2#箱变 高压间隔配电变压器	500	26.21	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
4504	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线051号孟家 村变压器	400	26.21	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
4505	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁2# 配变站2#变压器	400	26.2	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
4506	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区3#配变 站配电变压器	630	26.19	402	402	未进入负面 清单	否	无	/
4507	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右8	315	26.19	201	201	未进入负面 清单	否	无	/
4508	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左2# 柱上变压器	200	26.19	128	128	未进入负面 清单	否	无	/
4509	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变 731四方台 线	10kV四方台线干河子 支线003号干河子变 压器	100	26.19	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4510	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460 工光一线	星河城小区6#配变站 配电变压器	630	26.16	402	402	未进入负面 清单	否	无	/
4511	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块6# 箱变1#变压器	315	26.16	201	201	未进入负面 清单	否	无	/
4512	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右2# 柱上变压器	100	26.16	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4513	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49#所带4#箱 变站内变	400	26.16	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
4514	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍橡公 变支线1#砍橡公用变 二号	50	26.16	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4515	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱 变1#变压器	500	26.14	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
4516	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	铁路和谐家园2#箱133 台区箱式变电站第一 间隔配电变压器	500	26.14	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
4517	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	巴塞罗那5#箱变变压 器室配电变压器	630	26.13	402	402	未进入负面 清单	否	无	/
4518	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站3号 变压器	800	26.13	511	511	未进入负面 清单	否	无	/
4519	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线39+1左1#柱 上变压器	200	26.13	128	128	未进入负面 清单	否	无	/

4520	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线172号聂尔库东综合变压器	200	26.13	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4521	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线245号公用变4号变压器	200	26.13	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4522	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱1号箱变1号变压器	400	26.1	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4523	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城1#变压器	630	26.1	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4524	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭5#变压器	630	26.1	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4525	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所带1#箱变-1#变压器	400	26.1	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4526	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线172号大金厂变压器	200	26.08	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4527	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线5右9变台	200	26.07	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4528	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分孤家子二台柱上变压器	100	26.07	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4529	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线东岔支线27号东岔变压器	100	26.07	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4530	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变2号变压器	315	26.06	201	201	未进入负面清单	否	无	/
4531	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	YHG_变压器73第一间隔配电变压器	630	26.06	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4532	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线38右5（金华园1.1）配电变压器	500	26.05	320	320	未进入负面清单	否	无	/
4533	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线99左1柱上变压器	50	26.04	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4534	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线15#变压器	400	26.04	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4535	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线树脂分线3变压器	200	26.04	128	128	未进入负面清单	否	无	/

4536	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	高压间隔3配电变压器	400	26.04	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4537	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线3柱上变压器	315	26.03	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4538	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸7号箱变变压器	630	26.03	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4539	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线桦树分线4号桦树变台	200	26.02	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4540	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线老医院分线002号老医院变压器	50	26.01	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4541	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线（右）5号榆树街501变压器	200	26.01	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4542	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期5号变压器	630	26	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4543	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	黄金水岸1#箱变配电变压器	630	25.98	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4544	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6B#智能变	200	25.98	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4545	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大4号箱变变压器间隔配电变压器	400	25.98	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4546	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线12右9	315	25.97	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4547	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	滨江景苑5#变压器	630	25.97	403	403	未进入负面清单	否	无	/
4548	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分031号大蒿村变压器	200	25.97	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4549	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园4号箱变北	288	25.97	184	184	未进入负面清单	否	无	/
4550	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分线8柱上变压器	400	25.95	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4551	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块11#配电站1#变压器	500	25.95	320	320	未进入负面清单	否	无	/
4552	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左1#柱上变压器	200	25.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4553	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古四分9号后古四台（新）	200	25.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/

4554	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线大背分线001号大背变压器	200	25.95	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4555	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线七道河公用变分线3号七道河公用变变压器	100	25.95	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4556	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科五期5#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.94	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4557	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分线12左2#	200	25.92	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4558	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿6#变压器	400	25.92	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4559	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期1#箱变高压间隔配电变压器	500	25.92	320	320	未进入负面清单	否	无	/
4560	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	巴黎都市沿河五栋楼5#箱变母线配电变压器	400	25.92	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4561	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园10#第一间隔配电变压器	200	25.92	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4562	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园2#箱变-2变压器	315	25.9	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4563	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区2#配变站配电变压器	630	25.9	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4564	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右6东2.1开关间隔配电变压器	630	25.9	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4565	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线14-变台	100	25.89	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4566	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061河北二线	龙昇湖畔2#箱变3号变压器间隔配电变压器	630	25.89	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4567	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线兴林嘉苑支线01号变台变压器	200	25.89	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4568	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(15)开关间隔配电变压器	400	25.88	256	256	未进入负面清单	否	无	/
4569	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第二期12#箱变配电变压器	400	25.88	256	256	未进入负面清单	否	无	/

4570	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	歆海湖畔二期二号箱变一号表北配电变压器	630	25.88	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4571	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	YHG_河堤二线37左2#开关间隔配电变压器	315	25.87	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4572	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区3#箱变新配电变压器	400	25.86	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4573	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线60柱上变压器	400	25.86	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4574	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所29-1#配变站	500	25.86	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4575	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线针织分线45#柱上变压器	200	25.86	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4576	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线5配变站2变压器	400	25.86	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4577	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线206号上龙湾变压器	200	25.86	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4578	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线筐子沟分线45号筐子沟变压器	50	25.86	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4579	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分038号房申东台变压器	200	25.85	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4580	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线38变压器	315	25.84	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4581	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	新北三线3	315	25.83	202	202	未进入负面清单	否	无	/
4582	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科地下变电站4号变压器	800	25.83	513	513	未进入负面清单	否	无	/
4583	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	黄金水岸2#箱变配电变压器	630	25.83	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4584	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右2#柱上变压器	200	25.83	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4585	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线棒槌沟分线18号棒槌沟变压器	200	25.83	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4586	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV硅厂线	10kV硅厂线25号夏家堡3号变压器	315	25.83	202	202	未进入负面清单	否	无	/

4587	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	悦府鑫城7#箱变配电变压器	500	25.82	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4588	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	新馨家园1#楼配电变压器	630	25.81	404	404	未进入负面清单	否	无	/
4589	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品3#箱变2#变压器	400	25.8	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4590	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右4#柱上变压器	200	25.8	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4591	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所带4#箱变-2#变压器	500	25.79	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4592	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线和平二支001号和平井1502变压器	200	25.79	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4593	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期1号变压器	630	25.78	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4594	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线琿春分线9（3#）开关间隔配电变压器	630	25.78	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4595	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左15所带箱变变压器	630	25.78	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4596	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线18右5柱上变压器	200	25.77	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4597	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线47+1#左1支7#柱上变压器	400	25.77	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4598	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#-12#箱变	200	25.77	128	128	未进入负面清单	否	无	/
4599	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带10#箱变变压器	400	25.77	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4600	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东砬沟分线009号东砬沟变压器	100	25.77	64	64	未进入负面清单	否	无	/
4601	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区15#配变站2#变压器	500	25.76	321	321	未进入负面清单	否	无	/
4602	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	YHG_福华北线30#开关间隔1配电变压器	630	25.75	405	405	未进入负面清单	否	无	/

4603	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-3#箱变变压器	630	25.75	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4604	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分13#柱上变压器	200	25.74	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4605	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	何家街二台变压器	200	25.74	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4606	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线—0九库分1号坎木村西台区变压器	200	25.74	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4607	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际9A箱变变压器器配电变压器	630	25.71	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4608	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线7柱上变压器	315	25.71	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4609	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右4#柱上变压器	200	25.71	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4610	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	城郊林场家属民楼台区第一间隔配电变压器	630	25.71	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4611	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区4#配变站变压器	250	25.7	161	161	未进入负面清单	否	无	/
4612	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线162号边沟里台变压器	50	25.7	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4613	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线47左8左1#开关间隔配电变压器	630	25.68	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4614	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	水岸虹桥1号分支箱2号箱变1号变压器	315	25.68	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4615	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右1#柱上变压器	200	25.68	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4616	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3号环网柜所带4号箱变配电变压器	630	25.68	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4617	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线2#环网柜四地块1#箱变A	400	25.65	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4618	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	东沟小区6#配变站1#变压器	400	25.65	257	257	未进入负面清单	否	无	/

4619	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭8#箱变变压器	630	25.65	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4620	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	监狱分线1变台	400	25.65	257	257	未进入负面清单	否	无	/
4621	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分12#-4#箱变	315	25.65	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4622	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭7#变压器	630	25.64	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4623	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带1#箱变变压器	630	25.64	405	405	未进入负面清单	否	无	/
4624	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-2	315	25.62	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4625	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际4#箱变2#变压器	400	25.62	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4626	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大湖分线05号长沙滩变压器	160	25.61	103	103	未进入负面清单	否	无	/
4627	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期8#箱变间隔变压器	500	25.6	322	322	未进入负面清单	否	无	/
4628	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	隆安家园第一间隔配电变压器	250	25.6	161	161	未进入负面清单	否	无	/
4629	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里3#箱变变压器配电变压器	630	25.59	406	406	未进入负面清单	否	无	/
4630	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线38右8	315	25.59	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4631	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城1#箱变2#变压器	315	25.59	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4632	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1#箱变主变	315	25.59	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4633	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变2号变压器间隔配电变压器	315	25.59	203	203	未进入负面清单	否	无	/
4634	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	石化油三小区2#配电站配电变压器	500	25.57	322	322	未进入负面清单	否	无	/
4635	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府16#箱变配变压器配电变压器	630	25.56	406	406	未进入负面清单	否	无	/
4636	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分19#柱上变压器	400	25.56	258	258	未进入负面清单	否	无	/

4637	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品2配 变电站1变压器	315	25.56	203	203	未进入负面 清单	否	无	/
4638	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线5右1#柱上变 压器	200	25.56	129	129	未进入负面 清单	否	无	/
4639	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线74右5-箱变- 1#变压器	315	25.56	203	203	未进入负面 清单	否	无	/
4640	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 412南杂木 二号线	南杂木二线鑫鼎世家 新城小区出线间隔配 电变压器	400	25.56	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
4641	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	哈佛学苑一号（东） 第一间隔配电变压器	500	25.54	322	322	未进入负面 清单	否	无	/
4642	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	二期南17#配电变压器	400	25.53	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
4643	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线古塘 分69号四组变压器	200	25.53	129	129	未进入负面 清单	否	无	/
4644	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线草盆腰站 分线002号草盆腰站变 压器	100	25.53	64	64	未进入负面 清单	否	无	/
4645	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民 公寓4号箱变变压器	400	25.5	258	258	未进入负面 清单	否	无	/
4646	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线白家店分 021号关口四台变压器	100	25.5	65	65	未进入负面 清单	否	无	/
4647	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	10kV通什线坎木东分 台变压器	200	25.5	129	129	未进入负面 清单	否	无	/
4648	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单 元杨林线	10kV杨林线丁家分线 048号丁家变压器	50	25.5	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4649	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋小区7#箱变-变压 器	630	25.49	406	406	未进入负面 清单	否	无	/
4650	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二 期3#箱变变压器	630	25.49	406	406	未进入负面 清单	否	无	/
4651	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带2# 箱变	630	25.49	406	406	未进入负面 清单	否	无	/
4652	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际 公寓地下变电所1#变 压器	1250	25.47	807	807	未进入负面 清单	否	无	/
4653	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线38右9变台	315	25.46	203	203	未进入负面 清单	否	无	/

4654	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线北沟分当中沟支45号当中沟（七队）变压器	50	25.44	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4655	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线26#台南嘉园9#开关间隔配电变压器	630	25.43	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4656	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线肖家支004号肖家村变压器	200	25.43	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4657	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小堡分线155号王小堡村变压器	400	25.42	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4658	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡4#箱变1#变压器	400	25.41	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4659	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	25.41	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4660	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线腰领分线04号腰领变压器	100	25.41	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4661	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线28#柱上变压器	400	25.4	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4662	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎分06#萝卜坎村变压器	400	25.4	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4663	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	10kV峡河线035号马郡三台变压器	400	25.39	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4664	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出1#箱变配电变压器	400	25.38	258	258	未进入负面清单	否	无	/
4665	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左8#柱上变压器	100	25.38	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4666	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	肖家线后古分后古三台支1号后古三台（新）	200	25.38	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4667	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线65号青台子北变压器	200	25.38	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4668	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品2#箱变间隔配电变压器	630	25.37	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4669	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	石文住宅楼1号台区第一间隔配电变压器	630	25.37	407	407	未进入负面清单	否	无	/

4670	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳东公用支线017号沔阳东公用变压器	200	25.37	129	129	未进入负面清单	否	无	/
4671	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线70右5	100	25.35	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4672	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块4#箱变2#变压器	400	25.35	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4673	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线20-2#变压器	400	25.35	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4674	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线山嘴分线010号山嘴变压器	100	25.35	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4675	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线B#环网柜城东小区2#配变站1#变压器	630	25.33	407	407	未进入负面清单	否	无	/
4676	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线45#所带2#箱变站内变	315	25.33	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4677	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然1#箱变母线间隔配电变压器	400	25.32	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4678	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#61	50	25.32	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4679	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线门坎哨分线002号门坎哨变压器	315	25.32	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4680	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线钓鱼台支线47号钓鱼台变压器	100	25.32	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4681	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	悦府鑫城4#箱变配电变压器	500	25.31	323	323	未进入负面清单	否	无	/
4682	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	YHG_站东25左1（银川1.2）开关间隔	500	25.31	323	323	未进入负面清单	否	无	/
4683	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线44#所带7#箱变站内变	250	25.31	162	162	未进入负面清单	否	无	/
4684	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆5#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	25.3	408	408	未进入负面清单	否	无	/

4685	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	隆达世纪花园小区2# 配变站1#变压器	630	25.3	408	408	未进入负面 清单	否	无	/
4686	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线2#变压器	800	25.29	518	518	未进入负面 清单	否	无	/
4687	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	明馨居1号	500	25.28	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
4688	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	兴隆摩尔世界3号变 压器	800	25.28	518	518	未进入负面 清单	否	无	/
4689	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线178左1变台	160	25.28	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
4690	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变312 洋湖线	10kV洋湖线通什三台 分5号通什三台变压器	100	25.28	65	65	未进入负面 清单	否	无	/
4691	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	金台西苑小区1号楼箱 变出线间隔配电变 压器	250	25.28	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
4692	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区27#配变 站配电变压器	400	25.26	259	259	未进入负面 清单	否	无	/
4693	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411 南杂木一号 线	10kV南杂木一线玫瑰 家园箱式变电站3号 负荷柜间隔配电变 压器	315	25.26	204	204	未进入负面 清单	否	无	/
4694	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线21 1号箱变 配电变压器	500	25.25	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
4695	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	朝阳印象小区1#配 变站间隔配电变 压器	630	25.24	408	408	未进入负面 清单	否	无	/
4696	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品1 配变站2变压器	315	25.24	204	204	未进入负面 清单	否	无	/
4697	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7# 所带2#箱变-1#变 压器	315	25.24	204	204	未进入负面 清单	否	无	/
4698	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左2# 柱上变压器	200	25.2	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4699	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线蜂蜜砬 子支线015号蜂蜜砬 子1#变压器	50	25.2	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4700	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线商住楼 分线01号商住楼变 压器	160	25.2	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
4701	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期1#箱 变变压器	630	25.18	408	408	未进入负面 清单	否	无	/

4702	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右1#	250	25.18	162	162	未进入负面清单	否	无	/
4703	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期3#配变站1#开关间隔配电变压器	400	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4704	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区26#配变站 配电变压器	400	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4705	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中 部二线	望花供电1#配变站1# 变压器	630	25.17	408	408	未进入负面清单	否	无	/
4706	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线37变压器	400	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4707	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线热电分 14（天茂1）.2开关间 隔配电变压器	400	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4708	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线兴远 小区1号箱变配电变压器	400	25.17	259	259	未进入负面清单	否	无	/
4709	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区1号箱变变压器 间隔配电变压器	630	25.17	408	408	未进入负面清单	否	无	/
4710	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王 木线	启元房地产进线间隔 配电变压器	315	25.17	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4711	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线 双汉支线14号双汉2号 变压器	200	25.17	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4712	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右10	200	25.16	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4713	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	旭晨家园二号箱变二 号表箱式变电站第一 间隔配电变压器	500	25.15	324	324	未进入负面清单	否	无	/
4714	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化东小区1#箱变间 隔配电变压器	630	25.14	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4715	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线16右1-1# 箱变变压器	630	25.14	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4716	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	10kV大甸子线鸽子分 009号鸽子村三台变压器	200	25.14	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4717	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新 兴四线	书香门第2#箱变出线 间隔配电变压器	630	25.14	409	409	未进入负面清单	否	无	/

4718	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城4#箱变A	400	25.11	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4719	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	隆达世纪花园小区5# 配变站1#变压器	400	25.11	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4720	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿3#变压器	400	25.11	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4721	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡2#箱变1#变压器	315	25.11	204	204	未进入负面清单	否	无	/
4722	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	YHG_松岗二台区	200	25.11	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4723	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户D区 7号箱变2号表1配电变压器	630	25.09	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4724	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块3#配变站1#变压器	400	25.08	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4725	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左8#柱 上变压器	200	25.08	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4726	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线河西 分79号林场工区变压器	50	25.08	32	32	未进入负面清单	否	无	/
4727	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线苗沿分 线217号沿小沟变压器	200	25.08	130	130	未进入负面清单	否	无	/
4728	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	清原铁北棚户区二期 3#箱式变电站第一间 隔配电变压器	500	25.08	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4729	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块26#箱 变变压器间隔配电变 压器	630	25.07	409	409	未进入负面清单	否	无	/
4730	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线大甸子 分线5号大甸子变压器	160	25.07	104	104	未进入负面清单	否	无	/
4731	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾3#箱变间隔 配电变压器	500	25.06	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4732	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二 号线	10kV红二号线杨木沟 分线001号杨木沟变 压器	100	25.06	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4733	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分2#变台	400	25.05	260	260	未进入负面清单	否	无	/

4734	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府11#箱变间隔 配电变压器	630	25.05	409	409	未进入负面 清单	否	无	/
4735	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分13#- 13#箱变	200	25.05	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4736	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所 带2#箱变-2#变压器	315	25.05	205	205	未进入负面 清单	否	无	/
4737	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海5#箱变变 压器	630	25.05	409	409	未进入负面 清单	否	无	/
4738	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线孤山子 分线1号孤山子西公变 变压器	400	25.05	260	260	未进入负面 清单	否	无	/
4739	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	阳光花园台区配电变 压器	630	25.04	409	409	未进入负面 清单	否	无	/
4740	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线 14947线	10kV大庙子线庙北公 用变支线1号庙北公用 变变压器	50	25.04	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4741	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园5#箱变-1	400	25.02	260	260	未进入负面 清单	否	无	/
4742	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区16#配电站 2#变压器	400	25.02	260	260	未进入负面 清单	否	无	/
4743	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	工光二线新民分线4左 6	315	25.02	205	205	未进入负面 清单	否	无	/
4744	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什付匠沟 036号什付匠变压器	200	25.02	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4745	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 133东干线	10kV东干线古城沟分 线45号古城沟变压器	50	25.02	32	32	未进入负面 清单	否	无	/
4746	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	10kV高新五线金屯分 蔡家支蔡家村柱上变 压器	100	24.99	65	65	未进入负面 清单	否	无	/
4747	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民 公寓6-1号箱变变压器	400	24.99	260	260	未进入负面 清单	否	无	/
4748	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左 4#柱上变压器	200	24.99	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4749	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新 北线	10kV新宾新北线苏沟 子分线05号苏沟子变 台变压器	100	24.99	65	65	未进入负面 清单	否	无	/

4750	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区1#配变电站1#变压器	315	24.98	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4751	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线20+2号箱变2号变压器	315	24.98	205	205	未进入负面清单	否	无	/
4752	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线五棵杨树支线4号五棵杨树变压器	50	24.98	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4753	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	10kV化纤线13号金地家园3号箱变南	288	24.97	187	187	未进入负面清单	否	无	/
4754	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期8#箱变配电变压器	500	24.96	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4755	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带8#箱变变压器	400	24.96	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4756	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右6#所带1#箱变站内变	400	24.96	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4757	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分24左3右4#柱上变压器	400	24.96	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4758	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区5#配变电站1#变压器	630	24.95	410	410	未进入负面清单	否	无	/
4759	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线173号肖家台变压器	400	24.95	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4760	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块1#变电站2#配电变压器	500	24.93	325	325	未进入负面清单	否	无	/
4761	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所带中兴一品5#箱变1#变压器	400	24.93	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4762	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇南子线20号苇南变压器	50	24.93	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4763	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府15#箱变配变压器配电变压器	630	24.92	410	410	未进入负面清单	否	无	/
4764	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德分英德三支014号英德三台变压器	400	24.92	260	260	未进入负面清单	否	无	/
4765	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱6A-1#箱变配电变压器	315	24.91	205	205	未进入负面清单	否	无	/

4766	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区15#配变站 1#变压器	500	24.9	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
4767	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346 阿及干线	10kV阿及干线粮种厂 分线27号粮种厂变压器	200	24.9	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4768	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044 新红线	10kV新农新红线东昌 分线南沟一台支线03 号南沟一台变压器	200	24.9	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4769	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545 上大线	10kV上大线大东沟分 线27号大东沟变压器	50	24.9	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
4770	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	YHG_食品干线61#左8	315	24.89	205	205	未进入负面 清单	否	无	/
4771	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线1#变压器	800	24.87	521	521	未进入负面 清单	否	无	/
4772	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左2#柱 上变压器	200	24.87	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4773	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	油机社区1#箱变变 压器	400	24.87	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4774	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线 10456	阳光城1#箱变变 压器室配电变压器	630	24.86	410	410	未进入负面 清单	否	无	/
4775	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左2 台东花园一期4#开 关间隔配电变压器	630	24.86	410	410	未进入负面 清单	否	无	/
4776	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西创业市场开关 间隔配电变压器	160	24.86	104	104	未进入负面 清单	否	无	/
4777	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	华城三期3号箱变 压器间隔配电变压器	630	24.86	410	410	未进入负面 清单	否	无	/
4778	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线三组支 线07号腰堡4#变 压器	200	24.85	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4779	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右8#柱 上变压器	400	24.84	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4780	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块2#配变站1# 变压器	400	24.84	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4781	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁1# 配变站1#变压器	400	24.84	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4782	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2左1#柱 上变压器	200	24.84	130	130	未进入负面 清单	否	无	/

4783	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	盛世温泉佳苑3#箱变 配电变压器	630	24.84	411	411	未进入负面 清单	否	无	/
4784	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分10#	250	24.83	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
4785	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线93右8所带箱 变主用配电变压器	250	24.83	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
4786	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065 新兴四线	YHG_变压器72第三间 隔配电变压器	630	24.83	411	411	未进入负面 清单	否	无	/
4787	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	南台花园三号箱变一 号台区第一间隔配电 变压器	500	24.83	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
4788	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 12左2右1#变压器	400	24.81	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4789	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩 1#箱变变压器	400	24.81	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4790	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支2#柱 上变压器	200	24.81	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
4791	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	新钢小区4号箱变变压 器间隔配电变压器	400	24.81	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4792	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	刘尔二线德商国际7#B 箱变1配电变压器	500	24.8	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
4793	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世 纪嘉园1-1号箱式变电 站变压器	500	24.8	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
4794	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线31号万 隆物业3开关间隔配电 变压器	400	24.8	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4795	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配变电站1#变 压器	400	24.78	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4796	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭 所5#2.2开关间隔配电变 压器	500	24.77	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
4797	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线板桥子分 线03号板桥子变压器	400	24.77	261	261	未进入负面 清单	否	无	/
4798	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左 5-9#箱变	315	24.76	206	206	未进入负面 清单	否	无	/

4799	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线108#大柳北台变压器	200	24.75	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4800	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	YHG_莱河铁矿公用变五号配电变压器	400	24.75	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4801	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二线	10kV红二线政府分线朝阳林场小区支线01号朝阳林场小区变压器	250	24.74	163	163	未进入负面清单	否	无	/
4802	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线格林尚品12#箱变间隔配电变压器	630	24.73	411	411	未进入负面清单	否	无	/
4803	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线17#变压器	500	24.72	326	326	未进入负面清单	否	无	/
4804	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新4#配电变压器	400	24.72	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4805	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分04号碾盘村变压器	400	24.71	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4806	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线二道南台分线06号二道南台变压器	400	24.71	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4807	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线河马分线235号马鹿沟变压器	200	24.71	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4808	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1B#箱变变压器	400	24.7	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4809	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品6#箱变间隔配电变压器	630	24.7	411	411	未进入负面清单	否	无	/
4810	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线18左6左2变压器	315	24.7	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4811	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡9#配变站2#变压器	315	24.7	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4812	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3A-1#箱变配电变压器	630	24.7	411	411	未进入负面清单	否	无	/
4813	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分028号榆树村变压器	50	24.7	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4814	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区21#配变站配电变压器	400	24.69	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4815	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带2#箱变变压器	400	24.69	261	261	未进入负面清单	否	无	/

4816	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分55号腰站一台区变压器	400	24.69	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4817	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线79号关山一组变压器	200	24.69	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4818	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期8#箱变配电变压器	630	24.67	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4819	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花支5号紫花二台柱上变压器	100	24.66	65	65	未进入负面清单	否	无	/
4820	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线二伙洛一台分2号二伙洛一台变压器	400	24.66	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4821	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14（天茂5）.1开关间隔配电变压器	500	24.64	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4822	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-1箱变配电变压器	400	24.63	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4823	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里西区2号箱式变电站变压器	400	24.63	261	261	未进入负面清单	否	无	/
4824	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-10#箱变	315	24.63	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4825	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#B	500	24.61	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4826	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区2#配电站配电变压器	500	24.61	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4827	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线16左1	315	24.6	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4828	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线18右2#变压器	400	24.6	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4829	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	3#箱变高压出线间隔配电变压器	630	24.6	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4830	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10KV红一号线长岭子东台分线4号杆长岭子东台变压器	200	24.6	131	131	未进入负面清单	否	无	/

4831	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	德商国际6B#箱变配电变压器	500	24.58	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4832	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	城东小区3#配变站	500	24.58	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4833	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	10千伏千金一线千金路北4号配电站站内变压器	400	24.57	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4834	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区2#配变站2#变压器	400	24.57	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4835	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期4#箱变变压器	630	24.57	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4836	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线69+1#柱上变压器	200	24.57	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4837	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期一号箱变出线间隔配电变压器	630	24.57	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4838	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工农南分线18变压器	160	24.56	105	105	未进入负面清单	否	无	/
4839	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线111号营城山头六队变压器	315	24.55	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4840	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁2#配变站1#变压器	400	24.54	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4841	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块7#配变站1#变压器	500	24.54	327	327	未进入负面清单	否	无	/
4842	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	格林书香苑1#配变站2#变压器	315	24.54	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4843	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林小镇2号箱变1号变压器	400	24.54	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4844	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	联发香水湾小区2#配变站变压器	630	24.53	412	412	未进入负面清单	否	无	/
4845	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线25#大崴子变压器	200	24.52	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4846	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园3#箱变-2	315	24.51	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4847	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡2#箱变2#变压器	315	24.51	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4848	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期3#箱变配电变压器	630	24.51	413	413	未进入负面清单	否	无	/

4849	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线#104变压器	200	24.51	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4850	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线61#所带5#箱变-1#变压器	200	24.51	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4851	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3A-2#箱变配电变压器	630	24.51	413	413	未进入负面清单	否	无	/
4852	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线沔阳分线060号栏木桥村变压器	400	24.5	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4853	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线4#地块变压器2	315	24.48	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4854	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓2号箱变变压器	400	24.48	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4855	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线55#箱变-2配电变压器	315	24.48	206	206	未进入负面清单	否	无	/
4856	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分21#-20#箱变	250	24.48	164	164	未进入负面清单	否	无	/
4857	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	7#箱变高压出线间隔配电变压器	500	24.48	328	328	未进入负面清单	否	无	/
4858	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区2#配变电站2#变压器	400	24.45	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4859	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线河宝分004号河宝村变压器	100	24.45	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4860	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线大石沟分线11号大石沟变台变压器	200	24.45	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4861	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	将戈联线油医分线14右2变压器	200	24.44	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4862	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线欧家分线美庭雅居箱变变压器	315	24.44	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4863	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线河东南分2左1	315	24.44	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4864	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	10千伏花仁联线12号柱上变压器	100	24.42	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4865	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层1配变电站1变压器	500	24.42	328	328	未进入负面清单	否	无	/

4866	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线62#所带24#箱变站内变	315	24.42	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4867	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期3号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.42	413	413	未进入负面清单	否	无	/
4868	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV新农七0六线农科队分线(右)07号农科队变台变压器	100	24.42	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4869	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线东井支线19号东井二组变压器	100	24.42	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4870	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	利源小区2#箱变2#表第一间隔配电变压器	400	24.42	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4871	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期2#配变电站变压器	315	24.41	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4872	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线前戈分线8右4右1#变压器	315	24.41	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4873	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线019号峡河东队2台变压器	200	24.41	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4874	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线26柱上变压器1	400	24.39	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4875	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新1#配电变压器	400	24.39	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4876	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区1#配变电站1#变压器	400	24.39	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4877	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带1#箱变变压器	400	24.39	262	262	未进入负面清单	否	无	/
4878	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线2柱上变压器	315	24.38	207	207	未进入负面清单	否	无	/
4879	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线后古分008号后古台变压器	200	24.36	131	131	未进入负面清单	否	无	/
4880	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线047号小八队变压器	50	24.36	33	33	未进入负面清单	否	无	/
4881	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线房产分线粮仓分线01号满乡家园变压器	200	24.36	131	131	未进入负面清单	否	无	/

4882	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分 线述贤支线62号述贤 村变压器	400	24.36	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4883	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸4号箱 变变压器	630	24.35	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4884	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带3#箱 变变压器	630	24.34	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4885	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台3#站内 变压器	400	24.32	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4886	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	二院小区2#配变电站新 变压器	630	24.32	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4887	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线马家店 公用变分线1号马家店 变压器	50	24.32	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
4888	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区16#配电站 1#变压器	400	24.3	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4889	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分12#柱 上变压器	200	24.3	131	131	未进入负面 清单	否	无	/
4890	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	演工联线86	315	24.28	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
4891	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园1#箱 变变压器间隔1配电变 压器	800	24.27	526	526	未进入负面 清单	否	无	/
4892	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	隆达世纪花园小区1# 配变电站1#变压器	630	24.27	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4893	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线白家店分 白家店五台支1号白家 店五台变压器	100	24.27	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4894	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 243抚农五 龙线	10kV抚农五龙线腰卜 二台分011号腰卜二台 变压器(新)	400	24.27	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4895	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新农城郊线438号 林子头变压器	200	24.27	131	131	未进入负面 清单	否	无	/
4896	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	鑫隆广场台区箱变第 一间隔配电变压器	250	24.26	164	164	未进入负面 清单	否	无	/
4897	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460 工光一线	星河城小区1#配变电站 配电变压器	630	24.25	414	414	未进入负面 清单	否	无	/

4898	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线新城一品1配 变电站1变压器	315	24.25	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
4899	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区2#配变电站2号 变压器	800	24.24	526	526	未进入负面 清单	否	无	/
4900	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右4#柱 上变压器	200	24.24	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4901	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10千伏马郎线马和七 台分马和七台变压器	200	24.24	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4902	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV抚农土口子线14 号土口子村变压器	200	24.24	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4903	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线六旺沟 支线11号六旺沟变 压器	50	24.24	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
4904	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线庞大沟 分线3号庞大沟村变 压器	100	24.24	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4905	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线前戈分 线18#配变电站2#开 关间隔配电变压器	315	24.23	207	207	未进入负面 清单	否	无	/
4906	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线24左1#	160	24.23	105	105	未进入负面 清单	否	无	/
4907	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线57#阿金湾 佳苑小区2#箱变变 压器	630	24.23	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4908	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	曙光世家小区5#配 变电站变压器	630	24.22	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4909	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	凯顺小区1#配变电站 母线间隔配电变 压器	630	24.22	414	414	未进入负面 清单	否	无	/
4910	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	城顺一线碧海金阁小 区3#配变电站2变 压器	400	24.21	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4911	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分79# 柱上变压器	100	24.21	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4912	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线孟旗沟 公用变分线4号孟旗 沟公用变变压器	200	24.21	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4913	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线51号草 庙子变压器	50	24.21	33	33	未进入负面 清单	否	无	/

4914	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右6东3.2 开关间隔配电变压器	630	24.2	415	415	未进入负面 清单	否	无	/
4915	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线前二道三 台分002号前二道三台 变压器	200	24.2	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4916	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线刘尔 分009号刘尔变压器	200	24.2	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4917	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站1 变压器	630	24.18	415	415	未进入负面 清单	否	无	/
4918	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老 分013号安家村变压器	200	24.18	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4919	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	汇银东第二期11#箱变 配电变压器	400	24.16	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4920	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线196号北 葺子公用变变压器	100	24.16	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4921	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区4#变 压器	800	24.15	527	527	未进入负面 清单	否	无	/
4922	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线东靠山分 东靠山二台支6号东靠 山二台变压器	200	24.15	132	132	未进入负面 清单	否	无	/
4923	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线22号下海 浪一变压器	400	24.15	263	263	未进入负面 清单	否	无	/
4924	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线时代住宅配 变站变压器	630	24.14	415	415	未进入负面 清单	否	无	/
4925	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-2	250	24.13	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
4926	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线51-2#变压器	250	24.13	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
4927	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43+1右12#	100	24.12	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4928	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线 092号高立屯1号公用 变	100	24.12	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
4929	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 247清农北 海线	10kV清农北海线东堡 支线004号海洋公一变 压器	50	24.12	33	33	未进入负面 清单	否	无	/

4930	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块21#箱变变压器	630	24.11	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4931	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区3#配变站1#变压器	500	24.1	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4932	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	凤工一线7右5圣华开发1开关间隔配电变压器	500	24.1	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4933	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线34	315	24.1	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4934	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	YHG_新区一（十二方块二中1.2）开关间隔配电变压器	630	24.1	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4935	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左3#	315	24.1	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4936	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线183变台	250	24.1	165	165	未进入负面清单	否	无	/
4937	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带9#箱变变压器	315	24.1	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4938	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	（戈跃联线45）石油医院1号箱变1号变压器	500	24.08	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4939	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期6#变压器	630	24.08	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4940	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线01号下营子西一号变压器	200	24.08	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4941	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左1柱上变压器	315	24.06	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4942	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城11#箱变变压器	630	24.06	415	415	未进入负面清单	否	无	/
4943	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线51-变台	315	24.06	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4944	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3#柱上变压器	200	24.06	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4945	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线藏子支线25号藏子村变压器	100	24.06	66	66	未进入负面清单	否	无	/

4946	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变547大杨线	10kV大杨线草盆西台分线002号草盆西台变压器	400	24.05	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4947	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块2#配电站1#变压器	315	24.03	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4948	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线52左4#所带3#箱变-2#变压器	315	24.03	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4949	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	书香门第1#箱变出线间隔配电变压器	630	24.03	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4950	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线玫瑰家园箱式变电站1号负荷柜间隔配电变压器	400	24.03	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4951	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科六期4#箱变配电变压器	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4952	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层1配电站2变压器	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4953	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-2#箱变变压器	400	24	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4954	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块3#配电站变压器	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4955	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线化工二分017号和平1537变压器	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4956	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	星都嘉苑1号变压器配电变压器	630	24	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4957	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	苏子河畔住宅小区变压器配电变压器	500	24	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4958	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线157左03左分线014号部队住宅变压器	100	24	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4959	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线308号大孤家供销社变压器	160	24	106	106	未进入负面清单	否	无	/
4960	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线杨木林分线2号杆杨木林村(二批)	200	24	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4961	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块2#变电站1#配电变压器	1000	23.97	660	660	未进入负面清单	否	无	/

4962	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	YHG_北关干邮电支3.1（新华书店2）开关间隔配电变压器（制镜分3）	500	23.97	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4963	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线70右1箱变1#变压器	400	23.97	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4964	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15#	315	23.97	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4965	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园29#箱变变压器间隔配电变压器	500	23.97	330	330	未进入负面清单	否	无	/
4966	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东四分线22号自来水厂变压器	400	23.97	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4967	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城5#变压器	630	23.96	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4968	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变A	400	23.94	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4969	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区1#配电室间隔配电变压器	800	23.94	528	528	未进入负面清单	否	无	/
4970	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区3#配变站母线配电变压器	630	23.94	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4971	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	巴黎都市沿河五栋楼4#箱变母线配电变压器	400	23.94	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4972	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右5变台	315	23.94	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4973	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线上龙湾南台分线1号上龙湾南台变压器	200	23.94	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4974	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线转弯河支线2号转弯河变压器	200	23.94	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4975	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线大孤家11组分线6号大孤家11组变压器	400	23.94	264	264	未进入负面清单	否	无	/

4976	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	滨江景苑3#变压器	630	23.92	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4977	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线10左1 (构件1.1) 开关间隔 配电变压器	630	23.92	416	416	未进入负面清单	否	无	/
4978	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右 5#柱上变压器	200	23.91	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4979	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951 北环线	10千伏北环线前兴安 分23号前兴安三台变 压器	400	23.91	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4980	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线康乐四 队支21号康乐四队变 压器	200	23.91	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4981	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线202号板桥 子变压器	200	23.91	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4982	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线杨家店 村支线1号杨家店村变 压器	400	23.91	264	264	未进入负面清单	否	无	/
4983	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-2变 压器	315	23.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4984	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线29#变压器	315	23.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4985	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线12右5#煤都 房地产B开关间隔配电 变压器	315	23.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4986	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方 大一线	方大五期4号箱变变压 器间隔配电变压器	315	23.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4987	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线河西支 线6号河西变压器	100	23.9	66	66	未进入负面清单	否	无	/
4988	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线047号靠 山屯变压器	315	23.9	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4989	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线21+1智能变 压器	200	23.88	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4990	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分7#所 带1#箱变-2#变压器	400	23.88	264	264	未进入负面清单	否	无	/

4991	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块7#箱变变压器	630	23.87	417	417	未进入负面清单	否	无	/
4992	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线104变台	315	23.87	208	208	未进入负面清单	否	无	/
4993	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	唯美品格1#箱变出线间隔配电变压器	630	23.87	417	417	未进入负面清单	否	无	/
4994	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局2#箱变母线配电变压器	400	23.85	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4995	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	YHG_城东五线电业分10（万泉1）开关间隔配电变压器	630	23.85	417	417	未进入负面清单	否	无	/
4996	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	抚铝小区1#配变站1#变压器	400	23.82	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4997	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线阿行分二松支020号二松村变压器	200	23.82	132	132	未进入负面清单	否	无	/
4998	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线南四平北变压器	400	23.82	265	265	未进入负面清单	否	无	/
4999	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	YHG_南平一54左1（1#箱变）开关间隔1配电变压器	500	23.81	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5000	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线188号六道变台变压器	200	23.81	132	132	未进入负面清单	否	无	/
5001	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	10千伏演武干线87右3号柱上变压器	400	23.8	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5002	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线61左1变压器	400	23.79	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5003	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	巴黎都市沿河五栋楼3#箱变母线配电变压器	400	23.79	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5004	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左3左2台区柱上变压器	400	23.79	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5005	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线23号李家南台变压器	200	23.78	132	132	未进入负面清单	否	无	/
5006	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期2#箱变变压器	630	23.77	417	417	未进入负面清单	否	无	/

5007	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园5#箱变-2	400	23.76	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5008	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支5#柱上变压器	200	23.76	132	132	未进入负面清单	否	无	/
5009	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支064号小四1520台变压器	200	23.76	132	132	未进入负面清单	否	无	/
5010	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线秋木支线33号秋木变台变压器	50	23.76	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5011	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线56号金庄村变压器	200	23.76	132	132	未进入负面清单	否	无	/
5012	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼1#箱变变压器	630	23.75	417	417	未进入负面清单	否	无	/
5013	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线关口五台分002号关口五台变压器	200	23.75	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5014	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	中阳一线35#配变站2#开关间隔配电变压器	500	23.74	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5015	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分8#	250	23.74	166	166	未进入负面清单	否	无	/
5016	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线东岗小区一号变压器配电变压器	500	23.74	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5017	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配变站2#变压器	200	23.73	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5018	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线玫瑰家园箱式变电站2号负荷柜间隔配电变压器	400	23.73	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5019	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	万恒花园1#箱变高压间隔配电变压器	500	23.72	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5020	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线110号东徐家变压器	400	23.72	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5021	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科五期2#箱变变压器间隔配电变压器	500	23.71	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5022	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园6#箱变-1	250	23.71	166	166	未进入负面清单	否	无	/

5023	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	红光小区4#配变电站电变压器	500	23.71	331	331	未进入负面清单	否	无	/
5024	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块7#箱变2#变压器	315	23.71	209	209	未进入负面清单	否	无	/
5025	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	油三污水74柱上变压器	400	23.7	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5026	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤演一线18左3	400	23.7	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5027	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	红墅湾1#箱变1#变压器	400	23.7	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5028	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	21方块5#配变电站1#变压器	400	23.7	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5029	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线074号(1413)救兵三四队变压器	400	23.69	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5030	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背公变支线2号苏龙背公变变压器	50	23.69	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5031	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	临江干线	YHG_临江26+1(阳光家园2.2)开关间隔配电变压器	630	23.68	418	418	未进入负面清单	否	无	/
5032	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	YHG_将跃联线30#2开关间隔配电变压器	500	23.68	332	332	未进入负面清单	否	无	/
5033	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	东沟小区3#配变电站1#变压器	400	23.67	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5034	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	10千伏西戈干线前戈分线3右2#变压器	400	23.67	265	265	未进入负面清单	否	无	/
5035	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	江山华府2#箱变出线间隔配电变压器	1000	23.67	663	663	未进入负面清单	否	无	/
5036	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所45#配变电站变压器	630	23.65	418	418	未进入负面清单	否	无	/
5037	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区5#配变电站2#变压器	500	23.65	332	332	未进入负面清单	否	无	/
5038	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线小东分001号小东村变压器	200	23.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/

5039	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10千伏孟家线孟家二台分孟家三台支2号孟家三台变压器	200	23.64	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5040	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线小西卜支线14#小西卜三号变压器	100	23.64	66	66	未进入负面清单	否	无	/
5041	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	石庙子线	10kV石庙子线砍椽沟分线144号大沙河变压器	50	23.64	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5042	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西沟分线060号王小堡变压器	50	23.64	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5043	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线夹关分线78号关木山村变压器	160	23.63	106	106	未进入负面清单	否	无	/
5044	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大英伦箱变变压器1	630	23.62	418	418	未进入负面清单	否	无	/
5045	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	YHG_开四二线 4#南4开关间隔配电变压器	500	23.62	332	332	未进入负面清单	否	无	/
5046	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区3#配变站1#变压器	315	23.62	209	209	未进入负面清单	否	无	/
5047	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾1#箱变变压器	630	23.62	418	418	未进入负面清单	否	无	/
5048	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园1#箱式变电站第一间隔配电变压器	250	23.62	166	166	未进入负面清单	否	无	/
5049	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线179号台堡村变压器（新）	200	23.6	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5050	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线二道沟公用变一变压器	100	23.6	66	66	未进入负面清单	否	无	/
5051	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	新抚变所用	315	23.58	209	209	未进入负面清单	否	无	/
5052	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线53+1-东方清华园-1#变压器	500	23.58	332	332	未进入负面清单	否	无	/
5053	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	新北二线32右11	315	23.56	209	209	未进入负面清单	否	无	/
5054	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程1#	315	23.56	209	209	未进入负面清单	否	无	/

5055	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	10kV永陵一线东河堤 分线09号河堤路变台 变压器	100	23.56	66	66	未进入负面 清单	否	无	/
5056	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 932西主干 线	10kV西主干线川高分 线168号高窝棚公变变 压器	400	23.55	266	266	未进入负面 清单	否	无	/
5057	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块10#箱 变变压器间隔配电变 压器	630	23.54	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5058	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清南干线11#晨熙家园 台区第一间隔配电变 压器	630	23.54	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5059	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	御龙湾二线	御龙湾二线5#变压器 开关间隔配电变压器	630	23.52	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5060	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方块 开闭所G座6B开关间 隔1配电变压器	630	23.52	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5061	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城3#箱变变 压器	630	23.52	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5062	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线29左4#	315	23.52	209	209	未进入负面 清单	否	无	/
5063	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	华城三期4号箱变变压 器间隔配电变压器	630	23.52	419	419	未进入负面 清单	否	无	/
5064	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高 阳线	方大7号箱式变变压器 间隔配电变压器	400	23.52	266	266	未进入负面 清单	否	无	/
5065	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线后窑 沟支28号后窑沟变压 器	50	23.52	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
5066	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线位和分线 森林公园支线38号和 睦腰卜台变压器	200	23.52	133	133	未进入负面 清单	否	无	/
5067	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线黄烟沟 分线14号木家岭公用 变变压器	50	23.52	33	33	未进入负面 清单	否	无	/
5068	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线腰站分 线3号腰站变压器	200	23.52	133	133	未进入负面 清单	否	无	/

5069	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府1#变压器	630	23.5	419	419	未进入负面清单	否	无	/
5070	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金新村分1号马金新村变压器（新）	315	23.5	209	209	未进入负面清单	否	无	/
5071	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	解放干线	解放干线解放路开闭所33-1#配变电站变压器	500	23.49	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5072	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	碧水庭园2#配变站1#变压器	500	23.49	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5073	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡5#箱变1#变压器	400	23.49	266	266	未进入负面清单	否	无	/
5074	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	10千伏碾醇二线17右1号柱上变压器	100	23.49	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5075	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分11右1#柱上变压器	200	23.49	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5076	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方块开闭所D座1#开关间隔1配电变压器	630	23.47	419	419	未进入负面清单	否	无	/
5077	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区2#配变站2#变压器	250	23.46	166	166	未进入负面清单	否	无	/
5078	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期1号箱变变压器	500	23.46	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5079	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块3#配变站1#变压器	500	23.46	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5080	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线13#柱上变压器	200	23.46	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5081	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线五冲支11号五冲村变压器	200	23.46	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5082	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支线139号祁家卜公二变压器	50	23.46	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5083	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线河北分线河北支线5号公变六号变压器	200	23.46	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5084	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线马前二台支1号马前二台变压器	200	23.45	133	133	未进入负面清单	否	无	/

5085	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	上夹河华苑小区柱上变压器	160	23.45	106	106	未进入负面清单	否	无	/
5086	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	10kV二建住宅楼530箱变负荷柜间隔配电变压器	400	23.45	266	266	未进入负面清单	否	无	/
5087	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道沟分线20号二道沟变压器	200	23.45	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5088	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线古城沟公用分支线019号古城沟公用变压器	50	23.44	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5089	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线英达一线1#配变站1#开关间隔配电变压器	630	23.43	419	419	未进入负面清单	否	无	/
5090	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	新华国际5#箱变2#变压器	400	23.43	266	266	未进入负面清单	否	无	/
5091	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟3#变压器	630	23.43	419	419	未进入负面清单	否	无	/
5092	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	19左11号1#箱变2号变压器	315	23.43	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5093	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	半岛假日1#配变站2#变压器	500	23.42	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5094	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线梁家屯分线2号梁家屯变压器	200	23.41	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5095	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱变-2	315	23.4	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5096	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站1#变压器	400	23.4	266	266	未进入负面清单	否	无	/
5097	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期7#箱变配电变压器	400	23.4	266	266	未进入负面清单	否	无	/
5098	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线12#柱上变压器	200	23.4	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5099	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线23#-2#箱变-2#变压器	315	23.4	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5100	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤凰小区1#配变站1#变压器	400	23.37	267	267	未进入负面清单	否	无	/

5101	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线141右05号车站北613变压器	100	23.37	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5102	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分14左5-8#箱变	250	23.36	167	167	未进入负面清单	否	无	/
5103	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东一分线15号气象南山台变压器	160	23.36	107	107	未进入负面清单	否	无	/
5104	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线米家堡支线27号米家堡变压器	50	23.35	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5105	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线24右1柱上变压器	315	23.34	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5106	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	10kV新农河南线东二分线富江路支线02号富江路台变压器	200	23.34	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5107	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	窑地小区2#配变站1#变压器	500	23.33	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5108	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大二线恒大华府8#箱变间隔配电变压器	500	23.33	333	333	未进入负面清单	否	无	/
5109	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸3号箱变变压器	630	23.33	420	420	未进入负面清单	否	无	/
5110	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾6#箱变间隔配电变压器	630	23.33	420	420	未进入负面清单	否	无	/
5111	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	新馨家园3#楼出线间隔配电变压器	630	23.33	420	420	未进入负面清单	否	无	/
5112	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线汇丰集材支线3号镇东村公用变变压器	160	23.33	107	107	未进入负面清单	否	无	/
5113	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	石化公寓5#配变站1#变压器	400	23.31	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5114	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分9#柱上变压器	200	23.31	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5115	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分4右1#柱上变压器	200	23.31	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5116	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分南李台区支001号南李变压器	100	23.31	67	67	未进入负面清单	否	无	/

5117	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山公用分支线6号一面山公用变变压器	100	23.31	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5118	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线255号红石湾变压器	100	23.31	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5119	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科五期4#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.3	420	420	未进入负面清单	否	无	/
5120	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	德商春天里1#箱变变压器配电变压器	630	23.3	420	420	未进入负面清单	否	无	/
5121	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分行1钢厂房产3开关间隔2配电变压器	500	23.3	334	334	未进入负面清单	否	无	/
5122	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	YHG_城东五线电业分14（华丰1.2）开关间隔配电变压器	315	23.3	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5123	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	旭晨家园第一间隔配电变压器	500	23.3	334	334	未进入负面清单	否	无	/
5124	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线1#变压器	800	23.28	534	534	未进入负面清单	否	无	/
5125	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区2#箱变-1变压器	315	23.27	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5126	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线甸东沟支6左1号大甸子二台变压器	200	23.27	133	133	未进入负面清单	否	无	/
5127	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线万科8号变压器	800	23.25	534	534	未进入负面清单	否	无	/
5128	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线16+1#柱上变压器	50	23.25	33	33	未进入负面清单	否	无	/
5129	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线上沟分林场住宅支001号后腰林场变压器	100	23.25	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5130	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线82#关山一队东台分001#柱上变压器	200	23.25	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5131	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线上西分线305号新屯变压器	100	23.25	67	67	未进入负面清单	否	无	/

5132	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	金苍联线	10kV金苍联线污水处理厂支线001号政府小区变压器	200	23.25	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5133	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线2#环网柜1#开关间隔配电变压器	315	23.24	210	210	未进入负面清单	否	无	/
5134	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线板石分028号板石变压器	200	23.24	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5135	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	YHG_法库南分线3皓元府开关间隔配电变压器	400	23.22	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5136	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右1#柱上变压器	200	23.22	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5137	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	利源小区3#-2箱变第一间隔配电变压器	400	23.22	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5138	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线169号太平公用变压器	100	23.22	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5139	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线246号暖泉子四队东大队变压器	200	23.21	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5140	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期7#配变电站1#开关间隔配电变压器	400	23.2	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5141	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变1号变压器	400	23.19	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5142	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及线粮种场分粮种场东台	100	23.19	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5143	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线大猪圈支线001号大猪圈变压器	100	23.18	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5144	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤滨一线	光明城市小区1#配变电站1#变压器	500	23.17	334	334	未进入负面清单	否	无	/
5145	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府三期20#箱变高压间隔配电变压器	630	23.17	421	421	未进入负面清单	否	无	/
5146	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供7#箱变	400	23.16	267	267	未进入负面清单	否	无	/

5147	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右10左1#柱上变压器	200	23.16	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5148	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.16	421	421	未进入负面清单	否	无	/
5149	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆1#箱变母线间隔配电变压器	500	23.14	334	334	未进入负面清单	否	无	/
5150	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线28+1柱上变压器	400	23.13	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5151	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十二方块5#箱变1#变压器	400	23.13	267	267	未进入负面清单	否	无	/
5152	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线37右1#柱上变压器	100	23.12	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5153	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期2号变压器	630	23.11	421	421	未进入负面清单	否	无	/
5154	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线14方块开闭所(顺城2#).1开关间隔配电变压器	630	23.11	421	421	未进入负面清单	否	无	/
5155	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线25棚户区安置工程2#	315	23.11	211	211	未进入负面清单	否	无	/
5156	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线01号二中住宅107变压器	315	23.11	211	211	未进入负面清单	否	无	/
5157	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	富贵佳苑2号箱变1#变压器	400	23.1	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5158	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线29#柱上变压器	200	23.1	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5159	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台2#站内变压器	400	23.07	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5160	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	10千伏粮库干线兴仁街1号箱变变压器	630	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	/
5161	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔1配电变压器	630	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	/
5162	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期1#变压器	630	23.05	422	422	未进入负面清单	否	无	/
5163	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线黄沙汀分线03号大堡变压器	400	23.05	268	268	未进入负面清单	否	无	/

5164	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线057号702台区变压器	160	23.05	107	107	未进入负面清单	否	无	/
5165	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里2#环网柜7号箱变1	500	23.04	335	335	未进入负面清单	否	无	/
5166	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线古塘分47号一组变压器	200	23.04	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5167	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线143号色家变变压器	400	23.04	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5168	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线28柱上变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5169	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块35#箱变变压器	400	23.01	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5170	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右3#柱上变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5171	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右5#柱上变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5172	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带3#箱变变压器	630	23.01	422	422	未进入负面清单	否	无	/
5173	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分猪场支31右1号康脉欣综合变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5174	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线拉古四台分2号柱上变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5175	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分柏家二台支001号柏家二台变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5176	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线毛纺道口支线003号气压机台区变压器	200	23.01	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5177	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线金汇广场住宅变电站变压器01	1250	23	838	838	未进入负面清单	否	无	/
5178	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	网通分线3柱上变压器	500	22.98	335	335	未进入负面清单	否	无	/
5179	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑2#箱变变压器	630	22.98	422	422	未进入负面清单	否	无	/

5180	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分54右1#柱上变压器	100	22.98	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5181	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-21#箱变	315	22.98	211	211	未进入负面清单	否	无	/
5182	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右3#柱上变压器	200	22.98	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5183	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平家园5#配电变压器	250	22.98	168	168	未进入负面清单	否	无	/
5184	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线大东沟分线二八沟支线04号二八沟变压器	50	22.98	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5185	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线46-1#1开关间隔配电变压器	500	22.96	335	335	未进入负面清单	否	无	/
5186	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线八宝分线砬嘴支线20号砬嘴变台变压器	400	22.95	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5187	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线89#吴家沟五组公变变压器	50	22.95	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5188	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	和平小区4#箱式变电站配电变压器	250	22.94	168	168	未进入负面清单	否	无	/
5189	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线印刷支线03号印刷住宅变压器	315	22.93	211	211	未进入负面清单	否	无	/
5190	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线大柳树分线老营场支线51号老营场变台	100	22.93	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5191	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18, 金鼎世纪城2#箱变A	400	22.92	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5192	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城3#变压器	630	22.92	423	423	未进入负面清单	否	无	/
5193	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期9#箱变配电变压器	630	22.92	423	423	未进入负面清单	否	无	/
5194	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分7#柱上变压器	200	22.92	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5195	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线170号大坎子变压器	200	22.92	134	134	未进入负面清单	否	无	/

5196	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线085号下寨子二号变压器	200	22.92	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5197	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线18, 金鼎世纪城1#箱变A	400	22.89	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5198	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期2#箱变配电变压器	630	22.89	423	423	未进入负面清单	否	无	/
5199	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变变压器间隔配电变压器	400	22.89	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5200	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10千伏马圈子线金斗分1-1号马圈子三台变压器	400	22.89	268	268	未进入负面清单	否	无	/
5201	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	万科2号配电室母线间隔5号配电变压器	800	22.88	537	537	未进入负面清单	否	无	/
5202	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家二支004号丁东变压器	400	22.87	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5203	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块4#配变站2#变压器	630	22.86	423	423	未进入负面清单	否	无	/
5204	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线11左3#变压器	315	22.86	211	211	未进入负面清单	否	无	/
5205	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块12#箱变变压器配电变压器	630	22.86	423	423	未进入负面清单	否	无	/
5206	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线坎上工区一号台分线02号坎上工区一号台变压器	200	22.86	134	134	未进入负面清单	否	无	/
5207	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-3号变压器	250	22.85	168	168	未进入负面清单	否	无	/
5208	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带3号箱变2号配电变压器	500	22.85	336	336	未进入负面清单	否	无	/
5209	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草大干线王油坊水库支线15号王油坊水库变压器	10	22.84	7	7	未进入负面清单	否	无	/
5210	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线辽中分线4+1	315	22.83	212	212	未进入负面清单	否	无	/

5211	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化西小区2#配变站 配电变压器	630	22.83	423	423	未进入负面 清单	否	无	/
5212	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	安居小区3#配变站1# 变压器	400	22.83	269	269	未进入负面 清单	否	无	/
5213	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北小区2号箱变2号 变压器	400	22.83	269	269	未进入负面 清单	否	无	/
5214	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线57右3柱上变 压器	100	22.83	67	67	未进入负面 清单	否	无	/
5215	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10kV杨林线赵家支线 002号赵家变压器	200	22.83	134	134	未进入负面 清单	否	无	/
5216	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	东方雅居1号第一间隔 配电变压器	630	22.83	423	423	未进入负面 清单	否	无	/
5217	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备 用)	中环天地箱变金风变 压器室配电变压器	1600	22.82	1075	1075	未进入负面 清单	否	无	/
5218	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线朝阳沟 支线2号朝阳公变变压 器	200	22.82	134	134	未进入负面 清单	否	无	/
5219	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线28#柱上变压 器	200	22.8	134	134	未进入负面 清单	否	无	/
5220	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎 分14#萝卜坎二台变压 器	200	22.8	134	134	未进入负面 清单	否	无	/
5221	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公 用2号支线29号二道河 公用2号变压器	50	22.8	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
5222	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线36号农业 小区变压器	250	22.8	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
5223	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460 工光一线	星河城小区7#配变站 配电变压器	630	22.79	423	423	未进入负面 清单	否	无	/
5224	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美 墅二期3箱变-变压器	630	22.79	423	423	未进入负面 清单	否	无	/
5225	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城2#箱变变 压器	630	22.79	423	423	未进入负面 清单	否	无	/
5226	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站2号 变压器	800	22.77	538	538	未进入负面 清单	否	无	/
5227	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141 王木线	小东新居变压器	400	22.77	269	269	未进入负面 清单	否	无	/

5228	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所区政府配变电站变压器	500	22.76	336	336	未进入负面清单	否	无	/
5229	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右4所带2#箱变主变	400	22.75	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5230	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1#柱上变压器	200	22.74	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5231	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分8#柱上变压器	200	22.74	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5232	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10KV污水干线北郊分20号三宝西变压器	100	22.74	67	67	未进入负面清单	否	无	/
5233	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10KV新农新北线五里分南大地支6号五里二号机井变压器	50	22.74	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5234	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10KV兴湾联线马湾分线51号金坑公用变一变压器	50	22.74	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5235	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	YHG_福华北线31#开关间隔2配电变压器	315	22.73	212	212	未进入负面清单	否	无	/
5236	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北2-2#站内变压器	630	22.73	424	424	未进入负面清单	否	无	/
5237	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期5#箱变配电变压器	630	22.73	424	424	未进入负面清单	否	无	/
5238	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园3#箱变变压器2	500	22.72	336	336	未进入负面清单	否	无	/
5239	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆6#箱式变电站母线间隔配电变压器	500	22.72	336	336	未进入负面清单	否	无	/
5240	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线7配变电站2变压器	400	22.71	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5241	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	YHG_河堤二线30支3#开关间隔2配电变压器	400	22.71	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5242	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带21#箱变站内变	400	22.71	269	269	未进入负面清单	否	无	/

5243	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房1号箱变压器间隔配电变压器	400	22.71	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5244	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯华丰分线40号右1华丰一号门公用变压器	200	22.71	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5245	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器2配电变压器	800	22.7	538	538	未进入负面清单	否	无	/
5246	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块6#配电站1#变压器	315	22.7	212	212	未进入负面清单	否	无	/
5247	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	国网(辽宁)电动汽车服务公司	630	22.7	424	424	未进入负面清单	否	无	/
5248	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线上马分003号上马变压器	400	22.68	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5249	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苏龙背支线27号苏龙背变压器	50	22.68	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5250	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分062号傲牛三台变压器	400	22.67	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5251	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户A区1号箱变配电变压器	630	22.67	424	424	未进入负面清单	否	无	/
5252	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	抚顺明圣物业管理有限公司	500	22.66	337	337	未进入负面清单	否	无	/
5253	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区3-1号箱变变压器	400	22.65	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5254	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	国际鑫城3#箱变-1变压器	400	22.65	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5255	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线46柱上变压器1	400	22.65	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5256	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑二期1#配电站变压器	400	22.65	269	269	未进入负面清单	否	无	/
5257	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(11)开关间隔配电变压器	400	22.65	269	269	未进入负面清单	否	无	/

5258	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山7# 变压器	400	22.65	269	269	未进入负面 清单	否	无	/
5259	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	关山水库台区第一间 隔配电变压器	315	22.65	212	212	未进入负面 清单	否	无	/
5260	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城5#变压器	630	22.63	424	424	未进入负面 清单	否	无	/
5261	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸2号箱 变变压器	630	22.63	424	424	未进入负面 清单	否	无	/
5262	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线2左 8#柱上变压器	315	22.63	212	212	未进入负面 清单	否	无	/
5263	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8 所带2#箱变变压器	630	22.63	424	424	未进入负面 清单	否	无	/
5264	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线3号林场 公变	315	22.63	212	212	未进入负面 清单	否	无	/
5265	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马6配变站2变压器	500	22.62	337	337	未进入负面 清单	否	无	/
5266	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线赵家林场1 号台分线1号赵家林场 一号台变压器	100	22.62	67	67	未进入负面 清单	否	无	/
5267	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141 榆红线	10kV榆红线榆树分线 公安局支线01号政府 东台变压器	250	22.62	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
5268	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 244清农北 树线	10kV清农北树线西沟 分线029号树基沟公用 变1号变压器	200	22.62	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
5269	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭 14号配电变压器	630	22.6	425	425	未进入负面 清单	否	无	/
5270	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线51右1左15柱 上变压器	200	22.59	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
5271	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658 光华二线	联发香水湾小区1#配 变站变压器	630	22.59	425	425	未进入负面 清单	否	无	/
5272	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	石文住宅楼1号台区第 一间隔配电变压器2	400	22.59	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5273	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线葫头沟分 线036号葫头沟九队变 压器	50	22.59	34	34	未进入负面 清单	否	无	/

5274	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042 新兴三线	御熙家园小区5号台区 箱式变电站第一间隔 配电变压器	630	22.58	425	425	未进入负面 清单	否	无	/
5275	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭 13号配电变压器	630	22.57	425	425	未进入负面 清单	否	无	/
5276	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线37右1#柱上 变压器	200	22.56	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
5277	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	YHG_本溪路一线35中 海直维护1开关间隔配 电变压器	500	22.56	337	337	未进入负面 清单	否	无	/
5278	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线1#环网柜所 带中兴一品4#箱变1# 变压器	500	22.56	337	337	未进入负面 清单	否	无	/
5279	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带1#箱变- 1	400	22.53	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5280	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区20#配变站 配电变压器	400	22.53	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5281	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 19右1#变压器	400	22.53	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5282	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-3号变压 器	250	22.53	169	169	未进入负面 清单	否	无	/
5283	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分9右1 右1#柱上变压器	200	22.53	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
5284	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家 分北山支037号龙须岭 变压器	100	22.53	67	67	未进入负面 清单	否	无	/
5285	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146 金家干线	10kV金家干线金家西2 分003号金家西一变压 器（新）	200	22.53	135	135	未进入负面 清单	否	无	/
5286	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线3右#4	400	22.52	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5287	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平一线	南平一线安居北区3- 2#箱式变电站高压间 隔配电变压器	630	22.51	425	425	未进入负面 清单	否	无	/
5288	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区18#配变站 2#变压器	315	22.51	213	213	未进入负面 清单	否	无	/

5289	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线1#环网柜（天河3）开关间隔配电变压器	630	22.51	425	425	未进入负面清单	否	无	/
5290	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_前戈分线23#开关间隔配电变压器	630	22.51	425	425	未进入负面清单	否	无	/
5291	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	碧水庭园1#配变站1#变压器	400	22.5	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5292	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	中南熙悦3期2#配电室2#变压器	630	22.48	425	425	未进入负面清单	否	无	/
5293	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-2箱变配电变压器	400	22.48	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5294	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景小区4#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	22.48	425	425	未进入负面清单	否	无	/
5295	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线惠景台小区1#变压器	400	22.47	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5296	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区11#配电站配电变压器	500	22.46	338	338	未进入负面清单	否	无	/
5297	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7左1#	250	22.46	169	169	未进入负面清单	否	无	/
5298	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线林场分线004号林场变压器	400	22.45	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5299	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线4智能变	400	22.44	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5300	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期1#箱变配电变压器	630	22.44	426	426	未进入负面清单	否	无	/
5301	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线8左#2	400	22.44	270	270	未进入负面清单	否	无	/
5302	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线甸心子分线31号甸心子变压器	200	22.44	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5303	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线中央大街开闭所27#配变电站变压器	500	22.43	338	338	未进入负面清单	否	无	/
5304	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	10千伏绿地一线中南熙悦二期1#变电站3变压器	800	22.41	541	541	未进入负面清单	否	无	/

5305	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491 章木一线	10kV章木一线张家台 分04号张家台区变压器	315	22.41	213	213	未进入负面 清单	否	无	/
5306	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线古塘 七组支9号七组变压器 (新)	100	22.41	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
5307	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右5右1韩 帝大厦住宅1号变压器 (北关干线28右5右1 韩帝大厦住宅1号变 压器)	500	22.4	338	338	未进入负面 清单	否	无	/
5308	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线1#环网 柜(天河4)开关间隔 配电变压器	630	22.4	426	426	未进入负面 清单	否	无	/
5309	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	盛世温泉佳苑2#箱变 配电变压器	630	22.4	426	426	未进入负面 清单	否	无	/
5310	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河北一线东一分 线农电支线02号华帝6 号变压器	160	22.39	108	108	未进入负面 清单	否	无	/
5311	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期3#配变站 1变压器	400	22.38	270	270	未进入负面 清单	否	无	/
5312	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	石化海城小区2#箱变 配电变压器	630	22.38	426	426	未进入负面 清单	否	无	/
5313	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二 队支线017号暖泉子二 队变压器	100	22.38	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
5314	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗二线天朗国际2# 变电所2#变压器配电 变压器	1250	22.37	845	845	未进入负面 清单	否	无	/
5315	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	石化油三小区1#配变 站配电变压器	500	22.37	338	338	未进入负面 清单	否	无	/
5316	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大三期1号箱变2号 变压器间隔配电变 压器	500	22.37	338	338	未进入负面 清单	否	无	/
5317	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台8#站 内变压器	500	22.36	338	338	未进入负面 清单	否	无	/

5318	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分149号上二变压器	315	22.36	213	213	未进入负面清单	否	无	/
5319	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	腾远一线	春天里4#箱变配电变压器	630	22.32	426	426	未进入负面清单	否	无	/
5320	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线10449	御府龙湾3#箱变配电变压器	630	22.32	426	426	未进入负面清单	否	无	/
5321	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北9#站内变压器	400	22.32	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5322	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变659光裕线	裕宝新城小区3#配变站1#变压器	630	22.32	426	426	未进入负面清单	否	无	/
5323	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站2#变压器	400	22.32	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5324	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线化工厂分公墓支015号路家二台变压器	100	22.32	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5325	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线岗山分线5号杆响汉4号变压器	200	22.32	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5326	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17分支箱-2号变压器	400	22.3	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5327	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓6号箱变变压器	400	22.29	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5328	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分17右4#-18#箱变	315	22.29	213	213	未进入负面清单	否	无	/
5329	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东沟分线45号赵家东沟变压器	100	22.29	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5330	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	万恒花园2#箱变高压间隔配电变压器	500	22.28	339	339	未进入负面清单	否	无	/
5331	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线057号小四平变压器	400	22.28	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5332	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线杉松下堡西支05号杉松下堡西变压器	200	22.28	135	135	未进入负面清单	否	无	/
5333	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线61香山美墅一期2箱变-01	400	22.26	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5334	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线327号旧门二台变压器	400	22.26	271	271	未进入负面清单	否	无	/

5335	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城13#箱变变压器	630	22.25	427	427	未进入负面清单	否	无	/
5336	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块10#配变站1#变压器	500	22.24	339	339	未进入负面清单	否	无	/
5337	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	水木山城2#箱变配电变压器	500	22.24	339	339	未进入负面清单	否	无	/
5338	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	一校住宅箱变1#第一间隔配电变压器	250	22.24	169	169	未进入负面清单	否	无	/
5339	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配变站2#变压器	400	22.23	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5340	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3B-2#箱变配电变压器	400	22.23	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5341	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分后楼二台支2号后楼二台变压器	100	22.23	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5342	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线正岔公用变支线1号正岔公用变变压器	50	22.23	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5343	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	东沟小区5#配变站1#变压器	400	22.2	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5344	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带10箱变站内变	400	22.2	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5345	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期2号箱变变压器间隔配电变压器	400	22.2	271	271	未进入负面清单	否	无	/
5346	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线医院支线007号医院变压器	100	22.2	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5347	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	钟敏	315	22.19	214	214	未进入负面清单	否	无	/
5348	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区2#配变站间隔配电变压器	630	22.19	427	427	未进入负面清单	否	无	/
5349	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸8号箱变变压器	630	22.19	427	427	未进入负面清单	否	无	/
5350	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线后堡支线01号后堡变台变压器	400	22.19	271	271	未进入负面清单	否	无	/

5351	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	宏福郦景1#配变站1# 变压器	500	22.18	339	339	未进入负面 清单	否	无	/
5352	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	德才小区箱变出线间 隔配电变压器	250	22.18	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
5353	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左2 台东花园一期2#开关 间隔配电变压器	630	22.16	427	427	未进入负面 清单	否	无	/
5354	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线29变压器	250	22.16	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
5355	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	YHG_章土二线15#章 党分3#左7、2#	630	22.16	427	427	未进入负面 清单	否	无	/
5356	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线后斗 分013号后斗二台变 压器	200	22.16	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
5357	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线尹家七队支线尹家 三队支线01号尹家三 队变压器	100	22.16	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
5358	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-2 箱变变压器	315	22.15	214	214	未进入负面 清单	否	无	/
5359	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	本溪路一线20石化海 城小区1#配电室变 压器	800	22.15	543	543	未进入负面 清单	否	无	/
5360	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区5#配 变站1#变压器	500	22.14	339	339	未进入负面 清单	否	无	/
5361	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线大柳树分 线老营场支线苇塘沟 支线33号苇塘沟台变 压器	50	22.14	34	34	未进入负面 清单	否	无	/
5362	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线106号大 莱河变压器	200	22.14	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
5363	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家 水岸二期6号变 压器	630	22.13	428	428	未进入负面 清单	否	无	/
5364	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	YHG_城东三线1方 块开闭所D座1#开关 间隔2配电变 压器	630	22.13	428	428	未进入负面 清单	否	无	/

5365	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线56#所带19#箱变电站内变	315	22.13	214	214	未进入负面清单	否	无	/
5366	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线24号箱变2号变压器	400	22.11	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5367	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线57左2左4#柱上变压器	100	22.11	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5368	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#-3	800	22.11	543	543	未进入负面清单	否	无	/
5369	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线望山分019号望山西变压器	400	22.11	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5370	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	顺丰二线马德里皇家水岸二期7号变压器	630	22.1	428	428	未进入负面清单	否	无	/
5371	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17左8所带3#箱变变压器	630	22.1	428	428	未进入负面清单	否	无	/
5372	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分新发沟支003#新发沟变压器	200	22.1	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5373	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线090号下寨子三号变压器	160	22.09	109	109	未进入负面清单	否	无	/
5374	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带18#箱变电站内变	400	22.08	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5375	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线142号606变压器	200	22.08	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5376	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线13号公变七号变压器	100	22.08	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5377	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线16号高家街变压器	100	22.08	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5378	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线押虎沟分线013号押虎沟变压器	50	22.08	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5379	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-3配电变压器	630	22.07	428	428	未进入负面清单	否	无	/
5380	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线段和分线洞上二队支线02号洞上二队变压器	200	22.07	136	136	未进入负面清单	否	无	/

5381	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	YHG_戈跃联线50#开关 间隔配电变压器	630	22.06	428	428	未进入负面 清单	否	无	/
5382	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-4号变 压器	250	22.05	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
5383	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10kV新兴三线新李分 线尹家七队支线24号 尹家七队台变压器	200	22.05	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
5384	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	皇马3配变站2变压器	400	22.02	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
5385	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔 峪线	10kV塔峪线050号程家 台1533变压器	100	22.02	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
5386	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441 抚农马圈子 线	马圈子林场住宅台区 第一间隔配电变压器	630	22.02	428	428	未进入负面 清单	否	无	/
5387	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256 永陵二线	永陵二线富林小区4# 配电变压器	250	22.02	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
5388	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台一线6右2柱上变 压器2	315	22	214	214	未进入负面 清单	否	无	/
5389	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线59+2支1#柱 上变压器	400	22	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
5390	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站2 变压器	400	21.99	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
5391	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线高家分2 左2号台区变压器	400	21.99	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
5392	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线70号 下年二台变压器	200	21.99	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
5393	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	YHG_卉海花园小区2 号箱配电变压器	630	21.99	428	428	未进入负面 清单	否	无	/
5394	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新 农木下线	10kV木下线岔和分线 森林公园支线九龙寨 变压器	200	21.99	136	136	未进入负面 清单	否	无	/
5395	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙 湾小区2号箱变变压器	400	21.96	272	272	未进入负面 清单	否	无	/
5396	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新五线	高新五线112变压器	100	21.96	68	68	未进入负面 清单	否	无	/
5397	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	YHG_北台二线北市分 线15#2间隔配电变压 器	500	21.96	340	340	未进入负面 清单	否	无	/

5398	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线59支1号东方房地产2号箱变压器	400	21.96	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5399	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线12左4#变压器	400	21.96	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5400	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块14#配变站2#变压器	400	21.96	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5401	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	弘福郦景2#配变站1#变压器	500	21.95	340	340	未进入负面清单	否	无	/
5402	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期4#箱变	630	21.94	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5403	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区2#变压器	800	21.93	545	545	未进入负面清单	否	无	/
5404	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里4#箱变1#变压器	400	21.93	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5405	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线59右2柱上变压器	400	21.93	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5406	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	救兵变10kV郎士线上沟二台支7号上沟二台变压器	200	21.93	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5407	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右6东1.1开关间隔配电变压器	630	21.92	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5408	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	10kV永陵一线团结村支线07号机械厂后变压器	400	21.91	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5409	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	博雅居然2#箱变母线间隔配电变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5410	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾6#箱变变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5411	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡1#箱变1#变压器	315	21.9	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5412	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左5右2台区柱上变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5413	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线哈达一组分线4号下哈达车街变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/

5414	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡村分线3号湾龙泡村变压器	400	21.9	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5415	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线31号二道岭变压器	315	21.9	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5416	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线29#1.2开关间隔配电变压器	630	21.89	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5417	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线66右6#柱上变压器	400	21.88	272	272	未进入负面清单	否	无	/
5418	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里东区2号箱式变电站变压器	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5419	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新4-1配电变压器	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5420	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	盘北小区1#配变站1#变压器	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5421	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	YHG_站东25左1（银川1.1）开关间隔配电变压器	630	21.87	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5422	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场E1办公楼G5箱变变压器	630	21.87	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5423	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发3#配变站母线配电变压器	400	21.87	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5424	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾5#箱变变压器	630	21.87	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5425	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线北沟新支线002号北沟新变压器	100	21.87	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5426	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线44号碾盘沟变压器	50	21.87	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5427	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线55号莱河背中街变压器	200	21.87	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5428	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块5#配变站1#变压器	500	21.86	341	341	未进入负面清单	否	无	/
5429	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东三专线	东三专线东三路开闭所2#配变站变压器	630	21.84	429	429	未进入负面清单	否	无	/

5430	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭12号配电变压器	630	21.84	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5431	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	泊林铭郡2#箱变2号变压器	315	21.84	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5432	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期2#箱变高压间隔配电变压器	630	21.84	429	429	未进入负面清单	否	无	/
5433	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左#1	315	21.84	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5434	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线9右1变台	50	21.84	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5435	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线排水支1号三宝河西变压器	200	21.84	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5436	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线11#变压器	400	21.83	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5437	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区3#配变站1号变压器	800	21.81	546	546	未进入负面清单	否	无	/
5438	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线-1#25柱上变压器	200	21.81	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5439	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线南岭分10#柱上变压器	200	21.81	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5440	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	下年二台区（二）上年线74左2#变压器	200	21.81	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5441	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块14#箱变变压器	630	21.79	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5442	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.78	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5443	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	YHG_里泉北线琥珀分22#开关间隔配电变压器	630	21.78	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5444	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南1#箱变变压器	400	21.78	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5445	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线138	400	21.78	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5446	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线142左1-变台	100	21.78	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5447	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉支48#上汉二台分台新建变压器	200	21.78	136	136	未进入负面清单	否	无	/

5448	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4阳光家园5.1开关间隔配电变压器	630	21.77	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5449	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线大堡河北庙前支线004号庙前变压器	200	21.76	136	136	未进入负面清单	否	无	/
5450	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期1号-2箱变变压器	500	21.73	341	341	未进入负面清单	否	无	/
5451	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线惠景台小区2#变压器	400	21.72	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5452	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线33+1号变压器	400	21.72	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5453	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分6#柱上变压器	100	21.72	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5454	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变2#变压器	400	21.72	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5455	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	靠山分17右20	50	21.72	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5456	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线金庄一支线2号金庄公用一变压器	100	21.72	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5457	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所29-2#箱变变压器	630	21.71	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5458	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线轻轨高层2配电站1变压器	500	21.7	342	342	未进入负面清单	否	无	/
5459	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线河东分17号河东台变压器	315	21.7	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5460	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线养殖分005号前腰四台变压器	400	21.69	273	273	未进入负面清单	否	无	/
5461	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家園3#箱变-1	315	21.68	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5462	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7支2#盘抚小区1#配电变压器1	500	21.68	342	342	未进入负面清单	否	无	/
5463	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	汇银东第三期5号箱变配电变压器	630	21.68	430	430	未进入负面清单	否	无	/

5464	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭四期35变压器	630	21.68	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5465	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大五期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.68	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5466	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海1#箱变变压器	630	21.68	430	430	未进入负面清单	否	无	/
5467	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线西大林公用变支线001号西大林公用变变压器	200	21.67	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5468	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线康大分005号康大村变压器	200	21.66	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5469	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线北山分北山三台支线004号变压器	200	21.66	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5470	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所37#配变电站变压器	630	21.65	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5471	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园4#)	630	21.65	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5472	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	YHG_新跃14（建工2.1）开关间隔配电变压器	630	21.65	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5473	望花区供电分公司	和平220kV变电站	风和一线	荔景庭苑小区1#配变电站1#变压器	315	21.62	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5474	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期7#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.62	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5475	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	琥珀分线27左8柱上变压器	400	21.6	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5476	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右7#柱上变压器	200	21.6	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5477	望花区供电分公司	和平220kV变电站	风和二线	风和二线12右1	315	21.59	215	215	未进入负面清单	否	无	/
5478	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东26#乾安小区2#箱变变压器	630	21.59	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5479	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线湾龙背三组支线3号湾龙背三组变压器	200	21.59	137	137	未进入负面清单	否	无	/

5480	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-2号变压器	250	21.57	171	171	未进入负面清单	否	无	/
5481	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线16变压器	400	21.57	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5482	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线080号水库台变压器	100	21.57	68	68	未进入负面清单	否	无	/
5483	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科2.2期1#箱变变压器配电变压器	630	21.56	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5484	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭11#箱变变压器	630	21.56	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5485	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	山语墅2#箱变出线间隔配电变压器	630	21.56	431	431	未进入负面清单	否	无	/
5486	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	YHG_本溪路二线39右3浑河房地产开关间隔配电变压器	500	21.54	342	342	未进入负面清单	否	无	/
5487	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	10千伏黑虎干线17右1号柱上变压器	200	21.54	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5488	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左2#柱上变压器	200	21.54	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5489	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线西沟分030号西沟二台变压器	200	21.54	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5490	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线述德分线小荒沟公用变支线11号小荒沟公一变压器	400	21.53	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5491	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左2号箱内变压器	400	21.51	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5492	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡8#配电站2#变压器	400	21.51	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5493	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线新堡三台支5号新堡三台变压器	200	21.51	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5494	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV抚农上年线小寨子分上年四台支1号上年四台变压器	200	21.51	137	137	未进入负面清单	否	无	/

5495	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线果木分016号果木村变压器	200	21.51	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5496	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线庄家西沟支034号庄西沟变压器	200	21.51	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5497	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线029号苍石中街变压器	400	21.51	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5498	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园1#配变站1#	500	21.5	343	343	未进入负面清单	否	无	/
5499	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线农场分19号南沟村变压器	30	21.5	21	21	未进入负面清单	否	无	/
5500	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线83号石门村一台变压器	200	21.5	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5501	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线096号邹家一台变压器	400	21.5	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5502	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线善道二组支线001号朝鲜屯变压器	100	21.5	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5503	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	YHG_西戈干线55# 开关间隔配电变压器	630	21.49	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5504	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	新华现代城1#箱变1#变压器	315	21.49	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5505	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线73变台	315	21.49	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5506	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城府一线	YHG_城府一线14.2开关间隔配电变压器	400	21.48	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5507	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	南口前新市镇五号箱变配电变压器	500	21.47	343	343	未进入负面清单	否	无	/
5508	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期6#箱变变压器配电变压器	630	21.46	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5509	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	南杂木一线利民小区2#出线间隔配电变压器	630	21.46	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5510	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支3#柱上变压器	200	21.45	137	137	未进入负面清单	否	无	/

5511	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	10千伏万台一线93右7号绿都家园配电变压器	315	21.45	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5512	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期7#箱变配电变压器	630	21.43	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5513	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线#4左1钢厂房产2开关间隔配电变压器	630	21.43	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5514	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	盛隆开发4#变压器	630	21.43	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5515	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#20柱上变压器	315	21.43	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5516	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线56左19#箱变配电变压器	630	21.43	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5517	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线猴石西分线03号猴石西变压器	315	21.43	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5518	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	A区一线2#变压器	800	21.42	549	549	未进入负面清单	否	无	/
5519	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	碧海馨居4#配变站1#变压器	400	21.42	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5520	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线88+1#柱上变压器	200	21.42	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5521	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱7-1#箱变配电变压器	400	21.42	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5522	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块1#配变站变压器	500	21.41	343	343	未进入负面清单	否	无	/
5523	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线苇一队东分线001号苇一队东变压器	400	21.41	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5524	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线中和路北12-1#站内变压器	630	21.4	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5525	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区一线1#变压器	800	21.39	549	549	未进入负面清单	否	无	/
5526	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线7右5圣华开发3开关间隔配电变压器	400	21.39	274	274	未进入负面清单	否	无	/

5527	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右2#柱上变压器	200	21.39	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5528	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线窑沟村支14号窑沟东变压器	200	21.39	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5529	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	10kV永陵二线造纸厂后山分线07号造纸厂后山变压器	400	21.39	274	274	未进入负面清单	否	无	/
5530	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线177号章京胃口变压器	100	21.39	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5531	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	兰山乡兰山村自建房办公室(630)台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	21.38	432	432	未进入负面清单	否	无	/
5532	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区1-1号箱变变压器	400	21.36	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5533	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室2#变压器配电变压器	800	21.36	549	549	未进入负面清单	否	无	/
5534	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线大道分线8右1变压器	100	21.36	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5535	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块1#配电站2#变压器	400	21.36	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5536	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线御水花园一号箱式变电站变压器配电变压器	500	21.36	343	343	未进入负面清单	否	无	/
5537	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线6左10号林产公司101变压器	315	21.36	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5538	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区2-1号箱变变压器	400	21.33	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5539	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	新北一线6变压器	400	21.33	275	275	未进入负面清单	否	无	/

5540	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左2#柱上变压器	200	21.33	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5541	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马五队支3号驿马五队变压器	200	21.33	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5542	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区2#配变站2#变压器	250	21.31	172	172	未进入负面清单	否	无	/
5543	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	马德里皇家水岸5号箱变变压器	630	21.3	433	433	未进入负面清单	否	无	/
5544	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线黄金一队01号黄金一队变压器	315	21.3	216	216	未进入负面清单	否	无	/
5545	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线264号五队变压器	200	21.3	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5546	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线林场南分线003号林场南变压器	100	21.3	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5547	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线转弯子支线4号转弯子公变变压器	50	21.3	34	34	未进入负面清单	否	无	/
5548	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-2变压器	400	21.28	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5549	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分13#柱上变压器	200	21.27	137	137	未进入负面清单	否	无	/
5550	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(盛豪富苑1#).2开关间隔1配电变压器	630	21.26	433	433	未进入负面清单	否	无	/
5551	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#3柱上变压器	315	21.26	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5552	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线090号朝阳东变压器	400	21.26	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5553	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线068号阿尔当变压器	315	21.26	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5554	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	富邦1#箱变配电变压器	500	21.25	344	344	未进入负面清单	否	无	/

5555	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡6#箱变2#变压器	500	21.25	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5556	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期8#箱变变压器间隔配电变压器	400	21.24	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5557	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右2右3#柱上变压器	200	21.24	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5558	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线养殖场分线7#青草沟食用菌小区	200	21.24	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5559	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-1号变压器	250	21.22	172	172	未进入负面清单	否	无	/
5560	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-1	400	21.21	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5561	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部二线	茂林大厦箱变变压器	630	21.21	433	433	未进入负面清单	否	无	/
5562	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块3#配变站2#变压器	315	21.21	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5563	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	刘尔二线德商国际8#B箱变1配电变压器	500	21.18	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5564	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-2变压器	500	21.18	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5565	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块27#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.18	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5566	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	南平一线47+1左6#柱上变压器	200	21.18	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5567	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支5右2#柱上变压器	200	21.18	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5568	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线邓家分邓家二支002号邓家二变压器	400	21.18	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5569	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园4#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.17	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5570	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	21.16	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5571	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园1#箱变B	400	21.15	275	275	未进入负面清单	否	无	/

5572	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所32-2#变压器	500	21.15	344	344	未进入负面清单	否	无	/
5573	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支1右1#柱上变压器	200	21.15	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5574	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	万泉嘉苑7#箱变1#变压器	315	21.14	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5575	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线40变压器	315	21.14	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5576	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线23#海赋外滩2#自维箱变配变间隔配电变压器	630	21.14	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5577	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分5#	315	21.14	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5578	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期4号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.13	275	275	未进入负面清单	否	无	/
5579	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线61右15#柱上变压器	100	21.12	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5580	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分87#柱上变压器	200	21.12	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5581	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线112#大柳二台（分台）柱上变压器	200	21.12	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5582	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	清城华苑小区1号箱变	800	21.12	551	551	未进入负面清单	否	无	/
5583	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园10#箱变变压器间隔配电变压器	500	21.09	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5584	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变2号变压器间隔	500	21.09	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5585	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线下营子西支线02号下营子西二号变压器	200	21.09	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5586	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线南甸子支线016号南甸子变压器	100	21.09	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5587	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线水泥分线2左5号村部612变压器	100	21.09	69	69	未进入负面清单	否	无	/

5588	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期13箱变变压器	630	21.08	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5589	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线50号白庙子变压器	200	21.08	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5590	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府3#变压器	630	21.07	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5591	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分119号金斗前变压器	400	21.07	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5592	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜3#开关间隔配电变压器	630	21.06	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5593	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左4#柱上变压器	200	21.06	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5594	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区1号箱变变压器间隔配电变压器	400	21.06	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5595	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区1#配变电站配电变压器	630	21.05	434	434	未进入负面清单	否	无	/
5596	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分030号板城二台变压器	400	21.05	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5597	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块2#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.03	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5598	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线电台分线8左11柱上变压器	200	21.02	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5599	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	温莎公馆1#变压器	630	21.02	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5600	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区2#配变电站1#变压器	500	21.02	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5601	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分009号温道三台变压器	400	21.02	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5602	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线171号柴家店变压器	200	21.02	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5603	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(6)开关间隔配电变压器	400	21	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5604	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左1#柱上变压器	200	21	138	138	未进入负面清单	否	无	/

5605	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	巴塞罗那4#箱变变压器室配电变压器	630	20.99	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5606	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线67#所带箱变2#变压器间隔配电变压器	500	20.99	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5607	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大三期5号箱变变压器间隔配电变压器	500	20.99	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5608	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	YHG_开发二线国际分线1#环网柜左2开关间隔配电变压器	630	20.98	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5609	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1#箱变变压器B	315	20.98	217	217	未进入负面清单	否	无	/
5610	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	北台二线北市分7支2#配变电站1#开关间隔	630	20.98	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5611	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	YHG_福南一线10#开关间隔1配电变压器	630	20.98	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5612	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区3#变压器	800	20.97	552	552	未进入负面清单	否	无	/
5613	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线22#矿档案馆间隔配电变压器	500	20.96	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5614	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东樾2.3期5#箱变间隔配电变压器	500	20.96	345	345	未进入负面清单	否	无	/
5615	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线125#柱上变压器	400	20.95	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5616	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#82变压器	400	20.94	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5617	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左3#柱上变压器	200	20.94	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5618	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分2左2号台区变压器	200	20.94	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5619	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线秋木分线小红庙支线04号小红庙变台变压器	100	20.94	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5620	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线2道沟支线072号江八队变压器	50	20.94	35	35	未进入负面清单	否	无	/

5621	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	YHG_本溪路二线28望花区房地产经营处(1)开关间隔1配电变压器	400	20.91	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5622	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-3号变压器	400	20.91	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5623	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大6号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	20.91	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5624	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线下窝棚分24号下窝棚变压器	400	20.91	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5625	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	御华苑箱变2#变压器	500	20.9	346	346	未进入负面清单	否	无	/
5626	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	香山美墅一期1箱变-01	315	20.89	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5627	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线21#, 金鼎世纪城3#箱变	630	20.88	435	435	未进入负面清单	否	无	/
5628	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里2#箱变1#变压器	400	20.88	276	276	未进入负面清单	否	无	/
5629	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV新城郊线网户东沟支线40号网户东沟变压器	200	20.88	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5630	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分35号一区西小井变压器	200	20.87	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5631	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线10449	御府龙湾6#箱变配电变压器	630	20.86	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5632	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟4#变压器	630	20.86	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5633	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右4#柱上变压器	200	20.85	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5634	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	建联台区第一间隔配电变压器	630	20.85	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5635	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线58号头道砟子一二三队变压器	400	20.85	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5636	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城2#变压器	630	20.83	436	436	未进入负面清单	否	无	/

5637	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线054号王什路变压器	400	20.82	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5638	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-1	400	20.8	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5639	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	富邦华润万家小区2#配变电站变压器	630	20.8	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5640	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线东岗小区二号变压器配电变压器	500	20.8	346	346	未进入负面清单	否	无	/
5641	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线33号湾西组一变压器	315	20.8	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5642	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园12#箱变	400	20.79	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5643	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分8-11#箱变	315	20.79	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5644	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线102号冰湖沟公用变二号变压器	50	20.79	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5645	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线猪场分线01号猪场变压器	50	20.78	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5646	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	明俊雅居1#箱变配电变压器	500	20.77	346	346	未进入负面清单	否	无	/
5647	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	YHG_城东一线6方块(建工).1开关间隔2配电变压器	630	20.76	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5648	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	靖江佳苑1#箱变高压间隔配电变压器	630	20.76	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5649	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3左2左1#柱上变压器	200	20.76	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5650	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线49#所带5#箱变站内变	315	20.76	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5651	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线191号台沟村变压器	200	20.76	138	138	未进入负面清单	否	无	/
5652	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线高家分丁家一支003号丁西变压器	400	20.76	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5653	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品1#配变电站配电变压器	630	20.73	436	436	未进入负面清单	否	无	/

5654	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线幸福里东区1号箱式变电站变压器	400	20.73	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5655	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳1.1）开关间隔配电变压器	400	20.73	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5656	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线长砬沟分043号长砬村变压器	100	20.73	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5657	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户D区8号箱式变电站配电变压器	630	20.72	436	436	未进入负面清单	否	无	/
5658	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线北台3#配变电站变压器	315	20.7	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5659	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线23柱上变压器	400	20.7	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5660	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺二线	2#环网柜裕景上都2#配变电站1#	400	20.7	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5661	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线将军河畔2#箱变配电变压器	630	20.7	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5662	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带15#箱变电站内变	400	20.7	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5663	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左23#柱上变压器	200	20.7	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5664	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线滩州沟支线005号滩州村变压器	315	20.7	218	218	未进入负面清单	否	无	/
5665	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线汇银东第一期9#汇银变压器配电变压器	630	20.69	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5666	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线23#所带箱变变压器间隔1配电变压器	630	20.69	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5667	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线（左）017号马和二台变压器	400	20.69	277	277	未进入负面清单	否	无	/
5668	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	阳光丽景二期4#箱变变压器配电变压器	630	20.67	437	437	未进入负面清单	否	无	/

5669	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队2# 配电变压器	500	20.67	347	347	未进入负面 清单	否	无	/
5670	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	碧水庭园1#配变站2# 变压器	400	20.67	277	277	未进入负面 清单	否	无	/
5671	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期6#箱变变 压器	630	20.67	437	437	未进入负面 清单	否	无	/
5672	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线庙沟分线 冰湖沟分线11号冰湖 沟变变压器	200	20.67	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5673	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线转祁支 线95号祁家卜公一变 压器	100	20.67	69	69	未进入负面 清单	否	无	/
5674	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分 线207号新房子变压器	200	20.67	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5675	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线关家分2# 关家村变压器	80	20.66	55	55	未进入负面 清单	否	无	/
5676	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	百货分支线汇鑫大厦 变电站变压器配电变 压器	630	20.65	437	437	未进入负面 清单	否	无	/
5677	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线4配变站2 变压器	500	20.64	347	347	未进入负面 清单	否	无	/
5678	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	金丰园西3#配电室 (西) 变压器	500	20.64	347	347	未进入负面 清单	否	无	/
5679	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左5# 柱上变压器	200	20.64	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5680	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分43左 1#柱上变压器	200	20.64	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5681	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线瓦厂分3 号李一变住宅变压器	100	20.64	69	69	未进入负面 清单	否	无	/
5682	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分 线大林子支线7号变 压器	400	20.64	277	277	未进入负面 清单	否	无	/
5683	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#箱变1变 压器间隔配电变压器	630	20.63	437	437	未进入负面 清单	否	无	/
5684	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾4#地块箱变变 压器配电变压器	315	20.63	219	219	未进入负面 清单	否	无	/

5685	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑1#箱变变压器	630	20.63	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5686	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线27右4#变压器	400	20.61	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5687	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸2#箱变变压器2	500	20.61	347	347	未进入负面清单	否	无	/
5688	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	YHG_凤工三线39辽宁怡冠1开关间隔配电变压器	400	20.61	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5689	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区2-2#箱式变电站高压间隔配电变压器	400	20.58	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5690	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4#柱上变压器	200	20.58	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5691	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线137号曲家变压器	100	20.58	69	69	未进入负面清单	否	无	/
5692	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区3#配变电站配电变压器	630	20.57	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5693	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭9#箱变变压器	630	20.57	437	437	未进入负面清单	否	无	/
5694	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	盛世温泉佳苑4#箱变配电变压器	500	20.56	347	347	未进入负面清单	否	无	/
5695	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区1#配变电站2#变压器	400	20.55	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5696	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发4#配变电站母线配电变压器	400	20.55	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5697	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线49#所带5#箱变站内变	400	20.55	278	278	未进入负面清单	否	无	/
5698	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3左1左1#柱上变压器	200	20.55	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5699	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区1#配变电站1#变压器	630	20.54	438	438	未进入负面清单	否	无	/
5700	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线汇银东樾2.3期9#箱变间隔配电变压器	630	20.54	438	438	未进入负面清单	否	无	/

5701	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	下年南台	200	20.52	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5702	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线22右11 号煤场109变压器	400	20.52	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5703	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548 方大二线	翠岭明珠2号箱变变压器 器间隔配电变压器	315	20.51	219	219	未进入负面 清单	否	无	/
5704	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线140#唐力 五台柱上变压器	80	20.51	56	56	未进入负面 清单	否	无	/
5705	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线大柳树分 线185号哑巴岭变台变 压器	100	20.5	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5706	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线金木 沟村东支线007号金木 沟村东变压器	400	20.49	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5707	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	古城名都小区1#箱式 变电站间隔配电变压器 器	400	20.48	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5708	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带5#箱 变变压器	315	20.48	219	219	未进入负面 清单	否	无	/
5709	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带6#箱 变变压器	400	20.46	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5710	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	鑫城5#箱变B	315	20.44	219	219	未进入负面 清单	否	无	/
5711	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区7#配变站 母线间隔配电变压器	630	20.44	438	438	未进入负面 清单	否	无	/
5712	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿5#变压器	630	20.44	438	438	未进入负面 清单	否	无	/
5713	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线二洼支005 号二洼变压器	100	20.43	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5714	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线镀锌 厂分10号粮库住宅变 压器	100	20.43	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5715	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	红透山棚户户区D区公用 箱变出线间隔配电变 压器	200	20.43	139	139	未进入负面 清单	否	无	/

5716	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分木 章支三道关支线17号 水手三队变压器	200	20.42	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5717	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线21号公 用变一变压器	400	20.42	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5718	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景小区2#箱式 变电站高压间隔配电 变压器	630	20.41	438	438	未进入负面 清单	否	无	/
5719	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园5#箱变变压 器间隔配电变压器	630	20.41	438	438	未进入负面 清单	否	无	/
5720	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变电站2号 变压器	800	20.4	557	557	未进入负面 清单	否	无	/
5721	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭 所35#配变电站	500	20.4	348	348	未进入负面 清单	否	无	/
5722	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	YHG_凤工三线39辽宁 怡冠4开关间隔配电变 压器	400	20.4	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5723	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-1号变压 器	400	20.4	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5724	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右3 左3#柱上变压器	200	20.4	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5725	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分6#柱 上变压器	400	20.4	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5726	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	10kV大甸子线大甸分 034号大甸子村变压器	400	20.4	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5727	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地支 线5#什排地南公变变 压器	200	20.4	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5728	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线254号草盆 东变压器	400	20.39	278	278	未进入负面 清单	否	无	/
5729	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线学校分7.2变 压器	630	20.38	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5730	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块7#箱 变变压器间隔配电变 压器	630	20.38	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5731	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城1#箱变变 压器	630	20.38	439	439	未进入负面 清单	否	无	/

5732	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城14#箱变变压器	630	20.38	439	439	未进入负面清单	否	无	/
5733	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线富甲之邦二期6#箱变变压器	630	20.38	439	439	未进入负面清单	否	无	/
5734	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头支101号上头变压器(新)	200	20.37	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5735	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线75#-1变压器	160	20.36	111	111	未进入负面清单	否	无	/
5736	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园3-2号箱式变电站变压器	500	20.35	348	348	未进入负面清单	否	无	/
5737	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线孙会东羊场支线20号孙会东羊场变压器	50	20.35	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5738	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦2#箱变变压器配电变压器	400	20.34	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5739	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线2左12#柱上变压器	200	20.34	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5740	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城1#箱变变压器	630	20.34	439	439	未进入负面清单	否	无	/
5741	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区9#配电室间隔配电变压器	800	20.34	557	557	未进入负面清单	否	无	/
5742	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	盖县街东小区1#配变电站1#变压器	400	20.34	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5743	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右7#柱上变压器	200	20.34	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5744	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右1#柱上变压器	200	20.34	139	139	未进入负面清单	否	无	/
5745	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	皇家经典1号东侧第一间隔配电变压器	400	20.34	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5746	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	公安小区1#配变电站1#变压器	315	20.32	219	219	未进入负面清单	否	无	/
5747	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	新跃联线8右1号国际公寓地下变电所2#变压器	1250	20.32	871	871	未进入负面清单	否	无	/

5748	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线西沟分34 号西沟变压器	200	20.31	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5749	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10kV杨木线前堡分16 号前卜变压器（新）	400	20.31	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5750	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线猴石一 分线1号猴石一变压器	200	20.31	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5751	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带16#箱 变站内变	250	20.3	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
5752	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线 10456	绿地二期北10#配电变 压器	500	20.29	349	349	未进入负面 清单	否	无	/
5753	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电 室高压间隔1#配电变 压器	800	20.29	558	558	未进入负面 清单	否	无	/
5754	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆7#箱 式变电站母线间隔配 电变压器	630	20.29	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5755	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线21#变压器	630	20.29	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5756	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线白杨分线 35号白家大堡变变压 器	200	20.29	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5757	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山17#变压器	400	20.28	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5758	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左2右1#柱 上变压器	200	20.28	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5759	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线石材分新 发沟一台支1号新发沟 一台变压器	200	20.28	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
5760	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分 线1号朱家卜变压器	50	20.28	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
5761	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块31#箱 变变压器	630	20.27	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5762	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干线53左#7	400	20.27	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5763	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	YHG_粮库21（抚县开 发1.1）开关间隔配电 变压器	630	20.25	439	439	未进入负面 清单	否	无	/

5764	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	2#箱变高压出线间隔 配电变压器	630	20.25	439	439	未进入负面 清单	否	无	/
5765	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一期3#变压器	630	20.23	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5766	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江二线	合江二线23#海赋外滩 4#箱变变压器	630	20.23	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5767	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	绿地二期3#箱变变压器 间隔配电变压器	630	20.22	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5768	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线零道街1#配 变电站变压器	630	20.22	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5769	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃东线	万泉欧博城8#箱变变 压器	630	20.22	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5770	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10kV旺清门线丰大分 线016号窑地台变压器	200	20.22	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5771	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园4#箱变-1变 压器	400	20.19	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5772	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线2#所带9#箱 变站内变	400	20.19	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5773	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线曲柳树 分44号曲柳树变压器	400	20.19	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5774	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38#柱上变 压器	400	20.16	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5775	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区2# 配电室间隔配电变 压器	1000	20.16	698	698	未进入负面 清单	否	无	/
5776	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	石化干线高山明珠小 区3#箱变配电变压器	630	20.16	440	440	未进入负面 清单	否	无	/
5777	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	石化干线	劳模公寓	315	20.16	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
5778	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2# 箱变主变	400	20.16	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5779	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550 高阳线	方大1号箱变变压器 间隔配电变压器	400	20.16	279	279	未进入负面 清单	否	无	/
5780	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 247清农北 海线	10千伏北海线茨沟公 用变二号分线1号茨 沟公用变二号	50	20.16	35	35	未进入负面 清单	否	无	/

5781	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线83号红树沟公用变压器	50	20.16	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5782	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园5#箱变-2	400	20.13	279	279	未进入负面清单	否	无	/
5783	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线21+1#柱上变压器	100	20.13	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5784	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线梨树沟分线016号梨树沟变压器	200	20.13	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5785	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	旭晨家园二号箱变一号台区第一间隔配电变压器	500	20.13	349	349	未进入负面清单	否	无	/
5786	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460工光一线	星河城小区8#配变电站配电变压器	630	20.1	440	440	未进入负面清单	否	无	/
5787	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区5#配变电站配电变压器	630	20.1	440	440	未进入负面清单	否	无	/
5788	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#64变压器	400	20.1	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5789	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右2#柱上变压器	200	20.1	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5790	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线锅炉分6#柱上变压器	200	20.1	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5791	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-1#变压器	315	20.1	220	220	未进入负面清单	否	无	/
5792	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#4	100	20.1	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5793	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	高层1#箱变变压器配电变压器	400	20.08	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5794	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线阳光丽景三期B区配电室1#变压器配电变压器	800	20.07	559	559	未进入负面清单	否	无	/
5795	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线52左1#-1#箱变变压器	400	20.07	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5796	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	20.07	280	280	未进入负面清单	否	无	/

5797	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线31号木奇二号台 区变压器	400	20.07	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5798	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线127号马尔 墩新村台变压器	30	20.07	21	21	未进入负面 清单	否	无	/
5799	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	凤和三线9左5	315	20.06	220	220	未进入负面 清单	否	无	/
5800	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线边条沟分 线边条沟外支线1号边 条沟外变压器	200	20.06	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5801	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线苇塘沟村 支线3号苇塘沟村变 压器	100	20.06	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5802	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭 所所内变压器	630	20.04	441	441	未进入负面 清单	否	无	/
5803	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右6东3.1 开关间隔配电变 压器	630	20.04	441	441	未进入负面 清单	否	无	/
5804	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配 出8B-1#箱变配电变 压器	400	20.04	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5805	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841 草汪联线	10kV草汪联线礅子沟 分线032号礅子沟变 压器	50	20.04	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
5806	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	河畔花园3#间隔1配 电变压器	630	20.03	441	441	未进入负面 清单	否	无	/
5807	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线111号窑 沟变压器	400	20.02	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5808	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	花园二线	半岛假日1#配变站1# 变压器	400	20.01	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5809	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线77+1#柱上变 压器	200	20.01	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5810	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533 单元杨林线	10千伏杨林线北沟分 线北沟下支线001号北 沟下台变压器	100	20.01	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5811	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	德商国际6#A箱变配电 变压器	400	19.98	280	280	未进入负面 清单	否	无	/

5812	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站二线	将军嘉苑2号箱变1号 变压器	400	19.98	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5813	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块5#配 变站1#变压器	400	19.98	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5814	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	拉古三台（一）变 压器	200	19.98	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5815	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期11箱变 变压器	630	19.97	441	441	未进入负面 清单	否	无	/
5816	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	YHG_站东16（新华嘉 园1.1）开关间隔配 电变压器	400	19.96	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5817	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线59左1柱上变 压器	400	19.95	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5818	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线32	200	19.95	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5819	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分13左 #4	200	19.95	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5820	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10KV河北二线东二分 线401支线02号401变 台变压器	100	19.95	70	70	未进入负面 清单	否	无	/
5821	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园2#箱变-1	315	19.94	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
5822	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右2#所带 2#箱变变压器备用	315	19.94	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
5823	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线 10446	高层3#箱变变压器配 电变压器	500	19.92	350	350	未进入负面 清单	否	无	/
5824	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1左5#柱 上变压器	200	19.92	140	140	未进入负面 清单	否	无	/
5825	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大三期1号箱变变 压器间隔配电变压器	400	19.92	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
5826	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	水岸名都2#箱变出 线间隔配电变压器	1000	19.92	701	701	未进入负面 清单	否	无	/
5827	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10KV长兴线孤山子种 畜场分线15号孤山子 种畜场上变压器	160	19.91	112	112	未进入负面 清单	否	无	/
5828	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	北厚小区1#箱变-1	250	19.9	175	175	未进入负面 清单	否	无	/

5829	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园7#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.9	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5830	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分7右3#	250	19.9	175	175	未进入负面清单	否	无	/
5831	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445大甸子线	10kV大甸子线鸽子分4台区鸽子四台（新）	200	19.89	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5832	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线24左3号台区柱上变压器	400	19.89	280	280	未进入负面清单	否	无	/
5833	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区3-1#站内变压器	500	19.88	351	351	未进入负面清单	否	无	/
5834	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	格林尚品3#箱变间隔配电变压器	630	19.87	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5835	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户D区7号箱变配电变压器	630	19.87	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5836	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	安居一线	YHG_红透山棚户A区1号箱变配电变压器2	630	19.87	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5837	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块15#箱变变压器间隔配电变压器	400	19.86	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5838	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线047号徐大沟变压器	400	19.85	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5839	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	YHG_河堤二线20#1开关间隔配电变压器	630	19.84	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5840	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线50左5#所带箱变站内变	315	19.84	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5841	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	YHG_郎士干线56左8#	160	19.84	112	112	未进入负面清单	否	无	/
5842	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线台沟分039号徐家变压器	200	19.84	140	140	未进入负面清单	否	无	/
5843	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园9#箱变B	400	19.83	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5844	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线066号朝阳厂部变压器	400	19.83	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5845	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-1#箱变变压器	315	19.81	221	221	未进入负面清单	否	无	/

5846	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城四期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.81	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5847	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块8#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.81	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5848	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	阳光丽城1#变压器	630	19.81	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5849	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线27变台	315	19.81	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5850	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分叶家支004号叶家村变压器	100	19.8	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5851	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线玉花园支线31号玉花园变压器	100	19.8	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5852	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科2.2期2#箱变变压器配电变压器	630	19.78	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5853	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期7#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.78	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5854	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科2.2期3#箱变变压器配电变压器	630	19.78	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5855	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线77左6前甸村变压器	315	19.78	221	221	未进入负面清单	否	无	/
5856	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿2#变压器	630	19.78	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5857	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	YHG_粮库20左1(京顺箱变)开关间隔配电变压器	630	19.78	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5858	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块13#箱变变压器	630	19.77	442	442	未进入负面清单	否	无	/
5859	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线196号驿马三变压器	100	19.77	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5860	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线(平山)	YHG_南平一54左1(2#箱变)开关间隔配电变压器	500	19.75	351	351	未进入负面清单	否	无	/

5861	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区5#配变站 间隔配电变压器	500	19.74	351	351	未进入负面 清单	否	无	/
5862	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西 5#配变站1#	500	19.74	351	351	未进入负面 清单	否	无	/
5863	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27 左1所带20#箱变站内 变	400	19.74	281	281	未进入负面 清单	否	无	/
5864	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线 (平山)	南平一线47+1左8#柱 上变压器	200	19.74	141	141	未进入负面 清单	否	无	/
5865	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线8#杨木 林公用变变压器	200	19.74	141	141	未进入负面 清单	否	无	/
5866	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4 、5期1#箱变配电变 压器	630	19.73	443	443	未进入负面 清单	否	无	/
5867	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新城郊线兰汉 分线02号蓝旗变 压器	400	19.73	281	281	未进入负面 清单	否	无	/
5868	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线18	630	19.71	443	443	未进入负面 清单	否	无	/
5869	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演 武干线	演武干线下洼分线5右 3	315	19.71	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
5870	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线7号变 压器	315	19.71	221	221	未进入负面 清单	否	无	/
5871	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老 虎沟1#变 压器	630	19.71	443	443	未进入负面 清单	否	无	/
5872	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号 所带1号箱变1号配 电变 压器	500	19.71	351	351	未进入负面 清单	否	无	/
5873	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海2#箱变	630	19.71	443	443	未进入负面 清单	否	无	/
5874	抚顺县供电分公司	昱源66kV变电站	纺织线	10kV纺织线养树三台 分1号养树三台变 压器	200	19.71	141	141	未进入负面 清单	否	无	/
5875	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线和美馨居1# 箱变变 压器	400	19.68	281	281	未进入负面 清单	否	无	/
5876	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块5#配 变站2#变 压器	400	19.68	281	281	未进入负面 清单	否	无	/

5877	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	武警住宅小区1#配变站2#变压器	400	19.68	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5878	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右3#柱上变压器	200	19.68	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5879	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线演武支019号小演武变压器	200	19.68	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5880	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟5&6号第一间隔配电变压器	630	19.68	443	443	未进入负面清单	否	无	/
5881	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线国化分线18	315	19.65	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5882	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园4#箱变-1	400	19.65	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5883	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线12左1右8柱上变压器	400	19.65	281	281	未进入负面清单	否	无	/
5884	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区2#配变站2#变压器	500	19.65	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5885	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东1#变压器	500	19.65	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5886	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号所带4号箱变1号配电变压器	500	19.65	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5887	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期2#箱变	315	19.65	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5888	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分12#柱上变压器	200	19.65	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5889	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线45号青台南台变压器	200	19.65	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5890	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	喜来登大厦1# 配电变压器	630	19.63	443	443	未进入负面清单	否	无	/
5891	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	10千伏中和一线中和路南10号箱变变压器	630	19.62	443	443	未进入负面清单	否	无	/
5892	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	西七干线15柱上变压器	315	19.62	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5893	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区22#配变站配电变压器	400	19.62	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5894	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中部二线	抚铝小区2#配变站1#变压器	400	19.62	282	282	未进入负面清单	否	无	/

5895	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡7#配变站2#变压器	315	19.62	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5896	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东小区1#箱变间隔配电变压器	630	19.62	443	443	未进入负面清单	否	无	/
5897	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线5	200	19.62	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5898	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线小甸子1号台分线009号小甸子1号台变压器	100	19.62	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5899	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	1	500	19.6	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5900	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944锦阳干线	新钢小区3号箱变变压器间隔配电变压器	250	19.6	176	176	未进入负面清单	否	无	/
5901	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期南22#配电变压器	315	19.59	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5902	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-1号变压器	400	19.59	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5903	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-1#箱变1#变压器	400	19.59	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5904	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	绿城蓝天林海1#箱变高压间隔配电变压器	630	19.59	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5905	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左3右2#柱上变压器	200	19.59	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5906	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分4号台区变压器	400	19.59	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5907	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	毛公村住宅楼2#台区第一间隔配电变压器	630	19.58	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5908	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	辽阳社区小区3#配变站1#变压器	630	19.56	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5909	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线26左6号箱变1号变压器	400	19.56	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5910	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	YHG_油毡干线15#开关间隔配电变压器	630	19.56	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5911	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线镁砂厂分线002号镁砂厂变压器	100	19.56	70	70	未进入负面清单	否	无	/

5912	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线144号挡石河村变压器	400	19.56	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5913	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线39号会元北岭变压器	315	19.55	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5914	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器2配电变压器	800	19.53	564	564	未进入负面清单	否	无	/
5915	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线西矸子分线20柱上变压器	400	19.53	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5916	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线136号霸王沟西队公变	100	19.53	70	70	未进入负面清单	否	无	/
5917	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线36号806库变压器	50	19.53	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5918	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	中阳二线启元花园2#落地智能变	500	19.52	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5919	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区2#配电站配电变压器	630	19.52	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5920	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线10#箱变1#间隔配电变压器	500	19.52	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5921	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭四期3#箱变间隔配电变压器	500	19.52	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5922	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	巴黎都市沿河五栋楼1#箱变变压器	500	19.52	352	352	未进入负面清单	否	无	/
5923	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线马和三台分003号马和三台变压器	400	19.52	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5924	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线221号福民屯变压器	200	19.52	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5925	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	河南加油站箱变出线间隔配电变压器	315	19.52	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5926	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	香墅湾4#箱变变压器	400	19.5	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5927	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线34#柱上变压器	200	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5928	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分线8右1#-2	800	19.5	564	564	未进入负面清单	否	无	/

5929	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#52	200	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5930	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线大修厂支线14号大修厂变压器	50	19.5	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5931	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线五龙分线五龙街里二台支线02号杆五龙街里二台变压器	200	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5932	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑1#箱变1#台区第一间隔配电变压器	400	19.5	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5933	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线138号河北公用变压器	50	19.5	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5934	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线双泉沟支线002号双泉沟1号变压器	200	19.5	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5935	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线6#1开关间隔配电变压器	500	19.49	353	353	未进入负面清单	否	无	/
5936	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	洪福小区1#配变站配电变压器	630	19.49	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5937	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1左1#柱上变压器	315	19.49	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5938	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区1#配变站3号变压器	800	19.47	564	564	未进入负面清单	否	无	/
5939	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块4#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.47	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5940	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线15左3#柱上变压器	200	19.47	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5941	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分长山支005号长山村变压器（新）	200	19.47	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5942	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟北分线004号五道沟北变压器	100	19.47	71	71	未进入负面清单	否	无	/

5943	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期南23#配电变压器	315	19.46	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5944	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园6#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.46	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5945	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	9#箱变高压出线间隔配电变压器	630	19.46	444	444	未进入负面清单	否	无	/
5946	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线英志小流域支线12号英志小流域变压器	20	19.45	14	14	未进入负面清单	否	无	/
5947	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区4号箱变变压器	400	19.44	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5948	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线30支3#(4)2开关间隔配电变压器	400	19.44	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5949	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将北二线2#配变电站变压器	200	19.44	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5950	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变346阿及干线	10kV阿及干线放牛沟支1号放牛沟变压器	100	19.44	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5951	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队公变支线10号暖泉子七队公变	50	19.44	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5952	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23分支箱-3号变压器	315	19.43	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5953	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块34#箱变变压器	630	19.43	445	445	未进入负面清单	否	无	/
5954	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线3#变压器	800	19.41	565	565	未进入负面清单	否	无	/
5955	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-2#箱变配电变压器	400	19.41	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5956	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线边强分032#边强变压器	100	19.41	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5957	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站(新)	民政线	10kV抚农民政线92号松岗树变压器(新)	200	19.41	141	141	未进入负面清单	否	无	/
5958	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548方大二线	方大七期二号箱变出现间隔配电变压器	630	19.4	445	445	未进入负面清单	否	无	/

5959	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡村2号支线31号上堡村2号变压器	50	19.4	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5960	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	明俊雅居3#箱变配电变压器	500	19.39	353	353	未进入负面清单	否	无	/
5961	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	耐火干线7-5#地变变压器	315	19.39	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5962	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线1钢厂房产2号变压器	500	19.39	353	353	未进入负面清单	否	无	/
5963	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线邱家三台分1号邱家三台变压器	315	19.39	222	222	未进入负面清单	否	无	/
5964	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站1号变压器	800	19.38	565	565	未进入负面清单	否	无	/
5965	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942五东二线	五东二线25换罐站开关间隔配电变压器	50	19.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5966	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分16#-1#箱变	400	19.38	282	282	未进入负面清单	否	无	/
5967	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线石灰窑分37号石灰窑子变压器	50	19.38	35	35	未进入负面清单	否	无	/
5968	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线荒迫子分线004号荒迫子变压器	100	19.38	71	71	未进入负面清单	否	无	/
5969	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	解放干线解放路开闭所32-1#配变站变压器	500	19.36	353	353	未进入负面清单	否	无	/
5970	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	开发二线国际分线国际鑫城3期4#A	500	19.33	353	353	未进入负面清单	否	无	/
5971	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波湾分线7南波湾1.1开关间隔配电变压器	630	19.33	445	445	未进入负面清单	否	无	/
5972	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金城合苑箱变出线间隔配电变压器	630	19.33	445	445	未进入负面清单	否	无	/
5973	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	10千伏东沟干线滴水湾小区2#箱变配电变压器	400	19.32	283	283	未进入负面清单	否	无	/

5974	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变942 五东二线	盘北小区2期1#配变站 1#变压器	400	19.32	283	283	未进入负面 清单	否	无	/
5975	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线白家店分 003号关口二台变压器	400	19.32	283	283	未进入负面 清单	否	无	/
5976	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线112号庄家 店变压器	50	19.32	35	35	未进入负面 清单	否	无	/
5977	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	将跃联线24#开关间隔 2配电变压器	630	19.3	445	445	未进入负面 清单	否	无	/
5978	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线26#-1#箱变 变压器	315	19.3	223	223	未进入负面 清单	否	无	/
5979	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线62左3 号环网柜所带5号箱变 配电变压器	630	19.3	445	445	未进入负面 清单	否	无	/
5980	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2# 箱变1#变压器	400	19.29	283	283	未进入负面 清单	否	无	/
5981	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左1# 柱上变压器	200	19.29	141	141	未进入负面 清单	否	无	/
5982	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线067#樟 木村变压器	400	19.29	283	283	未进入负面 清单	否	无	/
5983	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	喜来登大厦3#台区配 电变压器	630	19.29	445	445	未进入负面 清单	否	无	/
5984	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区 4#箱变-2变压器	400	19.28	283	283	未进入负面 清单	否	无	/
5985	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块7#配 变站1#变压器	315	19.27	223	223	未进入负面 清单	否	无	/
5986	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	格林尚品11#箱变间隔 配电变压器	630	19.27	446	446	未进入负面 清单	否	无	/
5987	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3- 2#箱变配电变压器	200	19.26	141	141	未进入负面 清单	否	无	/
5988	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	红光小区2#配变站配 电变压器	500	19.26	354	354	未进入负面 清单	否	无	/
5989	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	10千伏东沟干线滴水 湾小区1#箱变配电变 压器	630	19.24	446	446	未进入负面 清单	否	无	/
5990	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭 所39#配变站变压器	630	19.24	446	446	未进入负面 清单	否	无	/

5991	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左3柱上变压器	315	19.24	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5992	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾5#箱变间隔配电变压器	630	19.24	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5993	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线汇银东樾2.3期8#箱变间隔配电变压器	630	19.24	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5994	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区6#配变站配电变压器	630	19.24	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5995	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线22右1#	315	19.24	223	223	未进入负面清单	否	无	/
5996	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	绿城蓝天林海3#箱变高压间隔配电变压器	630	19.24	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5997	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	盛世温泉佳苑5#箱变配电变压器	630	19.24	446	446	未进入负面清单	否	无	/
5998	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右2#柱上变压器	200	19.23	142	142	未进入负面清单	否	无	/
5999	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线苇塘沟支线2号苇塘沟变压器	200	19.23	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6000	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线冯家分线01号冯家变台变压器	200	19.22	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6001	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线太阳沟分线12号下河套变压器	200	19.22	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6002	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	富甲之邦一期1#箱变	630	19.21	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6003	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7C#箱变	630	19.21	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6004	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	虎台雅居1#箱变高压配电变压器	630	19.21	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6005	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线24左7#柱上变压器	400	19.2	283	283	未进入负面清单	否	无	/
6006	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾4#箱变间隔配电变压器	630	19.2	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6007	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左7#柱上变压器	200	19.2	142	142	未进入负面清单	否	无	/

6008	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左3右1#柱上变压器	200	19.2	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6009	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大7号箱变2号变压器间隔配电变压器	400	19.2	283	283	未进入负面清单	否	无	/
6010	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	开三线沈抚新城回迁楼2#箱变变压器	630	19.17	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6011	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园1#箱变-1变压器	400	19.17	283	283	未进入负面清单	否	无	/
6012	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线24右1#开关间隔配电变压器	315	19.17	223	223	未进入负面清单	否	无	/
6013	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10千伏红二号线岔沟分线045号杆岔沟东台变压器	100	19.17	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6014	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#2开关间隔配电变压器	400	19.16	283	283	未进入负面清单	否	无	/
6015	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块19#箱变变压器	630	19.16	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6016	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦二期2#箱变变压器室配电变压器	630	19.14	446	446	未进入负面清单	否	无	/
6017	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期2#配变电站1变压器	315	19.14	223	223	未进入负面清单	否	无	/
6018	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变065新兴四线	10kV新兴四线西三分线04号菜市场间隔配电变压器	250	19.14	177	177	未进入负面清单	否	无	/
6019	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑台区第一间隔配电变压器	400	19.14	283	283	未进入负面清单	否	无	/
6020	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	江山华府1#箱变出线间隔配电变压器	1000	19.14	709	709	未进入负面清单	否	无	/
6021	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线下湖分线52号下湖变压器	50	19.14	35	35	未进入负面清单	否	无	/
6022	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-1变压器	400	19.12	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6023	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期5#1开关间隔配电变压器	400	19.12	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6024	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线79号关山二台变压器	400	19.12	284	284	未进入负面清单	否	无	/

6025	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	抚顺开发区美郎商务宾馆	400	19.11	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6026	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将军华府1#箱变变间隔配电变压器	630	19.11	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6027	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	YHG_北台一线北一分线1#开关间隔1配电变压器	630	19.1	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6028	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线37支6#配电变压器间隔配电变压器	315	19.1	223	223	未进入负面清单	否	无	/
6029	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园2-2号箱式变电站变压器	500	19.1	355	355	未进入负面清单	否	无	/
6030	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	兴隆摩尔世界2号变压器	1000	19.08	709	709	未进入负面清单	否	无	/
6031	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西2分013号金家西2变压器（新）	50	19.08	35	35	未进入负面清单	否	无	/
6032	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线水库家属支线7号后楼水库家属变压器	100	19.08	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6033	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-3箱变配电变压器	250	19.07	177	177	未进入负面清单	否	无	/
6034	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	10千伏南平二线台南华府4#箱式变电站变压器	400	19.05	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6035	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线1#变压器	800	19.05	568	568	未进入负面清单	否	无	/
6036	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	福华南线新抚路北小区6#箱式变电站（终端型）高压间隔配电变压器	630	19.05	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6037	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景小区1#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	19.05	447	447	未进入负面清单	否	无	/

6038	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区商业配电室3#变压器间隔配电变压器	800	19.05	568	568	未进入负面清单	否	无	/
6039	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线下烟沟分线055号下烟沟变压器	200	19.05	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6040	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变545上大线	10kV上大线赵家分线29号赵家村变压器	400	19.04	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6041	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科五期3#箱变配电变压器	400	19.02	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6042	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	石化公寓4#配变站新变压器	630	19.02	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6043	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线127左1号萝卜坎六台区变压器	200	19.02	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6044	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线消防支线02号消防队台变压器	200	19.02	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6045	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线石庙公用变支线3号石庙公用变压器	50	19.02	35	35	未进入负面清单	否	无	/
6046	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线黑石头分线4号黑石头村变压器	400	19.02	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6047	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园21#箱变变压器间隔配电变压器	500	19.01	355	355	未进入负面清单	否	无	/
6048	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线（平山）	YHG_南平一线54左1（3#箱变）开关间隔配电变压器	630	19.01	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6049	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带3#箱变变压器	630	19.01	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6050	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分52号爱林变压器	315	19.01	224	224	未进入负面清单	否	无	/
6051	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	油三小区1#配变站1#变压器	400	18.99	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6052	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线新民屯岐线3号新民屯变压器	400	18.99	284	284	未进入负面清单	否	无	/

6053	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线66号马寨沟变压器	200	18.99	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6054	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地CDE座配电室高压间隔2#配电变压器	800	18.98	568	568	未进入负面清单	否	无	/
6055	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10千伏土口子线磨石沟分24号石门岭五台柱上变压器	80	18.98	57	57	未进入负面清单	否	无	/
6056	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分5#-二厂小区12#配电站	630	18.97	447	447	未进入负面清单	否	无	/
6057	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期4#1开关间隔配电变压器	400	18.96	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6058	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿1#变压器	400	18.96	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6059	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线双汉支线10号双汉3号变压器	200	18.96	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6060	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线228号茨沟变压器	50	18.96	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6061	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭四期2#箱变间隔配电变压器	630	18.95	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6062	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-1配电变压器	250	18.94	178	178	未进入负面清单	否	无	/
6063	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园2#箱变变压器1配电变压器	800	18.93	569	569	未进入负面清单	否	无	/
6064	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	10千伏绿地一线中南熙悦二期1#变电站2变压器	800	18.93	569	569	未进入负面清单	否	无	/
6065	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线龙凤分线11号柱上变压器	100	18.93	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6066	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线钢球厂分和平2支2号和平2台（新）	400	18.93	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6067	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线矿后分9	315	18.92	224	224	未进入负面清单	否	无	/

6068	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	10kV大庙线14947线	10kV大庙子线潘家店支线4号潘家店变压器	200	18.92	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6069	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	天贵小区1#配变站1#变压器	500	18.91	355	355	未进入负面清单	否	无	/
6070	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线25#开关间隔配电变压器	630	18.9	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6071	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	里泉北线40右3#	315	18.9	224	224	未进入负面清单	否	无	/
6072	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	凤和一线雷锋分线04右2	200	18.9	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6073	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线14支1#柱上变压器	200	18.9	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6074	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变1号变压器	400	18.9	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6075	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江六队支线004号江六队变压器	100	18.9	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6076	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线杖杆场分线02号杖杆沟变台变压器	50	18.9	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6077	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线二组分线022号吴家沟公变变压器	30	18.9	21	21	未进入负面清单	否	无	/
6078	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线041号双河东堡变压器	400	18.9	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6079	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公元3期4#箱变变压器	630	18.89	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6080	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线8号变压器	400	18.88	284	284	未进入负面清单	否	无	/
6081	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋二线	巴黎都市沿河五栋楼2#箱变母线配电变压器	500	18.88	356	356	未进入负面清单	否	无	/
6082	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海4#箱变变压器	400	18.87	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6083	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河分线三道岭公用变支线5号三道岭公用变变压器	200	18.87	142	142	未进入负面清单	否	无	/

6084	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区1#箱变变压器	315	18.86	224	224	未进入负面清单	否	无	/
6085	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区4#配电室间隔	1000	18.84	712	712	未进入负面清单	否	无	/
6086	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-1#箱变-变压器	400	18.84	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6087	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗七组支线3号黄旗七组变压器	50	18.84	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6088	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	富邦2#箱变配电变压器	630	18.83	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6089	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期2#箱变配电变压器	630	18.82	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6090	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	皇家海岸4期5#箱变变压器	630	18.82	448	448	未进入负面清单	否	无	/
6091	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大4号配电室1#变压器	400	18.81	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6092	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟2#箱变变压器	400	18.81	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6093	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块16#配电站2#变压器	400	18.81	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6094	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	砂石干线	砂石干线叉车分线1	100	18.8	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6095	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	YHG_工桓联线42#盛华西南B开关间隔配电变压器	630	18.8	449	449	未进入负面清单	否	无	/
6096	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	马德里皇家公馆2#箱变母线间隔配电变压器	630	18.79	449	449	未进入负面清单	否	无	/
6097	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支4右4#柱上变压器	200	18.78	142	142	未进入负面清单	否	无	/
6098	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府四期2-3箱变配电变压器	630	18.76	449	449	未进入负面清单	否	无	/
6099	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	汇银东第三期3号箱变配电变压器	630	18.76	449	449	未进入负面清单	否	无	/

6100	开发区供电公司	工农220kV变电站	三二五干线	三二五干线9+1#双水湾箱变变压器	500	18.75	356	356	未进入负面清单	否	无	/
6101	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区4#配变站2#变压器	400	18.75	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6102	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场D1D2#配电室1#变压器	500	18.75	356	356	未进入负面清单	否	无	/
6103	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7B#箱变	400	18.75	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6104	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分4#柱上变压器	200	18.75	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6105	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线89+1#柱上变压器	200	18.75	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6106	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线岑泰小区三期变压器	160	18.75	114	114	未进入负面清单	否	无	/
6107	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线45号河东组变压器	400	18.75	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6108	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线157号头道岭南变压器	200	18.75	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6109	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	YHG_开四二线 4#南2开关间隔配电变压器	500	18.74	356	356	未进入负面清单	否	无	/
6110	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线46-3#1开关间隔配电变压器	630	18.74	449	449	未进入负面清单	否	无	/
6111	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	虎西一线2#所带13#箱变站内变	315	18.74	224	224	未进入负面清单	否	无	/
6112	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#41	315	18.73	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6113	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(3) 开关间隔2配电变压器	400	18.72	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6114	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块12#配变站1#变压器	400	18.72	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6115	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	半山庭院1#箱变出线间隔配电变压器	500	18.72	356	356	未进入负面清单	否	无	/
6116	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632 苇二号线	10kV苇二号线小堡东分线小堡东二变压器	200	18.72	143	143	未进入负面清单	否	无	/

6117	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	江山华府3#箱变出线 间隔配电变压器	1000	18.72	713	713	未进入负面 清单	否	无	/
6118	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四 家支线5#	160	18.71	114	114	未进入负面 清单	否	无	/
6119	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇 家海岸1#箱变变压器2	500	18.7	357	357	未进入负面 清单	否	无	/
6120	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	前戈分线10#-2#箱变 间隔配电变压器	630	18.7	449	449	未进入负面 清单	否	无	/
6121	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	YHG_工桓联线42#盛 华西北A开关间隔配电 变压器	630	18.69	449	449	未进入负面 清单	否	无	/
6122	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	学府壹品3#配变站配 电变压器	400	18.69	285	285	未进入负面 清单	否	无	/
6123	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分22#	400	18.69	285	285	未进入负面 清单	否	无	/
6124	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线33#柱上变压 器	200	18.69	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6125	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线朱家沟分 10号朱家沟村变压器 (新)	100	18.69	71	71	未进入负面 清单	否	无	/
6126	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨 木线	10kV杨木线肖尔岭分 赵家沟支28号赵家沟 变压器	200	18.69	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6127	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062 照阳线	10kV新城郊线照阳 分线82号关家变压器	200	18.69	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6128	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23#01变压器	315	18.67	225	225	未进入负面 清单	否	无	/
6129	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新 兴四线	书香门第4#箱变出线 间隔配电变压器	630	18.67	449	449	未进入负面 清单	否	无	/
6130	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科五期1#箱变变压 器间隔配电变压器	500	18.66	357	357	未进入负面 清单	否	无	/
6131	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线51#柱上变压 器	400	18.66	285	285	未进入负面 清单	否	无	/
6132	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左8# 柱上变压器	200	18.66	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6133	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永 陵一线	10kV永陵一线17号食 品变台变压器	400	18.65	285	285	未进入负面 清单	否	无	/

6134	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线朝阳分线044号老戏厂变压器	400	18.65	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6135	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期9#箱变配电变压器	630	18.63	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6136	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.63	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6137	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区7#配电室间隔配电变压器	1000	18.63	714	714	未进入负面清单	否	无	/
6138	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线99右6左1#柱上变压器	200	18.63	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6139	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区1#开闭所配出3B-1#箱变配电变压器	400	18.63	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6140	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	方大3号箱变变压器间隔配电变压器	400	18.63	285	285	未进入负面清单	否	无	/
6141	开发区供电公司	砂石66kV变电站	砂四一线10449	御府龙湾1#箱变配电变压器	500	18.62	357	357	未进入负面清单	否	无	/
6142	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	YHG_泵站一线23左2(2)弘升花园	400	18.6	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6143	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出1#环网箱5B-2#箱变配电变压器	630	18.6	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6144	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线60#柱上变压器	200	18.6	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6145	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线48左2#-2#箱变-2#变压器	315	18.6	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6146	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线075号上围子变压器	200	18.6	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6147	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线于小分线62号小菜河公变变压器	100	18.6	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6148	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北小区6#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	18.59	450	450	未进入负面清单	否	无	/

6149	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线油路沟分线003号油路沟变压器	200	18.59	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6150	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线南台1#站内变压器	400	18.57	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6151	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	变压器	630	18.57	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6152	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北二线	将军华府2#箱变间隔配电变压器	630	18.57	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6153	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线田屯东分2号田屯东台变压器	400	18.57	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6154	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分39号李家村变压器(新)	400	18.57	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6155	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线157左03左分线009号小学西变压器	400	18.57	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6156	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线庙西沟支线1号庙西沟公变变压器	100	18.57	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6157	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中源名都1#箱变出线间隔配电变压器	630	18.57	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6158	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线会元分线2柜左2变压器	99	18.55	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6159	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山8#变压器	630	18.55	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6160	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分33#柱上变压器	200	18.54	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6161	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线金星支线04号金星台变压器	200	18.54	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6162	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟公变支线2号月亮沟公变变压器	100	18.54	71	71	未进入负面清单	否	无	/
6163	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	YHG_钢中分线5号弘升开发1开关间隔配电变压器	500	18.53	357	357	未进入负面清单	否	无	/

6164	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV南部干线64号腰站523变压器	250	18.53	179	179	未进入负面清单	否	无	/
6165	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块3#变电站1#配电变压器	630	18.51	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6166	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	格林尚品8#箱变间隔配电变压器	630	18.51	450	450	未进入负面清单	否	无	/
6167	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带2#箱变2#变压器	315	18.51	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6168	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站分门进二台支15号门进二台变压器	200	18.51	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6169	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站三台分1#杆腰站三台柱上变压器	200	18.51	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6170	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线朴葳分线15号刘家堡变压器	200	18.51	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6171	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-2箱变变压器间隔配电变压器	315	18.49	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6172	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线28左2柱上变压器	315	18.49	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6173	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	顺美家园6#箱变-1	400	18.48	286	286	未进入负面清单	否	无	/
6174	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南大街一线	南大街一线6#柱上变压器	50	18.48	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6175	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线25#	100	18.48	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6176	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线47#所带1#箱变-2#变压器	315	18.48	225	225	未进入负面清单	否	无	/
6177	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线转山二台分1号转山二台变压器	100	18.48	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6178	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线葳子村支线1号葳子村变压器	100	18.47	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6179	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸2#箱变-2	400	18.45	286	286	未进入负面清单	否	无	/

6180	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	10千伏中天首府1#配 电站高压间隔3#配 电变压器	1000	18.45	716	716	未进入负面 清单	否	无	/
6181	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线朱家支3# 朱家沟村2号变压器	100	18.45	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6182	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七 队支线31号暖泉子三 队变压器	100	18.45	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6183	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区1- 1#站内变压器	630	18.44	451	451	未进入负面 清单	否	无	/
6184	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区1#配变电站母 线间隔配电变压器	630	18.44	451	451	未进入负面 清单	否	无	/
6185	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分线 窠家支线65号红顺子 变台变压器	100	18.44	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6186	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线十三方块9# 箱变变压器	500	18.43	358	358	未进入负面 清单	否	无	/
6187	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线31右3#柱上 变压器	100	18.42	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6188	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左11右2# 柱上变压器	200	18.42	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6189	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线小大院 分线42号小大院变压 器	50	18.42	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6190	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线21号孤 山子东公变变压器	400	18.42	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6191	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245 中继专线	10kV中继线太平沟分 线216#太平沟公变1变 压器	50	18.42	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6192	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	YHG_新华干20左4 (戎馨2.2)开关间隔 配电变压器	315	18.41	226	226	未进入负面 清单	否	无	/
6193	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	凯旋一线	10kV凯旋一线巴黎都 市4#箱变进线间隔配 电变压器	630	18.41	451	451	未进入负面 清单	否	无	/

6194	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142 新农六0二线	10kV新农六0二线132 号台沟三队变台变压器	400	18.41	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6195	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	明骏小区1#配变电站变 配电变压器	500	18.4	358	358	未进入负面 清单	否	无	/
6196	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新 北线	10kV新农新北线石碑 分线10号石碑下堡变 压器	400	18.4	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6197	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线后堡小区分支线 03号后堡小区台变 压器	400	18.4	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6198	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532 单元杨甸线	10kV杨甸线林业分线 001号林业小区变压器	200	18.4	143	143	未进入负面 清单	否	无	/
6199	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回 迁楼4#箱变变压器	400	18.39	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6200	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区3# 配电室间隔	1000	18.39	716	716	未进入负面 清单	否	无	/
6201	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线24右4巨龙开 发配电站巨龙开发1# 站内变压器	400	18.39	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6202	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城2# 箱变1#变压器	400	18.39	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6203	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分线8右 1#-1	800	18.39	573	573	未进入负面 清单	否	无	/
6204	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线68左3#箱变 2#箱变	400	18.39	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6205	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142 新农六0二线	10kV新农六0二线六0 二公用分线01号六0二 公用台区59变压器	50	18.39	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6206	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区4-1#变压器	630	18.38	451	451	未进入负面 清单	否	无	/
6207	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941 黄旗线	10kV黄旗线076号四家 子南台变压器	400	18.38	286	286	未进入负面 清单	否	无	/
6208	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	新抚路北8#配变电站变 压器	500	18.37	358	358	未进入负面 清单	否	无	/

6209	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左11支2#开关间隔配电变压器	400	18.36	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6210	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	10千伏中天二线粮栈二分区15号柱上变压器	400	18.36	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6211	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线11右2	200	18.36	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6212	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线9配变站1变压器	400	18.36	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6213	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左2-2号变压器	400	18.36	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6214	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-6A#智能变	400	18.36	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6215	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区7-2配电变压器	315	18.34	226	226	未进入负面清单	否	无	/
6216	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场D1D2#配电室2#变压器	500	18.34	358	358	未进入负面清单	否	无	/
6217	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线25左4#柱上变压器	200	18.33	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6218	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线26右7变压器	400	18.33	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6219	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆一线浑河花园高层变电所1#变压器	1000	18.33	717	717	未进入负面清单	否	无	/
6220	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变412南杂木二号线	10kV南杂木二线华泰支线026号华泰变压器	100	18.33	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6221	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所42#配变站变压器	630	18.32	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6222	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10千伏李其干线李其三台分1号杆李其三台变压器	200	18.3	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6223	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线八盘分二道二台支1号二道二台变压器	100	18.3	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6224	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线江五队支线001号江五队变压器	100	18.3	72	72	未进入负面清单	否	无	/

6225	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线大石沟支线012号磁子前变压器	400	18.3	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6226	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线155号西井五组变压器	100	18.3	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6227	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城3#箱变变压器	630	18.29	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6228	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区10#配变站1#变压器	630	18.29	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6229	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线大柳树分线腰堡支线1号腰堡变台	200	18.29	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6230	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线71#箱变	400	18.28	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6231	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分30#柱上变压器	200	18.27	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6232	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线5#柱上变压器	200	18.27	143	143	未进入负面清单	否	无	/
6233	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	城郊林场家属楼2#台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	18.25	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6234	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	皇家海岸1#箱变-1	400	18.24	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6235	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(17)开关间隔配电变压器	500	18.24	359	359	未进入负面清单	否	无	/
6236	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分9左4#	200	18.24	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6237	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左8#柱上变压器	200	18.24	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6238	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线南庙分庙沟村西支001#南庙一台变压器	200	18.23	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6239	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447通什线	10kV通什线下通什分2号下通什变压器	80	18.23	57	57	未进入负面清单	否	无	/

6240	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	开发五线万科二期2#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.22	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6241	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二号线13支1柱上变压器	315	18.22	226	226	未进入负面清单	否	无	/
6242	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	10千伏新东一线热分13+1兴隆摩尔A住宅1变压器	630	18.22	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6243	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线18右2#	315	18.22	226	226	未进入负面清单	否	无	/
6244	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	10千伏福华北线35号环网箱配出巨龙家园2号箱变变压器	400	18.21	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6245	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线47#所带8#箱变站内变	400	18.21	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6246	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分7#柱上变压器	200	18.21	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6247	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线大虎分009号大虎村变压器	200	18.21	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6248	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线玄真沟支线20号玄真沟台变压器	200	18.21	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6249	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	皇家经典2号西侧第一间隔配电变压器	400	18.21	287	287	未进入负面清单	否	无	/
6250	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线单家岗公变支线38#单家岗公变变压器	200	18.21	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6251	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线排子分线15号排子变压器	100	18.21	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6252	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线莱河背支线23号将军堡公变变压器	50	18.2	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6253	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	宗翔雅苑3#箱变配电变压器	630	18.19	452	452	未进入负面清单	否	无	/
6254	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线51右1左2柱上变压器	400	18.18	287	287	未进入负面清单	否	无	/

6255	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里4#箱变2# 变压器	400	18.18	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
6256	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配 出1#环网箱5B-1#箱变 配电变压器	400	18.18	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
6257	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2左5#箱 变2#变压器	400	18.18	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
6258	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	中华源3#配变站1#变 压器	200	18.18	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6259	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	幸福小区1#配变站1# 变压器	315	18.16	226	226	未进入负面 清单	否	无	/
6260	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	10千伏武洲一线11号 所带5号箱变2号配电 变压器	400	18.15	287	287	未进入负面 清单	否	无	/
6261	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分 线6左4二中西102支线 2号二中西102变压器	200	18.15	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6262	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	宏钢家园小区4#配变 站2#变压器	315	18.13	226	226	未进入负面 清单	否	无	/
6263	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	石化公寓2#配变站新 变压器	630	18.13	453	453	未进入负面 清单	否	无	/
6264	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	将军干线34左8#柱上 变压器	315	18.13	226	226	未进入负面 清单	否	无	/
6265	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	半山庭院3#箱变出线 间隔配电变压器	630	18.13	453	453	未进入负面 清单	否	无	/
6266	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	高丽家园二期2#箱变 配电变压器	400	18.12	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6267	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线华 龙小区1#变压器	400	18.12	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6268	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭 所48-2#配变站变压器	400	18.12	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6269	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线029号705 台区变压器	100	18.12	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6270	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	三期9#配电变压器	315	18.1	226	226	未进入负面 清单	否	无	/

6271	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线四平联络分线北四平支线北四平南一台变压器	200	18.1	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6272	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线姜家电灌分线27号姜家变压器	400	18.1	288	288	未进入负面清单	否	无	/
6273	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园8#箱变A	400	18.09	288	288	未进入负面清单	否	无	/
6274	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳1.2）开关间隔配电变压器	400	18.09	288	288	未进入负面清单	否	无	/
6275	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线57所带箱变变压器主用	400	18.09	288	288	未进入负面清单	否	无	/
6276	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10千伏千金线后邓六台分后邓六台变压器	200	18.09	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6277	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期4#箱变变压器间隔配电变压器	500	18.08	360	360	未进入负面清单	否	无	/
6278	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角1#箱变2#变压器	500	18.08	360	360	未进入负面清单	否	无	/
6279	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线白杨分线56号白家腰堡变压器	200	18.08	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6280	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	YHG_莱河铁矿公用变三号第一间隔配电变压器	630	18.08	453	453	未进入负面清单	否	无	/
6281	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民公寓3-1号箱变变压器	400	18.06	288	288	未进入负面清单	否	无	/
6282	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线南台二分线#6南台嘉苑箱变变压器间隔配电变压器	315	18.06	227	227	未进入负面清单	否	无	/
6283	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	中天首府2#配电站高压间隔2#配电变压器	1000	18.06	719	719	未进入负面清单	否	无	/
6284	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区三线2#变压器	800	18.06	576	576	未进入负面清单	否	无	/
6285	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线#59柱上变压器	50	18.06	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6286	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	家和美1#配电室2#配电变压器	800	18.06	576	576	未进入负面清单	否	无	/

6287	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线67所带箱变 变压器主用	315	18.06	227	227	未进入负面 清单	否	无	/
6288	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线36左1号 台区柱上变压器	400	18.06	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6289	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分 线112号团飘公变变压器	50	18.06	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6290	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线67#所带箱变 1#变压器间隔配电变 压器	500	18.05	360	360	未进入负面 清单	否	无	/
6291	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线南台10#配变 站变压器	500	18.04	360	360	未进入负面 清单	否	无	/
6292	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	恒大养生谷3#地块4# 变电站1#配电变压器	800	18.03	576	576	未进入负面 清单	否	无	/
6293	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分5右1# 柱上变压器	200	18.03	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6294	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10 左12#柱上变压器	200	18.03	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6295	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带2# 箱变备变	400	18.03	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6296	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右7#柱 上变压器	200	18.03	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6297	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	抚顺成功机械制造有限公司	500	18.02	360	360	未进入负面 清单	否	无	/
6298	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分19左4	315	18	227	227	未进入负面 清单	否	无	/
6299	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线小沟 子支线001号小沟子变 压器	80	18	58	58	未进入负面 清单	否	无	/
6300	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗三组 支线32号黄旗三组变 压器	50	18	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6301	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143 红一号线	10kV红一号线龙头支 线003号龙头变压器	200	17.99	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6302	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线北市分线7左 2柱上变压器	315	17.97	227	227	未进入负面 清单	否	无	/

6303	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线10左1 (构件)开关间隔配 电变压器	630	17.97	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6304	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13-3号变 压器	400	17.97	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6305	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线23—2号变 压器	315	17.97	227	227	未进入负面 清单	否	无	/
6306	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上干线	10kV上大线黄沙汀分 线大堡房申沟支线09 号大堡房申沟变压器	100	17.97	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6307	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区3#配变站 间隔配电变压器	500	17.95	360	360	未进入负面 清单	否	无	/
6308	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块4#配 变站1#变压器	400	17.94	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6309	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线面厂分线3左 4变压器	315	17.94	227	227	未进入负面 清单	否	无	/
6310	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左1#- 1	800	17.94	576	576	未进入负面 清单	否	无	/
6311	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线6#带2#箱变 变压器	630	17.94	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6312	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线栗子分 21#1514二台支山城子 村分台变压器	200	17.94	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6313	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分线 窠家支线133号窠家变 台变压器	200	17.93	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6314	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 143红一号 线	10KV红一号线长岭子 分线1号长岭子变压器	200	17.93	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6315	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙 湾小区3号箱变变压器	630	17.92	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6316	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区4#配变 站2#变压器	500	17.92	360	360	未进入负面 清单	否	无	/
6317	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	YHG_宾馆二线(浑河 花园5.1)开关间隔2配 电变压器	500	17.92	360	360	未进入负面 清单	否	无	/

6318	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	欧景华庭小区3#配变 站1#变压器	400	17.91	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6319	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线136甲帮三台 区变压器	100	17.91	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6320	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山五台柱上变压器	100	17.91	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6321	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线20右1台 区柱上变压器	400	17.91	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6322	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场E2.2配电变 压器	630	17.9	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6323	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾3#箱变1#变压 器	630	17.9	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6324	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632 苇二号线	10kV苇二号线五一厂 支线013号小哪咋小堡 变压器	200	17.9	144	144	未进入负面 清单	否	无	/
6325	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	中部一线台安分线1# 配变站1#变压器	160	17.89	115	115	未进入负面 清单	否	无	/
6326	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变1-1#开 关间隔配电变压器	630	17.89	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6327	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10KV新农河北二线西 一分线19号滨河花园 变压器	250	17.89	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
6328	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线47左1#柱上 变压器	400	17.88	288	288	未进入负面 清单	否	无	/
6329	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线木材分20#柱 上变压器	100	17.88	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6330	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线426号林 场家属北变压器	100	17.88	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6331	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府2#变压器	630	17.87	454	454	未进入负面 清单	否	无	/
6332	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分42 号房申一变压器	400	17.86	289	289	未进入负面 清单	否	无	/
6333	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分2+1左 6#柱上变压器	200	17.85	144	144	未进入负面 清单	否	无	/

6334	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	亚美利加园区1号箱变1号台区（南）第一间隔配电变压器	400	17.85	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6335	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	御熙家园小区2号配电变压器	630	17.83	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6336	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	惠缘佳居小区1#配电站2#变压器	400	17.82	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6337	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线83+1左1#柱上变压器	200	17.82	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6338	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线河西分6号新村小区变压器	50	17.82	36	36	未进入负面清单	否	无	/
6339	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	10kV新兴四线西四分线三教寺支线18号菜大队北台变压器	200	17.82	144	144	未进入负面清单	否	无	/
6340	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期6#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.81	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6341	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科五期6#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.81	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6342	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景小区3#箱式变电站高压间隔配电变压器	630	17.81	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6343	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦国际城4#箱变变压器	630	17.79	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6344	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	星光社区小区3#配电站2#变压器	500	17.79	361	361	未进入负面清单	否	无	/
6345	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线101号石门村二台变压器	400	17.79	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6346	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	泽林小区1号箱变	500	17.78	361	361	未进入负面清单	否	无	/
6347	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线二道支66号三道变压器	400	17.78	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6348	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线葫头沟水库分线21号葫头沟水库英九对变压器	10	17.77	7	7	未进入负面清单	否	无	/
6349	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸3#箱变-1变压器	500	17.76	361	361	未进入负面清单	否	无	/

6350	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区1#配电站2#变压器	400	17.76	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6351	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出2#环网箱8A-1#箱变配电变压器	400	17.76	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6352	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	中央专线28变台	315	17.75	228	228	未进入负面清单	否	无	/
6353	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变2#变压器	315	17.75	228	228	未进入负面清单	否	无	/
6354	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	靖江佳苑3#箱变高压间隔配电变压器	630	17.75	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6355	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变242镁砂线	10kV镁砂线005号镁砂变压器	160	17.74	116	116	未进入负面清单	否	无	/
6356	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线58-2#箱变-1	400	17.73	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6357	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线疗养分2左4号台区变压器	400	17.73	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6358	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	10kV南杂木一线哥俩好家属楼分线005号哥俩好家属楼变压器	100	17.73	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6359	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-2变压器	400	17.72	289	289	未进入负面清单	否	无	/
6360	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	汇银东第三期4号箱变配电变压器	630	17.71	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6361	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分3左6抚县1#配电站变压器	630	17.71	455	455	未进入负面清单	否	无	/
6362	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	10kV詹北二线施家分施家五队二台柱上变压器	315	17.71	228	228	未进入负面清单	否	无	/
6363	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV北海线037北三家供电所变压器	315	17.71	228	228	未进入负面清单	否	无	/
6364	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线39支1变压器	100	17.7	72	72	未进入负面清单	否	无	/
6365	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左#3变压器	400	17.7	289	289	未进入负面清单	否	无	/

6366	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线转弯 子分线二伙洛东山支 线02号二伙洛东山二 台	200	17.7	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6367	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244 清农北树线	10kV清农北树线李家 堡村支线002号李家堡 村变压器	400	17.7	289	289	未进入负面 清单	否	无	/
6368	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线208号驿 马二变压器	200	17.69	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6369	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	绿地二期5#箱变变压 器间隔配电变压器	630	17.68	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6370	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	YHG_南台二线电宅分 10#开关间隔配电变压 器	630	17.68	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6371	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	温莎公馆2#变压器	630	17.68	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6372	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	泵站一线	泵站一线#15柱上变压 器	315	17.68	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
6373	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右 2#柱上变压器	200	17.67	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6374	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区4#配变 站1#变压器	500	17.66	362	362	未进入负面 清单	否	无	/
6375	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台一线	YHG_北台一线盘抚分 线3#盘抚开发开关间 隔配电变压器	630	17.65	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6376	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	滨江景苑4#变压器	630	17.65	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6377	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山9# 变压器	630	17.64	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6378	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4（阳 光家园8.1）开关间隔 配电变压器	630	17.64	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6379	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	刘尔二线德商国际7#A 箱变1配电变压器	630	17.62	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6380	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	YHG_开发二线国际分 线1#环网柜B开关间隔 配电变压器	630	17.62	456	456	未进入负面 清单	否	无	/

6381	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	国化小区1#箱变新1配 电变压器	630	17.62	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6382	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8A#智能 变	400	17.61	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6383	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	二期南18#配电变压器	315	17.59	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
6384	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦二期1#箱变变压 器室配电变压器	630	17.59	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6385	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭 四期29#箱变母线间隔 配电变压器	630	17.59	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6386	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线后二道三 台分001号后道三台变 压器	200	17.58	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6387	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线新立 屯支线39号新立屯村 变压器	200	17.58	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6388	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	中南熙悦3期3#配电室 1#变压器	1000	17.57	724	724	未进入负面 清单	否	无	/
6389	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场1# 智能变	500	17.57	362	362	未进入负面 清单	否	无	/
6390	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线 大石沟公变支线2号大 石沟公变变压器	400	17.57	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6391	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	恒大10#箱变配电变压 器	630	17.56	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6392	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	青云林海3#箱变变压 器	630	17.56	456	456	未进入负面 清单	否	无	/
6393	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	10kV新兴四线西四分 线三教寺支线03号三 教寺台变压器	315	17.56	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
6394	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分82右 1#柱上变压器	400	17.55	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6395	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	和平1532分台柱上变 压器	100	17.55	72	72	未进入负面 清单	否	无	/

6396	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10千伏关口线97右002 号营城子二台变压器	200	17.55	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6397	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分线 关家支线02号关家台 变压器	200	17.55	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6398	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042 新兴三线	和平家园3号台区第一 间隔配电变压器	250	17.54	181	181	未进入负面 清单	否	无	/
6399	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线#28柱上变 压器	315	17.52	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
6400	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 17右1#变压器	400	17.52	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6401	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线姚家后 山分002号姚家后山变 压器	200	17.52	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6402	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	河畔花园4#配电变 压器	630	17.52	457	457	未进入负面 清单	否	无	/
6403	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变141 榆红线	10kV榆红线红石三队 分线01号红石三队变 压器	100	17.52	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6404	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线南山 城公用变6号分线2号南 山城公用变6号变 压器	100	17.52	72	72	未进入负面 清单	否	无	/
6405	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574中 部二线	星光社区小区4#配 变站1#变压器	315	17.49	228	228	未进入负面 清单	否	无	/
6406	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	盛世华庭二期4#箱 变配电变压器	630	17.49	457	457	未进入负面 清单	否	无	/
6407	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442 抚农郑家线	10kV抚农郑家线北 沟分北沟2台支1号北 沟二台柱上变 压器	200	17.49	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6408	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线参场支 线03号参场变 压器	200	17.49	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6409	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线红旗 沟支线2号红旗沟变 压器	50	17.49	36	36	未进入负面 清单	否	无	/
6410	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	美美商住配电变 压器01	400	17.48	290	290	未进入负面 清单	否	无	/

6411	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线后邓分011号后邓村变压器	200	17.48	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6412	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期北住宅配电室间隔2配电变压器	500	17.47	363	363	未进入负面清单	否	无	/
6413	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所24#配变电站变压器	630	17.46	457	457	未进入负面清单	否	无	/
6414	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线81右4+1#柱上变压器	200	17.46	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6415	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	石文农贸市场1号台区第一间隔配电变压器	200	17.46	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6416	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线082号水电营业所变压器	400	17.46	290	290	未进入负面清单	否	无	/
6417	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线3#线13#变台2	315	17.45	229	229	未进入负面清单	否	无	/
6418	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	工光二线新民分线6	160	17.44	116	116	未进入负面清单	否	无	/
6419	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	哈佛学苑二号西台区第一间隔配电变压器	500	17.44	363	363	未进入负面清单	否	无	/
6420	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	YHG_民主专线万隆公配线万隆住宅开关间隔配电变压器	630	17.43	457	457	未进入负面清单	否	无	/
6421	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4阳光家园4.1开关间隔配电变压器	630	17.43	457	457	未进入负面清单	否	无	/
6422	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线90右3#柱上变压器	200	17.43	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6423	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左5左1台区柱上变压器	400	17.43	290	290	未进入负面清单	否	无	/
6424	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区4#配变电站1#变压器	500	17.41	363	363	未进入负面清单	否	无	/
6425	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	格林逸水苑二期2号-2箱变变压器	500	17.41	363	363	未进入负面清单	否	无	/
6426	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线24变压器	315	17.4	229	229	未进入负面清单	否	无	/
6427	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线38带2#箱变-1	400	17.4	290	290	未进入负面清单	否	无	/

6428	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	石化公寓6#配变站新 变压器	630	17.4	457	457	未进入负面 清单	否	无	/
6429	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658 光华二线	玫瑰城小区6#箱变新 1#变压器	400	17.4	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6430	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线16-1号变 压器	400	17.4	290	290	未进入负面 清单	否	无	/
6431	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线32柱上变 压器	315	17.4	229	229	未进入负面 清单	否	无	/
6432	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062照 阳线	10kV新城郊线照阳 分线130号大块地变 压器	200	17.4	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6433	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分 线胡头支32号胡头 沟台变压器	200	17.4	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6434	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁干线杨家 岗支2号杨家岗变 压器	200	17.4	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6435	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新 世纪嘉园2-1号箱 式变电站变压器	500	17.38	363	363	未进入负面 清单	否	无	/
6436	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二南波湾 分线3（办公住宅）	315	17.37	229	229	未进入负面 清单	否	无	/
6437	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左 1#柱上变压器	200	17.37	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6438	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线047 号松树沟三台变 压器	100	17.37	73	73	未进入负面 清单	否	无	/
6439	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波 湾分线7南波湾1.2 开关间隔配电变 压器	630	17.35	458	458	未进入负面 清单	否	无	/
6440	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达C区1#配变站1 号变压器	800	17.34	581	581	未进入负面 清单	否	无	/
6441	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线69 号柱上变压器	200	17.34	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6442	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分21 右2#柱上变压器	200	17.34	145	145	未进入负面 清单	否	无	/
6443	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左3左 1#-2	800	17.34	581	581	未进入负面 清单	否	无	/

6444	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右19#柱上变压器	200	17.34	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6445	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线关山大棚分7号关山大棚变压器（新）	100	17.34	73	73	未进入负面清单	否	无	/
6446	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	海浪乡风情小镇间隔3配电变压器	250	17.34	182	182	未进入负面清单	否	无	/
6447	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线河南二台分线6号杆河南二台	200	17.34	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6448	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区3-1#箱变配电变压器	315	17.33	229	229	未进入负面清单	否	无	/
6449	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场E2.1配电变压器	630	17.33	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6450	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期7#配电站2#开关间隔配电变压器	400	17.32	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6451	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	卉海二期高层2号第一间隔配电变压器	630	17.32	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6452	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线黑石头林业分线5号黑石头林业变压器	200	17.32	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6453	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线77左#4变压器	100	17.31	73	73	未进入负面清单	否	无	/
6454	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	御熙家园6号箱式变电站高压第一间隔配电变压器	630	17.31	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6455	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商佳苑1#变电站站内变压器	630	17.3	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6456	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建昌一线	帝景翰苑小区14#配电站配电变压器	630	17.3	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6457	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带1#箱变变压器	630	17.3	458	458	未进入负面清单	否	无	/
6458	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	道街干线	道街干线28#新抚路北10-1#变压器	400	17.28	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6459	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-5A#箱变	400	17.28	291	291	未进入负面清单	否	无	/

6460	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	千户干线	千户干线园区分线33右3变压器	200	17.28	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6461	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分12#柱上变压器	200	17.28	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6462	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线庄家支062号庄家村变压器	400	17.28	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6463	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线房身沟分线41号房身沟一队变压器	200	17.28	145	145	未进入负面清单	否	无	/
6464	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	望开北线25#柱上变压器	400	17.25	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6465	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带2#箱变站内变	400	17.25	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6466	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变415五一厂线	10kV南杂木五一厂线五一厂住宅台支线001号五一厂住宅变压器	200	17.25	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6467	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大堡村分线2号大堡村变压器	200	17.25	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6468	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线北台分线007号下寨子一号变压器	200	17.25	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6469	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	富邦4#箱变配电变压器	630	17.22	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6470	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	欣的家园1#箱变-2	315	17.22	229	229	未进入负面清单	否	无	/
6471	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	10千伏中天首府1#配电站高压间隔4#配电变压器	1000	17.22	728	728	未进入负面清单	否	无	/
6472	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左2右4#柱上变压器	200	17.22	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6473	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和公馆三期2#箱变出线配电变压器	1000	17.22	728	728	未进入负面清单	否	无	/
6474	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科六期5#箱变配电变压器	630	17.21	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6475	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	半山庭院2#箱变配电变压器	630	17.21	459	459	未进入负面清单	否	无	/

6476	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线146#小红沟台变压器	200	17.21	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6477	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线127号八股流变压器	100	17.21	73	73	未进入负面清单	否	无	/
6478	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	马和变141王木线	10kV王木线大东分大东四台支6号大东四台区变压器	200	17.19	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6479	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线43右8所带6#箱变变压器主用	250	17.18	182	182	未进入负面清单	否	无	/
6480	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区9-3箱变变压器配电变压器	315	17.17	229	229	未进入负面清单	否	无	/
6481	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线35+1左3#柱上变压器	400	17.16	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6482	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线28右2	200	17.16	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6483	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右6#柱上变压器	200	17.16	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6484	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	YHG_新北三4（诚信1.2）开关间隔配电变压器	500	17.15	364	364	未进入负面清单	否	无	/
6485	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线黑沟分线06号黑沟变压器	200	17.15	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6486	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线沈抚新城回迁楼3#箱变变压器	630	17.14	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6487	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭四期1#箱变间隔配电变压器	630	17.14	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6488	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分33—变压器	315	17.14	230	230	未进入负面清单	否	无	/
6489	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	开发六线圣大2期箱变变压器1配电变压器	800	17.13	583	583	未进入负面清单	否	无	/
6490	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际3#配变站2#变压器	400	17.13	291	291	未进入负面清单	否	无	/
6491	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线外加剂分013号塔峪北台变压器	400	17.13	291	291	未进入负面清单	否	无	/

6492	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北六干线12052	10kV北六干线北旺清南一台分线08号北旺清南一台变压器	200	17.13	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6493	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区1#配变电站变压器02	630	17.11	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6494	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金一线	千金一线24右1变压器	200	17.1	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6495	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新3#配电变压器	400	17.1	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6496	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线农药分线28右1变压器（原农药分线27右1）	200	17.1	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6497	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带11#箱变变压器	630	17.1	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6498	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鹿甸沟分25号鹿甸沟变压器（新）	200	17.1	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6499	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	德商国际6C#箱变配电变压器	500	17.09	365	365	未进入负面清单	否	无	/
6500	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	高层4#箱变变压器配电变压器	500	17.09	365	365	未进入负面清单	否	无	/
6501	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	YHG_演工联线79泽林开发公司1开关间隔配电变压器	500	17.09	365	365	未进入负面清单	否	无	/
6502	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线阁老分吴家支098号吴家村变压器	200	17.09	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6503	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	巴塞罗那1#箱变变压器室配电变压器	630	17.07	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6504	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2#箱变2#变压器	400	17.07	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6505	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4阳光家园6.2开关间隔配电变压器	630	17.07	459	459	未进入负面清单	否	无	/
6506	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	滴台三台区变压器	200	17.07	146	146	未进入负面清单	否	无	/

6507	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442 抚农郑家线	10kV郑家线佟庄子3台 区柱上变压器	100	17.07	73	73	未进入负面 清单	否	无	/
6508	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线242号暖泉 子六队变压器	100	17.07	73	73	未进入负面 清单	否	无	/
6509	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区1#配变 站2#变压器	500	17.06	365	365	未进入负面 清单	否	无	/
6510	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	中部一线辽中分线3+1 柱上变压器	400	17.05	292	292	未进入负面 清单	否	无	/
6511	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左 3#柱上变压器	200	17.04	146	146	未进入负面 清单	否	无	/
6512	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	瑞士风情小镇2#箱变 配电变压器	400	17.04	292	292	未进入负面 清单	否	无	/
6513	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线26#柱上变 压器	400	17.04	292	292	未进入负面 清单	否	无	/
6514	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	肖家线大甸子分后二 道六台支1号后二道六 台（新）	200	17.04	146	146	未进入负面 清单	否	无	/
6515	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	古城名都小区3#箱式 变电站间隔配电变 压器	630	17.03	460	460	未进入负面 清单	否	无	/
6516	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线45#柱上变 压器	400	17.03	292	292	未进入负面 清单	否	无	/
6517	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变574 中部二线	曙光世家小区4#配变 站变压器	630	17.02	460	460	未进入负面 清单	否	无	/
6518	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工 光二线	洗化南小区2#配电站 新变压器	630	17.02	460	460	未进入负面 清单	否	无	/
6519	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右3# 柱上变压器	200	17.01	146	146	未进入负面 清单	否	无	/
6520	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支6#柱 上变压器	200	17.01	146	146	未进入负面 清单	否	无	/
6521	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变460 工光一线	星河城小区4#配变站 配电变压器	630	16.98	460	460	未进入负面 清单	否	无	/
6522	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园2#箱变变 压器间隔配电变 压器	630	16.98	460	460	未进入负面 清单	否	无	/
6523	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南二期东2#变 压器	500	16.96	365	365	未进入负面 清单	否	无	/

6524	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	华源1#配变站2#变压器	500	16.96	365	365	未进入负面清单	否	无	/
6525	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线65右1箱变变压器	400	16.95	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6526	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线高立屯公变三号分线05号高立屯公变三号	200	16.95	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6527	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线腰站支线9号腰站支线变压器	20	16.95	15	15	未进入负面清单	否	无	/
6528	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大枉沟分线18号大枉沟变压器	400	16.95	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6529	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线湾龙泡公用变支线3号湾龙泡公用变变压器	400	16.95	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6530	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	YHG_城顺一线15方块开闭所(万泉9#).2开关间隔配电变压器	630	16.94	460	460	未进入负面清单	否	无	/
6531	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线东岗小区四号箱式变电站配电变压器	250	16.93	183	183	未进入负面清单	否	无	/
6532	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区2-1#站内变压器	400	16.92	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6533	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14(天茂4).1开关间隔配电变压器	400	16.92	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6534	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线四家大沟分015号四家大沟变压器	200	16.92	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6535	清原县供电分公司	复兴66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线砍椽沟分线94号砍椽公用变压器	50	16.92	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6536	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区2#配变站1#变压器	630	16.91	460	460	未进入负面清单	否	无	/
6537	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变535单元杨红线	10kV杨红线泉源分线66号泉眼变压器	400	16.91	292	292	未进入负面清单	否	无	/
6538	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线2#箱变变压器	315	16.89	230	230	未进入负面清单	否	无	/

6539	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块1# 变电站3#变压器	630	16.89	461	461	未进入负面 清单	否	无	/
6540	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块5#箱 变变压器间隔配电变 压器	630	16.88	461	461	未进入负面 清单	否	无	/
6541	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651 光华一线	玫瑰城小区13#配变站 新1#变压器	630	16.86	461	461	未进入负面 清单	否	无	/
6542	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线汇银东樾2.3 期10#箱变间隔配电变 压器	630	16.86	461	461	未进入负面 清单	否	无	/
6543	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线 51+1#(4)2开关间隔配 电变压器	400	16.86	293	293	未进入负面 清单	否	无	/
6544	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分 线197号杨木沟变压器	50	16.86	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6545	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线157号山河 公二变压器	50	16.86	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6546	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131 西干线	10kV西干线中学支 线01号中学变压器	50	16.86	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6547	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线杨树崴 木器分线7号杨树崴木 器变压器	400	16.86	293	293	未进入负面 清单	否	无	/
6548	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马清一线	水岸名都1#箱变出线 间隔配电变压器	1000	16.86	731	731	未进入负面 清单	否	无	/
6549	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块24#箱 变变压器间隔配电变 压器	630	16.84	461	461	未进入负面 清单	否	无	/
6550	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	武洲一线公寓分7#东 方明珠小区2#箱变2# 间隔配电变压器	315	16.84	230	230	未进入负面 清单	否	无	/
6551	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-3 箱变配电变压器	400	16.83	293	293	未进入负面 清单	否	无	/
6552	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线怡和分4#柱 上变压器	200	16.83	146	146	未进入负面 清单	否	无	/
6553	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线孤家一 队支02号孤家一队变 压器	400	16.83	293	293	未进入负面 清单	否	无	/

6554	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变A	400	16.8	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6555	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区6#配电室间隔	1000	16.8	732	732	未进入负面清单	否	无	/
6556	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	中天首府2#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	16.8	732	732	未进入负面清单	否	无	/
6557	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线21号头道卜后变台变压器	400	16.8	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6558	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线章京北头支线21号章京北头变压器	100	16.8	73	73	未进入负面清单	否	无	/
6559	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线施家沟支线27号施家沟变压器	50	16.8	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6560	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际2A#箱变变压器	630	16.78	461	461	未进入负面清单	否	无	/
6561	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线大蒿分小堡二台支1号小堡二台变压器	200	16.77	146	146	未进入负面清单	否	无	/
6562	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线38左1号台区柱上变压器	400	16.77	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6563	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线40#上汉二台	400	16.77	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6564	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块9#配电站1#变压器	315	16.76	231	231	未进入负面清单	否	无	/
6565	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	东泰家苑二期1#箱变配电变压器	630	16.76	461	461	未进入负面清单	否	无	/
6566	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线马路支线002号马路变压器	400	16.76	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6567	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线北大林村支线4号北大林村变压器	315	16.76	231	231	未进入负面清单	否	无	/
6568	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	明泽家园小区2#配电站1#变压器	250	16.74	183	183	未进入负面清单	否	无	/

6569	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期7#箱变配电变压器	400	16.72	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6570	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线6#所带12#箱变站内变	400	16.71	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6571	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上鲜台支03号上鲜台村区变压器	200	16.71	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6572	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线五丰楼分线004号五丰楼变压器	100	16.71	73	73	未进入负面清单	否	无	/
6573	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	宏福郦景1#配变站2#变压器	500	16.7	367	367	未进入负面清单	否	无	/
6574	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线汇银东樾2.3期7#箱变间隔配电变压器	630	16.7	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6575	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	蛤蟆灰二台变压器	200	16.7	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6576	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区3#箱变-2变压器	400	16.68	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6577	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	22方块15#配变站1#变压器	400	16.68	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6578	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线扁前分#12	200	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6579	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分11#柱上变压器	200	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6580	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线小青岛分石富四台支1号石富四台变压器	200	16.68	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6581	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线养蜂沟分线020号养蜂沟台区变压器	50	16.68	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6582	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期9#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.67	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6583	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区5号箱变变压器	400	16.65	293	293	未进入负面清单	否	无	/

6584	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线24支1#柱上变压器	200	16.65	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6585	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV河北一线东一分线八旗支线万顺配电间隔配电变压器	630	16.65	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6586	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期1#1开关间隔配电变压器	400	16.64	293	293	未进入负面清单	否	无	/
6587	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线丁家分线42号都家变压器	200	16.64	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6588	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	石化海城小区1#箱变配电变压器	630	16.63	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6589	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线10#所带4#箱变变压器	400	16.62	294	294	未进入负面清单	否	无	/
6590	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线沟口分4-5#箱变	400	16.62	294	294	未进入负面清单	否	无	/
6591	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块3#变电站2#配电变压器	500	16.61	367	367	未进入负面清单	否	无	/
6592	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区商业配电室2#变压器间隔配电变压器	800	16.61	587	587	未进入负面清单	否	无	/
6593	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线48+1所带1#箱变	630	16.61	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6594	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	浙商星座1#变压器配电变压器	630	16.6	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6595	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	靖江佳苑5#箱变高压间隔配电变压器	630	16.6	462	462	未进入负面清单	否	无	/
6596	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	锦兴一线	紫龙小区三台区变压器间隔配电变压器	500	16.6	367	367	未进入负面清单	否	无	/
6597	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线甘井沟水库支线17号甘井沟水库变压器	10	16.6	7	7	未进入负面清单	否	无	/
6598	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区4-1号箱变变压器	400	16.59	294	294	未进入负面清单	否	无	/
6599	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	隆达嘉苑小区1#配电站1#变压器	400	16.59	294	294	未进入负面清单	否	无	/

6600	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分线 窠家支线100号常家变 台变压器	200	16.59	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6601	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 631苇一号 线	10kV苇一号线219号庙 上变压器	100	16.59	73	73	未进入负面 清单	否	无	/
6602	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线104号 房申村变压器	200	16.58	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6603	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	团结村分先02号瑞榆 小区变电站变压器配 电变压器	500	16.58	367	367	未进入负面 清单	否	无	/
6604	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-2 箱变配电变压器	400	16.56	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
6605	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线房申支010 号房申村变压器	200	16.56	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6606	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10kV抚农上年线九中 支6号九中住宅变压器	50	16.56	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6607	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红 透山线	10kV红透山线129号黄 泥岭一号变压器	100	16.56	73	73	未进入负面 清单	否	无	/
6608	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线34柱上变压 器1	315	16.53	231	231	未进入负面 清单	否	无	/
6609	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650 玫瑰一线	玫瑰城小区新2-1#配 电变压器	400	16.53	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
6610	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期1#2开关 间隔配电变压器	400	16.52	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
6611	清原县供电分公司	清原66kV变电站	化纤线	艺水芳园出线间隔配 电变压器	630	16.51	463	463	未进入负面 清单	否	无	/
6612	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14 (9) 开关间隔配电变 压器	500	16.48	368	368	未进入负面 清单	否	无	/
6613	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线1配变站2 变压器	500	16.48	368	368	未进入负面 清单	否	无	/
6614	抚顺县供电分公司	锦桥66kV变电站	高湾变944 锦阳干线	华诚一期2号箱变高压 出线间隔配电变压器	630	16.48	463	463	未进入负面 清单	否	无	/
6615	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线四家子 一台分005号四家子一 台变压器	400	16.47	294	294	未进入负面 清单	否	无	/

6616	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线茨戈支线026号茨戈变压器	50	16.47	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6617	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城一线31方块3#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.46	463	463	未进入负面清单	否	无	/
6618	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分线179号大金厂公用变压器	200	16.46	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6619	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线16右5左1#变压器	50	16.44	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6620	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分1右4#柱上变压器	100	16.44	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6621	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线黄旗东二台分1号黄旗东二台变压器	200	16.44	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6622	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线赵家分线赵家支线33号赵家变台	50	16.44	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6623	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线157号左03号右分线007号车站南变压器	100	16.44	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6624	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线黄旗四组支线1号黄旗四组变压器	200	16.44	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6625	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	望花苑箱变变压器	315	16.42	232	232	未进入负面清单	否	无	/
6626	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线28	500	16.42	368	368	未进入负面清单	否	无	/
6627	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分20#柱上变压器	200	16.41	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6628	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线冯家分线05号冯家北变台变压器	200	16.41	147	147	未进入负面清单	否	无	/
6629	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街东分线002号丁家街东变压器	400	16.41	294	294	未进入负面清单	否	无	/

6630	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天华干线	天华干线华安小区5# 配电室间隔	1000	16.38	736	736	未进入负面 清单	否	无	/
6631	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭 所38#配变电站变压器	630	16.38	464	464	未进入负面 清单	否	无	/
6632	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	阳光城小区1#配变站 间隔配电变压器	500	16.38	368	368	未进入负面 清单	否	无	/
6633	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家 分山城支010号山城沟 变压器	200	16.38	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6634	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 243抚农五 龙线	10kV抚农五龙线傲牛 分052号傲牛一台变压 器	400	16.38	294	294	未进入负面 清单	否	无	/
6635	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线后堡支 线1号机关山公用变1 号变压器	50	16.38	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6636	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分95左 7#柱上变压器	315	16.36	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
6637	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	万达D区2#配变站2号 变压器	800	16.35	589	589	未进入负面 清单	否	无	/
6638	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线22#1开关间 隔配电变压器	315	16.32	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
6639	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网 柜(世纪花园1#).1开关 间隔1配电变压器	500	16.32	368	368	未进入负面 清单	否	无	/
6640	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	中源名都2#箱变出线 间隔配电变压器	630	16.32	464	464	未进入负面 清单	否	无	/
6641	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线栗子分034 号山城子三台变压器	160	16.31	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
6642	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146 金家干线	10kV金家干线五味分4 号五味二台区变压器	200	16.31	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6643	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	盛世华庭10#箱变变压 器	630	16.3	464	464	未进入负面 清单	否	无	/
6644	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变444 三道线	10kV三道线四道沟柱 上变压器	30	16.3	22	22	未进入负面 清单	否	无	/
6645	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变 741民用线	10kV民用线小西沟分 线004号小西沟变压器	30	16.3	22	22	未进入负面 清单	否	无	/

6646	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	YHG_小额分线44号 开关间隔配电变压器	500	16.29	369	369	未进入负面 清单	否	无	/
6647	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东25右1（申达 1.2）开关间隔配电变 压器	630	16.29	464	464	未进入负面 清单	否	无	/
6648	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	格林尚品10#箱变间隔 配电变压器	630	16.29	464	464	未进入负面 清单	否	无	/
6649	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块22#箱 变变压器间隔配电变 压器	400	16.29	295	295	未进入负面 清单	否	无	/
6650	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变 731四方台 线	10kV四方台线二干沟 支线037号正岔变压器	160	16.29	118	118	未进入负面 清单	否	无	/
6651	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区1#配变 站1#变压器	500	16.26	369	369	未进入负面 清单	否	无	/
6652	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期4#箱变配 电变压器	400	16.26	295	295	未进入负面 清单	否	无	/
6653	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线窑才分40 号马连沟台区柱上变 压器	200	16.26	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6654	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新城郊线东石 场分线01号东石场台 变变压器	200	16.26	147	147	未进入负面 清单	否	无	/
6655	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 434红二号 线	10kV红二号线南山分 线012号南山变压器	50	16.26	37	37	未进入负面 清单	否	无	/
6656	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-3 箱变变压器间隔配电 变压器	315	16.25	232	232	未进入负面 清单	否	无	/
6657	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化南小区1#配变站 新变压器	630	16.25	465	465	未进入负面 清单	否	无	/
6658	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线岔和分线 洞上六队支线09号洞 上六队变压器	100	16.24	74	74	未进入负面 清单	否	无	/
6659	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线上海浪分 豆子沟支11号豆子沟 一变压器	200	16.23	148	148	未进入负面 清单	否	无	/

6660	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632# 苇二号线	10kV苇二号线大堡二道沟分线大堡二道沟变压器	200	16.23	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6661	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	宗翔雅苑4#箱变配电变压器	630	16.22	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6662	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化西小区3#箱变变压器	630	16.22	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6663	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	上河郡6#箱变1#变压器	500	16.22	369	369	未进入负面清单	否	无	/
6664	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	新河家园2#配变站1#	500	16.22	369	369	未进入负面清单	否	无	/
6665	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区4-1箱变配电变压器	400	16.2	295	295	未进入负面清单	否	无	/
6666	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带8#箱变配电变压器	400	16.2	295	295	未进入负面清单	否	无	/
6667	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分7#柱上变压器	200	16.2	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6668	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线扒牛沟分线2号扒牛沟村变压器	100	16.2	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6669	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站2#变压器	500	16.19	369	369	未进入负面清单	否	无	/
6670	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	望花都小区3#配变站1#变压器	400	16.17	295	295	未进入负面清单	否	无	/
6671	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	山城北大棚2变压器	100	16.17	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6672	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线57号前组烘炉变压器	100	16.17	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6673	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	YHG_开四二线 4#南3开关配电变压器	400	16.16	295	295	未进入负面清单	否	无	/
6674	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	刘尔二线德商国际8#A箱变1配变变压器	630	16.16	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6675	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	大商住宅1#箱变变压器室配电变压器	630	16.16	465	465	未进入负面清单	否	无	/

6676	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	YHG_新华干20左4（戎馨2.1）开关间隔配电变压器	315	16.16	233	233	未进入负面清单	否	无	/
6677	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	格林东郡4#箱变变压器室配电变压器	630	16.16	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6678	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	盛世温泉佳苑1#箱变配电变压器	630	16.15	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6679	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工联线	文化天成小区5#配电站1#变压器	400	16.14	295	295	未进入负面清单	否	无	/
6680	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	高山干线	高山干线水厂分线18左3	200	16.14	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6681	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉分上汉一台支4#柱上变压器	200	16.14	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6682	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分083号上房村变压器	200	16.13	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6683	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	御熙家园小区1号配电变压器	630	16.13	465	465	未进入负面清单	否	无	/
6684	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线7#柱上变压器	200	16.11	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6685	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	明俊雅居2#箱变配电变压器	500	16.1	370	370	未进入负面清单	否	无	/
6686	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4#配电站1#开关间隔配电变压器	630	16.1	466	466	未进入负面清单	否	无	/
6687	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	抚铝南住宅小区1#配电站配电变压器	630	16.1	466	466	未进入负面清单	否	无	/
6688	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-9#箱变母线间隔配电变压器	400	16.08	296	296	未进入负面清单	否	无	/
6689	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变2-1#开关间隔配电变压器	630	16.08	466	466	未进入负面清单	否	无	/
6690	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带2#箱变变压器	630	16.08	466	466	未进入负面清单	否	无	/
6691	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线霸王沟一队支线2号霸王沟西变压器(二批)	200	16.08	148	148	未进入负面清单	否	无	/

6692	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	亚美利加园区1号箱变2号台区第一间隔配电变压器	400	16.08	296	296	未进入负面清单	否	无	/
6693	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线31号万隆物业7开关间隔配电变压器	500	16.06	370	370	未进入负面清单	否	无	/
6694	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北一线	碧水庭园2#配变站2#变压器	500	16.06	370	370	未进入负面清单	否	无	/
6695	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	五西一线古城子分线7#变压器	400	16.05	296	296	未进入负面清单	否	无	/
6696	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线塑料分线22+1#所带4#箱变变压器	630	16.04	466	466	未进入负面清单	否	无	/
6697	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线三道沟分线01号四道沟变压器	200	16.04	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6698	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右1右2#柱上变压器	200	16.02	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6699	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39左6号台区柱上变压器	400	16.02	296	296	未进入负面清单	否	无	/
6700	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线金沟支线022号金沟变压器	100	16.02	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6701	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变548小四平线	10kV小四平线冰湖沟分线006号冰湖沟变压器	50	16.02	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6702	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV南聂线转弯子分线一二队支线转弯子一二队二台变压器	200	16.01	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6703	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线31号南边沟变压器	160	16.01	118	118	未进入负面清单	否	无	/
6704	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线4（天鹿1.2）开关间隔配电变压器	400	16	296	296	未进入负面清单	否	无	/
6705	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右8#柱上变压器	200	15.99	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6706	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左19右1#柱上变压器	200	15.99	148	148	未进入负面清单	否	无	/

6707	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10kV松树线松树分松 树井支松树二台分支3 号松树二变压器	400	15.95	296	296	未进入负面 清单	否	无	/
6708	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	亿方支线13#站南安置 区二期8#配电变压器	500	15.94	370	370	未进入负面 清单	否	无	/
6709	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线38右2-1柱上 变压器	200	15.93	148	148	未进入负面 清单	否	无	/
6710	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线21支1#柱上 变压器	200	15.93	148	148	未进入负面 清单	否	无	/
6711	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦工联线	锦工联线左岸公园2# 箱变A	400	15.9	296	296	未进入负面 清单	否	无	/
6712	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分35#柱 上变压器	100	15.9	74	74	未进入负面 清单	否	无	/
6713	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063 新北线	10kV新农新北线八宝 分线后仓支线17号后 仓河东台变压器	200	15.9	148	148	未进入负面 清单	否	无	/
6714	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线团瓢支 线051号团瓢变压器	100	15.9	74	74	未进入负面 清单	否	无	/
6715	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	橡胶坝1#配变电站变 压器	315	15.89	233	233	未进入负面 清单	否	无	/
6716	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联 线12051	10kV新农新北线北边 分线杨树支线04号杨 树河北变台变压器	200	15.89	148	148	未进入负面 清单	否	无	/
6717	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北线琥珀分线27 左7+1#柱上变压器	400	15.87	297	297	未进入负面 清单	否	无	/
6718	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大12#箱变配电变 压器	630	15.87	467	467	未进入负面 清单	否	无	/
6719	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园8#变压器	630	15.87	467	467	未进入负面 清单	否	无	/
6720	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	乾安小区3#箱变变 压器	630	15.87	467	467	未进入负面 清单	否	无	/
6721	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线19	100	15.87	74	74	未进入负面 清单	否	无	/
6722	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块4# 变电站2#配电变压器	630	15.84	467	467	未进入负面 清单	否	无	/

6723	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭四期33#变压器	630	15.84	467	467	未进入负面清单	否	无	/
6724	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期9箱变变压器	630	15.84	467	467	未进入负面清单	否	无	/
6725	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线86+1#柱上变压器	200	15.84	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6726	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支7#柱上变压器	200	15.84	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6727	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左14右1+1右3右1左1#柱上变压器	200	15.84	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6728	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线丁家街公变分线7#丁家街公变变压器	315	15.84	234	234	未进入负面清单	否	无	/
6729	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10千伏中寨子线中寨南山公用变子线12号中寨南山公用变变压器	200	15.84	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6730	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	怡景家园小区1#配电站1#变压器	160	15.83	119	119	未进入负面清单	否	无	/
6731	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	大商住宅4#箱变变压器室配电变压器	630	15.81	467	467	未进入负面清单	否	无	/
6732	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	天朗二线	天朗国际2#变电所变压器	1250	15.81	927	927	未进入负面清单	否	无	/
6733	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(7) 开关间隔2配电变压器	400	15.81	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6734	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南9#箱变变压器	400	15.81	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6735	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期6#箱变母线配电变压器	630	15.81	467	467	未进入负面清单	否	无	/
6736	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1左5#柱上变压器	200	15.81	148	148	未进入负面清单	否	无	/
6737	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线-1环网柜-7智能变-变压器	315	15.81	234	234	未进入负面清单	否	无	/
6738	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	御熙家园小区2号配电变压器	630	15.81	467	467	未进入负面清单	否	无	/

6739	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线六家子村分线002号六家子村变压器	400	15.81	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6740	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	南台一号箱变一号表北第一间隔配电变压器	500	15.81	371	371	未进入负面清单	否	无	/
6741	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	卉海花园小区1号第一间隔配电变压器	630	15.8	467	467	未进入负面清单	否	无	/
6742	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	水源专线	月牙岛国际社区商业配电室1#变压器间隔配电变压器	800	15.79	594	594	未进入负面清单	否	无	/
6743	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左2台东花园一期3#开关间隔配电变压器	630	15.79	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6744	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区6#变压器	800	15.78	594	594	未进入负面清单	否	无	/
6745	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区5#配变站母线间隔配电变压器	400	15.78	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6746	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	金凤春城2#箱变-1号变压器	400	15.78	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6747	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角3#箱变2#变压器	400	15.78	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6748	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区6#箱变变压器	400	15.76	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6749	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块3#变电站1#配电变压器	630	15.75	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6750	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官二线	中天首府3#配电站配出4#变压器	1000	15.75	743	743	未进入负面清单	否	无	/
6751	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场E1办公楼G4箱变变压器	630	15.75	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6752	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	地质队-变台	315	15.75	234	234	未进入负面清单	否	无	/
6753	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台沟分线48号变压器	30	15.73	22	22	未进入负面清单	否	无	/
6754	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期北11#配电变压器	400	15.72	297	297	未进入负面清单	否	无	/

6755	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东16（新华嘉园2.1）开关间隔	500	15.72	371	371	未进入负面清单	否	无	/
6756	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟分线62号台沟山嘴变压器	200	15.72	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6757	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	富邦6#箱变配电变压器	630	15.71	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6758	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号配电站1-1	630	15.71	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6759	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭四期31#箱变母线间隔配电变压器	630	15.71	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6760	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分19号碾盘小北沟	315	15.71	234	234	未进入负面清单	否	无	/
6761	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线杨木林子支线007号杨木林子变压器	200	15.71	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6762	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线王大沟支线029号王大沟村变压器	200	15.71	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6763	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园1#箱变变压器	630	15.7	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6764	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线四家支线10#	100	15.69	74	74	未进入负面清单	否	无	/
6765	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带10#箱变配电变压器	400	15.69	297	297	未进入负面清单	否	无	/
6766	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联线	10kV富旺联线转水湖2号分线008号转水湖2#变压器	200	15.69	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6767	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线天桥分线23号天桥变压器	50	15.69	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6768	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福中一线中顺干线顺大变电所开关间隔配电变压器	630	15.68	468	468	未进入负面清单	否	无	/
6769	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区一线	新区一线十三方块6#配变站2#变压器	630	15.68	468	468	未进入负面清单	否	无	/

6770	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线17左 (欣地1.1) 开关间隔2 配电变压器	630	15.68	468	468	未进入负面 清单	否	无	/
6771	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分10#柱 上变压器	200	15.66	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
6772	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园1#箱变变压器 器间隔配电变压器	630	15.65	468	468	未进入负面 清单	否	无	/
6773	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场F2.2配电变 压器	800	15.63	595	595	未进入负面 清单	否	无	/
6774	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分线15# 柱上变压器	400	15.63	297	297	未进入负面 清单	否	无	/
6775	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左7# 柱上变压器	200	15.63	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
6776	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配 出5A-2#箱变配电变 压器	400	15.63	297	297	未进入负面 清单	否	无	/
6777	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	大商住宅3#箱变变 压器室配电变压器	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6778	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线滨河国际1号 配电站1-2	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6779	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	枫丹雅筑小区1-1#配 变站1#变压器	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6780	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	今日学府小区1#配 变站	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6781	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南3#箱变变压器	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6782	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭 四期30#箱变母线间隔 配电变压器	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6783	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线36号箱变1号 变压器	315	15.62	234	234	未进入负面 清单	否	无	/
6784	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	靖江佳苑4#箱变高 压间隔配电变压器	630	15.62	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6785	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	10kV后安干线同安分 011号同安二台变压器	400	15.62	298	298	未进入负面 清单	否	无	/

6786	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线041号马和六队变压器	400	15.61	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6787	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线礅子沟养殖场支线14号礅子沟养殖场变压器	10	15.61	7	7	未进入负面清单	否	无	/
6788	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线永六分线92号错草大卜变压器	400	15.59	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6789	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下变电所2#变压器	1250	15.58	930	930	未进入负面清单	否	无	/
6790	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线敬老院分线08号敬老院变台变压器	50	15.58	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6791	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	格林书香苑3#配变站1#变压器	400	15.57	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6792	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线13#-2#箱变变压器	400	15.57	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6793	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左2#柱上变压器	200	15.57	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6794	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左7右1#柱上变压器	200	15.57	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6795	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	澳海澜庭四期4#箱变间隔配电变压器	630	15.56	469	469	未进入负面清单	否	无	/
6796	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线78右3左1#柱上变压器	200	15.54	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6797	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#86变压器	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6798	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	新区二线水岸东城2#箱变2#变压器	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6799	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角2#箱变2#变压器	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6800	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带3#箱变站内变	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6801	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带5#箱变站内变	400	15.54	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6802	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区7#配变电站配电变压器	630	15.52	469	469	未进入负面清单	否	无	/

6803	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线小瓦分线17# 变压器	200	15.51	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
6804	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南2#箱变变压器	400	15.51	298	298	未进入负面 清单	否	无	/
6805	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分19#柱 上变压器	200	15.51	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
6806	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	YHG_舒美方舟1号箱 式变电站第一间隔配 电变压器	630	15.51	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6807	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	南干线57#变台变压器 台区箱式变电站第一 间隔配电变压器	500	15.5	373	373	未进入负面 清单	否	无	/
6808	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线卧龙湾1#箱 变2#变压器	500	15.49	373	373	未进入负面 清单	否	无	/
6809	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	学荣府2#箱变配电变 压器	630	15.49	469	469	未进入负面 清单	否	无	/
6810	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线54柱上变压 器	200	15.48	149	149	未进入负面 清单	否	无	/
6811	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰二线	皇家马德里2#箱变2# 变压器	400	15.48	298	298	未进入负面 清单	否	无	/
6812	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线 (平山)	南平一线47+1左4#柱 上变压器	400	15.48	298	298	未进入负面 清单	否	无	/
6813	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线英德分017 号英德四台变压器	400	15.48	298	298	未进入负面 清单	否	无	/
6814	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块1# 变电站2#变压器	500	15.46	373	373	未进入负面 清单	否	无	/
6815	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东青二线	海赋外滩二期3#箱变 高压间隔配电变压器	630	15.46	470	470	未进入负面 清单	否	无	/
6816	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期1#箱变 配电变压器	630	15.43	470	470	未进入负面 清单	否	无	/
6817	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线线上大堡 支线001号上大堡支线 变压器	400	15.42	298	298	未进入负面 清单	否	无	/
6818	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843 胜子线	10kV胜子线西沟分009 号西沟变压器	200	15.41	149	149	未进入负面 清单	否	无	/

6819	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-1#箱变母线间隔配电变压器	400	15.39	298	298	未进入负面清单	否	无	/
6820	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线092号后岗三队变压器	200	15.39	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6821	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线李三队支线021号李三队变压器	100	15.39	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6822	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟8号台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	15.38	470	470	未进入负面清单	否	无	/
6823	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线20右8柱上变压器	315	15.37	235	235	未进入负面清单	否	无	/
6824	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城四期4#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.37	470	470	未进入负面清单	否	无	/
6825	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	江畔新苑3#箱变间隔配电变压器	630	15.37	470	470	未进入负面清单	否	无	/
6826	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东25右1（申达1.1）开关间隔配电变压器	630	15.37	470	470	未进入负面清单	否	无	/
6827	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线大夹皮沟分线5号大夹皮沟变压器	50	15.36	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6828	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏杨线	10kV夏杨线上王堡公变分线9#上王堡公变变压器	100	15.36	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6829	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#环网柜带阳光丽景三期A区配电室变压器1配电变压器1	800	15.35	597	597	未进入负面清单	否	无	/
6830	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	新城家园2#箱变开关柜	630	15.35	470	470	未进入负面清单	否	无	/
6831	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线弯沟分线29号弯沟变台变压器	100	15.34	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6832	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	YHG_耐火干线北后新钢住宅开关间隔配电变压器	630	15.33	470	470	未进入负面清单	否	无	/

6833	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕一线	B区二线2#变压器	800	15.33	597	597	未进入负面清单	否	无	/
6834	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	丰西分线27左1左6变台	315	15.33	235	235	未进入负面清单	否	无	/
6835	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线三道关支线三道关动迁小区变压器	100	15.33	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6836	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432 河清线	10kV抚农河清线一白灰分4号何家沟变压器	200	15.32	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6837	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线琿春分线9（力达2#）.2开关间隔配电变压器	500	15.3	374	374	未进入负面清单	否	无	/
6838	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线71右3#柱上变压器	50	15.3	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6839	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线43号西岗公用变压器	50	15.3	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6840	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线4#开关间隔配电变压器	500	15.28	374	374	未进入负面清单	否	无	/
6841	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左13+1#柱上变压器	200	15.27	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6842	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32右1右3#柱上变压器	200	15.27	149	149	未进入负面清单	否	无	/
6843	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子 14952	10kV北甸子线红小学支线1号红树沟小学变压器	400	15.27	299	299	未进入负面清单	否	无	/
6844	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期10#箱变配电变压器	630	15.24	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6845	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	YHG_将军干线45左2#开关间隔配电变压器	315	15.24	235	235	未进入负面清单	否	无	/
6846	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块18#箱变变压器	630	15.24	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6847	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线16-2号变压器	400	15.24	299	299	未进入负面清单	否	无	/

6848	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公林场分001号毛公林场住宅变压器	100	15.24	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6849	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线章京六队支线01号章京六队变压器	200	15.24	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6850	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线75右14柱上变压器	200	15.23	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6851	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线粮库分线6变压器	315	15.21	236	236	未进入负面清单	否	无	/
6852	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线东至沟分27#东至沟变压器	100	15.21	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6853	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线白杨分线118号杨木林子变变压器	200	15.2	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6854	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际1A#箱变变压器	630	15.18	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6855	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区5#变压器	800	15.18	599	599	未进入负面清单	否	无	/
6856	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分29#柱上变压器	50	15.18	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6857	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期5#箱变配电变压器	630	15.17	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6858	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期8#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.17	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6859	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线东岭支线05号东岭变压器	80	15.17	60	60	未进入负面清单	否	无	/
6860	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	YHG_工桓联线42#盛华东南A开关间隔配电变压器	630	15.16	471	471	未进入负面清单	否	无	/
6861	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线电宅分5右3开关间隔配电变压器	400	15.15	299	299	未进入负面清单	否	无	/
6862	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右18#柱上变压器	200	15.15	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6863	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	10kV章土一线河东分线33号柱上变压器	200	15.15	150	150	未进入负面清单	否	无	/

6864	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线#121	400	15.15	299	299	未进入负面清单	否	无	/
6865	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	南杂木一线惠民3#出线间隔配电变压器	500	15.14	374	374	未进入负面清单	否	无	/
6866	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	YHG_新北二线欧家分9（教师公寓）1开关间隔2配电变压器	400	15.12	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6867	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右1#柱上变压器	200	15.12	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6868	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	园区线	10kV园区线刘山二北台分1号刘山二北台变压器	200	15.12	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6869	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变444三道线	10kV三道线046#三栋房变压器	50	15.12	37	37	未进入负面清单	否	无	/
6870	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和广场四期2#箱变出线变压器	800	15.12	599	599	未进入负面清单	否	无	/
6871	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线19#变压器	630	15.11	472	472	未进入负面清单	否	无	/
6872	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园3#).2开关间隔配电变压器	630	15.11	472	472	未进入负面清单	否	无	/
6873	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线6配变站1变压器	500	15.1	375	375	未进入负面清单	否	无	/
6874	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园9#箱变变压器间隔配电变压器	500	15.1	375	375	未进入负面清单	否	无	/
6875	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大4号配电室2#变压器	400	15.09	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6876	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	新湖国际2#配变站2#变压器	400	15.09	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6877	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线董家街分线24号董家街变压器	100	15.09	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6878	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	YHG_本溪路二线28望花区房地产经营处(2)开关间隔1配电变压器	630	15.08	472	472	未进入负面清单	否	无	/

6879	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线62号金庄村公变变压器	400	15.07	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6880	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左3右16#柱上变压器	100	15.06	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6881	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	10kV横道线上砖分102号上砖分变压器	400	15.05	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6882	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	高湾干线北厚小区5-1箱变变压器间隔配电变压器	400	15.04	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6883	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线#22变压器	400	15.04	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6884	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	中南熙悦一期住宅2#箱变配电变压器	800	15.03	600	600	未进入负面清单	否	无	/
6885	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出5A-1#箱变配电变压器	400	15.03	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6886	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线营盘三台分11号营盘住宅变压器	315	15.03	236	236	未进入负面清单	否	无	/
6887	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线徐小卜分线136号徐小卜村变压器	200	15.03	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6888	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左4左2#柱上变压器	200	15	150	150	未进入负面清单	否	无	/
6889	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	虎西二线53所带箱变变压器备用	400	15	300	300	未进入负面清单	否	无	/
6890	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园3-1号箱式变电站变压器	500	14.98	375	375	未进入负面清单	否	无	/
6891	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜2#智能变开关间隔配电变压器	630	14.98	473	473	未进入负面清单	否	无	/
6892	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变651光华一线	玫瑰城小区14#配变站1#变压器	630	14.98	473	473	未进入负面清单	否	无	/
6893	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场3#箱变1#变压器	800	14.98	600	600	未进入负面清单	否	无	/

6894	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发5#配变站 母线配电变压器	630	14.98	473	473	未进入负面 清单	否	无	/
6895	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548 方大二线	翠岭明珠3号箱变变 压器间隔配电变压器	315	14.98	236	236	未进入负面 清单	否	无	/
6896	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线19号分支箱1 号箱变1号变压器	400	14.97	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
6897	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙 湾小区6号箱变变压器	630	14.95	473	473	未进入负面 清单	否	无	/
6898	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线 10456	绿地二期北9#配电变 压器	400	14.94	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
6899	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 416新农南 聂线	10kV新农南聂线029号 房申综合变压器	200	14.94	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6900	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10kV永陡线302号陡岭 西台变变压器	400	14.93	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
6901	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园10#箱变B	315	14.92	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
6902	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期2#箱变配 电变压器	630	14.92	473	473	未进入负面 清单	否	无	/
6903	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线59	100	14.92	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
6904	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252 五老二线	五老二线38右7柱上变 压器	100	14.91	75	75	未进入负面 清单	否	无	/
6905	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分 029号敬老院变压器	200	14.91	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6906	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局1#箱变母 线配电变压器	400	14.88	300	300	未进入负面 清单	否	无	/
6907	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分17#柱 上变压器	200	14.88	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6908	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和公馆三期1#箱变 出线配电变压器	1000	14.88	751	751	未进入负面 清单	否	无	/
6909	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 23左4#变压器	400	14.85	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6910	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	劳模公寓2号箱变2号 变压器	500	14.85	376	376	未进入负面 清单	否	无	/
6911	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843 胜子线	10kV胜子线088号荒地 村变压器	400	14.85	301	301	未进入负面 清单	否	无	/

6912	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063 新北线	10kV新农新北线那家 分线29号那家变压器	200	14.85	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6913	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线14左3	315	14.83	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
6914	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491 章木一线	10kV章木一线张木分 34号黄金村台区变压器	400	14.83	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6915	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线171#六 中变压器	50	14.82	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
6916	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线154 号老虎庙子AB台变压器	200	14.8	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6917	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期2#箱变配电 变压器	630	14.79	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6918	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线良种分线11 变压器	400	14.79	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6919	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	格林晟博苑3#箱变变 压器	630	14.79	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6920	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线45右8所带1# 箱变备变	315	14.79	237	237	未进入负面 清单	否	无	/
6921	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042 新兴三线	御熙家园小区4号	630	14.79	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6922	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃连线	戈跃连线13-2号变压 器	400	14.78	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6923	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544 方大一线	方大二期洋房1号箱变 2号变压器间隔	630	14.78	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6924	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	10千伏油毡干线72右1 号柱上变压器	200	14.76	150	150	未进入负面 清单	否	无	/
6925	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和公馆三期4#箱变 出线配电变压器	630	14.76	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6926	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	喜来登大厦4#第一间 隔配电变压器	630	14.75	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6927	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南4#箱变变压器	630	14.74	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6928	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245 后安干线	起元房地产箱式变电 站变压器间隔配电变 压器	630	14.73	474	474	未进入负面 清单	否	无	/

6929	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线143#六 家子公用变一号变压 器	200	14.73	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
6930	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线164号北 阳沟村变压器	400	14.73	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6931	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	YHG_武洲一线1#环网 柜公寓分26#	630	14.72	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6932	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	中南熙悦3期3#配电室 2#变压器	630	14.7	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6933	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块4# 变电站1#配电变压器	800	14.7	602	602	未进入负面 清单	否	无	/
6934	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将跃联线	天宇小区1号箱变2号 变压器	400	14.7	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6935	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南7#箱变变压器	630	14.7	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6936	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块17#箱 变变压器	630	14.7	474	474	未进入负面 清单	否	无	/
6937	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144 榆岔线	10kV榆岔线都督一队 分线20号都督一队变 压器	50	14.7	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
6938	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-3 箱变配电变压器	400	14.68	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6939	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府 壹号2号配电室1号变 压器	1000	14.67	753	753	未进入负面 清单	否	无	/
6940	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南6#箱变变压器	630	14.67	475	475	未进入负面 清单	否	无	/
6941	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线 11949	10kV杨南联线大泉眼 分线91号平安堡公用 变	200	14.67	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
6942	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	瑞士风情小镇1#箱变 配电变压器	400	14.64	301	301	未进入负面 清单	否	无	/
6943	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城2#变压器	630	14.63	475	475	未进入负面 清单	否	无	/

6944	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	YHG_新北二线欧家分12右5右6（房屋综合）1开关间隔1配电变压器	630	14.63	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6945	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区一台区变压器间隔配电变压器	630	14.63	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6946	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633下夹河线	10kV下夹河线岗东东一号支线001号岗东一号变压器	200	14.63	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6947	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左2#柱上变压器	200	14.61	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6948	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	大商住宅2#箱变变压器室配电变压器	630	14.6	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6949	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区1#箱变-2变压器	400	14.6	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6950	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-7台南嘉园一期7#配变站1#开关间隔配电变压器	630	14.6	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6951	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线29号六家西台变压器	100	14.6	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6952	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城12#	800	14.58	603	603	未进入负面清单	否	无	/
6953	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	10千伏新太干线青岛分线75右3号柱上变压器	100	14.58	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6954	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线31#柱上变压器	400	14.58	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6955	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线马金一队支19号马金一队变压器	200	14.58	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6956	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平二队分线02号四平三队公用台变压器	100	14.58	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6957	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线二十三中分线10变压器	315	14.57	238	238	未进入负面清单	否	无	/

6958	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发六线	万科六期3#箱变配电变压器	500	14.56	377	377	未进入负面清单	否	无	/
6959	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线塔湾支线#4	100	14.56	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6960	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块16#箱变变压器	630	14.55	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6961	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线87+1左5右1#柱上变压器	200	14.55	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6962	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线上海浪分25号上海浪二变压器	100	14.55	75	75	未进入负面清单	否	无	/
6963	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园7#变压器	630	14.54	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6964	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变411南杂木一号线	南杂木一线惠民2#出线间隔配电变压器	630	14.54	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6965	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	YHG_演工联线77右1望花房产开关间隔配电变压器	630	14.53	475	475	未进入负面清单	否	无	/
6966	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#-2变压器	400	14.52	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6967	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线板石分28右2号杆板石二台(新)	200	14.52	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6968	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	八旗尚书苑二号箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	14.5	378	378	未进入负面清单	否	无	/
6969	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线树杈沟支线38号树杈沟公变变压器	200	14.5	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6970	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	10千伏中天首府1#配电站高压间隔1#配电变压器	1000	14.49	755	755	未进入负面清单	否	无	/
6971	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带1#箱变配电变压器	400	14.49	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6972	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线台宝支线湾沟子分支线10号湾沟子变压器	100	14.49	76	76	未进入负面清单	否	无	/

6973	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线河东村支线4号河东村变压器	400	14.49	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6974	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区2#箱变-1变压器	400	14.48	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6975	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	电业分线3	315	14.48	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6976	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线6#带4#箱变压器	630	14.48	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6977	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分木章支河北支线08号木家一队变压器	200	14.48	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6978	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线河畔分线5（河畔1）开关间隔3配电变压器	800	14.46	604	604	未进入负面清单	否	无	/
6979	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右5#柱上变压器	100	14.46	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6980	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分1左6#柱上变压器	200	14.46	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6981	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分那家支004号那家村变压器	100	14.46	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6982	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和公馆三期3#箱变出线配电变压器	800	14.46	604	604	未进入负面清单	否	无	/
6983	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	体育干线	体育干线37右4柱上变压器	200	14.45	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6984	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块隆达高层1#2开关间隔配电变压器	630	14.45	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6985	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	中跃西线22水润澜庭变压器	315	14.44	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6986	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线29#3.1开关间隔配电变压器	630	14.44	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6987	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	戈布南1号箱变2号变压器	315	14.44	238	238	未进入负面清单	否	无	/
6988	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	凤和联线工行分线5	100	14.43	76	76	未进入负面清单	否	无	/

6989	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府壹号2号配电室3号变压器	1000	14.43	756	756	未进入负面清单	否	无	/
6990	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-2#箱变配电变压器	400	14.43	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6991	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线边沟分线037号边沟变压器	100	14.43	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6992	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑2#箱变2#台区第一间隔配电变压器	400	14.43	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6993	望花区供电分公司	和平220kV变电站	风和一线	YHG_开源分线2天程开发公司开关间隔配电变压器	400	14.4	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6994	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14(天茂4).2开关间隔配电变压器	400	14.4	302	302	未进入负面清单	否	无	/
6995	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺一线	万城曼哈顿4#变压器	500	14.4	378	378	未进入负面清单	否	无	/
6996	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左6#柱上变压器	200	14.4	151	151	未进入负面清单	否	无	/
6997	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线33号福来沟一台变压器	100	14.4	76	76	未进入负面清单	否	无	/
6998	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	10千伏发电厂小区1号变压器	630	14.38	476	476	未进入负面清单	否	无	/
6999	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分006号施家西台变压器	315	14.38	238	238	未进入负面清单	否	无	/
7000	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦东联线	10千伏锦东联线御龙湾小区1号箱变变压器	400	14.37	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7001	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线十方块6#配电站1#变压器	400	14.37	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7002	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线东靠山分东靠山三台支18号东靠山三台变压器	200	14.37	151	151	未进入负面清单	否	无	/

7003	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线榆树一 台分6号榆树一台变压 器	400	14.37	303	303	未进入负面 清单	否	无	/
7004	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	抚顺城一线澳海澜庭 四期28#箱变母线间隔 配电变压器	630	14.35	477	477	未进入负面 清单	否	无	/
7005	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线12右5#煤都 房地产A开关间隔配电 变压器	315	14.35	238	238	未进入负面 清单	否	无	/
7006	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线6#带3#箱变 变压器	630	14.35	477	477	未进入负面 清单	否	无	/
7007	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	三期7#配电变压器	500	14.34	378	378	未进入负面 清单	否	无	/
7008	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	金丰园西2#箱变变压 器	630	14.34	477	477	未进入负面 清单	否	无	/
7009	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带6#箱 变站内变	400	14.34	303	303	未进入负面 清单	否	无	/
7010	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变 935东主干 线	10kV东主干线161号双 榆树变压器	200	14.34	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
7011	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分 线166号崔庄子变压器	400	14.33	303	303	未进入负面 清单	否	无	/
7012	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰2#箱变 变压器配电变压器	630	14.32	477	477	未进入负面 清单	否	无	/
7013	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 245中继专 线	10kV中继专线古城沟 支线027号古城沟变压 器	50	14.32	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
7014	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开北线	左小区2#箱变变压器	400	14.31	303	303	未进入负面 清单	否	无	/
7015	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线9右1右2#柱 上变压器	200	14.31	151	151	未进入负面 清单	否	无	/
7016	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳二线	10千伏中阳二线启元 花园1号变压器	500	14.3	379	379	未进入负面 清单	否	无	/
7017	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场3#箱变2#变 压器	800	14.3	606	606	未进入负面 清单	否	无	/

7018	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	YHG_兰山自建房2箱式变电站第一间隔配电变压器	630	14.29	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7019	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟2号台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	14.29	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7020	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右1箱变	400	14.28	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7021	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线裴家支线02号裴家变压器	100	14.28	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7022	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线61右1#小老虎沟2#变压器	630	14.27	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7023	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变245中继专线	10kV中继专线太平沟分线080号阿尔当公用变压器	315	14.26	239	239	未进入负面清单	否	无	/
7024	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭四期34	630	14.25	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7025	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所1#变压器	1000	14.25	758	758	未进入负面清单	否	无	/
7026	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	乾安干线5#金融街1#地下变电所2#变压器	1000	14.25	758	758	未进入负面清单	否	无	/
7027	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线格林尚品9#箱变间隔配电变压器	630	14.25	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7028	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线40左3	315	14.25	239	239	未进入负面清单	否	无	/
7029	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武二线	东武二线9好运角4#箱变2#变压器	400	14.24	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7030	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	悦府鑫城3#箱变配电变压器	630	14.22	477	477	未进入负面清单	否	无	/
7031	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分17右1#	200	14.22	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7032	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线马圈沟分20号上黄五队变压器	100	14.22	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7033	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟4号台区第一间隔配电变压器	630	14.21	477	477	未进入负面清单	否	无	/

7034	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	YHG_民建干线48左11支3#开关间隔配电变压器	400	14.2	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7035	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜1#1开关间隔配电变压器	400	14.2	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7036	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线18左6左1（金华园1.2）开关间隔配电变压器	630	14.2	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7037	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线2#环网柜(世纪花园5#).1开关间隔2配电变压器	630	14.19	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7038	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左4右15#柱上变压器	200	14.19	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7039	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带7#箱变站内变	400	14.19	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7040	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸1#箱变变压器1	500	14.18	379	379	未进入负面清单	否	无	/
7041	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	10千伏大甲干线50右9柱上变压器	100	14.16	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7042	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线板城分302号大坎村变压器	200	14.16	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7043	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富民线	10kV富民线5号楼6号楼支线变台变压器	200	14.16	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7044	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变544方大一线	方大二期洋房2号箱变2号变压器间隔	630	14.15	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7045	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	东一路干线	东方新天地AB座配电室高压间隔2#配电变压器	800	14.14	607	607	未进入负面清单	否	无	/
7046	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线46-2#1开关间隔配电变压器	630	14.13	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7047	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线29#变压器	400	14.13	303	303	未进入负面清单	否	无	/
7048	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线6#带1#箱变变压器	630	14.13	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7049	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	万恒花园3#箱变高压间隔配电变压器	500	14.12	379	379	未进入负面清单	否	无	/

7050	抚顺县供电分公司	拉古66kV变电站	拉古变445 大甸子线	10kV大甸子线拉古八 队分39号八队变压器 (新)	200	14.12	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
7051	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	绿地二期北住宅配电 室间隔3配电变压器	500	14.11	379	379	未进入负面 清单	否	无	/
7052	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	舒美方舟3号台区第一 间隔配电变压器	630	14.11	478	478	未进入负面 清单	否	无	/
7053	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	洗化东小区2#箱变间 隔配电变压器	630	14.1	478	478	未进入负面 清单	否	无	/
7054	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线48右 2#1开关间隔配电变 压器	630	14.1	478	478	未进入负面 清单	否	无	/
7055	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发1#配变站 母线配电变压器	630	14.1	478	478	未进入负面 清单	否	无	/
7056	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843 胜子线	10kV胜子线夏家分079 号大房子变压器	400	14.09	304	304	未进入负面 清单	否	无	/
7057	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线31号万 隆物业6开关间隔配 电变压器	500	14.08	380	380	未进入负面 清单	否	无	/
7058	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10kV北宝线边条沟分 线45号边条沟里变 压器	50	14.08	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
7059	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线东分线 002号长山堡变压器	400	14.08	304	304	未进入负面 清单	否	无	/
7060	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	三期5#配电变压器	400	14.07	304	304	未进入负面 清单	否	无	/
7061	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南壹品1#配变站400 变压器	400	14.07	304	304	未进入负面 清单	否	无	/
7062	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线109甲帮一台 区变压器	200	14.07	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
7063	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山13#变压器	400	14.07	304	304	未进入负面 清单	否	无	/
7064	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线29支1#柱上 变压器	200	14.07	152	152	未进入负面 清单	否	无	/
7065	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带2#箱变 压器	400	14.07	304	304	未进入负面 清单	否	无	/

7066	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线64+2右2#柱上变压器	200	14.07	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7067	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分簸箕支10号簸箕二台变压器（新）	200	14.07	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7068	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线车站住宅支1号车站住宅变压器	100	14.07	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7069	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变一支线002号李家堡二号公用变压器	100	14.07	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7070	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14（5）开关间隔配电变压器	500	14.06	380	380	未进入负面清单	否	无	/
7071	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线125箱变	630	14.06	478	478	未进入负面清单	否	无	/
7072	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	10kV专用线30#人民银行-1台区变压器	400	14.06	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7073	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	新华干线卧龙湾1#箱变1#变压器	500	14.05	380	380	未进入负面清单	否	无	/
7074	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV抚农海浪线后斗分017号后斗一台变压器	400	14.05	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7075	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区8-2箱变变压器间隔配电变压器	400	14.04	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7076	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	顺美家园7#箱变B	400	14.04	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7077	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线12左1#变压器	100	14.04	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7078	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带1#箱变变压器	400	14.04	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7079	清原县供电分公司	马前66kV变电站	中寨子线	10kV中寨子线38号中寨村变压器	315	14.04	239	239	未进入负面清单	否	无	/
7080	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府三期19#箱变配电变压器	630	14.03	479	479	未进入负面清单	否	无	/

7081	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上二分107号中二变压器	400	14.03	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7082	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线123右13号长山堡车站变压器	80	14.03	61	61	未进入负面清单	否	无	/
7083	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	氧气分线8#变压器	315	14.02	239	239	未进入负面清单	否	无	/
7084	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府四期2-1箱变配电变压器	630	14	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7085	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰3#箱变变压器	630	13.98	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7086	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658 光华二线	联发香水湾小区3#配电站变压器	630	13.98	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7087	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 548小四平线	10kV小四平线013号小四平家属变压器	50	13.98	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7088	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468 工光二线	二院小区1#配变站新变压器	630	13.97	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7089	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分金矿支001号梨树变压器	200	13.97	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7090	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块2#变电站1#配电变压器	800	13.95	608	608	未进入负面清单	否	无	/
7091	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中 部一线	红光小区5#配变站配电变压器	500	13.95	380	380	未进入负面清单	否	无	/
7092	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV峡河线	YHG_马郡村四台区柱上变压器	100	13.95	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7093	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线偏坎二台分8号偏坎二台变压器	200	13.95	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7094	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富旺联 线	10kV富旺联线55号南江沿变压器	400	13.95	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7095	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线瓦窑分线6号五里庙公用变变压器	200	13.95	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7096	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线月亮沟支线2号月亮沟变压器	100	13.95	76	76	未进入负面清单	否	无	/

7097	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园18#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.94	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7098	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带1#箱变站内变	400	13.92	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7099	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线014号苍石站前变压器	400	13.92	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7100	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	中环天地箱变北湖变压器室配电变压器	1600	13.91	1217	1217	未进入负面清单	否	无	/
7101	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线半道子分线03号半道子变压器	200	13.91	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7102	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线下龙湾分线002号下龙湾变压器	400	13.91	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7103	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4阳光家园9.2开关间隔配电变压器	630	13.9	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7104	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区2-2#变压器	630	13.9	479	479	未进入负面清单	否	无	/
7105	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线方晓分线10号变压器	500	13.9	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7106	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245 红透山线	10kV红透山线100号工商行变压器	250	13.9	190	190	未进入负面清单	否	无	/
7107	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区3#配电站1#变压器	500	13.89	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7108	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	新苑小区2#开闭所配出3#环网箱6B-1#箱变配电变压器	400	13.89	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7109	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线220号杆金窝棚村变压器	400	13.89	304	304	未进入负面清单	否	无	/
7110	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发五线	万科六期1#箱变配电变压器	630	13.87	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7111	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块30#箱变变压器	630	13.87	480	480	未进入负面清单	否	无	/

7112	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线2#环网柜 (文博)箱变1#变压器	500	13.87	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7113	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线101地质队1# 配电变压器	630	13.87	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7114	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区2-4 箱变配电变压器	400	13.86	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7115	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线移动分四 道沟支20号四道沟变 压器	400	13.86	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7116	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线56号四 道碱厂公用变变压器	400	13.86	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7117	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	三期10#配电变压器	400	13.83	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7118	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线长寿宫智能 变配电变压器	400	13.83	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7119	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线汇银东第一 期2#变压器	630	13.83	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7120	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1 右3#柱上变压器	200	13.83	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7121	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线六家子分 六家子二台支1号六家 子二台变压器	200	13.83	152	152	未进入负面清单	否	无	/
7122	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块地下 变电所1#变压器	1250	13.82	952	952	未进入负面清单	否	无	/
7123	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	YHG_河堤二线75#开 关间隔配电变压器	630	13.81	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7124	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变 411南杂木 一号线	南杂木一线利民小区 1#出线间隔配电变压 器	630	13.81	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7125	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带5#箱 变配电变压器	400	13.8	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7126	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线136号山河 公一变压器	50	13.8	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7127	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园8#箱变变压 器间隔配电变压器	500	13.79	381	381	未进入负面清单	否	无	/

7128	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园27#箱变变压器间隔配电变压器	500	13.79	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7129	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期1#配变站1变压器	315	13.78	240	240	未进入负面清单	否	无	/
7130	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线吴家分线 窦家支线19号房申变 压器	400	13.77	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7131	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10kV黄旗线西猴分线 西猴二组支线3号西猴 二组变压器	100	13.77	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7132	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	明俊雅居4#箱变配电 变压器	500	13.76	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7133	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	新区东干线62香山美 墅二期6箱变-变压器	630	13.75	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7134	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	YHG_车站干线4（阳 光家园3.2）开关间隔 配电变压器	630	13.75	480	480	未进入负面清单	否	无	/
7135	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带2#箱 变配电变压器	400	13.74	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7136	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线魏家支 线6#魏家村变压器	400	13.74	305	305	未进入负面清单	否	无	/
7137	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线161号鸽子 洞变压器	50	13.74	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7138	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线牟家沟分 线10号公变2号变压器	160	13.74	122	122	未进入负面清单	否	无	/
7139	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	二期北3#配电变压器	500	13.73	381	381	未进入负面清单	否	无	/
7140	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际4A#箱变变 压器	630	13.71	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7141	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线一分线 16-1#开关间隔配电变 压器	630	13.71	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7142	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城四期2#箱变变 压器间隔配电变压器	630	13.71	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7143	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线92柱上变压 器	315	13.7	240	240	未进入负面清单	否	无	/

7144	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063 新北线	10kV新农新北线八宝 分线122号八宝变台变 压器	400	13.7	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
7145	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾 恒大3号配电室1#变压 器	400	13.68	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
7146	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波湾 分线7南波湾地下1.2开 关间隔配电变压器	630	13.68	481	481	未进入负面 清单	否	无	/
7147	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线78#-8B#智能 变	400	13.68	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
7148	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线栗子分 23#1513支山城子大队 分台变压器	200	13.68	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
7149	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变 131西干线	10kV西干线150号怀宝 沟变压器	100	13.68	76	76	未进入负面 清单	否	无	/
7150	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线水泥小区1# 变压器	630	13.66	481	481	未进入负面 清单	否	无	/
7151	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分线 岑泰家园变台箱式变 电站变压器配电变压 器	630	13.66	481	481	未进入负面 清单	否	无	/
7152	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	10千伏榆中联线73右1 号杆柱上变压器	400	13.65	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
7153	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线疗养分6 右4号柱上变压器	400	13.65	305	305	未进入负面 清单	否	无	/
7154	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	华庭盛苑2#箱变变压 器	1000	13.65	764	764	未进入负面 清单	否	无	/
7155	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	启运家园小区2#配变 站2#变压器	630	13.62	481	481	未进入负面 清单	否	无	/
7156	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工 光二线	洗化西小区1#配变站 配电变压器	630	13.62	481	481	未进入负面 清单	否	无	/
7157	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线98#变压器	315	13.62	241	241	未进入负面 清单	否	无	/
7158	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站1# 箱变变压器A	315	13.59	241	241	未进入负面 清单	否	无	/

7159	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	跃北联线宁远分线2（抚顺县1.2）开关间隔配电变压器	630	13.59	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7160	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	合江一线	合江一线6#带5#箱变变压器	630	13.59	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7161	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	德商国际3A#箱变变压器	630	13.58	481	481	未进入负面清单	否	无	/
7162	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	YHG_环卫分26 B开关间隔配电变压器	630	13.56	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7163	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线2变压器	100	13.56	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7164	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块隆达花园2#1开关间隔配电变压器	630	13.56	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7165	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带9#箱变配电变压器	400	13.56	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7166	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期南16#配电变压器	400	13.53	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7167	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	马德里瑞景小区1#配电室配电变压器	800	13.53	612	612	未进入负面清单	否	无	/
7168	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线73左6#柱上变压器	100	13.53	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7169	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线石文苗圃分1号石文苗圃变压器	100	13.53	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7170	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分煤研三台支15号煤研三台变压器	400	13.53	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7171	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线046号什排地变压器	100	13.53	76	76	未进入负面清单	否	无	/
7172	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	新抚一线西七路开闭所41#配变站变压器	630	13.52	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7173	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	千金嘉园1#配变站变压器	630	13.52	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7174	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山5#变压器	630	13.52	482	482	未进入负面清单	否	无	/

7175	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线143右1右2#柱上变压器	400	13.5	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7176	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线45左2右1#	200	13.48	153	153	未进入负面清单	否	无	/
7177	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官一线	10千伏中天首府1#配电室高压间隔2#配电变压器	1000	13.47	765	765	未进入负面清单	否	无	/
7178	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	醇台一线123左7#所带箱变	500	13.47	383	383	未进入负面清单	否	无	/
7179	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线48柱上变压器	200	13.44	153	153	未进入负面清单	否	无	/
7180	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	YHG_凤工三线39辽宁怡冠3开关间隔配电变压器	400	13.44	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7181	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期9-2#箱变变压器	630	13.43	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7182	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	富邦5#箱变配电变压器	630	13.43	482	482	未进入负面清单	否	无	/
7183	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(3)开关间隔配电变压器	500	13.42	383	383	未进入负面清单	否	无	/
7184	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城1#变电站2	800	13.41	613	613	未进入负面清单	否	无	/
7185	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	天通苑小区1#箱变2#变压器	500	13.41	383	383	未进入负面清单	否	无	/
7186	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线何家街五台分6号何家街五台变压器	200	13.41	153	153	未进入负面清单	否	无	/
7187	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	金盾小区2#箱式变进线间隔配电变压器	400	13.41	306	306	未进入负面清单	否	无	/
7188	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	舒美方舟5&6号第三间隔配电变压器	630	13.41	483	483	未进入负面清单	否	无	/
7189	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	悦府鑫城1#箱变配电变压器	630	13.4	483	483	未进入负面清单	否	无	/
7190	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局3#箱变母线配电变压器	630	13.4	483	483	未进入负面清单	否	无	/

7191	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	江畔新苑4#箱变间隔 配电变压器	630	13.4	483	483	未进入负面 清单	否	无	/
7192	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线29右3变压器	315	13.38	241	241	未进入负面 清单	否	无	/
7193	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线后沟二台 分1号后沟二台变压器	200	13.38	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
7194	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线27右7号 1105变压器	200	13.38	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
7195	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线甘井子一 号支线6号甘井子1号 变压器	400	13.38	306	306	未进入负面 清单	否	无	/
7196	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建 昌一线	帝景翰苑小区12#配变 站配电变压器	630	13.37	483	483	未进入负面 清单	否	无	/
7197	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	绿地三期南13#箱变配 电变压器	400	13.35	307	307	未进入负面 清单	否	无	/
7198	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰7#箱变 变压器配电变压器	400	13.35	307	307	未进入负面 清单	否	无	/
7199	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 548小四平 线	10kV小四平线肚脐岭 分线009号肚脐岭变 压器	50	13.35	38	38	未进入负面 清单	否	无	/
7200	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	金台北苑三期箱变出 线间隔配电变压器	800	13.35	613	613	未进入负面 清单	否	无	/
7201	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线高新分 线142号四合水变 压器	200	13.35	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
7202	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线地震台 分线2号地震台变 压器	200	13.35	153	153	未进入负面 清单	否	无	/
7203	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线 10446	别墅2#箱变变压器配 电变压器	630	13.33	483	483	未进入负面 清单	否	无	/
7204	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	凤工三线25	315	13.33	242	242	未进入负面 清单	否	无	/
7205	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区 1#箱变-1变 压器	400	13.32	307	307	未进入负面 清单	否	无	/
7206	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰6#箱变 变压器配电变压器	400	13.32	307	307	未进入负面 清单	否	无	/
7207	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	中和一线	中和一线27左1柱上变 压器	200	13.32	153	153	未进入负面 清单	否	无	/

7208	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线39号柱上变压器	400	13.32	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7209	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-6#箱变变压器室配电变压器	500	13.31	383	383	未进入负面清单	否	无	/
7210	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	南一雅苑小区1#配变站1#变压器	630	13.3	483	483	未进入负面清单	否	无	/
7211	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小哈塘支线002号小哈塘变压器	50	13.29	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7212	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	10千伏绿地一线中南熙悦二期1#变电站1变压器	800	13.26	614	614	未进入负面清单	否	无	/
7213	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油三污水	原油三污水南堤分线27#变台母线配电变压器	200	13.26	153	153	未进入负面清单	否	无	/
7214	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供3#箱式开闭所供10#箱变	400	13.26	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7215	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站(新)	海浪线	10kV抚农海浪线松树分019号松树沟一台变压器	400	13.26	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7216	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线186号暖泉子五队二号变压器	50	13.26	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7217	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什付匠沟030号什付匠公变	100	13.26	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7218	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西小区3#配变站2#变压器	250	13.25	192	192	未进入负面清单	否	无	/
7219	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线3#环网柜东盛家园	1000	13.24	768	768	未进入负面清单	否	无	/
7220	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区2#配变站变压器01(城东三线一方块开关站)	630	13.24	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7221	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	靖江佳苑2#箱变高压间隔配电变压器	630	13.24	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7222	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	水岸东城1#箱变出线间隔配电变压器	800	13.23	614	614	未进入负面清单	否	无	/

7223	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线二道岭公用分线2号二道岭公用变压器	100	13.23	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7224	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	学荣府4#箱变配电变压器	630	13.21	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7225	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	10千伏榆南联线40左4号柱上变压器	100	13.2	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7226	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线张刘分线99号刘小堡变压器	400	13.2	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7227	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线金斗分松树支16号腰站变压器（新）	100	13.19	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7228	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色家南台分线07号色家南台变压器	200	13.19	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7229	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	二期北8#配电变压器	500	13.18	384	384	未进入负面清单	否	无	/
7230	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分12#柱上变压器	400	13.17	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7231	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	YHG_12右4B开关间隔配电变压器	630	13.16	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7232	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	别墅1#箱变变压器配电变压器	630	13.14	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7233	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线25左5#变压器	400	13.14	307	307	未进入负面清单	否	无	/
7234	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块32#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.14	484	484	未进入负面清单	否	无	/
7235	新宾县供电分公司	榆树66kV变电站	榆树变144榆岔线	10kV榆岔线268号岔路子二台变压器	200	13.14	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7236	清原县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变846清农北杂木线	10kV清农北杂木线(下)078号边玉声林蛙养殖变压器	50	13.14	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7237	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山分线07号刘国庆养殖场变压器	50	13.14	38	38	未进入负面清单	否	无	/

7238	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期南15#配电变压器	400	13.11	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7239	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线23右2#变压器	400	13.11	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7240	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线山城堡分092#山城堡变压器	200	13.11	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7241	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线猴石三分线1号猴石三变压器	400	13.09	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7242	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期5#2开关间隔配电变压器	400	13.08	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7243	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府壹号2号配电室5号变压器	1000	13.08	769	769	未进入负面清单	否	无	/
7244	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区3#配变电站配电变压器	630	13.08	485	485	未进入负面清单	否	无	/
7245	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线魏家沟1#箱变变压器	400	13.08	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7246	新宾县供电分公司	南杂木66kV变电站	南杂木变416新农南聂线	10kV新农南聂线转弯子分线二伙洛东山025号二伙洛东山变压器	400	13.08	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7247	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线四平四队分线01号四平四队公用变台变压器	100	13.08	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7248	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线039号苍石东街变压器	400	13.08	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7249	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线170号暖泉子五队公变一号变压器(二批)	50	13.08	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7250	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子二队支线009号暖泉子二队公变	50	13.08	38	38	未进入负面清单	否	无	/
7251	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线171号新区变压器	315	13.03	242	242	未进入负面清单	否	无	/
7252	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线富平嘉苑1#变压器配电变压器	630	13.01	485	485	未进入负面清单	否	无	/

7253	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	YHG_县局(前甸二队)	200	13.01	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7254	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将军干线	汽贸小区2#配变站母线配电变压器	400	12.99	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7255	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分18#柱上变压器	100	12.99	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7256	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线头道砬子五队支线01号头道砬子五队变压器	50	12.99	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7257	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线306号四平五队公用变台变压器	100	12.99	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7258	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线西井分线140号西井四组变压器	100	12.99	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7259	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块顺达开发2#开关间隔配电变压器	630	12.98	485	485	未进入负面清单	否	无	/
7260	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方和线	10kV方和线煤研分线17变压器	315	12.97	243	243	未进入负面清单	否	无	/
7261	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线79左38号柱上变压器	400	12.96	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7262	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	将戈二线34#柱上变压器	400	12.96	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7263	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线162#鸡场柱上变压器	200	12.96	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7264	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线任家支009号任家变压器	200	12.96	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7265	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家分4#金家东一台	100	12.96	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7266	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	华庭盛苑1#箱变变压器	1000	12.96	770	770	未进入负面清单	否	无	/
7267	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变658光华二线	玫瑰城小区8#配变站新1#变压器	630	12.95	485	485	未进入负面清单	否	无	/
7268	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块20#箱变变压器	630	12.95	485	485	未进入负面清单	否	无	/

7269	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线2#环网柜(世纪花园6#).1开关间隔2配电变压器	630	12.95	485	485	未进入负面清单	否	无	/
7270	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二线37支2#开关间隔配电变压器	630	12.93	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7271	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景(二期)1#箱式变电站配电变压器	630	12.92	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7272	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	YHG_辽中分线天麒房地产开关间隔配电变压器	315	12.92	243	243	未进入负面清单	否	无	/
7273	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园3#).1开关间隔配电变压器	630	12.92	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7274	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线善道支线002号善道变压器	100	12.91	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7275	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右4#柱上变压器	200	12.9	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7276	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑4#箱变2#表出线间隔配电变压器	400	12.9	308	308	未进入负面清单	否	无	/
7277	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分王富岭支18右2号佟家二台变压器	200	12.89	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7278	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区3#间隔配电变压器	630	12.88	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7279	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	高层2#箱变变压器配电变压器	400	12.87	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7280	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右17右11	100	12.87	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7281	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#19	160	12.86	123	123	未进入负面清单	否	无	/
7282	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线56变压器	400	12.85	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7283	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线24右5	50	12.84	39	39	未进入负面清单	否	无	/

7284	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	牛奶干线#38柱上变压器	100	12.84	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7285	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块23#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.84	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7286	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线98左1#杆庙沟三台区柱上变压器	200	12.84	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7287	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	YHG_福华南线59左2#开关间隔1配电变压器	630	12.83	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7288	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区4#配变电站配电变压器	630	12.83	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7289	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线虎坡分#16	315	12.83	243	243	未进入负面清单	否	无	/
7290	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线19右4#变压器	400	12.81	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7291	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园1#).2开关间隔配电变压器	630	12.8	486	486	未进入负面清单	否	无	/
7292	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线174号北沟三四队变压器	200	12.8	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7293	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线023号徐甸子变压器	400	12.8	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7294	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线连刀分69#连刀里二台区柱上变压器	200	12.78	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7295	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	峡河变844台沟线三家子分13号上三家子东二台变压器	200	12.78	154	154	未进入负面清单	否	无	/
7296	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线向阳一队分线009号向阳一队变压器	50	12.78	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7297	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	市计划委开发配变电站1#配电变压器	500	12.77	386	386	未进入负面清单	否	无	/

7298	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	星都花园第一间隔配 电变压器	630	12.77	487	487	未进入负面 清单	否	无	/
7299	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备 用)	旺力城B2-5#箱变变压 器室配电变压器	630	12.76	487	487	未进入负面 清单	否	无	/
7300	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分 线8(绿满庭芳3.1)开 关间隔配电变压器	400	12.75	309	309	未进入负面 清单	否	无	/
7301	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园28#箱变变压 器间隔配电变压器	500	12.74	386	386	未进入负面 清单	否	无	/
7302	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	1号箱变进线间隔配电 变压器	400	12.72	309	309	未进入负面 清单	否	无	/
7303	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变633 下夹河线	10kV下夹河线荒沟分 线016号荒沟变压器	200	12.72	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
7304	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线11钢厂 房产开关间隔2配电变 压器	500	12.7	387	387	未进入负面 清单	否	无	/
7305	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550 高阳线	10kV高阳线助剂分07 号液化气变压器	100	12.69	77	77	未进入负面 清单	否	无	/
7306	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	汇银东樾三期12箱变 变压器	630	12.67	487	487	未进入负面 清单	否	无	/
7307	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区2#箱变间隔 配电变压器	630	12.67	487	487	未进入负面 清单	否	无	/
7308	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块5# 变电站1#配电变压器	800	12.66	619	619	未进入负面 清单	否	无	/
7309	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线29左6 支1号柱上变压器	400	12.66	309	309	未进入负面 清单	否	无	/
7310	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线12左3#-1#箱 变-01变压器	400	12.66	309	309	未进入负面 清单	否	无	/
7311	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	雷锋干线	雷锋干线19	50	12.66	39	39	未进入负面 清单	否	无	/
7312	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分24#柱 上变压器	200	12.66	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
7313	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关 口线	10kV关口线榆树分榆 树三台支1号榆树三台 变压器	200	12.66	155	155	未进入负面 清单	否	无	/
7314	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	盘南小区2期4#配变站 1变压器	630	12.65	487	487	未进入负面 清单	否	无	/

7315	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线38#箱变2#变压器间隔配电变压器	400	12.65	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7316	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31#箱变25#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.65	487	487	未进入负面清单	否	无	/
7317	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	君悦二期3#箱变配电变压器	630	12.63	487	487	未进入负面清单	否	无	/
7318	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	YHG_本溪路二线28望花区房地产经营处(2)开关间隔2配电变压器	630	12.63	487	487	未进入负面清单	否	无	/
7319	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	城东小区2#箱变间隔配电变压器	630	12.63	487	487	未进入负面清单	否	无	/
7320	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线17右1台区柱上变压器	400	12.63	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7321	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线25右1台区柱上变压器	400	12.63	309	309	未进入负面清单	否	无	/
7322	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线高丽沟分高丽沟二台支3号高丽沟二台变压器	200	12.63	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7323	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线道清沟分线道清沟台区	200	12.63	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7324	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741民用线	10kV民用线大碾子分线001号大碾子变压器	100	12.63	77	77	未进入负面清单	否	无	/
7325	开发区供电公司	和平220kV变电站	东沟干线	蓝天水岸2#箱变-1变压器	500	12.61	387	387	未进入负面清单	否	无	/
7326	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期北4#配电变压器	500	12.61	387	387	未进入负面清单	否	无	/
7327	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线43变台	200	12.6	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7328	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线29支1#柱上变压器	400	12.6	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7329	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	10kV新兴三线新李分线康家支线05号尹家八队台变压器	200	12.6	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7330	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线丁庄支线15#丁庄村变压器	400	12.59	310	310	未进入负面清单	否	无	/

7331	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	YHG_锦三联线嘉隆林分8左2开关间隔配电变压器	630	12.58	488	488	未进入负面清单	否	无	/
7332	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	南台二分区10柱上变压器	400	12.58	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7333	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	绿地二期北12#配电变压器	400	12.57	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7334	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV大柳线二道沟分10号二道沟台区变压器	400	12.57	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7335	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线砖厂分12右3台区柱上变压器	400	12.57	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7336	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东六专线	10千伏东六专线东六路开关站15号箱式变电站变压器	500	12.56	387	387	未进入负面清单	否	无	/
7337	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城一线	富城一线31方块28#箱变配电变压器	500	12.54	387	387	未进入负面清单	否	无	/
7338	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分后沟村支003号后沟村变压器	400	12.54	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7339	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线2右2	315	12.53	244	244	未进入负面清单	否	无	/
7340	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	王家堡线	10kV王家堡线010号木器厂变压器	315	12.53	244	244	未进入负面清单	否	无	/
7341	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期6#箱变配电变压器	400	12.52	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7342	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-7#箱变变压器室配电变压器	500	12.51	387	387	未进入负面清单	否	无	/
7343	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期9-1#箱变变压器	630	12.51	488	488	未进入负面清单	否	无	/
7344	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线165号小荒沟公变变压器	50	12.5	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7345	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期10#箱变变压器	630	12.48	488	488	未进入负面清单	否	无	/

7346	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大3号配电室6#变压器	500	12.48	388	388	未进入负面清单	否	无	/
7347	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	千金嘉园2#配变电站配电变压器	400	12.48	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7348	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线68#变台	200	12.48	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7349	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线81号砬崴子变台变压器	100	12.48	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7350	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线北沟滴村分线01号北沟五六队变压器	200	12.48	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7351	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变 545上大线	10kV上大线下岗子分线02号下岗子变压器	200	12.46	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7352	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城7#	800	12.45	620	620	未进入负面清单	否	无	/
7353	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线巨航分线12柱上变压器	200	12.45	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7354	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV河清线大棚分6#关山村四台支003#柱上变压器	200	12.45	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7355	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远羊城三期3#箱变配电变压器	630	12.44	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7356	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分046#大石村变压器	400	12.44	310	310	未进入负面清单	否	无	/
7357	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	福南一线46-2#2开关间隔配电变压器	500	12.43	388	388	未进入负面清单	否	无	/
7358	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	敬老院柱上变压器	160	12.43	124	124	未进入负面清单	否	无	/
7359	清原县供电分公司	清原66kV变电站	专用线	专用线10#-1箱变第一间隔配电变压器	630	12.43	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7360	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府壹号2号配电室2号变压器	1000	12.42	776	776	未进入负面清单	否	无	/
7361	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(7) 开关间隔配电变压器	400	12.42	310	310	未进入负面清单	否	无	/

7362	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右2	200	12.42	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7363	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区9#配变站 母线间隔配电变压器	630	12.41	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7364	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分16右 3#变台	315	12.41	244	244	未进入负面清单	否	无	/
7365	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262 新兴四线	舒美方舟台区配电变 压器	630	12.41	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7366	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线 11946	10kV北阳沟线北阳沟 工区分线4号北阳沟工 区变压器	50	12.4	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7367	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰4#箱变 变压器	630	12.38	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7368	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4 、5期3#箱变配电变 压器	630	12.38	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7369	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	新区二线	YHG_新区一（十二方 块二中2.1）开关间隔 1配电变压器	315	12.38	245	245	未进入负面清单	否	无	/
7370	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线上水分 4开关间隔配电变压器	315	12.38	245	245	未进入负面清单	否	无	/
7371	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台一线	醇台一线78-7A#箱变	400	12.36	311	311	未进入负面清单	否	无	/
7372	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10千伏台沟线后沟分 100右一号后沟五台变 压器	200	12.36	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7373	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变 143红一号 线	10kV红一号线金沟支 线009号大秧变压器	100	12.36	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7374	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	澳海澜庭四期32	630	12.35	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7375	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	建业小区1#变压器	630	12.35	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7376	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线林场家属 支线004号苍石林场家 属变压器	400	12.35	311	311	未进入负面清单	否	无	/

7377	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线26+1号博雅居1#变压器	400	12.33	311	311	未进入负面清单	否	无	/
7378	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳2.2）开关间隔配电变压器	400	12.33	311	311	未进入负面清单	否	无	/
7379	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左1#柱上变压器	200	12.33	155	155	未进入负面清单	否	无	/
7380	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-11#箱变母线间隔配电变压器	630	12.32	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7381	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线14方块开闭所(顺城1#)开关间隔配电变压器	630	12.32	489	489	未进入负面清单	否	无	/
7382	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线34#变压器	400	12.3	311	311	未进入负面清单	否	无	/
7383	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线101右5变台	160	12.3	124	124	未进入负面清单	否	无	/
7384	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	顺鑫源小区2#箱变配电变压器	630	12.29	490	490	未进入负面清单	否	无	/
7385	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变550高阳线	充电桩台区箱变出线间隔配电变压器	630	12.29	490	490	未进入负面清单	否	无	/
7386	望花区供电分公司	和平220kV变电站	和平变582北部干线	YHG_水源分线14油三宾馆1公开开关间隔配电变压器	800	12.28	622	622	未进入负面清单	否	无	/
7387	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线师专南5#箱变变压器	630	12.27	490	490	未进入负面清单	否	无	/
7388	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期6#配变电站1#开关间隔配电变压器	400	12.24	311	311	未进入负面清单	否	无	/
7389	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10千伏南小线前秧水库公变2号分线15号前秧水库公变2号变压器	200	12.24	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7390	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	极地干线	极地干线海岸分线皇家海岸3期5#箱变变压器A	500	12.22	389	389	未进入负面清单	否	无	/
7391	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线一分线16—2#配电变压器	630	12.22	490	490	未进入负面清单	否	无	/

7392	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府四期2-2箱变 配电变压器	630	12. 22	490	490	未进入负面 清单	否	无	/
7393	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242 永陵一线	10kV永陵一线萨满小 区支线05号萨满小区 变压器	630	12. 22	490	490	未进入负面 清单	否	无	/
7394	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线15右1#变压器	200	12. 21	156	156	未进入负面 清单	否	无	/
7395	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245 红透山线	10kV红透山线殷家变 分线003号五养沟台区 变压器	160	12. 2	124	124	未进入负面 清单	否	无	/
7396	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭 所46#配变电站变压器	500	12. 19	389	389	未进入负面 清单	否	无	/
7397	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	绿地三期南14#箱变变 压器	400	12. 18	311	311	未进入负面 清单	否	无	/
7398	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线 21左2#柱上变压器	200	12. 18	156	156	未进入负面 清单	否	无	/
7399	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线008号灯具 厂1560变压器	400	12. 18	311	311	未进入负面 清单	否	无	/
7400	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线145#北 沟一台变压器	315	12. 16	245	245	未进入负面 清单	否	无	/
7401	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	10kV河北二线西一分 线03岸芷兰亭	500	12. 16	389	389	未进入负面 清单	否	无	/
7402	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	10千伏抚顺城二线澳 海澜庭小区五期A-2箱 变配电变压器	630	12. 13	491	491	未进入负面 清单	否	无	/
7403	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰一线	2号箱变进线间隔配电 变压器	400	12. 12	312	312	未进入负面 清单	否	无	/
7404	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133 东干线	10kV东干线杨西支线 45号杨树沟村变压器	100	12. 12	78	78	未进入负面 清单	否	无	/
7405	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	金台北苑4#箱变1#台 区箱式变电站第一间 隔配电变压器	630	12. 11	491	491	未进入负面 清单	否	无	/
7406	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线1钢厂 房产1号变压器	500	12. 1	390	390	未进入负面 清单	否	无	/
7407	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线38-2#箱变- 1#变压器	315	12. 1	245	245	未进入负面 清单	否	无	/

7408	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	铁岭小区2#配变站1	630	12.09	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7409	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左16所带箱变变压器	400	12.09	312	312	未进入负面清单	否	无	/
7410	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右3#柱上变压器	100	12.09	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7411	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右2#柱上变压器	200	12.09	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7412	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	天富小区-箱变3-2#开关间隔配电变压器	315	12.08	245	245	未进入负面清单	否	无	/
7413	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	10千伏牛奶干线26左5+1柱上变压器	200	12.06	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7414	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	油毡干线	油毡干线19左4号箱内1号变压器	315	12.06	246	246	未进入负面清单	否	无	/
7415	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线121甲帮二台区变压器	200	12.06	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7416	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园11#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.06	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7417	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	水岸东城2#箱变出线间隔配电变压器	630	12.06	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7418	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大3号配电室2#变压器	500	12.03	390	390	未进入负面清单	否	无	/
7419	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜3#智能变开关间隔配电变压器	630	12.03	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7420	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	YHG_凤工一线31号万隆物业8开关间隔配电变压器	500	12.03	390	390	未进入负面清单	否	无	/
7421	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府18号箱变间隔配电变压器	630	12.03	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7422	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑3#箱变2#台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	12.02	491	491	未进入负面清单	否	无	/
7423	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	宾馆一线浑河花园高层变电所3#变压器	1000	12	780	780	未进入负面清单	否	无	/

7424	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线72#变压器	200	12	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7425	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分线30#台山三台柱上变压器	80	12	62	62	未进入负面清单	否	无	/
7426	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线84右2号斗虎屯中学609变压器	100	12	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7427	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线5左1望花房产开发经营1开关间隔1配电变压器	500	11.97	390	390	未进入负面清单	否	无	/
7428	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳3.2）开关间隔配电变压器	400	11.97	312	312	未进入负面清单	否	无	/
7429	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	卧龙湾2#箱变2#变压器	630	11.96	492	492	未进入负面清单	否	无	/
7430	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分92#柱上变压器	315	11.96	246	246	未进入负面清单	否	无	/
7431	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线夏家分兄弟沟支006号变压器	200	11.96	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7432	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线电台分线8左12#柱上变压器	50	11.94	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7433	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线57号幸福里小区变压器	630	11.94	492	492	未进入负面清单	否	无	/
7434	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期2#箱变配电变压器	400	11.94	312	312	未进入负面清单	否	无	/
7435	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	跃北联线	YHG_跃北联线面厂分线8（绿满庭芳4.2）开关间隔配电变压器	400	11.94	312	312	未进入负面清单	否	无	/
7436	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园16#箱变变压器间隔配电变压器	630	11.94	492	492	未进入负面清单	否	无	/
7437	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线大泗水分013#大泗水二台变压器	200	11.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7438	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线48左1号李其村2台柱上变压器	100	11.94	78	78	未进入负面清单	否	无	/

7439	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右4号台区柱上变压器	200	11.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7440	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线上汉二台分上汉一台支03号上汉一台区变压器(新)	200	11.94	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7441	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场1#箱变2#变压器	800	11.93	625	625	未进入负面清单	否	无	/
7442	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线兴隆摩尔世界1号配电变压器	1000	11.92	781	781	未进入负面清单	否	无	/
7443	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	YHG_工业园区公用变3号第一间隔配电变压器	630	11.92	492	492	未进入负面清单	否	无	/
7444	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	10千伏高开一线恒大养生谷4期4号变电站2号变压器	800	11.91	625	625	未进入负面清单	否	无	/
7445	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	车站干线34+1韩帝大厦住宅3号变压器	400	11.91	312	312	未进入负面清单	否	无	/
7446	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	YHG_福华北线31#开关间隔1配电变压器	630	11.89	492	492	未进入负面清单	否	无	/
7447	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳一线	格林尚品宸颂B配电室1号变压器	1000	11.88	781	781	未进入负面清单	否	无	/
7448	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线北郊分汽配支5号三宝南变压器	400	11.86	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7449	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线22#学府壹号3#配电室4#变压器	1000	11.82	782	782	未进入负面清单	否	无	/
7450	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前一线	顺前一线20右3#变压器	100	11.82	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7451	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线11右4左3号柱上变压器	200	11.79	156	156	未进入负面清单	否	无	/
7452	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线水库分线39号许金武鸡厂变压器	50	11.79	39	39	未进入负面清单	否	无	/

7453	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	10千伏高开二线恒大 养生谷4期2号变电站2 号变压器	630	11.78	493	493	未进入负面 清单	否	无	/
7454	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	10千伏望开南线农民 公寓5-1号箱变变压器	400	11.76	313	313	未进入负面 清单	否	无	/
7455	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架 子分线4支3号柱上变 压器	400	11.76	313	313	未进入负面 清单	否	无	/
7456	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579 中部一线	中部一线5号抚钢自维 开关间隔配电变压器	500	11.76	391	391	未进入负面 清单	否	无	/
7457	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243 十八道岭线	10kV十八道岭线十八 道岭四队变压器	100	11.76	78	78	未进入负面 清单	否	无	/
7458	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线耿杨分 线大东沟支35号大 东沟公用变	50	11.76	39	39	未进入负面 清单	否	无	/
7459	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	核心一线高飞地产变 压器室配电变压器	400	11.73	313	313	未进入负面 清单	否	无	/
7460	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城14#	800	11.73	626	626	未进入负面 清单	否	无	/
7461	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官二线	中天首府3#配电站配 出1#变压器	1000	11.73	783	783	未进入负面 清单	否	无	/
7462	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线高丽沟 分017号高丽沟变压器	200	11.73	157	157	未进入负面 清单	否	无	/
7463	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变 445东岭线	10kV东岭线英新分线 130#椴子沟二号变 压器	200	11.73	157	157	未进入负面 清单	否	无	/
7464	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-2 箱变配电变压器	400	11.72	313	313	未进入负面 清单	否	无	/
7465	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小卜 分线66#王大卜公变一 号变压器	200	11.72	157	157	未进入负面 清单	否	无	/
7466	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街二线	盛世隆城1#配电变 压器（北街二线34#盛 世隆城小区环网箱）	500	11.71	391	391	未进入负面 清单	否	无	/
7467	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	10千伏将北一线农药 分线15+1左2柱上变 压器	400	11.7	313	313	未进入负面 清单	否	无	/

7468	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047肖家线	10kV肖家线栗子分31#山城子二队1536住上变压器	100	11.7	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7469	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线35#杆三家子四台区柱上变压器	200	11.7	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7470	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线甸边子支线035号甸鲜村变压器	200	11.7	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7471	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线刘小卜子线002号刘小卜变压器	100	11.7	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7472	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区4-2#变压器	630	11.68	493	493	未进入负面清单	否	无	/
7473	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤一线	河堤一线将军河畔1#箱变配电变压器	630	11.68	493	493	未进入负面清单	否	无	/
7474	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	建兴小区二期配电变压器	630	11.68	493	493	未进入负面清单	否	无	/
7475	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线西清沟支线15号西清沟台变压器	200	11.68	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7476	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线西七路开闭所48-1#配变电站配电变压器	400	11.67	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7477	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右12号台区柱上变压器	400	11.67	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7478	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变243清农北下线	10kV清农北下线高砬子分线004号高砬子变压器	200	11.67	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7479	望花区供电分公司	工农220kV变电站	工农变468工光二线	YHG_工光二线新民分线7右1开关间隔配电变压器	400	11.65	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7480	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园32#变压器间隔配电变压器	500	11.65	392	392	未进入负面清单	否	无	/
7481	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	YHG_福南一线15#开关间隔2配电变压器	630	11.64	494	494	未进入负面清单	否	无	/

7482	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线40左1台区柱上变压器	400	11.64	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7483	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线敬老院分线01号敬老院变压器	50	11.64	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7484	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子五队支线014号暖泉子五队变压器	100	11.64	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7485	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543北部干线	金台北苑1#箱变2#台区间隔配电变压器	400	11.64	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7486	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	拉古线	10kV拉古线柳条分南沟支017号柳条村一台变压器	400	11.63	313	313	未进入负面清单	否	无	/
7487	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供3#箱变变压器	630	11.62	494	494	未进入负面清单	否	无	/
7488	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线75左5#柱上变压器	400	11.62	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7489	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线22#学府壹号3#配电室3#变压器	1000	11.61	784	784	未进入负面清单	否	无	/
7490	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线71右1箱变2#变压器	400	11.61	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7491	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南一线	pms_福南一线7左4柱上变压器	315	11.59	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7492	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线90	315	11.59	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7493	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	卫校西环网柜卫校西5#配变站2#	500	11.58	392	392	未进入负面清单	否	无	/
7494	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	YHG_12右4A开关间隔配电变压器	630	11.56	494	494	未进入负面清单	否	无	/
7495	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚二线	新抚二线百合小区3#配变站母线间隔配电变压器	400	11.55	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7496	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道支003号五道西变压器	160	11.55	126	126	未进入负面清单	否	无	/

7497	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	碾盘变842马和线	10kV马和线台沟分13号台沟2号变压器	400	11.55	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7498	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变432河清线	10kV抚农河清线10号东甸葡萄园变压器	100	11.55	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7499	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区5-1#变压器	630	11.52	494	494	未进入负面清单	否	无	/
7500	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台一线	矿前分线2右#3	315	11.52	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7501	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分线2右#2	315	11.52	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7502	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	山语墅1#箱变配电变压器	630	11.52	494	494	未进入负面清单	否	无	/
7503	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线傲牛分五龙五台支10号五龙五台区变压器	100	11.52	78	78	未进入负面清单	否	无	/
7504	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063新北线	10kV新农新北线大央分线56号大央变台变压器	200	11.51	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7505	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线大猴窝棚支线2号大猴窝棚变压器	315	11.5	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7506	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站2#箱变变压器	200	11.49	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7507	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大4号配电室3#变压器	400	11.49	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7508	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华农联线	华农联线加油站母线间隔配电变压器	315	11.49	247	247	未进入负面清单	否	无	/
7509	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期3#箱变配电变压器	630	11.49	495	495	未进入负面清单	否	无	/
7510	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区2-1#变压器	630	11.49	495	495	未进入负面清单	否	无	/
7511	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线31+1左3台区柱上变压器	400	11.49	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7512	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	明俊雅居5#箱变配电变压器	500	11.46	393	393	未进入负面清单	否	无	/

7513	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆林干线	榆林干线#29柱上变压器	100	11.46	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7514	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大华府四期2-4箱变配电变压器	630	11.46	495	495	未进入负面清单	否	无	/
7515	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10kV马郎线红草沟分016+2号红草沟变压器	200	11.46	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7516	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线白菜沟分白菜沟二台支1号白菜沟二台变压器	100	11.46	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7517	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线什排地公变三支线1#杆什排地公三变压器	100	11.46	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7518	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线肖尔岭分69号肖尔岭变压器	250	11.44	196	196	未进入负面清单	否	无	/
7519	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变650玫瑰一线	玫瑰城小区新2#配电变压器	400	11.43	314	314	未进入负面清单	否	无	/
7520	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线117右3右3#柱上变压器	200	11.43	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7521	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变433旺清门线	10kV旺清门线东江道分线038号东江道台变压器	100	11.43	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7522	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线13#	250	11.42	196	196	未进入负面清单	否	无	/
7523	望花区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线24右10	200	11.4	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7524	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线9左5煤联开发开关间隔配电变压器	500	11.4	393	393	未进入负面清单	否	无	/
7525	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	盛隆开发1#变压器	630	11.4	495	495	未进入负面清单	否	无	/
7526	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	房申东二台变压器	200	11.4	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7527	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	浑河花园1#变压器	630	11.37	495	495	未进入负面清单	否	无	/
7528	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243永四线	10kV永四线后头分线头道砬子六队支线01号头道砬子六队变压器	80	11.37	63	63	未进入负面清单	否	无	/

7529	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-8#箱变母线间隔配电变压器	400	11.34	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7530	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市变351草杨联线	10kV草杨联线2#草市渔场公变变压器	200	11.34	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7531	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北三线	YHG_新北三4(诚信1.1)开关间隔配电变压器	500	11.33	393	393	未进入负面清单	否	无	/
7532	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线125号庄家变压器	160	11.33	126	126	未进入负面清单	否	无	/
7533	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和一线	YHG_雷锋分线10号特钢房产开关间隔配电变压器	400	11.31	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7534	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	10千伏英石干线预制分线24号柱上变压器	400	11.31	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7535	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线85+1右1右4#柱上变压器	200	11.31	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7536	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	二期北1#配电变压器	500	11.3	394	394	未进入负面清单	否	无	/
7537	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	吴家沟线	10kV吴家沟线神树沟分线9号长岭屯变压器	100	11.29	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7538	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城1#	1000	11.28	787	787	未进入负面清单	否	无	/
7539	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园1#).1开关间隔配电变压器	630	11.28	496	496	未进入负面清单	否	无	/
7540	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线29左1台区柱上变压器	200	11.28	157	157	未进入负面清单	否	无	/
7541	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646杨木线	10kV杨木线49号下海浪五变压器	100	11.28	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7542	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	浑河城二期箱变配电变压器	630	11.27	496	496	未进入负面清单	否	无	/
7543	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	嘉园一线1#环网柜2#开关间隔配电变压器	630	11.27	496	496	未进入负面清单	否	无	/
7544	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路二线	春光印象小区3#配电站2#变压器	500	11.26	394	394	未进入负面清单	否	无	/

7545	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	恒大广场F2.1配电变压器	800	11.25	630	630	未进入负面清单	否	无	/
7546	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线昱源分毛公河东二台变压器	200	11.25	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7547	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线038号中学变压器(二批)	200	11.25	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7548	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中金汇景1-2箱变配电变压器	1000	11.22	788	788	未进入负面清单	否	无	/
7549	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线53-变台	200	11.22	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7550	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分线082号涧水变压器	200	11.22	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7551	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四一线	绿地剑桥1#开闭站3#箱变变压器B	315	11.21	248	248	未进入负面清单	否	无	/
7552	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔配电变压器	800	11.21	630	630	未进入负面清单	否	无	/
7553	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线瓦房三台分4号瓦房三台变压器	100	11.2	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7554	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇青联线	醇青联线29左2	400	11.19	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7555	清原县供电分公司	马前66kV变电站	马工二线	易和广场四期1#箱变进线变压器	800	11.19	630	630	未进入负面清单	否	无	/
7556	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马环联线	10kV马环联线长背村支11号长背村变压器	400	11.18	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7557	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线李凤良鸡场支线4号李凤良鸡场变压器	20	11.18	16	16	未进入负面清单	否	无	/
7558	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG 凤和三线14(8)开关间隔配电变压器	400	11.16	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7559	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线李其井分草库二台支1号草库二台变压器	200	11.16	158	158	未进入负面清单	否	无	/

7560	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼干线湾龙背公用变支线15号湾龙背公用变变压器	50	11.16	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7561	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#开关间隔配电变压器	400	11.15	315	315	未进入负面清单	否	无	/
7562	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏铂悦府开关站1号变压器	1000	11.13	789	789	未进入负面清单	否	无	/
7563	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分5右4#柱上变压器	200	11.13	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7564	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-4#箱变变压器室配电变压器	630	11.11	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7565	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期11#箱变变压器	630	11.11	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7566	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区9#配变电站配电变压器	630	11.11	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7567	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(13)开关间隔配电变压器	400	11.1	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7568	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜1#配变站2开关间隔配电变压器	400	11.08	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7569	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线学校分7.1开关间隔配电变压器	630	11.08	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7570	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中金汇景1-1箱变配电变压器	1000	11.07	789	789	未进入负面清单	否	无	/
7571	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线38左3#柱上变压器	200	11.07	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7572	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线药厂分2号五味一台区变压器	100	11.07	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7573	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线33号西岗变压器	50	11.07	39	39	未进入负面清单	否	无	/
7574	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线11左1#配电变压器	400	11.05	316	316	未进入负面清单	否	无	/

7575	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线18左6左1（金华园1.1）开关间隔配电变压器	630	11.05	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7576	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城二期1#箱变变压器	630	11.05	497	497	未进入负面清单	否	无	/
7577	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	顺丰一线	上河郡10配变站2#变压器	315	11.05	249	249	未进入负面清单	否	无	/
7578	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带4#箱变配电变压器	400	11.04	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7579	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园17#箱变变压器间隔配电变压器	500	11.04	395	395	未进入负面清单	否	无	/
7580	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线祁家支113号齐家1557变压器	200	11.04	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7581	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线6号环网箱配出南台7号箱变变压器	630	11.02	498	498	未进入负面清单	否	无	/
7582	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线17右3#变压器	400	11.01	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7583	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供2#环网柜供2#箱变变压器	400	11.01	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7584	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园20#箱变变压器间隔配电变压器	500	11.01	395	395	未进入负面清单	否	无	/
7585	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	印染线	印染干线32左6#柱上变压器	200	11.01	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7586	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分18#柱上变压器	200	11.01	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7587	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154青台子线	10kV青台子线39右6左5号台区柱上变压器	200	11.01	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7588	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线马鹿沟分线7号马鹿沟变压器	200	11	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7589	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	明俊雅居7#箱变配电变压器	630	10.98	498	498	未进入负面清单	否	无	/
7590	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	10千伏耐火干线巴塞罗那二期12#箱变变压器	630	10.98	498	498	未进入负面清单	否	无	/

7591	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华南线	10千伏福华南线59支1号东方房地产1号箱变压器	400	10.98	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7592	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线9#2号配电变压器	630	10.98	498	498	未进入负面清单	否	无	/
7593	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线48变压器	200	10.98	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7594	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左1右1#柱上变压器	200	10.98	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7595	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线170号崔三四队变压器	400	10.98	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7596	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变256永陵二线	永陵二线御水花园二号箱式变电站变压器配电变压器	500	10.97	395	395	未进入负面清单	否	无	/
7597	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变242永陵一线	龙兴家园小区箱式变电站间隔配电变压器	400	10.96	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7598	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	科技一线育才一品1#箱变变压器间隔1配电变压器	800	10.95	632	632	未进入负面清单	否	无	/
7599	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分兰山支22号兰山村南变压器	63	10.95	50	50	未进入负面清单	否	无	/
7600	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城七栋楼6#箱变变压器	500	10.94	395	395	未进入负面清单	否	无	/
7601	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大1号配电室2#变压器	400	10.89	316	316	未进入负面清单	否	无	/
7602	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤城变凤演一线15左3	50	10.86	40	40	未进入负面清单	否	无	/
7603	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区8#配变站母线间隔配电变压器	630	10.86	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7604	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线71号青台子中变压器	400	10.86	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7605	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-2#箱变变压器间隔配电变压器	500	10.85	396	396	未进入负面清单	否	无	/

7606	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线小区分15#-二厂小区14#配电站1#变压器	500	10.85	396	396	未进入负面清单	否	无	/
7607	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城10#	1000	10.83	792	792	未进入负面清单	否	无	/
7608	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤工一线	枫泽家苑小区2#配电站1#变压器	400	10.83	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7609	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4、5期5#箱变配电变压器	630	10.82	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7610	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山10#变压器	630	10.82	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7611	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变A	400	10.8	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7612	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分19左#2	200	10.8	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7613	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线093号公安处变压器	100	10.8	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7614	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线184号大梨树沟公变变压器	50	10.8	40	40	未进入负面清单	否	无	/
7615	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线10#高家街公用变变压器	100	10.8	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7616	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	江畔新苑1#箱变间隔配电变压器	630	10.79	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7617	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗北分线20右2变台	315	10.79	250	250	未进入负面清单	否	无	/
7618	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线幸福分线19号幸福变压器	400	10.79	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7619	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	关岭干部队分3左5（建筑公司）	630	10.78	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7620	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线英三分线333号三家子变压器	200	10.77	158	158	未进入负面清单	否	无	/
7621	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线6#2开关间隔配电变压器	500	10.75	396	396	未进入负面清单	否	无	/
7622	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	喜来登大厦2#第一间隔配电变压器	630	10.75	499	499	未进入负面清单	否	无	/

7623	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	富城二线	富城二线31方块29#箱变变压器	630	10.74	499	499	未进入负面清单	否	无	/
7624	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰二支28+1#柱上变压器	400	10.74	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7625	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(1)开关间隔配电变压器	400	10.71	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7626	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新红线红升河北分线河东支线红升河东变压器	100	10.71	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7627	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线下二道分线023号北三家下二道变压器	400	10.71	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7628	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技二线	明俊雅居6#箱变配电变压器	630	10.7	500	500	未进入负面清单	否	无	/
7629	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	中南熙悦一期住宅3#箱变配电变压器	1000	10.68	793	793	未进入负面清单	否	无	/
7630	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	YHG_南台二线二分19#开关间隔配电变压器	630	10.67	500	500	未进入负面清单	否	无	/
7631	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分3+1#所带1#箱变1#变压器	315	10.67	250	250	未进入负面清单	否	无	/
7632	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新 农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线32号商贸11号楼变压器	250	10.66	198	198	未进入负面清单	否	无	/
7633	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线 10458	10千伏浑河城二线浑河城七栋楼7#箱变变压器	400	10.65	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7634	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线福民路北8-1#站内变压器	400	10.65	317	317	未进入负面清单	否	无	/
7635	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线小甲分1#环网柜-3#箱变	160	10.65	127	127	未进入负面清单	否	无	/
7636	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	凯顺小区2#配变站母线间隔配电变压器	630	10.63	500	500	未进入负面清单	否	无	/
7637	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	10千伏高开一线恒大养生谷4期4号变电站1号变压器	800	10.62	635	635	未进入负面清单	否	无	/

7638	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分138号样子岭变压器（新）	200	10.62	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7639	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	中诚置地2#箱变配电变压器	500	10.6	397	397	未进入负面清单	否	无	/
7640	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	师专南8#箱变变压器	630	10.59	500	500	未进入负面清单	否	无	/
7641	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线12左11柱上变压器	400	10.53	318	318	未进入负面清单	否	无	/
7642	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳一线	格林尚品宸颂B配电室2号变压器	1000	10.53	795	795	未进入负面清单	否	无	/
7643	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线#101	400	10.53	318	318	未进入负面清单	否	无	/
7644	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线龙凤分36—变压器	400	10.53	318	318	未进入负面清单	否	无	/
7645	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苗沿线	10kV苗沿线谭家岭支线001号谭家岭变压器	100	10.52	79	79	未进入负面清单	否	无	/
7646	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线68#柱上变压器	200	10.5	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7647	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线松树分24号松树沟四台变压器	200	10.5	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7648	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线菜家支005号菜家村变压器	200	10.49	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7649	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	YHG_章土一线40#腰沟分线30#	30	10.47	24	24	未进入负面清单	否	无	/
7650	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平二线	万平二线丰西分线27左1所带19#箱变站内变	400	10.47	318	318	未进入负面清单	否	无	/
7651	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线木章支线河北支线21号木家河北变台变压器	200	10.47	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7652	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平二线	五平二线107所带箱变变压器主用	500	10.46	398	398	未进入负面清单	否	无	/
7653	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱东台1变压器	200	10.46	159	159	未进入负面清单	否	无	/

7654	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线放牛沟分线1号猴石公变二变压器	200	10.46	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7655	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线40#柱上变压器	200	10.44	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7656	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左3右1#柱上变压器	200	10.44	159	159	未进入负面清单	否	无	/
7657	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	北后村台区住上变压器	160	10.44	127	127	未进入负面清单	否	无	/
7658	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10KV抚农上马线南沟分南李支028号林场住宅变压器	50	10.44	40	40	未进入负面清单	否	无	/
7659	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#3	250	10.43	199	199	未进入负面清单	否	无	/
7660	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘同二线(备用)	刘同二线1#环网柜带抚顺银行箱变变压器配电变压器	1000	10.41	796	796	未进入负面清单	否	无	/
7661	新抚区供电分公司	天水66kV变电站	天裕二线	A区二线3#变压器	800	10.41	637	637	未进入负面清单	否	无	/
7662	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-4#箱变母线间隔配电变压器	500	10.4	398	398	未进入负面清单	否	无	/
7663	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线琿春分线9(力达2#).1开关间隔配电变压器	630	10.39	502	502	未进入负面清单	否	无	/
7664	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园箱变变压器配电变压器	630	10.38	502	502	未进入负面清单	否	无	/
7665	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	南台一线36-2#	630	10.37	502	502	未进入负面清单	否	无	/
7666	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府壹号2号配电室4号变压器	1000	10.35	797	797	未进入负面清单	否	无	/
7667	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线28右5右1韩帝大厦住宅2号变压器	630	10.35	502	502	未进入负面清单	否	无	/
7668	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场2#箱变1#变压器	800	10.34	637	637	未进入负面清单	否	无	/
7669	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线94所带4#箱变站内变	400	10.32	319	319	未进入负面清单	否	无	/

7670	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河南一线南高中 一号小区三号楼变 电站间隔配电变压器	630	10.32	502	502	未进入负面 清单	否	无	/
7671	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043 河北一线	10kV河南一线南高中 一号小区二号楼间隔 配电变压器	630	10.32	502	502	未进入负面 清单	否	无	/
7672	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网 柜(世纪花园4#).1开 关间隔1配电变压器	630	10.31	502	502	未进入负面 清单	否	无	/
7673	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	城东一线六方块2#配 变变压器南02	500	10.3	399	399	未进入负面 清单	否	无	/
7674	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 23右4#变压器	400	10.29	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
7675	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区1-2#变压器	630	10.29	502	502	未进入负面 清单	否	无	/
7676	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	戈跃联线	戈跃联线13-1号变 压器	315	10.29	251	251	未进入负面 清单	否	无	/
7677	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线25#柱上变 压器	100	10.29	80	80	未进入负面 清单	否	无	/
7678	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场2#箱变2#变 压器	800	10.26	638	638	未进入负面 清单	否	无	/
7679	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中天紫金城2#箱变配 电变压器	630	10.25	502	502	未进入负面 清单	否	无	/
7680	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14 (16)开关间隔配 电变压器	400	10.23	319	319	未进入负面 清单	否	无	/
7681	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府三 期22#箱变高压间隔配 电变压器	630	10.23	503	503	未进入负面 清单	否	无	/
7682	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	五平一线62左6刘山2# 箱变变压器备用	315	10.22	251	251	未进入负面 清单	否	无	/
7683	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	明俊雅居8#箱变配 电变压器	500	10.21	399	399	未进入负面 清单	否	无	/
7684	望花区供电分公司	光明66kV变电站	光明变644建 昌一线	帝景翰苑小区13#配 电站配电变压器	500	10.21	399	399	未进入负面 清单	否	无	/
7685	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线10左1 (银达1.2)开关间隔 配电变压器	630	10.21	503	503	未进入负面 清单	否	无	/

7686	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	三期8#配电变压器	400	10.2	319	319	未进入负面清单	否	无	/
7687	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	绿地二期南20#配电变压器	400	10.2	319	319	未进入负面清单	否	无	/
7688	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章木一线	10kV章木一线腰站四台支5号腰站四台区变压器	100	10.2	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7689	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV新北联线12051	10kV新农新北线北边分线137号边沟外变台变压器	100	10.2	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7690	新宾县供电分公司	上夹河66kV变电站	上夹河变544上邵线	10kV上邵线吕家三台分线01号吕家三台变压器	50	10.2	40	40	未进入负面清单	否	无	/
7691	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线66+1#带1#箱变变压器	630	10.19	503	503	未进入负面清单	否	无	/
7692	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发三线	沈阳科威电气设备有限公司	500	10.18	399	399	未进入负面清单	否	无	/
7693	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变144污水干线	10kV污水干线南输分夹心支4号河夹台变压器	200	10.17	160	160	未进入负面清单	否	无	/
7694	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线窑才分11号窑材二台变压器（新）	100	10.17	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7695	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线马架子分线25左2右3号柱上变压器	100	10.16	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7696	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线40#柱上变压器	400	10.15	319	319	未进入负面清单	否	无	/
7697	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线马寨沟支线13号平房变压器	100	10.14	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7698	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变243抚农五龙线	10kV抚农五龙线夏家分炮首支28号炮首台变压器（新）	200	10.1	160	160	未进入负面清单	否	无	/
7699	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区1-2#箱式变电站配电变压器	400	10.08	320	320	未进入负面清单	否	无	/

7700	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线参厂分线060号参厂变压器	100	10.07	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7701	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线恒大华府三期21#箱变高压间隔配电变压器	630	10.06	504	504	未进入负面清单	否	无	/
7702	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	YHG_新东二线南波湾分线7南波湾地下1.1开关间隔配电变压器	630	10.06	504	504	未进入负面清单	否	无	/
7703	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大一线	恒大一线汇银东樾2.3期6#箱变间隔配电变压器	630	10.03	504	504	未进入负面清单	否	无	/
7704	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	李其干线	10kV李其干线87右1号大柳南分台变压器	200	10.02	160	160	未进入负面清单	否	无	/
7705	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线61左2#变台	160	10.01	128	128	未进入负面清单	否	无	/
7706	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台一线	万台一线97变台	315	10	252	252	未进入负面清单	否	无	/
7707	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分016#一中住宅变压器	400	10	320	320	未进入负面清单	否	无	/
7708	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线69号台区柱上变压器	400	9.99	320	320	未进入负面清单	否	无	/
7709	望花区供电分公司	和平220kV变电站	凤和二线	YHG_凤和二线10天程开发公司1隔离开关配电变压器	630	9.97	504	504	未进入负面清单	否	无	/
7710	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区6-2#变压器	630	9.97	504	504	未进入负面清单	否	无	/
7711	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	台南嘉园二期3#配电站2#开关间隔配电变压器	400	9.96	320	320	未进入负面清单	否	无	/
7712	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中阳一线	东六专线东六路开闭所22#配电站变压器	500	9.96	400	400	未进入负面清单	否	无	/
7713	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号1#箱变变压器	500	9.96	400	400	未进入负面清单	否	无	/
7714	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分38号爱山变压器	400	9.96	320	320	未进入负面清单	否	无	/

7715	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线新农果园 分002号新农一台变压器	200	9.96	160	160	未进入负面 清单	否	无	/
7716	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园一线	明骏峰景（二期）2# 箱式变电站配电变压器	630	9.94	504	504	未进入负面 清单	否	无	/
7717	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线 51+1#(4)开关间隔配 电变压器	400	9.93	320	320	未进入负面 清单	否	无	/
7718	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	化二干线	化二干线纺织小区1#- 1变压器	400	9.93	320	320	未进入负面 清单	否	无	/
7719	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千山分线 23左2#变压器	400	9.9	320	320	未进入负面 清单	否	无	/
7720	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046 塔峪线	10kV塔峪线062号八中 1567变压器	50	9.9	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7721	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分八 家子三台支4号八家子 三台变压器	100	9.9	80	80	未进入负面 清单	否	无	/
7722	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王强鸡 场支线2号王强鸡场变 压器	50	9.9	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7723	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	东十干线	东十干线财富广场2# 智能变	500	9.89	401	401	未进入负面 清单	否	无	/
7724	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块2# 变电站2#配电变压器	800	9.87	641	641	未进入负面 清单	否	无	/
7725	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	浑河花园2#变压器	630	9.87	505	505	未进入负面 清单	否	无	/
7726	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-5台南嘉 园一期5#配变电站1#开 关间隔配电变压器	630	9.85	505	505	未进入负面 清单	否	无	/
7727	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	北大林线	10kV北大林线北大林 公用变支线3号北大林 公用变变压器	160	9.85	128	128	未进入负面 清单	否	无	/
7728	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区6-1 箱变配电变压器	400	9.84	321	321	未进入负面 清单	否	无	/
7729	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	10千伏康乐干线44号 柱上变压器	200	9.84	160	160	未进入负面 清单	否	无	/

7730	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	万恒花园4#箱变高压 间隔配电变压器	500	9.84	401	401	未进入负面 清单	否	无	/
7731	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变047 肖家线	10kV肖家线山城子北 大棚支018号山城子北 大棚变压器	100	9.84	80	80	未进入负面 清单	否	无	/
7732	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 245后安干 线	10千伏后安干线前安 分前安四台支1号前安 四台变压器	50	9.84	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7733	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247 清农北海线	10kV清农北海线119号 林场实验基地变压器	100	9.84	80	80	未进入负面 清单	否	无	/
7734	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变151 望花线	10kV抚农望花线河东 分17号李石河东变压 器	200	9.83	160	160	未进入负面 清单	否	无	/
7735	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦分线23# 变压器	315	9.82	253	253	未进入负面 清单	否	无	/
7736	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城6#	800	9.81	642	642	未进入负面 清单	否	无	/
7737	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区8-1#变压器	630	9.81	505	505	未进入负面 清单	否	无	/
7738	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线22支1#柱上 变压器	200	9.81	160	160	未进入负面 清单	否	无	/
7739	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10kV千金线偏坎三台 分1号偏坎三台变压器	200	9.81	160	160	未进入负面 清单	否	无	/
7740	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线小钓鱼 台支线1号小钓鱼台变 压器	50	9.81	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7741	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官二线	中天首府3#配电站配 出2#变压器	1000	9.78	802	802	未进入负面 清单	否	无	/
7742	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	将戈一线56右7柱上变 压器	400	9.78	321	321	未进入负面 清单	否	无	/
7743	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	学荣府3#箱变配电变 压器	630	9.78	505	505	未进入负面 清单	否	无	/
7744	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线塔连分9右2	200	9.77	160	160	未进入负面 清单	否	无	/
7745	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048 千金线	10千伏千金线石家卜 一台分1号石家卜一台 变压器	100	9.76	80	80	未进入负面 清单	否	无	/

7746	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	大官二线	中天首府3#配电站配出3#变压器	1000	9.75	803	803	未进入负面清单	否	无	/
7747	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分大石二台支大石二台变压器	200	9.75	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7748	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城8#	800	9.72	642	642	未进入负面清单	否	无	/
7749	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分83号台山六台柱上变压器	100	9.72	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7750	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分7左5#柱上变压器	200	9.69	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7751	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	三期6#配电变压器	630	9.68	506	506	未进入负面清单	否	无	/
7752	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线鹅脖一台分007号变压器	400	9.66	321	321	未进入负面清单	否	无	/
7753	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线3#环网柜-金帝浴业箱变-2#变压器	315	9.65	253	253	未进入负面清单	否	无	/
7754	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台一线	YHG_南台一线32左4#开关间隔配电变压器	630	9.64	506	506	未进入负面清单	否	无	/
7755	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	10千伏高开一线恒大养生谷4期1号变电站1号变压器	800	9.63	643	643	未进入负面清单	否	无	/
7756	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	YHG_工行分线11钢厂房产开关间隔1配电变压器	500	9.63	402	402	未进入负面清单	否	无	/
7757	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线19右2#变压器	400	9.63	321	321	未进入负面清单	否	无	/
7758	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线45#柱上变压器	400	9.63	321	321	未进入负面清单	否	无	/
7759	东洲区供电分公司	醇醚66kV变电站	醇台一线	醇台一线矿前分15#柱上变压器	200	9.63	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7760	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线南边沟公用变支线5号南边沟公用变变压器	200	9.63	161	161	未进入负面清单	否	无	/

7761	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线40柱上变压器	200	9.6	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7762	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城二线	10千伏抚顺城二线澳海澜庭小区五期A-1箱变配电变压器	630	9.59	507	507	未进入负面清单	否	无	/
7763	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区2#配变电站变压器02（城东三线一方块开关站）	630	9.59	507	507	未进入负面清单	否	无	/
7764	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线71#开关间隔配电变压器	500	9.57	402	402	未进入负面清单	否	无	/
7765	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10kV二伙络线元帅林分12号高丽二台变压器	200	9.57	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7766	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线白庙子分线风道公用变支线02号风道公用变变压器	100	9.57	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7767	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区5#箱变-1变压器	400	9.56	322	322	未进入负面清单	否	无	/
7768	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处南支线01号服务处一号变压器	200	9.56	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7769	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变741 民用线	10kV民用线021号老医院新变压器	50	9.54	40	40	未进入负面清单	否	无	/
7770	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变244清农北树线	10kV清农北树线李家堡公用变支线008号李家堡公用变压器	20	9.53	16	16	未进入负面清单	否	无	/
7771	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-6台南嘉园一期6#配变电站2#开关间隔配电变压器	630	9.52	507	507	未进入负面清单	否	无	/
7772	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线望江楼1#配电站01变压器	400	9.51	322	322	未进入负面清单	否	无	/
7773	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	东洲干线	东洲干线—2环网柜—6#智能变—变压器	100	9.51	80	80	未进入负面清单	否	无	/
7774	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(雍翠家园2#).1开关间隔配电变压器	630	9.5	507	507	未进入负面清单	否	无	/

7775	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线66左5柱上变压器	200	9.48	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7776	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线16#变压器	400	9.48	322	322	未进入负面清单	否	无	/
7777	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线75左1号柱上变压器	200	9.48	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7778	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线西川分78号西川三台变压器	200	9.48	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7779	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变245红透山线	10kV红透山线117号朱家变压器	160	9.45	129	129	未进入负面清单	否	无	/
7780	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线河西分线8	250	9.44	201	201	未进入负面清单	否	无	/
7781	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府2#箱变变压器间隔配电变压器	630	9.43	508	508	未进入负面清单	否	无	/
7782	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	凤来雁归人参有限公司4变压器	630	9.43	508	508	未进入负面清单	否	无	/
7783	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块5#变电站2#配电变压器	630	9.4	508	508	未进入负面清单	否	无	/
7784	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大1号配电室4#变压器	400	9.36	323	323	未进入负面清单	否	无	/
7785	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线河西分线18#变压器	100	9.36	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7786	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260城郊线	10kV城郊线向阳西沟二台支线23号向阳西沟二台变压器	100	9.36	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7787	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线23右3变压器	100	9.33	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7788	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	康乐干线	康乐干线25右4-地质队开关间隔配电变压器	630	9.33	508	508	未进入负面清单	否	无	/
7789	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV马郎线	10千伏马郎线马和五台分1号马和五台变压器	200	9.33	161	161	未进入负面清单	否	无	/
7790	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒二线	恒大广场1#箱变1#变压器	800	9.3	646	646	未进入负面清单	否	无	/

7791	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线上石分21#柱上变压器	400	9.3	323	323	未进入负面清单	否	无	/
7792	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	阿金一线66+1#带2#箱变变压器	630	9.3	508	508	未进入负面清单	否	无	/
7793	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带7#箱变配电变压器	400	9.3	323	323	未进入负面清单	否	无	/
7794	清原县供电分公司	清原66kV变电站	五零三线	10kV五零三线军工分线3右3号四小学西103变压器	315	9.3	254	254	未进入负面清单	否	无	/
7795	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-2#箱变母线间隔配电变压器	500	9.28	404	404	未进入负面清单	否	无	/
7796	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南台二线	10千伏南台二线电宅分线6号环网箱配出南台6号箱变变压器	630	9.27	509	509	未进入负面清单	否	无	/
7797	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山1#变压器	630	9.26	509	509	未进入负面清单	否	无	/
7798	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	万平一线监狱分17左1#柱上变压器	200	9.24	162	162	未进入负面清单	否	无	/
7799	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜5#智能变开关间隔配电变压器	630	9.23	509	509	未进入负面清单	否	无	/
7800	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	新抚一线	新抚一线1#配变站变压器	500	9.22	404	404	未进入负面清单	否	无	/
7801	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东三线	银河湾小区5#配变站配电变压器	630	9.21	509	509	未进入负面清单	否	无	/
7802	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	英石干线	英石干线预制分线15左#2变压器	200	9.21	162	162	未进入负面清单	否	无	/
7803	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	10千伏高开二线恒大养生谷4期2号变电站1号变压器	800	9.18	647	647	未进入负面清单	否	无	/
7804	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城4#	1000	9.18	808	808	未进入负面清单	否	无	/
7805	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	夜台联线	夜台联线8#柱上变压器	100	9.18	81	81	未进入负面清单	否	无	/

7806	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线铁矿分 龙凤沟支16#龙凤沟台 区变压器	400	9.18	323	323	未进入负面 清单	否	无	/
7807	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242 抚农上马线	10kV台沟干线八盘分 107号八盘村变压器	100	9.18	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
7808	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关山 支线15号机关山公用3 号变压器	50	9.17	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7809	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV新农七0六线木奇 分线三道关支线水手 四队支线水手四队变 压器	100	9.15	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
7810	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方一线	高方一线亿丰1#箱变 变压器配电变压器	630	9.14	509	509	未进入负面 清单	否	无	/
7811	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2左4#柱 上变压器	200	9.12	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7812	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清原变543 北部干线	金台北苑3#箱变第一 间隔配电变压器	630	9.12	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7813	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线水帘洞公 变支线39#水帘洞公变 变压器	50	9.12	40	40	未进入负面 清单	否	无	/
7814	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	恒源祥箱变配电变压 器	630	9.11	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7815	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线1#环网 柜（天河2）开关间隔 配电变压器	630	9.1	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7816	东洲区供电分公司	醇醅66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带6#箱 变配电变压器	400	9.09	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
7817	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区5-2#变压器	630	9.08	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7818	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	绿都家园19#箱变变压 器间隔配电变压器	630	9.08	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7819	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	沈抚新城回迁楼3、4 、5期4#箱变配电变压 器	630	9.07	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7820	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线 29#柱上变压器	200	9.06	162	162	未进入负面 清单	否	无	/

7821	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 25左4右1#变压器	400	9.06	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
7822	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左15#柱上 变压器	200	9.06	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7823	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线24左7号 台区柱上变压器	400	9.06	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
7824	开发区供电公司	高新66kV变电站	深井干线	深井干线大瓦分线13 左3#	315	9.05	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
7825	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	温莎公馆3#变压器	630	9.05	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7826	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区1-1#变压器	630	9.05	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7827	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山12# 变压器	630	9.03	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7828	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄 旗线	10kV黄旗线鸡场分鸡 场三台支24号鸡场三 台变压器	200	9	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7829	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	YHG_北台二线27-1# 市计委开关间隔配电 变压器	630	8.97	510	510	未进入负面 清单	否	无	/
7830	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆南联线	榆南联线17左7#柱上 变压器	200	8.97	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7831	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左6左1柱 上变压器	315	8.97	255	255	未进入负面 清单	否	无	/
7832	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳一线	格林尚品宸颂A配电室 2号变压器	1000	8.97	810	810	未进入负面 清单	否	无	/
7833	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线疗南分线8变 台	400	8.97	324	324	未进入负面 清单	否	无	/
7834	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石一线	10kV燕石一线毛公河 西分015号毛公河西变 压器	200	8.97	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7835	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线达山分 10右2号达山村变压器	100	8.97	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
7836	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线2左2#柱上变 压器	200	8.94	162	162	未进入负面 清单	否	无	/
7837	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线 10456	10千伏绿地一线绿地 二期北7#箱变变压器	630	8.92	511	511	未进入负面 清单	否	无	/

7838	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分131号迟家二台变压器	100	8.92	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7839	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇一线	碾醇一线夜海分96右1#柱上变压器	400	8.91	324	324	未进入负面清单	否	无	/
7840	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952赵尔干线	10kV赵尔干线赵尔分康乐支83右16号73号台变压器	200	8.91	162	162	未进入负面清单	否	无	/
7841	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444抚农马金线	10kV抚农马金线康乐农沟支2号康乐东沟二台变压器	400	8.91	324	324	未进入负面清单	否	无	/
7842	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和三线	YHG_凤和三线14(10)开关间隔配电变压器	500	8.9	406	406	未进入负面清单	否	无	/
7843	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块顺达开发1#1开关间隔配电变压器	630	8.89	511	511	未进入负面清单	否	无	/
7844	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	YHG_莱河铁矿公用变二号配电变压器	630	8.87	511	511	未进入负面清单	否	无	/
7845	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左4#柱上变压器	200	8.85	162	162	未进入负面清单	否	无	/
7846	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线机关南山支线6号机关南山公用变2号变压器	50	8.85	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7847	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV抚农民政线杜家分北山村支001号变压器	400	8.84	325	325	未进入负面清单	否	无	/
7848	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园3#变压器	630	8.83	511	511	未进入负面清单	否	无	/
7849	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	10千伏高开一线恒大养生谷4期1号变电站2号变压器	800	8.82	649	649	未进入负面清单	否	无	/
7850	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心二线	中金汇景2-1箱变配电变压器	1000	8.79	812	812	未进入负面清单	否	无	/
7851	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工二线	10千伏凤工二线学府壹号2号配电室6号变压器	1000	8.79	812	812	未进入负面清单	否	无	/

7852	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-5#箱变母线间隔配电变压器	500	8.77	406	406	未进入负面清单	否	无	/
7853	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-3#箱变变压器室配电变压器	630	8.76	512	512	未进入负面清单	否	无	/
7854	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	桓火联线	桓火联线22右#1	200	8.76	162	162	未进入负面清单	否	无	/
7855	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分84#柱上变压器	100	8.76	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7856	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分木章支河西支线08号木家河西变台变压器	100	8.76	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7857	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线034右1号瓦厂气站变压器	400	8.76	325	325	未进入负面清单	否	无	/
7858	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线半拉背支线74号杆天桥七队变压器	50	8.76	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7859	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线19号土窑子变压器	100	8.75	81	81	未进入负面清单	否	无	/
7860	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线23#箱变1#变压器	315	8.73	256	256	未进入负面清单	否	无	/
7861	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区7-1#变压器	630	8.73	512	512	未进入负面清单	否	无	/
7862	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	龙凤城5#箱变配电变压器(用户)	630	8.73	512	512	未进入负面清单	否	无	/
7863	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246 台沟干线	10kV台沟干线西古四台分1号西古四台变压器	200	8.73	163	163	未进入负面清单	否	无	/
7864	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台二线24柱上变压器	315	8.72	256	256	未进入负面清单	否	无	/
7865	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	10千伏詹北一线师专南公租房2#箱变变压器	400	8.7	325	325	未进入负面清单	否	无	/
7866	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线2#环网柜1#箱变	200	8.7	163	163	未进入负面清单	否	无	/

7867	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块 顺达开发1#2开关间隔 配电变压器	630	8.69	512	512	未进入负面 清单	否	无	/
7868	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	二期南19#配电变压器	400	8.67	325	325	未进入负面 清单	否	无	/
7869	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环 网箱配出中天首府三 期配电室6号变压器	800	8.67	651	651	未进入负面 清单	否	无	/
7870	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演二线	宗翔雅苑5#箱变配电 变压器	630	8.67	512	512	未进入负面 清单	否	无	/
7871	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分31#柱 上变压器	200	8.67	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7872	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线68右1号 台区柱上变压器	400	8.67	325	325	未进入负面 清单	否	无	/
7873	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业二号线	利源小区2#-1箱变高 压第一间隔配电变压 器	400	8.67	325	325	未进入负面 清单	否	无	/
7874	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启9#	800	8.64	651	651	未进入负面 清单	否	无	/
7875	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线29左1#	400	8.64	325	325	未进入负面 清单	否	无	/
7876	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线西山分12#柱 上变压器	200	8.64	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7877	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	坑南分线7变台	250	8.64	203	203	未进入负面 清单	否	无	/
7878	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变062 照阳线	10kV新兴三线照阳分 机井支9号照阳机井变 压器	50	8.64	41	41	未进入负面 清单	否	无	/
7879	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-1台南嘉 园一期1#配变站2#开 关间隔配电变压器	630	8.61	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7880	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线30左2#柱上 变压器	400	8.61	326	326	未进入负面 清单	否	无	/
7881	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤演一线	凤演一线4	200	8.58	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7882	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线39左2号 台区柱上变压器	400	8.58	326	326	未进入负面 清单	否	无	/

7883	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分木 章支三道关支线37号 三道关变压器	200	8.58	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7884	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线19左3#	160	8.55	130	130	未进入负面 清单	否	无	/
7885	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变 242抚农上 马线	10kV抚农上马线上马 二台分2号上马二台变 压器	100	8.55	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
7886	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-3台南嘉 园一期3#配变站1#开 关间隔配电变压器	630	8.53	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7887	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变 433旺清门 线	10千伏旺清门线149号 水库二台分线02号水 库二台变压器	100	8.52	81	81	未进入负面 清单	否	无	/
7888	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期8#箱变 变压器	630	8.51	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7889	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-4台南嘉 园一期4#配变站1#开 关间隔配电变压器	630	8.51	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7890	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区7-2#变压器	630	8.51	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7891	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064 河南线	YHG_卉海花园二期配 电变压器	630	8.5	513	513	未进入负面 清单	否	无	/
7892	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右6#柱 上变压器	200	8.49	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7893	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV土口子线南沟二 台支6号南沟二台变压 器	200	8.49	163	163	未进入负面 清单	否	无	/
7894	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	欧家分线1+1号2#箱变 间隔配电变压器	500	8.48	408	408	未进入负面 清单	否	无	/
7895	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东四线	城东四线11方块开闭 所5#1.1开关间隔配电变 压器	500	8.48	408	408	未进入负面 清单	否	无	/
7896	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线 14548	10kV二伙络线399号高 丽四台变压器	100	8.48	82	82	未进入负面 清单	否	无	/
7897	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山15# 变压器	400	8.46	326	326	未进入负面 清单	否	无	/

7898	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变143红一号线	10kV红一号线小青沟分线013号小青沟变压器	100	8.46	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7899	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线庙沟分线56号庙沟变压器	200	8.45	163	163	未进入负面清单	否	无	/
7900	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区8-2#变压器	630	8.44	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7901	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线51+1#(1)开关间隔配电变压器	630	8.42	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7902	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈一线	远洋城三期1#箱变配电变压器	630	8.41	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7903	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力八台分5号唐力八台变压器	200	8.4	163	163	未进入负面清单	否	无	/
7904	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	10千伏新抚一线西七路开闭所43-3箱式变电站配电变压器	630	8.38	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7905	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东五线	印象新城6#变压器	630	8.38	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7906	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-6#箱变母线间隔配电变压器	400	8.37	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7907	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线115变台	315	8.36	257	257	未进入负面清单	否	无	/
7908	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线关门山支线02号关门山变压器	200	8.36	163	163	未进入负面清单	否	无	/
7909	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福南二线	10千伏福南二线新世纪嘉园1-2号箱式变电站变压器	500	8.35	408	408	未进入负面清单	否	无	/
7910	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈二线	远洋城四期5#箱变变压器间隔配电变压器	630	8.35	514	514	未进入负面清单	否	无	/
7911	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线冯家沟支线9号冯家街变压器	50	8.34	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7912	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线位和分线森林公园支线49号和睦厂部台变压器	200	8.33	163	163	未进入负面清单	否	无	/

7913	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线83#所带3#箱变配电变压器	400	8.31	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7914	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线南岔支线15号南叉变压器	50	8.31	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7915	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	城郊林场家属楼台区箱式变电站第一间隔配电变压器	630	8.3	515	515	未进入负面清单	否	无	/
7916	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线平塑二线61右4右9左3#变台	315	8.29	257	257	未进入负面清单	否	无	/
7917	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	本溪路一线	本溪路一线33	315	8.28	257	257	未进入负面清单	否	无	/
7918	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分23左3#柱上变压器	200	8.28	163	163	未进入负面清单	否	无	/
7919	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线22#学府壹号3#配电室2#变压器	1000	8.25	818	818	未进入负面清单	否	无	/
7920	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城七栋楼5#箱变变压器	630	8.22	515	515	未进入负面清单	否	无	/
7921	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环网箱配出中天首府三期配电室4号变压器	1000	8.22	818	818	未进入负面清单	否	无	/
7922	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线15左1#柱上变压器	400	8.22	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7923	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10千伏苇一一线于家分线河东小区支线02#杆河东小区变压器	400	8.22	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7924	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城七栋楼4#箱变变压器	500	8.19	409	409	未进入负面清单	否	无	/
7925	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	10千伏高开二线恒大养生谷4期3号变电站2号变压器	1000	8.19	818	818	未进入负面清单	否	无	/
7926	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线75#带3#箱变变压器	400	8.19	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7927	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61左6-依兰雅居	400	8.17	327	327	未进入负面清单	否	无	/

7928	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线#110柱上变压器	200	8.16	164	164	未进入负面清单	否	无	/
7929	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	车站干线	盛隆开发2#变压器	630	8.16	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7930	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	东泰家苑二期2#箱变配电变压器	630	8.16	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7931	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变631苇一号线	10kV苇一号线二央支 线54号二央变压器	100	8.16	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7932	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开三线	高开三线东台分线19# 变压器	100	8.13	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7933	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左2#柱上 变压器	400	8.13	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7934	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变952 赵尔干线	10kV赵尔干线康乐分 坤华园支4#康乐一队 变压器	200	8.13	164	164	未进入负面清单	否	无	/
7935	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线68右2号 台区柱上变压器	400	8.13	327	327	未进入负面清单	否	无	/
7936	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜4# 智能变开关间隔配电 变压器	630	8.1	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7937	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城顺一线	万泉小区6-1#变压器	630	8.1	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7938	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	西戈干线	西戈干线24#柱上变压 器	400	8.1	328	328	未进入负面清单	否	无	/
7939	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10 左3右1#柱上变压器	100	8.1	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7940	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	台山干线上头支70右 1#变压器	100	8.1	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7941	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 21#变压器	100	8.07	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7942	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳二线	格林尚品宸颂C配电室 1号变压器	1000	8.07	819	819	未进入负面清单	否	无	/
7943	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	望花变154 青台子线	10kV青台子线39右5号 台区柱上变压器	400	8.07	328	328	未进入负面清单	否	无	/

7944	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-10#箱变母线间隔配电变压器	500	8.06	410	410	未进入负面清单	否	无	/
7945	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	天福荣城台区第一间隔配电变压器	630	8.04	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7946	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期7#箱变变压器	630	8.03	516	516	未进入负面清单	否	无	/
7947	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10千伏新红线五副甲三分线010号五副甲二台变压器	400	8.01	328	328	未进入负面清单	否	无	/
7948	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10千伏罗圈沟线大甘河公用变一号线子线36号大甘河公用变一号变压器	100	8.01	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7949	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线西岗支线7号十三道河公用变压器	50	8	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7950	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	10千伏张甸干线96+1号柱上变压器	200	7.98	164	164	未进入负面清单	否	无	/
7951	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	石化城二线	石化城二线8配变电站1变压器	500	7.97	410	410	未进入负面清单	否	无	/
7952	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	虎台雅居2#箱变高压配电变压器	630	7.97	517	517	未进入负面清单	否	无	/
7953	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	金盾小区3#箱式变进线间隔配电变压器	630	7.97	517	517	未进入负面清单	否	无	/
7954	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园5#变压器	630	7.96	517	517	未进入负面清单	否	无	/
7955	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏铂悦府开关站3号变压器	1000	7.92	821	821	未进入负面清单	否	无	/
7956	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-3#箱变母线间隔配电变压器	500	7.9	411	411	未进入负面清单	否	无	/
7957	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-6台南嘉园一期6#配变电站1#开关间隔配电变压器	630	7.87	517	517	未进入负面清单	否	无	/
7958	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西二线	绿都家园31#箱变变压器间隔配电变压器	500	7.87	411	411	未进入负面清单	否	无	/

7959	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线41+1右3#柱上变压器	200	7.86	164	164	未进入负面清单	否	无	/
7960	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线20#	315	7.84	259	259	未进入负面清单	否	无	/
7961	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249 演工联线	抚铝南住宅3#配变站 配电变压器	630	7.84	518	518	未进入负面清单	否	无	/
7962	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线青年 分线12左3+1柱上变 压器	400	7.83	329	329	未进入负面清单	否	无	/
7963	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线23变台	160	7.82	131	131	未进入负面清单	否	无	/
7964	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园4#变压器	630	7.81	518	518	未进入负面清单	否	无	/
7965	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	民建干线15左1柱上变 压器	100	7.8	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7966	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941 五东一线	五东一线千台山分线 32#变压器	400	7.77	329	329	未进入负面清单	否	无	/
7967	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	10千伏开四二线中金 江山阅住宅2地块1号 变电站1-1变压器	800	7.74	658	658	未进入负面清单	否	无	/
7968	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金二线	阿金二线葡萄园分线 13左2#柱上变压器	100	7.71	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7969	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线59号青台 子河南变压器	100	7.71	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7970	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV抚农土口子线32 号土口子二台变压器	100	7.71	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7971	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方一线	顺鑫源小区1#箱变配 电变压器	630	7.68	519	519	未进入负面清单	否	无	/
7972	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	巨航分线8柱上变压器	200	7.68	165	165	未进入负面清单	否	无	/
7973	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区3#配变站母 线间隔配电变压器	630	7.68	519	519	未进入负面清单	否	无	/
7974	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线48右 2#2开关间隔配电变 压器	630	7.67	519	519	未进入负面清单	否	无	/

7975	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线2#环网柜(世纪花园2#).1开关间隔2配电变压器	630	7.66	519	519	未进入负面清单	否	无	/
7976	开发区供电公司	四方66kV变电站	科技一线	中南熙悦3期2#配电室1#变压器	1000	7.64	824	824	未进入负面清单	否	无	/
7977	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分6#	400	7.62	330	330	未进入负面清单	否	无	/
7978	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开二线	10千伏高开二线恒大养生谷4期3号变电站1号变压器	1000	7.59	824	824	未进入负面清单	否	无	/
7979	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城5#	800	7.59	659	659	未进入负面清单	否	无	/
7980	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏永安一线1#箱变配电变压器	400	7.59	330	330	未进入负面清单	否	无	/
7981	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆中联线	榆中联线3#智能变变压器	400	7.59	330	330	未进入负面清单	否	无	/
7982	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹顺二线	学荣府1#箱变配电变压器	630	7.59	519	519	未进入负面清单	否	无	/
7983	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线暖泉子七队支线41号暖泉子七队变压器	200	7.59	165	165	未进入负面清单	否	无	/
7984	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发2#配变站母线配电变压器	630	7.56	519	519	未进入负面清单	否	无	/
7985	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线孤山子种畜场下支线3号种畜场下变压器	50	7.56	41	41	未进入负面清单	否	无	/
7986	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	10千伏浑河城一线浑河城七栋楼1#箱变变压器	500	7.55	412	412	未进入负面清单	否	无	/
7987	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	恒大二线	汇银东樾三期10#箱变间隔变压器	400	7.53	330	330	未进入负面清单	否	无	/
7988	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分13右6	100	7.53	82	82	未进入负面清单	否	无	/
7989	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线青岛分线69左1	200	7.53	165	165	未进入负面清单	否	无	/
7990	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	民主专线	民主专线民主路开闭所内配变站变压器	500	7.52	412	412	未进入负面清单	否	无	/

7991	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变061 河北二线	龙昇湖畔1#箱变2号变 压器间隔配电变压器	630	7.51	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
7992	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	抚顺大酒店B区4#站内 变压器	1000	7.5	825	825	未进入负面 清单	否	无	/
7993	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万台二线	万台二线30左6#柱上 变压器	400	7.5	330	330	未进入负面 清单	否	无	/
7994	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线 14547	10kV营盘干线237号小 东沟变压器	200	7.5	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
7995	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	工业一号线	10kV工业1#线党校支 线21#微波站变压器	50	7.5	41	41	未进入负面 清单	否	无	/
7996	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东开发局4#箱变母 线配电变压器	630	7.49	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
7997	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区4#配变站母 线间隔配电变压器	630	7.49	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
7998	新抚区供电分公司	新抚66kV变电站	嘉园二线	嘉园二线1#环网柜1# 配变站1开关间隔配电 变压器	630	7.47	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
7999	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	石文二线	10kV石文二线泉眼分 021#二厂变压器	100	7.47	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
8000	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新北二线	10千伏新北二线欧家 分11+2号环网箱兴隆 摩尔B住宅2箱变配电 变压器	630	7.46	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
8001	东洲区供电分公司	碾盘66kV变电站	碾醇二线	碾醇二线郎士分96右 2#柱上变压器	100	7.44	83	83	未进入负面 清单	否	无	/
8002	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变 245中继专 线	10kV中继专线白草甸 公用变子线004号白草 甸公用变压器	50	7.44	41	41	未进入负面 清单	否	无	/
8003	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	市内专线	福中二线67#开关间隔 配电变压器	630	7.43	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
8004	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-1台南嘉 园一期1#配变站1#开 关间隔配电变压器	630	7.42	520	520	未进入负面 清单	否	无	/
8005	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上 年线	上年线青石分8#变压 器	200	7.41	165	165	未进入负面 清单	否	无	/
8006	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变142 新农六0二线	10kV新农六0二线79号 影壁子变台变压器	100	7.41	83	83	未进入负面 清单	否	无	/

8007	清原县供电分公司	清原66kV变电站	斗虎屯线	10kV斗虎屯线线拴马树支线030号拴马树变压器	200	7.41	165	165	未进入负面清单	否	无	/
8008	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地二线10456	阳光城2#箱变变压器室配电变压器	630	7.37	521	521	未进入负面清单	否	无	/
8009	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	YHG_河堤二线38#开关间隔配电变压器	630	7.37	521	521	未进入负面清单	否	无	/
8010	开发区供电公司	望花66kV变电站	花仁联线	花仁联线31左1#	315	7.33	260	260	未进入负面清单	否	无	/
8011	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆一线	宾馆一线今日阳光1-7#箱变母线间隔配电变压器	630	7.33	521	521	未进入负面清单	否	无	/
8012	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	凯顺小区4#配电站母线间隔配电变压器	630	7.3	521	521	未进入负面清单	否	无	/
8013	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	塔峪线塔鲜北台分9号塔鲜北台（新）	200	7.29	165	165	未进入负面清单	否	无	/
8014	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线161柱上变压器	200	7.26	165	165	未进入负面清单	否	无	/
8015	开发区供电公司	四方66kV变电站	四海干线	中南熙悦一期住宅1#箱变配电变压器	1000	7.23	828	828	未进入负面清单	否	无	/
8016	新宾县供电分公司	富尔66kV变电站	10kV富江线	10kV富江线双峰分线066号上围子三组变压器	200	7.23	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8017	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大1号配电室1#变压器	400	7.2	331	331	未进入负面清单	否	无	/
8018	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发二线	YHG_开发二线国际分线1#开关间隔配电变压器	630	7.17	522	522	未进入负面清单	否	无	/
8019	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线磨石沟分60号磨石沟变压器	100	7.17	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8020	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线162号南屯二台变压器	200	7.17	166	166	未进入负面清单	否	无	/

8021	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255永陡线	10kV永陡线色那分线大堡支线03号大堡变压器	200	7.16	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8022	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏铂悦府开关站4号变压器	1000	7.14	829	829	未进入负面清单	否	无	/
8023	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	中天二线	中天二线10左1柱上变压器	100	7.14	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8024	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳二线	格林尚品宸颂C配电室2号变压器	1000	7.14	829	829	未进入负面清单	否	无	/
8025	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线弯沟支线11号大东沟公变变压器	200	7.14	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8026	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线钢炉支线13号钢炉变压器	20	7.13	17	17	未进入负面清单	否	无	/
8027	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四三线	开四三线20右5#变压器	200	7.11	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8028	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	阿金一线	10千伏阿金一线12右1号柱上变压器	100	7.11	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8029	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城11#	800	7.08	663	663	未进入负面清单	否	无	/
8030	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线18#柱上变压器	200	7.08	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8031	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246演武干线	演武干线33变压器	200	7.08	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8032	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	10kV抚农土口子线西山住宅支6号西山住宅变压器	400	7.08	332	332	未进入负面清单	否	无	/
8033	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	10千伏核心一线阳光城翡丽左岸7-1#变压器	1000	7.05	830	830	未进入负面清单	否	无	/
8034	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	北关干线	北关干线南关分8永大2#开关间隔配电变压器	630	7.05	523	523	未进入负面清单	否	无	/
8035	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10kV救兵线209号(1513)小虎台四台区变压器	160	7.05	133	133	未进入负面清单	否	无	/

8036	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	10千伏浑河城一线浑河城七栋楼2#箱变变压器	500	7.04	415	415	未进入负面清单	否	无	/
8037	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变064河南线	优山福地二台箱式变电站高压第一间隔配电变压器	630	7.04	523	523	未进入负面清单	否	无	/
8038	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	小额干线	小额干线1#地变	315	7.02	261	261	未进入负面清单	否	无	/
8039	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线气象分腰二支28#	315	7.01	261	261	未进入负面清单	否	无	/
8040	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东二线2#环网柜(世纪花园3#).1开关间隔1配电变压器	630	6.99	523	523	未进入负面清单	否	无	/
8041	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线#21变压器	100	6.99	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8042	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	企业家开发6#配变站母线配电变压器	630	6.97	523	523	未进入负面清单	否	无	/
8043	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山14#变压器	630	6.97	523	523	未进入负面清单	否	无	/
8044	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心二线	中金汇景2-2箱变配电变压器	1000	6.96	830	830	未进入负面清单	否	无	/
8045	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线鹿队分紫花三台支1号紫花三台变压器	100	6.96	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8046	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变944方晓线	10kV方晓线毛台分90号毛台变压器(新)	200	6.95	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8047	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线77#柱上变压器	200	6.93	166	166	未进入负面清单	否	无	/
8048	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线公用变4号分线1#公变4号变压器	100	6.93	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8049	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV新农七0六线木奇分线39号木奇七号台区变压器	400	6.89	332	332	未进入负面清单	否	无	/
8050	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线猴石分线服务处支线22号服务处二号变压器	200	6.89	166	166	未进入负面清单	否	无	/

8051	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	浑河花园6#变压器	630	6.88	524	524	未进入负面清单	否	无	/
8052	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-4台南嘉园一期4#配变站2#开关间隔配电变压器	630	6.86	524	524	未进入负面清单	否	无	/
8053	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	10千伏榆青联线13左2+1号柱上变压器	400	6.84	333	333	未进入负面清单	否	无	/
8054	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线51右2所供1#环网柜供4#箱变变压器	630	6.84	524	524	未进入负面清单	否	无	/
8055	开发区供电公司	望花66kV变电站	望开南线	望开南线13左2	315	6.83	262	262	未进入负面清单	否	无	/
8056	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五西一线	10千伏五西一线50+1左2号柱上变压器	400	6.81	333	333	未进入负面清单	否	无	/
8057	抚顺县供电分公司	望花66kV变电站	达山干线	10kV达山干线70右1号台区柱上变压器	400	6.81	333	333	未进入负面清单	否	无	/
8058	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变249演工联线	演工联线82变台	315	6.79	262	262	未进入负面清单	否	无	/
8059	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新二线	万新二线50右1右5#柱上变压器	400	6.78	333	333	未进入负面清单	否	无	/
8060	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	新跃联线	江畔新苑2#箱变间隔配电变压器	630	6.7	525	525	未进入负面清单	否	无	/
8061	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	凤来雁归人参有限公司3变压器	630	6.7	525	525	未进入负面清单	否	无	/
8062	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线94号查良子变台变压器	50	6.66	42	42	未进入负面清单	否	无	/
8063	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线吴家分线窠家支线77号九寨沟变台变压器	50	6.66	42	42	未进入负面清单	否	无	/
8064	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	板城干线	10kV板城干线五牛四台分1号杆五牛四台变压器	100	6.63	83	83	未进入负面清单	否	无	/
8065	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东一线	虎东一线商场支3#柱上变压器	200	6.57	167	167	未进入负面清单	否	无	/
8066	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40百合二区1#箱变配电变压器	630	6.55	526	526	未进入负面清单	否	无	/

8067	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一路路灯箱变变压器	500	6.53	417	417	未进入负面清单	否	无	/
8068	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	千金二线13左2#开关间隔配电变压器	630	6.51	526	526	未进入负面清单	否	无	/
8069	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变951北环线	10kV北环线45左1号前兴安二台变压器	200	6.51	167	167	未进入负面清单	否	无	/
8070	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	抚顺城一线	学荣府5#箱变配电变压器	500	6.5	418	418	未进入负面清单	否	无	/
8071	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东二线	凯顺小区3#配变站母线间隔配电变压器	630	6.48	526	526	未进入负面清单	否	无	/
8072	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	湾七线	10kV湾七线大院分线74号大院养殖变压器	30	6.46	25	25	未进入负面清单	否	无	/
8073	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变243十八道岭线	10kV十八道岭线移动支线009号十八岭公三变压器(二批)	200	6.45	167	167	未进入负面清单	否	无	/
8074	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线13柱上变压器	315	6.44	263	263	未进入负面清单	否	无	/
8075	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线74	100	6.44	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8076	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线眼望二台变压器	200	6.42	167	167	未进入负面清单	否	无	/
8077	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线平山分丁庄三台支14号丁庄三台变压器	100	6.42	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8078	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线金家西二分金家西三台区柱上变压器	100	6.42	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8079	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦河一线	10千伏锦河一线高湾恒大1号配电室3#变压器	400	6.39	334	334	未进入负面清单	否	无	/
8080	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	乾安干线	YHG_乾安干线10左5(盛隆地产)开关间隔配电变压器	630	6.37	527	527	未进入负面清单	否	无	/
8081	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	10千伏黑虎干线66左1号柱上变压器	100	6.33	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8082	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线刘家新区分线刘家新区变台	400	6.33	335	335	未进入负面清单	否	无	/

8083	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线榆树四台 分1号榆树四台变压器	200	6.27	167	167	未进入负面 清单	否	无	/
8084	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491章 木一线	10kV章木一线章木分 黄金二台支17黄金二 台变压器	200	6.27	167	167	未进入负面 清单	否	无	/
8085	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	YHG_里泉北线46右2# 开关间隔配电变压器	630	6.25	528	528	未进入负面 清单	否	无	/
8086	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山11#变压器	630	6.25	528	528	未进入负面 清单	否	无	/
8087	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线54	100	6.24	84	84	未进入负面 清单	否	无	/
8088	抚顺县供电分公司	高湾66kV变电站	高湾变548 方大二线	听涛雅苑4号箱变出线 间隔配电变压器	250	6.2	210	210	未进入负面 清单	否	无	/
8089	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线萝卜坎 大队分02#萝卜坎大队 变压器	400	6.19	335	335	未进入负面 清单	否	无	/
8090	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	凤翔干线	凤翔干线#21柱上变压 器	315	6.13	264	264	未进入负面 清单	否	无	/
8091	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV友爱线50移动分 004#下台变压器	100	6.13	84	84	未进入负面 清单	否	无	/
8092	开发区供电公司	四方66kV变电站	沈链干线	沈链干线锦绣蓝湾A区 4#箱变-1变压器	400	6.12	336	336	未进入负面 清单	否	无	/
8093	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分 3#碾盘二台变压器	80	6.11	67	67	未进入负面 清单	否	无	/
8094	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环 网箱配出中天首府三 期配电室1号变压器	1000	6.09	839	839	未进入负面 清单	否	无	/
8095	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	英额门线	10kV英额门线三道背 支线3号祁家卜村变压 器	200	6.08	168	168	未进入负面 清单	否	无	/
8096	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10kV南小线大房子分 线三道河公用变2号支 线三道河公用变2号变 压器	100	6.06	84	84	未进入负面 清单	否	无	/

8097	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环网箱配出中天首府三期配电室5号变压器	800	6.03	672	672	未进入负面清单	否	无	/
8098	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	抚顺大酒店B区2#站内变压器	1000	6	840	840	未进入负面清单	否	无	/
8099	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10千伏南柳线上堡分线上堡公用变4号子线1号上堡公用变4号变压器	200	6	168	168	未进入负面清单	否	无	/
8100	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	10千伏民建干线40号柱上变压器	100	5.97	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8101	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部二线	建科大厦箱变配电变压器	400	5.94	336	336	未进入负面清单	否	无	/
8102	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷线106柱上变压器	315	5.94	265	265	未进入负面清单	否	无	/
8103	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	双阳一线	格林尚品宸颂A配电室1号变压器	1000	5.94	841	841	未进入负面清单	否	无	/
8104	望花区供电分公司	光明66kV变电站	建昌二线	帝景翰苑小区10#配电站配电变压器	500	5.92	420	420	未进入负面清单	否	无	/
8105	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	龙凤城3#箱变配电变压器（用户）	500	5.92	420	420	未进入负面清单	否	无	/
8106	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线17右1号柱上变压器	100	5.91	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8107	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	8#箱变高压出线间隔配电变压器	630	5.9	530	530	未进入负面清单	否	无	/
8108	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变044新红线	10kV新农新红线关家分线102号党校台变压器	50	5.88	42	42	未进入负面清单	否	无	/
8109	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变043河北一线	10kV华第7号（原实验幼儿园）间隔配电变压器	630	5.82	530	530	未进入负面清单	否	无	/
8110	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249六家子线	10kV六家子线朝阳子线92号朝阳北二变压器	50	5.82	42	42	未进入负面清单	否	无	/
8111	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线10448	10千伏绿地一线绿地二期北2#箱变变压器	630	5.79	531	531	未进入负面清单	否	无	/

8112	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	10千伏平塑二线78左1号柱上变压器	200	5.76	168	168	未进入负面清单	否	无	/
8113	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	pms_金地富山16#变压器	630	5.75	531	531	未进入负面清单	否	无	/
8114	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线任霸分线104号高立屯公变4号	200	5.75	169	169	未进入负面清单	否	无	/
8115	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线三家子六台分6号石文三家子六台变压器	100	5.7	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8116	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变532单元杨甸线	10kV杨甸线桦树河北分线桦树1号台支线017号桦树1号变压器	100	5.7	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8117	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	牛奶干线	泊林铭郡3号箱变2号变压器	315	5.68	266	266	未进入负面清单	否	无	/
8118	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	北街一线金地富山4#变压器	630	5.66	531	531	未进入负面清单	否	无	/
8119	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线4支22#柱上变压器	100	5.64	84	84	未进入负面清单	否	无	/
8120	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	站东干线	站东干线北站分16变压器	315	5.62	266	266	未进入负面清单	否	无	/
8121	开发区供电公司	同城66kV变电站	金风干线(备用)	旺力城B2-1#箱变变压器室配电变压器	630	5.59	532	532	未进入负面清单	否	无	/
8122	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将戈联线	YHG_将戈联线29#1.1开关间隔配电变压器	630	5.56	532	532	未进入负面清单	否	无	/
8123	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园2#箱变B	400	5.55	338	338	未进入负面清单	否	无	/
8124	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环网箱配出中天首府三期配电室3号变压器	1000	5.55	845	845	未进入负面清单	否	无	/
8125	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线马架子分线4支14#柱上变压器	400	5.49	338	338	未进入负面清单	否	无	/
8126	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	新华干线	10千伏新华干线2号箱变变压器	400	5.49	338	338	未进入负面清单	否	无	/
8127	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	10千伏浑河城一线浑河城七栋楼3#箱变变压器	500	5.47	423	423	未进入负面清单	否	无	/

8128	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线西川分西川四台支1号变压器	100	5.46	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8129	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变632苇二号线	10kV苇二号线小堡老学校支线003号小堡老学校变压器	400	5.46	338	338	未进入负面清单	否	无	/
8130	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块隆达花园1#1开关间隔配电变压器	630	5.45	533	533	未进入负面清单	否	无	/
8131	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	宾馆二线	YHG_宾馆二线(浑河花园5.1)开关间隔1配电变压器	500	5.44	423	423	未进入负面清单	否	无	/
8132	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线苗圃分4#柱上变压器	100	5.4	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8133	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-2台南嘉园一期2#配变站2#开关间隔配电变压器	1260	5.33	1067	1067	未进入负面清单	否	无	/
8134	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线百合二区2#箱变间隔配电变压器	630	5.26	534	534	未进入负面清单	否	无	/
8135	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	油库二线	10千伏油库二线1号环网箱配出中天首府三期配电室2号变压器	1000	5.25	848	848	未进入负面清单	否	无	/
8136	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252五老二线	五老二线天宝分线9右2	200	5.25	170	170	未进入负面清单	否	无	/
8137	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	南平一线(平山)	南平一线60支1#柱上变压器	100	5.25	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8138	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	章土二线章党分12	200	5.24	170	170	未进入负面清单	否	无	/
8139	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅1变电室1#变压器	630	5.21	534	534	未进入负面清单	否	无	/
8140	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	望花建筑公司预制厂	160	5.19	136	136	未进入负面清单	否	无	/
8141	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243新兴三线	东苑小区箱式变电站高压第一间隔配电变压器	630	5.19	534	534	未进入负面清单	否	无	/

8142	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线徐国小流域支线49号徐国小流域变压器	50	5.18	42	42	未进入负面清单	否	无	/
8143	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	中跃西联线	工行社区2#配变站母线间隔配电变压器	630	5.17	534	534	未进入负面清单	否	无	/
8144	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线2#环网柜法雅庄园1#箱变B	400	5.16	339	339	未进入负面清单	否	无	/
8145	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	YHG_关岭干39(34)左8	630	5.14	535	535	未进入负面清单	否	无	/
8146	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	凤来雁归人参有限公司变压器	630	5.11	535	535	未进入负面清单	否	无	/
8147	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	友爱水库支2号柱上变压器	100	5.1	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8148	开发区供电公司	工农220kV变电站	高湾干线	YHG_环卫分26 A开关间隔配电变压器	630	5.09	535	535	未进入负面清单	否	无	/
8149	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线14方块隆达花园1#2开关间隔配电变压器	630	5.09	535	535	未进入负面清单	否	无	/
8150	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	南平二线	南平二线安居南区5#站内变压器	500	5.04	425	425	未进入负面清单	否	无	/
8151	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	永安一线	10千伏铂悦府开关站2号变压器	1000	5.04	850	850	未进入负面清单	否	无	/
8152	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线制钉分线27-智能变台	400	5.04	340	340	未进入负面清单	否	无	/
8153	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10kV木下线东站分线将军卜二台支线将军卜二台	100	5.04	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8154	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变262新兴四线	凤来雁归人参有限公司2变压器	630	5.02	535	535	未进入负面清单	否	无	/
8155	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线152右3	100	5.01	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8156	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线英德机井支机井一台区	100	5.01	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8157	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅1变电室2#变压器	630	4.98	536	536	未进入负面清单	否	无	/

8158	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变252 五老二线	五老二线19	100	4.98	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
8159	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线57左8号柱上 变压器	400	4.98	340	340	未进入负面 清单	否	无	/
8160	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线34所带2#箱 变主变开关间隔配电 变压器	630	4.93	536	536	未进入负面 清单	否	无	/
8161	开发区供电公司	桓仁66kV变电站	工桓联线	工桓联线1地变变压器	100	4.92	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
8162	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	张甸线	张甸干线113左1#柱上 变压器	200	4.92	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
8163	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线青年分线22 柱上变压器	200	4.89	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
8164	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10kV关口线两家分005 号两家村变压器	100	4.89	85	85	未进入负面 清单	否	无	/
8165	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444 西川干线	10kV西川干线慢首三 台分20号慢首三台变 压器	200	4.89	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
8166	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山6#变压器	630	4.84	537	537	未进入负面 清单	否	无	/
8167	新抚区供电分公司	中新66kV变电站	北台二线	北台4#配变站1#变 压器	630	4.83	537	537	未进入负面 清单	否	无	/
8168	望花区供电分公司	工农220kV变电站	凤工三线	10千伏凤工三线22#学 府壹号3#配电室1#变 压器	1000	4.83	852	852	未进入负面 清单	否	无	/
8169	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	黑虎干线	黑虎干线#6左1	50	4.8	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
8170	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线1左1#柱上变 压器	200	4.77	170	170	未进入负面 清单	否	无	/
8171	清原县供电分公司	清原66kV变电站	构乃甸线	10kV构乃甸线小河北 分线4号小河北村变压 器	200	4.71	171	171	未进入负面 清单	否	无	/
8172	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城3#	500	4.7	427	427	未进入负面 清单	否	无	/
8173	开发区供电公司	砂石66kV变电站	绿地一线 10448	10千伏绿地一线中金 江山阅住宅1地块3号 变电站3-1变压器	1000	4.68	853	853	未进入负面 清单	否	无	/

8174	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线桑树沟分线065号桑树沟变压器	50	4.68	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8175	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青一线	台青一线#12	250	4.64	213	213	未进入负面清单	否	无	/
8176	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644松树线	10kV松树线松树分松树四台支1号松树四台变压器	100	4.64	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8177	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	茨沟干线	茨沟干线#9右3	315	4.63	269	269	未进入负面清单	否	无	/
8178	开发区供电公司	高新66kV变电站	高方二线	高方二线亿丰5#箱变变压器间隔配电变压器	630	4.6	538	538	未进入负面清单	否	无	/
8179	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑一线	平塑一线29左4左7#柱上变压器	200	4.59	171	171	未进入负面清单	否	无	/
8180	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变843胜子线	10kV胜子线荒地二台柱上变压器	100	4.59	85	85	未进入负面清单	否	无	/
8181	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线30右4#柱上变压器	315	4.57	269	269	未进入负面清单	否	无	/
8182	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	北湖干线(备用)	旺力城A4-2#箱变变压器室配电变压器	500	4.56	427	427	未进入负面清单	否	无	/
8183	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	制钉分线2左#14柱上变压器	200	4.56	171	171	未进入负面清单	否	无	/
8184	开发区供电公司	高新66kV变电站	高开一线	恒大养生谷2#地块1#变电站1#变压器	1000	4.53	855	855	未进入负面清单	否	无	/
8185	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146金家干线	10kV金家干线砖厂分碳素支9号五味西沟台区变压器	50	4.5	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8186	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	耐火干线北厚小区1-1箱变配电变压器	400	4.48	342	342	未进入负面清单	否	无	/
8187	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线69	250	4.45	214	214	未进入负面清单	否	无	/
8188	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线76变压器	315	4.44	270	270	未进入负面清单	否	无	/
8189	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线60右1柱上变压器	400	4.44	342	342	未进入负面清单	否	无	/

8190	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线806家属分线02号806家属变压器	50	4.44	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8191	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线黑石木公用变支11号黑石木公用变变压器	100	4.44	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8192	东洲区供电分公司	台东66kV变电站	台青二线	台青二线#31	250	4.42	214	214	未进入负面清单	否	无	/
8193	东洲区供电分公司	东洲66kV变电站	东武一线	东武一线32左2+1#柱上变压器	400	4.4	342	342	未进入负面清单	否	无	/
8194	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线11左#5	200	4.38	171	171	未进入负面清单	否	无	/
8195	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线阁老分英守四台支33号英守四台柱上变压器	100	4.38	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8196	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143 新农七0六线	10kV七0六线木奇分线木章支木奇河西二台支木奇河西二台	100	4.38	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8197	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143 关口线	10千伏关口线白家店分工读支白家店四台变压器	400	4.35	343	343	未进入负面清单	否	无	/
8198	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	北湖干线(备用)	旺力城A4-1#箱变变压器室配电变压器	630	4.32	540	540	未进入负面清单	否	无	/
8199	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线 10446	10千伏浑河城一线浑河城3-2地块住宅3变电室5#变压器	1000	4.32	857	857	未进入负面清单	否	无	/
8200	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	武洲一线	公寓分#12	200	4.32	171	171	未进入负面清单	否	无	/
8201	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台一线	矿前分线5左#10	400	4.32	343	343	未进入负面清单	否	无	/
8202	抚顺县供电分公司	章党66kV变电站	章党变491 章木一线	10kV章木一线腰站分62号腰站二台区变压器	400	4.29	343	343	未进入负面清单	否	无	/
8203	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变246 演武干线	演武干线15	160	4.28	137	137	未进入负面清单	否	无	/
8204	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新农城郊线67号抚顺电建变压器	80	4.28	69	69	未进入负面清单	否	无	/

8205	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	河堤二线	河堤二线40#百合二区4#间隔配电变压器	630	4.25	540	540	未进入负面清单	否	无	/
8206	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分腰站二台支1号腰站二台变压器	200	4.24	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8207	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	新地干线	新地干线17#-1#箱变间隔配电变压器	630	4.23	540	540	未进入负面清单	否	无	/
8208	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	YHG_里泉北线琥珀分27左2#开关间隔配电变压器	630	4.22	540	540	未进入负面清单	否	无	/
8209	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖支53号洋湖四台变压器	100	4.2	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8210	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线1#箱变	315	4.16	270	270	未进入负面清单	否	无	/
8211	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆林干线99左7柱上变压器	400	4.14	343	343	未进入负面清单	否	无	/
8212	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	民建干线	榆南联线94-2台南嘉园一期2#配变站1#开关间隔配电变压器	1260	4.11	1082	1082	未进入负面清单	否	无	/
8213	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	10kV营盘干线驿马四台分1号驿马四变压器	100	4.11	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8214	新宾县供电分公司	旺清门66kV变电站	旺清门变435旺南线	10kV旺南线南窑2台分线022号南窑二台变压器	50	4.1	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8215	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	10千伏礼泉南线43左1号柱上变压器	400	4.08	344	344	未进入负面清单	否	无	/
8216	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变942横道线	下砖二台变压器	200	4.08	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8217	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分110左4占贝二台变压器	200	4.08	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8218	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	10千伏核心一线阳光城翡丽左岸7-2#变压器	1000	4.05	860	860	未进入负面清单	否	无	/

8219	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟支线026号孟矿住宅变压器	400	4.05	344	344	未进入负面清单	否	无	/
8220	清原县供电分公司	清原66kV变电站	清南干线	10kV清南干线15右8号修配厂504变压器	200	4.05	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8221	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅4变电室7#变压器	800	3.99	688	688	未进入负面清单	否	无	/
8222	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅2变电室3#变压器	800	3.99	688	688	未进入负面清单	否	无	/
8223	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤林干线	10kV汤林干线新立屯分新立屯二台支2号新立屯二台变压器	200	3.93	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8224	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	长山堡线	10kV长山堡线椴木沟公变3号支线5#椴木沟公变3号变压器	50	3.93	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8225	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	五零九线	10kV五零九线三道河支线06号河沿公用1/三道河变压器	50	3.9	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8226	顺城区供电分公司	戈布66kV变电站	北街一线	金地富山2#箱变配电变压器间隔配电变压器	400	3.87	345	345	未进入负面清单	否	无	/
8227	抚顺县供电分公司	前甸66kV变电站	台山干线	10kV台山干线上头三台支30号杆上头三台变压器	200	3.87	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8228	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变642抚农土口子线	石门岭四台区变压器	200	3.86	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8229	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线前岭东台分1号副杆前岭东台变压器	200	3.81	172	172	未进入负面清单	否	无	/
8230	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变133东干线	10kV东干线关木山公用变支线9号关木山公用变变压器	200	3.81	172	172	未进入负面清单	否	无	/

8231	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线12044	10kV北宝线幸福分线孙宪波支线5号孙宪波机井变台	50	3.78	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8232	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	顺鑫源小区3#箱变配电变压器	630	3.75	543	543	未进入负面清单	否	无	/
8233	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变143关口线	10kV关口线榆树分13右1号榆树二台柱上变压器	200	3.75	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8234	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线小洛五队分线小洛五队变压器	400	3.75	345	345	未进入负面清单	否	无	/
8235	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线五道沟西台变压器	50	3.72	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8236	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线一面山公用变支线27号水库变压器	50	3.72	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8237	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	YHG_新东一线4#环网柜（财政局1）开关间隔配电变压器	630	3.7	544	544	未进入负面清单	否	无	/
8238	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449竖碑线	10竖碑线鸡场二台柱上变压器	200	3.68	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8239	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线大岭台分037号大岭二台	200	3.66	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8240	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	10千伏浑河城一线浑河城3-2地块住宅5变电室10#变压器	800	3.63	691	691	未进入负面清单	否	无	/
8241	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线阳光城翡丽左岸10-1#变压器	1000	3.6	864	864	未进入负面清单	否	无	/
8242	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎东二线	虎东二线仓库支2右1#柱上变压器	100	3.6	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8243	东洲区供电分公司	武家堡66kV变电站	新太干线	新太干线罗台分35#柱上变压器	400	3.59	346	346	未进入负面清单	否	无	/
8244	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线珥春分线6变压器	630	3.56	545	545	未进入负面清单	否	无	/

8245	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川线慢首六台分1号慢首六台变压器	200	3.56	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8246	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分线10左9#柱上变压器	100	3.54	86	86	未进入负面清单	否	无	/
8247	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线阳光城翡丽左岸1#变压器	800	3.45	692	692	未进入负面清单	否	无	/
8248	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线造纸厂分关家三台支1号关家三台变压器	200	3.42	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8249	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	YHG_城东二线2#环网柜(世纪花园1#).1开关间隔2配电变压器	500	3.39	433	433	未进入负面清单	否	无	/
8250	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	10kV田屯线53#青台子河南二台变压器	200	3.39	173	173	未进入负面清单	否	无	/
8251	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	杨南联线11949	10kV杨南联线蚂蚁沟分线18号蚂蚁沟公用变变压器	50	3.38	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8252	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线10446	10千伏浑河城一线浑河城3-2地块住宅3变电室6#变压器	800	3.36	693	693	未进入负面清单	否	无	/
8253	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	演华联线	演华联线59柱上变压器	400	3.36	347	347	未进入负面清单	否	无	/
8254	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线46#柱上变压器	50	3.36	43	43	未进入负面清单	否	无	/
8255	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	10千伏开四二线中金江山阅住宅2地块1号变电站1-2变压器	1000	3.33	867	867	未进入负面清单	否	无	/
8256	新抚区供电分公司	南阳66kV变电站	西七干线	抚顺大酒店B区3#站内变压器	1000	3.24	868	868	未进入负面清单	否	无	/
8257	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	汪家沟841草汪联线	10kV草汪联线公用变六号分线4号公用变六号变压器	200	3.24	174	174	未进入负面清单	否	无	/
8258	顺城区供电分公司	顺城66kV变电站	大甲干线	大甲干线113左1#柱上变压器	400	3.18	347	347	未进入负面清单	否	无	/
8259	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844台沟线	10kV台沟线后沟分后沟四台1号后沟四台变压器	200	3.15	174	174	未进入负面清单	否	无	/

8260	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146 金家干线	10kV金家干线金家分9 号金家东二分台	200	3.14	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8261	开发区供电公司	工农220kV变电站	耐火干线	巴塞罗那二期6-2#箱 变变压器	630	3.11	547	547	未进入负面 清单	否	无	/
8262	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10千伏苇二号线头道 堡分线017号杆头道堡 变压器	400	3.11	348	348	未进入负面 清单	否	无	/
8263	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	净水干线	净水干线46左6#变压器	160	3.1	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
8264	抚顺县供电分公司	峡河66kV变电站	峡河变844 台沟线	10kV台沟线后沟三台 分1号后沟三台变压器	200	3.09	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8265	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城一线 10446	10千伏浑河城一线浑 河城3-2地块住宅5变 电室9#变压器	800	3.06	696	696	未进入负面 清单	否	无	/
8266	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	碾盘线	10kV碾盘线机关分6号 政府住宅台区变压器	200	3.06	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8267	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV抚农土口子线宏 业猪厂支2号石门南山 变压器	200	3.06	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8268	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10kV新农城郊线向阳 东分线16号向阳东沟 变压器	50	3.06	43	43	未进入负面 清单	否	无	/
8269	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444 西川干线	10kV西川干线馒首五 台分1号馒首五台柱上 变压器	200	3.03	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8270	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	燕石二线	10kV燕石二线毛公四 台分1号毛公四台变压 器	100	3	87	87	未进入负面 清单	否	无	/
8271	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	土口子线36号分土口 子二台支1号杆二台区 (二)(新)	200	3	174	174	未进入负面 清单	否	无	/
8272	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘三台分 2#碾盘三台变压器	160	2.98	139	139	未进入负面 清单	否	无	/
8273	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线阳光 城翡丽左岸10-2#变压 器	630	2.89	549	549	未进入负面 清单	否	无	/

8274	抚顺县供电分公司	板石66kV变电站	田屯线	金盾小区1#箱式变进线间隔配电变压器	630	2.89	549	549	未进入负面清单	否	无	/
8275	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV抚农马圈子线太平2台区柱上变压器	200	2.88	174	174	未进入负面清单	否	无	/
8276	清原县供电分公司	新南口前66kV变电站	市街线	10kV市街线康家堡分线009号康家卜公变二号变压器	200	2.88	174	174	未进入负面清单	否	无	/
8277	抚顺县供电分公司	北站66kV变电站	詹北二线	詹北二线施家分05右006号施新路北变压器	315	2.86	274	274	未进入负面清单	否	无	/
8278	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变941五东一线	五东一线千台山分线9左3#变压器	100	2.85	87	87	未进入负面清单	否	无	/
8279	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10kV清农北海线215号冯启祥果园变压器	50	2.83	44	44	未进入负面清单	否	无	/
8280	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变143新农七0六线	10kV七0六线木章支线乱查石二台分支线乱查石二台变压器	100	2.82	87	87	未进入负面清单	否	无	/
8281	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	龙凤城2#箱变配电变压器（用户）	630	2.79	549	549	未进入负面清单	否	无	/
8282	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线腰沟分9#	100	2.76	87	87	未进入负面清单	否	无	/
8283	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘方二线	中诚置地1#箱变配电变压器	500	2.72	436	436	未进入负面清单	否	无	/
8284	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线145号油厂变压器	200	2.69	175	175	未进入负面清单	否	无	/
8285	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线阳光城翡丽左岸9-2#变压器	1000	2.67	873	873	未进入负面清单	否	无	/
8286	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	10千伏刘尔一线阳光城翡丽左岸3#变压器	1000	2.67	873	873	未进入负面清单	否	无	/
8287	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线头六分线错草大坎子西支线23号杆错草大坎子西变压器	100	2.64	87	87	未进入负面清单	否	无	/
8288	东洲区供电分公司	醇醪66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分线1左1#柱上变压器	200	2.61	175	175	未进入负面清单	否	无	/

8289	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线40#四家子北二分2#四家子北二台区变压器	200	2.61	175	175	未进入负面清单	否	无	/
8290	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅2变电室4#变压器	800	2.55	700	700	未进入负面清单	否	无	/
8291	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#69柱上变压器	100	2.55	87	87	未进入负面清单	否	无	/
8292	顺城区供电分公司	跃进66kV变电站	粮库干线	粮库干线41右4+1柱上变压器	100	2.49	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8293	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万新一线	万新一线东山分10左17#柱上变压器	200	2.46	175	175	未进入负面清单	否	无	/
8294	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦海干线	锦海干线568庄园3#箱变变压器间隔1配电变压器	800	2.43	701	701	未进入负面清单	否	无	/
8295	望花区供电分公司	凤城66kV变电站	凤和联线	朝阳印象小区4#配电站间隔配电变压器	630	2.35	552	552	未进入负面清单	否	无	/
8296	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变242抚农上马线	10kV抚农上马线南沟分洋湖三台支6号洋湖三台变压器	100	2.31	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8297	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线罗甸北沟公用变分线3号罗甸北沟公用变变压器	200	2.31	175	175	未进入负面清单	否	无	/
8298	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10kV二洼线坑许公变支线19#坑许公变变压器	50	2.28	44	44	未进入负面清单	否	无	/
8299	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52右1#变压器	160	2.27	140	140	未进入负面清单	否	无	/
8300	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心二线	10千伏核心二线阳光城翡丽左岸5#变压器	1000	2.25	878	878	未进入负面清单	否	无	/
8301	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变042新兴三线	10kV新兴三线日光大棚分线01号日光大棚台变压器	20	2.25	18	18	未进入负面清单	否	无	/
8302	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433上年线	10kV上年线古塘分古塘北沟变压器	200	2.19	176	176	未进入负面清单	否	无	/
8303	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线厂西分15左1#	250	2.14	220	220	未进入负面清单	否	无	/

8304	顺城区供电分公司	将军66kV变电站	将北一线	将北一线52变压器	100	2.13	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8305	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分7右1#	315	2.13	277	277	未进入负面清单	否	无	/
8306	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	10kV郎士线	10kV郎士线140号右11台区变压器	315	2.11	277	277	未进入负面清单	否	无	/
8307	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线中草药1台区柱上变压器	100	2.1	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8308	新宾县供电分公司	红庙子66kV变电站	红庙子变434红二号线	10kV红二号线土窑子支线工区家属房变压器	50	2.09	44	44	未进入负面清单	否	无	/
8309	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	榆青联线	榆青联线#39柱上变压器	315	2.08	277	277	未进入负面清单	否	无	/
8310	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线王小卜分线157号王小卜公变2变压器	100	2.07	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8311	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区二台区变压器间隔配电变压器	630	2.06	554	554	未进入负面清单	否	无	/
8312	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	虎西一线	10千伏虎西一线40右1号柱上变压器	200	2.04	176	176	未进入负面清单	否	无	/
8313	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线大东五台分1号大东五台变压器	100	2.04	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8314	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤河干线	10kV汤林干线汤河分龙凤三台变压器	200	2.04	176	176	未进入负面清单	否	无	/
8315	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土一线	章土一线河东分6#	250	2.02	220	220	未进入负面清单	否	无	/
8316	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新一线	高新一线52#变压器	315	1.97	277	277	未进入负面清单	否	无	/
8317	开发区供电公司	锦桥66kV变电站	锦三联线	10千伏锦三联线嘉隆林分线2号柱上变压器	200	1.77	176	176	未进入负面清单	否	无	/
8318	东洲区供电分公司	醇醴66kV变电站	醇台二线	醇台二线搭连分#7	400	1.77	353	353	未进入负面清单	否	无	/
8319	开发区供电公司	高新66kV变电站	高新二线	高新二线大南分线23#	315	1.72	278	278	未进入负面清单	否	无	/
8320	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变048千金线	10kV千金线石材分千金堡三台支4号千金堡三台变压器	200	1.71	177	177	未进入负面清单	否	无	/

8321	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变246黑石木线	10kV黑石木线马家沟分线33号马家沟变压器	400	1.71	353	353	未进入负面清单	否	无	/
8322	东洲区供电分公司	青年路66kV变电站	食品干线	食品干线61支3	315	1.68	278	278	未进入负面清单	否	无	/
8323	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	塔二丈线碾盘小学分13#碾盘小学变压器	200	1.68	177	177	未进入负面清单	否	无	/
8324	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	万豪干线	YHG_万豪干线25a	630	1.63	557	557	未进入负面清单	否	无	/
8325	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉北线	礼泉北琥珀分1#变压器	400	1.62	354	354	未进入负面清单	否	无	/
8326	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	10千伏电瓷干线坑北分线38号柱上变压器	200	1.59	177	177	未进入负面清单	否	无	/
8327	清原县供电分公司	敖家堡66kV变电站	敖家堡变131西干线	10kV西干线台沟公用变支线17号台沟公用变变压器	100	1.59	88	88	未进入负面清单	否	无	/
8328	开发区供电公司	李开66kV变电站	开四二线	开四二线15开关间隔配电变压器	630	1.55	557	557	未进入负面清单	否	无	/
8329	开发区供电公司	砂石66kV变电站	浑河城二线10458	10千伏浑河城二线浑河城3-2地块住宅4变电室8#变压器	800	1.5	708	708	未进入负面清单	否	无	/
8330	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254永驿线	10kV永驿线北关分线3号杆北关西台支线8号杆老城北关西台变压器	200	1.5	177	177	未进入负面清单	否	无	/
8331	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	10千伏华山干线巨航分线4右1号柱上变压器	200	1.44	177	177	未进入负面清单	否	无	/
8332	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心二线	10千伏核心二线阳光城翡丽左岸6#变压器	1000	1.35	887	887	未进入负面清单	否	无	/
8333	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10千伏土仁干线汪家沟分线汪家沟1号公用变支线4号汪家沟分线汪家沟1号公用变变压器	50	1.32	44	44	未进入负面清单	否	无	/
8334	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	方工线	10kV方工线滴台二台分2号滴台二台变压器	200	1.26	177	177	未进入负面清单	否	无	/

8335	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943 五西一线	五西一线51右1左12右 5	400	1.14	355	355	未进入负面 清单	否	无	/
8336	抚顺县供电分公司	土口子66kV变电站	土口子变 642抚农土 口子线	10kV抚农土口子线磨 石沟分石门岭六台区 变压器	100	1.14	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
8337	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左7柱上变 压器	315	1.12	280	280	未进入负面 清单	否	无	/
8338	望花区供电分公司	五老66kV变电站	五老变943五 西一线	五西一线50右5	200	1.06	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
8339	顺城区供电分公司	北站66kV变电站	詹北一线	詹北一线68左1	200	0.99	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
8340	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941 黄旗线	10kV黄旗线房申分猪 场支14#房申西三台支 6号房申西三台变压器	200	0.96	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
8341	抚顺县供电分公司	马金66kV变电站	马金变444 抚农马金线	10kV马金线荣泰支 1+1左2号马金八队二 台变压器	200	0.81	178	178	未进入负面 清单	否	无	/
8342	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441 抚农马圈子 线	10kV马圈子线金斗分 88右1台区柱上变压器	100	0.81	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
8343	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线东岭支 线14号东岭公用变变 压器	100	0.78	89	89	未进入负面 清单	否	无	/
8344	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东一线	YHG_城东一线6方块 (建工).1开关间隔1配 电变压器	630	0.76	562	562	未进入负面 清单	否	无	/
8345	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗高一线	YHG_泛海小区三台区 变压器间隔配电变压 器	630	0.71	563	563	未进入负面 清单	否	无	/
8346	顺城区供电分公司	城东66kV变电站	城东二线	城东一线人民广场开 关站变压器2	500	0.48	448	448	未进入负面 清单	否	无	/
8347	抚顺县供电分公司	金家66kV变电站	金家变146 金家干线	10kV金家干线牛队分 23号金家三台变压器	100	0.36	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8348	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	北湖干线(备 用)	旺力城A4-3#箱变变压 器室配电变压器	500	0.35	448	448	未进入负面 清单	否	无	/

8349	新宾县供电分公司	马架子66kV变电站	马架子变731四方台线	10kV四方台线徐大沟分线孟矿住宅二台支线07号孟矿住宅二台变压器	200	0.33	179	179	未进入负面清单	否	无	/
8350	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	二伙络线14548	10千伏二伙络线放马岭台区1号放马岭台区变压器	200	0.24	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8351	抚顺县供电分公司	营盘66kV变电站	营盘干线14547	YHG_营盘车站二台柱上变压器	250	0.22	224	224	未进入负面清单	否	无	/
8352	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线炕洞沟支线4号杨国家林蛙厂变压器	5	0.22	4	4	未进入负面清单	否	无	/
8353	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	大孤家线	10kV大孤家线左殿虎支线6号左殿虎变压器	50	0.21	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8354	新抚区供电分公司	华山66kV变电站	华山干线	华山干线巨航分线6柱上变压器2	250	0.18	225	225	未进入负面清单	否	无	/
8355	抚顺县供电分公司	泗水66kV变电站	泗丰二线	10kV泗丰二线九连分胡家三台支6号胡家三台变压器	200	0.18	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8356	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线鸡场分鸡场三台支4号鸡场二台变压器	100	0.15	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8357	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	海浪线	10kV海浪线后斗分后斗四台支41号后斗四台变压器	100	0.15	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8358	开发区供电公司	李开66kV变电站	开发一线	开发一线柏宁宾馆箱变变压器	500	0.13	449	449	未进入负面清单	否	无	/
8359	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党246台沟干线	10kV台沟干线迟家分153号迟家三台变压器	200	0.12	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8360	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变935东主干线	10kV东主干线王晓光养鸡分线6号王晓光养鸡厂公变变压器	20	0.12	18	18	未进入负面清单	否	无	/
8361	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	福华北线	福华北线48柱上变压器	630	0.11	566	566	未进入负面清单	否	无	/
8362	抚顺县供电分公司	救兵66kV变电站	救兵变348救兵线	10千伏救兵线274号山龙三台变压器	50	0.09	45	45	未进入负面清单	否	无	/

8363	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	土仁干线	10kV土仁汪家沟分线061号汪家沟2号公变变压器	100	0.09	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8364	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变441抚农马圈子线	10kV马圈子线金斗分金斗河东支2号金斗河东变压器	100	0.08	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8365	新宾县供电分公司	杨家66kV变电站	杨家变533单元杨林线	10kV杨林线小哪咻支线033号小哪咻变压器	20	0.08	18	18	未进入负面清单	否	无	/
8366	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线许金武鸡场支线23号许金武鸡场变压器	50	0.07	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8367	抚顺县供电分公司	马和66kV变电站	10kV孟家线	10kV孟家线唐力七台分4号唐力七台变压器	100	0.06	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8368	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线中草药2台区柱上变压器	100	0.06	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8369	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144新农木下线	10千伏木下线东站南台分线08#东站南变压器	100	0.06	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8370	清原县供电分公司	北三家66kV变电站	北三家变247清农北海线	10千伏北海线茨沟公用变一号分线19号茨沟公用变一号	50	0.06	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8371	清原县供电分公司	清原66kV变电站	南部干线	10kV南部干线62号右中医院326台区箱式变电站第二间隔配电变压器	315	0.06	283	283	未进入负面清单	否	无	/
8372	东洲区供电分公司	章党66kV变电站	章土二线	河东南分3	160	0.04	144	144	未进入负面清单	否	无	/
8373	抚顺县供电分公司	顺城66kV变电站	顺前二线	顺前二线31右20右2	200	0.04	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8374	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	平塑二线	平塑二线11右7#柱上变压器	200	0.03	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8375	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	关岭干线	10kV关岭干线台山分台山窑地南台支1号台山窑地南台	200	0.03	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8376	抚顺县供电分公司	南章党66kV变电站	南章党变245后安干线	10kV后安干线后安五分14号后安五台柱上变压器	100	0.03	90	90	未进入负面清单	否	无	/

8377	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南小线	10千伏南小线前秧水库公用变3号分线1号前秧水库公用变3号变压器	50	0.03	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8378	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线刘刚养殖场支线10号刘刚养殖场变压器	50	0.03	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8379	清原县供电分公司	草市66kV变电站	长兴线	10kV长兴线长兴沟水库变压器	50	0.01	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8380	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	总部一线	北方大厦1#箱变变压器配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	/
8381	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔二线	10千伏刘尔二线阳光城翡丽左岸9-1#变压器	1000	0	900	900	未进入负面清单	否	无	/
8382	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	核心一线	中立诚悦府1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0	567	567	未进入负面清单	否	无	/
8383	开发区供电公司	刘尔66kV变电站	刘尔一线	中金公元启城13#	1000	0	900	900	未进入负面清单	否	无	/
8384	新抚区供电分公司	青年路66kV变电站	电瓷干线	电瓷干线130+1左1柱上变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8385	新抚区供电分公司	福民66kV变电站	千金二线	千金二线54左5#柱上变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8386	新抚区供电分公司	榆林66kV变电站	礼泉南线	礼泉南线31左6右2柱上变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8387	望花区供电分公司	演武66kV变电站	演武变245五老一线	五老一线污水分线2左12	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8388	望花区供电分公司	光明66kV变电站	和平变579中部一线	中部一线4	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8389	顺城区供电分公司	新城66kV变电站	新东一线	新东一线热电分14（天茂3）.1开关间隔配电变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8390	顺城区供电分公司	詹家66kV变电站	詹恒一线	10千伏詹恒一线F1地下配电室1号变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	/
8391	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带1#箱变变压器间隔配电变压器	800	0	720	720	未进入负面清单	否	无	/

8392	东洲区供电分公司	万新66kV变电站	万平一线	10千伏万平一线监狱分线28左2号柱上变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8393	东洲区供电分公司	平山66kV变电站	五平一线	10千伏五平一线天鹅湖分线15支1号杆柱上变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8394	抚顺县供电分公司	詹家66kV变电站	詹家变045大柳线	10kV抚农大柳线新村启航变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8395	抚顺县供电分公司	方晓66kV变电站	莲岛线	10kV莲岛线三二五库分1号三二五库二台变压器	400	0	360	360	未进入负面清单	否	无	/
8396	抚顺县供电分公司	会元66kV变电站	会元变941黄旗线	10kV黄旗线房申分17左1房申西二台变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8397	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分陡山三台柱上变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8398	抚顺县供电分公司	毛燕66kV变电站（新）	民政线	10kV民政线杜家分浅沟二台支6号浅沟二台变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8399	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武四台支8号演武四台变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8400	抚顺县供电分公司	塔峪66kV变电站	塔峪变046塔峪线	10kV塔峪线五道分演武三台支4号演武三台变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8401	抚顺县供电分公司	石文66kV变电站	南庙干线	10kV南庙干线恒威碎石分三家子五台支10号三家子五台变压器	100	0	90	90	未进入负面清单	否	无	/
8402	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线塔二丈五台分3号塔二丈五台变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8403	抚顺县供电分公司	碾盘66kV变电站	塔二丈线	10kV塔二丈线小卜分1号小卜变压器	80	0	72	72	未进入负面清单	否	无	/
8404	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变442抚农郑家线	10kV抚农郑家线14号佟庄四台变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8405	抚顺县供电分公司	郑同66kV变电站	郑同变444西川干线	10kV西川干线慢首三台分8右1号慢首四台变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/

8406	抚顺县供电分公司	哈达66kV变电站	哈达变433 上年线	10KV上年线后窑沟二 台支8#后窑沟二台变 压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8407	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变646 杨木线	10KV杨木线南沟分转 山三台支1号转山三台 变压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8408	抚顺县供电分公司	海浪66kV变电站	海浪变644 松树线	10KV松树线松树分前 楼二台支1号前楼二台 变压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8409	抚顺县供电分公司	汤图66kV变电站	汤家联线	10kV汤家联线64号右2 号鲍家村委会方塘柱 上变压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8410	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变449 竖碑线	10KV竖碑线李家三台 分3号李家三台变压器	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8411	抚顺县供电分公司	李家66kV变电站	李家变447 通什线	109库台区	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8412	新宾县供电分公司	新宾66kV变电站	新宾变063 新北线	10KV新农新北线五里 分西大地支12号五里 一号机井变压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8413	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变260 城郊线	10KV城郊线西岔分机 井支4号西岔机井变压 器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8414	新宾县供电分公司	兴京66kV变电站	兴京变243 新兴三线	10KV新兴三线新李分 线尹家九队机井支线1 号尹家九队机井变压 器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8415	新宾县供电分公司	北四平66kV变电站	10kV北宝线 12044	10KV北宝线燕家机井 分线1号燕家机井变台	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8416	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变254 永驿线	10KV永驿线大山灵芝 农场分线04号大山灵 芝农场变台变压器	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8417	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变255 永陡线	10KV永陡线冰湖沟分 线庙沟支线庙沟北支 线2号庙沟北变压器	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8418	新宾县供电分公司	老城66kV变电站	老城变243 永四线	10KV永四线123号夏园 村机井变压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/

8419	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10千伏木下线赵家东 沟二台分支线赵家东 沟二台	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8420	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线下营子苗 圃分线下营子苗圃变 压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8421	新宾县供电分公司	木奇66kV变电站	木奇变144 新农木下线	10kV木下线东台分线 将军卜三台	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8422	新宾县供电分公司	大四平66kV变电站	大四平变 547大杨线	10kV大杨线139号缸窑 三台变压器	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8423	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线棒砬子 二台支线棒砬子二台 变压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8424	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10kV苇二号线小堡老 学校二号分线003号小 堡老学校二号变压器	200	0	180	180	未进入负面 清单	否	无	/
8425	新宾县供电分公司	苇子峪66kV变电站	苇子峪变 632苇二号 线	10千伏苇二号线大哪 分线团瓢支线银河养 殖场支线3号银河养殖 场变压器	100	0	90	90	未进入负面 清单	否	无	/
8426	清原县供电分公司	苍石66kV变电站	苍石变249 六家子线	10kV六家子线朝阳子 线66号右1朝阳北一变 压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8427	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线旗杆沟支 线18号徐国利蛤蟆塘 变压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8428	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线王善文 中药园支线2号王善文 中药园变压器	50	0	45	45	未进入负面 清单	否	无	/
8429	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线南大号生 安华支线44号南大号 公用变变压器	5	0	5	5	未进入负面 清单	否	无	/
8430	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	转水湖线	10kV转水湖线南天门 大冰沟支线22号朱树 春蛤蟆塘变压器	5	0	5	5	未进入负面 清单	否	无	/

8431	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线文治号支线37号文治号公变变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8432	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线姚秀文蛤蟆塘支线31号姚秀文蛤蟆塘变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8433	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线王圣淼支线4号王圣淼变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8434	清原县供电分公司	大苏河66kV变电站	复兴线	10kV复兴线大湖分线36号炕洞沟公变变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8435	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	马架子线	10kV马架子线鹿场支线14号腰岭子鹿场变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8436	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	兴湾联线	10kV兴湾联线冰湖沟养殖场28号冰湖沟养殖场变压器	10	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
8437	清原县供电分公司	新湾甸子66kV变电站	北甸子14952	10kV北甸子线13号逢宝仁变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8438	清原县供电分公司	草市66kV变电站	草市线	10kV草市线小板河1号水库支线22号小板河1号水库变压器	10	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
8439	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	二洼干线	10千伏二洼干线二洼北沟公用变分线6号二洼北沟公用变变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8440	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线高金德小流域支线7号高金德变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8441	清原县供电分公司	椴木沟66kV变电站	椴木沟变445东岭线	10kV东岭线英新分线90号李福有蛤蟆塘变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8442	清原县供电分公司	孤山子66kV变电站	孤新线	10kV孤新线黑石头分线14号陈延清养殖厂变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8443	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线小蛤蟆塘支线4号小蛤蟆塘变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/

8444	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线上堡3号支线50号上堡3号变压器	10	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
8445	清原县供电分公司	南山城66kV变电站	南柳线	10kV南柳线二道河公用变3号支线1号二道河公用变3号变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8446	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线挡石河分线171号挡石河公用变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8447	清原县供电分公司	杨树66kV变电站	北阳沟线11946	10kV北阳沟线北阳沟公用变支线14号北阳沟公用变变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8448	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线郭亚军支线9号郭亚军公变变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8449	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线张吉庆参园支线13号张吉庆参园变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8450	清原县供电分公司	汪家沟66kV变电站	罗圈沟线	10kV罗圈沟线崔连伟鸡场支线6号崔连伟鸡场变压器	50	0	45	45	未进入负面清单	否	无	/
8451	清原县供电分公司	文屯66kV变电站	硫化铁矿线	10kV硫化铁矿线孙亚军参厂支线13号孙亚军参厂变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8452	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	10kV夏湾线	10kV夏湾线王道伟支线016号王道伟参厂变压器	5	0	5	5	未进入负面清单	否	无	/
8453	清原县供电分公司	夏家堡66kV变电站	夏家堡变932西主干线	10kV西主干线王玉臣支线20号王玉臣变压器	10	0	9	9	未进入负面清单	否	无	/
8454	清原县供电分公司	工业园66kV变电站	黄旗线	10千伏黄旗线瓦窑分线8号八里村桥头公用变变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8455	清原县供电分公司	高家街66kV变电站	下甸子线	10kV下甸子线74#框子沟景区变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/
8456	清原县供电分公司	马前66kV变电站	九道河线	10kV九道河线驾校分线23#驾校公变变压器	200	0	180	180	未进入负面清单	否	无	/

8457	东洲区供电分公司	土口子66kV变电站	水库干线	水库干线78#带2#箱变 变压器间隔配电变压器	800	0	720	720	未进入负面 清单	否	无	/

2026年二季度国网抚顺供电公司10千伏线路可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	10千伏线路名称	额定电流 (A)	最大负荷电 流 (A)	最大负载率 (%)	可开放容量 (kVA)	是否列入 负面清单	预计整改 完成时间	备注
1	新宾供电分公司	上夹河变	上西线	240	192	79.95%	2	否	/	/
2	顺城供电分公司	詹家变	新区二线	50	40	79.68%	2	否	/	/
3	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农五龙线	240	191	79.54%	15	否	/	/
4	开发区供电分公司	高新变	高新一线	400	316	79.00%	55	否	/	/
5	新宾供电分公司	新宾变	河南线	285	225	78.87%	45	否	/	/
6	顺城供电分公司	将军变	将军干线	235	185	78.75%	41	否	/	/
7	开发区供电分公司	高新变	高开三线	377	295	78.21%	94	否	/	/
8	顺城供电分公司	顺城变	顺丰二线	285	223	78.17%	72	否	/	/
9	开发区供电分公司	望花变	望开南线	195	152	77.95%	55	否	/	/
10	顺城供电分公司	詹家变	詹北二线	292	227	77.88%	86	否	/	/
11	抚顺县供电分公司	詹家变	关岭干线	423	329	77.78%	130	否	/	/
12	顺城供电分公司	戈布变	西戈干线	195	152	77.76%	61	否	/	/
13	顺城供电分公司	城东变	城东五线	240	185	77.08%	97	否	/	/
14	开发区供电分公司	高新变	高新四线	200	154	76.88%	86	否	/	/
15	新抚供电分公司	南阳变	南大街一线	400	306	76.50%	194	否	/	/
16	顺城供电分公司	顺城变	大甲干线	292	221	75.75%	172	否	/	/
17	清原供电分公司	清原变	北干线	195	147	75.32%	126	否	/	/
18	清原供电分公司	清原变	专用线	377	283	75.07%	258	否	/	/
19	新宾供电分公司	新宾变	河北一线	292	217	74.32%	230	否	/	/
20	开发区供电分公司	砂石变	砂四一线	200	148	74.00%	166	否	/	/
21	清原供电分公司	清原变	南部干线	292	216	73.95%	245	否	/	/
22	东洲供电分公司	武家堡变	武洲一线	200	148	73.89%	169	否	/	/
23	清原供电分公司	工业园变	工业二号线	320	236	73.87%	272	否	/	/
24	抚顺县供电分公司	拉古变	拉古园区一线	200	147	73.44%	182	否	/	/
25	抚顺县供电分公司	石文变	石文二线	195	143	73.35%	180	否	/	/
26	东洲供电分公司	东洲变	东武二线	240	176	73.33%	222	否	/	/
27	抚顺县供电分公司	塔峪变	塔峪线	285	209	73.33%	263	否	/	/

28	东洲供电分公司	东洲变	东武一线	160	117	73.33%	148	否	/	/
29	新宾供电分公司	榆树变	榆工线	195	143	73.21%	183	否	/	/
30	望花供电分公司	凤城变	凤工二线	195	142	72.57%	201	否	/	/
31	顺城供电分公司	戈布变	康乐干线	320	232	72.39%	337	否	/	/
32	望花供电分公司	凤城变	凤工三线	155	112	72.37%	164	否	/	/
33	东洲供电分公司	醇醅变	醇台二线	240	173	72.24%	258	否	/	/
34	抚顺县供电分公司	望花变	污水干线	423	304	71.87%	477	否	/	/
35	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城二线	150	108	71.68%	173	否	/	/
36	清原供电分公司	清原变	五〇三线	283	202	71.38%	338	否	/	/
37	新宾供电分公司	榆树变	榆边线	200	142	71.06%	248	否	/	/
38	抚顺县供电分公司	塔峪变	千金线	320	227	70.94%	402	否	/	/
39	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木二线	423	299	70.69%	546	否	/	/
40	新抚供电分公司	福民变	福中二线	319	225	70.38%	425	否	/	/
41	清原供电分公司	草市变	草市线	200	140	70.01%	277	否	/	/
42	顺城供电分公司	将军变	将戈二线	377	263	69.76%	535	否	/	/
43	望花供电分公司	凤城变	凤和三线	283	197	69.61%	407	否	/	/
44	抚顺县供电分公司	金家变	花岭干线	423	294	69.50%	615	否	/	/
45	望花供电分公司	光明变	中部一线	240	166	69.17%	360	否	/	/
46	顺城供电分公司	城东变	城东四线	423	289	68.32%	684	否	/	/
47	新宾供电分公司	老城变	永陡线	195	133	68.21%	319	否	/	/
48	东洲供电分公司	醇醅变	醇台一线	200	136	68.00%	333	否	/	/
49	东洲供电分公司	武家堡变	阿金一线	377	255	67.64%	646	是	/	/
50	新宾供电分公司	新宾变	河北二线	403	272	67.49%	698	否	/	/
51	抚顺县供电分公司	望花变	达山干线	195	128	65.64%	388	否	/	/
52	清原供电分公司	工业园变	工业一号线	423	276	65.25%	865	否	/	/
53	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦阳干线	423	276	65.25%	865	否	/	/
54	抚顺县供电分公司	碾盘变	马和线	423	276	65.25%	865	否	/	/
55	东洲供电分公司	醇醅变	千户干线	423	276	65.25%	865	否	/	/
56	开发区供电分公司	中兴街变	中兴街二线	423	273	64.54%	906	否	/	/
57	望花供电分公司	演武变	演武干线	300	193	64.33%	651	否	/	/

58	顺城供电分公司	新城变	车站干线	405	260	64.20%	887	否	/	/
59	抚顺县供电分公司	救兵变	救兵线	423	270	63.83%	948	否	/	/
60	清原供电分公司	清原变	斗虎屯线	320	202	63.13%	748	否	/	/
61	望花供电分公司	光明变	光华一线	195	123	63.08%	457	否	/	/
62	东洲供电分公司	平山变	平塑一线	240	151	62.92%	568	否	/	/
63	抚顺县供电分公司	马和变	王木线	300	188	62.67%	721	否	/	/
64	东洲供电分公司	青年路变	食品干线	319	197	61.76%	806	否	/	/
65	望花供电分公司	和平变	北部干线	423	261	61.70%	1072	否	/	/
66	开发区供电分公司	望花变	望开北线	400	244	61.00%	1053	否	/	/
67	开发区供电分公司	高新变	高新二线	423	258	60.99%	1114	否	/	/
68	抚顺县供电分公司	石文变	南庙干线	195	118	60.51%	527	否	/	/
69	望花供电分公司	凤城变	凤工联线	285	171	60.00%	790	否	/	/
70	抚顺县供电分公司	板石变	田屯线	400	240	60.00%	1108	否	/	/
71	顺城供电分公司	城东变	城顺二线	285	170	59.65%	804	否	/	/
72	开发区供电分公司	桓仁变	花仁联线	423	250	59.10%	1225	否	/	/
73	顺城供电分公司	戈布变	英石干线	423	250	59.10%	1225	否	/	/
74	顺城供电分公司	戈布变	油毡干线	423	250	59.10%	1225	否	/	/
75	新抚供电分公司	南阳变	解放干线	423	248	58.63%	1253	否	/	/
76	顺城供电分公司	跃进变	净水干线	285	165	57.89%	873	否	/	/
77	新宾供电分公司	南杂木变	南杂木一线	423	244	57.68%	1308	否	/	/
78	顺城供电分公司	新城变	新北一线	423	243	57.45%	1322	否	/	/
79	新宾供电分公司	榆树变	榆红线	320	183	57.19%	1011	否	/	/
80	抚顺县供电分公司	望花变	抚农望花线	400	228	57.00%	1275	否	/	/
81	东洲供电分公司	青年路变	化二干线	423	238	56.26%	1391	否	/	/
82	顺城供电分公司	顺城变	富城一线	320	180	56.25%	1053	否	/	/
83	顺城供电分公司	跃进变	泵站一线	423	237	56.03%	1405	否	/	/
84	东洲供电分公司	台东变	茨沟干线	423	236	55.79%	1419	否	/	/
85	顺城供电分公司	戈布变	戈跃联线	423	236	55.79%	1419	否	/	/
86	顺城供电分公司	将军变	将北一线	200	110	55.00%	693	否	/	/
87	新宾供电分公司	老城变	永陵二线	240	132	55.00%	831	否	/	/

88	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋二线	423	232	54.85%	1474	否	/	/
89	新抚供电分公司	华山变	水源专线	283	155	54.77%	989	否	/	/
90	东洲供电分公司	张甸变	张碾二线	377	206	54.64%	1325	否	/	/
91	顺城供电分公司	新城变	新东一线	565	307	54.34%	2009	否	/	/
92	清原供电分公司	南杂木变	清农北杂木线	400	214	53.50%	1469	否	/	/
93	望花供电分公司	和平变	滴临线	423	226	53.43%	1557	否	/	/
94	新抚供电分公司	福民变	中和一线	423	224	52.96%	1585	否	/	/
95	抚顺县供电分公司	金家变	金家干线	423	223	52.72%	1599	否	/	/
96	清原供电分公司	湾甸子变	兴湾联线	195	102	52.31%	748	否	/	/
97	抚顺县供电分公司	望花变	青台子线	423	221	52.25%	1627	否	/	/
98	新抚供电分公司	榆林变	礼泉北线	423	220	52.01%	1641	否	/	/
99	顺城供电分公司	跃进变	粮库干线	423	220	52.01%	1641	否	/	/
100	开发区供电分公司	李开变	开发区二线	423	219	51.77%	1654	否	/	/
101	望花供电分公司	光明变	中部二线	423	219	51.77%	1654	否	/	/
102	开发区供电分公司	李开变	开四二线	423	217	51.30%	1682	否	/	/
103	顺城供电分公司	詹家变	詹顺二线	320	163	50.94%	1289	否	/	/
104	开发区供电分公司	刘尔变	核心二线	195	99	50.77%	790	否	/	/
105	新宾供电分公司	西山变	西园二线	423	213	50.35%	1738	否	/	/
106	望花供电分公司	演武变	五老一线	352	177	50.28%	1449	否	/	/
107	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农河清线	195	98	50.26%	804	否	/	/
108	抚顺县供电分公司	高湾变	方大一线	285	143	50.18%	1178	否	/	/
109	顺城供电分公司	城东变	城东一线	423	211	49.88%	1765	否	/	/
110	东洲供电分公司	武家堡变	东洲干线	423	211	49.88%	1765	否	/	/
111	望花供电分公司	工农变	工光一线	423	211	49.88%	1765	否	/	/
112	开发区供电分公司	四方变	四海线	423	211	49.88%	1765	否	/	/
113	顺城供电分公司	詹家变	詹恒二线	352	175	49.72%	1477	否	/	/
114	顺城供电分公司	詹家变	詹顺一线	352	175	49.72%	1477	否	/	/
115	东洲供电分公司	章党变	章土一线	423	210	49.65%	1779	否	/	/
116	抚顺县供电分公司	胜开变	经开二线	377	187	49.60%	1588	否	/	/
117	望花供电分公司	凤城变	凤工一线	423	209	49.41%	1793	否	/	/

118	抚顺县供电分公司	救兵变	郎士线	423	208	49.17%	1807	否	/	/
119	开发区供电分公司	高新变	高新三线	423	206	48.70%	1835	否	/	/
120	顺城供电分公司	顺城变	富城二线	423	205	48.46%	1848	否	/	/
121	新宾供电分公司	木奇变	新农木下线	423	204	48.23%	1862	否	/	/
122	新抚供电分公司	中新变	东十干线	400	192	48.00%	1774	否	/	/
123	抚顺县供电分公司	南章党变	后安干线	423	203	47.99%	1876	否	/	/
124	抚顺县供电分公司	会元变	横道线	423	202	47.75%	1890	否	/	/
125	抚顺县供电分公司	詹家变	抚农大柳线	285	136	47.72%	1275	否	/	/
126	新宾供电分公司	西山变	西园一线	423	201	47.52%	1904	否	/	/
127	新宾供电分公司	南杂木变	新农南聂线	423	200	47.28%	1918	否	/	/
128	东洲供电分公司	武家堡变	新太干线	405	190	46.91%	1857	否	/	/
129	抚顺县供电分公司	南章党变	台沟干线	160	75	46.88%	734	否	/	/
130	新抚供电分公司	南阳变	西七干线	423	198	46.81%	1945	否	/	/
131	抚顺县供电分公司	塔峪变	肖家线	423	198	46.81%	1945	否	/	/
132	开发区供电分公司	中兴街变	山推二线	423	196	46.34%	1973	否	/	/
133	抚顺县供电分公司	板石变	太平洋一线	264	122	46.21%	1236	否	/	/
134	开发区供电分公司	四方变	沈链干线	377	174	46.15%	1768	否	/	/
135	顺城供电分公司	跃进变	北关干线	423	195	46.10%	1987	否	/	/
136	开发区供电分公司	高新变	高方二线	423	194	45.86%	2001	否	/	/
137	东洲供电分公司	平山变	平塑二线	475	215	45.26%	2286	否	/	/
138	新抚供电分公司	福民变	福南二线	423	191	45.15%	2042	否	/	/
139	顺城供电分公司	北站变	站东干线	423	191	45.15%	2042	否	/	/
140	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔一线	320	144	45.00%	1552	否	/	/
141	抚顺县供电分公司	前甸变	顺前二线	423	190	44.92%	2056	否	/	/
142	开发区供电分公司	工农变	高湾干线	400	179	44.75%	1954	否	/	/
143	望花供电分公司	凤城变	凤和联线	423	188	44.44%	2084	否	/	/
144	新宾供电分公司	北四平变	北宝线	155	68	43.87%	776	否	/	/
145	东洲供电分公司	万新变	万平一线	400	175	43.75%	2009	否	/	/
146	抚顺县供电分公司	拉古变	大甸子线	377	164	43.50%	1907	否	/	/
147	开发区供电分公司	刘尔变	刘方二线	200	87	43.50%	1011	否	/	/

148	顺城供电分公司	詹家变	万豪干线	423	184	43.50%	2139	否	/	/
149	望花供电分公司	五老变	五平二线	320	139	43.44%	1621	否	/	/
150	开发区供电分公司	四方变	科技一线	423	183	43.26%	2153	否	/	/
151	开发区供电分公司	工农变	耐火线	423	183	43.26%	2153	否	/	/
152	新抚供电分公司	南阳变	民建干线	320	138	43.13%	1635	否	/	/
153	东洲供电分公司	万新变	万台二线	300	129	43.00%	1538	否	/	/
154	顺城供电分公司	跃进变	跃北联线	405	174	42.96%	2078	否	/	/
155	东洲供电分公司	万新变	万新一线	423	181	42.79%	2181	否	/	/
156	抚顺县供电分公司	前甸变	台山干线	400	171	42.75%	2065	否	/	/
157	新抚供电分公司	福民变	福华北线	352	150	42.61%	1823	否	/	/
158	顺城供电分公司	戈布变	牛奶干线	200	85	42.50%	1039	否	/	/
159	清原供电分公司	马前变	马清一线	423	179	42.32%	2209	否	/	/
160	抚顺县供电分公司	前甸变	顺前一线	423	179	42.32%	2209	否	/	/
161	顺城供电分公司	新城变	新北二线	405	171	42.22%	2120	否	/	/
162	开发区供电分公司	中兴街变	山推一线	403	170	42.18%	2112	否	/	/
163	新抚供电分公司	中新变	中阳一线	285	120	42.11%	1496	否	/	/
164	顺城供电分公司	将军变	将戈一线	423	178	42.08%	2223	否	/	/
165	顺城供电分公司	顺城变	顺丰一线	423	178	42.08%	2223	否	/	/
166	望花供电分公司	凤城变	小额干线	423	178	42.08%	2223	否	/	/
167	清原供电分公司	南山城变	南柳线	195	82	42.05%	1025	否	/	/
168	新抚供电分公司	天水变	天裕二线	423	177	41.84%	2236	否	/	/
169	新抚供电分公司	榆林变	榆中联线	423	176	41.61%	2250	否	/	/
170	抚顺县供电分公司	海浪变	杨木线	320	133	41.56%	1704	否	/	/
171	东洲供电分公司	青年路变	张甸干线	423	175	41.37%	2264	否	/	/
172	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇一线	423	174	41.13%	2278	否	/	/
173	清原供电分公司	南口前变	王家堡线	292	119	40.75%	1588	否	/	/
174	望花供电分公司	工农变	工光二线	400	163	40.75%	2175	否	/	/
175	新宾供电分公司	榆树变	榆岔线	160	65	40.63%	873	否	/	/
176	新宾供电分公司	苇子峪变	苇二号线	423	171	40.43%	2319	否	/	/
177	顺城供电分公司	跃进变	中跃东线	423	170	40.19%	2333	否	/	/

178	东洲供电分公司	土口子变	黑虎干线	423	169	39.95%	2347	否	/	/
179	顺城供电分公司	将军变	将跃联线	377	150	39.79%	2101	否	/	/
180	清原供电分公司	北三家变	中继线	377	150	39.79%	2101	否	/	/
181	顺城供电分公司	顺城变	抚顺城一线	423	168	39.72%	2361	否	/	/
182	开发区供电分公司	李开变	开发区五线	423	168	39.72%	2361	否	/	/
183	顺城供电分公司	新城变	乾安干线	423	168	39.72%	2361	否	/	/
184	新宾供电分公司	新宾变	新兴二线	423	168	39.72%	2361	否	/	/
185	新宾供电分公司	杨家变	杨林线	377	148	39.26%	2128	否	/	/
186	开发区供电分公司	高新变	高方一线	423	166	39.24%	2389	否	/	/
187	新宾供电分公司	老城变	永驿线	423	164	38.77%	2416	否	/	/
188	0	昱源变	燕石一线	377	146	38.73%	2156	否	/	/
189	新宾供电分公司	老城变	永陵一线	292	112	38.36%	1685	否	/	/
190	顺城供电分公司	城东变	城顺一线	377	143	37.93%	2198	否	/	/
191	新抚供电分公司	中新变	北台一线	423	160	37.83%	2472	否	/	/
192	清原供电分公司	南杂木变	采石线	423	160	37.83%	2472	否	/	/
193	顺城供电分公司	跃进变	高山干线	423	160	37.83%	2472	否	/	/
194	清原供电分公司	苍石变	六家子线	423	160	37.83%	2472	否	/	/
195	新宾供电分公司	新宾变	新兴四线	423	160	37.83%	2472	否	/	/
196	清原供电分公司	清原变	清南干线	553	209	37.79%	3234	否	/	/
197	新抚供电分公司	南阳变	南台一线	195	73	37.44%	1150	否	/	/
198	清原供电分公司	金鼎变	金苍联线	249	93	37.35%	1472	否	/	/
199	新宾供电分公司	大四平变	大杨线	423	157	37.12%	2513	否	/	/
200	望花供电分公司	凤城变	凤和一线	400	147	36.75%	2397	否	/	/
201	抚顺县供电分公司	金家变	关口线	423	155	36.64%	2541	否	/	/
202	开发区供电分公司	高新变	深井干线	320	117	36.56%	1926	否	/	/
203	东洲供电分公司	东洲变	合江一线	240	87	36.25%	1455	否	/	/
204	新抚供电分公司	榆林变	榆南联线	240	87	36.25%	1455	否	/	/
205	顺城供电分公司	新城变	新东二线	423	153	36.17%	2569	否	/	/
206	清原供电分公司	湾甸子变	北甸子线	200	72	36.00%	1219	否	/	/
207	东洲供电分公司	万新变	万平二线	423	152	35.93%	2583	否	/	/

208	望花供电分公司	五老变	五西一线	423	152	35.93%	2583	否	/	/
209	开发区供电分公司	李开变	开四一线	423	151	35.70%	2597	否	/	/
210	望花供电分公司	演武变	演工联线	423	151	35.70%	2597	否	/	/
211	东洲供电分公司	武家堡变	阿金二线	800	285	35.63%	4919	是	/	/
212	抚顺县供电分公司	马金变	抚农马金线	423	150	35.46%	2610	否	/	/
213	顺城供电分公司	詹家变	詹恒一线	423	150	35.46%	2610	否	/	/
214	顺城供电分公司	北站变	新华干线	300	106	35.33%	1857	否	/	/
215	望花供电分公司	五老变	五东二线	400	141	35.25%	2480	否	/	/
216	清原供电分公司	清原变	化纤线	423	149	35.22%	2624	否	/	/
217	顺城供电分公司	城东变	城东二线	285	100	35.09%	1774	否	/	/
218	新宾供电分公司	红庙子变	红二号线	285	100	35.09%	1774	否	/	/
219	抚顺县供电分公司	前甸变	李其干线	285	100	35.09%	1774	否	/	/
220	抚顺县供电分公司	毛燕变	海浪线	423	147	34.75%	2652	否	/	/
221	顺城供电分公司	将军变	将戈联线	423	147	34.75%	2652	否	/	/
222	新抚供电分公司	中新变	市内专线	423	147	34.75%	2652	否	/	/
223	顺城供电分公司	将军变	将北二线	423	146	34.52%	2666	否	/	/
224	顺城供电分公司	跃进变	新跃联线	352	120	34.09%	2239	否	/	/
225	新宾供电分公司	苇子峪变	苇一号线	423	144	34.04%	2694	否	/	/
226	东洲供电分公司	醇醅变	醇青联线	423	143	33.81%	2707	否	/	/
227	新抚供电分公司	青年路变	电瓷干线	423	143	33.81%	2707	否	/	/
228	抚顺县供电分公司	马金变	马环联线	423	143	33.81%	2707	否	/	/
229	顺城供电分公司	戈布变	北街一线	240	81	33.75%	1538	否	/	/
230	清原供电分公司	汪家沟变	大孤家线	400	132	33.00%	2605	否	/	/
231	望花供电分公司	五老变	五东一线	423	138	32.62%	2777	否	/	/
232	新宾供电分公司	老城变	永四线	423	138	32.62%	2777	否	/	/
233	抚顺县供电分公司	会元变	黄旗线	320	103	32.19%	2120	否	/	/
234	望花供电分公司	凤城变	本溪路一线	423	136	32.15%	2804	否	/	/
235	新抚供电分公司	新抚变	千西干线	352	113	32.10%	2336	否	/	/
236	顺城供电分公司	詹家变	詹北一线	423	135	31.91%	2818	否	/	/
237	新抚供电分公司	福民变	福南一线	400	127	31.75%	2674	否	/	/

238	新宾供电分公司	新宾变	新兴三线	423	133	31.44%	2846	否	/	/
239	东洲供电分公司	万新变	万新二线	423	132	31.21%	2860	否	/	/
240	顺城供电分公司	顺城变	石化城二线	352	109	30.97%	2392	否	/	/
241	新宾供电分公司	新宾变	新红线	423	130	30.73%	2888	否	/	/
242	东洲供电分公司	章党变	章土二线	423	130	30.73%	2888	否	/	/
243	开发区供电分公司	中兴街变	高新六线	352	108	30.68%	2405	否	/	/
244	开发区供电分公司	工农变	工桓联线	423	129	30.50%	2901	否	/	/
245	顺城供电分公司	北站变	临江干线	423	129	30.50%	2901	否	/	/
246	抚顺县供电分公司	金家变	碾盘线	423	127	30.02%	2929	否	/	/
247	新宾供电分公司	南杂木变	五一厂线	240	72	30.00%	1663	否	/	/
248	抚顺县供电分公司	马金变	马金二线	423	126	29.79%	2943	否	/	/
249	开发区供电分公司	四方变	科技二线	423	125	29.55%	2957	否	/	/
250	望花供电分公司	光明变	光华二线	405	119	29.38%	2840	否	/	/
251	新宾供电分公司	木奇变	新农七0六线	423	124	29.31%	2971	否	/	/
252	抚顺县供电分公司	碾盘变	塔二丈线	285	83	29.12%	2009	否	/	/
253	开发区供电分公司	李开变	开发区一线	423	123	29.08%	2985	否	/	/
254	顺城供电分公司	跃进变	中跃西线	423	123	29.08%	2985	否	/	/
255	清原供电分公司	苍石变	苗沿线	320	93	29.06%	2259	否	/	/
256	清原供电分公司	北三家变	清农北海线	423	122	28.84%	2998	否	/	/
257	新抚供电分公司	福民变	福华南线	423	121	28.61%	3012	否	/	/
258	新抚供电分公司	中新变	中阳二线	423	121	28.61%	3012	否	/	/
259	新抚供电分公司	榆林变	礼泉南线	400	114	28.50%	2854	否	/	/
260	抚顺县供电分公司	哈达变	抚农上年线	423	120	28.37%	3026	否	/	/
261	抚顺县供电分公司	马和变	孟家线	423	120	28.37%	3026	否	/	/
262	新抚供电分公司	榆林变	榆青联线	423	120	28.37%	3026	否	/	/
263	开发区供电分公司	中兴街变	高新五线	475	134	28.21%	3409	否	/	/
264	抚顺县供电分公司	会元变	赵尔干线	565	159	28.14%	4060	否	/	/
265	开发区供电分公司	砂石变	绿地一线	423	119	28.13%	3040	否	/	/
266	望花供电分公司	五老变	五平一线	423	119	28.13%	3040	否	/	/
267	开发区供电分公司	锦桥变	极地干线	423	118	27.90%	3054	否	/	/

268	抚顺县供电分公司	胜开变	经开一线	423	118	27.90%	3054	否	/	/
269	开发区供电分公司	李开变	开发区六线	423	118	27.90%	3054	否	/	/
270	清原供电分公司	汪家沟变	罗圈沟线	423	118	27.90%	3054	否	/	/
271	顺城供电分公司	顺城变	恒大一线	565	157	27.79%	4088	否	/	/
272	抚顺县供电分公司	救兵变	板城干线	423	117	27.66%	3068	否	/	/
273	新抚供电分公司	中新变	民主专线	352	97	27.56%	2558	否	/	/
274	清原供电分公司	南山城变	南山城线	240	66	27.50%	1746	否	/	/
275	抚顺县供电分公司	高湾变	方大二线	423	116	27.42%	3082	否	/	/
276	顺城供电分公司	顺城变	恒大二线	423	116	27.42%	3082	否	/	/
277	开发区供电分公司	李开变	开四三线	423	116	27.42%	3082	否	/	/
278	新抚供电分公司	中新变	北台二线	423	115	27.19%	3095	否	/	/
279	顺城供电分公司	詹家变	雷锋干线	400	108	27.00%	2937	否	/	/
280	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰二线	423	114	26.95%	3109	否	/	/
281	新宾供电分公司	富尔变	富江线	405	108	26.67%	2993	否	/	/
282	新抚供电分公司	福民变	新抚二线	300	80	26.67%	2217	否	/	/
283	顺城供电分公司	戈布变	新地干线	320	85	26.56%	2369	否	/	/
284	顺城供电分公司	新城变	新春二线	423	112	26.48%	3137	否	/	/
285	新宾供电分公司	杨家变	杨红线	423	112	26.48%	3137	否	/	/
286	清原供电分公司	夏家堡变	西主干线	403	106	26.30%	2998	否	/	/
287	顺城供电分公司	城东变	城府二线	423	110	26.00%	3165	否	/	/
288	顺城供电分公司	将军变	河堤二线	423	110	26.00%	3165	否	/	/
289	开发区供电分公司	砂石变	砂四二线	423	110	26.00%	3165	否	/	/
290	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农马圈子线	423	109	25.77%	3179	否	/	/
291	清原供电分公司	马前变	马工二线	553	142	25.68%	4162	否	/	/
292	新宾供电分公司	上夹河变	上邵线	285	73	25.61%	2148	否	/	/
293	望花供电分公司	五老变	五西二线	320	81	25.31%	2425	否	/	/
294	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴一线	423	107	25.30%	3206	否	/	/
295	新宾供电分公司	苇子峪变	下夹河线	423	107	25.30%	3206	否	/	/
296	抚顺县供电分公司	南章党变	抚农上马线	352	89	25.28%	2669	否	/	/
297	开发区供电分公司	高新变	高开一线	195	49	25.13%	1483	否	/	/

298	顺城供电分公司	新城变	新北三线	423	106	25.06%	3220	否	/	/
299	抚顺县供电分公司	营盘变	二伙络线	240	60	25.00%	1829	否	/	/
300	顺城供电分公司	新城变	花园一线	400	100	25.00%	3048	否	/	/
301	东洲供电分公司	万新变	万台一线	423	105	24.82%	3234	否	/	/
302	抚顺县供电分公司	海浪变	松树线	319	79	24.76%	2441	否	/	/
303	清原供电分公司	文屯变	硫化铁矿线	423	104	24.59%	3248	否	/	/
304	清原供电分公司	杨树变	杨南联线	300	73	24.33%	2314	否	/	/
305	清原供电分公司	敖家堡变	西干线	423	102	24.11%	3276	否	/	/
306	新宾供电分公司	马架子变	四方台线	200	48	24.00%	1552	否	/	/
307	抚顺县供电分公司	峡河变	台沟线	423	101	23.88%	3289	否	/	/
308	抚顺县供电分公司	板石变	拉古线	240	57	23.75%	1871	否	/	/
309	新抚供电分公司	南阳变	南平二线	423	100	23.64%	3303	否	/	/
310	抚顺县供电分公司	会元变	方晓线	377	89	23.61%	2946	否	/	/
311	新宾供电分公司	上夹河变	上大线	285	67	23.51%	2231	否	/	/
312	望花供电分公司	凤城变	本溪路二线	423	98	23.17%	3331	否	/	/
313	顺城供电分公司	跃进变	宾馆二线	423	98	23.17%	3331	否	/	/
314	抚顺县供电分公司	高湾变	高阳线	423	98	23.17%	3331	否	/	/
315	东洲供电分公司	台东变	夜台联线	423	98	23.17%	3331	否	/	/
316	抚顺县供电分公司	毛燕变	燕石二线	320	74	23.13%	2522	否	/	/
317	清原供电分公司	苍石变	安居二线	423	97	22.93%	3345	是	/	/
318	望花供电分公司	凤城变	凤和二线	403	92	22.83%	3192	否	/	/
319	顺城供电分公司	城东变	城府一线	423	96	22.70%	3359	否	/	/
320	望花供电分公司	和平变	和裕线	200	45	22.50%	1593	否	/	/
321	新抚供电分公司	华山变	油三污水线	423	95	22.46%	3373	否	/	/
322	抚顺县供电分公司	方晓变	莲岛线	423	94	22.22%	3386	否	/	/
323	抚顺县供电分公司	马和变	马郎线	423	94	22.22%	3386	否	/	/
324	抚顺县供电分公司	章党变	章木一线	423	94	22.22%	3386	否	/	/
325	新抚供电分公司	华山变	演华联线	352	78	22.16%	2821	否	/	/
326	东洲供电分公司	万新变	虎东一线	200	44	22.00%	1607	否	/	/
327	抚顺县供电分公司	郑同变	抚农郑家线	423	93	21.99%	3400	否	/	/

328	清原供电分公司	马前变	马工一线	400	87	21.75%	3228	否	/	/
329	开发区供电分公司	锦桥变	锦工联线	240	52	21.67%	1940	否	/	/
330	新抚供电分公司	天水变	天华干线	423	90	21.28%	3442	否	/	/
331	抚顺县供电分公司	营盘变	营盘干线	423	90	21.28%	3442	否	/	/
332	抚顺县供电分公司	板石变	板古一线	423	89	21.04%	3456	否	/	/
333	东洲供电分公司	东洲变	东青二线	423	89	21.04%	3456	否	/	/
334	新宾供电分公司	旺清门变	旺清门线	423	89	21.04%	3456	否	/	/
335	抚顺县供电分公司	昱源变	纺织线	377	76	20.16%	3126	否	/	/
336	望花供电分公司	凤城变	凤演二线	320	64	20.00%	2660	否	/	/
337	抚顺县供电分公司	救兵变	峡河线	377	74	19.63%	3154	否	/	/
338	新宾供电分公司	杨家变	杨甸线	423	83	19.62%	3539	否	/	/
339	新抚供电分公司	天水变	天裕一线	423	81	19.15%	3567	否	/	/
340	0	北四平变	新北联线	423	81	19.15%	3567	否	/	/
341	新抚供电分公司	福民变	新抚一线	405	77	19.01%	3422	否	/	/
342	顺城供电分公司	跃进变	泵站二线	423	80	18.91%	3580	否	/	/
343	清原供电分公司	草市变	草汪联线	423	80	18.91%	3580	否	/	/
344	新抚供电分公司	华山变	大官一线	292	55	18.84%	2475	否	/	/
345	清原供电分公司	南口前变	市街线	377	71	18.83%	3195	否	/	/
346	抚顺县供电分公司	毛燕变	民政线	377	70	18.57%	3209	否	/	/
347	清原供电分公司	苍石变	红透山线	400	74	18.50%	3409	否	/	/
348	顺城供电分公司	将军变	河堤一线	423	78	18.44%	3608	否	/	/
349	东洲供电分公司	万新变	虎西二线	423	78	18.44%	3608	否	/	/
350	抚顺县供电分公司	方晓变	方和线	423	77	18.20%	3622	否	/	/
351	开发区供电分公司	砂石变	绿地二线	320	58	18.13%	2743	否	/	/
352	开发区供电分公司	同城变	金风干线	400	72	18.00%	3436	否	/	/
353	清原供电分公司	苍石变	安居一线	423	76	17.97%	3636	否	/	/
354	顺城供电分公司	跃进变	宾馆一线	423	76	17.97%	3636	否	/	/
355	新抚供电分公司	新抚变	六道街一线	292	52	17.81%	2516	否	/	/
356	新抚供电分公司	华山变	华农联线	400	71	17.75%	3450	否	/	/
357	顺城供电分公司	詹家变	詹府一线	423	75	17.73%	3650	否	/	/

358	清原供电分公司	汪家沟变	土仁干线	553	98	17.72%	4772	否	/	/
359	抚顺县供电分公司	会元变	北环线	377	66	17.51%	3264	否	/	/
360	开发区供电分公司	中兴街变	中兴街一线	423	74	17.49%	3664	否	/	/
361	开发区供电分公司	刘尔变	北湖干线	423	73	17.26%	3677	否	/	/
362	清原供电分公司	夏家堡变	硅厂线	320	55	17.19%	2785	否	/	/
363	新抚供电分公司	华山变	华山干线	423	71	16.78%	3705	否	/	/
364	顺城供电分公司	顺城变	石化城一线	400	67	16.75%	3506	否	/	/
365	新宾供电分公司	兴京变	城郊线	400	66	16.50%	3519	否	/	/
366	抚顺县供电分公司	方晓变	方工线	423	69	16.31%	3733	否	/	/
367	清原供电分公司	北三家变	清农北树线	423	69	16.31%	3733	否	/	/
368	新宾供电分公司	新宾变	新兴一线	423	69	16.31%	3733	否	/	/
369	清原供电分公司	孤山子变	二洼干线	400	65	16.25%	3533	否	/	/
370	抚顺县供电分公司	峡河变	胜子线	400	65	16.25%	3533	否	/	/
371	抚顺县供电分公司	金家变	万和线	400	65	16.25%	3533	否	/	/
372	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸一线	377	61	16.18%	3334	否	/	/
373	抚顺县供电分公司	板石变	园区线	423	68	16.08%	3747	否	/	/
374	开发区供电分公司	李开变	开发区三线	423	67	15.84%	3761	否	/	/
375	开发区供电分公司	高新变	高开二线	400	63	15.75%	3561	否	/	/
376	望花供电分公司	凤城变	凤演一线	377	59	15.65%	3361	否	/	/
377	清原供电分公司	孤山子变	英额门线	423	66	15.60%	3774	否	/	/
378	抚顺县供电分公司	汤图变	汤林干线	423	65	15.37%	3788	否	/	/
379	新抚供电分公司	华山变	油库二线	423	65	15.37%	3788	否	/	/
380	开发区供电分公司	刘尔变	核心一线	400	61	15.25%	3589	否	/	/
381	清原供电分公司	敖家堡变	东干线	423	64	15.13%	3802	否	/	/
382	新抚供电分公司	南阳变	南平一线	423	64	15.13%	3802	否	/	/
383	新抚供电分公司	福民变	体育干线	423	64	15.13%	3802	否	/	/
384	新抚供电分公司	中新变	东三专线	320	48	15.00%	2882	否	/	/
385	抚顺县供电分公司	李家变	通什线	352	52	14.77%	3181	否	/	/
386	抚顺县供电分公司	救兵变	洋湖线	400	59	14.75%	3616	否	/	/
387	东洲供电分公司	东洲变	合江二线	423	62	14.66%	3830	否	/	/

388	望花供电分公司	和平变	和光一线	423	62	14.66%	3830	否	/	/
389	新抚供电分公司	南阳变	南台二线	423	62	14.66%	3830	否	/	/
390	清原供电分公司	杨树变	北阳沟线	423	61	14.42%	3844	否	/	/
391	新抚供电分公司	中新变	东六专线	423	61	14.42%	3844	否	/	/
392	新抚供电分公司	新抚变	嘉园一线	423	61	14.42%	3844	否	/	/
393	新宾供电分公司	大四平变	小四平线	423	61	14.42%	3844	否	/	/
394	东洲供电分公司	台东变	台青一线	423	59	13.95%	3871	否	/	/
395	新宾供电分公司	富尔变	富民线	352	49	13.92%	3223	否	/	/
396	东洲供电分公司	万新变	虎西一线	423	58	13.71%	3885	否	/	/
397	新宾供电分公司	兴京变	兴园二线	400	54	13.50%	3686	否	/	/
398	顺城供电分公司	北站变	北东一线	423	57	13.48%	3899	否	/	/
399	新抚供电分公司	榆林变	凤翔干线	423	57	13.48%	3899	否	/	/
400	清原供电分公司	大苏河变	复兴线	423	57	13.48%	3899	否	/	/
401	望花供电分公司	光明变	建昌二线	423	57	13.48%	3899	否	/	/
402	新抚供电分公司	华山变	水泥一线	400	53	13.25%	3700	否	/	/
403	开发区供电分公司	锦桥变	锦东联线	423	56	13.24%	3913	否	/	/
404	新抚供电分公司	榆林变	榆林干线	405	53	13.09%	3755	否	/	/
405	开发区供电分公司	刘尔变	刘同一线	423	55	13.00%	3927	否	/	/
406	新抚供电分公司	新抚变	天朗一线	423	55	13.00%	3927	否	/	/
407	望花供电分公司	演武变	五老二线	377	49	13.00%	3500	否	/	/
408	清原供电分公司	夏家堡变	夏湾线	423	54	12.77%	3941	否	/	/
409	开发区供电分公司	锦桥变	锦三联线	405	51	12.59%	3783	否	/	/
410	清原供电分公司	北三家变	黑石木线	423	53	12.53%	3955	否	/	/
411	抚顺县供电分公司	胜开变	胜和线	423	53	12.53%	3955	否	/	/
412	新宾供电分公司	红庙子变	红一号线	465	58	12.47%	4351	否	/	/
413	顺城供电分公司	詹家变	詹府二线	300	37	12.33%	2813	否	/	/
414	开发区供电分公司	桓仁变	砂石干线	423	52	12.29%	3968	否	/	/
415	开发区供电分公司	刘尔变	刘方一线	423	51	12.06%	3982	否	/	/
416	新抚供电分公司	新抚变	天朗二线	423	51	12.06%	3982	否	/	/
417	顺城供电分公司	詹家变	新区一线	553	66	11.93%	5215	否	/	/

418	新宾供电分公司	西山变	西南二线	285	34	11.93%	2688	否	/	/
419	清原供电分公司	夏家堡变	东主干线	423	50	11.82%	3996	否	/	/
420	东洲供电分公司	碾盘变	碾醇二线	423	50	11.82%	3996	否	/	/
421	抚顺县供电分公司	土口子变	抚农土口子线	377	44	11.67%	3569	否	/	/
422	东洲供电分公司	万新变	虎东二线	400	46	11.50%	3797	否	/	/
423	抚顺县供电分公司	郑同变	西川干线	423	47	11.11%	4038	否	/	/
424	抚顺县供电分公司	哈达变	阿及干线	800	86	10.75%	7676	是	/	/
425	开发区供电分公司	刘尔变	刘尔二线	423	45	10.64%	4065	否	/	/
426	清原供电分公司	南山城变	南小线	352	36	10.23%	3403	否	/	/
427	清原供电分公司	夏家堡变	夏杨线	423	43	10.17%	4093	否	/	/
428	清原供电分公司	湾甸子变	湾七线	400	40	10.00%	3880	否	/	/
429	新宾供电分公司	北四平变	北六干线	423	42	9.93%	4107	否	/	/
430	清原供电分公司	清原变	柁乃甸线	423	42	9.93%	4107	否	/	/
431	东洲供电分公司	东洲变	凯旋一线	423	42	9.93%	4107	否	/	/
432	清原供电分公司	马前变	中寨子线	423	42	9.93%	4107	否	/	/
433	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰一线	400	39	9.75%	3894	否	/	/
434	开发区供电分公司	刘尔变	亿丰专线	423	41	9.69%	4121	否	/	/
435	新抚供电分公司	中新变	中央专线	423	41	9.69%	4121	否	/	/
436	新抚供电分公司	天水变	东一路干线	377	36	9.55%	3680	否	/	/
437	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高二线	423	40	9.46%	4135	否	/	/
438	东洲供电分公司	台东变	台青二线	423	40	9.46%	4135	否	/	/
439	新宾供电分公司	旺清门变	旺南线	423	40	9.46%	4135	否	/	/
440	东洲供电分公司	青年路变	印染线	423	40	9.46%	4135	否	/	/
441	新抚供电分公司	中新变	中天二线	423	40	9.46%	4135	否	/	/
442	抚顺县供电分公司	胜开变	胜碾线	300	28	9.33%	2937	否	/	/
443	新宾供电分公司	新宾变	照阳线	377	35	9.28%	3694	否	/	/
444	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾二线	553	51	9.22%	5423	否	/	/
445	清原供电分公司	工业园变	吴家沟线	423	38	8.98%	4162	否	/	/
446	新抚供电分公司	天水变	裕民干线	423	38	8.98%	4162	否	/	/
447	清原供电分公司	北三家变	镁砂线	423	37	8.75%	4176	否	/	/

448	东洲供电分公司	东洲变	凯旋二线	423	36	8.51%	4190	否	/	/
449	东洲供电分公司	土口子变	水库干线	423	36	8.51%	4190	否	/	/
450	开发区供电分公司	锦桥变	锦海干线	423	34	8.04%	4218	否	/	/
451	开发区供电分公司	刘尔变	腾远一线	800	63	7.88%	7995	否	/	/
452	抚顺县供电分公司	李家变	竖碑线	423	33	7.80%	4232	否	/	/
453	新宾供电分公司	旺清门变	丰大线	423	32	7.57%	4245	否	/	/
454	望花供电分公司	光明变	光裕线	423	32	7.57%	4245	否	/	/
455	开发区供电分公司	刘尔变	刘同二线	423	32	7.57%	4245	否	/	/
456	开发区供电分公司	桓仁变	桓火联线	320	24	7.50%	3215	否	/	/
457	抚顺县供电分公司	高湾变	友爱线	423	31	7.33%	4259	否	/	/
458	抚顺县供电分公司	前甸变	前甸二线	565	39	6.90%	5723	否	/	/
459	新抚供电分公司	华山变	大官二线	423	29	6.86%	4287	否	/	/
460	开发区供电分公司	刘尔变	总部一线	377	25	6.63%	3833	否	/	/
461	新抚供电分公司	新抚变	千东干线	423	28	6.62%	4301	否	/	/
462	清原供电分公司	北三家变	清农北下线	423	27	6.38%	4315	否	/	/
463	清原供电分公司	苍石变	十八道岭线	423	27	6.38%	4315	否	/	/
464	东洲供电分公司	台东变	郎台联线	423	26	6.15%	4329	否	/	/
465	抚顺县供电分公司	汤图变	汤家联线	423	26	6.15%	4329	否	/	/
466	望花供电分公司	光明变	玫瑰一线	553	33	5.97%	5673	否	/	/
467	新抚供电分公司	华山变	水泥二线	423	25	5.91%	4342	否	/	/
468	新抚供电分公司	福民变	福中一线	240	14	5.83%	2466	否	/	/
469	开发区供电分公司	李开变	开发区四线	475	27	5.68%	4891	否	/	/
470	清原供电分公司	湾甸子变	马架子线	423	24	5.67%	4356	否	/	/
471	新抚供电分公司	中新变	永安一线	423	24	5.67%	4356	否	/	/
472	开发区供电分公司	和平变	东沟干线	423	23	5.44%	4370	否	/	/
473	新宾供电分公司	马架子变	民用线	405	21	5.19%	4198	否	/	/
474	东洲供电分公司	东洲变	绥阳干线	320	16	5.00%	3325	否	/	/
475	清原供电分公司	马前变	九道河线	423	21	4.96%	4398	否	/	/
476	清原供电分公司	草市变	长兴线	423	21	4.96%	4398	否	/	/
477	清原供电分公司	工业园变	安格药业	377	18	4.77%	3930	是	/	/

478	新宾供电分公司	木奇变	602线	423	20	4.73%	4412	是	/	/
479	开发区供电分公司	锦桥变	锦河一线	423	20	4.73%	4412	否	/	/
480	开发区供电分公司	刘尔变	总部二线	423	20	4.73%	4412	否	/	/
481	望花供电分公司	光明变	建昌一线	423	16	3.78%	4467	否	/	/
482	新抚供电分公司	榆林变	榆新联线	423	16	3.78%	4467	否	/	/
483	抚顺县供电分公司	泗水变	泗丰一线	400	15	3.75%	4226	否	/	/
484	顺城供电分公司	新城变	新春一线	377	14	3.71%	3985	否	/	/
485	清原供电分公司	草市变	草杨联线	423	15	3.55%	4481	否	/	/
486	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦兴二线	423	15	3.55%	4481	否	/	/
487	新抚供电分公司	新抚变	嘉园二线	423	14	3.31%	4495	否	/	/
488	新抚供电分公司	中新变	中天三线	423	14	3.31%	4495	否	/	/
489	新宾供电分公司	大四平变	大四平线	352	11	3.13%	3749	否	/	/
490	开发区供电分公司	锦桥变	御龙湾一线	320	9	2.81%	3422	否	/	/
491	顺城供电分公司	新城变	花园二线	400	11	2.75%	4282	否	/	/
492	清原供电分公司	孤山子变	孤新线	475	13	2.74%	5085	否	/	/
493	新抚供电分公司	天水变	天东干线	300	8	2.67%	3215	否	/	/
494	清原供电分公司	南杂木变	铁路线	423	11	2.60%	4536	否	/	/
495	清原供电分公司	大苏河变	转水湖线	423	11	2.60%	4536	否	/	/
496	东洲供电分公司	东洲变	东青一线	352	9	2.56%	3777	否	/	/
497	抚顺县供电分公司	郑同变	二零五线	352	9	2.56%	3777	否	/	/
498	新宾供电分公司	富尔变	富旺联线	423	10	2.36%	4550	否	/	/
499	清原供电分公司	复兴变	石庙子线	320	7	2.19%	3450	否	/	/
500	抚顺县供电分公司	锦桥变	锦丰二线	423	9	2.13%	4564	否	/	/
501	抚顺县供电分公司	高湾变	高丰线	400	7	1.75%	4337	否	/	/
502	抚顺县供电分公司	板石变	板古二线	423	7	1.65%	4592	否	/	/
503	开发区供电分公司	锦桥变	锦河二线	423	7	1.65%	4592	否	/	/
504	抚顺县供电分公司	李家变	三道线	423	7	1.65%	4592	否	/	/
505	抚顺县供电分公司	泗水变	泗高一线	423	7	1.65%	4592	否	/	/
506	东洲供电分公司	张甸变	张环干线	423	7	1.65%	4592	否	/	/
507	东洲供电分公司	张甸变	张碾一线	423	7	1.65%	4592	否	/	/

508	清原供电分公司	南口前变	五零九线	800	13	1.63%	8688	否	/	/
509	顺城供电分公司	戈布变	北街二线	377	4	1.06%	4124	否	/	/
510	新宾供电分公司	兴京变	兴园一线	423	4	0.95%	4633	否	/	/
511	新抚供电分公司	中新变	永安二线	423	4	0.95%	4633	否	/	/
512	开发区供电分公司	刘尔变	腾远二线	423	3	0.71%	4647	否	/	/
513	新抚供电分公司	华山变	油库一线	352	2	0.57%	3874	否	/	/
514	开发区供电分公司	锦桥变	海岸干线	195	1	0.51%	2148	否	/	/
515	顺城供电分公司	北站变	北东二线	405	2	0.49%	4462	否	/	/
516	新抚供电分公司	福民变	千金二线	400	1	0.25%	4420	否	/	/
517	新抚供电分公司	中新变	中天一线	400	1	0.25%	4420	否	/	/
518	望花供电分公司	光明变	玫瑰二线	423	1	0.24%	4675	否	/	/
519	新抚供电分公司	福民变	千金一线	423	1	0.24%	4675	否	/	/
520	清原供电分公司	高家街变	北大林线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
521	清原供电分公司	南口前变	苍石干线	405	0	0.00%	4489	否	/	/
522	顺城供电分公司	城东变	城东三线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
523	新宾供电分公司	大四平变	大马联线	405	0	0.00%	4489	否	/	/
524	新抚供电分公司	福民变	道街干线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
525	清原供电分公司	椴木沟变	东岭线	320	0	0.00%	3547	否	/	/
526	望花供电分公司	工农变	抚农工农线	377	0	0.00%	4179	否	/	/
527	新抚供电分公司	华山变	戈华联线	377	0	0.00%	4179	否	/	/
528	望花供电分公司	和平变	和光二线	240	0	0.00%	2660	否	/	/
529	抚顺县供电分公司	毛燕变	景长线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
530	开发区供电分公司	中兴街变	科研一线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
531	新抚供电分公司	新抚变	六道街二线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
532	抚顺县供电分公司	马和变	马醇线	195	0	0.00%	2162	否	/	/
533	清原供电分公司	马前变	马清二线	400	0	0.00%	4434	否	/	/
534	新抚供电分公司	南阳变	南大街二线	100	0	0.00%	1108	否	/	/
535	顺城供电分公司	将军变	石化干线	553	0	0.00%	6130	否	/	/
536	抚顺县供电分公司	石文变	石文一线	400	0	0.00%	4434	否	/	/
537	新宾供电分公司	五一厂变	五苇线	400	0	0.00%	4434	否	/	/

538	新宾供电分公司	西山变	西南一线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
539	清原供电分公司	高家街变	下甸子线	400	0	0.00%	4434	否	/	/
540	清原供电分公司	椴木沟变	小孤家线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
541	东洲供电分公司	张甸变	伊科思二线	100	0	0.00%	1108	否	/	/
542	清原供电分公司	椴木沟变	长山堡线	423	0	0.00%	4689	否	/	/
543	新抚供电分公司	福民变	中和二线	423	0	0.00%	4689	否	/	/

2026年二季度国网抚顺供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	电压等级	现有可用出线间隔 (66kV)	电压等级	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网抚顺供电公司	四方变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
2	国网抚顺供电公司	光明变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
3	国网抚顺供电公司	李开变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
4	国网抚顺供电公司	望花变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
5	国网抚顺供电公司	演武变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	6. 3kV间隔2个
6	国网抚顺供电公司	桓仁变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
7	国网抚顺供电公司	五老变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	/
8	国网抚顺供电公司	华山变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
9	国网抚顺供电公司	平山变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
10	国网抚顺供电公司	锦桥变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
11	国网抚顺供电公司	高湾变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
12	国网抚顺供电公司	刘尔变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
13	国网抚顺供电公司	泗水变	/	/	66kV	0	10kV	15	未进入负面清单	否	无	/
14	国网抚顺供电公司	砂石变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
15	国网抚顺供电公司	凤城变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/

16	国网抚顺供电公司	方晓变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
17	国网抚顺供电公司	北站变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
18	国网抚顺供电公司	城东变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
19	国网抚顺供电公司	福民变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
20	国网抚顺供电公司	戈布变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
21	国网抚顺供电公司	会元变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
22	国网抚顺供电公司	将军变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
23	国网抚顺供电公司	马金变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
24	国网抚顺供电公司	南阳变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
25	国网抚顺供电公司	前甸变	/	/	66kV	0	10kV	10	未进入负面清单	否	无	/
26	国网抚顺供电公司	顺城变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
27	国网抚顺供电公司	天水变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
28	国网抚顺供电公司	新城变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
29	国网抚顺供电公司	新抚变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
30	国网抚顺供电公司	营盘变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
31	国网抚顺供电公司	榆林变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
32	国网抚顺供电公司	跃进变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
33	国网抚顺供电公司	詹家变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/

34	国网抚顺供电公司	长春变	/	/	66kV	0	10kV	14	未进入负面清单	否	无	/
35	国网抚顺供电公司	中新变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
36	国网抚顺供电公司	台东变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
37	国网抚顺供电公司	郑同变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
38	国网抚顺供电公司	万新变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
39	国网抚顺供电公司	土口子变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	/
40	国网抚顺供电公司	哈达变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
41	国网抚顺供电公司	青年路变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
42	国网抚顺供电公司	武家堡变	/	/	66kV	0	10kV	7	未进入负面清单	否	无	/
43	国网抚顺供电公司	醇醚变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
44	国网抚顺供电公司	南章党变	/	/	66kV	2	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
45	国网抚顺供电公司	碾盘变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
46	国网抚顺供电公司	章党变	/	/	66kV	0	10kV	12	未进入负面清单	否	无	/
47	国网抚顺供电公司	胜开变	/	/	66kV	0	10kV	11	未进入负面清单	否	无	/
48	国网抚顺供电公司	李家变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
49	国网抚顺供电公司	张甸变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
50	国网抚顺供电公司	金家变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
51	国网抚顺供电公司	马和变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/

52	国网抚顺供电公司	东洲变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	/
53	国网抚顺供电公司	汤图变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
54	国网抚顺供电公司	老城变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
55	国网抚顺供电公司	新宾变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
56	国网抚顺供电公司	红庙子变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
57	国网抚顺供电公司	南杂木变	/	/	66kV	1	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
58	国网抚顺供电公司	马架子变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
59	国网抚顺供电公司	上夹河变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
60	国网抚顺供电公司	旺清门变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
61	国网抚顺供电公司	榆树变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
62	国网抚顺供电公司	兴京变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
63	国网抚顺供电公司	大四平变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
64	国网抚顺供电公司	木奇变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
65	国网抚顺供电公司	西山变	/	/	66kV	0	10kV	7	未进入负面清单	否	无	/
66	国网抚顺供电公司	北四平变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
67	国网抚顺供电公司	富尔变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
68	国网抚顺供电公司	杨家变	/	/	66kV	1	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
69	国网抚顺供电公司	苇子峪变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/

70	国网抚顺供电公司	五一厂变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
71	国网抚顺供电公司	湾甸子变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
72	国网抚顺供电公司	草市变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
73	国网抚顺供电公司	夏家堡变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
74	国网抚顺供电公司	北三家变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
75	国网抚顺供电公司	敖家堡变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
76	国网抚顺供电公司	苍石变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
77	国网抚顺供电公司	椴木沟变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
78	国网抚顺供电公司	高家街变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
79	国网抚顺供电公司	工业园变	/	/	66kV	0	10kV	3	未进入负面清单	否	无	/
80	国网抚顺供电公司	孤山子变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
81	国网抚顺供电公司	文屯变	/	/	66kV	0	10kV	5	未进入负面清单	否	无	/
82	国网抚顺供电公司	南山城变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
83	国网抚顺供电公司	大苏河变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
84	国网抚顺供电公司	汪家沟变	/	/	66kV	0	10kV	2	未进入负面清单	否	无	/
85	国网抚顺供电公司	南口前变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
86	国网抚顺供电公司	清原变	/	/	66kV	2	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
87	国网抚顺供电公司	金鼎变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/

88	国网抚顺供电公司	二道沟变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	/
89	国网抚顺供电公司	马前变	/	/	66kV	0	10kV	8	未进入负面清单	否	无	/
90	国网抚顺供电公司	复兴变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
91	国网抚顺供电公司	杨树变	/	/	66kV	1	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
92	国网抚顺供电公司	双古变	/	/	66kV	0	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
93	国网抚顺供电公司	救兵变	/	/	66kV	0	10kV	1	未进入负面清单	否	无	/
94	国网抚顺供电公司	拉古变	/	/	66kV	0	10kV	10	未进入负面清单	否	无	/
95	国网抚顺供电公司	石文变	/	/	66kV	0	10kV	11	未进入负面清单	否	无	/
96	国网抚顺供电公司	海浪变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
97	国网抚顺供电公司	峡河变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
98	国网抚顺供电公司	塔峪变	/	/	66kV	2	10kV	4	未进入负面清单	否	无	/
99	国网抚顺供电公司	高新变	/	/	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
100	国网抚顺供电公司	同城变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
101	国网抚顺供电公司	板石变	/	/	66kV	0	10kV	7	未进入负面清单	否	无	/
102	国网抚顺供电公司	中兴街变	/	/	66kV	0	10kV	6	未进入负面清单	否	无	/
103	国网抚顺供电公司	昱源变	/	/	66kV	0	10kV	9	未进入负面清单	否	无	/
104	国网抚顺供电公司	毛燕变	/	/	66kV	0	10kV	13	未进入负面清单	否	无	/
105	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	0	66kV	2	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/

106	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	0	66kV	0	10kV	0	未进入负面清单	否	无	/
107	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	0	66kV	6	/	/	未进入负面清单	否	无	/
108	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
109	国网抚顺供电公司	金木变	220kV	0	66kV	6	/	/	未进入负面清单	否	无	/
110	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	1	66kV	4	/	/	未进入负面清单	否	无	/
111	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
112	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
113	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
114	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	4	66kV	6	/	/	未进入负面清单	否	无	/
115	国网抚顺供电公司	后安变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
116	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
117	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
118	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	0	66kV	0	/	/	未进入负面清单	否	无	/
119	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	0	66kV	2	/	/	未进入负面清单	否	无	/
120	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	0	66kV	4	/	/	未进入负面清单	否	无	/

2026年二季度国网抚顺供电公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MW)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量(MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网抚顺供电公司	敖家堡变	66kV	1#	20	2.5103	12.55%	16.25%	无	/	/	7.4897	/	/	/
2	国网抚顺供电公司	敖家堡变	66kV	2#	20	1.1316	5.66%	18.10%	无	/	/	8.8684	/	/	/
3	国网抚顺供电公司	板石变	66kV	1#	20	0	0.00%	38.60%	无	/	/	10	/	/	/
4	国网抚顺供电公司	板石变	66kV	2#	20	7.9078	39.54%	34.30%	无	/	/	2.0922	/	/	/
5	国网抚顺供电公司	北三家变	66kV	1#	10	5.9388	59.39%	47.10%	无	/	/	4.0612	/	/	/
6	国网抚顺供电公司	北三家变	66kV	2#	10	0	0.00%	56.70%	无	/	/	10	/	/	/
7	国网抚顺供电公司	北四平变	66kV	1#	10	2.241	22.41%	21.10%	无	/	/	2.759	/	/	/
8	国网抚顺供电公司	北四平变	66kV	2#	10	0	0.00%	16.50%	无	/	/	5	/	/	/
9	国网抚顺供电公司	北站变	66kV	1#	31.5	14.9233	47.38%	35.68%	无	/	/	16.5767	/	/	/
10	国网抚顺供电公司	北站变	66kV	2#	31.5	0	0.00%	46.92%	无	/	/	31.5	/	/	/
11	国网抚顺供电公司	苍石变	66kV	1#	10	0	0.00%	51.50%	无	/	/	10	/	/	/
12	国网抚顺供电公司	苍石变	66kV	2#	10	7.534	75.34%	69.30%	无	/	/	2.466	/	/	/
13	国网抚顺供电公司	草市变	66kV	1#	10	0	0.00%	29.20%	无	/	/	5	/	/	/
14	国网抚顺供电公司	草市变	66kV	2#	10	4.0605	40.61%	37.20%	无	/	/	0.9395	/	/	/
15	国网抚顺供电公司	城东变	66kV	1#	31.5	9.8989	31.43%	40.35%	无	/	/	5.8511	/	/	/

16	国网抚顺供电公司	城东变	66kV	2#	31.5	13.6406	43.30%	51.87%	无	/	/	17.8594	/	/	/
17	国网抚顺供电公司	醇醚变	66kV	1#	40	8.97	22.43%	22.70%	无	/	/	31.03	/	/	/
18	国网抚顺供电公司	醇醚变	66kV	2#	40	0	0.00%	21.58%	无	/	/	40	/	/	/
19	国网抚顺供电公司	大四平变	66kV	1#	10	3.0369	30.37%	31.70%	无	/	/	1.9631	/	/	/
20	国网抚顺供电公司	大四平变	66kV	2#	10	0.4415	4.42%	0.00%	无	/	/	4.5585	/	/	/
21	国网抚顺供电公司	大苏河变	66kV	1#	10	0.6333	6.33%	13.10%	无	/	/	4.3667	/	/	/
22	国网抚顺供电公司	大苏河变	66kV	2#	10	0	0.00%	13.70%	无	/	/	5	/	/	/
23	国网抚顺供电公司	东洲变	66kV	1#	40	8.853	22.13%	26.50%	无	/	/	11.147	/	/	/
24	国网抚顺供电公司	东洲变	66kV	2#	40	10.632	26.58%	29.03%	无	/	/	9.368	/	/	/
25	国网抚顺供电公司	椴木沟变	66kV	1#	10	2.3	23.00%	10.00%	无	/	/	7.7	/	/	/
26	国网抚顺供电公司	椴木沟变	66kV	2#	10	0	0.00%	0.00%	无	/	/	10	/	/	/
27	国网抚顺供电公司	二道沟变	66kV	1#	20	0	0.00%	25.05%	无	/	/	10	/	/	/
28	国网抚顺供电公司	二道沟变	66kV	2#	20	4.7391	23.70%	23.35%	无	/	/	5.2609	/	/	/
29	国网抚顺供电公司	方晓变	66kV	1#	20	7.2	36.00%	20.50%	无	/	/	2.8	/	/	/
30	国网抚顺供电公司	方晓变	66kV	2#	20	0	0.00%	42.00%	无	/	/	10	/	/	/
31	国网抚顺供电公司	凤城变	66kV	1#	40	15.9435	39.86%	48.38%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
32	国网抚顺供电公司	凤城变	66kV	2#	40	65.5216	163.80%	68.40%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
33	国网抚顺供电公司	福民变	66kV	1#	31.5	10.032	31.85%	34.32%	无	/	/	5.718	/	/	/

34	国网抚顺供电公司	福民变	66kV	2#	31.5	11.2784	35.80%	37.40%	无	/	/	4.4716	/	/	/
35	国网抚顺供电公司	复兴变	66kV	1#	10	0	0.00%	4.90%	无	/	/	5	/	/	/
36	国网抚顺供电公司	复兴变	66kV	2#	10	0.367	3.67%	4.80%	无	/	/	4.633	/	/	/
37	国网抚顺供电公司	富尔变	66kV	1#	5	0.8916	17.83%	75.40%	无	/	/	4.1084	/	/	/
38	国网抚顺供电公司	富尔变	66kV	2#	5	1.8206	36.41%	66.40%	无	/	/	3.1794	/	/	/
39	国网抚顺供电公司	高家街变	66kV	1#	5	1.3044	26.09%	72.80%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
40	国网抚顺供电公司	高家街变	66kV	2#	5	0	0.00%	79.60%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
41	国网抚顺供电公司	高湾变	66kV	1#	20	4.6699	23.35%	28.70%	无	/	/	5.3301	/	/	/
42	国网抚顺供电公司	高湾变	66kV	2#	20	5.9527	29.76%	64.90%	无	/	/	14.0473	/	/	/
43	国网抚顺供电公司	高新变	66kV	1#	40	28.5754	71.44%	67.75%	无	/	/	11.4246	/	/	/
44	国网抚顺供电公司	高新变	66kV	2#	40	0	0.00%	66.08%	无	/	/	40	/	/	/
45	国网抚顺供电公司	戈布变	66kV	1#	40	21.54	53.85%	59.80%	无	/	/	18.46	/	/	/
46	国网抚顺供电公司	戈布变	66kV	2#	40	25.47	63.68%	62.80%	无	/	/	14.53	/	/	/
47	国网抚顺供电公司	工业园区变	66kV	1#	20	12.775	63.88%	26.90%	无	/	/	7.225	/	/	/
48	国网抚顺供电公司	工业园区变	66kV	2#	20	0	0.00%	63.30%	无	/	/	20	/	/	/
49	国网抚顺供电公司	孤山子变	66kV	1#	5	1.706	34.12%	41.20%	无	/	/	0.794	/	/	/
50	国网抚顺供电公司	孤山子变	66kV	2#	5	1.084	21.68%	45.80%	无	/	/	1.416	/	/	/
51	国网抚顺供电公司	光明变	66kV	1#	31.5	14.2994	45.39%	65.46%	无	/	/	10.9006	/	/	/

52	国网抚顺供电公司	光明变	66kV	2#	31.5	10.9497	34.76%	56.03%	无	/	/	14.2503	/	/	/
53	国网抚顺供电公司	哈达变	66kV	1#	20	6.555	32.78%	28.30%	无	/	/	3.445	/	/	/
54	国网抚顺供电公司	哈达变	66kV	2#	20	0	0.00%	21.95%	无	/	/	10	/	/	/
55	国网抚顺供电公司	海浪变	66kV	1#	10	0	0.00%	41.00%	无	/	/	5	/	/	/
56	国网抚顺供电公司	海浪变	66kV	2#	10	3.7038	37.04%	37.40%	无	/	/	1.2962	/	/	/
57	国网抚顺供电公司	和平二次变	66kV	3#	20	8.878	44.39%	44.05%	无	/	/	1.122	/	/	/
58	国网抚顺供电公司	和平二次变	66kV	4#	20	6.2958	31.48%	39.85%	无	/	/	3.7042	/	/	/
59	国网抚顺供电公司	红庙子变	66kV	1#	5	0	0.00%	21.00%	无	/	/	5	/	/	/
60	国网抚顺供电公司	红庙子变	66kV	2#	5	2.4615	49.23%	59.80%	无	/	/	2.5385	/	/	/
61	国网抚顺供电公司	华山变	66kV	1#	31.5	5.16	16.38%	60.19%	无	/	/	26.34	/	/	/
62	国网抚顺供电公司	华山变	66kV	2#	31.5	8.94	28.38%	25.52%	无	/	/	6.81	/	/	/
63	国网抚顺供电公司	桓仁变	66kV	1#	20	6.1819	30.91%	38.65%	无	/	/	3.8181	/	/	/
64	国网抚顺供电公司	桓仁变	66kV	2#	20	0	0.00%	42.65%	无	/	/	10	/	/	/
65	国网抚顺供电公司	会元变	66kV	1#	10	4.9696	49.70%	66.50%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
66	国网抚顺供电公司	会元变	66kV	2#	10	4.1344	41.34%	42.40%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
67	国网抚顺供电公司	将军变	66kV	1#	31.5	3.7848	12.02%	58.67%	无	/	/	27.7152	/	/	/
68	国网抚顺供电公司	将军变	66kV	2#	31.5	24.6274	78.18%	75.84%	无	/	/	6.8726	/	/	/
69	国网抚顺供电公司	金鼎变	66kV	1#	31.5	1	3.17%	4.60%	无	/	/	14.75	/	/	/

70	国网抚顺供电公司	金鼎变	66kV	2#	20	0	0.00%	33.05%	无	/	/	10	/	/	/
71	国网抚顺供电公司	金家变	66kV	1#	20	0	0.00%	0.00%	无	/	/	10	/	/	/
72	国网抚顺供电公司	金家变	66kV	2#	20	13.5519	67.76%	66.25%	无	/	/	2.4481	/	/	/
73	国网抚顺供电公司	锦桥变	66kV	1#	50	12.7367	25.47%	22.26%	无	/	/	12.2633	/	/	/
74	国网抚顺供电公司	锦桥变	66kV	2#	50	0	0.00%	30.68%	无	/	/	25	/	/	/
75	国网抚顺供电公司	救兵变	66kV	1#	10	1.165	11.65%	50.90%	无	/	/	6.835	/	/	/
76	国网抚顺供电公司	救兵变	66kV	2#	10	5.8293	58.29%	63.80%	无	/	/	2.1707	/	/	/
77	国网抚顺供电公司	拉古变	66kV	1#	20	4.8473	24.24%	32.95%	无	/	/	5.1527	/	/	/
78	国网抚顺供电公司	拉古变	66kV	2#	20	0	0.00%	35.65%	无	/	/	10	/	/	/
79	国网抚顺供电公司	老城变	66kV	1#	20	5.0905	25.45%	53.85%	无	/	/	10.9095	/	/	/
80	国网抚顺供电公司	老城变	66kV	2#	20	9.824	49.12%	52.30%	无	/	/	6.176	/	/	/
81	国网抚顺供电公司	李家变	66kV	1#	20	0	0.00%	17.00%	无	/	/	10	/	/	/
82	国网抚顺供电公司	李家变	66kV	2#	20	1.2464	6.23%	16.40%	无	/	/	8.7536	/	/	/
83	国网抚顺供电公司	李开变	66kV	1#	20	9.27	46.35%	67.70%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
84	国网抚顺供电公司	李开变	66kV	2#	20	8.736	43.68%	5.00%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
85	国网抚顺供电公司	刘尔变	66kV	1#	40	10.716	26.79%	52.10%	无	/	/	21.284	/	/	/
86	国网抚顺供电公司	刘尔变	66kV	2#	40	0	0.00%	25.50%	无	/	/	32	/	/	/
87	国网抚顺供电公司	马和变	66kV	1#	20	0	0.00%	29.15%	无	/	/	10	/	/	/

88	国网抚顺供电公司	马和变	66kV	2#	20	5.4436	27.22%	23.55%	无	/	/	4.5564	/	/	/
89	国网抚顺供电公司	马架子变	66kV	1#	10	0	0.00%	30.60%	无	/	/	5	/	/	/
90	国网抚顺供电公司	马架子变	66kV	2#	20	1.0656	5.33%	16.50%	无	/	/	8.9344	/	/	/
91	国网抚顺供电公司	马金变	66kV	1#	31.5	19.1805	60.89%	60.41%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
92	国网抚顺供电公司	马金变	66kV	2#	31.5	19.7651	62.75%	62.76%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
93	国网抚顺供电公司	马前变	66kV	1#	20	0	0.00%	46.35%	无	/	/	10	/	/	/
94	国网抚顺供电公司	马前变	66kV	2#	20	6.105	30.53%	46.80%	无	/	/	3.895	/	/	/
95	国网抚顺供电公司	毛燕变	66kV	1#	40	0	0.00%	17.98%	无	/	/	20	/	/	/
96	国网抚顺供电公司	毛燕变	66kV	2#	40	7.2005	18.00%	18.45%	无	/	/	12.7995	/	/	/
97	国网抚顺供电公司	木奇变	66kV	1#	20	5.214	26.07%	26.60%	无	/	/	4.786	/	/	/
98	国网抚顺供电公司	木奇变	66kV	2#	20	3.876	19.38%	23.35%	无	/	/	6.124	/	/	/
99	国网抚顺供电公司	南口前变	66kV	1#	20	0	0.00%	17.90%	无	/	/	16	/	/	/
100	国网抚顺供电公司	南口前变	66kV	2#	20	4.0676	20.34%	24.40%	无	/	/	11.9324	/	/	/
101	国网抚顺供电公司	南山城变	66kV	1#	5	0.5278	10.56%	0.00%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
102	国网抚顺供电公司	南山城变	66kV	2#	5	0	0.00%	0.00%	无	/	2025年10月	0	否	/	/
103	国网抚顺供电公司	南阳变	66kV	1#	31.5	23.385	74.24%	73.02%	无	/	/	8.115	/	/	/
104	国网抚顺供电公司	南阳变	66kV	2#	31.5	0	0.00%	66.22%	无	/	/	25.2	/	/	/
105	国网抚顺供电公司	南杂木变	66kV	1#	20	11.7952	58.98%	79.05%	无	/	/	4.2048	/	/	/

106	国网抚顺供电公司	南杂木变	66kV	2#	20	12.2589	61.29%	59.35%	无	/	/	3.7411	/	/	/
107	国网抚顺供电公司	南章党变	66kV	1#	20	10.0187	50.09%	34.10%	无	/	/	5.9813	/	/	/
108	国网抚顺供电公司	碾盘变	66kV	1#	40	17.0278	42.57%	51.50%	无	/	/	2.9722	/	/	/
109	国网抚顺供电公司	碾盘变	66kV	2#	40	0	0.00%	38.78%	无	/	/	20	/	/	/
110	国网抚顺供电公司	平山变	66kV	1#	20	7.9897	39.95%	40.60%	无	/	/	8.0103	/	/	/
111	国网抚顺供电公司	平山变	66kV	2#	20	5.8118	29.06%	66.65%	无	/	/	10.1882	/	/	/
112	国网抚顺供电公司	前甸变	66kV	1#	40	0	0.00%	27.60%	无	/	/	20	/	/	/
113	国网抚顺供电公司	前甸变	66kV	2#	40	9.0528	22.63%	25.20%	无	/	/	10.9472	/	/	/
114	国网抚顺供电公司	青年路变	66kV	1#	20	0	0.00%	60.80%	无	/	/	10	/	/	/
115	国网抚顺供电公司	青年路变	66kV	2#	31.5	13.624	43.25%	35.84%	无	/	/	2.126	/	/	/
116	国网抚顺供电公司	清原变	66kV	1#	31.5	15.9572	50.66%	49.62%	无	/	2026年1月	0	否	/	/
117	国网抚顺供电公司	清原变	66kV	2#	31.5	9.6216	30.54%	27.43%	无	/	/	6.1284	/	/	/
118	国网抚顺供电公司	砂石变	66kV	1#	40	0	0.00%	13.40%	无	/	/	20	/	/	/
119	国网抚顺供电公司	砂石变	66kV	2#	40	6.423	16.06%	20.05%	无	/	/	13.577	/	/	/
120	国网抚顺供电公司	上夹河变	66kV	1#	10	3.9503	39.50%	40.80%	无	/	/	1.0497	/	/	/
121	国网抚顺供电公司	上夹河变	66kV	2#	10	2.4737	24.74%	26.00%	无	/	/	2.5263	/	/	/
122	国网抚顺供电公司	胜开变	66kV	1#	40	0	0.00%	3.90%	无	/	2024年10月	0	否	/	/
123	国网抚顺供电公司	胜开变	66kV	2#	40	1.9085	4.77%	3.50%	无	/	2024年10月	0	否	/	/

124	国网抚顺供电公司	石文变	66kV	1#	20	6.7944	33.97%	13.50%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
125	国网抚顺供电公司	石文变	66kV	2#	20	0	0.00%	32.00%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
126	国网抚顺供电公司	双古变	66kV	1#	31.5	22.9907	72.99%	78.32%	无	/	/	2.2093	/	/	/
127	国网抚顺供电公司	双古变	66kV	2#	31.5	10.2138	32.42%	67.33%	无	/	/	14.9862	/	/	/
128	国网抚顺供电公司	顺城变	66kV	1#	31.5	19.9424	63.31%	77.68%	无	/	2026年1月	0	否	/	/
129	国网抚顺供电公司	顺城变	66kV	2#	31.5	14.32	45.46%	77.71%	无	/	/	1.43	/	/	/
130	国网抚顺供电公司	四方变	66kV	1#	20	6.789	33.95%	65.50%	无	/	/	9.211	/	/	/
131	国网抚顺供电公司	四方变	66kV	2#	20	14.5675	72.84%	72.10%	无	/	/	1.4325	/	/	/
132	国网抚顺供电公司	泗水变	66kV	1#	40	3.8146	9.54%	9.53%	无	/	/	16.1854	/	/	/
133	国网抚顺供电公司	泗水变	66kV	2#	40	4.2203	10.55%	10.48%	无	/	/	15.7797	/	/	/
134	国网抚顺供电公司	塔峪变	66kV	1#	20	12.9454	64.73%	56.75%	无	/	/	3.0546	/	/	/
135	国网抚顺供电公司	塔峪变	66kV	2#	20	3.5084	17.54%	21.15%	无	/	/	6.4916	/	/	/
136	国网抚顺供电公司	台东变	66kV	1#	20	9.1929	45.96%	42.25%	无	/	/	0.8071	/	/	/
137	国网抚顺供电公司	台东变	66kV	2#	20	4.968	24.84%	28.10%	无	/	/	5.032	/	/	/
138	国网抚顺供电公司	汤图变	66kV	1#	10	0	0.00%	16.90%	无	/	/	5	/	/	/
139	国网抚顺供电公司	汤图变	66kV	2#	10	2.3044	23.04%	20.50%	无	/	/	2.6956	/	/	/
140	国网抚顺供电公司	天水变	66kV	1#	50	0	0.00%	29.70%	无	/	2024年8月	0	否	/	/
141	国网抚顺供电公司	天水变	66kV	2#	50	15.443	30.89%	18.82%	无	/	2024年8月	0	否	/	/

142	国网抚顺供电公司	同城变	66kV	1#	40	1.74	4.35%	6.08%	无	/	/	30.26	/	/	/
143	国网抚顺供电公司	同城变	66kV	2#	40	2.49	6.23%	4.80%	无	/	/	29.51	/	/	/
144	国网抚顺供电公司	土口子变	66kV	1#	31.5	6.3899	20.29%	62.19%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
145	国网抚顺供电公司	土口子变	66kV	2#	31.5	11.04	35.05%	36.29%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
146	国网抚顺供电公司	湾甸子变	66kV	1#	10	3.0567	30.57%	10.50%	无	/	/	4.9433	/	/	/
147	国网抚顺供电公司	湾甸子变	66kV	2#	10	0	0.00%	30.60%	无	/	/	8	/	/	/
148	国网抚顺供电公司	万新变	66kV	1#	20	13.0152	65.08%	75.20%	无	/	/	2.9848	/	/	/
149	国网抚顺供电公司	万新变	66kV	2#	20	0	0.00%	0.00%	无	/	/	16	/	/	/
150	国网抚顺供电公司	汪家沟变	66kV	1#	10	2.6538	26.54%	60.80%	无	/	/	5.3462	/	/	/
151	国网抚顺供电公司	汪家沟变	66kV	2#	5	4.2928	85.86%	83.20%	无	/	2026年1月	0	否	/	/
152	国网抚顺供电公司	旺清门变	66kV	1#	5	0.7124	14.25%	61.40%	无	/	/	1.7876	/	/	/
153	国网抚顺供电公司	旺清门变	66kV	2#	5	2.2651	45.30%	55.60%	无	/	/	0.2349	/	/	/
154	国网抚顺供电公司	望花变	66kV	1#	40	0	0.00%	34.48%	无	/	/	20	/	/	/
155	国网抚顺供电公司	望花变	66kV	2#	40	16.017	40.04%	38.00%	无	/	/	3.983	/	/	/
156	国网抚顺供电公司	苇子峪变	66kV	1#	10	7.1017	71.02%	66.40%	无	/	/	0.8983	/	/	/
157	国网抚顺供电公司	苇子峪变	66kV	2#	10	0	0.00%	46.40%	无	/	/	5	/	/	/
158	国网抚顺供电公司	文屯变	66kV	1#	10	0.274	2.74%	8.10%	无	/	/	4.726	/	/	/
159	国网抚顺供电公司	文屯变	66kV	2#	10	0	0.00%	7.00%	无	/	/	5	/	/	/

160	国网抚顺供电公司	五老变	66kV	1#	31.5	12.0799	38.35%	38.10%	无	/	/	13.1201	/	/	/
161	国网抚顺供电公司	五老变	66kV	2#	31.5	10	31.75%	38.76%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
162	国网抚顺供电公司	五一厂变	66kV	1#	5	0	0.00%	12.00%	无	/	/	2.5	/	/	/
163	国网抚顺供电公司	五一厂变	66kV	2#	10	2.1	21.00%	3.00%	无	/	/	2.9	/	/	/
164	国网抚顺供电公司	武家堡变	66kV	1#	40	0.0001	0.00%	29.55%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
165	国网抚顺供电公司	武家堡变	66kV	2#	40	15.3428	38.36%	40.03%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
166	国网抚顺供电公司	西山变	66kV	1#	20	5.1864	25.93%	9.95%	无	/	/	10.8136	/	/	/
167	国网抚顺供电公司	西山变	66kV	2#	20	16.8882	84.44%	76.45%	无	/	2026年1月	0	否	/	/
168	国网抚顺供电公司	峡河变	66kV	1#	10	0	0.00%	39.80%	无	/	/	5	/	/	/
169	国网抚顺供电公司	峡河变	66kV	2#	10	2.3992	23.99%	23.60%	无	/	2025年11月	0	否	/	/
170	国网抚顺供电公司	夏家堡变	66kV	1#	5	3.6	72.00%	70.00%	无	/	/	0.4	/	/	/
171	国网抚顺供电公司	夏家堡变	66kV	2#	5	1.5	30.00%	74.00%	无	/	/	1	/	/	/
172	国网抚顺供电公司	新宾变	66kV	1#	40	22.3209	55.80%	49.68%	无	/	/	9.6791	/	/	/
173	国网抚顺供电公司	新宾变	66kV	2#	40	0	0.00%	59.08%	无	/	/	20	/	/	/
174	国网抚顺供电公司	新城变	66kV	1#	40	10.9298	27.32%	36.38%	无	/	/	9.0702	/	/	/
175	国网抚顺供电公司	新城变	66kV	2#	40	11.2647	28.16%	52.38%	无	/	/	8.7353	/	/	/
176	国网抚顺供电公司	新抚变	66kV	1#	31.5	7.2448	23.00%	34.89%	无	/	/	8.5052	/	/	/
177	国网抚顺供电公司	新抚变	66kV	2#	40	10.1006	25.25%	14.73%	无	/	/	9.8994	/	/	/

178	国网抚顺供电公司	兴京变	66kV	1#	20	6.472	32.36%	27.95%	无	/	/	3.528	/	/	/
179	国网抚顺供电公司	兴京变	66kV	2#	20	5.2232	26.12%	31.10%	无	/	/	4.7768	/	/	/
180	国网抚顺供电公司	演武变	66kV	1#	40	0	0.00%	23.40%	无	/	/	20	/	/	/
181	国网抚顺供电公司	演武变	66kV	2#	40	0	0.00%	18.90%	无	/	/	20	/	/	/
182	国网抚顺供电公司	杨家变	66kV	1#	5	2.2747	45.49%	63.40%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
183	国网抚顺供电公司	杨家变	66kV	2#	5	2.3421	46.84%	74.00%	无	/	2025年1月	0	否	/	/
184	国网抚顺供电公司	杨树变	66kV	1#	10	1.8754	18.75%	16.60%	无	/	/	3.1246	/	/	/
185	国网抚顺供电公司	杨树变	66kV	2#	10	0	0.00%	16.90%	无	/	/	5	/	/	/
186	国网抚顺供电公司	营盘变	66kV	1#	10	2.24	22.40%	25.20%	无	/	/	2.76	/	/	/
187	国网抚顺供电公司	营盘变	66kV	2#	10	2.6	26.00%	19.80%	无	/	/	2.4	/	/	/
188	国网抚顺供电公司	榆林变	66kV	1#	31.5	0	0.00%	31.08%	无	/	/	15.75	/	/	/
189	国网抚顺供电公司	榆林变	66kV	2#	31.5	12.236	38.84%	33.87%	无	/	/	3.514	/	/	/
190	国网抚顺供电公司	榆树变	66kV	1#	20	9.3526	46.76%	42.00%	无	/	/	0.6474	/	/	/
191	国网抚顺供电公司	榆树变	66kV	2#	20	0	0.00%	43.10%	无	/	/	10	/	/	/
192	国网抚顺供电公司	昱源变	66kV	1#	20	2.5674	12.84%	12.65%	无	/	/	7.4326	/	/	/
193	国网抚顺供电公司	昱源变	66kV	2#	20	0.3673	1.84%	12.30%	无	/	/	9.6327	/	/	/
194	国网抚顺供电公司	跃进变	66kV	1#	31.5	12.2979	39.04%	38.44%	无	/	/	3.4521	/	/	/
195	国网抚顺供电公司	跃进变	66kV	2#	31.5	20.8213	66.10%	43.30%	无	/	/	4.3787	/	/	/

196	国网抚顺供电公司	詹家变	66kV	1#	50	13.1553	26.31%	39.92%	无	/	/	11.8447	/	/	/
197	国网抚顺供电公司	詹家变	66kV	2#	50	16.1243	32.25%	47.18%	无	/	/	8.8757	/	/	/
198	国网抚顺供电公司	张甸变	66kV	1#	50	12.2	24.40%	33.44%	无	/	/	12.8	/	/	/
199	国网抚顺供电公司	张甸变	66kV	2#	50	3.96	7.92%	33.92%	无	/	/	21.04	/	/	/
200	国网抚顺供电公司	章党变	66kV	1#	40	0.0037	0.01%	14.33%	无	/	/	19.9963	/	/	/
201	国网抚顺供电公司	章党变	66kV	2#	40	6.502	16.26%	15.38%	无	/	/	13.498	/	/	/
202	国网抚顺供电公司	长春变	66kV	1#	50	1.9	3.80%	18.20%	无	/	/	23.1	/	/	/
203	国网抚顺供电公司	长春变	66kV	2#	50	0	0.00%	6.60%	无	/	/	25	/	/	/
204	国网抚顺供电公司	郑同变	66kV	1#	5	0	0.00%	57.60%	无	/	/	4	/	/	/
205	国网抚顺供电公司	中新变	66kV	1#	40	8.556	21.39%	29.35%	无	/	/	11.444	/	/	/
206	国网抚顺供电公司	中新变	66kV	2#	40	7.356	18.39%	22.83%	无	/	/	12.644	/	/	/
207	国网抚顺供电公司	中兴街变	66kV	1#	40	16.6005	41.50%	41.03%	无	/	/	3.3995	/	/	/
208	国网抚顺供电公司	中兴街变	66kV	2#	40	0	0.00%	39.30%	无	/	/	20	/	/	/
209	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	1#	180	71.05	39.47%	39.47%	无	/	/	18.95	/	/	/
210	国网抚顺供电公司	顺阳变	220kV	2#	180	71.37	39.65%	39.65%	无	/	/	18.63	/	/	/
211	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	2#	180	142.35	79.08%	79.08%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
212	国网抚顺供电公司	李石寨变	220kV	3#	180	140.35	77.97%	77.97%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
213	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	1#	240	82	34.17%	34.17%	无	/	/	38	/	/	/

214	国网抚顺供电公司	乾武变	220kV	2#	180	56.11	31.17%	31.17%	无	/	/	33.89	/	/	/
215	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	1#	120	80.78	67.32%	67.32%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
216	国网抚顺供电公司	工农变	220kV	2#	120	83.86	69.88%	69.88%	无	/	2024年11月	0	否	/	/
217	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	1#	180	122.3	67.94%	67.94%	无	/	/	57.7	/	/	/
218	国网抚顺供电公司	和平变	220kV	5#	180	46.16	25.64%	25.64%	无	/	/	43.84	/	/	/
219	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	1#	180	40.86	22.70%	22.70%	无	/	/	49.14	/	/	/
220	国网抚顺供电公司	友爱变	220kV	2#	180	0	0.00%	0.00%	无	/	/	90	/	/	/
221	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	1#	180	91.58	50.88%	50.88%	无	/	2025年7月	0	否	/	/
222	国网抚顺供电公司	河北变	220kV	2#	180	86.42	48.01%	48.01%	无	/	/	3.58	/	/	/
223	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	1#	240	0	0.00%	0.00%	无	/	/	120	/	/	/
224	国网抚顺供电公司	高山变	220kV	2#	240	94.74	39.48%	39.48%	无	/	/	25.26	/	/	/
225	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	1#	180	61.37	34.09%	34.09%	无	/	/	28.63	/	/	/
226	国网抚顺供电公司	柳林变	220kV	2#	180	62.13	34.52%	34.52%	无	/	/	27.87	/	/	/
227	国网抚顺供电公司	金木变	220kV	2#	180	40.1	22.28%	22.28%	无	/	/	49.9	/	/	/
228	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	1#	180	76.82	42.68%	42.68%	无	/	/	13.18	/	/	/
229	国网抚顺供电公司	胜利变	220kV	2#	180	78.01	43.34%	43.34%	无	/	/	11.99	/	/	/
230	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	1#	180	49.98	27.77%	27.77%	无	/	/	40.02	/	/	/
231	国网抚顺供电公司	兰新变	220kV	2#	180	0	0.00%	0.00%	无	/	/	90	/	/	/

232	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	1#	120	49	40.83%	40.83%	无	/	/	11	/	/	/
233	国网抚顺供电公司	元龙变	220kV	2#	120	45.34	37.78%	37.78%	无	/	/	14.66	/	/	/
234	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	1#	120	79.97	66.64%	66.64%	无	/	/	40.03	/	/	/
235	国网抚顺供电公司	中寨变	220kV	2#	120	78.9	65.75%	65.75%	无	/	/	41.1	/	/	/
236	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	1#	150	9.92	6.61%	6.61%	无	/	/	140.08	/	/	/
237	国网抚顺供电公司	永陵变	220kV	2#	120	67.4	56.17%	56.17%	无	/	/	52.6	/	/	/