

2026年二季度国网大连供电公司10千伏配变开放容量信息

| 序号 | 供电单位 | 变电站名称      | 线路名称 | 变压器名称            | 额定容量(kVA) | 最大负载率(%) | 计算可开放容量(KVA) | 审核可开放容量(kVA) | 未列入负面清单 | 是否纳入整改计划 | 计划整改完成时间 | 配变近3年负荷增长率(%) |
|----|------|------------|------|------------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------------|
| 1  | 中山   | 新起屯66kV变电站 | 爱华线  | 河沿巷箱式配电站变压器      | 630       | 10.1900  | 502.8030     | 502.8030     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0918        |
| 2  | 中山   | 新起屯66kV变电站 | 爱华线  | 河沿巷配电站1#变压器      | 630       | 10.1800  | 502.8660     | 502.8660     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0532       |
| 3  | 中山   | 新起屯66kV变电站 | 爱华线  | 河沿巷配电站2#变压器      | 630       | 10.0700  | 503.5590     | 503.5590     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0682        |
| 4  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 星火街箱式配电站变压器      | 315       | 30.3000  | 188.0550     | 188.0550     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0484       |
| 5  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 西麓街配电站变压器        | 500       | 4.3500   | 428.2500     | 428.2500     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0585        |
| 6  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 石百分3#配电站1#变压器    | 630       | 17.1500  | 458.9550     | 458.9550     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0938       |
| 7  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 石百分3#配电站2#变压器    | 630       | 35.1100  | 345.8070     | 345.8070     | 未列入     | 否        | 无        | -0.081        |
| 8  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 新石道街配电站1#变压器     | 630       | 4.4300   | 539.0910     | 539.0910     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0975       |
| 9  | 中山   | 东北路66kV变电站 | 八一线  | 新石道街配电站2#变压器     | 630       | 4.3900   | 539.3430     | 539.3430     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0108        |
| 10 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 三元街2#配电站变压器      | 630       | 4.3500   | 539.5950     | 539.5950     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0408        |
| 11 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 峰景山中心配电站2#变压器    | 800       | 4.3400   | 685.2800     | 685.2800     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0844        |
| 12 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 峰景山中心配电站4#变压器    | 630       | 4.3400   | 539.6580     | 539.6580     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0856        |
| 13 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 通山街中心配电站2#变压器    | 630       | 38.1000  | 326.9700     | 326.9700     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0019       |
| 14 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 一二九街箱式配电站变压器     | 630       | 33.5300  | 355.7610     | 355.7610     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0731        |
| 15 | 中山   | 三元66kV变电站  | 保健线  | 红岩派出所箱式配电站变压器    | 630       | 4.5000   | 538.6500     | 538.6500     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0815        |
| 16 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干32-1#箱式配电站变压器 | 630       | 39.4600  | 318.4020     | 318.4020     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0507       |
| 17 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干17#变台变压器      | 315       | 3.3900   | 272.8215     | 272.8215     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0051        |
| 18 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干26#配电站1#变压器   | 630       | 5.1300   | 534.6810     | 534.6810     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0608        |
| 19 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干26#配电站2#变压器   | 630       | 4.3800   | 539.4060     | 539.4060     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0249       |
| 20 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干26#配电站3#变压器   | 630       | 5.1400   | 534.6180     | 534.6180     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0267       |
| 21 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干26#配电站4#变压器   | 630       | 4.3500   | 539.5950     | 539.5950     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0669        |
| 22 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干32#配电站1#变压器   | 630       | 54.8000  | 221.7600     | 221.7600     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0347        |
| 23 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干32#配电站2#变压器   | 630       | 35.4800  | 343.4760     | 343.4760     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0376       |
| 24 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗干32#配电站3#变压器   | 630       | 30.4600  | 375.1020     | 375.1020     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0137        |
| 25 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 环卫箱式配电站变压器       | 630       | 33.7400  | 354.4380     | 354.4380     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0953       |
| 26 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗新居1#配电站1#变压器   | 630       | 15.3300  | 470.4210     | 470.4210     | 未列入     | 否        | 无        | 0.0258        |
| 27 | 中山   | 荣华66kV变电站  | 北岗线  | 北岗新居1#配电站2#变压器   | 630       | 30.4700  | 375.0390     | 375.0390     | 未列入     | 否        | 无        | -0.0584       |

|    |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|----|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站1#变压器    | 630 | 61.4000 | 180.1800 | 180.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 29 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站2#变压器    | 630 | 13.3300 | 483.0210 | 483.0210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 30 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 北岗新居2#配电站3#变压器    | 630 | 30.8100 | 372.8970 | 372.8970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 31 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里2#配电站1#变压器    | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 32 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里2#配电站2#变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 33 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里5#配电站1#变压器    | 800 | 6.0600  | 671.5200 | 671.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 34 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里5#配电站2#变压器    | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 35 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里8#配电站1#变压器    | 800 | 1.0600  | 711.5200 | 711.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 36 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 北岗线 | 悦泰福里8#配电站2#变压器    | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 37 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 滨海线 | 动物园2#变台变压器        | 315 | 8.3100  | 257.3235 | 257.3235 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 38 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分6#配电站变压器       | 630 | 4.4000  | 539.2800 | 539.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 39 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分9#配电站1#变压器     | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 40 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京分9#配电站2#变压器     | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 41 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支3#配电站变压器       | 630 | 4.3500  | 539.5950 | 539.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 42 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 大胜街配电站变压器         | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 43 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 丰登街配电站1#变压器       | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 44 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 丰登街配电站2#变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 45 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 沈阳路配电站变压器         | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 46 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站1#变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 47 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站2#变压器       | 630 | 4.4700  | 538.8390 | 538.8390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 48 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站3#变压器       | 630 | 45.5600 | 279.9720 | 279.9720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 49 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街配电站4#变压器       | 400 | 50.2600 | 158.9600 | 158.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 50 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 福兴里中心配电站1#变压器     | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 51 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 永丰街箱式配电站变压器       | 630 | 5.1500  | 534.5550 | 534.5550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 52 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 沈阳路箱式配电站变压器       | 630 | 4.5800  | 538.1460 | 538.1460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 53 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 北京街箱式配电站变压器       | 500 | 5.1900  | 424.0500 | 424.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 54 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支7#变台1#变压器      | 315 | 4.3300  | 269.8605 | 269.8605 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 55 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 博爱线 | 博爱支7#变台2#变压器      | 400 | 4.8400  | 340.6400 | 340.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 56 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源2#配电站1#变压器    | 800 | 13.0800 | 615.3600 | 615.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 57 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源2#配电站2#变压器    | 800 | 5.1300  | 678.9600 | 678.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 58 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源4#配电站1#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 59 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 胜鼎桃源4#配电站2#变压器    | 800 | 5.1300  | 678.9600 | 678.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 60 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里1#中心配电站3#变压器 | 630 | 38.1500 | 326.6550 | 326.6550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |

|    |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|----|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 61 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#中心配电站2#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 62 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电站1#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 63 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电站2#变压器   | 800 | 4.3500  | 685.2000 | 685.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 64 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里2#配电站3#变压器   | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 65 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电站1#变压器   | 800 | 15.7100 | 594.3200 | 594.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 66 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电站2#变压器   | 800 | 15.1600 | 598.7200 | 598.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 67 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里4#配电站3#变压器   | 800 | 14.1300 | 606.9600 | 606.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 68 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电站1#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 69 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电站2#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 70 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 绿城桃源里5#配电站3#变压器   | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 71 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 不朽线 | 豪森茗家1#中心配电站1#变压器  | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 72 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 绿港湾1#箱式配电站变压器     | 630 | 38.1700 | 326.5290 | 326.5290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 73 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 绿港湾2#箱式配电站变压器     | 630 | 11.5900 | 493.9830 | 493.9830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 74 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海街2#箱式配电站变压器     | 400 | 34.3300 | 222.6800 | 222.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 75 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 兴业干2间1#箱式配电站变压器   | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 76 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海二支3#配电站变压器      | 630 | 73.6700 | 102.8790 | 102.8790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 77 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通海支12#配电站变压器      | 630 | 71.0700 | 119.2590 | 119.2590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 78 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通江街配电站1#变压器       | 630 | 53.0500 | 232.7850 | 232.7850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 79 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 通江街配电站2#变压器       | 315 | 46.3300 | 137.5605 | 137.5605 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 80 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 兴业干12#配电站变压器      | 630 | 64.7500 | 159.0750 | 159.0750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 81 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 菜市线 | 新成巷配电站变压器         | 630 | 53.5500 | 229.6350 | 229.6350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 82 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 付起分9#配电站1#变压器     | 630 | 4.5900  | 538.0830 | 538.0830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 83 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 付起分9#配电站2#变压器     | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 84 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 石道街邮电局配电站变压器      | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 85 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新河街配电站变压器         | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 86 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 天源秀景中心配电站2#变压器    | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 87 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新秀街箱式配电站变压器       | 630 | 34.7900 | 347.8230 | 347.8230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 88 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 长春路1#箱式配电站变压器     | 630 | 41.3300 | 306.6210 | 306.6210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 89 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 仲夏路1#箱式配电站变压器     | 630 | 4.3500  | 539.5950 | 539.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 90 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站1#变压器      | 630 | 51.9300 | 239.8410 | 239.8410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 91 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站2#变压器      | 630 | 10.5700 | 500.4090 | 500.4090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 92 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站3#变压器      | 630 | 60.0400 | 188.7480 | 188.7480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 93 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 隆泉华庭配电站4#变压器      | 630 | 10.1800 | 502.8660 | 502.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 94  | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 顾合园配电站变压器        | 800 | 31.0100 | 471.9200 | 471.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 95  | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新起点配电站1#变压器      | 630 | 13.3300 | 483.0210 | 483.0210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 96  | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 长春线 | 新起点配电站2#变压器      | 630 | 7.4400  | 520.1280 | 520.1280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 97  | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干12#配电站1#变压器   | 630 | 39.5600 | 317.7720 | 317.7720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 98  | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干12#配电站2#变压器   | 630 | 34.4000 | 350.2800 | 350.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 99  | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干19#配电站1#变压器   | 630 | 35.1000 | 345.8700 | 345.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 100 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干19#配电站2#变压器   | 630 | 34.7500 | 348.0750 | 348.0750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 101 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 英雄配电站变压器         | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 102 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干37左2#箱式配电站变压器 | 630 | 65.1700 | 156.4290 | 156.4290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 103 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干35#变台变压器      | 315 | 34.3700 | 175.2345 | 175.2345 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 104 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 保利照悦1#配电站1#变压器   | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 105 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 保利照悦1#配电站2#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 106 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 盛阳山庄配电站1#变压器     | 630 | 13.6800 | 480.8160 | 480.8160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 107 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 盛阳山庄配电站2#变压器     | 630 | 30.3500 | 375.7950 | 375.7950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 108 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 盛阳山庄配电站3#变压器     | 630 | 17.0800 | 459.3960 | 459.3960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 109 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山配电站1#变压器      | 800 | 35.0900 | 439.2800 | 439.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 110 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山配电站2#变压器      | 800 | 47.5000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 111 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山配电站3#变压器      | 800 | 34.3500 | 445.2000 | 445.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 112 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山中心配电站1#变压器    | 800 | 32.3600 | 461.1200 | 461.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 113 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山中心配电站2#变压器    | 800 | 34.3500 | 445.2000 | 445.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 114 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 天琴山中心配电站3#变压器    | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 115 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 北石道街1#箱式配电站变压器   | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 116 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 北石道街2#箱式配电站变压器   | 630 | 38.6500 | 323.5050 | 323.5050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 117 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 人防办1#箱式配电站变压器    | 630 | 4.0800  | 541.2960 | 541.2960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 118 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 纪念干17间1#变台变压器    | 250 | 19.7800 | 175.5500 | 175.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 119 | 中山 | 三元66kV变电站  | 长红线 | 新风街变台变压器         | 400 | 9.0000  | 324.0000 | 324.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 120 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支11#配电站1#变压器   | 630 | 9.4000  | 507.7800 | 507.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 121 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支11#配电站2#变压器   | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 122 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支12#配电站1#变压器   | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 123 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支12#配电站2#变压器   | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 124 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支4左2#配电站变压器    | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 125 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 黄河分6右2#变台变压器     | 200 | 33.5300 | 112.9400 | 112.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 126 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分11#变台变压器      | 400 | 64.5000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 127 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 风光支8#箱式配电站变压器    | 630 | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 128 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分18右2#配电站变压器   | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 129 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 长江线 | 英华分5#变台变压器       | 315 | 57.9900 | 100.8315 | 100.8315 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 130 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 润德公馆2#配电站1#变压器   | 800 | 14.3600 | 605.1200 | 605.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 131 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 润德公馆2#配电站2#变压器   | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 132 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站1#变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 133 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站2#变压器       | 630 | 4.5300  | 538.4610 | 538.4610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 134 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 庆贺配电站3#变压器       | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 135 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园1#中心配电站2#变压器 | 800 | 36.8900 | 424.8800 | 424.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 136 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园2#中心配电站3#变压器 | 800 | 42.8800 | 376.9600 | 376.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 137 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 长寿线 | 北京公园3#中心配电站3#变压器 | 800 | 34.7400 | 442.0800 | 442.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 138 | 中山 | 三元66kV变电站  | 晨光线 | 都市首府1#中心配电站2#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 139 | 中山 | 三元66kV变电站  | 晨光线 | 都市首府2#中心配电站2#变压器 | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 140 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 高原街2#箱式配电站变压器    | 630 | 36.6900 | 335.8530 | 335.8530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 141 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 海景山庄3#配电站1#变压器   | 630 | 31.7900 | 366.7230 | 366.7230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 142 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 海景山庄3#配电站2#变压器   | 630 | 33.1300 | 358.2810 | 358.2810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 143 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 高原街配电站变压器        | 400 | 37.5000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 144 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 武警医院配电站3#变压器     | 50  | 1.2000  | 44.4000  | 44.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 145 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电站1#变压器   | 800 | 34.7400 | 442.0800 | 442.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 146 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电站2#变压器   | 800 | 13.3100 | 613.5200 | 613.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 147 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 虎滩海滨花园配电站3#变压器   | 800 | 17.8300 | 577.3600 | 577.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 148 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 武警医院配电站1#变压器     | 630 | 38.4500 | 324.7650 | 324.7650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 149 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 春阳线 | 武警医院配电站2#变压器     | 630 | 44.4300 | 287.0910 | 287.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 150 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北11#配电站1#变压器  | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 151 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北11#配电站2#变压器  | 630 | 15.1300 | 471.6810 | 471.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 152 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北12#配电站1#变压器  | 800 | 24.3600 | 525.1200 | 525.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 153 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北12#配电站2#变压器  | 800 | 34.3000 | 445.6000 | 445.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 154 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北2#配电站1#变压器   | 800 | 25.1000 | 519.2000 | 519.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 155 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北2#配电站2#变压器   | 800 | 14.3700 | 605.0400 | 605.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 156 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北2#配电站3#变压器   | 800 | 14.3800 | 604.9600 | 604.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 157 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北4#配电站1#变压器   | 800 | 24.3800 | 524.9600 | 524.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 158 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北4#配电站2#变压器   | 800 | 25.1000 | 519.2000 | 519.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 159 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北6#配电站1#变压器   | 630 | 14.3000 | 476.9100 | 476.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |

|     |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 160 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北6#配电站2#变压器  | 630 | 15.1300 | 471.6810 | 471.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 161 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北8#配电站1#变压器  | 630 | 24.3600 | 413.5320 | 413.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 162 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北8#配电站2#变压器  | 630 | 34.3900 | 350.3430 | 350.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 163 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 铁路站北8#配电站3#变压器  | 630 | 38.0600 | 327.2220 | 327.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 164 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 沈铁铭悦2#配电站1#变压器  | 630 | 34.3700 | 350.4690 | 350.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 165 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 大龙线 | 沈铁铭悦2#配电站2#变压器  | 630 | 44.3500 | 287.5950 | 287.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 166 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 北海公寓配电站1#变压器    | 630 | 30.0700 | 377.5590 | 377.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 167 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 北海公寓配电站2#变压器    | 630 | 46.6100 | 273.3570 | 273.3570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 168 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 双兴街东中心配电站1#变压器  | 800 | 33.3600 | 453.1200 | 453.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 169 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 电瓷线 | 双兴街西中心配电站1#变压器  | 800 | 30.9400 | 472.4800 | 472.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 170 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站1#变压器  | 630 | 14.3700 | 476.4690 | 476.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 171 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站2#变压器  | 630 | 25.1000 | 408.8700 | 408.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 172 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北1#配电站3#变压器  | 630 | 35.1700 | 345.4290 | 345.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 173 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站1#变压器  | 800 | 14.3800 | 604.9600 | 604.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 174 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站2#变压器  | 800 | 32.6700 | 458.6400 | 458.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 175 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北3#配电站3#变压器  | 800 | 4.3900  | 684.8800 | 684.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 176 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站1#变压器  | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 177 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站2#变压器  | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 178 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北5#配电站3#变压器  | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 179 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北7#配电站1#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 180 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北7#配电站2#变压器  | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 181 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站1#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 182 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站2#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 183 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北9#配电站3#变压器  | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 184 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北10#配电站1#变压器 | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 185 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 铁路站北10#配电站2#变压器 | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 186 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦中心配电站1#变压器  | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 187 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦1#配电站1#变压器  | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 188 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 电建线 | 沈铁铭悦1#配电站2#变压器  | 630 | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 189 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林2#配电站1#变压器  | 630 | 1.0300  | 560.5110 | 560.5110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 190 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林2#配电站2#变压器  | 630 | 57.9900 | 201.6630 | 201.6630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 191 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林4#配电站1#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 192 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 秀月麒林4#配电站2#变压器  | 630 | 30.4700 | 375.0390 | 375.0390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 193 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景2#配电站1#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 194 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景2#配电站2#变压器   | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 195 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景4#配电站1#变压器   | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 196 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 半山悦景4#配电站2#变压器   | 800 | 4.3800  | 684.9600 | 684.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 197 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居1#中心配电站3#变压器 | 630 | 14.0500 | 478.4850 | 478.4850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 198 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居3#配电站1#变压器   | 800 | 16.0100 | 591.9200 | 591.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 199 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 鼎建线 | 景山秀居3#配电站2#变压器   | 800 | 14.3300 | 605.3600 | 605.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 200 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站1#变压器   | 800 | 31.7600 | 465.9200 | 465.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 201 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站2#变压器   | 800 | 36.3800 | 428.9600 | 428.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 202 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 东青线 | 中华名城3#配电站3#变压器   | 800 | 11.4500 | 628.4000 | 628.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 203 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 东仲线 | 天源秀景中心配电站1#变压器   | 630 | 4.3500  | 539.5950 | 539.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 204 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街西配电站1#变压器     | 630 | 37.7400 | 329.2380 | 329.2380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 205 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街西配电站2#变压器     | 630 | 38.8500 | 322.2450 | 322.2450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 206 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富1#配电站1#变压器     | 630 | 31.3400 | 369.5580 | 369.5580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 207 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富1#配电站2#变压器     | 630 | 36.9300 | 334.3410 | 334.3410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 208 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富2#配电站1#变压器     | 800 | 17.4900 | 580.0800 | 580.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 209 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 振富2#配电站2#变压器     | 800 | 33.3600 | 453.1200 | 453.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 210 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 双兴街东中心配电站2#变压器   | 800 | 33.0100 | 455.9200 | 455.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 211 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 双兴街西中心配电站2#变压器   | 800 | 36.7500 | 426.0000 | 426.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 212 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街箱式配电站变压器      | 630 | 13.4500 | 482.2650 | 482.2650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 213 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 汾阳线 | 北海街东配电站变压器       | 630 | 65.7300 | 152.9010 | 152.9010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 214 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 更新配电站2#变压器       | 630 | 36.6900 | 335.8530 | 335.8530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 215 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景1#配电站1#变压器     | 800 | 36.6600 | 426.7200 | 426.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 216 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景1#配电站2#变压器     | 800 | 31.6400 | 466.8800 | 466.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 217 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景3#配电站1#变压器     | 800 | 30.5500 | 475.6000 | 475.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 218 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景3#配电站2#变压器     | 800 | 34.7300 | 442.1600 | 442.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 219 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景5#配电站1#变压器     | 800 | 35.8800 | 432.9600 | 432.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 220 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 裕景5#配电站2#变压器     | 800 | 33.0400 | 455.6800 | 455.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 221 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 更新配电站1#变压器       | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 222 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 丽都花园箱式配电站变压器     | 630 | 33.9000 | 353.4300 | 353.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 223 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 风光线 | 英华配电站变压器         | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 224 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 海环1#箱式配电站变压器     | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 225 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线 | 海环2#箱式配电站变压器     | 400 | 39.7100 | 201.1600 | 201.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |

|     |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 226 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 煤疗住宅箱式配电站变压器     | 630 | 30.3000 | 376.1100 | 376.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 227 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分12左2#箱式配电站变压器 | 400 | 11.3300 | 314.6800 | 314.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 228 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 仲夏路2#箱式配电站变压器    | 630 | 19.8300 | 442.0710 | 442.0710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 229 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 疗养院住宅箱式配电站变压器    | 630 | 31.0900 | 371.1330 | 371.1330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 230 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分3右1#配电站2#变压器  | 630 | 44.8400 | 284.5080 | 284.5080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 231 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 亚细亚配电站1#变压器      | 630 | 30.7300 | 373.4010 | 373.4010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 232 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 亚细亚配电站2#变压器      | 630 | 36.1900 | 339.0030 | 339.0030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 233 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 惠君庭配电站1#变压器      | 400 | 10.0500 | 319.8000 | 319.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 234 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 惠君庭配电站2#变压器      | 400 | 5.1100  | 339.5600 | 339.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 235 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 富家庄园1#配电站1#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 236 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 富家庄园1#配电站2#变压器   | 800 | 5.1100  | 679.1200 | 679.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 237 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 富家庄园2#配电站1#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 238 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 富家庄园2#配电站2#变压器   | 800 | 4.3800  | 684.9600 | 684.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 239 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 沈空干部公寓配电站1#变压器   | 630 | 35.7700 | 341.6490 | 341.6490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 240 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 沈空干部公寓配电站2#变压器   | 630 | 13.6700 | 480.8790 | 480.8790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 241 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 沿海城市中心配电站1#变压器   | 800 | 16.5500 | 587.6000 | 587.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 242 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分3右1#配电站1#变压器  | 630 | 16.5400 | 462.7980 | 462.7980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 243 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分9右1#配电站1#变压器  | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 244 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分9右1#配电站2#变压器  | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 245 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 付煤分17左1#箱式配电站变压器 | 630 | 46.4700 | 274.2390 | 274.2390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 246 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付海线  | 仲夏村配电站变压器        | 315 | 4.3100  | 269.9235 | 269.9235 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 247 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 静海山庄箱式配电站变压器     | 630 | 10.5500 | 500.5350 | 500.5350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 248 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四1#配电站2#变压器    | 630 | 39.3400 | 319.1580 | 319.1580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 249 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四2#配电站变压器      | 630 | 8.9300  | 510.7410 | 510.7410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 250 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站1#变压器     | 800 | 53.6100 | 291.1200 | 291.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 251 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站2#变压器     | 800 | 30.3100 | 477.5200 | 477.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 252 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 维多利亚配电站3#变压器     | 800 | 68.7100 | 170.3200 | 170.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 253 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 桃源别墅配电站变压器       | 800 | 36.4300 | 428.5600 | 428.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 254 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 付家庄线 | 二一四1#配电站1#变压器    | 630 | 19.3700 | 444.9690 | 444.9690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 255 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 北岗分22#变台变压器      | 100 | 4.8600  | 85.1400  | 85.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 256 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站1#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 257 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站2#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 258 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线  | 悦泰福里3#配电站3#变压器   | 800 | 4.3100  | 685.5200 | 685.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |



|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 259 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里4#配电站1#变压器   | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 260 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里4#配电站2#变压器   | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 261 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里6#配电站变压器     | 630 | 13.0800 | 484.5960 | 484.5960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 262 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里7#配电站1#变压器   | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 263 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里7#配电站2#变压器   | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 264 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 昌乐分2左2#配电站变压器    | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 265 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里1#配电站1#变压器   | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 266 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 港西线 | 悦泰福里1#配电站2#变压器   | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 267 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡1#中心配电站1#变压器 | 800 | 43.9100 | 368.7200 | 368.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 268 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡2#中心配电站1#变压器 | 800 | 33.6600 | 450.7200 | 450.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 269 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡3#中心配电站1#变压器 | 800 | 13.9300 | 608.5600 | 608.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 270 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡4#中心配电站1#变压器 | 800 | 31.1000 | 471.2000 | 471.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 271 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡5#中心配电站2#变压器 | 800 | 35.8800 | 432.9600 | 432.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 272 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高尚线 | 卡纳意乡5#中心配电站1#变压器 | 800 | 30.4600 | 476.3200 | 476.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 273 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 北大桥变台变压器         | 400 | 46.6100 | 173.5600 | 173.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 274 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 结好分2#变台变压器       | 400 | 59.8500 | 120.6000 | 120.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 275 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站2#变压器      | 630 | 30.3500 | 375.7950 | 375.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 276 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 商会大厦配电站1#变压器     | 400 | 33.9000 | 224.4000 | 224.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 277 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 商会大厦配电站2#变压器     | 630 | 31.5100 | 368.4870 | 368.4870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 278 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站1#变压器      | 630 | 15.4600 | 469.6020 | 469.6020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 279 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 高原线 | 迎宾楼配电站3#变压器      | 630 | 37.8000 | 328.8600 | 328.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 280 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 青春桥箱式配电站变压器      | 500 | 4.3300  | 428.3500 | 428.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 281 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支6#配电站1#变压器    | 630 | 46.1400 | 276.3180 | 276.3180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 282 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支6#配电站2#变压器    | 630 | 9.9500  | 504.3150 | 504.3150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 283 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 河沿支10#配电站变压器     | 630 | 30.1400 | 377.1180 | 377.1180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 284 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 明秀嘉园中心配电站1#变压器   | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 285 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 共庆线 | 明秀嘉园中心配电站2#变压器   | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 286 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 桃源雅居箱式配电站变压器     | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 287 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 龙江分6#变台变压器       | 400 | 1.1900  | 355.2400 | 355.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 288 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 龙江支7#变台变压器       | 400 | 58.9300 | 124.2800 | 124.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 289 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源1#中心配电站1#变压器 | 630 | 30.1800 | 376.8660 | 376.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 290 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源1#中心配电站2#变压器 | 630 | 10.1900 | 502.8030 | 502.8030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 291 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 广智线 | 锦府桃源2#中心配电站1#变压器 | 630 | 6.6300  | 525.2310 | 525.2310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |

|     |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 292 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景1#配电站1#变压器   | 800 | 4.3000  | 685.6000 | 685.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 293 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景1#配电站2#变压器   | 800 | 30.1900 | 478.4800 | 478.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 294 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景3#配电站1#变压器   | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 295 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景3#配电站2#变压器   | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 296 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景5#配电站1#变压器   | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 297 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景5#配电站2#变压器   | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 298 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 半山悦景5#配电站3#变压器   | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 299 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 景山秀居1#中心配电站1#变压器 | 630 | 48.5400 | 261.1980 | 261.1980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 300 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 景山秀居1#中心配电站2#变压器 | 630 | 34.7800 | 347.8860 | 347.8860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 301 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 景山秀居2#配电站1#变压器   | 800 | 16.9700 | 584.2400 | 584.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 302 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 景山秀居2#配电站2#变压器   | 800 | 15.9500 | 592.4000 | 592.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 303 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林1#配电站1#变压器   | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 304 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林1#配电站2#变压器   | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 305 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林3#配电站1#变压器   | 630 | 5.1500  | 534.5550 | 534.5550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 306 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 秀月麒林3#配电站2#变压器   | 630 | 40.0500 | 314.6850 | 314.6850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 307 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 广智线  | 锦府桃源3#中心配电站1#变压器 | 630 | 68.3300 | 136.5210 | 136.5210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 308 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 云阳配电站1#变压器       | 630 | 58.6000 | 197.8200 | 197.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 309 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 火车站箱式配电站变压器      | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 310 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 建设街配电站1#变压器      | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 311 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 建设街配电站2#变压器      | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 312 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 海洋线  | 云阳配电站2#变压器       | 630 | 66.8800 | 145.6560 | 145.6560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 313 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家2#中心配电站1#变压器 | 800 | 14.4800 | 604.1600 | 604.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 314 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家3#中心配电站1#变压器 | 630 | 31.0700 | 371.2590 | 371.2590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 315 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家4#中心配电站1#变压器 | 800 | 61.4300 | 228.5600 | 228.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 316 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家5#中心配电站1#变压器 | 800 | 45.5600 | 355.5200 | 355.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 317 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 豪森茗家6#中心配电站1#变压器 | 400 | 4.3600  | 342.5600 | 342.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 318 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 葵丰路中心配电站1#变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 319 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森甲线 | 葵丰路中心配电站2#变压器    | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 320 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家1#中心配电站2#变压器 | 630 | 32.6900 | 361.0530 | 361.0530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 321 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家2#中心配电站2#变压器 | 800 | 13.8900 | 608.8800 | 608.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 322 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家3#中心配电站2#变压器 | 630 | 9.8800  | 504.7560 | 504.7560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 323 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家4#中心配电站2#变压器 | 800 | 10.1600 | 638.7200 | 638.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 324 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 豪森乙线 | 豪森茗家4#中心配电站3#变压器 | 800 | 34.3600 | 445.1200 | 445.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |

|     |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 325 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 豪森乙线 | 豪森茗家5#中心配电站2#变压器 | 800 | 28.5100 | 491.9200 | 491.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 326 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 豪森乙线 | 豪森茗家6#中心配电站2#变压器 | 400 | 31.6300 | 233.4800 | 233.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 327 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 豪森乙线 | 葵丰路中心配电站3#变压器    | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 328 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌1#箱式配电站变压器     | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 329 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌2#箱式配电站变压器     | 630 | 36.3400 | 338.0580 | 338.0580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 330 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分4-1#箱式配电站变压器  | 500 | 34.3300 | 278.3500 | 278.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 331 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 福利支1#箱式配电站变压器    | 630 | 18.5700 | 450.0090 | 450.0090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 332 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 盛福巷1#箱式配电站变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 333 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 盛福巷2#箱式配电站变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 334 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌二分2#变台变压器      | 315 | 40.4300 | 156.1455 | 156.1455 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 335 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 大外公寓配电站1#变压器     | 630 | 33.5300 | 355.7610 | 355.7610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 336 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 大外公寓配电站2#变压器     | 630 | 33.0500 | 358.7850 | 358.7850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 337 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 大外公寓配电站3#变压器     | 630 | 14.0700 | 478.3590 | 478.3590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 338 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 仁平街配电站变压器        | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 339 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 金生家苑1#配电站1#变压器   | 800 | 11.9300 | 624.5600 | 624.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 340 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 金生家苑1#配电站2#变压器   | 800 | 16.0300 | 591.7600 | 591.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 341 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 金生家苑2#配电站1#变压器   | 800 | 17.5500 | 579.6000 | 579.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 342 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 金生家苑2#配电站2#变压器   | 800 | 34.1300 | 446.9600 | 446.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 343 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分3#配电站1#变压器    | 630 | 33.6400 | 355.0680 | 355.0680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 344 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分3#配电站2#变压器    | 630 | 36.9500 | 334.2150 | 334.2150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 345 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分4#配电站1#变压器    | 630 | 31.5600 | 368.1720 | 368.1720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 346 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分4#配电站2#变压器    | 630 | 33.5600 | 355.5720 | 355.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 347 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分4#配电站3#变压器    | 630 | 42.1500 | 301.4550 | 301.4550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 348 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分4#配电站4#变压器    | 630 | 35.9800 | 340.3260 | 340.3260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 349 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 武昌分8#配电站1#变压器    | 630 | 69.4300 | 129.5910 | 129.5910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 350 | 中山 | 真理66kV变电站  | 红港线  | 仁平支1#配电站变压器      | 630 | 63.5800 | 166.4460 | 166.4460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 351 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 南菱置业1#配电站1#变压器   | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 352 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 南菱置业1#配电站2#变压器   | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 353 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 南菱置业1#配电站3#变压器   | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 354 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 金晨国际中心配电站1#变压器   | 800 | 30.7400 | 474.0800 | 474.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 355 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 金晨国际中心配电站2#变压器   | 800 | 15.9900 | 592.0800 | 592.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 356 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 润德广场1#中心配电站1#变压器 | 800 | 4.3000  | 685.6000 | 685.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 357 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线  | 润德广场1#中心配电站2#变压器 | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 358 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场2#中心配电站1#变压器 | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 359 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 润德广场2#中心配电站2#变压器 | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 360 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景1#中心配电站1#变压器 | 800 | 11.8700 | 625.0400 | 625.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 361 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景1#中心配电站3#变压器 | 800 | 18.4600 | 572.3200 | 572.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 362 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 远洋风景2#中心配电站1#变压器 | 800 | 13.3100 | 613.5200 | 613.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 363 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣1#箱式配电站变压器     | 630 | 36.9000 | 334.5300 | 334.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 364 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣2#箱式配电站变压器     | 630 | 53.8300 | 227.8710 | 227.8710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 365 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣3#箱式配电站变压器     | 315 | 54.3300 | 112.3605 | 112.3605 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 366 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣4#箱式配电站变压器     | 315 | 4.3900  | 269.6715 | 269.6715 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 367 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣5#箱式配电站变压器     | 630 | 44.7900 | 284.8230 | 284.8230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 368 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 繁荣6#箱式配电站变压器     | 315 | 53.0700 | 116.3295 | 116.3295 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 369 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿2#箱式配电站变压器     | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 370 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿3#箱式配电站变压器     | 630 | 30.0300 | 377.8110 | 377.8110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 371 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿4#箱式配电站变压器     | 630 | 8.3400  | 514.4580 | 514.4580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 372 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿5#箱式配电站变压器     | 630 | 35.8100 | 341.3970 | 341.3970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 373 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济1#箱式配电站变压器     | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 374 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济2#箱式配电站变压器     | 630 | 4.4400  | 539.0280 | 539.0280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 375 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 同济3#箱式配电站变压器     | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 376 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业1#箱式配电站变压器     | 630 | 35.1300 | 345.6810 | 345.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 377 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业2#箱式配电站变压器     | 630 | 37.7400 | 329.2380 | 329.2380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 378 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业3#箱式配电站变压器     | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 379 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业4#箱式配电站变压器     | 630 | 43.0600 | 295.7220 | 295.7220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 380 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业5#箱式配电站变压器     | 630 | 30.7000 | 373.5900 | 373.5900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 381 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 物业6#箱式配电站变压器     | 630 | 33.9000 | 353.4300 | 353.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 382 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 宏济线 | 久寿1#箱式配电站变压器     | 630 | 38.5600 | 324.0720 | 324.0720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 383 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩3#配电站1#变压器     | 800 | 5.1300  | 678.9600 | 678.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 384 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩3#配电站2#变压器     | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 385 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 民众箱式配电站变压器       | 630 | 4.3500  | 539.5950 | 539.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 386 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 水仙名苑2#箱式配电站变压器   | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 387 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 水仙名苑3#箱式配电站变压器   | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 388 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 万峰1#箱式配电站变压器     | 750 | 5.1400  | 636.4500 | 636.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 389 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 万峰2#箱式配电站变压器     | 750 | 5.1600  | 636.3000 | 636.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 390 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 唐宁中心配电站3#变压器     | 800 | 34.3100 | 445.5200 | 445.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |

|     |    |            |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 391 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩1#配电站变压器     | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 392 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩2#配电站1#变压器   | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 393 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 红岩2#配电站2#变压器   | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 394 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 纪念街1#配电站变压器    | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 395 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 六一中心配电站1#变压器   | 315 | 4.3800  | 269.7030 | 269.7030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 396 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 六一中心配电站2#变压器   | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 397 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 花园线 | 五四路箱式配电站变压器    | 630 | 37.5300 | 330.5610 | 330.5610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 398 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站1#变压器 | 800 | 34.3500 | 445.2000 | 445.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 399 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站2#变压器 | 800 | 54.3800 | 284.9600 | 284.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 400 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园1#配电站3#变压器 | 800 | 34.3700 | 445.0400 | 445.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 401 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园3#配电站1#变压器 | 630 | 14.3800 | 476.4060 | 476.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 402 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 明秀庄园3#配电站2#变压器 | 630 | 24.3500 | 413.5950 | 413.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 403 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街1#配电站1#变压器 | 800 | 36.3800 | 428.9600 | 428.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 404 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街1#配电站2#变压器 | 800 | 38.0900 | 415.2800 | 415.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 405 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街3#配电站1#变压器 | 800 | 43.3500 | 373.2000 | 373.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 406 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街3#配电站2#变压器 | 800 | 38.9600 | 408.3200 | 408.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 407 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站1#变压器 | 800 | 34.0800 | 447.3600 | 447.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 408 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站2#变压器 | 800 | 13.3800 | 612.9600 | 612.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 409 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街5#配电站3#变压器 | 800 | 28.1400 | 494.8800 | 494.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 410 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街7#配电站1#变压器 | 800 | 16.6100 | 587.1200 | 587.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 411 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 华日线 | 桃仙西街7#配电站2#变压器 | 800 | 9.8400  | 641.2800 | 641.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 412 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁1#配电站1#变压器   | 630 | 13.6300 | 481.1310 | 481.1310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 413 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁1#配电站2#变压器   | 630 | 19.5000 | 444.1500 | 444.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 414 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁2#配电站1#变压器   | 630 | 15.9300 | 466.6410 | 466.6410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 415 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁2#配电站2#变压器   | 630 | 15.1400 | 471.6180 | 471.6180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 416 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁铭悦中心配电站2#变压器 | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 417 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁中心配电站1#变压器   | 630 | 19.9000 | 441.6300 | 441.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 418 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 沈铁中心配电站2#变压器   | 630 | 19.9400 | 441.3780 | 441.3780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 419 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分23#变台变压器    | 200 | 38.7300 | 102.5400 | 102.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 420 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 三元支5#配电站变压器    | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 421 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 宏济支4#变台变压器     | 630 | 40.4800 | 311.9760 | 311.9760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 422 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分14#变台变压器    | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 423 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 火车线 | 同庆分6#变台变压器     | 400 | 1.0100  | 355.9600 | 355.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |

|     |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 424 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干3#配电站2#变压器   | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 425 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干46#配电站变压器    | 630 | 53.4300 | 230.3910 | 230.3910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 426 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 石葵干38#配电站变压器    | 630 | 68.7100 | 134.1270 | 134.1270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 427 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 丙寅巷配电站变压器       | 630 | 50.3800 | 249.6060 | 249.6060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 428 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干3#配电站1#变压器   | 315 | 4.5500  | 269.1675 | 269.1675 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 429 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干7左4#配电站1#变压器 | 630 | 4.4900  | 538.7130 | 538.7130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 430 | 中山 | 三元66kV变电站  | 纪念线 | 纪念干7左4#配电站2#变压器 | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 431 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 华航街箱式配电站变压器     | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 432 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 仲夏路3#箱式配电站变压器   | 630 | 14.7500 | 474.0750 | 474.0750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 433 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨海分7#变台变压器      | 100 | 1.0300  | 88.9700  | 88.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 434 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨涛园配电站1#变压器     | 800 | 10.3400 | 637.2800 | 637.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 435 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨涛园配电站2#变压器     | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 436 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 沿海城市中心配电站2#变压器  | 800 | 9.9100  | 640.7200 | 640.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 437 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 节能线 | 滨海支2#变台变压器      | 315 | 34.3900 | 175.1715 | 175.1715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 438 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站1#变压器  | 800 | 14.3000 | 605.6000 | 605.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 439 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站2#变压器  | 800 | 35.1000 | 439.2000 | 439.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 440 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下1#配电站3#变压器  | 800 | 25.1000 | 519.2000 | 519.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 441 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下2#配电站1#变压器  | 800 | 35.1300 | 438.9600 | 438.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 442 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下2#配电站2#变压器  | 800 | 14.3000 | 605.6000 | 605.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 443 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下2#配电站3#变压器  | 800 | 24.3900 | 524.8800 | 524.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 444 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下4#配电站1#变压器  | 800 | 15.1100 | 599.1200 | 599.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 445 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下4#配电站2#变压器  | 800 | 25.1800 | 518.5600 | 518.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 446 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下4#配电站3#变压器  | 800 | 24.3900 | 524.8800 | 524.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 447 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下7#配电站1#变压器  | 800 | 35.9100 | 432.7200 | 432.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 448 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下7#配电站2#变压器  | 800 | 33.1600 | 454.7200 | 454.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 449 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下8#配电站1#变压器  | 800 | 13.9500 | 608.4000 | 608.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 450 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下8#配电站2#变压器  | 800 | 34.3300 | 445.3600 | 445.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 451 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下10#配电站1#变压器 | 800 | 13.3300 | 613.3600 | 613.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 452 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下10#配电站2#变压器 | 800 | 30.8100 | 473.5200 | 473.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 453 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下10#配电站3#变压器 | 800 | 11.6800 | 626.5600 | 626.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 454 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下11#配电站1#变压器 | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 455 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下11#配电站2#变压器 | 800 | 24.3400 | 525.2800 | 525.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 456 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线 | 青云天下11#配电站3#变压器 | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |

|     |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 457 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线  | 青云天下13#配电站1#变压器  | 800 | 35.8700 | 433.0400 | 433.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 458 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 解放线  | 青云天下13#配电站2#变压器  | 800 | 35.8700 | 433.0400 | 433.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 459 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 进步甲线 | 站前北箱式配电站变压器      | 630 | 37.0400 | 333.6480 | 333.6480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 460 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 进步乙线 | 站前南1#箱式配电站变压器    | 630 | 39.6300 | 317.3310 | 317.3310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 461 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 进步乙线 | 站前南2#箱式配电站变压器    | 630 | 40.0300 | 314.8110 | 314.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 462 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 进步乙线 | 站前南3#箱式配电站变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 463 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 进步乙线 | 站前南4#箱式配电站变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 464 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分2左3#配电站1#变压器 | 630 | 13.3300 | 483.0210 | 483.0210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 465 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 丰盛街中心配电站2#变压器    | 630 | 7.4400  | 520.1280 | 520.1280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 466 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山街1#箱式配电站变压器    | 630 | 30.1000 | 377.3700 | 377.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 467 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山街2#箱式配电站变压器    | 200 | 41.3300 | 97.3400  | 97.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 468 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 蔷薇园箱式配电站变压器      | 500 | 4.3300  | 428.3500 | 428.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 469 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山干4#配电站1#变压器    | 630 | 49.4000 | 255.7800 | 255.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 470 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山干4#配电站2#变压器    | 630 | 34.7900 | 347.8230 | 347.8230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 471 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山干9右3#配电站1#变压器  | 630 | 16.0300 | 466.0110 | 466.0110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 472 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山干9右3#配电站2#变压器  | 630 | 14.6500 | 474.7050 | 474.7050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 473 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山干17#配电站变压器     | 630 | 10.7100 | 499.5270 | 499.5270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 474 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分2左3#配电站2#变压器 | 630 | 18.4100 | 451.0170 | 451.0170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 475 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分5右1#配电站1#变压器 | 630 | 38.0600 | 327.2220 | 327.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 476 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分5右1#配电站2#变压器 | 630 | 38.1500 | 326.6550 | 326.6550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 477 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分8#配电站1#变压器   | 400 | 37.3500 | 210.6000 | 210.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 478 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分8#配电站2#变压器   | 630 | 31.7600 | 366.9120 | 366.9120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 479 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分16#配电站变压器    | 630 | 36.3800 | 337.8060 | 337.8060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 480 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分20配电站1#变压器   | 400 | 11.4500 | 314.2000 | 314.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 481 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山二分20配电站2#变压器   | 630 | 30.3100 | 376.0470 | 376.0470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 482 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山街1#配电站1#变压器    | 630 | 33.6400 | 355.0680 | 355.0680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 483 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山街1#配电站2#变压器    | 630 | 36.9500 | 334.2150 | 334.2150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 484 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 景山街2#配电站1#变压器    | 400 | 4.3300  | 342.6800 | 342.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 485 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 九三线  | 北京公园1#中心配电站1#变压器 | 800 | 37.5000 | 420.0000 | 420.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 486 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 九三线  | 北京公园2#中心配电站1#变压器 | 800 | 18.0700 | 575.4400 | 575.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 487 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 九三线  | 北京公园2#中心配电站2#变压器 | 800 | 35.4900 | 436.0800 | 436.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 488 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 九三线  | 北京公园3#中心配电站1#变压器 | 800 | 5.1700  | 678.6400 | 678.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 489 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 九三线  | 北京公园3#中心配电站2#变压器 | 800 | 39.1300 | 406.9600 | 406.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |

|     |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 490 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线  | 卡纳意乡4#中心配电站2#变压器 | 800 | 39.3400 | 405.2800 | 405.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 491 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线  | 卡纳意乡1#中心配电站2#变压器 | 800 | 8.9300  | 648.5600 | 648.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 492 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线  | 卡纳意乡2#中心配电站2#变压器 | 800 | 36.4300 | 428.5600 | 428.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 493 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线  | 卡纳意乡3#中心配电站2#变压器 | 800 | 17.1000 | 583.2000 | 583.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 494 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 卡纳线  | 卡纳意乡5#中心配电站3#变压器 | 800 | 33.8400 | 449.2800 | 449.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 495 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环配电站1#变压器       | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 496 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环配电站2#变压器       | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 497 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-1#配电站1#变压器  | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 498 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-1#配电站2#变压器  | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 499 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-1#配电站3#变压器  | 630 | 4.3500  | 539.5950 | 539.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 500 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 红旗巷中心配电站2#变压器    | 800 | 33.5600 | 451.5200 | 451.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 501 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-2#配电站1#变压器  | 630 | 14.7500 | 474.0750 | 474.0750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 502 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-2#配电站2#变压器  | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 503 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支7-2#配电站3#变压器  | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 504 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支11#配电站1#变压器   | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 505 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 靠山线  | 三环支11#配电站2#变压器   | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 506 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 景山线  | 军医北院配电站变压器       | 630 | 30.0600 | 377.6220 | 377.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 507 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 葵英线  | 于家巷变变台变压器        | 630 | 31.3700 | 369.3690 | 369.3690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 508 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安甲线 | 塞维利1#中心配电站1#变压器  | 630 | 14.3600 | 476.5320 | 476.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 509 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安甲线 | 塞维利2#中心配电站1#变压器  | 800 | 13.3700 | 613.0400 | 613.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 510 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利1#中心配电站2#变压器  | 630 | 53.2100 | 231.7770 | 231.7770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 511 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利1#中心配电站3#变压器  | 630 | 33.8600 | 353.6820 | 353.6820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 512 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 塞维利2#中心配电站2#变压器  | 800 | 11.4900 | 628.0800 | 628.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 513 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街配电站1#变压器      | 630 | 10.0100 | 503.9370 | 503.9370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 514 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街配电站2#变压器      | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 515 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利安乙线 | 合谊街箱式配电站变压器      | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 516 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景2#配电站1#变压器     | 800 | 35.5500 | 435.6000 | 435.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 517 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景2#配电站2#变压器     | 800 | 36.6900 | 426.4800 | 426.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 518 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景4#配电站1#变压器     | 800 | 31.7900 | 465.6800 | 465.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 519 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景4#配电站2#变压器     | 800 | 33.1300 | 454.9600 | 454.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 520 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景6#配电站1#变压器     | 800 | 18.9600 | 568.3200 | 568.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 521 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 裕景6#配电站2#变压器     | 800 | 39.8600 | 401.1200 | 401.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 522 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线  | 兴旺1#箱式配电站变压器     | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |



|     |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 523 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利光线 | 兴旺2#箱式配电站变压器      | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 524 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 利真线 | 火车头箱式配电站变压器       | 630 | 4.8300  | 536.5710 | 536.5710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 525 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支6右3-1#箱式配电站变压器 | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 526 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支6右3-2#箱式配电站变压器 | 630 | 34.4000 | 350.2800 | 350.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 527 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡1#箱式配电站变压器    | 630 | 14.8300 | 473.5710 | 473.5710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 528 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡2#箱式配电站变压器    | 630 | 13.8300 | 479.8710 | 479.8710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 529 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡3#箱式配电站变压器    | 630 | 11.9300 | 491.8410 | 491.8410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 530 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 半岛故乡4#箱式配电站变压器    | 630 | 16.0300 | 466.0110 | 466.0110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 531 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路2#配电站变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 532 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分4#配电站变压器       | 630 | 4.4400  | 539.0280 | 539.0280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 533 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分15#配电站2#变压器    | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 534 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居1#中心配电站1#变压器  | 630 | 16.3000 | 464.3100 | 464.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 535 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居1#中心配电站2#变压器  | 630 | 33.8100 | 353.9970 | 353.9970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 536 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居2#中心配电站1#变压器  | 630 | 14.7500 | 474.0750 | 474.0750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 537 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 南石源居2#中心配电站2#变压器  | 630 | 6.5100  | 525.9870 | 525.9870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 538 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新泉巷配电站1#变压器       | 630 | 35.0800 | 345.9960 | 345.9960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 539 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新泉巷配电站2#变压器       | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 540 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路1#配电站1#变压器     | 400 | 30.3900 | 238.4400 | 238.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 541 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 迎春路1#配电站2#变压器     | 400 | 14.8300 | 300.6800 | 300.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 542 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 新日分15#配电站1#变压器    | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 543 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分7#配电站1#变压器     | 630 | 38.8000 | 322.5600 | 322.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 544 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分7#配电站2#变压器     | 630 | 59.6800 | 191.0160 | 191.0160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 545 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松分16#配电站变压器      | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 546 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松支4#配电站1#变压器     | 630 | 34.3300 | 350.7210 | 350.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 547 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 石松支4#配电站2#变压器     | 630 | 18.5700 | 450.0090 | 450.0090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 548 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支8#配电站1#变压器     | 630 | 14.5300 | 475.4610 | 475.4610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 549 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支8#配电站2#变压器     | 630 | 37.7300 | 329.3010 | 329.3010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 550 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支16#配电站1#变压器    | 630 | 7.5500  | 519.4350 | 519.4350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 551 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 林茂线 | 雁水支16#配电站2#变压器    | 315 | 34.1300 | 175.9905 | 175.9905 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 552 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街1#箱式配电站变压器     | 400 | 9.3000  | 322.8000 | 322.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 553 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街2#箱式配电站变压器     | 630 | 31.3000 | 369.8100 | 369.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 554 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 光风街3#箱式配电站变压器     | 630 | 44.7900 | 284.8230 | 284.8230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 555 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线 | 文化支4#箱式配电站变压器     | 630 | 41.3900 | 306.2430 | 306.2430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |

|     |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 556 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 文化街1#箱式配电站变压器   | 630 | 1.3400  | 558.5580 | 558.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 557 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 文化街2#箱式配电站变压器   | 630 | 37.5300 | 330.5610 | 330.5610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 558 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 文化分5#变台变压器      | 400 | 45.1400 | 179.4400 | 179.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 559 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 捷庆里配电站变压器       | 630 | 38.4600 | 324.7020 | 324.7020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 560 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 文化支3#配电站变压器     | 400 | 33.5800 | 225.6800 | 225.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 561 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 教育巷配电站变压器       | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 562 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 岭前2#配电站1#变压器    | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 563 | 中山 | 真理66kV变电站 | 岭前线 | 岭前2#配电站2#变压器    | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 564 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 不朽街配电站1#变压器     | 630 | 34.0700 | 352.3590 | 352.3590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 565 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 不朽街配电站2#变压器     | 630 | 10.3400 | 501.8580 | 501.8580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 566 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街配电站1#变压器     | 800 | 11.1000 | 631.2000 | 631.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 567 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街配电站2#变压器     | 800 | 30.0300 | 479.7600 | 479.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 568 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分3右1#配电站2#变压器 | 630 | 38.7500 | 322.8750 | 322.8750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 569 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 景山干6右1#配电站1#变压器 | 630 | 31.7700 | 366.8490 | 366.8490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 570 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 景山干6右1#配电站2#变压器 | 630 | 19.9700 | 441.1890 | 441.1890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 571 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分3右1#配电站1#变压器 | 630 | 38.9500 | 321.6150 | 321.6150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 572 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分7#配电站1#变压器   | 630 | 30.4000 | 375.4800 | 375.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 573 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 高福分7#配电站2#变压器   | 630 | 13.6400 | 481.0680 | 481.0680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 574 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 龙江线 | 白云街3#箱式配电站变压器   | 630 | 31.5300 | 368.3610 | 368.3610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 575 | 中山 | 三元66kV变电站 | 绿山线 | 调度中心箱式配电站变压器    | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 576 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 汇智云顶配电站1#变压器    | 500 | 4.3800  | 428.1000 | 428.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 577 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 汇智云顶配电站2#变压器    | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 578 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 富泽园箱式配电站变压器     | 500 | 5.1400  | 424.3000 | 424.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 579 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 建民1#箱式配电站变压器    | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 580 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 建民2#箱式配电站变压器    | 630 | 30.9400 | 372.0780 | 372.0780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 581 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 实德2#箱式配电站变压器    | 750 | 5.1800  | 636.1500 | 636.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 582 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 市场街箱式配电站变压器     | 500 | 36.0700 | 269.6500 | 269.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 583 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙花园1#箱式配电站变压器  | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 584 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙花园2#箱式配电站变压器  | 630 | 39.7100 | 316.8270 | 316.8270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 585 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 水仙街箱式配电站变压器     | 630 | 65.3900 | 155.0430 | 155.0430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 586 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 北京二分3右2#变台变压器   | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 587 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 唐宁中心配电站1#变压器    | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 588 | 中山 | 三元66kV变电站 | 茂田线 | 唐宁中心配电站2#变压器    | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 589 | 中山 | 三元66kV变电站  | 茂田线 | 茂田巷配电站1#变压器      | 630 | 29.5300 | 380.9610 | 380.9610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 590 | 中山 | 三元66kV变电站  | 茂田线 | 茂田巷配电站2#变压器      | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 591 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分13#配电站1#变压器   | 630 | 10.5100 | 500.7870 | 500.7870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 592 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分13#配电站2#变压器   | 630 | 36.5900 | 336.4830 | 336.4830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 593 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 文欣花园配电站1#变压器     | 630 | 53.7100 | 228.6270 | 228.6270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 594 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 文欣花园配电站2#变压器     | 630 | 30.8500 | 372.6450 | 372.6450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 595 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 文欣花园配电站3#变压器     | 630 | 33.1800 | 357.9660 | 357.9660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 596 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 沿海分4#配电站变压器      | 630 | 33.4800 | 356.0760 | 356.0760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 597 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 疏港路西1#箱式配电站变压器   | 315 | 33.3100 | 178.5735 | 178.5735 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 598 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 疏港路西箱式配电站变压器     | 630 | 30.9900 | 371.7630 | 371.7630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 599 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 联海分8左1#变台变压器     | 500 | 4.6600  | 426.7000 | 426.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 600 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 荣华干3#变台变压器       | 100 | 33.5500 | 56.4500  | 56.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 601 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 荣华干8#变台1#变压器     | 160 | 1.3800  | 141.7920 | 141.7920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 602 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 四码分1#变台2#变压器     | 100 | 53.3400 | 36.6600  | 36.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 603 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站1#变压器    | 500 | 64.3300 | 128.3500 | 128.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 604 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站2#变压器    | 630 | 35.6500 | 342.4050 | 342.4050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 605 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 民乐分5#配电站3#变压器    | 630 | 36.8900 | 334.5930 | 334.5930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 606 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 忠诚巷配电站1#变压器      | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 607 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 忠诚巷配电站2#变压器      | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 608 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 疏港路东箱式配电站变压器     | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 609 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民乐线 | 四码分1#变台1#变压器     | 315 | 33.5600 | 177.7860 | 177.7860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 610 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 平顺线 | 北京街中心配电站1#变压器    | 630 | 5.1600  | 534.4920 | 534.4920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 611 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 平顺线 | 华府中心配电站1#变压器     | 800 | 5.1300  | 678.9600 | 678.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 612 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 群英1#箱式配电站变压器     | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 613 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 群英2#箱式配电站变压器     | 630 | 56.7300 | 209.6010 | 209.6010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 614 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春街箱式配电站变压器      | 630 | 15.3500 | 470.2950 | 470.2950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 615 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二巷箱式配电站变压器     | 500 | 4.3900  | 428.0500 | 428.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 616 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二支1（A）箱式配电站变压器 | 630 | 30.1800 | 376.8660 | 376.8660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 617 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春二支1（B）箱式配电站变压器 | 630 | 38.6400 | 323.5680 | 323.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 618 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支8#变台变压器       | 400 | 17.6600 | 289.3600 | 289.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 619 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 星光家园配电站变压器       | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 620 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海配电站1#变压器     | 630 | 35.8900 | 340.8930 | 340.8930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 621 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海配电站2#变压器     | 630 | 30.3900 | 375.5430 | 375.5430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |

|     |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 622 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海中心配电站1#变压器  | 800 | 18.3600 | 573.1200 | 573.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 623 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 捷山观海中心配电站2#变压器  | 800 | 39.5400 | 403.6800 | 403.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 624 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 靠山巷配电站变压器       | 500 | 66.1100 | 119.4500 | 119.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 625 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 长春街箱式配电站变压器     | 500 | 11.0100 | 394.9500 | 394.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 626 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支5#变台变压器      | 315 | 68.3900 | 68.0715  | 68.0715  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 627 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 文化变台变压器         | 315 | 71.7400 | 57.5190  | 57.5190  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 628 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 优秀二支1#变台变压器     | 315 | 14.4300 | 238.0455 | 238.0455 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 629 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 根深巷配电站变压器       | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 630 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站1#变压器      | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 631 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站2#变压器      | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 632 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 晴明配电站3#变压器      | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 633 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 青春支9#配电站变压器     | 630 | 44.3500 | 287.5950 | 287.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 634 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支2#配电站1#变压器  | 630 | 56.7900 | 209.2230 | 209.2230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 635 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支2#配电站2#变压器  | 630 | 34.3100 | 350.8470 | 350.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 636 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支7#配电站1#变压器  | 630 | 44.3100 | 287.8470 | 287.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 637 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 青春线 | 河沿三支7#配电站2#变压器  | 630 | 38.3800 | 325.2060 | 325.2060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 638 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站1#变压器  | 800 | 15.1300 | 598.9600 | 598.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 639 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站2#变压器  | 800 | 25.1000 | 519.2000 | 519.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 640 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下3#配电站3#变压器  | 800 | 14.3400 | 605.2800 | 605.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 641 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站1#变压器  | 800 | 24.3000 | 525.6000 | 525.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 642 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站2#变压器  | 800 | 35.1300 | 438.9600 | 438.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 643 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下5#配电站3#变压器  | 800 | 25.1100 | 519.1200 | 519.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 644 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站1#变压器  | 800 | 15.1100 | 599.1200 | 599.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 645 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站2#变压器  | 800 | 14.3000 | 605.6000 | 605.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 646 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下6#配电站3#变压器  | 800 | 34.3800 | 444.9600 | 444.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 647 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下9#配电站1#变压器  | 800 | 35.8700 | 433.0400 | 433.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 648 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下9#配电站2#变压器  | 800 | 33.1700 | 454.6400 | 454.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 649 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站1#变压器 | 800 | 16.1900 | 590.4800 | 590.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 650 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站2#变压器 | 800 | 10.7800 | 633.7600 | 633.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 651 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下12#配电站3#变压器 | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 652 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 青云线 | 青云天下13#配电站3#变压器 | 800 | 35.8700 | 433.0400 | 433.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 653 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站1#变压器   | 800 | 38.4000 | 412.8000 | 412.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 654 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站2#变压器   | 800 | 16.9000 | 584.8000 | 584.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |

|     |    |            |     |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 655 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前城国际西配电站3#变压器    | 800  | 57.5500 | 259.6000 | 259.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 656 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 长江杰座中心配电站1#变压器   | 630  | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 657 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 长江杰座中心配电站2#变压器   | 630  | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 658 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际1#中心配电站1#变压器 | 800  | 43.7300 | 370.1600 | 370.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 659 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际1#中心配电站2#变压器 | 800  | 38.7800 | 409.7600 | 409.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 660 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际2#中心配电站1#变压器 | 800  | 33.6900 | 450.4800 | 450.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 661 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际2#中心配电站2#变压器 | 800  | 33.3100 | 453.5200 | 453.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 662 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际3#中心配电站1#变压器 | 800  | 53.3400 | 293.2800 | 293.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 663 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线 | 前程国际3#中心配电站2#变压器 | 800  | 34.1700 | 446.6400 | 446.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 664 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福兴里中心配电站2#变压器    | 800  | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 665 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 金晨国际中心配电站3#变压器   | 800  | 10.7100 | 634.3200 | 634.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 666 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 金晨国际中心配电站4#变压器   | 800  | 39.1900 | 406.4800 | 406.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 667 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南菱置业2#配电站1#变压器   | 630  | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 668 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南菱置业2#配电站2#变压器   | 630  | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 669 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 南菱置业2#配电站3#变压器   | 630  | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 670 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 润德广场1#中心配电站3#变压器 | 800  | 4.3800  | 684.9600 | 684.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 671 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 润德广场2#中心配电站3#变压器 | 800  | 30.3400 | 477.2800 | 477.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 672 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支4#箱式配电站变压器   | 630  | 10.3500 | 501.7950 | 501.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 673 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 远洋风景1#中心配电站2#变压器 | 800  | 9.8800  | 640.9600 | 640.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 674 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 远洋风景2#中心配电站2#变压器 | 800  | 17.8300 | 577.3600 | 577.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 675 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 越秀配电站1#变压器       | 800  | 30.3800 | 476.9600 | 476.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 676 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 越秀配电站2#变压器       | 800  | 10.3300 | 637.3600 | 637.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 677 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福德配电站1#变压器       | 630  | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 678 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 福德配电站2#变压器       | 630  | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 679 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 久寿6#箱式配电站变压器     | 630  | 33.4700 | 356.1390 | 356.1390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 680 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 久寿7#箱式配电站变压器     | 630  | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 681 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支9#变台1#变压器    | 400  | 30.2100 | 239.1600 | 239.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 682 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 荣府线 | 市场二支9#变台2#变压器    | 400  | 5.1000  | 339.6000 | 339.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 683 | 中山 | 真理66kV变电站  | 荣盛线 | 老干部配电站变压器        | 1000 | 4.3300  | 856.7000 | 856.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 684 | 中山 | 真理66kV变电站  | 荣盛线 | 双厦3#配电站1#变压器     | 500  | 5.1900  | 424.0500 | 424.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 685 | 中山 | 真理66kV变电站  | 荣盛线 | 双厦3#配电站2#变压器     | 500  | 5.1100  | 424.4500 | 424.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 686 | 中山 | 真理66kV变电站  | 荣盛线 | 大球配电站1#变压器       | 630  | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 687 | 中山 | 真理66kV变电站  | 荣盛线 | 大球配电站2#变压器       | 400  | 17.1000 | 291.6000 | 291.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |

|     |    |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 688 | 中山 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 中山住宅配电站变压器        | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 689 | 中山 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦1#配电站1#变压器      | 630 | 31.3300 | 369.6210 | 369.6210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 690 | 中山 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦1#配电站2#变压器      | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 691 | 中山 | 真理66kV变电站 | 荣盛线 | 双厦2#配电站变压器        | 630 | 55.0600 | 220.1220 | 220.1220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 692 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源1#配电站1#变压器    | 800 | 35.1300 | 438.9600 | 438.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 693 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源1#配电站2#变压器    | 800 | 24.3900 | 524.8800 | 524.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 694 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源3#配电站1#变压器    | 800 | 14.3600 | 605.1200 | 605.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 695 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 胜鼎桃源3#配电站2#变压器    | 800 | 4.3800  | 684.9600 | 684.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 696 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#中心配电站1#变压器 | 630 | 34.3800 | 350.4060 | 350.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 697 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#中心配电站2#变压器 | 630 | 24.3800 | 413.4060 | 413.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 698 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里2#中心配电站1#变压器 | 630 | 31.3400 | 369.5580 | 369.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 699 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电站1#变压器   | 800 | 14.3700 | 605.0400 | 605.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 700 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电站2#变压器   | 800 | 16.3800 | 588.9600 | 588.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 701 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里1#配电站3#变压器   | 800 | 17.3800 | 580.9600 | 580.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 702 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电站1#变压器   | 800 | 23.1100 | 535.1200 | 535.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 703 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电站2#变压器   | 800 | 15.7700 | 593.8400 | 593.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 704 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 胜鼎线 | 绿城桃源里3#配电站3#变压器   | 800 | 14.5100 | 603.9200 | 603.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 705 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分6#箱式配电站变压器     | 400 | 30.0500 | 239.8000 | 239.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 706 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中经信1#箱式配电站变压器     | 630 | 30.3400 | 375.8580 | 375.8580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 707 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱1#箱式配电站变压器      | 630 | 10.3000 | 502.1100 | 502.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 708 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱2#箱式配电站变压器      | 630 | 9.6700  | 506.0790 | 506.0790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 709 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中青箱式配电站变压器        | 630 | 30.3300 | 375.9210 | 375.9210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 710 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 真理配电站变压器          | 630 | 39.1300 | 320.4810 | 320.4810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 711 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 葵英中心配电站1#变压器      | 630 | 47.3300 | 268.8210 | 268.8210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 712 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 葵英中心配电站2#变压器      | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 713 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山1#中心配电站2#变压器  | 630 | 34.0700 | 352.3590 | 352.3590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 714 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山2#中心配电站2#变压器  | 630 | 38.7500 | 322.8750 | 322.8750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 715 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山3#中心配电站2#变压器  | 630 | 19.9700 | 441.1890 | 441.1890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 716 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 青云映山4#中心配电站2#变压器  | 630 | 30.4000 | 375.4800 | 375.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 717 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 宪立巷箱式配电站变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 718 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 中经信2#箱式配电站变压器     | 500 | 30.0700 | 299.6500 | 299.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 719 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分7#配电站1#变压器     | 630 | 47.9600 | 264.8520 | 264.8520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 720 | 中山 | 真理66kV变电站 | 胜利线 | 友爱分7#配电站2#变压器     | 630 | 45.5600 | 279.9720 | 279.9720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 721 | 中山 | 真理66kV变电站  | 胜利线 | 中青街配电站变压器        | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 722 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干23右2#配电站变压器   | 630 | 59.8500 | 189.9450 | 189.9450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 723 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干23右2#箱式配电站变压器 | 630 | 37.8000 | 328.8600 | 328.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 724 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电站1#变压器   | 630 | 19.9700 | 441.1890 | 441.1890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 725 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电站2#变压器   | 630 | 30.8600 | 372.5820 | 372.5820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 726 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干31#配电站3#变压器   | 630 | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 727 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干3右2#配电站变压器    | 630 | 50.0900 | 251.4330 | 251.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 728 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站1#变压器     | 630 | 31.1000 | 371.0700 | 371.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 729 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站2#变压器     | 630 | 34.3000 | 350.9100 | 350.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 730 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵秀景配电站3#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 731 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干12间1#变台变压器    | 315 | 4.3900  | 269.6715 | 269.6715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 732 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵干8间1#变台变压器     | 315 | 4.6600  | 268.8210 | 268.8210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 733 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 石葵路3#配电站变压器      | 400 | 65.3400 | 98.6400  | 98.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 734 | 中山 | 真理66kV变电站  | 石道线 | 向阳分3#变台变压器       | 315 | 4.6900  | 268.7265 | 268.7265 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 735 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支4间1#箱式配电站变压器  | 630 | 5.1600  | 534.4920 | 534.4920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 736 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支8#箱式配电站变压器    | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 737 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 文城1#箱式配电站变压器     | 315 | 59.8300 | 95.0355  | 95.0355  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 738 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 威华箱式配电站变压器       | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 739 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支4#箱式配电站变压器    | 630 | 34.3600 | 350.5320 | 350.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 740 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新茂巷1#箱式配电站变压器    | 500 | 9.8800  | 400.6000 | 400.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 741 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新茂巷2#箱式配电站变压器    | 500 | 36.4000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 742 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 圣桃源1#箱式配电站变压器    | 630 | 13.0300 | 484.9110 | 484.9110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 743 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 圣桃源2#箱式配电站变压器    | 630 | 14.7000 | 474.3900 | 474.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 744 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 长春路2#箱式配电站变压器    | 630 | 37.6500 | 329.8050 | 329.8050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 745 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 长春路3#箱式配电站变压器    | 630 | 39.6800 | 317.0160 | 317.0160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 746 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 连桥巷1#箱式配电站变压器    | 500 | 5.1300  | 424.3500 | 424.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 747 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 迎春小区配电站1#变压器     | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 748 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 迎春小区配电站2#变压器     | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 749 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分13#配电站1#变压器   | 800 | 37.1900 | 422.4800 | 422.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 750 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分13#配电站2#变压器   | 800 | 58.9700 | 248.2400 | 248.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 751 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分8#配电站变压器     | 630 | 65.4600 | 154.6020 | 154.6020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 752 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 茂沟分18#配电站变压器     | 400 | 63.8600 | 104.5600 | 104.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 753 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起分5#配电站变压器      | 630 | 48.1500 | 263.6550 | 263.6550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 754 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分2#配电站1#变压器   | 630 | 68.3300 | 136.5210 | 136.5210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 755 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起二分2#配电站2#变压器   | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 756 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 石松线 | 新起支5左3#配电站变压器    | 400 | 31.0700 | 235.7200 | 235.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 757 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 都市首府1#中心配电站1#变压器 | 630 | 37.3100 | 331.9470 | 331.9470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 758 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 都市首府2#中心配电站1#变压器 | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 759 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 日新街箱式配电站变压器      | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 760 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 市场线 | 日新街配电站变压器        | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 761 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山路配电站1#变压器      | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 762 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山路配电站2#变压器      | 630 | 35.3900 | 344.0430 | 344.0430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 763 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 长江杰座中心配电站3#变压器   | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 764 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 建设干14右1#配电站1#变压器 | 630 | 65.3500 | 155.2950 | 155.2950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 765 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 建设干8#变台变压器       | 100 | 3.0300  | 86.9700  | 86.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 766 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际1#中心配电站3#变压器 | 800 | 30.1500 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 767 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际1#中心配电站4#变压器 | 800 | 30.0800 | 479.3600 | 479.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 768 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际2#中心配电站3#变压器 | 800 | 33.6000 | 451.2000 | 451.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 769 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际2#中心配电站4#变压器 | 800 | 36.1000 | 431.2000 | 431.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 770 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际3#中心配电站3#变压器 | 800 | 31.9700 | 464.2400 | 464.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 771 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际3#中心配电站4#变压器 | 800 | 57.3400 | 261.2800 | 261.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 772 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 前程国际3#中心配电站5#变压器 | 800 | 36.6500 | 426.8000 | 426.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 773 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山路箱式配电站变压器      | 500 | 5.1900  | 424.0500 | 424.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 774 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 鞍山干10#变台变压器      | 500 | 4.4800  | 427.6000 | 427.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 775 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 建设干14右1#配电站2#变压器 | 630 | 40.4500 | 312.1650 | 312.1650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 776 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 建设干6右3#配电站1#变压器  | 630 | 35.7400 | 341.8380 | 341.8380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 777 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 建设干6右3#配电站2#变压器  | 630 | 59.8400 | 190.0080 | 190.0080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 778 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 团结街配电站1#变压器      | 630 | 30.8600 | 372.5820 | 372.5820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 779 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 树中线 | 团结街配电站2#变压器      | 315 | 47.3300 | 134.4105 | 134.4105 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 780 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 北海分9#配电站1#变压器    | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 781 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 北海分9#配电站2#变压器    | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 782 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 北海分9#配电站3#变压器    | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 783 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 绿港湾配电站1#变压器      | 800 | 53.0700 | 295.4400 | 295.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 784 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 绿港湾配电站2#变压器      | 800 | 35.5500 | 435.6000 | 435.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 785 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 绿港湾配电站3#变压器      | 800 | 38.0100 | 415.9200 | 415.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 786 | 中山 | 民主66kV变电站  | 双兴线 | 桥北干12#配电站1#变压器   | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |



|     |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 787 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干12#配电站2#变压器   | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 788 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干17#配电站1#变压器   | 630 | 4.6400  | 537.7680 | 537.7680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 789 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干17#配电站2#变压器   | 630 | 4.4300  | 539.0910 | 539.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 790 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分6右1#箱式配电站变压器  | 500 | 33.6800 | 281.6000 | 281.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 791 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干4#箱式配电站变压器    | 500 | 36.4700 | 267.6500 | 267.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 792 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干5#箱式配电站变压器    | 630 | 33.1700 | 358.0290 | 358.0290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 793 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-1#箱式配电站变压器 | 630 | 30.3500 | 375.7950 | 375.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 794 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-2#箱式配电站变压器 | 630 | 46.7000 | 272.7900 | 272.7900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 795 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11-3#箱式配电站变压器 | 630 | 30.0700 | 377.5590 | 377.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 796 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干11#变台变压器      | 315 | 4.3500  | 269.7975 | 269.7975 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 797 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分8#配电站1#变压器    | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 798 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 北海分8#配电站2#变压器    | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 799 | 中山 | 民主66kV变电站 | 双兴线 | 桥北干19#变台变压器      | 400 | 53.1000 | 147.6000 | 147.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 800 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 畅通花园1#箱式配电站变压器   | 630 | 5.1300  | 534.6810 | 534.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 801 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 畅通花园2#箱式配电站变压器   | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 802 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 峰景山中心配电站1#变压器    | 800 | 36.6800 | 426.5600 | 426.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 803 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 峰景山中心配电站3#变压器    | 630 | 19.6000 | 443.5200 | 443.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 804 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水分5#配电站2#变压器    | 400 | 4.3600  | 342.5600 | 342.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 805 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台1#变压器  | 50  | 73.6400 | 8.1800   | 8.1800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 806 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台2#变压器  | 200 | 1.1400  | 177.7200 | 177.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 807 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水支15左2#变台3#变压器  | 200 | 30.1400 | 119.7200 | 119.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 808 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 三元街1#配电站1#变压器    | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 809 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 通山街中心配电站1#变压器    | 630 | 9.9300  | 504.4410 | 504.4410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 810 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山二支4#变台变压器      | 315 | 31.5300 | 184.1805 | 184.1805 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 811 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山支4#配电站变压器      | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 812 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 长红街箱式配电站变压器      | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 813 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源1#配电站变压器       | 630 | 30.9400 | 372.0780 | 372.0780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 814 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源2#配电站1#变压器     | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 815 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 丰源2#配电站2#变压器     | 630 | 33.3100 | 357.1470 | 357.1470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 816 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 海运住宅箱式配电站变压器     | 630 | 53.3400 | 230.9580 | 230.9580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 817 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 配水分4#配电站变压器      | 630 | 30.3900 | 375.5430 | 375.5430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 818 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 三元街1#配电站2#变压器    | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 819 | 中山 | 裕景66kV变电站 | 唐山线 | 云山支7#配电站变压器      | 630 | 5.1600  | 534.4920 | 534.4920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |

|     |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 820 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 白云街1#箱式配电站变压器    | 400 | 30.0800 | 239.6800 | 239.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 821 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 白云街2#箱式配电站变压器    | 400 | 30.9400 | 236.2400 | 236.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 822 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 训练基地箱式配电站变压器     | 630 | 34.4300 | 350.0910 | 350.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 823 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 丰盛街中心配电站1#变压器    | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 824 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 红旗巷中心配电站1#变压器    | 800 | 33.3100 | 453.5200 | 453.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 825 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学院2#配电站3#变压器   | 100 | 24.7600 | 65.2400  | 65.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 826 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学院2#配电站1#变压器   | 630 | 40.4700 | 312.0390 | 312.0390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 827 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃高线  | 军医学院2#配电站2#变压器   | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 828 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃靠线  | 桃源桥南箱式配电站变压器     | 630 | 40.4800 | 311.9760 | 311.9760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 829 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃靠线  | 军勤部中心配电站3#变压器    | 630 | 33.3400 | 356.9580 | 356.9580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 830 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 桃仙街中心配电站1#变压器    | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 831 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄1#中心配电站1#变压器 | 630 | 37.5300 | 330.5610 | 330.5610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 832 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄2#中心配电站1#变压器 | 800 | 22.1300 | 542.9600 | 542.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 833 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄3#中心配电站1#变压器 | 800 | 21.1400 | 550.8800 | 550.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 834 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄4#中心配电站1#变压器 | 630 | 35.1900 | 345.3030 | 345.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 835 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄5#中心配电站1#变压器 | 630 | 47.7300 | 266.3010 | 266.3010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 836 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄6#中心配电站1#变压器 | 800 | 24.3800 | 524.9600 | 524.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 837 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 明秀山庄7#中心配电站1#变压器 | 630 | 16.1800 | 465.0660 | 465.0660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 838 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 秀月街箱式配电站变压器      | 630 | 34.4400 | 350.0280 | 350.0280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 839 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 共存巷配电站1#变压器      | 630 | 35.1400 | 345.6180 | 345.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 840 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明甲线 | 共存巷配电站2#变压器      | 630 | 55.1600 | 219.4920 | 219.4920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 841 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄1#中心配电站2#变压器 | 630 | 30.6800 | 373.7160 | 373.7160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 842 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄2#中心配电站2#变压器 | 800 | 34.3300 | 445.3600 | 445.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 843 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄3#中心配电站2#变压器 | 800 | 33.9900 | 448.0800 | 448.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 844 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄4#中心配电站2#变压器 | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 845 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄5#中心配电站2#变压器 | 630 | 30.3900 | 375.5430 | 375.5430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 846 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄6#中心配电站2#变压器 | 800 | 31.3400 | 469.2800 | 469.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 847 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄7#中心配电站2#变压器 | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 848 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃明乙线 | 明秀山庄配电站变压器       | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 849 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃青线  | 军勤部中心配电站1#变压器    | 630 | 15.7700 | 467.6490 | 467.6490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 850 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃青线  | 军勤部中心配电站2#变压器    | 630 | 14.5100 | 475.5870 | 475.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 851 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月嘉园配电站1#变压器     | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 852 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线  | 秀月嘉园配电站2#变压器     | 800 | 4.3700  | 685.0400 | 685.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |

|     |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 853 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线 | 秀月配电站1#变压器       | 630 | 44.3100 | 287.8470 | 287.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 854 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线 | 秀月配电站2#变压器       | 630 | 25.1400 | 408.6180 | 408.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 855 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线 | 秀月配电站3#变压器       | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 856 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃庆线 | 秀月配电站4#变压器       | 400 | 30.1000 | 239.6000 | 239.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 857 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃商线 | 桃源商城中心配电站2#变压器   | 800 | 31.5300 | 467.7600 | 467.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 858 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃商线 | 锦府桃源1#中心配电站3#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 859 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃商线 | 锦府桃源2#中心配电站2#变压器 | 630 | 37.4700 | 330.9390 | 330.9390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 860 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃商线 | 锦府桃源3#中心配电站2#变压器 | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 861 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园2#配电站1#变压器   | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 862 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园2#配电站2#变压器   | 800 | 34.3800 | 444.9600 | 444.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 863 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园2#配电站3#变压器   | 800 | 54.3700 | 285.0400 | 285.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 864 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园4#配电站1#变压器   | 500 | 45.1100 | 224.4500 | 224.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 865 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园4#配电站2#变压器   | 500 | 28.3600 | 308.2000 | 308.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 866 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站1#变压器   | 630 | 25.1300 | 408.6810 | 408.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 867 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站2#变压器   | 630 | 14.3600 | 476.5320 | 476.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 868 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 明秀庄园5#配电站3#变压器   | 630 | 34.3500 | 350.5950 | 350.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 869 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站1#变压器   | 800 | 17.5000 | 580.0000 | 580.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 870 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站2#变压器   | 800 | 19.3400 | 565.2800 | 565.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 871 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街2#配电站3#变压器   | 800 | 19.9800 | 560.1600 | 560.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 872 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街4#配电站1#变压器   | 630 | 14.3900 | 476.3430 | 476.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 873 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街4#配电站2#变压器   | 630 | 13.8100 | 479.9970 | 479.9970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 874 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站1#变压器   | 800 | 9.4000  | 644.8000 | 644.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 875 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站2#变压器   | 800 | 4.3100  | 685.5200 | 685.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 876 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街6#配电站3#变压器   | 800 | 13.8300 | 609.3600 | 609.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 877 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街8#配电站1#变压器   | 800 | 33.5300 | 451.7600 | 451.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 878 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃秀线 | 桃仙西街8#配电站2#变压器   | 800 | 14.4300 | 604.5600 | 604.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 879 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南街配电站1#变压器     | 630 | 13.3800 | 482.7060 | 482.7060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 880 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南街配电站2#变压器     | 630 | 13.8600 | 479.6820 | 479.6820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 881 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳分13#配电站变压器     | 400 | 11.5300 | 313.8800 | 313.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 882 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南苑1#箱式配电站变压器   | 630 | 31.7500 | 366.9750 | 366.9750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 883 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 清溪南苑2#箱式配电站变压器   | 630 | 19.3900 | 444.8430 | 444.8430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 884 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳分10左4#箱式配电站变压器 | 630 | 30.9400 | 372.0780 | 372.0780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 885 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳二支2#箱式配电站变压器   | 630 | 30.0100 | 377.9370 | 377.9370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |

|     |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 886 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 舰艇学院2#箱式配电站变压器   | 630 | 36.0800 | 339.6960 | 339.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 887 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 春阳二支4#配电站变压器     | 315 | 30.0300 | 188.9055 | 188.9055 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 888 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃阳线 | 胜海街配电站变压器        | 630 | 60.7100 | 184.5270 | 184.5270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 889 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山1#中心配电站1#变压器 | 630 | 16.6400 | 462.1680 | 462.1680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 890 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山2#中心配电站1#变压器 | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 891 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山3#中心配电站1#变压器 | 630 | 31.7700 | 366.8490 | 366.8490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 892 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云映山4#中心配电站1#变压器 | 630 | 38.9500 | 321.6150 | 321.6150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 893 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电站1#变压器   | 630 | 15.6300 | 468.5310 | 468.5310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 894 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电站2#变压器   | 630 | 30.1100 | 377.3070 | 377.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 895 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海中心配电站3#变压器   | 630 | 30.8600 | 372.5820 | 372.5820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 896 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海1#配电站1#变压器   | 630 | 33.5300 | 355.7610 | 355.7610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 897 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海1#配电站2#变压器   | 630 | 25.1300 | 408.6810 | 408.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 898 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海2#配电站1#变压器   | 630 | 14.3600 | 476.5320 | 476.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 899 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海2#配电站2#变压器   | 630 | 24.3500 | 413.5950 | 413.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 900 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海3#配电站1#变压器   | 630 | 24.3400 | 413.6580 | 413.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 901 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海3#配电站2#变压器   | 800 | 33.5300 | 451.7600 | 451.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 902 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海4#配电站1#变压器   | 630 | 34.3900 | 350.3430 | 350.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 903 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海4#配电站2#变压器   | 630 | 14.3700 | 476.4690 | 476.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 904 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海5#配电站1#变压器   | 630 | 17.1500 | 458.9550 | 458.9550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 905 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海5#配电站2#变压器   | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 906 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海6#配电站1#变压器   | 630 | 36.6900 | 335.8530 | 335.8530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 907 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 青云林海6#配电站2#变压器   | 630 | 31.7900 | 366.7230 | 366.7230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 908 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣箱式配电站变压器       | 630 | 33.1300 | 358.2810 | 358.2810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 909 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣支8#配电站1#变压器    | 630 | 37.5000 | 330.7500 | 330.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 910 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃映线 | 繁荣支8#配电站2#变压器    | 630 | 34.7400 | 348.1380 | 348.1380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 911 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 连捷箱式配电站变压器       | 500 | 31.0600 | 294.7000 | 294.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 912 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷箱式配电站变压器      | 630 | 16.4900 | 463.1130 | 463.1130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 913 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支3左3#变台变压器     | 400 | 4.4700  | 342.1200 | 342.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 914 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支10#配电站变压器     | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 915 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站1#变压器      | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 916 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站2#变压器      | 630 | 18.0600 | 453.2220 | 453.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 917 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 放光巷配电站3#变压器      | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 918 | 中山 | 桃源66kV变电站 | 桃勇线 | 秀月支7#变台变压器       | 315 | 11.0700 | 248.6295 | 248.6295 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |

|     |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 919 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 智仁街箱式配电站变压器      | 630 | 13.3100 | 483.1470 | 483.1470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 920 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力支4#箱式配电站变压器    | 630 | 17.8300 | 454.6710 | 454.6710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 921 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 同福家园配电站1#变压器     | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 922 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 同福家园配电站2#变压器     | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 923 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力分5#配电站1#变压器    | 500 | 38.0600 | 259.7000 | 259.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 924 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力分5#配电站2#变压器    | 500 | 10.0700 | 399.6500 | 399.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 925 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 岭前1#配电站2#变压器     | 630 | 46.6100 | 273.3570 | 273.3570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 926 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 捷山配电站1#变压器       | 630 | 35.9300 | 340.6410 | 340.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 927 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 捷山配电站2#变压器       | 630 | 61.3800 | 180.3060 | 180.3060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 928 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力分4#配电站变压器      | 630 | 1.0300  | 560.5110 | 560.5110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 929 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力分11#配电站1#变压器   | 630 | 57.9900 | 201.6630 | 201.6630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 930 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 合力分11#配电站2#变压器   | 630 | 30.4700 | 375.0390 | 375.0390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 931 | 中山 | 真理66kV变电站  | 桃源线 | 岭前1#配电站1#变压器     | 630 | 5.1700  | 534.4290 | 534.4290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 932 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 桃仙街中心配电站2#变压器    | 630 | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 933 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 舰艇学校1#箱式配电站变压器   | 400 | 37.7400 | 209.0400 | 209.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 934 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支4-1#箱式配电站变压器 | 500 | 5.1000  | 424.5000 | 424.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 935 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支4-2#箱式配电站变压器 | 500 | 5.1900  | 424.0500 | 424.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 936 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支5#箱式配电站变压器   | 630 | 30.8400 | 372.7080 | 372.7080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 937 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支7#变台1#变压器    | 400 | 4.7300  | 341.0800 | 341.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 938 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支7#变台2#变压器    | 400 | 4.6700  | 341.3200 | 341.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 939 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支7#变台3#变压器    | 400 | 4.4500  | 342.2000 | 342.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 940 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支14#配电站变压器    | 400 | 59.4700 | 122.1200 | 122.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 941 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支17#配电站1#变压器  | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 942 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支17#配电站2#变压器  | 630 | 33.6300 | 355.1310 | 355.1310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 943 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支18#配电站1#变压器  | 630 | 5.1500  | 534.5550 | 534.5550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 944 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支18#配电站2#变压器  | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 945 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支6左4#配电站1#变压器 | 630 | 33.7300 | 354.5010 | 354.5010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 946 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支6左4#配电站2#变压器 | 630 | 13.3800 | 482.7060 | 482.7060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 947 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃月线 | 秀月二支6左4#配电站3#变压器 | 630 | 30.8600 | 372.5820 | 372.5820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 948 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线 | 保利熙悦2#配电站1#变压器   | 800 | 4.3500  | 685.2000 | 685.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 949 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线 | 保利熙悦2#配电站2#变压器   | 800 | 4.3400  | 685.2800 | 685.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 950 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线 | 东北路1#箱式配电站变压器    | 200 | 4.3300  | 171.3400 | 171.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 951 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线 | 同香山庄1#配电站1#变压器   | 800 | 61.3300 | 229.3600 | 229.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |

|     |    |            |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-----|----|------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 952 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线   | 同香山庄1#配电站2#变压器  | 800 | 35.4300 | 436.5600 | 436.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 953 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线   | 同香山庄2#配电站1#变压器  | 630 | 30.1400 | 377.1180 | 377.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 954 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 桃庄线   | 同香山庄2#配电站2#变压器  | 630 | 31.3400 | 369.5580 | 369.5580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 955 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 同仁甲线  | 锦绣配电站变压器        | 800 | 5.1100  | 679.1200 | 679.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 956 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 同仁乙线  | 金福配电站变压器        | 800 | 19.9600 | 560.3200 | 560.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 957 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 同仁乙线  | 同仁街箱式配电站变压器     | 630 | 5.1500  | 534.5550 | 534.5550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 958 | 中山 | 三元66kV变电站  | 望山线   | 劳动公园配电站变压器      | 100 | 33.9000 | 56.1000  | 56.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 959 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 海昌枫桥园3#箱式配电站变压器 | 630 | 4.3700  | 539.4690 | 539.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 960 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 海昌枫桥园4#箱式配电站变压器 | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 961 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 海昌枫桥园5#箱式配电站变压器 | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 962 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城北3#配电站1#变压器  | 800 | 14.3500 | 605.2000 | 605.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 963 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城北3#配电站2#变压器  | 800 | 12.3600 | 621.1200 | 621.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 964 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城北3#配电站3#变压器  | 800 | 41.5300 | 387.7600 | 387.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 965 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站1#变压器  | 800 | 11.3700 | 629.0400 | 629.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 966 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站2#变压器  | 800 | 13.3400 | 613.2800 | 613.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 967 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山城南2#配电站3#变压器  | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 968 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 绿山花园1#箱式配电站变压器  | 630 | 19.0400 | 447.0480 | 447.0480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 969 | 中山 | 真理66kV变电站  | 文水线   | 松花街箱式配电站变压器     | 630 | 5.1800  | 534.3660 | 534.3660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 970 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆1#配电站1#变压器  | 800 | 4.3600  | 685.1200 | 685.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 971 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆1#配电站2#变压器  | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 972 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆3#配电站1#变压器  | 800 | 24.7500 | 522.0000 | 522.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 973 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 西岗线   | 润德公馆3#配电站2#变压器  | 800 | 4.3100  | 685.5200 | 685.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 974 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 希望站甲线 | 忠氏箱式配电站变压器      | 630 | 44.1700 | 288.7290 | 288.7290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 975 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 希望站甲线 | 福泉变台变压器         | 315 | 4.5800  | 269.0730 | 269.0730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 976 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 军医学校箱式配电站变压器    | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 977 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳1#配电站1#变压器    | 630 | 30.1300 | 377.1810 | 377.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 978 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳1#配电站2#变压器    | 630 | 31.7700 | 366.8490 | 366.8490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 979 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳2#配电站2#变压器    | 100 | 48.7700 | 41.2300  | 41.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 980 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳2#配电站3#变压器    | 100 | 19.9700 | 70.0300  | 70.0300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 981 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳3#配电站1#变压器    | 400 | 38.9500 | 204.2000 | 204.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 982 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 春阳3#配电站2#变压器    | 400 | 30.4000 | 238.4000 | 238.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 983 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 军医学校1#配电站1#变压器  | 630 | 13.6400 | 481.0680 | 481.0680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 984 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线   | 军医学校1#配电站2#变压器  | 630 | 31.5300 | 368.3610 | 368.3610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |

|      |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 985  | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线 | 桃源商城中心配电站1#变压器  | 800 | 13.6400 | 610.8800 | 610.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 986  | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线 | 春阳2#配电站1#变压器    | 630 | 39.3600 | 319.0320 | 319.0320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 987  | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线 | 春阳4#配电站1#变压器    | 630 | 31.4300 | 368.9910 | 368.9910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 988  | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线 | 春阳4#配电站2#变压器    | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 989  | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 小龙线 | 川南配电站变压器        | 400 | 30.9400 | 236.2400 | 236.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 990  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶二支14#箱式配电站变压器 | 630 | 14.9300 | 472.9410 | 472.9410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 991  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶二支8#变台1#变压器   | 315 | 4.4400  | 269.5140 | 269.5140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 992  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶二支8#变台2#变压器   | 200 | 4.5300  | 170.9400 | 170.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 993  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 葵英林苑配电站1#变压器    | 630 | 14.6500 | 474.7050 | 474.7050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 994  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 葵英林苑配电站2#变压器    | 630 | 10.7100 | 499.5270 | 499.5270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 995  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路1#箱式配电站变压器   | 630 | 38.3800 | 325.2060 | 325.2060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 996  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路2#箱式配电站变压器   | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 997  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路3#箱式配电站变压器   | 630 | 31.1700 | 370.6290 | 370.6290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 998  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路4#配电站变压器     | 500 | 31.3700 | 293.1500 | 293.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 999  | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路4#箱式配电站变压器   | 500 | 11.1300 | 394.3500 | 394.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 1000 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 西山巷箱式配电站变压器     | 500 | 41.4900 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 1001 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 新城街配电站1#变压器     | 630 | 33.3700 | 356.7690 | 356.7690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 1002 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶二支13#配电站变压器   | 630 | 19.9700 | 441.1890 | 441.1890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 1003 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 骨胶支6#配电站变压器     | 630 | 43.3300 | 294.0210 | 294.0210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 1004 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路1#配电站1#变压器   | 630 | 33.8400 | 353.8080 | 353.8080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 1005 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路1#配电站2#变压器   | 630 | 34.8500 | 347.4450 | 347.4450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 1006 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路2#配电站1#变压器   | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 1007 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路2#配电站2#变压器   | 630 | 4.3400  | 539.6580 | 539.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 1008 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 石葵路5#配电站变压器     | 630 | 39.4300 | 318.5910 | 318.5910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 1009 | 中山 | 真理66kV变电站  | 新起线 | 新城街配电站2#变压器     | 630 | 43.3400 | 293.9580 | 293.9580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 1010 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城1#配电站1#变压器  | 800 | 18.4100 | 572.7200 | 572.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 1011 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城1#配电站2#变压器  | 800 | 16.4400 | 588.4800 | 588.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 1012 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城2#配电站1#变压器  | 800 | 15.6900 | 594.4800 | 594.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 1013 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城2#配电站2#变压器  | 800 | 37.3500 | 421.2000 | 421.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 1014 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站1#变压器  | 800 | 30.3100 | 477.5200 | 477.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 1015 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站2#变压器  | 800 | 33.3100 | 453.5200 | 453.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 1016 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 杏环线 | 中华名城4#配电站3#变压器  | 800 | 53.3400 | 293.2800 | 293.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 1017 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海贝花园1#箱式配电站变压器  | 630 | 30.3900 | 375.5430 | 375.5430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |

|      |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1018 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海贝花园2#箱式配电站变压器  | 630 | 10.3000 | 502.1100 | 502.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 1019 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 小龙街箱式配电站变压器     | 500 | 30.3400 | 298.3000 | 298.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 1020 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄1#配电站1#变压器  | 630 | 30.3500 | 375.7950 | 375.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 1021 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄1#配电站2#变压器  | 630 | 30.3300 | 375.9210 | 375.9210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 1022 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站1#变压器  | 800 | 13.3300 | 613.3600 | 613.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 1023 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站2#变压器  | 800 | 30.8100 | 473.5200 | 473.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 1024 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海景山庄2#配电站3#变压器  | 800 | 30.8100 | 473.5200 | 473.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 1025 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 海校礼堂配电站变压器      | 630 | 30.1500 | 377.0550 | 377.0550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 1026 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 秀月线 | 高原街1#箱式配电站变压器   | 315 | 30.1000 | 188.6850 | 188.6850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 1027 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 渤海分3#变台变压器      | 100 | 30.3300 | 59.6700  | 59.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 1028 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好八区配电站变压器      | 500 | 48.9800 | 205.1000 | 205.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 1029 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好七区配电站变压器      | 630 | 35.0700 | 346.0590 | 346.0590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 1030 | 中山 | 荣华66kV变电站  | 友好线 | 友好四区配电站变压器      | 315 | 19.3800 | 222.4530 | 222.4530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 1031 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 杏园配电站变压器        | 630 | 36.0400 | 339.9480 | 339.9480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 1032 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 河沿二支6#配电站1#变压器  | 630 | 39.5700 | 317.7090 | 317.7090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 1033 | 中山 | 新起屯66kV变电站 | 智勇线 | 河沿二支6#配电站2#变压器  | 630 | 54.3400 | 224.6580 | 224.6580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 1034 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌枫桥园1#箱式配电站变压器 | 630 | 5.1400  | 534.6180 | 534.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 1035 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌枫桥园2#箱式配电站变压器 | 630 | 4.3800  | 539.4060 | 539.4060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 1036 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站1#变压器    | 630 | 45.9300 | 277.6410 | 277.6410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 1037 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站2#变压器    | 630 | 46.1400 | 276.3180 | 276.3180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 1038 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 海昌华城配电站3#变压器    | 630 | 31.3400 | 369.5580 | 369.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 1039 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 红岩干3左2#配电站变压器   | 630 | 9.9500  | 504.3150 | 504.3150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 1040 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北1#配电站1#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 1041 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北1#配电站2#变压器  | 630 | 4.3900  | 539.3430 | 539.3430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 1042 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北2#配电站1#变压器  | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 1043 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城北2#配电站2#变压器  | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 1044 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城南1#配电站1#变压器  | 800 | 4.3800  | 684.9600 | 684.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 1045 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城南1#配电站2#变压器  | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 1046 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城南3#配电站1#变压器  | 800 | 33.4700 | 452.2400 | 452.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 1047 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山城南3#配电站2#变压器  | 800 | 11.9300 | 624.5600 | 624.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 1048 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 绿山箱式配电站变压器      | 630 | 4.3000  | 539.9100 | 539.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 1049 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 胜芳街箱式配电站变压器     | 200 | 1.3400  | 177.3200 | 177.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 1050 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线 | 松山分3#变台变压器      | 315 | 4.8300  | 268.2855 | 268.2855 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |



|      |    |            |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1051 | 中山 | 真理66kV变电站  | 中山线   | 通山街箱式配电站变压器     | 250 | 15.4000 | 186.5000 | 186.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 1052 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站1#变压器     | 800 | 14.4600 | 604.3200 | 604.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 1053 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站2#变压器     | 800 | 16.8300 | 585.3600 | 585.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 1054 | 中山 | 胜利66kV变电站  | 中山站甲线 | 雍景台配电站3#变压器     | 800 | 15.7700 | 593.8400 | 593.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 1055 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 莲花干19#变台变压器     | 315 | 11.3700 | 247.6845 | 247.6845 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 1056 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 付家庄箱式配电站变压器     | 500 | 5.1100  | 424.4500 | 424.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 1057 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 空疗1#箱式配电站变压器    | 630 | 19.3100 | 445.3470 | 445.3470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 1058 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 空疗2#箱式配电站变压器    | 630 | 34.3300 | 350.7210 | 350.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 1059 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 海滨花园配电站1#变压器    | 500 | 4.3100  | 428.4500 | 428.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 1060 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 海滨花园配电站2#变压器    | 630 | 4.3600  | 539.5320 | 539.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 1061 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站1#变压器    | 630 | 33.3300 | 357.0210 | 357.0210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 1062 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站2#变压器    | 630 | 10.6300 | 500.0310 | 500.0310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 1063 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站3#变压器    | 630 | 15.3800 | 470.1060 | 470.1060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 1064 | 中山 | 东北路66kV变电站 | 仲夏线   | 华良海景配电站4#变压器    | 630 | 14.5100 | 475.5870 | 475.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 1065 | 中山 | 三元66kV变电站  | 珠江线   | 北京街中心配电站2#变压器   | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 1066 | 中山 | 三元66kV变电站  | 珠江线   | 华府中心配电站2#变压器    | 800 | 5.1500  | 678.8000 | 678.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 1067 | 中山 | 三元66kV变电站  | 珠江线   | 新开路箱式配电站变压器     | 630 | 31.5300 | 368.3610 | 368.3610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 1068 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线   | 碧桂园桃源1#配电站1#变压器 | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 1069 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线   | 碧桂园桃源1#配电站2#变压器 | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 1070 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线   | 碧桂园桃源2#配电站1#变压器 | 800 | 4.3100  | 685.5200 | 685.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 1071 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃阳线   | 碧桂园桃源2#配电站2#变压器 | 800 | 4.3300  | 685.3600 | 685.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 1072 | 中山 | 新开路66kV变电站 | 日新线   | 前城国际西配电站4#变压器   | 800 | 30.4500 | 476.4000 | 476.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 1073 | 中山 | 三元66kV变电站  | 保健线   | 唐山街箱式配电站变压器     | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 1074 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线   | 沈政中心配电站1#变压器    | 630 | 4.3300  | 539.7210 | 539.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 1075 | 中山 | 真理66kV变电站  | 岭前线   | 沈政中心配电站2#变压器    | 630 | 4.3100  | 539.8470 | 539.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 1076 | 中山 | 虎滩66kV变电站  | 龙江线   | 沈政中心配电站3#变压器    | 630 | 5.1100  | 534.8070 | 534.8070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 1077 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃明甲线  | 明秀山景1#箱式配电站变压器  | 500 | 4.3300  | 428.3500 | 428.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 1078 | 中山 | 桃源66kV变电站  | 桃明乙线  | 明秀山景2#箱式配电站变压器  | 500 | 4.3400  | 428.3000 | 428.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 1079 | 中山 | 真理66kV变电站  | 真民线   | 爱华街配电站1#变压器     | 630 | 37.3000 | 332.0100 | 332.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 1080 | 中山 | 真理66kV变电站  | 真民线   | 爱华街配电站2#变压器     | 630 | 57.9000 | 202.2300 | 202.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 1081 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 朝阳线   | 爱阳配电站1#变压器      | 630 | 68.8794 | 133.0598 | 133.0598 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 1082 | 中山 | 明泽66kV变电站  | 朝阳线   | 爱阳配电站2#变压器      | 630 | 36.5390 | 336.8043 | 336.8043 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 1083 | 中山 | 民主66kV变电站  | 民意线   | 安乐街1#箱式配电站变压器   | 630 | 38.0673 | 327.1760 | 327.1760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |

|      |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1084 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线 | 白兰街配电站变压器        | 630 | 30.5000 | 374.8500 | 374.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 1085 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线 | 白兰街箱式配电站变压器      | 500 | 46.4855 | 217.5725 | 217.5725 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 1086 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 渔港线 | 棒槌二支8#变台1#柱上变压器  | 250 | 30.5000 | 148.7500 | 148.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 1087 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 保安街配电站1#变压器      | 630 | 38.9000 | 321.9300 | 321.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 1088 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线 | 保安街配电站2#变压器      | 630 | 37.8000 | 328.8600 | 328.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 1089 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 保华旺苑中心配电站1#变压器   | 630 | 30.8000 | 372.9600 | 372.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 1090 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线 | 保华旺苑中心配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 1091 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧1#配电站1#变压器   | 800 | 31.5000 | 468.0000 | 468.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 1092 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧1#配电站2#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 1093 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧10#配电站1#变压器  | 800 | 33.9000 | 448.8000 | 448.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 1094 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧10#配电站2#变压器  | 800 | 35.8000 | 433.6000 | 433.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 1095 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧2#配电站1#变压器   | 800 | 38.6560 | 410.7520 | 410.7520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 1096 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧2#配电站2#变压器   | 800 | 34.7065 | 442.3480 | 442.3480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 1097 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧3#配电站1#变压器   | 800 | 35.8000 | 433.6000 | 433.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 1098 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧3#配电站2#变压器   | 800 | 45.8991 | 352.8072 | 352.8072 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 1099 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧4#配电站1#变压器   | 800 | 36.5000 | 428.0000 | 428.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 1100 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线 | 保利天禧4#配电站2#变压器   | 800 | 34.8000 | 441.6000 | 441.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 1101 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧5#配电站1#变压器   | 800 | 31.4000 | 468.8000 | 468.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 1102 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线 | 保利天禧5#配电站2#变压器   | 800 | 38.5000 | 412.0000 | 412.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 1103 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧6#配电站1#变压器   | 800 | 30.7000 | 474.4000 | 474.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 1104 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧6#配电站2#变压器   | 800 | 38.3000 | 413.6000 | 413.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 1105 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧7#配电站1#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 1106 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧7#配电站2#变压器   | 800 | 30.4000 | 476.8000 | 476.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 1107 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站1#变压器   | 800 | 36.4000 | 428.8000 | 428.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 1108 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站2#变压器   | 800 | 39.9000 | 400.8000 | 400.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 1109 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧8#配电站3#变压器   | 800 | 40.7693 | 393.8456 | 393.8456 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 1110 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧9#配电站1#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 1111 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧9#配电站2#变压器   | 800 | 39.1000 | 407.2000 | 407.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 1112 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳1#配电站1#变压器 | 630 | 13.1000 | 484.4700 | 484.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 1113 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳1#配电站2#变压器 | 630 | 10.8000 | 498.9600 | 498.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 1114 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳2#配电站1#变压器 | 630 | 16.4000 | 463.6800 | 463.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 1115 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线 | 保利天禧海纳2#配电站2#变压器 | 630 | 15.3000 | 470.6100 | 470.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 1116 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线 | 保利天禧海纳3#配电站1#变压器 | 630 | 40.3834 | 312.5846 | 312.5846 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1117 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线   | 保利天禧海纳3#配电站2#变压器 | 630 | 39.7033 | 316.8692 | 316.8692 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 1118 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳4#配电站1#变压器 | 630 | 18.3000 | 451.7100 | 451.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 1119 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳4#配电站2#变压器 | 630 | 15.5000 | 469.3500 | 469.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 1120 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳4#配电站3#变压器 | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 1121 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线   | 保利天禧海纳5#配电站1#变压器 | 630 | 47.1535 | 269.9330 | 269.9330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 1122 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线   | 保利天禧海纳5#配电站2#变压器 | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 1123 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金天线   | 保利天禧海纳5#配电站3#变压器 | 630 | 59.0669 | 194.8785 | 194.8785 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 1124 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳6#配电站1#变压器 | 630 | 18.4000 | 451.0800 | 451.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 1125 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳6#配电站2#变压器 | 630 | 13.6000 | 481.3200 | 481.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 1126 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 保利天禧海纳6#配电站3#变压器 | 630 | 15.3000 | 470.6100 | 470.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 1127 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗二分12#变台柱上变压器   | 200 | 53.9000 | 72.2000  | 72.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 1128 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗二分2#变台柱上变压器    | 400 | 64.8000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 1129 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗二分5#变台柱上变压器    | 400 | 30.8537 | 236.5852 | 236.5852 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 1130 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干3#配电站1#变压器    | 800 | 54.7000 | 282.4000 | 282.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 1131 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干3#配电站2#变压器    | 800 | 57.6000 | 259.2000 | 259.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 1132 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干6右3#配电站1#变压器  | 630 | 55.5690 | 216.9153 | 216.9153 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 1133 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干6右3#配电站2#变压器  | 630 | 53.1000 | 232.4700 | 232.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 1134 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干7配电站1#变压器     | 500 | 34.3538 | 278.2310 | 278.2310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 1135 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干7配电站2#变压器     | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 1136 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干8#配电站1#变压器    | 630 | 48.8000 | 259.5600 | 259.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 1137 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 北斗干8#配电站2#变压器    | 630 | 55.8000 | 215.4600 | 215.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 1138 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 北斗配电站1#变压器       | 800 | 35.4000 | 436.8000 | 436.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 1139 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 北斗配电站2#变压器       | 630 | 50.6000 | 248.2200 | 248.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 1140 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 北沟干22#配电站1#变压器   | 630 | 37.7000 | 329.4900 | 329.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 1141 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 北沟干22#配电站2#变压器   | 630 | 51.9000 | 240.0300 | 240.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 1142 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 北沟干22#配电站3#变压器   | 630 | 30.9000 | 372.3300 | 372.3300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 1143 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-1#配电站1#变压器 | 630 | 36.8000 | 335.1600 | 335.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 1144 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-1#配电站2#变压器 | 630 | 19.5200 | 444.0240 | 444.0240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 1145 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配电站1#变压器 | 630 | 43.7000 | 291.6900 | 291.6900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 1146 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配电站2#变压器 | 630 | 46.3500 | 274.9950 | 274.9950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 1147 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 北沟干25-2#配电站3#变压器 | 630 | 45.9400 | 277.5780 | 277.5780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 1148 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 北沟干39#箱式配电站变压器   | 315 | 31.9589 | 182.8295 | 182.8295 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 1149 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 北良1#箱式配电站变压器     | 630 | 54.7014 | 222.3812 | 222.3812 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |

|      |    |           |       |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1150 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 北良2#箱式配电站变压器   | 630 | 41.3000 | 306.8100 | 306.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 1151 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园1#箱式配电站变压器  | 630 | 33.1000 | 358.4700 | 358.4700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 1152 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站1#变压器    | 630 | 45.7646 | 278.6830 | 278.6830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 1153 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站2#变压器    | 630 | 46.7059 | 272.7528 | 272.7528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 1154 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧波园配电站3#变压器    | 630 | 51.3343 | 243.5939 | 243.5939 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 1155 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站1#变压器  | 630 | 66.5148 | 147.9568 | 147.9568 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 1156 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站2#变压器  | 630 | 43.7471 | 291.3933 | 291.3933 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 1157 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园1#配电站3#变压器  | 630 | 33.7700 | 354.2490 | 354.2490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 1158 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园2#配电站1#变压器  | 630 | 53.6000 | 229.3200 | 229.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 1159 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 碧浪园2#配电站2#变压器  | 630 | 18.3200 | 451.5840 | 451.5840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 1160 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园1#箱式配电站变压器  | 630 | 58.4000 | 199.0800 | 199.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 1161 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园2#配电站1#变压器  | 630 | 48.4954 | 261.4790 | 261.4790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 1162 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园2#配电站2#变压器  | 630 | 33.3180 | 357.0966 | 357.0966 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 1163 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园2#箱式配电站变压器  | 630 | 43.3000 | 294.2100 | 294.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 1164 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园3#配电站1#变压器  | 630 | 40.7458 | 310.3015 | 310.3015 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 1165 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园3#配电站2#变压器  | 630 | 50.8585 | 246.5915 | 246.5915 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 1166 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园中心配电站1#变压器  | 800 | 33.6890 | 450.4880 | 450.4880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 1167 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涟园中心配电站2#变压器  | 800 | 40.4833 | 396.1336 | 396.1336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 1168 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园1#配电站1#变压器 | 630 | 43.1113 | 295.3988 | 295.3988 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 1169 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园1#配电站2#变压器 | 630 | 33.5855 | 355.4114 | 355.4114 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 1170 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园1#配电站3#变压器 | 630 | 48.3495 | 262.3982 | 262.3982 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 1171 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园2#配电站1#变压器 | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 1172 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园2#配电站2#变压器 | 630 | 51.8000 | 240.6600 | 240.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 1173 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园2#配电站3#变压器 | 630 | 35.5473 | 343.0520 | 343.0520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 1174 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园3#配电站1#变压器 | 630 | 31.4961 | 368.5746 | 368.5746 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 1175 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园3#配电站2#变压器 | 630 | 35.6000 | 342.7200 | 342.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 1176 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 碧涛北园3#配电站3#变压器 | 630 | 35.8314 | 341.2622 | 341.2622 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 1177 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 渔港线   | 滨海东路1#箱式配电站变压器 | 400 | 30.7000 | 237.2000 | 237.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 1178 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 渔港线   | 滨海东路2#箱式配电站变压器 | 400 | 37.1000 | 211.6000 | 211.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 1179 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线   | 常青街配电站变压器      | 630 | 43.1000 | 295.4700 | 295.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 1180 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 晨光山水配电站1#变压器   | 800 | 44.1000 | 367.2000 | 367.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 1181 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 晨光山水配电站2#变压器   | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 1182 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 晨光山水配电站3#变压器   | 800 | 66.3700 | 189.0400 | 189.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |

|      |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1183 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场1#配电站1#变压器  | 800 | 65.3883 | 196.8936 | 196.8936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 1184 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场1#配电站2#变压器  | 800 | 53.5000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 1185 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场2#配电站1#变压器  | 630 | 51.3000 | 243.8100 | 243.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 1186 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线 | 城市广场2#配电站2#变压器  | 630 | 49.8797 | 252.7579 | 252.7579 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 1187 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 春海分2#变台柱上变压器    | 315 | 43.1893 | 147.4537 | 147.4537 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 1188 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街1#配电站1#变压器   | 630 | 34.0847 | 352.2664 | 352.2664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 1189 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街1#配电站2#变压器   | 630 | 36.0095 | 340.1402 | 340.1402 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 1190 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街2#配电站1#变压器   | 630 | 35.4376 | 343.7431 | 343.7431 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 1191 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街2#配电站2#变压器   | 630 | 53.0308 | 232.9063 | 232.9063 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 1192 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街3#配电站1#变压器   | 630 | 45.7583 | 278.7227 | 278.7227 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 1193 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海街3#配电站2#变压器   | 630 | 47.5978 | 267.1339 | 267.1339 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 1194 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春海街箱式配电站变压器     | 630 | 46.7000 | 272.7900 | 272.7900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 1195 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海西巷配电站1#变压器    | 630 | 34.1781 | 351.6780 | 351.6780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 1196 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春海西巷配电站2#变压器    | 630 | 34.0847 | 352.2664 | 352.2664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 1197 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和花园中心配电站1#变压器  | 800 | 49.1068 | 327.1456 | 327.1456 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 1198 | 中山 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和花园中心配电站2#变压器  | 800 | 45.3000 | 357.6000 | 357.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 1199 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 春和街箱式配电站变压器     | 630 | 48.8000 | 259.5600 | 259.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 1200 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和市场1#配电站1#变压器  | 800 | 61.8139 | 225.4888 | 225.4888 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 1201 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春和市场1#配电站2#变压器  | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 1202 | 中山 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和市场2#配电站1#变压器  | 800 | 51.8000 | 305.6000 | 305.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 1203 | 中山 | 东海66kV变电站 | 荣民线 | 春和市场2#配电站2#变压器  | 800 | 69.9355 | 160.5160 | 160.5160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 1204 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线 | 春和支5#台1#柱上变压器   | 400 | 41.5000 | 194.0000 | 194.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 1205 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春花支3#配电站2#变压器   | 800 | 53.6000 | 291.2000 | 291.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 1206 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线 | 春花支3#配电站1#变压器   | 630 | 33.7500 | 354.3750 | 354.3750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 1207 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站1#变压器   | 630 | 37.8051 | 328.8279 | 328.8279 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 1208 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站2#变压器   | 630 | 55.1938 | 219.2791 | 219.2791 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 1209 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街1#配电站3#变压器   | 630 | 33.4168 | 356.4742 | 356.4742 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 1210 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春生街2#配电站变压器     | 630 | 34.3874 | 350.3594 | 350.3594 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 1211 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 春园里配电站1#变压器     | 400 | 44.9000 | 180.4000 | 180.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 1212 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线 | 春园里配电站2#变压器     | 400 | 53.7463 | 145.0148 | 145.0148 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 1213 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线 | 春苑支10#配电站变压器    | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 1214 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线 | 崔家分2#变台柱上变压器    | 315 | 39.1041 | 160.3221 | 160.3221 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 1215 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场1#配电站1#变压器 | 800 | 60.9845 | 232.1240 | 232.1240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |

|      |    |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1216 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场1#配电站2#变压器   | 800 | 31.1668 | 470.6656 | 470.6656 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 1217 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场2#配电站1#变压器   | 800 | 56.5000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 1218 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 达沃斯广场2#配电站2#变压器   | 800 | 33.0706 | 455.4352 | 455.4352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 1219 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金融线 | 达沃斯广场3#配电站1#变压器   | 800 | 48.5000 | 332.0000 | 332.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 1220 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金融线 | 达沃斯广场3#配电站2#变压器   | 800 | 33.4000 | 452.8000 | 452.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 1221 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 大安街配电站1#变压器       | 630 | 33.4370 | 356.3469 | 356.3469 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 1222 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线 | 大安街配电站2#变压器       | 630 | 63.9359 | 164.2038 | 164.2038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 1223 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-1箱式配电站变压器    | 630 | 57.4000 | 205.3800 | 205.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 1224 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-2箱式配电站变压器    | 630 | 39.5568 | 317.7922 | 317.7922 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 1225 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-3箱式配电站变压器    | 630 | 40.1950 | 313.7715 | 313.7715 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 1226 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线 | 大众分5-4箱式配电站变压器    | 400 | 46.0076 | 175.9696 | 175.9696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 1227 | 中山 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 丹东2#箱式配电站变压器      | 630 | 58.9000 | 195.9300 | 195.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 1228 | 中山 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 丹东3#箱式配电站变压器      | 400 | 53.7000 | 145.2000 | 145.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 1229 | 中山 | 东海66kV变电站 | 民德线 | 丹东街配电站变压器         | 630 | 40.8000 | 309.9600 | 309.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 1230 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿1#配电站1#变压器 | 630 | 36.1000 | 339.5700 | 339.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 1231 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿1#配电站2#变压器 | 630 | 30.8000 | 372.9600 | 372.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 1232 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿2#配电站1#变压器 | 630 | 60.6534 | 184.8836 | 184.8836 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 1233 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿2#配电站2#变压器 | 630 | 51.3000 | 243.8100 | 243.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 1234 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#配电站1#变压器 | 630 | 34.8649 | 347.3511 | 347.3511 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 1235 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#配电站2#变压器 | 630 | 53.1857 | 231.9301 | 231.9301 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 1236 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线 | 当代艺术雷诺阿3#配电站3#变压器 | 630 | 63.0781 | 169.6080 | 169.6080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 1237 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝泊湾中心配电站1#变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 1238 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线 | 帝泊湾中心配电站2#变压器     | 800 | 44.3303 | 365.3576 | 365.3576 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 1239 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝泊湾配电站1#变压器       | 800 | 58.4000 | 252.8000 | 252.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 1240 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 虎山线 | 帝泊湾配电站2#变压器       | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 1241 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第1#配电站1#变压器     | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 1242 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第1#配电站2#变压器     | 800 | 56.3000 | 269.6000 | 269.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 1243 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第2#配电站1#变压器     | 630 | 55.3000 | 218.6100 | 218.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 1244 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第2#配电站2#变压器     | 630 | 39.3000 | 319.4100 | 319.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 1245 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第3#配电站1#变压器     | 630 | 37.4000 | 331.3800 | 331.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 1246 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线 | 东港第3#配电站2#变压器     | 630 | 44.6000 | 286.0200 | 286.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 1247 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 东港佳兆业1#配电站1#变压器   | 800 | 69.5404 | 163.6768 | 163.6768 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 1248 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春亿线 | 东港佳兆业1#配电站2#变压器   | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |

|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1249 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金融线  | 东港佳兆业2#配电站1#变压器  | 800 | 33.3000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 1250 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金融线  | 东港佳兆业2#配电站2#变压器  | 800 | 33.4000 | 452.8000 | 452.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 1251 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配电站1#变压器 | 800 | 55.1000 | 279.2000 | 279.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 1252 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配电站2#变压器 | 800 | 35.9000 | 432.8000 | 432.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 1253 | 中山 | 东海66kV变电站 | 海乐线  | 东港龙湖天璞1#配电站3#变压器 | 800 | 38.4000 | 412.8000 | 412.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 1254 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 东港龙湖天璞2#配电站1#变压器 | 800 | 34.3000 | 445.6000 | 445.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 1255 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 东港龙湖天璞2#配电站2#变压器 | 800 | 50.6304 | 314.9568 | 314.9568 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 1256 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站1#变压器   | 630 | 33.7410 | 354.4317 | 354.4317 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 1257 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站2#变压器   | 630 | 60.7519 | 184.2630 | 184.2630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 1258 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象1#配电站3#变压器   | 630 | 48.4345 | 261.8627 | 261.8627 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 1259 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象2#配电站1#变压器   | 800 | 54.6000 | 283.2000 | 283.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 1260 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象2#配电站2#变压器   | 800 | 33.0366 | 455.7072 | 455.7072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 1261 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象3#配电站1#变压器   | 630 | 59.7000 | 190.8900 | 190.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 1262 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象3#配电站2#变压器   | 630 | 33.7000 | 354.6900 | 354.6900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 1263 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象4#配电站1#变压器   | 500 | 55.8334 | 170.8330 | 170.8330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 1264 | 中山 | 东海66kV变电站 | 鲁迅线  | 东港印象4#配电站2#变压器   | 500 | 47.6000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 1265 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸1#中心配电站1#变压器  | 800 | 33.1938 | 454.4496 | 454.4496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 1266 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸1#中心配电站2#变压器  | 800 | 53.6578 | 290.7376 | 290.7376 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 1267 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸2#中心配电站1#变压器  | 800 | 30.7754 | 473.7968 | 473.7968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 1268 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸2#中心配电站2#变压器  | 800 | 31.3000 | 469.6000 | 469.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 1269 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸3#中心配电站1#变压器  | 800 | 34.3695 | 445.0440 | 445.0440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 1270 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸3#中心配电站2#变压器  | 800 | 39.7075 | 402.3400 | 402.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 1271 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸4#中心配电站1#变压器  | 800 | 35.1714 | 438.6288 | 438.6288 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 1272 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸4#中心配电站2#变压器  | 800 | 45.3107 | 357.5144 | 357.5144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 1273 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸5#中心配电站1#变压器  | 800 | 30.6000 | 475.2000 | 475.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 1274 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸5#中心配电站2#变压器  | 800 | 41.2000 | 390.4000 | 390.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 1275 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海岸6#中心配电站1#变压器  | 800 | 33.9000 | 448.8000 | 448.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 1276 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 东海岸6#中心配电站2#变压器  | 800 | 34.5180 | 443.8560 | 443.8560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 1277 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海明珠1#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 1278 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海明珠1#配电站2#变压器   | 630 | 39.4600 | 318.4020 | 318.4020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 1279 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海明珠2#配电站1#变压器   | 630 | 28.5300 | 387.2610 | 387.2610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 1280 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海明珠2#配电站2#变压器   | 630 | 15.0500 | 472.1850 | 472.1850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 1281 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线  | 东海明珠2#配电站3#变压器   | 630 | 43.6000 | 292.3200 | 292.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1282 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海明珠3#配电站1#变压器   | 630 | 33.3000 | 357.2100 | 357.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 1283 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海明珠3#配电站2#变压器   | 630 | 25.2600 | 407.8620 | 407.8620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 1284 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海明珠3#配电站3#变压器   | 630 | 38.1000 | 326.9700 | 326.9700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 1285 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 东海渔村箱式配电站变压器     | 630 | 35.7000 | 342.0900 | 342.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 1286 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 东海园中心配电站1#变压器    | 630 | 37.8000 | 328.8600 | 328.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 1287 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 东海园中心配电站2#变压器    | 630 | 45.3000 | 281.6100 | 281.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 1288 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 东海园中心配电站3#变压器    | 630 | 46.1531 | 276.2355 | 276.2355 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 1289 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 东平配电站1#变压器       | 630 | 36.9000 | 334.5300 | 334.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 1290 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 东平配电站2#变压器       | 630 | 45.9000 | 277.8300 | 277.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 1291 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站1#变压器     | 800 | 37.1000 | 423.2000 | 423.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 1292 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站2#变压器     | 800 | 40.8000 | 393.6000 | 393.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 1293 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 都市海景配电站3#变压器     | 800 | 67.3187 | 181.4504 | 181.4504 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 1294 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 独立配电站1#变压器       | 630 | 37.3000 | 332.0100 | 332.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 1295 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 独立配电站2#变压器       | 630 | 36.9000 | 334.5300 | 334.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 1296 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站1#变压器     | 630 | 50.1000 | 251.3700 | 251.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 1297 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站2#变压器     | 630 | 56.7000 | 209.7900 | 209.7900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 1298 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 二七公寓配电站3#变压器     | 630 | 38.1000 | 326.9700 | 326.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 1299 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 泛华领域中心配电站1#变压器   | 800 | 33.5000 | 452.0000 | 452.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 1300 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线  | 泛华领域中心配电站2#变压器   | 800 | 46.3000 | 349.6000 | 349.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 1301 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 泛华领域中心配电站3#变压器   | 800 | 50.6000 | 315.2000 | 315.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 1302 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 纺织甲箱式配电站变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 1303 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 纺织乙箱式配电站变压器      | 630 | 65.7800 | 152.5860 | 152.5860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 1304 | 中山 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城1#配电站1#变压器    | 500 | 59.9000 | 150.5000 | 150.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 1305 | 中山 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城1#配电站2#变压器    | 500 | 30.3000 | 298.5000 | 298.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 1306 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城2#配电站1#变压器    | 500 | 30.5000 | 297.5000 | 297.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 1307 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城2#配电站2#变压器    | 500 | 14.0188 | 379.9061 | 379.9061 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 1308 | 中山 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城3#配电站1#变压器    | 500 | 38.7000 | 256.5000 | 256.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 1309 | 中山 | 春华66kV变电站 | 中信线   | 丰悦城3#配电站2#变压器    | 500 | 50.6000 | 197.0000 | 197.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 1310 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城4#配电站1#变压器    | 500 | 16.5000 | 367.5000 | 367.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 1311 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线   | 丰悦城4#配电站2#变压器    | 500 | 18.3000 | 358.5000 | 358.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 1312 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配电站1#变压器 | 800 | 33.5000 | 452.0000 | 452.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 1313 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配电站2#变压器 | 800 | 58.3000 | 253.6000 | 253.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 1314 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 枫合万嘉1#中心配电站3#变压器 | 800 | 33.3000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |



|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1315 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 枫合万嘉2#中心配电站1#变压器 | 800 | 47.3000 | 341.6000 | 341.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 1316 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 枫合万嘉2#中心配电站2#变压器 | 800 | 49.5317 | 323.7464 | 323.7464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 1317 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 枫合万嘉2#中心配电站3#变压器 | 800 | 31.3000 | 469.6000 | 469.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 1318 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林二分15#配电站1#变压器  | 500 | 47.7000 | 211.5000 | 211.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 1319 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林二分3#配电站1#变压器   | 630 | 35.9367 | 340.5988 | 340.5988 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 1320 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林二分8-1#箱式配电站变压器 | 500 | 51.7670 | 191.1650 | 191.1650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 1321 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林二分8-2#箱式配电站变压器 | 500 | 43.9000 | 230.5000 | 230.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 1322 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林苑配电站1#变压器      | 800 | 51.8000 | 305.6000 | 305.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 1323 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 枫林苑配电站2#变压器      | 800 | 56.7000 | 266.4000 | 266.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 1324 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 峰尚中南中心配电站1#变压器   | 630 | 38.3719 | 325.2570 | 325.2570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 1325 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 峰尚中南中心配电站2#变压器   | 630 | 65.0616 | 157.1119 | 157.1119 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 1326 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利1#箱式配电站变压器     | 500 | 38.6950 | 256.5250 | 256.5250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 1327 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利2#箱式配电站变压器     | 500 | 54.3000 | 178.5000 | 178.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 1328 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 福利3#箱式配电站变压器     | 400 | 33.9383 | 224.2468 | 224.2468 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 1329 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 福利街配电站1#变压器      | 630 | 45.4000 | 280.9800 | 280.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 1330 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 福利街配电站2#变压器      | 630 | 53.6000 | 229.3200 | 229.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 1331 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 福寿街箱式配电站变压器      | 500 | 68.4997 | 107.5015 | 107.5015 | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 1332 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 福寿中心配电站1#变压器     | 630 | 33.7000 | 354.6900 | 354.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 1333 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 福寿中心配电站2#变压器     | 630 | 35.9000 | 340.8300 | 340.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 1334 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 复生巷箱式配电站变压器      | 630 | 33.9541 | 353.0892 | 353.0892 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 1335 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支2右1配电站变压器     | 315 | 56.5000 | 105.5250 | 105.5250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 1336 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支3#配电站变压器      | 630 | 40.3574 | 312.7484 | 312.7484 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 1337 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 富贵支3#箱式配电站变压器    | 630 | 49.3539 | 256.0704 | 256.0704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 1338 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电站1#变压器  | 800 | 39.6183 | 403.0536 | 403.0536 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 1339 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电站2#变压器  | 800 | 36.3380 | 429.2960 | 429.2960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 1340 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际1#配电站3#变压器  | 800 | 47.1000 | 343.2000 | 343.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 1341 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电站1#变压器  | 800 | 56.3000 | 269.6000 | 269.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 1342 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电站2#变压器  | 800 | 56.5000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 1343 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 富丽华国际2#配电站3#变压器  | 800 | 70.6593 | 154.7256 | 154.7256 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 1344 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际3#配电站1#变压器  | 800 | 34.5050 | 443.9600 | 443.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 1345 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线  | 富丽华国际3#配电站2#变压器  | 800 | 39.8000 | 401.6000 | 401.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 1346 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景1#配电站1#变压器   | 800 | 49.1736 | 326.6112 | 326.6112 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 1347 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线  | 港湾隼景1#配电站2#变压器   | 800 | 56.5000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |

|      |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1348 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景2#配电站1#变压器  | 800 | 30.7000 | 474.4000 | 474.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 1349 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景2#配电站2#变压器  | 800 | 43.9000 | 368.8000 | 368.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 1350 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景3#配电站1#变压器  | 800 | 47.5000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 1351 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景3#配电站2#变压器  | 800 | 56.6000 | 267.2000 | 267.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 1352 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景4#配电站1#变压器  | 800 | 35.3105 | 437.5160 | 437.5160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 1353 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景4#配电站2#变压器  | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 1354 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景5#配电站1#变压器  | 800 | 53.1000 | 295.2000 | 295.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 1355 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景5#配电站2#变压器  | 800 | 59.1000 | 247.2000 | 247.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 1356 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景6#配电站1#变压器  | 800 | 43.5000 | 372.0000 | 372.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 1357 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景6#配电站2#变压器  | 800 | 57.3000 | 261.6000 | 261.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 1358 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景7#配电站1#变压器  | 800 | 49.6000 | 323.2000 | 323.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 1359 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景7#配电站2#变压器  | 800 | 37.7000 | 418.4000 | 418.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 1360 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景8#配电站1#变压器  | 800 | 36.9510 | 424.3920 | 424.3920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 1361 | 中山 | 民主66kV变电站 | 港景线 | 港湾隼景8#配电站2#变压器  | 800 | 55.7378 | 274.0976 | 274.0976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 1362 | 中山 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 港湾壹号A中心配电站1#变压器 | 800 | 39.9000 | 400.8000 | 400.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 1363 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号A中心配电站2#变压器 | 800 | 53.7000 | 290.4000 | 290.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 1364 | 中山 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 港湾壹号B中心配电站1#变压器 | 800 | 48.1714 | 334.6288 | 334.6288 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 1365 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号B中心配电站2#变压器 | 800 | 63.1355 | 214.9160 | 214.9160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 1366 | 中山 | 民主66kV变电站 | 益民线 | 港湾壹号C中心配电站1#变压器 | 800 | 58.7000 | 250.4000 | 250.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 1367 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民兴线 | 港湾壹号C中心配电站2#变压器 | 800 | 31.3577 | 469.1384 | 469.1384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 1368 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 共建巷配电站1#变压器     | 630 | 43.9000 | 290.4300 | 290.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 1369 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线 | 共建巷配电站2#变压器     | 630 | 36.1311 | 339.3741 | 339.3741 | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 1370 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站1#变压器     | 800 | 68.0960 | 175.2320 | 175.2320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 1371 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站2#变压器     | 800 | 16.0800 | 591.3600 | 591.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 1372 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站3#变压器     | 800 | 33.3000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 1373 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线 | 桂林苑配电站4#变压器     | 200 | 61.3731 | 57.2538  | 57.2538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 1374 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站1#变压器   | 630 | 45.5000 | 280.3500 | 280.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 1375 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站2#变压器   | 630 | 57.7000 | 203.4900 | 203.4900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 1376 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑1#配电站3#变压器   | 630 | 30.9000 | 372.3300 | 372.3300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 1377 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站1#变压器   | 630 | 48.1000 | 263.9700 | 263.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 1378 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站2#变压器   | 630 | 50.5000 | 248.8500 | 248.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 1379 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线 | 国滨苑2#配电站3#变压器   | 630 | 33.9000 | 353.4300 | 353.4300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 1380 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线 | 国滨苑3#配电站1#变压器   | 630 | 47.0847 | 270.3664 | 270.3664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |

|      |    |           |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1381 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑3#配电站2#变压器   | 630 | 45.7581 | 278.7240 | 278.7240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 1382 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑3#配电站3#变压器   | 630 | 38.1000 | 326.9700 | 326.9700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 1383 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 国滨苑4#配电站1#变压器   | 800 | 50.1000 | 319.2000 | 319.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 1384 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 国滨苑4#配电站2#变压器   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 1385 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑5#配电站1#变压器   | 800 | 54.5000 | 284.0000 | 284.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 1386 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线   | 国滨苑5#配电站2#变压器   | 800 | 73.6355 | 130.9160 | 130.9160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 1387 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 国合锦府中心配电站1#变压器  | 800 | 57.8000 | 257.6000 | 257.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 1388 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 国合锦府中心配电站2#变压器  | 800 | 51.0353 | 311.7176 | 311.7176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 1389 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 国合锦府中心配电站3#变压器  | 800 | 41.1000 | 391.2000 | 391.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 1390 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 九州站甲线 | 国泰港汇中心配电站1#变压器  | 800 | 55.6000 | 275.2000 | 275.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 1391 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 九州站甲线 | 国泰港汇中心配电站2#变压器  | 800 | 53.9000 | 288.8000 | 288.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 1392 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线  | 国泰港汇中心配电站3#变压器  | 800 | 50.3000 | 317.6000 | 317.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 1393 | 中山 | 东海66kV变电站 | 华中线   | 海昌欣城中心配电站1#变压器  | 800 | 59.1000 | 247.2000 | 247.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 1394 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 海昌欣城中心配电站2#变压器  | 800 | 47.6140 | 339.0880 | 339.0880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 1395 | 中山 | 东海66kV变电站 | 华中线   | 海昌欣城中心配电站3#变压器  | 800 | 43.4000 | 372.8000 | 372.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 1396 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线   | 海昌欣城中心配电站4#变压器  | 800 | 33.5387 | 451.6904 | 451.6904 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 1397 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 海港宾馆箱式配电站变压器    | 630 | 39.3019 | 319.3980 | 319.3980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 1398 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇1#配电站1#变压器 | 800 | 48.9000 | 328.8000 | 328.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 1399 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇1#配电站2#变压器 | 800 | 43.3688 | 373.0496 | 373.0496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 1400 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇2#配电站1#变压器 | 800 | 38.9000 | 408.8000 | 408.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 1401 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇2#配电站2#变压器 | 800 | 48.9000 | 328.8000 | 328.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 1402 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇3#配电站1#变压器 | 800 | 34.3333 | 445.3336 | 445.3336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 1403 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 海港城峯汇3#配电站2#变压器 | 800 | 43.9363 | 368.5096 | 368.5096 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 1404 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇4#配电站1#变压器 | 800 | 34.1773 | 446.5816 | 446.5816 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 1405 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线   | 海港城峯汇4#配电站2#变压器 | 800 | 33.1653 | 454.6776 | 454.6776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 1406 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线   | 海景1#配电站1#变压器    | 630 | 50.3000 | 250.1100 | 250.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 1407 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线   | 海景1#配电站2#变压器    | 630 | 56.6000 | 210.4200 | 210.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 1408 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线   | 海景1#配电站3#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 1409 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线   | 海景2#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 1410 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线   | 海景2#配电站2#变压器    | 630 | 53.4000 | 230.5800 | 230.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 1411 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 海景3#配电站1#变压器    | 630 | 15.7100 | 468.0270 | 468.0270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 1412 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 海景3#配电站2#变压器    | 500 | 39.1000 | 254.5000 | 254.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 1413 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 棒槌线   | 海湾配电站变压器        | 630 | 56.7361 | 209.5626 | 209.5626 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |

|      |    |           |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1414 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 海王府1#配电站1#变压器   | 800 | 56.3311 | 269.3512 | 269.3512 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 1415 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 海王府1#配电站2#变压器   | 800 | 63.4016 | 212.7872 | 212.7872 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 1416 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 海王府2#配电站1#变压器   | 800 | 60.8300 | 233.3600 | 233.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 1417 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 海王府2#配电站2#变压器   | 800 | 41.7575 | 385.9400 | 385.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 1418 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 海王府3#配电站变压器     | 630 | 45.4000 | 280.9800 | 280.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 1419 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 虎山线   | 海洋监测箱式配电站变压器    | 80  | 40.6048 | 39.5162  | 39.5162  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 1420 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线   | 海洋巷变台1#柱上变压器    | 100 | 54.8000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 1421 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府1#配电站1#变压器  | 800 | 47.3000 | 341.6000 | 341.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 1422 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府1#配电站2#变压器  | 800 | 57.9000 | 256.8000 | 256.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 1423 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府2#配电站1#变压器  | 800 | 30.4000 | 476.8000 | 476.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 1424 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府2#配电站2#变压器  | 800 | 34.4889 | 444.0888 | 444.0888 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 1425 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府3#配电站1#变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 1426 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线   | 海韵华府3#配电站2#变压器  | 800 | 40.4000 | 396.8000 | 396.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 1427 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府4#配电站1#变压器  | 630 | 73.4338 | 104.3671 | 104.3671 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 1428 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线   | 海韵华府4#配电站2#变压器  | 630 | 49.1000 | 257.6700 | 257.6700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 1429 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋1#配电站1#变压器   | 630 | 50.1000 | 251.3700 | 251.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 1430 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋1#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 1431 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋2#配电站变压器     | 630 | 38.7397 | 322.9399 | 322.9399 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 1432 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋3#配电站1#变压器   | 630 | 35.9096 | 340.7695 | 340.7695 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 1433 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线  | 海之恋3#配电站2#变压器   | 630 | 38.3000 | 325.7100 | 325.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 1434 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 海之韵东山箱式配电站变压器   | 100 | 65.8356 | 24.1644  | 24.1644  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 1435 | 中山 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 航运中心配电站1#变压器    | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 1436 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 航运中心配电站2#变压器    | 800 | 48.7000 | 330.4000 | 330.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 1437 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线   | 和阳街箱式配电站变压器     | 500 | 43.3000 | 233.5000 | 233.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 1438 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站1#变压器    | 800 | 38.9500 | 408.4000 | 408.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 1439 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站2#变压器    | 800 | 37.4000 | 420.8000 | 420.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 1440 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 恒元公寓配电站3#变压器    | 630 | 46.9000 | 271.5300 | 271.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 1441 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 虎滩园配电站1#变压器     | 630 | 45.3000 | 281.6100 | 281.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 1442 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 虎滩园配电站2#变压器     | 630 | 53.0095 | 233.0402 | 233.0402 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 1443 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线   | 花香维也纳1#配电站1#变压器 | 800 | 39.3000 | 405.6000 | 405.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 1444 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线   | 花香维也纳1#配电站2#变压器 | 800 | 44.3000 | 365.6000 | 365.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 1445 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线   | 花香维也纳1#配电站3#变压器 | 800 | 53.8650 | 289.0800 | 289.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 1446 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线   | 花香维也纳1#配电站4#变压器 | 800 | 46.0500 | 351.6000 | 351.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |

|      |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1447 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳1#配电站5#变压器 | 800 | 35.7200 | 434.2400 | 434.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 1448 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电站1#变压器 | 800 | 58.4833 | 252.1333 | 252.1333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 1449 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电站2#变压器 | 800 | 34.3868 | 444.9056 | 444.9056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 1450 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电站3#变压器 | 800 | 36.8731 | 425.0152 | 425.0152 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 1451 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 船链线  | 花香维也纳2#配电站4#变压器 | 800 | 61.3380 | 229.2960 | 229.2960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 1452 | 中山 | 真理66kV变电站 | 七一线  | 华昌街变台柱上变压器      | 315 | 31.5000 | 184.2750 | 184.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 1453 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 华丽山庄配电站1#变压器    | 800 | 38.2500 | 414.0000 | 414.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 1454 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 华丽山庄配电站2#变压器    | 630 | 38.4336 | 324.8683 | 324.8683 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 1455 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园1#配电站1#变压器  | 800 | 56.3838 | 268.9296 | 268.9296 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 1456 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园1#配电站2#变压器  | 800 | 35.7700 | 433.8400 | 433.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 1457 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园2#配电站1#变压器  | 800 | 39.3000 | 405.6000 | 405.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 1458 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 大染乙线 | 环海花园2#配电站2#变压器  | 800 | 58.4000 | 252.8000 | 252.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 1459 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站1#变压器    | 630 | 33.3000 | 357.2100 | 357.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 1460 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站2#变压器    | 630 | 43.6313 | 292.1228 | 292.1228 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 1461 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际配电站3#变压器    | 630 | 30.3000 | 376.1100 | 376.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 1462 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际中心配电站1#变压器  | 800 | 49.9000 | 320.8000 | 320.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 1463 | 中山 | 真理66kV变电站 | 真民线  | 汇邦国际中心配电站2#变压器  | 800 | 43.9000 | 368.8000 | 368.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 1464 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线  | 汇邦国际中心配电站3#变压器  | 800 | 43.8000 | 369.6000 | 369.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 1465 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 吉庆街配电站变压器       | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 1466 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 吉庆街箱式配电站变压器     | 630 | 47.7000 | 266.4900 | 266.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 1467 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 济南街箱式配电站变压器     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 1468 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场1#配电站1#变压器  | 630 | 31.9000 | 366.0300 | 366.0300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 1469 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场1#配电站2#变压器  | 630 | 55.8000 | 215.4600 | 215.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 1470 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场1#配电站3#变压器  | 630 | 56.4000 | 211.6800 | 211.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 1471 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场2#配电站1#变压器  | 630 | 38.1000 | 326.9700 | 326.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 1472 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场2#配电站2#变压器  | 630 | 46.1007 | 276.5656 | 276.5656 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 1473 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场2#配电站3#变压器  | 630 | 49.3000 | 256.4100 | 256.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 1474 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场3#配电站1#变压器  | 800 | 37.4000 | 420.8000 | 420.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 1475 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场3#配电站2#变压器  | 800 | 33.7000 | 450.4000 | 450.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 1476 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场3#配电站3#变压器  | 800 | 36.7315 | 426.1480 | 426.1480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 1477 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场4#配电站1#变压器  | 800 | 57.5000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 1478 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场4#配电站2#变压器  | 800 | 55.7000 | 274.4000 | 274.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 1479 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和广场4#配电站3#变压器  | 800 | 30.8000 | 473.6000 | 473.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |

|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1480 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园1#中心配电站1#变压器  | 630 | 48.6841 | 260.2902 | 260.2902 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 1481 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园1#中心配电站2#变压器  | 500 | 36.9880 | 265.0600 | 265.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 1482 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园1#中心配电站3#变压器  | 800 | 31.8359 | 465.3128 | 465.3128 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 1483 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和园1#中心配电站4#变压器  | 800 | 39.4000 | 404.8000 | 404.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 1484 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 杏林线  | 嘉和园1#中心配电站5#变压器  | 800 | 48.3000 | 333.6000 | 333.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 1485 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园2#中心配电站1#变压器  | 800 | 54.5653 | 283.4775 | 283.4775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 1486 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园2#中心配电站2#变压器  | 800 | 45.3530 | 357.1760 | 357.1760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 1487 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园3#中心配电站1#变压器  | 800 | 31.7000 | 466.4000 | 466.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 1488 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园3#中心配电站2#变压器  | 800 | 41.8085 | 385.5320 | 385.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 1489 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园4#中心配电站1#变压器  | 800 | 30.7040 | 474.3680 | 474.3680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 1490 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 嘉和园4#中心配电站2#变压器  | 800 | 39.5489 | 403.6088 | 403.6088 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 1491 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园配电站1#变压器      | 800 | 58.1000 | 255.2000 | 255.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 1492 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 嘉和园配电站2#变压器      | 800 | 37.4633 | 420.2936 | 420.2936 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 1493 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光1#中心配电站1#变压器 | 800 | 56.8373 | 265.3016 | 265.3016 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 1494 | 中山 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光1#中心配电站2#变压器 | 800 | 47.8000 | 337.6000 | 337.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 1495 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光2#中心配电站1#变压器 | 800 | 59.3000 | 245.6000 | 245.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 1496 | 中山 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光2#中心配电站2#变压器 | 800 | 50.7000 | 314.4000 | 314.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 1497 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 嘉州阳光3#中心配电站1#变压器 | 800 | 49.4633 | 324.2936 | 324.2936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 1498 | 中山 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 嘉州阳光3#中心配电站2#变压器 | 800 | 47.6000 | 339.2000 | 339.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 1499 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华配电站1#变压器       | 630 | 39.8000 | 316.2600 | 316.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 1500 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华配电站2#变压器       | 630 | 51.4000 | 243.1800 | 243.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 1501 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 建华箱式配电站变压器       | 630 | 38.5000 | 324.4500 | 324.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 1502 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街北配电站1#变压器     | 630 | 36.5544 | 336.7073 | 336.7073 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 1503 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街北配电站2#变压器     | 630 | 36.6944 | 335.8253 | 335.8253 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 1504 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站1#变压器     | 630 | 30.3870 | 375.5619 | 375.5619 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 1505 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站2#变压器     | 630 | 31.7304 | 367.0985 | 367.0985 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 1506 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 金城街南配电站3#变压器     | 630 | 33.3141 | 357.1212 | 357.1212 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 1507 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 金城街南箱式配电站变压器     | 630 | 53.4096 | 230.5195 | 230.5195 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 1508 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦2#配电站1#变压器   | 800 | 49.4000 | 324.8000 | 324.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 1509 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦2#配电站2#变压器   | 800 | 44.8000 | 361.6000 | 361.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 1510 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦3#配电站1#变压器   | 800 | 38.3000 | 413.6000 | 413.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 1511 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 金地云锦3#配电站2#变压器   | 800 | 33.9800 | 448.1600 | 448.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 1512 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 金地云锦1#配电站1#变压器   | 800 | 43.8000 | 369.6000 | 369.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |

|      |    |           |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1513 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线   | 金地云锦1#配电站2#变压器  | 800 | 31.4000 | 468.8000 | 468.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 1514 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 金鼎配电站1#变压器      | 800 | 49.7000 | 322.4000 | 322.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 1515 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 进步台柱上变压器1#柱上变压器 | 315 | 55.4000 | 108.9900 | 108.9900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 1516 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 进步台柱上变压器2#柱上变压器 | 400 | 41.3114 | 194.7544 | 194.7544 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 1517 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 庆功线   | 军分区箱式配电站变压器     | 315 | 38.6730 | 161.6801 | 161.6801 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 1518 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 军区住宅中心配电站1#变压器  | 800 | 58.9000 | 248.8000 | 248.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 1519 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 军区住宅中心配电站2#变压器  | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 1520 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 开明巷中心配电站变压器     | 800 | 44.4000 | 364.8000 | 364.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 1521 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 凯宾尊爵中心配电站1#变压器  | 630 | 39.6043 | 317.4929 | 317.4929 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 1522 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 五惠线   | 凯宾尊爵中心配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 1523 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 凯丹1#配电站1#变压器    | 800 | 33.9000 | 448.8000 | 448.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 1524 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 凯丹1#配电站2#变压器    | 800 | 51.9000 | 304.8000 | 304.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 1525 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹2#配电站1#变压器    | 800 | 37.3000 | 421.6000 | 421.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 1526 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹2#配电站2#变压器    | 800 | 53.4000 | 292.8000 | 292.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 1527 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹3#配电站1#变压器    | 630 | 58.1000 | 200.9700 | 200.9700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 1528 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 凯丹3#配电站2#变压器    | 630 | 39.9000 | 315.6300 | 315.6300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 1529 | 中山 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 凯伦国际中心配电站1#变压器  | 800 | 46.0179 | 351.8568 | 351.8568 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 1530 | 中山 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 凯伦国际中心配电站2#变压器  | 800 | 53.9000 | 288.8000 | 288.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 1531 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 凯伦国际中心配电站3#变压器  | 800 | 64.9700 | 200.2400 | 200.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 1532 | 中山 | 真理66kV变电站 | 七一线   | 昆明干10#变台柱上变压器   | 315 | 46.3000 | 137.6550 | 137.6550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 1533 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 昆明花园1#箱式配电站变压器  | 630 | 33.9000 | 353.4300 | 353.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 1534 | 中山 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城1#配电站1#变压器    | 800 | 38.9651 | 408.2792 | 408.2792 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 1535 | 中山 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城1#配电站2#变压器    | 800 | 43.3860 | 372.9120 | 372.9120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 1536 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城2#配电站1#变压器    | 800 | 38.3000 | 413.6000 | 413.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 1537 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城2#配电站2#变压器    | 800 | 45.9000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 1538 | 中山 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城3#配电站1#变压器    | 800 | 37.3465 | 421.2280 | 421.2280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 1539 | 中山 | 春华66kV变电站 | 朗城线   | 朗城3#配电站2#变压器    | 800 | 44.3495 | 365.2040 | 365.2040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 1540 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城4#配电站1#变压器    | 800 | 43.4000 | 372.8000 | 372.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 1541 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东港线   | 朗城4#配电站2#变压器    | 800 | 44.8663 | 361.0696 | 361.0696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 1542 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站1#变压器      | 800 | 39.3000 | 405.6000 | 405.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 1543 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站2#变压器      | 630 | 35.5319 | 343.1490 | 343.1490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 1544 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 黎明配电站3#变压器      | 630 | 40.4000 | 312.4800 | 312.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 1545 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 虎山线   | 丽景分5#变台1#柱上变压器  | 50  | 54.5000 | 17.7500  | 17.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |

|      |    |           |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1546 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线   | 连山街配电站1#变压器       | 400 | 37.7000 | 209.2000 | 209.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 1547 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线   | 连山街配电站2#变压器       | 400 | 58.3000 | 126.8000 | 126.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 1548 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站1#变压器      | 630 | 50.3991 | 249.4857 | 249.4857 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 1549 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站2#变压器      | 630 | 46.0900 | 276.6330 | 276.6330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 1550 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 良运花园配电站3#变压器      | 630 | 54.6000 | 223.0200 | 223.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 1551 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇1#中心配电站1#变压器 | 800 | 35.3000 | 437.6000 | 437.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 1552 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 良运四季汇1#中心配电站2#变压器 | 800 | 47.8000 | 337.6000 | 337.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 1553 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇1#中心配电站3#变压器 | 800 | 39.6000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 1554 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 良运四季汇2#中心配电站1#变压器 | 800 | 59.3000 | 245.6000 | 245.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 1555 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 良运四季汇2#中心配电站2#变压器 | 800 | 46.1000 | 351.2000 | 351.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 1556 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 柳林街中心配电站1#变压器     | 800 | 50.5000 | 316.0000 | 316.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 1557 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 柳林街中心配电站2#变压器     | 630 | 47.6000 | 267.1200 | 267.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 1558 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾1#配电站1#变压器  | 800 | 35.3000 | 437.6000 | 437.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 1559 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾1#配电站2#变压器  | 800 | 44.0535 | 367.5720 | 367.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 1560 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾2#配电站1#变压器  | 800 | 50.7000 | 314.4000 | 314.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 1561 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾2#配电站2#变压器  | 800 | 33.8000 | 449.6000 | 449.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 1562 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾3#配电站1#变压器  | 800 | 58.3000 | 253.6000 | 253.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 1563 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾3#配电站2#变压器  | 800 | 43.9000 | 368.8000 | 368.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 1564 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾4#配电站1#变压器  | 800 | 36.7000 | 426.4000 | 426.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 1565 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾4#配电站2#变压器  | 800 | 34.9000 | 440.8000 | 440.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 1566 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 龙湖水晶郦湾中心配电站1#变压器  | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 1567 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 龙湖水晶郦湾中心配电站2#变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 1568 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 海关甲线  | 龙泉街配电站1#变压器       | 630 | 51.6000 | 241.9200 | 241.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 1569 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 海关甲线  | 龙泉街配电站2#变压器       | 630 | 49.3789 | 255.9129 | 255.9129 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 1570 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 隆富山庄箱式配电站变压器      | 630 | 30.0508 | 377.6800 | 377.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 1571 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 洛阳街配电站1#变压器       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 1572 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 洛阳街配电站2#变压器       | 630 | 35.9000 | 340.8300 | 340.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 1573 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地1#配电站1#变压器      | 800 | 66.0035 | 191.9720 | 191.9720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 1574 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线  | 绿地1#配电站2#变压器      | 800 | 43.9000 | 368.8000 | 368.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 1575 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地2#配电站1#变压器      | 800 | 34.1783 | 446.5736 | 446.5736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 1576 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地2#配电站2#变压器      | 800 | 47.8591 | 337.1272 | 337.1272 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 1577 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地3#配电站1#变压器      | 800 | 54.5000 | 284.0000 | 284.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 1578 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春绿线   | 绿地3#配电站2#变压器      | 800 | 57.3184 | 261.4528 | 261.4528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |



|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1579 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线 | 绿地4#配电站1#变压器     | 630 | 37.5000 | 330.7500 | 330.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 1580 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线 | 绿地4#配电站2#变压器     | 630 | 49.4000 | 255.7800 | 255.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 1581 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线 | 绿地5#配电站1#变压器     | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 1582 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东检甲线 | 绿地5#配电站2#变压器     | 630 | 53.9000 | 227.4300 | 227.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 1583 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民生2#配电站1#变压器     | 800 | 46.1000 | 351.2000 | 351.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 1584 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民生2#配电站2#变压器     | 800 | 44.8000 | 361.6000 | 361.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 1585 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利国线  | 民生分3#变台柱上变压器     | 200 | 57.9800 | 64.0400  | 64.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 1586 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民生街中心配电站1#变压器    | 800 | 33.6000 | 451.2000 | 451.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 1587 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民生街中心配电站2#变压器    | 800 | 33.7847 | 449.7224 | 449.7224 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 1588 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民生街中心配电站3#变压器    | 800 | 48.8000 | 329.6000 | 329.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 1589 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线  | 民生里箱式配电站变压器      | 400 | 51.1000 | 155.6000 | 155.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 1590 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民意线  | 民意1#箱式配电站变压器     | 630 | 38.8000 | 322.5600 | 322.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 1591 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民意线  | 民意2#箱式配电站变压器     | 630 | 41.6000 | 304.9200 | 304.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 1592 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线  | 民意中心配电站1#变压器     | 630 | 49.3000 | 256.4100 | 256.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 1593 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线  | 民意中心配电站2#变压器     | 630 | 39.0173 | 321.1910 | 321.1910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 1594 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民意线  | 民意中心配电站3#变压器     | 630 | 30.1000 | 377.3700 | 377.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 1595 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民意线  | 民意中心配电站4#变压器     | 630 | 47.6000 | 267.1200 | 267.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 1596 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主1#配电站1#变压器     | 800 | 44.8000 | 361.6000 | 361.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 1597 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主1#配电站2#变压器     | 800 | 47.1000 | 343.2000 | 343.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 1598 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主1#配电站3#变压器     | 800 | 36.3303 | 429.3576 | 429.3576 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 1599 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主2#配电站1#变压器     | 800 | 34.3388 | 445.2896 | 445.2896 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 1600 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主2#配电站2#变压器     | 800 | 63.0899 | 215.2808 | 215.2808 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 1601 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主3#配电站1#变压器     | 800 | 74.5385 | 123.6920 | 123.6920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 1602 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主3#配电站2#变压器     | 800 | 64.3036 | 205.5712 | 205.5712 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 1603 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主4#配电站1#变压器     | 800 | 45.6000 | 355.2000 | 355.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 1604 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主4#配电站2#变压器     | 800 | 55.6075 | 275.1400 | 275.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 1605 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主4#配电站3#变压器     | 800 | 54.3000 | 285.6000 | 285.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 1606 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利国线  | 民主干3#变台1#柱上变压器   | 315 | 46.1000 | 138.2850 | 138.2850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 1607 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主中心配电站1#变压器     | 800 | 35.7000 | 434.4000 | 434.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 1608 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 东平线  | 民主中心配电站2#变压器     | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 1609 | 中山 | 民主66kV变电站 | 常青线  | 民主中心配电站3#变压器     | 800 | 44.0438 | 367.6496 | 367.6496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 1610 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 名仕财富1#中心配电站1#变压器 | 800 | 40.1000 | 399.2000 | 399.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 1611 | 中山 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 名仕财富1#中心配电站2#变压器 | 800 | 41.5000 | 388.0000 | 388.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |

|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1612 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 丹东线  | 名仕财富2#中心配电站1#变压器 | 800 | 55.7000 | 274.4000 | 274.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 1613 | 中山 | 东海66kV变电站 | 维湾线  | 名仕财富2#中心配电站2#变压器 | 800 | 57.6000 | 259.2000 | 259.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 1614 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 名仕国际公寓1#配电站1#变压器 | 800 | 38.3000 | 413.6000 | 413.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 1615 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 名仕国际公寓1#配电站2#变压器 | 800 | 35.6000 | 435.2000 | 435.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 1616 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 名仕国际公寓2#配电站1#变压器 | 800 | 56.7000 | 266.4000 | 266.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 1617 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 名仕国际公寓2#配电站2#变压器 | 800 | 43.7000 | 370.4000 | 370.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 1618 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油区线  | 明海干12#箱式配电站变压器   | 630 | 49.1000 | 257.6700 | 257.6700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 1619 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 明星支1#配电站1#变压器    | 630 | 40.8000 | 309.9600 | 309.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 1620 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 明星支1#配电站2#变压器    | 630 | 41.3200 | 306.6840 | 306.6840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 1621 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 明星支2#配电站1#变压器    | 630 | 44.8000 | 284.7600 | 284.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 1622 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 明星支2#配电站2#变压器    | 630 | 47.9000 | 265.2300 | 265.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 1623 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 明泽街配电站变压器        | 630 | 57.8000 | 202.8600 | 202.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 1624 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 明泽街1#箱式配电站变压器    | 630 | 31.3147 | 369.7174 | 369.7174 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 1625 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 明泽街南箱式配电站变压器     | 630 | 58.3198 | 199.5853 | 199.5853 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 1626 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站1#变压器      | 800 | 46.3000 | 349.6000 | 349.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 1627 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站2#变压器      | 800 | 58.9000 | 248.8000 | 248.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 1628 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 明泽苑配电站3#变压器      | 800 | 35.3000 | 437.6000 | 437.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 1629 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 明泽支4#变台柱上变压器     | 400 | 41.3000 | 194.8000 | 194.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 1630 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干1#箱式配电站变压器    | 630 | 39.7000 | 316.8900 | 316.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 1631 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干2#箱式配电站变压器    | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 1632 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干3#箱式配电站变压器    | 630 | 48.6000 | 260.8200 | 260.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 1633 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干32#变台柱上变压器    | 500 | 46.9000 | 215.5000 | 215.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 1634 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干50#配电站1#变压器   | 400 | 33.8383 | 224.6468 | 224.6468 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 1635 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干50#配电站2#变压器   | 400 | 47.3000 | 170.8000 | 170.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 1636 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干55#配电站1#变压器   | 800 | 46.9000 | 344.8000 | 344.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 1637 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化甲线 | 明脂干55#配电站2#变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 1638 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山1#箱式配电站变压器     | 630 | 53.9484 | 227.1251 | 227.1251 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 1639 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站1#变压器   | 630 | 56.9000 | 208.5300 | 208.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 1640 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站2#变压器   | 630 | 34.3000 | 350.9100 | 350.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 1641 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山1910配电站3#变压器   | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 1642 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线  | 南山1910箱式配电站变压器   | 630 | 58.3000 | 199.7100 | 199.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 1643 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 南山2#箱式配电站变压器     | 630 | 30.4000 | 375.4800 | 375.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 1644 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 南山3#箱式配电站变压器     | 630 | 48.3348 | 262.4908 | 262.4908 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |

|      |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1645 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 南山4#箱式配电站变压器   | 630 | 58.8000 | 196.5600 | 196.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 1646 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山5#箱式配电站变压器   | 630 | 51.3316 | 243.6109 | 243.6109 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 1647 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山6#箱式配电站变压器   | 630 | 44.8000 | 284.7600 | 284.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 1648 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线  | 南山街北配电站1#变压器   | 630 | 43.5000 | 292.9500 | 292.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 1649 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线  | 南山街北配电站2#变压器   | 630 | 56.1000 | 213.5700 | 213.5700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 1650 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山首府1#配电站1#变压器 | 800 | 46.5000 | 348.0000 | 348.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 1651 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山首府1#配电站2#变压器 | 800 | 34.6000 | 443.2000 | 443.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 1652 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山首府2#配电站1#变压器 | 800 | 58.8000 | 249.6000 | 249.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 1653 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山首府2#配电站2#变压器 | 800 | 30.8000 | 473.6000 | 473.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 1654 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 南山首府中心配电站1#变压器 | 800 | 47.8037 | 337.5704 | 337.5704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 1655 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 南山首府中心配电站2#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 1656 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 南山苑配电站1#变压器    | 630 | 59.6438 | 191.2441 | 191.2441 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 1657 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线  | 南山苑配电站2#变压器    | 630 | 58.6949 | 197.2221 | 197.2221 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 1658 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇1#箱式配电站变压器 | 500 | 38.3000 | 258.5000 | 258.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 1659 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇2#箱式配电站变压器 | 630 | 43.3000 | 294.2100 | 294.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 1660 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇3#箱式配电站变压器 | 630 | 37.8000 | 328.8600 | 328.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 1661 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇4#箱式配电站变压器 | 630 | 48.7000 | 260.1900 | 260.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 1662 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇5#箱式配电站变压器 | 630 | 34.7000 | 348.3900 | 348.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 1663 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 欧洲小镇6#箱式配电站变压器 | 400 | 55.4000 | 138.4000 | 138.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 1664 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 平阳配电站变压器       | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 1665 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街广场箱式配电站变压器  | 630 | 45.8000 | 278.4600 | 278.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 1666 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街台1#柱上变压器    | 400 | 53.9730 | 144.1080 | 144.1080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 1667 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街台2#柱上变压器    | 180 | 38.0000 | 93.6000  | 93.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 1668 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 普照街箱式配电站变压器    | 630 | 56.6000 | 210.4200 | 210.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 1669 | 中山 | 民主66kV变电站 | 繁华线  | 普照商城中心配电站1#变压器 | 800 | 55.6188 | 275.0496 | 275.0496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 1670 | 中山 | 民主66kV变电站 | 繁华线  | 普照商城中心配电站2#变压器 | 800 | 30.9973 | 472.0216 | 472.0216 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 1671 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星二支3#配电站1#变压器 | 630 | 45.9000 | 277.8300 | 277.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 1672 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星二支3#配电站2#变压器 | 630 | 45.3000 | 281.6100 | 281.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 1673 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星分13#变台柱上变压器  | 200 | 30.8000 | 118.4000 | 118.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 1674 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 七星分7#变台柱上变压器   | 315 | 58.3000 | 99.8550  | 99.8550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 1675 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 七星苑1#配电站1#变压器  | 630 | 36.3000 | 338.3100 | 338.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 1676 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 七星苑1#配电站2#变压器  | 630 | 47.3000 | 269.0100 | 269.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 1677 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 富华线  | 七星苑2#配电站2#变压器  | 630 | 33.7000 | 354.6900 | 354.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |

|      |    |           |       |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1678 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 富华线   | 七星苑2#配电站3#变压器  | 630 | 47.1000 | 270.2700 | 270.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 1679 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 麒麟东箱式配电站变压器    | 630 | 35.4000 | 343.9800 | 343.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 1680 | 中山 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 麒麟巷配电站1#变压器    | 630 | 47.3000 | 269.0100 | 269.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 1681 | 中山 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 麒麟巷配电站2#变压器    | 630 | 43.1000 | 295.4700 | 295.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 1682 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 千汇城1#箱式配电站变压器  | 630 | 43.8000 | 291.0600 | 291.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 1683 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线  | 千汇城2#箱式配电站变压器  | 630 | 36.6148 | 336.3268 | 336.3268 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 1684 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 勤俭1#箱式配电站变压器   | 630 | 55.7000 | 216.0900 | 216.0900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 1685 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线   | 勤俭2#箱式配电站变压器   | 630 | 33.1000 | 358.4700 | 358.4700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 1686 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 沁苑宾馆箱式配电站变压器   | 630 | 43.4000 | 293.5800 | 293.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 1687 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 青林街箱式配电站变压器    | 160 | 41.7000 | 77.2800  | 77.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 1688 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 青泥小学箱式配电站变压器   | 630 | 58.4000 | 199.0800 | 199.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 1689 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园2#配电站1#变压器  | 800 | 48.7734 | 329.8128 | 329.8128 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 1690 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园2#配电站2#变压器  | 800 | 33.4013 | 452.7896 | 452.7896 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 1691 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站1#变压器  | 800 | 39.3693 | 405.0456 | 405.0456 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 1692 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站2#变压器  | 800 | 53.1000 | 295.2000 | 295.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 1693 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 清华园3#配电站3#变压器  | 800 | 30.8637 | 473.0904 | 473.0904 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 1694 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 仁义配电站变压器       | 630 | 53.4000 | 230.5800 | 230.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 1695 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街1#配电站1#变压器  | 630 | 40.6000 | 311.2200 | 311.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 1696 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街1#配电站2#变压器  | 315 | 44.6000 | 143.0100 | 143.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 1697 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街2#配电站1#变压器  | 630 | 54.6000 | 223.0200 | 223.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 1698 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 荣民街2#配电站2#变压器  | 630 | 47.5000 | 267.7500 | 267.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 1699 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站1#变压器    | 630 | 60.8943 | 183.3659 | 183.3659 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 1700 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站2#变压器    | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 1701 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 荣泰街配电站3#变压器    | 630 | 54.8000 | 221.7600 | 221.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 1702 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 三八配电站1#变压器     | 630 | 56.3000 | 212.3100 | 212.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 1703 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 三八配电站2#变压器     | 630 | 48.3000 | 262.7100 | 262.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 1704 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 山林街中心配电站1#变压器  | 800 | 45.7000 | 354.4000 | 354.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 1705 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 山林街中心配电站2#变压器  | 800 | 48.8000 | 329.6000 | 329.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 1706 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山岭巷御中南配电站1#变压器 | 630 | 58.6000 | 197.8200 | 197.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 1707 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山岭巷御中南配电站2#变压器 | 630 | 45.9000 | 277.8300 | 277.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 1708 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山峦1#配电站1#变压器   | 800 | 58.5000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 1709 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山峦1#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 1710 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山峦2#配电站1#变压器   | 630 | 54.3000 | 224.9100 | 224.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1711 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山峦2#配电站2#变压器     | 630 | 38.6000 | 323.8200 | 323.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 1712 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山峦箱式配电站变压器       | 630 | 58.9000 | 195.9300 | 195.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 1713 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 山屏东街配电站1#变压器     | 800 | 54.9000 | 280.8000 | 280.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 1714 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 山屏东街配电站2#变压器     | 800 | 43.7000 | 370.4000 | 370.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 1715 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 山屏分3#配电站变压器      | 630 | 48.6000 | 260.8200 | 260.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 1716 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 山屏街配电站1#变压器      | 630 | 33.9000 | 353.4300 | 353.4300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 1717 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 山屏街配电站2#变压器      | 630 | 36.3000 | 338.3100 | 338.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 1718 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 山屏美镜箱式配电站变压器     | 630 | 59.1000 | 194.6700 | 194.6700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 1719 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 山水家园1#配电站1#变压器   | 630 | 38.7000 | 323.1900 | 323.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 1720 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线   | 山水家园1#配电站2#变压器   | 630 | 33.3000 | 357.2100 | 357.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 1721 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 山水家园2#配电站1#变压器   | 630 | 68.6905 | 134.2499 | 134.2499 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 1722 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线   | 山水家园2#配电站2#变压器   | 630 | 59.5000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 1723 | 中山 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 上方港景1#中心配电站1#变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 1724 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 上方港景1#中心配电站2#变压器 | 800 | 41.8000 | 385.6000 | 385.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 1725 | 中山 | 东海66kV变电站 | 港湾线   | 上方港景2#中心配电站1#变压器 | 630 | 67.0313 | 144.7028 | 144.7028 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 1726 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 深业站乙线 | 上方港景2#中心配电站2#变压器 | 630 | 37.9406 | 327.9742 | 327.9742 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 1727 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山配电站1#变压器     | 800 | 48.8000 | 329.6000 | 329.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 1728 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山配电站2#变压器     | 800 | 38.3000 | 413.6000 | 413.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 1729 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山中心配电站1#变压器   | 800 | 39.1000 | 407.2000 | 407.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 1730 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 尚品南山中心配电站2#变压器   | 800 | 34.1788 | 446.5696 | 446.5696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 1731 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 尚品中南配电站1#变压器     | 630 | 53.8000 | 228.0600 | 228.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 1732 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线   | 尚品中南配电站2#变压器     | 630 | 58.5000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 1733 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后配电站变压器         | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 1734 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 沈后中心配电站1#变压器     | 800 | 53.5000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 1735 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后中心配电站2#变压器     | 800 | 43.1000 | 375.2000 | 375.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 1736 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 沈后中心配电站3#变压器     | 800 | 37.6000 | 419.2000 | 419.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 1737 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线   | 胜利东路配电站1#变压器     | 630 | 51.5000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 1738 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线   | 胜利桥南箱式配电站变压器     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 1739 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站1#变压器     | 800 | 40.1033 | 399.1736 | 399.1736 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 1740 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站2#变压器     | 800 | 33.7394 | 450.0848 | 450.0848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 1741 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世1#配电站3#变压器     | 800 | 58.1000 | 255.2000 | 255.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 1742 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世2#配电站1#变压器     | 800 | 31.4088 | 468.7296 | 468.7296 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 1743 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线   | 盛世2#配电站2#变压器     | 800 | 33.9390 | 448.4880 | 448.4880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |

|      |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1744 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 盛世2#配电站3#变压器    | 800 | 31.9000 | 464.8000 | 464.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 1745 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 盛世2#配电站4#变压器    | 800 | 31.5067 | 467.9464 | 467.9464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 1746 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线 | 十六中箱式配电站变压器     | 400 | 74.4300 | 62.2800  | 62.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 1747 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站1#变压器   | 630 | 35.0917 | 345.9223 | 345.9223 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 1748 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站2#变压器   | 630 | 40.3000 | 313.1100 | 313.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 1749 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干4#配电站3#变压器   | 630 | 59.8000 | 190.2600 | 190.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 1750 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干6#配电站1#变压器   | 630 | 33.3939 | 356.6184 | 356.6184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 1751 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干6#配电站2#变压器   | 630 | 32.7300 | 360.8010 | 360.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 1752 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干7#配电站1#变压器   | 630 | 73.9336 | 101.2183 | 101.2183 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 1753 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽干7#配电站2#变压器   | 630 | 46.8400 | 271.9080 | 271.9080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 1754 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 石槽箱式配电站变压器      | 250 | 61.7470 | 70.6325  | 70.6325  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 1755 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 渔港线  | 石槽渔村箱式配电站变压器    | 630 | 54.1000 | 226.1700 | 226.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 1756 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场1#配电站1#变压器  | 630 | 41.9000 | 303.0300 | 303.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 1757 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场1#配电站2#变压器  | 630 | 35.0978 | 345.8839 | 345.8839 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 1758 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场2#配电站1#变压器  | 630 | 60.9760 | 182.8512 | 182.8512 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 1759 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场2#配电站2#变压器  | 630 | 51.7000 | 241.2900 | 241.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 1760 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场3#配电站1#变压器  | 630 | 37.1000 | 333.2700 | 333.2700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 1761 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场3#配电站2#变压器  | 630 | 39.1984 | 320.0501 | 320.0501 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 1762 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场4#配电站1#变压器  | 630 | 43.5000 | 292.9500 | 292.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 1763 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场4#配电站2#变压器  | 630 | 33.1704 | 358.0265 | 358.0265 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 1764 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 时代广场中心配电站1#变压器  | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 1765 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 时代广场中心配电站2#变压器  | 630 | 59.9537 | 189.2917 | 189.2917 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 1766 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡1#配电站1#变压器  | 800 | 30.5000 | 476.0000 | 476.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 1767 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡1#配电站2#变压器  | 800 | 59.3000 | 245.6000 | 245.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 1768 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站1#变压器  | 800 | 47.7313 | 338.1496 | 338.1496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 1769 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站2#变压器  | 800 | 37.7000 | 418.4000 | 418.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 1770 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线  | 首开铂郡2#配电站3#变压器  | 800 | 58.4335 | 252.5320 | 252.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 1771 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线  | 首开铂郡3#配电站1#变压器  | 800 | 35.1000 | 439.2000 | 439.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 1772 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线  | 首开铂郡3#配电站2#变压器  | 800 | 43.6000 | 371.2000 | 371.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 1773 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵分17#变台1#柱上变压器 | 315 | 31.5000 | 184.2750 | 184.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 1774 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分19#箱式配电站变压器  | 630 | 36.8000 | 335.1600 | 335.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 1775 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分6#配电站1#变压器   | 630 | 41.7000 | 304.2900 | 304.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 1776 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#配电站1#变压器   | 630 | 41.7000 | 304.2900 | 304.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |

|      |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1777 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#配电站2#变压器   | 630 | 54.7000 | 222.3900 | 222.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 1778 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 水泵分7#箱式配电站变压器   | 630 | 51.1000 | 245.0700 | 245.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 1779 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵干6左2#配电站1#变压器 | 630 | 46.3000 | 275.3100 | 275.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 1780 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 水泵干6左2#配电站2#变压器 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 1781 | 中山 | 春华66kV变电站 | 朗城线  | 顺和中心配电站1#变压器    | 800 | 44.9000 | 360.8000 | 360.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 1782 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东港线  | 顺和中心配电站2#变压器    | 800 | 54.4000 | 284.8000 | 284.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 1783 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线  | 松林街箱式配电站变压器     | 400 | 33.9000 | 224.4000 | 224.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 1784 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 松竹苑配电站1#变压器     | 630 | 56.5000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 1785 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 松竹苑配电站2#变压器     | 630 | 35.9000 | 340.8300 | 340.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 1786 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线 | 宋家桥箱式配电站变压器     | 160 | 59.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 1787 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线  | 绥德街箱式配电站变压器     | 200 | 35.3985 | 109.2030 | 109.2030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 1788 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干10#配电站1#变压器  | 630 | 53.8000 | 228.0600 | 228.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 1789 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干10#配电站2#变压器  | 630 | 58.8000 | 196.5600 | 196.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 1790 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干14#配电站1#变压器  | 400 | 43.9000 | 184.4000 | 184.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 1791 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干14#配电站2#变压器  | 630 | 40.5010 | 311.8437 | 311.8437 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 1792 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干16#配电站1#变压器  | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 1793 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干16#配电站2#变压器  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 1794 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 太平干19右1#配电站变压器  | 630 | 64.5531 | 160.3155 | 160.3155 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 1795 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 泰达配电站1#变压器      | 630 | 48.5100 | 261.3870 | 261.3870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 1796 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线  | 泰达配电站2#变压器      | 500 | 39.4830 | 252.5850 | 252.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 1797 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾1#配电站1#变压器   | 630 | 33.1000 | 358.4700 | 358.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 1798 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾1#配电站2#变压器   | 630 | 57.9000 | 202.2300 | 202.2300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 1799 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 天鹅湾2#配电站1#变压器   | 630 | 38.5000 | 324.4500 | 324.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 1800 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 天鹅湾2#配电站2#变压器   | 630 | 48.7000 | 260.1900 | 260.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 1801 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾3#配电站1#变压器   | 630 | 59.3000 | 193.4100 | 193.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 1802 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾3#配电站2#变压器   | 630 | 41.1000 | 308.0700 | 308.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 1803 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 天鹅湾3#配电站3#变压器   | 630 | 30.1433 | 377.0972 | 377.0972 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 1804 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线  | 天通中心配电站1#变压器    | 800 | 55.1000 | 279.2000 | 279.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 1805 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线  | 天通中心配电站2#变压器    | 800 | 36.5000 | 428.0000 | 428.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 1806 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 天通中心配电站3#变压器    | 800 | 35.4000 | 436.8000 | 436.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 1807 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 职工甲线 | 天通中心配电站4#变压器    | 800 | 24.0900 | 527.2800 | 527.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 1808 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线  | 天泽中心配电站1#变压器    | 800 | 34.9000 | 440.8000 | 440.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 1809 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线  | 天泽中心配电站2#变压器    | 800 | 43.4000 | 372.8000 | 372.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1810 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 铁路公寓配电站变压器       | 630 | 59.1000 | 194.6700 | 194.6700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 1811 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 铁路医院配电站变压器       | 630 | 51.1000 | 245.0700 | 245.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 1812 | 中山 | 真理66kV变电站 | 南山线   | 铁山巷箱式配电站变压器      | 630 | 59.3000 | 193.4100 | 193.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 1813 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 听海新居配电站1#变压器     | 630 | 46.1859 | 276.0288 | 276.0288 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 1814 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春生线   | 听海新居配电站2#变压器     | 630 | 33.5476 | 355.6501 | 355.6501 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 1815 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 同顺配电站1#变压器       | 630 | 35.3000 | 344.6100 | 344.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 1816 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 同顺配电站2#变压器       | 630 | 34.6000 | 349.0200 | 349.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 1817 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 庆功线   | 同兴1#箱式配电站变压器     | 630 | 43.4000 | 293.5800 | 293.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 1818 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 同兴2#箱式配电站变压器     | 630 | 48.1000 | 263.9700 | 263.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 1819 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 同兴3#箱式配电站变压器     | 630 | 31.1831 | 370.5465 | 370.5465 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 1820 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 同兴巷箱式配电站变压器      | 315 | 58.9300 | 97.8705  | 97.8705  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 1821 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站1#变压器   | 800 | 36.8000 | 425.6000 | 425.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 1822 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站2#变压器   | 800 | 30.4383 | 476.4936 | 476.4936 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 1823 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆1#配电站3#变压器   | 800 | 33.4000 | 452.8000 | 452.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 1824 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站1#变压器   | 800 | 54.6000 | 283.2000 | 283.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 1825 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站2#变压器   | 800 | 51.6008 | 307.1936 | 307.1936 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 1826 | 中山 | 东海66kV变电站 | 春万线   | 万达公馆2#配电站3#变压器   | 800 | 40.6000 | 395.2000 | 395.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 1827 | 中山 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站1#变压器   | 800 | 44.3000 | 365.6000 | 365.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 1828 | 中山 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站2#变压器   | 800 | 43.8813 | 368.9496 | 368.9496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 1829 | 中山 | 春华66kV变电站 | 海达线   | 万达公馆3#配电站3#变压器   | 800 | 45.7000 | 354.4000 | 354.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 1830 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 万科中南府中心配电站1#变压器  | 800 | 45.3000 | 357.6000 | 357.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 1831 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 万科中南府中心配电站2#变压器  | 800 | 59.3660 | 245.0720 | 245.0720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 1832 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站甲线 | 万民配电站变压器         | 315 | 30.8000 | 186.4800 | 186.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 1833 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 万云配电站1#变压器       | 630 | 33.5173 | 355.8410 | 355.8410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 1834 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 万云配电站2#变压器       | 630 | 33.8973 | 353.4470 | 353.4470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 1835 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分3#变台1#柱上变压器   | 200 | 68.1493 | 43.7014  | 43.7014  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 1836 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分5#变台1#柱上变压器   | 315 | 55.8333 | 107.6251 | 107.6251 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 1837 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海分7#箱式配电站变压器    | 630 | 54.8000 | 221.7600 | 221.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 1838 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 望海街箱式配电站变压器      | 630 | 36.3860 | 337.7682 | 337.7682 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 1839 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线   | 维多利亚公馆1#配电站1#变压器 | 630 | 43.1508 | 295.1500 | 295.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 1840 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线   | 维多利亚公馆1#配电站2#变压器 | 630 | 39.3560 | 319.0572 | 319.0572 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 1841 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 维多利亚公馆2#配电站1#变压器 | 630 | 39.8000 | 316.2600 | 316.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 1842 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线   | 维多利亚公馆2#配电站2#变压器 | 630 | 56.1000 | 213.5700 | 213.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |



|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1843 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆3#配电站1#变压器 | 630 | 41.9000 | 303.0300 | 303.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 1844 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆3#配电站2#变压器 | 630 | 37.3000 | 332.0100 | 332.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 1845 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆4#配电站1#变压器 | 630 | 31.3000 | 369.8100 | 369.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 1846 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆4#配电站2#变压器 | 630 | 53.9000 | 227.4300 | 227.4300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 1847 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆5#配电站1#变压器 | 800 | 57.8893 | 256.8856 | 256.8856 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 1848 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆5#配电站2#变压器 | 800 | 53.6000 | 291.2000 | 291.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 1849 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆6#配电站1#变压器 | 800 | 58.7000 | 250.4000 | 250.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 1850 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆6#配电站2#变压器 | 800 | 47.3000 | 341.6000 | 341.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 1851 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆7#配电站1#变压器 | 630 | 30.3644 | 375.7043 | 375.7043 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 1852 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆7#配电站2#变压器 | 630 | 49.3000 | 256.4100 | 256.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 1853 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金维线  | 维多利亚公馆7#配电站3#变压器 | 630 | 39.6000 | 317.5200 | 317.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 1854 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆8#配电站1#变压器 | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 1855 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春恒线  | 维多利亚公馆8#配电站2#变压器 | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 1856 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线  | 文海小区1#箱式配电站变压器   | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 1857 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线  | 文海小区2#箱式配电站变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 1858 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 文林街配电站变压器        | 630 | 47.4000 | 268.3800 | 268.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 1859 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 文园别墅配电站1#变压器     | 630 | 31.6200 | 367.7940 | 367.7940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 1860 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 丽景线  | 文园别墅配电站2#变压器     | 630 | 45.8635 | 278.0600 | 278.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 1861 | 中山 | 真理66kV变电站 | 荣盛线  | 五洲配电站变压器         | 800 | 43.9000 | 368.8000 | 368.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 1862 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲1#箱式配电站变压器 | 630 | 45.4000 | 280.9800 | 280.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 1863 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲2#箱式配电站变压器 | 315 | 35.7000 | 171.0450 | 171.0450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 1864 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲3#箱式配电站变压器 | 630 | 34.5000 | 349.6500 | 349.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 1865 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲4#箱式配电站变压器 | 500 | 33.6799 | 281.6005 | 281.6005 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 1866 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路东区甲5#箱式配电站变压器 | 500 | 60.9837 | 145.0815 | 145.0815 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 1867 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路西区甲1#箱式配电站变压器 | 630 | 46.9000 | 271.5300 | 271.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 1868 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 五五路西区甲2#箱式配电站变压器 | 400 | 47.3000 | 170.8000 | 170.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 1869 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 向明配电站1#变压器       | 800 | 36.8000 | 425.6000 | 425.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 1870 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 保定线  | 向明配电站2#变压器       | 800 | 36.7000 | 426.4000 | 426.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 1871 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分2#变台柱上变压器     | 500 | 59.9000 | 150.5000 | 150.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 1872 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分4左3#台1#柱上变压器  | 400 | 53.3000 | 146.8000 | 146.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 1873 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分7#变台1#柱上变压器   | 315 | 33.4000 | 178.2900 | 178.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 1874 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线 | 向前分9#箱式配电站变压器    | 630 | 44.9000 | 284.1300 | 284.1300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 1875 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站1#变压器   | 630 | 30.7000 | 373.5900 | 373.5900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |

|      |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1876 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站2#变压器   | 800 | 34.8785 | 440.9720 | 440.9720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 1877 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站3#变压器   | 630 | 33.3999 | 356.5806 | 356.5806 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 1878 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站4#变压器   | 800 | 30.5000 | 476.0000 | 476.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 1879 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站5#变压器   | 800 | 43.7000 | 370.4000 | 370.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 1880 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干11#配电站6#变压器   | 800 | 30.3000 | 477.6000 | 477.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 1881 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干4#配电站1#变压器    | 630 | 54.4000 | 224.2800 | 224.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 1882 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干4#配电站2#变压器    | 630 | 35.3000 | 344.6100 | 344.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 1883 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干5#变台柱上变压器     | 315 | 57.4000 | 102.6900 | 102.6900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 1884 | 中山 | 东海66kV变电站 | 明星线  | 新柳干8#变台柱上变压器     | 315 | 53.4000 | 115.2900 | 115.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 1885 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干12#变台柱上变压器    | 315 | 36.7000 | 167.8950 | 167.8950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 1886 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干15右2#配电站1#变压器 | 630 | 50.8000 | 246.9600 | 246.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 1887 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干15右2#配电站2#变压器 | 630 | 44.8000 | 284.7600 | 284.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 1888 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线  | 新生干4左2变台柱上变压器    | 315 | 33.8000 | 177.0300 | 177.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 1889 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站1#变压器    | 800 | 30.8000 | 473.6000 | 473.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 1890 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站2#变压器    | 800 | 57.5000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 1891 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 新生支1#配电站3#变压器    | 800 | 50.3000 | 317.6000 | 317.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 1892 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站1#变压器    | 800 | 35.3000 | 437.6000 | 437.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 1893 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站2#变压器    | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 1894 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场配电站3#变压器    | 800 | 40.5000 | 396.0000 | 396.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 1895 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线 | 新世界广场中心配电站1#变压器  | 800 | 58.3769 | 252.9844 | 252.9844 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 1896 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓乙线 | 新世界广场中心配电站2#变压器  | 800 | 34.5333 | 443.7336 | 443.7336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 1897 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 福寿线  | 新世界中心配电站1#变压器    | 800 | 33.1534 | 454.7728 | 454.7728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 1898 | 中山 | 民主66kV变电站 | 世纪线  | 新世界中心配电站2#变压器    | 800 | 44.3555 | 365.1560 | 365.1560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 1899 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域1#配电站1#变压器    | 800 | 51.0160 | 311.8720 | 311.8720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 1900 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域1#配电站2#变压器    | 800 | 50.9473 | 312.4216 | 312.4216 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 1901 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域10#配电站1#变压器   | 800 | 49.5330 | 323.7360 | 323.7360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 1902 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域10#配电站2#变压器   | 800 | 38.6000 | 411.2000 | 411.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 1903 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域2#配电站1#变压器    | 630 | 39.9886 | 315.0718 | 315.0718 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 1904 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域2#配电站2#变压器    | 630 | 33.8394 | 353.8118 | 353.8118 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 1905 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域3#配电站1#变压器    | 800 | 37.3000 | 421.6000 | 421.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 1906 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域3#配电站2#变压器    | 800 | 43.5873 | 371.3016 | 371.3016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 1907 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域4#配电站1#变压器    | 630 | 38.3336 | 325.4983 | 325.4983 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 1908 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域4#配电站2#变压器    | 630 | 41.4081 | 306.1290 | 306.1290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |

|      |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1909 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域5#配电站1#变压器 | 630 | 50.9000 | 246.3300 | 246.3300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 1910 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域5#配电站2#变压器 | 630 | 43.5000 | 292.9500 | 292.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 1911 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域6#配电站1#变压器 | 630 | 50.7099 | 247.5276 | 247.5276 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 1912 | 中山 | 东海66kV变电站 | 东星线  | 星光域6#配电站2#变压器 | 630 | 55.1000 | 219.8700 | 219.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 1913 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域7#配电站1#变压器 | 630 | 48.3000 | 262.7100 | 262.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 1914 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域7#配电站2#变压器 | 630 | 56.3000 | 212.3100 | 212.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 1915 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域8#配电站1#变压器 | 800 | 56.3000 | 269.6000 | 269.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 1916 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域8#配电站2#变压器 | 800 | 39.5000 | 404.0000 | 404.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 1917 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域9#配电站1#变压器 | 800 | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 1918 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华国线  | 星光域9#配电站2#变压器 | 800 | 57.6000 | 259.2000 | 259.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 1919 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民兴线  | 兴和配电站1#变压器    | 630 | 44.1389 | 288.9249 | 288.9249 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 1920 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民兴线  | 兴和配电站2#变压器    | 630 | 58.5000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 1921 | 中山 | 民主66kV变电站 | 益民线  | 兴和箱式配电站变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 1922 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分3#配电站1#变压器 | 315 | 50.6000 | 124.1100 | 124.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 1923 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分3#配电站2#变压器 | 630 | 58.7446 | 196.9090 | 196.9090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 1924 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分5#配电站1#变压器 | 630 | 35.8953 | 340.8596 | 340.8596 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 1925 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分5#配电站2#变压器 | 630 | 34.7567 | 348.0328 | 348.0328 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 1926 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分6#配电站1#变压器 | 800 | 40.3901 | 396.8792 | 396.8792 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 1927 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 兴隆分6#配电站2#变压器 | 800 | 40.7000 | 394.4000 | 394.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 1928 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 海关乙线 | 兴盛里配电站1#变压器   | 630 | 39.7000 | 316.8900 | 316.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 1929 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 海关乙线 | 兴盛里配电站2#变压器   | 630 | 43.0351 | 295.8789 | 295.8789 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 1930 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站1#变压器  | 630 | 58.3566 | 199.3534 | 199.3534 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 1931 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站2#变压器  | 630 | 30.4653 | 375.0686 | 375.0686 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 1932 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#配电站3#变压器  | 630 | 38.9000 | 321.9300 | 321.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 1933 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花1#箱式配电站变压器  | 630 | 67.1557 | 143.9191 | 143.9191 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 1934 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#配电站1#变压器  | 630 | 35.0873 | 345.9500 | 345.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 1935 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#配电站2#变压器  | 630 | 37.3059 | 331.9728 | 331.9728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 1936 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花2#箱式配电站变压器  | 630 | 36.3000 | 338.3100 | 338.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 1937 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站1#变压器  | 630 | 43.7688 | 291.2566 | 291.2566 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 1938 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站2#变压器  | 630 | 47.4000 | 268.3800 | 268.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 1939 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站3#变压器  | 630 | 47.3000 | 269.0100 | 269.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 1940 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 东山线  | 杏花3#配电站4#变压器  | 630 | 44.3336 | 287.6983 | 287.6983 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 1941 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线  | 修竹1#箱式配电站变压器  | 630 | 38.4000 | 325.0800 | 325.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1942 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线   | 修竹2#箱式配电站变压器     | 630 | 38.9000 | 321.9300 | 321.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 1943 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦1#配电站1#变压器   | 800 | 53.4000 | 292.8000 | 292.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 1944 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦1#配电站2#变压器   | 800 | 58.5000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 1945 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦2#配电站1#变压器   | 800 | 33.3000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 1946 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 修竹商厦2#配电站2#变压器   | 800 | 55.3000 | 277.6000 | 277.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 1947 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 学士街变台柱上变压器       | 400 | 38.9000 | 204.4000 | 204.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 1948 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 学士街配电站1#变压器      | 630 | 53.3000 | 231.2100 | 231.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 1949 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 明湖线   | 学士街配电站2#变压器      | 500 | 73.0744 | 84.6280  | 84.6280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 1950 | 中山 | 东海66kV变电站 | 新柳线   | 学士街箱式配电站变压器      | 630 | 43.3000 | 294.2100 | 294.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 1951 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 雅景华庭中心配电站1#变压器   | 800 | 36.8385 | 425.2920 | 425.2920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 1952 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 灯塔线   | 雅景华庭中心配电站2#变压器   | 800 | 30.6414 | 474.8688 | 474.8688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 1953 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线   | 雅景华庭中心配电站3#变压器   | 800 | 43.7486 | 370.0112 | 370.0112 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 1954 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 春德线   | 雅景华庭中心配电站4#变压器   | 800 | 73.8536 | 129.1712 | 129.1712 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 1955 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 延安路东配电站1#变压器     | 500 | 40.5163 | 247.4185 | 247.4185 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 1956 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 延安路东配电站2#变压器     | 630 | 44.4000 | 287.2800 | 287.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 1957 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 延长街箱式配电站变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 1958 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 阳光分4#变台1#柱上变压器   | 200 | 56.3000 | 67.4000  | 67.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 1959 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站甲线 | 阳光巷配电站变压器        | 630 | 56.3000 | 212.3100 | 212.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 1960 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 一德街配电站变压器        | 630 | 58.3000 | 199.7100 | 199.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 1961 | 中山 | 真理66kV变电站 | 真民线   | 一德街箱式配电站变压器      | 500 | 48.4000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 1962 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 白云线   | 一德街中心配电站1#变压器    | 800 | 39.6000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 1963 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 白云线   | 一德街中心配电站2#变压器    | 800 | 35.8000 | 433.6000 | 433.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 1964 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 玉光线   | 一德街中心配电站3#变压器    | 800 | 39.4000 | 404.8000 | 404.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 1965 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 一方国际1#配电站1#变压器   | 630 | 40.6000 | 311.2200 | 311.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 1966 | 中山 | 民主66kV变电站 | 民寿线   | 一方国际1#配电站2#变压器   | 630 | 55.6359 | 216.4938 | 216.4938 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 1967 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线  | 一方国际2#配电站1#变压器   | 630 | 58.7373 | 196.9550 | 196.9550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 1968 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 北方乙线  | 一方国际2#配电站2#变压器   | 630 | 55.7394 | 215.8418 | 215.8418 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 1969 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 伊顿山庄1#箱式配电站变压器   | 630 | 47.5000 | 267.7500 | 267.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 1970 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 伊顿山庄2#箱式配电站变压器   | 500 | 37.3000 | 263.5000 | 263.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 1971 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 伊顿山庄配电站1#变压器     | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 1972 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 伊顿山庄配电站2#变压器     | 800 | 42.1100 | 383.1200 | 383.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 1973 | 中山 | 真理66kV变电站 | 劳动线   | 伊景华园1#中心配电站1#变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 1974 | 中山 | 真理66kV变电站 | 劳动线   | 伊景华园1#中心配电站2#变压器 | 800 | 35.7000 | 434.4000 | 434.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |

|      |    |           |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 1975 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 伊景华园1#中心配电站3#变压器 | 800 | 30.3000 | 477.6000 | 477.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 1976 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 伊景华园1#中心配电站4#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 1977 | 中山 | 真理66kV变电站 | 劳动线   | 伊景华园2#中心配电站1#变压器 | 800 | 46.6000 | 347.2000 | 347.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 1978 | 中山 | 真理66kV变电站 | 劳动线   | 伊景华园2#中心配电站2#变压器 | 800 | 36.7000 | 426.4000 | 426.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 1979 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 伊景华园2#中心配电站3#变压器 | 800 | 46.5886 | 347.2912 | 347.2912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 1980 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 仪表分6#变台1#柱上变压器   | 400 | 53.6000 | 145.6000 | 145.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 1981 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 怡和街箱式配电站变压器      | 630 | 44.1000 | 289.1700 | 289.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 1982 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 怡梦园箱式配电站变压器      | 630 | 47.3000 | 269.0100 | 269.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 1983 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站1#变压器     | 630 | 31.7783 | 366.7967 | 366.7967 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 1984 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站2#变压器     | 630 | 61.0900 | 182.1330 | 182.1330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 1985 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站3#变压器     | 630 | 36.8000 | 335.1600 | 335.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 1986 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站4#变压器     | 630 | 32.0900 | 364.8330 | 364.8330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 1987 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站5#变压器     | 630 | 18.6600 | 449.4420 | 449.4420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 1988 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿成花园配电站6#变压器     | 630 | 44.8200 | 284.6340 | 284.6340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 1989 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿泰1#箱式配电站变压器     | 800 | 37.9000 | 416.8000 | 416.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 1990 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线   | 亿泰2#箱式配电站变压器     | 800 | 55.3000 | 277.6000 | 277.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 1991 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 樱花园配电站1#变压器      | 630 | 54.7000 | 222.3900 | 222.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 1992 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 樱花园配电站2#变压器      | 630 | 50.5000 | 248.8500 | 248.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 1993 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 迎宾花园1#箱式配电站变压器   | 630 | 33.1795 | 357.9692 | 357.9692 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 1994 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线  | 迎宾花园2#箱式配电站变压器   | 630 | 38.8000 | 322.5600 | 322.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 1995 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 迎宾街配电站1#变压器      | 200 | 53.3000 | 73.4000  | 73.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 1996 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 迎宾街配电站2#变压器      | 315 | 36.4000 | 168.8400 | 168.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 1997 | 中山 | 民主66kV变电站 | 繁华线   | 永和小学箱式配电站变压器     | 500 | 31.5000 | 292.5000 | 292.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 1998 | 中山 | 民主66kV变电站 | 永和线   | 永胜配电站变压器         | 630 | 43.1000 | 295.4700 | 295.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 1999 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线  | 友好大厦中心配电站1#变压器   | 800 | 37.8536 | 417.1712 | 417.1712 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 2000 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 胜友甲线  | 友好大厦中心配电站2#变压器   | 800 | 73.5980 | 131.2157 | 131.2157 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 2001 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 友好大厦中心配电站3#变压器   | 800 | 39.3000 | 405.6000 | 405.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 2002 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 友好大厦中心配电站4#变压器   | 800 | 31.9000 | 464.8000 | 464.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 2003 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 友谊医院1#箱式配电站变压器   | 400 | 47.1000 | 171.6000 | 171.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 2004 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线   | 友谊医院2#箱式配电站变压器   | 630 | 46.6000 | 273.4200 | 273.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 2005 | 中山 | 三元66kV变电站 | 望山线   | 玉光街箱式配电站变压器      | 630 | 47.3000 | 269.0100 | 269.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 2006 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 朝阳线   | 育才街箱式配电站变压器      | 630 | 39.7000 | 316.8900 | 316.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 2007 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道1#配电站1#变压器    | 630 | 40.4349 | 312.2601 | 312.2601 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |

|      |    |           |       |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2008 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道1#配电站2#变压器      | 630 | 40.7044 | 310.5623 | 310.5623 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 2009 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道2#配电站1#变压器      | 630 | 31.8153 | 366.5636 | 366.5636 | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 2010 | 中山 | 春华66kV变电站 | 凯丹线   | 誉澜道2#配电站2#变压器      | 630 | 30.8418 | 372.6967 | 372.6967 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 2011 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站1#变压器      | 630 | 37.3000 | 332.0100 | 332.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 2012 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站2#变压器      | 630 | 34.5000 | 349.6500 | 349.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 2013 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华郡线   | 誉澜道3#配电站3#变压器      | 630 | 33.5000 | 355.9500 | 355.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 2014 | 中山 | 三元66kV变电站 | 万安线   | 悦泰诚里中心配电站1#变压器     | 630 | 42.0600 | 302.0220 | 302.0220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 2015 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 悦泰诚里中心配电站2#变压器     | 800 | 30.7000 | 474.4000 | 474.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 2016 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 悦泰德里中心配电站1#变压器     | 800 | 57.6000 | 259.2000 | 259.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 2017 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 悦泰德里中心配电站2#变压器     | 800 | 24.6000 | 523.2000 | 523.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 2018 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 悦泰德里中心配电站3#变压器     | 800 | 45.1800 | 358.5600 | 358.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 2019 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 悦泰德里中心配电站4#变压器     | 800 | 30.6000 | 475.2000 | 475.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 2020 | 中山 | 民主66kV变电站 | 丹阳线   | 悦泰街里中心配电站1#变压器     | 630 | 40.8000 | 309.9600 | 309.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 2021 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 庆功线   | 悦泰街里中心配电站2#变压器     | 630 | 34.0068 | 352.7572 | 352.7572 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 2022 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 云程配电站1#变压器         | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 2023 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 云程站乙线 | 云程配电站2#变压器         | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 2024 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线   | 造船分2#箱式配电站变压器      | 630 | 35.7000 | 342.0900 | 342.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 2025 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线   | 长江路1#变台柱上变压器       | 315 | 34.3000 | 175.4550 | 175.4550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 2026 | 中山 | 民主66kV变电站 | 普照线   | 长江路邮电公寓1#箱式配电站变压器  | 630 | 45.1000 | 282.8700 | 282.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 2027 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利国线   | 长江路邮电公寓2#箱式配电站变压器  | 630 | 30.7319 | 373.3890 | 373.3890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 2028 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 正阳街配电站变压器          | 630 | 43.3000 | 294.2100 | 294.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 2029 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 远大站乙线 | 正阳街箱式配电站变压器        | 630 | 35.3000 | 344.6100 | 344.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 2030 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线   | 职工街配电站变压器          | 630 | 40.1000 | 314.3700 | 314.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 2031 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线   | 植物园南箱式配电站变压器       | 400 | 55.6000 | 137.6000 | 137.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 2032 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 中翠街配电站1#变压器        | 630 | 37.6000 | 330.1200 | 330.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 2033 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线   | 中翠街配电站2#变压器        | 630 | 43.6000 | 292.3200 | 292.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 2034 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配电站1#变压器   | 800 | 49.3000 | 325.6000 | 325.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 2035 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配电站2#变压器   | 800 | 46.3381 | 349.2952 | 349.2952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 2036 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#配电站3#变压器   | 800 | 67.8589 | 177.1288 | 177.1288 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 2037 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线   | 中庚当代艺术1#中心配电站1#变压器 | 630 | 30.0477 | 377.6995 | 377.6995 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 2038 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术1#中心配电站2#变压器 | 630 | 38.7000 | 323.1900 | 323.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 2039 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术2#配电站1#变压器   | 800 | 40.9000 | 392.8000 | 392.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 2040 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线   | 中庚当代艺术2#配电站2#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |

|      |    |           |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2041 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术2#中心配电站1#变<br>压器 | 800 | 30.4753 | 476.1976 | 476.1976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 2042 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚当代艺术2#中心配电站2#变<br>压器 | 800 | 31.5000 | 468.0000 | 468.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 2043 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术3#配电站1#变压器       | 630 | 34.9417 | 346.8673 | 346.8673 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 2044 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术3#配电站2#变压器       | 630 | 51.8000 | 240.6600 | 240.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 2045 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚当代艺术中心配电站1#变压<br>器   | 630 | 50.5000 | 248.8500 | 248.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 2046 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚当代艺术中心配电站2#变压<br>器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 2047 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配电站1#变压器       | 800 | 31.6000 | 467.2000 | 467.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 2048 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配电站2#变压器       | 800 | 59.3000 | 245.6000 | 245.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 2049 | 中山 | 春华66kV变电站 | 龙湖线  | 中庚克林姆特1#配电站3#变压器       | 800 | 55.1643 | 278.6856 | 278.6856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 2050 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配电站1#变压器       | 800 | 33.4000 | 452.8000 | 452.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 2051 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配电站2#变压器       | 800 | 57.8000 | 257.6000 | 257.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 2052 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特2#配电站3#变压器       | 800 | 57.8000 | 257.6000 | 257.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 2053 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特3#配电站1#变压器       | 800 | 53.8000 | 289.6000 | 289.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 2054 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金中线  | 中庚克林姆特3#配电站2#变压器       | 800 | 37.9000 | 416.8000 | 416.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 2055 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街南配电站变压器             | 630 | 69.9650 | 126.2207 | 126.2207 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 2056 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街配电站1#变压器            | 630 | 48.8064 | 259.5197 | 259.5197 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 2057 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街配电站2#变压器            | 630 | 37.0106 | 333.8332 | 333.8332 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 2058 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 延安线  | 中华街箱式配电站变压器            | 630 | 43.5000 | 292.9500 | 292.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 2059 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中林园中心配电站1#变压器          | 630 | 59.1000 | 194.6700 | 194.6700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 2060 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中林园中心配电站2#变压器          | 630 | 59.6000 | 191.5200 | 191.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 2061 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 唐家线  | 中林园中心配电站3#变压器          | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 2062 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站1#变压器           | 630 | 33.3090 | 357.1533 | 357.1533 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 2063 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站2#变压器           | 630 | 35.5971 | 342.7383 | 342.7383 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 2064 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站3#变压器           | 630 | 36.1394 | 339.3218 | 339.3218 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 2065 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南风景配电站4#变压器           | 630 | 33.9361 | 353.2026 | 353.2026 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 2066 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南路1#箱式配电站变压器          | 630 | 48.8000 | 259.5600 | 259.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 2067 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 七六零线 | 中南路2#箱式配电站变压器          | 630 | 41.7000 | 304.2900 | 304.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 2068 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南路3#箱式配电站变压器          | 630 | 36.3000 | 338.3100 | 338.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 2069 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 中南路4#箱式配电站变压器          | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 2070 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 中南路5#箱式配电站变压器          | 630 | 40.6000 | 311.2200 | 311.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 2071 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南三分8#配电站1#变压器         | 800 | 56.8000 | 265.6000 | 265.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 2072 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线  | 中南三分8#配电站2#变压器         | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 2073 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 中南苑1#配电站1#变压器          | 630 | 39.6700 | 317.0790 | 317.0790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |

|      |    |           |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2074 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 中南苑1#配电站2#变压器   | 630 | 49.4000 | 255.7800 | 255.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 2075 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 中南苑2#配电站1#变压器   | 630 | 40.3000 | 313.1100 | 313.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 2076 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 中南苑2#配电站2#变压器   | 630 | 23.6300 | 418.1310 | 418.1310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 2077 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 中南苑2#配电站3#变压器   | 630 | 45.1000 | 282.8700 | 282.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 2078 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线   | 中南苑2#配电站4#变压器   | 630 | 25.2200 | 408.1140 | 408.1140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 2079 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 虎滩线   | 中青街变台1#柱上变压器    | 800 | 47.5000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 2080 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 中青街御中南配电站1#变压器  | 630 | 30.7000 | 373.5900 | 373.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 2081 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 油化丁线  | 中青街御中南配电站2#变压器  | 630 | 39.8000 | 316.2600 | 316.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 2082 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 中山邮政箱式配电站变压器    | 630 | 61.7105 | 178.2239 | 178.2239 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 2083 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线   | 中心小学配电站1#变压器    | 400 | 56.3000 | 134.8000 | 134.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 2084 | 中山 | 民主66kV变电站 | 警卫线   | 中心小学配电站2#变压器    | 630 | 41.3000 | 306.8100 | 306.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 2085 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城1#配电站1#变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 2086 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城1#配电站2#变压器 | 800 | 33.5000 | 452.0000 | 452.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 2087 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城1#配电站3#变压器 | 800 | 34.9000 | 440.8000 | 440.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 2088 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城2#配电站1#变压器 | 800 | 10.4000 | 636.8000 | 636.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 2089 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城2#配电站2#变压器 | 800 | 71.3505 | 149.1960 | 149.1960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 2090 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城2#配电站3#变压器 | 800 | 48.3009 | 333.5928 | 333.5928 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 2091 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城3#配电站1#变压器 | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 2092 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城3#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 2093 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城3#配电站3#变压器 | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 2094 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城4#配电站1#变压器 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 2095 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城4#配电站2#变压器 | 800 | 17.9000 | 576.8000 | 576.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 2096 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春信线   | 中信海港城4#配电站3#变压器 | 800 | 19.4000 | 564.8000 | 564.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 2097 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城5#配电站1#变压器 | 800 | 46.4431 | 348.4552 | 348.4552 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 2098 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城5#配电站2#变压器 | 800 | 36.5065 | 427.9480 | 427.9480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 2099 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线   | 中信海港城5#配电站3#变压器 | 800 | 68.5348 | 171.7216 | 171.7216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 2100 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 红霓甲线  | 中央公馆中心配电站1#变压器  | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 2101 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 中央公馆中心配电站2#变压器  | 800 | 41.3069 | 389.5448 | 389.5448 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 2102 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线  | 中央公馆中心配电站3#变压器  | 800 | 30.9000 | 472.8000 | 472.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 2103 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 中原站乙线 | 中原箱式配电站变压器      | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 2104 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线   | 竹青街中心配电站1#变压器   | 800 | 34.7414 | 442.0688 | 442.0688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 2105 | 中山 | 民主66kV变电站 | 春海线   | 竹青街中心配电站2#变压器   | 800 | 53.1338 | 294.9296 | 294.9296 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 2106 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线   | 祝贺配电站1#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |



|      |    |           |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2107 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 寿云线  | 祝贺配电站2#变压器              | 630 | 58.5704 | 198.0065 | 198.0065 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 2108 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 姊妹楼配电站1#变压器             | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 2109 | 中山 | 胜利66kV变电站 | 利源乙线 | 姊妹楼配电站2#变压器             | 630 | 49.4000 | 255.7800 | 255.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 2110 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线  | 紫御东方1#配电站1#变压器          | 800 | 40.8000 | 393.6000 | 393.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 2111 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线  | 紫御东方1#配电站2#变压器          | 800 | 55.1000 | 279.2000 | 279.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 2112 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金湾线  | 紫御东方1#配电站3#变压器          | 800 | 55.3000 | 277.6000 | 277.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 2113 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线  | 紫御东方2#配电站1#变压器          | 800 | 35.3000 | 437.6000 | 437.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 2114 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线  | 紫御东方2#配电站2#变压器          | 800 | 38.8896 | 408.8832 | 408.8832 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 2115 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春利线  | 紫御东方2#配电站3#变压器          | 800 | 50.9834 | 312.1328 | 312.1328 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 2116 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 望海线  | 自立配电站变压器                | 800 | 47.3000 | 341.6000 | 341.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 2117 | 中山 | 真理66kV变电站 | 南山线  | 自卫分3#配电站变压器             | 500 | 59.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 2118 | 中山 | 真理66kV变电站 | 南山线  | 自卫分5#箱式配电站变压器           | 630 | 44.6000 | 286.0200 | 286.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 2119 | 中山 | 真理66kV变电站 | 七一线  | 自卫街配电站变压器               | 500 | 43.9000 | 230.5000 | 230.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 2120 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺1#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 2121 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺1#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 2122 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺1#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 2123 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺2#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 2124 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺2#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 2125 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺2#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 2126 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺3#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 2127 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺3#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 2128 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺4#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 2129 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺4#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 2130 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺5#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 2131 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺5#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 2132 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺6#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 2133 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 保利天禧之玺6#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 2134 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 碧桂园东港国际1#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 2135 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 碧桂园东港国际1#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 2136 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 碧桂园东港国际2#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 2137 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 碧桂园东港国际2#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |

|      |    |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2138 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际3#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 2139 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际3#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 2140 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际4#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 2141 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线 | 碧桂园东港国际4#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 2142 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 2143 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 2144 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线 | 碧桂园东港国际5#配电站3#配电<br>变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 2145 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆1#配电站1#配电变压器        | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 2146 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆1#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 2147 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆2#配电站1#配电变压器        | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 2148 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆2#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 2149 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆3#配电站1#配电变压器        | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 2150 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆3#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 2151 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆4#配电站1#配电变压器        | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 2152 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆4#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 2153 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆5#配电站1#配电变压器        | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 2154 | 中山 | 金融66kV变电站 | 港坤线 | 新星公馆5#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 2155 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉1#配电站1#配电变压器        | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 2156 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉1#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 2157 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉2#配电站1#配电变压器        | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 2158 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉2#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 2159 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉3#配电站1#配电变压器        | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 2160 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉3#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 2161 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉4#配电站1#配电变压器        | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 2162 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉4#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 2163 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉5#配电站1#配电变压器        | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 2164 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉5#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 2165 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉6#配电站1#配电变压器        | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 2166 | 中山 | 春华66kV变电站 | 春港线 | 中海天誉6#配电站2#配电变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 2167 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线 | 中海天誉7#配电站1#配电变压器        | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |

|      |    |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2168 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民信线  | 中海天誉7#配电站2#配电变压器     | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 2169 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线  | 清华园1#配电站1#变压器        | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 2170 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线  | 清华园1#配电站2#变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 2171 | 中山 | 东海66kV变电站 | 丰悦线  | 清华园1#配电站3#变压器        | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 2172 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 石槽线  | 石槽北沟箱式配电站变压器         | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 2173 | 中山 | 东海66kV变电站 | 捷胜线  | 胜鼎育才中心配电站1#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 2174 | 中山 | 东海66kV变电站 | 捷胜线  | 胜鼎育才中心配电站2#变压器       | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 2175 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 学士线  | 胜鼎育才中心配电站3#变压器       | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 2176 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线  | 海港城峯汇2#配电站1#变压器      | 800 | 7.8000  | 657.6000 | 657.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 2177 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线  | 海港城峯汇2#配电站2#变压器      | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 2178 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线  | 海港城峯汇4#配电站1#变压器      | 800 | 11.7000 | 626.4000 | 626.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 2179 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 民港线  | 海港城峯汇4#配电站2#变压器      | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 2180 | 中山 | 东海66kV变电站 | 民德线  | 明月听澜2#配电站1#配电变压器     | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 2181 | 中山 | 东海66kV变电站 | 民德线  | 中庚当代艺术箱式配电站变压器       | 630 | 17.9000 | 454.2300 | 454.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 2182 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 山屏街1#箱式配电站配电变压器      | 630 | 19.4000 | 444.7800 | 444.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 2183 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线  | 明月听澜1#配电站103配电变压器    | 800 | 12.6500 | 618.8000 | 618.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 2184 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配电站104配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 2185 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配电站105配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 2186 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵5#配电站103配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 2187 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵4#配电站103配电站变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 2188 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配电站105配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 2189 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵4#配电站104配电站变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 2190 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵6#配电站103配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 2191 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵6#配电站104配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 2192 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配电站104配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 2193 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配电站105配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 2194 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵3#配电站103配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 2195 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵7#配电站103配电变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |

|      |    |           |      |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2196 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 首开乙线 | 首开国风华韵2#配电站103配电变<br>压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 2197 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵3#配电站104配电变<br>压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 2198 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园2#配电站103配电变<br>压器      | 800 | 14.1167 | 607.0667 | 607.0667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 2199 | 中山 | 民主66kV变电站 | 育才线  | 竹青街中心配电站3#变<br>压器          | 800 | 23.2667 | 533.8667 | 533.8667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 2200 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园3#配电站103配电变<br>压器      | 800 | 26.8167 | 505.4667 | 505.4667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 2201 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园4#配电站104配电变<br>压器      | 800 | 12.4000 | 620.8000 | 620.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 2202 | 中山 | 东海66kV变电站 | 民德线  | 明月听澜中心配电站2号变<br>压器         | 800 | 32.3000 | 461.6000 | 461.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 2203 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心3#配电站2#变<br>压器      | 800 | 14.2667 | 605.8667 | 605.8667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 2204 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 兴和线  | 南山悦源府中心配电站2#配<br>电变<br>压器  | 630 | 15.6333 | 468.5100 | 468.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 2205 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心2#配电站2#变<br>压器      | 800 | 9.3667  | 645.0667 | 645.0667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 2206 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心3#配电站3#变<br>压器      | 800 | 24.3167 | 525.4667 | 525.4667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 2207 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心3#配电站1#变<br>压器      | 800 | 13.3833 | 612.9333 | 612.9333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 2208 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳9#配电站3#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 2209 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳9#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 2210 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳4#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 2211 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳4#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 2212 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳4#配电站3#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 2213 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳9#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 2214 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳6#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 2215 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳6#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 2216 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳8#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 2217 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳8#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 2218 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳3#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 2219 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳1#配电站1#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 2220 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳1#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 2221 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳3#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 2222 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线  | 明月听澜中心配电站1号变<br>压器         | 800 | 9.4167  | 644.6667 | 644.6667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 2223 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园3#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 10.0667 | 639.4667 | 639.4667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 2224 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺7#配电站2#配<br>电变<br>压器 | 800 | 25.3000 | 517.6000 | 517.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 2225 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺7#配电站3#配<br>电变<br>压器 | 800 | 25.4167 | 516.6667 | 516.6667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 2226 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华紫线  | 紫御东方箱式配电站1#配<br>电变<br>压器   | 630 | 24.5833 | 412.1250 | 412.1250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 2227 | 中山 | 东海66kV变电站 | 大众线  | 明月听澜1#配电站2#配<br>电变<br>压器   | 800 | 28.4500 | 492.4000 | 492.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |

|      |    |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2228 | 中山 | 明泽66kV变电站 | 明华线  | 海昌欣城箱式配电站1#配电变压器   | 630 | 28.1667 | 389.5500 | 389.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 2229 | 中山 | 虎滩66kV变电站 | 转山线  | 伊顿山庄配电站3#变压器       | 630 | 19.4167 | 444.6750 | 444.6750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 2230 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园4#配电站1#配电变压器   | 800 | 8.6167  | 651.0667 | 651.0667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 2231 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 保利天禧之玺7#配电站1#配电变压器 | 800 | 26.9167 | 504.6667 | 504.6667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 2232 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 迎宾线  | 吕家电箱式配电站变压器        | 630 | 15.1667 | 471.4500 | 471.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 2233 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金望线  | 碧桂园望海中心1#配电站1#变压器  | 800 | 17.8333 | 577.3333 | 577.3333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 2234 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园1#配电站3#配电变压器   | 800 | 10.6000 | 635.2000 | 635.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 2235 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园1#配电站1#配电变压器   | 800 | 30.3833 | 476.9333 | 476.9333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 2236 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金禧线  | 招商臻园1#配电站2#配电变压器   | 800 | 13.7333 | 610.1333 | 610.1333 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 2237 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心2#配电站3#变压器  | 800 | 10.4833 | 636.1333 | 636.1333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 2238 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金海线  | 碧桂园望海中心2#配电站1#变压器  | 800 | 9.6667  | 642.6667 | 642.6667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 2239 | 中山 | 石槽66kV变电站 | 波涛线  | 竹青街中心配电站4#变压器      | 630 | 13.9667 | 479.0100 | 479.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 2240 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港3#配电站2#变压器     | 800 | 9.2667  | 645.8667 | 645.8667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 2241 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港3#配电站1#变压器     | 800 | 25.3667 | 517.0667 | 517.0667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 2242 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 中海东港2#配电站2#变压器     | 800 | 24.1000 | 527.2000 | 527.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 2243 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 中海东港2#配电站1#变压器     | 800 | 16.4333 | 588.5333 | 588.5333 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 2244 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站2#配电变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 2245 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港1#配电站2#变压器     | 800 | 12.5833 | 619.3333 | 619.3333 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 2246 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳2#配电站1#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 2247 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站1#配电变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 2248 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站2#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 2249 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华招线  | 招商臻园2#配电站2#配电变压器   | 800 | 29.4000 | 484.8000 | 484.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 2250 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵5#配电站2#配电变压器 | 630 | 9.2000  | 509.0400 | 509.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 2251 | 中山 | 民寿66kV变电站 | 二七线  | 南山悦源府中心配电站1#配电变压器  | 630 | 15.7667 | 467.6700 | 467.6700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 2252 | 中山 | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配电站2#配电变压器 | 630 | 29.7500 | 379.5750 | 379.5750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 2253 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳7#配电站2#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 2254 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站3#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 2255 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳10#配电站3#配电变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 2256 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳7#配电站1#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 2257 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 中海东港1#配电站1#变压器     | 800 | 33.2167 | 454.2667 | 454.2667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 2258 | 中山 | 华乐66kV变电站 | 华阳线  | 桂语朝阳5#配电站1#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 2259 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金园线  | 桂语朝阳2#配电站2#配电变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 2260 | 中山 | 金融66kV变电站 | 金望线  | 碧桂园望海中心1#配电站2#变压器  | 800 | 28.2667 | 493.8667 | 493.8667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |

|      |     |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2261 | 中山  | 金融66kV变电站 | 首开甲线 | 首开国风华韵1#配电站1#配电变压器   | 630 | 15.0667 | 472.0800 | 472.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 2262 | 中山  | 东海66kV变电站 | 民德线  | 明月听澜2#配电站2#配电变压器     | 800 | 25.8667 | 513.0667 | 513.0667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 2263 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支15#变台变压器       | 100 | 58.0700 | 31.9300  | 31.9300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 2264 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_后房支16#右3#变台变压器    | 50  | 66.4100 | 11.7950  | 11.7950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 2265 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_磨岭沟支9#变台变压器       | 30  | 48.8400 | 12.3480  | 12.3480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 2266 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_俭汤干459#变台变压器      | 30  | 67.6700 | 6.6990   | 6.6990   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 2267 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_俭汤干442#变台变压器      | 30  | 60.6000 | 8.8200   | 8.8200   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 2268 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支17#变台变压器       | 80  | 47.2200 | 34.2240  | 34.2240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 2269 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支28#右2#变台变压器    | 30  | 49.8300 | 12.0510  | 12.0510  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 2270 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_俭汤干404#变台变压器      | 30  | 66.8500 | 6.9450   | 6.9450   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 2271 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_秦张分27#左4#变台变压器    | 50  | 53.4800 | 18.2600  | 18.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 2272 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支51#左2变台变压器     | 20  | 64.8300 | 5.0340   | 5.0340   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 2273 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_后房支23#变台变压器       | 30  | 61.9400 | 8.4180   | 8.4180   | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 2274 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支67#变台变压器       | 30  | 62.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 2275 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支16#间1#右1#变台变压器 | 50  | 68.3600 | 10.8200  | 10.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 2276 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_后房支29#变台变压器       | 30  | 45.3300 | 13.4010  | 13.4010  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 2277 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_后房支10#变台变压器       | 30  | 49.6600 | 12.1020  | 12.1020  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 2278 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_王沟支12#变台变压器       | 30  | 46.0300 | 13.1910  | 13.1910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 2279 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支10#左4#变台变压器    | 200 | 57.0600 | 65.8800  | 65.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 2280 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支30#右6#变台变压器    | 30  | 49.0800 | 12.2760  | 12.2760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 2281 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支62#变台变压器       | 50  | 68.8100 | 10.5950  | 10.5950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 2282 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支16#间1#左6#变台变压器 | 50  | 59.7600 | 15.1200  | 15.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 2283 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支21#右4#变台变压器    | 400 | 48.9000 | 164.4000 | 164.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 2284 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_秦张分40#变台变压器       | 20  | 68.9800 | 4.2040   | 4.2040   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 2285 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_前房支21#左6#变台变压器    | 200 | 57.2900 | 65.4200  | 65.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 2286 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_太阳分3#左4#变台变压器     | 30  | 64.5500 | 7.6350   | 7.6350   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 2287 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_永茂支18#左4#变台变压器    | 30  | 50.0800 | 11.9760  | 11.9760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 2288 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_俭汤干316#右6#变台变压器   | 160 | 64.3600 | 41.0240  | 41.0240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 2289 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_太阳分1#左1#变台变压器     | 250 | 62.2100 | 69.4750  | 69.4750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 2290 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_龙王庙支2#变台变压器       | 20  | 49.3400 | 8.1320   | 8.1320   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 2291 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_季威支21#变台变压器       | 30  | 59.5800 | 9.1260   | 9.1260   | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 2292 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_台岭分25#左3#变台变压器    | 20  | 55.6800 | 6.8640   | 6.8640   | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 2293 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线  | 电网_俭汤干308#变台变压器      | 100 | 49.6000 | 40.4000  | 40.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2294 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支21#左1#变台变压器  | 80  | 68.0600 | 17.5520  | 17.5520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 2295 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#左9#变台变压器  | 80  | 55.3000 | 27.7600  | 27.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 2296 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干297左1#变台变压器  | 30  | 53.8500 | 10.8450  | 10.8450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 2297 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_龙王庙支20#变台变压器    | 50  | 58.8900 | 15.5550  | 15.5550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 2298 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分55#变台变压器     | 20  | 62.7900 | 5.4420   | 5.4420   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 2299 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_王沟支1#变台变压器      | 30  | 62.8600 | 8.1420   | 8.1420   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 2300 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分23#变台变压器     | 400 | 57.6400 | 129.4400 | 129.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 2301 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干284#左4#变台变压器 | 30  | 63.1600 | 8.0520   | 8.0520   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 2302 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分51#变台变压器     | 20  | 64.9700 | 5.0060   | 5.0060   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 2303 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分42#左3#变台变压器  | 200 | 54.8500 | 70.3000  | 70.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 2304 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#右1#变台变压器  | 80  | 60.8200 | 23.3440  | 23.3440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 2305 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干321右1#变台变压器  | 50  | 47.8800 | 21.0600  | 21.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 2306 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干358#变台变压器    | 30  | 61.2800 | 8.6160   | 8.6160   | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 2307 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干326#变台变压器    | 50  | 68.4500 | 10.7750  | 10.7750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 2308 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支14#左4#变台变压器  | 80  | 65.1500 | 19.8800  | 19.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 2309 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_台岭分37#变台变压器     | 200 | 64.4200 | 51.1600  | 51.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 2310 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_邓屯分7#变台变压器      | 20  | 53.5700 | 7.2860   | 7.2860   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 2311 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干341#变台变压器    | 30  | 60.5600 | 8.8320   | 8.8320   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 2312 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干334#左5#变台变压器 | 100 | 47.6100 | 42.3900  | 42.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 2313 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_季崴支2#变台变压器      | 100 | 65.6500 | 24.3500  | 24.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 2314 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分4#左1#变台变压器   | 80  | 50.6100 | 31.5120  | 31.5120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 2315 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_大卫沟分报恩寺支5#变台变压器 | 50  | 63.3200 | 13.3400  | 13.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 2316 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋屯支2#变台变压器      | 50  | 63.8300 | 13.0850  | 13.0850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 2317 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分19#变台变压器     | 30  | 63.6300 | 7.9110   | 7.9110   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 2318 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分15#变台变压器     | 50  | 46.1300 | 21.9350  | 21.9350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 2319 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6#右8#变台变压器  | 80  | 61.4200 | 22.8640  | 22.8640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 2320 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_尹屯分2#变台变压器      | 30  | 50.6700 | 11.7990  | 11.7990  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 2321 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干254左1#变台变压器  | 30  | 57.5100 | 9.7470   | 9.7470   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 2322 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分周沟支4#变台变压器   | 100 | 60.7300 | 29.2700  | 29.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 2323 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6#右3#变台变压器  | 80  | 48.5000 | 33.2000  | 33.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 2324 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支7#右2#变台变压器  | 30  | 54.3400 | 10.6980  | 10.6980  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 2325 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_尹屯分10#变台变压器     | 50  | 52.3700 | 18.8150  | 18.8150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |

|      |     |           |     |                              |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2326 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干231左1#变台变压器            | 30  | 70.0000 | 6.0000  | 6.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 2327 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分周沟支13#变台变压器            | 20  | 66.8200 | 4.6360  | 4.6360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 2328 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分31#变台变压器               | 30  | 49.1800 | 12.2460 | 12.2460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 2329 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分7#右2#变台变压器             | 20  | 53.5500 | 7.2900  | 7.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 2330 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋电支13#左1#变台变压器            | 30  | 65.2200 | 7.4340  | 7.4340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 2331 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分45#变台变压器               | 80  | 45.7900 | 35.3680 | 35.3680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 2332 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分7#右1#间1#变台变压器          | 80  | 47.5800 | 33.9360 | 33.9360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 2333 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_隋电支21#变台变压器               | 50  | 57.0900 | 16.4550 | 16.4550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 2334 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分11#间1#右1#变台变压器         | 80  | 57.0300 | 26.3760 | 26.3760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 2335 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支20#变台变压器              | 80  | 57.5700 | 25.9440 | 25.9440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 2336 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分49#变台变压器               | 50  | 62.8300 | 13.5850 | 13.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 2337 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干210#变台变压器              | 100 | 61.1400 | 28.8600 | 28.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 2338 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_宫家分58左2#变台变压器             | 50  | 67.2300 | 11.3850 | 11.3850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 2339 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_小卫沟分7#变台变压器               | 50  | 58.6800 | 15.6600 | 15.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 2340 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支2#变台变压器               | 30  | 48.6500 | 12.4050 | 12.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 2341 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_小卫沟分18#变台变压器              | 30  | 51.6800 | 11.4960 | 11.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 2342 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干34左1#变台变压器             | 50  | 48.1100 | 20.9450 | 20.9450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 2343 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干80右1#变台变压器             | 50  | 69.9400 | 10.0300 | 10.0300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 2344 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_北沟支33#变台变压器               | 50  | 49.4700 | 20.2650 | 20.2650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 2345 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_大卫沟分23#变台变压器              | 50  | 60.8000 | 14.6000 | 14.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 2346 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干34#左1#变台变压器<br>(俭汤干49) | 50  | 58.1300 | 15.9350 | 15.9350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 2347 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_丰富沟分14#变台变压器              | 50  | 46.5200 | 21.7400 | 21.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 2348 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干117#变台变压器              | 200 | 52.8400 | 74.3200 | 74.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 2349 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干46#左3#变台变压器            | 80  | 47.5700 | 33.9440 | 33.9440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 2350 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_报恩寺支6右9#变台变压器             | 80  | 51.6300 | 30.6960 | 30.6960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 2351 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_龙头支12#变台变压器               | 50  | 56.0300 | 16.9850 | 16.9850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 2352 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干260#右6#变台变压器           | 80  | 55.8000 | 27.3600 | 27.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 2353 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 俭汤干3#变台变压器                   | 20  | 56.4100 | 6.7180  | 6.7180  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 2354 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分94#左11#变台变压器           | 20  | 59.4000 | 6.1200  | 6.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 2355 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干269#左7#变台变压器           | 80  | 48.7600 | 32.9920 | 32.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 2356 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分67#变台变压器               | 50  | 59.1200 | 15.4400 | 15.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 2357 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分129#变台变压器              | 30  | 64.0500 | 7.7850  | 7.7850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |



|      |     |           |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2358 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干汤南分12#变台变压器    | 30  | 52.1100 | 11.3670  | 11.3670  | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 2359 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分29#变台变压器       | 30  | 55.7100 | 10.2870  | 10.2870  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 2360 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吕沟支8#左3#变台变压器     | 30  | 66.4000 | 7.0800   | 7.0800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 2361 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分118#变台变压器      | 20  | 49.6700 | 8.0660   | 8.0660   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 2362 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支40#左5#变台变压器    | 50  | 64.3900 | 12.8050  | 12.8050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 2363 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吕沟支21#变台变压器       | 20  | 67.1900 | 4.5620   | 4.5620   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 2364 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支13#左6#变台变压器    | 20  | 69.4800 | 4.1040   | 4.1040   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 2365 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支52#变台变压器       | 50  | 57.3700 | 16.3150  | 16.3150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 2366 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分46#变台变压器       | 100 | 50.1500 | 39.8500  | 39.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 2367 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分93#变台变压器       | 30  | 54.7800 | 10.5660  | 10.5660  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 2368 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分77#变台变压器       | 30  | 63.6000 | 7.9200   | 7.9200   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 2369 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支121#变台变压器      | 100 | 66.5700 | 23.4300  | 23.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 2370 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_后房支93#变台变压器       | 50  | 45.5400 | 22.2300  | 22.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 2371 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_转山分101#左5#变台变压器   | 30  | 58.4400 | 9.4680   | 9.4680   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 2372 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_太阳分59#变台变压器       | 200 | 52.6700 | 74.6600  | 74.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 2373 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_秦张分30#变台变压器       | 30  | 54.3800 | 10.6860  | 10.6860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 2374 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干402#左6#变台变压器   | 50  | 49.8400 | 20.0800  | 20.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 2375 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分12#变台变压器       | 50  | 60.7700 | 14.6150  | 14.6150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 2376 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分35#变台变压器       | 50  | 62.2300 | 13.8850  | 13.8850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 2377 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支39#变台变压器       | 20  | 52.0500 | 7.5900   | 7.5900   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 2378 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支10#右3#变台变压器    | 50  | 69.3200 | 10.3400  | 10.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 2379 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分28#变台变压器       | 20  | 58.7500 | 6.2500   | 6.2500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 2380 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支21#右7#变台变压器    | 30  | 48.8000 | 12.3600  | 12.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 2381 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支29#左8#变台变压器    | 50  | 51.6300 | 19.1850  | 19.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 2382 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分56#变台变压器       | 400 | 53.3800 | 146.4800 | 146.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 2383 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤线天益分49#左2#变台变压器 | 200 | 49.2500 | 81.5000  | 81.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 2384 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分53#左3#变台变压器    | 400 | 47.4400 | 170.2400 | 170.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 2385 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_永茂支24#柱上变压器       | 100 | 48.2000 | 41.8000  | 41.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 2386 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_西岭支23#变台变压器       | 200 | 48.1300 | 83.7400  | 83.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 2387 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分67#变台变压器       | 30  | 55.9700 | 10.2090  | 10.2090  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 2388 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干364#左4#变台变压器   | 50  | 66.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 2389 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吴岭支12#左7#变台变压器    | 50  | 55.8700 | 17.0650  | 17.0650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2390 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_天益分87#变台变压器     | 50  | 53.2700 | 18.3650  | 18.3650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 2391 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干374#变台变压器    | 30  | 55.2900 | 10.4130  | 10.4130  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 2392 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_吴岭支21#变台变压器     | 100 | 64.6900 | 25.3100  | 25.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 2393 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干392#变台变压器    | 50  | 51.9800 | 19.0100  | 19.0100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 2394 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_邓电分13#变台变压器     | 30  | 47.8500 | 12.6450  | 12.6450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 2395 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 俭汤线 | 电网_俭汤干273#变台变压器    | 500 | 61.9200 | 140.4000 | 140.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 2396 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干20#右1#变台变压器  | 200 | 59.2300 | 61.5400  | 61.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 2397 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_程家支12#变台变压器     | 100 | 62.2600 | 27.7400  | 27.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 2398 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干15#左5#变台变压器  | 200 | 57.5700 | 64.8600  | 64.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 2399 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支24#不同变压器     | 50  | 50.2500 | 19.8750  | 19.8750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 2400 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_姜沟支12#变台变压器     | 100 | 47.9400 | 42.0600  | 42.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 2401 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家支41#变台变压器  | 100 | 67.2200 | 22.7800  | 22.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 2402 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家支67#变台变压器  | 50  | 48.9500 | 20.5250  | 20.5250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 2403 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支13#变台变压器    | 50  | 68.7500 | 10.6250  | 10.6250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 2404 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支39#变台变压器    | 50  | 65.5800 | 12.2100  | 12.2100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 2405 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_晴天岭支7#变台变压器     | 50  | 69.3500 | 10.3250  | 10.3250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 2406 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线程家支23#变台变压器  | 50  | 48.7400 | 20.6300  | 20.6300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 2407 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支5#变台变压器      | 100 | 63.8100 | 26.1900  | 26.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 2408 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 向阳分185#变台变压器       | 200 | 48.1800 | 83.6400  | 83.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 2409 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线蚕场支4右3#变台变压器 | 50  | 54.0600 | 17.9700  | 17.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 2410 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干31#左2#变台变压器  | 50  | 62.5000 | 13.7500  | 13.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 2411 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_程家支5#变台变压器      | 30  | 49.9200 | 12.0240  | 12.0240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 2412 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_和平支15#变台变压器     | 50  | 46.1300 | 21.9350  | 21.9350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 2413 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分150#变台变压器    | 50  | 68.5400 | 10.7300  | 10.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 2414 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分36#变台变压器    | 100 | 58.7400 | 31.2600  | 31.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 2415 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分18#变台变压器    | 20  | 45.0000 | 9.0000   | 9.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 2416 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分29#变台变压器    | 50  | 68.7300 | 10.6350  | 10.6350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 2417 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分18#左4#变台变压器 | 100 | 46.3100 | 43.6900  | 43.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 2418 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_四道河分3#变台变压器     | 200 | 47.1900 | 85.6200  | 85.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 2419 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干112右2#变台变压器  | 315 | 59.3100 | 96.6735  | 96.6735  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 2420 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分4右1#变台变压器    | 200 | 57.3100 | 65.3800  | 65.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 2421 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分13#右1#变台变压器  | 80  | 58.9300 | 24.8560  | 24.8560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |

|      |     |           |     |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2422 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线同益干112右5#变台变压器 | 50  | 58.4600 | 15.7700 | 15.7700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 2423 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干112#右4#变台变压器   | 100 | 59.0200 | 30.9800 | 30.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 2424 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线向阳分73左2#变台变压器  | 80  | 58.2400 | 25.4080 | 25.4080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 2425 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分37左2#变台变压器     | 80  | 48.1900 | 33.4480 | 33.4480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 2426 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分48#左7#变台变压器    | 30  | 66.4000 | 7.0800  | 7.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 2427 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干177#变台变压器      | 50  | 54.7100 | 17.6450 | 17.6450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 2428 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分57左1#变台变压器     | 80  | 64.6100 | 20.3120 | 20.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 2429 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_任电支4右3#变台变压器      | 50  | 60.8900 | 14.5550 | 14.5550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 2430 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分6#左3#变台变压器     | 50  | 60.9500 | 14.5250 | 14.5250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 2431 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分33#变台变压器       | 20  | 55.8300 | 6.8340  | 6.8340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 2432 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分任沟支12#变台变压器    | 50  | 45.0700 | 22.4650 | 22.4650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 2433 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分21左6#变台变压器     | 20  | 58.9600 | 6.2080  | 6.2080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 2434 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分60#右7#变台变压器    | 50  | 50.2800 | 19.8600 | 19.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 2435 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干185左1#变台变压器    | 100 | 52.9300 | 37.0700 | 37.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 2436 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分21#变台变压器       | 50  | 48.0500 | 20.9750 | 20.9750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 2437 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_寺院分19#变台变压器       | 50  | 65.7900 | 12.1050 | 12.1050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 2438 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 同益线向阳分79#右4#变台变压器    | 80  | 66.5500 | 18.7600 | 18.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 2439 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分65#变台变压器       | 160 | 59.8800 | 48.1920 | 48.1920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 2440 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分40#变台变压器       | 100 | 66.7800 | 23.2200 | 23.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 2441 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓦房分4#变台变压器        | 200 | 60.7100 | 58.5800 | 58.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 2442 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干167左1#变台变压器    | 50  | 47.7200 | 21.1400 | 21.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 2443 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分电信支6右6#变台变压器   | 30  | 60.6200 | 8.8140  | 8.8140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 2444 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分7#左9#变台变压器     | 80  | 48.9600 | 32.8320 | 32.8320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 2445 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘电分54#变台变压器       | 100 | 59.9000 | 30.1000 | 30.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 2446 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分50#变台变压器       | 30  | 52.3500 | 11.2950 | 11.2950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 2447 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线同益干68#变台变压器    | 30  | 47.1500 | 12.8550 | 12.8550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 2448 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分7#左4#变台变压器     | 80  | 52.7600 | 29.7920 | 29.7920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 2449 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘电分46#变台变压器       | 100 | 58.4600 | 31.5400 | 31.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 2450 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分36#变台变压器       | 100 | 53.1500 | 36.8500 | 36.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 2451 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分12#变台变压器       | 30  | 56.1700 | 10.1490 | 10.1490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 2452 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分5#右7#变台变压器     | 100 | 68.0600 | 21.9400 | 21.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 2453 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 刘电分3#左2#变台变压器        | 80  | 61.2200 | 23.0240 | 23.0240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |

|      |     |           |     |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2454 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支8#变台变压器       | 50  | 47.6200 | 21.1900 | 21.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 2455 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支2#变台变压器       | 50  | 63.4700 | 13.2650 | 13.2650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 2456 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分30#变台变压器       | 80  | 66.6600 | 18.6720 | 18.6720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 2457 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干135#右4#变台变压器   | 100 | 61.6600 | 28.3400 | 28.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 2458 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_特钢分电信支5变台变压器      | 250 | 61.3000 | 71.7500 | 71.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 2459 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓜地沟支8#右3#变台变压器    | 30  | 45.2100 | 13.4370 | 13.4370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 2460 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_刘电分20#变台变压器       | 80  | 65.5800 | 19.5360 | 19.5360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 2461 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_东地分25#变台变压器       | 50  | 59.3200 | 15.3400 | 15.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 2462 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支56#变台变压器       | 50  | 50.0500 | 19.9750 | 19.9750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 2463 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分#88右6变台变压器     | 80  | 45.9900 | 35.2080 | 35.2080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 2464 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支59#变台变压器       | 80  | 49.0300 | 32.7760 | 32.7760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 2465 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分123#变台变压器      | 50  | 50.8100 | 19.5950 | 19.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 2466 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分109#变台变压器      | 50  | 63.0600 | 13.4700 | 13.4700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 2467 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分81#右5#变台变压器    | 30  | 62.1300 | 8.3610  | 8.3610  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 2468 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_吴西支7#右2#变台变压器     | 100 | 50.3100 | 39.6900 | 39.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 2469 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分97#变台变压器       | 30  | 68.2800 | 6.5160  | 6.5160  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 2470 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支35#变台变压器       | 200 | 67.5400 | 44.9200 | 44.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 2471 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支66#变台变压器       | 160 | 45.2800 | 71.5520 | 71.5520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 2472 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支78#变台变压器       | 50  | 61.3700 | 14.3150 | 14.3150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 2473 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支59#左6#变台变压器    | 50  | 63.0600 | 13.4700 | 13.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 2474 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_柳条支13#变台变压器       | 30  | 58.7100 | 9.3870  | 9.3870  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 2475 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支44#变台变压器       | 200 | 60.1600 | 59.6800 | 59.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 2476 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分117#变台变压器      | 50  | 51.3600 | 19.3200 | 19.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 2477 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支51#左5#变台变压器    | 50  | 61.6300 | 14.1850 | 14.1850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 2478 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支4#变台变压器        | 200 | 68.8000 | 42.4000 | 42.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 2479 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_庆阳支20#变台变压器       | 100 | 45.1300 | 44.8700 | 44.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 2480 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_瓦房分34左3间1左1#变台变压器 | 50  | 48.5300 | 20.7350 | 20.7350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 2481 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房分40左3#变台变压器  | 50  | 49.2600 | 20.3700 | 20.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 2482 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线柞树底支13#变台变压器   | 50  | 58.6800 | 15.6600 | 15.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 2483 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西支46右1#变台变压器  | 80  | 52.5000 | 30.0000 | 30.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 2484 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支47左9#变台变压器  | 20  | 60.5400 | 5.8920  | 5.8920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |

|      |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2485 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房分31#变台变压器   | 50  | 64.6300 | 12.6850  | 12.6850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 2486 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支41左4#变台变压器 | 50  | 53.0500 | 18.4750  | 18.4750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 2487 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房分24右3#变台变压器 | 30  | 49.3600 | 12.1920  | 12.1920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 2488 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线孟岭支16#变台变压器   | 200 | 49.0300 | 81.9400  | 81.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 2489 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支19#变台变压器   | 100 | 63.3900 | 26.6100  | 26.6100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 2490 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线瓦房分45#变台变压器   | 30  | 49.1200 | 12.2640  | 12.2640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 2491 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西支55右2#变台变压器 | 50  | 60.3700 | 14.8150  | 14.8150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 2492 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线吴西支50左3#变台变压器 | 50  | 47.9200 | 21.0400  | 21.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 2493 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线林屯支14#变台变压器   | 30  | 62.2500 | 8.3250   | 8.3250   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 2494 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支64#变台变压器   | 50  | 50.5200 | 19.7400  | 19.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 2495 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线东山嘴支9#变台变压器   | 30  | 54.9000 | 10.5300  | 10.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 2496 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支47左6#变台变压器 | 50  | 54.2200 | 17.8900  | 17.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 2497 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支74#变台变压器   | 20  | 49.8800 | 8.0240   | 8.0240   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 2498 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支32#变台变压器   | 100 | 64.7500 | 25.2500  | 25.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 2499 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线于家支56#变台变压器   | 50  | 58.5900 | 15.7050  | 15.7050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 2500 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_于家支6#右2#变台变压器    | 50  | 69.1200 | 10.4400  | 10.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 2501 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_吴西支24#变台变压器      | 50  | 47.0200 | 21.4900  | 21.4900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 2502 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_石庙支13#变台变压器      | 50  | 55.7600 | 17.1200  | 17.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 2503 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益线石庙支8#变台变压器    | 30  | 52.6700 | 11.1990  | 11.1990  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 2504 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分8#右7#变台变压器    | 30  | 52.3300 | 11.3010  | 11.3010  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 2505 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_同益干58#左1#变台变压器   | 30  | 69.5600 | 6.1320   | 6.1320   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 2506 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 电网_向阳分9#变台变压器       | 30  | 62.1100 | 8.3670   | 8.3670   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 2507 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_警平分2左1#变台变压器     | 100 | 59.9800 | 30.0200  | 30.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 2508 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#右1#变台变压器    | 50  | 45.2900 | 22.3550  | 22.3550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 2509 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 镇内分14右3#变台变压器       | 200 | 65.4000 | 49.2000  | 49.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 2510 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#右2#变台变压器    | 200 | 58.1200 | 63.7600  | 63.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 2511 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波干54#变台变压器   | 400 | 50.6200 | 157.5200 | 157.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 2512 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线镇内分6#变台变压器    | 100 | 66.1200 | 23.8800  | 23.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 2513 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分32左1左3#变台变压器  | 30  | 59.6100 | 9.1170   | 9.1170   | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 2514 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_电信支4#变台变压器       | 50  | 69.6000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 2515 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分东张支5左1#变台变压器  | 50  | 52.3400 | 18.8300  | 18.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |

|      |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2516 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分东张支11#变台变压器   | 50  | 65.7600 | 12.1200  | 12.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 2517 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波干31#变变压器    | 630 | 54.1600 | 225.7920 | 225.7920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 2518 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_警平分2#左1#变台变压器    | 200 | 57.6400 | 64.7200  | 64.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 2519 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波干55#变台变压器   | 200 | 51.8800 | 76.2400  | 76.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 2520 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_供电分8#右1#变台变压器    | 630 | 50.1600 | 250.9920 | 250.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 2521 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分72左1#变台变压器    | 100 | 45.9000 | 44.1000  | 44.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 2522 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分70左1#变台变压器    | 80  | 51.0900 | 31.1280  | 31.1280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 2523 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2右2#变台变压器     | 200 | 53.3800 | 73.2400  | 73.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 2524 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_分水岭分5#变台变压器      | 200 | 61.9500 | 56.1000  | 56.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 2525 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#环网箱左2#变台变压器 | 400 | 45.6200 | 177.5200 | 177.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 2526 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分32左1右6#变台变压器  | 30  | 57.5600 | 9.7320   | 9.7320   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 2527 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分8#变台变压器11     | 80  | 61.0300 | 23.1760  | 23.1760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 2528 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_邵屯分7#右7#变台变压器    | 200 | 46.9400 | 86.1200  | 86.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 2529 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_供电分6左1#变台变压器     | 50  | 54.2400 | 17.8800  | 17.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 2530 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 镇内分2#环网箱左1左1#变台变压器  | 50  | 51.7500 | 19.1250  | 19.1250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 2531 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分13#变台变压器      | 30  | 69.5200 | 6.1440   | 6.1440   | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 2532 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分35#变台变压器      | 50  | 50.9900 | 19.5050  | 19.5050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 2533 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分15#左2#变台变压器   | 30  | 66.6500 | 7.0050   | 7.0050   | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 2534 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分32右1#变台变压器    | 30  | 54.3300 | 10.7010  | 10.7010  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 2535 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分分水岭分8#变台变压器   | 50  | 59.4900 | 15.2550  | 15.2550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 2536 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分移动支4#变台变压器    | 100 | 67.4000 | 22.6000  | 22.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 2537 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分26#左1#变台变压器   | 30  | 53.6200 | 10.9140  | 10.9140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 2538 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内线安波干46#变台变压器   | 160 | 68.7500 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 2539 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分32右3#变台变压器    | 50  | 57.3100 | 16.3450  | 16.3450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 2540 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_杨屯分57#左3#变台变压器   | 20  | 57.6500 | 6.4700   | 6.4700   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 2541 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_镇内分2#环网箱左1#变台变压器 | 630 | 46.2500 | 275.6250 | 275.6250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 2542 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 镇内线 | 电网_安波干15#左6#变台变压器   | 200 | 66.2900 | 47.4200  | 47.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 2543 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_潘刘分8#变台变压器       | 160 | 50.3100 | 63.5040  | 63.5040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 2544 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房电支3#变台变压器    | 50  | 56.2500 | 16.8750  | 16.8750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 2545 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 潘刘分4#变台变压器          | 160 | 63.5100 | 42.3840  | 42.3840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 2546 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房电支10#变台变压器   | 20  | 63.8200 | 5.2360   | 5.2360   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 2547 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支14#变台变压器      | 200 | 64.1100 | 51.7800  | 51.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |

|      |     |           |     |                     |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2548 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分64#变压器        | 30  | 62.1400 | 8.3580  | 8.3580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 2549 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 钟岭分4#变台变压器          | 50  | 52.3400 | 18.8300 | 18.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 2550 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分89#变台变压器      | 100 | 62.2000 | 27.8000 | 27.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 2551 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_潘刘分16#变台变压器      | 100 | 55.0500 | 34.9500 | 34.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 2552 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分西沟支21#变台变压器   | 100 | 50.6400 | 39.3600 | 39.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 2553 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分沙沟支6#变台变压器    | 30  | 68.8800 | 6.3360  | 6.3360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 2554 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分45#变台变压器      | 50  | 52.2800 | 18.8600 | 18.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 2555 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支32#变台变压器      | 200 | 63.2500 | 53.5000 | 53.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 2556 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分73#变台变压器      | 30  | 53.8400 | 10.8480 | 10.8480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 2557 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支1右3#变台变压器     | 100 | 50.4900 | 39.5100 | 39.5100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 2558 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_庙沟支26右1#变台变压器    | 50  | 54.0800 | 17.9600 | 17.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 2559 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分房电9右5#变台变压器   | 50  | 65.2800 | 12.3600 | 12.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 2560 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干165#变台变压器     | 100 | 60.6500 | 29.3500 | 29.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 2561 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分45左7#变台变压器    | 80  | 54.0400 | 28.7680 | 28.7680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 2562 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支11#变台变压器      | 50  | 49.3500 | 20.3250 | 20.3250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 2563 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分25#变台变压器      | 100 | 59.4600 | 30.5400 | 30.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 2564 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_钟岭分10左1#变台变压器    | 50  | 60.2900 | 14.8550 | 14.8550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 2565 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干198左6#变台变压器   | 50  | 54.7900 | 17.6050 | 17.6050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 2566 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_八东支6#变台变压器       | 50  | 50.5300 | 19.7350 | 19.7350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 2567 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分拉房支3#左1#变台变压器 | 80  | 61.9200 | 22.4640 | 22.4640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 2568 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支11#变台变压器      | 80  | 68.7400 | 17.0080 | 17.0080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 2569 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分石材支10#变台变压器   | 100 | 55.4900 | 34.5100 | 34.5100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 2570 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分双房支7#左8#变台变压器 | 80  | 45.6600 | 35.4720 | 35.4720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 2571 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支12#变台变压器      | 50  | 47.5900 | 21.2050 | 21.2050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 2572 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分19右1#变台变压器    | 20  | 64.0400 | 5.1920  | 5.1920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 2573 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干388左5#变台变压器   | 100 | 64.1700 | 25.8300 | 25.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 2574 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干372#右15#变台变压器 | 80  | 51.6700 | 30.6640 | 30.6640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 2575 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干360#左4#变台变压器  | 80  | 65.0100 | 19.9920 | 19.9920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 2576 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 双房支3#右11#变台变压器      | 80  | 61.6100 | 22.7120 | 22.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 2577 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支3#右20#变台变压器   | 100 | 53.3400 | 36.6600 | 36.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 2578 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分12左1#变台变压器    | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 2579 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分7#变台变压器       | 50  | 49.1600 | 20.4200 | 20.4200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |

|      |     |           |     |                       |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2580 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分11右1#变台变压器      | 20  | 65.4800 | 4.9040  | 4.9040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 2581 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_拉房支11#变台变压器        | 50  | 60.7600 | 14.6200 | 14.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 2582 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干360左11#变台变压器    | 80  | 67.1600 | 18.2720 | 18.2720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 2583 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分31右1#变台变压器      | 30  | 55.5900 | 10.3230 | 10.3230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 2584 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_拉房支5#变台变压器         | 50  | 49.5100 | 20.2450 | 20.2450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 2585 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干297左4#变台变压器     | 50  | 64.7000 | 12.6500 | 12.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 2586 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 双房支3#右8#变台变压器         | 80  | 52.4500 | 30.0400 | 30.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 2587 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分28#变台变压器        | 80  | 56.3200 | 26.9440 | 26.9440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 2588 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336#左2#左5#变台变压器 | 50  | 62.0800 | 13.9600 | 13.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 2589 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 自然沟支9#变台变压器           | 200 | 51.3500 | 77.3000 | 77.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 2590 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291#右2#变台变压器    | 100 | 65.2900 | 24.7100 | 24.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 2591 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291#右4#右4#变台变压器 | 80  | 52.9000 | 29.6800 | 29.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 2592 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干350左4#变台变压器     | 30  | 48.5400 | 12.4380 | 12.4380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 2593 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支26#变台变压器        | 30  | 68.5600 | 6.4320  | 6.4320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 2594 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干307右1#变台变压器     | 50  | 52.9600 | 18.5200 | 18.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 2595 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干291#右14#变台变压器   | 30  | 54.9600 | 10.5120 | 10.5120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 2596 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干350右1#变台变压器     | 80  | 48.0400 | 33.5680 | 33.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 2597 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336左2左11#变台变压器  | 80  | 45.5300 | 35.5760 | 35.5760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 2598 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干283左12#变台变压器    | 80  | 68.0100 | 17.5920 | 17.5920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 2599 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支14#变台变压器        | 50  | 59.6000 | 15.2000 | 15.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 2600 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_大岭分22#变台变压器        | 160 | 59.3800 | 48.9920 | 48.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 2601 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336左2左14变台变压器   | 80  | 48.8400 | 32.9280 | 32.9280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 2602 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_双房支8#变台变压器         | 100 | 54.9800 | 35.0200 | 35.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 2603 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_林场分83#变台变压器        | 30  | 55.0100 | 10.4970 | 10.4970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 2604 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336#左7#变台变压器    | 50  | 60.2700 | 14.8650 | 14.8650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 2605 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干372#右8#变台变压器    | 50  | 48.9400 | 20.5300 | 20.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 2606 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336左2左18变台变压器   | 80  | 53.1900 | 29.4480 | 29.4480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 2607 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_邓姜支24右2#变台变压器      | 50  | 68.3500 | 10.8250 | 10.8250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 2608 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干336左2左25#变台变压器  | 100 | 58.8300 | 31.1700 | 31.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 2609 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_安波干283左8#变台变压器     | 80  | 59.7700 | 24.1840 | 24.1840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 2610 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分2#变台变压器         | 100 | 62.1000 | 27.9000 | 27.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 2611 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 安波线 | 电网_鸡冠分68左4#变台变压器      | 50  | 48.8000 | 20.6000 | 20.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |



|      |     |            |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2612 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干152#变台变压器     | 30  | 67.7400 | 6.6780   | 6.6780   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 2613 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干250左1#变台变压器   | 30  | 51.8800 | 11.4360  | 11.4360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 2614 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干230右3#变台变压器   | 50  | 69.6800 | 10.1600  | 10.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 2615 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分38#变台变压器      | 30  | 50.6800 | 11.7960  | 11.7960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 2616 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干253右1#变台变压器   | 50  | 49.4600 | 20.2700  | 20.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 2617 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分34右3#变台变压器    | 50  | 57.6800 | 16.1600  | 16.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 2618 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_米屯分19#右8#变台变压器   | 20  | 52.9200 | 7.4160   | 7.4160   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 2619 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分14右6#变台变压器    | 30  | 47.1100 | 12.8670  | 12.8670  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 2620 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分南也支9#变台变压器    | 50  | 63.1000 | 13.4500  | 13.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 2621 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_米屯分16#变台变压器      | 100 | 51.0600 | 38.9400  | 38.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 2622 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干130左7#变台变压器   | 80  | 62.3500 | 22.1200  | 22.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 2623 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干112#变台变压器     | 100 | 51.2100 | 38.7900  | 38.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 2624 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分南也支5#变台变压器    | 30  | 56.3300 | 10.1010  | 10.1010  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 2625 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干230右10#变台变压器  | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 2626 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分权房支7#变台变压器    | 50  | 59.0600 | 15.4700  | 15.4700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 2627 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分27#变台变压器      | 100 | 64.9500 | 25.0500  | 25.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 2628 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_米屯分25#           | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 2629 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分10右2#变台变压器    | 100 | 61.0200 | 28.9800  | 28.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 2630 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分74左9#变台变压器    | 30  | 59.7900 | 9.0630   | 9.0630   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 2631 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_米屯分5#左2#变台变压器    | 50  | 46.8600 | 21.5700  | 21.5700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 2632 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分87#变台变压器      | 200 | 57.3200 | 65.3600  | 65.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 2633 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干137右1#变台变压器   | 50  | 54.5500 | 17.7250  | 17.7250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 2634 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_鸡冠分62#变台变压器      | 50  | 48.5100 | 20.7450  | 20.7450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 2635 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干176右4#变台变压器   | 50  | 67.5000 | 11.2500  | 11.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 2636 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干77#           | 200 | 47.3900 | 85.2200  | 85.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 2637 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干112左8#变台变压器   | 30  | 49.6400 | 12.1080  | 12.1080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 2638 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_潘沟分9#变台变压器       | 20  | 48.8600 | 8.2280   | 8.2280   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 2639 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干112左1左9#变台变压器 | 20  | 65.6600 | 4.8680   | 4.8680   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 2640 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干214右1#柱上变压器   | 100 | 62.4200 | 27.5800  | 27.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 2641 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 安波线 | 电网_安波干283左4#变台变压器   | 80  | 54.7200 | 28.2240  | 28.2240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 2642 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 帝源线 | 帝源1#配电站1#变压器        | 630 | 65.9300 | 151.6410 | 151.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 2643 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线 | 碧海馨居1号配电站1#变压器      | 630 | 69.8500 | 126.9450 | 126.9450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 2644 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线 | 碧海馨居1号配电站2#变压器      | 630 | 53.8900 | 227.4930 | 227.4930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |

|      |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2645 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居1号配电站3#变压器     | 630 | 67.8000 | 139.8600 | 139.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 2646 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电站1#变压器     | 630 | 49.7600 | 253.5120 | 253.5120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 2647 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电站2#变压器     | 630 | 67.3000 | 143.0100 | 143.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 2648 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居2号配电站3#变压器     | 630 | 63.9700 | 163.9890 | 163.9890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 2649 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电站1#变压器     | 630 | 47.0300 | 270.7110 | 270.7110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 2650 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电站2#变压器     | 630 | 62.9300 | 170.5410 | 170.5410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 2651 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居3号配电站3#变压器     | 630 | 66.9100 | 145.4670 | 145.4670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 2652 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电站1#变压器     | 630 | 47.3500 | 268.6950 | 268.6950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 2653 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电站2#变压器     | 630 | 60.7200 | 184.4640 | 184.4640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 2654 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居4号配电站3#变压器     | 630 | 54.9300 | 220.9410 | 220.9410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 2655 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电站1#变压器     | 630 | 57.7500 | 203.1750 | 203.1750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 2656 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电站2#变压器     | 630 | 52.8100 | 234.2970 | 234.2970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 2657 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 碧海线  | 碧海馨居5号配电站3#变压器     | 630 | 60.7300 | 184.4010 | 184.4010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 2658 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_后宋干34左1#变压器吴西2 | 100 | 46.8400 | 43.1600  | 43.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 2659 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支7#变压器吴西     | 200 | 56.6000 | 66.8000  | 66.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 2660 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_王坎支10#变压器王坎    | 100 | 56.2800 | 33.7200  | 33.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 2661 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_吴南支4左3#变压器吴南北  | 200 | 50.4100 | 79.1800  | 79.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 2662 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_吴南支7#变压器吴南     | 100 | 47.9700 | 42.0300  | 42.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 2663 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支11#变压器东山    | 100 | 48.1400 | 41.8600  | 41.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 2664 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_南刘支5#变压器吴东     | 200 | 59.4600 | 61.0800  | 61.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 2665 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 南刘支6左3#变台变压器吴东2    | 100 | 53.7600 | 36.2400  | 36.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 2666 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_南刘支15#变压器南刘屯   | 200 | 51.8200 | 76.3600  | 76.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 2667 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支19右5#变压器后王屯 | 100 | 64.3300 | 25.6700  | 25.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 2668 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支25左4#变压器季屯  | 100 | 61.4500 | 28.5500  | 28.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 2669 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_季屯支11#变台变压器季屯2 | 50  | 62.0500 | 13.9750  | 13.9750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 2670 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支27左4#变压器庄坎  | 200 | 56.4200 | 67.1600  | 67.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 2671 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支34#变压器邵坎    | 100 | 48.1100 | 41.8900  | 41.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 2672 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支39右4#变压器邢房  | 200 | 62.9400 | 54.1200  | 54.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 2673 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前王支45#变压器前王屯   | 200 | 52.1200 | 75.7600  | 75.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 2674 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分128右3#变压器长祥 | 200 | 65.5500 | 48.9000  | 48.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 2675 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前孙分3#变压器后孙     | 200 | 55.5900 | 68.8200  | 68.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 2676 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 前孙分4右4#变压器后孙西      | 100 | 61.0300 | 28.9700  | 28.9700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 2677 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前孙支8#变压器前孙     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |

|      |     |            |      |                           |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2678 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 新风支18#变台变压器长祥棚            | 100 | 57.6000 | 32.4000 | 32.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 2679 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_崖底支13#变压器隋屯           | 100 | 57.1900 | 32.8100 | 32.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 2680 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_崖底支20#变压器崖底           | 250 | 67.2600 | 56.8500 | 56.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 2681 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_北孙支12#变压器北孙           | 200 | 67.6900 | 44.6200 | 44.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 2682 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_北孙支21#变压器北孙2          | 200 | 60.2700 | 59.4600 | 59.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 2683 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分161右2#变压器牟东        | 200 | 62.0700 | 55.8600 | 55.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 2684 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_牟东分13#变压器牟东2          | 100 | 47.6400 | 42.3600 | 42.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 2685 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分168右3#变压器牟北        | 200 | 50.3000 | 79.4000 | 79.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 2686 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分172#变压器牟西          | 200 | 45.1200 | 89.7600 | 89.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 2687 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分173#变压器牟西2         | 100 | 69.1700 | 20.8300 | 20.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 2688 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_牟屯棚支9#变压器牟屯棚          | 200 | 55.0800 | 69.8400 | 69.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 2689 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分193#右1#林坎大棚        | 160 | 56.8500 | 53.0400 | 53.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 2690 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分198左1#变压器林坎        | 200 | 67.2100 | 45.5800 | 45.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 2691 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_前宋分205#变压器前宋          | 100 | 56.6900 | 33.3100 | 33.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 2692 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | pms_后宋支7#变压器后宋            | 50  | 50.1500 | 19.9250 | 19.9250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 2693 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干79右1#变压器孔屯2        | 200 | 65.8700 | 48.2600 | 48.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 2694 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干89#变压器小庞屯          | 160 | 56.9700 | 52.8480 | 52.8480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 2695 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_谢屯干83左1#变压器碧流河<br>孙屯  | 50  | 60.5200 | 14.7400 | 14.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 2696 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_水田分1左11#变压器董郭屯<br>棚   | 100 | 49.5800 | 40.4200 | 40.4200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 2697 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_水田支3左2#变台变压器          | 80  | 54.4500 | 28.4400 | 28.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 2698 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_董家支8#变压器董家三、四<br>队西   | 100 | 55.9900 | 34.0100 | 34.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 2699 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_董家支5右2#变压器董家三、<br>四队北 | 200 | 63.4400 | 53.1200 | 53.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 2700 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分8#变压器董家三<br>队东   | 200 | 58.2100 | 63.5800 | 63.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 2701 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分14左2#变压器董<br>家二队 | 100 | 65.1700 | 24.8300 | 24.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 2702 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_河东水田分24#变压器小花山        | 200 | 54.9600 | 70.0800 | 70.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 2703 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_大庄分24右1#变压器董郭屯        | 200 | 62.5200 | 54.9600 | 54.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 2704 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_大庄分26左1#变压器董郭屯<br>西   | 200 | 48.5400 | 82.9200 | 82.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 2705 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_站前分11#变压器站前           | 200 | 63.2700 | 53.4600 | 53.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 2706 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_林山支2#变压器董郭屯大棚         | 200 | 55.2500 | 69.5000 | 69.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 2707 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_林山支16左1#变压器林山         | 100 | 45.9500 | 44.0500 | 44.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 2708 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_林山支21#变压器林山2          | 100 | 48.9700 | 41.0300 | 41.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 2709 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢屯线  | pms_大庄分50#变压器大庄           | 200 | 49.8800 | 80.2400 | 80.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |

|      |     |            |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2710 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_大庄支2右2#变压器大庄2          | 200 | 65.3300 | 49.3400  | 49.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 2711 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_大庄支10#变压器大庄3           | 200 | 46.6100 | 86.7800  | 86.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 2712 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_孔电分8#变压器孔电             | 160 | 64.7600 | 40.3840  | 40.3840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 2713 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_综合厂分12#变压器宫屯           | 50  | 68.1300 | 10.9350  | 10.9350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 2714 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干98#变压器大庞屯           | 100 | 59.6500 | 30.3500  | 30.3500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 2715 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干103左3#变压器碧流河<br>隋屯  | 100 | 54.0100 | 35.9900  | 35.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 2716 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_隋屯支8#变台变压器隋屯二<br>队     | 100 | 69.1400 | 20.8600  | 20.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 2717 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_塔寺分13右3#变压器王屯          | 50  | 45.6500 | 22.1750  | 22.1750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 2718 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_塔寺分9右2#变压器王屯           | 100 | 59.8500 | 30.1500  | 30.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 2719 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_塔寺棚支8#变压器塔寺棚           | 100 | 67.9000 | 22.1000  | 22.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 2720 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_塔寺分25#变压器塔寺            | 50  | 49.2500 | 20.3750  | 20.3750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 2721 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干114#变压器柳屯           | 315 | 48.5400 | 130.5990 | 130.5990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 2722 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_东坦支8#变压器柳屯南            | 200 | 50.3500 | 79.3000  | 79.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 2723 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干140#变台变压器温家<br>二队   | 315 | 66.5700 | 73.8045  | 73.8045  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 2724 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干125左4#变压器温四         | 315 | 45.7100 | 139.5135 | 139.5135 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 2725 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干131#变压器温家五队         | 100 | 57.8500 | 32.1500  | 32.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 2726 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_市干线133#变台变压器温家<br>六队   | 160 | 46.6200 | 69.4080  | 69.4080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 2727 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_干岛分广忠支4#变台变压器<br>温家六队南 | 100 | 60.4000 | 29.6000  | 29.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 2728 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干142#变台变压器于屯         | 200 | 66.4300 | 47.1400  | 47.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 2729 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干140#变压器于屯北          | 80  | 58.7100 | 25.0320  | 25.0320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 2730 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_干岛分49#变压器干岛            | 50  | 47.2800 | 21.3600  | 21.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 2731 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干165#变压器谢屯小台         | 100 | 64.3200 | 25.6800  | 25.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 2732 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干171左1#变台变压器渔<br>业队  | 100 | 64.1200 | 25.8800  | 25.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 2733 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线 | pms_谢屯干153右2#变压器谢屯         | 160 | 55.1900 | 55.6960  | 55.6960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 2734 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干6#变压器医院1            | 400 | 47.7800 | 168.8800 | 168.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 2735 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干6#变台变压器医院2          | 315 | 61.0600 | 91.1610  | 91.1610  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 2736 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 医院小区1                      | 630 | 61.4200 | 180.0540 | 180.0540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 2737 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 医院小区2                      | 630 | 49.0900 | 257.7330 | 257.7330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 2738 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干11#变台变压器县服装厂            | 160 | 59.0300 | 49.5520  | 49.5520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 2739 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 水泵小区                       | 630 | 51.8700 | 240.2190 | 240.2190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 2740 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干16#变压器中心市场          | 400 | 59.9000 | 120.4000 | 120.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 2741 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干21#变压器自来水           | 315 | 63.3600 | 83.9160  | 83.9160  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |

|      |     |            |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2742 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干26#变压器城复三队  | 125 | 65.8100 | 30.2375  | 30.2375  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 2743 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干29右3#变台变压器造纸抽水  | 100 | 62.6600 | 27.3400  | 27.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 2744 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干33右2#变压器理石厂 | 400 | 54.6900 | 141.2400 | 141.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 2745 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干39#变压器老古十队  | 200 | 52.1700 | 75.6600  | 75.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 2746 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | 金哨干53#变压器电管站       | 100 | 65.4800 | 24.5200  | 24.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 2747 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干60#变压器老古种站  | 80  | 51.3500 | 30.9200  | 30.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 2748 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_金哨干60#变压器老古种站西 | 250 | 48.5200 | 103.7000 | 103.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 2749 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_小付电分2右1#变压器市场后 | 315 | 67.2500 | 71.6625  | 71.6625  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 2750 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_小付电分7#变压器小付电   | 200 | 50.9800 | 78.0400  | 78.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 2751 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_西沟分5#变压器城复小学   | 100 | 60.4400 | 29.5600  | 29.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 2752 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_西沟支11#变压器西沟    | 100 | 60.8100 | 29.1900  | 29.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 2753 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_于屯分7#变压器于屯     | 50  | 49.9700 | 20.0150  | 20.0150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 2754 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分1#变压器小老古    | 80  | 55.6400 | 27.4880  | 27.4880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 2755 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分7#变压器大老古    | 200 | 59.8100 | 60.3800  | 60.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 2756 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_老古分8#变压器大老古2   | 100 | 66.3000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 2757 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分7#变压器大房     | 200 | 68.3400 | 43.3200  | 43.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 2758 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分8#变压器大房东    | 200 | 55.4100 | 69.1800  | 69.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 2759 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_东井分9#变压器大房北    | 200 | 56.9300 | 66.1400  | 66.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 2760 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 金哨线 | pms_隈电分6#变压器隈电     | 50  | 47.6500 | 21.1750  | 21.1750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 2761 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干11#变压器后赵沟   | 50  | 54.4700 | 17.7650  | 17.7650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 2762 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干27#前后刘      | 80  | 54.4000 | 28.4800  | 28.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 2763 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_姜窑分14#变压器姜窑    | 30  | 63.1500 | 8.0550   | 8.0550   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 2764 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_姜窑分5左5#变压器姜窑大棚 | 100 | 53.6000 | 36.4000  | 36.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 2765 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干39#变压器王窑    | 100 | 55.1200 | 34.8800  | 34.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 2766 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干47#左3变压器高岚  | 50  | 56.9100 | 16.5450  | 16.5450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 2767 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_牟沟分8#变压器牟沟屯    | 100 | 56.9100 | 33.0900  | 33.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 2768 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干75#变压器高屯    | 100 | 63.7600 | 26.2400  | 26.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 2769 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_高屯分8#变压器高屯棚    | 100 | 69.9000 | 20.1000  | 20.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 2770 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干97#变压器吴山屯   | 400 | 48.0700 | 167.7200 | 167.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 2771 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_电信分3#变压器榛材沟    | 50  | 55.9900 | 17.0050  | 17.0050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 2772 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 吴山线 | pms_吴山干108#变压器王屯   | 100 | 52.6000 | 37.4000  | 37.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 2773 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_应家干15#变压器元岭    | 100 | 65.2100 | 24.7900  | 24.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 2774 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 应家线 | pms_应家干25#变压器庙西沟   | 100 | 56.7200 | 33.2800  | 33.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |

|      |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2775 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干41#变压器庙上       | 160 | 65.1800 | 39.7120  | 39.7120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 2776 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_邢窑分12#变压器庙下       | 50  | 46.9200 | 21.5400  | 21.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 2777 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_邢窑分25#变压器邢窑       | 200 | 62.0200 | 55.9600  | 55.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 2778 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分5右3#变压器王油坊     | 50  | 47.2200 | 21.3900  | 21.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 2779 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分16左3#变压器前郑沟    | 200 | 66.7500 | 46.5000  | 46.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 2780 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分26左2#变压器中郑棚    | 50  | 69.4900 | 10.2550  | 10.2550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 2781 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分32#变压器中郑沟      | 200 | 67.6000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 2782 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_黑黄沟支27#变压器前进屯     | 100 | 63.2400 | 26.7600  | 26.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 2783 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜水支12#变压器自来水      | 200 | 58.2100 | 63.5800  | 63.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 2784 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜屯支12#变压器姜屯       | 250 | 48.6300 | 103.4250 | 103.4250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 2785 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分37右3#变压器后郑沟    | 100 | 64.8700 | 25.1300  | 25.1300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 2786 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支1右1#变压器崔沟     | 100 | 65.5200 | 24.4800  | 24.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 2787 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支3左3#变台变压器崔沟南棚 | 80  | 55.5000 | 27.6000  | 27.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 2788 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支11左2#变压器崔沟中棚  | 50  | 67.8700 | 11.0650  | 11.0650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 2789 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_崔沟棚支24#变压器崔沟北棚    | 80  | 67.0300 | 18.3760  | 18.3760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 2790 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_郑沟分75#变压器刘沟       | 400 | 51.8400 | 152.6400 | 152.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 2791 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_迟沟支18#变压器迟沟       | 100 | 58.4000 | 31.6000  | 31.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 2792 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_迟沟支16左1#柱上变压器迟沟2  | 200 | 49.1100 | 81.7800  | 81.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 2793 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干49右2#变压器王油坊棚   | 160 | 54.7500 | 56.4000  | 56.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 2794 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | 应家干61#变台变压器宫屯北棚       | 160 | 48.3900 | 66.5760  | 66.5760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 2795 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7左5#变压器宫屯棚3    | 160 | 66.1200 | 38.2080  | 38.2080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 2796 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7左1#变压器宫屯棚2    | 160 | 61.0700 | 46.2880  | 46.2880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 2797 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分7右5#变压器宫屯大棚    | 160 | 66.7000 | 37.2800  | 37.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 2798 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分20#变压器宫屯       | 100 | 59.1400 | 30.8600  | 30.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 2799 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_宫屯分16#变压器万生       | 100 | 51.6500 | 38.3500  | 38.3500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 2800 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分13#变压器大毛房     | 200 | 49.3600 | 81.2800  | 81.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 2801 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分24#变压器小毛房     | 100 | 68.5000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 2802 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_小毛房分27#变压器小毛房2    | 100 | 45.9900 | 44.0100  | 44.0100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 2803 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干77#变压器王后       | 50  | 46.0200 | 21.9900  | 21.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 2804 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜屯支2#变压器王前        | 50  | 53.9000 | 18.0500  | 18.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 2805 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_姜屯分12#变压器应姜屯      | 100 | 46.2600 | 43.7400  | 43.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 2806 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 应家线 | pms_应家干88#变压器应屯       | 100 | 56.8500 | 33.1500  | 33.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |

|      |     |            |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2807 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 应家线  | pms_那屯分10#变压器那屯        | 100 | 61.6900 | 28.3100  | 28.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 2808 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 应家线  | pms_应家干93#变压器应家村       | 100 | 65.6000 | 24.4000  | 24.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 2809 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_大森分2#变压器变电所前       | 100 | 65.9500 | 24.0500  | 24.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 2810 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_大森分8左2#变压器百批       | 160 | 48.4300 | 66.5120  | 66.5120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 2811 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_废品支7#变压器废品         | 50  | 52.7000 | 18.6500  | 18.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 2812 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_南沟支7左2#变压器油库       | 100 | 68.2900 | 21.7100  | 21.7100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 2813 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_南沟支18#变压器南沟        | 100 | 58.4700 | 31.5300  | 31.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 2814 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_南沟支13左3#变压器公寓      | 30  | 63.1100 | 8.0670   | 8.0670   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 2815 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_大森分12#变压器城里        | 200 | 58.1800 | 63.6400  | 63.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 2816 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_花山支2#变压器四运         | 100 | 54.0900 | 35.9100  | 35.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 2817 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_花山支13#变压器油库抽油      | 400 | 56.4200 | 134.3200 | 134.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 2818 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_花山支26#变压器大花山       | 50  | 55.0700 | 17.4650  | 17.4650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 2819 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_大森分25#变压器水产        | 315 | 63.4300 | 83.6955  | 83.6955  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 2820 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_大森分36#变压器百货        | 200 | 69.2500 | 41.5000  | 41.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 2821 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干4左1#变压器众合       | 200 | 67.9000 | 44.2000  | 44.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 2822 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干14#变压器三中家属      | 200 | 65.8000 | 48.4000  | 48.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 2823 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_中心小学分15左1#变台变压器    | 80  | 62.9900 | 21.6080  | 21.6080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 2824 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干12#变压器地税        | 200 | 45.7100 | 88.5800  | 88.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 2825 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干9#变压器邮局         | 315 | 66.3100 | 74.6235  | 74.6235  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 2826 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干29#变压器大卢幼儿院     | 400 | 65.6000 | 97.6000  | 97.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 2827 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | pms_市干干51#变压器后刘        | 100 | 57.8400 | 32.1600  | 32.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 2828 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 市干线  | 市干线中心小学分14左1#变台变压器22中学 | 80  | 55.4300 | 27.6560  | 27.6560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 2829 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分97#变压器宁沟        | 100 | 48.0700 | 41.9300  | 41.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 2830 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分85#变压器小庄        | 80  | 52.4800 | 30.0160  | 30.0160  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 2831 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分66#变压器大庄西街      | 100 | 45.2100 | 44.7900  | 44.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 2832 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支4#变压器前刘         | 200 | 62.9200 | 54.1600  | 54.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 2833 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_季屯支12#变压器季屯        | 200 | 59.7800 | 60.4400  | 60.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 2834 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_季屯支17#变压器新风        | 200 | 55.0200 | 69.9600  | 69.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 2835 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支10右4#变压器小甸      | 100 | 59.3400 | 30.6600  | 30.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 2836 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支26#变台变压器小甸水     | 315 | 52.1000 | 119.3850 | 119.3850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 2837 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大东支9#变压器大西         | 50  | 59.6400 | 15.1800  | 15.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 2838 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大东支13#变压器大东        | 100 | 47.4900 | 42.5100  | 42.5100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |

|      |     |            |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2839 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳电支1#柳电东            | 100 | 55.4700 | 34.5300  | 34.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 2840 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳电支6左2#柳电南          | 100 | 53.3800 | 36.6200  | 36.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 2841 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_柳电支11#柳电西           | 100 | 56.2400 | 33.7600  | 33.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 2842 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支43#变压器柳电         | 100 | 53.1600 | 36.8400  | 36.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 2843 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支51#变压器向阳         | 200 | 64.0900 | 51.8200  | 51.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 2844 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支76右5#变压器梁东       | 50  | 55.9300 | 17.0350  | 17.0350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 2845 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_大甸支79右3#变压器梁西       | 200 | 58.9900 | 62.0200  | 62.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 2846 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分37#变压器大卢         | 200 | 46.5500 | 86.9000  | 86.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 2847 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分27右2#变压器小卢       | 50  | 54.3500 | 17.8250  | 17.8250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 2848 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_敬老院支9左2#变压器敬老院      | 50  | 48.8900 | 20.5550  | 20.5550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 2849 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_敬老院支14#变压器大卢大棚      | 100 | 69.2100 | 20.7900  | 20.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 2850 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分13右1#变压器甸坦       | 160 | 52.1100 | 60.6240  | 60.6240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 2851 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦支6#变台变压器甸坦二<br>里  | 100 | 54.1400 | 35.8600  | 35.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 2852 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋乙线 | pms_甸坦分4左4#变压器西店        | 200 | 53.3900 | 73.2200  | 73.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 2853 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干3#变压器新城小区        | 400 | 62.8000 | 108.8000 | 108.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 2854 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干5#新城小区1#变压器      | 315 | 45.0700 | 141.5295 | 141.5295 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 2855 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干7#变压器国税          | 200 | 51.4700 | 77.0600  | 77.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 2856 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干10#变压器工长楼        | 160 | 54.9700 | 56.0480  | 56.0480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 2857 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干8右1#变压器黑板厂家<br>属 | 100 | 50.3500 | 39.6500  | 39.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 2858 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干24#变压器敬老院        | 30  | 47.2000 | 12.8400  | 12.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 2859 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干37#变台变压器         | 20  | 61.6800 | 5.6640   | 5.6640   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 2860 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_微波干39#变台变压器         | 50  | 69.9700 | 10.0150  | 10.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 2861 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分9#变压器李卧龙         | 80  | 60.6800 | 23.4560  | 23.4560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 2862 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分16#变压器半道         | 50  | 51.8200 | 19.0900  | 19.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 2863 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_公路支22#变压器王屯大棚       | 30  | 66.7700 | 6.9690   | 6.9690   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 2864 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_王沟支7#变压器潘屯          | 200 | 54.3200 | 71.3600  | 71.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 2865 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_王沟支10#变压器金厂屯        | 100 | 57.3900 | 32.6100  | 32.6100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 2866 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_王沟支17右2#变压器金厂村      | 200 | 53.5400 | 72.9200  | 72.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 2867 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_王沟支23#变压器王沟         | 50  | 56.8800 | 16.5600  | 16.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 2868 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分30左3#变压器鲁屯       | 50  | 56.7900 | 16.6050  | 16.6050  | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 2869 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_沙金分45右3#变压器史屯       | 400 | 57.9300 | 128.2800 | 128.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 2870 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_王屯支6#变压器沙金王屯        | 50  | 64.3600 | 12.8200  | 12.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 2871 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_尹山支7右4#变压器后排        | 50  | 60.0200 | 14.9900  | 14.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |



|      |     |            |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2872 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支8#变压器后排棚    | 80  | 65.1500 | 19.8800  | 19.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 2873 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_郭屯棚支5#变台变压器郭屯棚 | 160 | 58.8100 | 49.9040  | 49.9040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 2874 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支17#变压器前排    | 50  | 48.0400 | 20.9800  | 20.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 2875 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支22#变压器郭屯    | 100 | 57.2000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 2876 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹山支34#变压器尹山    | 100 | 53.4000 | 36.6000  | 36.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 2877 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_沙金分63#变压器沙金沟   | 200 | 60.5900 | 58.8200  | 58.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 2878 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干80左2#变压器吕卧龙 | 200 | 51.0800 | 77.8400  | 77.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 2879 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_吕卧龙分6#变压器吕卧龙西  | 200 | 48.2200 | 83.5600  | 83.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 2880 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分13#变压器源发棚  | 200 | 49.0700 | 81.8600  | 81.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 2881 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支7#变压器包屯    | 100 | 53.6600 | 36.3400  | 36.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 2882 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_于沟支10#变压器于沟    | 400 | 50.9500 | 156.2000 | 156.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 2883 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支21#变台变压器小山 | 100 | 69.6300 | 20.3700  | 20.3700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 2884 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支24右7#变压器五小 | 80  | 50.1600 | 31.8720  | 31.8720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 2885 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支32#变台变压器唐福 | 100 | 52.1300 | 37.8700  | 37.8700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 2886 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_唐福兴支27右3#变压器唐福 | 30  | 58.0300 | 9.5910   | 9.5910   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 2887 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分20右2#变压器源发 | 250 | 55.3300 | 86.6750  | 86.6750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 2888 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分23左1#变压器原发 | 100 | 54.0800 | 35.9200  | 35.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 2889 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_李东支8#变压器李东     | 400 | 51.8600 | 152.5600 | 152.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 2890 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_李东支14右2#变压器李东大 | 100 | 60.5500 | 29.4500  | 29.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 2891 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分38左1#变压器李西 | 400 | 64.2500 | 103.0000 | 103.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 2892 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分45左1#变压器董沟 | 50  | 57.7600 | 16.1200  | 16.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 2893 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分37右1#变压器董沟 | 30  | 50.9200 | 11.7240  | 11.7240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 2894 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王窑支9#变压器刘窑屯    | 50  | 51.5200 | 19.2400  | 19.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 2895 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支13#变压器菜园   | 200 | 65.1900 | 49.6200  | 49.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 2896 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支17右6#变压器孙屯 | 200 | 56.5600 | 66.8800  | 66.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 2897 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_孙屯支9#柱上变压器孙屯2  | 200 | 61.3300 | 57.3400  | 57.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 2898 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支29#变压器徐蚂沟  | 100 | 59.3100 | 30.6900  | 30.6900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 2899 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_徐蚂沟支33#柱上变压器徐蚂 | 100 | 65.7900 | 24.2100  | 24.2100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 2900 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分67#变压器刘炉屯  | 400 | 48.1100 | 167.5600 | 167.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 2901 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分76#变压器高沟   | 100 | 62.7700 | 27.2300  | 27.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 2902 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分86#变压器香瓜沟  | 50  | 56.3400 | 16.8300  | 16.8300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 2903 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支6#变压器清泥洼   | 100 | 65.0100 | 24.9900  | 24.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 2904 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支4左5#变压器凡茂基 | 50  | 69.2100 | 10.3950  | 10.3950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |

|      |     |            |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2905 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_张屯棚支17#变台变压器张屯棚    | 200 | 56.1100 | 67.7800  | 67.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 2906 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分106左5#变压器下吴山   | 400 | 49.9600 | 160.1600 | 160.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 2907 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_修电支6#变压器修电         | 200 | 58.8000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 2908 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_王沟棚支4#变台变压器王沟土棚    | 100 | 50.0700 | 39.9300  | 39.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 2909 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分123#变压器下吴王站    | 315 | 66.0600 | 75.4110  | 75.4110  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 2910 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分135左2#变压器蔡屯    | 100 | 66.7100 | 23.2900  | 23.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 2911 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分145左4#变台变压器芦屯  | 50  | 60.0600 | 14.9700  | 14.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 2912 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_小李屯分151#变台变压器小李屯   | 100 | 55.7400 | 34.2600  | 34.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 2913 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干122左3#变压器六、七里   | 200 | 56.5000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 2914 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干126左10#变压器五队    | 50  | 48.2500 | 20.8750  | 20.8750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 2915 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓分4#变压器东邓西        | 400 | 52.3000 | 150.8000 | 150.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 2916 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干160#变台变压器小甸     | 400 | 62.7400 | 109.0400 | 109.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 2917 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干160左4#变压器平房     | 50  | 48.5100 | 20.7450  | 20.7450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 2918 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干168#变台变压器瑞达     | 160 | 65.9000 | 38.5600  | 38.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 2919 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干174#变压器油房       | 50  | 65.6200 | 12.1900  | 12.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 2920 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_微波干189#变压器姜屯       | 50  | 65.4500 | 12.2750  | 12.2750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 2921 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓分16#变压器东邓东       | 400 | 51.8600 | 152.5600 | 152.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 2922 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_东邓棚支18#变压器东邓棚      | 100 | 60.9100 | 29.0900  | 29.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 2923 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_山头分12#变压器山头        | 50  | 54.6900 | 17.6550  | 17.6550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 2924 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分2#变压器苗屯         | 80  | 62.1700 | 22.2640  | 22.2640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 2925 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分11左4#变压器西店      | 100 | 50.1000 | 39.9000  | 39.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 2926 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_永利分15左4#变压器永利      | 50  | 57.5600 | 16.2200  | 16.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 2927 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_杜电支7#变压器杜屯         | 50  | 62.9300 | 13.5350  | 13.5350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 2928 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_半拉山分2#变压器金哨        | 100 | 45.5700 | 44.4300  | 44.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 2929 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分14左4#变压器石柱沟     | 80  | 46.0200 | 35.1840  | 35.1840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 2930 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分23右6#变压器刘沟      | 100 | 58.5700 | 31.4300  | 31.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 2931 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分25左1#变压器金山村     | 160 | 48.3100 | 66.7040  | 66.7040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 2932 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_金山小区支15#柱上变压器金山村小区 | 200 | 57.7600 | 64.4800  | 64.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 2933 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_尹电支8#变台变压器尹屯       | 50  | 67.9500 | 11.0250  | 11.0250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 2934 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_陶电支8#变压器陶屯         | 50  | 66.4600 | 11.7700  | 11.7700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 2935 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分43#变压器和尚屯       | 50  | 66.4600 | 11.7700  | 11.7700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 2936 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线 | pms_严屯分59左4#变压器占屯      | 200 | 68.0500 | 43.9000  | 43.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |

|      |     |            |      |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 2937 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_严电分68右2#变压器陶店           | 50  | 53.1500 | 18.4250  | 18.4250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 2938 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_张屯支2左6#变压器李店            | 50  | 52.0800 | 18.9600  | 18.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 2939 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_张屯支5#变压器夏屯              | 50  | 57.4300 | 16.2850  | 16.2850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 2940 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_张屯支31#变台变压器李店大<br>棚     | 50  | 68.7600 | 10.6200  | 10.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 2941 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_张屯支16#变压器张屯             | 100 | 65.8800 | 24.1200  | 24.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 2942 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_岳屯支2#变压器于屯              | 400 | 66.1700 | 95.3200  | 95.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 2943 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_岳屯支11#变压器岳屯             | 100 | 50.1200 | 39.8800  | 39.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 2944 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_严电分95#变压器严屯             | 80  | 56.6400 | 26.6880  | 26.6880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 2945 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_杨房支19#变压器杨房             | 80  | 53.8200 | 28.9440  | 28.9440  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 2946 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_金哨水利分3#变台变压器修<br>利地     | 80  | 53.2300 | 29.4160  | 29.4160  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 2947 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分3左1#变压器宋屯           | 400 | 54.9300 | 140.2800 | 140.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 2948 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分8#变压器庙下             | 200 | 67.2700 | 45.4600  | 45.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 2949 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 微波线  | pms_潮河沿分14#变压器潮河沿           | 400 | 62.3400 | 110.6400 | 110.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 2950 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干6#变压器农机             | 200 | 58.2500 | 63.5000  | 63.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 2951 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干9左1#变压器东方小<br>区     | 160 | 49.1600 | 65.3440  | 65.3440  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 2952 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干10#变压器君乐            | 250 | 51.5300 | 96.1750  | 96.1750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 2953 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金三角箱变                   | 100 | 64.0400 | 25.9600  | 25.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 2954 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13#变台变压器交通<br>队     | 50  | 63.2100 | 13.3950  | 13.3950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 2955 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_初电分6#变压器初屯              | 100 | 53.1700 | 36.8300  | 36.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 2956 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干15#左4#变压器大付<br>屯    | 200 | 48.9200 | 82.1600  | 82.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 2957 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13右1#变台1#变压<br>器    | 100 | 59.2700 | 30.7300  | 30.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 2958 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干13右1#变台2#变压<br>器    | 100 | 59.8800 | 30.1200  | 30.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 2959 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | 城皮东干22右1#柱上变压器供电<br>所       | 200 | 54.6800 | 70.6400  | 70.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 2960 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金厂学校分2#变压器碧岸            | 50  | 61.1900 | 14.4050  | 14.4050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 2961 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_金厂学校分14#变台1#变压器<br>金厂小区 | 200 | 65.4800 | 49.0400  | 49.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 2962 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干37右4#变压器王甸          | 200 | 66.2800 | 47.4400  | 47.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 2963 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干52#变压器栾店棚           | 50  | 61.2200 | 14.3900  | 14.3900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 2964 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯水利分5左2#变台变压器<br>钟梁屯   | 100 | 59.3400 | 30.6600  | 30.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 2965 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯水利分5左2#变压器中梁<br>屯小台   | 100 | 54.2600 | 35.7400  | 35.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 2966 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_梁屯棚支9#梁屯棚               | 400 | 56.9400 | 132.2400 | 132.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 2967 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分2#栾店北               | 200 | 57.0300 | 65.9400  | 65.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 2968 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分14#变压器阎王店鲁<br>屯     | 200 | 45.4500 | 89.1000  | 89.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |

|      |     |            |      |                    |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2969 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_阎王殿分19#变压器阎王殿棚 | 160 | 47.3500 | 68.2400 | 68.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 2970 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干60#变压器栾店南  | 50  | 58.2700 | 15.8650 | 15.8650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 2971 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_城皮东干87#变压器小单屯  | 50  | 46.3300 | 21.8350 | 21.8350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 2972 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分11#变压器半道    | 50  | 52.9100 | 18.5450 | 18.5450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 2973 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分18#变压器焦屯    | 100 | 52.1900 | 37.8100 | 37.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 2974 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支10左4#变压器任店  | 50  | 61.4600 | 14.2700 | 14.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 2975 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支16#变压器张吴屯   | 100 | 49.8600 | 40.1400 | 40.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 2976 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支27#变压器姜平房   | 160 | 64.8400 | 40.2560 | 40.2560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 2977 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支39#变压器黄坡    | 100 | 52.2500 | 37.7500 | 37.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 2978 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_下吴支53#变压器金屯    | 200 | 69.8900 | 40.2200 | 40.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 2979 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_张沟支11#变压器张沟    | 100 | 59.3500 | 30.6500 | 30.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 2980 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_姜沟支7#变压器姜沟     | 100 | 69.5200 | 20.4800 | 20.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 2981 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分34右3#变压器马屯  | 50  | 54.8900 | 17.5550 | 17.5550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 2982 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分39#变压器姜唐房   | 100 | 60.1700 | 29.8300 | 29.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 2983 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_王沟支11#变压器王沟    | 100 | 46.1600 | 43.8400 | 43.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 2984 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_团部支6右2#变压器尹屯   | 200 | 49.9800 | 80.0400 | 80.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 2985 | 普兰店 | 66kV城子坦变电站 | 城皮东线 | pms_柏棵分68#变压器小柏棵   | 100 | 64.5900 | 25.4100 | 25.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 2986 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 电网_谭南线谭南干28右1#     | 160 | 56.4600 | 53.6640 | 53.6640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 2987 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 电网_谭南干22#变台变压器     | 200 | 51.1300 | 77.7400 | 77.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 2988 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干61右1#变台变压器   | 100 | 47.1400 | 42.8600 | 42.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 2989 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干65右1#变台变压器   | 100 | 45.7100 | 44.2900 | 44.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 2990 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线谭南干68左6#        | 100 | 58.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 2991 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干56#右3变台变压器      | 50  | 49.3000 | 20.3500 | 20.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 2992 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分6#右7变台变压器       | 100 | 69.3700 | 20.6300 | 20.6300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 2993 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分21#变台变压器        | 50  | 57.4500 | 16.2750 | 16.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 2994 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 李沟分砖厂支11#左1变台变压器   | 50  | 45.8300 | 22.0850 | 22.0850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 2995 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干95#右6变台变压器      | 50  | 60.2100 | 14.8950 | 14.8950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 2996 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干99#左4变台变压器      | 100 | 60.9400 | 29.0600 | 29.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 2997 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干103#左4变台变压器     | 100 | 49.1700 | 40.8300 | 40.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 2998 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南干114#变台变压器       | 50  | 46.5300 | 21.7350 | 21.7350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 2999 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线刘沟北支9#          | 100 | 66.7600 | 23.2400 | 23.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 3000 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 刘沟分49左4#变台变压器      | 100 | 45.6800 | 44.3200 | 44.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 3001 | 普兰店 | 66kV大谭变电站  | 谭南线  | 谭南线刘沟南支14#         | 100 | 47.4800 | 42.5200 | 42.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3002 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分59#变台变压器        | 200 | 67.4400 | 45.1200  | 45.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 3003 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 谭南线小学支6#           | 100 | 68.3200 | 21.6800  | 21.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 3004 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分52#右1           | 100 | 50.0500 | 39.9500  | 39.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 3005 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 卢电支5左4#变台变压器       | 400 | 59.9800 | 120.0800 | 120.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 3006 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 卢电支17#左1变台变压器      | 80  | 49.3900 | 32.4880  | 32.4880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 3007 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分卢电支23#变台变压器     | 50  | 50.1000 | 19.9500  | 19.9500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 3008 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分#67变台变压器        | 80  | 51.6900 | 30.6480  | 30.6480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 3009 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分90#左9           | 100 | 47.6200 | 42.3800  | 42.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 3010 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分冷电支6#           | 50  | 64.0500 | 12.9750  | 12.9750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 3011 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分冷电支19#          | 100 | 61.2500 | 28.7500  | 28.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 3012 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分98#右3           | 30  | 48.7300 | 12.3810  | 12.3810  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 3013 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 10kV刘沟分103右3#柱上变压器 | 200 | 59.9600 | 60.0800  | 60.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 3014 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分113#右2          | 80  | 47.8500 | 33.7200  | 33.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 3015 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分122#            | 50  | 54.4200 | 17.7900  | 17.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 3016 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭南线 | 刘沟分130#            | 100 | 68.6300 | 21.3700  | 21.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 3017 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干10#右4变台变压器      | 100 | 65.9000 | 24.1000  | 24.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 3018 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李屯分10#变台变压器        | 200 | 48.0300 | 83.9400  | 83.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 3019 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干27右7#柱上变压器      | 100 | 54.4600 | 35.5400  | 35.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 3020 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干29#右5变台变压器      | 125 | 61.6400 | 35.4500  | 35.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 3021 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干54右5#           | 200 | 58.9000 | 62.2000  | 62.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 3022 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干54左5#           | 200 | 56.0200 | 67.9600  | 67.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 3023 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 徐电支8#变台变压器         | 200 | 63.8700 | 52.2600  | 52.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 3024 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干40#左6变台变压器      | 100 | 48.3200 | 41.6800  | 41.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 3025 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线中孙支9#变台变压器      | 200 | 46.5300 | 86.9400  | 86.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 3026 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干83左2#变台变压器      | 200 | 67.2300 | 45.5400  | 45.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 3027 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线徐庄支1#变台变压器      | 100 | 61.1900 | 28.8100  | 28.8100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 3028 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线徐庄南支3#变台变压器     | 100 | 60.5300 | 29.4700  | 29.4700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 3029 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 石板沟分7#变台变压器        | 200 | 63.6000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 3030 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 石板沟分18#变台变压器       | 100 | 69.4600 | 20.5400  | 20.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 3031 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干75#右1变台变压器      | 80  | 66.8800 | 18.4960  | 18.4960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 3032 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线南陈沟分8#变压器       | 100 | 50.2000 | 39.8000  | 39.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 3033 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西干94#变台变压器        | 100 | 64.4600 | 25.5400  | 25.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 3034 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分17#左4大范屯       | 100 | 66.3300 | 23.6700  | 23.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |

|      |     |           |     |                |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3035 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分28#左4变台变压器 | 100 | 65.2000 | 24.8000 | 24.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 3036 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 葛沟支7#变台变压器     | 100 | 68.2900 | 21.7100 | 21.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 3037 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分35#左7变台变压器 | 30  | 59.3800 | 9.1860  | 9.1860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 3038 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 东陈沟分45#变台变压器   | 100 | 67.2600 | 22.7400 | 22.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 3039 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 长安庙分13#变台变压器   | 30  | 67.1100 | 6.8670  | 6.8670  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 3040 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 二王支17#变台变压器    | 100 | 45.1400 | 44.8600 | 44.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 3041 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 二王支8右2#变台变压器   | 200 | 68.7200 | 42.5600 | 42.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 3042 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 范电支2#变台变压器     | 100 | 60.4100 | 29.5900 | 29.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 3043 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支18左3#变台变压器  | 200 | 55.0800 | 69.8400 | 69.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 3044 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支24#变台变压器    | 50  | 45.6200 | 22.1900 | 22.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 3045 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 李沟支4右3#变台变压器   | 200 | 56.4400 | 67.1200 | 67.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 3046 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 吕电支3#变台变压器     | 200 | 55.3500 | 69.3000 | 69.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 3047 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支19#变台变压器    | 100 | 51.2300 | 38.7700 | 38.7700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 3048 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支29右8#变台变压器  | 100 | 52.8900 | 37.1100 | 37.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 3049 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支33#变台变压器    | 100 | 61.1500 | 28.8500 | 28.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 3050 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支3#变台变压器     | 100 | 65.6100 | 24.3900 | 24.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 3051 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支55#变台变压器    | 100 | 67.2100 | 22.7900 | 22.7900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 3052 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 庙岭支73#变台变压器    | 50  | 61.0500 | 14.4750 | 14.4750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 3053 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 山嘴西支1#变台变压器    | 200 | 52.0300 | 75.9400 | 75.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 3054 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 双德支1#变台变压器     | 100 | 59.2200 | 30.7800 | 30.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 3055 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 孙家沟支10#变台变压器   | 100 | 56.9300 | 33.0700 | 33.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 3056 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线杜屯支11#      | 100 | 68.1400 | 21.8600 | 21.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 3057 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线李沟支6间1#     | 100 | 49.2200 | 40.7800 | 40.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 3058 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线万沟支13#      | 100 | 61.1700 | 28.8300 | 28.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 3059 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 谭西线郑屯南支9#      | 100 | 45.5200 | 44.4800 | 44.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 3060 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 陶窝支11#变压器      | 100 | 47.4200 | 42.5800 | 42.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 3061 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 王屯支13#变台变压器    | 200 | 67.9200 | 44.1600 | 44.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 3062 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分103#右3变台变压器 | 80  | 48.9800 | 32.8160 | 32.8160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 3063 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分115#右1变台变压器 | 30  | 48.9500 | 12.3150 | 12.3150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 3064 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分17#右3变台变压器  | 100 | 67.6700 | 22.3300 | 22.3300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 3065 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分38#左8变台变压器  | 100 | 45.3700 | 44.6300 | 44.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 3066 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分83#左1变台变压器  | 100 | 50.0200 | 39.9800 | 39.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 3067 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 下沟分95#右2       | 50  | 59.6000 | 15.2000 | 15.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |

|      |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3068 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭西线 | 夏沟分2右2#柱上变压器      | 200 | 60.8400 | 58.3200  | 58.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 3069 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 夹河线 | 西沟分10#变台变压器       | 30  | 64.3900 | 7.6830   | 7.6830   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 3070 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 夹河线 | 西沟分15#变台变压器       | 30  | 50.0100 | 11.9970  | 11.9970  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 3071 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 大崔分38#右6柱上变压器     | 400 | 52.3700 | 150.5200 | 150.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 3072 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 楼山分10#右5柱上变压器     | 200 | 54.9900 | 70.0200  | 70.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 3073 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分117#变台变压器1     | 80  | 63.8000 | 20.9600  | 20.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 3074 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分125#变台变压器      | 80  | 59.5200 | 24.3840  | 24.3840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 3075 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分165右3#变台变压器    | 400 | 48.5700 | 165.7200 | 165.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 3076 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分213#变台变压器      | 200 | 45.9000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 3077 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分232#变台变压器      | 200 | 67.3600 | 45.2800  | 45.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 3078 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分265右1#变台变压器    | 100 | 49.2000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 3079 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 石山分70右2#变台变压器     | 200 | 56.1300 | 67.7400  | 67.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 3080 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 宋电支5#柱上变压器        | 50  | 59.6100 | 15.1950  | 15.1950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 3081 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 孙屯支3#左2变压器        | 100 | 46.1100 | 43.8900  | 43.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 3082 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东干9右2#变台变压器      | 200 | 48.9800 | 82.0400  | 82.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 3083 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线11#左7变台变压器     | 50  | 46.8700 | 21.5650  | 21.5650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 3084 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分27#右5变台变压器  | 100 | 63.8100 | 26.1900  | 26.1900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 3085 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分55#右4变台变压器  | 200 | 52.4300 | 75.1400  | 75.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 3086 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分59#变台变压器    | 200 | 67.1900 | 45.6200  | 45.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 3087 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大崔分63#变台变压器    | 100 | 58.1000 | 31.9000  | 31.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 3088 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支10#右17变台变压器 | 50  | 59.2800 | 15.3600  | 15.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 3089 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支16#左2变台变压器  | 50  | 67.5700 | 11.2150  | 11.2150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 3090 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大王支26#变台变压器    | 80  | 63.0100 | 21.5920  | 21.5920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 3091 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大部分10#         | 10  | 46.0600 | 4.3940   | 4.3940   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 3092 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大部分19#变台变压器    | 50  | 57.0300 | 16.4850  | 16.4850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 3093 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大部分23#变台变压器    | 50  | 50.0300 | 19.9850  | 19.9850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 3094 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线大部分34#变台变压器    | 100 | 59.4000 | 30.6000  | 30.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 3095 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分43#变台变压器    | 100 | 67.4500 | 22.5500  | 22.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 3096 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分4#变台变压器     | 200 | 58.2300 | 63.5400  | 63.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 3097 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线楼山分54#         | 100 | 63.2700 | 26.7300  | 26.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 3098 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线卢北支15#右3       | 200 | 67.2800 | 45.4400  | 45.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 3099 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线卢北支20#变台变压器    | 100 | 46.8900 | 43.1100  | 43.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 3100 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线沙包支5#          | 100 | 55.7300 | 34.2700  | 34.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |

|      |     |           |     |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3101 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分101#右4变台变压器    | 100 | 62.5400 | 27.4600 | 27.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 3102 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分123左5变台变压器     | 200 | 62.9300 | 54.1400 | 54.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 3103 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分137#变台变压器      | 100 | 46.0700 | 43.9300 | 43.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 3104 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分159变台变压器       | 50  | 49.8400 | 20.0800 | 20.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 3105 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分165#右6         | 50  | 50.7100 | 19.6450 | 19.6450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 3106 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分175#变台变压器      | 100 | 57.4200 | 32.5800 | 32.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 3107 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分1#变台变压器        | 200 | 66.4100 | 47.1800 | 47.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 3108 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分21#右5变台变压器     | 100 | 68.1800 | 21.8200 | 21.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 3109 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分223#           | 100 | 66.9400 | 23.0600 | 23.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 3110 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分26#左2变台变压器     | 160 | 58.5500 | 50.3200 | 50.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 3111 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分26#左6变台变压器     | 100 | 52.2300 | 37.7700 | 37.7700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 3112 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分40#右3变台变压器     | 50  | 53.8400 | 18.0800 | 18.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 3113 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分51#变台变压器       | 200 | 61.3900 | 57.2200 | 57.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 3114 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线石山分70#变台变压器       | 100 | 64.5000 | 25.5000 | 25.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 3115 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线双伯支9#变台变压器        | 200 | 53.4600 | 73.0800 | 73.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 3116 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线宋屯支12#变台变压器       | 50  | 55.0500 | 17.4750 | 17.4750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 3117 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线宋屯支1#变台变压器        | 50  | 63.4600 | 13.2700 | 13.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 3118 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线孙屯支12#变台变压器       | 200 | 65.2100 | 49.5800 | 49.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 3119 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线孙西北支1#            | 100 | 55.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 3120 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干12#左1变台变压器     | 100 | 45.3800 | 44.6200 | 44.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 3121 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干15#变台变压器       | 200 | 56.0200 | 67.9600 | 67.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 3122 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干30#右5变台变压器     | 200 | 49.5200 | 80.9600 | 80.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 3123 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东干47#左6变台变压器     | 50  | 54.7900 | 17.6050 | 17.6050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 3124 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭东线大崔分赵电支10#台区变压器 | 100 | 56.6200 | 33.3800 | 33.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 3125 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭前北支4#            | 100 | 52.8900 | 37.1100 | 37.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 3126 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线谭前分7#变台变压器        | 100 | 65.9900 | 24.0100 | 24.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 3127 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线王店支10#变台变压器       | 100 | 64.2400 | 25.7600 | 25.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 3128 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线王南支9#             | 100 | 67.8500 | 22.1500 | 22.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 3129 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线杨底东支9#            | 100 | 47.1200 | 42.8800 | 42.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 3130 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线杨底支20#            | 100 | 48.2800 | 41.7200 | 41.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 3131 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线杨沟支10#            | 100 | 64.4000 | 25.6000 | 25.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 3132 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线 | 谭东线张店支7#右9变台变压器      | 200 | 65.1100 | 49.7800 | 49.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |



|      |     |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3133 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭东线赵屯支5#右6变台变压器      | 100 | 65.2300 | 24.7700  | 24.7700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 3134 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 谭前支1#变台变压器           | 200 | 61.3500 | 57.3000  | 57.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 3135 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 王店支21#变压器            | 100 | 49.1400 | 40.8600  | 40.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 3136 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 小崔支1#变台变压器           | 100 | 48.5100 | 41.4900  | 41.4900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 3137 | 普兰店 | 66kV大谭变电站 | 谭东线  | 杨底南支7#变台变压器          | 100 | 47.1900 | 42.8100  | 42.8100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 3138 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干3#配电站1#变压器        | 630 | 47.9300 | 265.0410 | 265.0410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 3139 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干15#配电站103间隔配电变压器  | 600 | 52.6600 | 224.0400 | 224.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 3140 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和绿小区配电站2#变压器         | 500 | 57.4800 | 162.6000 | 162.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 3141 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干5#箱变103间隔变压器配电变压器 | 400 | 58.6200 | 125.5200 | 125.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 3142 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干15#配电站104间隔配电变压器  | 600 | 47.2200 | 256.6800 | 256.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 3143 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干10#配电站变压器         | 630 | 56.4500 | 211.3650 | 211.3650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 3144 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干4#箱变变压器           | 630 | 51.8200 | 240.5340 | 240.5340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 3145 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#配电站3#变压器        | 630 | 68.2300 | 137.1510 | 137.1510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 3146 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站1#变压器        | 630 | 64.8700 | 158.3190 | 158.3190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 3147 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 步行街1#箱式变电站101变压器     | 630 | 52.8500 | 234.0450 | 234.0450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 3148 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 步行街2#箱式变电站101变压器     | 630 | 45.7700 | 278.6490 | 278.6490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 3149 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站3#变压器        | 630 | 49.6600 | 254.1420 | 254.1420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 3150 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园2#配电站2#变压器        | 630 | 56.5800 | 210.5460 | 210.5460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 3151 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站1#变压器        | 630 | 58.1000 | 200.9700 | 200.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 3152 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园3#配电站2#变压器       | 630 | 56.5000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 3153 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园4#配电站2#变压器       | 630 | 67.4200 | 142.2540 | 142.2540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 3154 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站2#变压器        | 630 | 67.6500 | 140.8050 | 140.8050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 3155 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园3#配电站3#变压器        | 630 | 50.2900 | 250.1730 | 250.1730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 3156 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园3#配电站1#变压器       | 630 | 67.9400 | 138.9780 | 138.9780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 3157 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园1#配电站1#变压器       | 630 | 60.8600 | 183.5820 | 183.5820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 3158 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园4#配电站1#变压器       | 630 | 52.2700 | 237.6990 | 237.6990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 3159 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园2#配电站2#变压器       | 630 | 59.5300 | 191.9610 | 191.9610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 3160 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630 | 47.9500 | 264.9150 | 264.9150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 3161 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站2#变压器间隔配电变压器 | 630 | 65.7200 | 152.9640 | 152.9640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 3162 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#配电站1#变压器        | 630 | 59.1500 | 194.3550 | 194.3550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 3163 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#配电站2#变压器        | 630 | 59.9600 | 189.2520 | 189.2520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 3164 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干7#配电站3#变压器        | 630 | 65.2400 | 155.9880 | 155.9880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |

|      |     |           |      |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3165 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干4#箱变103间隔变压器配电<br>变压器   | 400 | 52.8800 | 148.4800 | 148.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 3166 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干11#配电站2#变压器             | 630 | 67.3600 | 142.6320 | 142.6320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 3167 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干11#配电站1#变压器             | 630 | 57.4600 | 205.0020 | 205.0020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 3168 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干5#箱变变压器                 | 630 | 60.6800 | 184.7160 | 184.7160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 3169 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干13#配电站1#变压器             | 800 | 50.3900 | 316.8800 | 316.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 3170 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干13#配电站2#变压器             | 630 | 50.6200 | 248.0940 | 248.0940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 3171 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和尚干15#配电站变压器               | 630 | 46.2900 | 275.3730 | 275.3730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 3172 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚右线 | 和缘小区配电站1#变压器间隔配<br>电变压器    | 500 | 59.8000 | 151.0000 | 151.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 3173 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#配电站1#变压器              | 630 | 51.4000 | 243.1800 | 243.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 3174 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 清华线  | 清华园1#配电站2#变压器              | 630 | 47.8100 | 265.7970 | 265.7970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 3175 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#配电站3#变压器              | 630 | 48.7700 | 259.7490 | 259.7490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 3176 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干1#配电站1#变压器              | 630 | 60.9900 | 182.7630 | 182.7630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 3177 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干9#配电站3#变压器              | 630 | 55.8000 | 215.4600 | 215.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 3178 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#配电站2#变压器              | 630 | 54.4500 | 223.9650 | 223.9650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 3179 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干2#配电站1#变压器              | 630 | 48.3500 | 262.3950 | 262.3950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 3180 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 嘉合园配电站2#变压器                | 630 | 55.5700 | 216.9090 | 216.9090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 3181 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 白领公寓1#配电站2#配电变压器           | 630 | 59.8700 | 189.8190 | 189.8190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 3182 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站4#变压器间隔配<br>电变压器   | 630 | 47.0800 | 270.3960 | 270.3960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 3183 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 郊区线  | 现代城1#配电站3#变压器间隔配<br>电变压器   | 630 | 47.2700 | 269.1990 | 269.1990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 3184 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 鑫凤线  | 鑫凤家园2#配电站1#变压器             | 630 | 64.4900 | 160.7130 | 160.7130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 3185 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干8#配电站1#变压器              | 630 | 58.2800 | 199.8360 | 199.8360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 3186 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干9#配电站1#变压器              | 630 | 63.0600 | 169.7220 | 169.7220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 3187 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 旭日开发小区配电站2#变压器             | 400 | 53.6600 | 145.3600 | 145.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 3188 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干12#配电站1#变压器             | 630 | 48.9700 | 258.4890 | 258.4890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 3189 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 莲城人家1#配电站2#变压器间隔<br>配电变压器  | 630 | 56.5000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 3190 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 白领公寓1#配电站3#配电变压器           | 800 | 57.2400 | 262.0800 | 262.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 3191 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干14#配电站2#变压器             | 630 | 50.2300 | 250.5510 | 250.5510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 3192 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 泰和居小区1#配电站2#变压器间<br>隔配电变压器 | 500 | 49.1200 | 204.4000 | 204.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 3193 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 和尚干1#配电站2#变压器              | 630 | 64.1700 | 162.7290 | 162.7290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 3194 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 嘉合园配电站1#变压器                | 630 | 60.4000 | 186.4800 | 186.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 3195 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 和尚左线 | 旭日开发小区配电站1#变压器             | 400 | 57.9400 | 128.2400 | 128.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |

|      |     |            |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3196 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 白领公寓1#配电站1#配电变压器       | 630 | 60.6500 | 184.9050 | 184.9050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 3197 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干9#配电站2#变压器          | 630 | 52.1100 | 238.7070 | 238.7070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 3198 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干14#配电站1#变压器         | 630 | 52.3500 | 237.1950 | 237.1950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 3199 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 泰和居小区1#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 500 | 54.3800 | 178.1000 | 178.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 3200 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干6#配电站1#变压器          | 630 | 53.6200 | 229.1940 | 229.1940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 3201 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 莲城人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器  | 630 | 50.0500 | 251.6850 | 251.6850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 3202 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 聚缘福地1#配电站3#变压器         | 800 | 59.5400 | 243.6800 | 243.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 3203 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 聚缘福地1#配电站1#变压器         | 630 | 54.3800 | 224.4060 | 224.4060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 3204 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 聚缘福地1#配电站2#变压器         | 630 | 50.9300 | 246.1410 | 246.1410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 3205 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 农场分13#变台变压器            | 50  | 53.9000 | 18.0500  | 18.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 3206 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分17#变台变压器            | 80  | 48.5100 | 33.1920  | 33.1920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 3207 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支5左2#变台变压器           | 160 | 45.6500 | 70.9600  | 70.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 3208 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 农场支21#                 | 200 | 68.3400 | 43.3200  | 43.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 3209 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 中沟支1#变台变压器             | 400 | 54.8600 | 140.5600 | 140.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 3210 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 砖厂支9#                  | 80  | 48.5600 | 33.1520  | 33.1520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 3211 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分24左5#变台变压器          | 100 | 54.2700 | 35.7300  | 35.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 3212 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支1右4#                | 100 | 65.4800 | 24.5200  | 24.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 3213 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 绿源支5#变台变压器             | 200 | 58.3500 | 63.3000  | 63.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 3214 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 绿谷支8#变台变压器             | 200 | 50.5700 | 78.8600  | 78.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 3215 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干21#变台1#变压器          | 500 | 61.7300 | 141.3500 | 141.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 3216 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新东支1#柱上变压器             | 10  | 63.0500 | 2.6950   | 2.6950   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 3217 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干13#变台变压器            | 315 | 64.3800 | 80.7030  | 80.7030  | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 3218 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 信东支1#变台变压器             | 80  | 51.0500 | 31.1600  | 31.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 3219 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 信电支4#变台变压器             | 250 | 57.2000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 3220 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 水利支7#                  | 50  | 53.1700 | 18.4150  | 18.4150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 3221 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 宏远分14#                 | 400 | 51.5900 | 153.6400 | 153.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 3222 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分30右3#               | 400 | 46.7500 | 173.0000 | 173.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 3223 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支13#                 | 400 | 64.4100 | 102.3600 | 102.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 3224 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分94左4#               | 200 | 67.4100 | 45.1800  | 45.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 3225 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支13#                 | 200 | 48.4900 | 83.0200  | 83.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 3226 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 130台支10#变台变压器          | 200 | 67.0200 | 45.9600  | 45.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 3227 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分40#变台变压器            | 200 | 53.3100 | 73.3800  | 73.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |

|      |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3228 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 净水支8#变压器        | 200 | 52.6400 | 74.7200  | 74.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 3229 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干113右5#变台变压器  | 100 | 61.1900 | 28.8100  | 28.8100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 3230 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 鑫凤线  | 建材干101#变台变压器    | 50  | 64.3200 | 12.8400  | 12.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 3231 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支18右1#变台变压器   | 50  | 61.9900 | 14.0050  | 14.0050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 3232 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支18右12#变台变压器  | 50  | 66.1800 | 11.9100  | 11.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 3233 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支2#           | 50  | 67.7600 | 11.1200  | 11.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 3234 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干57#变台变压器     | 160 | 68.4800 | 34.4320  | 34.4320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 3235 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支24#刘屯        | 50  | 54.7200 | 17.6400  | 17.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 3236 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干162左9#变台变压器  | 200 | 67.0800 | 45.8400  | 45.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 3237 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 福利支5左1#         | 80  | 63.2400 | 21.4080  | 21.4080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 3238 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分102#         | 50  | 68.5600 | 10.7200  | 10.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 3239 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支5左1#变台变压器    | 200 | 63.4000 | 53.2000  | 53.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 3240 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 花棚支15#变台变压器     | 315 | 69.4800 | 64.6380  | 64.6380  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 3241 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支26#变压器       | 315 | 45.8700 | 139.0095 | 139.0095 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 3242 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 鲇鱼分100左1#柱上变压器1 | 200 | 69.2600 | 41.4800  | 41.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 3243 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分22左5#        | 100 | 48.1600 | 41.8400  | 41.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 3244 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 农场支14#柱上变压器     | 100 | 67.9000 | 22.1000  | 22.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 3245 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 沟东支1#变台变压器      | 200 | 58.3900 | 63.2200  | 63.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 3246 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干124#变台变压器    | 100 | 48.3300 | 41.6700  | 41.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 3247 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟分19#变台变压器     | 100 | 53.0100 | 36.9900  | 36.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 3248 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支14#          | 160 | 62.5100 | 43.9840  | 43.9840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 3249 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分8#变台柱上变压器    | 200 | 58.7700 | 62.4600  | 62.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 3250 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分30#          | 50  | 47.8100 | 21.0950  | 21.0950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 3251 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 良友支2#变台变压器      | 200 | 58.0600 | 63.8800  | 63.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 3252 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴屯支20#变台变压器     | 200 | 68.7300 | 42.5400  | 42.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 3253 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 石屯支5#变台变压器      | 100 | 55.6100 | 34.3900  | 34.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 3254 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材分8左4#变台变压器    | 200 | 58.3700 | 63.2600  | 63.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 3255 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分27#          | 30  | 68.1500 | 6.5550   | 6.5550   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 3256 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分4#           | 400 | 51.5100 | 153.9600 | 153.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 3257 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建右分10#变台变压器     | 100 | 47.9400 | 42.0600  | 42.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 3258 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干40#变台变压器     | 200 | 58.8200 | 62.3600  | 62.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 3259 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干116右3#变台变压器  | 160 | 51.0400 | 62.3360  | 62.3360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 3260 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学分7#变台1#变压器    | 200 | 48.3700 | 83.2600  | 83.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |

|      |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3261 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 水利支3右1#         | 200 | 54.8000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 3262 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学支19#变台变压器     | 315 | 66.6100 | 73.6785  | 73.6785  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 3263 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干100#         | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 3264 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分10右1#变台变压器   | 100 | 49.9100 | 40.0900  | 40.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 3265 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干31#变台变压器     | 315 | 58.4700 | 99.3195  | 99.3195  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 3266 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 张窝棚支12#变台变压器    | 100 | 50.7700 | 39.2300  | 39.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 3267 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 南山支15#          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 3268 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 刘屯支17左4#变台变压器   | 50  | 60.9500 | 14.5250  | 14.5250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 3269 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华东支1#变台变压器      | 630 | 50.8400 | 246.7080 | 246.7080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 3270 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干111#         | 30  | 45.3200 | 13.4040  | 13.4040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 3271 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 水源线金屯支20#变台变压器  | 200 | 56.1900 | 67.6200  | 67.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 3272 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 北互支4#变台变压器      | 10  | 55.9400 | 3.4060   | 3.4060   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 3273 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 筑建支1#变台变压器      | 315 | 49.9400 | 126.1890 | 126.1890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 3274 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支1#左1柱上变压器 | 200 | 48.9600 | 82.0800  | 82.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 3275 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干20#变台变压器     | 250 | 64.5800 | 63.5500  | 63.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 3276 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 公园分30#变台变压器     | 50  | 61.9800 | 14.0100  | 14.0100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 3277 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材线蚕厂支11#变台变压器  | 10  | 63.5100 | 2.6490   | 2.6490   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 3278 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材线蚕厂支8#变台变压器   | 10  | 63.6400 | 2.6360   | 2.6360   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 3279 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 线石分27左2#        | 30  | 65.0200 | 7.4940   | 7.4940   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 3280 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 砖厂支3#           | 30  | 54.4600 | 10.6620  | 10.6620  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 3281 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分42左6#变台变压器   | 50  | 66.9100 | 11.5450  | 11.5450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 3282 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分4#           | 80  | 53.9900 | 28.8080  | 28.8080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 3283 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分9右3#         | 80  | 58.3400 | 25.3280  | 25.3280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 3284 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 于屯支22#变台变压器     | 50  | 69.9700 | 10.0150  | 10.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 3285 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干27#变台变压器     | 315 | 51.2800 | 121.9680 | 121.9680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 3286 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干106右1#变台变压器  | 100 | 45.1600 | 44.8400  | 44.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 3287 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建右分33#变台变压器     | 100 | 57.6600 | 32.3400  | 32.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 3288 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分94#右1        | 200 | 48.0800 | 83.8400  | 83.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 3289 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干7#变台变压器      | 315 | 57.4400 | 102.5640 | 102.5640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 3290 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 石矿分10#          | 200 | 66.8100 | 46.3800  | 46.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 3291 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 铁矿干171#         | 160 | 68.6300 | 34.1920  | 34.1920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 3292 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 大坦支19#          | 100 | 66.5800 | 23.4200  | 23.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 3293 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 李屯支6#           | 50  | 62.8000 | 13.6000  | 13.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |

|      |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3294 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华太支8#变台变压器      | 200 | 65.6200 | 48.7600  | 48.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 3295 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马岗支8#变台变压器      | 100 | 55.4100 | 34.5900  | 34.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 3296 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 市场分2#变台变压器      | 500 | 56.7400 | 166.3000 | 166.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 3297 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 平砖分18#变台变压器     | 200 | 68.6900 | 42.6200  | 42.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 3298 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 平砖分6#变台变压器      | 200 | 46.2500 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 3299 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支7#           | 80  | 69.3300 | 16.5360  | 16.5360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 3300 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分97左10#变台变压器  | 200 | 67.0600 | 45.8800  | 45.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 3301 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干4左3#变台变压器    | 200 | 65.9000 | 48.2000  | 48.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 3302 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分35#变台变压器     | 100 | 67.7400 | 22.2600  | 22.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 3303 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 自来水分48左13#变台变压器 | 315 | 55.2600 | 109.4310 | 109.4310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 3304 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 东占支1左2#变台变压器    | 200 | 55.6600 | 68.6800  | 68.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 3305 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴屯支6右3#变台变压器    | 400 | 50.8100 | 156.7600 | 156.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 3306 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干137右5#       | 100 | 54.6500 | 35.3500  | 35.3500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 3307 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 石屯支15#变台变压器     | 200 | 58.8900 | 62.2200  | 62.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 3308 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 水利支6左4#变台变压器    | 200 | 69.2400 | 41.5200  | 41.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 3309 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分23左9#        | 50  | 46.5900 | 21.7050  | 21.7050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 3310 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大邹支14           | 80  | 59.6600 | 24.2720  | 24.2720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 3311 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分15#          | 30  | 62.2500 | 8.3250   | 8.3250   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 3312 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分23左1#        | 80  | 48.2400 | 33.4080  | 33.4080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 3313 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支33右4#变台变压器   | 100 | 63.6100 | 26.3900  | 26.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 3314 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支5#           | 100 | 55.2000 | 34.8000  | 34.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 3315 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马前支10#          | 100 | 51.8800 | 38.1200  | 38.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 3316 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支1#变压器        | 315 | 61.1300 | 90.9405  | 90.9405  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 3317 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟支44#变台变压器     | 50  | 52.2000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 3318 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟分12右2#        | 100 | 57.0400 | 32.9600  | 32.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 3319 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马店支4#变台变压器      | 100 | 51.8500 | 38.1500  | 38.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 3320 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 龙山分4左2#变台变压器    | 160 | 59.7500 | 48.4000  | 48.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 3321 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干85左3#变台变压器   | 30  | 47.2700 | 12.8190  | 12.8190  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 3322 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 郝沟支10#          | 160 | 49.6600 | 64.5440  | 64.5440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 3323 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干105左6#       | 50  | 56.4700 | 16.7650  | 16.7650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 3324 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 木碳分7#变台变压器      | 50  | 58.2000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 3325 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 水源线金屯支28#变台变压器  | 100 | 67.3100 | 22.6900  | 22.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 3326 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干148右5变台变压器   | 200 | 62.2600 | 55.4800  | 55.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |

|      |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3327 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 杏花支17#               | 200 | 52.8400 | 74.3200  | 74.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 3328 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干113#变台变压器         | 100 | 47.0700 | 42.9300  | 42.9300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 3329 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分20#               | 100 | 49.9500 | 40.0500  | 40.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 3330 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 花棚支8#变台变压器           | 200 | 60.9000 | 58.2000  | 58.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 3331 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 北电支8#变台变压器           | 200 | 67.5200 | 44.9600  | 44.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 3332 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 郊区线新里支12#变台变压器       | 100 | 50.6300 | 39.3700  | 39.3700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 3333 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分23右2#变台变压器        | 100 | 52.6300 | 37.3700  | 37.3700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 3334 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 北互支6#变台变压器           | 200 | 55.5600 | 68.8800  | 68.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 3335 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新里支2#变台变压器           | 200 | 51.9500 | 76.1000  | 76.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 3336 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华顺支2#变台变压器           | 200 | 66.3800 | 47.2400  | 47.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 3337 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干44#变台变压器          | 200 | 50.2900 | 79.4200  | 79.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 3338 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干35#变台变压器          | 315 | 52.8000 | 117.1800 | 117.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 3339 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 长山支5#变台变压器           | 100 | 61.0400 | 28.9600  | 28.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 3340 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大荒分34#               | 100 | 51.1700 | 38.8300  | 38.8300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 3341 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 大邹支10右2#             | 100 | 67.2100 | 22.7900  | 22.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 3342 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿干113右19#           | 200 | 46.4200 | 87.1600  | 87.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 3343 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 毕沟支41#变台变压器          | 100 | 61.1500 | 28.8500  | 28.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 3344 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干64#变台变压器          | 200 | 60.7400 | 58.5200  | 58.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 3345 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干24#变台变压器          | 500 | 46.0100 | 219.9500 | 219.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 3346 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 鲇电分9#变台变压器           | 200 | 47.9800 | 84.0400  | 84.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 3347 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建右分18#变台变压器          | 100 | 50.8600 | 39.1400  | 39.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 3348 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金左支8#变台变压器           | 100 | 59.0800 | 30.9200  | 30.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 3349 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支8左8#变台变压器         | 30  | 51.9900 | 11.4030  | 11.4030  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 3350 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材分6右1#变台变压器         | 50  | 60.2000 | 14.9000  | 14.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 3351 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 北互右线 | 吴电支12右1#变台变压器        | 200 | 48.4200 | 83.1600  | 83.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 3352 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 铁矿线铁矿干90#            | 100 | 48.0900 | 41.9100  | 41.9100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 3353 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干128左4#变台变压器       | 80  | 58.1900 | 25.4480  | 25.4480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 3354 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干149#变台变压器         | 100 | 66.8500 | 23.1500  | 23.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 3355 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干63左10#变台变压器       | 100 | 69.9600 | 20.0400  | 20.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 3356 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 华炉支3#变台变压器           | 400 | 49.5100 | 161.9600 | 161.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 3357 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干106#左3#变台变压器      | 100 | 58.8700 | 31.1300  | 31.1300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 3358 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台甲线龙头支24#变台变压器柱上变压器 | 100 | 64.5800 | 25.4200  | 25.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |

|      |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3359 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 磊山支11#            | 100 | 48.0200 | 41.9800  | 41.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 3360 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分23#            | 30  | 52.7200 | 11.1840  | 11.1840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 3361 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 四达支13右4#变台变压器     | 50  | 58.4000 | 15.8000  | 15.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 3362 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分35右2#变台变压器     | 50  | 63.2100 | 13.3950  | 13.3950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 3363 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分15右1#变台变压器     | 315 | 48.3300 | 131.2605 | 131.2605 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 3364 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干165左8#变台变压器    | 100 | 52.8500 | 37.1500  | 37.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 3365 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分54右7#          | 50  | 66.5500 | 11.7250  | 11.7250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 3366 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分105#           | 100 | 62.0800 | 27.9200  | 27.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 3367 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 沟前支7#柱上变压器        | 100 | 52.0200 | 37.9800  | 37.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 3368 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台乙线 | 金厂分15右7#          | 100 | 68.0100 | 21.9900  | 21.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 3369 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支13#变压器      | 315 | 52.7000 | 117.4950 | 117.4950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 3370 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 马后支6#             | 50  | 56.1000 | 16.9500  | 16.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 3371 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 油水支1#变台变压器        | 200 | 46.1700 | 87.6600  | 87.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 3372 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 新里支20左1#变台变压器     | 50  | 47.6900 | 21.1550  | 21.1550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 3373 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 鲇屯支32#变台变压器       | 160 | 58.8400 | 49.8560  | 49.8560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 3374 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 北互左线 | 太工线鲇鱼分97#变台变压器    | 200 | 66.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 3375 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 龙头支12#            | 100 | 57.1100 | 32.8900  | 32.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 3376 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干71左8#变台变压器     | 250 | 62.0800 | 69.8000  | 69.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 3377 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干60右6#变台变压器     | 100 | 45.5900 | 44.4100  | 44.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 3378 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 杏花支13右1#          | 400 | 58.0200 | 127.9200 | 127.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 3379 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚左线 | 和尚干6右2#变台1#变压器    | 315 | 56.6100 | 105.1785 | 105.1785 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 3380 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 自来水分50#变台变压器      | 315 | 53.1200 | 116.1720 | 116.1720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 3381 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳乙线 | 线石分12右3#          | 50  | 46.6000 | 21.7000  | 21.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 3382 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 丰台干130左6#变台变压器    | 30  | 57.8700 | 9.6390   | 9.6390   | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 3383 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支6左5#           | 200 | 47.5900 | 84.8200  | 84.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 3384 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 铁矿干165右5#         | 100 | 64.1000 | 25.9000  | 25.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 3385 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟支7#             | 160 | 60.9200 | 46.5280  | 46.5280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 3386 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 葛屯支9左8#           | 50  | 48.9600 | 20.5200  | 20.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 3387 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 郊区线净水支1#变台2#柱上变压器 | 315 | 63.1200 | 84.6720  | 84.6720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 3388 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 鲇鱼分43#右7#柱上变压器    | 200 | 53.5600 | 72.8800  | 72.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 3389 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分33#变台变压器       | 30  | 48.8700 | 12.3390  | 12.3390  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 3390 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 上拉支9#             | 200 | 56.6500 | 66.7000  | 66.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 3391 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 郝沟支14#            | 200 | 67.3600 | 45.2800  | 45.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |



|      |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3392 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干120#变台变压器       | 100 | 62.5700 | 27.4300  | 27.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 3393 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 建材干48#变台变压器        | 200 | 66.4400 | 47.1200  | 47.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 3394 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 公园分17#变台变压器        | 100 | 65.3500 | 24.6500  | 24.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 3395 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 金矿分9左1#变台变压器       | 100 | 56.1300 | 33.8700  | 33.8700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 3396 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 铁矿线  | 朝阳分#29左3           | 100 | 47.5100 | 42.4900  | 42.4900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 3397 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 宏远分6#变台2#变压器       | 200 | 58.8400 | 62.3200  | 62.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 3398 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 金电支13左4#变台变压器      | 200 | 55.9400 | 68.1200  | 68.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 3399 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚右线市场分2#变台变压器     | 400 | 62.3600 | 110.5600 | 110.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 3400 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚右线市场分1#变台1#变压器   | 200 | 53.8000 | 72.4000  | 72.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 3401 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 华砖支3#变台变压器         | 400 | 69.1300 | 83.4800  | 83.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 3402 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 和尚右线 | 和尚干41#变台变压器        | 400 | 68.2300 | 87.0800  | 87.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 3403 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 泡砖支5#变台2#变压器       | 315 | 53.0600 | 116.3610 | 116.3610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 3404 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 北道支3#变台变压器         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 3405 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支39#变台变压器        | 200 | 53.0100 | 73.9800  | 73.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 3406 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 太工线  | 提水支33左1#变台变压器      | 200 | 50.2900 | 79.4200  | 79.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 3407 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 郊区线  | 水岗支7#柱上变压器         | 315 | 63.7700 | 82.6245  | 82.6245  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 3408 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 农场分4左2#变台变压器       | 200 | 46.0200 | 87.9600  | 87.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 3409 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 朝阳甲线 | 线石分3左1#变台变压器       | 100 | 59.1500 | 30.8500  | 30.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 3410 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 建材线  | 大学分5右7#变台变压器       | 200 | 57.9100 | 64.1800  | 64.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 3411 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干15左9#           | 100 | 66.2000 | 23.8000  | 23.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 3412 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 海湾支1#变压器（西山外台区）    | 50  | 64.8600 | 12.5700  | 12.5700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 3413 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 海湾分26#变压器（三官庙台区）   | 30  | 60.4400 | 8.8680   | 8.8680   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 3414 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 马后分2#变压器（马后台区）     | 80  | 45.7900 | 35.3680  | 35.3680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 3415 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 开北线  | 马前支1#变压器（马前台区）     | 50  | 47.2400 | 21.3800  | 21.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 3416 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 开北分7#变压器（乔南台区）     | 50  | 67.6800 | 11.1600  | 11.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 3417 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 开北分20#变压器（乔电台区）    | 200 | 48.2600 | 83.4800  | 83.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 3418 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 八队支10#变压器（八队台区）    | 200 | 50.6300 | 78.7400  | 78.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 3419 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分15#变压器（北棚台区）   | 400 | 55.4800 | 138.0800 | 138.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 3420 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分19#变压器（中棚台区）   | 400 | 45.1000 | 179.6000 | 179.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 3421 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 驿城堡分29左1#变压器（南棚台区） | 200 | 66.5000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 3422 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 会房支8#变压器（会房台区）     | 200 | 58.1900 | 63.6200  | 63.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 3423 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 韩屯分8#变压器（韩屯棚台区）    | 200 | 45.6800 | 88.6400  | 88.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 3424 | 普兰店 | 66KV铁西变电站  | 圈龙线  | 韩屯棚支8#变压器（韩屯棚北台区）  | 200 | 66.9800 | 46.0400  | 46.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |

|      |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3425 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 韩电分20#变压器（韩电台区）       | 200 | 58.9800 | 62.0400  | 62.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 3426 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 偏南支13#变压器（偏坡南台区）      | 200 | 55.6100 | 68.7800  | 68.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 3427 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 偏坡支19#变压器（偏坡台区）       | 200 | 57.6800 | 64.6400  | 64.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 3428 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 振福支5右1#变压器（街道台区）      | 200 | 64.5900 | 50.8200  | 50.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 3429 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 信达支3#变压器（前花台区）        | 315 | 62.0900 | 87.9165  | 87.9165  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 3430 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 后花支4#变压器（后花台区）        | 200 | 68.5200 | 42.9600  | 42.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 3431 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 后花支13#变压器（后花北台区）      | 200 | 64.4700 | 51.0600  | 51.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 3432 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲电分13#变压器（养鸡场台区）      | 200 | 68.4900 | 43.0200  | 43.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 3433 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲电分21间1#变压器（曲电台区）     | 100 | 67.1200 | 22.8800  | 22.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 3434 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 曲电东支9#变压器（曲电东台区）      | 100 | 56.3300 | 33.6700  | 33.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 3435 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 电管站分1左1#变压器（大道南（西）台区） | 200 | 49.9700 | 80.0600  | 80.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 3436 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 政府支1#变压器（站东台区）        | 400 | 51.5800 | 153.6800 | 153.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 3437 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 北屯支1#变压器（大道北台区）       | 200 | 61.9600 | 56.0800  | 56.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 3438 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 北屯支3#变压器（大道北（南）台区）    | 200 | 62.8700 | 54.2600  | 54.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 3439 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 道北分11右1#变压器（果队台区）     | 200 | 52.3600 | 75.2800  | 75.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 3440 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 开北分99右1#变压器（大道南台区）    | 200 | 47.6100 | 84.7800  | 84.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 3441 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 敬老支13#变压器（敬老院台区）      | 200 | 61.8900 | 56.2200  | 56.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 3442 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分8左1#变压器（小徐电台区）     | 200 | 51.1200 | 77.7600  | 77.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 3443 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分11#变压器（唐电台区）       | 80  | 66.3400 | 18.9280  | 18.9280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 3444 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分18#变压器（唐屯南台区）      | 100 | 55.1100 | 34.8900  | 34.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 3445 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 圈龙线 | 唐屯分26#变压器（唐屯东台区）      | 200 | 68.4400 | 43.1200  | 43.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 3446 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 盐场北支1#变压器（盐场北台区）      | 80  | 63.4900 | 21.2080  | 21.2080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 3447 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 盐场支5#变压器（盐场台区）        | 400 | 58.4600 | 126.1600 | 126.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 3448 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 马小店支3#变压器（河沿台区）       | 200 | 53.2400 | 73.5200  | 73.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 3449 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 马小店支9#变压器（马小店台区）      | 200 | 64.8700 | 50.2600  | 50.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 3450 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 吉来支2#变压器（六队台区）        | 200 | 69.1300 | 41.7400  | 41.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 3451 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 张屯支15#变压器（六队北台区）      | 200 | 58.1000 | 63.8000  | 63.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 3452 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 七队支4#变压器（七队台区）        | 200 | 49.5800 | 80.8400  | 80.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 3453 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 胜永支1#变压器（七队东台区）       | 200 | 68.9100 | 42.1800  | 42.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 3454 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分42左1#变压器（四队南台区）    | 200 | 58.0200 | 63.9600  | 63.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 3455 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿山支3左1#变压器（四队台区）      | 200 | 52.3400 | 75.3200  | 75.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 3456 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿山支4右1#变压器（四队北台区）     | 200 | 49.9500 | 80.1000  | 80.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |

|      |     |           |     |                     |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3457 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支9左2#变压器（三队南台区）   | 200 | 52.4100 | 75.1800 | 75.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 3458 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 驿灯支2#变压器（三队台区）      | 200 | 63.5100 | 52.9800 | 52.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 3459 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分55右1#变压器（二队台区）   | 200 | 68.7100 | 42.5800 | 42.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 3460 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分61右1#变压器（二队南台区）  | 200 | 69.4400 | 41.1200 | 41.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 3461 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分64#变压器（一队台区）     | 200 | 62.3200 | 55.3600 | 55.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 3462 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 东山南支5#变压器（一队南台区）    | 200 | 66.2700 | 47.4600 | 47.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 3463 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支27右1#变压器（河东台区）   | 200 | 61.1900 | 57.6200 | 57.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 3464 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 大雪支30#变压器（家属楼台区）    | 50  | 46.8300 | 21.5850 | 21.5850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 3465 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分71#变压器（柯屯西台区）    | 200 | 48.8300 | 82.3400 | 82.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 3466 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分76间1#变压器（柯屯台区）   | 200 | 49.3300 | 81.3400 | 81.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 3467 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分87#变压器（徐西台区）     | 160 | 45.1400 | 71.7760 | 71.7760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 3468 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 徐东支2#变压器（徐东台区）      | 50  | 50.4100 | 19.7950 | 19.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 3469 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 徐东支7#变压器（徐东棚台区）     | 50  | 61.8000 | 14.1000 | 14.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 3470 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 张沟支15#变压器（张沟台区）     | 80  | 61.2600 | 22.9920 | 22.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 3471 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分99右1#变压器（山嘴西台区）  | 200 | 59.6900 | 60.6200 | 60.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 3472 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分102右1#变压器（山嘴东台区） | 200 | 46.9500 | 86.1000 | 86.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 3473 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁北支8#变压器（铁路台区）      | 80  | 56.3200 | 26.9440 | 26.9440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 3474 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁屯支8#变压器（梁电台区）      | 80  | 56.3500 | 26.9200 | 26.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 3475 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 梁屯支14#变压器（南边台区）     | 50  | 53.9300 | 18.0350 | 18.0350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 3476 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分118#变压器（王吉海台区）   | 30  | 47.7700 | 12.6690 | 12.6690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 3477 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分133#变压器（和尚电台区）   | 200 | 47.9900 | 84.0200 | 84.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 3478 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分149#变压器（小周电台区）   | 80  | 47.4900 | 34.0080 | 34.0080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 3479 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 铁东支7#变压器（周屯棚台区）     | 100 | 65.9000 | 24.1000 | 24.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 3480 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 前苍支4左2#变压器（前苍台区）    | 200 | 45.4800 | 89.0400 | 89.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 3481 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 前苍支4右2#变压器（前苍北台区）   | 200 | 45.1100 | 89.7800 | 89.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 3482 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 山嘴支8#变压器（丑山嘴台区）     | 200 | 51.3900 | 77.2200 | 77.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 3483 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 砖厂支1#变压器（半道台区）      | 200 | 55.5800 | 68.8400 | 68.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 3484 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 圈龙分189#变压器（后苍台区）    | 100 | 54.9000 | 35.1000 | 35.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 3485 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开北线 | 苍东支1#变压器（后苍东台区）     | 100 | 64.7300 | 25.2700 | 25.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 3486 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 庙东支1#变压器（东庙东台区）     | 80  | 45.4400 | 35.6480 | 35.6480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 3487 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分5右1#变压器（东庙台区）    | 200 | 47.8200 | 84.3600 | 84.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 3488 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分9右1#变压器（张店台区）    | 200 | 67.5100 | 44.9800 | 44.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3489 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 平房支11右1#变压器（平房台区）  | 200 | 55.1400 | 69.7200  | 69.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 3490 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 平房支17#变压器（平房南台区）   | 200 | 52.1000 | 75.8000  | 75.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 3491 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈西支1#变压器（陈电西台区）    | 100 | 60.4700 | 29.5300  | 29.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 3492 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈电支8#变压器（陈电台区）     | 100 | 62.7000 | 27.3000  | 27.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 3493 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分35左1#变压器（姜炉东台区） | 200 | 66.0800 | 47.8400  | 47.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 3494 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分38#变压器（姜炉台区）    | 80  | 55.6400 | 27.4880  | 27.4880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 3495 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 黄电支1#变压器（黄电台区）     | 200 | 57.2200 | 65.5600  | 65.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 3496 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 黄电支5#变压器（黄电北台区）    | 200 | 52.0700 | 75.8600  | 75.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 3497 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分52#变压器（二道前台区）   | 200 | 46.7800 | 86.4400  | 86.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 3498 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二道南支1#变压器（二道前南台区）  | 200 | 47.0500 | 85.9000  | 85.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 3499 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 学校支1右2#变压器（二道后台区）  | 200 | 57.8300 | 64.3400  | 64.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 3500 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣东支1#变压器（枣东台区）     | 80  | 63.6000 | 21.1200  | 21.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 3501 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 枣房分73#变压器（枣房台区）    | 100 | 45.8500 | 44.1500  | 44.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 3502 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 姜南分1#变压器（姜电南台区）    | 80  | 59.0000 | 24.8000  | 24.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 3503 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 姜电分2#变压器（姜电台区）     | 80  | 46.5600 | 34.7520  | 34.7520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 3504 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二队东支1#变压器（二队东台区）   | 100 | 62.7800 | 27.2200  | 27.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 3505 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 二队支1#变压器（二队台区）     | 100 | 46.3100 | 43.6900  | 43.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 3506 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 三队支2#变压器（三队台区）     | 200 | 45.0200 | 89.9600  | 89.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 3507 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 三队西支1#变压器（三队西台区）   | 100 | 58.3000 | 31.7000  | 31.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 3508 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支2#变压器（谷沟南台区）    | 200 | 68.4300 | 43.1400  | 43.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 3509 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支5#变压器（谷沟台区）     | 200 | 54.3200 | 71.3600  | 71.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 3510 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 谷沟支11#变压器（谷沟北台区）   | 200 | 66.4900 | 47.0200  | 47.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 3511 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 苍房分7#变压器（苍房台区）     | 200 | 69.1700 | 41.6600  | 41.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 3512 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 丁电分1#变压器（丁电台区）     | 160 | 56.0700 | 54.2880  | 54.2880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 3513 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 丁西分8#变压器（丁西台区）     | 100 | 54.5000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 3514 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 孙东分4#变压器（孙电东台区）    | 400 | 59.6000 | 121.6000 | 121.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 3515 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 王屯分1左1#变压器（孙电台区）   | 200 | 50.9000 | 78.2000  | 78.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 3516 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 孙西支4#变压器（孙电西台区）    | 100 | 50.2400 | 39.7600  | 39.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 3517 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 王南支2#变压器（王南南台区）    | 100 | 64.9600 | 25.0400  | 25.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 3518 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 南王分7#变压器（南王台区）     | 100 | 47.9200 | 42.0800  | 42.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 3519 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 南王分22#变压器（柞派台区）    | 100 | 50.9100 | 39.0900  | 39.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 3520 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分1右1#变压器（西拉房台区） | 200 | 58.9300 | 62.1400  | 62.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |

|      |     |           |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3521 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分3#变压器（西拉西台区）     | 100 | 47.4800 | 42.5200  | 42.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 3522 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干169右1#变压器（西拉东台区） | 200 | 57.9100 | 64.1800  | 64.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 3523 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 中拉分1#变压器（中拉房台区）      | 80  | 68.2200 | 17.4240  | 17.4240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 3524 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干179左1#变压器（东拉房台区） | 200 | 47.8300 | 84.3400  | 84.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 3525 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干184右1#变压器（东拉东台区） | 200 | 67.0800 | 45.8400  | 45.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 3526 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 拉房水分6#变压器（东拉后台区）     | 100 | 50.0700 | 39.9300  | 39.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 3527 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干204左2#变压器（中沟西台区） | 200 | 67.6900 | 44.6200  | 44.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 3528 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 中沟分2#变压器（中沟台区）       | 200 | 55.7900 | 68.4200  | 68.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 3529 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西沟支4#变压器（西沟北台区）      | 100 | 54.5900 | 35.4100  | 35.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 3530 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 东沟分10#变压器（西沟台区）      | 100 | 62.5700 | 27.4300  | 27.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 3531 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 东沟分20#变压器（东沟台区）      | 80  | 46.0400 | 35.1680  | 35.1680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 3532 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 村后支4#变压器（村后台区）       | 100 | 47.4500 | 42.5500  | 42.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 3533 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 张沟分2#变压器（村后南台区）      | 100 | 51.3000 | 38.7000  | 38.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 3534 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 下沟分6#变压器（下沟台区）       | 200 | 69.1300 | 41.7400  | 41.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 3535 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 下沟分22#变压器（下沟南台区）     | 160 | 53.3000 | 58.7200  | 58.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 3536 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 盛阳分1右1#台区（快马台区）      | 200 | 51.9800 | 76.0400  | 76.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 3537 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯支13右2#变压器（快马东）     | 200 | 50.9400 | 78.1200  | 78.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 3538 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 盛阳分6#台区（快马南台区）       | 100 | 47.4400 | 42.5600  | 42.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 3539 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 花儿山干259#变压器（吴电台区）    | 200 | 49.0300 | 81.9400  | 81.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 3540 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 川心店分2#变压器（川心店台区）     | 160 | 45.8200 | 70.6880  | 70.6880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 3541 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 川心店北支5#变压器（川心店北台区）   | 100 | 61.3800 | 28.6200  | 28.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 3542 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 高屯支10#变压器（高屯台区）      | 200 | 63.3000 | 53.4000  | 53.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 3543 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯分21左1#变压器（陈屯西台区）   | 160 | 56.1100 | 54.2240  | 54.2240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 3544 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 陈屯分26#变压器（陈屯台区）      | 160 | 46.0700 | 70.2880  | 70.2880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 3545 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 北沟支13#（北沟台区）         | 400 | 57.1100 | 131.5600 | 131.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 3546 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 花山线 | 西拉西分10#（西拉西北）        | 100 | 58.0600 | 31.9400  | 31.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 3547 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站1#          | 800 | 66.9400 | 184.4800 | 184.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 3548 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站2#          | 630 | 67.9200 | 139.1040 | 139.1040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 3549 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园3#配电站3#          | 800 | 66.0500 | 191.6000 | 191.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 3550 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园B区配电站1#          | 630 | 68.9100 | 132.8670 | 132.8670 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 3551 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线 | 润竹家园B区配电站2#          | 630 | 47.8700 | 265.4190 | 265.4190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |

|      |     |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3552 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线  | 润竹家园B区配电站3#     | 630 | 60.2300 | 187.5510 | 187.5510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 3553 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线  | 润竹家园5#配电站2#变压器  | 630 | 47.6200 | 266.9940 | 266.9940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 3554 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线  | 润竹家园5#配电站2#     | 630 | 48.4100 | 262.0170 | 262.0170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 3555 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线  | 润竹家园5#配电站3#     | 800 | 46.0600 | 351.5200 | 351.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 3556 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 邢屯支24#变压器       | 100 | 47.1700 | 42.8300  | 42.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 3557 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 刑电支44左1#变台变压器   | 30  | 52.4300 | 11.2710  | 11.2710  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 3558 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 邢上支5#变压器        | 50  | 59.1900 | 15.4050  | 15.4050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 3559 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分144#变压器      | 30  | 62.9000 | 8.1300   | 8.1300   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 3560 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分132#变压器      | 50  | 64.4700 | 12.7650  | 12.7650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 3561 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分117#变压器      | 50  | 69.7300 | 10.1350  | 10.1350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 3562 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分21左1#变压器     | 200 | 47.5400 | 84.9200  | 84.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 3563 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分32左1#变压器     | 200 | 69.9500 | 40.1000  | 40.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 3564 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分37#左3#变压器    | 100 | 46.9000 | 43.1000  | 43.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 3565 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分45#左3#变压器    | 200 | 60.4300 | 59.1400  | 59.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 3566 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分51#左3#变压器    | 100 | 56.2100 | 33.7900  | 33.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 3567 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支10#右2#变压器    | 100 | 61.0200 | 28.9800  | 28.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 3568 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支13#左5#变压器    | 50  | 46.6200 | 21.6900  | 21.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 3569 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 张山支26#变压器       | 30  | 46.0500 | 13.1850  | 13.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 3570 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分62左7#变压器     | 100 | 69.7500 | 20.2500  | 20.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 3571 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分74左1#变压器     | 100 | 45.5800 | 44.4200  | 44.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 3572 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分92右2#变压器     | 200 | 69.1700 | 41.6600  | 41.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 3573 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾电支5#右1#变压器     | 100 | 55.6900 | 34.3100  | 34.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 3574 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 西南屯棚支3左4#变台变压器  | 100 | 52.9200 | 37.0800  | 37.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 3575 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 顾家村棚变台          | 50  | 65.9800 | 12.0100  | 12.0100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 3576 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾电支19#右1#       | 50  | 45.2100 | 22.3950  | 22.3950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 3577 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 栾电支38#变压器       | 50  | 61.2000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 3578 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分16#左2#变台变压器  | 30  | 48.6800 | 12.3960  | 12.3960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 3579 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分85#左9#变台变压器  | 50  | 61.6400 | 14.1800  | 14.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 3580 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分125#右6#变台变压器 | 50  | 58.9900 | 15.5050  | 15.5050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 3581 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 四平线  | 四平分59#右3#变台变压器  | 50  | 67.5600 | 11.2200  | 11.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 3582 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干4#变台变压器     | 200 | 56.4500 | 67.1000  | 67.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 3583 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干7#左5#变台变压器  | 50  | 53.2600 | 18.3700  | 18.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 3584 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干13#右2#变台变压器 | 100 | 49.5600 | 40.4400  | 40.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |

|      |     |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3585 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干20#变台变压器      | 200 | 52.3000 | 75.4000  | 75.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 3586 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干38#变台变压器      | 100 | 66.9300 | 23.0700  | 23.0700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 3587 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干39#右7#变台变压器   | 200 | 50.6400 | 78.7200  | 78.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 3588 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分8#变台变压器        | 30  | 65.6500 | 7.3050   | 7.3050   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 3589 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分20#变台变压器       | 30  | 62.5200 | 8.2440   | 8.2440   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 3590 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁隈支8#变台变压器        | 400 | 60.6700 | 117.3200 | 117.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 3591 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 吴隈棚支13#变台变压器      | 100 | 47.4600 | 42.5400  | 42.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 3592 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁隈支19#变台变压器       | 50  | 54.0200 | 17.9900  | 17.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 3593 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支4#右5#变台变压器     | 50  | 67.4100 | 11.2950  | 11.2950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 3594 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支9#变台变压器        | 100 | 54.3900 | 35.6100  | 35.6100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 3595 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支18右1#变台变压器     | 200 | 60.6900 | 58.6200  | 58.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 3596 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支18右6           | 100 | 52.3800 | 37.6200  | 37.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 3597 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁店支4#变台变压器        | 100 | 51.3200 | 38.6800  | 38.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 3598 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 梁店支21#变台变压器       | 315 | 58.7700 | 98.3745  | 98.3745  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 3599 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干65#左1#变台变压器   | 100 | 58.4100 | 31.5900  | 31.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 3600 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支32#左3#变台变压器    | 100 | 62.0700 | 27.9300  | 27.9300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 3601 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支32#左6#变台变压器    | 50  | 64.8000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 3602 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右1#变台变压器     | 100 | 62.2100 | 27.7900  | 27.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 3603 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右2右5         | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 3604 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支35右1左5#变台变压器   | 100 | 49.5800 | 40.4200  | 40.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 3605 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支41#右3#左2#变台变压器 | 50  | 64.7000 | 12.6500  | 12.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 3606 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支45#右1#变台变压器    | 100 | 55.4600 | 34.5400  | 34.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 3607 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支48#右7#变台变压器    | 100 | 48.0100 | 41.9900  | 41.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 3608 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 冯屯支55#右3#变台变压器    | 100 | 52.0900 | 37.9100  | 37.9100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 3609 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分32右2左1         | 200 | 54.8800 | 70.2400  | 70.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 3610 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分36#变台变压器       | 100 | 51.5600 | 38.4400  | 38.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 3611 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分46#变台变压器       | 200 | 58.3300 | 63.3400  | 63.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 3612 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分52#变台变压器       | 50  | 55.7200 | 17.1400  | 17.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 3613 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 雨林分71#变台变压器       | 400 | 62.9800 | 108.0800 | 108.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 3614 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干50#变台变压器      | 200 | 65.8000 | 48.4000  | 48.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 3615 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西山分4#变台变压器        | 50  | 69.2300 | 10.3850  | 10.3850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 3616 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干57#右3#变台变压器   | 200 | 53.1200 | 73.7600  | 73.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 3617 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支2#变台变压器        | 50  | 60.7000 | 14.6500  | 14.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |

|      |     |           |      |                    |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3618 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支4左6#变台变压器       | 100 | 67.1200 | 22.8800 | 22.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 3619 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支10#变台变压器        | 100 | 66.9700 | 23.0300 | 23.0300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 3620 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支23#变台变压器        | 50  | 46.0500 | 21.9750 | 21.9750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 3621 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支26右3#变台变压器      | 100 | 69.0600 | 20.9400 | 20.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 3622 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 泵房支34#变台变压器        | 200 | 58.3900 | 63.2200 | 63.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 3623 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支5#右5#变台变压器      | 80  | 53.0300 | 29.5760 | 29.5760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 3624 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支7#变台变压器         | 100 | 65.1800 | 24.8200 | 24.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 3625 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 西连支24#变台变压器        | 50  | 59.0800 | 15.4600 | 15.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 3626 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 东连分25#变台变压器        | 100 | 58.4400 | 31.5600 | 31.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 3627 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 刘东分9#变台变压器         | 80  | 53.0100 | 29.5920 | 29.5920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 3628 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干88#变台变压器       | 50  | 50.5000 | 19.7500 | 19.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 3629 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干78#变台变压器       | 100 | 65.1700 | 24.8300 | 24.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 3630 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 王屯分9#变台变压器         | 200 | 54.2700 | 71.4600 | 71.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 3631 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲店分7#变压器           | 100 | 56.2100 | 33.7900 | 33.7900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 3632 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲店分19#变台变压器        | 200 | 58.0200 | 63.9600 | 63.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 3633 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 肉食分2右1#变台变压器       | 200 | 65.9200 | 48.1600 | 48.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 3634 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 王屯棚支10#变台变压器       | 50  | 61.2700 | 14.3650 | 14.3650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 3635 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 甲屯分2#变台变压器         | 100 | 60.9700 | 29.0300 | 29.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 3636 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底分5#变台变压器        | 100 | 66.1200 | 23.8800 | 23.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 3637 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底分8#变台变压器        | 100 | 52.5900 | 37.4100 | 37.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 3638 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线和尚分6加1右1#变台变压器 | 100 | 48.5300 | 41.4700 | 41.4700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 3639 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底棚支10#变台变压器      | 100 | 61.9900 | 28.0100 | 28.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 3640 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底棚支17#变台变压器      | 100 | 50.1000 | 39.9000 | 39.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 3641 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯东支11#变台变压器      | 200 | 56.7100 | 66.5800 | 66.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 3642 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯分19加1左1#变台变压器   | 200 | 61.9300 | 56.1400 | 56.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 3643 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 松树底支13#变台变压器       | 50  | 52.1600 | 18.9200 | 18.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 3644 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚分28右2#变台变压器      | 100 | 63.7500 | 26.2500 | 26.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 3645 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线和尚分35右3#柱上变压器  | 100 | 51.9900 | 38.0100 | 38.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 3646 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 和尚屯36#变台变压器        | 50  | 55.8600 | 17.0700 | 17.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 3647 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干120#变台变压器      | 50  | 55.4000 | 17.3000 | 17.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 3648 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分3#右7#变台变压器      | 100 | 69.2600 | 20.7400 | 20.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 3649 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分5#左2#变台变压器      | 200 | 51.9900 | 76.0200 | 76.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 3650 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分7#右1#变台变压器      | 100 | 62.3500 | 27.6500 | 27.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |



|      |     |           |      |                         |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3651 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 余屯分25#变台变压器             | 50  | 63.0500 | 13.4750 | 13.4750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 3652 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线104四平南干131#左7#变台变压器 | 200 | 67.4300 | 45.1400 | 45.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 3653 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 周屯北分1#变台变压器             | 100 | 59.1900 | 30.8100 | 30.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 3654 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 周屯分1                    | 100 | 60.3800 | 29.6200 | 29.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 3655 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干144#右6#变台变压器        | 100 | 49.7300 | 40.2700 | 40.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 3656 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 曹屯分2#变台变压器              | 100 | 65.2400 | 24.7600 | 24.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 3657 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 曹屯分6                    | 100 | 54.8700 | 35.1300 | 35.1300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 3658 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南干254#变台变压器           | 200 | 65.3700 | 49.2600 | 49.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 3659 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平南线 | 四平南线四平南干259#柱上变压器       | 100 | 67.7100 | 22.2900 | 22.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 3660 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干39#变台变压器     | 50  | 57.9300 | 16.0350 | 16.0350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 3661 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干42#变台变压器     | 50  | 58.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 3662 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103张店支13#变台变压器      | 100 | 54.4600 | 35.5400 | 35.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 3663 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干62右1#柱上变压器          | 100 | 46.4300 | 43.5700 | 43.5700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 3664 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分2右8#变台变压器     | 50  | 69.5700 | 10.2150 | 10.2150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 3665 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分8右2#变台变压器     | 80  | 54.3100 | 28.5520 | 28.5520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 3666 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分19#变台变压器      | 100 | 51.0900 | 38.9100 | 38.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 3667 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 长发分25#左3左1              | 200 | 48.2100 | 83.5800 | 83.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 3668 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 长发分25左3左10#变台变压器        | 100 | 65.4700 | 24.5300 | 24.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 3669 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分29#变台变压器      | 50  | 46.5900 | 21.7050 | 21.7050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 3670 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分35左6#变台变压器    | 100 | 65.8500 | 24.1500 | 24.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 3671 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分39#变台变压器      | 30  | 50.9800 | 11.7060 | 11.7060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 3672 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分42左3#变台变压器    | 100 | 47.8800 | 42.1200 | 42.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 3673 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103于屯支13#变台变压器      | 100 | 63.9600 | 26.0400 | 26.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 3674 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103于屯支26#变台变压器      | 50  | 55.1100 | 17.4450 | 17.4450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 3675 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分49#变台变压器      | 20  | 64.3800 | 5.1240  | 5.1240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 3676 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分67#变台变压器      | 200 | 69.9300 | 40.1400 | 40.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 3677 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103长发分73#变台变压器      | 100 | 55.0300 | 34.9700 | 34.9700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 3678 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干79#变台变压器     | 160 | 60.5500 | 47.1200 | 47.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 3679 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上分6#变台变压器       | 100 | 45.4100 | 44.5900 | 44.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 3680 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上分19#变台变压器      | 50  | 48.2300 | 20.8850 | 20.8850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 3681 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上分29#变台变压器      | 50  | 63.8800 | 13.0600 | 13.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |

|      |     |           |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3682 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103姜上分41#变台变压器        | 100 | 55.6300 | 34.3700  | 34.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 3683 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干93#左6#变台变压器    | 400 | 53.9700 | 144.1200 | 144.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 3684 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨屯分6#变台变压器         | 50  | 55.7300 | 17.1350  | 17.1350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 3685 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨屯分15#变台变压器        | 100 | 48.5900 | 41.4100  | 41.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 3686 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干113#变台变压器      | 50  | 57.0700 | 16.4650  | 16.4650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 3687 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干113间1#右2#变台变压器 | 160 | 59.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 3688 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干126#变台变压器      | 50  | 48.5600 | 20.7200  | 20.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 3689 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干129#右5#变台变压器   | 80  | 46.0100 | 35.1920  | 35.1920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 3690 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103苇沟分11#变压器          | 200 | 46.0300 | 87.9400  | 87.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 3691 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103苇沟分26#变压器          | 50  | 46.2000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 3692 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干141#变压器        | 50  | 60.7500 | 14.6250  | 14.6250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 3693 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干151#变压器        | 80  | 45.5700 | 35.5440  | 35.5440  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 3694 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线孙吉沟分3左2左1#变台变压器       | 100 | 51.1700 | 38.8300  | 38.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 3695 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 孙吉沟分3左2右1                 | 200 | 58.5500 | 62.9000  | 62.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 3696 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103研究所支1#右4#变台变压器     | 200 | 69.7000 | 40.6000  | 40.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 3697 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103王屯棚支3#变压器          | 80  | 61.6000 | 22.7200  | 22.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 3698 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103王屯棚支15#变台变压器       | 200 | 54.4200 | 71.1600  | 71.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 3699 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干160#右4#变台变压器   | 100 | 58.8500 | 31.1500  | 31.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 3700 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干163#变压器        | 50  | 60.6600 | 14.6700  | 14.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 3701 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103前进分11#变压器          | 50  | 60.6700 | 14.6650  | 14.6650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 3702 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线前进分26#变台变压器           | 100 | 64.2800 | 25.7200  | 25.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 3703 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干169#变压器        | 50  | 49.4600 | 20.2700  | 20.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 3704 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103赵南分10#变压器          | 50  | 56.4200 | 16.7900  | 16.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 3705 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干173#变压器        | 100 | 46.0700 | 43.9300  | 43.9300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 3706 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线177右1#变台变压器           | 200 | 69.5700 | 40.8600  | 40.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 3707 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分9#右1#变台变压器      | 50  | 64.2900 | 12.8550  | 12.8550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 3708 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分11#变压器          | 50  | 68.5400 | 10.7300  | 10.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 3709 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分17#右5#变台变压器     | 200 | 54.3300 | 71.3400  | 71.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 3710 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙西支1#右1#变台变压器         | 100 | 69.0500 | 20.9500  | 20.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 3711 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分25#右8#变台变压器     | 50  | 63.6500 | 13.1750  | 13.1750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |

|      |     |           |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3712 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙西支19#变台变压器         | 100 | 53.1700 | 36.8300  | 36.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 3713 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线沙店分25加1右8#变台变压器     | 100 | 65.6000 | 24.4000  | 24.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 3714 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平村棚变台                  | 50  | 46.7200 | 21.6400  | 21.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 3715 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分37#变台变压器      | 100 | 48.3300 | 41.6700  | 41.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 3716 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103沙店分46右2#变台变压器    | 50  | 52.2800 | 18.8600  | 18.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 3717 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干181#变台变压器    | 50  | 62.7100 | 13.6450  | 13.6450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 3718 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干182#变台变压器    | 200 | 56.3800 | 67.2400  | 67.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 3719 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103罐头厂分2#变台变压器      | 100 | 45.5600 | 44.4400  | 44.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 3720 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干191#变台变压器    | 200 | 56.2700 | 67.4600  | 67.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 3721 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干193#变台变压器    | 200 | 47.7800 | 84.4400  | 84.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 3722 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103厢房分14#变台变压器      | 400 | 56.4500 | 134.2000 | 134.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 3723 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干202#右7#变台变压器 | 50  | 65.4100 | 12.2950  | 12.2950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 3724 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干209#左3#变台变压器 | 80  | 60.3900 | 23.6880  | 23.6880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 3725 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干214#变台变压器    | 100 | 51.9700 | 38.0300  | 38.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 3726 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南分11#右3#变台变压器   | 50  | 55.6100 | 17.1950  | 17.1950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 3727 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南分25#变台变压器      | 30  | 57.5000 | 9.7500   | 9.7500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 3728 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南分35#变台变压器      | 50  | 45.2800 | 22.3600  | 22.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 3729 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103河南分44#变台变压器      | 200 | 69.9700 | 40.0600  | 40.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 3730 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干219左4#变台变压器         | 100 | 60.6000 | 29.4000  | 29.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 3731 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线大棚基地分6#变台变压器        | 100 | 59.3600 | 30.6400  | 30.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 3732 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线大棚基地分13#变台变压器       | 200 | 57.3300 | 65.3400  | 65.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 3733 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干223#变台变压器    | 100 | 45.0900 | 44.9100  | 44.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 3734 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 同西分13#变台变压器             | 100 | 51.0300 | 38.9700  | 38.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 3735 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线229加1左1#变台变压器       | 200 | 49.3300 | 81.3400  | 81.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 3736 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平干232左2右1柱上变压器         | 200 | 61.6300 | 56.7400  | 56.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 3737 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干230左5右1#变台变压器       | 100 | 64.8000 | 25.2000  | 25.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 3738 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干230左6               | 200 | 45.1700 | 89.6600  | 89.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 3739 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干235#变台变压器    | 200 | 65.5800 | 48.8400  | 48.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 3740 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分5#右1#变台变压器           | 200 | 53.7100 | 72.5800  | 72.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |

|      |     |           |      |                                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3741 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟分10#左1#变台<br>变压器      | 100 | 47.2200 | 42.7800  | 42.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 3742 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟分10#右8#变台<br>变压器      | 100 | 53.9100 | 36.0900  | 36.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 3743 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟分11#变台变压<br>器         | 100 | 57.1800 | 32.8200  | 32.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 3744 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分21左4右1#变台变压器                | 100 | 67.1500 | 22.8500  | 22.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 3745 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分21左4右7                      | 200 | 63.9100 | 52.1800  | 52.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 3746 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟分18#左9#变台<br>变压器      | 50  | 58.6000 | 15.7000  | 15.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 3747 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103杨沟分21#变台变压<br>器         | 100 | 48.6500 | 41.3500  | 41.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 3748 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103孙东支12#变台变压<br>器         | 100 | 55.4300 | 34.5700  | 34.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 3749 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 杨沟分30#                         | 200 | 50.0900 | 79.8200  | 79.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 3750 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北干241#左5                     | 100 | 52.8700 | 37.1300  | 37.1300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 3751 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103东房身分11#变台变<br>压器        | 50  | 54.9000 | 17.5500  | 17.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 3752 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 泉水分2#右1                        | 200 | 48.2200 | 83.5600  | 83.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 3753 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103泉水分23#右6#变台<br>变压器      | 50  | 53.9600 | 18.0200  | 18.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 3754 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103泉水分35#变台变压<br>器         | 50  | 57.1600 | 16.4200  | 16.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 3755 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干249#变台变<br>压器       | 200 | 69.0300 | 41.9400  | 41.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 3756 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干259#变台变<br>压器       | 80  | 61.1900 | 23.0480  | 23.0480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 3757 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干262#变台变<br>压器       | 100 | 66.5000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 3758 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线268左1#变台变压器                | 100 | 47.5500 | 42.4500  | 42.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 3759 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线274加1左1#变台变压器              | 200 | 54.0200 | 71.9600  | 71.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 3760 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线孙屯棚分11#变台变压器               | 100 | 50.1700 | 39.8300  | 39.8300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 3761 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干280#左3#变<br>台变压器    | 200 | 48.7500 | 82.5000  | 82.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 3762 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干280#左2#左<br>9#变台变压器 | 50  | 58.2100 | 15.8950  | 15.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 3763 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干283#变台变<br>压器       | 400 | 61.5400 | 113.8400 | 113.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 3764 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 四平北线 | 四平北线103四平北干293#变台变<br>压器       | 200 | 53.2600 | 73.4800  | 73.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 3765 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干203#变台变压器                   | 50  | 68.8100 | 10.5950  | 10.5950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 3766 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 移动分6#变压器                       | 100 | 68.0600 | 21.9400  | 21.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 3767 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 移动分17右1#变台变压器                  | 100 | 60.7600 | 29.2400  | 29.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 3768 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干228#右1#变台变压器                | 50  | 57.4600 | 16.2700  | 16.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 3769 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线  | 同益干240#左2#变压器                  | 50  | 60.0500 | 14.9750  | 14.9750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |

|      |     |           |     |                   |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3770 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 同益干248#左2#变压器     | 30  | 61.3500 | 8.5950  | 8.5950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 3771 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 同益干248#左6#变压器     | 50  | 51.0700 | 19.4650 | 19.4650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 3772 | 普兰店 | 66kV安波变电站 | 同益线 | 同益干276#右2左1#变台变压器 | 100 | 49.7400 | 40.2600 | 40.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 3773 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 军工线 | 军工干103#左2#        | 50  | 46.8400 | 21.5800 | 21.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 3774 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 沙河分8#变台变压器        | 50  | 50.1900 | 19.9050 | 19.9050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 3775 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 沙河分16#变台变压器       | 30  | 45.9500 | 13.2150 | 13.2150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 3776 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 粮库支9左4#变台变压器      | 30  | 65.3000 | 7.4100  | 7.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 3777 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 粮库支10#变台变压器       | 80  | 66.2200 | 19.0240 | 19.0240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 3778 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 粮库支13右6#变台变压器     | 30  | 52.6600 | 11.2020 | 11.2020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 3779 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 刘屯支3右1#变台变压器      | 20  | 58.0700 | 6.3860  | 6.3860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 3780 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 刘屯支14左5#变台变压器     | 50  | 68.0800 | 10.9600 | 10.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 3781 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 刘屯支18#变台变压器       | 50  | 65.6200 | 12.1900 | 12.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 3782 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 刘屯支23#变台变压器       | 200 | 63.7300 | 52.5400 | 52.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 3783 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 西山支4#变台变压器        | 50  | 59.1100 | 15.4450 | 15.4450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 3784 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 西山支10#变台变压器       | 100 | 49.7600 | 40.2400 | 40.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 3785 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 沙河分35#变台变压器       | 50  | 53.8300 | 18.0850 | 18.0850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 3786 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线军工干6左2#变台变压器   | 200 | 59.0500 | 61.9000 | 61.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 3787 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干8左2#变台变压器      | 200 | 62.4300 | 55.1400 | 55.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 3788 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分2#变台变压器        | 200 | 49.3400 | 81.3200 | 81.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 3789 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分8左2#变台变压器      | 160 | 62.0300 | 44.7520 | 44.7520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 3790 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分17左4#变台变压器     | 100 | 46.1200 | 43.8800 | 43.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 3791 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分23左6柱上变压器      | 200 | 62.3400 | 55.3200 | 55.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 3792 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支5左3#变台变压器      | 100 | 52.1600 | 37.8400 | 37.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 3793 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支12#变台变压器       | 100 | 63.7400 | 26.2600 | 26.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 3794 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 碾子支24#变台变压器       | 50  | 57.3100 | 16.3450 | 16.3450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 3795 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分37右5#变台变压器     | 100 | 57.4000 | 32.6000 | 32.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 3796 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分40#变台变压器       | 50  | 62.7100 | 13.6450 | 13.6450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 3797 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分46左8#变台变压器     | 100 | 56.8100 | 33.1900 | 33.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 3798 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分47#变台变压器       | 30  | 58.1800 | 9.5460  | 9.5460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 3799 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分58#左4#变台变压器    | 100 | 59.8300 | 30.1700 | 30.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 3800 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 电信支11#左1#变台1变压器   | 100 | 48.5200 | 41.4800 | 41.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 3801 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分67左4#变台变压器     | 50  | 53.7200 | 18.1400 | 18.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 3802 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 同益线永茂分70左1#变台变压器  | 50  | 53.9600 | 18.0200 | 18.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |

|      |     |           |     |                   |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 3803 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 同益线永茂分79右3#变压器    | 100 | 52.7200 | 37.2800 | 37.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 3804 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支13#变台变压器       | 50  | 52.6900 | 18.6550 | 18.6550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 3805 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支15右7#变台变压器     | 100 | 55.4200 | 34.5800 | 34.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 3806 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支23#变台变压器       | 50  | 58.2800 | 15.8600 | 15.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 3807 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 张屯支33#变台变压器       | 30  | 60.1100 | 8.9670  | 8.9670  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 3808 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 北沟支2右6#变台变压器      | 50  | 49.9700 | 20.0150 | 20.0150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 3809 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 北沟支10#变台变压器       | 20  | 46.3800 | 8.7240  | 8.7240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 3810 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 永茂分90#变台变压器       | 50  | 54.7200 | 17.6400 | 17.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 3811 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干23右1#柱上变压器     | 100 | 68.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 3812 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分4#变台变压器        | 80  | 67.6700 | 17.8640 | 17.8640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 3813 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线军工干21#变台变压器    | 200 | 45.3100 | 89.3800 | 89.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 3814 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分10#变台变压器       | 50  | 50.5800 | 19.7100 | 19.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 3815 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分15右2间1右4#变台变压器 | 80  | 50.1000 | 31.9200 | 31.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 3816 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分15左4#变台变压器     | 50  | 49.3700 | 20.3150 | 20.3150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 3817 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 桦底分19#变台变压器       | 80  | 64.9700 | 20.0240 | 20.0240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 3818 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干37#变台变压器       | 100 | 51.4400 | 38.5600 | 38.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 3819 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线陶屯分9右5#变压器     | 200 | 47.9500 | 84.1000 | 84.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 3820 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 庙岭线陶屯分9右13#变压器    | 100 | 48.3000 | 41.7000 | 41.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 3821 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 陶屯分15#变台变压器       | 100 | 66.5400 | 23.4600 | 23.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 3822 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干44#变台变压器       | 50  | 45.2400 | 22.3800 | 22.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 3823 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干45左7#变台变压器     | 30  | 65.9900 | 7.2030  | 7.2030  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 3824 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干45左11#变台变压器    | 50  | 61.0000 | 14.5000 | 14.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 3825 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干61#变台变压器       | 100 | 67.6700 | 22.3300 | 22.3300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 3826 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干64右2#变台变压器     | 100 | 53.5600 | 36.4400 | 36.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 3827 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头分11#变台变压器1      | 100 | 54.3700 | 35.6300 | 35.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 3828 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分24#右8#变台变压器   | 200 | 66.6700 | 46.6600 | 46.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 3829 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分东山支7#变台变压器    | 200 | 55.2100 | 69.5800 | 69.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 3830 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分25#变台变压器      | 80  | 47.9700 | 33.6240 | 33.6240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 3831 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头分11#变台变压器       | 50  | 61.0700 | 14.4650 | 14.4650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 3832 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 铁头沟分34右10#变台变压器   | 100 | 66.9300 | 23.0700 | 23.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 3833 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 军工干84#变台变压器       | 50  | 67.7500 | 11.1250 | 11.1250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 3834 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分5左3#变台变压器      | 50  | 69.0700 | 10.4650 | 10.4650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 3835 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线 | 鲁风分20右7#变台变压器     | 100 | 47.3600 | 42.6400 | 42.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |

|      |     |           |       |                      |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3836 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分21左7#变台变压器        | 50   | 56.8500 | 16.5750  | 16.5750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 3837 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分电信支11#变台变压器       | 80   | 46.2200 | 35.0240  | 35.0240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 3838 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分移动支12#变台变压器       | 50   | 47.5600 | 21.2200  | 21.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 3839 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分30#变台变压器          | 200  | 52.2600 | 75.4800  | 75.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 3840 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分41左3#变台变压器        | 200  | 51.3400 | 77.3200  | 77.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 3841 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分43#左6#变台变压器       | 30   | 45.7400 | 13.2780  | 13.2780  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 3842 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分61左11#变台变压器       | 30   | 46.8300 | 12.9510  | 12.9510  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 3843 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 鲁风分63#变台变压器          | 50   | 59.9600 | 15.0200  | 15.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 3844 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 军工干97#变台变压器          | 100  | 69.4900 | 20.5100  | 20.5100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 3845 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 庙上分18#变台变压器          | 80   | 53.6900 | 29.0480  | 29.0480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 3846 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 庙上分32#变台变压器          | 80   | 58.8400 | 24.9280  | 24.9280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 3847 | 普兰店 | 66kV乐甲变电站 | 庙岭线   | 军工干117#变台变压器         | 200  | 55.4100 | 69.1800  | 69.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 3848 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北市区线5#箱式配电站1#变压器     | 630  | 65.6200 | 153.5940 | 153.5940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 3849 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#配电站2#配电变压器      | 800  | 45.5600 | 355.5200 | 355.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 3850 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支3#箱式变1#变压器        | 630  | 67.1800 | 143.7660 | 143.7660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 3851 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾12#配电站2#配电变压器     | 630  | 50.3400 | 249.8580 | 249.8580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 3852 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站2#配电变压器      | 630  | 65.0200 | 157.3740 | 157.3740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 3853 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630  | 69.9300 | 126.4410 | 126.4410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 3854 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城4#配电站1#配电变压器      | 800  | 69.0900 | 167.2800 | 167.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 3855 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城4#配电站1#变压器       | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 3856 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支6#配电站2#变压器        | 400  | 61.0200 | 115.9200 | 115.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 3857 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾18#配电站1#变压器       | 800  | 63.1200 | 215.0400 | 215.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 3858 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾1#配电站2#变压器        | 800  | 60.3200 | 237.4400 | 237.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 3859 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分6#配电站变压器          | 1000 | 46.6500 | 433.5000 | 433.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 3860 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场2#配电站1#变压器配电变压器  | 800  | 66.7200 | 186.2400 | 186.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 3861 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电站2#配电变压器    | 630  | 66.0800 | 150.6960 | 150.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 3862 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 文翰花园配电站1#变压器         | 500  | 56.6500 | 166.7500 | 166.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 3863 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#配电站1#变压器        | 630  | 63.0100 | 170.0370 | 170.0370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 3864 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 味食分8#配电站1#变压器        | 315  | 69.3000 | 65.2050  | 65.2050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 3865 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南荒分1#箱式配电站变压器        | 800  | 54.2800 | 285.7600 | 285.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 3866 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线1#箱式配电站1#变压器     | 630  | 47.6800 | 266.6160 | 266.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 3867 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象1#配电站2#变压器      | 630  | 46.7100 | 272.7270 | 272.7270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |

|      |     |           |       |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3868 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景1#配电站3#变压器        | 630 | 53.6400 | 229.0680 | 229.0680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 3869 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 汽油机分2#配电站2#变压器        | 630 | 49.1500 | 257.3550 | 257.3550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 3870 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城7#配电站101间隔配电变压器    | 630 | 48.2800 | 262.8360 | 262.8360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 3871 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景3#配电站2#变压器间隔配电变压器 | 630 | 59.8000 | 190.2600 | 190.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 3872 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区1#配电站1#变压器       | 800 | 55.8700 | 273.0400 | 273.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 3873 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分6#配电站2#变压器         | 630 | 52.9600 | 233.3520 | 233.3520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 3874 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线6#配电站配电变压器         | 500 | 48.7100 | 206.4500 | 206.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 3875 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里2#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 69.8400 | 161.2800 | 161.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 3876 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾11#配电站2#变压器        | 630 | 50.3200 | 249.9840 | 249.9840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 3877 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城9#配电站101配电变压器      | 800 | 47.2800 | 341.7600 | 341.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 3878 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分1#箱变1#变压器          | 630 | 49.6500 | 254.2050 | 254.2050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 3879 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 祥和居配电站2#变压器间隔配电变压器    | 400 | 58.8200 | 124.7200 | 124.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 3880 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#配电站1#变压器         | 500 | 53.9800 | 180.1000 | 180.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 3881 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场5#配电站2#配电变压器      | 800 | 60.6700 | 234.6400 | 234.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 3882 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾19#配电站3#配电变压器      | 630 | 54.5700 | 223.2090 | 223.2090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 3883 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站2#变压器        | 630 | 60.2500 | 187.4250 | 187.4250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 3884 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干2#箱变2#变压器          | 630 | 65.2600 | 155.8620 | 155.8620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 3885 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站1#配电变压器      | 800 | 59.1400 | 246.8800 | 246.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 3886 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电室102配电变压器    | 800 | 54.9600 | 280.3200 | 280.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 3887 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 机床分1#箱式变变压器           | 315 | 53.8500 | 113.8725 | 113.8725 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 3888 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾12#配电站1#变压器        | 630 | 59.9500 | 189.3150 | 189.3150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 3889 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾8#配电站2#变压器         | 630 | 68.7800 | 133.6860 | 133.6860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 3890 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站2#配电变压器      | 800 | 63.1400 | 214.8800 | 214.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 3891 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 荣信1#配电站102配电变压器       | 630 | 51.2700 | 243.9990 | 243.9990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 3892 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分3#配电站1#变压器         | 500 | 55.2100 | 173.9500 | 173.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 3893 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线2#配电站1#变压器         | 630 | 69.3900 | 129.8430 | 129.8430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 3894 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线4#箱变变压器           | 630 | 56.7700 | 209.3490 | 209.3490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 3895 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站3#变压器        | 630 | 58.3300 | 199.5210 | 199.5210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 3896 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#配电站1#配电变压器       | 800 | 50.8000 | 313.6000 | 313.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 3897 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分1#配电站1#变压器         | 630 | 47.4200 | 268.2540 | 268.2540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 3898 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾20#配电站3#变压器间隔配电变压器 | 800 | 69.1100 | 167.1200 | 167.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |



|      |     |           |       |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3899 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站2#变压器配电<br>变压器   | 800 | 50.2500 | 318.0000 | 318.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 3900 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 琥珀城2#配电站2#变压器间隔配<br>电变压器  | 800 | 46.0700 | 351.4400 | 351.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 3901 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城11#配电站102配电变压器         | 800 | 57.8600 | 257.1200 | 257.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 3902 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站1#变压器间隔配<br>电变压器  | 630 | 57.1400 | 207.0180 | 207.0180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 3903 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电室103配电变<br>压器    | 800 | 52.3400 | 301.2800 | 301.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 3904 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站104间隔2#配电<br>变压器  | 630 | 61.2000 | 181.4400 | 181.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 3905 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#配电站3#配电变压器           | 800 | 68.1600 | 174.7200 | 174.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 3906 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站3#配电变压器          | 800 | 60.4300 | 236.5600 | 236.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 3907 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里1#配电站104间隔配电<br>变压器   | 800 | 65.3500 | 197.2000 | 197.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 3908 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站2#变压器             | 630 | 56.0600 | 213.8220 | 213.8220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 3909 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分8#配电站2#变压器             | 315 | 55.2400 | 109.4940 | 109.4940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 3910 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南沿海线1#箱变变压器               | 630 | 56.1100 | 213.5070 | 213.5070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 3911 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城5#配电站1#变压器             | 630 | 47.9100 | 265.1670 | 265.1670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 3912 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾11#配电站3#配电变压器          | 630 | 57.6500 | 203.8050 | 203.8050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 3913 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里2#配电站103间隔配电<br>变压器   | 800 | 54.4000 | 284.8000 | 284.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 3914 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站103间隔配电<br>变压器   | 800 | 56.5200 | 267.8400 | 267.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 3915 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#配电站2#配电变压器           | 800 | 58.8800 | 248.9600 | 248.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 3916 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 水利分2#箱变变压器                | 500 | 55.8400 | 170.8000 | 170.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 3917 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号2#配电站1#变压器            | 630 | 45.9200 | 277.7040 | 277.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 3918 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分8#配电站1#变压器             | 500 | 56.7100 | 166.4500 | 166.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 3919 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分5#配电站1#变压器             | 630 | 57.2000 | 206.6400 | 206.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 3920 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#配电站3#变压器             | 630 | 67.9600 | 138.8520 | 138.8520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 3921 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区3#配电站2#变压器             | 500 | 46.4000 | 218.0000 | 218.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 3922 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 九七甲线  | 海湾新家园1#配电站2#变压器           | 630 | 48.7300 | 260.0010 | 260.0010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 3923 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房3#配电站1#变压器             | 630 | 56.3000 | 212.3100 | 212.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 3924 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾4#配电站2#变压器             | 500 | 63.2100 | 133.9500 | 133.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 3925 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 汽油机分2#配电站1#变压器            | 315 | 54.4900 | 111.8565 | 111.8565 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 3926 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站2#变压器             | 630 | 63.0500 | 169.7850 | 169.7850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 3927 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾20#配电站2#变压器间隔配<br>电变压器 | 800 | 45.6500 | 354.8000 | 354.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 3928 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳名郡1#配电站2#变压器            | 800 | 63.6000 | 211.2000 | 211.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |

|      |     |           |       |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3929 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南沿海线2#配电站1#变压器       | 630 | 62.4000 | 173.8800 | 173.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 3930 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭1#变压器       | 800 | 60.1800 | 238.5600 | 238.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 3931 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区2#配电站1#变压器      | 800 | 58.2500 | 254.0000 | 254.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 3932 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城1#配电站3#变压器间隔配电变压器 | 800 | 58.3300 | 253.3600 | 253.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 3933 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 平安里1#配电站1#变压器        | 630 | 48.2900 | 262.7730 | 262.7730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 3934 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 街心花园配电站2#变压器         | 500 | 65.1900 | 124.0500 | 124.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 3935 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站1#变压器        | 630 | 65.0500 | 157.1850 | 157.1850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 3936 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园1#配电站2#变压器        | 630 | 61.7500 | 177.9750 | 177.9750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 3937 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站2#配电变压器      | 800 | 53.6500 | 290.8000 | 290.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 3938 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站2#变压器        | 630 | 61.6800 | 178.4160 | 178.4160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 3939 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城3#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630 | 45.5000 | 280.3500 | 280.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 3940 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 海湾新城3期B区变电亭3#变压器     | 800 | 54.2500 | 286.0000 | 286.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 3941 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 水利分1#箱变变压器           | 315 | 57.0700 | 103.7295 | 103.7295 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 3942 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站1#变压器配电变压器  | 800 | 51.4200 | 308.6400 | 308.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 3943 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站104间隔配电变压器  | 800 | 52.2000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 3944 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场10#配电站2#配电变压器    | 800 | 50.9100 | 312.7200 | 312.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 3945 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站2#配电变压器     | 630 | 63.0300 | 169.9110 | 169.9110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 3946 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城2#配电站3#配电变压器      | 800 | 46.8800 | 344.9600 | 344.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 3947 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线2#箱式配电站配电变压器      | 315 | 47.2700 | 134.5995 | 134.5995 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 3948 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾9#配电站1#变压器        | 800 | 53.3000 | 293.6000 | 293.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 3949 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园5#配电站1#变压器       | 630 | 66.7300 | 146.6010 | 146.6010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 3950 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线2#箱变变压器          | 630 | 59.6800 | 191.0160 | 191.0160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 3951 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 琥珀城1#配电站2#变压器间隔配电变压器 | 800 | 47.4900 | 340.0800 | 340.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 3952 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 太工干1#配电站1#变压器        | 400 | 65.7600 | 96.9600  | 96.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 3953 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线1#配电站2#变压器        | 630 | 46.1700 | 276.1290 | 276.1290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 3954 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里3#配电站105间隔配电变压器  | 800 | 54.9100 | 280.7200 | 280.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 3955 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 孛兰支12#配电站1#变压器       | 400 | 52.9400 | 148.2400 | 148.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 3956 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 南山别墅变电亭2#变压器         | 400 | 58.9600 | 124.1600 | 124.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 3957 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 沙厂干1#箱式配电站变压器        | 315 | 62.1200 | 87.8220  | 87.8220  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 3958 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场4#配电站1#变压器配电变压器  | 630 | 68.4700 | 135.6390 | 135.6390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |

|      |     |           |       |                      |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3959 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城3#配电站103间隔配电变压器   | 630  | 48.5400 | 261.1980 | 261.1980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 3960 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站102间隔配电变压器   | 630  | 66.2000 | 149.9400 | 149.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 3961 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分2#箱变变压器           | 630  | 54.0400 | 226.5480 | 226.5480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 3962 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线3#箱变变压器          | 1000 | 55.3700 | 346.3000 | 346.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 3963 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站2#配电变压器     | 800  | 51.1900 | 310.4800 | 310.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 3964 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城3#配电站1#变压器       | 800  | 49.9000 | 320.8000 | 320.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 3965 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城4#配电站2#变压器       | 800  | 60.8300 | 233.3600 | 233.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 3966 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分9#配电站2#变压器        | 630  | 57.3600 | 205.6320 | 205.6320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 3967 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线1#箱变变压器          | 630  | 49.6500 | 254.2050 | 254.2050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 3968 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站3#配电变压器     | 630  | 66.7800 | 146.2860 | 146.2860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 3969 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑1号配电站1#变压器        | 630  | 49.4300 | 255.5910 | 255.5910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 3970 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场4#配电站2#变压器配电变压器  | 630  | 66.2100 | 149.8770 | 149.8770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 3971 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站1#变压器        | 630  | 52.7400 | 234.7380 | 234.7380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 3972 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园1#配电站2#变压器       | 630  | 58.1200 | 200.8440 | 200.8440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 3973 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 南荒分2#配电站1#变压器        | 630  | 69.6100 | 128.4570 | 128.4570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 3974 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场6#配电站1#配电变压器     | 800  | 52.5900 | 299.2800 | 299.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 3975 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站3#变压器配电变压器  | 800  | 56.0700 | 271.4400 | 271.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 3976 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站105间隔3#配电变压器 | 630  | 61.3700 | 180.3690 | 180.3690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 3977 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支6#配电站1#变压器        | 630  | 57.7700 | 203.0490 | 203.0490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 3978 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房2#配电站3#变压器        | 630  | 57.7200 | 203.3640 | 203.3640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 3979 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑2号配电站2#变压器        | 630  | 49.2000 | 257.0400 | 257.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 3980 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场2#配电站2#变压器配电变压器  | 800  | 50.9700 | 312.2400 | 312.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 3981 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园1#配电站1#变压器        | 80   | 51.9000 | 30.4800  | 30.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 3982 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 御翠园1#配电站1#配电变压器      | 630  | 68.9000 | 132.9300 | 132.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 3983 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾10#配电站1#变压器       | 800  | 47.3500 | 341.2000 | 341.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 3984 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城5#配电站3#变压器        | 630  | 64.5900 | 160.0830 | 160.0830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 3985 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 幸福E家配电站1#变压器         | 400  | 63.0900 | 107.6400 | 107.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 3986 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#配电站2#变压器        | 500  | 59.0300 | 154.8500 | 154.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 3987 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站1#变压器       | 630  | 65.0300 | 157.3110 | 157.3110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 3988 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 中央尚城1#配电站2#变压器       | 630  | 50.1000 | 251.3700 | 251.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 3989 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区1#配电站2#变压器      | 800  | 59.8800 | 240.9600 | 240.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |

|      |     |           |       |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 3990 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线6#箱变变压器              | 315 | 60.4000 | 93.2400  | 93.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 3991 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站2#变压器            | 630 | 49.3700 | 255.9690 | 255.9690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 3992 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号1#配电站1#变压器           | 630 | 47.4300 | 268.1910 | 268.1910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 3993 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站2#变压器配电<br>变压器  | 800 | 55.7800 | 273.7600 | 273.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 3994 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城10#配电站102配电变压器        | 800 | 47.5700 | 339.4400 | 339.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 3995 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾3#配电站1#变压器            | 800 | 57.6700 | 258.6400 | 258.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 3996 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑1号配电站2#变压器            | 630 | 61.5500 | 179.2350 | 179.2350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 3997 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站2#变压器           | 630 | 68.9200 | 132.8040 | 132.8040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 3998 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里4#配电站103间隔配电变<br>压器  | 800 | 64.4300 | 204.5600 | 204.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 3999 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站103间隔配电变<br>压器   | 630 | 53.4400 | 230.3280 | 230.3280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 4000 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城2#配电站3#变压器           | 800 | 53.3900 | 292.8800 | 292.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 4001 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 中央尚城1#配电站3#变压器           | 800 | 58.2600 | 253.9200 | 253.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 4002 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支2#箱式变1#变压器            | 315 | 54.3100 | 112.4235 | 112.4235 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 4003 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 水果分2#箱式配电站变压器            | 630 | 57.5600 | 204.3720 | 204.3720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 4004 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站3#配电变压器         | 800 | 57.0400 | 263.6800 | 263.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 4005 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干5#配电站3#变压器            | 800 | 59.2000 | 246.4000 | 246.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 4006 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 富贵南山1#变电亭1#变压器           | 630 | 68.0300 | 138.4110 | 138.4110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 4007 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾8#配电站1#变压器            | 630 | 46.0300 | 277.0110 | 277.0110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 4008 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园2#配电站1#变压器           | 800 | 46.8700 | 345.0400 | 345.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 4009 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里1#配电站103间隔配电变<br>压器  | 800 | 67.3200 | 181.4400 | 181.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 4010 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站1#配电变压器         | 630 | 63.1900 | 168.9030 | 168.9030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 4011 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳名郡1#配电站1#变压器           | 800 | 51.7600 | 305.9200 | 305.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 4012 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园2#配电站2#变压器           | 630 | 58.4600 | 198.7020 | 198.7020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 4013 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾9#配电站2#变压器            | 800 | 58.1700 | 254.6400 | 254.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 4014 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站3#变压器            | 630 | 57.1200 | 207.1440 | 207.1440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 4015 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干4#配电站2#变压器            | 630 | 49.0200 | 258.1740 | 258.1740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 4016 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干3#配电站变压器              | 630 | 53.8700 | 227.6190 | 227.6190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 4017 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城7#配电站103间隔配电变<br>压器   | 630 | 64.1300 | 162.9810 | 162.9810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 4018 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 轴承分1#箱式配电站变压器间隔<br>配电变压器 | 400 | 62.2800 | 110.8800 | 110.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 4019 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站3#配电变压器         | 800 | 63.2000 | 214.4000 | 214.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 4020 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场5#配电站3#配电变压器         | 800 | 53.4200 | 292.6400 | 292.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |

|      |     |           |       |                           |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|---------------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4021 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 如意人家2#配电站1#变压器间隔<br>配电变压器 | 630  | 48.6400 | 260.5680 | 260.5680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 4022 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号2#配电站3#变压器            | 630  | 48.0300 | 264.4110 | 264.4110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 4023 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城5#配电站2#变压器             | 630  | 51.2500 | 244.1250 | 244.1250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 4024 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分7#箱式配电站1#变压器配<br>电变压器  | 200  | 45.2000 | 89.6000  | 89.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 4025 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区2#配电站2#变压器           | 800  | 52.0200 | 303.8400 | 303.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 4026 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城7#配电站102间隔配电变<br>压器    | 630  | 63.1700 | 169.0290 | 169.0290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 4027 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 中央尚城1#配电站1#变压器配<br>电变压器   | 630  | 64.3800 | 161.4060 | 161.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 4028 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区1#箱式配电站变压器             | 630  | 48.3100 | 262.6470 | 262.6470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 4029 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾4#配电站1#变压器             | 500  | 46.6100 | 216.9500 | 216.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 4030 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 万成海景1#配电站3#变压器            | 630  | 62.1700 | 175.3290 | 175.3290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 4031 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾12#配电站3#变压器间隔<br>配电变压器 | 630  | 58.3100 | 199.6470 | 199.6470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 4032 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分10#箱变1#变压器             | 1000 | 46.9900 | 430.1000 | 430.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 4033 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区2#箱式配电站变压器             | 630  | 66.4600 | 148.3020 | 148.3020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 4034 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 海湾新城3期B区变电亭1#变压器          | 800  | 67.4200 | 180.6400 | 180.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 4035 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 幸福E家配电站2#变压器              | 400  | 63.6200 | 105.5200 | 105.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 4036 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支13#配电站1#变压器            | 500  | 49.2400 | 203.8000 | 203.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 4037 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 纱厂线   | 盛麟苑2号配电站1#变压器             | 630  | 60.0400 | 188.7480 | 188.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 4038 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里4#配电站104间隔配<br>电变压器   | 800  | 63.3000 | 213.6000 | 213.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 4039 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城3#配电站2#变压器配<br>电变压器    | 630  | 45.6900 | 279.1530 | 279.1530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 4040 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城1#配电站2#配电变<br>压器       | 630  | 61.5400 | 179.2980 | 179.2980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 4041 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 外滩九号2#配电站2#变压器            | 630  | 60.7600 | 184.2120 | 184.2120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 4042 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园4#配电站1#变压器            | 630  | 57.4900 | 204.8130 | 204.8130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 4043 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城9#配电站102配电变<br>压器      | 800  | 52.5300 | 299.7600 | 299.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 4044 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾3#配电站2#变压器             | 800  | 56.6600 | 266.7200 | 266.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 4045 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线2#箱变1#变压器             | 630  | 66.3500 | 148.9950 | 148.9950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 4046 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电站3#配<br>电变压器     | 630  | 49.8300 | 253.0710 | 253.0710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 4047 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站3#配电变<br>压器       | 800  | 56.2000 | 270.4000 | 270.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 4048 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场6#配电站2#配<br>电变压器      | 800  | 52.7700 | 297.8400 | 297.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 4049 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象1#配电站4#变<br>压器       | 630  | 57.8800 | 202.3560 | 202.3560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 4050 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 市民服务中心箱变103配<br>电变压器      | 630  | 48.3700 | 262.2690 | 262.2690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 4051 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分5#配电站1#变<br>压器         | 315  | 68.7300 | 67.0005  | 67.0005  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |

|      |     |           |       |                       |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4052 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分4#配电站1#变压器         | 630  | 66.7800 | 146.2860 | 146.2860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 4053 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川城配电站3#变压器间隔配电变压器    | 630  | 53.1500 | 232.1550 | 232.1550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 4054 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 盐场线1#配电站1#变压器         | 630  | 57.8100 | 202.7970 | 202.7970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 4055 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城4#配电站1#变压器         | 630  | 68.5700 | 135.0090 | 135.0090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 4056 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 站前分1#箱式配电站变压器         | 630  | 65.5300 | 154.1610 | 154.1610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 4057 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾2#配电站3#变压器         | 630  | 60.6000 | 185.2200 | 185.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 4058 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西干2#箱变1#变压器          | 800  | 62.0900 | 223.2800 | 223.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 4059 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾19#配电站2#配电变压器      | 630  | 46.6700 | 272.9790 | 272.9790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 4060 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分5#箱变2#变压器          | 630  | 62.6400 | 172.3680 | 172.3680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 4061 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 御翠园1#配电站2#变压器         | 630  | 63.1500 | 169.1550 | 169.1550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 4062 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里4#配电站105间隔配电变压器   | 800  | 68.7800 | 169.7600 | 169.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 4063 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 如意人家1#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630  | 47.9200 | 265.1040 | 265.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 4064 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 开南线   | 开南线4#箱式配电站配电变压器       | 315  | 58.6400 | 98.7840  | 98.7840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 4065 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城3#配电站3#变压器配电变压器    | 630  | 60.7400 | 184.3380 | 184.3380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 4066 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾10#配电站2#变压器        | 800  | 68.3600 | 173.1200 | 173.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 4067 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭4#变压器        | 800  | 61.0600 | 231.5200 | 231.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 4068 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站2#配电变压器      | 630  | 64.8800 | 158.2560 | 158.2560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 4069 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房1#配电站3#变压器         | 630  | 57.6700 | 203.6790 | 203.6790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 4070 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 太工干1#配电站2#变压器         | 1000 | 68.7700 | 212.3000 | 212.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 4071 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分3#箱变1#变压器          | 800  | 65.7200 | 194.2400 | 194.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 4072 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分9#配电站1#变压器         | 630  | 66.5400 | 147.7980 | 147.7980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 4073 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾1#配电站1#变电配电变压器     | 800  | 61.2000 | 230.4000 | 230.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 4074 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城3#配电站2#变压器        | 800  | 66.7000 | 186.4000 | 186.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 4075 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 万成海景2#配电站2#变压器        | 630  | 66.2000 | 149.9400 | 149.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 4076 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场10#配电站1#配电变压器     | 800  | 51.8100 | 305.5200 | 305.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 4077 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 润竹线   | 润竹家园1#配电站3#配电变压器      | 630  | 51.4800 | 242.6760 | 242.6760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 4078 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场8#配电站2#配电变压器      | 800  | 47.0100 | 343.9200 | 343.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 4079 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城1#配电站101间隔配电变压器    | 630  | 65.0900 | 156.9330 | 156.9330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 4080 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线   | 铁西线1#箱变变压器            | 630  | 53.2500 | 231.5250 | 231.5250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 4081 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线   | 泰安鑫居小区配电站1#变压器        | 630  | 51.2700 | 243.9990 | 243.9990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 4082 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南乙线  | 味食分7#配电站1#变压器         | 630  | 45.4000 | 280.9800 | 280.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 4083 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川大厦配电站1#变压器          | 630  | 45.7900 | 278.5230 | 278.5230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |

|      |     |           |       |                       |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4084 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场7#配电站2#配电变压器      | 630  | 61.9300 | 176.8410 | 176.8410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 4085 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 李兰支11#配电站1#变压器        | 630  | 50.0100 | 251.9370 | 251.9370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 4086 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 三川城配电站1#变压器           | 630  | 59.4200 | 192.6540 | 192.6540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 4087 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区1#配电站3#变压器       | 800  | 68.6000 | 171.2000 | 171.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 4088 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分10#配电站1#变压器        | 630  | 50.7900 | 247.0230 | 247.0230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 4089 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 天都甲线  | 天都城1#配电站3#配电变压器       | 630  | 63.7700 | 165.2490 | 165.2490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 4090 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 公元乙线  | 公元九里2#配电站105间隔配电变压器   | 800  | 57.7500 | 258.0000 | 258.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 4091 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 枫丹丽舍小区配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630  | 50.3800 | 249.6060 | 249.6060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 4092 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分9#箱变1#变压器          | 1000 | 64.3700 | 256.3000 | 256.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 4093 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场11#配电室101配电变压器    | 800  | 66.7700 | 185.8400 | 185.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 4094 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾19#配电站1#配电变压器      | 630  | 52.9700 | 233.2890 | 233.2890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 4095 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分2#箱变1#变压器          | 400  | 50.4900 | 158.0400 | 158.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 4096 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭2#变压器        | 800  | 55.7400 | 274.0800 | 274.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 4097 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 北市区线4#箱变1#变压器         | 315  | 51.2100 | 122.1885 | 122.1885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 4098 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 供电公司箱变103配电变压器        | 400  | 60.2100 | 119.1600 | 119.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 4099 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 九七甲线  | 海湾新家园1#配电站1#变压器       | 630  | 61.8000 | 177.6600 | 177.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 4100 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场12#配电室101配电变压器    | 800  | 58.3500 | 253.2000 | 253.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 4101 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场3#配电站1#变压器配电变压器   | 800  | 67.3400 | 181.2800 | 181.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 4102 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵丁线  | 海港城2#配电站103间隔配电变压器    | 630  | 59.6600 | 191.1420 | 191.1420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 4103 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 丰润园1#配电站1#配电变压器       | 800  | 60.5100 | 235.9200 | 235.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 4104 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 开南线   | 开南线1#箱式配电站变压器间隔配电变压器  | 630  | 67.6100 | 141.0570 | 141.0570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 4105 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分6#箱变1#变压器          | 630  | 45.4700 | 280.5390 | 280.5390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 4106 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象3#配电站1#配电变压器     | 800  | 69.4900 | 164.0800 | 164.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 4107 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛甲线  | 水晶湾小区2#配电站3#变压器       | 800  | 46.2100 | 350.3200 | 350.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 4108 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分6#配电站1#变压器         | 630  | 68.7000 | 134.1900 | 134.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 4109 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城11#配电站101配电变压器     | 800  | 52.1400 | 302.8800 | 302.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 4110 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 海湾新城3期B区变电亭2#变压器      | 800  | 60.4600 | 236.3200 | 236.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 4111 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城5#配电站1#配电变压器      | 800  | 53.9500 | 288.4000 | 288.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 4112 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 溪铍水岸1#箱式配电站1#变压器      | 500  | 54.4300 | 177.8500 | 177.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 4113 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳小镇1#配电站1#变压器        | 500  | 45.4300 | 222.8500 | 222.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 4114 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线   | 塞纳小镇1#配电站2#变压器        | 400  | 62.6500 | 109.4000 | 109.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |

|      |     |           |       |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4115 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 水果分1#箱式配电站变压器         | 630 | 61.1000 | 182.0700 | 182.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 4116 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 公租房3#配电站2#变压器         | 630 | 63.7600 | 165.3120 | 165.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 4117 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线   | 祥泉园2#配电站1#变压器         | 630 | 68.3200 | 136.5840 | 136.5840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 4118 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场12#配电室103配电变压器    | 800 | 59.4400 | 244.4800 | 244.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 4119 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 海湾新城1#变电亭3#变压器        | 800 | 47.6900 | 338.4800 | 338.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 4120 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线   | 沿海分4#箱变1#变压器          | 800 | 67.1000 | 183.2000 | 183.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 4121 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城6#配电站103间隔1#配电变压器  | 630 | 51.1100 | 245.0070 | 245.0070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 4122 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 煤场分1#箱变变压器            | 315 | 46.4800 | 137.0880 | 137.0880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 4123 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园1#配电站3#配电变压器       | 800 | 59.0600 | 247.5200 | 247.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 4124 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场12#配电室102配电变压器    | 800 | 45.6300 | 354.9600 | 354.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 4125 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾20#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 800 | 67.1200 | 183.0400 | 183.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 4126 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾17#配电站1#变压器        | 800 | 46.9100 | 344.7200 | 344.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 4127 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分8#箱变1#变压器          | 200 | 58.9100 | 62.1800  | 62.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 4128 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 味食分2#箱变1#变压器          | 315 | 61.8300 | 88.7355  | 88.7355  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 4129 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鼎盛家园1#配电站1#变压器        | 630 | 48.0900 | 264.0330 | 264.0330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 4130 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 沿海分2#配电站1#变压器         | 630 | 57.7000 | 203.4900 | 203.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 4131 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南台乙线  | 宇兰支12#配电站2#变压器        | 630 | 67.8100 | 139.7970 | 139.7970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 4132 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 琥珀城3#配电站1#变压器间隔配电变压器  | 800 | 60.0900 | 239.2800 | 239.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 4133 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 煤场分2#配电站变压器           | 630 | 47.9700 | 264.7890 | 264.7890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 4134 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴乙线  | 西班牙印象2#配电站3#变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 4135 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线   | 北沿海线3#配电站1#变压器        | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 4136 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场5#配电站1#配电变压器      | 800 | 58.5100 | 251.9200 | 251.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 4137 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线   | 富贵南山1#变电亭2#变压器        | 630 | 65.5400 | 154.0980 | 154.0980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 4138 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线   | 南市区线5#箱变变压器           | 400 | 65.4500 | 98.2000  | 98.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 4139 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 开南线   | 北海家园1#配电站1#配电变压器      | 630 | 61.2800 | 180.9360 | 180.9360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 4140 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 朗廷园2#配电站1#配电变压器       | 800 | 64.2000 | 206.4000 | 206.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 4141 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 一纵甲线  | 海港城10#配电站101配电变压器     | 800 | 60.0800 | 239.3600 | 239.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 4142 | 普兰店 | 66kV铁西变电站 | 公元甲线  | 公元九里1#配电站105间隔配电变压器   | 800 | 60.8600 | 233.1200 | 233.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 4143 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场1#配电站3#变压器配电变压器   | 800 | 64.1100 | 207.1200 | 207.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 4144 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 振兴丁线  | 荣信1#配电站101配电变压器       | 630 | 53.2500 | 231.5250 | 231.5250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 4145 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭甲线 | 金普广场7#配电站1#配电变压器      | 630 | 63.0600 | 169.7220 | 169.7220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |



|      |     |           |       |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4146 | 普兰店 | 66kV纳水变电站 | 大家庭乙线 | 金普广场9#配电站1#配电变压器          | 800 | 47.8900 | 336.8800 | 336.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 4147 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 御景甲线  | 御景湾11#配电站1#变压器            | 630 | 59.7700 | 190.4490 | 190.4490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 4148 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 盐厂线   | 锦园小区1#配电站1#配电变压器          | 630 | 69.0400 | 132.0480 | 132.0480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 4149 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支10#配电站3#变压器            | 630 | 63.7100 | 165.6270 | 165.6270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 4150 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城6#配电站2#配电变压器          | 800 | 63.9200 | 208.6400 | 208.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 4151 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园2#配电站3#变压器            | 630 | 56.7500 | 209.4750 | 209.4750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 4152 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园2#配电站1#变压器            | 630 | 68.7600 | 133.8120 | 133.8120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 4153 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 万成海景1#配电站2#变压器            | 630 | 55.0200 | 220.3740 | 220.3740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 4154 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支15#配电站1#变压器            | 630 | 68.9400 | 132.6780 | 132.6780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 4155 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 盐厂线   | 祥泉园1#配电站1#配电变压器           | 630 | 68.9700 | 132.4890 | 132.4890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 4156 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 沿海线   | 逸鑫园2#配电站1#变压器             | 630 | 52.8800 | 233.8560 | 233.8560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 4157 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲2#配电站2#变压器            | 630 | 55.4100 | 217.9170 | 217.9170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 4158 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲2#配电站3#变压器            | 630 | 68.6400 | 134.5680 | 134.5680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 4159 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支10#配电站2#变压器            | 630 | 47.9200 | 265.1040 | 265.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 4160 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲1#配电站3#变压器            | 630 | 54.2600 | 225.1620 | 225.1620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 4161 | 普兰店 | 66KV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分11#配电站1#变压器            | 315 | 68.5300 | 67.6305  | 67.6305  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 4162 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 立安花园1#配电站3#变压器            | 630 | 62.1500 | 175.4550 | 175.4550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 4163 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城7#配电站2#配电变压器          | 800 | 59.1900 | 246.4800 | 246.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 4164 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支10#配电站1间隔配电变压器         | 630 | 52.2900 | 237.5730 | 237.5730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 4165 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支4#箱式变1#变压器             | 400 | 51.1900 | 155.2400 | 155.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 4166 | 普兰店 | 66KV纳水变电站 | 振兴乙线  | 锦绣园2#配电站2#变压器             | 800 | 55.0300 | 279.7600 | 279.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 4167 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 南台甲线  | 李兰支8#箱式配电站变压器             | 630 | 65.6800 | 153.2160 | 153.2160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 4168 | 普兰店 | 66KV纳水变电站 | 振兴乙线  | 锦绣园2#配电站1#变压器             | 800 | 59.8000 | 241.6000 | 241.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 4169 | 普兰店 | 66KV纳水变电站 | 振兴乙线  | 锦绣园1#配电站1#变压器             | 800 | 58.8100 | 249.5200 | 249.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 4170 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景1#配电站1#变压器            | 630 | 67.1300 | 144.0810 | 144.0810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 4171 | 普兰店 | 66KV纳水变电站 | 振兴甲线  | 金海湾2#配电站1#变压器             | 800 | 64.5700 | 203.4400 | 203.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 4172 | 普兰店 | 66KV台山变电站 | 台南甲线  | 教育分7#箱变1#变压器              | 630 | 49.9400 | 252.3780 | 252.3780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 4173 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城7#配电站1#配电变压器          | 800 | 46.6500 | 346.8000 | 346.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 4174 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 铁西线   | 河畔鑫莲1#配电站2#变压器            | 630 | 49.2300 | 256.8510 | 256.8510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 4175 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 万达线   | 海湾新城6#配电站3#配电变压器          | 800 | 53.5400 | 291.6800 | 291.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 4176 | 普兰店 | 66KV南山变电站 | 鼎盛乙线  | 鑫湾御景3#配电站1#变压器间隔<br>配电变压器 | 630 | 49.9600 | 252.2520 | 252.2520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 4177 | 普兰店 | 66KV纳水变电站 | 振兴甲线  | 金海湾2#配电站2#变压器             | 800 | 69.1000 | 167.2000 | 167.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |

|      |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4178 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 沿海分7#配电站2#变压器   | 630 | 46.8800 | 271.6560 | 271.6560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 4179 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 立安花园1#配电站1#变压器  | 630 | 63.1600 | 169.0920 | 169.0920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 4180 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 沿海分7#配电站1#变压器   | 630 | 63.9300 | 164.2410 | 164.2410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 4181 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 立安花园2#配电站2#变压器  | 630 | 58.2100 | 200.2770 | 200.2770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 4182 | 普兰店 | 66kV纳水变电站  | 振兴甲线 | 金海湾1#配电站3#变压器   | 630 | 54.0500 | 226.4850 | 226.4850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 4183 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 万成海景1#配电站1#变压器  | 630 | 62.0900 | 175.8330 | 175.8330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 4184 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 河畔鑫莲2#配电站1#变压器  | 630 | 52.5400 | 235.9980 | 235.9980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 4185 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金纶线  | 幸福家园1#配电站1#变压器  | 630 | 46.3700 | 274.8690 | 274.8690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 4186 | 普兰店 | 66kV纳水变电站  | 振兴甲线 | 金海湾1#配电站2#变压器   | 630 | 58.3300 | 199.5210 | 199.5210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 4187 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 立安花园1#配电站2#变压器  | 630 | 45.6100 | 279.6570 | 279.6570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 4188 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 铁西线  | 河畔鑫莲1#配电站1#变压器  | 630 | 46.0800 | 276.6960 | 276.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 4189 | 普兰店 | 66kV台山变电站  | 台南甲线 | 教育分6#配电站1#变压器   | 630 | 48.8000 | 259.5600 | 259.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 4190 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 万成海景2#配电站1#变压器  | 630 | 63.3400 | 167.9580 | 167.9580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 4191 | 普兰店 | 66kV纳水变电站  | 振兴乙线 | 锦绣园1#配电站2#变压器   | 800 | 66.1000 | 191.2000 | 191.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 4192 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 鼎盛乙线 | 鑫湾御景1#配电站2#变压器  | 630 | 62.8800 | 170.8560 | 170.8560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 4193 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分1#变压器        | 100 | 57.2900 | 32.7100  | 32.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 4194 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 九七干7#变台1#变压器    | 400 | 54.8200 | 140.7200 | 140.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 4195 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分7右1#变压器      | 200 | 60.9700 | 58.0600  | 58.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 4196 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 九七甲线 | 制钉分15#变压器       | 500 | 49.5300 | 202.3500 | 202.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 4197 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分10左4#变台2#变压器 | 200 | 52.4300 | 75.1400  | 75.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 4198 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分2#柱上变压器      | 315 | 60.4700 | 93.0195  | 93.0195  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 4199 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分14#变台1#变压器   | 315 | 56.0100 | 107.0685 | 107.0685 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 4200 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分7#变台变压器      | 315 | 61.5400 | 89.6490  | 89.6490  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 4201 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 邮电分1#变台2#变压器    | 315 | 48.3900 | 131.0715 | 131.0715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 4202 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分10右5#变台1#变压器 | 400 | 53.0100 | 147.9600 | 147.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 4203 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 市场支5#变台变压器      | 315 | 49.8100 | 126.5985 | 126.5985 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 4204 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 李兰支16#变台1#变压器   | 200 | 47.9600 | 84.0800  | 84.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 4205 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 李兰支6#           | 500 | 56.1100 | 169.4500 | 169.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 4206 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 李兰支16#变台2#变压器   | 315 | 58.5900 | 98.9415  | 98.9415  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 4207 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 市场支11#变台变压器     | 315 | 49.8100 | 126.5985 | 126.5985 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 4208 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 金龙支7#变台1#变压器    | 315 | 49.5700 | 127.3545 | 127.3545 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 4209 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南台甲线 | 市场支10#变台变压器     | 500 | 52.0700 | 189.6500 | 189.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 4210 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 沿海线  | 南荒分10右4#变台1#变压器 | 400 | 65.8600 | 96.5600  | 96.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4211 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 南荒分9#变台变压器         | 315 | 63.0600 | 84.8610  | 84.8610  | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 4212 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 南荒分23#变台变压器        | 315 | 45.8100 | 139.1985 | 139.1985 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 4213 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 南荒分16#变台变压器        | 315 | 63.1900 | 84.4515  | 84.4515  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 4214 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 站前分5#变台变压器         | 200 | 48.7400 | 82.5200  | 82.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 4215 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 南荒分20#变台变压器        | 315 | 59.2900 | 96.7365  | 96.7365  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 4216 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 沿海线 | 南荒分10左5#变台1#变压器    | 250 | 50.2200 | 99.4500  | 99.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 4217 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 化工支10#变台变压器        | 400 | 62.3900 | 110.4400 | 110.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 4218 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 盐场分8#变台变压器         | 315 | 59.4700 | 96.1695  | 96.1695  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 4219 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西干14左1#柱上2#变压器    | 100 | 59.5900 | 30.4100  | 30.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 4220 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干30#变压器       | 315 | 58.0200 | 100.7370 | 100.7370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 4221 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 铁西干23#变台变压器        | 200 | 62.3500 | 55.3000  | 55.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 4222 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线麦芽分1#变压器        | 315 | 45.8400 | 139.1040 | 139.1040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 4223 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干36#变压器       | 315 | 69.3700 | 64.9845  | 64.9845  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 4224 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西干32#变台1#变压器      | 200 | 69.4700 | 41.0600  | 41.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 4225 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干25右1#变压器     | 315 | 52.2900 | 118.7865 | 118.7865 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 4226 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干25右3#电杆柱上变压器 | 315 | 68.3100 | 68.3235  | 68.3235  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 4227 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干33右1#柱上1#变压器 | 400 | 56.8300 | 132.6800 | 132.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 4228 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干41#变压器       | 315 | 64.9600 | 78.8760  | 78.8760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 4229 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干44#变压器       | 315 | 60.3900 | 93.2715  | 93.2715  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 4230 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 化工支13#变台变压器        | 315 | 59.6800 | 95.5080  | 95.5080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 4231 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线盐场分4#变压器        | 315 | 54.9900 | 110.2815 | 110.2815 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 4232 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 盐厂线 | 盐场线化工支4#变台变压器      | 100 | 50.6500 | 39.3500  | 39.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 4233 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西干14左1#柱上1#变压器    | 200 | 62.3700 | 55.2600  | 55.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 4234 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 铁西线 | 铁西线铁西干34#变台变压器     | 315 | 56.1600 | 106.5960 | 106.5960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 4235 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 水利分3#变台            | 200 | 53.9700 | 72.0600  | 72.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 4236 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 体育分5#变台1#变压器       | 630 | 56.6800 | 209.9160 | 209.9160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 4237 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分16#变台变压器        | 315 | 51.8900 | 120.0465 | 120.0465 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 4238 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分13#柱上变压器        | 315 | 49.2100 | 128.4885 | 128.4885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 4239 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分13#变台1#变压器      | 315 | 67.7500 | 70.0875  | 70.0875  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 4240 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分9#变台1#变压器       | 500 | 56.1200 | 169.4000 | 169.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 4241 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 市区干3#变台变压器         | 200 | 54.3000 | 71.4000  | 71.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 4242 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分12左2#变台变压器      | 315 | 45.1500 | 141.2775 | 141.2775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 4243 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线 | 味食分18#变台1#变压器      | 200 | 47.8900 | 84.2200  | 84.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |

|      |     |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4244 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分12左1#变台变压器   | 400 | 62.2500 | 111.0000 | 111.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 4245 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分7#变台1#变压器    | 400 | 47.8100 | 168.7600 | 168.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 4246 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分5#变台变压器      | 315 | 51.6400 | 120.8340 | 120.8340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 4247 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 市区线  | 味食分18#变台2#变压器   | 315 | 52.0900 | 119.4165 | 119.4165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 4248 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 台南甲线 | 教育分1#变台变压器      | 500 | 60.7100 | 146.4500 | 146.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 4249 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线  | 沿海分8#变台变压器      | 315 | 50.9500 | 123.0075 | 123.0075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 4250 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 老店线  | 沿海分5#变台变压器      | 200 | 62.8900 | 54.2200  | 54.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 4251 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 李啤分18左2#变台变压器   | 200 | 50.6000 | 78.8000  | 78.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 4252 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 机床分8#变台变压器      | 250 | 47.8800 | 105.3000 | 105.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 4253 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干28#变台变压器     | 315 | 65.0200 | 78.6870  | 78.6870  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 4254 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干9右2#变台2#变压器  | 160 | 49.4800 | 64.8320  | 64.8320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 4255 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干8#变台变压器      | 200 | 67.7900 | 44.4200  | 44.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 4256 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 雪井支8右8#变台变压器    | 200 | 46.8800 | 86.2400  | 86.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 4257 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化铁分5#变台变压器      | 200 | 58.9000 | 62.2000  | 62.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 4258 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 李啤分22#变台变压器     | 400 | 69.8400 | 80.6400  | 80.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 4259 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化肥线太工干43#柱上变压器  | 400 | 67.8100 | 88.7600  | 88.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 4260 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化肥线化拓支1#变台2#变压器 | 250 | 68.3600 | 54.1000  | 54.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 4261 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 中移支9右1#变台变压器    | 160 | 66.6700 | 37.3280  | 37.3280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 4262 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 化铁分10#变台2#变压器   | 80  | 69.8800 | 16.0960  | 16.0960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 4263 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 李啤分3#变台变压器      | 200 | 55.1900 | 69.6200  | 69.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 4264 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 机床分4#变台变压器      | 315 | 58.3400 | 99.7290  | 99.7290  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 4265 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干37#变台变压器     | 100 | 63.1700 | 26.8300  | 26.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 4266 | 普兰店 | 66kV台山变电站 | 化肥线  | 太工干19#变台变压器     | 400 | 53.7600 | 144.9600 | 144.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 4267 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 纱厂干14右2#变台变压器   | 315 | 52.2700 | 118.8495 | 118.8495 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 4268 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 印染分1#变台变压器      | 400 | 62.2300 | 111.0800 | 111.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 4269 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 纱厂干7左1#变台变压器    | 100 | 67.9200 | 22.0800  | 22.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 4270 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 纱厂线印染分11#变台变压器  | 200 | 63.1500 | 53.7000  | 53.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 4271 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 纱厂干18#变台变压器     | 200 | 56.7500 | 66.5000  | 66.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 4272 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 纱厂线  | 土杂分9#变台变压器      | 315 | 66.5800 | 73.7730  | 73.7730  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 4273 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线  | 马岛线开东干18#       | 200 | 49.1000 | 81.8000  | 81.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 4274 | 普兰店 | 66KV铁西变电站 | 马岛线  | 开东干3#柱上变压器      | 200 | 62.0300 | 55.9400  | 55.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 4275 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线  | 林吉沟分28#变台       | 30  | 54.3800 | 10.6860  | 10.6860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 4276 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线  | 林吉沟分17#变台       | 30  | 62.9700 | 8.1090   | 8.1090   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4277 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分28#变台        | 30  | 60.5500 | 8.8350   | 8.8350   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 4278 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分12#变台        | 200 | 58.2600 | 63.4800  | 63.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 4279 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干11#变台           | 315 | 47.0500 | 135.2925 | 135.2925 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 4280 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干347#左1#变台变压器    | 30  | 59.1600 | 9.2520   | 9.2520   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 4281 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 电站分7#变台变压器         | 80  | 46.4300 | 34.8560  | 34.8560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 4282 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分15#变压器          | 50  | 67.9800 | 11.0100  | 11.0100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 4283 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分19右4#变压器    | 20  | 51.2600 | 7.7480   | 7.7480   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 4284 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干水后分12#变台        | 200 | 58.4700 | 63.0600  | 63.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 4285 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干80#左7#变台        | 50  | 51.8300 | 19.0850  | 19.0850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 4286 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 大宫屯分12#左1#变台       | 30  | 68.7600 | 6.3720   | 6.3720   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 4287 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分35#左4#变压器   | 100 | 50.7300 | 39.2700  | 39.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 4288 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干1#变压器           | 200 | 46.6500 | 86.7000  | 86.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 4289 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 邹店后支5#变压器          | 30  | 54.5300 | 10.6410  | 10.6410  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 4290 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干孙吉沟分27#变台)      | 200 | 68.2000 | 43.6000  | 43.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 4291 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分44#变台          | 100 | 45.8800 | 44.1200  | 44.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 4292 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干24#左2#变压器       | 100 | 54.7700 | 35.2300  | 35.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 4293 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支30#变台变压器    | 100 | 67.4700 | 22.5300  | 22.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 4294 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右6#变台变压器    | 100 | 61.1100 | 28.8900  | 28.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 4295 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右9#变台变压器    | 100 | 60.9300 | 29.0700  | 29.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 4296 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干395#变台变压器       | 200 | 58.2100 | 63.5800  | 63.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 4297 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干220#右1#变台变压器    | 100 | 60.0300 | 29.9700  | 29.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 4298 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75#左1#变压器       | 100 | 53.5800 | 36.4200  | 36.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 4299 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分4#右2#变台变压器      | 100 | 64.3000 | 25.7000  | 25.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 4300 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干267#右3#变台变压器    | 100 | 55.8000 | 34.2000  | 34.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 4301 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干282#左1#变台变压器    | 100 | 66.2700 | 23.7300  | 23.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 4302 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干147#变台变压器   | 100 | 54.2000 | 35.8000  | 35.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 4303 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干53#右7#变台变压器 | 100 | 52.0100 | 37.9900  | 37.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 4304 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 矫沟分21#变台变压器        | 200 | 67.4600 | 45.0800  | 45.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 4305 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支19#变台变压器    | 100 | 51.4800 | 38.5200  | 38.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 4306 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支36#左5#变台变压器 | 100 | 65.6800 | 24.3200  | 24.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 4307 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_小寺庙支23#变台变压器   | 100 | 64.0200 | 25.9800  | 25.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 4308 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 杨炉支9#变台            | 200 | 58.7700 | 62.4600  | 62.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 4309 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南线五金厂分5#台区变压器     | 100 | 59.9700 | 30.0300  | 30.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |

|      |     |           |     |                    |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4310 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线上孙沟分3左4#        | 100 | 45.9200 | 44.0800 | 44.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 4311 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干429左1#       | 100 | 55.2500 | 34.7500 | 34.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 4312 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干220左1#       | 200 | 55.8800 | 68.2400 | 68.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 4313 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线396右1#          | 200 | 61.3800 | 57.2400 | 57.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 4314 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干409左2#       | 100 | 51.4100 | 38.5900 | 38.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 4315 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线南日城分19左3#       | 100 | 57.4400 | 32.5600 | 32.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 4316 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干右245右1#      | 100 | 56.8800 | 33.1200 | 33.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 4317 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线南日城分8右2#        | 100 | 49.6200 | 40.3800 | 40.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 4318 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干248右3#       | 100 | 63.3500 | 26.6500 | 26.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 4319 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干281右1#       | 100 | 69.2700 | 20.7300 | 20.7300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 4320 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干38#             | 200 | 47.7500 | 84.5000 | 84.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 4321 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 张西支30右2#           | 200 | 52.6800 | 74.6400 | 74.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 4322 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干183左1#       | 100 | 69.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 4323 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林沟分36#             | 200 | 50.9000 | 78.2000 | 78.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 4324 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙沟分26左1#           | 200 | 63.9500 | 52.1000 | 52.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 4325 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 移动分19右1#           | 100 | 52.4100 | 37.5900 | 37.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 4326 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干285右8#       | 100 | 66.1000 | 23.9000 | 23.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 4327 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线轿沟分46#          | 100 | 47.4600 | 42.5400 | 42.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 4328 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75右2#           | 200 | 58.6300 | 62.7400 | 62.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 4329 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线莲西干190左6#       | 100 | 51.4200 | 38.5800 | 38.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 4330 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线新建分17右1#        | 100 | 68.7400 | 21.2600 | 21.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 4331 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线沙包干87           | 100 | 64.9100 | 25.0900 | 25.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 4332 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西线轿沟分27#          | 100 | 50.5500 | 39.4500 | 39.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 4333 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线老庙支19右11#       | 100 | 52.7400 | 37.2600 | 37.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 4334 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支36左6#        | 100 | 69.7400 | 20.2600 | 20.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 4335 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线小寺庙24左1#        | 100 | 68.7500 | 21.2500 | 21.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 4336 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信电分4#左1#变台变压器      | 100 | 58.0300 | 31.9700 | 31.9700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 4337 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支81#右2#变台变压器 | 100 | 65.5200 | 24.4800 | 24.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 4338 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干75#左7#变台变压器 | 100 | 55.3400 | 34.6600 | 34.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 4339 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干45右1变台          | 200 | 60.0700 | 59.8600 | 59.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 4340 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟王屯支7#变台         | 200 | 53.3400 | 73.3200 | 73.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 4341 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟王屯支9#变压器        | 200 | 69.4400 | 41.1200 | 41.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 4342 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分14#变台          | 200 | 54.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |

|      |     |           |     |                 |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4343 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分41#左5#变台     | 200 | 59.2000 | 61.6000 | 61.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 4344 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分募电支7#变台      | 200 | 52.0600 | 75.8800 | 75.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 4345 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干75#右2#变压器    | 200 | 68.1400 | 43.7200 | 43.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 4346 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干129#右3#变台变压器 | 200 | 54.7100 | 70.5800 | 70.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 4347 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分6#变台         | 200 | 51.8300 | 76.3400 | 76.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 4348 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分15#变台        | 200 | 56.7200 | 66.5600 | 66.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 4349 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分16#变台        | 200 | 57.5100 | 64.9800 | 64.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 4350 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马屯分4右2#变压器      | 200 | 48.5900 | 82.8200 | 82.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 4351 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马西分10#变台        | 200 | 48.6300 | 82.7400 | 82.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 4352 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 李沟支3#变台         | 200 | 56.2000 | 67.6000 | 67.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 4353 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马屯分4右6#变台       | 200 | 50.5600 | 78.8800 | 78.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 4354 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 杨炉支8左3#变台       | 200 | 57.4800 | 65.0400 | 65.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 4355 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干162#右1#变台变压器 | 200 | 63.1400 | 53.7200 | 53.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 4356 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 梁粉房支9#变台        | 200 | 60.9900 | 58.0200 | 58.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 4357 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分李沟支2#变压器     | 100 | 58.2900 | 31.7100 | 31.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 4358 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分79#变台       | 200 | 60.3600 | 59.2800 | 59.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 4359 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干173#变压器      | 200 | 60.5800 | 58.8400 | 58.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 4360 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干187#变压器      | 200 | 62.4700 | 55.0600 | 55.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 4361 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干167左6#变压器    | 200 | 62.3700 | 55.2600 | 55.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 4362 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分55#变台       | 200 | 68.4400 | 43.1200 | 43.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 4363 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯6#变台变压器      | 200 | 45.6300 | 88.7400 | 88.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 4364 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 马柰分5#杆塔变台变压器    | 200 | 49.4200 | 81.1600 | 81.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 4365 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干19#变台        | 200 | 53.5500 | 72.9000 | 72.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 4366 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 胡屯支4#变压器        | 200 | 68.1400 | 43.7200 | 43.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 4367 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南线104莲南干28#变台  | 50  | 53.4800 | 18.2600 | 18.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 4368 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分72左5#变台     | 100 | 67.1600 | 22.8400 | 22.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 4369 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分101#变台      | 100 | 69.1600 | 20.8400 | 20.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 4370 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯分13#变台       | 30  | 61.2400 | 8.6280  | 8.6280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 4371 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 菜棚分11#变台        | 50  | 61.2200 | 14.3900 | 14.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 4372 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干113右4#变台     | 30  | 52.1800 | 11.3460 | 11.3460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 4373 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分23#变压器       | 20  | 53.7200 | 7.2560  | 7.2560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 4374 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分蒿沟支13#       | 50  | 50.3400 | 19.8300 | 19.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 4375 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分59#变压器       | 100 | 46.5600 | 43.4400 | 43.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |

|      |     |           |     |                 |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4376 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 庞沟分11#变压器       | 50  | 47.0500 | 21.4750 | 21.4750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 4377 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 水库支14#变台        | 160 | 62.6700 | 43.7280 | 43.7280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 4378 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高支12#变台        | 200 | 55.9400 | 68.1200 | 68.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 4379 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干97右1#变压器     | 160 | 58.9200 | 49.7280 | 49.7280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 4380 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 小苏屯分43#变台       | 100 | 65.5900 | 24.4100 | 24.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 4381 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分47+1#变压器     | 100 | 66.4500 | 23.5500 | 23.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 4382 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分154右2#变台    | 30  | 69.1400 | 6.2580  | 6.2580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 4383 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分小曲屯支13#变压器   | 100 | 63.9200 | 26.0800 | 26.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 4384 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分163#变台      | 20  | 54.1800 | 7.1640  | 7.1640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 4385 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 郭岭支13#变台        | 30  | 57.7600 | 9.6720  | 9.6720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 4386 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干154右4#变台     | 100 | 69.4500 | 20.5500 | 20.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 4387 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分149左1#变台    | 80  | 49.6700 | 32.2640 | 32.2640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 4388 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 梁屯棚支18#变台       | 50  | 69.1800 | 10.4100 | 10.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 4389 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 菜棚分15#变压器       | 50  | 48.2700 | 20.8650 | 20.8650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 4390 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干159右4#变台     | 30  | 50.5700 | 11.8290 | 11.8290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 4391 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干140#变台       | 50  | 63.0800 | 13.4600 | 13.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 4392 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 永竹分李沟支7#变压器     | 50  | 66.7900 | 11.6050 | 11.6050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 4393 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 于店支4#变压器        | 100 | 63.5700 | 26.4300 | 26.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 4394 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干49左2#变台      | 100 | 45.9300 | 44.0700 | 44.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 4395 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分33#变压器       | 50  | 68.1800 | 10.9100 | 10.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 4396 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分50右6#变压器     | 100 | 62.9500 | 27.0500 | 27.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 4397 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 刁窝支25#变台        | 20  | 67.7200 | 4.4560  | 4.4560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 4398 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 李沟支16#变台        | 30  | 52.8500 | 11.1450 | 11.1450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 4399 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干181#变台       | 50  | 64.2900 | 12.8550 | 12.8550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 4400 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分23#变台变压器    | 50  | 63.4100 | 13.2950 | 13.2950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 4401 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分53#变台变压器    | 50  | 45.3600 | 22.3200 | 22.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 4402 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干262#右1#变台变压器 | 30  | 60.1300 | 8.9610  | 8.9610  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 4403 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 莲南干13#变台        | 30  | 58.7300 | 9.3810  | 9.3810  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 4404 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分28左2#变台     | 100 | 55.8400 | 34.1600 | 34.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 4405 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 刁窝支5#变台         | 100 | 66.7300 | 23.2700 | 23.2700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 4406 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分69#变台       | 20  | 63.8800 | 5.2240  | 5.2240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 4407 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 岗店支5右4#变台       | 100 | 53.8600 | 36.1400 | 36.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 4408 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分69#变台        | 30  | 45.6100 | 13.3170 | 13.3170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |



|      |     |           |     |                 |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4409 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分48#变台       | 100 | 58.4800 | 31.5200 | 31.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 4410 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 吕沟分7#变台变压器      | 30  | 62.0900 | 8.3730  | 8.3730  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 4411 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干147#右1#变台变压器 | 50  | 52.9600 | 18.5200 | 18.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 4412 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支37#变压器    | 100 | 53.4600 | 36.5400 | 36.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 4413 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 孙西分15#变压器       | 50  | 66.3800 | 11.8100 | 11.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 4414 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干7#左1#变压器     | 50  | 60.3100 | 14.8450 | 14.8450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 4415 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干105#变压器      | 50  | 52.9600 | 18.5200 | 18.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 4416 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王屯分7#变台变压器      | 50  | 45.7900 | 22.1050 | 22.1050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 4417 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分12#左1#变台变压器 | 20  | 63.4500 | 5.3100  | 5.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 4418 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 粘鱼湾分6#变台变压器     | 200 | 61.2600 | 57.4800 | 57.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 4419 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分孙屯支14#       | 50  | 57.5800 | 16.2100 | 16.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 4420 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分81#变压器       | 50  | 55.6100 | 17.1950 | 17.1950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 4421 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高支23#变台        | 30  | 45.0800 | 13.4760 | 13.4760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 4422 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 安家分西庄支5#变压器     | 30  | 60.6800 | 8.7960  | 8.7960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 4423 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆房分125#变台       | 30  | 45.8700 | 13.2390 | 13.2390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 4424 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分138#变台      | 160 | 58.7500 | 50.0000 | 50.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 4425 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 砖厂支8右2#变台       | 100 | 55.5900 | 34.4100 | 34.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 4426 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 榆树房分113右4#变台    | 50  | 65.6200 | 12.1900 | 12.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 4427 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干221#左1#变台变压器 | 80  | 69.1600 | 16.6720 | 16.6720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 4428 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干11右2右4#变压器   | 80  | 45.7000 | 35.4400 | 35.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 4429 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干22右1#变压器     | 30  | 50.0600 | 11.9820 | 11.9820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 4430 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 老妈沟分16#变压器      | 50  | 52.3400 | 18.8300 | 18.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 4431 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 张沟分3#左8#变压器     | 30  | 60.4100 | 8.8770  | 8.8770  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 4432 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支6右3#变压器   | 30  | 64.9000 | 7.5300  | 7.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 4433 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 郑店棚分变台变压器       | 50  | 58.1800 | 15.9100 | 15.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 4434 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分12#左6#变台变压器  | 30  | 46.4700 | 13.0590 | 13.0590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 4435 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分8#变台变压器     | 20  | 60.1300 | 5.9740  | 5.9740  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 4436 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 前美支5#变台变压器      | 50  | 66.7500 | 11.6250 | 11.6250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 4437 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 赵房支12#变台变压器     | 80  | 58.1100 | 25.5120 | 25.5120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 4438 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王屯分5#右5#变台变压器   | 50  | 51.8100 | 19.0950 | 19.0950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 4439 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支9+1左1#变压器 | 30  | 56.0700 | 10.1790 | 10.1790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 4440 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分27#变台变压器    | 100 | 56.3800 | 33.6200 | 33.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 4441 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分34#右1#变台变压器 | 100 | 54.5300 | 35.4700 | 35.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |

|      |     |           |     |                   |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4442 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 金矿支5#变台变压器        | 30  | 54.7400 | 10.5780 | 10.5780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 4443 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干308#左1#变台变压器   | 50  | 69.5500 | 10.2250 | 10.2250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 4444 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分城沟支26#变压器      | 30  | 64.6200 | 7.6140  | 7.6140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 4445 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分81#变台变压器      | 50  | 55.3600 | 17.3200 | 17.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 4446 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 采石厂分7#右7#变台变压器    | 50  | 65.5400 | 12.2300 | 12.2300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 4447 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干15右2#变台        | 80  | 57.6400 | 25.8880 | 25.8880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 4448 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干248#右4#变台变压器   | 50  | 50.7600 | 19.6200 | 19.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 4449 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干156#右1#变台变压器   | 30  | 61.6000 | 8.5200  | 8.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 4450 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干121#左4#        | 50  | 68.4000 | 10.8000 | 10.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 4451 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王炉支9#变台变压器        | 100 | 67.8900 | 22.1100 | 22.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 4452 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分38#左2#变台变压器   | 100 | 47.7300 | 42.2700 | 42.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 4453 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干250#右2#变台变压器   | 30  | 48.1800 | 12.5460 | 12.5460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 4454 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干250#右6#变台变压器   | 80  | 50.6100 | 31.5120 | 31.5120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 4455 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯棚分3#右1#变台变压器    | 100 | 64.2100 | 25.7900 | 25.7900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 4456 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 上孙沟分68#变台变压器      | 100 | 49.6400 | 40.3600 | 40.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 4457 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 张沟分18#变压器         | 50  | 46.3600 | 21.8200 | 21.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 4458 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分60#右1#变台变压器   | 30  | 64.1800 | 7.7460  | 7.7460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 4459 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟分西高支8#变台       | 30  | 48.0800 | 12.5760 | 12.5760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 4460 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干大宫屯分17#变台      | 30  | 51.5500 | 11.5350 | 11.5350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 4461 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干69#左4#变台       | 80  | 66.7900 | 18.5680 | 18.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 4462 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分47#变台       | 100 | 58.4200 | 31.5800 | 31.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 4463 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分26右2#变台     | 30  | 67.3800 | 6.7860  | 6.7860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 4464 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分16#变台      | 160 | 64.8000 | 40.3200 | 40.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 4465 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 尹窝棚分张沟支11#变台      | 100 | 53.9000 | 36.1000 | 36.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 4466 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分23#变台      | 30  | 60.1300 | 8.9610  | 8.9610  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 4467 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分62#变台      | 30  | 52.3100 | 11.3070 | 11.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 4468 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 张沟支6#左2#变台        | 30  | 68.8700 | 6.3390  | 6.3390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 4469 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 赵房支18#间1#右1#变台变压器 | 50  | 61.7900 | 14.1050 | 14.1050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 4470 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干322#左1#变台变压器   | 50  | 58.4000 | 15.8000 | 15.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 4471 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 信屯分15#变台变压器       | 80  | 49.1600 | 32.6720 | 32.6720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 4472 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干291#左1#变台变压器   | 80  | 59.9200 | 24.0640 | 24.0640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 4473 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干56#右1#变压器      | 50  | 51.8500 | 19.0750 | 19.0750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 4474 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 郑店棚分19#变台变压器      | 50  | 63.3900 | 13.3050 | 13.3050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |

|      |     |           |     |                     |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4475 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 南日城分88#变台变压器        | 30  | 68.3300 | 6.5010  | 6.5010  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 4476 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分28#变压器           | 30  | 68.7500 | 6.3750  | 6.3750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 4477 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 庙沟分24#变压器           | 30  | 47.0700 | 12.8790 | 12.8790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 4478 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干238#左1#变台变压器     | 100 | 60.6300 | 29.3700 | 29.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 4479 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干71#变台            | 30  | 66.3000 | 7.1100  | 7.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 4480 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干19#右2#变台         | 100 | 69.7000 | 20.3000 | 20.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 4481 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干孙吉沟分9右1#变台       | 100 | 47.5200 | 42.4800 | 42.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 4482 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干99#变台            | 30  | 58.4900 | 9.4530  | 9.4530  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 4483 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干16#左1#变台变压器      | 100 | 67.3400 | 22.6600 | 22.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 4484 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干38#变台            | 30  | 51.2700 | 11.6190 | 11.6190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 4485 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 慕屯支4#变台             | 30  | 61.1900 | 8.6430  | 8.6430  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 4486 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 粘鱼湾分23#变台变压器        | 20  | 55.9600 | 6.8080  | 6.8080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 4487 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 莲西干370#左1#变台变压器     | 50  | 65.5100 | 12.2450 | 12.2450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 4488 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分8#变台          | 30  | 45.4700 | 13.3590 | 13.3590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 4489 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干李屯分42右7#变台       | 30  | 54.8100 | 10.5570 | 10.5570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 4490 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干尹窝棚分47#变台        | 30  | 45.4600 | 13.3620 | 13.3620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 4491 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 林吉沟分7#左4#变台         | 30  | 58.4100 | 9.4770  | 9.4770  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 4492 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 孙吉沟分西高支5#变台         | 30  | 62.5200 | 8.2440  | 8.2440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 4493 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 李屯分21#左3#变台         | 30  | 45.8700 | 13.2390 | 13.2390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 4494 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东干93#变台            | 20  | 51.7000 | 7.6600  | 7.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 4495 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分31#变台变压器    | 100 | 61.1100 | 28.8900 | 28.8900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 4496 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干138#变台变压器    | 50  | 69.1400 | 10.4300 | 10.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 4497 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分42#变台变压器     | 50  | 56.8600 | 16.5700 | 16.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 4498 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_古庙支3#右2#变台变压器   | 50  | 54.3300 | 17.8350 | 17.8350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 4499 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干161#左1#变台变压器 | 50  | 68.5000 | 10.7500 | 10.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 4500 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沫浴沟分9#变压器           | 20  | 60.4000 | 5.9200  | 5.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 4501 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分22#右7#变台变压器  | 50  | 53.7800 | 18.1100 | 18.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 4502 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干168#右3#变台变压器 | 50  | 50.8900 | 19.5550 | 19.5550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 4503 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分58#变台变压器     | 80  | 60.6300 | 23.4960 | 23.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 4504 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分11#变台变压器    | 100 | 46.6700 | 43.3300 | 43.3300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 4505 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_于沟分14#变台变压器     | 30  | 57.7000 | 9.6900  | 9.6900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 4506 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干235#右4#变台变压器 | 50  | 69.5600 | 10.2200 | 10.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 4507 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分10#变台变压器     | 80  | 47.5400 | 33.9680 | 33.9680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |

|      |     |           |     |                     |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4508 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干241#变台变压器    | 50  | 49.5400 | 20.2300 | 20.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 4509 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_胜东棚支11#变台变压器    | 30  | 68.6900 | 6.3930  | 6.3930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 4510 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支90#变台变压器     | 50  | 46.7200 | 21.6400 | 21.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 4511 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分18#变台变压器     | 50  | 56.6000 | 16.7000 | 16.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 4512 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_前孙沟支11#变台变压器    | 50  | 67.7900 | 11.1050 | 11.1050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 4513 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分20#变台变压器     | 30  | 49.4000 | 12.1800 | 12.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 4514 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干291#变台变压器    | 50  | 56.8600 | 16.5700 | 16.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 4515 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干265#变台变压器    | 30  | 53.6700 | 10.8990 | 10.8990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 4516 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分28#右1#变台变压器  | 50  | 51.8600 | 19.0700 | 19.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 4517 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支27#变台变压器     | 100 | 55.6500 | 34.3500 | 34.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 4518 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_古庙支10#变台变压器     | 30  | 56.5600 | 10.0320 | 10.0320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 4519 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_日城府支18#变台变压器    | 50  | 62.1800 | 13.9100 | 13.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 4520 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张后支13#变台变压器     | 50  | 50.6900 | 19.6550 | 19.6550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 4521 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_永发分14#变台变压器     | 80  | 53.3600 | 29.3120 | 29.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 4522 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_韩屯分10#变台变压器     | 50  | 55.6900 | 17.1550 | 17.1550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 4523 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分9#变台变压器      | 100 | 56.8500 | 33.1500 | 33.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 4524 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_移动支3#左2#变台变压器   | 100 | 53.2600 | 36.7400 | 36.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 4525 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_韩屯分4#右3#变台变压器   | 50  | 52.0200 | 18.9900 | 18.9900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 4526 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分40#变台变压器     | 80  | 64.8900 | 20.0880 | 20.0880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 4527 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干223#变台变压器    | 100 | 65.5600 | 24.4400 | 24.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 4528 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干70#变台变压器     | 50  | 57.9400 | 16.0300 | 16.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 4529 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_后庙岭支8#变台变压器     | 50  | 61.3600 | 14.3200 | 14.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 4530 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_小寺庙支4#变台变压器     | 50  | 56.4500 | 16.7750 | 16.7750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 4531 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_马沟分15#右2#变台变压器  | 100 | 66.6500 | 23.3500 | 23.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 4532 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干111#左2#变台变压器 | 80  | 45.7600 | 35.3920 | 35.3920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 4533 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分8#变台变压器      | 50  | 59.2200 | 15.3900 | 15.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 4534 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_马沟分27#变台变压器     | 100 | 55.1400 | 34.8600 | 34.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 4535 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干100#左4#变台变压器 | 50  | 59.9700 | 15.0150 | 15.0150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 4536 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支73#变台变压器     | 100 | 51.7800 | 38.2200 | 38.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 4537 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支4#变台变压器      | 100 | 57.1300 | 32.8700 | 32.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 4538 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支4#+1#变台变压器   | 50  | 60.9700 | 14.5150 | 14.5150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 4539 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支60#右3#变台变压器  | 100 | 47.2900 | 42.7100 | 42.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 4540 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支28#变台变压器     | 100 | 56.7300 | 33.2700 | 33.2700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |

|      |     |           |     |                       |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4541 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支45#变台变压器       | 50  | 58.1700 | 15.9150 | 15.9150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 4542 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干259#变台变压器      | 100 | 61.7100 | 28.2900 | 28.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 4543 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支4#变台变压器        | 50  | 56.5100 | 16.7450 | 16.7450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 4544 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_松树沟支10#变台变压器      | 20  | 59.8600 | 6.0280  | 6.0280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 4545 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干92#间1#右1#变台变压器 | 50  | 64.1300 | 12.9350 | 12.9350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 4546 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建沟支7#左1#变台变压器    | 50  | 55.5700 | 17.2150 | 17.2150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 4547 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干179#变台变压器      | 50  | 56.4900 | 16.7550 | 16.7550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 4548 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_上周分9#变台变压器        | 100 | 52.1400 | 37.8600 | 37.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 4549 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支79#右7#变台变压器    | 100 | 45.6700 | 44.3300 | 44.3300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 4550 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_大曲电支9#变台变压器       | 50  | 61.4600 | 14.2700 | 14.2700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 4551 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干105#右5#变台变压器   | 30  | 46.3200 | 13.1040 | 13.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 4552 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_庙岭分25#变台变压器       | 80  | 63.5700 | 21.1440 | 21.1440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 4553 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_三家沟分49#变台变压器      | 20  | 66.4900 | 4.7020  | 4.7020  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 4554 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干193#变台变压器      | 20  | 68.3200 | 4.3360  | 4.3360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 4555 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_李电分9#变台变压器        | 20  | 55.9600 | 6.8080  | 6.8080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 4556 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支34#变台变压器       | 30  | 53.7800 | 10.8660 | 10.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 4557 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建分25#变台变压器       | 80  | 45.1400 | 35.8880 | 35.8880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 4558 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张后支10#变台变压器       | 80  | 67.1400 | 18.2880 | 18.2880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 4559 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干252#变台变压器      | 50  | 53.8900 | 18.0550 | 18.0550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 4560 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_台山支17#变台变压器       | 50  | 56.1400 | 16.9300 | 16.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 4561 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_张西支41#变台变压器       | 50  | 51.2600 | 19.3700 | 19.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 4562 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_老庙支9#变台变压器        | 20  | 64.3800 | 5.1240  | 5.1240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 4563 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支56#变台变压器       | 100 | 48.0800 | 41.9200 | 41.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 4564 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_团结支67#左7#变台变压器    | 50  | 55.4100 | 17.2950 | 17.2950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 4565 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_于沟分5#变台变压器        | 50  | 49.3000 | 20.3500 | 20.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 4566 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干168#左6#变台变压器   | 50  | 58.0700 | 15.9650 | 15.9650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 4567 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干181#左6#变台变压器   | 50  | 65.2800 | 12.3600 | 12.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 4568 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_邹沟分11#变台变压器       | 200 | 52.3000 | 75.4000 | 75.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 4569 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分3#左5#变台变压器     | 30  | 61.6800 | 8.4960  | 8.4960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 4570 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干205#变台变压器      | 50  | 54.3200 | 17.8400 | 17.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 4571 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_王福来分26#变台变压器      | 30  | 50.7800 | 11.7660 | 11.7660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 4572 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_王府来分38#变台变压器      | 30  | 54.8100 | 10.5570 | 10.5570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 4573 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干96#左2#变台变压器    | 80  | 48.9300 | 32.8560 | 32.8560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |

|      |     |           |     |                    |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4574 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分3#变台变压器     | 100 | 45.5400 | 44.4600 | 44.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 4575 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干218#变台变压器   | 80  | 54.9600 | 28.0320 | 28.0320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 4576 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干298#变台变压器   | 50  | 64.9600 | 12.5200 | 12.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 4577 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_石矿分19#右2#变台变压器 | 100 | 65.1600 | 24.8400 | 24.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 4578 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_山咀支10#变台变压器    | 100 | 65.5900 | 24.4100 | 24.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 4579 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干229#变台变压器   | 80  | 63.1200 | 21.5040 | 21.5040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 4580 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_大胜东支4#变台变压器    | 50  | 64.1300 | 12.9350 | 12.9350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 4581 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_政府分15#变台变压器    | 100 | 67.6400 | 22.3600 | 22.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 4582 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_水厂分13#变台变压器    | 100 | 46.1400 | 43.8600 | 43.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 4583 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_新建沟支13#变台变压器   | 30  | 67.1400 | 6.8580  | 6.8580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 4584 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_赵沟分30#变台变压器    | 100 | 65.5100 | 24.4900 | 24.4900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 4585 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_上周分21#变台变压器    | 30  | 60.6900 | 8.7930  | 8.7930  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 4586 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | pms_沙包干283#变台变压器   | 50  | 47.9300 | 21.0350 | 21.0350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 4587 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 小赵屯分1#变压器          | 160 | 49.2600 | 65.1840 | 65.1840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 4588 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干399左4#变台变压器     | 100 | 47.1100 | 42.8900 | 42.8900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 4589 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 新建分86#变台变压器        | 50  | 46.9200 | 21.5400 | 21.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 4590 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 移动支6#右6#变台变压器      | 50  | 48.0300 | 20.9850 | 20.9850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 4591 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 庙岭分7#左1#变台变压器      | 100 | 52.0600 | 37.9400 | 37.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 4592 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 马沟分2#变台变压器         | 50  | 65.9000 | 12.0500 | 12.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 4593 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 下东支12#变台变压器        | 50  | 49.1800 | 20.4100 | 20.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 4594 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲西线 | 王炉支21#变台变压器        | 50  | 55.5000 | 17.2500 | 17.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 4595 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 永发西分9#变台变压器        | 100 | 64.4800 | 25.5200 | 25.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 4596 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 石矿分23#右5#变台变压器     | 100 | 59.1600 | 30.8400 | 30.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 4597 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 前高棚支10#            | 80  | 66.7300 | 18.6160 | 18.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 4598 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干331#变台变压器       | 50  | 67.3100 | 11.3450 | 11.3450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 4599 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包干315#右2#变台变压器    | 50  | 51.1700 | 19.4150 | 19.4150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 4600 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支13#柱上变压器     | 200 | 67.3700 | 45.2600 | 45.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 4601 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支77#柱上变压器     | 100 | 49.7700 | 40.2300 | 40.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 4602 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 沙包线团结支77左5#柱上变压器   | 100 | 64.6100 | 25.3900 | 25.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 4603 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线 | 10kV莲南线邹店后支8#柱上变压器 | 100 | 47.4700 | 42.5300 | 42.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 4604 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东线莲东干61左7#柱上变压器   | 100 | 58.2900 | 31.7100 | 31.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 4605 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲东线 | 莲东线自来水支8右1#柱上变压器   | 100 | 51.6500 | 38.3500 | 38.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 4606 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线 | 张西支24#左1#变台变压器     | 50  | 55.0600 | 17.4700 | 17.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |

|      |     |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4607 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 轻工线  | 轻工线老白山分5#柱上变压器       | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 4608 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 莲南线  | 10kV莲南线榆树房分133#柱上变压器 | 160 | 68.3700 | 34.6080  | 34.6080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 4609 | 普兰店 | 66kV莲山变电站 | 沙包线  | 欧电支14#变台变压器          | 50  | 54.0300 | 17.9850  | 17.9850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 4610 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分6#变压器14-72        | 100 | 60.0400 | 29.9600  | 29.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 4611 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 陈屯分8#变压器14-073       | 80  | 58.0800 | 25.5360  | 25.5360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 4612 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分20#变台             | 125 | 67.5200 | 28.1000  | 28.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 4613 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 石固分11#变台             | 200 | 45.1700 | 89.6600  | 89.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 4614 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分17#变压器14-083      | 400 | 63.6700 | 105.3200 | 105.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 4615 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分9左2#变台变压器         | 50  | 50.9000 | 19.5500  | 19.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 4616 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 大岭分7#变压器14-085       | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 4617 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干32#变压器14-086     | 200 | 47.0500 | 85.9000  | 85.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 4618 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干73左2#变压器87       | 100 | 63.2400 | 26.7600  | 26.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 4619 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 衣沟分3#变台变压器           | 100 | 48.1000 | 41.9000  | 41.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 4620 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干54#变台            | 50  | 66.8600 | 11.5700  | 11.5700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 4621 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 衣沟分13#变台变压器          | 400 | 67.9300 | 88.2800  | 88.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 4622 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干71#变压器14-099     | 50  | 46.2200 | 21.8900  | 21.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 4623 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干11#变台            | 100 | 53.5400 | 36.4600  | 36.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 4624 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮西干31#变压器14-109     | 200 | 60.5100 | 58.9800  | 58.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 4625 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分 7 # 变台           | 100 | 69.4800 | 20.5200  | 20.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 4626 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 姜树岚分4#变压器125         | 100 | 64.0800 | 25.9200  | 25.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 4627 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 姜树岚分7#变压器14-130      | 80  | 56.5100 | 26.7920  | 26.7920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 4628 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 沿海小区分变台变压器           | 50  | 55.4800 | 17.2600  | 17.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 4629 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 沿海小区分10#变压器140       | 50  | 45.4500 | 22.2750  | 22.2750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 4630 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 城皮401台区配电变压器         | 315 | 69.2500 | 65.3625  | 65.3625  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 4631 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分 1 3 # 变台         | 315 | 69.7500 | 63.7875  | 63.7875  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 4632 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11右1#变压器403       | 400 | 52.6700 | 149.3200 | 149.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 4633 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11左1#变压器404       | 400 | 49.1700 | 163.3200 | 163.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 4634 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11右1#变台           | 315 | 68.3100 | 68.3235  | 68.3235  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 4635 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 农机分11左1#变台           | 315 | 50.8700 | 123.2595 | 123.2595 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 4636 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 海北路小区1号配电站1号变压器      | 630 | 56.3500 | 211.9950 | 211.9950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 4637 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区420台区配电变压器       | 800 | 54.5400 | 283.6800 | 283.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 4638 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区421台区配电变压器       | 800 | 62.7400 | 218.0800 | 218.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 4639 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 城皮西线 | 普林小区422台区配电变压器       | 800 | 63.4500 | 212.4000 | 212.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |

|      |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4640 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 城皮西干5#变台         | 50  | 61.5500 | 14.2250  | 14.2250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 4641 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 城皮西干35#变压器662    | 50  | 54.8200 | 17.5900  | 17.5900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 4642 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 城皮西干31右1#变台      | 50  | 53.4500 | 18.2750  | 18.2750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 4643 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 农机分11右1#变压器911   | 100 | 57.1800 | 32.8200  | 32.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 4644 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 南山分10#变压器南山      | 50  | 55.1700 | 17.4150  | 17.4150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 4645 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分24左3#变压器      | 400 | 60.3700 | 118.5200 | 118.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 4646 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干19左3#变压器     | 400 | 52.1500 | 151.4000 | 151.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 4647 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 后赵支10#变压器        | 400 | 65.1600 | 99.3600  | 99.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 4648 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 前赵支16#变压器        | 50  | 68.1700 | 10.9150  | 10.9150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 4649 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 前赵支24#变压器        | 50  | 49.4200 | 20.2900  | 20.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 4650 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分39#变压器        | 50  | 64.4500 | 12.7750  | 12.7750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 4651 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分24左3#变压器新村    | 50  | 55.2500 | 17.3750  | 17.3750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 4652 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分19#变压器        | 50  | 50.3500 | 19.8250  | 19.8250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 4653 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹村支9#变压器        | 50  | 56.6600 | 16.6700  | 16.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 4654 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 马屯分13#变压器        | 50  | 57.7700 | 16.1150  | 16.1150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 4655 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 王屯支8#变压器         | 200 | 52.6200 | 74.7600  | 74.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 4656 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 王屯支19#变压器        | 400 | 49.0800 | 163.6800 | 163.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 4657 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分33#变压器        | 100 | 56.6400 | 33.3600  | 33.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 4658 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 宁屯分5#变压器         | 400 | 62.2400 | 111.0400 | 111.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 4659 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 宁屯分18#变台变压器      | 200 | 66.3300 | 47.3400  | 47.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 4660 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干65左1#变压器     | 50  | 49.2200 | 20.3900  | 20.3900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 4661 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干54右1#变压器     | 200 | 49.0800 | 81.8400  | 81.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 4662 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干47左2#变压器     | 50  | 65.4800 | 12.2600  | 12.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 4663 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干41#变压器       | 50  | 59.0900 | 15.4550  | 15.4550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 4664 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干34#变压器       | 50  | 53.8600 | 18.0700  | 18.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 4665 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干76右4左7#变压器   | 50  | 45.4800 | 22.2600  | 22.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 4666 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干60右3#变压器     | 50  | 57.1400 | 16.4300  | 16.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 4667 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干39左5#变压器     | 200 | 68.3500 | 43.3000  | 43.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 4668 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大尹分11左3#变压器      | 400 | 66.0100 | 95.9600  | 95.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 4669 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干97左5#变压器     | 80  | 64.5500 | 20.3600  | 20.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 4670 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 后赵支5#变压器         | 50  | 67.1000 | 11.4500  | 11.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 4671 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 大单分15#左3#变台台区变压器 | 50  | 63.8800 | 13.0600  | 13.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 4672 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 碧流河线 | 碧流河干76右4左2左2#变压器 | 50  | 47.7800 | 21.1100  | 21.1100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |



|      |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4673 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干78左2#变台        | 50  | 69.8600 | 10.0700  | 10.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 4674 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干85#变台          | 50  | 60.0700 | 14.9650  | 14.9650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 4675 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干25#变压器14-093   | 200 | 68.6000 | 42.8000  | 42.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 4676 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干62#变压器14-94    | 50  | 67.8500 | 11.0750  | 11.0750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 4677 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干 5 4 # 变台      | 50  | 69.5600 | 10.2200  | 10.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 4678 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干46#变台          | 100 | 58.2000 | 31.8000  | 31.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 4679 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 李屯分3#变压器14-126    | 200 | 60.3600 | 59.2800  | 59.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 4680 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干36左2#变台        | 100 | 64.4600 | 25.5400  | 25.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 4681 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 李屯分 9 # 变台        | 400 | 51.4300 | 154.2800 | 154.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 4682 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线200台区配电变压器     | 500 | 50.4600 | 197.7000 | 197.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 4683 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干 5 # 变台        | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 4684 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸202台区配电变压器配电变压器 | 630 | 67.9400 | 138.9780 | 138.9780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 4685 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干10#变压器14-203   | 400 | 56.5700 | 133.7200 | 133.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 4686 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干14#变压器14-204   | 315 | 59.5000 | 96.0750  | 96.0750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 4687 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线206台区配电变压器     | 315 | 54.6600 | 111.3210 | 111.3210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 4688 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干18#变压器207      | 200 | 58.3000 | 63.4000  | 63.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 4689 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 国宝鑫聚208台区1#配电变压器  | 630 | 45.8500 | 278.1450 | 278.1450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 4690 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 国宝鑫聚209台区2#配电变压器  | 630 | 66.4100 | 148.6170 | 148.6170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 4691 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干29右1#变压器210    | 315 | 54.0500 | 113.2425 | 113.2425 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 4692 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 冷库支6#变台           | 100 | 51.9600 | 38.0400  | 38.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 4693 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干10右1#变台        | 200 | 64.2000 | 51.6000  | 51.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 4694 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线230台区配电变压器     | 630 | 61.4700 | 179.7390 | 179.7390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 4695 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线232台区配电变压器     | 315 | 50.2900 | 125.0865 | 125.0865 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 4696 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线234台区配电变压器     | 250 | 55.7200 | 85.7000  | 85.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 4697 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干8#变压器14-238    | 200 | 56.5400 | 66.9200  | 66.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 4698 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 皮口蔬菜小区2#变压器       | 400 | 69.9700 | 80.1200  | 80.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 4699 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 皮口蔬菜小区配电变压器       | 400 | 51.2400 | 155.0400 | 155.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 4700 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸线242台区1#配电变压器   | 630 | 56.5500 | 210.7350 | 210.7350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 4701 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 虾场分 2 右 3 # 变台    | 100 | 58.5000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 4702 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 海岸线 | 海岸干29左1#变压器910    | 30  | 51.3200 | 11.6040  | 11.6040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 4703 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支16#变压器         | 50  | 57.4200 | 16.2900  | 16.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 4704 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分81左2#变压器       | 80  | 69.7600 | 16.1920  | 16.1920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 4705 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分107左4#变压器      | 400 | 48.9300 | 164.2800 | 164.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |

|      |     |           |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4706 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 徐瓦房支9#变压器     | 200 | 67.4900 | 45.0200  | 45.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 4707 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分3#变压器      | 100 | 57.5100 | 32.4900  | 32.4900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 4708 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分12#变压器     | 80  | 69.9300 | 16.0560  | 16.0560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 4709 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分19#变压器     | 200 | 45.7600 | 88.4800  | 88.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 4710 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分38#变压器     | 50  | 63.6700 | 13.1650  | 13.1650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 4711 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分35右6#变压器   | 30  | 63.2000 | 8.0400   | 8.0400   | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 4712 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分30左4#变压器   | 30  | 50.5400 | 11.8380  | 11.8380  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 4713 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三关分23左5#变台变压器 | 50  | 53.5200 | 18.2400  | 18.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 4714 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 三官分28#变压器     | 200 | 47.9800 | 84.0400  | 84.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 4715 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支19右2#变压器   | 50  | 46.0400 | 21.9800  | 21.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 4716 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 洼西支10#变压器     | 50  | 69.2200 | 10.3900  | 10.3900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 4717 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支33左3#变压器   | 100 | 55.9400 | 34.0600  | 34.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 4718 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 大柱支44#变压器     | 200 | 46.0200 | 87.9600  | 87.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 4719 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支19右4#变压器   | 200 | 46.4200 | 87.1600  | 87.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 4720 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支变压器        | 50  | 53.7100 | 18.1450  | 18.1450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 4721 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支41#变压器     | 50  | 60.2600 | 14.8700  | 14.8700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 4722 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支32右3#变压器   | 50  | 50.0100 | 19.9950  | 19.9950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 4723 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支30左2#变压器   | 80  | 66.7600 | 18.5920  | 18.5920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 4724 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 河东支8#变压器      | 80  | 48.0300 | 33.5760  | 33.5760  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 4725 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 猪场支9#变压器      | 100 | 46.3100 | 43.6900  | 43.6900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 4726 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分66左4左2#变压器 | 50  | 61.2500 | 14.3750  | 14.3750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 4727 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支11左3#变压器   | 50  | 54.0100 | 17.9950  | 17.9950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 4728 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 菜园支6#变压器      | 100 | 59.6800 | 30.3200  | 30.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 4729 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 西高支11#变压器     | 50  | 46.8900 | 21.5550  | 21.5550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 4730 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 孙屯支13#变压器     | 50  | 51.2200 | 19.3900  | 19.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 4731 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分29#变压器     | 200 | 49.8800 | 80.2400  | 80.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 4732 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 孙屯支5#变压器14-65 | 400 | 64.4500 | 102.2000 | 102.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 4733 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干43#变压器     | 50  | 57.6600 | 16.1700  | 16.1700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 4734 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干40#变压器     | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 4735 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干33#变压器     | 50  | 54.9000 | 17.5500  | 17.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 4736 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 甘河干54右2#变台变压器 | 80  | 48.6100 | 33.1120  | 33.1120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 4737 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 水源分41#变台变压器   | 400 | 55.3800 | 138.4800 | 138.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 4738 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线 | 敬老院支9#变压器     | 50  | 51.8300 | 19.0850  | 19.0850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |

|      |     |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4739 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干28#变压器        | 50  | 68.0200 | 10.9900  | 10.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 4740 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支29#变台变压器      | 100 | 68.0300 | 21.9700  | 21.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 4741 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支23#变台变压器      | 200 | 65.1000 | 49.8000  | 49.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 4742 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支15右4#变台变压器    | 400 | 66.9000 | 92.4000  | 92.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 4743 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干12右5#变压器      | 250 | 47.7100 | 105.7250 | 105.7250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 4744 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支19左5#变台变压器    | 200 | 49.1600 | 81.6800  | 81.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 4745 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干12右1#变压器      | 250 | 65.4000 | 61.5000  | 61.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 4746 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干10#变压器        | 250 | 49.1700 | 102.0750 | 102.0750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 4747 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支12#变台变压器      | 50  | 46.6600 | 21.6700  | 21.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 4748 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支19左2#变台变压器    | 50  | 60.3800 | 14.8100  | 14.8100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 4749 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支4右2#变台变压器     | 50  | 56.0100 | 16.9950  | 16.9950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 4750 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 水源分4#变压器         | 200 | 54.6100 | 70.7800  | 70.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 4751 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支8左8#变压器       | 50  | 57.6300 | 16.1850  | 16.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 4752 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干13#变压器        | 50  | 46.6600 | 21.6700  | 21.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 4753 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 水源分#8左1变台变压器     | 100 | 65.2200 | 24.7800  | 24.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 4754 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 基地支18#变压器        | 250 | 59.6700 | 75.8250  | 75.8250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 4755 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 基地支14#变压器        | 100 | 68.7200 | 21.2800  | 21.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 4756 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 基地支10左4#变压器      | 80  | 55.8800 | 27.2960  | 27.2960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 4757 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 基地支6左4#变压器       | 100 | 56.9700 | 33.0300  | 33.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 4758 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干50左3#变压器      | 80  | 59.9000 | 24.0800  | 24.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 4759 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 水源分8右3#变台变压器     | 160 | 46.9500 | 68.8800  | 68.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 4760 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干23#变压器        | 50  | 47.1700 | 21.4150  | 21.4150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 4761 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 甘河干62#变压器        | 20  | 53.4600 | 7.3080   | 7.3080   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 4762 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 三官分23#左7#变台变压器   | 250 | 57.0000 | 82.5000  | 82.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 4763 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 三官分23#左20#变台变压器  | 315 | 57.4400 | 102.5640 | 102.5640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 4764 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李甘线  | 果树支19左9#变台变压器    | 50  | 66.9100 | 11.5450  | 11.5450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 4765 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分15#变压器14-137  | 100 | 61.7100 | 28.2900  | 28.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 4766 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干16#变压器14-701  | 250 | 68.6200 | 53.4500  | 53.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 4767 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干17左2#变压器706   | 315 | 68.1200 | 68.9220  | 68.9220  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 4768 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分5右2#变压器14-704 | 250 | 65.2700 | 61.8250  | 61.8250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 4769 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分7左3#变压器14-705 | 160 | 48.8800 | 65.7920  | 65.7920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 4770 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 清水干16#变压器14-702  | 315 | 48.9300 | 129.3705 | 129.3705 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 4771 | 普兰店 | 66kV李屯变电站 | 李杨甲线 | 皮杨分10左3#变压器708   | 200 | 66.0300 | 47.9400  | 47.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |

|      |     |            |      |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4772 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分10左2#变压器加油站              | 100 | 60.0200 | 29.9800  | 29.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 4773 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期1#配电站1#变压器配电变压器     | 630 | 66.9400 | 145.2780 | 145.2780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 4774 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期1#配电站2#变压器配电变压器     | 630 | 67.0400 | 144.6480 | 144.6480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 4775 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期1#配电站3#变压器配电变压器     | 630 | 64.4700 | 160.8390 | 160.8390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 4776 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期2#配电站1#变压器          | 630 | 69.5900 | 128.5830 | 128.5830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 4777 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地823台区配电变压器              | 630 | 48.4300 | 261.8910 | 261.8910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 4778 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期2#配电站2#变压器          | 630 | 52.3400 | 237.2580 | 237.2580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 4779 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 盛泉阳光海岸二期2#配电站3#变压器          | 630 | 48.9900 | 258.3630 | 258.3630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 4780 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电站1号变                | 630 | 49.4500 | 255.4650 | 255.4650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 4781 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电站2号变                | 630 | 61.3900 | 180.2430 | 180.2430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 4782 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府1号配电站3号变                | 630 | 54.1400 | 225.9180 | 225.9180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 4783 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府2号配电站1号变                | 630 | 49.1100 | 257.6070 | 257.6070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 4784 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府2号配电站2号变                | 630 | 62.6100 | 172.5570 | 172.5570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 4785 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2#配电站1#配电变压器            | 630 | 51.9400 | 239.7780 | 239.7780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 4786 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2#配电站2#配电变压器            | 630 | 69.7500 | 127.5750 | 127.5750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 4787 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地2期1104配电变压器             | 630 | 64.7300 | 159.2010 | 159.2010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 4788 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地3#配电站1#配电变压器            | 630 | 68.4900 | 135.5130 | 135.5130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 4789 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 平岛置地3#配电站2#配电变压器            | 630 | 58.2700 | 199.8990 | 199.8990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 4790 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 自来水支7右1#变压器902              | 100 | 63.1500 | 26.8500  | 26.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 4791 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分63#变压器14-903             | 50  | 55.2200 | 17.3900  | 17.3900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 4792 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分8#变压器14-904              | 50  | 68.9400 | 10.5300  | 10.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 4793 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 皮杨分38#变压器14-9053            | 100 | 52.5800 | 37.4200  | 37.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 4794 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | (506-100)城南小区1#变电亭1#总表配电变压器 | 630 | 46.2400 | 275.6880 | 275.6880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 4795 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | (506-103)城南小区2#变电亭1#总表配电变压器 | 630 | 67.0500 | 144.5850 | 144.5850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 4796 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号配电站101配电变压器         | 630 | 62.1100 | 175.7070 | 175.7070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 4797 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号配电站102配电变压器         | 630 | 60.8300 | 183.7710 | 183.7710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 4798 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李杨甲线 | 海仕华府小区3号配电站103配电变压器         | 630 | 59.0300 | 195.1110 | 195.1110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 4799 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李园甲线 | 园区分1#变压器宋家蔬菜队               | 100 | 64.7700 | 25.2300  | 25.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 4800 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 西山头分12左2#变压器                | 315 | 53.1200 | 116.1720 | 116.1720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 4801 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 占子河分10右2#变压器                | 50  | 58.8100 | 15.5950  | 15.5950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |

|      |     |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4802 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 占子河分10#变压器    | 160 | 62.8000 | 43.5200  | 43.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 4803 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干35#变压器     | 50  | 50.3600 | 19.8200  | 19.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 4804 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 南庙分22#变压器     | 50  | 64.3300 | 12.8350  | 12.8350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 4805 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 水源支3#变压器      | 50  | 64.4500 | 12.7750  | 12.7750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 4806 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 邢家分11#变压器     | 50  | 69.5500 | 10.2250  | 10.2250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 4807 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 参圈支2左1#变台变压器  | 50  | 56.3700 | 16.8150  | 16.8150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 4808 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分32右6左2#变压器 | 50  | 55.8600 | 17.0700  | 17.0700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 4809 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分25#变压器     | 250 | 49.3300 | 101.6750 | 101.6750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 4810 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分1#变压器     | 200 | 64.2500 | 51.5000  | 51.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 4811 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分7#变压器     | 100 | 47.4500 | 42.5500  | 42.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 4812 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 许电分8#变压器      | 30  | 51.6300 | 11.5110  | 11.5110  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 4813 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干100左1#变压器  | 30  | 66.1400 | 7.1580   | 7.1580   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 4814 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分7左5#变压器    | 400 | 61.4400 | 114.2400 | 114.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 4815 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 宫家分9#变压器      | 50  | 51.5500 | 19.2250  | 19.2250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 4816 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干69#变压器     | 50  | 64.0000 | 13.0000  | 13.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 4817 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干65左6#变压器   | 200 | 68.6100 | 42.7800  | 42.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 4818 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 曲屯支12#变压器     | 50  | 61.9400 | 14.0300  | 14.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 4819 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干45左2#变压器   | 50  | 48.4900 | 20.7550  | 20.7550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 4820 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干82左3#变压器   | 50  | 46.6900 | 21.6550  | 21.6550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 4821 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干40#变压器     | 50  | 68.0900 | 10.9550  | 10.9550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 4822 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 南庙分5#变台变压器    | 10  | 53.5400 | 3.6460   | 3.6460   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 4823 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 大房水分10#变压器    | 50  | 57.0800 | 16.4600  | 16.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 4824 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干94左1#变压器   | 50  | 60.8200 | 14.5900  | 14.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 4825 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分30#变压器    | 200 | 51.6100 | 76.7800  | 76.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 4826 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分18#变压器    | 50  | 58.7700 | 15.6150  | 15.6150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 4827 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 厂部支8右2#变压器    | 315 | 55.6300 | 108.2655 | 108.2655 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 4828 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 西山头分6左2#变压器   | 50  | 56.0300 | 16.9850  | 16.9850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 4829 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 厂部支5#变压器      | 100 | 48.1500 | 41.8500  | 41.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 4830 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干71右2#变压器   | 50  | 62.0800 | 13.9600  | 13.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 4831 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干71右7#变压器   | 50  | 49.1900 | 20.4050  | 20.4050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 4832 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干6#变压器      | 30  | 64.0700 | 7.7790   | 7.7790   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 4833 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 虾场分18#变压器     | 20  | 51.6200 | 7.6760   | 7.6760   | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 4834 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线 | 粮农干52#变压器     | 50  | 66.3400 | 11.8300  | 11.8300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |

|      |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4835 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 宫家分32右9#变压器       | 100 | 66.5400 | 23.4600  | 23.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 4836 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 参圈支14左3#变压器       | 50  | 45.4100 | 22.2950  | 22.2950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 4837 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 平岛支88#变压器14-028   | 50  | 65.6000 | 12.2000  | 12.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 4838 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 平岛支90#变压器14-097   | 100 | 65.9500 | 24.0500  | 24.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 4839 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 北姜分11#            | 125 | 57.3200 | 40.8500  | 40.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 4840 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 北姜分5#变台变压器        | 100 | 57.3200 | 32.6800  | 32.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 4841 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 邹屯分14#变台变压器       | 200 | 46.6500 | 86.7000  | 86.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 4842 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 邹屯分4#变压器          | 400 | 60.7300 | 117.0800 | 117.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 4843 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 清水干42#变台          | 50  | 52.7600 | 18.6200  | 18.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 4844 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 清水干52#变台          | 100 | 58.2900 | 31.7100  | 31.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 4845 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 清水干35#变压器14-815   | 100 | 49.2700 | 40.7300  | 40.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 4846 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 清水线51右4#变台变压器     | 100 | 60.6300 | 29.3700  | 29.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 4847 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 平岛甲线 | 清水干64#变压器14-907   | 50  | 58.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 4848 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干1 1 右 3 # 变台   | 80  | 56.3300 | 26.9360  | 26.9360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 4849 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分19#变台         | 30  | 46.0900 | 13.1730  | 13.1730  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 4850 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干8#变台           | 50  | 69.8900 | 10.0550  | 10.0550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 4851 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 沙沟支11#变压器南海沟120   | 100 | 46.9100 | 43.0900  | 43.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 4852 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干 5 # 变台        | 50  | 69.1200 | 10.4400  | 10.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 4853 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分10右1#变台       | 400 | 58.9000 | 124.4000 | 124.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 4854 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干38左2#变压器西城大棚   | 50  | 56.1900 | 16.9050  | 16.9050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 4855 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干35#变台          | 100 | 68.7500 | 21.2500  | 21.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 4856 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 沙沟支4右4#变压器西城大队    | 50  | 48.9700 | 20.5150  | 20.5150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 4857 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分21右1#变台变压器    | 200 | 62.7700 | 54.4600  | 54.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 4858 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分24#变台         | 200 | 50.3500 | 79.3000  | 79.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 4859 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分 2 9 右 1 # 变台 | 200 | 60.0800 | 59.8400  | 59.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 4860 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 沙沟支3#变压器          | 50  | 55.4200 | 17.2900  | 17.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 4861 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水线817荣胜小区台区配电变压器 | 315 | 57.4100 | 102.6585 | 102.6585 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 4862 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干22#变压器822      | 315 | 65.3500 | 77.6475  | 77.6475  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 4863 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水线829台区配电变压器     | 630 | 65.3000 | 155.6100 | 155.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 4864 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干23#变压器868      | 200 | 59.4200 | 61.1600  | 61.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 4865 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 清水干21#变压器14-906   | 100 | 56.2300 | 33.7700  | 33.7700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 4866 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线  | 凉水湾分1左1#变压器908    | 200 | 45.4300 | 89.1400  | 89.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |

|      |     |            |     |                                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4867 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | (507-1001)科洋房地产开发1#变电亭1#变配电变压器 | 630 | 54.3500 | 224.5950 | 224.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 4868 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 清水线 | (507-1004)城南小区3#变电亭1#总表配电变压器   | 630 | 65.9200 | 151.7040 | 151.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 4869 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分138#变压器                     | 100 | 46.3400 | 43.6600  | 43.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 4870 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分81#变压器                      | 50  | 60.0900 | 14.9550  | 14.9550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 4871 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线蚕场支14#台区变压器                 | 100 | 45.7600 | 44.2400  | 44.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 4872 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线蚕场支6#台区变压器                  | 50  | 60.4300 | 14.7850  | 14.7850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 4873 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支27#变台变压器                   | 50  | 48.2100 | 20.8950  | 20.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 4874 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧甸支22#变压器                     | 80  | 47.1500 | 34.2800  | 34.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 4875 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支19左3#变台变压器                 | 80  | 59.3400 | 24.5280  | 24.5280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 4876 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支4#变台变压器                    | 80  | 48.8300 | 32.9360  | 32.9360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 4877 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支13#变台变压器                   | 200 | 51.9200 | 76.1600  | 76.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 4878 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 老牧店支9右2#变台变压器                  | 50  | 54.8700 | 17.5650  | 17.5650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 4879 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 甘河线三官分55右3#变压器                 | 200 | 50.4600 | 79.0800  | 79.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 4880 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支19#变压器                      | 50  | 69.2000 | 10.4000  | 10.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 4881 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分58右3#变压器                    | 200 | 46.6900 | 86.6200  | 86.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 4882 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支4#变压器                       | 100 | 64.4200 | 25.5800  | 25.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 4883 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支8左3#变压器                     | 100 | 57.0800 | 32.9200  | 32.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 4884 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分65右2#                       | 50  | 68.4000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 4885 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分89右3#变压器                    | 100 | 65.9400 | 24.0600  | 24.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 4886 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支4#变台变压器                     | 50  | 62.6600 | 13.6700  | 13.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 4887 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支13左5#变台变压器                  | 80  | 58.1200 | 25.5040  | 25.5040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 4888 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支20左1#变台变压器                  | 200 | 51.2700 | 77.4600  | 77.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 4889 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支25左3#变台变压器                  | 200 | 65.5700 | 48.8600  | 48.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 4890 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支30左3#变台变压器                  | 50  | 56.0100 | 16.9950  | 16.9950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 4891 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 果园支36#变台变压器                    | 80  | 63.1600 | 21.4720  | 21.4720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 4892 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支16#变压器                      | 30  | 51.7200 | 11.4840  | 11.4840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 4893 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支15左3#变压器                    | 50  | 55.5500 | 17.2250  | 17.2250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 4894 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支20左5#变压器                    | 30  | 49.7700 | 12.0690  | 12.0690  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 4895 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 前达支22#变压器                      | 30  | 49.8100 | 12.0570  | 12.0570  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 4896 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三关分78#变压器                      | 50  | 58.3900 | 15.8050  | 15.8050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 4897 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官分49右7#变台变压器万沟二队              | 100 | 60.0600 | 29.9400  | 29.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 4898 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 刘沟分15#变压器                      | 50  | 59.7500 | 15.1250  | 15.1250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |

|      |     |            |     |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4899 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 刘沟分3左2#变压器      | 50   | 55.9200 | 17.0400  | 17.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 4900 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官干21#变台变压器     | 80   | 47.9500 | 33.6400  | 33.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 4901 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 三官干35#变压器       | 30   | 67.2800 | 6.8160   | 6.8160   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 4902 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 三官线 | 鱼粉支26#右6#变台变压器  | 80   | 67.4900 | 18.0080  | 18.0080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 4903 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干9#变压器       | 200  | 69.1900 | 41.6200  | 41.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 4904 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 孙沟支10#变压器       | 50   | 66.5900 | 11.7050  | 11.7050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 4905 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分1左7#变压器      | 100  | 62.7300 | 27.2700  | 27.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 4906 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分6#变压器        | 100  | 49.8300 | 40.1700  | 40.1700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 4907 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 孙沟支3#变压器安前      | 30   | 54.7200 | 10.5840  | 10.5840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 4908 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 岗子分20#变压器       | 50   | 48.9300 | 20.5350  | 20.5350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 4909 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分20左7#变压器     | 20   | 67.8500 | 4.4300   | 4.4300   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 4910 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分3#变压器        | 50   | 45.4400 | 22.2800  | 22.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 4911 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分4#变压器        | 100  | 50.0700 | 39.9300  | 39.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 4912 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分8左2#变压器      | 400  | 66.4900 | 94.0400  | 94.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 4913 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分12左1#变压器     | 50   | 63.9700 | 13.0150  | 13.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 4914 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分22#变压器       | 50   | 64.2200 | 12.8900  | 12.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 4915 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分27#变压器       | 200  | 57.7800 | 64.4400  | 64.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 4916 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 李屯分39#变压器       | 50   | 65.1600 | 12.4200  | 12.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 4917 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 新台分18#变压器       | 200  | 52.6700 | 74.6600  | 74.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 4918 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 新台分4#变压器        | 30   | 60.7000 | 8.7900   | 8.7900   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 4919 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干45左4#变压器    | 400  | 54.8700 | 140.5200 | 140.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 4920 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 新台线 | 徐大屯干43左5#变压器    | 30   | 46.5200 | 13.0440  | 13.0440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 4921 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢线300台区配电变压器   | 630  | 59.9300 | 189.4410 | 189.4410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 4922 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 房产分4#变台变压器      | 200  | 46.0300 | 87.9400  | 87.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 4923 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢线303台区配电变压器   | 630  | 65.6500 | 153.4050 | 153.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 4924 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢分8左3#变台变压器    | 80   | 63.1700 | 21.4640  | 21.4640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 4925 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢分9#变压器308     | 160  | 47.5000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 4926 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 轧钢分16右2#变压器台309 | 200  | 64.3800 | 51.2400  | 51.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 4927 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 虾场分7#变压器14-316  | 30   | 50.2400 | 11.9280  | 11.9280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 4928 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 虾场分4#变压器14-315  | 400  | 46.8200 | 172.7200 | 172.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 4929 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 虾场分2右3#变压器312   | 315  | 60.4800 | 92.9880  | 92.9880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 4930 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 虾场分12#变压器14-317 | 315  | 68.5600 | 67.5360  | 67.5360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 4931 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 轧钢线 | 皇冠假日1#配电1#变压器   | 1000 | 48.2000 | 418.0000 | 418.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |



|      |     |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4932 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虹润吕嘉海景1#配电站1#变压器        | 630 | 61.0900 | 182.1330 | 182.1330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 4933 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 虹润吕嘉海景2#配电站1#变压器        | 630 | 55.7800 | 215.5860 | 215.5860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 4934 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线324台区配电变压器           | 200 | 55.3100 | 69.3800  | 69.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 4935 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 海港分1#接线箱右1#变台325        | 315 | 66.0300 | 75.5055  | 75.5055  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 4936 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线328台区配电变压器           | 800 | 57.9300 | 256.5600 | 256.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 4937 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线329台区配电变压器           | 630 | 64.3100 | 161.8470 | 161.8470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 4938 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分4左1#变压器14-331        | 160 | 51.8000 | 61.1200  | 61.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 4939 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线332台区配电变压器           | 500 | 47.9400 | 210.3000 | 210.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 4940 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线333台区配电变压器           | 630 | 61.8300 | 177.4710 | 177.4710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 4941 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线334台区配电变压器           | 500 | 53.8300 | 180.8500 | 180.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 4942 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢线338台区配电变压器           | 100 | 65.3100 | 24.6900  | 24.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 4943 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 海港分1#接线箱右1#变台340        | 200 | 51.0800 | 77.8400  | 77.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 4944 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 轧钢分5左1#变压器14-909        | 100 | 65.5200 | 24.4800  | 24.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 4945 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 阳光海滩914台区配电变压器          | 630 | 52.5300 | 236.0610 | 236.0610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 4946 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 轧钢线 | 阳光海滩916台区配电变压器          | 630 | 67.9900 | 138.6630 | 138.6630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 4947 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场干4左2#柱上变压器            | 30  | 52.3400 | 11.2980  | 11.2980  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 4948 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干119#变台变压器北<br>小岭  | 100 | 53.8600 | 36.1400  | 36.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 4949 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分28#变台变压器王屯        | 80  | 66.1500 | 19.0800  | 19.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 4950 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支3#变台变压器           | 250 | 48.5000 | 103.7500 | 103.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 4951 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 葛兰支12#                  | 100 | 57.0700 | 32.9300  | 32.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 4952 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线限子分51左6#变台变压器<br>北洼  | 100 | 58.8900 | 31.1100  | 31.1100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 4953 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分82#变台变压器郭<br>前    | 200 | 58.6900 | 62.6200  | 62.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 4954 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支19#变台变压器塔西        | 200 | 49.4800 | 81.0400  | 81.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 4955 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支18#变台变压器          | 160 | 61.8000 | 45.1200  | 45.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 4956 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 车电支11右1#变台变压器           | 80  | 67.1600 | 18.2720  | 18.2720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 4957 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分6右1#变台变压器马<br>种站  | 100 | 47.8800 | 42.1200  | 42.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 4958 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 东岚支15#变台变压器             | 100 | 59.0500 | 30.9500  | 30.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 4959 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车电支48#变台变压器          | 100 | 57.8400 | 32.1600  | 32.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 4960 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支27#变台变压器酒厂        | 30  | 68.1300 | 6.5610   | 6.5610   | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 4961 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支22#变台变压器塔东        | 200 | 54.6300 | 70.7400  | 70.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 4962 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干70左6#变台变压器<br>大杨屯 | 100 | 66.8300 | 23.1700  | 23.1700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 4963 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢店支19右3#变台变压器        | 100 | 49.0200 | 40.9800  | 40.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |

|      |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 4964 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢西支11#变台变压器芦店      | 100 | 66.7700 | 23.2300  | 23.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 4965 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 郭屯分66左3右3#变台变压器       | 80  | 64.0200 | 20.7840  | 20.7840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 4966 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支25#变台变压器        | 160 | 52.9800 | 59.2320  | 59.2320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 4967 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支82#变台变压器商品街     | 160 | 57.2000 | 52.4800  | 52.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 4968 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线赵房支11#变台变压器        | 50  | 50.7100 | 19.6450  | 19.6450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 4969 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线塔东支10#变台变压器老四中     | 200 | 54.1700 | 71.6600  | 71.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 4970 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支102#变台变压器夹沟     | 50  | 46.9500 | 21.5250  | 21.5250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 4971 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王屯支6左2#变台变压器林市     | 100 | 66.2400 | 23.7600  | 23.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 4972 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线贾棚支20#变台变压器        | 100 | 57.0200 | 32.9800  | 32.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 4973 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王皮铺支4右1#变台变压器王皮铺   | 200 | 48.0100 | 83.9800  | 83.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 4974 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小杨屯支8#变台变压器        | 80  | 55.7700 | 27.3840  | 27.3840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 4975 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支95#变台变压器库房      | 200 | 65.9000 | 48.2000  | 48.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 4976 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线梁屯支15#变台变压器梁屯      | 50  | 64.3000 | 12.8500  | 12.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 4977 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支37左8#变台变压器      | 50  | 46.1700 | 21.9150  | 21.9150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 4978 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支21#变台变压器北院      | 100 | 52.8600 | 37.1400  | 37.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 4979 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干88左5#变台变压器山屯    | 50  | 45.0100 | 22.4950  | 22.4950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 4980 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分37#左8#变台变压器鸡场   | 100 | 68.9100 | 21.0900  | 21.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 4981 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分44#变台变压器姜子      | 100 | 46.4300 | 43.5700  | 43.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 4982 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干42左4#变台变压器山后    | 100 | 49.1000 | 40.9000  | 40.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 4983 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支10#变台变压器南院      | 100 | 65.1500 | 24.8500  | 24.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 4984 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支22左4#变台变压器珍珠河大棚 | 80  | 55.9200 | 27.2640  | 27.2640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 4985 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分66#左9#变台变压器贾屯   | 200 | 62.7000 | 54.6000  | 54.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 4986 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干98左6#变台变压器小岭    | 100 | 58.8800 | 31.1200  | 31.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 4987 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线王屯支12#变台变压器王西      | 200 | 58.0100 | 63.9800  | 63.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 4988 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线石材分13#左1#变台变压器     | 50  | 60.8400 | 14.5800  | 14.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 4989 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支27#变台变压器        | 100 | 53.8800 | 36.1200  | 36.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 4990 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分71#变台变压器郭屯小学    | 50  | 45.5400 | 22.2300  | 22.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 4991 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线限子分61右6#变台变压器董市    | 50  | 62.0400 | 13.9800  | 13.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 4992 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干1右2#变台变压器市杨     | 400 | 59.0800 | 123.6800 | 123.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 4993 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干8右2#变台变压器水管区    | 200 | 65.3300 | 49.3400  | 49.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 4994 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线政府分9#变台变压器郑屯       | 100 | 50.3700 | 39.6300  | 39.6300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |

|      |     |           |     |                          |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 4995 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支91#右5#变台变压器<br>宫泡屯 | 50  | 53.9900 | 18.0050 | 18.0050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 4996 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小刘屯分20#变台变压器小<br>刘屯   | 50  | 49.4300 | 20.2850 | 20.2850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 4997 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线小杨屯支11#变台变压器          | 200 | 49.5000 | 81.0000 | 81.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 4998 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线政府分17#变台变压器政府<br>台区   | 200 | 56.2400 | 67.5200 | 67.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 4999 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线限子分16左8#变台变压器<br>后窑   | 50  | 46.8400 | 21.5800 | 21.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 5000 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线郭屯分12#变台变压器刘屯<br>队    | 200 | 57.6100 | 64.7800 | 64.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 5001 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支14#右5#变台变压器<br>南帝  | 100 | 49.7300 | 40.2700 | 40.2700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 5002 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线张屯支6#变台变压器小孟<br>屯     | 30  | 67.0300 | 6.8910  | 6.8910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 5003 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线农场干小杨屯                | 100 | 55.9700 | 34.0300 | 34.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 5004 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线南院支2左1#变台变压器林<br>屯大棚  | 80  | 66.6900 | 18.6480 | 18.6480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 5005 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支21左3#变台变压器         | 100 | 66.2000 | 23.8000 | 23.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 5006 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线限子分70右4#变台变压器<br>董屯   | 50  | 59.0400 | 15.4800 | 15.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 5007 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场变台变压器限子队               | 100 | 62.3500 | 27.6500 | 27.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 5008 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支69#变台变压器沙东<br>屯    | 200 | 49.2000 | 81.6000 | 81.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 5009 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支90#变台变压器家属<br>楼    | 200 | 64.7900 | 50.4200 | 50.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 5010 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线车屯支37左3#变台变压器         | 100 | 58.5900 | 31.4100 | 31.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 5011 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 限子分16左4左3#变台变压器          | 80  | 54.5700 | 28.3440 | 28.3440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 5012 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场干13左3#变台变压器            | 200 | 65.4300 | 49.1400 | 49.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 5013 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线张屯支19#变台变压器           | 100 | 61.7100 | 28.2900 | 28.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 5014 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线山头支22#变台变压器山头         | 100 | 66.0600 | 23.9400 | 23.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 5015 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支41左5#变台变压器<br>北山队  | 50  | 50.9500 | 19.5250 | 19.5250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 5016 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线水库支76#变台变压器沙东<br>屯北   | 160 | 55.4100 | 55.3440 | 55.3440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 5017 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线卢店支6#变台变压器            | 50  | 59.4300 | 15.2850 | 15.2850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 5018 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线贾棚支8#变台变压器郭屯<br>南山    | 50  | 51.9400 | 19.0300 | 19.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 5019 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 农场线 | 农场线限子分16左4右3#变台变压<br>器前窑 | 50  | 68.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 5020 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支53左1#变压器           | 100 | 69.7000 | 20.3000 | 20.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 5021 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分19#变台变压器           | 200 | 65.4300 | 49.1400 | 49.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 5022 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔底分11#变台变压器           | 100 | 55.3800 | 34.6200 | 34.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 5023 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干164左1#变台变压器<br>瓦中  | 50  | 66.5300 | 11.7350 | 11.7350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 5024 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分9#变台变压器天茂<br>队     | 50  | 50.7800 | 19.6100 | 19.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |

|      |     |           |     |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5025 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干161#右5#变台变压器瓦西 | 80  | 51.4700 | 30.8240 | 30.8240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 5026 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线梨棚分10#变台变压器梨房棚    | 100 | 68.0800 | 21.9200 | 21.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 5027 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干24#左3#变台变压器马屯  | 100 | 67.1000 | 22.9000 | 22.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 5028 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线牟后支14#变台变压器       | 50  | 47.7200 | 21.1400 | 21.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 5029 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分10#右1#变台变压器滕屯  | 100 | 50.5900 | 39.4100 | 39.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 5030 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分76右6#变台变压器沙包南  | 100 | 67.3500 | 22.6500 | 22.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 5031 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线提水支1左1            | 100 | 64.9200 | 25.0800 | 25.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 5032 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线茂盛支12#变台变压器       | 50  | 60.3300 | 14.8350 | 14.8350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 5033 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分48#变台变压器       | 200 | 52.0500 | 75.9000 | 75.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 5034 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分73右7#变台变压器庄东   | 50  | 65.2900 | 12.3550 | 12.3550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 5035 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分6#变台变压器        | 50  | 49.1000 | 20.4500 | 20.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 5036 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线马拐分3右支5#变台变压器     | 50  | 55.4100 | 17.2950 | 17.2950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 5037 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分33#右3#变台变压器高屯  | 50  | 58.9200 | 15.5400 | 15.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 5038 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线茂盛支6#变台变压器        | 200 | 62.1400 | 55.7200 | 55.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 5039 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 张屯支31右1#柱上变压器        | 100 | 64.4500 | 25.5500 | 25.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 5040 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线周屯分17#变台变压器周屯     | 200 | 68.8000 | 42.4000 | 42.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 5041 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分99#变台变压器荒前     | 50  | 66.2600 | 11.8700 | 11.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 5042 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支35#右8#变台变压器杨房  | 50  | 68.1000 | 10.9500 | 10.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 5043 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支25左8#变台变压器     | 100 | 59.6300 | 30.3700 | 30.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 5044 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔底分10右5           | 200 | 55.5700 | 68.8600 | 68.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 5045 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分56左9#变压器       | 50  | 57.0400 | 16.4800 | 16.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 5046 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支42加1右1#变压器     | 100 | 68.0500 | 21.9500 | 21.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 5047 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支26#台区          | 100 | 66.7800 | 23.2200 | 23.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 5048 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分57#变台变压器荒东     | 100 | 56.6700 | 33.3300 | 33.3300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 5049 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分20#左4#变台变压器从屯  | 50  | 49.4500 | 20.2750 | 20.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 5050 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线马拐分26#变台变压器       | 20  | 65.3900 | 4.9220  | 4.9220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 5051 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分10右7#变台变压器天茂大棚 | 50  | 54.3200 | 17.8400 | 17.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 5052 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支42加1左12#变压器    | 50  | 64.5900 | 12.7050 | 12.7050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 5053 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分29左6           | 50  | 61.0100 | 14.4950 | 14.4950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 5054 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线墨东支4左1#变台变压器墨西    | 200 | 61.9000 | 56.2000 | 56.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |

|      |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5055 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达腰支11右2#变台变压器      | 200 | 46.2100 | 87.5800  | 87.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 5056 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线西山根支10#变台变压器       | 50  | 63.1700 | 13.4150  | 13.4150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 5057 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线彭屯支17#变台变压器彭屯      | 200 | 45.9400 | 88.1200  | 88.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 5058 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线甜水井支6#变台变压器        | 400 | 54.7000 | 141.2000 | 141.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 5059 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线甜水井支13#变台变压器       | 80  | 63.7300 | 21.0160  | 21.0160  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 5060 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线瓦盆里分12#变台变压器瓦后屯    | 80  | 65.6800 | 19.4560  | 19.4560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 5061 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支35右2左1          | 100 | 62.1800 | 27.8200  | 27.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 5062 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干20右1#变台变压器小王屯   | 80  | 59.4300 | 24.4560  | 24.4560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 5063 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分42#变台变压器荒西      | 50  | 59.6700 | 15.1650  | 15.1650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 5064 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干109#右8#变台变压器达房屯 | 50  | 66.6500 | 11.6750  | 11.6750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 5065 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支28右6#变台变压器后于屯   | 50  | 52.3500 | 18.8250  | 18.8250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 5066 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 腾屯分38右4#变台变压器         | 200 | 61.6600 | 56.6800  | 56.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 5067 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分67间1#变压器        | 200 | 61.4800 | 57.0400  | 57.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 5068 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线于屯支于后14#变台变压器      | 100 | 56.9400 | 33.0600  | 33.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 5069 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分4右支3#变台变压器      | 200 | 48.7600 | 82.4800  | 82.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 5070 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分89#变台变压器荒后      | 200 | 51.4200 | 77.1600  | 77.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 5071 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线于屯支13#变台变压器        | 50  | 60.9200 | 14.5400  | 14.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 5072 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分25左5#变台变压器丛屯大棚  | 50  | 62.8400 | 13.5800  | 13.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 5073 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线墨东支9#变台变压器墨东       | 100 | 69.7400 | 20.2600  | 20.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 5074 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分31#变台变压器        | 100 | 52.9100 | 37.0900  | 37.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 5075 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干56#右5#变台变压器西唐   | 200 | 46.4300 | 87.1400  | 87.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 5076 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线下岚支21#变台变压器下岚      | 100 | 68.8200 | 21.1800  | 21.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 5077 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分61#变台变压器荒地村     | 50  | 46.2100 | 21.8950  | 21.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 5078 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线常甸分37#变台变压器        | 200 | 62.4400 | 55.1200  | 55.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 5079 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分40左1#变台变压器      | 200 | 59.8800 | 60.2400  | 60.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 5080 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分19左5#变台变压器      | 200 | 58.3800 | 63.2400  | 63.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 5081 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支70#变压器          | 50  | 48.2800 | 20.8600  | 20.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 5082 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线庄沟支17#变台变压器庄西      | 50  | 51.4800 | 19.2600  | 19.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 5083 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支61#变压器          | 50  | 55.8100 | 17.0950  | 17.0950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 5084 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线水库分74间1左2#变压器      | 200 | 61.3600 | 57.2800  | 57.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 5085 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 张屯支35右6左6#变台变压器       | 100 | 58.0800 | 31.9200  | 31.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |

|      |     |           |     |                           |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5086 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 彭电支13左6#变台变压器             | 100 | 68.2300 | 21.7700 | 21.7700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 5087 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分6#变台变压器小滕<br>市      | 50  | 48.6700 | 20.6650 | 20.6650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 5088 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线北岚支21#变台变压器北岚<br>大棚    | 100 | 55.4400 | 34.5600 | 34.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 5089 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线瓦盆里分7#变台变压器瓦<br>前      | 100 | 48.3700 | 41.6300 | 41.6300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 5090 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线下岚支6左1#变台变压器           | 200 | 58.8300 | 62.3400 | 62.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 5091 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分21#变台变压器西庙          | 100 | 65.2000 | 24.8000 | 24.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 5092 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干14右8#变台变压器<br>小王屯大棚 | 80  | 58.3900 | 25.2880 | 25.2880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 5093 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线荒地分73#变台变压器沙包<br>口     | 50  | 60.2400 | 14.8800 | 14.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 5094 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线张屯支46右8#变台             | 100 | 63.8700 | 26.1300 | 26.1300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 5095 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线腾屯分38右12               | 100 | 52.7200 | 37.2800 | 37.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 5096 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线达拉腰支6左1#变台变压器          | 200 | 53.2400 | 73.5200 | 73.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 5097 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线北岚支5右1#变台变压器北<br>岚     | 30  | 52.3300 | 11.3010 | 11.3010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 5098 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线塔山分20#右7#变台变压器<br>牟前   | 100 | 48.6900 | 41.3100 | 41.3100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 5099 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干61#左2#变台变压器<br>唐东   | 50  | 65.3800 | 12.3100 | 12.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 5100 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 墨盘线 | 墨盘线石岭干61#右5#变台变压器<br>唐屯村  | 400 | 68.7500 | 85.0000 | 85.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 5101 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线赵德兴支10#变台变压器           | 200 | 67.3800 | 45.2400 | 45.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 5102 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大刘屯分4#变台变压器            | 80  | 69.2000 | 16.6400 | 16.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 5103 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分21#变台变压器           | 50  | 58.3700 | 15.8150 | 15.8150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 5104 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支2#变台变压器             | 50  | 50.4800 | 19.7600 | 19.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 5105 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟4右1                 | 200 | 45.4700 | 89.0600 | 89.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 5106 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分127#变台变压器           | 30  | 61.1300 | 8.6610  | 8.6610  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 5107 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分84右支6#变台变<br>压器     | 100 | 63.0200 | 26.9800 | 26.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 5108 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟支12#变台变压器           | 30  | 53.3800 | 10.9860 | 10.9860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 5109 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线冶房支10#变压器              | 200 | 67.4900 | 45.0200 | 45.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 5110 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 梁沟支20#变台变压器               | 80  | 69.3600 | 16.5120 | 16.5120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 5111 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分16右支6#变台变<br>压器    | 160 | 49.9900 | 64.0160 | 64.0160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 5112 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干253#变台变压器           | 100 | 55.6300 | 34.3700 | 34.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 5113 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干207#变台变压器           | 50  | 45.6600 | 22.1700 | 22.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 5114 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大刘屯分22#变台变压器           | 100 | 52.8400 | 37.1600 | 37.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 5115 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干259#变台变压器           | 100 | 54.2000 | 35.8000 | 35.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 5116 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分90间1                | 100 | 69.8200 | 20.1800 | 20.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |

|      |     |           |     |                          |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5117 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分40                 | 100 | 69.3900 | 20.6100 | 20.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 5118 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 庙岭支34#                   | 50  | 60.9700 | 14.5150 | 14.5150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 5119 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 邵屯分120左4#变台变压器           | 100 | 53.0300 | 36.9700 | 36.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 5120 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支候沟12#变台变压器         | 50  | 66.7900 | 11.6050 | 11.6050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 5121 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 慧琳支29#变台变压器              | 100 | 52.0100 | 37.9900 | 37.9900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 5122 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分16#变台变压器          | 50  | 48.8200 | 20.5900 | 20.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 5123 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分21#变台变压器           | 50  | 51.2700 | 19.3650 | 19.3650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 5124 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线庙岭支9#变台变压器            | 50  | 52.9100 | 18.5450 | 18.5450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 5125 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干178#变台变压器          | 200 | 59.0600 | 61.8800 | 61.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 5126 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分20右支9#变台变<br>压器   | 80  | 48.1700 | 33.4640 | 33.4640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 5127 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支西沟12#变台变压器         | 80  | 56.8500 | 26.5200 | 26.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 5128 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干224右支3右7#变台<br>变压器 | 50  | 60.7000 | 14.6500 | 14.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 5129 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分120左支6#变台变<br>压器   | 100 | 55.5400 | 34.4600 | 34.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 5130 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分7左支2#变台变<br>压器    | 30  | 60.9400 | 8.7180  | 8.7180  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 5131 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 大院支38右8#变台变压器            | 100 | 48.4900 | 41.5100 | 41.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 5132 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分8#变台变压器           | 200 | 60.4400 | 59.1200 | 59.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 5133 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分42#变台变压器           | 50  | 67.3700 | 11.3150 | 11.3150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 5134 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干217右支4#变台变<br>压器   | 50  | 64.8500 | 12.5750 | 12.5750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 5135 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支10#变台变压器           | 100 | 67.3700 | 22.6300 | 22.6300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 5136 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘北支3左1#柱上变压器             | 200 | 52.8700 | 74.2600 | 74.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 5137 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线前张屯支13#变压器            | 100 | 47.2800 | 42.7200 | 42.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 5138 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分142左8#变压器          | 200 | 66.9400 | 46.1200 | 46.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 5139 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线刘大屯分18右8右1#变压器        | 50  | 45.6400 | 22.1800 | 22.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 5140 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜后支11#变压器             | 100 | 56.5500 | 33.4500 | 33.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 5141 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘庄分12左1#变台变压器            | 200 | 55.9600 | 68.0800 | 68.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 5142 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分78右支4#变台变<br>压器    | 100 | 49.3600 | 40.6400 | 40.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 5143 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线刘大屯分26#变台变压器          | 50  | 66.5300 | 11.7350 | 11.7350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 5144 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分10#变台变压器           | 50  | 61.6200 | 14.1900 | 14.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 5145 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干228#变台变压器          | 100 | 67.8100 | 22.1900 | 22.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 5146 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟支8左4#变台变压器         | 80  | 46.6300 | 34.6960 | 34.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 5147 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支42#变台变压器           | 100 | 62.6300 | 27.3700 | 27.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 5148 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干187#变台变压器          | 50  | 56.9800 | 16.5100 | 16.5100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |

|      |     |           |     |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5149 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大庙分33左3#变台变压器     | 100 | 65.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 5150 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分93间1右4         | 100 | 68.6200 | 21.3800 | 21.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 5151 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线提水支9右3#变台变压器      | 100 | 64.6100 | 25.3900 | 25.3900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 5152 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干172左支1左1#变台变压器 | 50  | 63.4000 | 13.3000 | 13.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 5153 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线徐沟分40#变台变压器       | 100 | 46.1200 | 43.8800 | 43.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 5154 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支祝腰16#变台变压器     | 100 | 63.0700 | 26.9300 | 26.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 5155 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分19左支6#变台变压器    | 100 | 49.1800 | 40.8200 | 40.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 5156 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线刘沟分13#变台变压器       | 80  | 58.1100 | 25.5120 | 25.5120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 5157 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线庙岭支16#变台变压器       | 50  | 48.3400 | 20.8300 | 20.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 5158 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线徐沟分3#变台变压器        | 100 | 69.2500 | 20.7500 | 20.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 5159 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支20右1#变台变压器     | 160 | 56.3400 | 53.8560 | 53.8560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 5160 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分29#变台变压器      | 200 | 48.4200 | 83.1600 | 83.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 5161 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干233右支5#变台变压器   | 100 | 54.0100 | 35.9900 | 35.9900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 5162 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜后支9左5#变压器        | 50  | 45.2400 | 22.3800 | 22.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 5163 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支候沟3#变台变压器      | 200 | 57.8900 | 64.2200 | 64.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 5164 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 赵德兴支6右9#变台变压器        | 100 | 53.5700 | 36.4300 | 36.4300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 5165 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分149左3          | 200 | 66.0900 | 47.8200 | 47.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 5166 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线姜西支10#变台变压器       | 100 | 66.9600 | 23.0400 | 23.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 5167 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分29#变台变压器       | 80  | 48.3600 | 33.3120 | 33.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 5168 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支5右4#变台变压器      | 100 | 50.5600 | 39.4400 | 39.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 5169 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟分43#变台变压器      | 50  | 54.6400 | 17.6800 | 17.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 5170 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分4#变台变压器       | 100 | 64.4900 | 25.5100 | 25.5100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 5171 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线大院支21右1#变台变压器     | 50  | 52.8500 | 18.5750 | 18.5750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 5172 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线后李屯分7#变台变压器       | 100 | 50.0300 | 39.9700 | 39.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 5173 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线石岭干224右支4#变台变压器   | 50  | 49.4200 | 20.2900 | 20.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 5174 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分24#变台变压器       | 160 | 53.9800 | 57.6320 | 57.6320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 5175 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙吉沟分6左2#变台变压器     | 200 | 63.4100 | 53.1800 | 53.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 5176 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线孙季沟3左3            | 200 | 53.4100 | 73.1800 | 73.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 5177 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线梁沟支10#变台变压器       | 100 | 67.6000 | 22.4000 | 22.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 5178 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支26#变台变压器       | 50  | 46.7300 | 21.6350 | 21.6350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 5179 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线中山支祝腰6#变台变压器      | 50  | 49.5500 | 20.2250 | 20.2250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 5180 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 墨盘线石岭干125#左1#变台变压器梨房 | 100 | 69.2100 | 20.7900 | 20.7900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |



|      |     |           |     |                            |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5181 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘北支16#柱上变压器                | 100 | 59.1300 | 30.8700 | 30.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 5182 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线农具厂分2#变台变压器             | 30  | 55.8100 | 10.2570 | 10.2570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 5183 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分110#变台变压器            | 100 | 54.5800 | 35.4200 | 35.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 5184 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 石岭线邵屯分4#变台变压器              | 100 | 46.8100 | 43.1900 | 43.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 5185 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 徐沟分18#变台1#变压器              | 100 | 64.2200 | 25.7800 | 25.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 5186 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 园林支5左2#变台变压器               | 100 | 46.8000 | 43.2000 | 43.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 5187 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 石岭线 | 刘庄分17#柱上变压器                | 50  | 46.1100 | 21.9450 | 21.9450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 5188 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干46#变台变压器一塔<br>前      | 100 | 68.0700 | 21.9300 | 21.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 5189 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干109右5#变台变压器<br>蔡后    | 50  | 49.9000 | 20.0500 | 20.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 5190 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干139塔支右1#变台变<br>压器蔡前屯 | 50  | 57.2400 | 16.3800 | 16.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 5191 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山线龙山干80#变台变压器土城<br>大棚     | 100 | 66.1600 | 23.8400 | 23.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 5192 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山干89右1#变台变压器              | 200 | 55.1900 | 69.6200 | 69.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 5193 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 龙山线 | 龙山干4右1#柱上变压器               | 200 | 53.7700 | 72.4600 | 72.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 5194 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干217右3#柱上变压器          | 200 | 65.9500 | 48.1000 | 48.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 5195 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线向阳支23#变台变压器             | 50  | 54.2200 | 17.8900 | 17.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 5196 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分31间1#变台变压器<br>坡店屯    | 200 | 48.7500 | 82.5000 | 82.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 5197 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季屯支2#变台变压器              | 200 | 45.2900 | 89.4200 | 89.4200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 5198 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分53#变台变压器大杨<br>屯      | 100 | 52.0600 | 37.9400 | 37.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 5199 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线刘沟支朱屯12#变台变压器           | 100 | 50.6100 | 39.3900 | 39.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 5200 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分5左支6#变台变压器           | 50  | 56.1300 | 16.9350 | 16.9350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 5201 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线郭棚支12#变台变压器季屯<br>大棚     | 50  | 64.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 5202 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线季窑支10变台变压器季西<br>屯       | 400 | 65.8300 | 96.6800 | 96.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 5203 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分28左支3#变台变压<br>器      | 200 | 54.1300 | 71.7400 | 71.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 5204 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干217右3右9#变台变<br>压器马屯  | 50  | 60.4100 | 14.7950 | 14.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 5205 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线王炉分16#变台变压器             | 100 | 45.4100 | 44.5900 | 44.5900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 5206 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分10#变台变压器             | 50  | 67.9300 | 11.0350 | 11.0350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 5207 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分35#变台变压器福全<br>西大棚    | 80  | 45.3200 | 35.7440 | 35.7440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 5208 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线林场分11#变台变压器林场           | 30  | 45.4100 | 13.3770 | 13.3770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 5209 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分14右支2#变台变压<br>器      | 30  | 63.3400 | 7.9980  | 7.9980  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 5210 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线栗寺分51#变台变压器庆丰<br>台      | 100 | 49.3000 | 40.7000 | 40.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |

|      |     |           |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5211 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路小李屯支10左5#变台变压器    | 80  | 63.8500 | 20.9200  | 20.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 5212 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分3左2#变台变压器王市    | 200 | 45.1000 | 89.8000  | 89.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 5213 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路季屯支14#变台变压器       | 50  | 68.9000 | 10.5500  | 10.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 5214 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分#变台变压器         | 100 | 65.6100 | 24.3900  | 24.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 5215 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路刘沟支11右4#变台变压器     | 80  | 53.6500 | 29.0800  | 29.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 5216 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路朱屯支23#变台变压器朱后市    | 400 | 57.7800 | 128.8800 | 128.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 5217 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分3#变台1#变压器      | 200 | 48.7800 | 82.4400  | 82.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 5218 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 郭北支12#变台变压器          | 200 | 55.2600 | 69.4800  | 69.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 5219 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分18#变台变压器       | 50  | 59.8000 | 15.1000  | 15.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 5220 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线姜洼分18#变台变压器       | 50  | 65.5000 | 12.2500  | 12.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 5221 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山路282#左1#变台变压器林场 | 100 | 58.1000 | 31.9000  | 31.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 5222 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路东沟支13#变台变压器       | 80  | 54.1400 | 28.6880  | 28.6880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 5223 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分76#变台变压器前李市    | 50  | 50.5900 | 19.7050  | 19.7050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 5224 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路小王屯支10#变台变压器      | 100 | 64.6600 | 25.3400  | 25.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 5225 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路季屯支12右2#变台变压器     | 50  | 59.3900 | 15.3050  | 15.3050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 5226 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 季棚支8左9#变台1#变压器       | 160 | 68.5100 | 34.3840  | 34.3840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 5227 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山路161右1#变台变压器后王屯 | 100 | 52.6100 | 37.3900  | 37.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 5228 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分6左6#变台变压器      | 200 | 51.8600 | 76.2800  | 76.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 5229 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分26#变台变压器黄屯     | 200 | 69.5000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 5230 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分16右1#变台变压器大棚基地 | 30  | 51.9200 | 11.4240  | 11.4240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 5231 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路东沟支7#变台变压器        | 100 | 47.9200 | 42.0800  | 42.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 5232 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线黄屯分16左6#变台变压器北沟队  | 50  | 65.1800 | 12.4100  | 12.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 5233 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分91#变台变压器店岭队    | 80  | 61.6200 | 22.7040  | 22.7040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 5234 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路郭屯支14#变台变压器郭屯     | 200 | 46.7600 | 86.4800  | 86.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 5235 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路永宁分3#变台变压器        | 100 | 46.8000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 5236 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分102#变台变压器林市    | 100 | 53.2600 | 36.7400  | 36.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 5237 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路东沟支25#变台变压器       | 160 | 57.3700 | 52.2080  | 52.2080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 5238 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山路季棚支14#变台变压器       | 50  | 67.9500 | 11.0250  | 11.0250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 5239 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 小李屯支3右2#变台变压器        | 100 | 56.1600 | 33.8400  | 33.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 5240 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线牟屯支14#变台变压器       | 50  | 69.5400 | 10.2300  | 10.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 5241 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分23左9#变台变压器     | 160 | 51.0800 | 62.2720  | 62.2720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |

|      |     |           |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5242 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 永宁分55左1#变台变压器              | 100 | 52.2900 | 37.7100  | 37.7100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 5243 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干233右3#变台变压器<br>福全庄   | 200 | 68.3800 | 43.2400  | 43.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 5244 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线元兴支9左3#变台变压器            | 200 | 67.9100 | 44.1800  | 44.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 5245 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永张屯支8左1#变台变压器           | 80  | 46.4200 | 34.8640  | 34.8640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 5246 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分52左3#变台变压器<br>大杨屯大棚  | 50  | 51.6200 | 19.1900  | 19.1900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 5247 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线利寺分121#变台变压器后<br>李屯     | 30  | 49.1900 | 12.2430  | 12.2430  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 5248 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线栗寺分29#变台变压器石砌<br>底      | 100 | 69.0700 | 20.9300  | 20.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 5249 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线小李屯支11#变台变压器            | 100 | 63.5200 | 26.4800  | 26.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 5250 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山东沟支24右8#变台变压器            | 50  | 56.3200 | 16.8400  | 16.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 5251 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线望海寺分5#变台变压器九<br>龙山      | 50  | 55.0100 | 17.4950  | 17.4950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 5252 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线刘沟支5#变台变压器              | 100 | 54.2600 | 35.7400  | 35.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 5253 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线塔张屯支11#变台变压器            | 200 | 50.3300 | 79.3400  | 79.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 5254 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分37#左2#变台变压器<br>坡店大棚  | 80  | 50.3800 | 31.6960  | 31.6960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 5255 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分23左5#变台变压器           | 100 | 52.1600 | 37.8400  | 37.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 5256 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分42右3#变台变压器<br>大杨屯后   | 80  | 51.0200 | 31.1840  | 31.1840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 5257 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分120右支2#变台变<br>器      | 80  | 63.4700 | 21.2240  | 21.2240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 5258 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线机房支孙屯10#变台变压器           | 80  | 55.3200 | 27.7440  | 27.7440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 5259 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线龙山干75#左5#变台变压器<br>大东屯大棚 | 80  | 56.7200 | 26.6240  | 26.6240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 5260 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线郭屯支9#变台变压器              | 80  | 53.6000 | 29.1200  | 29.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 5261 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 永张屯支20#变台1#变压器             | 250 | 48.2800 | 104.3000 | 104.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 5262 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干201右1#变台1变<br>器      | 100 | 61.5900 | 28.4100  | 28.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 5263 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 石矿分19右2#变台变压器              | 50  | 48.1600 | 20.9200  | 20.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 5264 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线塔西分51#变台变压器             | 100 | 69.5000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 5265 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线南沟支15#变台变压器栗南<br>沟屯     | 30  | 67.2300 | 6.8310   | 6.8310   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 5266 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线大杨分24右1#变台变压器<br>马屯大棚   | 80  | 48.8800 | 32.8960  | 32.8960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 5267 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线龙山干187右1#变台变压器<br>祁屯    | 100 | 58.3200 | 31.6800  | 31.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 5268 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线王炉分8#变台变压器              | 100 | 61.5800 | 28.4200  | 28.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 5269 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线永宁分78#变台变压器             | 50  | 62.2700 | 13.8650  | 13.8650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 5270 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 龙山线张屯支12#变台变压器永小<br>张屯     | 50  | 45.0300 | 22.4850  | 22.4850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 5271 | 普兰店 | 66kV双塔变电站 | 福全线 | 福全线机房支14#变台变压器             | 50  | 47.1300 | 21.4350  | 21.4350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |

|      |     |            |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5272 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线大杨分9#变台变压器小杨屯      | 200 | 60.8400 | 58.3200  | 58.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 5273 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线栗寺分14#变台变压器向阳沟     | 200 | 46.4900 | 87.0200  | 87.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 5274 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分17右支2#变台变压器     | 50  | 60.9400 | 14.5300  | 14.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 5275 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线向阳支14右4#变台变压器屯心    | 200 | 63.4400 | 53.1200  | 53.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 5276 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线杨棚支16#变台变压器大杨屯西大棚  | 80  | 51.2400 | 31.0080  | 31.0080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 5277 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线龙山干215左1#变台变压器     | 100 | 46.1700 | 43.8300  | 43.8300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 5278 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线元兴支21#变台变压器        | 100 | 54.1900 | 35.8100  | 35.8100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 5279 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分131#变台变压器徐沟屯    | 50  | 62.5400 | 13.7300  | 13.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 5280 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分刘沟支16#变台变压器小刘沟  | 50  | 50.5300 | 19.7350  | 19.7350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 5281 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线利寺分108#变台变压器张屯     | 80  | 58.1000 | 25.5200  | 25.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 5282 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线龙山干270#左2变台变压器鸡厂   | 400 | 57.1800 | 131.2800 | 131.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 5283 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线利寺分79#左8#变台变压器口后   | 50  | 67.3600 | 11.3200  | 11.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 5284 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分22#变台变压器        | 50  | 66.9100 | 11.5450  | 11.5450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 5285 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分82左支3#变台变压器     | 50  | 67.5400 | 11.2300  | 11.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 5286 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 龙山线永宁分60左1#变台变压器      | 80  | 49.2100 | 32.6320  | 32.6320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 5287 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 福全线杨棚支21#变台变压器大杨屯东大棚  | 200 | 53.6100 | 72.7800  | 72.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 5288 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线 | 墨盘线张屯支47右8#变台变压器随前    | 100 | 54.5700 | 35.4300  | 35.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 5289 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 东北水利支4右2#变台变压器（洼店村一队） | 80  | 65.4200 | 19.6640  | 19.6640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 5290 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大王沟支17#变台变压器（大王沟）     | 50  | 62.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 5291 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干64#右8#变台变压器（洼店村五队） | 315 | 58.2700 | 99.9495  | 99.9495  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 5292 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干55#变台变压器（洼店村半道）    | 50  | 68.9700 | 10.5150  | 10.5150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 5293 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分4#变台变压器（庙下）       | 80  | 48.6100 | 33.1120  | 33.1120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 5294 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分4#右2#变台变压器（洼店村二队）  | 200 | 59.8900 | 60.2200  | 60.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 5295 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分3#右2#变台变压器（磨盘山）    | 80  | 63.5700 | 21.1440  | 21.1440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 5296 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 机站支18#变台变压器（洼店村西甸）    | 80  | 55.1800 | 27.8560  | 27.8560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 5297 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 机站支7#变台变压器（庙上东）       | 80  | 54.8100 | 28.1520  | 28.1520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 5298 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分大瓦房支12#变压器（大瓦房）   | 200 | 59.8700 | 60.2600  | 60.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 5299 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干7#右1变台变压器（唐东屯）     | 100 | 47.5200 | 42.4800  | 42.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 5300 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干129#变台变压器（麦北屯）     | 200 | 48.1300 | 83.7400  | 83.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |

|      |     |            |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5301 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分19#变台变压器（洼店村北山）    | 80  | 46.9900 | 34.4080  | 34.4080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 5302 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分44#变台变压器（大徐屯）      | 50  | 64.9700 | 12.5150  | 12.5150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 5303 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 三维果业支3#右2#变台变压器（大刘屯）  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 5304 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支30#变台变压器（山嘴）       | 50  | 45.2100 | 22.3950  | 22.3950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 5305 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支9左5#变台变压器（王染坊）     | 50  | 58.8800 | 15.5600  | 15.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 5306 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 洼店分16#变台变压器（洼店村四队）    | 100 | 58.8600 | 31.1400  | 31.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 5307 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分14#变台变压器（庙上）      | 200 | 64.2200 | 51.5600  | 51.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 5308 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 山嘴支16#变台变压器（小刘屯）      | 50  | 64.4200 | 12.7900  | 12.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 5309 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分24#变台变压器（麦家孙屯）     | 400 | 49.6000 | 161.6000 | 161.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 5310 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分14左14#变台变压器（麦屯）    | 80  | 65.0500 | 19.9600  | 19.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 5311 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 肖屯支2#变台变压器（大刘村孙屯）     | 200 | 50.5200 | 78.9600  | 78.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 5312 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干14#右2#变台变压器（唐西）    | 200 | 55.1800 | 69.6400  | 69.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 5313 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分56#变台变压器（管炉）       | 80  | 49.1100 | 32.7120  | 32.7120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 5314 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支13#变台变压器（前大院）     | 160 | 67.5700 | 35.8880  | 35.8880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 5315 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支4#变台变压器（麦家村照明）    | 100 | 64.1700 | 25.8300  | 25.8300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 5316 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 前大院支8#右5#变台变压器（后大院）   | 100 | 64.1200 | 25.8800  | 25.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 5317 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分39#变台变压器（徐孙屯屯）     | 30  | 55.9900 | 10.2030  | 10.2030  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 5318 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 黄金沟分23#变台变压器（黄金沟）     | 200 | 50.4300 | 79.1400  | 79.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 5319 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 管炉分17右3#变台变压器（洼店小刘屯）  | 80  | 61.2200 | 23.0240  | 23.0240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 5320 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 肖屯支14#变台变压器（大刘村肖屯）    | 100 | 47.9000 | 42.1000  | 42.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 5321 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘线大刘干35#变台变压器（姜屯）    | 200 | 64.0400 | 51.9200  | 51.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 5322 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 孙屯分移动支10#（后大院西）       | 100 | 49.3400 | 40.6600  | 40.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 5323 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大刘干38右10#变台变压器（十八场）   | 50  | 45.8700 | 22.0650  | 22.0650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 5324 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分116#变台变压器（上派）      | 100 | 54.4600 | 35.5400  | 35.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 5325 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支38#变台变压器（沙庄）       | 100 | 45.7300 | 44.2700  | 44.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 5326 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 花西大井支4左1#变台变压器（花房村葛屯） | 50  | 56.8600 | 16.5700  | 16.5700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 5327 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分75#右1#变台变压器（小闫屯）   | 100 | 54.4000 | 35.6000  | 35.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 5328 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分115#左6#变台变压器（下派）   | 30  | 45.4800 | 13.3560  | 13.3560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 5329 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分56#左10#变台变压器（南曲王屯） | 50  | 53.1100 | 18.4450  | 18.4450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |

|      |     |            |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5330 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支6#变台变压器（西曲）        | 50  | 54.4100 | 17.7950  | 17.7950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 5331 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分43#左3变台变压器（吴庄）     | 100 | 68.9800 | 21.0200  | 21.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 5332 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支31#变台变压器（小河南）     | 100 | 58.6500 | 31.3500  | 31.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 5333 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支13右5#变台变压器（小山东）    | 50  | 46.1300 | 21.9350  | 21.9350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 5334 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支6#左7#变台变压器（小闫屯大棚）  | 100 | 63.9100 | 26.0900  | 26.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 5335 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 大王沟支6#变台变压器（李塘庄）      | 400 | 46.7300 | 173.0800 | 173.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 5336 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 粉皮墙支25变台变压器（柏岚）       | 100 | 47.3400 | 42.6600  | 42.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 5337 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支14#变台变压器（小山王屯）     | 100 | 53.3200 | 36.6800  | 36.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 5338 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 粉皮墙支7#右3#变台变压器（黄塘房）   | 80  | 52.5600 | 29.9520  | 29.9520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 5339 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支3#右6#变台变压器（吕沟）     | 200 | 57.8400 | 64.3200  | 64.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 5340 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支28#变台变压器（东曲）       | 50  | 60.4900 | 14.7550  | 14.7550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 5341 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 果队支4#变台变压器（生屯）        | 400 | 47.3600 | 170.5600 | 170.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 5342 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支29#变台变压器（花房村杨屯）    | 50  | 59.2300 | 15.3850  | 15.3850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 5343 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分88#变台变压器（后杨）       | 200 | 65.0400 | 49.9200  | 49.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 5344 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支15右4#变台变压器（后山）    | 100 | 45.0600 | 44.9400  | 44.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 5345 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 修油房支15#变台变压器（修油坊）     | 100 | 52.8100 | 37.1900  | 37.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 5346 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支24#左6#变台变压器（肖屯）    | 50  | 58.9300 | 15.5350  | 15.5350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 5347 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支14#变台变压器（老庙）       | 200 | 59.5000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 5348 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨屯支20#变台变压器（前花）       | 50  | 62.9300 | 13.5350  | 13.5350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 5349 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 杨树分28#左3#变台变压器（花房村花西） | 400 | 66.4300 | 94.2800  | 94.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 5350 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支1#变台变压器（生屯大棚）     | 100 | 58.2800 | 31.7200  | 31.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 5351 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙庄支9左9#变台变压器（大阎屯）     | 80  | 62.5100 | 21.9920  | 21.9920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 5352 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 小河南支6#变台变压器（盖屯）       | 200 | 58.5300 | 62.9400  | 62.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 5353 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 沙土国支11#变台变压器（沙土围）     | 100 | 56.4100 | 33.5900  | 33.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 5354 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 达屯支33左1#变台变压器（达屯）     | 100 | 54.8700 | 35.1300  | 35.1300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 5355 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线 | 修油坊支8#变台变压器（前杨）       | 100 | 55.3200 | 34.6800  | 34.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 5356 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 服装干29#右2#变台变压器（许店）    | 400 | 45.9500 | 176.2000 | 176.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 5357 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分75#变压器（方屯）         | 100 | 62.4000 | 27.6000  | 27.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 5358 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分17#变台变压器（西矫西）      | 100 | 55.4700 | 34.5300  | 34.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 5359 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分43#变压器（广文后）        | 400 | 45.5100 | 177.9600 | 177.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 5360 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线 | 方屯分丁屯支15#变压器（丁屯）      | 200 | 56.4000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |

|      |     |            |      |                                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|---------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5361 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 服装干43#变压器（薛沟）                   | 100 | 54.5400 | 35.4600  | 35.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 5362 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分62#左2#变压器（葛家王<br>屯）          | 200 | 59.7600 | 60.4800  | 60.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 5363 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分60 #右3#变压器（刘店）               | 100 | 47.3000 | 42.7000  | 42.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 5364 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 服装干22#左3#变台变压器（宋<br>庄）          | 400 | 59.9200 | 120.3200 | 120.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 5365 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分5#左3#变压器（韩店）                 | 400 | 69.3000 | 82.8000  | 82.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 5366 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分53#右5#变压器（葛屯）                | 50  | 68.9900 | 10.5050  | 10.5050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 5367 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分53#左4#变压器（石固沟）               | 100 | 69.8300 | 20.1700  | 20.1700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 5368 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分24#左4#变压器（东桥屯）               | 400 | 62.6500 | 109.4000 | 109.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 5369 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分丁屯支1#左3#变压器（广<br>文前）         | 200 | 64.3200 | 51.3600  | 51.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 5370 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 服装线  | 方屯分21#左2#变压器（西桥东）               | 200 | 47.5600 | 84.8800  | 84.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 5371 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分12左1#变台变压器（兴<br>南）           | 200 | 66.1300 | 47.7400  | 47.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 5372 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 泡子干35#右5#变压器（小佟屯）               | 100 | 47.5500 | 42.4500  | 42.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 5373 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分4#变台变压器（兴隆东<br>山）            | 100 | 53.2700 | 36.7300  | 36.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 5374 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线兴西分5#变压器（兴<br>北）         | 400 | 50.8700 | 156.5200 | 156.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 5375 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线兴西分21#变压器（兴<br>西）        | 100 | 56.6200 | 33.3800  | 33.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 5376 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 10KV泡子线88#右3#变压器（示范<br>农场）      | 200 | 68.4500 | 43.1000  | 43.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 5377 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分4右1#变台变压器（小郭<br>屯）           | 100 | 54.6200 | 35.3800  | 35.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 5378 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分25#右1右2变台变压器（下<br>张）         | 200 | 47.2600 | 85.4800  | 85.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 5379 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分42#右1变台变压器（大郭<br>屯）          | 100 | 50.2000 | 39.8000  | 39.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 5380 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 综合厂支3#左3变台变压器（唐南<br>大）（粮库分7右1#） | 400 | 62.1200 | 111.5200 | 111.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 5381 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分99#变台变压器（李岭）                 | 50  | 62.7300 | 13.6350  | 13.6350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 5382 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分87#右3变台变压器（庙<br>东）           | 30  | 62.8500 | 8.1450   | 8.1450   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 5383 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 粮库分9#变台变压器（唐东西）                 | 200 | 64.8200 | 50.3600  | 50.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 5384 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分山嘴支15#变台变压器（山<br>嘴）          | 200 | 56.6100 | 66.7800  | 66.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 5385 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分43#左8变台变压器（塔寺<br>王屯）         | 200 | 49.3800 | 81.2400  | 81.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 5386 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干37#左3变台变压器（注<br>子）           | 200 | 64.4900 | 51.0200  | 51.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 5387 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 金家窝棚分37#变台变压器（金家<br>窝棚）         | 400 | 49.8100 | 160.7600 | 160.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 5388 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干13#变台变压器（唐北）                 | 400 | 67.0700 | 91.7200  | 91.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 5389 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分25#右8变台变压器（上<br>张）           | 200 | 56.0400 | 67.9200  | 67.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 5390 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分82#右2变台变压器（庙<br>西）           | 80  | 49.2200 | 32.6240  | 32.6240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |

|      |     |            |      |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5391 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 泡子线兴西分11#(兴南)              | 200 | 48.9500 | 82.1000  | 82.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 5392 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分70#左2变台变压器(派子)          | 100 | 52.3800 | 37.6200  | 37.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 5393 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 铁矿干46#左7变台变压器(岗子)          | 400 | 55.3100 | 138.7600 | 138.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 5394 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 粮库分综合厂支6#变台变压器(唐南小)        | 200 | 56.4000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 5395 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王屯分7#左4右4变压器(宋炉)           | 200 | 58.6100 | 62.7800  | 62.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 5396 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分花果山支20#变台变压器(东李沟) | 80  | 55.5400 | 27.5680  | 27.5680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 5397 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分44#右3变台变压器(大张屯)   | 200 | 52.7700 | 74.4600  | 74.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 5398 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分35#右2变台变压器(小冷屯)   | 200 | 45.0600 | 89.8800  | 89.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 5399 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分3#左6变台变压器(小于屯)    | 200 | 45.0300 | 89.9400  | 89.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 5400 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分马沟支17#变台变压器(马沟)   | 20  | 46.7600 | 8.6480   | 8.6480   | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 5401 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106马沟支12#变台变压器(大冷屯)     | 200 | 60.4400 | 59.1200  | 59.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 5402 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分5#右2变台变压器(纪西)     | 100 | 61.2900 | 28.7100  | 28.7100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 5403 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分花果山支9#变台变压器(西李沟)  | 200 | 49.7000 | 80.6000  | 80.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 5404 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分化纤厂支16#变台变压器(何沟西) | 100 | 66.0700 | 23.9300  | 23.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 5405 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分化纤厂支6#变台变压器(河沟东)  | 200 | 62.8000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 5406 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分35#变台变压器(西曲西)     | 30  | 49.0400 | 12.2880  | 12.2880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 5407 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分59#右4变台变压器(郎店)    | 100 | 63.8200 | 26.1800  | 26.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 5408 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分小河沟支18#变台变压器(小河沟) | 200 | 55.5300 | 68.9400  | 68.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 5409 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分37#变台变压器(西曲东)     | 80  | 47.8400 | 33.7280  | 33.7280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 5410 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分79#变台变压器(石屯西)     | 50  | 53.9700 | 18.0150  | 18.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 5411 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分60#变台变压器(后张屯)     | 50  | 67.4600 | 11.2700  | 11.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 5412 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分75#变台变压器(石屯东)     | 30  | 57.1500 | 9.8550   | 9.8550   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 5413 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分40#右8变台变压器(东曲沟)   | 80  | 48.1700 | 33.4640  | 33.4640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 5414 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106北曲分93#变台变压器(王洪沟)     | 50  | 53.6300 | 18.1850  | 18.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 5415 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 杨树房线 | 杨树房106后张分21#右3变台变压器(小张屯)   | 100 | 51.8600 | 38.1400  | 38.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 5416 | 普兰店 | 66kv夹河变电站  | 夹河北线 | 夹河北线田屯分4#台区变压器(田屯)         | 400 | 46.8300 | 172.6800 | 172.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |



|      |     |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5417 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 宋店分10#左2#变压器（唐市）     | 160 | 49.1400 | 65.3760  | 65.3760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 5418 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 太平庄分21#右2#变压器（山南队）   | 50  | 67.3300 | 11.3350  | 11.3350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 5419 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干198#右1#变压器（刘东队）  | 100 | 55.9600 | 34.0400  | 34.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 5420 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 太平庄分9#变压器（老虎峪）       | 100 | 67.7800 | 22.2200  | 22.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 5421 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 太平庄分34#变压器（太平庄）      | 30  | 54.1700 | 10.7490  | 10.7490  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 5422 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 宋电分4#变压器（宋电）         | 200 | 58.7500 | 62.5000  | 62.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 5423 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干204#变压器（刘西队）     | 50  | 52.1300 | 18.9350  | 18.9350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 5424 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干188#右1#变压器（孙市）   | 100 | 57.6900 | 32.3100  | 32.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 5425 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 太平庄分3#右1#变压器（陈屯）     | 50  | 68.8500 | 10.5750  | 10.5750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 5426 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 福利厂支7右3#（田屯西）        | 50  | 45.6500 | 22.1750  | 22.1750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 5427 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 宋店分20#变压器（宋店）        | 50  | 48.2300 | 20.8850  | 20.8850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 5428 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干117#变压器（郑屯）      | 50  | 53.8200 | 18.0900  | 18.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 5429 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北线大张分21#变台变压器（大张屯） | 100 | 47.1200 | 42.8800  | 42.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 5430 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 大张分8#间1#变压器（陈屯）      | 30  | 49.1100 | 12.2670  | 12.2670  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 5431 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干90#变压器（王店队）      | 50  | 45.3400 | 22.3300  | 22.3300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 5432 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北线王屯分4#台区变压器（大张王屯） | 100 | 64.8000 | 25.2000  | 25.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 5433 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干50右2#变压器（小张屯）    | 50  | 55.1200 | 17.4400  | 17.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 5434 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 张沟分25#变压器（张沟）        | 400 | 67.1200 | 91.5200  | 91.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 5435 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分27#变压器（栾西队）       | 50  | 48.5100 | 20.7450  | 20.7450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 5436 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分五小支9#右1#变压器（姜隈队）  | 400 | 53.8200 | 144.7200 | 144.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 5437 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分郭圈支25#变压器（郭圈队）    | 100 | 47.2100 | 42.7900  | 42.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 5438 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分22#变压器（栾东队）       | 100 | 60.5900 | 29.4100  | 29.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 5439 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 王庄支10#变压器（王庄）        | 50  | 69.8300 | 10.0850  | 10.0850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 5440 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 夹河北干19#变压器（巴屯）       | 160 | 67.0500 | 36.7200  | 36.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 5441 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分18#变压器（二庄屯）       | 200 | 61.3400 | 57.3200  | 57.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 5442 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河北线 | 姜隈分郭圈支20#右1#变压器（杜隈屯） | 100 | 62.3200 | 27.6800  | 27.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 5443 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分22#变台变压器（后肖）      | 50  | 65.1200 | 12.4400  | 12.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 5444 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干71#变压器（小栾东）      | 50  | 62.8300 | 13.5850  | 13.5850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 5445 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分29#变台变压器（前肖）      | 30  | 56.1300 | 10.1610  | 10.1610  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 5446 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干46#变台变压器（从屯）     | 200 | 63.8100 | 52.3800  | 52.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 5447 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干16#左2#变台变压器（小区）  | 160 | 60.2600 | 47.5840  | 47.5840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |

|      |     |           |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5448 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干67#变台变压器（小栾西）     | 30  | 63.7600 | 7.8720   | 7.8720   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 5449 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 冷屯分6#左1#变台变压器（冷家冷屯）   | 100 | 68.5900 | 21.4100  | 21.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 5450 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干91#变台变压器（大栾东）     | 200 | 59.5200 | 60.9600  | 60.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 5451 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干11#左2#变台变压器（冷家王屯） | 100 | 64.8000 | 25.2000  | 25.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 5452 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干31#右7#变台变压器（曲屯）   | 200 | 45.2300 | 89.5400  | 89.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 5453 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 下纪沟分19#变台变压器（下纪沟）     | 50  | 65.3600 | 12.3200  | 12.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 5454 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干77#变台变压器（青年点）     | 50  | 65.0100 | 12.4950  | 12.4950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 5455 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干28间7#左3#变台变压器（张屯） | 100 | 69.0700 | 20.9300  | 20.9300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 5456 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干99#变台变压器（大栾东水）    | 30  | 69.3000 | 6.2100   | 6.2100   | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 5457 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干54#左7#变台变压器（胡六头）  | 50  | 53.1200 | 18.4400  | 18.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 5458 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 下纪沟分17#右8#变台变压器（上纪沟）  | 50  | 66.1900 | 11.9050  | 11.9050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 5459 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干86#左2#变台变压器（大栾西）  | 200 | 65.3300 | 49.3400  | 49.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 5460 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干15#右7#变台变压器（高屯）   | 100 | 47.1500 | 42.8500  | 42.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 5461 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 前肖分6#左1#变台变压器（赵柏）     | 200 | 45.3000 | 89.4000  | 89.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 5462 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河东线 | 夹河东干12#变台变压器（供销社）     | 50  | 52.2100 | 18.8950  | 18.8950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 5463 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 邱店分36#变压器（邱北）         | 400 | 50.1100 | 159.5600 | 159.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 5464 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 杜屯支14#变台变压器（杜屯）       | 160 | 47.5100 | 67.9840  | 67.9840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 5465 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分104#变台变压器（南代市）     | 200 | 49.1800 | 81.6400  | 81.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 5466 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分50左2#变压器（大郎屯）      | 400 | 50.5000 | 158.0000 | 158.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 5467 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分80#变压器（大于东）        | 100 | 49.5900 | 40.4100  | 40.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 5468 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分91左2#变压器（小于西）      | 50  | 51.8200 | 19.0900  | 19.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 5469 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分99左2#变压器（农场）       | 200 | 48.7600 | 82.4800  | 82.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 5470 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 王屯支6#变压器（双山王屯）        | 100 | 64.6700 | 25.3300  | 25.3300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 5471 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 夹河南线双山沟支21#变压器（双山沟）   | 200 | 47.0100 | 85.9800  | 85.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 5472 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分111#变压器（大于北代）      | 30  | 63.3100 | 8.0070   | 8.0070   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 5473 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 引水支16左2#变压器（冷家邱南）     | 200 | 63.4900 | 53.0200  | 53.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 5474 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 邱店分12#变压器（山嘴屯）        | 100 | 54.5700 | 35.4300  | 35.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 5475 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 大于分36右5#变压器（小郎屯）      | 50  | 64.8200 | 12.5900  | 12.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 5476 | 普兰店 | 66kv夹河变电站 | 夹河南线 | 王圈支7#变压器（王圈）          | 100 | 47.6000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |

|      |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5477 | 普兰店 | 66kv夹河变电站  | 夹河南线 | 大于分移动支9#变压器（大于西）   | 200 | 65.5200 | 48.9600  | 48.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 5478 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 大刘线  | 小区分2#（小区）          | 315 | 45.8900 | 138.9465 | 138.9465 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 5479 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 兴西分16右1#（兴南）       | 100 | 67.2000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 5480 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 滕电分1左1#（滕电）        | 50  | 47.1400 | 21.4300  | 21.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 5481 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 泡子线  | 滕电分4右3#变台变压器（滕电）   | 200 | 47.6000 | 84.8000  | 84.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 5482 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 山咀支17右1#变台变压器（山咀）  | 200 | 51.2400 | 77.5200  | 77.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 5483 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 山咀支23#（山咀）         | 100 | 68.1200 | 21.8800  | 21.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 5484 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 王电分4-1右5（小郭电）      | 200 | 59.8900 | 60.2200  | 60.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 5485 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 唐家房线 | 唐家房干37左4#变台变压器（洼子） | 200 | 65.3500 | 49.3000  | 49.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 5486 | 普兰店 | 66kv夹河变电站  | 夹河东线 | 夹河东干55#右1（赵炉）      | 100 | 47.6700 | 42.3300  | 42.3300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 5487 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 东达分2#              | 160 | 54.6800 | 56.5120  | 56.5120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 5488 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线4#箱变            | 630 | 50.8400 | 246.7080 | 246.7080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 5489 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干35右2#           | 200 | 63.6000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 5490 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左7#           | 315 | 48.9900 | 129.1815 | 129.1815 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 5491 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左8#           | 315 | 46.9700 | 135.5445 | 135.5445 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 5492 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线2#箱变            | 500 | 69.3500 | 103.2500 | 103.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 5493 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线3#箱变            | 630 | 54.3100 | 224.8470 | 224.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 5494 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干34左4#           | 315 | 63.8400 | 82.4040  | 82.4040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 5495 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干34左1#           | 315 | 46.5900 | 136.7415 | 136.7415 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 5496 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达干25左1左1#         | 200 | 52.6700 | 74.6600  | 74.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 5497 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线1#环网箱104开关配出    | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 5498 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 信达线1#环网箱103开关配出    | 200 | 63.0800 | 53.8400  | 53.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 5499 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 宾馆配电站              | 500 | 61.9500 | 140.2500 | 140.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 5500 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 盛源宾馆配电站            | 500 | 63.3400 | 133.3000 | 133.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 5501 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 中心配电站              | 630 | 62.7000 | 171.9900 | 171.9900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 5502 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 信达线  | 中心小学配电站            | 630 | 46.3300 | 275.1210 | 275.1210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 5503 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分86#             | 50  | 61.6300 | 14.1850  | 14.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 5504 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分83右1#           | 50  | 45.2300 | 22.3850  | 22.3850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 5505 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分78#             | 200 | 68.9600 | 42.0800  | 42.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 5506 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分71#             | 200 | 59.8000 | 60.4000  | 60.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 5507 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分56#             | 50  | 57.8500 | 16.0750  | 16.0750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 5508 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 吕屯支12右1#           | 50  | 54.7500 | 17.6250  | 17.6250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 5509 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 华杨干77#             | 50  | 65.6300 | 12.1850  | 12.1850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |

|      |     |            |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5510 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干82#    | 50  | 64.6600 | 12.6700  | 12.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 5511 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干94左3#  | 100 | 54.7100 | 35.2900  | 35.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 5512 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干16左2#  | 100 | 51.2100 | 38.7900  | 38.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 5513 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分       | 100 | 69.5600 | 20.4400  | 20.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 5514 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分88#    | 200 | 46.1200 | 87.7600  | 87.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 5515 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战屯支7#     | 400 | 65.2700 | 98.9200  | 98.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 5516 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干177#   | 100 | 65.0200 | 24.9800  | 24.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 5517 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干179右6# | 100 | 54.9600 | 35.0400  | 35.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 5518 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 大高屯分9左1#  | 100 | 60.6400 | 29.3600  | 29.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 5519 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 李丰明支4#    | 50  | 60.4200 | 14.7900  | 14.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 5520 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 农场支10#    | 50  | 57.5200 | 16.2400  | 16.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 5521 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 史台分13#    | 100 | 57.7800 | 32.2200  | 32.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 5522 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干18右3#  | 50  | 48.0400 | 20.9800  | 20.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 5523 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分138#   | 50  | 61.3900 | 14.3050  | 14.3050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 5524 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支17#   | 30  | 62.1600 | 8.3520   | 8.3520   | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 5525 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支11#   | 100 | 65.7500 | 24.2500  | 24.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 5526 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分91#    | 100 | 63.3600 | 26.6400  | 26.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 5527 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分40#    | 50  | 62.2900 | 13.8550  | 13.8550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 5528 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支1#     | 50  | 65.4500 | 12.2750  | 12.2750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 5529 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支5#     | 100 | 57.1100 | 32.8900  | 32.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 5530 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支 26#   | 200 | 63.3300 | 53.3400  | 53.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 5531 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 黄屯支17#    | 200 | 63.8500 | 52.3000  | 52.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 5532 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战屯支19#    | 200 | 56.1300 | 67.7400  | 67.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 5533 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分116#   | 200 | 47.6100 | 84.7800  | 84.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 5534 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分111#   | 100 | 67.7900 | 22.2100  | 22.2100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 5535 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 小张屯支1#    | 30  | 52.8300 | 11.1510  | 11.1510  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 5536 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 化工厂支3#    | 10  | 60.0500 | 2.9950   | 2.9950   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 5537 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 战家分119#   | 50  | 62.1000 | 13.9500  | 13.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 5538 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干168#   | 100 | 58.8900 | 31.1100  | 31.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 5539 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干176#   | 100 | 53.7100 | 36.2900  | 36.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 5540 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干152左7# | 100 | 51.8400 | 38.1600  | 38.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 5541 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干115#   | 50  | 48.9200 | 20.5400  | 20.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 5542 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 华杨干25左1#  | 250 | 46.5700 | 108.5750 | 108.5750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |

|      |     |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5543 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线 | 大高屯分17#       | 100 | 54.3400 | 35.6600  | 35.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 5544 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干37右1#      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 5545 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分18左1#    | 100 | 61.2200 | 28.7800  | 28.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 5546 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分14右2#    | 100 | 56.3400 | 33.6600  | 33.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 5547 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨房分12左5#    | 100 | 55.0600 | 34.9400  | 34.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 5548 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 园区分16左4#      | 100 | 60.1100 | 29.8900  | 29.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 5549 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支26#        | 160 | 50.1400 | 63.7760  | 63.7760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 5550 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支12左6#      | 100 | 65.0900 | 24.9100  | 24.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 5551 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支15左2#      | 100 | 68.2600 | 21.7400  | 21.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 5552 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 李坦支7右3#       | 200 | 62.7600 | 54.4800  | 54.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 5553 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分11左5#   | 315 | 62.2400 | 87.4440  | 87.4440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 5554 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分11左4右1# | 315 | 62.7300 | 85.9005  | 85.9005  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 5555 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分6#         | 200 | 51.0200 | 77.9600  | 77.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 5556 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干121#       | 100 | 47.1400 | 42.8600  | 42.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 5557 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干127#       | 100 | 67.7000 | 22.3000  | 22.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 5558 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分2右7#       | 50  | 50.0600 | 19.9700  | 19.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 5559 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯支2左3#       | 100 | 65.8900 | 24.1100  | 24.1100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 5560 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 康家分18右5左1#    | 100 | 47.6400 | 42.3600  | 42.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 5561 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 康家分32#        | 100 | 58.6000 | 31.4000  | 31.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 5562 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 康家分36#        | 100 | 59.8200 | 30.1800  | 30.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 5563 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 通讯分2右3#       | 50  | 45.9100 | 22.0450  | 22.0450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 5564 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干42右1#      | 200 | 66.6000 | 46.8000  | 46.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 5565 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干11右4#      | 160 | 62.1600 | 44.5440  | 44.5440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 5566 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线1#环网箱T接1#杆 | 200 | 67.2100 | 45.5800  | 45.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 5567 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干91#        | 50  | 65.9900 | 12.0050  | 12.0050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 5568 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干81右5#      | 100 | 55.9600 | 34.0400  | 34.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 5569 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线2#箱变       | 200 | 60.9600 | 58.0800  | 58.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 5570 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 康家分1#         | 100 | 62.8000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 5571 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干42右4#      | 160 | 51.3700 | 61.8080  | 61.8080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 5572 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干65右2#      | 10  | 64.3700 | 2.5630   | 2.5630   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 5573 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干44右1#      | 500 | 45.4700 | 222.6500 | 222.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 5574 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦干44左1#      | 500 | 64.5800 | 127.1000 | 127.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 5575 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 东小杨树房分12左3左2# | 315 | 59.0900 | 97.3665  | 97.3665  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |

|      |     |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5576 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#箱变      | 630 | 69.9000 | 126.6300 | 126.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 5577 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#变电所1#变  | 630 | 59.5000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 5578 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园1#变电所2#变  | 630 | 59.4500 | 192.4650 | 192.4650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 5579 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 幸福家园2#变电所1#变  | 630 | 47.7500 | 266.1750 | 266.1750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 5580 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 莲花小区箱变        | 630 | 61.3400 | 180.5580 | 180.5580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 5581 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 龙珠雅居变电所       | 630 | 66.5900 | 147.4830 | 147.4830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 5582 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 金伦线 | 金伦线1#环网箱T接2#杆 | 160 | 60.3500 | 47.4400  | 47.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 5583 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 大徐电支29#       | 50  | 47.1000 | 21.4500  | 21.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 5584 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 大徐电支14左2#     | 100 | 46.8600 | 43.1400  | 43.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 5585 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 大徐电支14左4#     | 50  | 48.6500 | 20.6750  | 20.6750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 5586 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分92#       | 100 | 68.5300 | 21.4700  | 21.4700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 5587 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分95左3#     | 100 | 64.9200 | 25.0800  | 25.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 5588 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分84#       | 100 | 57.1800 | 32.8200  | 32.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 5589 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 许店支2左4#       | 100 | 62.2900 | 27.7100  | 27.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 5590 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 许店支13#        | 50  | 45.6400 | 22.1800  | 22.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 5591 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 许店支17左8#      | 100 | 46.7700 | 43.2300  | 43.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 5592 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 长岭支12#        | 100 | 48.3700 | 41.6300  | 41.6300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 5593 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 大姜电支12#       | 200 | 46.7300 | 86.5400  | 86.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 5594 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分18右3#     | 400 | 61.1100 | 115.5600 | 115.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 5595 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分35左4#     | 400 | 66.4600 | 94.1600  | 94.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 5596 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 小胡屯支10#       | 80  | 46.1100 | 35.1120  | 35.1120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 5597 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 小胡屯支4#        | 50  | 47.5300 | 21.2350  | 21.2350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 5598 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分73#       | 50  | 53.2700 | 18.3650  | 18.3650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 5599 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分75左4#     | 100 | 52.8000 | 37.2000  | 37.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 5600 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分61#       | 30  | 60.8400 | 8.7480   | 8.7480   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 5601 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分62右9#     | 200 | 56.4500 | 67.1000  | 67.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 5602 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分29#       | 50  | 66.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 5603 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 许店支29#        | 50  | 49.4100 | 20.2950  | 20.2950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 5604 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 长岭支16#        | 50  | 67.3200 | 11.3400  | 11.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 5605 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 姜屯支5右1#       | 100 | 67.6300 | 22.3700  | 22.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 5606 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 姜屯支11#        | 100 | 60.9100 | 29.0900  | 29.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 5607 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 杨树底分62右5#     | 30  | 58.5400 | 9.4380   | 9.4380   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 5608 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 皮杨线 | 河西分46#        | 50  | 64.2100 | 12.8950  | 12.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |

|      |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5609 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分11右3#           | 200 | 61.5700 | 56.8600  | 56.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 5610 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支1右1#            | 200 | 55.9000 | 68.2000  | 68.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 5611 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支6左3#           | 50  | 51.6200 | 19.1900  | 19.1900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 5612 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支15右3#          | 50  | 57.9700 | 16.0150  | 16.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 5613 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分21#             | 80  | 55.6800 | 27.4560  | 27.4560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 5614 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支2右1#           | 400 | 56.0900 | 135.6400 | 135.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 5615 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分7左1#            | 50  | 59.4000 | 15.3000  | 15.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 5616 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分80#             | 200 | 55.6800 | 68.6400  | 68.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 5617 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 唐咀支17#             | 400 | 57.8200 | 128.7200 | 128.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 5618 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分43左2#           | 400 | 55.7900 | 136.8400 | 136.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 5619 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 杨卧龙支31#            | 50  | 54.2500 | 17.8750  | 17.8750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 5620 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分37左3#           | 200 | 59.6700 | 60.6600  | 60.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 5621 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分42#             | 200 | 67.9500 | 44.1000  | 44.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 5622 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支27#             | 100 | 62.7300 | 27.2700  | 27.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 5623 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支14#             | 200 | 58.9000 | 62.2000  | 62.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 5624 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 河西分7#              | 100 | 54.5700 | 35.4300  | 35.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 5625 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支3左1#            | 200 | 47.0900 | 85.8200  | 85.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 5626 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支6右4#            | 400 | 67.1300 | 91.4800  | 91.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 5627 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 帆布支14#             | 315 | 54.0900 | 113.1165 | 113.1165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 5628 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支20#             | 50  | 57.2600 | 16.3700  | 16.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 5629 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分68#             | 200 | 49.4500 | 81.1000  | 81.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 5630 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分57#             | 100 | 65.8500 | 24.1500  | 24.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 5631 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分66#             | 50  | 63.8500 | 13.0750  | 13.0750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 5632 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干57左5#           | 200 | 49.3900 | 81.2200  | 81.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 5633 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干100左1#          | 80  | 55.0800 | 27.9360  | 27.9360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 5634 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干88右9#           | 200 | 65.5500 | 48.9000  | 48.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 5635 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 姜家支9右1#            | 100 | 52.4500 | 37.5500  | 37.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 5636 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 皮杨干92左4#           | 400 | 47.4300 | 170.2800 | 170.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 5637 | 普兰店 | 66kV皮口变电站 | 皮杨线 | 赵家分75右1#           | 400 | 51.2300 | 155.0800 | 155.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 5638 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线初店干43右2左6#变台变压器 | 200 | 68.7500 | 42.5000  | 42.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 5639 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线侯沟分24右1#变台变压器   | 50  | 59.5000 | 15.2500  | 15.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 5640 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 张店支27#             | 100 | 58.8300 | 31.1700  | 31.1700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 5641 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分70#变压器          | 200 | 53.2100 | 73.5800  | 73.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |

|      |     |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5642 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分6左6#变台变压器   | 200 | 68.2500 | 43.5000  | 43.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 5643 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支44右14       | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 5644 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线初店干81#变台变压器 | 200 | 63.9600 | 52.0800  | 52.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 5645 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支29#变台变压器   | 200 | 69.0500 | 41.9000  | 41.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 5646 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分54#变压器      | 200 | 57.2800 | 65.4400  | 65.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 5647 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南移动支8#变台变压器   | 200 | 69.3900 | 41.2200  | 41.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 5648 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支61#变压器      | 80  | 66.5800 | 18.7360  | 18.7360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 5649 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 王山头支10#变台变压器   | 50  | 46.4100 | 21.7950  | 21.7950  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 5650 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 碳厂支4#左1变台变压器   | 50  | 45.6400 | 22.1800  | 22.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 5651 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小林屯分1#变压器      | 50  | 51.7900 | 19.1050  | 19.1050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 5652 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分44#左1变压器    | 100 | 51.8900 | 38.1100  | 38.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 5653 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分11#变台变压器    | 80  | 63.4200 | 21.2640  | 21.2640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 5654 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分25#变压器      | 50  | 65.3800 | 12.3100  | 12.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 5655 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后沟分28#变台变压器    | 100 | 65.9900 | 24.0100  | 24.0100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 5656 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分2#变台变压器     | 20  | 60.8100 | 5.8380   | 5.8380   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 5657 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 王锅盖支12#变台变压器   | 50  | 57.8100 | 16.0950  | 16.0950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 5658 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干98#变压器      | 200 | 68.1000 | 43.8000  | 43.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 5659 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分34#变压器      | 30  | 68.9100 | 6.3270   | 6.3270   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 5660 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干175#变压器     | 100 | 50.0500 | 39.9500  | 39.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 5661 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干141#变压器     | 30  | 51.3000 | 11.6100  | 11.6100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 5662 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 张店支20#变压器      | 100 | 60.9000 | 29.1000  | 29.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 5663 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干111#左9变压器   | 200 | 52.5100 | 74.9800  | 74.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 5664 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支31#变压器      | 100 | 66.7100 | 23.2900  | 23.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 5665 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 杨炉支46右3#变台变压器  | 200 | 67.8100 | 44.3800  | 44.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 5666 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支48#变压器      | 50  | 64.0400 | 12.9800  | 12.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 5667 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支9左7#变台变压器   | 315 | 48.8000 | 129.7800 | 129.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 5668 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分36右1#变台变压器  | 100 | 51.7800 | 38.2200  | 38.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 5669 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小林屯分24#变压器     | 50  | 69.3500 | 10.3250  | 10.3250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 5670 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干222#变压器     | 50  | 53.8900 | 18.0550  | 18.0550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 5671 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小王屯支24#变压器     | 50  | 51.8100 | 19.0950  | 19.0950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 5672 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支8#变台变压器    | 200 | 58.0700 | 63.8600  | 63.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 5673 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支16#变压器      | 100 | 46.6800 | 43.3200  | 43.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 5674 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤屯分23#变台变压器    | 160 | 64.0900 | 41.4560  | 41.4560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |



|      |     |           |     |                 |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5675 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支35#变压器       | 200 | 64.6900 | 50.6200 | 50.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 5676 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分29#变压器       | 200 | 54.9100 | 70.1800 | 70.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 5677 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干137#左3变压器    | 50  | 50.6400 | 19.6800 | 19.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 5678 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分43#变压器       | 50  | 66.3300 | 11.8350 | 11.8350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 5679 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店分1#变台变压器      | 80  | 49.9200 | 32.0640 | 32.0640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 5680 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后沟分14#变台变压器     | 100 | 57.5500 | 32.4500 | 32.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 5681 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干66#变台变压器     | 100 | 55.0900 | 34.9100 | 34.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 5682 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干74#变台变压器     | 200 | 47.6700 | 84.6600 | 84.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 5683 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 小王屯支10左6#变台变压器  | 50  | 50.9200 | 19.5400 | 19.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 5684 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干197#变压器      | 50  | 45.1900 | 22.4050 | 22.4050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 5685 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 李炉分38左5#变台变压器   | 50  | 63.0200 | 13.4900 | 13.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 5686 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干39右6#变压器     | 200 | 56.6500 | 66.7000 | 66.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 5687 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初沟分22#变台变压器     | 50  | 60.4600 | 14.7700 | 14.7700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 5688 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤东支8#变台变压器      | 100 | 65.5500 | 24.4500 | 24.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 5689 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 汤电分8#变台变压器      | 50  | 64.8000 | 12.6000 | 12.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 5690 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店线汤屯分47#变台变压器  | 100 | 46.5300 | 43.4700 | 43.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 5691 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 后孙沟分14#变台变压器    | 100 | 65.0200 | 24.9800 | 24.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 5692 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干25左1#变台1#变压器 | 100 | 64.9100 | 25.0900 | 25.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 5693 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南移动支15左8#变台变压器 | 50  | 60.4600 | 14.7700 | 14.7700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 5694 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支9左6左6#变台变压器  | 100 | 55.7400 | 34.2600 | 34.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 5695 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 于沟口支8右4#变台变压器   | 100 | 50.1100 | 39.8900 | 39.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 5696 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北支19#变台变压器    | 50  | 66.0300 | 11.9850 | 11.9850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 5697 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 初店干170左1#柱上变压器  | 50  | 58.0100 | 15.9950 | 15.9950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 5698 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 塔南支15右1#柱上变压器   | 50  | 68.5400 | 10.7300 | 10.7300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 5699 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北支6#变台变压器     | 50  | 62.4600 | 13.7700 | 13.7700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 5700 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 利源支11左1#        | 100 | 57.1200 | 32.8800 | 32.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 5701 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 初店线 | 高沟北分196左6#      | 100 | 56.7800 | 33.2200 | 33.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 5702 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支15右4#变台变压器   | 50  | 69.3600 | 10.3200 | 10.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 5703 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支9#变台变压器     | 50  | 52.1900 | 18.9050 | 18.9050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 5704 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分13#变台变压器     | 30  | 58.5300 | 9.4410  | 9.4410  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 5705 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分29#变台变压器     | 200 | 45.0700 | 89.8600 | 89.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 5706 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 二圣分8左6#变台变压器    | 200 | 65.3100 | 49.3800 | 49.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 5707 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支18#变台变压器     | 50  | 45.1100 | 22.4450 | 22.4450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |

|      |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5708 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支24#变台变压器      | 30  | 69.0600 | 6.2820   | 6.2820   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 5709 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东沟支31#变台变压器      | 100 | 58.0500 | 31.9500  | 31.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 5710 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支1#变台变压器      | 100 | 64.2600 | 25.7400  | 25.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 5711 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支18#变台变压器     | 30  | 68.5100 | 6.4470   | 6.4470   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 5712 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支22左5右2#变台变压器 | 100 | 54.2000 | 35.8000  | 35.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 5713 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山嘴支31#右7变台变压器   | 50  | 68.6900 | 10.6550  | 10.6550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 5714 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支22#左9变台变压器   | 315 | 45.2800 | 140.8680 | 140.8680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 5715 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀分53#变台变压器     | 50  | 64.3900 | 12.8050  | 12.8050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 5716 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王山咀支35#变台变压器     | 30  | 62.4800 | 8.2560   | 8.2560   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 5717 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小辛屯支11#变台变压器     | 50  | 62.1900 | 13.9050  | 13.9050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 5718 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小辛屯支6#变台变压器      | 50  | 60.9000 | 14.5500  | 14.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 5719 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支12左3#变台变压器   | 80  | 58.9700 | 24.8240  | 24.8240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 5720 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支12左11#变台变压器  | 100 | 69.5800 | 20.4200  | 20.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 5721 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支15#变台变压器     | 100 | 66.2300 | 23.7700  | 23.7700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 5722 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支4#变台变压器      | 100 | 47.4600 | 42.5400  | 42.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 5723 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 和尚屯支7#右1变台变压器    | 50  | 56.7300 | 16.6350  | 16.6350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 5724 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 后李炉支10#变台变压器     | 160 | 47.0400 | 68.7360  | 68.7360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 5725 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分18#左8#变台变压器   | 50  | 55.4900 | 17.2550  | 17.2550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 5726 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分12#右4变台变压器    | 400 | 49.3000 | 162.8000 | 162.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 5727 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分23变台变压器       | 100 | 69.8200 | 20.1800  | 20.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 5728 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分37左8#变台变压器    | 50  | 49.9700 | 20.0150  | 20.0150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 5729 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分39#变台变压器      | 50  | 46.1900 | 21.9050  | 21.9050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 5730 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 华炉分7#左4变台变压器     | 200 | 53.0600 | 73.8800  | 73.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 5731 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 锯条支6#变台变压器       | 200 | 57.0400 | 65.9200  | 65.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 5732 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前赵沟支17左1#变台变压器   | 30  | 52.0200 | 11.3940  | 11.3940  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 5733 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前赵沟支17左6#变台变压器   | 50  | 69.1600 | 10.4200  | 10.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 5734 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分12#变台变压器      | 20  | 58.9000 | 6.2200   | 6.2200   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 5735 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分16左2#变台变压器    | 100 | 47.2600 | 42.7400  | 42.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 5736 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分36左6#台区变压器    | 30  | 66.0500 | 7.1850   | 7.1850   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 5737 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分37右3#变台变压器    | 50  | 49.6700 | 20.1650  | 20.1650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 5738 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分54#变台变压器      | 100 | 48.5100 | 41.4900  | 41.4900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 5739 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分63#变台变压器      | 50  | 68.3900 | 10.8050  | 10.8050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 5740 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于电支12#变台变压器     | 100 | 53.8000 | 36.2000  | 36.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |

|      |     |           |     |                  |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5741 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于屯支3#左4#变台变压器   | 50  | 51.0500 | 19.4750 | 19.4750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 5742 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 东于屯支7#变台变压器      | 50  | 58.7700 | 15.6150 | 15.6150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 5743 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支1#变台变压器      | 200 | 61.3700 | 57.2600 | 57.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 5744 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支11#变台变压器     | 20  | 48.8200 | 8.2360  | 8.2360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 5745 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 前孙沟支22#变台变压器     | 100 | 55.8200 | 34.1800 | 34.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 5746 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分10#左5变台变压器   | 100 | 56.2500 | 33.7500 | 33.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 5747 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分16#右3变台变压器   | 50  | 56.4700 | 16.7650 | 16.7650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 5748 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 吴姑城分8#变台变压器      | 100 | 59.4400 | 30.5600 | 30.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 5749 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 肖屯支24#           | 50  | 67.5600 | 11.2200 | 11.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 5750 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分106#变台变压器    | 100 | 61.3400 | 28.6600 | 28.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 5751 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分109左7#变台变压器  | 100 | 56.4800 | 33.5200 | 33.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 5752 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分110#变台变压器    | 100 | 61.4600 | 28.5400 | 28.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 5753 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分123右2#变台变压器  | 200 | 66.2600 | 47.4800 | 47.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 5754 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分2#右3变台变压器    | 100 | 47.0100 | 42.9900 | 42.9900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 5755 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯2#右7变台变压器     | 80  | 52.9000 | 29.6800 | 29.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 5756 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分20#变台变压器     | 100 | 50.6900 | 39.3100 | 39.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 5757 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分33#变台变压器     | 30  | 46.3100 | 13.1070 | 13.1070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 5758 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分48#变台变压器     | 100 | 63.0600 | 26.9400 | 26.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 5759 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分58#变台变压器     | 100 | 50.1800 | 39.8200 | 39.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 5760 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分67#变台变压器     | 200 | 49.1700 | 81.6600 | 81.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 5761 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分80#变台变压器     | 50  | 65.8400 | 12.0800 | 12.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 5762 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 大吴屯支8左4#变台变压器    | 200 | 59.1300 | 61.7400 | 61.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 5763 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分95左9#变台变压器   | 200 | 47.1800 | 85.6400 | 85.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 5764 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分大张屯支10#变台变压器 | 200 | 59.2700 | 61.4600 | 61.4600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 5765 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分栾屯支11#变台变压器  | 200 | 52.1900 | 75.6200 | 75.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 5766 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分前赵沟支26#变台变压器 | 200 | 57.6200 | 64.7600 | 64.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 5767 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 小徐屯分前赵沟支7#变台变压器  | 100 | 62.0900 | 27.9100 | 27.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 5768 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 肖屯支14#变台变压器      | 100 | 61.6300 | 28.3700 | 28.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 5769 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 薛屯支11#变台变压器      | 200 | 52.5000 | 75.0000 | 75.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 5770 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干100右1#变台变压器   | 100 | 54.7800 | 35.2200 | 35.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 5771 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干100#左3变台变压器   | 20  | 48.6000 | 8.2800  | 8.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 5772 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干107#右4变台变压器   | 100 | 47.8900 | 42.1100 | 42.1100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 5773 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干107#右7变台变压器   | 200 | 48.0400 | 83.9200 | 83.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |

|      |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5774 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干110左6#变台变压器      | 100 | 61.3900 | 28.6100  | 28.6100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 5775 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干112#变台变压器        | 50  | 50.1300 | 19.9350  | 19.9350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 5776 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干118#变台变压器        | 200 | 64.3500 | 51.3000  | 51.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 5777 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台线星台干136#变台变压器     | 30  | 45.5000 | 13.3500  | 13.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 5778 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干144#变台变压器        | 30  | 68.0200 | 6.5940   | 6.5940   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 5779 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干114#变台变压器        | 100 | 51.4600 | 38.5400  | 38.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 5780 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干154#左5变台变压器      | 80  | 53.8900 | 28.8880  | 28.8880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 5781 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干157#变台变压器        | 50  | 49.1800 | 20.4100  | 20.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 5782 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干163#变台变压器        | 50  | 63.1700 | 13.4150  | 13.4150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 5783 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干171#左2变台变压器      | 50  | 61.5100 | 14.2450  | 14.2450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 5784 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干176#变台变压器        | 100 | 67.2000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 5785 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分52#变台变压器         | 100 | 50.6000 | 39.4000  | 39.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 5786 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 王店分42左1#变台变压器       | 100 | 49.2400 | 40.7600  | 40.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 5787 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干15右6#变台变压器（9右4#） | 200 | 68.4100 | 43.1800  | 43.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 5788 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干2#左3变台变压器        | 100 | 50.2200 | 39.7800  | 39.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 5789 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 押花沟11#变台变压器         | 100 | 65.3800 | 24.6200  | 24.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 5790 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干27#变台变压器         | 50  | 50.0700 | 19.9650  | 19.9650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 5791 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干41#右4变台变压器       | 100 | 48.3500 | 41.6500  | 41.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 5792 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干42右7#变台变压器       | 100 | 48.0500 | 41.9500  | 41.9500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 5793 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干84左3#变台变压器       | 200 | 69.0500 | 41.9000  | 41.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 5794 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干54#变台变压器         | 200 | 55.4800 | 69.0400  | 69.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 5795 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干101#变台变压器        | 50  | 50.8400 | 19.5800  | 19.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 5796 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干6#右3变台变压器        | 200 | 49.1400 | 81.7200  | 81.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 5797 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干70#变台变压器         | 400 | 62.6800 | 109.2800 | 109.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 5798 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 星台干78#台区变压器         | 200 | 48.2200 | 83.5600  | 83.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 5799 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分11#变台变压器         | 100 | 55.2500 | 34.7500  | 34.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 5800 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分20#台区变压器         | 100 | 66.3000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 5801 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分4左1右6#变台变压器      | 200 | 65.6700 | 48.6600  | 48.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 5802 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 杨庄分8#台区变压器          | 100 | 53.7500 | 36.2500  | 36.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 5803 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分10#右4#变台变压器      | 200 | 49.9100 | 80.1800  | 80.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 5804 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分14右7#变台变压器       | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 5805 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分19右6#            | 100 | 45.1400 | 44.8600  | 44.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 5806 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站 | 星台线 | 张道分43#变台变压器         | 200 | 47.9200 | 84.1600  | 84.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |

|      |     |            |      |                  |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5807 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 张道分50#左4变台变压器    | 50  | 58.9800 | 15.5100 | 15.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 5808 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 张道分52#变台变压器      | 100 | 51.1900 | 38.8100 | 38.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 5809 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 后李炉支21#变台变压器     | 100 | 55.1200 | 34.8800 | 34.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 5810 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 上尹电支16#变台变压器     | 200 | 49.7600 | 80.4800 | 80.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 5811 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 孙卧龙支24#变台变压器     | 200 | 67.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 5812 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 孙卧龙支8#变台变压器      | 200 | 58.3000 | 63.4000 | 63.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 5813 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 周山嘴分13#变台变压器     | 160 | 69.9600 | 32.0640 | 32.0640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 5814 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 周山嘴分5#右1变台变压器    | 160 | 59.8600 | 48.2240 | 48.2240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 5815 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 许屯支11#变台变压器      | 100 | 50.6800 | 39.3200 | 39.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 5816 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 大张屯支19#变台变压器     | 200 | 69.2200 | 41.5600 | 41.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 5817 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 许西支13#变台变压器      | 50  | 49.7000 | 20.1500 | 20.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 5818 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 张道北支12#柱上变压器     | 100 | 49.4500 | 40.5500 | 40.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 5819 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 刘屯南支12#柱上变压器     | 100 | 46.7500 | 43.2500 | 43.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 5820 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 初店干6#左1#柱上变压器    | 100 | 53.3800 | 36.6200 | 36.6200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 5821 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 肖屯支7#右2#柱上变压器    | 100 | 66.6600 | 23.3400 | 23.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 5822 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 小徐屯分123右11#柱上变压器 | 100 | 60.6300 | 29.3700 | 29.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 5823 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 星台干9右4#柱上变压器     | 200 | 46.5600 | 86.8800 | 86.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 5824 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 丁沟北支11#变台变压器     | 200 | 52.3700 | 75.2600 | 75.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 5825 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 小徐屯分2右5右1#变台变压器  | 200 | 64.1800 | 51.6400 | 51.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 5826 | 普兰店 | 66kV刘屯变电站  | 星台线  | 栾屯支20#变台变压器      | 100 | 57.5100 | 32.4900 | 32.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 5827 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 北岚支12#变台变压器      | 100 | 62.5900 | 27.4100 | 27.4100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 5828 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 北岚支4#变台变压器       | 50  | 51.0600 | 19.4700 | 19.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 5829 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 大房支5#变台变压器       | 200 | 69.0900 | 41.8200 | 41.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 5830 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家支13#变台变压器      | 100 | 68.4400 | 21.5600 | 21.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 5831 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家支8#变台变压器       | 100 | 45.6000 | 44.4000 | 44.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 5832 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 东刘沟支10#变台变压器     | 200 | 56.4100 | 67.1800 | 67.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 5833 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 董岚支7左2变台变压器      | 100 | 69.8000 | 20.2000 | 20.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 5834 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支14#变台变压器      | 30  | 66.9800 | 6.9060  | 6.9060  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 5835 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支22#变台变压器      | 30  | 48.7900 | 12.3630 | 12.3630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 5836 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜沟支6#变台变压器       | 80  | 49.9800 | 32.0160 | 32.0160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 5837 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分13#变台变压器      | 50  | 62.3000 | 13.8500 | 13.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 5838 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分23#变台变压器      | 50  | 52.8700 | 18.5650 | 18.5650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 5839 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分31#左7变压器      | 100 | 60.3000 | 29.7000 | 29.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |

|      |     |            |      |               |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|---------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 5840 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分37#变台变压器   | 100 | 64.6300 | 25.3700 | 25.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 5841 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分46#右8变台变压器 | 200 | 62.8500 | 54.3000 | 54.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 5842 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 杜家分48#变台变压器   | 160 | 49.8100 | 64.3040 | 64.3040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 5843 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 方沟支8#变台变压器    | 50  | 46.8300 | 21.5850 | 21.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 5844 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 冯屯支10#变台变压器   | 100 | 61.2900 | 28.7100 | 28.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 5845 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 冯屯支7左8#变台变压器  | 200 | 65.8400 | 48.3200 | 48.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 5846 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 和城支11#变台变压器   | 200 | 52.6300 | 74.7400 | 74.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 5847 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支20#变台变压器   | 30  | 45.8800 | 13.2360 | 13.2360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 5848 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支25#变台变压器   | 50  | 62.7900 | 13.6050 | 13.6050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 5849 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支29#变台变压器   | 50  | 62.2000 | 13.9000 | 13.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 5850 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支43#变台变压器   | 200 | 60.4700 | 59.0600 | 59.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 5851 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支49#左1变台变压器 | 50  | 66.4900 | 11.7550 | 11.7550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 5852 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支49#左5变台变压器 | 100 | 53.6300 | 36.3700 | 36.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 5853 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支54#变台变压器   | 100 | 51.5700 | 38.4300 | 38.4300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 5854 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支65#变台变压器   | 200 | 60.0300 | 59.9400 | 59.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 5855 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支7#变台变压器    | 200 | 69.4800 | 41.0400 | 41.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 5856 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 侯家支70#变台变压器   | 50  | 62.3700 | 13.8150 | 13.8150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 5857 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分23#变台变压器   | 100 | 64.9100 | 25.0900 | 25.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 5858 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分25#变台变压器   | 30  | 60.3500 | 8.8950  | 8.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 5859 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分42#变台变压器   | 200 | 56.4100 | 67.1800 | 67.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 5860 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 后徐分47#变台变压器   | 50  | 61.1200 | 14.4400 | 14.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 5861 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支11#变台变压器   | 50  | 60.6900 | 14.6550 | 14.6550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 5862 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支25#变台变压器   | 200 | 48.0400 | 83.9200 | 83.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 5863 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支32#左5变台变压器 | 30  | 48.8400 | 12.3480 | 12.3480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 5864 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 老窑支36#变台变压器   | 100 | 49.6300 | 40.3700 | 40.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 5865 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支16#变台变压器   | 100 | 58.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 5866 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支22#左7变台变压器 | 100 | 65.9300 | 24.0700 | 24.0700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 5867 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支29#变台变压器   | 200 | 69.1500 | 41.7000 | 41.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 5868 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刘沟支8#变台变压器    | 100 | 51.1000 | 38.9000 | 38.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 5869 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分14#变台变压器   | 100 | 50.0300 | 39.9700 | 39.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 5870 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分20#变台变压器   | 200 | 45.7500 | 88.5000 | 88.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 5871 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分34#变台变压器   | 200 | 45.1500 | 89.7000 | 89.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 5872 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分41#变台变压器   | 200 | 45.3800 | 89.2400 | 89.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |

|      |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5873 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分48#变台变压器     | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 5874 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 聂家分5#变台变压器      | 400 | 68.3000 | 86.8000  | 86.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 5875 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 三十六中分3#变台变压器    | 100 | 68.4800 | 21.5200  | 21.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 5876 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 三十六中分6左3#变台变压器  | 100 | 47.5800 | 42.4200  | 42.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 5877 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 山前支1#变台变压器      | 200 | 65.6500 | 48.7000  | 48.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 5878 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 山前支24#变台变压器     | 200 | 55.3900 | 69.2200  | 69.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 5879 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 石矿支9#变台变压器      | 200 | 58.5700 | 62.8600  | 62.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 5880 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分19#变台变压器     | 80  | 62.5900 | 21.9280  | 21.9280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 5881 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分6#变台变压器      | 200 | 61.1500 | 57.7000  | 57.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 5882 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 孙屯分9#右4变台变压器    | 50  | 51.4300 | 19.2850  | 19.2850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 5883 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王店支10#变台1#变压器   | 100 | 61.6900 | 28.3100  | 28.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 5884 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王店支8#左9变台变压器    | 50  | 54.2800 | 17.8600  | 17.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 5885 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分25#左7变台变压器   | 100 | 69.3000 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 5886 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分4#右2变台变压器    | 200 | 65.0100 | 49.9800  | 49.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 5887 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分42左6#变台变压器   | 80  | 57.3300 | 26.1360  | 26.1360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 5888 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分49#变台变压器     | 50  | 60.6700 | 14.6650  | 14.6650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 5889 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分54#变台变压器     | 100 | 67.3300 | 22.6700  | 22.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 5890 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分69#变台变压器     | 200 | 53.3900 | 73.2200  | 73.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 5891 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分81#变台变压器     | 100 | 46.0300 | 43.9700  | 43.9700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 5892 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分88#变台变压器     | 200 | 59.3700 | 61.2600  | 61.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 5893 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 王屯分90#变台变压器     | 100 | 59.4400 | 30.5600  | 30.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 5894 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分11#变台变压器    | 400 | 48.0700 | 167.7200 | 167.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 5895 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分29#变台变压器    | 100 | 45.9000 | 44.1000  | 44.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 5896 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分43#左2变台变压器  | 200 | 66.9900 | 46.0200  | 46.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 5897 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分48#变台变压器    | 200 | 55.2400 | 69.5200  | 69.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 5898 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分70#变台变压器    | 80  | 59.8300 | 24.1360  | 24.1360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 5899 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分76#变台变压器    | 160 | 50.4800 | 63.2320  | 63.2320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 5900 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干104#变台变压器   | 200 | 67.7300 | 44.5400  | 44.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 5901 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干121#左2#变压器  | 200 | 52.7600 | 74.4800  | 74.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 5902 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干132#变台变压器   | 50  | 57.0200 | 16.4900  | 16.4900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 5903 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干145左6#变台变压器 | 200 | 56.6200 | 66.7600  | 66.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 5904 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干149#变台变压器   | 100 | 60.9800 | 29.0200  | 29.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 5905 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干156#变台变压器   | 50  | 68.5500 | 10.7250  | 10.7250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |

|      |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5906 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干161#变台变压器    | 50  | 69.7100 | 10.1450  | 10.1450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 5907 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干161右5#       | 50  | 45.5000 | 22.2500  | 22.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 5908 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干63#变台变压器     | 100 | 69.4800 | 20.5200  | 20.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 5909 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干78#左5变台变压器   | 200 | 47.5700 | 84.8600  | 84.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 5910 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干92#变台变压器     | 100 | 69.9600 | 20.0400  | 20.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 5911 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯线杜家分5左9右9#变压器 | 400 | 52.1900 | 151.2400 | 151.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 5912 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 张民铺支24#变台变压器     | 100 | 46.5500 | 43.4500  | 43.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 5913 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 张民铺支32#变台变压器     | 200 | 54.6200 | 70.7600  | 70.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 5914 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 轴承厂支3#变台变压器      | 100 | 68.8600 | 21.1400  | 21.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 5915 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 砖厂支5#变台变压器       | 200 | 69.8500 | 40.3000  | 40.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 5916 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 砖厂支9#变台变压器       | 200 | 59.5500 | 60.9000  | 60.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 5917 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 刁家石矿支12左1#柱上变压器  | 100 | 55.5000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 5918 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 和城支14#变台变压器      | 100 | 60.9300 | 29.0700  | 29.0700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 5919 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 李屯北支18#变台变压器     | 50  | 64.1500 | 12.9250  | 12.9250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 5920 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分23左3#变台变压器   | 100 | 64.1600 | 25.8400  | 25.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 5921 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 小吴沟分57左2#柱上变压器   | 100 | 60.9200 | 29.0800  | 29.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 5922 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干80左4左1#变台变压器 | 200 | 69.3000 | 41.4000  | 41.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 5923 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 徐大屯线 | 徐大屯干99左2#变台变压器   | 50  | 58.4200 | 15.7900  | 15.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 5924 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 南柳乙线 | 南柳干41#变压器        | 100 | 54.3600 | 35.6400  | 35.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 5925 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分1右1#变压器       | 100 | 46.6900 | 43.3100  | 43.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 5926 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分7间1左1#变压器     | 200 | 58.5800 | 62.8400  | 62.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 5927 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分26右1#变压器      | 200 | 59.5700 | 60.8600  | 60.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 5928 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 部队分40右1#变压器      | 315 | 55.2700 | 109.3995 | 109.3995 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 5929 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队右线 | 万能支2右1#变压器       | 200 | 49.0200 | 81.9600  | 81.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 5930 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 部队分30#变压器        | 200 | 52.4300 | 75.1400  | 75.1400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 5931 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 部队分31左3#变压器      | 100 | 60.4300 | 29.5700  | 29.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 5932 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 水泥支12#变压器        | 100 | 70.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 5933 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 部队左线 | 水泥支21#变压器        | 200 | 52.1300 | 75.7400  | 75.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 5934 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电和分19左2#变压器      | 400 | 63.6900 | 105.2400 | 105.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 5935 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干17右2#变压器      | 315 | 53.8900 | 113.7465 | 113.7465 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 5936 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干31#变压器        | 315 | 56.1900 | 106.5015 | 106.5015 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 5937 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 陈屯干35#变压器        | 200 | 67.0700 | 45.8600  | 45.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 5938 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 中学分5#变压器         | 200 | 45.7500 | 88.5000  | 88.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |



|      |     |           |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5939 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 中学分12#变压器     | 100 | 53.1300 | 36.8700  | 36.8700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 5940 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 王屯分6#变压器      | 100 | 65.6200 | 24.3800  | 24.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 5941 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 王屯分15#变压器     | 100 | 68.4100 | 21.5900  | 21.5900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 5942 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 王屯分14右6#柱上变压器 | 400 | 47.6600 | 169.3600 | 169.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 5943 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支1左1#变压器    | 100 | 50.3000 | 39.7000  | 39.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 5944 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支5#变压器      | 200 | 57.0700 | 65.8600  | 65.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 5945 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支29左3#变压器   | 100 | 51.3900 | 38.6100  | 38.6100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 5946 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支29左8#变压器   | 100 | 60.4300 | 29.5700  | 29.5700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 5947 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支38右2#变压器   | 200 | 53.0600 | 73.8800  | 73.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 5948 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支39左4#变压器   | 100 | 60.9200 | 29.0800  | 29.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 5949 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支50#变压器     | 200 | 56.5400 | 66.9200  | 66.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 5950 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支50左3#变压器   | 100 | 59.7100 | 30.2900  | 30.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 5951 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支58#变压器     | 100 | 68.9400 | 21.0600  | 21.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 5952 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 石英支68#变压器     | 50  | 51.7000 | 19.1500  | 19.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 5953 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 亿鑫支5#变压器      | 100 | 65.1100 | 24.8900  | 24.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 5954 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 电台线 | 南王分7#变压器      | 200 | 49.0500 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 5955 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 粮库分2#变压器      | 200 | 60.3500 | 59.3000  | 59.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 5956 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 粮库分5#变台1#变压器  | 315 | 52.7100 | 117.4635 | 117.4635 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 5957 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干5#变压器      | 315 | 61.4300 | 89.9955  | 89.9955  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 5958 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干9#变压器      | 100 | 52.0800 | 37.9200  | 37.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 5959 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干14右2#变压器   | 315 | 63.6000 | 83.1600  | 83.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 5960 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干24右1#变压器   | 200 | 45.5000 | 89.0000  | 89.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 5961 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干24右5#变压器   | 400 | 52.5700 | 149.7200 | 149.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 5962 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干26#变台1#变压器 | 200 | 52.8900 | 74.2200  | 74.2200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 5963 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干26#变台2#变压器 | 200 | 49.0900 | 81.8200  | 81.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 5964 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干26右5#柱上变压器 | 200 | 64.1000 | 51.8000  | 51.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 5965 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干31右5#柱上变压器 | 200 | 57.9200 | 64.1600  | 64.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 5966 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干37右2#变压器   | 200 | 62.7500 | 54.5000  | 54.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 5967 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 长堡干48右2#变压器   | 200 | 58.8700 | 62.2600  | 62.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 5968 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线 | 三合分3#变压器      | 200 | 63.8000 | 52.4000  | 52.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 5969 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线 | 莲城干27#变压器     | 315 | 56.8300 | 104.4855 | 104.4855 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 5970 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线 | 王屯支2右1#变压器    | 200 | 62.8800 | 54.2400  | 54.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 5971 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线 | 王屯支9左6#变压器    | 100 | 47.6700 | 42.3300  | 42.3300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |

|      |     |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 5972 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 王屯支16#变压器       | 200 | 57.0600 | 65.8800  | 65.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 5973 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 皮粉线  | 和西分2右1#变压器      | 100 | 63.2200 | 26.7800  | 26.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 5974 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 皮粉线  | 和西分8右3#变压器      | 100 | 58.4500 | 31.5500  | 31.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 5975 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 姚家干12右1#变压器     | 315 | 51.1500 | 122.3775 | 122.3775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 5976 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 姚家干12右7#变压器     | 100 | 46.2500 | 43.7500  | 43.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 5977 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲沟线  | 富顺分5右1#变台变压器    | 315 | 45.4600 | 140.3010 | 140.3010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 5978 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台分53右1#变压器     | 200 | 50.0400 | 79.9200  | 79.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 5979 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线柳东支6#变压器    | 100 | 52.8000 | 37.2000  | 37.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 5980 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线大棚支7#变压器    | 50  | 56.1800 | 16.9100  | 16.9100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 5981 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线机电支3#变压器    | 200 | 51.9500 | 76.1000  | 76.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 5982 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支10左1#变压器 | 200 | 48.5500 | 82.9000  | 82.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 5983 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支23左2#变压器 | 100 | 62.3400 | 27.6600  | 27.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 5984 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支26右6#变压器 | 250 | 52.5000 | 93.7500  | 93.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 5985 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支23右2#变压器 | 100 | 63.9600 | 26.0400  | 26.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 5986 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支28左5#变压器 | 100 | 49.9700 | 40.0300  | 40.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 5987 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳台右线 | 柳台右线栾电支50#变压器   | 100 | 65.8900 | 24.1100  | 24.1100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 5988 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南柳乙线 | 南柳干31#变压器       | 100 | 54.8200 | 35.1800  | 35.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 5989 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干16右1#变压器     | 200 | 48.5000 | 83.0000  | 83.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 5990 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干41左1         | 100 | 64.9200 | 25.0800  | 25.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 5991 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分1右2#变压器      | 315 | 46.9800 | 135.5130 | 135.5130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 5992 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分6#变压器        | 200 | 55.8300 | 68.3400  | 68.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 5993 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分11#变压器       | 50  | 57.8800 | 16.0600  | 16.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 5994 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分16#变压器       | 160 | 67.7800 | 35.5520  | 35.5520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 5995 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙山分21#变压器       | 50  | 63.4700 | 13.2650  | 13.2650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 5996 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 一互支2右1#变压器      | 200 | 52.4900 | 75.0200  | 75.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 5997 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 一互支7左6#变压器      | 315 | 66.0800 | 75.3480  | 75.3480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 5998 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 柳南干可乐分1#变压器     | 100 | 58.2500 | 31.7500  | 31.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 5999 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南乙线 | 龙园支14#变台1#变压器   | 250 | 65.8400 | 60.4000  | 60.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 6000 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分36右4         | 100 | 56.0100 | 33.9900  | 33.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 6001 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分40左1         | 200 | 50.2300 | 79.5400  | 79.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 6002 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分44左1         | 100 | 57.7700 | 32.2300  | 32.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 6003 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分48           | 315 | 52.6400 | 117.6840 | 117.6840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 6004 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分56右2         | 100 | 63.6800 | 26.3200  | 26.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |

|      |     |           |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6005 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分76左1     | 100 | 46.2200 | 43.7800  | 43.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 6006 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分80左4#变压器 | 200 | 61.5300 | 56.9400  | 56.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 6007 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 莲沟分90       | 100 | 58.7200 | 31.2800  | 31.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 6008 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支6右2      | 315 | 50.8500 | 123.3225 | 123.3225 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 6009 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支11       | 100 | 69.0200 | 20.9800  | 20.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 6010 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支30左7     | 100 | 47.4700 | 42.5300  | 42.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 6011 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 农业支35       | 200 | 62.5700 | 54.8600  | 54.8600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 6012 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支3右1#变压器  | 100 | 60.2200 | 29.7800  | 29.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 6013 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支10#变压器   | 200 | 50.0500 | 79.9000  | 79.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 6014 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 冯店支10右6#变压器 | 100 | 61.8900 | 28.1100  | 28.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 6015 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支3#变压器    | 100 | 46.6000 | 43.4000  | 43.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 6016 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支10右3#变压器 | 160 | 53.3400 | 58.6560  | 58.6560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 6017 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支33右1#变压器 | 100 | 51.9100 | 38.0900  | 38.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 6018 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支34右1#变压器 | 200 | 47.7100 | 84.5800  | 84.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 6019 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支53#变压器   | 100 | 69.8700 | 20.1300  | 20.1300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 6020 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支59左1#变压器 | 200 | 65.3400 | 49.3200  | 49.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 6021 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支71左1#变压器 | 200 | 69.4200 | 41.1600  | 41.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 6022 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支77右3#变压器 | 100 | 59.7400 | 30.2600  | 30.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 6023 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支80左1#变压器 | 100 | 48.9800 | 41.0200  | 41.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 6024 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 虫庙支91#变压器   | 100 | 53.0600 | 36.9400  | 36.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 6025 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 水库支4右3#变压器  | 50  | 50.7600 | 19.6200  | 19.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 6026 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 水库支12#变压器   | 200 | 53.0900 | 73.8200  | 73.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 6027 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支8#变压器    | 200 | 50.6000 | 78.8000  | 78.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 6028 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支8左4#变压器  | 400 | 47.8700 | 168.5200 | 168.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 6029 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 棚区支12#变压器   | 50  | 64.1000 | 12.9500  | 12.9500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 6030 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 北沟支3右2#变压器  | 100 | 56.3400 | 33.6600  | 33.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 6031 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 北沟支9#变压器    | 100 | 50.6700 | 39.3300  | 39.3300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 6032 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 南三支19#变压器   | 400 | 52.0700 | 151.7200 | 151.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 6033 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 广铸支2#变压器    | 315 | 50.8500 | 123.3225 | 123.3225 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 6034 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 海滨支10#      | 200 | 57.2900 | 65.4200  | 65.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 6035 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分4#变压器    | 200 | 48.7800 | 82.4400  | 82.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 6036 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分9#变压器    | 200 | 68.3200 | 43.3600  | 43.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 6037 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分17#变压器   | 80  | 54.9500 | 28.0400  | 28.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |

|      |     |           |      |               |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|---------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 6038 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分19#变压器     | 50  | 47.1700 | 21.4150 | 21.4150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 6039 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陵园分23#变压器     | 160 | 60.1700 | 47.7280 | 47.7280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 6040 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚电分8#变压器      | 200 | 54.6500 | 70.7000 | 70.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 6041 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚电分17#变压器     | 100 | 53.4500 | 36.5500 | 36.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 6042 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陈屯分2右1#变压器    | 100 | 56.7700 | 33.2300 | 33.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 6043 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陈屯分11右1#变压器   | 100 | 53.3100 | 36.6900 | 36.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 6044 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 陈屯分12右1#变压器   | 200 | 58.7600 | 62.4800 | 62.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 6045 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 袁屯分9右1#变压器    | 100 | 53.0900 | 36.9100 | 36.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 6046 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 袁屯分19#变压器     | 100 | 68.7900 | 21.2100 | 21.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 6047 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 宁炉分5#变压器      | 100 | 65.6400 | 24.3600 | 24.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 6048 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 毛屯分10#变压器     | 100 | 51.1600 | 38.8400 | 38.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 6049 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 代屯分11左1#变压器   | 100 | 63.9300 | 26.0700 | 26.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 6050 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚沟支3#变压器      | 100 | 47.6200 | 42.3800 | 42.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 6051 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚东变1#变压器      | 100 | 68.1000 | 21.9000 | 21.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 6052 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 李屯分5#变压器      | 100 | 65.9800 | 24.0200 | 24.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 6053 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 方屯分10#变压器     | 160 | 65.9600 | 38.4640 | 38.4640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 6054 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 邢屯分12#变压器     | 100 | 64.1000 | 25.9000 | 25.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 6055 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干18左1#变压器   | 100 | 48.0400 | 41.9600 | 41.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 6056 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干21#变压器     | 160 | 64.6700 | 40.5280 | 40.5280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 6057 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干31#变压器     | 250 | 54.8100 | 87.9750 | 87.9750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 6058 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干35#变压器     | 250 | 53.3900 | 91.5250 | 91.5250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 6059 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干86左9#变压器   | 100 | 51.4700 | 38.5300 | 38.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 6060 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干187#变压器    | 100 | 47.2700 | 42.7300 | 42.7300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 6061 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干204#变压器    | 50  | 54.9400 | 17.5300 | 17.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 6062 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 姚家线  | 姚家干236#变压器    | 100 | 45.6500 | 44.3500 | 44.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 6063 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分4左3#变压器    | 200 | 66.1800 | 47.6400 | 47.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 6064 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分20左6#变压器   | 200 | 68.0400 | 43.9200 | 43.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 6065 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 山洞分32#变压器     | 100 | 56.0700 | 33.9300 | 33.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 6066 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 气象分7#变压器      | 160 | 55.5000 | 55.2000 | 55.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 6067 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 气象分23#变压器     | 160 | 54.5500 | 56.7200 | 56.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 6068 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 陈屯线  | 陈屯干24#变压器     | 80  | 52.4500 | 30.0400 | 30.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 6069 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干2#变台1#变压器 | 200 | 47.3200 | 85.3600 | 85.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 6070 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干8右4#变压器   | 315 | 61.4700 | 89.8695 | 89.8695 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |

|      |     |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6071 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干76左1#变压器  | 315 | 58.3100 | 99.8235  | 99.8235  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 6072 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 新南甲干76左5#变压器  | 100 | 48.2300 | 41.7700  | 41.7700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 6073 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干77#变台1#变压器 | 315 | 66.9400 | 72.6390  | 72.6390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 6074 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干81#变压器     | 400 | 55.8900 | 136.4400 | 136.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 6075 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干84左1#变压器   | 160 | 58.3400 | 50.6560  | 50.6560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 6076 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 新南甲线 | 长堡干96#变压器     | 30  | 66.8000 | 6.9600   | 6.9600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 6077 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 挂砖分5左1#变压器    | 200 | 47.9500 | 84.1000  | 84.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 6078 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 挂砖分7右1#变压器    | 100 | 49.1300 | 40.8700  | 40.8700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 6079 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干18#变压器     | 315 | 68.1700 | 68.7645  | 68.7645  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 6080 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干31左3#变压器   | 200 | 64.7100 | 50.5800  | 50.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 6081 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干34右1#变压器   | 200 | 52.5900 | 74.8200  | 74.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 6082 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干37左2#变压器   | 200 | 56.1800 | 67.6400  | 67.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 6083 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干43右2#变压器   | 200 | 68.5000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 6084 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干47左1#变压器   | 160 | 48.7600 | 65.9840  | 65.9840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 6085 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干61#变压器     | 200 | 69.1000 | 41.8000  | 41.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 6086 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干69左1#柱上变压器 | 200 | 69.9200 | 40.1600  | 40.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 6087 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡干73#变压器     | 200 | 52.5500 | 74.9000  | 74.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 6088 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分13右1#柱上变压器 | 100 | 53.3300 | 36.6700  | 36.6700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 6089 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分23左2#变压器   | 400 | 58.0100 | 127.9600 | 127.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 6090 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分32右1#变压器   | 200 | 57.6900 | 64.6200  | 64.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 6091 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分37右1#变压器   | 100 | 55.2700 | 34.7300  | 34.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 6092 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分44左1#变压器   | 100 | 47.2800 | 42.7200  | 42.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 6093 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分54#变压器     | 200 | 47.9000 | 84.2000  | 84.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 6094 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分80#变压器     | 160 | 51.4500 | 61.6800  | 61.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 6095 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分87右1#变压器   | 200 | 60.6500 | 58.7000  | 58.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 6096 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分102#变压器    | 100 | 54.0700 | 35.9300  | 35.9300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 6097 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分105右2#变压器  | 200 | 46.7400 | 86.5200  | 86.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 6098 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张沟分109#变压器    | 100 | 69.4800 | 20.5200  | 20.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 6099 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 虾苗分4#变压器      | 400 | 65.1500 | 99.4000  | 99.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 6100 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 虾苗分29右3#变压器   | 200 | 69.0600 | 41.8800  | 41.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 6101 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 磨房分4#变压器      | 200 | 46.2500 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 6102 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 永安分1右1#变压器    | 630 | 66.5900 | 147.4830 | 147.4830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 6103 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 张电支4右7#变压器    | 200 | 54.6000 | 70.8000  | 70.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |

|      |     |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6104 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 坊沟支2右2#变压器         | 200 | 55.4500 | 69.1000  | 69.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 6105 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 冷库线1#配电站2#变压器      | 630 | 46.5600 | 273.6720 | 273.6720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 6106 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 冷库线  | 冷库线1#配电站1#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 6107 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城线莲城干27#变压器       | 315 | 45.8600 | 139.0410 | 139.0410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 6108 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城线1#配电站1#变压器      | 800 | 59.4600 | 244.3200 | 244.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 6109 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城线1#配电站2#变压器      | 630 | 69.1700 | 131.2290 | 131.2290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 6110 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城线2#配电站1#变压器      | 630 | 60.6000 | 185.2200 | 185.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 6111 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 莲城线  | 莲城线2#配电站2#变压器      | 630 | 68.3600 | 136.3320 | 136.3320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 6112 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城1#配电站1#变压器  | 800 | 51.3400 | 309.2800 | 309.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 6113 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城1#配电站2#变压器  | 630 | 60.7400 | 184.3380 | 184.3380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 6114 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城2#配电站1#变压器  | 800 | 63.9700 | 208.2400 | 208.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 6115 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城3#配电站1#变压器  | 630 | 47.0100 | 270.8370 | 270.8370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 6116 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城4#配电站1#变压器  | 630 | 55.4200 | 217.8540 | 217.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 6117 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线南都欣城4#配电站2#变压器  | 630 | 56.0700 | 213.7590 | 213.7590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 6118 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线中央华府1#配电站1#变压器  | 630 | 66.2100 | 149.8770 | 149.8770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 6119 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线中央华府1#配电站2#变压器  | 630 | 47.4700 | 267.9390 | 267.9390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 6120 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区1号配电站1号变    | 800 | 56.4500 | 268.4000 | 268.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 6121 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区1号配电站2号变    | 800 | 65.2700 | 197.8400 | 197.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 6122 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区2号配电站1号变    | 630 | 49.1000 | 257.6700 | 257.6700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 6123 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区2号配电站2号变    | 630 | 64.1800 | 162.6660 | 162.6660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 6124 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区3号配电站1号变    | 630 | 58.6900 | 197.2530 | 197.2530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 6125 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 南都线  | 南都线骊都小区3号配电站2号变    | 630 | 48.5000 | 261.4500 | 261.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 6126 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城1号配电站变压器   | 800 | 62.9600 | 216.3200 | 216.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 6127 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城2号配电站变压器   | 800 | 68.7500 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 6128 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城3号配电站1号变压器 | 630 | 68.7000 | 134.1900 | 134.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 6129 | 普兰店 | 66kV柳家变电站 | 柳南甲线 | 柳南甲线建烨新城3号配电站2号变压器 | 630 | 66.1900 | 150.0030 | 150.0030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 6130 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干3#箱式配电站1#变压器 | 160 | 50.6200 | 63.0080  | 63.0080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 6131 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干4#箱式配电站1#变压器 | 200 | 45.3000 | 89.4000  | 89.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 6132 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干5#箱式配电站1#变压器 | 160 | 53.8100 | 57.9040  | 57.9040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 6133 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线长堡干1#箱式配电站变压器   | 100 | 54.4200 | 35.5800  | 35.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 6134 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线颐莲家园1#配电站1#变压器  | 800 | 68.7200 | 170.2400 | 170.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 6135 | 普兰店 | 66kV南山变电站 | 长堡线  | 长堡线颐莲家园2#配电站1#变压器  | 800 | 58.3100 | 253.5200 | 253.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |

|      |     |            |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6136 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电台线1#箱式配电站1#变压器           | 630 | 48.9900 | 258.3630 | 258.3630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 6137 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电台线2#箱变变压器                | 315 | 65.6700 | 76.6395  | 76.6395  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 6138 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电台线3#箱变变压器                | 630 | 68.9600 | 132.5520 | 132.5520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 6139 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 电台线  | 电和分1#配电站1#变压器             | 200 | 53.9800 | 72.0400  | 72.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 6140 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 陈电线  | 电台线5#配电站1#变压器             | 630 | 47.6100 | 267.0570 | 267.0570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 6141 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 陈电线  | 电台线5#配电站2#变压器             | 630 | 53.2600 | 231.4620 | 231.4620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 6142 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站101配电变压器         | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 6143 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站102配电变压器         | 800 | 52.2900 | 301.6800 | 301.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 6144 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 柳南甲线 | 法蓝溪谷1#配电站103配电变压器         | 800 | 60.9500 | 232.4000 | 232.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 6145 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站103配电变压器          | 630 | 49.0800 | 257.7960 | 257.7960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 6146 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站104配电变压器          | 630 | 60.6900 | 184.6530 | 184.6530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 6147 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑1#配电站105配电变压器          | 630 | 56.4700 | 211.2390 | 211.2390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 6148 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑2#配电站103配电变压器          | 630 | 55.8300 | 215.2710 | 215.2710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 6149 | 普兰店 | 66kV南山变电站  | 新南甲线 | 裕和苑2#配电站104配电变压器          | 630 | 62.8800 | 170.8560 | 170.8560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 6150 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 海岸线  | 海岸干47#变台变压器               | 200 | 50.9700 | 78.0600  | 78.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 6151 | 普兰店 | 66kV柳家变电站  | 姚家线  | 陈屯分2右1#变台变压器              | 200 | 64.4300 | 51.1400  | 51.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 6152 | 普兰店 | 66kV皮口变电站  | 城皮西线 | 沿海小区分9右3#变台变压器            | 200 | 62.7500 | 54.5000  | 54.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 6153 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 谢电线  | 谢电线水田支14左2#变台变压器<br>董家二队  | 200 | 51.5900 | 76.8200  | 76.8200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 6154 | 普兰店 | 66kV赞子河变电站 | 粮农线  | 占子河分9#变压器                 | 200 | 51.3800 | 77.2400  | 77.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 6155 | 普兰店 | 66kV唐家房变电站 | 水源线  | 泡子干135左9#                 | 200 | 58.0800 | 63.8400  | 63.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 6156 | 普兰店 | 66kV蓬山变电站  | 沙包线  | 沙包线沙包干88右7#               | 200 | 59.4000 | 61.2000  | 61.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 6157 | 普兰店 | 66kV东老滩变电站 | 后宋甲线 | 后宋甲线崖底支13# 变台变压器<br>陈屯    | 200 | 58.8200 | 62.3600  | 62.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 6158 | 普兰店 | 66kV李屯变电站  | 李甘线  | 菜园支20#变压器                 | 100 | 64.2900 | 25.7100  | 25.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 6159 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 农场线  | 农场线农场干66#右7#变台变压器<br>双小杨屯 | 200 | 66.4200 | 47.1600  | 47.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 6160 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 同益线瓦房分31#变台变压器            | 100 | 54.6400 | 35.3600  | 35.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 6161 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 庆阳支51#左5#变台变压器            | 100 | 69.2400 | 20.7600  | 20.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 6162 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 石庙支13#变台变压器               | 100 | 54.9000 | 35.1000  | 35.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 6163 | 普兰店 | 66kV丰荣变电站  | 丰台甲线 | 梁沟分7#                     | 200 | 61.3200 | 57.3600  | 57.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 6164 | 普兰店 | 66kV双塔变电站  | 福全线  | 福全线塔西分10右支2#变台变压器         | 200 | 49.1400 | 81.7200  | 81.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 6165 | 普兰店 | 66kV安波变电站  | 同益线  | 同益线于家支74#变台变压器            | 100 | 60.8200 | 29.1800  | 29.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 6166 | 普兰店 | 66kV杨树房变电站 | 华杨线  | 战家分107左1#变压器              | 200 | 69.5600 | 40.8800  | 40.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 6167 | 普兰店 | 66kV蓬山变电站  | 莲西线  | 郑店棚分9#变台变压器               | 200 | 51.9400 | 76.1200  | 76.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |

|      |     |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6168 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 井房身支4#变压器    | 200 | 35.6700 | 108.6600 | 108.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 6169 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分199#变压器   | 200 | 26.1000 | 127.8000 | 127.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 6170 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分176#变压器   | 200 | 26.3300 | 127.3400 | 127.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 6171 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 大山支1左1#变压器   | 100 | 32.6400 | 57.3600  | 57.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 6172 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 龙王分142左1#变压器 | 200 | 20.9200 | 138.1600 | 138.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 6173 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 北井屯支26#变压器   | 30  | 30.3500 | 17.8950  | 17.8950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 6174 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 三队分4#变压器     | 160 | 31.2000 | 94.0800  | 94.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 6175 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗圈分36#变压器    | 30  | 22.6100 | 20.2170  | 20.2170  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 6176 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干11#变压器   | 315 | 29.7100 | 189.9135 | 189.9135 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 6177 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 学校分4#变压器     | 200 | 42.3200 | 95.3600  | 95.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 6178 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头57右2#变压器  | 315 | 27.0900 | 198.1665 | 198.1665 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 6179 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 松树咀支10#变压器   | 200 | 25.1500 | 129.7000 | 129.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 6180 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 一面山支28#变压器   | 80  | 28.2030 | 49.4376  | 49.4376  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 6181 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 东支2#变压器      | 30  | 26.8100 | 18.9570  | 18.9570  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 6182 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干62左1#变压器 | 400 | 19.7900 | 280.8400 | 280.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 6183 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头100#变压器   | 315 | 25.0500 | 204.5925 | 204.5925 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 6184 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪盐支3#变压器     | 200 | 29.6300 | 120.7400 | 120.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 6185 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗岛支6#变压器     | 100 | 54.5400 | 35.4600  | 35.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 6186 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 罗岛支14#变压器    | 100 | 32.6500 | 57.3500  | 57.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 6187 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头分37#变压器   | 315 | 37.6500 | 164.9025 | 164.9025 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 6188 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 拉脖支5#变压器     | 200 | 28.2000 | 123.6000 | 123.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 6189 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头129#变压器   | 80  | 45.6900 | 35.4480  | 35.4480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 6190 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 水产分6#变压器     | 200 | 24.1800 | 131.6400 | 131.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 6191 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 水产分19#变压器    | 200 | 39.8200 | 100.3600 | 100.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 6192 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头分36#变压器   | 315 | 35.2300 | 172.5255 | 172.5255 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 6193 | 长兴岛 | 交流岛66kV移动变 | 洪西头线 | 洪西头干88右1#变压器 | 400 | 28.9400 | 244.2400 | 244.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 6194 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 北屯分3#变压器     | 200 | 29.5900 | 120.8200 | 120.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 6195 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 北屯分11#变压器    | 100 | 27.4900 | 62.5100  | 62.5100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 6196 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 凤鸣干68#变压器    | 315 | 11.8300 | 246.2355 | 246.2355 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 6197 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 张港分10#变压器    | 200 | 26.8400 | 126.3200 | 126.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 6198 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 赶牛分9#变压器     | 200 | 33.2100 | 113.5800 | 113.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 6199 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 凤鸣干85#变压器    | 200 | 26.1800 | 127.6400 | 127.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 6200 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线  | 电镀支1#变压器     | 315 | 34.4700 | 174.9195 | 174.9195 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |



|      |     |            |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6201 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 郝窝分21左2#变压器  | 100 | 22.3700 | 67.6300  | 67.6300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 6202 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 郝窝分49#变压器    | 200 | 28.5600 | 122.8800 | 122.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 6203 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 郝窝分42#变压器    | 200 | 48.4400 | 83.1200  | 83.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 6204 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 东沟分7#变压器     | 315 | 20.3900 | 219.2715 | 219.2715 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 6205 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 东沟分36#变压器    | 400 | 32.9700 | 228.1200 | 228.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 6206 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分4右1#变压器   | 200 | 34.2300 | 111.5400 | 111.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 6207 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分25左1#变压器  | 200 | 15.3500 | 149.3000 | 149.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 6208 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分5#变压器     | 200 | 31.5500 | 116.9000 | 116.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 6209 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分7左1#变压器   | 200 | 29.4900 | 121.0200 | 121.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 6210 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分16#变压器    | 200 | 36.3100 | 107.3800 | 107.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 6211 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分2#变压器    | 200 | 17.6800 | 144.6400 | 144.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 6212 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分15#变压器   | 200 | 13.4000 | 153.2000 | 153.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 6213 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 二道河分19#变压器   | 315 | 16.2500 | 232.3125 | 232.3125 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 6214 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干159右1#变压器 | 200 | 76.8000 | 26.4000  | 26.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 6215 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 七一分5#变压器     | 100 | 32.5400 | 57.4600  | 57.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 6216 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 七一支2#变压器     | 200 | 31.0300 | 117.9400 | 117.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 6217 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干163间1#变压器 | 400 | 25.7500 | 257.0000 | 257.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 6218 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 西海头分18#右1变压器 | 200 | 15.3800 | 149.2400 | 149.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 6219 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 凤鸣干185#变压器   | 200 | 25.3000 | 129.4000 | 129.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 6220 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 杨屯分18#变压器    | 200 | 42.4100 | 95.1800  | 95.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 6221 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 凤鸣线 | 老窝分24左1#变压器  | 200 | 33.9800 | 112.0400 | 112.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 6222 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干家属分2#变压器  | 100 | 34.1600 | 55.8400  | 55.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 6223 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干31#变压器    | 80  | 39.0200 | 40.7840  | 40.7840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 6224 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联谢干39#变压器    | 315 | 19.7500 | 221.2875 | 221.2875 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 6225 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 联合分2#变压器     | 50  | 41.1900 | 24.4050  | 24.4050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 6226 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 凤鸣干9右1#变压器   | 80  | 37.9100 | 41.6720  | 41.6720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 6227 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分2#变压器     | 315 | 10.1600 | 251.4960 | 251.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 6228 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路支2#变压器     | 200 | 26.8800 | 126.2400 | 126.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 6229 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分20左2#变压器  | 315 | 25.3100 | 203.7735 | 203.7735 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 6230 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路一支7#变压器    | 100 | 27.4800 | 62.5200  | 62.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 6231 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分38左1#变压器  | 315 | 32.3000 | 181.7550 | 181.7550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 6232 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分30#变压器    | 100 | 27.5900 | 62.4100  | 62.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 6233 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 马路二支5#变压器    | 200 | 33.6400 | 112.7200 | 112.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |

|      |     |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6234 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分48左1#变压器   | 315 | 26.4400 | 200.2140 | 200.2140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 6235 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 大井支23#变压器     | 100 | 75.1400 | 14.8600  | 14.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 6236 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 管沟支11#变压器     | 100 | 27.4200 | 62.5800  | 62.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 6237 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分91#变压器     | 200 | 11.8800 | 156.2400 | 156.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 6238 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 东育支12#变压器     | 100 | 26.4400 | 63.5600  | 63.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 6239 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 敬老支14#变压器     | 315 | 15.3500 | 235.1475 | 235.1475 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 6240 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分96#变压器     | 200 | 11.5600 | 156.8800 | 156.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 6241 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 七队支19#变压器     | 100 | 31.2900 | 58.7100  | 58.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 6242 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 七队支2右1#变压器    | 200 | 10.2700 | 159.4600 | 159.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 6243 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 八队支2#变压器      | 100 | 34.2400 | 55.7600  | 55.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 6244 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 九队支14#变压器     | 315 | 14.9000 | 236.5650 | 236.5650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 6245 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分129#左1#变压器 | 100 | 24.9800 | 65.0200  | 65.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 6246 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分144#变压器    | 200 | 25.3100 | 129.3800 | 129.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 6247 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 果队支16#变压器     | 100 | 25.6300 | 64.3700  | 64.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 6248 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 果队支20#变压器     | 100 | 25.6100 | 64.3900  | 64.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 6249 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分157左1#变压器  | 100 | 21.4900 | 68.5100  | 68.5100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 6250 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 西台支3#变压器      | 200 | 39.7300 | 100.5400 | 100.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 6251 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 海奥支3#变压器      | 315 | 27.4700 | 196.9695 | 196.9695 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 6252 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 海奥支14#变压器     | 400 | 27.0500 | 251.8000 | 251.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 6253 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分185#变压器    | 160 | 31.1400 | 94.1760  | 94.1760  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 6254 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分191#变压器    | 160 | 25.3400 | 103.4560 | 103.4560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 6255 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 前哨分211#变压器    | 200 | 22.2500 | 135.5000 | 135.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 6256 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 岳沟支17#变压器     | 100 | 29.0600 | 60.9400  | 60.9400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 6257 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 卡轮房支67#变压器    | 100 | 30.4100 | 59.5900  | 59.5900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 6258 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 龙王线 | 三队支3#变压器      | 200 | 33.5100 | 112.9800 | 112.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 6259 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#1配电站1#变压器  | 630 | 15.2700 | 470.7990 | 470.7990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 6260 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#1配电站2#变压器  | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 6261 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#2配电站1#变压器  | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 6262 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#2配电站2#变压器  | 630 | 11.0900 | 497.1330 | 497.1330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 6263 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#3配电站1#变压器  | 630 | 25.0900 | 408.9330 | 408.9330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 6264 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#3配电站2#变压器  | 630 | 16.7200 | 461.6640 | 461.6640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 6265 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#4配电站1#变压器  | 630 | 26.6200 | 399.2940 | 399.2940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 6266 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#4配电站2#变压器  | 630 | 32.1700 | 364.3290 | 364.3290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |

|      |     |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6267 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#5配电站1#变压器     | 630 | 13.0100 | 485.0370 | 485.0370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 6268 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#5配电站2#变压器     | 630 | 14.8700 | 473.3190 | 473.3190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 6269 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#6配电站1#变压器     | 630 | 10.2000 | 502.7400 | 502.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 6270 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#6配电站2#变压器     | 630 | 34.5000 | 349.6500 | 349.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 6271 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#7配电站1#变压器     | 630 | 12.7000 | 486.9900 | 486.9900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 6272 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#7配电站2#变压器     | 630 | 25.0800 | 408.9960 | 408.9960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 6273 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#8配电站1#变压器     | 630 | 25.0700 | 409.0590 | 409.0590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 6274 | 长兴岛 | 骆驼岛66kV变电站 | 联谢线 | 蓝湾#8配电站2#变压器     | 630 | 25.5280 | 406.1736 | 406.1736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 6275 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干长五分环通支1左1#变压器 | 200 | 11.1480 | 157.7040 | 157.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 6276 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干新世耀分7#变压器     | 30  | 37.4880 | 15.7536  | 15.7536  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 6277 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干新世耀分97右1#变压器  | 200 | 33.3040 | 113.3920 | 113.3920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 6278 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干长五分炬烽支5#变压器   | 160 | 19.9920 | 112.0128 | 112.0128 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 6279 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干23#变压器        | 400 | 11.8800 | 312.4800 | 312.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 6280 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干19#变压器（长14台）  | 100 | 32.5480 | 57.4520  | 57.4520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 6281 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港干7#变压器         | 100 | 30.7720 | 59.2280  | 59.2280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 6282 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干14#变压器        | 100 | 35.0760 | 54.9240  | 54.9240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 6283 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干62#变压器        | 200 | 21.5760 | 136.8480 | 136.8480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 6284 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干北海分3左1#变压器    | 100 | 44.5320 | 45.4680  | 45.4680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 6285 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干北海分北七支3右1#变压器 | 100 | 45.3120 | 44.6880  | 44.6880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 6286 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干北海分北四支4#变压器   | 80  | 25.7680 | 51.3856  | 51.3856  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 6287 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干北海分北一支9#变压器   | 315 | 26.2800 | 200.7180 | 200.7180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 6288 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干沙四分4#变压器      | 50  | 64.7680 | 12.6160  | 12.6160  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 6289 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干沙五分4左1#变压器    | 100 | 29.7040 | 60.2960  | 60.2960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 6290 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干石门分2左1#变压器    | 100 | 12.9120 | 77.0880  | 77.0880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 6291 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干新民分4#变压器      | 100 | 37.6080 | 52.3920  | 52.3920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 6292 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干新民分38右1#变压器   | 100 | 54.1080 | 35.8920  | 35.8920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 6293 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干新民分123左1#变压器  | 100 | 27.9160 | 62.0840  | 62.0840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 6294 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海干新民分87#变压器     | 50  | 72.1360 | 8.9320   | 8.9320   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 6295 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 北海分40#变压器        | 50  | 25.7320 | 32.1340  | 32.1340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 6296 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 西山支8右1#变压器       | 200 | 30.8280 | 118.3440 | 118.3440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 6297 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港小区1#配电站1#变压器   | 630 | 26.1544 | 402.2273 | 402.2273 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 6298 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港小区1#配电站2#变压器   | 630 | 66.8400 | 145.9080 | 145.9080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 6299 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线 | 新港小区2#配电站1#变压器   | 630 | 25.6680 | 405.2916 | 405.2916 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |

|      |     |           |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6300 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区2#配电站2#变压器         | 630 | 25.5960 | 405.7452 | 405.7452 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 6301 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区3#配电站1#变压器         | 630 | 51.3120 | 243.7344 | 243.7344 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 6302 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区3#配电站2#变压器         | 630 | 34.8840 | 347.2308 | 347.2308 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 6303 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区4#配电站1#变压器         | 630 | 25.5240 | 406.1988 | 406.1988 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 6304 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 山里线  | 新港小区4#配电站2#变压器         | 630 | 21.4560 | 431.8272 | 431.8272 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 6305 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 北山箱式配电站                | 250 | 13.9680 | 190.0800 | 190.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 6306 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#1配电站1#变压器 | 630 | 25.2880 | 407.6856 | 407.6856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 6307 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#1配电站2#变压器 | 630 | 30.4920 | 374.9004 | 374.9004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 6308 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#2配电站1#变压器 | 500 | 25.0120 | 324.9400 | 324.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 6309 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#2配电站2#变压器 | 500 | 25.0720 | 324.6400 | 324.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 6310 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#3配电站1#变压器 | 630 | 25.0600 | 409.1220 | 409.1220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 6311 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#3配电站2#变压器 | 500 | 17.4480 | 362.7600 | 362.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 6312 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#4配电站1#变压器 | 630 | 33.9160 | 353.3292 | 353.3292 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 6313 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX A区（海景花园）#4配电站2#变压器 | 630 | 38.3040 | 325.6848 | 325.6848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 6314 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#5配电站1#变压器 | 630 | 32.7040 | 360.9648 | 360.9648 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 6315 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#5配电站2#变压器 | 630 | 21.0840 | 434.1708 | 434.1708 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 6316 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#6配电站1#变压器 | 630 | 25.1080 | 408.8196 | 408.8196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 6317 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#6配电站2#变压器 | 630 | 21.1800 | 433.5660 | 433.5660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 6318 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#7配电站1#变压器 | 630 | 13.0680 | 484.6716 | 484.6716 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 6319 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#7配电站2#变压器 | 630 | 34.2400 | 351.2880 | 351.2880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 6320 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#8配电站1#变压器 | 630 | 24.3840 | 413.3808 | 413.3808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 6321 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX B区（海景花园）#8配电站2#变压器 | 630 | 25.0480 | 409.1976 | 409.1976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 6322 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#1配电站1#变压器      | 630 | 35.0040 | 346.4748 | 346.4748 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 6323 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#1配电站2#变压器      | 630 | 25.3024 | 407.5949 | 407.5949 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 6324 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#2配电站1#变压器      | 630 | 33.5160 | 355.8492 | 355.8492 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 6325 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#2配电站2#变压器      | 630 | 25.5064 | 406.3097 | 406.3097 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 6326 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#3配电站1#变压器      | 630 | 18.8400 | 448.3080 | 448.3080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |

|      |     |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6327 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#3配电站2#变压器 | 630 | 25.6720 | 405.2664 | 405.2664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 6328 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#4配电站1#变压器 | 630 | 10.2000 | 502.7400 | 502.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 6329 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期A区#4配电站2#变压器 | 630 | 34.5160 | 349.5492 | 349.5492 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 6330 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区1#配电站1#变压器 | 630 | 10.6560 | 499.8672 | 499.8672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 6331 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区1#配电站2#变压器 | 630 | 14.2800 | 477.0360 | 477.0360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 6332 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区2#配电站1#变压器 | 630 | 12.5040 | 488.2248 | 488.2248 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 6333 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区2#配电站2#变压器 | 630 | 13.3200 | 483.0840 | 483.0840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 6334 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区3#配电站1#变压器 | 630 | 10.1520 | 503.0424 | 503.0424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 6335 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区3#配电站2#变压器 | 630 | 25.2640 | 407.8368 | 407.8368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 6336 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区4#配电站1#变压器 | 630 | 12.7800 | 486.4860 | 486.4860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 6337 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区4#配电站2#变压器 | 630 | 32.6200 | 361.4940 | 361.4940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 6338 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区5#配电站1#变压器 | 630 | 33.4000 | 356.5800 | 356.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 6339 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区5#配电站2#变压器 | 630 | 34.3240 | 350.7588 | 350.7588 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 6340 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区6#配电站1#变压器 | 630 | 11.3640 | 495.4068 | 495.4068 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 6341 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区6#配电站2#变压器 | 630 | 10.3680 | 501.6816 | 501.6816 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 6342 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区7#配电站1#变压器 | 630 | 30.2200 | 376.6140 | 376.6140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 6343 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区7#配电站2#变压器 | 630 | 34.5520 | 349.3224 | 349.3224 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 6344 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区8#配电站1#变压器 | 630 | 12.9840 | 485.2008 | 485.2008 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 6345 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | STX二期B区8#配电站2#变压器 | 630 | 32.2840 | 363.6108 | 363.6108 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 6346 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座1#配电站1#变压器    | 800 | 20.9760 | 552.1920 | 552.1920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 6347 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座1#配电站2#变压器    | 800 | 34.4320 | 444.5440 | 444.5440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 6348 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座2#配电站1#变压器    | 800 | 13.8840 | 608.9280 | 608.9280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 6349 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座2#配电站2#变压器    | 800 | 11.4240 | 628.6080 | 628.6080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 6350 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座3#配电站1#变压器    | 800 | 30.4000 | 476.8000 | 476.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 6351 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座3#配电站2#变压器    | 800 | 32.2120 | 462.3040 | 462.3040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 6352 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座4#配电站1#变压器    | 800 | 29.5480 | 483.6160 | 483.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 6353 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座4#配电站2#变压器    | 800 | 31.5400 | 467.6800 | 467.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 6354 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座5#配电站1#变压器    | 800 | 28.1800 | 494.5600 | 494.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 6355 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 长岭新座5#配电站2#变压器    | 800 | 32.9200 | 456.6400 | 456.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 6356 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 龙泉家园1#配电站1#变压器    | 630 | 10.5120 | 500.7744 | 500.7744 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 6357 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 龙泉家园1#配电站2#变压器    | 630 | 11.6040 | 493.8948 | 493.8948 | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 6358 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 龙泉家园2#配电站1#变压器    | 630 | 10.3560 | 501.7572 | 501.7572 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 6359 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 长岭甲线 | 龙泉家园2#配电站2#变压器    | 630 | 34.3600 | 350.5320 | 350.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |

|      |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6360 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园3#配电站1#变压器     | 630 | 12.7920 | 486.4104 | 486.4104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 6361 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站  | 长岭甲线 | 龙泉家园3#配电站2#变压器     | 630 | 27.1960 | 395.6652 | 395.6652 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 6362 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张三分5#变压器        | 50  | 65.4720 | 12.2640  | 12.2640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 6363 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张六支7#变压器     | 50  | 47.6280 | 21.1860  | 21.1860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 6364 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干111#变压器         | 100 | 32.5600 | 57.4400  | 57.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 6365 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干广二支广六支11#变压器    | 100 | 33.4680 | 56.5320  | 56.5320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 6366 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干供热分12#变压器       | 100 | 40.4280 | 49.5720  | 49.5720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 6367 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干广二支广一支6#变压器     | 100 | 39.1680 | 50.8320  | 50.8320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 6368 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干广福分广十支6#变压器     | 30  | 67.5240 | 6.7428   | 6.7428   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 6369 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干广七分5#变压器        | 100 | 37.3320 | 52.6680  | 52.6680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 6370 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分丰机支1右1#变压器   | 200 | 25.1680 | 129.6640 | 129.6640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 6371 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张电分46左1#变压器        | 400 | 29.5560 | 241.7760 | 241.7760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 6372 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分三八支7#变压器     | 200 | 30.6520 | 118.6960 | 118.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 6373 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张五支14#变压器    | 100 | 32.7360 | 57.2640  | 57.2640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 6374 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张八支2右1#变压器         | 200 | 30.4120 | 119.1760 | 119.1760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 6375 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张九支10左2#变压器  | 200 | 28.7680 | 122.4640 | 122.4640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 6376 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张十支7右1右2#变压器 | 200 | 10.3440 | 159.3120 | 159.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 6377 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张四支3#变压器     | 100 | 32.9040 | 57.0960  | 57.0960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 6378 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张一支6#变压器     | 200 | 20.3040 | 139.3920 | 139.3920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 6379 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干广福分23#变压器       | 100 | 13.0560 | 76.9440  | 76.9440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 6380 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张屯干张电分张九支2右1#变压器   | 200 | 25.0120 | 129.9760 | 129.9760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 6381 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张一支10#变压器          | 100 | 38.0160 | 51.9840  | 51.9840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 6382 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 张电分44右1#变压器        | 100 | 41.0520 | 48.9480  | 48.9480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 6383 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 联合兴苑箱式配电站          | 500 | 18.2040 | 358.9800 | 358.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 6384 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 怡海花园1#配电站1#变压器     | 630 | 18.2040 | 452.3148 | 452.3148 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 6385 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 怡海花园1#配电站2#变压器     | 630 | 11.1600 | 496.6920 | 496.6920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 6386 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 怡海花园2#配电站1#变压器     | 400 | 16.9800 | 292.0800 | 292.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 6387 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 怡海花园2#配电站2#变压器     | 400 | 19.3200 | 282.7200 | 282.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 6388 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 依云线  | 依云伴山1#配电站1#变压器     | 630 | 30.1720 | 376.9164 | 376.9164 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 6389 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 依云线  | 依云伴山1#配电站2#变压器     | 630 | 28.9480 | 384.6276 | 384.6276 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 6390 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 依云线  | 依云伴山14#配电站1#变压器    | 630 | 25.5280 | 406.1736 | 406.1736 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 6391 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 依云线  | 依云伴山14#配电站2#变压器    | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 6392 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 依云线  | 依云伴山2#配电站1#变压器     | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |

|      |     |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6393 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山2#配电站2#变压器 | 630 | 30.8680 | 372.5316 | 372.5316 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 6394 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山3#配电站1#变压器 | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 6395 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山3#配电站2#变压器 | 630 | 31.2400 | 370.1880 | 370.1880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 6396 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山4#配电站1#变压器 | 630 | 22.4400 | 425.6280 | 425.6280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 6397 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山4#配电站2#变压器 | 630 | 25.8280 | 404.2836 | 404.2836 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 6398 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山5#配电站1#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 6399 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山5#配电站2#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 6400 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山6#配电站1#变压器 | 630 | 28.0360 | 390.3732 | 390.3732 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 6401 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山6#配电站2#变压器 | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 6402 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山7#配电站1#变压器 | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 6403 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 依云线 | 依云伴山7#配电站2#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 6404 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#箱式配电站    | 315 | 10.7280 | 249.7068 | 249.7068 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 6405 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛1#配电站1#变压器   | 630 | 61.0200 | 182.5740 | 182.5740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 6406 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛1#配电站2#变压器   | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 6407 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛2#配电站1#变压器   | 630 | 43.9920 | 289.8504 | 289.8504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 6408 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛2#配电站2#变压器   | 630 | 25.3840 | 407.0808 | 407.0808 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 6409 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛3#配电站1#变压器   | 630 | 28.7280 | 386.0136 | 386.0136 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 6410 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛3#配电站2#变压器   | 630 | 19.2600 | 445.6620 | 445.6620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 6411 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛4#配电站1#变压器   | 630 | 22.1040 | 427.7448 | 427.7448 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 6412 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛4#配电站2#变压器   | 630 | 25.5040 | 406.3248 | 406.3248 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 6413 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛5#配电站1#变压器   | 630 | 17.6880 | 455.5656 | 455.5656 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 6414 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛5#配电站2#变压器   | 630 | 12.9600 | 485.3520 | 485.3520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 6415 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站1#变压器   | 630 | 18.9720 | 447.4764 | 447.4764 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 6416 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站2#变压器   | 630 | 10.8600 | 498.5820 | 498.5820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 6417 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛6#配电站3#变压器   | 630 | 23.3640 | 419.8068 | 419.8068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 6418 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#配电站1#变压器 | 400 | 26.2080 | 255.1680 | 255.1680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 6419 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁1#配电站2#变压器 | 630 | 14.0760 | 478.3212 | 478.3212 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 6420 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁2#配电站1#变压器 | 630 | 19.4160 | 444.6792 | 444.6792 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 6421 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁2#配电站2#变压器 | 630 | 16.1280 | 465.3936 | 465.3936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 6422 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁3#配电站1#变压器 | 630 | 18.2880 | 451.7856 | 451.7856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 6423 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 三堂回迁3#配电站2#变压器 | 630 | 28.9240 | 384.7788 | 384.7788 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 6424 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛7#配电站1#变压器   | 630 | 13.2720 | 483.3864 | 483.3864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 6425 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兴港线 | 翠岛7#配电站2#变压器   | 630 | 13.0320 | 484.8984 | 484.8984 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |

|      |     |            |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6426 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老二支1#变压器       | 50  | 46.8000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 6427 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 兴岛干134右3#变压器   | 100 | 30.1000 | 59.9000  | 59.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 6428 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 兴岛干89左1#变压器    | 200 | 30.2560 | 119.4880 | 119.4880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 6429 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老六支12#变压器      | 100 | 26.9080 | 63.0920  | 63.0920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 6430 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分5#变压器       | 80  | 17.2320 | 58.2144  | 58.2144  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 6431 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分8#变压器       | 100 | 60.4240 | 29.5760  | 29.5760  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 6432 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分41右1#变压器    | 400 | 34.8640 | 220.5440 | 220.5440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 6433 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 东井分57#变压器      | 100 | 56.3640 | 33.6360  | 33.6360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 6434 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老十五支7#变压器      | 200 | 24.2280 | 131.5440 | 131.5440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 6435 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老十支7#变压器       | 200 | 17.8680 | 144.2640 | 144.2640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 6436 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 兴岛线 | 老五支13#变压器      | 100 | 34.9600 | 55.0400  | 55.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 6437 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭1#配电站1#变压器 | 630 | 13.6920 | 480.7404 | 480.7404 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 6438 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭1#配电站2#变压器 | 630 | 28.5400 | 387.1980 | 387.1980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 6439 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭2#配电站1#变压器 | 630 | 25.3240 | 407.4588 | 407.4588 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 6440 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭2#配电站2#变压器 | 630 | 15.3960 | 470.0052 | 470.0052 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 6441 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭3#配电站1#变压器 | 630 | 22.9680 | 422.3016 | 422.3016 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 6442 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 汇益华庭3#配电站2#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 6443 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成1#配电站1#变压器   | 630 | 34.7040 | 348.3648 | 348.3648 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 6444 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成1#配电站2#变压器   | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 6445 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成2#配电站1#变压器   | 630 | 23.1600 | 421.0920 | 421.0920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 6446 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成2#配电站2#变压器   | 630 | 25.2280 | 408.0636 | 408.0636 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 6447 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成3#配电站1#变压器   | 630 | 25.2280 | 408.0636 | 408.0636 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 6448 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成3#配电站2#变压器   | 630 | 24.4920 | 412.7004 | 412.7004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 6449 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成4#配电站1#变压器   | 630 | 22.9080 | 422.6796 | 422.6796 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 6450 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成4#配电站2#变压器   | 630 | 25.4560 | 406.6272 | 406.6272 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 6451 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成5#配电站1#变压器   | 630 | 37.2240 | 332.4888 | 332.4888 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 6452 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新岛线 | 筑成5#配电站2#变压器   | 630 | 32.4760 | 362.4012 | 362.4012 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 6453 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成6#配电站1#变压器   | 630 | 25.1740 | 408.4038 | 408.4038 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 6454 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成6#配电站2#变压器   | 630 | 27.4600 | 394.0020 | 394.0020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 6455 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成7#配电站1#变压器   | 500 | 25.4680 | 322.6600 | 322.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 6456 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成9#配电站1#变压器   | 500 | 12.6840 | 386.5800 | 386.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 6457 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成房产2#配电站1#变压器 | 500 | 28.1640 | 309.1800 | 309.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 6458 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 新翠线 | 筑成房产2#配电站2#变压器 | 500 | 25.0720 | 324.6400 | 324.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |



|      |     |           |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6459 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产3#配电站1#变压器       | 500 | 25.3480 | 323.2600 | 323.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 6460 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成房产3#配电站2#变压器       | 500 | 42.8880 | 235.5600 | 235.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 6461 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成一期1#配电站1#变压器       | 500 | 31.1520 | 294.2400 | 294.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 6462 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 新翠线 | 筑成一期1#配电站2#变压器       | 500 | 25.0720 | 324.6400 | 324.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 6463 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#4配电站1#变压器       | 630 | 25.1560 | 408.5172 | 408.5172 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 6464 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#4配电站2#变压器       | 630 | 25.4560 | 406.6272 | 406.6272 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 6465 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站1#变压器       | 630 | 31.2640 | 370.0368 | 370.0368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 6466 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站2#变压器       | 630 | 50.0520 | 251.6724 | 251.6724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 6467 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#5配电站3#变压器       | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 6468 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用1号配电站1#变压器 | 630 | 13.3560 | 482.8572 | 482.8572 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 6469 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用1号配电站2#变压器 | 630 | 25.9200 | 403.7040 | 403.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 6470 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用2号配电站1#变压器 | 630 | 34.8840 | 347.2308 | 347.2308 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 6471 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用2号配电站2#变压器 | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 6472 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用3号配电站1#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 6473 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际20kV公用3号配电站2#变压器 | 630 | 27.6720 | 392.6664 | 392.6664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 6474 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#6配电站1#变压器       | 630 | 25.0240 | 409.3488 | 409.3488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 6475 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 嘉恒国际#6配电站2#变压器       | 630 | 27.3760 | 394.5312 | 394.5312 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 6476 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站1#变压器       | 800 | 12.9840 | 616.1280 | 616.1280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 6477 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站2#变压器       | 800 | 10.2600 | 637.9200 | 637.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 6478 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 下新线 | 新港大厦1#配电站3#变压器       | 800 | 25.2280 | 518.1760 | 518.1760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 6479 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#1配电站1#变压器     | 630 | 17.8560 | 454.5072 | 454.5072 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 6480 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#2配电站1#变压器     | 500 | 25.0720 | 324.6400 | 324.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 6481 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#2配电站2#变压器     | 500 | 33.3360 | 283.3200 | 283.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 6482 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#3配电站1#变压器     | 630 | 11.6760 | 493.4412 | 493.4412 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 6483 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#3配电站2#变压器     | 630 | 17.3280 | 457.8336 | 457.8336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 6484 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#4配电站1#变压器     | 630 | 15.8640 | 467.0568 | 467.0568 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 6485 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站 | 塔兴线 | 世耀回迁小区#4配电站2#变压器     | 630 | 13.6080 | 481.2696 | 481.2696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 6486 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 盛达线 | 朗庭山1#配电站1#变压器        | 630 | 34.2160 | 351.4392 | 351.4392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 6487 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 盛达线 | 朗庭山1#配电站2#变压器        | 630 | 10.6560 | 499.8672 | 499.8672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 6488 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 盛达线 | 朗庭山2#配电站1#变压器        | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 6489 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 盛达线 | 朗庭山2#配电站2#变压器        | 630 | 34.1080 | 352.1196 | 352.1196 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |

|      |     |            |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6490 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁4#配电站1#变压器     | 630 | 11.0160 | 497.5992 | 497.5992 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 6491 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁4#配电站2#变压器     | 630 | 32.8240 | 360.2088 | 360.2088 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 6492 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁5#配电站1#变压器     | 630 | 10.9560 | 497.9772 | 497.9772 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 6493 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁5#配电站2#变压器     | 630 | 34.4800 | 349.7760 | 349.7760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 6494 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁6#配电站1#变压器     | 630 | 14.0760 | 478.3212 | 478.3212 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 6495 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁6#配电站2#变压器     | 630 | 16.4880 | 463.1256 | 463.1256 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 6496 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁7#配电站1#变压器     | 630 | 25.8280 | 404.2836 | 404.2836 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 6497 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 盛达线 | 三堂回迁7#配电站2#变压器     | 630 | 10.1040 | 503.3448 | 503.3448 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 6498 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 横山干中街分1#变压器        | 200 | 31.2280 | 117.5440 | 117.5440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 6499 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 富祥家园箱式配电站          | 250 | 10.2840 | 199.2900 | 199.2900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 6500 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 金銮香阁配电站1#变压器       | 400 | 10.0320 | 319.8720 | 319.8720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 6501 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 金銮香阁配电站2#变压器       | 400 | 13.1520 | 307.3920 | 307.3920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 6502 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 三堂南山1#配电站1#变压器     | 630 | 11.5320 | 494.3484 | 494.3484 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 6503 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 三堂线 | 三堂南山1#配电站2#变压器     | 630 | 27.9720 | 390.7764 | 390.7764 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 6504 | 长兴岛 | 塔山66kV变电站  | 南沟线 | 兴五支4#变压器           | 30  | 25.1560 | 19.4532  | 19.4532  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 6505 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区1#配电站1#变压器     | 630 | 14.5920 | 475.0704 | 475.0704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 6506 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区1#配电站2#变压器     | 630 | 22.5960 | 424.6452 | 424.6452 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 6507 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区2#配电站1#变压器     | 630 | 24.3360 | 413.6832 | 413.6832 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 6508 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区2#配电站2#变压器     | 630 | 18.5760 | 449.9712 | 449.9712 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 6509 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区3#配电站1#变压器     | 630 | 25.3320 | 407.4084 | 407.4084 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 6510 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 安居小区3#配电站2#变压器     | 630 | 18.9960 | 447.3252 | 447.3252 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 6511 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#1配电站1#变压器 | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 6512 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#1配电站2#变压器 | 630 | 42.3600 | 300.1320 | 300.1320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 6513 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#2配电站1#变压器 | 630 | 18.7440 | 448.9128 | 448.9128 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 6514 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#2配电站2#变压器 | 630 | 21.5040 | 431.5248 | 431.5248 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 6515 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#3配电站1#变压器 | 630 | 25.2640 | 407.8368 | 407.8368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 6516 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 金港湖畔花园小区#3配电站2#变压器 | 630 | 54.0360 | 226.5732 | 226.5732 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 6517 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 美邻嘉园配电站1#变压器       | 500 | 59.8920 | 150.5400 | 150.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 6518 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 美邻嘉园配电站2#变压器       | 500 | 25.3960 | 323.0200 | 323.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 6519 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#4配电站1#变压器     | 630 | 42.3000 | 300.5100 | 300.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 6520 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#4配电站2#变压器     | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 6521 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 桃房小区#6配电站1#变压器     | 630 | 12.0600 | 491.0220 | 491.0220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 6522 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 铭岛线 | 新湾花园#1配电站1#变压器     | 630 | 25.3240 | 407.4588 | 407.4588 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |

|      |     |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6523 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#1配电站2#变压器 | 630 | 25.3000 | 407.6100 | 407.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 6524 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#2配电站1#变压器 | 630 | 26.2680 | 401.5116 | 401.5116 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 6525 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#2配电站2#变压器 | 630 | 25.2520 | 407.9124 | 407.9124 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 6526 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#3配电站1#变压器 | 400 | 21.6600 | 273.3600 | 273.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 6527 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 新湾花园#3配电站2#变压器 | 400 | 40.5720 | 197.7120 | 197.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 6528 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区5#配电站1#变压器 | 630 | 25.1440 | 408.5928 | 408.5928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 6529 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区5#配电站2#变压器 | 630 | 25.3960 | 407.0052 | 407.0052 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 6530 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区6#配电站1#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 6531 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 铭岛线  | 义兴小区6#配电站2#变压器 | 630 | 75.7920 | 89.5104  | 89.5104  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 6532 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区10#1#变压器   | 630 | 19.6920 | 442.9404 | 442.9404 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 6533 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区10#2#变压器   | 630 | 25.4320 | 406.7784 | 406.7784 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 6534 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区11#1#变压器   | 630 | 25.2760 | 407.7612 | 407.7612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 6535 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区11#2#变压器   | 630 | 47.1240 | 270.1188 | 270.1188 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 6536 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区12#1#变压器   | 630 | 75.3160 | 92.5092  | 92.5092  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 6537 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区12#2#变压器   | 630 | 33.0840 | 358.5708 | 358.5708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 6538 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区13#1#变压器   | 400 | 25.2280 | 259.0880 | 259.0880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 6539 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区13#2#变压器   | 400 | 64.4760 | 102.0960 | 102.0960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 6540 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区14#1#变压器   | 315 | 34.5240 | 174.7494 | 174.7494 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 6541 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区15#1#变压器   | 630 | 25.2520 | 407.9124 | 407.9124 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 6542 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区15#2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 6543 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区16#1#变压器   | 630 | 25.2760 | 407.7612 | 407.7612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 6544 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区16#2#变压器   | 630 | 37.3200 | 331.8840 | 331.8840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 6545 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区17#1#变压器   | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 6546 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区17#2#变压器   | 630 | 38.0520 | 327.2724 | 327.2724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 6547 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区18#1#变压器   | 630 | 25.2880 | 407.6856 | 407.6856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 6548 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区18#2#变压器   | 630 | 25.8960 | 403.8552 | 403.8552 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 6549 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区19#1#变压器   | 500 | 25.2280 | 323.8600 | 323.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 6550 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区19#2#变压器   | 500 | 25.3120 | 323.4400 | 323.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 6551 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区5#1#变压器    | 630 | 25.4440 | 406.7028 | 406.7028 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 6552 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区5#2#变压器    | 630 | 40.2000 | 313.7400 | 313.7400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 6553 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区6#1#变压器    | 630 | 25.2880 | 407.6856 | 407.6856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 6554 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区6#2#变压器    | 630 | 53.5080 | 229.8996 | 229.8996 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 6555 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区7#1#变压器    | 630 | 25.1320 | 408.6684 | 408.6684 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |

|      |     |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6556 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区7#2#变压器      | 630 | 28.0200 | 390.4740 | 390.4740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 6557 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区8#1#变压器      | 630 | 25.3840 | 407.0808 | 407.0808 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 6558 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区8#2#变压器      | 630 | 28.8960 | 384.9552 | 384.9552 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 6559 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区9#1#变压器      | 630 | 25.1560 | 408.5172 | 408.5172 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 6560 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区9#2#变压器      | 630 | 30.1320 | 377.1684 | 377.1684 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 6561 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区酒店配电站1#变压器   | 400 | 42.3840 | 190.4640 | 190.4640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 6562 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉乙线 | 新港小区酒店配电站2#变压器   | 400 | 25.0120 | 259.9520 | 259.9520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 6563 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#配电站1#变压器    | 630 | 25.1080 | 408.8196 | 408.8196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 6564 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#配电站2#变压器    | 630 | 25.2040 | 408.2148 | 408.2148 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 6565 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑1#配电站3#变压器    | 630 | 25.1680 | 408.4416 | 408.4416 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 6566 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑2#配电站1#变压器    | 630 | 25.0720 | 409.0464 | 409.0464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 6567 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑2#配电站2#变压器    | 630 | 16.2480 | 464.6376 | 464.6376 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 6568 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑3#配电站1#变压器    | 630 | 25.0120 | 409.4244 | 409.4244 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 6569 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑3#配电站2#变压器    | 630 | 25.0120 | 409.4244 | 409.4244 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 6570 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#配电站1#变压器    | 630 | 25.3480 | 407.3076 | 407.3076 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 6571 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#配电站2#变压器    | 630 | 25.0120 | 409.4244 | 409.4244 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 6572 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 龙泉甲线 | 兴科苑4#配电站3#变压器    | 630 | 32.0200 | 365.2740 | 365.2740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 6573 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭1#配电站1#变压器     | 630 | 10.0560 | 503.6472 | 503.6472 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 6574 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭1#配电站2#变压器     | 630 | 15.4200 | 469.8540 | 469.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 6575 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭2#配电站1#变压器     | 630 | 18.4680 | 450.6516 | 450.6516 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 6576 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 兰亭2#配电站2#变压器     | 630 | 16.0080 | 466.1496 | 466.1496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 6577 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 朗庭山3#配电站1#变压器    | 630 | 10.0680 | 503.5716 | 503.5716 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 6578 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 朗庭山3#配电站2#变压器    | 630 | 25.1080 | 408.8196 | 408.8196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 6579 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华1#配电站1#变压器     | 800 | 23.5080 | 531.9360 | 531.9360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 6580 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华1#配电站2#变压器     | 800 | 21.9120 | 544.7040 | 544.7040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 6581 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华2#配电站1#变压器     | 800 | 25.3080 | 517.5360 | 517.5360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 6582 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华2#配电站2#变压器     | 800 | 34.3440 | 445.2480 | 445.2480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 6583 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华3#配电站1#变压器     | 800 | 18.9480 | 568.4160 | 568.4160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 6584 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华3#配电站2#变压器     | 800 | 27.6120 | 499.1040 | 499.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 6585 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华4#配电站1#变压器     | 800 | 34.0360 | 447.7120 | 447.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 6586 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 兰亭线  | 联华4#配电站2#变压器     | 800 | 36.4080 | 428.7360 | 428.7360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 6587 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 北海回迁公建#1配电站1#变压器 | 500 | 25.0840 | 324.5800 | 324.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 6588 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 北海回迁公建#1配电站2#变压器 | 500 | 25.4920 | 322.5400 | 322.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |

|      |     |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6589 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 北海回迁公建#2配电站1#变压器 | 500 | 25.6240 | 321.8800 | 321.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 6590 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 北海回迁公建#2配电站2#变压器 | 500 | 16.7280 | 366.3600 | 366.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 6591 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多7#配电站1#变压器    | 630 | 25.3800 | 407.1060 | 407.1060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 6592 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多7#配电站2#变压器    | 630 | 15.8760 | 466.9812 | 466.9812 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 6593 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多8#配电站1#变压器    | 630 | 24.3480 | 413.6076 | 413.6076 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 6594 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多8#配电站2#变压器    | 630 | 16.8360 | 460.9332 | 460.9332 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 6595 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 凯立花园3#配电站1#变压器   | 630 | 29.5320 | 380.9484 | 380.9484 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 6596 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 凯立花园3#配电站2#变压器   | 630 | 32.5200 | 362.1240 | 362.1240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 6597 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 三堂回迁公建配电站1#变压器   | 630 | 25.0240 | 409.3488 | 409.3488 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 6598 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 三堂回迁公建配电站2#变压器   | 630 | 25.3600 | 407.2320 | 407.2320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 6599 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 回迁公建1#配电站1#变压器   | 500 | 25.0840 | 324.5800 | 324.5800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 6600 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 回迁公建1#配电站2#变压器   | 500 | 29.8720 | 300.6400 | 300.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 6601 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 回迁公建2#配电站1#变压器   | 500 | 25.3360 | 323.3200 | 323.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 6602 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 回迁公建2#配电站2#变压器   | 500 | 32.9200 | 285.4000 | 285.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 6603 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电站1#变压器  | 800 | 13.9680 | 608.2560 | 608.2560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 6604 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电站2#变压器  | 800 | 14.9400 | 600.4800 | 600.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 6605 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期1#配电站3#变压器  | 800 | 12.8160 | 617.4720 | 617.4720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 6606 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期4#配电站1#变压器  | 800 | 17.6040 | 579.1680 | 579.1680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 6607 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 凯丽线  | 波尔多三期4#配电站2#变压器  | 800 | 20.1360 | 558.9120 | 558.9120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 6608 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸3#配电站1#变压器     | 630 | 16.7040 | 461.7648 | 461.7648 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 6609 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸3#配电站2#变压器     | 630 | 17.6400 | 455.8680 | 455.8680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 6610 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸3#配电站3#变压器     | 630 | 12.5880 | 487.6956 | 487.6956 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 6611 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸4#配电站1#变压器     | 630 | 13.5600 | 481.5720 | 481.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 6612 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸4#配电站2#变压器     | 630 | 10.4160 | 501.3792 | 501.3792 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 6613 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸4#配电站3#变压器     | 630 | 25.4080 | 406.9296 | 406.9296 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 6614 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸5#配电站1#变压器     | 630 | 11.5560 | 494.1972 | 494.1972 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 6615 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸5#配电站2#变压器     | 630 | 17.3880 | 457.4556 | 457.4556 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 6616 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸5#配电站3#变压器     | 630 | 25.2760 | 407.7612 | 407.7612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 6617 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸6#配电站1#变压器     | 630 | 25.0120 | 409.4244 | 409.4244 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 6618 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸6#配电站2#变压器     | 630 | 10.9920 | 497.7504 | 497.7504 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 6619 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 衡逸6#配电站3#变压器     | 630 | 33.8680 | 353.6316 | 353.6316 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 6620 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 金宇家园1#配电站1#变压器   | 630 | 19.4880 | 444.2256 | 444.2256 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 6621 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 金宇家园1#配电站2#变压器   | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |

|      |     |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6622 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 金宇家园2#配电站1#变压器 | 630 | 25.0960 | 408.8952 | 408.8952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 6623 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 金宇家园2#配电站2#变压器 | 630 | 23.5320 | 418.7484 | 418.7484 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 6624 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 联合兴苑1#配电站1#变压器 | 630 | 11.6160 | 493.8192 | 493.8192 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 6625 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 联合兴苑1#配电站2#变压器 | 630 | 17.2680 | 458.2116 | 458.2116 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 6626 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 联合兴苑2#配电站1#变压器 | 630 | 12.7920 | 486.4104 | 486.4104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 6627 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 联合兴苑2#配电站2#变压器 | 630 | 19.5240 | 443.9988 | 443.9988 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 6628 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 新都明苑1#配电站1#变压器 | 630 | 25.3000 | 407.6100 | 407.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 6629 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 新都明苑1#配电站2#变压器 | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 6630 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 新都明苑2#配电站1#变压器 | 630 | 25.0960 | 408.8952 | 408.8952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 6631 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金宇甲线 | 新都明苑2#配电站2#变压器 | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 6632 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 奥纳广场1#配电站1#变压器 | 630 | 14.4360 | 476.0532 | 476.0532 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 6633 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 奥纳广场1#配电站2#变压器 | 630 | 28.9360 | 384.7032 | 384.7032 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 6634 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾2#配电站1#变压器  | 630 | 27.7600 | 392.1120 | 392.1120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 6635 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾2#配电站2#变压器  | 630 | 30.5440 | 374.5728 | 374.5728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 6636 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾4#配电站1#变压器  | 630 | 29.7520 | 379.5624 | 379.5624 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 6637 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾4#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 6638 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾6#配电站1#变压器  | 630 | 30.0040 | 377.9748 | 377.9748 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 6639 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾6#配电站2#变压器  | 630 | 25.3840 | 407.0808 | 407.0808 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 6640 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾8#配电站1#变压器  | 630 | 17.6640 | 455.7168 | 455.7168 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 6641 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 慧海湾8#配电站2#变压器  | 630 | 32.3800 | 363.0060 | 363.0060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 6642 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠1#配电站1#变压器 | 630 | 27.3960 | 394.4052 | 394.4052 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 6643 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠1#配电站2#变压器 | 630 | 42.6600 | 298.2420 | 298.2420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 6644 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠2#配电站1#变压器 | 630 | 18.4440 | 450.8028 | 450.8028 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 6645 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠2#配电站2#变压器 | 630 | 17.6040 | 456.0948 | 456.0948 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 6646 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠3#配电站1#变压器 | 630 | 13.8000 | 480.0600 | 480.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 6647 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨乙线 | 金海明珠3#配电站2#变压器 | 630 | 25.0360 | 409.2732 | 409.2732 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 6648 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡7#配电站1#变压器   | 630 | 25.0480 | 409.1976 | 409.1976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 6649 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡7#配电站2#变压器   | 630 | 25.0240 | 409.3488 | 409.3488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 6650 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡8#配电站1#变压器   | 630 | 25.0360 | 409.2732 | 409.2732 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 6651 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 海郡8#配电站2#变压器   | 630 | 25.0240 | 409.3488 | 409.3488 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 6652 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站1#变压器  | 630 | 25.0840 | 408.9708 | 408.9708 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 6653 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站2#变压器  | 630 | 31.4800 | 368.6760 | 368.6760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 6654 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 金滨甲线 | 慧海湾1#配电站3#变压器  | 630 | 27.4120 | 394.3044 | 394.3044 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |

|      |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6655 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站1#变压器     | 630 | 30.6400 | 373.9680 | 373.9680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 6656 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站2#变压器     | 630 | 25.4320 | 406.7784 | 406.7784 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 6657 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾3#配电站3#变压器     | 630 | 25.0360 | 409.2732 | 409.2732 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 6658 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾5#配电站1#变压器     | 630 | 25.3960 | 407.0052 | 407.0052 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 6659 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾5#配电站2#变压器     | 630 | 32.8720 | 359.9064 | 359.9064 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 6660 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾7#配电站1#变压器     | 630 | 25.4200 | 406.8540 | 406.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 6661 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 慧海湾7#配电站2#变压器     | 630 | 33.7600 | 354.3120 | 354.3120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 6662 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地1#配电站1#变压器    | 630 | 10.9920 | 497.7504 | 497.7504 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 6663 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地1#配电站2#变压器    | 630 | 12.6480 | 487.3176 | 487.3176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 6664 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地2#配电站1#变压器    | 630 | 10.7520 | 499.2624 | 499.2624 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 6665 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 琳熙美地2#配电站2#变压器    | 630 | 25.4920 | 406.4004 | 406.4004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 6666 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 格林菲尔配电站1#变压器      | 500 | 12.9120 | 385.4400 | 385.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 6667 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 金滨甲线 | 格林菲尔配电站2#变压器      | 500 | 19.7760 | 351.1200 | 351.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 6668 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干5#变压器          | 160 | 22.5480 | 107.9232 | 107.9232 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 6669 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干9#变压器          | 315 | 36.2280 | 169.3818 | 169.3818 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 6670 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干13#变压器（富乐台）    | 100 | 37.8000 | 52.2000  | 52.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 6671 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干13#变压器（富乐南台）   | 80  | 39.6000 | 40.3200  | 40.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 6672 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干17#变压器         | 160 | 27.7320 | 99.6288  | 99.6288  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 6673 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干22#变压器         | 100 | 44.2080 | 45.7920  | 45.7920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 6674 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干富康分4#变压器       | 50  | 28.7400 | 30.6300  | 30.6300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 6675 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干11#变压器         | 315 | 55.3000 | 109.3050 | 109.3050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 6676 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分6#变压器       | 200 | 15.2760 | 149.4480 | 149.4480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 6677 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分北房支1#变压器    | 160 | 36.3360 | 85.8624  | 85.8624  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 6678 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分北房支15#变压器   | 100 | 62.0520 | 27.9480  | 27.9480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 6679 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 横山线  | 横山干科技分住宅支1#变压器    | 315 | 29.3760 | 190.9656 | 190.9656 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 6680 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干64左1#变压器       | 400 | 10.1900 | 319.2400 | 319.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 6681 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干33右1#变压器       | 400 | 41.2000 | 195.2000 | 195.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 6682 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干44左1#变压器       | 200 | 28.1900 | 123.6200 | 123.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 6683 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干宾馆分7#变压器       | 100 | 68.2800 | 21.7200  | 21.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 6684 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干公园分公支2#变压器     | 200 | 42.0400 | 95.9200  | 95.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 6685 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干何三分18#变压器      | 400 | 12.3700 | 310.5200 | 310.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 6686 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干何十分何九支31右1#变压器 | 100 | 35.7600 | 54.2400  | 54.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 6687 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何屯线  | 何屯干何十分何六支4#变压器    | 200 | 25.0720 | 129.8560 | 129.8560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |

|      |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6688 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干西海分3右1#变压器    | 100 | 73.3480 | 16.6520  | 16.6520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 6689 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干下堡分下八支1#变压器   | 50  | 39.4920 | 25.2540  | 25.2540  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 6690 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干下堡分14#变压器     | 50  | 52.2960 | 18.8520  | 18.8520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 6691 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干伟业支2#变压器      | 315 | 42.2640 | 150.3684 | 150.3684 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 6692 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何二分2#变压器      | 80  | 58.1400 | 25.4880  | 25.4880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 6693 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何十二分7#变压器     | 100 | 32.7000 | 57.3000  | 57.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 6694 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何十分9#变压器      | 80  | 63.1900 | 21.4480  | 21.4480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 6695 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何九支5右1#变压器    | 100 | 22.4900 | 67.5100  | 67.5100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 6696 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何十分何五支4右1#变压器 | 100 | 11.7360 | 78.2640  | 78.2640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 6697 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何十分何九支22#变压器  | 100 | 34.9500 | 55.0500  | 55.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 6698 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 何屯干何三分4#变压器      | 50  | 71.0700 | 9.4650   | 9.4650   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 6699 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 下堡六队箱式配电站        | 50  | 36.5000 | 26.7500  | 26.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 6700 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 合美1#配电站1#变压器     | 630 | 14.8700 | 473.3190 | 473.3190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 6701 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 合美1#配电站2#变压器     | 630 | 21.4200 | 432.0540 | 432.0540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 6702 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 合美2#配电站1#变压器     | 630 | 13.1100 | 484.4070 | 484.4070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 6703 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 合美2#配电站2#变压器     | 630 | 22.7000 | 423.9900 | 423.9900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 6704 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 衡逸1#配电站1#变压器     | 630 | 21.8640 | 429.2568 | 429.2568 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 6705 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 衡逸1#配电站2#变压器     | 630 | 18.3240 | 451.5588 | 451.5588 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 6706 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 衡逸2#配电站1#变压器     | 630 | 25.6480 | 405.4176 | 405.4176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 6707 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 衡逸2#配电站2#变压器     | 630 | 32.7720 | 360.5364 | 360.5364 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 6708 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 理想家园配电站1#变压器     | 630 | 40.9920 | 308.7504 | 308.7504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 6709 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 理想家园配电站2#变压器     | 630 | 17.4840 | 456.8508 | 456.8508 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 6710 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 理想家园配电站3#变压器     | 630 | 24.3120 | 413.8344 | 413.8344 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 6711 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 明珠家园1#配电站1#变压器   | 630 | 21.6120 | 430.8444 | 430.8444 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 6712 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 明珠家园1#配电站2#变压器   | 630 | 34.1280 | 351.9936 | 351.9936 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 6713 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 明珠家园2#配电站1#变压器   | 630 | 27.9100 | 391.1670 | 391.1670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 6714 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 明珠家园2#配电站2#变压器   | 630 | 16.5000 | 463.0500 | 463.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 6715 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 何电线  | 星岛花园配电站1#变压器     | 630 | 45.6000 | 279.7200 | 279.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 6716 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里1#配电站1#变压器    | 800 | 15.6400 | 594.8800 | 594.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 6717 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里1#配电站2#变压器    | 800 | 16.4000 | 588.8000 | 588.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 6718 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里2#配电站1#变压器    | 800 | 15.1100 | 599.1200 | 599.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 6719 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 福源里2#配电站2#变压器    | 800 | 12.9600 | 616.3200 | 616.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 6720 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 海郡甲线 | 广福小区1#配电站1#变压器   | 630 | 25.6000 | 405.7200 | 405.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |



|      |     |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6721 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区1#配电站2#变压器  | 630 | 28.0400 | 390.3480 | 390.3480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 6722 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区2#配电站1#变压器  | 630 | 21.0700 | 434.2590 | 434.2590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 6723 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区2#配电站2#变压器  | 630 | 30.8000 | 372.9600 | 372.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 6724 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区3#配电站1#变压器  | 630 | 12.9700 | 485.2890 | 485.2890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 6725 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区3#配电站2#变压器  | 630 | 13.7700 | 480.2490 | 480.2490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 6726 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区4#配电站1#变压器  | 630 | 32.2300 | 363.9510 | 363.9510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 6727 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区4#配电站2#变压器  | 630 | 10.4600 | 501.1020 | 501.1020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 6728 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区5#配电站1#变压器  | 630 | 12.5600 | 487.8720 | 487.8720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 6729 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区5#配电站2#变压器  | 630 | 28.2100 | 389.2770 | 389.2770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 6730 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区6#配电站1#变压器  | 630 | 18.5700 | 450.0090 | 450.0090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 6731 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区6#配电站2#变压器  | 630 | 28.0900 | 390.0330 | 390.0330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 6732 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区7#配电站1#变压器  | 630 | 27.6100 | 393.0570 | 393.0570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 6733 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 广福小区7#配电站2#变压器  | 630 | 13.5600 | 481.5720 | 481.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 6734 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天1#配电站1#变压器    | 630 | 25.0300 | 409.3110 | 409.3110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 6735 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天1#配电站2#变压器    | 630 | 29.5200 | 381.0240 | 381.0240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 6736 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天2#配电站1#变压器    | 630 | 25.3700 | 407.1690 | 407.1690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 6737 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天2#配电站2#变压器    | 630 | 25.1400 | 408.6180 | 408.6180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 6738 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站 | 海郡甲线 | 海天3#配电站1#变压器    | 630 | 30.0500 | 377.6850 | 377.6850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 6739 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分2#变压器     | 400 | 39.1000 | 203.6000 | 203.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 6740 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分5#变压器     | 30  | 28.4000 | 18.4800  | 18.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 6741 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分5#变压器     | 30  | 33.2000 | 17.0400  | 17.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 6742 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干北山分长岭支1#变压器  | 200 | 45.9200 | 88.1600  | 88.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 6743 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干水泥分31#变压器    | 100 | 33.9000 | 56.1000  | 56.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 6744 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干水泥分62#变压器    | 20  | 32.2600 | 11.5480  | 11.5480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 6745 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干水泥分41左1#变压器  | 100 | 23.0300 | 66.9700  | 66.9700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 6746 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干水泥分49左1#变压器  | 20  | 31.3500 | 11.7300  | 11.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 6747 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干小阀分3#变压器     | 315 | 29.0900 | 191.8665 | 191.8665 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 6748 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 工业支5#变压器        | 80  | 33.2100 | 45.4320  | 45.4320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 6749 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干八六分5#变压器     | 315 | 34.1100 | 176.0535 | 176.0535 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 6750 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干八村分6左1#变压器   | 100 | 21.1500 | 68.8500  | 68.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 6751 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干南海分鱼点支7#变压器  | 100 | 27.9300 | 62.0700  | 62.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 6752 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干山里分隧道二支2#变压器 | 50  | 30.7200 | 29.6400  | 29.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 6753 | 长兴岛 | 横山66kV变电站 | 海港线  | 新港干海风分东海支24#变压器 | 200 | 67.4100 | 45.1800  | 45.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |

|      |     |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6754 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 海港线 | 新港干口岸分12左1#变压器   | 200 | 43.9500 | 92.1000  | 92.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 6755 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 海港线 | 海风分海派支西二支6#变压器   | 20  | 32.4900 | 11.5020  | 11.5020  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 6756 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 海港线 | 新港干世耀分世九支3#变压器   | 20  | 36.1900 | 10.7620  | 10.7620  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 6757 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 海港线 | 耗山公用箱式配电站        | 315 | 27.9100 | 195.5835 | 195.5835 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 6758 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多5#配电站1#变压器    | 630 | 16.6600 | 462.0420 | 462.0420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 6759 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多5#配电站2#变压器    | 630 | 11.0300 | 497.5110 | 497.5110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 6760 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多5#配电站3#变压器    | 630 | 18.7300 | 449.0010 | 449.0010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 6761 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多6#配电站1#变压器    | 630 | 15.1700 | 471.4290 | 471.4290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 6762 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多6#配电站2#变压器    | 630 | 12.3400 | 489.2580 | 489.2580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 6763 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多6#配电站3#变压器    | 630 | 20.2500 | 439.4250 | 439.4250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 6764 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多1#配电站1#变压器  | 630 | 15.8100 | 467.3970 | 467.3970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 6765 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多1#配电站2#变压器  | 630 | 14.5500 | 475.3350 | 475.3350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 6766 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多2#配电站1#变压器  | 630 | 18.0900 | 453.0330 | 453.0330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 6767 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多2#配电站2#变压器  | 630 | 16.7400 | 461.5380 | 461.5380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 6768 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多3#配电站1#变压器  | 630 | 11.8300 | 492.4710 | 492.4710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 6769 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多3#配电站2#变压器  | 630 | 17.8400 | 454.6080 | 454.6080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 6770 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多4#配电站1#变压器  | 630 | 19.7900 | 442.3230 | 442.3230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 6771 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 东方波尔多4#配电站2#变压器  | 630 | 34.1200 | 352.0440 | 352.0440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 6772 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 粮库1#配电站1#变压器     | 315 | 14.2300 | 238.6755 | 238.6755 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 6773 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电站1#变压器  | 800 | 11.5800 | 627.3600 | 627.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 6774 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电站2#变压器  | 800 | 27.6900 | 498.4800 | 498.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 6775 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期2#配电站3#变压器  | 800 | 14.3600 | 605.1200 | 605.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 6776 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期3#配电站1#变压器  | 800 | 16.4800 | 588.1600 | 588.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 6777 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期3#配电站2#变压器  | 800 | 16.0900 | 591.2800 | 591.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 6778 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期5#配电站1#变压器  | 800 | 11.4200 | 628.6400 | 628.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 6779 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 东方线 | 波尔多三期5#配电站2#变压器  | 800 | 17.1500 | 582.8000 | 582.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 6780 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 何屯干宾艳分39#变压器     | 160 | 35.0900 | 87.8560  | 87.8560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 6781 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分147右1#变压器     | 100 | 20.6100 | 69.3900  | 69.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 6782 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分东升支11#变压器     | 100 | 18.7400 | 71.2600  | 71.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 6783 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分海村支20#变压器     | 100 | 19.7600 | 70.2400  | 70.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 6784 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分海村支2#变压器      | 200 | 21.7200 | 136.5600 | 136.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 6785 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分虾场支水坝支1左1#变压器 | 100 | 55.2300 | 34.7700  | 34.7700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 6786 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分银四支4#变压器      | 200 | 18.5300 | 142.9400 | 142.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |

|      |     |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6787 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 船厂支19左1#变压器     | 100 | 41.0900 | 48.9100  | 48.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 6788 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分虾场支38间1#变压器  | 100 | 60.0500 | 29.9500  | 29.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 6789 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海上分银五支14#变压器    | 50  | 59.5400 | 15.2300  | 15.2300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 6790 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴1#配电站1#变压器    | 630 | 37.6800 | 329.6160 | 329.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 6791 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴1#配电站2#变压器    | 630 | 27.7000 | 392.4900 | 392.4900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 6792 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴2#配电站1#变压器    | 630 | 35.6400 | 342.4680 | 342.4680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 6793 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 长兴2#配电站2#变压器    | 630 | 31.0800 | 371.1960 | 371.1960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 6794 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡1#配电站1#变压器    | 630 | 27.7100 | 392.4270 | 392.4270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 6795 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡1#配电站2#变压器    | 630 | 15.0700 | 472.0590 | 472.0590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 6796 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡2#配电站1#变压器    | 630 | 27.6900 | 392.5530 | 392.5530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 6797 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡2#配电站2#变压器    | 630 | 32.0800 | 364.8960 | 364.8960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 6798 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡3#配电站1#变压器    | 500 | 28.3000 | 308.5000 | 308.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 6799 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 海郡3#配电站2#变压器    | 500 | 12.6600 | 386.7000 | 386.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 6800 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德1#配电站1#变压器    | 630 | 24.6000 | 412.0200 | 412.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 6801 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德1#配电站2#变压器    | 630 | 28.5800 | 386.9460 | 386.9460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 6802 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德2#配电站1#变压器    | 630 | 27.7600 | 392.1120 | 392.1120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 6803 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德2#配电站2#变压器    | 630 | 13.5000 | 481.9500 | 481.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 6804 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德3#配电站1#变压器    | 500 | 35.9300 | 270.3500 | 270.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 6805 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 宏德3#配电站2#变压器    | 500 | 10.6200 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 6806 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 金钩华府配电站1#变压器    | 630 | 27.7600 | 392.1120 | 392.1120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 6807 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 金钩华府配电站2#变压器    | 630 | 20.0100 | 440.9370 | 440.9370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 6808 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园1#配电站1#变压器  | 500 | 34.8200 | 275.9000 | 275.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 6809 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园1#配电站2#变压器  | 500 | 55.3700 | 173.1500 | 173.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 6810 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园2#配电站1#变压器  | 500 | 47.2400 | 213.8000 | 213.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 6811 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 船厂线 | 凯立花园2#配电站2#变压器  | 500 | 38.6300 | 256.8500 | 256.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 6812 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山10#配电站1#变压器 | 630 | 27.7000 | 392.4900 | 392.4900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 6813 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山10#配电站2#变压器 | 630 | 26.2400 | 401.6880 | 401.6880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 6814 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山11#配电站1#变压器 | 630 | 20.8300 | 435.7710 | 435.7710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 6815 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山11#配电站2#变压器 | 630 | 30.6000 | 374.2200 | 374.2200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 6816 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山12#配电站1#变压器 | 630 | 11.2700 | 495.9990 | 495.9990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 6817 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山12#配电站2#变压器 | 630 | 13.7500 | 480.3750 | 480.3750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 6818 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山13#配电站1#变压器 | 630 | 22.4900 | 425.3130 | 425.3130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 6819 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线 | 依云伴山13#配电站2#变压器 | 630 | 26.2600 | 401.5620 | 401.5620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |

|      |     |            |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|-----|------------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6820 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山15#配电站1#变压器           | 630 | 28.5400 | 387.1980 | 387.1980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 6821 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山15#配电站2#变压器           | 630 | 21.1200 | 433.9440 | 433.9440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 6822 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山16#配电站1#变压器           | 630 | 27.7100 | 392.4270 | 392.4270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 6823 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山16#配电站2#变压器           | 630 | 27.9000 | 391.2300 | 391.2300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 6824 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山17#配电站1#变压器           | 630 | 17.2500 | 458.3250 | 458.3250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 6825 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山17#配电站2#变压器           | 630 | 27.6500 | 392.8050 | 392.8050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 6826 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山8#配电站1#变压器            | 630 | 2.6500  | 550.3050 | 550.3050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 6827 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山8#配电站2#变压器            | 630 | 47.3400 | 268.7580 | 268.7580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 6828 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山9#配电站1#变压器            | 630 | 20.0600 | 440.6220 | 440.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 6829 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 伴山线  | 依云伴山9#配电站2#变压器            | 630 | 23.2100 | 420.7770 | 420.7770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 6830 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 翠岛8#配电站1#变压器              | 800 | 37.3200 | 421.4400 | 421.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 6831 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 翠岛8#配电站1#变压器              | 800 | 30.1200 | 479.0400 | 479.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 6832 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 海港线  | 新港干8#                     | 200 | 62.1800 | 55.6400  | 55.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 6833 | 长兴岛 | 长兴岛66kV变电站 | 张屯线  | 永兴支6右1#变压器                | 200 | 43.0800 | 93.8400  | 93.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 6834 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站1#变压器            | 800 | 37.3200 | 421.4400 | 421.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 6835 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站2#变压器            | 800 | 30.1200 | 479.0400 | 479.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 6836 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期1#配电站3#变压器            | 800 | 47.2400 | 342.0800 | 342.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 6837 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站1#变压器            | 800 | 38.6300 | 410.9600 | 410.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 6838 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站2#变压器            | 800 | 30.1200 | 479.0400 | 479.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 6839 | 长兴岛 | 下堡66kV变电站  | 兰亭线  | 兰亭三期2#配电站3#变压器            | 800 | 47.2400 | 342.0800 | 342.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 6840 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线  | 北海干1#变压器                  | 200 | 21.7200 | 136.5600 | 136.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 6841 | 长兴岛 | 横山66kV变电站  | 山里线  | 建筑支14#变压器                 | 200 | 35.0900 | 109.8200 | 109.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 6842 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 新房甲线105高屯支12#(红丰村高屯)      | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 6843 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 鞞沟南支1#(鞞沟北)变压器            | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 6844 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 新房甲线105高炉支2#(高炉屯)         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 6845 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 新房甲线105张粉房分9#(林屯)         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 6846 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 新房甲线小孙屯分7#(苗家村小孙屯)        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 6847 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 高吴屯支2#                    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 6848 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 小王支2#                     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 6849 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 雷达支3#(高力沟)变压器             | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 6850 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 10千伏新房甲线东甸南支5#柱上变压器(东甸南屯) | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 6851 | 庄河  | 66kV孙屯变    | 新房甲线 | 10千伏新房甲线苗屯南支4#柱上变压器(苗屯南屯) | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |

|      |    |         |      |                                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|---------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6852 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105泡东分9#（泡东）                | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 6853 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房干245#（大山咀屯）            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 6854 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 高力沟小区支5#（高力沟小区）<br>变压器          | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 6855 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105臧屯支9#（臧屯）                | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 6856 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分63#变压器                       | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 6857 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 张粉房分5#                          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 6858 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 姜屯支17#（四家）                      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 6859 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105靴沟支58#（靴沟北屯）             | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 6860 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线北沟北支15#柱上<br>变压器（北沟北屯）  | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 6861 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105姜屯支2#（四门孙村姜屯）            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 6862 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分14#（张屯）                      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 6863 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105李屯支1#（李屯）                | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 6864 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线双庙支4#（四家村双庙屯）               | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 6865 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房干175#（大营东屯）            | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 6866 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 林店北分1#（林店北）变压器                  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 6867 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线泡东北支5#（泡东北屯）            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 6868 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房干167#（东房身南屯）                  | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 6869 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 后薛支1#                           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 6870 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105刘屯支3#（刘屯）                | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 6871 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房干187#                         | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 6872 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线小山咀东分8#柱上<br>变压器（小山咀东屯） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 6873 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线小王支20#柱上变<br>压器（小王南屯）   | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 6874 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小山咀分8#（小山咀屯）             | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 6875 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线东甸分7#柱上变<br>压器（东甸屯）     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 6876 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 曹屯支17#                          | 30  | 28.0000 | 18.6000  | 18.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 6877 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105姜沟支26#（姜沟屯）              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 6878 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线新房干345#（苗家村大都屯）             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 6879 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 西山分7#（西山）                       | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 6880 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房支2#（新房）                       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |

|      |    |         |      |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6881 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105山头支5#（山头屯）           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 6882 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105房身支5#（房身）            | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 6883 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小都屯分2#（小都屯）          | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 6884 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线娄沟支52#柱上变压器（土门屯）    | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 6885 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线大王北支9#柱上变压器（大王北屯）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 6886 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大王分89#（红丰村大王屯）       | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 6887 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 夹心分49#（前薛）                  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 6888 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 刘屯支10#（刘屯）                  | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 6889 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大院支4#（四家村大院屯）        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 6890 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线刘店分1#（苗家村刘店屯）           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 6891 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 靴沟支21#（四家）变压器               | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 6892 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙家沟分3#（苗屯）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 6893 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105北沟支1#（红丰村北沟屯）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 6894 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线新房干158#柱上变压器（东房身北屯） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 6895 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙屯分70#（四家村小孙屯）       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 6896 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 杜屯支5#                       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 6897 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 德顺炉分15#变压器                  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 6898 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 孙西分12#                      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 6899 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 营西支12#                      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 6900 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线四家北支5#柱上变压器（四家土门屯）  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 6901 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线靴沟支40#柱上变压器（大营刘屯）   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 6902 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线娄屯水支19#柱上变压器（娄南屯）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 6903 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105小区支10#（新农村小区）        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 6904 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105大王分65#（张屯）           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 6905 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙屯分29#（富屯）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 6906 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 海青房支2#                      | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 6907 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房干296#（林店屯）         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 6908 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105新房干329#（苗家村张屯）       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |

|      |    |         |      |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6909 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 新房甲线105孙家沟分31#（孙家沟屯）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 6910 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 营西支1#（营东）                    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 6911 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线天富支9#柱上变压器（四家东屯）     | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 6912 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线新房干林店南分7#柱上变压器（林店南屯） | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 6913 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房甲线 | 10千伏新房甲线营西屯西支10#柱上变压器（营西西屯）  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 6914 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108冷口支20#（冷口屯）           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 6915 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯支89#（四家村王屯）         | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 6916 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯支69#（碑上北）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 6917 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯支47#（玉皇庙）           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 6918 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房分53#（唐屯）            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 6919 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 碑上支5#                        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 6920 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108于沟支26#（姜屯）            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 6921 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 王屯支22#（于屯）                   | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 6922 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108梁粉房支2#（梁粉房）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 6923 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108于沟支31#（于沟屯）           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 6924 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108迟沟支7#（迟沟）             | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 6925 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 张屯支4#（新房）                    | 20  | 86.0000 | 0.8000   | 0.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 6926 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108坎下支2#（坎下屯）            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 6927 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108横宁支4#（横宁）             | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 6928 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108初屯支4#（初屯）             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 6929 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房分63#（闫屯）            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 6930 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房分20#（唐窝棚）                  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 6931 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 焉磨房支19#                      | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 6932 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108王屯支13#（王屯）            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 6933 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 新房乙线108新房分71#（大个岭）           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 6934 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 新房乙线 | 10千伏新房乙线碑上支13#柱上变压器（碑上西屯）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 6935 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104八家分32#（西八屯）            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 6936 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104八家分22#（姜屯）             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 6937 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 瑞兴支29#                       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 6938 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104东房身分3#                 | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 6939 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线  | 大营线104新安屯支4#                 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |

|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6940 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104瑞兴支2#（刘小店）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 6941 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 东桥支6#              | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 6942 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 长岭支6#              | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 6943 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104吴粉房支20#（王屯）  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 6944 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104大连腰支2#（大连腰）  | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 6945 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104祝岚分40#（祝岚屯）  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 6946 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 河沿分56#             | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 6947 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104苏庄支21#（苏庄）   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 6948 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104土门分9#（东屯）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 6949 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104苏庄支9#（东八）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 6950 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104大营干73#（杜炉屯）  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 6951 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 西桥支2#              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 6952 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 祝岚分8#              | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 6953 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104元顺分8#        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 6954 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104上横河支5#（上横河屯） | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 6955 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 瑞兴支18#（土西）         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 6956 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104土门分47#（土门屯）  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 6957 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 吴粉房支29#            | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 6958 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 吴粉房支3#（姚店）         | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 6959 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104李席房支4#（李席房）  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 6960 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104大营干84#（山西屯）  | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 6961 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104瑞兴支36#（瑞兴屯）  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 6962 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104蒋隈支2#（蒋隈屯）   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 6963 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 瑞兴支14#             | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 6964 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 下东支3#              | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 6965 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104八家分38#（西北沟）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 6966 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104大营干35#（四门孙屯） | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 6967 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104姚炉支4#        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 6968 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104张炉分3#        | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 6969 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104丰山支10#       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 6970 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104王沟支6#（王沟）    | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 6971 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 大营线104祝岚分32#（宫岭屯）  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |



|      |    |         |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 6972 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 大营线 | 新房甲线105大王分106#（大王西屯） | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 6973 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派支3#变台变压器           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 6974 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 东方红支20#变台变压器         | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 6975 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李咀西分4#变台变压器          | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 6976 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干66#变台变压器          | 125 | 51.0000 | 48.7500  | 48.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 6977 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干146#变台变压器         | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 6978 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 后姚支1#                | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 6979 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 刘直房分4#变台变压器          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 6980 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 老古林支9#变台变压器          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 6981 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 生成支8#变台变压器           | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 6982 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 肖庄分8#变台变压器           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 6983 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 后肖泊分14#变台变压器         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 6984 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派分55#变台变压器          | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 6985 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李三咀支10#变台变压器         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 6986 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 三家支25#变台变压器          | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 6987 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 大秦屯支7#变台变压器          | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 6988 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 唐屯支6#变台变压器           | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 6989 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东线106平房西支6-1#变台变压器  | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 6990 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 平房西支6#变台变压器          | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 6991 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 孟店支41#变台变压器          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 6992 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李屯分5#变台变压器           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 6993 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 李咀东分6#变台变压器          | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 6994 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 前肖东分2#变台变压器          | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 6995 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 东方红支04#变台变压器         | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 6996 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 小秦屯支15#变台变压器         | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 6997 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 三家支7#变台变压器           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 6998 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 王派分86#变台变压器          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 6999 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干97#变台变压器          | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 7000 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干160#变台变压器         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 7001 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 谢屯支1#变台变压器           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 7002 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 孟店支14#变台变压器          | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 7003 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线 | 明东干141#变台变压器         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |

|      |    |         |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7004 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线  | 三家支44#变台变压器        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 7005 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线  | 木匠沟支6#变台变压器        | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 7006 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线  | 老嘛沟分9#变台           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 7007 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明东线  | 生成支16#变压器          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 7008 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 郝屯支2#变台变压器(郝屯)     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 7009 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 前肖西分12#变台变压器(前肖西)  | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 7010 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 后隈支2#变台变压器(后隈)     | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 7011 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 瓦房支36#变台变压器        | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 7012 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 西隈支17#变台变压器(西隈)    | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 7013 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 瓦房支18#变台变压器        | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 7014 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明东干7#变台变压器(明阳山西)   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 7015 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 花园口支3#变台变压器(花园口)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 7016 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 尹庄支1#变台变压器(九龙星)    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 7017 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明阳山东8#变台变压器(明阳山东)  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 7018 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支26#变台变压器(吴屯)    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 7019 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支43#变台变压器(梁屯)    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 7020 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支33#变台变压器(李台)    | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 7021 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 尹庄支13#变台变压器(尹庄)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 7022 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 南沿支4#变台变压器(南沿)     | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 7023 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 前肖西分2#变台变压器(前肖南)   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 7024 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 王屯支23#变台变压器(王屯)    | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 7025 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 老仁城支2#变台变压器(老仁城)   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 7026 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新分19#变台变压器(端阳庙工业) | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 7027 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 任屯支4#变台变压器(任屯)     | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 7028 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 同城支3#变台变压器(同城)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 7029 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 大于支2#变台变压器(大于)     | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 7030 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新分40#变台变压器(齐有)    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 7031 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 瓦房支15#变台变压器(钟屯)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 7032 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 瓦房支46#变台变压器        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 7033 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支11#变台变压器(杨屯)    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 7034 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支47#变台变压器(貂厂居民)  | 10  | 48.0000 | 4.2000   | 4.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 7035 | 庄河 | 66kV明阳变 | 明新线  | 明新支54#变台变压器(刘屯)    | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 7036 | 庄河 | 66kV明阳变 | 船舶乙线 | 船舶干8#变台变压器         | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |

|      |    |         |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7037 | 庄河 | 66kV龙河变 | 丽昌乙线  | 生物分22#变台变压器(坎上) | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 7038 | 庄河 | 66kV龙河变 | 互感器甲线 | 互感器干2#变压器(花园口所) | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 7039 | 庄河 | 66kV龙河变 | 大轮甲线  | 大轮分41#          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 7040 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 地区所分6#          | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 7041 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 医院分09#          | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 7042 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 敬老院支3#          | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 7043 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 修屯分10#          | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 7044 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 坎南分06#          | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 7045 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 永直放分11#         | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 7046 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 化工干09#          | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 7047 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 丛西分42#          | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 7048 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 丛西分91#          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 7049 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 医院分04#          | 250 | 27.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 7050 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 宋西分19#          | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 7051 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 化工干141#         | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 7052 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 环网分02#          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 7053 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 化工干96#          | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 7054 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 姜湾北支2#          | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 7055 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 坎子支04#          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 7056 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 坎西分1#           | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 7057 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 宋西分04#          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 7058 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 化工干60#          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 7059 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 丛西分8#           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 7060 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 化工干86#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 7061 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 李瓦西支9#          | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 7062 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 工业支8#           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 7063 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 大增支10#          | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 7064 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 陶房分17#          | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 7065 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 丛西分79#          | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 7066 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 沙包分20#          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 7067 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 坎南分20#          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 7068 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 宋西分34#变台        | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 7069 | 庄河 | 66kV明阳变 | 化工线   | 倪屯支6#           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7070 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 薛西支04#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 7071 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 郝屯分14#            | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 7072 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 联网支20#变台          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 7073 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 三道沟支25#           | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 7074 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 三道沟支42#           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 7075 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 薛东支03#            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 7076 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 恒发分3#             | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 7077 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 宋庄支09#            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 7078 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 农场分17#            | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 7079 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干31#            | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 7080 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 倪屯支02#            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 7081 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支14#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 7082 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干124#           | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 7083 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 文咀支19#            | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 7084 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 胜利分4#             | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 7085 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 刘屯支02#            | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 7086 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 下力支16#            | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 7087 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 南王分15#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 7088 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 宋庄支25#            | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 7089 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 农场分05#            | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 7090 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支04#           | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 7091 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 东虾场支27#           | 125 | 46.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 7092 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口干114#           | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 7093 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 周东分1#             | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 7094 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 万顺分4#             | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 7095 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 庙沟支05#            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 7096 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 码头分5#变压器          | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 7097 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 邹圈分03#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 7098 | 庄河 | 66kV尖山变 | 河口线 | 河口线农场分三山支9#（三山居民） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 7099 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于岚支1#（于岚）         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 7100 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干145#           | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 7101 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干63#            | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 7102 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶泊分15#            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |

|      |    |         |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7103 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 才沟分24#       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 7104 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树沟分10#      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 7105 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支23#       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 7106 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支19#       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 7107 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 拉脖分3#        | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 7108 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干30#       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 7109 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶屯支3#        | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 7110 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 上沟支3#        | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 7111 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 李屯分4#        | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 7112 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高山干46#       | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 7113 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 王炉支55#       | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 7114 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 李永店分4#       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 7115 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 后庙支2#        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 7116 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树沟分27#      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 7117 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 小高山分6#       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 7118 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于岚西支5#       | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 7119 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 邵屯支13#       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 7120 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 高西分1#        | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 7121 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 肖咀支7#        | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 7122 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 前永店分2#       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 7123 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 庙后沟分25#      | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 7124 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分26#       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 7125 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下沟分10#（下松树沟） | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 7126 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支39#      | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 7127 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分5#        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 7128 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 松树咀支14#      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 7129 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 大棚支8#        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 7130 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 前坝分12#       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 7131 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 曲隈分37#       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 7132 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支25#      | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 7133 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 张岚支3#        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 7134 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 孙屯支3#        | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 7135 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 大兴城支8#       | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |

|      |    |         |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7136 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 下河口支60#     | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 7137 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 兴城村支7#      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 7138 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 才沟分30#      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 7139 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 于店分4#       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 7140 | 庄河 | 66kV明阳变 | 高山线 | 陶泊分46#      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 7141 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头支25#      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 7142 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 时屯支5#       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 7143 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 钓鱼台分20#     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 7144 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 白虾场分106#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 7145 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干61#      | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 7146 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干95#      | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 7147 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 姜屯分5#       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 7148 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 复元支1#       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 7149 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 前文地支13#     | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 7150 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 振兴支9#       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 7151 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 永宁分5#       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 7152 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 元吉后支06#     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 7153 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分11#     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 7154 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 西李支13#      | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 7155 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干5#变压器    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 7156 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头水支28#     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 7157 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 旗杆底分03#     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 7158 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分20#     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 7159 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 养文地分42#     | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 7160 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 宏昌分7#       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 7161 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 浪窝庙支6#      | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 7162 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 山头支14#      | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 7163 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 卧龙干17#柱上变压器 | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 7164 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 友谊支10#      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 7165 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 钓鱼台分13#     | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 7166 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 姜屯分29#      | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 7167 | 庄河 | 66kV尖山变 | 卧龙线 | 东李支4#       | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 7168 | 庄河 | 66kV尖山变 | 工业线 | 崔西分4#柱上变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |

|      |    |          |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7169 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | PMS_吉安堂分11#      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 7170 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 前崔支3#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 7171 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 崔西分10#柱上变压器      | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 7172 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 吉安堂分52#          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 7173 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 崔西分16#柱上变压器      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 7174 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 吉安堂分18#          | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 7175 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 河口干02#变压器        | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 7176 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 河口干11#变压器        | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 7177 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 于屯支9#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 7178 | 庄河 | 66kV尖山变  | 工业线  | 综合厂支04#          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 7179 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 永胜干17#变台         | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 7180 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 西丰台支16#          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 7181 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 西丰台支42#          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 7182 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 墩台沟支07#          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 7183 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 孙泡支03#           | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 7184 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 永胜干36#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 7185 | 庄河 | 66kV尖山变  | 永胜线  | 小区支03#           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 7186 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干48#变台变压器      | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 7187 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#柱上变压器      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 7188 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上变压器.     | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 7189 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 西湖干25#变台变压器      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 7190 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 孙炉分4#变台变压器       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 7191 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干74#           | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 7192 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 邢屯支2#变台变压器(邢屯北台) | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 7193 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压器       | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 7194 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台变压器      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 7195 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水养分4#            | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 7196 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#柱上变压器      | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 7197 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 前张支3#变台变压器(前张总表) | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 7198 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压器(大郑楼)  | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 7199 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分11#变台变压器      | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 7200 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干50#变台变压器      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 7201 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台变压器2     | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |

|      |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7202 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干9变台变压器         | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 7203 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 盛大支2#变台变压器（三门孙南台） | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 7204 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 新建分5#变台变压器        | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 7205 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#            | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 7206 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干35#变台变压器       | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 7207 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压器        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 7208 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 宏扬支1#变台           | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 7209 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台变压器2      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 7210 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分6#             | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 7211 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干11#变台变压器       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 7212 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上变压器       | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 7213 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 7214 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 寺庙分3右1#变台变压器      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 7215 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 工商分6#变台变压器        | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 7216 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设分15#变台变压器（于西）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 7217 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台变压器2      | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 7218 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育场分1#            | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 7219 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干13#            | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 7220 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 7221 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 华海干10#            | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 7222 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 7223 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 7224 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 姜隈支11变压器          | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 7225 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台变压器       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 7226 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干61#            | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 7227 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台变压器       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 7228 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 医院分1#变台变压器        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 7229 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 建筑分3#变台变压器        | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 7230 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分23#柱上变压器       | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 7231 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园甲线 | 电机分7              | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 7232 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干36#变台变压器       | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 7233 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#            | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |



|      |    |          |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7234 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干74#                | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 7235 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干1左1#变台变压器          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 7236 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 冷库分3#                 | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 7237 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设干5#变台变压器            | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 7238 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 东盐锅支2#                | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 7239 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 仲屯分5#                 | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 7240 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分7#                 | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 7241 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 电管支7#                 | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 7242 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 贝养支4#                 | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 7243 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 李屯分18#                | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 7244 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 盐锅分2#                 | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 7245 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 西王沟分5#                | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 7246 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 辽宁大连庄河市区城关街道海洋村东王沟屯总表 | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 7247 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分21#变台变压器           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 7248 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分13#变台变压器           | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 7249 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压器            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 7250 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压器            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 7251 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三门孙支26#变台变压器（三门孙北）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 7252 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分24#变台变压器（邢屯西台）     | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 7253 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 砖瓦支3#变台变压器（邢屯东台）      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 7254 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 黄海干88#变台变压器           | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 7255 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 卧龙东支10#变台变压器（王卧龙北台）   | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 7256 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分24#变台变压器（董海楼住宅）    | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 7257 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣东支1#变台变压器（衣东总表）      | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 7258 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分28#变台变压器（徐岭李屯）     | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 7259 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 山头支2#变台变压器（山东头南台）     | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 7260 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 党校分1#变台变压器            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 7261 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 黄海市场支1#变台变压器（孙桂琴总表）   | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 7262 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 弹花支4#变台变压器（徐岭村住宅楼）    | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 7263 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支1#变台变压器           | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 7264 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 卧龙支3#变台变压器（王卧龙南台）     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |

|      |    |          |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7265 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支3#变台变压器            | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 7266 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣西支29#变台变压器（衣西总表）      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 7267 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#                  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 7268 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 修建支2#柱上变压器             | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 7269 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分4#                  | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 7270 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#                  | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 7271 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分2#                  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 7272 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司柱上变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 7273 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分6#柱上变压器             | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 7274 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分11#                 | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 7275 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青支1#变台变压器             | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 7276 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 岭上分3#变台变压器             | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 7277 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队左5左3#柱上变压器           | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 7278 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分30#                 | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 7279 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队12右1#                | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 7280 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分19#                 | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 7281 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干38#变台变压器   | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 7282 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 7283 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器    | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 7284 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器   | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 7285 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干27#变台变压器   | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 7286 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳干38#变台变压器            | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 7287 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干51#变台变压器   | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 7288 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干31#变台变压器   | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 7289 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干45#变台变压器   | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 7290 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台变压器            | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 7291 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 庄河变205华丰线油库分1#变台变压器    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 7292 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分6#                  | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 7293 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 胜利分1#                  | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |

|      |    |          |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7294 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#柱上变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 7295 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干68#        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 7296 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#         | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 7297 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分5#变台变压器2   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 7298 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分5#变台变压器    | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 7299 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干64#        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 7300 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分1#变台变压器    | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 7301 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干13#变台变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 7302 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分1#变台变压器    | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 7303 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分2#.        | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 7304 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干53#        | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 7305 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4#     | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 7306 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 水果分4#变台变压器    | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 7307 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#.       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 7308 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干36#变台变压器   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 7309 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分4#变台变压器    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 7310 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 油库分1#变台变压器    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 7311 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 7312 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干68#柱上变压器   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 7313 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4#     | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 7314 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台变压器2# | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 7315 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#.       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 7316 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 公路分5#变台变压器    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 7317 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干31#变台变压器   | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 7318 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 塑料支4#变台变压器    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 7319 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#柱上变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 7320 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 宏化干4#变台变压器    | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 7321 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干4左1#变台变压器  | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 7322 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔限分10#变台变压器   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 7323 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压器2   | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 7324 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和支1#变台变压器    | 250 | 46.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 7325 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分4#变台变压器    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 7326 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干11#变台变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |

|      |    |          |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7327 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台变压器2          | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 7328 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 网具分9#变台变压器            | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 7329 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分1#变台变压器            | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 7330 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 7331 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁西分4#变台变压器            | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 7332 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压器            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 7333 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台变压器           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 7334 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台变压器           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 7335 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器2          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 7336 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干71#变台变压器           | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 7337 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器 | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 7338 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台变压器2          | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 7339 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 侯电分3#变台变压器            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 7340 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干16#变台变压器           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 7341 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干9#变台变压器2           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 7342 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器 | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 7343 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔限分2#变台变压器柱上变压器       | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 7344 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器3          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 7345 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压器            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 7346 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干11#                | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 7347 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#                 | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 7348 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#                 | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 7349 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干3左分2#              | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 7350 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干16#                | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 7351 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干28#                | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 7352 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 文化分3#                 | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 7353 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台变压器           | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 7354 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西山线  | 汽校分18右2#变台变压器         | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 7355 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西山线  | 汽校分1#变台变压器            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 7356 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#                | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 7357 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压器            | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 7358 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压器2           | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |

|      |    |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7359 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压器         | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 7360 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干53#变台变压器        | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 7361 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干39#变台变压器        | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 7362 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分9右1#变台变压器       | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 7363 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分3#变台变压器         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 7364 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分5右2#变台变压器       | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 7365 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压2         | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 7366 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压器         | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 7367 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压器2        | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 7368 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压器2        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 7369 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分7#变台变压器         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 7370 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压器2        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 7371 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压器         | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 7372 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干17#变台变压器        | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 7373 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压器2        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 7374 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压器2        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 7375 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干25#变台变压器        | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 7376 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分15#变台变压器        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 7377 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 黄海分22#变台变压器        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 7378 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 铁路干17右3#柱上变压器      | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 7379 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 邵屯分6#变台变压器         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 7380 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干5#变台变压器         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 7381 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台变压器        | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 7382 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压器2        | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 7383 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压器         | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 7384 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分24#变台变压器（黄炉屯南台） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 7385 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干30#变台变压器        | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 7386 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干1右1#变台变压器       | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 7387 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分28#变台变压器（黄炉屯北区） | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 7388 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分11#变台变压器        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 7389 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压器         | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 7390 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压器         | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |

|      |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7391 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 饵料厂分9#               | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 7392 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分10#               | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 7393 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 育才分3#                | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 7394 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分2左分2#             | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 7395 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 7396 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分19#变台变压器(检察院楼)    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 7397 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支12#变台变压器(河东西台区)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 7398 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干33#               | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 7399 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分11#变台变压器(印刷楼)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 7400 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分8#变台变压器(柴油机楼)     | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 7401 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 7402 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干38#               | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 7403 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干23#               | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 7404 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#柱上变压器          | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 7405 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 职教支1#变台变压器(公安局楼)     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 7406 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 万宝分1#.               | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 7407 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干46#               | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 7408 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#柱上变压器.         | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 7409 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分3#.          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 7410 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分31#变台变压器(鲍码小区)    | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 7411 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分3#           | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 7412 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干10#               | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 7413 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分4#变台变压器(河东农行)     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 7414 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压器(滨河小区)     | 250 | 39.0000 | 127.5000 | 127.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 7415 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东海支1#右分1#变台变压器(农行家属) | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 7416 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支4#变台变压器(河道楼)      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 7417 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 三十五中支3#变台变压器(东达楼)    | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 7418 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干50#               | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 7419 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 一队支1#变台变压器(河东一队)     | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 7420 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 教支1#变台变压器(废品楼)       | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 7421 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 曹店分5#                | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 7422 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线  | 北房身分7#(北房身屯)         | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |

|      |    |          |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7423 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 都电分5#(都屯)      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 7424 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 南坡支13#(南坡屯)    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 7425 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 德胜沟支3#(德胜沟屯)   | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 7426 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吴屯支18#(吴屯)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 7427 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线学房沟北支11     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 7428 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支36#(前川)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 7429 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线三义庙支93      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 7430 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 赵屯分4#(赵屯)      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 7431 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 前发娄屯支4#(前发娄屯)  | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 7432 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10kv红塔线孙屯北支3   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 7433 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10kv红塔线小川西支1   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 7434 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 太升支3#(太升屯)     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 7435 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 瓜地沟支3#(瓜地沟屯)   | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 7436 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 唐窑支10#(唐窑屯)    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 7437 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 姜龙屯支4#(姜龙屯)    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 7438 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支14#(前崔)     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 7439 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 北坡分10#(北坡屯)    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 7440 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 唐窑支5#(庄沟)      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 7441 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线孙屯支1    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 7442 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 王沟支9#(三义庙王沟)   | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 7443 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 耿屯支27#(耿屯西)变压器 | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 7444 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 刘沟支7#(刘沟屯)     | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 7445 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 旭明支1#(旭明屯)     | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 7446 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分21#(小金屯)    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 7447 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 闫屯分4#(王屯)      | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 7448 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干68#(牛屯)     | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 7449 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线玉宽支2#柱上变压器  | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 7450 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小川北支1#(小川屯)    | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 7451 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东瓜川分72#(后大甸)   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 7452 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 北兴隆支2#(北兴隆屯)   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 7453 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 耿屯支13#(耿屯东)变压器 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 7454 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小川大棚支5#(小川大棚台) | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 7455 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 后川支9#(后川屯)     | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |

|      |    |          |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7456 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东沟支3#（东沟屯）          | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 7457 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干203#(山咀)         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 7458 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 闫屯分15#（闫屯）          | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 7459 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 曲店分6#(曲店屯)          | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 7460 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 南兴隆支5#（南兴隆屯）        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 7461 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔线103红塔干160#(西河)   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 7462 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支5#（后崔）           | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 7463 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吕沟支1#（吕沟屯）          | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 7464 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 旭升娄屯支5#（旭升娄屯）       | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 7465 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 朱隈支52#(朱隈)          | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 7466 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支76#（西隈）         | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 7467 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 吴屯支6#(金玉塘)          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 7468 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分4#(张屯大棚)         | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 7469 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 小金分1#(张屯)           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 7470 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东瓜川分19#（北兴隆2）       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 7471 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 西道分5#（西道屯）          | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 7472 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线东果林支1#(东林)   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 7473 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 王岭支5#（王岭屯）          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 7474 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干185#(红塔耿屯)       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 7475 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 10KV红塔线 赵屯分9#(赵屯西)  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 7476 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 红塔干195#(张屯)         | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 7477 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 三义庙支83#（学房沟）        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 7478 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 庚沟支9#（庚沟屯）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 7479 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 松树沟支12#（松树沟屯）       | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 7480 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线 | 东河分7#（东河屯）          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 7481 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 红星南台支2#             | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 7482 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线104拦河坝分17#（韩屯南台） | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 7483 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线104拦河坝分5#（韩屯台区）  | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 7484 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 桥头分1#               | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 7485 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库分6#（茧站）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 7486 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线医院分13#变压器        | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 7487 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 东道支1#               | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 7488 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 粮库线汤家干7#（德兴街变压器）    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |



|      |    |          |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7489 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线 | 医院分10#               | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 7490 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞甸支7#（柞甸屯）           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 7491 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线于西支7#（于西屯）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 7492 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 林屯分7#                | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 7493 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 前阳支05#（后阳）           | 30  | 45.0000 | 13.5000  | 13.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 7494 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 牟屯分9#变压器             | 160 | 20.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 7495 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 王屯分12#变压器            | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 7496 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 向阳支16#       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 7497 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家干132#（姜屯）          | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 7498 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 卢沟支16#               | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 7499 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 潘屯分17#               | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 7500 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 张屯南支1#（张屯南屯） | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 7501 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分82#（大麻沟）          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 7502 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 平顶分07#（林西沟）          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 7503 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 大麻沟南支7#（大麻南屯）        | 30  | 32.0000 | 17.4000  | 17.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 7504 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 赵沟分31#               | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 7505 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 平顶分13#               | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 7506 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分12#（徐屯）           | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 7507 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分22#（鸡冠岭）          | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 7508 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分55#（孙大沟）          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 7509 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 瓦后大棚分1#              | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 7510 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 孙大沟南支4#      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 7511 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家干48#（康西）           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 7512 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤屯支2#                | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 7513 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤沟分3#                | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 7514 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 向阳北支7#（向阳北）  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 7515 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 小于屯分5#               | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 7516 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常半坡支16#变压器（常半坡）      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 7517 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 柞树分77#（耿屯）           | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 7518 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 于东分9#                | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 7519 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常屯分11#（常屯）           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 7520 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 常半坡支05#变压器（罗圈）       | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |

|      |    |          |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7521 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 福成沟分4#（福成沟屯）         | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 7522 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 张屯支3#（源发张屯）          | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 7523 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 朱屯分2#变压器             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 7524 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线瓦后支1#（瓦后）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 7525 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 董沟支7#（董沟）            | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 7526 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 林屯分4#（林屯大棚）          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 7527 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 前阳支15#               | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 7528 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 10KV汤家线 向阳东支10#（向阳东） | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 7529 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家线101汤家干192#（汤家大岭）  | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 7530 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 赵屯分4#                | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 7531 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 同立沟支10#              | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 7532 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 曲沟支6#                | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 7533 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 汤家线于西北分1#（于西北）       | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 7534 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 都沟分7#（都沟屯）           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 7535 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 潘屯大棚分4#              | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 7536 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 瓦春分4#（瓦前）            | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 7537 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小半沟支9#               | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 7538 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分66#（薛屯）           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 7539 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支（马家）32#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 7540 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 白店分4#（康东）            | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 7541 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刘福沟分5#变压器            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 7542 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 河沿支4#                | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 7543 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 黄岭西支3#               | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 7544 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王店支3#                | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 7545 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 雷沟分11#变压器            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 7546 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 硅石加工厂支8#（碾坊）         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 7547 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 唐西沟支20#              | 30  | 19.0000 | 21.3000  | 21.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 7548 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 大刘支7#（大刘屯）           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 7549 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刁桥支8#（黄岭屯）           | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 7550 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支（刁桥）6#（糖房2）       | 20  | 35.0000 | 11.0000  | 11.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 7551 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 桃园支3#                | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 7552 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 尹屯支30#               | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |

|      |    |          |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7553 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线 张沟北支2#（张沟北屯）  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 7554 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分185#(松树沟)          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 7555 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 碗铺支2#                 | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 7556 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 白店分26#                | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 7557 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 曹沟支1#(曹沟)             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 7558 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小刘支8#                 | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 7559 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线石门支3#（石门沟）     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 7560 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 钱沟支8#                 | 160 | 32.0000 | 92.8000  | 92.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 7561 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 汤家线101半上支23#(半上)      | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 7562 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 小峪王沟支16#              | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 7563 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 南山支28#                | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 7564 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线 唐西沟北支6#（唐西沟北） | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 7565 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 洪真莹支17#(下韩2)          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 7566 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 半上支8#（半下）             | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 7567 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 张沟支2#                 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 7568 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 下韩支40#                | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 7569 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 刁桥支20#(河南北)           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 7570 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 邱屯支11#                | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 7571 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分172#（李刘屯）          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 7572 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王沟支（七一）06#(杨屯)        | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 7573 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 二大房支13#（马屯乙）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 7574 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 红碑支1#（红碑屯）            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 7575 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 王沟支（七一）13#            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 7576 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 西沟支8#(黄岭2)            | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 7577 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线大房西支2#（大房西）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 7578 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 北台支（刁桥）17#            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 7579 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线大房东支1#（大房东）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 7580 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 姜沟支5#                 | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 7581 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 10KV汤家线二大房南支1#(二大房)   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 7582 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 瓦春分133#(大岭)           | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 7583 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 黄岭东支1#（黄岭东屯）          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 7584 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线 | 大庙支2#                 | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |

|      |    |          |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7585 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 小庙西支6#(小庙西)    | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 7586 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 孙屯北支1#(刁桥孙屯北)  | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 7587 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 雷沟分20#(雷沟北)    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 7588 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 吕屯支5#                  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 7589 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥村支1#(刁桥村)            | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 7590 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 于沟支5#                  | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 7591 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | (小峪)孙屯支1#              | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 7592 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线 孙屯西支14#(刁桥孙屯西) | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 7593 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10KV汤家线大口井支2#(河沿)      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 7594 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 秘沟支6#                  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 7595 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥支44#(孙屯)             | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 7596 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 峨山支16#(峨上下)            | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 7597 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 糖房支2#                  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 7598 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 曲屯支2#                  | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 7599 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 小庙支10#                 | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 7600 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 刁桥支68#(吕屯北)            | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 7601 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分23#(山东)            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 7602 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 山后支12#(山后乙)            | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 7603 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线龙头支32#(龙头)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 7604 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线龙头西支8#(龙头西)    | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 7605 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 北台支17#                 | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 7606 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟线102龙头支16#(曲屯)      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 7607 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线李屯支20#(李屯)     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 7608 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分41#(长龙北)           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 7609 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 果园支12#(刘屯二)            | 20  | 29.0000 | 12.2000  | 12.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 7610 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 果园支03#(刘屯大棚)           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 7611 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 红塔干4#(西院)              | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 7612 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯西支1#(刘屯西)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 7613 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟分46#(长龙西)           | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 7614 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 五道沟线102山西支1#           | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 7615 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯北支2#(刘屯北)    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 7616 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 10KV五道沟线刘屯支7#(刘屯)      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |

|      |    |          |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7617 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 长龙东支4#           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 7618 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 五道沟线 | 山后支17#(山后甲)      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 7619 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线  | 10kV红塔线小金东支7#    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 7620 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 红塔线  | 10kV红塔线王屯北分1#    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 7621 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 下韩支24#(孤山)       | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 7622 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 瓦春线  | 10kV瓦春线白店南分2#变压器 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 7623 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线  | 10kV粮库线红星支3#     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 7624 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线  | 蓉花园配电站1#变压器      | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 7625 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 粮库线  | 蓉花园配电站2#变压器      | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 7626 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 孙屯支8#            | 20  | 34.0000 | 11.2000  | 11.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 7627 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 政府支1#            | 250 | 48.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 7628 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 王沟支15#           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 7629 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 宋沟北支6#           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 7630 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 对面沟支9#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 7631 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 库西支22#           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 7632 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 和尚屯南分4#          | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 7633 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 梨树园西支9#          | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 7634 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 小盖屯支24#          | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 7635 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 小盖屯支10#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 7636 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 房身南支4#           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 7637 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 后五西支5#           | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 7638 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 恒丰移动支4#          | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 7639 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 后五支38#           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 7640 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 背阴分7间1#          | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 7641 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 沙西北支3#           | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 7642 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 沙西支11#           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 7643 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 老场北支7#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 7644 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 菜园线菜园干34#T       | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 7645 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 沙金一支4#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 7646 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 林场分14#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 7647 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 菜园线背阴分5#         | 30  | 19.0000 | 21.3000  | 21.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 7648 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 沙东棚支2#           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 7649 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线  | 当东大棚分2#          | 160 | 32.0000 | 92.8000  | 92.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |

|      |    |         |     |          |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|----------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 7650 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 北姜分2#    | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 7651 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干19#   | 200 | 42.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 7652 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀东支10# | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 7653 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干57#   | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 7654 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 于屯支15#   | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 7655 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 葛屯支3#    | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 7656 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯分24#   | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 7657 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯南支4#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 7658 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰南支5#   | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 7659 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰北10#   | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 7660 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙下支东支8#  | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 7661 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 田水井大棚支9# | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 7662 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后五支21#   | 50  | 47.0000 | 21.5000 | 21.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 7663 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀分8#   | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 7664 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山前分1#    | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 7665 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干59间1# | 200 | 49.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 7666 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干52间1# | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 7667 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 胜利分28#   | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 7668 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干46#   | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 7669 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分47#   | 20  | 46.0000 | 8.8000  | 8.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 7670 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分32#   | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 7671 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 平房支8#    | 20  | 51.0000 | 7.8000  | 7.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 7672 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 房身支11#   | 20  | 47.0000 | 8.6000  | 8.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 7673 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王官支26#   | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 7674 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王官支12#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 7675 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 梨南分15#   | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 7676 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干204#  | 100 | 18.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 7677 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 巩大屯分3#   | 50  | 39.0000 | 25.5000 | 25.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 7678 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 土城支2#    | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 7679 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 林场分33#   | 10  | 50.0000 | 4.0000  | 4.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 7680 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后甸支7#    | 100 | 33.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 7681 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 前王支6#    | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 7682 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后王支2#    | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |

|      |    |         |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7683 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 和尚屯北分12#   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 7684 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小王屯支12#    | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 7685 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 松树咀分44#    | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 7686 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干245#    | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 7687 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园分2#      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 7688 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山南支4#      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 7689 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 山北分9#      | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 7690 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 背阴分18#     | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 7691 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干176#    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 7692 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 万德分1#      | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 7693 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 闫屯分12#     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 7694 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 王沟支8#(15#) | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 7695 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 当西分2#      | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 7696 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张下分3#      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 7697 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张上分7#      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 7698 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙西支4#      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 7699 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙东支6#      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 7700 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库西支13#     | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 7701 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库北支14#     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 7702 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 库西支2#      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 7703 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 盛沟支7#      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 7704 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 石屯支1#      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 7705 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 郝店支3#      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 7706 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 郭沟分21#     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 7707 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 金房支5#      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 7708 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 沙金分117#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 7709 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 张沟支8#      | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 7710 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 李沟支1#      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 7711 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 薛沟支12#     | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 7712 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 南房身支1#     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 7713 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干129#    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 7714 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干120#    | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 7715 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小岭分16#     | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |

|      |    |         |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7716 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 菜园干99#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 7717 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 郭沟分33#   | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 7718 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 郭沟分16#   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 7719 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 北姜分11#   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 7720 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 宋沟分9#    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 7721 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 隋屯分10#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 7722 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星干3#    | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 7723 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 曹沟支7#    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 7724 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗中大棚支12# | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 7725 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 五东支8#    | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 7726 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉永支7#    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 7727 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 当东分11#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 7728 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 丝绸分11#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 7729 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干26#   | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 7730 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 医院支7#    | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 7731 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分8#    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 7732 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 前张支8#    | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 7733 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后张支4#    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 7734 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分37#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 7735 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分43#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 7736 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分51#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 7737 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干33#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 7738 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 李屯支1#    | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 7739 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 城东分74#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 7740 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 大有支3#    | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 7741 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 于屯支7#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 7742 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 姜东支12#   | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 7743 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 姜西支2#    | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 7744 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后五支29#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 7745 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 河东支7#    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 7746 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 刘屯村分4#   | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 7747 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 茶条支3#    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 7748 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 福顺支6#    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |



|      |    |         |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7749 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 东国川支24# | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 7750 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 小盖屯支14# | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 7751 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支31#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 7752 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支41#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 7753 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 大盖屯支7#  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 7754 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 后安支13#  | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 7755 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支51#  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 7756 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支43#  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 7757 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 小姜屯分1#  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 7758 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 矫沟支25#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 7759 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 顾下支7#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 7760 | 庄河 | 66kV城山变 | 菜园线 | 老场支8#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 7761 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 磷肥干64#  | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 7762 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 姜东支1#   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 7763 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 姜西支2#   | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 7764 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 张卧龙支3#  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 7765 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 宋屯支24#  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 7766 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 宋屯支44#  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 7767 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 胜利分67#  | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 7768 | 庄河 | 66kV城山变 | 磷肥线 | 谭沟支5#   | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 7769 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 光荣沟支5#  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 7770 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星分3#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 7771 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 后甸西支2#  | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 7772 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 木前支2#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 7773 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 木后支28#  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 7774 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 老染房支3#  | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 7775 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 马庙支8#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 7776 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星沟支5#  | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 7777 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 山咀支2#   | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 7778 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉丰支9#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 7779 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 土城支6#   | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 7780 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙下支4#   | 200 | 83.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 7781 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 庙上支8#   | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |

|      |    |         |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7782 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 王卧龙支7#  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 7783 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 下王支18#  | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 7784 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗西支4#   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 7785 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 栗东支23#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 7786 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支7#   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 7787 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 孙岭支6#   | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 7788 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支22#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 7789 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 尹屯支5#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 7790 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 彭屯支46#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 7791 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 下于支2#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 7792 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 上于支20#  | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 7793 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 李屯支12#  | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 7794 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 冷屯支23#  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 7795 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 周屯支30#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 7796 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 小曹屯支1#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 7797 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 大东支21#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 7798 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 大西支2#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 7799 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 房身支5#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 7800 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 利东支7#   | 125 | 50.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 7801 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆支26#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 7802 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 光荣沟支9#  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 7803 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 牟屯支4#   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 7804 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆村支4#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 7805 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 吉庆支52#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 7806 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 东沟支10#  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 7807 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 山东支14#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 7808 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 曹沟支16#  | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 7809 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 高屯支14#  | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 7810 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 福兴支11#  | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 7811 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 金星分114# | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 7812 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘南沟支11# | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 7813 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘北沟支9#  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 7814 | 庄河 | 66kV城山变 | 金星线 | 刘南沟支20# | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |

|      |    |          |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7815 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 中学支2#      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 7816 | 庄河 | 66kV城山变  | 菜园线 | 孙屯支22#     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 7817 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 后栗房支17#    | 160 | 22.0000 | 108.8000 | 108.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 7818 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 石匠沟支16#    | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 7819 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 上梨底支3#     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 7820 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 下梨底支3#     | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 7821 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 葛屯支10#     | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 7822 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 上于饮水支4#    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 7823 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 马大岗支3#     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 7824 | 庄河 | 66kV城山变  | 金星线 | 木前小区支1#    | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 7825 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小学分7#  | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 7826 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_财房西分4# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 7827 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_汽站分6#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 7828 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小财房支4# | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 7829 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_姜皮卜支4# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 7830 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_闫屯支5#  | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 7831 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支12# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 7832 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支26# | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 7833 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支43# | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 7834 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_前张支51# | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 7835 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_沈屯支7#  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 7836 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_三门刘支7# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 7837 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_钱北支9#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 7838 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房屯支30# | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 7839 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_董炉支20# | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 7840 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房屯支51# | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 7841 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_杨树沟支4# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 7842 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支3#  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 7843 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_姜屯支4#  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 7844 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支26# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 7845 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_万丰支37# | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 7846 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_光明山支6# | 125 | 50.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 7847 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支31# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |

|      |    |          |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7848 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支38#  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 7849 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_上曹支4#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 7850 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支66#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 7851 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支77#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 7852 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支84#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 7853 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支101# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 7854 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_娄沟支109# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 7855 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_大曹支3#   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 7856 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_下佟支20#  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 7857 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_大甸支8#   | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 7858 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_上佟支10#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 7859 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_长兴支16#  | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 7860 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_佟岭刘屯支9# | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 7861 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_佟岭郭屯支6# | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 7862 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分67#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 7863 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北炉支13#  | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 7864 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_夏屯支12#  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 7865 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_叶屯支4#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 7866 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_叶屯支15#  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 7867 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分108# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 7868 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_移动支2#   | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 7869 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_小河沿支12# | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 7870 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南道分145# | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 7871 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_房沟支4#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 7872 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支60#  | 20  | 19.0000 | 14.2000  | 14.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 7873 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_北拉支69#  | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 7874 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_李屯支5#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 7875 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_刁沟支10#  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 7876 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_下杨支5#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 7877 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_石云支4#   | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 7878 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_南拉支5#   | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 7879 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_肖屯支2#   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 7880 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线 | pms_顺兴支4#   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |

|      |    |          |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7881 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_寨沟支12#               | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 7882 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_太阳沟支5#               | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 7883 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_小河沿郭屯支3#             | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 7884 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_上杨支2#                | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 7885 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_南道分194#              | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 7886 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_粮库分2#                | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 7887 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_邱水支2#                | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 7888 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_汽站分16#               | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 7889 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_南道分97#               | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 7890 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_北拉支06#               | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 7891 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | 农机干小学分2间1#变台变压器<br>(财房中) | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 7892 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_太阳沟支2#               | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 7893 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_财房东分6#               | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 7894 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_北拉支14#               | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 7895 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线下杨井支1#            | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 7896 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线小河沿支6#            | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 7897 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线钱北井支2#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 7898 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线董前井支1#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 7899 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线三门刘井支4#           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 7900 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线南道分124#           | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 7901 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线夏屯井支2#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 7902 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线林屯井支5#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 7903 | 庄河 | 66kV光明山变 | 农机线  | pms_农机线北拉支22#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 7904 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干17#              | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 7905 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干28#              | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 7906 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_后松林支11#              | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 7907 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干45#              | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 7908 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干113#             | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 7909 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干133#             | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 7910 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干155#             | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 7911 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_光明山干166#             | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 7912 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_楞楞咀分1#               | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |

|      |    |          |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 7913 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_迎财沟分18# | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 7914 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_小赵屯分12# | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 7915 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_小赵屯分21# | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 7916 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分10#  | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 7917 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分31#  | 125 | 50.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 7918 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_万福支17#  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 7919 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分51#  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 7920 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分108# | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 7921 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分127# | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 7922 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分133# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 7923 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_下刘支3#   | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 7924 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_赵家张屯支6# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 7925 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李水支5#   | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 7926 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李水支12#  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 7927 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_吕沟支6#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 7928 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_玉皇分75#  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 7929 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_金黄沟支8#  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 7930 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_韩屯支6#   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 7931 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_北关村支1#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 7932 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_歪脖岭支25# | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 7933 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_歪脖岭支37# | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 7934 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_元兴支2#   | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 7935 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_双泉寺支9#  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 7936 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_久财房支4#  | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 7937 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_油房分16#  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 7938 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_油房分37#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 7939 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_南甸支1#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 7940 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_松林支6#   | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 7941 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_松林支23#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 7942 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_高屯分5#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 7943 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_刘屯分2#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 7944 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_徐屯分8#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 7945 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_徐屯分26#  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |

|      |    |          |      |             |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 7946 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_赵家董屯支5# | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 7947 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分06#  | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 7948 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分26#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 7949 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_牟庙分37#  | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 7950 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_金水支3#   | 50  | 35.0000 | 27.5000 | 27.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 7951 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_元兴棚支5#  | 100 | 33.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 7952 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_财房棚支6#  | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 7953 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_李屯井支2#  | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 7954 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_久财房井支6# | 50  | 32.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 7955 | 庄河 | 66kV光明山变 | 光明山线 | pms_北关井支2#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 7956 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_柁楞咀井支4# | 50  | 49.0000 | 20.5000 | 20.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 7957 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_前王分22#  | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 7958 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_九中支3#   | 50  | 49.0000 | 20.5000 | 20.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 7959 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_丛屯支10#  | 80  | 48.0000 | 33.6000 | 33.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 7960 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_粉房分43#  | 50  | 39.0000 | 25.5000 | 25.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 7961 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_小营支42#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 7962 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_小营支58#  | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 7963 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_小营支79#  | 160 | 42.0000 | 76.8000 | 76.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 7964 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_张庄支2#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 7965 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_王店支7#   | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 7966 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_马沟支12#  | 100 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 7967 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_包店支2#   | 200 | 49.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 7968 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_瓦房支3#   | 50  | 48.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 7969 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_孙屯支2#   | 100 | 19.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 7970 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_钟营支4#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 7971 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_上窑支2#   | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 7972 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_上窑支24#  | 160 | 46.0000 | 70.4000 | 70.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 7973 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_粉房分53#  | 100 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 7974 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_松树咀支19# | 200 | 45.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 7975 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_杨木林支2#  | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 7976 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_洼子支5#   | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 7977 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_乔果支10#  | 50  | 48.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 7978 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线  | pms_乔屯支6#   | 50  | 48.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |

|      |    |          |     |             |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 7979 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支13#  | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 7980 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支34#  | 200 | 49.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 7981 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支63#  | 160 | 46.0000 | 70.4000 | 70.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 7982 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支71#  | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 7983 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支83#  | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 7984 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后卢支10#  | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 7985 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_辛屯支2#   | 20  | 46.0000 | 8.8000  | 8.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 7986 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_辛屯支5#   | 20  | 49.0000 | 8.2000  | 8.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 7987 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_腾口支10#  | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 7988 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_广德支2#   | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 7989 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王沟支8#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 7990 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_周屯支6#   | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 7991 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_姜炉支7#   | 100 | 34.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 7992 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支5#   | 100 | 48.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 7993 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支18#  | 200 | 48.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 7994 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支24#  | 100 | 48.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 7995 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支35#  | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 7996 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_长胜支6#   | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 7997 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_卧龙支4#   | 50  | 48.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 7998 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_卧龙支6#   | 30  | 48.0000 | 12.6000 | 12.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 7999 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上罗支10#  | 100 | 40.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 8000 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_前徐支1#   | 160 | 49.0000 | 65.6000 | 65.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 8001 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_大赵支15#  | 30  | 49.0000 | 12.3000 | 12.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 8002 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_兴圣支4#   | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 8003 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_房身支4#   | 50  | 43.0000 | 23.5000 | 23.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 8004 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_李沟支2#   | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 8005 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分144# | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 8006 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分155# | 100 | 28.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 8007 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔工支1#   | 200 | 48.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 8008 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支31#  | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 8009 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支73#  | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 8010 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_小营支48#  | 30  | 50.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 8011 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后徐支9#   | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |



|      |    |          |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8012 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_乔屯支6#    | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 8013 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支67#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 8014 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支12#   | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 8015 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_后卢支10#   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 8016 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_中殷支13#   | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 8017 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_房身棚支5#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 8018 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_粉房分28-1# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 8019 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑支34#   | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 8020 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_上窑井支3#   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 8021 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_王屯支21#   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 8022 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_长胜井支3#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 8023 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_丛屯井支1#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 8024 | 庄河 | 66kV光明山变 | 北关线 | pms_丛屯井支14#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 8025 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干33#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 8026 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干120#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 8027 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平山干126#  | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 8028 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平西分11#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 8029 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_平东分7#    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 8030 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_溪河分2#    | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 8031 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_包果分13#   | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 8032 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_魏屯分7#    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 8033 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_梨底分11#   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 8034 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_梨底分20#   | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 8035 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_设备分2#    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 8036 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_曲沟分21#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 8037 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_曲沟分32#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 8038 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_华屯支3#    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 8039 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分51#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 8040 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窑分71#   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 8041 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_中学支6#    | 160 | 31.0000 | 94.4000  | 94.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 8042 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_郑屯支3#    | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 8043 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_郑屯支8#    | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 8044 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟刘屯支09# | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |

|      |    |          |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8045 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_糖房支2#    | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 8046 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_东岗支12#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 8047 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西岗支2#    | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 8048 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕屯支2#    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 8049 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分08#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 8050 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分19#   | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 8051 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_臧沟分31#   | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 8052 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟西分7#    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 8053 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟中分4#    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 8054 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后赵分38#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 8055 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟东支5#    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 8056 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯屯张屯分2#  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 8057 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_中赵支1#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 8058 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_赵水分15#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 8059 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前赵分30#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 8060 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_甸张分28#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 8061 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_下窑支11#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 8062 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后刘支9#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 8063 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | PMS_前刘支8#    | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 8064 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支71#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 8065 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支99#   | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 8066 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_水库支124#  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 8067 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟董屯支10# | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 8068 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_林炉支10#   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 8069 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_吕沟张屯支4#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 8070 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯南支5#   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 8071 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_龙庙支8#    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 8072 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯支2#    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 8073 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支11#   | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 8074 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支21#   | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 8075 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上支35#   | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 8076 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西沟支10#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 8077 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支22#   | 160 | 27.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |

|      |    |          |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8078 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支40#            | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 8079 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前孙支46#            | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 8080 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_银上支5#             | 400 | 22.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 8081 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_贾沟支11#            | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 8082 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金线支11#            | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 8083 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_山头支3#             | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 8084 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后南支2#             | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 8085 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后南东支6#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 8086 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后北支1#             | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 8087 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_饲料支2#             | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 8088 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_后北棚支3#            | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 8089 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_西岗棚支2#            | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 8090 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窠分18#            | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 8091 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_张屯西支1#            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 8092 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_甸张北支3#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 8093 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_姜沟棚支2#            | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 8094 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_糖房井支3#            | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 8095 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_金上井支2#            | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 8096 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_盖屯井支11#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 8097 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_喇嘛井分6#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 8098 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_前杨井支4#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 8099 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_佟东井支2#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 8100 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯西井支1#            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 8101 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_丁窠分43间1#          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 8102 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_藏沟分1#             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 8103 | 庄河 | 66kV光明山变 | 平山线 | pms_冯东井分2#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 8104 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 兴元支2#变台变压器(兴元街)       | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 8105 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 庙下支5#变台变压器(庙下屯)       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 8106 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 广大村支2#变台变压器(广大东<br>坡) | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 8107 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 韩隈支4#变台变压器(韩隈)        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 8108 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 西高分12#变台变压器(西高)       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 8109 | 庄河 | 66kV长岭变  | 镇内线 | 夹心分2#变台变压器            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 8110 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于屯线 | 小王屯分38#变台变压器(小王<br>屯) | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |

|      |    |          |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8111 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 向店支1#变台变压器（向店）       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 8112 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 前白支3#变台变压器（大棚）       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 8113 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 王大屯分16#变台变压器（唐坊）     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 8114 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 大沟分17#变台变压器（白店）      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 8115 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 王屯分28#变台变压器（洪昌王屯）    | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 8116 | 庄河 | 66kV蓉花山变 | 汤家线 | 源发村潘屯北（小微增）          | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 8117 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 石佛线105迟沟支8#变台变压器（迟沟） | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 8118 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 大沟分136#变台变压器（南窑）     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 8119 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 黄屯分3#变台变压器（黄屯）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 8120 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 东台分11变台变压器（东台）       | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 8121 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 前富贵支1#变台变压器（前富贵）     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 8122 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 王屯分13#变台变压器（洪昌屯）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 8123 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 蒋屯支12#变台变压器（蒋屯）      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 8124 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 段屯分31#变台变压器（段屯）      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 8125 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 赵东支3#变压器（赵屯）         | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 8126 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 杨屯分22#柱上变压器          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 8127 | 庄河 | 66kV长岭变  | 镇内线 | 镇内分7#变台变压器           | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 8128 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 黄沟支16#变台变压器（黄沟）      | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 8129 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 富贵线模块局支1#变台变压器（二中大田） | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 8130 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 兴元分48#变台变压器（石棚底）     | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 8131 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 小王屯分8#变台变压器（精品工程）    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 8132 | 庄河 | 66kV长岭变  | 于电线 | 大棚分3#变台变压器（政府大棚）     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 8133 | 庄河 | 66kV长岭变  | 镇内线 | 信用社支1#变台变压器          | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 8134 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 大沟分41#变台变压器（徐屯）      | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 8135 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 刘屯支4#变台变压器（丁房）       | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 8136 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 刘屯支20#变台变压器（高屯）      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 8137 | 庄河 | 66kV长岭变  | 石佛线 | 前白支7#变台变压器（前白屯）      | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 8138 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 沙沟分3#变台变压器（沙沟）       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 8139 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 小孙屯分68#变台变压器（小孙屯）    | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 8140 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 和尚屯支2#变台变压器（和尚屯）     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 8141 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 宫徐屯支5#变台变压器（宫徐屯）     | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 8142 | 庄河 | 66kV长岭变  | 富贵线 | 曲屯分34#变台变压器（曲屯）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |

|      |    |         |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8143 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 山咀分8#变台变压器（山咀）        | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 8144 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都甸支2#变台变压器（都甸）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 8145 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支8#变台变压器（背阴）        | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 8146 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 万增支5#变台变压器（万增）        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 8147 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵线宫徐井支2#柱上变压器    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 8148 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 于电线103杨屯分33#变台变压器（杨屯） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 8149 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分28#变台变压器（大棚）       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 8150 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 山咀支4#变台变压器（山咀）        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 8151 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 白灰支14#变台变压器（梁屯）       | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 8152 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大王屯分4#变台变压器（王大屯）      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 8153 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干91#变台变压器（谢沟）       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 8154 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂支4#变台变压器（德茂）        | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 8155 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 福生分12#变台变压器（福生）       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 8156 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 由屯支5#变台变压器（由屯）        | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 8157 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 和尚屯支9#变台变压器（徐坎）       | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 8158 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干158#变台变压器（富贵村）     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 8159 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干185#变台变压器（李屯）      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 8160 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 迟屯支1#变台变压器（迟屯）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 8161 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 于电线103兴元分40#变台变压器（林屯） | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 8162 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支19#变台变压器（八前）       | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 8163 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 洪昌村支3#变台变压器（洪昌村）      | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 8164 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 郭沟支1#变台变压器（郭沟）        | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 8165 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 兴元分63#变压器（中全福）        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 8166 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 前高支6#变台变压器（前高）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 8167 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 西山支36#变台变压器（粉房）       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 8168 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 西山支5#变台变压器（刘屯）        | 160 | 36.0000 | 86.4000  | 86.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 8169 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 学校支2#变台变压器（兽医站）       | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 8170 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 王屯井支4#变台变压器（迟屯）       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 8171 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 姜屯分18#变台变压器（姜屯）       | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 8172 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 黄沟支8#变台变压器（东黄）        | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 8173 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯分18#变台变压器（万巨）       | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 8174 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 后富贵分2#变台变压器（后富贵）      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |

|      |    |         |     |                       |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 8175 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 于电线103兴元分34#变台变压器     | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 8176 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 迟沟分29#变台变压器（迟沟）       | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 8177 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 郭电分4#变台变压器（郭电）        | 200 | 42.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 8178 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 刘电支26#变台变压器（刘电）       | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 8179 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 庙下东井分1#柱上变压器          | 50  | 27.0000 | 31.5000 | 31.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 8180 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 西高分4#变台变压器（后高）        | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 8181 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 后沈分1#变台变压器（瓦北）        | 200 | 44.0000 | 92.0000 | 92.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 8182 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 初沟分16#变台变压器（初沟）       | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 8183 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 于电线103水泥干31#变台变压器（平山） | 80  | 49.0000 | 32.8000 | 32.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 8184 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 后沈分15#变台变压器（后沈）       | 100 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 8185 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 前白支11#变台变压器（白家乙台）     | 200 | 46.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 8186 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干33#变台变压器（背阴电）      | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 8187 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分8#变台变压器（大田）        | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 8188 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙屯分11#变台变压器（孙屯）       | 200 | 49.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 8189 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分22#变台变压器（北田）       | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 8190 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 杨电分10#变台变压器（瓦南）       | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 8191 | 庄河 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 气站支3#变台变压器            | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 8192 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线富贵干58#（永昌大井）       | 50  | 47.0000 | 21.5000 | 21.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 8193 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵线王屯北支6#柱上变压器    | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 8194 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 10kV富贵线富贵干12#柱上变压器    | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 8195 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 10kV于电线大棚分6#（辽店大棚）    | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 8196 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 白店井支4#柱上变压器           | 50  | 47.0000 | 21.5000 | 21.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 8197 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干141#变台变压器（山咀）      | 160 | 46.0000 | 70.4000 | 70.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 8198 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 辽西支4#变台变压器（郭电）        | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 8199 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分83#变台变压器（道士沟）      | 200 | 46.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 8200 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分116#变台变压器（孙东）      | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 8201 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 袁沟分16#变台变压器（袁沟）       | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 8202 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分100#变台变压器（小隈）      | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 8203 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 小孙屯分32#变台变压器（乔屯）      | 100 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 8204 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 供销社分1#变台变压器（庙下左）      | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 8205 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于屯分13#变台变压器（洪昌于左）     | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 8206 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 山咀分2#变台变压器（菜园）        | 50  | 25.0000 | 32.5000 | 32.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |

|      |    |         |     |                       |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 8207 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 小王屯分11#变台变压器（辽店）      | 100 | 21.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 8208 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院分11#变台变压器（小院）       | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 8209 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 东窑支9#变台变压器（东窑）        | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 8210 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分4#变台变压器（杨树圈）       | 30  | 41.0000 | 14.7000 | 14.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 8211 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 于电线103于东支12#变台变压器（于东） | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 8212 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 前沈分7#变台变压器（前沈）        | 100 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 8213 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 潘沟支4#变台变压器（潘沟）        | 30  | 49.0000 | 12.3000 | 12.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 8214 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 西窑支4#变台变压器（西窑）        | 160 | 48.0000 | 67.2000 | 67.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 8215 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 陈电支3#变台变压器（陈电）        | 100 | 27.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 8216 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 上川支11#变台变压器（上川屯）      | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 8217 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 果园分2#（河沿）             | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 8218 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 珍沟支9#变台变压器（振沟）        | 160 | 49.0000 | 65.6000 | 65.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 8219 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 管屯分3#变台变压器（管屯）        | 80  | 46.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 8220 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 王屯分3#变台变压器（永昌）        | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 8221 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 都沟分41#变台变压器（都沟）       | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 8222 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干126#变台变压器（山头）      | 160 | 49.0000 | 65.6000 | 65.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 8223 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 东山分3#变台变压器（东山）        | 160 | 46.0000 | 70.4000 | 70.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 8224 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分7#变台变压器（佟屯）        | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 8225 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 初沟分7#变台变压器（初店）        | 100 | 49.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 8226 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 东台分1#柱上变压器            | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 8227 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 10kV于电线郭屯支4#（郭屯大棚）    | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 8228 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 辽西南支2#变台变压器           | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 8229 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于电线 | 10kV于电线后高棚支1（后高大棚）    | 200 | 41.0000 | 98.0000 | 98.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 8230 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 松咀支7#变台变压器（松咀）        | 100 | 48.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 8231 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 八家支22#变台变压器（八后）       | 160 | 48.0000 | 67.2000 | 67.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 8232 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 天园分1#变台变压器（天园）        | 200 | 48.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 8233 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 黄棚支3#变台变压器（黄棚）        | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 8234 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 大沟分59#变台变压器（王屯）       | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 8235 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛干52#变台变压器（万巨村）      | 200 | 48.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 8236 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 福顺分3#变台变压器（苞米沟）       | 50  | 48.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 8237 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 福顺分15#变台变压器（福顺沟）      | 30  | 40.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 8238 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵干182#变台变压器（李屯南）     | 50  | 49.0000 | 20.5000 | 20.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8239 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 大金分32#变台变压器（邵西）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 8240 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 邵东北支8#变压器（邵东）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 8241 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 广大分10#变台变压器（广大）   | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 8242 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 背阴西支4#变压器         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 8243 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分16#变台变压器       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 8244 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 北田支1#变台变压器        | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 8245 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 佟屯分13#变台变压器       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 8246 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 大孙屯支2#变台变压器（大孙屯）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 8247 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线邵东支1#（邵东屯东台）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 8248 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 三门孙支6#变台变压器（三门孙）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 8249 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于屯分10#变台变压器（洪昌于西） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 8250 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂支16#变压器         | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 8251 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 于西井支6#柱上变压器（于西屯北） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 8252 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线迟沟分33#（迟沟屯北台）  | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 8253 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线富贵干196#（富贵村大北） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 8254 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 德茂南支3#变压器         | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 8255 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院分24#变压器         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 8256 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 小院北支1#变压器（小院北台）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 8257 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯分37#变台变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 8258 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 段屯南支2#变台变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 8259 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线赵西支2#（赵屯西台）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 8260 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 东窑井支14#变台变压器（东窑）  | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 8261 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 杨沟支6#变台变压器（杨沟）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 8262 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙西支1#变压器          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 8263 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 南窑井支1#（大井）        | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 8264 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 孙屯分19#变压器         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 8265 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山北支14#变压器        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 8266 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山南支17#变压器        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 8267 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线刘屯南支6#（刘屯南台）   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 8268 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线刘屯西支13#（刘屯西台）  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 8269 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 西山支46#变台变压器（西山大棚） | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 8270 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线兴元分75#（中全福屯东台） | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 8271 | 庄河 | 66kV长岭变 | 镇内线 | 供电所支2#变压器         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |



|      |    |         |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8272 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线福顺东支1#           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 8273 | 庄河 | 66kV长岭变 | 石佛线 | 石佛线迟屯井支7#           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 8274 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线和尚屯井支1#          | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 8275 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线于西井支8#           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 8276 | 庄河 | 66kV长岭变 | 富贵线 | 富贵线大井分4#            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 8277 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线平山井支1#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 8278 | 庄河 | 66kV长岭变 | 于屯线 | 于屯线瓦南井支7#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 8279 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 林粉房支3#（林粉房总表）       | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 8280 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_黄圈支21#（黄圈）      | 30  | 29.0000 | 18.3000  | 18.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 8281 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上管支07#（安屯）          | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 8282 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 殷屯支06#（殷屯）          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 8283 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上干90-1#（黑岛住户）  | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 8284 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_徐堂支07#（徐堂屯）     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 8285 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_北李屯支06#（北李屯）    | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 8286 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上干12#（沈西屯）     | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 8287 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_下孙沟北支07#（下孙沟北屯） | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 8288 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 白东支2#变压器（白东屯）       | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 8289 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干132#变压器（张东）      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 8290 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 北吴屯支19#（小李屯）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 8291 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 西大城支23#（西大城）        | 160 | 36.0000 | 86.4000  | 86.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 8292 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 侯西分09#（侯西屯）         | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 8293 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 邹屯分10#变压器（邹屯）       | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 8294 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分70#（隋屯）          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 8295 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 饵料厂支1#（养殖公司住户）      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 8296 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_楼上干02#（靠山屯）     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 8297 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_凉水湾分03#（凉水湾屯）   | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 8298 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫岭支1#变压器（宫岭屯）       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 8299 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分20#（梁屯）          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 8300 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 侯西分02#（候中屯）         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 8301 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 周沟分30#（周沟屯）         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 8302 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_白西支03#变压器（白西屯）  | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 8303 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_兰屯支26#（兰屯）      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 8304 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分55-1#（光辉韦户）      | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |

|      |    |         |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8305 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | PMS_四门孙分41#（四门孙）       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 8306 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干82#变压器（岗上）          | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 8307 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 山南头分05#（山南头西台）         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 8308 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭二队分08#柱上变压器          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 8309 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 高力坞支03#（高力坞屯）          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 8310 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 郭东北支6#变压器（郭屯北）         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 8311 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队西支2#（蔡家七队西）<br>变压器 | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 8312 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 城街分2#（城街屯）             | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 8313 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分11#（孟屯）             | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 8314 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 汪屯分10#（汪屯）             | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 8315 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 东管支01#（楼上屯）            | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 8316 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分46#（冷屯）         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 8317 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 下孙沟支04#（南李屯）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 8318 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分24#（松树岚）        | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 8319 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 吴屯分10#变压器（吴屯）          | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 8320 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 卧龙提水分04#（卧龙南台）         | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 8321 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 浦屯支2#（浦屯）              | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 8322 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉二队支4#（光辉二队）          | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 8323 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 养殖场支2#变压器（大南岛西）        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 8324 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 郭东北支1#变压器.（郭东屯）        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 8325 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_肖炉分04#（肖炉屯）        | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 8326 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 大朴三四队1#（大朴三四队）         | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 8327 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 东坨南支1#（东坨）             | 20  | 32.0000 | 11.6000  | 11.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 8328 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于西分12#变压器（于西）          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 8329 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 猪场分15#变压器（猪场）          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 8330 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_冷库干33#（小于屯）        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 8331 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 船厂支08#（黄圈动迁户）          | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 8332 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分34#（陈屯北）        | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 8333 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_孔西支2#（孔西屯）         | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 8334 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 西吴屯分1#（西吴屯）            | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 8335 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_黄圈北支03#（黄圈北屯）      | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 8336 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 供电所分8#（沈南屯）            | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |

|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8337 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于屯干125#变压器（于屯大棚）   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 8338 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫前支13#变压器（宫前屯）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 8339 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分67#（浦屯大棚）       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 8340 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_流网圈分24#（南台屯）   | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 8341 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 玉皇山分23#变压器（小刘屯）    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 8342 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 前洼支4#（前洼）          | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 8343 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_葛沟支5#（葛沟）      | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 8344 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | pms_小南岛支5#变压器（小南岛） | 100 | 79.8100 | 10.1900  | 10.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 8345 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_东北角分30#（东北角屯）  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 8346 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_姜屯支13#（姜屯屯）    | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 8347 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_初口分06#（初口）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 8348 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 橡胶坝分12#（大朴橡胶坝）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 8349 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 看牛场分16#（看牛场）       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 8350 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宋屯支12#（宋屯）         | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 8351 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干166#（大朴一队）      | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 8352 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_于粉房支4#（于粉房屯）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 8353 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 小孙屯支5#（小孙屯）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 8354 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 冷家分07#（沈前）         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 8355 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 冷家分17#（松树岗北屯）      | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 8356 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_张屯分1#（张屯）      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 8357 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_扇子石支10#（扇子石）   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 8358 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_宁屯支04#（宁屯）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 8359 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干119#变压器（于电动迁户）  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 8360 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 供电所分7#（黑岛供电所）      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 8361 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干10#变压器（山南头东）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 8362 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 南岛分04#（董屯）         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 8363 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于北分06#变压器（于北）      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 8364 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 看牛场分10#（看牛场西）变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 8365 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 景岚分13#（大堡五队）       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 8366 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 王屯分03#（王屯）         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 8367 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 后洼分04#（后洼）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 8368 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 王庄支3#（王庄屯）         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 8369 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 黄圈支14#（王圈）         | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |

|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8370 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_王圈支1（王圈动迁户）    | 10  | 20.0000 | 7.0000   | 7.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 8371 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上线201陈屯支2#（陈屯南台）  | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 8372 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 水产支1#（牛石圈）         | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 8373 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上干18#（沈东屯）        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 8374 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 孔东支3#（孔东屯）         | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 8375 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_下孙沟支29#（下孙沟）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 8376 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干165#（大朴二队）      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 8377 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 腊树院分08#（腊树院总表）     | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 8378 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干102#（蔡家四、五队）    | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 8379 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 于西分04#变压器（于南）      | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 8380 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 大棚分3#（腊树院大棚）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 8381 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 肖窝棚支4#（肖窝棚屯）       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 8382 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | PMS_黄岭干97#（蔡家二队）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 8383 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 庙上支9#（庙上屯）         | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 8384 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 10千伏黄岭线周沟分40#变台    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 8385 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 10kV楼上线南李东支7#柱上变压器 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 8386 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 四门孙分17#（葛甸）        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 8387 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干25#（卧龙北台）       | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 8388 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | pms_东北角分19#（张粉房屯）  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 8389 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上孙沟分3#（上孙沟）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 8390 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 北吴屯支29#（北吴屯）       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 8391 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 四门任支2#（四门任屯）       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 8392 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 上管支14#（上管屯）        | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 8393 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 后梁支10#（后梁屯）        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 8394 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 潮海珠分05#（潮海珠屯）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 8395 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 台山支19#（台山屯）        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 8396 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分34#（光辉一队）       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 8397 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_三队支06#（冷屯动迁户）  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 8398 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队支1#（蔡家七队）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 8399 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 西大城支11#（东大城屯）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 8400 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 小林屯支3#（小林屯）        | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 8401 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 冷沟支8#（隋圈屯）         | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 8402 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干56#（黄岭三队）       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |

|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8403 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分03#(黄岭一队)       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 8404 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 张网干136#变压器(张西)     | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 8405 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 冷库干48#(东沟屯)        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 8406 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 冷库线 | 泡沿分17#(泡沿屯)        | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 8407 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_冷家分59#(冷家尹屯)   | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 8408 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | pms_东管支07#(东管屯)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 8409 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 牛石圈分21#(南孙屯)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 8410 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 楼上线 | 楼上干49-1#(西阳宫安屯)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 8411 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 黄岭干131#(蔡家八队)      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 8412 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家虾场分06#(蔡家一队)     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 8413 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉四队支4#(光辉四队)      | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 8414 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 沙包分12#(沙包屯)        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 8415 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 周沟分14#(郭屯)         | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 8416 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 宫屯支7#变压器(宫东屯)      | 50  | 63.4600 | 13.2700  | 13.2700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 8417 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 光辉分38#(光辉三队)       | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 8418 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 孙屯支09#(孙屯)         | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 8419 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 张网线 | 大南岛分48#(大南岛东台)     | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 8420 | 庄河 | 66kV黑岛变 | 黄岭线 | 蔡家七队北支4#(蔡家七队北)变压器 | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 8421 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 东赵店分3#变压器(赵店东屯)    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 8422 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干9#变压器(西队)       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 8423 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 胡营分21#变压器(胡营)      | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 8424 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干75#变压器(孙卜一队)    | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 8425 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 小孤山东队支6#变压器(东队)    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 8426 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 孙堡三队分3#变压器(孙堡三队)   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 8427 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 小毕屯分9#变压器(小毕屯)     | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 8428 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 靠山分3#变压器(靠山屯)      | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 8429 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 蔡家干68#变压器(孙卜二队)    | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 8430 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 庙上西支3#变压器(庙上西队)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 8431 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 庙上东支2#变压器(庙上东屯)    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 8432 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 胡营分11#变压器(大毕屯)     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 8433 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 蔡家线 | 西赵店分2#变压器(赵店西屯)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 8434 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 西庄支7#变压器(西庄)       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |

|      |    |         |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8435 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 光华分17#变压器(娄屯)            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 8436 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 小丁屯支7#变压器(小丁屯)           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 8437 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 光华分11#变压器(光华村)           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 8438 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 小刘屯支1#变压器(小刘屯)           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 8439 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 高堡干12#变压器(8155部队房地<br>产) | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 8440 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 光华分55#变压器(刘洼)            | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 8441 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 高堡干46#变压器(小坡)            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 8442 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 小杨屯分1#变压器(小杨屯)           | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 8443 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 娄营支5#变压器(娄营屯)            | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 8444 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 光华分7#变压器(上卧龙)            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 8445 | 庄河 | #N/A    | 高堡线 | 庙下支4#变压器(庙下屯)            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 8446 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 娄西支5#变台变压器(娄东)           | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 8447 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯支3#变台变压器(于西)           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 8448 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 虎西支9#变压器(虎西)             | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 8449 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关里支24#变压器(榆树房刘屯)         | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 8450 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 高力沟支9#变压器(高力沟)           | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 8451 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关西支2#变台变压器(关西)           | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 8452 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 10kV和平线移动支4#变台           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 8453 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前姜支1#变台变压器(姜西)           | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 8454 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 吴炉大棚支3#变压器(吴炉蔬菜大<br>棚)   | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 8455 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 隈前支2#变压器(隈前屯)            | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 8456 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜屯支3#变压器(姜屯村)            | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 8457 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前姜分7#变压器(前姜屯)            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 8458 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯分34#变台变压器(卧龙屯)         | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 8459 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 娄西支10#变台变压器(娄西)          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 8460 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 马西支11#变台变压器(马东屯)         | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 8461 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 后炉支7#变台变压器(后炉)           | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 8462 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 闫沟支15#变台变压器(闫沟屯)         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 8463 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 周屯支12#变台变压器(周屯)          | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 8464 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆西支6#变台变压器(榆西)           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 8465 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关东分3#变台变压器(关东)           | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 8466 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯东支1#变台变压器(邵屯)          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8467 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关沟支4#变压器（关沟屯）     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 8468 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平线韩沟支1#变台        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 8469 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大陈分15#变台变压器（大陈屯）  | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 8470 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 宋屯支3#变台变压器（宋屯）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 8471 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔沟外支1#变压器（崔沟外屯）   | 10  | 49.0000 | 4.1000   | 4.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 8472 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 邵屯分1#变台变压器（和平工业）  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 8473 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 丁南支2#变台变压器（丁南屯）   | 50  | 65.0000 | 12.5000  | 12.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 8474 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支9#变压器（孙营一队）    | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 8475 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东果林分8#变压器（东果林）    | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 8476 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔沟分39#变台变压器（崔沟屯）  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 8477 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜隈砖厂支19#变压器（大徐屯）  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 8478 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东炉支2#变台变压器（东炉屯）   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 8479 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小窑支1#变台变压器（小窑）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 8480 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 王屯支5#变台变压器（王屯）    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 8481 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 西口支13#变台变压器（西口）   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 8482 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房分17#变压器（后屯）    | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 8483 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分105#变压器（孙营三队）  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 8484 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支4#变压器（孙营二队）    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 8485 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 王沟支12#变压器（王沟）     | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 8486 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小徐屯支2#变压器（小徐屯）    | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 8487 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平分106#变台变压器（小丁屯） | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 8488 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 山后分38#变压器（小宋屯）    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 8489 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 卧龙支3#变压器（卧龙屯）     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 8490 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐粉坊支16#变压器（徐粉房屯）  | 160 | 27.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 8491 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 马西支26#变台变压器（马西屯）  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 8492 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 陈西支4#变台变压器（陈西屯）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 8493 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 周屯支3#下屯变压器（邵炉屯）   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 8494 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大王屯支10#变压器（大王屯）   | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 8495 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分133#变压器（赵屯）    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 8496 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平分93#变台变压器（大丁屯）  | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 8497 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 隈后支1#变压器（隈后屯）     | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 8498 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 刘屯支3#变台变压器（刘屯）    | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 8499 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 前炉支5#变台变压器（前炉）    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |

|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8500 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐营东支2#变压器（徐营东）     | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 8501 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 张店分6#变台变压器（张店）     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 8502 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 山后分111#变压器（山后屯）    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 8503 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐营大棚支1#变压器（徐营大棚）   | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 8504 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 富沟支7#变台变压器（富沟屯）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 8505 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大刘电支4#变压器（大刘屯）     | 80  | 31.0000 | 47.2000  | 47.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 8506 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 龙母分55#变台变压器（于洼屯）   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 8507 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 卞电支6#卞屯变压器（卞屯）     | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 8508 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 崔屯支1#变压器（崔屯）       | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 8509 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 关中支1#变台变压器（关中）     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 8510 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 殿义分9#变台变压器（庙沟屯）    | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 8511 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房分30#变压器（郑山）     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 8512 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 塘坊支1#变压器（塘坊）       | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 8513 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 和平线徐营支14#变压器（徐营南屯） | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 8514 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 张沟支1#变压器（张沟）       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 8515 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 榆树房支5#变压器（榆东）      | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 8516 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 小沟分3#变压器（小沟）       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 8517 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 东果林支20#变压器（东口屯）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 8518 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 丁家小学支1#变压器（丁家小学）   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 8519 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 陈东支5#变台变压器（陈东）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 8520 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 徐粉坊支21#变压器（张家炉）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 8521 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 姜东分4#变台变压器（姜东屯）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 8522 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 大陈闫沟支7#变压器（闫沟屯）    | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 8523 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 于东支3#变台变压器（于东）     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 8524 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 赵泡支4#变压器（赵泡）       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 8525 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 一队支12#变压器（孙营一队）    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 8526 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 鄂营支13#变压器（鄂营）      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 8527 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 迟屯支2#变压器（迟屯）       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 8528 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 镇东支5#变台变压器（镇东）     | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 8529 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上村分3#变台变压器（瓦房）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 8530 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 后小宋支5#变压器（后小宋）     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 8531 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 祝沟分46#变台变压器（祝沟屯）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |



|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8532 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 董屯分3#变台变压器（董屯）    | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 8533 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 沟南支4#变台变压器（沟南屯）   | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 8534 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上模块局支2#变压器（川南屯）  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 8535 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 祝沟分33#变台变压器（李屯）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 8536 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 宋东分10#变压器（宋东屯）    | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 8537 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 长岭支1#变台变压器（长岭）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 8538 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 小孙屯支15#变压器（小孙屯）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 8539 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 英烈士分15#变压器（年屯）    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 8540 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 凉水湾分1#变压器（吴屯）     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 8541 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 宋西支3#变压器（宋西屯）     | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 8542 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 碰头店分7#变台变压器（碰头店）  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 8543 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 沟北分9#变台变压器（沟北屯）   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 8544 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上屯支3#变压器（小郭屯）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 8545 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 东瓜川支9#变台变压器（川北屯）  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 8546 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 前小宋分12#变压器（前小宋）   | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 8547 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 凉水湾支1#变台变压器（凉水湾屯） | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 8548 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 任沟支13#变台变压器（任沟屯）  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 8549 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 两东支2#变台变压器（两东）    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 8550 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上屯支15#变压器（桥上屯）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 8551 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 桥上干108#变台变压器（曲卜屯） | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 8552 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 两西支1#变台变压器（两西）    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 8553 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 大郭屯支6#变台变压器（大郭屯）  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 8554 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 华联支1#变台变压器（华联街）   | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 8555 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 桥上线 | 栈房分6#变压器（栈房屯）     | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 8556 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 和平线 | 桥上干2#变台变压器（小沟台屯）  | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 8557 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 孤山干72#变台变压器（移民小区） | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 8558 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 桥头分3#变台变压器（桥头屯）   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 8559 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 孤山线 | 孤山干80#变台变压器（集镇台区） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 8560 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 吴炉屯支5#变压器（吴炉屯）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 8561 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 六队支7#变压器（六队）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 8562 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 王庄支5#变压器（王庄屯）     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 8563 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈屯支10#变压器（曹隈屯）   | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 8564 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈支83#变压器（唐后屯）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |

|      |    |         |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8565 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 光大大棚支5#变压器（光大棚）       | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 8566 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小高屯分5#变压器（小高屯）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 8567 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈支75#变压器（唐前屯）        | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 8568 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 东炉支2#变压器（东炉屯）         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 8569 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 单屯北分6#柱上变压器           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 8570 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 山嘴西支4#（山嘴西屯）柱上变压器     | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 8571 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 三队支2#变压器（三队）          | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 8572 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小房身分36#变压器（白东屯）       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 8573 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 白西支4#变压器（白西屯）         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 8574 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 西炉支20#变压器（西炉屯）        | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 8575 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 八队支3#变压器（八队）          | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 8576 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 前王窑支4#变压器（前王窑屯）       | 30  | 45.0000 | 13.5000  | 13.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 8577 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小房身分48#变压器（孤家屯）       | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 8578 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 唐屯支9#变压器（唐屯）          | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 8579 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 山咀北支4#（山咀北屯）柱上变压器     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 8580 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 下卧龙支8#变压器（下卧龙）        | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 8581 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 后王窑屯支1#变压器（后王窑）       | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 8582 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小区支1#变压器（移民小区）        | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 8583 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 姑嫂石支6#变压器（小房身屯）       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 8584 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 单屯分4#变压器（单屯）          | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 8585 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 西高卜分10#变压器（高卜西屯）      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 8586 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 田窑支22#变压器（田窑屯）        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 8587 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小张屯支3#变压器（小张屯）        | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 8588 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 小白屯支5#变压器（小白屯）        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 8589 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 山嘴分6#变压器（山嘴屯）         | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 8590 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 田屯支5#变压器（田屯）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 8591 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 西炉支7#变压器（曹隈大棚）        | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 8592 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 三尖泡分19#变压器（集镇屯）       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 8593 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 吴炉线104三尖泡分33#变压器（小洼屯） | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 8594 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 高卜东屯支1#变压器（高卜东屯）      | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 8595 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 大任屯支8#变压器（大任屯）        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 8596 | 庄河 | 66kV吴炉变 | 吴炉线 | 曹隈支59#变压器（于店屯）        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |

|      |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8597 | 庄河 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 三尖泡分76#变压器（三尖泡五队） | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 8598 | 庄河 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 三尖泡分16#变压器(集镇西屯)  | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 8599 | 庄河 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 二队支4#变压器（二队）      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 8600 | 庄河 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 一队提水支5#(山嘴大棚)     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 8601 | 庄河 | 66kV吴炉变  | 吴炉线  | 曹隈支21#变压器（王店屯）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 8602 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河线蒿房南支6#        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 8603 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 蒿信支19#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 8604 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 李屯支7#（千太李屯）       | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 8605 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 庙前支7#（庙前屯）        | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 8606 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大七支2#（大七屯）        | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 8607 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 五队支2#（千太五队）       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 8608 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 荐屯支7#（横道河荐屯）      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 8609 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 烧锅分3#（烧锅屯）        | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 8610 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 铅矿支1#（温泉汤沿屯）      | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 8611 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 聂屯支5#（温泉聂屯）       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 8612 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小七支9#（温泉小七屯）      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 8613 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小岭分3#（小岭屯）        | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 8614 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 一里庄分3#（一里庄屯）      | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 8615 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干119#（偏坡冷屯）    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 8616 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干102#（新开岭西）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 8617 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 干沟支11#（干沟屯）       | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 8618 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干258#（河南屯）     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 8619 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干255#（横西屯）     | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 8620 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干248#（横东屯）     | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 8621 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干214#（三道河屯）    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 8622 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干354#（达子房屯）    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 8623 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 农场分16#（温泉孤山）      | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 8624 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 后屯分1#（后屯）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 8625 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分74#（聂屯东）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 8626 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分107#（刘屯蒿房）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 8627 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分6#（福德屯）        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 8628 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 梁屯分2#（偏坡梁屯）       | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 8629 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分128#（温泉东地屯）    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |

|      |    |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8630 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 火石岭分7#(火石岭屯)    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 8631 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 砖厂分45#(双岭屯)     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 8632 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 农场分27#(温泉李屯)    | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 8633 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分23#(山咀北房身)   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 8634 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分39#(上下张)     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 8635 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 梁沟分2#(梁沟屯)      | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 8636 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陶屯分6#(头道岭屯)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 8637 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分35#(大阳沟张屯)  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 8638 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 半截沟分12#(下张西屯)   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 8639 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陶屯分26#(陶屯)      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 8640 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 高山前支4#(高山前屯)    | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 8641 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 木先沟支10#(木先沟屯1)  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 8642 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分9-1#(大七棚区)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 8643 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 小区支4#(包店小区)     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 8644 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 王屯支47#(王屯)      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 8645 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 韩屯支4#(温泉韩屯)     | 160 | 22.0000 | 108.8000 | 108.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 8646 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 徐屯分3#(徐屯)       | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 8647 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 新东分1#(新开岭东)     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 8648 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 半截沟分37#(上张屯)    | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 8649 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上吴支7#(吴屯)       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 8650 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 温泉分150#(温泉宫屯)   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 8651 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 九如支5#(温泉九如屯)    | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 8652 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干269#(岭西屯)   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 8653 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干139#(姚屯)    | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 8654 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 福德分48#(泮屯)      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 8655 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分49#(大阳沟腰岭)  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 8656 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 陈屯支2#(大阳沟陈屯)    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 8657 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分20#(大阳沟下房身) | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 8658 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 赵屯支2#(大阳沟赵屯)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 8659 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 下王支2#(下王沟屯)     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 8660 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 王屯支4#(董场屯)      | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 8661 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上王支2#(上王沟屯)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 8662 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河干158#(前后坡屯)  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |

|      |    |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8663 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分128#（楼下宋屯）  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 8664 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 上吴支23#（上吴屯）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 8665 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 朱房支11#（温泉朱房屯）   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 8666 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 下张东支1#（下张东屯）    | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 8667 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 蒋屯分1#（偏坡蒋屯）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 8668 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 包店支12#（温泉包店）    | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 8669 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 孤水支4#（孤山小区）     | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 8670 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大姜屯分3#（大姜屯南）    | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 8671 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 南岭分2#（南岭屯）      | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 8672 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分76#（福胜屯）    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 8673 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 大阳沟分149#（大阳沟任屯） | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 8674 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 东李屯分21#（千太四队）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 8675 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 横道河线刘屯南支8#      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 8676 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 吴西支13#          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 8677 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线陶东支3#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 8678 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线陶水支15#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 8679 | 庄河 | 66kV步云山变 | 横道河线 | 10kV横道河线上吴东支2#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 8680 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于屯分92#（于屯东）     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 8681 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于南支1#（于屯南）      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 8682 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干135#（崔店村半截沟） | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 8683 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干149#（崔店村隋屯）  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 8684 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 木铺分7#（长巨村木铺）    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 8685 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干19#（长巨村东岭）   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 8686 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干94#（崔店村崔屯）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 8687 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干87#（崔店村八队）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 8688 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 隋屯干124#（崔店村周屯）  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 8689 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 四队支1#（崔店村四队）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 8690 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 六队支1#（崔店村六队）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 8691 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于屯分57#（崔店村二队）   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 8692 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 于屯分81#（崔店村于屯）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 8693 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 头道沟分12#（崔店村泡沿）  | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 8694 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 曹沟支17#（崔店村曹沟）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 8695 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋屯线  | 三道沟分23#（崔店村三道沟） | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |

|      |    |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8696 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 二道沟分31#（崔店村二道沟） | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 8697 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 崔北分7#           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 8698 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 隋电干9-1#(长九大棚)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 8699 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 隋电干55#（崔店村宫屯）   | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 8700 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 头道沟分53#（崔店村头道沟） | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 8701 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 卫东分1#（崔店宫屯小区）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 8702 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 同顺支17#（崔店村三队）   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 8703 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 六队南支1#（崔店大棚）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 8704 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 长九分4#（长巨村九队）    | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 8705 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 崔东分7#           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 8706 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 10千伏隋电线泡沿东支2#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 8707 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 10千伏隋电线头道沟7#    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 8708 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 隋电线隋电西支4(隋电西)   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 8709 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 隋电线张西支1(张屯西)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 8710 | 庄河 | 66kV步云山变 | 隋电线  | 二道沟分53#（二道沟东）   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 8711 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小龙潭西支4#         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 8712 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小龙潭东支2#         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 8713 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线五道沟北支5#     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 8714 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 河顺西支1#（河顺西）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 8715 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 供电所支5#          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 8716 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线五道沟东支1#     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 8717 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线华店东支1#      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 8718 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长太支2#（小姜屯）      | 160 | 31.0000 | 94.4000  | 94.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 8719 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 高峰支51#(下坎屯)     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 8720 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分221#(山嘴屯)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 8721 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分160#(小龙潭屯)   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 8722 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分251#(谭卜屯)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 8723 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 吕屯支2#(吕屯)       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 8724 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分241#(杨树沟屯)   | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 8725 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 兴隆支32#(兴隆屯)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 8726 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大叶沟支1#(赵卜屯)     | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 8727 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大于支1#(小周金屯)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 8728 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大叶沟支9#(大叶沟屯)    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |

|      |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8729 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 柳庄支11#(柳庄屯)          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 8730 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 横道河干14#(长巨屯大棚小区)     | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 8731 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分138#(华店屯)         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 8732 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长十分8#(长巨十队)          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 8733 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分26#(千太一队)         | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 8734 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 曲隈支4#(曲隈东)           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 8735 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分69#(步云山腰岭屯)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 8736 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 高峰支4#(大杨屯)           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 8737 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 龙潭支15#(五道沟屯)         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 8738 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 下洋支1#(下洋屯)           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 8739 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 龙潭支106#(三道沟屯)        | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 8740 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 庙沟支17-1#(庙沟屯)        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 8741 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大川支1-1#(大川屯)         | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 8742 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 庙沟支7#(人和屯)           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 8743 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 四道沟支9#(四道沟屯)         | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 8744 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 东沟分32#(长巨五队)         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 8745 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 刘屯支4#(长巨刘屯)          | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 8746 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大于支44#(于屯庙岭)         | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 8747 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长太支12#(长太屯)          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 8748 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小姜屯分1#(小姜屯棚区)        | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 8749 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 东沟分25#(长巨四队)         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 8750 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 金粉支7#(长巨三队)          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 8751 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 大周支1#(大周屯)           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 8752 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 马屯支3#(马屯)            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 8753 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 半截沟支2#(半截沟屯)         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 8754 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 兴隆支25#(太平屯)          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 8755 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 长巨分6#(长巨一队)          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 8756 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10kV种茧线柳庄支20#(柳庄东屯)  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 8757 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 林屯支6#(长巨六队)          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 8758 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谭卜分40#(曲隈西屯)         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 8759 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 谦太支2#(大姜屯北)          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 8760 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 井上沟支12#(井上沟屯)        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 8761 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10kV种茧场线河顺东支1#(河顺东屯) | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |

|      |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8762 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 金屯支1#             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 8763 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 小周东支1#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 8764 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10千伏种茧场线吕屯支11#    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 8765 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 10千伏种茧场线吕屯北支6#    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 8766 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线姜北支1(小姜屯北)    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 8767 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线大周西支1(大周西台)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 8768 | 庄河 | 66kV步云山变 | 种茧场线 | 种茧场线长十分13#(窑头南)   | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 8769 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大毕屯分9#(于屯)    | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 8770 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈干67#(高屯)    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 8771 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_小杨屯支5#(票网)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 8772 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_毕屯北支1#(毕北)    | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 8773 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大毕屯分24#(毕南)   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 8774 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈分12#(调场居民)  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 8775 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 大圈线银行支5#          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 8776 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_董屯南支3#(董南屯)   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 8777 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 恩桥支1间1#(小杨屯)      | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 8778 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_渔业冷库分2#(水产住户) | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 8779 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大圈分22#(大圈西屯)  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 8780 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_蒋亮分16#(姜亮屯)   | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 8781 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_蒋亮分6#(孙屯)     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 8782 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大屯分4#(大屯)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 8783 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_兴隆分7#(十四中居民)  | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 8784 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 国成支1#(东山屯)        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 8785 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_于岚分2#(于蓝)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 8786 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_邢屯分4#(邢屯)     | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 8787 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_大王屯分3#(大王屯)   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 8788 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_陶屯村分1#(陶屯村居民) | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 8789 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | 大圈干于东支6#          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 8790 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_陶屯分13#(陶屯)    | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 8791 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_董屯分1#(董北屯)    | 80  | 21.0000 | 55.2000  | 55.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 8792 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_镇冷库支3#(大圈屯)   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 8793 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_邮局支9#(于振才)    | 125 | 47.0000 | 53.7500  | 53.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 8794 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大圈线  | pms_小王屯支3#(小王屯)   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |



|      |    |          |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8795 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 常南分19#(常北屯)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 8796 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 鲁屯支3#(鲁屯)      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 8797 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 孙屯分25#(孙屯)     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 8798 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 于坎支9#(于坎)      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 8799 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 常南分8#(常南屯)     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 8800 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 孙屯分14#(前于屯)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 8801 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵线大邵北分6#(大邵屯) | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 8802 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 邹屯支18#(邹屯)     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 8803 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵干67#(龙凤屯)    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 8804 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 东王支3#(东王屯)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 8805 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 岳隈分25#(岳隈屯)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 8806 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 前王分2#(前王屯)     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 8807 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 岳隈北支1#(岳隈北屯)   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 8808 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 丁屯支1#(丁屯)      | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 8809 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵干108#(邓屯)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 8810 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 东王支15#(曲屯)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 8811 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 沙河分2#(北沙河屯)    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 8812 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵干100#(东邵屯)   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 8813 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 后王支3#(后王屯)     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 8814 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵北分24#(大邵北屯)  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 8815 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 大邵南分1#(大邵南屯)   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 8816 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 山嘴分3#(山嘴屯)     | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 8817 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 邹屯支4#(林屯)      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 8818 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 南沙河分4#(南沙河屯)   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 8819 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 岳隈分4#(福义屯)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 8820 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 后于支8#(后于屯)     | 160 | 30.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 8821 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 高滩支1#(高滩小区)    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 8822 | 庄河 | 66kV南尖变  | 大邵线  | 邓屯南支1#'(邓屯南)   | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 8823 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 李屯支5#(李屯)      | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 8824 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分39#(大西屯)   | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 8825 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分45#(大中屯)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 8826 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房干17(西港居民)   | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 8827 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西方身分15#(东房身)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |

|      |    |          |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8828 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 于庄支2#（于庄屯）    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 8829 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 东果林支03#（东果林屯） | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 8830 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分1#（车屯）     | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 8831 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 林坨支3#（林坨屯）    | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 8832 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 敬老院分8#（小孙屯）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 8833 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗西分5#（下栗屯）    | 400 | 22.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 8834 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 张屯支3#（张屯）     | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 8835 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 张东支8#（张东屯）    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 8836 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分25#（东腰屯）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 8837 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 岳屯分4#（大杨屯）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 8838 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分24#（西南沟屯） | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 8839 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰分14#（西腰屯）   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 8840 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘西支3#（刘西屯）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 8841 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 下川分48#（绿杨屯）   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 8842 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 南王沟支5#（南王沟屯）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 8843 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川后支4#（川后屯）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 8844 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 鲍岚支2#（鲍岚屯）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 8845 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 下川分92#（鲍岚东屯）  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 8846 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分32#（火石岭屯） | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 8847 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 小西支23#（小西屯）   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 8848 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分16#（南房身屯）  | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 8849 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 徐屯支45#（徐屯）    | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 8850 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川前支20#（川前屯）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 8851 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西南沟支8#（西南沟北屯） | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 8852 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分41#（大青屯）  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 8853 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分46#（大东屯）  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 8854 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 小东支1#（小东屯）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 8855 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 医院分2#（小区）     | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 8856 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗东分15#（栗东屯）   | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 8857 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分7#（辛屯）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 8858 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗西分9#（栗西屯）    | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 8859 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗东分8#（天成小区）   | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 8860 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分20#（供销社）   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |

|      |    |          |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8861 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 邹沟支7#（邹沟屯）       | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 8862 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘庄支4#（段兰屯）       | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 8863 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房干42#（刘东屯）     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 8864 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 林炉支2#（林炉屯）       | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 8865 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房线栗子房干80#（辛西屯） | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 8866 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 地音河南分5#（低音河南）    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 8867 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支1#（小杨屯）       | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 8868 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 前刘分6#（前刘屯）       | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 8869 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 管厂支3#（派出所小区）     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 8870 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘西南支2#（刘西南屯）     | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 8871 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西方身分20#（西房身屯）    | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 8872 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 贾屯支3#（贾屯）        | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 8873 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 砬腰大棚支1#（砬腰大棚）    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 8874 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 中腰支2#（中腰屯）       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 8875 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 岳屯分23#（岳屯）       | 160 | 39.0000 | 81.6000  | 81.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 8876 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 川中支2#（川中屯）       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 8877 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支21#（赵屯）       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 8878 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 赵屯支10#（刘窝沟）      | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 8879 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗小区支3#（栗小区）      | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 8880 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西王沟支2#（西王屯）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 8881 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 王来店支3#（王来店屯）     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 8882 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 东房身大棚支4#（东房身大棚）  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 8883 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 大十间分10#（李卜屯）     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 8884 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 栗子房线栗子房干21#      | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 8885 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 刘庄支14#（刘庄屯）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 8886 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 西岗支1#变压器（西岗小区）   | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 8887 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 栗子房线 | 火石岭分24#（火石岭大棚）   | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 8888 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_供销社支21#（南小区） | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 8889 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_邮局支10#（油站小区） | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 8890 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_风东分5#（冯东屯）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 8891 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_翁岭分19#（翁岭屯）  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 8892 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_栾屯支31#（栾屯）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 8893 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线  | pms_庙沟支1#（庙沟屯）   | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |

|      |    |          |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8894 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 风电支1#（风电）          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 8895 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_风西分8#（风西电）     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 8896 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_赵屯分8#（赵屯）      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 8897 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_吴店支4#（吴店电）     | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 8898 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_栾屯支9#（范屯）      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 8899 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_栾屯支19#（刘炉屯）    | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 8900 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_草垛门支1#（草垛门电）   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 8901 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_姜油坊分2#（姜油坊电）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 8902 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_潘屯分1#（潘屯）      | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 8903 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_陈屯分4#（陈屯）      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 8904 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分46#（西沟屯）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 8905 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_二风支2#（二风电）     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 8906 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分28#（三风电）    | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 8907 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干35#（于沟屯）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 8908 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干82#（小吕屯）    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 8909 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_后牛分6#（后牛屯）     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 8910 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_鲛岭支12#（鲛岭屯）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 8911 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_西沟分35#（三风大棚）   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 8912 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_砖厂支3#（草们大棚）    | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 8913 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_姜屯分5#（姜屯）      | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 8914 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_卧龙支2#（吴腰屯）     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 8915 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_供销社支25#（政府小区）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 8916 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_邮局支2#（北方小区）    | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 8917 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_周岚支12#（周岚屯）    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 8918 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_大吕屯支4#（大吕屯）    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 8919 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_前哨干103#（前牛屯）   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 8920 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_卧龙支4#（卧龙屯）     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 8921 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 10千伏前哨线周岚支20#（周岚屯） | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 8922 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | pms_王腰支2#（王腰屯）     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 8923 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 前哨线所内分1#柱上变压器      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 8924 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 富民支6#箱变1           | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 8925 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 前哨线 | 富民支6#箱变2           | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 8926 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后东支11#（粉后东屯）变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |

|      |    |          |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8927 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | PMS_红有支4#(风卜红有居民)  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 8928 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 同春支5#(同春电)         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 8929 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分14#(德元电)        | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 8930 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 梁屯支12#(梁屯)         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 8931 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鞠屯分36#(鞠屯)         | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 8932 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 郑屯分12#(郑屯)         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 8933 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分35#(秦屯)         | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 8934 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分18#(粉前电)       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 8935 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鱼圈支16#(小曲屯)        | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 8936 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 松树沟分09#(松树沟屯)      | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 8937 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | PMS_蔡东支3#(蔡东电)     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 8938 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分12#(泮屯)        | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 8939 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分59#(于粉房屯)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 8940 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉大棚支07#(张炉大棚)     | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 8941 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鱼圈支7#(初屯)          | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 8942 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 姜卧龙支21#(姜卧龙屯)      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 8943 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 沙金房支14#(沙金房屯)      | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 8944 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 风堡居民支10#(风堡居民南)变压器 | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 8945 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 回生德支2#(回生德)        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 8946 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 任屯支1#(任屯)          | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 8947 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分67#(石碑坊屯)       | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 8948 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 邵屯支19#(邵屯)         | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 8949 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大曲支3#(大曲屯)         | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 8950 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 孙炉支02#(孙炉屯)        | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 8951 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 梁屯支04#(蔡西屯)        | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 8952 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 鞠屯分30#(陈屯)         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 8953 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 北王支19#(北王屯)        | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 8954 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 地音河分7#(地音河屯)       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 8955 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分95#(三阳屯)        | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 8956 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后北支8#(粉后北屯)       | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 8957 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大王屯分6#(大王屯)        | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 8958 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉支02#(张炉屯)        | 20  | 38.0000 | 10.4000  | 10.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |

|      |    |          |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8959 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分18#（纪屯大棚）    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 8960 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦屯分26#（记屯）      | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 8961 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分55#（王店屯）     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 8962 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张屯分1#（张屯）变压器    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 8963 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 花院干135#（永记屯）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 8964 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 西房身西支2#（西房身西屯）  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 8965 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分47#（张炉南屯）    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 8966 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 邵屯支08#（伊屯）      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 8967 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分39#（北王沟屯）   | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 8968 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 老虎房分46#（老虎房屯）   | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 8969 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 于沟支1#（于沟屯）      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 8970 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 南王支02#（南王屯）     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 8971 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 半道支07#（半道屯）     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 8972 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 粉后东支1#（粉后屯）     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 8973 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 小刘屯支15#（小刘屯）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 8974 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 秦店支02#（秦店屯）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 8975 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 温屯支05#（温屯）      | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 8976 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 三阳分29#（曲木房大棚）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 8977 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 大沟支10#（大沟屯）     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 8978 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张沟支02#（张沟屯）     | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 8979 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 二风后支09#（二风后屯）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 8980 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 松树线大宝支6#柱上变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 8981 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 蔡屯支02#（蔡屯）      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 8982 | 庄河 | 66kV栗子房变 | 松树线 | 张炉分32-1凤堡居民北    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 8983 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_轻工分7#（轻工居民） | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 8984 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_协成分59#（曹沟屯） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 8985 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_轻工分7#（今晨家园） | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 8986 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_姚屯支3#（姚屯）   | 30  | 25.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 8987 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_水泵分6#（兴隆居民） | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 8988 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_协成分79#（协成屯） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 8989 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_后沟支3#（大屯居民） | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 8990 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_后沟支10#（后沟屯） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 8991 | 庄河 | 66kV南尖变  | 协成线 | pms_房身分5#（刘屯）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |

|      |    |         |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 8992 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_大圈干11#(刘屯小区)    | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 8993 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_潮河沿支14#(潮河沿屯)   | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 8994 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分37#(染房屯)     | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 8995 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_南岭支2#(南岭屯)      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 8996 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_轻工分3#(兴隆小区)     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 8997 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_小屯支4#(小屯)       | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 8998 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_隋岚支8#(隋岚)       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 8999 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分43#(李沟屯)     | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 9000 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分28#(孙屯)      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 9001 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_大屯虾场支11#(潮沟二队)  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 9002 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分72#(徐屯)      | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 9003 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_房身分13#(房身屯)     | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 9004 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_隋岚北支2#(隋岚北屯)    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 9005 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | pms_协成分53#(贾屯)      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 9006 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支17#(老虎洞屯)       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 9007 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 10千伏协成线协成分35#(染坊东屯) | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 9008 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 10kV协成线兴隆居民支1#      | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 9009 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 市场支3#(兴隆岗)          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 9010 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支37#(老虎洞东屯)      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 9011 | 庄河 | 66kV南尖变 | 协成线 | 老虎洞支48#(老虎洞西屯)      | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 9012 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 前徐支8#(徐屯)           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 9013 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 小川支46#(李屯)          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 9014 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 大团支5#(东西谭屯)         | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 9015 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 孙沟支28#(孙沟屯)         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 9016 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 山南支10#(山南屯)         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 9017 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 李沟支13#(张席房)         | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 9018 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 姜屯支14#(姜屯)          | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 9019 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 李沟支26#(于沟屯)         | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 9020 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 刘染坊支15#(刘染坊)        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 9021 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 金秋育苗支1#(程屯)         | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 9022 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 鞠屯支14#(鞠屯)          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 9023 | 庄河 | 66kV南尖变 | 幸福线 | 徐染坊支3#(徐染坊)         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |

|      |    |          |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9024 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 姚屯支4#（姚屯）       | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 9025 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 宋屯支4#（宋屯）       | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 9026 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 木耳山居民支9#（木耳山居民） | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 9027 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 幸福分49#（石山二队）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 9028 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 东团支3#（东团屯）      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 9029 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 小川支33#（后四）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 9030 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 中四支3#（中四屯）      | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 9031 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 刘染坊支3#（李染坊）     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 9032 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 孙沟支16#（幸福沟屯）    | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 9033 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 金秋育苗支11#（后沟屯）   | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 9034 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 金秋育苗支16#（宋亮）    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 9035 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 邹国支3#（邹国屯）      | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 9036 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 李沟支40#（李沟屯）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 9037 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 宋提支5#（小谭屯）      | 160 | 27.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 9038 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 小鞠沟支31#（小鞠沟屯）   | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 9039 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 土桥支1#（土桥屯）      | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 9040 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 小川支54#（小川屯）     | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 9041 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 永泉沟支4#（永泉沟屯）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 9042 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 大徐屯支2#（大徐屯）     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 9043 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 石山一队支6#（石山一队）   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 9044 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 石山一队支38#（石山一队）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 9045 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 幸福分6#（东甸屯）      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 9046 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 山北支9#（喜鹊沟）      | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 9047 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 山北支13#（山北屯）     | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 9048 | 庄河 | 66kV南尖变  | 幸福线 | 徐屯西支6#（徐屯西）     | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 9049 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干51#          | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 9050 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干57#          | 20  | 29.0000 | 12.2000  | 12.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 9051 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨干42#          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 9052 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支69#          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 9053 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 吴屯支3#           | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 9054 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支4#           | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 9055 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支22#          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 9056 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支12#          | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |



|      |    |          |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9057 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分57#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 9058 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万丰支3#    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 9059 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支39#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 9060 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙河口支1#   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 9061 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分142#  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 9062 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同巨支6#    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 9063 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 麻沟支4#    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 9064 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分108#  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 9065 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 荷北分89#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 9066 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 庙沟北支1#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 9067 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜窑支38#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 9068 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜窑支14#   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 9069 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 白灰厂支5#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 9070 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁支119#  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 9071 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 河南支8#    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 9072 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支92#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 9073 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 马岭河南支9#  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 9074 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支107# | 50  | 53.8100 | 18.0950  | 18.0950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 9075 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 城沟支10#   | 20  | 42.0000 | 9.6000   | 9.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 9076 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 马屯支2#    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 9077 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 银钩支14#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 9078 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支61#  | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 9079 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 东房身支111# | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 9080 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蜜岭支69#   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 9081 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 祝沟分57#   | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 9082 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙金支5#    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 9083 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 齐发支98#   | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 9084 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 赵屯支4#    | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 9085 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 费屯支1#    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 9086 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 民主北支5#   | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 9087 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 齐发支71#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 9088 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡支12#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 9089 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子支109#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |

|      |    |          |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9090 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蜜岭支14#    | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 9091 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 蜜岭支35#    | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 9092 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 后田支7#     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 9093 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 前田支2#     | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 9094 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 岗子支1#     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 9095 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 郭屯支1#     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 9096 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 姜西支1#     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 9097 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 韩屯南支2#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 9098 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 沙西支8#     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 9099 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 德西支2#     | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 9100 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯支23     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 9101 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于西支4#     | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 9102 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 同仁屯北支2#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 9103 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 学校支9#     | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 9104 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 学校支2#     | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 9105 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡南支6#    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 9106 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 宫屯北支3#    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 9107 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯东东支10#  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 9108 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 民主南支10#   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 9109 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 大泡北支8#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 9110 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 关家沟支1#    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 9111 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿敬老院北支2# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 9112 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 坎子西支18#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 9113 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 于屯北支8#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 9114 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 吴屯西支2#    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 9115 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿支10#    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 9116 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 关家沟东支14#  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 9117 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 腰岭南支1#    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 9118 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 前费南支1#    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 9119 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿西支1#    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 9120 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 万亿东支1#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 9121 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 腰岭北支1#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 9122 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线 | 祝沟分51间1#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |

|      |    |          |      |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9123 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蜜岭支94#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 9124 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蜜岭支131#  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 9125 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 蜜岭支111#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 9126 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 腰岭支2#    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 9127 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 大泡支4#    | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 9128 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支75#   | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 9129 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支17#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 9130 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 齐发支66#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 9131 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 荷北分21#   | 10  | 37.0000 | 5.3000   | 5.3000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 9132 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 姜窑支7#    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 9133 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 小区支8#    | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 9134 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 荷北分176#  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 9135 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 小学支1#    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 9136 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 坎子支64#   | 20  | 36.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 9137 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 镇内干19#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 9138 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 镇内干28#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 9139 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 服装厂分6#   | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 9140 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 同巨线  | 果汁厂分2#   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 9141 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分54#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 9142 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分32#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 9143 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张分19#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 9144 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半截沟分4#   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 9145 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干224# | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 9146 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干240# | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 9147 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干249# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 9148 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 二道沟分14#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 9149 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 西阳安分44#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 9150 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 臧卜支2#    | 20  | 30.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 9151 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林提支3#    | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 9152 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 韩屯支4#    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 9153 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 许屯支2#    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 9154 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 后坎分18#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 9155 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半道分2#    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |

|      |    |          |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9156 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 五道沟支16#   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 9157 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 李卜支13#    | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 9158 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜支1#     | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 9159 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫东分1#     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 9160 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫东分12#    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 9161 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜渔场分6#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 9162 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 和尚沟分3#    | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 9163 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大北山支3#    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 9164 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 土城支2#     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 9165 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 和尚沟分18#   | 20  | 26.0000 | 12.8000  | 12.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 9166 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分61#    | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 9167 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岗岭东屯支5#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 9168 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分74#    | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 9169 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 曹屯分2#     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 9170 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 纸箱厂支4#    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 9171 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 黑石坎支6#    | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 9172 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 小区分电信局支1# | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 9173 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 青龙山支11#   | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 9174 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 杂屯南支5#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 9175 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫屯支14#    | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 9176 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干253#  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 9177 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宫屯支2#     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 9178 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 北山西支1#    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 9179 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜西支1#    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 9180 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 林屯分35#    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 9181 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 茂林峪北沟支2#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 9182 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 跃记支7#     | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 9183 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干40#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 9184 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 西窑分8#     | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 9185 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 九如分2#     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 9186 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 陶屯分1#     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 9187 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 杨岚分6#     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 9188 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 前坎支16#    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |

|      |    |          |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9189 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 宝山支1#     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 9190 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分36#    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 9191 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分57#    | 10  | 46.0000 | 4.4000   | 4.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 9192 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱上支35#    | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 9193 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 南隈支14#    | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 9194 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张支44#    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 9195 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 石碰支10#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 9196 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 上张支18#    | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 9197 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分9#     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 9198 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干30#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 9199 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱下支3#     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 9200 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 朱上支5#     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 9201 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 山头支2#     | 20  | 34.0000 | 11.2000  | 11.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 9202 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 卜西支19#    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 9203 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 卜西支6#     | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 9204 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分51#    | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 9205 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分34#    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 9206 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 小区分5#     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 9207 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭西分4#     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 9208 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 岭东分27#    | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 9209 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 北道支10#    | 20  | 39.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 9210 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干116#  | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 9211 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干74#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 9212 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 俊山分9#     | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 9213 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干86#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 9214 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 桂云花干81#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 9215 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 新农支1#     | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 9216 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 供销社分2#    | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 9217 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 半道电信分2#   | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 9218 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 大卜渔场分1#   | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 9219 | 庄河 | 66kV桂云花变 | 桂云花线 | 南隈支3#     | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 9220 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 沙河线  | 沙河线镇内干15# | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 9221 | 庄河 | 66kV荷花山变 | 沙河线  | 沙河线镇内干3#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |

|      |    |         |       |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9222 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 华工分4#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 9223 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西山干98#  | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 9224 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 砖厂分4#   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 9225 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 大砖支6#   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 9226 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 辛屯支2#   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 9227 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 山菜支5#   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 9228 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 宁提分8#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 9229 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 周沟分24#  | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 9230 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 砖厂分5#   | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 9231 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 大棚分2#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 9232 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西姜分16#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 9233 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 王坡支8#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 9234 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 暖水分2#   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 9235 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 刘瓦房分6#  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 9236 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西山干59#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 9237 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 姜移支1#   | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 9238 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西山干78#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 9239 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 宁提分19#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 9240 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 周沟分44#  | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 9241 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 周沟分36#  | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 9242 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 粉房分1#   | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 9243 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 姜屯分4#   | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 9244 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 西山干69#  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 9245 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 周沟分5#   | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 9246 | 庄河 | 66kV暖水变 | 西山线   | 云山分3#   | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 9247 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 东王支2#   | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 9248 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 东王8右分1# | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 9249 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 仓库支4#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 9250 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 后高分8#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 9251 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分21#  | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 9252 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分32#  | 20  | 30.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 9253 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 张楼分7#   | 50  | 65.0000 | 12.5000  | 12.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 9254 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 前高分6#   | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |

|      |    |         |       |         |     |         |         |         |     |   |   |         |
|------|----|---------|-------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 9255 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 观架山干92# | 100 | 34.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 9256 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 西王支1#   | 30  | 48.0000 | 12.6000 | 12.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 9257 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 韩工业园分6# | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 9258 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 沈屯支2#   | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 9259 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 董屯支3#   | 30  | 50.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 9260 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 合堂分42#  | 30  | 50.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 9261 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 汤沟分5#   | 20  | 23.0000 | 13.4000 | 13.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 9262 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 汤沟分7#   | 50  | 64.9800 | 12.5100 | 12.5100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 9263 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 孙屯支12#  | 100 | 34.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 9264 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 郝屯支2#   | 30  | 51.0000 | 11.7000 | 11.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 9265 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 王屯支1#   | 50  | 33.0000 | 28.5000 | 28.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 9266 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 黄古支20#  | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 9267 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 李嘴支1#   | 50  | 49.0000 | 20.5000 | 20.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 9268 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 大队支3#   | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 9269 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 刘沟支3#   | 30  | 47.0000 | 12.9000 | 12.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 9270 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 陈沟支13#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 9271 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支7#   | 30  | 49.0000 | 12.3000 | 12.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 9272 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 义华支8#   | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 9273 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 东盐支2#   | 30  | 50.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 9274 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 大学分6#   | 80  | 50.0000 | 32.0000 | 32.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 9275 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支62#  | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 9276 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支19#  | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 9277 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 赵嘴支7#   | 50  | 50.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 9278 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 盐锅支8#   | 50  | 49.0000 | 20.5000 | 20.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 9279 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 观果支1#   | 50  | 47.0000 | 21.5000 | 21.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 9280 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西盐支11#  | 30  | 46.0000 | 13.2000 | 13.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 9281 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 大庙支4左3# | 80  | 51.0000 | 31.2000 | 31.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 9282 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 张屯支16#  | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 9283 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分41#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 9284 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 王屯支3#   | 80  | 51.0000 | 31.2000 | 31.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 9285 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分13#  | 30  | 47.0000 | 12.9000 | 12.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 9286 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 大庙支22#  | 200 | 46.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 9287 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 曲屯分29#  | 50  | 51.0000 | 19.5000 | 19.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |

|      |    |         |       |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9288 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 工业提水支2#                  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 9289 | 庄河 | 66kV小寺变 | 庄打甲线  | 河口分3#                    | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 9290 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山乙线 | 西河支72#                   | 20  | 24.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 9291 | 庄河 | 66kV小寺变 | 观架山甲线 | 中学支3#                    | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 9292 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰一新支4#变台变压器（兰店一<br>队）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 9293 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店干8#变台变压器（坡东屯）          | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 9294 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分13#变台变压器（兰店三队<br>棚）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 9295 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨屯分2#变台变压器（坡西屯）          | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 9296 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店甲线兰农分4#（兰店七队）<br>柱上变压器 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 9297 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 干四五支8#变台变压器（干沟五<br>队）    | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 9298 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰四支4#变台变压器（兰店四<br>队）     | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 9299 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分29#变台变压器（兰店五队）        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 9300 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 林山分2#变台变压器（林山东<br>屯）     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 9301 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨工分2#变台变压器（坡西小<br>桥）     | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 9302 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 林西分4#变台变压器（林西屯）          | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 9303 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰一支6#变台变压器（政府小<br>区）     | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 9304 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰水支14#变台变压器（解放二队<br>提水）  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 9305 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰水支20#变台变压器（兰店南大<br>棚）   | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 9306 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨东支7#变台变压器（杨东屯）          | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 9307 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分2#变台变压器（兰店三队）         | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 9308 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰水支7#变台变压器（解放一队<br>提水）   | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 9309 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 杨屯分28#变台变压器（杨西屯）         | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 9310 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰棚支13#变台变压器（兰店一队<br>大棚）  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 9311 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 泉沟支3#变台变压器（泉眼沟<br>屯）     | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 9312 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 10KV兰店甲线兰水支26#变台变压<br>器  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 9313 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 10KV兰店甲线兰水支30#变压器        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 9314 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰店分8-1#变台变压器（兰店小<br>区）   | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 9315 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 后坡支5#变台变压器（后坡屯）          | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 9316 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰棚支7#变台变压器（兰店大<br>棚）     | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 9317 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 草制品                      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 9318 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线  | 兰二分3#变台变压器（兰店二<br>队）     | 160 | 25.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |



|      |    |         |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9319 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店甲线 | 兰店乙线103干四五支13#变台变压器（干沟四队） | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 9320 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 下张支4#变台变压器（下张屯）           | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 9321 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支28#变台变压器（李甸东队）         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 9322 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分149#变台变压器（于北屯）         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 9323 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 张布支8#变台变压器（张布屯）           | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 9324 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 枣岚支4#变台变压器（枣岚屯）           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 9325 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 张西支3#变台变压器（复兴张炉西屯）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 9326 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支16#变台变压器（前曲屯）          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 9327 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支15#变台变压器（田屯屯）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 9328 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 翟屯支1#变台变压器（翟屯）            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 9329 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 倪屯支14#变台变压器（倪西屯）          | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 9330 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 房身支18#变台变压器（徐炉大房身屯）       | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 9331 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孙沟支26#变台变压器（孙家沟屯）         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 9332 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支9#变台变压器（周屯）            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 9333 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 徐北支2#变台变压器（徐炉北屯）          | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 9334 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 宋炉支42#变台变压器（宋炉东屯）         | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 9335 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 干水支8#变台变压器（王甸）            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 9336 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 宋炉支20#变台变压器（张炉东屯）         | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 9337 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小赵支11间1变台变压器（复兴小孟屯）       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 9338 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支14间1变台变压器（复兴大孟屯）       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 9339 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 兰店乙线宋炉西支11#               | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 9340 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孙沟支14#变台变压器（徐炉尹屯）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 9341 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 于南支3#变台变压器（于南屯）           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 9342 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分92#变台变压器（冷下屯）          | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 9343 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支2#变台变压器（后曲大棚）          | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 9344 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 榛沟支21#变台变压器（榛沟屯）          | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 9345 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支29#变台变压器（李西屯）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 9346 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 孟屯支18#变台变压器（曹隈大孟屯）        | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 9347 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 温屯支5#变台变压器（杨屯温屯）          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 9348 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 房身支11#变台变压器（大房身屯大棚）       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 9349 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小李支2#变台变压器（小李屯）           | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |

|      |    |         |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9350 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 小赵支18#变台变压器（小赵屯）         | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 9351 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 于北大棚                     | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 9352 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 老屯支13#变台变压器（老屯）          | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 9353 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李东支4#变台变压器（徐炉李东屯）        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 9354 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 庙上支12#变台变压器（庙上屯）         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 9355 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 娘东支18#变台变压器（娘东屯）         | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 9356 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 娘西支4#变台变压器（复兴娘西屯）        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 9357 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 冷上支11#变台变压器（复兴冷上屯）       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 9358 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 施店支4#变台变压器（杨屯施店屯）        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 9359 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 倪屯支10#变台变压器（倪东屯）         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 9360 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 干水支31#变台变压器（徐炉南屯）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 9361 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 复兴分173#变台变压器（上张屯）        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 9362 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 庙下支13#变台变压器（庙下屯）         | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 9363 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李甸支35#变台变压器（李甸屯）         | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 9364 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 金隈支1#变台变压器（杨屯金隈屯）        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 9365 | 庄河 | 66kV炮台变 | 兰店乙线 | 李西支5#变台变压器（后曲屯）          | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 9366 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 盖屯支1#变台变压器（元和四队）         | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 9367 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分32#变台变压器（石山村四\十队）    | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 9368 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 杏西支20#变台变压器（杏西屯）         | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 9369 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石六支2#变台变压器（石山村六队）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 9370 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解四支3#变台变压器（解放四队）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 9371 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 城东分7#变台变压器（小甸总表）         | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 9372 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分24#变台变压器（石山村三队）      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 9373 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分6#变台变压器（石山村二队）       | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 9374 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干一支5#变台变压器（干沟一队）         | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 9375 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干二分5#变台变压器（干沟村二队）        | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 9376 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分33#变台变压器（建筑楼）         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 9377 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍码分6#变台变压器（鲍码一队）         | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 9378 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 六棚西支1#柱上变压器              | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 9379 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10KV石山乙线李屯支5#变台变压器       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 9380 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10kV石山乙线鲍四南支3#变压器（鲍码四队南） | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 9381 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 后孙支38#变台变压器（元和五队）        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |

|      |    |         |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9382 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 元和支78#变台变压器(元和六队)         | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 9383 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 元和支43#变台变压器(解放五队)         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 9384 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 安屯支1#变台变压器(元和十队)          | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 9385 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍六西支1#变台变压器(鲍码村六队西台)      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 9386 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 兰六支9#                     | 20  | 21.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 9387 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 六棚南支12#柱上变压器              | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 9388 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 城东支1#变台变压器                | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 9389 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 安屯支8#变台变压器(元和于沟)          | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 9390 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 三四九分10#变台变压器(石山一队)        | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 9391 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干六支1#变台变压器(干沟村六队)         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 9392 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 冷库支6#变台变压器(水库住宅楼)         | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 9393 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍码分16#变台变压器(鲍码二队)         | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 9394 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石七支7#变台变压器(石山七队)          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 9395 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 李屯支2#变台变压器(石灰窑李屯)         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 9396 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石九支5#变台变压器(石山九队)          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 9397 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 刘屯支3#变台变压器(石窑小刘屯)         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 9398 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 木铺支4#变台变压器(元和九队)          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 9399 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分52#变台变压器(河东二队)         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 9400 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 石山干102#变台变压器(杏东南台)        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 9401 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分11#变台变压器(干二棚)          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 9402 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解七支16#变台变压器(解放七队)         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 9403 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 西沟支5#变台变压器(石灰窑八队)         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 9404 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 10kV石山乙线窑西北支1#变压器(石灰窑七队北) | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 9405 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 宋屯支1#变台变压器(元和二队)          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 9406 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 杏东支1#变台变压器(杏东东台)          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 9407 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 解六支11#变台变压器(解放六队)         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 9408 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 平房支15间1#变台变压器(元和八队)       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 9409 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 河东分19#变台变压器(干沟菜地)         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 9410 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 干三分1#变台变压器(干沟村三队)         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 9411 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 南邱支3#变台变压器(南邱)            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 9412 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 鲍四支1#变台变压器(鲍码四队)          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 9413 | 庄河 | 66kV炮台变 | 石山乙线 | 窑东支1#变台变压器(石灰窑六队)         | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |

|      |    |          |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9414 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍五支1#变台变压器(鲍码三队北台)       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 9415 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 窑西支1#变台变压器(石灰窑七队)        | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 9416 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 兰石支8#                    | 160 | 41.0000 | 78.4000  | 78.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 9417 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 宋屯支15#(元和一队)             | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 9418 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 10千伏石山乙线一队提水支004#(一队提水东) | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 9419 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 北邱支2#变台变压器(北邱)           | 80  | 19.0000 | 56.8000  | 56.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 9420 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 元和支23#变台变压器(解放三队)        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 9421 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解八支12#变台变压器(解放八队南台)      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 9422 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解五支4#变台变压器(解放五队北)        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 9423 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石八支10#变台变压器(石山八队)        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 9424 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 河东分34#变台变压器(干沟村七队)       | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 9425 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石窑支4#变台变压器(韩岭)           | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 9426 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍五支5#变台变压器(鲍码三队南台)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 9427 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍五支12#变台变压器(鲍码五队)        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 9428 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解一支1#变台变压器(解放一队)         | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 9429 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 鲍四支8#变台变压器(鲍码村六队东台)      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 9430 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 金场分13间1(高沟变压器)           | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 9431 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石山乙线元三支1#杆上变压器(元和三队)     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 9432 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 六棚支6#变台变压器(石山六队大棚)       | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 9433 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解七支9#变台变压器(解放二队南)        | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 9434 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 解二支5#变台变压器(解放二队北)        | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 9435 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 大洼支2#变台变压器(元和七队)         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 9436 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 蛤蜊岛支1#变台变压器(高沟南台)        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 9437 | 庄河 | 66kV炮台变  | 石山乙线 | 石山乙线石山干兰石支41#            | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 9438 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 石柱分3#变台变压器(石柱总表)         | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 9439 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 西南支1#变台变压器(两家南台)         | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 9440 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 四家支25#变台变压器(四家东总表)       | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 9441 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 六一四分16#变台变压器(沙东总表)       | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 9442 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 山咀南分1#变台变压器(山咀南总表)       | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 9443 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 四家西北支16#(四家西北台区)         | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 9444 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 10KV沙里线南沟南1支2#变台变压器      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |

|      |    |          |     |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-----|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9445 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 老房身分16#变台变压器（老房身<br>总表）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 9446 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 任电支6#变台变压器（任电总<br>表）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 9447 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 沙里干160#变台变压器（沙西西<br>区）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 9448 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 沙棚分12#变台变压器（石柱南<br>台）     | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 9449 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线前注南支5#变台变压<br>器    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 9450 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 苗岭分12#变台变压器（苗电总<br>表）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 9451 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 岗店支38#变台变压器（岗店南<br>台）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 9452 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 宫洼分98#变台变压器（后房身总<br>表）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 9453 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 南唐支1#变台变压器（南沟南）           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 9454 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 两北支4#变台变压器（两家北<br>台）      | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 9455 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 陈屯支19#变台变压器（于电总<br>表）     | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 9456 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线移动支9#变台变压器         | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 9457 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 唐屯支2#变台变压器（唐电总<br>表）      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 9458 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后岚支20#变台变压器（后岚总<br>表）     | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 9459 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 岗北支7#变台变压器（岗店北台）          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 9460 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 川东支2#变台变压器（川东总<br>表）      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 9461 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 幼儿园分1#变台变压器（曲电总<br>表）     | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 9462 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 后岚支4#变台变压器（小陈屯）           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 9463 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 桃园支3#变台变压器（桃园北<br>台）      | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 9464 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 陈屯支39#右支1#变台变压器（陈<br>屯总表） | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 9465 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 山北分8#变台变压器（山咀北东<br>台）     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 9466 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 马南支3#变台变压器（双峰马沟南<br>台）    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 9467 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 10KV沙里线南唐支10#变台变压器        | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 9468 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 山咀北分3#变台变压器（山咀北<br>西台）    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 9469 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 宫学支3#变台变压器（南沟北台）          | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 9470 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 双峰分11#变台变压器（桃园南<br>台）     | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 9471 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 双峰分4#变台变压器（双峰总<br>表）      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 9472 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 韩岭支3#变台变压器（韩岭北<br>台）      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 9473 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 西沟支16#变台变压器（西沟总<br>表）     | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 9474 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 两家支1#变台变压器（川西总<br>表）      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 9475 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线 | 马北支5#变台变压器（双峰马沟<br>北台）    | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |

|      |    |          |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9476 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 10KV沙里线后洼支16#变台变压器    | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 9477 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 10KV沙里线岗店南支10#变台变压器   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 9478 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 宫洼分55#变台变压器(后洼北台)     | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 9479 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 公社分6#变台变压器(老公社)       | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 9480 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 西吕支11#变台变压器(吕屯总表)     | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 9481 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 后岚支12#变台变压器(衣屯总表)     | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 9482 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 后洼支12#变台变压器(后洼南台)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 9483 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 四家支15#变台变压器(四家西总表)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 9484 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 沙西支3#变台变压器(沙西总表)      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 9485 | 庄河 | 220kV庄河变 | 沙里线  | 沙里线沙里干48#变台变压器(转角房南台) | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 9486 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 复肥支4#(邱屯东台)           | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 9487 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干4#变台变压器(原岭东台)      | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 9488 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 敬老院分13#变台变压器(邱屯西台)    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 9489 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干3#变台变压器(原岭西台)      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 9490 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 供销社支1#变压器(韩岭东台)       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 9491 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 丽天支3#变台变压器(马沟西台)      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 9492 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干3#变台变压器(赛屯总表)      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 9493 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干16#变台变压器(工人村北台)    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 9494 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干58#(转角房北台)         | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 9495 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干35#右分2#变台变压器(赵屯西台) | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 9496 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 邱屯分5#变台变压器(邱屯南台)      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 9497 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 沙里干8右分3#变台变压器         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 9498 | 庄河 | 220kV庄河变 | 二三七线 | 杨树房分2#(韩岭南台总表)柱上变压器   | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 9499 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 大房身支4#变台变压器(大房身平顶屯)   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 9500 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 毛东支2#变台变压器(毛屯东台)      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 9501 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 教委支1#变台变压器(教委楼)       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 9502 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 沙包支5#变台变压器(沙包屯北台区)    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 9503 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 杨北支3#变台变压器(杨北屯)       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 9504 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 毛西支3#变台变压器(大房身毛西屯)    | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 9505 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮里甲线 | 炮里干63#变台变压器(马沟屯东台)    | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |

|      |    |         |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9506 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 南场院支7#变台变压器(南场院台区)    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 9507 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 学校支4#变台变压器(大房身小队东台)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 9508 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 杨南支3#变台变压器(杨南屯)       | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 9509 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 水源分5#变台变压器(中心小学台)     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 9510 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分116#变台变压器         | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 9511 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 微波分7#变台变压器(马沟屯南台)     | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 9512 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 韩沟支10#(韩沟屯)           | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 9513 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干67#变台变压器(马沟屯中台)    | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 9514 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 沙包支18#变台变压器(沙包南台区)    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 9515 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 韩沟南支16#柱上变压器          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 9516 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 赵屯东支2#变台变压器(赵屯东台区)    | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 9517 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分112#变台变压器         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 9518 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分71#变台变压器(大房身小队西台) | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 9519 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干55#变台变压器(地震台)      | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 9520 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 大房身分99#(毛屯果树农场)       | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 9521 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炸药库分7#变台变压器(马沟屯北台)    | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 9522 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮里甲线 | 炮里干45#变台变压器(后炮六队台区)   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 9523 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 木冷分2#变台变压器            | 250 | 46.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 9524 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 园区支1#变台变压器            | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 9525 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 兴达分1#变台变压器            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 9526 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 庙下西分1#变台变压器(庙下西屯台区)   | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 9527 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 苗圃支4#变台变压器            | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 9528 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | pms_农变分3#变台变压器        | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 9529 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分6#变台变压器            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 9530 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 郑屯支2#变台变压器(吴东屯台区)     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 9531 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 郑屯支9#变台变压器(郑屯台区)      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 9532 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后三棚分3#变台变压器(后炮三队棚)    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 9533 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分6#变台变压器            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 9534 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 后窑分6#变台变压器            | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0676  |
| 9535 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 吴西分16#变台变压器(吴西台区)     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 9536 | 庄河 | 66kV炮台变 | 炮联乙线 | 农变分12#变台变压器           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |

|      |    |          |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9537 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 农变分9右1#变台变压器              | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 9538 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后窑分10#变台变压器               | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 9539 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后三分4#变台变压器(后炮三队台区)        | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 9540 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 农变分9#变台变压器                | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 9541 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后窑分2#变台变压器                | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 9542 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 庙下分1#变台变压器(庙下东电台区)        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 9543 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队分14#变台变压器(后炮五队台区)     | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 9544 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队分4#变台变压器(后炮四队西台区)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 9545 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后窑分4#变台变压器                | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 9546 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | pms_农变分2右3#变台变压器          | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 9547 | 庄河 | 66kV炮台变  | 炮联乙线 | 后炮五队10#变台变压器(后炮四队东台区)     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 9548 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金场分121#变台变压器(金场二队北台)      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 9549 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支8#(金场四队)变压器           | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 9550 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金一支6#变台变压器(金场一队)          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 9551 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 10KV明珠甲线金场七队支3#变台变压器(金七队) | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 9552 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支20#变台变压器(金场五队)        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 9553 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 10KV明珠甲线金八支4#变台           | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 9554 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 十八点支35#变台变压器(金场六队)        | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 9555 | 庄河 | 66kV石山变  | 明珠甲线 | 金场支28#变台变压器(金场二队南台)       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 9556 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东一分30#变台变压器(河东四队北台区)      | 160 | 36.0000 | 86.4000  | 86.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 9557 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东四支1#变台变压器(河东四队南台区)       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 9558 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东一分14#变台变压器(河东六队台区)       | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 9559 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东三支1#变台变压器(河东三队北)         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 9560 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 磨房线  | 东三支南支4#变台变压器(河东三队南台)      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 9561 | 庄河 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 蛤蜊岛支37#变台变压器(大亮中台)        | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 9562 | 庄河 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 亮东支6#变台变压器(大亮东台)          | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 9563 | 庄河 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 五石支8#变台变压器(石灰窑十队)         | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 9564 | 庄河 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 10KV明珠甲线三队东支5#变台变压器       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 9565 | 庄河 | 66kV石山变  | 海华乙线 | 亮虾支4#变台变压器(大亮西台)          | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |



|      |    |         |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9566 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 10kV石山乙线刘北电分8#变台     | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 9567 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 磨东支2#变台变压器（磨西村）      | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 9568 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 楼水支3#变台变压器（六队西总表）    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 9569 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 种场支7#变台变压器（金场三队）     | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 9570 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 楼上支8#变台变压器（五块石）      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 9571 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 磨东支4#变台变压器（磨石房二队磨东）  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 9572 | 庄河 | 66kV石山变 | 海华乙线 | 10KV石山乙线大亮西支12#变台变压器 | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 9573 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线  | 孙东分1#（孙东）            | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 9574 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 刁沟分21#变压器（刁沟）        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 9575 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 孙卜分6#变压器（孙卜）         | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 9576 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线  | 管甸分4#变台变压器（管甸）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 9577 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线  | 菜园分3#（菜园）            | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 9578 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 于卜分6#变压器             | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 9579 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 前吴东分19#变压器（前吴东）      | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 9580 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 黄柏树干18#（水利台区）        | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 9581 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 胡沟大棚分9#变台            | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 9582 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 后炉分9#（后炉）            | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 9583 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 黄柏树干11#（兴业小区）        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 9584 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线  | 10kV团结线六队支1#（沙岭六队）   | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 9585 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线  | 水库干69#（八家小沟）         | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 9586 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 高岭干83#变压器（卧龙）        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 9587 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 潘屯支8#（潘屯）            | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 9588 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线  | 范家支5#变压器（任屯）         | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 9589 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 吉屯分1#变压器（吉屯）         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 9590 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线  | 古道口分5#（古道口水）         | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 9591 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线  | 沙岭分57#变压器（小栾屯）       | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 9592 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线  | 三队支3#变压器（盛三队）        | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 9593 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线  | 胡前分16#（胡前）           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 9594 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 柯屯支5#变压器（柯屯）         | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 9595 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 后赵分2#变压器（后赵）         | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 9596 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 赵粉房支7#变压器（赵粉房）       | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 9597 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线  | 大朱分85#变压器（乔屯）        | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9598 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 沈屯支3#（沈屯）         | 160 | 39.0000 | 81.6000  | 81.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 9599 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 后八里支2#变台变压器(后八里)  | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 9600 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 单屯支4#变台变压器(单屯)    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 9601 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 娄卜分8#（娄卜）         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 9602 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干39#(关甸)        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 9603 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 牙口分3#变压器(牙口)      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 9604 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分03#（南窑）       | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 9605 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 医院分3#（前炉屯）        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 9606 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 温屯支4#变台变压器(温屯)    | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 9607 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小赵屯支18#变压器（三和小赵屯） | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 9608 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分41#变台变压器(广文)   | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 9609 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干45#(转角)        | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 9610 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 卧龙分13#(卧龙)        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 9611 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 水库干90#(八家大沟)      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 9612 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 大棚分4#（大棚）         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 9613 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 黄柏树干15#(物资站)      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 9614 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 花园分1#(商业街)        | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 9615 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 花园分1#(花园小区)       | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 9616 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分15#（赵圈）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 9617 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分13#变压器(华西)    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 9618 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 李屯北支3#变压器         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 9619 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大东分3#变压器(大东)      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 9620 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白东分2#变压器（白东）      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 9621 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 背后阴分19#变压器（背后阴）   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 9622 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前吴东分5#            | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 9623 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 二道岭支10#变压器(二道岭)   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 9624 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 后吴岚支14#变压器(后吴岚)   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 9625 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分42#变压器        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 9626 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 庙下支2#变压器(庙下)      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 9627 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱支4#变压器(大朱)      | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 9628 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 供销社分1#变压器（前赵）     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 9629 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 小朱屯分3#变压器（朱屯）     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 9630 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 孙沟支1#变压器（孙沟）      | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9631 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白中分4#变压器(白中)      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 9632 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前赵分2#变压器(前赵1)     | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 9633 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 后林分19#变压器(后林)     | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 9634 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分9#变压器(华东)     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 9635 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分71#变压器(东周)     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 9636 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分43#变压器(林沟)     | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 9637 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大西分3#变压器(大西)      | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 9638 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 木匠沟支1#变压器(木匠沟)    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 9639 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 刘山咀分6#变压器(刘山咀)    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 9640 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前林支3#变压器(前林)      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 9641 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 华南分6#变压器(华南)      | 30  | 44.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 9642 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 头道岭分32#变压器(小房身)   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 9643 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 西周支6#变压器(西周)      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 9644 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 西山头支1#变压器(西山头)    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 9645 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 前吴东分15#变压器(前吴西)   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 9646 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 李屯支15#变压器(李屯)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 9647 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 邹山咀支5#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 9648 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 大朱分61#变压器(张粉房)    | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 9649 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 高岭线 | 白西分10#变压器(白西)     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 9650 | 庄河 | 66kV青堆变 | 前炉线 | 东方身分37#(东房身)      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 9651 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 李屯支4#变压器(盛四队)     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 9652 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德西支5#变压器(德西)      | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 9653 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大钢支1#变压器(大钢)      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 9654 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大洼支4#变压器(大洼)      | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 9655 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 八队支1#变压器(盛八队西)    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 9656 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙包支4#变压器(沙包)      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 9657 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 王庄水分11#变压器(关东)    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 9658 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干022#变压器(孔家北大棚) | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 9659 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德增分54#变压器(永增)     | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 9660 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结分33#变压器(孟坡)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 9661 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 九队支4#变压器(沙九队)     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 9662 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 五队支3#变压器(盛五队小)    | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 9663 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六吉支2#变压器(六吉)      | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |

|      |    |         |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9664 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 孔家村分1#变压器（孔新村）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 9665 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 板桥分5#变压器（板桥）     | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 9666 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干77#变压器（曲屯）    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 9667 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 潘屯支8#变压器（孔潘屯）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 9668 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 任屯支11#变压器（三和任屯）  | 30  | 32.0000 | 17.4000  | 17.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 9669 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 虾场支4#变压器（沙二队）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 9670 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支31#变压器（盛七队）   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 9671 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孙屯支7#变压器（小孙屯）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 9672 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 元和支3#变压器（元和）     | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 9673 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 上黄支2#变压器（黄前）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 9674 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大棚支2#变压器（南大棚）    | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 9675 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 苇玉分11#变压器（苇玉）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 9676 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队水支16#变压器（沙八队）  | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 9677 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队水支6#变压器（沙四队）   | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 9678 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结分40#变压器（宋卧龙）   | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 9679 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孙屯支4#变压器（三和小孙屯） | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 9680 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小桥支12#变压器（盛一队）   | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 9681 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六队支2#变压器（盛六队）    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 9682 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 牌坊分1#变压器（牌坊小区）   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 9683 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六二支7#变压器（盛九队）    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 9684 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支11#变压器（盛五队）   | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 9685 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 刘屯支5#变压器（小刘屯）    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 9686 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 团结干122#变压器（周二队）  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 9687 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 王庄支6#变压器（王庄）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 9688 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 中心村支6#变压器（孔小区）   | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 9689 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范西支2#变压器（范西）     | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 9690 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 唐屯分30#变压器（唐屯）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 9691 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 六二支24#变压器（沙六二）   | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 9692 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 七队支5#变压器（沙七队）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 9693 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支1#变压器（范东）     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 9694 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 于屯支14#变压器（于屯）    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 9695 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 城鑫分8#变压器（臧炉）     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 9696 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 胜家支27#变压器（盛八队东）  | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |

|      |    |         |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9697 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 水井支5#变压器（盛水井）    | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 9698 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大孔屯分7#变压器（大孔屯）   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 9699 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 蔡前支2#变压器（蔡前）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 9700 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙岭分88#变压器（沙三队）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 9701 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支19#变压器（侯屯）    | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 9702 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 沙岭分93#变压器（小坨）    | 80  | 21.0000 | 55.2000  | 55.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 9703 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小曲屯支7#变压器（盛二队）   | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 9704 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 周店支10#变压器（周店）    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 9705 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 一队水支5#变压器（沙工业家属） | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 9706 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 西洼支7#变压器（西洼）     | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 9707 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 下黄支9#变压器（中下黄）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 9708 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 范家支67#变压器（蔡东）    | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 9709 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 蔡后支2#变压器（蔡后）     | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 9710 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小孔屯分2#变压器（小孔屯）   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 9711 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 农场支12#变压器（盛小坨）   | 30  | 29.0000 | 18.3000  | 18.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 9712 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 大赵屯支4#变压器（大赵屯）   | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 9713 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 小沙岭支17#变压器（五队）   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 9714 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 德增分15#变压器（德东）    | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 9715 | 庄河 | 66kV青堆变 | 团结线 | 关西支2#变压器（关西）     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 9716 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分85#变台变压器（北黄）  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 9717 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分115#变台变压器（大荒） | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 9718 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 西下河口支1#变压器（西下河口） | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 9719 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 唐屯支4#变台变压器（唐屯）   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 9720 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 于屯支14#变台变压器（于屯）  | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 9721 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 锻造支2#变台变压器（核小区）  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 9722 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 中窑支3#变台变压器（中窑）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 9723 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 工业分8#变台变压器（忠德）   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 9724 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干6#变台变压器（柳条沟）  | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 9725 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 沙包支1#变台变压器（核沙包）  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 9726 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 清水支3#变台变压器（清水）   | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 9727 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 隋屯分3#变台变压器（隋屯）   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 9728 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 徐炉支10#变台变压器（徐炉）  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 9729 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 富沟支8#柱上变压器       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9730 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 王屯支2#变台变压器(王屯)    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 9731 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 高卜支2#变台变压器(甲心)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 9732 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 沙包分14#变台变压器(沙包)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 9733 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东窑支25#变台变压器(东窑)   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 9734 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 堡坑分12#变压器(堡坑)     | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 9735 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 住宅分2#变台变压器(住宅楼)   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 9736 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东山支10#变台变压器(东山)   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 9737 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 恒丰支3#变台变压器(恒丰)    | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 9738 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干144#变台变压器(小核房) | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 9739 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 后炉小区支1#变压器(后炉小区)  | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 9740 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 李甸分21#变台变压器(李甸)   | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 9741 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 姜芝分4#变台变压器(姜芝)    | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 9742 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 纪屯分4#变台变压器(纪屯)    | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 9743 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 大棚支5#变台变压器(大棚)    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 9744 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东管甸支2#变台变压器(东管甸)  | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 9745 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 南沙支14#变台变压器(南沙)   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 9746 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 陈卜分5#变台变压器(陈卜)    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 9747 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东窑支8#变台变压器(南窑)    | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 9748 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 前八里分4#变台变压器(前八里)  | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 9749 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 中黄支1#变台变压器(中黄)    | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 9750 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 北沙支15#变台变压器(北沙)   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 9751 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 黄金分5#变台变压器(陶屯)    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 9752 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 幸福分103#变台变压器(下沟)  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 9753 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 宁屯支1#变台变压器(宁屯)    | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 9754 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 富沟支3#变台变压器(上沟)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 9755 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 张坑水支7#变台变压器(张坑水)  | 30  | 27.0000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 9756 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 大核房分6#变台变压器(大核房)  | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 9757 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 东下河口支5#变压器(东下河口)  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 9758 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 山咀支2#变台变压器(山咀)    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 9759 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 高卜支13#变台变压器(高卜)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 9760 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 黄金分26#变台变压器(黄金)   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 9761 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 邓屯分5#变台变压器(邓屯)    | 160 | 17.0000 | 116.8000 | 116.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 9762 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文干112#变台变压器(蔡屯)  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |

|      |    |         |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9763 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分76#变台变压器(宫岭)   | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 9764 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 上张支24#(上张)变压器     | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 9765 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 南黄支2#变台变压器(南黄)    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 9766 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 贾屯支3#变台变压器(贾屯)    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 9767 | 庄河 | 66kV青堆变 | 广文线 | 广文分26#变台变压器(下张)   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 9768 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 前牌坊分11#(前牌坊东)变压器  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 9769 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 前牌坊分13#           | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 9770 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干11#(四号楼)       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 9771 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 水产分1#(市场楼)        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 9772 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 老市场分3#(老市场)       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 9773 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 大姜屯分5#(大姜屯)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 9774 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 政府分1#(政府楼)        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 9775 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干2#(青堆所)        | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 9776 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 亿嘉支1#(老市场南)变压器    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 9777 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 后牌坊分5#            | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 9778 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 田水井分6#(田水井)       | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 9779 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干43#(老三棉)       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 9780 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干48#(姜大)        | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 9781 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 小赵屯分18#(小赵屯)      | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 9782 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干23#(牌坊楼)       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 9783 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干09#(五号楼)       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 9784 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干33#(轴承前)       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 9785 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 手套支3#(东街道)        | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 9786 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干26#(供销社)       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 9787 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇线103古镇干63#(小姜屯) | 315 | 21.0000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 9788 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 中街分1#(中街)         | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 9789 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 纸箱楼分1#(纸箱楼)       | 400 | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 9790 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 车队分2#(鑫隆泰)        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 9791 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 三包装支7#(三包装)       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 9792 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干14#(三号楼)       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 9793 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 十八队支1#            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 9794 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 小赵屯分11#(高木卜)      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 9795 | 庄河 | 66kV青堆变 | 古镇线 | 古镇干2#变压器(家园)      | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |

|      |    |         |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9796 | 庄河 | 66kV孙屯变 | 水库线 | 胡后支1#(胡后)        | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 9797 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 10kV帽盔线山咀南分8#变压器 | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 9798 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 后陈屯支10#          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 9799 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 前沟支04#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 9800 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 高屯支01#           | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 9801 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟西支9#(胡沟屯西)     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 9802 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干191#变压器       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 9803 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 黑渔泡分03#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 9804 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 杨西支05#           | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 9805 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 吴油坊支19#          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 9806 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 吴油坊支04#          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 9807 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 徐东分08#           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 9808 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干102#          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 9809 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干33#           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 9810 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 青林东分03#          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 9811 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 刘东支09#           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 9812 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 后张分10#           | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 9813 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟分27#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 9814 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 徐屯分4#            | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 9815 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 胡沟东分13#(胡沟东)变压器  | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 9816 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 刘西分04#           | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 9817 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔线201耿西分2#      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 9818 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干青林西分5#柱上变压器   | 30  | 43.0000 | 14.1000  | 14.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 9819 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔干58#           | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 9820 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 李屯北分6#变压器        | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 9821 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 耿东分2#变压器         | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 9822 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 帽盔线山咀分4#变压器      | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 9823 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 前张分12#           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 9824 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 申屯支13#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 9825 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 振山沟支08#          | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 9826 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 庙下分12#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 9827 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 金棚分01#           | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 9828 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 耿移分11#           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |



|      |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9829 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 高屯支16#             | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 9830 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 庙下分28#             | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 9831 | 庄河 | 66kV复兴变 | 帽盔线 | 中学分03#（2）          | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 9832 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 土城线陈石支8-1#（陈石总表）   | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 9833 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城线大营南支10#变压器  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 9834 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 邹屯支44#             | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 9835 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城线大营支28间1#变压器 | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 9836 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 歇马分121#            | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 9837 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 唐屯分2#              | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 9838 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 施东支4#              | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 9839 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 歇马分141#            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 9840 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 歇马分077#            | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 9841 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 后土分8#              | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 9842 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 刘沟支20#             | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 9843 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 乔北支6#              | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 9844 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 王屯支6#              | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 9845 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 大坝支7#变压器           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 9846 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 前烧分14#             | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 9847 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 前泡北支8#             | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 9848 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 陈东支04#             | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 9849 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 东岗支4#              | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 9850 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 大营支09#             | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 9851 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 后泡支9#              | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 9852 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 10kV土城线唐屯南分1#变压器   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 9853 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 吴塘坊支5#             | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 9854 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 陈中支2#              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 9855 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 催屯支2#              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 9856 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 邹屯支13#             | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 9857 | 庄河 | 66kV小寺变 | 土城线 | 大坝大棚支9#            | 30  | 58.0000 | 9.6000   | 9.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 9858 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 顾屯分35#             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 9859 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 史屯支2#              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 9860 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 衣店南支1#             | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 9861 | 庄河 | #N/A    | 土城线 | 孙屯东支4#变压器          | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |

|      |    |      |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9862 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 杨屯支8#           | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 9863 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 歇马分153#         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 9864 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 歇马分001#         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 9865 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 前土分1#           | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 9866 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 一甬碑支4#          | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 9867 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 干甸北支2#          | 30  | 21.0000 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 9868 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 前烧分04#          | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 9869 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 姜隈支3#           | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 9870 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 前烧分11#          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 9871 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 林南分3#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 9872 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 10kV土城线供电分1#变压器 | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 9873 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 染房沟增支13#        | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 9874 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 前泡南支3#          | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 9875 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 林北分3#           | 160 | 37.0000 | 84.8000  | 84.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 9876 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 施东支9#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 9877 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 干甸南支7#          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 9878 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 陈东支13#          | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 9879 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 刘沟支12#          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 9880 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 前烧分19#          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 9881 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 大营支23#          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 9882 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 小塘坊分18#         | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 9883 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 染房沟支2#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 9884 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 歇马分098#         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 9885 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 土城线土城干116#      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 9886 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 顾屯分22#          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 9887 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 山咀分4#           | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 9888 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 石隈支03#          | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 9889 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 孙屯北支03#         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 9890 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 顾屯支01#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 9891 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 大赵支2#           | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 9892 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 石隈南支1#          | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 9893 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 石隈北支08#         | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 9894 | 庄河 | #N/A | 土城线 | 衣沟支02#          | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |

|      |    |          |       |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|-------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9895 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 双河分37#         | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 9896 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 双河分69#         | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 9897 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 顾电支9#变压器       | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 9898 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 孙屯支03#         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 9899 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 夏沟支41#变压器      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 9900 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 一甬碑西支1#        | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 9901 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 衣店南支5#         | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 9902 | 庄河 | #N/A     | 土城线   | 泡沿北支2#         | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 9903 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 于西支13#         | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 9904 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 黄屯支1#          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 9905 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 尹屯支2#          | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 9906 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 于西支4#          | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 9907 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 黄屯井支3#变压器      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 9908 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 潘屯支20#         | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 9909 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 坤台支4#（青林屯井）变压器 | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 9910 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭甲线 | 太平岭分75#        | 160 | 20.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 9911 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭线101太平岭分6#  | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 9912 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭分15#（综合）    | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 9913 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 青林分3#变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 9914 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太平岭分10#        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 9915 | 庄河 | 66kV复兴变  | 太平岭乙线 | 太西支7#          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 9916 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西地分5#          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 9917 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 机械厂分6#         | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 9918 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 东炭堆支1#         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 9919 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 姜屯水支8#         | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 9920 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西隈分21#         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 9921 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西隈分37#         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 9922 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 高房干24#         | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 9923 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 高房干35#         | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 9924 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 盖屯分7#          | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 9925 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 高房干44#         | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 9926 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 高房干57#         | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 9927 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线  | 西坨支5#          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |

|      |    |          |      |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9928 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东坨支2#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 9929 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 后石咀支3#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 9930 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 石咀分23#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 9931 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜屯分5#   | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 9932 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 任山咀分10# | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 9933 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 王屯支3#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 9934 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 秦屯支10#  | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 9935 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小房身支5#  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 9936 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大西分46#  | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 9937 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干100# | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 9938 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 圣亚分2#   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 9939 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大东分16#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 9940 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大东分26#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 9941 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房村支4#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 9942 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分22#  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 9943 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分27#  | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 9944 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高屯水支11# | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 9945 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 于店支5#   | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 9946 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李屯分46#  | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 9947 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干149# | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 9948 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干160# | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 9949 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 南泡分8#   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 9950 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小任屯分18# | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 9951 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干185# | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 9952 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 前初分7#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 9953 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 后初支2#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 9954 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 前初分28#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 9955 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 瓦房分2#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 9956 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 赵水店分9#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 9957 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干217# | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 9958 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 赵炉分2#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 9959 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干243# | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 9960 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 中营支1#   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |

|      |    |          |      |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|------|----|----------|------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9961 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 西营分14#  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 9962 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干260# | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 9963 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 蒋沟分7#   | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 9964 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干266# | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 9965 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干282# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 9966 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 下腰支14#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 9967 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 上腰分13#  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 9968 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 太平沟分8#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 9969 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 太平沟分26# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 9970 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 张西分5#   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 9971 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高房干313# | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 9972 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分5#   | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 9973 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分14#  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 9974 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 小派支4#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 9975 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分42#  | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 9976 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分67#  | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 9977 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分88#  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 9978 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 花院分114# | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 9979 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大广利支3#  | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 9980 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 庄屯支3#   | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 9981 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大任屯支19# | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 9982 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 大任屯支31# | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 9983 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜窑支4#   | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 9984 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 富屯支2#   | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 9985 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 李山咀支4#  | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 9986 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 任粉房支5#  | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 9987 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 刘屯支3#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 9988 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 明山支6#   | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 9989 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 玉石岭支11# | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 9990 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 温沟支5#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 9991 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 高沟支2#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 9992 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 马沟支51#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 9993 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 七西支2#   | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |

|       |    |          |      |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 9994  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 姜小店支3#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 9995  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 常屯支1#   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 9996  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东天支71#  | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 9997  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房甲线 | 东天支88#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 9998  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 中心卜棚分1# | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 9999  | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 后苏支4#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 10000 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 前苏分20#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 10001 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 包屯支1#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 10002 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 高屯支3#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 10003 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 南坨支1#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 10004 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 山前水支2#  | 5   | 46.0000 | 2.2000   | 2.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 10005 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 四间房支1#  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 10006 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 六农场东支1# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 10007 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 农业队分45# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 10008 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 恒致分10#  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 10009 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 三场支21#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 10010 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 恒致分36#  | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 10011 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 恒致分57#  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 10012 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 恒致分67#  | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 10013 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 海丰线  | 海洋支14#  | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 10014 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 东海线  | 卧龙水分1#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 10015 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 东海线  | 下八孔支10# | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 10016 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 东海线  | 新围海分45# | 5   | 48.0000 | 2.1000   | 2.1000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 10017 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 中心卜分16# | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 10018 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分3#  | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 10019 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 后乱东支3#  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 10020 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分19# | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 10021 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分29# | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 10022 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 后林支7#   | 20  | 27.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 10023 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分36# | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 10024 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分44# | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 10025 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 前柯支2#   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 10026 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分58# | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |

|       |    |          |      |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10027 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分69# | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 10028 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 李屯支4#   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 10029 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 三罗石分82# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 10030 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干65#  | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 10031 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 前乱分2#   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 10032 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干106# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 10033 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 前林支1#   | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 10034 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 磨盘山分18# | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 10035 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 老庙支2#   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 10036 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 梨底支4#   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 10037 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 磨盘山分40# | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 10038 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 坡屯棚支19# | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 10039 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 西山支2#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 10040 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 磨盘山分60# | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 10041 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 东前支2#   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 10042 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 磨盘山分72# | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 10043 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 于屯分12#  | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 10044 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干122# | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 10045 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 范屯分8#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 10046 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干130# | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 10047 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 大黑山分6#  | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 10048 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 小黑山分4#  | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 10049 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 冯屯分1#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 10050 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 方西屯分3#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 10051 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 方屯分2#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 10052 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 盐场分3#   | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 10053 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干209# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 10054 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干218# | 20  | 30.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 10055 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 乡一队分1#  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 10056 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 虾场线  | 虾场干239# | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 10057 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干4#   | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 10058 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 鞍子山棚分3# | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 10059 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 永丰棚支7#  | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |

|       |    |          |      |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10060 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 唐屯支20#   | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 10061 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 华炉棚支1#   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 10062 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支5#    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 10063 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支20#   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 10064 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 东柯支16#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 10065 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 西柯支27#   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 10066 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 华炉支5#    | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 10067 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分45#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 10068 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分63#   | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 10069 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 西河沿支2#   | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 10070 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 赵屯支8#    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 10071 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分84#   | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 10072 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 台山分103#  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 10073 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家分8#    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 10074 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干28#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 10075 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干43#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 10076 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干50#   | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 10077 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 大泡沿分20#  | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 10078 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 小泡沿分5#   | 20  | 51.0000 | 7.8000   | 7.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 10079 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 三家干67#   | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 10080 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 后三家支3#   | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 10081 | 庄河 | #N/A     | 三家甲线 | 宏业冷库分15# | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 10082 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 砖厂分12#   | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 10083 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 小核房棚支10# | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 10084 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干175#  | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 10085 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 卢屯支2#    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 10086 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 王粉房支2#   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 10087 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西泡分44#   | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 10088 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西泡分52#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 10089 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 周卜店分6#   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 10090 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 林场分10#   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 10091 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 坡子支1#    | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 10092 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西卜支1#    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |



|       |    |          |      |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10093 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 于屯支1#   | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 10094 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 东程沟支25# | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 10095 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 庙沟支24#  | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 10096 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 月牙房支14# | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 10097 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 东卜屯支1#  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 10098 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 小皮卜支1#  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 10099 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙山咀分11# | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 10100 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙李屯支17# | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 10101 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 依楼支3#   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 10102 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 依楼支13#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 10103 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙山咀屯支2# | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 10104 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 老虎洞分1#  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 10105 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 陈屯分7#   | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 10106 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 四门王分7#  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 10107 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高屯分5#   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 10108 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干254# | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 10109 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 西程沟分17# | 10  | 48.0000 | 4.2000   | 4.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 10110 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 前后花分11# | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 10111 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 红星分23#  | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 10112 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高房支3#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 10113 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 万吉沟支14# | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 10114 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 周腰支11#  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 10115 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 红星分54#  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 10116 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 蒋岭分1#   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 10117 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干289# | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 10118 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 立新支4#   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 10119 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干322# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 10120 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分7#   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 10121 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 华屯支9#   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 10122 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分18#  | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 10123 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 孙屯分37#  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 10124 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干338# | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 10125 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 坎底分13#  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |

|       |    |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10126 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分6#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 10127 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分29#          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 10128 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 上程分65#          | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 10129 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 平地支4#           | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 10130 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 梁沟分26#          | 20  | 36.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 10131 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干359#         | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 10132 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 高卜分4#           | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 10133 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 于底分1#           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 10134 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 张沟北分1#          | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 10135 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 张沟南分7#          | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 10136 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 湖水沟支2#          | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 10137 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 毛卜分5#           | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 10138 | 庄河 | 66kV鞍子山变 | 高房乙线 | 花院干429#         | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 10139 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分宝甸支4#变台变压器   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 10140 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分宝巨支43#变台变压器  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 10141 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分从屯支10#变台变压器  | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 10142 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东沟支6#变台变压器   | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 10143 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东瓜川支2#变台变压器  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 10144 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东瓜川支40#变台变压器 | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 10145 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东金支4#变台变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 10146 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东庙支15#变台变压器  | 30  | 77.0000 | 3.9000   | 3.9000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 10147 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东山咀支14#变台变压器 | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 10148 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分东山咀支29#变台变压器 | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 10149 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分返车沟支8#变台变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 10150 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分福宁支1#变台变压器   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 10151 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分高屯支14#变台变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 10152 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分高屯支25#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 10153 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分关门支18#变台变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 10154 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分关门支2#变台变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 10155 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分郭沟支8#变台变压器   | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 10156 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分果园支5#变台变压器   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 10157 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分荒上支4#变台变压器   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 10158 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 朝阳线  | 朝阳分荒下支3#变台变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |

|       |    |         |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10159 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分轿卜支22#变台变压器  | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 10160 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分轿卜支7#变台变压器   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 10161 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分来宝沟支5#变台变压器  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 10162 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分来宋沟支5#变台变压器  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 10163 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支23#变台变压器  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 10164 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支35#变台变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 10165 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分林沟支9#变台变压器   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 10166 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分刘窑支4#变台变压器   | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 10167 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分吕卜支3#变台变压器   | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 10168 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分庙沟支19#变台变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 10169 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分庙沟支5#变台变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 10170 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分木场支13#变台变压器  | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 10171 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分南尹卜支21#变台变压器 | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 10172 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分泮沟支3#变台变压器   | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 10173 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分坡子支10#变台变压器  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 10174 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分三家支13#变台变压器  | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 10175 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分松树咀支9#变台变压器  | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 10176 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分宋沟支7#变台变压器   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 10177 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分孙沟支1#变台变压器   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 10178 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分孙沟支13#变台变压器  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 10179 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分土门支7#变台变压器   | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 10180 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王沟支38#变台变压器  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 10181 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王沟支51#变台变压器  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 10182 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分王屯支18#变台变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 10183 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分夏屯支2#变台变压器   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 10184 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分小荒地支6#变台变压器  | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 10185 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分小区支5#变台变压器   | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 10186 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分新开岭支4#变台变压器  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 10187 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分杨树岚支1#变台变压器  | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 10188 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分尹卜支8#变台变压器   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 10189 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分营子支4#变台变压器   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 10190 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分院上支2#变压器（院上） | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 10191 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线 | 朝阳分赵沟支22#变台变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |

|       |    |         |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10192 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支3#变台变压器    | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 10193 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支33#变台变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 10194 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支46#变台变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 10195 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支71#变台变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 10196 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支86#变台变压器   | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 10197 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分赵沟支94#变台变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 10198 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳分郑沟支10#变台变压器   | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 10199 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分102#变台变压器  | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 10200 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分120#变台变压器  | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 10201 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分137#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 10202 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分156#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 10203 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分27#变台变压器   | 20  | 45.0000 | 9.0000   | 9.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 10204 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分304#变台变压器  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 10205 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分38#变台变压器   | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 10206 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳干朝阳分93#变台变压器   | 30  | 32.0000 | 17.4000  | 17.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 10207 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳线北尹卜东支7#变台     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 10208 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 朝阳线北尹卜南支1#变台     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 10209 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 松树岗支3#变台变压器      | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 10210 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 朝阳线  | 张丁沟支23#          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 10211 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干44#变台变压器     | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 10212 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干梨树沟分11#变台变压器 | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 10213 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干梨树沟分29#变台变压器 | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 10214 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干梨树沟分47#变台变压器 | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 10215 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干林上分8#变台变压器   | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 10216 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干林下分3#变台变压器   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 10217 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干小甸分2#变台变压器   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 10218 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 英纳河线 | 英那河干小甸分26#变台变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 10219 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 东山分6#变台变压器       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 10220 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 董卜分2#变台变压器       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 10221 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 罐头厂分1#变台变压器      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 10222 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 后梨树分25#变台变压器     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 10223 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 后梨树分51#变台变压器     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 10224 | 庄河 | 66kV塔岭变 | 塔岭线  | 后梨树分前梨树支4#变台变压器  | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10225 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 后梨树分西前支6#变台变压器       | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 10226 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 搅拌站分白卜支3#变台变压器       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 10227 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 刘家分3#变台变压器           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 10228 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 刘炉分6#变台变压器           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 10229 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 牌坊分5#变台变压器           | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 10230 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 石岭小区分3#变台变压器（石岭）     | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 10231 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 孙卜分14#变台变压器          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 10232 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 孙卜分29#变台变压器          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 10233 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 孙卜分8#变台变压器           | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 10234 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 塔岭干173#变台变压器         | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 10235 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 塔岭干27#变台变压器          | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 10236 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 塔岭干46#变台变压器          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 10237 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 塔岭干54#变台变压器          | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 10238 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 限子东分2#变压器            | 125 | 51.0000 | 48.7500  | 48.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 10239 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分10#变台变压器          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 10240 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分25#变台变压器          | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 10241 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分35#变台变压器          | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 10242 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分59#变台变压器          | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 10243 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 围场分楼北支5#变台变压器        | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 10244 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 吴卜分1#变台变压器           | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 10245 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分16#变台变压器          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 10246 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分塔岭小区支3#变台变压器      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 10247 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分限子支3#变台变压器        | 50  | 83.0000 | 3.5000   | 3.5000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 10248 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西山分限子支4#变台变压器        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 10249 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 西张分5#变台变压器           | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 10250 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 小寺庙分10#变台变压器         | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 10251 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 小限子分2#变台变压器          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 10252 | 庄河 | 66kV塔岭变  | 塔岭线  | 张北沟分12#变台变压器         | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 10253 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 10千伏四道沟线小区东北支6#柱上变压器 | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 10254 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 10千伏四道沟线小区南支5#柱上变压器  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 10255 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 大卜南支1#变台变压器          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 10256 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 二西分4#变台变压器（二西）       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |

|       |    |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10257 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 付店分04#变台变压器（付店）    | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 10258 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分24#柱上变压器        | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 10259 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分38#变台变压器（沟里）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 10260 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分于屯支04#变台变压器（于屯） | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 10261 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 沟里分中心支04#变台变压器（中心） | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 10262 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 何屯北支4#柱上变压器        | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 10263 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 何屯南支1#变台变压器        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 10264 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 李屯分06#变台变压器（李屯）    | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 10265 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 南楼分25#变台变压器（南楼）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 10266 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 三半截分07#变台变压器（张屯）   | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 10267 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 三半截沟分16#变台变压器      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 10268 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分16#变台变压器（山下）    | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 10269 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分21#变台变压器        | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 10270 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 山上分35#变台变压器（山上二）   | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 10271 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干019#变台变压器      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 10272 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干050#变台变压器（二东）  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 10273 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干106#变台变压器      | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 10274 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干16#变台变压器       | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 10275 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 四道沟干22#变台变压器       | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 10276 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分043#变台变压器       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 10277 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分106#变台变压器（台子）   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 10278 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分17#变台变压器        | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 10279 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分52#变台变压器（磨坊）    | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 10280 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分都隈支03#变台变压器（都隈） | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 10281 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分君华支10#变台变压器     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 10282 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分龙发支08#变台变压器     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 10283 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分山咀支05#变台变压器     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 10284 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分邵屯支09#变台变压器     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 10285 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分石卜北2#变台变压器      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 10286 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分万河支5#变台变压器      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 10287 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分辛隈03#变台变压器      | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 10288 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分衣岭支2#变台变压器      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |

|       |    |          |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10289 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张卜支23#变台变压器（叶卜）       | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 10290 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张卜支35#变台变压器（张卜）       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 10291 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分张店支1#变台变压器（张店）        | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 10292 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 台子分仲屯移动支16#变台变压器（仲屯）     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 10293 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 土门分06#变台变压器              | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 10294 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 小区北分1#变台变压器              | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 10295 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分08#变台变压器              | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 10296 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分22#变台变压器              | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 10297 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 于上分于下支1#变台变压器            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 10298 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 长胜分11#变台变压器              | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 10299 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 长胜分小区南支9#变台变压器           | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 10300 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分26#变台变压器（大棚）          | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 10301 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分35#变台变压器（祝岭）          | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 10302 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分东果林支01#变台变压器          | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 10303 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺大棚支05#变台变压器        | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 10304 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺东支06#变台变压器         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 10305 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 四道沟线 | 祝岭分西阳寺西支13#变台变压器         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 10306 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 10kV冰峪线姜卜北支5#（姜卜北屯）柱上变压器 | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 10307 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 八道岭分2#变台变压器              | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 10308 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分01#变台变压器             | 10  | 49.0000 | 4.1000   | 4.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 10309 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分16#变台变压器             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 10310 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 保护区分粮库支1#变台变压器           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 10311 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 冰峪分4#变台变压器               | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 10312 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 差转台分碇沟支10#变台变压器          | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 10313 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 大白屯分15#柱上变压器             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 10314 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 东山分东山支15#变台变压器           | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 10315 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 东山分果园支2#变台变压器            | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 10316 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 李洞联通分25#变压器              | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 10317 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 李洞小区分1#变台变压器             | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 10318 | 庄河 | #N/A     | 冰峪沟线 | 栗子房分69#变台变压器             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 10319 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分89#变台变压器             | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10320 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分坎下支2#变台变压器       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 10321 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分栗上南支5#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 10322 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分栗下北支3#变台变压器      | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 10323 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子房分下河套支3#变台变压器      | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 10324 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 栗子园东北支2#柱上变压器        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 10325 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 联通分张沟支4#变台变压器        | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 10326 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 曲卜分02#变台变压器          | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 10327 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干103#变台变压器        | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 10328 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干172#汤沟分4#变台变压器   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 10329 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干185#大白屯分9#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 10330 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干192#河北分2#变台变压器   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 10331 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干208#变台变压器        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 10332 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干243#变台变压器（西马口）   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 10333 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干93#变台变压器         | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 10334 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干大马屯分5#变台变压器      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 10335 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干李卜分4#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 10336 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山干太平沟分30#变台变压器     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 10337 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线103栗子房分14#变台变压器  | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 10338 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线103三架山干241#变台变压器 | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 10339 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线王沟北分7#变台         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 10340 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线王沟南分3#柱上变压器      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 10341 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 三架山线小甸东分5#变台         | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 10342 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 沙包地分8#变台变压器          | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 10343 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 上河套支1#变台变压器          | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 10344 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 上荒地分8#变压器            | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 10345 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分12#变台变压器          | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 10346 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分54#               | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 10347 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分72#变台变压器          | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 10348 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分88#变台变压器          | 20  | 47.0000 | 8.6000   | 8.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 10349 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分白卜北支6#变台变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 10350 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分东湖支25#变台变压器       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 10351 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分东湖支8#变台变压器        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |



|       |    |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10352 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分人和支5#变台变压器      | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 10353 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分双小河沿支24#变台变压器   | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 10354 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分西湖支11#变台变压器     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 10355 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分西湖支22#变台变压器     | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 10356 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分永院南支6#变台变压器     | 20  | 37.0000 | 10.6000  | 10.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 10357 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分张沟支19#变台变压器     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 10358 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 申屯分转小河沿支2#变台变压器    | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 10359 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 太平沟分22#变压器         | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 10360 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 下冰峪南支12#柱上变压器      | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 10361 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 下冰峪南支2间1#变台变压器     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 10362 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 仙人洞所分1#柱上变压器       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 10363 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小甸子分6#变台变压器        | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 10364 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分19#李小店支8#变台变压器 | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 10365 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分3#四海炉支8#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 10366 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分67#变台变压器       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 10367 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分冰峪庄园支18#变台变压器  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 10368 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分冰峪庄园支7#变台变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 10369 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 小马屯分常电支5#变台变压器     | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 10370 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 于卜分5#变台变压器         | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 10371 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 冰峪沟线 | 张店西东支3#柱上变压器       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 10372 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大二队分03#变台变压器（二队）   | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 10373 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大六屯分03#变台变压器（六屯）   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 10374 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大三队分02#变台变压器（三队）   | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 10375 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大阳沟分02#变台变压器（七队）   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 10376 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大阳沟分24#变台变压器       | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 10377 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 大一队分02#变台变压器（一队）   | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 10378 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分11#变台变压器（赵沟）    | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 10379 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分16#变台变压器（井沿）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 10380 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分27#变台变压器（那卜）    | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 10381 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分50#变台变压器（丁沟）    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 10382 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 丁沟分那卜支04#变台变压器（那卜） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 10383 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 二大棚分1#变台变压器（大棚）    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10384 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 韩沟分1#柱上变压器           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 10385 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分08#变台变压器（斜哨）      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 10386 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分17#变台变压器（头孙卜）     | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 10387 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分38#变台变压器（黄沟）      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 10388 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支02#变台变压器（头张卜）  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 10389 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支10#变台变压器（丛卜）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 10390 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 黄沟分甄卜支18#变台变压器（甄卜）   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 10391 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分33#变台变压器（新兴卜）     | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 10392 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分53#变台变压器（大房身）     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 10393 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分61#变台变压器（砬后）      | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 10394 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分宫卜支08#变台变压器（宫卜）   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 10395 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分夹道沟支10#变台变压器（夹道沟） | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 10396 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分姜卜大棚支02#          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 10397 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分姜卜支04#变台变压器（姜卜）   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 10398 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分金山支09#变台变压器（金山）   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 10399 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分南川支1#变台变压器（南川）    | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 10400 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分王沟支09#变台变压器       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 10401 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 砬后分张卜支03#变台变压器       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 10402 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分02#变台变压器（大棚）     | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 10403 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分05#变台变压器（下甸下台）   | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 10404 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分14#变台变压器（下甸上台）   | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 10405 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 粮种厂分28#柱上变压器         | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 10406 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 栾卜分02#变台变压器（栾卜）      | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 10407 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 马蹄沟分11#变台变压器（马蹄沟）    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 10408 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 庙上分08#变台变压器（六屯）      | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 10409 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分03#变台变压器（山咀）      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 10410 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分11#变台变压器（庄卜）      | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 10411 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分27#变台变压器（南沟）      | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 10412 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南沟分北沟支13#变台变压器       | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 10413 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线 | 南坎分02#变台变压器（南坎）      | 160 | 18.0000 | 115.2000 | 115.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |

|       |    |          |       |                      |     |         |         |         |     |   |   |         |
|-------|----|----------|-------|----------------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 10414 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 七屯南分3#柱上变压器          | 100 | 51.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 10415 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三道沟分06#变台变压器（三道沟）    | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 10416 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干159#变台变压器        | 200 | 49.0000 | 82.0000 | 82.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 10417 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干253#变台变压器（大棚）    | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 10418 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干330#变台变压器（二道沟）   | 160 | 46.0000 | 70.4000 | 70.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 10419 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干403#变台变压器（向庙沟）   | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 10420 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干411#变台变压器（村）     | 160 | 51.0000 | 62.4000 | 62.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 10421 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干455#变台变压器（长垄地）   | 160 | 49.0000 | 65.6000 | 65.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 10422 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山干491#变台变压器        | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 10423 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线石场支16#变台         | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 10424 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线石场支7#变台          | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 10425 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯分2#变台          | 100 | 47.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 10426 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯西支17#变台        | 100 | 50.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 10427 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 三架山线五屯支2#变台          | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 10428 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 上南分04#变台变压器（上南）      | 30  | 49.0000 | 12.3000 | 12.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 10429 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分01#变台变压器（东方红）     | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 10430 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分15#变台变压器（河北）      | 200 | 46.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 10431 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分27#变台变压器（下福城）     | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 10432 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分46#变台变压器（二乘卜）     | 200 | 46.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 10433 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分54#变台变压器（孙卜）      | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 10434 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 孙卜分上福城支05#变台变压器（上福城） | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 10435 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 先进沟分17#变台变压器（先进沟）    | 200 | 47.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 10436 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 小马屯二分09#变台变压器（小马屯）   | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 10437 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分22#变台变压器（轿卜）      | 200 | 51.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 10438 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分40#变台变压器（于卜）      | 200 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 10439 | 庄河 | 66kV仙人洞变 | 三架山线  | 于卜分板桥支11#变台变压器（板桥）   | 50  | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 10440 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 海顺支1#变压器             | 20  | 30.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 10441 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 扒铺支4#变压器             | 30  | 47.0000 | 12.9000 | 12.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 10442 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 潘果支11#               | 20  | 50.0000 | 8.0000  | 8.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 10443 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 台山支3#变压器             | 30  | 42.0000 | 14.4000 | 14.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 10444 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 银窝分90#变台变压器（西坎）      | 30  | 51.0000 | 11.7000 | 11.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 10445 | 庄河 | 66kV大郑变  | 大盐场甲线 | 郭沟支7#变压器             | 50  | 46.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |

|       |    |         |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10446 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分108#变压器        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 10447 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 衙门沟支8#变压器         | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 10448 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分85#变压器         | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 10449 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分35#变压器         | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 10450 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 银窝分71#变台变压器（台上）   | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 10451 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 孙庄支3#变压器          | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 10452 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 果队支4#变压器5         | 5   | 50.0000 | 2.0000   | 2.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 10453 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场甲线 | 西孙支1#变压器          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 10454 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 季屯支4#变台变压器（季屯）    | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 10455 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 刘唐房支1#变台变压器       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 10456 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜屯支6#变压器          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 10457 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 银窝分4#变压器          | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 10458 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩屯支25#变台变压器（韩屯）   | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 10459 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支右7#变台变压器（孙坦南）  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 10460 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王屯支6#王屯变台变压器      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 10461 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王金坑7#变台变压器        | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 10462 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后窑支4#变台变压器        | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 10463 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王卧龙支9#王卧龙屯变压器     | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 10464 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐场干98#变台变压器      | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 10465 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 吴绳铺支3#（吴绳铺屯）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 10466 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分163#杨西屯变压器     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 10467 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 银窝分22#潘店村房身屯      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 10468 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 十间房支5#变台变压器       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 10469 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 吴山嘴2#变台变压器（山嘴）    | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 10470 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分136#变台变压器      | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 10471 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 陈岚前支19#潘店村陈岚前屯变压器 | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 10472 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 李屯支1#变压器          | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 10473 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 华炉支18#变台变压器（小于屯）  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 10474 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 天堂支1#变台变压器（天堂）    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 10475 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 西圈分9#变台变压器        | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 10476 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大屯支3#变台变压器（大屯）    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 10477 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜腰村支11#（姜腰1屯）     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 10478 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分24#变台变压器（潘屯）   | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |

|       |    |         |       |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10479 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后洞支011#变台变压器          | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 10480 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支21#变台变压器（孙坦）       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 10481 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分54#变压器             | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 10482 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜南支6#变台变压器            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 10483 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分113#姜腰东屯变压器        | 20  | 28.0000 | 12.4000  | 12.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 10484 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 许沟支4#变台变压器            | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 10485 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支5#变台变压器            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 10486 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 门后分1#变台变压器（门后）        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 10487 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 北井支24#变台变压器           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 10488 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分42#变台变压器（宋屯）       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 10489 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分50#变台变压器（郝屯）       | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 10490 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩山分20#变压器             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 10491 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前后牟支6#变台变压器（南后<br>牟）  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 10492 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨北支4#变台变压器（杨北）        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 10493 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 北孙分13#变台变压器           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 10494 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 韩屯支15#变台变压器（于林）       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 10495 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯支3#变台变压器（孔屯）        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 10496 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分27#变台变压器（瓦房）       | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 10497 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分156#杨东屯变压器         | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 10498 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前洞支20#变台变压器（老虎洞）      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 10499 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 陈岚前支9#潘店村陈岚屯变压器       | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 10500 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孔屯分7#变台变压器            | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 10501 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 东岭南支24#变台变压器（东岭<br>南） | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 10502 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 王金坑支16#变台变压器          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 10503 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 华炉屯支5#变压器             | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 10504 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 动养分6#变台变压器（岗岭）        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 10505 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐厂干38#变台变压器（潘店）      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 10506 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙坦支29#变台变压器（伙食）       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 10507 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙楼支11#姜腰移民小区          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 10508 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 前范支4#变台变压器（前范后<br>屯）  | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 10509 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 海星支19#变台变压器（前范）       | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 10510 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 东岭分10#变台变压器（东岭）       | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 10511 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 孙楼支034#孙楼屯变压器         | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |

|       |    |         |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10512 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 大盐场干128#变台变压器     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 10513 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 姜腰西支003#变台变压器（姜腰） | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 10514 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 官地支19#变台变压器       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 10515 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 后牟分1#潘店村北后牟屯变压器台  | 200 | 79.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 10516 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 动养分26#变台变压器（季屯南）  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 10517 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 杨西分87#染房屯变压器      | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 10518 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 秦电分3#变台变压器（秦电）    | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 10519 | 庄河 | 66kV大郑变 | 大盐场乙线 | 楚卧龙支1#变台变压器       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 10520 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 大安支03#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 10521 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 张店支72#            | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 10522 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 果队支（园林）12#变台(5)   | 5   | 51.0000 | 1.9500   | 1.9500   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 10523 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 高村支02#            | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 10524 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 林屯支5#             | 20  | 46.0000 | 8.8000   | 8.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 10525 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 唐水支12             | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 10526 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 道班分2#柱上变压器        | 20  | 48.0000 | 8.4000   | 8.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 10527 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 果支15#(彭西)         | 50  | 17.0000 | 36.5000  | 36.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 10528 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 严屯支06#            | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 10529 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 翁后支04#变台变压器       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 10530 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 钟屯支03#变台变压器       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 10531 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 林屯支40#(林屯)        | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 10532 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 高家干029#           | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 10533 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 彭庄支04#变台变压器       | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 10534 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 唐水支19#            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 10535 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 高家分33#变台变压器       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 10536 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 果队支02#            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 10537 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 大于支06#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 10538 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 小郑支09#变台变压器       | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 10539 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 郭屯支14#            | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 10540 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 戈果支004#           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 10541 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 孙屯支28#            | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 10542 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 戈果支013#           | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 10543 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 唐水支09#            | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 10544 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线  | 彭屯支02#变台变压器       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |

|       |    |         |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10545 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张庄支03#       | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 10546 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支12#变台变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 10547 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 前崔南支1#（前崔南）  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 10548 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 王屯支04#       | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 10549 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家分25#       | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 10550 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支11#       | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 10551 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 小郑北支02#变台变压器 | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 10552 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 金宴支1#（镇北居民）  | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 10553 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高屯北支3#（高屯北）  | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 10554 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高屯支1#        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 10555 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 林屯支29#       | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 10556 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 塔吊支06#变台变压器  | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 10557 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支24#       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 10558 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 苗屯支16#       | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 10559 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 新原支03#变台变压器  | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 10560 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 前唐支02#       | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 10561 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张店支24#（张庄南）  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 10562 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 王屯支10#（王屯南）  | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 10563 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 南甸村支1#       | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 10564 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 翁前支09#变台变压器  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 10565 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家干015#      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 10566 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 西戈支1#        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 10567 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 苗沟支13#       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 10568 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 二炉支04#变台变压器  | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 10569 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 初屯支24#变台变压器  | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 10570 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 大于支12#       | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 10571 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 张店支81#       | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 10572 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 后炉支06#变台变压器  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 10573 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 高家干010#      | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 10574 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 东戈支05#       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 10575 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 杨屯支24#变台变压器  | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 10576 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 翁沟支09#变台变压器  | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 10577 | 庄河 | 66kV大郑变 | 高家甲线 | 顾屯支21#变台变压器  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |

|       |    |         |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10578 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 砖厂分005#          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 10579 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 小学支04#           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 10580 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 梁东支04#           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 10581 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分26#（官上）       | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 10582 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分45#           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 10583 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 周沟支022#（周沟变台）    | 20  | 50.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 10584 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分16#           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 10585 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 梁东支8#柱上变压器（梁东北）  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 10586 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 王屯支006#          | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 10587 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 高阳干30#变台         | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 10588 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 太兴分04#           | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 10589 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 平工支002#          | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 10590 | 庄河 | 66kV郭店变 | 高阳线 | 高阳干15#           | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 10591 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三家分15#变台变压器      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 10592 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 林东支8#变台变压器（林东）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 10593 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 镇西小区分4#变压器       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 10594 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 于店支9#变台变压器（于店）   | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 10595 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 孙沟支1#（孙沟屯）       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 10596 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发分101#（潘庄南）     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 10597 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发分104#变台变压器（泮庄） | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 10598 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东瓜川分7#变台变压器（东瓜川） | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 10599 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大成支5#大林村大成珠屯变压器  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 10600 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 牛庄支13#变台变压器（牛庄）  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 10601 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 林西支3#变台变压器（林西）   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 10602 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东山大棚支12#变压器      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 10603 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 王沟支4#变台变压器（王沟）   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 10604 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三嘴分1#山嘴变压器       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 10605 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李屯线102新起屯静脉分4#   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 10606 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 唐屯支6#变台变压器（唐屯）   | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 10607 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西坡支4#变台变压器（西坡）   | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 10608 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 向阳支5#变台变压器（向阳）   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 10609 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 曲沟支5#变台变压器（曲沟）   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 10610 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支19间1#（郑下北）    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |



|       |    |         |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10611 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 响水支3#变台变压器           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 10612 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 王屯分27#变台变压器（王屯）      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 10613 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 三河支48#(山河屯)          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 10614 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西阳分6#变台变压器（西阳）       | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 10615 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福合堂支11#变压器           | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 10616 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 坝沟支3#变台变压器（坝沟）       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 10617 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发南支3#变压器            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 10618 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大岚支1#变压器             | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 10619 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 供销支3#变台变压器           | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 10620 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 于屯支14#变台变压器（于屯）      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 10621 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福后分5#变台变压器（福后）       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 10622 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西坡西分3#变压器变台          | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 10623 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 高中分6#变台变压器（三高居<br>屋） | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 10624 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 高唐支2#高唐房屯变压器         | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 10625 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支15#(郑下屯)          | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 10626 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 后沟支2#变台变压器（后沟）       | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 10627 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 西阳分1#变台变压器（小潘屯）      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 10628 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 基地支8#变台变压器           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 10629 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏昌支6#变压器变台           | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 10630 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李粉支9#大林村李粉房屯变压器      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 10631 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 福增分6#变台变压器（福增）       | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 10632 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 太庙分3#变台变压器（太庙）       | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 10633 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 宏发支1#(宏发电)           | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 10634 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 东山支1#变台变压器（山嘴屯）      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 10635 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 李屯分11#变台变压器（李屯）      | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 10636 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 郑上支34#变压器            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 10637 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 大郑分5#变台变压器（大郑）       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 10638 | 庄河 | 66kV大郑变 | 李屯线 | 下沟支3#变压器             | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 10639 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 宋屯支3#                | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 10640 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 李元支036#              | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 10641 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支005#(20)          | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 10642 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 赵店支005#              | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 10643 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 吕沟支019#              | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |

|       |    |         |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10644 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 吕沟支003#(曲沟变台) | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 10645 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曲电支002#       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 10646 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支043#(刘沟变台) | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 10647 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前派支1#         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 10648 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 李元支104#(李元变台) | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 10649 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 毛纺支001#       | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 10650 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 荷花湾支003#      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 10651 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前派支8#(后派)     | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 10652 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 前张支022#       | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 10653 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 砖厂分012#       | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 10654 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 砖厂分034#       | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 10655 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曹房支08#        | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 10656 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 曹房支14#        | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 10657 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 东派支001#       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 10658 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 冷电支004#       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 10659 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支021#       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 10660 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 刘沟支009#       | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 10661 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 华沟支001#(华沟变台) | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 10662 | 庄河 | 66kV郭店变 | 李元线 | 后张支007#       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 10663 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东沟支11#变台变压器   | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 10664 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东吕南支02#变台变压器1 | 20  | 49.0000 | 8.2000   | 8.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 10665 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 苏电支4#变台变压器    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 10666 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东吕支02#变台变压器   | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 10667 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 隈电支5#变台变压器    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 10668 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 郭庄支1#变台变压器    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 10669 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 刘电支14#变台变压器   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 10670 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 庙下支7#变台变压器    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 10671 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 船厂支31#变台变压器   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 10672 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 小甸分6#变台变压器    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 10673 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 太昌支8#变台变压器    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 10674 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 后贾支5#变台变压器    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 10675 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 东卧龙支1#变台变压器   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 10676 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 移动支8#1柱上变压器   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |

|       |    |         |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|---------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10677 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 平房线10#变台变压器        | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 10678 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 前贾支1#变台变压器         | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 10679 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 西吕支02#变台变压器        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 10680 | 庄河 | 66kV郭店变 | 平房线 | 张虾网支26#变台变压器       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 10681 | 庄河 | 66kV唐府变 | 前牟线 | 海南支31#变台变压器（海星南）   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 10682 | 庄河 | 66kV唐府变 | 前牟线 | 海南支004#变台变压器（海星东）  | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 10683 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 新兴分113#            | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 10684 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 王屯支11#             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 10685 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 解屯分28#             | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 10686 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 沙尖分1#              | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 10687 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭南支006#            | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 10688 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 尹屯支17#             | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 10689 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭工支19#             | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 10690 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 场部分51#             | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 10691 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 邓屯支08#             | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 10692 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 胡坎支07#             | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 10693 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 张屯支（邓屯）3#变台变压器（张屯） | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 10694 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 小宋支02#             | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 10695 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 解屯分58#             | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 10696 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 邓屯支79#             | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 10697 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 平房支1#              | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 10698 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 下河口支04#            | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 10699 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 刘前支03#             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 10700 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 郭屯支02#             | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 10701 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 刘后支07#             | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 10702 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 施粉房支10#            | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 10703 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 小甸支02#             | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 10704 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 尹屯支31#             | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 10705 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 马屯支03#             | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 10706 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 赵屯支05#             | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 10707 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 场部分11#             | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 10708 | 庄河 | 66kV郭店变 | 盐场线 | 广利支04#             | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |

|       |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10709 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭村支02#            | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 10710 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 干岛支03#            | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 10711 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 桥炉支03#            | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 10712 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 新兴村支06#           | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 10713 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 育苗支61#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 10714 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭工支44#            | 80  | 75.4500 | 11.6400  | 11.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 10715 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 永兴支03#            | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 10716 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郝屯支13#            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 10717 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 郭工支05#            | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 10718 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 大宋支03#            | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 10719 | 庄河 | 66kV郭店变  | 盐场线  | 张屯支03#            | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 10720 | 庄河 | 66kV唐府变  | 银窝甲线 | 大盐场线104育苗池支10#变压器 | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 10721 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干48#变台变压器       | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 10722 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#柱上变压器       | 200 | 60.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 10723 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上变压器.      | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 10724 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 西湖干25#变台变压器       | 50  | 66.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 10725 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 孙炉分4#变台变压器        | 200 | 75.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 10726 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干74#            | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 10727 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 邢屯支2#变台变压器(邢屯北台)  | 80  | 61.0000 | 23.2000  | 23.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 10728 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压器        | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 10729 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台变压器       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 10730 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水养分4#             | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 10731 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#柱上变压器       | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 10732 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干79#            | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 10733 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 前张支3#变台变压器(前张总表)  | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 10734 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压器(大郑楼)   | 160 | 63.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 10735 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分11#变台变压器       | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 10736 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干50#变台变压器       | 200 | 59.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 10737 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干15#变台变压器2      | 200 | 62.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 10738 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干9变台变压器         | 250 | 60.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 10739 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 盛大支2#变台变压器(三门孙南台) | 50  | 61.0000 | 14.5000  | 14.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 10740 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 新建分5#变台变压器        | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |

|       |    |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10741 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#          | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 10742 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干35#变台变压器     | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 10743 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压器      | 315 | 60.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 10744 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 宏扬支1#变台         | 400 | 62.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 10745 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台变压器2    | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 10746 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分6#           | 400 | 66.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 10747 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干11#变台变压器     | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 10748 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干21#柱上变压器     | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 10749 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#          | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 10750 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 寺庙分3右1#变台变压器    | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 10751 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 工商分6#变台变压器      | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 10752 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设分15#变台变压器（于西） | 50  | 70.0000 | 10.0000  | 10.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 10753 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台变压器2    | 200 | 71.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 10754 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育场分1#          | 315 | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 10755 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干13#          | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 10756 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干94#          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 10757 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 华海干10#          | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 10758 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干86#          | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 10759 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台变压器2    | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 10760 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干44#变台变压器     | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 10761 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 姜隈支11变压器        | 80  | 62.0000 | 22.4000  | 22.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 10762 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干27#变台变压器     | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 10763 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干61#          | 400 | 64.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 10764 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台变压器     | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 10765 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 医院分1#变台变压器      | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 10766 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 建筑分3#变台变压器      | 160 | 67.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 10767 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分23#柱上变压器     | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 10768 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园甲线 | 电机分7            | 250 | 58.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 10769 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌干36#变台变压器     | 400 | 61.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 10770 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 华海干18#          | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 10771 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港干74#          | 400 | 65.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 10772 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干1左1#变台变压器    | 315 | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 10773 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 冷库分3#           | 400 | 56.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |

|       |    |          |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10774 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 建设干5#变台变压器               | 400 | 58.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 10775 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 东盐锅支2#                   | 100 | 57.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 10776 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 仲屯分5#                    | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 10777 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 水泵分7#                    | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 10778 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 电管支7#                    | 30  | 66.0000 | 7.2000   | 7.2000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 10779 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 贝养支4#                    | 100 | 59.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 10780 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 李屯分18#                   | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 10781 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 盐锅分2#                    | 50  | 59.0000 | 15.5000  | 15.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 10782 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 西王沟分5#                   | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 10783 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 辽宁大连庄河市城关街道海洋村<br>东王沟电总表 | 50  | 53.0000 | 18.5000  | 18.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 10784 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分21#变台变压器              | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 10785 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分13#变台变压器              | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 10786 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压器               | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 10787 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 城山分4#变台变压器               | 200 | 64.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 10788 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三门孙支26#变台变压器（三门孙<br>北）   | 100 | 63.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 10789 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分24#变台变压器（邢屯西<br>台）    | 80  | 68.0000 | 17.6000  | 17.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 10790 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 砖瓦支3#变台变压器（邢屯东<br>台）     | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 10791 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 黄海干88#变台变压器              | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 10792 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 卧龙东支10#变台变压器（王卧龙<br>北台）  | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 10793 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分24#变台变压器（董海楼住<br>宅）   | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 10794 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣东支1#变台变压器（衣东总表）         | 160 | 47.0000 | 68.8000  | 68.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 10795 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 后张分28#变台变压器（徐岭李屯）        | 160 | 62.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 10796 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 山头支2#变台变压器（山东头南<br>台）    | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 10797 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 党校分1#变台变压器               | 100 | 64.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 10798 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 黄海市场支1#变台变压器（孙桂<br>琴总表）  | 80  | 65.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 10799 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 弹花支4#变台变压器（徐岭村住<br>宅楼）   | 315 | 63.0000 | 85.0500  | 85.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 10800 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支1#变台变压器              | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 10801 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 卧龙支3#变台变压器（王卧龙南<br>台）    | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 10802 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环乙支3#变台变压器              | 160 | 52.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 10803 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 衣西支29#变台变压器（衣西总<br>表）    | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 10804 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#                    | 160 | 55.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10805 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 修建支2#柱上变压器           | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 10806 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分4#                | 315 | 57.0000 | 103.9500 | 103.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 10807 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分9#                | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 10808 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 财政分2#                | 400 | 59.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 10809 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分6#柱上变压器           | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 10810 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分11#               | 200 | 62.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 10811 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青支1#变台变压器           | 315 | 63.0000 | 85.0500  | 85.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 10812 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 岭上分3#变台变压器           | 100 | 61.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 10813 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队5左3#柱上变压器          | 315 | 65.0000 | 78.7500  | 78.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 10814 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分30#               | 50  | 65.0000 | 12.5000  | 12.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 10815 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队12右1#              | 160 | 68.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 10816 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五队分19#               | 315 | 69.0000 | 66.1500  | 66.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 10817 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干38#变台变压器 | 315 | 63.0000 | 85.0500  | 85.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 10818 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器 | 200 | 64.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 10819 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线纸箱分3#变台变压器  | 315 | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 10820 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干29#变台变压器 | 200 | 69.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 10821 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干27#变台变压器 | 315 | 67.0000 | 72.4500  | 72.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 10822 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳干38#变台变压器          | 400 | 66.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 10823 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干51#变台变压器 | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 10824 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干31#变台变压器 | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 10825 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 庄河变107向阳线向阳干45#变台变压器 | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 10826 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台变压器          | 315 | 63.0000 | 85.0500  | 85.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 10827 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 庄河变205华丰线油库分1#变台变压器  | 400 | 61.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 10828 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分6#                | 315 | 65.0000 | 78.7500  | 78.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 10829 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 胜利分1#                | 315 | 65.0000 | 78.7500  | 78.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 10830 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#柱上变压器          | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 10831 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干68#               | 315 | 69.0000 | 66.1500  | 66.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 10832 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#                | 400 | 63.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 10833 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分5#变台变压器2          | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 10834 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分5#变台变压器           | 250 | 68.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |

|       |    |          |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10835 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干64#        | 315 | 69.0000 | 66.1500  | 66.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 10836 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分1#变台变压器    | 315 | 67.0000 | 72.4500  | 72.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 10837 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干13#变台变压器   | 200 | 66.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 10838 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆分1#变台变压器    | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 10839 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分2#.        | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 10840 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干53#        | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 10841 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4#     | 400 | 62.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 10842 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 水果分4#变台变压器    | 315 | 65.0000 | 78.7500  | 78.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 10843 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#.       | 200 | 64.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 10844 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干36#变台变压器   | 100 | 65.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 10845 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 工人分4#变台变压器    | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 10846 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 油库分1#变台变压器    | 400 | 55.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 10847 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 食井分2#         | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 10848 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干68#柱上变压器   | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 10849 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 供电分4#左分4#     | 315 | 63.0000 | 85.0500  | 85.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 10850 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干28#变台变压器2# | 250 | 61.0000 | 72.5000  | 72.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 10851 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 红岩干73#.       | 315 | 65.0000 | 78.7500  | 78.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 10852 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 公路分5#变台变压器    | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 10853 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 宏化干31#变台变压器   | 400 | 68.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 10854 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 塑料支4#变台变压器    | 200 | 69.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 10855 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干60#柱上变压器   | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 10856 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 宏化干4#变台变压器    | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 10857 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干4左1#变台变压器  | 315 | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 10858 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分10#变台变压器   | 100 | 69.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 10859 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压器2   | 400 | 67.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 10860 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和支1#变台变压器    | 250 | 66.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 10861 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分4#变台变压器    | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 10862 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干11#变台变压器   | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 10863 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台变压器2  | 200 | 62.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 10864 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 网具分9#变台变压器    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 10865 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红冷分1#变台变压器    | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 10866 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器   | 100 | 65.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 10867 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁西分4#变台变压器    | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |



|       |    |          |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10868 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 红光分2#变台变压器            | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 10869 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干24#变台变压器           | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 10870 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台变压器           | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 10871 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器2          | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 10872 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干71#变台变压器           | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 10873 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东乙线铁东干21#变台变压器 | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 10874 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干23#变台变压器2          | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 10875 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 侯电分3#变台变压器            | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 10876 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干16#变台变压器           | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 10877 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干9#变台变压器2           | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 10878 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 庄河变208铁东乙线铁东干16#变台变压器 | 315 | 57.0000 | 103.9500 | 103.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 10879 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 崔隈分2#变台变压器柱上变压器       | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 10880 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁东干76#变台变压器3          | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 10881 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳干3#变台变压器            | 200 | 66.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 10882 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干11#                | 200 | 59.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 10883 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#                 | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 10884 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 水产分8#                 | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 10885 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干3左分2#              | 100 | 58.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 10886 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干16#                | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 10887 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丝绸干28#                | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 10888 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 文化分3#                 | 160 | 66.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 10889 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干62#变台变压器           | 160 | 65.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 10890 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西湖干70#                | 100 | 68.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 10891 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压器            | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 10892 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#变台变压器2           | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 10893 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压器            | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 10894 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干53#变台变压器           | 315 | 75.0000 | 47.2500  | 47.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 10895 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁东干39#变台变压器           | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 10896 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分9右1#变台变压器          | 315 | 61.0000 | 91.3500  | 91.3500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 10897 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分3#变台变压器            | 315 | 62.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 10898 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华分5右2#变台变压器          | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 10899 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支1#变台变压2            | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |

|       |    |          |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10900 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压器          | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 10901 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新医支2#变台变压器2         | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 10902 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 花园支5#变台变压器2         | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 10903 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分7#变台变压器          | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 10904 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压器2         | 200 | 62.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 10905 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 站前分3#变台变压器          | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 10906 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干17#变台变压器         | 400 | 62.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 10907 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压器2         | 200 | 60.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 10908 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压器2         | 200 | 61.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 10909 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干25#变台变压器         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 10910 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分15#变台变压器         | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 10911 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 黄海分22#变台变压器         | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 10912 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 铁路干17右3#柱上变压器       | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 10913 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 邵屯分6#变台变压器          | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 10914 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干5#变台变压器          | 100 | 64.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 10915 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干12#变台变压器         | 200 | 63.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 10916 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压器2         | 250 | 68.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 10917 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分4#变台变压器          | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 10918 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分24#变台变压器（黄炉屯南台）  | 200 | 59.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 10919 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干30#变台变压器         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 10920 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 王沟干1右1#变台变压器        | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 10921 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分28#变台变压器（黄炉屯北台区） | 400 | 57.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 10922 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 大修分11#变台变压器         | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 10923 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 华通支5#变台变压器          | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 10924 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金属分4#变台变压器          | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 10925 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 饵料厂分9#              | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 10926 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分10#              | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 10927 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 育才分3#               | 100 | 59.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 10928 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 龙庙分2左分2#            | 100 | 58.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 10929 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东冷支1#变台变压器(彩印厂楼)    | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 10930 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分19#变台变压器(检察院楼)   | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 10931 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支12#变台变压器(河东西台区)  | 200 | 66.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10932 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干33#               | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 10933 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分11#变台变压器(印刷楼)     | 200 | 64.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 10934 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分8#变台变压器(柴油机楼)     | 160 | 63.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 10935 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分6#变台变压器(孙义秀楼)     | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 10936 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干38#               | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 10937 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干23#               | 400 | 58.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 10938 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#柱上变压器          | 315 | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 10939 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 职教支1#变台变压器(公安局楼)     | 100 | 59.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 10940 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 万宝分1#.               | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 10941 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干46#               | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 10942 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干17#柱上变压器.         | 315 | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 10943 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分3#.          | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 10944 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分31#变台变压器(鲍码小区)    | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 10945 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干43#右分3#           | 100 | 66.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 10946 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干10#               | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 10947 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 桥头分4#变台变压器(河东农行)     | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 10948 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支2#变台变压器(滨河小区)     | 250 | 63.0000 | 67.5000  | 67.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 10949 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 东海支1#右分1#变台变压器(农行家属) | 100 | 68.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 10950 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 干沟支4#变台变压器(河道楼)      | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 10951 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 三十五中支3#变台变压器(东达楼)    | 80  | 59.0000 | 24.8000  | 24.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 10952 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 红岩干50#               | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 10953 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 一队支1#变台变压器(河东一队)     | 315 | 75.0000 | 47.2500  | 47.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 10954 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 教支1#变台变压器(废品楼)       | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 10955 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 曹店分5#                | 100 | 61.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 10956 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 铭润福邸配电站1#变压器         | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 10957 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海鲜街箱式配电站103站内变压器     | 500 | 59.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 10958 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 新村家园配电站103站内变压器      | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 10959 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站103站内变压器      | 10  | 56.0000 | 3.4000   | 3.4000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 10960 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 滨河小区配电站104站内变压器      | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 10961 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 新天地商业城1#配电站103       | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 10962 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸兰庭1#配电站104站内配电变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 10963 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸兰庭1#配电站103站内配电变压器  | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |

|       |    |          |      |                       |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10964 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 新天地商业城2#配电站103站内配电变压器 | 10   | 58.0000 | 3.2000   | 3.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 10965 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金宇园配电站103站内配电变压器      | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 10966 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环1#箱站103             | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 10967 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环4#箱站103             | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 10968 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环1#配变站103            | 315  | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 10969 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 三环2#配变站103            | 1250 | 58.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 10970 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 金宇园配电站104站内配电变压器      | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 10971 | 庄河 | 220kV庄河变 | 王沟线  | 盛惠箱式配电站站内配电变压器        | 315  | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 10972 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 新天地商业城2#配电站104站内配电变压器 | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 10973 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环2#箱变103             | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 10974 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环3#箱变103             | 800  | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 10975 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 三环5#箱变103             | 800  | 75.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 10976 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站103站内配电变压器    | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 10977 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园2#配变站103站内配电变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 10978 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居4#配电站103站内配电变压器    | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 10979 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园2#配变站104站内配电变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 10980 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配变站103站内配电变压器   | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 10981 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配变站104站内配电变压器   | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 10982 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居3#配电站104站内配电变压器    | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 10983 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 百批配变站103 1#变压器        | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 10984 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 百批配变站104 2#变压器        | 500  | 65.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 10985 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 城市绿洲配变站103 1#变压器      | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 10986 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 城市绿洲配变站104 2#变压器      | 400  | 63.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 10987 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 城市绿洲配变站105 3#变压器      | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 10988 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 城市绿洲配变站106 4#变压器      | 400  | 58.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 10989 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 光明1#配变站103 1#变压器      | 1250 | 59.0000 | 387.5000 | 387.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 10990 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 光明1#配变站104 2#变压器      | 1000 | 49.0000 | 410.0000 | 410.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 10991 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 金河2#箱站103             | 400  | 75.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 10992 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 清华园配变站104 2#变压器       | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 10993 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 清华园配变站103 1#变压器       | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 10994 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 御华园配变站103 1#变压器       | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |

|       |    |          |      |                     |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 10995 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 御华园配变站104 2#变压器     | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 10996 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 御华园配变站105 3#变压器     | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 10997 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 御华园配变站106 4#变压器     | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 10998 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 御华园箱站103            | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 10999 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华隆配电站103            | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 11000 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 城区配变站103 1#变压器      | 800  | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 11001 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 城区配变站104 2#变压器      | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 11002 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 延安1#箱站103           | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 11003 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站105站内配电变压器  | 800  | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 11004 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居2#配电站104站内配电变压器  | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 11005 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居5#配电站103站内配电变压器  | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 11006 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居1#配电站104站内配电变压器  | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 11007 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居2#配电站103站内配电变压器  | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 11008 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居4#配电站103站内配电变压器  | 630  | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 11009 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新东方配变站103站内配电变压器    | 630  | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 11010 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 长青箱变103             | 315  | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 11011 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新东方配变站104站内配电变压器    | 630  | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 11012 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 新天居3#配电站103站内配电变压器  | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 11013 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 华宸佳园1#配变站105站内配电变压器 | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 11014 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙箱式配电站103站内变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 11015 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站103站内变压器     | 630  | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 11016 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站104站内变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 11017 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙3#配电站105站内变压器     | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 11018 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 帝璟河畔配电站104站内变压器     | 630  | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 11019 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站103站内变压器     | 630  | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 11020 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站104站内变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 11021 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙1#配电站104站内变压器     | 1250 | 61.0000 | 362.5000 | 362.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 11022 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙1#配电站103站内变压器     | 1250 | 53.0000 | 462.5000 | 462.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 11023 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 昌盛配电站103站内变压器       | 1000 | 59.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 11024 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 昌盛配电站104站内变压器       | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 11025 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 帝璟河畔配电站103站内变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 11026 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 五一广场配变站华海线103站内变压器  | 400  | 56.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |

|       |    |          |      |                   |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11027 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙2#配电站103站内变压器   | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 11028 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 九鑫府配电站103站内变压器    | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 11029 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 水仙2#配电站104站内变压器   | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 11030 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 财政局箱配电站103站内变压器   | 630  | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 11031 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 景泰花园配电站105站内变压器   | 630  | 57.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 11032 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 昌盛市场箱式配电站103站内变压器 | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 11033 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合3#箱式配电站103站内变压器 | 400  | 56.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 11034 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 亨利箱式配电站103站内变压器   | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 11035 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 沈龙箱式配电站103站内变压器   | 400  | 59.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 11036 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉1#箱式配电站103站内变压器 | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 11037 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏配电站103站内变压器     | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 11038 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏配电站104站内变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 11039 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合1#箱式配电站103站内变压器 | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 11040 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 金鹏2#配电站103站内变压器   | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 11041 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 城建局箱式配电站103站内变压器  | 1000 | 65.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 11042 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 百合2#箱式配电站103站内变压器 | 1000 | 64.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 11043 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新馨配电站104站内变压器     | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 11044 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 滨河小区配电站103站内变压器   | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 11045 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 苏苑箱式配电站103站内变压器   | 800  | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 11046 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 昌盛三期配电站103站内配电变压器 | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 11047 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 昌盛三期配电站104站内配电变压器 | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 11048 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 延安2#箱式配电站103站内变压器 | 400  | 59.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 11049 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 博金2#配电站103站内变压器   | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 11050 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 博金2#配电站104站内变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 11051 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新馨配电站103站内变压器     | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 11052 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 鑫宇东城配电站103站内变压器   | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 11053 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 汇龙金畔中心配电站103站内变压器 | 800  | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 11054 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 红岩线  | 汇龙金畔中心配电站104站内变压器 | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 11055 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园1#配电站103站内变压器 | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 11056 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园1#配电站104站内变压器 | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 11057 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园1#配电站105站内变压器 | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 11058 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园1#配电站106站内变压器 | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 11059 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园6#配电站103站内变压器 | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |

|       |    |          |      |                   |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11060 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园6#配变站104站内变压器 | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 11061 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 五一小区配电站103站内变压器   | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 11062 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 五一小区配电站104站内变压器   | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 11063 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 鑫兴书香苑配电站103站内变压器  | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 11064 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 鑫兴书香苑配电站104站内变压器  | 630  | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 11065 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园2#配电站103站内变压器 | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 11066 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园2#配电站104站内变压器 | 630  | 57.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 11067 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园5#配电站103站内变压器 | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 11068 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园6#配变站105站内变压器 | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 11069 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园5#配电站104站内变压器 | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 11070 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园3#配电站104站内变压器 | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 11071 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园3#配电站103站内变压器 | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 11072 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园4#配电站104站内变压器 | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 11073 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 联络线  | 国奥花园4#配电站103站内变压器 | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 11074 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站105站内变压器  | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 11075 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站104站内变压器  | 800  | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 11076 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站103站内变压器  | 800  | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 11077 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑2#配电站103站内变压器  | 800  | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 11078 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站104站内变压器  | 800  | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 11079 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 丽景苑1#配电站105站内变压器  | 800  | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 11080 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 新世纪配变站104 2#变压器   | 1000 | 58.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 11081 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 新世纪配变站103 1#变压器   | 315  | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 11082 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配变站105站内配电变压器  | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 11083 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 铁建配变站103          | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 11084 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 顺河配变站103          | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 11085 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 泰和小区配变站103        | 500  | 58.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 11086 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 桂林园配电站104站内配电变压器  | 400  | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 11087 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 红光市场配变站103        | 315  | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 11088 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 芙蓉3#箱站103         | 315  | 66.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 11089 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华晨明府配电站103 1#变压器  | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 11090 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华晨明府配电站104 2#变压器  | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 11091 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华晨明府配电站105 3#变压器  | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 11092 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 华晨明府配电站106 4#变压器  | 630  | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |

|       |    |          |      |                       |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11093 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 明星配变站103 1#变压器        | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 11094 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 明星配变站104 2#变压器        | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 11095 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰花园配变站103 1#变压器      | 1000 | 63.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 11096 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰花园配变站104 2#变压器      | 1000 | 68.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 11097 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌2#箱站103             | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 11098 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 桂林园配电站103站内配电变压器      | 400  | 59.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 11099 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变站103 1#变压器      | 400  | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 11100 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变站104 2#变压器      | 400  | 75.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 11101 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 向阳家园配变站105 3#变压器      | 400  | 68.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 11102 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 都市人家配变站104 2#变压器      | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 11103 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 枫林小镇3#配变站104站内配电变压器   | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 11104 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 枫林小镇1#配变站103站内配电变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 11105 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 枫林小镇3#配变站103站内配电变压器   | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 11106 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 枫林小镇2#配变站103站内配电变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 11107 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 枫林小镇1#箱式配变站103站内配电变压器 | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 11108 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 金龙箱变103               | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 11109 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰1#箱站103             | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 11110 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 红太阳箱式配变站103           | 400  | 58.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 11111 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰3#箱站103             | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 11112 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰2#箱站103             | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 11113 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰4#箱站103             | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 11114 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰5#箱站103             | 630  | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 11115 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰6#箱站103             | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 11116 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 木兰7#箱站103             | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 11117 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌1#箱站103             | 630  | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 11118 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 都市人家配变站103 1#变压器      | 800  | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 11119 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌华府配电站103站内配电变压器     | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 11120 | 庄河 | 220kV庄河变 | 泰昌线  | 泰昌华府配电站104站内配电变压器     | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 11121 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东方红配变站103站内变压器        | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 11122 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东方红配变站104站内变压器        | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 11123 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东方红配变站105 站内变压器       | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |



|       |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11124 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东城观海配电站103站内变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 11125 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 东城观海配电站104站内变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 11126 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配电站106站内配电变压器  | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 11127 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 嘉隆苑配电站104 2#变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 11128 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华1#箱式配电站103      | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 11129 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 玉兰名仕配电站104站内2#变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 11130 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 玉兰名仕配电站103站内1#变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 11131 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 巨兴配电站104a         | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 11132 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 巨兴配电站104b         | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 11133 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东乙线 | 高中配电站103          | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 11134 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新配电站103          | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 11135 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 金贸银座配电站103        | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 11136 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔8#配电站变压器      | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 11137 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔4#配电站104变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 11138 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔4#配电站103变压器   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 11139 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 金贸银座配电站104        | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 11140 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 祥瑞配电站104站内配电变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 11141 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 祥瑞配电站103站内配电变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 11142 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 幸福配电站103          | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 11143 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分1#箱变103        | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 11144 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 铁新分2#箱变103        | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 11145 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华4#箱式配电站103      | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 11146 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 景苑箱式配电站103        | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 11147 | 庄河 | 220kV庄河变 | 铁东甲线 | 新华2#箱式配电站103      | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 11148 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔6#配电站103变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 11149 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔6#配电站104变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 11150 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔7#配电站104变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 11151 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔7#配电站103变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 11152 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔5#配电站103变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 11153 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔5#配电站104变压器   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 11154 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔9#配电站变压器      | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 11155 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔9#配电站变压器      | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 11156 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔10#配电站变压器     | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |

|       |    |          |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11157 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔10#配电站变压器       | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 11158 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 文汇报电站103站内配电变压器     | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 11159 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 金河1#箱站103           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 11160 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 金河3#箱站103           | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 11161 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔2#配电站103站内配电变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 11162 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔2#配电站104站内配电变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 11163 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔1#配电站105站内配电变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 11164 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔11#配电站变压器       | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 11165 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖甲线 | 西山湖畔11#配电站变压器       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 11166 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站105站内配电变压器   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 11167 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城2#配电站104站内配电变压器 | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 11168 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城2#配电站103站内配电变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 11169 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街2#箱站103          | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 11170 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站103站内配电变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 11171 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 锦绣乾城配电站104站内配电变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 11172 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 御景城1#配电站2#变压器       | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 11173 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳花园配电站103 1#变压器    | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 11174 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 向阳花园配电站104 2#变压器    | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 11175 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街1#箱站103          | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 11176 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 步行街3#箱站103          | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 11177 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 三院配电站106 3#变压器      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 11178 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 三院配电站104 2#变压器      | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 11179 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 丝绸线  | 新天地商业城1#配电站104      | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 11180 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 辰洲配电站103变压器         | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 11181 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站105间隔配电变压器   | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 11182 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 阳光1#配电站104站内变压器     | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 11183 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新天居三期配电站103间隔配电变压器  | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 11184 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 新天居三期配电站104间隔       | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 11185 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 铭城配电站103间隔配电变压器     | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 11186 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海洋新村1#配电站间隔103配电变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11187 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡2#配电站间隔103配电变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 11188 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡2#配电站间隔104配电变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 11189 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站间隔103配电变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 11190 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站间隔104配电变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 11191 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 鑫兴紫郡1#配电站间隔105配电变压器  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 11192 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业1#配电站间隔103配电变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 11193 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业1#配电站间隔104配电变压器  | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 11194 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金庄置业2#配电站母线间隔配电变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 11195 | 庄河 | 220kV庄河变 | 华丰线  | 华丰总厂配电站间隔配电变压器       | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 11196 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期1#配电站103配电变压器  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 11197 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期1#配电站104配电变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 11198 | 庄河 | 66kV暖水变  | 西湖乙线 | 壹品桃源三期2#配电站103配电变压器  | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 11199 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳1#配变电站1#变压器        | 315 | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 11200 | 庄河 | 220kV庄河变 | 大庆线  | 向阳1#配变电站2#变压器        | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 11201 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 华宸兰庭2#配电站1#变压器       | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 11202 | 庄河 | 220kV庄河变 | 向阳线  | 华宸兰庭2#配电站2#变压器       | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 11203 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 城建局箱式配电站103站内变压器-1   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 11204 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉2#箱式配电站103站内变压器    | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 11205 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 五金箱式配电站103变压器配电变压器   | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 11206 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 九洲城小区中心配电站104间隔配电变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 11207 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 海港线  | 九洲城小区中心配电站204间隔配电变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 11208 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 红星中心配电站103配电变压器      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 11209 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电站103间隔配电变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 11210 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电站104间隔配电变压器  | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 11211 | 庄河 | 220kV庄河变 | 宏化甲线 | 香港广场小区配电站105间隔配电变压器  | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 11212 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 锦桥大厦箱式配电站103间隔配电变压器  | 500 | 65.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |

|       |    |          |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11213 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 体育馆箱式配电站间隔配电变压器103  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 11214 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金泰华府1#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 11215 | 庄河 | 66kV暖水变  | 黄海甲线 | 金泰华府1#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 11216 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域2#配电站104配电变压器   | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 11217 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域1#配电站104配电变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 11218 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域1#配电站103配电变压器   | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 11219 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 城市荣域2#配电站103配电变压器   | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 11220 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号1#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 11221 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号1#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 11222 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号2#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 11223 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设甲线 | 海港壹号2#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 11224 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站103间隔配电变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 11225 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站104间隔配电变压器   | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 11226 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 华海线  | 金岳福里配电站105间隔配电变压器   | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 11227 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉壹号1#配电站103变       | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 11228 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 延安线  | 芙蓉壹号1#配电站104变       | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 11229 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田2#配电站103站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 11230 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田2#配电站104站内变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 11231 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田1#配电站103站内变压器   | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 11232 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田1#配电站104站内变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 11233 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田3#配电站104站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 11234 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田3#配电站103站内变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 11235 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆5#配电站104站内变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 11236 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆5#配电站103站内变压器   | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 11237 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆7#配电站103站内变压器   | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 11238 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站104站内变压器       | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 11239 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站105站内变压器       | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 11240 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站106站内变压器       | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 11241 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆4#配电站104站内变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 11242 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站105站内变压器     | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |

|       |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11243 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站106站内变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 11244 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆6#配电站104站内变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 11245 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆6#配电站103站内变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 11246 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆7#配电站104站内变压器 | 800 | 75.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 11247 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站103站内变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 11248 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站104站内变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 11249 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站105站内变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 11250 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 水仙4#配电站106站内变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 11251 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站104站内变压器    | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 11252 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆2#配电站103站内变压器 | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 11253 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园2#配电站103站内变压器  | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 11254 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园1#配电站103站内变压器  | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 11255 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园1#配电站104站内变压器  | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 11256 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园2#配电站104站内变压器  | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 11257 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站104站内变压器 | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 11258 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站105站内变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 11259 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 设计院箱式配电站103站内变压器  | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 11260 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#配变站106站内变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 11261 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠2#配电站104站内变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 11262 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠中心配电站105站内变压器 | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 11263 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站105站内变压器 | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 11264 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 雍鑫箱式配电站103站内变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 11265 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配变站103站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 11266 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站103站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 11267 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站105站内变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 11268 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站106站内变压器  | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 11269 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站106站内变压器  | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 11270 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站105站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 11271 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站104站内变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 11272 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局2#配电站103站内变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 11273 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 未来新家园配电站104站内变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 11274 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站103站内变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 11275 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站105站内变压器  | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |

|       |    |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11276 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站106站内变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 11277 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天3#配电站104站内变压器  | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 11278 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 实力大厦箱式配电站103站内变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 11279 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站106站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 11280 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站104站内变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 11281 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 乾力电子箱式配电站103站内变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 11282 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站104站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 11283 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆3#配电站103站内变压器 | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 11284 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪1#配电站103站内变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 11285 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局2#配电站104站内变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 11286 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配变站105站内变压器   | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 11287 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 天伦花园配变站106站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 11288 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站103站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 11289 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站104站内变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 11290 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站105站内变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 11291 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海事局箱式配电站103站内变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 11292 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站104站内变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 11293 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站103站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 11294 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站104站内变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 11295 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站106站内变压器  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 11296 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天4#配电站105站内变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 11297 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴紫韵配电站103站内变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 11298 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴紫韵配电站104站内变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 11299 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站105站内变压器  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 11300 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 海云天2#配电站103站内变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 11301 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站103站内变压器   | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 11302 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 景源配电站103站内变压器     | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 11303 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通1#配电站104站内变压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 11304 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通2#配电站104站内变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 11305 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 法院箱式配电站103站内变压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 11306 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠2#配电站103站内变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 11307 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 世纪海云天配电站103站内变压器  | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 11308 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站103站内变压器 | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |

|       |    |          |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11309 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠1#变电站103站内变压器    | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 11310 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠3#配电站104站内变压器    | 500 | 66.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 11311 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站104站内变压器      | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 11312 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站105站内变压器      | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 11313 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景配电站103站内变压器      | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 11314 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆1#配电站103站内变压器    | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 11315 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通2#配电站103站内变压器      | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 11316 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆1#配电站104站内变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 11317 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆3#配电站104站内变压器    | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 11318 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆2#配电站104站内变压器    | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 11319 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 水仙公馆4#配电站103站内变压器    | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 11320 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 环通1#配电站103站内变压器      | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 11321 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 老干局箱式配电站103站内变压器     | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 11322 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 残联箱式配电站103站内变压器      | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 11323 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站105配电变压器间隔    | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 11324 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 乾豪2#配电站106配电变压器间隔    | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 11325 | 庄河 | #N/A     | 轧辊线  | 华府怡景配电站103配电变压器      | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 11326 | 庄河 | #N/A     | 轧辊线  | 华府怡景配电站104配电变压器      | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 11327 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站105站内变压器       | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 11328 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 黄海明珠4#配电站103站内变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 11329 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 鑫兴富力城配电站106站内变压器     | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 11330 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾1#配电站5间隔配电变压器     | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 11331 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾1#配电站6间隔配电变压器     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 11332 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾1#配电站一次侧间隔配电变压器  | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 11333 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城1#配电站间隔103配电变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 11334 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城1#配电站间隔104配电变压器 | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 11335 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城2#配电站间隔103配电变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 11336 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城2#配电站间隔104配电变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 11337 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾1#配电站间隔104配电变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 11338 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾2#配电站间隔103配电变压器  | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |

|       |    |          |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11339 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾2#配电站间隔104配电变<br>压器   | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 11340 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军小区1#配电站103间隔配电变<br>压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 11341 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军小区1#配电站104间隔配电变<br>压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 11342 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 瀚林苑配电站103站内变压器            | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 11343 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊2#配电站104变压器间隔配<br>电变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 11344 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#配电站104变压器间隔配<br>电变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 11345 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#配电站103变压器间隔配<br>电变压器 | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 11346 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊4#配电站105变压器配电变<br>压器   | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 11347 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 龙王庙村箱式配电站103配电变压<br>器     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 11348 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园3#配电站104站内变压器          | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 11349 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园3#配电站103站内变压器          | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 11350 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城4#配电站1#配电变压<br>器     | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 11351 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 伟业御璟城4#配电站2#配电变压<br>器     | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 11352 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 千韵坊3#配电站104配电变压器          | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 11353 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 御璟城二期5#配电站104站内变压<br>器    | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 11354 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 将军府3#配电站间隔104配电变压<br>器    | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 11355 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田4#配电站间隔103配电<br>变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 11356 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 巴黎春田4#配电站间隔104配电<br>变压器   | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 11357 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 工商局1#配电站103站内变压器          | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 11358 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山1#配电站103配电变压器         | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 11359 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山2#配电站104配电变压器         | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 11360 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山2#配电站103配电变压器         | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 11361 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 英伦河山1#配电站104配电变压器         | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 11362 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 浩丰103配电变压器                | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 11363 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 凯盛2#配电站104站内变压器           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 11364 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾2#配变电站103间隔配电变压<br>器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 11365 | 庄河 | 66kV小寺变  | 桃园乙线 | 御河湾2#配变电站104间隔配电变压<br>器   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 11366 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园4#配电站103间隔配电变压<br>器    | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 11367 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 新城线  | 玫瑰园4#配电站104间隔配电变压<br>器    | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |



|       |    |          |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|----------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11368 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 海港明珠1#配电站103间隔配电变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 11369 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾1#配电站104间隔配电变压器    | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 11370 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾1#配电站103间隔配电变压器    | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 11371 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 阳光海岸配电站103间隔配电变压器     | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 11372 | 庄河 | 66kV小寺变  | 建设乙线 | 阳光海岸配电站104间隔配电变压器     | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 11373 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 11374 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 11375 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾壹公馆1#配电站105间隔配电变压器 | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 11376 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配电站103配电变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 11377 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配电站104配电变压器   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 11378 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 明珠湾公园里1#配电站105配电变压器   | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 11379 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景2#配电站103间隔配电变压器   | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 11380 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景2#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 11381 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景3#配电站103间隔配电变压器   | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 11382 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 紫阳丽景3#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 11383 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴9号配电站103间隔配电变压器     | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 11384 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 小寺线  | 鑫兴9号配电站104间隔配电变压器     | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 11385 | 庄河 | 66kV龙王庙变 | 电视台线 | 电视台线供电公司箱站103间隔配电变压器  | 400 | 63.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 11386 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 11387 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 11388 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期1#配电站105间隔配电变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 11389 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期2#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 11390 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军甲线 | 英伦河山四期2#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 11391 | 庄河 | 66kV小寺变  | 将军乙线 | 永信蓝湾开关站101间隔所用变       | 100 | 65.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 11392 | 旅顺 | 创新变      | 王家线  | 92538部队配电站1号变压器       | 500 | 0.3290  | 448.3550 | 448.3550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 11393 | 旅顺 | 创新变      | 王家线  | 92538部队配电站2号变压器       | 500 | 0.3861  | 448.0695 | 448.0695 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 11394 | 旅顺 | 旅顺变      | 大众线  | 白玉新苑箱式配电站             | 630 | 0.6234  | 563.0726 | 563.0726 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11395 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 白云街#1配电站1号变压器  | 500 | 0.4958 | 447.5210 | 447.5210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 11396 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 白云街#1配电站2号变压器  | 500 | 0.3351 | 448.3245 | 448.3245 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 11397 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6348 | 563.0008 | 563.0008 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 11398 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#1配电站2号变压器 | 630 | 0.4650 | 564.0705 | 564.0705 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 11399 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#2配电站1号变压器 | 630 | 0.5273 | 563.6780 | 563.6780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 11400 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#2配电站2号变压器 | 800 | 0.4838 | 716.1296 | 716.1296 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 11401 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#3配电站1号变压器 | 630 | 0.5184 | 563.7341 | 563.7341 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 11402 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#3配电站2号变压器 | 800 | 0.5484 | 715.6128 | 715.6128 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 11403 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#4配电站1号变压器 | 630 | 0.4900 | 563.9130 | 563.9130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 11404 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#4配电站2号变压器 | 630 | 0.4798 | 563.9773 | 563.9773 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 11405 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#5配电站1号变压器 | 800 | 0.5813 | 715.3496 | 715.3496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 11406 | 旅顺 | 旅顺变 | 泉城甲线 | 半岛印象#5配电站2号变压器 | 800 | 0.6756 | 714.5952 | 714.5952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 11407 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#6配电站1号变压器 | 800 | 0.5065 | 715.9480 | 715.9480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 11408 | 旅顺 | 旅顺变 | 乐购线  | 半岛印象#6配电站2号变压器 | 800 | 0.5856 | 715.3152 | 715.3152 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 11409 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#37号台       | 200 | 0.2253 | 179.5494 | 179.5494 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 11410 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#50号台2号变压器  | 250 | 0.2344 | 224.4140 | 224.4140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 11411 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#56间1号台     | 200 | 0.5426 | 178.9148 | 178.9148 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 11412 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 冰粮干#57号台       | 200 | 0.6768 | 178.6464 | 178.6464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 11413 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 博爱家园#1箱式配电站    | 315 | 0.3934 | 282.2608 | 282.2608 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 11414 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 博爱街#1配电站       | 800 | 0.6519 | 714.7848 | 714.7848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 11415 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 博爱街#1箱式配电站     | 630 | 0.5469 | 563.5545 | 563.5545 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 11416 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 步行街#1箱式配电站     | 500 | 0.8278 | 445.8610 | 445.8610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 11417 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 步行街#2箱式配电站     | 500 | 0.3754 | 448.1230 | 448.1230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 11418 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 菜市街#1箱式配电站     | 300 | 0.4845 | 268.5465 | 268.5465 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 11419 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#1配电站1号变压器  | 630 | 0.4481 | 564.1770 | 564.1770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 11420 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#1配电站2号变压器  | 630 | 0.5628 | 563.4544 | 563.4544 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 11421 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#2配电站1号变压器  | 500 | 0.6816 | 446.5920 | 446.5920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 11422 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 长江路#2配电站2号变压器  | 500 | 0.4279 | 447.8605 | 447.8605 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 11423 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 长兴街#1箱式配电站     | 630 | 0.5968 | 563.2402 | 563.2402 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 11424 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#19右2号台     | 315 | 0.2679 | 282.6561 | 282.6561 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 11425 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#20号台       | 200 | 0.4545 | 179.0910 | 179.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 11426 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#7右2号台      | 315 | 0.4272 | 282.1543 | 282.1543 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 11427 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华分#7右3右2号台    | 315 | 0.2249 | 282.7916 | 282.7916 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11428 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#1配电站       | 500 | 0.5294 | 447.3530 | 447.3530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 11429 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#1箱式配电站     | 630 | 0.5399 | 563.5986 | 563.5986 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 11430 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#2配电站1号变压器  | 500 | 0.6341 | 446.8295 | 446.8295 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 11431 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#2配电站2号变压器  | 500 | 0.4952 | 447.5240 | 447.5240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 11432 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3配电站1号变压器  | 500 | 0.5451 | 447.2745 | 447.2745 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 11433 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3配电站2号变压器  | 500 | 0.2324 | 448.8380 | 448.8380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 11434 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 大华街#3箱式配电站     | 500 | 0.4513 | 447.7435 | 447.7435 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 11435 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 大众干#14号台       | 200 | 0.3091 | 179.3818 | 179.3818 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 11436 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#24右2右1号台   | 400 | 0.6559 | 357.3764 | 357.3764 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 11437 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#24右2右3号台   | 400 | 0.6674 | 357.3304 | 357.3304 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 11438 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线  | 大众干#31号台2号变压器  | 315 | 0.3382 | 282.4347 | 282.4347 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 11439 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 得胜分#5右2号台      | 200 | 0.5147 | 178.9706 | 178.9706 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 11440 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 得胜分#8号台        | 200 | 0.5794 | 178.8412 | 178.8412 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 11441 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 东华街#1配电站       | 800 | 0.6066 | 715.1472 | 715.1472 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 11442 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭#1箱式配电站      | 500 | 0.3131 | 448.4345 | 448.4345 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 11443 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#21号台       | 250 | 0.2638 | 224.3405 | 224.3405 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 11444 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#23号台       | 400 | 0.5483 | 357.8068 | 357.8068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 11445 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#25号台       | 400 | 0.3742 | 358.5032 | 358.5032 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 11446 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭分#3右1号变压器    | 200 | 0.5462 | 178.9076 | 178.9076 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 11447 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 洞庭花园配电站1号变压器   | 250 | 0.3373 | 224.1568 | 224.1568 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 11448 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 洞庭花园配电站2号变压器   | 250 | 0.4423 | 223.8943 | 223.8943 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 11449 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 洞庭街#1配电站       | 500 | 0.2775 | 448.6125 | 448.6125 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 11450 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 二零三分#16左3号台    | 200 | 0.2082 | 179.5836 | 179.5836 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 11451 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 二零三分#3左2号台     | 315 | 0.2979 | 282.5616 | 282.5616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 11452 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 枫阳万嘉#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6026 | 563.2036 | 563.2036 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 11453 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 枫阳万嘉#1配电站2号变压器 | 630 | 0.4952 | 563.8802 | 563.8802 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 11454 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 港湾街#1配电站       | 630 | 0.4685 | 564.0485 | 564.0485 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 11455 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 港湾街#1箱式配电站     | 300 | 0.6506 | 268.0482 | 268.0482 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 11456 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 革新分#1左4号台      | 200 | 0.2794 | 179.4412 | 179.4412 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 11457 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 革新街#1配电站1号变压器  | 630 | 0.3352 | 564.8882 | 564.8882 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 11458 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 革新街#1配电站2号变压器  | 630 | 0.4765 | 563.9981 | 563.9981 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 11459 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 革新街#2配电站1号变压器  | 630 | 0.6449 | 562.9371 | 562.9371 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 11460 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 革新街#2配电站2号变压器  | 630 | 0.4078 | 564.4309 | 564.4309 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |

|       |    |     |       |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11461 | 旅顺 | 创新变 | 新市线   | 革新街中心配电站1号变压器    | 630 | 0.5867 | 563.3038 | 563.3038 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 11462 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 革新街中心配电站2号变压器    | 630 | 0.6708 | 562.7740 | 562.7740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 11463 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线   | 工人村#1箱式配电站       | 630 | 0.4494 | 564.1688 | 564.1688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 11464 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线   | 光辉#1箱式配电站        | 800 | 0.6376 | 714.8992 | 714.8992 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 11465 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 海山花苑#1住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.5496 | 563.5375 | 563.5375 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 11466 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 海山花苑#1住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.6287 | 563.0392 | 563.0392 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 11467 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 海山花苑#2住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.4100 | 716.7200 | 716.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 11468 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 海山花苑#2住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.6049 | 715.1608 | 715.1608 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 11469 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#3住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.6271 | 714.9832 | 714.9832 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 11470 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#3住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.5134 | 715.8928 | 715.8928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 11471 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#4住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.4692 | 716.2464 | 716.2464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 11472 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#4住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.5674 | 715.4608 | 715.4608 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 11473 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#6住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.2494 | 718.0048 | 718.0048 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 11474 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 海山花苑#6住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.3809 | 716.9528 | 716.9528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 11475 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线   | 海印悠山#1配电站1号变压器   | 630 | 0.4998 | 563.8513 | 563.8513 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 11476 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线   | 海印悠山#1配电站2号变压器   | 630 | 0.6486 | 562.9138 | 562.9138 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 11477 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线   | 和平街#1配电站         | 500 | 0.4135 | 447.9325 | 447.9325 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 11478 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线   | 横山阁箱式配电站         | 630 | 0.6636 | 562.8193 | 562.8193 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 11479 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线   | 红光街#1配电站         | 500 | 0.6472 | 446.7640 | 446.7640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 11480 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线   | 华中房地产配电站         | 315 | 0.3928 | 282.2627 | 282.2627 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 11481 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线   | 黄河街#1箱式配电站       | 300 | 0.3937 | 268.8189 | 268.8189 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 11482 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线   | 黄河街#2箱式配电站       | 300 | 0.6925 | 267.9225 | 267.9225 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 11483 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线   | 黄河路#1配电站1号变压器    | 500 | 0.5205 | 447.3975 | 447.3975 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 11484 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线   | 黄河路#1配电站2号变压器    | 500 | 0.5907 | 447.0465 | 447.0465 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 11485 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线   | 黄河路#3箱式配电站       | 630 | 0.5387 | 563.6062 | 563.6062 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 11486 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线   | 黄河路#4箱式配电站1号配电站  | 500 | 0.2472 | 448.7640 | 448.7640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 11487 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线   | 黄河路#4箱式配电站2号配电站  | 500 | 0.4305 | 447.8475 | 447.8475 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 11488 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分#16间1号台       | 315 | 0.2369 | 282.7538 | 282.7538 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 11489 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分#3号台2号变压器     | 400 | 0.2754 | 358.8984 | 358.8984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 11490 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金分#8号台          | 200 | 0.3934 | 179.2132 | 179.2132 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 11491 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金街#1配电站1号变压器    | 500 | 0.6155 | 446.9225 | 446.9225 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 11492 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金街#1配电站2号变压器    | 500 | 0.6189 | 446.9055 | 446.9055 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 11493 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 黄金支#2号台          | 200 | 0.6938 | 178.6124 | 178.6124 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |

|       |    |     |      |               |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11494 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 惠工街#1配电站      | 500 | 0.4891 | 447.5545 | 447.5545 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 11495 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 惠工街#1箱式配电站    | 630 | 0.5734 | 563.3876 | 563.3876 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 11496 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景乙线 | 惠工街#2箱式配电站    | 630 | 0.5227 | 563.7070 | 563.7070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 11497 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线  | 解放干#24号台      | 315 | 0.3021 | 282.5484 | 282.5484 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 11498 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线  | 解放干#36号台      | 315 | 0.2055 | 282.8527 | 282.8527 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 11499 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线  | 解放干#65号台      | 200 | 0.3989 | 179.2022 | 179.2022 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 11500 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 进卫支#10右2号台    | 400 | 0.4735 | 358.1060 | 358.1060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 11501 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 进卫支#14左2号台    | 200 | 0.6394 | 178.7212 | 178.7212 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 11502 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 进卫支#5号台       | 160 | 0.6211 | 143.0062 | 143.0062 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 11503 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 进卫支#7号台       | 315 | 0.5433 | 281.7886 | 281.7886 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 11504 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6723 | 562.7645 | 562.7645 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 11505 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路#1配电站2号变压器 | 630 | 0.4052 | 564.4472 | 564.4472 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 11506 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路#1箱式配电站    | 630 | 0.4167 | 564.3748 | 564.3748 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 11507 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路#2箱式配电站    | 630 | 0.6795 | 562.7192 | 562.7192 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 11508 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路#3箱式配电站    | 630 | 0.6045 | 563.1917 | 563.1917 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 11509 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线  | 九三路#4箱式配电站    | 400 | 0.6006 | 357.5976 | 357.5976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 11510 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路二分#6号台     | 315 | 0.6236 | 281.5357 | 281.5357 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 11511 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路支#11号台     | 200 | 0.2061 | 179.5878 | 179.5878 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 11512 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 九三路支#8号台      | 200 | 0.2761 | 179.4478 | 179.4478 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 11513 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 军心家园#1箱式配电站   | 630 | 0.5890 | 563.2893 | 563.2893 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 11514 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#1配电站1号变压器  | 630 | 0.4617 | 564.0913 | 564.0913 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 11515 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#1配电站2号变压器  | 630 | 0.5195 | 563.7272 | 563.7272 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 11516 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#2配电站1号变压器  | 630 | 0.5235 | 563.7020 | 563.7020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 11517 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#2配电站2号变压器  | 630 | 0.5734 | 563.3876 | 563.3876 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 11518 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#3配电站1号变压器  | 630 | 0.6420 | 562.9554 | 562.9554 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 11519 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#3配电站2号变压器  | 630 | 0.6595 | 562.8452 | 562.8452 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 11520 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#4配电站1号变压器  | 630 | 0.5193 | 563.7284 | 563.7284 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 11521 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#4配电站2号变压器  | 630 | 0.5409 | 563.5923 | 563.5923 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 11522 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#5配电站1号变压器  | 630 | 0.6190 | 563.1003 | 563.1003 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 11523 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 君悦#5配电站2号变压器  | 630 | 0.4367 | 564.2488 | 564.2488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 11524 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#1配电站      | 630 | 0.5717 | 563.3983 | 563.3983 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 11525 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#1箱式配电站    | 630 | 0.5994 | 563.2238 | 563.2238 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 11526 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 开明街#2配电站      | 630 | 0.4697 | 564.0409 | 564.0409 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |

|       |    |     |       |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11527 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 开世嘉年#1配电站1号变压器 | 630 | 0.5659 | 563.4348 | 563.4348 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 11528 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 开世嘉年#1配电站2号变压器 | 630 | 0.6887 | 562.6612 | 562.6612 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 11529 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#4配电站1号变压器 | 630 | 0.4730 | 564.0201 | 564.0201 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 11530 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#4配电站2号变压器 | 630 | 0.6352 | 562.9982 | 562.9982 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 11531 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#5配电站1号变压器 | 630 | 0.6916 | 562.6429 | 562.6429 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 11532 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#5配电站2号变压器 | 630 | 0.5052 | 563.8172 | 563.8172 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 11533 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 开世嘉年#7配电站1号变压器 | 800 | 0.3102 | 717.5184 | 717.5184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 11534 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 开世嘉年#7配电站2号变压器 | 800 | 0.3362 | 717.3104 | 717.3104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 11535 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#8配电站1号变压器 | 630 | 0.6028 | 563.2024 | 563.2024 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 11536 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线  | 开世嘉年#8配电站2号变压器 | 630 | 0.4699 | 564.0396 | 564.0396 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 11537 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线  | 开世嘉年#9配电站      | 630 | 0.3498 | 564.7963 | 564.7963 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 11538 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6816 | 562.7059 | 562.7059 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 11539 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#1配电站2号变压器 | 630 | 0.5785 | 563.3555 | 563.3555 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 11540 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#2配电站1号变压器 | 630 | 0.4905 | 563.9099 | 563.9099 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 11541 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#2配电站2号变压器 | 630 | 0.4446 | 564.1990 | 564.1990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 11542 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#3配电站1号变压器 | 630 | 0.6522 | 562.8911 | 562.8911 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 11543 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线  | 朗月花园#3配电站2号变压器 | 630 | 0.5676 | 563.4241 | 563.4241 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 11544 | 旅顺 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#1配电站1号变压器  | 630 | 0.4818 | 563.9647 | 563.9647 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 11545 | 旅顺 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#1配电站2号变压器  | 630 | 0.6342 | 563.0045 | 563.0045 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 11546 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 浪琴湾#2配电站1号变压器  | 630 | 0.5804 | 563.3435 | 563.3435 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 11547 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 浪琴湾#2配电站2号变压器  | 630 | 0.4255 | 564.3194 | 564.3194 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 11548 | 旅顺 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#3配电站1号变压器  | 630 | 0.4540 | 564.1398 | 564.1398 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 11549 | 旅顺 | 旅顺变 | 跃进线   | 浪琴湾#3配电站2号变压器  | 630 | 0.5087 | 563.7952 | 563.7952 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 11550 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线   | 丽新箱变箱式配电站      | 500 | 0.4858 | 447.5710 | 447.5710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 11551 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线   | 粮库分#9号台        | 315 | 0.3059 | 282.5364 | 282.5364 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 11552 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 辽海支#6号台        | 100 | 0.2280 | 89.7720  | 89.7720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 11553 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 列宁街#1配电站1号变压器  | 500 | 0.6814 | 446.5930 | 446.5930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 11554 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 列宁街#1配电站2号变压器  | 500 | 0.4037 | 447.9815 | 447.9815 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 11555 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线   | 林山逸景#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6599 | 562.8426 | 562.8426 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 11556 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线   | 林山逸景#1配电站2号变压器 | 630 | 0.6731 | 562.7595 | 562.7595 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 11557 | 旅顺 | 大坞变 | 四三零九线 | 零九干#27左1号台     | 200 | 0.4080 | 179.1840 | 179.1840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 11558 | 旅顺 | 大坞变 | 四三零九线 | 零九干#2间1左1号台    | 200 | 0.2977 | 179.4046 | 179.4046 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 11559 | 旅顺 | 大坞变 | 四三零九线 | 零九干#6号台        | 315 | 0.3468 | 282.4076 | 282.4076 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |

|       |    |     |       |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11560 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#1配电站1号变压器 | 500 | 0.6330 | 446.8350 | 446.8350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 11561 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#1配电站2号变压器 | 500 | 0.4870 | 447.5650 | 447.5650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 11562 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#2配电站1号变压器 | 630 | 0.5158 | 563.7505 | 563.7505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 11563 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#2配电站2号变压器 | 630 | 0.2877 | 565.1875 | 565.1875 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 11564 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#2配电站3号变压器 | 630 | 0.5650 | 563.4405 | 563.4405 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 11565 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#3配电站1号变压器 | 630 | 0.6992 | 562.5950 | 562.5950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 11566 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#3配电站2号变压器 | 630 | 0.5925 | 563.2673 | 563.2673 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 11567 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#3配电站3号变压器 | 630 | 0.2260 | 565.5762 | 565.5762 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 11568 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#4配电站1号变压器 | 630 | 0.4275 | 564.3068 | 564.3068 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 11569 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#4配电站2号变压器 | 630 | 0.4458 | 564.1915 | 564.1915 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 11570 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#5配电站1号变压器 | 630 | 0.6726 | 562.7626 | 562.7626 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 11571 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#5配电站2号变压器 | 630 | 0.6283 | 563.0417 | 563.0417 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 11572 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#6配电站1号变压器 | 630 | 0.5131 | 563.7675 | 563.7675 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 11573 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线   | 龙河家园#6配电站2号变压器 | 630 | 0.4196 | 564.3565 | 564.3565 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 11574 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 龙惠#1住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.5184 | 563.7341 | 563.7341 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 11575 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 龙惠#1住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.5154 | 563.7530 | 563.7530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 11576 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 龙惠#2住宅配电站      | 630 | 0.4656 | 564.0667 | 564.0667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 11577 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山#1住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.6958 | 562.6165 | 562.6165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 11578 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山#1住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.3242 | 564.9575 | 564.9575 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 11579 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山#1住宅配电站3号变压器 | 630 | 0.5359 | 563.6238 | 563.6238 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 11580 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景乙线  | 鹿山#2住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.4432 | 564.2078 | 564.2078 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 11581 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景乙线  | 鹿山#2住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.6836 | 562.6933 | 562.6933 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 11582 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山分#3右3        | 50  | 0.2204 | 44.8898  | 44.8898  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 11583 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干12号1号变压器    | 200 | 0.3081 | 179.3838 | 179.3838 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 11584 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干12号2号变压器    | 50  | 0.2515 | 44.8743  | 44.8743  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 11585 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线  | 鹿山干23号变压器      | 400 | 0.2220 | 359.1120 | 359.1120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 11586 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线   | 旅龙干#3号台        | 80  | 0.2357 | 71.8114  | 71.8114  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 11587 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 茂林街#1配电站1号变压器  | 630 | 0.5582 | 563.4833 | 563.4833 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 11588 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 茂林街#1配电站2号变压器  | 630 | 0.2859 | 565.1988 | 565.1988 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 11589 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 茂林支#13号台       | 250 | 0.2783 | 224.3043 | 224.3043 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 11590 | 旅顺 | 创新变 | 王家线   | 茂林支#5号台        | 400 | 0.4722 | 358.1112 | 358.1112 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 11591 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 模珠礁分#4号台2号变压器  | 200 | 0.2902 | 179.4196 | 179.4196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 11592 | 旅顺 | 大坞变 | 四二零九线 | 模珠礁分#6号台       | 200 | 0.3770 | 179.2460 | 179.2460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11593 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#6          | 400 | 0.6433 | 357.4268 | 357.4268 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 11594 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#10右4号台     | 400 | 0.2741 | 358.9036 | 358.9036 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 11595 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#11号台       | 315 | 0.6549 | 281.4371 | 281.4371 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 11596 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#16间1号台     | 400 | 0.4530 | 358.1880 | 358.1880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 11597 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#21左3       | 315 | 0.5774 | 281.6812 | 281.6812 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 11598 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#22号台       | 200 | 0.4177 | 179.1646 | 179.1646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 11599 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#24左2号台     | 200 | 0.4309 | 179.1382 | 179.1382 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 11600 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#32号台       | 200 | 0.4634 | 179.0732 | 179.0732 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 11601 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#42号台       | 315 | 0.4119 | 282.2025 | 282.2025 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 11602 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 宁波支#4号台        | 160 | 0.2958 | 143.5267 | 143.5267 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 11603 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 挪威森林配电站1号变压器   | 400 | 0.6552 | 357.3792 | 357.3792 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 11604 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 挪威森林配电站2号变压器   | 400 | 0.3594 | 358.5624 | 358.5624 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 11605 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 鸥逸云祥#1配电站1号变压器 | 630 | 0.6174 | 563.1104 | 563.1104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 11606 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 鸥逸云祥#1配电站2号变压器 | 630 | 0.6615 | 562.8326 | 562.8326 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 11607 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 启新干#46号台       | 315 | 0.5403 | 281.7981 | 281.7981 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 11608 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 启新干#48右1号台     | 315 | 0.4589 | 282.0545 | 282.0545 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 11609 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#1配电站       | 800 | 0.6079 | 715.1368 | 715.1368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 11610 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#2配电站1号变压器  | 500 | 0.4376 | 447.8120 | 447.8120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 11611 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#2配电站2号变压器  | 500 | 0.6241 | 446.8795 | 446.8795 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 11612 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#3配电站1号变压器  | 500 | 0.5571 | 447.2145 | 447.2145 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 11613 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#3配电站2号变压器  | 500 | 0.6801 | 446.5995 | 446.5995 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 11614 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 启新街#4配电站1号变压器  | 400 | 0.5203 | 357.9188 | 357.9188 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 11615 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 启新街#4配电站2号变压器  | 400 | 0.5081 | 357.9676 | 357.9676 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 11616 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#5配电站1号变压器  | 500 | 0.5215 | 447.3925 | 447.3925 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 11617 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#5配电站2号变压器  | 500 | 0.4870 | 447.5650 | 447.5650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 11618 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#6配电站       | 630 | 0.5750 | 563.3775 | 563.3775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 11619 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#7配电站1号变压器  | 630 | 0.4767 | 563.9968 | 563.9968 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 11620 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新街#7配电站2号变压器  | 630 | 0.6264 | 563.0537 | 563.0537 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 11621 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新逸园配电站1号变压器   | 630 | 0.5565 | 563.4941 | 563.4941 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 11622 | 旅顺 | 塔河湾 | 峰景甲线 | 启新逸园配电站2号变压器   | 630 | 0.4194 | 564.3578 | 564.3578 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 11623 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 商城分#1号台2号变压器   | 200 | 0.2731 | 179.4538 | 179.4538 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 11624 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 商城分#3号台        | 400 | 0.2780 | 358.8880 | 358.8880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 11625 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 胜利分#8间1号台      | 200 | 0.2668 | 179.4664 | 179.4664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |



|       |    |     |      |               |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11626 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#10号台     | 400 | 0.6607 | 357.3572 | 357.3572 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 11627 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#17号台     | 200 | 0.2069 | 179.5862 | 179.5862 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 11628 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#21左1号台   | 100 | 0.3948 | 89.6052  | 89.6052  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 11629 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#23号台     | 315 | 0.3363 | 282.4407 | 282.4407 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 11630 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#28号台     | 315 | 0.4926 | 281.9483 | 281.9483 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 11631 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 石板桥分#31右1号台   | 315 | 0.6679 | 281.3961 | 281.3961 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 11632 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 世达嘉府配电站1号变压器  | 630 | 0.5241 | 563.6982 | 563.6982 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 11633 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 世达嘉府配电站2号变压器  | 630 | 0.4897 | 563.9149 | 563.9149 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 11634 | 旅顺 | 旅顺变 | 大众线  | 世达箱式配电站       | 500 | 0.5959 | 447.0205 | 447.0205 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 11635 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#1配电站       | 630 | 0.3969 | 564.4995 | 564.4995 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 11636 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#2配电站       | 630 | 0.3174 | 565.0004 | 565.0004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 11637 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#3配电站1号变压器  | 630 | 0.4027 | 564.4630 | 564.4630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 11638 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#3配电站2号变压器  | 630 | 0.5315 | 563.6516 | 563.6516 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 11639 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#4配电站1号变压器  | 800 | 0.6452 | 714.8384 | 714.8384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 11640 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#4配电站2号变压器  | 800 | 0.4903 | 716.0776 | 716.0776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 11641 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#5配电站1号变压器  | 800 | 0.6599 | 714.7208 | 714.7208 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 11642 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#5配电站2号变压器  | 800 | 0.5540 | 715.5680 | 715.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 11643 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#6配电站1号变压器  | 800 | 0.6514 | 714.7888 | 714.7888 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 11644 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#6配电站2号变压器  | 800 | 0.6467 | 714.8264 | 714.8264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 11645 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#8配电站1号变压器  | 630 | 0.4163 | 564.3773 | 564.3773 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 11646 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#8配电站2号变压器  | 630 | 0.2411 | 565.4811 | 565.4811 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 11647 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#10号台      | 315 | 0.4205 | 282.1754 | 282.1754 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 11648 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#1间1号台     | 315 | 0.5352 | 281.8141 | 281.8141 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 11649 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#3左3号台     | 400 | 0.6079 | 357.5684 | 357.5684 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 11650 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#4间1号台     | 200 | 0.4188 | 179.1624 | 179.1624 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 11651 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 顺山分#5号台       | 400 | 0.4855 | 358.0580 | 358.0580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 11652 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 顺山街#1配电站      | 800 | 0.6976 | 714.4192 | 714.4192 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 11653 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 顺山街#1箱式配电站    | 400 | 0.6961 | 357.2156 | 357.2156 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 11654 | 旅顺 | 铁山变 | 茂林线  | 四零六分#3号台2号变压器 | 200 | 0.3335 | 179.3330 | 179.3330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 11655 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线  | 孙家沟分#5号台      | 315 | 0.6816 | 281.3530 | 281.3530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 11656 | 旅顺 | 旅顺变 | 龙河线  | 孙家沟分#6右3号台    | 315 | 0.4981 | 281.9310 | 281.9310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 11657 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 索道支#12右1号台    | 160 | 0.3074 | 143.5082 | 143.5082 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 11658 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 索道支#1号台       | 200 | 0.2770 | 179.4460 | 179.4460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11659 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#1配电站1号变压器   | 630 | 0.4616 | 564.0919 | 564.0919 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 11660 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#1配电站2号变压器   | 630 | 0.2846 | 565.2070 | 565.2070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 11661 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#2配电站1号变压器   | 630 | 0.4934 | 563.8916 | 563.8916 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 11662 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#2配电站2号变压器   | 630 | 0.4773 | 563.9930 | 563.9930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 11663 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#3配电站1号变压器   | 800 | 0.6873 | 714.5016 | 714.5016 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 11664 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 汤泉#3配电站2号变压器   | 800 | 0.4176 | 716.6592 | 716.6592 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 11665 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#16号台       | 250 | 0.3072 | 224.2320 | 224.2320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 11666 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#21号台       | 315 | 0.3913 | 282.2674 | 282.2674 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 11667 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#31号台       | 315 | 0.2623 | 282.6738 | 282.6738 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 11668 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#36号台       | 200 | 0.3862 | 179.2276 | 179.2276 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 11669 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#65号台       | 200 | 0.2058 | 179.5884 | 179.5884 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 11670 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#74号台       | 315 | 0.2464 | 282.7238 | 282.7238 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 11671 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 铁山干#74间1号台     | 200 | 0.3516 | 179.2968 | 179.2968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0676  |
| 11672 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 铁山干#78号台       | 315 | 0.6116 | 281.5735 | 281.5735 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 11673 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 铁山干#78左6号台     | 200 | 0.4769 | 179.0462 | 179.0462 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 11674 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 铁山干#9号台        | 200 | 0.3328 | 179.3344 | 179.3344 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 11675 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#1配电站1号变压器 | 630 | 0.3974 | 564.4964 | 564.4964 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 11676 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#1配电站2号变压器 | 630 | 0.5183 | 563.7347 | 563.7347 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 11677 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 庭林熙谷#2配电站1号变压器 | 630 | 0.5415 | 563.5886 | 563.5886 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 11678 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#2配电站2号变压器 | 630 | 0.3737 | 564.6457 | 564.6457 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 11679 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#3配电站1号变压器 | 500 | 0.4423 | 447.7885 | 447.7885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 11680 | 旅顺 | 旅顺变 | 君悦线  | 庭林熙谷#3配电站2号变压器 | 500 | 0.2508 | 448.7460 | 448.7460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 11681 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 万隆居#2配电站1号变压器  | 800 | 0.5774 | 715.3808 | 715.3808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 11682 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 万隆居#2配电站2号变压器  | 800 | 0.4023 | 716.7816 | 716.7816 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 11683 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 维也纳#1配电站       | 630 | 0.6293 | 563.0354 | 563.0354 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 11684 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#2配电站1号变压器  | 630 | 0.4339 | 564.2664 | 564.2664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 11685 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#2配电站2号变压器  | 630 | 0.6889 | 562.6599 | 562.6599 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 11686 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天甲线 | 维也纳#3配电站       | 630 | 0.2710 | 565.2927 | 565.2927 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 11687 | 旅顺 | 大坞变 | 蓝天乙线 | 维也纳#4配电站       | 630 | 0.3022 | 565.0961 | 565.0961 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 11688 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文化街#1配电站1号变压器  | 630 | 0.6646 | 562.8130 | 562.8130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 11689 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文化街#1配电站2号变压器  | 630 | 0.6661 | 562.8036 | 562.8036 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 11690 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文明支#11号台       | 315 | 0.2524 | 282.7049 | 282.7049 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 11691 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文明支#2          | 100 | 0.3658 | 89.6342  | 89.6342  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11692 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文明支#2号台        | 100 | 0.2253 | 89.7747  | 89.7747  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 11693 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 文明支#5号台        | 315 | 0.6885 | 281.3312 | 281.3312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 11694 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#1配电站1号变压器  | 630 | 0.4255 | 564.3194 | 564.3194 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 11695 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#1配电站2号变压器  | 630 | 0.4977 | 563.8645 | 563.8645 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 11696 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#2配电站1号变压器  | 500 | 0.6191 | 446.9045 | 446.9045 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 11697 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#2配电站2号变压器  | 500 | 0.4339 | 447.8305 | 447.8305 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 11698 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 向阳街#3配电站       | 630 | 0.5311 | 563.6541 | 563.6541 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 11699 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 向阳街#4配电站       | 400 | 0.5886 | 357.6456 | 357.6456 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 11700 | 旅顺 | 旅顺变 | 冰粮线  | 向阳街#5配电站       | 500 | 0.4234 | 447.8830 | 447.8830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 11701 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#6配电站1号变压器  | 500 | 0.2906 | 448.5470 | 448.5470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 11702 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 向阳街#6配电站2号变压器  | 500 | 0.4038 | 447.9810 | 447.9810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 11703 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#5右2号台2号变压器 | 200 | 0.6544 | 178.6912 | 178.6912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 11704 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#6号台        | 200 | 0.5145 | 178.9710 | 178.9710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 11705 | 旅顺 | 旅顺变 | 船坞线  | 新开分#8左3号台      | 315 | 0.5781 | 281.6790 | 281.6790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 11706 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 新开街#1配电站1号变压器  | 400 | 0.5515 | 357.7940 | 357.7940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 11707 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 新开街#1配电站2号变压器  | 400 | 0.6669 | 357.3324 | 357.3324 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 11708 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 新市干#51左1号台     | 315 | 0.6522 | 281.4456 | 281.4456 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 11709 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 鑫馨家园配电站1号变压器   | 630 | 0.5804 | 563.3435 | 563.3435 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 11710 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 鑫馨家园配电站2号变压器   | 630 | 0.4744 | 564.0113 | 564.0113 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 11711 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐厂干#10号台       | 315 | 0.3181 | 282.4980 | 282.4980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 11712 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#19号台       | 200 | 0.2291 | 179.5418 | 179.5418 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 11713 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#19间1号台     | 315 | 0.3470 | 282.4070 | 282.4070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 11714 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#27间1号台     | 200 | 0.4651 | 179.0698 | 179.0698 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 11715 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#6号台        | 315 | 0.3158 | 282.5052 | 282.5052 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 11716 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#6间1号台      | 200 | 0.5253 | 178.9494 | 178.9494 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 11717 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 盐厂干#8左1号台      | 315 | 0.3911 | 282.2680 | 282.2680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 11718 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#12号台       | 200 | 0.2965 | 179.4070 | 179.4070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 11719 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#14号台1号变压器  | 315 | 0.4322 | 282.1386 | 282.1386 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 11720 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#3号台        | 200 | 0.3714 | 179.2572 | 179.2572 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 11721 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 盐迎分#6间1号台      | 200 | 0.5016 | 178.9968 | 178.9968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 11722 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 一品昌鑫配电站1号变压器   | 630 | 0.4827 | 563.9590 | 563.9590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 11723 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 一品昌鑫配电站2号变压器   | 630 | 0.4213 | 564.3458 | 564.3458 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 11724 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 英武街#1箱式配电站     | 630 | 0.6915 | 562.6436 | 562.6436 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11725 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分#15号台       | 315 | 0.4810 | 281.9849 | 281.9849 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 11726 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#26右1号台     | 315 | 0.5030 | 281.9156 | 281.9156 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 11727 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#26右5号台     | 315 | 0.2155 | 282.8212 | 282.8212 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 11728 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分#28号台       | 315 | 0.4584 | 282.0560 | 282.0560 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 11729 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分#30号台1号变压器  | 80  | 0.3622 | 71.7102  | 71.7102  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 11730 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分#30号台2号变压器  | 250 | 0.3534 | 224.1165 | 224.1165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 11731 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#50右3号台     | 200 | 0.3613 | 179.2774 | 179.2774 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 11732 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春分#50右5号台     | 315 | 0.4360 | 282.1266 | 282.1266 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 11733 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#6号台        | 315 | 0.6996 | 281.2963 | 281.2963 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 11734 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春分#6间1号台      | 315 | 0.3150 | 282.5078 | 282.5078 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 11735 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#1配电站1号变压器  | 400 | 0.4565 | 358.1740 | 358.1740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 11736 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#1配电站2号变压器  | 400 | 0.2621 | 358.9516 | 358.9516 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 11737 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#1箱式配电站     | 400 | 0.6733 | 357.3068 | 357.3068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 11738 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2配电站1号变压器  | 630 | 0.6797 | 562.7179 | 562.7179 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 11739 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2配电站2号变压器  | 630 | 0.4664 | 564.0617 | 564.0617 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 11740 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#2箱式配电站     | 400 | 0.4753 | 358.0988 | 358.0988 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 11741 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#3配电站       | 500 | 0.5566 | 447.2170 | 447.2170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 11742 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#4配电站1号变压器  | 250 | 0.3568 | 224.1080 | 224.1080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 11743 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#4配电站2号变压器  | 400 | 0.2452 | 359.0192 | 359.0192 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 11744 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#5配电站1号变压器  | 315 | 0.5774 | 281.6812 | 281.6812 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 11745 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 迎春街#5配电站2号变压器  | 500 | 0.4812 | 447.5940 | 447.5940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 11746 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#6配电站1号变压器  | 630 | 0.4602 | 564.1007 | 564.1007 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 11747 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 迎春街#6配电站2号变压器  | 630 | 0.5285 | 563.6705 | 563.6705 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 11748 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#15右6号台     | 315 | 0.6777 | 281.3652 | 281.3652 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 11749 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#16号台       | 315 | 0.5514 | 281.7631 | 281.7631 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 11750 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#18号台       | 315 | 0.6579 | 281.4276 | 281.4276 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 11751 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#40号台       | 315 | 0.5044 | 281.9111 | 281.9111 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 11752 | 旅顺 | 旅顺变 | 油库线  | 油库分#9间1号台      | 315 | 0.3843 | 282.2895 | 282.2895 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 11753 | 旅顺 | 大坞变 | 玉乃甫线 | 育慧名苑#1配电站      | 500 | 0.5197 | 447.4015 | 447.4015 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 11754 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 育慧名苑#3配电站1号变压器 | 630 | 0.6152 | 563.1242 | 563.1242 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 11755 | 旅顺 | 大坞变 | 盐厂线  | 育慧名苑#3配电站2号变压器 | 630 | 0.4019 | 564.4680 | 564.4680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 11756 | 旅顺 | 旅顺变 | 启新线  | 元宝#1箱式配电站      | 500 | 0.5490 | 447.2550 | 447.2550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 11757 | 旅顺 | 旅顺变 | 博爱线  | 元宝#2箱式配电站      | 500 | 0.6257 | 446.8715 | 446.8715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |

|       |    |     |      |               |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11758 | 旅顺 | 旅顺变 | 旅龙线  | 元宝分#16号台1号变压器 | 50   | 0.2933 | 44.8534  | 44.8534  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 11759 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干#42左3号台    | 200  | 0.2072 | 179.5856 | 179.5856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 11760 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干#59号台      | 200  | 0.6964 | 178.6072 | 178.6072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 11761 | 旅顺 | 铁山变 | 针织乙线 | 针织干#66号台2号变压器 | 200  | 0.3256 | 179.3488 | 179.3488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 11762 | 旅顺 | 大坞变 | 港湾线  | 忠诚街#1箱式配电站    | 630  | 0.4601 | 564.1014 | 564.1014 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 11763 | 旅顺 | 大坞变 | 海岸线  | 自新街#1箱式配电站    | 630  | 0.4524 | 564.1499 | 564.1499 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 11764 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 蓝海悦府#2-1      | 630  | 0.6341 | 563.0052 | 563.0052 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 11765 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 蓝海悦府#2-2      | 630  | 0.4006 | 564.4762 | 564.4762 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 11766 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-1      | 630  | 0.2253 | 565.5806 | 565.5806 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 11767 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-2      | 630  | 0.6416 | 562.9579 | 562.9579 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 11768 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 蓝海悦府#3-3      | 630  | 0.2964 | 565.1327 | 565.1327 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 11769 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#1-2        | 630  | 0.4565 | 564.1241 | 564.1241 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 11770 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#1-3        | 630  | 0.5819 | 563.3340 | 563.3340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 11771 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#2-103间隔    | 630  | 0.5357 | 563.6251 | 563.6251 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 11772 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#2          | 630  | 0.4648 | 564.0718 | 564.0718 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 11773 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#3-103间隔    | 630  | 0.4556 | 564.1297 | 564.1297 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 11774 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 明珠#3          | 630  | 0.4923 | 563.8985 | 563.8985 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 11775 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#1-1       | 630  | 0.6725 | 562.7633 | 562.7633 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 11776 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#1-2       | 630  | 0.5078 | 563.8009 | 563.8009 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 11777 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#2-1       | 630  | 0.5270 | 563.6799 | 563.6799 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 11778 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#2-2       | 630  | 0.6164 | 563.1167 | 563.1167 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 11779 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#3-1       | 630  | 0.6838 | 562.6921 | 562.6921 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 11780 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 湾德里#3-2       | 630  | 0.6229 | 563.0757 | 563.0757 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 11781 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#1-1      | 630  | 0.3004 | 565.1075 | 565.1075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 11782 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#1-2      | 630  | 0.2805 | 565.2329 | 565.2329 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 11783 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#2-1      | 630  | 0.4447 | 564.1984 | 564.1984 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 11784 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 世纪泊湾#2-2      | 630  | 0.3102 | 565.0457 | 565.0457 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 11785 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#1-1      | 1000 | 0.5652 | 894.3480 | 894.3480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 11786 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#1-2      | 1000 | 0.6046 | 893.9540 | 893.9540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 11787 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#2住宅配电    | 1000 | 0.6346 | 893.6540 | 893.6540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 11788 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#2-2      | 1000 | 0.5043 | 894.9570 | 894.9570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 11789 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#3-1      | 800  | 0.4546 | 716.3632 | 716.3632 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 11790 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#3-2      | 800  | 0.6155 | 715.0760 | 715.0760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |

|       |    |     |      |               |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11791 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#4-1      | 800  | 0.4630 | 716.2960 | 716.2960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 11792 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#4-2      | 800  | 0.4815 | 716.1480 | 716.1480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 11793 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#5-1      | 800  | 0.5090 | 715.9280 | 715.9280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 11794 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#6-1      | 1000 | 0.4947 | 895.0530 | 895.0530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 11795 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 华发新城#6-2      | 1000 | 0.5599 | 894.4010 | 894.4010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 11796 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#7-1      | 800  | 0.6913 | 714.4696 | 714.4696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 11797 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#7-2      | 800  | 0.5572 | 715.5424 | 715.5424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 11798 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#8住宅101配电 | 800  | 0.6792 | 714.5664 | 714.5664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 11799 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#8住宅102配电 | 800  | 0.6850 | 714.5200 | 714.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 11800 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#9-1      | 800  | 0.4283 | 716.5736 | 716.5736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 11801 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#9-2      | 800  | 0.2872 | 717.7024 | 717.7024 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 11802 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#10-1     | 800  | 0.4332 | 716.5344 | 716.5344 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 11803 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#10-2     | 800  | 0.4533 | 716.3736 | 716.3736 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 11804 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#11-1     | 800  | 0.4334 | 716.5328 | 716.5328 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 11805 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#11-2     | 800  | 0.3542 | 717.1664 | 717.1664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 11806 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#12-1     | 800  | 0.6501 | 714.7992 | 714.7992 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 11807 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#12-2     | 800  | 0.6873 | 714.5016 | 714.5016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 11808 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#13-1     | 800  | 0.5645 | 715.4840 | 715.4840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 11809 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#13-2     | 800  | 0.3506 | 717.1952 | 717.1952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 11810 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#14-1     | 800  | 0.4869 | 716.1048 | 716.1048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 11811 | 旅顺 | 和平变 | 帝景线  | 华发新城#14-2     | 800  | 0.3982 | 716.8144 | 716.8144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 11812 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#5住宅103配电   | 800  | 0.6435 | 714.8520 | 714.8520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 11813 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#6-1        | 800  | 0.6339 | 714.9288 | 714.9288 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 11814 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#1-2      | 630  | 0.6797 | 562.7179 | 562.7179 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 11815 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#2-1      | 630  | 0.5056 | 563.8147 | 563.8147 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 11816 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 海韵山庄#1-1      | 630  | 0.4097 | 564.4189 | 564.4189 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 11817 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#2住宅103间隔  | 630  | 0.4224 | 564.3389 | 564.3389 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 11818 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#3住宅104间隔  | 630  | 0.5134 | 563.7656 | 563.7656 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 11819 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#4-2       | 500  | 0.5228 | 447.3860 | 447.3860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 11820 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#7-2        | 800  | 0.4174 | 716.6608 | 716.6608 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 11821 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#8-2        | 800  | 0.4612 | 716.3104 | 716.3104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 11822 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#7-1        | 800  | 0.6440 | 714.8480 | 714.8480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 11823 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#8-1        | 800  | 0.6687 | 714.6504 | 714.6504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |

|       |    |     |      |             |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11824 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#2住宅新2号  | 630 | 0.6148 | 563.1268 | 563.1268 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 11825 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 亚细亚101      | 315 | 0.6614 | 281.4166 | 281.4166 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 11826 | 旅顺 | 方家变 | 杨树线  | 新船分#6号台1号   | 100 | 0.3410 | 89.6590  | 89.6590  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 11827 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#3-1     | 630 | 0.6448 | 562.9378 | 562.9378 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 11828 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#4-1     | 500 | 0.6609 | 446.6955 | 446.6955 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 11829 | 旅顺 | 方家变 | 杨树线  | 新船分#9号台1号   | 315 | 0.3564 | 282.3773 | 282.3773 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 11830 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#1-1     | 630 | 0.4230 | 564.3351 | 564.3351 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 11831 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 顺康街#1住宅101  | 500 | 0.4994 | 447.5030 | 447.5030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 11832 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#5住宅103  | 630 | 0.6309 | 563.0253 | 563.0253 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 11833 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨港路#1-2     | 630 | 0.5435 | 563.5760 | 563.5760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 11834 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 滨海路#5住宅104  | 630 | 0.2694 | 565.3028 | 565.3028 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 11835 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 顺康街#1       | 500 | 0.2189 | 448.9055 | 448.9055 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 11836 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#3-1      | 800 | 0.4993 | 716.0056 | 716.0056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 11837 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘村#1-1     | 800 | 0.5279 | 715.7768 | 715.7768 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 11838 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘村#2-1     | 800 | 0.6787 | 714.5704 | 714.5704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 11839 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#3-2      | 800 | 0.6908 | 714.4736 | 714.4736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 11840 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#4-1      | 800 | 0.5949 | 715.2408 | 715.2408 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 11841 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘#1-2      | 800 | 0.6302 | 714.9584 | 714.9584 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 11842 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 大潘#2-2      | 800 | 0.6465 | 714.8280 | 714.8280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 11843 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#5-1      | 800 | 0.6269 | 714.9848 | 714.9848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 11844 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#5-2      | 800 | 0.5756 | 715.3952 | 715.3952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 11845 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#7-1      | 800 | 0.4289 | 716.5688 | 716.5688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 11846 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#7-2      | 800 | 0.5898 | 715.2816 | 715.2816 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 11847 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#6-1      | 800 | 0.5235 | 715.8120 | 715.8120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 11848 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#6-2      | 800 | 0.5201 | 715.8392 | 715.8392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 11849 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#1-2      | 800 | 0.5916 | 715.2672 | 715.2672 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 11850 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#2-2      | 800 | 0.5680 | 715.4560 | 715.4560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 11851 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 金鼎#1-1      | 800 | 0.5292 | 715.7664 | 715.7664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 11852 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#2-1      | 800 | 0.6704 | 714.6368 | 714.6368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 11853 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 金鼎#4-2      | 800 | 0.6212 | 715.0304 | 715.0304 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 11854 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#1-3      | 630 | 0.5792 | 563.3510 | 563.3510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 11855 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#2住宅105间隔 | 630 | 0.4354 | 564.2570 | 564.2570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 11856 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#26住宅配电   | 630 | 0.5919 | 563.2710 | 563.2710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |

|       |    |     |      |                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11857 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#27-1        | 800 | 0.5540 | 715.5680 | 715.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 11858 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#29住宅配电      | 800 | 0.6690 | 714.6480 | 714.6480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 11859 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#30-1        | 800 | 0.4951 | 716.0392 | 716.0392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 11860 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#28-1        | 800 | 0.6998 | 714.4016 | 714.4016 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 11861 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#25-1        | 630 | 0.4001 | 564.4794 | 564.4794 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 11862 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#24-1        | 800 | 0.4531 | 716.3752 | 716.3752 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 11863 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#23-1        | 800 | 0.5956 | 715.2352 | 715.2352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 11864 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3-2       | 630 | 0.5209 | 563.7183 | 563.7183 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 11865 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#25-住宅配电     | 630 | 0.5976 | 563.2351 | 563.2351 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 11866 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#24-2        | 800 | 0.5599 | 715.5208 | 715.5208 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 11867 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#23-2        | 800 | 0.4885 | 716.0920 | 716.0920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 11868 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#26-1        | 630 | 0.4801 | 563.9754 | 563.9754 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 11869 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 和平海岸#4-1       | 630 | 0.4086 | 564.4258 | 564.4258 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 11870 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#1配电站104配电 | 630 | 0.5700 | 563.4090 | 563.4090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 11871 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 和平海岸#2配电站104配电 | 630 | 0.4393 | 564.2324 | 564.2324 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 11872 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3住宅新1号    | 630 | 0.2396 | 565.4905 | 565.4905 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 11873 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#1-1         | 630 | 0.5459 | 563.5608 | 563.5608 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 11874 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#2配电站103配电   | 630 | 0.5141 | 563.7612 | 563.7612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 11875 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 和平海岸#3配电站3号    | 630 | 0.2396 | 565.4905 | 565.4905 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 11876 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#4-3         | 630 | 0.4127 | 564.4000 | 564.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 11877 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#30-2        | 800 | 0.5192 | 715.8464 | 715.8464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 11878 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#28-2        | 800 | 0.6777 | 714.5784 | 714.5784 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 11879 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#27-2        | 800 | 0.5201 | 715.8392 | 715.8392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 11880 | 旅顺 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#1-1       | 630 | 0.4690 | 564.0453 | 564.0453 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 11881 | 旅顺 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#1-2       | 630 | 0.3466 | 564.8164 | 564.8164 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 11882 | 旅顺 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#2-1       | 630 | 0.5468 | 563.5552 | 563.5552 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 11883 | 旅顺 | 方家变 | 南区二线 | 一品山水#2-2       | 630 | 0.4530 | 564.1461 | 564.1461 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 11884 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#1-1        | 630 | 0.3143 | 565.0199 | 565.0199 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 11885 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#1-2        | 630 | 0.4646 | 564.0730 | 564.0730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 11886 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#2-1        | 630 | 0.5123 | 563.7725 | 563.7725 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 11887 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夏威夷#2-2        | 630 | 0.4040 | 564.4548 | 564.4548 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 11888 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#2号103      | 500 | 0.5300 | 447.3500 | 447.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 11889 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#2号104      | 500 | 0.2937 | 448.5315 | 448.5315 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |



|       |    |     |      |           |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11890 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号103 | 630 | 0.6339 | 563.0064 | 563.0064 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 11891 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号104 | 630 | 0.2910 | 565.1667 | 565.1667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 11892 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 夕阳红#3号105 | 630 | 0.2142 | 565.6505 | 565.6505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 11893 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#1-1    | 630 | 0.6352 | 562.9982 | 562.9982 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 11894 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#1-2    | 630 | 0.6021 | 563.2068 | 563.2068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 11895 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-1    | 630 | 0.5723 | 563.3945 | 563.3945 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 11896 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-2    | 630 | 0.5629 | 563.4537 | 563.4537 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 11897 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#3-3    | 315 | 0.2852 | 282.6016 | 282.6016 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 11898 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#5-1    | 630 | 0.4242 | 564.3275 | 564.3275 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 11899 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#5-2    | 630 | 0.6492 | 562.9100 | 562.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 11900 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#2-1    | 630 | 0.4445 | 564.1997 | 564.1997 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 11901 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#2-2    | 630 | 0.4887 | 563.9212 | 563.9212 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 11902 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#4-1    | 800 | 0.4137 | 716.6904 | 716.6904 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 11903 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#4-2    | 800 | 0.4865 | 716.1080 | 716.1080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 11904 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#6-1    | 800 | 0.6962 | 714.4304 | 714.4304 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 11905 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#6-2    | 800 | 0.4787 | 716.1704 | 716.1704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 11906 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#5-1    | 630 | 0.5189 | 563.7309 | 563.7309 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 11907 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#5-2    | 630 | 0.5767 | 563.3668 | 563.3668 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 11908 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#6-1    | 630 | 0.5755 | 563.3744 | 563.3744 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 11909 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#6-2    | 630 | 0.4591 | 564.1077 | 564.1077 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 11910 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#7-1    | 630 | 0.6892 | 562.6580 | 562.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 11911 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#7-2    | 630 | 0.5653 | 563.4386 | 563.4386 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 11912 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#8-1    | 630 | 0.4196 | 564.3565 | 564.3565 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 11913 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#9-1    | 630 | 0.4405 | 564.2249 | 564.2249 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 11914 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#9-2    | 630 | 0.5973 | 563.2370 | 563.2370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 11915 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#12-1   | 315 | 0.3221 | 282.4854 | 282.4854 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 11916 | 旅顺 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#16-1   | 630 | 0.4887 | 563.9212 | 563.9212 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 11917 | 旅顺 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#16-2   | 630 | 0.5262 | 563.6849 | 563.6849 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 11918 | 旅顺 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#17-1   | 800 | 0.4878 | 716.0976 | 716.0976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 11919 | 旅顺 | 和平变 | 华通乙线 | 华通#17-2   | 800 | 0.5519 | 715.5848 | 715.5848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 11920 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#18-1   | 800 | 0.4949 | 716.0408 | 716.0408 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 11921 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#18-2   | 800 | 0.4953 | 716.0376 | 716.0376 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 11922 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#19-1   | 630 | 0.4187 | 564.3622 | 564.3622 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |

|       |    |     |      |          |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11923 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#19-2  | 630  | 0.6783 | 562.7267 | 562.7267 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 11924 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 华通#14    | 630  | 0.4958 | 563.8765 | 563.8765 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 11925 | 旅顺 | 和平变 | 香海线  | 华通#15    | 630  | 0.2304 | 565.5485 | 565.5485 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 11926 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#20-2  | 630  | 0.4503 | 564.1631 | 564.1631 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 11927 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#2-1   | 630  | 0.4091 | 564.4227 | 564.4227 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 11928 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#2-2   | 630  | 0.4885 | 563.9225 | 563.9225 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 11929 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#1-1   | 630  | 0.5438 | 563.5741 | 563.5741 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 11930 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#3-1   | 630  | 0.6466 | 562.9264 | 562.9264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 11931 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#3-2   | 630  | 0.2976 | 565.1251 | 565.1251 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 11932 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#4-1   | 630  | 0.5936 | 563.2603 | 563.2603 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 11933 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#4-2   | 630  | 0.6196 | 563.0965 | 563.0965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 11934 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#5-1   | 630  | 0.6268 | 563.0512 | 563.0512 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 11935 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#5     | 630  | 0.5207 | 563.7196 | 563.7196 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 11936 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东#6-1   | 630  | 0.5840 | 563.3208 | 563.3208 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 11937 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大东动迁#1住宅 | 630  | 0.4250 | 564.3225 | 564.3225 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 11938 | 旅顺 | 创新变 | 方杨二线 | 滨海支#13右1 | 100  | 0.3196 | 89.6804  | 89.6804  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 11939 | 旅顺 | 创新变 | 方杨二线 | 玫瑰花园1号   | 500  | 0.3937 | 448.0315 | 448.0315 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 11940 | 旅顺 | 和平变 | 和方乙线 | 夕阳红1号    | 500  | 0.6270 | 446.8650 | 446.8650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 11941 | 旅顺 | 江西变 | 江水甲线 | 江西干#27   | 250  | 0.2179 | 224.4553 | 224.4553 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 11942 | 旅顺 | 创新变 | 盐水线  | 大东支#11右3 | 50   | 0.2469 | 44.8766  | 44.8766  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 11943 | 旅顺 | 铁山变 | 方甲乙线 | 大东二分#23  | 160  | 0.3217 | 143.4853 | 143.4853 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 11944 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#1-1   | 800  | 0.6860 | 714.5120 | 714.5120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 11945 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#1-2   | 800  | 0.4479 | 716.4168 | 716.4168 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 11946 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#2-1   | 800  | 0.5370 | 715.7040 | 715.7040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 11947 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#2-2   | 800  | 0.3437 | 717.2504 | 717.2504 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 11948 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#3-1   | 800  | 0.6759 | 714.5928 | 714.5928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 11949 | 旅顺 | 江西变 | 机车甲线 | 江安#3-2   | 800  | 0.2499 | 718.0008 | 718.0008 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 11950 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#1新变 | 1000 | 0.5058 | 894.9420 | 894.9420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 11951 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#1-2 | 1000 | 0.4462 | 895.5380 | 895.5380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 11952 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#2-2 | 800  | 0.6736 | 714.6112 | 714.6112 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 11953 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#3-1 | 800  | 0.6036 | 715.1712 | 715.1712 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 11954 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#3-2 | 800  | 0.6182 | 715.0544 | 715.0544 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 11955 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 香海连天#5新变 | 1000 | 0.5377 | 894.6230 | 894.6230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |

|       |    |     |      |              |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11956 | 旅顺 | 方家变 | 方开乙线 | 香海连天#4-1     | 630  | 0.6254 | 563.0600 | 563.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 11957 | 旅顺 | 方家变 | 方开乙线 | 香海连天#4-2     | 630  | 0.6813 | 562.7078 | 562.7078 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 11958 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#11-1      | 800  | 0.4641 | 716.2872 | 716.2872 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 11959 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#11-2      | 800  | 0.3163 | 717.4696 | 717.4696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 11960 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#12-1      | 800  | 0.6061 | 715.1512 | 715.1512 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 11961 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 潘家#12-2      | 800  | 0.3974 | 716.8208 | 716.8208 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 11962 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#13-1      | 800  | 0.5939 | 715.2488 | 715.2488 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 11963 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒甲线 | 潘家#13-2      | 800  | 0.3194 | 717.4448 | 717.4448 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 11964 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#1-103   | 800  | 0.4527 | 716.3784 | 716.3784 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 11965 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#1-104   | 800  | 0.6377 | 714.8984 | 714.8984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 11966 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2-103   | 800  | 0.4692 | 716.2464 | 716.2464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 11967 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2-104   | 800  | 0.5548 | 715.5616 | 715.5616 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 11968 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#3-103   | 800  | 0.4689 | 716.2488 | 716.2488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 11969 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#3-104   | 800  | 0.4750 | 716.2000 | 716.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 11970 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#4-103   | 630  | 0.6499 | 562.9056 | 562.9056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 11971 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#5-103   | 500  | 0.6940 | 446.5300 | 446.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 11972 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#5-104   | 500  | 0.4456 | 447.7720 | 447.7720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 11973 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#6-103   | 630  | 0.6596 | 562.8445 | 562.8445 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 11974 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#6-104   | 630  | 0.5121 | 563.7738 | 563.7738 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 11975 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#7-103   | 800  | 0.4292 | 716.5664 | 716.5664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 11976 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#7-104   | 800  | 0.6333 | 714.9336 | 714.9336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 11977 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#8-103   | 800  | 0.6193 | 715.0456 | 715.0456 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 11978 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#8-104   | 800  | 0.5003 | 715.9976 | 715.9976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 11979 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-1     | 800  | 0.6696 | 714.6432 | 714.6432 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 11980 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-2     | 1000 | 0.4393 | 895.6070 | 895.6070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 11981 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#9-3     | 800  | 0.5848 | 715.3216 | 715.3216 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 11982 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#10-103  | 800  | 0.4975 | 716.0200 | 716.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 11983 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#10-104  | 800  | 0.4866 | 716.1072 | 716.1072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 11984 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 香海小镇#2公建     | 400  | 0.2218 | 359.1128 | 359.1128 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 11985 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 德特分#3号台1号    | 250  | 0.6756 | 223.3110 | 223.3110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 11986 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 开发区3号箱式配电站1号 | 400  | 0.5503 | 357.7988 | 357.7988 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 11987 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 海紫苑1号住宅103   | 630  | 0.4832 | 563.9558 | 563.9558 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 11988 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 联建住宅箱式配电站1号  | 315  | 0.2684 | 282.6545 | 282.6545 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |

|       |    |     |      |              |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 11989 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 海紫苑1号住宅104   | 630  | 0.4141 | 564.3912 | 564.3912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 11990 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 荣世1号住宅102间隔  | 630  | 0.5004 | 563.8475 | 563.8475 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 11991 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 荣世1号住宅配电站2号  | 630  | 0.6189 | 563.1009 | 563.1009 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 11992 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾2号配电站1号   | 1000 | 0.4309 | 895.6910 | 895.6910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 11993 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾1号配电站1间隔  | 630  | 0.2116 | 565.6669 | 565.6669 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 11994 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾#4-1      | 1000 | 0.6777 | 893.2230 | 893.2230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 11995 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾#5-1      | 1000 | 0.5612 | 894.3880 | 894.3880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 11996 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 月亮湾4号新箱式配电站  | 1000 | 0.6481 | 893.5190 | 893.5190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 11997 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 月亮湾1号105间隔   | 1000 | 0.4191 | 895.8090 | 895.8090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 11998 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#1住宅103配电 | 630  | 0.6316 | 563.0209 | 563.0209 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 11999 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#2住宅103配电 | 630  | 0.6000 | 563.2200 | 563.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 12000 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#3住宅103配电 | 500  | 0.4140 | 447.9300 | 447.9300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 12001 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#4住宅103配电 | 500  | 0.2070 | 448.9650 | 448.9650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 12002 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#1住宅104配电 | 630  | 0.6022 | 563.2061 | 563.2061 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 12003 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#2住宅104配电 | 630  | 0.4961 | 563.8746 | 563.8746 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 12004 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#3住宅104配电 | 500  | 0.5657 | 447.1715 | 447.1715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 12005 | 旅顺 | 和平变 | 和方甲线 | 书香苑#4住宅104配电 | 500  | 0.5620 | 447.1900 | 447.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 12006 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号         | 800  | 0.4761 | 716.1912 | 716.1912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 12007 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利4号         | 800  | 0.6283 | 714.9736 | 714.9736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 12008 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号         | 630  | 0.6104 | 563.1545 | 563.1545 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 12009 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号         | 630  | 0.6875 | 562.6688 | 562.6688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 12010 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城1号         | 800  | 0.5856 | 715.3152 | 715.3152 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 12011 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 后山羊分4号       | 200  | 0.3573 | 179.2854 | 179.2854 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 12012 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 海滨支4号        | 500  | 0.4010 | 447.9950 | 447.9950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 12013 | 旅顺 | 和平变 | 临港甲线 | 铭城5号         | 800  | 0.6073 | 715.1416 | 715.1416 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 12014 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城4号         | 800  | 0.6282 | 714.9744 | 714.9744 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 12015 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号         | 800  | 0.5070 | 715.9440 | 715.9440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 12016 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号         | 630  | 0.3510 | 564.7887 | 564.7887 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 12017 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利1号         | 800  | 0.4236 | 716.6112 | 716.6112 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 12018 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号         | 800  | 0.4784 | 716.1728 | 716.1728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 12019 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城5号         | 800  | 0.6440 | 714.8480 | 714.8480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 12020 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城3号         | 800  | 0.4440 | 716.4480 | 716.4480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 12021 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城4号         | 800  | 0.6236 | 715.0112 | 715.0112 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |

|       |    |     |      |             |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12022 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城6号        | 800 | 0.4283 | 716.5736 | 716.5736 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 12023 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城2号        | 630 | 0.6540 | 562.8798 | 562.8798 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 12024 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利3号        | 630 | 0.4246 | 564.3250 | 564.3250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 12025 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利1号        | 800 | 0.5211 | 715.8312 | 715.8312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 12026 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利4号        | 800 | 0.5865 | 715.3080 | 715.3080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 12027 | 旅顺 | 和平变 | 保利乙线 | 保利2号        | 800 | 0.4769 | 716.1848 | 716.1848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 12028 | 旅顺 | 和平变 | 临港乙线 | 铭城1号        | 630 | 0.5428 | 563.5804 | 563.5804 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 12029 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 阳光#1-1      | 630 | 0.5086 | 563.7958 | 563.7958 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 12030 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 顺乐#1-2      | 630 | 0.5669 | 563.4285 | 563.4285 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 12031 | 旅顺 | 和平变 | 交大线  | 阳光#1-2      | 630 | 0.3766 | 564.6274 | 564.6274 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 12032 | 旅顺 | 和平变 | 交大线  | 郁林#2-2      | 630 | 0.3668 | 564.6892 | 564.6892 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 12033 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 阳光#3-2      | 630 | 0.4328 | 564.2734 | 564.2734 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 12034 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#4-2      | 630 | 0.5725 | 563.3933 | 563.3933 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 12035 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 观海#1住宅103配电 | 500 | 0.5513 | 447.2435 | 447.2435 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 12036 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 旅环#48       | 630 | 0.4518 | 564.1537 | 564.1537 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 12037 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 顺乐#1-1      | 630 | 0.4311 | 564.2841 | 564.2841 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 12038 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 鞍旅#1        | 630 | 0.6875 | 562.6688 | 562.6688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 12039 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 陈家#2间1      | 160 | 0.2343 | 143.6251 | 143.6251 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 12040 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家#22       | 315 | 0.2643 | 282.6675 | 282.6675 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 12041 | 旅顺 | 和平变 | 和方乙线 | 夕阳红#4左1     | 100 | 0.2895 | 89.7105  | 89.7105  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 12042 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 南区支#19      | 100 | 0.3153 | 89.6847  | 89.6847  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 12043 | 旅顺 | 创新变 | 方杨二线 | 海滨支#25左1    | 80  | 0.3071 | 71.7543  | 71.7543  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 12044 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#16      | 200 | 0.3962 | 179.2076 | 179.2076 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 12045 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 海裕支#10      | 50  | 0.3748 | 44.8126  | 44.8126  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 12046 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#7-3      | 630 | 0.5829 | 563.3277 | 563.3277 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 12047 | 旅顺 | 创新变 | 方杨二线 | 后山羊分#34右3   | 100 | 0.3251 | 89.6749  | 89.6749  | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 12048 | 旅顺 | 和平变 | 华腾线  | 阳光#1住宅104配电 | 500 | 0.6863 | 446.5685 | 446.5685 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 12049 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 美林#7-4      | 630 | 0.3303 | 564.9191 | 564.9191 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 12050 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 美林#8-1      | 630 | 0.4428 | 564.2104 | 564.2104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 12051 | 旅顺 | 和平变 | 交大线  | 郁林#2-1      | 630 | 0.4011 | 564.4731 | 564.4731 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 12052 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#4-1      | 630 | 0.4581 | 564.1140 | 564.1140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 12053 | 旅顺 | 和平变 | 郁海线  | 郁林#3-1      | 630 | 0.6289 | 563.0379 | 563.0379 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 12054 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业1号      | 630 | 0.4825 | 563.9603 | 563.9603 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |

|       |    |     |      |          |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12055 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 海辉街2号    | 500 | 0.4301 | 447.8495 | 447.8495 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 12056 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业1号   | 630 | 0.5336 | 563.6383 | 563.6383 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 12057 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业2号   | 630 | 0.5169 | 563.7435 | 563.7435 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 12058 | 旅顺 | 和平变 | 和开线  | 西北分42左6  | 100 | 0.2393 | 89.7607  | 89.7607  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 12059 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业2号   | 630 | 0.6861 | 562.6776 | 562.6776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 12060 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业3号   | 800 | 0.5732 | 715.4144 | 715.4144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 12061 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业3号   | 800 | 0.4273 | 716.5816 | 716.5816 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 12062 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 江化分10号   | 100 | 0.3310 | 89.6690  | 89.6690  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 12063 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 高家村1号    | 630 | 0.5375 | 563.6138 | 563.6138 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 12064 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 高家村2号    | 630 | 0.6813 | 562.7078 | 562.7078 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 12065 | 旅顺 | 铁山变 | 方家乙线 | 方铁干2号    | 630 | 0.2715 | 565.2896 | 565.2896 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 12066 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业4号   | 800 | 0.5567 | 715.5464 | 715.5464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 12067 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 大力置业4号   | 800 | 0.5781 | 715.3752 | 715.3752 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 12068 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 高家村1号    | 630 | 0.4599 | 564.1026 | 564.1026 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 12069 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 高家村2号    | 630 | 0.6737 | 562.7557 | 562.7557 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 12070 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 西北分37    | 200 | 0.2984 | 179.4032 | 179.4032 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 12071 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 西北分57    | 200 | 0.3509 | 179.2982 | 179.2982 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 12072 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 和方干9号    | 315 | 0.6991 | 281.2978 | 281.2978 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 12073 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 和方干7号    | 200 | 0.4831 | 179.0338 | 179.0338 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 12074 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 海辉街1号    | 500 | 0.6962 | 446.5190 | 446.5190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 12075 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 夏家分4号    | 315 | 0.3755 | 282.3172 | 282.3172 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 12076 | 旅顺 | 方家变 | 南区一线 | 海韵街1号    | 630 | 0.2278 | 565.5649 | 565.5649 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 12077 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 泵站分1号    | 315 | 0.3796 | 282.3043 | 282.3043 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 12078 | 旅顺 | 方家变 | 建港线  | 大显分2号    | 500 | 0.5980 | 447.0100 | 447.0100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 12079 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 西北分18号   | 200 | 0.2238 | 179.5524 | 179.5524 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 12080 | 旅顺 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#1   | 800 | 0.6282 | 714.9744 | 714.9744 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 12081 | 旅顺 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#2   | 800 | 0.4970 | 716.0240 | 716.0240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 12082 | 旅顺 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#3   | 800 | 0.4446 | 716.4432 | 716.4432 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 12083 | 旅顺 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#4   | 800 | 0.6510 | 714.7920 | 714.7920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 12084 | 旅顺 | 江西变 | 江水乙线 | 隋家沟支#5右1 | 200 | 0.3390 | 179.3220 | 179.3220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 12085 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 矿业支#9    | 100 | 0.2839 | 89.7161  | 89.7161  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 12086 | 旅顺 | 江西变 | 宝恒乙线 | 隋家二支#5   | 200 | 0.2975 | 179.4050 | 179.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 12087 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#50左7 | 200 | 0.5043 | 178.9914 | 178.9914 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |

|       |    |     |      |           |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12088 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 大潘家分#8    | 200 | 0.4380 | 179.1240 | 179.1240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 12089 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 大口井分#23右6 | 200 | 0.2307 | 179.5386 | 179.5386 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 12090 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#11    | 200 | 0.5202 | 178.9596 | 178.9596 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 12091 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#17    | 200 | 0.3171 | 179.3658 | 179.3658 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 12092 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 安岭支#28    | 200 | 0.5092 | 178.9816 | 178.9816 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 12093 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#50左4  | 315 | 0.4882 | 281.9622 | 281.9622 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 12094 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 江西干#118   | 200 | 0.2032 | 179.5936 | 179.5936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 12095 | 旅顺 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#5     | 315 | 0.2046 | 282.8555 | 282.8555 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 12096 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 专家楼箱变     | 400 | 0.3482 | 358.6072 | 358.6072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 12097 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 大口井分#17   | 315 | 0.3933 | 282.2611 | 282.2611 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 12098 | 旅顺 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#19    | 100 | 0.5975 | 89.4025  | 89.4025  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 12099 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 大口井#4     | 315 | 0.6124 | 281.5709 | 281.5709 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 12100 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#86右1  | 400 | 0.5196 | 357.9216 | 357.9216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 12101 | 旅顺 | 江西变 | 江双乙线 | 江双干#12    | 315 | 0.6697 | 281.3904 | 281.3904 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 12102 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#44间1  | 200 | 0.5763 | 178.8474 | 178.8474 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 12103 | 旅顺 | 江西变 | 江双乙线 | 代岭支#4间1   | 400 | 0.3198 | 358.7208 | 358.7208 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 12104 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 高家二分#21   | 200 | 0.5529 | 178.8942 | 178.8942 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 12105 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 轮渡支#5     | 160 | 0.5184 | 143.1706 | 143.1706 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 12106 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 隋家分#5     | 315 | 0.5178 | 281.8689 | 281.8689 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 12107 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 隋家分#7左5   | 200 | 0.6579 | 178.6842 | 178.6842 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 12108 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 江家干#22    | 400 | 0.3068 | 358.7728 | 358.7728 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 12109 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 山沟村分#4    | 200 | 0.2963 | 179.4074 | 179.4074 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 12110 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 山沟村分#14   | 315 | 0.3252 | 282.4756 | 282.4756 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 12111 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#116   | 200 | 0.3794 | 179.2412 | 179.2412 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 12112 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 陈家沟分#9台   | 100 | 0.2243 | 89.7757  | 89.7757  | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 12113 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#157右1 | 100 | 0.3325 | 89.6675  | 89.6675  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 12114 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#159   | 100 | 0.3779 | 89.6221  | 89.6221  | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 12115 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#169   | 100 | 0.3808 | 89.6192  | 89.6192  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 12116 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董滨分#9     | 200 | 0.5906 | 178.8188 | 178.8188 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 12117 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董滨分#18    | 100 | 0.3524 | 89.6476  | 89.6476  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 12118 | 旅顺 | 江西变 | 海港线  | 天门山#1-1   | 800 | 0.6059 | 715.1528 | 715.1528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 12119 | 旅顺 | 江西变 | 海港线  | 天门山#1-2   | 800 | 0.4959 | 716.0328 | 716.0328 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 12120 | 旅顺 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#1    | 800 | 0.3598 | 717.1216 | 717.1216 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |

|       |    |     |      |                                |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12121 | 旅顺 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#2                         | 800  | 0.3749 | 717.0008 | 717.0008 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 12122 | 旅顺 | 江西变 | 江水甲线 | 碧海新苑#3                         | 800  | 0.2914 | 717.6688 | 717.6688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 12123 | 旅顺 | 江西变 | 江水乙线 | 碧海新苑#4                         | 800  | 0.2406 | 718.0752 | 718.0752 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 12124 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 高家二分#32                        | 50   | 0.3196 | 44.8402  | 44.8402  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 12125 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 江西干#91                         | 100  | 0.3289 | 89.6711  | 89.6711  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 12126 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 天门山#2-1                        | 800  | 0.4871 | 716.1032 | 716.1032 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 12127 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 天门山#2-2                        | 800  | 0.4531 | 716.3752 | 716.3752 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 12128 | 旅顺 | 江西变 | 江家甲线 | 碧海新苑#1                         | 800  | 0.5165 | 715.8680 | 715.8680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 12129 | 旅顺 | 江西变 | 江家甲线 | 碧海新苑#2                         | 800  | 0.6509 | 714.7928 | 714.7928 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 12130 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 碧海新苑#3                         | 800  | 0.5368 | 715.7056 | 715.7056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 12131 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 碧海新苑#4                         | 800  | 0.4566 | 716.3472 | 716.3472 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 12132 | 旅顺 | 方家变 | 陈家线  | 江西干#78                         | 315  | 0.3811 | 282.2995 | 282.2995 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 12133 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 花间月#1-1                        | 800  | 0.5701 | 715.4392 | 715.4392 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 12134 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 花间月#1-2                        | 800  | 0.4918 | 716.0656 | 716.0656 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 12135 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#2-1                        | 800  | 0.4117 | 716.7064 | 716.7064 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 12136 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#2-2                        | 800  | 0.4764 | 716.1888 | 716.1888 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 12137 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 花间月#3-1                        | 800  | 0.4379 | 716.4968 | 716.4968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 12138 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 花间月#3-2                        | 800  | 0.4879 | 716.0968 | 716.0968 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 12139 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#4-1                        | 800  | 0.4288 | 716.5696 | 716.5696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 12140 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 花间月#4-2                        | 800  | 0.5694 | 715.4448 | 715.4448 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 12141 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区2号配电站2号变压器                 | 630  | 0.4802 | 563.9747 | 563.9747 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 12142 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区3号配电站1号变压器                 | 630  | 0.4917 | 563.9023 | 563.9023 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 12143 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 1号配电站1号变压器                     | 630  | 0.5858 | 563.3095 | 563.3095 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 12144 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 1号配电站2号变压器                     | 630  | 0.4619 | 564.0900 | 564.0900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 12145 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 5号配电站1号变压器                     | 630  | 0.4720 | 564.0264 | 564.0264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 12146 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 5号配电站2号变压器                     | 630  | 0.6169 | 563.1135 | 563.1135 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 12147 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区4号配电站2号变压器                 | 630  | 0.6914 | 562.6442 | 562.6442 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 12148 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 龙头园区6号配电站1号变压器                 | 630  | 0.5899 | 563.2836 | 563.2836 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 12149 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站1号变 | 1000 | 0.2141 | 897.8590 | 897.8590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 12150 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区1号住宅配电站2号变 | 1000 | 0.5296 | 894.7040 | 894.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 12151 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 大连亿通房地产开发有限公司(翠岫联芳小区2号住宅配电站1号变 | 800  | 0.4366 | 716.5072 | 716.5072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 12152 | 旅顺 | 水营变 | 水新甲线 | 水新干25号右3                       | 50   | 0.2435 | 44.8783  | 44.8783  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |



|       |    |     |      |                 |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12153 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干号100号        | 315 | 0.2777 | 282.6252 | 282.6252 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 12154 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 大孤山支12号         | 100 | 0.3157 | 89.6843  | 89.6843  | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 12155 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 五间房分10号         | 200 | 0.2768 | 179.4464 | 179.4464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 12156 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支8号           | 200 | 0.3520 | 179.2960 | 179.2960 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 12157 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支号17号         | 315 | 0.2395 | 282.7456 | 282.7456 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 12158 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干84号右9号       | 200 | 0.5853 | 178.8294 | 178.8294 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 12159 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干69左1         | 315 | 0.3451 | 282.4129 | 282.4129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 12160 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干82号          | 200 | 0.3466 | 179.3068 | 179.3068 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 12161 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干141右2号       | 200 | 0.3057 | 179.3886 | 179.3886 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 12162 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干134右1号       | 200 | 0.6216 | 178.7568 | 178.7568 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 12163 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干125左2号       | 200 | 0.2623 | 179.4754 | 179.4754 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 12164 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干138号         | 200 | 0.3451 | 179.3098 | 179.3098 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 12165 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 塔龙干76号左5        | 200 | 0.3861 | 179.2278 | 179.2278 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 12166 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 龙头支2号左1号        | 315 | 0.2617 | 282.6756 | 282.6756 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 12167 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 付家支11号左3号       | 400 | 0.3713 | 358.5148 | 358.5148 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 12168 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干114号右1号      | 200 | 0.2845 | 179.4310 | 179.4310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 12169 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 塔龙干109号         | 200 | 0.3352 | 179.3296 | 179.3296 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 12170 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 塔龙干132号         | 315 | 0.2229 | 282.7979 | 282.7979 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 12171 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 付龙支17号          | 200 | 0.2551 | 179.4898 | 179.4898 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 12172 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干95号          | 400 | 0.2619 | 358.9524 | 358.9524 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 12173 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干91号右2        | 400 | 0.5601 | 357.7596 | 357.7596 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 12174 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干73号          | 100 | 0.3336 | 89.6664  | 89.6664  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 12175 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干93号左2        | 100 | 0.3434 | 89.6566  | 89.6566  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 12176 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干103号         | 200 | 0.3659 | 179.2682 | 179.2682 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 12177 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 硕城1号住宅配电站1号变压器  | 400 | 0.4253 | 358.2988 | 358.2988 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 12178 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 硕城1号住宅配电站2号变压器  | 400 | 0.6027 | 357.5892 | 357.5892 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 12179 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园1号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.6518 | 562.8937 | 562.8937 | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 12180 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园1号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.5134 | 563.7656 | 563.7656 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 12181 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园2号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.5626 | 563.4556 | 563.4556 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 12182 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园2号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.6881 | 562.6650 | 562.6650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 12183 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园3号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.3238 | 564.9601 | 564.9601 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 12184 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 欣家园3号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.2981 | 565.1220 | 565.1220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 12185 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 福胜支#2间1         | 400 | 0.2221 | 359.1116 | 359.1116 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |

|       |    |     |      |                      |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12186 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支#32               | 200 | 0.3647 | 179.2706 | 179.2706 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 12187 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支#17右3             | 200 | 0.4525 | 179.0950 | 179.0950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 12188 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 福胜支#20               | 80  | 0.2289 | 71.8169  | 71.8169  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 12189 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干#29               | 200 | 0.3310 | 179.3380 | 179.3380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 12190 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 中路分#17               | 200 | 0.3692 | 179.2616 | 179.2616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 12191 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙分#9                | 200 | 0.2216 | 179.5568 | 179.5568 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 12192 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙分#4                | 400 | 0.3254 | 358.6984 | 358.6984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 12193 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 大八里支#2               | 315 | 0.6104 | 281.5772 | 281.5772 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 12194 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#18左1             | 400 | 0.5398 | 357.8408 | 357.8408 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 12195 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#30右5             | 200 | 0.2689 | 179.4622 | 179.4622 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 12196 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干#174              | 315 | 0.5038 | 281.9130 | 281.9130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 12197 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水甲线 | 旅龙干#178左2            | 200 | 0.3358 | 179.3284 | 179.3284 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 12198 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 姜家支12号右2             | 315 | 0.2164 | 282.8183 | 282.8183 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 12199 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 姜家支12号右8             | 200 | 0.6960 | 178.6080 | 178.6080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 12200 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 水龙干64号               | 400 | 0.2536 | 358.9856 | 358.9856 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 12201 | 旅顺 | 水营变 | 梨岚线  | 梨岚支3号左1              | 200 | 0.3518 | 179.2964 | 179.2964 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 12202 | 旅顺 | 英歌石 | 英川甲线 | 欣家园4号住宅配电站1号变压器      | 630 | 0.5547 | 563.5054 | 563.5054 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 12203 | 旅顺 | 英歌石 | 英川甲线 | 欣家园4号住宅配电站2号变压器      | 630 | 0.5443 | 563.5709 | 563.5709 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 12204 | 旅顺 | 英歌石 | 英川乙线 | 欣家园5号住宅配电站1号变压器      | 800 | 0.5598 | 715.5216 | 715.5216 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 12205 | 旅顺 | 英歌石 | 英川乙线 | 欣家园5号住宅配电站2号变压器      | 800 | 0.4444 | 716.4448 | 716.4448 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 12206 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#6住宅配电站103间隔配电变压器 | 100 | 0.3758 | 89.6242  | 89.6242  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 12207 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#6住宅配电站104间隔配电变压器 | 500 | 0.4834 | 447.5830 | 447.5830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 12208 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山#3住宅箱式配电站变压器       | 800 | 0.3268 | 717.3856 | 717.3856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 12209 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾中心变电所104变压器        | 500 | 0.3527 | 448.2365 | 448.2365 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 12210 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分23号变压器           | 800 | 0.6228 | 715.0176 | 715.0176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 12211 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分32号台1号变压器        | 200 | 0.6999 | 178.6002 | 178.6002 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 12212 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分4号左1变压器          | 200 | 0.3393 | 179.3214 | 179.3214 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 12213 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 鲍鱼肚分6号右4变压器          | 160 | 0.2223 | 143.6443 | 143.6443 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 12214 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 宸泰配电站101配电变压器        | 400 | 0.5186 | 357.9256 | 357.9256 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 12215 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#1住宅配电站103间隔配电变压器  | 630 | 0.6950 | 562.6215 | 562.6215 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 12216 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#1住宅配电站104间隔配电变压器  | 630 | 0.6904 | 562.6505 | 562.6505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 12217 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#2住宅配电站103间隔配电变压器  | 630 | 0.4730 | 564.0201 | 564.0201 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |

|       |    |     |      |                      |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|----------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12218 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 晨曦#2住宅配电站104间隔配电变压器  | 630 | 0.4943 | 563.8859 | 563.8859 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 12219 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 大龙#6配电站103间隔配电变压器    | 160 | 0.2001 | 143.6798 | 143.6798 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 12220 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙2号箱式配电站            | 400 | 0.2606 | 358.9576 | 358.9576 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 12221 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙7号箱式配电站            | 315 | 0.3253 | 282.4753 | 282.4753 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 12222 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干33号台              | 630 | 0.5650 | 563.4405 | 563.4405 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 12223 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干38号左1             | 250 | 0.5448 | 223.6380 | 223.6380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 12224 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干38左2台1号变压器        | 630 | 0.5370 | 563.6169 | 563.6169 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 12225 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干5间1台1号变压器         | 315 | 0.5284 | 281.8355 | 281.8355 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 12226 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干79号右1变台变压器        | 315 | 0.2612 | 282.6772 | 282.6772 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 12227 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 大龙王塘3号住宅配电站103配电变压器  | 630 | 0.5379 | 563.6112 | 563.6112 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 12228 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 大龙王塘3号住宅配电站104配电变压器  | 630 | 0.4405 | 564.2249 | 564.2249 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 12229 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分#15              | 160 | 0.2753 | 143.5595 | 143.5595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 12230 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分103#             | 160 | 0.3428 | 143.4515 | 143.4515 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 12231 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分23#              | 200 | 0.2531 | 179.4938 | 179.4938 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 12232 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分40#              | 100 | 0.3186 | 89.6814  | 89.6814  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 12233 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分57号              | 100 | 0.2798 | 89.7202  | 89.7202  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 12234 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞分70号              | 200 | 0.3422 | 179.3156 | 179.3156 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 12235 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分83间1变压器          | 315 | 0.3301 | 282.4602 | 282.4602 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 12236 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 大石洞分85号              | 200 | 0.3348 | 179.3304 | 179.3304 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 12237 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 大石洞支11#              | 200 | 0.3489 | 179.3022 | 179.3022 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 12238 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 大外1号住宅配电站1号变压器       | 800 | 0.5586 | 715.5312 | 715.5312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 12239 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 大外1号住宅配电站2号变压器       | 800 | 0.6274 | 714.9808 | 714.9808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 12240 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 大外2号住宅配电站1号变压器       | 800 | 0.6075 | 715.1400 | 715.1400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 12241 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 大外2号住宅配电站2号变压器       | 800 | 0.6320 | 714.9440 | 714.9440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 12242 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | E06#1住宅配电站1#配电变压器    | 315 | 0.2413 | 282.7399 | 282.7399 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 12243 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | E06#1住宅配电站2#配电变压器    | 630 | 0.6163 | 563.1173 | 563.1173 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 12244 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#4住宅配电站103配电变压器   | 800 | 0.5884 | 715.2928 | 715.2928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 12245 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | E06#4住宅配电站104配电变压器   | 800 | 0.2056 | 718.3552 | 718.3552 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 12246 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄中甲线 | E06#5住宅配电站104间隔配电变压器 | 630 | 0.3868 | 564.5632 | 564.5632 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 12247 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾#1配电站S变压器          | 500 | 0.3616 | 448.1920 | 448.1920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 12248 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分#14左1台D          | 630 | 0.5806 | 563.3422 | 563.3422 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 12249 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干55号               | 630 | 0.4207 | 564.3496 | 564.3496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |

|       |    |     |      |                           |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12250 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 大龙干72台1号变压器               | 315 | 0.2184 | 282.8120 | 282.8120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 12251 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干112号                   | 500 | 0.6096 | 446.9520 | 446.9520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 12252 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山2号住宅箱式配电站1号配电变压器        | 630 | 0.2563 | 565.3853 | 565.3853 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 12253 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山9号住宅箱式配电站1号配电变压器        | 630 | 0.4012 | 564.4724 | 564.4724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 12254 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾#2配电站1号变压器              | 200 | 0.2521 | 179.4958 | 179.4958 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 12255 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾#2配电站2号变压器              | 100 | 0.3582 | 89.6418  | 89.6418  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 12256 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 蓝湾6号住宅配电箱2号配电变压器          | 400 | 0.3687 | 358.5252 | 358.5252 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 12257 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 蓝湾6号住宅配电箱新1间隔配电变压器        | 200 | 0.2347 | 179.5306 | 179.5306 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 12258 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾小区2号箱式配电站1号配电变压器        | 100 | 0.2282 | 89.7718  | 89.7718  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 12259 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾小区4号箱式配电站1号变压器          | 200 | 0.3539 | 179.2922 | 179.2922 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 12260 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 龙塘变102黄泥线黄泥干#126右7        | 500 | 0.4807 | 447.5965 | 447.5965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 12261 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 龙塘变102黄泥线黄泥干#128          | 800 | 0.5038 | 715.9696 | 715.9696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 12262 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干75号                    | 800 | 0.4369 | 716.5048 | 716.5048 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 12263 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 龙王塘1号小区#2住宅配电箱1号          | 630 | 0.5221 | 563.7108 | 563.7108 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 12264 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 龙王塘1号小区#2住宅配电箱2号          | 630 | 0.5205 | 563.7209 | 563.7209 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 12265 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 泥佛分#14变压器                 | 200 | 0.3581 | 179.2838 | 179.2838 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 12266 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 日堃#1住宅配电箱1号配电变压器          | 100 | 0.2727 | 89.7273  | 89.7273  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 12267 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 日堃#1住宅配电箱2号配电变压器          | 630 | 0.5473 | 563.5520 | 563.5520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 12268 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 日堃#2住宅配电箱1号               | 630 | 0.4161 | 564.3786 | 564.3786 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 12269 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 山水明园#1箱式配电箱1号变压器          | 50  | 0.3783 | 44.8109  | 44.8109  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 12270 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园1号住宅配电箱新1号变压器         | 200 | 0.3966 | 179.2068 | 179.2068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 12271 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软乙线 | 山水明园1号住宅配电箱新2号变压器         | 630 | 0.2949 | 565.1421 | 565.1421 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 12272 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园2号住宅配电箱新102变压器间隔配电变压器 | 630 | 0.2968 | 565.1302 | 565.1302 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 12273 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#1住宅配电箱1号              | 800 | 0.5717 | 715.4264 | 715.4264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 12274 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#1住宅配电箱2号              | 800 | 0.4335 | 716.5320 | 716.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 12275 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#2住宅配电箱1号              | 800 | 0.4262 | 716.5904 | 716.5904 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 12276 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#2住宅配电箱2号              | 800 | 0.6348 | 714.9216 | 714.9216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 12277 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#4住宅配电箱103间隔配电变压器      | 800 | 0.4828 | 716.1376 | 716.1376 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 12278 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园#4住宅配电箱104间隔配电变压器      | 800 | 0.6384 | 714.8928 | 714.8928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 12279 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#5住宅配电箱103间隔配电变压器      | 800 | 0.4526 | 716.3792 | 716.3792 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |

|       |    |     |      |                          |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12280 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 万樱园#5住宅配电站104间隔配电变压器     | 800 | 0.5293 | 715.7656 | 715.7656 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 12281 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分#14左1台4号变            | 800 | 0.2785 | 717.7720 | 717.7720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 12282 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分14号左1台3号变改           | 800 | 0.3083 | 717.5336 | 717.5336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 12283 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 物华分4号                    | 630 | 0.5442 | 563.5715 | 563.5715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 12284 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#3住宅配电站1号             | 630 | 0.5845 | 563.3177 | 563.3177 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 12285 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#3住宅配电站2号             | 630 | 0.1124 | 566.2919 | 566.2919 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 12286 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#4住宅配电站1号             | 630 | 0.4509 | 564.1593 | 564.1593 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 12287 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 樱花园#4住宅配电站2号             | 630 | 0.4733 | 564.0182 | 564.0182 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 12288 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾1号住宅配电站1号变压器<br>配电变压器 | 630 | 0.4112 | 564.4094 | 564.4094 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 12289 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾1号住宅配电站新103配电<br>变压器  | 630 | 0.5995 | 563.2232 | 563.2232 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 12290 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居#1住宅配电站103间隔配电<br>变压器 | 800 | 0.4370 | 716.5040 | 716.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 12291 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居#1住宅配电站104间隔配电<br>变压器 | 800 | 0.5938 | 715.2496 | 715.2496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 12292 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居#2住宅配电站103配电变<br>压器   | 800 | 0.6905 | 714.4760 | 714.4760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 12293 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居#2住宅配电站104配电变<br>压器   | 800 | 0.4738 | 716.2096 | 716.2096 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 12294 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 中瀛2号住宅配电站2号变压器           | 630 | 0.6059 | 563.1828 | 563.1828 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 12295 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 佛门寺支33号变压器               | 800 | 0.6046 | 715.1632 | 715.1632 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 12296 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 佛门寺支4号                   | 500 | 0.2402 | 448.7990 | 448.7990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 12297 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 郭家沟#1箱式配电站S              | 315 | 0.2997 | 282.5559 | 282.5559 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 12298 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 郭家沟分5号变压器                | 250 | 0.2816 | 224.2960 | 224.2960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 12299 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠3号住宅配电站1号变<br>压器     | 800 | 0.4564 | 716.3488 | 716.3488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 12300 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠3号住宅配电站2号变<br>压器     | 800 | 0.5066 | 715.9472 | 715.9472 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 12301 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 海尚明珠4号住宅配电站1号变<br>压器     | 100 | 0.2194 | 89.7806  | 89.7806  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 12302 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 海尚明珠4号住宅配电站2号变<br>压器     | 200 | 0.2565 | 179.4870 | 179.4870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 12303 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠号1号住宅配电站1号<br>变压器    | 100 | 0.3397 | 89.6603  | 89.6603  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 12304 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 海尚明珠号1号住宅配电站2号<br>变压器    | 800 | 0.5557 | 715.5544 | 715.5544 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 12305 | 旅顺 | 大坞变 | 军用二线 | 海鲜1号箱式配电站                | 160 | 0.2219 | 143.6450 | 143.6450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 12306 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 海鲜2号箱式配电站                | 630 | 0.3390 | 564.8643 | 564.8643 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 12307 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 海鲜3号箱变配电站                | 500 | 0.3391 | 448.3045 | 448.3045 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 12308 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 横山寺支25号右4                | 160 | 0.3630 | 143.4192 | 143.4192 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 12309 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 黄泥川二分8号变台变压器             | 800 | 0.4893 | 716.0856 | 716.0856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 12310 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥川分19号                  | 200 | 0.3882 | 179.2236 | 179.2236 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |

|       |    |     |      |                           |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12311 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥川分7#                    | 100 | 0.3448 | 89.6552  | 89.6552  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 12312 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 黄泥干27号变压器                 | 30  | 0.2028 | 26.9392  | 26.9392  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 12313 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干28左2#柱上变压器             | 630 | 0.1213 | 566.2358 | 566.2358 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 12314 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干33#柱上变压器               | 315 | 0.2766 | 282.6287 | 282.6287 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 12315 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干38#柱上变压器               | 200 | 0.3929 | 179.2142 | 179.2142 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 12316 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干56号变台变压器               | 160 | 0.2227 | 143.6437 | 143.6437 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 12317 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 黄泥干67号                    | 100 | 0.3432 | 89.6568  | 89.6568  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 12318 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 慧谷阳光1号配电站1#变压器间隔<br>配电变压器 | 800 | 0.6731 | 714.6152 | 714.6152 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 12319 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 慧谷阳光1号配电站2#变压器间隔<br>配电变压器 | 800 | 0.6849 | 714.5208 | 714.5208 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 12320 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 慧谷阳光2号配电站1号变压器            | 160 | 0.2356 | 143.6230 | 143.6230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 12321 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 慧谷阳光2号配电站2号变压器            | 630 | 0.5209 | 563.7183 | 563.7183 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 12322 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园#10配电站104配电变<br>压器    | 315 | 0.2001 | 282.8697 | 282.8697 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 12323 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园10号配电站                | 500 | 0.6260 | 446.8700 | 446.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 12324 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园1号变电亭2号变压器            | 315 | 0.6972 | 281.3038 | 281.3038 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 12325 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园1号配电站1号变压器            | 315 | 0.6972 | 281.3038 | 281.3038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 12326 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园2号配电站1号变压器            | 160 | 0.2499 | 143.6002 | 143.6002 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 12327 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园3号配电站1号变压器            | 160 | 0.2854 | 143.5434 | 143.5434 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 12328 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园4号配电站1号变压器            | 160 | 0.3409 | 143.4546 | 143.4546 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 12329 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园5号变电亭2号变压器            | 630 | 0.5056 | 563.8147 | 563.8147 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 12330 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园5号配电站1号变压器            | 500 | 0.5462 | 447.2690 | 447.2690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 12331 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园7号配电站1号变压器            | 500 | 0.4101 | 447.9495 | 447.9495 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 12332 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园8号配电站                 | 500 | 0.5395 | 447.3025 | 447.3025 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 12333 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 金川花园9号配电站                 | 500 | 0.6101 | 446.9495 | 446.9495 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 12334 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利1号住宅配电站103配电变<br>压器     | 500 | 0.6369 | 446.8155 | 446.8155 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 12335 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利1号住宅配电站104配电变<br>压器     | 500 | 0.6469 | 446.7655 | 446.7655 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 12336 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 军利2号住宅配电站103配电变<br>压器     | 800 | 0.4607 | 716.3144 | 716.3144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 12337 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山#5住宅箱式配电站103配电<br>变压器   | 630 | 0.3140 | 565.0218 | 565.0218 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 12338 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山1号住宅配电站1号配电变<br>压器      | 630 | 0.3350 | 564.8895 | 564.8895 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 12339 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅配电站2号变压器            | 315 | 0.2198 | 282.8076 | 282.8076 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 12340 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅配电站3号配电变<br>压器      | 500 | 0.3302 | 448.3490 | 448.3490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 12341 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山1号住宅箱式配电站1号配<br>电变压器    | 200 | 0.3856 | 179.2288 | 179.2288 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |

|       |    |     |      |                                |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12342 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山4号住宅箱式配电变电站变压器               | 630 | 0.2200 | 565.6140 | 565.6140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 12343 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝山6号住宅箱式配电变电站变压器               | 100 | 0.2738 | 89.7262  | 89.7262  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 12344 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山7号住宅箱式配电变电站变压器               | 800 | 0.2500 | 718.0000 | 718.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 12345 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝山8号住宅箱式配电站1号配电<br>变压器         | 630 | 0.1630 | 565.9731 | 565.9731 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 12346 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾二期3号住宅配电站1号变<br>压器间隔配电变压器    | 630 | 0.6772 | 562.7336 | 562.7336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 12347 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾二期3号住宅配电站2号变<br>压器间隔配电变压器    | 630 | 0.6081 | 563.1690 | 563.1690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 12348 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干44号右1变压器                    | 800 | 0.6916 | 714.4672 | 714.4672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 12349 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支29号变压器                  | 800 | 0.4309 | 716.5528 | 716.5528 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 12350 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支49号变压器                  | 315 | 0.5575 | 281.7439 | 281.7439 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 12351 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支57号变压器                  | 500 | 0.5935 | 447.0325 | 447.0325 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 12352 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 蓝湾干小孤山支77号变压器                  | 315 | 0.3712 | 282.3307 | 282.3307 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 12353 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区3号箱式配电站                    | 500 | 0.3862 | 448.0690 | 448.0690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 12354 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区4号住宅箱式配电站新1#<br>变压器间隔配电变压器 | 800 | 0.4681 | 716.2552 | 716.2552 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 12355 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾小区4号住宅箱式配电站新2#<br>变压器间隔配电变压器 | 800 | 0.6112 | 715.1104 | 715.1104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 12356 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾甲线 | 蓝湾中心变电所103                     | 630 | 0.4113 | 564.4088 | 564.4088 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 12357 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期1号住宅配电站1号变<br>压器         | 800 | 0.4522 | 716.3824 | 716.3824 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 12358 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期1号住宅配电站2号变               | 200 | 0.3685 | 179.2630 | 179.2630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 12359 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期2号住宅配电站1号变<br>压器         | 800 | 0.6769 | 714.5848 | 714.5848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 12360 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙甲线 | 龙塘1号二期2号住宅配电站2号变<br>压器         | 315 | 0.6117 | 281.5731 | 281.5731 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 12361 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 龙塘干#161                        | 250 | 0.2855 | 224.2863 | 224.2863 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 12362 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干10号变压器                      | 200 | 0.2891 | 179.4218 | 179.4218 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 12363 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干144号变压器                     | 200 | 0.3527 | 179.2946 | 179.2946 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 12364 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干178号变压器                     | 315 | 0.3634 | 282.3553 | 282.3553 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 12365 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 龙塘干181号变压器                     | 630 | 0.3676 | 564.6841 | 564.6841 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 12366 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干26号变压器                      | 315 | 0.2313 | 282.7714 | 282.7714 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 12367 | 旅顺 | 龙塘变 | 英歌石线 | 龙塘干3号变压器                       | 200 | 0.2009 | 179.5982 | 179.5982 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 12368 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干69间1                        | 200 | 0.3223 | 179.3554 | 179.3554 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 12369 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干99号左10变压器                   | 315 | 0.3757 | 282.3165 | 282.3165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 12370 | 旅顺 | 龙塘变 | 龙王线  | 龙塘干99号左9变压器                    | 160 | 0.3024 | 143.5162 | 143.5162 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 12371 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号公建配电站                     | 630 | 0.3274 | 564.9374 | 564.9374 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |

|       |    |     |      |                           |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12372 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号住宅配电站1号变压器           | 630  | 0.6537 | 562.8817 | 562.8817 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 12373 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 龙王塘1号住宅配电站2号变压器           | 630  | 0.4180 | 564.3666 | 564.3666 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 12374 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙甲线 | 泥佛分6号变台变压器                | 200  | 0.3189 | 179.3622 | 179.3622 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 12375 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 山水明园2号住宅配电站新101变压器间隔配电变压器 | 200  | 0.2442 | 179.5116 | 179.5116 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 12376 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 湿地支2号变压器                  | 630  | 0.6170 | 563.1129 | 563.1129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 12377 | 旅顺 | 龙塘变 | 工业线  | 水源干12左3#柱上变压器             | 100  | 0.2476 | 89.7524  | 89.7524  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 12378 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 水源干13号柱上变压器               | 200  | 0.3330 | 179.3340 | 179.3340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 12379 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 塔均干#18右4台D                | 630  | 0.5798 | 563.3473 | 563.3473 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 12380 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 天软干#17                    | 100  | 0.2397 | 89.7603  | 89.7603  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 12381 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干#29                    | 630  | 0.2691 | 565.3047 | 565.3047 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 12382 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干3号变压器                  | 630  | 0.3124 | 565.0319 | 565.0319 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 12383 | 旅顺 | 黄泥川 | 天软甲线 | 天软干44台1号变压器               | 630  | 0.5525 | 563.5193 | 563.5193 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 12384 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园3号住宅配电站1号变压器           | 630  | 0.1883 | 565.8137 | 565.8137 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 12385 | 旅顺 | 龙塘变 | 海创甲线 | 万樱园3号住宅配电站2号变压器           | 800  | 0.5415 | 715.6680 | 715.6680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 12386 | 旅顺 | 龙塘变 | 大龙乙线 | 网厂1号箱式配电站                 | 800  | 0.4553 | 716.3576 | 716.3576 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 12387 | 旅顺 | 龙塘变 | 黄泥线  | 网厂分15号                    | 400  | 0.3617 | 358.5532 | 358.5532 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 12388 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分14号左1台2号变压器           | 800  | 0.2792 | 717.7664 | 717.7664 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 12389 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 吴家村分4号左2变压器               | 1000 | 0.4253 | 895.7470 | 895.7470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 12390 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔均乙线 | 吴家村支7号台                   | 630  | 0.4594 | 564.1058 | 564.1058 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 12391 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品1号住宅配电站               | 100  | 0.3892 | 89.6108  | 89.6108  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 12392 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品1号住宅配电站2号变压器          | 160  | 0.2950 | 143.5280 | 143.5280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 12393 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 香海壹品2号住宅配电站               | 315  | 0.3746 | 282.3200 | 282.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 12394 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 小孤山支40号变压器                | 630  | 0.2778 | 565.2499 | 565.2499 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 12395 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾1号住宅配电站2间隔配电变压器        | 800  | 0.6850 | 714.5200 | 714.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 12396 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾1号住宅配电站新间隔配电变压器        | 800  | 0.4733 | 716.2136 | 716.2136 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 12397 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾2号住宅配电站2间隔配电变压器        | 800  | 0.4303 | 716.5576 | 716.5576 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 12398 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾2号住宅配电站新间隔配电变压器        | 800  | 0.5722 | 715.4224 | 715.4224 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 12399 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾3号住宅配电站2间隔配电变压器        | 630  | 0.4606 | 564.0982 | 564.0982 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 12400 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾3号住宅配电站新间隔配电变压器        | 630  | 0.4337 | 564.2677 | 564.2677 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 12401 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配电站1号变压器           | 800  | 0.2572 | 717.9424 | 717.9424 | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |



|       |    |     |      |                       |      |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------------------|------|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12402 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配电站2号变压器       | 800  | 0.4406 | 716.4752 | 716.4752 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 12403 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月甲线 | 星月湾4号住宅配电站3号变压器       | 800  | 0.6808 | 714.5536 | 714.5536 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 12404 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾5号住宅配电站1号变压器       | 800  | 0.4079 | 716.7368 | 716.7368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 12405 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾5号住宅配电站2号变压器       | 800  | 0.2336 | 718.1312 | 718.1312 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 12406 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾6号住宅配电站1号变压器       | 800  | 0.5146 | 715.8832 | 715.8832 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 12407 | 旅顺 | 龙塘变 | 星月乙线 | 星月湾6号住宅配电站2号变压器       | 800  | 0.3159 | 717.4728 | 717.4728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 12408 | 旅顺 | 大坞变 | 军用二线 | 盐厂分7右3台2号变压器          | 630  | 0.2600 | 565.3620 | 565.3620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 12409 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分#16               | 630  | 0.5512 | 563.5274 | 563.5274 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 12410 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分5号变压器             | 1000 | 0.5413 | 894.5870 | 894.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 12411 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 盐场二分8号左5变台变压器         | 400  | 0.3234 | 358.7064 | 358.7064 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 12412 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓1号住宅配电站1号变压器      | 100  | 0.2907 | 89.7093  | 89.7093  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 12413 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓1号住宅配电站2号变压器      | 630  | 0.6931 | 562.6335 | 562.6335 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 12414 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 医大公寓2号住宅配电站1号变压器      | 630  | 0.4983 | 563.8607 | 563.8607 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 12415 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 医大公寓2号住宅配电站2号变压器      | 630  | 0.6610 | 562.8357 | 562.8357 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 12416 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓3号住宅配电站1号变压器      | 630  | 0.4726 | 564.0226 | 564.0226 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 12417 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 医大公寓3号住宅配电站2号变压器      | 630  | 0.6503 | 562.9031 | 562.9031 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 12418 | 旅顺 | 龙塘变 | 英歌石线 | 英歌石干17号左1变压器          | 200  | 0.1070 | 179.7860 | 179.7860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 12419 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园#2住宅配电站1号          | 630  | 0.6319 | 563.0190 | 563.0190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 12420 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园#2住宅配电站2号          | 630  | 0.6520 | 562.8924 | 562.8924 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 12421 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园1号住宅配电站新103间隔配电变压器 | 630  | 0.5750 | 563.3775 | 563.3775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 12422 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 樱花园1号住宅配电站新104配电变压器   | 630  | 0.4356 | 564.2557 | 564.2557 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 12423 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 渔夫1号住宅配电站1号变压器        | 630  | 0.4160 | 564.3792 | 564.3792 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 12424 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞甲线 | 渔夫1号住宅配电站2号变压器        | 630  | 0.5629 | 563.4537 | 563.4537 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 12425 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 渔夫2号住宅配电站1号变压器        | 800  | 0.6789 | 714.5688 | 714.5688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 12426 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔坞乙线 | 渔夫2号住宅配电站2号变压器        | 800  | 0.6422 | 714.8624 | 714.8624 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 12427 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾2号住宅配电站103配电变压器    | 630  | 0.6354 | 562.9970 | 562.9970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 12428 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾2号住宅配电站104配电变压器    | 630  | 0.3850 | 564.5745 | 564.5745 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 12429 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 玉龙湾3号住宅配电站1号变压器       | 800  | 0.5912 | 715.2704 | 715.2704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 12430 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾3号住宅配电站2号变压器       | 800  | 0.6504 | 714.7968 | 714.7968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 12431 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾4号住宅配电站1号变压器       | 800  | 0.4877 | 716.0984 | 716.0984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 12432 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 玉龙湾4号住宅配电站2号变压器       | 800  | 0.5602 | 715.5184 | 715.5184 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 12433 | 旅顺 | 塔河湾 | 蓝湾乙线 | 玉乃浦支15台1号变压器          | 315  | 0.3751 | 282.3184 | 282.3184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |

|       |    |     |      |                     |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12434 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居3号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.4838 | 563.9521 | 563.9521 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 12435 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙甲线 | 悦龙居3号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.4737 | 564.0157 | 564.0157 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 12436 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居4号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.6698 | 562.7803 | 562.7803 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 12437 | 旅顺 | 黄泥川 | 悦龙乙线 | 悦龙居4号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.4124 | 564.4019 | 564.4019 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 12438 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著3号住宅配电站1号变压器    | 800 | 0.5246 | 715.8032 | 715.8032 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 12439 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著3号住宅配电站2号变压器    | 800 | 0.5527 | 715.5784 | 715.5784 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 12440 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著4号住宅配电站1号变压器    | 800 | 0.6087 | 715.1304 | 715.1304 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 12441 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著4号住宅配电站2号变压器    | 800 | 0.2688 | 717.8496 | 717.8496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 12442 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著5号住宅配电站1号变压器    | 800 | 0.4538 | 716.3696 | 716.3696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 12443 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 雲峰原著5号住宅配电站2号变压器    | 800 | 0.3625 | 717.1000 | 717.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 12444 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄中甲线 | 中兴悦翠台1号住宅配电站1号变压器   | 500 | 0.6792 | 446.6040 | 446.6040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 12445 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄中甲线 | 中兴悦翠台1号住宅配电站2号变压器   | 500 | 0.6476 | 446.7620 | 446.7620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 12446 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 中兴悦翠台2号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.2084 | 718.3328 | 718.3328 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 12447 | 旅顺 | 黄泥川 | 黄龙乙线 | 中兴悦翠台2号住宅配电站2号变压器   | 500 | 0.5958 | 447.0210 | 447.0210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 12448 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 中瀛1号住宅配电站104配电变压器   | 630 | 0.4080 | 564.4296 | 564.4296 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 12449 | 旅顺 | 龙塘变 | 中瀛线  | 中瀛1号住宅配电站1号变压器      | 630 | 0.6721 | 562.7658 | 562.7658 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 12450 | 旅顺 | 龙塘变 | 聚达线  | 中瀛2号住宅配电站1号变压器配电变压器 | 630 | 0.6373 | 562.9850 | 562.9850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 12451 | 旅顺 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支12台1号变压器         | 200 | 0.3476 | 179.3048 | 179.3048 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 12452 | 旅顺 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支15号间1台           | 200 | 0.2206 | 179.5588 | 179.5588 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 12453 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干101右1台1号变压器      | 160 | 0.3227 | 143.4837 | 143.4837 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 12454 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干107右1台1号变压器      | 160 | 0.2077 | 143.6677 | 143.6677 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 12455 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干114左1台1号变压器      | 400 | 0.3429 | 358.6284 | 358.6284 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 12456 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干21左1台1号变压器       | 315 | 0.2960 | 282.5676 | 282.5676 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 12457 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干25右1台1号变压器       | 315 | 0.3272 | 282.4693 | 282.4693 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 12458 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 北沙干55左7左1台1号变压器     | 200 | 0.3247 | 179.3506 | 179.3506 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 12459 | 旅顺 | 北海变 | 沙包乙线 | 北沙干72右1台1号变压器       | 315 | 0.3938 | 282.2595 | 282.2595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 12460 | 旅顺 | 北海变 | 沙包乙线 | 北沙干7号左1台变压器         | 200 | 0.1954 | 179.6092 | 179.6092 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 12461 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干91号右1            | 200 | 0.4875 | 179.0250 | 179.0250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 12462 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 北沙干95右4台1号变压器       | 160 | 0.2397 | 143.6165 | 143.6165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 12463 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分1右1台1号变压器        | 315 | 0.3918 | 282.2658 | 282.2658 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 12464 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分21号右1台1号变压器      | 200 | 0.2690 | 179.4620 | 179.4620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 12465 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分7台1号变压器          | 315 | 0.2635 | 282.6700 | 282.6700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |

|       |    |     |      |                     |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12466 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干48左1台1号变压器       | 315 | 0.2377 | 282.7512 | 282.7512 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 12467 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干55号左1台           | 200 | 0.2098 | 179.5804 | 179.5804 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 12468 | 旅顺 | 北海变 | 开世乙线 | 大潮口分14号左2台1号变压器     | 200 | 0.3926 | 179.2148 | 179.2148 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 12469 | 旅顺 | 北海变 | 开世乙线 | 大潮口分8台1号变压器         | 200 | 0.3860 | 179.2280 | 179.2280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 12470 | 旅顺 | 北海变 | 北岛乙线 | 北海支23台1号变压器         | 200 | 0.6454 | 178.7092 | 178.7092 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 12471 | 旅顺 | 北海变 | 开世乙线 | 开世熙郡#1住宅配电站101配电变压器 | 630 | 0.6498 | 562.9063 | 562.9063 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 12472 | 旅顺 | 北海变 | 开世乙线 | 开世熙郡#1住宅配电站102配电变压器 | 630 | 0.6501 | 562.9044 | 562.9044 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 12473 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 后泥河支6号台1号变压器        | 315 | 0.5511 | 281.7640 | 281.7640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 12474 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 后沙包二支11右8台1号变压器     | 315 | 0.3103 | 282.5226 | 282.5226 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 12475 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 后沙包二支13台2号变压器       | 315 | 0.3757 | 282.3165 | 282.3165 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 12476 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 后沙包分18台1号变压器        | 200 | 0.2065 | 179.5870 | 179.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 12477 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 后沙包分58台2号变压器        | 315 | 0.2610 | 282.6779 | 282.6779 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 12478 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 岭袁支16台1号变压器         | 315 | 0.2501 | 282.7122 | 282.7122 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 12479 | 旅顺 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分16左5左1台1号变压器     | 400 | 0.2257 | 359.0972 | 359.0972 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 12480 | 旅顺 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分5号右1台1号变压器       | 315 | 0.5077 | 281.9007 | 281.9007 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 12481 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干32号左1台1号变压器      | 160 | 0.4054 | 143.3514 | 143.3514 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 12482 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干39号右4台1号变压器      | 200 | 0.3130 | 179.3740 | 179.3740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 12483 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干42号左2台1号变压器      | 200 | 0.2623 | 179.4754 | 179.4754 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 12484 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干54号左1台1号变压器      | 200 | 0.3808 | 179.2384 | 179.2384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 12485 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干56左9台1号变压器       | 315 | 0.2989 | 282.5585 | 282.5585 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 12486 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干6号台1号变压器         | 160 | 0.2100 | 143.6640 | 143.6640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 12487 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 双士干76号左1台1号变压器      | 315 | 0.3760 | 282.3156 | 282.3156 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 12488 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支4右2台1号变压器       | 200 | 0.3999 | 179.2002 | 179.2002 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 12489 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 宋岭支10号台1号变压器        | 200 | 0.4469 | 179.1062 | 179.1062 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 12490 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 西泥河分10号变台变压器        | 30  | 0.3216 | 26.9035  | 26.9035  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 12491 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 腰岭沟支7台1号变压器         | 315 | 0.2735 | 282.6385 | 282.6385 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 12492 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟支11台1号变压器        | 160 | 0.2963 | 143.5259 | 143.5259 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 12493 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 北大河分43号台1号变压器       | 315 | 0.3741 | 282.3216 | 282.3216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 12494 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 北海分20号台1号变压器        | 200 | 0.4136 | 179.1728 | 179.1728 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 12495 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 北海分37号台1号变压器        | 315 | 0.5464 | 281.7788 | 281.7788 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 12496 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 北海分48号台1号变压器        | 160 | 0.6315 | 142.9896 | 142.9896 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 12497 | 旅顺 | 双岛变 | 双士一线 | 北海分7号台1号变压器         | 315 | 0.2069 | 282.8483 | 282.8483 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |

|       |    |     |      |                 |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12498 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 滨石分21号左1台1号变压器  | 315 | 0.5460 | 281.7801 | 281.7801 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 12499 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 滨石分27号左1台1号变压器  | 315 | 0.6192 | 281.5495 | 281.5495 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 12500 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 滨石支2号右2间1台1号变压器 | 315 | 0.5790 | 281.6762 | 281.6762 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 12501 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 城水干37号左4台1号变压器  | 160 | 0.1539 | 143.7538 | 143.7538 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 12502 | 旅顺 | 三洞变 | 付长甲线 | 道北支3号台1号变压器     | 315 | 0.3321 | 282.4539 | 282.4539 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 12503 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 滨石分36台1号变压器     | 315 | 0.3863 | 282.2832 | 282.2832 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 12504 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 韩家分13号台1号变压器    | 315 | 0.6778 | 281.3649 | 281.3649 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 12505 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城#2配电站#1变压器  | 500 | 0.4965 | 447.5175 | 447.5175 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 12506 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干62号台1号变压器    | 315 | 0.5690 | 281.7077 | 281.7077 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 12507 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干87号台1号变压器    | 315 | 0.5563 | 281.7477 | 281.7477 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 12508 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干89号左1台1号变压器  | 315 | 0.4701 | 282.0192 | 282.0192 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 12509 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干92号右5台1号变压器  | 315 | 0.5109 | 281.8907 | 281.8907 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 12510 | 旅顺 | 三洞变 | 三城甲线 | 水泥二支2台1号变压器     | 315 | 0.5067 | 281.9039 | 281.9039 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 12511 | 旅顺 | 土城变 | 旅土线  | 洪屯分4号台1号变压器     | 315 | 0.5458 | 281.7807 | 281.7807 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 12512 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 汇瑞支8号右13台1号变压器  | 100 | 0.3726 | 89.6274  | 89.6274  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 12513 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 蒋家分12号台1号变压器    | 315 | 0.4294 | 282.1474 | 282.1474 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 12514 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 蒋家分3号台1号变压器     | 315 | 0.3462 | 282.4095 | 282.4095 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 12515 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城1号配电站1号变压器  | 630 | 0.3498 | 564.7963 | 564.7963 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 12516 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城1号配电站2号变压器  | 630 | 0.6908 | 562.6480 | 562.6480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 12517 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 理想新城2号配电站2号变压器  | 500 | 0.4548 | 447.7260 | 447.7260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 12518 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 理想新城3号配电站1号变压器  | 630 | 0.5355 | 563.6264 | 563.6264 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 12519 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 理想新城3号配电站2号变压器  | 630 | 0.4952 | 563.8802 | 563.8802 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 12520 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分13号台1号变压器    | 315 | 0.3296 | 282.4618 | 282.4618 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 12521 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分13号左1台1号变压器  | 315 | 0.3068 | 282.5336 | 282.5336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 12522 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分19号台1号变压器    | 400 | 0.3061 | 358.7756 | 358.7756 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 12523 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分6号台1号变压器     | 315 | 0.6335 | 281.5045 | 281.5045 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 12524 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分8号左2左8台1号变压器 | 200 | 0.5414 | 178.9172 | 178.9172 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 12525 | 旅顺 | 土城变 | 八一线  | 龙头分8号左5台1号变压器   | 315 | 0.6053 | 281.5933 | 281.5933 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 12526 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 三北甲线三北干45#柱上变压器 | 315 | 0.3373 | 282.4375 | 282.4375 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 12527 | 旅顺 | 长城变 | 轧钢二线 | 三城干61号右8台1号变压器  | 200 | 0.3153 | 179.3694 | 179.3694 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 12528 | 旅顺 | 长城变 | 轧钢一线 | 三城干6号左8变台变压器    | 400 | 0.3663 | 358.5348 | 358.5348 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 12529 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 三速支2右4台1号变压器    | 315 | 0.4204 | 282.1757 | 282.1757 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 12530 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 三土干17#柱上变压器     | 315 | 0.6620 | 281.4147 | 281.4147 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |

|       |    |     |      |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12531 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 三土干26#左1柱上变压器    | 200 | 0.2225 | 179.5550 | 179.5550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 12532 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 三土干30#左1柱上变压器    | 315 | 0.3328 | 282.4517 | 282.4517 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 12533 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 三土干36#右4柱上变压器    | 315 | 0.4674 | 282.0277 | 282.0277 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 12534 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干53号台1号变压器     | 315 | 0.5504 | 281.7662 | 281.7662 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 12535 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干69号左1间1台1号变压器 | 400 | 0.2476 | 359.0096 | 359.0096 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 12536 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干78号变台变压器      | 315 | 0.3563 | 282.3777 | 282.3777 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 12537 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 三土干95号台1号变压器     | 315 | 0.5602 | 281.7354 | 281.7354 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 12538 | 旅顺 | 土城变 | 北海线  | 石槽分25号台1号变压器     | 315 | 0.2920 | 282.5802 | 282.5802 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 12539 | 旅顺 | 土城变 | 北海线  | 石槽分37号左1台1号变压器   | 315 | 0.4629 | 282.0419 | 282.0419 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 12540 | 旅顺 | 土城变 | 北海线  | 石槽分4号台1号变压器      | 315 | 0.3471 | 282.4066 | 282.4066 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 12541 | 旅顺 | 双岛变 | 双土二线 | 石槽支35号台1号变压器     | 315 | 0.1601 | 282.9957 | 282.9957 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 12542 | 旅顺 | 双岛变 | 双土二线 | 石槽支5号台1号变压器      | 200 | 0.3808 | 179.2384 | 179.2384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 12543 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 石灰窑分3#右3柱上变压器    | 315 | 0.5175 | 281.8699 | 281.8699 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 12544 | 旅顺 | 三洞变 | 三土甲线 | 石灰窑分9#柱上变压器      | 200 | 0.6316 | 178.7368 | 178.7368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 12545 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干22号台1号变压器     | 315 | 0.4602 | 282.0504 | 282.0504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 12546 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干23号右1台2号变压器   | 315 | 0.3889 | 282.2750 | 282.2750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 12547 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干23右1台1号变压器    | 315 | 0.2603 | 282.6801 | 282.6801 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 12548 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干28号右1台1号变压器   | 160 | 0.2057 | 143.6709 | 143.6709 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 12549 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干28号右1台2号变压器   | 160 | 0.4961 | 143.2062 | 143.2062 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 12550 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干38号左1台1号变压器   | 400 | 0.5569 | 357.7724 | 357.7724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 12551 | 旅顺 | 土城变 | 北海线  | 土城干41号左2台1号变压器   | 315 | 0.2344 | 282.7616 | 282.7616 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 12552 | 旅顺 | 土城变 | 北海线  | 土城干50号右1台1号变压器   | 315 | 0.3714 | 282.3301 | 282.3301 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 12553 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干75号右1台1号变压器   | 250 | 0.3878 | 224.0305 | 224.0305 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 12554 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干7号右1台1号变压器    | 315 | 0.5437 | 281.7873 | 281.7873 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 12555 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干9号左3台1号变压器    | 200 | 0.3846 | 179.2308 | 179.2308 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 12556 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 土城干9号左3台2号变压器    | 315 | 0.3115 | 282.5188 | 282.5188 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 12557 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 西场分5号间3左1台1号变压器  | 200 | 0.3215 | 179.3570 | 179.3570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 12558 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线  | 西场分5号间3左1台2号变压器  | 315 | 0.3865 | 282.2825 | 282.2825 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 12559 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 西山支13#柱上变压器      | 200 | 0.3966 | 179.2068 | 179.2068 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 12560 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 西山支7#柱上变压器       | 315 | 0.3632 | 282.3559 | 282.3559 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 12561 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 小黑石分13号右2台1号变压器  | 315 | 0.5994 | 281.6119 | 281.6119 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 12562 | 旅顺 | 三洞变 | 三北甲线 | 小黑石分15#柱上变压器     | 315 | 0.5804 | 281.6717 | 281.6717 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 12563 | 旅顺 | 土城变 | 理想甲线 | 长寿庵分8号右7台1号变压器   | 250 | 0.3118 | 224.2205 | 224.2205 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |

|       |    |     |      |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12564 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土分11台1号变压器      | 160 | 0.4872 | 143.2205 | 143.2205 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 12565 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土分21右10台1号变压器   | 315 | 0.1143 | 283.1400 | 283.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 12566 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土分25右2台1号变压器    | 315 | 0.5010 | 281.9219 | 281.9219 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 12567 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土分27左2台1号变压器    | 400 | 0.5583 | 357.7668 | 357.7668 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 12568 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土分9号右1台1号变压器    | 200 | 0.5953 | 178.8094 | 178.8094 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 12569 | 旅顺 | 长城变 | 长土线  | 长土干3号左1变台变压器     | 50  | 0.2333 | 44.8834  | 44.8834  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 12570 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 钟家干20号右8台1号变压器   | 315 | 0.6154 | 281.5615 | 281.5615 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 12571 | 旅顺 | 土城变 | 旅土线  | 钟家干47号左7台1号变压器   | 315 | 0.5430 | 281.7896 | 281.7896 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 12572 | 旅顺 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光2号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.6684 | 562.7891 | 562.7891 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 12573 | 旅顺 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光2号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.2149 | 565.6461 | 565.6461 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 12574 | 旅顺 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光4号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.4888 | 563.9206 | 563.9206 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 12575 | 旅顺 | 北海变 | 李家乙线 | 北海阳光4号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.3000 | 565.1100 | 565.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 12576 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分20号变台变压器      | 200 | 0.2774 | 179.4452 | 179.4452 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 12577 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北部分23号右1左1变台变压器  | 200 | 0.3952 | 179.2096 | 179.2096 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 12578 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干34右1          | 200 | 0.3328 | 179.3344 | 179.3344 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 12579 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 北邵干#23右1柱上变压器    | 200 | 0.2539 | 179.4922 | 179.4922 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 12580 | 旅顺 | 北海变 | 北绍甲线 | 北邵干#46右1柱上变压器    | 200 | 0.2225 | 179.5550 | 179.5550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 12581 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干#56右4右1柱上变压器  | 200 | 0.3369 | 179.3262 | 179.3262 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 12582 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北邵干#64间1柱上变压器    | 400 | 0.3894 | 358.4424 | 358.4424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 12583 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 后泥河支#7柱上变压器      | 400 | 0.3700 | 358.5200 | 358.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 12584 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包二支#12左1台变压器   | 400 | 0.3966 | 358.4136 | 358.4136 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 12585 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分#15左1柱上变压器   | 200 | 0.2450 | 179.5100 | 179.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 12586 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分#20左1柱上变压器   | 200 | 0.5671 | 178.8658 | 178.8658 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 12587 | 旅顺 | 北海变 | 北绍乙线 | 联部分4#左1台变压器      | 200 | 0.3384 | 179.3232 | 179.3232 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 12588 | 旅顺 | 北海变 | 北绍甲线 | 邵家分#2左3柱上变压器     | 200 | 0.2436 | 179.5128 | 179.5128 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 12589 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干#14右1柱上变压器    | 200 | 0.2042 | 179.5916 | 179.5916 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 12590 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支#13右1柱上变压器   | 200 | 0.2543 | 179.4914 | 179.4914 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 12591 | 旅顺 | 北海变 | 沙包甲线 | 松毛沟支7右1#柱上变压器    | 200 | 0.3677 | 179.2646 | 179.2646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 12592 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟分#22左1变压器     | 400 | 0.2256 | 359.0976 | 359.0976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 12593 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 袁家沟支#5右1柱上变压器    | 200 | 0.2208 | 179.5584 | 179.5584 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 12594 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 后沙包分4号左1变台变压器    | 400 | 0.2828 | 358.8688 | 358.8688 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 12595 | 旅顺 | 双岛变 | 双土一线 | 双土干65号台1号变压器     | 200 | 0.2955 | 179.4090 | 179.4090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 12596 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大1号住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.5957 | 715.2344 | 715.2344 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |

|       |    |     |      |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12597 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大1号住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.3956 | 716.8352 | 716.8352 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 12598 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大2号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.6411 | 562.9611 | 562.9611 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 12599 | 旅顺 | 土城变 | 付家线  | 五洲成大2号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.4288 | 564.2986 | 564.2986 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 12600 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干6右3右1号        | 315 | 0.3188 | 282.4958 | 282.4958 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 12601 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干13右1号         | 200 | 0.6602 | 178.6796 | 178.6796 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 12602 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干20右1号         | 200 | 0.2019 | 179.5962 | 179.5962 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 12603 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干34号           | 315 | 0.5955 | 281.6242 | 281.6242 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 12604 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 冷家二支8左1号         | 315 | 0.5441 | 281.7861 | 281.7861 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 12605 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干30号           | 200 | 0.1330 | 179.7340 | 179.7340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 12606 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 双西干50号           | 315 | 0.4729 | 282.0104 | 282.0104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 12607 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支10号          | 315 | 0.4044 | 282.2261 | 282.2261 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 12608 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支23号          | 50  | 0.2874 | 44.8563  | 44.8563  | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 12609 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 张家沟支14号          | 50  | 0.3672 | 44.8164  | 44.8164  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 12610 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 台联支4号            | 50  | 0.2623 | 44.8689  | 44.8689  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 12611 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支38号          | 200 | 0.3515 | 179.2970 | 179.2970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 12612 | 旅顺 | 双岛变 | 双西线  | 台山西支45号          | 200 | 0.2306 | 179.5388 | 179.5388 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 12613 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干78号           | 315 | 0.6399 | 281.4843 | 281.4843 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 12614 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 山头支14左1号         | 125 | 0.3426 | 112.0718 | 112.0718 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 12615 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干93左2号         | 160 | 0.3454 | 143.4474 | 143.4474 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 12616 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干98号           | 315 | 0.3281 | 282.4665 | 282.4665 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 12617 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干101右5号        | 200 | 0.4912 | 179.0176 | 179.0176 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 12618 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干101右1号        | 80  | 0.2538 | 71.7970  | 71.7970  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 12619 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 北岛干75右1号         | 200 | 0.2425 | 179.5150 | 179.5150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 12620 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 西官支5号            | 160 | 0.2174 | 143.6522 | 143.6522 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 12621 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 西官支11号           | 160 | 0.5596 | 143.1046 | 143.1046 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 12622 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支24左1号        | 100 | 0.2446 | 89.7554  | 89.7554  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 12623 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支49号          | 160 | 0.4121 | 143.3406 | 143.3406 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 12624 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支60号          | 160 | 0.4264 | 143.3178 | 143.3178 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 12625 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口北支9号          | 200 | 0.3891 | 179.2218 | 179.2218 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 12626 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支66号          | 200 | 0.2160 | 179.5680 | 179.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 12627 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支78号          | 250 | 0.2855 | 224.2863 | 224.2863 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 12628 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 小艾子口支10号         | 50  | 0.3014 | 44.8493  | 44.8493  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 12629 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干113号          | 200 | 0.3329 | 179.3342 | 179.3342 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |

|       |    |     |      |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12630 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干134号           | 315 | 0.6075 | 281.5864 | 281.5864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 12631 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 西盐场分22号           | 315 | 0.3391 | 282.4318 | 282.4318 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 12632 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 西盐场支4号            | 200 | 0.3496 | 179.3008 | 179.3008 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 12633 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干146号           | 315 | 0.4516 | 282.0775 | 282.0775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 12634 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干154号           | 100 | 0.2141 | 89.7859  | 89.7859  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 12635 | 旅顺 | 双岛变 | 双甸一线 | 双西干165号           | 200 | 0.5759 | 178.8482 | 178.8482 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 12636 | 旅顺 | 北海变 | 北岛甲线 | 艾子口支49右7号         | 50  | 0.3198 | 44.8401  | 44.8401  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 12637 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家支13号            | 80  | 0.2554 | 71.7957  | 71.7957  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 12638 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 胡家二支8号            | 200 | 0.2058 | 179.5884 | 179.5884 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 12639 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家支4号             | 160 | 0.3014 | 143.5178 | 143.5178 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 12640 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 双化分12右4号          | 315 | 0.5861 | 281.6538 | 281.6538 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 12641 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 双化分11号            | 160 | 0.3378 | 143.4595 | 143.4595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 12642 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分121号           | 200 | 0.5177 | 178.9646 | 178.9646 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 12643 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分133号           | 315 | 0.6807 | 281.3558 | 281.3558 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 12644 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 藉鑫支3右4号           | 160 | 0.2653 | 143.5755 | 143.5755 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 12645 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 胡家支15号            | 315 | 0.6041 | 281.5971 | 281.5971 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 12646 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 科研支1号             | 160 | 0.3365 | 143.4616 | 143.4616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 12647 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双旅干27左9号          | 160 | 0.2310 | 143.6304 | 143.6304 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 12648 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 正翔支7号             | 160 | 0.2188 | 143.6499 | 143.6499 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 12649 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#2住宅配电站        | 800 | 0.6850 | 714.5200 | 714.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 12650 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#1中心配电站#1主变    | 800 | 0.6353 | 714.9176 | 714.9176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 12651 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛湾#1中心配电站#2主变    | 800 | 0.6894 | 714.4848 | 714.4848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 12652 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干36号台1号变压器      | 630 | 0.3320 | 564.9084 | 564.9084 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 12653 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 新加坡1号公建配电站1号变压器   | 630 | 0.6029 | 563.2017 | 563.2017 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 12654 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 新加坡2号公共配电站1号变压器   | 800 | 0.5294 | 715.7648 | 715.7648 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 12655 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分4号台1号变压器       | 315 | 0.4792 | 281.9905 | 281.9905 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 12656 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分7号间1号台1号变压器    | 315 | 0.2683 | 282.6549 | 282.6549 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 12657 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分20号台1号变压器      | 100 | 0.3546 | 89.6454  | 89.6454  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 12658 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 北李分25号台1号变压器      | 80  | 0.3631 | 71.7095  | 71.7095  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 12659 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干86号右4右1号台1号变压器 | 315 | 0.3260 | 282.4731 | 282.4731 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 12660 | 旅顺 | 旅顺变 | 三涧线  | 三涧干86号右9号台1号变压器   | 160 | 0.3961 | 143.3662 | 143.3662 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 12661 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线  | 三涧干30号台1号变压器      | 160 | 0.3741 | 143.4014 | 143.4014 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 12662 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线  | 三涧干42号台1号变压器      | 160 | 0.2033 | 143.6747 | 143.6747 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |



|       |    |     |     |                             |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12663 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干50号台1号变压器                | 200 | 0.3028 | 179.3944 | 179.3944 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 12664 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 新加坡1号变电亭1号变压器               | 630 | 0.6785 | 562.7255 | 562.7255 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 12665 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干55号台1号变压器                | 315 | 0.3964 | 282.2513 | 282.2513 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 12666 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干62号台1号变压器                | 315 | 0.1775 | 282.9409 | 282.9409 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 12667 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 大市场变电所                      | 500 | 0.6032 | 446.9840 | 446.9840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 12668 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 东沟二分5号台1号变压器                | 500 | 0.4941 | 447.5295 | 447.5295 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 12669 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 东沟二分6号左2号台1号变压器             | 315 | 0.4200 | 282.1770 | 282.1770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 12670 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 西沟分7号台1号变压器                 | 500 | 0.6451 | 446.7745 | 446.7745 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 12671 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 永兴小区1#箱变1号变压器               | 400 | 0.5929 | 357.6284 | 357.6284 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 12672 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区变电亭1号变压器                | 630 | 0.5919 | 563.2710 | 563.2710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 12673 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 永兴2#箱变1号变压器                 | 400 | 0.6458 | 357.4168 | 357.4168 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 12674 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区2号变电亭1号变压器              | 630 | 0.5671 | 563.4273 | 563.4273 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 12675 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 艺苑小区2号变电亭2号变压器              | 630 | 0.2924 | 565.1579 | 565.1579 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 12676 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支6号台1号变压器                | 315 | 0.5532 | 281.7574 | 281.7574 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 12677 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支9号右1号台1号变压器             | 315 | 0.2948 | 282.5714 | 282.5714 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 12678 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 盘龙山支15号台1号变压器               | 315 | 0.4041 | 282.2271 | 282.2271 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 12679 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 西沟分13号台1号变压器                | 315 | 0.4310 | 282.1424 | 282.1424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 12680 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 机电支2号台1号变压器                 | 200 | 0.5100 | 178.9800 | 178.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 12681 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 水西支4间1号台1号变压器               | 315 | 0.2002 | 282.8694 | 282.8694 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 12682 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 水西支11号台1号变压器                | 315 | 0.2242 | 282.7938 | 282.7938 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 12683 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园2号配电站1号变压器              | 630 | 0.4005 | 564.4769 | 564.4769 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 12684 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园2号配电站2号变压器              | 630 | 0.6820 | 562.7034 | 562.7034 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 12685 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园变电亭1号变压器                | 630 | 0.6756 | 562.7437 | 562.7437 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 12686 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 圣帝庄园变电亭2号变压器                | 630 | 0.6143 | 563.1299 | 563.1299 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 12687 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 水师营2号台1号变压器                 | 500 | 0.6725 | 446.6375 | 446.6375 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 12688 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干73号台1号变压器                | 315 | 0.2095 | 282.8401 | 282.8401 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 12689 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干77号台1号变压器                | 315 | 0.6828 | 281.3492 | 281.3492 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 12690 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干79号台1号变压器                | 315 | 0.3715 | 282.3298 | 282.3298 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 12691 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 三涧干56号右2间1台                 | 630 | 0.1051 | 566.3379 | 566.3379 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 12692 | 旅顺 | 旅顺变 | 双岛线 | 国网大连供电公司公交#1电动车<br>充电站箱式配电站 | 630 | 0.1397 | 566.1199 | 566.1199 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 12693 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 旅环57号右2号台1号变压器              | 30  | 0.1077 | 26.9677  | 26.9677  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 12694 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 旅环57号右4号台1号变压器              | 315 | 0.3572 | 282.3748 | 282.3748 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |

|       |    |     |     |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-----|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12695 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 照明大孤山分#21左1       | 100 | 0.3833 | 89.6167  | 89.6167  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 12696 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 三八里南支13号台1号变压器    | 200 | 0.2850 | 179.4300 | 179.4300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 12697 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡7号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.6031 | 715.1752 | 715.1752 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 12698 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡7号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.1352 | 718.9184 | 718.9184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 12699 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡8号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.1395 | 718.8840 | 718.8840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 12700 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡8号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.6754 | 714.5968 | 714.5968 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 12701 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡9号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.1435 | 718.8520 | 718.8520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 12702 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 新加坡9号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.6285 | 714.9720 | 714.9720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 12703 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 旅土干55号1号变压器       | 315 | 0.3900 | 282.2715 | 282.2715 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 12704 | 旅顺 | 旅顺变 | 长城线 | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 630 | 0.2274 | 565.5674 | 565.5674 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 12705 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 旅土干19号左7号台1号变压器   | 200 | 0.6967 | 178.6066 | 178.6066 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 12706 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 旅环59号右1台1号变压器     | 315 | 0.2094 | 282.8404 | 282.8404 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 12707 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 旅土干42#左4          | 315 | 0.2949 | 282.5711 | 282.5711 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 12708 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡2号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.6695 | 714.6440 | 714.6440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 12709 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡2号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.6021 | 715.1832 | 715.1832 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 12710 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡3号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.6515 | 714.7880 | 714.7880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 12711 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡3号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.4923 | 716.0616 | 716.0616 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 12712 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡4号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.6759 | 714.5928 | 714.5928 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 12713 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡5号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.5490 | 715.6080 | 715.6080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 12714 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡5号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.4628 | 716.2976 | 716.2976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 12715 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡6号住宅配电站1号变压器   | 500 | 0.4558 | 447.7210 | 447.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 12716 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 新加坡6号住宅配电站2号变压器   | 500 | 0.6961 | 446.5195 | 446.5195 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 12717 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分8号右7号台1号变压器    | 100 | 0.2416 | 89.7584  | 89.7584  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 12718 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分22号台1号变压器      | 315 | 0.3980 | 282.2463 | 282.2463 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 12719 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 水塔干13号台1号变压器      | 100 | 0.3078 | 89.6922  | 89.6922  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 12720 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 梨岚分41号左2号台1号变压器   | 315 | 0.3830 | 282.2936 | 282.2936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 12721 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多1号配电站2号变压器   | 630 | 0.6174 | 563.1104 | 563.1104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 12722 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多1号配电站1号变压器   | 630 | 0.6777 | 562.7305 | 562.7305 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 12723 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多2号配电站1号变压器   | 630 | 0.2176 | 565.6291 | 565.6291 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 12724 | 旅顺 | 旅顺变 | 水营线 | 阳光波儿多2号配电站2号变压器   | 630 | 0.4759 | 564.0018 | 564.0018 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 12725 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山14号台1号变压器      | 315 | 0.3728 | 282.3257 | 282.3257 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 12726 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山分22号左1台变压器     | 200 | 0.5654 | 178.8692 | 178.8692 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |

|       |    |     |     |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-----|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12727 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山25号左5号台1号变压器   | 160 | 0.5906 | 143.0550 | 143.0550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 12728 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 香河甸支5号台1号变压器      | 200 | 0.3709 | 179.2582 | 179.2582 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 12729 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 香河甸支13号台1号变压器     | 100 | 0.3963 | 89.6037  | 89.6037  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 12730 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 大王支10号右1号台1号变压器   | 160 | 0.6997 | 142.8805 | 142.8805 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 12731 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 广隆分23号左1号台1号变压器   | 160 | 0.3577 | 143.4277 | 143.4277 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 12732 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 广隆分8号间1号台1号变压器    | 100 | 0.2053 | 89.7947  | 89.7947  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 12733 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山分55号台1号变压器     | 200 | 0.3277 | 179.3446 | 179.3446 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 12734 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山62号右2号台1号变压器   | 160 | 0.2192 | 143.6493 | 143.6493 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 12735 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山62号右6号台1号变压器   | 200 | 0.4398 | 179.1204 | 179.1204 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 12736 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山63号台1号变压器      | 160 | 0.4374 | 143.3002 | 143.3002 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 12737 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山79号台1号变压器      | 160 | 0.2743 | 143.5611 | 143.5611 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 12738 | 旅顺 | 土城变 | 北海线 | 前夹山83号台1号变压器      | 100 | 0.3087 | 89.6913  | 89.6913  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 12739 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线 | 土城干125号左1号台1号变压器  | 315 | 0.5828 | 281.6642 | 281.6642 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 12740 | 旅顺 | 土城变 | 药厂线 | 新川分6号台1号变压器       | 100 | 0.3629 | 89.6371  | 89.6371  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 12741 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支6号台1号变压器       | 315 | 0.4393 | 282.1162 | 282.1162 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 12742 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支9号台1号变压器       | 160 | 0.4322 | 143.3085 | 143.3085 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 12743 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支19号台1号变压器      | 315 | 0.6356 | 281.4979 | 281.4979 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 12744 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支15号台1号变压器      | 315 | 0.2451 | 282.7279 | 282.7279 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 12745 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支23号台1号变压器      | 160 | 0.3837 | 143.3861 | 143.3861 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 12746 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 农场支23号右1号台1号变压器   | 315 | 0.2813 | 282.6139 | 282.6139 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 12747 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支26号台1号变压器      | 315 | 0.4249 | 282.1616 | 282.1616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 12748 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛支32号台1号变压器      | 125 | 0.5927 | 111.7591 | 111.7591 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 12749 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 凤凰岭支1号台1号变压器      | 315 | 0.4248 | 282.1619 | 282.1619 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 12750 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 凤凰岭支12号台1号变压器     | 100 | 0.3759 | 89.6241  | 89.6241  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 12751 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分52号台1号变压器      | 200 | 0.3008 | 179.3984 | 179.3984 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 12752 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分77号台1号变压器      | 100 | 0.6757 | 89.3243  | 89.3243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 12753 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分86号右5左1号台1号变压器 | 315 | 0.2985 | 282.5597 | 282.5597 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 12754 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分93号台1号变压器      | 100 | 0.6937 | 89.3063  | 89.3063  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 12755 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线 | 双岛分98号台1号变压器      | 315 | 0.2253 | 282.7903 | 282.7903 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 12756 | 旅顺 | 双岛变 | 双袁线 | 双岛二分13号1号变压器      | 250 | 0.2572 | 224.3570 | 224.3570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 12757 | 旅顺 | 双岛变 | 双袁线 | 双岛二分20号台1号变压器     | 50  | 0.2223 | 44.8889  | 44.8889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 12758 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分25号右4号台1号变压器   | 200 | 0.3832 | 179.2336 | 179.2336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 12759 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 砖厂支8号台1号变压器       | 315 | 0.6554 | 281.4355 | 281.4355 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |

|       |    |     |     |                       |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-----|-----------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12760 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分34号台1号变压器          | 315 | 0.4562 | 282.0630 | 282.0630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 12761 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分45号台1号变压器          | 200 | 0.2006 | 179.5988 | 179.5988 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 12762 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟支10号台1号变压器          | 200 | 0.4302 | 179.1396 | 179.1396 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 12763 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 水库支11号台1号变压器          | 315 | 0.4049 | 282.2246 | 282.2246 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 12764 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 水库支1号右1号台1号变压器        | 200 | 0.4559 | 179.0882 | 179.0882 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 12765 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟支30号台1号变压器          | 200 | 0.6815 | 178.6370 | 178.6370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 12766 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分51号台1号变压器          | 200 | 0.1635 | 179.6730 | 179.6730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 12767 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支3号台1号变压器          | 160 | 0.1710 | 143.7264 | 143.7264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 12768 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支9号台1号变压器          | 200 | 0.6446 | 178.7108 | 178.7108 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 12769 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟南支20号台1号变压器         | 160 | 0.2522 | 143.5965 | 143.5965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 12770 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 合金分7号台1号变压器           | 200 | 0.4028 | 179.1944 | 179.1944 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 12771 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分12号台1号变压器          | 315 | 0.3331 | 282.4507 | 282.4507 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 12772 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分12号台2号变压器          | 315 | 0.5628 | 281.7272 | 281.7272 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 12773 | 旅顺 | 旅顺变 | 解放线 | 寺沟分14号右4号台1号变压器       | 315 | 0.5596 | 281.7373 | 281.7373 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 12774 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 营土干15号台1号变压器          | 200 | 0.3434 | 179.3132 | 179.3132 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 12775 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 营土干42号台1号变压器          | 315 | 0.2187 | 282.8111 | 282.8111 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 12776 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 沈家分3号台1号变压器           | 160 | 0.3731 | 143.4030 | 143.4030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 12777 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 沈家分4号右3右3号台1号变压器      | 315 | 0.2399 | 282.7443 | 282.7443 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 12778 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 沈家分15号台1号变压器          | 200 | 0.2113 | 179.5774 | 179.5774 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 12779 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 向阳分7号台1号变压器           | 200 | 0.2955 | 179.4090 | 179.4090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 12780 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 向阳分8号台1号变压器           | 315 | 0.3211 | 282.4885 | 282.4885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 12781 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分4号右5号台1号变压器       | 315 | 0.5453 | 281.7823 | 281.7823 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 12782 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分6号左4号台1号变压器       | 160 | 0.2567 | 143.5893 | 143.5893 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 12783 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分9号右1号台1号变压器       | 160 | 0.2452 | 143.6077 | 143.6077 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 12784 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分19号右3号台1号变压器      | 160 | 0.5014 | 143.1978 | 143.1978 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 12785 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分24号右1号台1号变压器      | 400 | 0.5576 | 357.7696 | 357.7696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 12786 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分42号右3号台1号变压器      | 315 | 0.5722 | 281.6976 | 281.6976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 12787 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 东北沟分48号间1号台1号变压器      | 315 | 0.3797 | 282.3039 | 282.3039 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 12788 | 旅顺 | 水营变 | 营土线 | 营土干83号右4号台1号变压器       | 315 | 0.2500 | 282.7125 | 282.7125 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 12789 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 水土干6号台1号变压器           | 160 | 0.3824 | 143.3882 | 143.3882 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 12790 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 水土干45号1号变压器           | 160 | 0.3527 | 143.4357 | 143.4357 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 12791 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营1号住宅配电站1号变<br>压器 | 800 | 0.1233 | 719.0136 | 719.0136 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 12792 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营1号住宅配电站2号变<br>压器 | 800 | 0.6894 | 714.4848 | 714.4848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |

|       |    |     |     |                       |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|-----|-----------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12793 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营2号住宅配电站1号变<br>压器 | 630 | 0.5722 | 563.3951 | 563.3951 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 12794 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营2号住宅配电站2号变<br>压器 | 630 | 0.4162 | 564.3779 | 564.3779 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 12795 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营4号住宅配电站1号变<br>压器 | 800 | 0.6834 | 714.5328 | 714.5328 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 12796 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营4号住宅配电站2号变<br>压器 | 800 | 0.4827 | 716.1384 | 716.1384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 12797 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营5号住宅配电站1号变<br>压器 | 630 | 0.6674 | 562.7954 | 562.7954 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 12798 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营6号住宅配电站1号变<br>压器 | 800 | 0.4459 | 716.4328 | 716.4328 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 12799 | 旅顺 | 水营变 | 营旅线 | 东方戴维营6号住宅配电站2号变<br>压器 | 800 | 0.6674 | 714.6608 | 714.6608 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 12800 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线 | 三八里2号住宅配电站1号变压器       | 630 | 0.5013 | 563.8418 | 563.8418 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 12801 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线 | 三八里2号住宅配电站2号变压器       | 630 | 0.4326 | 564.2746 | 564.2746 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 12802 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线 | 三八里4号住宅配电站1号变压器       | 630 | 0.4538 | 564.1411 | 564.1411 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 12803 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线 | 三八里4号住宅配电站2号变压器       | 630 | 0.6093 | 563.1614 | 563.1614 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 12804 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线 | 三八里支10号台2号变压器         | 50  | 0.2117 | 44.8942  | 44.8942  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 12805 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里1号住宅配电站1号变压器       | 630 | 0.5790 | 563.3523 | 563.3523 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 12806 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里1号住宅配电站2号变压器       | 630 | 0.5436 | 563.5753 | 563.5753 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 12807 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里3号住宅配电站1号变压器       | 630 | 0.6493 | 562.9094 | 562.9094 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 12808 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 三八里3号住宅配电站2号变压器       | 630 | 0.6290 | 563.0373 | 563.0373 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 12809 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街2号配电站1号变压器         | 630 | 0.6512 | 562.8974 | 562.8974 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 12810 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街2号配电站2号变压器         | 630 | 0.2956 | 565.1377 | 565.1377 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 12811 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街4号配电站1号变压器         | 630 | 0.4832 | 563.9558 | 563.9558 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 12812 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街4号配电站2号变压器         | 630 | 0.1268 | 566.2012 | 566.2012 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 12813 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街6号配电站1号变压器         | 630 | 0.4313 | 564.2828 | 564.2828 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 12814 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街6号配电站2号变压器         | 630 | 0.2577 | 565.3765 | 565.3765 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 12815 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街1号配电站1号变压器         | 630 | 0.6355 | 562.9964 | 562.9964 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 12816 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街1号配电站2号变压器         | 630 | 0.4739 | 564.0144 | 564.0144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 12817 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街3号配电站1号变压器         | 630 | 0.4236 | 564.3313 | 564.3313 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 12818 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街3号配电站2号变压器         | 630 | 0.3907 | 564.5386 | 564.5386 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 12819 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街5号配电站1号变压器         | 630 | 0.4189 | 564.3609 | 564.3609 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 12820 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 东北街5号配电站2号变压器         | 630 | 0.5195 | 563.7272 | 563.7272 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 12821 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡1号配电站1号变压器         | 630 | 0.6716 | 562.7689 | 562.7689 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 12822 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡1号配电站2号变压器         | 630 | 0.3939 | 564.5184 | 564.5184 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 12823 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡2号配电站1号变压器         | 630 | 0.4318 | 564.2797 | 564.2797 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 12824 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡2号配电站2号变压器         | 630 | 0.4932 | 563.8928 | 563.8928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 12825 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线 | 第一郡4号配电站1号变压器         | 800 | 0.6697 | 714.6424 | 714.6424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |

|       |    |     |      |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12826 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡4号配电站2号变压器    | 800 | 0.5540 | 715.5680 | 715.5680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 12827 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡5号配电站1号变压器    | 800 | 0.5541 | 715.5672 | 715.5672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 12828 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡5号配电站2号变压器    | 800 | 0.4566 | 716.3472 | 716.3472 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 12829 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡6号配电站1号变压器    | 800 | 0.5766 | 715.3872 | 715.3872 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 12830 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡6号配电站2号变压器    | 800 | 0.4787 | 716.1704 | 716.1704 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 12831 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城4号住宅配电站1号变压器 | 800 | 0.5815 | 715.3480 | 715.3480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 12832 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城4号住宅配电站2号变压器 | 800 | 0.1408 | 718.8736 | 718.8736 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 12833 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城3号公建配电站1号变压器 | 315 | 0.2705 | 282.6479 | 282.6479 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 12834 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城3号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.5912 | 563.2754 | 563.2754 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 12835 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城3号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.4725 | 564.0233 | 564.0233 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 12836 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城2号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.1427 | 566.1010 | 566.1010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 12837 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城2号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.4354 | 564.2570 | 564.2570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 12838 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 瑞景鑫城5号配电站1号变压器   | 630 | 0.2047 | 565.7104 | 565.7104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 12839 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡7号配电站1号变压器    | 630 | 0.6114 | 563.1482 | 563.1482 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 12840 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡7号配电站2号变压器    | 630 | 0.4475 | 564.1808 | 564.1808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 12841 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡9号配电站1号变压器    | 800 | 0.2514 | 717.9888 | 717.9888 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 12842 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡9号配电站2号变压器    | 800 | 0.3415 | 717.2680 | 717.2680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 12843 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡11号配电站1号变压器   | 800 | 0.2404 | 718.0768 | 718.0768 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 12844 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡11号配电站2号变压器   | 800 | 0.3139 | 717.4888 | 717.4888 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 12845 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡13号配电站1号变压器   | 800 | 0.6850 | 714.5200 | 714.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 12846 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡13号配电站2号变压器   | 800 | 0.6032 | 715.1744 | 715.1744 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 12847 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡15号配电站1号变压器   | 800 | 0.2675 | 717.8600 | 717.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 12848 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 第一郡15号配电站2号变压器   | 800 | 0.3102 | 717.5184 | 717.5184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 12849 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里4配电站1号变压器     | 800 | 0.2956 | 717.6352 | 717.6352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 12850 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里4配电站2号变压器     | 800 | 0.4880 | 716.0960 | 716.0960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 12851 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里6配电站1号变压器     | 800 | 0.3244 | 717.4048 | 717.4048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 12852 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 幸福里6配电站2号变压器     | 800 | 0.1341 | 718.9272 | 718.9272 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 12853 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡3号配电站1号变压器    | 630 | 0.4933 | 563.8922 | 563.8922 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 12854 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡3号配电站2号变压器    | 630 | 0.3440 | 564.8328 | 564.8328 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 12855 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡8号配电站1号变压器    | 630 | 0.5843 | 563.3189 | 563.3189 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 12856 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡8号配电站2号变压器    | 630 | 0.6557 | 562.8691 | 562.8691 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 12857 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡10号配电站1号变压器   | 630 | 0.4224 | 564.3389 | 564.3389 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 12858 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡10号配电站2号变压器   | 630 | 0.3283 | 564.9317 | 564.9317 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |

|       |    |     |      |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12859 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡12号配电站1号变压器    | 800 | 0.4057 | 716.7544 | 716.7544 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 12860 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡12号配电站2号变压器    | 800 | 0.5474 | 715.6208 | 715.6208 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 12861 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡14号配电站1号变压器    | 800 | 0.3016 | 717.5872 | 717.5872 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 12862 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 第一郡14号配电站2号变压器    | 800 | 0.3685 | 717.0520 | 717.0520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 12863 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里1号配电站1号变压器     | 800 | 0.3313 | 717.3496 | 717.3496 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 12864 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里1号配电站2号变压器     | 800 | 0.5864 | 715.3088 | 715.3088 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 12865 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里3号配电站1号变压器     | 800 | 0.3001 | 717.5992 | 717.5992 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 12866 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里3号配电站2号变压器     | 800 | 0.6166 | 715.0672 | 715.0672 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 12867 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里5号配电站1号变压器     | 800 | 0.3948 | 716.8416 | 716.8416 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 12868 | 旅顺 | 水营变 | 亿鸿乙线 | 幸福里5号配电站2号变压器     | 800 | 0.3007 | 717.5944 | 717.5944 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 12869 | 旅顺 | 水营变 | 水塔线  | 幸福里2号配电站1号变压器     | 800 | 0.3280 | 717.3760 | 717.3760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 12870 | 旅顺 | 水营变 | 水塔线  | 幸福里2号配电站2号变压器     | 800 | 0.4619 | 716.3048 | 716.3048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 12871 | 旅顺 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府1号住宅配电站1号变压器  | 800 | 0.1254 | 718.9968 | 718.9968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 12872 | 旅顺 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府1号住宅配电站2号变压器  | 800 | 0.3501 | 717.1992 | 717.1992 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 12873 | 旅顺 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府2号住宅配电站1号变压器  | 800 | 0.3384 | 717.2928 | 717.2928 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 12874 | 旅顺 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府2号住宅配电站2号变压器  | 800 | 0.2138 | 718.2896 | 718.2896 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 12875 | 旅顺 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府3号住宅配电站1号变压器  | 800 | 0.5447 | 715.6424 | 715.6424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 12876 | 旅顺 | 水营变 | 招顺甲线 | 海德学府3号住宅配电站2号变压器  | 800 | 0.5943 | 715.2456 | 715.2456 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 12877 | 旅顺 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府4号住宅配电站1号变压器  | 800 | 0.3254 | 717.3968 | 717.3968 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 12878 | 旅顺 | 水营变 | 招顺乙线 | 海德学府4号住宅配电站2号变压器  | 800 | 0.4617 | 716.3064 | 716.3064 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 12879 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 旅星支#11            | 160 | 0.2773 | 143.5563 | 143.5563 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 12880 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 白马石支8号台1号变压器      | 315 | 0.2374 | 282.7522 | 282.7522 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 12881 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 柏港支3号左2台1号变压器     | 315 | 0.5784 | 281.6780 | 281.6780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 12882 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 柏港支8号台1号变压器       | 315 | 0.4813 | 281.9839 | 281.9839 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 12883 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分54号台1号变压器      | 200 | 0.6262 | 178.7476 | 178.7476 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 12884 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分68号台1号变压器      | 160 | 0.5341 | 143.1454 | 143.1454 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 12885 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 柏岚分82号右3台1号变压器    | 160 | 0.6808 | 142.9107 | 142.9107 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 12886 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 北岭支7号台1号变压器       | 315 | 0.2652 | 282.6646 | 282.6646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 12887 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 北牙分17号台1号变压器      | 630 | 0.2420 | 565.4754 | 565.4754 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 12888 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支15号右2右5号台1号变压器 | 200 | 0.5279 | 178.9442 | 178.9442 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 12889 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支18号左1号台1号变压器   | 250 | 0.3630 | 224.0925 | 224.0925 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 12890 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支19号1号台1号变压器    | 315 | 0.2845 | 282.6038 | 282.6038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 12891 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支19号1号台2号变压器    | 315 | 0.1677 | 282.9717 | 282.9717 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |

|       |    |     |      |                     |      |        |           |           |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|---------------------|------|--------|-----------|-----------|-----|---|---|---------|
| 12892 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支4号台1号变压器         | 200  | 0.3703 | 179.2594  | 179.2594  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 12893 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 北牙支9号1号台1号变压器       | 100  | 0.5607 | 89.4393   | 89.4393   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 12894 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支12号左8号台1号变压器    | 100  | 0.3629 | 89.6371   | 89.6371   | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 12895 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支18号左4号台1号变压器    | 100  | 0.6322 | 89.3678   | 89.3678   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 12896 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支27号台1号变压器       | 315  | 0.6937 | 281.3148  | 281.3148  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 12897 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家二支9号台1号变压器        | 100  | 0.2251 | 89.7749   | 89.7749   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 12898 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#50右2            | 200  | 0.3030 | 179.3940  | 179.3940  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 12899 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分35号右4号台1号变压器     | 100  | 0.2739 | 89.7261   | 89.7261   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 12900 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分44号右10号台1号变压器    | 315  | 0.2215 | 282.8023  | 282.8023  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 12901 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分47号台1号变压器        | 80   | 0.3010 | 71.7592   | 71.7592   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 12902 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支29号右1号台1号变压器     | 100  | 0.4869 | 89.5131   | 89.5131   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 12903 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支34号台1号变压器        | 315  | 0.2745 | 282.6353  | 282.6353  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 12904 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家支5号左1号台1号变压器      | 315  | 0.6361 | 281.4963  | 281.4963  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 12905 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 城头支35号台1号变压器        | 315  | 0.2475 | 282.7204  | 282.7204  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 12906 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘二分#8              | 100  | 0.2353 | 89.7647   | 89.7647   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 12907 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 电机分11号左1号台1号变压器     | 250  | 0.4011 | 223.9973  | 223.9973  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 12908 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 电台支10号台1号变压器        | 200  | 0.5544 | 178.8912  | 178.8912  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 12909 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 电台支7号台1号变压器         | 400  | 0.3292 | 358.6832  | 358.6832  | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 12910 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分#64变压器           | 315  | 0.3254 | 282.4750  | 282.4750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 12911 | 旅顺 | 和平变 | 和陈线  | 陈家分68左1台1号变压器       | 160  | 0.3551 | 143.4318  | 143.4318  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 12912 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘家分12号台1号变压器       | 50   | 0.2852 | 44.8574   | 44.8574   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 12913 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 大刘家分5号左1号台1号变压器     | 200  | 0.1551 | 179.6898  | 179.6898  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 12914 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生2#住宅配电站1#变压器      | 1250 | 0.2275 | 1122.1563 | 1122.1563 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 12915 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生2#住宅配电站2#变压器      | 1250 | 0.3696 | 1120.3800 | 1120.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 12916 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干33号台1号变压器        | 315  | 0.2533 | 282.7021  | 282.7021  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 12917 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#2住宅箱式变电站103配电变压器 | 315  | 0.2482 | 282.7182  | 282.7182  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 12918 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#3住宅箱式变电站103配电变压器 | 315  | 0.3891 | 282.2743  | 282.2743  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 12919 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#5住宅箱式变电站103配电变压器 | 315  | 0.3962 | 282.2520  | 282.2520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 12920 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀1号住宅配电站101配电变压器   | 500  | 0.5978 | 447.0110  | 447.0110  | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 12921 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀1号住宅配电站102配电变压器   | 500  | 0.4609 | 447.6955  | 447.6955  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 12922 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4号住宅配电站101配电变压器   | 630  | 0.2647 | 565.3324  | 565.3324  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 12923 | 旅顺 | 创新变 | 中科甲线 | 科技城1号住宅配电站2号变压器     | 500  | 0.4615 | 447.6925  | 447.6925  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |



|       |    |     |      |                  |      |        |           |           |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|------|--------|-----------|-----------|-----|---|---|---------|
| 12924 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 新市干16号左2号台1号变压器  | 100  | 0.3007 | 89.6993   | 89.6993   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 12925 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#02          | 315  | 0.3191 | 282.4948  | 282.4948  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 12926 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#06          | 315  | 0.2736 | 282.6382  | 282.6382  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 12927 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分#6右5         | 160  | 0.3878 | 143.3795  | 143.3795  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 12928 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 中水山庄配电站1号配电变压器   | 630  | 0.5823 | 563.3315  | 563.3315  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 12929 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 中水山庄配电站2号配电变压器   | 630  | 0.4937 | 563.8897  | 563.8897  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 12930 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支10号台1号变压器    | 160  | 0.3572 | 143.4285  | 143.4285  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 12931 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支14号台1号变压器    | 200  | 0.3999 | 179.2002  | 179.2002  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 12932 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支14号右6号台1号变压器 | 160  | 0.2893 | 143.5371  | 143.5371  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 12933 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支1号台1号变压器     | 315  | 0.1834 | 282.9223  | 282.9223  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 12934 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 刁窝棚支6号右4号台1号变压器  | 200  | 0.2264 | 179.5472  | 179.5472  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 12935 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 对庄沟分17号台1号变压器    | 160  | 0.6928 | 142.8915  | 142.8915  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 12936 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 对庄沟分9号台1号变压器     | 315  | 0.8691 | 280.7623  | 280.7623  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 12937 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 方铁干13号右5变台变压器    | 315  | 0.4013 | 282.2359  | 282.2359  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 12938 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 方铁干46号左2号台1号变压器  | 315  | 0.5724 | 281.6969  | 281.6969  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 12939 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干43号左1号台1号变压器  | 315  | 0.5023 | 281.9178  | 281.9178  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 12940 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干57号右2号台1号变压器  | 200  | 0.4350 | 179.1300  | 179.1300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 12941 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方杨干64号台1号变压器     | 160  | 0.4170 | 143.3328  | 143.3328  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 12942 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电站1号变压器   | 800  | 0.6385 | 714.8920  | 714.8920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 12943 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电站2号变压器   | 800  | 0.4997 | 716.0024  | 716.0024  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 12944 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 方州1号住宅配电站3号变压器   | 800  | 0.5266 | 715.7872  | 715.7872  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 12945 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 果园分#30变压器        | 200  | 0.3533 | 179.2934  | 179.2934  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 12946 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 果园分22号右1台1号变压器   | 200  | 0.2872 | 179.4256  | 179.4256  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 12947 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 果园支8号右1台1号变压器    | 315  | 0.2817 | 282.6126  | 282.6126  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 12948 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地3号住宅配电站1号变压器 | 800  | 0.3834 | 716.9328  | 716.9328  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 12949 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地3号住宅配电站2号变压器 | 800  | 0.5370 | 715.7040  | 715.7040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 12950 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生1地4号住宅配电站1号变压器 | 800  | 0.5058 | 715.9536  | 715.9536  | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 12951 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生1地4号住宅配电站2号变压器 | 800  | 0.4285 | 716.5720  | 716.5720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 12952 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1号住宅配电站1号变压器   | 1250 | 0.6997 | 1116.2538 | 1116.2538 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 12953 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1号住宅配电站2号变压器   | 1250 | 0.4036 | 1119.9550 | 1119.9550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 12954 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生3号住宅配电站1号变压器   | 630  | 0.5997 | 563.2219  | 563.2219  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 12955 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生3号住宅配电站2号变压器   | 630  | 0.1366 | 566.1394  | 566.1394  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 12956 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生4号住宅配电站1号变压器   | 630  | 0.6183 | 563.1047  | 563.1047  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |

|       |    |     |      |                    |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12957 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生4号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.5042 | 563.8235 | 563.8235 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 12958 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生5号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.3126 | 565.0306 | 565.0306 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 12959 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生5号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.3006 | 565.1062 | 565.1062 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 12960 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生6号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.3903 | 564.5411 | 564.5411 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 12961 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生6号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.3621 | 564.7188 | 564.7188 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 12962 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生7号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.2789 | 565.2429 | 565.2429 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 12963 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生7号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.6848 | 562.6858 | 562.6858 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 12964 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生8号住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.3481 | 564.8070 | 564.8070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 12965 | 旅顺 | 创新变 | 合生乙线 | 合生8号住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.4283 | 564.3017 | 564.3017 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 12966 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 和铁干17号左1号台1号变压器    | 200 | 0.3571 | 179.2858 | 179.2858 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 12967 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 和铁干22号左1号台1号变压器    | 315 | 0.6080 | 281.5848 | 281.5848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 12968 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 和铁干37号台1号变压器       | 315 | 0.3187 | 282.4961 | 282.4961 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 12969 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 和铁干46号台1号变压器       | 315 | 0.3833 | 282.2926 | 282.2926 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 12970 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 和铁干67号台1号变压器       | 315 | 0.2064 | 282.8498 | 282.8498 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 12971 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 和铁干77号左3号台变压器      | 315 | 0.5657 | 281.7180 | 281.7180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 12972 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 和铁干91号左1号右4号台变压器   | 315 | 0.4736 | 282.0082 | 282.0082 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 12973 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 和铁干91号左5号台1号变压器    | 160 | 0.3795 | 143.3928 | 143.3928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 12974 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 河北村分3号左3号台1号变压器    | 315 | 0.5023 | 281.9178 | 281.9178 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 12975 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 河北村分9号台1号变压器       | 160 | 0.6340 | 142.9856 | 142.9856 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 12976 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 红旗干19号台1号变压器       | 50  | 0.1216 | 44.9392  | 44.9392  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 12977 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 红旗干21号右5号台1号变压器    | 315 | 0.5201 | 281.8617 | 281.8617 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 12978 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 红旗干26号右1号台1号变压器    | 315 | 0.5296 | 281.8318 | 281.8318 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 12979 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 红旗干26号左1号台1号变压器    | 315 | 0.3721 | 282.3279 | 282.3279 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 12980 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 红旗干32号台1号变压器       | 500 | 0.2723 | 448.6385 | 448.6385 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 12981 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干45号台1号变压器       | 315 | 0.2009 | 282.8672 | 282.8672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 12982 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 红旗干68号台1号变压器       | 315 | 0.3837 | 282.2913 | 282.2913 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 12983 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配电站1号变压器   | 630 | 0.6072 | 563.1746 | 563.1746 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 12984 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配电站2号变压器   | 630 | 0.4449 | 564.1971 | 564.1971 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 12985 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地1号住宅配电站3号变压器   | 630 | 0.2991 | 565.1157 | 565.1157 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 12986 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀4地1号住宅箱式配电站1号变压器 | 315 | 0.2604 | 282.6797 | 282.6797 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 12987 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀4地2号住宅箱式配电站1号变压器 | 315 | 0.3339 | 282.4482 | 282.4482 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 12988 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀4地3号住宅箱式配电站1号变压器 | 315 | 0.2608 | 282.6785 | 282.6785 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |

|       |    |     |      |                    |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 12989 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.4477 | 716.4184 | 716.4184 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 12990 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.4835 | 716.1320 | 716.1320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 12991 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀5地1号住宅箱式配电站      | 315 | 0.3587 | 282.3701 | 282.3701 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 12992 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅配电站1号变压器   | 800 | 0.6455 | 714.8360 | 714.8360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 12993 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅配电站2号变压器   | 800 | 0.2585 | 717.9320 | 717.9320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 12994 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地2号住宅箱式配电站      | 315 | 0.3437 | 282.4173 | 282.4173 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 12995 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀5地3号住宅箱式配电站      | 315 | 0.2624 | 282.6734 | 282.6734 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 12996 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 金山海景住宅配电站1号变压器     | 500 | 0.4094 | 447.9530 | 447.9530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 12997 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 金山海景住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.4377 | 564.2425 | 564.2425 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 12998 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支25号台1号变压器      | 200 | 0.3236 | 179.3528 | 179.3528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 12999 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支5号台1号变压器       | 200 | 0.4463 | 179.1074 | 179.1074 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 13000 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 韭菜房支9号左4变台变压器      | 160 | 0.1181 | 143.8110 | 143.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 13001 | 旅顺 | 和平变 | 和创线  | 韭张支13号右5号台变压器      | 315 | 0.2992 | 282.5575 | 282.5575 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 13002 | 旅顺 | 创新变 | 中科甲线 | 科技城2号住宅配电站2号变压器    | 500 | 0.3832 | 448.0840 | 448.0840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 13003 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 老虎尾干35号台1号变压器      | 315 | 0.6923 | 281.3193 | 281.3193 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 13004 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 盛家沟分13号台1号变压器      | 315 | 0.5430 | 281.7896 | 281.7896 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 13005 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 盛家沟分4号台1号变压器       | 315 | 0.2368 | 282.7541 | 282.7541 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 13006 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 铁山观通1号箱式配电站        | 400 | 0.3405 | 358.6380 | 358.6380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 13007 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 铁山观通2号箱式配电站        | 400 | 0.2002 | 359.1992 | 359.1992 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 13008 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园1号住宅配电站1号变压器   | 630 | 0.4876 | 563.9281 | 563.9281 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 13009 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园1号住宅配电站2号变压器   | 630 | 0.5192 | 563.7290 | 563.7290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 13010 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园2号住宅配电站1号变压器   | 630 | 0.5627 | 563.4550 | 563.4550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 13011 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园2号住宅配电站2号变压器   | 630 | 0.6041 | 563.1942 | 563.1942 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 13012 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 铁山家园3号住宅配电站1号变压器   | 630 | 0.2219 | 565.6020 | 565.6020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 13013 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 铁山家园3号住宅配电站2号变压器   | 500 | 0.6458 | 446.7710 | 446.7710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 13014 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园4号住宅配电站1号变压器   | 500 | 0.5444 | 447.2780 | 447.2780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 13015 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 铁山家园4号住宅配电站2号变压器   | 500 | 0.4103 | 447.9485 | 447.9485 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 13016 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 王家分13号1号变压器        | 200 | 0.5429 | 178.9142 | 178.9142 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 13017 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 王家分15号台1号变压器       | 315 | 0.6083 | 281.5839 | 281.5839 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 13018 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 王家分8号台1号变压器        | 160 | 0.6693 | 142.9291 | 142.9291 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 13019 | 旅顺 | 创新变 | 红旗线  | 王家支19号左1号台1号变压器    | 160 | 0.3733 | 143.4027 | 143.4027 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 13020 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 西部铁山所)北牙支14号台1号变压器 | 315 | 0.4544 | 282.0686 | 282.0686 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |

|       |    |     |      |                       |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13021 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 西部铁山所)城头支15号左1台1号变压器  | 400 | 0.3525 | 358.5900 | 358.5900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 13022 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)船厂支13号台1号变压器    | 400 | 0.6167 | 357.5332 | 357.5332 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 13023 | 旅顺 | 铁山变 | 方杨甲线 | 西部铁山所)方杨干57号左2号台1号变压器 | 200 | 0.6671 | 178.6658 | 178.6658 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 13024 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 西部铁山所)和铁干91号左2号台1号变压器 | 200 | 0.1992 | 179.6016 | 179.6016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 13025 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)尹家支14号右1号台1号变压器 | 160 | 0.3182 | 143.4909 | 143.4909 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 13026 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 西部铁山所)尹家支9号台1号变压器     | 200 | 0.4324 | 179.1352 | 179.1352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 13027 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 新市干20号台1号变压器          | 100 | 0.2744 | 89.7256  | 89.7256  | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 13028 | 旅顺 | 创新变 | 新市线  | 新市干32台1号变压器           | 100 | 0.3657 | 89.6343  | 89.6343  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 13029 | 旅顺 | 创新变 | 王家线  | 新市干7号台1号变压器           | 250 | 0.2002 | 224.4995 | 224.4995 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 13030 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴3号台1号变压器           | 315 | 0.2173 | 282.8155 | 282.8155 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 13031 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴分10号台1号变压器         | 200 | 0.2484 | 179.5032 | 179.5032 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 13032 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 牙户嘴分7号右3号台1号变压器       | 315 | 0.5459 | 281.7804 | 281.7804 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 13033 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 盐厂支9号左1号台1号变压器        | 500 | 0.9434 | 445.2830 | 445.2830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 13034 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨河支14号台1号变压器          | 315 | 0.3709 | 282.3317 | 282.3317 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 13035 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨河支5号台1号变压器           | 200 | 0.4458 | 179.1084 | 179.1084 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 13036 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分12号台1号变压器         | 160 | 0.2483 | 143.6027 | 143.6027 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 13037 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟分29号1号变压器          | 200 | 0.2102 | 179.5796 | 179.5796 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 13038 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟支4号台1号变压器          | 315 | 0.4449 | 282.0986 | 282.0986 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 13039 | 旅顺 | 创新变 | 方家线  | 杨树沟支8号左2号台1号变压器       | 160 | 0.2623 | 143.5803 | 143.5803 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 13040 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支#40左1右3变压器         | 200 | 0.2823 | 179.4354 | 179.4354 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 13041 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支19号右3左1台1号变压器      | 315 | 0.4916 | 281.9515 | 281.9515 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 13042 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支24号左2号台1号变压器       | 200 | 0.5068 | 178.9864 | 178.9864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 13043 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支38号左2左1台区变压器       | 200 | 0.3308 | 179.3384 | 179.3384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 13044 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支38号左3台1号变压器        | 100 | 0.5086 | 89.4914  | 89.4914  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 13045 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支39号台1号变压器          | 200 | 0.3506 | 179.2988 | 179.2988 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 13046 | 旅顺 | 和平变 | 尹家线  | 尹家支51号1号变压器           | 160 | 0.1005 | 143.8392 | 143.8392 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 13047 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 育明支2号台1号变压器           | 315 | 0.4357 | 282.1275 | 282.1275 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 13048 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 育明支8号右3号台1号变压器        | 315 | 0.2521 | 282.7059 | 282.7059 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 13049 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 中恒1号住宅配电站1号变压器        | 630 | 0.5121 | 563.7738 | 563.7738 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 13050 | 旅顺 | 创新变 | 老虎尾线 | 中恒1号住宅配电站2号变压器        | 630 | 0.6611 | 562.8351 | 562.8351 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 13051 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 中恒2号住宅配电站1号变压器        | 630 | 0.4192 | 564.3590 | 564.3590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |

|       |    |     |      |                  |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13052 | 旅顺 | 创新变 | 军港线  | 中恒2号住宅配电站2号变压器   | 630 | 0.6211 | 563.0871 | 563.0871 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 13053 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 中水分18号台1号变压器     | 200 | 0.2476 | 179.5048 | 179.5048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 13054 | 旅顺 | 创新变 | 山里线  | 猪厂支11号台1号变压器     | 315 | 0.3044 | 282.5411 | 282.5411 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 13055 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 城山分17号台1号变压器     | 315 | 0.2742 | 282.6363 | 282.6363 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 13056 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 城山分3左7号台1号变压器    | 200 | 0.3773 | 179.2454 | 179.2454 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 13057 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 锡川箱变1号变压器        | 630 | 0.5652 | 563.4392 | 563.4392 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 13058 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 锡川箱变2号变压器        | 630 | 0.4407 | 564.2236 | 564.2236 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 13059 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭分14号台1号变压器     | 100 | 0.4097 | 89.5903  | 89.5903  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 13060 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干29左1号台1号变压器   | 200 | 0.4799 | 179.0402 | 179.0402 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 13061 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左3左2号台1号变压器 | 100 | 0.2715 | 89.7285  | 89.7285  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 13062 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左4号台1号变压器   | 315 | 0.3882 | 282.2772 | 282.2772 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 13063 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干40左5号台1号变压器   | 200 | 0.3213 | 179.3574 | 179.3574 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 13064 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 长岭干48右3号台1号变压器   | 400 | 0.4561 | 358.1756 | 358.1756 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 13065 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 赵家分18左1号台1号变压器   | 400 | 0.5904 | 357.6384 | 357.6384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 13066 | 旅顺 | 长城变 | 长岭一线 | 赵家分20右3号台1号变压器   | 200 | 0.2368 | 179.5264 | 179.5264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 13067 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干53号台1号变压器     | 315 | 0.2509 | 282.7097 | 282.7097 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 13068 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 黄家村1号箱变1号变压器     | 630 | 0.5205 | 563.7209 | 563.7209 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 13069 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家1号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.6427 | 562.9510 | 562.9510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 13070 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家1号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.2865 | 565.1951 | 565.1951 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 13071 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家2号住宅配电站1号变压器 | 630 | 0.1715 | 565.9196 | 565.9196 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 13072 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长城世家2号住宅配电站2号变压器 | 630 | 0.2449 | 565.4571 | 565.4571 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 13073 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干24号台1号变压器     | 200 | 0.4831 | 179.0338 | 179.0338 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 13074 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干34号台1号变压器     | 200 | 0.6152 | 178.7696 | 178.7696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 13075 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干34右3号台1号变压器   | 200 | 0.3508 | 179.2984 | 179.2984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 13076 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干36号台1号变压器     | 200 | 0.5407 | 178.9186 | 178.9186 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 13077 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干36左3号台1号变压器   | 200 | 0.5117 | 178.9766 | 178.9766 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 13078 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干42号台1号变压器     | 315 | 0.2617 | 282.6756 | 282.6756 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 13079 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干47号台1号变压器     | 200 | 0.4541 | 179.0918 | 179.0918 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 13080 | 旅顺 | 长城变 | 长岭二线 | 长岭干59号台1号变压器     | 250 | 0.3692 | 224.0770 | 224.0770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 13081 | 旅顺 | 长城变 | 长信线  | 北山分5左4号台1号变压器    | 315 | 0.4866 | 281.9672 | 281.9672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 13082 | 旅顺 | 长城变 | 长信线  | 日新分3号台1号变压器      | 400 | 0.3752 | 358.4992 | 358.4992 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 13083 | 旅顺 | 长城变 | 长信线  | 鑫源分12号台1号变压器     | 200 | 0.2276 | 179.5448 | 179.5448 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 13084 | 旅顺 | 长城变 | 长信线  | 长信干46间1号台1号变压器   | 315 | 0.5653 | 281.7193 | 281.7193 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |

|       |    |     |      |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13085 | 旅顺 | 长城变 | 长信线  | 长信干55间1号台1号变压器    | 315 | 0.2049 | 282.8546 | 282.8546 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 13086 | 旅顺 | 长城变 | 黄家甲线 | 长岭干86右2号台1号变压器    | 315 | 0.5747 | 281.6897 | 281.6897 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 13087 | 旅顺 | 长城变 | 黄家甲线 | 钟家二分1号台1号变压器      | 200 | 0.6839 | 178.6322 | 178.6322 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 13088 | 旅顺 | 长城变 | 黄家甲线 | 长岭干81号变台变压器       | 200 | 0.2830 | 179.4340 | 179.4340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 13089 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 东山分3左1号台1号变压器     | 100 | 0.4797 | 89.5203  | 89.5203  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 13090 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 黄家干29右5号台1号变压器    | 100 | 0.1940 | 89.8060  | 89.8060  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 13091 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 李家分12号台1号变压器      | 200 | 0.2815 | 179.4370 | 179.4370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 13092 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 李家分9左3号台1号变压器     | 315 | 0.6172 | 281.5558 | 281.5558 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 13093 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分14号台1号变压器      | 200 | 0.5658 | 178.8684 | 178.8684 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 13094 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分21号台1号变压器      | 315 | 0.5765 | 281.6840 | 281.6840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 13095 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家分9号台1号变压器       | 200 | 0.2129 | 179.5742 | 179.5742 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 13096 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 刘家支15左5号台1号变压器    | 315 | 0.6427 | 281.4755 | 281.4755 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 13097 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110右3号台1号变压器   | 200 | 0.3318 | 179.3364 | 179.3364 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 13098 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110右7号台1号变压器   | 200 | 0.3625 | 179.2750 | 179.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 13099 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干110左4号台1号变压器   | 200 | 0.3417 | 179.3166 | 179.3166 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 13100 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干123右1右1号台1号变压器 | 200 | 0.3947 | 179.2106 | 179.2106 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 13101 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干145左1号台1号变压器   | 200 | 0.3498 | 179.3004 | 179.3004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 13102 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干162左1号台1号变压器   | 315 | 0.5052 | 281.9086 | 281.9086 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 13103 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 长岭干87右1号台1号变压器    | 315 | 0.4559 | 282.0639 | 282.0639 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 13104 | 旅顺 | 长城变 | 黄家乙线 | 钟家分4右2号台1号变压器     | 200 | 0.5938 | 178.8124 | 178.8124 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 13105 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分28号台1号变压器      | 315 | 0.3515 | 282.3928 | 282.3928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 13106 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分34号台1号变压器      | 315 | 0.2176 | 282.8146 | 282.8146 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 13107 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分41号台1号变压器      | 315 | 0.4086 | 282.2129 | 282.2129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 13108 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分45号台1号变压器      | 200 | 0.5513 | 178.8974 | 178.8974 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 13109 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分47左4号台1号变压器    | 315 | 0.5040 | 281.9124 | 281.9124 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 13110 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分48左1号台1号变压器    | 315 | 0.5781 | 281.6790 | 281.6790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 13111 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 龙头分60号台1号变压器      | 160 | 0.3535 | 143.4344 | 143.4344 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 13112 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 于大山支11号台1号变压器     | 200 | 0.1100 | 179.7800 | 179.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 13113 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 于大山支21号台1号变压器     | 315 | 0.2534 | 282.7018 | 282.7018 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 13114 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 三周支15号台1号变压器      | 160 | 0.3483 | 143.4427 | 143.4427 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 13115 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身支32号台1号变压器     | 100 | 0.1363 | 89.8637  | 89.8637  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 13116 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身支42左2号台1号变压器   | 400 | 0.3897 | 358.4412 | 358.4412 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 13117 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身分11左3号台1号变压器   | 315 | 0.1168 | 283.1321 | 283.1321 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |

|       |    |     |      |                    |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|--------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13118 | 旅顺 | 英歌石 | 水泉甲线 | 大房身分7号台1号变压器       | 315 | 0.4915 | 281.9518 | 281.9518 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 13119 | 旅顺 | 长城变 | 曹地乙线 | 曹地二分25右1号台1号变压器    | 200 | 0.5363 | 178.9274 | 178.9274 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 13120 | 旅顺 | 长城变 | 曹地乙线 | 曹地二分25右4号台1号变压器    | 200 | 0.5532 | 178.8936 | 178.8936 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 13121 | 旅顺 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园2号住宅配电站1号变压器    | 630 | 0.5171 | 563.7423 | 563.7423 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 13122 | 旅顺 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园2号住宅配电站2号变压器    | 630 | 0.4443 | 564.2009 | 564.2009 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 13123 | 旅顺 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园3号住宅配电站1号变压器    | 630 | 0.4053 | 564.4466 | 564.4466 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 13124 | 旅顺 | 长城变 | 花溪甲线 | 花溪园3号住宅配电站2号变压器    | 630 | 0.4050 | 564.4485 | 564.4485 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 13125 | 旅顺 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园1号住宅配电站1号变压器    | 800 | 0.6900 | 714.4800 | 714.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 13126 | 旅顺 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园1号住宅配电站2号变压器    | 800 | 0.5653 | 715.4776 | 715.4776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 13127 | 旅顺 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园4号住宅配电站1号变压器    | 630 | 0.5614 | 563.4632 | 563.4632 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 13128 | 旅顺 | 长城变 | 花溪乙线 | 花溪园4号住宅配电站2号变压器    | 630 | 0.6444 | 562.9403 | 562.9403 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 13129 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#1住宅配电站1号变压器     | 800 | 0.6195 | 715.0440 | 715.0440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 13130 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#1住宅配电站2号变压器     | 800 | 0.5685 | 715.4520 | 715.4520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 13131 | 旅顺 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#2住宅配电站1号变压器     | 800 | 0.4547 | 716.3624 | 716.3624 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 13132 | 旅顺 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#2住宅配电站2号变压器     | 800 | 0.4354 | 716.5168 | 716.5168 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 13133 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#3住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.5183 | 563.7347 | 563.7347 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 13134 | 旅顺 | 江西变 | 大东甲线 | 六合#3住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.5663 | 563.4323 | 563.4323 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 13135 | 旅顺 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#4住宅配电站1号变压器     | 630 | 0.5945 | 563.2547 | 563.2547 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 13136 | 旅顺 | 江西变 | 大东乙线 | 六合#4住宅配电站2号变压器     | 630 | 0.4588 | 564.1096 | 564.1096 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 13137 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站1号变压器     | 800 | 0.5557 | 715.5544 | 715.5544 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 13138 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站2号变压器     | 800 | 0.6804 | 714.5568 | 714.5568 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 13139 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#5配电站3号变压器     | 800 | 0.6499 | 714.8008 | 714.8008 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 13140 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站1号变压器     | 800 | 0.4866 | 716.1072 | 716.1072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 13141 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站2号变压器     | 800 | 0.5191 | 715.8472 | 715.8472 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 13142 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#6配电站3号变压器     | 800 | 0.4942 | 716.0464 | 716.0464 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 13143 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#7配电站1号变压器     | 800 | 0.6212 | 715.0304 | 715.0304 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 13144 | 旅顺 | 江西变 | 花溪线  | 大力置业#7配电站2号变压器     | 800 | 0.6868 | 714.5056 | 714.5056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 13145 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站1号变压器     | 800 | 0.4843 | 716.1256 | 716.1256 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 13146 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站2号变压器     | 800 | 0.6542 | 714.7664 | 714.7664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 13147 | 旅顺 | 方家变 | 花月线  | 大力置业#8配电站3号变压器     | 800 | 0.6709 | 714.6328 | 714.6328 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 13148 | 旅顺 | 大坞变 | 军用二线 | 旅顺供电分公司俱乐部变电所1号变压器 | 800 | 0.3142 | 717.4864 | 717.4864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 13149 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#1配电站1号变压器       | 800 | 0.6654 | 714.6768 | 714.6768 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |

|       |    |     |      |                   |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-------------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13150 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#1配电站2号变压器      | 800 | 0.4234 | 716.6128 | 716.6128 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 13151 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#2配电站1号变压器      | 800 | 0.5925 | 715.2600 | 715.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 13152 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 金韵#2配电站2号变压器      | 800 | 0.4253 | 716.5976 | 716.5976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 13153 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 金韵#3配电站1号变压器      | 800 | 0.4113 | 716.7096 | 716.7096 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 13154 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 金韵#3配电站2号变压器      | 800 | 0.5517 | 715.5864 | 715.5864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 13155 | 旅顺 | 方家变 | 水产线  | 德特#1箱式配电站1号变压器    | 630 | 0.6737 | 562.7557 | 562.7557 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 13156 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱2#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 0.4235 | 716.6120 | 716.6120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 13157 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱2#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 0.5067 | 715.9464 | 715.9464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 13158 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱#4配电站103间隔配电变压器 | 800 | 0.3539 | 717.1688 | 717.1688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 13159 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花乙线 | 龙樱#4配电站104间隔配电变压器 | 800 | 0.5233 | 715.8136 | 715.8136 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 13160 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱1#配电站103间隔配电变压器 | 800 | 0.4005 | 716.7960 | 716.7960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 13161 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱1#配电站104间隔配电变压器 | 800 | 0.6736 | 714.6112 | 714.6112 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 13162 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱#3配电站103间隔配电变压器 | 800 | 0.5912 | 715.2704 | 715.2704 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 13163 | 旅顺 | 龙塘变 | 樱花甲线 | 龙樱#3配电站104间隔配电变压器 | 800 | 0.4557 | 716.3544 | 716.3544 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 13164 | 旅顺 | 三洞变 | 三城甲线 | 三城干#31左4变压器       | 200 | 0.3875 | 179.2250 | 179.2250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 13165 | 旅顺 | 三洞变 | 三城甲线 | 三城干#31左4变压器       | 200 | 0.2762 | 179.4476 | 179.4476 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 13166 | 旅顺 | 双岛变 | 双旅线  | 双岛分135#           | 200 | 0.2480 | 179.5040 | 179.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 13167 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 冷家二支#3右1          | 20  | 0.6296 | 17.8741  | 17.8741  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 13168 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线  | 中融#1住宅配电站1号变压器    | 630 | 0.3518 | 564.7837 | 564.7837 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 13169 | 旅顺 | 水营变 | 水晶线  | 中融#1住宅配电站2号变压器    | 630 | 0.3278 | 564.9349 | 564.9349 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 13170 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 中融#2住宅配电站1号变压器    | 630 | 0.2794 | 565.2398 | 565.2398 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 13171 | 旅顺 | 水营变 | 鑫城线  | 中融#2住宅配电站2号变压器    | 630 | 0.3502 | 564.7937 | 564.7937 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 13172 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地1号住宅配电站#1变压器  | 630 | 0.5723 | 563.3945 | 563.3945 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 13173 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地1号住宅配电站#2变压器  | 630 | 0.5049 | 563.8191 | 563.8191 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 13174 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地2号住宅配电站#1变压器  | 800 | 0.4447 | 716.4424 | 716.4424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 13175 | 旅顺 | 创新变 | 合生甲线 | 合生1地2号住宅配电站#2变压器  | 800 | 0.5894 | 715.2848 | 715.2848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 13176 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#3住宅配电站#1变压器    | 630 | 0.5761 | 563.3706 | 563.3706 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 13177 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#3住宅配电站#2变压器    | 630 | 0.5457 | 563.5621 | 563.5621 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 13178 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#4住宅配电站#1变压器    | 800 | 0.6448 | 714.8416 | 714.8416 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 13179 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#2住宅配电站#1变压器    | 630 | 0.4360 | 564.2532 | 564.2532 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 13180 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#2住宅配电站#2变压器    | 630 | 0.6024 | 563.2049 | 563.2049 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 13181 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#6住宅箱式配电站       | 315 | 0.3359 | 282.4419 | 282.4419 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 13182 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#7住宅箱式配电站       | 315 | 0.2799 | 282.6183 | 282.6183 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |



|       |    |     |      |                 |     |        |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----|------|-----------------|-----|--------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13183 | 旅顺 | 创新变 | 龙源线  | 琥珀#8住宅箱式配电站     | 315 | 0.3772 | 282.3118 | 282.3118 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 13184 | 旅顺 | 创新变 | 琥珀线  | 琥珀#9住宅箱式配电站     | 315 | 0.3695 | 282.3361 | 282.3361 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 13185 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 星月湾#1配电站#1变压器   | 800 | 0.0412 | 719.6704 | 719.6704 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 13186 | 旅顺 | 和平变 | 金韵甲线 | 星月湾#1配电站#2变压器   | 800 | 0.1332 | 718.9344 | 718.9344 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 13187 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 星月湾#2配电站#1变压器   | 800 | 0.1428 | 718.8576 | 718.8576 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 13188 | 旅顺 | 和平变 | 美林线  | 星月湾#2配电站#2变压器   | 800 | 0.1760 | 718.5920 | 718.5920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 13189 | 旅顺 | 双岛变 | 双化二线 | 双化干#65右4        | 200 | 0.0811 | 179.8378 | 179.8378 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 13190 | 旅顺 | 长城变 | 钟家线  | 丘岭支#8           | 400 | 0.0475 | 359.8100 | 359.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 13191 | 旅顺 | 塔河湾 | 塔水乙线 | 上水分#3           | 200 | 0.1747 | 179.6506 | 179.6506 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 13192 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#1变压器   | 630 | 0.0311 | 566.8041 | 566.8041 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 13193 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#2变压器   | 630 | 0.0946 | 566.4040 | 566.4040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 13194 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#37配电站#1变压器   | 630 | 0.1843 | 565.8389 | 565.8389 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 13195 | 旅顺 | 和平变 | 华通甲线 | 华通#36配电站#2变压器   | 630 | 0.1766 | 565.8874 | 565.8874 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 13196 | 旅顺 | 江西变 | 董砣线  | 董砣干#156左3       | 200 | 0.0350 | 179.9300 | 179.9300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 13197 | 旅顺 | 江西变 | 江家乙线 | 江西干#54          | 400 | 0.0991 | 359.6036 | 359.6036 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 13198 | 旅顺 | 北海变 | 沙包乙线 | 炼铁分#9间1         | 400 | 0.1549 | 359.3804 | 359.3804 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 13199 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#9配电站#1变压器    | 800 | 0.0265 | 719.7880 | 719.7880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 13200 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#9配电站#2变压器    | 800 | 0.0381 | 719.6952 | 719.6952 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 13201 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#10配电站#1变压器   | 800 | 0.0511 | 719.5912 | 719.5912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 13202 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#10配电站#2变压器   | 800 | 0.1243 | 719.0056 | 719.0056 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 13203 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#11配电站#1变压器   | 800 | 0.1104 | 719.1168 | 719.1168 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 13204 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#11配电站#2变压器   | 800 | 0.1719 | 718.6248 | 718.6248 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 13205 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#12配电站#1变压器   | 800 | 0.1415 | 718.8680 | 718.8680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 13206 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸甲线 | 世茂#12配电站#2变压器   | 800 | 0.1336 | 718.9312 | 718.9312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 13207 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#13配电站#1变压器   | 800 | 0.1103 | 719.1176 | 719.1176 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 13208 | 旅顺 | 旅顺变 | 世贸乙线 | 世茂#13配电站#2变压器   | 800 | 0.0164 | 719.8688 | 719.8688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 13209 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光年#1配电站#1变压器 | 800 | 0.0626 | 719.4992 | 719.4992 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 13210 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光年#1配电站#2变压器 | 800 | 0.1100 | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 13211 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光年#1配电站#2变压器 | 800 | 0.1092 | 719.1264 | 719.1264 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 13212 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光年#2配电站#1变压器 | 800 | 0.0410 | 719.6720 | 719.6720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 13213 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光乙线 | 保利拾光年#2配电站#2变压器 | 800 | 0.0973 | 719.2216 | 719.2216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 13214 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光年#3配电站#1变压器 | 800 | 0.0447 | 719.6424 | 719.6424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 13215 | 旅顺 | 塔河湾 | 拾光甲线 | 保利拾光年#3配电站#2变压器 | 800 | 0.1862 | 718.5104 | 718.5104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13216 | 旅顺 | 塔河湾       | 拾光乙线 | 保利拾光年#4配电站#1变压器  | 800 | 0.0329  | 719.7368 | 719.7368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 13217 | 旅顺 | 塔河湾       | 拾光乙线 | 保利拾光年#4配电站#2变压器  | 800 | 0.0656  | 719.4752 | 719.4752 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 13218 | 旅顺 | 和平变       | 华通甲线 | 华通38配电站#2变压器     | 630 | 0.0328  | 566.7934 | 566.7934 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 13219 | 旅顺 | 和平变       | 金韵甲线 | 金韵#4配电站#1变压器     | 800 | 0.1515  | 718.7880 | 718.7880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 13220 | 旅顺 | 和平变       | 金韵甲线 | 金韵#4配电站#2变压器     | 800 | 0.0468  | 719.6256 | 719.6256 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 13221 | 旅顺 | 和平变       | 美林线  | 金韵#5配电站#1变压器     | 800 | 0.1081  | 719.1352 | 719.1352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 13222 | 旅顺 | 和平变       | 美林线  | 金韵#5配电站#2变压器     | 800 | 0.1423  | 718.8616 | 718.8616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 13223 | 旅顺 | 和平变       | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#1变压器     | 800 | 0.1756  | 718.5952 | 718.5952 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 13224 | 旅顺 | 和平变       | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#2变压器     | 800 | 0.1386  | 718.8912 | 718.8912 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 13225 | 旅顺 | 和平变       | 金韵甲线 | 金韵#6配电站#3变压器     | 800 | 0.0253  | 719.7976 | 719.7976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 13226 | 旅顺 | 和平变       | 美林线  | 金韵#7配电站#1变压器     | 800 | 0.0369  | 719.7048 | 719.7048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 13227 | 旅顺 | 和平变       | 美林线  | 金韵#7配电站#2变压器     | 800 | 0.0689  | 719.4488 | 719.4488 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 13228 | 旅顺 | 和平变       | 美林线  | 金韵#7配电站#3变压器     | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 13229 | 旅顺 | 北海变       | 开世甲线 | 开世熙郡#2住宅配电站#1变压器 | 630 | 0.0682  | 566.5703 | 566.5703 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 13230 | 旅顺 | 北海变       | 开世甲线 | 开世熙郡#2住宅配电站#2变压器 | 630 | 0.1524  | 566.0399 | 566.0399 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 13231 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 融创#1配电站#1变压器     | 800 | 0.1619  | 718.7048 | 718.7048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 13232 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 融创#1配电站#2变压器     | 800 | 0.1637  | 718.6904 | 718.6904 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 13233 | 旅顺 | 塔河湾       | 塔水乙线 | 融创#2配电站#1变压器     | 800 | 0.0416  | 719.6672 | 719.6672 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 13234 | 旅顺 | 塔河湾       | 塔水乙线 | 融创#2配电站#2变压器     | 800 | 0.1809  | 718.5528 | 718.5528 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 13235 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 融创#3配电站#1变压器     | 800 | 0.0860  | 719.3120 | 719.3120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 13236 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 融创#3配电站#2变压器     | 800 | 0.1378  | 718.8976 | 718.8976 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 13237 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#1配电站#1变压器    | 800 | 0.1665  | 718.6680 | 718.6680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 13238 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#1配电站#2变压器    | 800 | 0.1393  | 718.8856 | 718.8856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 13239 | 旅顺 | 塔河湾       | 塔水乙线 | 凤栖台#2配电站#1变压器    | 800 | 0.1076  | 719.1392 | 719.1392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 13240 | 旅顺 | 塔河湾       | 塔水乙线 | 凤栖台#2配电站#2变压器    | 800 | 0.1214  | 719.0288 | 719.0288 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 13241 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#1变压器    | 800 | 0.0453  | 719.6376 | 719.6376 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 13242 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#2变压器    | 800 | 0.1274  | 718.9808 | 718.9808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 13243 | 旅顺 | 水营变       | 亿鸿乙线 | 凤栖台#3配电站#3变压器    | 800 | 0.0181  | 719.8552 | 719.8552 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 13244 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海1#配电站1#变     | 800 | 14.1500 | 606.8000 | 606.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 13245 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海1#配电站2#变     | 800 | 19.6000 | 563.2000 | 563.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 13246 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海3#配电站1#变     | 800 | 17.3600 | 581.1200 | 581.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 13247 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海3#配电站2#变     | 800 | 14.0400 | 607.6800 | 607.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 13248 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 港湾观海2#配电站1#变     | 800 | 18.4400 | 572.4800 | 572.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |

|       |    |           |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13249 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 港湾观海2#配电站2#变  | 800 | 18.2200 | 574.2400 | 574.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 13250 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 港湾观海4#配电站1#变  | 800 | 19.2200 | 566.2400 | 566.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 13251 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 港湾观海4#配电站2#变  | 800 | 16.5400 | 587.6800 | 587.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 13252 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界1#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 13253 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界1#配电站2#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 13254 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界1#配电站3#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 13255 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界2#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 13256 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界2#配电站2#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 13257 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界2#配电站3#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 13258 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界3#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 13259 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界3#配电站2#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 13260 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界3#配电站3#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 13261 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界4#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 13262 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界4#配电站2#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 13263 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界4#配电站3#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 13264 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界5#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 13265 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界5#配电站2#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 13266 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界6#配电站1#变    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 13267 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 新界6#配电站2#变    | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 13268 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电站1#变 | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 13269 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电站2#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 13270 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地1#配电站3#变 | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 13271 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电站1#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 13272 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电站2#变 | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 13273 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 乾豪新天地2#配电站3#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 13274 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 宜宁里1#台区       | 315 | 65.4700 | 77.2695  | 77.2695  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 13275 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线 | 宜宁里2#台区       | 315 | 74.4600 | 48.9510  | 48.9510  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 13276 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金玉变电亭1#变      | 800 | 35.6100 | 435.1200 | 435.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 13277 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金玉变电亭2#变      | 800 | 38.6900 | 410.4800 | 410.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 13278 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金昕变电亭1#变      | 800 | 18.4600 | 572.3200 | 572.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 13279 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金昕变电亭2#变      | 800 | 16.6300 | 586.9600 | 586.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 13280 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金碧变电亭1#变      | 800 | 15.4200 | 596.6400 | 596.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 13281 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金碧变电亭2#变      | 800 | 37.3500 | 421.2000 | 421.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |

|       |    |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13282 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金1#亭1#变       | 800 | 41.6400 | 386.8800 | 386.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 13283 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金1#亭2#变       | 800 | 38.6500 | 410.8000 | 410.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 13284 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金3#亭1#变       | 800 | 37.2400 | 422.0800 | 422.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 13285 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金3#亭2#变       | 800 | 35.2400 | 438.0800 | 438.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 13286 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭1#变       | 630 | 41.3700 | 306.3690 | 306.3690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 13287 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭2#变       | 630 | 17.3700 | 457.5690 | 457.5690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 13288 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾1#亭3#变       | 630 | 27.5300 | 393.5610 | 393.5610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 13289 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭1#变       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 13290 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭2#变       | 630 | 15.5900 | 468.7830 | 468.7830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 13291 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾2#亭3#变       | 630 | 16.6000 | 462.4200 | 462.4200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 13292 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭1#变       | 630 | 17.6400 | 455.8680 | 455.8680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 13293 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭2#变       | 630 | 18.0600 | 453.2220 | 453.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 13294 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾4#亭3#变       | 630 | 18.6500 | 449.5050 | 449.5050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 13295 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭1#变       | 630 | 15.7400 | 467.8380 | 467.8380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 13296 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭2#变       | 630 | 13.4500 | 482.2650 | 482.2650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 13297 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾5#亭3#变       | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 13298 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城1#配电站1#变    | 800 | 14.5900 | 603.2800 | 603.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 13299 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城1#配电站2#变    | 800 | 34.6100 | 443.1200 | 443.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 13300 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城3#配电站1#变    | 800 | 16.9700 | 584.2400 | 584.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 13301 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城3#配电站2#变    | 800 | 13.2400 | 614.0800 | 614.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 13302 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配电站1#变 | 800 | 17.7400 | 578.0800 | 578.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 13303 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配电站2#变 | 800 | 35.2900 | 437.6800 | 437.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 13304 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期1#配电站3#变 | 800 | 36.0200 | 431.8400 | 431.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 13305 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金兰变电亭1#变       | 800 | 28.6700 | 490.6400 | 490.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 13306 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金兰变电亭2#变       | 800 | 29.1700 | 486.6400 | 486.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 13307 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金晖变电亭1#变       | 800 | 14.6400 | 602.8800 | 602.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 13308 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金4#亭1#变       | 630 | 18.9200 | 447.8040 | 447.8040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 13309 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金4#亭2#变       | 630 | 17.7300 | 455.3010 | 455.3010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 13310 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金2#亭1#变       | 800 | 16.8900 | 584.8800 | 584.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 13311 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 新金2#亭2#变       | 800 | 30.1800 | 478.5600 | 478.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 13312 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭1#变       | 630 | 15.9800 | 466.3260 | 466.3260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 13313 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭2#变       | 630 | 11.2900 | 495.8730 | 495.8730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 13314 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾3#亭3#变       | 630 | 14.3200 | 476.7840 | 476.7840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |

|       |    |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13315 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭1#变       | 630 | 15.4800 | 469.4760 | 469.4760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 13316 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭2#变       | 630 | 20.5100 | 437.7870 | 437.7870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 13317 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 南湾6#亭3#变       | 630 | 10.4000 | 501.4800 | 501.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 13318 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城2#配电站1#变    | 800 | 29.5700 | 483.4400 | 483.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 13319 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城2#配电站2#变    | 800 | 15.9200 | 592.6400 | 592.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 13320 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城4#配电站1#变    | 800 | 28.6200 | 491.0400 | 491.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 13321 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城4#配电站2#变    | 800 | 12.5000 | 620.0000 | 620.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 13322 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配电站1#变 | 800 | 19.3600 | 565.1200 | 565.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 13323 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配电站2#变 | 800 | 30.0800 | 479.3600 | 479.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 13324 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 又一城五六期2#配电站3#变 | 800 | 11.7900 | 625.6800 | 625.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 13325 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾4#亭1#变       | 800 | 19.8100 | 561.5200 | 561.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 13326 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾4#亭2#变       | 800 | 26.2100 | 510.3200 | 510.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 13327 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾5#亭1#变       | 800 | 30.6400 | 474.8800 | 474.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 13328 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾5#亭2#变       | 800 | 8.4100  | 652.7200 | 652.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 13329 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾2期1#变        | 630 | 40.1200 | 314.2440 | 314.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 13330 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾2期2#变        | 630 | 30.9800 | 371.8260 | 371.8260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 13331 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾3#亭1#变       | 800 | 32.0700 | 463.4400 | 463.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 13332 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾3#亭2#变       | 800 | 36.5700 | 427.4400 | 427.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 13333 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾6#亭1#变       | 800 | 33.0800 | 455.3600 | 455.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 13334 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线 | 金湾6#亭2#变       | 800 | 41.9100 | 384.7200 | 384.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 13335 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭1#变       | 630 | 29.3700 | 381.9690 | 381.9690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 13336 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭2#变       | 630 | 9.8500  | 504.9450 | 504.9450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 13337 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城1#亭3#变       | 630 | 18.1800 | 452.4660 | 452.4660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 13338 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭1#变       | 630 | 11.2200 | 496.3140 | 496.3140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 13339 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭2#变       | 630 | 13.4700 | 482.1390 | 482.1390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 13340 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城2#亭3#变       | 630 | 35.9600 | 340.4520 | 340.4520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 13341 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭1#变       | 630 | 37.2900 | 332.0730 | 332.0730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 13342 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭2#变       | 630 | 15.2300 | 471.0510 | 471.0510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 13343 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城3#亭3#变       | 630 | 17.2300 | 458.4510 | 458.4510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 13344 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭1#变       | 630 | 29.3700 | 381.9690 | 381.9690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 13345 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭2#变       | 630 | 35.1900 | 345.3030 | 345.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 13346 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城4#亭3#变       | 630 | 37.2600 | 332.2620 | 332.2620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 13347 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城5#亭1#变       | 800 | 18.6900 | 570.4800 | 570.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |

|       |    |           |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13348 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城5#亭2#变     | 800 | 11.2600 | 629.9200 | 629.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 13349 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城6#亭1#变     | 800 | 14.2600 | 605.9200 | 605.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 13350 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 东城6#亭2#变     | 800 | 17.6600 | 578.7200 | 578.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 13351 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园1#亭1#变   | 800 | 39.5400 | 403.6800 | 403.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 13352 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园1#亭2#变   | 800 | 16.4400 | 588.4800 | 588.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 13353 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园2#亭1#变   | 800 | 53.8600 | 289.1200 | 289.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 13354 | 开东 | 双科66kV变电站 | 东城线 | 隆泰家园2#亭2#变   | 800 | 36.7700 | 425.8400 | 425.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 13355 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景1#配电站1#变 | 800 | 14.8800 | 600.9600 | 600.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 13356 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景1#配电站2#变 | 800 | 15.4000 | 596.8000 | 596.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 13357 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景2#配电站1#变 | 800 | 20.1800 | 558.5600 | 558.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 13358 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景2#配电站2#变 | 800 | 19.2400 | 566.0800 | 566.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 13359 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景3#配电站1#变 | 800 | 11.5600 | 627.5200 | 627.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 13360 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 一湾秀景3#配电站2#变 | 800 | 13.8000 | 609.6000 | 609.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 13361 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站1#变  | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 13362 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站2#变  | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 13363 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#1配电站3#变  | 800 | 20.6700 | 554.6400 | 554.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 13364 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站1#变  | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 13365 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站2#变  | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 13366 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#3配电站3#变  | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 13367 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#2配电站1#变  | 800 | 0.1400  | 718.8800 | 718.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 13368 | 开东 | 双科66kV变电站 | 科创线 | 欢乐颂#2配电站2#变  | 800 | 38.9700 | 408.2400 | 408.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 13369 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙湾2#配电站1#变  | 800 | 11.2500 | 630.0000 | 630.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 13370 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙湾2#配电站2#变  | 800 | 12.1400 | 622.8800 | 622.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 13371 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙湾4#配电站1#变  | 800 | 10.4900 | 636.0800 | 636.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 13372 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 卧龙湾4#配电站2#变  | 800 | 12.9900 | 616.0800 | 616.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 13373 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园1#配电站1#变 | 800 | 0.0300  | 719.7600 | 719.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 13374 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园1#配电站2#变 | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 13375 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园2#配电站1#变 | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 13376 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园2#配电站2#变 | 800 | 30.8600 | 473.1200 | 473.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 13377 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园3#配电站1#变 | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 13378 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园3#配电站2#变 | 800 | 28.3400 | 493.2800 | 493.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 13379 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园4#配电站1#变 | 800 | 0.0300  | 719.7600 | 719.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 13380 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线 | 滨海花园4#配电站2#变 | 800 | 25.6700 | 514.6400 | 514.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13381 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线  | 卧龙港湾1#配电站1#变 | 800 | 13.8700 | 609.0400 | 609.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 13382 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线  | 卧龙港湾1#配电站2#变 | 800 | 13.4200 | 612.6400 | 612.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 13383 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线  | 卧龙港湾3#配电站1#变 | 800 | 14.7600 | 601.9200 | 601.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 13384 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 鸿宇线  | 卧龙港湾3#配电站2#变 | 800 | 5.7900  | 673.6800 | 673.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 13385 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 中医线  | 生物研发生活区1#变   | 800 | 39.1600 | 406.7200 | 406.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 13386 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 中医线  | 生物研发生活区2#变   | 800 | 40.0800 | 399.3600 | 399.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 13387 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 苏提配电站1#变     | 800 | 36.3100 | 429.5200 | 429.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 13388 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 苏提配电站2#变     | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 13389 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 曲苑配电站1#变     | 800 | 34.5100 | 443.9200 | 443.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 13390 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 曲苑配电站2#变     | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 13391 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 平湖配电站1#变     | 800 | 28.6400 | 490.8800 | 490.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 13392 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 平湖配电站2#变     | 800 | 19.6100 | 563.1200 | 563.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 13393 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 平湖配电站3#变     | 800 | 6.6500  | 666.8000 | 666.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 13394 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 断桥配电站1#变     | 800 | 32.2100 | 462.3200 | 462.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 13395 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 断桥配电站2#变     | 800 | 17.6300 | 578.9600 | 578.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 13396 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 柳浪配电站1#变     | 630 | 35.7600 | 341.7120 | 341.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 13397 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 柳浪配电站2#变     | 630 | 17.2300 | 458.4510 | 458.4510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 13398 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 花港配电站1#变     | 800 | 35.1900 | 438.4800 | 438.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 13399 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 花港配电站2#变     | 800 | 37.2900 | 421.6800 | 421.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 13400 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 雷锋配电站1#变     | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 13401 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 雷锋配电站2#变     | 800 | 20.0700 | 559.4400 | 559.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 13402 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 南屏开关站1#变     | 800 | 17.4100 | 580.7200 | 580.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 13403 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 南屏开关站2#变     | 800 | 20.7900 | 553.6800 | 553.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 13404 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 双峰配电站1#变     | 800 | 9.4700  | 644.2400 | 644.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 13405 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 双峰配电站2#变     | 800 | 20.3700 | 557.0400 | 557.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 13406 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三潭配电站1#变     | 800 | 20.3100 | 557.5200 | 557.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 13407 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三潭配电站2#变     | 800 | 12.2500 | 622.0000 | 622.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 13408 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 西湖线  | 三潭配电站3#变     | 800 | 12.3000 | 621.6000 | 621.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 13409 | 开东 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站1#主变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 13410 | 开东 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站2#主变 | 800 | 30.5100 | 475.9200 | 475.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 13411 | 开东 | 双科66kV变电站 | 双D甲线 | 御西湖1#配电站3#主变 | 800 | 32.2900 | 461.6800 | 461.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 13412 | 开东 | 双科66kV变电站 | 双D线  | 海纳科技配电站1#变   | 630 | 55.4400 | 217.7280 | 217.7280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 13413 | 开东 | 双科66kV变电站 | 双D线  | 海纳科技配电站2#变   | 630 | 46.1700 | 276.1290 | 276.1290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13414 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里1#亭1#变    | 400 | 59.6100 | 121.5600 | 121.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 13415 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里2#亭1#变    | 400 | 56.0300 | 135.8800 | 135.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 13416 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里3#亭1#变    | 400 | 77.7500 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 13417 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里4#亭       | 400 | 61.5100 | 113.9600 | 113.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 13418 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品1#配电站1#变 | 630 | 36.1900 | 339.0030 | 339.0030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 13419 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品1#配电站2#变 | 630 | 34.2800 | 351.0360 | 351.0360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 13420 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品2#配电站1#变 | 630 | 18.7900 | 448.6230 | 448.6230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 13421 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品2#配电站2#变 | 630 | 37.1900 | 332.7030 | 332.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 13422 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品3#配电站1#变 | 630 | 38.0200 | 327.4740 | 327.4740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 13423 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品3#配电站2#变 | 630 | 18.3300 | 451.5210 | 451.5210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 13424 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品4#配电站1#变 | 630 | 0.1300  | 566.1810 | 566.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 13425 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 康馨一品4#配电站2#变 | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 13426 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城1#配电站1#变 | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 13427 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城1#配电站2#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 13428 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城2#配电站1#变 | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 13429 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城2#配电站2#变 | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 13430 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城4#配电站1#变 | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 13431 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城4#配电站2#变 | 800 | 20.6100 | 555.1200 | 555.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 13432 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城5#配电站1#变 | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 13433 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城5#配电站2#变 | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 13434 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城3#配电站1#变 | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 13435 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城3#配电站2#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 13436 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城6#配电站1#变 | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 13437 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 青国青城6#配电站2#变 | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 13438 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡7#配电站1#变  | 800 | 20.1200 | 559.0400 | 559.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 13439 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡7#配电站2#变  | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 13440 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡8#配电站1#变  | 800 | 20.0600 | 559.5200 | 559.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 13441 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡8#配电站2#变  | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 13442 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡9#配电站1#变  | 800 | 22.0700 | 543.4400 | 543.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 13443 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡9#配电站2#变  | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 13444 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡1#配电站1#变  | 800 | 20.3600 | 557.1200 | 557.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 13445 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡1#配电站2#变  | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 13446 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡2#配电站1#变  | 800 | 20.1700 | 558.6400 | 558.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |



|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13447 | 开东 | 双科66kV变电站 | 集美乙线 | 集美郡2#配电站2#变   | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 13448 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾1#配电站1#变  | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 13449 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾1#配电站2#变  | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 13450 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾2#配电站1#变  | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 13451 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾2#配电站2#变  | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 13452 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站1#变  | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 13453 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站2#变  | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 13454 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾3#配电站3#变  | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 13455 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾4#配电站1#变  | 800 | 0.1500  | 718.8000 | 718.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 13456 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾5#配电站1#变  | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 13457 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾5#配电站2#变  | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 13458 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾6#配电站1#变  | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 13459 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾6#配电站2#变  | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 13460 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾7#配电站1#变  | 800 | 0.2000  | 718.4000 | 718.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 13461 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站1#变  | 800 | 26.3700 | 509.0400 | 509.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 13462 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站2#变  | 800 | 30.0800 | 479.3600 | 479.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 13463 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾8#配电站3#变  | 800 | 27.4600 | 500.3200 | 500.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 13464 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站1#变  | 800 | 28.0900 | 495.2800 | 495.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 13465 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站2#变  | 800 | 29.3400 | 485.2800 | 485.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 13466 | 开东 | #N/A      | 佳和甲线 | 聚美东湾9#配电站3#变  | 800 | 31.1800 | 470.5600 | 470.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 13467 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 华南小区变电亭1#变    | 800 | 40.2600 | 397.9200 | 397.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 13468 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 华南小区变电亭2#变    | 800 | 51.1900 | 310.4800 | 310.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 13469 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里2#亭1#变     | 400 | 38.4600 | 206.1600 | 206.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 13470 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里2#亭2#变     | 400 | 36.1900 | 215.2400 | 215.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 13471 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站1#变   | 800 | 58.0500 | 255.6000 | 255.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 13472 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站2#变   | 800 | 50.4500 | 316.4000 | 316.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 13473 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站3#变   | 500 | 35.7900 | 271.0500 | 271.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 13474 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高祥里1#配电站4#变   | 500 | 66.0200 | 119.9000 | 119.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 13475 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高吉里小区1#变      | 800 | 38.1400 | 414.8800 | 414.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 13476 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 高吉里小区2#变      | 800 | 36.2900 | 429.6800 | 429.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 13477 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 团地线  | 中旅房地产箱式变电站变压器 | 315 | 65.9100 | 75.8835  | 75.8835  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 13478 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园1#变电亭1#变  | 800 | 20.3700 | 557.0400 | 557.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 13479 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园1#变电亭2#变  | 800 | 22.6300 | 538.9600 | 538.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13480 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 28#动迁1#变电亭1#变 | 800 | 29.1700 | 486.6400 | 486.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 13481 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 28#动迁1#变电亭2#变 | 800 | 28.1600 | 494.7200 | 494.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 13482 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 幸福人家配电站1#变    | 630 | 30.1900 | 376.8030 | 376.8030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 13483 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 幸福人家配电站2#变    | 630 | 32.0700 | 364.9590 | 364.9590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 13484 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 城宁嘉园中心配电站1#变  | 630 | 0.1600  | 565.9920 | 565.9920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 13485 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平甲线 | 城宁嘉园中心配电站2#变  | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 13486 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 28#动迁2#变电亭1#变 | 800 | 32.1900 | 462.4800 | 462.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 13487 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 28#动迁2#变电亭2#变 | 800 | 33.7600 | 449.9200 | 449.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 13488 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期1#变    | 800 | 35.2600 | 437.9200 | 437.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 13489 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期2#变    | 800 | 58.6400 | 250.8800 | 250.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 13490 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 安平乙线 | 高城北花园三期3#变    | 800 | 36.9700 | 424.2400 | 424.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 13491 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站1#变  | 630 | 29.1800 | 383.1660 | 383.1660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 13492 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站2#变  | 630 | 28.6900 | 386.2530 | 386.2530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 13493 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁1#配电站3#变  | 630 | 27.3900 | 394.4430 | 394.4430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 13494 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站1#变  | 630 | 26.5700 | 399.6090 | 399.6090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 13495 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站2#变  | 630 | 61.9500 | 176.7150 | 176.7150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 13496 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚动迁2#配电站3#变  | 630 | 24.9600 | 409.7520 | 409.7520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 13497 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站1#变  | 630 | 40.6100 | 311.1570 | 311.1570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 13498 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站2#变  | 630 | 42.4300 | 299.6910 | 299.6910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 13499 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作1#配电站3#变  | 630 | 41.8100 | 303.5970 | 303.5970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 13500 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站1#变  | 630 | 0.1300  | 566.1810 | 566.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 13501 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站2#变  | 630 | 0.1800  | 565.8660 | 565.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 13502 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作2#配电站3#变  | 630 | 0.1400  | 566.1180 | 566.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 13503 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站1#变  | 630 | 0.1900  | 565.8030 | 565.8030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 13504 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站2#变  | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 13505 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 岚山著作3#配电站3#变  | 630 | 0.1100  | 566.3070 | 566.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 13506 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站1#变   | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 13507 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站2#变   | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 13508 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山1#配电站3#变   | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 13509 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站1#变   | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 13510 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站2#变   | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 13511 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山3#配电站3#变   | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 13512 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站1#变   | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13513 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站2#变  | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 13514 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山2#配电站3#变  | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 13515 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站1#变  | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 13516 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站2#变  | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 13517 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 知润山4#配电站3#变  | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 13518 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 松园线  | 大杏底屯         | 160 | 71.4300 | 29.7120  | 29.7120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 13519 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园1#配电站1#变 | 630 | 40.3600 | 312.7320 | 312.7320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 13520 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园1#配电站2#变 | 630 | 18.5700 | 450.0090 | 450.0090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 13521 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园2#配电站1#变 | 630 | 11.0500 | 497.3850 | 497.3850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 13522 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 机加线  | 山河嘉园2#配电站2#变 | 630 | 20.0900 | 440.4330 | 440.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 13523 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山1#配电站1#变  | 630 | 43.1200 | 295.3440 | 295.3440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 13524 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山1#配电站2#变  | 630 | 58.5500 | 198.1350 | 198.1350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 13525 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山1#配电站3#变  | 630 | 41.3700 | 306.3690 | 306.3690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 13526 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山2#配电站1#变  | 630 | 42.1900 | 301.2030 | 301.2030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 13527 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山2#配电站2#变  | 630 | 84.9700 | 31.6890  | 31.6890  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 13528 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 理工线  | 知语山2#配电站3#变  | 630 | 43.1800 | 294.9660 | 294.9660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 13529 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代1#配电站1#变  | 800 | 25.6700 | 514.6400 | 514.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 13530 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代1#配电站2#变  | 800 | 28.6100 | 491.1200 | 491.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 13531 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代2#配电站1#变  | 800 | 30.0200 | 479.8400 | 479.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 13532 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代2#配电站2#变  | 800 | 28.4700 | 492.2400 | 492.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 13533 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代3#配电站1#变  | 800 | 19.2800 | 565.7600 | 565.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 13534 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代3#配电站2#变  | 800 | 9.9200  | 640.6400 | 640.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 13535 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代4#配电站1#变  | 800 | 19.8900 | 560.8800 | 560.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 13536 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代4#配电站2#变  | 800 | 34.2900 | 445.6800 | 445.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 13537 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代5#配电站1#变  | 800 | 12.6600 | 618.7200 | 618.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 13538 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 新时代5#配电站2#变  | 800 | 26.7300 | 506.1600 | 506.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 13539 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 山河枫景配电站1#变   | 630 | 15.1200 | 471.7440 | 471.7440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 13540 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 山河枫景配电站2#变   | 630 | 13.9300 | 479.2410 | 479.2410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 13541 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学东线  | 山河枫景配电站3#变   | 630 | 18.4300 | 450.8910 | 450.8910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 13542 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 时代城1#配电站1#变  | 800 | 36.9700 | 424.2400 | 424.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 13543 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 时代城1#配电站2#变  | 800 | 32.0800 | 463.3600 | 463.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 13544 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 时代城1#配电站3#变  | 800 | 18.7300 | 570.1600 | 570.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 13545 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 时代城2#配电站1#变  | 800 | 30.1900 | 478.4800 | 478.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |

|       |    |           |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13546 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城2#配电站2#变  | 800 | 19.4300 | 564.5600 | 564.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 13547 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城2#配电站3#变  | 800 | 17.7600 | 577.9200 | 577.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 13548 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站1#变  | 800 | 19.2200 | 566.2400 | 566.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 13549 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站2#变  | 800 | 16.9700 | 584.2400 | 584.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 13550 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城3#配电站3#变  | 800 | 8.5500  | 651.6000 | 651.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 13551 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站1#变  | 630 | 13.3100 | 483.1470 | 483.1470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 13552 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站2#变  | 630 | 16.4000 | 463.6800 | 463.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 13553 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城4#配电站3#变  | 630 | 30.6100 | 374.1570 | 374.1570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 13554 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站1#变  | 630 | 30.2800 | 376.2360 | 376.2360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 13555 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站2#变  | 630 | 33.1900 | 357.9030 | 357.9030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 13556 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城5#配电站3#变  | 630 | 18.6900 | 449.2530 | 449.2530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 13557 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城6#配电站1#变  | 800 | 12.8700 | 617.0400 | 617.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 13558 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城6#配电站2#变  | 800 | 29.6400 | 482.8800 | 482.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 13559 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站1#变  | 630 | 8.7400  | 511.9380 | 511.9380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 13560 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站2#变  | 630 | 19.3300 | 445.2210 | 445.2210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 13561 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 时代城7#配电站3#变  | 630 | 29.3800 | 381.9060 | 381.9060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 13562 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽1#配电站1#变   | 630 | 33.9200 | 353.3040 | 353.3040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 13563 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽1#配电站2#变   | 630 | 20.2300 | 439.5510 | 439.5510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 13564 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽2#配电站1#变   | 630 | 26.4900 | 400.1130 | 400.1130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 13565 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽2#配电站2#变   | 630 | 24.3700 | 413.4690 | 413.4690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 13566 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽3#配电站1#变   | 630 | 25.0900 | 408.9330 | 408.9330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 13567 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽3#配电站2#变   | 630 | 27.1900 | 395.7030 | 395.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 13568 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽4#配电站1#变   | 630 | 22.0900 | 427.8330 | 427.8330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 13569 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽4#配电站2#变   | 630 | 24.6100 | 411.9570 | 411.9570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 13570 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽物业配电站1#变   | 630 | 29.8400 | 379.0080 | 379.0080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 13571 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线 | 宏泽物业配电站2#变   | 630 | 28.6700 | 386.3790 | 386.3790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 13572 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城1#配电站1#变 | 800 | 16.4000 | 588.8000 | 588.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 13573 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城1#配电站2#变 | 800 | 26.5700 | 507.4400 | 507.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 13574 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城2#配电站1#变 | 800 | 30.6100 | 475.1200 | 475.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 13575 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城2#配电站2#变 | 800 | 28.1700 | 494.6400 | 494.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 13576 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城3#配电站1#变 | 800 | 17.7500 | 578.0000 | 578.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 13577 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城3#配电站2#变 | 800 | 26.4900 | 508.0800 | 508.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 13578 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城4#配电站1#变 | 800 | 24.3700 | 525.0400 | 525.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |

|       |    |           |     |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13579 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城4#配电站2#变    | 800  | 25.0900 | 519.2800 | 519.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 13580 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城5#配电站1#变    | 800  | 16.3400 | 589.2800 | 589.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 13581 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城5#配电站2#变    | 800  | 29.6700 | 482.6400 | 482.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 13582 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区9#配电站1#变  | 800  | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 13583 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区9#配电站2#变  | 800  | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 13584 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区7#配电站1#变  | 630  | 0.0500  | 566.6850 | 566.6850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 13585 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区7#配电站2#变  | 630  | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 13586 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区10#配电站1#变 | 800  | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 13587 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 金湾山城B区10#配电站2#变 | 800  | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 13588 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站1#变    | 630  | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 13589 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站2#变    | 630  | 0.1100  | 566.3070 | 566.3070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 13590 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景1#配电站3#变    | 630  | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 13591 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景2#配电站1#变    | 630  | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 13592 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景2#配电站2#变    | 630  | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 13593 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景3#配电站1#变    | 630  | 0.1500  | 566.0550 | 566.0550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 13594 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 山河御景3#配电站2#变    | 630  | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 13595 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁1#配电站1#变   | 630  | 40.3600 | 312.7320 | 312.7320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 13596 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁1#配电站2#变   | 630  | 41.0900 | 308.1330 | 308.1330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 13597 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁2#配电站1#变   | 630  | 35.1900 | 345.3030 | 345.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 13598 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁2#配电站2#变   | 630  | 32.0300 | 365.2110 | 365.2110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 13599 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁3#配电站1#变   | 630  | 34.0600 | 352.4220 | 352.4220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 13600 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线 | 44#动迁3#配电站2#变   | 630  | 40.0900 | 314.4330 | 314.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 13601 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 湾里西变电亭1#变       | 1000 | 17.3100 | 726.9000 | 726.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 13602 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 湾里西变电亭2#变       | 1000 | 38.0100 | 519.9000 | 519.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 13603 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 52#动迁楼1#变       | 1000 | 44.3600 | 456.4000 | 456.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 13604 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 52#动迁楼2#变       | 1000 | 39.8600 | 501.4000 | 501.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 13605 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪1#配电站1#变    | 630  | 16.2300 | 464.7510 | 464.7510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 13606 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪1#配电站2#变    | 630  | 16.5200 | 462.9240 | 462.9240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 13607 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪2#配电站1#变    | 630  | 17.2500 | 458.3250 | 458.3250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 13608 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪2#配电站2#变    | 630  | 18.3600 | 451.3320 | 451.3320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 13609 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪3#配电站1#变    | 800  | 16.5500 | 587.6000 | 587.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 13610 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪3#配电站2#变    | 800  | 17.0200 | 583.8400 | 583.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 13611 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线 | 澳东世纪4#配电站1#变    | 800  | 19.8100 | 561.5200 | 561.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13612 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 澳东世纪4#配电站2#变 | 800 | 18.4700 | 572.2400 | 572.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 13613 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑1#亭1#变   | 800 | 16.1100 | 591.1200 | 591.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 13614 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑1#亭2#变   | 800 | 15.0500 | 599.6000 | 599.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 13615 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑2#亭1#变   | 800 | 18.2700 | 573.8400 | 573.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 13616 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑2#亭2#变   | 800 | 14.8600 | 601.1200 | 601.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 13617 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑3#亭1#变   | 800 | 16.7800 | 585.7600 | 585.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 13618 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 裕民新苑3#亭2#变   | 800 | 18.2000 | 574.4000 | 574.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 13619 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾1#亭1#变     | 800 | 14.1200 | 607.0400 | 607.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 13620 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾1#亭2#变     | 800 | 12.5400 | 619.6800 | 619.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 13621 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾3#亭1#变     | 800 | 20.7600 | 553.9200 | 553.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 13622 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾3#亭2#变     | 800 | 23.3500 | 533.2000 | 533.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 13623 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾2#亭1#变     | 800 | 26.3200 | 509.4400 | 509.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 13624 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾2#亭2#变     | 800 | 27.0500 | 503.6000 | 503.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 13625 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾4#亭1#变     | 800 | 19.7100 | 562.3200 | 562.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 13626 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 长湾4#亭2#变     | 800 | 18.7100 | 570.3200 | 570.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 13627 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 高志里1#变台      | 315 | 70.0100 | 62.9685  | 62.9685  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 13628 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾1#配电站1#变  | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 13629 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾1#配电站2#变  | 630 | 24.2400 | 414.2880 | 414.2880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 13630 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾1#配电站3#变  | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 13631 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾2#配电站1#变  | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 13632 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾2#配电站2#变  | 630 | 44.0500 | 289.4850 | 289.4850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 13633 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾2#配电站3#变  | 630 | 0.1300  | 566.1810 | 566.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 13634 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾3#配电站1#变  | 630 | 0.1300  | 566.1810 | 566.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 13635 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾3#配电站2#变  | 630 | 0.2100  | 565.6770 | 565.6770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 13636 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾3#配电站3#变  | 630 | 24.1900 | 414.6030 | 414.6030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 13637 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾4#配电站1#变  | 630 | 25.2800 | 407.7360 | 407.7360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 13638 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾4#配电站2#变  | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 13639 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾4#配电站3#变  | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 13640 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾5#配电站1#变  | 630 | 25.9300 | 403.6410 | 403.6410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 13641 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾5#配电站2#变  | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 13642 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金海湾5#配电站3#变  | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 13643 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 新城线  | 金港别墅箱变变压器    | 200 | 0.5600  | 178.8800 | 178.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 13644 | 开东 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖2#配电站1#变  | 630 | 20.1400 | 440.1180 | 440.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13645 | 开东 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖2#配电站2#变  | 630 | 43.2000 | 294.8400 | 294.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 13646 | 开东 | 董家66kV变电站 | 金豪乙线 | 御西湖3#配电站1#变  | 630 | 0.0100  | 566.9370 | 566.9370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 13647 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 长湾线  | 澳东世纪1#配电站3#变 | 630 | 16.5200 | 462.9240 | 462.9240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 13648 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 北信配电站1#变     | 800 | 12.8900 | 616.8800 | 616.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 13649 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 北信配电站2#变     | 800 | 13.5000 | 612.0000 | 612.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 13650 | 开东 | #N/A      | 太仓甲线 | 长久汽车修配       | 160 | 14.8500 | 120.2400 | 120.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 13651 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 大地三队         | 50  | 15.5000 | 37.2500  | 37.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 13652 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 大地五队         | 100 | 0.7300  | 89.2700  | 89.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 13653 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 东仁配电站1#变     | 800 | 11.0400 | 631.6800 | 631.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 13654 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 东仁配电站2#变     | 800 | 9.2900  | 645.6800 | 645.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 13655 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里1#台区      | 400 | 46.8000 | 172.8000 | 172.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 13656 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里2#台区      | 400 | 67.1400 | 91.4400  | 91.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 13657 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 都悦里3#台区      | 400 | 46.9500 | 172.2000 | 172.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 13658 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭1#变   | 630 | 20.1400 | 440.1180 | 440.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 13659 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭2#变   | 630 | 18.1700 | 452.5290 | 452.5290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 13660 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨1#变电亭3#变   | 630 | 26.2000 | 401.9400 | 401.9400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 13661 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭1#变   | 630 | 20.3200 | 438.9840 | 438.9840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 13662 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭2#变   | 630 | 22.3200 | 426.3840 | 426.3840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 13663 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨2#变电亭3#变   | 630 | 22.7700 | 423.5490 | 423.5490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 13664 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨3#变电亭1#变   | 800 | 15.5700 | 595.4400 | 595.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 13665 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨3#变电亭2#变   | 800 | 16.4300 | 588.5600 | 588.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 13666 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨4#变电亭1#变   | 800 | 20.0900 | 559.2800 | 559.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 13667 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨4#变电亭2#变   | 800 | 16.2400 | 590.0800 | 590.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 13668 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭1#变   | 630 | 11.8700 | 492.2190 | 492.2190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 13669 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭2#变   | 630 | 19.1400 | 446.4180 | 446.4180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 13670 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨5#变电亭3#变   | 630 | 34.5100 | 349.5870 | 349.5870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 13671 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭1#变   | 630 | 26.2900 | 401.3730 | 401.3730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 13672 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭2#变   | 630 | 22.0700 | 427.9590 | 427.9590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 13673 | 开东 | #N/A      | 福寨乙线 | 福寨6#变电亭3#变   | 630 | 26.8300 | 397.9710 | 397.9710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 13674 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭1#变    | 800 | 29.1700 | 486.6400 | 486.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 13675 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭2#变    | 800 | 33.9500 | 448.4000 | 448.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 13676 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭3#变    | 800 | 20.5600 | 555.5200 | 555.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 13677 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里变电亭4#变    | 800 | 49.7700 | 321.8400 | 321.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |

|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13678 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 高民里小区变压器       | 630 | 33.0600 | 358.7220 | 358.7220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 13679 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 海产加工           | 160 | 0.0100  | 143.9840 | 143.9840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 13680 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 宏都变电亭1#变       | 500 | 43.2300 | 233.8500 | 233.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 13681 | 开东 | 双科66kV变电站 | 光信线  | 宏都变电亭2#变       | 500 | 37.2600 | 263.7000 | 263.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 13682 | 开东 | 双科66kV变电站 | 金湾线  | 金辉变电亭2#变       | 800 | 22.0200 | 543.8400 | 543.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 13683 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区1#配电站1#变 | 630 | 12.1000 | 490.7700 | 490.7700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 13684 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区1#配电站2#变 | 630 | 13.1400 | 484.2180 | 484.2180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 13685 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区1#配电站3#变 | 630 | 7.5100  | 519.6870 | 519.6870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 13686 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区2#配电站1#变 | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 13687 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区2#配电站2#变 | 630 | 11.8900 | 492.0930 | 492.0930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 13688 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区2#配电站3#变 | 630 | 0.0400  | 566.7480 | 566.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 13689 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区3#配电站1#变 | 630 | 8.2000  | 515.3400 | 515.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 13690 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区3#配电站2#变 | 630 | 10.5900 | 500.2830 | 500.2830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 13691 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区3#配电站3#变 | 630 | 0.0300  | 566.8110 | 566.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 13692 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区4#配电站1#变 | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 13693 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区4#配电站2#变 | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 13694 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区4#配电站3#变 | 630 | 0.0400  | 566.7480 | 566.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 13695 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区5#配电站1#变 | 630 | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 13696 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区5#配电站2#变 | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 13697 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区6#配电站1#变 | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 13698 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区6#配电站2#变 | 630 | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 13699 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区8#配电站1#变 | 630 | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 13700 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 金湾山城B区8#配电站2#变 | 630 | 0.0500  | 566.6850 | 566.6850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 13701 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所1#变    | 800 | 34.1900 | 446.4800 | 446.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 13702 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所2#变    | 800 | 33.2600 | 453.9200 | 453.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 13703 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所3#变    | 800 | 38.3600 | 413.1200 | 413.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 13704 | 开东 | 双科66kV变电站 | 绿得线  | 科创园中心变电所4#变    | 800 | 25.4900 | 516.0800 | 516.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 13705 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 南礼配电站1#变       | 800 | 17.9500 | 576.4000 | 576.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 13706 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 南礼配电站2#变       | 800 | 18.6300 | 570.9600 | 570.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 13707 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 南岭修船           | 100 | 13.6900 | 76.3100  | 76.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 13708 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 尚都配电站1#变       | 800 | 15.3300 | 597.3600 | 597.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 13709 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 尚都配电站2#变       | 800 | 14.2700 | 605.8400 | 605.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 13710 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 石山三队           | 50  | 4.8100  | 42.5950  | 42.5950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |



|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13711 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 学府线  | 松岚变209时代线林场村五队 | 30  | 2.8000  | 26.1600  | 26.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 13712 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 时代线  | 松岚变209时代线木炭厂   | 50  | 7.1400  | 41.4300  | 41.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 13713 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚村二           | 315 | 6.9500  | 261.6075 | 261.6075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 13714 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚五队           | 50  | 67.7400 | 11.1300  | 11.1300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 13715 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 樱南乙线 | 松岚一二队          | 315 | 3.0900  | 273.7665 | 273.7665 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 13716 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 王涛车队           | 50  | 15.2200 | 37.3900  | 37.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 13717 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 西义配电站1#变       | 800 | 14.0600 | 607.5200 | 607.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 13718 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 西义配电站2#变       | 800 | 13.7900 | 609.6800 | 609.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 13719 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 松园线  | 小杏底屯           | 50  | 24.8900 | 32.5550  | 32.5550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 13720 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园2#变电亭1#变   | 800 | 20.5600 | 555.5200 | 555.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 13721 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园2#变电亭2#变   | 800 | 18.2600 | 573.9200 | 573.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 13722 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园3#变电亭1#变   | 800 | 21.1200 | 551.0400 | 551.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 13723 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园3#变电亭2#变   | 800 | 12.0300 | 623.7600 | 623.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 13724 | 开东 | 松岚66kV变电站 | 新港甲线 | 新港家园4#变电亭1#变   | 800 | 11.1100 | 631.1200 | 631.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 13725 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 马达线  | 宜宁里3#台区        | 400 | 46.0500 | 175.8000 | 175.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 13726 | 开东 | 双科66kV变电站 | 湾里线  | 于敬积养殖          | 100 | 13.4800 | 76.5200  | 76.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 13727 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 中智配电站1#变       | 800 | 10.8400 | 633.2800 | 633.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 13728 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 安居线  | 中智配电站2#变       | 800 | 8.7200  | 650.2400 | 650.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 13729 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语1#配电站1#变   | 630 | 7.1200  | 522.1440 | 522.1440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 13730 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语1#配电站2#变   | 630 | 6.0800  | 528.6960 | 528.6960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 13731 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语2#配电站1#变   | 630 | 8.0600  | 516.2220 | 516.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 13732 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语2#配电站2#变   | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 13733 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语3#配电站1#变   | 630 | 11.0700 | 497.2590 | 497.2590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 13734 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语3#配电站2#变   | 630 | 12.5000 | 488.2500 | 488.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 13735 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站1#变   | 630 | 19.3600 | 445.0320 | 445.0320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 13736 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站2#变   | 630 | 30.0800 | 377.4960 | 377.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 13737 | 开东 | 寨河66kV变电站 | 石山线  | 湖光山语4#配电站3#变   | 630 | 11.7900 | 492.7230 | 492.7230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 13738 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站1#变   | 800 | 13.3700 | 613.0400 | 613.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 13739 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站2#变   | 800 | 27.5300 | 499.7600 | 499.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 13740 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下1#配电站3#变   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 13741 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下2#配电站1#变   | 800 | 15.5900 | 595.2800 | 595.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 13742 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下2#配电站2#变   | 800 | 16.6000 | 587.2000 | 587.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 13743 | 开东 | 岚山66kV变电站 | 润天线  | 君临天下3#配电站1#变   | 800 | 17.6400 | 578.8800 | 578.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |

|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13744 | 开东 | 岚山66kV变电站  | 润天线  | 君临天下3#配电站2#变   | 800 | 18.0600 | 575.5200 | 575.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 13745 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾1#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 13746 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾1#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 13747 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾2#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 13748 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾2#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 13749 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾3#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 13750 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾3#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 13751 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾4#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 13752 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾4#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 13753 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾5#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 13754 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港甲线 | 幸福港湾5#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 13755 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾6#配电站1#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 13756 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 福港乙线 | 幸福港湾6#配电站2#变   | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 13757 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站1#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 13758 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站2#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 13759 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合1#配电站3#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 13760 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站1#变压器   | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 13761 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站2#变压器   | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 13762 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合2#配电站3#变压器   | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 13763 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 百合箱式配电站1#变压器   | 160 | 80.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 13764 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院1#配电站1#变压器 | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 13765 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院1#配电站2#变压器 | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 13766 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院2#配电站1#变压器 | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 13767 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 保亿和院2#配电站2#变压器 | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 13768 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 北海箱变1#变压器      | 400 | 74.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 13769 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭1配电站1#变压器  | 400 | 70.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 13770 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭1配电站2#变压器  | 400 | 70.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 13771 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭2#配电站1#变压器 | 630 | 69.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 13772 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 北马方庭2#配电站2#变压器 | 630 | 69.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 13773 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 北亚箱变1#变压器      | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 13774 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园1#配电站1#变压器  | 500 | 66.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 13775 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园1#配电站2#变压器  | 500 | 66.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 13776 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园2#配电站1#变压器  | 500 | 76.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13777 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园2#配电站2#变压器    | 500 | 70.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 13778 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站1#变压器    | 500 | 80.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 13779 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站2#变压器    | 500 | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 13780 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园3#配电站3#变压器    | 500 | 68.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 13781 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园4#配电站1#变压器    | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 13782 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园4#配电站2#变压器    | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 13783 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站1#变压器    | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 13784 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站2#变压器    | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 13785 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园5#配电站3#变压器    | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 13786 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园6#配电站1#变压器    | 500 | 61.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 13787 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 碧桂园6#配电站2#变压器    | 500 | 76.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 13788 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站1#变压器    | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 13789 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站2#变压器    | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 13790 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#配电站3#变压器    | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 13791 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多1#箱式配电站1#变压器  | 500 | 67.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 13792 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#配电站103配电变压器 | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 13793 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#配电站104配电变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 13794 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多2#箱式配电站1#变压器  | 500 | 74.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 13795 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多3#配电站1#变压器    | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 13796 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 波尔多3#配电站2#变压器    | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 13797 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 车铺               | 20  | 65.0000 | 5.0000   | 5.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 13798 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 船厂               | 100 | 69.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 13799 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 船厂(局是)           | 160 | 76.0000 | 22.4000  | 22.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 13800 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 大市场              | 80  | 89.0000 | 0.8000   | 0.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 13801 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉1#配电站1#变压器     | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 13802 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉1#配电站2#变压器     | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 13803 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉2#配电站1#变压器     | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 13804 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉2#配电站2#变压器     | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 13805 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉3#配电站1#变压器     | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 13806 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉3#配电站2#变压器     | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 13807 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉4#配电站1#变压器     | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 13808 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 德嘉4#配电站2#变压器     | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 13809 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚1#配电站1#变       | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |

|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13810 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚1#配电站2#变     | 630 | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 13811 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚2#配电站1#变压器   | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 13812 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚2#配电站2#变压器   | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 13813 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚3#配电站1#主变    | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 13814 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚3#配电站2#主变    | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 13815 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站1#变压器   | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 13816 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站2#变压器   | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 13817 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚4#配电站3#变压器   | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 13818 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站1#主变    | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 13819 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站2#主变    | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 13820 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 迪亚5#配电站3#主变    | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 13821 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 东方百合箱式配电站1#变压器 | 250 | 68.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 13822 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 叶枫线  | 枫和庭苑箱变1#变压器    | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 13823 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 枫洋九号箱变1#变压器    | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 13824 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 枫叶公寓1#变压器      | 500 | 70.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 13825 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 海韵生活变电亭1#变压器   | 500 | 80.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 13826 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 海韵生活变电亭2#变压器   | 500 | 80.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 13827 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 韩屯一队           | 100 | 76.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 13828 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 和院乙线 | 和院1#配电站1#变压器   | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 13829 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 和院乙线 | 和院1#配电站2#变压器   | 800 | 79.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 13830 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 洪沟屯            | 50  | 70.0000 | 10.0000  | 10.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 13831 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 华沟             | 50  | 73.0000 | 8.5000   | 8.5000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 13832 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰甲线 | 金城壹品箱式配电站1#变压器 | 250 | 78.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 13833 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金都别墅1#变压器      | 315 | 71.0000 | 59.8500  | 59.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 13834 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 金海岸中心配电站1#变压器  | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 13835 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 金海二期1#变电亭1#变压器 | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 13836 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 金海二期1#变电亭2#变压器 | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 13837 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金海二期2#变电亭1#变压器 | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 13838 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家1#箱1#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 13839 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家2#箱变1#变压器  | 315 | 71.0000 | 59.8500  | 59.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 13840 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金海人家3#箱变1#变压器  | 500 | 65.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 13841 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金龙配电站1#变       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 13842 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金龙配电站2#变       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13843 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期1#变电亭1#变压器   | 800 | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 13844 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期1#变电亭2#变压器   | 800 | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 13845 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期2#变电亭1#配电变压器 | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 13846 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金迁三四期2#变电亭2#配电变压器 | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 13847 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站1#变压器     | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 13848 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站2#变压器     | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 13849 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城1#配电站3#变压器     | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 13850 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站1#变压器     | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 13851 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站2#变压器     | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 13852 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 金石城2#配电站3#变压器     | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 13853 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁1#亭1#变压器      | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 13854 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁1#亭2#变压器      | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 13855 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁2#亭1#变压器      | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 13856 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁2#亭2#变压器      | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 13857 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁3#亭1#变压器      | 630 | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 13858 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金石动迁3#亭2#变压器      | 630 | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 13859 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 叶枫线  | 金石名苑二期箱式配电站1#变压器  | 400 | 64.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 13860 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠1#配电站1#主变     | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 13861 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠1#配电站2#主变     | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 13862 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠2#配电站1#变压器    | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 13863 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠2#配电站2#变压器    | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 13864 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠3#配电站1#变压器    | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 13865 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠3#配电站2#变压器    | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 13866 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠4#配电站1#变压器    | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 13867 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠4#配电站2#变压器    | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 13868 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠5#配电站1#变压器    | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 13869 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠5#配电站2#变压器    | 800 | 67.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 13870 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠四期配电站1#变压器    | 500 | 77.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 13871 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 金石明珠四期配电站2#变压器    | 500 | 77.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 13872 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金石茗苑箱式配电站1#变压器    | 250 | 75.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 13873 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 金石食品厂             | 400 | 67.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 13874 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 金石滩变108宾馆线河咀村     | 315 | 67.0000 | 72.4500  | 72.4500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 13875 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石滩医院康复楼1#变压器     | 315 | 72.0000 | 56.7000  | 56.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13876 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站1#变压器   | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 13877 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站2#变压器   | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 13878 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城1#配电站3#变压器   | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 13879 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站1#变压器   | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 13880 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站2#变压器   | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 13881 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城2#配电站3#变压器   | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 13882 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站1#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 13883 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站2#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 13884 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城3#配电站3#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 13885 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站1#变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 13886 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站2#变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 13887 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城4#配电站3#变压器   | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 13888 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站1#变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 13889 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站2#变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 13890 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 金石天城5#配电站3#变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 13891 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区1#箱变1#变压器    | 500 | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 13892 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区2#箱变1#变压器    | 500 | 71.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 13893 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区3#箱变1#变压器    | 400 | 79.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 13894 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区4#箱变1#变压器    | 400 | 86.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 13895 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 金石小区5#箱变1#变压器    | 400 | 80.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 13896 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区6#箱变1#变压器    | 315 | 71.0000 | 59.8500  | 59.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 13897 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 金石小区7#箱变1#变压器    | 315 | 87.0000 | 9.4500   | 9.4500   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 13898 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩1#配电站1#变压器     | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 13899 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩1#配电站2#变压器     | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 13900 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩2#配电站1#变压器     | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 13901 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金滩2#配电站2#变压器     | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 13902 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 金祥度假村箱式配电站1#变压器  | 315 | 71.0000 | 59.8500  | 59.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 13903 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线  | 金馨配电站1#变压器       | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 13904 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 金座庄园二期1#配电站1#变压器 | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 13905 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 金座庄园二期1#配电站2#变压器 | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 13906 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 金座庄园二期1#配电站3#变压器 | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 13907 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 金座庄园二期2#配电站1#变压器 | 630 | 72.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 13908 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 金座庄园二期2#配电站2#变压器 | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |

|       |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13909 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 金座庄园二期2#配电站3#变压器 | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 13910 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 景富轩箱式配电站1#变压器    | 250 | 67.0000 | 57.5000  | 57.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 13911 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 开建天鹅湖1#变压器       | 200 | 78.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 13912 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 恐龙探海             | 80  | 76.0000 | 11.2000  | 11.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 13913 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线 | 华沟屯2#            | 200 | 78.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 13914 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 蓝海湾1#箱式变电站1#变压器  | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 13915 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 蓝海湾2#箱式变电站1#变压器  | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 13916 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线 | 蓝海湾3#箱变1#变压器     | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 13917 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊彩配电站1#变压器       | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 13918 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊彩配电站2#变压器       | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 13919 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊虹配电站1#变压器       | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 13920 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊虹配电站2#变压器       | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 13921 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊明配电站1#变压器       | 630 | 69.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 13922 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊明配电站2#变压器       | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 13923 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊珠配电站1#变压器       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 13924 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 新族线 | 磊珠配电站2#变压器       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 13925 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山1#配电站1#变压器    | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 13926 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山1#配电站2#变压器    | 800 | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 13927 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山2#配电站1#变压器    | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 13928 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山2#配电站2#配电变压器  | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 13929 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山3#配电站1#变压器    | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 13930 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山3#配电站2#变压器    | 800 | 75.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 13931 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山4#配电站1#变压器    | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 13932 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山4#配电站2#变压器    | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 13933 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山二期1#配电站1#变压器  | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 13934 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 丽景山二期1#配电站2#变压器  | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 13935 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山二期2#配电站1#变压器  | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 13936 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线 | 丽景山二期2#配电站2#变压器  | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 13937 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 凉水湾              | 315 | 73.0000 | 53.5500  | 53.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 13938 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线 | 凉水湾3#            | 100 | 86.0000 | 4.0000   | 4.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 13939 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线 | 刘屯               | 100 | 79.0000 | 11.0000  | 11.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 13940 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线 | 柳屯               | 50  | 71.0000 | 9.5000   | 9.5000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 13941 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线 | 龙山小区1#箱变1#变压器    | 315 | 79.0000 | 34.6500  | 34.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |

|       |    |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13942 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 龙山小区2#箱变1#变压器        | 315 | 64.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 13943 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 龙山小区3#箱变1#变压器        | 315 | 76.0000 | 44.1000  | 44.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 13944 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 龙山小区4#箱变1#变压器        | 500 | 76.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 13945 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁美变电亭1#变压器           | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 13946 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁美变电亭2#变压器           | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 13947 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 鲁能B区一期1#配电站1#变压器     | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 13948 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 鲁能B区一期1#配电站2#变压器     | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 13949 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 鲁能B区一期2#配电站1#变压器     | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 13950 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 鲁能B区一期2#配电站2#变压器     | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 13951 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 鲁能优山美地北区公建箱式配电站1#变压器 | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 13952 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 马架子                  | 30  | 70.0000 | 6.0000   | 6.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 13953 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上                   | 100 | 67.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 13954 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区1#箱变1#变压器        | 400 | 76.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 13955 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区2#箱变1#变压器        | 400 | 67.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 13956 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区3#               | 315 | 89.0000 | 3.1500   | 3.1500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 13957 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 海港线  | 庙上小区6#               | 400 | 87.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 13958 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 明珠3#中心配电站1#变压器       | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 13959 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站1#变压器       | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 13960 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站2#变压器       | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 13961 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷1#配电站3#变压器       | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 13962 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷2#配电站1#变压器       | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 13963 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷2#配电站2#变压器       | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 13964 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站1#变压器       | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 13965 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站2#变压器       | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 13966 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷3#配电站3#变压器       | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 13967 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷4#配电站1#变压器       | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 13968 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 纳帕溪谷4#配电站2#变压器       | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 13969 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪1#配电站1#变压器         | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 13970 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪1#配电站2#变压器         | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 13971 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站1#变压器         | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 13972 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站2#变压器         | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 13973 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 美地线  | 南迪2#配电站3#变压器         | 630 | 79.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |



|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 13974 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 漂场             | 80  | 75.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 13975 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 宾馆线  | 葡萄沟屯           | 100 | 76.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 13976 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站1#变压器     | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 13977 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站2#变压器     | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 13978 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 浅山配电站3#变压器     | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 13979 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇1#配电站1#变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 13980 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇1#配电站2#变压器 | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 13981 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇2#配电站1#变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 13982 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 拾光小镇2#配电站2#变压器 | 800 | 67.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 13983 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 青澜山配电站1#变压器    | 400 | 78.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 13984 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 青澜山配电站2#变压器    | 400 | 65.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 13985 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅1#配电站1#变压器   | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 13986 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅1#配电站2#变压器   | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 13987 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅2#配电站1#变压器   | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 13988 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 嘉华线  | 商墅2#配电站2#变压器   | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 13989 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 什东屯            | 100 | 61.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 13990 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期1#配电站1#变压器 | 800 | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 13991 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期2#配电站1#变压器 | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 13992 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 神农三期3#配电站1#变压器 | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 13993 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 圣泰1#配电站2#变压器   | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 13994 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 圣泰2#配电站2#变压器   | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 13995 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 十五中工厂          | 200 | 80.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 13996 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园1#配电站1#变压器   | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 13997 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园1#配电站2#变压器   | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 13998 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园2#配电站1#变压器   | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 13999 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 墅园2#配电站2#变压器   | 630 | 69.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 14000 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站1#变   | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 14001 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站2#变   | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 14002 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭1#配电站3#变   | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 14003 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站1#变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 14004 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站2#变压器 | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 14005 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 水木华庭2#配电站3#变压器 | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 14006 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站1#变压器     | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14007 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站2#变压器       | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 14008 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 顺迈配电站3#变压器       | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 14009 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 中磁线  | 寺沟               | 30  | 63.0000 | 8.1000   | 8.1000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 14010 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线  | 松山               | 63  | 64.0000 | 16.3800  | 16.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 14011 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽1#配电室1#变压器    | 630 | 69.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 14012 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽1#配电室2#变压器    | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 14013 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽2#配电站102配电变压器 | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 14014 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 汤景泽2#配电站103配电变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 14015 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 龙山线  | 滕屯小区             | 315 | 73.0000 | 53.5500  | 53.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 14016 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站1#变压器     | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 14017 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站2#变压器     | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 14018 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔1#配电站3#变压器     | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 14019 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站1#变压器     | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 14020 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站2#变压器     | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 14021 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔2#配电站3#变压器     | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 14022 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔3#配电站1#变压器     | 400 | 80.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 14023 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王仔3#配电站2#变压器     | 400 | 72.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 14024 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王子庄园变电亭1#变压器     | 500 | 69.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 14025 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 王子庄园变电亭2#变压器     | 500 | 69.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 14026 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 文化村              | 30  | 63.0000 | 8.1000   | 8.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 14027 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉1#配电站1#变压器   | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 14028 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉1#配电站2#变压器   | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 14029 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 溪谷温泉2#配电站1#变压器   | 500 | 76.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 14030 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 溪谷温泉2#配电站2#变压器   | 500 | 71.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 14031 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉3#配电站1#变压器   | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 14032 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 溪谷温泉3#配电站2#变压器   | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 14033 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 圣泰乙线 | 香槟小镇2#箱式变电站配电变压器 | 400 | 76.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 14034 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑1#配电站1#变压器   | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 14035 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑1#配电站2#变压器   | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 14036 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑2#配电站1#变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 14037 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 心田佳苑2#配电站2#变压器   | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 14038 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫电配电站1#变压器       | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 14039 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫电配电站2#变压器       | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14040 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫国配电站1#主变        | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 14041 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫国配电站2#主变        | 630 | 73.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 14042 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫家配电站1#变压器       | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 14043 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫家配电站2#变压器       | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 14044 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫网配电站1#变压器       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 14045 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金满线  | 鑫网配电站2#变压器       | 630 | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 14046 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站1#变压器   | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 14047 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站2#变压器   | 800 | 75.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 14048 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园1#配电站3#变压器   | 800 | 67.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 14049 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园2#配电站1#变压器   | 500 | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 14050 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园2#配电站2#变压器   | 500 | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 14051 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园3#配电站1#变压器   | 630 | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 14052 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园3#配电站2#变压器   | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 14053 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园4#配电站1#变压器   | 800 | 78.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 14054 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园4#配电站2#变压器   | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 14055 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园5#配电站1#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 14056 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园5#配电站2#变压器   | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 14057 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园6#配电站1#变压器   | 400 | 68.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 14058 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园6#配电站2#变压器   | 400 | 68.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 14059 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站1#变压器   | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 14060 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站2#变压器   | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 14061 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园7#配电站3#变压器   | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 14062 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园8#配电站1#变压器   | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 14063 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园8#配电站2#变压器   | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 14064 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配电站1#变压器 | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 14065 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配电站2#变压器 | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 14066 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期1#配电站3#变压器 | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 14067 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配电站1#变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 14068 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配电站2#变压器 | 800 | 67.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 14069 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 养生庄园六期2#配电站3#变压器 | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 14070 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区1#配电站1#变压器   | 630 | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 14071 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区2#配电站2#变压器   | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 14072 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优美A区3#配电站1#变压器   | 500 | 72.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |

|       |    |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14073 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 优山甲线 | 优山美地1#配电站2#变压器     | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 14074 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配电站1#变压器   | 800 | 78.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 14075 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配电站2#变压器   | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 14076 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区1#配电站3#变压器   | 800 | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 14077 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区2#配电站1#变压器   | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 14078 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区2#配电站2#变压器   | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 14079 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配电站1#变压器   | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 14080 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配电站2#变压器   | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 14081 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区3#配电站3#变压器   | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 14082 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区4#配电室1#变压器   | 800 | 75.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 14083 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区5#配电室2#变压器   | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 14084 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区5#配电室3#变压器   | 800 | 67.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 14085 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区6#配电站1#变压器   | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 14086 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区7#配电站2#变压器   | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 14087 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期1#配电站1#变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 14088 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期1#配电站2#变压器 | 800 | 80.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 14089 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期1#配电站3#变压器 | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 14090 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期2#配电站1#变压器 | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 14091 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期2#配电站2#变压器 | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 14092 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期2#配电站3#变压器 | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 14093 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期3#配电站1#变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 14094 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期3#配电站2#变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 14095 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 艺术甲线 | 优山美地北区三期3#配电站3#变压器 | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 14096 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期1#配电站1#变压器 | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 14097 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期1#配电站2#变压器 | 800 | 76.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 14098 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期1#配电站3#变压器 | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 14099 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期2#配电站1#变压器 | 800 | 78.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 14100 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期2#配电站2#变压器 | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 14101 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期2#配电站3#变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 14102 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期3#配电站1#变压器 | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 14103 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期3#配电站2#变压器 | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 14104 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期3#配电站3#变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 14105 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期4#配电站1#变压器 | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |

|       |    |            |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14106 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期4#配电站2#变<br>压器 | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 14107 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 农科乙线 | 优山美地北区四期4#配电站3#变<br>压器 | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 14108 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 假日线  | 中港酒店1#变压器              | 315 | 79.0000 | 34.6500  | 34.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 14109 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金水线  | 紫荆园箱式配电站1#变压器          | 500 | 63.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 14110 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾1#配电站1#变压器          | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 14111 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾1#配电站2#变压器          | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 14112 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾2#配电站1#变压器          | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 14113 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 国际线  | 山海湾2#配电站2#变压器          | 630 | 72.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 14114 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾1#配电站1#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 14115 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾1#配电站2#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 14116 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站1#变压器         | 800 | 79.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 14117 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站2#变压器         | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 14118 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾2#配电站3#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 14119 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站1#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 14120 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站2#变压器         | 800 | 79.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 14121 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾3#配电站3#变压器         | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 14122 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾4#配电站1#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 14123 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾4#配电站2#变压器         | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 14124 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站3#变压器         | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 14125 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站1#变压器         | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 14126 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站2#变压器         | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 14127 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾5#配电站3#变压器         | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 14128 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站1#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 14129 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站2#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 14130 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 民大线  | 光伸玺樾6#配电站3#变压器         | 800 | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 14131 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站1#变压器         | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 14132 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站2#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 14133 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方1#配电站3#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 14134 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方2#配电站1#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 14135 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方2#配电站2#变压器         | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 14136 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方3#配电站1#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 14137 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方3#配电站2#变压器         | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 14138 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方4#配电站1#变压器         | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |

|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14139 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 山谷乙线 | 海上东方4#配电站2#变压器 | 800 | 72.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 14140 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都1#配电站1#变压器   | 800 | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 14141 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都1#配电站2#变压器   | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 14142 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都2#配电站1#变压器   | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 14143 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都2#配电站2#变压器   | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 14144 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都3#配电站1#变压器   | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 14145 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 京都3#配电站2#变压器   | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 14146 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋1#配电站1#变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 14147 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋1#配电站2#变压器  | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 14148 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站1#变压器  | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 14149 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站2#变压器  | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 14150 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋2#配电站3#变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 14151 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站1#变压器  | 630 | 72.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 14152 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站2#变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 14153 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 天城乙线 | 山海赋3#配电站3#变压器  | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 14154 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站1#变压器  | 800 | 77.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 14155 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站2#变压器  | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 14156 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号3配电站3#变压器  | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 14157 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站1#变压器  | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 14158 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站2#变压器  | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 14159 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线  | 泰山七号4配电站3#变压器  | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 14160 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 王屯             | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 14161 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线  | 李屯堤水           | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 14162 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 张屯照明           | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 14163 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 吴屯照明           | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 14164 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线  | 林家村大于西屯        | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 14165 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线  | 老虎沟前           | 160 | 19.0000 | 113.6000 | 113.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 14166 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线  | 正明寺市场          | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 14167 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线  | 老虎沟北           | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 14168 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 王屯自来水          | 160 | 25.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 14169 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线  | 养鸡场            | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 14170 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线  | 江家三四队照明        | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 14171 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线  | 葛沟照明           | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |

|       |    |            |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14172 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 姜家村照明   | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 14173 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金李屯    | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 14174 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金河南    | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 14175 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金包装材料  | 315 | 59.0000 | 97.6500  | 97.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 14176 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金牟窑    | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 14177 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 永泰纺绳厂   | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 14178 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭东     | 80  | 59.0000 | 24.8000  | 24.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 14179 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 郭成海     | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 14180 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭西     | 80  | 58.0000 | 25.6000  | 25.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 14181 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区锅炉    | 200 | 60.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 14182 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区照明    | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 14183 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 六七队东照明  | 80  | 70.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 14184 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 黄泥崖南屯   | 50  | 58.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 14185 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 六七队照明   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 14186 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯      | 80  | 62.0000 | 22.4000  | 22.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 14187 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 公安      | 30  | 79.0000 | 3.3000   | 3.3000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 14188 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 西山小区照明  | 80  | 80.0000 | 8.0000   | 8.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 14189 | 开东 | 江家66kV变电站  | 得胜线 | 小区南2    | 100 | 59.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 14190 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯西     | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 14191 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 宋屯东屯    | 80  | 70.0000 | 16.0000  | 16.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 14192 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金三队社员  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 14193 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽唐坊北台  | 80  | 69.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 14194 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽唐坊南台  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 14195 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽七队社员  | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 14196 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽村     | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 14197 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 韩屯      | 80  | 69.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 14198 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李南三队   | 80  | 28.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 14199 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 和尚屯社员   | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 14200 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金二队社员  | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 14201 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金二队北社员 | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 14202 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金三队北社员 | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 14203 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 胡屯东     | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 14204 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 胡屯西     | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |

|       |    |            |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14205 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 东金一队社员       | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 14206 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 得胜村东电一台      | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 14207 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 西北山敬老院       | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 14208 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 许屯西台         | 80  | 38.0000 | 41.6000  | 41.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 14209 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 李登线八队        | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 14210 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 五队西          | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 14211 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 许屯东台         | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 14212 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜中心电        | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 14213 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 大连航飞机械制造有限公司 | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 14214 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 杨屯           | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 14215 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽商业街临时用电    | 200 | 65.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 14216 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 中心电          | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 14217 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村社员        | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 14218 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村大于东电      | 80  | 69.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 14219 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家大队提水       | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 14220 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 玉皇小区         | 160 | 59.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 14221 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家村小于屯       | 400 | 70.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 14222 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李四队西        | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 14223 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李二队西        | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 14224 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李四队东        | 180 | 44.0000 | 82.8000  | 82.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 14225 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜村刘扒沟屯      | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 14226 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 王屯前街社员       | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 14227 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家王屯一台       | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 14228 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 林家王屯东北沟      | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 14229 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 羊山湖屯下        | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 14230 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 得胜上姜沟        | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 14231 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 羊山湖屯上        | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 14232 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江林线 | 得胜中姜沟        | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 14233 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李二队东        | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 14234 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 大李一队         | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 14235 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 太山二队照明变压器    | 50  | 68.0000 | 11.0000  | 11.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 14236 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏家水库         | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 14237 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 大麦屯1#        | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |



|       |    |            |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14238 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 前张                 | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 14239 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 达屯南灯               | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 14240 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身右               | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 14241 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏沟灯                | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 14242 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 三咀照明               | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 14243 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 西金专业队              | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 14244 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 李登线 | 下白屯                | 80  | 38.0000 | 41.6000  | 41.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 14245 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大李五队               | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 14246 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大岭三队               | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 14247 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 曹屯东社员              | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 14248 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 西南海养殖厂             | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 14249 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 昌盛高强螺栓厂            | 160 | 36.0000 | 86.4000  | 86.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 14250 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 供电所                | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 14251 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 胜发工贸               | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 14252 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 邱沟东                | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 14253 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后张                 | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 14254 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房中               | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 14255 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 蔡沟                 | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 14256 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯1#               | 30  | 35.0000 | 16.5000  | 16.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 14257 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房北               | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 14258 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身西               | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 14259 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 东马二队               | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 14260 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 东马三四队              | 80  | 59.0000 | 24.8000  | 24.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 14261 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏屯西                | 50  | 62.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 14262 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房南               | 30  | 67.0000 | 6.9000   | 6.9000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 14263 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 大连经济技术开发区得胜宏达水泥制品厂 | 80  | 72.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 14264 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 政府2                | 160 | 56.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 14265 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 金塑住宅楼              | 400 | 59.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 14266 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 医院                 | 80  | 68.0000 | 17.6000  | 17.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 14267 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 永丰塑料               | 100 | 64.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 14268 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 崔庄社员               | 315 | 70.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 14269 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 前王屯                | 200 | 59.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |

|       |    |            |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14270 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 后王屯十二队       | 80  | 59.0000 | 24.8000  | 24.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 14271 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 大连北港仪表       | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 14272 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 南海2#小区       | 100 | 67.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 14273 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓金线 | 徐窑徐西屯        | 100 | 76.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 14274 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云一队         | 50  | 73.0000 | 8.5000   | 8.5000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 14275 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云二队         | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 14276 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云油房南        | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 14277 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 青云四队         | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 14278 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 吴秋菊          | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 14279 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 太山三队照明变压器    | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 14280 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 刘屯东照明变压器     | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 14281 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子孙屯2#台区变压器  | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 14282 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 黑咀照明变压器      | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 14283 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑1#台区变压器 | 160 | 39.0000 | 81.6000  | 81.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 14284 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子城山头变压器     | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 14285 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 盘道一队照明变压器    | 30  | 41.0000 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 14286 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 对面沟一队北变压器    | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 14287 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 江岚六队变压器      | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 14288 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子孙屯1#台区变压器  | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 14289 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子朱屯1#台区变压器  | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 14290 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑3#台区变压器 | 160 | 29.0000 | 97.6000  | 97.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 14291 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子石灰窑2#台区变压器 | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 14292 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子朱屯3#台区变压器  | 160 | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 14293 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 南山照明变压器      | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 14294 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 冷屯           | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 14295 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 二级提水         | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 14296 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 海纳           | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 14297 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 大岭一队         | 80  | 58.0000 | 25.6000  | 25.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 14298 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 大岭一队南        | 30  | 39.0000 | 15.3000  | 15.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 14299 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 邱下沟          | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 14300 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 胡沟西          | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 14301 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 胡沟东          | 30  | 67.0000 | 6.9000   | 6.9000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 14302 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 张屯西变压器       | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |

|       |    |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14303 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 张屯东变压器        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 14304 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子宫屯变压器       | 80  | 37.0000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 14305 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子鞞礁1#台区变压器   | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 14306 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 江岚七队照明变压器     | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 14307 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 盘道南沟照明变压器     | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 14308 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 沙岭一队照明变压器     | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 14309 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 城子鞞礁2#台区变压器   | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 14310 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 石槽小区社员        | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 14311 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 王忠伟加工厂        | 160 | 37.0000 | 84.8000  | 84.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 14312 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯二队西         | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 14313 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯南海社员        | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 14314 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 曹屯一二队         | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 14315 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 水养线 | 曹屯四队北         | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 14316 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯4#          | 80  | 60.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 14317 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 小麦屯           | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 14318 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 刘屯西照明变压器      | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 14319 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 旅游线 | 文窑南           | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 14320 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后土城灯          | 160 | 39.0000 | 81.6000  | 81.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 14321 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 前土城灯          | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 14322 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 沙包照明          | 80  | 38.0000 | 41.6000  | 41.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 14323 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 魏屯东           | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 14324 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 五间房提水         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 14325 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 王炉            | 30  | 39.0000 | 15.3000  | 15.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 14326 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 许屯            | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 14327 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 城山线 | 自来水变压器        | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 14328 | 开东 | 江家66kV变电站  | 缸西线 | 小麦屯           | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 14329 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 大连命辰测试仪器有限公司  | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 14330 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 金家沟南社员        | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 14331 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 小房身分东         | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 14332 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 西沟线 | 华晨分3#         | 250 | 39.0000 | 127.5000 | 127.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 14333 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 后土城西          | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 14334 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 达屯北           | 100 | 78.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 14335 | 开东 | 赵屯66kV变电站  | 永丰线 | 大连经济技术开发区高运农场 | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |

|       |    |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14336 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 金家沟北社员        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 14337 | 开东 | 拓展66kV变电站  | 拓中线 | 东金八队台上        | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 14338 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园4#配电站1#变压器 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 14339 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园4#配电站2#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 14340 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园1#配电站2#主变  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 14341 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园1#配电站1#主变  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 14342 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园6#配电站1#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 14343 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴电线 | 新胜园6#配电站2#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 14344 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园2#配电站2#主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 14345 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站2#主变  | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 14346 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站3#主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 14347 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园3#配电站1#主变  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 14348 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园5#配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 14349 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园5#配电站2#变压器 | 630 | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 14350 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春花配电站2#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 14351 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春花配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 14352 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏荷配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 14353 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏荷配电站2#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 14354 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站2#变      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 14355 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站3#变      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 14356 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 绿竹配电站1#变      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 14357 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 翠柏配电站1#变      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 14358 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 翠柏配电站2#变      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 14359 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 14360 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 14361 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 苍松配电站3#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 14362 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春兰配电站2#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 14363 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 春兰配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 14364 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋月配电站2#变压器    | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 14365 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋月配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 14366 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬梅配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 14367 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬梅配电站2#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 14368 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋菊配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |

|       |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14369 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 秋菊配电站2#变压器        | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 14370 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬雪配电站1#变压器        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 14371 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 冬雪配电站2#变压器        | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 14372 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏风配电站1#变          | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 14373 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 夏风配电站2#变          | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 14374 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家1#配电站1#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 14375 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家1#配电站2#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 14376 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站2#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 14377 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站3#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 14378 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园10#配电站1#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 14379 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园10#配电站2#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 14380 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园11#配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 14381 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园11#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 14382 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园7#配电站2#变       | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 14383 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园8#配电站2#变       | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 14384 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园9#配电站1#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 14385 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园9#配电站2#变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 14386 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#配电站1#变压器 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 14387 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#配电站2#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 14388 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区1#配电站3#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 14389 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#配电站1#变压器 | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 14390 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#配电站2#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 14391 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区2#配电站3#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 14392 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区3#配电站1#变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 14393 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区3#配电站2#变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 14394 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区3#配电站3#变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 14395 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#配电站1#变   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 14396 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#配电站2#变   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 14397 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区5#配电站1#变   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 14398 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区5#配电站2#变   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 14399 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园四期B区5#配电站3#变   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 14400 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 14401 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园4期B区7#配电站1#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |

|       |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14402 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#配电站1#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 14403 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#配电站2#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 14404 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区8#配电站3#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 14405 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区4#配电站3#变   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 14406 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园8#配电站1#变       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 14407 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家2#配电站1#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 14408 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站1#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 14409 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站2#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 14410 | 开东 | 大李家66kV变电站 | 青云线 | 万福人家3#配电站3#变      | 630 | 1.0000  | 560.7000 | 560.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 14411 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#配电站2#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 14412 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园四期B区6#配电站3#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 14413 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园4期B区7#配电站2#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 14414 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园4期B区7#配电站3#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 14415 | 开东 | 江家66kV变电站  | 江胜线 | 新胜园2#配电站1#主变      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 14416 | 开东 | 江家66kV变电站  | 吴屯线 | 新胜园7#配电站1#变       | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 14417 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 农东屯               | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 14418 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 河东屯               | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 14419 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 部队                | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 14420 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 河西屯               | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 14421 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 农机修理厂             | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 14422 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 新河西               | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 14423 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 农西屯               | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 14424 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 新河西屯              | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 14425 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 董家沟供电所            | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 14426 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 福泉东里1#            | 315 | 82.0000 | 25.2000  | 25.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 14427 | 开东 | 董家66kV变电站  | 双董线 | 福泉东里2#            | 315 | 0.0000  | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 14428 | 开东 | 董家66kV变电站  | 康乐线 | 沟外屯               | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 14429 | 开东 | 董家66kV变电站  | 康乐线 | 沟里屯               | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 14430 | 开东 | 董家66kV变电站  | 康乐线 | 前沟屯               | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 14431 | 开东 | 董家66kV变电站  | 康乐线 | 后沟屯               | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 14432 | 开东 | 董家66kV变电站  | 窑龙线 | 南台子屯              | 100 | 16.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 14433 | 开东 | 董家66kV变电站  | 窑龙线 | 东寺沟屯              | 30  | 8.0000  | 24.6000  | 24.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 14434 | 开东 | 董家66kV变电站  | 窑龙线 | 朝阳坡屯              | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |

|       |    |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14435 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 东房身屯     | 30  | 63.0000 | 8.1000   | 8.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 14436 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 三道沟屯     | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 14437 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 西寺沟屯     | 100 | 71.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 14438 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 大房身屯     | 50  | 3.0000  | 43.5000  | 43.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 14439 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 养殖一场     | 160 | 1.0000  | 142.4000 | 142.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 14440 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线 | 润达水产     | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 14441 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 小董沟屯     | 30  | 60.0000 | 9.0000   | 9.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 14442 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李东屯      | 100 | 68.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 14443 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李北屯      | 200 | 58.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 14444 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 李西屯      | 200 | 62.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 14445 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 汪屯       | 160 | 65.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 14446 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 汪屯南      | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 14447 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 付屯       | 50  | 60.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 14448 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 潘屯       | 100 | 78.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 14449 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 南岭屯2     | 160 | 66.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 14450 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 上鹿圈      | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 14451 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 下鹿圈      | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 14452 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 牟屯1      | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 14453 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 牟屯2      | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 14454 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山西沟屯    | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 14455 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山屯      | 200 | 68.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 14456 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 杨树村      | 400 | 80.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 14457 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 高沟屯      | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 14458 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 孔屯       | 200 | 70.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 14459 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 王屯       | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 14460 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 崖底屯、西英小学 | 400 | 70.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 14461 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 河南屯西     | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 14462 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 宋屯       | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 14463 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 宋屯西      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 14464 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 鸡场       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 14465 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 寅屯       | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 14466 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 荒地屯      | 200 | 60.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 14467 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 南岭屯      | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |

|       |    |           |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14468 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 北沟屯          | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 14469 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 烧酒沟屯         | 50  | 4.0000  | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 14470 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 烧酒沟后屯        | 80  | 58.0000 | 25.6000  | 25.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 14471 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 河南屯          | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 14472 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 大院屯          | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 14473 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 端午沟屯         | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 14474 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 毕岚屯          | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 14475 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 金家沟屯         | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 14476 | 开东 | 董家66kV变电站 | 董英线 | 尖山上屯         | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 14477 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 北王线 | 阆店南屯         | 30  | 36.5300 | 16.0410  | 16.0410  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 14478 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 龙旅线 | 肖沟屯          | 63  | 6.0000  | 52.9200  | 52.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 14479 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 西英线 | 赵屯           | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 14480 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 西英线 | 北山屯          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 14481 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 赵西屯          | 30  | 60.0000 | 9.0000   | 9.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 14482 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大树村          | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 14483 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大树底屯         | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 14484 | 开东 | 赵屯66kV变电站 | 山口线 | 大山农场         | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 14485 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉1#配电站1#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 14486 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉1#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 14487 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉2#配电站1#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 14488 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉2#配电站2#变压器 | 630 | 72.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 14489 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉3#配电站1#变压器 | 400 | 0.0000  | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 14490 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉3#配电站2#变压器 | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 14491 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉4#配电站1#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 14492 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉4#配电站2#变压器 | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 14493 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站1#变压器 | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 14494 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站2#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 14495 | 开东 | 董家66kV变电站 | 福泉线 | 福泉5#配电站3#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 14496 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北1#亭1#变压器   | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 14497 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北1#亭2#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 14498 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北2#亭1#变压器   | 630 | 74.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 14499 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北2#亭2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 14500 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北3#亭1#变压器   | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |



|       |    |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14501 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北3#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 14502 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北4#亭1#变压器        | 800 | 74.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 14503 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路北4#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 14504 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通1#亭1#变压器        | 800 | 81.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 14505 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通1#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 14506 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通2#亭1#变压器        | 800 | 73.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 14507 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通2#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 14508 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通3#亭1#变压器        | 800 | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 14509 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通3#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 14510 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通4#亭1#变压器        | 800 | 80.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 14511 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通4#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 14512 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通5#亭1#变压器        | 800 | 85.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 14513 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 路通5#亭2#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 14514 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电站1#变压器   | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 14515 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电站2#变压器   | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 14516 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期1#配电站3#变压器   | 630 | 72.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 14517 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期2#配电站1#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 14518 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 卧龙园三期2#配电站2#变压器   | 630 | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 14519 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期1#配电站1#变压器 | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 14520 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期1#配电站2#变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 14521 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期2#配电站1#变压器 | 630 | 81.0000 | 56.7000  | 56.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 14522 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期2#配电站2#变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 14523 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期3#配电站1#变压器 | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 14524 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期3#配电站2#变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 14525 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期4#配电站1#变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 14526 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期4#配电站2#变压器 | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 14527 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期5#配电站1#变压器 | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 14528 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟动迁五期5#配电站2#变压器 | 630 | 76.0000 | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 14529 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房1#配电站1#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 14530 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房1#配电站2#变压器  | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 14531 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房2#配电站1#变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 14532 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房2#配电站2#变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 14533 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线 | 董家沟廉租房3#配电站1#变压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14534 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房3#配电站2#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 14535 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房4#配电站1#变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 14536 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房4#配电站2#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 14537 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房5#配电站1#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 14538 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房5#配电站2#变压器 | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 14539 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房6#配电站1#变压器 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 14540 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房6#配电站2#变压器 | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 14541 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房7#配电站1#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 14542 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房7#配电站2#变压器 | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 14543 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房8#配电站1#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 14544 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线  | 董家沟廉租房8#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 14545 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电站1#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 14546 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电站2#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 14547 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 贸龙线  | 海赫综合楼1#配电站3#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 14548 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电站1#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 14549 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电站2#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 14550 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 商凤线  | 海赫综合楼2#配电站3#变压器  | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 14551 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 和黄甲线 | 和黄1#配电站2#变压器     | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 14552 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 和黄甲线 | 和黄1#配电站1#变压器     | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 14553 | 开东 | #N/A      | 黄乙线  | 和黄2#配电站2#变压器     | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 14554 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 和黄乙线 | 和黄2#配电站1#变压器     | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 14555 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站1#变压器       | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 14556 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站2#变压器       | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 14557 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 德厦线  | 泰大配电站3#变压器       | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 14558 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站1#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 14559 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站2#变压器   | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 14560 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城1#配电站3#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 14561 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城3#配电站1#变压器   | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 14562 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树甲线 | 香树花城3#配电站2#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 14563 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线 | 香树花城2#配电站1#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 14564 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线 | 香树花城2#配电站2#变压器   | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 14565 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 香树乙线 | 香树花城2#配电站3#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 14566 | 开东 | 董家66kV变电站 | 密龙线  | 贝佛利山1#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |

|       |    |           |        |                |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|--------|----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14567 | 开东 | 董家66kV变电站 | 窑龙线    | 贝佛利山1#配电站2#变压器 | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 14568 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线    | 福利综合楼配电站1#变压器  | 400  | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 14569 | 开东 | 董家66kV变电站 | 杨树线    | 福利综合楼配电站2#变压器  | 400  | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 14570 | 开东 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所1#变压器  | 1600 | 38.0000 | 832.0000 | 832.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 14571 | 开东 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所2#变压器  | 1600 | 57.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 14572 | 开东 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所3#变压器  | 1600 | 46.0000 | 704.0000 | 704.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 14573 | 开东 | 董家66kV变电站 | 云台线    | 卧龙园一期变电所4#变压器  | 1600 | 60.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 14574 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光1#配电站1#变压器 | 800  | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 14575 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光1#配电站2#变压器 | 800  | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 14576 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光2#配电站1#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 14577 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光2#配电站2#变压器 | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 14578 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光3#配电站1#变压器 | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 14579 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光3#配电站2#变压器 | 800  | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 14580 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光4#配电站1#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 14581 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光4#配电站2#变压器 | 800  | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 14582 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光5#配电站1#变压器 | 800  | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 14583 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光5#配电站2#变压器 | 800  | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 14584 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光6#配电站1#变压器 | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 14585 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光6#配电站2#变压器 | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 14586 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光7#配电站1#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 14587 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 未来之光甲线 | 未来之光7#配电站2#变压器 | 800  | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 14588 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光8#配电站1#变压器 | 800  | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 14589 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 未来之光乙线 | 未来之光8#配电站2#变压器 | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 14590 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光1#配电站1#变压器 | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 14591 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光1#配电站2#变压器 | 800  | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 14592 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光2#配电站1#变压器 | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 14593 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光2#配电站2#变压器 | 800  | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 14594 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站1#变压器 | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 14595 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站2#变压器 | 800  | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 14596 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 国际线    | 理想之光3#配电站3#变压器 | 800  | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 14597 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜1#配电站1#变压器 | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 14598 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜1#配电站2#变压器 | 800  | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 14599 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线    | 龙湖天钜2#配电站1#变压器 | 800  | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |

|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14600 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜2#配电站2#变压器 | 800 | 64.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 14601 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜3#配电站1#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 14602 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜3#配电站2#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 14603 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜4#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 14604 | 开东 | 龙山66kV变电站 | 天钜线  | 龙湖天钜4#配电站2#变压器 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 14605 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站1#变压器  | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 14606 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站2#变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 14607 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾1#配电站3#变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 14608 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾2#配电站1#变压器  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 14609 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾2#配电站2#变压器  | 800 | 66.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 14610 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾3#配电站1#变压器  | 800 | 68.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 14611 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾3#配电站2#变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 14612 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾4#配电站1#变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 14613 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 昌樾线  | 江山樾4#配电站2#变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 14614 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 山语线  | 湖光山语7#配电站1#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 14615 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔2#配电站1#变压器   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 14616 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔4#配电站2#变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 14617 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔4#配电站1#变压器   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 14618 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤乙线 | 堤畔10#配电站1#变压器  | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 14619 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔7#配电站1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 14620 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔9#配电站1#变压器   | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 14621 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔9#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 14622 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔1#配电站1#变压器   | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 14623 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔3#配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 14624 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔1#配电站2#变压器   | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 14625 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔7#配电站2#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 14626 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔5#配电站2#变压器   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 14627 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔2#配电站2#变压器   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 14628 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔5#配电站1#变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 14629 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 东堤甲线 | 堤畔3#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 14630 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 煤窑线  | 东房身变压器         | 400 | 18.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 14631 | 开东 | 商贸66kV变电站 | 十里海线 | 璟和天第5#配电站1#变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 14632 | 开东 | 湾里66kV变电站 | 和庐线  | 湖畔和庐4#配电站2#变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |

|       |    |            |             |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14633 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 未来之光甲线      | 未来之光8#配电站2#配电变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 14634 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线         | 湖光山语7#配电站2#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 14635 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 东堤乙线        | 堤畔8#配电站2#变压器     | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 14636 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 东堤乙线        | 堤畔8#配电站1#变压器     | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 14637 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 东堤乙线        | 堤畔10#配电站2#变压器    | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 14638 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐4#配电站1#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 14639 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线        | 璟和天第2#配电站2#变压器   | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 14640 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城5#配电站3#变压器   | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 14641 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线       | 中交城1#配电站1#变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 14642 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐7#配电站1#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 14643 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线       | 中交城3#配电站2#变压器    | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 14644 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线       | 中交城2#配电站2#变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 14645 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐7#配电站2#变压器   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 14646 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐7#配电站3#变压器   | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 14647 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐1#配电站2#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 14648 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐2#配电站1#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 14649 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城8#配电站2#变压器   | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 14650 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城6#配电站2#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 14651 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城7#配电站1#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 14652 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线         | 湖光山语6#配电站2#变压器   | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 14653 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐1#配电站1#变压器   | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 14654 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 商贸变107煤窑线   | 南台子变压器           | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 14655 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 商贸变106中交城甲线 | 中交城3#配电站3#变压器    | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 14656 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 商贸变106中交城甲线 | 中交城1#配电站2#变压器    | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 14657 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 商贸变204金教线   | 清华苑1#配电站1#变压器    | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 14658 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城8#配电站1#变压器   | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 14659 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城4#配电站2#变压器   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 14660 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城9#配电站2#变压器   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 14661 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城5#配电站2#变压器   | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 14662 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城4#配电站1#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 14663 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线        | 香树花城5#配电站1#变压器   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 14664 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线         | 金海人家1#箱1#变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |

|       |    |            |       |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14665 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 金教线   | 清华苑2#配电站1#变压器  | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 14666 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线   | 金海人家3#箱变1#变压器  | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 14667 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐8#配电站1#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 14668 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城6#配电站1#变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 14669 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城9#配电站1#变压器 | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 14670 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城7#配电站2#变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 14671 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 香树乙线  | 香树花城9#配电站3#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 14672 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线 | 中交城3#配电站1#变压器  | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 14673 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线   | 湖畔和庐5#配电站1#变压器 | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 14674 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖光山语5#配电站1#变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 14675 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖光山语6#配电站1#变压器 | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 14676 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站1#变压器 | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 14677 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站2#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 14678 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站3#变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 14679 | 开东 | 龙山66kV变电站  | 特钢线   | 金融数据1#配电站1#变压器 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 14680 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站1#变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 14681 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站3#变压器 | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 14682 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 泰山线   | 泰山七号1#配电站2#变压器 | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 14683 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站2#变压器 | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 14684 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第1#配电站2#变压器 | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 14685 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖光山语5#配电站2#变压器 | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 14686 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线   | 湖畔和庐6#配电站3#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 14687 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第4#配电站2#变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 14688 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 东堤乙线  | 堤畔6#配电站1#变压器   | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 14689 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 东堤乙线  | 堤畔6#配电站2#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 14690 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线 | 中交城2#配电站1#变压器  | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 14691 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 中交城甲线 | 中交城1#配电站3#变压器  | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 14692 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 煤窑线   | 三道沟            | 400 | 25.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 14693 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 煤窑线   | 大房身变压器         | 400 | 13.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 14694 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第3#配电站1#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0967  |
| 14695 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第2#配电站1#变压器 | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 14696 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第1#配电站1#变压器 | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 14697 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线  | 璟和天第4#配电站1#变压器 | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14698 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线        | 璟和天第3#配电站2#变压器     | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 14699 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线        | 璟和天第1#配电站3#变压器     | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 14700 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 十里海线        | 璟和天第5#配电站2#变压器     | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 14701 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 金教线         | 清华苑2#配电站2#变压器      | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 14702 | 开东 | 商贸66kV变电站  | 金教线         | 清华苑1#配电站2#变压器      | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 14703 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐5#配电站3#变压器     | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 14704 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐3#配电站2#变压器     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 14705 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐5#配电站2#变压器     | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 14706 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐3#配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 14707 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 山语线         | 湖畔和庐8#配电站2#变压器     | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 14708 | 开东 | 湾里66kV变电站  | 和庐线         | 湖畔和庐2#配电站2#变压器     | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 14709 | 开东 | 金石滩66kV变电站 | 金江线         | 金海人家2#箱变1#变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 14710 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配电站1#配电变压器 | 800 | 43.8480 | 369.2160 | 369.2160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 14711 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配电站2#配电变压器 | 800 | 79.0720 | 87.4240  | 87.4240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 14712 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家1#配电站3#配电变压器 | 800 | 75.5860 | 115.3120 | 115.3120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 14713 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家2#配电站1#配电变压器 | 800 | 16.4780 | 588.1760 | 588.1760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 14714 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家2#配电站2#配电变压器 | 800 | 41.9020 | 384.7840 | 384.7840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 14715 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家3#配电站1#配电变压器 | 800 | 52.2760 | 301.7920 | 301.7920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 14716 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家3#配电站2#配电变压器 | 800 | 78.7360 | 90.1120  | 90.1120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 14717 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家7#配电站1#配电变压器 | 800 | 57.3440 | 261.2480 | 261.2480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 14718 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家7#配电站2#配电变压器 | 800 | 16.8420 | 585.2640 | 585.2640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 14719 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家8#配电站1#配电变压器 | 800 | 62.2160 | 222.2720 | 222.2720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 14720 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 大华公园世家8#配电站2#配电变压器 | 800 | 31.2480 | 470.0160 | 470.0160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 14721 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府1#配电站1#配电变压器   | 800 | 6.9500  | 664.4000 | 664.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 14722 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府1#配电站2#配电变压器   | 800 | 41.0500 | 391.6000 | 391.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 14723 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府3#配电站1#配电变压器   | 800 | 31.3500 | 469.2000 | 469.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 14724 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼井线 | 中航华府3#配电站2#配电变压器   | 800 | 23.1700 | 534.6400 | 534.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |

|       |    |            |                 |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----------------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14725 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼<br>井线 | 中航华府5#配电站1#配电变压器          | 800 | 26.9600 | 504.3200 | 504.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 14726 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变204两眼<br>井线 | 中航华府5#配电站2#配电变压器          | 800 | 25.2200 | 518.2400 | 518.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 14727 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变202朱棋<br>乙线 | 电缆隧道照明4号配电变压器             | 630 | 23.3200 | 420.0840 | 420.0840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 14728 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变202朱棋<br>乙线 | 朱棋三分3#变压器                 | 315 | 76.5700 | 42.3045  | 42.3045  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 14729 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变107羊圈<br>线  | 精品园箱式配电站变压器               | 315 | 71.6200 | 57.8970  | 57.8970  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 14730 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变107羊圈<br>线  | 羊圈村二分19间1#变压器             | 160 | 89.4300 | 0.9120   | 0.9120   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 14731 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居2#配电站1#变压器            | 630 | 30.9400 | 372.0780 | 372.0780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 14732 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居2#配电站2#变压器            | 630 | 71.7300 | 115.1010 | 115.1010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 14733 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居5#配电站1#变压器            | 630 | 30.8500 | 372.6450 | 372.6450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 14734 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居5#配电站2#变压器            | 630 | 60.8300 | 183.7710 | 183.7710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 14735 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居7#配电站1#配电变压器          | 630 | 75.5500 | 91.0350  | 91.0350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 14736 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居7#配电站2#配电变压器          | 630 | 31.5300 | 368.3610 | 368.3610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 14737 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居9#配电站1#配电变压器          | 630 | 54.1000 | 226.1700 | 226.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 14738 | 高新 | 朱棋路66kV变电站 | 朱棋路变106金鹏<br>线  | 棋盘新居9#配电站2#配电变压器          | 630 | 8.5700  | 513.0090 | 513.0090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 14739 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 基干线钢材市场南1#箱式配电站<br>101    | 630 | 4.9921  | 535.5500 | 535.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 14740 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 周锦2#箱开1#箱配1#变压器           | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 14741 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 周锦5#箱式开关站1#箱式配电站<br>1#变压器 | 315 | 1.3400  | 279.2790 | 279.2790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 14742 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 周锦3#箱开1#箱配1#变压器           | 315 | 29.8400 | 189.5040 | 189.5040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 14743 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 士官分5#台                    | 200 | 13.2000 | 153.6000 | 153.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 14744 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变112基干<br>线  | 基干线机场线1#变压器               | 400 | 6.0000  | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 14745 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑4#箱变1#变压器             | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 14746 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑2#箱变1#变压器             | 630 | 12.2500 | 489.8250 | 489.8250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 14747 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑1#箱变1#变压器             | 630 | 13.9300 | 479.2410 | 479.2410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 14748 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑3#箱变1#变压器             | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 14749 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑5#箱变1#变压器             | 630 | 14.7000 | 474.3900 | 474.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 14750 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑6#箱变1#变压器             | 630 | 14.2700 | 477.0990 | 477.0990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 14751 | 高新 | 周水子66kV变电站 | 周水子变108周航<br>线  | 隽佳欣苑7#箱变1#变压器             | 630 | 18.0300 | 453.4110 | 453.4110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 14752 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线       | 华兴山庄1#配电站1#变压器            | 630 | 33.2800 | 357.3360 | 357.3360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 14753 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线       | 壹品漫谷2#配电站1#变压器            | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 14754 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线       | 壹品漫谷2#配电站2#变压器            | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 14755 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线       | 壹品漫谷4#配电站1#变压器            | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |



|       |    |            |            |                   |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14756 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 壹品漫谷4#配电站2#变压器    | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 14757 | 高新 | 由家66kV变电站  | 由家变210壹品线  | 华兴山庄1#配电站3#变压器    | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 14758 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站1#变压器    | 630  | 40.5100 | 311.7870 | 311.7870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 14759 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站2#变压器    | 630  | 25.2500 | 407.9250 | 407.9250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 14760 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城2#配电站3#变压器    | 630  | 72.9900 | 107.1630 | 107.1630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 14761 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城5#配电站1#变压器    | 630  | 37.2800 | 332.1360 | 332.1360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 14762 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城5#配电站2#变压器    | 630  | 74.2400 | 99.2880  | 99.2880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 14763 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站1#变压器    | 630  | 76.1500 | 87.2550  | 87.2550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 14764 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站2#变压器    | 630  | 69.8200 | 127.1340 | 127.1340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 14765 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 北方星城7#配电站3#变压器    | 630  | 42.7500 | 297.6750 | 297.6750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 14766 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局1#变压器        | 630  | 57.6700 | 203.6790 | 203.6790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 14767 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局2#变压器        | 630  | 42.4400 | 299.6280 | 299.6280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 14768 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 部队房管局3#变压器        | 630  | 80.5100 | 59.7870  | 59.7870  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 14769 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新5#配电站1#变压器    | 630  | 27.0800 | 396.3960 | 396.3960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 14770 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新5#配电站2#变压器    | 630  | 34.2200 | 351.4140 | 351.4140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 14771 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新6#配电站1#变压器    | 630  | 44.6900 | 285.4530 | 285.4530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 14772 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变111营泰线 | 金龙三新6#配电站2#变压器    | 630  | 47.6100 | 267.0570 | 267.0570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 14773 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新4#配电站1#配电变压器  | 1000 | 17.0500 | 729.5000 | 729.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 14774 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新4#配电站2#配电变压器  | 800  | 63.1100 | 215.1200 | 215.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 14775 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站1#配电变压器  | 1000 | 43.8700 | 461.3000 | 461.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 14776 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站2#配电变压器  | 800  | 10.5600 | 635.5200 | 635.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 14777 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 沙岗三新5#配电站3#配电变压器  | 1000 | 48.4300 | 415.7000 | 415.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 14778 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三新2#配电站1#变压器    | 400  | 71.1760 | 75.2960  | 75.2960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 14779 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城三新2#配电站2#变压器    | 400  | 69.5100 | 81.9600  | 81.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 14780 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子1#亭1#变压器       | 500  | 49.8700 | 200.6500 | 200.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 14781 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子2#变电亭1#变压器     | 630  | 14.3300 | 476.7210 | 476.7210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 14782 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 营城子2#变电亭2#变压器     | 630  | 75.7800 | 89.5860  | 89.5860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 14783 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 对门沟二分55#箱变1#配电变压器 | 200  | 32.3300 | 115.3400 | 115.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 14784 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方干26#            | 100  | 75.4700 | 14.5300  | 14.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 14785 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支13#        | 160  | 75.2700 | 23.5680  | 23.5680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 14786 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支2#         | 315  | 37.3800 | 165.7530 | 165.7530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 14787 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 东方线郭家沟支5#         | 315  | 34.3600 | 175.2660 | 175.2660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 14788 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 对门沟分12#柱上变压器      | 400  | 44.0720 | 183.7120 | 183.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |

|       |    |            |            |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14789 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方线 | 对门沟分7#台              | 50  | 43.5500 | 23.2250  | 23.2250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 14790 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 对门沟四分2#台             | 200 | 58.0700 | 63.8600  | 63.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 14791 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧线 | 对门沟四分7左1#柱上变压器       | 80  | 30.0860 | 47.9312  | 47.9312  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 14792 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 红石分33#               | 315 | 73.1800 | 52.9830  | 52.9830  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 14793 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干49#柱上变压器          | 400 | 76.3000 | 54.8000  | 54.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 14794 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干62#               | 315 | 55.5900 | 108.3915 | 108.3915 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 14795 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 红石干80#台S             | 315 | 36.1200 | 169.7220 | 169.7220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 14796 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分12#          | 200 | 43.9500 | 92.1000  | 92.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 14797 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分2#变台         | 630 | 73.7800 | 102.1860 | 102.1860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 14798 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分22#变台        | 160 | 74.5100 | 24.7840  | 24.7840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 14799 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分44#变台        | 160 | 72.0500 | 28.7200  | 28.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 14800 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线对门沟二分8#变台         | 315 | 34.6800 | 174.2580 | 174.2580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 14801 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分29左1#变台       | 100 | 84.3400 | 5.6600   | 5.6600   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 14802 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分45#变台         | 200 | 57.6000 | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 14803 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 黄岭线石山沟分6#变台          | 100 | 44.8400 | 45.1600  | 45.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 14804 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变213鸡场线 | 鸡场线北甸分12#            | 50  | 71.8200 | 9.0900   | 9.0900   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 14805 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 联航分3#柱上变压器           | 315 | 49.4800 | 127.6380 | 127.6380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 14806 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 联航分5左1#变台            | 160 | 88.5300 | 2.3520   | 2.3520   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 14807 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干109#柱上变压器         | 100 | 80.0940 | 9.9060   | 9.9060   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 14808 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干63#柱上变压器          | 315 | 32.5600 | 180.9360 | 180.9360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 14809 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉线 | 牧城干82#柱上变压器          | 200 | 60.5780 | 58.8440  | 58.8440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 14810 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城干13左6#          | 100 | 81.0300 | 8.9700   | 8.9700   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 14811 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城干13左6#          | 100 | 81.0300 | 8.9700   | 8.9700   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 14812 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗线 | 沙岗线营城支2#变压器          | 200 | 60.4900 | 59.0200  | 59.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 14813 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 石山沟分18#柱上变压器         | 400 | 59.4860 | 122.0560 | 122.0560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 14814 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭线 | 石山沟支9#柱上变压器          | 100 | 56.4000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 14815 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双黑线小磨七支7#            | 315 | 88.7400 | 3.9690   | 3.9690   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 14816 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双黑线小磨三支11#           | 315 | 21.8900 | 214.5465 | 214.5465 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 14817 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土线 | 双台变107双黑线双黑线盐场支26左1# | 100 | 48.8400 | 41.1600  | 41.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 14818 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线红石干16右2           | 100 | 45.3000 | 44.7000  | 44.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 14819 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线红石干68-2#台         | 315 | 65.2100 | 78.0885  | 78.0885  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 14820 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台线 | 双台线橡塑分18右7#          | 160 | 40.2200 | 79.6480  | 79.6480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |

|       |    |            |                |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14821 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 同益分13#柱上变压器   | 400 | 44.0440 | 183.8240 | 183.8240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 14822 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 小磨分5#         | 400 | 24.6000 | 261.6000 | 261.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 14823 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 盐场分12左8#台     | 160 | 64.6800 | 40.5120  | 40.5120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 14824 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 盐场分20右1柱上变压器  | 315 | 52.6000 | 117.8100 | 117.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 14825 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干1#变台    | 200 | 85.7400 | 8.5200   | 8.5200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 14826 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干1#变台    | 50  | 85.7400 | 2.1300   | 2.1300   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 14827 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干118#变台  | 250 | 47.2300 | 106.9250 | 106.9250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 14828 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干65右2#变台 | 100 | 41.4800 | 48.5200  | 48.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 14829 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干68#变台   | 315 | 87.0800 | 9.1980   | 9.1980   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 14830 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线牧城干77#变台   | 200 | 77.8400 | 24.3200  | 24.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 14831 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线沙岗三分5左1#变台 | 400 | 85.3700 | 18.5200  | 18.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 14832 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线沙岗四分14#变台  | 200 | 82.2800 | 15.4400  | 15.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 14833 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线沙岗四分18#变台  | 100 | 84.7400 | 5.2600   | 5.2600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 14834 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线沙岗四分8右1    | 250 | 57.1400 | 82.1500  | 82.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 14835 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线幸福二支3#变台   | 200 | 38.6800 | 102.6400 | 102.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 14836 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线幸福分16#变台   | 100 | 45.8000 | 44.2000  | 44.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 14837 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线幸福分20#变台   | 200 | 36.2900 | 107.4200 | 107.4200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 14838 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变215营叉<br>线 | 营叉线幸福支3#变台    | 400 | 45.6700 | 177.3200 | 177.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 14839 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城分12#        | 400 | 48.3900 | 166.4400 | 166.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 14840 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城分3#         | 250 | 45.0700 | 112.3250 | 112.3250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 14841 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城分8#         | 315 | 79.3900 | 33.4215  | 33.4215  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 14842 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗<br>线 | 营城干19#柱上变压器   | 400 | 53.4800 | 146.0800 | 146.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 14843 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗<br>线 | 营城干19台2#变压器   | 250 | 37.2000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 14844 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干53#        | 200 | 78.5000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 14845 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干55#        | 160 | 73.1600 | 26.9440  | 26.9440  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 14846 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干57#        | 200 | 41.2700 | 97.4600  | 97.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 14847 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干62#        | 160 | 55.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 14848 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干68右03#     | 315 | 85.2400 | 14.9940  | 14.9940  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 14849 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营城干68右03#     | 630 | 85.2400 | 29.9880  | 29.9880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 14850 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗<br>线 | 营城干9右2#柱上变压器  | 250 | 66.4700 | 58.8250  | 58.8250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 14851 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城三分2#        | 200 | 41.3200 | 97.3600  | 97.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 14852 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城三分3#        | 250 | 85.1600 | 12.1000  | 12.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 14853 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城三分3#        | 250 | 85.1600 | 12.1000  | 12.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |

|       |    |            |                |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14854 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城三分3#            | 315 | 85.1600 | 15.2460  | 15.2460  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 14855 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营城三分9#柱上变压器       | 315 | 81.2600 | 27.5310  | 27.5310  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 14856 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变116沙岗<br>线 | 营城线营城干29#变台       | 100 | 82.9000 | 7.1000   | 7.1000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 14857 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方<br>线 | 郭家沟分19#           | 200 | 67.8800 | 44.2400  | 44.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 14858 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方<br>线 | 郭家二分13#           | 400 | 82.2800 | 30.8800  | 30.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 14859 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变112东方<br>线 | 营城子变112东方线郭家沟分35# | 100 | 36.5600 | 53.4400  | 53.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 14860 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变214黄岭<br>线 | 营牧干3右1柱上变压器       | 100 | 71.2600 | 18.7400  | 18.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 14861 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧<br>线 | 营牧线营牧干41#         | 100 | 70.5600 | 19.4400  | 19.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 14862 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧<br>线 | 营牧线营牧干46#         | 80  | 45.7000 | 35.4400  | 35.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 14863 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧<br>线 | 营牧线营牧干54左2        | 100 | 34.7800 | 55.2200  | 55.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 14864 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变211营牧<br>线 | 营牧线营牧干55#         | 100 | 84.2600 | 5.7400   | 5.7400   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 14865 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土分5左2#柱上变压器      | 315 | 42.9800 | 148.1130 | 148.1130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 14866 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营土线红石干25#         | 100 | 55.8800 | 34.1200  | 34.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 14867 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营土线红石干28左4#       | 250 | 39.4600 | 126.3500 | 126.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 14868 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营土线红石干44左2#       | 315 | 81.2100 | 27.6885  | 27.6885  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 14869 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变113营土<br>线 | 营土线小磨六支5#         | 200 | 86.8800 | 6.2400   | 6.2400   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 14870 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土线盐场分8#          | 100 | 89.8800 | 0.1200   | 0.1200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 14871 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土线营城二分07#        | 200 | 88.1200 | 3.7600   | 3.7600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 14872 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土线营城干53#台        | 250 | 58.9400 | 77.6500  | 77.6500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 14873 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土线营城四分9#台        | 200 | 34.9200 | 110.1600 | 110.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 14874 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城子变216双台<br>线 | 营土线营城五分7#         | 100 | 82.3000 | 7.7000   | 7.7000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 14875 | 高新 | 营城子66kV变电站 | 营城变112慧谷线      | 海港中心配电站1#变压器      | 800 | 83.7000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 14876 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金中街配电站2#变压器      | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 14877 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金2号配电站#2变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 14878 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金东街2#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 14879 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金东街1#配电站1#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 14880 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金2#配电站1#变压器      | 630 | 24.3600 | 413.5320 | 413.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 14881 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金3号配电站#1变压器      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 14882 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 凌水路箱式配电站1#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 14883 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾王1#配电站1#变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 14884 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾王1#配电站2#变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 14885 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金1#配电站1#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 14886 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变208学庙线      | 栾金3号配电站#2变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |

|       |    |           |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14887 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金中街配电站1#变压器      | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 14888 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾金东街2#配电站2#变压器    | 630 | 52.3600 | 237.1320 | 237.1320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 14889 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 海运配电站1#变压器        | 630 | 7.8254  | 517.7000 | 517.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 14890 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变208学庙线 | 栾王分2#变台           | 250 | 37.6000 | 131.0000 | 131.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 14891 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电站1#配电变压器 | 800 | 2.0160  | 703.8720 | 703.8720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 14892 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电站2#配电变压器 | 800 | 1.0080  | 711.9360 | 711.9360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 14893 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里4#配电站3#配电变压器 | 800 | 2.0160  | 703.8720 | 703.8720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 14894 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电站2#配电变压器 | 800 | 4.8000  | 681.6000 | 681.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 14895 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电站3#配电变压器 | 800 | 0.1063  | 719.1500 | 719.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 14896 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 悦泰拾光里2#配电站1#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 14897 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府2#配电站1#变压器      | 630 | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 14898 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府2#配电站2#变压器      | 630 | 0.0300  | 566.8110 | 566.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 14899 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府4#配电站1#变压器      | 630 | 0.0300  | 566.8110 | 566.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 14900 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府4#配电站2#变压器      | 630 | 0.0600  | 566.6220 | 566.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 14901 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府5#配电站1#变压器      | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 14902 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府5#配电站2#变压器      | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 14903 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府7#配电站1#变压器      | 630 | 0.0500  | 566.6850 | 566.6850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 14904 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府7#配电站2#变压器      | 630 | 0.1200  | 566.2440 | 566.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 14905 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府8#配电站1#变压器      | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 14906 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变207浦项线 | 瑞府8#配电站2#变压器      | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 14907 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾1#配电站1#变压器   | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 14908 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾1#配电站2#变压器   | 800 | 0.1200  | 719.0400 | 719.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 14909 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾3#配电站1#变压器   | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 14910 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变203西平线 | 恒大御景湾3#配电站2#变压器   | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 14911 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#5配电站2#变压器     | 800 | 13.1300 | 614.9600 | 614.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 14912 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#5配电站1#变压器     | 800 | 10.3100 | 637.5200 | 637.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 14913 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站3#变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 14914 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#4配电站1#变压器     | 800 | 18.8900 | 568.8800 | 568.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 14915 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#4配电站2#变压器     | 800 | 11.2700 | 629.8400 | 629.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 14916 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站2#变压器     | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 14917 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#1配电站1#变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 14918 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#2配电站1#变压器     | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 14919 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 未名山#1配电站2#变压器     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |

|       |    |           |           |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14920 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷南区1#配电站1#配电变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 14921 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷北区1#配电站1#配电变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 14922 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷北区1#配电站2#配电变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 14923 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变201凌西线 | 兰溪谷南区1#配电站2#配电变压器  | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 14924 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 树源国滨馆#1配电站1#变压器    | 630 | 12.0600 | 491.0220 | 491.0220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 14925 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 树源国滨馆#1配电站2#变压器    | 630 | 13.6200 | 481.1940 | 481.1940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 14926 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电站103配电变压器 | 800 | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 14927 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电站104配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 14928 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆1#配电站105配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 14929 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电站103配电变压器 | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 14930 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电站104配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 14931 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 万达海公馆2#配电站105配电变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 14932 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 亿海贤府#1配电站1#配电变压器   | 800 | 6.3500  | 669.2000 | 669.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 14933 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 亿海贤府#1配电站2#配电变压器   | 800 | 7.7700  | 657.8400 | 657.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 14934 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 中合置业中心配电站1#配电变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 14935 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号1#配电站1#配电变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 14936 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号1#配电站2#配电变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 14937 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 南海壹号中心配电站1#配电变压器   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 14938 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾2#配电站1#变压器    | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 14939 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾2#配电站2#变压器    | 800 | 0.1300  | 718.9600 | 718.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 14940 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾4#配电站1#变压器    | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 14941 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变105观海线 | 恒大御景湾4#配电站2#变压器    | 800 | 0.1200  | 719.0400 | 719.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 14942 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 王家北配电站#1变压器        | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 14943 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 王家北配电站#2变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 14944 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 王家配电站2#变压器         | 500 | 16.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 14945 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 王家配电站3#变压器         | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 14946 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 海事大学配电站1#变压器       | 800 | 39.1000 | 407.2000 | 407.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 14947 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 海事大学配电站2#变压器       | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 14948 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 海事大学配电站3#变压器       | 630 | 49.0100 | 258.2370 | 258.2370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 14949 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 凌学配电站1#变压器         | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 14950 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 凌学配电站2#变压器         | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 14951 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 凌水路1#箱变1#变压器       | 160 | 20.1000 | 111.8400 | 111.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 14952 | 高新 | 学苑66kV变电站 | 学苑变104学窠线 | 海大回迁楼配电站1#变压器      | 500 | 12.8000 | 386.0000 | 386.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |

|       |    |            |             |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14953 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 王家配电站1#变压器           | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 14954 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 海大回迁楼配电站2#变压器        | 500 | 8.0000  | 410.0000 | 410.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 14955 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 王家分2#变台              | 315 | 13.2000 | 241.9200 | 241.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 14956 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 十七中分9#变压器            | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 14957 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变104学窑线   | 刘家村分15#              | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 14958 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 三星大厦2#配电站2#变压器       | 800 | 11.3000 | 629.6000 | 629.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 14959 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 三星大厦2#配电站3#变压器       | 800 | 10.4900 | 636.0800 | 636.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 14960 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 宏都峰景中心配电站2#变压器       | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 14961 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 君海阁中心配电站3#变压器        | 800 | 15.4900 | 596.0800 | 596.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 14962 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 宏都峰景中心配电站3#变压器       | 800 | 7.3000  | 661.6000 | 661.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 14963 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 菁英汇中心配电站2#变压器        | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 14964 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站1#变压器       | 800 | 21.4500 | 548.4000 | 548.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 14965 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站3#变压器       | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 14966 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 硅谷假日3#配电站2#变压器       | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 14967 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变103明辉线   | 三星大厦2#配电站1#变压器       | 800 | 14.7000 | 602.4000 | 602.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 14968 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 园区荣伸配电站1#变压器         | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 14969 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 园区荣伸配电站2#变压器         | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 14970 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 名仕智慧谷中心配电站2#变压器      | 800 | 18.6000 | 571.2000 | 571.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 14971 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 家豪新都1#配电站2#变压器       | 800 | 9.1600  | 646.7200 | 646.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 14972 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 名仕智慧谷中心配电站1#变压器      | 800 | 16.4200 | 588.6400 | 588.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 14973 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 雯君庭中心配电站1#变压器        | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 14974 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 雯君庭中心配电站2#变压器        | 800 | 15.3700 | 597.0400 | 597.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 14975 | 高新 | 学苑66kV变电站  | 学苑变102科海线   | 家豪新都1#配电站1#变压器       | 800 | 9.3200  | 645.4400 | 645.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 14976 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 预备役箱式配电站1号变压器        | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 14977 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府1#配电站103变电器配电变压器 | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 14978 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府1#配电站104配电变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 14979 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府2#配电站103配电变压器    | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 14980 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 万科华府2#配电站104配电变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 14981 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 预备役2#箱式配电站           | 630 | 13.6270 | 481.1500 | 481.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 14982 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 胡大岭线东站分20#变压器        | 250 | 3.0000  | 217.5000 | 217.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |

|       |    |            |             |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 14983 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变101胡大岭线 | 东站分23左1#台2#柱上变压器1 | 100 | 0.8500  | 89.1500  | 89.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 14984 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 新昌小区箱变1#变压器配电变压器  | 630 | 1.3500  | 558.4950 | 558.4950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 14985 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 东站线辛周干6#变压器       | 400 | 58.2300 | 127.0800 | 127.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 14986 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变102东站线  | 东站线辛周干6#变压器       | 200 | 58.2300 | 63.5400  | 63.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 14987 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站3#变压器      | 800 | 11.2200 | 630.2400 | 630.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 14988 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站2#变压器     | 800 | 9.7900  | 641.6800 | 641.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 14989 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站3#变压器      | 800 | 7.7000  | 658.4000 | 658.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 14990 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站1#变压器      | 800 | 21.5800 | 547.3600 | 547.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 14991 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站2#变压器      | 800 | 6.8400  | 665.2800 | 665.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 14992 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡5#配电站1#变压器      | 800 | 9.2400  | 646.0800 | 646.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 14993 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站2#变压器      | 800 | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 14994 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站3#变压器     | 800 | 18.0800 | 575.3600 | 575.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 14995 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站1#变压器      | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 14996 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡6#配电站3#变压器      | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 14997 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡8#配电站2#变压器      | 800 | 15.3300 | 597.3600 | 597.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 14998 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变103新昌线  | 五郡10#配电站1#变压器     | 800 | 20.1300 | 558.9600 | 558.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 14999 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南华配电站1#变压器        | 630 | 28.1500 | 389.6550 | 389.6550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 15000 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南华配电站2#变压器        | 630 | 12.0800 | 490.8960 | 490.8960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 15001 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山4#箱式配电站1#变压器    | 630 | 19.8000 | 442.2600 | 442.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 15002 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山2#箱式配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 15003 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山3#箱式配电站1#变压器    | 630 | 29.3900 | 381.8430 | 381.8430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 15004 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 三鼎春天1#配电站2#变压器    | 800 | 7.1800  | 662.5600 | 662.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 15005 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 三鼎春天1#配电站1#变压器    | 800 | 10.8300 | 633.3600 | 633.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 15006 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 三鼎春天2#配电站2#变压器    | 800 | 11.8600 | 625.1200 | 625.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 15007 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 圣林园3#配电站3#配电变压器   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 15008 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 圣林园3#配电站2#配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 15009 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 圣林园3#配电站1#配电变压器   | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 15010 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 南山1#箱式配电站1#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 15011 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 三鼎春天2#配电站1#变压器    | 800 | 10.2800 | 637.7600 | 637.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 15012 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 交通枢纽1#箱式配电站配电变压器  | 315 | 1.2698  | 279.5000 | 279.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 15013 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 阅麓山2#配电站1#配电变压器   | 630 | 2.0000  | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 15014 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线  | 阅麓山2#配电站2#配电变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |



|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15015 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山1#配电站1#配电变压器   | 630 | 2.0000  | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 15016 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 阅麓山1#配电站2#配电变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 15017 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 圣林园中心1#配电站2#配电变压器 | 800 | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 15018 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南村支10#变压器         | 160 | 25.5000 | 103.2000 | 103.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 15019 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变104郭街线 | 南山甲线南村支3#柱上变压器    | 315 | 2.6984  | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 15020 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站1#配电变压器  | 800 | 9.6688  | 642.6500 | 642.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 15021 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站2#配电变压器  | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 15022 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天3#配电站3#配电变压器  | 800 | 4.4600  | 684.3200 | 684.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 15023 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天4#配电站1#配电变压器  | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 15024 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天4#配电站2#配电变压器  | 800 | 31.2000 | 470.4000 | 470.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 15025 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区4#配电站1#变压器  | 800 | 6.9800  | 664.1600 | 664.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 15026 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区4#配电站2#变压器  | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 15027 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区1#配电站1#变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 15028 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区1#配电站2#变压器  | 800 | 9.6200  | 643.0400 | 643.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 15029 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区2#配电站1#变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 15030 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变105南村线 | 三鼎春天C区2#配电站2#变压器  | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 15031 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变107棠梨线 | 棠梨线中铁十三局箱变        | 630 | 34.5397 | 349.4000 | 349.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 15032 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变107棠梨线 | 中铁十三局1#箱变         | 630 | 14.3016 | 476.9000 | 476.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 15033 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡12#配电站2#变压器     | 800 | 14.3100 | 605.5200 | 605.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 15034 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡12#配电站1#变压器     | 800 | 15.9500 | 592.4000 | 592.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 15035 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季4#配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 15036 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季1#配电站2#配电站     | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 15037 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季4#配电站2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 15038 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 橄榄季1#配电站1#配电站     | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 15039 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌1#亭1#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 15040 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 新昌线新昌1#亭2#变压器     | 630 | 34.1349 | 351.9500 | 351.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 15041 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院1#配电站1#变压器    | 630 | 28.7900 | 385.6230 | 385.6230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 15042 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院1#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 15043 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院2#配电站1#变压器    | 630 | 12.6400 | 487.3680 | 487.3680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 15044 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 都市庭院2#配电站2#变压器    | 630 | 10.8700 | 498.5190 | 498.5190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 15045 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡4#配电站2#变压器      | 800 | 11.5600 | 627.5200 | 627.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 15046 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#配电站1#变压器      | 800 | 15.4700 | 596.2400 | 596.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 15047 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线 | 五郡1#中心配电站1#变压器    | 800 | 10.6100 | 635.1200 | 635.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |

|       |    |            |             |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15048 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡1#中心配电站2#变压器    | 800 | 9.4300  | 644.5600 | 644.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 15049 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡4#配电站1#变压器      | 800 | 17.5000 | 580.0000 | 580.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 15050 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡3#配电站1#变压器      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 15051 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡3#配电站2#变压器      | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 15052 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡1#配电站2#变压器      | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 15053 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡2#配电站1#变压器      | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 15054 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡2#配电站2#变压器      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 15055 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 新昌线新昌3#亭1#变压器用户重复 | 630 | 32.9206 | 359.6000 | 359.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 15056 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 新昌线新昌2#亭1#变压器     | 630 | 48.4300 | 261.8910 | 261.8910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 15057 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 新昌线新昌2#亭2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 15058 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡2#中心配电站2#变压器    | 630 | 17.8200 | 454.7340 | 454.7340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 15059 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡1#配电站3#变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 15060 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡2#中心配电站1#变压器    | 630 | 18.8600 | 448.1820 | 448.1820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 15061 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡13#配电站2#变压器     | 500 | 10.8200 | 395.9000 | 395.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 15062 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 五郡13#配电站1#变压器     | 500 | 9.4900  | 402.5500 | 402.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 15063 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变108五郡线  | 新昌线新昌3#亭2#变压器用户重复 | 630 | 30.2222 | 376.6000 | 376.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 15064 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站2#变压器    | 800 | 13.1600 | 614.7200 | 614.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 15065 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城1#配电站104变压器   | 630 | 21.6000 | 430.9200 | 430.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 15066 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城1#配电站103变压器   | 630 | 25.2400 | 407.9880 | 407.9880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 15067 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站1#变压器    | 800 | 11.7700 | 625.8400 | 625.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 15068 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城3#配电站3#变压器    | 800 | 9.0900  | 647.2800 | 647.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 15069 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城5#配电站1#变压器    | 800 | 22.7200 | 538.2400 | 538.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 15070 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变111辛冶线  | 中冶蓝城5#配电站2#变压器    | 800 | 18.0300 | 575.7600 | 575.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 15071 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园1#配电站2#配电变压器    | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 15072 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园3#配电站1#配电变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 15073 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园3#配电站2#配电变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 15074 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变112辛城甲线 | 蝶园1#配电站1#配电变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 15075 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 天华家园133#配电站1#变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 15076 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 天华家园133#配电站2#变压器  | 630 | 28.5300 | 387.2610 | 387.2610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 15077 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 大辛回迁楼配电站1#变压器     | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 15078 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 大辛回迁楼配电站2#变压器     | 630 | 14.3200 | 476.7840 | 476.7840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |

|       |    |            |             |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15079 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T2#103配电变压器             | 400 | 43.5625 | 185.7500 | 185.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 15080 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 综合楼箱式配电站变压器                | 200 | 31.2000 | 117.6000 | 117.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 15081 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 空港地铁2#箱式开关站3#变台            | 630 | 0.8095  | 561.9000 | 561.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 15082 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T左1#变压器                 | 160 | 30.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 15083 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 小辛分T左1#柱上变压器               | 315 | 57.2063 | 103.3000 | 103.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 15084 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变201前革线  | 辛寨干48#2号变压器                | 315 | 10.2000 | 251.3700 | 251.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 15085 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子1#亭1#变压器                | 315 | 0.0000  | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 15086 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子1#亭2#变压器                | 630 | 44.4500 | 286.9650 | 286.9650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 15087 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 华鑫小区配电站104配电变压器            | 315 | 88.8000 | 3.7800   | 3.7800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 15088 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 72#变电亭                     | 400 | 1.4875  | 354.0500 | 354.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 15089 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 嵘鑫箱式配电站1#配电变压器             | 630 | 13.3571 | 482.8500 | 482.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 15090 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子干8#新变压器                 | 160 | 36.6563 | 85.3500  | 85.3500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 15091 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干46右12#变压器               | 315 | 7.2000  | 260.8200 | 260.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 15092 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干15左2#台2#变压器             | 315 | 7.8254  | 258.8500 | 258.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 15093 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港6#箱式开关站1#变台              | 200 | 0.4250  | 179.1500 | 179.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 15094 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干20#                     | 315 | 18.4000 | 225.5400 | 225.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 15095 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港5号箱2#柱上变压器               | 200 | 0.4250  | 179.1500 | 179.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 15096 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨子变201前革线空港5#箱3#台         | 200 | 2.5500  | 174.9000 | 174.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 15097 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干15左2#台1#变压器             | 400 | 1.8000  | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 15098 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 小辛三分#4柱上变压器                | 315 | 1.3492  | 279.2500 | 279.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 15099 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 华鑫4#箱式开关站华鑫4#环网箱103华鑫分1#变台 | 400 | 9.7750  | 320.9000 | 320.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 15100 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 空港5号箱1号变台                  | 100 | 5.1000  | 84.9000  | 84.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 15101 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变202辛寨子线 | 辛寨干5#柱上变压器1                | 200 | 25.8000 | 128.4000 | 128.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 15102 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线  | 西沟线华鑫1#配电站1#变压器            | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 15103 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线  | 西沟线华鑫2#配电站1#变压器            | 630 | 16.8200 | 461.0340 | 461.0340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 15104 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线  | 西沟线华鑫2#配电站2#变压器            | 630 | 13.6600 | 480.9420 | 480.9420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 15105 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线  | 西沟线新星绿城1#配电站1#变压器          | 630 | 19.2100 | 445.9770 | 445.9770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |

|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15106 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城1#配电站2#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 15107 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城2#配电站1#变压器 | 630 | 17.0300 | 459.7110 | 459.7110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 15108 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫1#配电站3#变压器配电变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 15109 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线新星绿城2#配电站2#变压器 | 630 | 25.6900 | 405.1530 | 405.1530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 15110 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线华鑫1#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 15111 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 磊山支7#             | 50  | 71.5000 | 9.2500   | 9.2500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 15112 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线西沟干59#         | 200 | 24.6000 | 130.8000 | 130.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 15113 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线水库分7#          | 630 | 10.4200 | 501.3540 | 501.3540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 15114 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 中冶二支16#柱上变压器      | 400 | 9.6000  | 321.6000 | 321.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 15115 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫线中冶二支7#         | 400 | 18.6000 | 285.6000 | 285.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 15116 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 大辛回迁四环变台柱上变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 15117 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 华鑫线大辛二分6#         | 100 | 19.5200 | 70.4800  | 70.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 15118 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 西沟线大东沟支19#        | 200 | 1.6000  | 176.8000 | 176.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 15119 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变204西沟线 | 大辛二分14右1#柱上变压器    | 160 | 71.2000 | 30.0800  | 30.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 15120 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄6#配电站1#变压器    | 630 | 7.3200  | 520.8840 | 520.8840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 15121 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山3#配电站103变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 15122 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站105变压器   | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 15123 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站103变压器   | 630 | 13.1600 | 484.0920 | 484.0920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 15124 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站103变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 15125 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山2#配电站104变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 15126 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山3#配电站104变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 15127 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站105变压器   | 630 | 12.6000 | 487.6200 | 487.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 15128 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄4#配电站2#变压器    | 630 | 5.1000  | 534.8700 | 534.8700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 15129 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新4#配电站103变压器  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 15130 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新4#配电站104变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 15131 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新2#配电站104变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 15132 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄2#配电站1#变压器    | 630 | 8.6000  | 512.8200 | 512.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 15133 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄2#配电站2#变压器    | 630 | 5.8600  | 530.0820 | 530.0820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 15134 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄4#配电站1#变压器    | 630 | 10.5400 | 500.5980 | 500.5980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 15135 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 春田融庄6#配电站2#变压器    | 630 | 14.5800 | 475.1460 | 475.1460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 15136 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 东篱南山1#配电站104变压器   | 630 | 13.3800 | 482.7060 | 482.7060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 15137 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 大东沟三新2#配电站103变压器  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 15138 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 华鑫线西沟干32#         | 400 | 3.7700  | 344.9200 | 344.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |

|       |    |            |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15139 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 鸡场分16#           | 630 | 28.1100 | 389.9070 | 389.9070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 15140 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变205华鑫线 | 机井变台柱上变压器        | 200 | 1.2750  | 177.4500 | 177.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 15141 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心 区5#亭1#变压器 | 630 | 10.3300 | 501.9210 | 501.9210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 15142 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心 区5#亭2#变压器 | 630 | 13.2400 | 483.5880 | 483.5880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 15143 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区1#亭2#变压器  | 630 | 14.1300 | 477.9810 | 477.9810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 15144 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星绿城中心区1#亭1#变压器  | 630 | 16.3200 | 464.1840 | 464.1840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 15145 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星线金马圣隆1#亭1#变压器  | 630 | 14.3000 | 476.9100 | 476.9100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 15146 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星线金马圣隆1#亭2#变压器  | 630 | 15.6000 | 468.7200 | 468.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 15147 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 帕尔美娜3#配电站103变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 15148 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 帕尔美娜4#配电站103变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 15149 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 圣隆小区箱变103        | 250 | 29.0000 | 152.5000 | 152.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 15150 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变206新星线 | 新星干20#柱上变压器      | 50  | 4.5000  | 42.7500  | 42.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 15151 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207股家线 | 股家线西沟分14#        | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 15152 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207股家线 | 股家线西沟分28#        | 630 | 10.2500 | 502.4250 | 502.4250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 15153 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207股家线 | 西沟支17#柱上变压器      | 100 | 16.8000 | 73.2000  | 73.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 15154 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207股家线 | (新)西沟分35#柱上变压器   | 630 | 46.4000 | 274.6800 | 274.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 15155 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变207股家线 | 股家线西沟分15左6#      | 100 | 52.0500 | 37.9500  | 37.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 15156 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站3#变压器   | 800 | 12.9700 | 616.2400 | 616.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 15157 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站1#变压器   | 800 | 12.7700 | 617.8400 | 617.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 15158 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站1#变压器   | 800 | 6.8000  | 665.6000 | 665.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 15159 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站2#变压器   | 800 | 5.1800  | 678.5600 | 678.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 15160 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城1#配电站3#变压器   | 800 | 12.7300 | 618.1600 | 618.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 15161 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城中心配电站1#变压器   | 800 | 13.2400 | 614.0800 | 614.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 15162 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 缙香漫城2#配电站2#变压器   | 800 | 11.4200 | 628.6400 | 628.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 15163 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子1#配电站1#变压器   | 630 | 15.6500 | 468.4050 | 468.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 15164 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子1#配电站2#变压器   | 630 | 15.9400 | 466.5780 | 466.5780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 15165 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子2#配电站1#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 15166 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子2#配电站2#变压器   | 630 | 13.0100 | 485.0370 | 485.0370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 15167 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变209辛购线 | 国民院子中心配电站1#变压器   | 800 | 12.3300 | 621.3600 | 621.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 15168 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园1#配电站103变压器   | 630 | 11.4100 | 495.1170 | 495.1170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 15169 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园3#配电站104变压器   | 630 | 16.6500 | 462.1050 | 462.1050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 15170 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园1#配电站104变压器   | 630 | 17.5500 | 456.4350 | 456.4350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 15171 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线 | 银杏园3#配电站103变压器   | 630 | 15.4700 | 469.5390 | 469.5390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |

|       |    |            |             |                     |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|---------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15172 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾7#配电站1#变压器        | 800  | 9.4600  | 644.3200 | 644.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 15173 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 靛园1#配电站1#变压器        | 630  | 6.8400  | 523.9080 | 523.9080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 15174 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾3#配电站2#变压器        | 630  | 19.9200 | 441.5040 | 441.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 15175 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 靛园1#配电站2#变压器        | 630  | 11.5500 | 494.2350 | 494.2350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 15176 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾1#配电站2#变压器        | 630  | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 15177 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾5#配电站1#变压器        | 630  | 10.8100 | 498.8970 | 498.8970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 15178 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾7#配电站2#变压器        | 800  | 22.3700 | 541.0400 | 541.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 15179 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾5#配电站2#变压器        | 630  | 11.3500 | 495.4950 | 495.4950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 15180 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾1#配电站1#变压器        | 630  | 12.7500 | 486.6750 | 486.6750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 15181 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄1#配电站1#配电变压器      | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 15182 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄1#配电站2#配电变压器      | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 15183 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄3#配电站2#变压器        | 1000 | 9.6000  | 804.0000 | 804.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 15184 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站103配电变压器     | 800  | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 15185 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站104配电变压器     | 800  | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 15186 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 春田里1#配电站1#配电变压器     | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 15187 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 春田里1#配电站2#配电变压器     | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 15188 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄#5配电站105配电变压器     | 800  | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 15189 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 留庄3#配电站1#变压器        | 1000 | 12.0000 | 780.0000 | 780.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 15190 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 晴湾3#配电站1#变压器        | 630  | 23.8300 | 416.8710 | 416.8710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 15191 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新金地十二坊中心配电站1#配电变压器 | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 15192 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新金地十二坊中心配电站2#配电变压器 | 630  | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 15193 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村支24#          | 250  | 61.0000 | 72.5000  | 72.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 15194 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村五支2#          | 100  | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 15195 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村支28左4         | 315  | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 15196 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 创新干60#柱上变压器         | 315  | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 15197 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分15#          | 315  | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 15198 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分42#          | 315  | 2.4000  | 275.9400 | 275.9400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 15199 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村分49#          | 50   | 73.7000 | 8.1500   | 8.1500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 15200 | 高新 | 辛寨子66kV变电站 | 辛寨子变211春田线  | 殷家线殷家村三支8#          | 200  | 73.8000 | 32.4000  | 32.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 15201 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山中心配电站3#配电变压器     | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 15202 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山#3配电站1#配电变压器     | 800  | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15203 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山#3配电站2#配电变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 15204 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变212圣岛乙线 | 海悦山#3配电站3#配电变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 15205 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区3#配电站1#变压器    | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 15206 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区3#配电站2#变压器    | 800 | 0.0700  | 719.4400 | 719.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 15207 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区3#配电站3#变压器    | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 15208 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区5#配电站1#变压器    | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 15209 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区5#配电站2#变压器    | 800 | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 15210 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区5#配电站3#变压器    | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 15211 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区6#配电站1#变压器    | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 15212 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区6#配电站2#变压器    | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 15213 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变209天河乙线 | 河口湾北区6#配电站3#变压器    | 800 | 0.0500  | 719.6000 | 719.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 15214 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾1#中心配电站2#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 15215 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾2#配电站1#变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 15216 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾2#中心配电站3#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 15217 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾2#配电站2#变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 15218 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站1#配电变压器   | 800 | 11.5900 | 627.2800 | 627.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 15219 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站2#配电变压器   | 800 | 6.4700  | 668.2400 | 668.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 15220 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变206悦丽乙线 | 悦丽海湾#4配电站3#配电变压器   | 800 | 17.0600 | 583.5200 | 583.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 15221 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 树源国宾馆#2配电站2#变压器    | 800 | 9.2400  | 646.0800 | 646.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 15222 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆3#配电站103配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 15223 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆3#配电站104配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 15224 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆4#配电站103配电变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 15225 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 万达海公馆4#配电站104配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 15226 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 亿海贤府#2配电站1#配电变压器   | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 15227 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 亿海贤府#2配电站2#配电变压器   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 15228 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 树源国宾馆#2配电站1#变压器    | 800 | 14.2000 | 606.4000 | 606.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 15229 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号2#配电站1#配电变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15230 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号2#配电站2#配电变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 15231 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 南海壹号中心配电站2#配电变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 15232 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变205瑞恒线  | 中合置业中心配电站2#配电变压器   | 800 | 4.1300  | 686.9600 | 686.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 15233 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯2#配电站2#变压器     | 500 | 9.6100  | 401.9500 | 401.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 15234 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯4#配电站2#变压器     | 500 | 18.9400 | 355.3000 | 355.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 15235 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯4#配电站1#变压器     | 500 | 9.5900  | 402.0500 | 402.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 15236 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯中心配电站3#变压器     | 800 | 12.6400 | 618.8800 | 618.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 15237 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期3#配电站1#变压器   | 630 | 20.3200 | 438.9840 | 438.9840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 15238 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期3#配电站2#变压器   | 630 | 19.8100 | 442.1970 | 442.1970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 15239 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期2#中心配电站3#变压器 | 630 | 15.8800 | 466.9560 | 466.9560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 15240 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯二期1#中心配电站2#变压器 | 800 | 16.5200 | 587.8400 | 587.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 15241 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站3#配电变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 15242 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#箱式配电站1#配电变压器 | 500 | 11.2000 | 394.0000 | 394.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 15243 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 普罗旺斯2#配电站1#变压器     | 500 | 22.3800 | 338.1000 | 338.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 15244 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园2#箱式配电站1#配电变压器 | 500 | 6.4000  | 418.0000 | 418.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 15245 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站1#配电变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 15246 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变203破车沟线 | 青峪西园1#配电站2#配电变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 15247 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园1#配电站1#变压器      | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 15248 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园1#配电站2#变压器      | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 15249 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园2#配电站1#变压器      | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 15250 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 邻海园2#配电站2#变压器      | 800 | 28.9600 | 488.3200 | 488.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 15251 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园1#配电站1#变压器      | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 15252 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园1#配电站2#变压器      | 800 | 31.2000 | 470.4000 | 470.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 15253 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园2#配电站1#变压器      | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 15254 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园2#配电站2#变压器      | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 15255 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站1#变压器      | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 15256 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站2#变压器      | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 15257 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变202军疗线  | 亲海园3#配电站3#变压器      | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |



|       |    |            |            |                   |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15258 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛中心配电站2#变压器     | 800  | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 15259 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛中心配电站1#变压器     | 800  | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 15260 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 海景御花园配电站#2变压器     | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 15261 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 海景御花园配电站#1变压器     | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 15262 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛1#配电站1#变压器     | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 15263 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛1#配电站2#变压器     | 800  | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 15264 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 小平岛1#配电站3#变压器     | 800  | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 15265 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛1#配电站2#配电变压器  | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 15266 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛1#配电站1#配电变压器  | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 15267 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛2#配电站2#配电变压器  | 1000 | 18.8700 | 711.3000 | 711.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 15268 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛2#配电站1#配电变压器  | 1000 | 19.2000 | 708.0000 | 708.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 15269 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛3#配电站2#配电变压器  | 800  | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 15270 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 波菲蓝岛3#配电站1#配电变压器  | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 15271 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 悦丽海湾#7配电站1#配电变压器  | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 15272 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 悦丽海湾#7配电站2#配电变压器  | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 15273 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电站1#配电变压器 | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 15274 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电站2#配电变压器 | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 15275 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 亿达河口湾3#配电站3#配电变压器 | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 15276 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾1#配电站1#变压器     | 800  | 0.0200  | 719.8400 | 719.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 15277 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾1#配电站2#变压器     | 800  | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 15278 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾2#配电站1#变压器     | 800  | 0.1100  | 719.1200 | 719.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 15279 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾2#配电站2#变压器     | 800  | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 15280 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站1#变压器     | 800  | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 15281 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站2#变压器     | 800  | 0.1300  | 718.9600 | 718.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 15282 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变201河口线 | 月伴湾3#配电站3#变压器     | 800  | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 15283 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛3号配电站3#变压器      | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 15284 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛1号配电站2#变压器      | 800  | 43.2000 | 374.4000 | 374.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 15285 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛4号配电站2#变压器      | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 15286 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛1号配电站1#变压器      | 800  | 45.6900 | 354.4800 | 354.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 15287 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛中心配电站1#变压器      | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 15288 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛4号配电站1#变压器      | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 15289 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛2号配电站1#变压器      | 800  | 43.2000 | 374.4000 | 374.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 15290 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线 | 圣岛3号配电站2#变压器      | 800  | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15291 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛3号配电站1#变压器       | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 15292 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 梦海园1#箱式配电站103配电变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 15293 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 圣岛2号配电站2#变压器       | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 15294 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 品海园1#配电站2#配电变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 15295 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变113品海线  | 品海园1#配电站1#配电变压器    | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 15296 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山中心配电站1#配电变压器    | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 15297 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山中心配电站2#配电变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 15298 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#1配电站1#配电变压器    | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 15299 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#1配电站2#配电变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 15300 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#2配电站1#配电变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 15301 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变112圣岛甲线 | 海悦山#2配电站2#配电变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 15302 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 圣岛中心配电站2#变压器       | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 15303 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 小平岛中心配电站3#变压器      | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 15304 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 品海园2#配电站1#配电变压器    | 800 | 31.2000 | 470.4000 | 470.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 15305 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 品海园2#配电站2#配电变压器    | 800 | 33.6000 | 451.2000 | 451.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 15306 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海南园1#箱式配电站配电变压器   | 630 | 12.1429 | 490.5000 | 490.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 15307 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海南园2#箱式配电站配电变压器   | 630 | 12.2778 | 489.6500 | 489.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 15308 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 梦海西园箱式配电站配电变压器     | 630 | 15.5159 | 469.2500 | 469.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 15309 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 月伴湾4#配电站1#变压器      | 800 | 0.0300  | 719.7600 | 719.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 15310 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 月伴湾4#配电站2#变压器      | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 15311 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 泊岸观邸配电站1#变压器       | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 15312 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变111滨海线  | 泊岸观邸配电站2#变压器       | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 15313 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区1#配电站1#变压器    | 800 | 0.0900  | 719.2800 | 719.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 15314 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区1#配电站2#变压器    | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 15315 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电站1#变压器    | 800 | 0.1200  | 719.0400 | 719.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 15316 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电站2#变压器    | 800 | 0.1200  | 719.0400 | 719.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 15317 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区2#配电站3#变压器    | 800 | 0.1200  | 719.0400 | 719.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 15318 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区4#配电站1#变压器    | 800 | 0.1300  | 718.9600 | 718.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |

|       |    |            |             |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15319 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区4#配电站2#变压器   | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 15320 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电站1#变压器   | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 15321 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电站2#变压器   | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 15322 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区6#配电站3#变压器   | 800 | 0.0600  | 719.5200 | 719.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 15323 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电站1#变压器   | 800 | 0.0400  | 719.6800 | 719.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 15324 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电站2#变压器   | 800 | 0.1000  | 719.2000 | 719.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 15325 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变109天河甲线 | 河口湾北区7#配电站3#变压器   | 800 | 0.0800  | 719.3600 | 719.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 15326 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾2#中心配电站1#变压器  | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 15327 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#中心配电站1#变压器  | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 15328 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#配电站2#变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 15329 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾1#配电站1#变压器    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 15330 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#3配电站1#配电变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 15331 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#3配电站2#配电变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 15332 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#5配电站1#配电变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 15333 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#5配电站2#配电变压器  | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 15334 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#6配电站1#配电变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 15335 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾#6配电站2#配电变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 15336 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电站1#配电变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 15337 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电站2#配电变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 15338 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾1#配电站3#配电变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 15339 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电站1#配电变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 15340 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电站2#配电变压器 | 630 | 15.0700 | 472.0590 | 472.0590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 15341 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 亿达河口湾2#配电站3#配电变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 15342 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变106悦丽甲线 | 悦丽海湾2#中心配电站2#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 15343 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达线  | 未名山#3配电站1#变压器     | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |

|       |    |            |                |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15344 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 无名山#6配电站2#变压器          | 630 | 11.4400 | 494.9280 | 494.9280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 15345 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 无名山#6配电站1#变压器          | 630 | 6.5700  | 525.6090 | 525.6090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 15346 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 无名山#6配电站3#变压器          | 630 | 9.8600  | 504.8820 | 504.8820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 15347 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 无名山#3配电站2#变压器          | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 15348 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 无名山#3配电站3#变压器          | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 15349 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 兰溪谷南区2#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 15350 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 兰溪谷南区2#配电站1#配电变<br>压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 15351 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 兰溪谷北区2#配电站2#配电变<br>压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 15352 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变105万达<br>线 | 兰溪谷北区2#配电站1#配电变<br>压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 15353 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金<br>线 | 香岛丽湾1#配电站2#变压器         | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 15354 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金<br>线 | 香岛丽湾2#配电站1#变压器         | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 15355 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金<br>线 | 香岛丽湾2#配电站2#变压器         | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 15356 | 高新 | 小平岛66kV变电站 | 小平岛变101栾金<br>线 | 香岛丽湾1#配电站1#变压器         | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 15357 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工<br>线 | 大水1号配电站1#配电变<br>压器     | 400 | 31.1700 | 235.3200 | 235.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 15358 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工<br>线 | 大水1号配电站2#配电变<br>压器     | 630 | 39.3700 | 318.9690 | 318.9690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 15359 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 大水2#配电站1#变压器           | 630 | 15.4000 | 469.9800 | 469.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 15360 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 大水2#配电站2#变压器           | 630 | 77.1400 | 81.0180  | 81.0180  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 15361 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 大水2#配电站3#变压器           | 630 | 38.7000 | 323.1900 | 323.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 15362 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 和合美家配电站1#变压器           | 800 | 38.5400 | 411.6800 | 411.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 15363 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 和合美家配电站2#变压器           | 800 | 40.9900 | 392.0800 | 392.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 15364 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 和合美家配电站3#变压器           | 800 | 32.0900 | 463.2800 | 463.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 15365 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔<br>线 | 红塔线88#配电站2#变压器         | 630 | 19.7200 | 442.7640 | 442.7640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 15366 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城10#配电站1#变<br>压器  | 630 | 68.0600 | 138.2220 | 138.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 15367 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城10#配电站2#变<br>压器  | 630 | 45.2100 | 282.1770 | 282.1770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 15368 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城13#配电站1#变<br>压器  | 630 | 41.8800 | 303.1560 | 303.1560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 15369 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城13#配电站2#变<br>压器  | 630 | 31.1500 | 370.7550 | 370.7550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 15370 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城15#配电站1#变<br>压器  | 800 | 46.8800 | 344.9600 | 344.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 15371 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城15#配电站2#变<br>压器  | 800 | 31.7100 | 466.3200 | 466.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 15372 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城17#配电站1#变<br>压器  | 800 | 36.7800 | 425.7600 | 425.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 15373 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润<br>线 | 华润二十四城17#配电站2#变<br>压器  | 800 | 36.8600 | 425.1200 | 425.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 15374 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉<br>线 | 华润二十四城2#配电站1#配电<br>变压器 | 630 | 72.9000 | 107.7300 | 107.7300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 15375 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉<br>线 | 华润二十四城2#配电站2#配电<br>变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 15376 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉<br>线 | 华润二十四城4#配电站1#配电<br>变压器 | 630 | 39.5100 | 318.0870 | 318.0870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |

|       |    |            |             |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15377 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线  | 华润二十四城4#配电站2#配电变压器   | 630 | 20.1100 | 440.3070 | 440.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 15378 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线  | 华润二十四城6#配电站1#变压器     | 630 | 5.2400  | 533.9880 | 533.9880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 15379 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线  | 华润二十四城6#配电站2#变压器     | 630 | 52.2100 | 238.0770 | 238.0770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 15380 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线  | 华润二十四城B区2#配电站1#配电变压器 | 630 | 56.9240 | 208.3788 | 208.3788 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 15381 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线  | 华润二十四城B区2#配电站2#配电变压器 | 630 | 54.4040 | 224.2548 | 224.2548 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 15382 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变206西润线  | 华润二十四城B区2#配电站3#配电变压器 | 630 | 23.0720 | 421.6464 | 421.6464 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 15383 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 415#亭3#配电变压器         | 630 | 26.0200 | 403.0740 | 403.0740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 15384 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园1#亭1#变压器          | 630 | 48.6000 | 260.8200 | 260.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 15385 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园1#亭2#变压器          | 630 | 65.9100 | 151.7670 | 151.7670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 15386 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园2#亭1#变压器          | 630 | 71.2100 | 118.3770 | 118.3770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 15387 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园2#亭2#变压器          | 630 | 51.2500 | 244.1250 | 244.1250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 15388 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园3#亭1#变压器          | 630 | 14.3100 | 476.8470 | 476.8470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 15389 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园3#亭2#变压器          | 630 | 68.2300 | 137.1510 | 137.1510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 15390 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园4#配电站1#变压器        | 630 | 79.8200 | 64.1340  | 64.1340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 15391 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园4#配电站2#变压器        | 630 | 28.5700 | 387.0090 | 387.0090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 15392 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园5#配电站1#变压器        | 630 | 52.5300 | 236.0610 | 236.0610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 15393 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园5#亭2#变压器          | 630 | 40.5800 | 311.3460 | 311.3460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 15394 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园6#亭1#变压器          | 630 | 18.1300 | 452.7810 | 452.7810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 15395 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园7#配电站1#变压器        | 630 | 58.8700 | 196.1190 | 196.1190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 15396 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 康顺园7#亭2#变压器          | 630 | 5.5200  | 532.2240 | 532.2240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 15397 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 美林园418配电站3#变压器       | 630 | 48.2200 | 263.2140 | 263.2140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 15398 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园429#配电站1#变压器      | 630 | 28.5800 | 386.9460 | 386.9460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 15399 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园429#配电站2#变压器      | 630 | 15.7400 | 467.8380 | 467.8380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 15400 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园431#配电站1#变压器      | 630 | 31.8200 | 366.5340 | 366.5340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 15401 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园431#配电站2#变压器      | 630 | 47.7400 | 266.2380 | 266.2380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 15402 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园434#配电站1#变压器      | 630 | 79.5800 | 65.6460  | 65.6460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 15403 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 美林园434#配电站2#变压器      | 630 | 46.6800 | 272.9160 | 272.9160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 15404 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线  | 泡崖C区1#配电站1#变压器       | 315 | 41.5200 | 152.7120 | 152.7120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 15405 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线  | 泡崖C区1#配电站2#变压器       | 630 | 11.3200 | 495.6840 | 495.6840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 15406 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 泡崖C区3配电站1#变压器        | 630 | 39.6800 | 317.0160 | 317.0160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 15407 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线  | 泡崖C区3配电站2#变压器        | 630 | 70.2900 | 124.1730 | 124.1730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |

|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15408 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区3配电站3#变压器   | 630 | 17.1900 | 458.7030 | 458.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 15409 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区4#配电站1#变压器  | 630 | 49.3500 | 256.0950 | 256.0950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 15410 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区4#配电站2#变压器  | 630 | 15.0600 | 472.1220 | 472.1220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 15411 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区5#配电站1#变压器  | 630 | 72.2500 | 111.8250 | 111.8250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 15412 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区5#配电站2#变压器  | 630 | 20.8800 | 435.4560 | 435.4560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 15413 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站1#变压器  | 630 | 26.3200 | 401.1840 | 401.1840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 15414 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站2#变压器  | 630 | 44.5900 | 286.0830 | 286.0830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 15415 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 泡崖C区6#配电站3#变压器  | 630 | 36.5000 | 337.0500 | 337.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 15416 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站1#变压器  | 500 | 6.9000  | 415.5000 | 415.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 15417 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站2#变压器  | 500 | 17.0200 | 364.9000 | 364.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 15418 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 泡崖C区7#配电站3#变压器  | 500 | 69.1800 | 104.1000 | 104.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 15419 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区801配电站1#变压器 | 630 | 29.9000 | 378.6300 | 378.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 15420 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区801配电站2#变压器 | 630 | 49.0800 | 257.7960 | 257.7960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 15421 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区802配电站1#变压器 | 630 | 14.2600 | 477.1620 | 477.1620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 15422 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区802配电站2#变压器 | 630 | 56.5900 | 210.4830 | 210.4830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 15423 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区803配电站1#变压器 | 630 | 45.0800 | 282.9960 | 282.9960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 15424 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区803配电站2#变压器 | 630 | 57.9400 | 201.9780 | 201.9780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 15425 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区804配电站1#变压器 | 630 | 20.0100 | 440.9370 | 440.9370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 15426 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区804配电站2#变压器 | 630 | 34.3900 | 350.3430 | 350.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 15427 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电站1#变压器 | 630 | 71.9200 | 113.9040 | 113.9040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 15428 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电站2#变压器 | 630 | 46.7600 | 272.4120 | 272.4120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 15429 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区805配电站3#变压器 | 630 | 55.4400 | 217.7280 | 217.7280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 15430 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电站1#变压器 | 630 | 49.5800 | 254.6460 | 254.6460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 15431 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电站2#变压器 | 630 | 59.1200 | 194.5440 | 194.5440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 15432 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区806配电站3#变压器 | 630 | 42.6700 | 298.1790 | 298.1790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 15433 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电站1#变压器 | 630 | 34.7300 | 348.2010 | 348.2010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 15434 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电站2#变压器 | 630 | 47.7700 | 266.0490 | 266.0490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 15435 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区807配电站3#变压器 | 630 | 25.9400 | 403.5780 | 403.5780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 15436 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电站1#变压器 | 630 | 64.4800 | 160.7760 | 160.7760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 15437 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电站2#变压器 | 630 | 62.2400 | 174.8880 | 174.8880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 15438 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖八区808配电站3#变压器 | 630 | 40.1300 | 314.1810 | 314.1810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 15439 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区809配电站1#变压器 | 630 | 17.0600 | 459.5220 | 459.5220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 15440 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山线 | 泡崖八区809配电站2#变压器 | 630 | 9.2100  | 508.9770 | 508.9770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |

|       |    |            |                |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15441 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区809配电站3#变压器 | 630 | 71.3600 | 117.4320 | 117.4320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 15442 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区810配电站1#变压器 | 630 | 20.6200 | 437.0940 | 437.0940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 15443 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区810配电站2#变压器 | 630 | 31.6800 | 367.4160 | 367.4160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 15444 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区811配电站1#变压器 | 630 | 79.6300 | 65.3310  | 65.3310  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 15445 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区811配电站2#变压器 | 630 | 39.6200 | 317.3940 | 317.3940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 15446 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区812配电站1#变压器 | 630 | 9.2600  | 508.6620 | 508.6620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 15447 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区812配电站2#变压器 | 630 | 54.5500 | 223.3350 | 223.3350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 15448 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区813配电站1#变压器 | 630 | 42.0500 | 302.0850 | 302.0850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 15449 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区813配电站2#变压器 | 630 | 9.0900  | 509.7330 | 509.7330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 15450 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖八区813配电站3#变压器 | 630 | 85.0900 | 30.9330  | 30.9330  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 15451 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区814配电站1#变压器 | 630 | 62.1800 | 175.2660 | 175.2660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 15452 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区814配电站2#变压器 | 630 | 53.0900 | 232.5330 | 232.5330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 15453 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区814配电站3#变压器 | 630 | 26.8500 | 397.8450 | 397.8450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 15454 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区815配电站1#变压器 | 630 | 88.9200 | 6.8040   | 6.8040   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 15455 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区815配电站3#变压器 | 630 | 68.5800 | 134.9460 | 134.9460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 15456 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区815配电站2#变压器 | 630 | 54.0400 | 226.5480 | 226.5480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 15457 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区816配电站1#变压器 | 630 | 26.7100 | 398.7270 | 398.7270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 15458 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区816配电站2#变压器 | 630 | 29.0200 | 384.1740 | 384.1740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 15459 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区816配电站3#变压器 | 630 | 66.1900 | 150.0030 | 150.0030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 15460 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区817配电站1#变压器 | 630 | 64.0600 | 163.4220 | 163.4220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 15461 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区817配电站2#变压器 | 630 | 51.3800 | 243.3060 | 243.3060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 15462 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 泡崖八区817配电站3#变压器 | 630 | 65.3900 | 155.0430 | 155.0430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 15463 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖八区818配电站1#变压器 | 630 | 53.1900 | 231.9030 | 231.9030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 15464 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖八区818配电站2#变压器 | 630 | 74.4700 | 97.8390  | 97.8390  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 15465 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖八区818配电站3#变压器 | 630 | 76.2700 | 86.4990  | 86.4990  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 15466 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区820配电站1#变压器 | 630 | 75.2700 | 92.7990  | 92.7990  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 15467 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众<br>线 | 泡崖八区820配电站2#变压器 | 630 | 83.9100 | 38.3670  | 38.3670  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 15468 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区201配电站1#变压器 | 630 | 6.2100  | 527.8770 | 527.8770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 15469 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区201配电站2#变压器 | 630 | 78.8400 | 70.3080  | 70.3080  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 15470 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区202配电站1#变压器 | 500 | 52.8600 | 185.7000 | 185.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 15471 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区202配电站2#变压器 | 500 | 60.3800 | 148.1000 | 148.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 15472 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区203配电站1#变压器 | 630 | 21.6600 | 430.5420 | 430.5420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 15473 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区203配电站2#变压器 | 500 | 25.9600 | 320.2000 | 320.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |

|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15474 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区204配电站1#变压器 | 500 | 12.1100 | 389.4500 | 389.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 15475 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区204配电站2#变压器 | 500 | 38.0300 | 259.8500 | 259.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 15476 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖二区205配电站1#变压器 | 630 | 56.7200 | 209.6640 | 209.6640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 15477 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区601配电站1#变压器 | 500 | 11.1700 | 394.1500 | 394.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 15478 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区601配电站2#变压器 | 500 | 80.4400 | 47.8000  | 47.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 15479 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区602配电站1#变压器 | 500 | 70.7000 | 96.5000  | 96.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 15480 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区602配电站2#变压器 | 500 | 62.4100 | 137.9500 | 137.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 15481 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区603配电站1#变压器 | 630 | 28.0600 | 390.2220 | 390.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 15482 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区603配电站2#变压器 | 630 | 79.1500 | 68.3550  | 68.3550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 15483 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖六区604配电站1#变压器 | 630 | 50.8400 | 246.7080 | 246.7080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 15484 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖六区604配电站2#变压器 | 630 | 78.8300 | 70.3710  | 70.3710  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 15485 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电站1#变压器 | 630 | 6.6200  | 525.2940 | 525.2940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 15486 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电站2#变压器 | 630 | 62.7300 | 171.8010 | 171.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 15487 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区605配电站3#变压器 | 630 | 85.9400 | 25.5780  | 25.5780  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 15488 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电站1#变压器 | 630 | 27.2000 | 395.6400 | 395.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 15489 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电站2#变压器 | 630 | 52.3400 | 237.2580 | 237.2580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 15490 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区607配电站3#变压器 | 630 | 51.6100 | 241.8570 | 241.8570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 15491 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区608配电站1#变压器 | 630 | 12.5100 | 488.1870 | 488.1870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 15492 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区608配电站2#变压器 | 630 | 76.8700 | 82.7190  | 82.7190  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 15493 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区609配电站1#变压器 | 630 | 85.3500 | 29.2950  | 29.2950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 15494 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线 | 泡崖六区609配电站2#变压器 | 630 | 88.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 15495 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电站1#变压器 | 630 | 63.6500 | 166.0050 | 166.0050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 15496 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电站2#变压器 | 630 | 63.0100 | 170.0370 | 170.0370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 15497 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区701配电站3#变压器 | 630 | 19.8900 | 441.6930 | 441.6930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 15498 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区702配电站1#变压器 | 630 | 77.8800 | 76.3560  | 76.3560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 15499 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区702配电站2#变压器 | 630 | 57.8100 | 202.7970 | 202.7970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 15500 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区703配电站1#变压器 | 630 | 71.1200 | 118.9440 | 118.9440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 15501 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区703配电站2#变压器 | 630 | 12.7700 | 486.5490 | 486.5490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 15502 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区704配电站1#变压器 | 630 | 73.8200 | 101.9340 | 101.9340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 15503 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区704配电站2#变压器 | 630 | 31.1000 | 371.0700 | 371.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 15504 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区705配电站1#变压器 | 200 | 52.3700 | 75.2600  | 75.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 15505 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区705配电站2#变压器 | 200 | 87.7000 | 4.6000   | 4.6000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 15506 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区706配电站1#变压器 | 630 | 49.6500 | 254.2050 | 254.2050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |



|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15507 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸线 | 泡崖七区706配电站2#变压器 | 630 | 36.3800 | 337.8060 | 337.8060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 15508 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区708配电站1#变压器 | 630 | 67.7300 | 140.3010 | 140.3010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 15509 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线 | 泡崖七区708配电站2#变压器 | 630 | 14.7900 | 473.8230 | 473.8230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 15510 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区709配电站1#变压器 | 630 | 13.1300 | 484.2810 | 484.2810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 15511 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区709配电站2#变压器 | 630 | 71.4800 | 116.6760 | 116.6760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 15512 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区710配电站1#变压器 | 630 | 18.7500 | 448.8750 | 448.8750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 15513 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线 | 泡崖七区710配电站2#变压器 | 630 | 31.5800 | 368.0460 | 368.0460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 15514 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站1#变压器  | 500 | 37.8700 | 260.6500 | 260.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 15515 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站2#变压器  | 500 | 86.1800 | 19.1000  | 19.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 15516 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区1#配电站3#变压器  | 500 | 35.1700 | 274.1500 | 274.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 15517 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站1#变压器  | 500 | 74.7800 | 76.1000  | 76.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 15518 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站2#变压器  | 500 | 6.4300  | 417.8500 | 417.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 15519 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站3#变压器  | 200 | 73.9200 | 32.1600  | 32.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 15520 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线 | 泡崖三区2#配电站4号变压器  | 200 | 45.1100 | 89.7800  | 89.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 15521 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电站1#变压器 | 630 | 64.5500 | 160.3350 | 160.3350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 15522 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电站2#变压器 | 630 | 28.3000 | 388.7100 | 388.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 15523 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区401配电站3#变压器 | 630 | 71.5000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 15524 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电站1#变压器 | 630 | 58.0600 | 201.2220 | 201.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 15525 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电站3#变压器 | 315 | 62.8000 | 85.6800  | 85.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 15526 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区402配电站2#变压器 | 630 | 74.0700 | 100.3590 | 100.3590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 15527 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电站1#变压器 | 630 | 74.5800 | 97.1460  | 97.1460  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 15528 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电站2#变压器 | 630 | 74.1400 | 99.9180  | 99.9180  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 15529 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区403配电站3#变压器 | 630 | 52.5400 | 235.9980 | 235.9980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 15530 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区404配电站1#变压器 | 630 | 76.8700 | 82.7190  | 82.7190  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 15531 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区404配电站2#变压器 | 630 | 82.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 15532 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 15533 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电站2#变压器 | 630 | 61.2000 | 181.4400 | 181.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 15534 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区405配电站3#变压器 | 800 | 54.3900 | 284.8800 | 284.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 15535 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区406配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 15536 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区406配电站2#变压器 | 630 | 79.0600 | 68.9220  | 68.9220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 15537 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区407配电站1#变压器 | 630 | 61.4000 | 180.1800 | 180.1800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 15538 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区407配电站2#变压器 | 630 | 41.9300 | 302.8410 | 302.8410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 15539 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线 | 泡崖四区408配电站1#变压器 | 630 | 37.1200 | 333.1440 | 333.1440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |

|       |    |            |             |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15540 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区408配电站2#变压器 | 630 | 77.8900 | 76.2930  | 76.2930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 15541 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区409配电站1#变压器 | 630 | 40.9700 | 308.8890 | 308.8890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 15542 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区409配电站2#变压器 | 630 | 75.3300 | 92.4210  | 92.4210  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 15543 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区410配电站1#变压器 | 630 | 22.0300 | 428.2110 | 428.2110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 15544 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区410配电站2#变压器 | 630 | 85.7400 | 26.8380  | 26.8380  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 15545 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电站1#变压器 | 630 | 76.7400 | 83.5380  | 83.5380  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 15546 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电站2#变压器 | 630 | 76.5700 | 84.6090  | 84.6090  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 15547 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区411配电站3#变压器 | 630 | 12.0300 | 491.2110 | 491.2110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 15548 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电站1#变压器 | 630 | 23.5600 | 418.5720 | 418.5720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 15549 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电站2#变压器 | 630 | 68.4900 | 135.5130 | 135.5130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 15550 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区412配电站3#变压器 | 630 | 63.7900 | 165.1230 | 165.1230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 15551 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区413配电站1#变压器 | 630 | 26.8600 | 397.7820 | 397.7820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 15552 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工线  | 泡崖四区413配电站2#变压器 | 630 | 70.8600 | 120.5820 | 120.5820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 15553 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电站1#变压器 | 630 | 71.3800 | 117.3060 | 117.3060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 15554 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电站3#变压器 | 630 | 31.5600 | 368.1720 | 368.1720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 15555 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区414配电站2#变压器 | 630 | 85.1800 | 30.3660  | 30.3660  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 15556 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区415配电站1#变压器 | 630 | 25.7000 | 405.0900 | 405.0900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 15557 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星线  | 泡崖四区415配电站2#变压器 | 630 | 71.9900 | 113.4630 | 113.4630 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 15558 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电站1#变压器 | 630 | 77.5300 | 78.5610  | 78.5610  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 15559 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电站2#变压器 | 630 | 83.8200 | 38.9340  | 38.9340  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 15560 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区416配电站3#变压器 | 630 | 35.0500 | 346.1850 | 346.1850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 15561 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电站1#变压器 | 630 | 34.8300 | 347.5710 | 347.5710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 15562 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电站2#变压器 | 630 | 89.8600 | 0.8820   | 0.8820   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 15563 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区417配电站3#变压器 | 630 | 16.6800 | 461.9160 | 461.9160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 15564 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区418配电站1#变压器 | 630 | 16.9000 | 460.5300 | 460.5300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 15565 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区418配电站2#变压器 | 630 | 76.6000 | 84.4200  | 84.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 15566 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电站1#变压器 | 630 | 70.5700 | 122.4090 | 122.4090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 15567 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电站2#变压器 | 630 | 87.0400 | 18.6480  | 18.6480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 15568 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区419配电站3#变压器 | 630 | 19.3200 | 445.2840 | 445.2840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |

|       |    |            |             |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15569 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电站1#变压器 | 630 | 70.4600 | 123.1020 | 123.1020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 15570 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电站2#变压器 | 630 | 83.0600 | 43.7220  | 43.7220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 15571 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区420配电站3#变压器 | 630 | 12.7800 | 486.4860 | 486.4860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 15572 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电站1#变压器 | 630 | 88.9700 | 6.4890   | 6.4890   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 15573 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电站2#变压器 | 630 | 44.2200 | 288.4140 | 288.4140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 15574 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区421配电站3#变压器 | 630 | 41.2500 | 307.1250 | 307.1250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 15575 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区422配电站1#变压器 | 630 | 38.5400 | 324.1980 | 324.1980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 15576 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区422配电站2#变压器 | 630 | 37.6600 | 329.7420 | 329.7420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 15577 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电站1#变压器 | 630 | 32.4400 | 362.6280 | 362.6280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 15578 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电站2#变压器 | 630 | 89.3200 | 4.2840   | 4.2840   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 15579 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区423配电站3#变压器 | 630 | 38.7500 | 322.8750 | 322.8750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 15580 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电站1#变压器 | 630 | 31.3600 | 369.4320 | 369.4320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 15581 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电站2#变压器 | 630 | 12.7800 | 486.4860 | 486.4860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 15582 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区424配电站3#变压器 | 630 | 83.5000 | 40.9500  | 40.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 15583 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电站1#变压器 | 630 | 83.1400 | 43.2180  | 43.2180  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 15584 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电站2#变压器 | 630 | 51.5000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 15585 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区425配电站3#变压器 | 630 | 31.1900 | 370.5030 | 370.5030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 15586 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电站1#变压器 | 630 | 41.0200 | 308.5740 | 308.5740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 15587 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电站2#变压器 | 630 | 70.0300 | 125.8110 | 125.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 15588 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区426配电站3#变压器 | 630 | 81.2500 | 55.1250  | 55.1250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 15589 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电站1#变压器 | 630 | 27.0800 | 396.3960 | 396.3960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 15590 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电站3#变压器 | 630 | 57.0200 | 207.7740 | 207.7740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 15591 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变110新型甲线 | 泡崖四区427配电站2#变压器 | 630 | 54.3000 | 224.9100 | 224.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 15592 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电站1#变压器 | 630 | 87.6700 | 14.6790  | 14.6790  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 15593 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电站2#变压器 | 630 | 89.1800 | 5.1660   | 5.1660   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |

|       |    |            |             |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15594 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变113新型乙线 | 泡崖四区428配电站3#变压器 | 630 | 88.4100 | 10.0170  | 10.0170  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 15595 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区501配电站1#变压器 | 630 | 89.6200 | 2.3940   | 2.3940   | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 15596 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区501配电站2#变压器 | 630 | 85.4500 | 28.6650  | 28.6650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 15597 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区502配电站1#变压器 | 630 | 42.7300 | 297.8010 | 297.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 15598 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区502配电站2#变压器 | 630 | 34.4100 | 350.2170 | 350.2170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 15599 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区503配电站1#变压器 | 630 | 21.9700 | 428.5890 | 428.5890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 15600 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区503配电站2#变压器 | 630 | 73.0400 | 106.8480 | 106.8480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 15601 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区504配电站1#变压器 | 630 | 70.3900 | 123.5430 | 123.5430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 15602 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰线  | 泡崖五区504配电站2#变压器 | 630 | 39.7000 | 316.8900 | 316.8900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 15603 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区505配电站1#变压器 | 630 | 41.5400 | 305.2980 | 305.2980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 15604 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区505配电站2#变压器 | 630 | 8.3400  | 514.4580 | 514.4580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 15605 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区506配电站1#变压器 | 630 | 70.7800 | 121.0860 | 121.0860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 15606 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区506配电站2#变压器 | 630 | 88.8900 | 6.9930   | 6.9930   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 15607 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区507配电站1#变压器 | 630 | 8.7300  | 512.0010 | 512.0010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 15608 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐线  | 泡崖五区507配电站2#变压器 | 630 | 20.1300 | 440.1810 | 440.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 15609 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区101配电站1#变压器 | 630 | 86.9600 | 19.1520  | 19.1520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 15610 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区101配电站3#变压器 | 500 | 32.1400 | 289.3000 | 289.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 15611 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区101配电站2#变压器 | 500 | 21.1200 | 344.4000 | 344.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 15612 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区102配电站1#变压器 | 630 | 29.2600 | 382.6620 | 382.6620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 15613 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区102配电站2#变压器 | 630 | 54.3600 | 224.5320 | 224.5320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 15614 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区102配电站3#变压器 | 500 | 89.7900 | 1.0500   | 1.0500   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 15615 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区1#配电站1#变压器  | 500 | 24.8700 | 325.6500 | 325.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 15616 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区1#配电站2#变压器  | 500 | 41.6400 | 241.8000 | 241.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 15617 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江线  | 泡崖一区1#配电站3#变压器  | 500 | 47.1100 | 214.4500 | 214.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 15618 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区2#配电站1#变压器  | 500 | 35.8000 | 271.0000 | 271.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 15619 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区2#配电站2#变压器  | 500 | 85.6400 | 21.8000  | 21.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 15620 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔线  | 泡崖一区2#配电站3#变压器  | 500 | 70.4000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 15621 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 书香府第1#配电站1#变压器  | 630 | 74.0300 | 100.6110 | 100.6110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 15622 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 书香府第1#配电站2#变压器  | 630 | 43.3800 | 293.7060 | 293.7060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 15623 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 书香府第3#配电站1#变压器  | 630 | 13.3600 | 482.8320 | 482.8320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 15624 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 书香府第3#配电站2#变压器  | 630 | 18.4000 | 451.0800 | 451.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 15625 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线  | 书香府第5#配电站1#变压器  | 630 | 76.5100 | 84.9870  | 84.9870  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |

|       |    |            |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15626 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 书香府第5#配电站2#变压器      | 630 | 79.2600 | 67.6620  | 67.6620  | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 15627 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇10#配电站1#配电变压器   | 630 | 62.7300 | 171.8010 | 171.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 15628 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇10#配电站2#配电变压器   | 630 | 30.9700 | 371.8890 | 371.8890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 15629 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇1号配电站1#变压器配电变压器 | 630 | 75.3200 | 92.4840  | 92.4840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 15630 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇1号配电站2#变压器配电变压器 | 630 | 78.2700 | 73.8990  | 73.8990  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 15631 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇2号配电站1#变压器配电变压器 | 630 | 23.4500 | 419.2650 | 419.2650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 15632 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇2号配电站2#变压器配电变压器 | 630 | 88.1300 | 11.7810  | 11.7810  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 15633 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇3号配电站1#变压器配电变压器 | 630 | 58.3000 | 199.7100 | 199.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 15634 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇3号配电站2#变压器配电变压器 | 630 | 51.7200 | 241.1640 | 241.1640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 15635 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站1#变压器      | 800 | 37.7400 | 418.0800 | 418.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 15636 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站2#变压器      | 800 | 43.9900 | 368.0800 | 368.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 15637 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇4#配电站3#变压器      | 800 | 45.6200 | 355.0400 | 355.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 15638 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇5#配电站1#变压器      | 630 | 38.6800 | 323.3160 | 323.3160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 15639 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇5#配电站2#变压器      | 800 | 3.1400  | 694.8800 | 694.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 15640 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇6#配电站1#变压器      | 800 | 28.1500 | 494.8000 | 494.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 15641 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇6#配电站2#变压器      | 800 | 37.1600 | 422.7200 | 422.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 15642 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇7#配电站1#变压器      | 800 | 30.7800 | 473.7600 | 473.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 15643 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变205雅园线 | 天泉小镇7#配电站2#变压器      | 800 | 39.1600 | 406.7200 | 406.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 15644 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站1#配电变压器    | 800 | 10.7700 | 633.8400 | 633.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 15645 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站2#配电变压器    | 800 | 24.4600 | 524.3200 | 524.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 15646 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇8#配电站3#配电变压器    | 800 | 28.9400 | 488.4800 | 488.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 15647 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇9#配电站1#配电变压器    | 630 | 76.3700 | 85.8690  | 85.8690  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 15648 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变112天泉线 | 天泉小镇9#配电站2#配电变压器    | 630 | 81.8100 | 51.5970  | 51.5970  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 15649 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队1#配电站1#变压器      | 630 | 34.7200 | 348.2640 | 348.2640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 15650 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队1#配电站2#变压器      | 630 | 30.4000 | 375.4800 | 375.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 15651 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变109万众线 | 武警总队中心配电站2#变压器      | 630 | 49.6400 | 254.2680 | 254.2680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 15652 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站1#变压器        | 630 | 81.0800 | 56.1960  | 56.1960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 15653 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站2#变压器        | 630 | 77.8000 | 76.8600  | 76.8600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 15654 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓线 | 玉浓1#配电站3#变压器        | 630 | 57.8700 | 202.4190 | 202.4190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 15655 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓2#配电站1#变压器        | 630 | 71.3000 | 117.8100 | 117.8100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 15656 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺线 | 玉浓2#配电站2#变压器        | 630 | 38.5000 | 324.4500 | 324.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |

|       |    |            |                |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15657 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 玉浓3#配电站1#变压器             | 630 | 13.8100 | 479.9970 | 479.9970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 15658 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓4#配电站1#变压器             | 630 | 86.1300 | 24.3810  | 24.3810  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 15659 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓4#配电站2#变压器             | 630 | 49.2200 | 256.9140 | 256.9140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 15660 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 玉浓5#配电站1#变压器             | 630 | 87.7700 | 14.0490  | 14.0490  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 15661 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变202玉浓<br>线 | 玉浓5#配电站2#变压器             | 630 | 65.0400 | 157.2480 | 157.2480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 15662 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓6#配电站1#变压器             | 630 | 49.4000 | 255.7800 | 255.7800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 15663 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓6#配电站2#变压器             | 630 | 79.2900 | 67.4730  | 67.4730  | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 15664 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓7#配电站1#变压器             | 630 | 44.7200 | 285.2640 | 285.2640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 15665 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变201康顺<br>线 | 玉浓7#配电站2#变压器             | 630 | 36.3100 | 338.2470 | 338.2470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 15666 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸<br>线 | 801箱变                    | 630 | 53.6800 | 228.8160 | 228.8160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 15667 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸<br>线 | 804箱变                    | 630 | 74.1800 | 99.6660  | 99.6660  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 15668 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 大水1#箱式配电站1#变压器           | 630 | 79.3400 | 67.1580  | 67.1580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 15669 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 大水2#箱式配电站1#变压器           | 630 | 75.7600 | 89.7120  | 89.7120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 15670 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 机场快速路电缆隧道照明1号箱变<br>1#变压器 | 630 | 47.3700 | 268.5690 | 268.5690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 15671 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星<br>线 | 泡崖601箱变102配电变压器          | 630 | 71.1200 | 118.9440 | 118.9440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 15672 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变107北宸<br>线 | 泡崖八区3#箱式配电站变压器           | 630 | 22.2300 | 426.9510 | 426.9510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 15673 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变101松江<br>线 | 泡崖二区1#箱式配电站变压器           | 630 | 73.1200 | 106.3440 | 106.3440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 15674 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星<br>线 | 泡崖六区602#箱式配电站变压器         | 630 | 85.7600 | 26.7120  | 26.7120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 15675 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖七区2#箱式配电站变压器           | 630 | 13.7600 | 480.3120 | 480.3120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 15676 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 泡崖七区703箱式配电站变压器          | 100 | 55.7500 | 34.2500  | 34.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 15677 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星<br>线 | 泡崖四区1#箱式配电站变压器           | 630 | 15.6700 | 468.2790 | 468.2790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 15678 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖五区1#箱式配电站变压器           | 630 | 74.6100 | 96.9570  | 96.9570  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 15679 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 泡崖五区2#箱式配电站变压器           | 630 | 63.7000 | 165.6900 | 165.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 15680 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 青山1#箱式配电站变压器             | 630 | 7.0900  | 522.3330 | 522.3330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 15681 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 欣乐1#箱式配电站变压器             | 315 | 42.7700 | 148.7745 | 148.7745 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0676  |
| 15682 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 欣乐2#箱式配电站变压器             | 315 | 59.6700 | 95.5395  | 95.5395  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 15683 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔<br>线 | 红塔线泡崖村分14#变压器            | 315 | 13.7700 | 240.1245 | 240.1245 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 15684 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变106宇峰<br>线 | 华美支17#                   | 80  | 39.3000 | 40.5600  | 40.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 15685 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变103金星<br>线 | 金星线轻工干17# 台              | 100 | 30.1200 | 59.8800  | 59.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 15686 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变213轻工<br>线 | 泡崖村分73#台                 | 315 | 76.6800 | 41.9580  | 41.9580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 15687 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变102红塔<br>线 | 西北路变102红塔线红塔线塑料二<br>支3#台 | 200 | 51.9500 | 76.1000  | 76.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 15688 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变212欣乐<br>线 | 欣乐线欣乐分7左3#变压器            | 160 | 43.5400 | 74.3360  | 74.3360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |

|       |    |            |                |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15689 | 高新 | 西北路66kV变电站 | 西北路变108玉山<br>线 | 玉山线构件分8#变压器      | 50  | 78.2300 | 5.8850   | 5.8850   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 15690 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园7#配电站3#变压器   | 630 | 13.2600 | 483.4620 | 483.4620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 15691 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城2#配电站2#变压器 | 630 | 10.7000 | 499.5900 | 499.5900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 15692 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城4#配电站1#变压器 | 630 | 14.7400 | 474.1380 | 474.1380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 15693 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城4#配电站2#变压器 | 630 | 19.2200 | 445.9140 | 445.9140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 15694 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城5#配电站1#变压器 | 630 | 12.9000 | 485.7300 | 485.7300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 15695 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城5#配电站2#变压器 | 630 | 19.8600 | 441.8820 | 441.8820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 15696 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园1#配电站1#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 15697 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园1#配电站2#变压器   | 630 | 12.0300 | 491.2110 | 491.2110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 15698 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园3#配电站1#变压器   | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 15699 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园3#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 15700 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园7#配电站1#变压器   | 630 | 17.8000 | 454.8600 | 454.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 15701 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园7#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 15702 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园6#配电站1#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 15703 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园6#配电站2#变压器   | 630 | 10.5300 | 500.6610 | 500.6610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 15704 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园2#配电站1#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 15705 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园2#配电站2#变压器   | 630 | 10.6400 | 499.9680 | 499.9680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 15706 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园4#配电站1#变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 15707 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园4#配电站2#变压器   | 630 | 17.3600 | 457.6320 | 457.6320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 15708 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园5#配电站1#变压器   | 630 | 12.5700 | 487.8090 | 487.8090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 15709 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园5#配电站2#变压器   | 630 | 10.6100 | 500.1570 | 500.1570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 15710 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 帝欧花园5#配电站3#变压器   | 630 | 9.5800  | 506.6460 | 506.6460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 15711 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀1#配电站2#变压器   | 630 | 15.4200 | 469.8540 | 469.8540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 15712 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀2#配电站1#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 15713 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀5#配电站1#变压器   | 630 | 9.2800  | 508.5360 | 508.5360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 15714 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀5#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 15715 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀3#配电站1#变压器   | 630 | 12.5700 | 487.8090 | 487.8090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 15716 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀3#配电站2#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 15717 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀4#配电站1#变压器   | 630 | 15.3600 | 470.2320 | 470.2320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 15718 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀4#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 15719 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀6#配电站1#变压器   | 630 | 9.0700  | 509.8590 | 509.8590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 15720 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 阳光月秀6#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 15721 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳<br>线 | 万科锦绣花城2#配电站1#变压器 | 630 | 15.8100 | 467.3970 | 467.3970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |

|       |    |            |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15722 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城1#配电站2#变压器 | 630 | 11.1300 | 496.8810 | 496.8810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 15723 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城3#配电站2#变压器 | 630 | 12.2500 | 489.8250 | 489.8250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 15724 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城3#配电站1#变压器 | 630 | 17.5500 | 456.4350 | 456.4350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 15725 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 万科锦绣花城1#配电站1#变压器 | 630 | 9.8800  | 504.7560 | 504.7560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 15726 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀1#配电站1#变压器   | 630 | 27.6800 | 392.6160 | 392.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 15727 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 阳光月秀2#配电站2#变压器   | 630 | 15.5300 | 469.1610 | 469.1610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 15728 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电站3#配电变压器 | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 15729 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电站1#配电变压器 | 630 | 2.0000  | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 15730 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变104向阳线 | 旭辉家墅中心配电站2#配电变压器 | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 15731 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波7#亭1#变压器    | 500 | 25.6700 | 321.6500 | 321.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 15732 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波7#亭2#变压器    | 630 | 23.6111 | 418.2500 | 418.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 15733 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#亭1#变压器       | 500 | 59.3300 | 153.3500 | 153.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 15734 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#亭2#变压器       | 500 | 57.2900 | 163.5500 | 163.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 15735 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波2#亭1#变压器    | 500 | 49.4700 | 202.6500 | 202.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 15736 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波2#亭2#变压器    | 500 | 45.0500 | 224.7500 | 224.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 15737 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波4#亭1#变压器    | 630 | 48.0317 | 264.4000 | 264.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 15738 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石英线绿波4#亭2#变压器    | 630 | 22.2619 | 426.7500 | 426.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 15739 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波1#箱变配电变压器      | 630 | 24.4206 | 413.1500 | 413.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 15740 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波8#箱变配电变压器      | 630 | 17.2698 | 458.2000 | 458.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 15741 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波4#亭3#变压器       | 630 | 26.5794 | 399.5500 | 399.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 15742 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波7#亭3#配电变压器     | 630 | 18.3492 | 451.4000 | 451.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 15743 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波4#配电变压器        | 800 | 21.1438 | 550.8500 | 550.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 15744 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 绿波8#箱变配电变压器      | 630 | 17.2698 | 458.2000 | 458.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 15745 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变205石英线 | 石家沟线前进分2#变压器     | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 15746 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波8#亭1#变压器    | 630 | 17.4048 | 457.3500 | 457.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 15747 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波8#亭2#变压器    | 630 | 20.2381 | 439.5000 | 439.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 15748 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波6#亭1#变压器    | 630 | 20.3730 | 438.6500 | 438.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 15749 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波6#亭2#变压器    | 630 | 25.3651 | 407.2000 | 407.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 15750 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波3#亭1#变压器    | 630 | 33.1905 | 357.9000 | 357.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 15751 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 跃进线绿波3#亭2#变压器    | 630 | 22.8016 | 423.3500 | 423.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 15752 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波2#箱变配电变压器      | 630 | 0.4048  | 564.4500 | 564.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 15753 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波9号箱变103配电变压器   | 630 | 23.7460 | 417.4000 | 417.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 15754 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波8#亭3#变         | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |



|       |    |            |            |                                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15755 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波3#亭3#变压器配电变压器                | 630 | 26.8492 | 397.8500 | 397.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 15756 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波5#变电亭2#变压器                   | 500 | 0.0000  | 450.0000 | 450.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 15757 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 绿波3#箱变1#配电变压器                  | 800 | 13.9188 | 608.6500 | 608.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 15758 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变206跃进线 | 锦绣变209果品线西北路9#箱式开关站103果品线西北分2# | 315 | 0.2698  | 282.6500 | 282.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 15759 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站2#变压器                 | 630 | 7.6600  | 518.7420 | 518.7420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 15760 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站1#变压器                 | 630 | 15.5000 | 469.3500 | 469.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 15761 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸1#配电站3#变压器                 | 630 | 14.2800 | 477.0360 | 477.0360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 15762 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山5#配电站2#变压器                  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 15763 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山5#配电站1#变压器                  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 15764 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山7#配电站2#变压器                  | 630 | 9.3500  | 508.0950 | 508.0950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 15765 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山3#配电站1#变压器                  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 15766 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山6#配电站1#变压器                  | 630 | 7.7600  | 518.1120 | 518.1120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 15767 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山8#配电站2#变压器                  | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 15768 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山6#配电站2#变压器                  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 15769 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山8#配电站1#变压器                  | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 15770 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山3#配电站2#变压器                  | 630 | 10.9500 | 498.0150 | 498.0150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 15771 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站2#变压器                 | 630 | 18.4900 | 450.5130 | 450.5130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 15772 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站3#变压器                 | 630 | 14.6300 | 474.8310 | 474.8310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 15773 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 英伦观邸3#配电站1#变压器                 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 15774 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天賦山A区2#配电站1#变压器              | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 15775 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天賦山A区2#配电站2#变压器              | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 15776 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天賦山B区#2配电站103间隔配电变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 15777 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 中海天賦山B区#2配电站104间隔配电变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 15778 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变207大橡线 | 石门山7#配电站1#变压器                  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 15779 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣9#配电站A变压器                    | 630 | 19.9300 | 441.4410 | 441.4410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 15780 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园1#配电站2#变压器                 | 400 | 26.5000 | 254.0000 | 254.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 15781 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣6#亭A变压器                      | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 15782 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站2#变压器                 | 630 | 12.2100 | 490.0770 | 490.0770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 15783 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站3#变压器                 | 630 | 4.4500  | 538.9650 | 538.9650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 15784 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园3#配电站B变压器                  | 400 | 20.1800 | 279.2800 | 279.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 15785 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站3#变压器                 | 630 | 6.9100  | 523.4670 | 523.4670 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 15786 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站2#变压器                 | 630 | 25.3600 | 407.2320 | 407.2320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |

|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15787 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸4#配电站1#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 15788 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣6#亭B变压器         | 630 | 11.2000 | 496.4400 | 496.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 15789 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣7#亭B变压器         | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 15790 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园1#配电站1#变压器    | 400 | 19.0100 | 283.9600 | 283.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 15791 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣7#亭A变压器         | 630 | 17.6000 | 456.1200 | 456.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 15792 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣8#B变压器          | 630 | 21.6300 | 430.7310 | 430.7310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 15793 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线绿波小区5#亭1#变压器   | 630 | 24.5556 | 412.3000 | 412.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 15794 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线绿波小区5#亭2#变压器   | 630 | 23.2063 | 420.8000 | 420.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 15795 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣9#B配电站          | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 15796 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园3#配电站1#变压器    | 400 | 27.0800 | 251.6800 | 251.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 15797 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园4#亭1#变压器      | 630 | 21.6500 | 430.6050 | 430.6050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 15798 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣1#箱变1#变压器       | 400 | 11.2000 | 315.2000 | 315.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 15799 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园4#亭2#变压器      | 630 | 8.0200  | 516.4740 | 516.4740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 15800 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园2#亭1#变压器      | 630 | 20.1400 | 440.1180 | 440.1180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 15801 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦泉南园2#亭2#变压器      | 630 | 18.2000 | 452.3400 | 452.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 15802 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 警校箱式配电站103配电变压器   | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 15803 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 绿波小区5#亭3#变压器配电变压器 | 630 | 22.8016 | 423.3500 | 423.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 15804 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 英伦观邸2#配电站1#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 15805 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 锦绣8#A变压器          | 630 | 14.5200 | 475.5240 | 475.5240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 15806 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 大橡分17#2号变压器       | 200 | 32.8000 | 114.4000 | 114.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 15807 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 粘土线大橡分19#变压器      | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 15808 | 高新 | 王家沟66kV变电站 | 王家沟变208粘土线 | 大橡分17#变压器         | 200 | 51.6000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 15809 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变203双石甲线 | 爱心海岸配电站1#变压器      | 500 | 48.8200 | 205.9000 | 205.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 15810 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城1#配电站1#变压器    | 630 | 40.5000 | 311.8500 | 311.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 15811 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城1#配电站2#变压器    | 630 | 65.3400 | 155.3580 | 155.3580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 15812 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城3#配电站1#变压器    | 630 | 9.2100  | 508.9770 | 508.9770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 15813 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城3#配电站2#变压器    | 630 | 10.2700 | 502.2990 | 502.2990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 15814 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城4#配电站1#变压器    | 630 | 58.7200 | 197.0640 | 197.0640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 15815 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城4#配电站2#变压器    | 630 | 43.3100 | 294.1470 | 294.1470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 15816 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城6#配电站1#变压器    | 630 | 42.2100 | 301.0770 | 301.0770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 15817 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变206秀山线  | 北方星城6#配电站2#变压器    | 630 | 70.1800 | 124.8660 | 124.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 15818 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变103双土甲线 | 大连巷1#配电站1#配电变压器   | 630 | 28.1300 | 389.7810 | 389.7810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 15819 | 高新 | 双台66kV变电站  | 双台变103双土甲线 | 大连巷1#配电站2#配电变压器   | 630 | 63.1200 | 169.3440 | 169.3440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |

|       |    |           |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15820 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 东小磨1#亭1#变压器     | 630 | 56.8800 | 208.6560 | 208.6560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 15821 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 东小磨1#亭2#变压器     | 630 | 7.3300  | 520.8210 | 520.8210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 15822 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 东小磨2#亭1#变压器     | 630 | 25.9700 | 403.3890 | 403.3890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 15823 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 东小磨2#亭2#变压器     | 630 | 61.1900 | 181.5030 | 181.5030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 15824 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 慧岚园1#配电站1#配电变压器 | 630 | 14.1400 | 477.9180 | 477.9180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 15825 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 慧岚园1#配电站2#配电变压器 | 630 | 33.5100 | 355.8870 | 355.8870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 15826 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站1#配电变压器 | 630 | 75.2100 | 93.1770  | 93.1770  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 15827 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站2#配电变压器 | 630 | 37.5700 | 330.3090 | 330.3090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 15828 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 慧岚园2#配电站3#配电变压器 | 630 | 7.1300  | 522.0810 | 522.0810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 15829 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 假日海岸配电站1#配电变压器  | 500 | 58.9800 | 155.1000 | 155.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 15830 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站1#变压器  | 630 | 32.5300 | 362.0610 | 362.0610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 15831 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站2#变压器  | 630 | 63.3000 | 168.2100 | 168.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 15832 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新1#配电站3#变压器  | 630 | 61.6000 | 178.9200 | 178.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 15833 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新2#配电站1#变压器  | 630 | 57.4500 | 205.0650 | 205.0650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 15834 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新2#配电站2#变压器  | 630 | 53.3100 | 231.1470 | 231.1470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 15835 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新3#配电站1#变压器  | 630 | 74.8100 | 95.6970  | 95.6970  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 15836 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新3#配电站2#变压器  | 630 | 64.7600 | 159.0120 | 159.0120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 15837 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新4#配电站1#变压器  | 630 | 63.7400 | 165.4380 | 165.4380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 15838 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 金龙三新4#配电站2#变压器  | 630 | 42.9000 | 296.7300 | 296.7300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 15839 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 蓝海之星变电亭1#变压器    | 400 | 68.9000 | 84.4000  | 84.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 15840 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 山海逸景配电站1#电变压器   | 500 | 52.3500 | 188.2500 | 188.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 15841 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨3#亭1#变压器  | 630 | 32.9200 | 359.6040 | 359.6040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 15842 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨3#亭2#变压器  | 630 | 59.6600 | 191.1420 | 191.1420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 15843 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨4#亭1#变压器  | 630 | 44.2900 | 287.9730 | 287.9730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 15844 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨4#亭2#变压器  | 630 | 74.0100 | 100.7370 | 100.7370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 15845 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨5#亭1#变压器  | 630 | 45.6400 | 279.4680 | 279.4680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 15846 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨5#亭2#变压器  | 630 | 41.8000 | 303.6600 | 303.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 15847 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 爱心海岸2#配电变压器     | 630 | 67.8300 | 139.6710 | 139.6710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 15848 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站1#变压器   | 630 | 62.4600 | 173.5020 | 173.5020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 15849 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站2#变压器   | 630 | 68.6000 | 134.8200 | 134.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 15850 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟1#配电站3#变压器   | 630 | 60.1600 | 187.9920 | 187.9920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 15851 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站1#变压器   | 630 | 72.1200 | 112.6440 | 112.6440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 15852 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站2#变压器   | 630 | 9.9500  | 504.3150 | 504.3150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |

|       |    |           |            |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15853 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟2#配电站3#变压器      | 630 | 44.0800 | 289.2960 | 289.2960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 15854 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站1#变压器      | 630 | 9.7300  | 505.7010 | 505.7010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 15855 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站2#变压器      | 630 | 10.8800 | 498.4560 | 498.4560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 15856 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变112双沟线  | 双台沟3#配电站3#变压器      | 630 | 89.2900 | 4.4730   | 4.4730   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 15857 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 泰达慧谷产业园区1#配电站1#变压器 | 630 | 27.0500 | 396.5850 | 396.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 15858 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变103双土甲线 | 泰达慧谷产业园区1#配电站2#变压器 | 630 | 41.6900 | 304.3530 | 304.3530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 15859 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑1号配电站1号变压器     | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 15860 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑1号配电站2号变压器     | 400 | 23.2300 | 267.0800 | 267.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 15861 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 泰达青筑2号配电站1号变压器     | 800 | 28.6200 | 491.0400 | 491.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 15862 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变205慧谷线  | 泰达青筑2号配电站2号变压器     | 800 | 33.2000 | 454.4000 | 454.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 15863 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑3号配电站1号变压器     | 800 | 32.7500 | 458.0000 | 458.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 15864 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变102泰达线  | 泰达青筑3号配电站2号变压器     | 400 | 30.8200 | 236.7200 | 236.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 15865 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 消防支队配电站1#变压器       | 630 | 49.8800 | 252.7560 | 252.7560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 15866 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园配电站1#变压器      | 630 | 84.2200 | 36.4140  | 36.4140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 15867 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园配电站2#变压器      | 630 | 71.8800 | 114.1560 | 114.1560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 15868 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变206秀山线  | 营城三新1#配电站1#变压器     | 630 | 14.8800 | 473.2560 | 473.2560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 15869 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变206秀山线  | 营城三新1#配电站2#变压器     | 630 | 73.2900 | 105.2730 | 105.2730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 15870 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 哈连山水居箱变1#变压器       | 400 | 57.2900 | 130.8400 | 130.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 15871 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 假日海岸箱式配电站S         | 200 | 31.7200 | 116.5600 | 116.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 15872 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 芦雁园1#箱式配电站1#变压器    | 500 | 70.9600 | 95.2000  | 95.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 15873 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 芦雁园2#箱式配电站1#变压器    | 500 | 76.9400 | 65.3000  | 65.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 15874 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线东小磨精品箱变         | 630 | 17.0100 | 459.8370 | 459.8370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 15875 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双鑫假日海岸箱式配电站配电变压器   | 630 | 12.6300 | 487.4310 | 487.4310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 15876 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 联想五常箱式配电站变压器       | 630 | 12.6300 | 487.4310 | 487.4310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 15877 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨樱桃园箱式配电站         | 630 | 87.0800 | 18.3960  | 18.3960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 15878 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 拆船二支2#柱上变压器        | 400 | 49.7100 | 161.1600 | 161.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 15879 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 拆船支10左2#变压器        | 250 | 81.1600 | 22.1000  | 22.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 15880 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 黑石支6#柱上变压器         | 630 | 69.2300 | 130.8510 | 130.8510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 15881 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分1##柱上变压器        | 100 | 31.7100 | 58.2900  | 58.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 15882 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分37#             | 630 | 57.9000 | 202.2300 | 202.2300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 15883 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石分87#             | 200 | 74.6400 | 30.7200  | 30.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 15884 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 红石五支5#柱上变压器        | 200 | 26.7260 | 126.5480 | 126.5480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 15885 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 金龙四支10右3#台         | 200 | 35.0100 | 109.9800 | 109.9800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |

|       |    |           |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15886 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双士乙线 | 金龙四支18#台         | 200 | 81.4700 | 17.0600  | 17.0600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 15887 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双士乙线 | 金龙四支2#台          | 100 | 33.5100 | 56.4900  | 56.4900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 15888 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变113警校线  | 警校线红石四支6#        | 250 | 46.6900 | 108.2750 | 108.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 15889 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 鞠家沟分3#柱上变压器      | 400 | 43.1900 | 187.2400 | 187.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 15890 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 鞠家沟分55#          | 400 | 27.4800 | 250.0800 | 250.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 15891 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 蓝海支8#柱上变压器       | 200 | 81.4800 | 17.0400  | 17.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 15892 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 南沟支2#柱上变压器       | 100 | 79.8980 | 10.1020  | 10.1020  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 15893 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 山口支22#台          | 50  | 36.5900 | 26.7050  | 26.7050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 15894 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变106双城乙线 | 双城干17#           | 100 | 81.0800 | 8.9200   | 8.9200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 15895 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变106双城乙线 | 双城乙线双城干12#       | 315 | 82.0200 | 25.1370  | 25.1370  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 15896 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双黑线双黑分17#        | 100 | 67.5900 | 22.4100  | 22.4100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 15897 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双黑线双黑分9#         | 100 | 80.0900 | 9.9100   | 9.9100   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 15898 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨干79#柱上变压器1     | 400 | 71.3580 | 74.5680  | 74.5680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 15899 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线双磨干67#        | 315 | 34.9700 | 173.3445 | 173.3445 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 15900 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨二支48#       | 250 | 44.0100 | 114.9750 | 114.9750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 15901 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨四支6#        | 200 | 43.1700 | 93.6600  | 93.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 15902 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双磨线小磨五支7#        | 100 | 55.4500 | 34.5500  | 34.5500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 15903 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石干18#柱上变压器      | 315 | 23.4800 | 209.5380 | 209.5380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 15904 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石干68#柱上变压器      | 400 | 60.0040 | 119.9840 | 119.9840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 15905 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石甲线黑石二支8#       | 200 | 64.4000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 15906 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线红石分37#台      | 200 | 67.9840 | 44.0320  | 44.0320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 15907 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线红石分73#变压器    | 200 | 60.8700 | 58.2600  | 58.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 15908 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟二支8#      | 200 | 66.3300 | 47.3400  | 47.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 15909 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟支2#       | 160 | 68.2100 | 34.8640  | 34.8640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 15910 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线鞠家沟支28#      | 400 | 70.0500 | 79.8000  | 79.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 15911 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线南沟支19#       | 100 | 75.3200 | 14.6800  | 14.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 15912 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线双石干17左1#     | 315 | 16.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 15913 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石甲线双石干73左1#     | 400 | 82.8200 | 28.7200  | 28.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 15914 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石乙线大佛支5右1#柱上变压器 | 100 | 76.1000 | 13.9000  | 13.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 15915 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双石乙线红石分109#      | 315 | 47.5400 | 133.7490 | 133.7490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 15916 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石乙线双石干27右1#台    | 200 | 56.2700 | 67.4600  | 67.4600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 15917 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双石乙线双石干62#       | 315 | 6.8400  | 261.9540 | 261.9540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 15918 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石甲线红石分3左2 | 315 | 48.6000 | 130.4100 | 130.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |

|       |    |           |            |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15919 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石甲线双石甲线红石分33#      | 315 | 66.6400 | 73.5840  | 73.5840  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 15920 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石甲线双石甲线鞠家沟支11#     | 100 | 33.1100 | 56.8900  | 56.8900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 15921 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石甲线双石甲线蓝海支7#100KVA | 200 | 55.3600 | 69.2800  | 69.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 15922 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变101双石甲线双石甲线蓝海支9#       | 30  | 56.7400 | 9.9780   | 9.9780   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 15923 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变102双石乙线双石干35#          | 250 | 31.8000 | 145.5000 | 145.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 15924 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双台变2#双土乙线双土乙线金龙分18#       | 30  | 74.0000 | 4.8000   | 4.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 15925 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变105双城甲线 | 双台变3#双城甲线双城甲线双城干39#       | 315 | 86.0600 | 12.4110  | 12.4110  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 15926 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双台变107双黑线双黑线双台沟分15#       | 200 | 48.9800 | 82.0400  | 82.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 15927 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变107双黑线  | 双台变107双黑线双黑线双台沟分6#        | 315 | 28.8000 | 192.7800 | 192.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 15928 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 双台变108双磨线小磨二支19#变台        | 200 | 49.3600 | 81.2800  | 81.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 15929 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变203双石甲线 | 双台变204双石乙线红石分87#          | 80  | 34.6100 | 44.3120  | 44.3120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 15930 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双台变204双石乙线鞠家沟二分8#         | 100 | 39.6100 | 50.3900  | 50.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 15931 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变204双石乙线 | 双台变204双石乙线双石干#4           | 100 | 70.4800 | 19.5200  | 19.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 15932 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双土乙线金龙分16左2#柱上变压器         | 200 | 34.0400 | 111.9200 | 111.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 15933 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变104双土乙线 | 双土乙线金龙分33#柱上变压器           | 250 | 39.8400 | 125.4000 | 125.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 15934 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支11左1#柱上变压器             | 125 | 82.4300 | 9.4625   | 9.4625   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 15935 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支3#柱上变压器                | 500 | 86.6000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 15936 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 水塘支5左2#柱上变压器              | 315 | 81.2400 | 27.5940  | 27.5940  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 15937 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨二支12#柱上变压器              | 200 | 48.4200 | 83.1600  | 83.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 15938 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变108双磨线  | 小磨五支7#柱上变压器               | 100 | 33.2640 | 56.7360  | 56.7360  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 15939 | 高新 | 双台66kV变电站 | 双台变207能源线  | 新居二分7左1#                  | 315 | 55.2500 | 109.4625 | 109.4625 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 15940 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居1#变电亭1#变压器         | 630 | 72.7300 | 108.8010 | 108.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 15941 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居1#变电亭2#变压器         | 630 | 29.7500 | 379.5750 | 379.5750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 15942 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#变电亭1#变压器         | 630 | 61.7800 | 177.7860 | 177.7860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 15943 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#变电亭2#变压器         | 630 | 41.0800 | 308.1960 | 308.1960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 15944 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居3#变电亭3#变压器         | 630 | 57.7000 | 203.4900 | 203.4900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 15945 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居4#变电亭1#变压器         | 630 | 30.8200 | 372.8340 | 372.8340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 15946 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居4#变电亭2#变压器         | 630 | 79.1500 | 68.3550  | 68.3550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 15947 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#变电亭1#变压器         | 630 | 19.1700 | 446.2290 | 446.2290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 15948 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#变电亭2#变压器         | 630 | 70.5200 | 122.7240 | 122.7240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 15949 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 军油线驿城新居5#变电亭3#变压器         | 630 | 37.3600 | 331.6320 | 331.6320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |

|       |    |           |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15950 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑1#配电站1#配电变压器 | 630 | 73.7800 | 102.1860 | 102.1860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 15951 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑1#配电站2#配电变压器 | 630 | 19.0120 | 447.2244 | 447.2244 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 15952 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑2#配电站1#配电变压器 | 800 | 22.0500 | 543.6000 | 543.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 15953 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑2#配电站2#配电变压器 | 800 | 80.4720 | 76.2240  | 76.2240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 15954 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑3#配电站1#配电变压器 | 800 | 30.4080 | 476.7360 | 476.7360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 15955 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑3#配电站2#配电变压器 | 800 | 22.6100 | 539.1200 | 539.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 15956 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑4#配电站1#配电变压器 | 630 | 77.1540 | 80.9298  | 80.9298  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 15957 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑4#配电站2#配电变压器 | 630 | 32.1020 | 364.7574 | 364.7574 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 15958 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑5#配电站1#配电变压器 | 630 | 37.7160 | 329.3892 | 329.3892 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 15959 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑5#配电站2#配电变压器 | 630 | 16.4920 | 463.1004 | 463.1004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 15960 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑6#配电站1#配电变压器 | 630 | 19.4180 | 444.6666 | 444.6666 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 15961 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧城玖筑6#配电站2#配电变压器 | 630 | 24.9900 | 409.5630 | 409.5630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 15962 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站1#配电变压器  | 800 | 32.7040 | 458.3680 | 458.3680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 15963 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站2#配电变压器  | 800 | 68.0960 | 175.2320 | 175.2320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 15964 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山1#配电站3#配电变压器  | 800 | 36.2880 | 429.6960 | 429.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 15965 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山3#配电站1#配电变压器  | 800 | 57.0640 | 263.4880 | 263.4880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 15966 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山3#配电站2#配电变压器  | 800 | 42.4340 | 380.5280 | 380.5280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 15967 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山5#配电站1#配电变压器  | 800 | 35.5740 | 435.4080 | 435.4080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 15968 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变112沙牧甲线 | 牧雲山5#配电站2#配电变压器  | 800 | 60.3680 | 237.0560 | 237.0560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 15969 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新1#配电站1#配电变压器 | 800 | 60.1000 | 239.2000 | 239.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 15970 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新1#配电站2#配电变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 15971 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新2#配电站1#配电变压器 | 800 | 6.2000  | 670.4000 | 670.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 15972 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新2#配电站2#配电变压器 | 800 | 26.2900 | 509.6800 | 509.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 15973 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗三新3#配电站2#配电变压器 | 800 | 15.0800 | 599.3600 | 599.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 15974 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭1#变压器   | 630 | 49.9000 | 252.6300 | 252.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 15975 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭2#变压器   | 630 | 86.6200 | 21.2940  | 21.2940  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 15976 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居2#变电亭3#变压器   | 630 | 69.9600 | 126.2520 | 126.2520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 15977 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居6#亭1#变压器     | 630 | 78.4400 | 72.8280  | 72.8280  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 15978 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居6#亭2#变压器     | 630 | 18.3200 | 451.5840 | 451.5840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 15979 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居7#亭1#变压器     | 630 | 28.6300 | 386.6310 | 386.6310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 15980 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 驿城新居7#亭2#变压器     | 630 | 58.6100 | 197.7570 | 197.7570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 15981 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸1号配电站1#变压器 | 400 | 42.0900 | 191.6400 | 191.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 15982 | 高新 | 沙岗66kV变电站 | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸1号配电站2#变压器 | 800 | 55.8200 | 273.4400 | 273.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |

|       |    |            |            |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 15983 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸2号配电站1#变压器   | 400 | 65.0300 | 99.8800  | 99.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 15984 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸2号配电站2#变压器   | 400 | 70.8500 | 76.6000  | 76.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 15985 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸4#配电站1#配电变压器 | 630 | 5.3600  | 533.2320 | 533.2320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 15986 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸4#配电站2#配电变压器 | 630 | 38.8700 | 322.1190 | 322.1190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 15987 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸5#配电站1#配电变压器 | 630 | 28.6700 | 386.3790 | 386.3790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 15988 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 中海凤凰熙岸5#配电站2#配电变压器 | 630 | 51.4800 | 242.6760 | 242.6760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 15989 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分19左1#          | 315 | 82.0300 | 25.1055  | 25.1055  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 15990 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分25#            | 100 | 68.8500 | 21.1500  | 21.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 15991 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 北甸二分3右1#柱上变压器      | 100 | 57.4000 | 32.6000  | 32.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 15992 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 后牧甲线沙岗二支6#变压器      | 100 | 54.0500 | 35.9500  | 35.9500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 15993 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 后牧乙线沙岗干56#         | 100 | 44.5400 | 45.4600  | 45.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 15994 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 后牧乙线沙岗干63#         | 315 | 60.9500 | 91.5075  | 91.5075  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 15995 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变210沙牧乙线 | 鸡场线北甸分18#          | 100 | 29.4000 | 60.6000  | 60.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 15996 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变210沙牧乙线 | 鸡场线北甸分26           | 100 | 45.5300 | 44.4700  | 44.4700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 15997 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变112沙牧甲线 | 鸡场线沙岗分20#          | 250 | 35.2800 | 136.8000 | 136.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 15998 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗二分10#柱上变压器       | 315 | 82.2000 | 24.5700  | 24.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 15999 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗二分7#柱上变压器        | 100 | 76.9000 | 13.1000  | 13.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 16000 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分26#柱上变压器        | 315 | 31.0100 | 185.8185 | 185.8185 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 16001 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分3#柱上变压器         | 315 | 39.2100 | 159.9885 | 159.9885 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 16002 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变112沙牧甲线 | 沙岗分4左5#柱上变压器       | 315 | 46.8900 | 135.7965 | 135.7965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 16003 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干32#柱上变压器        | 100 | 62.2500 | 27.7500  | 27.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 16004 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干51右1#柱上变压器(1)   | 30  | 43.4900 | 13.9530  | 13.9530  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 16005 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 沙岗干61#柱上变压器        | 200 | 45.2300 | 89.5400  | 89.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 16006 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗干64左3#           | 315 | 49.8100 | 126.5985 | 126.5985 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 16007 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗干80左3#柱上变压器      | 100 | 77.3500 | 12.6500  | 12.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 16008 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 沙岗三支3#             | 100 | 31.5200 | 58.4800  | 58.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 16009 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变105后牧乙线 | 营叉线沙岗二分14#变台       | 200 | 43.7400 | 92.5200  | 92.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 16010 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 永福支17右1#           | 50  | 86.8600 | 1.5700   | 1.5700   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 16011 | 高新 | 沙岗66kV变电站  | 沙岗变104后牧甲线 | 永福支6右1#            | 80  | 87.4100 | 2.0720   | 2.0720   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 16012 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 116#配电站1#变压器       | 500 | 76.4000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 16013 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 116#配电站2#变压器       | 500 | 89.8800 | 0.6000   | 0.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 16014 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 得乐1#配电站1#变压器       | 100 | 40.9400 | 49.0600  | 49.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 16015 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 得乐1#配电站2#变压器       | 100 | 37.0100 | 52.9900  | 52.9900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |



|       |    |            |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16016 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站1#配电变压器      | 630 | 12.2900 | 489.5730 | 489.5730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 16017 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站2#配电变压器      | 630 | 10.3200 | 501.9840 | 501.9840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 16018 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 得乐2#配电站3#配电变压器      | 630 | 28.2500 | 389.0250 | 389.0250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 16019 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园2#配电站1#变压器       | 800 | 6.7500  | 666.0000 | 666.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 16020 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园2#配电站2#变压器       | 800 | 6.9600  | 664.3200 | 664.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 16021 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园4#配电站1#配电变压器     | 800 | 14.3400 | 605.2800 | 605.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 16022 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园4#配电站2#配电变压器     | 800 | 41.0600 | 391.5200 | 391.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 16023 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园6#配电站1#配电变压器     | 800 | 49.8200 | 321.4400 | 321.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 16024 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园6#配电站2#配电变压器     | 800 | 36.3600 | 429.1200 | 429.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 16025 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园8#配电站1#变压器       | 630 | 38.5300 | 324.2610 | 324.2610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 16026 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变107革润线  | 朗润园8#配电站2#变压器       | 630 | 46.0500 | 276.8850 | 276.8850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 16027 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭1#变压器         | 630 | 84.7800 | 32.8860  | 32.8860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 16028 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭2#变压器         | 630 | 67.5200 | 141.6240 | 141.6240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 16029 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 镇中街变电亭3#变压器         | 630 | 46.5800 | 273.5460 | 273.5460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 16030 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会1#配电站1#变压器      | 800 | 45.0200 | 359.8400 | 359.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 16031 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会1#配电站2#变压器      | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 16032 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站1#变压器      | 630 | 22.5900 | 424.6830 | 424.6830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 16033 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站2#变压器      | 630 | 79.4700 | 66.3390  | 66.3390  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 16034 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会3#配电站3#变压器      | 630 | 48.7400 | 259.9380 | 259.9380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 16035 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站1#变压器      | 630 | 48.3100 | 262.6470 | 262.6470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 16036 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站2#变压器      | 630 | 75.7800 | 89.5860  | 89.5860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 16037 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会5#配电站3#变压器      | 630 | 71.7400 | 115.0380 | 115.0380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 16038 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站1#变压器      | 630 | 65.6100 | 153.6570 | 153.6570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 16039 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站2#变压器      | 630 | 48.7000 | 260.1900 | 260.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 16040 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 公园都会7#配电站3#变压器      | 630 | 54.5900 | 223.0830 | 223.0830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 16041 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干36左2#箱变       | 630 | 70.6300 | 122.0310 | 122.0310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 16042 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 中革分2#局属箱式配电站配电变压器   | 200 | 6.0000  | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 16043 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变111棋盘线  | 中铁革镇堡居民箱式配电站1#配电变压器 | 50  | 50.1700 | 19.9150  | 19.9150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 16044 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分24#柱上变压器         | 200 | 82.1800 | 15.6400  | 15.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 16045 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分45#变压器           | 160 | 85.9700 | 6.4480   | 6.4480   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 16046 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农分9#台S柱上变压器        | 315 | 42.3900 | 149.9715 | 149.9715 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 16047 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 玻农支10右2#变压器         | 100 | 34.2200 | 55.7800  | 55.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |

|       |    |            |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16048 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 采石分8#变压器         | 50  | 46.6900 | 21.6550  | 21.6550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 16049 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变205辛乙线  | 革辛干5右1#柱上变压器     | 315 | 24.7400 | 205.5690 | 205.5690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 16050 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 革镇堡线中革干59#变压器    | 315 | 78.0900 | 37.5165  | 37.5165  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 16051 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革二支2左1#变压器      | 200 | 46.4200 | 87.1600  | 87.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 16052 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革二支6#台S         | 250 | 45.4700 | 111.3250 | 111.3250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 16053 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡线 | 后革三分6#变压器        | 200 | 71.7200 | 36.5600  | 36.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 16054 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 后革三支2右1#台        | 30  | 37.2200 | 15.8340  | 15.8340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 16055 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线  | 后革五分3#变压器        | 100 | 88.8300 | 1.1700   | 1.1700   | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 16056 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革支13#台S 柱上变压器   | 250 | 74.4700 | 38.8250  | 38.8250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 16057 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 后革支6右2#变压器       | 160 | 42.8200 | 75.4880  | 75.4880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 16058 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变110磊热甲线 | 磊革甲线范家沟分29右1#变台  | 100 | 80.7300 | 9.2700   | 9.2700   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 16059 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河线 | 磊革乙线后革二分4左1#变压器  | 200 | 84.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 16060 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山干50#变台         | 250 | 67.4100 | 56.4750  | 56.4750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 16061 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干21#变压器     | 100 | 81.3400 | 8.6600   | 8.6600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 16062 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干26#变压器     | 315 | 22.4800 | 212.6880 | 212.6880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 16063 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干37#变台      | 200 | 50.0200 | 79.9600  | 79.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 16064 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变202磊山线  | 磊山线磊山干43#变台      | 50  | 33.4600 | 28.2700  | 28.2700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 16065 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变111棋盘线  | 棋盘线亿华干3#台        | 100 | 82.1200 | 7.8800   | 7.8800   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 16066 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 天华线磊山干32#变压器     | 50  | 48.4000 | 20.8000  | 20.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 16067 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变108天华线  | 天华线麦花分15#变压器     | 160 | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 16068 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥二分4            | 100 | 43.4600 | 46.5400  | 46.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 16069 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥二分4#柱上变压器      | 100 | 46.1600 | 43.8400  | 43.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 16070 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分14#变压器        | 100 | 56.5180 | 33.4820  | 33.4820  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 16071 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分14#柱上变压器      | 100 | 39.2000 | 50.8000  | 50.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 16072 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线  | 污泥分32#变压器        | 160 | 73.0500 | 27.1200  | 27.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 16073 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧二分13#台         | 250 | 49.0500 | 102.3750 | 102.3750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 16074 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧二分4右1#变压器      | 315 | 23.3500 | 209.9475 | 209.9475 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 16075 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干129#变压器       | 200 | 82.2300 | 15.5400  | 15.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 16076 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干42左4#变        | 30  | 38.1800 | 15.5460  | 15.5460  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 16077 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线  | 五轧干42左4#台2#柱上变压器 | 100 | 87.3100 | 2.6900   | 2.6900   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 16078 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线玻农分15#台       | 50  | 84.9700 | 2.5150   | 2.5150   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 16079 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线羊圈村分14#台      | 100 | 88.8700 | 1.1300   | 1.1300   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 16080 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线  | 五轧线羊圈村分3右1#台     | 200 | 42.4100 | 95.1800  | 95.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |

|       |    |            |                |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16081 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河干26#变台        | 315 | 22.5800 | 212.3730 | 212.3730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 16082 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河干32左1#柱上变压器   | 100 | 33.1500 | 56.8500  | 56.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 16083 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变208前泥线      | 夏家河干43左1#柱上变压器   | 100 | 77.9800 | 12.0200  | 12.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 16084 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河干49右1#柱上变压器   | 250 | 81.7700 | 20.5750  | 20.5750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 16085 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河干65#柱上变压器     | 200 | 26.0120 | 127.9760 | 127.9760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 16086 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河干88左1#柱上-变压器  | 100 | 21.4060 | 68.5940  | 68.5940  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 16087 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河线夏家河干19右8#变压器 | 200 | 56.7900 | 66.4200  | 66.4200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 16088 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 夏家河线夏家河干8#变压器    | 100 | 72.3800 | 17.6200  | 17.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 16089 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线      | 羊圈村分14#变压器       | 100 | 38.4200 | 51.5800  | 51.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 16090 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线      | 羊圈村分23右2#变压器     | 160 | 43.3300 | 74.6720  | 74.6720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 16091 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变210大水线      | 羊圈村分31#变压器       | 100 | 32.8700 | 57.1300  | 57.1300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 16092 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线      | 羊圈村三分9#变压器       | 160 | 41.0400 | 78.3360  | 78.3360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 16093 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变103五轧线      | 羊圈村四分10#柱上变压器    | 630 | 63.8000 | 165.0600 | 165.0600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 16094 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 中革分15#变压器        | 200 | 44.1800 | 91.6400  | 91.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 16095 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变109夏家河<br>线 | 中革分2#柱上变压器       | 80  | 62.1880 | 22.2496  | 22.2496  | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 16096 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干12#变压器        | 315 | 41.1600 | 153.8460 | 153.8460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 16097 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干21#变压器        | 200 | 82.7200 | 14.5600  | 14.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 16098 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干30#柱上变压器      | 200 | 50.4560 | 79.0880  | 79.0880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 16099 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干36左1#变压器      | 630 | 35.3500 | 344.2950 | 344.2950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 16100 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干36左1#柱上变压器    | 250 | 39.8600 | 125.3500 | 125.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 16101 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干42#变压器        | 250 | 74.5100 | 38.7250  | 38.7250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 16102 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干42#柱上变压器      | 315 | 70.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 16103 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干45#变压器        | 200 | 38.9900 | 102.0200 | 102.0200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 16104 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变106北方线      | 中革干47右3#变压器      | 250 | 42.2500 | 119.3750 | 119.3750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 16105 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干51右3#变压器      | 160 | 55.2000 | 55.6800  | 55.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 16106 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干68#变压器        | 160 | 80.7700 | 14.7680  | 14.7680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 16107 | 高新 | 前进变66kV变电站 | 前进变204革镇堡<br>线 | 中革干68#柱上变压器      | 315 | 79.5800 | 32.8230  | 32.8230  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 16108 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园1#箱式配电站变压器    | 630 | 30.1800 | 376.8660 | 376.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 16109 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园2#箱式配电站变压器    | 630 | 19.4600 | 444.4020 | 444.4020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 16110 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园3#箱式配电站变压器    | 630 | 41.3800 | 306.3060 | 306.3060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 16111 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园4#箱式配电站变压器    | 630 | 85.2900 | 29.6730  | 29.6730  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 16112 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园5#箱式配电站变压器    | 630 | 9.8400  | 505.0080 | 505.0080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 16113 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变202棋新乙<br>线 | 棋盛园6#箱式配电站变压器    | 630 | 31.6100 | 367.8570 | 367.8570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |

|       |    |           |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16114 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变202棋新乙线 | 棋盘村分12#变压器          | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 16115 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线茶叶沟分14#台        | 200 | 63.6000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 16116 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线棋盘村分11左4#变压器    | 200 | 36.0500 | 107.9000 | 107.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 16117 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线棋盘村分25#柱上变压器    | 200 | 58.2500 | 63.5000  | 63.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 16118 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变202棋新乙线 | 棋新乙线渔政二支4#变压器       | 100 | 37.9800 | 52.0200  | 52.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 16119 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 55#配电站1#变压器         | 630 | 33.3000 | 357.2100 | 357.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 16120 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 55#配电站2#变压器         | 630 | 81.7200 | 52.1640  | 52.1640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 16121 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 大山分19#变压器           | 100 | 49.4300 | 40.5700  | 40.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 16122 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 金鹏线中革干124间1#变压器     | 100 | 80.8900 | 9.1100   | 9.1100   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 16123 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支17#柱上变压器        | 200 | 25.1020 | 129.7960 | 129.7960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 16124 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支1箱左1#变压器        | 100 | 82.0200 | 7.9800   | 7.9800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 16125 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 两眼井支3#变压器           | 315 | 81.5900 | 26.4915  | 26.4915  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 16126 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘干46#变压器           | 100 | 49.2100 | 40.7900  | 40.7900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 16127 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘变201棋新甲线棋盘干78#变压器 | 100 | 77.0000 | 13.0000  | 13.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 16128 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋盘干18#变压器           | 200 | 48.4000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 16129 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变201棋新甲线 | 棋新甲线中革干142#台        | 100 | 45.0300 | 44.9700  | 44.9700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 16130 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居1#配电站1#变压器      | 630 | 66.8300 | 145.9710 | 145.9710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 16131 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居1#配电站2#变压器      | 630 | 17.9200 | 454.1040 | 454.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 16132 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居3#配电站1#变压器      | 630 | 72.1300 | 112.5810 | 112.5810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 16133 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居3#配电站2#变压器      | 630 | 6.4500  | 526.3650 | 526.3650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 16134 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居4#配电站1#变压器      | 630 | 66.1100 | 150.5070 | 150.5070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 16135 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居4#配电站2#变压器      | 630 | 58.6300 | 197.6310 | 197.6310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 16136 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居6#配电站1#配电变压器    | 630 | 73.9700 | 100.9890 | 100.9890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 16137 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居6#配电站2#配电变压器    | 630 | 40.7200 | 310.4640 | 310.4640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 16138 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居8#配电站1#配电变压器    | 630 | 75.9600 | 88.4520  | 88.4520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 16139 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 棋盘新居8#配电站2#配电变压器    | 630 | 78.9500 | 69.6150  | 69.6150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 16140 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 迎客线航空箱箱变            | 630 | 24.6400 | 411.7680 | 411.7680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 16141 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变108新居线  | 磊辛乙线前革分5右3#台        | 200 | 47.5500 | 84.9000  | 84.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 16142 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府2#配电站1#配电变压器    | 800 | 30.2500 | 478.0000 | 478.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 16143 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府2#配电站2#配电变压器    | 800 | 78.0900 | 95.2800  | 95.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 16144 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府4#配电站1#配电变压器    | 800 | 45.4200 | 356.6400 | 356.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 16145 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府4#配电站2#配电变压器    | 800 | 44.8300 | 361.3600 | 361.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 16146 | 高新 | 棋盘66kV变电站 | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府6#配电站1#配电变压器    | 800 | 77.9400 | 96.4800  | 96.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |

|       |    |            |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16147 | 高新 | 棋盘66kV变电站  | 棋盘变105棋运甲线 | 中航华府6#配电站2#配电变压器 | 800 | 73.1500 | 134.8000 | 134.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 16148 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配电站1#变压器 | 630 | 22.2500 | 426.8250 | 426.8250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 16149 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 16150 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配电站4#变压器 | 630 | 13.5100 | 481.8870 | 481.8870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 16151 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变102海洋线 | 河口工业小区1#配电站3#变压器 | 630 | 23.7500 | 417.3750 | 417.3750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 16152 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电站3#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 16153 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站3#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 16154 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区3#配电站1#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 16155 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站1#变压器   | 630 | 6.0900  | 528.6330 | 528.6330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 16156 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配电站4#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 16157 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区4#配电站2#变压器 | 630 | 13.5600 | 481.5720 | 481.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 16158 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 七贤岭2配电站#2变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 16159 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站3#变压器   | 630 | 16.3100 | 464.2470 | 464.2470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 16160 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城2#配电站1#变压器   | 630 | 48.3100 | 262.6470 | 262.6470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 16161 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城2#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 16162 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城3#配电站1#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 16163 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城3#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 16164 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 16165 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站3#变压器   | 630 | 22.5600 | 424.8720 | 424.8720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 16166 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站1#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 16167 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口4#配电站2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 16168 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区2#配电站1#变压器 | 630 | 44.2300 | 288.3510 | 288.3510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 16169 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区2#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 16170 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区4#配电站1#变压器 | 630 | 16.8500 | 460.8450 | 460.8450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 16171 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站1#变压器     | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 16172 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站2#变压器     | 630 | 67.2000 | 143.6400 | 143.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 16173 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站3#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 16174 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口1#配电站4#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 16175 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口2#配电站2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 16176 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#配电站2#变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 16177 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#配电站1#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 16178 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 七贤岭2#配电站1#变压器    | 630 | 24.5556 | 412.3000 | 412.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 16179 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |

|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16180 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配电站1#变压器  | 630 | 45.4100 | 280.9170 | 280.9170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 16181 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录配电站1#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 16182 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录配电站2#变压器        | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 16183 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电站1#变压器    | 630 | 21.9200 | 428.9040 | 428.9040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 16184 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 华录学生公寓配电站2#变压器    | 630 | 52.7000 | 234.9900 | 234.9900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 16185 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口3#箱式配电站1#变压器    | 315 | 11.2000 | 248.2200 | 248.2200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 16186 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口2#配电站1#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 16187 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城5#配电站2#变压器    | 630 | 13.8900 | 479.4930 | 479.4930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 16188 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 龙海滨城1#配电站1#变压器    | 630 | 21.9800 | 428.5260 | 428.5260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 16189 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区3#配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 16190 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变103高家线 | 河口工业小区5#配电站3#变压器  | 630 | 33.4100 | 356.5170 | 356.5170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 16191 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 名仕智慧谷中心配电站3#变压器   | 800 | 9.8000  | 641.6000 | 641.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 16192 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 雯君庭中心配电站3#变压器     | 800 | 9.1700  | 646.6400 | 646.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 16193 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 家豪新都2#配电站103配电变压器 | 630 | 22.0400 | 428.1480 | 428.1480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 16194 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变105园区线 | 家豪新都2#配电站104配电变压器 | 630 | 21.5300 | 431.3610 | 431.3610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 16195 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站1#变压器    | 800 | 11.4300 | 628.5600 | 628.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 16196 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站2#变压器    | 800 | 18.9500 | 568.4000 | 568.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 16197 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站1#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 16198 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站3#变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 16199 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦3#配电站3#变压器    | 800 | 21.2900 | 549.6800 | 549.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 16200 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 三星大厦1#配电站2#变压器    | 800 | 37.2000 | 422.4000 | 422.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 16201 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景1#配电站1#变压器    | 630 | 14.0900 | 478.2330 | 478.2330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 16202 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景1#配电站2#变压器    | 630 | 17.4700 | 456.9390 | 456.9390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 16203 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日1#配电站1#变压器    | 630 | 58.3000 | 199.7100 | 199.7100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 16204 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日1#配电站3#变压器    | 630 | 55.2300 | 219.0510 | 219.0510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 16205 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站1#变压器    | 800 | 26.3900 | 508.8800 | 508.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 16206 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站2#变压器    | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 16207 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 硅谷假日2#配电站3#变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 16208 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇配电站1#变压器       | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 16209 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇配电站2#变压器       | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 16210 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 菁英汇中心配电站1#变压器     | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 16211 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 宏都峰景中心配电站1#变压器    | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 16212 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线 | 君海阁中心配电站1#变压器     | 800 | 12.2700 | 621.8400 | 621.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |

|       |    |            |             |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16213 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线  | 君海阁中心配电站2#变压器     | 800 | 5.5700  | 675.4400 | 675.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 16214 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变108硅谷线  | 硅谷假日1#配电站2#变压器    | 630 | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 16215 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 御府山海观#1配电站1#配电变压器 | 800 | 8.4000  | 652.8000 | 652.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 16216 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 御府山海观#1配电站2#配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 16217 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 御府山海观#1配电站3#配电变压器 | 800 | 7.3000  | 661.6000 | 661.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 16218 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 星海彼岸1#配电站1#配电变压器  | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 16219 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 星海彼岸1#配电站2#配电变压器  | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 16220 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 星海彼岸2#配电站1#配电变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 16221 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 星海彼岸2#配电站2#配电变压器  | 800 | 9.3700  | 645.0400 | 645.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 16222 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 滨海大都会1#配电站1#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 16223 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变109中海线  | 滨海大都会1#配电站2#变压器   | 630 | 11.6800 | 493.4160 | 493.4160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 16224 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 硅谷箱式配电站1#变压器      | 200 | 10.2000 | 159.6000 | 159.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 16225 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 七贤岭6#箱式变电站1#变压器   | 200 | 23.4000 | 133.2000 | 133.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 16226 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家2#配电站1#变压器    | 630 | 63.3000 | 168.2100 | 168.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 16227 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家1#配电站1#变压器    | 630 | 15.7900 | 467.5230 | 467.5230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 16228 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家1#配电站2#变压器    | 630 | 17.1700 | 458.8290 | 458.8290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 16229 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 士海一家2#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 16230 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水湾支2#变台柱上变压器     | 250 | 1.1000  | 222.2500 | 222.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 16231 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水桥二分5#           | 100 | 6.6000  | 83.4000  | 83.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 16232 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变201杨树沟线 | 凌水桥二分2#变台         | 200 | 6.6000  | 166.8000 | 166.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 16233 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站1#变压器     | 630 | 8.5800  | 512.9460 | 512.9460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 16234 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站2#变压器     | 630 | 7.7400  | 518.2380 | 518.2380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 16235 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变202轻工线  | 凌水桥1#配电站3#变压器     | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 16236 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站1#变压器      | 630 | 40.4700 | 312.0390 | 312.0390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 16237 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站2#变压器      | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 16238 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院2#配电站3#变压器      | 630 | 41.1700 | 307.6290 | 307.6290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 16239 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院3#配电站1#变压器      | 630 | 18.3600 | 451.3320 | 451.3320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 16240 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院3#配电站2#变压器      | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 16241 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院1#配电站1#变压器      | 800 | 61.7600 | 225.9200 | 225.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 16242 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变205刘家线  | 海院1#配电站2#变压器      | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16243 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有文园中心配电站3#变压器     | 800 | 13.4200 | 612.6400 | 612.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 16244 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有文园3#配电站1#变压器     | 630 | 12.1900 | 490.2030 | 490.2030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 16245 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有文园3#配电站3#变压器     | 630 | 11.4800 | 494.6760 | 494.6760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 16246 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 哈佛世纪2#配电站2#变压器     | 630 | 17.9300 | 454.0410 | 454.0410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 16247 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 哈佛世纪3#配电站1#变压器     | 630 | 11.3900 | 495.2430 | 495.2430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 16248 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 哈佛世纪2#配电站1#变压器     | 630 | 33.2600 | 357.4620 | 357.4620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 16249 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 哈佛世纪3#配电站2#变压器     | 630 | 26.9800 | 397.0260 | 397.0260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 16250 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有青春公社中心配电站2#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 16251 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有青春公社#2配电站1#配电变压器 | 800 | 11.0500 | 631.6000 | 631.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 16252 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有青春公社#2配电站2#配电变压器 | 800 | 4.6200  | 683.0400 | 683.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 16253 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语6#配电站1#变压器     | 800 | 14.4500 | 604.4000 | 604.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 16254 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语6#配电站2#变压器     | 800 | 20.8250 | 553.4000 | 553.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 16255 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语7#配电站1#变压器     | 800 | 14.2375 | 606.1000 | 606.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 16256 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语7#配电站2#变压器     | 800 | 14.0250 | 607.8000 | 607.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 16257 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语7#配电站3#变压器     | 800 | 14.0250 | 607.8000 | 607.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 16258 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 坦城2#配电站103配电变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 16259 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 坦城2#配电站104配电变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 16260 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 坦城2#配电站105配电变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 16261 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有文园3#配电站2#变压器     | 630 | 25.0900 | 408.9330 | 408.9330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 16262 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 凌奥街中心配电站1#配电变压器    | 630 | 32.2460 | 363.8500 | 363.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 16263 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语3#配电站2#配电变压器   | 800 | 33.6000 | 451.2000 | 451.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 16264 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 学仕名府中心配电站3#配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 16265 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大湖山语3#配电站1#配电变压器   | 800 | 36.8900 | 424.8800 | 424.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 16266 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变208大湖线  | 大有青春公社#2配电站3#配电变压器 | 800 | 3.9700  | 688.2400 | 688.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 16267 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅中心配电站2#配电变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 16268 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站1#配电变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 16269 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站2#配电变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 16270 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 龙湖天琅2#配电站3#配电变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 16271 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配电站3#变压器   | 630 | 25.3900 | 407.0430 | 407.0430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 16272 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配电站1#变压器   | 630 | 23.1000 | 421.4700 | 421.4700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 16273 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 第八区2#配电站2#变压器      | 800 | 17.1700 | 582.6400 | 582.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |



|       |    |            |             |                    |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16274 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配电站2#变压器   | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 16275 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配电站1#变压器   | 630  | 22.4000 | 425.8800 | 425.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 16276 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园2#配电站2#变压器   | 630  | 29.2600 | 382.6620 | 382.6620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 16277 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 第八区2#配电站1#变压器      | 800  | 14.2000 | 606.4000 | 606.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 16278 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园4#配电站3#变压器   | 630  | 35.2800 | 344.7360 | 344.7360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 16279 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配电站1#配电变压器 | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 16280 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配电站2#配电变压器 | 800  | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 16281 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 诺德滨海花园6#配电站3#配电变压器 | 800  | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 16282 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变210谷歌线  | 船舶设计中心配电站2#变压器     | 800  | 12.6700 | 618.6400 | 618.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 16283 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 奥泰2#配电站1#变压器       | 800  | 11.9300 | 624.5600 | 624.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 16284 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 柏悦国际中心配电站3#变压器     | 800  | 10.7100 | 634.3200 | 634.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 16285 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 柏悦国际中心配电站2#变压器     | 800  | 18.8200 | 569.4400 | 569.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 16286 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 东盛启城中心配电站2#变压器     | 800  | 6.9000  | 664.8000 | 664.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 16287 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 奥泰2#配电站3#变压器       | 800  | 13.1200 | 615.0400 | 615.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 16288 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 浦项道中心配电站2#变压器      | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 16289 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸#5配电站2#变压器   | 800  | 17.3400 | 581.2800 | 581.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 16290 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸#5配电站1#变压器   | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 16291 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 浦项道3#配电站1#变压器      | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 16292 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 浦项道3#配电站2#变压器      | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 16293 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭3#配电站3#变压器     | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 16294 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭2#配电站1#变压器     | 630  | 26.4000 | 400.6800 | 400.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 16295 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭2#配电站2#变压器     | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 16296 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭2#配电站3#变压器     | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 16297 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭3#配电站1#变压器     | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 16298 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸3#配电站1#变压器   | 800  | 15.4700 | 596.2400 | 596.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 16299 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 芝麻街中心配电站2#变压器      | 800  | 15.3100 | 597.5200 | 597.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 16300 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸3#配电站2#变压器   | 800  | 20.4300 | 556.5600 | 556.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 16301 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 奥泰2#配电站2#变压器       | 800  | 19.5800 | 563.3600 | 563.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 16302 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸6#配电站2#配电变压器 | 1000 | 10.0000 | 800.0000 | 800.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 16303 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海紫御观邸6#配电站1#配电变压器 | 1000 | 8.0000  | 820.0000 | 820.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 16304 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变211奥泰线  | 中海华庭3#配电站2#变压器     | 800  | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 16305 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | E人国际中心配电站3#变压器     | 800  | 14.6100 | 603.1200 | 603.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16306 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 吴宇山海湾中心配电站2#配电变压器  | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 16307 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 新沃金融中心配电站3#配电变压器   | 500 | 1.6200  | 441.9000 | 441.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 16308 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站1#配电变压器   | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 16309 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站2#配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 16310 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤贡院#2配电站3#配电变压器   | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 16311 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科研中心配电站2#变压器     | 500 | 11.2000 | 394.0000 | 394.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 16312 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科技2#配电站1#变压器     | 630 | 0.1100  | 566.3070 | 566.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 16313 | 高新 | 七贤岭66kV变电站 | 七贤岭变212置业乙线 | 航天科技2#配电站2#变压器     | 630 | 0.0500  | 566.6850 | 566.6850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 16314 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园1#配电站1#变压器     | 630 | 14.3400 | 476.6580 | 476.6580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 16315 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园2#配电站1#变压器     | 630 | 21.4100 | 432.1170 | 432.1170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 16316 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园中心配电站1#变压器     | 800 | 13.4100 | 612.7200 | 612.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 16317 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园1#配电站2#变压器     | 630 | 7.4400  | 520.1280 | 520.1280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 16318 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园中心配电站2#变压器     | 800 | 12.6000 | 619.2000 | 619.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 16319 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有文园2#配电站2#变压器     | 630 | 8.8100  | 511.4970 | 511.4970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 16320 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站2#变压器     | 630 | 18.6800 | 449.3160 | 449.3160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 16321 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站3#变压器     | 630 | 16.0400 | 465.9480 | 465.9480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 16322 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 哈佛世纪1#配电站1#变压器     | 630 | 17.3600 | 457.6320 | 457.6320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 16323 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 学仕名府中心配电站2#配电变压器   | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 16324 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有青春公社中心配电站1#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 16325 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有青春公社中心配电站3#配电变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 16326 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有青春公社#1配电站2#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 16327 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有青春公社#1配电站3#配电变压器 | 800 | 7.0200  | 663.8400 | 663.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 16328 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大有青春公社#1配电站1#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 16329 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大湖山语5#配电站1#变压器     | 800 | 22.3900 | 540.8800 | 540.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 16330 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大湖山语5#配电站2#变压器     | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 16331 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大湖山语4#配电站1#变压器     | 800 | 11.5813 | 627.3500 | 627.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 16332 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 学仕名府中心配电站1#配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 16333 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大湖山语1#配电站1#配电变压器   | 800 | 40.8000 | 393.6000 | 393.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 16334 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线  | 大湖山语1#配电站2#配电变压器   | 800 | 38.5400 | 411.6800 | 411.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |

|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16335 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语2#配电站1#配电变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 16336 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语2#配电站2#配电变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 16337 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 大湖山语4#配电站2#变压器    | 800 | 31.4500 | 468.4000 | 468.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 16338 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变105头道沟线 | 凌奥街中心配电站2#配电变压器   | 630 | 1.2143  | 559.3500 | 559.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 16339 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园4#配电站3#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 16340 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站1#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 16341 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站2#变压器    | 630 | 34.2000 | 351.5400 | 351.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 16342 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园3#配电站3#变压器    | 630 | 21.5000 | 431.5500 | 431.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 16343 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园4#配电站1#变压器    | 630 | 42.0600 | 302.0220 | 302.0220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 16344 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园4#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 16345 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园5#配电站1#变压器    | 630 | 47.0500 | 270.5850 | 270.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 16346 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园5#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 16347 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 壹品漫谷1#配电站1#变压器    | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 16348 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 壹品漫谷3#配电站1#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 16349 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 壹品漫谷3#配电站2#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 16350 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园6#配电站2#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 16351 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园6#配电站1#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 16352 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园6#配电站3#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 16353 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园8#配电站1#变压器    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 16354 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园8#配电站3#变压器    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 16355 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 座山沟分20#箱变103配电变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 16356 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有恬园8#配电站2#变压器    | 630 | 17.5000 | 456.7500 | 456.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 16357 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 座山沟分3#变台          | 200 | 22.8000 | 134.4000 | 134.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 16358 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 大有干36#柱上变压器       | 250 | 34.4000 | 139.0000 | 139.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 16359 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 座山沟分19#变台         | 200 | 35.4000 | 109.2000 | 109.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 16360 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变107恬园线  | 座山沟分26#柱上变压器      | 200 | 26.4000 | 127.2000 | 127.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 16361 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 叠锦园4#配电站2#变压器     | 630 | 26.5700 | 399.6090 | 399.6090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 16362 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山2#配电站2#变压器      | 630 | 13.2000 | 483.8400 | 483.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 16363 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山2#配电站1#变压器      | 630 | 13.3000 | 483.2100 | 483.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 16364 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山2#配电站3#变压器      | 630 | 19.7500 | 442.5750 | 442.5750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 16365 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山4#配电站1#变压器      | 800 | 13.3300 | 613.3600 | 613.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 16366 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山4#配电站3#变压器      | 800 | 17.4000 | 580.8000 | 580.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 16367 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线  | 暖山4#配电站2#变压器      | 800 | 7.8300  | 657.3600 | 657.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |

|       |    |            |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16368 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园2#配电站1#变压器     | 630 | 15.9300 | 466.6410 | 466.6410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 16369 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园中心配电站2#变压器     | 630 | 28.2900 | 388.7730 | 388.7730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 16370 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园2#配电站2#变压器     | 630 | 9.2200  | 508.9140 | 508.9140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 16371 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 叠锦园4#配电站1#变压器     | 630 | 14.7400 | 474.1380 | 474.1380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 16372 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 安邦2#配电站1#配电变压器    | 630 | 3.3300  | 546.0210 | 546.0210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 16373 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变203暖山线 | 安邦2#配电站2#配电变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 16374 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城1#配电站2#变压器    | 630 | 17.7300 | 455.3010 | 455.3010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 16375 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城2#配电站1#变压器    | 800 | 18.1300 | 574.9600 | 574.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 16376 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城1#配电站1#变压器    | 630 | 16.2500 | 464.6250 | 464.6250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 16377 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 泊林映山配电站1#变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 16378 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 我爱我家配电站2#变压器      | 800 | 15.1900 | 598.4800 | 598.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 16379 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城2#配电站1#配电站    | 630 | 16.6800 | 461.9160 | 461.9160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 16380 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城2#配电站2#变压器    | 630 | 13.8100 | 479.9970 | 479.9970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 16381 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城3#配电站1#变压器    | 800 | 17.6600 | 578.7200 | 578.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 16382 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城4#配电站1#变压器    | 800 | 18.3100 | 573.5200 | 573.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 16383 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城4#配电站2#变压器    | 800 | 12.6500 | 618.8000 | 618.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 16384 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 我爱我家配电站1#变压器      | 800 | 13.2800 | 613.7600 | 613.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 16385 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城1#配电站103配电变压器 | 630 | 9.0900  | 509.7330 | 509.7330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 16386 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城1#配电站104配电变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 16387 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 翡翠春城3#配电站2#变压器    | 800 | 10.7800 | 633.7600 | 633.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 16388 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 阳光润城2#配电站2#变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 16389 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 美利山配电站1#配电变压器     | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 16390 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 美利山配电站2#配电变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 16391 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 泊林映山配电站2#变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 16392 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站1#配电变压器     | 630 | 4.0000  | 541.8000 | 541.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 16393 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站2#配电变压器     | 630 | 2.0000  | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 16394 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 悦澜山配电站3#配电变压器     | 630 | 4.0000  | 541.8000 | 541.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 16395 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居1#配电站1#配电变压器  | 800 | 4.8000  | 681.6000 | 681.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 16396 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居1#配电站2#配电变压器  | 800 | 2.4000  | 700.8000 | 700.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 16397 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站1#配电变压器  | 800 | 4.8000  | 681.6000 | 681.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 16398 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站2#配电变压器  | 800 | 2.4000  | 700.8000 | 700.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 16399 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变205万林线 | 富春山居2#配电站3#配电变压器  | 800 | 2.4000  | 700.8000 | 700.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 16400 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配电站2#变压器  | 800 | 18.8900 | 568.8800 | 568.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |

|       |    |            |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16401 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街1#配电站1#变压器     | 800 | 8.7000  | 650.4000 | 650.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 16402 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配电站1#变压器  | 800 | 8.6000  | 651.2000 | 651.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 16403 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰3#配电站2#变压器      | 800 | 12.2600 | 621.9200 | 621.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 16404 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城1#配电站1#变压器    | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 16405 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城中心配电站1#变压器    | 800 | 9.7100  | 642.3200 | 642.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 16406 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸2#配电站2#变压器  | 800 | 16.3800 | 588.9600 | 588.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 16407 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 柏悦国际中心配电站1#变压器    | 800 | 10.7300 | 634.1600 | 634.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 16408 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站1#变压器      | 800 | 19.2300 | 566.1600 | 566.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 16409 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站2#变压器      | 800 | 17.1500 | 582.8000 | 582.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 16410 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰3#配电站1#变压器      | 800 | 12.1600 | 622.7200 | 622.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 16411 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道1#配电站2#变压器     | 800 | 8.5700  | 651.4400 | 651.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 16412 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道1#配电站1#变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 16413 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道2#配电站1#变压器     | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 16414 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道2#配电站2#变压器     | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 16415 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街1#配电站2#变压器     | 800 | 14.3300 | 605.3600 | 605.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 16416 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海华庭1#配电站2#变压器    | 800 | 8.6400  | 650.8800 | 650.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 16417 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海华庭1#配电站1#变压器    | 630 | 12.7800 | 486.4860 | 486.4860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 16418 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸1#配电站3#变压器  | 800 | 20.2100 | 558.3200 | 558.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 16419 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 芝麻街中心配电站1#变压器     | 800 | 9.4600  | 644.3200 | 644.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 16420 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸4#配电站103变压器 | 800 | 14.9000 | 600.8000 | 600.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 16421 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 浦项道中心配电站1#变压器     | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 16422 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 奥泰1#配电站3#变压器      | 800 | 18.2400 | 574.0800 | 574.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 16423 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸2#配电站1#变压器  | 630 | 14.7600 | 474.0120 | 474.0120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 16424 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 东盛启城1#配电站2#变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 16425 | 高新 | 庙岭变66kV变电站 | 庙岭变208翰林线 | 中海紫御观邸4#配电站104变压器 | 800 | 23.3200 | 533.4400 | 533.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 16426 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 逸林派配电站1#变压器       | 630 | 19.2900 | 445.4730 | 445.4730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 16427 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 绿色家园中心配电站2#变压器    | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 16428 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站1#变压器    | 630 | 11.9000 | 492.0300 | 492.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 16429 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站2#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 16430 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 水映西山1#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 16431 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利7#配电站2#变压器      | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 16432 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利2#配电站1#变压器      | 630 | 16.8200 | 461.0340 | 461.0340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 16433 | 高新 | 马栏66kV变电站  | 马栏变102林语线 | 保利6#配电站1#变压器      | 630 | 27.6100 | 393.0570 | 393.0570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |

|       |    |           |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16434 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 保利7#配电站1#变压器    | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 16435 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 保利2#配电站2#变压器    | 630 | 10.5600 | 500.4720 | 500.4720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 16436 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 保利10#配电站1#配电变压器 | 800 | 14.8800 | 600.9600 | 600.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 16437 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 保利10#配电站2#配电变压器 | 800 | 10.1300 | 638.9600 | 638.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 16438 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 阳光水岸2#配电站3#变压器  | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 16439 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 逸林派配电站2#变压器     | 630 | 18.1000 | 452.9700 | 452.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 16440 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 水映西山2#配电站1#变压器  | 630 | 16.1000 | 465.5700 | 465.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 16441 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变102林语线 | 水映西山1#配电站1#变压器  | 630 | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 16442 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红南西亭B变压器        | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 16443 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 魏塘沟亭A变压器        | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 16444 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红南西亭C变压器        | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 16445 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 魏塘沟亭B变压器        | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 16446 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭1#变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 16447 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭2#变压器    | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 16448 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园1#亭3#变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 16449 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园2#配电站1#变压器  | 630 | 18.7300 | 449.0010 | 449.0010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 16450 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗花园2#配电站2#变压器  | 630 | 25.3000 | 407.6100 | 407.6100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 16451 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭1#变压器    | 630 | 60.5900 | 185.2830 | 185.2830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 16452 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭2#变压器    | 630 | 37.5700 | 330.3090 | 330.3090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 16453 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园1#亭3#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 16454 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园2#配电站1#变压器  | 630 | 25.3000 | 407.6100 | 407.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 16455 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 兴达花园2#配电站2#变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 16456 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 水苑居配电站2#变压器     | 630 | 13.6100 | 481.2570 | 481.2570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 16457 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 水苑居配电站1#变压器     | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 16458 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红旗小学配电站1#变压器    | 630 | 12.2300 | 489.9510 | 489.9510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 16459 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 红南西配电站A变压器配电变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 16460 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 张家干30间1#柱上变压器   | 315 | 15.6000 | 234.3600 | 234.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 16461 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变107祥和线 | 头道沟三分1#变压器      | 100 | 69.6000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 16462 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街1#亭A变压器      | 630 | 44.2400 | 288.2880 | 288.2880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 16463 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街1#亭B变压器      | 630 | 37.9800 | 327.7260 | 327.7260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 16464 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥3#亭2#变压器      | 630 | 10.5400 | 500.5980 | 500.5980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 16465 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居1#亭1#变压器     | 630 | 15.8500 | 467.1450 | 467.1450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 16466 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居1#亭2#变压器     | 630 | 18.2300 | 452.1510 | 452.1510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |

|       |    |           |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16467 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居2#亭1#变压器    | 630 | 15.9200 | 466.7040 | 466.7040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 16468 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居2#亭2#变压器    | 630 | 19.3100 | 445.3470 | 445.3470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 16469 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭1#变压器    | 630 | 33.6600 | 354.9420 | 354.9420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 16470 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭2#变压器    | 630 | 2.8900  | 548.7930 | 548.7930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 16471 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园3#亭1#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 16472 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园3#亭2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 16473 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站1#变压器 | 630 | 17.4000 | 457.3800 | 457.3800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 16474 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站2#变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 16475 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 湾家花园亭1#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 16476 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 湾家花园亭2#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 16477 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶体1#亭1#变压器   | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 16478 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶体1#亭2#变压器   | 800 | 6.3300  | 669.3600 | 669.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 16479 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶体1#亭3#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 16480 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥3#亭1#变压器     | 630 | 38.1500 | 326.6550 | 326.6550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 16481 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶体2#亭1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 16482 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 红旗派出所亭A变压器     | 630 | 27.1400 | 396.0180 | 396.0180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 16483 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街2#配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 16484 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 吉祥街2#配电站2#变压器  | 500 | 68.8000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 16485 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 兴达花园4#配电站3#变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 16486 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 依山居3#亭3#变压器    | 630 | 10.6900 | 499.6530 | 499.6530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 16487 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 红旗派出所亭B变压器     | 630 | 15.9000 | 466.8300 | 466.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 16488 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变108红东线 | 西街晶体2#亭2#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 16489 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站3#变压器   | 630 | 9.7200  | 505.7640 | 505.7640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 16490 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家2#配电站1#变压器   | 800 | 17.2000 | 582.4000 | 582.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 16491 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园亭1#变压器     | 630 | 8.3500  | 514.3950 | 514.3950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 16492 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园亭2#变压器     | 630 | 17.1000 | 459.2700 | 459.2700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 16493 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园1#配电站1#变压器 | 630 | 16.3700 | 463.8690 | 463.8690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 16494 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园1#配电站2#变压器 | 630 | 18.7100 | 449.1270 | 449.1270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 16495 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#配电站1#变压器 | 630 | 34.9700 | 346.6890 | 346.6890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 16496 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#亭2#变压器   | 630 | 11.2300 | 496.2510 | 496.2510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 16497 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园3#配电站1#变压器 | 630 | 18.8300 | 448.3710 | 448.3710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 16498 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#配电站1#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 16499 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#亭2#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |

|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16500 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站1#变压器   | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 16501 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站2#变压器   | 630 | 13.3500 | 482.8950 | 482.8950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 16502 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园6#配电站1#变压器   | 630 | 16.6200 | 462.2940 | 462.2940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 16503 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园6#亭2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 16504 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园1#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 16505 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园3#配电站1#变压器    | 630 | 19.4500 | 444.4650 | 444.4650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 16506 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园1#配电站1#变压器    | 630 | 23.3800 | 419.7060 | 419.7060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 16507 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站1#配电站     | 630 | 14.8300 | 473.5710 | 473.5710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 16508 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 乐家1#配电站2#变压器     | 630 | 14.9700 | 472.6890 | 472.6890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 16509 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站2#变压器     | 630 | 13.4600 | 482.2020 | 482.2020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 16510 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站1#变压器     | 630 | 12.8800 | 485.8560 | 485.8560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 16511 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站3#变压器     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 16512 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山3#配电站2#变压器     | 630 | 17.9000 | 454.2300 | 454.2300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 16513 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站3#变压器     | 630 | 12.7300 | 486.8010 | 486.8010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 16514 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠翠线红凌桥箱变         | 630 | 13.8000 | 480.0600 | 480.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 16515 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 岱泉宇庭7#箱式配电站1#变压器 | 630 | 8.0200  | 516.4740 | 516.4740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 16516 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 岱泉宇庭8#箱式配电站变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 16517 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 岱泉宇庭2#箱式配电站变压器   | 630 | 11.3400 | 495.5580 | 495.5580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 16518 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园4#亭3#变压器     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 16519 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园5#配电站3#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 16520 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园中心配电站1#变压器    | 630 | 15.4800 | 469.4760 | 469.4760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 16521 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 岱泉宇庭9#箱式配电站变压器   | 630 | 7.1600  | 521.8920 | 521.8920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 16522 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 岱泉宇庭1#箱式配电站变压器   | 630 | 10.6100 | 500.1570 | 500.1570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 16523 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 暖山1#配电站1#变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 16524 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 叠锦园3#配电站2#变压器    | 630 | 14.8900 | 473.1930 | 473.1930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 16525 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园2#亭3#变压器     | 630 | 19.8200 | 442.1340 | 442.1340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 16526 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 安邦1#配电站1#配电变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 16527 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 安邦1#配电站2#配电变压器   | 630 | 6.6500  | 525.1050 | 525.1050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 16528 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变109叠翠线 | 亲亲家园3#配电站2#变压器   | 630 | 15.1200 | 471.7440 | 471.7440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 16529 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳2#配电站1#变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 16530 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳2#配电站2#变压器 | 630 | 11.7000 | 493.2900 | 493.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 16531 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳1#配电站1#    | 630 | 13.8100 | 479.9970 | 479.9970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 16532 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄2#亭2#变压器     | 630 | 18.0200 | 453.4740 | 453.4740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |



|       |    |           |           |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16533 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄1#亭1#变压器        | 630 | 22.2100 | 427.0770 | 427.0770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 16534 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄1#亭2#变压器        | 630 | 18.0600 | 453.2220 | 453.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 16535 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山2#配电站1#变压器      | 630 | 16.9500 | 460.2150 | 460.2150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 16536 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线泊林和山1#配电站1#变压器   | 630 | 20.0400 | 440.7480 | 440.7480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 16537 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山1#配电站2#变压器      | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 16538 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线泊林阳光2#亭1#变压器     | 630 | 27.4800 | 393.8760 | 393.8760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 16539 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林阳光2#亭2#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 16540 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄5#亭1#变压器        | 630 | 17.6000 | 456.1200 | 456.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 16541 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄5#亭2#变压器        | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 16542 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭1#变压器        | 630 | 21.6000 | 430.9200 | 430.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 16543 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭2#变压器        | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 16544 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄4#亭3#变压器        | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 16545 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄3#亭1#变压器        | 630 | 14.7100 | 474.3270 | 474.3270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 16546 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄2#亭1#变压器        | 630 | 14.1000 | 478.1700 | 478.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 16547 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林映山云岳1#配电站2#       | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 16548 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌路2#箱变          | 315 | 14.4000 | 238.1400 | 238.1400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 16549 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭2#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 16550 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌路1#箱变          | 315 | 23.9800 | 207.9630 | 207.9630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 16551 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金宝线红凌街箱变            | 200 | 49.1600 | 81.6800  | 81.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 16552 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭3#箱式配电站变压器      | 630 | 8.3600  | 514.3320 | 514.3320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 16553 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭6#箱式配电站1#变压器    | 630 | 8.1000  | 515.9700 | 515.9700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 16554 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭5#箱式配电站1#变压器    | 630 | 15.3100 | 470.5470 | 470.5470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 16555 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 君悦晟景配电站103配电变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 16556 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 君悦晟景配电站104配电变压器     | 800 | 7.3400  | 661.2800 | 661.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 16557 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 经纬配电站B变压器           | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 16558 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭1#变压器        | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 16559 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 柏林阳光1#亭2#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 16560 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭4#箱式配电站变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 16561 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 经纬配电站A变压器           | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 16562 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 叠翠山庄3#亭2#变压器        | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 16563 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 金柳路2#箱式配电站配电变压器     | 200 | 0.6400  | 178.7200 | 178.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 16564 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 泊林和山2#配电站2#变压器      | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 16565 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变110金宝线 | 峦泉宇庭1#箱式开关站102右1#变台 | 200 | 3.0000  | 174.0000 | 174.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |

|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16566 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电站2#变压器  | 630 | 31.6700 | 367.4790 | 367.4790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 16567 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源1#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 16568 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西郊闲庭配电站1#变压器     | 630 | 11.2600 | 496.0620 | 496.0620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 16569 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西郊闲庭配电站2#变压器     | 630 | 20.2400 | 439.4880 | 439.4880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 16570 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 16571 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源1#配电站1#变压器   | 630 | 15.2100 | 471.1770 | 471.1770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 16572 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 红柳线都源2#配电站3#变压器  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 16573 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站2#变压器   | 630 | 10.1900 | 502.8030 | 502.8030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 16574 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源2#配电站2#变压器   | 630 | 13.0200 | 484.9740 | 484.9740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 16575 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站3#变压器   | 630 | 17.0900 | 459.3330 | 459.3330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 16576 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源3#配电站1#变压器   | 630 | 14.5300 | 475.4610 | 475.4610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 16577 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 连海金源2#配电站1#变压器   | 630 | 10.3500 | 501.7950 | 501.7950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 16578 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 都源1#配电站2#变压器     | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 16579 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 都源1#配电站1#变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 16580 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西府御堂中心配电站1#配电变压器 | 800 | 2.0160  | 703.8720 | 703.8720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 16581 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变112红柳线 | 西府御堂中心配电站2#配电变压器 | 800 | 1.0080  | 711.9360 | 711.9360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 16582 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配电站3#变压器 | 630 | 7.2000  | 521.6400 | 521.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 16583 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖4#亭2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 16584 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体2#配电站1#变压器     | 630 | 14.3900 | 476.3430 | 476.3430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 16585 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体1#配电站1#变压器     | 630 | 13.9700 | 478.9890 | 478.9890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 16586 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷8#配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 16587 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷8#配电站2#变压器    | 630 | 31.4200 | 369.0540 | 369.0540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 16588 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体3#配电站2#变压器     | 630 | 17.3100 | 457.9470 | 457.9470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 16589 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷5#配电站103变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 16590 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体3#配电站1#变压器     | 630 | 25.8100 | 404.3970 | 404.3970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 16591 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷3#配电站2#变压器    | 630 | 7.8500  | 517.5450 | 517.5450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 16592 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体1#配电站3#变压器     | 630 | 13.3000 | 483.2100 | 483.2100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 16593 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站2#变压器    | 630 | 13.5600 | 481.5720 | 481.5720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 16594 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站1#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 16595 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配电站2#变压器 | 800 | 2.8300  | 697.3600 | 697.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 16596 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖4#亭1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 16597 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配电站3#变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 16598 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配电站1#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |

|       |    |           |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16599 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷4#配电站2#变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 16600 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷7#配电站2#变压器  | 630 | 12.0100 | 491.3370 | 491.3370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 16601 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷7#配电站1#变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 16602 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 云水线溪之谷2#配电站1#变压器  | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 16603 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷6#配电站104变压器    | 630 | 26.4000 | 400.6800 | 400.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 16604 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站104变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 16605 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷6#配电站103变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 16606 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站105变压器    | 630 | 27.2540 | 395.3000 | 395.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 16607 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷1#配电站103变压器    | 630 | 21.6000 | 430.9200 | 430.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 16608 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖2#亭1#变压器      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 16609 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体6#配电站103变压器     | 630 | 21.0200 | 434.5740 | 434.5740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 16610 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中海御湖2#亭2#变压器      | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 16611 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体6#配电站104变压器     | 630 | 25.4100 | 406.9170 | 406.9170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 16612 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷9#配电站3#变压器     | 630 | 8.9600  | 510.5520 | 510.5520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 16613 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#1配电站#1配电变压器 | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 16614 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#3配电站#1配电变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 16615 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#2配电站#1配电变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 16616 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#1配电站#2配电变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 16617 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#2配电站#2配电变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 16618 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 恒大檀溪郡#3配电站#2配电变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 16619 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站1#配电变压器    | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 16620 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站2#配电变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 16621 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体5#配电站3#配电变压器    | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 16622 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体2#配电站2#变压器      | 630 | 15.2900 | 470.6730 | 470.6730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 16623 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷5#配电站104变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 16624 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 溪之谷3#配电站1#变压器     | 630 | 15.0100 | 472.4370 | 472.4370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 16625 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体1#配电站2#变压器      | 630 | 9.0900  | 509.7330 | 509.7330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 16626 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 中体3#配电站3#变压器      | 630 | 13.4100 | 482.5170 | 482.5170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 16627 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 金柳路1#箱式配电站配电变压器   | 315 | 12.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 16628 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 成园线柳树村支34#        | 50  | 18.7500 | 35.6250  | 35.6250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 16629 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 柳树村支44#柱上变压器      | 315 | 35.8000 | 170.7300 | 170.7300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 16630 | 高新 | 马栏66kV变电站 | 马栏变212云水线 | 成园线柳树村支27#        | 100 | 17.1000 | 72.9000  | 72.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |

|       |    |            |               |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|---------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16631 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 保利和府#3配电站1#配电变压器   | 800 | 55.0340 | 279.7280 | 279.7280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 16632 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 保利和府#3配电站2#配电变压器   | 800 | 62.3840 | 220.9280 | 220.9280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 16633 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 保利和府#3配电站3#配电变压器   | 800 | 74.7040 | 122.3680 | 122.3680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 16634 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号1#配电站1#变压器     | 630 | 39.6000 | 317.5200 | 317.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 16635 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号1#配电站2#变压器     | 630 | 80.6900 | 58.6530  | 58.6530  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 16636 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号2#配电站1#变压器     | 630 | 52.7000 | 234.9900 | 234.9900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 16637 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号2#配电站2#变压器     | 630 | 34.1000 | 352.1700 | 352.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 16638 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号3#配电站1#变压器     | 630 | 8.4000  | 514.0800 | 514.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 16639 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号3#配电站2#变压器     | 630 | 32.3900 | 362.9430 | 362.9430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 16640 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号4#配电站1#变压器     | 630 | 16.5700 | 462.6090 | 462.6090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 16641 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号4#配电站2#变压器     | 630 | 20.6900 | 436.6530 | 436.6530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 16642 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号5#配电站1#变压器     | 630 | 69.3600 | 130.0320 | 130.0320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 16643 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号5#配电站2#变压器     | 630 | 32.1500 | 364.4550 | 364.4550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 16644 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线    | 滨城壹号5#配电站3#变压器     | 630 | 51.2000 | 244.4400 | 244.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 16645 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光1#配电站1#配电变压器   | 800 | 30.6100 | 475.1200 | 475.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 16646 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光1#配电站2#配电变压器   | 800 | 41.3300 | 389.3600 | 389.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 16647 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光2#配电站1#配电变压器   | 800 | 31.5800 | 467.3600 | 467.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 16648 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光2#配电站2#配电变压器   | 800 | 15.5700 | 595.4400 | 595.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 16649 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光3#配电站1#配电变压器   | 800 | 11.4600 | 628.3200 | 628.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 16650 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光3#配电站2#配电变压器   | 800 | 37.6800 | 418.5600 | 418.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 16651 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光4#配电站1#配电变压器   | 800 | 48.5100 | 331.9200 | 331.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 16652 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光4#配电站2#配电变压器   | 800 | 42.7300 | 378.1600 | 378.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 16653 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光5#配电站1#配电变压器   | 800 | 32.5700 | 459.4400 | 459.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 16654 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光5#配电站2#配电变压器   | 800 | 19.1500 | 566.8000 | 566.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 16655 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光6#配电站1#配电变压器   | 800 | 17.9000 | 576.8000 | 576.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 16656 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光6#配电站2#配电变压器   | 800 | 38.1800 | 414.5600 | 414.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 16657 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光7#配电站1#配电变压器   | 800 | 32.4700 | 460.2400 | 460.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 16658 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变106城光线    | 城市之光7#配电站2#配电变压器   | 800 | 37.1700 | 422.6400 | 422.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 16659 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光8#配电站1#配电变压器   | 800 | 35.5900 | 435.2800 | 435.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 16660 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变208城市线    | 城市之光8#配电站2#配电变压器   | 800 | 31.1900 | 470.4800 | 470.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 16661 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城1#配电站1#配电变压器 | 630 | 17.7200 | 455.3640 | 455.3640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |

|       |    |            |               |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|---------------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16662 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城1#配电站2#配电变压器   | 630 | 7.5600  | 519.3720 | 519.3720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 16663 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城11#配电站1#变压器    | 630 | 24.2900 | 413.9730 | 413.9730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 16664 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城11#配电站2#变压器    | 630 | 78.4700 | 72.6390  | 72.6390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 16665 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城12#配电站1#变压器    | 630 | 16.4700 | 463.2390 | 463.2390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 16666 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城12#配电站2#变压器    | 630 | 33.6200 | 355.1940 | 355.1940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 16667 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城14#配电站1#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 16668 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城14#配电站2#变压器    | 800 | 23.8800 | 528.9600 | 528.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 16669 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城16#配电站1#变压器    | 800 | 40.1600 | 398.7200 | 398.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 16670 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城16#配电站2#变压器    | 800 | 40.7800 | 393.7600 | 393.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 16671 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城3#配电站1#配电变压器   | 630 | 19.0300 | 447.1110 | 447.1110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 16672 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城3#配电站2#配电变压器   | 630 | 36.3700 | 337.8690 | 337.8690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 16673 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城5#配电站1#配电变压器   | 630 | 28.4100 | 388.0170 | 388.0170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 16674 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城5#配电站2#配电变压器   | 630 | 58.5600 | 198.0720 | 198.0720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 16675 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城7#配电站1#变压器     | 630 | 47.3700 | 268.5690 | 268.5690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 16676 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变203二十四城乙线 | 华润二十四城7#配电站2#变压器     | 630 | 38.8800 | 322.0560 | 322.0560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 16677 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城8#配电站1#变压器     | 630 | 51.7000 | 241.2900 | 241.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 16678 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城8#配电站2#变压器     | 630 | 20.8200 | 435.8340 | 435.8340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 16679 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城9#配电站1#变压器     | 630 | 70.1200 | 125.2440 | 125.2440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 16680 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城9#配电站2#变压器     | 630 | 25.9700 | 403.3890 | 403.3890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 16681 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城B区1#配电站1#配电变压器 | 630 | 80.0240 | 62.8488  | 62.8488  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 16682 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城B区1#配电站2#配电变压器 | 630 | 49.8540 | 252.9198 | 252.9198 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 16683 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 华润二十四城B区1#配电站3#配电变压器 | 630 | 70.3080 | 124.0596 | 124.0596 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 16684 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线    | 金马圣隆2#亭1#变压器         | 630 | 21.4300 | 431.9910 | 431.9910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 16685 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线    | 金马圣隆2#亭2#变压器         | 630 | 74.5600 | 97.2720  | 97.2720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 16686 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线    | 金马圣隆2#亭3#变压器         | 630 | 68.7000 | 134.1900 | 134.1900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 16687 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线    | 空港物流岛回迁楼1#配电站1#变压器   | 630 | 50.6500 | 247.9050 | 247.9050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |

|       |    |            |            |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16688 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 空港物流岛回迁楼1#配电站2#变压器 | 630 | 27.9200 | 391.1040 | 391.1040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 16689 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 空港物流岛回迁楼2#配电站1#变压器 | 630 | 77.6200 | 77.9940  | 77.9940  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 16690 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 空港物流岛回迁楼2#配电站2#变压器 | 630 | 33.7700 | 354.2490 | 354.2490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 16691 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园1#配电站1#变压器      | 800 | 33.4500 | 452.4000 | 452.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 16692 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园1#配电站2#变压器      | 800 | 36.1500 | 430.8000 | 430.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 16693 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园1#配电站3#变压器      | 800 | 17.5800 | 579.3600 | 579.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 16694 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园3#配电站1#变压器      | 800 | 27.7400 | 498.0800 | 498.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 16695 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园3#配电站2#变压器      | 800 | 25.8700 | 513.0400 | 513.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 16696 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园5#配电站1#配电变压器    | 800 | 28.1300 | 494.9600 | 494.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 16697 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园5#配电站2#配电变压器    | 800 | 9.7100  | 642.3200 | 642.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 16698 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园7#配电站2#变压器      | 630 | 64.7900 | 158.8230 | 158.8230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 16699 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园7#配电站3#变压器      | 800 | 39.1000 | 407.2000 | 407.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 16700 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变206朗润线 | 朗润园7号配电室1#变压器      | 630 | 24.4300 | 413.0910 | 413.0910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 16701 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀1#配电站1#变压器       | 630 | 46.9600 | 271.1520 | 271.1520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 16702 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀1#配电站2#变压器       | 630 | 43.1700 | 295.0290 | 295.0290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 16703 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀10#配电站1#变压器      | 630 | 45.8700 | 278.0190 | 278.0190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 16704 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀10#配电站2#变压器      | 630 | 35.5200 | 343.2240 | 343.2240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 16705 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀11#配电站1#变压器      | 630 | 52.4700 | 236.4390 | 236.4390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 16706 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀11#配电站2#变压器      | 630 | 68.3200 | 136.5840 | 136.5840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 16707 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀12#配电站1#变压器      | 630 | 53.1200 | 232.3440 | 232.3440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 16708 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀12#配电站2#变压器      | 630 | 65.7300 | 152.9010 | 152.9010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 16709 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀2#配电站1#变压器       | 630 | 76.1200 | 87.4440  | 87.4440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 16710 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀2#配电站2#变压器       | 630 | 63.7600 | 165.3120 | 165.3120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 16711 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀3#配电站1#变压器       | 630 | 48.4800 | 261.5760 | 261.5760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 16712 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀3#配电站2#变压器       | 630 | 64.7200 | 159.2640 | 159.2640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 16713 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀4#配电站1#变压器       | 630 | 39.8700 | 315.8190 | 315.8190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 16714 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀4#配电站2#变压器       | 630 | 56.2800 | 212.4360 | 212.4360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 16715 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀5#配电站1#变压器       | 630 | 87.2200 | 17.5140  | 17.5140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 16716 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀5#配电站2#变压器       | 630 | 74.2700 | 99.0990  | 99.0990  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 16717 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀6#配电站1#变压器       | 630 | 31.0100 | 371.6370 | 371.6370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 16718 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀6#配电站2#变压器       | 630 | 39.9400 | 315.3780 | 315.3780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 16719 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀7#配电站1#变压器       | 630 | 84.0700 | 37.3590  | 37.3590  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 16720 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀7#配电站2#变压器       | 630 | 81.7200 | 52.1640  | 52.1640  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |

|       |    |            |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16721 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀8#配电站1#变压器   | 630 | 89.6600 | 2.1420   | 2.1420   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 16722 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀8#配电站2#变压器   | 630 | 13.0700 | 484.6590 | 484.6590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 16723 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀9#配电站1#变压器   | 630 | 79.4600 | 66.4020  | 66.4020  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 16724 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 岭秀9#配电站2#变压器   | 630 | 78.3900 | 73.1430  | 73.1430  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 16725 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 绿城线辛府园5#亭2#变压器 | 630 | 74.5200 | 97.5240  | 97.5240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 16726 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园430配电站1#变压器 | 630 | 61.5900 | 178.9830 | 178.9830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 16727 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园430配电站2#变压器 | 630 | 23.1900 | 420.9030 | 420.9030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 16728 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园432配电站1#变压器 | 630 | 10.7600 | 499.2120 | 499.2120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 16729 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园432配电站2#变压器 | 630 | 29.0100 | 384.2370 | 384.2370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 16730 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园433配电站1#变压器 | 630 | 60.1800 | 187.8660 | 187.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 16731 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 美林园433配电站2#变压器 | 630 | 14.3500 | 476.5950 | 476.5950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 16732 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力1#配电站1#变压器   | 630 | 45.9000 | 277.8300 | 277.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 16733 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力1#配电站2#变压器   | 630 | 48.1200 | 263.8440 | 263.8440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 16734 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力10#配电站1#变压器  | 630 | 30.3000 | 376.1100 | 376.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 16735 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力10#配电站2#变压器  | 630 | 32.9700 | 359.2890 | 359.2890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 16736 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站1#变压器  | 630 | 34.6900 | 348.4530 | 348.4530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 16737 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站2#变压器  | 630 | 80.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 16738 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力11#配电站3#变压器  | 630 | 71.4100 | 117.1170 | 117.1170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 16739 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站1#变压器  | 630 | 47.0400 | 270.6480 | 270.6480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 16740 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站2#变压器  | 630 | 55.5000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 16741 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力12#配电站3#变压器  | 630 | 32.5800 | 361.7460 | 361.7460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 16742 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力13#配电站1#变压器  | 630 | 64.9200 | 158.0040 | 158.0040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 16743 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力13#配电站2#变压器  | 630 | 49.9000 | 252.6300 | 252.6300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 16744 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站1#变压器   | 630 | 33.3700 | 356.7690 | 356.7690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 16745 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站2#变压器   | 630 | 76.1700 | 87.1290  | 87.1290  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 16746 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力2#配电站3#变压器   | 630 | 55.5200 | 217.2240 | 217.2240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 16747 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力3#配电站1#变压器   | 630 | 51.7500 | 240.9750 | 240.9750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 16748 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力3#配电站2#变压器   | 630 | 24.2000 | 414.5400 | 414.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 16749 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力4#配电站1#变压器   | 630 | 14.8500 | 473.4450 | 473.4450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 16750 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力4#配电站2#变压器   | 630 | 26.8000 | 398.1600 | 398.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 16751 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力5#配电站1#变压器   | 630 | 61.3400 | 180.5580 | 180.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 16752 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力5#配电站2#变压器   | 630 | 35.2000 | 345.2400 | 345.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 16753 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 魅力6#配电站1#变压器   | 630 | 32.5400 | 361.9980 | 361.9980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |

|       |    |            |             |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16754 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力6#配电站2#变压器    | 630 | 50.1000 | 251.3700 | 251.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 16755 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力7#配电站1#变压器    | 630 | 15.5400 | 469.0980 | 469.0980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 16756 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力7#配电站2#变压器    | 630 | 42.3700 | 300.0690 | 300.0690 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 16757 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力7#配电站3#变压器    | 630 | 55.4700 | 217.5390 | 217.5390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 16758 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力8#配电站1#变压器    | 630 | 11.6700 | 493.4790 | 493.4790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 16759 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力8#配电站2#变压器    | 630 | 73.2100 | 105.7770 | 105.7770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 16760 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力9#配电站1#变压器    | 630 | 24.8600 | 410.3820 | 410.3820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 16761 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力9#配电站2#变压器    | 630 | 29.2200 | 382.9140 | 382.9140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 16762 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 魅力9#配电站3#变压器    | 630 | 61.9800 | 176.5260 | 176.5260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 16763 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷10#配电站1#变压器 | 630 | 51.5700 | 242.1090 | 242.1090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 16764 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷10#配电站2#变压器 | 630 | 61.9200 | 176.9040 | 176.9040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 16765 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷4#配电站1#变压器  | 630 | 55.7700 | 215.6490 | 215.6490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 16766 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷4#配电站2#变压器  | 630 | 20.2800 | 439.2360 | 439.2360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 16767 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷8#配电站1#变压器  | 630 | 24.6000 | 412.0200 | 412.0200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 16768 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷8#配电站2#变压器  | 630 | 68.9400 | 132.6780 | 132.6780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 16769 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷9#配电站1#变压器  | 630 | 43.2600 | 294.4620 | 294.4620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 16770 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变212磊由乙线 | 诺维溪谷9#配电站2#变压器  | 630 | 17.6700 | 455.6790 | 455.6790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 16771 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线  | 泡崖八区819配电站1#变压器 | 630 | 48.4300 | 261.8910 | 261.8910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 16772 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线  | 泡崖八区819配电站2#变压器 | 630 | 27.6000 | 393.1200 | 393.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 16773 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新1#配电站1#变压器  | 630 | 5.6300  | 531.5310 | 531.5310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 16774 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新1#配电站2#变压器  | 630 | 67.1900 | 143.7030 | 143.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 16775 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新2#配电站1#变压器  | 630 | 18.4100 | 451.0170 | 451.0170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 16776 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新2#配电站2#变压器  | 630 | 41.8700 | 303.2190 | 303.2190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 16777 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新3#配电站1#变压器  | 630 | 72.5800 | 109.7460 | 109.7460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 16778 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新3#配电站2#变压器  | 630 | 32.1440 | 364.4928 | 364.4928 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 16779 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新4#配电站1#变压器  | 630 | 71.2700 | 117.9990 | 117.9990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 16780 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新4#配电站2#变压器  | 630 | 41.2100 | 307.3770 | 307.3770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 16781 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新5#配电站1#变压器  | 630 | 67.2300 | 143.4510 | 143.4510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 16782 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新5#配电站2#变压器  | 630 | 80.6400 | 58.9680  | 58.9680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 16783 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线  | 前革三新6#配电站1#变压器  | 630 | 45.0200 | 283.3740 | 283.3740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |



|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16784 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新6#配电站2#变压器  | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 16785 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新7#配电站1#变压器  | 800 | 22.5900 | 539.2800 | 539.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 16786 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新7#配电站2#变压器  | 800 | 79.4700 | 84.2400  | 84.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 16787 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新8#配电站1#变压器  | 630 | 48.7400 | 259.9380 | 259.9380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 16788 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变204魅力线 | 前革三新8#配电站2#变压器  | 630 | 48.3100 | 262.6470 | 262.6470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 16789 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第2#亭1#变压器    | 630 | 38.4100 | 325.0170 | 325.0170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 16790 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第2#亭2#变压器    | 630 | 71.1400 | 118.8180 | 118.8180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 16791 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第4#亭1#变压器    | 630 | 64.8400 | 158.5080 | 158.5080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 16792 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 书香府第4#亭2#变压器    | 630 | 79.0100 | 69.2370  | 69.2370  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 16793 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变109美林线 | 武警总队中心配电站1#变压器  | 630 | 71.0100 | 119.6370 | 119.6370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 16794 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站3#变压器   | 630 | 61.5500 | 179.2350 | 179.2350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 16795 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园1#亭1#变压器     | 630 | 76.8500 | 82.8450  | 82.8450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 16796 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园2#亭1#变压器     | 630 | 59.9000 | 189.6300 | 189.6300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 16797 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园3#亭1#变压器     | 630 | 60.3500 | 186.7950 | 186.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 16798 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园4#亭1#变压器     | 630 | 39.6800 | 317.0160 | 317.0160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 16799 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛府园5#亭1#变压器     | 630 | 55.2300 | 219.0510 | 219.0510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 16800 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站1#变压器   | 630 | 33.2200 | 357.7140 | 357.7140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 16801 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园1#配电站2#变压器   | 630 | 73.1300 | 106.2810 | 106.2810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 16802 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园2#配电站1#变压器   | 630 | 72.3800 | 111.0060 | 111.0060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 16803 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园2#配电站2#变压器   | 630 | 35.1300 | 345.6810 | 345.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 16804 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园中心配电站1#变压器   | 630 | 8.3600  | 514.3320 | 514.3320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 16805 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变207岭秀线 | 辛虹园中心配电站2#变压器   | 630 | 36.8000 | 335.1600 | 335.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 16806 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛如街1#亭1#变压器     | 630 | 56.6900 | 209.8530 | 209.8530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 16807 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛如街2#亭1#变压器     | 630 | 30.2300 | 376.5510 | 376.5510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 16808 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园1#亭1#变压器     | 630 | 12.5700 | 487.8090 | 487.8090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 16809 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园2#亭1#变压器     | 630 | 89.5900 | 2.5830   | 2.5830   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 16810 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园2#亭2#变压器     | 630 | 11.9700 | 491.5890 | 491.5890 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 16811 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园3#亭1#变压器     | 630 | 51.9200 | 239.9040 | 239.9040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 16812 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 辛仕园3#亭2#变压器     | 630 | 38.2300 | 326.1510 | 326.1510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 16813 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区2#亭1#变压器 | 630 | 67.6200 | 140.9940 | 140.9940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 16814 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区2#亭2#变压器 | 630 | 72.0900 | 112.8330 | 112.8330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 16815 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区3#亭1#变压器 | 630 | 33.0300 | 358.9110 | 358.9110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 16816 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线 | 新星绿城中心区3#亭2#变压器 | 630 | 72.8200 | 108.2340 | 108.2340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |

|       |    |            |             |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16817 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星绿城中心区4#亭1#变压器  | 630 | 13.9300 | 479.2410 | 479.2410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 16818 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星绿城中心区4#亭2#变压器  | 630 | 74.9600 | 94.7520  | 94.7520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 16819 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星帕尔美娜1#配电站1#变   | 630 | 58.4000 | 199.0800 | 199.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 16820 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星帕尔美娜1#配电站2#变   | 630 | 71.6100 | 115.8570 | 115.8570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 16821 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星帕尔美娜2#配电站1#变压器 | 630 | 34.2600 | 351.1620 | 351.1620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 16822 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新星帕尔美娜2#配电站2#变压器 | 630 | 63.7000 | 165.6900 | 165.6900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 16823 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站1#变压器   | 630 | 5.6300  | 531.5310 | 531.5310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 16824 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站2#变压器   | 630 | 67.1900 | 143.7030 | 143.7030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 16825 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会2#配电站3#变压器   | 630 | 18.4100 | 451.0170 | 451.0170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 16826 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会4#配电站1#变压器   | 630 | 41.8700 | 303.2190 | 303.2190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 16827 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会4#配电站2#变压器   | 630 | 72.5800 | 109.7460 | 109.7460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 16828 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会6#配电站1#变压器   | 630 | 32.1440 | 364.4928 | 364.4928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 16829 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会6#配电站2#变压器   | 630 | 71.2700 | 117.9990 | 117.9990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 16830 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站1#变压器   | 630 | 41.2100 | 307.3770 | 307.3770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 16831 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站2#变压器   | 630 | 67.2300 | 143.4510 | 143.4510 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 16832 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 公园都会8#配电站3#变压器   | 630 | 80.6400 | 58.9680  | 58.9680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 16833 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 蓝天山庄1#箱变         | 630 | 33.3200 | 357.0840 | 357.0840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 16834 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 蓝天山庄箱变           | 630 | 33.3200 | 357.0840 | 357.0840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 16835 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 磊辛干32左2#箱变配电变压器  | 500 | 73.8200 | 80.9000  | 80.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 16836 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛1#箱式配电站1#变压器   | 500 | 28.6300 | 306.8500 | 306.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 16837 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛2#箱式配电站1#变压器   | 500 | 41.2300 | 243.8500 | 243.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 16838 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 新盛3#箱式配电站1#变压器   | 500 | 79.4900 | 52.5500  | 52.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 16839 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山分59#柱上变压器     | 100 | 39.5220 | 50.4780  | 50.4780  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 16840 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山分74#柱上变压器     | 315 | 65.5600 | 76.9860  | 76.9860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 16841 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 案子山分8右1#         | 200 | 74.0400 | 31.9200  | 31.9200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 16842 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 案子山四支3#柱上变压器     | 160 | 13.5000 | 122.4000 | 122.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 16843 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 东海线案子山二分10右2#    | 100 | 60.2700 | 29.7300  | 29.7300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |

|       |    |            |               |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|---------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16844 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线   | 东海线案子山分8右01#       | 500 | 53.9100 | 180.4500 | 180.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 16845 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线   | 东海线案子山分8右2左03#     | 80  | 12.4100 | 62.0720  | 62.0720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 16846 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变105二十四城甲线 | 二十四城分2左4#柱上变压器     | 315 | 38.9500 | 160.8075 | 160.8075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 16847 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线   | 范家沟二分1#柱上变压器       | 200 | 24.6960 | 130.6080 | 130.6080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 16848 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线   | 范家沟二分13#台          | 100 | 49.7200 | 40.2800  | 40.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 16849 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线   | 丰华2#箱式开关站1号台柱上变压器  | 630 | 18.4660 | 450.6642 | 450.6642 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 16850 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山分18#         | 400 | 43.2000 | 187.2000 | 187.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 16851 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山分33#1        | 315 | 72.2600 | 55.8810  | 55.8810  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 16852 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山分47#变压器      | 100 | 30.9700 | 59.0300  | 59.0300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 16853 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山四支5左02#      | 315 | 77.0900 | 40.6665  | 40.6665  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 16854 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山支22#变压器      | 100 | 77.0000 | 13.0000  | 13.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 16855 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 海滨线案子山支40#变压器      | 100 | 52.3400 | 37.6600  | 37.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 16856 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变201磊城甲线   | 磊城甲线磊城干54#台        | 200 | 83.4700 | 13.0600  | 13.0600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 16857 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线范家沟分2#变台       | 80  | 83.8800 | 4.8960   | 4.8960   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 16858 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线范家沟分21#        | 250 | 53.6100 | 90.9750  | 90.9750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 16859 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线范家沟分39#变台      | 100 | 44.2000 | 45.8000  | 45.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 16860 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线范家沟分45#        | 100 | 84.1500 | 5.8500   | 5.8500   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 16861 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线范家沟分53#变台      | 200 | 79.8400 | 20.3200  | 20.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 16862 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线磊河干119间1#变台    | 315 | 7.2100  | 260.7885 | 260.7885 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 16863 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线前革二分23#变台      | 100 | 71.3700 | 18.6300  | 18.6300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 16864 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线前革三支12#变台      | 100 | 33.8200 | 56.1800  | 56.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 16865 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线前革三支14右4#变台    | 50  | 41.8100 | 24.0950  | 24.0950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 16866 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线前革三支3#变台       | 80  | 39.6200 | 40.3040  | 40.3040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 16867 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线   | 磊革甲线前革四支13右1#柱上变压器 | 250 | 36.1200 | 134.7000 | 134.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 16868 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线   | 磊革乙线范家沟二分1#        | 200 | 72.4300 | 35.1400  | 35.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |

|       |    |            |             |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16869 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线海滨分4左1             | 315 | 10.9800 | 248.9130 | 248.9130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 16870 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村二分2#变台2         | 200 | 73.6600 | 32.6800  | 32.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 16871 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分10#            | 200 | 40.0100 | 99.9800  | 99.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 16872 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分18#            | 80  | 72.5600 | 13.9520  | 13.9520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 16873 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊革乙线夏家村分5#             | 200 | 49.6000 | 80.8000  | 80.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 16874 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊沟干35#                 | 100 | 48.1000 | 41.9000  | 41.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 16875 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变108磊沟乙线 | 磊沟干49#柱上变压器            | 80  | 75.6800 | 11.4560  | 11.4560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 16876 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变108磊沟乙线 | 磊沟干64#柱上变压器            | 100 | 52.0600 | 37.9400  | 37.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 16877 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干109#柱上变压器           | 315 | 41.2900 | 153.4365 | 153.4365 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 16878 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊河干147#台               | 250 | 48.1300 | 104.6750 | 104.6750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 16879 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干22右2#变台用户           | 315 | 88.7700 | 3.8745   | 3.8745   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 16880 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干22右2#变压器            | 315 | 40.2100 | 156.8385 | 156.8385 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 16881 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊河干88左2#变台             | 160 | 45.3900 | 71.3760  | 71.3760  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 16882 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 磊辛乙线前革分8右1#变压器         | 250 | 32.1900 | 144.5250 | 144.5250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 16883 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线董家村分16#            | 315 | 35.9900 | 170.1315 | 170.1315 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 16884 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线董家村分3间1右1          | 250 | 45.6000 | 111.0000 | 111.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 16885 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线磊由干4#变台            | 50  | 70.5500 | 9.7250   | 9.7250   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 16886 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊由甲线磊由干4#台             | 200 | 78.1200 | 23.7600  | 23.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 16887 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊子山变107磊沟甲线磊沟甲线磊沟干20#台 | 400 | 74.8600 | 60.5600  | 60.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 16888 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊子山变107磊沟甲线磊沟甲线磊沟干34#  | 100 | 68.5700 | 21.4300  | 21.4300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 16889 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 绿城干30#柱上变压器            | 630 | 40.1240 | 314.2188 | 314.2188 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 16890 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变111绿城线  | 绿城干37左3#柱上变压器          | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 16891 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变103磊辛甲线 | 前矿分4#台                 | 200 | 39.3300 | 101.3400 | 101.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 16892 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家村二分2#柱上变压器           | 400 | 60.9000 | 116.4000 | 116.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 16893 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家村三分2#柱上变压器           | 400 | 50.8900 | 156.4400 | 156.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |

|       |    |            |             |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16894 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干131#        | 200 | 73.2600 | 33.4800  | 33.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 16895 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干137#柱上变压器   | 100 | 49.5900 | 40.4100  | 40.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 16896 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干143#柱上变压器   | 160 | 51.9100 | 60.9440  | 60.9440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 16897 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变102磊革乙线 | 夏家河干150#柱上变压器   | 200 | 83.6600 | 12.6800  | 12.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 16898 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干53左1#柱上变压器   | 100 | 63.8000 | 26.2000  | 26.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 16899 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干53左1#柱上变压器1  | 50  | 18.6200 | 35.6900  | 35.6900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 16900 | 高新 | 磊子山66kV变电站 | 磊子山变101磊革甲线 | 职院干56左1#柱上变压器   | 50  | 44.4100 | 22.7950  | 22.7950  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 16901 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府4#配电站3#变压器   | 630 | 12.3000 | 489.5100 | 489.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 16902 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园2#配电站2#变压器   | 630 | 36.2800 | 338.4360 | 338.4360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 16903 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 空军干休所中心配电站2#变压器 | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 16904 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 115#配电站2#变压器    | 630 | 13.3571 | 482.8500 | 482.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 16905 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府2#配电站1#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 16906 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府2#配电站2#变压器   | 630 | 26.4000 | 400.6800 | 400.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 16907 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 部队箱变1#变压器       | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 16908 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府4#配电站1#变压器   | 630 | 22.3000 | 426.5100 | 426.5100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 16909 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园2#配电站1#变压器   | 630 | 25.5900 | 405.7830 | 405.7830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 16910 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府中心亭2#变压器     | 630 | 14.2400 | 477.2880 | 477.2880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 16911 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 鼎润府4#配电站2#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 16912 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园4#配电站1#变压器   | 630 | 18.6000 | 449.8200 | 449.8200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 16913 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 原有3#箱变1#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 16914 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 迎客路8#箱变1#变压器    | 630 | 5.3400  | 533.3580 | 533.3580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 16915 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 蓝苑花园东3#箱变1#变压器  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 16916 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 28.2200 | 308.9000 | 308.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 16917 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 锦江园4#箱式配电站1#变压器 | 630 | 7.3200  | 520.8840 | 520.8840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 16918 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 迎客路2#箱变1#变压器    | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 16919 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 蓝天2#箱变1#变压器     | 400 | 20.8000 | 276.8000 | 276.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 16920 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 蓝天3#箱式配电站1#变压器  | 400 | 17.6000 | 289.6000 | 289.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 16921 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 迎客路4#箱变1#变压器    | 630 | 13.2000 | 483.8400 | 483.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 16922 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 蓝苑花园东1#箱变1#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 16923 | 高新 | 锦绣66kV变电站  | 锦绣变102西北线   | 蓝天1#箱变1#变压器     | 400 | 9.6000  | 321.6000 | 321.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |

|       |    |           |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16924 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝苑花园东2#箱变1#变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 16925 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 锦江园4#配电站2#变压器       | 630 | 21.7800 | 429.7860 | 429.7860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 16926 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 沈空经济适用房箱式配电站1#配电变压器 | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 16927 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前1#箱变103配电变压器     | 630 | 26.7000 | 398.7900 | 398.7900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 16928 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站3#配电变压器      | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 16929 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天3#箱变2#变压器配电变压器    | 400 | 25.6000 | 257.6000 | 257.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 16930 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站4#变压器配电变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 16931 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天2#箱变2#配电变压器       | 400 | 31.3300 | 234.6800 | 234.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 16932 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 115#配电站1#变压器        | 630 | 26.0397 | 402.9500 | 402.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 16933 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前2#箱变1#变压器        | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 16934 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 迎客路3#箱变1#变压器        | 630 | 7.5000  | 519.7500 | 519.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 16935 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 蓝天1#箱变2#变压器         | 400 | 6.4000  | 334.4000 | 334.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 16936 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱式配电站1#配电变压器   | 400 | 7.5000  | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 16937 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱变台            | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 16938 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变102西北线  | 机场前3#箱变变台           | 200 | 16.8000 | 146.4000 | 146.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 16939 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园5#箱式配电站1#变压器     | 500 | 13.7400 | 381.3000 | 381.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 16940 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园8#箱式配电站1#变压器     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 16941 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园4#箱式配电站1#变压器     | 500 | 14.1700 | 379.1500 | 379.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 16942 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变103石家沟线 | 锦绣园7#箱式配电站1#变压器     | 500 | 16.3300 | 368.3500 | 368.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 16943 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站2#变压器      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 16944 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站1#变压器      | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 16945 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲4#配电站2#变压器      | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 16946 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山1#配电站1#变压器       | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 16947 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲5#配电站1#变压器      | 800 | 12.8000 | 617.6000 | 617.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 16948 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲3#配电站2#变压器      | 630 | 6.4000  | 526.6800 | 526.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 16949 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山4#配电站2#变压器       | 630 | 6.5000  | 526.0500 | 526.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 16950 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山2#配电站1#变压器       | 630 | 7.7800  | 517.9860 | 517.9860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 16951 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山2#配电站2#变压器       | 630 | 6.5300  | 525.8610 | 525.8610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 16952 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站2#变压器      | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 16953 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山4#配电站1#变压器       | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 16954 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲5#配电站2#变压器      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 16955 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站1#变压器      | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |

|       |    |           |            |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16956 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲2#配电站3#变压器       | 630 | 11.2000 | 496.4400 | 496.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 16957 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲1#配电站3#变压器       | 630 | 11.2000 | 496.4400 | 496.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 16958 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 石门山1#配电站2#变压器        | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 16959 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲4#配电站1#变压器       | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 16960 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 枫林绿洲3#配电站1#变压器       | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 16961 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山A区1#配电站1#变压器    | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 16962 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山A区1#配电站2#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 16963 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山B区#1配电站103配电变压器 | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 16964 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变104锦绣乙线 | 中海天赋山B区#1配电站104配电变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 16965 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#1配电站1#变压器       | 800 | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 16966 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#1配电站2#变压器       | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 16967 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#4配电站1#变压器       | 800 | 14.4400 | 604.4800 | 604.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 16968 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#4配电站2#变压器       | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 16969 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#6配电站2#变压器       | 800 | 7.5800  | 659.3600 | 659.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 16970 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#6配电站1#变压器       | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 16971 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#3配电站2#变压器       | 800 | 7.2000  | 662.4000 | 662.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 16972 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变105帝景甲线 | 恒大帝景#3配电站1#变压器       | 800 | 14.0250 | 607.8000 | 607.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 16973 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府5#配电站2#变压器        | 630 | 14.2500 | 477.2250 | 477.2250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 16974 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府3#亭2#变压器          | 630 | 22.0500 | 428.0850 | 428.0850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 16975 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府中心亭1#变压器          | 630 | 9.7500  | 505.5750 | 505.5750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 16976 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府5#配电站1#变压器        | 630 | 12.7100 | 486.9270 | 486.9270 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 16977 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 锦华小学箱式配电站变压器         | 250 | 43.2000 | 117.0000 | 117.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 16978 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 鼎润府3#亭1#变压器          | 630 | 14.4800 | 475.7760 | 475.7760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 16979 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变106南山甲线 | 南山甲线南村支16#变压器        | 50  | 0.0000  | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 16980 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站2#变压器           | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 16981 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山2#配电站2#变压器         | 630 | 14.7600 | 474.0120 | 474.0120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 16982 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山1#配电站1#变压器         | 630 | 25.0952 | 408.9000 | 408.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 16983 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山1#配电站2#变压器         | 630 | 20.3500 | 438.7950 | 438.7950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 16984 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 房管局家属楼配电站1#变压器       | 630 | 24.3000 | 413.9100 | 413.9100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 16985 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站1#变压器           | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 16986 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 九干配电站3#变压器           | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 16987 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 房管局家属楼配电站2#变压器       | 630 | 12.1300 | 490.5810 | 490.5810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |

|       |    |           |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 16988 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南山2#配电站1#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 16989 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变107南山乙线 | 南村干55#台         | 200 | 18.3600 | 143.2800 | 143.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 16990 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所中心配电站1#变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 16991 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站2#变压器    | 800 | 7.9500  | 656.4000 | 656.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 16992 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所1#配电站1#变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 16993 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所1#配电站2#变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 16994 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园8#配电站1#变压器   | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 16995 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园8#配电站2#变压器   | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 16996 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站1#变压器   | 630 | 13.2400 | 483.5880 | 483.5880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 16997 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站2#变压器   | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 16998 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园2#配电站1#变压器   | 630 | 13.8000 | 480.0600 | 480.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 16999 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园2#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 17000 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园3#配电站1#变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 17001 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园3#配电站2#变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 17002 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园4#配电站1#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 17003 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园4#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 17004 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站1#变压器   | 630 | 17.7400 | 455.2380 | 455.2380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 17005 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 17006 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园7#配电站1#变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 17007 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所2#配电站1#变压器 | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 17008 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园7#配电站2#变压器  | 630 | 34.1400 | 351.9180 | 351.9180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 17009 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#配电站2#变压器    | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 17010 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#箱变103变压器    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 17011 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#配电站1#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 17012 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园8#配电站1#变压器  | 630 | 6.7000  | 524.7900 | 524.7900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 17013 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 金寓花园8#配电站2#变压器  | 630 | 15.7300 | 467.9010 | 467.9010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 17014 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园6#配电站3#变压器   | 630 | 5.8600  | 530.0820 | 530.0820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 17015 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 锦城园1#配电站3#变压器   | 630 | 17.2700 | 458.1990 | 458.1990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 17016 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 空军干休所2#配电站配电变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 17017 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站3#变压器    | 630 | 14.6300 | 474.8310 | 474.8310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 17018 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑2#箱变1#变压器     | 630 | 14.4500 | 475.9650 | 475.9650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 17019 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 蓝苑1#配电站1#变压器    | 800 | 15.6000 | 595.2000 | 595.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 17020 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变109锦城甲线 | 银燕二支15#台        | 315 | 31.0317 | 185.7500 | 185.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |



|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17021 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#配电站3#变压器   | 630 | 6.9300  | 523.3410 | 523.3410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 17022 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园5#配电站1#变压器   | 630 | 14.6100 | 474.9570 | 474.9570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 17023 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园5#配电站2#变压器   | 630 | 9.5700  | 506.7090 | 506.7090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 17024 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园5#配电站3#变压器   | 630 | 13.1500 | 484.1550 | 484.1550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 17025 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#配电站1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 17026 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#配电站2#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 17027 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站1#变压器   | 630 | 10.5100 | 500.7870 | 500.7870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 17028 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站2#变压器   | 630 | 11.7700 | 492.8490 | 492.8490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 17029 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园1#配电站3#变压器   | 630 | 11.3600 | 495.4320 | 495.4320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 17030 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站2#变压器   | 630 | 7.7600  | 518.1120 | 518.1120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 17031 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站3#变压器   | 630 | 13.6400 | 481.0680 | 481.0680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 17032 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站1#变压器   | 630 | 10.1600 | 502.9920 | 502.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 17033 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 17034 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园3#配电站3#变压器   | 630 | 22.2700 | 426.6990 | 426.6990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 17035 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站1#变压器   | 630 | 8.5600  | 513.0720 | 513.0720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 17036 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站2#变压器   | 630 | 12.1700 | 490.3290 | 490.3290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 17037 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园4#配电站3#变压器   | 630 | 6.1000  | 528.5700 | 528.5700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 17038 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#配电站1#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 17039 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#配电站2#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 17040 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#配电站1#变压器   | 500 | 10.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 17041 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#配电站2#变压器   | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 17042 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#配电站1#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 17043 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站2#变压器   | 630 | 14.9700 | 472.6890 | 472.6890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 17044 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站3#变压器   | 630 | 14.5000 | 475.6500 | 475.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 17045 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园5#箱式配电站1#变压器 | 500 | 25.6000 | 322.0000 | 322.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 17046 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#箱式配电站1#变压器 | 500 | 35.2000 | 274.0000 | 274.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 17047 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 12.8000 | 386.0000 | 386.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 17048 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 21.6600 | 341.7000 | 341.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 17049 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园6#箱式配电站1#变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 17050 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦虹南园2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 16.6900 | 366.5500 | 366.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 17051 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#箱式配电站1#变压器 | 500 | 16.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 17052 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 16.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 17053 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园7#箱式配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |

|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17054 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园2#配电站1#变压器   | 630 | 15.9300 | 466.6410 | 466.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 17055 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园3#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 17056 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦华北园6#配电站1#变压器   | 630 | 8.0700  | 516.1590 | 516.1590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 17057 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#配电站1#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 17058 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变201南虹线 | 锦霞北园4#配电站2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 17059 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园2#配电站1#变压器   | 630 | 15.9000 | 466.8300 | 466.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 17060 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园2#配电站2#变压器   | 630 | 25.9400 | 403.5780 | 403.5780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 17061 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园3#配电站1#变压器   | 630 | 15.7400 | 467.8380 | 467.8380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 17062 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园3#配电站2#变压器   | 630 | 20.6900 | 436.6530 | 436.6530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 17063 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园4#配电站1#变压器   | 630 | 17.8600 | 454.4820 | 454.4820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 17064 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园4#配电站2#变压器   | 630 | 18.3400 | 451.4580 | 451.4580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 17065 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园5#配电站1#变压器   | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 17066 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园5#配电站2#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 17067 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园6#配电站1#变压器   | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 17068 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园6#配电站2#变压器   | 630 | 9.7800  | 505.3860 | 505.3860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 17069 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站1#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 17070 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站2#变压器     | 630 | 10.9200 | 498.2040 | 498.2040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 17071 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园配电站3#变压器     | 630 | 7.1900  | 521.7030 | 521.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 17072 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站1#变压器   | 630 | 14.7700 | 473.9490 | 473.9490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 17073 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站2#变压器   | 630 | 2.0000  | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 17074 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹南园1#配电站3#变压器   | 630 | 5.9300  | 529.6410 | 529.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 17075 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹南园1#配电站1#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 17076 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华中园1#配电站3#变压器   | 630 | 12.1700 | 490.3290 | 490.3290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 17077 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园5#箱式配电站1#变压器 | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 17078 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园6#箱式配电站1#变压器 | 500 | 25.6000 | 322.0000 | 322.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 17079 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦霞南园1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 35.0100 | 274.9500 | 274.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 17080 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦霞南园4#箱式配电站1#变压器 | 500 | 29.2400 | 303.8000 | 303.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 17081 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 10.7600 | 499.2120 | 499.2120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 17082 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园3#箱式配电站1#变压器 | 500 | 25.6000 | 322.0000 | 322.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 17083 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦云北园箱式配电站1#变压器   | 630 | 28.8000 | 385.5600 | 385.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 17084 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦华南园2#箱式配电站1#变压器 | 250 | 12.5700 | 193.5750 | 193.5750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 17085 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 33.6000 | 282.0000 | 282.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 17086 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线 | 锦虹北园4#箱式配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |

|       |    |           |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17087 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦霞南园3#箱式配电站1#变压器 | 500 | 57.3200 | 163.4000 | 163.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 17088 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦华中园2#配电站3#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 17089 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹南园1#配电站2#变压器   | 630 | 2.3700  | 552.0690 | 552.0690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 17090 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦华中园6#配电站3#变压器   | 630 | 19.4800 | 444.2760 | 444.2760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 17091 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦虹北园2#箱式配电站1#变压器 | 400 | 14.4000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 17092 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变202华龙线  | 锦霞南园2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 37.3300 | 263.3500 | 263.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 17093 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站1#变压器   | 630 | 16.3900 | 463.7430 | 463.7430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 17094 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站3#变压器   | 630 | 3.8100  | 542.9970 | 542.9970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 17095 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园6#配电站1#变压器   | 630 | 13.3600 | 482.8320 | 482.8320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 17096 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站2#变压器   | 800 | 13.9300 | 608.5600 | 608.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 17097 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园5#亭1#变压器      | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 17098 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园5#亭2#变压器      | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 17099 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元1#配电站1#变压器  | 630 | 12.5000 | 488.2500 | 488.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 17100 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元1#配电站2#变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 17101 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电站1#变压器  | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 17102 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站1#变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 17103 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 17104 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园2#配电站3#变压器   | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 17105 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 贤林园1#配电站1#变压器    | 630 | 9.1900  | 509.1030 | 509.1030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 17106 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 贤林园1#配电站2#变压器    | 630 | 26.9300 | 397.3410 | 397.3410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 17107 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 福典人家1#配电站1#变压器   | 500 | 15.3200 | 373.4000 | 373.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 17108 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 福典人家3#配电站1#变压器   | 630 | 14.5100 | 475.5870 | 475.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 17109 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 八一新居2#配电站1#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 17110 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 八一新居2#配电站2#变压器   | 800 | 22.7800 | 537.7600 | 537.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 17111 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电站2#变压器  | 500 | 12.0000 | 390.0000 | 390.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 17112 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鹏辉新纪元2#配电站3#变压器  | 500 | 8.5800  | 407.1000 | 407.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 17113 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站1#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 17114 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站2#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 17115 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站3#变压器   | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 17116 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 城市印象2#配电站1#变压器   | 800 | 13.6800 | 610.5600 | 610.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 17117 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦绣燕居配电站2#变压器     | 500 | 14.4000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 17118 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦绣燕居配电站1#变压器     | 500 | 14.3600 | 378.2000 | 378.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 17119 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站3#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |

|       |    |           |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17120 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站2#变压器     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 17121 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城园7#配电站1#变压器     | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 17122 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 易和紫园1#箱式配电站1#变压器  | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 17123 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 易和紫园2#箱式配电站1#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 17124 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 岭华佳苑配电站1#变压器      | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 17125 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园5#配电站2#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 17126 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园6#配电站2#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 17127 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站3#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 17128 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站1#变压器    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 17129 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 鑫鹏花园2#配电站2#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 17130 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭1#配电变压器     | 630 | 30.6270 | 374.0500 | 374.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 17131 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭2#配电变压器     | 630 | 21.5873 | 431.0000 | 431.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 17132 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 甘供114亭101配电变压器    | 630 | 24.5556 | 412.3000 | 412.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 17133 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 金寓花园3#配电站3#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 17134 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 干休所1、2、3箱变        | 315 | 37.2381 | 166.2000 | 166.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 17135 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 114-1号变电亭103配电变压器 | 315 | 31.8413 | 183.2000 | 183.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 17136 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变206锦城乙线 | 锦城乙线银燕二支6#台       | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 17137 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站1#变压器    | 800 | 5.1900  | 678.4800 | 678.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 17138 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站2#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 17139 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#2配电站3#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 17140 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站1#变压器    | 800 | 17.2400 | 582.0800 | 582.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 17141 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站2#变压器    | 800 | 19.9750 | 560.2000 | 560.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 17142 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#5配电站3#变压器    | 800 | 5.1000  | 679.2000 | 679.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 17143 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站1#变压器    | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 17144 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站2#变压器    | 800 | 4.7000  | 682.4000 | 682.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 17145 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变207帝景乙线 | 恒大帝景#7配电站3#变压器    | 800 | 7.3000  | 661.6000 | 661.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 17146 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣3#配电站1#变压器      | 630 | 46.9200 | 271.4040 | 271.4040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 17147 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣2#配电站1#变压器      | 400 | 24.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 17148 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣5#配电站1#变压器      | 630 | 20.8000 | 435.9600 | 435.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 17149 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣1#配电站1#变压器      | 630 | 11.6000 | 493.9200 | 493.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 17150 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣1#配电站2#变压器      | 630 | 12.5300 | 488.0610 | 488.0610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 17151 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣4#配电站1#变压器      | 630 | 25.6100 | 405.6570 | 405.6570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 17152 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣5#配电站2#变压器      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |

|       |    |           |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17153 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣3#配电站2#变压器        | 400 | 21.4600 | 274.1600 | 274.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 17154 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣2#配电站2#变压器        | 400 | 14.3600 | 302.5600 | 302.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 17155 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变208锦绣甲线 | 锦绣4#配电站2#变压器        | 630 | 14.2000 | 477.5400 | 477.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 17156 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣市场配电站1#变压器        | 630 | 42.6500 | 298.3050 | 298.3050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 17157 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣市场配电站2#变压器        | 630 | 14.6700 | 474.5790 | 474.5790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 17158 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园配电站2#变压器        | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 17159 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园1#箱式配电站1#变压器     | 630 | 15.0800 | 471.9960 | 471.9960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 17160 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园3#箱式配电站1#变压器     | 630 | 16.1600 | 465.1920 | 465.1920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 17161 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦绣园2#箱式配电站1#变压器     | 400 | 12.9200 | 308.3200 | 308.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 17162 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园1#箱式配电站1#变压器    | 630 | 23.5700 | 418.5090 | 418.5090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 17163 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 绿波10号箱式配电站103配电变压器  | 630 | 23.8810 | 416.5500 | 416.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 17164 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 绿波11号箱变103配电变压器     | 630 | 27.9286 | 391.0500 | 391.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 17165 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 绿波12号箱变103配电变压器     | 630 | 7.0159  | 522.8000 | 522.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 17166 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园配电站1#变压器        | 630 | 13.0300 | 484.9110 | 484.9110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 17167 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变209果品线  | 锦泉中园2#箱式配电站变压器      | 630 | 16.8400 | 460.9080 | 460.9080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 17168 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园1#配电站1#变压器       | 400 | 30.4000 | 238.4000 | 238.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 17169 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园3#配电站2#变压器       | 630 | 13.5700 | 481.5090 | 481.5090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 17170 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 迎客线92#配电室1#变压器      | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 17171 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园5#配电站1#变压器       | 630 | 15.4400 | 469.7280 | 469.7280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 17172 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园5#配电站2#变压器       | 630 | 10.8000 | 498.9600 | 498.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 17173 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园3#配电站1#变压器       | 630 | 22.2700 | 426.6990 | 426.6990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 17174 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园1#配电站2#变压器       | 400 | 20.8000 | 276.8000 | 276.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 17175 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 三木本田箱变1#变压器         | 500 | 18.9600 | 355.2000 | 355.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 17176 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 迎客路5#箱变1#变压器        | 630 | 13.0300 | 484.9110 | 484.9110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 17177 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 维修中心变电亭1#变压器        | 500 | 8.0000  | 410.0000 | 410.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 17178 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 迎客路1#箱变1#变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 17179 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 锦江园3#箱式配电站1#变压器     | 400 | 32.1400 | 231.4400 | 231.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 17180 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 迎客路6#箱变1#变压器        | 400 | 4.0000  | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 17181 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 迎客路7#箱变1#变压器        | 500 | 15.4500 | 372.7500 | 372.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 17182 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 92#配电室3#变压器配电变压器    | 800 | 35.8063 | 433.5500 | 433.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 17183 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 西北干5右2#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 32.9206 | 359.6000 | 359.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 17184 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线  | 军团箱变                | 400 | 13.9100 | 304.3600 | 304.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |

|       |    |           |              |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|--------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17185 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 辛周干85左1#箱配电变压器 | 800 | 10.7313 | 634.1500 | 634.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 17186 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 迎客线92#配电室2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 17187 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 郭东二分3#柱上变压器    | 315 | 20.4000 | 219.2400 | 219.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 17188 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 郭东分3#柱上变压器     | 250 | 41.6000 | 121.0000 | 121.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 17189 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 西北干13#         | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 17190 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 迎客线西北干4#变台     | 200 | 10.7700 | 158.4600 | 158.4600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 17191 | 高新 | 锦绣66kV变电站 | 锦绣变210迎客线    | 郭东分3#台2#柱上变压器  | 80  | 41.7000 | 38.6400  | 38.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 17192 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水2#亭2#变压器   | 630 | 12.5800 | 487.7460 | 487.7460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 17193 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 福山居2#亭1#变压器    | 800 | 26.1100 | 511.1200 | 511.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 17194 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 福山居1#亭1#变压器    | 800 | 5.9400  | 672.4800 | 672.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 17195 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 亲亲阳光1#亭1#变压器   | 630 | 14.1300 | 477.9810 | 477.9810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 17196 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 亲亲阳光1#亭2#变压器   | 630 | 18.4700 | 450.6390 | 450.6390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 17197 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 亲亲阳光2#亭1#变压器   | 630 | 32.0800 | 364.8960 | 364.8960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 17198 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 亲亲阳光2#亭2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 17199 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水1#配电站1#变压器 | 630 | 21.6300 | 430.7310 | 430.7310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 17200 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水1#配电站2#变压器 | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 17201 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水2#亭1#变压器   | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 17202 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 山居笔记2#配电站2#变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 17203 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水3#亭2#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 17204 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 亲亲阳光1#亭3#变压器   | 630 | 8.0500  | 516.2850 | 516.2850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 17205 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 依山云水3#亭1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 17206 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 山居笔记1#配电站1#变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 17207 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 山居笔记1#配电站2#变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 17208 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 山居笔记2#配电站1#变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 17209 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 福山居2#亭2#变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 17210 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变101湾家线    | 福山居1#亭2#变压器    | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 17211 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变103魏台线    | 张家1#箱式配电站1#变压器 | 315 | 25.0500 | 204.5925 | 204.5925 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 17212 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 盛新花园2#亭1#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 17213 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 盛新花园2#亭2#变压器   | 630 | 10.4300 | 501.2910 | 501.2910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 17214 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 水畔香谷配电站1#变压器   | 630 | 21.3500 | 432.4950 | 432.4950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 17215 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 水畔香谷配电站2#变压器   | 630 | 21.6000 | 430.9200 | 430.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 17216 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 盛新花园1#亭1#变压器   | 630 | 17.0100 | 459.8370 | 459.8370 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 17217 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟2#线 | 盛新花园1#亭2#变压器   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |

|       |    |           |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17218 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 盛新花园1#亭3#变压器     | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 17219 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 魏台线张家干9#变压器      | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 17220 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变104于家沟线 | 张家村二分2右1#柱上变压器   | 630 | 0.2698  | 565.3000 | 565.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 17221 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 张辛路1#箱变1#变压器     | 315 | 1.0000  | 280.3500 | 280.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 17222 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 绿色家园箱变1#变压器      | 630 | 38.0200 | 327.4740 | 327.4740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 17223 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 易和熙园1#配电站1#配电变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 17224 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 易和熙园1#配电站2#配电变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 17225 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 易和熙园1#配电站3#配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 17226 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 易和熙园2#配电站1#配电变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 17227 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变105北岭线  | 易和熙园2#配电站2#配电变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 17228 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变106南沟线  | 城西分2#台柱上变压器      | 315 | 3.6000  | 272.1600 | 272.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 17229 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 晶品森岚配电站1#变压器     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 17230 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 晶品森岚配电站2#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 17231 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 西山丽水中心配电站1#变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 17232 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 绿色家园二期1#配电站2#变压器 | 500 | 15.0800 | 374.6000 | 374.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 17233 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 绿色家园二期1#配电站1#变压器 | 500 | 13.5300 | 382.3500 | 382.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 17234 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 怡情山水1#配电站2#变压器   | 630 | 31.4000 | 369.1800 | 369.1800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 17235 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 国安1#配电站1#变压器     | 630 | 9.0400  | 510.0480 | 510.0480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 17236 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 怡情山水1#配电站1#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 17237 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 国安1#配电站2#变压器     | 630 | 13.4400 | 482.3280 | 482.3280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 17238 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 悦湖岭上1#亭2#配电变压器   | 800 | 15.8100 | 593.5200 | 593.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 17239 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 悦湖岭上1#亭1#配电变压器   | 315 | 42.1900 | 150.6015 | 150.6015 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 17240 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变108开成线  | 开成领地亭1#配电变压器     | 630 | 7.5400  | 519.4980 | 519.4980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 17241 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园2#配电站1#变压器   | 630 | 31.2000 | 370.4400 | 370.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 17242 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园2#配电站2#变压器   | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 17243 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园2#配电站3#变压器   | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 17244 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园3#配电站1#变压器   | 630 | 31.2000 | 370.4400 | 370.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 17245 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园3#配电站2#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 17246 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园4#配电站1#变压器   | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 17247 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园4#配电站2#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 17248 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 阳光水岸1#配电站1#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 17249 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 阳光水岸1#配电站2#变压器   | 630 | 16.0700 | 465.7590 | 465.7590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 17250 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线  | 绿色家园5#配电站2#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |

|       |    |           |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17251 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园1#配电站1#变压器       | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 17252 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园5#配电站1#变压器       | 630 | 43.2000 | 294.8400 | 294.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 17253 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园1#配电站2#变压器       | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 17254 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利4#配电站2#变压器         | 630 | 24.1300 | 414.9810 | 414.9810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 17255 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利1#配电站2#变压器         | 630 | 21.3300 | 432.6210 | 432.6210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 17256 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利4#配电站1#变压器         | 630 | 24.0700 | 415.3590 | 415.3590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 17257 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利5#配电站2#变压器         | 630 | 24.8600 | 410.3820 | 410.3820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 17258 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利8#配电站1#配电变压器       | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 17259 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利8#配电站2#配电变压器       | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 17260 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利9#配电站1#配电变压器       | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 17261 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利9#配电站2#配电变压器       | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 17262 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利 3#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630 | 14.7900 | 473.8230 | 473.8230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 17263 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利 3#配电站2#变压器间隔配电变压器 | 630 | 12.4600 | 488.5020 | 488.5020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 17264 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利5#配电站1#变压器         | 630 | 26.4900 | 400.1130 | 400.1130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 17265 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园中心配电站1#变压器       | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 17266 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 绿色家园5#配电站3#变压器       | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 17267 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变201长鹭线 | 保利1#配电站1#变压器         | 630 | 16.9200 | 460.4040 | 460.4040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 17268 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭1#变压器         | 630 | 17.8000 | 454.8600 | 454.8600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0676  |
| 17269 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭2#变压器         | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 17270 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇配电站1#变压器         | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 17271 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇配电站2#变压器         | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 17272 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖1#亭1#变压器         | 630 | 22.0100 | 428.3370 | 428.3370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 17273 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树配电站1#变压器           | 630 | 12.8000 | 486.3600 | 486.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 17274 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树配电站2#变压器           | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 17275 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉水园2#配电站1#变压器       | 630 | 17.2000 | 458.6400 | 458.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 17276 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉水园2#配电站2#变压器       | 630 | 15.0100 | 472.4370 | 472.4370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 17277 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉水园4#配电站2#变压器       | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 17278 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖3#亭3#变压器         | 630 | 24.0500 | 415.4850 | 415.4850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 17279 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树1#箱式配电站变压器         | 630 | 6.6600  | 525.0420 | 525.0420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 17280 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉水园4#配电站1#变压器       | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 17281 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树3#箱式配电站变压器         | 315 | 12.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 17282 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 柳树2#箱式配电站变压器         | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |



|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17283 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 欧洲小镇箱变S配电变压器     | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 17284 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 西府御堂中心配电站3#配电变压器 | 630 | 1.0080  | 560.6496 | 560.6496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 17285 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 中海御湖1#亭2#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 17286 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 温泉花园中心配电站2#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 17287 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 成园线水库2#环开1#变台    | 250 | 28.5000 | 153.7500 | 153.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 17288 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 落凤沟支5#柱上变压器      | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 17289 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变202成园线 | 成园线落凤沟支19#       | 50  | 17.0000 | 36.5000  | 36.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 17290 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 远东学院配电站2#变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 17291 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线远东学院1#变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 17292 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭1#变压器   | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 17293 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭2#变压器   | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 17294 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾1#亭3#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 17295 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾2#亭1#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 17296 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾2#亭2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 17297 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾3#亭1#变压器   | 630 | 15.7400 | 467.8380 | 467.8380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 17298 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线白鸽湾3#亭2#变压器   | 630 | 12.3800 | 489.0060 | 489.0060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 17299 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨园箱式配电站变压器      | 630 | 11.2000 | 496.4400 | 496.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 17300 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊2#箱变变压器     | 315 | 12.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 17301 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 北山箱式配电站1#配电变压器   | 500 | 44.8000 | 226.0000 | 226.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 17302 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊1#箱变变压器     | 315 | 7.5000  | 259.8750 | 259.8750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 17303 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线岔鞍村分41#       | 315 | 26.4000 | 200.3400 | 200.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 17304 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支34左1#柱上变压器   | 250 | 7.8000  | 205.5000 | 205.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 17305 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支41#柱上变压器     | 100 | 0.8500  | 89.1500  | 89.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 17306 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 岔鞍村分3右1柱上变压器     | 315 | 28.8000 | 192.7800 | 192.7800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 17307 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支63#柱上变压器     | 100 | 43.2000 | 46.8000  | 46.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 17308 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线金家沟支4#变台      | 100 | 35.1000 | 54.9000  | 54.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 17309 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线七葫芦沟支6#变台     | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 17310 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线西郊干3#变台       | 200 | 32.4000 | 115.2000 | 115.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 17311 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线花红沟支20#变台     | 50  | 14.2000 | 37.9000  | 37.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 17312 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 棠梨沟支45#柱上变压器     | 315 | 15.3810 | 235.0500 | 235.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 17313 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 柳树线花红沟支30右2#变台   | 100 | 4.2000  | 85.8000  | 85.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 17314 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 花红沟支37           | 100 | 1.8000  | 88.2000  | 88.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 17315 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变203柳树线 | 石岭支2             | 315 | 0.8095  | 280.9500 | 280.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |

|       |    |           |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17316 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨园亭1#变压器      | 630 | 33.6000 | 355.3200 | 355.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 17317 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨园亭2#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 17318 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山1#配电站1#变压器      | 630 | 20.0300 | 440.8110 | 440.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 17319 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站2#变压器      | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 17320 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山1#配电站2#变压器      | 630 | 16.7300 | 461.6010 | 461.6010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 17321 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站1#变压器      | 630 | 34.5100 | 349.5870 | 349.5870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 17322 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 西山2#配电站3#变压器配电变压器 | 630 | 22.6300 | 424.4310 | 424.4310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 17323 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨沟支26#        | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 17324 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线石岭分4#          | 200 | 32.8000 | 114.4000 | 114.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 17325 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 岔鞍线棠梨沟支30#        | 80  | 74.7000 | 12.2400  | 12.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 17326 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 石岭二支12号柱上变压器      | 80  | 43.5625 | 37.1500  | 37.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 17327 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变204岔鞍线 | 棠梨沟支6#柱上变压器       | 100 | 79.0000 | 11.0000  | 11.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 17328 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西亭1#变压器    | 630 | 10.6600 | 499.8420 | 499.8420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 17329 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西亭2#变压器    | 630 | 15.9000 | 466.8300 | 466.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 17330 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线成园山庄西亭3#变压器    | 630 | 7.6000  | 519.1200 | 519.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 17331 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配电站2#变压器  | 630 | 31.2000 | 370.4400 | 370.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 17332 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配电站1#变压器  | 630 | 31.2000 | 370.4400 | 370.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 17333 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 成园线乐百年1#配电站3#变压器  | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 17334 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园1#配电站1#变压器    | 630 | 15.3200 | 470.4840 | 470.4840 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 17335 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园中心配电站1#变压器    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 17336 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站3#变压器     | 630 | 31.2000 | 370.4400 | 370.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 17337 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站2#变压器     | 630 | 24.9603 | 409.7500 | 409.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 17338 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 乐百年2#配电站1#变压器     | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 17339 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园3#配电站2#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 17340 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 柳树2#配电站2#变压器      | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 17341 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园3#配电站1#变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 17342 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 柳树2#配电站1#变压器      | 630 | 20.5700 | 437.4090 | 437.4090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 17343 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变205温泉线 | 温泉花园1#配电站2#变压器    | 630 | 13.6000 | 481.3200 | 481.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 17344 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变208金裕线 | 金塘裕墅配电站1#变压器      | 630 | 10.5400 | 500.5980 | 500.5980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 17345 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变208金裕线 | 金塘裕墅配电站2#变压器      | 630 | 9.9800  | 504.1260 | 504.1260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 17346 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变208金裕线 | 鹏德西湖配电站1#变压器      | 800 | 15.3700 | 597.0400 | 597.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 17347 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变208金裕线 | 西山丽水中心配电站2#变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 17348 | 高新 | 红旗66kV变电站 | 红旗变208金裕线 | 西山丽水中心配电站3#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |

|       |    |            |            |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17349 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 怡情山水2#配电站1#变压器      | 630 | 20.9400 | 435.0780 | 435.0780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 17350 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 国安2#配电站1#变压器        | 630 | 10.6300 | 500.0310 | 500.0310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 17351 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 悦湖岭上2#配电站2#变压器      | 800 | 11.0400 | 631.6800 | 631.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 17352 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 鹏德西湖配电站2#变压器        | 800 | 10.6100 | 635.1200 | 635.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 17353 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 悦湖岭上2#配电站1#变压器      | 800 | 14.7000 | 602.4000 | 602.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 17354 | 高新 | 红旗66kV变电站  | 红旗变208金裕线  | 国安2#配电站2#变压器        | 630 | 5.8200  | 530.3340 | 530.3340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 17355 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站2#变压器       | 800 | 23.5900 | 531.2800 | 531.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 17356 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山3#配电站1#变压器        | 800 | 17.2700 | 581.8400 | 581.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 17357 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山2#配电站2#变压器        | 800 | 8.1700  | 654.6400 | 654.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 17358 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山2#配电站1#变压器        | 800 | 17.5200 | 579.8400 | 579.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 17359 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山3#配电站2#变压器        | 800 | 10.4000 | 636.8000 | 636.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 17360 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园3#配电站1#变压器    | 800 | 25.8800 | 512.9600 | 512.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 17361 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园3#配电站2#变压器    | 800 | 25.7500 | 514.0000 | 514.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 17362 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山1#配电站2#变压器     | 800 | 20.5200 | 555.8400 | 555.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 17363 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站3#变压器       | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 17364 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山2#配电站2#变压器     | 800 | 17.0900 | 583.2800 | 583.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 17365 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园1#配电站2#变压器    | 800 | 29.3600 | 485.1200 | 485.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 17366 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 船舶设计中心配电站3#变压器      | 800 | 17.1700 | 582.6400 | 582.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 17367 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园1#配电站1#变压器    | 800 | 23.3800 | 532.9600 | 532.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 17368 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山1#配电站1#变压器     | 800 | 15.6600 | 594.7200 | 594.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 17369 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 海逸诺丁山2#配电站1#变压器     | 800 | 14.3500 | 605.2000 | 605.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 17370 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配电站103配电变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 17371 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配电站104配电变压器 | 800 | 28.4000 | 492.8000 | 492.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 17372 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 诺德滨海花园#5配电站105配电变压器 | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 17373 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 第八区1#配电站1#变压器       | 800 | 12.8200 | 617.4400 | 617.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 17374 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 船舶设计中心配电站1#变压器      | 800 | 12.0200 | 623.8400 | 623.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 17375 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山1#配电站1#变压器        | 800 | 14.3300 | 605.3600 | 605.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 17376 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变102半山甲线 | 半山1#配电站2#变压器        | 800 | 11.4600 | 628.3200 | 628.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 17377 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯中心配电站1#变压器      | 800 | 12.7400 | 618.0800 | 618.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 17378 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯1#配电站1#变压器      | 500 | 16.9200 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 17379 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯中心配电站2#变压器      | 800 | 20.2200 | 558.2400 | 558.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 17380 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯3#配电站2#变压器      | 500 | 14.9400 | 375.3000 | 375.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |

|       |    |            |            |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17381 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#配电站1#变压器   | 630 | 49.2000 | 257.0400 | 257.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 17382 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#中心配电站1#变压器 | 630 | 15.1000 | 471.8700 | 471.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 17383 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#配电站1#变压器   | 630 | 17.3000 | 458.0100 | 458.0100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 17384 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园2#配电站1#配电变压器   | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 17385 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园3#箱式配电站1#配电变压器 | 500 | 9.6000  | 402.0000 | 402.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 17386 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#中心配电站1#变压器 | 800 | 17.7400 | 578.0800 | 578.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 17387 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯1#配电站2#变压器     | 500 | 10.9900 | 395.0500 | 395.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 17388 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#配电站2#变压器   | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 17389 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯3#配电站1#变压器     | 500 | 16.9000 | 365.5000 | 365.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 17390 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 青峪西园2#配电站2#配电变压器   | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 17391 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期1#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 17392 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变103普罗线  | 普罗旺斯二期2#中心配电站2#变压器 | 630 | 28.4500 | 387.7650 | 387.7650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 17393 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站3#变压器     | 630 | 13.4400 | 482.3280 | 482.3280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 17394 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站1#变压器     | 630 | 14.1300 | 477.9810 | 477.9810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 17395 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际1#配电站2#变压器     | 630 | 17.8600 | 454.4820 | 454.4820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 17396 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际中心配电站1#变压器     | 800 | 26.9300 | 504.5600 | 504.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 17397 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | E人国际中心配电站2#变压器     | 800 | 16.0200 | 591.8400 | 591.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 17398 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 吴宇山海湾中心配电站1#配电变压器  | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 17399 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 吴宇山海湾#1配电站1#配电变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 17400 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 新沃金融中心配电站2#配电变压器   | 500 | 12.7500 | 386.2500 | 386.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 17401 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 新沃金融中心配电站1#配电变压器   | 500 | 10.3700 | 398.1500 | 398.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 17402 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 吴宇山海湾#1配电站2#配电变压器  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 17403 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 七贤贡院#1配电站1#配电变压器   | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 17404 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 七贤贡院#1配电站2#配电变压器   | 800 | 9.5800  | 643.3600 | 643.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 17405 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科研中心配电站1#变压器     | 500 | 12.8000 | 386.0000 | 386.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 17406 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变106大山线  | 龙海滨城4#配电站2#变压器     | 630 | 28.8000 | 385.5600 | 385.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 17407 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变106大山线  | 龙海滨城4#配电站1#变压器     | 630 | 28.8000 | 385.5600 | 385.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 17408 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南7#配电站1#变压器    | 630 | 14.4600 | 475.9020 | 475.9020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 17409 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电站3#变压器    | 630 | 11.8000 | 492.6600 | 492.6600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 17410 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电站1#变压器    | 630 | 10.6800 | 499.7160 | 499.7160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 17411 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 17412 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北2#配电站1#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 17413 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北2#配电站2#变压器    | 630 | 33.0800 | 358.5960 | 358.5960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |

|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17414 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 17415 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电站1#变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 17416 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北3#配电站3#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 17417 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园1#配电站1#变压器  | 630 | 38.2000 | 326.3400 | 326.3400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 17418 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园1#配电站2#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 17419 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南3#配电站1#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 17420 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园2#配电站1#变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 17421 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园2#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 17422 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电站1#变压器 | 630 | 74.5500 | 97.3350  | 97.3350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 17423 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 17424 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南4#配电站3#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 17425 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电站1#变压器 | 630 | 17.1200 | 459.1440 | 459.1440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 17426 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南6#配电站2#变压器 | 630 | 14.0300 | 478.6110 | 478.6110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 17427 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南7#配电站2#变压器 | 630 | 16.7900 | 461.2230 | 461.2230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 17428 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电站2#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 17429 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电站3#变压器 | 630 | 36.2700 | 338.4990 | 338.4990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 17430 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电站4#变压器 | 630 | 42.6500 | 298.3050 | 298.3050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 17431 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄北1#配电站1#变压器 | 630 | 40.1800 | 313.8660 | 313.8660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 17432 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡1#配电站1#变压器  | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 17433 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡1#配电站2#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 17434 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 柏林水郡2#配电站1#变压器  | 630 | 25.4100 | 406.9170 | 406.9170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 17435 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站3#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 17436 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站1#变压器  | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 17437 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园7#配电站2#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 17438 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站2#变压器  | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 17439 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站3#变压器  | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 17440 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站1#变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 17441 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站3#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 17442 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站1#变压器  | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 17443 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站2#变压器  | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 17444 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴山庄2#配电站3#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 17445 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站1#变压器  | 630 | 5.1900  | 534.3030 | 534.3030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 17446 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站2#变压器  | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |

|       |    |            |            |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17447 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南5#配电站3#变压器 | 630 | 13.7400 | 480.4380 | 480.4380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 17448 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山庄南3#配电站2#变压器 | 630 | 31.8300 | 366.4710 | 366.4710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 17449 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水2#配电站2#变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 17450 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 百合山水1#配电站1#变压器  | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 17451 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 部队雷达配电站配电变压器    | 315 | 1.2698  | 279.5000 | 279.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 17452 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大有恬园9#配电站3#变压器  | 630 | 8.4800  | 513.5760 | 513.5760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 17453 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支43#柱上变压器    | 160 | 31.2000 | 94.0800  | 94.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 17454 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支114#柱上变压器   | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 17455 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支52#柱上变压器    | 100 | 18.3800 | 71.6200  | 71.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 17456 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴支12#柱上变压器     | 200 | 15.6000 | 148.8000 | 148.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 17457 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 凌水寺变台           | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 17458 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴分7#柱上变压器      | 180 | 25.8000 | 115.5600 | 115.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 17459 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 大山村分3#柱上变压器     | 200 | 12.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 17460 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支17右3#柱上变压器  | 100 | 24.6000 | 65.4000  | 65.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 17461 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支64#柱上变压器    | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 17462 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支75#柱上变压器    | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 17463 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 华兴支2#柱上变压器      | 200 | 29.4000 | 121.2000 | 121.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 17464 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村二支22#柱上变压器   | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 17465 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变201梁家沟线 | 桑家村支92#柱上变压器    | 200 | 28.8000 | 122.4000 | 122.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 17466 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电站2#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 17467 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电站4#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 17468 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南1#配电站2#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 17469 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园2#配电站2#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 17470 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电站1#变压器 | 630 | 42.5800 | 298.7460 | 298.7460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 17471 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南2#配电站3#变压器 | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 17472 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园1#配电站1#变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 17473 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 海苑花园1#配电站2#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 17474 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合山庄南1#配电站1#变压器 | 630 | 0.1349  | 566.1500 | 566.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 17475 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 凌秀配电站1#变压器      | 630 | 27.6800 | 392.6160 | 392.6160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 17476 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 凌秀配电站1#变压器      | 630 | 27.6800 | 392.6160 | 392.6160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 17477 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 百合1#箱式配电站1#变压器  | 500 | 27.2000 | 314.0000 | 314.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 17478 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像1#配电站1#变压器  | 800 | 6.8700  | 665.0400 | 665.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 17479 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟线 | 哈佛映像2#配电站1#变压器  | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |

|       |    |            |                |                       |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|----------------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17480 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 哈佛映像1#配电站2#变压器        | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 17481 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 康桥小镇1#变压器             | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 17482 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 康桥小镇3#变压器             | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 17483 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 康桥小镇2#变压器             | 800  | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 17484 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 海苑花园2#配电站1#变压器        | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 17485 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 哈佛映像2#配电站2#变压器        | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 17486 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 梁家沟分1右2#柱上变压器         | 200  | 0.2000  | 179.6000 | 179.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 17487 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变202石洞沟<br>线 | 梁家沟分24#柱上变压器          | 200  | 7.4000  | 165.2000 | 165.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 17488 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 七贤岭1号配电站1#变压器         | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 17489 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 学府世家配电站1#变压器          | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 17490 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 学府世家配电站2#变压器          | 630  | 33.8300 | 353.8710 | 353.8710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 17491 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 学府世家配电站4#变压器          | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 17492 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 七贤岭1号配电站2#变压器         | 630  | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 17493 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 御府山海观#2配电站2#配电变<br>压器 | 800  | 9.0700  | 647.4400 | 647.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 17494 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 御府山海观#2配电站3#配电变<br>压器 | 800  | 4.3900  | 684.8800 | 684.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 17495 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 御府山海观#2配电站1#配电变<br>压器 | 800  | 9.2600  | 645.9200 | 645.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 17496 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 星海彼岸3#配电站1#配电变<br>压器  | 800  | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 17497 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 星海彼岸3#配电站2#配电变<br>压器  | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 17498 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 星海彼岸3#配电站3#配电变<br>压器  | 800  | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 17499 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 学府世家配电站3#变压器          | 630  | 45.6000 | 279.7200 | 279.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 17500 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 滨海大都会2#配电站1#变<br>压器   | 630  | 4.1300  | 540.9810 | 540.9810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 17501 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 滨海大都会2#配电站2#变<br>压器   | 630  | 4.5700  | 538.2090 | 538.2090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 17502 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 梁家沟分1右2台变压器           | 200  | 35.4000 | 109.2000 | 109.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 17503 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 河口支6#柱上变压器            | 400  | 17.6000 | 289.6000 | 289.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 17504 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 七贤岭分5#柱上变压器           | 315  | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 17505 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变203凌井线      | 河口支6#                 | 315  | 7.0000  | 261.4500 | 261.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 17506 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里3#配电站2#变<br>压器     | 630  | 21.3900 | 432.2430 | 432.2430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 17507 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里3#配电站1#变<br>压器     | 630  | 25.1600 | 408.4920 | 408.4920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 17508 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里2#配电站1#变<br>压器     | 1000 | 13.8100 | 761.9000 | 761.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 17509 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里1#配电站1#变<br>压器     | 630  | 9.7800  | 505.3860 | 505.3860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 17510 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里1#配电站2#变<br>压器     | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 17511 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里1#配电站3#变<br>压器     | 630  | 7.9300  | 517.0410 | 517.0410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 17512 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变204黄浦线      | 谷歌里2#配电站2#变<br>压器     | 1000 | 21.4600 | 685.4000 | 685.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |

|       |    |            |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17513 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅中心配电站1#配电变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 17514 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅1#配电站1#配电变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 17515 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变205山海乙线 | 龙湖天琅1#配电站2#配电变压器  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 17516 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山5#配电站1#变压器      | 800 | 12.2188 | 622.2500 | 622.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 17517 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山5#配电站2#变压器      | 800 | 10.6500 | 634.8000 | 634.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 17518 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山4#配电站1#变压器      | 800 | 13.3400 | 613.2800 | 613.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 17519 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变206半山乙线 | 半山4#配电站2#变压器      | 800 | 12.1000 | 623.2000 | 623.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 17520 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电站1#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 17521 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电站2#配电变压器 | 800 | 4.8000  | 681.6000 | 681.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 17522 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里1#配电站3#配电变压器 | 800 | 9.6000  | 643.2000 | 643.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 17523 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电站1#变压器   | 800 | 2.0160  | 703.8720 | 703.8720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 17524 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电站2#变压器   | 800 | 1.0080  | 711.9360 | 711.9360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 17525 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 悦泰拾光里3#配电站3#变压器   | 800 | 1.0080  | 711.9360 | 711.9360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 17526 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站1#变压器    | 630 | 0.0800  | 566.4960 | 566.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 17527 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站2#变压器    | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 17528 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变105置业甲线 | 航天科技1#配电站3#变压器    | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 17529 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府1#配电站1#变压器      | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 17530 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府1#配电站2#变压器      | 630 | 0.0900  | 566.4330 | 566.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 17531 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府3#配电站1#变压器      | 630 | 0.0700  | 566.5590 | 566.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 17532 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府3#配电站2#变压器      | 630 | 0.1000  | 566.3700 | 566.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 17533 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府6#配电站1#变压器      | 630 | 0.0300  | 566.8110 | 566.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 17534 | 高新 | 河口变66kV变电站 | 河口变210综科线  | 瑞府6#配电站2#变压器      | 630 | 0.0300  | 566.8110 | 566.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 17535 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站2#变压器      | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 17536 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡11#配电站1#变压器     | 800 | 27.5500 | 499.6000 | 499.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 17537 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站1#变压器      | 800 | 9.8000  | 641.6000 | 641.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 17538 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡7#配电站3#变压器      | 800 | 7.2100  | 662.3200 | 662.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 17539 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站1#变压器      | 800 | 14.8100 | 601.5200 | 601.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 17540 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡11#配电站2#变压器     | 800 | 25.3600 | 517.1200 | 517.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 17541 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站3#变压器      | 800 | 15.8100 | 593.5200 | 593.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 17542 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变210郭郡线  | 五郡9#配电站2#变压器      | 800 | 6.4813  | 668.1500 | 668.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 17543 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变206美树线  | 美树日记5#配电站1#变压器    | 500 | 0.0000  | 450.0000 | 450.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 17544 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变206美树线  | 美树日记2#配电站3#变压器    | 630 | 4.7500  | 537.0750 | 537.0750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 17545 | 高新 | 郭家66kV变电站  | 郭家变206美树线  | 美树日记8#配电站2#变压器    | 630 | 8.7700  | 511.7490 | 511.7490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |



|       |    |           |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17546 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记7#配电站1#变压器    | 630 | 10.8800 | 498.4560 | 498.4560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 17547 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 17548 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站3#变压器    | 800 | 12.0900 | 623.2800 | 623.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 17549 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记4#配电站2#变压器    | 315 | 0.0000  | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 17550 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记4#配电站1#变压器    | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 17551 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记5#配电站2#变压器    | 500 | 27.2000 | 314.0000 | 314.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 17552 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记2#配电站1#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 17553 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记2#配电站2#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 17554 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站2#变压器    | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 17555 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站3#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 17556 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记1#配电站2#变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 17557 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记8#配电站1#变压器    | 630 | 7.0100  | 522.8370 | 522.8370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 17558 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记6#配电站1#变压器    | 630 | 10.3800 | 501.6060 | 501.6060 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 17559 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记7#配电站2#变压器    | 630 | 22.7300 | 423.8010 | 423.8010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 17560 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记6#配电站2#变压器    | 630 | 26.0400 | 402.9480 | 402.9480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 17561 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天5#配电站1#配电变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 17562 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天5#配电站2#配电变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 17563 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区5#配电站1#变压器  | 800 | 8.8100  | 649.5200 | 649.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 17564 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区5#配电站2#变压器  | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 17565 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区6#配电站2#变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 17566 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区3#配电站1#变压器  | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 17567 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区3#配电站2#变压器  | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 17568 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 美树日记3#配电站1#变压器    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 17569 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 阅麓山3#配电站1#配电变压器   | 630 | 6.0000  | 529.2000 | 529.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 17570 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 阅麓山3#配电站2#配电变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 17571 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 三鼎春天C区6#配电站1#变压器  | 800 | 5.7500  | 674.0000 | 674.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 17572 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变206美树线 | 南村分2#             | 200 | 22.2000 | 135.6000 | 135.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 17573 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 虹港嘉园2#配电站1#变压器    | 630 | 16.5500 | 462.7350 | 462.7350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 17574 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分119#亭1#变压器     | 630 | 9.5794  | 506.6500 | 506.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 17575 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线郭南分119#亭2#变压器 | 630 | 19.8333 | 442.0500 | 442.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 17576 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹港路2#箱变    | 630 | 16.0300 | 466.0110 | 466.0110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 17577 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹港路3#箱变    | 630 | 19.7500 | 442.5750 | 442.5750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 17578 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 胡大岭线辛周干虹港路1#箱变    | 500 | 29.1100 | 304.4500 | 304.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |

|       |    |           |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17579 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站3#变压器        | 630 | 10.4100 | 501.4170 | 501.4170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 17580 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 虹港嘉园2#配电站2#变压器       | 630 | 4.6600  | 537.6420 | 537.6420 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 17581 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站1#变压器        | 630 | 20.4700 | 438.0390 | 438.0390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 17582 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 金星苑2#配电站2#变压器        | 630 | 10.9300 | 498.1410 | 498.1410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 17583 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 西北干16左1左1箱变变压器       | 500 | 19.3800 | 353.1000 | 353.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 17584 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分5#变压器             | 100 | 3.0400  | 86.9600  | 86.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 17585 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 西北干21#台              | 315 | 6.0000  | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 17586 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分13#变压器            | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 17587 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变205郭周线 | 郭南分11左2#             | 315 | 1.8000  | 277.8300 | 277.8300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 17588 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林配电站1#变压器           | 400 | 40.8000 | 196.8000 | 196.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 17589 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林1#箱式配电站1#变压器       | 630 | 38.0700 | 327.1590 | 327.1590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 17590 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 辛周干65左1#箱变1#变压器配电变压器 | 630 | 1.0300  | 560.5110 | 560.5110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 17591 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林3#箱式变电站1#配电变压器     | 630 | 27.5238 | 393.6000 | 393.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 17592 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林2#箱式配电站1#变压器       | 630 | 18.6900 | 449.2530 | 449.2530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 17593 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变204郭辛线 | 华林配电站2#变压器           | 400 | 51.6000 | 153.6000 | 153.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 17594 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城中心配电站2#变压器       | 800 | 10.4900 | 636.0800 | 636.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 17595 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子4#配电站1#变压器       | 630 | 9.1000  | 509.6700 | 509.6700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 17596 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子3#配电站2#变压器       | 630 | 12.5700 | 487.8090 | 487.8090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 17597 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子3#配电站1#变压器       | 630 | 15.0800 | 471.9960 | 471.9960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 17598 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城3#配电站1#变压器       | 800 | 6.2500  | 670.0000 | 670.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 17599 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子4#配电站2#变压器       | 630 | 8.8700  | 511.1190 | 511.1190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 17600 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 国民院子中心配电站2#变压器       | 800 | 9.5900  | 643.2800 | 643.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 17601 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变202郭购线 | 缙香漫城3#配电站2#变压器       | 800 | 9.6400  | 642.8800 | 642.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 17602 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季5#配电站2#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 17603 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季3#配电站1#变压器        | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 17604 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季6#配电站1#变压器        | 500 | 17.3100 | 363.4500 | 363.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 17605 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季3#配电站2#变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 17606 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季5#配电站1#变压器        | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 17607 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季2#配电站1#变压器        | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 17608 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 机场前院2#配电站1#配电变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 17609 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站1#配电变压器        | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 17610 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站2#配电变压器        | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |

|       |    |           |           |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17611 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 圆梦园配电站3#配电变压器           | 630 | 5.9600  | 529.4520 | 529.4520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 17612 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季6#配电站2#变压器           | 500 | 19.3500 | 353.2500 | 353.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 17613 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 机场前院2#配电站2#配电变压器        | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 17614 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变201橄榄线 | 橄榄季2#配电站2#变压器           | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 17615 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅2#配电站1#配电变压器        | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 17616 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅2#配电站2#配电变压器        | 630 | 45.7143 | 279.0000 | 279.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 17617 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅5#配电站2#配电变压器        | 630 | 7.2000  | 521.6400 | 521.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 17618 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变113观贤线 | 观贤别墅5#配电站1#配电变压器        | 630 | 4.5000  | 538.6500 | 538.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 17619 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园中心1#配电站1#配电变压器       | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 17620 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园中心1#配电站3#配电变压器       | 800 | 9.5300  | 643.7600 | 643.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 17621 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站3#配电变压器         | 800 | 4.8000  | 681.6000 | 681.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 17622 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站2#配电变压器         | 800 | 21.6000 | 547.2000 | 547.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 17623 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变109郭万线 | 圣林园2#配电站1#配电变压器         | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 17624 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变108郭绣线 | 万科华府3#配电站103配电变压器       | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 17625 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变108郭绣线 | 万科华府3#配电站104配电变压器       | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 17626 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区6#箱式配电站1#变压器        | 630 | 21.9921 | 428.4500 | 428.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 17627 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区5#箱式配电站1#变压器        | 630 | 73.3000 | 105.2100 | 105.2100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 17628 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区1#箱式配电站1#变压器        | 630 | 12.2200 | 490.0140 | 490.0140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 17629 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区2#箱式配电站1#变压器        | 630 | 27.7937 | 391.9000 | 391.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 17630 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区3#箱式配电站1#变压器        | 630 | 26.8492 | 397.8500 | 397.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 17631 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 东 station 恒宇祥苑1#箱变1#变压器 | 630 | 8.4500  | 513.7650 | 513.7650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 17632 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 虹港小区4#箱式配电站1#变压器        | 630 | 10.7937 | 499.0000 | 499.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 17633 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 东 station 恒宇祥苑2#箱变1#变压器 | 630 | 16.4800 | 463.1760 | 463.1760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 17634 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 辛周干38左1#配电站2#变压器        | 630 | 18.7540 | 448.8500 | 448.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 17635 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 辛周干38左1#配电站1#变压器        | 630 | 28.8730 | 385.1000 | 385.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 17636 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 机场前院1#配电站2#配电变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 17637 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变107郭锦线 | 机场前院1#配电站1#配电变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 17638 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站3#变压器           | 630 | 8.6600  | 512.4420 | 512.4420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 17639 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站2#变压器           | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 17640 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园3#配电站1#变压器          | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 17641 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站2#变压器          | 630 | 12.5000 | 488.2500 | 488.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 17642 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 金星苑1#配电站1#变压器           | 630 | 19.8300 | 442.0710 | 442.0710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 17643 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站3#变压器          | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |

|       |    |           |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17644 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园1#配电站1#变压器   | 630 | 4.1500  | 540.8550 | 540.8550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 17645 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 虹港嘉园3#配电站2#变压器   | 630 | 5.9000  | 529.8300 | 529.8300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 17646 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅1#配电站1#配电变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 17647 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅1#配电站2#配电变压器 | 630 | 21.9048 | 429.0000 | 429.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 17648 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅3#配电站1#配电变压器 | 800 | 15.5200 | 595.8400 | 595.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 17649 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅3#配电站2#配电变压器 | 800 | 42.7500 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 17650 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅4#配电站1#配电变压器 | 630 | 58.0952 | 201.0000 | 201.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 17651 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变106统建线 | 观贤别墅4#配电站2#配电变压器 | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 17652 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 福典人家2#配电站2#变压器   | 630 | 7.0700  | 522.4590 | 522.4590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 17653 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 贤林园2#配电站2#变压器    | 630 | 16.7700 | 461.3490 | 461.3490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 17654 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园3#配电站1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 17655 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 八一新居1#配电站2#变压器   | 800 | 12.8200 | 617.4400 | 617.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 17656 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象3#配电站1#变压器   | 630 | 7.5200  | 519.6240 | 519.6240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 17657 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 贤林园2#配电站1#变压器    | 630 | 8.2200  | 515.2140 | 515.2140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 17658 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象3#配电站2#变压器   | 630 | 14.5700 | 475.2090 | 475.2090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 17659 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象1#配电站1#变压器   | 800 | 13.5900 | 611.2800 | 611.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 17660 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 八一新居1#配电站1#变压器   | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 17661 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象1#配电站3#变压器   | 800 | 10.6500 | 634.8000 | 634.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 17662 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象4#配电站2#变压器   | 630 | 15.2700 | 470.7990 | 470.7990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 17663 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 金寓花园1#配电站1#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 17664 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 金寓花园1#配电站2#变压器   | 630 | 14.4000 | 476.2800 | 476.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 17665 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 金寓花园1#配电站3#变压器   | 630 | 5.3000  | 533.6100 | 533.6100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 17666 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 福典人家2#配电站1#变压器   | 630 | 9.0300  | 510.1110 | 510.1110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 17667 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 金寓花园4#配电站1#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 17668 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 金寓花园4#配电站2#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 17669 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象1#配电站2#变压器   | 800 | 23.0800 | 535.3600 | 535.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 17670 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 贤林园2#配电站3#变压器    | 630 | 21.8100 | 429.5970 | 429.5970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 17671 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园1#配电站2#变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 17672 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象3#配电站3#变压器   | 630 | 6.4000  | 526.6800 | 526.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 17673 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园1#配电站1#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 17674 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 城市印象4#配电站1#变压器   | 630 | 7.5500  | 519.4350 | 519.4350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 17675 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园3#配电站2#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 17676 | 高新 | 郭家66kV变电站 | 郭家变103印象线 | 鑫鹏花园1#配电站3#变压器   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |

|       |    |            |             |                     |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|---------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17677 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 创新金地十二坊中心配电站3#配电变压器 | 630  | 83.0900 | 43.5330  | 43.5330  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 17678 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 春田里2#配电站1#配电变压器     | 630  | 65.8900 | 151.8930 | 151.8930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 17679 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 春田里2#配电站2#配电变压器     | 630  | 56.1600 | 213.1920 | 213.1920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 17680 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 馥园2#配电站1#变压器        | 630  | 41.4800 | 305.6760 | 305.6760 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 17681 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 馥园2#配电站2#变压器        | 630  | 45.7000 | 279.0900 | 279.0900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 17682 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站1#变压器        | 800  | 34.6500 | 442.8000 | 442.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 17683 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站2#变压器        | 800  | 34.7200 | 442.2400 | 442.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 17684 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄2#配电站3#变压器        | 800  | 40.2300 | 398.1600 | 398.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 17685 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄4#配电站1#变压器        | 1000 | 42.1000 | 479.0000 | 479.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 17686 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄4#配电站2#变压器        | 1000 | 35.1400 | 548.6000 | 548.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 17687 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄6#配电站1#配电变压器      | 800  | 28.3080 | 493.5360 | 493.5360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 17688 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 留庄6#配电站2#配电变压器      | 800  | 77.3220 | 101.4240 | 101.4240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 17689 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾2#配电站1#配电站        | 630  | 75.7800 | 89.5860  | 89.5860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 17690 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾2#配电站2#变压器        | 630  | 71.7400 | 115.0380 | 115.0380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 17691 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾4#配电站1#变压器        | 630  | 65.6100 | 153.6570 | 153.6570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 17692 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾4#配电站2#变压器        | 630  | 48.7000 | 260.1900 | 260.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 17693 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾6#配电站1#变压器        | 630  | 54.5900 | 223.0830 | 223.0830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 17694 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾6#配电站2#变压器        | 630  | 42.2400 | 300.8880 | 300.8880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 17695 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾8#配电站1#变压器        | 800  | 9.1200  | 647.0400 | 647.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 17696 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 晴湾8#配电站2#变压器        | 800  | 12.3500 | 621.2000 | 621.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 17697 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园2#配电站1#变压器       | 630  | 80.3900 | 60.5430  | 60.5430  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 17698 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园2#配电站2#变压器       | 630  | 30.0600 | 377.6220 | 377.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 17699 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园4#配电站1#变压器       | 630  | 65.1500 | 156.5550 | 156.5550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 17700 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变212东城乙线 | 银杏园4#配电站2#变压器       | 630  | 19.2400 | 445.7880 | 445.7880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 17701 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站1#配电变压器     | 800  | 63.9800 | 208.1600 | 208.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |

|       |    |            |             |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17702 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站2#配电变压器    | 800 | 51.7860 | 305.7120 | 305.7120 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 17703 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山2#配电站3#配电变压器    | 800 | 18.3540 | 573.1680 | 573.1680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 17704 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山4#配电站1#配电变压器    | 800 | 74.2000 | 126.4000 | 126.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 17705 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山4#配电站2#配电变压器    | 800 | 28.6860 | 490.5120 | 490.5120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 17706 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站1#配电变压器    | 800 | 29.0920 | 487.2640 | 487.2640 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 17707 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站2#配电变压器    | 800 | 67.7740 | 177.8080 | 177.8080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 17708 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲山6#配电站3#配电变压器    | 800 | 29.6100 | 483.1200 | 483.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 17709 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸3号配电站1#变压器   | 800 | 45.2900 | 357.6800 | 357.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 17710 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸3号配电站2#变压器   | 800 | 73.1300 | 134.9600 | 134.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 17711 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸6#配电站1#配电变压器 | 630 | 19.7300 | 442.7010 | 442.7010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 17712 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 中海凤凰熙岸6#配电站2#配电变压器 | 630 | 25.4000 | 406.9800 | 406.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 17713 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 后牧干78#箱式配电站配电变压器   | 250 | 51.5700 | 96.0750  | 96.0750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 17714 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 后牧四支4#柱上变压器        | 315 | 86.4100 | 11.3085  | 11.3085  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 17715 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 牧雲干11#             | 400 | 42.8200 | 188.7200 | 188.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 17716 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 前牧1#箱式开关站1#台柱上变压器  | 160 | 73.3400 | 26.6560  | 26.6560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 17717 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变211山城甲线 | 前牧二分14#            | 250 | 44.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 17718 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 金碧海景庄园1#配电站1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 17719 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 金碧海景庄园2#配电站101     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 17720 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变210职院乙线 | 东海线八一分08#          | 160 | 38.1800 | 82.9120  | 82.9120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 17721 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园2#配电站1#配电变压器   | 800 | 43.2400 | 374.0800 | 374.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 17722 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园2#配电站2#配电变压器   | 800 | 24.5800 | 523.3600 | 523.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 17723 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园4#配电站1#配电变压器   | 800 | 25.5900 | 515.2800 | 515.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 17724 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园4#配电站2#配电变压器   | 800 | 12.1000 | 623.2000 | 623.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 17725 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园6#配电站1#配电变压器   | 800 | 35.5000 | 436.0000 | 436.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 17726 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 翡翠公园6#配电站2#配电变压器   | 800 | 43.1900 | 374.4800 | 374.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 17727 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线  | 梧桐语3#配电站1#配电变压器    | 800 | 14.6800 | 602.5600 | 602.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |

|       |    |            |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17728 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变209东翠线 | 梧桐语3#配电站2#配电变压器  | 800 | 60.2400 | 238.0800 | 238.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 17729 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 后牧城分17右1#台       | 160 | 39.9100 | 80.1440  | 80.1440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 17730 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 后牧城分75#柱上变压器     | 400 | 32.3900 | 230.4400 | 230.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 17731 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧2#环网箱1#变台   | 200 | 55.2000 | 69.6000  | 69.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 17732 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧3#环开04#     | 800 | 76.0200 | 111.8400 | 111.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 17733 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧八支5#柱上变压器   | 100 | 50.5200 | 39.4800  | 39.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 17734 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧城分35右1#     | 315 | 77.7500 | 38.5875  | 38.5875  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 17735 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支16#       | 315 | 25.4000 | 203.4900 | 203.4900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 17736 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支30#       | 315 | 42.2800 | 150.3180 | 150.3180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 17737 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线后牧二支9左05#     | 200 | 84.2300 | 11.5400  | 11.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 17738 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分13#        | 200 | 72.1600 | 35.6800  | 35.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 17739 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分23#        | 100 | 45.5600 | 44.4400  | 44.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 17740 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变208樱园线 | 樱园线牧东分4#         | 160 | 51.3200 | 61.8880  | 61.8880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 17741 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 后牧城分59#          | 315 | 39.9600 | 157.6260 | 157.6260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 17742 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 牧东干70右4间1        | 400 | 38.2900 | 206.8400 | 206.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 17743 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 后牧七支16#柱上变压器     | 630 | 71.0500 | 119.3850 | 119.3850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 17744 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分04#       | 100 | 31.9700 | 58.0300  | 58.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 17745 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分11#       | 100 | 51.3100 | 38.6900  | 38.6900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 17746 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分33左04#    | 250 | 70.0700 | 49.8250  | 49.8250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 17747 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧城分40左1      | 315 | 52.5300 | 118.0305 | 118.0305 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 17748 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支13#       | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 17749 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支15#       | 315 | 28.9200 | 192.4020 | 192.4020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 17750 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支17#       | 315 | 83.5900 | 20.1915  | 20.1915  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 17751 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变207前牧线 | 前牧线后牧七支8右1#      | 250 | 74.7500 | 38.1250  | 38.1250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 17752 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 海滨线东山干43#        | 315 | 80.6700 | 29.3895  | 29.3895  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 17753 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 海滨线东山干58#        | 200 | 45.9100 | 88.1800  | 88.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 17754 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 职院干43左1#柱上变压器    | 400 | 75.3300 | 58.6800  | 58.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 17755 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 周家沟分17#柱上变压器     | 100 | 61.3340 | 28.6660  | 28.6660  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 17756 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变206海滨线 | 周家沟分24#柱上变压器     | 250 | 60.8300 | 72.9250  | 72.9250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 17757 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站1#配电变压器 | 800 | 29.4560 | 484.3520 | 484.3520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 17758 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站2#配电变压器 | 800 | 46.2980 | 349.6160 | 349.6160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 17759 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#1配电站3#配电变压器 | 800 | 59.9760 | 240.1920 | 240.1920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 17760 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线 | 保利和府#2配电站1#配电变压器 | 800 | 37.7160 | 418.2720 | 418.2720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |

|       |    |            |               |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|---------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17761 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线    | 保利和府#2配电站2#配电变压器 | 800 | 71.1060 | 151.1520 | 151.1520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 17762 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线    | 东海线东山干97右03#     | 315 | 40.4900 | 155.9565 | 155.9565 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 17763 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变205东海线    | 职院干18右3#柱上变压器    | 200 | 32.2400 | 115.5200 | 115.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 17764 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 樱园1#箱式配电站1#变压器   | 315 | 41.5300 | 152.6805 | 152.6805 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 17765 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 世月分7间1#          | 400 | 31.7100 | 233.1600 | 233.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 17766 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 后牧干35右2          | 315 | 40.8000 | 154.9800 | 154.9800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 17767 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 后牧干64#左1#1柱上变压器  | 100 | 89.4200 | 0.5800   | 0.5800   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 17768 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 后牧干64#左1#2柱上变压器  | 100 | 34.2700 | 55.7300  | 55.7300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 17769 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 后牧五支7#           | 100 | 40.9000 | 49.1000  | 49.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 17770 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 山城乙线后牧干28右02#    | 315 | 82.2200 | 24.5070  | 24.5070  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 17771 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 山城乙线后牧干38左03#    | 315 | 41.9100 | 151.4835 | 151.4835 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 17772 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 山城乙线后牧干54#1#变压器  | 250 | 37.4900 | 131.2750 | 131.2750 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 17773 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变204由家工业乙线 | 山城乙线后牧干54#2#变压器  | 100 | 45.9300 | 44.0700  | 44.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 17774 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园10#配电站1#变压器    | 800 | 14.1100 | 607.1200 | 607.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 17775 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园10#配电站2#变压器    | 800 | 13.7200 | 610.2400 | 610.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 17776 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园10#配电站3#变压器    | 800 | 33.1900 | 454.4800 | 454.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 17777 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园11#配电站1#变压器    | 800 | 20.7300 | 554.1600 | 554.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 17778 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园11#配电站2#变压器    | 800 | 45.5700 | 355.4400 | 355.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 17779 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园5#配电站1#变压器     | 800 | 46.7300 | 346.1600 | 346.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 17780 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园5#配电站2#变压器     | 800 | 29.4900 | 484.0800 | 484.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 17781 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园7#配电站1#变压器     | 800 | 6.0700  | 671.4400 | 671.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 17782 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变203螺园线    | 螺园7#配电站2#变压器     | 800 | 32.7800 | 457.7600 | 457.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 17783 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷11#配电站1#变压器  | 630 | 40.6700 | 310.7790 | 310.7790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 17784 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷11#配电站2#变压器  | 630 | 62.4700 | 173.4390 | 173.4390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 17785 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷5#配电站1#变压器   | 630 | 27.6200 | 392.9940 | 392.9940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 17786 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷5#配电站2#变压器   | 630 | 19.3200 | 445.2840 | 445.2840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 17787 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷6#配电站1#变压器   | 630 | 45.0300 | 283.3110 | 283.3110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 17788 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷6#配电站2#变压器   | 630 | 49.1100 | 257.6070 | 257.6070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 17789 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线    | 诺维溪谷7#配电站1#变压器   | 630 | 58.7200 | 197.0640 | 197.0640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |



|       |    |            |             |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17790 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线  | 诺维溪谷7#配电站2#变压器   | 630 | 44.4900 | 286.7130 | 286.7130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 17791 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线  | 由东6#箱1#柱上变压器     | 200 | 75.9900 | 28.0200  | 28.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 17792 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变202由东线  | 由东线由运二分1#变压器     | 315 | 7.5900  | 259.5915 | 259.5915 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 17793 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷1#配电站102变压器  | 630 | 7.7700  | 518.0490 | 518.0490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 17794 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷1#配电站1#变压器   | 800 | 13.8000 | 609.6000 | 609.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 17795 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷2#配电站1#变压器   | 630 | 16.4900 | 463.1130 | 463.1130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 17796 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷2#配电站2#变压器   | 630 | 32.5400 | 361.9980 | 361.9980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 17797 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷3#配电站1#变压器   | 800 | 11.8800 | 624.9600 | 624.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 17798 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷3#配电站2#变压器   | 800 | 31.4700 | 468.2400 | 468.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 17799 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷1#箱式配电站变压器   | 800 | 35.2700 | 437.8400 | 437.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 17800 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 诺维溪谷2#箱式配电站变压器   | 800 | 48.5800 | 331.3600 | 331.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 17801 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变201辛博线  | 南山干4#柱上变压器       | 200 | 32.4520 | 115.0960 | 115.0960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 17802 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园1#配电站1#配电变压器 | 800 | 45.0600 | 359.5200 | 359.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 17803 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园1#配电站2#配电变压器 | 800 | 44.0500 | 367.6000 | 367.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 17804 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园3#配电站1#配电变压器 | 800 | 21.8300 | 545.3600 | 545.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 17805 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园3#配电站2#配电变压器 | 800 | 37.2000 | 422.4000 | 422.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 17806 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园5#配电站1#配电变压器 | 800 | 40.0900 | 399.2800 | 399.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 17807 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 翡翠公园5#配电站2#配电变压器 | 800 | 43.5100 | 371.9200 | 371.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 17808 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语1#配电站1#配电变压器  | 800 | 11.7500 | 626.0000 | 626.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 17809 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语1#配电站2#配电变压器  | 800 | 41.3900 | 388.8800 | 388.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 17810 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语2#配电站1#配电变压器  | 800 | 9.7400  | 642.0800 | 642.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 17811 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变109东园线  | 梧桐语2#配电站2#配电变压器  | 800 | 64.4500 | 204.4000 | 204.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 17812 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄1#配电站1#变压器   | 630 | 45.2100 | 282.1770 | 282.1770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 17813 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄1#配电站2#变压器   | 630 | 78.2300 | 74.1510  | 74.1510  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 17814 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄3#配电站1#变压器   | 630 | 16.5800 | 462.5460 | 462.5460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 17815 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄3#配电站2#变压器   | 630 | 45.4300 | 280.7910 | 280.7910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 17816 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄5#配电站1#变压器   | 630 | 42.2800 | 300.6360 | 300.6360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 17817 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 春田融庄5#配电站2#变压器   | 630 | 75.2100 | 93.1770  | 93.1770  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 17818 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新1#配电站1#变压器  | 630 | 85.3100 | 29.5470  | 29.5470  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 17819 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线 | 大东沟三新1#配电站2#变压器  | 630 | 88.3800 | 10.2060  | 10.2060  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |

|       |    |            |              |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|--------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17820 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 大东沟三新3#配电站1#变压器  | 630 | 24.3700 | 413.4690 | 413.4690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 17821 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 大东沟三新3#配电站2#变压器  | 630 | 63.8300 | 164.8710 | 164.8710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 17822 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 螺园2#配电站1#配电变压器   | 630 | 29.1900 | 383.1030 | 383.1030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 17823 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 螺园2#配电站2#配电变压器   | 630 | 48.0600 | 264.2220 | 264.2220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 17824 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 螺园4#配电站1#配电变压器   | 630 | 68.4200 | 135.9540 | 135.9540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 17825 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 螺园4#配电站2#配电变压器   | 630 | 21.2700 | 432.9990 | 432.9990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 17826 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城2#配电站1#变压器   | 800 | 13.8100 | 609.5200 | 609.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 17827 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城2#配电站2#变压器   | 800 | 30.9000 | 472.8000 | 472.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 17828 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城4#配电站1#变压器   | 800 | 39.5600 | 403.5200 | 403.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 17829 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城4#配电站2#变压器   | 800 | 12.1400 | 622.8800 | 622.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 17830 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城6#配电站1#变压器   | 800 | 35.5800 | 435.3600 | 435.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 17831 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变107东城甲线  | 中冶蓝城6#配电站2#变压器   | 800 | 69.5200 | 163.8400 | 163.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 17832 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城11#配电站1#配电变压器 | 800 | 35.3220 | 437.4240 | 437.4240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 17833 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城11#配电站2#配电变压器 | 800 | 74.5920 | 123.2640 | 123.2640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 17834 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城17#配电站1#配电变压器 | 800 | 27.2160 | 502.2720 | 502.2720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 17835 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城17#配电站2#配电变压器 | 800 | 73.8500 | 129.2000 | 129.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 17836 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电站        | 800 | 75.7800 | 113.7600 | 113.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 17837 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电站        | 800 | 81.0800 | 71.3600  | 71.3600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 17838 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城12#配电站        | 800 | 77.8000 | 97.6000  | 97.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 17839 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城18#配电站        | 800 | 57.8700 | 257.0400 | 257.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 17840 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城18#配电站        | 800 | 71.3000 | 149.6000 | 149.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 17841 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站         | 800 | 38.5000 | 412.0000 | 412.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 17842 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站         | 800 | 13.8100 | 609.5200 | 609.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 17843 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城7#配电站         | 800 | 86.1300 | 30.9600  | 30.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 17844 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城9#配电站         | 800 | 49.2200 | 326.2400 | 326.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |

|       |    |            |              |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|--------------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17845 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变105金地城甲线 | 金地城9#配电站        | 800 | 77.7700 | 97.8400  | 97.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 17846 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 龙腾科技配电站1#变压器    | 400 | 79.2300 | 43.0800  | 43.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 17847 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 龙腾科技配电站2#变压器    | 400 | 84.1800 | 23.2800  | 23.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 17848 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城3#配电站1#配电变压器 | 800 | 67.5600 | 179.5200 | 179.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 17849 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城3#配电站2#配电变压器 | 800 | 60.6300 | 234.9600 | 234.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 17850 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城5#配电站1#配电变压器 | 800 | 25.3800 | 516.9600 | 516.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 17851 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 未来城5#配电站2#配电变压器 | 800 | 29.9800 | 480.1600 | 480.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 17852 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭分123#      | 100 | 36.6200 | 53.3800  | 53.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 17853 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭分99#       | 200 | 34.7000 | 110.6000 | 110.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 17854 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭三支13#      | 100 | 40.1300 | 49.8700  | 49.8700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 17855 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭四支4右1      | 250 | 36.4300 | 133.9250 | 133.9250 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 17856 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支18#       | 200 | 88.6000 | 2.8000   | 2.8000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 17857 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支19左8      | 160 | 40.2200 | 79.6480  | 79.6480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 17858 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支2右1#变压器   | 315 | 74.6600 | 48.3210  | 48.3210  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 17859 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线黄岭支35#变压器    | 100 | 46.5700 | 43.4300  | 43.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 17860 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线前牧二支8#       | 100 | 32.6200 | 57.3800  | 57.3800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 17861 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 红莲线前牧分6右2#      | 200 | 63.5500 | 52.9000  | 52.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 17862 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变104红莲线   | 前红分26右2#柱上变压器   | 400 | 38.4440 | 206.2240 | 206.2240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 17863 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲养老中心配电站1#变压器 | 500 | 24.0900 | 329.5500 | 329.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 17864 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲养老中心配电站2#变压器 | 500 | 39.1900 | 254.0500 | 254.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 17865 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 大东沟二队箱变变压器      | 400 | 14.1600 | 303.3600 | 303.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 17866 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 大东沟箱式配电站配电变压器   | 50  | 51.9820 | 19.0090  | 19.0090  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 17867 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东南干隧道1#箱式配电站变压器 | 50  | 59.9200 | 15.0400  | 15.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 17868 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东南干隧道2#箱式配电站变压器 | 50  | 46.6900 | 21.6550  | 21.6550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 17869 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东南干隧道3#箱式配电站变压器 | 50  | 46.6900 | 21.6550  | 21.6550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 17870 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲1#箱式配电站变压器   | 630 | 43.4000 | 293.5800 | 293.5800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 17871 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲2#箱式配电站变压器   | 630 | 73.9300 | 101.2410 | 101.2410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 17872 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲3#箱式配电站变压器   | 630 | 80.2300 | 61.5510  | 61.5510  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 17873 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲4#箱式配电站变压器   | 400 | 79.4000 | 42.4000  | 42.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 17874 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲5#箱式配电站变压器   | 400 | 26.4800 | 254.0800 | 254.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 17875 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲6#箱式配电站变压器   | 315 | 38.6500 | 161.7525 | 161.7525 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 17876 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 千红莲7#箱式配电站变压器   | 315 | 34.6300 | 174.4155 | 174.4155 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |

|       |    |            |              |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|--------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17877 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东沟线黄岭二支16#柱上变台   | 100 | 41.1000 | 48.9000  | 48.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 17878 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东沟线黄岭二支2#        | 200 | 83.8300 | 12.3400  | 12.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 17879 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东沟线黄岭分24#        | 50  | 42.2000 | 23.9000  | 23.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 17880 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东沟线黄岭分3#         | 100 | 83.8500 | 6.1500   | 6.1500   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 17881 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 东沟线老虎沟支44#       | 250 | 75.6500 | 35.8750  | 35.8750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 17882 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 红莲线东南干33#        | 100 | 53.9800 | 36.0200  | 36.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 17883 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 黄岭分35#变台         | 315 | 67.9100 | 69.5835  | 69.5835  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 17884 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 老虎沟支14#柱上变压器     | 100 | 17.4860 | 72.5140  | 72.5140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 17885 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 老虎沟支30#柱上变压器     | 200 | 80.3040 | 19.3920  | 19.3920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 17886 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变103东沟线   | 老虎沟支59#          | 50  | 63.5300 | 13.2350  | 13.2350  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 17887 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变102溪谷线   | 由家村1#箱式配电站配电变压器  | 160 | 55.2300 | 55.6320  | 55.6320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 17888 | 高新 | 东南山66kV变电站 | 东南山变101辛东线   | 由东分5#            | 315 | 82.6000 | 23.3100  | 23.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 17889 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城10#配电站1#配电变压器 | 800 | 38.0380 | 415.6960 | 415.6960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 17890 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城10#配电站2#配电变压器 | 800 | 49.9380 | 320.4960 | 320.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 17891 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城10#配电站3#配电变压器 | 800 | 27.7620 | 497.9040 | 497.9040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 17892 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰1#配电站1#配电变压器 | 800 | 36.6900 | 426.4800 | 426.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 17893 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰1#配电站2#配电变压器 | 800 | 22.5600 | 539.5200 | 539.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 17894 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰2#配电站1#配电变压器 | 800 | 39.9800 | 400.1600 | 400.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 17895 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰2#配电站2#配电变压器 | 800 | 21.1400 | 550.8800 | 550.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 17896 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰3#配电站1#配电变压器 | 800 | 49.8800 | 320.9600 | 320.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 17897 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰3#配电站2#配电变压器 | 800 | 52.1500 | 302.8000 | 302.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 17898 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰4#配电站1#配电变压器 | 800 | 13.9900 | 608.0800 | 608.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 17899 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰4#配电站2#配电变压器 | 800 | 75.8100 | 113.5200 | 113.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 17900 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰4#配电站3#配电变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 17901 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰5#配电站1#配电变压器 | 800 | 36.2500 | 430.0000 | 430.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 17902 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 保利罗兰5#配电站2#配电变压器 | 800 | 48.2600 | 333.9200 | 333.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 17903 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线  | 翡翠四季1#配电站1#配电变压器 | 800 | 52.7520 | 297.9840 | 297.9840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |

|       |    |            |             |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17904 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季1#配电站2#配电变压器 | 800 | 67.6900 | 178.4800 | 178.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 17905 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季2#配电站1#配电变压器 | 800 | 73.3040 | 133.5680 | 133.5680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 17906 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季2#配电站2#配电变压器 | 800 | 68.6980 | 170.4160 | 170.4160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 17907 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季3#配电站1#配电变压器 | 800 | 20.2300 | 558.1600 | 558.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 17908 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季3#配电站2#配电变压器 | 800 | 32.8860 | 456.9120 | 456.9120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 17909 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季4#配电站1#配电变压器 | 800 | 70.8120 | 153.5040 | 153.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 17910 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季4#配电站2#配电变压器 | 800 | 37.2820 | 421.7440 | 421.7440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 17911 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季5#配电站1#配电变压器 | 800 | 54.3900 | 284.8800 | 284.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 17912 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 翡翠四季5#配电站2#配电变压器 | 800 | 24.4720 | 524.2240 | 524.2240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 17913 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城1#配电站1#配电变压器  | 800 | 36.8000 | 425.6000 | 425.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 17914 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城1#配电站2#配电变压器  | 800 | 24.5300 | 523.7600 | 523.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 17915 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站1#配电变压器  | 800 | 10.5000 | 636.0000 | 636.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 17916 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站2#配电变压器  | 800 | 35.2700 | 437.8400 | 437.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 17917 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城2#配电站3#配电变压器  | 800 | 32.6200 | 459.0400 | 459.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 17918 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城3#配电站1#配电变压器  | 800 | 49.7600 | 321.9200 | 321.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 17919 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城3#配电站2#配电变压器  | 800 | 34.8400 | 441.2800 | 441.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 17920 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城4#配电站1#配电变压器  | 800 | 48.9600 | 328.3200 | 328.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 17921 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城4#配电站2#配电变压器  | 800 | 38.0900 | 415.2800 | 415.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 17922 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城5#配电站1#配电变压器  | 800 | 22.9500 | 536.4000 | 536.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 17923 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变201翡翠甲线 | 山语城5#配电站2#配电变压器  | 800 | 23.1100 | 535.1200 | 535.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 17924 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园6#配电站1#变压器     | 800 | 14.1100 | 607.1200 | 607.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 17925 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园6#配电站2#变压器     | 800 | 13.7200 | 610.2400 | 610.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 17926 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园8#配电站1#变压器     | 800 | 33.1900 | 454.4800 | 454.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 17927 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园8#配电站2#变压器     | 800 | 20.7300 | 554.1600 | 554.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 17928 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园8#配电站3#变压器     | 800 | 45.5700 | 355.4400 | 355.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 17929 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线  | 蝶园9#配电站1#变压器     | 630 | 29.1900 | 383.1030 | 383.1030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |

|       |    |            |              |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|--------------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17930 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变101外产线   | 蝶园9#配电站2#变压器       | 630 | 48.0600 | 264.2220 | 264.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 17931 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电站          | 800 | 19.2400 | 566.0800 | 566.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 17932 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电站          | 800 | 14.8800 | 600.9600 | 600.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 17933 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城13#配电站          | 800 | 73.2900 | 133.6800 | 133.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 17934 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城19#配电站          | 800 | 71.1760 | 150.5920 | 150.5920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 17935 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城19#配电站          | 800 | 69.5100 | 163.9200 | 163.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 17936 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城8#配电站           | 800 | 49.8700 | 321.0400 | 321.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 17937 | 高新 | 大东沟66kV变电站 | 大东沟变202金地城乙线 | 金地城8#配电站           | 800 | 14.3300 | 605.3600 | 605.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 17938 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 岔鞍1#亭1#变压器         | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 17939 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 岔鞍1#亭2#变压器         | 630 | 8.8300  | 511.3710 | 511.3710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 17940 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 鞍棠干36#柱上变压器        | 315 | 7.0800  | 261.1980 | 261.1980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 17941 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 西岔4#箱式开关站104变台     | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 17942 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 西岔沟支12#柱上变压器       | 160 | 15.4000 | 119.3600 | 119.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 17943 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 岔鞍村支7#柱上变压器1       | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 17944 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 鞍棠干4#柱上变压器         | 100 | 19.5000 | 70.5000  | 70.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 17945 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 西岔3#箱式开关站104柱上变压器  | 315 | 47.7000 | 133.2450 | 133.2450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 17946 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变202花红线    | 鞍棠干20#柱上变压器        | 200 | 21.9700 | 136.0600 | 136.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 17947 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖3#配电站1#变压器       | 630 | 19.3500 | 445.0950 | 445.0950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 17948 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖3#配电站2#变压器       | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 17949 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖2#配电站1#变压器       | 630 | 31.3000 | 369.8100 | 369.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 17950 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖1#配电站2#变压器       | 630 | 37.0300 | 333.7110 | 333.7110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 17951 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖2#配电站2#变压器       | 630 | 18.4900 | 450.5130 | 450.5130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 17952 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 龙湖1#配电站1#变压器       | 630 | 17.5800 | 456.2460 | 456.2460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 17953 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 回头沟1#箱式配电站         | 400 | 9.6000  | 321.6000 | 321.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 17954 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城6配电站103配电变压器    | 800 | 0.0000  | 720.0000 | 720.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 17955 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城6配电站104配电变压器    | 800 | 26.4000 | 508.8000 | 508.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 17956 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城6#配电站105间隔配电变压器 | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 17957 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城4#配电站103配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 17958 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城4#配电站104配电变压器   | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 17959 | 高新 | 岔鞍66kV变电站  | 岔鞍变201石岭线    | 未来城1#配电站103配电变压器   | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |

|       |    |           |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17960 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城1#配电站104配电变压器     | 800 | 14.4000 | 604.8000 | 604.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 17961 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城2#配电站103配电变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 17962 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 未来城2#配电站104配电变压器     | 800 | 16.8000 | 585.6000 | 585.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 17963 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 石岭线回头沟支19右4#柱上变压器    | 80  | 34.2000 | 44.6400  | 44.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 17964 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 回头沟支33#变柱上变压器        | 80  | 15.9375 | 59.2500  | 59.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 17965 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 回头沟二支13#柱上变压器        | 400 | 31.2000 | 235.2000 | 235.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 17966 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 石岭线回头沟支20#柱上变压器      | 250 | 15.6600 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 17967 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 岔鞍变201石岭线回头沟二支4#变压器  | 250 | 76.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 17968 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变201石岭线 | 西岔5#箱式开关站103-2#柱上变压器 | 630 | 5.6300  | 531.5310 | 531.5310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 17969 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄2#配电站2#变压器       | 800 | 12.4800 | 620.1600 | 620.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 17970 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄2#配电站1#变压器       | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 17971 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄1#配电站1#变压器       | 630 | 13.2100 | 483.7770 | 483.7770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 17972 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄3#配电站1#变压器       | 800 | 15.4800 | 596.1600 | 596.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 17973 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄2#配电站2#变压器       | 630 | 4.2400  | 540.2880 | 540.2880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 17974 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄2#配电站1#变压器       | 800 | 8.7100  | 650.3200 | 650.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 17975 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄1#配电站1#变压器       | 800 | 23.2000 | 534.4000 | 534.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 17976 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 翠谷山庄1#配电站2#变压器       | 800 | 6.3200  | 669.4400 | 669.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 17977 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 高尔夫庄园1#配电站1#变压器      | 630 | 7.2000  | 521.6400 | 521.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 17978 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 高尔夫庄园1#配电站2#变压器      | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 17979 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 西郊公馆配电站1#变压器         | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 17980 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 西郊公馆配电站2#变压器         | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 17981 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站1#配电变压器     | 630 | 4.0000  | 541.8000 | 541.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 17982 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站3#配电变压器     | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 17983 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷山庄3#配电站2#配电变压器     | 630 | 4.0000  | 541.8000 | 541.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 17984 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷干29#变压器            | 100 | 77.4000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 17985 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 岔鞍变103乡村线红谷干37#变台    | 100 | 39.3000 | 50.7000  | 50.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 17986 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 红谷干7#变台              | 200 | 12.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 17987 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变104红谷线 | 岔鞍变104红谷线红谷干56#变台    | 100 | 39.6000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 17988 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 柳树线北沟亭1#变压器          | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 17989 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 柳树线北沟亭2#变压器          | 630 | 8.0300  | 516.4110 | 516.4110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 17990 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站1#变压器          | 630 | 19.2000 | 446.0400 | 446.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 17991 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站2#变压器          | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |

|       |    |           |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 17992 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟配电站3#变压器          | 630 | 9.6000  | 506.5200 | 506.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 17993 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟1#箱式配电站变压器        | 630 | 0.0000  | 567.0000 | 567.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 17994 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟2#箱变变压器配电变压器      | 630 | 22.3968 | 425.9000 | 425.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 17995 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 庙西沟1#箱式配电站103间隔配电变压器 | 630 | 4.4524  | 538.9500 | 538.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 17996 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村线育隆支10#变台    | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 17997 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村线庄园支13#变台    | 200 | 8.4000  | 163.2000 | 163.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 17998 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村线南岔沟支9#变台    | 250 | 70.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 17999 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支26#台柱上变压器        | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 18000 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支3左4#柱上变压器        | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 18001 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村线北沟支11#变台    | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 18002 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支53#变台            | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 18003 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支17#柱上变压器         | 400 | 13.2000 | 307.2000 | 307.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 18004 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 映山红支7#柱上变压器          | 80  | 7.0000  | 66.4000  | 66.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 18005 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 岔鞍变103乡村线北沟支21#变台    | 50  | 12.3000 | 38.8500  | 38.8500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 18006 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变103乡村线 | 南岔沟支44#柱上变压器         | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 18007 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥2#箱式配电站变压器         | 500 | 1.2900  | 443.5500 | 443.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 18008 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥1#箱式配电站1#配电变压器     | 315 | 11.0000 | 248.8500 | 248.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 18009 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干42右1#             | 100 | 46.2000 | 43.8000  | 43.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 18010 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干15右1#             | 100 | 35.3900 | 54.6100  | 54.6100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 18011 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干5右1#              | 50  | 30.4000 | 29.8000  | 29.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 18012 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干129#柱上变压器         | 100 | 60.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 18013 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干30左1#柱上变压器        | 100 | 24.9000 | 65.1000  | 65.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 18014 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 柳树村分14右1#            | 630 | 7.2000  | 521.6400 | 521.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 18015 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干94#柱上变压器          | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 18016 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干146#柱上变压器         | 160 | 22.2000 | 108.4800 | 108.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 18017 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干133#柱上变压器         | 100 | 75.1000 | 14.9000  | 14.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 18018 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干106#柱上变压器         | 80  | 10.2000 | 63.8400  | 63.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 18019 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 成园线柳树村三支19#          | 50  | 67.5000 | 11.2500  | 11.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 18020 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变102泥桥线 | 泥桥干119#柱上变压器         | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 18021 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树1#配电站1#变压器         | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 18022 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树4#箱式配电站变压器         | 630 | 12.0500 | 491.0850 | 491.0850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 18023 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树1#配电站2#变压器         | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |



|       |    |           |           |                               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----------|-------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18024 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站1#变压器                | 630 | 2.1400  | 553.5180 | 553.5180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 18025 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站2#变压器                | 630 | 16.8000 | 461.1600 | 461.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 18026 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 碧水轩亭#1配电站3#变压器                | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 18027 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 泥桥干154#柱上变压器                  | 80  | 59.2000 | 24.6400  | 24.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 18028 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 成园线柳树10#箱左1#台                 | 315 | 3.0000  | 274.0500 | 274.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 18029 | 高新 | 岔鞍66kV变电站 | 岔鞍变101御湖线 | 柳树村分4#柱上变压器                   | 400 | 11.8300 | 312.6800 | 312.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 18030 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干32#变台变压器（刘家沟）              | 80  | 66.3500 | 18.9200  | 18.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 18031 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干21#变台变压器（海带湾）              | 80  | 45.1200 | 35.9040  | 35.9040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 18032 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干39#变台变压器（小盐场一队）            | 250 | 78.4300 | 28.9250  | 28.9250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 18033 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 北砣分14#右支1#变台变压器（小盐场三队）        | 200 | 56.2300 | 67.5400  | 67.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 18034 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干53#右分01#变台变压器（小盐场五队）       | 400 | 46.7700 | 172.9200 | 172.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 18035 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干67#变台变压器（小盐场六队）            | 200 | 65.4300 | 49.1400  | 49.1400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 18036 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分7变台变压器（老网场一队）              | 315 | 72.1300 | 56.2905  | 56.2905  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 18037 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分13#变台变压器（老网场二队）            | 200 | 43.5600 | 92.8800  | 92.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 18038 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分25#变台变压器（老网场三队）            | 200 | 68.4500 | 43.1000  | 43.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 18039 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 网场分31#变台变压器（老网场四队）            | 250 | 84.1200 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 18040 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 育苗室支2#变台变压器（菜园一队）             | 160 | 89.2300 | 1.2320   | 1.2320   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 18041 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 长海变121菜园线粮库莲花支6#变台变压器（菜园莲花泡）2 | 315 | 88.3200 | 5.2920   | 5.2920   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 18042 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园干114#变台变压器（菜园大队）            | 400 | 79.5600 | 41.7600  | 41.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 18043 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 长海变121菜园线菜园干135#变台变压器（菜园三队）   | 200 | 46.3300 | 87.3400  | 87.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 18044 | 长海 | 长海35kV变电站 | 菜园线       | 菜园一队南海                        | 200 | 81.2500 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 18045 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 三源分4#变台变压器（三源）                | 100 | 71.2300 | 18.7700  | 18.7700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 18046 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 农机场分1#变台变压器（君成开发小区）           | 250 | 75.3200 | 36.7000  | 36.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 18047 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 高中分1#变台变压器（高中台区）              | 400 | 77.4200 | 50.3200  | 50.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 18048 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 小泡三四队                         | 200 | 75.2100 | 29.5800  | 29.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 18049 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 杨家干37#变台变压器（小泡二队）             | 80  | 89.1300 | 0.6960   | 0.6960   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 18050 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 杨家干37#右分03#变台变压器（小泡南海）        | 200 | 71.2200 | 37.5600  | 37.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 18051 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线       | 小泡一队分4#变台变压器（小泡一队）            | 200 | 68.5600 | 42.8800  | 42.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |

|       |    |           |     |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18052 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干52#变台变压器（三官庙四队）        | 100 | 56.4100 | 33.5900  | 33.5900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 18053 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 三官庙大队分3#（三官庙八队）           | 400 | 72.3100 | 70.7600  | 70.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 18054 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干74#变台变压器（连发小区）         | 400 | 72.5400 | 69.8400  | 69.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 18055 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 林厂分08#变台变压器（三官庙五队）        | 400 | 65.4400 | 98.2400  | 98.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 18056 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 殡仪馆支2#（林场）                | 200 | 85.3200 | 9.3600   | 9.3600   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 18057 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 林厂分30#变台变压器（良种厂）          | 400 | 74.4500 | 62.2000  | 62.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 18058 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 椅圈移动支8#变台变压器（三官庙六队）       | 200 | 23.6500 | 132.7000 | 132.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 18059 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干88#变台变压器（三官庙一队）        | 200 | 85.4500 | 9.1000   | 9.1000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 18060 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分09#变台变压器（三官庙二三队）       | 200 | 69.9400 | 40.1200  | 40.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 18061 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分27#变台变压器（贻贝油）          | 400 | 76.2500 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 18062 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干104#变台变压器（杨家五队）        | 630 | 42.4400 | 299.6280 | 299.6280 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 18063 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家三分队7#变台变压器（杨家三队）        | 315 | 38.6500 | 161.7525 | 161.7525 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 18064 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干113#变台变压器（杨家二队）        | 125 | 45.6600 | 55.4250  | 55.4250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 18065 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干120#变台变压器（杨家四队）        | 160 | 32.3300 | 92.2720  | 92.2720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 18066 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干131右分1#变台变压器（杨家一队）     | 200 | 65.7800 | 48.4400  | 48.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 18067 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家五队（南一）                  | 400 | 23.8900 | 264.4400 | 264.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 18068 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家干103#（南二）               | 400 | 35.4400 | 218.2400 | 218.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 18069 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 大连投资发展箱式配电站1#主变           | 400 | 71.2200 | 75.1200  | 75.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 18070 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 北海分16右9#变压器（三官庙北海）柱上变压器   | 200 | 68.5600 | 42.8800  | 42.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 18071 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 液化气支2#（三官庙一队F）            | 80  | 75.3600 | 11.7120  | 11.7120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 18072 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家线小泡北海分18号（小泡大银窝北山）柱上变压器 | 400 | 74.2600 | 62.9600  | 62.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 18073 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 三官庙东北山台区                  | 200 | 68.2500 | 43.5000  | 43.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 18074 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡子村西前电                   | 200 | 74.6500 | 30.7000  | 30.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 18075 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 大桥南台区                     | 400 | 34.5800 | 221.6800 | 221.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 18076 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 杨家饮牛湾台区                   | 400 | 26.1500 | 255.4000 | 255.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 18077 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 战家台区                      | 200 | 89.1400 | 1.7200   | 1.7200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 18078 | 长海 | 长海35kV变电站 | 杨家线 | 小泡二队南海                    | 200 | 79.4600 | 21.0800  | 21.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 18079 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干29#变台变压器（饮服二台）         | 400 | 89.4100 | 2.3600   | 2.3600   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 18080 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 党校分5#变台变压器（党校）            | 400 | 74.2600 | 62.9600  | 62.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 18081 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 少年宫分1#柱上变压器（少年宫）          | 315 | 89.6500 | 1.1025   | 1.1025   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |

|       |    |           |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18082 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压器（老局）             | 315 | 79.5400 | 32.9490  | 32.9490  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 18083 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 武装部分1#（武装部台区）              | 315 | 71.8900 | 57.0465  | 57.0465  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 18084 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 人大分1#（人大台区）                | 400 | 72.4800 | 70.0800  | 70.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 18085 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干23#变台变压器（大庙）            | 315 | 89.6500 | 1.1025   | 1.1025   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 18086 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干33#饮服                   | 400 | 70.2300 | 79.0800  | 79.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 18087 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 城镇干20#变台变压器（付沟君成）          | 400 | 73.3400 | 66.6400  | 66.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 18088 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压器（东山振海）           | 400 | 72.4600 | 70.1600  | 70.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 18089 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 俊华小区箱式配电站103间隔配电变压器        | 630 | 87.2600 | 17.2620  | 17.2620  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 18090 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 华宫支1#柱上变压器（老局F）            | 315 | 64.5200 | 80.2620  | 80.2620  | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 18091 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 大连振海房地产开发有限公司配电站104间隔配电变压器 | 500 | 70.2200 | 98.9000  | 98.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 18092 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 大连振海房地产开发有限公司配电站103间隔配电变压器 | 500 | 70.5600 | 97.2000  | 97.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 18093 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 图书馆                        | 400 | 45.6800 | 177.2800 | 177.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 18094 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 饮服一                        | 400 | 73.2500 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 18095 | 长海 | 长海35kV变电站 | 城镇线 | 二粮站                        | 400 | 72.5600 | 69.7600  | 69.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 18096 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 山前分11#柱上变压器（南砣山前）          | 80  | 40.9700 | 39.2240  | 39.2240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 18097 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干31#柱上变压器（华龙集团）          | 315 | 78.5900 | 35.9415  | 35.9415  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 18098 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 医院综合台区                     | 400 | 85.2100 | 19.1600  | 19.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 18099 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 和风支2#柱上变压器（和风台区）           | 200 | 84.5500 | 10.9000  | 10.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 18100 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 山前教委支1#柱上变压器（教委台区）         | 400 | 71.6500 | 73.4000  | 73.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 18101 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干55#柱上变压器（岭西）            | 200 | 65.2400 | 49.5200  | 49.5200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 18102 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南海砣君成开发小区                  | 500 | 80.5500 | 47.2500  | 47.2500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 18103 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干7#柱上变压器（人大二台区）          | 400 | 82.3100 | 30.7600  | 30.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 18104 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干8#箱式变电站1#主变（振海建筑有限公司）   | 400 | 72.6400 | 69.4400  | 69.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 18105 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | （大长山）大连大长山投资发展有限公司箱式变电站变压器 | 630 | 65.4700 | 154.5390 | 154.5390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 18106 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 南砣干33右1#柱上变压器（四小西侧）        | 250 | 89.5600 | 1.1000   | 1.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 18107 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 和风东                        | 200 | 86.5400 | 6.9200   | 6.9200   | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 18108 | 长海 | 长海35kV变电站 | 南砣线 | 医院东台区                      | 400 | 73.6500 | 65.4000  | 65.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 18109 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分24#变台变压器（哈仙一队）          | 400 | 65.4100 | 98.3600  | 98.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 18110 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支12#变台变压器（哈仙三队）       | 160 | 56.4500 | 53.6800  | 53.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 18111 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支19#变台变压器（哈仙四队）       | 200 | 62.1100 | 55.7800  | 55.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |

|       |    |           |     |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18112 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 梦花园北箱变                      | 315 | 71.5700 | 58.0545  | 58.0545  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 18113 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干49#变台变压器(哈仙南海)           | 400 | 34.6500 | 221.4000 | 221.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 18114 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队分3#四队支34#变台变压器(周家沟) | 200 | 35.1200 | 109.7600 | 109.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 18115 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队分3#四队支11#变台变压器(北海屯) | 400 | 36.2300 | 215.0800 | 215.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 18116 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广干66#一队分31#变台变压器(沙尖)       | 200 | 26.5400 | 126.9200 | 126.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 18117 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 大广线大广干哈仙四队支8#(哈仙二队)         | 315 | 45.6500 | 139.7025 | 139.7025 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 18118 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | PMS_一队分四队支01#变台变压器(哈仙二队)    | 400 | 54.2400 | 143.0400 | 143.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 18119 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 小盐场拉树沟                      | 200 | 65.8700 | 48.2600  | 48.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 18120 | 长海 | 长海35kV变电站 | 大广线 | 一队分四队支01#变台变压器(哈仙二队)        | 315 | 45.6900 | 139.5765 | 139.5765 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 18121 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供商业支1#柱上变压器(海市)            | 400 | 79.8100 | 40.7600  | 40.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 18122 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支06#箱变变压器(君成高层)     | 630 | 72.8800 | 107.8560 | 107.8560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 18123 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支07#变压器(商业街)        | 630 | 73.5600 | 103.5720 | 103.5720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 18124 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 联通支5左7#(四块石东街)              | 200 | 34.2200 | 111.5600 | 111.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 18125 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干37#变台变压器(沈阳军区)           | 160 | 24.7800 | 104.3520 | 104.3520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 18126 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干43#变台变压器(三盘碾南)           | 100 | 86.2700 | 3.7300   | 3.7300   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 18127 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 梦花园分03#(三盘碾北)               | 125 | 74.1200 | 19.8500  | 19.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 18128 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 梦花园07#变台变压器(梦花园南)           | 250 | 89.6500 | 0.8750   | 0.8750   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 18129 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 盐海干45#华龙四合院                 | 315 | 71.3400 | 58.7790  | 58.7790  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 18130 | 长海 | 长海35kV变电站 | 盐海线 | 水供分2#商业街支06#变台变压器(公路后身D)    | 630 | 89.2700 | 4.5990   | 4.5990   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 18131 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干153#左19变压器(塞里岛)          | 200 | 41.5500 | 96.9000  | 96.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 18132 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干160左28#变台变压器(西沟)         | 100 | 42.5800 | 47.4200  | 47.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 18133 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干23#变台变压器(姚沟南海)           | 400 | 53.5200 | 145.9200 | 145.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 18134 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干37#右1变台变压器(老店)           | 200 | 51.2300 | 77.5400  | 77.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 18135 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干42#右4变台变压器(郭庙东)          | 400 | 62.4200 | 110.3200 | 110.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 18136 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干51#变台变压器(郭庙西)            | 400 | 58.7000 | 125.2000 | 125.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 18137 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右2右2变台变压器(苇子沟)        | 200 | 49.5800 | 80.8400  | 80.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 18138 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右3变台变压器(乡政府)          | 400 | 66.4100 | 94.3600  | 94.3600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 18139 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右5变台变压器(华阳小区)         | 400 | 55.4800 | 138.0800 | 138.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 18140 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南甸北台区                       | 400 | 48.2700 | 166.9200 | 166.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |

|       |    |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18141 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右8变台变压器（水仙花园）     | 400 | 37.6900 | 209.2400 | 209.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 18142 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大连江台区（综合）               | 400 | 68.7500 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 18143 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右10变台变压器（大连江小区）   | 200 | 41.8600 | 96.2800  | 96.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 18144 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干55#右20变台变压器（南山前）     | 80  | 56.6600 | 26.6720  | 26.6720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 18145 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干61#右2变台变压器（西沟）       | 125 | 40.4500 | 61.9375  | 61.9375  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 18146 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 山后分3#变台变压器（大山后）         | 200 | 33.4400 | 113.1200 | 113.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 18147 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干88#左1变台变压器（黑咀）       | 100 | 24.3600 | 65.6400  | 65.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 18148 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干109#右2变台变压器（大岭四队）    | 100 | 29.5800 | 60.4200  | 60.4200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 18149 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 六队分12#变台变压器（大岭六队）       | 200 | 48.2600 | 83.4800  | 83.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 18150 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干128#左1变台变压器（大岭三队）    | 200 | 32.3600 | 115.2800 | 115.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 18151 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干142#变台变压器（大岭二队）      | 200 | 35.2800 | 109.4400 | 109.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 18152 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭一队台区（综合）              | 200 | 29.9200 | 120.1600 | 120.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 18153 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 大岭干153左6左1#变台变压器（大岭一队2） | 200 | 25.8700 | 128.2600 | 128.2600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 18154 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南甸台区                    | 400 | 79.9400 | 40.2400  | 40.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 18155 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 华阳分2#变台变压器（水仙小区2）       | 315 | 44.4900 | 143.3565 | 143.3565 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 18156 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 桃树房台区                   | 200 | 26.5200 | 126.9600 | 126.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 18157 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 苇子沟东台区                  | 400 | 51.8000 | 152.8000 | 152.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 18158 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 朱沟台区                    | 200 | 27.4600 | 125.0800 | 125.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 18159 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 幸福小区台区                  | 400 | 48.2800 | 166.8800 | 166.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 18160 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 华阳水仙台区                  | 400 | 34.4600 | 222.1600 | 222.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 18161 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 塞里四队                    | 200 | 58.6700 | 62.6600  | 62.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 18162 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 南屯台区                    | 200 | 29.3500 | 121.3000 | 121.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 18163 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 塞里东屯                    | 100 | 62.4400 | 27.5600  | 27.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 18164 | 长海 | 房身66kV变电站 | 大岭线 | 付滩台区                    | 100 | 31.8500 | 58.1500  | 58.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 18165 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 二中分3#变台变压器（西南沟）         | 100 | 67.7600 | 22.2400  | 22.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 18166 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复三支4#变台变压器（复兴三队）        | 100 | 42.2400 | 47.7600  | 47.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 18167 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 大核沟分1#变台变压器（大核沟）        | 200 | 89.6900 | 0.6200   | 0.6200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 18168 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分06#变台变压器（复兴二队）       | 80  | 59.1200 | 24.7040  | 24.7040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 18169 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分18#变台变压器（复兴四队）       | 80  | 57.3600 | 26.1120  | 26.1120  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 18170 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 大旺分15#变台变压器（大旺）         | 80  | 87.9200 | 1.6640   | 1.6640   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 18171 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复兴分28#变台变压器（复兴五队）       | 100 | 62.8300 | 27.1700  | 27.1700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |

|       |    |           |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18172 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 羊圈分2#变台变压器（房身7队）           | 100 | 76.4400 | 13.5600  | 13.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 18173 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 复一支2#变台变压器（复兴一队）           | 30  | 57.2400 | 9.8280   | 9.8280   | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 18174 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 银窝分8#变台变压器（银窝）             | 100 | 52.3600 | 37.6400  | 37.6400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 18175 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 英七分9#变台变压器（英杰七队）           | 125 | 88.2100 | 2.2375   | 2.2375   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 18176 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 英杰支4#变台变压器（英杰四五六队）         | 200 | 83.6700 | 12.6600  | 12.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 18177 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干37#变台变压器（修家沟台区）         | 100 | 47.2800 | 42.7200  | 42.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 18178 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 全福分10#变台变压器（英杰二二二队）        | 100 | 86.1600 | 3.8400   | 3.8400   | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 18179 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 水冷分1#变台变压器（核桃五队）           | 100 | 57.8900 | 32.1100  | 32.1100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 18180 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核四分1#变台变压器（核桃四队）           | 100 | 80.8200 | 9.1800   | 9.1800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 18181 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干75#变台变压器（核桃三队）          | 100 | 65.7600 | 24.2400  | 24.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 18182 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干80#变台变压器（核桃二队）          | 100 | 70.6800 | 19.3200  | 19.3200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 18183 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干93#变台变压器（砂珠砣）           | 100 | 35.3700 | 54.6300  | 54.6300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 18184 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 房身变134核桃线核桃干103#变台变压器（波螺砣） | 100 | 48.6900 | 41.3100  | 41.3100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 18185 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干112#配电室1#配电变压器          | 200 | 64.5200 | 50.9600  | 50.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 18186 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干152#变台变压器（张家沟）          | 50  | 82.2700 | 3.8650   | 3.8650   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 18187 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干165#变台变压器（吴家沟）          | 50  | 88.3600 | 0.8200   | 0.8200   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 18188 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 核桃干159#变台变压器（孙家沟）          | 50  | 87.2800 | 1.3600   | 1.3600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 18189 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 育二支3#变台变压器（小神庙）            | 30  | 67.9400 | 6.6180   | 6.6180   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 18190 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场分房身支1#变台变压器（房身五六队）       | 200 | 42.7600 | 94.4800  | 94.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 18191 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙干24#变台变压器（姚沟）            | 400 | 37.8100 | 208.7600 | 208.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 18192 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙干36#变台变压器（兴达小区）          | 200 | 58.6300 | 62.7400  | 62.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 18193 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 海湾支2#变台变压器（海海湾）            | 200 | 76.5400 | 26.9200  | 26.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 18194 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 德福分07#变台变压器（海海湾分）          | 200 | 31.6400 | 116.7200 | 116.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 18195 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场支2#变台变压器（房身三四队）          | 200 | 42.2700 | 95.4600  | 95.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 18196 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 后海支6#变台变压器（盐场后海）           | 400 | 57.4800 | 130.0800 | 130.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 18197 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 回龙线海昌支7号（榛子沟）柱上变压器         | 80  | 78.2900 | 9.3680   | 9.3680   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 18198 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场分15右1#（房身二队）             | 200 | 26.5600 | 126.8800 | 126.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 18199 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 盐场东山                       | 400 | 45.8600 | 176.5600 | 176.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 18200 | 长海 | 房身66kV变电站 | 核桃线 | 门后台区                       | 400 | 71.3600 | 74.5600  | 74.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 18201 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖分11#变台变压器（新村西）     | 200 | 71.3400 | 37.3200  | 37.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |

|       |    |           |     |                                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18202 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖分20#变台变压器<br>(西崖上屯)      | 400 | 66.9700 | 92.1200  | 92.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 18203 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干40#右分1#变台变压器(新村东)             | 400 | 69.4400 | 82.2400  | 82.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 18204 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口分14#洪东支11#变<br>台变压器(洪子东) | 200 | 31.2500 | 117.5000 | 117.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 18205 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口分16#变台变压器<br>(山东一队)      | 50  | 68.7100 | 10.6450  | 10.6450  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 18206 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干41#水口分22#变台变压器<br>(山东二队)      | 100 | 67.3600 | 22.6400  | 22.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 18207 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#右分3#变台变压器(景<br>山小区)        | 250 | 73.2900 | 41.7750  | 41.7750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 18208 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#右分5#变台变压器(西<br>崖下屯)        | 400 | 59.9300 | 120.2800 | 120.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 18209 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干55#左分1#变台变压器(东<br>崖二队)        | 200 | 56.8100 | 66.3800  | 66.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 18210 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干57右4#柱上变压器(东崖<br>一队)          | 400 | 64.8300 | 100.6800 | 100.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 18211 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干68#右分5#变台变压器(码<br>头)          | 100 | 72.5600 | 17.4400  | 17.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 18212 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干74#变台变压器(南江)                  | 100 | 67.4300 | 22.5700  | 22.5700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 18213 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干27#西崖分20#变台变压器<br>(阳光海景小区)    | 250 | 58.5700 | 78.5750  | 78.5750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 18214 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 金海花园箱式变电站103间隔配电<br>变压器          | 400 | 65.1100 | 99.5600  | 99.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 18215 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干56#右分2#变台变压器(文<br>体中心)        | 315 | 56.1900 | 106.5015 | 106.5015 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 18216 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条线42#海昌回迁小区1#变压器                | 315 | 61.2400 | 90.5940  | 90.5940  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 18217 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干50#水口分2#右分1#(东崖<br>三队)        | 200 | 54.3300 | 71.3400  | 71.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 18218 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 柳条干39#右分1#右支1#(新村南<br>屯)         | 200 | 52.2100 | 75.5800  | 75.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 18219 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区4箱式变电站102配电变<br>压器           | 400 | 45.4500 | 178.2000 | 178.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 18220 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区3箱式变电站102配电变<br>压器           | 400 | 38.8500 | 204.6000 | 204.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 18221 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区1箱式变电站102配电变<br>压器           | 400 | 39.4400 | 202.2400 | 202.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 18222 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 宏志小区2箱式变电站102配电变<br>压器           | 400 | 37.2900 | 210.8400 | 210.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 18223 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 柳条线 | 西崖后队箱式变电站102配电变压<br>器            | 400 | 43.5500 | 185.8000 | 185.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 18224 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线26#程孙分27#变压器(邹<br>南屯)         | 200 | 54.5100 | 70.9800  | 70.9800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 18225 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线26#程孙分22#变压器(朱<br>屯)          | 100 | 68.4700 | 21.5300  | 21.5300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 18226 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮分1#变台变压器<br>(瓜皮一队)      | 250 | 58.3300 | 79.1750  | 79.1750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 18227 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮分10#变台变压器<br>(瓜皮二队)     | 200 | 56.2300 | 67.5400  | 67.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |

|       |    |           |     |                               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18228 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干103#瓜皮分22#变台变压器<br>(瓜皮三队)  | 250 | 62.2900 | 69.2750  | 69.2750  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 18229 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支8#右分6#变台变<br>压器(格仙一队) | 80  | 57.4400 | 26.0480  | 26.0480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 18230 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支21#变台变压器<br>(格仙二队)    | 100 | 51.6100 | 38.3900  | 38.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 18231 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支37#变台变压器<br>(格仙三队)    | 200 | 62.5200 | 54.9600  | 54.9600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 18232 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分6#格仙支45#变台变压器<br>(格仙四队)    | 250 | 59.5800 | 76.0500  | 76.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 18233 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干68#变台变压器(多落母)              | 160 | 69.3800 | 32.9920  | 32.9920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 18234 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干27#右分4#(北庙)                | 200 | 63.4600 | 53.0800  | 53.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 18235 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干14#左分4#变台变压器(西<br>北屯)      | 250 | 65.1200 | 62.2000  | 62.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 18236 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干10#右分5#变台变压器(程<br>孙屯)      | 315 | 59.9200 | 94.7520  | 94.7520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 18237 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮分10#格仙支6#杆格一岐1#杆<br>(居民委)   | 160 | 54.8800 | 56.1920  | 56.1920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 18238 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮线74#(多罗母2)                  | 125 | 63.7200 | 32.8500  | 32.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 18239 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干27#左分4#(北海)                | 200 | 51.7100 | 76.5800  | 76.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 18240 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干87#瓜皮分6#右支3#变台变<br>压器(后海)  | 100 | 58.6600 | 31.3400  | 31.3400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 18241 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干70#左分6#左支1#变台变压<br>器(西海1)  | 200 | 57.9800 | 64.0400  | 64.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 18242 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 格仙支8#右支6#变台变压器(格仙<br>小泡屯)     | 50  | 61.4300 | 14.2850  | 14.2850  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 18243 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干8#左分10#左支3#变台变压<br>器(塘洼底播) | 100 | 63.8500 | 26.1500  | 26.1500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 18244 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 瓜皮干55#左分2#变台变压器(多<br>罗母三队)    | 100 | 54.7700 | 35.2300  | 35.2300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 18245 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 孙屯台区                          | 200 | 47.7300 | 84.5400  | 84.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 18246 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 拉脖子台区                         | 100 | 46.4900 | 43.5100  | 43.5100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 18247 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | (广鹿)后山台区                      | 200 | 45.1600 | 89.6800  | 89.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 18248 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 瓜皮线 | 程屯台区                          | 200 | 48.2600 | 83.4800  | 83.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 18249 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干14#萝卜分2#左支1#变台变<br>压器(萝卜墩) | 400 | 58.2800 | 126.8800 | 126.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 18250 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干29#右分4#变台变压器(盐<br>场)       | 100 | 56.1900 | 33.8100  | 33.8100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 18251 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干45#变台变压器(大三关)              | 200 | 47.1600 | 85.6800  | 85.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 18252 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干52#西北分13#变台变压器<br>(西北海)    | 100 | 49.3500 | 40.6500  | 40.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 18253 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干54#变台变压器(小三关)              | 100 | 46.3800 | 43.6200  | 43.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 18254 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干69#左分6#变台变压器(南<br>山)       | 50  | 68.2600 | 10.8700  | 10.8700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |



|       |    |           |     |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18255 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干71#变台变压器（东方红）             | 100 | 59.4700 | 30.5300  | 30.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 18256 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干74#变台变压器（南崖）              | 100 | 64.4200 | 25.5800  | 25.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 18257 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干96#变台变压器（南头）              | 80  | 65.3900 | 19.6880  | 19.6880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 18258 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干14#萝卜分13#变台变压器（萝卜墩后队）     | 100 | 56.3200 | 33.6800  | 33.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 18259 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干19#新港分13#左支3#变台变压器（北崖）    | 50  | 32.2200 | 28.8900  | 28.8900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 18260 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 沙南线 | 沙南干52#西北分17#变台变压器（彩虹滩）       | 200 | 54.8700 | 70.2600  | 70.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 18261 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干25#右分6#变台变压器（潘鸭沟）         | 200 | 49.6500 | 80.7000  | 80.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 18262 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干61#右分3#变台变压器（小张屯）         | 100 | 48.5600 | 41.4400  | 41.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 18263 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干70#胡达分5#右支3#变台变压器（炉子屯）    | 100 | 56.2400 | 33.7600  | 33.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 18264 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干85#南台分11#变台变压器（上下屯）       | 200 | 49.3900 | 81.2200  | 81.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 18265 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山线85#南台分25#杆（南小腰）           | 160 | 68.9300 | 33.7120  | 33.7120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 18266 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干61#粮库分4#右支7#（王屯）柱上变压器     | 80  | 49.5200 | 32.3840  | 32.3840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 18267 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 铁山干9#变台变压器（碾坊）               | 100 | 46.8200 | 43.1800  | 43.1800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 18268 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 铁山线 | 寺沟台区                         | 200 | 48.8600 | 82.2800  | 82.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 18269 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 胡达石                          | 100 | 56.4700 | 33.5300  | 33.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 18270 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 左分9#变台变压器（和气沟南崖）             | 400 | 73.6900 | 65.2400  | 65.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 18271 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线12#右分6#右支5#变台变压器（袁屯）柱上变压器 | 100 | 46.5900 | 43.4100  | 43.4100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 18272 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线12#右分14#变台变压器（吴屯）柱上变压器    | 315 | 51.2900 | 121.9365 | 121.9365 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 18273 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线2#开关箱103#开关右分5#和气沟上屯柱上变压器 | 80  | 39.5800 | 40.3360  | 40.3360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 18274 | 长海 | 广鹿66kV变电站 | 昌达线 | 昌达线2#开关箱103#开关左分1#和气沟下屯柱上变压器 | 100 | 47.4700 | 42.5300  | 42.5300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 18275 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖分01#变台变压器（东崖）              | 200 | 59.8700 | 60.2600  | 60.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 18276 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖分03#变台变压器（南窝铺）             | 200 | 51.2500 | 77.5000  | 77.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 18277 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东沟里分01#变台变压器（东沟甲）            | 200 | 41.8500 | 96.3000  | 96.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 18278 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 解放（综合）                       | 200 | 52.6900 | 74.6200  | 74.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 18279 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 庙下支03#变台变压器（庙下）              | 400 | 61.2500 | 115.0000 | 115.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 18280 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干28#变台变压器（太平沟）             | 200 | 68.6500 | 42.7000  | 42.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 18281 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干31#南滩1#变台变压器（南滩）          | 200 | 55.4800 | 69.0400  | 69.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 18282 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干36#变台变压器（东邦）              | 400 | 58.9400 | 124.2400 | 124.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |

|       |    |           |     |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18283 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东獐干30#东育分10#变台变压器<br>(砣子)    | 200 | 45.3600 | 89.2800  | 89.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 18284 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东崖新金海小区分01#变台变压器<br>(东崖金海新区) | 250 | 48.3200 | 104.2000 | 104.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 18285 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东沟里分02#变台变压器(金泉小<br>区)       | 200 | 58.9500 | 62.1000  | 62.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 18286 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | (獐子)金泉新区箱式变电站变<br>压器         | 160 | 33.4500 | 90.4800  | 90.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 18287 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东育分15#(龙王庙)                  | 200 | 40.2600 | 99.4800  | 99.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 18288 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 富民街台区                        | 200 | 30.1200 | 119.7600 | 119.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 18289 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 三角花园台区                       | 200 | 55.2300 | 69.5400  | 69.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 18290 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 商业街台区                        | 400 | 60.2100 | 119.1600 | 119.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 18291 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 沙岗台区                         | 200 | 23.5400 | 132.9200 | 132.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 18292 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东山台区                         | 400 | 35.1200 | 219.5200 | 219.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 18293 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 信合区台区                        | 200 | 40.2300 | 99.5400  | 99.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 18294 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 富贯区台区                        | 200 | 29.3600 | 121.2800 | 121.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 18295 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 里沟台区                         | 200 | 36.8500 | 106.3000 | 106.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 18296 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 东獐线 | 东坡台区                         | 200 | 28.9800 | 122.0400 | 122.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 18297 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分1#配电变压器(西崖)               | 315 | 68.2300 | 68.5755  | 68.5755  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 18298 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分1#配电变压器(金海小<br>区)         | 250 | 58.9600 | 77.6000  | 77.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 18299 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分2#配电室变压器                  | 250 | 78.9800 | 27.5500  | 27.5500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 18300 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干1#马砣分6#变台变压器<br>(马砣)      | 200 | 55.9800 | 68.0400  | 68.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 18301 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 马砣分3#箱式变电站103配电变<br>压器       | 200 | 43.2100 | 93.5800  | 93.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 18302 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干5#房屋式箱变103配电变<br>压器       | 400 | 39.8900 | 200.4400 | 200.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 18303 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干09#变台变压器(东房身)             | 200 | 45.2300 | 89.5400  | 89.5400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 18304 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 沙包干13#变台变压器(南沟里)             | 400 | 49.8900 | 160.4400 | 160.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 18305 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 耕海小区箱式变电站配电变<br>压器           | 315 | 55.9500 | 107.2575 | 107.2575 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 18306 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 老石沟台区                        | 200 | 42.3600 | 95.2800  | 95.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 18307 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 沙包线 | 北沟台区                         | 200 | 48.3600 | 83.2800  | 83.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 18308 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 二大滩(综合)                      | 400 | 60.3800 | 118.4800 | 118.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 18309 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干19#变台变压器(大耗小<br>油)        | 315 | 46.7500 | 136.2375 | 136.2375 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 18310 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干29#变台变压器(大耗后<br>洋)        | 200 | 51.2300 | 77.5400  | 77.5400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 18311 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干41#变台变压器(青鱼沟)             | 50  | 2.3600  | 43.8200  | 43.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 18312 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干45#左分3#变台变压器(小<br>耗后洋)    | 200 | 45.3600 | 89.2800  | 89.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 18313 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干47#小养分1#变台变<br>压器(小耗山东)   | 80  | 36.1200 | 43.1040  | 43.1040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |

|       |    |           |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18314 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干28#塔链分18#变台变压器（乔麦地）     | 160 | 48.5700 | 66.2880  | 66.2880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 18315 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 前窝铺(综合)                    | 50  | 41.2200 | 24.3900  | 24.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 18316 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 外岛干28#塔链分38#大圈支3#变台变压器（大圈） | 50  | 20.1500 | 34.9250  | 34.9250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 18317 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 外岛线 | 吊曹邦台区                      | 50  | 15.3600 | 37.3200  | 37.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 18318 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干10#变台变压器（庙沟）            | 200 | 42.8900 | 94.2200  | 94.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 18319 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干14#右分2#变台变压器（里墙）        | 200 | 58.9600 | 62.0800  | 62.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 18320 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干15#道沟分9#变台变压器（大道沟）      | 400 | 66.3200 | 94.7200  | 94.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 18321 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干22#变台变压器（小道沟）           | 400 | 58.9500 | 124.2000 | 124.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 18322 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干29#变台变压器（二扁滩）           | 200 | 42.1200 | 95.7600  | 95.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 18323 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干33#变台变压器（大扁滩）           | 200 | 57.6900 | 64.6200  | 64.6200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 18324 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干38#马滩分14#(后马滩)          | 200 | 10.0800 | 159.8400 | 159.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 18325 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干40#育二分9#变台变压器（羊角沟）      | 200 | 8.1200  | 163.7600 | 163.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 18326 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西獐干44#变台变压器（大板江）           | 200 | 64.2100 | 51.5800  | 51.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 18327 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 沙西台区                       | 200 | 27.5600 | 124.8800 | 124.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 18328 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 白石台区                       | 200 | 41.8900 | 96.2200  | 96.2200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 18329 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 福海台区                       | 200 | 46.1200 | 87.7600  | 87.7600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 18330 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 西洋台区                       | 200 | 39.5800 | 100.8400 | 100.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 18331 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 南山台                        | 200 | 48.9400 | 82.1200  | 82.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 18332 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 西獐线 | 小兆沟台区柱上变压器                 | 200 | 58.3600 | 63.2800  | 63.2800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 18333 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 恒源线 | 恒有源配电室变压器（影剧院）             | 250 | 88.7800 | 3.0500   | 3.0500   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 18334 | 长海 | 獐子66kV变电站 | 恒源线 | 恒有源配电室变压器（影剧院F）            | 250 | 89.9900 | 0.0250   | 0.0250   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 18335 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干7#变台变压器（房身小区）           | 50  | 44.6900 | 22.6550  | 22.6550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 18336 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干14#变台变压器（大房身）           | 200 | 53.1100 | 73.7800  | 73.7800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 18337 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干34#变台变压器（塘房）            | 400 | 49.1800 | 163.2800 | 163.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 18338 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干50#变台变压器（大林屯）           | 100 | 30.6900 | 59.3100  | 59.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 18339 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干67#变台变压器（于庄屯）           | 200 | 44.7000 | 90.6000  | 90.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 18340 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干11#右分2#变台变压器（中心道东）      | 400 | 82.7400 | 29.0400  | 29.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 18341 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 花山干16#右分4#变台变压器（粮管所）       | 160 | 59.2600 | 49.1840  | 49.1840  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 18342 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 新八分12#变台变压器（向阳屯）           | 400 | 43.3400 | 186.6400 | 186.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 18343 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 新八家分29#变台变压器（新八家屯）         | 400 | 66.7800 | 92.8800  | 92.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |

|       |    |           |     |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18344 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 姚沟支7#变台变压器（前八家）              | 80  | 32.5900 | 45.9280  | 45.9280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 18345 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 姚沟支13#变台变压器（姚沟屯）             | 200 | 41.5200 | 96.9600  | 96.9600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 18346 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 石城变101花山线李炉支4#变台变压器（李炉屯）     | 200 | 49.2600 | 81.4800  | 81.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 18347 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 船厂分9#变台变压器（大蛤蟆沟）             | 400 | 39.7800 | 200.8800 | 200.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 18348 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 甘岛分6#变台变压器（毛沟屯）              | 50  | 89.6600 | 0.1700   | 0.1700   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 18349 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 甘岛分16#变台变压器（甘岛）              | 200 | 41.1200 | 97.7600  | 97.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 18350 | 长海 | 石城35kV变电站 | 花山线 | 医院前台区                        | 30  | 54.6500 | 10.6050  | 10.6050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 18351 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜线三胜干21#变台变压器（西山）     | 100 | 53.8900 | 36.1100  | 36.1100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 18352 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜线三胜干39#变台变压器（神佛沟）    | 200 | 52.9600 | 74.0800  | 74.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 18353 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜线三胜干53#变台变压器（庙前沟）    | 200 | 44.6300 | 90.7400  | 90.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 18354 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜线三胜干23#左3#变台变压器（三胜）  | 50  | 79.6900 | 5.1550   | 5.1550   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 18355 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 三胜干26#右分3#变台变压器（西沟）          | 200 | 53.9600 | 72.0800  | 72.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 18356 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 石城变102三胜线三胜干33#左5#变台变压器（十二户） | 100 | 41.2500 | 48.7500  | 48.7500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 18357 | 长海 | 石城35kV变电站 | 三胜线 | 三胜干61#柱上变压器（大树岚）             | 30  | 29.3600 | 18.1920  | 18.1920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 18358 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干5#变台变压器（吕屯）               | 400 | 39.1800 | 203.2800 | 203.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 18359 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干13#变台变压器（包屯）              | 400 | 34.8500 | 220.6000 | 220.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 18360 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干40#变台变压器（来福沟）             | 200 | 79.8800 | 20.2400  | 20.2400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 18361 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 东升干49#变台变压器（金场）              | 400 | 52.9800 | 148.0800 | 148.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 18362 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 端头分21#变台变压器（端头）              | 200 | 49.5600 | 80.8800  | 80.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 18363 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 山后支12#变台变压器（山后）              | 200 | 53.9100 | 72.1800  | 72.1800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 18364 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 富德支10#变台变压器（富德）              | 200 | 79.2200 | 21.5600  | 21.5600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 18365 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 桑树底分5#变台变压器（银窝）              | 400 | 40.0200 | 199.9200 | 199.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 18366 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 桑树底分17#变台变压器（桑树底）            | 100 | 45.1500 | 44.8500  | 44.8500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 18367 | 长海 | 石城35kV变电站 | 东升线 | 山后支02#变台变压器（碾坊）              | 400 | 43.1800 | 187.2800 | 187.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 18368 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 虾场分24#变台变压器（东虾场）             | 50  | 39.7600 | 25.1200  | 25.1200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 18369 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干14#变台变压器（王云军屯）            | 160 | 57.5500 | 51.9200  | 51.9200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 18370 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干35#变台变压器（翟沟）              | 200 | 58.1300 | 63.7400  | 63.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 18371 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干67#变台变压器（周屯）              | 400 | 63.0900 | 107.6400 | 107.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 18372 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干75#变台变压器（牛石犬）             | 200 | 55.0600 | 69.8800  | 69.8800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 18373 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干17#左分2#变台变压器（道西）          | 315 | 80.2400 | 30.7440  | 30.7440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |

|       |    |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18374 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分1#变台变压器（潘屯）     | 200 | 66.7800 | 46.4400  | 46.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 18375 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分10#变台变压器（苏屯）    | 400 | 42.8900 | 188.4400 | 188.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 18376 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 育苗室分19#变台变压器（西虾场）   | 160 | 41.3200 | 77.8880  | 77.8880  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 18377 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 光明分15#变台变压器（张楼）     | 100 | 52.5400 | 37.4600  | 37.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 18378 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 光明分37#变台变压器（北嘴屯）    | 200 | 56.9800 | 66.0400  | 66.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 18379 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 西亮支7#变台变压器（西亮屯）     | 200 | 37.5900 | 104.8200 | 104.8200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 18380 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 东亮支3#变台变压器（东亮屯）     | 200 | 59.5100 | 60.9800  | 60.9800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 18381 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 马路支7#变台变压器（马路）      | 200 | 56.5900 | 66.8200  | 66.8200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 18382 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干49#左3#变台变压器（庙岭后） | 100 | 53.2100 | 36.7900  | 36.7900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 18383 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 杨楼分9#变台变压器（邵屯）      | 50  | 54.3200 | 17.8400  | 17.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 18384 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 杨楼分15#变台变压器（杨楼屯）    | 50  | 49.3600 | 20.3200  | 20.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 18385 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 西海支6#变台变压器（西海）      | 400 | 41.1100 | 195.5600 | 195.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 18386 | 长海 | 石城35kV变电站 | 新民线 | 新民干57#左分4#变台变压器（西坡） | 100 | 40.6900 | 49.3100  | 49.3100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 18387 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分4#变台变压器（山后台区）    | 400 | 65.9800 | 96.0800  | 96.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 18388 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分12#变台变压器（山嘴台区）   | 400 | 50.4900 | 158.0400 | 158.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 18389 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分14#变台变压器（粮管所台区）  | 400 | 50.6600 | 157.3600 | 157.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 18390 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支02#变台变压器（后滩台区）   | 400 | 75.4500 | 58.2000  | 58.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 18391 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支8#变台变压器（东边台区）    | 100 | 78.3200 | 11.6800  | 11.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 18392 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支16#变台变压器（山东台区）   | 200 | 79.4800 | 21.0400  | 21.0400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 18393 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯变台变压器（苏屯台区）       | 200 | 79.6500 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 18394 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分24#变台变压器（后楼台区）   | 400 | 48.1600 | 167.3600 | 167.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 18395 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分31#变台变压器（前楼）     | 400 | 45.1800 | 179.2800 | 179.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 18396 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山东分41#变台变压器（限子）     | 200 | 79.2700 | 21.4600  | 21.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 18397 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西庙支8#变台变压器（前庙台区）    | 400 | 75.5500 | 57.8000  | 57.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 18398 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西庙支13#变台变压器（西庙台区）   | 200 | 69.9600 | 40.0800  | 40.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 18399 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山西分26#变台变压器（山西台区）   | 200 | 70.1700 | 39.6600  | 39.6600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 18400 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 宋屯支9#变台变压器（宋屯台区）    | 200 | 45.3700 | 89.2600  | 89.2600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 18401 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 山西分14#变台变压器（林疃台区）   | 315 | 78.8900 | 34.9965  | 34.9965  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 18402 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 船坞分2#变台变压器（船坞台区）    | 200 | 40.4600 | 99.0800  | 99.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 18403 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 长砣分16#变台变压器（长砣北台区）  | 200 | 75.5500 | 28.9000  | 28.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 18404 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 小王岛分8#变台变压器（元宝砣）    | 100 | 75.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |

|       |    |           |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18405 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 小王岛分14#变台变压器（小王岛台区）      | 100 | 40.8100 | 49.1900  | 49.1900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 18406 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干55#变压器（东腰台区）          | 400 | 50.9300 | 156.2800 | 156.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 18407 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干58#变台变压器（西腰台区）        | 160 | 45.6900 | 70.8960  | 70.8960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 18408 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干74#变台变压器（南头台区）        | 100 | 70.4800 | 19.5200  | 19.5200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 18409 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家杆41#变台变压器（沙尖台区）        | 100 | 35.2600 | 54.7400  | 54.7400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 18410 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家干62#变台变压器（大盐场台区）       | 100 | 35.3300 | 54.6700  | 54.6700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 18411 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 长砣分19#变台变压器（长砣南台区）       | 100 | 78.7400 | 11.2600  | 11.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 18412 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 冷库支3#变台变压器（苏屯小区台区）       | 80  | 75.8900 | 11.2880  | 11.2880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 18413 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 王家线王家干山东分后江支1号杆（后江）柱上变压器 | 200 | 50.1500 | 79.7000  | 79.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 18414 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支10#变台变压器（苏屯东）         | 400 | 70.4400 | 78.2400  | 78.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 18415 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 苏屯支4右2#柱上变压器（苏屯西）        | 200 | 60.3600 | 59.2800  | 59.2800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 18416 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 西山台区                     | 400 | 75.9200 | 56.3200  | 56.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 18417 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 后山台区                     | 400 | 60.4700 | 118.1200 | 118.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 18418 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 杨湾台区                     | 200 | 55.5800 | 68.8400  | 68.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 18419 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 嘴前台区柱上变压器                | 400 | 70.3600 | 78.5600  | 78.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 18420 | 长海 | 石城35kV变电站 | 王家线 | 井砣台区                     | 100 | 40.2500 | 49.7500  | 49.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 18421 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干3#变台变压器（大滩）           | 200 | 73.9600 | 32.0800  | 32.0800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 18422 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干35#变台变压器（苇子沟）         | 200 | 45.6500 | 88.7000  | 88.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 18423 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干13#变台变压器（龙口）          | 200 | 36.2500 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 18424 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干32号杆苇子沟2变台变压器         | 200 | 47.2100 | 85.5800  | 85.5800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 18425 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干2号杆大滩台2柱上变压器          | 200 | 46.9800 | 86.0400  | 86.0400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 18426 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 北砣干16号杆龙口2柱上变压器          | 160 | 55.9100 | 54.5440  | 54.5440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 18427 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 北砣线 | 母鸡台区                     | 10  | 39.8500 | 5.0150   | 5.0150   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 18428 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干32#变台变压器（北山下）         | 200 | 62.1100 | 55.7800  | 55.7800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 18429 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干38#南玉分4#变台变压器（西沟）     | 315 | 40.9700 | 154.4445 | 154.4445 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 18430 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干54#变台变压器（西帮）          | 200 | 62.9000 | 54.2000  | 54.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 18431 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干66#变台变压器（后勤）          | 100 | 41.6600 | 48.3400  | 48.3400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 18432 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干90#变台变压器（红石）          | 100 | 44.9100 | 45.0900  | 45.0900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 18433 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 红石干36#变台变压器（宾馆2）         | 400 | 39.7500 | 201.0000 | 201.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 18434 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 西沟新台区                    | 200 | 40.5500 | 98.9000  | 98.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 18435 | 长海 | 海洋35kV变电站 | 红石线 | 南玉新台区                    | 200 | 56.3700 | 67.2600  | 67.2600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |

|       |     |            |          |                        |      |         |           |           |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----|---|---|---------|
| 18436 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 红石线      | 孙家沟台区                  | 200  | 51.9400 | 76.1200   | 76.1200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 18437 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 红石线      | 魏家沟台区                  | 200  | 59.6300 | 60.7400   | 60.7400   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 18438 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 空军分36#柱上变压器            | 100  | 41.7800 | 48.2200   | 48.2200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 18439 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干12#变台变压器（高丽庄）       | 200  | 49.3700 | 81.2600   | 81.2600   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 18440 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干16#变台变压器（小码头）       | 200  | 51.7800 | 76.4400   | 76.4400   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 18441 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干29#变台变压器（北山）        | 315  | 78.9000 | 34.9650   | 34.9650   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 18442 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33#青龙分3#变台变压器（夏家）   | 315  | 80.3600 | 30.3660   | 30.3660   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 18443 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 青龙分17#变台变压器（青龙山）       | 200  | 53.7000 | 72.6000   | 72.6000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 18444 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33#青龙分33#变台变压器（南砬石） | 200  | 46.2500 | 87.5000   | 87.5000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 18445 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干42#陆发分1#变台变压器（亮子沟）  | 200  | 47.9500 | 84.1000   | 84.1000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 18446 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干51#变台变压器（南玉）        | 160  | 41.2600 | 77.9840   | 77.9840   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 18447 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干57#变台变压器（十二小队台）     | 200  | 53.7400 | 72.5200   | 72.5200   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 18448 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干81#刘家分8#变台变压器（刘家）   | 200  | 58.5600 | 62.8800   | 62.8800   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 18449 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干82#变台变压器（小苇沟）       | 80   | 54.5600 | 28.3520   | 28.3520   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 18450 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干92#变台变压器（育苗室）       | 250  | 57.3300 | 81.6750   | 81.6750   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 18451 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干31号左分1号北山台2柱上变压器    | 200  | 41.9500 | 96.1000   | 96.1000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 18452 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33号青龙分47号杆北砬石台柱上变压器 | 200  | 30.2200 | 119.5600  | 119.5600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 18453 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干21号杆小码头2柱上变压器       | 200  | 39.4600 | 101.0800  | 101.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 18454 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 南庄干33号青龙分2号杆夏家台2柱上变压器  | 200  | 33.6300 | 112.7400  | 112.7400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 18455 | 长海  | 海洋35kV变电站  | 南庄线      | 马蹄沟台区                  | 400  | 57.9800 | 128.0800  | 128.0800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 18456 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山A配电站1#变压器            | 400  | 28.7800 | 244.8800  | 244.8800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 18457 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山B配电站1#变压器            | 1600 | 21.0800 | 1102.7200 | 1102.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 18458 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山B配电站2#变压器            | 1600 | 26.9100 | 1009.4400 | 1009.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 18459 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山C配电站1#变压器            | 1000 | 24.3500 | 656.5000  | 656.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 18460 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山C配电站2#变压器            | 1000 | 23.5400 | 664.6000  | 664.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 18461 | 开发区 | 66kV长春变电站  | 10KV港西线  | 岗松里14#、19#、20#楼变台      | 400  | 26.3100 | 254.7600  | 254.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 18462 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV别墅甲线 | 海滨花园1#配电站1#变压器         | 800  | 28.2700 | 493.8400  | 493.8400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 18463 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV别墅甲线 | 海滨花园1#配电站2#变压器         | 800  | 26.2500 | 510.0000  | 510.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 18464 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV别墅甲线 | 海滨花园2#配电站1#变压器         | 800  | 38.1900 | 414.4800  | 414.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 18465 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV别墅甲线 | 海滨花园2#配电站2#变压器         | 800  | 43.8600 | 369.1200  | 369.1200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |

|       |     |          |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18466 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园3#配电站1#变压器  | 800 | 27.0500 | 503.6000 | 503.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 18467 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV别墅甲线 | 海滨花园3#配电站2#变压器  | 800 | 27.2900 | 501.6800 | 501.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 18468 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里1#配电站1#变压器 | 800 | 24.4400 | 524.4800 | 524.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 18469 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里1#配电站2#变压器 | 800 | 22.4200 | 540.6400 | 540.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 18470 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里3#配电站1#变压器 | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 18471 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里3#配电站2#变压器 | 800 | 45.0500 | 359.6000 | 359.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 18472 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里2#配电站1#变压器 | 800 | 23.9400 | 528.4800 | 528.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 18473 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里2#配电站2#变压器 | 800 | 25.5600 | 515.5200 | 515.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 18474 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里4#配电站1#变压器 | 800 | 36.8200 | 425.4400 | 425.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 18475 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里4#配电站2#变压器 | 800 | 29.4100 | 484.7200 | 484.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 18476 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里5#配电站1#变压器 | 630 | 32.5700 | 361.8090 | 361.8090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 18477 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 小孤山中里5#配电站2#变压器 | 630 | 22.9500 | 422.4150 | 422.4150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 18478 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 富有1#配电站1#变压器    | 500 | 19.3500 | 353.2500 | 353.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 18479 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 富有1#配电站2#变压器    | 500 | 22.1600 | 339.2000 | 339.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 18480 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 杏林山庄三期配电站1#变压器  | 500 | 44.9800 | 225.1000 | 225.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 18481 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 杏林山庄三期配电站2#变压器  | 500 | 20.9600 | 345.2000 | 345.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 18482 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星1#配电站1#变压器    | 800 | 10.1000 | 639.2000 | 639.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 18483 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星1#配电站2#变压器    | 800 | 26.5300 | 507.7600 | 507.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 18484 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星2#配电站1#变压器    | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 18485 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV海东甲线 | 群星2#配电站2#变压器    | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 18486 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 海岸明珠配电站1#变压器    | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 18487 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 欣怡花园配电站1#变压器    | 630 | 38.0600 | 327.2220 | 327.2220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 18488 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 欣怡花园配电站2#变压器    | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 18489 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭1#配电站1#变压器  | 630 | 43.7900 | 291.1230 | 291.1230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 18490 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭2#配电站1#变压器  | 630 | 26.7800 | 398.2860 | 398.2860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 18491 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 水御兰庭2#配电站2#变压器  | 630 | 21.5200 | 431.4240 | 431.4240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 18492 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 东庭印象2#配电站1#变压器  | 630 | 34.4100 | 350.2170 | 350.2170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 18493 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲1#配电站1#变压器    | 800 | 25.6700 | 514.6400 | 514.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 18494 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲1#配电站2#变压器    | 800 | 40.8700 | 393.0400 | 393.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 18495 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲2#配电站1#变压器    | 800 | 49.2200 | 326.2400 | 326.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 18496 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲2#配电站2#变压器    | 800 | 33.9300 | 448.5600 | 448.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 18497 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲3#配电站1#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 18498 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV绿洲线  | 绿洲3#配电站2#变压器    | 800 | 26.1800 | 510.5600 | 510.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |



|       |     |            |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18499 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV绿洲线  | 绿洲4#配电站1#变压器   | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 18500 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV绿洲线  | 绿洲4#配电站2#变压器   | 800 | 25.3700 | 517.0400 | 517.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 18501 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV龙泉乙线 | 佳和海景2#配电站1#变压器 | 630 | 22.0800 | 427.8960 | 427.8960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 18502 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV龙泉乙线 | 佳和海景2#配电站2#变压器 | 630 | 25.6900 | 405.1530 | 405.1530 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 18503 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线  | 佳和海景1#配电站1#变压器 | 630 | 29.4200 | 381.6540 | 381.6540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 18504 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线  | 佳和海景1#配电站2#变压器 | 630 | 24.4300 | 413.0910 | 413.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 18505 | 开发区 | 66kV临港变    | 10KV山港线  | 徐屯             | 100 | 36.0500 | 53.9500  | 53.9500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 18506 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南1#配电站1#变压器   | 630 | 20.3300 | 438.9210 | 438.9210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 18507 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南2#配电站1#变压器   | 500 | 22.9500 | 335.2500 | 335.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 18508 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南2#配电站2#变压器   | 500 | 24.7400 | 326.3000 | 326.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 18509 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南3#配电站1#变压器   | 630 | 25.8200 | 404.3340 | 404.3340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 18510 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金南3#配电站2#变压器   | 630 | 48.1900 | 263.4030 | 263.4030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 18511 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV机关甲线 | 嘉宝配电站1#变压器     | 800 | 26.8000 | 505.6000 | 505.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 18512 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV机关甲线 | 嘉宝配电站2#变压器     | 800 | 19.4100 | 564.7200 | 564.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 18513 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV北欧线  | 北欧4#配电站1#变压器   | 800 | 10.1700 | 638.6400 | 638.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 18514 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV北欧线  | 北欧4#配电站2#变压器   | 800 | 10.2000 | 638.4000 | 638.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 18515 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV海东甲线 | 景和园1#配电站1#变压器  | 800 | 44.0700 | 367.4400 | 367.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 18516 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV海东甲线 | 景和园2#配电站1#变压器  | 800 | 45.4400 | 356.4800 | 356.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 18517 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园1#配电站1#变压器  | 800 | 26.4500 | 508.4000 | 508.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 18518 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园1#配电站2#变压器  | 800 | 46.6600 | 346.7200 | 346.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 18519 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站1#变压器  | 630 | 35.6400 | 342.4680 | 342.4680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 18520 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站2#变压器  | 630 | 36.3000 | 338.3100 | 338.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 18521 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 文华园2#配电站3#变压器  | 630 | 41.6300 | 304.7310 | 304.7310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 18522 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站1#变压器 | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 18523 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站2#变压器 | 630 | 32.5900 | 361.6830 | 361.6830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 18524 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸1#配电站3#变压器 | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 18525 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站1#变压器 | 800 | 10.1700 | 638.6400 | 638.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 18526 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站1#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 18527 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站2#变压器 | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 18528 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸3#配电站3#变压器 | 630 | 27.2200 | 395.5140 | 395.5140 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 18529 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站1#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 18530 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站2#变压器 | 800 | 46.7000 | 346.4000 | 346.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 18531 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 半岛北岸4#配电站3#变压器 | 800 | 10.1100 | 639.1200 | 639.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |

|       |     |          |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18532 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 富华玉都配电站1#变压器   | 315 | 50.4800 | 124.4880 | 124.4880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 18533 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 黄金海岸1#配电站1#变压器 | 630 | 28.2000 | 389.3400 | 389.3400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 18534 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV西海线  | 黄金海岸1#配电站2#变压器 | 630 | 10.1700 | 502.9290 | 502.9290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 18535 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV丹抚线  | 宜家园配电站1#变压器    | 630 | 22.6700 | 424.1790 | 424.1790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 18536 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV丹抚线  | 宜家园配电站2#变压器    | 630 | 29.4900 | 381.2130 | 381.2130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 18537 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安线  | 天际2#配电站1#变压器   | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 18538 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安线  | 天际2#配电站2#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 18539 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV塑城乙线 | 亿佳府配电站1#变压器    | 800 | 27.9000 | 496.8000 | 496.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 18540 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧1#配电站1#变压器   | 800 | 27.5800 | 499.3600 | 499.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 18541 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧1#配电站2#变压器   | 800 | 18.7500 | 570.0000 | 570.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 18542 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧3#配电站1#变压器   | 800 | 10.2200 | 638.2400 | 638.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 18543 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV北欧线  | 北欧3#配电站2#变压器   | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 18544 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 东庭印象1#配电站1#变压器 | 500 | 39.8900 | 250.5500 | 250.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 18545 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站1#变压器 | 800 | 33.1400 | 454.8800 | 454.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 18546 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站2#变压器 | 800 | 24.3300 | 525.3600 | 525.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 18547 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸2#配电站3#变压器 | 800 | 15.8800 | 592.9600 | 592.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 18548 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站1#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 18549 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站2#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 18550 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 黄金海岸3#配电站3#变压器 | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 18551 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州1#配电站1#变压器 | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 18552 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州1#配电站2#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 18553 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州2#配电站1#变压器 | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 18554 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV龙滨线  | 盛德嘉州2#配电站2#变压器 | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 18555 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安甲线 | 天际1#配电站1#变压器   | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 18556 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV西安甲线 | 天际1#配电站2#变压器   | 800 | 10.1000 | 639.2000 | 639.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 18557 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV别墅乙线 | 北欧2#配电站1#变压器   | 800 | 37.2400 | 422.0800 | 422.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 18558 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV别墅乙线 | 北欧2#配电站2#变压器   | 800 | 47.3800 | 340.9600 | 340.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 18559 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇1#配电站1#变压器  | 630 | 10.1700 | 502.9290 | 502.9290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 18560 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇1#配电站2#变压器  | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 18561 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇2#配电站1#变压器  | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 18562 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇2#配电站2#变压器  | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 18563 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇3#配电站1#变压器  | 800 | 10.1000 | 639.2000 | 639.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 18564 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV奇山线  | 九龙汇3#配电站2#变压器  | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |

|       |     |            |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18565 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 九龙汇4#配电站1#变压器    | 800 | 44.8300 | 361.3600 | 361.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 18566 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV奇山线  | 九龙汇4#配电站2#变压器    | 800 | 10.1300 | 638.9600 | 638.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 18567 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 黄金海岸4#配电站1#变压器   | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 18568 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV经典线  | 黄金海岸4#配电站2#变压器   | 800 | 41.3900 | 388.8800 | 388.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 18569 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海8-1#配电站1#变压器  | 800 | 10.1100 | 639.1200 | 639.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 18570 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海8-1#配电站2#变压器  | 800 | 22.5700 | 539.4400 | 539.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 18571 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海8-2#配电站1#变压器  | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 18572 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海8-2#配电站2#变压器  | 800 | 23.3700 | 533.0400 | 533.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 18573 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海12-1#配电站1#变压器 | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 18574 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10kV星海甲线 | 红星海12-1#配电站2#变压器 | 800 | 25.7900 | 513.6800 | 513.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 18575 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV星海乙线 | 红星海8-3#配电站1#变压器  | 400 | 31.2100 | 235.1600 | 235.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 18576 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV星海乙线 | 红星海8-3#配电站2#变压器  | 400 | 41.9700 | 192.1200 | 192.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 18577 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV星海乙线 | 红星海12-2#配电站1#变压器 | 800 | 27.5400 | 499.6800 | 499.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 18578 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV星海乙线 | 红星海12-2#配电站2#变压器 | 800 | 39.4900 | 404.0800 | 404.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 18579 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV鞍锦线  | 世元国际1#配电站1#变压器   | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 18580 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV鞍锦线  | 世元国际1#配电站2#变压器   | 800 | 30.6000 | 475.2000 | 475.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 18581 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV鞍锦线  | 世元国际2#配电站1#变压器   | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 18582 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV鞍锦线  | 世元国际2#配电站2#变压器   | 800 | 35.2600 | 437.9200 | 437.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 18583 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线  | 海中国4#配电站1#变压器    | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 18584 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线  | 海中国4#配电站2#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 18585 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线  | 海中国5#配电站1#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 18586 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线  | 海中国5#配电站2#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 18587 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国1#配电站1#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 18588 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国1#配电站2#变压器    | 800 | 10.1200 | 639.0400 | 639.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 18589 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国1#配电站3#变压器    | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 18590 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2#配电站1#变压器    | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 18591 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2#配电站2#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 18592 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3#配电站1#变压器    | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 18593 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3#配电站2#变压器    | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 18594 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3#配电站3#变压器    | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 18595 | 开发区 | 66kV十里岗变   | 10kV铁山线  | 鑫海家园配电站1#变压器     | 400 | 44.1500 | 183.4000 | 183.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 18596 | 开发区 | 66kV十里岗变   | 10kV铁山线  | 鑫海家园配电站2#变压器     | 400 | 29.0500 | 243.8000 | 243.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 18597 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV豪杰线  | 雍景公寓配电站1#变压器     | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |

|       |     |          |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18598 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV豪杰线  | 雍景公寓配电站2#变压器   | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 18599 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东1#配电站1#变压器 | 800 | 28.1900 | 494.4800 | 494.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 18600 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东1#配电站2#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 18601 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东2#配电站1#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 18602 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东2#配电站2#变压器 | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 18603 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站1#变压器 | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 18604 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站2#变压器 | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 18605 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东3#配电站3#变压器 | 800 | 25.7300 | 514.1600 | 514.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 18606 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东4#配电站1#变压器 | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 18607 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 润海园东4#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 18608 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV冰山乙线 | 华模1#配电站1#变压器   | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 18609 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV冰山乙线 | 华模1#配电站2#变压器   | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 18610 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV冰山甲线 | 华模2#配电站1#变压器   | 630 | 10.1800 | 502.8660 | 502.8660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 18611 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV冰山甲线 | 华模2#配电站2#变压器   | 630 | 41.1800 | 307.5660 | 307.5660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 18612 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站1#变压器 | 800 | 17.4400 | 580.4800 | 580.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 18613 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站2#变压器 | 800 | 28.6200 | 491.0400 | 491.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 18614 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家1#配电站3#变压器 | 800 | 24.9300 | 520.5600 | 520.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 18615 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站1#变压器 | 800 | 24.9200 | 520.6400 | 520.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 18616 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站2#变压器 | 800 | 30.1500 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 18617 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10kV杏林甲线 | 和顺人家2#配电站3#变压器 | 800 | 23.6500 | 530.8000 | 530.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 18618 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆1#配电站1#变压器   | 800 | 18.8100 | 569.5200 | 569.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 18619 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆1#配电站2#变压器   | 800 | 47.0200 | 343.8400 | 343.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 18620 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站1#变压器   | 800 | 20.2200 | 558.2400 | 558.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 18621 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站2#变压器   | 800 | 21.6800 | 546.5600 | 546.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 18622 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆2#配电站3#变压器   | 800 | 36.4600 | 428.3200 | 428.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 18623 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站1#变压器   | 800 | 20.8800 | 552.9600 | 552.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 18624 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站2#变压器   | 800 | 19.2000 | 566.4000 | 566.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 18625 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV华昆甲线 | 华昆3#配电站3#变压器   | 800 | 17.1000 | 583.2000 | 583.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 18626 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站1#变压器   | 800 | 26.2100 | 510.3200 | 510.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 18627 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站2#变压器   | 800 | 24.5900 | 523.2800 | 523.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 18628 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV国贸线  | 华昆4#配电站3#变压器   | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 18629 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐1#配电站1#变压器   | 630 | 47.2800 | 269.1360 | 269.1360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 18630 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐1#配电站2#变压器   | 630 | 38.1700 | 326.5290 | 326.5290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |

|       |     |          |          |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18631 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站1#变压器          | 630 | 47.2700 | 269.1990 | 269.1990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 18632 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站2#变压器          | 630 | 24.1500 | 414.8550 | 414.8550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 18633 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐2#配电站3#变压器          | 630 | 33.8600 | 353.6820 | 353.6820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 18634 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐3#配电站1#变压器          | 630 | 21.3100 | 432.7470 | 432.7470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 18635 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV东山甲线 | 梧桐3#配电站2#变压器          | 630 | 40.5500 | 311.5350 | 311.5350 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 18636 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV辽宁线  | 阳光馨苑5#配电站1#变压器        | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 18637 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV辽宁线  | 阳光馨苑5#配电站2#变压器        | 800 | 22.6700 | 538.6400 | 538.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 18638 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 新月配电站1#变压器            | 800 | 67.4400 | 180.4800 | 180.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 18639 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 新月配电站2#变压器            | 800 | 68.0800 | 175.3600 | 175.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 18640 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV团东甲线 | 倚山里98#楼配电站1#变压器（山河友好） | 630 | 28.3800 | 388.2060 | 388.2060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 18641 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV团东甲线 | 倚山里98#楼配电站2#变压器（山河友好） | 630 | 49.5600 | 254.7720 | 254.7720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 18642 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 金东亭配电站1#变压器           | 630 | 71.9000 | 114.0300 | 114.0300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 18643 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 金东亭配电站2#变压器           | 630 | 10.2000 | 502.7400 | 502.7400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 18644 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园1#配电站1#变压器         | 800 | 37.0500 | 423.6000 | 423.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 18645 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园1#配电站2#变压器         | 800 | 21.3200 | 549.4400 | 549.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 18646 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园2#配电站1#变压器         | 800 | 18.8700 | 569.0400 | 569.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 18647 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园2#配电站2#变压器         | 800 | 22.6000 | 539.2000 | 539.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 18648 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园3#配电站1#变压器         | 800 | 25.4100 | 516.7200 | 516.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 18649 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV金湖线  | 润泽园3#配电站2#变压器         | 800 | 18.7000 | 570.4000 | 570.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 18650 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-1#配电站1#变压器       | 630 | 20.4200 | 438.3540 | 438.3540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 18651 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-1#配电站2#变压器       | 630 | 23.9500 | 416.1150 | 416.1150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 18652 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-2#配电站1#变压器       | 630 | 31.8300 | 366.4710 | 366.4710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 18653 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-2#配电站2#变压器       | 630 | 23.8200 | 416.9340 | 416.9340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 18654 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-3#配电站1#变压器       | 630 | 33.3300 | 357.0210 | 357.0210 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 18655 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海1-3#配电站2#变压器       | 630 | 33.5500 | 355.6350 | 355.6350 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 18656 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV宏城甲线 | 金丰1#配电站1#变压器          | 630 | 23.1800 | 420.9660 | 420.9660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 18657 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV宏城甲线 | 金丰1#配电站2#变压器          | 630 | 47.2200 | 269.5140 | 269.5140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 18658 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站1#变压器          | 800 | 29.3600 | 485.1200 | 485.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 18659 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站2#变压器          | 800 | 44.8400 | 361.2800 | 361.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 18660 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国1#配电站3#变压器          | 800 | 24.8800 | 520.9600 | 520.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 18661 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国2#配电站1#变压器          | 800 | 31.2300 | 470.1600 | 470.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 18662 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV恒益线  | 万国2#配电站2#变压器          | 800 | 39.6300 | 402.9600 | 402.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |

|       |     |            |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18663 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV恒益线  | 万国2#配电站3#变压器   | 800 | 24.5100 | 523.9200 | 523.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 18664 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV恒益线  | 万国3#配电站1#变压器   | 800 | 27.0200 | 503.8400 | 503.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 18665 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV恒益线  | 万国3#配电站2#变压器   | 800 | 24.3800 | 524.9600 | 524.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 18666 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV宏城乙线 | 金丰2#配电站1#变压器   | 630 | 22.8500 | 423.0450 | 423.0450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 18667 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV宏城乙线 | 金丰2#配电站2#变压器   | 630 | 24.8500 | 410.4450 | 410.4450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 18668 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-1#配电站1#变压器 | 800 | 28.2600 | 493.9200 | 493.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 18669 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-1#配电站2#变压器 | 800 | 31.2900 | 469.6800 | 469.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 18670 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-2#配电站1#变压器 | 800 | 25.6800 | 514.5600 | 514.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 18671 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-2#配电站2#变压器 | 800 | 34.2600 | 445.9200 | 445.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 18672 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站1#变压器 | 800 | 28.5900 | 491.2800 | 491.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 18673 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站2#变压器 | 800 | 24.2800 | 525.7600 | 525.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 18674 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV城汇乙线 | 城润4-3#配电站3#变压器 | 800 | 29.9200 | 480.6400 | 480.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 18675 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚1#配电站1#变压器   | 630 | 35.1200 | 345.7440 | 345.7440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 18676 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚1#配电站2#变压器   | 630 | 40.8300 | 309.7710 | 309.7710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 18677 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚2#配电站1#变压器   | 800 | 40.8000 | 393.6000 | 393.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 18678 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚2#配电站2#变压器   | 800 | 24.4900 | 524.0800 | 524.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 18679 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站1#变压器   | 800 | 28.4300 | 492.5600 | 492.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 18680 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站2#变压器   | 800 | 21.6100 | 547.1200 | 547.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 18681 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚3#配电站3#变压器   | 800 | 17.5300 | 579.7600 | 579.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 18682 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚4#配电站1#变压器   | 630 | 42.4300 | 299.6910 | 299.6910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 18683 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚4#配电站2#变压器   | 630 | 31.5700 | 368.1090 | 368.1090 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 18684 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站1#变压器   | 630 | 31.5600 | 368.1720 | 368.1720 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 18685 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站2#变压器   | 630 | 37.4700 | 330.9390 | 330.9390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 18686 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚5#配电站3#变压器   | 630 | 29.4900 | 381.2130 | 381.2130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 18687 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站1#变压器   | 630 | 40.8400 | 309.7080 | 309.7080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 18688 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站2#变压器   | 630 | 40.1500 | 314.0550 | 314.0550 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 18689 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚6#配电站3#变压器   | 630 | 35.9900 | 340.2630 | 340.2630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 18690 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站1#变压器   | 800 | 27.3600 | 501.1200 | 501.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 18691 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站2#变压器   | 800 | 22.5500 | 539.6000 | 539.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 18692 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV岭湾甲线 | 峰尚7#配电站3#变压器   | 800 | 17.0300 | 583.7600 | 583.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 18693 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV通辽线  | 西山A配电站2#变压器    | 630 | 50.5300 | 248.6610 | 248.6610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 18694 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV国贸线  | 万瑞达1#配电站1#变压器  | 630 | 46.4900 | 274.1130 | 274.1130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 18695 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV国贸线  | 万瑞达1#配电站2#变压器  | 630 | 22.1300 | 427.5810 | 427.5810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |

|       |     |          |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18696 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金南1#配电站2#变压器    | 630 | 44.3600 | 287.5320 | 287.5320 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 18697 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金苑玉庭2#配电站1#变压器  | 630 | 31.1400 | 370.8180 | 370.8180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 18698 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金苑玉庭2#配电站2#变压器  | 630 | 26.1300 | 402.3810 | 402.3810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 18699 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海7-1#配电站1#变压器 | 630 | 24.9300 | 409.9410 | 409.9410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 18700 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海7-1#配电站2#变压器 | 630 | 30.5200 | 374.7240 | 374.7240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 18701 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海7-2#配电站1#变压器 | 800 | 23.4000 | 532.8000 | 532.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 18702 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV星海甲线 | 红星海7-2#配电站2#变压器 | 800 | 25.7400 | 514.0800 | 514.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 18703 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海7-3#配电站1#变压器 | 800 | 28.0100 | 495.9200 | 495.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 18704 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV星海乙线 | 红星海7-3#配电站2#变压器 | 800 | 24.9900 | 520.0800 | 520.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 18705 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-1#配电站1#变压器 | 630 | 33.0700 | 358.6590 | 358.6590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 18706 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-1#配电站2#变压器 | 630 | 23.4600 | 419.2020 | 419.2020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 18707 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-2#配电站1#变压器 | 630 | 32.3500 | 363.1950 | 363.1950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 18708 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海3-2#配电站2#变压器 | 630 | 26.5000 | 400.0500 | 400.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 18709 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-3#配电站1#变压器 | 630 | 28.8300 | 385.3710 | 385.3710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 18710 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-3#配电站2#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 18711 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-4#配电站1#变压器 | 630 | 18.1800 | 452.4660 | 452.4660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 18712 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-4#配电站2#变压器 | 630 | 24.9400 | 409.8780 | 409.8780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 18713 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-5#配电站1#变压器 | 630 | 21.7100 | 430.2270 | 430.2270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 18714 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV正海线  | 红星海4-5#配电站2#变压器 | 630 | 30.7700 | 373.1490 | 373.1490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 18715 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园1#配电站1#变压器  | 800 | 30.6800 | 474.5600 | 474.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 18716 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园1#配电站2#变压器  | 800 | 25.7500 | 514.0000 | 514.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 18717 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站1#变压器  | 800 | 27.4900 | 500.0800 | 500.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 18718 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站2#变压器  | 800 | 21.0900 | 551.2800 | 551.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 18719 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园2#配电站3#变压器  | 800 | 27.8200 | 497.4400 | 497.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 18720 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站1#变压器  | 800 | 26.6300 | 506.9600 | 506.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 18721 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站2#变压器  | 800 | 21.0400 | 551.6800 | 551.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 18722 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕家园3#配电站3#变压器  | 800 | 41.7500 | 386.0000 | 386.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 18723 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷1#配电站1#变压器    | 800 | 22.2400 | 542.0800 | 542.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 18724 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷1#配电站2#变压器    | 800 | 15.3200 | 597.4400 | 597.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 18725 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站1#变压器    | 800 | 20.1700 | 558.6400 | 558.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 18726 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站2#变压器    | 800 | 46.0800 | 351.3600 | 351.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 18727 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷2#配电站3#变压器    | 800 | 21.5600 | 547.5200 | 547.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 18728 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV物流甲线 | 平谷3#配电站1#变压器    | 630 | 23.7000 | 417.6900 | 417.6900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |

|       |     |         |          |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18729 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV物流甲线 | 平谷3#配电站2#变压器  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 18730 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站1#变压器  | 630 | 19.0200 | 447.1740 | 447.1740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 18731 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站2#变压器  | 630 | 21.9500 | 428.7150 | 428.7150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 18732 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景1#配电站3#变压器  | 630 | 15.7100 | 468.0270 | 468.0270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 18733 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景2#配电站1#变压器  | 630 | 22.5200 | 425.1240 | 425.1240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 18734 | 开发区 | 66kV港前变 | 10kV阳光线  | 瑞景2#配电站2#变压器  | 630 | 33.1800 | 357.9660 | 357.9660 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 18735 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海1#配电站1#变压器  | 800 | 27.8900 | 496.8800 | 496.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 18736 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海1#配电站2#变压器  | 800 | 27.2800 | 501.7600 | 501.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 18737 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海3#配电站1#变压器  | 800 | 31.4700 | 468.2400 | 468.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 18738 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线  | 金海3#配电站2#变压器  | 800 | 32.7400 | 458.0800 | 458.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 18739 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景1#配电站1#变压器  | 800 | 26.1900 | 510.4800 | 510.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 18740 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景1#配电站2#变压器  | 800 | 24.0900 | 527.2800 | 527.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 18741 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景2#配电站1#变压器  | 800 | 25.3600 | 517.1200 | 517.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 18742 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线  | 秀景2#配电站2#变压器  | 800 | 23.3900 | 532.8800 | 532.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 18743 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国4#配电站1#变压器  | 800 | 37.1500 | 422.8000 | 422.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 18744 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国4#配电站2#变压器  | 800 | 33.4800 | 452.1600 | 452.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 18745 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国5#配电站1#变压器  | 800 | 34.8100 | 441.5200 | 441.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 18746 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国5#配电站2#变压器  | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 18747 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站1#变压器  | 800 | 34.6100 | 443.1200 | 443.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 18748 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站2#变压器  | 800 | 26.5500 | 507.6000 | 507.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 18749 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线  | 万国6#配电站3#变压器  | 800 | 34.2300 | 446.1600 | 446.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 18750 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 华桐2#配电站1#变压器  | 630 | 33.7800 | 354.1860 | 354.1860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 18751 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 华桐2#配电站2#变压器  | 630 | 28.2600 | 388.9620 | 388.9620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 18752 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟1#配电站1#变压器  | 800 | 17.1500 | 582.8000 | 582.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 18753 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟1#配电站2#变压器  | 800 | 24.7300 | 522.1600 | 522.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 18754 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟3#配电站1#变压器  | 800 | 30.7800 | 473.7600 | 473.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 18755 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV龙泉乙线 | 凯盟3#配电站2#变压器  | 800 | 27.2400 | 502.0800 | 502.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 18756 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山111配电站1#变压器 | 630 | 22.3700 | 426.0690 | 426.0690 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 18757 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山111配电站2#变压器 | 630 | 31.3400 | 369.5580 | 369.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 18758 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山112配电站1#变压器 | 630 | 25.8200 | 404.3340 | 404.3340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 18759 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV东山乙线 | 东山112配电站2#变压器 | 630 | 37.5100 | 330.6870 | 330.6870 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 18760 | 开发区 | 66kV辽河变 | 10kV团南甲线 | 富有2#配电站1#变压器  | 315 | 17.4400 | 228.5640 | 228.5640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 18761 | 开发区 | 66kV辽河变 | 10kV团南甲线 | 富有2#配电站2#变压器  | 315 | 25.1500 | 204.2775 | 204.2775 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |



|       |     |            |         |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|---------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18762 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV海科线 | 万瑞达2#配电站1#变压器   | 630 | 24.0200 | 415.6740 | 415.6740 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 18763 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV海科线 | 万瑞达2#配电站2#变压器   | 630 | 23.5200 | 418.8240 | 418.8240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 18764 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线 | 凯盟2#配电站1#变压器    | 800 | 45.1500 | 358.8000 | 358.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 18765 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线 | 凯盟2#配电站2#变压器    | 800 | 27.3100 | 501.5200 | 501.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 18766 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线 | 华桐1#配电站1#变压器    | 630 | 36.8000 | 335.1600 | 335.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 18767 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV龙泉线 | 华桐1#配电站2#变压器    | 630 | 38.7000 | 323.1900 | 323.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 18768 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园1#配电站1#变压器   | 630 | 23.6800 | 417.8160 | 417.8160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 18769 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园1#配电站2#变压器   | 630 | 27.2700 | 395.1990 | 395.1990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 18770 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园2#配电站1#变压器   | 630 | 24.9500 | 409.8150 | 409.8150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 18771 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 正泰园2#配电站2#变压器   | 630 | 29.3200 | 382.2840 | 382.2840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 18772 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金都1#配电站1#变压器    | 800 | 25.8700 | 513.0400 | 513.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 18773 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金都1#配电站2#变压器    | 800 | 27.8900 | 496.8800 | 496.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 18774 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金都1#配电站3#变压器    | 800 | 22.5400 | 539.6800 | 539.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 18775 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金都2#配电站1#变压器    | 800 | 30.8900 | 472.8800 | 472.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 18776 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线 | 金都2#配电站2#变压器    | 800 | 29.4000 | 484.8000 | 484.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 18777 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-2#配电站1#变压器 | 800 | 57.1100 | 263.1200 | 263.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 18778 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-2#配电站2#变压器 | 800 | 49.0700 | 327.4400 | 327.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 18779 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-4#配电站1#变压器 | 800 | 28.1900 | 494.4800 | 494.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 18780 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-4#配电站2#变压器 | 800 | 17.0300 | 583.7600 | 583.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 18781 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-6#配电站1#变压器 | 800 | 23.9100 | 528.7200 | 528.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 18782 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国3-6#配电站2#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 18783 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-1#配电站1#变压器 | 800 | 28.0800 | 495.3600 | 495.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 18784 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-1#配电站2#变压器 | 800 | 24.9300 | 520.5600 | 520.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 18785 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-3#配电站1#变压器 | 800 | 28.8100 | 489.5200 | 489.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 18786 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-3#配电站2#变压器 | 800 | 22.3100 | 541.5200 | 541.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 18787 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-5#配电站1#变压器 | 800 | 28.1400 | 494.8800 | 494.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 18788 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV南海线 | 海中国2-5#配电站2#变压器 | 800 | 28.8400 | 489.2800 | 489.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 18789 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站1#变压器   | 800 | 28.7900 | 489.6800 | 489.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 18790 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站2#变压器   | 800 | 22.8600 | 537.1200 | 537.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 18791 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园1#配电站3#变压器   | 800 | 26.9100 | 504.7200 | 504.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 18792 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站1#变压器   | 800 | 27.3300 | 501.3600 | 501.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 18793 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站2#变压器   | 800 | 26.0400 | 511.6800 | 511.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 18794 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线 | 正恒园2#配电站3#变压器   | 800 | 27.0500 | 503.6000 | 503.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |

|       |     |            |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18795 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园3#配电站1#变压器   | 800 | 43.4400 | 372.4800 | 372.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 18796 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园3#配电站2#变压器   | 800 | 47.5800 | 339.3600 | 339.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 18797 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园3#配电站3#变压器   | 800 | 41.5600 | 387.5200 | 387.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 18798 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园4#配电站1#变压器   | 800 | 47.7900 | 337.6800 | 337.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 18799 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园4#配电站2#变压器   | 800 | 46.3600 | 349.1200 | 349.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 18800 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园4#配电站3#变压器   | 800 | 40.5400 | 395.6800 | 395.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 18801 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园5#配电站1#变压器   | 800 | 26.7900 | 505.6800 | 505.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 18802 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园5#配电站2#变压器   | 800 | 24.9000 | 520.8000 | 520.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 18803 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青南线  | 正恒园5#配电站3#变压器   | 800 | 23.7300 | 530.1600 | 530.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 18804 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站1#变压器    | 800 | 25.1300 | 518.9600 | 518.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 18805 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站2#变压器    | 800 | 35.4100 | 436.7200 | 436.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 18806 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海2#配电站3#变压器    | 800 | 41.2800 | 389.7600 | 389.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 18807 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海4#配电站1#变压器    | 800 | 33.1700 | 454.6400 | 454.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 18808 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 金海4#配电站2#变压器    | 800 | 27.6300 | 498.9600 | 498.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 18809 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-1#配电站1#变压器 | 800 | 28.3800 | 492.9600 | 492.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 18810 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-1#配电站2#变压器 | 800 | 17.2200 | 582.2400 | 582.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 18811 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-3#配电站1#变压器 | 800 | 31.6200 | 467.0400 | 467.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 18812 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-3#配电站2#变压器 | 800 | 20.7000 | 554.4000 | 554.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 18813 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-5#配电站1#变压器 | 800 | 25.3800 | 516.9600 | 516.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 18814 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国3-5#配电站2#变压器 | 800 | 22.4500 | 540.4000 | 540.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 18815 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-2#配电站1#变压器 | 800 | 25.0400 | 519.6800 | 519.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 18816 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-2#配电站2#变压器 | 800 | 29.3300 | 485.3600 | 485.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 18817 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-4#配电站1#变压器 | 800 | 35.9900 | 432.0800 | 432.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 18818 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-4#配电站2#变压器 | 800 | 23.9200 | 528.6400 | 528.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 18819 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-6#配电站1#变压器 | 800 | 24.5100 | 523.9200 | 523.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 18820 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海中国2-6#配电站2#变压器 | 800 | 23.6600 | 530.7200 | 530.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 18821 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金苑玉庭1#配电站1#变压器  | 630 | 30.3000 | 376.1100 | 376.1100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 18822 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金苑玉庭1#配电站2#变压器  | 630 | 32.4500 | 362.5650 | 362.5650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 18823 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV黑山线  | 顺浩1#配电站1#变压器    | 800 | 24.5900 | 523.2800 | 523.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 18824 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV黑山线  | 顺浩1#配电站2#变压器    | 800 | 21.7400 | 546.0800 | 546.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 18825 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV黑山线  | 顺浩1#配电站3#变压器    | 800 | 21.1800 | 550.5600 | 550.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 18826 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV黑山线  | 顺浩2#配电站1#变压器    | 800 | 12.8200 | 617.4400 | 617.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 18827 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV黑山线  | 顺浩2#配电站2#变压器    | 800 | 15.2700 | 597.8400 | 597.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |

|       |     |          |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18828 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV黑山线  | 顺浩2#配电站3#变压器     | 800 | 19.7700 | 561.8400 | 561.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 18829 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-1#配电站1#变压器 | 630 | 21.3400 | 432.5580 | 432.5580 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 18830 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-1#配电站2#变压器 | 630 | 19.5600 | 443.7720 | 443.7720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 18831 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-1#配电站3#变压器 | 630 | 26.3900 | 400.7430 | 400.7430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 18832 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-2#配电站1#变压器 | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 18833 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-2#配电站2#变压器 | 630 | 27.4400 | 394.1280 | 394.1280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 18834 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-3#配电站1#变压器 | 630 | 19.8600 | 441.8820 | 441.8820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 18835 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-3#配电站2#变压器 | 630 | 20.0400 | 440.7480 | 440.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 18836 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-3#配电站3#变压器 | 630 | 22.2800 | 426.6360 | 426.6360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 18837 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-4#配电站1#变压器 | 630 | 17.4000 | 457.3800 | 457.3800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 18838 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海15-4#配电站2#变压器 | 630 | 19.2300 | 445.8510 | 445.8510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 18839 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-1#配电站1#变压器 | 800 | 25.8300 | 513.3600 | 513.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 18840 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-1#配电站2#变压器 | 800 | 21.8300 | 545.3600 | 545.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 18841 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-1#配电站3#变压器 | 800 | 23.6700 | 530.6400 | 530.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 18842 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-2#配电站1#变压器 | 800 | 26.7300 | 506.1600 | 506.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 18843 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海16-2#配电站2#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 18844 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府2#配电站1#变压器   | 630 | 35.2700 | 344.7990 | 344.7990 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 18845 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府2#配电站2#变压器   | 630 | 31.9000 | 366.0300 | 366.0300 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 18846 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府3#配电站1#变压器   | 630 | 35.5800 | 342.8460 | 342.8460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 18847 | 开发区 | 66kV保税变  | 10kV金源线  | 金源名府3#配电站2#变压器   | 630 | 31.9500 | 365.7150 | 365.7150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 18848 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代1#配电站1#变压器     | 630 | 30.1700 | 376.9290 | 376.9290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 18849 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代1#配电站2#变压器     | 630 | 27.3100 | 394.9470 | 394.9470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 18850 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代2#配电站1#变压器     | 630 | 25.1000 | 408.8700 | 408.8700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 18851 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV长岭甲线 | 时代2#配电站2#变压器     | 630 | 21.9500 | 428.7150 | 428.7150 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 18852 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站1#变压器    | 630 | 27.4800 | 393.8760 | 393.8760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 18853 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站2#变压器    | 630 | 28.0300 | 390.4110 | 390.4110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 18854 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 海湾城1#配电站3#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 18855 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑1#配电站1#变压器     | 800 | 24.9000 | 520.8000 | 520.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 18856 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑1#配电站2#变压器     | 800 | 27.0400 | 503.6800 | 503.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 18857 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站1#变压器     | 800 | 28.7200 | 490.2400 | 490.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 18858 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站2#变压器     | 800 | 33.5300 | 451.7600 | 451.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 18859 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑2#配电站3#变压器     | 800 | 27.3300 | 501.3600 | 501.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 18860 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站1#变压器     | 800 | 25.5200 | 515.8400 | 515.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |

|       |     |            |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18861 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站2#变压器     | 800 | 24.9300 | 520.5600 | 520.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 18862 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 嘉苑3#配电站3#变压器     | 800 | 28.6300 | 490.9600 | 490.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 18863 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 嘉苑4#配电站1#变压器     | 800 | 27.5100 | 499.9200 | 499.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 18864 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 嘉苑4#配电站2#变压器     | 800 | 30.6000 | 475.2000 | 475.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 18865 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 正泰园3#配电站1#变压器    | 800 | 24.6600 | 522.7200 | 522.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 18866 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 正泰园3#配电站2#变压器    | 800 | 27.5800 | 499.3600 | 499.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 18867 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 金领地配电站1#变压器      | 630 | 22.6000 | 424.6200 | 424.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 18868 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 金领地配电站2#变压器      | 630 | 21.4900 | 431.6130 | 431.6130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 18869 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV东山线  | 时代3#配电站1#变压器     | 630 | 20.6100 | 437.1570 | 437.1570 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 18870 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV东山线  | 时代3#配电站2#变压器     | 630 | 21.0900 | 434.1330 | 434.1330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 18871 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海湾城2#配电站1#变压器    | 630 | 27.8300 | 391.6710 | 391.6710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 18872 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海湾城2#配电站2#变压器    | 630 | 31.3000 | 369.8100 | 369.8100 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 18873 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 海湾城2#配电站3#变压器    | 630 | 29.9200 | 378.5040 | 378.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 18874 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园1#配电站1#变压器    | 630 | 37.0500 | 333.5850 | 333.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 18875 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园1#配电站2#变压器    | 630 | 21.3200 | 432.6840 | 432.6840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 18876 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园2#配电站1#变压器    | 630 | 18.8700 | 448.1190 | 448.1190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 18877 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园2#配电站2#变压器    | 630 | 22.6000 | 424.6200 | 424.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 18878 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园2#配电站3#变压器    | 630 | 25.4100 | 406.9170 | 406.9170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 18879 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园3#配电站1#变压器    | 630 | 18.7000 | 449.1900 | 449.1900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 18880 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园3#配电站2#变压器    | 630 | 46.4500 | 274.3650 | 274.3650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 18881 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园4#配电站1#变压器    | 630 | 49.0900 | 257.7330 | 257.7330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 18882 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园4#配电站2#变压器    | 630 | 48.3100 | 262.6470 | 262.6470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 18883 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站1#变压器    | 630 | 32.8700 | 359.9190 | 359.9190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 18884 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站2#变压器    | 630 | 28.4700 | 387.6390 | 387.6390 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 18885 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园5#配电站3#变压器    | 630 | 29.9200 | 378.5040 | 378.5040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 18886 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金源名府1#配电站1#变压器   | 630 | 33.5400 | 355.6980 | 355.6980 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 18887 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV金源甲线 | 金源名府1#配电站2#变压器   | 630 | 31.5400 | 368.2980 | 368.2980 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 18888 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配电站1#变压器 | 630 | 25.2400 | 407.9880 | 407.9880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 18889 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配电站2#变压器 | 630 | 26.9200 | 397.4040 | 397.4040 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 18890 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-1#配电站3#变压器 | 630 | 23.5000 | 418.9500 | 418.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 18891 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配电站1#变压器 | 630 | 31.0800 | 371.1960 | 371.1960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 18892 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配电站2#变压器 | 630 | 20.5000 | 437.8500 | 437.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 18893 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海18-2#配电站3#变压器 | 630 | 27.9400 | 390.9780 | 390.9780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |

|       |     |         |         |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|---------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18894 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-1#配电站1#变压器 | 800 | 48.5300 | 331.7600 | 331.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 18895 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-1#配电站2#变压器 | 800 | 36.6100 | 427.1200 | 427.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 18896 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-2#配电站1#变压器 | 800 | 32.3000 | 461.6000 | 461.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 18897 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-2#配电站2#变压器 | 800 | 28.2500 | 494.0000 | 494.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 18898 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-3#配电站1#变压器 | 800 | 30.1600 | 478.7200 | 478.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 18899 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-3#配电站2#变压器 | 800 | 28.1300 | 494.9600 | 494.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 18900 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-4#配电站1#变压器 | 800 | 31.1900 | 470.4800 | 470.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 18901 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV大渔线 | 红星海19-4#配电站2#变压器 | 800 | 27.4600 | 500.3200 | 500.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 18902 | 开发区 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航1#配电站1#变压器     | 630 | 32.1900 | 364.2030 | 364.2030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 18903 | 开发区 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航1#配电站2#变压器     | 630 | 30.9900 | 371.7630 | 371.7630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 18904 | 开发区 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站1#变压器     | 630 | 27.3400 | 394.7580 | 394.7580 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 18905 | 开发区 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站2#变压器     | 630 | 31.6300 | 367.7310 | 367.7310 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 18906 | 开发区 | 66kV保税变 | 10kV国贸线 | 海航2#配电站3#变压器     | 630 | 21.0600 | 434.3220 | 434.3220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 18907 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡1#中心配电站1#变压器   | 800 | 27.9200 | 496.6400 | 496.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 18908 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡1#中心配电站2#变压器   | 800 | 25.1300 | 518.9600 | 518.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 18909 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡2#配电站1#变压器     | 800 | 25.4600 | 516.3200 | 516.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 18910 | 开发区 | 66kV红星变 | 10kV渔港线 | 水郡2#配电站2#变压器     | 800 | 21.9200 | 544.6400 | 544.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 18911 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线 | 秀景3#配电站1#变压器     | 630 | 28.7300 | 386.0010 | 386.0010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 18912 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV鞍锦线 | 秀景3#配电站2#变压器     | 630 | 26.1300 | 402.3810 | 402.3810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 18913 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向1#配电站1#变压器    | 630 | 34.1700 | 351.7290 | 351.7290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 18914 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向1#配电站2#变压器    | 630 | 35.8400 | 341.2080 | 341.2080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 18915 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向2#配电站1#变压器    | 630 | 27.4100 | 394.3170 | 394.3170 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 18916 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向2#配电站2#变压器    | 630 | 32.0500 | 365.0850 | 365.0850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 18917 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站1#变压器    | 800 | 28.8300 | 489.3600 | 489.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 18918 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站2#变压器    | 800 | 26.5100 | 507.9200 | 507.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 18919 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 自由向3#配电站3#变压器    | 800 | 24.5200 | 523.8400 | 523.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 18920 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站1#变压器     | 800 | 25.3900 | 516.8800 | 516.8800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 18921 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站2#变压器     | 800 | 10.1500 | 638.8000 | 638.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 18922 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国7#配电站3#变压器     | 800 | 29.1100 | 487.1200 | 487.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 18923 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国8#配电站1#变压器     | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 18924 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国8#配电站2#变压器     | 800 | 50.0200 | 319.8400 | 319.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 18925 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV恒益线 | 万国8#配电站3#变压器     | 800 | 28.8600 | 489.1200 | 489.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 18926 | 开发区 | 66kV金马变 | 10kV御苑线 | 御苑1#配电站1#变压器     | 630 | 26.4500 | 400.3650 | 400.3650 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |

|       |     |          |          |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18927 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑1#配电站2#变压器 | 630 | 27.8000 | 391.8600 | 391.8600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 18928 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑1#配电站3#变压器 | 630 | 26.1000 | 402.5700 | 402.5700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 18929 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站1#变压器 | 630 | 25.9300 | 403.6410 | 403.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 18930 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站2#变压器 | 630 | 24.4300 | 413.0910 | 413.0910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 18931 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑2#配电站3#变压器 | 630 | 28.3000 | 388.7100 | 388.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 18932 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站1#变压器 | 630 | 28.9600 | 384.5520 | 384.5520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 18933 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站2#变压器 | 630 | 28.5900 | 386.8830 | 386.8830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 18934 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑3#配电站3#变压器 | 630 | 31.1400 | 370.8180 | 370.8180 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 18935 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站1#变压器 | 630 | 28.9100 | 384.8670 | 384.8670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 18936 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站2#变压器 | 630 | 26.2600 | 401.5620 | 401.5620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 18937 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV御苑线  | 御苑4#配电站3#变压器 | 630 | 36.6500 | 336.1050 | 336.1050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 18938 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇1#配电站1#变压器 | 630 | 36.7700 | 335.3490 | 335.3490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 18939 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇1#配电站2#变压器 | 630 | 30.3900 | 375.5430 | 375.5430 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 18940 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇2#配电站1#变压器 | 630 | 33.7100 | 354.6270 | 354.6270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 18941 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇2#配电站2#变压器 | 630 | 23.5800 | 418.4460 | 418.4460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 18942 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站1#变压器 | 630 | 39.7200 | 316.7640 | 316.7640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 18943 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站2#变压器 | 630 | 32.9400 | 359.4780 | 359.4780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 18944 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇3#配电站3#变压器 | 630 | 20.7400 | 436.3380 | 436.3380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 18945 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站1#变压器 | 800 | 31.7300 | 466.1600 | 466.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 18946 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站2#变压器 | 800 | 34.3200 | 445.4400 | 445.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 18947 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV城汇乙线 | 海汇4#配电站3#变压器 | 800 | 32.5000 | 460.0000 | 460.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 18948 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站1#变压器  | 630 | 30.0300 | 377.8110 | 377.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 18949 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站2#变压器  | 630 | 26.6200 | 399.2940 | 399.2940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 18950 | 开发区 | 66kV开发变  | 10kV炮台线  | 泽林苑配电站3#变压器  | 630 | 26.6300 | 399.2310 | 399.2310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 18951 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南甲线 | 新城1#配电站1#变压器 | 630 | 28.0400 | 390.3480 | 390.3480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 18952 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南甲线 | 新城1#配电站2#变压器 | 630 | 25.6000 | 405.7200 | 405.7200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 18953 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站1#变压器 | 630 | 30.5000 | 374.8500 | 374.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 18954 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站2#变压器 | 630 | 34.1100 | 352.1070 | 352.1070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 18955 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV海科线  | 海航3#配电站3#变压器 | 630 | 25.7900 | 404.5230 | 404.5230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 18956 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 新城2#配电站1#变压器 | 630 | 25.9100 | 403.7670 | 403.7670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 18957 | 开发区 | 66kV辽河变  | 10kV团南线  | 新城2#配电站2#变压器 | 630 | 23.0600 | 421.7220 | 421.7220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 18958 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站1#变压器 | 800 | 26.0600 | 511.5200 | 511.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 18959 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站2#变压器 | 800 | 27.2300 | 502.1600 | 502.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |

|       |     |            |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18960 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑1#配电站3#变压器    | 800 | 25.5800 | 515.3600 | 515.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 18961 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站1#变压器    | 800 | 24.9000 | 520.8000 | 520.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 18962 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站2#变压器    | 800 | 25.2900 | 517.6800 | 517.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 18963 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑2#配电站3#变压器    | 800 | 25.3700 | 517.0400 | 517.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 18964 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站1#变压器    | 800 | 24.3300 | 525.3600 | 525.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 18965 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站2#变压器    | 800 | 20.8100 | 553.5200 | 553.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 18966 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV嘉苑线  | 尚苑3#配电站3#变压器    | 800 | 19.8700 | 561.0400 | 561.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 18967 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站1#变压器    | 630 | 29.1900 | 383.1030 | 383.1030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 18968 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站2#变压器    | 630 | 33.8500 | 353.7450 | 353.7450 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 18969 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV青松线  | 心海阳光配电站3#变压器    | 630 | 22.5700 | 424.8090 | 424.8090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 18970 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南乙线 | 文园海景配电站1#变压器    | 800 | 23.7300 | 530.1600 | 530.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 18971 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南乙线 | 文园海景配电站2#变压器    | 800 | 29.7300 | 482.1600 | 482.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 18972 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区1#配电站1#变压器 | 630 | 30.7400 | 373.3380 | 373.3380 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 18973 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区1#配电站2#变压器 | 630 | 26.6200 | 399.2940 | 399.2940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 18974 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区2#配电站1#变压器 | 630 | 31.8000 | 366.6600 | 366.6600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 18975 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区2#配电站2#变压器 | 630 | 25.2100 | 408.1770 | 408.1770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 18976 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电站1#变压器 | 800 | 27.2700 | 501.8400 | 501.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 18977 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电站2#变压器 | 800 | 24.0300 | 527.7600 | 527.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 18978 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区3#配电站3#变压器 | 800 | 21.0400 | 551.6800 | 551.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 18979 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电站1#变压器 | 800 | 21.3900 | 548.8800 | 548.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 18980 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电站2#变压器 | 800 | 27.9700 | 496.2400 | 496.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 18981 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区4#配电站3#变压器 | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 18982 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区5#配电站1#变压器 | 630 | 27.9700 | 390.7890 | 390.7890 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 18983 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈青线  | 润海园B区5#配电站2#变压器 | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 18984 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾1#配电站1#变压器    | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 18985 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾1#配电站2#变压器    | 630 | 28.6400 | 386.5680 | 386.5680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 18986 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾2#配电站1#变压器    | 630 | 30.8900 | 372.3930 | 372.3930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 18987 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾2#配电站2#变压器    | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 18988 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站1#变压器    | 800 | 27.2300 | 502.1600 | 502.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 18989 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站2#变压器    | 800 | 23.5300 | 531.7600 | 531.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 18990 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾3#配电站3#变压器    | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 18991 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站1#变压器    | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 18992 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站2#变压器    | 800 | 26.5700 | 507.4400 | 507.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |

|       |     |          |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 18993 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV峰尚线  | 岭湾4#配电站3#变压器     | 800 | 27.0900 | 503.2800 | 503.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 18994 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站1#变压器     | 800 | 32.0300 | 463.7600 | 463.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 18995 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站2#变压器     | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 18996 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10kV峰尚线  | 岭湾5#配电站3#变压器     | 800 | 19.1500 | 566.8000 | 566.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 18997 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配电站1#变压器 | 630 | 27.6000 | 393.1200 | 393.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 18998 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配电站2#变压器 | 630 | 30.8700 | 372.5190 | 372.5190 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 18999 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海21-1#配电站3#变压器 | 630 | 23.5700 | 418.5090 | 418.5090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 19000 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海21-2#配电站1#变压器 | 630 | 20.9200 | 435.2040 | 435.2040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 19001 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星海21-2#配电站2#变压器 | 630 | 24.7200 | 411.2640 | 411.2640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 19002 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站1#变压器       | 800 | 44.7400 | 362.0800 | 362.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 19003 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站2#变压器       | 800 | 36.9800 | 424.1600 | 424.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 19004 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥甲线 | 星辰配电站3#变压器       | 800 | 21.9200 | 544.6400 | 544.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 19005 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天1#配电站1#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 19006 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天1#配电站2#变压器     | 630 | 31.7400 | 367.0380 | 367.0380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 19007 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站1#变压器     | 630 | 31.7700 | 366.8490 | 366.8490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 19008 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站2#变压器     | 630 | 33.8900 | 353.4930 | 353.4930 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 19009 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 海天2#配电站3#变压器     | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 19010 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站1#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 19011 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站2#变压器    | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 19012 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城1#配电站3#变压器    | 630 | 19.4300 | 444.5910 | 444.5910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 19013 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站1#变压器    | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 19014 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站2#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 19015 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城2#配电站3#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 19016 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城3#配电站1#变压器    | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 19017 | 开发区 | 66kV港前变  | 10kV谷地线  | 理想城3#配电站2#变压器    | 630 | 11.0800 | 497.1960 | 497.1960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 19018 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站1#变压器    | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 19019 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站2#变压器    | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 19020 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园1#配电站3#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 19021 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站1#变压器    | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 19022 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站2#变压器    | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 19023 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园2#配电站3#变压器    | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 19024 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园3#配电站1#变压器    | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 19025 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV渔港线  | 览海园3#配电站2#变压器    | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |



|       |     |            |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19026 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV安盛甲线 | 安百配电站1#变压器     | 800 | 70.4900 | 156.0800 | 156.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 19027 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV安盛甲线 | 安百配电站2#变压器     | 800 | 10.2100 | 638.3200 | 638.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 19028 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV日电线  | 鹏羽花园1#配电站1#变压器 | 800 | 24.0600 | 527.5200 | 527.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 19029 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV日电线  | 鹏羽花园1#配电站2#变压器 | 800 | 25.7300 | 514.1600 | 514.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 19030 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV日电线  | 鹏羽花园1#配电站3#变压器 | 800 | 19.5000 | 564.0000 | 564.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 19031 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站1#变压器 | 630 | 28.2300 | 389.1510 | 389.1510 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 19032 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站2#变压器 | 630 | 55.6500 | 216.4050 | 216.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 19033 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓1#配电站3#变压器 | 630 | 50.0300 | 251.8110 | 251.8110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 19034 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓2#配电站1#变压器 | 800 | 42.7700 | 377.8400 | 377.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 19035 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓2#配电站2#变压器 | 800 | 40.3400 | 397.2800 | 397.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 19036 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓3#配电站1#变压器 | 800 | 42.3500 | 381.2000 | 381.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 19037 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓3#配电站2#变压器 | 800 | 36.5800 | 427.3600 | 427.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 19038 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站1#变压器 | 800 | 64.5000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 19039 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站2#变压器 | 800 | 59.8200 | 241.4400 | 241.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 19040 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓4#配电站3#变压器 | 800 | 37.4400 | 420.4800 | 420.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 19041 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站1#变压器 | 800 | 65.7500 | 194.0000 | 194.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 19042 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站2#变压器 | 800 | 22.7600 | 537.9200 | 537.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 19043 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓5#配电站3#变压器 | 800 | 55.5700 | 275.4400 | 275.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 19044 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站1#变压器 | 800 | 55.2200 | 278.2400 | 278.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 19045 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站2#变压器 | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 19046 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓6#配电站3#变压器 | 800 | 56.6800 | 266.5600 | 266.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 19047 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站1#变压器 | 630 | 36.4300 | 337.4910 | 337.4910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 19048 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站2#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 19049 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓7#配电站3#变压器 | 630 | 41.2600 | 307.0620 | 307.0620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 19050 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站1#变压器 | 630 | 26.2200 | 401.8140 | 401.8140 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 19051 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站2#变压器 | 630 | 31.2100 | 370.3770 | 370.3770 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 19052 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV万星甲线 | 万达公寓8#配电站3#变压器 | 630 | 35.9300 | 340.6410 | 340.6410 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 19053 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏羽花园2#配电站1#变压器 | 800 | 24.0300 | 527.7600 | 527.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 19054 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏羽花园2#配电站2#变压器 | 800 | 24.6400 | 522.8800 | 522.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 19055 | 开发区 | 66kV辽河变    | 10kV团西线  | 鹏羽花园2#配电站3#变压器 | 800 | 18.9800 | 568.1600 | 568.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 19056 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站1#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 19057 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站2#变压器 | 800 | 26.9400 | 504.4800 | 504.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 19058 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际1#配电站3#变压器 | 800 | 25.2900 | 517.6800 | 517.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |

|       |     |            |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19059 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站1#变压器   | 800 | 26.7300 | 506.1600 | 506.1600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 19060 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站2#变压器   | 800 | 25.7800 | 513.7600 | 513.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 19061 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西甲线 | 银帆国际2#配电站3#变压器   | 800 | 18.1600 | 574.7200 | 574.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 19062 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站1#变压器   | 800 | 25.3200 | 517.4400 | 517.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 19063 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站2#变压器   | 800 | 27.3600 | 501.1200 | 501.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 19064 | 开发区 | 66kV沈阳路变电站 | 10kV沈西乙线 | 银帆国际3#配电站3#变压器   | 800 | 19.2400 | 566.0800 | 566.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 19065 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配电站1#变压器 | 630 | 30.5000 | 374.8500 | 374.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 19066 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配电站2#变压器 | 630 | 23.1700 | 421.0290 | 421.0290 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 19067 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-1#配电站3#变压器 | 630 | 26.6600 | 399.0420 | 399.0420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 19068 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-2#配电站1#变压器 | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 19069 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV大渔线  | 红星海22-2#配电站2#变压器 | 630 | 25.7300 | 404.9010 | 404.9010 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 19070 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV东山甲线 | 梧桐4#配电站1#变压器     | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 19071 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV东山甲线 | 梧桐4#配电站2#变压器     | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 19072 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站1#变压器       | 800 | 10.1700 | 638.6400 | 638.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 19073 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站2#变压器       | 800 | 10.1000 | 639.2000 | 639.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 19074 | 开发区 | 66kV长春路变   | 10kV金湖线  | 金西配电站3#变压器       | 800 | 10.1600 | 638.7200 | 638.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 19075 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站1#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 19076 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站2#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 19077 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座1#配电站3#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 19078 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站1#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 19079 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站2#变压器   | 630 | 28.5300 | 387.2610 | 387.2610 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 19080 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座2#配电站3#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 19081 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座3#配电站1#变压器   | 630 | 24.8100 | 410.6970 | 410.6970 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 19082 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座3#配电站2#变压器   | 630 | 35.3200 | 344.4840 | 344.4840 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 19083 | 开发区 | 66kV红星变    | 10kV翠竹线  | 金马杰座3#配电站3#变压器   | 630 | 21.1000 | 434.0700 | 434.0700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 19084 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实1#配电站1#变压器   | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 19085 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实1#配电站2#变压器   | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 19086 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实1#配电站3#变压器   | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 19087 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实2#配电站1#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 19088 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实2#配电站2#变压器   | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 19089 | 开发区 | 66kV松岚变    | 10KV黑山线  | 圣地秋实2#配电站3#变压器   | 630 | 44.1000 | 289.1700 | 289.1700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 19090 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛1#配电站1#变压器   | 800 | 18.7500 | 570.0000 | 570.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 19091 | 开发区 | 66kV二道河变   | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛1#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |

|       |     |          |          |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19092 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛1#配电站3#变压器    | 800 | 41.1700 | 390.6400 | 390.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 19093 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛2#配电站1#变压器    | 800 | 36.8000 | 425.6000 | 425.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 19094 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛2#配电站2#变压器    | 800 | 44.6900 | 362.4800 | 362.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 19095 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛2#配电站3#变压器    | 800 | 46.5200 | 347.8400 | 347.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 19096 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛3#配电站1#变压器    | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 19097 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛3#配电站2#变压器    | 630 | 42.5600 | 298.8720 | 298.8720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 19098 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV绿洲线  | 福佳绿岛3#配电站3#变压器    | 630 | 20.4400 | 438.2280 | 438.2280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 19099 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西28#配电站1#变压器   | 630 | 10.1600 | 502.9920 | 502.9920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 19100 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西28#配电站2#变压器   | 630 | 39.3000 | 319.4100 | 319.4100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 19101 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西31#配电站1#变压器   | 630 | 36.3100 | 338.2470 | 338.2470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 19102 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西31#配电站2#变压器   | 630 | 10.1400 | 503.1180 | 503.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 19103 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西21#配电站1#变压器   | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 19104 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西21#配电站2#变压器   | 630 | 34.6500 | 348.7050 | 348.7050 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 19105 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-1#配电站1#变压器 | 630 | 10.0200 | 503.8740 | 503.8740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 19106 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-1#配电站2#变压器 | 630 | 10.1700 | 502.9290 | 502.9290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 19107 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配电站1#变压器 | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 19108 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配电站2#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 19109 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西22-2#配电站2#变压器 | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 19110 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电站1#变压器   | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 19111 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电站2#变压器   | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 19112 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西33#配电站3#变压器   | 630 | 10.1100 | 503.3070 | 503.3070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 19113 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电站1#变压器   | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 19114 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电站2#变压器   | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 19115 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金城线  | 润海园西25#配电站3#变压器   | 630 | 25.6900 | 405.1530 | 405.1530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 19116 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV安盛甲线 | 安百配电站3#变压器        | 630 | 23.8800 | 416.5560 | 416.5560 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 19117 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站1#变压器     | 800 | 35.9800 | 432.1600 | 432.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 19118 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站2#变压器     | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 19119 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸1#配电站3#变压器     | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 19120 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站1#变压器     | 800 | 46.4600 | 348.3200 | 348.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 19121 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站2#变压器     | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 19122 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸2#配电站3#变压器     | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 19123 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站1#变压器     | 800 | 46.3300 | 349.3600 | 349.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 19124 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站2#变压器     | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |

|       |     |          |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19125 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸3#配电站3#变压器  | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 19126 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾1#配电站1#变压器  | 630 | 26.5600 | 399.6720 | 399.6720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 19127 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾1#配电站1#变压器  | 630 | 26.5600 | 399.6720 | 399.6720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 19128 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站1#变压器  | 630 | 45.7700 | 278.6490 | 278.6490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 19129 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站2#变压器  | 630 | 43.5900 | 292.3830 | 292.3830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 19130 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线  | 红星湾2#配电站3#变压器  | 630 | 42.8500 | 297.0450 | 297.0450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 19131 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸4#配电站1#变压器  | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 19132 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸4#配电站2#变压器  | 630 | 26.1200 | 402.4440 | 402.4440 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 19133 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸5#配电站1#变压器  | 630 | 33.7800 | 354.1860 | 354.1860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 19134 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸5#配电站2#变压器  | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 19135 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站1#变压器  | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 19136 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站2#变压器  | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 19137 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV锦华甲线 | 纯海岸6#配电站3#变压器  | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 19138 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期1#配电站1#变压器 | 800 | 10.1100 | 639.1200 | 639.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 19139 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期1#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 19140 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期2#配电站1#变压器 | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 19141 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV洛桑线  | 瑞仕二期2#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 19142 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站1#变压器   | 630 | 38.6300 | 323.6310 | 323.6310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 19143 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站2#变压器   | 630 | 28.1900 | 389.4030 | 389.4030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 19144 | 开发区 | 66kV松岚变  | 10KV华山乙线 | 富林国际配电站3#变压器   | 630 | 46.0700 | 276.7590 | 276.7590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 19145 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园4#配电站1#变压器 | 800 | 10.0800 | 639.3600 | 639.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 19146 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园4#配电站2#变压器 | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 19147 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园5#配电站1#变压器 | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 19148 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10KV洛桑线  | 瑞仕家园5#配电站2#变压器 | 800 | 10.0900 | 639.2800 | 639.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 19149 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10KV杏林甲线 | 隆昌配电站1#变压器     | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 19150 | 开发区 | 66kV十里岗变 | 10KV杏林甲线 | 隆昌配电站2#变压器     | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 19151 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园1#配电站1#变压器 | 630 | 31.6200 | 367.7940 | 367.7940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 19152 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园1#配电站2#变压器 | 630 | 36.8200 | 335.0340 | 335.0340 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 19153 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园2#配电站1#变压器 | 630 | 44.7300 | 285.2010 | 285.2010 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 19154 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园2#配电站2#变压器 | 630 | 43.8700 | 290.6190 | 290.6190 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 19155 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园3#配电站1#变压器 | 630 | 49.8300 | 253.0710 | 253.0710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 19156 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV山南线  | 山海公园3#配电站2#变压器 | 630 | 49.8000 | 253.2600 | 253.2600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 19157 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线  | 红星首府1#配电站1#变压器 | 630 | 36.9800 | 334.0260 | 334.0260 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |

|       |     |          |         |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|---------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19158 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线 | 红星首府1#配电站2#变压器  | 630 | 46.4300 | 274.4910 | 274.4910 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 19159 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线 | 红星首府1#配电站3#变压器  | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 19160 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线 | 红星首府2#配电站1#变压器  | 630 | 40.8100 | 309.8970 | 309.8970 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 19161 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线 | 红星首府2#配电站2#变压器  | 630 | 24.5600 | 412.2720 | 412.2720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 19162 | 开发区 | 66kV红星变  | 10KV大渔线 | 红星首府2#配电站3#变压器  | 630 | 31.6300 | 367.7310 | 367.7310 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 19163 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#配电站1#变压器   | 630 | 40.1700 | 313.9290 | 313.9290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 19164 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#配电站2#变压器   | 630 | 49.6200 | 254.3940 | 254.3940 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 19165 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾1#配电站3#变压器   | 630 | 33.9200 | 353.3040 | 353.3040 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 19166 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#配电站1#变压器   | 630 | 47.8600 | 265.4820 | 265.4820 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 19167 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#配电站2#变压器   | 630 | 36.9600 | 334.1520 | 334.1520 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 19168 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾2#配电站3#变压器   | 630 | 37.7700 | 329.0490 | 329.0490 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 19169 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#配电站1#变压器   | 630 | 34.2600 | 351.1620 | 351.1620 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 19170 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#配电站2#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 19171 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾3#配电站3#变压器   | 630 | 36.9000 | 334.5300 | 334.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 19172 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#配电站1#变压器   | 630 | 34.1900 | 351.6030 | 351.6030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 19173 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#配电站2#变压器   | 630 | 33.0900 | 358.5330 | 358.5330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 19174 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾4#配电站3#变压器   | 630 | 22.4800 | 425.3760 | 425.3760 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 19175 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#配电站1#变压器   | 630 | 25.5200 | 406.2240 | 406.2240 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 19176 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#配电站2#变压器   | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 19177 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV天誉线 | 天誉湾5#配电站3#变压器   | 630 | 42.9300 | 296.5410 | 296.5410 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 19178 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期1#配电站1#变压器  | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 19179 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期1#配电站2#变压器  | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 19180 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期1#配电站3#变压器  | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 19181 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创二期2#配电站1#变压器  | 630 | 10.0500 | 503.6850 | 503.6850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 19182 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创二期2#配电站2#变压器  | 630 | 10.0500 | 503.6850 | 503.6850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 19183 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创二期2#配电站3#变压器  | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 19184 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期3#配电站1#变压器  | 630 | 17.6100 | 456.0570 | 456.0570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 19185 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期3#配电站2#变压器  | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 19186 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV海逸线 | 融创一期3#配电站3#变压器  | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 19187 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线 | 中港路花园1#配电站1#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 19188 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线 | 中港路花园1#配电站2#变压器 | 800 | 10.0600 | 639.5200 | 639.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 19189 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线 | 中港路花园1#配电站3#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 19190 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线 | 中港路花园2#配电站1#变压器 | 800 | 10.0700 | 639.4400 | 639.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |

|       |     |          |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19191 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园2#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 19192 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园2#配电站3#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 19193 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电站1#变压器 | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 19194 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 19195 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园3#配电站3#变压器 | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 19196 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电站1#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 19197 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电站2#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 19198 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV瑞风线  | 中港路花园4#配电站3#变压器 | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 19199 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业1#配电站1#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 19200 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业1#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 19201 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业2#配电站1#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 19202 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业2#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 19203 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业3#配电站1#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 19204 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业3#配电站2#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 19205 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站1#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 19206 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 19207 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV佳兆业线 | 佳兆业4#配电站3#变压器   | 800 | 10.0500 | 639.6000 | 639.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 19208 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站1#变压器  | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 19209 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站2#变压器  | 630 | 10.0800 | 503.4960 | 503.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 19210 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期1#配电站3#变压器  | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 19211 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站1#变压器  | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 19212 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站2#变压器  | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 19213 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期2#配电站3#变压器  | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 19214 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站1#变压器  | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 19215 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站2#变压器  | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 19216 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期3#配电站3#变压器  | 630 | 10.0400 | 503.7480 | 503.7480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 19217 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站1#变压器  | 630 | 10.1200 | 503.2440 | 503.2440 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 19218 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站2#变压器  | 630 | 10.1400 | 503.1180 | 503.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 19219 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期4#配电站3#变压器  | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 19220 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站1#变压器  | 630 | 10.1000 | 503.3700 | 503.3700 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 19221 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站2#变压器  | 630 | 10.1300 | 503.1810 | 503.1810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 19222 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期5#配电站3#变压器  | 630 | 10.0300 | 503.8110 | 503.8110 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 19223 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站1#变压器  | 630 | 10.0600 | 503.6220 | 503.6220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |

|       |     |          |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19224 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站2#变压器 | 630 | 10.0900 | 503.4330 | 503.4330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 19225 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV长洲线  | 融创二期6#配电站3#变压器 | 630 | 10.0700 | 503.5590 | 503.5590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 19226 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站1#变压器     | 800 | 41.6000 | 387.2000 | 387.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 19227 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站2#变压器     | 800 | 32.5800 | 459.3600 | 459.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 19228 | 开发区 | 66kV长春路变 | 10kV新桥乙线 | 新中配电站3#变压器     | 800 | 10.1600 | 638.7200 | 638.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 19229 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站1#变压器     | 800 | 45.9000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 19230 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站2#变压器     | 800 | 43.5700 | 371.4400 | 371.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 19231 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV振鹏线  | 长河配电站3#变压器     | 800 | 10.1100 | 639.1200 | 639.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 19232 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站2#变压器 | 800 | 34.2900 | 445.6800 | 445.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 19233 | 开发区 | 66kV二道河变 | 10kV经典线  | 半岛北岸2#配电站3#变压器 | 800 | 10.1100 | 639.1200 | 639.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 19234 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV东山乙线 | 新桥配电站1#变压器     | 800 | 22.0100 | 543.9200 | 543.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 19235 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV东山乙线 | 新桥配电站2#变压器     | 800 | 38.4600 | 412.3200 | 412.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 19236 | 开发区 | 66kV金马变  | 11kV东山乙线 | 新桥配电站3#变压器     | 800 | 10.1700 | 638.6400 | 638.6400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 19237 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站1#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 19238 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站2#变压器   | 800 | 10.0300 | 639.7600 | 639.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 19239 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾1#配电站3#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 19240 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站1#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 19241 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 19242 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾2#配电站3#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 19243 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站1#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 19244 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站2#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 19245 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾3#配电站3#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 19246 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站1#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 19247 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站2#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 19248 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾4#配电站3#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 19249 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站1#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 19250 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站2#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 19251 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾5#配电站3#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 19252 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站1#变压器   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 19253 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站2#变压器   | 800 | 10.0100 | 639.9200 | 639.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 19254 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV广湾线  | 金湾6#配电站3#变压器   | 800 | 10.0400 | 639.6800 | 639.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 19255 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站1#变压器 | 800 | 26.7500 | 506.0000 | 506.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 19256 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站2#变压器 | 800 | 27.3400 | 501.2800 | 501.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |

|       |     |          |          |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19257 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆1#配电站3#变压器    | 800 | 40.4600 | 396.3200 | 396.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 19258 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆2#配电站1#变压器    | 800 | 29.2500 | 486.0000 | 486.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 19259 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆2#配电站2#变压器    | 800 | 21.8600 | 545.1200 | 545.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 19260 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆3#配电站1#变压器    | 800 | 41.4900 | 388.0800 | 388.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 19261 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV亿嘉甲线 | 摩墅公馆3#配电站2#变压器    | 800 | 36.3700 | 429.0400 | 429.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 19262 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站1#变压器    | 800 | 23.0500 | 535.6000 | 535.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 19263 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站2#变压器    | 800 | 45.6400 | 354.8800 | 354.8800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 19264 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV摩墅线  | 摩墅公馆4#配电站3#变压器    | 800 | 45.7600 | 353.9200 | 353.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 19265 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV东山乙线 | 云顶国际公寓住宅1#箱变1#变压器 | 630 | 28.1600 | 389.5920 | 389.5920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 19266 | 开发区 | 66kV金马变  | 10KV东山乙线 | 云顶国际公寓住宅2#箱变1#变压器 | 630 | 16.1400 | 465.3180 | 465.3180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 19267 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站1#变压器      | 630 | 24.7700 | 410.9490 | 410.9490 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 19268 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站2#变压器      | 630 | 27.1900 | 395.7030 | 395.7030 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 19269 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷4#配电站3#变压器      | 630 | 24.0900 | 415.2330 | 415.2330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 19270 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷5#配电站1#变压器      | 800 | 15.9000 | 592.8000 | 592.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 19271 | 开发区 | 66kV港前变  | 10KV物流甲线 | 平谷5#配电站2#变压器      | 800 | 20.6900 | 554.4800 | 554.4800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 19272 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙1#配电站1#变压器      | 800 | 29.4200 | 484.6400 | 484.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 19273 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙1#配电站2#变压器      | 800 | 16.5700 | 587.4400 | 587.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 19274 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙2#配电站1#变压器      | 800 | 30.9300 | 472.5600 | 472.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 19275 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙2#配电站2#变压器      | 800 | 21.2400 | 550.0800 | 550.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 19276 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙3#配电站1#变压器      | 800 | 18.5800 | 571.3600 | 571.3600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 19277 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV国贸线  | 宸龙3#配电站2#变压器      | 800 | 28.8000 | 489.6000 | 489.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 19278 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站1#变压器     | 800 | 24.9900 | 520.0800 | 520.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 19279 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站2#变压器     | 800 | 22.0700 | 543.4400 | 543.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 19280 | 开发区 | 66kV开发变  | 10KV炮台乙线 | 翰林府中心配电站3#变压器     | 800 | 26.7000 | 506.4000 | 506.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 19281 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金广乙线 | 水郡3#配电站1#变压器      | 800 | 25.5700 | 515.4400 | 515.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 19282 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10KV金广乙线 | 水郡3#配电站2#变压器      | 800 | 21.1200 | 551.0400 | 551.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 19283 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场1#配电站1#变压器    | 800 | 29.7200 | 482.2400 | 482.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 19284 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场1#配电站2#变压器    | 800 | 29.5000 | 484.0000 | 484.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 19285 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场1#配电站3#变压器    | 800 | 21.5500 | 547.6000 | 547.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 19286 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场2#配电站1#变压器    | 800 | 17.9200 | 576.6400 | 576.6400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 19287 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场2#配电站2#变压器    | 800 | 20.9900 | 552.0800 | 552.0800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 19288 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场2#配电站3#变压器    | 800 | 29.5400 | 483.6800 | 483.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 19289 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线  | 瑞柏广场3#配电站1#变压器    | 800 | 22.2200 | 542.2400 | 542.2400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |



|       |     |          |         |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|---------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19290 | 开发区 | 66kV大孤山变 | 10KV海青线 | 瑞柏广场3#配电站2#变压器 | 800 | 23.4800 | 532.1600 | 532.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 19291 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷1#箱变1#变压器    | 800 | 17.0700 | 583.4400 | 583.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 19292 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷2#箱变1#变压器    | 800 | 20.8600 | 553.1200 | 553.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 19293 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷3#箱变1#变压器    | 800 | 29.8200 | 481.4400 | 481.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 19294 | 开发区 | 66kV保税变  | 10KV保北线 | 苏荷4#箱变1#变压器    | 800 | 20.5100 | 555.9200 | 555.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 19295 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站1#变压器 | 800 | 25.3600 | 517.1200 | 517.1200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 19296 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站2#变压器 | 800 | 29.8700 | 481.0400 | 481.0400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 19297 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期1#配电站3#变压器 | 800 | 29.9600 | 480.3200 | 480.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 19298 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站1#变压器 | 800 | 28.2600 | 493.9200 | 493.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 19299 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站2#变压器 | 800 | 24.5800 | 523.3600 | 523.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 19300 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创三期2#配电站3#变压器 | 800 | 30.2700 | 477.8400 | 477.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 19301 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期1#配电站1#变压器 | 800 | 27.2600 | 501.9200 | 501.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 19302 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期1#配电站2#变压器 | 800 | 29.8500 | 481.2000 | 481.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 19303 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期2#配电站1#变压器 | 800 | 28.4600 | 492.3200 | 492.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 19304 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期2#配电站2#变压器 | 800 | 25.3200 | 517.4400 | 517.4400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 19305 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期3#配电站1#变压器 | 800 | 28.5900 | 491.2800 | 491.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 19306 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期3#配电站2#变压器 | 800 | 22.0900 | 543.2800 | 543.2800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 19307 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期4#配电站1#变压器 | 800 | 21.6800 | 546.5600 | 546.5600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 19308 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期4#配电站2#变压器 | 800 | 20.5700 | 555.4400 | 555.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 19309 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站1#变压器 | 800 | 25.3800 | 516.9600 | 516.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 19310 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站2#变压器 | 800 | 26.7900 | 505.6800 | 505.6800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 19311 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期5#配电站3#变压器 | 800 | 28.4700 | 492.2400 | 492.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 19312 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站1#变压器 | 800 | 26.3200 | 509.4400 | 509.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 19313 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站2#变压器 | 800 | 25.9100 | 512.7200 | 512.7200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 19314 | 开发区 | 66kV沈阳路变 | 10kV海逸线 | 融创四期6#配电站3#变压器 | 800 | 22.5800 | 539.3600 | 539.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 19315 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线 | 红星海23#配电站1#变压器 | 800 | 20.6900 | 554.4800 | 554.4800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 19316 | 开发区 | 66kV红星变  | 10kV大渔线 | 红星海23#配电站2#变压器 | 800 | 26.9500 | 504.4000 | 504.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 19317 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV白石线 | 天海四期中心配电站1#变压器 | 800 | 28.7500 | 490.0000 | 490.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 19318 | 开发区 | 66kV金马变  | 10kV白石线 | 天海四期中心配电站2#变压器 | 800 | 23.2900 | 533.6800 | 533.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 19319 | 开发区 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区1#配电站1#变压器 | 800 | 20.5800 | 555.3600 | 555.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 19320 | 开发区 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区1#配电站2#变压器 | 800 | 27.8700 | 497.0400 | 497.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 19321 | 开发区 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区2#配电站1#变压器 | 800 | 29.6800 | 482.5600 | 482.5600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 19322 | 开发区 | 66kV临港变  | 10kV海河线 | 临港小区2#配电站2#变压器 | 800 | 26.8500 | 505.2000 | 505.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |

|       |     |            |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19323 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源B配电站1#变压器     | 800 | 29.6200 | 483.0400 | 483.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 19324 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源B配电站2#变压器     | 800 | 28.8700 | 489.0400 | 489.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 19325 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源C配电站1#变压器     | 800 | 22.3600 | 541.1200 | 541.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 19326 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源C配电站2#变压器     | 800 | 28.9500 | 488.4000 | 488.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 19327 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源D配电站1#变压器     | 800 | 26.9700 | 504.2400 | 504.2400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 19328 | 开发区 | 66kV保税变    | 10kV金源线  | 金源D配电站2#变压器     | 800 | 23.5400 | 531.6800 | 531.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 19329 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站1#变压器   | 800 | 26.2100 | 510.3200 | 510.3200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 19330 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站2#变压器   | 800 | 26.9800 | 504.1600 | 504.1600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 19331 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组团配电站3#变压器   | 800 | 24.5200 | 523.8400 | 523.8400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 19332 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商1#配电站1#变压器    | 800 | 28.9500 | 488.4000 | 488.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 19333 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商1#配电站2#变压器    | 800 | 28.7500 | 490.0000 | 490.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 19334 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商2#配电站1#变压器    | 800 | 28.6500 | 490.8000 | 490.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 19335 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商2#配电站2#变压器    | 800 | 21.5400 | 547.6800 | 547.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 19336 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商3#配电站1#变压器    | 800 | 22.3600 | 541.1200 | 541.1200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 19337 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商3#配电站2#变压器    | 800 | 23.5800 | 531.3600 | 531.3600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 19338 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站1#变压器    | 800 | 25.8500 | 513.2000 | 513.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 19339 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站2#变压器    | 800 | 26.7800 | 505.7600 | 505.7600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 19340 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商4#配电站3#变压器    | 800 | 24.6300 | 522.9600 | 522.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 19341 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站1#变压器    | 800 | 25.8500 | 513.2000 | 513.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 19342 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站2#变压器    | 800 | 22.9500 | 536.4000 | 536.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 19343 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商5#配电站3#变压器    | 800 | 28.9600 | 488.3200 | 488.3200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 19344 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商6#配电站1#变压器    | 800 | 21.7400 | 546.0800 | 546.0800 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 19345 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV亿商甲线 | 亿商6#配电站2#变压器    | 800 | 25.2500 | 518.0000 | 518.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 19346 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组1#箱变        | 630 | 21.6900 | 430.3530 | 430.3530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 19347 | 开发区 | 66kV金马变    | 10kV翠竹线  | 翠竹三组2#箱变        | 630 | 21.7400 | 430.0380 | 430.0380 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 19348 | 开发区 | 66kV沈阳路变   | 10kV红南线  | 合利达实业箱变         | 400 | 25.6400 | 257.4400 | 257.4400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 19349 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 华矿线      | 矿北17#配电站2#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 19350 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 华矿线      | 矿北18#配电站2#变压器   | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 19351 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 冷冻线      | 香周路4#箱式配电站变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 19352 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 千心乙线     | 山东路18#配电站1#变压器  | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 19353 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 冷冻线      | 香周路5#箱式配电站1#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 19354 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线     | 椒房1#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 19355 | 甘井子 | 红嘴子66kV变电站 | 钻石线      | 钻石湾3#配电站2#变压器   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |

|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19356 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 东翠鸣苑2#配电站1#变压器       | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 19357 | 甘井子 | 华南66kV变电站  | 自然线  | 远洋1#配电站1#变压器         | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 19358 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 65053部队东方路2#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 19359 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 亿达甲线 | 林语家话中心亭2#变压器         | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 19360 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城6#配电站1#变压器       | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 19361 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城1#配电站1#变压器       | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 19362 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 刘家桥3#配电站             | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 19363 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路2#配电站2#变压器        | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 19364 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友高线  | 凯旋门4#配电站1#变压器        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 19365 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 矿北乙线 | 矿北16#配电站1#变压器        | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 19366 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城2#配电站1#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 19367 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城4#配电站1#变压器       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 19368 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城5#配电站1#变压器       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 19369 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城3#配电站2#变压器       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 19370 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心乙线 | 千山心城4#配电站2#变压器       | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 19371 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 千心甲线 | 千山心城1#配电站2#变压器       | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 19372 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街2#配电站2#变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 19373 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 铝制品线 | 泰华府邸2#配电站2#变压器       | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 19374 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 铝制品线 | 泰华府邸1#配电站1#变压器       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 19375 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 自然线  | 远洋1#配电站3#变压器         | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 19376 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦3#配电站1#变压器         | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 19377 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 绅士花园1#配电站2#变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 19378 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 龙江线  | 山东路9#配电站1#变压器        | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 19379 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 矿北乙线 | 矿北14#变电站3#变压器        | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 19380 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街1#配电站1#变压器        | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 19381 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 龙江线  | 山东路9#配电站2#变压器        | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 19382 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友高线  | 远洋广场1#配电站1#变压器       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 19383 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 华高线  | 远洋广场9#配电站1#变压器       | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 19384 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站2#变压器       | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 19385 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站3#变压器       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 19386 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华大甲线 | 枣园万象1#配电站1#变压器       | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 19387 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站1#变压器        | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 19388 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站2#变压器        | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19389 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园2#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 19390 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园5#配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 19391 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园5#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 19392 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园4#配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 19393 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 矿北27#配电站2#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 19394 | 甘井子 | 66kV华南变    | 铝制品线 | 泰华府邸1#配电站2#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 19395 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村1#配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 19396 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站105     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 19397 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 秋实1#配电站1#变压器   | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 19398 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园1#配电站2#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 19399 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家街2#配电站1#变压器  | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 19400 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 郎香小镇1#配电站1#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 19401 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园1#配电站3#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 19402 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园2#配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 19403 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园3#配电站2#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 19404 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园3#配电站3#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 19405 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园4#配电站2#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 19406 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园2#配电站1#变压器  | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 19407 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园3#配电站1#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 19408 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦2#配电站2#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 19409 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村1#配电站2#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 19410 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华高线  | 远洋广场4#配电站1#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 19411 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华高线  | 远洋广场4#配电站2#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 19412 | 甘井子 | 66kV华南变    | 自然线  | 沿海鉴筑1#配电站2#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 19413 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦1#中心配电站1#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 19414 | 甘井子 | 66kV华南变    | 新华甲线 | 壹品天城7#配电站2#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 19415 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 樱花园3#配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 19416 | 甘井子 | 66kV华南变    | 千心甲线 | 千山心城5#配电站2#变压器 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 19417 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 矿北25#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 19418 | 甘井子 | 66kV华南变    | 友高线  | 凯旋门2#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 19419 | 甘井子 | 66kV华南变    | 天城线  | 钻石湾7#配电站1#变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 19420 | 甘井子 | 66kV华南变    | 天城线  | 钻石湾4#配电站2#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 19421 | 甘井子 | 66kV华南变    | 天城线  | 钻石湾6#配电站1#变压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19422 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华矿线  | 矿北23#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 19423 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华高线  | 凯旋门3#配电站1#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 19424 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑1#配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 19425 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路1#配电站2#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 19426 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华大甲线 | 鑫汇茗苑2#配电站2#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 19427 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华大甲线 | 华东路14#配电站1#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 19428 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路2#配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 19429 | 甘井子 | 66kV华南变    | 亿达甲线 | 林语家话中心亭1#变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 19430 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 东方路1#配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 19431 | 甘井子 | 66kV华南变    | 华大甲线 | 枣园万象1#配电站2#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 19432 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 刘家桥3#配电站       | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 19433 | 甘井子 | 66kV华南变    | 朱家线  | 宏苑1#配电站3#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 19434 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲1#配电站2#变压器 | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 19435 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 19436 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 19437 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉8#配电站3#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 19438 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村2#配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 19439 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 19440 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配电站2#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 19441 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉3#配电站3#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 19442 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村2#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 19443 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站1#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 19444 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 19445 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲3#配电站3#变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 19446 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村3#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 19447 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 山中村9#配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 19448 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 山中村9#配电站2#变压器  | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 19449 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站1#变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 19450 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站2#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 19451 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 新华绿洲2#配电站3#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 19452 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 朱家线  | 宏苑2#配电站1#变压器   | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 19453 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉4#配电站1#变压器   | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 19454 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉乙线 | 鹏辉4#配电站2#变压器   | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19455 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉10#配电站1#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 19456 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉10#配电站2#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 19457 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环中心配电站1#变压器  | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 19458 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 星中环中心配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 19459 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 骏腾线  | 骏腾名苑9#配电站2#变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 19460 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉1#配电站1#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 19461 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 和润家园配电站1#变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 19462 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉1#配电站2#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 19463 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉11#配电站2#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 19464 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉11#配电站1#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 19465 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 朱家线  | 宏苑1#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 19466 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华甲线 | 新华绿洲1#配电站1#变压器 | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 19467 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉2#配电站1#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 19468 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 鹏辉甲线 | 鹏辉2#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 19469 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站104     | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 19470 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华高线  | 远洋广场7#配电站2#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 19471 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路7#配电站1#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 19472 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都1#配电站1#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 19473 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都1#配电站2#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 19474 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 华锦1#中心配电站2#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 19475 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格3#配电站1#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 19476 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格3#配电站2#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 19477 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格4#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 19478 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格4#配电站2#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 19479 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格7#配电站1#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 19480 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格1#配电站1#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 19481 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 亿达甲线 | 唯美品格1#配电站2#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 19482 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格2#配电站1#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 19483 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格6#配电站1#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 19484 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 新华乙线 | 唯美品格5#配电站1#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 19485 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 友高线  | 远洋广场5#配电站1#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 19486 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华丰甲线 | 金山花园1#配电站1#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 19487 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华丰甲线 | 金山花园1#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19488 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#配电站1#变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 19489 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#配电站2#变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 19490 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景2#配电站2#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 19491 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景4#配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 19492 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景4#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 19493 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景8#配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 19494 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景8#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 19495 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景6#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 19496 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华友甲线 | 动力院景6#配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 19497 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家3#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 19498 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站1#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 19499 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 19500 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 华南国际公寓1#配电站2#变压器 | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 19501 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心甲线 | 友谊街2#配电站2#变压器    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 19502 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都配电站1#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 19503 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都配电站2#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 19504 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑1#配电站3#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 19505 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心甲线 | 友谊街2#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 19506 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家2#配电站1#变压器   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 19507 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家2#配电站2#变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 19508 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 华南国际公寓1#配电站1#变压器 | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 19509 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 华东人家5#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 19510 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站1#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 19511 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站2#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 19512 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东北名苑2#配电站3#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 19513 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 促进路1#配电站1#变压器    | 500 | 35.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 19514 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 促进路1#配电站2#变压器    | 500 | 50.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 19515 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 千山心城9#配电站2#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 19516 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 千山心城9#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 19517 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑3#变电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 19518 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑3#配电站2#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 19519 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电站3#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 19520 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19521 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 山东路14#配电站1#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 19522 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大乙线 | 华东路10#配电站2#变压器 | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 19523 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大乙线 | 华东路10#配电站1#变压器 | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 19524 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 王家桥2#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 19525 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑4#配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 19526 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 东北名苑4#配电站2#变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 19527 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府2#配电站2#变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 19528 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府2#配电站1#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 19529 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园1#配电站1#变压器 | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 19530 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 友谊街3#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 19531 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 亿海盛都2#配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 19532 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园1#配电站2#变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 19533 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园2#配电站1#变压器 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 19534 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 和兴家园2#配电站2#变压器 | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 19535 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 亿海盛都2#配电站2#变压器 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 19536 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 周水前1#配电站1#变压器  | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 19537 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 周水前1#配电站2#变压器  | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 19538 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 山东路16#配电站2#变压器 | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 19539 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 山东路16#配电站1#变压器 | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 19540 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家2#配电站2#变压器 | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 19541 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 军香苑1#配电站1#变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 19542 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 军香苑配电站2#变压器    | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 19543 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家3#配电站1#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 19544 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美域线  | 美域盛景2#配电站1#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 19545 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美域线  | 美域盛景2#配电站2#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 19546 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环1#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 19547 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星中环1#配电站2#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 19548 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站3#变压器   | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 19549 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站2#变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 19550 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府4#配电站1#变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 19551 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 19552 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 19553 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑2#配电站3#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |



|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19554 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家4#配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 19555 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家4#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 19556 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府花园6#配电站2#变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 19557 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 美凯乙线 | 北府6#配电站1#变压器    | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 19558 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景1#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 19559 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景1#配电站2#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 19560 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭4#配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 19561 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭4#配电站1#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 19562 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑3#配电站2#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 19563 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景3#配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 19564 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景3#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 19565 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景5#配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 19566 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭5#配电站2#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 19567 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭5#配电站1#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 19568 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景5#配电站2#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 19569 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 美域线  | 美域盛景6#配电站1#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 19570 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景7#配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 19571 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 动力院景7#配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 19572 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 新华丽景配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 19573 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 新华丽景配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 19574 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 友谊街1#配电站2#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 19575 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 友谊街1#配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 19576 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 美域线  | 美域盛景6#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 19577 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华友甲线 | 动力院景2#配电站1#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 19578 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭1#配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 19579 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电站3#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 19580 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 李家街3#配电站1#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 19581 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 李家街3#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 19582 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 林语家话2#配电站1#变压器  | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 19583 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉5#配电站1#变压器    | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 19584 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉5#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 19585 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳2#配电站1#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 19586 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 山中村7#配电站1#变压器   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19587 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳2#配电站2#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 19588 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 山中村7#配电站2#变压器   | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 19589 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉6#配电站1#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 19590 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉6#配电站2#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 19591 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 林语家话2#配电站2#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 19592 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电站1#变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 19593 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电站2#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 19594 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭2#配电站2#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 19595 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 冷冻线  | 刘家桥1#配电站1#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 19596 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 19597 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 香周路1#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 19598 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 香周路1#配电站1#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 19599 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站3#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 19600 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站2#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 19601 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心乙线 | 盛世闲庭2#配电站1#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 19602 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 光明路1#配电站1#变压器   | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 19603 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 光明路1#配电站2#变压器   | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 19604 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电站2#变压器 | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 19605 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城4#配电站3#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 19606 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 峨眉线  | 军晟1#配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 19607 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话1#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 19608 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话1#配电站2#变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 19609 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 19610 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 19611 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 刘家桥2#配电站2#变压器   | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 19612 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 刘家桥2#配电站1#变压器   | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 19613 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭3#配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 19614 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭3#配电站1#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 19615 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电站1#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 19616 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#配电站2#变压器   | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 19617 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#配电站1#变压器   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 19618 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉7#配电站1#变压器    | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 19619 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电站2#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19620 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 亿达世纪城1#配电站3#变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 19621 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳3#配电站3#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 19622 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村5#配电站1#变压器   | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 19623 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村5#配电站2#变压器   | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 19624 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话3#配电站1#变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 19625 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 新华乙线 | 林语家话3#配电站2#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 19626 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村4#配电站1#变压器   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 19627 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 亿海盛都1#配电站1#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 19628 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 亿海盛都1#配电站2#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 19629 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城8#配电站1#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 19630 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城8#配电站2#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 19631 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山中村4#配电站2#变压器   | 400 | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 19632 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉9#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 19633 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红嘴线  | 大纺2#配电站1#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 19634 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红嘴线  | 大纺2#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 19635 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉9#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 19636 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉乙线 | 鹏辉12#配电站1#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 19637 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府1#配电站1#变压器    | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 19638 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园1#配电站1#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 19639 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城7#配电站2#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 19640 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 千山心城7#配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 19641 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 大纺1#配电站1#变压器    | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 19642 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 大纺1#配电站2#变压器    | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 19643 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站3#变压器    | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 19644 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电站1#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 19645 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站1#变压器    | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 19646 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府3#配电站2#变压器    | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 19647 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 亿达甲线 | 亿达世纪城2#配电站2#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 19648 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 山中村6#配电站1#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 19649 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳1#配电站1#变压器    | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 19650 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳1#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 19651 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 千心甲线 | 盛世闲庭1#配电站2#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 19652 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站1#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |

|       |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19653 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站2#变压器     | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 19654 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华材线  | 北府花园5#配电站3#变压器     | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 19655 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路11#配电站1#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 19656 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路11#配电站2#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 19657 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路8#配电站1#变压器      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 19658 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路1#配电站1#变压器      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 19659 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路1#配电站2#变压器      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 19660 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路2#配电站1#变压器      | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 19661 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路2#配电站2#变压器      | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 19662 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路3#配电站1#变压器      | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 19663 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华周乙线 | 山东路3#配电站2#变压器      | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 19664 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 龙江线  | 山东路12#配电站2#变压器     | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 19665 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 龙江线  | 山东路12#配电站1#变压器     | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 19666 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 泡崖线  | 怡景1#配电站1#变压器       | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 19667 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 泡崖线  | 怡景1#配电站2#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 19668 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红卫线  | 华东路1#配电站1#变压器      | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 19669 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 煤气线  | 香周路3#箱式配电站1#变压器    | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 19670 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分1#箱式配电站变压器      | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 19671 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路3#配电站1#变压器      | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 19672 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 煤气线  | 香周路6#箱式配电站1#变压器    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 19673 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华大甲线 | 华东路9#配电站1#变压器      | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 19674 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华大甲线 | 华东路9#配电站2#变压器      | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 19675 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华南线  | 山东路13#配电站3#变压器     | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 19676 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华南线  | 山东路13#配电站2#变压器     | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 19677 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华南线  | 山东路13#配电站1#变压器     | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 19678 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华南线  | 中华西路1#公寓1#配电站2#变压器 | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 19679 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华南线  | 中华西路1#公寓1#配电站      | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 19680 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红卫线  | 周家街1#配电站1#变压器      | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 19681 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红卫线  | 周家街1#配电站2#变压器      | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 19682 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路5#配电站1#变压器      | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 19683 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路6#配电站1#变压器      | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 19684 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 华东路8#配电站1#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 19685 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路17#配电站3#变压器     | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19686 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路17#配电站2#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 19687 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分2#箱变变压器     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 19688 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 水泥线  | 山东路17#配电站1#变压器 | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 19689 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地1#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 19690 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地1#配电站2#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 19691 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地1#配电站3#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 19692 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 鼎云都中心配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 19693 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 鼎云都中心配电站2#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 19694 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 鹏辉中心配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 19695 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 鹏辉中心配电站2#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 19696 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路2#配电站1#变压器  | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 19697 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 中华园1#配电站1#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 19698 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园1#配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 19699 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园1#配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 19700 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都2#配电站1#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 19701 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 福佳绿都2#配电站2#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 19702 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园2#配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 19703 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园2#配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 19704 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 石材线  | 中华园3#配电站1#变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 19705 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红卫线  | 福佳绿都3#配电站2#变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 19706 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 万福园3#配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 19707 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 红卫线  | 福佳绿都3#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 19708 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 万福园3#配电站2#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 19709 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华友甲线 | 中华园2#配电站2#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 19710 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华友甲线 | 中华园2#配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 19711 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 万福园4#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 19712 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 鹏辉甲线 | 万福园4#配电站2#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 19713 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地2#配电站1#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 19714 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 青林美地2#配电站2#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 19715 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华大乙线 | 华南商厦1#配电站2#变压器 | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 19716 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华友甲线 | 中华园4#配电站1#变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 19717 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园5#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 19718 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 钢丝线  | 万福园5#配电站2#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19719 | 甘井子 | 66kV友谊变    | 华大乙线 | 华南商厦1#配电站1#变压器   | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 19720 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 泡崖线  | 金南路1#箱式配电站1#变压器  | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 19721 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 山东路10#配电站1#变压器   | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 19722 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 山东路10#配电站2#变压器   | 500 | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 19723 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路2#箱式配电站1#变压器  | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 19724 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东路4#配电站1#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 19725 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路3#箱式配电站1#变压器  | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 19726 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 山东路5#配电站1#变压器    | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 19727 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 山东路5#配电站2#变压器    | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 19728 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 山东线  | 天洋物业18#箱式配电站变压器  | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 19729 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 山东线  | 天洋物业16#箱式配电站变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 19730 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 山东路15#配电站2#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 19731 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 山东路15#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 19732 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 峨眉线  | 军晟1#箱式配电站1#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 19733 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 19734 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄2#箱式配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 19735 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金西路1#箱式配电站1#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 19736 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒金山庄3#箱式配电站1#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 19737 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路1#箱式配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 19738 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金南路7#箱式配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 19739 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴2#箱式配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 19740 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分3#箱式配电站变压器    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 19741 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金南路10#箱式配电站1#变压器 | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 19742 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄4#配电站1#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 19743 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分9#箱式配电站变压器    | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 19744 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 华北路7#箱式配电站1#变压器  | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 19745 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄5#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 19746 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄6#配电站1#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 19747 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分4#箱式配电站变压器    | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 19748 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 华北路9#箱式配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 19749 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分5#箱式配电站变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 19750 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 椒金山庄7#配电站1#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 19751 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分6#箱式配电站变压器    | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19752 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分7#箱式配电站变压器   | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 19753 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分8#箱式配电站变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 19754 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 紫金风尚配电站1#变压器    | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 19755 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 紫金风尚配电站2#变压器    | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 19756 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站1#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 19757 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站2#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 19758 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区1#配电站3#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 19759 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区2#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 19760 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 环馨小区2#配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 19761 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑6#配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 19762 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑9#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 19763 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 55.0000 | 175.0000 | 175.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 19764 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景1#配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 19765 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景1#配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 19766 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景3#配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 19767 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景3#配电站2#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 19768 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景4#配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 19769 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景4#配电站2#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 19770 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景7#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 19771 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥1#箱式配电站变压器   | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 19772 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水子1#箱式配电站变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 19773 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 冷冻线  | 华北路6#箱式配电站1#变压器 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 19774 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 骏腾线  | 美域盛景7#配电站2#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 19775 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 秋实1#配电站2#变压器    | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 19776 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 秋实1#配电站3#变压器    | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 19777 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦2#配电站1#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 19778 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园3#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 19779 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场3#配电站2#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 19780 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场8#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 19781 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场2#配电站1#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 19782 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北25#配电站3#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 19783 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站1#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 19784 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园2#配电站2#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19785 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 静芸街1#箱式配电站1#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 19786 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 悦泰1#配电站103       | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 19787 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场1#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 19788 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场5#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 19789 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦3#配电站2#变压器     | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 19790 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场8#配电站2#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 19791 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场3#配电站1#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 19792 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园1#配电站1#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 19793 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场9#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 19794 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 千山心城6#配电站2#变压器   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 19795 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北28#配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 19796 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 鑫汇茗苑2#配电站1#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 19797 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场7#配电站1#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 19798 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华高线  | 远洋广场2#配电站2#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 19799 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园中心配电站2#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 19800 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 远洋广场6#配电站1#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 19801 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园中心配电站1#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 19802 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 万亿香橙1#配电站1#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 19803 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北2#配电站2#变压器     | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 19804 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 万亿香橙1#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 19805 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东路6#配电站2#变压器    | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 19806 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北10#配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 19807 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 冷冻线  | 香周路1#箱式配电站变压器    | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 19808 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万成御园1#配电站2#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 19809 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居2#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 19810 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 友高线  | 凯旋门1#配电站1#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 19811 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路11#箱式变电站101开关 | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 19812 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北16#配电站2#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 19813 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站3#变压器     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 19814 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 东翠鸣苑2#配电站2#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 19815 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居1#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 19816 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居1#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 19817 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北1#配电站1#变压器     | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |



|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19818 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 山东线  | 桑尼小镇2#配电站2#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 19819 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房1#配电站2#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 19820 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 金袍路1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 19821 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北28#配电站2#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 19822 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 65053部队椒北街1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 19823 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北1#配电站2#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 19824 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北9#配电站2#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 19825 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北3#配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 19826 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北23#配电站3#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 19827 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北14#变电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 19828 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北14#变电站1#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 19829 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥3#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 19830 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 王家桥3#配电站2#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 19831 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北12#配电站3#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 19832 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 泰华府邸2#配电站1#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 19833 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北24#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 19834 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 凯旋线  | 凯旋门8#配电站2#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 19835 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 宏苑1#箱式配电站       | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 19836 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 春柳人家配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 19837 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北26#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 19838 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北29#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 19839 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北26#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 19840 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北7#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 19841 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北13#配电站2号变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 19842 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北13#配电站1号变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 19843 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北13#配电站3号变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 19844 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北7#配电站2#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 19845 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北1#中心配电站104变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 19846 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北2#配电站3#变压器    | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 19847 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北8#配电站2#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 19848 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北4#配电站1#变压器    | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 19849 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北4#配电站3#变压器    | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 19850 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北8#配电站1号变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19851 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北4#配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 19852 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北1#中心配电站103变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 19853 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北6#配电站1#变压器    | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 19854 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北5#配电站2#变压器    | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 19855 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北5#配电站1#变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 19856 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北甲线 | 矿北5#配电站3#变压器    | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 19857 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北2#配电站1#变压器    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 19858 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北6#配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 19859 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北乙线 | 矿北6#配电站3#变压器    | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 19860 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北17#配电站1号变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 19861 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北18#配电站1#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 19862 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北19#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 19863 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北19#配电站2#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 19864 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 凯旋线  | 凯旋门10#配电站2#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 19865 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 凯旋线  | 凯旋门7#配电站2#变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 19866 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑1#配电站3#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 19867 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北24#配电站2#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 19868 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 春柳人家配电站2#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 19869 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北27#配电站1#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 19870 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北29#配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 19871 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华矿线  | 矿北25#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 19872 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 自然线  | 沿海鉴筑中心配电站1#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 19873 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 自然线  | 沿海鉴筑中心配电站2#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 19874 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 新华甲线 | 壹品天城1#配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 19875 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城2#配电站2#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 19876 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城8#配电站2#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 19877 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 新华甲线 | 壹品天城1#配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 19878 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城5#配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 19879 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 运腾线  | 远洋自然中心配电站2#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 19880 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城4#配电站2#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 19881 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城3#配电站2#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 19882 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城4#配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 19883 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 自然线  | 远洋1#配电站2#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19884 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城9#配电站2#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 19885 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 自然线  | 沿海鉴筑1#配电站1#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 19886 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城8#配电站1#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 19887 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城3#配电站1#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 19888 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 向阳1#箱式配电站变压器    | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 19889 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城7#配电站1#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 19890 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 自然线  | 远洋自然中心配电站1#变压器  | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 19891 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城2#配电站1#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 19892 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城6#配电站1#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 19893 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 壹品天城6#配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 19894 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 新华甲线 | 壹品天城9#配电站1#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 19895 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 19896 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北11#配电站3#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 19897 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 千山富苑配电站2#变压器    | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 19898 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 千山富苑配电站1#变压器    | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 19899 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北9#配电站3#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 19900 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北9#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 19901 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路13#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 19902 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 千心甲线 | 千山心城3#配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 19903 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 凯旋线  | 凯旋门7#配电站1#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 19904 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北乙线 | 矿北12#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 19905 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾1#配电站1#变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 19906 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾1#配电站3#变压器   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 19907 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾7#配电站3#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 19908 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾3#配电站1#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 19909 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华盛线  | 亿合城1#配电站1#变压器   | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 19910 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾8#配电站1#变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 19911 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾8#配电站3#变压器   | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 19912 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾6#配电站3#变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 19913 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾7#配电站2#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 19914 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾9#配电站2#变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 19915 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 绅士花园1#配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 19916 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 远洋广场6#配电站2#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |

|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19917 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 华北路2#箱式配电站1#变压器      | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 19918 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 东翠鸣苑1#配电站2#变压器       | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 19919 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳1#配电站1#变压器         | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 19920 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北11#配电站1#变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 19921 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北乙线 | 矿北12#配电站2#变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 19922 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 千心乙线 | 友谊街3#配电站2#变压器        | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 19923 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门4#配电站2#变压器        | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 19924 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 大化东山2#配电站1#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 19925 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 华北路5#箱式配电站1#变压器      | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 19926 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 大化东山2#配电站2#变压器       | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 19927 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 大化东山1#配电站2#变压器       | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 19928 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 黄山线  | 汽车人家1#配电站1#变压器       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 19929 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路13#配电站2#变压器       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 19930 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊乙线 | 汽车人家2#配电站2#变压器       | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 19931 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华高线  | 凯旋门6#配电站2#变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 19932 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门1#配电站2#变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 19933 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊乙线 | 汽车人家2#配电站1#变压器       | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 19934 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳1#配电站2#变压器         | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 19935 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 黄山线  | 汽车人家1#配电站2#变压器       | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 19936 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华周甲线 | 山东路6#配电站1#变压器        | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 19937 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路11#配电站2#变压器       | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 19938 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路14#配电站2#变压器       | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 19939 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北乙线 | 矿北10#配电站2#变压器        | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 19940 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路8#箱式配电站1#变压器      | 500 | 35.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 19941 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 华北路3#箱式配电站1#变压器      | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 19942 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园1#配电站1#变压器      | 250 | 46.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 19943 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园3#箱式配电站103配电变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 19944 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾4#配电站3#变压器        | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 19945 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 盐丰线  | 益丰乾城1#配电站2#变压器       | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 19946 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾9#配电站1#变压器        | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 19947 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华大甲线 | 华东路11#配电站1#变压器       | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 19948 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华周甲线 | 山东路7#配电站2#变压器        | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19949 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 千心乙线 | 山东路18#配电站2#变压器   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 19950 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 梧桐路1#配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 19951 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 大化东山1#配电站3#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 19952 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 红卫线  | 华东路1#配电站2#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 19953 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 凯旋线  | 凯旋门8#配电站1#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 19954 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门2#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 19955 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 矿北甲线 | 矿北11#配电站2#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 19956 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华矿线  | 矿北23#配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 19957 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门5#配电站1#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 19958 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友高线  | 凯旋门5#配电站2#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 19959 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华高线  | 凯旋门6#配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 19960 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华高线  | 凯旋门3#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 19961 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾2#配电站2#变压器    | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 19962 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾5#配电站1#变压器    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 19963 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾1#配电站2#变压器    | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 19964 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 红卫线  | 松源绿化配电站1#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 19965 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 盐丰线  | 益丰乾城1#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 19966 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友铭线  | 亿合城2#配电站1#变压器    | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 19967 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华盛线  | 亿合城3#配电站2#变压器    | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 19968 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 山东线  | 桑尼小镇2#配电站1#变压器   | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 19969 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾5#配电站2#变压器    | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 19970 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华矿线  | 矿北28#配电站3#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 19971 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村8#配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 19972 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居2#配电站1#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 19973 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 万成御园2#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 19974 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 光明路2#箱式配电站变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 19975 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万成御园1#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 19976 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 万成御园2#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 19977 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 钻石线  | 钻石湾2#配电站1#变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 19978 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华盛线  | 亿合城1#配电站2#变压器    | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 19979 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾8#配电站2#变压器    | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 19980 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水子2#箱式配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 19981 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路10#箱式配电站1#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 19982 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 大化东山1#配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 19983 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友铭线  | 亿合城2#配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 19984 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华盛线  | 亿合城3#配电站1#变压器    | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 19985 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾4#配电站1#变压器    | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 19986 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 天城线  | 钻石湾6#配电站2#变压器    | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 19987 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 红卫线  | 松源绿化配电站2#变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 19988 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 中华线  | 凯旋门11#配电站1#变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 19989 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 凯旋线  | 凯旋门10#配电站1#变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 19990 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 中华线  | 凯旋门9#配电站1#变压器    | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 19991 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 中华线  | 凯旋门9#配电站2#变压器    | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 19992 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 中华线  | 凯旋门11#配电站2#变压器   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 19993 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 翰林院1#配电站1#配电变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 19994 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 翰林院1#配电站2#配电变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 19995 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 翰林院2#配电站1#配电变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 19996 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 翰林院2#配电站2#配电变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 19997 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾4#配电站1#配电变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 19998 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾4#配电站2#配电变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 19999 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾5#配电站1#配电变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 20000 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾5#配电站2#配电变压器  | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 20001 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾3#配电站1#配电变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 20002 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 香瑞线  | 香水湾3#配电站2#配电变压器  | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 20003 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明新居1#配电站1#配电变压器 | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 20004 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明新居1#配电站2#配电变压器 | 500 | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 20005 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华考线  | 考拉3#配电站103配电变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 20006 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 华考线  | 考拉3#配电站104配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 20007 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉4#配电站103配电变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 20008 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉4#配电站104配电变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 20009 | 甘井子 | 66kV泉水变    | 友考线  | 考拉5#配电站103配电变压器  | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 20010 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉5#配电站104配电变压器  | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 20011 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉6#配电站103配电变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 20012 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉6#配电站104配电变压器  | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 20013 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 骏腾线  | 骏腾名苑3#配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 20014 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 南关岭线 | 建材4#箱式配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |

|       |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20015 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 千心甲线 | 贵颜泉洗浴箱式配电站变配电变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 20016 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊乙线 | 变压器二分1#箱式配电站变配电变压器 | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 20017 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路3#配电站1#配电变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 20018 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路3#配电站2#配电变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 20019 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 金盛家园1#配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 20020 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 金盛家园1#配电站2#变压器     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 20021 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居1#箱式配电站1#配电变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 20022 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居10#箱式配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 20023 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居11#箱式配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 20024 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居12#箱式配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 20025 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居13#箱式配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 20026 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居14#箱式配电站1#变压器  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 20027 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居15#箱式配电站1#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 20028 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居16#箱式配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 20029 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居17#箱式配电站1#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 20030 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居19#箱式配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 20031 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居20#箱式配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 20032 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居21#箱式配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 20033 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居2#箱式配电站1#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 20034 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居3#箱式配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 20035 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居4#箱式配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 20036 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居5#箱式配电站1#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 20037 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居6#箱式配电站1#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 20038 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居7#箱式配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 20039 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 东特新居8#箱式配电站1#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 20040 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 东特新居9#箱式配电站1#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 20041 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 金盛家园2#配电站103配电变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 20042 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 金盛家园2#配电站104配电变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 20043 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 甘泉1#配电站1#变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 20044 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦4#配电站1#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 20045 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 华锦4#配电站2#变压器       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 20046 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站1#变压器      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 20047 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站2#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |

|       |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20048 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业1#配电站1#变压器    | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 20049 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业1#配电站2#变压器    | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 20050 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业2#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 20051 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业2#配电站2#变压器    | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 20052 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周甲线 | 商业街3号配电站103配电变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 20053 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电站1#配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 20054 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电站2#配电变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 20055 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路2#配电站1#配电变压器   | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 20056 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 促进路2#配电站2#配电变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 20057 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 甘供44#亭1#配电变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 20058 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 甘供44#亭2#配电变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 20059 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 甘供62#亭1#间隔配电1#变压器 | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 20060 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 甘供62#亭1#间隔配电2#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 20061 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园1#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 20062 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域13#配电站1#配电变压器 | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 20063 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域13#配电站2#配电变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 20064 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域14#配电站1#配电变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 20065 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域14#配电站2#配电变压器 | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 20066 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园1#配电站3#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 20067 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 香水湾#2配电站1#变压器     | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 20068 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 香水湾#2配电站2#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 20069 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香瑞线  | 香水湾#1配电站1#变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 20070 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香瑞线  | 香水湾#1配电站2#变压器     | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 20071 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山1号配电站104变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 20072 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山1号配电站103变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 20073 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山2号配电站103配电变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 20074 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山2号配电站104配电变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 20075 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北20#配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 20076 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北20#配电站2#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 20077 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域11#配电站1#配电变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 20078 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远甲线 | 远洋荣域11#配电站2#配电变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 20079 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域12#配电站1#配电变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 20080 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华远乙线 | 远洋荣域12#配电站2#配电变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |



|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20081 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北22#配电站1#变压器        | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 20082 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北22#配电站2#变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 20083 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北21#配电站1#变压器        | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 20084 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华矿线  | 矿北21#配电站2#变压器        | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 20085 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 千心甲线 | 千山心城1#配电站3#配电变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 20086 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 千心甲线 | 千山心城3#配电站3#配电变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 20087 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 65053部队东方路2#配电站2#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 20088 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联甲线87#2#配电变压器       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 20089 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联甲线87#1#配电变压器       | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 20090 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 杨柳新居1#配电站3#变压器       | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 20091 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 铝制品线 | 泰华府邸1#配电站3#配电变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 20092 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 运腾线  | 远洋自然中心配电站3#变压器       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 20093 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 金盛家园2#亭(公)3#间隔3#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 20094 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 金盛家园1#配电站3#变压器       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 20095 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 甘泉1#配电站2#变压器         | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 20096 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 山东路11#配电站3#变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 20097 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福山庄3#箱式变电站配电变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 20098 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾12#配电站3#变压器       | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 20099 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾12#配电站2#变压器       | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 20100 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾12#配电站1#变压器       | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 20101 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河2#配电站间隔3#变压器      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 20102 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河2#配电站间隔2#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 20103 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河2#配电站间隔1#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 20104 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾11#配电站2#变压器       | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 20105 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 钻石湾11#配电站1#变压器       | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0061  |
| 20106 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间隔3#变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 20107 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间隔2#变压器      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 20108 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 煤气线  | 春柳河3#配电站间隔1#变压器      | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 20109 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联干23左1促进小区1#配电变压器   | 500 | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 20110 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支7右2#1箱1#变压器       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 20111 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭1#变压器          | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 20112 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭2#变压器          | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 20113 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 姚北线  | 甘供98#亭3#变压器          | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |

|       |     |            |      |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20114 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支7右2#2箱1#变压器               | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 20115 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 后关线  | 大北2#箱1#变压器                   | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 20116 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 亲情园2#配电站2#变压器                | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 20117 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 亲情园2#配电站1#变压器                | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 20118 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一千3左1#箱变1#配电变压器             | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 20119 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 天洋物业3#箱式配电站1#配电变<br>压器       | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 20120 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 秦岭线  | 天洋物业4#箱式配电站1#配电变<br>压器       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 20121 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳4#配电站2#变压器                 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 20122 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 府佳4#配电站1#变压器                 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 20123 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 中华线  | 天洋物业5#配电站2#变压器               | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 20124 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 中华线  | 天洋物业5#配电站1#变压器               | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 20125 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 5706小区2#配电站2#变压器             | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 20126 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 5706小区2#配电站1#变压器             | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 20127 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭1#配电变压器                | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 20128 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭3#配电变压器                | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 20129 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电站2#变压器              | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 20130 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电站1#变压器              | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 20131 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 千山二支1左1#1#箱式变电站配电<br>变压器     | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 20132 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 巾帽1#箱式变电站变压器                 | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 20133 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业27#箱式配电站变压器              | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 20134 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 星家坡花园3#配电站3#配电变<br>压器        | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 20135 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园2#配电站3#变压器              | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 20136 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红卫线  | 椒房分8左1#箱变1#配电变压器             | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 20137 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 金西干67右1商业街4#箱式变电站<br>间隔1#变压器 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 20138 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电站3#变压器               | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 20139 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电站1#变压器               | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 20140 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 廉租线  | 阳光新城6号配电站2#变压器               | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 20141 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 红卫分5左4#2#箱1#变压器              | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 20142 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 天洋物业30#箱式配电站变压器              | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 20143 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天洋物业8#箱式配电站变压器               | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 20144 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 山东线  | 天洋物业17#箱式配电站变压器              | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 20145 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园4号配电站2#配电变压器              | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |

|       |     |            |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20146 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 衡逸园4号配电站1#配电变压器        | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 20147 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 沥青线  | 南关岭北街铁路家属箱式配电站103配电变压器 | 500 | 49.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 20148 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 甘供85#亭1#配电变压器          | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 20149 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 龙江线  | 山东路9#配电站3#变压器          | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 20150 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 亿达甲线 | 林语家话中心亭3#变压器           | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 20151 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科公园里配电站103配电变压器       | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 20152 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科公园里配电站104配电变压器       | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 20153 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天洋物业12#箱式配电站变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 20154 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山5#配电站103配电变压器      | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 20155 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山5#配电站104配电变压器      | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 20156 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山6#配电站103配电变压器      | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 20157 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山6#配电站104配电变压器      | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 20158 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海甲线 | 东海干8左1#配电站间隔配电变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 20159 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 山东线  | 天洋物业21#箱式配电站103配电变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 20160 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域10#配电站103配电变压器     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 20161 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域10#配电站104配电变压器     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 20162 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域8#配电站103配电变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 20163 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域8#配电站104配电变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 20164 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域9#配电站103配电变压器      | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 20165 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域9#配电站104配电变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 20166 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站103配电变压器      | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 20167 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站104配电变压器      | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 20168 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景1#配电站105配电变压器      | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 20169 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站103配电变压器      | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 20170 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站104配电变压器      | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 20171 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景2#配电站3#变压器         | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 20172 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站1#变压器         | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 20173 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站2#变压器         | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 20174 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 宏都熙景3#配电站3#变压器         | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 20175 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站2#变压器         | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 20176 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站3#变压器         | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 20177 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 宏都熙景4#配电站1#配电变压器       | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |

|       |     |            |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20178 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周乙线 | 天洋物业9箱式配电站1#变压器配<br>电变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 20179 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福3#配电站2#配电变压器           | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 20180 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福3#配电站1#配电变压器           | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 20181 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 市政1#配电站1#配电变压器           | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 20182 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 悦景轩配电站2#配电变压器            | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 20183 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 红嘴线  | 悦景轩配电站1#配电变压器            | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 20184 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 钢丝线  | 红卫分5左4#1#箱1#变压器          | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 20185 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 泡崖线  | 怡景1#配电站3#配电变压器           | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 20186 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华高线  | 凯旋门15号配电站1#变压器           | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 20187 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华高线  | 凯旋门15号配电站2#变压器           | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 20188 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友高线  | 凯旋门14号配电站1#变压器           | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 20189 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友高线  | 凯旋门14号配电站2#变压器           | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 20190 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华高线  | 凯旋门13号配电站1#变压器           | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 20191 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华高线  | 凯旋门13号配电站2#变压器           | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 20192 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友高线  | 凯旋门12号配电站1#变压器           | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 20193 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友高线  | 凯旋门12号配电站2#变压器           | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 20194 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华高线  | 凯旋门13号配电站105间隔配电变<br>压器  | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 20195 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾1#配电站103间隔配电变<br>压器  | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 20196 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾1#配电站104间隔配电变<br>压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 20197 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾2#配电站103间隔配电变<br>压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 20198 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾2#配电站104间隔配电变<br>压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 20199 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾3#配电站103间隔配电变<br>压器  | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 20200 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾3#配电站104间隔配电变<br>压器  | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 20201 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾4#配电站103间隔配电变<br>压器  | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 20202 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾4#配电站104间隔配电变<br>压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 20203 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾5#配电站101配电变压器        | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 20204 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾6#配电站102配电变压器        | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 20205 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 香红线  | 青秀蓝湾6#配电站101配电变压器        | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 20206 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾7#配电站102配电变压器        | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |

|       |     |            |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20207 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 青秀蓝湾7#配电站101配电变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 20208 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站103间隔配电变压器   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 20209 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 20210 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园1#配电站105间隔配电变压器   | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 20211 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园2#配电站103间隔配电变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 20212 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园2#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 20213 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站103间隔配电变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 20214 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站104间隔配电变压器   | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 20215 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 天城线  | 和通南园3#配电站105间隔配电变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 20216 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华周甲线 | 商业银行箱式配电站母线配电变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 20217 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉1#配电站1#变压器          | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 20218 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉2#配电站1#变压器          | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 20219 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉2#配电站2#变压器          | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 20220 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 市政1#配电站2#变压器          | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 20221 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园2#配电站104配电变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 20222 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 索尼小镇1号配电站2#配电变压器      | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 20223 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 朱家线  | 索尼小镇1号配电站1#配电变压器      | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 20224 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山3#配电站1#变压器间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 20225 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线 | 万科蓝山3#配电站2#配电变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 20226 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福山庄1#配电站1#变压器        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 20227 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福山庄1#箱式配电站配电变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 20228 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福山庄2#箱式配电站配电变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 20229 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域1#配电站1#变压器        | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 20230 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域1#配电站2#变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 20231 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域2#配电站1#变压器        | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 20232 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域2#配电站2#变压器        | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 20233 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域3#配电站1#变压器        | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 20234 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域3#配电站2#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 20235 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域4#配电站1#变压器        | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 20236 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域4#配电站2#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |

|       |     |            |      |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20237 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域5#配电站1#变压器              | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 20238 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域5#配电站2#变压器              | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 20239 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域6#配电站1#变压器              | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 20240 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域甲线 | 远洋荣域6#配电站2#变压器              | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 20241 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域7#配电站1#变压器              | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 20242 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 荣域乙线 | 远洋荣域7#配电站2#变压器              | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 20243 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 万科公园里二期中心配电站1#配电变压器         | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 20244 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 冷冻线  | 万科公园里二期中心配电站2#配电变压器         | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 20245 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉9#配电站103配电变压器             | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 20246 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉9#配电站104配电变压器             | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 20247 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉10#配电站103配电变压器            | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 20248 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 华考线  | 考拉10#配电站104配电变压器            | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 20249 | 甘井子 | 66kV姚家变    | 友考线  | 考拉7#配电站103配电变压器             | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 20250 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友考线  | 考拉7#配电站104间隔配电变压器           | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 20251 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华考线  | 考拉8#配电站103配电变压器             | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 20252 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华考线  | 考拉8#配电站104配电变压器             | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 20253 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园1#配电站1#配电变压器            | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 20254 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园1#配电站2#配电变压器            | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 20255 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园2#配电站1#配电变压器            | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 20256 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园2#配电站2#配电变压器            | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 20257 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园3#配电站1#配电变压器            | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 20258 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和泰南园3#配电站2#配电变压器            | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 20259 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园4#配电站1#配电变压器            | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 20260 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和泰南园4#配电站2#配电变压器            | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 20261 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业32#箱式配电站103配电变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 20262 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办2#配电站（甘供69#配电站）1#配电变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 20263 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明路1#箱式配电站103间隔配电变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 20264 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园5#配电站1#变压器               | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 20265 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 衡逸园5#配电站2#变压器               | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 20266 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业26#箱式配电站103配电变压器        | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20267 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天洋物业7#箱式配电站103配电变压器 | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 20268 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 八栋墅1#配电站1#配电变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 20269 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 八栋墅1#配电站2#配电变压器     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 20270 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 八栋墅2#配电站1#配电变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 20271 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 八栋墅2#配电站2#配电变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 20272 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城1#配电站1#配电变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 20273 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城1#配电站2#配电变压器    | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 20274 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城2#配电站1#配电变压器    | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 20275 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城2#配电站2#配电变压器    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 20276 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城3#配电站1#配电变压器    | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 20277 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城3#配电站2#配电变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 20278 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银甲线 | 融汇银城中心配电站1#配电变压器    | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 20279 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华银乙线 | 融汇银城中心配电站2#配电变压器    | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 20280 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城1#配电站1#变压器       | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 20281 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城1#配电站2#变压器       | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 20282 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城2#配电站1#变压器       | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 20283 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城2#配电站2#变压器       | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 20284 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城3#配电站1#变压器       | 500 | 45.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 20285 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 海语城3#配电站2#变压器       | 500 | 49.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 20286 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城4#配电站1#变压器       | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 20287 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 海语城4#配电站2#变压器       | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 20288 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 金南路6#箱式配电站1#变压器     | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 20289 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站3#变压器      | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 20290 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园1#配电站1#变压器      | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 20291 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园1#配电站2#变压器      | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 20292 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 向阳线1#箱式配电站1#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 20293 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 心诚箱式配电站1#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 20294 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星家坡花园4#箱式配电站1#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 20295 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 北亚6#箱式配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 20296 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园2#配电站2#变压器      | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 20297 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园3#配电站1#变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 20298 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园2#配电站1#变压器      | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20299 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园3#配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 20300 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园4#配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 20301 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园4#配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 20302 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园5#配电站1#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 20303 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园5#配电站2#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 20304 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园6#配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 20305 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园6#配电站2#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 20306 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园7#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 20307 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰甲线 | 金山花园7#配电站2#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 20308 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园8#配电站1#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 20309 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华丰乙线 | 金山花园8#配电站2#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 20310 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 松江路1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 20311 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 松江路2#箱式配电站1#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 20312 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 千山支1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 20313 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 汇文中学箱式配电站1#变压器  | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 20314 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 北亚8#箱式配电站1#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 20315 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办1#配电站1#变压器 | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 20316 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘区网点办1#配电站2#变压器 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 20317 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 翡翠书院1#配电站1#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 20318 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 翡翠书院1#配电站2#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 20319 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 煤气线  | 翡翠书院2#配电站1#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 20320 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 煤气线  | 翡翠书院2#配电站2#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 20321 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 松江路3#箱式配电站1#变压器 | 250 | 52.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 20322 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 侯西甲线93#配电站1#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 20323 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 侯西甲线93#配电站2#变压器 | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 20324 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 春华园1#配电站1#变压器   | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 20325 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 春华园1#配电站2#变压器   | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 20326 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 金三角大汽贸充电站配电变压器  | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 20327 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月1#配电站1#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 20328 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月1#配电站2#变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 20329 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月2#配电站1#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 20330 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和风明月2#配电站2#变压器  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 20331 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和风明月4#配电站1#变压器  | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |



|       |     |            |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20332 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和凤明月4#配电站2#变压器        | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 20333 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和凤明月3#配电站1#变压器        | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 20334 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香红线  | 和凤明月3#配电站2#变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 20335 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和凤明月5#配电站1#变压器        | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 20336 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和凤明月5#配电站2#变压器        | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 20337 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路4#配电站1#变压器         | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 20338 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路4#配电站2#变压器         | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 20339 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 红嘴线  | 红嘴线3#箱式配电站1#变压器       | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 20340 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天洋物业10箱式配电站103间隔配电变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 20341 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 天洋物业6#配电站1#变压器        | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 20342 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 天洋物业6#配电站2#变压器        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 20343 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业19#箱式配电站变压器       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 20344 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 新华甲线 | 壹品天城5#配电站2#变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 20345 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 红卫线  | 金街广场1# 配电站103配电变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 20346 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 红卫线  | 金街广场1# 配电站104配电变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 20347 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电站3#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 20348 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电站3#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 20349 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电站2#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 20350 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海4#配电站1#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 20351 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海1#配电站1#变压器       | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 20352 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海4#配电站2#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 20353 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海3#配电站2#变压器       | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 20354 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 远洋时代海3#配电站1#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 20355 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电站2#变压器       | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 20356 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 远洋时代海2#配电站1#变压器       | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 20357 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘供69#配电站2#配电变压器       | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 20358 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 甘供65#配电站104间隔配电变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 20359 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 冷冻线  | 春柳园1#配电站103配电变压器      | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 20360 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 钢丝线  | 大纺1#配电站105配电变压器       | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 20361 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华大甲线 | 枣园万象1#配电站3#变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 20362 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达甲线 | 亿达世纪城3#配电站3#变压器       | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 20363 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 众恒家园配电站1#变压器          | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |

|       |     |            |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20364 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 众恒家园配电站2#变压器          | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 20365 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 众恒家园配电站3#变压器          | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 20366 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 众恒家园配电站4#变压器          | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 20367 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友考线  | 考拉1#配电站2#配电变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 20368 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 山东线  | 天洋物业25#箱式配电站103配电变压器  | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 20369 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 中华线  | 东特新居18#箱式配电103配电变压器   | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 20370 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 星加坡花园2#箱变1#变压器        | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 20371 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园6#箱变103配电变压器      | 500 | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 20372 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 万福山庄1#配电站2#变压器        | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 20373 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干14右2#1#箱1#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 20374 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干14右2#2#箱1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 20375 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 铁路箱式配电站1#配电变压器        | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 20376 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联二支6#箱式变电站103间隔配电变压器 | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 20377 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 盖特地产1#箱式配电站变压器        | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 20378 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 大化4#箱式配电站 103间隔配电变压器  | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 20379 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 温馨苑1#配电站3#变压器         | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 20380 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 长江线  | 农行箱式变压器               | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 20381 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 甘供65#配电站103间隔配电变压器    | 500 | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 20382 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 外冷1环网箱2#箱式变电站103配电变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 20383 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周乙线 | 天洋物业13#箱式配电站配电变压器     | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 20384 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周甲线 | 金西干41右1#商业街2#箱母线配电变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 20385 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 荣域甲线 | V时代中心配电站1#配电变压器       | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 20386 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 荣域甲线 | V时代中心配电站2#配电变压器       | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 20387 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 荣域乙线 | V时代中心配电站3#配电变压器       | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 20388 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 商城花园7#箱式配电站1#变压器      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 20389 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 商城花园8#箱式配电站1#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 20390 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园2#箱式配电站1#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 20391 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | pms_温馨苑3#配电站1#变压器     | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 20392 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑1#配电站1#配电变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 20393 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑1#配电站2#配电变压器      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 20394 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑2#配电站1#配电变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |

|       |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20395 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 友高线  | 北府茗苑2#配电站2#配电变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 20396 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑3#配电站103配电变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 20397 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑3#配电站104配电变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 20398 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑4#配电站1#配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 20399 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华高线  | 北府茗苑4#配电站2#配电变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 20400 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园5#配电站1#配电变压器  | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 20401 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园5#配电站2#配电变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 20402 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园4#配电站1#配电变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 20403 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园4#配电站2#配电变压器  | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 20404 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园3#配电站1#配电变压器  | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 20405 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园3#配电站2#配电变压器  | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 20406 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园2#配电站1#配电变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 20407 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园2#配电站2#配电变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 20408 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园1#配电站1#配电变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 20409 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香柳甲线 | 春柳公园1#配电站2#配电变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 20410 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 新华甲线 | 新华绿洲1#配电站3#配电变压器  | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 20411 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域15#配电站1#配电变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 20412 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域15#配电站2#配电变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 20413 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域16#配电站1#配电变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 20414 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域16#配电站2#配电变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 20415 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域17#配电站1#配电变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 20416 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 远洋荣域17#配电站2#配电变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 20417 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域18#配电站1#配电变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 20418 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 远洋荣域18#配电站2#配电变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 20419 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#1配电站1#配电变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 20420 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#1配电站2#配电变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 20421 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#2配电站1#配电变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 20422 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#2配电站2#配电变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 20423 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#3配电站1#配电变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 20424 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#3配电站2#配电变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 20425 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#4配电站1#配电变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 20426 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#4配电站2#配电变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 20427 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#5配电站1#配电变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20428 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓#5配电站2#配电变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 20429 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#6配电站1#配电变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 20430 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓#6配电站2#配电变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 20431 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 石材线  | 中华园1#配电变压器          | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 20432 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园1#配电站1#配电变压器     | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 20433 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园1#配电站2#配电变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 20434 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园2#配电站1#配电变压器     | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 20435 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 和硕园2#配电站2#配电变压器     | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 20436 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和硕园3#配电站1#配电变压器     | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 20437 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 和硕园3#配电站2#配电变压器     | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 20438 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 秦岭线  | 天洋物业2#箱式配电站103配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 20439 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 鞍钢家属楼箱式配电站1#配电变压器   | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 20440 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 朱家线  | 宏苑1#配电站2#配电变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 20441 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 泡崖线  | 怡景1#箱式配电站103配电变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 20442 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著1#配电站1#配电变压器      | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 20443 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著1#配电站2#配电变压器      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 20444 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著2#配电站1#配电变压器      | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 20445 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣甲线 | 园著2#配电站2#配电变压器      | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 20446 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站1#配电变压器      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 20447 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站2#配电变压器      | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 20448 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华荣乙线 | 园著3#配电站3#配电变压器      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 20449 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓7#配电站1#配电变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 20450 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓7#配电站2#配电变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 20451 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓8#配电站1#配电变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 20452 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 香湾线  | 天下粮仓8#配电站2#配电变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 20453 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓9#配电站1#配电变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 20454 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓9#配电站2#配电变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 20455 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园2#配电站1#变压器      | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 20456 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园2#配电站2#变压器      | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 20457 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园3#配电站1#变压器      | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 20458 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 天城线  | 和兴南园3#配电站2#变压器      | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 20459 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 千心乙线 | 富隆3#箱式配电站103间隔配电变压器 | 500 | 50.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |

|       |     |            |       |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20460 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线  | 万科大家1#配电站1#变压器      | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 20461 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线  | 万科大家1#配电站2#变压器      | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 20462 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进甲线  | 万科大家1#配电站3#变压器      | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 20463 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站1#变压器      | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 20464 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站2#变压器      | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 20465 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线  | 万科大家2#配电站3#电变压器     | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 20466 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站1#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 20467 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城7#配电站2#变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 20468 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城7#配电站3#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 20469 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站3#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 20470 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 冷库线   | 俪水豪庭1#配电站3#变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 20471 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线   | 锦泉园16#配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 20472 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 棉福线   | 福佳新城9#配电站2#变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 20473 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 前进线   | 俪湾海景4#配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 20474 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 东山线   | 半岛欣座3#配电站2#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 20475 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城8#配电站2#配电站      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 20476 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城4#配电站2#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 20477 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城4#配电站3#变压器      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 20478 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐福线   | 福佳新城2#配电站3#变压器      | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 20479 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#配电站2#变压器       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 20480 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线   | 运腾6#配电站2#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 20481 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 幸福线   | 幸福4#配电站1#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 20482 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 幸福线   | 幸福6#配电站1#变压器        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 20483 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线   | 锦泉14#配电站103开关柜1#变压器 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 20484 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 幸福线   | 钰桥4#配电站2#变压器        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 20485 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线   | 锦泉园16#配电站2#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 20486 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 宋家线   | 俪水豪庭中心配电站2#变压器      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 20487 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 冷库线   | 俪水豪庭1#配电站2#变压器      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 20488 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线   | 锦泉14#配电站2#变压器       | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 20489 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线   | 锦泉15#配电站103开关柜1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 20490 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线   | 锦泉17#配电站1#变压器       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 20491 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华东线   | 华东1#配电站2#变压器        | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 20492 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 冷库线   | 俪水豪庭中心配电站1#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |

|       |     |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20493 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 锦泉17#配电站2#变压器      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 20494 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭1#配电站1#变压器     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 20495 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 冷库线  | 俪水豪庭4#配电站1#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 20496 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 碧海线  | 佳地天成2#配电站2#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 20497 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 幸福7#配电站3#变压器       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 20498 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城5#配电站2#变压器     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 20499 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电站3#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 20500 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉甲线 | 龙畔金泉27#配电站1#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 20501 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 钰桥3#配电站1#变压器       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 20502 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家8#配电站1#变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 20503 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城10#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 20504 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城19#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 20505 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城20#配电站3#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 20506 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境1#配电站1#变压器     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 20507 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 廉租线  | 金地艺境2#配电站2#变压器     | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 20508 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境3#配电站1#变压器     | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 20509 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房10#配电站2#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 20510 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园5#配电站2#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 20511 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园8#配电站1#变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 20512 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线9#配电站1#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 20513 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 泉水线  | 泉水2#箱式配电站1#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 20514 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城9#配电站2#变压器     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 20515 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 宋家线  | 俪水豪庭3#配电站2#变压器     | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 20516 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 华能线  | 俪湾海景1#配电站1#变压器     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 20517 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 俪湾海景4#配电站2#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 20518 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线3#配电站2#变压器      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 20519 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城13#配电站2#开关柜    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 20520 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城1#配电站1#变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 20521 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电站1#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 20522 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家10#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 20523 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 枣园万象2#配电站2#变压器     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 20524 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园1#配电站2#变压器      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 20525 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电站2#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |

|       |     |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20526 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线6#配电站1#变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 20527 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城6#配电站2#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 20528 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家1#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 20529 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城5#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 20530 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房4#配电站1#变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 20531 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 经济适用房8#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 20532 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#配电站2#变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 20533 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 润泽园7#配电站1#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 20534 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座2#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 20535 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城1#变压器         | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 20536 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城17#配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 20537 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电站1#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 20538 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城18#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 20539 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城20#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 20540 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房6#配电站2#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 20541 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电站1#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 20542 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 锦泉21#配电站2#变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 20543 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城21#配电站3#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 20544 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城6#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 20545 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家2#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 20546 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城2#配电站2#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 20547 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城13#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 20548 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城7#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 20549 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 锦泉19#配电站2#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 20550 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房4#配电站2#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 20551 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电站2#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 20552 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城22#配电站3#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 20553 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线3#配电站1#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 20554 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园6#配电站2#变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 20555 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城9#配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 20556 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电站3#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 20557 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房1#配电站3#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 20558 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房7#配电站2#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |

|       |     |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20559 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽线4#配电站1#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 20560 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城16#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 20561 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城3#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 20562 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房6#配电站1#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 20563 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城13#配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 20564 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城10#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 20565 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境1#配电站2#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 20566 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 经济适用房8#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 20567 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前盐线  | 半岛欣座1#配电站1#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 20568 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 徧湾海景2#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 20569 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 华能线  | 徧湾海景3#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 20570 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家3#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 20571 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 民悦2#配电站2#变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 20572 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配电站3#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 20573 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉1#中心配电站2#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 20574 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境3#配电站2#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 20575 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 尚品线  | 金地艺境4#配电站1#变压器    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 20576 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家1#配电站2#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 20577 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家4#配电站1#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 20578 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家13#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 20579 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城3#配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 20580 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城12#配电站1#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 20581 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城17#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 20582 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城18#配电站1#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 20583 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城2#配电站1#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 20584 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#配电站1#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 20585 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城2#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 20586 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙水甲线 | 幸福3#配电站3#变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 20587 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福6#配电站2#变压器      | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 20588 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福8#配电站1#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 20589 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 枣园万象2#配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 20590 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城4#配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 20591 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城3#配电站2#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |



|       |     |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20592 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 廉租线  | 金地艺境2#配电站1#变压器    | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 20593 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 泉华线  | 集美6#配电站1#变压器      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 20594 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城17#配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 20595 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城11#配电站1#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 20596 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城15#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 20597 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城14#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 20598 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城14#配电站3#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 20599 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电站2#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 20600 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园2#配电站2#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 20601 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 鹏辉新天居5#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 20602 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 岚岭线  | 鹏辉新天居5#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 20603 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 姚北线  | 雁南园2#配电站1#变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 20604 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 姚北线  | 雁南园2#配电站2#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 20605 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城2#配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 20606 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家甲线 | 前关经济适用房9#配电站3#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 20607 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 大连湾线 | 佳地天成变电亭1#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 20608 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 大连湾线 | 佳地天成变电亭2#变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 20609 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾新城配电站1#变压器      | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 20610 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 丽湾新城配电站2#变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 20611 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 外冷线  | 北市3#箱式配电站103配电变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 20612 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城5#配电站2#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 20613 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房5#配电站1#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 20614 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站3#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 20615 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园2#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 20616 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园1#配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 20617 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园1#配电站2#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 20618 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园3#配电站1#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 20619 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 富士庄园3#配电站2#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 20620 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站1#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 20621 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 科技线  | 科技1#配电站2#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 20622 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园1#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 20623 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园1#配电站2#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 20624 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园4#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |

|       |     |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20625 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城1#配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 20626 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园4#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 20627 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 华东人家1#配电站1#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 20628 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 华东人家1#配电站2#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 20629 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 下沟1#配电站1#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 20630 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 下沟1#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 20631 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园4#配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 20632 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 下沟线  | 富士庄园4#配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 20633 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园6#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 20634 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园6#配电站2#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 20635 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 东南甲线 | 华东人家4#配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 20636 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 东南甲线 | 华东人家4#配电站2#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 20637 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城1#配电站2#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 20638 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 美域盛景5#配电站1#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 20639 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 美域盛景5#配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 20640 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑7#配电站1#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 20641 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑5#配电站1#变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 20642 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑5#配电站2#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 20643 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑8#配电站1#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 20644 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑8#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 20645 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区1#配电站1#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 20646 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑10#配电站1#变压器 | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 20647 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑10#配电站2#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 20648 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线1#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 20649 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来线1#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 20650 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区2#配电站1#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 20651 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 圣泰线  | 圣泰小区2#配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 20652 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来2#配电站2#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 20653 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 日来线  | 日来2#配电站1#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 20654 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑2#配电站1#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 20655 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑2#配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 20656 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 美域线  | 骏腾名苑4#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 20657 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 集美线  | 集美3#配电站1#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |

|       |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20658 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美3#配电站2#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 20659 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 金广甲线 | 枫丹丽城3#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 20660 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 欣家甲线 | 前关经济适用房1#配电站1#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 20661 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉甲线 | 华东路17#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 20662 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉甲线 | 华东路17#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 20663 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美5#配电站1#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 20664 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美5#配电站2#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 20665 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美5#配电站3#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 20666 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美7#配电站1#变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 20667 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美7#配电站2#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 20668 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美1#配电站1#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 20669 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美1#配电站2#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 20670 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美2#配电站1#变压器      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 20671 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 集美线  | 集美2#配电站2#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 20672 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 金广甲线 | 枫丹丽城10#配电站2#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 20673 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城1#配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 20674 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城1#配电站2#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 20675 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城10#配电站1#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 20676 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城10#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 20677 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城2#配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 20678 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城2#配电站2#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 20679 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城5#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 20680 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城5#配电站2#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 20681 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城7#配电站1#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 20682 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城7#配电站2#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 20683 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 大北线  | 大北小区3#1#变压器       | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 20684 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 大北线  | 大北小区3#2#变压器       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 20685 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城9#配电站1#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 20686 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 南岭新城9#配电站2#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 20687 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居1#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 20688 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 后关线  | 大北小区6#亭1#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 20689 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 后关线  | 大北小区6#亭2#变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 20690 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 民悦线  | 民悦1#配电站1#变压器      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20691 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 民悦线  | 民悦1#配电站2#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 20692 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居3#配电站1#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 20693 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 大连湾线 | 大连湾1#配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 20694 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 大连湾线 | 大连湾1#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 20695 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区1#配电站1#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 20696 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区1#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 20697 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 20698 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站2#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 20699 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华夏线  | 大北小区2#配电站3#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 20700 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 20701 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 20702 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 华东路12#配电站3#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 20703 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉4#配电站1#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 20704 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉4#配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 20705 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉4#配电站3#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 20706 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉6#配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 20707 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉6#配电站2#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 20708 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉6#配电站3#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 20709 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 泉华线  | 集美6#配电站2#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 20710 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区3#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 20711 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区3#配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 20712 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 圣泰线  | 圣泰小区4#配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 20713 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线3#配电站2#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 20714 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线3#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 20715 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 祥和甲线 | 祥和花园5#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 20716 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 祥和甲线 | 祥和花园5#配电站2#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 20717 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线3#配电站3#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 20718 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园1#配电站1#变压器    | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 20719 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园1#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 20720 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线5#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 20721 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线5#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 20722 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉8#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 20723 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉8#配电站2#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |

|       |     |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20724 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线5#配电站3#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 20725 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 20726 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站2#变压器    | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 20727 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 绿园2#配电站3#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 20728 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站3#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 20729 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 20730 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 日来线  | 日来线4#配电站1#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 20731 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉8#配电站3#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 20732 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 华周甲线 | 金南路9#箱式配电站1#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 20733 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 外冷线  | 民悦2#配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 20734 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 姚北线  | 雁南园中心配电站1#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 20735 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 消防线  | 雁南园中心配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 20736 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金南路8#箱式配电站1#变压器 | 500 | 35.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 20737 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 南家线  | 南岭新城4#配电站1#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 20738 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 南家线  | 南岭新城4#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 20739 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 20740 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站2#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 20741 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉2#配电站3#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 20742 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 姚家线  | 大北小区7#亭3#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 20743 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉5#配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 20744 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉5#配电站3#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 20745 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉5#配电站2#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 20746 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 祥和甲线 | 祥和花园7#配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 20747 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线  | 运腾1#配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 20748 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线  | 运腾1#配电站2#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 20749 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉7#配电站3#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 20750 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉7#配电站2#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 20751 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线  | 运腾3#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 20752 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 运腾线  | 运腾3#配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 20753 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 锦泉线  | 锦泉7#配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 20754 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑1#配电站1#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 20755 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 骏腾线  | 骏腾名苑1#配电站2#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 20756 | 甘井子 | 66kV朱棋路变   | 泉水线  | 龙畔金泉29#配电站1#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |

|       |     |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20757 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 姚家线  | 大北小区4#亭1#变压器      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 20758 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 姚家线  | 大北小区4#亭2#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 20759 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾4#配电站1#变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 20760 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 泉水线  | 龙畔金泉30#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 20761 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐湖乙线 | 龙畔金泉31#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 20762 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾4#配电站2#变压器      | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 20763 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园2#配电站2#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 20764 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和甲线 | 祥和花园2#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 20765 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 祥和乙线 | 祥和花园3#配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 20766 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站1#变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 20767 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站2#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 20768 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 运腾线  | 运腾8#配电站3#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 20769 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉3#配电站1#变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 20770 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 锦泉线  | 锦泉3#配电站2#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 20771 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城8#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 20772 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城7#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 20773 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 枫丹丽城7#配电站2#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 20774 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家6#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 20775 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广乙线 | 锦泉22#配电站2#变压器     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 20776 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家15#配电站1#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 20777 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城9#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 20778 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座3#配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 20779 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 碧海线  | 佳地天成2#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 20780 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 幸福线  | 幸福6#配电站3#变压器      | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 20781 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电站2#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 20782 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 润泽线  | 润泽园1#配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 20783 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电站2#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 20784 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房3#配电站1#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 20785 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城3#配电站2#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 20786 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城5#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 20787 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 公租线  | 泉水怡家7#配电站1#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 20788 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电站3#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 20789 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城18#配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |

|       |     |          |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20790 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城4#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 20791 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房7#配电站3#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 20792 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城10#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 20793 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 金广甲线 | 枫丹丽城12#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 20794 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 东山线  | 半岛欣座2#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 20795 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 前进线  | 佰湾海景4#配电站3#变压器    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 20796 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城12#配电站1#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 20797 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城9#配电站3#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 20798 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电站1#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 20799 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 棉福线  | 福佳新城11#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 20800 | 甘井子 | 66kV朱棋路变 | 盐福线  | 福佳新城10#配电站2#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 20801 | 甘井子 | 66kV华南变  | 华能线  | 佰湾海景3#配电站2#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 20802 | 甘井子 | 66kV华南变  | 金广甲线 | 枫丹丽城8#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 20803 | 甘井子 | 66kV华南变  | 日来线  | 润泽园8#配电站2#变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 20804 | 甘井子 | 66kV华南变  | 润泽线  | 润泽园4#配电站2#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 20805 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园5#配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 20806 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园3#配电站3#变压器     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 20807 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园5#配电站2#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 20808 | 甘井子 | 66kV华南变  | 金广甲线 | 枫丹丽城12#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 20809 | 甘井子 | 66kV华南变  | 金广乙线 | 锦泉19#配电站1#变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 20810 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园1#配电站2#变压器     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 20811 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园2#配电站2#变压器     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 20812 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园6#配电站1#变压器     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 20813 | 甘井子 | 66kV华南变  | 盐福线  | 福佳新城2#配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 20814 | 甘井子 | 66kV华南变  | 雁山线  | 福泊园4#配电站1#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 20815 | 甘井子 | 66kV华南变  | 华东线  | 华东1#配电站1#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 20816 | 甘井子 | 66kV华南变  | 华东线  | 华东2#配电站2#变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 20817 | 甘井子 | 66kV华南变  | 前盐线  | 半岛欣座1#配电站2#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 20818 | 甘井子 | 66kV华南变  | 棉福线  | 福佳新城13#配电站3#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 20819 | 甘井子 | 66kV华南变  | 前进线  | 佰湾海景2#配电站2#变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 20820 | 甘井子 | 66kV华南变  | 民悦线  | 民悦1#配电站3#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 20821 | 甘井子 | 66kV华南变  | 日来线  | 润泽园5#配电站1#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 20822 | 甘井子 | 66kV华南变  | 日来线  | 润泽园2#配电站1#变压器     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |

|       |     |         |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20823 | 甘井子 | 66kV华南变 | 润泽线  | 润泽园9#配电站2#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 20824 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家4#配电站2#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 20825 | 甘井子 | 66kV华南变 | 尚品线  | 金地艺境4#配电站2#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 20826 | 甘井子 | 66kV华南变 | 日来线  | 润泽园2#配电站2#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 20827 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家11#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 20828 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家12#配电站1#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 20829 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城15#配电站1#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 20830 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城17#配电站2#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 20831 | 甘井子 | 66kV华南变 | 光彩线  | 红枫园3#配电站2#变压器      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 20832 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城19#配电站2#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 20833 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城20#配电站2#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 20834 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房3#配电站2#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 20835 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房7#配电站1#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 20836 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 锦泉20#配电站1#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 20837 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房10#配电站1#变压器 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 20838 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家乙线 | 前关经济适用房5#配电站3#变压器  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 20839 | 甘井子 | 66kV华南变 | 棉福线  | 福佳新城7#配电站1#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 20840 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳甲线 | 福佳新城14#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 20841 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金水线  | 红枫园1#配电站2#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 20842 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家9#配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 20843 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家5#配电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 20844 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园3#配电站2#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 20845 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园1#配电站1#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 20846 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家9#配电站2#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 20847 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家14#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 20848 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线  | 福泊园2#配电站1#变压器      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 20849 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线  | 泉水怡家16#配电站1#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 20850 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳甲线 | 福佳新城19#配电站3#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 20851 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城15#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 20852 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳乙线 | 福佳新城20#配电站1#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 20853 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线 | 阳光驿城8#配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 20854 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家甲线 | 经济适用房2#配电站2#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 20855 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线 | 枫丹丽城16#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |



|       |     |         |       |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20856 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线   | 泉水怡家5#配电站2#变压器      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 20857 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 枫丹丽城1#配电站2#变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 20858 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 枫丹丽城16#配电站2#变压器     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 20859 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 锦泉22#配电站1#变压器       | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 20860 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城2#配电站2#变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 20861 | 甘井子 | 66kV华南变 | 福佳甲线  | 福佳新城16#配电站2#变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 20862 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线  | 阳光驿城14#配电站1#变压器     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 20863 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉乙线  | 阳光驿城6#配电站1#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 20864 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家甲线  | 前关经济适用房1#配电站2#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 20865 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家甲线  | 前关经济适用房2#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 20866 | 甘井子 | 66kV华南变 | 欣家乙线  | 前关经济适用房5#配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 20867 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 锦泉20#配电站2#变压器       | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 20868 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#配电站1#变压器       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 20869 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐1#配电站2#变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 20870 | 甘井子 | 66kV华南变 | 科技线   | 龙畔金泉24#配电站2#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 20871 | 甘井子 | 66kV华南变 | 宋家线   | 俪水豪庭3#配电站1#变压器      | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 20872 | 甘井子 | 66kV华南变 | 元宝线   | 甘供开关厂箱变变压器          | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 20873 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园4#配电站2#变压器       | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 20874 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园6#配电站2#变压器       | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 20875 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广甲线  | 锦泉21#配电站1#变压器       | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 20876 | 甘井子 | 66kV华南变 | 雁山线   | 福泊园3#配电站1#变压器       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 20877 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 锦泉24#配电站1#变压器       | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 20878 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐1#配电站1#变压器        | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 20879 | 甘井子 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉15#配电站104开关柜2#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 20880 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐19#配电站1#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 20881 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 泉水33#配电站1#变压器       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 20882 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城13#配电站1#变压器     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 20883 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线   | 泉水怡家11#配电站2#变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 20884 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 锦泉23#配电站1#变压器       | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 20885 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 锦泉23#配电站2#变压器       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 20886 | 甘井子 | 66kV华南变 | 华东线   | 华东3#配电站1#变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 20887 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐福线   | 福佳新城6#配电站2#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 20888 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐福线   | 福佳新城6#配电站1#变压器      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |

|       |     |         |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20889 | 甘井子 | 66kV华南变 | 棉福线   | 福佳新城5#配电站3#变压器  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 20890 | 甘井子 | 66kV华南变 | 冷库线   | 丽水豪庭4#配电站2#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 20891 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉22#配电站2#变压器 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 20892 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城14#配电站1#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 20893 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉21#配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 20894 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城11#配电站2#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 20895 | 甘井子 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉13#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 20896 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城15#配电站2#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 20897 | 甘井子 | 66kV华南变 | 华东线   | 华东3#配电站2#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 20898 | 甘井子 | 66kV华南变 | 金广乙线  | 枫丹丽城15#配电站1#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 20899 | 甘井子 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉9#配电站3#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 20900 | 甘井子 | 66kV华南变 | 锦泉线   | 锦泉10#配电站3#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 20901 | 甘井子 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园2#配电站1#变压器   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 20902 | 甘井子 | 66kV华南变 | 姚北线   | 雁南园1#配电站1#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 20903 | 甘井子 | 66kV华南变 | 姚北线   | 雁南园1#配电站2#变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 20904 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙水甲线  | 钰桥3#配电站2#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 20905 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#配电站3#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 20906 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐4#配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 20907 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐4#配电站2#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 20908 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐5#配电站2#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 20909 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐17#配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 20910 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐18#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 20911 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐15#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 20912 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐15#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 20913 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐8#配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 20914 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐7#配电站1#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 20915 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐19#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 20916 | 甘井子 | 66kV华南变 | 公租线   | 欧尚4#配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 20917 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐6#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 20918 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐11#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 20919 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐7#配电站2#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 20920 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐6#配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 20921 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐11#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |

|       |     |         |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20922 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐10#配电站1#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 20923 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐12#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 20924 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐8#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 20925 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐10#配电站2#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 20926 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐13#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 20927 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐12#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 20928 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐16#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 20929 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐17#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 20930 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐9#配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 20931 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐9#配电站2#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 20932 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#配电站3#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 20933 | 甘井子 | 66kV华南变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖7#配电站2#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 20934 | 甘井子 | 66kV华南变 | 宋家线   | 俚水豪庭2#配电站1#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 20935 | 甘井子 | 66kV华南变 | 元宝线   | 悦湾园10KV配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 20936 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐5#配电站1#变压器    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 20937 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐3#配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 20938 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐2#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 20939 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐2#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 20940 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐18#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 20941 | 甘井子 | 66kV华南变 | 东山线   | 前盐16#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 20942 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐3#配电站2#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 20943 | 甘井子 | 66kV华南变 | 前盐线   | 前盐13#配电站1#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 20944 | 甘井子 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园3#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 20945 | 甘井子 | 66kV华南变 | 光彩线   | 红枫园2#配电站2#变压器   | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 20946 | 甘井子 | 66kV华南变 | 岚岭线   | 鹏辉新天居9#配电站1#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 20947 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉21#配电站2#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 20948 | 甘井子 | 66kV华南变 | 岚岭线   | 鹏辉新天居7#配电站1#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 20949 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙水甲线  | 幸福1#配电站2#变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 20950 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉23#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 20951 | 甘井子 | 66kV华南变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉23#配电站2#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 20952 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉22#配电站1#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 20953 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙泉甲线  | 龙畔金泉27#配电站2#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 20954 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#配电站2#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |

|       |     |         |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20955 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 20956 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#配电站2#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 20957 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#配电站3#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 20958 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖6#配电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 20959 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖3#配电站1#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 20960 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 盐岛湖5#配电站3#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 20961 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福7#配电站2#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 20962 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#配电站2#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 20963 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#配电站3#变压器   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 20964 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福1#配电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 20965 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福3#配电站2#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 20966 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站2#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 20967 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖2#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 20968 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福3#配电站1#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 20969 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖1#配电站1#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 20970 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站1#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 20971 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖1#配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 20972 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 泉水线   | 泉水1#箱式配电站1#变压器  | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 20973 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 棉福线   | 福佳新城5#配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 20974 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福5#配电站3#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 20975 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居6#配电站1#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 20976 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居8#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 20977 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居8#配电站2#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 20978 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉25#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 20979 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉25#配电站2#变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 20980 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉26#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 20981 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉24#配电站1#变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 20982 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站1#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 20983 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站2#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 20984 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福2#配电站3#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 20985 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福4#配电站2#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 20986 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福4#配电站3#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 20987 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉20#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |

|       |     |         |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 20988 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉28#配电站1#变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 20989 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉28#配电站2#变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 20990 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 幸福1#配电站3#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 20991 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福8#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 20992 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 幸福8#配电站3#变压器    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 20993 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 双山线   | 云岭北园2#配电站2#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 20994 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉18#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 20995 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广乙线  | 锦泉3#中心配电站2#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 20996 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉18#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 20997 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 锦泉3#中心配电站1#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 20998 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金水线   | 红枫园1#配电站1#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 20999 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#配电站1#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 21000 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水33#配电站2#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 21001 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水40#配电站2#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 21002 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水45#配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 21003 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 21004 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#配电站3#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 21005 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水39#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 21006 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水43#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 21007 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 21008 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水41#配电站2#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 21009 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水43#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 21010 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水47#配电站2#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 21011 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#配电站1#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 21012 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 21013 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 盐岛湖4#配电站3#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 21014 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水35#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 21015 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水40#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 21016 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水38#配电站2#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 21017 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水47#配电站1#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 21018 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 泉水32#配电站3#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 21019 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水37#配电站1#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 21020 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖甲线 | 泉水39#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |

|       |     |            |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21021 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖甲线 | 泉水45#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 21022 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖乙线 | 泉水36#配电站3#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 21023 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖乙线 | 泉水34#配电站1#变压器   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 21024 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖乙线 | 泉水34#配电站2#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 21025 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖甲线 | 泉水35#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 21026 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖乙线 | 泉水36#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 21027 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖乙线 | 泉水36#配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 21028 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖甲线 | 泉水41#配电站1#变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 21029 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 盐岛湖甲线 | 泉水37#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 21030 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉13#配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 21031 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 运腾线   | 运腾2#配电站1#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 21032 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 运腾线   | 远洋自然2#配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 21033 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 幸福线   | 钰桥2#配电站1#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 21034 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 幸福线   | 钰桥2#配电站2#变压器    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 21035 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 公租线   | 欧尚1#配电站1#变压器    | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 21036 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 金广乙线  | 枫丹丽城11#配电站1#变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 21037 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 金广乙线  | 枫丹丽城14#配电站2#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 21038 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉12#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 21039 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉12#配电站3#变压器   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 21040 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 南家线   | 南岭新城6#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 21041 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 南家线   | 南岭新城8#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 21042 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线  | 鑫汇茗苑1#配电站1#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 21043 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 前盐线   | 前盐5#配电站3#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 21044 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 时代线   | 电业局车管处箱变1#变压器   | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 21045 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 南家线   | 南岭新城8#配电站2#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 21046 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 金广乙线  | 枫丹丽城13#配电站2#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 21047 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 姚家线   | 大北小区4#亭3#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 21048 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉10#配电站2#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 21049 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉9#配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 21050 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线   | 锦泉11#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 21051 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 南家线   | 南岭新城3#配电站2#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 21052 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 前盐线   | 前盐9#配电站3#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 21053 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 金广乙线  | 枫丹丽城9#配电站1#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |

|       |     |         |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21054 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城11#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 21055 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城3#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 21056 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉10#配电站1#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 21057 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉11#配电站1#变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 21058 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉11#配电站3#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 21059 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉13#配电站3#变压器    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 21060 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 幸福线   | 钰桥4#配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 21061 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐岛湖乙线 | 锦泉24#配电站2#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 21062 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉1#中心配电站3#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 21063 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 前盐线   | 前盐15#配电站3#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 21064 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线   | 泉水怡家17#配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 21065 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙泉乙线  | 阳光驿城16#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 21066 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙水甲线  | 钰桥5#配电站1#变压器     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 21067 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 元宝线   | 悦湾园10KV配电站3#变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 21068 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 运腾线   | 运腾1#箱式变电站1#变压器   | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 21069 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 龙泉乙线  | 阳光驿城18#配电站2#变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 21070 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居4#配电站1#变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 21071 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 南岭新城6#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 21072 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居2#配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 21073 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线   | 鹏辉新天居6#配电站2#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 21074 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉2#中心配电站1#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 21075 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉3#配电站3#变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 21076 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 锦泉1#中心配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 21077 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 锦泉线   | 阳光驿城16#配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 21078 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 运腾线   | 运腾6#配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 21079 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐丰线   | 三合庭苑#2配电站1#配电变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 21080 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐丰线   | 三合庭苑#1配电站1#配电变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 21081 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 盐丰线   | 三合庭苑#1配电站2#配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 21082 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 枫丹丽城4#配电站2#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 21083 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 金广甲线  | 枫丹丽城4#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 21084 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 科技线   | 龙畔金泉19#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 21085 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 运腾线   | 运腾2#配电站2#变压器     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 21086 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 运腾线   | 运腾7#配电站1#变压器     | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |

|       |     |            |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21087 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线  | 锦泉12#配电站2#变压器           | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 21088 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 锦泉线  | 锦泉9#配电站2#变压器            | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 21089 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 颐泊湾3#配电站1#变压器           | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 21090 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 大连湾线 | 颐泊湾1#配电站2#变压器           | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 21091 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 大连湾线 | 颐泊湾2#配电站2#变压器           | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 21092 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境5#配电站2#变压器          | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 21093 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 尚品线  | 金地艺境7#配电站2#变压器          | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 21094 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 双山线  | 云岭北园3#配电站1#变压器          | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 21095 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 俪水豪庭2#配电站2#变压器          | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 21096 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 水文线  | 云岭北园1#配电站1#变压器          | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 21097 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 运腾线  | 运腾7#配电站2#变压器            | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 21098 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 千心乙线 | 金南路4#箱式配电站1#变压器         | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 21099 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 鑫汇茗苑1#配电站2#变压器          | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 21100 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境6#配电站2#变压器          | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 21101 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境6#配电站1#变压器          | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 21102 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配电站2#变压器        | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 21103 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配电站2#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 21104 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 颐泊湾4#配电站2#变压器           | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 21105 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 山东线  | 天洋物业15#箱式配电站103变压器      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 21106 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分5右1#箱变1#变压器          | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 21107 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联干23左1促进小区2#(公)箱变1#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 21108 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配电站1#变压器        | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 21109 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 冷库线  | 丽湾海景花园2#配电站3#变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 21110 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境5#配电站1#变压器          | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 21111 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 龙水甲线 | 钰桥1#中心配电站1#变压器          | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 21112 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 幸福线  | 钰桥1#中心配电站2#变压器          | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 21113 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 公租线  | 欧尚4#配电站1#变压器            | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 21114 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 元宝线  | 悦湾园10KV配电站1#变压器         | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 21115 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园1#配电站1#变压器        | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 21116 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 宋家线  | 丽湾海景花园中心1#配电站2#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 21117 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 公租线  | 欧尚1#配电站2#变压器            | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 21118 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 龙水甲线 | 钰桥5#配电站2#变压器            | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |



|       |     |         |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21119 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 南家线  | 南岭新城11#配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 21120 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 消防线  | 雁南园3#箱式配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 21121 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 消防线  | 雁南园4#箱式配电站1#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 21122 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 运腾线  | 远洋自然2#配电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 21123 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 山东线  | 天洋物业24#箱式配电站103变压器 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 21124 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站1#变压器       | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 21125 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境7#配电站1#变压器     | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 21126 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 丽湾海景花园中心1#配电站3#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 21127 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 丽湾海景花园中心1#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 21128 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚2#配电站1#变压器       | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 21129 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚2#配电站2#变压器       | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 21130 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 大连湾线 | 颐泊湾1#配电站1#变压器      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 21131 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站2#变压器       | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 21132 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 公租线  | 欧尚3#配电站3#变压器       | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 21133 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 大连湾线 | 颐泊湾2#配电站1#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 21134 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 颐泊湾3#配电站2#变压器      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 21135 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 冷库线  | 颐泊湾4#配电站1#变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 21136 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区4#配电站2#变压器   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 21137 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 水文线  | 云岭北园1#配电站2#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 21138 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 双山线  | 云岭北园3#配电站2#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 21139 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区5#配电站1#变压器   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 21140 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区4#配电站1#变压器   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 21141 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 尚品线  | 金地艺境B区5#配电站2#变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 21142 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 双山线  | 云岭北园2#配电站1#变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 21143 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#1配电站1#配电变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 21144 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#1配电站2#配电变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 21145 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#2配电站1#配电变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 21146 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#2配电站2#配电变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 21147 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#3配电站1#配电变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 21148 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#3配电站2#配电变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 21149 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#4配电站1#配电变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 21150 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 美凯乙线 | 红星美凯龙#4配电站2#配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 21151 | 甘井子 | 66kV龙泉变 | 华材线  | 红星美凯龙#5配电站1#配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |

|       |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21152 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华材线  | 红星美凯龙#5配电站2#配电变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 21153 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 美凯乙线 | 红星美凯龙#6配电站1#配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 21154 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 美凯乙线 | 红星美凯龙#6配电站2#配电变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 21155 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 集美线  | 美辰香醒#1配电站1#配电变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 21156 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站1#配电变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 21157 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站2#配电变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 21158 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华大乙线 | 美辰香醒#4配电站1#配电变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 21159 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华大乙线 | 美辰香醒#4配电站2#配电变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 21160 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 华大乙线 | 美辰香醒#2配电站3#配电变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 21161 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境B区6#配电站1#配电变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 21162 | 甘井子 | 66kV龙泉变    | 廉租线  | 金地艺境B区6#配电站2#配电变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 21163 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 大北线  | 大北小区3#配电站3#变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 21164 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站2#变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 21165 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站1#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 21166 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚家线  | 大北小区5#配电站3#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 21167 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电站1#变压器     | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 21168 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路16#配电站2#变压器     | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 21169 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路16#配电站1#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 21170 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居7#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 21171 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 岚岭线  | 鹏辉新天居9#配电站2#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 21172 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 东山线  | 前盐14#配电站2#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 21173 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 东山线  | 前盐14#配电站1#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 21174 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 北市五支1#箱变1#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 21175 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 外冷线  | 甘供94#配电站1#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 21176 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 建材2#箱式配电站1#变压器     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 21177 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 建材3#箱式配电站1#变压器     | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 21178 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 21179 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 21180 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关1#配电站105间隔配电变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 21181 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 恒圣2#箱式变电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 21182 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关2#配电站1#变压器       | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 21183 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关2#配电站2#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 21184 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关4#配电站1#变压器       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |

|       |     |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21185 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关4#配电站2#变压器       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 21186 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关4#配电站3#变压器       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 21187 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关6#配电站1#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 21188 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关6#配电站2#变压器       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 21189 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐2#配电站105配电变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 21190 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐4#配电站105配电变压器    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 21191 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站1#变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 21192 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站2#变压器       | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 21193 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关7#配电站3#变压器       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 21194 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 前盐线  | 前盐6#配电站105配电变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 21195 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐8#配电站105配电变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 21196 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东山线  | 前盐18#配电站105配电变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 21197 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家1#配电站1#变压器     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 21198 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家1#配电站2#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 21199 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家2#配电站1#变压器     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 21200 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家2#配电站2#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 21201 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站1#变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 21202 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站2#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 21203 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 碧海人家3#配电站3#变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 21204 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区1#号配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 21205 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区1#号配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 21206 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区2#配电站1#配电变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 21207 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 尚品线  | 金地艺境B区2#配电站2#配电变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 21208 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉11#配电站1#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 21209 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉11#配电站2#变压器    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 21210 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉10#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 21211 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉10#配电站2#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 21212 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉9#配电站1#变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 21213 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉9#配电站2#变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 21214 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉8#配电站1#变压器     | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 21215 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉8#配电站2#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 21216 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉13#配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 21217 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉13#配电站2#变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |

|       |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21218 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉17#配电站1#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 21219 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉17#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 21220 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉16#配电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 21221 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉16#配电站2#变压器   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 21222 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 21223 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 21224 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 21225 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 21226 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站1#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 21227 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站2#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 21228 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉5#配电站1#变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 21229 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙新线  | 龙畔金泉5#配电站2#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 21230 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 甘供67#配变站1#配电变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 21231 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 甘供67#配变站2#配电变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 21232 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉18#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 21233 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉18#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 21234 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 21235 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站2#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 21236 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉12#配电站1#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 21237 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉12#配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 21238 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 甘供91#亭1#配电变压器     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 21239 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 甘供91#亭2#配电变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 21240 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 恒圣1#箱式变电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 21241 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉华1#配电站1#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 21242 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉华支6左1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 21243 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉水5#箱式变电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 21244 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 天城线  | 钻石湾10号配电站3#变压器    | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 21245 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 天城线  | 钻石湾10号配电站2#变压器    | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 21246 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 天城线  | 钻石湾10号配电站1#变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 21247 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 运腾线  | 运腾6#配电站3#配电变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 21248 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关中心配电站1#变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 21249 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关中心配电站2#变压器      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 21250 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关中心配电站3#变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |

|       |     |          |      |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21251 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站3#变压器                | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 21252 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站2#变压器                | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 21253 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关8#配电站1#变压器                | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 21254 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉14#配电站3#变压器             | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 21255 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉1#配电站3#变压器              | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 21256 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站3#变压器              | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 21257 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站1#变压器              | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 21258 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉2#配电站2#变压器              | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 21259 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙新线  | 龙畔金泉3#配电站3#变压器              | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 21260 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉4#配电站3#变压器              | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 21261 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#3配电站1#配电变压器             | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 21262 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#3配电站2#配电变压器             | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 21263 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#4配电站1#配电变压器             | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 21264 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#4配电站2#配电变压器             | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 21265 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站1#变压器              | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 21266 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站2#变压器              | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 21267 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉7#配电站1#变压器              | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 21268 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉7#配电站2#变压器              | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 21269 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉15#配电站1#变压器             | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 21270 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 千山线  | 龙畔金泉15#配电站2#变压器             | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 21271 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 111#配电站1#变压器                | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 21272 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 111#配电站2#变压器                | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 21273 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 北市线  | 117#亭1#变压器                  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 21274 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 运腾线  | 远洋自然2#配电站3#变压器              | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 21275 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东北线  | 102#亭2#变压器                  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 21276 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 东北线  | 102#亭1#变压器                  | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 21277 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 姚北线  | 姚北2#箱式开关站1#箱式配电站<br>间隔配电变压器 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 21278 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 南关岭线 | 北市五支2#箱式开关站2#箱式变<br>电站配电变压器 | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 21279 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站3#配电变压器              | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 21280 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站2#配电变压器              | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 21281 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 关岛线  | 前关3号配电站1#配电变压器              | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 21282 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 中华线  | 九西区2#箱变1#配电变压器              | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |

|       |     |            |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21283 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 甘供77#配电站1#变压器             | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 21284 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站3#变压器             | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 21285 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站2#变压器             | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 21286 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 120#亭配电站1#变压器             | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 21287 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电站3#变压器          | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 21288 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电站2#变压器          | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 21289 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 北市线  | 圣泰小区118#配电站1#变压器          | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 21290 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福2#配电站1#变压器              | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 21291 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南乙线 | 大电物业华龙街101变压器             | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 21292 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 大连门小区1#箱式变电站间隔1#<br>配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 21293 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 红嘴线  | 伟恒理想居1#箱变1#配电变压器          | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 21294 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 84#箱式配电站1#配电变压器           | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 21295 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 元宝线  | 84#箱式配电站2#配电变压器           | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 21296 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 益丰乾城2号配电站1#配电变压器          | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 21297 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 后三乙线 | 益丰乾城2号配电站2#配电变压器          | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 21298 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 大连门小区2#箱式变电站间隔1#<br>配电变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 21299 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 煤气线  | 福居1#配电站2#变压器              | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 21300 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 煤气线  | 福居1#配电站1#变压器              | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 21301 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 甘供85#亭2#配电变压器             | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 21302 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 冷冻线  | 甘供85#亭3#配电变压器             | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 21303 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 时代线  | 金龙路1#箱式变电站间隔1#变<br>压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 21304 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 锦泉线  | 锦泉2#中心配电站3#配电变压器          | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 21305 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 矿北甲线 | 矿北15#配电站103配电变压器          | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 21306 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 矿北甲线 | 矿北15#配电站104配电变压器          | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 21307 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 矿北甲线 | 矿北15#配电站105配电变压器          | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 21308 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 天洋物业28#箱式配电站变压器           | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 21309 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 天洋物业29#箱式配电站变压器           | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0126  |
| 21310 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 泉水线  | 泉华支6左2#箱式配电站2#变压器         | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 21311 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关5#配电室3#配电变压器            | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 21312 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关5#配电室2#配电变压器            | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 21313 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 关岛线  | 前关5#配电室1#配电变压器            | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 21314 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 山东线  | 天洋物业20#箱式配电站变压器           | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |

|       |     |            |      |                                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21315 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城2#配电站1#配电变压器                | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 21316 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城2#配电站2#配电变压器                | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 21317 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城3#配电站1#配电变压器                | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 21318 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城3#配电站2#配电变压器                | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 21319 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城3#配电站3#配电变压器                | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 21320 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 山东线  | 天洋物业22#箱式配电站配电变压器               | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 21321 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 亲情园1#配电站2#变压器                   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 21322 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 秦岭线  | 亲情园1#配电1#配电变压器                  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 21323 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站1#配电变压器                | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 21324 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站2#配电变压器                | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 21325 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 廉租线  | 阳光新城4#配电站3#配电变压器                | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 21326 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站1#配电变压器                | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 21327 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站2#配电变压器                | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 21328 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 尚品线  | 阳光新城5#配电站3#配电变压器                | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 21329 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 东区2#（北亚1#）箱式变电站1#<br>变压器间隔配电变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 21330 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#1配电站1#配电变压器                | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 21331 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#1配电站2#配电变压器                | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 21332 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#2配电站1#配电变压器                | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 21333 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#2配电站2#配电变压器                | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 21334 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山4#配电站2#变压器                  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 21335 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 促进乙线 | 万科蓝山4#配电站1#变压器                  | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 21336 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 山东线  | 天洋物业23#箱式配电站103配电<br>变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 21337 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 东区3#（北亚2#）箱式变电站1#<br>变压器间隔配电变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 21338 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#3配电站103配电变压器               | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 21339 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#3配电站2#配电变压器                | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 21340 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#4配电站1#配电变压器                | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 21341 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#4配电站2#配电变压器                | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 21342 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#6配电站1#配电变压器                | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 21343 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 下沟线  | 金地檀溪#6配电站2#配电变压器                | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 21344 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#5配电站1#                     | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 21345 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙水乙线 | 金地檀溪#5配电站2#配电变压器                | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 21346 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 商城花园5#箱式变电站变压器.                 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |

|       |     |            |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21347 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 北亚4#箱式变电站变压器             | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 21348 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 天洋物业31#箱式配电站103间隔<br>变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 21349 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分10左1右1#箱变1#变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 21350 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 钢丝线  | 红嘴干17左2右1#箱1#变压器         | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 21351 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区1#箱式变电站变压器           | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 21352 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区2#箱式变电站变压器           | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 21353 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 中华线  | 华南东区3#箱式变电站变压器           | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 21354 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华周乙线 | 华南西区1#箱式变电站变压器           | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 21355 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千心乙线 | 商业街5#箱101配电变压器           | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 21356 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 光明路3#箱1#配电变压器            | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 21357 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 天城线  | 青秀蓝湾5#配电站102配电变压器        | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 21358 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑2#配电站1#变压器           | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 21359 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑3#配电站1#变压器           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 21360 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑3#配电站2#变压器           | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 21361 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 万福2#配电站2#变压器             | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 21362 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 集美线  | 美辰香醍3#配电站2#变压器           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 21363 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 集美线  | 美辰香醍3#配电站1#变压器           | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 21364 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 千山线  | 龙畔金泉6#配电站3#变压器           | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 21365 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 姚北线  | 姚北线131#间隔101变压器          | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 21366 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 红卫线  | 甘井子干123右1#2#箱变           | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 21367 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 峨眉线  | 叁玖家园1号配电站1号变压器           | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 21368 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 峨眉线  | 叁玖家园1号配电站2号变压器           | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 21369 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 叁玖家园2号配电站1号变压器           | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 21370 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 龙江线  | 叁玖家园2号配电站2号变压器           | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 21371 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 南关岭线 | 水文线1#环网箱3箱               | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 21372 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 大连湾线 | 碧海人家1#箱变1#配电变压器          | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 21373 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 外冷线  | 建材二分7#箱103配电变压器          | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 21374 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑4#配电站1#变压器           | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 21375 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 自然线  | 沿海鉴筑4#配电站2#变压器           | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 21376 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 华大甲线 | 六一支5#箱103配电变压器           | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 21377 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电站3#变压器           | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 21378 | 甘井子 | 66kV红嘴子变   | 大连湾线 | 鹿港小镇3#配电站1#配电变压器         | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |



|       |     |          |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21379 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 鹿港小镇3#配电站2#配电变压器        | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 21380 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑#2配电站2#配电变压器        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 21381 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑#3配电站1#配电变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 21382 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑#3配电站2#配电变压器        | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 21383 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑4#配电站1#配电变压器        | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 21384 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑4#配电站2#配电变压器        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 21385 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑5#配电站1#配电变压器        | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 21386 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑5#配电站2#配电变压器        | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 21387 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑6#配电站1#配电变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 21388 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑6#配电站2#配电变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 21389 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑7#配电站1#配电变压器        | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 21390 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 三合庭苑7#配电站2#配电变压器        | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 21391 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑8#配电站1#配电变压器        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 21392 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 三合庭苑8#配电站2#配电变压器        | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 21393 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇1#配电站1#配电变压器        | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 21394 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇1#配电站2#配电变压器        | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 21395 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇2#配电站2#配电变压器        | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 21396 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 雁山线  | 鹿港小镇2#配电站1#配电变压器        | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 21397 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾1#配电站1#配电变压器         | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 21398 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾1#配电站2#配电变压器         | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 21399 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾2#配电站1#配电变压器         | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 21400 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾2#配电站2#配电变压器         | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 21401 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站1#配电变压器         | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 21402 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站2#配电变压器         | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 21403 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 军悦湾3#配电站3#配电变压器         | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 21404 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#1配电站1#配电变压器         | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 21405 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋中甲线 | 中华城#1配电站2#配电变压器         | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 21406 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#2配电站1#配电变压器         | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 21407 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱华线  | 中华城#2配电站2#配电变压器         | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 21408 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 海洋线  | 电校支2#箱式开关站104箱式配电站1#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 21409 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙水乙线 | 金地檀溪7#配电站1#配电变压器        | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 21410 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 龙水乙线 | 金地檀溪7#配电站2#配电变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |

|       |     |          |      |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21411 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境1#配电站1#配电变压器            | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 21412 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境1#配电站2#配电变压器            | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 21413 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境2#配电站1#配电变压器            | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 21414 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家甲线 | 檀境2#配电站2#配电变压器            | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 21415 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家乙线 | 檀境3#配电站1#配电变压器            | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 21416 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 欣家乙线 | 檀境3#配电站2#配电变压器            | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 21417 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会1#配电站1#配电变压器           | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 21418 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会1#配电站2#配电变压器           | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 21419 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会2#配电站1#配电变压器           | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 21420 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 新都会2#配电站2#配电变压器           | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 21421 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 新都会3#配电站1#配电变压器           | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 21422 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 新都会3#配电站2#配电变压器           | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 21423 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 大连湾线 | 辽渔子校箱式配电站103配电变压器         | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 21424 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 于华线  | 东电二公司1#箱式配电站1#配电变压器       | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 21425 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 于华线  | 东电二公司2#箱式配电站1#配电变压器       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 21426 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 华能线  | 大连供电公司辽渔西技校家属箱式配电站1#配电变压器 | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 21427 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城1#配电站1#配电变压器         | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 21428 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城1#配电站2#配电变压器         | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 21429 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城2#配电站1#配电变压器         | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 21430 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城2#配电站2#配电变压器         | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 21431 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 前进线  | 辽渔元宝山3#箱式配电站103配电变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 21432 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 前进线  | 辽渔元宝山4#箱式配电站103配电变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 21433 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 和尚岛线 | 辽渔元宝山1#箱式配电站103配电变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 21434 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 和尚岛线 | 辽渔元宝山2#箱式配电站103配电变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 21435 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 元宝线  | 元宝山3#配电站1#配电变压器           | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 21436 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 元宝线  | 元宝山3#配电站2#配电变压器           | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 21437 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城3#配电站1#配电变压器         | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 21438 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城3#配电站2#配电变压器         | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 21439 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城4#配电站1#配电变压器         | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 21440 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 廉租线  | 金地自在城4#配电站2#配电变压器         | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |

|       |     |          |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21441 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城5#配电站1#配电变压器        | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 21442 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后自线  | 金地自在城5#配电站2#配电变压器        | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 21443 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 金水线  | 金水3#箱式开关站左1箱式配电站103配电变压器 | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 21444 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站1#变压器           | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 21445 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站2#变压器           | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 21446 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆1#配电站3#变压器           | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 21447 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆2#配电站1#变压器           | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 21448 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆2#配电站2#变压器           | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 21449 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园3#配电站1#配电变压器         | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 21450 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园3#配电站2#配电变压器         | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 21451 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 海德公园4#配电站1#配电变压器         | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 21452 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋海乙线 | 海德公园4#配电站2#配电变压器         | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 21453 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园5#配电站1#配电变压器         | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 21454 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱新线  | 海德公园5#配电站2#配电变压器         | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 21455 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆5#配电站1#变压器           | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 21456 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站1#变压器           | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 21457 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆3#配电站2#变压器           | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 21458 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站1#变压器           | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 21459 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站2#变压器           | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 21460 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱锦线  | 万锦公馆4#配电站3#变压器           | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 21461 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋锦线  | 万锦公馆5#配电站2#变压器           | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |
| 21462 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会1#配电站1#配电变压器         | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 21463 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会1#配电站2#配电变压器         | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 21464 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站1#配电变压器         | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 21465 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站2#配电变压器         | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 21466 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会2#配电站3#配电变压器         | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 21467 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会3#配电站1#配电变压器         | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 21468 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会3#配电站2#配电变压器         | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 21469 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会4#配电站1#配电变压器         | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 21470 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会4#配电站2#配电变压器         | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 21471 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会5#配电站1#配电变压器         | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 21472 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会5#配电站2#配电变压器         | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |

|       |     |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21473 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会7#配电站1#配电变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 21474 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 棋翡线  | 翡翠都会7#配电站2#配电变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 21475 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站1#配电变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 21476 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站2#配电变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 21477 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 朱翡线  | 翡翠都会6#配电站3#配电变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 21478 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站1#配电变压器   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 21479 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站2#配电变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 21480 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 盐丰线  | 益丰乾城5#配电站3#配电变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 21481 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 益丰乾城6#配电站1#配电变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 21482 | 甘井子 | 66kV红嘴子变 | 后三乙线 | 益丰乾城6#配电站2#配电变压器   | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 21483 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 盐丰线  | 益丰乾城7#配电站1#配电变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 21484 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 盐丰线  | 益丰乾城7#配电站2#配电变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 21485 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 后三乙线 | 益丰乾城8#配电站2#配电变压器   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 21486 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 后三乙线 | 益丰乾城8#配电站1#配电变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 21487 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 盐丰线  | 益丰乾城9#配电站1#配电变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 21488 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 盐丰线  | 益丰乾城9#配电站2#配电变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 21489 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站1#配电变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 21490 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站2#配电变压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 21491 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 后三乙线 | 益丰乾城10#配电站3#配电变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 21492 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配电站1#配电变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 21493 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配电站2#配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 21494 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园3#配电站3#配电变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 21495 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配电站1#配电变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 21496 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配电站2#配电变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 21497 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园4#配电站3#配电变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 21498 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园5#配电站1#配电变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 21499 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园5#配电站2#配电变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 21500 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园6#配电站1#配电变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 21501 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园6#配电站2#配电变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 21502 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配电站1#配电变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 21503 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配电站2#配电变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 21504 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 朱招线  | 招商奥岭南园7#配电站3#配电变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 21505 | 甘井子 | 66kV友谊变  | 棋招线  | 招商奥岭南园8#配电站1#配电变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |

|       |     |         |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21506 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线  | 招商奥岭南园8#配电站2#配电变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 21507 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑1#配电站1#配电变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 21508 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑1#配电站2#配电变压器   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 21509 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑2#配电站1#配电变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 21510 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑2#配电站2#配电变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 21511 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑3#配电站1#配电变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 21512 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑3#配电站2#配电变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 21513 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑4#配电站1#配电变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 21514 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明甲线 | 宇圣明苑4#配电站2#配电变压器   | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 21515 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑5#配电站1#配电变压器   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 21516 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于明乙线 | 宇圣明苑5#配电站2#配电变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 21517 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆11#配电站1#配电变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0291  |
| 21518 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆11#配电站2#配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 21519 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆12#配电站1#配电变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 21520 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆12#配电站2#配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 21521 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆13#配电站1#配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 21522 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆13#配电站2#配电变压器  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 21523 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆14#配电站1#配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 21524 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆14#配电站2#配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 21525 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆15#配电站1#配电变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 21526 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱锦线  | 万锦公馆15#配电站2#配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 21527 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆16#配电站1#配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 21528 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋锦线  | 万锦公馆16#配电站2#配电变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 21529 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城1#配电站1#配电变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 21530 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城1#配电站2#配电变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 21531 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城3#配电站1#配电变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 21532 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城3#配电站2#配电变压器 | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 21533 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城2#配电站1#配电变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 21534 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城2#配电站2#配电变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 21535 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城4#配电站1#配电变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 21536 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城4#配电站2#配电变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 21537 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城5#配电站1#配电变压器 | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 21538 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城5#配电站2#配电变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |

|       |     |         |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21539 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城5#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 21540 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城6#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 21541 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城6#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 21542 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 金水线  | 红枫园4#配电站1#配电变压器         | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 21543 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 金水线  | 红枫园4#配电站2#配电变压器         | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 21544 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 金水线  | 红枫园4#配电站3#配电变压器         | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 21545 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 光彩线  | 红枫园5#配电站1#配电变压器         | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 21546 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 光彩线  | 红枫园5#配电站2#配电变压器         | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 21547 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 光彩线  | 红枫园5#配电站3#配电变压器         | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 21548 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城7#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 21549 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城7#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 21550 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城7#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 21551 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城8#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 21552 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城8#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 21553 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城8#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 21554 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城9#配电站1#配电变<br>压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 21555 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城9#配电站2#配电变<br>压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 21556 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋万线  | 万达体育新城9#配电站3#配电变<br>压器  | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 21557 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 廉租线  | 金地自在城6#配电站1#配电变压<br>器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 21558 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 廉租线  | 金地自在城6#配电站2#配电变压<br>器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 21559 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 廉租线  | 金地自在城6#配电站3#配电变压<br>器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 21560 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城10#配电站1#配电变<br>压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 21561 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱万线  | 万达体育新城10#配电站2#配电变<br>压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 21562 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 后自线  | 金地自在城7#配电站1#配电变压<br>器   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 21563 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 后自线  | 金地自在城7#配电站2#配电变压<br>器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 21564 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 后自线  | 金地自在城7#配电站3#配电变压<br>器   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 21565 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 元宝线  | 农行箱式配电1#配电变压器           | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 21566 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱新线  | 新都会4#配电站1#配电变压器         | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 21567 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱新线  | 新都会4#配电站2#配电变压器         | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 21568 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站1#配电变压器         | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 21569 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站2#配电变压器         | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 21570 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋海乙线 | 新都会5#配电站3#配电变压器         | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |

|       |     |         |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21571 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园9#配电站1#配电变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0508 |
| 21572 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园9#配电站2#配电变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 21573 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园10#配电站1#配电变压器  | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 21574 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园10#配电站2#配电变压器  | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 21575 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园11#配电站1#配电变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 21576 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园11#配电站2#配电变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 21577 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园12#配电站1#配电变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 21578 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园12#配电站2#配电变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 21579 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园13#配电站1#配电变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 21580 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园13#配电站2#配电变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 21581 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园13#配电站3#配电变压器  | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 21582 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园14#配电站1#配电变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 21583 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园14#配电站2#配电变压器  | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 21584 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园15#配电站1#配电变压器  | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 21585 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园15#配电站2#配电变压器  | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 21586 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园16#配电站1#配电变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 21587 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园16#配电站2#配电变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 21588 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 东山线 | 全在用车姚新街充电站1#箱变配电变压器  | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 21589 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 东山线 | 全在用车姚新街充电站2#箱变配电变压器  | 400 | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 21590 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 西洼线 | 盛宝家园1#箱式配电站1#配电变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 21591 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 西洼线 | 盛宝家园2#箱式配电站1#配电变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 21592 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 元宝线 | 恒圣箱式配电站1#变压器         | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 21593 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区1#配电站1#配电变压器 | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 21594 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区1#配电站2#配电变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 21595 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区2#配电站1#配电变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 21596 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区2#配电站2#配电变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |

|       |     |         |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21597 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区3#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 21598 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B3区3#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 21599 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区4#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 21600 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B3区4#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 21601 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B1区2#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 21602 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B1区2#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 21603 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B1区1#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 21604 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B1区1#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 21605 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B4区1#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 21606 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B4区1#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 21607 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B4区2#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 21608 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B4区2#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 21609 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城C2区3#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 21610 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城C2区3#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 21611 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区2#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 21612 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区2#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 21613 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区1#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 21614 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城C2区1#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 21615 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区1#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 21616 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区1#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 21617 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区2#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 21618 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棉湾线 | 国际社区城B2区2#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 21619 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B2区3#配电站1#配电<br>变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 21620 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 于城线 | 国际社区城B2区3#配电站2#配电<br>变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 21621 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会9#配电站1#变压器           | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |



|       |     |         |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21622 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会8#配电站1#变压器         | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 21623 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会8#配电站2#变压器         | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 21624 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 翡翠都会9#配电站2#变压器         | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 21625 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站1#变压器        | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 21626 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站2#变压器        | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 21627 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 翡翠都会10#配电站3#变压器        | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 21628 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配103配电变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 21629 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配104配电变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 21630 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 朱招线 | 招商奥岭南园1#配105配电变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 21631 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配电站103配电变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 21632 | 甘井子 | 66kV友谊变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配电站104配电变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 21633 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棋招线 | 招商奥岭南园2#配电站105配电变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0898  |
| 21634 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 姚家线 | 姚家线2#箱开103开关箱式配电站1#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 21635 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城1#配电站1#变压器         | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 21636 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城1#配电站2#变压器         | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 21637 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城2#配电站1#变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 21638 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城2#配电站2#变压器         | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 21639 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城3#配电站103配电变压器      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 21640 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城3#配电站104配电变压器      | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 21641 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城4#配电站1#变压器         | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 21642 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城4#配电站2#变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 21643 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城5#配电站1#变压器         | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 21644 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 公园上城5#配电站2#变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 21645 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城6#配电站103配电变压器      | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 21646 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城6#配电站104配电变压器      | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 21647 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城7#配电站103配电变压器      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 21648 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 公园上城7#配电站104配电变压器      | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 21649 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 绿城诚园3#配电站103配电变压器      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 21650 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 绿城诚园3#配电站104配电变压器      | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 21651 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 圣泰线 | 绿城诚园3#配电站105配电变压器      | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 21652 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线 | 绿城诚园4#配电站1#变压器         | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |

|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21653 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 北市线  | 绿城诚园4#配电站2#变压器       | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 21654 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站103配电变压器    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 21655 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站104配电变压器    | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 21656 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 绿城诚园5#配电站105配电变压器    | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 21657 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 建材6#箱式配电站1#变压器       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 21658 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 甘供94配电站104配电变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 21659 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华周乙线 | 金南路5-1#箱变变压器         | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 21660 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华泉乙线 | 华东路15#配电站105配电变压器    | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 21661 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 天洋物业33#箱式配电站变压器      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 21662 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城6#配电站1#配电变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 21663 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城6#配电站2#配电变压器      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 21664 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城5#配电站1#配电变压器      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 21665 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城5#配电站2#配电变压器      | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 21666 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城7#配电站1#配电变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 21667 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城7#配电站2#配电变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 21668 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城8#配电站1#配电变压器      | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 21669 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城8#配电站2#配电变压器      | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 21670 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城9#配电站1#配电变压器      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 21671 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城9#配电站2#配电变压器      | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 21672 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城10#配电站1#配电变压器     | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 21673 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城10#配电站2#配电变压器     | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 21674 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园1#配电站1#配电变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 21675 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园1#配电站2#配电变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 21676 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园2#配电站1#配电变压器     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 21677 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园2#配电站2#配电变压器     | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 21678 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 欣家甲线 | 檀境6#配电站1#配电变压器       | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 21679 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 欣家甲线 | 檀境6#配电站2#配电变压器       | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 21680 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 欣家乙线 | 檀境7#配电站1#配电变压器       | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 21681 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 欣家乙线 | 檀境7#配电站2#配电变压器       | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 21682 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 元宝线  | 元宝干14左1配电站103间隔配电变压器 | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 21683 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华能线  | 佃湾海景1#配电站2#变压器       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 21684 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱锦线  | 万锦公馆6#配电站1#配电变压器     | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |

|       |     |         |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21685 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆6#配电站2#配电变压器   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 21686 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆7#配电站1#配电变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0888 |
| 21687 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆7#配电站2#配电变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 21688 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆8#配电站1#配电变压器   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 21689 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆8#配电站2#配电变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 21690 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆9#配电站1#配电变压器   | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 21691 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棋锦线  | 万锦公馆9#配电站2#配电变压器   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 21692 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆10#配电站1#配电变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 21693 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 朱锦线  | 万锦公馆10#配电站2#配电变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 21694 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 碧海线  | 刘屯局属箱式配电站1#配电变压器   | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 21695 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 外冷线  | 北市2#箱式配电站103配电变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 21696 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 华周乙线 | 金南路5#箱式配电站103配电变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 21697 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境4#配电站1#配电变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 21698 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 欣家甲线 | 檀境4#配电站2#配电变压器     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 21699 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境5#配电站1#配电变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 21700 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 欣家乙线 | 檀境5#配电站2#配电变压器     | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 21701 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站1#配电变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 21702 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站2#配电变压器   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 21703 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城甲线 | 城家小区1#配电站3#配电变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 21704 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站1#配电变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 21705 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站2#配电变压器   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 21706 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 棉城乙线 | 城家小区2#配电站3#配电变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 21707 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠1#配电站1#变压器     | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 21708 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠1#配电站2#变压器     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 21709 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣乙线 | 宇圣明珠2#配电站1#变压器     | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 21710 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣乙线 | 宇圣明珠2#配电站2#变压器     | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 21711 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠3#配电站1#变压器     | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 21712 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠3#配电站2#变压器     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 21713 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠4#配电站1#变压器     | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 21714 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣甲线 | 宇圣明珠4#配电站2#变压器     | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 21715 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣乙线 | 宇圣明珠5#配电站1#变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 21716 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 宇圣乙线 | 宇圣明珠5#配电站2#变压器     | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 21717 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 北市线  | 117#亭2#变压器间隔配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |

|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21718 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 北山分13右2#箱变1#配电变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 21719 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 桥东1#配电站2#变           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 21720 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 泉水线  | 泉华小区亭104间隔配电变压器      | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 21721 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分9右1#箱式变电站1#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 21722 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 姚北线  | 姚北线131#配电站103间隔配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 21723 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 建材5#箱式配电站1#变压器       | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 21724 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 红卫线  | 甘井子干123右1#1#箱1#主变    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 21725 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 北市二支4#箱变1#主变         | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 21726 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 春柳二分2左1大运亭箱变1#主变     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 21727 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠6#配电站1#配电变压器     | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 21728 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠6#配电站2#配电变压器     | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 21729 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠7#配电站1#配电变压器     | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 21730 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠7#配电站2#配电变压器     | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 21731 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠8#配电站1#配电变压器     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 21732 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 宇圣明珠8#配电站2#配电变压器     | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 21733 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠9#配电站1#配电变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 21734 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 宇圣明珠9#配电站2#配电变压器     | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 21735 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 和尚干25#箱式配电站1#配电变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 21736 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宋家线  | 北山1#配电站1#配电变压器       | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 21737 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宋家线  | 北山1#配电站2#配电变压器       | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 21738 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棉花岛线 | 棉花岛干30#              | 30  | 44.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 21739 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 外冷线  | 北市4#箱式配电站1#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 21740 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 元宝线  | 辽渔四合院家属箱式配电站1#配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 21741 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 尚品线  | 阳光新城1#配电站1#配电变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 21742 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 尚品线  | 阳光新城1#配电站2#配电变压器     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 21743 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 尚品线  | 阳光新城1#配电站3#配电变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 21744 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 福佳甲线 | 齐家西园1#配电站1#配电变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 21745 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 福佳甲线 | 齐家西园1#配电站2#配电变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 21746 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 福佳乙线 | 齐家西园2#配电站1#配电变压器     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 21747 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 福佳乙线 | 齐家西园2#配电站2#配电变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 21748 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 福佳甲线 | 齐家西园3#配电站103间隔配电变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |

|       |     |         |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21749 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园3#配电站104间隔配电变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 21750 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园4#配电站103间隔配电变压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 21751 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园4#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 21752 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园5#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 21753 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园5#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 21754 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园6#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 21755 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园6#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 21756 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园7#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 21757 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园7#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 21758 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园8#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 21759 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 齐家西园8#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 21760 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园9#配电站103间隔配电变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 21761 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 齐家西园9#配电站104间隔配电变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 21762 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站1#配电变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 21763 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站2#配电变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 21764 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 盐丰线  | 益丰乾城3#配电站3#配电变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 21765 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站1#配电变压器     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 21766 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站2#配电变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 21767 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 后三乙线 | 益丰乾城4#配电站3#配电变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 21768 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 电校线  | 十三局家属楼箱变1#配电变压器      | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 21769 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#1配电站1#配电变压器     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 21770 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#1配电站2#配电变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 21771 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#2配电站1#配电变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 21772 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳甲线 | 居家西园#2配电站2#配电变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 21773 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 居家西园#3配电站1#配电变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 21774 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 福佳乙线 | 居家西园#3配电站2#配电变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 21775 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 南关岭线 | 水文#2箱式配电站1#配电变压器     | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 21776 | 甘井子 | 66kV棋盘变 | 冷冻线  | 种子分公司箱式配电站103间隔配电变压器 | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |

|       |     |            |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21777 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城11#配电站1#配电变压器        | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 21778 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城11#配电站2#配电变压器        | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 21779 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城12#配电站1#配电变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 21780 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋中甲线 | 中华城12#配电站2#配电变压器        | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 21781 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城13#配电站1#配电变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 21782 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱华线  | 中华城13#配电站2#配电变压器        | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 21783 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园6#配电站1#配电变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 21784 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园6#配电站2#配电变压器        | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 21785 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园7#配电站1#配电变压器        | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 21786 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园7#配电站2#配电变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 21787 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园8#配电站1#配电变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 21788 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱新线  | 海德公园8#配电站2#配电变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 21789 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园9#配电站1#配电变压器        | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 21790 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 棋海乙线 | 海德公园9#配电站2#配电变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 21791 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华夏线  | 65743部队配电站103间隔配电变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 21792 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 蝶苑小区中心配电站1#变压器          | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 21793 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 蝶苑小区中心配电站2#配电变压器        | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 21794 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 沁苑小区中心配电站1#配电变压器        | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 21795 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 沁苑小区中心配电站2#配电变压器        | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 21796 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 东南甲线 | 珑苑小区中心配电站1#配电变压器        | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 21797 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华大甲线 | 珑苑小区中心配电站2#配电变压器        | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 21798 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2右1用户箱式配电站103间隔配电变压器 | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 21799 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 朱家线  | 宏苑2#配电站2#变压器            | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 21800 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 下沟线  | 下沟1#配电站3#变压器            | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 21801 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 千心乙线 | 友谊街3#配电站3#变压器           | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 21802 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家2#配电站1#变压器          | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 21803 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家3#配电站2#变压器          | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 21804 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 红嘴线  | 红嘴1#箱式配电站1#变压器          | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 21805 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 千心乙线 | 千山山城2#配电站2#变压器          | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 21806 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 华东线  | 华东2#配电站1#变压器            | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 21807 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 日来线  | 润泽园7#配电站2#变压器           | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 21808 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 三道沟线 | 姚家变电站式配电站变压器            | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |

|       |     |            |      |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21809 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 龙水甲线 | 幸福7#配电站1#变压器                 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 21810 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 科技线  | 龙畔金泉20#配电站2变压器               | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 21811 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 华北路12#箱式配电站1#变压器             | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 21812 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 65053部队椒北街2#变压器              | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 21813 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 煤气线  | 大连三合大厦有限公司变压器                | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 21814 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山中村8#配电站2#变压器                | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 21815 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 金街广场中心配电站2#变压器               | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 21816 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 红卫线  | 金街广场中心配电站1#变压器               | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 21817 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 集美线  | 美辰香醒1#配电站2#配电变压器             | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 21818 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 益远线  | 物业箱式配电站1#变压器                 | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 21819 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 甘供64号配变站1#配电变压器              | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 21820 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 和尚岛线 | 甘供64号配变站2#配电变压器              | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 21821 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 圣泰线  | 82#配电站2#变压器                  | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 21822 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 矿北丙线 | 甘供68#亭2#配电变压器                | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 21823 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 秦岭线  | 天洋物业2#箱式变电站1#变压器             | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 21824 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 北市五支2#箱式开关站1#箱式配电站1#变压器配电变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 21825 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 人才小区2#箱变1#配电变压器              | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 21826 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 冷冻线  | 刘家桥1#配电站2#变压器配电变压器           | 500 | 50.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 21827 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 水文线  | 水文#1箱式开关站1#箱变1#配电变压器         | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 21828 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 南关岭线 | 机场快速路电缆隧道照明8号1#配电变压器         | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 21829 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路#4配电站103变压器间隔配电变压器        | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 21830 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 华东路#4配电站104变压器间隔配电变压器        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 21831 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 山东线  | 天洋物业26#103间隔配电变压器            | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 21832 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 化实线1#箱式配电站103间隔配电变压器         | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 21833 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 芙蓉线  | 芙蓉人家1#箱式配电站配电变压器             | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 21834 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 泉水线  | 泉水加油站充电站配电变压器                | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 21835 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 碧海新苑1#配电站1#变压器               | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 21836 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣甲线 | 碧海新苑1#配电站2#变压器               | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 21837 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 碧海新苑2#配电站1#变压器               | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 21838 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 宇圣乙线 | 碧海新苑2#配电站2#变压器               | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 21839 | 甘井子 | 66kV棋盘变    | 香湾线  | 天下粮仓#11配电站104配电变压器           | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |

|       |     |          |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21840 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#10配电站105配电变压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 21841 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 亿达乙线 | 天下粮仓#12配电站103配电变压器  | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 21842 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#10配电站103配电变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 21843 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#10配电站104配电变压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 21844 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香湾线  | 天下粮仓#11配电站103配电变压器  | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 21845 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 亿达乙线 | 天下粮仓#12配电站104配电变压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 21846 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香红线  | 悦和山海3#配电站103配电变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 21847 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 香红线  | 悦和山海3#配电站104配电变压器   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 21848 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 天城线  | 悦和山海4#配电站103配电变压器   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 21849 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 天城线  | 悦和山海4#配电站104配电变压器   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 21850 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城13#配电站2#配电变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 21851 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城14#配电站1#配电变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 21852 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城14#配电站2#配电变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 21853 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城15#配电站1#配电变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |
| 21854 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 棋万线  | 万达体育新城15#配电站2#配电变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 21855 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城16#配电站1#配电变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 21856 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城16#配电站2#配电变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 21857 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城17#配电站1#配电变压器 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 21858 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城17#配电站2#配电变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 21859 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城18#配电站1#配电变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 21860 | 甘井子 | 66kV棋盘变  | 朱万线  | 万达体育新城18#配电站2#配电变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 21861 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城12#配电站1#配电变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 21862 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城11#配电站1#配电变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 21863 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城11#配电站2#配电变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 21864 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋万线  | 万达体育新城12#配电站2#配电变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 21865 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱万线  | 万达体育新城13#配电站1#配电变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 21866 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 公租线  | 泉水怡家15#配电站2#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |



|       |     |            |      |                                                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21867 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C3区1#配电站103配电变压器                          | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 21868 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C3区1#配电站104配电变压器                          | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 21869 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C3区2#配电站103配电变压器                          | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 21870 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C3区2#配电站104配电变压器                          | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 21871 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C4区1#配电站103配电变压器                          | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 21872 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉湾线  | 国际社区城C4区1#配电站104配电变压器                          | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 21873 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C4区2#配电站103配电变压器                          | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 21874 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于城线  | 国际社区城C4区2#配电站104配电变压器                          | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 21875 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 加油站专用箱式配电站1#变压器                                | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 21876 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 祥和甲线 | 祥和花园7#配电站2#变压器                                 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 21877 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 天洋物业8#箱式配电站母线配电变压器                             | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 21878 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 天洋物业9#箱式配电站母线配电变压器                             | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 21879 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 双海干42右1#柱上变压器                                  | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 21880 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干25#柱上变压器                                    | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 21881 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房支3右1#变压器                                     | 80  | 28.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 21882 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干39#变压器                                      | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 21883 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 万兴4#箱式开关站102柱上变压器                              | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 21884 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分20#变压器局属                                  | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 21885 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井子变217甘井子线保温分3#箱式开关站保温分3#箱式开关站保温分12#变压器S7-315 | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 21886 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛二支14#变压器                                    | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 21887 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分2#变压器                                       | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 21888 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干3#变压器                                       | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 21889 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周水线  | 春柳干4#变压器A                                      | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 21890 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干4#变压器                                       | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 21891 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干20#变压器                                      | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 21892 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分49#变压器台                                    | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 21893 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村分18#柱上变压器                                   | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 21894 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支5#变压器                                       | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |

|       |     |            |      |                                                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21895 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分17#变压器（1）                                        | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 21896 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 变压器分6#局属变压器                                         | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 21897 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分4#变压器                                            | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 21898 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 乐园五分1#变压器                                           | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 21899 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 甘码分11#变压器                                           | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 21900 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支3#变压器       | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 21901 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分6右4右2#变压器 | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 21902 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支8#变压器      | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 21903 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大姚甲线 | 大柴五分4#柱上变压器                                         | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 21904 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝支6#变压器局属                                          | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 21905 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3#箱式开关站103右1#柱上变压器                               | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 21906 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分9右7#柱上变                                          | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 21907 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分10#                                            | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 21908 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 海茂变201大盐乙线大盐干4#变台2#变压器                              | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 21909 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干84#变压器台                                          | 250 | 28.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 21910 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 建新线  | 金西干18#                                              | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 21911 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周乙线 | 金西支12#右3柱上变压器                                       | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 21912 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家分69#柱上变压器                                         | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 21913 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干18#变压器                                           | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 21914 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干19左1#变压器                                         | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 21915 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | pms_宝源分10右1#变压器                                     | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 21916 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#                                              | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 21917 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分2#b变压器                                           | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 21918 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联3分2#1号变压器                                         | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 21919 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分9左6#柱上变压器                                        | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 21920 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东支11#台2柱上变压器                                       | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 21921 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干30左5#柱上变压器                                       | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 21922 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分10左2#，变台D柱上变压器                                   | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 21923 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支2#变柱上变压器                                         | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |

|       |     |            |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21924 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后盐甲线 | 后关村四分27#台柱上变压器        | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 21925 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干36左7#台(公)2#柱上变压器   | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 21926 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支27右1柱上变压器         | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 21927 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干29#变压器             | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 21928 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉华支7#台(公)             | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 21929 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚分1#柱上变压器            | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 21930 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支2#台(公)D           | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 21931 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干6左6#               | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 21932 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 龙江支5#                 | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 21933 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#台2#变压器          | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 21934 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支7#柱上变压器            | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 21935 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#柱上变压器           | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 21936 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 考场二支7#柱上变压器           | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 21937 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干34#变压器             | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 21938 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 双海线  | 苏家支12右2#柱上变压器         | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 21939 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#台柱上变压器          | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 21940 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分20左1#变压器           | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 21941 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华能线  | 华能线1#箱式开关站103左1#柱上变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 21942 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉水干17#柱上变压器           | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 21943 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 千山二支20#               | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 21944 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 光彩线泉水村分29左9#变压器台      | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 21945 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分24#柱上变压器           | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 21946 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分40#变压器             | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 21947 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干47#变压器             | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 21948 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分2#柱上变压器            | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 21949 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼线西洼干31#变压器          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 21950 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分3#变压器              | 160 | 34.0000 | 89.6000  | 89.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 21951 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干28#变压器             | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 21952 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分5#变压器              | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 21953 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海分1#变压器              | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 21954 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干4#变压器              | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 21955 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支13#               | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |

|       |     |            |      |                                               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21956 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支16#变压器                                  | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 21957 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分10#右3变压器                                   | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 21958 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干27#变压器                                     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 21959 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干27#变压器2                                    | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 21960 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#变压器                                    | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 21961 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房分9#变压器 | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 21962 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干12#变压器                                     | 250 | 33.0000 | 142.5000 | 142.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 21963 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#公变400                                    | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 21964 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后盐甲线 | 廉租支2#柱上变压器                                    | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 21965 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干27#变压器                                     | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 21966 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干19#变压器局属                                   | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 21967 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿分13#变压器                                     | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 21968 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支2#柱上变压器                                    | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 21969 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支11#柱上变压器                                   | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 21970 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿分13#柱上变压器                                   | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 21971 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 黑山三分1#变压器                                     | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 21972 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零二支4#箱式开关站右1#变压器台                            | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 21973 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干21#变压器                                     | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 21974 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝线虎屯支3#变压器                                   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 21975 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 宝源分5#变压器                                      | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 21976 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分6#a变压器                                    | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 21977 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚干70#台2变柱上变压器                                | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 21978 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干36左7#台(公)1#柱上变压器                           | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 21979 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器                         | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 21980 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大干12#台柱上变压器                                  | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 21981 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2#接续箱右1(公)1#柱上变压器                          | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 21982 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 考场线  | 石矿二分3#柱上变压器                                   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 21983 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 外冷线  | 外冷5#箱式开关站104右1柱上变压器                           | 250 | 27.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 21984 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干6左6柱上变压器                                   | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 21985 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干20右2#变压器                                   | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 21986 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干10#2变压器                                    | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 21987 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关村分6#柱上变压器         | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 21988 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零二支4#箱式开关站右1#柱上变压器 | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 21989 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分10左1#A变压器        | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 21990 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 双龙分1#环网箱右1台         | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 21991 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 北市线  | 北市1#箱式开关站右3#柱上变压器   | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 21992 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支9#变压器          | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 21993 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 双海线  | 苏家支7右2#柱上变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 21994 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 泉水村分19间1#变压器        | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 21995 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支4#b柱上变压器         | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 21996 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金三支6左1#柱上变压器        | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 21997 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 电校线  | 电校5#箱式开关站104左1#变压器  | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 21998 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 前关分42#柱上变压器         | 400 | 55.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 21999 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干30#柱上变压器         | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 22000 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分13#公用变           | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 22001 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干4#变压器            | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 22002 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分108右1#变压器台    | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 22003 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分105右1#变压器台    | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 22004 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚干70#变压器           | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 22005 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分39左6#变压器         | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 22006 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干124#变压器局属        | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 22007 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干113#变压器          | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 22008 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分9#柱上变压器          | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 22009 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干6#变压器            | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 22010 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干31#变压器           | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 22011 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#变压器A           | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 22012 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 双石甲线 | 后关村四分27#柱上变压器       | 160 | 33.0000 | 91.2000  | 91.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 22013 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干24#变压器           | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 22014 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线金水干24#变压器        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 22015 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支7左1变压器        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 22016 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 前盐支7左3变压器           | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 22017 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分22#              | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 22018 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分14#左5变压器         | 250 | 29.0000 | 152.5000 | 152.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |

|       |     |            |       |                                                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22019 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线  | 向阳分15#变压器                                          | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 22020 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支6#变压器      | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 22021 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分13左1#变压器 | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 22022 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝绳线  | 红卫分7#变压器局属                                         | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 22023 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分10#变压器   | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 22024 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线   | 椒房分2#变压器                                           | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 22025 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚北线   | 战水支4#变压器                                           | 250 | 27.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 22026 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉花岛线  | 棉花岛干36#柱上变压器                                       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 22027 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线   | 金水线泉水村分27#变压器                                      | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 22028 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 毛营甲线  | 毛营五分1#柱上变压器                                        | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 22029 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后盐甲线  | 后关村四分21#柱上变压器                                      | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 22030 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线  | 石矿支21左3#柱上变压器                                      | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 22031 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线  | 石矿分5#柱上变压器                                         | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 22032 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盐岛湖乙线 | 泉水二分25左1#柱上变压器                                     | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 22033 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 朱家线   | 建新分16#台                                            | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 22034 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 日来线   | 桥南分6#柱上变压器                                         | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 22035 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线   | 沙家沟支39#台                                           | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 22036 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线   | 建力分2#(公)2#变压器柱上变压器                                 | 250 | 55.0000 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 22037 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线   | 电校支2左1#柱上变压器                                       | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 22038 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线   | 大房支3右1#柱上变压器                                       | 400 | 33.0000 | 228.0000 | 228.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 22039 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线   | 碧海干46右1#柱上变压器                                      | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 22040 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 峨眉线   | 建新分32#柱上变压器                                        | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 22041 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 考场线   | 中沟支1#变压器                                           | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 22042 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线  | 保温分3T1#台(公)S柱上变压器                                  | 250 | 33.0000 | 142.5000 | 142.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 22043 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线  | 化院支7右1#柱上变压器                                       | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 22044 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 电校线   | 棉花岛二支1左6#柱上变压器                                     | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 22045 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线   | 盐岛分23右10#柱上变压器                                     | 160 | 34.0000 | 89.6000  | 89.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 22046 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线   | 海茂干3#柱上变压器                                         | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 22047 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线   | 周水前分2#柱上变压器                                        | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 22048 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 水文线   | 双山干46#台变压器                                         | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |

|       |     |            |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22049 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 沙家线  | 振兴干3号变压器             | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 22050 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分37#柱上变压器          | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 22051 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支7#变压器             | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 22052 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 拉房干57#柱上变压器          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 22053 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛五支2左1#变压器         | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 22054 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 山后支10#               | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 22055 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干9#a变压器            | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 22056 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支4#a柱上变压器          | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 22057 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 亨大二支2#变压器            | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 22058 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 乐园分11#柱上变压器          | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 22059 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干57右5#柱上变压器        | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 22060 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 大一线2#接续箱右1(公)2#柱上变压器 | 250 | 76.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 22061 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支1#环网箱左4#台(公)D     | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 22062 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 石矿四支2#柱上变压器          | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 22063 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 日来线  | 桥南分2右2变压器            | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 22064 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家分98左2#柱上变压器        | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 22065 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 汽修支6#柱上公用200         | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 22066 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 金水干4左1#变压器           | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 22067 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分24左5#柱上变压器        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 22068 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 老甘井分25#变压器           | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 22069 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 工校支4#柱上变压器           | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 22070 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 益远线大房分25#变压器         | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 22071 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 毛营二分7#柱上变压器          | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 22072 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家分102左1#变压器台     | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 22073 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 五零二分4#变压器台           | 160 | 55.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 22074 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干47#变压器            | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 22075 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金园支3#变压器局属           | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 22076 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分12#变压器S7-200      | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 22077 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分3#变压器             | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 22078 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干42右2左1#变压器        | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 22079 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 于屯支3右1#变压器           | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 22080 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干10#变压器            | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |

|       |     |            |      |                                                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22081 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 海明干36#变压器                                       | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 22082 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐二支2#变压器                                    | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 22083 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干40#变压器                                       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 22084 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金家村分4#变压器                              | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 22085 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 山后分5#变压器                                        | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 22086 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分3#变压器 | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 22087 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支1#变压器  | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 22088 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村支1#变压器  | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 22089 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙海甲线 | 龙海干4#柱上变压器                                      | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 22090 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头椒房支6#变压器   | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 22091 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 前关干19#柱上变压器                                     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 22092 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干31#柱上变                                       | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 22093 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分10右3#                                        | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 22094 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分18柱上公用315                                    | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 22095 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干27#变压器                                       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 22096 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干17右4#变压器                                     | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 22097 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 丰收支1#变台局属                                       | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 22098 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后盐乙线 | 后关村二分5右1#变压器                                    | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 22099 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分9右2#柱上变                                      | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 22100 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干22#柱上变压器变压器1                                 | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 22101 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 光彩线  | 盐岛分7#柱上变压器                                      | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 22102 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干3#台柱上变压器                                     | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 22103 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井子干79#柱上变压器                                    | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 22104 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右3#柱上变压器                                    | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 22105 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分15#台(公)2#变压器                               | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 22106 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支34#变压器                                      | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 22107 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分7#台柱上变压器                                    | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 22108 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分21# 柱上变压器                                   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 22109 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房二支2右1#柱上变压器                                   | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |



|       |     |            |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22110 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3左4#柱上变压器  | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 22111 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井子干135#变压器   | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 22112 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井干103        | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 22113 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联分23#柱上变压器   | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 22114 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房支7#变压器      | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 22115 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛六支2#柱上变压器  | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 22116 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干19#变压器-2   | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 22117 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联三分2#2号变压器   | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 22118 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分4#柱上变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 22119 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干20#柱上变压器   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 22120 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支2#配电站1#变压器 | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 22121 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前进线  | 和岛干22#柱上变压器   | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 22122 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分7#变压器      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 22123 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分18左5#柱上变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 22124 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 新水线  | 新水干11#变压器     | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 22125 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园支1#变压器      | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 22126 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 毛营支12右7#柱上变压器 | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 22127 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 老甘井分15#变压器    | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 22128 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干44#柱上变压器   | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 22129 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干49#柱上变压器   | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 22130 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 六平支13#变压器     | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 22131 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干4#变台1#变压器  | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 22132 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干11#变压器     | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 22133 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 海茂干24#变压器     | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 22134 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分54#柱上变压器   | 160 | 31.0000 | 94.4000  | 94.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 22135 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干8#变压器      | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 22136 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干6#变压器      | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 22137 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干41#变压器     | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 22138 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 建新分12#柱上变压器   | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 22139 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干15#变压器1    | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 22140 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分3#变压器      | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 22141 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 沙家线  | 宇华分4#柱上变压器    | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 22142 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干21#柱上变压器   | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22143 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 苏家线  | 苏家线苏家七支4#变压器台       | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 22144 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚北线  | 战水分14左1#1#变压器       | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 22145 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分49#变压器台1        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 22146 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 东北线  | 下沟分15左4#            | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 22147 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#柱上变压器        | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 22148 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干17左1             | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 22149 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房支2#柱上变压器          | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 22150 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉花岛线 | 棉花岛干30#柱上变压器        | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 22151 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分7左2#柱上变压器       | 500 | 48.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 22152 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 海洋线1#箱式开关站104左1#变压器 | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 22153 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 丁官寨支9#变压器           | 160 | 51.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 22154 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大干23#台             | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 22155 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 周水分20#台             | 160 | 41.0000 | 78.4000  | 78.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 22156 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 保温分12#a变压器          | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 22157 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干3#柱上变压器          | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 22158 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 棋盘干96#台柱上变压器        | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 22159 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 甘井子干63D柱上变压器        | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 22160 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支5#柱上变压器          | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 22161 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台1#变         | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 22162 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 泉水村分2#柱上变压器         | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 22163 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分1#柱上变压器          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 22164 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分2#台(公)1#柱上变压器   | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 22165 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干22#柱上变压器         | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 22166 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于和线  | 于和分4#柱上变压器          | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 22167 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干11左3#变压器         | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 22168 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支16#a柱上变压器        | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 22169 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 化院支14#变压器           | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 22170 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支1#环网箱左4#配电站2#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 22171 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 关四支6间1#柱上变压器        | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 22172 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 毛营干14#柱上变压器         | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 22173 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 毛营甲线 | 双海干52#柱上变压器         | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 22174 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 拉房三分2#变压器           | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 22175 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井干104#变压器局属        | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |

|       |     |            |      |                                                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22176 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 甘井干81#变压器局属                                     | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 22177 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场干5#变压器2                                       | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 22178 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 六平支9#变压器                                        | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 22179 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 周联干55#柱上变压器                                     | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 22180 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干17#变压器                                       | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 22181 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干9#变压器                                        | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 22182 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干14#变压器                                       | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 22183 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干56#变压器                                       | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 22184 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干29#变压器                                       | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 22185 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干26左2#变压器                                     | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 22186 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支13#变压器                                    | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 22187 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分17#变压器2                                      | 400 | 33.0000 | 228.0000 | 228.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 22188 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村分12#2#变压器                                    | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 22189 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 红嘴二分5间1#变压器局属                                   | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 22190 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头金家村二分3#变压器 | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0834  |
| 22191 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 周水变101红卫线金西路3#箱式开关站金西路3#箱式开关站102站内终端头甘井干101#变压器 | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 22192 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘光甲线 | 光明干14#变压器2                                      | 160 | 34.0000 | 89.6000  | 89.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 22193 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干4#柱上变压器                                      | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 22194 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分4#1柱上变压器                                     | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 22195 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 马桥分9#柱上变压器                                      | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 22196 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 马桥分9#柱上变压器                                      | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 22197 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 甘西乙线 | 海阳干3#柱上变压器                                      | 80  | 53.0000 | 29.6000  | 29.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 22198 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 电校干2#变压器                                        | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 22199 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干35#2变压器                                      | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 22200 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 于电支7#柱上变压器                                      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 22201 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支12#柱上变压器                                    | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 22202 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支3#箱式开关站103右1#变压器                             | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 22203 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘码线  | 甘码分10左2#变压器                                     | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 22204 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分3#变压器                                        | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 22205 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干7#变压器                                        | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 22206 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干58#变压器                                       | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |

|       |     |            |      |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22207 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联乙线5#箱式开关站104开关柱上变压器2 | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 22208 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 红嘴三分6#b变压器             | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 22209 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 钢学支3#a变压器              | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 22210 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 山东支11#台柱上变压器           | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 22211 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 姚家村分41#姚家村分41#         | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 22212 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼干17#台(公)2#变压器        | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 22213 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支11#柱上变压器            | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 22214 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村支13#柱上变压器           | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 22215 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 甘井子干101#2#台柱上变压器       | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 22216 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房二支3右1#               | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 22217 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 冷库线  | 冷库线2箱左1柱上变压器           | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 22218 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大干6左3#变压器             | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 22219 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分11#柱上变压器            | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 22220 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 朱家线  | 粮运分3#变台2               | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 22221 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支14左3台               | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 22222 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 盐岛分25变压器               | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 22223 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干36#变压器              | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 22224 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联分4#2变压器              | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |
| 22225 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干20#2柱上变压器           | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 22226 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 远东线  | 远东线2#箱式开关站104右1柱上变压器   | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 22227 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分36#柱上变压器            | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 22228 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 矿北干3#变压器               | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 22229 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 双海线  | 双海干27#柱上变压器            | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 22230 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 大房干62                  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 22231 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 白灰线  | 白灰4#箱式开关站103左1柱上变压器    | 250 | 27.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 22232 | 甘井子 | 66kV华东路变电站 | 华谊甲线 | 华北干49左4#柱上变压器          | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 22233 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村分7右1#柱上变压器          | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 22234 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大北线  | 娟花支6#变压器               | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 22235 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 甘西乙线 | 海阳干3#变压器局属             | 100 | 72.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 22236 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干4#变压器               | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 22237 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 红卫干16#变压器              | 250 | 31.0000 | 147.5000 | 147.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 22238 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分70#变压器              | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |

|       |     |            |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22239 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分16左1#变压器局属         | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 22240 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 液化分4#变压器B             | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 22241 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 海茂线  | 海茂干18#                | 160 | 30.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 22242 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华周甲线 | 金西干70#柱上变压器           | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 22243 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 宝源干19右1#变压器           | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 22244 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 棉花岛三支2右1#变压器          | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 22245 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 红嘴二分2#变压器局属           | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 22246 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 金水线后盐支10#变压器          | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 22247 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村二分10#变压器200        | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 22248 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分6#变压器              | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 22249 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分2#变压器2             | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 22250 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 朱家线  | 粮运分3#柱上变压器            | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 22251 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城甲线 | 土城干93#变压器台            | 400 | 25.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 22252 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大分16#变压器             | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 22253 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚北线  | 战水分2#变压器              | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 22254 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟支4#变压器台            | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 22255 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金家村二分15#变压器           | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 22256 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房乙线 | 毛营分11#柱上变压器           | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 22257 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干37#变压器             | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 22258 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 中华线  | 沐贵支3#柱上变压器            | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 22259 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 周水前分5#柱上变压器           | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 22260 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 磊由甲线磊由于8间1#变台         | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 22261 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 泉水线  | 泉水村支13左4#柱上变压器        | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 22262 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 盛华线3#箱式开关站104右1#柱上变压器 | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 22263 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 友谊干24#变压器             | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 22264 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明甲线 | 海明干5#柱上变压器            | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 22265 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金园支3#a变压器             | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 22266 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和岛干7#台                | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 22267 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 石矿线  | 甘井干24#柱上变压器           | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 22268 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大姚乙线 | 大姚乙线1#环网箱右2右1#柱上变压器   | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 22269 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支9#柱上变压器            | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 22270 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干86#变台2#变压器         | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22271 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大甲线 | 华大千6左3#柱上变压器        | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 22272 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分9#台(公)2#变压器      | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 22273 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右3#台(公)1#柱上变压器  | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 22274 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 纺东线  | 纺东干11#(公)S柱上变压器     | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 22275 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支11#变台柱上变压器       | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 22276 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 双海线  | 双海线双海干8#变压器         | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 22277 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 姚家线  | 考场支4左1#柱上变压器        | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 22278 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 千心乙线 | 友谊干50#柱上变压器         | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 22279 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 金家村支8#台S2#柱上变压器     | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 22280 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 黄山路2箱开1变台柱上变压器      | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 22281 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台3#变         | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 22282 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华大乙线 | 华大千41(公用非局属改图)      | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 22283 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联分23#台2#变压器        | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 22284 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分2#台(公)2#柱上变压器   | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 22285 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干10#柱上变压器         | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 22286 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干86#变台1#变压器       | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 22287 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 北山线  | 北山干37#变压器           | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 22288 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前泉甲线 | 京海支25#柱上变压器         | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 22289 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 水文线  | 双山干9#柱上变压器          | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 22290 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 矿北丙线 | 石矿分23右1柱上变压器        | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 22291 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿二支3#b变压器          | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 22292 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 大一线  | 电话支7#柱上变压器          | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 22293 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海干60#柱上变压器         | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 22294 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干17右2#柱上变压器       | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 22295 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 李家村支4#变压器           | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 22296 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大北线  | 五零分74左1#变压器         | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 22297 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园分25#变压器           | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 22298 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 土城乙线 | 双龙分1#箱式开关站103右1#变压器 | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 22299 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前泉乙线 | 前泉干28#柱上变压器         | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 22300 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 大房分30#变压器           | 250 | 28.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 22301 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大房甲线 | 黑山二分7#柱上变压器         | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 22302 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联甲线 | 周联干49#柱上变压器         | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 22303 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 建立分9#柱上变压器          | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22304 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 碧海线  | 碧海干43#柱上变压器         | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 22305 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 金泡支1右1#2#变压器        | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 22306 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 大盐乙线 | 大盐干15#变压器           | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 22307 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳干10#变压器           | 250 | 52.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 22308 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 海洋线  | 海洋线5#箱式开关站104右1#变压器 | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 22309 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干7#变压器            | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 22310 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源干4左3#变压器          | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 22311 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 新水线  | 新水干7#变压器            | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 22312 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 甘井干31#变压器           | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 22313 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分2#变压器            | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 22314 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干50#柱上变压器         | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 22315 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西甲线 | 向阳分4右2#变压器          | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 22316 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 红卫线金家村二分8#变压器       | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 22317 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 周联干32#柱上变压器         | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 22318 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 下沟线  | 下沟二分7#柱上变压器         | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 22319 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝3#箱式开关站103台变压器局属  | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 22320 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分2#变压器           | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 22321 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支9#柱上变压器        | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 22322 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 前关线  | 沙家沟三支7#柱上变压器        | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 22323 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 大连湾线 | 北山支2#柱上变压器          | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 22324 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于和线  | 于和干15左1左1#          | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 22325 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分11#柱上变压器        | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 22326 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 电校线  | 电校干13左1#变压器         | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 22327 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场干5#变压器1           | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 22328 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 制氧支1#变压器            | 160 | 26.0000 | 102.4000 | 102.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 22329 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 海明乙线 | 海明干12#变压器           | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 22330 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后盐乙线 | 后关村分8#变压器           | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 22331 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红卫线  | 椒房分2#a变压器           | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 22332 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 交行支2#2#柱上变压器        | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 22333 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分7#柱上变压器          | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 22334 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 友谊线  | 友谊干12#台柱上变压器        | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 22335 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干17#变压器           | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 22336 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 化实线  | 枣园支3#台(公)D柱上变压器     | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |

|       |     |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22337 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 考场线  | 考场分6#台柱上变压器        | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 22338 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 北市线  | 建材干2右5#台2#变柱上变压器   | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 22339 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 和尚岛线 | 和尚干16#台            | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 22340 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 益远线  | 丁官寨支2右1柱上变压器       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 22341 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 宝源二分21#柱上变压器       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 22342 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 元宝线  | 元宝干27#变压器2         | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 22343 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 外冷线  | 建材干7#柱上变压器         | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 22344 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 后关线  | 姚家村三支14号柱上变压器      | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 22345 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 西洼线  | 西洼分26#变压器          | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 22346 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 水文线  | 建材分5#箱式开关站103右1#变台 | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 22347 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 石矿支9左2#柱上变压器       | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 22348 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 于华线  | 于华干11#柱上变压器        | 250 | 29.0000 | 152.5000 | 152.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 22349 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 华夏线  | 五零支4右4#变压器         | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 22350 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 春柳线  | 春柳干19#变压器-1        | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 22351 | 甘井子 | 甘井子66kV变电站 | 甘井子线 | 先锋分18#柱上变压器        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 22352 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支23#台1#柱上变压器     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 22353 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源甲线 | 石矿支16#柱上变压器        | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 22354 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 钢丝线  | 钢丝线1T左1#变压器用户      | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 22355 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 周联支2#配电站2#变压器      | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 22356 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 盛华线  | 前关干52#柱上变压器        | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 22357 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 甘西甲线 | 海阳干22#(公)S         | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 22358 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 龙江线  | 千山二支7#台            | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 22359 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 棉花岛线 | 棉花岛干36#(柱上变压器)     | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 22360 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 煤气线  | 万兴2#箱式开关站103#柱上变压器 | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 22361 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 建新线  | 山东路1箱式配电站1#变压器     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 22362 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 金山映海1#配电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 22363 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 金家村线 | 金山映海1#配电站2#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 22364 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金山映海2#配电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 22365 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 金山映海2#配电站2#变压器     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 22366 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香柳甲线 | 锦麟玖玺1#配电站1#变压器     | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 22367 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香柳甲线 | 锦麟玖玺1#配电站2#变压器     | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 22368 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香柳乙线 | 锦麟玖玺2#配电站1#变压器     | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 22369 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香柳乙线 | 锦麟玖玺2#配电站2#变压器     | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |



|       |     |          |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22370 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海1#配电站1#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 22371 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海1#配电站2#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 22372 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海1#配电站3#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 22373 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海2#配电站1#变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 22374 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海2#配电站2#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 22375 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海3#配电站1#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 22376 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海3#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 22377 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海4#配电站1#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 22378 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海4#配电站2#变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 22379 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海5#配电站1#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 22380 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海5#配电站2#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 22381 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海6#配电站1#变压器 | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 22382 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海6#配电站2#变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 22383 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海7#配电站1#变压器 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 22384 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 悦和山海7#配电站2#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 22385 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海8#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 22386 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 悦和山海8#配电站2#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 22387 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站1#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 22388 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站2#变压器 | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 22389 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜1#配电站3#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 22390 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜2#配电站1#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 22391 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜2#配电站2#变压器 | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 22392 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜3#配电站1#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 22393 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜3#配电站2#变压器 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 22394 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜4#配电站1#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 22395 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜4#配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 22396 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜5#配电站1#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 22397 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 天城线 | 星光照澜5#配电站2#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 22398 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 22399 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站2#变压器 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 22400 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜6#配电站3#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 22401 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜7#配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 22402 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 香红线 | 星光照澜7#配电站2#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |

|       |     |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22403 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香红线  | 星光照澜7#配电站3#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 22404 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 22405 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 22406 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 天城线  | 星光照澜8#配电站3#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 22407 | 甘井子 | 海茂66kV变电站  | 宝源乙线 | 椒房二分6间1#         | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 22408 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电站1#变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 22409 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电站2#变压器  | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 22410 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓10#配电站3#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 22411 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓11#配电站1#变压器  | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 22412 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 香湾线  | 天下粮仓11#配电站2#变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 22413 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓12#配电站1#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 22414 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 亿达乙线 | 天下粮仓12#配电站2#变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 22415 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 红嘴线  | 芳华院中心配电站1#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 22416 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 椒房线  | 芳华院中心配电站2#变压器    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 22417 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间1#配电站1#变压器    | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 22418 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间1#配电站2#变压器    | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 22419 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间2#配电站1#变压器    | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 22420 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间2#配电站2#变压器    | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 22421 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间3#配电站1#变压器    | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 22422 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间3#配电站2#变压器    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 22423 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 东海乙线 | 尘林间4#配电站1#变压器    | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 22424 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 铝制品线 | 尘林间4#配电站2#变压器    | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 22425 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 长白线  | 山西干14间1          | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 22426 | 甘井子 | 周水子66kV变电站 | 周联乙线 | 石门雅居1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 22427 | 甘井子 | 侯家沟66kV变电站 | 侯西乙线 | 石门雅居2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 22428 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 宇圣甲线 | 宇圣新苑1#配电站1#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 22429 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 宇圣甲线 | 宇圣新苑1#配电站2#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 22430 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 宇圣乙线 | 宇圣新苑2#配电站1#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 22431 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 宇圣乙线 | 宇圣新苑2#配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 22432 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 后盐支局属箱变          | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 22433 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 金水线  | 前盐桥局属箱变          | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 22434 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城11#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 22435 | 甘井子 | 66kV香周路变   | 朱翡线  | 公园上城11#配电站2#变压器  | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |

|       |     |          |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22436 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城12#配电站1#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 22437 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城12#配电站2#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 22438 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城13#配电站1#变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 22439 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城13#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 22440 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城14#配电站1#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 22441 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城14#配电站2#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 22442 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城15#配电站1#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 22443 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城15#配电站2#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 22444 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城16#配电站1#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 22445 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城16#配电站2#变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 22446 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城17#配电站1#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 22447 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城17#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 22448 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城18#配电站1#变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 22449 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 公园上城18#配电站2#变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 22450 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城19#配电站1#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 22451 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 公园上城19#配电站2#变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 22452 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城8#配电站1#变压器  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 22453 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城8#配电站2#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 22454 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城9#配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 22455 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 公园上城9#配电站2#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 22456 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 圣泰线  | 公园上城10#配电站1#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 22457 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 圣泰线  | 公园上城10#配电站2#变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 22458 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 三星乙线 | 三星乙线1#局属箱式配电站   | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 22459 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 22460 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电站2#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 22461 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明甲线 | 金地湾和府1#配电站3#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 22462 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府2#配电站1#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 22463 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府2#配电站2#变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 22464 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府3#配电站1#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 22465 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于明乙线 | 金地湾和府3#配电站2#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 22466 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 三星甲线 | 三星甲线1#局属配电站     | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 22467 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 南关岭线 | 北市分1#箱式配电站      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 22468 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站1#变压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |

|       |     |          |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22469 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站2#变压器     | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 22470 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园1#配电站3#变压器     | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 22471 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园2#配电站1#变压器     | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 22472 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋城线  | 绿城诚园2#配电站2#变压器     | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 22473 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区1#配电站1#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 22474 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区1#配电站2#变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 22475 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区2#配电站1#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 22476 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A3区2#配电站2#变压器 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 22477 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于国线  | 国际社区城A3区3#配电站1#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 22478 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于国线  | 国际社区城A3区3#配电站2#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 22479 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A7区中心配电站1#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 22480 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棉国线  | 国际社区城A7区中心配电站2#变压器 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 22481 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站1#变压器     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 22482 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站2#变压器     | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 22483 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场1#配电站3#变压器     | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 22484 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场2#配电站1#变压器     | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 22485 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金甲线 | 金泉广场2#配电站2#变压器     | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 22486 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站1#变压器     | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 22487 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站2#变压器     | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 22488 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 龙金乙线 | 金泉广场3#配电站3#变压器     | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 22489 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商1872 4#配电站 1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 22490 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商1872 4#配电站 2#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 22491 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 朱翡线  | 招商1872 4#配电站 3#变压器 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 22492 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商1872 5#配电站 1#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 22493 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商1872 5#配电站 2#变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 22494 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商1872 6#配电站 1#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 22495 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商1872 6#配电站 2#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 22496 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 棋翡线  | 招商1872 6#配电站 3#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 22497 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 22498 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配电站2#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 22499 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明甲线 | 绿城海上明月1#配电站3#变压器   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 22500 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明乙线 | 绿城海上明月2#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 22501 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明乙线 | 绿城海上明月2#配电站2#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |

|       |     |          |           |                    |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|--------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22502 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前明乙线      | 绿城海上明月2#配电站3#变压器   | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 22503 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 苏家线       | 拉房干6左1局属箱式配电站      | 400  | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 22504 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 前关线       | 沙家沟支9左1#局属箱式配电站    | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 22505 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 益远线       | 大房三支16             | 400  | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 22506 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 拉树房线      | 拉房干15左1            | 400  | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 22507 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 丰源线       | 双海干14              | 400  | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 22508 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 大宋线       | 嘉洋干15              | 400  | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 22509 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 雁山线       | 雁山干30              | 400  | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 22510 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 于和线       | 于和干16左1            | 400  | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 22511 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 大姚甲线      | 中铁隧道集团1#箱式开关站103左1 | 200  | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 22512 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 姚家线       | 考场支6右5             | 400  | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 22513 | 甘井子 | 66kV香周路变 | 毛营甲线      | 毛营甲线1#箱式开关站103右1   | 400  | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 22514 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区中心配电站3#变压器   | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |
| 22515 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配电站3#变压器   | 800  | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 22516 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配电站2#变压器   | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 22517 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城B区3#配电站1#变压器   | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 22518 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区中心配电站3#变压器   | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 22519 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区2#配电站2#变压器   | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 22520 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴409长兴乙线 | 尚品天城A区2#配电站1#变压器   | 630  | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 22521 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 永胜配电站2#变压器         | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 22522 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 永胜配电站1#变压器         | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 22523 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 五四华庭2#配电站3#变压器     | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 22524 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 五四华庭2#配电站2#变压器     | 630  | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 22525 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 五四华庭2#配电站1#变压器     | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 22526 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 五四高层A配电站2#变压器      | 630  | 66.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 22527 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 五四高层A配电站1#变压器      | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 22528 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 民勇商厦中心配电站2#变压器     | 630  | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 22529 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 和谐苑中心配电站2#变压器      | 800  | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 22530 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 和谐苑1#配电站2#变压器      | 800  | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 22531 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 和谐苑1#配电站1#变压器      | 800  | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 22532 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴407抚顺线  | 百盛中心配电站2#变压器       | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 22533 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴308海鹗线  | 科技2#中心配电站1#变压器     | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 22534 | 沙河口 | 66kV长兴变  | 长兴304盖州线  | 西安路移动中心配电站8#变压器    | 1000 | 48.0000 | 420.0000 | 420.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |

|       |     |         |            |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22535 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 西安路移动中心配电站7#变压器  | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 22536 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 西安路移动中心配电站6#变压器  | 630  | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 22537 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 西安路移动中心配电站5#变压器  | 1000 | 49.0000 | 410.0000 | 410.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 22538 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 西安路移动中心配电站4#变压器  | 1000 | 31.0000 | 590.0000 | 590.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 22539 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 十三中配电站1#变压器      | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 22540 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 泉涌配电站1#变压器       | 630  | 70.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 22541 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 泉涌街箱式配电站1#变压器    | 630  | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 22542 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 广平南配电站3#变压器      | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 22543 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 广平南配电站2#变压器      | 630  | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 22544 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴304盖州线   | 广平南配电站1#变压器      | 630  | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 22545 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站3#变压器    | 800  | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 22546 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站2#变压器    | 800  | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 22547 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴303罗斯福乙线 | 商业城2#配电站1#变压器    | 800  | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 22548 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 中山公寓配电站2#变压器     | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 22549 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 中山公寓配电站1#变压器     | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 22550 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平配电站2#变压器       | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 22551 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平配电站1#变压器       | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 22552 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平北配电站2#变压器      | 630  | 67.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 22553 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 永平北配电站1#变压器      | 630  | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 22554 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 五星国际2#中心配电站2#变压器 | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 22555 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 五星国际1#中心配电站2#变压器 | 630  | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 22556 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万泰花园箱式配电站1#变压器   | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 22557 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万岁配电站2#变压器       | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 22558 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 万岁配电站1#变压器       | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 22559 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 美加华中心配电站2#变压器    | 800  | 70.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 22560 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 金色年华中心配电站2#变压器   | 800  | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 22561 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 城市公元2#配电站2#变压器   | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 22562 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴302民政乙线  | 城市公元2#配电站1#变压器   | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 22563 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴301新天地乙线 | 城品城中心配电站3#变压器    | 800  | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 22564 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴301新天地乙线 | 城品城中心配电站2#变压器    | 800  | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 22565 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站3#变压器     | 1000 | 31.0000 | 590.0000 | 590.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 22566 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站2#变压器     | 1000 | 56.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 22567 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线   | 中盛家园配电站1#变压器     | 1000 | 36.0000 | 540.0000 | 540.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |

|       |     |         |          |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22568 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 万益花园中心配电站2#变压器   | 1000 | 35.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 22569 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 万益花园中心配电站1#变压器   | 800  | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 22570 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 民权1#配电站2#变压器     | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 22571 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 民权1#配电站1#变压器     | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 22572 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 国运壹号1#配电站3#变压器   | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 22573 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 国运壹号1#配电站2#变压器   | 630  | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0011  |
| 22574 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 国运壹号1#配电站1#变压器   | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 22575 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴211民权线 | 富鸿花园中心配电站1#变压器   | 1000 | 69.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 22576 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 迎春1#箱式配电站1#变压器   | 630  | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 22577 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 五四邮局箱式配电站1#变压器   | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 22578 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园箱式配电站2#变压器  | 500  | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 22579 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园箱式配电站1#变压器  | 500  | 64.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 22580 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园2#配电站2#变压器  | 630  | 71.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 22581 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园2#配电站1#变压器  | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 22582 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园1#配电站2#变压器  | 630  | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 22583 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 天兴新家园1#配电站1#变压器  | 630  | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 22584 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 民勇分4#变压器         | 315  | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 22585 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 民勇分1#变压器         | 315  | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 22586 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 龙祥花园2#箱式配电站1#变压器 | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 22587 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴210民勇线 | 龙祥花园1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 22588 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 迎春街箱式配电站1#变压器    | 630  | 62.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 22589 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 迎春干6#变压器         | 315  | 68.0000 | 69.3000  | 69.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 22590 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配电站3#变压器  | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 22591 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配电站2#变压器  | 630  | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 22592 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 西安路移动中心配电站1#变压器  | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 22593 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 龙祥花园配电站2#变压器     | 630  | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 22594 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴209至诚线 | 龙祥花园配电站1#变压器     | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 22595 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长配电站2#变压器       | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 22596 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长配电站1#变压器       | 1000 | 50.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 22597 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长东箱式配电站1#变压器    | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 22598 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 中长东配电站1#变压器      | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 22599 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 长兴街配电站2#变压器      | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 22600 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线 | 长兴街配电站1#变压器      | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |

|       |     |         |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22601 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 天河100配电站2#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 22602 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 天河100配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 22603 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平配电站2#变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 22604 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平配电站1#变压器     | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 22605 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平2#箱式配电站1#变压器 | 315 | 57.0000 | 103.9500 | 103.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 22606 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 升平1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 22607 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意配电站2#变压器     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 22608 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意配电站1#变压器     | 630 | 60.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 22609 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意分8#变压器       | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 22610 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 22611 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 如意1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 22612 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平配电站2#变压器     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 22613 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平配电站1#变压器     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 22614 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 广平1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 22615 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 光华配电站1#变压器     | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 22616 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 昌黎配电站2#变压器     | 630 | 68.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 22617 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 昌黎配电站1#变压器     | 630 | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 22618 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 鞍山路公寓配电站2#变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 22619 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴205如意线   | 鞍山路公寓配电站1#变压器  | 630 | 64.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 22620 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站3#变压器  | 800 | 69.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 22621 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站2#变压器  | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 22622 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴204罗斯福甲线 | 商业城1#配电站1#变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 22623 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴203沁园乙线  | 沁园2#配电站2#变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 22624 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴203沁园乙线  | 沁园2#配电站1#变压器   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 22625 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 五一桥配电站2#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 22626 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 五一桥配电站1#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 22627 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 水源地配电站2#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 22628 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 水源地配电站1#变压器    | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 22629 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 泉涌大厦配电站2#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 22630 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 泉涌大厦配电站1#变压器   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 22631 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 昌平配电站2#变压器     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 22632 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴202昌平线   | 昌平配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 22633 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴201新天地甲线 | 城品城中心配电站1#变压器  | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |



|       |     |         |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22634 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 五星国际2#中心配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 22635 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 五星国际1#中心配电站1#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 22636 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 万岁公寓配电站3#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 22637 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 万岁公寓配电站2#变压器     | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 22638 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 万岁公寓配电站1#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 22639 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 美加华中心配电站1#变压器    | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 22640 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 金色年华中心配电站1#变压器   | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 22641 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 金色年华1#配电站1#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 22642 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 建和1#箱式配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 22643 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 城市公元1#配电站2#变压器   | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 22644 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴114民政甲线 | 城市公元1#配电站1#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 22645 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山西配电站2#变压器      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 22646 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山西配电站1#变压器      | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 22647 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山东配电站2#变压器      | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 22648 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山东配电站1#变压器      | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 22649 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 泰山北配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 22650 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 四中配电站2#变压器       | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 22651 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 四中配电站1#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 22652 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西4#配电站2#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 22653 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西4#配电站1#变压器  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 22654 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西2#配电站2#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 22655 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴113公园线  | 民兴花园西2#配电站1#变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 22656 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西3#配电站2#变压器  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 22657 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西3#配电站1#变压器  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 22658 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西1#配电站2#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 22659 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴112联德线  | 民兴花园西1#配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 22660 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区中心配电站2#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 22661 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区中心配电站1#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 22662 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配电站3#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 22663 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 22664 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区2#配电站1#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 22665 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配电站3#变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 22666 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配电站2#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |

|       |     |         |           |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22667 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城B区1#配电站1#变压器 | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 22668 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区中心配电站2#变压器 | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 22669 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区中心配电站1#变压器 | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 22670 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区1#配电站2#变压器 | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 22671 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴107长兴甲线 | 尚品天城A区1#配电站1#变压器 | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 22672 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 绿城阑园中心配电站3#变压器   | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 22673 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 绿城阑园中心配电站2#变压器   | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 22674 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴105乐特线  | 乐特1#中心配电站1#变压器   | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 22675 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站3#变压器     | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 22676 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站2#变压器     | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 22677 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴103沁园甲线 | 沁园1#配电站1#变压器     | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 22678 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 中山南苑2#箱式配电站2#变压器 | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 22679 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 中山南苑2#箱式配电站1#变压器 | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 22680 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 正仁2#箱式配电站1#变压器   | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0113  |
| 22681 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 正仁1#箱式配电站1#变压器   | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 22682 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 优豪斯A区配电站3#变压器    | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 22683 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 优豪斯A区配电站2#变压器    | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 22684 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 优豪斯A区配电站1#变压器    | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 22685 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 拥政高层配电站5#变压器     | 1000 | 43.0000 | 470.0000 | 470.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 22686 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 拥政高层配电站4#变压器     | 1000 | 48.0000 | 420.0000 | 420.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 22687 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 拥政高层配电站3#变压器     | 1000 | 42.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 22688 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 拥政高层配电站2#变压器     | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 22689 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 拥政高层配电站1#变压器     | 630  | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 22690 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 亿达新世界A区配电站2#变压器  | 1000 | 15.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 22691 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 亿达新世界A区配电站1#变压器  | 1000 | 43.0000 | 470.0000 | 470.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 22692 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 天兴2#箱式配电站1#变压器   | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 22693 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 天兴1#箱式配电站2#变压器   | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 22694 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 天兴1#箱式配电站1#变压器   | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 22695 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 三星公寓中心配电站1#变压器   | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 22696 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 民政配电站2#变压器       | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 22697 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 民政配电站1#变压器       | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 22698 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 联合路1#箱式配电站1#变压器  | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 22699 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 悍马箱式配电站1#变压器     | 630  | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |

|       |     |         |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22700 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴102天兴线  | 动力花园2#箱式配电站1#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 22701 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 民兴花园1#配电站3#变压器   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 22702 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 民兴花园1#配电站2#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 22703 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 民兴花园1#配电站1#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 22704 | 沙河口 | 66kV长兴变 | 长兴101广电线  | 公园北配电站1#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 22705 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家213数码线  | 国际公寓2#配电站2#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 22706 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家213数码线  | 国际公寓2#配电站1#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 22707 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆4#配电站2#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 22708 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆4#配电站1#变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 22709 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆3#配电站2#变压器   | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 22710 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆3#配电站1#变压器   | 800 | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 22711 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆1#配电站2#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 22712 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家209云麓甲线 | 云麓公馆1#配电站1#变压器   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 22713 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城9#配电站2#变压器   | 630 | 65.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 22714 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城9#配电站1#变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 22715 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站3#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 22716 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 22717 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城7#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 22718 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城5#配电站2#变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 22719 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城5#配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 22720 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站3#变压器   | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 22721 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站2#变压器   | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 22722 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城3#配电站1#变压器   | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 22723 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城2#中心配电站3#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 22724 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城2#配电站3#变压器   | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 22725 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城2#配电站2#变压器   | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 22726 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城2#配电站1#变压器   | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 22727 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城16#配电站3#变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 22728 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城16#配电站2#变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 22729 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城16#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 22730 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城12#配电站3#变压器  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 22731 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城12#配电站2#变压器  | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 22732 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城12#配电站1#变压器  | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |

|       |     |         |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22733 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 锦绣华城1#中心配电站2#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 22734 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 大华、锦绣华城回迁楼中心配电站3#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 22735 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 大华、锦绣华城回迁楼2#配电站3#变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 22736 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 大华、锦绣华城回迁楼2#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 22737 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家208锦华线  | 大华、锦绣华城回迁楼2#配电站1#变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 22738 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉5#配电站2#变压器        | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 22739 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉5#配电站1#变压器        | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 22740 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉2#中心配电站3#变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 22741 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉2#配电站3#变压器        | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 22742 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉2#配电站2#变压器        | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 22743 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉2#配电站1#变压器        | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 22744 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 圣克拉1#中心配电站3#变压器      | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 22745 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 蓝星花园中心配电站3#变压器       | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 22746 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路中心配电站2#变压器        | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 22747 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站3#变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 22748 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站2#变压器        | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 22749 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路3#配电站1#变压器        | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 22750 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路2#配电站2#变压器        | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 22751 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 红凌路2#配电站1#变压器        | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 22752 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期5#配电站2#变压器  | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 22753 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期5#配电站1#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 22754 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期2#配电站2#变压器  | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 22755 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期2#配电站1#变压器  | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 22756 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期1#配电站2#变压器  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 22757 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家207圣郡线  | 东方圣克拉III期1#配电站1#变压器  | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 22758 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家206网络乙线 | 软件园软景中心配电站2#变压器      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 22759 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站3#变压器        | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 22760 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站2#变压器        | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 22761 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园5#配电站1#变压器        | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 22762 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园4#配电站2#变压器        | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 22763 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 知心园4#配电站1#变压器        | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |

|       |     |         |           |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22764 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 宅语原3#配电站2#变压器    | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 22765 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 宅语原3#配电站1#变压器    | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 22766 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站3#变压器    | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 22767 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站2#变压器    | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 22768 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 康派公寓B配电站1#变压器    | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 22769 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西4#配电站1#变压器  | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 22770 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西3#配电站2#变压器  | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 22771 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家204鑫凌乙线 | 东方圣荷西3#配电站1#变压器  | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 22772 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站3#变压器 | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 22773 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站2#变压器 | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 22774 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-2#配电站1#变压器 | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 22775 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 学府1+1-1#配电站1#变压器 | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 22776 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 轻工学校配电站1#变压器     | 630  | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 22777 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 轻工分2#变压器         | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 22778 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 凌源街箱式配电站1#变压器    | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0001  |
| 22779 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 凌源街配电站1#变压器      | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 22780 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电站3#变压器  | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 22781 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电站2#变压器  | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 22782 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园2#配电站1#变压器  | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 22783 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园1#配电站3#变压器  | 1000 | 19.0000 | 710.0000 | 710.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 22784 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园1#配电站2#变压器  | 1000 | 32.0000 | 580.0000 | 580.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 22785 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 弘基书香园1#配电站1#变压器  | 1000 | 23.0000 | 670.0000 | 670.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 22786 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海3#配电站3#变压器   | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 22787 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海3#配电站2#变压器   | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 22788 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海3#配电站1#变压器   | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 22789 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海2#配电站2#变压器   | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 22790 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海2#配电站1#变压器   | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 22791 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海1#配电站3#变压器   | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 22792 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海1#配电站2#变压器   | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 22793 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 翰林观海1#配电站1#变压器   | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 22794 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家202王家线  | 海洋环保箱式配电站1#变压器   | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 22795 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 政通商贸配电站1#变压器     | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 22796 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 学苑广场箱式配电站1#变压器   | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |

|       |     |         |           |                   |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22797 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 名仕苑2#配电站1#变压器     | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 22798 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 名仕苑1#配电站1#变压器     | 630  | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 22799 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 凌建配电站2#变压器        | 1000 | 28.0000 | 620.0000 | 620.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 22800 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 凌建配电站1#变压器        | 1000 | 34.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 22801 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸3#配电站2#变压器      | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 22802 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸3#配电站1#变压器      | 630  | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 22803 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸2#配电站1#变压器      | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 22804 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸1#配电站2#变压器      | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 22805 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家201庙岭线  | 警贸1#配电站1#变压器      | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 22806 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#配电站3#变压器 | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 22807 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#配电站2#变压器 | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 22808 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城别墅区2#配电站1#变压器 | 630  | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 22809 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城D1区中心配电站3#变压器 | 800  | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 22810 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城25#配电站2#变压器   | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 22811 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城25#配电站1#变压器   | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 22812 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城23#配电站2#变压器   | 800  | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 22813 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城23#配电站1#变压器   | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 22814 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城21#配电站2#变压器   | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 22815 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城21#配电站1#变压器   | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 22816 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电站3#变压器   | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 22817 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电站2#变压器   | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 22818 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城19#配电站1#变压器   | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 22819 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城14#配电站2#变压器   | 630  | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 22820 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家111岭东乙线 | 锦绣华城14#配电站1#变压器   | 630  | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 22821 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家108网络甲线 | 软件园软景中心配电站1#变压器   | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 22822 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北4#配电站2#变压器    | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 22823 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北4#配电站1#变压器    | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 22824 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北3#配电站2#变压器    | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 22825 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北3#配电站1#变压器    | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 22826 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北2#配电站2#变压器    | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 22827 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北2#配电站1#变压器    | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 22828 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北1#配电站2#变压器    | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 22829 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 新新园北1#配电站1#变压器    | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |

|       |     |         |           |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22830 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 理工大学博士公寓配电站2#变压器 | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 22831 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 理工大学博士公寓配电站1#变压器 | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 22832 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站3#变压器     | 1000 | 24.0000 | 660.0000 | 660.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 22833 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站2#变压器     | 1000 | 40.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0895  |
| 22834 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家107新新园线 | 绘春2#配电站1#变压器     | 1000 | 28.0000 | 620.0000 | 620.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 22835 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园西配电站1#变压器     | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 22836 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园3#配电站2#变压器    | 1000 | 37.0000 | 530.0000 | 530.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 22837 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 学清园3#配电站1#变压器    | 1000 | 45.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 22838 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 星球花园箱式配电站2#变压器   | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 22839 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 星球花园箱式配电站1#变压器   | 315  | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 22840 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 万奕配电站2#变压器       | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 22841 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 万奕配电站1#变压器       | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 22842 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 软件园配电站2#变压器      | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 22843 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 软件园配电站1#变压器      | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 22844 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 牛角山分6右2#变压器      | 315  | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 22845 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 牛角山分13#变压器       | 315  | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 22846 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 栾金村干9#变压器        | 100  | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 22847 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 理工大学2#配电站2#变压器   | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 22848 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 理工大学2#配电站1#变压器   | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 22849 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 理工大学1#配电站2#变压器   | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 22850 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 理工大学1#配电站1#变压器   | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 22851 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 绘春1#配电站2#变压器     | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 22852 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 绘春1#配电站1#变压器     | 800  | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 22853 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 测绘大队箱式配电站1#变压器   | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 22854 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 八干配电站2#变压器       | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 22855 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家106大工线  | 八干配电站1#变压器       | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 22856 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家105黑石线  | 软景E居3#配电站3#变压器   | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 22857 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家105黑石线  | 软景E居3#配电站2#变压器   | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 22858 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家105黑石线  | 软景E居3#配电站1#变压器   | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 22859 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线  | 软景E居2#配电站3#变压器   | 800  | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 22860 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线  | 软景E居2#配电站2#变压器   | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 22861 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线  | 软景E居2#配电站1#变压器   | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 22862 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线  | 软景E居1#配电站3#变压器   | 800  | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |

|       |     |         |          |                |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22863 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居1#配电站2#变压器 | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 22864 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家104凌水线 | 软景E居1#配电站1#变压器 | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 22865 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园北1#配电站2#变压器 | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 22866 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园北1#配电站1#变压器 | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 22867 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站3#变压器  | 1000 | 28.0000 | 620.0000 | 620.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 22868 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站2#变压器  | 1000 | 36.0000 | 540.0000 | 540.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 22869 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园2#配电站1#变压器  | 1000 | 25.0000 | 650.0000 | 650.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 22870 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园1#配电站2#变压器  | 1000 | 38.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 22871 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 学清园1#配电站1#变压器  | 1000 | 29.0000 | 610.0000 | 610.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 22872 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站4#变压器   | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 22873 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站4#变压器   | 630  | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 22874 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站3#变压器   | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 22875 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站2#变压器   | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 22876 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 理工大学配电站1#变压器   | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 22877 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 大连高中配电站2#变压器   | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 22878 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 大连高中配电站1#变压器   | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 22879 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 八干南配电站2#变压器    | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 22880 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家103海运线 | 八干南配电站1#变压器    | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 22881 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 斯坦福2#配电站1#变压器  | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 22882 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 斯坦福1#配电站2#变压器  | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 22883 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 斯坦福1#配电站1#变压器  | 800  | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 22884 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 辽财支4#变压器       | 315  | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 22885 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 辽财箱式配电站1#变压器   | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 22886 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 辽财北配电站2#变压器    | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 22887 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 辽财北配电站1#变压器    | 630  | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 22888 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 尖山3#配电站1#变压器   | 500  | 35.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 22889 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 尖山2#配电站2#变压器   | 315  | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 22890 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 尖山2#配电站1#变压器   | 400  | 20.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 22891 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 尖山1#配电站1#变压器   | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 22892 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 高家村南1#配电站2#变压器 | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 22893 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 高家村南1#配电站1#变压器 | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 22894 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 东大学生公寓配电站3#变压器 | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 22895 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线 | 东大学生公寓配电站2#变压器 | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |



|       |     |         |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22896 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线  | 东大学生公寓配电站1#变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 22897 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线  | 东大龙江箱式配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 22898 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线  | 东大公寓箱式配电站1#变压器 | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 22899 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线  | 东财大箱式配电站2#变压器  | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 22900 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家102台山线  | 东财大箱式配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 22901 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 油泵分10#变压器      | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 22902 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 洗染分8#变压器       | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 22903 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 软件园3#台变压器      | 160 | 43.0000 | 75.2000  | 75.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 22904 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 净水厂台变压器        | 315 | 21.0000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 22905 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站3#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 22906 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站2#变压器 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 22907 | 沙河口 | 66kV由家变 | 由家101南沙线  | 高家村北1#配电站1#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 22908 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑205学富线  | 富丽庭3#配电站2#变压器  | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 22909 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑205学富线  | 富丽庭3#配电站1#变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 22910 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院配电站2#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 22911 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 22912 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院东配电站2#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 22913 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水院东配电站1#变压器    | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 22914 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 水产学院台变压器       | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 22915 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 鹏辉广场2#配电站1#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 22916 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 鹏辉广场1#配电站1#变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 22917 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石三分15#变压器     | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 22918 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石南配电站2#变压器    | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 22919 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石南配电站1#变压器    | 500 | 13.0000 | 385.0000 | 385.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 22920 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑112窦家沟线 | 黑石东配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 22921 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 星海壹景中心配电站3#变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 22922 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 星海壹景中心配电站2#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 22923 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 浪花园配电站2#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 22924 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 浪花园配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 22925 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 浪花配电站1#变压器     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 22926 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 浪花南配电站1#变压器    | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 22927 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 浪花北配电站1#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 22928 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 黑石北配电站1#变压器    | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |

|       |     |         |           |                |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22929 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙4#配电站2#变压器   | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 22930 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙4#配电站1#变压器   | 800  | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 22931 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙3#配电站3#变压器   | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 22932 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙3#配电站2#变压器   | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 22933 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙3#配电站1#变压器   | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 22934 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙2#配电站2#变压器   | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 22935 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑111景山线  | 辰熙2#配电站1#变压器   | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 22936 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线  | 由家村1#配电站2#变压器  | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 22937 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线  | 由家村1#配电站1#变压器  | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 22938 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线  | 炮干配电站2#变压器     | 630  | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 22939 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线  | 炮干配电站1#变压器     | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 22940 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑110东财线  | 东财支5#变压器       | 315  | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 22941 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑109学苑线  | 由家村2#配电站2#变压器  | 500  | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 22942 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑109学苑线  | 由家村2#配电站1#变压器  | 315  | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 22943 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 学苑九号2#配电站2#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 22944 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 学苑九号2#配电站1#变压器 | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 22945 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站3#变压器  | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 22946 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站2#变压器  | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 22947 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基4#配电站1#变压器  | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 22948 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基3#配电站2#变压器  | 1000 | 17.0000 | 730.0000 | 730.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 22949 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基3#配电站1#变压器  | 1000 | 41.0000 | 490.0000 | 490.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 22950 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站3#变压器  | 630  | 57.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 22951 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站2#变压器  | 630  | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 22952 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基2#配电站1#变压器  | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 22953 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基1#配电站2#变压器  | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 22954 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 金弘基1#配电站1#变压器  | 630  | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 22955 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站3#变压器 | 800  | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 22956 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站2#变压器 | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 22957 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期5#配电站1#变压器 | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 22958 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站3#变压器 | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 22959 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站2#变压器 | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 22960 | 沙河口 | 66kV学苑变 | 学苑101书香园线 | 弘基三期3#配电站1#变压器 | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 22961 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 兴工北配电站1#变压器    | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |

|       |     |         |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22962 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 乐特1#中心配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 22963 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 华晟配电站2#变压器      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 22964 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 华晟配电站1#变压器      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 22965 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 抚顺配电站1#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 22966 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 福佳新天地2#配电站2#变压器 | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 22967 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 福佳新天地2#配电站1#变压器 | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 22968 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 福佳新天地1#配电站3#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |
| 22969 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 福佳新天地1#配电站2#变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 22970 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工133沙河口线 | 福佳新天地1#配电站1#变压器 | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 22971 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永利配电站2#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 22972 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永利配电站1#变压器      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 22973 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永嘉配电站4#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 22974 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永嘉配电站3#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 22975 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永嘉配电站2#变压器      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 22976 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 永嘉配电站1#变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 22977 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 银杏配电站1#变压器      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 22978 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 五四华庭1#配电站3#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 22979 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 五四华庭1#配电站2#变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 22980 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 五四华庭1#配电站1#变压器  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 22981 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 五四高层B配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 22982 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 五四高层B配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 22983 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 民勇商厦中心配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 22984 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 机车商厦配电站4#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 22985 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 机车商厦配电站3#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 22986 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 机车商厦配电站2#变压器    | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 22987 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 机车商厦配电站1#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 22988 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 和谐苑中心配电站1#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 22989 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工131铲车线  | 百盛中心配电站1#变压器    | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 22990 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线  | 中诚园箱式配电站1#变压器   | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 22991 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线  | 绿城闾园中心配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 22992 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线  | 丽景春天箱式配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 22993 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线  | 丽景春天2#配电站2#变压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 22994 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线  | 丽景春天2#配电站1#变压器  | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |

|       |     |         |          |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 22995 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天1#配电站2#变压器   | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 22996 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 丽景春天1#配电站1#变压器   | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 22997 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季3#配电站2#变压器   | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 22998 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季3#配电站1#变压器   | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 22999 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季2#配电站2#变压器   | 800  | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 23000 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季2#配电站1#变压器   | 800  | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0293 |
| 23001 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站3#变压器   | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 23002 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站2#变压器   | 800  | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 23003 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 缤纷四季1#配电站1#变压器   | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 23004 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工129机床线 | 鞍山路1#箱式配电站1#变压器  | 100  | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 23005 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站3#变压器   | 630  | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 23006 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站2#变压器   | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 23007 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 中盛家园2#配电站1#变压器   | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 23008 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 玉华变箱式配电站1#变压器    | 200  | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 23009 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场台1#变压器       | 400  | 19.0000 | 284.0000 | 284.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 23010 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场2#台2#变压器     | 315  | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 23011 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 五一广场2#台1#变压器     | 315  | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 23012 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站3#变压器     | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 23013 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站2#变压器     | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 23014 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工128振工线 | 江都春华配电站1#变压器     | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 23015 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园2#箱式配电站2#变压器 | 500  | 13.0000 | 385.0000 | 385.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 23016 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园2#箱式配电站1#变压器 | 500  | 18.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 23017 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园1#箱式配电站2#变压器 | 500  | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 23018 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 中盛家园1#箱式配电站1#变压器 | 500  | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 23019 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 至诚配电站2#变压器       | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 23020 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 至诚配电站1#变压器       | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 23021 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 万益花园中心配电站4#变压器   | 1000 | 31.0000 | 590.0000 | 590.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 23022 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 万益花园中心配电站3#变压器   | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 23023 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权3#配电站2#变压器     | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 23024 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权3#配电站1#变压器     | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 23025 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权2#配电站2#变压器     | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 23026 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 民权2#配电站1#变压器     | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 23027 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线 | 金光花园配电站3#变压器     | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |

|       |     |         |           |                |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23028 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 金光花园配电站2#变压器   | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 23029 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 金光花园配电站1#变压器   | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 23030 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 教师进修学校配电站2#变压器 | 800  | 71.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 23031 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 教师进修学校配电站1#变压器 | 800  | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 23032 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 国运壹号2#配电站2#变压器 | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 23033 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 国运壹号2#配电站1#变压器 | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 23034 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 富鸿花园中心配电站2#变压器 | 1000 | 37.0000 | 530.0000 | 530.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 23035 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工127万益线  | 电话四分局配电站1#变压器  | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 23036 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线  | 龙畔锦城3#配电站2#变压器 | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 23037 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线  | 龙畔锦城3#配电站1#变压器 | 800  | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 23038 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线  | 龙畔锦城1#配电站2#变压器 | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 23039 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工126龙畔线  | 龙畔锦城1#配电站1#变压器 | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 23040 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工124兴华线  | 长生分3#变压器       | 100  | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 23041 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工124兴华线  | 长生分10#变压器      | 250  | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 23042 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工124兴华线  | 新华苑配电站2#变压器    | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 23043 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工124兴华线  | 新华苑配电站1#变压器    | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 23044 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工124兴华线  | 美辰配电站1#变压器     | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 23045 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工123柴油机线 | 连胜干8间1#变压器     | 100  | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 23046 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站4#变压器   | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 23047 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站3#变压器   | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 23048 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站2#变压器   | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 23049 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 中长花园配电站1#变压器   | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 23050 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 友谊配电站2#变压器     | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 23051 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 友谊配电站1#变压器     | 400  | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 23052 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香沙配电站1#变压器     | 630  | 77.0000 | 81.9000  | 81.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 23053 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香棠配电站1#变压器     | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 23054 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 香炉干4#变压器       | 400  | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 23055 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 四十五中配电站2#变压器   | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 23056 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 四十五中配电站1#变压器   | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 23057 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千西配电站2#变压器    | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 23058 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千西配电站1#变压器    | 630  | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 23059 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千配电站2#变压器     | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 23060 | 沙河口 | 66kV兴工变 | 兴工122李家村线 | 三千配电站1#变压器     | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |

|       |     |          |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23061 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 机车佳苑配电站4#变压器   | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 23062 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 机车佳苑配电站3#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 23063 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 机车佳苑配电站2#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 23064 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 机车佳苑配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 23065 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华阳风尚配电站3#变压器   | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 23066 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华阳风尚配电站2#变压器   | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 23067 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华阳风尚配电站1#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 23068 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华顺配电站2#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 23069 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华顺配电站1#变压器     | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 23070 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 华恒配电站1#变压器     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 23071 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 伽利亚配电站3#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 23072 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 伽利亚配电站2#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 23073 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 伽利亚配电站1#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 23074 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 叉车厂配电站1#变压器    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 23075 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 碧海花园配电站2#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 23076 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工122李家村线  | 碧海花园配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 23077 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 远东2#箱式配电站2#变压器 | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 23078 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 远东2#箱式配电站1#变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 23079 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 远东1#箱式配电站2#变压器 | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 23080 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 远东1#箱式配电站1#变压器 | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 23081 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 新居佳园中心配电站3#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 23082 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香盛配电站2#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 23083 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香盛配电站1#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 23084 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香荣北配电站2#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 23085 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香荣北配电站1#变压器    | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 23086 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 香华街箱式配电站1#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 23087 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 盛兴配电站2#变压器     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 23088 | 沙河口 | 66kV兴工变  | 兴工121香炉礁线  | 盛兴配电站1#变压器     | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 23089 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站3#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 23090 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站2#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 23091 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛3#配电站1#变压器 | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 23092 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站3#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 23093 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站2#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |

|       |     |          |            |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23094 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾402世纪甲线 | 星海长岛1#配电站1#变压器  | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 23095 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电站3#变压器 | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 23096 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电站2#变压器 | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 23097 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾401环球乙线 | 星海大都会2#配电站1#变压器 | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 23098 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 星海悦庭1#配电站2#变压器  | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 23099 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 星海悦庭1#配电站1#变压器  | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 23100 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 新华配电站2#变压器      | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 23101 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 新华配电站1#变压器      | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 23102 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电站3#变压器 | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 23103 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电站2#变压器 | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 23104 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区2#配电站1#变压器 | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 23105 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电站3#变压器 | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 23106 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电站2#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 23107 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾F区1#配电站1#变压器 | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 23108 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电站3#变压器 | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 23109 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电站2#变压器 | 800  | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 23110 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区3#配电站1#变压器 | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 23111 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区1#配电站2#变压器 | 800  | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 23112 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 莲花湾B区1#配电站1#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 23113 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾306莲花甲线 | 白山中心配电站1#变压器    | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 23114 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝4#配电站2#变压器  | 1000 | 48.0000 | 420.0000 | 420.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 23115 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝4#配电站1#变压器  | 1000 | 40.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 23116 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝2#配电站2#变压器  | 1000 | 34.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 23117 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 星海国宝2#配电站1#变压器  | 1000 | 57.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 23118 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝四期中心配电站2#变压器  | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 23119 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期箱式配电站1#变压器  | 400  | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 23120 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站3#变压器  | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 23121 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站2#变压器  | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 23122 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期2#配电站1#变压器  | 800  | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 23123 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站3#变压器  | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 23124 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站2#变压器  | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 23125 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾305国宝乙线 | 国宝三期1#配电站1#变压器  | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 23126 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 自由港箱式配电站2#变压器   | 500  | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |

|       |     |          |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23127 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 自由港箱式配电站1#变压器  | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 23128 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站3#变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 23129 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站2#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 23130 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家5#配电站1#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 23131 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站3#变压器 | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 23132 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站2#变压器 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 23133 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家4#配电站1#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 23134 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家3#配电站2#变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 23135 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家3#配电站1#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 23136 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家2#配电站2#变压器 | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 23137 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家2#配电站1#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 23138 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家1#配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 23139 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾304新体乙线 | 星海人家1#配电站1#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 23140 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾303污水乙线 | 山海云天中心配电站3#变压器 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 23141 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾303污水乙线 | 山海云天中心配电站2#变压器 | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 23142 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 亿达杰特2#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 23143 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 亿达杰特2#配电站1#变压器 | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 23144 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站3#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 23145 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站2#变压器 | 800 | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 23146 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海4#配电站1#变压器 | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 23147 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海3#配电站2#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 23148 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 壹品星海3#配电站1#变压器 | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 23149 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站3#变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 23150 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站2#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 23151 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 星海阳光2#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 23152 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 金玉星海中心配电站3#变压器 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0505  |
| 23153 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 飞通广场2#配电站2#变压器 | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 23154 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 飞通广场2#配电站1#变压器 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 23155 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠4#配电站2#变压器 | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 23156 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠4#配电站1#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 23157 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠2#配电站2#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 23158 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 大连明珠2#配电站1#变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 23159 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛中心配电站1#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |



|       |     |          |            |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23160 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛配电站2#变压器    | 800  | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 23161 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾302水景线  | 半岛听涛配电站1#变压器    | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 23162 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站3#变压器  | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 23163 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站2#变压器  | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 23164 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际3#配电站1#变压器  | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 23165 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际2#配电站2#变压器  | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 23166 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾216沿海乙线 | 沿海国际2#配电站1#变压器  | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 23167 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海三街2#配电站1#变压器  | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 23168 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海三街1#配电站1#变压器  | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 23169 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街箱式配电站1#变压器  | 400  | 20.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 23170 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街2#配电站2#变压器  | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 23171 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 星海二街2#配电站1#变压器  | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 23172 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 空三台变压器          | 315  | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 23173 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾214云海线  | 半岛听涛中心配电站2#变压器  | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 23174 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 星海二街1#配电站1#变压器  | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 23175 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 化物所配电站2#变压器     | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 23176 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾213星浦线  | 化物所配电站1#变压器     | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 23177 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 星海湾加油站台变压器      | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 23178 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 海印长城配电站2#变压器    | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 23179 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 海印长城配电站1#变压器    | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 23180 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾212南云线  | 白云山庄1#配电站1#变压器  | 630  | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 23181 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光4#配电站2#变压器  | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 23182 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光4#配电站1#变压器  | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 23183 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光3#配电站2#变压器  | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 23184 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 星海阳光3#配电站1#变压器  | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 23185 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 伟岸花园1#配电站2#变压器  | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 23186 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 伟岸花园1#配电站1#变压器  | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 23187 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 世纪经典配电站2#变压器    | 1000 | 58.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 23188 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 华润星海湾5#配电站2#变压器 | 800  | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 23189 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 华润星海湾5#配电站1#变压器 | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 23190 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 华润星海湾4#配电站2#变压器 | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 23191 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 华润星海湾4#配电站1#变压器 | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 23192 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线  | 华润星海湾2#配电站3#变压器 | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |

|       |     |          |           |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23193 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾2#配电站2#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 23194 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾210飞通线 | 华润星海湾2#配电站1#变压器 | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 23195 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 五豪大厦配电站2#变压器    | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 23196 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 五豪大厦配电站1#变压器    | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 23197 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 太原2#箱式配电站变压器    | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 23198 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 太原1#箱式配电站变压器    | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 23199 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 金地海景中心配电站2#变压器  | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 23200 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 金地海景中心配电站1#变压器  | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 23201 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 急救中心配电站1#变压器    | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 23202 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站3#变压器    | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 23203 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站2#变压器    | 630  | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 23204 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾208新华线 | 府佳家园配电站1#变压器    | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 23205 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站3#变压器   | 1000 | 22.0000 | 680.0000 | 680.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 23206 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站2#变压器   | 1000 | 45.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 23207 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望2#配电站1#变压器   | 1000 | 40.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 23208 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站3#变压器   | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 23209 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站2#变压器   | 800  | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 23210 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 新希望1#配电站1#变压器   | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 23211 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 世嘉星海配电站2#变压器    | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 23212 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 世嘉星海配电站1#变压器    | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 23213 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝中心配电站1#变压器  | 630  | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 23214 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝1#配电站2#变压器  | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 23215 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 绿城深蓝1#配电站1#变压器  | 630  | 57.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 23216 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城4#配电站2#变压器 | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 23217 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城4#配电站1#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 23218 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城2#配电站2#变压器 | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 23219 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城2#配电站1#变压器 | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 23220 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电站3#变压器 | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 23221 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电站2#变压器 | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 23222 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 和平现代城1#配电站1#变压器 | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 23223 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 福源5#配电站2#变压器    | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 23224 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 福源5#配电站1#变压器    | 800  | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 23225 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线 | 福源4#配电站2#变压器    | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |

|       |     |          |            |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23226 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源4#配电站1#变压器    | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 23227 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源3#配电站2#变压器    | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 23228 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源3#配电站1#变压器    | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 23229 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源1#配电站2#变压器    | 800  | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 23230 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 福源1#配电站1#变压器    | 800  | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 23231 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾205希望线  | 大重箱式配电站1#变压器    | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 23232 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 体育馆台变压器         | 315  | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 23233 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站3#变压器  | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 23234 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站2#变压器  | 630  | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 23235 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水3#配电站1#变压器  | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 23236 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站3#变压器  | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 23237 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站2#变压器  | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 23238 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水2#配电站1#变压器  | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 23239 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站3#变压器  | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 23240 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站2#变压器  | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 23241 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾204新体甲线 | 兰亭山水1#配电站1#变压器  | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 23242 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 山海云天中心配电站1#变压器  | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 23243 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下配电站2#变压器     | 630  | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 23244 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下配电站1#变压器     | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 23245 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下2#箱式配电站1#变压器 | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 23246 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾203污水甲线 | 甲天下1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 23247 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头2#配电站2#变压器  | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 23248 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头2#配电站1#变压器  | 630  | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 23249 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站3#变压器  | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 23250 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站2#变压器  | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 23251 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 渔人码头1#配电站1#变压器  | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 23252 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝3#配电站2#变压器  | 1000 | 26.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 23253 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝3#配电站1#变压器  | 1000 | 30.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 23254 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝1#配电站2#变压器  | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 23255 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 星海国宝1#配电站1#变压器  | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 23256 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 国宝四期中心配电站3#变压器  | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 23257 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾202国宝甲线 | 国宝四期中心配电站1#变压器  | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 23258 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾117沿海甲线 | 沿海国际1#配电站2#变压器  | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |

|       |     |          |            |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23259 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾117沿海甲线 | 沿海国际1#配电站1#变压器    | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 23260 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 星海翠庭中心配电站2#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 23261 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区6#配电站2#变压器   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 23262 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区6#配电站1#变压器   | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 23263 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区3#配电站2#变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 23264 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾C区3#配电站1#变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 23265 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电站3#变压器   | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 23266 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电站2#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 23267 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 莲花湾A区2#配电站1#变压器   | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 23268 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 半山半海2#配电站2#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 23269 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾114莲花乙线 | 半山半海2#配电站1#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 23270 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电站3#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 23271 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电站2#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 23272 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾111环球甲线 | 星海大都会1#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 23273 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾110电热线  | 电热配电站1#变压器        | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 23274 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方中心配电站3#变压器    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 23275 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期3#配电站2#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 23276 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期3#配电站1#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0769  |
| 23277 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期1#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 23278 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方II期1#配电站1#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 23279 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站3#变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 23280 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站2#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 23281 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 玫瑰东方2#配电站1#变压器    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 23282 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 富国配电站1#变压器        | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 23283 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾109功成线  | 富国二分3#变压器         | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 23284 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海3#配电站1#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 23285 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海2#配电站1#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 23286 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星海1#配电站1#变压器      | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 23287 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光2#配电站2#变压器      | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 23288 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光2#配电站1#变压器      | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 23289 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 星光1#配电站1#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 23290 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 功成配电站1#变压器        | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 23291 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾108黑东线  | 富工箱式配电站1#变压器      | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |

|       |     |          |            |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23292 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾106连叶线  | 国税局中心配电站3#变压器   | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 23293 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾106连叶线  | 国税局中心配电站1#变压器   | 800  | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 23294 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站3#变压器  | 800  | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 23295 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站2#变压器  | 800  | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 23296 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 福佳国宅1#配电站1#变压器  | 800  | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 23297 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇中心配电站1#变压器   | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 23298 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇配电站2#变压器     | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 23299 | 沙河口 | 66kV星海湾变 | 星海湾104百年甲线 | 百年汇配电站1#变压器     | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 23300 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路211大世界线 | 电台分4#台变压器       | 315  | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 23301 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路208长春乙线 | 长春路1#箱式配电站1#变压器 | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 23302 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路208长春乙线 | 星海商城中心配电站2#变压器  | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 23303 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 银环C配电站2#变压器     | 1000 | 23.0000 | 670.0000 | 670.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 23304 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 银环A配电站3#变压器     | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 23305 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 福兴里3#配电站3#变压器   | 800  | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 23306 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 福兴里3#配电站2#变压器   | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 23307 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 福兴里3#配电站1#变压器   | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 23308 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 东方国际配电站2#变压器    | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 23309 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路206沈阳线  | 东方国际配电站1#变压器    | 800  | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 23310 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府D区配电站2#变压器  | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 23311 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府D区配电站1#变压器  | 800  | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 23312 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府C区配电站3#变压器  | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 23313 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府C区配电站2#变压器  | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 23314 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府C区配电站1#变压器  | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 23315 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府B区配电站3#变压器  | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 23316 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府B区配电站2#变压器  | 800  | 63.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 23317 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府B区配电站1#变压器  | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 23318 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府A区配电站2#变压器  | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 23319 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 万达华府A区配电站1#变压器  | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 23320 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 双盛配电站2#变压器      | 400  | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 23321 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 双盛配电站1#变压器      | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 23322 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 华府中学配电站1#变压器    | 315  | 58.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 23323 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 华府二期C4配电站2#变压器  | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 23324 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 华府二期C4配电站1#变压器  | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |

|       |     |          |            |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23325 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 华府二期C3配电站2#变压器   | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 23326 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 华府二期C3配电站1#变压器   | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 23327 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 国合锦里2#配电站2#变压器   | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 23328 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 国合锦里2#配电站1#变压器   | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 23329 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 第九频道2#配电站2#变压器   | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 23330 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 第九频道2#配电站1#变压器   | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 23331 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 不老支7#变压器         | 50   | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 23332 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 不老支18#变压器        | 400  | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 23333 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 不老支17#变压器        | 400  | 22.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 23334 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路204大同线  | 不老支14#变压器        | 315  | 12.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 23335 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线  | 长春花园1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 23336 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线  | 颐和香榭2#配电站2#变压器   | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 23337 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路202南昌线  | 颐和香榭2#配电站1#变压器   | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 23338 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 长春花园4#箱式配电站1#变压器 | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 23339 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 长春花园3#箱式配电站1#变压器 | 800  | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 23340 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 颐和香榭1#配电站2#变压器   | 800  | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 23341 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 颐和香榭1#配电站1#变压器   | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 23342 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 西站配电站3#变压器       | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 23343 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 西站配电站2#变压器       | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 23344 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 西站配电站1#变压器       | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 23345 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城4#配电站1#变压器   | 800  | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 23346 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城2#配电站2#变压器   | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 23347 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路201大胜线  | 龙畔锦城2#配电站1#变压器   | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 23348 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 长春路2#箱式配电站1#变压器  | 315  | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 23349 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 星海商城中心配电站1#变压器   | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 23350 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 水仙2#箱式配电站1#变压器   | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 23351 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 水仙1#箱式配电站1#变压器   | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 23352 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路113长春甲线 | 春江花园箱式配电站1#变压器   | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 23353 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 长恒花园配电站2#变压器     | 1000 | 29.0000 | 610.0000 | 610.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 23354 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 长恒花园配电站1#变压器     | 1000 | 30.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 23355 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环C配电站1#变压器      | 1000 | 35.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 23356 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环B配电站2#变压器      | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 23357 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环B配电站1#变压器      | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |

|       |     |          |            |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23358 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环A配电站2#变压器      | 1000 | 39.0000 | 510.0000 | 510.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 23359 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 银环A配电站1#变压器      | 1000 | 45.0000 | 450.0000 | 450.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 23360 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站3#变压器    | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 23361 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站2#变压器    | 800  | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 23362 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里2#配电站1#变压器    | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 23363 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里1#配电站2#变压器    | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 23364 | 沙河口 | 66kV新开路变 | 新开路106泰安线  | 福兴里1#配电站1#变压器    | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 23365 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站3#变压器   | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 23366 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站2#变压器   | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 23367 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾4#配电站1#变压器   | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 23368 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站3#变压器   | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 23369 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站2#变压器   | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 23370 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路210港湾乙线 | 百年港湾2#配电站1#变压器   | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 23371 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 阅阳楼箱式配电站1#变压器    | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 23372 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 预备役箱式变电站1#变压器    | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 23373 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 预备役配电站1#变压器      | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 23374 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 香园东配电站2#变压器      | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 23375 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 香园东配电站1#变压器      | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 23376 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 天桥西配电站1#变压器      | 800  | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 23377 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 工三配电站1#变压器       | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 23378 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路206工人村线 | 工人村支10#变压器       | 315  | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |
| 23379 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配电站3#变压器 | 630  | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 23380 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配电站2#变压器 | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 23381 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路205车家村线 | 金海花园A区1#配电站1#变压器 | 630  | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 23382 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站3#配电站   | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 23383 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站2#配电站   | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 23384 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾3#配电站1#配电站   | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 23385 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站3#变压器   | 800  | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 23386 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站2#变压器   | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 23387 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路110港湾甲线 | 百年港湾1#配电站1#变压器   | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 23388 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城4#配电站2#变压器   | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 23389 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城4#配电站1#变压器   | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 23390 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城3#配电站2#变压器   | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |

|       |     |          |            |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23391 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城3#配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 23392 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站3#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 23393 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站2#变压器   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 23394 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路109侯家沟线 | 香洲心城2#配电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 23395 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工西配电站2#变压器      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 23396 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工西配电站1#变压器      | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 23397 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工街箱式配电站1#变压器    | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 23398 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 学工东配电站1#变压器      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 23399 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站3#变压器   | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 23400 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站2#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 23401 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 香洲心城1#配电站1#变压器   | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 23402 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 侯家沟分6右2#变压器      | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 23403 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路108春光线  | 侯家沟分6右1#变压器      | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0851 |
| 23404 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 远洋分3#变压器         | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 23405 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 香锦东配电站2#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 23406 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 香锦东配电站1#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 23407 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区3#配电站2#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 23408 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区3#配电站1#变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 23409 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区2#配电站2#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 23410 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区2#配电站1#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 23411 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区1#配电站2#变压器 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 23412 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园B区1#配电站1#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 23413 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区4#配电站3#变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 23414 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区4#配电站2#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 23415 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区4#配电站1#变压器 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 23416 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区3#配电站2#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 23417 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区3#配电站1#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 23418 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 金海花园A区2#配电站1#变压器 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 23419 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 海防街3#箱式配电站1#变压器  | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 23420 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路104北海线  | 海防街2#箱式配电站1#变压器  | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 23421 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路103香中线  | 香东干3右5#变压器       | 200 | 16.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 23422 | 沙河口 | 66kV香周路变 | 香周路103香中线  | 海防街1#箱式配电站1#变压器  | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 23423 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线  | 未来星城箱式配电站1#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |



|       |     |          |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23424 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线 | 铁院台变压器           | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 23425 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路210西苑线 | 四十九中配电站1#变压器     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 23426 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 西林3#配电站1#变压器     | 630 | 78.0000 | 75.6000  | 75.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 23427 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 万泉公寓箱式配电站1#变压器   | 400 | 23.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 23428 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 璞石墅1#配电站2#变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 23429 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 璞石墅1#配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 23430 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 鹏程分5#变压器         | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 23431 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 米利海辰配电站2#变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 23432 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 米利海辰配电站1#变压器     | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 23433 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 交通大学箱式配电站1#变压器   | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 23434 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路209兰溪线 | 公交车库箱式配电站1#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 23435 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园3#箱式配电站1#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 23436 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园2#箱式配电站1#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 23437 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路208远东线 | 电业花园1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 23438 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 星海华庭中心配电站1#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 23439 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区5#配电站2#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 23440 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区5#配电站1#变压器  | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 23441 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区4#配电站2#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 23442 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区4#配电站1#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 23443 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区2#配电站2#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 23444 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区2#配电站1#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 23445 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区1#配电站2#变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 23446 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾C区1#配电站1#变压器  | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 23447 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电站3#变压器  | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 23448 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电站2#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 23449 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区3#配电站1#变压器  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 23450 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电站3#变压器  | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 23451 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电站2#变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 23452 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 莲花湾A区1#配电站1#变压器  | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 23453 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 半山半海1#配电站2#变压器   | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 23454 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路203星台线 | 半山半海1#配电站1#变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 23455 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境5#配电站3#变压器   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 23456 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线 | 云川源境5#配电站2#变压器   | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |

|       |     |          |            |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23457 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 云川源境5#配电站1#变压器   | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 23458 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 云川源境2#配电站2#变压器   | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 23459 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 云川源境2#配电站1#变压器   | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 23460 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 美凯龙4#配电站2#变压器    | 800  | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0418  |
| 23461 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 美凯龙4#配电站1#变压器    | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 23462 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 美凯龙2#配电站2#变压器    | 800  | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 23463 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路202河沿线  | 美凯龙2#配电站1#变压器    | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 23464 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 世嘉星海二期2#配电站2#变压器 | 800  | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 23465 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 世嘉星海二期2#配电站1#变压器 | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 23466 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 世嘉星海二期1#配电站2#变压器 | 800  | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 23467 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 世嘉星海二期1#配电站1#变压器 | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 23468 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 绿城深蓝中心配电站2#变压器   | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 23469 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 绿城深蓝2#配电站2#变压器   | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 23470 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 绿城深蓝2#配电站1#变压器   | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 23471 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 和平现代城5#配电站2#变压器  | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 23472 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 和平现代城5#配电站1#变压器  | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 23473 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 和平现代城3#配电站2#变压器  | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 23474 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 和平现代城3#配电站1#变压器  | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 23475 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 富工配电站3#变压器       | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 23476 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 富工配电站2#变压器       | 1000 | 36.0000 | 540.0000 | 540.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 23477 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 富工配电站1#变压器       | 630  | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 23478 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 福源6#配电站2#变压器     | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 23479 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 福源6#配电站1#变压器     | 800  | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 23480 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 福源2#配电站2#变压器     | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 23481 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 福源2#配电站1#变压器     | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 23482 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源筑座配电站2#变压器     | 800  | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 23483 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源筑座配电站1#变压器     | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 23484 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站3#变压器       | 800  | 65.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 23485 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站2#变压器       | 800  | 15.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 23486 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路201福源线  | 德源配电站1#变压器       | 800  | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 23487 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 迎春2#箱式配电站1#变压器   | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 23488 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 银都大厦箱式配电站1#变压器   | 630  | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 23489 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电站4#变压器   | 1000 | 53.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |

|       |     |          |            |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23490 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电站3#变压器   | 1000 | 43.0000 | 470.0000 | 470.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 23491 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电站2#变压器   | 1000 | 27.0000 | 630.0000 | 630.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 23492 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 同泰花园中心配电站1#变压器   | 1000 | 37.0000 | 530.0000 | 530.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 23493 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 科技2#中心配电站2#变压器   | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 23494 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 红星影院箱式配电站1#变压器   | 500  | 18.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 23495 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 广荣商厦配电站2#变压器     | 315  | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 23496 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 广荣商厦配电站1#变压器     | 315  | 19.0000 | 223.6500 | 223.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 23497 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路109新光明线 | 昌隆大厦箱式配电站1#变压器   | 500  | 73.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 23498 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区2#配电站2#变压器 | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 23499 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区2#配电站1#变压器 | 630  | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 23500 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区1#配电站2#变压器 | 630  | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 23501 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际D区1#配电站1#变压器 | 630  | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 23502 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际C区1#配电站2#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 23503 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际C区1#配电站1#变压器 | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 23504 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际A区1#配电站2#变压器 | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 23505 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 中航国际A区1#配电站1#变压器 | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 23506 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 邮政配电站2#变压器       | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 23507 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 邮政配电站1#变压器       | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 23508 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站3#变压器       | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 23509 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站2#变压器       | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 23510 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰配电站1#变压器       | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 23511 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰公馆1#配电站2#变压器   | 800  | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 23512 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 同泰公馆1#配电站1#变压器   | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 23513 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 水幕墙箱式配电站1#变压器    | 500  | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 23514 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 连华配电站2#变压器       | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 23515 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 连华配电站1#变压器       | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 23516 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工3#配电站2#变压器     | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 23517 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工3#配电站1#变压器     | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 23518 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工2#配电站1#变压器     | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 23519 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工1#配电站2#变压器     | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 23520 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 警工1#配电站1#变压器     | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 23521 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡中心配电站2#变压器   | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 23522 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡中心配电站1#变压器   | 800  | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |

|       |     |          |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23523 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站3#变压器 | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 23524 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站2#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 23525 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 华都文郡1#配电站1#变压器 | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 23526 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 电建箱式配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 23527 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路108新起重线 | 晨隆府配电站1#变压器    | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 23528 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园3#配电站2#变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 23529 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园3#配电站1#变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 23530 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园2#配电站2#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 23531 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园2#配电站1#变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 23532 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园1#配电站2#变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 23533 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 中龙园1#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 23534 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源8#配电站2#变压器   | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 23535 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源8#配电站1#变压器   | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 23536 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源10#配电站2#变压器  | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 23537 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 福源10#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 23538 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华4#配电站2#变压器   | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 23539 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华4#配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 23540 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华2#配电站2#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 23541 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路106五一线  | 大华2#配电站1#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 23542 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 桃山西配电站2#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 23543 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 桃山西配电站1#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 23544 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 全景大厦配电站2#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 23545 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 全景大厦配电站1#变压器   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 23546 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平花园箱式配电站2#变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 23547 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平花园箱式配电站1#变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 23548 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平3#配电站3#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 23549 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平3#配电站2#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 23550 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平3#配电站1#变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 23551 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平2#配电站3#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 23552 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平2#配电站2#变压器   | 500 | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 23553 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 南平2#配电站1#变压器   | 500 | 20.0000 | 350.0000 | 350.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 23554 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 丰台2#配电站2#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 23555 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线  | 丰台2#配电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |

|       |     |          |           |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23556 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台1#配电站2#变压器      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 23557 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路105兰亭线 | 丰台1#配电站1#变压器      | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 23558 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家3#配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 23559 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家3#配电站1#变压器    | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0539  |
| 23560 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站3#变压器    | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 23561 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站2#变压器    | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 23562 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家2#配电站1#变压器    | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 23563 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家1#配电站2#变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 23564 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 幸福e家1#配电站1#变压器    | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 23565 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站3#变压器       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 23566 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站2#变压器       | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 23567 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 鹏顺园配电站1#变压器       | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 23568 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 明月山庄2#箱式配电站1#变压器  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 23569 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 明月山庄1#箱式配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 23570 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 河川1#箱式配电站1#变压器    | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 23571 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园3#配电站2#变压器     | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 23572 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园3#配电站1#变压器     | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 23573 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园1#配电站2#变压器     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 23574 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福意园1#配电站1#变压器     | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 23575 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站3#变压器       | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 23576 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站2#变压器       | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 23577 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路104山竹线 | 福祥园配电站1#变压器       | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 23578 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方中心配电站2#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 23579 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方中心配电站1#变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 23580 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期4#配电站2#变压器 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 23581 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期4#配电站1#变压器 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 23582 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期2#配电站2#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 23583 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方II期2#配电站1#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 23584 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站3#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 23585 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站2#变压器    | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 23586 | 沙河口 | 66kV五一路变 | 五一路103德源线 | 玫瑰东方1#配电站1#变压器    | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 23587 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#中心配电站1#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 23588 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#配电站2#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |

|       |     |          |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23589 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 天丰街1#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 23590 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海警部队配电站2#变压器    | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 23591 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海警部队配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 23592 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角配电站2#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 23593 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角配电站1#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 23594 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角东配电站2#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 23595 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 海角东配电站1#变压器     | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 23596 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳5#配电站2#变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.03    |
| 23597 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳5#配电站1#变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 23598 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳3#配电站2#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 23599 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳3#配电站1#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 23600 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 观山满庭芳1#配电站1#变压器 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 23601 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 耕海山尚中心配电站3#变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 23602 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟204马栏线 | 富民路1#箱式配电站1#变压器 | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 23603 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田配电站2#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 23604 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田配电站1#变压器      | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 23605 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟203铸造线 | 兰田东配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 23606 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟202辽铁路 | 红旗干5#变压器        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 23607 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 天盛配电站2#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 23608 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 天盛配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 23609 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 马栏北台#变压器        | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 23610 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 红旗分8#变压器        | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 23611 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 富民公寓配电站2#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 23612 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟201岔沟线 | 富民公寓配电站1#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 23613 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园中心配电站2#变压器    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 23614 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站3#变压器    | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 23615 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站2#变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 23616 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园7#配电站1#变压器    | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 23617 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园4#配电站2#变压器    | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 23618 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园4#配电站1#变压器    | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 23619 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园2#配电站2#变压器    | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 23620 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 御园2#配电站1#变压器    | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 23621 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 双雅阁2#箱变变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |

|       |     |          |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23622 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园4#配电站2#变压器  | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 23623 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园4#配电站1#变压器  | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 23624 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站3#变压器  | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 23625 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站2#变压器  | 630 | 61.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 23626 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟105柳河线 | 恒富园2#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 23627 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴文小学配电站2#变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 23628 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴文小学配电站1#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 23629 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站3#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 23630 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站2#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 23631 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 兴港花园配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 23632 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西3#配电站1#变压器  | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 23633 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西2#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 23634 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西1#配电站2#变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 23635 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 新建西1#配电站1#变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 23636 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山2#配电站2#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 23637 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山2#配电站1#变压器   | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0607 |
| 23638 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西山1#配电站1#变压器   | 400 | 13.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 23639 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林2#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 23640 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林2#配电站1#变压器   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 23641 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林1#配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 23642 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 西林1#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 23643 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑4#配电站2#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 23644 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑4#配电站1#变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 23645 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站3#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 23646 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站2#变压器 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 23647 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑3#配电站1#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 23648 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑2#配电站2#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 23649 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 天河新苑2#配电站1#变压器 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 23650 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站3#变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 23651 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站2#变压器  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 23652 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟103西山线 | 恒利园2#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 23653 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 新建小学箱式配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 23654 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 新建南配电站1#变压器    | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |

|       |     |          |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23655 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山三配电站2#变压器      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 23656 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山三配电站1#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 23657 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山公寓2#箱式配电站1#变压器 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 23658 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山公寓1#箱式配电站1#变压器 | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 23659 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山4#配电站2#变压器     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 23660 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山4#配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 23661 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山3#配电站2#变压器     | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 23662 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西山3#配电站1#变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 23663 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西甸北配电站2#变压器      | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 23664 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 西甸北配电站1#变压器      | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 23665 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 天河新苑1#配电站2#变压器   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 23666 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 天河新苑1#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 23667 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 食品厂配电站1#变压器      | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 23668 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站3#变压器    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 23669 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站2#变压器    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 23670 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 恒利园1#配电站1#变压器    | 630 | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 23671 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园2#配电站2#变压器    | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 23672 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园2#配电站1#变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 23673 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园1#配电站2#变压器    | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 23674 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 芳草园1#配电站1#变压器    | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 23675 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸配电站2#变压器       | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 23676 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸配电站1#变压器       | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 23677 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸东配电站1#变压器      | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 23678 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸北配电站2#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 23679 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 川甸北配电站1#变压器      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 23680 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站3#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 23681 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站2#变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 23682 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 城市佳园配电站1#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 23683 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 北甸支12#变压器        | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 23684 | 沙河口 | 66kV王家沟变 | 王家沟101北甸线 | 北甸分14#变压器        | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 23685 | 沙河口 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山二巷配电站2#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 23686 | 沙河口 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山二巷配电站1#变压器     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 23687 | 沙河口 | 66kV桃山变  | 桃山208桃山线  | 桃山东配电站2#变压器      | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |



|       |     |         |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23688 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 桃山东配电站1#变压器      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 23689 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 桃山北配电站1#变压器      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 23690 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 台山配电站2#变压器       | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 23691 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 台山配电站1#变压器       | 400 | 75.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 23692 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 南岳配电站2#变压器       | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 23693 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 南岳配电站1#变压器       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 23694 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 南岳南配电站3#变压器      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 23695 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 南岳南配电站2#变压器      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 23696 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 南岳南配电站1#变压器      | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 23697 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 电业花园配电站3#变压器     | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 23698 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 电业花园配电站2#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 23699 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山208桃山线 | 电业花园配电站1#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 23700 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 幸福e家2#箱式配电站2#变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 23701 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 幸福e家2#箱式配电站1#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 23702 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 幸福e家1#箱式配电站2#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 23703 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 幸福e家1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 23704 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 星台花园配电站2#变压器     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 23705 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 星台花园配电站1#变压器     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 23706 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站4#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 23707 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站3#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 23708 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站2#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 23709 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南山1#配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 23710 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙2#配电站2#变压器     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 23711 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙2#配电站1#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 23712 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南沙1#配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 23713 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站3#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 23714 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站2#变压器     | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 23715 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南平1#配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 23716 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河2#配电站2#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 23717 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河2#配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 23718 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山207农园线 | 南河1#配电站1#变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 23719 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 西南路加油站配电站2#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 23720 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线 | 西南路加油站配电站1#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |

|       |     |         |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23721 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 龙岗园2#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 23722 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 龙岗园2#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 23723 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 龙岗园1#配电站2#变压器   | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 23724 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 龙岗园1#配电站1#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 23725 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 公园里配电站2#变压器     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 23726 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山205钢窗线  | 公园里配电站1#变压器     | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 23727 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 西南路配电站2#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 23728 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 西南路配电站1#变压器     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 23729 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 通海花园配电站3#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 23730 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 通海花园配电站2#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 23731 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 通海花园配电站1#变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 23732 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 桃山新居箱式配电站1#变压器  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 23733 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 桃山物业配电站2#变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 23734 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 桃山物业配电站1#变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 23735 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 莱州北配电站2#变压器     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 23736 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 莱州北配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0101  |
| 23737 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 胶州配电站2#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 23738 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 胶州配电站1#变压器      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 23739 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 城建花园箱式配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 23740 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 城建花园箱式配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 23741 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 常州配电站1#变压器      | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 23742 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 常州东配电站2#变压器     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 23743 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山204净园线  | 常州东配电站1#变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 23744 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 心宁苑配电站2#变压器     | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 23745 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 心宁苑配电站1#变压器     | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 23746 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 龙头山1#箱式配电站1#变压器 | 630 | 75.0000 | 94.5000  | 94.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 23747 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 莱州西配电站2#变压器     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 23748 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山203连山线  | 莱州西配电站1#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 23749 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站3#变压器    | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 23750 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站2#变压器    | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 23751 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 星海嘉汇配电站1#变压器    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 23752 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景5#配电站1#变压器  | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 23753 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景4#配电站2#变压器  | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |

|       |     |         |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23754 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景4#配电站1#变压器  | 800 | 62.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 23755 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景2#配电站2#变压器  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 23756 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山202星海乙线 | 宏都筑景2#配电站1#变压器  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 23757 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆5#配电站2#变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 23758 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆5#配电站1#变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 23759 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆2#配电站2#变压器  | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 23760 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山111云麓乙线 | 云麓公馆2#配电站1#变压器  | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 23761 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园3#配电站3#变压器   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 23762 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园3#配电站2#变压器   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 23763 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园3#配电站1#变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 23764 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园2#配电站3#变压器   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 23765 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园2#配电站2#变压器   | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 23766 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园2#配电站1#变压器   | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 23767 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园1#配电站3#变压器   | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 23768 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园1#配电站2#变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 23769 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 知心园1#配电站1#变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 23770 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 宅语原2#配电站2#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 23771 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 宅语原2#配电站1#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 23772 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 宅语原1#配电站2#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 23773 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 宅语原1#配电站1#变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 23774 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 康派公寓A配电站3#变压器   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 23775 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 康派公寓A配电站2#变压器   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 23776 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 康派公寓A配电站1#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 23777 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 东方圣荷西2#配电站2#变压器 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 23778 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 东方圣荷西2#配电站1#变压器 | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 23779 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 东方圣荷西1#配电站2#变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 23780 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山110新城线  | 东方圣荷西1#配电站1#变压器 | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 23781 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 水芙山竹2#配电站2#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 23782 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 水芙山竹2#配电站1#变压器  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 23783 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 水芙山竹1#配电站3#变压器  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 23784 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 水芙山竹1#配电站2#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 23785 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 水芙山竹1#配电站1#变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 23786 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线  | 健龙苑配电站4#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |

|       |     |         |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23787 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站3#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 23788 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站2#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 23789 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 健龙苑配电站1#变压器     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 23790 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 福意园2#配电站2#变压器   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 23791 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山109幸福线 | 福意园2#配电站1#变压器   | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 23792 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山108星化线 | 中药配电站1#变压器      | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 23793 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山108星化线 | 富华山庄北配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 23794 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站3#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 23795 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 23796 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园2#配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 23797 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站4#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 23798 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站3#变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 23799 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站2#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 23800 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 泰安花园1#配电站1#变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 23801 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环2#配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 23802 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环2#配电站1#变压器    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 23803 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环1#配电站2#变压器    | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 23804 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 三环1#配电站1#变压器    | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 23805 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 璞石墅2#配电站2#变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 23806 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 璞石墅2#配电站1#变压器   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 23807 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 农园三分3#变压器       | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 23808 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 农园三分11间1右1#台变压器 | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 23809 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园3#配电站2#变压器   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 23810 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园3#配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 23811 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园2#配电站2#变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 23812 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园2#配电站1#变压器   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 23813 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园1#配电站2#变压器   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 23814 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山105西南线 | 龙居园1#配电站1#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 23815 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站3#变压器    | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 23816 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站2#变压器    | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 23817 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源9#配电站1#变压器    | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 23818 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站3#变压器    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 23819 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站2#变压器    | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |

|       |     |         |          |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23820 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源7#配电站1#变压器    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 23821 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源11#配电站2#变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 23822 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 福源11#配电站1#变压器   | 800 | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 23823 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华3#配电站2#变压器    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 23824 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华3#配电站1#变压器    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 23825 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华1#配电站2#变压器    | 800 | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 23826 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山102大华线 | 大华1#配电站1#变压器    | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 23827 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站3#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 23828 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站2#变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 23829 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海4#配电站1#变压器  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 23830 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站3#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 23831 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站2#变压器  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 23832 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海3#配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 23833 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站3#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 23834 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站2#变压器  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 23835 | 沙河口 | 66kV桃山变 | 桃山101颐和线 | 颐和星海1#配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 23836 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府幼儿园箱式配电站1#变压器 | 315 | 21.0000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 23837 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C2配电站2#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 23838 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C2配电站1#变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 23839 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C1配电站2#变压器  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 23840 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期C1配电站1#变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 23841 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B2配电站2#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 23842 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B2配电站1#变压器  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 23843 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B1配电站2#变压器  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 23844 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 华府二期B1配电站1#变压器  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 23845 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 国合锦里1#配电站2#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 23846 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 国合锦里1#配电站1#变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 23847 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 第九频道1#配电站2#变压器  | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 23848 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元205同泰线 | 第九频道1#配电站1#变压器  | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 23849 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 组合机床箱式配电站1#变压器  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 23850 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 玉华小学配电站2#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 23851 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 玉华小学配电站1#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 23852 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线 | 星海悦庭2#配电站2#变压器  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |

|       |     |         |           |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23853 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 星海悦庭2#配电站1#变压器  | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 23854 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 顺达配电站2#变压器      | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 23855 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 顺达配电站1#变压器      | 630  | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 23856 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾F区3#配电站3#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 23857 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾F区3#配电站2#变压器 | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 23858 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾F区3#配电站1#变压器 | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 23859 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区4#配电站3#变压器 | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 23860 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区4#配电站2#变压器 | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 23861 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区4#配电站1#变压器 | 800  | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 23862 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区2#配电站2#变压器 | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 23863 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 莲花湾B区2#配电站1#变压器 | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 23864 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 集贤配电站1#变压器      | 800  | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 23865 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 宏昌大厦配电站2#变压器    | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 23866 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 宏昌大厦配电站1#变压器    | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 23867 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 国泰配电站1#变压器      | 630  | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 23868 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元203白山线  | 奔驰配电站1#变压器      | 630  | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 23869 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 正仁台变压器          | 400  | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 23870 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 亿达新世界B区配电站2#变压器 | 1000 | 54.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 23871 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 亿达新世界B区配电站1#变压器 | 1000 | 29.0000 | 610.0000 | 610.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 23872 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 星海绿山城2#配电站2#变压器 | 630  | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 23873 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 星海绿山城2#配电站1#变压器 | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 23874 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 胜利花园中心配电站1#变压器  | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 23875 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 商都2#箱式配电站1#变压器  | 500  | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 23876 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 商都1#箱式配电站1#变压器  | 500  | 15.0000 | 375.0000 | 375.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 23877 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦3#配电站1#变压器  | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 23878 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦2#配电站1#变压器  | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 23879 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 教师大厦1#配电站1#变压器  | 800  | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 23880 | 沙河口 | 66kV三元变 | 三元201体育场线 | 对山台变压器          | 400  | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 23881 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南2#配电站2#变压器  | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 23882 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南2#配电站1#变压器  | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 23883 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站4#变压器  | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 23884 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站3#变压器  | 630  | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 23885 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站2#变压器  | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |

|       |     |         |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23886 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 新新园南1#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 23887 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 国际公寓1#配电站2#变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 23888 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭211软件园线 | 国际公寓1#配电站1#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 23889 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 学苑九号1#配电站2#变压器  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 23890 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 学苑九号1#配电站1#变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 23891 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站3#变压器  | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 23892 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站2#变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 23893 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期4#配电站1#变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 23894 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期2#配电站2#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 23895 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期2#配电站1#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 23896 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站3#变压器  | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 23897 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站2#变压器  | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 23898 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭209弘基线  | 弘基三期1#配电站1#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 23899 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 鑫凌北2#箱式配电站1#变压器 | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 23900 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 头道沟干6#变压器       | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 23901 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 蓝星花园中心配电站2#变压器  | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 23902 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭206庙北线  | 蓝星花园中心配电站1#变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 23903 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭108窑沟线  | 窑沟分3#变压器        | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 23904 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭108窑沟线  | 庙岭台变压器          | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 23905 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉4#配电站3#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 23906 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉4#配电站2#变压器   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 23907 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉4#配电站1#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 23908 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉3#配电站2#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 23909 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉3#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 23910 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉2#中心配电站2#变压器 | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 23911 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉2#中心配电站1#变压器 | 800 | 60.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 23912 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉1#中心配电站2#变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 23913 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉1#中心配电站1#变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 23914 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉1#配电站3#变压器   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 23915 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉1#配电站2#变压器   | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 23916 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 圣克拉1#配电站1#变压器   | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 23917 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 红凌路中心配电站1#变压器   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 23918 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线  | 红凌路1#配电站3#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |

|       |     |         |          |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23919 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路1#配电站2#变压器       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 23920 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 红凌路1#配电站1#变压器       | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 23921 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期6#配电站2#变压器 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 23922 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期6#配电站1#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 23923 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期4#配电站2#变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 23924 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期4#配电站1#变压器 | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 23925 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期3#配电站2#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 23926 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭106庙新线 | 东方圣克拉III期3#配电站1#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 23927 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 鑫凌北1#箱式配电站1#变压器     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 23928 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 头道沟干16右3#变压器        | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 23929 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭104红凌线 | 庙岭村二分8#变压器          | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 23930 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站3#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 23931 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站2#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 23932 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城8#配电站1#变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 23933 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城6#配电站2#变压器      | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 23934 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城6#配电站1#变压器      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 23935 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站3#变压器      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 23936 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站2#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 23937 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城4#配电站1#变压器      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 23938 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城2#中心配电站2#变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 23939 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城2#中心配电站1#变压器    | 630 | 57.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 23940 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电站3#变压器     | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 23941 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电站2#变压器     | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 23942 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城15#配电站1#变压器     | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 23943 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城11#配电站2#变压器     | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 23944 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城11#配电站1#变压器     | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 23945 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城10#配电站3#变压器     | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 23946 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城10#配电站2#变压器     | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 23947 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城10#配电站1#变压器     | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 23948 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城1#中心配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 23949 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城1#配电站3#变压器      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 23950 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城1#配电站2#变压器      | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 23951 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线 | 锦绣华城1#配电站1#变压器      | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |



|       |     |         |           |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23952 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回迁楼中心配电站2#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 23953 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回迁楼中心配电站1#变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 23954 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回迁楼1#配电站3#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 23955 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回迁楼1#配电站2#变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 23956 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭103锦城线  | 大华、锦绣华城回迁楼1#配电站1#变压器 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 23957 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城别墅区1#配电站2#变压器    | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 23958 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城别墅区1#配电站1#变压器    | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 23959 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城D1区中心配电站2#变压器    | 800 | 57.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 23960 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城D1区中心配电站1#变压器    | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 23961 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城24#配电站2#变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 23962 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城24#配电站1#变压器      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 23963 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电站3#变压器      | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 23964 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电站2#变压器      | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 23965 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城22#配电站1#变压器      | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 23966 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电站3#变压器      | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 23967 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电站2#变压器      | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 23968 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城20#配电站1#变压器      | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 23969 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电站3#变压器      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 23970 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电站2#变压器      | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 23971 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城18#配电站1#变压器      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 23972 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城17#配电站2#变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 23973 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城17#配电站1#变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 23974 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城13#配电站2#变压器      | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 23975 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭102岭东甲线 | 锦绣华城13#配电站1#变压器      | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 23976 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 新新园北5#配电站2#变压器       | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 23977 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 新新园北5#配电站1#变压器       | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 23978 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭西箱式配电站1#变压器        | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 23979 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭南箱式配电站1#变压器        | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 23980 | 沙河口 | 66kV庙岭变 | 庙岭101庙工线  | 庙岭北箱式配电站1#变压器        | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 23981 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线  | 西苑花园2#配电站2#变压器       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 23982 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线  | 西苑花园2#配电站1#变压器       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |

|       |     |         |          |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 23983 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 西苑花园1#配电站2#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 23984 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 西苑花园1#配电站1#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 23985 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 未来星城配电站2#变压器   | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 23986 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏211宏业线 | 未来星城配电站1#变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 23987 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 通讯部队配电站2#变压器   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 23988 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 通讯部队配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 23989 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程西配电站2#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 23990 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程西配电站1#变压器    | 500 | 17.0000 | 365.0000 | 365.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 23991 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站3#变压器     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 23992 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站2#变压器     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 23993 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 鹏程配电站1#变压器     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 23994 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 辽师南配电站1#变压器    | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 23995 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 兰玉配电站2#变压器     | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 23996 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 兰玉配电站1#变压器     | 500 | 18.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 23997 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 芙蓉园中心配电站2#变压器  | 800 | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 23998 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 芙蓉园中心配电站1#变压器  | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 23999 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 二千配电站1#变压器     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 24000 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏210鹏程线 | 二千东配电站1#变压器    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 24001 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境4#配电站2#变压器 | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 24002 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境4#配电站1#变压器 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 24003 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境3#配电站2#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 24004 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境3#配电站1#变压器 | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 24005 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境1#配电站2#变压器 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 24006 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 云川源境1#配电站1#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 24007 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙3#配电站2#变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 24008 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙3#配电站1#变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 24009 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙1#配电站2#变压器  | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 24010 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏207益嘉线 | 美凯龙1#配电站1#变压器  | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 24011 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏广场配电站2#变压器   | 500 | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 24012 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏广场配电站1#变压器   | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 24013 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏分10#台2#变压器   | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 24014 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏分10#台1#变压器   | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 24015 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏北街配电站2#变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |

|       |     |         |          |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24016 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 马栏北街配电站1#变压器     | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 24017 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 兰园西配电站2#变压器      | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 24018 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 兰园西配电站1#变压器      | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 24019 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗干38#变压器        | 315  | 21.0000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 24020 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗干37#变压器        | 315  | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 24021 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南2#配电站2#变压器  | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 24022 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南2#配电站1#变压器  | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 24023 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南1#配电站2#变压器  | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 24024 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红旗东路南1#配电站1#变压器  | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 24025 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红凌北配电站2#变压器      | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 24026 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏206桥东线 | 红凌北配电站1#变压器      | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 24027 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站4#变压器    | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0529 |
| 24028 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站3#变压器    | 630  | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 24029 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站2#变压器    | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 24030 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 逸彩园中心配电站1#变压器    | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 24031 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 万合新家园配电站2#变压器    | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 24032 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 万合新家园配电站1#变压器    | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 24033 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 天丰街1#中心配电站2#变压器  | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 24034 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏市场配电站2#变压器     | 630  | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 24035 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏市场配电站1#变压器     | 630  | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 24036 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 马栏北街箱式配电站1#变压器   | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 24037 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 兰丰配电站1#变压器       | 500  | 24.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 24038 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 兰丰北配电站1#变压器      | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 24039 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏205里程线 | 红旗二分1右1#变压器      | 315  | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 24040 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程配电站2#变压器       | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 24041 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程南配电站2#变压器      | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 24042 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 里程南配电站1#变压器      | 630  | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 24043 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北9#配电站2#变压器  | 1000 | 30.0000 | 600.0000 | 600.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 24044 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北9#配电站1#变压器  | 1000 | 35.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 24045 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北8#配电站2#变压器  | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 24046 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北8#配电站1#变压器  | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 24047 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配电站3#变压器 | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 24048 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配电站2#变压器 | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |

|       |     |         |          |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24049 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 红旗东路北10#配电站1#变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 24050 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 耕海山尚中心配电站2#变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 24051 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 耕海山尚中心配电站1#变压器   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 24052 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 彩虹园配电站2#变压器      | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 24053 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏204天盛线 | 彩虹园配电站1#变压器      | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 24054 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 红旗东路北7#配电站2#变压器  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 24055 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 红旗东路北7#配电站1#变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 24056 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳4#配电站2#变压器  | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 24057 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳4#配电站1#变压器  | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 24058 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳2#配电站2#变压器  | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 24059 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏203兰丰线 | 观山满庭芳2#配电站1#变压器  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 24060 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站3#变压器   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 24061 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站2#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 24062 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区2#配电站1#变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 24063 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区1#配电站2#变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 24064 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 幸福小区1#配电站1#变压器   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 24065 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 西厢街箱式配电站1#变压器    | 500 | 13.0000 | 385.0000 | 385.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 24066 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏106马甸线 | 兰青配电站1#变压器       | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 24067 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 亿达学苑配电站2#变压器     | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 24068 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 亿达学苑配电站1#变压器     | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 24069 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓2#配电站2#变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 24070 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓2#配电站1#变压器   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 24071 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓1#配电站2#变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 24072 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 铁院公寓1#配电站1#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 24073 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 马栏河台变压器          | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 24074 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑4#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 24075 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑4#配电站1#变压器   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 24076 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑3#配电站2#变压器   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 24077 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑3#配电站1#变压器   | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 24078 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑2#配电站2#变压器   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 24079 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑2#配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 24080 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑1#配电站2#变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 24081 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线 | 兰溪文苑1#配电站1#变压器   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |

|       |     |         |           |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|---------|-----------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24082 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏105渤海线  | 芙蓉园中心配电站3#变压器   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 24083 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线  | 辽师配电站2#变压器      | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 24084 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线  | 辽师配电站1#变压器      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 24085 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线  | 兰秀配电站2#变压器      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 24086 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏104马西线  | 兰秀配电站1#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 24087 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 阳光百合配电站2#变压器    | 630 | 58.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0786 |
| 24088 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 阳光百合配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 24089 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 宏宇配电站3#变压器      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 24090 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 宏宇配电站2#变压器      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 24091 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 宏宇配电站1#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 24092 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北6#配电站2#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 24093 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北6#配电站1#变压器 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 24094 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北5#配电站3#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 24095 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北5#配电站2#变压器 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 24096 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北5#配电站1#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 24097 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北4#配电站2#变压器 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 24098 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北4#配电站1#变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 24099 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北3#配电站3#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 24100 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北3#配电站2#变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 24101 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北3#配电站2#变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 24102 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北3#配电站1#变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 24103 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北2#配电站2#变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 24104 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北2#配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 24105 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北1#配电站2#变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 24106 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 红旗东路北1#配电站1#变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 24107 | 沙河口 | 66kV马栏变 | 马栏103马程线  | 百合园箱式配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 24108 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园中心配电站1#变压器    | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 24109 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园6#配电站2#变压器    | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 24110 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园6#配电站1#变压器    | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 24111 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园5#配电站2#变压器    | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 24112 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园5#配电站1#变压器    | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 24113 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园3#配电站2#变压器    | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 24114 | 沙河口 | 66kV锦绣变 | 锦绣203万科甲线 | 御园3#配电站1#变压器    | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |

|       |     |          |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24115 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 御园1#配电站2#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 24116 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 御园1#配电站1#变压器   | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 24117 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 双雍阁1#箱变变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 24118 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园5#配电站2#变压器  | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 24119 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园5#配电站1#变压器  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 24120 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园3#配电站2#变压器  | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 24121 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园3#配电站1#变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 24122 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站3#变压器  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 24123 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站2#变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 24124 | 沙河口 | 66kV锦绣变  | 锦绣203万科甲线 | 恒富园1#配电站1#变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 24125 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站3#变压器  | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 24126 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站2#变压器  | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 24127 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟206侯一线 | 御东联2#配电站1#变压器  | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 24128 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 造船中学配电站1#变压器   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 24129 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香三村支7#变压器      | 200 | 75.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 24130 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香河配电站1#变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0929  |
| 24131 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香海花园1#配电站2#变压器 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 24132 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香海花园1#配电站1#变压器 | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 24133 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川2#配电站1#变压器   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 24134 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川1#配电站2#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 24135 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 香川1#配电站1#变压器   | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 24136 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 五中箱式配电站1#变压器   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 24137 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站3#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0893  |
| 24138 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站2#变压器    | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 24139 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙能北配电站1#变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 24140 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 沙龙街箱式配电站变压器    | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 24141 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 车家公寓1#配电站2#变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 24142 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟204沙龙线 | 车家公寓1#配电站1#变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 24143 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站3#变压器     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 24144 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站2#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 24145 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干配电站1#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 24146 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站3#变压器    | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 24147 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站2#变压器    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |

|       |     |          |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24148 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 一干北配电站1#变压器    | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 24149 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站3#变压器    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 24150 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站2#变压器    | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 24151 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 十三局配电站1#变压器    | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 24152 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站3#变压器     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 24153 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站2#变压器     | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 24154 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙林配电站1#变压器     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 24155 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙城西配电站2#变压器    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 24156 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 沙城西配电站1#变压器    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 24157 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 轻工学院配电站1#变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 24158 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站4#变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 24159 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站3#变压器     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 24160 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站2#变压器     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 24161 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 七干配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 24162 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 柳馨花园配电站2#变压器   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 24163 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 柳馨花园配电站1#变压器   | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 24164 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 李家村支6#变压器      | 500 | 31.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 24165 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站4#变压器     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 24166 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站3#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 24167 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站2#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 24168 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 花雨配电站1#变压器     | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 24169 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟203学工线 | 敦煌西配电站1#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 24170 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 新居佳园中心配电站2#变压器 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 24171 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 新居佳园中心配电站1#变压器 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 24172 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能西配电站2#变压器    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 24173 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能西配电站1#变压器    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 24174 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能配电站2#变压器     | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 24175 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙能配电站1#变压器     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 24176 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟202春苑线 | 沙龙配电站1#变压器     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 24177 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸配电站2#变压器     | 500 | 11.0000 | 395.0000 | 395.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 24178 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸配电站1#变压器     | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 24179 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸1#配电站2#变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 24180 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线 | 丝绸1#配电站1#变压器   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |

|       |     |          |            |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24181 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线  | 沙能东配电站2#变压器    | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 24182 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线  | 沙能东配电站1#变压器    | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 24183 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线  | 敦煌南配电站3#变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 24184 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线  | 敦煌南配电站2#变压器    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 24185 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟201敦煌线  | 敦煌南配电站1#变压器    | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 24186 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 友谊东配电站2#变压器    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 24187 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 友谊东配电站1#变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 24188 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香园配电站2#变压器     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 24189 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香园配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 24190 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香锦西配电站1#变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 24191 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香海花园2#配电站2#变压器 | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 24192 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香海花园2#配电站1#变压器 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 24193 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 香工配电站1#变压器     | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 24194 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 大世界2#配电站2#变压器  | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 24195 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 大世界2#配电站1#变压器  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 24196 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 大世界1#配电站2#变压器  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0327  |
| 24197 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 大世界1#配电站1#变压器  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 24198 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 车家公寓2#配电站2#变压器 | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 24199 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟108五中线  | 车家公寓2#配电站1#变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 24200 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线  | 御东联1#配电站3#变压器  | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 24201 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线  | 御东联1#配电站2#变压器  | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 24202 | 沙河口 | 66kV侯家沟变 | 侯家沟106东联线  | 御东联1#配电站1#变压器  | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 24203 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 福佳国宅2#配电站2#变压器 | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 24204 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 福佳国宅2#配电站1#变压器 | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 24205 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁212百年汇线 | 百年汇中心配电站2#变压器  | 800 | 59.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 24206 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 云海配电站1#变压器     | 400 | 11.0000 | 316.0000 | 316.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 24207 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 扬州配电站2#变压器     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 24208 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 扬州配电站1#变压器     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 24209 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园2#配电站2#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 24210 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园2#配电站1#变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 24211 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站3#变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 24212 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站2#变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 24213 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线  | 星浦庄园1#配电站1#变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |



|       |     |          |           |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24214 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线 | 孙家沟分5#变压器      | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 24215 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线 | 孙家沟分3#变压器      | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 24216 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁210龙门线 | 龙门配电站1#变压器     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 24217 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 玉门东配电站2#变压器    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 24218 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 玉门东配电站1#变压器    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 24219 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 星海壹景中心配电站1#变压器 | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 24220 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 台净配电站1#变压器     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 24221 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 台净分10#变压器      | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 24222 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁209苏州线 | 苏州东配电站1#变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 24223 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海明庭配电站2#变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 24224 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海明庭配电站1#变压器   | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 24225 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站3#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 24226 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站2#变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 24227 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟2#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 24228 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站3#变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 24229 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站2#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 24230 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 星海大弟1#配电站1#变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 24231 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景6#配电站2#变压器 | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 24232 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景6#配电站1#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 24233 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景3#配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 24234 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景3#配电站1#变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 24235 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁208宏都线 | 宏都筑景1#配电站1#变压器 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 24236 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 亿欣花园配电站2#变压器   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 24237 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 亿欣花园配电站1#变压器   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 24238 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月配电站1#变压器     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 24239 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站3#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 24240 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站2#变压器    | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 24241 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁207海月线 | 海月北配电站1#变压器    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 24242 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 星海蓝山配电站1#变压器   | 800 | 58.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 24243 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 星海嘉园箱式配电站1#变压器 | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 24244 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁206海州线 | 富华山庄南配电站1#变压器  | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 24245 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁203星城线 | 城堡酒店配电站2#变压器   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 24246 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁203星城线 | 城堡酒店配电站1#变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |

|       |     |          |           |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24247 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站3#变压器   | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 24248 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站2#变压器   | 800  | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 24249 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭2#配电站1#变压器   | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 24250 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭1#配电站2#变压器   | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 24251 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁111丽庭线 | 富丽庭1#配电站1#变压器   | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 24252 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海国府1#配电站2#变压器  | 630  | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 24253 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海国府1#配电站1#变压器  | 630  | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 24254 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 星海宾馆箱式配电站1#变压器  | 315  | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 24255 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景云配电站1#变压器      | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 24256 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨2#箱式配电站2#变压器  | 400  | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 24257 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨2#箱式配电站1#变压器  | 400  | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 24258 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨1#箱式配电站2#变压器  | 500  | 24.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 24259 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 景滨1#箱式配电站1#变压器  | 500  | 23.0000 | 335.0000 | 335.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 24260 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 黑石分4左2#变压器      | 400  | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 24261 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 黑石分4#变压器        | 315  | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 24262 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州配电站1#变压器      | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 24263 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州街箱式配电站1#变压器   | 500  | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 24264 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 杭州街1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 24265 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁110辰熙线 | 帝景星海中心配电站2#变压器  | 800  | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 24266 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 星海国府2#配电站2#变压器  | 1000 | 35.0000 | 550.0000 | 550.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 24267 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 星海国府2#配电站1#变压器  | 500  | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 24268 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 西长街2#箱式配电站1#变压器 | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 24269 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 西长街1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 24270 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 明珠花园配电站2#变压器    | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 24271 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 明珠花园配电站1#变压器    | 630  | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 24272 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 九干配电站2#变压器      | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 24273 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 九干配电站1#变压器      | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 24274 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 红军村配电站2#变压器     | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 24275 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 红军村配电站1#变压器     | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 24276 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 东海乐园配电站2#变压器    | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 24277 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 东海乐园配电站1#变压器    | 630  | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 24278 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 帝景星海中心配电站1#变压器  | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 24279 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线 | 帝景星海配电站2#变压器    | 630  | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |

|       |     |          |            |                |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24280 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线  | 帝景星海配电站1#变压器   | 630  | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 24281 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线  | 辰熙1#配电站2#变压器   | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 24282 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁109杭州线  | 辰熙1#配电站1#变压器   | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 24283 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站3#变压器   | 1000 | 41.0000 | 490.0000 | 490.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 24284 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站2#变压器   | 1000 | 40.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 24285 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 星海大厦配电站1#变压器   | 1000 | 34.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 24286 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 乐园2#配电站1#变压器   | 500  | 18.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 24287 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 乐园1#配电站1#变压器   | 630  | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 24288 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州2#配电站1#变压器   | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 24289 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州1#配电站2#变压器   | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 24290 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海州1#配电站1#变压器   | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 24291 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海韵配电站2#变压器     | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 24292 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海韵配电站1#变压器     | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 24293 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁108半岛线  | 海湾街配电站1#变压器    | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 24294 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁107杰特线  | 医学院箱式配电站1#变压器  | 315  | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 24295 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站3#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 24296 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站2#变压器 | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 24297 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛4#配电站1#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 24298 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站3#变压器 | 800  | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 24299 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站2#变压器 | 800  | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 24300 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁105世纪乙线 | 星海长岛2#配电站1#变压器 | 800  | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 24301 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海5#配电站3#变压器 | 630  | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 24302 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海5#配电站2#变压器 | 630  | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 24303 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海5#配电站1#变压器 | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 24304 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海2#配电站3#变压器 | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 24305 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海2#配电站2#变压器 | 630  | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 24306 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁104中盛线  | 颐和星海2#配电站1#变压器 | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 24307 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 亿达杰特1#配电站3#变压器 | 800  | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 24308 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 亿达杰特1#配电站2#变压器 | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 24309 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 亿达杰特1#配电站1#变压器 | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 24310 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海6#配电站3#变压器 | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 24311 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海6#配电站2#变压器 | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 24312 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海6#配电站1#变压器 | 800  | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |

|       |     |          |            |                 |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|------------|-----------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24313 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海5#配电站3#变压器  | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 24314 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海5#配电站2#变压器  | 800  | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 24315 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海5#配电站1#变压器  | 800  | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 24316 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海2#配电站3#变压器  | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 24317 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海2#配电站2#变压器  | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 24318 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海2#配电站1#变压器  | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 24319 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海1#配电站2#变压器  | 800  | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 24320 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 壹品星海1#配电站1#变压器  | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 24321 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 星海阳光1#配电站2#变压器  | 800  | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 24322 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 星海阳光1#配电站1#变压器  | 800  | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 24323 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 金玉星海中心配电站2#变压器  | 630  | 59.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 24324 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 金玉星海中心配电站1#变压器  | 630  | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 24325 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 飞通广场1#配电站2#变压器  | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 24326 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 飞通广场1#配电站1#变压器  | 800  | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 24327 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠3#配电站2#变压器  | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 24328 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠3#配电站1#变压器  | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 24329 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠1#配电站2#变压器  | 800  | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 24330 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁102白莲线  | 大连明珠1#配电站1#变压器  | 800  | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 24331 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海阳光5#配电站2#变压器  | 630  | 63.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 24332 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海阳光5#配电站1#变压器  | 630  | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 24333 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海旺座配电站2#变压器    | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 24334 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海旺座配电站1#变压器    | 800  | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 24335 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海金钻配电站2#变压器    | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 24336 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 星海金钻配电站1#变压器    | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 24337 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 伟岸花园2#配电站2#变压器  | 800  | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 24338 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 伟岸花园2#配电站1#变压器  | 800  | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 24339 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 世纪经典配电站1#变压器    | 1000 | 26.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 24340 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾3#配电站2#变压器 | 800  | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 24341 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾3#配电站1#变压器 | 800  | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 24342 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电站3#变压器 | 800  | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 24343 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电站2#变压器 | 800  | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 24344 | 沙河口 | 66kV黑石礁变 | 黑石礁101博物馆线 | 华润星海湾1#配电站1#变压器 | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 24345 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线  | 胜利花园中心配电站3#变压器  | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |

|       |     |          |           |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24346 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 胜利花园中心配电站2#变压器   | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 24347 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 胜利花园1#配电站2#变压器   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 24348 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 胜利花园1#配电站1#变压器   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 24349 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 二二零配电站3#变压器      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 24350 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 二二零配电站2#变压器      | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 24351 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路204佛山线 | 二二零配电站1#变压器      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 24352 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线 | 彩云配电站2#变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 24353 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线 | 彩云配电站1#变压器       | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 24354 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路203黄河线 | 彩云路箱式配电站1#变压器    | 500 | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 24355 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际D区3#配电站3#变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 24356 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际D区3#配电站2#变压器 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 24357 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际D区3#配电站1#变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 24358 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际C区2#配电站2#变压器 | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 24359 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际C区2#配电站1#变压器 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 24360 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际A区2#配电站2#变压器 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 24361 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 中航国际A区2#配电站1#变压器 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 24362 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 香都3#箱式配电站1#变压器   | 500 | 43.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 24363 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 香都2#箱式配电站1#变压器   | 500 | 19.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 24364 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 香都1#箱式配电站1#变压器   | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 24365 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 晚报社配电站1#变压器      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 24366 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 同泰公馆2#配电站2#变压器   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 24367 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 同泰公馆2#配电站1#变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 24368 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 起重配电站2#变压器       | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 24369 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 起重配电站1#变压器       | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 24370 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 警备配电站1#变压器       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 24371 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站3#变压器     | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 24372 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站2#变压器     | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 24373 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 建兴花园配电站1#变压器     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 24374 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡中心配电站3#变压器   | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 24375 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站3#变压器   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 24376 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站2#变压器   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 24377 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华都文郡2#配电站1#变压器   | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 24378 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站3#变压器    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |

|       |     |          |           |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|----------|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24379 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站2#变压器    | 800  | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 24380 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都西配电站1#变压器    | 800  | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 24381 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站3#变压器    | 800  | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 24382 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站2#变压器    | 800  | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 24383 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 华邦上都东配电站1#变压器    | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 24384 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 国税局中心配电站4#变压器    | 800  | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 24385 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路201太原线 | 国税局中心配电站2#变压器    | 800  | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 24386 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 中山南苑1#箱式配电站2#变压器 | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 24387 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 中山南苑1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 24388 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站3#变压器    | 800  | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 24389 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站2#变压器    | 1000 | 40.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 24390 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 优豪斯B区配电站1#变压器    | 1000 | 36.0000 | 540.0000 | 540.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 24391 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 拥警街箱式配电站1#变压器    | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 24392 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达新世界A区配电站3#变压器  | 1000 | 27.0000 | 630.0000 | 630.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 24393 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电站3#变压器   | 1000 | 36.0000 | 540.0000 | 540.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 24394 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电站2#变压器   | 1000 | 42.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 24395 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 亿达广场中心配电站1#变压器   | 1000 | 42.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 24396 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 铁路中学配电站1#变压器     | 630  | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 24397 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴2#配电站2#变压器     | 1000 | 19.0000 | 710.0000 | 710.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 24398 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴2#配电站1#变压器     | 1000 | 41.0000 | 490.0000 | 490.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 24399 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 天兴1#配电站1#变压器     | 1000 | 50.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 24400 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 三星公寓中心配电站2#变压器   | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0557  |
| 24401 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 联合路箱式配电站1#变压器    | 630  | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 24402 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业配电站2#变压器       | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 24403 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业配电站1#变压器       | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 24404 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南配电站2#变压器      | 630  | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 24405 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南配电站1#变压器      | 630  | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 24406 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 建业南街箱式配电站1#变压器   | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 24407 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站3#变压器     | 630  | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 24408 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站2#变压器     | 630  | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 24409 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 汇利嘉园配电站1#变压器     | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 24410 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 华宫配电站2#变压器       | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 24411 | 沙河口 | 66kV东北路变 | 东北路106东安线 | 华宫配电站1#变压器       | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |

|       |     |            |           |                  |      |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----------|------------------|------|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24412 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 绕山配电站2#变压器       | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 24413 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 绕山配电站1#变压器       | 630  | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 24414 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 南阳配电站1#变压器       | 630  | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 24415 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 康庄配电站2#变压器       | 500  | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 24416 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 康庄配电站1#变压器       | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 24417 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 假日酒店配电站1#变压器     | 1000 | 21.0000 | 690.0000 | 690.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 24418 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 急救中心东配电站2#变压器    | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 24419 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 急救中心东配电站1#变压器    | 630  | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 24420 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路103民政线 | 风云配电站1#变压器       | 630  | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 24421 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 云峰配电站1#变压器       | 630  | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 24422 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 西石分3#变压器         | 315  | 16.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 24423 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 西石分10右1#变压器      | 200  | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 24424 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 四干配电站1#变压器       | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 24425 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄配电站2#变压器       | 630  | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 24426 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄配电站1#变压器       | 630  | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 24427 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 山庄北配电站1#变压器      | 630  | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 24428 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 绕云配电站2#变压器       | 630  | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 24429 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 绕云配电站1#变压器       | 400  | 23.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 24430 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 机床洞分2#变压器        | 100  | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0325  |
| 24431 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 东经巷箱式配电站1#变压器    | 630  | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 24432 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路102东胜线 | 东北路配电站1#变压器      | 630  | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 24433 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 亿达新世界B区配电站3#变压器  | 1000 | 54.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 24434 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 星海绿山城1#配电站2#变压器  | 630  | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 24435 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 星海绿山城1#配电站1#变压器  | 630  | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 24436 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 胜利花园2#配电站2#变压器   | 800  | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 24437 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 胜利花园2#配电站1#变压器   | 800  | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0976 |
| 24438 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 商都3#箱式配电站1#变压器   | 500  | 35.0000 | 275.0000 | 275.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 24439 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 教师大厦5#配电站1#变压器   | 800  | 61.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 24440 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 教师大厦4#配电站1#变压器   | 800  | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 24441 | 沙河口 | 66kV东北路变   | 东北路101五四线 | 动力花园1#箱式配电站1#变压器 | 630  | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 24442 | 金州  | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线      | 农商分2#            | 100  | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 24443 | 金州  | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线      | 农商分4右2#          | 50   | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 24444 | 金州  | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线       | 文崴分22左4#         | 50   | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24445 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分4#       | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 24446 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分22#      | 125 | 30.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 24447 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干35右2#     | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 24448 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 田丰甲线 | 李屯分17#       | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 24449 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 田香甲线 | 振宇分14#       | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 24450 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 东拓乙线 | 东拓干78右2#     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 24451 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#1主变  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 24452 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#3主变  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 24453 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#12配电站#2主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 24454 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干80#      | 250 | 48.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 24455 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干24左#1    | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 24456 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#12配电站#1主变 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 24457 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 文崴分5#        | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 24458 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干88#       | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 24459 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干56#       | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 24460 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 文崴分38#       | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 24461 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干105#      | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 24462 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干76右6#     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 24463 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干78#       | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 24464 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 通讯分2#        | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 24465 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干36#       | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 24466 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分14#      | 80  | 28.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 24467 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分27#      | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 24468 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分38#      | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 24469 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分40#      | 250 | 16.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 24470 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分50#      | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 24471 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分3右#1     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 24472 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分1#1      | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 24473 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分15左2#    | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 24474 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 小朱家分18#      | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 24475 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干11右5#     | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 24476 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干27右4#     | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 24477 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干27右12#    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |



|       |    |            |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24478 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 莲泡线  | 莲泡干35右9#    | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 24479 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分5#       | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 24480 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支2#       | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 24481 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支5#       | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 24482 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支1#1      | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 24483 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分12左6#    | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 24484 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分27左3右#1  | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 24485 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 七纸干119右#1   | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 24486 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 七纸干125#     | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 24487 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分10#      | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 24488 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支8右#1     | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 24489 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支22#      | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 24490 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支25左2#    | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 24491 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支29右4#    | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 24492 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支30#      | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 24493 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干20#      | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 24494 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干7#1      | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 24495 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干7#1      | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 24496 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干87左15#   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 24497 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干89左#1    | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 24498 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 东房身分#1      | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 24499 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干109#     | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 24500 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 虎山支#1       | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 24501 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干116#     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 24502 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 叼虎嘴支3#      | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 24503 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分34#      | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 24504 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分72#      | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 24505 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干136#     | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 24506 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干144#     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 24507 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干136#     | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 24508 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干5#1      | 500 | 55.0000 | 175.0000 | 175.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 24509 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 海润#2配电站#1主变 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 24510 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 海润#2配电站#2主变 | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |

|       |    |            |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24511 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 长岛线  | 七顶山#1配电站#2主变  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 24512 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 海润#1配电站#1主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 24513 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 海润#1配电站#2主变   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 24514 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七顶山#2配电站#1主变  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 24515 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七顶山#2配电站#2主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 24516 | 金州 | 七顶山66千伏变电站 | 七海线  | 七海干72#        | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 24517 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 田海干18#        | 160 | 30.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 24518 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 克文分3左3#       | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 24519 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田海甲线 | 田海干114#       | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 24520 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田海乙线 | 庞屯分7#         | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 24521 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田海乙线 | 田海干103右2#     | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 24522 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 田石干5左4#       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 24523 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 东田分4右#1       | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 24524 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 东田分8#         | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 24525 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 田石干58左3#      | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 24526 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 田石干59右#1      | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 24527 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石甲线 | 田石干5左4#       | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 24528 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石乙线 | 田石干22右4#      | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 24529 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田石乙线 | 田石干28左#1      | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 24530 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 望山分2#1        | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 24531 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 李屯分9#         | 315 | 13.0000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 24532 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 李屯分2#1        | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 24533 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 李屯分24#        | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 24534 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 李屯支3#         | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 24535 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田丰甲线 | 李屯支7#         | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 24536 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 莱茵甲线 | 莱茵甲线#1配电站#2主变 | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 24537 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 莱茵乙线 | 莱茵乙线#2配电站#2主变 | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 24538 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田香甲线 | 种殖分5#         | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 24539 | 金州 | 东田66千伏变电站  | 田香甲线 | 田香干29左#1      | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 24540 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 前程甲线 | 前程干2#1        | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 24541 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 前程甲线 | 前程分#1         | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 24542 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 前程甲线 | 前程分#1         | 250 | 24.0000 | 165.0000 | 165.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0675 |
| 24543 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 前程甲线 | 前程干102#       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24544 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干13左2#     | 160 | 14.0000 | 121.6000 | 121.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 24545 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 集资分3#        | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 24546 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干15#       | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 24547 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干20左3#     | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 24548 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干29#       | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 24549 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 部队分6#        | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 24550 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干38#       | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 24551 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石矿分7右#1      | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 24552 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石矿分1#1       | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 24553 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分1右#1      | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 24554 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分7右#1      | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 24555 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 富基分1#1       | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 24556 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 石坑分14#       | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 24557 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#2配电站#1主变  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 24558 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#1配电站#1主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 24559 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#1配电站#2主变  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 24560 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 果场支7#        | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 24561 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 果场分2右#1      | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 24562 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 后田乙线 | 后田干8左2#      | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 24563 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#15配电站#1主变 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 24564 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#15配电站#2主变 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 24565 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#1主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 24566 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#2主变 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 24567 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#17配电站#1主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 24568 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#17配电站#2主变 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 24569 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦分14#       | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 24570 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干166#      | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 24571 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海分3#        | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 24572 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海支5#        | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 24573 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 沿海分5#        | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 24574 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干82左2#     | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 24575 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干97左1右#1   | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 24576 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 码头分14#       | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24577 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干109右3#         | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 24578 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干160#           | 20  | 22.0000 | 13.6000  | 13.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 24579 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦干173#           | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 24580 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 荞麦分4#             | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 24581 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦乙线 | 海参支3左2#           | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 24582 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#3配电站#2主变       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 24583 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#5配电站#1主变       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 24584 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#6配电站#1主变       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 24585 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#6配电站#2主变       | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 24586 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#8配电站#1主变       | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 24587 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#1配电站#2主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 24588 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#2配电站#1主变       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 24589 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#4配电站#1主变       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 24590 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#4配电站#2主变       | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 24591 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#9配电站#2主变       | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 24592 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#11配电站#1主变      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 24593 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#10配电站#1主变      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 24594 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干92#           | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 24595 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干94右8#         | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 24596 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分16#            | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 24597 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家干14#           | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 24598 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家集资楼#1配电站#2主变   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 24599 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分4左#1           | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 24600 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家干17左5#         | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 24601 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯支2#             | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 24602 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯支6#             | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 24603 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分9右4#           | 30  | 8.0000  | 24.6000  | 24.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 24604 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分10右#1          | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 24605 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分10右#1          | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 24606 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家供电所锅炉箱式配电站#1主变 | 500 | 47.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 24607 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干15左4#          | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 24608 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干15右3#          | 250 | 18.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 24609 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干93右5#          | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |

|       |    |           |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24610 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干102#     | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 24611 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干106#     | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0855  |
| 24612 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干114#     | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 24613 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干12#1     | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 24614 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 水利分3#       | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 24615 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 连付干17左2#    | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 24616 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 钢厂分14#      | 250 | 21.0000 | 172.5000 | 172.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 24617 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分1左5#     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 24618 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分3#       | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 24619 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分1#1      | 160 | 11.0000 | 126.4000 | 126.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 24620 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分1#1      | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 24621 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分15#      | 250 | 22.0000 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 24622 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右3#    | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 24623 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右14#   | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 24624 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右6左2#  | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 24625 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分16右6左7#  | 80  | 33.0000 | 45.6000  | 45.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 24626 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连付线  | 付家分27#      | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 24627 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 连石乙线 | 南沟分4#1      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 24628 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#1主变 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 24629 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#3主变 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 24630 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干90右2#    | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 24631 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干39左7#    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 24632 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干114#     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 24633 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#8配电站#2主变 | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 24634 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分67#      | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 24635 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 大朱家分33#     | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 24636 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分40右2左#1  | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 24637 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干156#     | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 24638 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 朱家线  | 朱家干15#      | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 24639 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分14#     | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 24640 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分18左3#   | 160 | 13.0000 | 123.2000 | 123.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 24641 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡分2#1     | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 24642 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 小莲泡33#      | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24643 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 老母架分27#      | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 24644 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干56#       | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 24645 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 王坦分12#       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 24646 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干5#1       | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 24647 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七园线  | 朱家干11右#1     | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 24648 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支6#        | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 24649 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 蔬菜支22#       | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 24650 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 石鹏支15#       | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0803  |
| 24651 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 金家分17右#1     | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 24652 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 徐家支49#       | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 24653 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 七纸甲线 | 盐业分40右2右#1   | 30  | 28.0000 | 18.6000  | 18.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 24654 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干100#      | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 24655 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 叨虎嘴支38#      | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 24656 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分24#       | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 24657 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 后海分41左3#     | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 24658 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 广洋分4右#1      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 24659 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 拉树分5#        | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 24660 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 广洋分13右#1     | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 24661 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干206#      | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 24662 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干209右3#    | 100 | 9.0000  | 81.0000  | 81.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 24663 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 甘岛线  | 甘岛干215#      | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 24664 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干23#       | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 24665 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干25右6#     | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 24666 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干36#       | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 24667 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干39左10#    | 80  | 53.0000 | 29.6000  | 29.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 24668 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干44#       | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 24669 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 长岛干49#       | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 24670 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 老母架分7#       | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 24671 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 长岛线  | 七顶山#1配电站#1主变 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 24672 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 田海甲线 | 田海干97#       | 250 | 19.0000 | 177.5000 | 177.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 24673 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 田海乙线 | 田海干48右2#     | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 24674 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 田海乙线 | 田海干88#       | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 24675 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 田石甲线 | 东田分13#       | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24676 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 莱茵甲线 | 莱茵甲线#1配电站#1主变   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 24677 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 莱茵乙线#2配电站#1主变   | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 24678 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 莱茵乙线 | 窑套分莱茵支#1        | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 24679 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 田香甲线 | 田香干45右#1        | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 24680 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程甲线 | 前程干18右4#        | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 24681 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 明泰分14#          | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 24682 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干78#          | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 24683 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前程干97左3#        | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 24684 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 前程乙线 | 前石#2配电站#2主变     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 24685 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 后田甲线 | 东屯分#1           | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 24686 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干45#          | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 24687 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 世茂#16配电站#3主变    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 24688 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 荞麦甲线 | 荞麦干152右2#       | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 24689 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#3配电站#1主变     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 24690 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂甲线 | 世茂#5配电站#2主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 24691 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#2配电站#2主变     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 24692 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#7配电站#1主变     | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 24693 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 世茂乙线 | 世茂#7配电站#2主变     | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 24694 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#9配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 24695 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海甲线 | 世茂#11配电站#2主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 24696 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 滨海乙线 | 世茂#10配电站#2主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 24697 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 农商分2#           | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 24698 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干98#         | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 24699 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干102右#1      | 250 | 37.0000 | 132.5000 | 132.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 24700 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干104左5#      | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 24701 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 大魏家干110右#1      | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 24702 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 大魏家线 | 连丰分4#           | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 24703 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 大魏家集资楼#1配电站#1主变 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 24704 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 广场分7#           | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 24705 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分2左4#         | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 24706 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 刘家线  | 刘屯分20#          | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 24707 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干83#          | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 24708 | 金州 | 后石66千伏变电站 | 虎山线  | 虎山干110#         | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24709 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 虎山线  | 水利分7左#1           | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 24710 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 连付干92#            | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 24711 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 付家分7#             | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 24712 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 付家分16右#1          | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 24713 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 付家分22#            | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 24714 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 莱茵乙线 | 莱茵#3配电站#2主变       | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 24715 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 大魏家线 | 汽修分#1             | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 24716 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 大魏家线 | 连丰分13#            | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 24717 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 刘家线  | 苗圃分5左#1           | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 24718 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 虎山线  | 虎山线通讯分12左#3柱上变压器  | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 24719 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 田丰甲线 | 连石乙线连石干#39右1柱上变压器 | 50  | 0.0000  | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 24720 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 荞麦甲线 | 荞麦甲线荞麦干#59右3柱上变压器 | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 24721 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 长岛线  | 长岛干#164柱上变压器      | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 24722 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 刘家线  | 福华支#20柱上变压器       | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 24723 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 虎山线  | 虎山线宏岩分#14左5柱上变压器  | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 24724 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 连付线  | 连付线连付干#119右1柱上变压器 | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 24725 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 莲泡线  | 水场分水利分#10柱上变压器    | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 24726 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 长岛线  | 长岛线云亭支#20柱上变压器    | 200 | 16.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 24727 | 金州 | 后石66千伏变电站  | 大魏家线 | 大魏家干#110右1柱上变压器   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 24728 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#59            | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 24729 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#88            | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 24730 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#131右2         | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 24731 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 下洼分#5             | 30  | 43.0000 | 14.1000  | 14.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 24732 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 水利支#7             | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 24733 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#40            | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 24734 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#104右2         | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 24735 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#113           | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 24736 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干70             | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 24737 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 孙屯分#7             | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 24738 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#13            | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 24739 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 东甸支#3             | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 24740 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#96            | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 24741 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 排子分#37            | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |



|       |    |            |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24742 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 排子分#37左7  | 160 | 29.0000 | 97.6000  | 97.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 24743 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 砖厂支#1     | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 24744 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#26右3  | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 24745 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#95    | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 24746 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#19    | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0712  |
| 24747 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#14    | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 24748 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#33    | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 24749 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干108    | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 24750 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#26    | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 24751 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#13右1 | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 24752 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#48右1 | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 24753 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 机场分#1     | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 24754 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 机场分#13    | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 24755 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#37右4  | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 24756 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#4     | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 24757 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#57左1  | 30  | 19.0000 | 21.3000  | 21.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 24758 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#81    | 160 | 32.0000 | 92.8000  | 92.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 24759 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 凯妮支#9     | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 24760 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#27    | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 24761 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干20     | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 24762 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干50     | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 24763 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干93     | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 24764 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#8右1   | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 24765 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#37    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 24766 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#15右6  | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 24767 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#30    | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 24768 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#37右1  | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 24769 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#60右5  | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 24770 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 王海支#11    | 400 | 20.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 24771 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#33    | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 24772 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东干#42    | 200 | 11.0000 | 158.0000 | 158.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 24773 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程家支#22    | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 24774 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 程屯支#6     | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24775 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#4左8      | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 24776 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#32右1     | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 24777 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 蔡丛分#66       | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 24778 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 庙上支#8右1      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 24779 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#2        | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 24780 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 夏庄支#32       | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 24781 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干12右2      | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 24782 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东干14        | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0393 |
| 24783 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 高家分#24       | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 24784 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 郭屯支#3右3      | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 24785 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范屯支#5        | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 24786 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#42右2     | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 24787 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 范家分#52右4     | 30  | 53.0000 | 11.1000  | 11.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 24788 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 海岸支#8        | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 24789 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 菜前支#8        | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 24790 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 牟家支#33左1     | 30  | 25.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 24791 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨干#82       | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 24792 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华屯分乙#107     | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 24793 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 石拉支#6        | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 24794 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 石拉支#21       | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 24795 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 前石支#1        | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 24796 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#98       | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 24797 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#3        | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 24798 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#31       | 160 | 40.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 24799 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#48右3     | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 24800 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#1变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 24801 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#2变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 24802 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 新区#1配电站#3变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 24803 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#84       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 24804 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 小华屯分#13      | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 24805 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 小华屯分#16      | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 24806 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 台前支#3右1      | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 24807 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 台前支#7右4      | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |

|       |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24808 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 台前支#11           | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 24809 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 金华分#12左1         | 30  | 23.0000 | 20.1000  | 20.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0567  |
| 24810 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 金华分#12左5         | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 24811 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#4右5         | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 24812 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#6右1         | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 24813 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#10          | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 24814 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线 | 杨房身分#15          | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 24815 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#17           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 24816 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#30           | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 24817 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 老炉分#35           | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 24818 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 向阳支#2            | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 24819 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 向阳支#9左1          | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0401 |
| 24820 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 科达#1配电站#1变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 24821 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 科达#1配电站#2变压器     | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 24822 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 法庭分#5右4          | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 24823 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 法庭分#8            | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 24824 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配电站#1变压器 | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 24825 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配电站#2变压器 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 24826 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 登沙河回迁楼#1配电站#3变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 24827 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#36左1         | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 24828 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#43           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 24829 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#79左3         | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 24830 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#89           | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 24831 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 西关分#7            | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 24832 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 西关分#14           | 50  | 8.0000  | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 24833 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 土城干#95左1         | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 24834 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#12           | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 24835 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 北关分#4右4          | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 24836 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 北关分#15右6         | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 24837 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#19           | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 24838 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 东关分#41           | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 24839 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#13右1        | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 24840 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#34左3        | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |

|       |    |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24841 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#45          | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 24842 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#53          | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 24843 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#66          | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 24844 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#75左1        | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 24845 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 大房身分#79          | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 24846 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 沙场支#3            | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 24847 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 姜家支#5左7          | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 24848 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线 | 姜家支#16右2         | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 24849 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#8            | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 24850 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#10右1         | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 24851 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#12           | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 24852 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#18           | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 24853 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 胜利干#24左4         | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 24854 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 邮电分#4            | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 24855 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 邮电分#12           | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 24856 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 刘屯分#3            | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 24857 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 刘屯支#5            | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 24858 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配电站#1变压器 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 24859 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配电站#2变压器 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 24860 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 胜利线 | 登沙河回迁楼#2配电站#3变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 24861 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 盐厂支#4            | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 24862 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 盐厂支#9            | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 24863 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 金弘支#6            | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 24864 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#21           | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 24865 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#31           | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 24866 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#35           | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 24867 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#51右1         | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 24868 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#60           | 400 | 9.0000  | 324.0000 | 324.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 24869 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#67左3         | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 24870 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#74           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 24871 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 白皇线#76左1         | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 24872 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 王屯分#16           | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 24873 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线 | 王东支#7            | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |

|       |    |            |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24874 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#19     | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 24875 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#16左3左1 | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 24876 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 车电支#5       | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 24877 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 车电支#11      | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0289  |
| 24878 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 车电支#16      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 24879 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#39     | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 24880 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 西山支#2       | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 24881 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 西山支#3右3     | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 24882 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 西山支#11      | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 24883 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#60     | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 24884 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 阿尔滨分#83左1   | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 24885 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#3      | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 24886 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#7左2    | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 24887 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#7左2    | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 24888 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#16     | 250 | 18.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 24889 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#3       | 315 | 16.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 24890 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#4       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 24891 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 宏华支#5       | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 24892 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 邱屯分#1       | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 24893 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 邱屯分#7       | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 24894 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#2右1     | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 24895 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#3右3     | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0699  |
| 24896 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#3左1     | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 24897 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#4右1     | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 24898 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#7       | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 24899 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#17      | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 24900 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 西街分#18      | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 24901 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 车站支#1       | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 24902 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 车站支#4       | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 24903 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海天分#1       | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 24904 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海天分#3       | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 24905 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#35     | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 24906 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 登沙河干#52     | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |

|       |    |            |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24907 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海头分#7     | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 24908 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 登沙河线 | 海头分#12    | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 24909 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马屯分#4     | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 24910 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马屯分#13    | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 24911 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 马南分#5     | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 24912 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#6     | 160 | 21.0000 | 110.4000 | 110.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 24913 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#1左2   | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 24914 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 赵西分#1左2   | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 24915 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 白家分#5     | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 24916 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 阀门干#83    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 24917 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 奶牛分#5     | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 24918 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#1     | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 24919 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#10    | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 24920 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 张屯分#15    | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 24921 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 虾场分#7     | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 24922 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 阀门干#108右2 | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 24923 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#6左3   | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 24924 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#20右4  | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 24925 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#31左5  | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 24926 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 王庄分#31左11 | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |
| 24927 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 信号支#20    | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 24928 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 李屯支#2     | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 24929 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 李屯支#9     | 50  | 12.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 24930 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#9     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 24931 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#21右5  | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 24932 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#41右4  | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 24933 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 段家支#52    | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 24934 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#3     | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 24935 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#8左1   | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 24936 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 阀门线  | 南嘴支#32    | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 24937 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 金星分#51左1  | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 24938 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 金星分#103   | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 24939 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 菜前支#5     | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24940 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 前排支#3        | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 24941 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 前排支#11       | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 24942 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#63右4     | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 24943 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#63左4     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 24944 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#81       | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 24945 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#87       | 100 | 9.0000  | 81.0000  | 81.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 24946 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#93右2     | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 24947 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#108      | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 24948 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#117      | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 24949 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 转角干#121      | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 24950 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 金钩支#43       | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 24951 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 为民支#4        | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 24952 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 转角线  | 为民支#9        | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 24953 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华登干#3        | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 24954 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#1变压器 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 24955 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#2变压器 | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 24956 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#2配电站#3变压器 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 24957 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#1配电站#1变压器 | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 24958 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华家#1配电站#2变压器 | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 24959 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华水分#3        | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 24960 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登甲线 | 华水分#8        | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 24961 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华登乙线 | 华登干#12       | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0259 |
| 24962 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#2左1      | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 24963 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#13       | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 24964 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#16       | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 24965 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#21左1     | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 24966 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#25       | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 24967 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华扬干#48左3     | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 24968 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 长年支#8        | 250 | 17.0000 | 182.5000 | 182.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0188 |
| 24969 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华电分甲#5       | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 24970 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 牟家支#7左1      | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 24971 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 牟家支#23       | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 24972 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 水源支#13       | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |

|       |    |           |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 24973 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 水源支#17    | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 24974 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#46    | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 24975 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#79    | 50  | 12.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 24976 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 李屯西支#6    | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 24977 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#85    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 24978 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#93    | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 24979 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#105   | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 24980 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 牟家支#115   | 100 | 16.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 24981 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#5     | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 24982 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#12    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 24983 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 富春支#19    | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 24984 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨甲线 | 云松支#5     | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 24985 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 电镀支#1     | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 24986 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华杨干#63    | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 24987 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#15右4 | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 24988 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#37左4 | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 24989 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#40   | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 24990 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 于屯支#11    | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 24991 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 于屯支#2     | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 24992 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 吴西支#5     | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 24993 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 吴西支#1右3   | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 24994 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 土水支#5     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 24995 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#71   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 24996 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 华屯分乙#115  | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 24997 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 石拉支#1     | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 24998 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#2     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 24999 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#6     | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 25000 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#17    | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 25001 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#29    | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 25002 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 姑儿支#44    | 100 | 9.0000  | 81.0000  | 81.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 25003 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 前石支#10左3  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 25004 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华杨乙线 | 前石支#16    | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 25005 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华农线  | 华杏干#13左1  | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |



|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25006 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#13         | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 25007 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 十中支#4          | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 25008 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 十中支#11         | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 25009 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 十中支#18         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0062  |
| 25010 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#30         | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.085  |
| 25011 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#31左3       | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 25012 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#34右7       | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 25013 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#39左1       | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 25014 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#56         | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 25015 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#61         | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 25016 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#64右5       | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 25017 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#71左1       | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 25018 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#77右7       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 25019 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#53左5       | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 25020 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#111        | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 25021 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#114右7      | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 25022 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#128右8      | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 25023 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#128右16     | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 25024 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农分#133        | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 25025 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 文全支#20         | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 25026 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 文全支#20         | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 25027 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#3右1        | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 25028 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#26         | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 25029 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏干#37         | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 25030 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 王屯分#16柱上变压器    | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 25031 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华林分#34右7柱上变压器  | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.061   |
| 25032 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华杨干#82变压器  | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 25033 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 马蹄线  | 土城干#36左1柱上变压器  | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 25034 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线庙上支#8右1变压器 | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 25035 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨甲线 | 华屯分#5柱上变压器     | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 25036 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线向东干#33变压器  | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 25037 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 土城线  | 土城干#48右3柱上变压器  | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 25038 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华农线  | 华农线华杏干#13左1变压器 | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25039 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华屯分#81柱上变压器   | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 25040 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 向东乙线茂隆山支#31柱上变压器  | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 25041 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东乙线 | 茂隆山支#61左1柱上变压器    | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 25042 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 农园甲线 | 农园甲线北棚支#4左5柱上变压器  | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 25043 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 白皇线  | 白皇干阿尔滨分#83右1柱上变压器 | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 25044 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 华杏线华杏干#3右1柱上变压器   | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 25045 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杨乙线 | 华杨乙线华屯分汇强支#9变压器   | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 25046 | 金州 | 华家66千伏变电站  | 华杏线  | 云鹏支#9右2柱上变压器      | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 25047 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 向东甲线 | 向东甲线排子分#12柱上变压器   | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 25048 | 金州 | 登沙河66千伏变电站 | 连红线  | 牧场分#6             | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 25049 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#7             | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 25050 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 富周干#19右1          | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 25051 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 钟夏干#97            | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 25052 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#16            | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 25053 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 观山支#12            | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 25054 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 加油站分#1            | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 25055 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 高速分#6             | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 25056 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#38            | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 25057 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 广宁寺变203姜家线农场支#16  | 80  | 9.0000  | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 25058 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 松树支#7             | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 25059 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 通达分#1             | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 25060 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家甲线 | 盛涛分#2右1           | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 25061 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#47左1          | 80  | 38.0000 | 41.6000  | 41.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 25062 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#118           | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 25063 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#129左4         | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 25064 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#2             | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 25065 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#5             | 30  | 21.0000 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 25066 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 猪场分#22            | 315 | 13.0000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 25067 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#40左1          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 25068 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#82            | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 25069 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#2             | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 25070 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#137左1         | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 25071 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 六队分#8柱上变压器        | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25072 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#44           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 25073 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#53           | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 25074 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#59           | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 25075 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 姚沟分#12           | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 25076 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 西站分#30           | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 25077 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 前半分#15           | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 25078 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#24           | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 25079 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 桥头分#4            | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 25080 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 国军分#2            | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 25081 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 制衣分#6            | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 25082 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#3右1          | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 25083 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 消防分#11           | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 25084 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 郭沟分#6右1          | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 25085 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 站台支#16           | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 25086 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#125          | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 25087 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#94           | 30  | 45.0000 | 13.5000  | 13.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 25088 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#69右1         | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 25089 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#8            | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 25090 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 富岭变202富九乙线 干河支#6 | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 25091 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 刘半沟支#7           | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 25092 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#17           | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 25093 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#20          | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 25094 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#11          | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 25095 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#83           | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 25096 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#40           | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 25097 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#75左4         | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 25098 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#14           | 160 | 29.0000 | 97.6000  | 97.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 25099 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#40           | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 25100 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#12左2         | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 25101 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 大岭支#21           | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 25102 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富园乙线 | 富园干#36右2柱上变压器    | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 25103 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 凤栖分#3            | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 25104 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家甲线 | 盛涛分#6右4柱上变压器     | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |

|       |    |            |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25105 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#101       | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 25106 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 国税分#9         | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 25107 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#106       | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 25108 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#14        | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 25109 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 沟里支#10        | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 25110 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#123左1     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 25111 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#132       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 25112 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 花古支#13        | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 25113 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干二总分#5      | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 25114 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#51        | 160 | 19.0000 | 113.6000 | 113.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 25115 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#58        | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 25116 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 国伟支#7         | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 25117 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 法院分#8柱上变压器    | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 25118 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 法院分#1右2柱上变压器  | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 25119 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广线收费支#1左1    | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 25120 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 果园分#4左2       | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 25121 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#9左1柱上变压器  | 160 | 26.0000 | 102.4000 | 102.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 25122 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#131左3     | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 25123 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#57左2柱上变压器 | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 25124 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#22右1      | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 25125 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟家分#55        | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 25126 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 七队支#11        | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 25127 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#46右1      | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 25128 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金弘分#15        | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 25129 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#48        | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 25130 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#10       | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 25131 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#15左3     | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0748  |
| 25132 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#44       | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 25133 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 韩家乙线 | 消防分#3左2       | 80  | 8.0000  | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 25134 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 学校分5右1        | 30  | 14.0000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 25135 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#52右2      | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 25136 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 李兰分#3         | 100 | 9.0000  | 81.0000  | 81.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 25137 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#70左3      | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25138 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#157           | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 25139 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#45柱上变压器       | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 25140 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 制衣分#3             | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 25141 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 站台支#5             | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 25142 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#13            | 30  | 15.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 25143 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 广宁寺变107红旗线红旗干#145 | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 25144 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 丰九线  | 韩岭分#12            | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 25145 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#39           | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 25146 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#27           | 30  | 13.0000 | 23.1000  | 23.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 25147 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 养殖支#3             | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 25148 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏干#18左1          | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 25149 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#31            | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 25150 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#47            | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 25151 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金弘分#1             | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 25152 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 农机分#4             | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 25153 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#155           | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 25154 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 石水支#6             | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 25155 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#30左1          | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 25156 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 三台后分#9            | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 25157 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 富九干#3柱上变压器        | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 25158 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 中学分#3右1柱上变压器      | 160 | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 25159 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 果园分#30左1          | 20  | 43.0000 | 9.4000   | 9.4000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 25160 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 学校分#11            | 30  | 37.0000 | 15.9000  | 15.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 25161 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家分#4             | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 25162 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#1主变      | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 25163 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#2主变      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 25164 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#1配电站#3主变      | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 25165 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 天池分#19            | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 25166 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 天池分#17            | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 25167 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 林场分#11            | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 25168 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 富广干#57左2柱上变压器2    | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 25169 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 西站分#35            | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 25170 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 赵家分#4右2           | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25171 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 夏家支#25           | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 25172 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟连甲线 | 十三里分#8右5         | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 25173 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店干#30右3         | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 25174 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 李兰分#13           | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 25175 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗干#77           | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 25176 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 日发分#4柱上变压器       | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 25177 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 砖厂支#5            | 20  | 13.0000 | 15.4000  | 15.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 25178 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 水库支#16           | 30  | 27.0000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 25179 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富广线  | 二十里#1箱式配电站#1主变   | 500 | 37.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 25180 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#7右4柱上变压器     | 160 | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 25181 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 广宁寺变204钟夏线七队支#17 | 250 | 17.0000 | 182.5000 | 182.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 25182 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 广宁寺变203姜家线东汇分#12 | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 25183 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#2配电站#2主变     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 25184 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#3配电站#2主变     | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 25185 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富园乙线 | 富园干#51柱上变压器      | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 25186 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#3配电站#1主变      | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 25187 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#1配电站#1主变      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 25188 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#1配电站#2主变      | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 25189 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#2配电站#1主变      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 25190 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#4配电站#2主变      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 25191 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#1主变      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 25192 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#3主变      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 25193 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#1主变      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 25194 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#2配电站#2主变      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 25195 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#7配电站#1主变      | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 25196 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#7配电站#2主变      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 25197 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#1主变      | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 25198 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#2主变      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 25199 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#8配电站#3主变      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 25200 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#9配电站#1主变      | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 25201 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#9配电站#2主变      | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 25202 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#10配电站#2主变     | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 25203 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#1主变     | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25204 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#3配电站#2主变  | 500 | 10.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 25205 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#4配电站#1主变  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 25206 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#5配电站#2主变  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 25207 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#2主变  | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 25208 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里甲线 | 景致#10配电站#1主变 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 25209 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#3主变 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 25210 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#6配电站#3主变  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 25211 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 九里乙线 | 景致#11配电站#2主变 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 25212 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#8配电站#2主变  | 500 | 18.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 25213 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#10配电站#1主变 | 500 | 32.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 25214 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#10配电站#2主变 | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 25215 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#1配电站#1主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 25216 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#1配电站#2主变  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 25217 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#8配电站#1主变  | 500 | 17.0000 | 365.0000 | 365.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 25218 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#9配电站#1主变  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 25219 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#9配电站#2主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 25220 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#4配电站#3主变  | 500 | 29.0000 | 305.0000 | 305.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 25221 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#7配电站#2主变  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 25222 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#4配电站#1主变  | 500 | 55.0000 | 175.0000 | 175.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 25223 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#2配电站#1主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 25224 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#4配电站#2主变  | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 25225 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#5配电站#1主变  | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 25226 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#6配电站#1主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 25227 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#6配电站#2主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 25228 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#6配电站#3主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 25229 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#7配电站#1主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 25230 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#11配电站#3主变 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 25231 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#12配电站#2主变 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 25232 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#5配电站#2主变  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 25233 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#13配电站#1主变 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 25234 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#13配电站#2主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 25235 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#11配电站#2主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 25236 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#10配电站#3主变 | 500 | 38.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |

|       |    |            |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25237 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#12配电站#1主变       | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 25238 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 芳里#11配电站#1主变间配电变压器 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 25239 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#2配电站#2主变        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 25240 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#9配电站#3主变        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 25241 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#3配电站#1主变        | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 25242 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#3配电站#2主变        | 500 | 41.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 25243 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连友线  | 芳里#3配电站#3主变        | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 25244 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 金北#1配电站#1主变        | 500 | 30.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 25245 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇103间隔配电变压器     | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 25246 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 前山支#12             | 80  | 8.0000  | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 25247 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#6配电站#1主变     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 25248 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#5配电站#1主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 25249 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区3配电站#1主变      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 25250 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#2配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 25251 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 25252 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#7配电站#1主变     | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 25253 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电站#1主变     | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 25254 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#2配电站#1主变        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 25255 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#1配电站#1主变        | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 25256 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#5配电站#1主变        | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 25257 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#4配电站#1主变        | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 25258 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#1主变        | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 25259 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#11配电站#1主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 25260 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#10配电站#2主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 25261 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#1配电站#1主变     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 25262 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配电站#3主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 25263 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#15配电站#2主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 25264 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#15配电站#1主变    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 25265 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#13配电站#2主变    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 25266 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 卫星城D区#17配电站#1主变    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 25267 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#1配电站#2主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 25268 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 卫星城D区#17配电站#2主变    | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 25269 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#16配电站#2主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |



|       |    |            |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25270 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#16配电站#1主变          | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 25271 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配电站#2主变          | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 25272 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#14配电站#1主变          | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 25273 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#13配电站#1主变          | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 25274 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#12配电站#2主变          | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 25275 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#10配电站#1主变          | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 25276 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#12配电站#1主变          | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 25277 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星乙线 | 卫星城D区#11配电站#2主变          | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0775  |
| 25278 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#2配电站#1主变             | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 25279 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 帝景#5号配电站#2主变             | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 25280 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#3主变              | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 25281 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#4配电站#2主变              | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 25282 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 帝景#3配电站#2主变              | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 25283 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周乙线 | 金城帝景#2配电站#2主变            | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 25284 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#7配电站#2主变           | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 25285 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#5配电站#2主变           | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 25286 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#3配电站#2主变           | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 25287 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电站#3主变           | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 25288 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#8配电站#2主变           | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 25289 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富周甲线 | 金城帝景#1配电站#2主变            | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 25290 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#6配电站#2主变           | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 25291 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电站#3主变           | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 25292 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#4配电站#2主变           | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 25293 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#2配电站#1主变           | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 25294 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九甲线 | 金北小镇 #1配电站#2主变 #1配电站#2主变 | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 25295 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 廿里线  | 十三里#3配电站#1主变             | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 25296 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#1变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 25297 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#1变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 25298 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#1变压器    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 25299 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#2考核表    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 25300 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#3考核表    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |

|       |    |            |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25301 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇#2配电站#3主变            | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 25302 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 金北小镇#2配电站#2主变            | 500 | 36.0000 | 270.0000 | 270.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 25303 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇开关站#3配电站#2考核表    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 25304 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇开关站#2配电站#2考核表    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 25305 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 刘店线  | 刘店线刘店干东汇开关站#1配电站#1变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 25306 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 姜家线  | 姜家线东汇分东汇开关站#4配电站#2考核表    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 25307 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#9配电站103开关#1主变      | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 25308 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#9配电站104开关#2主变      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0734 |
| 25309 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 阁条沟支#11-1                | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 25310 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区#18配电站103间隔配电变压器 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 25311 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区#2配电站104间隔配电变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 25312 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区#19配电站104间隔配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 25313 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区#19配电站103间隔配电变压器 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 25314 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区#3配电站104间隔配电变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 25315 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区#3配电站103间隔配电变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |
| 25316 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城D区#18配电站104间隔配电变压器 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 25317 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区#2配电站103间隔配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 25318 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区#1配电站104间隔配电变压器  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 25319 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 黑山乙线 | 电网_卫星城E区#1配电站103间隔配电变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 25320 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 富九乙线 | 农科分#18左1                 | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 25321 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 电网_广富线三联支#2柱上变压器         | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 25322 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 电网_广富线水库支#9柱上变压器         | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 25323 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区2#2配电站#1主变          | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 25324 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#21配电站#2主变          | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 25325 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富干#36                   | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 25326 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配电站#1主变          | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 25327 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配电站#2主变          | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 25328 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区20#配电站#3主变          | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |

|       |    |            |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25329 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#21配电站#1主变  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 25330 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#22配电站#2主变  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 25331 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区2#2配电站#3主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 25332 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 红旗线  | 红旗线兴华分#3柱上变压器    | 400 | 0.0000  | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 25333 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富线广富干#36柱上变压器   | 400 | 23.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 25334 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连红线  | 连红线牧场分#37左2柱上变压器 | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 25335 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 连轴乙线 | 连轴乙线山亿分#16柱上变压器  | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 25336 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 丰九线  | 丰九线连九干#49左1柱上变压器 | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 25337 | 金州 | 钟家66千伏变电站  | 钟夏线  | 钟夏线水源支#9柱上变压器    | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 25338 | 金州 | 富岭66千伏变电站  | 广富线  | 广富线台山分#66左1柱上变压器 | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 25339 | 金州 | 广宁寺66千伏变电站 | 卫星甲线 | 卫星城D区#20配电站#1主变  | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 25340 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线皮屯分12#变压器     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 25341 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线水场分68#变压器     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 25342 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线水泥分18#变压器     | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 25343 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线宫坨分39#变压器     | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 25344 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线白口分18#变压器     | 160 | 39.0000 | 81.6000  | 81.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 25345 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线  | 坑口线罗屯支2#1变压器     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 25346 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线丁屯干77#变压器     | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 25347 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线金城干23#左5变压器   | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 25348 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线袁沟支83#变压器     | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 25349 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线  | 陶瓷线13#变压器        | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 25350 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线  | 陶瓷线毛沟分35#变压器     | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 25351 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线三五栋房支4#变压器    | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 25352 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线厂部支6#变压器      | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 25353 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线厂里分8#右2变压器    | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 25354 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线锅炉支2#左1变压器    | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 25355 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线  | 丁屯线厂里分16#变压器     | 500 | 44.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 25356 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 金城线水场分44#变压器     | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 25357 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分20#1变压器    | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 25358 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分186#变压器    | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 25359 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分7#变压器      | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 25360 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线丁屯干74#右1变压器   | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 25361 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线丁屯干69#左1变压器   | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |

|       |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25362 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干98#变压器    | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 25363 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干90#变压器    | 160 | 8.0000  | 131.2000 | 131.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 25364 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分64#左4变压器  | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 25365 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分15#变压器    | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |
| 25366 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支12#右1变压器  | 80  | 16.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 25367 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线大井支3#左2变压器   | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 25368 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线罗屯支12#右3变压器  | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 25369 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支16#左4变压器  | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 25370 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分39#变压器    | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 25371 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线工业支8#左3变压器   | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |
| 25372 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线红卫支#1左5变压器   | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 25373 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分68#左5变压器  | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 25374 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线伟民支5#变压器     | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 25375 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分154#左4变压器 | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 25376 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支58#变压器    | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 25377 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支62#左10变压器 | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 25378 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线水场分32#左9变压器  | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 25379 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线白口分8#左4变压器   | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 25380 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线东崖支3#右5变压器   | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 25381 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分68#左6变压器  | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 25382 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线20#变压器       | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 25383 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线20#左5变压器     | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 25384 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线20#左4变压器     | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 25385 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线20#左9变压器     | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 25386 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线30#变压器       | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 25387 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线3#1左3#变压器    | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 25388 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线59#右3变压器     | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 25389 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线59#右6变压器     | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 25390 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干20#变压器    | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 25391 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干26#变压器    | 400 | 45.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 25392 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干37#左4变压器  | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 25393 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干52#左2变压器  | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 25394 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干55#变压器    | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |

|       |    |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25395 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支4#左1变压器     | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 25396 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支10#左1变压器    | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 25397 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城支34#变压器      | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 25398 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线田屯分39#变压器      | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 25399 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#左1变压器    | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 25400 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#左10右1变压器 | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 25401 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分11#左14变压器   | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 25402 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12#变压器      | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 25403 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线煤矿分5#右1变压器     | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 25404 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12#左4变压器    | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 25405 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线丁屯干12#右4变压器    | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0539 |
| 25406 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线煤矿分2#变压器       | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 25407 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线东山分12#变压器      | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 25408 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 丁屯线 | 丁屯线东山分23#变压器      | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 25409 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分1#右2变压器     | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 25410 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分18#左2变压器    | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 25411 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西支1#变压器       | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 25412 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西支1#1变压器      | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 25413 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分47#变压器      | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 25414 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分3#变压器       | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 25415 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线郭屯支37#左1变压器    | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 25416 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线工业支54#变压器      | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 25417 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分1#左2变压器     | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 25418 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支4#变压器       | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 25419 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支13#变压器      | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 25420 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票支16#变压器      | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 25421 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分17#右4变压器    | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 25422 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 复热线 | 复热线西票分28#变压器      | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 25423 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分16#左1变压器    | 250 | 14.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 25424 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分48#左1变压器    | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 25425 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分26#左4右2变压器  | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 25426 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分37#变压器      | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 25427 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线唐屯支15#变压器      | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |

|       |    |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25428 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线唐屯支23#变压器    | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 25429 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分3#1变压器    | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 25430 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分55#变压器    | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 25431 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯支6#变压器     | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 25432 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分27#变压器    | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 25433 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干84#右5变压器  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 25434 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城干153#左1变压器 | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 25435 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分50#左2变压器  | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 25436 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分77#左1变压器  | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 25437 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分10#变压器    | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 25438 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线张炉分2#1变压器    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 25439 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线田屯分25#变压器    | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 25440 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分147#左4变压器 | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 25441 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线金城分155#左2变压器 | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 25442 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线水场分86#左1变压器  | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 25443 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线袁沟支1#1间1变压器  | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 25444 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线袁沟支29#左1变压器  | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 25445 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线 | 金城线桥西分3#间1左3变压器 | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 25446 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线4#右2变压器      | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 25447 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线苇塘支8#变压器     | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 25448 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分6#左1变压器   | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |
| 25449 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分7#1变压器    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 25450 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线东崖支8#变压器     | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 25451 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线毛沟分98#左1变压器  | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 25452 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 陶瓷线 | 陶瓷线移动支3#变压器     | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 25453 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分15#右1变压器  | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 25454 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分24#左1变压器  | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 25455 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分33#右1变压器  | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 25456 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分36#左2变压器  | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 25457 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分50#变压器    | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 25458 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 坑口线 | 坑口线李屯分56#变压器    | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 25459 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线蔡屯分77#左3变压器  | 400 | 49.0000 | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 25460 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线 | 水泥线西山支 2#左8变压器  | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |

|       |    |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25461 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分179#左2变压器     | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 25462 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分129#左1变压器     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 25463 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分152#左2变压器     | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 25464 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 水泥线  | 水泥线蔡屯分102#左1变压器     | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 25465 | 金州 | 复州湾66千伏变电站 | 金城线  | 新建工业支8#左3变压器（郭屯西2号） | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 25466 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线葛麻分#2            | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 25467 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 西关支#22左1            | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 25468 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线猪场支#2            | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 25469 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮甲店线亮甲店干#53         | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 25470 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线苏屯支#2右3          | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 25471 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#201左1        | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 25472 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#15          | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 25473 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#3            | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 25474 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#3           | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 25475 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线郭沟支#13          | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 25476 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#132          | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 25477 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线邮局分#6            | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 25478 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#209          | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 25479 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#120          | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 25480 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线德瑞支#8            | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 25481 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线后沟分#11          | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 25482 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮教#1箱式配电站#1主变       | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 25483 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 亮教#2箱式配电站#1主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 25484 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#149          | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 25485 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#152左3        | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 25486 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#26           | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 25487 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#64           | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 25488 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线八家分#6            | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 25489 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#44左2         | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 25490 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大井支#9            | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 25491 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大井支#5右3          | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 25492 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线华山分#6           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25493 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#105  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 25494 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线富美支#7     | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 25495 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线宏连支#10    | 30  | 25.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 25496 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#4     | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 25497 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#44    | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0423  |
| 25498 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#4     | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 25499 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#17    | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 25500 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线南山分#8左2   | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 25501 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#33    | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 25502 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线关电干#225   | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 25503 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#24   | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 25504 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#70右1 | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 25505 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#14   | 80  | 19.0000 | 56.8000  | 56.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 25506 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#8右5  | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 25507 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望水支#4     | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 25508 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#20   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 25509 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#11   | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 25510 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关电干#135左2 | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 25511 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干#77右3 | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 25512 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#2     | 30  | 8.0000  | 24.6000  | 24.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 25513 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#4右3   | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 25514 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线法院支#2右1   | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 25515 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#117左1 | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 25516 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线温泉支#10右1  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 25517 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#250   | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 25518 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#54左1  | 200 | 12.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 25519 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#49    | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 25520 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#27左4  | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 25521 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#1     | 160 | 44.0000 | 73.6000  | 73.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 25522 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#47右1  | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 25523 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#66    | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 25524 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#90右1  | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 25525 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#95    | 30  | 27.0000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |



|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25526 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#63    | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 25527 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#3     | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 25528 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#63    | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 25529 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#64左4  | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 25530 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线明升分#6     | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 25531 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干#54左5 | 160 | 14.0000 | 121.6000 | 121.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 25532 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#5    | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 25533 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线安强支#5     | 30  | 29.0000 | 18.3000  | 18.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 25534 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#45左4  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 25535 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分#31右5 | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 25536 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#204   | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 25537 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#121   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 25538 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线三房身分#11   | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 25539 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#222左3 | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 25540 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#2     | 100 | 16.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 25541 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#2左2   | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 25542 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线后石拉分#3    | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 25543 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#56   | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 25544 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#61右1  | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 25545 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#61右7  | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 25546 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#60右3  | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 25547 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#33    | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 25548 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#17右1  | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 25549 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#46右2  | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 25550 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#7     | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 25551 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#13    | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 25552 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#100  | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 25553 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干#47右1 | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 25554 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#4     | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 25555 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线粮库分#1     | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 25556 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#2    | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 25557 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线钢管分#8右4   | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 25558 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#6     | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25559 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#11    | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 25560 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线后石拉分#9    | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 25561 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分#28   | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 25562 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#116   | 30  | 43.0000 | 14.1000  | 14.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 25563 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#247   | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 25564 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#86前1  | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 25565 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线前石拉分#20  | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 25566 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#45    | 80  | 31.0000 | 47.2000  | 47.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 25567 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线九队分#6     | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 25568 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#130   | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 25569 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线市场支#1     | 250 | 9.0000  | 202.5000 | 202.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 25570 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西关支#12左1  | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 25571 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线柳树沟分#11   | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 25572 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线苏屯支#8     | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 25573 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#17    | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 25574 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#90   | 250 | 22.0000 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 25575 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都屯分#4     | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 25576 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 皇保线  | 皇保线泉水分#14    | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 25577 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#7左1左3 | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 25578 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线盛源支#4     | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 25579 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线牙口分#3左2   | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 25580 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#190   | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 25581 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线台后分#8     | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 25582 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#62左1  | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 25583 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线肖西支#34    | 30  | 27.0000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 25584 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红亮分#2     | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 25585 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线大顶山分#35   | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 25586 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线懂沟分#13   | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 25587 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮石线  | 亮石线亮石干#62左2  | 30  | 43.0000 | 14.1000  | 14.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0439 |
| 25588 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#11左1  | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 25589 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线卫东支#1右1   | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 25590 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#8    | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 25591 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线葛麻分#5     | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25592 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#56    | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 25593 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#7     | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 25594 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#85    | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 25595 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线柳树沟分#4    | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 25596 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线衣店支#6    | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 25597 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关电干#81    | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 25598 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线德勇支#7     | 30  | 29.0000 | 18.3000  | 18.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 25599 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线柳树分#6     | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 25600 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线长君支#2     | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 25601 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线后石拉分#6左4  | 200 | 23.0000 | 134.0000 | 134.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0424  |
| 25602 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#7     | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 25603 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#11    | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 25604 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线关电干#245   | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 25605 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#86左3  | 315 | 8.0000  | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 25606 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#89    | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 25607 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#20左6 | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 25608 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线大石棚分#40   | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 25609 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线关电干#230   | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 25610 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#4    | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 25611 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线九队分#11    | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 25612 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线三房身分#6    | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 25613 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线前石拉分#20  | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 25614 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线肖西支#3     | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 25615 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#16    | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 25616 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#19左1  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0934 |
| 25617 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#22    | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 25618 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#30    | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 25619 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#28    | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 25620 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线郭岭分#22    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 25621 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线鸡场支#8     | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 25622 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线安强支#10    | 30  | 41.0000 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 25623 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关电干#135左2 | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 25624 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线长君支#2     | 50  | 53.0000 | 18.5000  | 18.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |

|       |    |            |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25625 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#165    | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 25626 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线杨树沟分#13    | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 25627 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分#16    | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 25628 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线孙沟分#42     | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 25629 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#258    | 50  | 17.0000 | 36.5000  | 36.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 25630 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#51    | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 25631 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线芹菜沟支#6    | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 25632 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#44    | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 25633 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线土门分#17     | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 25634 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线岳沟分#4     | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 25635 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#50    | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 25636 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李电支#4      | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 25637 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#76右1   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 25638 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#17右4   | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 25639 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线广涛支#3      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 25640 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#13左3  | 50  | 53.0000 | 18.5000  | 18.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 25641 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#14右1   | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 25642 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干#60右1  | 30  | 44.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 25643 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线市场支#4      | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 25644 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线郭岭支#20左3   | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 25645 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线贝尔支#1右4    | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 25646 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 亮东线卧龙分#14     | 50  | 71.0000 | 9.5000   | 9.5000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 25647 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线蚕厂支#6      | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 25648 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线龙山支#5      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 25649 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#114右2  | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 25650 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线贝尔支#2      | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 25651 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#1中心配电站#1主变 | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 25652 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#1中心配电站#2主变 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 25653 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#1中心配电站#3主变 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 25654 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#2配电站#1主变   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 25655 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#2配电站#2主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 25656 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#3配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0079 |
| 25657 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#3配电站#2主变   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |

|       |    |            |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25658 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#4配电站#1主变 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 25659 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 裕景#4配电站#2主变 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 25660 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线大石棚分#33  | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 25661 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线李店分#5    | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 25662 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#33右1 | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 25663 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#10左1 | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 25664 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线北水库分#8左4 | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 25665 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#5    | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 25666 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线温沟分#11   | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 25667 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线杨河干#50右2 | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 25668 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线吕沟分#28   | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 25669 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#83   | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 25670 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线柳树分#1右4  | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 25671 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线东都分#36左1 | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 25672 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#263  | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 25673 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇南分#5    | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 25674 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#95   | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 25675 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线羊圈支#9    | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 25676 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#36   | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 25677 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线铁东分#3   | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 25678 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线庙西沟支#5  | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 25679 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮西支#1    | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 25680 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线鲁清支#9    | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 25681 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线懂沟分#1左2 | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 25682 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线北仓支#4    | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 25683 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都电分#4    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 25684 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线宏连支#2    | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 25685 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线铁东分#9   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 25686 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线粮库分#11   | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 25687 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线纪念馆分#29  | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 25688 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#18  | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 25689 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#9    | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 25690 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线北甸支#9    | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |

|       |    |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25691 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#17左8    | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 25692 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线402农场支#1右1 | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 25693 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#72      | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 25694 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线亮白干#33左2    | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 25695 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线都电分#14左8    | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 25696 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线猪场支#8       | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 25697 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线道南分#5       | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 25698 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#46     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 25699 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇北支#7左1     | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 25700 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#108     | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 25701 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线泰山沟支#8      | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 25702 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#50      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 25703 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线皇北支#7左1     | 50  | 53.0000 | 18.5000  | 18.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 25704 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线华山分#28左5   | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 25705 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线连家分#46      | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 25706 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 红星线  | 红星线红星干#65      | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 25707 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线街里分#13      | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 25708 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#42     | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 25709 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线亮甲店干#85    | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 25710 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线邮局分#6       | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 25711 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关屯干#54      | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 25712 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线三队支#9右#1    | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 25713 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 亮东线亮石干#72      | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 25714 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关屯线  | 关屯线关屯干#239     | 160 | 53.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0622 |
| 25715 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 石城#3配电站#1主变    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 25716 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 石城#3配电站#2主变    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 25717 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#2配电站#1主变    | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 25718 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#2配电站#2主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 25719 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#1主变    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 25720 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#2主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 25721 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 石城#1配电站#3主变    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 25722 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#33     | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 25723 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线石城支#15     | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25724 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线大房身分#27        | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 25725 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#1          | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 25726 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#26        | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 25727 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线春良支#15左001     | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 25728 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#17         | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 25729 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线关电干#24         | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 25730 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#1主变       | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 25731 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#2主变       | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 25732 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 远东#3配电站#3主变       | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 25733 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#1配电站#1主变       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 25734 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#1配电站#2主变       | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 25735 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#1主变       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 25736 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#2主变       | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0028  |
| 25737 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮东线  | 远东#2配电站#3主变       | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 25738 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线温沟分#26左1       | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 25739 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线三房身分#12右5      | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 25740 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线郭沟支#9右1       | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 25741 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线光明支#14        | 30  | 45.0000 | 13.5000  | 13.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 25742 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线衣店支#5左1右1     | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 25743 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线西沟支#14         | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 25744 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#40左1      | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 25745 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线北青分#94右1右1    | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 25746 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线关电干#23右1左1     | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 25747 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 土门分#26左2          | 100 | 16.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 25748 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 发展支#9             | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 25749 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 国华支#20            | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 25750 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 西水支#9             | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 25751 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线望海分#96柱上变压器    | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 25752 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线大王支#5左1柱上变压器   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 25753 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线亮甲店干#31右1柱上变压器 | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 25754 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮白线  | 亮白线金顶分#16柱上变压器    | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 25755 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 关电线  | 关电线公园支#8左2柱上变压器   | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 25756 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店线葛水支#9左2柱上变压器  | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |

|       |    |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25757 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 杨河线  | 杨河线三官分#23左1柱上变压器  | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 25758 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 皇保线  | 皇保线万德支#9右3柱上变压器   | 400 | 25.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0435 |
| 25759 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 黄亮线  | 黄亮线砖厂支#9左6柱上变压器   | 200 | 11.0000 | 158.0000 | 158.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 25760 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 亮甲店线 | 亮甲店干#76左1柱上变压器    | 200 | 11.0000 | 158.0000 | 158.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 25761 | 金州 | 大黄庄66千伏变电站 | 向应线  | 向应线鸡场支#12左1柱上变压器  | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 25762 | 金州 | 亮甲店66千伏变电站 | 亮皇线  | 亮皇线亮皇干#19左1柱上变压器  | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 25763 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 鲍家线  | 鲍鱼岛回迁1号配电站2号变压器   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 25764 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 鲍家线  | 鲍鱼岛回迁1号配电站3号变压器   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 25765 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 鲍家线  | 鲍家干157            | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 25766 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 鲍家线  | 鲍家线鲍家干53#右1变压器    | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 25767 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线畜牧支#3左1        | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 25768 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线红一支4#左1柱上变压器   | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 25769 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 电网_赵家分11右#1变压器    | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 25770 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 老庙大棚200KVA        | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 25771 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线李沟分山咀支2#1      | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 25772 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线老庙分37#右1变压器    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 25773 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线老庙分14#右4变压器    | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 25774 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 稻田支12左5           | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 25775 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 老庙11队支17          | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 25776 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 赵家分24#变台变压器       | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 25777 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 腊房支12             | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 25778 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 赵家分右15            | 50  | 28.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 25779 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 李沟分3              | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 25780 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 李沟分49             | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 25781 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 粮库线  | 粮库线农具厂支1#1变压器     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 25782 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 宫房线  | 宫房3队7#杆变台变压器      | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 25783 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 宫房线  | 宫房线邓屯分#6变压器       | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 25784 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 广文干59#右1锦屏2.3队#2台 | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 25785 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 广文线199#右1         | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 25786 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 广文线偏坡10队支17#变压器   | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 25787 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 虾场支1              | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 25788 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 广文分112左3          | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 25789 | 金州 | 邓屯66千伏变电站  | 广文线  | 广文线邓六分1#1左1变压器    | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |



|       |    |           |     |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25790 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 袁屯6队支9                      | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 25791 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线于咀1队分25#                 | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 25792 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分39#左2变压器              | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 25793 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分26#左1变压器              | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 25794 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分6#1                   | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 25795 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线海湾线冷库分63右7#              | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 25796 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分52#                   | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 25797 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配电站#3变压器<br>间隔配电变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 25798 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 松木线 | 松木线松木干#31右1马炉1队#2台          | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 25799 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 开发分14#                      | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 25800 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农场7队                        | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 25801 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农场分6#变台变压器                  | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 25802 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 化工分铁路支8#                    | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 25803 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新线桥东分18左4#变台变压器            | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 25804 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分4                        | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 25805 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分马一3#变台变压器               | 20  | 28.0000 | 12.4000  | 12.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 25806 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东新区分14                     | 160 | 16.0000 | 118.4000 | 118.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 25807 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干12                       | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 25808 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 供销分3右1                      | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 25809 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 和尚屯分5                       | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 25810 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干60#                      | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0311 |
| 25811 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分56                       | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 25812 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礮桥分37                       | 30  | 13.0000 | 23.1000  | 23.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 25813 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礮桥分35左5                     | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 25814 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线三辉支#1变台                  | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 25815 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线车甸5队支10#变压器              | 400 | 51.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 25816 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干36                       | 160 | 34.0000 | 89.6000  | 89.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 25817 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干64右2+#1                  | 160 | 27.0000 | 100.8000 | 100.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 25818 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线杏屯支#14变压器                | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 25819 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分94#变台#1变压器(车甸<br>4队)     | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 25820 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支27                       | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 25821 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 苗圃分5#                       | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |

|       |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25822 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 翰林园小区#1变压器       | 160 | 40.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 25823 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线迅达分2左#1       | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 25824 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线153#左5        | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 25825 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分4#1左10     | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 25826 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 刘沟支13            | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 25827 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支2             | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 25828 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分162#          | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 25829 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支15左9          | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 25830 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干120右#1        | 400 | 22.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 25831 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华联线 | 华联线林山支16左#1      | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 25832 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家线鲍家干58#右1      | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 25833 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁2号配电站2号变压器  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 25834 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干92#           | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 25835 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 偏坡分2             | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 25836 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线畜牧支3#右1老庙1队#2 | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 25837 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分#55左1      | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 25838 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红一支14#变压器     | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 25839 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分29#右1变压器   | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 25840 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分82#杆变台变压器     | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 25841 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干112           | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 25842 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干106           | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 25843 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分64            | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 25844 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红二支13#变压器     | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 25845 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 饭店支5             | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 25846 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 政府分12            | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 25847 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 腊房支32            | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 25848 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分51         | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0155 |
| 25849 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家4队支4           | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 25850 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡分10            | 160 | 10.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 25851 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分32            | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 25852 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟1队支2           | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 25853 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分83#变压器     | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 25854 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分94#右1变压器   | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |

|       |    |           |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25855 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线宫房3队分宫房5队支9#          | 160 | 15.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 25856 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房干98                    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 25857 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯5队分4                   | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 25858 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯5队分12                  | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 25859 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 电网_广文线广文干59#柱上变压器        | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 25860 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线西联支#2左1变压器            | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 25861 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 木器厂支2                    | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 25862 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分62                    | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 25863 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分110                   | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 25864 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分155                   | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 25865 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支2左1                   | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 25866 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线广西支14#右1变压器           | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 25867 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯4队分3                | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 25868 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯2队分7#               | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 25869 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 松六支9                     | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 25870 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 鲍家线鲍家干13#右1变压器           | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 25871 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分32#右1变压器           | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 25872 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮支26#             | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 25873 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分66左3#              | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 25874 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分66左19#             | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 25875 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分88右2#              | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 25876 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | LS_大连大商集团新农村开发建设有限公司（小区） | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 25877 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工分4#变台变压器               | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 25878 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工分铁路支8#                 | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 25879 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 开发分6#                    | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 25880 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河分12                    | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 25881 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干123左#1                | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 25882 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干19                    | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 25883 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 铁路支3                     | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 25884 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 化工分4#变台变压器               | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 25885 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 幸福家园#1配电站#1变压器           | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 25886 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 幸福家园#1配电站#2变压器           | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |

|       |    |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25887 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分51            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 25888 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 老染房6队变台变压器       | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 25889 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干20左2          | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 25890 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分17左1         | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 25891 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干25右1          | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 25892 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礮桥分3             | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 25893 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 礮桥分12右3          | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 25894 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分9             | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 25895 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干#34配电站#1配电变压器 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 25896 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 台山分11            | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 25897 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分于电支2右3#       | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 25898 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分34左5         | 160 | 18.0000 | 115.2000 | 115.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 25899 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 和尚屯分9            | 160 | 56.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 25900 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分于电支14左3#      | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 25901 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线猪场支#10        | 400 | 52.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 25902 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 顾沟支23左2          | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 25903 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 顾沟支7左8           | 160 | 31.0000 | 94.4000  | 94.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 25904 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支47右18         | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 25905 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸6队支22          | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 25906 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 工业干72            | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 25907 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分38            | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 25908 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 郑沟支6             | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 25909 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支12            | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 25910 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支50            | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 25911 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 铁西分1             | 160 | 35.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 25912 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 申炉四队二号变台变压器      | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 25913 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线梁家分2左7#       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 25914 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线148右#1柏岚一队2#  | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 25915 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分103           | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 25916 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 彩虹支46            | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 25917 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家6队变台变压器        | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 25918 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分41            | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 25919 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分93#           | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |

|       |    |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25920 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 双山支19                 | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 25921 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 炮九支4                  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 25922 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干92#右5#             | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 25923 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干93#                | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 25924 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干100#左3#松木岛新区       | 400 | 10.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 25925 | 金州 | 华家66千伏变电站 | 华联线 | 华联线林山支9左2#            | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 25926 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 西南海分92                | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 25927 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家线鲍家干13#右1变压器        | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 25928 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干147#右1             | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 25929 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线新老庙分#1左1变压器        | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 25930 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红星二支5#右5变压器        | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 25931 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分色房支6#杆变台变压器        | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 25932 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红二支2#右1变压器         | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 25933 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线朱屯支9               | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 25934 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 邓屯1队分4                | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 25935 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟分42                 | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 25936 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房8队支7                | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 25937 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线199右#1变台           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 25938 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 松六支左19                | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 25939 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支9                  | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 25940 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分20#右1变压器        | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 25941 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分67#             | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 25942 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分75右1#1          | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 25943 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河2队分1                | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 25944 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业干139                | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 25945 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 松岛绿洲小区配电站#1变压器间隔配电变压器 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 25946 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新桥五分桥二支13#           | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 25947 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干98                 | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 25948 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分25                 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 25949 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 西南海分25                | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 25950 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮台线车甸分大冯支35#变压器       | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 25951 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 西岗分2                  | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |

|       |    |           |     |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25952 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 大冯支24左4                     | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 25953 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 翰林园小区#2变压器                  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 25954 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分38#右1变压器              | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 25955 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 梁家支17                       | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0022  |
| 25956 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 四八二一工厂小区                    | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 25957 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 金港线陈屯分#7左5                  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 25958 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁2号配电站1号变压器             | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 25959 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干118                      | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 25960 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙分36#左3老庙3队#2           | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 25961 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线佳钰支#7左10变压器              | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 25962 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线粮库干3#左1变压器               | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 25963 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分20粮库线老庙分2#1右1变压器         | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 25964 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线红一支10#右5变压器              | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 25965 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 邓屯3队支10                     | 80  | 27.0000 | 50.4000  | 50.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 25966 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分75                    | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 25967 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡分23#                      | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 25968 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 李沟1队支21                     | 80  | 11.0000 | 63.2000  | 63.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 25969 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线转山头分宫房6队支2#              | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 25970 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房4队支3                      | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 25971 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 邓屯8队分5杆变台变压器                | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 25972 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线30#左1变台变压器               | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 25973 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分68                       | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 25974 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分117左7                    | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 25975 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 西山支10右11                    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 25976 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 袁屯7队支7                      | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 25977 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分7#右1变压器               | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 25978 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮支30#                | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 25979 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分搅拌支#5左4变压器            | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 25980 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配电站#1变压器<br>间隔配电变压器 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 25981 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 铁路支3                        | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 25982 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 干河3队分3                      | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 25983 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业线开发分#3右7变压器               | 400 | 10.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |

|       |    |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 25984 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 农业园支19右1              | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 25985 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干54                 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 25986 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干121                | 80  | 53.0000 | 29.6000  | 29.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 25987 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥六支2                  | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 25988 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 福利支染三支6               | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 25989 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分22                 | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 25990 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新2队支6                | 160 | 17.0000 | 116.8000 | 116.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 25991 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 松岛绿洲小区配电站#2变压器间隔配电变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 25992 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 孵化分13#变台变压器           | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 25993 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 申五分2                  | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 25994 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分65                 | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 25995 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 林旺支18#变台变压器           | 160 | 23.0000 | 107.2000 | 107.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 25996 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚干#64左4炮台8队#2台       | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 25997 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚线彩虹分37#左3#          | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 25998 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 炮八支2                  | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 25999 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏一支5                  | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 26000 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干100#左3#松木岛村委会      | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 26001 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 金港线陈屯分5#              | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 26002 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍鱼岛回迁1号配电站1号变压器       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 26003 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 鲍家线 | 鲍家干125                | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 26004 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线新老庙分#1左1           | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 26005 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线棚大支4右5#（崔屯一队#2）    | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 26006 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库干99右8               | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0074 |
| 26007 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分32                 | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 26008 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线老庙5队支2#左1变压器       | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 26009 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 粮库线赵家分14              | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 26010 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 赵家分94#变台变压器           | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 26011 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 早泡1队支6                | 80  | 8.0000  | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 26012 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 粮库线 | 老庙分50                 | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 26013 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫二分4                  | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 26014 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房干11左2               | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 26015 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 宫房线 | 宫房线9左6#变台变压器          | 400 | 10.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |

|       |    |           |     |                             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26016 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线23#右1变台变压器               | 30  | 13.0000 | 23.1000  | 23.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 26017 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分74                       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 26018 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文分193                      | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 26019 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 锦屏1队支8                      | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 26020 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 广文线 | 广文线袁屯7队支23                  | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 26021 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线鲍家干2#1左1变压器              | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 26022 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分东亮支40#                | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 26023 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 海湾线 | 海湾线冷库分25左3#                 | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 26024 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 化工线化工分#1配电站#2变压器<br>间隔配电变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 26025 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 化工线 | 农业园支19右1                    | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 26026 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 工业线开发分3右#1变台#1变压器           | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 26027 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 工业线 | 大成干#34配电站#1配电变压器            | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 26028 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 桥东分15                       | 315 | 29.0000 | 192.1500 | 192.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 26029 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干84                       | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 26030 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 大成干16右1                     | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 26031 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 于屯支2右3                      | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 26032 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新分45                       | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 26033 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 立新线 | 立新线桥五分34                    | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 26034 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 美食线 | 美食线17#右6变台变压器               | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 26035 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 炮二分右1                       | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 26036 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 杏屯支4                        | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 26037 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 车甸分82                       | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 26038 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 炮台线 | 山咀支7                        | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 26039 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚干#172柏岚4.5队#2台            | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 26040 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分99#                      | 250 | 39.0000 | 127.5000 | 127.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 26041 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏岚分88右2                     | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 26042 | 金州 | 马炉66千伏变电站 | 柏岚线 | 柏三支8                        | 250 | 9.0000  | 202.5000 | 202.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 26043 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 松木干164#松木岛05台               | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0557 |
| 26044 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 金港线 | 金港线陈屯分15#                   | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 26045 | 金州 | 邓屯66千伏变电站 | 岚岗线 | 岚岗线宫房干68#右1柱上变压器            | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 26046 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东门线 | 东山1号箱式配电站                   | 400 | 25.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 26047 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东门线 | 解放路1号变电亭#1主变                | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |



|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26048 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东门线  | 解放路1号变电亭#2主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 26049 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 阳光配电站#2主变     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 26050 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 阳光配电站#1主变     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 26051 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 五一路通道箱变主变     | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 26052 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#2主变   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 26053 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#2主变   | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 26054 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#3主变   | 500 | 39.0000 | 255.0000 | 255.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 26055 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#2主变   | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 26056 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#3主变   | 500 | 16.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 26057 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利西区1号配电站#1主变 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 26058 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利西区1号配电站#2主变 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 26059 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#1配电站#1主变   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 26060 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#1配电站#2主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 26061 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东科线  | 万科#9配电站#2主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 26062 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东科线  | 万科#10配电站#2主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 26063 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金都#2配电站#2主变   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 26064 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#1主变   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 26065 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#3主变   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 26066 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#3配电站#2主变   | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 26067 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 东山#4配电站#2主变   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 26068 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站#1主变 | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 26069 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站#3主变 | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 26070 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#3配电站#2主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 26071 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 书香苑配电站#1主变    | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 26072 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 金纺#3配电站#1主变   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0955 |
| 26073 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 金纺#3配电站#2主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 26074 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#2配电站#1主变   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 26075 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#2配电站#2主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 26076 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#1配电站#1主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 26077 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 金纺#1配电站#2主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 26078 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#1配电站#1主变   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 26079 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#1配电站#2主变   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 26080 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#2配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26081 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#2配电站#2主变     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 26082 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#4配电站#1主变     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 26083 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区#1配电站#2主变   | 250 | 38.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 26084 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区#1配电站#1主变   | 250 | 22.0000 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0299 |
| 26085 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#2主变     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 26086 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 和院#2配电站#2变压器    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 26087 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 宏玮乙线 | 和院#3配电站#2主变     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 26088 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站#2主变   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 26089 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东科线  | 万科#12配电站#2主变    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 26090 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站2号配电变压器  | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 26091 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站3号配电变压器  | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 26092 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#2主变     | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 26093 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#6配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 26094 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 五里台分#11左2       | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 26095 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#2配电站#1主变     | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0866 |
| 26096 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 联胜#2配电站#2主变     | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 26097 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金源变电亭#1主变       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 26098 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金源变电亭#2主变       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 26099 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳甲线#1箱式配电站#1主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 26100 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#7左1         | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 26101 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#11          | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 26102 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#15          | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 26103 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#20右1        | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 26104 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#3           | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 26105 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#16左2        | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 26106 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 朝阳干#22右3        | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 26107 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 朝阳乙线#1箱式配电站#1主变 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 26108 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨乙线 | A区#3楼配电站#3主变    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 26109 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11         | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 26110 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#3          | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 26111 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11         | 200 | 12.0000 | 156.0000 | 156.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 26112 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | 四〇二分#11         | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 26113 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#13          | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26114 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#18            | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 26115 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#27            | 315 | 28.0000 | 195.3000 | 195.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 26116 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#31            | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 26117 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门线#24            | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 26118 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#27            | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 26119 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东门干#20            | 400 | 15.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 26120 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东门线  | 东山分#3             | 400 | 33.0000 | 228.0000 | 228.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 26121 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学甲线 | 金杰配电站#1主变         | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 26122 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学甲线 | 金杰配电站#2主变         | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 26123 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#3             | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 26124 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#6             | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 26125 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 电子线  | 电子干#5             | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 26126 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 电台线  | 电台干#13左3          | 80  | 16.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 26127 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 胜利西区2号配电站#1主变     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 26128 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线 | 胜利西区2号配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 26129 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 军民甲线 | 友联分#5             | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 26130 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 军民乙线 | 后石干#10            | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 26131 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 红楼#2配电站#1主变       | 315 | 13.0000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 26132 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 邮电甲线 | 红楼#2配电站#2主变       | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 26133 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中南甲线 | 二运小区配电站#2主变       | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0674 |
| 26134 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 银领配电站#1主变         | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 26135 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 银领配电站#2主变         | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 26136 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 城南变108万山甲线五里台分#13 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 26137 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 城南变108万山甲线五里台分#18 | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 26138 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 马家新村#1配电站#1主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 26139 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山甲线 | 马家新村#1配电站#2主变     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 26140 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 万山乙线 | 万山干#57左6          | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 26141 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#3主变      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 26142 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#1主变      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 26143 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南海线  | 小山分#1配电站#2主变      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 26144 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 东山#1配电站#1主变       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 26145 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 文武线  | 东山#1配电站#2主变       | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 26146 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#4主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26147 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#3主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 26148 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 26149 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#1配电站#1主变   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 26150 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#3主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 26151 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#2主变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 26152 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 福地#2配电站#1主变   | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 26153 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金湾路#1配电站#1主变  | 500 | 56.0000 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 26154 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 金湾路#1配电站#2主变  | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0671  |
| 26155 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站#4主变 | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 26156 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站#3主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 26157 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站#1主变 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0011 |
| 26158 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 盛滨D区#1配电站#2主变 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 26159 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线  | A区3号楼配电站#2主变  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 26160 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南西乙线 | 金戎配电站#1主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |
| 26161 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南西乙线 | 金戎配电站#2主变     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 26162 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南厦线  | 金州大厦配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 26163 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南厦线  | 金州大厦配电站#2主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 26164 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#1主变     | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 26165 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#2主变     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 26166 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#3主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 26167 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南安甲线 | 安盛配电站#4主变     | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 26168 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海4号配电站#1主变   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 26169 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海4号配电站#2主变   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 26170 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海2号配电站#1主变   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 26171 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海2号配电站#2主变   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 26172 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海3号配电站#1主变   | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 26173 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海3号配电站#2主变   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 26174 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#1主变   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 26175 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#2主变   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 26176 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧甲线 | 碧海1号配电站#3主变   | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 26177 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#1主变   | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 26178 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#3主变   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 26179 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#3配电站#2主变 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |

|       |    |           |         |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|---------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26180 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 星海线     | 芙蓉花园#2配电站#2主变  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 26181 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 星海线     | 明珠#1配电站#3主变    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 26182 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 星海线     | 明珠#1配电站#2主变    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 26183 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 星海线     | 明珠#5配电站#2变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 26184 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 永乐#5配电站#2主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 26185 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#1主变    | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 26186 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#2主变    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 26187 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线    | 海天#2配电站#3主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 26188 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#4配电站#2主变    | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 26189 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#7配电站#2主变    | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 26190 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#2主变    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 26191 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#4主变    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 26192 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#10配电站#2主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 26193 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线     | 402住宅1号配电站#1主变 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 26194 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 花园线     | 402住宅1号配电站#2主变 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0797  |
| 26195 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 杨金乙线    | 镀锌分#5          | 315 | 53.0000 | 116.5500 | 116.5500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 26196 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 杨金乙线    | 临时分#1          | 160 | 19.0000 | 113.6000 | 113.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 26197 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#1主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 26198 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#2主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 26199 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#3主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 26200 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#2配电站#4主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 26201 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#1配电站#1主变    | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0105 |
| 26202 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#1配电站#2主变    | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 26203 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#1配电站#3主变    | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 26204 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#3配电站#2主变    | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 26205 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#3配电站#1主变    | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 26206 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南文乙线    | 文润#3配电站#3主变    | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 26207 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线    | 名仕配电站#1主变      | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 26208 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线    | 名仕配电站#2主变      | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 26209 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线    | 名仕配电站#3主变      | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 26210 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 中学乙线    | 名仕配电站#4主变      | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 26211 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东风乙线    | 康居#1配电站#1主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 26212 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 东风乙线    | 康居#1配电站#2主变    | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26213 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#1配电站#1主变   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 26214 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#1配电站#2主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 26215 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 和嘉佳园#2配电站#1主变   | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 26216 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 自来水分#1箱式配电站#1主变 | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 26217 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 自来水分#2柱上变压器     | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 26218 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#2配电站#1主变     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 26219 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#2配电站#2主变     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 26220 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#8配电站#1主变     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 26221 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#8配电站#2主变     | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 26222 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#5配电站#2主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 26223 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#5配电站#1主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 26224 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#7配电站#2主变     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 26225 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#7配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 26226 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 石坑分#1箱变#1主变     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 26227 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区2号配电站#1主变     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 26228 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 盛滨甲线 | B区2号配电站#2主变     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 26229 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#8           | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 26230 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25右3左1      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 26231 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 民和#1变电亭#1主变     | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 26232 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身甲线 | 民和#1变电亭#2主变     | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 26233 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#29左3        | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 26234 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#27左2        | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 26235 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 万城#2配电站#1主变     | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 26236 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#3配电站#2主变     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 26237 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#3配电站#1主变     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 26238 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#4配电站#1主变     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0489  |
| 26239 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#2主变     | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 26240 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#1主变     | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 26241 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺#1配电站#3主变     | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 26242 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 北路干#35          | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 26243 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 北路干#21          | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 26244 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区1号配电站#1主变   | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 26245 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区1号配电站#2主变   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |

|       |    |           |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26246 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#15左2                | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 26247 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区3号配电站#1主变           | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 26248 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区3号配电站#2主变           | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0779 |
| 26249 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#1配电站#2主变             | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 26250 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#1配电站#1主变             | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 26251 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 三元配电站#2主变               | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 26252 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#6                   | 400 | 56.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 26253 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 民胜干#16                  | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 26254 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 民胜干#16                  | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0796 |
| 26255 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#1主变            | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 26256 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#2主变            | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 26257 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#10配电站#3主变            | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 26258 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#4配电站#1主变             | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 26259 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#8配电站#2主变             | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 26260 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#2主变             | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 26261 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#3主变             | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 26262 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 观海分#1柱上变压器              | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 26263 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#2主变            | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 26264 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#1主变            | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 26265 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#2主变间隔配电<br>变压器 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 26266 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 后石甲线#1箱式配电站变压器          | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 26267 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#2主变             | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 26268 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#3主变             | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 26269 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#2主变             | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 26270 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#2配电站#2主变             | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 26271 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#2配电站#1主变             | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 26272 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#6配电站#1主变             | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 26273 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#6配电站#2主变             | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 26274 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#2配电站#1主变             | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 26275 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#2配电站#2变压器           | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 26276 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#1配电站#1变压器           | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 26277 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#1配电站#2变压器           | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26278 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#2主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 26279 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#3主变     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 26280 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#1主变     | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 26281 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#3主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.03   |
| 26282 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#1配电站#1主变     | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 26283 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#1配电站104配电变压器 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 26284 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#1配电站103配电变压器 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 26285 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#2主变     | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 26286 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红革线  | 红方配电站#1主变       | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 26287 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红革线  | 红方配电站#2主变       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 26288 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 友谊线  | 青山分#22左1右1      | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 26289 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 友谊线  | 青山分#41左3        | 315 | 55.0000 | 110.2500 | 110.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 26290 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红水线  | 交通支#2柱上变压器      | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 26291 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#6           | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 26292 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#19          | 100 | 14.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0679  |
| 26293 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 红军甲线 | 教委分甲线#26        | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 26294 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 恒利分#1           | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 26295 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#2主变     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 26296 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#3主变     | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 26297 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#4配电站#1主变     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 26298 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#30         | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 26299 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#10右6        | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 26300 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#16          | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 26301 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#1配电站#2主变     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 26302 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#38          | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 26303 | 金州 | 红塔66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#30          | 80  | 19.0000 | 56.8000  | 56.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 26304 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#15          | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.064   |
| 26305 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#11          | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 26306 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#17          | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 26307 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#19          | 50  | 33.0000 | 28.5000  | 28.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 26308 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#32          | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 26309 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#27左4        | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 26310 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨房乙线 | 盐田分#20右5        | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |



|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26311 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金甲线#5           | 400 | 9.0000  | 324.0000 | 324.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 26312 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金甲线#9           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 26313 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 航校分#7            | 250 | 38.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 26314 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 杨金干#16左1         | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 26315 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 前园分#6            | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 26316 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 前园分#11           | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 26317 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#2变压器     | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 26318 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#3变压器     | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 26319 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#2变压器     | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 26320 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#3变压器     | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 26321 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨金乙线 | 杨金干#23           | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 26322 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#2主变      | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 26323 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#3主变      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 26324 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 杨桃干#13           | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 26325 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#2主变      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 26326 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#3主变      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 26327 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#3配电站#2主变      | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 26328 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 杨桃干#7            | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 26329 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#1配电站#2主变      | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 26330 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#2主变      | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 26331 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#3主变      | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 26332 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#2主变      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0543  |
| 26333 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#3主变      | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 26334 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#1配电站#2主变    | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 26335 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站#2主变    | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 26336 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站#3主变    | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 26337 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站#2主变    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 26338 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站#3主变    | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 26339 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#3配电站#2主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 26340 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#5配电站#2主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 26341 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨家变107生辉乙线生辉干#26 | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 26342 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨家变107生辉乙线生辉干#34 | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 26343 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右1          | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26344 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右4       | 315 | 44.0000 | 144.9000 | 144.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 26345 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#5右6       | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 26346 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 生辉乙线 | 杨智分#10        | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 26347 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南西甲线 | 南西甲线#9        | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 26348 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南西甲线 | 南西甲线#23       | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 26349 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#22右4     | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 26350 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#13       | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 26351 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南西乙线 | 南西乙线#22右1左1   | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 26352 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#3主变   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0827  |
| 26353 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#1主变   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 26354 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#2配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 26355 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#2主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 26356 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 26357 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#3配电站#3主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 26358 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#1主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 26359 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#3主变   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 26360 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#1配电站#2主变   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 26361 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#2配电站#2主变 | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 26362 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#2配电站#1主变 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 26363 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站#2主变 | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 26364 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站#1主变 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 26365 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 教师公寓#1配电站#3主变 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 26366 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#1主变   | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 26367 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#2主变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 26368 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 峰西#1配电站#3主变   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 26369 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#8配电站#1主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 26370 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#6配电站#2主变   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 26371 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#6配电站#1主变   | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 26372 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#4         | 315 | 33.0000 | 179.5500 | 179.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 26373 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#2         | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 26374 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 南厦线  | 一中分#1右3       | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 26375 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 万山干#5右8       | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 26376 | 金州 | 城南66千伏变电站 | 万山甲线 | 江机分#3         | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |

|       |    |            |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26377 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 万山干#24       | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 26378 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 万山干#30       | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 26379 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#2右3      | 315 | 37.0000 | 166.9500 | 166.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 26380 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#8        | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0801 |
| 26381 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#11左1     | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 26382 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#15       | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 26383 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#17左1     | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 26384 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山甲线 | 天马分#21       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 26385 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 万山乙线 | 万山干#46       | 315 | 39.0000 | 160.6500 | 160.6500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 26386 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#3        | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 26387 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#15右2     | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 26388 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 中学干#19       | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 26389 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 金山#1变电亭#1主变  | 500 | 19.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 26390 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学甲线 | 金山#1变电亭#2主变  | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 26391 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学乙线 | 中学干#16右1     | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 26392 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 中学乙线 | 中学干#16右3     | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 26393 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 南英线  | 南英干#9        | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 26394 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 南海线  | 小山分#8        | 200 | 39.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 26395 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 南海线  | 小山分#2        | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 26396 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 邮电甲线 | 邮电干#11       | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 26397 | 金州 | 城南66千伏变电站  | 邮电甲线 | 邮电干#8        | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 26398 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#2主变 | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 26399 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#3主变 | 800 | 9.0000  | 648.0000 | 648.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 26400 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#3配电站#2主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 26401 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#2配电站#2主变 | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 26402 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#4配电站#2主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 26403 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园变电亭支#1左1   | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0716 |
| 26404 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 桃园乙线 | 机井分#11       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0078  |
| 26405 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#03       | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 26406 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#10       | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 26407 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 八里河小区配电站#1主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 26408 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前甲线 | 山前干#14柱上变压器  | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 26409 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 山前干#14右10    | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |

|       |    |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26410 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#2           | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 26411 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#9           | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 26412 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#14          | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 26413 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#22右1        | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 26414 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#32          | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 26415 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#59          | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 26416 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#72-05       | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 26417 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 八里分#74          | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 26418 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#2           | 160 | 37.0000 | 84.8000  | 84.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 26419 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#10          | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0997 |
| 26420 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#2主变    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 26421 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#5配电站#2变压器   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 26422 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#4配电站#2变压器   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 26423 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#1配电站#2变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 26424 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#3主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 26425 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#2主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 26426 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#2变压器   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 26427 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#3变压器   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 26428 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#3主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 26429 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 泵站干#4右1右1       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 26430 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 泵站干#2           | 160 | 40.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 26431 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#3           | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 26432 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#9           | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 26433 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 泵站线  | 知青分#14          | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 26434 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城干#2变压器        | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 26435 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#1配电站#2主变     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 26436 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#2配电站#2主变     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 26437 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 林场分#5           | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0785  |
| 26438 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 昌临配电站#2变压器      | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 26439 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#1中心配电站#1主变 | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 26440 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#3配电站#2主变   | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 26441 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酃城#4配电站#2主变   | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 26442 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#2配电站#3主变   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0342 |

|       |    |            |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26443 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#2配电站#2主变   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 26444 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 宏城#3配电站#2主变     | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0835  |
| 26445 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酃城#1中心配电站#3主变 | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 26446 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#1配电站#1主变     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 26447 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#2配电站#2主变     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 26448 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 石鼓分#3           | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 26449 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 电视分#38-3        | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 26450 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站 | 电视乙线 | 电视分#76-1        | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 26451 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东塔甲线 | 吉祥分#2           | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 26452 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东塔甲线 | 吉祥分#4           | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0636  |
| 26453 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东塔乙线 | 东塔干#20右1        | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 26454 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#04          | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 26455 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 东城干#7           | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 26456 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 水果支#10          | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 26457 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#1左1         | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 26458 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#3           | 400 | 10.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 26459 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 中长支#3柱上变压器      | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 26460 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 马所支#7           | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 26461 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#11柱上变压器     | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 26462 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 水果支#4           | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 26463 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 油库支#2右1         | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 26464 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东城乙线 | 和平分#2右03        | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 26465 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#3配电站#1主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 26466 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#3配电站#2主变     | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 26467 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#10配电站#1主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0468  |
| 26468 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#10配电站#2主变    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 26469 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#12配电站#1主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 26470 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#12配电站#2主变    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 26471 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#13配电站#1主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 26472 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#13配电站#2主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 26473 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#15配电站#1主变    | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 26474 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#15配电站#2主变    | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 26475 | 金州 | 东山66千伏变电站  | 东风甲线 | 金润#1配电站#1主变     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |

|       |    |           |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26476 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#1配电站#2主变 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 26477 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#1配电站#3主变 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 26478 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#4配电站#1主变 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 26479 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#4配电站#2主变 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 26480 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#6配电站#1主变 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 26481 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风甲线 | 金润#6配电站#2主变 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 26482 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 东风支#8       | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 26483 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 食品支#4       | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 26484 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 石坑分#2       | 400 | 37.0000 | 212.0000 | 212.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 26485 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 东风乙线 | 石坑分#6       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 26486 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 文武干#7前1     | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 26487 | 金州 | 东山66千伏变电站 | 文武线  | 文武干#11      | 315 | 27.0000 | 198.4500 | 198.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 26488 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#2主变 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 26489 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 中兴甲线#19左1   | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 26490 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴甲线 | 中兴甲线#19左3   | 400 | 23.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 26491 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#6      | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 26492 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#21左1   | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 26493 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#14     | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 26494 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#11     | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 26495 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#12左1   | 200 | 16.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 26496 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中兴乙线 | 中兴乙线#10     | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 26497 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#26      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0689 |
| 26498 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#18      | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 26499 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#11      | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 26500 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中西甲线 | 燕乐分#6       | 250 | 18.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 26501 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西城线  | 和平干#13      | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 26502 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 和平线  | 和平干#24      | 500 | 34.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 26503 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 华美分#7左4     | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 26504 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 南山干#20      | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 26505 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 南山干#33左1    | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 26506 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 华美分#1右2     | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 26507 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#1主变   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 26508 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#2主变   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |

|       |    |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26509 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金海线  | 大阳配电站#3主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 26510 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南山干#34       | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 26511 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#3        | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 26512 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#6        | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 26513 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#11       | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 26514 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 南山线  | 南棉分#9        | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 26515 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#2配电站#2主变  | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 26516 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#2配电站#1主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 26517 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#1配电站#1主变  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 26518 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金园乙线 | 新城#1配电站#2主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 26519 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金东分#3        | 200 | 11.0000 | 158.0000 | 158.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 26520 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金东干#11       | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 26521 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#11配电站#2主变 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 26522 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#11配电站#1主变 | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 26523 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#14配电站#2主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 26524 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#14配电站#1主变 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 26525 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#16配电站#2主变 | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 26526 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#16配电站#1主变 | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 26527 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#17配电站#1主变 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0236 |
| 26528 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东甲线 | 金润#17配电站#2主变 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 26529 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 纺北#1配电站#1主变  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 26530 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 金东乙线 | 纺北#1配电站#2主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 26531 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#18配电站#2主变 | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 26532 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#18配电站#1主变 | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 26533 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#1主变 | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 26534 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#3主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 26535 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#27配电站#2主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 26536 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#20配电站#1主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0707 |
| 26537 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#20配电站#2主变 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 26538 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#22配电站#1主变 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 26539 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#22配电站#2主变 | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 26540 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#24配电站#2主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 26541 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#24配电站#1主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0502  |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26542 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#26配电站#1主变      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 26543 | 金州 | 金州66千伏变电站 | 建材线  | 金润#26配电站#2主变      | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.04    |
| 26544 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#2主变       | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 26545 | 金州 | 杨家66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#3主变       | 800 | 53.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 26546 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#1配电站#2主变       | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 26547 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#2配电站#2主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 26548 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#2主变      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 26549 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#3主变      | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 26550 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#2主变       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 26551 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#3主变       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 26552 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#4配电站#2主变       | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 26553 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站#2主变     | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 26554 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#2变压器      | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 26555 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#3变压器      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 26556 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#9配电站#2主变       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 26557 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#2主变       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 26558 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#3主变       | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 26559 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金海线  | 金舍#1配电站#1主变       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 26560 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金海线  | 金舍#1配电站#2主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 26561 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 于洼小区1号箱变#1主变      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 26562 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 体育场1号箱变#1主变       | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 26563 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 花园线  | 于洼小区#31楼箱式配电站#1主变 | 250 | 14.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 26564 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 纺校分#5             | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 26565 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 纺校分#10            | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 26566 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 前进干#22            | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 26567 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 前进干#20            | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 26568 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 前进线  | 校南支#3             | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 26569 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#1变压器      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 26570 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#2变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 26571 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金洋线  | 宝林#2配电站#3变压器      | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 26572 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#23            | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 26573 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 钢厂支#13右2          | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 26574 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#15            | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |



|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26575 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#5             | 315 | 16.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 26576 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#9             | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 26577 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#23            | 160 | 32.0000 | 92.8000  | 92.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 26578 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#2             | 400 | 25.0000 | 260.0000 | 260.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 26579 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分#14            | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 26580 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 万城#2配电站#2主变       | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 26581 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 金大分#1             | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 26582 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保乙线 | 金大分#9             | 250 | 42.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 26583 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#2主变       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 26584 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#1主变       | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 26585 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#5配电站#3主变       | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 26586 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#7配电站#1主变       | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 26587 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#7配电站#2主变       | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 26588 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北乙线 | 龙祥#4配电站#2主变       | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 26589 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#1配电站#2主变       | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 26590 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#1配电站#1主变       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 26591 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#2配电站#1主变       | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 26592 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桥北甲线 | 龙祥#2配电站#2主变       | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 26593 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#3变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 26594 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#8配电站#1变压器      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 26595 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#8配电站#2变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 26596 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 万城#1配电站#1主变配电变压器  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 26597 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 万城#1配电站#2变压器配电变压器 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 26598 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 环保干#14            | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 26599 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 环保甲线 | 环保干#12            | 400 | 13.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 26600 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#1主变       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 26601 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区4号配电站#2主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 26602 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区4号配电站#1主变     | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 26603 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#2配电站#3主变     | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 26604 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区2号配电站#2主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 26605 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#2配电站#1主变     | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 26606 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区3号配电站#2主变     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 26607 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 恒达小区#3配电站#1主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26608 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路甲线 | 家具城箱变#1主变     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 26609 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区1号配电站#2主变 | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 26610 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 北路乙线 | 古城丁区1号配电站#1主变 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 26611 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#5配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 26612 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#5配电站#2主变   | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 26613 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#3配电站#1主变   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 26614 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#3配电站#2主变   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 26615 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#4配电站#1主变   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 26616 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 万城线  | 万城#4配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 26617 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民胜线  | 三元配电站#1主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 26618 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区5号配电站#2主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 26619 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电站#3主变 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 26620 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电站#1主变 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 26621 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区2号配电站#2主变 | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 26622 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#10左9      | 315 | 23.0000 | 211.0500 | 211.0500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 26623 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#12        | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 26624 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 公安分#9右2       | 200 | 37.0000 | 106.0000 | 106.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 26625 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 新辉分#3         | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 26626 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#7左2       | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 26627 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#14        | 250 | 33.0000 | 142.5000 | 142.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 26628 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 八中分#14        | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 26629 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#1主变   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 26630 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#4配电站#2主变   | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 26631 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#1主变   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 26632 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 26633 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园2号配电站#3主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 26634 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 永安#1配电站#2主变   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 26635 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 永安#1配电站#1主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 26636 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#1主变   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 26637 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#2主变   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 26638 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红甲线 | 御河#1配电站#1主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 26639 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#1主变   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 26640 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#2主变   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0824  |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26641 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 御河#2配电站#3主变      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 26642 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴红乙线 | 兴民变107兴红乙线兴红干#16 | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 26643 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#3主变     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 26644 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#2主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 26645 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#2配电站#1主变     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 26646 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#4配电站#3主变     | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 26647 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#1主变      | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 26648 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 长兴#1配电站#3主变      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 26649 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 龙祥#5配电站#1主变      | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 26650 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 军民甲线 | 龙祥#5配电站#2主变      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 26651 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#3主变      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 26652 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#2主变      | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 26653 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#1主变      | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 26654 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#3主变      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 26655 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#7配电站#2主变      | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 26656 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#3配电站#1主变      | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 26657 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#3配电站#2主变      | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 26658 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#2配电站#2主变      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0914 |
| 26659 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#3配电站#2主变      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 26660 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#3配电站#1主变      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 26661 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#2主变      | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 26662 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#3主变      | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 26663 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#1配电站#1主变      | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 26664 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#1主变      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 26665 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#2主变      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 26666 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#4配电站#3主变      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 26667 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#2配电站#2主变      | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 26668 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#5配电站#2主变      | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 26669 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#5配电站#1主变      | 800 | 32.0000 | 464.0000 | 464.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 26670 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#4配电站#2主变      | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 26671 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#4配电站#1主变      | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 26672 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#1配电站#2主变      | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 26673 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 国际#1配电站#1主变      | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26674 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#1配电站#1变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 26675 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#2配电站#1变压器    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0356  |
| 26676 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#2主变      | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 26677 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#2配电站#3主变      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 26678 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#3配电站#1主变      | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 26679 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#3配电站#2主变      | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 26680 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 老街乙线 | 古城天下#1配电站#2主变    | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 26681 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 老街乙线 | 古城天下#1配电站#1主变    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 26682 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 大修干#5左1          | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 26683 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#1配电站#2主变      | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 26684 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#2配电站#1主变      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 26685 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#2配电站#2主变      | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 26686 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#2配电站#3主变      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 26687 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#2配电站#4主变      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 26688 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#1配电站105配电变压器  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 26689 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#2配电站103配电变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 26690 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#2配电站104配电变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 26691 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#2配电站105配电变压器  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 26692 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#3配电站103配电变压器  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 26693 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#3配电站104配电变压器  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 26694 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#4配电站103配电变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 26695 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大修线  | 天鸿#4配电站104配电变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 26696 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园1号配电站#3主变      | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 26697 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园1号配电站#1主变      | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0149  |
| 26698 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园1号配电站#2主变      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 26699 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#7配电站#1主变      | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 26700 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#7配电站#2主变      | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 26701 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线  | 青山分#2右1          | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 26702 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线  | 红塔变103友谊线友谊干#20  | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 26703 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 友谊线  | 红塔变103友谊线友谊线#59  | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 26704 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红水线  | 红塔变104红水线友谊干#5右6 | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 26705 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军干#6支1          | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 26706 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军干#43           | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |

|       |    |           |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26707 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 三里线  | 天宝分#10                   | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 26708 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红山甲线 | 仪表支#5                    | 250 | 42.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 26709 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 国网大连供电公司充电设施（金州）103配电变压器 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 26710 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 九里支#7右5                  | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 26711 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 新建支#15                   | 160 | 20.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 26712 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 元宝分#70                   | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 26713 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 红连线  | 元宝分#60                   | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 26714 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 北波分#22                   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 26715 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 北波分#4                    | 160 | 21.0000 | 110.4000 | 110.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 26716 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 红连干#40左3                 | 160 | 23.0000 | 107.2000 | 107.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 26717 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 三丰线  | 胜丰分#1箱式配电站配电变压器          | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 26718 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源甲线水源干#45         | 100 | 49.0000 | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 26719 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#25                   | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 26720 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 北大分#17                   | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 26721 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 北大分#35                   | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 26722 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#53左1                 | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 26723 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#7                   | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 26724 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#18                  | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 26725 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源甲线六三分#36左2       | 80  | 16.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 26726 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红塔变208水源甲线六三分#45前1       | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 26727 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#63右1                 | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 26728 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#68                   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 26729 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 六三分#78                   | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 26730 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 水源干#8左1                  | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0398 |
| 26731 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 山坳支#1                    | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 26732 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#2配电站#1主变              | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 26733 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 水源乙线 | 红棚#3配电站#1主变              | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 26734 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#1配电站#1主变              | 800 | 44.0000 | 368.0000 | 368.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 26735 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#1配电站#2主变              | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 26736 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#1主变              | 800 | 41.0000 | 392.0000 | 392.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 26737 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#2主变              | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 26738 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#2配电站#3主变              | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26739 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#3配电站#1主变   | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 26740 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南福线  | 福佳#3配电站#2主变   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 26741 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站#3主变 | 800 | 33.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 26742 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#5配电站#3主变 | 800 | 39.0000 | 408.0000 | 408.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 26743 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#5配电站#4主变 | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 26744 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#2配电站#2主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 26745 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 尊岳#1配电站#2主变   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 26746 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 尊岳#2配电站#2主变   | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 26747 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#2主变   | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 26748 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#3主变   | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 26749 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#2配电站#1主变   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 26750 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 康居#2配电站#2主变   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 26751 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#19配电站#1主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 26752 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#19配电站#2主变  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 26753 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#21配电站#1主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 26754 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#21配电站#2主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 26755 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#23配电站#1主变  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 26756 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#23配电站#2主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 26757 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#1主变  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 26758 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#2主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 26759 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#25配电站#3主变  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0218 |
| 26760 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#9配电站#1主变   | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 26761 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#9配电站#2主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 26762 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 华夏分#1         | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 26763 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#3配电站#1主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 26764 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线 | 中联#3配电站#2主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 26765 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#3主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 26766 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 26767 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文甲线 | 永乐#4配电站#2主变   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 26768 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 光明市场箱式配电站#1主变 | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 26769 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 光明市场箱式配电站#2主变 | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 26770 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#1主变   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 26771 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#2主变   | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26772 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#1配电站#3主变   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 26773 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#2配电站#1主变   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 26774 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 金领#2配电站#2主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 26775 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#3配电站#2主变 | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 26776 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#1主变   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 26777 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#2主变   | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 26778 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#4主变   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 26779 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#1配电站#3主变   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 26780 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#2主变   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 26781 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#1主变   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 26782 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城甲线 | 桂林#2配电站#3主变   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 26783 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#1主变  | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 26784 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#2主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 26785 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东润线  | 金润#28配电站#3主变  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 26786 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 高原配电站#2主变     | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 26787 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 和平#2配电站#2主变   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 26788 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 金舍D区#3配电站#2主变 | 250 | 29.0000 | 152.5000 | 152.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 26789 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#4主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 26790 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#5主变 | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 26791 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#6主变 | 800 | 49.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 26792 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#8主变 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 26793 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#2主变 | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0648 |
| 26794 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#3主变 | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 26795 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华2号配电站#2主变   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 26796 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华3号配电站#2主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 26797 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华4号配电站#2主变   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 26798 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#2主变   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 26799 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#3主变   | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 26800 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#4主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 26801 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#5主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 26802 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#3配电站#2主变   | 500 | 42.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 26803 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华阁配电站#1主变    | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 26804 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 荣盛箱式配电站#2主变   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26805 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 金光配电站#2主变        | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 26806 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华分#1            | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 26807 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#2主变      | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 26808 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#5配电站#2主变      | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 26809 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#2主变      | 800 | 16.0000 | 592.0000 | 592.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 26810 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#3主变      | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 26811 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#2主变        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 26812 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 学府世家配电站#2主变      | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 26813 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河#1配电站#2主变      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 26814 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中益线  | 中益#1配电站#2主变      | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 26815 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#1主变      | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 26816 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#3主变      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 26817 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南山线  | 金舍#2配电站#2主变      | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 26818 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家#1变电亭104开关#2主变 | 500 | 40.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 26819 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家#1变电亭103开关#1主变 | 500 | 24.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 26820 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨金甲线 | 深蓝1号配电站#1变压器     | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 26821 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨金乙线 | 深蓝2号配电站#1变压器     | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 26822 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃甲线 | 金地#1配电站#1主变      | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 26823 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#2配电站#1主变      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 26824 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 杨桃乙线 | 金地#3配电站#1主变      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 26825 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#1配电站#1主变      | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 26826 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#2配电站#1主变      | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 26827 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 生辉#3配电站#1主变      | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 26828 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#1配电站#1主变    | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 26829 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#2配电站#1主变    | 800 | 8.0000  | 656.0000 | 656.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 26830 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#5配电站#1主变    | 800 | 45.0000 | 360.0000 | 360.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 26831 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望C区#5配电站#2主变    | 800 | 55.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 26832 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#1配电站#1主变    | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 26833 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#3配电站#1主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 26834 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 生辉甲线 | 希望A区#5配电站#1主变    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 26835 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南西甲线 | 绿苑配电站#1主变        | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 26836 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南西甲线 | 绿苑配电站#2主变        | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 26837 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#9配电站#2主变      | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |



|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26838 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#9配电站#1主变   | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 26839 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南文乙线 | 文润#8配电站#2主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 26840 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利配电站#1主变     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 26841 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 胜利配电站#2主变     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 26842 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南碧乙线 | 碧海5号配电站#2主变   | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 26843 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#1配电站#1主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 26844 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 山苑#2配电站#1主变   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 26845 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 南英线  | 小山分#2配电站#1主变  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 26846 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#1配电站#1主变  | 800 | 56.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 26847 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#3配电站#1主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 26848 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#2配电站#1主变  | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 26849 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 陶然居#4配电站#1主变  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 26850 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园#1变电亭#1主变   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 26851 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园#1变电亭#2主变   | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 26852 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#5配电站#1主变   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 26853 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 生辉#4配电站#1主变   | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 26854 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#4配电站#1主变 | 800 | 43.0000 | 376.0000 | 376.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 26855 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望C区#3配电站#1主变 | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 26856 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#2配电站#1主变 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 26857 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 山前甲线 | 八里河小区配电站#2主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 26858 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 和院#1配电站#1变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 26859 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 和院#2配电站#1变压器  | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 26860 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 红玮#4配电站#1变压器  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0081  |
| 26861 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 红玮#1配电站#2主变   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 26862 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 红玮#2配电站#1主变   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 26863 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏玮乙线 | 红玮#3配电站#1主变   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 26864 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#1配电站#1变压器  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 26865 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#1配电站#2变压器  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 26866 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#3配电站#1变压器  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 26867 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#3配电站#2变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 26868 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#4配电站#1变压器  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 26869 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#4配电站#2变压器  | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0641  |
| 26870 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#6配电站#1变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26871 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#6配电站#2变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 26872 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#8配电站#1变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0841  |
| 26873 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林甲线 | 翰林#8配电站#2变压器    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 26874 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#2配电站#1变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 26875 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#2配电站#2变压器    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 26876 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#5配电站#1变压器    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 26877 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#5配电站#2变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 26878 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#7配电站#1变压器    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 26879 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#7配电站#2变压器    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0666 |
| 26880 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#9配电站#1变压器    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 26881 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 石林乙线 | 翰林#9配电站#2变压器    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 26882 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 心达线  | 心达线#1箱式配电站#1主变  | 500 | 17.0000 | 365.0000 | 365.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 26883 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 心达线  | 心达线#2箱式配电站#1主变  | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 26884 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#1配电站#1主变    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 26885 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#2配电站#1主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 26886 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#4配电站#1主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 26887 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中城线  | 旧金山#5配电站#1主变    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 26888 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#3配电站#1主变    | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 26889 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 泵站线  | 旧金山#6配电站#1主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 26890 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#6配电站#1主变     | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 26891 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 左岸线  | 左岸#1配电站#1变压器    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 26892 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#1配电站#1主变     | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 26893 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 宏城#2配电站#1主变     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 26894 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 昌临配电站#1主变       | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 26895 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酈城#1中心配电站#2主变 | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 26896 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酈城#3配电站#1主变   | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 26897 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山甲线 | 华邦酈城#4配电站#1主变   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 26898 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 华邦酈城#2配电站#1主变   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 26899 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 宏城#3配电站#1主变     | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 26900 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 大山乙线 | 大山乙线#1箱式配电站#1主变 | 250 | 23.0000 | 167.5000 | 167.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 26901 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 电视甲线#1箱式配电站#1主变 | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 26902 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#1配电站#2主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 26903 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 电视甲线 | 达赫#2配电站#1主变     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |

|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26904 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站#3主变  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 26905 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#1配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 26906 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#2配电站#1主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 26907 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东城乙线 | 中长花园#2配电站#2主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 26908 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东汇乙线 | 金兴路1号箱式配电站#1主变 | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0229  |
| 26909 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#1主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 26910 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#1主变    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 26911 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#2配电站#1主变    | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 26912 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#2配电站#2主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 26913 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#3配电站#1主变    | 800 | 47.0000 | 344.0000 | 344.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 26914 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 东山#4配电站#1主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 26915 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 文武线#1箱式配电站#1主变 | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 26916 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#1配电站#1主变  | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 26917 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#1配电站#2主变  | 500 | 51.0000 | 195.0000 | 195.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 26918 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#2配电站#2主变  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0892 |
| 26919 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金海嘉园#3配电站#1主变  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 26920 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 书香苑配电站#2主变     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 26921 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#1主变    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 26922 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#3主变    | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 26923 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 湖畔嘉园配电站#4主变    | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 26924 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴甲线 | 高原配电站#1主变      | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 26925 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴乙线 | 房产花园配电站#2主变    | 400 | 29.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 26926 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中兴乙线 | 房产花园配电站#1主变    | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 26927 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城干#4          | 500 | 24.0000 | 330.0000 | 330.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 26928 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 和平#2配电站#1主变    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 26929 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区3号配电站#2主变  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 26930 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电站#1主变  | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 26931 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电站#2主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 26932 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城甲区1号配电站#3主变  | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 26933 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区2号配电站#1主变  | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 26934 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区2号配电站#2主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 26935 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#6右2柱上变压器  | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 26936 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#13右1右1    | 160 | 9.0000  | 129.6000 | 129.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26937 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙线#22         | 400 | 56.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 26938 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区2号配电站#1主变   | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 26939 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区2号配电站#2主变   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 26940 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区3号配电站#1主变   | 500 | 26.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 26941 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城甲区3号配电站#2主变   | 500 | 50.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 26942 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区临时箱变        | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 26943 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区1号配电站#1主变   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 26944 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 古城乙线 | 古城乙区1号配电站#2主变   | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 26945 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 影剧院箱变           | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 26946 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 金舍D区#3配电站#1主变   | 250 | 40.0000 | 125.0000 | 125.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 26947 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#7主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 26948 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 城内线  | 东林世家#1配电站#1主变   | 800 | 31.0000 | 472.0000 | 472.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 26949 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 斯大林线 | 路苑配电站#1主变       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 26950 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 斯大林线 | 路苑配电站#2主变       | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 26951 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#2箱式配电站#1主变 | 500 | 46.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 26952 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华中心区配电站#1主变    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 26953 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华中心区配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 26954 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华1号配电站#1主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 26955 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华1号配电站#2主变     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 26956 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华2号配电站#1主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 26957 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华3号配电站#1主变     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 26958 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主甲线 | 金华4号配电站#1主变     | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 26959 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 金连佳地配电站#1主变     | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 26960 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#1主变     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 26961 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#2主变     | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 26962 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 芙蓉小区配电站#3主变     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 26963 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 学府世家配电站#1主变     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 26964 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#3主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 26965 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#1配电站#1主变     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 26966 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 民主乙线 | 和平#3配电站#1主变     | 500 | 11.0000 | 395.0000 | 395.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 26967 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 雍华阁配电站#2主变      | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 26968 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 二运小区配电站#1主变     | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 26969 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 荣盛箱式配电站#1主变     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 26970 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#1配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 26971 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#1配电站#2主变   | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 26972 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#2配电站#1主变   | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 26973 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 光明#2配电站#2主变   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 26974 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中南甲线 | 金光配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 26975 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#6配电站#1主变   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 26976 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#1主变   | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0087  |
| 26977 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#4配电站#3主变   | 800 | 48.0000 | 336.0000 | 336.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 26978 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#5配电站#1主变   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 26979 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 福佳线  | 福佳#7配电站#1主变   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 26980 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 区委箱变#1主变      | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 26981 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#1配电站#1主变   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 26982 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#1配电站#2主变   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 26983 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#2配电站#1主变   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 26984 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西甲线 | 金马#2配电站#2主变   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 26985 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 购物中心箱式配电站#1主变 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 26986 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 怡心居配电站#1主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 26987 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河箱变主变        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 26988 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#1主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 26989 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 育才配电站#3主变     | 400 | 55.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 26990 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河配电站#1主变     | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 26991 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河配电站#2主变     | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 26992 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中西乙线 | 西河#1配电站#1主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 26993 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 搅拌站配电站#1主变    | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 26994 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 搅拌站配电站#2主变    | 400 | 53.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0524  |
| 26995 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 中益#2配电站#1主变   | 800 | 29.0000 | 488.0000 | 488.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 26996 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 毛营线  | 中益#2配电站#2主变   | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 26997 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中益线  | 中益#1配电站#1主变   | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 26998 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#3配电站#1主变 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |
| 26999 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 芙蓉花园#2配电站#1主变 | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 27000 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#1配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 27001 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#5配电站#1变压器  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 27002 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线 | 永乐#5配电站#1主变   | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |

|       |    |           |         |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|---------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27003 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#5配电站#1主变  | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 27004 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#5配电站#2主变  | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 27005 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#4配电站#1主变  | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 27006 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#7配电站#1主变  | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 27007 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#1主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 27008 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 峰西#2配电站#3主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 27009 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 西永甲线#1线 | 文润#10配电站#1主变 | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 27010 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#4配电站#2主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 27011 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#4配电站#3主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 27012 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 27013 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#2主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 27014 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 朝阳乙线    | 中联#5配电站#3主变  | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 27015 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金园甲线    | 联郡#1配电站#1主变  | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 27016 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金园甲线    | 联郡#1配电站#2主变  | 800 | 38.0000 | 416.0000 | 416.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 27017 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金园乙线    | 未来城中心配电站#3主变 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 27018 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#3        | 400 | 14.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 27019 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#22       | 315 | 25.0000 | 204.7500 | 204.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 27020 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马甲线    | 金马干#8        | 315 | 32.0000 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 27021 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线    | 左岸#2配电站#1变压器 | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 27022 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线    | 左岸#2配电站#2变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 27023 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金马乙线    | 左岸#2配电站#3变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 27024 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金东甲线    | 金星配电站#2主变    | 400 | 36.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0398  |
| 27025 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 金东甲线    | 金星配电站#1主变    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 27026 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线    | 金城配电站#1主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0862 |
| 27027 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线    | B区#16配电站#1主变 | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 27028 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨甲线    | B区#16配电站#2主变 | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 27029 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线    | 金城配电站#2主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 27030 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线    | A区1号楼配电站#1主变 | 500 | 33.0000 | 285.0000 | 285.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 27031 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线    | A区3号楼配电站#1主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 27032 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线    | A区2号楼配电站#1主变 | 500 | 49.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 27033 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线    | 和院#1配电站#2变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 27034 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线    | 红玮#4配电站#2变压器 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 27035 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线    | 红玮#4配电站#3变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27036 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#1配电站#1主变      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 27037 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#2配电站#2主变      | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 27038 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟甲线 | 红玮#2配电站#3主变      | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 27039 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 红玮#3配电站#3主变      | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 27040 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#1主变      | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 27041 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#2主变      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 27042 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#1配电站#3主变      | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 27043 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#3配电站#1主变      | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 27044 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 文武线  | 金都#3配电站#2主变      | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 27045 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区1号箱式配电站#1主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 27046 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区4号箱式配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 27047 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区2号箱式配电站#1主变  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 27048 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区3号箱式配电站#1主变  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 27049 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨C区5号箱式配电站#1主变  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 27050 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 盛滨乙线 | 盛滨D区箱式配电站#1主变    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 27051 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#1主变        | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 27052 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#2主变        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 27053 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 中学甲线 | 金乾配电站#3主变        | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 27054 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 和院#3配电站#3主变      | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 27055 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#6配电站#2主变      | 800 | 40.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 27056 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#8配电站#2配电变压器   | 800 | 8.0000  | 656.0000 | 656.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 27057 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站103间隔变压器 | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 27058 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站#2主变     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 27059 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#10配电站#3主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 27060 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#5配电站#1主变      | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 27061 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#5配电站#2主变      | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 27062 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#7配电站#1主变      | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 27063 | 金州 | 兴民66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#7配电站#2主变      | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 27064 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中西乙线 | 怡心居配电站#2主变       | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 27065 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25左5         | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 27066 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身甲线 | 房身干#25左10        | 250 | 55.0000 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 27067 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身干#21右1         | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 27068 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 民和分#29           | 160 | 10.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27069 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#6配电站#1主变   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 27070 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 金华#6配电站#2主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 27071 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 文鑫#2配电站#2主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 27072 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北乙线 | 文鑫#2配电站#1主变   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 27073 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文鑫#1配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 27074 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文鑫#1配电站#3主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 27075 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 文鑫#1配电站#2主变   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 27076 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#2主变   | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 27077 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 北路甲线 | 宏意小区配电站#3主变   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 27078 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#8         | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 27079 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 北路乙线 | 北路干#15左2      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 27080 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#2配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 27081 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 华夏#2配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 27082 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#27        | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 27083 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民胜线  | 民胜干#37        | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 27084 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区4号配电站#2主变 | 500 | 11.0000 | 395.0000 | 395.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 27085 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区4号配电站#1主变 | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 27086 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#4配电站#1主变   | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 27087 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#2主变   | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 27088 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 山悦#9配电站#3主变   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 27089 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#6配电站#3主变   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |
| 27090 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 憬园#8配电站#1主变   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 27091 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#3配电站#2主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 27092 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 后石乙线 | 北京郡#3配电站#1主变  | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 27093 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#3主变  | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 27094 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 北京郡#1配电站#1主变  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 27095 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民干#25左7      | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 27096 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 东扬分#6         | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 27097 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 友联分#2左3       | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 27098 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#2配电站#1主变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 27099 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 四季#1配电站#1主变   | 800 | 25.0000 | 520.0000 | 520.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 27100 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#5配电站#1主变   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 27101 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦乙线 | 山悦#5配电站#2主变   | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0       |



|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27102 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#1配电站#2变压器   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 27103 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 御州府#2配电站#1变压器   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 27104 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 雍景湾#2配电站#2变压器   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 27105 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 国际线  | 兰湾#1配电站#1主变     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 27106 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#3主变     | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 27107 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#1主变     | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 27108 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 国际#6配电站#2主变     | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 27109 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#1主变     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 27110 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 大修线  | 新辉#3配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 27111 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#1主变     | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 27112 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红革线  | 憬园#3配电站#3主变     | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 27113 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 友谊线  | 宋沟支#11          | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 27114 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 友谊线  | 宋沟支#24支1        | 30  | 28.0000 | 18.6000  | 18.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 27115 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#1           | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 27116 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 黄泥分#14          | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 27117 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红山甲线 | 氧分#5左3          | 315 | 46.0000 | 138.6000 | 138.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 27118 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红山甲线 | 红塔变204红山甲线红山干#6 | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0789 |
| 27119 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 红塔变102红山乙线齐明分#7 | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 27120 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#3配电站#1主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 27121 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 三丰线  | 伟北#3配电站#2主变     | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 27122 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#22         | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 27123 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 石板沟支#26         | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 27124 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#2配电站#2主变     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 27125 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源甲线 | 红棚#1配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 27126 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源乙线 | 红棚#3配电站#2主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 27127 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红山乙线 | 红山乙线#2箱式开关站#1主变 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 27128 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨房甲线#3右3        | 315 | 13.0000 | 242.5500 | 242.5500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 27129 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 杨家支#1柱上变压器      | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 27130 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#1配电站#1主变     | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 27131 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#1主变     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 27132 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#3配电站#3主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 27133 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#5配电站#1主变     | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 27134 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#2配电站#1主变     | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27135 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#1主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 27136 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#4配电站#3主变     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 27137 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#1配电站#1主变     | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 27138 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#1配电站#2主变     | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0585 |
| 27139 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#1主变     | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 27140 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#2主变     | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0383 |
| 27141 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西甲线 | 英海#3配电站#3主变     | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 27142 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 英海#2配电站#1主变     | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 27143 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 英海#2配电站#2主变     | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 27144 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园甲线 | 桃园干#10左1        | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 27145 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#4配电站#1主变   | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 27146 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桃园乙线 | 希望A区#4配电站#2主变   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |
| 27147 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 宏玮甲线 | 尊岳#1配电站#1主变     | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 27148 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 宏玮乙线 | 和院#3配电站#1主变     | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 27149 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 宏玮乙线 | 尊岳#2配电站#1主变     | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 27150 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 天城#8配电站#1主变     | 800 | 13.0000 | 616.0000 | 616.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 27151 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#6           | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 27152 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#10          | 80  | 11.0000 | 63.2000  | 63.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 27153 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#16          | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 27154 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 天城甲线 | 七里分#13柱上变压器     | 160 | 49.0000 | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 27155 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 电视甲线 | 凤凰山庄配电站#1主变     | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 27156 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 电视乙线 | 黑山广播配电站103配电变压器 | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 27157 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#9配电站#1主变     | 800 | 14.0000 | 608.0000 | 608.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0428  |
| 27158 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东风乙线 | 天城#9配电站#2主变     | 800 | 36.0000 | 432.0000 | 432.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 27159 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#1主变     | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 27160 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#3主变     | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 27161 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#1主变     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 27162 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#8配电站#1主变     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 27163 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#2主变     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 27164 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#3配电站#3主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 27165 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#9配电站#1主变     | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 27166 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#10配电站#1主变    | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 27167 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#12配电站#1主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0532  |

|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27168 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#6配电站1号配电变压器  | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 27169 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#4配电站1号配电变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 27170 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#1箱式配电站#1主变 | 500 | 22.0000 | 340.0000 | 340.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 27171 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民主甲线 | 民主甲线#3箱式配电站#1主变 | 500 | 28.0000 | 310.0000 | 310.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 27172 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 民主乙线 | 民主乙线#1箱式配电站#1主变 | 400 | 16.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0688 |
| 27173 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 工商局箱式配电站#1主变    | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 27174 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#1配电站#1主变     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 27175 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#1配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 27176 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#2配电站#1主变     | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 27177 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 瑞栢线  | 瑞栢#2配电站#2主变     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 27178 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#1主变     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 27179 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#2主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 27180 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 时代线  | 瑞栢#3配电站#3主变     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 27181 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#1主变     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 27182 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#2主变     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 27183 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#1主变     | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0593 |
| 27184 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#2主变     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 27185 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#4配电站#3主变     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 27186 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#7配电站#1主变     | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 27187 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#7配电站#2主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 27188 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 纺织线  | 万科#2配电站#3主变     | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 27189 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#3变压器    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 27190 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#1变压器    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 27191 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 前进线  | 宝林#1配电站#2变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 27192 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#3变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 27193 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#1变压器    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 27194 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#6配电站#2变压器    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 27195 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#3主变     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 27196 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#2主变     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 27197 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 北山支#7           | 160 | 33.0000 | 91.2000  | 91.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 27198 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#2箱式配电站#1主变 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 27199 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#1箱式配电站#1主变 | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 27200 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴悦甲线 | 山悦#8配电站#1主变     | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |

|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27201 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 兰湾#3配电站#1主变    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0751 |
| 27202 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 兰湾#3配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 27203 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 文友配电站#2主变      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 27204 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街乙线 | 老街干#4          | 200 | 17.0000 | 146.0000 | 146.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 27205 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街乙线 | 老街干#4          | 315 | 20.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 27206 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#3变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 27207 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站#2主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 27208 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站#2主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 27209 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#6配电站#1主变    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 27210 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#6配电站#2主变    | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 27211 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#8配电站#1主变    | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 27212 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#8配电站#2主变    | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 27213 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#1主变    | 800 | 50.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 27214 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#2主变    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 27215 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#7配电站#3主变    | 800 | 18.0000 | 576.0000 | 576.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 27216 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#10配电站#1主变   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 27217 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消乙线 | 杨消#10配电站#2主变   | 800 | 12.0000 | 624.0000 | 624.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 27218 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 宏伟乙线 | 红玮#3配电站#2主变    | 800 | 27.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 27219 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#5配电站#2主变    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 27220 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#2主变    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 27221 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#6配电站#3主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 27222 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0199 |
| 27223 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#1配电站#3主变    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 27224 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东万线  | 万科#8配电站#2主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 27225 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#5配电站1号配电变压器 | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 27226 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#5配电站2号配电变压器 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 27227 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 文武线  | 金都#4配电站2号配电变压器 | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 27228 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#1主变   | 800 | 52.0000 | 304.0000 | 304.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 27229 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#2主变   | 800 | 42.0000 | 384.0000 | 384.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 27230 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东润线  | 金润#31配电站#3主变   | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 27231 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金海线  | 红楼配电站#2主变      | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 27232 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金海线  | 红楼配电站#1主变      | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 27233 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 冠军配电站#2主变      | 800 | 34.0000 | 448.0000 | 448.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27234 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 盛滨甲线 | 冠军配电站#1主变     | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 27235 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区配电站#2主变   | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 27236 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东门线  | 铁路小区配电站#1主变   | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 27237 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#3主变  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 27238 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#2主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 27239 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#11配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 27240 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#15配电站#1主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 27241 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#15配电站#2主变  | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 27242 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#17配电站#1主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 27243 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#17配电站#2主变  | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 27244 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#19配电站#1主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 27245 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#19配电站#2主变  | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 27246 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#21配电站#1主变  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 27247 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#21配电站#2主变  | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 27248 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#13配电站#1主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 27249 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 化纤线  | 万科#13配电站#2主变  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 27250 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 桥北干#17左3      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 27251 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 桥北干#21        | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 27252 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 园艺分#9         | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 27253 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 守信分#2         | 160 | 18.0000 | 115.2000 | 115.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 27254 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 桥北甲线 | 船具分#3         | 315 | 40.0000 | 157.5000 | 157.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 27255 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#2变压器  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 27256 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#1变压器  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 27257 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#1变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 27258 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#2配电站#3变压器  | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 27259 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#3配电站#2变压器  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 27260 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#3配电站#1变压器  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 27261 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 环保甲线 | 明珠#4配电站#2变压器  | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0613 |
| 27262 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#4配电站#2主变   | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 27263 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#2主变   | 800 | 30.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 27264 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#3主变   | 800 | 22.0000 | 544.0000 | 544.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 27265 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 华夏#3配电站#1主变   | 800 | 46.0000 | 352.0000 | 352.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 27266 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丁区5号配电站#1主变 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27267 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区1号配电站#1主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 27268 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区1号配电站#2主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0152 |
| 27269 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区2号配电站#2主变     | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0315  |
| 27270 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 振兴线  | 古城丙区2号配电站#1主变     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 27271 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#2配电站#1主变       | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 27272 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#2配电站#2主变       | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 27273 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兴红甲线 | 祥里#1配电站#1主变       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 27274 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#11           | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0884 |
| 27275 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#17           | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 27276 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#24           | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 27277 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 华金分乙#14柱上变压器      | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 27278 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线#25右8         | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 27279 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#1主变       | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 27280 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#2主变       | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 27281 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#7配电站#3主变       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 27282 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#6配电站#1主变       | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 27283 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 龙祥#6配电站#2主变       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 27284 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 东屯分#6             | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 27285 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 东屯分乙#1箱式配电站       | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 27286 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 四零三分#8            | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 27287 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#12            | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 27288 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#18            | 250 | 13.0000 | 192.5000 | 192.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 27289 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 红塔变108老街甲线老街干#9右2 | 160 | 26.0000 | 102.4000 | 102.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 27290 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街干#9左4           | 160 | 24.0000 | 105.6000 | 105.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 27291 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 403分#1箱式配电站#1主变   | 315 | 54.0000 | 113.4000 | 113.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 27292 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 伟桥配电站#1主变         | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 27293 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 伟桥配电站#2主变         | 315 | 43.0000 | 148.0500 | 148.0500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 27294 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 老街甲线#1箱式配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 27295 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 东门春和配电站#1主变       | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 27296 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 东门春和配电站#2主变       | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 27297 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 老街甲线 | 文友配电站#1主变         | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 27298 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#1主变       | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 27299 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站#1主变     | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |

|       |    |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27300 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#2配电站#3主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 27301 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#3配电站#1主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 27302 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#3配电站#2主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 27303 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#4配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 27304 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#4配电站#2主变  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 27305 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#1配电站#2主变    | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 27306 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#1配电站#1主变    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 27307 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 伟北#2配电站#2主变    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 27308 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站#3主变  | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 27309 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红连线  | 九苑小区#1配电站#1主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 27310 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#9配电站#1主变    | 800 | 23.0000 | 536.0000 | 536.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0685  |
| 27311 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨消甲线 | 杨消#9配电站#2主变    | 800 | 11.0000 | 632.0000 | 632.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 27312 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#9配电站#1主变    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0162 |
| 27313 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 明珠#7配电站#1主变    | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 27314 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#4配电站#2主变    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 27315 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 联郡#3配电站#1主变    | 800 | 10.0000 | 640.0000 | 640.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 27316 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 联郡#3配电站#2主变    | 800 | 51.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 27317 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 未来城中心配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0202  |
| 27318 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园甲线 | 未来城中心配电站#2主变   | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 27319 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#5配电站#1主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 27320 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#5配电站#2主变    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 27321 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#6配电站#1主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 27322 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#6配电站#2主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 27323 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#4配电站#1主变    | 800 | 26.0000 | 512.0000 | 512.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 27324 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#4配电站#2主变    | 800 | 24.0000 | 528.0000 | 528.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 27325 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#2配电站#1主变    | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 27326 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 金园乙线 | 联郡#2配电站#2主变    | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 27327 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房甲线 | 消防分#1箱式配电站#1主变 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 27328 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南西乙线 | 金山苑配电站#3主变     | 250 | 25.0000 | 162.5000 | 162.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 27329 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#14配电站#1主变   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 27330 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#14配电站#2主变   | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 27331 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#16配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 27332 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#16配电站#2主变   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |

|       |    |           |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27333 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#20配电站#1主变  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0747  |
| 27334 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#20配电站#2主变  | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 27335 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#18配电站#1主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 27336 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东科线  | 万科#18配电站#2主变  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 27337 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#1中心配电站#1主变 | 800 | 21.0000 | 552.0000 | 552.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 27338 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#1中心配电站#2主变 | 800 | 54.0000 | 288.0000 | 288.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 27339 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西永甲线 | 海天#4配电站#1主变   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 27340 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 西南窑线#1箱式配电站   | 400 | 34.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 27341 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 林春分#1         | 200 | 19.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 27342 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#1中心配电站#3主变 | 800 | 37.0000 | 424.0000 | 424.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 27343 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#3配电站#1主变   | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 27344 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海天#3配电站#2主变   | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 27345 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 味食配电站#1主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 27346 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 味食配电站#2主变     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 27347 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#1配电站#1主变   | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 27348 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#1配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 27349 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#3配电站#1主变   | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 27350 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 保利#3配电站#2主变   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 27351 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#1配电站#1主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 27352 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#1配电站#2主变  | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0469 |
| 27353 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#2配电站#1主变  | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 27354 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西南窑线 | 海悦园#2配电站#2主变  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 27355 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#1主变    | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |
| 27356 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 27357 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 金山苑配电站#4主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 27358 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#2配电站#1主变   | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 27359 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#2配电站#2主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 27360 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#4配电站#1主变   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 27361 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中行线  | 保利#4配电站#2主变   | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 27362 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#1配电站#1变压器  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 27363 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#1配电站#2变压器  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 27364 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#2配电站#1变压器  | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 27365 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 磷肥线  | 翡翠#2配电站#2变压器  | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0542 |



|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27366 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西科线  | 翡翠#3配电站#1变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 27367 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西科线  | 翡翠#3配电站#2变压器     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 27368 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 御州府#3配电站#1变压器    | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 27369 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 御州府#3配电站#2变压器    | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 27370 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 雍景湾#3配电站#1变压器    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 27371 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 兰湾线  | 雍景湾#3配电站#2变压器    | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 27372 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房乙线 | 杨房干#16           | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 27373 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 杨房乙线 | 杨房干#18左2         | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 27374 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 山前乙线 | 华翔支#15           | 315 | 16.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 27375 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 大山乙线 | 针织分#4            | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 27376 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 东城乙线 | 马所支#1            | 400 | 39.0000 | 204.0000 | 204.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 27377 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 古城甲线 | 古城乙区3号配电站#1主变    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 27378 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中南甲线 | 中南干#2            | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 27379 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 西电线  | 毛营干#22           | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 27380 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 星海线  | 公民干#36左2         | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 27381 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 公民线  | 公民分#1            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 27382 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 云峰变电亭#1主变        | 400 | 31.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 27383 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 朝阳甲线 | 云峰变电亭#2主变        | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 27384 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 大马分2左1箱式配电站#1主变  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 27385 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 万山乙线 | 军民乙线天马分#2右3变压器   | 200 | 60.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 27386 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 电子线  | 电子线酒厂分#1变压器      | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 27387 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线军民干#21变压器    | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 27388 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民甲线秀玲分#1变压器     | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 27389 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红军甲线 | 红军甲线红军干#84变压器    | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 27390 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民甲线 | 军民甲线东屯分甲#26变压器   | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.014   |
| 27391 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 房身乙线 | 房身乙线大马分#10右1变压器  | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 27392 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 军民乙线 | 军民乙线吉龙支#3间1左1变压器 | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 27393 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 后石甲线 | 海岸东方C区柱上变压器      | 500 | 50.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 27394 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 中长线  | 红塔变新怡分#3变压器      | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 27395 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南台乙线 | 南台乙线南台干#9间1变压器   | 400 | 57.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 27396 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 南台乙线 | 南台乙线南台干#21变压器    | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 27397 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 水源乙线 | 水源乙线石板沟支#6右2变压器  | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 27398 | 金州 | 迎湖66千伏变电站 | 红军乙线 | 红军乙线红军干#81变压器    | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |

|       |    |             |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27399 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 南台甲线  | 南台甲线马达分#9变压器     | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 27400 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 红山乙线  | 健康城#3配电站#1主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 27401 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 红山乙线  | 健康城#3配电站#2主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 27402 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 红山甲线  | 健康城#2配电站#1主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 27403 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 红山甲线  | 健康城#1配电站#1主变     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 27404 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 桃园甲线  | 桃园#1配电站#3主变      | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 27405 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 天城甲线  | 步云谷#4配电站#1变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 27406 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 天城甲线  | 步云谷#2配电站#1变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 27407 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 自然线   | 步云谷#1配电站#1变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 27408 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 自然线   | 步云谷#3配电站#1变压器    | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 27409 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 老街乙线  | 东庭#4配电站#1主变      | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 27410 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 老街乙线  | 东庭#2配电站#1主变      | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 27411 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 老街甲线  | 东庭#3配电站#1变压器     | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 27412 | 金州 | 迎湖66千伏变电站   | 老街甲线  | 东庭#1配电站#1变压器     | 800 | 20.0000 | 560.0000 | 560.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 27413 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 南山线   | 122中学箱式配电站变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 27414 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 红连线   | 保利城#2配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |
| 27415 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 丰九线   | 保利城#3配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0974  |
| 27416 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 丰九线   | 保利城#1配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 27417 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 丰九线   | 保利城#4配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 27418 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 红连线   | 保利城#5配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 27419 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 红山甲线  | 健康城#4配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 27420 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 红山甲线  | 健康城#5配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 27421 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 红山乙线  | 健康城#6配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 27422 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 石林甲线  | 状元府#3配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 27423 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 石林乙线  | 状元府#4配电站#1变压器    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 27424 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#1配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 27425 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#6配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 27426 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#3配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 27427 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 龙王线   | 华润#5配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 27428 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#4配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 27429 | 金州 | 石鼓寺66千伏变电站  | 运城线   | 华润#2配电站#1变压器     | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 27430 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干199左#1 | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 27431 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干203左#1 | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |

|       |    |             |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27432 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分18#     | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 27433 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分10#     | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 27434 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干77#     | 250 | 15.0000 | 187.5000 | 187.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 27435 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干79#     | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 27436 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分14#     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 27437 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分29#      | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 27438 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线35左#1       | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 27439 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分12右5#   | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 27440 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分10#     | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 27441 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线宫青干84左#1    | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 27442 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分北山支30#   | 315 | 8.0000  | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 27443 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干4#      | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 27444 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干8#      | 200 | 32.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 27445 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干1#1     | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 27446 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干23右2右4# | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 27447 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右2右#1 | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 27448 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右8右2# | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 27449 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右9左6# | 100 | 76.0000 | 14.0000  | 14.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 27450 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干53左6#   | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 27451 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干55#     | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 27452 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线化工分3#       | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 27453 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线化工分13#      | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 27454 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线化工分14#      | 160 | 22.0000 | 108.8000 | 108.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 27455 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干75左3#   | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 27456 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干84#     | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 27457 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干90右#1   | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 27458 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线老爷庙干21右#1   | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0559  |
| 27459 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线老爷庙干23#     | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 27460 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线老爷庙干24左2#   | 250 | 16.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 27461 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干3#       | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 27462 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干13#      | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 27463 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干19#      | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 27464 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干44右#1    | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |

|       |    |             |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27465 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干47左7#    | 160 | 9.0000  | 129.6000 | 129.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 27466 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线兔岭分22#      | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 27467 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干105左#1   | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 27468 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干113右#1   | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 27469 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干119#     | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 27470 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干128#     | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 27471 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化1线盐化干32#      | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 27472 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化1线盐化干24#      | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 27473 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 盐化线  | 盐化2线盐化干43间#1    | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 27474 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干3#        | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 27475 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干8左2#      | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 27476 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干14右3#     | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0746  |
| 27477 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线地板分8#        | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 27478 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干28右4#     | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 27479 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线北乐干34右8#     | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 27480 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分4#       | 315 | 18.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 27481 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分13#      | 315 | 56.0000 | 107.1000 | 107.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 27482 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分16右#1    | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 27483 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分16右7#    | 250 | 15.0000 | 187.5000 | 187.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 27484 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支10#   | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 27485 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支19#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 27486 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支21左3# | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 27487 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支32#   | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 27488 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干54#      | 80  | 36.0000 | 43.2000  | 43.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 27489 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线关屯分6#       | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 27490 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线达屯分3#       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 27491 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线达屯分11左#1    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 27492 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线四十里分5#      | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 27493 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线四十里分10右#1   | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 27494 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线西园分2#       | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 27495 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分16右2#    | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 27496 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分25#      | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 27497 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分33#      | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |

|       |    |             |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27498 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支12#   | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 27499 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干79右3#    | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 27500 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干13右3#    | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 27501 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干29间#1    | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.077   |
| 27502 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干38右#1    | 30  | 50.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 27503 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干7#1      | 400 | 32.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 27504 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线三站分1右4#     | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 27505 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干46#      | 315 | 36.0000 | 170.1000 | 170.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 27506 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干54#      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.089  |
| 27507 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干55右#1    | 400 | 27.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 27508 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线青岛分6#       | 80  | 16.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 27509 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干54#      | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 27510 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线何家分10#      | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 27511 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线何家分2#1      | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 27512 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干63#      | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 27513 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干69#      | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 27514 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分1       | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 27515 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分7右#1    | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 27516 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分12#     | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 27517 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分12右3右4# | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 27518 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分12右9#   | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 27519 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分34#     | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 27520 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29左6#    | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 27521 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干38#      | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 27522 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线三青分13左6#    | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 27523 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线盐山干28左3#    | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 27524 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分11左#1     | 250 | 22.0000 | 170.0000 | 170.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 27525 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分11左2#     | 250 | 55.0000 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 27526 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分15#       | 160 | 46.0000 | 70.4000  | 70.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 27527 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分26#       | 250 | 56.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 27528 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干33左12#    | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 27529 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干58右#1     | 250 | 44.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 27530 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干8#1       | 80  | 11.0000 | 63.2000  | 63.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |

|       |    |             |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27531 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线金七分8#         | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 27532 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线果窖分4左#1       | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 27533 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分11左6#      | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 27534 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分16#        | 250 | 37.0000 | 132.5000 | 132.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 27535 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分17左#1      | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 27536 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干106#      | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 27537 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分27右5左#1    | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 27538 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支21右3#      | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 27539 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分8左2#      | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 27540 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支4左#1   | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 27541 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支7左2左#1 | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 27542 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线东园分4左#1      | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 27543 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线山上分2右2#      | 250 | 36.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 27544 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线44左14#       | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 27545 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分6左#1      | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0909  |
| 27546 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分7#        | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 27547 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干42#      | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 27548 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线北地分7左16#     | 250 | 55.0000 | 87.5000  | 87.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 27549 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线坝外分4#        | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 27550 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干85#      | 250 | 10.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 27551 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干87右2#    | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 27552 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干88#      | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 27553 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分3#       | 250 | 36.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 27554 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分17右2#    | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 27555 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分33左12#   | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 27556 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分33左14左#1 | 30  | 48.0000 | 12.6000  | 12.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 27557 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分33左20#   | 200 | 31.0000 | 118.0000 | 118.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 27558 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线大盐场分34#      | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 27559 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干99右#1    | 400 | 21.0000 | 276.0000 | 276.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 27560 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干111右#1   | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 27561 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干20左2#     | 250 | 21.0000 | 172.5000 | 172.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 27562 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线七顶山干60#       | 400 | 24.0000 | 264.0000 | 264.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 27563 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线西山后分21左#1     | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |

|       |    |             |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27564 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西山后分21左8#     | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 27565 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线  | 老爷庙线41左#1        | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 27566 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线  | 龙口甲线龙口干23#       | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 27567 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分7#       | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 27568 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分30#      | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 27569 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分3#1      | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 27570 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分37#      | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 27571 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分43#      | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 27572 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干72右#1  | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 27573 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 龙口乙线三站分3右#1      | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 27574 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分28#     | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 27575 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分29#     | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 27576 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分34左6右#1 | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 27577 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线北地分7左4#      | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 27578 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分43左3#   | 250 | 17.0000 | 182.5000 | 182.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 27579 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分43左4左#1 | 250 | 46.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 27580 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分1#1      | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 27581 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分43左7#   | 250 | 52.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 27582 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分44#     | 80  | 31.0000 | 47.2000  | 47.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 27583 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分51右#1   | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 27584 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分59左4#   | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 27585 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分60#     | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 27586 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分6#1     | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 27587 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分64#     | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 27588 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干87#    | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 27589 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分13左#1    | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 27590 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分5左7#     | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 27591 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分22左5#    | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 27592 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干107右#1 | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 27593 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分4左#1     | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 27594 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分11左#1    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 27595 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分21右12#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 27596 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分22#      | 250 | 52.0000 | 95.0000  | 95.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |

|       |    |             |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27597 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分24#       | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |
| 27598 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分5左2#      | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 27599 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分6#        | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 27600 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分东升支6#     | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 27601 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分东升支7左3#   | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 27602 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分5#1       | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 27603 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分60#       | 250 | 42.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 27604 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分杨青沟支8右#1  | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 27605 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分杨青沟支19右2# | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 27606 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分69#       | 30  | 42.0000 | 14.4000  | 14.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 27607 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分76右3#     | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 27608 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分85#       | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 27609 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分88左#1     | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 27610 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分97左38#    | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 27611 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分128右5#    | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 27612 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分128右6#    | 30  | 41.0000 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 27613 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分148#      | 50  | 33.0000 | 28.5000  | 28.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 27614 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分152#      | 50  | 47.0000 | 21.5000  | 21.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 27615 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线周沟分17#       | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 27616 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干15#1    | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 27617 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干156左#1  | 200 | 38.0000 | 104.0000 | 104.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 27618 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干156右3#  | 30  | 49.0000 | 12.3000  | 12.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 27619 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干203右#1  | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 27620 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分13左#1     | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 27621 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分8左#1      | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 27622 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分19#       | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 27623 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线农场分3#1       | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 27624 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干213左7#  | 30  | 39.0000 | 15.3000  | 15.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 27625 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干220#    | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 27626 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干222左#1  | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 27627 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干226#    | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 27628 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干227#    | 250 | 29.0000 | 152.5000 | 152.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 27629 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分34左9#    | 250 | 25.0000 | 162.5000 | 162.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |



|       |    |             |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27630 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干54#      | 160 | 11.0000 | 126.4000 | 126.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 27631 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干60#      | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0361  |
| 27632 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干6#1      | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 27633 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干65右3#    | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 27634 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分14#     | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0268  |
| 27635 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分15右#1    | 30  | 44.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 27636 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分15右6#    | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 27637 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分25右8#    | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 27638 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分30#      | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 27639 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分35#      | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 27640 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分37#      | 250 | 25.0000 | 162.5000 | 162.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 27641 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干76#      | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0566 |
| 27642 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干96右1左#1  | 30  | 19.0000 | 21.3000  | 21.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 27643 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干116#     | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 27644 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干120右2#   | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 27645 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#3        | 80  | 9.0000  | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 27646 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#8左2      | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 27647 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#11       | 80  | 12.0000 | 62.4000  | 62.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0927 |
| 27648 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干#14右3     | 200 | 41.0000 | 98.0000  | 98.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 27649 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线地板分#8        | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 27650 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干74右#1 | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 27651 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑分35右3#   | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 27652 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分16右4左4#  | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 27653 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水道支7左6#  | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 27654 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分3#      | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 27655 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水道支16左2# | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 27656 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线四达分水道支18#   | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 27657 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干4#       | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 27658 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干5右#1     | 250 | 47.0000 | 107.5000 | 107.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 27659 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干6右#1     | 250 | 30.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 27660 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干7右2#     | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 27661 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干16左2#    | 250 | 8.0000  | 205.0000 | 205.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 27662 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线四十里分1#1     | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |

|       |    |             |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27663 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干22右#1       | 250 | 36.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 27664 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干39右#1       | 160 | 48.0000 | 67.2000  | 67.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 27665 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线山上分2右3#        | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 27666 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干96左3#       | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 27667 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线兔岭分2#          | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 27668 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线兔岭分25右7#       | 160 | 52.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 27669 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线兔岭分27#         | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 27670 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分10#         | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0493  |
| 27671 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分4#1         | 80  | 35.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 27672 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支4#       | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 27673 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支38#      | 250 | 15.0000 | 187.5000 | 187.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 27674 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支23右1左#1  | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 27675 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支23右13右6# | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 27676 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线  | 宫石线宫石干11左2#        | 250 | 10.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 27677 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线  | 宫石线宫石干13左#1        | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 27678 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干17右3#       | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 27679 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干17右5#       | 250 | 48.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 27680 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干30#         | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0308 |
| 27681 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干40右#1       | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 27682 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 龙口甲线龙口干62右#1       | 500 | 27.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 27683 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线三站分9#          | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 27684 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干25#         | 250 | 48.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 27685 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 龙口乙线龙口干75#         | 315 | 19.0000 | 223.6500 | 223.6500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 27686 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线 | 船机乙线船机干33左6#       | 160 | 50.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 27687 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干16右#1       | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 27688 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干42右7#       | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0823 |
| 27689 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线盐青干70#         | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 27690 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分2左2#       | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 27691 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 盐青甲线大房身分5#         | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |
| 27692 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干11左#1       | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 27693 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干17#         | 250 | 9.0000  | 202.5000 | 202.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 27694 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29左5右#1     | 250 | 31.0000 | 147.5000 | 147.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 27695 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 盐青乙线盐青干29左5右2#     | 250 | 41.0000 | 122.5000 | 122.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |

|       |    |             |      |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27696 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线铁龙支6#             | 500 | 25.0000 | 325.0000 | 325.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 27697 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分15左#1         | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 27698 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分15左13#        | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 27699 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分18#           | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 27700 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分34右6#         | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 27701 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分49右#1         | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 27702 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分5#1           | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 27703 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线盐宫干89#            | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 27704 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分36右#1         | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 27705 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分38#           | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 27706 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 金鼎特钢结构箱式配电站#1主变       | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 27707 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 友兰新型建材箱式配电站#1主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 27708 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 大东轧钢厂箱式配电站#1主变        | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 27709 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 通达矿冶箱式配电站#1主变         | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0107 |
| 27710 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 岩棉厂箱式配电站#1主变          | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 27711 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 岩棉厂变电所                | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0513 |
| 27712 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 日驰金属箱式配电站#1主变         | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 27713 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 华信钢结构箱式配电站#1主变        | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 27714 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡服务区充电桩#1箱式配电站#1主变 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 27715 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡服务区箱式配电站#1主变      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 27716 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 三十里堡铸钢厂箱式配电站#1主变      | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 27717 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 圣诺变电所                 | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 27718 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 圣诺箱式配电站#1主变           | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 27719 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 478部队箱式配电站#1主变        | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 27720 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 铁路煤改电箱式配电站#1主变        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 27721 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 部队油库箱式配电站#1主变         | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 27722 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 北乐针织厂箱式配电站#1主变        | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 27723 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 金桥木业箱式配电站#1主变         | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 27724 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 森海木业箱式配电站#1主变         | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 27725 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君公共设施箱式配电站#1主变       | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 27726 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 鹏坤混凝土#1箱式配电站#1主变      | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 27727 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 鹏坤搅拌站#2箱式配电站#1主变      | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |

|       |    |             |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27728 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 铁路大井箱式配电站#1主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 27729 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 兴泽麦精箱式配电站#1主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 27730 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 佳洋地板厂箱式配电站#1主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 27731 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 三林木业#1箱式配电站#1主变  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 27732 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 三林木业#2箱式配电站#1主变  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 27733 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 以勒服装箱式配电站#1主变    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 27734 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 友兰一贵化工厂箱式配电站#1主变 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 27735 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线  | 金九、金马箱式配电站#1主变   | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 27736 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 31697部队箱式配电站#1主变 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 27737 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 四通花园1#箱式配电站#1主变  | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 27738 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 四通花园2#箱式配电站#1主变  | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 27739 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线  | 高速公路收费箱式配电站#1主变  | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 27740 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线   | 正彩玻璃箱式配电站#1主变    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 27741 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线   | 万恒基箱式配电站#1主变     | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 27742 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线   | 东兴锻造变电所          | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 27743 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 锅炉房箱式配电站#1主变     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 27744 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 华誉重工箱式配电站#1主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 27745 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 安平物流箱式配电站#1主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 27746 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机甲线  | 换热站箱式配电站#1主变     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 27747 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 吉星电子箱式配电站#1主变    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 27748 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 东奥机械箱式配电站#1主变    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 27749 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 船用柴油机#1箱式配电站#1主变 | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0619 |
| 27750 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 船机乙线  | 船用柴油机#2箱式配电站#1主变 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 27751 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线  | 青岛新村锅炉房箱式配电站#1主变 | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 27752 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线  | 93253部队箱式配电站#1主变 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 27753 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线西园分5#        | 50  | 8.0000  | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 27754 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分16右4#     | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 27755 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分26左7#     | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 27756 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分8#        | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 27757 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干80左7#     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 27758 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干35左3#  | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 27759 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分19左8#    | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 27760 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟分1左#1    | 30  | 15.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |

|       |    |             |       |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27761 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线南沟分3#      | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 27762 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干185#  | 30  | 43.0000 | 14.1000  | 14.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 27763 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线西园分9#       | 30  | 41.0000 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 27764 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线  | 宫青甲线管业分1#1      | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 27765 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分25左17#   | 30  | 28.0000 | 18.6000  | 18.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 27766 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分北山支28左#1 | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 27767 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫石线   | 宫石线宫石干7右#1      | 30  | 35.0000 | 16.5000  | 16.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 27768 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线  | 盐山甲线三道湾分部队支4#   | 160 | 13.0000 | 123.2000 | 123.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0533  |
| 27769 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线  | 盐山甲线三道湾分3#1     | 80  | 9.0000  | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 27770 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线  | 上实水务箱式配电站#1主变   | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 27771 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线  | 天柏木业箱式配电站#1主变   | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 27772 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 规划局箱式配电站#1主变    | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 27773 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 峰华汽车#1箱式配电站#1主变 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 27774 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 融科储能箱式配电站#1主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 27775 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 峰华汽车#2箱式配电站#1主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 27776 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 临港管委会箱式配电站#1主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 27777 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 精柏汇箱式配电站#1主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 27778 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 亚太电子箱式配电站#1主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 27779 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 三环复合肥箱式配电站#1主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 27780 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线  | 化一精密箱式配电站#1主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 27781 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分10#       | 315 | 14.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 27782 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分12右7#     | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 27783 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分2#1       | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 27784 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分3#1       | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 27785 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鱼粉支6#        | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 27786 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鱼粉支10#       | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 27787 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分42#       | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 27788 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分67#       | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 27789 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分72#       | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 27790 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分87#       | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 27791 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分93#       | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 27792 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线宝石干4#        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 27793 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线宝石干9右6#      | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |

|       |    |             |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27794 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干18左4#   | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 27795 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干18左17#  | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0887 |
| 27796 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干24右3#   | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 27797 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干33左1右#1 | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 27798 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干33左2左4# | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 27799 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干39#     | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 27800 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干9#1     | 30  | 12.0000 | 23.4000  | 23.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 27801 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干105左2#  | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 27802 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分#1      | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 27803 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分7#      | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 27804 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分8左4#    | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 27805 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线果窖分10#     | 30  | 23.0000 | 20.1000  | 20.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 27806 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分13#     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 27807 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分23#     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 27808 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分27右9#   | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 27809 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分30#     | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 27810 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分39#     | 30  | 14.0000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 27811 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分45#     | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 27812 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线戈沟支17#     | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 27813 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线戈沟支34#     | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 27814 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线解放屯支18#    | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 27815 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分64#     | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 27816 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分80左7#   | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 27817 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线美华分9#      | 50  | 17.0000 | 36.5000  | 36.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 27818 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分112#    | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 27819 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分125#    | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 27820 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线岔山分133#    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0389  |
| 27821 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干133#    | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 27822 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线老虎分12#     | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 27823 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干162#    | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 27824 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线李屯分13#     | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 27825 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线宝石干170#    | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 27826 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线 | 宝石线山咀分2#      | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0494  |

|       |    |             |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27827 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分16#     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 27828 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分22#     | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 27829 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分36#     | 30  | 14.0000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 27830 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左4右2#  | 50  | 25.0000 | 32.5000  | 32.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 27831 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左11左5# | 50  | 35.0000 | 27.5000  | 27.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 27832 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左18#   | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 27833 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分2左25#   | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 27834 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干177#    | 80  | 19.0000 | 56.8000  | 56.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 27835 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分12#     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 27836 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分17#     | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 27837 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干203#    | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 27838 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干217#    | 160 | 52.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 27839 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干225#    | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 27840 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干240#    | 30  | 46.0000 | 13.2000  | 13.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 27841 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干247#    | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 27842 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干33右9# | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 27843 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干35#   | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 27844 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干43#   | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 27845 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干49#   | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 27846 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干52右5# | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |
| 27847 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干26#   | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 27848 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干31右3# | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 27849 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干31右9# | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0505 |
| 27850 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干33#   | 250 | 21.0000 | 172.5000 | 172.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 27851 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线七顶山干24#   | 160 | 56.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 27852 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分4#     | 315 | 38.0000 | 163.8000 | 163.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 27853 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分6左2#   | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 27854 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线杰成分1#1    | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 27855 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分2左2#   | 500 | 23.0000 | 335.0000 | 335.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 27856 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分3#     | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 27857 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分4#     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 27858 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分6#     | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 27859 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 七顶山线金龙分8#     | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |

|       |    |             |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27860 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线金龙分13#        | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 27861 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线金龙分14左2#      | 315 | 17.0000 | 229.9500 | 229.9500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 27862 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线北地分2#         | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 27863 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线七顶山干82#       | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 27864 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线七顶山干83#       | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0384 |
| 27865 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分7#        | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 27866 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分18右#1     | 30  | 16.0000 | 22.2000  | 22.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 27867 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分40#       | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 27868 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分43左6#     | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 27869 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分49#       | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 27870 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干45左#1      | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0538  |
| 27871 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干50#        | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 27872 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干57#        | 200 | 20.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 27873 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西山后分6右5#       | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 27874 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干63#        | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 27875 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分4#          | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 27876 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分18#         | 50  | 53.0000 | 18.5000  | 18.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0414  |
| 27877 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分19右4左3#     | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 27878 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分24#         | 100 | 41.0000 | 49.0000  | 49.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 27879 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线东马支5右4#        | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 27880 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线东马支6#          | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 27881 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西马支6#          | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 27882 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线西马支10右2#       | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 27883 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分32右2#       | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 27884 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分4#1         | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 27885 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分47#         | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 27886 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干75左2#      | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 27887 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干80左3#      | 315 | 21.0000 | 217.3500 | 217.3500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 27888 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线铁西分29左4#       | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 27889 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干12#     | 315 | 47.0000 | 135.4500 | 135.4500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 27890 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干16右3#   | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 27891 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干22右1左#1 | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0115  |
| 27892 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干22右5#   | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |



|       |    |             |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27893 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干26#    | 315 | 41.0000 | 154.3500 | 154.3500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 27894 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干32#    | 250 | 51.0000 | 97.5000  | 97.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 27895 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干34左5#  | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 27896 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干36#    | 315 | 52.0000 | 119.7000 | 119.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 27897 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干4#1    | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 27898 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线佳洋分28#      | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 27899 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干6#1    | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 27900 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干72#    | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 27901 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分20左#1   | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 27902 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分43左5#   | 100 | 36.0000 | 54.0000  | 54.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 27903 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线郎家沟分57#     | 315 | 26.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 27904 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分2#       | 160 | 28.0000 | 99.2000  | 99.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 27905 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分9#       | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.022   |
| 27906 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分16右10#   | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0742  |
| 27907 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干100左#1 | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 27908 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟分5左4#    | 30  | 34.0000 | 16.8000  | 16.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 27909 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线对面沟分12#     | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 27910 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分7#       | 80  | 23.0000 | 53.6000  | 53.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 27911 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线元盛分15#      | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 27912 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分6#      | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 27913 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分四道河支7#  | 160 | 41.0000 | 78.4000  | 78.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 27914 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分42左3#   | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 27915 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分45#     | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 27916 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分5#1     | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 27917 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分杨青沟支9#  | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 27918 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分杨青沟支2#1 | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 27919 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分杨青沟支32# | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 27920 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分70左#1   | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 27921 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分83右5#   | 30  | 29.0000 | 18.3000  | 18.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 27922 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分96#     | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 27923 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分97左9#   | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 27924 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分113#    | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 27925 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线小黑山分127#    | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |

|       |    |             |       |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27926 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干143#   | 160 | 56.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 27927 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线袁家店分8#      | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 27928 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线周沟分6#       | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 27929 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线梨树分1#1      | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 27930 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干196左4# | 100 | 48.0000 | 42.0000  | 42.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 27931 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干23#       | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 27932 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干68左2#     | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 27933 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分1#1       | 80  | 19.0000 | 56.8000  | 56.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 27934 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线   | 北乐线北乐干28右6右#1    | 315 | 45.0000 | 141.7500 | 141.7500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 27935 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分2右6#      | 100 | 19.0000 | 71.0000  | 71.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 27936 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线沙屯分3左4#      | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 27937 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干70#       | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 27938 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干75#       | 160 | 13.0000 | 123.2000 | 123.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 27939 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干8#1       | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 27940 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线宫老干9#1       | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 27941 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线东园分8#        | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 27942 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线宫青干43#       | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 27943 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分2左6#      | 50  | 12.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 27944 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分2右4#      | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 27945 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分10#       | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 27946 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线  | 盐青甲线大房身分23#      | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 27947 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分36左4#      | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 27948 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分51左#1      | 30  | 56.0000 | 10.2000  | 10.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 27949 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线鸽塘分砖厂支7右2#    | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 27950 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线宝石干196#       | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 27951 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线宝石干198#       | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 27952 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线宝石干5左3#       | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 27953 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝石线山咀分2左9#       | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 27954 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干74#      | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 27955 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干76#      | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 27956 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线宝泉干12#        | 160 | 21.0000 | 110.4000 | 110.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0251  |
| 27957 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线宝石干45左#1      | 250 | 35.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 27958 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线   | 宝泉线宝石干47右#1      | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |

|       |    |             |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27959 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线宝石干54左#1     | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 27960 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线宝石干56右2#     | 80  | 51.0000 | 31.2000  | 31.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 27961 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线宝石干56右3#     | 80  | 8.0000  | 65.6000  | 65.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 27962 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分5左3#      | 250 | 43.0000 | 117.5000 | 117.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 27963 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分5左4#      | 250 | 31.0000 | 147.5000 | 147.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 27964 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分5右#1      | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 27965 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分9#        | 250 | 32.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 27966 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支3左2#   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 27967 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支3左3#   | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 27968 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支7右1右#1 | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 27969 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支7右3#   | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 27970 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支7右6#   | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 27971 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支13右#1  | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 27972 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支14#    | 80  | 16.0000 | 59.2000  | 59.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 27973 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支14左2#  | 250 | 45.0000 | 112.5000 | 112.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 27974 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分砖厂支14左4#  | 250 | 13.0000 | 192.5000 | 192.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 27975 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12左#1     | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 27976 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12右5右#1   | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 27977 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分12右9#     | 80  | 47.0000 | 34.4000  | 34.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 27978 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分13#       | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 27979 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分32左5#     | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 27980 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支3右#1   | 250 | 31.0000 | 147.5000 | 147.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0301 |
| 27981 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支4左3左#1 | 250 | 53.0000 | 92.5000  | 92.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 27982 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支4左4左#1 | 250 | 48.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0333 |
| 27983 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支4左5右#1 | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 27984 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支4左8#   | 250 | 38.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 27985 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支6#     | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 27986 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支9#     | 160 | 8.0000  | 131.2000 | 131.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 27987 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支10#    | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 27988 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支11左#1  | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 27989 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支14左#1  | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 27990 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支16#    | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 27991 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线 | 宝泉线鸽塘分鱼粉支17左#1  | 160 | 33.0000 | 91.2000  | 91.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |

|       |    |             |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 27992 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分鱼粉支20#    | 80  | 42.0000 | 38.4000  | 38.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 27993 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分78#       | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0832  |
| 27994 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分79#       | 250 | 24.0000 | 165.0000 | 165.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 27995 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分83右#1     | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 27996 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉线鸽塘分95#       | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 27997 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干3#        | 250 | 23.0000 | 167.5000 | 167.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 27998 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干3右#1      | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 27999 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分2#1      | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 28000 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分1左9#      | 160 | 20.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 28001 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分3左#1      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0471  |
| 28002 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分3右#1      | 250 | 42.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 28003 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分4左#1      | 250 | 42.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0017 |
| 28004 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分6右#1      | 800 | 17.0000 | 584.0000 | 584.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 28005 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分27#       | 250 | 44.0000 | 115.0000 | 115.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 28006 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干19#       | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 28007 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线化工分7#       | 80  | 32.0000 | 46.4000  | 46.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 28008 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干32右14#    | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 28009 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干33左6#     | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 28010 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支27#       | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0649 |
| 28011 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支29右5#     | 30  | 21.0000 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 28012 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支4#1       | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 28013 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线戈沟支47#       | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.043  |
| 28014 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分80左14#    | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 28015 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分美华分3#     | 250 | 21.0000 | 172.5000 | 172.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 28016 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分91左9#     | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 28017 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分98右2#     | 30  | 14.0000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 28018 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线岔山分132右2#    | 50  | 52.0000 | 19.0000  | 19.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 28019 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干113#      | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 28020 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137右#1    | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 28021 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137右5右6#  | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 28022 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137右9左#1  | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 28023 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137右9左前#1 | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 28024 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干137右12#   | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |

|       |    |             |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28025 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干140右#1     | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 28026 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干159#       | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 28027 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线李屯分5#         | 30  | 55.0000 | 10.5000  | 10.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 28028 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线宫老干40#       | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |
| 28029 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线山咀分18右7#      | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0526  |
| 28030 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干178左3#     | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 28031 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分4右#1       | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 28032 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分10右3#      | 30  | 35.0000 | 16.5000  | 16.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 28033 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线联通分1#1        | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 28034 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线高成分3左#1       | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 28035 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干19#1       | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 28036 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干201左#1     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 28037 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干211左#1     | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 28038 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分#1         | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 28039 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分4#         | 30  | 23.0000 | 20.1000  | 20.1000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 28040 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分14左4#      | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 28041 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线北甸分16#        | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 28042 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干215#       | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 28043 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干216#       | 250 | 17.0000 | 182.5000 | 182.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 28044 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干219右5#     | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 28045 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干226右2#     | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 28046 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线梅屯分8#         | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 28047 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干231右5#     | 30  | 24.0000 | 19.8000  | 19.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 28048 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线宝石干236#       | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 28049 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干3左1左#1   | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 28050 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干3左2#     | 30  | 14.0000 | 22.8000  | 22.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 28051 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干23右3左4#  | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 28052 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干23右3右2#  | 80  | 41.0000 | 39.2000  | 39.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 28053 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干23右13#   | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 28054 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干23右10右6# | 80  | 28.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 28055 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线东富分4#        | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 28056 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干52右9左8#  | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 28057 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干52右9左10# | 80  | 38.0000 | 41.6000  | 41.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |

|       |    |             |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28058 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右9左8左2# | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 28059 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右9左8左1# | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 28060 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干52右18#    | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 28061 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线化工分18#        | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 28062 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线化工分果泉支10#     | 250 | 8.0000  | 205.0000 | 205.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 28063 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干72左#1     | 80  | 11.0000 | 63.2000  | 63.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 28064 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干72右#1     | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0117 |
| 28065 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线  | 付家屯线付家屯干75左2#     | 250 | 56.0000 | 85.0000  | 85.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0032  |
| 28066 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线七顶山干17#       | 160 | 26.0000 | 102.4000 | 102.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 28067 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宫老乙线山上分7#         | 160 | 56.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 28068 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线杰成分6左3#       | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 28069 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 七顶山线大盐场分5#        | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 28070 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线  | 宫青乙线张家分24右4#      | 250 | 10.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 28071 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分12右#1       | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 28072 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分12右4#       | 250 | 16.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0353  |
| 28073 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分16左4#       | 80  | 39.0000 | 40.8000  | 40.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 28074 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分西马支10右2#    | 80  | 48.0000 | 33.6000  | 33.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 28075 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分西马支22#      | 80  | 40.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 28076 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线马圈分53#         | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 28077 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三园线七顶山干108#       | 80  | 14.0000 | 60.8000  | 60.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 28078 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线宏源分雨杉支4#     | 250 | 26.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 28079 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线宏源分4#        | 250 | 36.0000 | 135.0000 | 135.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 28080 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干82左#1   | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 28081 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分14#       | 80  | 25.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 28082 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分16右1#1    | 250 | 38.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 28083 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线猪厂分19左6#     | 30  | 21.0000 | 20.7000  | 20.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 28084 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线梨树分1左#1      | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 28085 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 三十里堡线三十里堡干175#    | 250 | 19.0000 | 177.5000 | 177.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 28086 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干56#        | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 28087 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分3#1        | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 28088 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线兔岭分34#        | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 28089 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石1线三石干117#       | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 28090 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线   | 三石2线三石干122右4#     | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |

|       |    |             |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28091 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 北乐线地板分#9右1       | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 28092 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支26#    | 80  | 54.0000 | 28.8000  | 28.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0856  |
| 28093 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线木业分5#        | 80  | 45.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 28094 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石1线三石干62#       | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 28095 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 三石2线三石干122右1右#1  | 80  | 34.0000 | 44.8000  | 44.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 28096 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干45右#1     | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 28097 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线沙屯分5左#1      | 80  | 26.0000 | 51.2000  | 51.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 28098 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分6左#1      | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 28099 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分6右#1      | 250 | 10.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 28100 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分6支#1      | 80  | 9.0000  | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 28101 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青甲线 | 宫青甲线管业分7#        | 200 | 48.0000 | 84.0000  | 84.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 28102 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分16右5#     | 80  | 43.0000 | 37.6000  | 37.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 28103 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分22#       | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 28104 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线张家分北山支23右17# | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 28105 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干6#1       | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 28106 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干67右6#     | 250 | 10.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 28107 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 宫青乙线宫青干73右4#     | 80  | 18.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 28108 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线盐宫干9#        | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 28109 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线三青分3右7#      | 315 | 30.0000 | 189.0000 | 189.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 28110 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线悦泰分三环支12右6#  | 315 | 49.0000 | 129.1500 | 129.1500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 28111 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线悦泰分三环支12右9#  | 250 | 20.0000 | 175.0000 | 175.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 28112 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分22右#1     | 315 | 51.0000 | 122.8500 | 122.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 28113 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分27#       | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 28114 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线一航分28#       | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 28115 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫乙线 | 盐宫乙线路桥分22#       | 500 | 20.0000 | 350.0000 | 350.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 28116 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分10右5#    | 30  | 52.0000 | 11.4000  | 11.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 28117 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分16#      | 80  | 15.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 28118 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐山甲线 | 盐山甲线三道湾分25#      | 160 | 54.0000 | 57.6000  | 57.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 28119 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 宝泉食品箱式配电站#1主变    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 28120 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 金联金属箱式配电站#1主变    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 28121 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 页岩砖厂箱式配电站#1主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 28122 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 王强铸钢箱式配电站#1主变    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 28123 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝泉线  | 浞顺鱼粉厂箱式配电站#1主变   | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |

|       |    |             |       |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|-------|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28124 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 东方铸钢#1箱式配电站#1主变       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 28125 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 东方铸钢#2箱式配电站#1主变       | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 28126 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 金吉特钢箱式配电站#1主变         | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 28127 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 鑫宝船舶重工箱式配电站#1主变       | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 28128 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 大连金越机械箱式配电站#1主变       | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 28129 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 宝华寺箱式配电站#1主变          | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 28130 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 喜通金属箱式配电站#1主变         | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 28131 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线   | 海峰塑胶箱式配电站#1主变         | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 28132 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 国立包装箱式配电站#1主变         | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0376  |
| 28133 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 万润食品箱式配电站#1主变         | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 28134 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 科瑞特家居箱式配电站#1主变        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 28135 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线  | 普湾新区热力箱式配电站#1主变       | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 28136 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 宜丰金属#1箱式配电站#1主变       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 28137 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 民阳供热箱式配电站#1主变         | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 28138 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 瑛晟房地产箱式配电站#1主变        | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 28139 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三十里堡服务区充电桩#2箱式配电站#1主变 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0861 |
| 28140 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三十里堡高速服务区#1箱式配电站#1主变  | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 28141 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 三十里堡高速服务区#2箱式配电站#1主变  | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 28142 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线   | 农场回迁楼箱式配电站#1主变        | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 28143 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 宏源橱柜箱式配电站#1主变         | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 28144 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板箱变                | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 28145 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板#1箱式配电站#1主变       | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 28146 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳洋地板#2箱式配电站#1主变       | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 28147 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 兰郡锅炉房箱式配电站#1主变        | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 28148 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 喜福得箱式配电站#1主变          | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 28149 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 佳伟矿业箱式配电站#1主变         | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 28150 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 铸造厂箱式配电站#1主变          | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 28151 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 东升农业示范园箱式配电站#1主变      | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 28152 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里堡线 | 硅胶厂箱式配电站#1主变          | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 28153 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 宏宇泡沫箱式配电站#1主变         | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 28154 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线  | 志鹏钢铁加工箱式配电站#1主变       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 28155 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线  | 宫老甲线宫老干102左#1         | 30  | 47.0000 | 12.9000  | 12.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0963 |



|       |    |             |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28156 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干21右3#        | 200 | 14.0000 | 152.0000 | 152.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 28157 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支7左4左#1    | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 28158 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线山上分5左#1         | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 28159 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线山上分6#           | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 28160 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三园线西山后分22#          | 30  | 35.0000 | 16.5000  | 16.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 28161 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老甲线 | 宫老甲线四达分水道支18左2#     | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 28162 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线小盐场分37#         | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 28163 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐宫甲线 | 盐宫甲线临时分12#          | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 28164 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 热力线  | 宜丰金属#2箱式配电站#1主变     | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0856 |
| 28165 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 热力线  | 热力公司箱式配电站#1主变       | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 28166 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 铁龙线  | 中铁铁龙冷链#1箱式配电站#1主变   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 28167 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 冷链线  | 中铁铁龙冷链变电所           | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 28168 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里线 | 三十里堡线三十里堡干213左#4变压器 | 100 | 59.0000 | 31.0000  | 31.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 28169 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 宝石线  | 宝石线红果分#23柱上变压器      | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 28170 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫老乙线 | 宫老乙线宫老干108右#1柱上变压器  | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 28171 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三十里线 | 三十里堡线元盛分#2柱上变压器     | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 28172 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 通达分7右1右#1柱上变压器      | 400 | 48.0000 | 168.0000 | 168.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 28173 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 付家屯线 | 付家屯线付家屯干72右#1柱上变压器  | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 28174 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 老爷庙线老爷庙干41左5#箱式配电站  | 250 | 49.0000 | 102.5000 | 102.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 28175 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 友兰线  | 欧洲小镇#6配电站#1主变       | 800 | 28.0000 | 496.0000 | 496.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 28176 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#5配电站#1主变       | 800 | 19.0000 | 568.0000 | 568.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 28177 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#3配电站#2-1主变       | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 28178 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站#1主变       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 28179 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站#2主变       | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 28180 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#3配电站#3主变       | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 28181 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站#1主变       | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 28182 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站#2主变       | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 28183 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#4配电站#3主变       | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 28184 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#5配电站#1主变       | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 28185 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 三十里堡#5配电站#2主变       | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 28186 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#7配电站#1主变       | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 28187 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#7配电站#2主变       | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |

|       |    |             |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28188 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#6配电站#1主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 28189 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 三十里堡#6配电站#2主变  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 28190 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区1号配电站#1主变  | 630 | 39.0000 | 321.3000 | 321.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 28191 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区1号配电站#2主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 28192 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区2号配电站#1主变  | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 28193 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 北乐线  | 真爱小区2号配电站#2主变  | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 28194 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#1配电站#1主变 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 28195 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#1配电站#2主变 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 28196 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#2配电站#1主变 | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 28197 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 绿景园小区#2配电站#2主变 | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0167 |
| 28198 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#1主变    | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 28199 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#2主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 28200 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#2配电站#3主变    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 28201 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#4配电站#1主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 28202 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#4配电站#2主变    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 28203 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#1主变    | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 28204 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#2主变    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 28205 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 老爷庙线 | 学府#7配电站#3主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 28206 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#1配电站#1主变  | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 28207 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#1配电站#2主变  | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 28208 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#2配电站#1主变  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 28209 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#2配电站#2主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 28210 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#3配电站#1主变  | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0514  |
| 28211 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口甲线 | 北港新城#3配电站#2主变  | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 28212 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#1主变    | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 28213 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#2主变    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 28214 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#1配电站#3主变    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 28215 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#1主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 28216 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#2主变    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 28217 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#3配电站#3主变    | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 28218 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#1主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 28219 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 28220 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#5配电站#3主变    | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |

|       |    |             |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28221 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#1主变    | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0149 |
| 28222 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#2主变    | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 28223 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#6配电站#3主变    | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 28224 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#1主变    | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 28225 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#2主变    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 28226 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 龙口乙线 | 学府#8配电站#3主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 28227 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#1配电站#1主变    | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 28228 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#1配电站#2主变    | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 28229 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#1主变    | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 28230 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#2主变    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 28231 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#2配电站#3主变    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 28232 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#1主变    | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 28233 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#2主变    | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 28234 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三石线  | 兰君#6配电站#3主变    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 28235 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站#1主变  | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 28236 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站#2主变  | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 28237 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#2配电站#3主变  | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |
| 28238 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站#1主变  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 28239 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站#2主变  | 630 | 33.0000 | 359.1000 | 359.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 28240 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#3配电站#3主变  | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 28241 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#4配电站#1主变  | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 28242 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#4配电站#2主变  | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 28243 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青乙线 | 青岛新村#1配电站#1主变  | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 28244 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#1配电站#2主变  | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 28245 | 金州 | 金盐66千伏变电站   | 盐青甲线 | 青岛新村#1配电站#3主变  | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 28246 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#1配电站#1主变   | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0669  |
| 28247 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#1配电站#2主变   | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 28248 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#1配电站#3主变   | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 28249 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#2配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 28250 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#2配电站#1主变   | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 28251 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 偃憬城#2配电站#1主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 28252 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰偃憬城#1配电站#1主变 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |
| 28253 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰偃憬城#1配电站#2主变 | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |

|       |    |             |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28254 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#1配电站#3主变  | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 28255 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电站#1主变  | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 28256 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电站#2主变  | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 28257 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 泰峰俪憬城#2配电站#3主变  | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 28258 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配电站#1主变 | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.087   |
| 28259 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配电站#2主变 | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 28260 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#1配电站#3主变 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 28261 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配电站#1主变 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 28262 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配电站#2主变 | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 28263 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#2配电站#3主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 28264 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#3配电站#1主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0643 |
| 28265 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#3配电站#2主变 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0562  |
| 28266 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配电站#1主变 | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 28267 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配电站#2主变 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0773 |
| 28268 | 金州 | 宫家66千伏变电站   | 宫青乙线 | 沙屯回迁小区#4配电站#3主变 | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 28269 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站#1主变   | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 28270 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站#2主变   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |
| 28271 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 东山后院#1配电站#3主变   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 28272 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#1主变    | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 28273 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#2主变    | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 28274 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#1配电站#3主变    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 28275 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#2配电站#1主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 28276 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 园丁园#2配电站#2主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 28277 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 友兰#1配电站#1主变     | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 28278 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 友兰#1配电站#2主变     | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 28279 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 28280 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站#2主变   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 28281 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#1配电站#3主变   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 28282 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站#1主变   | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 28283 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站#2主变   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 28284 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#2配电站#3主变   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 28285 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站#1主变   | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 28286 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站#2主变   | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |

|       |    |             |      |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28287 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 七顶山线 | 欧洲小镇#3配电站#3主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 28288 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#1主变   | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 28289 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#2主变   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 28290 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#1配电站#3主变   | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 28291 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 三园线  | 瑛晟#2配电站#1主变   | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 28292 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 柳条分#10        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 28293 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 柳条分#23        | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 28294 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#104左1     | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 28295 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#13        | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 28296 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#179左4     | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 28297 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#214       | 50  | 44.0000 | 23.0000  | 23.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 28298 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 山岛干#23        | 250 | 54.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0216  |
| 28299 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#75右1      | 160 | 18.0000 | 115.2000 | 115.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 28300 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#85右2      | 50  | 40.0000 | 25.0000  | 25.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 28301 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#116右1     | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 28302 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 高家支#9右1       | 50  | 56.0000 | 17.0000  | 17.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 28303 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 高家支#29        | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0367  |
| 28304 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#122       | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 28305 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#153       | 100 | 16.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 28306 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 上沟支#6左1       | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 28307 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 上沟支#27        | 50  | 45.0000 | 22.5000  | 22.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 28308 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 上沟支#36        | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 28309 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#157       | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 28310 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#174       | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 28311 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#191       | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 28312 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 三厂分#20        | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 28313 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 三厂分#10        | 200 | 44.0000 | 92.0000  | 92.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 28314 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王干#33右1      | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 28315 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 东沟分#4         | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0145 |
| 28316 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 东沟分#54        | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 28317 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 东沟分#72        | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 28318 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 东沟分#114       | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 28319 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 东沟分#88        | 50  | 23.0000 | 33.5000  | 33.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0755  |

|       |    |             |      |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28320 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 水库支#10    | 50  | 8.0000  | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 28321 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 水库支#19    | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 28322 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 水库支#16右7  | 50  | 16.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 28323 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 水库支#28    | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 28324 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 邓沟支#13    | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 28325 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石园甲线 | 石园干#40    | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 28326 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 海头分#08    | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 28327 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 育苗分#3     | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 28328 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#39    | 80  | 52.0000 | 30.4000  | 30.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 28329 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#3左3   | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.086   |
| 28330 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#10右2  | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 28331 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 养殖分#15    | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 28332 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 滨海分#2     | 50  | 32.0000 | 29.0000  | 29.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 28333 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#53    | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 28334 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 北海干#59右03 | 160 | 22.0000 | 108.8000 | 108.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 28335 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 养殖分#10    | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 28336 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#103  | 80  | 22.0000 | 54.4000  | 54.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 28337 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#108  | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 28338 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#114  | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 28339 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#41   | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 28340 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#55右1 | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 28341 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#77   | 100 | 28.0000 | 62.0000  | 62.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0651  |
| 28342 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#98左3 | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 28343 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#13    | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 28344 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#27右2  | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 28345 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#47    | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 28346 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 罗屯分#53    | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 28347 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#118   | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 28348 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#127   | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 28349 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#131   | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 28350 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#144右2 | 100 | 56.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 28351 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#51    | 250 | 24.0000 | 165.0000 | 165.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 28352 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#55左13 | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |

|       |    |             |      |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28353 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#12    | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 28354 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#8左1   | 200 | 8.0000  | 164.0000 | 164.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 28355 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙甲分#2    | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 28356 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#38右1   | 315 | 31.0000 | 185.8500 | 185.8500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 28357 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41右2   | 315 | 10.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 28358 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左1   | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 28359 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左1   | 400 | 54.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 28360 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左2右3 | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 28361 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左2右3 | 315 | 9.0000  | 255.1500 | 255.1500 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 28362 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#50     | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 28363 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#56     | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 28364 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河乙线#47左1  | 315 | 35.0000 | 173.2500 | 173.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 28365 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#55左13  | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 28366 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#56右1   | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.012   |
| 28367 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#62     | 100 | 40.0000 | 50.0000  | 50.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 28368 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#69右3   | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 28369 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#73右7   | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 28370 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫干#78右1   | 80  | 9.0000  | 64.8000  | 64.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 28371 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 微波分#15     | 50  | 36.0000 | 27.0000  | 27.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 28372 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 微波分10右1    | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 28373 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青支#75前1   | 200 | 13.0000 | 154.0000 | 154.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 28374 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青支#85     | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 28375 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 油脂分#8      | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 28376 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#2      | 160 | 45.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 28377 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#71     | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 28378 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#77左5   | 50  | 31.0000 | 29.5000  | 29.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 28379 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 原田分#78     | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 28380 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#13右5   | 50  | 55.0000 | 17.5000  | 17.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 28381 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#3      | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 28382 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#41     | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 28383 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 知青分#9左1    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 28384 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石陶线  | 石陶分#17     | 200 | 47.0000 | 86.0000  | 86.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 28385 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石陶线  | 石陶分#27右3   | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |

|       |    |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28386 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 市场分#9左5    | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 28387 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#13右1   | 315 | 15.0000 | 236.2500 | 236.2500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 28388 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#29右1   | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 28389 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#38左2   | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 28390 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#4右5    | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 28391 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#51右5   | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 28392 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线 | 唐家干#57     | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 28393 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 海河分#1      | 30  | 40.0000 | 15.0000  | 15.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 28394 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#141    | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 28395 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#26     | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 28396 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#4      | 80  | 49.0000 | 32.8000  | 32.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 28397 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#57     | 100 | 50.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 28398 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#68     | 200 | 52.0000 | 76.0000  | 76.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 28399 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#68     | 200 | 42.0000 | 96.0000  | 96.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 28400 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 石三千#80     | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 28401 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 五十里分#1     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 28402 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 五十里分#14    | 50  | 38.0000 | 26.0000  | 26.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 28403 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石三线 | 五十里分#8     | 50  | 29.0000 | 30.5000  | 30.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 28404 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线 | 石三千#44     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 28405 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线 | 石三千#50右5   | 160 | 14.0000 | 121.6000 | 121.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 28406 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石农线 | 石三千#60左1左2 | 100 | 29.0000 | 61.0000  | 61.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 28407 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 盐场分#7      | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 28408 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#90右2   | 80  | 29.0000 | 48.8000  | 48.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 28409 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 小后海分#21左4  | 50  | 11.0000 | 39.5000  | 39.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 28410 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#128右1  | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 28411 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#146右2  | 100 | 20.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 28412 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#182右2  | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 28413 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#192右2  | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 28414 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 簸箕岛分#2     | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 28415 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 山岛干#220    | 50  | 30.0000 | 30.0000  | 30.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 28416 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 簸箕岛分#38    | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0571  |
| 28417 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 沿海支#13     | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 28418 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线 | 簸箕岛分#69    | 80  | 46.0000 | 35.2000  | 35.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |



|       |    |           |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28419 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#1配电站#1变压器        | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 28420 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#1配电站#2变压器        | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 28421 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#2配电站#1变压器        | 500 | 54.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 28422 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金福#2配电站#2变压器        | 500 | 14.0000 | 380.0000 | 380.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0726 |
| 28423 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#2配电站103间隔配电变压器   | 400 | 47.0000 | 172.0000 | 172.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 28424 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#2配电站104间隔配电变压器   | 400 | 38.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 28425 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#3配电站103间隔#1配电变压器 | 400 | 40.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 28426 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#3配电站104间隔#2配电变压器 | 400 | 9.0000  | 324.0000 | 324.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 28427 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#1变压器        | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0981 |
| 28428 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站6变压器         | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 28429 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#3变压器        | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0147 |
| 28430 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#1配电站#4变压器        | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 28431 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#2变压器        | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 28432 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#3变压器        | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 28433 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#1变压器        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 28434 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#2变压器        | 630 | 15.0000 | 472.5000 | 472.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 28435 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 丰本#1配电站#3变压器        | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 28436 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 村前支#5               | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 28437 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 石河#4配电站#1变压器        | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |
| 28438 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 春华小区配电站#1变压器        | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 28439 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#1变压器        | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 28440 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#2变压器        | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 28441 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#7配电站#1变压器        | 500 | 53.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0087 |
| 28442 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 石河#7配电站#2变压器        | 500 | 52.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 28443 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站#1变压器      | 630 | 55.0000 | 220.5000 | 220.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 28444 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站#2变压器      | 630 | 28.0000 | 390.6000 | 390.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 28445 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站#1变压器      | 630 | 13.0000 | 485.1000 | 485.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 28446 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站#2变压器      | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 28447 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 天甲家园箱变103间隔配电变压器    | 500 | 10.0000 | 400.0000 | 400.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 28448 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#1变压器        | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 28449 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#2变压器        | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 28450 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 北源小区配电站103间隔配电变压器   | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0115 |
| 28451 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 山岛线  | 北源小区配电站#1主变         | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28452 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#1主变       | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 28453 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河甲线 | 金海#1配电站#2主变       | 630 | 41.0000 | 308.7000 | 308.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 28454 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 春华小区配电站#1主变       | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 28455 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#1主变       | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 28456 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石河乙线 | 金海#2配电站#2主变       | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 28457 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站#1主变     | 630 | 52.0000 | 239.4000 | 239.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 28458 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#1配电站#2主变     | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 28459 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站#1主变     | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 28460 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 石陶线  | 金地华府#2配电站#2主变     | 630 | 42.0000 | 302.4000 | 302.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |
| 28461 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#1变压器    | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0284  |
| 28462 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#2变压器    | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 28463 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#3变压器    | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 28464 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#4配电站#1变压器    | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 28465 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#4配电站#2变压器    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 28466 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#1配电站#1变压器    | 630 | 56.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 28467 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#1配电站#2变压器    | 630 | 31.0000 | 371.7000 | 371.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 28468 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#2配电站#1变压器    | 800 | 35.0000 | 440.0000 | 440.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 28469 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#1主变     | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 28470 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#2主变     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 28471 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#3配电站#3主变     | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 28472 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#4配电站#1主变     | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 28473 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 汽修线  | 金地华府#4配电站#2主变     | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 28474 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#1配电站#1主变     | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 28475 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#1配电站#2主变     | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 28476 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 唐家线  | 金石华庭#2配电站#1主变     | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 28477 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#1配电站#1配电变压器 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 28478 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#1配电站#2配电变压器 | 630 | 38.0000 | 327.6000 | 327.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 28479 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#1配电站#3配电变压器 | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 28480 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#2配电站#1变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 28481 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#2配电站#2变压器   | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 28482 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#2配电站#3变压器   | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 28483 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电站#1变压器   | 630 | 35.0000 | 346.5000 | 346.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 28484 | 金州 | 黄旗66千伏变电站 | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电站#2变压器   | 630 | 23.0000 | 422.1000 | 422.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |

|       |    |             |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28485 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#3配电站#3变压器      | 630 | 47.0000 | 270.9000 | 270.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0718  |
| 28486 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#4配电站#1变压器      | 630 | 50.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 28487 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台B区#4配电站#2变压器      | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 28488 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电站103配电变压器   | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 28489 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电站104配电变压器   | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 28490 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#1配电站105配电变压器   | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 28491 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#2配电站103配电变压器   | 630 | 17.0000 | 459.9000 | 459.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 28492 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#2配电站104配电变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0012  |
| 28493 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电站103配电变压器   | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 28494 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电站104配电变压器   | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 28495 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#3配电站105配电变压器   | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 28496 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#4配电站103配电变压器   | 630 | 11.0000 | 497.7000 | 497.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 28497 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河屯回迁#4配电站104配电变压器   | 630 | 8.0000  | 516.6000 | 516.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 28498 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电站103间隔配电变压器 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 28499 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电站104间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 28500 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#1配电站105间隔配电变压器 | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 28501 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电站103间隔配电变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0437 |
| 28502 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电站104间隔配电变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 28503 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#2配电站105间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 28504 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#3配电站103间隔配电变压器 | 630 | 20.0000 | 441.0000 | 441.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 28505 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#3配电站104间隔配电变压器 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0031 |
| 28506 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电站103间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 28507 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电站104间隔配电变压器 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 28508 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#4配电站105间隔配电变压器 | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 28509 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#5配电站103间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0978  |
| 28510 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台回迁#5配电站104间隔配电变压器 | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 28511 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站#1主变        | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 28512 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站#2主变        | 630 | 40.0000 | 315.0000 | 315.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |

|       |    |             |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28513 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#1配电站#3主变    | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 28514 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#2配电站#1主变    | 630 | 54.0000 | 226.8000 | 226.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 28515 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#2配电站#2主变    | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 28516 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站#1主变    | 630 | 49.0000 | 258.3000 | 258.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 28517 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站#2主变    | 630 | 21.0000 | 434.7000 | 434.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 28518 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#3配电站#3主变    | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 28519 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#4配电站#1主变    | 630 | 16.0000 | 466.2000 | 466.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 28520 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 石河回迁#4配电站#2主变    | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 28521 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1配电站#1主变 | 630 | 30.0000 | 378.0000 | 378.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 28522 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1配电站#2主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0853 |
| 28523 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#1配电站#3主变 | 630 | 32.0000 | 365.4000 | 365.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 28524 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2配电站#1主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 28525 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2配电站#2主变 | 630 | 46.0000 | 277.2000 | 277.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |
| 28526 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#2配电站#3主变 | 630 | 18.0000 | 453.6000 | 453.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 28527 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3配电站#1主变 | 630 | 44.0000 | 289.8000 | 289.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 28528 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3配电站#2主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 28529 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#3配电站#3主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 28530 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#4配电站#1主变 | 630 | 45.0000 | 283.5000 | 283.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 28531 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 西沟线  | 钓鱼台回迁B区#4配电站#2主变 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 28532 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1配电站#1主变 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 28533 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1配电站#2主变 | 630 | 37.0000 | 333.9000 | 333.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 28534 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#1配电站#3主变 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0728  |
| 28535 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2配电站#1主变 | 630 | 36.0000 | 340.2000 | 340.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 28536 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2配电站#2主变 | 630 | 14.0000 | 478.8000 | 478.8000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 28537 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#2配电站#3主变 | 630 | 24.0000 | 415.8000 | 415.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 28538 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#3配电站#1主变 | 630 | 53.0000 | 233.1000 | 233.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 28539 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#3配电站#2主变 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 28540 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4配电站#1主变 | 630 | 19.0000 | 447.3000 | 447.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 28541 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4配电站#2主变 | 630 | 29.0000 | 384.3000 | 384.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 28542 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#4配电站#3主变 | 630 | 34.0000 | 352.8000 | 352.8000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0465 |
| 28543 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#5配电站#1主变 | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 28544 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台小区回迁#5配电站#2主变 | 630 | 22.0000 | 428.4000 | 428.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 28545 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 高家支#52           | 200 | 22.0000 | 136.0000 | 136.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |

|       |    |             |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-------------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28546 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 上沟支#16             | 400 | 10.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 28547 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 汽修线  | 九莲支#14             | 400 | 35.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0159  |
| 28548 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#2右2            | 400 | 44.0000 | 184.0000 | 184.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 28549 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 北海线  | 烘干分#5左2            | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 28550 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台干#60右1          | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0448  |
| 28551 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 福利乙分#10            | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 28552 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#41左4           | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 28553 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石河乙线 | 石河干#48             | 400 | 30.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 28554 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 市场分#11             | 400 | 42.0000 | 192.0000 | 192.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 28555 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 唐家线  | 下洼支#11             | 400 | 46.0000 | 176.0000 | 176.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 28556 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#116左3左5        | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 28557 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石三线  | 石三干#156            | 400 | 17.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 28558 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 山岛线  | 小学分#2右05           | 400 | 28.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 28559 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 大王线  | 大王线移动分#5变压器        | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 28560 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫线石宫干105左#1变压器    | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 28561 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 石宫线  | 石宫线石宫干#122左11右4变压器 | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 28562 | 金州 | 三十里堡66千伏变电站 | 钓鱼台线 | 钓鱼台线为民分#2变压器       | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 28563 | 金州 | 黄旗66千伏变电站   | 山岛线  | 山岛干34右#1变压器        | 400 | 50.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 28564 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 柳家线  | 柳家线杏街分#12变压器       | 200 | 30.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 28565 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏勇线  | 杏勇线李家分#8变压器        | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 28566 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#42左4变压器     | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 28567 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 华东线  | 水泉分#12             | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 28568 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#30右4变压器     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 28569 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏桃线  | 杏勇线李家分#70变压器       | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 28570 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 邹家线  | 邹家线南海分#18变压器       | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 28571 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 邹家线  | 邹家线南海分#31变压器       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 28572 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏桃线  | 杏勇线李家分#80左2变压器     | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 28573 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏桃线  | 杏勇线李家分#86变压器       | 50  | 43.0000 | 23.5000  | 23.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 28574 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏港乙线 | 杏港甲线桃冷支#3柱上变压器     | 160 | 38.0000 | 83.2000  | 83.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 28575 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 邹家线  | 邹家线邹家干#18左1变压器     | 80  | 75.0000 | 12.0000  | 12.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 28576 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 华东线  | pms_于电支#11         | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 28577 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 邹家线  | 邹家线邹家干#12左1变压器     | 200 | 40.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 28578 | 金州 | 杏树66千伏变电站   | 杏勇线  | 杏勇线姚电支#02变压器       | 100 | 37.0000 | 53.0000  | 53.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |

|       |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28579 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#30前1变压器  | 100 | 17.0000 | 73.0000  | 73.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 28580 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#39左3变压器  | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 28581 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#55变压器    | 200 | 24.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0912 |
| 28582 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 大坡分#5右3         | 200 | 36.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 28583 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线医院分#2变压器     | 315 | 34.0000 | 176.4000 | 176.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 28584 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线李家分#13变压器    | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 28585 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线姜炉支#26变压器    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 28586 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#38变压器    | 100 | 18.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 28587 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#58变压器    | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 28588 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线柳家干#72变压器    | 50  | 42.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 28589 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李家分#92右3变压器  | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 28590 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李姚支#20变压器    | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0103  |
| 28591 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线姚屯支#5变压器     | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0009 |
| 28592 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线三官支#3变压器     | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 28593 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线三官支#9变压器     | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 28594 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇干#124变压器   | 160 | 16.0000 | 118.4000 | 118.4000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 28595 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线礼花支#7变压器     | 100 | 31.0000 | 59.0000  | 59.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 28596 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线喜强分#6变压器     | 30  | 11.0000 | 23.7000  | 23.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 28597 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东线水泉分#24左1     | 200 | 28.0000 | 124.0000 | 124.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 28598 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇干#44左2变压器  | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 28599 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#7左2变压器   | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 28600 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线姜炉支#5右1变压器   | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 28601 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#121左2变压器 | 100 | 39.0000 | 51.0000  | 51.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 28602 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#62右3变压器  | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 28603 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线杏街分#14变压器    | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 28604 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#04变压器    | 315 | 22.0000 | 214.2000 | 214.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0443  |
| 28605 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏勇线李姚支#12变压器    | 400 | 41.0000 | 196.0000 | 196.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 28606 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 邹沟支#5           | 80  | 17.0000 | 58.4000  | 58.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 28607 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#123变压器   | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 28608 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线南海分#26右2变压器  | 100 | 32.0000 | 58.0000  | 58.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 28609 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线柳家干#10变压器    | 250 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 28610 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#36变压器    | 100 | 11.0000 | 79.0000  | 79.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 28611 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线 | 邹家线邹家干#85变压器    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0992  |

|       |    |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28612 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线骆石分#32变压器     | 30  | 33.0000 | 17.1000  | 17.1000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0402  |
| 28613 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线柳家干#77变压器     | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 28614 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线柳家干#33左3变压器   | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 28615 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#98变压器     | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 28616 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#104变压器    | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 28617 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#53左3变压器   | 100 | 53.0000 | 37.0000  | 37.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 28618 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#64右3变压器   | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 28619 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线柳家干#68变压器     | 80  | 24.0000 | 52.8000  | 52.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 28620 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#24变压器     | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 28621 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线医院分#5变压器      | 315 | 50.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 28622 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#085          | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 28623 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 凉水湾分#29右1        | 100 | 47.0000 | 43.0000  | 43.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 28624 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 窑水支#5            | 50  | 14.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 28625 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线桃水支#2变压器      | 50  | 20.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 28626 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 王炉支#17           | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 28627 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线徐屯支#7变压器      | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0242  |
| 28628 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干#10变压器    | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0522  |
| 28629 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线台子分#82变压器     | 50  | 27.0000 | 31.5000  | 31.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 28630 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线枕店支#24左2变压器   | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 28631 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 耿屯分#7            | 80  | 13.0000 | 61.6000  | 61.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 28632 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 杜屯分#5            | 80  | 10.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 28633 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 赵屯分#41           | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 28634 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线勇孙分#5变压器      | 100 | 23.0000 | 67.0000  | 67.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 28635 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线黑岛支#8右15右1变压器 | 30  | 27.0000 | 18.9000  | 18.9000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 28636 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#61变压器     | 200 | 50.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 28637 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线李堡分#18左1变压器   | 50  | 37.0000 | 26.5000  | 26.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 28638 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#199          | 400 | 26.0000 | 256.0000 | 256.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 28639 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线王屯支#26变压器     | 30  | 17.0000 | 21.9000  | 21.9000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 28640 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线潘家支#45变压器     | 30  | 26.0000 | 19.2000  | 19.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 28641 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 车屯分#4左2          | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 28642 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 伙房支#12           | 30  | 18.0000 | 21.6000  | 21.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 28643 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#49左3变压器   | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 28644 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线园彬支#6变压器      | 100 | 70.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0151 |

|       |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28645 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#121右3变压器 | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 28646 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#091         | 30  | 30.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0687  |
| 28647 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#18          | 50  | 12.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 28648 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇干#155变压器   | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 28649 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#10左4变压器  | 100 | 52.0000 | 38.0000  | 38.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 28650 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#32右2变压器  | 50  | 77.0000 | 6.5000   | 6.5000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 28651 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#12变压器    | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 28652 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#62变压器    | 50  | 8.0000  | 41.0000  | 41.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 28653 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线邱屯分#13变压器    | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 28654 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 后台分#4           | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 28655 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线骆石分#44变压器    | 100 | 38.0000 | 52.0000  | 52.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 28656 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#12变压器    | 80  | 30.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0872 |
| 28657 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#61左3变压器  | 50  | 39.0000 | 25.5000  | 25.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 28658 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#71右4变压器  | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 28659 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线牌西支#8变压器     | 100 | 51.0000 | 39.0000  | 39.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 28660 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线石屯分#5变压器     | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 28661 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线陈屯分#7变压器     | 50  | 15.0000 | 37.5000  | 37.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 28662 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线牌东支#4变压器     | 80  | 56.0000 | 27.2000  | 27.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 28663 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#46          | 50  | 49.0000 | 20.5000  | 20.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 28664 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线黑岛支#2变压器     | 50  | 51.0000 | 19.5000  | 19.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 28665 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线猴石分#14变压器    | 30  | 10.0000 | 24.0000  | 24.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 28666 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#22变压器    | 80  | 44.0000 | 36.8000  | 36.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 28667 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 赵屯分#6左4         | 50  | 17.0000 | 36.5000  | 36.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 28668 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 刘窑分#30左3        | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 28669 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 殿顺支#10          | 50  | 19.0000 | 35.5000  | 35.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 28670 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线骆石分#42右3变压器  | 50  | 18.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.075  |
| 28671 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 大坡分#1右4         | 30  | 76.0000 | 4.2000   | 4.2000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 28672 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 沙家分#5右4         | 30  | 16.0000 | 22.2000  | 22.2000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 28673 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 高炉分#03          | 100 | 8.0000  | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 28674 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 马沟支#6           | 200 | 56.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 28675 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线王屯支#2变压器     | 50  | 50.0000 | 20.0000  | 20.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 28676 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 台砖分#6           | 200 | 26.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 28677 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 赵屯分#34          | 30  | 36.0000 | 16.2000  | 16.2000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |



|       |    |           |      |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28678 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 鲍堡分#48          | 160 | 42.0000 | 76.8000  | 76.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 28679 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线骆石分#21变压器    | 50  | 48.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 28680 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线秦屯分#14变压器    | 50  | 41.0000 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 28681 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#37右1变压器  | 50  | 26.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 28682 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线黑岛支#8右22变压器  | 30  | 22.0000 | 20.4000  | 20.4000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 28683 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#49左2变压器  | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0644  |
| 28684 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#12变压器    | 250 | 34.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 28685 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线牌坊分#25变压器    | 80  | 55.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 28686 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 陈楼分#16          | 30  | 51.0000 | 11.7000  | 11.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 28687 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 姜楼分#9           | 30  | 20.0000 | 21.0000  | 21.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 28688 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线潘家支#24变压器    | 30  | 38.0000 | 15.6000  | 15.6000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 28689 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#211右1       | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 28690 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线骆石分#09变压器    | 100 | 26.0000 | 64.0000  | 64.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 28691 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#7变压器     | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0974 |
| 28692 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#25变压器    | 80  | 50.0000 | 32.0000  | 32.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 28693 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干#111变压器  | 50  | 54.0000 | 18.0000  | 18.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 28694 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 凉屯分#8           | 50  | 22.0000 | 34.0000  | 34.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0577 |
| 28695 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线火窝分#19变压器    | 30  | 54.0000 | 10.8000  | 10.8000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.018  |
| 28696 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 陈楼分#7左4         | 50  | 21.0000 | 34.5000  | 34.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0234 |
| 28697 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#204         | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 28698 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港乙线杏港干#11右2变压器 | 315 | 42.0000 | 151.2000 | 151.2000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 28699 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#43变压器    | 200 | 55.0000 | 70.0000  | 70.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 28700 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#143左1变压器 | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 28701 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线枕店支#8变压器     | 50  | 9.0000  | 40.5000  | 40.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0312  |
| 28702 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线后马庄分#22变压器   | 50  | 34.0000 | 28.0000  | 28.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 28703 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 凉水湾分#10右1       | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 28704 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线王屯支#7变压器     | 100 | 42.0000 | 48.0000  | 48.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0241  |
| 28705 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东干#184         | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0034 |
| 28706 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线黑岛支#8右7变压器   | 20  | 8.0000  | 16.4000  | 16.4000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 28707 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#67右3变压器  | 30  | 44.0000 | 13.8000  | 13.8000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 28708 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线北咀分#8变压器     | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 28709 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线中粮支#11左1变压器  | 50  | 24.0000 | 33.0000  | 33.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0088 |
| 28710 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线孙咀支#5变压器     | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0009  |

|       |    |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28711 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#75变压器    | 200 | 29.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 28712 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#126         | 200 | 25.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 28713 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线张屯分#16变压器    | 200 | 53.0000 | 74.0000  | 74.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 28714 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#15变压器    | 100 | 22.0000 | 68.0000  | 68.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 28715 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#68右3变压器  | 30  | 19.0000 | 21.3000  | 21.3000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 28716 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#54变压器    | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 28717 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#168         | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 28718 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 车屯分#6           | 200 | 35.0000 | 110.0000 | 110.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 28719 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 陈楼分#6右3         | 100 | 34.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 28720 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#92右2变压器  | 100 | 21.0000 | 69.0000  | 69.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 28721 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#40变压器    | 30  | 9.0000  | 24.3000  | 24.3000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 28722 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 姜楼分#3           | 100 | 35.0000 | 55.0000  | 55.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 28723 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线杏勇干#43右4变压器  | 30  | 41.0000 | 14.7000  | 14.7000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 28724 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线秦屯分#09变压器    | 200 | 49.0000 | 82.0000  | 82.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0456 |
| 28725 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线台子分#17变压器    | 100 | 30.0000 | 60.0000  | 60.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 28726 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 沙家分#7           | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 28727 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线火窝分#1变压器     | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 28728 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线石油支#2左2变压器   | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 28729 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#53左4变压器  | 50  | 13.0000 | 38.5000  | 38.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 28730 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线钟屯分#5变压器     | 100 | 24.0000 | 66.0000  | 66.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 28731 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 杨屯支#6           | 200 | 34.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 28732 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线李堡分#4右4变压器   | 30  | 31.0000 | 17.7000  | 17.7000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 28733 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线红泥山支#2右2变压器  | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 28734 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线东亮分#70变压器    | 100 | 54.0000 | 36.0000  | 36.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 28735 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#1变压器     | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 28736 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线 | 杏桃线卧龙分#8变压器     | 50  | 46.0000 | 22.0000  | 22.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 28737 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线杏勇干#148左2变压器 | 100 | 13.0000 | 77.0000  | 77.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 28738 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线 | 杏勇线五四分#6变压器     | 200 | 27.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |
| 28739 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 华东干#098         | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 28740 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 王炉支#36          | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 28741 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线 | 杏河线后马庄分#8变压器    | 100 | 45.0000 | 45.0000  | 45.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 28742 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线 | 云鹏支#2           | 100 | 33.0000 | 57.0000  | 57.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 28743 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线 | 柳家线骆石分#17变压器    | 315 | 24.0000 | 207.9000 | 207.9000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |

|       |    |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28744 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线火窝分#15左1变压器    | 200 | 51.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 28745 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#14变压器      | 315 | 48.0000 | 132.3000 | 132.3000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 28746 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李屯支#5变压器       | 80  | 20.0000 | 56.0000  | 56.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 28747 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线蔡屯支#17变压器      | 80  | 28.0000 | 49.6000  | 49.6000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 28748 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 王炉支#41            | 200 | 46.0000 | 88.0000  | 88.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 28749 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 高炉分#18            | 200 | 45.0000 | 90.0000  | 90.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 28750 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配电变压器     | 630 | 12.0000 | 491.4000 | 491.4000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 28751 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配电变压器     | 630 | 26.0000 | 403.2000 | 403.2000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0018  |
| 28752 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#1配电变压器     | 630 | 25.0000 | 409.5000 | 409.5000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 28753 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配电变压器     | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 28754 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配电变压器     | 630 | 48.0000 | 264.6000 | 264.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 28755 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏港甲线 | 杏港甲线桃园#2配电变压器     | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 28756 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电变压器      | 630 | 10.0000 | 504.0000 | 504.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 28757 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电变压器      | 630 | 9.0000  | 510.3000 | 510.3000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 28758 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏桃线桃园#1配电变压器      | 630 | 51.0000 | 245.7000 | 245.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 28759 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线骆石分#02变压器      | 100 | 27.0000 | 63.0000  | 63.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 28760 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线杏勇干#30变压器      | 100 | 46.0000 | 44.0000  | 44.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 28761 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 华东线水泉分#24         | 200 | 18.0000 | 144.0000 | 144.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 28762 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线猴石分#59变压器      | 200 | 33.0000 | 114.0000 | 114.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 28763 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#81变压器      | 100 | 9.0000  | 81.0000  | 81.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 28764 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏河线  | 杏河线红泥山支#16变压器     | 200 | 54.0000 | 72.0000  | 72.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 28765 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 鲍堡分#40            | 100 | 55.0000 | 35.0000  | 35.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 28766 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线杏街分#5变压器       | 630 | 43.0000 | 296.1000 | 296.1000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 28767 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线杏街分#3变压器       | 630 | 27.0000 | 396.9000 | 396.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 28768 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏勇线  | 杏勇线东亮分#121左1柱上变压器 | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 28769 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 华东线  | 云全支#7             | 200 | 10.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 28770 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#73变压器      | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 28771 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线南海分#31变压器      | 100 | 44.0000 | 46.0000  | 46.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 28772 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线姜炉支#5右1变压器     | 200 | 21.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 28773 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 柳家线  | 柳家线柳家干#55变压器      | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 28774 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线医院分#4变压器       | 400 | 43.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 28775 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 邹家线  | 邹家线南海分#26右2变压器    | 100 | 10.0000 | 80.0000  | 80.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 28776 | 金州 | 杏树66千伏变电站 | 杏桃线  | 杏勇线李家分#95右3变压器    | 100 | 43.0000 | 47.0000  | 47.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |

|       |     |            |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28777 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏桃线  | 杏勇线李姚支#15变压器      | 50  | 10.0000 | 40.0000  | 40.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 28778 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 杏勇线姚屯支#5变压器       | 100 | 25.0000 | 65.0000  | 65.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 28779 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 邹家线  | 邹家线南海分#61柱上变压器    | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 28780 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 秦屯分#2右1柱上变压器      | 400 | 9.0000  | 324.0000 | 324.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 28781 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏桃线  | 杏桃线水产支#11右1柱上变压器  | 100 | 15.0000 | 75.0000  | 75.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 28782 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 华东线  | 华东线水泉分#25左1变压器    | 200 | 9.0000  | 162.0000 | 162.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 28783 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 杏勇线姚屯支#51柱上变压器    | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 28784 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏勇线  | 杏勇线立明分#3左3变压器     | 200 | 15.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 28785 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 华东线  | 华东线鲍堡分#2右1柱上变压器   | 100 | 12.0000 | 78.0000  | 78.0000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 28786 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 杏港甲线 | 杏港甲线杏港干#40右1柱上变压器 | 200 | 43.0000 | 94.0000  | 94.0000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 28787 | 金州  | 杏树66千伏变电站  | 邹家线  | 邹家线三官支#13右5柱上变压器  | 400 | 12.0000 | 312.0000 | 312.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 28788 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干果干厂分1#B       | 200 | 62.3800 | 55.2400  | 55.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 28789 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干三队分2#         | 50  | 65.2400 | 12.3800  | 12.3800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 28790 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_烧锅分02         | 400 | 40.3500 | 198.6000 | 198.6000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 28791 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 老栏分21#左1          | 160 | 30.3500 | 95.4400  | 95.4400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 28792 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分23#        | 400 | 34.5100 | 221.9600 | 221.9600 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 28793 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_河东支3#         | 100 | 35.2800 | 54.7200  | 54.7200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 28794 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_洋旺支11#        | 100 | 51.2400 | 38.7600  | 38.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 28795 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_东李屯支12#       | 100 | 40.3400 | 49.6600  | 49.6600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 28796 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_岭东支14#        | 80  | 60.2100 | 23.8320  | 23.8320  | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 28797 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分78#        | 400 | 64.2500 | 103.0000 | 103.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 28798 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分36#        | 400 | 40.2700 | 198.9200 | 198.9200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 28799 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分50#        | 50  | 38.9900 | 25.5050  | 25.5050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 28800 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干9#        | 400 | 45.6800 | 177.2800 | 177.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 28801 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干64#       | 100 | 52.3800 | 37.6200  | 37.6200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 28802 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干57#       | 400 | 66.2100 | 95.1600  | 95.1600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 28803 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分3#         | 100 | 47.5100 | 42.4900  | 42.4900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 28804 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分9#         | 400 | 48.2500 | 167.0000 | 167.0000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 28805 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_站点分6          | 400 | 42.6800 | 189.2800 | 189.2800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 28806 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分碾盘沟支18#    | 100 | 45.9500 | 44.0500  | 44.0500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 28807 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分27#        | 200 | 61.2700 | 57.4600  | 57.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.066  |
| 28808 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | pms_老兰分9          | 100 | 59.3500 | 30.6500  | 30.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 28809 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后街分粮营支5#      | 400 | 57.2400 | 131.0400 | 131.0400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28810 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_河东支19#     | 400 | 51.2600 | 154.9600 | 154.9600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 28811 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干23#    | 30  | 54.2100 | 10.7370  | 10.7370  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0962  |
| 28812 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干小屯分2#      | 100 | 52.3200 | 37.6800  | 37.6800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0263  |
| 28813 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干132#-1     | 100 | 40.3500 | 49.6500  | 49.6500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0233  |
| 28814 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分59#     | 80  | 45.6500 | 35.4800  | 35.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0727 |
| 28815 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分68#     | 200 | 44.2100 | 91.5800  | 91.5800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 28816 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分西台支2#   | 200 | 41.2600 | 97.4800  | 97.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 28817 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干烧锅分50#     | 50  | 39.6800 | 25.1600  | 25.1600  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0972  |
| 28818 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干河南店分17#    | 400 | 68.5400 | 85.8400  | 85.8400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 28819 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干太阳沟分6#     | 100 | 65.6500 | 24.3500  | 24.3500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 28820 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干202#   | 100 | 68.2500 | 21.7500  | 21.7500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 28821 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干211#   | 200 | 61.2500 | 57.5000  | 57.5000  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 28822 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干190#       | 315 | 63.2500 | 84.2625  | 84.2625  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 28823 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干172#   | 80  | 40.2600 | 39.7920  | 39.7920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 28824 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干后山分6#      | 400 | 42.8983 | 188.4067 | 188.4067 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 28825 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_北山分5#      | 400 | 69.9759 | 80.0965  | 80.0965  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 28826 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干160#   | 100 | 62.8772 | 27.1228  | 27.1228  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 28827 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干154#   | 100 | 66.9238 | 23.0762  | 23.0762  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 28828 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干50#-02 | 100 | 48.9240 | 41.0760  | 41.0760  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 28829 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干43#    | 400 | 67.2757 | 90.8974  | 90.8974  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 28830 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干38#    | 80  | 51.4007 | 30.8795  | 30.8795  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 28831 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺干88#    | 315 | 63.8797 | 82.2790  | 82.2790  | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 28832 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线老栏分34#杆    | 100 | 32.8785 | 57.1215  | 57.1215  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 28833 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线北山分12#杆    | 100 | 64.1475 | 25.8525  | 25.8525  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 28834 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺线山后分9右2#    | 100 | 60.5049 | 29.4951  | 29.4951  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 28835 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 崔屯分60右4#       | 100 | 52.7097 | 37.2903  | 37.2903  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 28836 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 碾盘沟支22左1#      | 400 | 52.4788 | 150.0847 | 150.0847 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0966 |
| 28837 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 得利寺干219#       | 50  | 55.3893 | 17.3054  | 17.3054  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 28838 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 水果支9#          | 400 | 35.7586 | 216.9655 | 216.9655 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 28839 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 生态支16#         | 200 | 42.4100 | 95.1801  | 95.1801  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 28840 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | 纸壳箱支19左5#      | 100 | 66.9523 | 23.0477  | 23.0477  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 28841 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_崔屯分15左2#   | 400 | 44.7109 | 181.1565 | 181.1565 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 28842 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS崔屯分河东支24#   | 100 | 56.6374 | 33.3626  | 33.3626  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |

|       |     |            |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28843 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺线156#        | 100 | 69.4573 | 20.5427  | 20.5427  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 28844 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_梁营支11左1#        | 400 | 52.2227 | 151.1090 | 151.1090 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 28845 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_北山分11#          | 400 | 55.8384 | 136.6465 | 136.6465 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0336 |
| 28846 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 得利寺线 | PMS_得利寺线71#         | 200 | 48.9805 | 82.0390  | 82.0390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 28847 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | 电网_得利寺干53左2#        | 80  | 56.9091 | 26.4727  | 26.4727  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 28848 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | 龙潭干粮库分36#           | 400 | 68.3039 | 86.7845  | 86.7845  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 28849 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线北大岭支2#变压器    | 80  | 46.9081 | 34.4735  | 34.4735  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 28850 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分102#变压器   | 400 | 32.7778 | 228.8888 | 228.8888 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 28851 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线王屯分6#变压器     | 200 | 49.6800 | 80.6400  | 80.6400  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 28852 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分35#变压器    | 50  | 30.6253 | 29.6874  | 29.6874  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 28853 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分63#变压器    | 100 | 66.1038 | 23.8962  | 23.8962  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 28854 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线龙潭分15#变压器    | 400 | 32.3392 | 230.6434 | 230.6434 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 28855 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线粮库分3#变压器     | 200 | 65.4181 | 49.1638  | 49.1638  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 28856 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分11#变压器    | 50  | 31.0904 | 29.4548  | 29.4548  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 28857 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分17#变压器    | 100 | 58.1674 | 31.8326  | 31.8326  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 28858 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分26#变压器    | 100 | 38.0841 | 51.9159  | 51.9159  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 28859 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线腊树沟支14#变压器   | 100 | 59.5846 | 30.4154  | 30.4154  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 28860 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分42#变压器    | 80  | 81.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0638 |
| 28861 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分145#变压器   | 50  | 54.8195 | 17.5903  | 17.5903  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 28862 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线东孙支4#变压器     | 80  | 56.2516 | 26.9987  | 26.9987  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 28863 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线东西卢支18#变压器   | 200 | 46.7406 | 86.5188  | 86.5188  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 28864 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分120#变压器   | 80  | 45.3335 | 35.7332  | 35.7332  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 28865 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线房身支15#变压器    | 400 | 43.5576 | 185.7696 | 185.7696 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 28866 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭干卢屯分基建队支15#   | 315 | 60.2464 | 93.7237  | 93.7237  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 28867 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线北大岭支10#变压器   | 100 | 56.6331 | 33.3669  | 33.3669  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 28868 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线窑沟支4#变压器     | 400 | 59.0580 | 123.7682 | 123.7682 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0621  |
| 28869 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分72#变压器    | 100 | 67.1812 | 22.8188  | 22.8188  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 28870 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线卢电分86#变压器    | 400 | 68.8994 | 84.4023  | 84.4023  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 28871 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线西龙口支9#变压器    | 160 | 55.1548 | 55.7524  | 55.7524  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 28872 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | pms_龙潭线龙口后支26#变压器2# | 200 | 49.8407 | 80.3187  | 80.3187  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 28873 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | pms_龙潭线龙口后支26#变压器1# | 400 | 65.9329 | 96.2684  | 96.2684  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 28874 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线东西卢支6#变压器    | 100 | 55.0488 | 34.9512  | 34.9512  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 28875 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线  | PMS_龙潭线蔡屯支2#变压器     | 400 | 31.3078 | 234.7686 | 234.7686 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |

|       |     |            |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28876 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线龙潭干54#          | 80  | 67.4199 | 18.0641  | 18.0641  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 28877 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭线龙潭干41#变压器       | 50  | 31.3309 | 29.3346  | 29.3346  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 28878 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | PMS_龙潭干卢屯分龙口后支1#       | 200 | 69.5086 | 40.9827  | 40.9827  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 28879 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 电网_龙华宫支27#             | 30  | 46.5455 | 13.0364  | 13.0364  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 28880 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分喜源支11#           | 400 | 31.7730 | 232.9080 | 232.9080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 28881 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分西龙口支14#杆         | 100 | 45.3974 | 44.6026  | 44.6026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 28882 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线龙华宫分2#杆             | 400 | 67.7554 | 88.9784  | 88.9784  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 28883 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分蜡树沟支19#杆         | 100 | 63.5778 | 26.4222  | 26.4222  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 28884 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分70左1#杆           | 400 | 39.4563 | 202.1749 | 202.1749 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 28885 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分马房身支22#          | 400 | 31.3415 | 234.6341 | 234.6341 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 28886 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分33间1左2#          | 400 | 62.8344 | 108.6625 | 108.6625 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 28887 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分龙泉支12左2#         | 100 | 62.0497 | 27.9503  | 27.9503  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 28888 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西卢支20#          | 200 | 61.4098 | 57.1804  | 57.1804  | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 28889 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西卢支25#          | 400 | 44.4245 | 182.3019 | 182.3019 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 28890 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分卢屯分118右3#        | 100 | 36.3469 | 53.6531  | 53.6531  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 28891 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分窑沟支6#            | 400 | 63.1394 | 107.4425 | 107.4425 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 28892 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西卢支11右1#        | 400 | 46.1319 | 175.4725 | 175.4725 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 28893 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分东西卢支7右5#         | 400 | 34.3312 | 222.6751 | 222.6751 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 28894 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 电网_卢屯分15#              | 400 | 46.9652 | 172.1394 | 172.1394 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 28895 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分86+1#            | 400 | 31.3887 | 234.4452 | 234.4452 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 28896 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线卢屯分锻造支2#            | 400 | 48.7661 | 164.9358 | 164.9358 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 28897 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 龙潭线龙潭分龙潭后支11#          | 100 | 34.3044 | 55.6956  | 55.6956  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 28898 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 龙潭线 | 得利寺线后街分9左10#           | 400 | 68.1742 | 87.3033  | 87.3033  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 28899 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 绿色家园                   | 800 | 46.5556 | 347.5549 | 347.5549 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 28900 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 农贸小区                   | 500 | 68.8417 | 105.7915 | 105.7915 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 28901 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 大窑小区1号（高层-谢）           | 500 | 68.7600 | 106.2001 | 106.2001 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 28902 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 王沟线 | 大窑小区2号（高层-谢）           | 500 | 43.1336 | 234.3318 | 234.3318 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 28903 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 瓦房店市复州城镇宏泰小区           | 500 | 49.8010 | 200.9952 | 200.9952 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 28904 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 大连盛虹达房地产开发有限公司1#变压器    | 500 | 50.8631 | 195.6847 | 195.6847 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 28905 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 大连盛虹达房地产开发有限公司2#变压器    | 630 | 39.0312 | 321.1036 | 321.1036 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0322 |
| 28906 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 融达润和园                  | 315 | 50.2292 | 125.2780 | 125.2780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0536  |
| 28907 | 瓦房店 | 古城66kV变电站  | 城内线 | 大连融达房地产开发有限公司（融达润和园）-1 | 500 | 43.4116 | 232.9420 | 232.9420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |

|       |     |           |     |                                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28908 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 融达润和园1#变压器                     | 630 | 69.3130 | 130.3280 | 130.3280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 28909 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连融达房地产开发有限公司<br>(融达润和园)-2     | 630 | 41.3987 | 306.1880 | 306.1880 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 28910 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连融达房地产开发有限公司<br>(融达润和园)-3     | 630 | 55.5244 | 217.1964 | 217.1964 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 28911 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 融达润和园2#变压器                     | 630 | 38.7271 | 323.0192 | 323.0192 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 28912 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷新居 (备用)                      | 630 | 41.6557 | 304.5689 | 304.5689 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0654 |
| 28913 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 风荷新居 (一期)                      | 630 | 34.2260 | 351.3761 | 351.3761 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 28914 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园2#配电站1#(大连义兴房<br>地产开发有限公司) | 630 | 31.0705 | 371.2561 | 371.2561 | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 28915 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园2#配电站2#(大连义兴房<br>地产开发有限公司) | 630 | 69.5347 | 128.9311 | 128.9311 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 28916 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园1#(大连义兴房地产开发<br>有限公司1#)    | 630 | 60.1591 | 187.9975 | 187.9975 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 28917 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 金地花园1#配电站2#(大连义兴房<br>地产开发有限公司) | 630 | 43.2149 | 294.7460 | 294.7460 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 28918 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连金宝福房地产开发有限公司<br>1# (富城花园)    | 400 | 46.5239 | 173.9045 | 173.9045 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 28919 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大公小区                           | 80  | 50.9475 | 31.2420  | 31.2420  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 28920 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 电业西粉楼                          | 400 | 46.7744 | 172.9022 | 172.9022 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0658 |
| 28921 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 电业楼                            | 400 | 36.1374 | 215.4505 | 215.4505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 28922 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 车站小区                           | 315 | 52.9990 | 116.5530 | 116.5530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 28923 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 二院家属楼                          | 80  | 42.4583 | 38.0334  | 38.0334  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 28924 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 物业公司前2#                        | 80  | 37.3509 | 42.1193  | 42.1193  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 28925 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 物业公司前1#                        | 315 | 61.3305 | 90.3090  | 90.3090  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 28926 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 水果站南三相                         | 200 | 36.8257 | 106.3486 | 106.3486 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 28927 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑一队(广明)                       | 400 | 65.4270 | 98.2919  | 98.2919  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0942  |
| 28928 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 信用社家属楼                         | 400 | 42.6735 | 189.3060 | 189.3060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 28929 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前林成武1#楼                      | 400 | 36.9043 | 212.3829 | 212.3829 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 28930 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 齿轮厂家属楼 (龙腾华府)                  | 400 | 60.1162 | 119.5353 | 119.5353 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0696  |
| 28931 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前王庆波                         | 315 | 55.1959 | 109.6330 | 109.6330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 28932 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 市场前林成武                         | 100 | 43.3959 | 46.6041  | 46.6041  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 28933 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 建材市场                           | 50  | 30.8790 | 29.5605  | 29.5605  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 28934 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 石桥老惠                           | 50  | 48.8365 | 20.5817  | 20.5817  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 28935 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 36#台区考核表北                      | 50  | 34.0693 | 27.9653  | 27.9653  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 28936 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 房产台区                           | 80  | 51.3069 | 30.9545  | 30.9545  | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 28937 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 二中学校台区                         | 160 | 60.4539 | 47.2738  | 47.2738  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |



|       |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28938 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 高天波1#                 | 80  | 42.6507 | 37.8794  | 37.8794  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 28939 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 一委二中道口                | 80  | 65.3799 | 19.6961  | 19.6961  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0578  |
| 28940 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）-1 | 400 | 33.1722 | 227.3111 | 227.3111 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 28941 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 风荷三期（大连鑫昱房地产开发有限公司）-2 | 400 | 42.2698 | 190.9207 | 190.9207 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 28942 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 风荷新居2#（森林）            | 80  | 60.3003 | 23.7597  | 23.7597  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 28943 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 大连集资楼                 | 400 | 39.8135 | 200.7459 | 200.7459 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 28944 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 制鞋社门前北西               | 200 | 37.8642 | 104.2716 | 104.2716 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |
| 28945 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 制鞋社门前南西               | 80  | 46.2867 | 34.9706  | 34.9706  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 28946 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 北大市场                  | 100 | 32.8506 | 57.1494  | 57.1494  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 28947 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 五七街道                  | 80  | 42.2312 | 38.2150  | 38.2150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 28948 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 兴旺门前（吕同文）             | 400 | 55.1218 | 139.5127 | 139.5127 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 28949 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 兴旺门前（鑫源小区、张秀东）        | 80  | 39.8149 | 40.1481  | 40.1481  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |
| 28950 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场大厦                  | 80  | 38.3632 | 41.3095  | 41.3095  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 28951 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场迟明德楼                | 400 | 50.9446 | 156.2218 | 156.2218 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 28952 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 农行家属楼                 | 80  | 42.9513 | 37.6390  | 37.6390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 28953 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 转盘西农行前                | 250 | 49.4844 | 101.2891 | 101.2891 | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 28954 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前1#                 | 100 | 65.0333 | 24.9667  | 24.9667  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 28955 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前1#东台区              | 80  | 68.8507 | 16.9195  | 16.9195  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 28956 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 市场前2#                 | 80  | 47.2339 | 34.2129  | 34.2129  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 28957 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑二队（南-兴旺）            | 400 | 64.7343 | 101.0628 | 101.0628 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 28958 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 镇小学门前                 | 80  | 46.6491 | 34.6807  | 34.6807  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 28959 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 626台区                 | 80  | 45.5051 | 35.5959  | 35.5959  | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 28960 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 东和五队                  | 100 | 37.9785 | 52.0215  | 52.0215  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 28961 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 东和六队                  | 400 | 52.1653 | 151.3388 | 151.3388 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 28962 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 东和六队分台                | 400 | 52.9906 | 148.0378 | 148.0378 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 28963 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 东和大队                  | 400 | 47.3504 | 170.5986 | 170.5986 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 28964 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 孙立勇楼                  | 80  | 30.5604 | 47.5517  | 47.5517  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 28965 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 一委刘小龙台区               | 200 | 53.1864 | 73.6273  | 73.6273  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 28966 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 转盘35#                 | 80  | 46.0400 | 35.1680  | 35.1680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 28967 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 转盘永丰一队                | 630 | 48.2040 | 263.3149 | 263.3149 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 28968 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 车站6#台区                | 400 | 67.0932 | 91.6273  | 91.6273  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 28969 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线 | 永丰二队                  | 160 | 54.1922 | 57.2924  | 57.2924  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |

|       |     |           |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 28970 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰小区                    | 80  | 45.6257 | 35.4995  | 35.4995  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 28971 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 丰林小区                    | 315 | 68.8133 | 66.7380  | 66.7380  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 28972 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 政府 PMS_一队水支5#变压器(沙工业家属) | 80  | 32.5622 | 45.9502  | 45.9502  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 28973 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 西街分2#供销社                | 50  | 32.4928 | 28.7536  | 28.7536  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0014  |
| 28974 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 二院门前                    | 400 | 34.2309 | 223.0763 | 223.0763 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 28975 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰三队东                   | 80  | 61.8638 | 22.5089  | 22.5089  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 28976 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 永丰三队西                   | 80  | 68.8059 | 16.9553  | 16.9553  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 28977 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 城内线  | 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司       | 100 | 33.0043 | 56.9957  | 56.9957  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 28978 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 拖拉机线 | 永丰村南山台区                 | 160 | 31.4308 | 93.7107  | 93.7107  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 28979 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 永丰3队4#                  | 80  | 30.1904 | 47.8477  | 47.8477  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 28980 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 农业科研所                   | 80  | 57.4125 | 26.0700  | 26.0700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 28981 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河1.2队                  | 200 | 38.8011 | 102.3979 | 102.3979 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 28982 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河3队                    | 400 | 47.9648 | 168.1409 | 168.1409 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0283  |
| 28983 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河5队                    | 100 | 58.5865 | 31.4135  | 31.4135  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 28984 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 大河四、五队                  | 400 | 62.4793 | 110.0828 | 110.0828 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 28985 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 西瓦一队                    | 400 | 50.9626 | 156.1494 | 156.1494 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 28986 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 西瓦二队                    | 400 | 50.5797 | 157.6810 | 157.6810 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 28987 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 西瓦三队                    | 400 | 47.9345 | 168.2621 | 168.2621 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 28988 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 西瓦四队                    | 400 | 67.5646 | 89.7415  | 89.7415  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 28989 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦一队                    | 400 | 62.5591 | 109.7634 | 109.7634 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 28990 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦二队                    | 80  | 40.8561 | 39.3151  | 39.3151  | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 28991 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦三队                    | 200 | 66.6978 | 46.6044  | 46.6044  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 28992 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦四队                    | 100 | 56.0369 | 33.9631  | 33.9631  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 28993 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦六队                    | 100 | 43.6811 | 46.3189  | 46.3189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 28994 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦七队                    | 400 | 61.2303 | 115.0790 | 115.0790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 28995 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦八队                    | 400 | 54.3150 | 142.7398 | 142.7398 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 28996 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦九队                    | 100 | 56.0248 | 33.9752  | 33.9752  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 28997 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦十队                    | 200 | 63.4070 | 53.1860  | 53.1860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 28998 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦十一队                   | 400 | 45.9431 | 176.2276 | 176.2276 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 28999 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦十二队                   | 30  | 66.5639 | 7.0308   | 7.0308   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 29000 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 东瓦十二队北                  | 200 | 30.0625 | 119.8749 | 119.8749 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 29001 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线  | 试验西山队（青年西山）             | 400 | 55.2189 | 139.1243 | 139.1243 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |

|       |     |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29002 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 青年一队       | 400 | 61.6101 | 113.5597 | 113.5597 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0301  |
| 29003 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 青年一队分台     | 400 | 55.2257 | 139.0973 | 139.0973 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 29004 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大窑五队       | 100 | 55.4655 | 34.5345  | 34.5345  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 29005 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭一队       | 80  | 31.6837 | 46.6530  | 46.6530  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 29006 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭二队       | 400 | 69.0758 | 83.6969  | 83.6969  | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 29007 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭三队       | 400 | 57.7933 | 128.8268 | 128.8268 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 29008 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大岭三队分台     | 400 | 55.2382 | 139.0474 | 139.0474 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 29009 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢一队       | 100 | 30.5721 | 59.4279  | 59.4279  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 29010 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢二队       | 80  | 31.3480 | 46.9216  | 46.9216  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 29011 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢五队       | 400 | 68.9523 | 84.1907  | 84.1907  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0727  |
| 29012 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢五队分台     | 100 | 62.1792 | 27.8208  | 27.8208  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |
| 29013 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢七队       | 200 | 32.4733 | 115.0533 | 115.0533 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 29014 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢八队       | 400 | 44.7902 | 180.8393 | 180.8393 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 29015 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢九队       | 30  | 64.6480 | 7.6056   | 7.6056   | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 29016 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢十队       | 30  | 57.1203 | 9.8639   | 9.8639   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 29017 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 小逢十一队      | 100 | 40.1461 | 49.8539  | 49.8539  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 29018 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 水泥线 | 大窑南山       | 30  | 56.8941 | 9.9318   | 9.9318   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 29019 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花一队       | 100 | 67.0369 | 22.9631  | 22.9631  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0114  |
| 29020 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花二队       | 400 | 42.8400 | 188.6401 | 188.6401 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 29021 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花2队分台     | 400 | 47.3228 | 170.7087 | 170.7087 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 29022 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花三队       | 400 | 52.9690 | 148.1242 | 148.1242 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 29023 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花四队分台     | 200 | 69.3815 | 41.2370  | 41.2370  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 29024 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花大队（四、五队） | 200 | 69.2160 | 41.5680  | 41.5680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 29025 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花六队       | 80  | 49.5091 | 32.3927  | 32.3927  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 29026 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花七队       | 400 | 66.6086 | 93.5655  | 93.5655  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 29027 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花七、九队     | 400 | 54.1043 | 143.5828 | 143.5828 | 未列入 | 否 | 无 | -0.029  |
| 29028 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花八队       | 200 | 55.6750 | 68.6499  | 68.6499  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 29029 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花八队分台     | 400 | 50.4127 | 158.3491 | 158.3491 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0692 |
| 29030 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 莲花十队       | 30  | 66.7894 | 6.9632   | 6.9632   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 29031 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后二队       | 50  | 48.2018 | 20.8991  | 20.8991  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 29032 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后三队       | 400 | 52.5785 | 149.6861 | 149.6861 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 29033 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 岗后四队       | 400 | 33.9405 | 224.2378 | 224.2378 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 29034 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 岗后六队       | 100 | 60.3247 | 29.6753  | 29.6753  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |

|       |     |           |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29035 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 复州岗后七队                     | 100 | 59.1791 | 30.8209  | 30.8209  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 29036 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 复州岗后大队                     | 400 | 55.9080 | 136.3682 | 136.3682 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 29037 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台一队                       | 400 | 33.7800 | 224.8798 | 224.8798 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 29038 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台二队                       | 100 | 57.3252 | 32.6748  | 32.6748  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 29039 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台三队                       | 160 | 48.1342 | 66.9853  | 66.9853  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 29040 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台四队                       | 80  | 42.9440 | 37.6448  | 37.6448  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 29041 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 农场线 | 安台五队                       | 400 | 54.3506 | 142.5977 | 142.5977 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 29042 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚1#（大连信元房地产开发有限公司）1#变压器 | 500 | 36.0706 | 269.6470 | 269.6470 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 29043 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚1#（大连信元房地产开发有限公司）2#变压器 | 500 | 53.8362 | 180.8192 | 180.8192 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 29044 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 城市峰尚2#（大连信元房地产开发有限公司）      | 80  | 55.8755 | 27.2996  | 27.2996  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 29045 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大连宏润昇房屋开发有限公司              | 500 | 38.3947 | 258.0266 | 258.0266 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0202 |
| 29046 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑一队（森林）                   | 100 | 65.6870 | 24.3130  | 24.3130  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 29047 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 工程队                        | 100 | 51.1589 | 38.8411  | 38.8411  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 29048 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑二队（北-少明）                 | 400 | 55.5994 | 137.6024 | 137.6024 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 29049 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑三队东                      | 80  | 52.2491 | 30.2007  | 30.2007  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 29050 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑三队西                      | 400 | 40.7638 | 196.9448 | 196.9448 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 29051 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 大窑四队                       | 200 | 48.6076 | 82.7849  | 82.7849  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 29052 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 西北城角                       | 100 | 38.2977 | 51.7023  | 51.7023  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 29053 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海三角地                      | 400 | 57.6449 | 129.4204 | 129.4204 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 29054 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 复州供销社家属楼                   | 200 | 66.9479 | 46.1043  | 46.1043  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 29055 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海一队                       | 200 | 60.9408 | 58.1184  | 58.1184  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0088  |
| 29056 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海二队                       | 80  | 67.7219 | 17.8225  | 17.8225  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 29057 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海三队二台                     | 400 | 43.1749 | 187.3004 | 187.3004 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0411 |
| 29058 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海四队                       | 400 | 48.0040 | 167.9838 | 167.9838 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 29059 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海五队                       | 400 | 59.6952 | 121.2193 | 121.2193 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 29060 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海五队新台                     | 100 | 64.0303 | 25.9697  | 25.9697  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 29061 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海六队东                      | 100 | 57.7758 | 32.2242  | 32.2242  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0354 |
| 29062 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海六队西                      | 400 | 45.4519 | 178.1924 | 178.1924 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 29063 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海七队                       | 200 | 63.9188 | 52.1623  | 52.1623  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 29064 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 王沟线 | 镇海八队                       | 80  | 56.9221 | 26.4623  | 26.4623  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 29065 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大窑4队动力                     | 80  | 50.4112 | 31.6710  | 31.6710  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 29066 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大河农场台区                     | 400 | 56.8771 | 132.4916 | 132.4916 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |

|       |     |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29067 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台一队           | 400 | 36.6376 | 213.4496 | 213.4496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 29068 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台二队           | 80  | 40.2395 | 39.8084  | 39.8084  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 29069 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台三队           | 100 | 50.3090 | 39.6910  | 39.6910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 29070 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台四队           | 400 | 43.6062 | 185.5752 | 185.5752 | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 29071 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台五六队          | 200 | 65.4791 | 49.0419  | 49.0419  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0373 |
| 29072 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台七队           | 160 | 33.7861 | 89.9422  | 89.9422  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 29073 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古台八队           | 100 | 57.1608 | 32.8392  | 32.8392  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 29074 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 大河线 | 古台九队           | 100 | 50.9082 | 39.0918  | 39.0918  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 29075 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟南台 赵沟支9左4#杆  | 100 | 52.8785 | 37.1215  | 37.1215  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0023  |
| 29076 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟北台 赵沟支16左8#杆 | 400 | 57.2788 | 130.8850 | 130.8850 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 29077 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 赵沟             | 50  | 66.7721 | 11.6140  | 11.6140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 29078 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 罗口             | 100 | 54.3851 | 35.6149  | 35.6149  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 29079 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井村            | 80  | 66.7444 | 18.6045  | 18.6045  | 未列入 | 否 | 无 | -0.033  |
| 29080 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井一、四队（东）      | 100 | 31.4032 | 58.5968  | 58.5968  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 29081 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井四队（西）        | 80  | 43.7523 | 36.9982  | 36.9982  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 29082 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井五队           | 50  | 63.1319 | 13.4341  | 13.4341  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 29083 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井六队           | 200 | 52.2463 | 75.5075  | 75.5075  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 29084 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井七、八队         | 50  | 57.9104 | 16.0448  | 16.0448  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 29085 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 古井九队           | 50  | 63.7122 | 13.1439  | 13.1439  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 29086 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 庙山治山队          | 30  | 34.6572 | 16.6029  | 16.6029  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 29087 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街村            | 400 | 42.9762 | 188.0950 | 188.0950 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0111  |
| 29088 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街西台           | 400 | 66.4758 | 94.0969  | 94.0969  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 29089 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 胡街新台 北涯支3间1#杆  | 400 | 65.5658 | 97.7366  | 97.7366  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 29090 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底一队          | 80  | 46.0145 | 35.1884  | 35.1884  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0846  |
| 29091 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底二三队         | 100 | 61.0554 | 28.9446  | 28.9446  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 29092 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底八队          | 50  | 69.9563 | 10.0218  | 10.0218  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 29093 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 旗杆底八队分台        | 50  | 68.6459 | 10.6771  | 10.6771  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0736  |
| 29094 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州旗杆底4-7队      | 80  | 68.7474 | 17.0020  | 17.0020  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 29095 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州旗杆底4-7队北     | 100 | 31.2856 | 58.7144  | 58.7144  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 29096 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 双龙村黄桃基地西       | 100 | 58.6698 | 31.3302  | 31.3302  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0371  |
| 29097 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 双龙村黄桃基地东       | 80  | 48.1344 | 33.4925  | 33.4925  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 29098 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 永丰三队（洪山口）      | 80  | 43.5582 | 37.1534  | 37.1534  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 29099 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里谭电队（1队）      | 400 | 68.0201 | 87.9194  | 87.9194  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |

|       |     |           |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29100 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里二队    | 400 | 46.5835 | 173.6660 | 173.6660 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 29101 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里三队    | 200 | 30.9908 | 118.0184 | 118.0184 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 29102 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里三队分台  | 400 | 65.4767 | 98.0932  | 98.0932  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 29103 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里四队    | 80  | 31.2776 | 46.9779  | 46.9779  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 29104 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里五队    | 400 | 68.7121 | 85.1516  | 85.1516  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 29105 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里六队    | 160 | 57.3984 | 52.1626  | 52.1626  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 29106 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里七队    | 100 | 35.0086 | 54.9914  | 54.9914  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 29107 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里八队    | 50  | 40.1875 | 24.9063  | 24.9063  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 29108 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里八队分台  | 200 | 69.6196 | 40.7607  | 40.7607  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 29109 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 复州八里九队  | 200 | 31.2645 | 117.4710 | 117.4710 | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 29110 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十队    | 200 | 57.4109 | 65.1782  | 65.1782  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 29111 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十一队   | 400 | 52.7542 | 148.9834 | 148.9834 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 29112 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十二队   | 200 | 68.7303 | 42.5395  | 42.5395  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 29113 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里十二队西台 | 100 | 31.2177 | 58.7823  | 58.7823  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 29114 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里村(园区) | 400 | 69.0391 | 83.8434  | 83.8434  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 29115 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里村棚桃水利 | 400 | 40.6316 | 197.4737 | 197.4737 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 29116 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 八里新台    | 400 | 53.5466 | 145.8137 | 145.8137 | 未列入 | 否 | 无 | -0.007  |
| 29117 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山二队    | 50  | 53.3588 | 18.3206  | 18.3206  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 29118 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山二队分台  | 100 | 54.9800 | 35.0200  | 35.0200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0591 |
| 29119 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山三队    | 400 | 61.2644 | 114.9425 | 114.9425 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 29120 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山四队    | 80  | 65.8218 | 19.3425  | 19.3425  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 29121 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山四队分台  | 80  | 45.6300 | 35.4960  | 35.4960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 29122 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山五队    | 100 | 67.5892 | 22.4108  | 22.4108  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0298 |
| 29123 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山六队    | 160 | 36.7276 | 85.2358  | 85.2358  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 29124 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山七队    | 80  | 62.5665 | 21.9468  | 21.9468  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 29125 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山八队    | 200 | 49.4097 | 81.1806  | 81.1806  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 29126 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山九队    | 80  | 67.4791 | 18.0167  | 18.0167  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 29127 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山十一队   | 50  | 33.4788 | 28.2606  | 28.2606  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 29128 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山十二队   | 100 | 32.1087 | 57.8913  | 57.8913  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 29129 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山村     | 80  | 62.1932 | 22.2454  | 22.2454  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 29130 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 岳山治山队   | 400 | 37.8349 | 208.6602 | 208.6602 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 29131 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大河农场岳山队 | 100 | 62.2138 | 27.7862  | 27.7862  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |

|       |     |           |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29132 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 瓦房店市复州城镇永丰村民委员会(永丰小陈庄)   | 80  | 39.0752 | 40.7399  | 40.7399  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 29133 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设集团有限公司1#         | 500 | 38.2139 | 258.9306 | 258.9306 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0843 |
| 29134 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设集团有限公司2#         | 500 | 39.9699 | 250.1507 | 250.1507 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 29135 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | 大连海天龙腾建设集团有限公司3#         | 500 | 66.2499 | 118.7503 | 118.7503 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 29136 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司1#-1 | 500 | 65.9601 | 120.1996 | 120.1996 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 29137 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司3#-2 | 800 | 45.8938 | 352.8493 | 352.8493 | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 29138 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司3#-1 | 630 | 48.7794 | 259.6897 | 259.6897 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 29139 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司1#-2 | 800 | 36.8892 | 424.8867 | 424.8867 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 29140 | 瓦房店 | 古城66kV变电站 | 岳山线 | (盛世豪庭)大连盛虹达房地产开发有限公司4#   | 800 | 50.0253 | 319.7976 | 319.7976 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 29141 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 荷花湾分14#                  | 80  | 51.7038 | 30.6370  | 30.6370  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0998 |
| 29142 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干174#                  | 400 | 66.4606 | 94.1576  | 94.1576  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 29143 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 夹板沟分10#                  | 100 | 51.0536 | 38.9464  | 38.9464  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 29144 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干19#                   | 315 | 36.2732 | 169.2395 | 169.2395 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 29145 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分70#                   | 30  | 38.9790 | 15.3063  | 15.3063  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 29146 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分40#右3                 | 50  | 82.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 29147 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分19#                   | 100 | 44.6788 | 45.3212  | 45.3212  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 29148 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 从沟分10#                   | 50  | 41.1514 | 24.4243  | 24.4243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 29149 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支28#                   | 30  | 68.5231 | 6.4431   | 6.4431   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 29150 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支38#                   | 50  | 37.0340 | 26.4830  | 26.4830  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0455  |
| 29151 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 西山支40#                   | 400 | 47.8576 | 168.5695 | 168.5695 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0109  |
| 29152 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 新区六支2#                   | 200 | 46.6994 | 86.6011  | 86.6011  | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 29153 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 新区七支2#                   | 50  | 42.7176 | 23.6412  | 23.6412  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 29154 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分17#                   | 100 | 61.0017 | 28.9983  | 28.9983  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0653  |
| 29155 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分5#右3                  | 80  | 43.5436 | 37.1651  | 37.1651  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 29156 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分10#左4#                | 50  | 41.6191 | 24.1904  | 24.1904  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 29157 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 付屯分10#                   | 50  | 66.6536 | 11.6732  | 11.6732  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 29158 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干99#左3                 | 400 | 65.5356 | 97.8578  | 97.8578  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 29159 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干94#                   | 100 | 31.5585 | 58.4415  | 58.4415  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 29160 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干70#左4#                | 50  | 38.2532 | 25.8734  | 25.8734  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 29161 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干59#                   | 400 | 65.4014 | 98.3943  | 98.3943  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 29162 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分8#                    | 50  | 32.3047 | 28.8476  | 28.8476  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |

|       |     |           |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29163 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分15#       | 50  | 48.1593 | 20.9204  | 20.9204  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 29164 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分21右2#     | 200 | 30.8852 | 118.2296 | 118.2296 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 29165 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 小学分3#        | 100 | 33.0858 | 56.9142  | 56.9142  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 29166 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干37#       | 100 | 58.9320 | 31.0680  | 31.0680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 29167 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干33#       | 250 | 66.3302 | 59.1744  | 59.1744  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0642 |
| 29168 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干192#      | 100 | 55.3668 | 34.6332  | 34.6332  | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 29169 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 杨沟分5#右4      | 50  | 51.3172 | 19.3414  | 19.3414  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 29170 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 成江分3#        | 80  | 67.6651 | 17.8679  | 17.8679  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0124  |
| 29171 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 后袁支16#       | 100 | 42.1658 | 47.8342  | 47.8342  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 29172 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 袁沟分51#       | 400 | 31.4542 | 234.1830 | 234.1830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 29173 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东干115#      | 50  | 37.9289 | 26.0356  | 26.0356  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 29174 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 李东线荷花湾分10右8号 | 100 | 49.7715 | 40.2285  | 40.2285  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 29175 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干棉织分15#    | 400 | 43.0316 | 187.8737 | 187.8737 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 29176 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干029#      | 400 | 30.2972 | 238.8113 | 238.8113 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 29177 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干87#左4     | 30  | 44.1104 | 13.7669  | 13.7669  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 29178 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李北线 | 李北干70左4#     | 80  | 69.3940 | 16.4848  | 16.4848  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0917  |
| 29179 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 196左1支1#     | 80  | 46.6922 | 34.6463  | 34.6463  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 29180 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 153右1支       | 80  | 59.4678 | 24.4258  | 24.4258  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 29181 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分94#       | 400 | 61.7345 | 113.0620 | 113.0620 | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 29182 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分贾二支4#     | 400 | 36.6383 | 213.4466 | 213.4466 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0213  |
| 29183 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支27#    | 30  | 32.3476 | 17.2957  | 17.2957  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 29184 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分贾四支13#    | 30  | 30.5010 | 17.8497  | 17.8497  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0319 |
| 29185 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分120#      | 30  | 68.3342 | 6.4997   | 6.4997   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 29186 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分102#      | 400 | 34.0597 | 223.7612 | 223.7612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 29187 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分三一支6#     | 100 | 43.3139 | 46.6861  | 46.6861  | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 29188 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分三大支1#     | 100 | 47.5200 | 42.4800  | 42.4800  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 29189 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支9#     | 100 | 37.6407 | 52.3593  | 52.3593  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 29190 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分黄屯支14#左5  | 100 | 40.0376 | 49.9624  | 49.9624  | 未列入 | 否 | 无 | -0.065  |
| 29191 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支16#    | 315 | 67.6026 | 70.5519  | 70.5519  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 29192 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支27#    | 315 | 46.6375 | 136.5917 | 136.5917 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 29193 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支40#    | 80  | 34.1803 | 44.6558  | 44.6558  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 29194 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支47#    | 80  | 61.7900 | 22.5680  | 22.5680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 29195 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支刘炉支79#    | 50  | 69.5527 | 10.2237  | 10.2237  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |



|       |     |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29196 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支盛沟支13#  | 50  | 50.4604 | 19.7698  | 19.7698  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 29197 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支董二支2#   | 50  | 55.6214 | 17.1893  | 17.1893  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 29198 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支董三支5#   | 50  | 35.5960 | 27.2020  | 27.2020  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0843  |
| 29199 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支后董屯支11# | 50  | 47.5790 | 21.2105  | 21.2105  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 29200 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支后董屯支34# | 50  | 48.8946 | 20.5527  | 20.5527  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 29201 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支坡支4#    | 80  | 67.6541 | 17.8767  | 17.8767  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0167  |
| 29202 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 广兴分3#左2#   | 100 | 53.9728 | 36.0272  | 36.0272  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 29203 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分西南房支8#  | 80  | 37.1852 | 42.2518  | 42.2518  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0522 |
| 29204 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分24#     | 400 | 42.2221 | 191.1115 | 191.1115 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 29205 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 贾屯分41#     | 315 | 36.1337 | 169.6790 | 169.6790 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 29206 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 董屯支吴十支2#   | 100 | 49.1917 | 40.8083  | 40.8083  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 29207 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 吴店线49间1#~2 | 630 | 63.9893 | 163.8673 | 163.8673 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 29208 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 吴店线49间1#   | 630 | 47.7416 | 266.2279 | 266.2279 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 29209 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分27#     | 80  | 44.7980 | 36.1616  | 36.1616  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 29210 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分17#     | 50  | 34.9098 | 27.5451  | 27.5451  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 29211 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 宋沟分2#左1    | 200 | 39.8071 | 100.3859 | 100.3859 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 29212 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干99#右3   | 80  | 50.9841 | 31.2127  | 31.2127  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 29213 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 双眼井分5#     | 100 | 68.0777 | 21.9223  | 21.9223  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 29214 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干117#    | 80  | 50.6330 | 31.4936  | 31.4936  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 29215 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干128#    | 80  | 38.8463 | 40.9229  | 40.9229  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 29216 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干163#    | 100 | 32.8928 | 57.1072  | 57.1072  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 29217 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 头道沟分63#    | 30  | 50.2446 | 11.9266  | 11.9266  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 29218 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干89#右7   | 30  | 39.0608 | 15.2818  | 15.2818  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 29219 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干58#     | 315 | 68.8465 | 66.6336  | 66.6336  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 29220 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干61#左2   | 80  | 31.0210 | 47.1832  | 47.1832  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 29221 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干75#     | 50  | 60.4965 | 14.7517  | 14.7517  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 29222 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 谷道分13#     | 50  | 36.0214 | 26.9893  | 26.9893  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 29223 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 谷道分22#     | 315 | 38.7191 | 161.5349 | 161.5349 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0837  |
| 29224 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分16#     | 50  | 61.9601 | 14.0200  | 14.0200  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 29225 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分21#     | 30  | 60.0991 | 8.9703   | 8.9703   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 29226 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分36#     | 30  | 45.0128 | 13.4961  | 13.4961  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 29227 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 水库支2#      | 100 | 55.0529 | 34.9471  | 34.9471  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 29228 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分50#     | 315 | 30.0523 | 188.8353 | 188.8353 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |

|       |     |           |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29229 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支23#       | 100 | 49.0004 | 40.9996  | 40.9996  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 29230 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支38#       | 80  | 48.7124 | 33.0301  | 33.0301  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 29231 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分9#        | 30  | 49.9450 | 12.0165  | 12.0165  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 29232 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 水库支11#       | 30  | 30.0172 | 17.9948  | 17.9948  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 29233 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关家支26#右7     | 30  | 31.7762 | 17.4672  | 17.4672  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0151  |
| 29234 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分69#       | 100 | 57.0245 | 32.9755  | 32.9755  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 29235 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分63#右1     | 50  | 55.5193 | 17.2403  | 17.2403  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 29236 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分57#       | 50  | 54.0893 | 17.9553  | 17.9553  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 29237 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋屯支10#       | 80  | 62.0216 | 22.3827  | 22.3827  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 29238 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 关前分75#       | 80  | 59.0215 | 24.7828  | 24.7828  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 29239 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋屯支1#        | 30  | 40.3099 | 14.9070  | 14.9070  | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 29240 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干30#       | 30  | 69.0189 | 6.2943   | 6.2943   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 29241 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄干34#       | 30  | 59.4474 | 9.1658   | 9.1658   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 29242 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 蒋庄线 | 蒋庄线蒋庄干87右1右2 | 315 | 57.2695 | 103.1012 | 103.1012 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 29243 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支3#        | 100 | 57.3380 | 32.6620  | 32.6620  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0888  |
| 29244 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分24#右5    | 30  | 36.9760 | 15.9072  | 15.9072  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0067 |
| 29245 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分48#      | 100 | 57.1726 | 32.8274  | 32.8274  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 29246 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分10#      | 315 | 35.5586 | 171.4903 | 171.4903 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 29247 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分17#      | 100 | 66.9527 | 23.0473  | 23.0473  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 29248 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分4#       | 50  | 66.6447 | 11.6776  | 11.6776  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 29249 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支18#       | 30  | 35.2719 | 16.4184  | 16.4184  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 29250 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 贺旺支29#       | 80  | 68.8903 | 16.8878  | 16.8878  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 29251 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 林屯支2#        | 80  | 35.3316 | 43.7347  | 43.7347  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 29252 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 林屯支8#-2      | 80  | 69.8506 | 16.1195  | 16.1195  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 29253 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 九龙线 | 小白分25#左1     | 80  | 63.7840 | 20.9728  | 20.9728  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 29254 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 九龙线 | 小白分6#        | 400 | 32.2254 | 231.0983 | 231.0983 | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 29255 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 大白支3#        | 50  | 60.5397 | 14.7301  | 14.7301  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 29256 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 大白支2#        | 200 | 66.0070 | 47.9859  | 47.9859  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 29257 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干74#右4左1   | 80  | 62.7407 | 21.8074  | 21.8074  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 29258 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 水电支4         | 80  | 67.4177 | 18.0659  | 18.0659  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 29259 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 化工支7#左4      | 50  | 64.7256 | 12.6372  | 12.6372  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 29260 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分化工支12#    | 400 | 32.4827 | 230.0691 | 230.0691 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 29261 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分化工支19#    | 80  | 39.0707 | 40.7434  | 40.7434  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0104  |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29262 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分田五支6#         | 100 | 58.4484 | 31.5516  | 31.5516  | 未列入 | 否 | 无 | 0.036   |
| 29263 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 化工支水库3           | 50  | 57.2755 | 16.3622  | 16.3622  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 29264 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干11#           | 30  | 50.5098 | 11.8470  | 11.8470  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 29265 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 东房身分4#           | 30  | 62.3725 | 8.2882   | 8.2882   | 未列入 | 否 | 无 | 0       |
| 29266 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 东房身分13#          | 100 | 32.4156 | 57.5844  | 57.5844  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 29267 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 房身分7#            | 100 | 47.0858 | 42.9142  | 42.9142  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0479  |
| 29268 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 毛屯支11            | 100 | 53.3216 | 36.6784  | 36.6784  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 29269 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干16#左2         | 400 | 59.2218 | 123.1126 | 123.1126 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 29270 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店干8#            | 30  | 36.2981 | 16.1106  | 16.1106  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 29271 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分129#          | 30  | 62.3724 | 8.2883   | 8.2883   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 29272 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分115#右4        | 30  | 40.0284 | 14.9915  | 14.9915  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 29273 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分100#          | 50  | 49.9035 | 20.0482  | 20.0482  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 29274 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支19#           | 100 | 66.3191 | 23.6809  | 23.6809  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 29275 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 后王支10#           | 50  | 63.0133 | 13.4934  | 13.4934  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 29276 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分86#           | 100 | 46.1270 | 43.8730  | 43.8730  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 29277 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分轿屯支13#        | 80  | 65.8261 | 19.3391  | 19.3391  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 29278 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 田岚分轿屯支29#        | 400 | 37.1064 | 211.5743 | 211.5743 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 29279 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支11#           | 200 | 36.6436 | 106.7128 | 106.7128 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 29280 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分前眼支12#杆    | 400 | 32.7661 | 228.9357 | 228.9357 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 29281 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 头道沟分84左1#        | 80  | 54.8816 | 28.0947  | 28.0947  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 29282 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 水泥线 | 吴店线李东干小贾屯支21左6#杆 | 100 | 41.3492 | 48.6508  | 48.6508  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 29283 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分尹屯支3左1#杆   | 400 | 31.2195 | 235.1220 | 235.1220 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 29284 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 李店线田岚分89左1#杆     | 400 | 55.6217 | 137.5130 | 137.5130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 29285 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 电网_谭屯支3右4#柱上变压器  | 100 | 30.1941 | 59.8059  | 59.8059  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 29286 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 丰成支4#柱上变压器       | 100 | 47.4888 | 42.5112  | 42.5112  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 29287 | 瓦房店 | 平房66kV变电站 | 李店线 | 前王支39#柱上变压器      | 400 | 52.1092 | 151.5630 | 151.5630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0693 |
| 29288 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 电网_刘炉支38右6#      | 100 | 58.4253 | 31.5747  | 31.5747  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 29289 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 李东线 | 电网_西山支6右3#       | 100 | 63.3979 | 26.6021  | 26.6021  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 29290 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 电网_广平支6#柱上变压器    | 100 | 35.2371 | 54.7629  | 54.7629  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 29291 | 瓦房店 | 李店66kV变电站 | 吴店线 | 刘炉8台             | 400 | 57.9118 | 128.3526 | 128.3526 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0246  |
| 29292 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 风源线联城干98#杆       | 80  | 56.5884 | 26.7293  | 26.7293  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 29293 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_南山支15左1#      | 400 | 46.7944 | 172.8224 | 172.8224 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 29294 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_北山分7左1#       | 80  | 49.5840 | 32.3328  | 32.3328  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29295 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分58#    | 100 | 46.7227 | 43.2773  | 43.2773  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 29296 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | pms_联城干183#      | 400 | 35.4128 | 218.3487 | 218.3487 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 29297 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_北山支6#         | 100 | 62.9811 | 27.0189  | 27.0189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 29298 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线房身分10#    | 200 | 67.8788 | 44.2423  | 44.2423  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 29299 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干186#      | 50  | 55.9625 | 17.0187  | 17.0187  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 29300 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 电网_房身东支6#        | 50  | 57.6702 | 16.1649  | 16.1649  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 29301 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_南沟分01#       | 400 | 41.3204 | 194.7183 | 194.7183 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 29302 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分40#    | 200 | 50.5891 | 78.8218  | 78.8218  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 29303 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北山分1#     | 100 | 67.8258 | 22.1742  | 22.1742  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 29304 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北山分18#    | 200 | 60.8400 | 58.3200  | 58.3200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 29305 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分9#     | 400 | 43.8596 | 184.5618 | 184.5618 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0138 |
| 29306 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线南沟分南山支6#  | 315 | 56.2481 | 106.3184 | 106.3184 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 29307 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分38右6#  | 80  | 47.1229 | 34.3017  | 34.3017  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 29308 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线盐场分1#     | 50  | 30.3633 | 29.8184  | 29.8184  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 29309 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干151#      | 100 | 46.1320 | 43.8680  | 43.8680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 29310 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分36#    | 50  | 48.9364 | 20.5318  | 20.5318  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 29311 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分岛里支28# | 400 | 47.1744 | 171.3024 | 171.3024 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 29312 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_南沟分03#       | 200 | 45.9741 | 88.0519  | 88.0519  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 29313 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_北堡分18#间1     | 80  | 60.5736 | 23.5411  | 23.5411  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 29314 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干98右5分01#  | 400 | 44.9210 | 180.3160 | 180.3160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 29315 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_风源线北堡分王崴支3#  | 80  | 63.9061 | 20.8751  | 20.8751  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 29316 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干111#      | 400 | 48.5791 | 165.6836 | 165.6836 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 29317 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | PMS_联城干44#       | 30  | 31.1417 | 17.6575  | 17.6575  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 29318 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 风源线 | 风源线付大二队支5#杆      | 100 | 53.6001 | 36.3999  | 36.3999  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0046 |
| 29319 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支5#-1      | 50  | 38.3791 | 25.8105  | 25.8105  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 29320 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_华铜干153#-1    | 50  | 37.8641 | 26.0680  | 26.0680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 29321 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_李官干52#       | 400 | 43.6758 | 185.2966 | 185.2966 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 29322 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_四大井分7#       | 400 | 35.6648 | 217.3407 | 217.3407 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 29323 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_华铜干168右1#    | 30  | 32.2534 | 17.3240  | 17.3240  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 29324 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_四大井分19#      | 30  | 44.8463 | 13.5461  | 13.5461  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 29325 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支11#       | 30  | 56.0299 | 10.1910  | 10.1910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 29326 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_市场支2#        | 400 | 34.3225 | 222.7100 | 222.7100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 29327 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_尾矿分1#        | 400 | 37.5872 | 209.6512 | 209.6512 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29328 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | PMS_爱科特分右一1#        | 30  | 54.3412 | 10.6976  | 10.6976  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 29329 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干33#          | 50  | 60.4050 | 14.7975  | 14.7975  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 29330 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 山后分养殖支6右5#          | 50  | 60.2460 | 14.8770  | 14.8770  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 29331 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干王屯分06#       | 100 | 36.4319 | 53.5681  | 53.5681  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 29332 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干23#          | 400 | 77.1775 | 51.2900  | 51.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0091  |
| 29333 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干121#         | 100 | 39.7491 | 50.2509  | 50.2509  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 29334 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干242#             | 315 | 36.2746 | 169.2351 | 169.2351 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 29335 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线李官干230右1#        | 80  | 53.7142 | 29.0287  | 29.0287  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 29336 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干201#             | 400 | 32.3001 | 230.7997 | 230.7997 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0899 |
| 29337 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干208右1#           | 50  | 53.0304 | 18.4848  | 18.4848  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 29338 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干172#         | 80  | 64.5518 | 20.3586  | 20.3586  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0457 |
| 29339 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_七队支7#           | 400 | 48.9148 | 164.3409 | 164.3409 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 29340 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_王屯分10#          | 80  | 30.7406 | 47.4075  | 47.4075  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 29341 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_货站分1#           | 400 | 53.3166 | 146.7336 | 146.7336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 29342 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_八队支养殖小支十一台小支08# | 400 | 48.1949 | 167.2203 | 167.2203 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0002 |
| 29343 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干130左1#       | 400 | 38.4874 | 206.0505 | 206.0505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 29344 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线榆树房分二台至4#杆       | 100 | 34.7672 | 55.2328  | 55.2328  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 29345 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线榆树房分砖厂支4#杆       | 50  | 49.0434 | 20.4783  | 20.4783  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 29346 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线李官干205右2#        | 50  | 37.9429 | 26.0285  | 26.0285  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0645  |
| 29347 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右10杆          | 50  | 46.3891 | 21.8055  | 21.8055  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 29348 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右3杆           | 80  | 64.9223 | 20.0621  | 20.0621  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 29349 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干214右7杆           | 400 | 54.5819 | 141.6724 | 141.6724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0984 |
| 29350 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 矿洞山一台分台             | 80  | 30.4961 | 47.6032  | 47.6032  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0029  |
| 29351 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干237+1左2#柱上变压器    | 200 | 51.3981 | 77.2037  | 77.2037  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 29352 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干200#         | 80  | 60.4582 | 23.6334  | 23.6334  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 29353 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干246#柱上变压器        | 400 | 34.3930 | 222.4281 | 222.4281 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 29354 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干237+1左1#柱上变压器    | 100 | 67.1077 | 22.8923  | 22.8923  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 29355 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干244#柱上变压器        | 80  | 33.7649 | 44.9881  | 44.9881  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 29356 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干230右3#柱上变压器      | 400 | 52.1038 | 151.5848 | 151.5848 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 29357 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干230#             | 100 | 44.0996 | 45.9004  | 45.9004  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 29358 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 榆树房分18左5#           | 400 | 66.0956 | 95.6178  | 95.6178  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 29359 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 王屯线176右1#           | 400 | 64.5313 | 101.8747 | 101.8747 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 29360 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干231#         | 50  | 54.2725 | 17.8638  | 17.8638  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |

|       |     |           |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29361 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 山后分43#                 | 400 | 59.4234 | 122.3064 | 122.3064 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 29362 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干210#                | 50  | 45.3192 | 22.3404  | 22.3404  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 29363 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 扎钢分一台支6#               | 80  | 51.4528 | 30.8378  | 30.8378  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 29364 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干214#            | 100 | 38.1715 | 51.8285  | 51.8285  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |
| 29365 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分8#             | 400 | 50.7477 | 157.0091 | 157.0091 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 29366 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_医院分4#              | 400 | 58.2872 | 126.8511 | 126.8511 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 29367 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干7+1#            | 200 | 61.7900 | 56.4201  | 56.4201  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 29368 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干127#            | 400 | 63.8165 | 104.7340 | 104.7340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 29369 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_羊圈分20#             | 400 | 33.4755 | 226.0979 | 226.0979 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0662 |
| 29370 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_轧钢分一队支9#           | 200 | 50.4728 | 79.0545  | 79.0545  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 29371 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干13#             | 200 | 69.5890 | 40.8219  | 40.8219  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 29372 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分62#            | 200 | 54.8692 | 70.2617  | 70.2617  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 29373 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分80#            | 50  | 62.7465 | 13.6267  | 13.6267  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 29374 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_二台支3#              | 400 | 46.1942 | 175.2233 | 175.2233 | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 29375 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_公安小支06#            | 80  | 64.8365 | 20.1308  | 20.1308  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0504  |
| 29376 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分52#左2#         | 80  | 36.4825 | 42.8140  | 42.8140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 29377 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干139#            | 80  | 36.4929 | 42.8057  | 42.8057  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 29378 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_二台分2#              | 200 | 50.2099 | 79.5801  | 79.5801  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 29379 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干153#            | 30  | 49.4415 | 12.1676  | 12.1676  | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 29380 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干167#                | 200 | 54.9850 | 70.0300  | 70.0300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 29381 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干20#             | 200 | 30.3361 | 119.3277 | 119.3277 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 29382 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分100#           | 50  | 58.1567 | 15.9216  | 15.9216  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 29383 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分59#            | 100 | 38.4679 | 51.5321  | 51.5321  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 29384 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_华铜干132#（李官线130右1#） | 80  | 53.5054 | 29.1957  | 29.1957  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 29385 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分20#            | 80  | 30.6177 | 47.5058  | 47.5058  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 29386 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_市场支5#-2（李官线176右1#） | 50  | 51.1808 | 19.4096  | 19.4096  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 29387 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分34#            | 160 | 59.8389 | 48.2577  | 48.2577  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 29388 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_榆树房分56#            | 80  | 68.0702 | 17.5438  | 17.5438  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |
| 29389 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_三队支4#              | 400 | 48.7058 | 165.1768 | 165.1768 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 29390 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干71+1#           | 400 | 44.1897 | 183.2413 | 183.2413 | 未列入 | 否 | 无 | 0.038   |
| 29391 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干32#             | 100 | 49.9843 | 40.0157  | 40.0157  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 29392 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_村台支4#              | 50  | 38.5719 | 25.7140  | 25.7140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 29393 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_五小支5#              | 200 | 67.3293 | 45.3414  | 45.3414  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |

|       |     |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29394 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_山后分46#              | 80  | 32.1101 | 46.3119  | 46.3119  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 29395 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_三支04#               | 250 | 63.2148 | 66.9631  | 66.9631  | 未列入 | 否 | 无 | -0.077  |
| 29396 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干90#              | 80  | 39.9353 | 40.0518  | 40.0518  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 29397 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_吴屯分7#               | 50  | 31.7487 | 29.1256  | 29.1256  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 29398 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_八队支7#               | 80  | 40.3182 | 39.7454  | 39.7454  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 29399 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官线浴场分11                | 800 | 32.1287 | 462.9706 | 462.9706 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 29400 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 浴场分16#                  | 800 | 63.3288 | 213.3692 | 213.3692 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |
| 29401 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | 李官干27#                  | 400 | 47.4346 | 170.2614 | 170.2614 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 29402 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_李官干206#             | 80  | 37.3445 | 42.1244  | 42.1244  | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 29403 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 李官线 | PMS_中学支2#               | 80  | 40.8138 | 39.3490  | 39.3490  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 29404 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司5号1#变压器      | 630 | 34.9608 | 346.7468 | 346.7468 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 29405 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司5号2#变压器      | 800 | 66.2366 | 190.1072 | 190.1072 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 29406 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司4号1#变压器      | 630 | 32.1683 | 364.3396 | 364.3396 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 29407 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司4号2#变压器      | 630 | 60.8222 | 183.8201 | 183.8201 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 29408 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司1号1#变压器    | 630 | 40.1280 | 314.1939 | 314.1939 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 29409 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司1号2#变压器    | 630 | 31.4148 | 369.0870 | 369.0870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 29410 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司2号1#变压器      | 800 | 33.6892 | 450.4864 | 450.4864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.058  |
| 29411 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司2号2#变压器      | 800 | 37.0320 | 423.7444 | 423.7444 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0239 |
| 29412 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司3号1#变压器      | 630 | 31.8064 | 366.6194 | 366.6194 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 29413 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 太平湾阳光置业有限公司3号2#变压器      | 630 | 58.1792 | 200.4708 | 200.4708 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 29414 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司3#考核亭1#变压器 | 800 | 31.9930 | 464.0557 | 464.0557 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 29415 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司3#考核亭2#变压器 | 800 | 53.1106 | 295.1153 | 295.1153 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 29416 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司4#考核亭2#变压器 | 800 | 66.4419 | 188.4646 | 188.4646 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 29417 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司4#考核亭1#变压器 | 800 | 36.2391 | 430.0868 | 430.0868 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 29418 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司5#考核亭1#变压器 | 800 | 39.1223 | 407.0219 | 407.0219 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 29419 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司5#考核亭2#变压器 | 630 | 34.5820 | 349.1332 | 349.1332 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 29420 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司2#考核亭1#变压器 | 630 | 32.4245 | 362.7253 | 362.7253 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |

|       |     |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29421 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司1#考核亭2#变压器 | 800 | 61.0120 | 231.9044 | 231.9044 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 29422 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司1#考核亭1#变压器 | 630 | 68.4695 | 135.6423 | 135.6423 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0377  |
| 29423 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | 大连太平湾阳光置业有限公司2#考核亭2#变压器 | 630 | 55.4603 | 217.6002 | 217.6002 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0724 |
| 29424 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分亮子支5#            | 30  | 59.1948 | 9.2416   | 9.2416   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 29425 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_东地支村小支5#            | 400 | 60.8239 | 116.7042 | 116.7042 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 29426 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分从电支3#            | 30  | 66.3865 | 7.0841   | 7.0841   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 29427 | 瓦房店 | 望山66kV变电站 | 联城线 | PMS_北营分68#              | 80  | 33.0619 | 45.5505  | 45.5505  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0313 |
| 29428 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温李支18#               | 100 | 40.6149 | 49.3851  | 49.3851  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 29429 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分五队支7#         | 100 | 47.6752 | 42.3248  | 42.3248  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 29430 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_北营分1#               | 400 | 68.7237 | 85.1050  | 85.1050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 29431 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干219#             | 50  | 63.9855 | 13.0073  | 13.0073  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0367 |
| 29432 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干244#             | 50  | 59.6147 | 15.1927  | 15.1927  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 29433 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分三四队支5#        | 100 | 68.2952 | 21.7048  | 21.7048  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0477  |
| 29434 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_四队支8#                | 100 | 32.4597 | 57.5403  | 57.5403  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 29435 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干南山分5#            | 80  | 55.6090 | 27.5128  | 27.5128  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 29436 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干平东分5#            | 400 | 55.6794 | 137.2823 | 137.2823 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 29437 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭分15#          | 50  | 38.0757 | 25.9622  | 25.9622  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 29438 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分医院支2#         | 50  | 52.4609 | 18.7696  | 18.7696  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 29439 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_土城上沟分台               | 100 | 63.6391 | 26.3609  | 26.3609  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 29440 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分11+1#         | 50  | 50.3545 | 19.8227  | 19.8227  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 29441 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干239#             | 100 | 36.9700 | 53.0300  | 53.0300  | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 29442 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分21#           | 50  | 33.8227 | 28.0887  | 28.0887  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 29443 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分33#           | 400 | 47.1059 | 171.5764 | 171.5764 | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 29444 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分李一支4#         | 315 | 34.5227 | 174.7536 | 174.7536 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 29445 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温家分8左2#              | 200 | 51.5260 | 76.9481  | 76.9481  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 29446 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_鞠电支22#               | 400 | 31.4011 | 234.3957 | 234.3957 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 29447 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_温家分16间1#             | 100 | 44.9349 | 45.0651  | 45.0651  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 29448 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_姚沟支18右1#             | 80  | 38.6773 | 41.0582  | 41.0582  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0947  |
| 29449 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_鞠电支14右1#             | 50  | 48.6902 | 20.6549  | 20.6549  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 29450 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干165#             | 100 | 65.3961 | 24.6039  | 24.6039  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 29451 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | 电网_崔口支18#               | 100 | 34.9749 | 55.0251  | 55.0251  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0668 |
| 29452 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分94#           | 200 | 48.4286 | 83.1427  | 83.1427  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |



|       |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29453 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分七队支2#    | 100 | 36.8269 | 53.1731  | 53.1731  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 29454 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭分8#      | 400 | 54.7374 | 141.0504 | 141.0504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 29455 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分七队支9#    | 50  | 58.2279 | 15.8860  | 15.8860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 29456 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分姚沟支27#   | 100 | 53.5365 | 36.4635  | 36.4635  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0254 |
| 29457 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分崔口支18#   | 50  | 38.2667 | 25.8666  | 25.8666  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 29458 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干西长岭分20#     | 50  | 58.5340 | 15.7330  | 15.7330  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 29459 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分10#      | 50  | 60.8880 | 14.5560  | 14.5560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 29460 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分鞠屯支19#   | 50  | 41.8236 | 24.0882  | 24.0882  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 29461 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干东张分7#       | 50  | 49.8237 | 20.0881  | 20.0881  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 29462 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分78#      | 80  | 50.3754 | 31.6997  | 31.6997  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0465  |
| 29463 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分上沟支4#    | 50  | 48.7183 | 20.6408  | 20.6408  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 29464 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干冯沟分53#      | 80  | 47.6186 | 33.9051  | 33.9051  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 29465 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分于店支4#    | 100 | 47.9079 | 42.0921  | 42.0921  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0994  |
| 29466 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干256分左2#     | 100 | 34.3128 | 55.6872  | 55.6872  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 29467 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分33#      | 100 | 84.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 29468 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干196#        | 160 | 59.5011 | 48.7982  | 48.7982  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 29469 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城线土城干247#     | 50  | 38.2736 | 25.8632  | 25.8632  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 29470 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 土城线 | PMS_土城干温家分一队支8#    | 400 | 68.5064 | 85.9744  | 85.9744  | 未列入 | 否 | 无 | 0.076   |
| 29471 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 王屯线213#杆           | 50  | 57.8942 | 16.0529  | 16.0529  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 29472 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_北营分28#         | 50  | 64.5159 | 12.7420  | 12.7420  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 29473 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干203#        | 400 | 68.5834 | 85.6663  | 85.6663  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 29474 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干213#        | 315 | 63.0724 | 84.8219  | 84.8219  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 29475 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 王屯线231#            | 800 | 67.9168 | 176.6653 | 176.6653 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 29476 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 华铜干220右1#柱上变压器     | 80  | 63.7804 | 20.9757  | 20.9757  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 29477 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 华铜干261#柱上变压器       | 400 | 38.6916 | 205.2336 | 205.2336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 29478 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干247#        | 400 | 36.4649 | 214.1405 | 214.1405 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 29479 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_客运支1#          | 80  | 46.0476 | 35.1619  | 35.1619  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0061 |
| 29480 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干32+1#       | 30  | 45.2162 | 13.4351  | 13.4351  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 29481 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_五大井分9+1右6支6#-1 | 315 | 69.3815 | 64.9481  | 64.9481  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 29482 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干189#        | 400 | 65.4549 | 98.1805  | 98.1805  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 29483 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干199#        | 80  | 32.2358 | 46.2113  | 46.2113  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 29484 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_采石场支7左1#       | 50  | 36.7443 | 26.6279  | 26.6279  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 29485 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_九委分4#          | 50  | 68.6475 | 10.6763  | 10.6763  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29486 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干180#      | 80  | 35.0045 | 43.9964  | 43.9964  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 29487 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_华铜干260#      | 800 | 69.2533 | 165.9733 | 165.9733 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 29488 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分134#      | 200 | 36.6650 | 106.6701 | 106.6701 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 29489 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分29#      | 400 | 56.0063 | 135.9749 | 135.9749 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 29490 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分2#       | 100 | 50.8332 | 39.1668  | 39.1668  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 29491 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 小台支3#            | 50  | 34.4843 | 27.7578  | 27.7578  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |
| 29492 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_杏树沟支5#       | 400 | 45.3170 | 178.7320 | 178.7320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 29493 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_2队支2#        | 100 | 51.5340 | 38.4660  | 38.4660  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 29494 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_村台支5#        | 100 | 59.9808 | 30.0192  | 30.0192  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0618  |
| 29495 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分村台支3#    | 50  | 57.8021 | 16.0990  | 16.0990  | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 29496 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_五队支3#        | 80  | 67.9968 | 17.6026  | 17.6026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0365 |
| 29497 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分村台支3#    | 50  | 66.9098 | 11.5451  | 11.5451  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 29498 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分村台支4#     | 80  | 46.6977 | 34.6418  | 34.6418  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 29499 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分19#      | 50  | 57.4254 | 16.2873  | 16.2873  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 29500 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_土城干148#      | 250 | 66.7679 | 58.0803  | 58.0803  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 29501 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分23#      | 400 | 49.5028 | 161.9886 | 161.9886 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 29502 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分11+1#    | 50  | 63.5723 | 13.2138  | 13.2138  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0921  |
| 29503 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_岳店分3#        | 80  | 43.3083 | 37.3534  | 37.3534  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 29504 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 电网_赵屯分120右1#     | 200 | 35.8585 | 108.2830 | 108.2830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 29505 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_费加窝棚分25#     | 200 | 42.3701 | 95.2597  | 95.2597  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 29506 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_孤家子分16#      | 400 | 36.1585 | 215.3662 | 215.3662 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 29507 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_六队支6#        | 100 | 52.4512 | 37.5488  | 37.5488  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 29508 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分21#      | 50  | 61.1766 | 14.4117  | 14.4117  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 29509 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_费加窝棚分13#     | 80  | 47.1502 | 34.2799  | 34.2799  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 29510 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分四队支1#     | 50  | 54.5809 | 17.7095  | 17.7095  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 29511 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分58#       | 50  | 52.9565 | 18.5217  | 18.5217  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 29512 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_草道沟分64#      | 400 | 46.9580 | 172.1680 | 172.1680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 29513 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分7左支06#    | 80  | 43.1443 | 37.4845  | 37.4845  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 29514 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支33#       | 50  | 51.5000 | 19.2500  | 19.2500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 29515 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_盐场线土城干64#左4# | 80  | 33.9685 | 44.8252  | 44.8252  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 29516 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_古道支23#       | 80  | 37.6303 | 41.8957  | 41.8957  | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 29517 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_孤家子分2#       | 160 | 42.4980 | 76.0032  | 76.0032  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 29518 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_北营分东地支6#     | 50  | 67.6131 | 11.1935  | 11.1935  | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29519 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分10#      | 315 | 44.7856 | 142.4255 | 142.4255 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 29520 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支25#       | 30  | 38.7564 | 15.3731  | 15.3731  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 29521 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_东阳台分23左3#    | 50  | 50.7312 | 19.6344  | 19.6344  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 29522 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支一台小支4#    | 30  | 37.2459 | 15.8262  | 15.8262  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 29523 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_大营子分42#      | 80  | 64.3717 | 20.5026  | 20.5026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 29524 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分15#       | 80  | 68.5318 | 17.1745  | 17.1745  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 29525 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_土城干13左1#     | 80  | 68.8455 | 16.9236  | 16.9236  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 29526 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_赵屯分8右支11#    | 80  | 43.6477 | 37.0818  | 37.0818  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 29527 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_小台支3#        | 80  | 36.6350 | 42.6920  | 42.6920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0375 |
| 29528 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 盐场线77+1#         | 80  | 67.6932 | 17.8454  | 17.8454  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |
| 29529 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_华铜干24#       | 80  | 49.0763 | 32.7389  | 32.7389  | 未列入 | 否 | 无 | 0.06    |
| 29530 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分19#      | 80  | 67.8113 | 17.7509  | 17.7509  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 29531 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_西阳台分8#       | 50  | 43.4808 | 23.2596  | 23.2596  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0809  |
| 29532 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_南沟支17#       | 50  | 50.2661 | 19.8669  | 19.8669  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 29533 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_水库分7#        | 400 | 38.3604 | 206.5585 | 206.5585 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 29534 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | PMS_齐房分12左1#     | 50  | 30.8261 | 29.5869  | 29.5869  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 29535 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | PMS_五大井分7#       | 400 | 45.0670 | 179.7318 | 179.7318 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 29536 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 电网_养殖支6#左6#      | 400 | 60.8667 | 116.5333 | 116.5333 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 29537 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 王屯线 | 电网_杨屯分3左3#       | 400 | 68.5864 | 85.6543  | 85.6543  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0501 |
| 29538 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 华铜线 | 电网_华铜干87右1#柱上变压器 | 400 | 35.2332 | 219.0671 | 219.0671 | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 29539 | 瓦房店 | 李官66kV变电站 | 盐场线 | 草道沟分75#柱上变压器     | 200 | 43.8987 | 92.2025  | 92.2025  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 29540 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分庙岭4队支6右1#     | 200 | 69.6783 | 40.6435  | 40.6435  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 29541 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支12右11#     | 200 | 54.5812 | 70.8375  | 70.8375  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 29542 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分51右1#         | 100 | 63.6009 | 26.3991  | 26.3991  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 29543 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂水利支9左1#        | 100 | 64.2350 | 25.7650  | 25.7650  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 29544 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分64左1#         | 100 | 33.2573 | 56.7427  | 56.7427  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 29545 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分70#           | 80  | 60.7125 | 23.4300  | 23.4300  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0808  |
| 29546 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分82左1#         | 50  | 36.7334 | 26.6333  | 26.6333  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 29547 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分12左1#         | 100 | 65.3554 | 24.6446  | 24.6446  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 29548 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分43#           | 100 | 52.9794 | 37.0206  | 37.0206  | 未列入 | 否 | 无 | -0.036  |
| 29549 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋五支19右6又右1#      | 100 | 59.5670 | 30.4330  | 30.4330  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 29550 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分22右8#         | 200 | 45.8803 | 88.2395  | 88.2395  | 未列入 | 否 | 无 | 0.041   |
| 29551 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支1#         | 50  | 59.8614 | 15.0693  | 15.0693  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0123 |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29552 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五支32右1#   | 200 | 46.1818 | 87.6364  | 87.6364  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 29553 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五支19右11#  | 200 | 51.5642 | 76.8716  | 76.8716  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 29554 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分化纤支蒋五支42#     | 400 | 31.1221 | 235.5116 | 235.5116 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 29555 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 蒋屯分蒋屯水利支4左1#     | 80  | 61.8867 | 22.4907  | 22.4907  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 29556 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支19#        | 100 | 35.6885 | 54.3115  | 54.3115  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0754 |
| 29557 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支16#        | 200 | 42.6338 | 94.7324  | 94.7324  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 29558 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分长山支7右1#       | 400 | 66.2835 | 94.8660  | 94.8660  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 29559 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分31左1#         | 400 | 43.7152 | 185.1393 | 185.1393 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 29560 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分19#           | 80  | 54.6765 | 28.2588  | 28.2588  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 29561 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支田三支23#     | 100 | 57.5739 | 32.4261  | 32.4261  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 29562 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支田三支红旗水库支8# | 100 | 67.3033 | 22.6967  | 22.6967  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 29563 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分相信支17右2#      | 100 | 45.7263 | 44.2737  | 44.2737  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 29564 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干110#间1#       | 100 | 53.5931 | 36.4069  | 36.4069  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 29565 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干109间1右5#      | 50  | 36.0089 | 26.9956  | 26.9956  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 29566 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干115#          | 200 | 60.7919 | 58.4163  | 58.4163  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 29567 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 苍屯分三支队5#         | 200 | 40.3363 | 99.3274  | 99.3274  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 29568 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 苍屯分19#           | 100 | 58.3353 | 31.6647  | 31.6647  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 29569 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分3#            | 400 | 48.0264 | 167.8945 | 167.8945 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 29570 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 后泡崖分3#           | 100 | 46.7823 | 43.2177  | 43.2177  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 29571 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分前泡崖支4#        | 100 | 46.0814 | 43.9186  | 43.9186  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 29572 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | pms_泡崖村分2间1#     | 100 | 48.0375 | 41.9625  | 41.9625  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0315 |
| 29573 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干5#            | 400 | 48.4746 | 166.1016 | 166.1016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 29574 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干42#           | 400 | 42.3927 | 190.4294 | 190.4294 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0656 |
| 29575 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分1#            | 400 | 65.3711 | 98.5155  | 98.5155  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 29576 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 后泡崖分2#           | 50  | 64.8359 | 12.5820  | 12.5820  | 未列入 | 否 | 无 | -0.041  |
| 29577 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 高1分3#            | 200 | 35.7399 | 108.5203 | 108.5203 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 29578 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干194#          | 400 | 53.6140 | 145.5439 | 145.5439 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 29579 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干192间1右1#      | 200 | 30.9799 | 118.0401 | 118.0401 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0965  |
| 29580 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分18#           | 50  | 50.3514 | 19.8243  | 19.8243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 29581 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分9间1右1#        | 400 | 40.7677 | 196.9292 | 196.9292 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0714  |
| 29582 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分5右2#          | 400 | 54.4451 | 142.2195 | 142.2195 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 29583 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分1队支1#         | 100 | 48.6808 | 41.3192  | 41.3192  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 29584 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分3队支3#         | 100 | 51.8168 | 38.1832  | 38.1832  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |

|       |     |           |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29585 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分59左1#    | 400 | 31.8138 | 232.7447 | 232.7447 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 29586 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分67左2#    | 400 | 45.7369 | 177.0526 | 177.0526 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 29587 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分8队支12#   | 400 | 66.5969 | 93.6122  | 93.6122  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 29588 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分35#      | 200 | 43.5702 | 92.8596  | 92.8596  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 29589 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 张店分二东支9#    | 400 | 52.1189 | 151.5245 | 151.5245 | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 29590 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子1队分5#     | 400 | 40.1082 | 199.5671 | 199.5671 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 29591 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干225右1#   | 400 | 36.9704 | 212.1183 | 212.1183 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 29592 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干229#     | 100 | 41.7867 | 48.2133  | 48.2133  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 29593 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分5右1#     | 200 | 69.3168 | 41.3664  | 41.3664  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 29594 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分三队支1#    | 400 | 57.4753 | 130.0990 | 130.0990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0461  |
| 29595 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭分3队支12左1# | 100 | 47.0773 | 42.9227  | 42.9227  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 29596 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 三堂分庙岭4队支14# | 100 | 64.9427 | 25.0573  | 25.0573  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 29597 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 庙岭西山分17#    | 100 | 65.6552 | 24.3448  | 24.3448  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 29598 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分1队支2#    | 400 | 32.2244 | 231.1023 | 231.1023 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 29599 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分34右4#    | 50  | 30.3373 | 29.8313  | 29.8313  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 29600 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分49#      | 200 | 36.4213 | 107.1574 | 107.1574 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 29601 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分52左1#    | 200 | 50.9785 | 78.0430  | 78.0430  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 29602 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分5队支19右1# | 50  | 41.9534 | 24.0233  | 24.0233  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 29603 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分6队支3#    | 50  | 47.1975 | 21.4012  | 21.4012  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 29604 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吴屯分五队支35#   | 200 | 31.5714 | 116.8572 | 116.8572 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 29605 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分76#      | 400 | 34.0129 | 223.9484 | 223.9484 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 29606 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 吕沟分38#      | 400 | 56.4071 | 134.3717 | 134.3717 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 29607 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯1队分4#     | 200 | 40.9938 | 98.0124  | 98.0124  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0911 |
| 29608 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分2队支5#    | 50  | 51.2978 | 19.3511  | 19.3511  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 29609 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分3队支2#    | 400 | 53.3025 | 146.7898 | 146.7898 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 29610 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分15左2#    | 50  | 46.4918 | 21.7541  | 21.7541  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 29611 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分32#      | 100 | 63.5796 | 26.4204  | 26.4204  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 29612 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 杨屯分38#      | 100 | 54.0572 | 35.9428  | 35.9428  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 29613 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分23#      | 400 | 39.9602 | 200.1590 | 200.1590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 29614 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分1队支10#   | 400 | 60.8540 | 116.5842 | 116.5842 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 29615 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分2队支2#    | 400 | 35.5424 | 217.8302 | 217.8302 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 29616 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分4队支6#    | 400 | 31.5135 | 233.9462 | 233.9462 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 29617 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分38右1#    | 400 | 63.8892 | 104.4432 | 104.4432 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29618 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 圈外分49右1#        | 400 | 67.5764 | 89.6945  | 89.6945  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 29619 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干53#          | 50  | 47.4812 | 21.2594  | 21.2594  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 29620 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分17左1#        | 400 | 32.8815 | 228.4741 | 228.4741 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 29621 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 东屯分3#           | 200 | 45.7343 | 88.5314  | 88.5314  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 29622 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分36#          | 100 | 37.8804 | 52.1196  | 52.1196  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0083 |
| 29623 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 王屯分5队支14#       | 50  | 30.2973 | 29.8514  | 29.8514  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |
| 29624 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 桥子线 | 桥子干1左1#（所变）     | 200 | 44.1083 | 91.7834  | 91.7834  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 29625 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干103左1#       | 200 | 39.8881 | 100.2237 | 100.2237 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 29626 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 五间房分10#         | 200 | 37.5577 | 104.8846 | 104.8846 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 29627 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干19左1#        | 200 | 30.7467 | 118.5066 | 118.5066 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0995 |
| 29628 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干128右1#       | 200 | 47.7106 | 84.5787  | 84.5787  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0634  |
| 29629 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干133右2#       | 200 | 47.6105 | 84.7790  | 84.7790  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 29630 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 建材分4左4#         | 200 | 67.9977 | 44.0047  | 44.0047  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 29631 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 五间房分1#副柱        | 100 | 40.7411 | 49.2589  | 49.2589  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 29632 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 跑马场分14左1#       | 100 | 62.0868 | 27.9132  | 27.9132  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 29633 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分五间房一队水利支22#  | 100 | 49.7448 | 40.2552  | 40.2552  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 29634 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干119右6#       | 100 | 65.9341 | 24.0659  | 24.0659  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 29635 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 三马矿分1#          | 315 | 58.6156 | 98.8608  | 98.8608  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 29636 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干81左1#        | 200 | 61.1087 | 57.7826  | 57.7826  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 29637 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干89左1#        | 50  | 47.9106 | 21.0447  | 21.0447  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0394  |
| 29638 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分18左1#        | 100 | 67.7480 | 22.2520  | 22.2520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0329  |
| 29639 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分7#           | 80  | 34.2154 | 44.6277  | 44.6277  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0684  |
| 29640 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 王山分35左2#王山大棚支4# | 50  | 47.0306 | 21.4847  | 21.4847  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 29641 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分6#           | 400 | 54.9319 | 140.2724 | 140.2724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 29642 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分铭川支5左1#      | 400 | 49.7796 | 160.8816 | 160.8816 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 29643 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分72#          | 400 | 41.1241 | 195.5038 | 195.5038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 29644 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分4队支9#        | 400 | 64.7382 | 101.0473 | 101.0473 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0385 |
| 29645 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分保峰支9#        | 400 | 31.6592 | 233.3633 | 233.3633 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 29646 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 张屯分张屯四队支鹅业支8右2# | 400 | 54.4660 | 142.1358 | 142.1358 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 29647 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 种牛厂分2#          | 400 | 47.1336 | 171.4655 | 171.4655 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 29648 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 胡屯干19#          | 400 | 38.5317 | 205.8733 | 205.8733 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 29649 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分8左2#        | 400 | 34.8882 | 220.4472 | 220.4472 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 29650 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分南极支西分台7#    | 400 | 30.5916 | 237.6336 | 237.6336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |

|       |     |           |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29651 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分南极支5#   | 100 | 66.3113 | 23.6887  | 23.6887  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 29652 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分牛屯水利支4# | 200 | 33.6437 | 112.7126 | 112.7126 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 29653 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 刘屯分7左5#     | 100 | 31.3061 | 58.6939  | 58.6939  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 29654 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 大刘屯分牛屯支19#  | 200 | 53.0228 | 73.9544  | 73.9544  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 29655 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分43间1#    | 200 | 44.6744 | 90.6512  | 90.6512  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 29656 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分27右3#    | 50  | 55.1477 | 17.4261  | 17.4261  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 29657 | 瓦房店 | 泡崖66kV变电站 | 胡屯线 | 乔屯分26#      | 50  | 57.9703 | 16.0149  | 16.0149  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 29658 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分1#       | 100 | 34.2386 | 55.7614  | 55.7614  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0625  |
| 29659 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分2#       | 80  | 48.2807 | 33.3754  | 33.3754  | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 29660 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分8#       | 200 | 61.0816 | 57.8368  | 57.8368  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 29661 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分10#      | 250 | 58.7415 | 78.1463  | 78.1463  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 29662 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分12#      | 80  | 34.4122 | 44.4703  | 44.4703  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 29663 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 燃料分16#      | 315 | 53.4942 | 114.9933 | 114.9933 | 未列入 | 否 | 无 | -0.091  |
| 29664 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干33#      | 400 | 62.0063 | 111.9750 | 111.9750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 29665 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干34间1#    | 400 | 69.2867 | 82.8531  | 82.8531  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 29666 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干42#      | 80  | 38.3686 | 41.3051  | 41.3051  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 29667 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 云山干48#      | 160 | 34.2279 | 89.2354  | 89.2354  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 29668 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 粮库分21左2#    | 200 | 57.5139 | 64.9723  | 64.9723  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0205 |
| 29669 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干28#      | 400 | 59.8689 | 120.5242 | 120.5242 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 29670 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干28间1#    | 400 | 65.5924 | 97.6305  | 97.6305  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0866  |
| 29671 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干31#      | 200 | 42.8220 | 94.3560  | 94.3560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 29672 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 赵屯分3#       | 400 | 58.4691 | 126.1235 | 126.1235 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0842  |
| 29673 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 赵屯分18#      | 80  | 50.3799 | 31.6961  | 31.6961  | 未列入 | 否 | 无 | 0.029   |
| 29674 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干56右1#    | 80  | 60.9669 | 23.2264  | 23.2264  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 29675 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干56左4#    | 400 | 36.6467 | 213.4134 | 213.4134 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 29676 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干71#      | 80  | 37.5645 | 41.9484  | 41.9484  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0767  |
| 29677 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干107#     | 400 | 51.3767 | 154.4933 | 154.4933 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 29678 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 曲沟分6#       | 50  | 59.5040 | 15.2480  | 15.2480  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 29679 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 云山干司岚分5右1#  | 200 | 36.4098 | 107.1804 | 107.1804 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 29680 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分26#      | 400 | 63.0581 | 107.7675 | 107.7675 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0607  |
| 29681 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分28#      | 80  | 49.4555 | 32.4356  | 32.4356  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 29682 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分37#      | 400 | 40.5712 | 197.7152 | 197.7152 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 29683 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店分44#      | 400 | 40.5839 | 197.6646 | 197.6646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0582 |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29684 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 食品干4#    | 400 | 54.7414 | 141.0344 | 141.0344 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 29685 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 食品干8#    | 315 | 61.4646 | 89.8864  | 89.8864  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0495  |
| 29686 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分1间1#  | 200 | 57.6979 | 64.6042  | 64.6042  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 29687 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分8#    | 80  | 47.5321 | 33.9743  | 33.9743  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 29688 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分12#   | 80  | 46.6628 | 34.6697  | 34.6697  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 29689 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分20左5# | 400 | 32.2513 | 230.9946 | 230.9946 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 29690 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分21#   | 315 | 37.6319 | 164.9595 | 164.9595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 29691 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分33#   | 80  | 48.9913 | 32.8070  | 32.8070  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 29692 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店分34左3# | 400 | 46.9202 | 172.3193 | 172.3193 | 未列入 | 否 | 无 | -0.086  |
| 29693 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分4#    | 200 | 69.7760 | 40.4481  | 40.4481  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0832 |
| 29694 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分5#    | 315 | 61.2794 | 90.4699  | 90.4699  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 29695 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分6左1#  | 200 | 59.9735 | 60.0529  | 60.0529  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0323  |
| 29696 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 云台分7#右2  | 315 | 44.9006 | 142.0633 | 142.0633 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 29697 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前分4#    | 315 | 36.7961 | 167.5924 | 167.5924 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0241 |
| 29698 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干4左2#  | 315 | 45.1979 | 141.1267 | 141.1267 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 29699 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干7#    | 200 | 58.7037 | 62.5925  | 62.5925  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 29700 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干14#   | 315 | 69.7595 | 63.7576  | 63.7576  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 29701 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路分4右1#  | 400 | 66.3802 | 94.4791  | 94.4791  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 29702 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路分4右2#  | 50  | 36.2689 | 26.8656  | 26.8656  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 29703 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干34右2# | 400 | 64.4815 | 102.0741 | 102.0741 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 29704 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干35#   | 100 | 46.2239 | 43.7761  | 43.7761  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 29705 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干41#   | 400 | 39.8069 | 200.7722 | 200.7722 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 29706 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干42#   | 250 | 51.4475 | 96.3812  | 96.3812  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 29707 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干46#   | 315 | 45.8557 | 139.0545 | 139.0545 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 29708 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 工业分2#    | 80  | 64.1674 | 20.6661  | 20.6661  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 29709 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上分5#    | 315 | 32.0724 | 182.4719 | 182.4719 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0846 |
| 29710 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干53#   | 315 | 44.6415 | 142.8792 | 142.8792 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 29711 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干55#   | 315 | 48.0360 | 132.1866 | 132.1866 | 未列入 | 否 | 无 | 0.004   |
| 29712 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干56    | 80  | 69.2020 | 16.6384  | 16.6384  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 29713 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干58    | 80  | 49.1235 | 32.7012  | 32.7012  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 29714 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干59#   | 400 | 42.4062 | 190.3753 | 190.3753 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 29715 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干63    | 315 | 55.1761 | 109.6954 | 109.6954 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 29716 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干66右3# | 100 | 38.6612 | 51.3388  | 51.3388  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |



|       |     |           |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29717 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干71#      | 80  | 45.8180 | 35.3456  | 35.3456  | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 29718 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干76间1#    | 200 | 62.1318 | 55.7363  | 55.7363  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 29719 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东线82左1#    | 100 | 62.8930 | 27.1070  | 27.1070  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 29720 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干85间1#    | 80  | 66.8369 | 18.5305  | 18.5305  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 29721 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干88右2#    | 80  | 42.0917 | 38.3266  | 38.3266  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 29722 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干88右8#    | 100 | 40.9660 | 49.0340  | 49.0340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 29723 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干98#      | 80  | 51.2351 | 31.0119  | 31.0119  | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 29724 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁东干103#     | 250 | 65.6020 | 60.9949  | 60.9949  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 29725 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 微波分1#       | 50  | 69.0475 | 10.4763  | 10.4763  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 29726 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分2#       | 80  | 51.7676 | 30.5859  | 30.5859  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0186 |
| 29727 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分6#       | 400 | 57.5637 | 129.7451 | 129.7451 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 29728 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分8#       | 80  | 33.5739 | 45.1409  | 45.1409  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 29729 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分8间1#     | 200 | 59.4757 | 61.0487  | 61.0487  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |
| 29730 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分11#      | 80  | 39.9871 | 40.0103  | 40.0103  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 29731 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分18#      | 200 | 35.1923 | 109.6154 | 109.6154 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0347 |
| 29732 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分20#      | 80  | 32.3423 | 46.1261  | 46.1261  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0097  |
| 29733 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 瓦床分20间1#    | 80  | 66.9474 | 18.4421  | 18.4421  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 29734 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干30#电业分1# | 80  | 67.9681 | 17.6255  | 17.6255  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 29735 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干32左3#    | 50  | 50.8908 | 19.5546  | 19.5546  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 29736 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干43#      | 315 | 66.6531 | 73.5426  | 73.5426  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 29737 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中4左4#     | 400 | 63.5716 | 105.7137 | 105.7137 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 29738 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中6左1#     | 400 | 49.3885 | 162.4458 | 162.4458 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0258 |
| 29739 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中8左3#     | 400 | 48.0363 | 167.8548 | 167.8548 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 29740 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中11#      | 100 | 30.7949 | 59.2051  | 59.2051  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 29741 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中19左1#    | 80  | 59.2328 | 24.6137  | 24.6137  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 29742 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农电支5#       | 315 | 36.1457 | 169.6411 | 169.6411 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 29743 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中22左3#    | 315 | 36.5426 | 168.3909 | 168.3909 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 29744 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农电支12#      | 100 | 35.0090 | 54.9910  | 54.9910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 29745 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 三分中29#      | 80  | 33.2749 | 45.3801  | 45.3801  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 29746 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分2#       | 80  | 62.5675 | 21.9460  | 21.9460  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 29747 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分9右1#     | 400 | 51.4876 | 154.0497 | 154.0497 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0394 |
| 29748 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 六九分9右3#     | 315 | 40.8115 | 154.9437 | 154.9437 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 29749 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 水电支6#       | 400 | 44.8352 | 180.6593 | 180.6593 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29750 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 水电支11#   | 80  | 48.3766 | 33.2988  | 33.2988  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 29751 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干61#   | 315 | 50.7501 | 123.6371 | 123.6371 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 29752 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分5#    | 400 | 62.1243 | 111.5030 | 111.5030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 29753 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分11#   | 400 | 50.8948 | 156.4210 | 156.4210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0614  |
| 29754 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 七五支5右4#  | 315 | 61.0699 | 91.1297  | 91.1297  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0633 |
| 29755 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 七五支11#   | 200 | 62.9015 | 54.1970  | 54.1970  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 29756 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 农五支9#    | 100 | 31.3150 | 58.6850  | 58.6850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 29757 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分21#   | 200 | 31.2803 | 117.4394 | 117.4394 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 29758 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分23间2# | 315 | 59.3216 | 96.6368  | 96.6368  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 29759 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分25#   | 400 | 35.4197 | 218.3213 | 218.3213 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 29760 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 红砖分32#   | 315 | 60.2167 | 93.8174  | 93.8174  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 29761 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分34右4# | 80  | 34.9026 | 44.0780  | 44.0780  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0021  |
| 29762 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 红砖分37#   | 315 | 66.3255 | 74.5748  | 74.5748  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 29763 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干63+1# | 400 | 63.9913 | 104.0349 | 104.0349 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 29764 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干66#   | 400 | 31.9806 | 232.0774 | 232.0774 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 29765 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干70#   | 315 | 51.7629 | 120.4468 | 120.4468 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0519 |
| 29766 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干72#   | 200 | 57.8459 | 64.3081  | 64.3081  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 29767 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干74#   | 80  | 59.9984 | 24.0013  | 24.0013  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 29768 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干82#   | 80  | 50.2464 | 31.8029  | 31.8029  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 29769 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干98#   | 200 | 46.4286 | 87.1427  | 87.1427  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 29770 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 铝厂干100#  | 400 | 58.4500 | 126.2001 | 126.2001 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 29771 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 石坑分8#    | 80  | 65.9975 | 19.2020  | 19.2020  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 29772 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高屯分14左2# | 200 | 41.2260 | 97.5480  | 97.5480  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 29773 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高屯分22#   | 100 | 35.5180 | 54.4820  | 54.4820  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0121  |
| 29774 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分10#   | 100 | 31.7045 | 58.2955  | 58.2955  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 29775 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分24左1# | 315 | 46.3938 | 137.3595 | 137.3595 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 29776 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分39#   | 100 | 61.7781 | 28.2219  | 28.2219  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 29777 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分42#   | 100 | 59.5804 | 30.4196  | 30.4196  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 29778 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 半拉分53#   | 200 | 36.8969 | 106.2062 | 106.2062 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 29779 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支15#   | 100 | 69.4001 | 20.5999  | 20.5999  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 29780 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支16#   | 100 | 45.7897 | 44.2103  | 44.2103  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 29781 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支17左4# | 100 | 55.5266 | 34.4734  | 34.4734  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 29782 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支19#   | 100 | 64.6945 | 25.3055  | 25.3055  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29783 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支22#   | 100 | 45.9795 | 44.0205  | 44.0205  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 29784 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 生态支23#   | 100 | 66.6111 | 23.3889  | 23.3889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 29785 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干6#    | 200 | 39.0881 | 101.8238 | 101.8238 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 29786 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干22#   | 400 | 65.5362 | 97.8551  | 97.8551  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 29787 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干26#   | 100 | 39.2578 | 50.7422  | 50.7422  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 29788 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干28左3# | 80  | 45.9968 | 35.2026  | 35.2026  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 29789 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干34#   | 80  | 53.2383 | 29.4093  | 29.4093  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 29790 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分2左3#  | 80  | 40.6188 | 39.5049  | 39.5049  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 29791 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分3#    | 80  | 68.7160 | 17.0272  | 17.0272  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 29792 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 转角支6#    | 80  | 47.6548 | 33.8762  | 33.8762  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 29793 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分16左2# | 400 | 50.0346 | 159.8614 | 159.8614 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 29794 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 后沟支7#    | 400 | 66.1368 | 95.4526  | 95.4526  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 29795 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分25#   | 400 | 63.9914 | 104.0344 | 104.0344 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 29796 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分29#   | 400 | 38.1254 | 207.4983 | 207.4983 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 29797 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 庙沟分36#   | 50  | 35.1514 | 27.4243  | 27.4243  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0574  |
| 29798 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 瓦拖支5#    | 200 | 63.4161 | 53.1679  | 53.1679  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 29799 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干49#   | 200 | 50.2425 | 79.5149  | 79.5149  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0548 |
| 29800 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干51#   | 400 | 51.8108 | 152.7567 | 152.7567 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0725  |
| 29801 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 铝厂干52#   | 80  | 42.0523 | 38.3582  | 38.3582  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0517  |
| 29802 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 汽轴分9#    | 50  | 63.6615 | 13.1692  | 13.1692  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 29803 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干3#    | 400 | 66.1930 | 95.2282  | 95.2282  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 29804 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干7左2#  | 400 | 46.1281 | 175.4877 | 175.4877 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 29805 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干10#   | 400 | 52.3838 | 150.4649 | 150.4649 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 29806 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 农机分6右6#  | 50  | 31.8314 | 29.0843  | 29.0843  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 29807 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 农机分8#    | 80  | 42.8946 | 37.6843  | 37.6843  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 29808 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干34#   | 80  | 39.2341 | 40.6127  | 40.6127  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 29809 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干52左2# | 400 | 40.9809 | 196.0762 | 196.0762 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0382 |
| 29810 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分9#    | 80  | 37.0214 | 42.3829  | 42.3829  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0097 |
| 29811 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分40左1# | 315 | 43.0020 | 148.0436 | 148.0436 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 29812 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 净水分46#   | 80  | 40.1429 | 39.8857  | 39.8857  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 29813 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 孙屯支7#    | 400 | 59.6624 | 121.3505 | 121.3505 | 未列入 | 否 | 无 | 0.019   |
| 29814 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 孙屯支13#   | 100 | 59.9464 | 30.0536  | 30.0536  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0264  |
| 29815 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 东孙分8#    | 80  | 65.2368 | 19.8106  | 19.8106  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0451 |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29816 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 东孙分15#              | 80  | 36.6978 | 42.6418  | 42.6418  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 29817 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干91#              | 50  | 60.1336 | 14.9332  | 14.9332  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 29818 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干102#             | 200 | 63.8428 | 52.3144  | 52.3144  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 29819 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干108#             | 315 | 65.4541 | 77.3196  | 77.3196  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 29820 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 炭矿线 | 炭矿干115间1#           | 80  | 67.4004 | 18.0796  | 18.0796  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 29821 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 炭矿干4#               | 250 | 46.0984 | 109.7541 | 109.7541 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0197 |
| 29822 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 炭矿干6#               | 315 | 33.2079 | 178.8953 | 178.8953 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 29823 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支2#               | 200 | 66.9441 | 46.1118  | 46.1118  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 29824 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支13#              | 315 | 34.6173 | 174.4554 | 174.4554 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 29825 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 罐头支21#              | 315 | 54.3624 | 112.2585 | 112.2585 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 29826 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分13右1#            | 200 | 57.1658 | 65.6684  | 65.6684  | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 29827 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分23#              | 160 | 39.9497 | 80.0804  | 80.0804  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 29828 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 胡屯分5右1#             | 200 | 52.2811 | 75.4378  | 75.4378  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 29829 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 二轴分6#               | 400 | 30.7777 | 236.8891 | 236.8891 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 29830 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干13#              | 80  | 44.5859 | 36.3313  | 36.3313  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 29831 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干20右1#            | 200 | 31.4632 | 117.0736 | 117.0736 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 29832 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干33#              | 80  | 62.0936 | 22.3251  | 22.3251  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 29833 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干35间1#            | 80  | 64.8912 | 20.0870  | 20.0870  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 29834 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干62#              | 80  | 38.1480 | 41.4816  | 41.4816  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0737 |
| 29835 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干69#              | 400 | 57.9975 | 128.0101 | 128.0101 | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 29836 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水源干74#              | 100 | 59.1757 | 30.8243  | 30.8243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0776 |
| 29837 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干3#               | 30  | 31.8648 | 17.4405  | 17.4405  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 29838 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干12#              | 315 | 59.1430 | 97.1996  | 97.1996  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 29839 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干17左2右1#          | 400 | 55.2864 | 138.8546 | 138.8546 | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 29840 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干21#              | 400 | 63.4225 | 106.3100 | 106.3100 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0865  |
| 29841 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干25#              | 400 | 36.3015 | 214.7939 | 214.7939 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 29842 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分17左6#（原水源干64#-1） | 315 | 41.6782 | 152.2137 | 152.2137 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 29843 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分18#              | 50  | 56.8440 | 16.5780  | 16.5780  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 29844 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 锻压分22#              | 80  | 38.4747 | 41.2203  | 41.2203  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 29845 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 进步支14#              | 50  | 39.8417 | 25.0792  | 25.0792  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 29846 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环分10左2#            | 400 | 46.4644 | 174.1424 | 174.1424 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 29847 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分10#              | 400 | 35.0336 | 219.8657 | 219.8657 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 29848 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分28左2#            | 315 | 32.5233 | 181.0515 | 181.0515 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29849 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 吴屯分33#   | 80  | 64.5792 | 20.3366  | 20.3366  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 29850 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干56右1# | 315 | 32.3713 | 181.5303 | 181.5303 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 29851 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 新铝干56右2# | 80  | 54.5702 | 28.3438  | 28.3438  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 29852 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分9#    | 80  | 34.6246 | 44.3003  | 44.3003  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0279  |
| 29853 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分15#   | 400 | 44.5211 | 181.9158 | 181.9158 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 29854 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分22#   | 80  | 49.8278 | 32.1377  | 32.1377  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 29855 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分25#   | 80  | 51.6766 | 30.6587  | 30.6587  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 29856 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分26左1# | 400 | 65.2165 | 99.1341  | 99.1341  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 29857 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 李窑分31#   | 315 | 48.4027 | 131.0316 | 131.0316 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 29858 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 体育分6     | 400 | 52.8239 | 148.7042 | 148.7042 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 29859 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 新棉干28左1  | 400 | 39.6045 | 201.5818 | 201.5818 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 29860 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 集贸分3#    | 200 | 62.6278 | 54.7444  | 54.7444  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0835 |
| 29861 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-1  | 315 | 45.8500 | 139.0725 | 139.0725 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0142 |
| 29862 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-2  | 400 | 38.4118 | 206.3530 | 206.3530 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 29863 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分4#-3  | 50  | 67.3403 | 11.3298  | 11.3298  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 29864 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 商场分5#    | 315 | 60.3415 | 93.4242  | 93.4242  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 29865 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 金谷分1#    | 400 | 50.3636 | 158.5455 | 158.5455 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 29866 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 金谷分3#    | 200 | 58.7109 | 62.5782  | 62.5782  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 29867 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 辽南分2#    | 50  | 61.6627 | 14.1687  | 14.1687  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 29868 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干7#    | 250 | 62.0175 | 69.9562  | 69.9562  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 29869 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干13#   | 80  | 67.2849 | 18.1721  | 18.1721  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 29870 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干18#   | 400 | 66.8555 | 92.5782  | 92.5782  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 29871 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干19#   | 400 | 49.6540 | 161.3842 | 161.3842 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 29872 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干20#   | 315 | 31.4965 | 184.2859 | 184.2859 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 29873 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干22#   | 315 | 32.8384 | 180.0590 | 180.0590 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 29874 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干26#   | 100 | 49.1717 | 40.8283  | 40.8283  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0184  |
| 29875 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干31#   | 315 | 67.1946 | 71.8369  | 71.8369  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0065 |
| 29876 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 路灯分2#    | 50  | 39.4534 | 25.2733  | 25.2733  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 29877 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 路灯分5#    | 50  | 59.7513 | 15.1243  | 15.1243  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 29878 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干36#   | 200 | 35.6958 | 108.6085 | 108.6085 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 29879 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干42#   | 80  | 68.5464 | 17.1629  | 17.1629  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 29880 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干45#   | 400 | 61.9536 | 112.1855 | 112.1855 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 29881 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干47#   | 250 | 45.4414 | 111.3964 | 111.3964 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29882 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分3#    | 80  | 40.3246 | 39.7403  | 39.7403  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0138  |
| 29883 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分7#    | 80  | 66.9503 | 18.4398  | 18.4398  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 29884 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新棉干73#   | 400 | 35.3318 | 218.6730 | 218.6730 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 29885 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干16#   | 250 | 62.9966 | 67.5086  | 67.5086  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 29886 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干22左2# | 100 | 48.1288 | 41.8712  | 41.8712  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 29887 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 盛大支1#    | 200 | 62.5962 | 54.8076  | 54.8076  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 29888 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分4#    | 100 | 69.7594 | 20.2406  | 20.2406  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0909 |
| 29889 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分6#    | 80  | 69.2195 | 16.6244  | 16.6244  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 29890 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分6间1#  | 80  | 46.1356 | 35.0915  | 35.0915  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0829 |
| 29891 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分8#    | 100 | 41.3051 | 48.6949  | 48.6949  | 未列入 | 否 | 无 | 0.006   |
| 29892 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 土杂分15#   | 80  | 52.7478 | 29.8018  | 29.8018  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 29893 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 建行支0#    | 315 | 60.3458 | 93.4106  | 93.4106  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 29894 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 建行支6#    | 100 | 56.5937 | 33.4063  | 33.4063  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 29895 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中支6#    | 250 | 34.4249 | 138.9377 | 138.9377 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 29896 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 富贵分12#   | 315 | 49.7290 | 126.8536 | 126.8536 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0717  |
| 29897 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 红旗干65左1# | 250 | 34.4191 | 138.9523 | 138.9523 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 29898 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干12#   | 80  | 54.3209 | 28.5433  | 28.5433  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 29899 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新华分3#    | 315 | 58.6462 | 98.7644  | 98.7644  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 29900 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干21#   | 315 | 41.8999 | 151.5154 | 151.5154 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 29901 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干39#   | 50  | 62.4049 | 13.7975  | 13.7975  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0849  |
| 29902 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 税务分2#    | 80  | 67.7297 | 17.8162  | 17.8162  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 29903 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵分9#    | 80  | 61.9889 | 22.4089  | 22.4089  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 29904 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干58#   | 80  | 33.9189 | 44.8648  | 44.8648  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 29905 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干64#   | 100 | 32.3104 | 57.6896  | 57.6896  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 29906 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干64间1# | 100 | 64.2919 | 25.7081  | 25.7081  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 29907 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立分6#    | 315 | 30.9992 | 185.8526 | 185.8526 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 29908 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立分6间1   | 315 | 43.0305 | 147.9538 | 147.9538 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 29909 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干68#   | 50  | 49.0421 | 20.4789  | 20.4789  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0531  |
| 29910 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分28#   | 400 | 55.8910 | 136.4362 | 136.4362 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0116  |
| 29911 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 福利支3#    | 315 | 55.3256 | 109.2243 | 109.2243 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 29912 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 福利支8#    | 80  | 31.3470 | 46.9224  | 46.9224  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 29913 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯支7#    | 400 | 51.7219 | 153.1125 | 153.1125 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0043 |
| 29914 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于屯支10#   | 50  | 33.5592 | 28.2204  | 28.2204  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29915 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于电支15#   | 315 | 37.3536 | 165.8361 | 165.8361 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 29916 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分35#   | 400 | 60.5270 | 117.8922 | 117.8922 | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 29917 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园支3#    | 100 | 64.2747 | 25.7253  | 25.7253  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0681 |
| 29918 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干11#   | 50  | 51.6711 | 19.1645  | 19.1645  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 29919 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干15左1# | 200 | 35.0822 | 109.8357 | 109.8357 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 29920 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 尹屯干16#   | 80  | 32.3260 | 46.1392  | 46.1392  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 29921 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 内环分14#   | 400 | 35.0100 | 219.9601 | 219.9601 | 未列入 | 否 | 无 | -0.069  |
| 29922 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 福利支6#    | 250 | 32.5684 | 143.5789 | 143.5789 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 29923 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电支5#    | 315 | 43.2101 | 147.3881 | 147.3881 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 29924 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支5#    | 50  | 78.0000 | 6.0000   | 6.0000   | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 29925 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电支5间1#  | 400 | 45.0482 | 179.8073 | 179.8073 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 29926 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支1间1#  | 80  | 35.3206 | 43.7435  | 43.7435  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 29927 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6右1#  | 315 | 35.9444 | 170.2750 | 170.2750 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 29928 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左1#  | 80  | 39.5615 | 40.3508  | 40.3508  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 29929 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左5   | 100 | 42.0704 | 47.9296  | 47.9296  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0476  |
| 29930 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 西山支6左7#  | 80  | 62.4575 | 22.0340  | 22.0340  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 29931 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 橡胶干68#   | 315 | 32.3878 | 181.4784 | 181.4784 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 29932 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 血站分1#    | 80  | 39.6666 | 40.2667  | 40.2667  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0238  |
| 29933 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 血站分3#    | 80  | 67.2199 | 18.2241  | 18.2241  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 29934 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分1#    | 80  | 64.3914 | 20.4869  | 20.4869  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 29935 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分9#    | 80  | 56.1776 | 27.0579  | 27.0579  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 29936 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 义勇分13#   | 80  | 48.3427 | 33.3259  | 33.3259  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 29937 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 公安分2#    | 400 | 46.2747 | 174.9012 | 174.9012 | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 29938 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 灯火分7#    | 50  | 43.4081 | 23.2959  | 23.2959  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 29939 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 灯火分13#   | 400 | 53.6828 | 145.2687 | 145.2687 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 29940 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 橡胶干45#   | 50  | 63.2321 | 13.3839  | 13.3839  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 29941 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 橡胶干49#   | 100 | 31.9523 | 58.0477  | 58.0477  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 29942 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 八三千49#   | 50  | 58.2519 | 15.8740  | 15.8740  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 29943 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 液压支2#    | 80  | 56.9830 | 26.4136  | 26.4136  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 29944 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 液压支4#    | 315 | 33.9835 | 176.4521 | 176.4521 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0691 |
| 29945 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分12#   | 250 | 38.6225 | 128.4438 | 128.4438 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 29946 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分15右3# | 400 | 66.7940 | 92.8240  | 92.8240  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 29947 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分18#   | 200 | 59.7631 | 60.4738  | 60.4738  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |

|       |     |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29948 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分21#     | 315 | 65.5750 | 76.9387  | 76.9387  | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 29949 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 平板支8#      | 400 | 48.6972 | 165.2114 | 165.2114 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 29950 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 平板支10右7#   | 200 | 34.5008 | 110.9984 | 110.9984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 29951 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分37左1#   | 100 | 39.5656 | 50.4344  | 50.4344  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 29952 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 美高支1#      | 250 | 59.8406 | 75.3986  | 75.3986  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 29953 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分39间2右4# | 400 | 33.1346 | 227.4616 | 227.4616 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0024  |
| 29954 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中分45#     | 80  | 32.2995 | 46.1604  | 46.1604  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 29955 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 消防分4#      | 50  | 30.6085 | 29.6957  | 29.6957  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 29956 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 钻石分3#      | 200 | 67.6270 | 44.7459  | 44.7459  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 29957 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 公路分2#      | 100 | 49.7405 | 40.2595  | 40.2595  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0819  |
| 29958 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 公路分9#      | 80  | 56.0059 | 27.1953  | 27.1953  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 29959 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千28#     | 200 | 59.1294 | 61.7413  | 61.7413  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 29960 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千34#     | 315 | 46.6616 | 136.5161 | 136.5161 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 29961 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千40#     | 50  | 68.7930 | 10.6035  | 10.6035  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 29962 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分2#      | 80  | 32.0522 | 46.3582  | 46.3582  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 29963 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分2间1#    | 160 | 47.5158 | 67.9747  | 67.9747  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 29964 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分3间1#    | 50  | 49.2992 | 20.3504  | 20.3504  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 29965 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农四分6#      | 100 | 35.8849 | 54.1151  | 54.1151  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0907 |
| 29966 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 供热分5#      | 80  | 69.5208 | 16.3834  | 16.3834  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 29967 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千52#     | 80  | 49.3934 | 32.4853  | 32.4853  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 29968 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千54#     | 400 | 67.3652 | 90.5393  | 90.5393  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 29969 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千55#     | 315 | 49.5263 | 127.4920 | 127.4920 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 29970 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千57      | 400 | 54.1946 | 143.2217 | 143.2217 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 29971 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千57间1#   | 80  | 35.9004 | 43.2796  | 43.2796  | 未列入 | 否 | 无 | 0.084   |
| 29972 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千60#     | 400 | 69.7553 | 80.9788  | 80.9788  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0717 |
| 29973 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分2#      | 80  | 49.3799 | 32.4961  | 32.4961  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 29974 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分2间1#    | 80  | 52.5586 | 29.9531  | 29.9531  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 29975 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分6#      | 200 | 44.8484 | 90.3032  | 90.3032  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 29976 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分6间1#    | 80  | 38.9503 | 40.8398  | 40.8398  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0795 |
| 29977 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 六中分15#     | 100 | 30.1514 | 59.8486  | 59.8486  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 29978 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 平板支5#      | 80  | 30.3215 | 47.7428  | 47.7428  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 29979 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 八三千58左1#   | 400 | 68.2766 | 86.8938  | 86.8938  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 29980 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分3#      | 400 | 51.4642 | 154.1431 | 154.1431 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |



|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 29981 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分4#            | 80  | 44.2758 | 36.5793  | 36.5793  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 29982 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分8#            | 100 | 51.2800 | 38.7200  | 38.7200  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 29983 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分11#           | 400 | 64.1666 | 103.3336 | 103.3336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 29984 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 蔬菜分12右4#         | 50  | 62.9291 | 13.5355  | 13.5355  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 29985 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委分8#            | 400 | 66.4749 | 94.1002  | 94.1002  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 29986 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 内环分25#           | 400 | 57.1783 | 131.2868 | 131.2868 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 29987 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 红旗干57#           | 400 | 35.0449 | 219.8202 | 219.8202 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 29988 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城1#号配电站1#变压器  | 800 | 52.5464 | 299.6285 | 299.6285 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0561 |
| 29989 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城1#号配电站2#变压器  | 800 | 52.1259 | 302.9926 | 302.9926 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 29990 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城4#号配电站1#变压器  | 800 | 64.4816 | 204.1470 | 204.1470 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 29991 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城4#号配电站2#变压器  | 800 | 46.3012 | 349.5906 | 349.5906 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 29992 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城8#号配电站1#变压器  | 630 | 54.5668 | 223.2288 | 223.2288 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |
| 29993 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城8#号配电站2#变压器  | 630 | 41.4194 | 306.0576 | 306.0576 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 29994 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城9#号配电站1#变压器  | 800 | 37.9910 | 416.0724 | 416.0724 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0732  |
| 29995 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城9#号配电站2#变压器  | 800 | 65.8274 | 193.3811 | 193.3811 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 29996 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 万众五期1号公用配电站1#变压器 | 800 | 50.2927 | 317.6584 | 317.6584 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0269  |
| 29997 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 万众五期1号公用配电站2#变压器 | 800 | 63.0160 | 215.8717 | 215.8717 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 29998 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城五期2#配电站1#变压器 | 800 | 42.8440 | 377.2481 | 377.2481 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 29999 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 云山线 | 水果新城五期2#配电站2#变压器 | 800 | 40.9216 | 392.6271 | 392.6271 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 30000 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城2#号配电站1#变压器  | 630 | 41.1688 | 307.6368 | 307.6368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 30001 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城2#号配电站2#变压器  | 800 | 47.1749 | 342.6012 | 342.6012 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 30002 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城3#号配电站1#变压器  | 800 | 55.3734 | 277.0129 | 277.0129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0971 |
| 30003 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城3#号配电站2#变压器  | 800 | 39.3375 | 405.2996 | 405.2996 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0265 |
| 30004 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城5#配电站1#变压器   | 800 | 43.0118 | 375.9056 | 375.9056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 30005 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城5#配电站2#变压器   | 800 | 63.2542 | 213.9664 | 213.9664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 30006 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城6#配电站1#变压器   | 800 | 59.1681 | 246.6555 | 246.6555 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 30007 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城6#配电站2#变压器   | 630 | 38.9805 | 321.4228 | 321.4228 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 30008 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城7#配电站1#变压器   | 800 | 62.0354 | 223.7167 | 223.7167 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 30009 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城7#配电站2#变压器   | 630 | 50.2347 | 250.5214 | 250.5214 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 30010 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城10#配电站1#变压器  | 800 | 47.4047 | 340.7627 | 340.7627 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 30011 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 金海线 | 水果新城10#配电站2#变压器  | 630 | 30.7699 | 373.1493 | 373.1493 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 30012 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区1号配电站        | 800 | 68.6763 | 170.5894 | 170.5894 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 30013 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区2号配电站1#变压器   | 630 | 59.6210 | 191.3879 | 191.3879 | 未列入 | 否 | 无 | 0.025   |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30014 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 辉煌小区2号配电站2#变压器   | 630 | 30.7816 | 373.0757 | 373.0757 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 30015 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 食品线 | 岗店小区1号配电站        | 800 | 50.7408 | 314.0739 | 314.0739 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 30016 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 东山小区1号配电站        | 500 | 36.4836 | 267.5818 | 267.5818 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 30017 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瑞安家园配电站1#变压器     | 800 | 57.8422 | 257.2625 | 257.2625 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 30018 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瑞安家园配电站2#变压器     | 800 | 51.0339 | 311.7285 | 311.7285 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0412  |
| 30019 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区1号配电站        | 500 | 63.0541 | 134.7297 | 134.7297 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 30020 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区2号配电站        | 630 | 47.4547 | 268.0352 | 268.0352 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 30021 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 八三小区3号配电站        | 630 | 38.5515 | 324.1257 | 324.1257 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 30022 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 红星小区1号配电站        | 630 | 53.0988 | 232.4773 | 232.4773 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 30023 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区1号配电站        | 800 | 38.6273 | 410.9813 | 410.9813 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 30024 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区2号配电站1#变压器   | 630 | 63.6503 | 166.0034 | 166.0034 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 30025 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区2号配电站2#变压器   | 630 | 43.0895 | 295.5360 | 295.5360 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 30026 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区3号配电站1#变压器   | 630 | 42.1576 | 301.4069 | 301.4069 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 30027 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 瓦纺小区3号配电站2#变压器   | 800 | 45.0714 | 359.4285 | 359.4285 | 未列入 | 否 | 无 | 0.093   |
| 30028 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 岗店小区2号配电站        | 630 | 57.6349 | 203.9000 | 203.9000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0232 |
| 30029 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 盛通家园配电站1#变压器     | 800 | 69.4125 | 164.7000 | 164.7000 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 30030 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 盛通家园配电站2#变压器     | 800 | 59.7072 | 242.3421 | 242.3421 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 30031 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁西线 | 共济家园配电站          | 800 | 49.4932 | 324.0544 | 324.0544 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 30032 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 花园小区3号配电站        | 800 | 41.4027 | 388.7784 | 388.7784 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 30033 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 花园小区4号配电站        | 630 | 57.1048 | 207.2396 | 207.2396 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 30034 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前小区1号配电站        | 630 | 43.7228 | 291.5465 | 291.5465 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0039  |
| 30035 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 站前小区2号配电站        | 800 | 53.4479 | 292.4170 | 292.4170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 30036 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 东山壹号公用1#配电站1#变压器 | 800 | 50.5061 | 315.9513 | 315.9513 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 30037 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线 | 东山壹号公用1#配电站2#变压器 | 800 | 57.0533 | 263.5735 | 263.5735 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 30038 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区5号配电站        | 800 | 47.4044 | 340.7648 | 340.7648 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 30039 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区1号配电站        | 630 | 37.6399 | 329.8688 | 329.8688 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 30040 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 花园小区2号配电站        | 630 | 66.3575 | 148.9477 | 148.9477 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 30041 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 文圣小区1号配电站        | 400 | 32.0993 | 231.6026 | 231.6026 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0084  |
| 30042 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区1号配电站        | 630 | 56.9506 | 208.2115 | 208.2115 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 30043 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区2号配电站1#变压器   | 630 | 58.5107 | 198.3824 | 198.3824 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 30044 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 鹏程小区2号配电站2#变压器   | 630 | 56.3390 | 212.0646 | 212.0646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 30045 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 建设小区1号配电站1#变压器   | 630 | 44.2406 | 288.2843 | 288.2843 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 30046 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 建设小区1号配电站2#变压器   | 630 | 52.0975 | 238.7856 | 238.7856 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |

|       |     |           |     |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30047 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上小区1号配电站               | 800 | 52.9444 | 296.4452 | 296.4452 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 30048 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 岭上小区2号配电站               | 630 | 67.8358 | 139.6341 | 139.6341 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 30049 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 宾馆小区1号配电站               | 800 | 64.3146 | 205.4836 | 205.4836 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0525  |
| 30050 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 宾馆小区2号配电站               | 800 | 62.2862 | 221.7106 | 221.7106 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 30051 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路小区1号配电站               | 800 | 55.5606 | 275.5152 | 275.5152 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 30052 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 铁路小区2号配电站               | 800 | 65.8362 | 193.3105 | 193.3105 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 30053 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 电业大楼1号配电站1#变压器          | 800 | 63.5925 | 211.2602 | 211.2602 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0232  |
| 30054 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 电业大楼1号配电站2#变压器          | 800 | 46.1133 | 351.0933 | 351.0933 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 30055 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 邮电大楼1号配电站               | 800 | 62.1900 | 222.4799 | 222.4799 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 30056 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁东线 | 树利1号配电站                 | 630 | 69.8117 | 127.1864 | 127.1864 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 30057 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金奎小区1号配电站               | 500 | 66.5434 | 117.2830 | 117.2830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 30058 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金奎小区2号配电站1#变压器          | 630 | 47.0657 | 270.4860 | 270.4860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 30059 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 金奎小区2号配电站2#变压器          | 630 | 59.4762 | 192.3002 | 192.3002 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 30060 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 隆成领秀3号配电站1#变压器          | 800 | 48.0014 | 335.9891 | 335.9891 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0426 |
| 30061 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 隆成领秀3号配电站2#变压器          | 800 | 41.4191 | 388.6475 | 388.6475 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 30062 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 长河1#配电站                 | 630 | 49.5308 | 254.9560 | 254.9560 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0216 |
| 30063 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用1#配电站1#变压器         | 630 | 43.3742 | 293.7425 | 293.7425 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 30064 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用1#配电站2#变压器         | 630 | 48.8975 | 258.9459 | 258.9459 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 30065 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用2#配电站1#变压器         | 630 | 67.9000 | 139.2301 | 139.2301 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 30066 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用2#配电站2#变压器         | 630 | 54.3372 | 224.6756 | 224.6756 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 30067 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用3#配电站1#变压器         | 630 | 47.1332 | 270.0606 | 270.0606 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0374 |
| 30068 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 文教城公用3#配电站2#变压器         | 630 | 57.3999 | 205.3805 | 205.3805 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0049 |
| 30069 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公用2#配电站1#变压器     | 630 | 64.3974 | 161.2963 | 161.2963 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0383  |
| 30070 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公用2#配电站2#变压器     | 630 | 67.6769 | 140.6354 | 140.6354 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 30071 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公用3#配电站1#变压器     | 800 | 57.7203 | 258.2376 | 258.2376 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0647  |
| 30072 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铝厂线 | 高发、上东1号公用3#配电站2#变压器     | 800 | 38.0721 | 415.4232 | 415.4232 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 30073 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 大连九江房地产开发有限公司<br>10kV箱变 | 630 | 62.3518 | 174.1839 | 174.1839 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 30074 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公用4#配电站          | 800 | 56.8858 | 264.9137 | 264.9137 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 30075 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公用4号配电站          | 630 | 57.2938 | 206.0492 | 206.0492 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0492 |
| 30076 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公用1#配电站1#变压器     | 630 | 43.7614 | 291.3030 | 291.3030 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30077 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发、上东1号公用1#配电站2#变压器 | 630 | 45.9918 | 277.2514 | 277.2514 | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 30078 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配电站1#配电变压器  | 800 | 50.5332 | 315.7342 | 315.7342 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0913 |
| 30079 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配电站2#配电变压器  | 800 | 56.8618 | 265.1053 | 265.1053 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 30080 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用5#配电站3#配电变压器  | 800 | 59.8895 | 240.8839 | 240.8839 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |
| 30081 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用6#配电站1#变压器    | 800 | 40.8330 | 393.3358 | 393.3358 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0434  |
| 30082 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 高发上东公用6#配电站2#变压器    | 800 | 34.0349 | 447.7206 | 447.7206 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 30083 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用4#配电站1#变压器     | 630 | 34.3681 | 350.4808 | 350.4808 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 30084 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用4#配电站2#变压器     | 630 | 39.4637 | 318.3787 | 318.3787 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 30085 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用5#配电站1#变压器     | 630 | 66.3685 | 148.8783 | 148.8783 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0616 |
| 30086 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 文教城公用5#配电站2#变压器     | 630 | 54.8995 | 221.1330 | 221.1330 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0256 |
| 30087 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用1#配电站1#变压器    | 630 | 68.7162 | 134.0876 | 134.0876 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0983  |
| 30088 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用1#配电站2#变压器    | 630 | 48.3920 | 262.1307 | 262.1307 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 30089 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用2#配电站1#变压器    | 630 | 37.3920 | 331.4307 | 331.4307 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 30090 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用2#配电站2#变压器    | 630 | 36.3272 | 338.1387 | 338.1387 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 30091 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用3#配电站1#变压器    | 630 | 48.5232 | 261.3037 | 261.3037 | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 30092 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 万宝家园公用3#配电站2#变压器    | 630 | 52.0422 | 239.1339 | 239.1339 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0504 |
| 30093 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀1号配电站1#变压器      | 800 | 54.1793 | 286.5658 | 286.5658 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0421 |
| 30094 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀1号配电站2#变压器      | 800 | 57.7444 | 258.0444 | 258.0444 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 30095 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀2号配电站1#变压器      | 800 | 68.5154 | 171.8768 | 171.8768 | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 30096 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 隆成领秀2号配电站2#变压器      | 630 | 36.3696 | 337.8718 | 337.8718 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0324  |
| 30097 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元1#配电站1#变压器        | 800 | 38.8033 | 409.5734 | 409.5734 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 30098 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元1#配电站2#变压器        | 630 | 36.7248 | 335.6337 | 335.6337 | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 30099 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 瓦床线 | 盛元2#配电站             | 800 | 52.3024 | 301.5807 | 301.5807 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 30100 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 海晨茗苑公用箱式配电站         | 630 | 36.3796 | 337.8088 | 337.8088 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 30101 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区3号配电站1#变压器      | 630 | 66.6803 | 146.9139 | 146.9139 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 30102 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区3号配电站2#变压器      | 630 | 66.2340 | 149.7260 | 149.7260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 30103 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线 | 水利小区4号配电站           | 630 | 41.0108 | 308.6320 | 308.6320 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0859  |
| 30104 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区1号配电站1#变压器      | 630 | 47.9168 | 265.1244 | 265.1244 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 30105 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区1号配电站2#变压器      | 630 | 51.1280 | 244.8938 | 244.8938 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 30106 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区2号配电站1#变压器      | 800 | 58.1051 | 255.1589 | 255.1589 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0033 |
| 30107 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线 | 水利小区2号配电站2#变压器      | 800 | 30.6814 | 474.5486 | 474.5486 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 30108 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园1号配电站1#变压器   | 630 | 65.2145 | 156.1486 | 156.1486 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |

|       |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30109 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园1号配电站2#变压器 | 800 | 59.8208 | 241.4335 | 241.4335 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 30110 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园2号配电站1#变压器 | 800 | 52.4289 | 300.5689 | 300.5689 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0496 |
| 30111 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园2号配电站2#变压器 | 800 | 42.4922 | 380.0622 | 380.0622 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 30112 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园3号配电站1#变压器 | 800 | 45.9586 | 352.3311 | 352.3311 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 30113 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新铝线 | 北环·怡景花园3号配电站2#变压器 | 800 | 54.3287 | 285.3706 | 285.3706 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 30114 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 华辰裕景1#配电站         | 800 | 66.3762 | 188.9908 | 188.9908 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 30115 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 华辰裕景2#配电站         | 800 | 61.5036 | 227.9711 | 227.9711 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 30116 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 鸿宇小区3号配电站         | 630 | 38.5802 | 323.9450 | 323.9450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 30117 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区1号配电站         | 500 | 61.5090 | 142.4551 | 142.4551 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0321  |
| 30118 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区2号配电站         | 630 | 34.3409 | 350.6526 | 350.6526 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 30119 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区3号配电站         | 500 | 46.3694 | 218.1528 | 218.1528 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 30120 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 大华小区4号配电站         | 630 | 43.1321 | 295.2680 | 295.2680 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 30121 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 轧钢线 | 中心锅炉房1号配电站        | 630 | 63.9304 | 164.2386 | 164.2386 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 30122 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华欣园配电站1#变压器      | 800 | 53.1662 | 294.6706 | 294.6706 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 30123 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华欣园配电站2#变压器      | 800 | 69.6637 | 162.6903 | 162.6903 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 30124 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区1号配电站1#变压器    | 630 | 46.9195 | 271.4074 | 271.4074 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0707  |
| 30125 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区1号配电站2#变压器    | 630 | 45.2606 | 281.8582 | 281.8582 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 30126 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区2号配电站1#变压器    | 630 | 56.9543 | 208.1881 | 208.1881 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 30127 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区2号配电站2#变压器    | 630 | 62.8825 | 170.8403 | 170.8403 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 30128 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 新华园配电站            | 630 | 62.6572 | 172.2599 | 172.2599 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 30129 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区3号配电站1#变压器    | 800 | 63.8075 | 209.5400 | 209.5400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 30130 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 富华小区3号配电站2#变压器    | 800 | 48.2254 | 334.1968 | 334.1968 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 30131 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 良友小区1号配电站         | 630 | 30.3922 | 375.5291 | 375.5291 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0003  |
| 30132 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 良友小区2号配电站         | 630 | 34.1938 | 351.5791 | 351.5791 | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 30133 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 育红小区1号配电站1#变压器    | 800 | 48.4322 | 332.5425 | 332.5425 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 30134 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 育红小区1号配电站2#变压器    | 800 | 62.1161 | 223.0711 | 223.0711 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0629  |
| 30135 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区1号配电站         | 630 | 48.3488 | 262.4028 | 262.4028 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0613  |
| 30136 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区2号配电站         | 630 | 43.8504 | 290.7424 | 290.7424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0455 |
| 30137 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 鸿宇小区4号配电站         | 800 | 46.5810 | 347.3519 | 347.3519 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0356 |
| 30138 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 龙泉宾馆1号配电站         | 800 | 65.2270 | 198.1844 | 198.1844 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 30139 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 长丰宾馆2号配电站         | 630 | 42.1128 | 301.6892 | 301.6892 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 30140 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 光明小区1号配电站         | 630 | 68.8239 | 133.4092 | 133.4092 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0028 |
| 30141 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 光明小区2号配电站         | 630 | 50.6359 | 247.9937 | 247.9937 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0642  |

|       |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30142 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委小区1号配电站         | 500 | 40.0061 | 249.9697 | 249.9697 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 30143 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 教委小区2号配电站         | 630 | 63.9265 | 164.2629 | 164.2629 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 30144 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭2#配电站1#变压器    | 630 | 40.8421 | 309.6946 | 309.6946 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 30145 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭2#配电站2#变压器    | 630 | 56.8464 | 208.8674 | 208.8674 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |
| 30146 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭1#配电站1#变压器    | 630 | 67.9577 | 138.8667 | 138.8667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 30147 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新棉线 | 名仕华庭1#配电站2#变压器    | 630 | 36.8601 | 334.7811 | 334.7811 | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 30148 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 润龙小区1号配电站         | 630 | 56.0086 | 214.1459 | 214.1459 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 30149 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 润龙小区2号配电站         | 630 | 62.0607 | 176.0175 | 176.0175 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 30150 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 轴承大集配电站           | 630 | 52.1858 | 238.2292 | 238.2292 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |
| 30151 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 盛大小区1号配电站         | 800 | 65.4285 | 196.5716 | 196.5716 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0636 |
| 30152 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 福林雅苑1号配电站1#变压器    | 800 | 68.6288 | 170.9698 | 170.9698 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 30153 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 福林雅苑1号配电站2#变压器    | 630 | 34.1929 | 351.5845 | 351.5845 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 30154 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 电业小区1号配电站         | 500 | 37.3145 | 263.4276 | 263.4276 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 30155 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 德华新天地配电站1#变压器     | 800 | 30.8352 | 473.3181 | 473.3181 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 30156 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 德华新天地配电站2#变压器     | 800 | 43.7965 | 369.6284 | 369.6284 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 30157 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区1号配电站1#变压器    | 800 | 52.3387 | 301.2907 | 301.2907 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0459 |
| 30158 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区1号配电站2#变压器    | 800 | 58.7227 | 250.2185 | 250.2185 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 30159 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区2号配电站1#变压器    | 800 | 60.3725 | 237.0197 | 237.0197 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 30160 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 四中小区2号配电站2#变压器    | 800 | 68.9191 | 168.6476 | 168.6476 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0695  |
| 30161 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 光明小区3号配电站         | 630 | 54.4567 | 223.9229 | 223.9229 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 30162 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝1#公用配电站       | 630 | 43.3345 | 293.9926 | 293.9926 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 30163 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝2#公用配电站1#变压器  | 630 | 36.1347 | 339.3516 | 339.3516 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 30164 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 翰林国宝2#公用配电站2#变压器  | 630 | 56.6960 | 209.8155 | 209.8155 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 30165 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用1#配电站1#变压器 | 800 | 61.2894 | 229.6846 | 229.6846 | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 30166 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用1#配电站2#变压器 | 800 | 32.0374 | 463.7006 | 463.7006 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 30167 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 双福园东区公用2#配电站      | 630 | 59.9905 | 189.0600 | 189.0600 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 30168 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区1号配电站         | 630 | 35.0275 | 346.3265 | 346.3265 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 30169 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区3号配电站         | 800 | 52.4472 | 300.4225 | 300.4225 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 30170 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 新食线 | 民生小区4号配电站         | 800 | 61.1869 | 230.5049 | 230.5049 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 30171 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 李屯小区2号配电站         | 800 | 36.3536 | 429.1710 | 429.1710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0227 |
| 30172 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 李屯小区1号配电站         | 800 | 65.1747 | 198.6022 | 198.6022 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 30173 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵家园2号配电站1#变压器    | 800 | 42.1781 | 382.5755 | 382.5755 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 30174 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 富贵家园2号配电站2#变压器    | 800 | 39.6250 | 403.0001 | 403.0001 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30175 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 长征小区1号配电站1#变压器  | 630 | 32.5645 | 361.8436 | 361.8436 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 30176 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 长征小区1号配电站2#变压器  | 800 | 33.9005 | 448.7963 | 448.7963 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0281 |
| 30177 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立小区1号配电站       | 800 | 68.5787 | 171.3705 | 171.3705 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 30178 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新立小区2号配电站       | 800 | 41.5412 | 387.6702 | 387.6702 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 30179 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 新华小区1号配电站       | 630 | 41.6144 | 304.8292 | 304.8292 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 30180 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 瓦轴小区1号配电站       | 500 | 30.1862 | 299.0689 | 299.0689 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0858  |
| 30181 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 润丰佳苑配电站1#变压器    | 800 | 68.1500 | 174.8003 | 174.8003 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 30182 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 润丰佳苑配电站2#变压器    | 800 | 56.4114 | 268.7089 | 268.7089 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0867  |
| 30183 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 商业城配电站1#变压器     | 630 | 32.8909 | 359.7874 | 359.7874 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 30184 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 商业城配电站2#变压器     | 800 | 44.7367 | 362.1064 | 362.1064 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0908 |
| 30185 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 供销大厦1号配电站1#变压器  | 800 | 66.3005 | 189.5963 | 189.5963 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 30186 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 供销大厦1号配电站2#变压器  | 630 | 47.0881 | 270.3453 | 270.3453 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 30187 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 得利配电站1#变压器      | 800 | 39.9176 | 400.6595 | 400.6595 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 30188 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 得利配电站2#变压器      | 800 | 44.0774 | 367.3812 | 367.3812 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0122  |
| 30189 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 隆源交易市场综合楼配电站    | 800 | 40.5005 | 395.9964 | 395.9964 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 30190 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区1号配电站1#变压器  | 800 | 62.0732 | 223.4145 | 223.4145 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0222  |
| 30191 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区1号配电站2#变压器  | 630 | 36.4779 | 337.1892 | 337.1892 | 未列入 | 否 | 无 | 0.062   |
| 30192 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 桃源小区2号配电站       | 800 | 54.3270 | 285.3840 | 285.3840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 30193 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 双福园西区公用配电站1#变压器 | 800 | 58.3194 | 253.4446 | 253.4446 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 30194 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 红旗线 | 双福园西区公用配电站2#变压器 | 800 | 58.4059 | 252.7528 | 252.7528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0077  |
| 30195 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华人家C区配电站1#变压器  | 800 | 54.9368 | 280.5057 | 280.5057 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 30196 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华人家C区配电站2#变压器  | 800 | 45.0448 | 359.6420 | 359.6420 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 30197 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区3号配电站1#变压器  | 630 | 56.0788 | 213.7038 | 213.7038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 30198 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区3号配电站2#变压器  | 800 | 39.8141 | 401.4871 | 401.4871 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 30199 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区4号配电站1#变压器  | 630 | 48.0399 | 264.3485 | 264.3485 | 未列入 | 否 | 无 | -0.088  |
| 30200 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区4号配电站2#变压器  | 800 | 56.6516 | 266.7869 | 266.7869 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0818  |
| 30201 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区5号配电站1#变压器  | 630 | 39.4855 | 318.2412 | 318.2412 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 30202 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区5号配电站2#变压器  | 800 | 67.1360 | 182.9123 | 182.9123 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 30203 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区6号配电站1#变压器  | 630 | 54.3088 | 224.8547 | 224.8547 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0709  |
| 30204 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 新华小区6号配电站2#变压器  | 630 | 57.3192 | 205.8891 | 205.8891 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 30205 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 桃源小区6号配电站       | 630 | 62.8251 | 171.2020 | 171.2020 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0126 |
| 30206 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区1号配电站1#变压器  | 630 | 49.1146 | 257.5778 | 257.5778 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0513  |
| 30207 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区1号配电站2#变压器  | 630 | 53.6071 | 229.2751 | 229.2751 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |

|       |     |           |     |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30208 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区2号配电站1#变压器 | 800 | 47.4292 | 340.5667 | 340.5667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 30209 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区2号配电站2#变压器 | 800 | 66.9559 | 184.3528 | 184.3528 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 30210 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区3号配电站1#变压器 | 630 | 68.7534 | 133.8539 | 133.8539 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 30211 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区3号配电站2#变压器 | 800 | 37.0705 | 423.4361 | 423.4361 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0667  |
| 30212 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区4号配电站1#变压器 | 800 | 37.5022 | 419.9820 | 419.9820 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 30213 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区4号配电站2#变压器 | 800 | 49.7601 | 321.9194 | 321.9194 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 30214 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区5#配电站1#变压器 | 800 | 60.0308 | 239.7540 | 239.7540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 30215 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区5#配电站2#变压器 | 800 | 41.5852 | 387.3185 | 387.3185 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 30216 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区6#配电站1#变压器 | 800 | 47.4513 | 340.3898 | 340.3898 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 30217 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 芳园小区6#配电站2#变压器 | 800 | 65.7657 | 193.8746 | 193.8746 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0253 |
| 30218 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于电小区5号配电站      | 630 | 63.0993 | 169.4744 | 169.4744 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0353 |
| 30219 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 于电小区6号配电站      | 800 | 58.0657 | 255.4741 | 255.4741 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 30220 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 万众A区2号配电站1#变压器 | 800 | 38.0071 | 415.9433 | 415.9433 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 30221 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 万众A区2号配电站2#变压器 | 800 | 32.7622 | 457.9020 | 457.9020 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 30222 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用1号配电站1#变压器 | 630 | 37.6256 | 329.9584 | 329.9584 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 30223 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用1号配电站2#变压器 | 800 | 62.3765 | 220.9877 | 220.9877 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0695 |
| 30224 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用2号配电站1#变压器 | 800 | 56.3689 | 269.0486 | 269.0486 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 30225 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水产线 | 天诚公用2号配电站2#变压器 | 800 | 49.5200 | 323.8404 | 323.8404 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 30226 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 体育场1号配电站       | 800 | 41.9539 | 384.3689 | 384.3689 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0334  |
| 30227 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 体育场2号配电站       | 800 | 65.2032 | 198.3746 | 198.3746 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 30228 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电小区1号配电站      | 630 | 35.5294 | 343.1645 | 343.1645 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 30229 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电小区3号配电站      | 630 | 63.5819 | 166.4340 | 166.4340 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 30230 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电小区4号配电站      | 630 | 38.6870 | 323.2721 | 323.2721 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 30231 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于电小区7号配电站      | 630 | 34.7796 | 347.8885 | 347.8885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0774 |
| 30232 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区3号配电站1#变压器 | 630 | 38.0717 | 327.1480 | 327.1480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 30233 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区3号配电站2#变压器 | 630 | 37.3049 | 331.9794 | 331.9794 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 30234 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区4号配电站1#变压器 | 800 | 35.3401 | 437.2793 | 437.2793 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 30235 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区4号配电站2#变压器 | 800 | 45.4993 | 356.0060 | 356.0060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 30236 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区1号配电站1#变压器 | 800 | 44.6830 | 362.5362 | 362.5362 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 30237 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区1号配电站2#变压器 | 800 | 47.2131 | 342.2949 | 342.2949 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0309  |
| 30238 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区2号配电站      | 800 | 42.0254 | 383.7971 | 383.7971 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0349 |
| 30239 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 市委小区3号配电站      | 630 | 56.5719 | 210.5972 | 210.5972 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 30240 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 瓦轴小区2号配电站      | 800 | 32.5637 | 459.4902 | 459.4902 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |



|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30241 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 瓦轴小区3号配电站        | 630 | 50.8699 | 246.5199 | 246.5199 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 30242 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦1号配电站1#变压器   | 800 | 64.1700 | 206.6397 | 206.6397 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0989  |
| 30243 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦1号配电站2#变压器   | 630 | 45.5343 | 280.1337 | 280.1337 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 30244 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦2号配电站1#变压器   | 630 | 40.9353 | 309.1077 | 309.1077 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 30245 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 鑫业大厦2号配电站2#变压器   | 630 | 54.2670 | 225.1181 | 225.1181 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 30246 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众A区1号配电站1#变压器   | 800 | 39.6190 | 403.0484 | 403.0484 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 30247 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众A区1号配电站2#变压器   | 800 | 61.5729 | 227.4170 | 227.4170 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 30248 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区1号配电站1#变压器   | 800 | 69.2389 | 166.0889 | 166.0889 | 未列入 | 否 | 无 | -0.082  |
| 30249 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区1号配电站2#变压器   | 800 | 60.8377 | 233.2985 | 233.2985 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 30250 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区2号配电站1#变压器   | 800 | 32.6065 | 459.1477 | 459.1477 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0245 |
| 30251 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 万众B区2号配电站2#变压器   | 630 | 43.4488 | 293.2725 | 293.2725 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 30252 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 于屯小区8号配电站        | 630 | 43.3334 | 293.9996 | 293.9996 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 30253 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 桃源小区5号配电站        | 630 | 58.4110 | 199.0107 | 199.0107 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 30254 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区1#配电站1#变压器 | 800 | 51.3684 | 309.0526 | 309.0526 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 30255 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区1#配电站2#变压器 | 800 | 52.0381 | 303.6956 | 303.6956 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 30256 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区2#配电站1#变压器 | 800 | 51.8421 | 305.2629 | 305.2629 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 30257 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 尹屯线 | 城市花园小区2#配电站2#变压器 | 800 | 67.2369 | 182.1052 | 182.1052 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 30258 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区1号配电站        | 400 | 68.1316 | 87.4734  | 87.4734  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 30259 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区2号配电站        | 500 | 59.1753 | 154.1237 | 154.1237 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 30260 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区3号配电站1#变压器   | 630 | 56.3898 | 211.7444 | 211.7444 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0627 |
| 30261 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区3号配电站2#变压器   | 630 | 52.1671 | 238.3475 | 238.3475 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 30262 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区4号配电站1#变压器   | 630 | 30.5508 | 374.5300 | 374.5300 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 30263 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区4号配电站2#变压器   | 630 | 35.6036 | 342.6975 | 342.6975 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 30264 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 抱龙小区5号配电站        | 630 | 37.0153 | 333.8034 | 333.8034 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 30265 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 凤凰嘉苑公用1#配电站1#变压器 | 630 | 43.2176 | 294.7289 | 294.7289 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 30266 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 凤凰嘉苑公用1#配电站2#变压器 | 630 | 51.5066 | 242.5085 | 242.5085 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 30267 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用2#配电站1#变压器 | 630 | 46.4951 | 274.0806 | 274.0806 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0706 |
| 30268 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用2#配电站2#变压器 | 630 | 68.9597 | 132.5539 | 132.5539 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 30269 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 凤凰嘉苑公用3#配电站      | 630 | 31.8838 | 366.1318 | 366.1318 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 30270 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 富贵家园1号配电站1#变压器   | 800 | 68.9997 | 168.0027 | 168.0027 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 30271 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 富贵家园1号配电站2#变压器   | 800 | 34.4842 | 444.1261 | 444.1261 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 30272 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区1号配电站1#变压器   | 630 | 59.5368 | 191.9182 | 191.9182 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 30273 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区1号配电站2#变压器   | 800 | 53.9510 | 288.3919 | 288.3919 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30274 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区2号配电站           | 800 | 64.3515 | 205.1883 | 205.1883 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 30275 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区3号配电站1#变压器      | 630 | 46.9972 | 270.9178 | 270.9178 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 30276 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 维修小区3号配电站2#变压器      | 800 | 38.9075 | 408.7396 | 408.7396 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0723 |
| 30277 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 香江小区2号配电站1#变压器      | 630 | 49.3725 | 255.9534 | 255.9534 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 30278 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 橡胶线 | 香江小区2号配电站2#变压器      | 630 | 31.8020 | 366.6473 | 366.6473 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 30279 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地1号配电站1#变压器      | 800 | 30.8244 | 473.4051 | 473.4051 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 30280 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地1号配电站2#变压器      | 800 | 67.0876 | 183.2990 | 183.2990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0764  |
| 30281 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地2号配电站1#变压器      | 800 | 59.7115 | 242.3080 | 242.3080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 30282 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地2号配电站2#变压器      | 800 | 35.0382 | 439.6948 | 439.6948 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0609 |
| 30283 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地3号配电站1#变压器      | 630 | 47.3513 | 268.6869 | 268.6869 | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 30284 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 圣嘉美地3号配电站2#变压器      | 630 | 46.1366 | 276.3392 | 276.3392 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0436 |
| 30285 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景1号配电站           | 400 | 60.4937 | 118.0253 | 118.0253 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0939 |
| 30286 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景2号配电站1#变压器      | 630 | 31.4104 | 369.1146 | 369.1146 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 30287 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙风景2号配电站2#变压器      | 630 | 66.5572 | 147.6896 | 147.6896 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0675  |
| 30288 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠7号配电站1#变压器      | 800 | 30.8020 | 473.5842 | 473.5842 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0964 |
| 30289 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠7号配电站2#变压器      | 800 | 47.8701 | 337.0388 | 337.0388 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0489 |
| 30290 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠6号配电站1#变压器      | 800 | 40.8026 | 393.5791 | 393.5791 | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 30291 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠6号配电站2#变压器      | 630 | 54.3877 | 224.3578 | 224.3578 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 30292 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠5号配电站（弘泰供暖、锅炉房） | 630 | 40.2374 | 313.5047 | 313.5047 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 30293 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠4号配电站1#变压器      | 800 | 65.3427 | 197.2586 | 197.2586 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 30294 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠4号配电站2#变压器      | 800 | 53.1867 | 294.5065 | 294.5065 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0309 |
| 30295 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠3号配电站1#变压器      | 800 | 55.5214 | 275.8290 | 275.8290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 30296 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠3号配电站2#变压器      | 800 | 57.8025 | 257.5803 | 257.5803 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 30297 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠2号配电站1#变压器      | 630 | 48.2293 | 263.1556 | 263.1556 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 30298 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠2号配电站2#变压器      | 630 | 35.5883 | 342.7939 | 342.7939 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0765 |
| 30299 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 抱龙明珠1号配电站           | 630 | 43.6718 | 291.8676 | 291.8676 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 30300 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 大连运河房地产开发有限公司箱式配电站  | 500 | 43.7648 | 231.1759 | 231.1759 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 30301 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府1号配电站1#变压器       | 630 | 62.4962 | 173.2739 | 173.2739 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 30302 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府1号配电站2#变压器       | 630 | 36.9616 | 334.1422 | 334.1422 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 30303 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 城龙府2号配电站            | 630 | 39.9777 | 315.1404 | 315.1404 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 30304 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线 | 香江小区1号配电站           | 500 | 45.7019 | 221.4907 | 221.4907 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 30305 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 松巍配电站1#变压器          | 800 | 65.9307 | 192.5544 | 192.5544 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30306 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 松巍配电站2#变压器      | 800 | 56.0423 | 271.6613 | 271.6613 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 30307 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景4#配电站       | 500 | 62.1214 | 139.3929 | 139.3929 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0339 |
| 30308 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景3#配电站       | 800 | 30.4706 | 476.2355 | 476.2355 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 30309 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景2#配电站1#变压器  | 630 | 60.5693 | 185.4133 | 185.4133 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0798 |
| 30310 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景2#配电站2#变压器  | 630 | 31.2192 | 370.3191 | 370.3191 | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 30311 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景1#配电站1#变压器  | 800 | 47.7034 | 338.3727 | 338.3727 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 30312 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 秀林枫景1#配电站2#变压器  | 800 | 48.8628 | 329.0978 | 329.0978 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 30313 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 观山郡配电站1#变压器     | 800 | 54.0212 | 287.8305 | 287.8305 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 30314 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 观山郡配电站2#变压器     | 800 | 62.7433 | 218.0536 | 218.0536 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0219 |
| 30315 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园1#箱式配电站      | 500 | 60.0244 | 149.8782 | 149.8782 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0288 |
| 30316 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园2#箱式配电站      | 630 | 60.0547 | 188.6553 | 188.6553 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 30317 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用3#配电站1#变压器 | 800 | 62.8627 | 217.0981 | 217.0981 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0392  |
| 30318 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用3#配电站2#变压器 | 800 | 62.9167 | 216.6663 | 216.6663 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 30319 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用4#配电站1#变压器 | 630 | 64.4869 | 160.7326 | 160.7326 | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 30320 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用4#配电站2#变压器 | 800 | 49.3602 | 325.1180 | 325.1180 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 30321 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用5#配电站1#变压器 | 800 | 68.2501 | 173.9991 | 173.9991 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 30322 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 兴华园公用5#配电站2#变压器 | 800 | 59.8640 | 241.0883 | 241.0883 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 30323 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤小区1号配电站1#变压器  | 800 | 30.6943 | 474.4458 | 474.4458 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 30324 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤小区1号配电站2#变压器  | 800 | 50.9501 | 312.3995 | 312.3995 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 30325 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 回族小区1号配电站1#变压器  | 800 | 67.0077 | 183.9385 | 183.9385 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0469  |
| 30326 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 回族小区1号配电站2#变压器  | 800 | 54.5285 | 283.7719 | 283.7719 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 30327 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园1#配电站1#变压器  | 800 | 45.6925 | 354.4603 | 354.4603 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 30328 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园1#配电站2#变压器  | 800 | 54.4219 | 284.6245 | 284.6245 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0352  |
| 30329 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园2#配电站1#变压器  | 800 | 65.0189 | 199.8485 | 199.8485 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0686  |
| 30330 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 龙祥家园2#配电站2#变压器  | 800 | 68.5062 | 171.9503 | 171.9503 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0318 |
| 30331 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 化纤分5#配电站（世纪家园）  | 800 | 57.9869 | 256.1048 | 256.1048 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 30332 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 针织小区1号配电站1#变压器  | 630 | 40.6126 | 311.1409 | 311.1409 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 30333 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 针织小区1号配电站2#变压器  | 630 | 64.3214 | 161.7753 | 161.7753 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0869  |
| 30334 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期1号配电站       | 800 | 38.5058 | 411.9540 | 411.9540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 30335 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期2号配电站1#变压器  | 800 | 54.8335 | 281.3316 | 281.3316 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 30336 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期2号配电站2#变压器  | 630 | 56.1950 | 212.9712 | 212.9712 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0528  |
| 30337 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期4号配电站1#变压器  | 630 | 55.1712 | 219.4215 | 219.4215 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 30338 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期4号配电站2#变压器  | 800 | 41.7137 | 386.2906 | 386.2906 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30339 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期5号配电站1#变压器   | 800 | 43.0011 | 375.9910 | 375.9910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 30340 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期5号配电站2#变压器   | 800 | 57.4343 | 260.5258 | 260.5258 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 30341 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期7号配电站1#变压器   | 800 | 53.4471 | 292.4233 | 292.4233 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0646  |
| 30342 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林三期7号配电站2#变压器   | 800 | 51.6649 | 306.6810 | 306.6810 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 30343 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 翰林书香苑4号配电站       | 800 | 43.9453 | 368.4378 | 368.4378 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 30344 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区1号配电站1#变压器   | 800 | 47.4215 | 340.6282 | 340.6282 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 30345 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区1号配电站2#变压器   | 800 | 69.1799 | 166.5608 | 166.5608 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 30346 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区2号配电站1#变压器   | 630 | 45.1765 | 282.3884 | 282.3884 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0474 |
| 30347 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 输油小区2号配电站2#变压器   | 630 | 68.9022 | 132.9159 | 132.9159 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 30348 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鑫厦小区配电站1#变压器     | 800 | 65.7319 | 194.1447 | 194.1447 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 30349 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鑫厦小区配电站2#变压器     | 800 | 58.7187 | 250.2505 | 250.2505 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0452 |
| 30350 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府1号公用配电站1#变压器 | 630 | 44.3675 | 287.4847 | 287.4847 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 30351 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府1号公用配电站2#变压器 | 630 | 36.9828 | 334.0081 | 334.0081 | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 30352 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府2号公用配电站1#变压器 | 630 | 44.4909 | 286.7072 | 286.7072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0074  |
| 30353 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府2号公用配电站2#变压器 | 630 | 30.8792 | 372.4612 | 372.4612 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0854  |
| 30354 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府3号公用配电站1#变压器 | 630 | 54.4623 | 223.8872 | 223.8872 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 30355 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府3号公用配电站2#变压器 | 630 | 56.4690 | 211.2454 | 211.2454 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 30356 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府4号公用配电站1#变压器 | 630 | 37.3972 | 331.3978 | 331.3978 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0983 |
| 30357 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府4号公用配电站2#变压器 | 630 | 50.4365 | 249.2498 | 249.2498 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0346 |
| 30358 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府5号公用配电站1#变压器 | 630 | 41.6970 | 304.3087 | 304.3087 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 30359 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成学府5号公用配电站2#变压器 | 630 | 33.1510 | 358.1489 | 358.1489 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 30360 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园1号配电站        | 800 | 58.3786 | 252.9709 | 252.9709 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 30361 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园2号配电站        | 800 | 54.0710 | 287.4318 | 287.4318 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0852  |
| 30362 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园3号配电站        | 800 | 50.1527 | 318.7782 | 318.7782 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 30363 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 鸿福家园4号配电站        | 630 | 34.3346 | 350.6923 | 350.6923 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 30364 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城3号配电站2#变压器   | 630 | 55.7912 | 215.5153 | 215.5153 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0134  |
| 30365 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城3号配电站1#变压器   | 630 | 64.5403 | 160.3958 | 160.3958 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 30366 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城4号配电站1#变压器   | 800 | 60.9994 | 232.0044 | 232.0044 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0092  |
| 30367 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城4号配电站2#变压器   | 630 | 38.1147 | 326.8776 | 326.8776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 30368 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城5号配电站1#变压器   | 800 | 53.2423 | 294.0615 | 294.0615 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 30369 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 瑞家新城5号配电站2#变压器   | 630 | 58.5244 | 198.2964 | 198.2964 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 30370 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 六中小区1号配电站        | 800 | 47.1419 | 342.8646 | 342.8646 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0572 |
| 30371 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 农场3队公用箱变         | 630 | 45.2482 | 281.9365 | 281.9365 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30372 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 嘉泰小区配电站1#变压器    | 800 | 36.5652 | 427.4783 | 427.4783 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0366  |
| 30373 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 嘉泰小区配电站2#变压器    | 800 | 38.7014 | 410.3885 | 410.3885 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 30374 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 环卫家属配电站         | 630 | 64.1099 | 163.1073 | 163.1073 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 30375 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 进修学校配电站         | 630 | 49.2090 | 256.9832 | 256.9832 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 30376 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 美高配电站           | 630 | 59.8615 | 189.8723 | 189.8723 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0938 |
| 30377 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 姜注村一队箱式配电站      | 400 | 57.0602 | 131.7593 | 131.7593 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 30378 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品8号配电站1#变压器  | 630 | 41.9308 | 302.8359 | 302.8359 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0086 |
| 30379 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品8号配电站2#变压器  | 630 | 44.9240 | 283.9785 | 283.9785 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 30380 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品9号配电站1#变压器  | 630 | 30.1246 | 377.2150 | 377.2150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 30381 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 八三线 | 隆成壹品9号配电站2#变压器  | 630 | 67.3915 | 142.4336 | 142.4336 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 30382 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品1号配电站1#变压器  | 800 | 30.9786 | 472.1714 | 472.1714 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 30383 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品1号配电站2#变压器  | 800 | 44.3445 | 365.2441 | 365.2441 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 30384 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品2号配电站1#变压器  | 800 | 37.6139 | 419.0891 | 419.0891 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 30385 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品2号配电站2#变压器  | 800 | 48.1994 | 334.4044 | 334.4044 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 30386 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品3号配电站1#变压器  | 800 | 49.1865 | 326.5080 | 326.5080 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0818 |
| 30387 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成壹品3号配电站2#变压器  | 800 | 36.8384 | 425.2929 | 425.2929 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 30388 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品4号配电站1#变压器  | 800 | 53.6406 | 290.8754 | 290.8754 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0379 |
| 30389 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品4号配电站2#变压器  | 630 | 42.9868 | 296.1830 | 296.1830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0979 |
| 30390 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品5号配电站1#变压器  | 630 | 49.9420 | 252.3653 | 252.3653 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 30391 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品5号配电站2#变压器  | 630 | 48.0979 | 263.9830 | 263.9830 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 30392 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品6号配电站1#变压器  | 630 | 62.1220 | 175.6316 | 175.6316 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 30393 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品6号配电站2#变压器  | 800 | 69.2056 | 166.3555 | 166.3555 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 30394 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品7号配电站1#变压器  | 800 | 46.0763 | 351.3897 | 351.3897 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 30395 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 隆成一品7号配电站2#变压器  | 800 | 44.3386 | 365.2913 | 365.2913 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0571 |
| 30396 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 钻石小区配电站         | 630 | 57.9747 | 201.7591 | 201.7591 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 30397 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 农技小区1号配电站       | 630 | 54.5895 | 223.0861 | 223.0861 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 30398 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园1号配电站1#变压器 | 800 | 54.0332 | 287.7342 | 287.7342 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0492  |
| 30399 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园1号配电站2#变压器 | 800 | 63.4501 | 212.3992 | 212.3992 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 30400 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园2号配电站1#变压器 | 800 | 57.0721 | 263.4234 | 263.4234 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 30401 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 新龙祥家园2号配电站2#变压器 | 800 | 61.7122 | 226.3022 | 226.3022 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 30402 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 福益新村1号配电站       | 800 | 41.8664 | 385.0685 | 385.0685 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 30403 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 义勇小学1号配电站       | 630 | 54.2693 | 225.1032 | 225.1032 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 30404 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线 | 糖酒小区1号配电站1#变压器  | 630 | 64.6115 | 159.9478 | 159.9478 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |

|       |     |           |      |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30405 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 糖酒小区1号配电站2#变压器           | 630 | 56.0126 | 214.1206 | 214.1206 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 30406 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 怪风园配电站1#变压器              | 800 | 45.7179 | 354.2569 | 354.2569 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 30407 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 怪风园配电站2#变压器              | 800 | 64.2215 | 206.2277 | 206.2277 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 30408 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑3号配电站               | 800 | 64.8591 | 201.1274 | 201.1274 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 30409 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑1号配电站               | 800 | 51.1639 | 310.6889 | 310.6889 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 30410 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 翰林书香苑2号配电站               | 800 | 48.8166 | 329.4673 | 329.4673 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 30411 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园1号配电站1#变压器            | 800 | 68.8121 | 169.5031 | 169.5031 | 未列入 | 否 | 无 | 0.08    |
| 30412 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园1号配电站2#变压器            | 800 | 58.9639 | 248.2887 | 248.2887 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 30413 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园2号配电站1#变压器            | 630 | 53.3871 | 230.6611 | 230.6611 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0661  |
| 30414 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 佳鑫园2号配电站2#变压器            | 630 | 56.5107 | 210.9824 | 210.9824 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 30415 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城6#配电站1#变压器           | 800 | 34.7101 | 442.3196 | 442.3196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 30416 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城6#配电站2#变压器           | 800 | 49.4312 | 324.5507 | 324.5507 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 30417 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城7#配电站1#变压器           | 630 | 57.8495 | 202.5482 | 202.5482 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 30418 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 瑞家新城7#配电站2#变压器           | 630 | 42.6472 | 298.3226 | 298.3226 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0868 |
| 30419 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 石油线  | 兴华海林#1公用箱变               | 630 | 66.6579 | 147.0554 | 147.0554 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0626 |
| 30420 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 华太甲线 | 华太1#公用配电站1#变压器           | 630 | 35.9984 | 340.2099 | 340.2099 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 30421 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 华太甲线 | 华太1#公用配电站2#变压器           | 630 | 35.9042 | 340.8035 | 340.8035 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 30422 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 华太乙线 | 华太2#公用配电站1#变压器           | 630 | 57.1117 | 207.1965 | 207.1965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0811 |
| 30423 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 华太乙线 | 华太2#公用配电站2#变压器           | 630 | 52.7861 | 234.4476 | 234.4476 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 30424 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站1#配电变压器           | 630 | 53.6764 | 228.8389 | 228.8389 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 30425 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站2#配电变压器           | 630 | 66.8661 | 145.7436 | 145.7436 | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 30426 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 润泽锦上配电站3#配电变压器           | 630 | 53.3142 | 231.1206 | 231.1206 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 30427 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 水源线  | 青年街停车场箱变                 | 630 | 42.7357 | 297.7651 | 297.7651 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0711 |
| 30428 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 铁路线  | 东山公园停车场箱变                | 630 | 30.2880 | 376.1853 | 376.1853 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 30429 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台3.4队                   | 80  | 31.6101 | 46.7119  | 46.7119  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 30430 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台村九组                    | 30  | 50.1236 | 11.9629  | 11.9629  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 30431 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村一队                  | 30  | 50.5485 | 11.8354  | 11.8354  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 30432 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台王坎村二队                  | 50  | 66.9154 | 11.5423  | 11.5423  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 30433 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 王坎六队                     | 50  | 57.4901 | 16.2550  | 16.2550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0369  |
| 30434 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 大连宏润房地产开发有限公司1#<br>配电变压器 | 800 | 66.3402 | 189.2783 | 189.2783 | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 30435 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台大农七队                   | 100 | 54.0029 | 35.9971  | 35.9971  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 30436 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线  | 三台八队                     | 80  | 48.0931 | 33.5255  | 33.5255  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |

|       |     |           |     |                               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30437 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大河农场八队                        | 80  | 50.8580 | 31.3136  | 31.3136  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 30438 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台王坎村五队                       | 80  | 45.5564 | 35.5549  | 35.5549  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 30439 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台大河班屯队                       | 50  | 59.8713 | 15.0644  | 15.0644  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 30440 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 班屯前队                          | 100 | 58.5766 | 31.4234  | 31.4234  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0457  |
| 30441 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台王坎村四队                       | 30  | 55.0881 | 10.4736  | 10.4736  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 30442 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗一队                       | 30  | 32.7011 | 17.1897  | 17.1897  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 30443 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗3.4队                     | 80  | 44.2483 | 36.6013  | 36.6013  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 30444 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连腾业房地产开发有限公司1#<br>变压器        | 800 | 38.1174 | 415.0608 | 415.0608 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0797 |
| 30445 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 王坎八台                          | 400 | 33.1775 | 227.2900 | 227.2900 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0625 |
| 30446 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡                           | 80  | 41.3303 | 38.9358  | 38.9358  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0611 |
| 30447 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连腾业房地产开发有限公司2#<br>变压器        | 630 | 41.1382 | 307.8296 | 307.8296 | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 30448 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡东昇金庭小区1#变压器                | 630 | 34.9196 | 347.0065 | 347.0065 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 30449 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台五队                          | 80  | 42.4130 | 38.0696  | 38.0696  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 30450 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开发有限公司2#<br>配电变压器      | 630 | 37.6973 | 329.5073 | 329.5073 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 30451 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台山里屯                         | 80  | 39.3006 | 40.5596  | 40.5596  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 30452 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台王坎村三队                       | 80  | 34.0520 | 44.7584  | 44.7584  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0381 |
| 30453 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗二队                       | 30  | 63.7424 | 7.8773   | 7.8773   | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 30454 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台西兰旗村                        | 50  | 30.4432 | 29.7784  | 29.7784  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 30455 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 西兰旗四队                         | 30  | 47.2839 | 12.8148  | 12.8148  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 30456 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台村十三台                        | 80  | 32.1024 | 46.3181  | 46.3181  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 30457 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台村十队                         | 30  | 58.9666 | 9.3100   | 9.3100   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 30458 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 三台乡东昇金庭小区2#变压器                | 800 | 46.1694 | 350.6448 | 350.6448 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 30459 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开发有限公司1#               | 800 | 68.4277 | 172.5786 | 172.5786 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 30460 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开发有限公司2#               | 800 | 41.9411 | 384.4711 | 384.4711 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 30461 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 大连宏润房地产开发有限公司3#<br>配电变压器      | 800 | 35.6976 | 434.4191 | 434.4191 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 30462 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用4#配电站103间<br>隔配电变压器 | 800 | 46.2382 | 350.0943 | 350.0943 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 30463 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用4#配电站104间<br>隔配电变压器 | 800 | 62.4225 | 220.6197 | 220.6197 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0663  |
| 30464 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用5#配电站103间<br>隔配电变压器 | 800 | 52.8846 | 296.9229 | 296.9229 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 30465 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 三台线 | 10kv金港华府公用5#配电站104间<br>隔配电变压器 | 800 | 63.7649 | 209.8805 | 209.8805 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 30466 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 杨街三队                          | 80  | 52.0424 | 30.3661  | 30.3661  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30467 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 药王庙三队     | 50  | 36.9872 | 26.5064  | 26.5064  | 未列入 | 否 | 无 | -0.001  |
| 30468 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙2-4队 | 50  | 66.8924 | 11.5538  | 11.5538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 30469 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街3、4队  | 50  | 65.0361 | 12.4820  | 12.4820  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0411  |
| 30470 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 三台乡移民新村   | 200 | 33.2505 | 113.4990 | 113.4990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 30471 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街八队    | 100 | 48.4421 | 41.5579  | 41.5579  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 30472 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街六队    | 50  | 51.5999 | 19.2001  | 19.2001  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 30473 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街五队    | 80  | 52.7177 | 29.8259  | 29.8259  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 30474 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街二队    | 50  | 69.8838 | 10.0581  | 10.0581  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 30475 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利杨街一队    | 80  | 48.4722 | 33.2222  | 33.2222  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 30476 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙村五队  | 50  | 62.6236 | 13.6882  | 13.6882  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 30477 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 胜利药王庙七队   | 50  | 43.4015 | 23.2992  | 23.2992  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 30478 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期1-1   | 630 | 55.8641 | 215.0562 | 215.0562 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 30479 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城一期1-2   | 630 | 37.6917 | 329.5423 | 329.5423 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0481 |
| 30480 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-1   | 630 | 67.0714 | 144.4505 | 144.4505 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 30481 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-2   | 630 | 55.5424 | 217.0831 | 217.0831 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 30482 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期1-1   | 630 | 47.1724 | 269.8136 | 269.8136 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0541  |
| 30483 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期1-2   | 500 | 32.7621 | 286.1893 | 286.1893 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 30484 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-1   | 500 | 46.1967 | 219.0165 | 219.0165 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 30485 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 胜利线 | 百城二期2-2   | 500 | 60.4892 | 147.5542 | 147.5542 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |
| 30486 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛二队    | 50  | 62.5781 | 13.7110  | 13.7110  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 30487 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村     | 80  | 66.6790 | 18.6568  | 18.6568  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 30488 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村一队   | 80  | 41.6527 | 38.6778  | 38.6778  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 30489 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村六队   | 50  | 42.4645 | 23.7677  | 23.7677  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 30490 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村七队   | 80  | 31.8100 | 46.5520  | 46.5520  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0023 |
| 30491 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村三队   | 50  | 55.6996 | 17.1502  | 17.1502  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0193 |
| 30492 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛一队    | 30  | 51.5513 | 11.5346  | 11.5346  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 30493 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛三队    | 80  | 62.5611 | 21.9511  | 21.9511  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 30494 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛娘娘宫   | 80  | 68.0681 | 17.5455  | 17.5455  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 30495 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村二队   | 30  | 35.7082 | 16.2875  | 16.2875  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |
| 30496 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台孙家村四队   | 400 | 44.9196 | 180.3217 | 180.3217 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0073 |
| 30497 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 三台石佛四队    | 80  | 41.3021 | 38.9583  | 38.9583  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0211  |
| 30498 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 大桥线 | 王坎7队      | 80  | 45.1133 | 35.9094  | 35.9094  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 30499 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平五队    | 80  | 56.3699 | 26.9040  | 26.9040  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |



|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30500 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城一队  | 80  | 43.3819 | 37.2945  | 37.2945  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0586  |
| 30501 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城二队  | 200 | 35.1477 | 109.7045 | 109.7045 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0864 |
| 30502 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石拉二队水利   | 30  | 47.0635 | 12.8809  | 12.8809  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 30503 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛6队   | 80  | 45.9289 | 35.2569  | 35.2569  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0038 |
| 30504 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 小房身3队    | 400 | 51.1382 | 155.4472 | 155.4472 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 30505 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村一队  | 400 | 51.6463 | 153.4146 | 153.4146 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 30506 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城村五队   | 400 | 59.3051 | 122.7797 | 122.7797 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 30507 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城三队  | 400 | 32.0796 | 231.6816 | 231.6816 | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 30508 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 海岛3队     | 400 | 35.3106 | 218.7575 | 218.7575 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |
| 30509 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村三队  | 200 | 41.3262 | 97.3476  | 97.3476  | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 30510 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城村     | 100 | 33.8174 | 56.1826  | 56.1826  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 30511 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台大房身一队  | 100 | 45.4434 | 44.5566  | 44.5566  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 30512 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 马厂六队     | 200 | 47.3931 | 85.2137  | 85.2137  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0053 |
| 30513 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台东兰旗村   | 100 | 49.2490 | 40.7510  | 40.7510  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 30514 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村三队  | 30  | 52.7113 | 11.1866  | 11.1866  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0708  |
| 30515 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口四队    | 400 | 49.9300 | 160.2798 | 160.2798 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 30516 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台小房身村四队 | 200 | 46.2384 | 87.5231  | 87.5231  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 30517 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊台      | 100 | 35.1838 | 54.8162  | 54.8162  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 30518 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山崖口台     | 80  | 37.9282 | 41.6575  | 41.6575  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 30519 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 南山台      | 50  | 31.3368 | 29.3316  | 29.3316  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 30520 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊4队2台   | 80  | 31.6076 | 46.7140  | 46.7140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 30521 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林五队   | 100 | 53.8697 | 36.1303  | 36.1303  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 30522 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛5队   | 80  | 57.4809 | 26.0153  | 26.0153  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 30523 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 东兰所四队    | 50  | 40.3408 | 24.8296  | 24.8296  | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 30524 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 太平二队     | 50  | 45.2682 | 22.3659  | 22.3659  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 30525 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 桂林6队     | 200 | 67.4499 | 45.1002  | 45.1002  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 30526 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉一队   | 80  | 40.6153 | 39.5078  | 39.5078  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0475  |
| 30527 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林二队   | 400 | 36.9331 | 212.2678 | 212.2678 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 30528 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 海岛四队     | 100 | 30.7277 | 59.2723  | 59.2723  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 30529 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉三队   | 100 | 31.8072 | 58.1928  | 58.1928  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0831 |
| 30530 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林三队   | 100 | 36.4313 | 53.5687  | 53.5687  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0497 |
| 30531 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平三队   | 80  | 60.5480 | 23.5616  | 23.5616  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 30532 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台高力城四队  | 80  | 55.4192 | 27.6646  | 27.6646  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0573 |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30533 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台海岛123队  | 400 | 56.4714 | 134.1143 | 134.1143 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 30534 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 河东四队      | 80  | 47.3465 | 34.1228  | 34.1228  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0591  |
| 30535 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村     | 50  | 59.8080 | 15.0960  | 15.0960  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 30536 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村     | 50  | 57.6118 | 16.1941  | 16.1941  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 30537 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口125队   | 200 | 52.6330 | 74.7340  | 74.7340  | 未列入 | 否 | 无 | 0.099   |
| 30538 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台小房身一队   | 400 | 33.7077 | 225.1691 | 225.1691 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 30539 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 红旗        | 100 | 36.9448 | 53.0552  | 53.0552  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 30540 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口二队     | 400 | 31.9555 | 232.1779 | 232.1779 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 30541 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平四队    | 100 | 46.9984 | 43.0016  | 43.0016  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 30542 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台太平一队    | 80  | 54.1990 | 28.6408  | 28.6408  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 30543 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台大房身村二队  | 80  | 33.3235 | 45.3412  | 45.3412  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0223 |
| 30544 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台河东村     | 80  | 35.4678 | 43.6258  | 43.6258  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 30545 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台沙陀村四队   | 400 | 37.0160 | 211.9362 | 211.9362 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 30546 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村二队   | 200 | 57.9335 | 64.1330  | 64.1330  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 30547 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉四队    | 80  | 60.4638 | 23.6289  | 23.6289  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 30548 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 东兰旗村三台    | 400 | 34.0024 | 223.9902 | 223.9902 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 30549 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 红旗村大棚     | 80  | 37.1214 | 42.3029  | 42.3029  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 30550 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台马场村四队   | 200 | 62.9161 | 54.1678  | 54.1678  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 30551 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 马场五队      | 80  | 46.4184 | 34.8653  | 34.8653  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 30552 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台二队      | 400 | 66.3382 | 94.6472  | 94.6472  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 30553 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口三队     | 50  | 61.9830 | 14.0085  | 14.0085  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 30554 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 山牙口四队（5台） | 400 | 41.7396 | 193.0416 | 193.0416 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 30555 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 沙坨五队      | 400 | 69.8536 | 80.5856  | 80.5856  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 30556 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台石拉二队    | 80  | 38.8614 | 40.9109  | 40.9109  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 30557 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台青山村     | 80  | 31.9723 | 46.4222  | 46.4222  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 30558 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林一队    | 50  | 42.6012 | 23.6994  | 23.6994  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0868  |
| 30559 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 三台桂林四队    | 80  | 33.7895 | 44.9684  | 44.9684  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0131  |
| 30560 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 小房身4队分台   | 200 | 55.8820 | 68.2361  | 68.2361  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 30561 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 石磊3队分台    | 100 | 47.6369 | 42.3631  | 42.3631  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 30562 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 青山分       | 200 | 48.4895 | 83.0211  | 83.0211  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 30563 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 高力城2队分    | 200 | 67.4068 | 45.1864  | 45.1864  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 30564 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 河东五队      | 80  | 55.3424 | 27.7261  | 27.7261  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 30565 | 瓦房店 | 三台66kV变电站 | 河东线 | 沙陀3       | 400 | 42.2418 | 191.0328 | 191.0328 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |

|       |     |            |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30566 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 河东线 | 三台海岛部队    | 100 | 42.8730 | 47.1270  | 47.1270  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 30567 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 河东线 | 桂林4队分     | 200 | 61.3570 | 57.2860  | 57.2860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0735  |
| 30568 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利台       | 100 | 45.1145 | 44.8855  | 44.8855  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 30569 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 药王庙九队台    | 400 | 47.9371 | 168.2517 | 168.2517 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 30570 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大河村大棚2台   | 100 | 61.8629 | 28.1371  | 28.1371  | 未列入 | 否 | 无 | -0.095  |
| 30571 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大逢三队      | 400 | 63.7005 | 105.1978 | 105.1978 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0857 |
| 30572 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利大逢村1-2队 | 200 | 50.1988 | 79.6024  | 79.6024  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 30573 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 林电队       | 80  | 48.5112 | 33.1910  | 33.1910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 30574 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大河村台（大棚台） | 80  | 48.1657 | 33.4675  | 33.4675  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 30575 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利乡台      | 80  | 56.2521 | 26.9984  | 26.9984  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 30576 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利一队      | 80  | 43.0648 | 37.5481  | 37.5481  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 30577 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利大逢村     | 50  | 48.7657 | 20.6171  | 20.6171  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0341 |
| 30578 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 董家三队      | 400 | 31.6826 | 233.2697 | 233.2697 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 30579 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利四队      | 400 | 58.9749 | 124.1002 | 124.1002 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 30580 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利大逢村7-8队 | 100 | 47.9451 | 42.0549  | 42.0549  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 30581 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利钦店村     | 200 | 33.4458 | 113.1083 | 113.1083 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 30582 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利钦店村分台   | 200 | 53.6110 | 72.7779  | 72.7779  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 30583 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利村（钦店1台） | 400 | 47.0211 | 171.9157 | 171.9157 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 30584 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利药王庙八队   | 200 | 50.7394 | 78.5213  | 78.5213  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 30585 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利董家村     | 80  | 54.7956 | 28.1635  | 28.1635  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 30586 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利六队      | 100 | 54.5879 | 35.4121  | 35.4121  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 30587 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利董家村大房身  | 50  | 33.1473 | 28.4263  | 28.4263  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 30588 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利药王村六队   | 200 | 43.4831 | 93.0339  | 93.0339  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 30589 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利4队分台    | 80  | 49.2779 | 32.5777  | 32.5777  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 30590 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 水利台       | 400 | 65.6925 | 97.2302  | 97.2302  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 30591 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 方唐台       | 80  | 39.5984 | 40.3213  | 40.3213  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 30592 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大孤山       | 200 | 31.8270 | 116.3461 | 116.3461 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 30593 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 胜利村       | 200 | 33.4443 | 113.1114 | 113.1114 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0778 |
| 30594 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 仙浴湾镇双山村   | 200 | 56.6646 | 66.6708  | 66.6708  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0049  |
| 30595 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 大逢马沟台     | 200 | 65.1254 | 49.7493  | 49.7493  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 30596 | 瓦房店 | 三台66kV变电站  | 台水线 | 三台供电所台    | 200 | 30.4838 | 119.0325 | 119.0325 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 30597 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯管窑    | 80  | 64.0679 | 20.7457  | 20.7457  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 30598 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯宁甸队   | 50  | 31.4404 | 29.2798  | 29.2798  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |

|       |     |            |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30599 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村       | 80  | 47.0280 | 34.3776  | 34.3776  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 30600 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 杜家二队        | 80  | 62.0242 | 22.3806  | 22.3806  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 30601 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村一队      | 80  | 41.8448 | 38.5242  | 38.5242  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |
| 30602 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官卜五队       | 200 | 50.6105 | 78.7791  | 78.7791  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 30603 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村        | 80  | 49.0923 | 32.7262  | 32.7262  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 30604 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡村三队      | 400 | 68.4313 | 86.2750  | 86.2750  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 30605 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村1-2队   | 400 | 33.4152 | 226.3392 | 226.3392 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 30606 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 宁沟三队        | 100 | 30.5396 | 59.4604  | 59.4604  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 30607 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利杜家村3、4队   | 200 | 57.7908 | 64.4184  | 64.4184  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0271  |
| 30608 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯刘屯队     | 80  | 42.1383 | 38.2894  | 38.2894  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0302 |
| 30609 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯前队      | 80  | 30.5675 | 47.5460  | 47.5460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 30610 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利宁沟村       | 400 | 55.5554 | 137.7785 | 137.7785 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |
| 30611 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 胜利王屯后队      | 100 | 66.1642 | 23.8358  | 23.8358  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 30612 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡二队       | 200 | 69.4256 | 41.1488  | 41.1488  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 30613 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官堡四队       | 100 | 47.5333 | 42.4667  | 42.4667  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 30614 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 红砖线 | 羊官卜一队分台     | 200 | 57.8214 | 64.3572  | 64.3572  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 30615 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾北山台      | 50  | 48.2919 | 20.8541  | 20.8541  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 30616 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾六队支5#台   | 400 | 56.9444 | 132.2223 | 132.2223 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 30617 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 梦迪莎支5#台     | 400 | 59.5366 | 121.8537 | 121.8537 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 30618 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 圣沟台         | 80  | 52.8094 | 29.7525  | 29.7525  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 30619 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家村八队     | 100 | 69.5861 | 20.4139  | 20.4139  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 30620 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家村五队     | 200 | 40.0734 | 99.8531  | 99.8531  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0099 |
| 30621 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海梁屯      | 80  | 36.9311 | 42.4551  | 42.4551  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 30622 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾风景区（核电5） | 315 | 30.8902 | 186.1958 | 186.1958 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 30623 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利仙峪湾风景区    | 315 | 60.1914 | 93.8971  | 93.8971  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 30624 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海丁西      | 200 | 32.6565 | 114.6871 | 114.6871 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0231  |
| 30625 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利敬老院       | 100 | 62.0157 | 27.9843  | 27.9843  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 30626 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 丁东2台        | 200 | 68.1600 | 43.6800  | 43.6800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 30627 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 望海六队        | 80  | 39.8181 | 40.1455  | 40.1455  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0672  |
| 30628 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海一队      | 400 | 39.3985 | 202.4059 | 202.4059 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 30629 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利杜家七队      | 100 | 33.3613 | 56.6387  | 56.6387  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 30630 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 胜利望海村       | 400 | 42.9955 | 188.0179 | 188.0179 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 30631 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杜家九队        | 80  | 34.8822 | 44.0942  | 44.0942  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |

|       |     |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30632 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杨街线明珠分永嘉支4+1右支11# | 50  | 43.1036 | 23.4482  | 23.4482  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 30633 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾6队2台           | 50  | 44.7228 | 22.6386  | 22.6386  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 30634 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾2台             | 315 | 63.8531 | 82.3627  | 82.3627  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 30635 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 梁屯2台              | 200 | 47.4211 | 85.1579  | 85.1579  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 30636 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾4台             | 80  | 56.1630 | 27.0696  | 27.0696  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 30637 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 情人岛台              | 400 | 57.7050 | 129.1799 | 129.1799 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0199  |
| 30638 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 仙浴湾北山二台117左1台     | 400 | 47.1621 | 171.3514 | 171.3514 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 30639 | 瓦房店 | 仙浴湾66kV变电站 | 杨街线 | 杨街线明珠分宏港支3#       | 80  | 42.7863 | 37.7710  | 37.7710  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 30640 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干24#            | 400 | 31.6580 | 233.3679 | 233.3679 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 30641 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干40#            | 100 | 60.9021 | 29.0979  | 29.0979  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 30642 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干46右1#          | 400 | 47.9710 | 168.1158 | 168.1158 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0708 |
| 30643 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干58#            | 400 | 64.3204 | 102.7185 | 102.7185 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 30644 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干65#            | 50  | 69.6809 | 10.1596  | 10.1596  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 30645 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干70#            | 400 | 48.1995 | 167.2019 | 167.2019 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 30646 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干82右1#          | 400 | 51.8543 | 152.5830 | 152.5830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 30647 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干92右1#          | 315 | 43.5526 | 146.3092 | 146.3092 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0201 |
| 30648 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干97#            | 160 | 52.1794 | 60.5130  | 60.5130  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 30649 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 曲屯干116#           | 200 | 36.7102 | 106.5796 | 106.5796 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 30650 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 永兴小区1#配电站         | 800 | 66.4060 | 188.7522 | 188.7522 | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 30651 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 生润分10#            | 400 | 57.0742 | 131.7032 | 131.7032 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 30652 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 水岸花都1#配电站-1#变压器   | 800 | 42.2553 | 381.9579 | 381.9579 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 30653 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 水岸花都1#配电站-2#变压器   | 630 | 58.2895 | 199.7761 | 199.7761 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 30654 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 水岸花都2#配电站-1#变压器   | 630 | 37.6078 | 330.0711 | 330.0711 | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 30655 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 水岸花都3#配电站-1#变压器   | 800 | 69.6153 | 163.0780 | 163.0780 | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 30656 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 水岸花都3#配电站-2#变压器   | 630 | 39.2042 | 320.0133 | 320.0133 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 30657 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 高力沟分5#            | 50  | 34.6140 | 27.6930  | 27.6930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 30658 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 高力沟分11#           | 400 | 39.1712 | 203.3153 | 203.3153 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0071  |
| 30659 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 高力沟分25#           | 400 | 45.8783 | 176.4867 | 176.4867 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 30660 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 铭城红郡公用1#配电站-1#变压器 | 800 | 47.6270 | 338.9838 | 338.9838 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 30661 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 铭城红郡公用1#配电站-2#变压器 | 800 | 31.5579 | 467.5370 | 467.5370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 30662 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 铭城红郡公用2#配电站-1#变压器 | 800 | 63.6041 | 211.1669 | 211.1669 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0056 |
| 30663 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 铭城红郡公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 34.0131 | 447.8949 | 447.8949 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 30664 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站  | 曲屯线 | 铭城红郡公用3#配电站-1#变压器 | 630 | 53.8767 | 227.5766 | 227.5766 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0568 |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30665 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 杨林支4#           | 400 | 31.3113 | 234.7547 | 234.7547 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 30666 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分9#          | 50  | 47.8716 | 21.0642  | 21.0642  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 30667 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分15#         | 50  | 41.0476 | 24.4762  | 24.4762  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 30668 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 邹屯支7#           | 400 | 39.8987 | 200.4050 | 200.4050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 30669 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 饮牛湾分25#         | 80  | 51.3514 | 30.9189  | 30.9189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 30670 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 曲园分6右1左1#       | 400 | 62.4896 | 110.0416 | 110.0416 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 30671 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 明达分2#           | 315 | 34.4347 | 175.0306 | 175.0306 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 30672 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 曲屯线 | 金房子分2左1#        | 400 | 67.3948 | 90.4210  | 90.4210  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0379  |
| 30673 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家1#配电站-1#变压器 | 630 | 66.1866 | 150.0243 | 150.0243 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 30674 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家1#配电站-2#变压器 | 800 | 47.1653 | 342.6779 | 342.6779 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 30675 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家2#配电站-1#变压器 | 630 | 50.4445 | 249.1998 | 249.1998 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 30676 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家2#配电站-2#变压器 | 630 | 42.7279 | 297.8143 | 297.8143 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0169 |
| 30677 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家3#配电站-1#变压器 | 630 | 38.3671 | 325.2870 | 325.2870 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 30678 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 亿达人家3#配电站-2#变压器 | 630 | 64.5132 | 160.5669 | 160.5669 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 30679 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔1#亭-1#变压器   | 800 | 58.5048 | 251.9613 | 251.9613 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 30680 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔1#亭-2#变压器   | 630 | 69.3295 | 130.2244 | 130.2244 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 30681 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔2#亭-1#变压器   | 630 | 64.3329 | 161.7025 | 161.7025 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 30682 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 金地河畔2#亭-2#变压器   | 800 | 38.1271 | 414.9830 | 414.9830 | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 30683 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦2#配电站-1#变压器 | 800 | 48.0756 | 335.3950 | 335.3950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 30684 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦2#配电站-2#变压器 | 630 | 58.5438 | 198.1739 | 198.1739 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0768 |
| 30685 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 丰泰支6#           | 200 | 43.9604 | 92.0793  | 92.0793  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 30686 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦1#配电站-1#变压器 | 800 | 45.1923 | 358.4619 | 358.4619 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0297 |
| 30687 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 世纪英伦1#配电站-2#变压器 | 630 | 48.9266 | 258.7624 | 258.7624 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 30688 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 永兴小区2#配电站-1#变压器 | 800 | 31.7375 | 466.0997 | 466.0997 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 30689 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 永兴小区2#配电站-2#变压器 | 800 | 68.8638 | 169.0899 | 169.0899 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 30690 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分2#           | 200 | 45.3311 | 89.3378  | 89.3378  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 30691 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分6左2#         | 50  | 41.8773 | 24.0614  | 24.0614  | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 30692 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分10#          | 100 | 55.9337 | 34.0663  | 34.0663  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 30693 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分28左1#        | 400 | 49.7768 | 160.8927 | 160.8927 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 30694 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分57#          | 400 | 65.2150 | 99.1399  | 99.1399  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 30695 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 气调线 | 瓦房分65间1#        | 400 | 57.3990 | 130.4038 | 130.4038 | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 30696 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 太东分7#           | 200 | 43.0702 | 93.8597  | 93.8597  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 30697 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线 | 滚轴分6#           | 50  | 35.5436 | 27.2282  | 27.2282  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0134 |

|       |     |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30698 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 文兰干126#            | 160 | 62.5119 | 43.9809  | 43.9809  | 未列入 | 否 | 无 | -0.093  |
| 30699 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 文兰干142#            | 50  | 33.7073 | 28.1464  | 28.1464  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 30700 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 绿工分37左3#           | 400 | 43.6291 | 185.4834 | 185.4834 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 30701 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 卜店分8间1#            | 200 | 33.3774 | 113.2453 | 113.2453 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 30702 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 卜店支2左2#            | 80  | 35.1435 | 43.8852  | 43.8852  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 30703 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 文兰线  | 卜店支3#              | 80  | 52.4264 | 30.0589  | 30.0589  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 30704 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干12#             | 400 | 55.8777 | 136.4892 | 136.4892 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 30705 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干20#             | 50  | 32.1312 | 28.9344  | 28.9344  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 30706 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 边防大队（箱变）-1#变压器     | 500 | 56.4842 | 167.5790 | 167.5790 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0715  |
| 30707 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 北沟分15#             | 100 | 54.2951 | 35.7049  | 35.7049  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 30708 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干28#             | 100 | 35.7182 | 54.2818  | 54.2818  | 未列入 | 否 | 无 | -0.015  |
| 30709 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 墩台沟分6#             | 80  | 33.1443 | 45.4845  | 45.4845  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 30710 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干53#             | 30  | 44.4567 | 13.6630  | 13.6630  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0147  |
| 30711 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 文兰干78右1#           | 200 | 33.9580 | 112.0840 | 112.0840 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 30712 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 浦二支9#              | 100 | 61.6356 | 28.3644  | 28.3644  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 30713 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 阀门线  | 浦三支4#              | 200 | 40.5829 | 98.8341  | 98.8341  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 30714 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光1#配电站-1#变压器    | 800 | 56.9311 | 264.5516 | 264.5516 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 30715 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光1#配电站-2#变压器    | 630 | 66.6944 | 146.8256 | 146.8256 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0119  |
| 30716 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光2#配电站-1#变压器    | 800 | 49.4321 | 324.5430 | 324.5430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0551  |
| 30717 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光2#配电站-2#变压器    | 800 | 64.1940 | 206.4484 | 206.4484 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 30718 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光3#配电站-1#变压器    | 630 | 35.1841 | 345.3405 | 345.3405 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 30719 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 都市阳光3#配电站-2#变压器    | 800 | 35.1615 | 438.7078 | 438.7078 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0233 |
| 30720 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷1#配电站-1#变压器     | 800 | 35.7126 | 434.2993 | 434.2993 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 30721 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷1#配电站-2#变压器     | 800 | 62.1931 | 222.4555 | 222.4555 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 30722 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷2#配电站-1#变压器     | 800 | 41.2536 | 389.9715 | 389.9715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 30723 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 香樱谷2#配电站-2#变压器     | 800 | 62.9039 | 216.7686 | 216.7686 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 30724 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用1#配电站-1#变压器   | 800 | 37.4615 | 420.3077 | 420.3077 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0886 |
| 30725 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用1#配电站-2#变压器   | 800 | 43.5074 | 371.9407 | 371.9407 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0736 |
| 30726 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用2#配电站-1#变压器   | 800 | 59.7014 | 242.3892 | 242.3892 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0581  |
| 30727 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城公用2#配电站-2#变压器   | 800 | 56.6002 | 267.1985 | 267.1985 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 30728 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城二期公用1#配电站-1#变压器 | 800 | 64.0988 | 207.2094 | 207.2094 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 30729 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城甲线 | 生态城二期公用1#配电站-2#变压器 | 800 | 57.8132 | 257.4947 | 257.4947 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 30730 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光5#配电站-1#变压器    | 630 | 40.4144 | 312.3892 | 312.3892 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0461 |

|       |     |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30731 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光5#配电站-2#变压器    | 800 | 41.7625 | 385.9001 | 385.9001 | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 30732 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光4#配电站-1#变压器    | 800 | 55.0009 | 279.9932 | 279.9932 | 未列入 | 否 | 无 | -0.068  |
| 30733 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光4#配电站-2#变压器    | 800 | 62.9165 | 216.6677 | 216.6677 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 30734 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光6#配电站-1#变压器    | 630 | 66.4639 | 148.2775 | 148.2775 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 30735 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光6#配电站-2#变压器    | 630 | 52.9265 | 233.5634 | 233.5634 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0453 |
| 30736 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光7#配电站-1#变压器    | 800 | 60.3116 | 237.5069 | 237.5069 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 30737 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 都市阳光7#配电站-2#变压器    | 630 | 60.8325 | 183.7552 | 183.7552 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 30738 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府3#配电站-1#变压器    | 800 | 67.7585 | 177.9317 | 177.9317 | 未列入 | 否 | 无 | 0.098   |
| 30739 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府3#配电站-2#变压器    | 800 | 50.0195 | 319.8438 | 319.8438 | 未列入 | 否 | 无 | 0.015   |
| 30740 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府2#配电站-1#变压器    | 800 | 47.7355 | 338.1160 | 338.1160 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 30741 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 世纪华府2#配电站-2#变压器    | 800 | 54.1182 | 287.0540 | 287.0540 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0977 |
| 30742 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用1#配电站-1#变压器   | 800 | 53.2416 | 294.0670 | 294.0670 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0468 |
| 30743 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用1#配电站-2#变压器   | 630 | 59.6678 | 191.0929 | 191.0929 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 30744 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用2#配电站-1#变压器   | 800 | 33.6894 | 450.4845 | 450.4845 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 30745 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 长城乙线 | 香悦山公用2#配电站-2#变压器   | 630 | 58.5141 | 198.3615 | 198.3615 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 30746 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 汽车配件城(商贸区一)-1#变压器  | 800 | 32.1650 | 462.6800 | 462.6800 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 30747 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 汽车配件城(商贸区一)-2#变压器  | 800 | 57.5983 | 259.2138 | 259.2138 | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 30748 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座B座-1#变压器       | 800 | 36.0777 | 431.3788 | 431.3788 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 30749 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座B座-2#变压器       | 800 | 67.3236 | 181.4113 | 181.4113 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 30750 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座A座-1#变压器       | 800 | 60.0762 | 239.3908 | 239.3908 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 30751 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 财富旺座A座-2#变压器       | 800 | 52.9271 | 296.5832 | 296.5832 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 30752 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 旺角壹景配电站-1#变压器      | 630 | 31.1647 | 370.6625 | 370.6625 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 30753 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 旺角壹景配电站-2#变压器      | 630 | 50.2762 | 250.2603 | 250.2603 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 30754 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 万城华府公用配电站-1#变压器    | 800 | 42.5349 | 379.7209 | 379.7209 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 30755 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 世纪线  | 万城华府公用配电站-2#变压器    | 800 | 69.7354 | 162.1166 | 162.1166 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 30756 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 旺角华庭配电站-1#变压器      | 800 | 61.3480 | 229.2162 | 229.2162 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 30757 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 旺角华庭配电站-2#变压器      | 800 | 39.7059 | 402.3527 | 402.3527 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0756 |
| 30758 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用1#配电站-1#变压器 | 630 | 57.6338 | 203.9073 | 203.9073 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0805  |
| 30759 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用1#配电站-2#变压器 | 800 | 57.4842 | 260.1266 | 260.1266 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 30760 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用2#配电站-1#变压器 | 630 | 32.9406 | 359.4742 | 359.4742 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 30761 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 华府世纪城公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 51.3251 | 309.3990 | 309.3990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 30762 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 长兴花园公用1#配电站-1#变压器  | 630 | 48.4381 | 261.8400 | 261.8400 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 30763 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线  | 长兴花园公用1#配电站-2#变压器  | 630 | 56.6100 | 210.3572 | 210.3572 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0935 |



|       |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30764 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用2#配电站-1#变压器 | 800 | 43.4951 | 372.0390 | 372.0390 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0858 |
| 30765 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 31.6960 | 466.4324 | 466.4324 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0068 |
| 30766 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用3#配电站-1#变压器 | 800 | 64.0414 | 207.6685 | 207.6685 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0705  |
| 30767 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用3#配电站-2#变压器 | 630 | 69.4554 | 129.4311 | 129.4311 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0198  |
| 30768 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用4#配电站-1#变压器 | 800 | 53.2535 | 293.9720 | 293.9720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 30769 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 广场线 | 长兴花园公用4#配电站-2#变压器 | 800 | 38.4394 | 412.4844 | 412.4844 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 30770 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典1#配电站-1#变压器   | 800 | 46.2579 | 349.9370 | 349.9370 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 30771 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典1#配电站-2#变压器   | 630 | 31.3492 | 369.4998 | 369.4998 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 30772 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典2#配电站-1#变压器   | 630 | 40.2613 | 313.3539 | 313.3539 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 30773 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典2#配电站-2#变压器   | 630 | 35.5249 | 343.1931 | 343.1931 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0882 |
| 30774 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典5#配电站-1#变压器   | 630 | 45.0968 | 282.8900 | 282.8900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0752  |
| 30775 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 昌盛经典5#配电站-2#变压器   | 630 | 57.6458 | 203.8312 | 203.8312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 30776 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典1#配电站-1#变压器     | 630 | 62.1222 | 175.6299 | 175.6299 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0296 |
| 30777 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典1#配电站-2#变压器     | 630 | 35.1731 | 345.4097 | 345.4097 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 30778 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典2#配电站-1#变压器     | 630 | 32.0483 | 365.0959 | 365.0959 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0145  |
| 30779 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 锦山线 | 经典2#配电站-2#变压器     | 800 | 60.5254 | 235.7969 | 235.7969 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0136  |
| 30780 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典3#配电站-1#变压器   | 630 | 54.5387 | 223.4060 | 223.4060 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0615  |
| 30781 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典3#配电站-2#变压器   | 630 | 62.2508 | 174.8199 | 174.8199 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 30782 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典4#配电站-1#变压器   | 800 | 34.9979 | 440.0165 | 440.0165 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0395 |
| 30783 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛经典4#配电站-2#变压器   | 630 | 37.0673 | 333.4761 | 333.4761 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0101 |
| 30784 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典3#配电站-1#变压器     | 800 | 66.4576 | 188.3389 | 188.3389 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 30785 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典3#配电站-2#变压器     | 800 | 54.6851 | 282.5194 | 282.5194 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0863  |
| 30786 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典4#配电站-1#变压器     | 630 | 46.9349 | 271.3101 | 271.3101 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 30787 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典4#配电站-2#变压器     | 800 | 54.7176 | 282.2595 | 282.2595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0743 |
| 30788 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典5#配电站-1#变压器     | 630 | 44.5934 | 286.0615 | 286.0615 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 30789 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 经典5#配电站-2#变压器     | 630 | 37.8536 | 328.5225 | 328.5225 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 30790 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用1#配电站-1#变压器 | 800 | 51.2365 | 310.1078 | 310.1078 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 30791 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用1#配电站-2#变压器 | 800 | 47.6412 | 338.8703 | 338.8703 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 30792 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用2#配电站-1#变压器 | 630 | 47.5360 | 267.5233 | 267.5233 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 30793 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 47.5416 | 339.6669 | 339.6669 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 30794 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用3#配电站-1#变压器 | 630 | 50.9264 | 246.1639 | 246.1639 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 30795 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用3#配电站-2#变压器 | 800 | 33.7209 | 450.2331 | 450.2331 | 未列入 | 否 | 无 | -0.003  |
| 30796 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线 | 昌盛华府公用4#配电站-1#变压器 | 630 | 69.3704 | 129.9667 | 129.9667 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |

|       |     |           |       |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30797 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用4#配电站-2#变压器 | 800 | 40.2003 | 398.3977 | 398.3977 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 30798 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用5#配电站-1#变压器 | 800 | 56.3759 | 268.9926 | 268.9926 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 30799 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用5#配电站-2#变压器 | 630 | 35.8035 | 341.4377 | 341.4377 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 30800 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 昌盛线   | 昌盛华府公用6#配电站-1#变压器 | 630 | 37.1740 | 332.8039 | 332.8039 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0091 |
| 30801 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城5#配电站-1#变压器    | 630 | 68.2033 | 137.3191 | 137.3191 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 30802 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城5#配电站-2#变压器    | 630 | 51.0741 | 245.2329 | 245.2329 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |
| 30803 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城6#配电站-1#变压器    | 630 | 68.7430 | 133.9189 | 133.9189 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 30804 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城甲线 | 国际城6#配电站-2#变压器    | 630 | 59.3461 | 193.1194 | 193.1194 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 30805 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城2#配电站-1#变压器    | 800 | 68.2274 | 174.1806 | 174.1806 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0112 |
| 30806 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城2#配电站-2#变压器    | 800 | 44.1976 | 366.4195 | 366.4195 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 30807 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城3#配电站-1#变压器    | 800 | 56.7826 | 265.7391 | 265.7391 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 30808 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城3#配电站-2#变压器    | 800 | 46.5694 | 347.4450 | 347.4450 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 30809 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城4#配电站-1#变压器    | 800 | 51.0378 | 311.6974 | 311.6974 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0442 |
| 30810 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 国际城乙线 | 国际城4#配电站-2#变压器    | 630 | 58.4659 | 198.6649 | 198.6649 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 30811 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达1#公用配电站-1#变压器   | 630 | 68.3699 | 136.2699 | 136.2699 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0745 |
| 30812 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达1#公用配电站-2#变压器   | 630 | 42.7514 | 297.6664 | 297.6664 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |
| 30813 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达2#公用配电站-1#变压器   | 630 | 62.4464 | 173.5876 | 173.5876 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 30814 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 万达甲线  | 万达2#公用配电站-2#变压器   | 630 | 33.2682 | 357.4105 | 357.4105 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0058  |
| 30815 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 万达乙线  | 中心客运站停车场箱变1#变压器   | 630 | 39.1592 | 320.2971 | 320.2971 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 30816 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 大商分1右1#           | 200 | 65.1803 | 49.6393  | 49.6393  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 30817 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 西华干16#            | 100 | 57.7534 | 32.2466  | 32.2466  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 30818 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华甲线  | 远洲三期公用8#配电站-1#变压器 | 630 | 35.4571 | 343.6205 | 343.6205 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 30819 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用3#配电站-1#变压器 | 800 | 56.2793 | 269.7657 | 269.7657 | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 30820 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用3#配电站-2#变压器 | 800 | 62.6860 | 218.5123 | 218.5123 | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 30821 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用2#配电站-1#变压器 | 800 | 67.4953 | 180.0374 | 180.0374 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0511 |
| 30822 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 61.4199 | 228.6404 | 228.6404 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0152  |
| 30823 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用1#配电站-1#变压器 | 630 | 31.4949 | 368.5821 | 368.5821 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0569  |
| 30824 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 昌盛庄园公用1#配电站-2#变压器 | 630 | 43.5304 | 292.7588 | 292.7588 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 30825 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 远洲三期公用7#配电站-1#变压器 | 800 | 50.1249 | 319.0005 | 319.0005 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0268 |
| 30826 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 远洲三期公用7#配电站-2#变压器 | 800 | 63.9182 | 208.6548 | 208.6548 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 30827 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 西环分8#             | 50  | 60.6149 | 14.6925  | 14.6925  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 30828 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 西环分1#             | 80  | 53.7012 | 29.0390  | 29.0390  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0702  |
| 30829 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线  | 西环支5#             | 100 | 60.8817 | 29.1183  | 29.1183  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |

|       |     |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30830 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环支8#              | 400 | 45.6143 | 177.5426 | 177.5426 | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 30831 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 西环支20#             | 400 | 53.6300 | 145.4801 | 145.4801 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 30832 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 祝丰三队箱变（党校台）        | 630 | 62.8239 | 171.2094 | 171.2094 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 30833 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号1#配电站-1#变压器    | 800 | 35.5571 | 435.5430 | 435.5430 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 30834 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号1#配电站-2#变压器    | 800 | 39.5034 | 403.9728 | 403.9728 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 30835 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号2#配电站-1#变压器    | 800 | 67.1759 | 182.5930 | 182.5930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 30836 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号2#配电站-2#变压器    | 800 | 39.7156 | 402.2752 | 402.2752 | 未列入 | 否 | 无 | -0.034  |
| 30837 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 东昌壹号3#配电站-1#变压器    | 800 | 41.0135 | 391.8922 | 391.8922 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 30838 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西华乙线 | 东昌壹号3#配电站-2#变压器    | 800 | 55.0947 | 279.2426 | 279.2426 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 30839 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号4#配电站-1#变压器    | 800 | 56.0452 | 271.6385 | 271.6385 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 30840 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号4#配电站-2#变压器    | 800 | 38.6805 | 410.5562 | 410.5562 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 30841 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号5#配电站-1#变压器    | 800 | 65.0126 | 199.8990 | 199.8990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0435  |
| 30842 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 东昌壹号5#配电站-2#变压器    | 800 | 35.8599 | 433.1212 | 433.1212 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 30843 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 锦绣润成公用2#配电站-1#变压器  | 630 | 48.2271 | 263.1695 | 263.1695 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 30844 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 锦绣润成公用2#配电站-2#变压器  | 630 | 63.9444 | 164.1501 | 164.1501 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 30845 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用3#配电站-1#变压器 | 630 | 61.8065 | 177.6193 | 177.6193 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 30846 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用3#配电站-2#变压器 | 630 | 41.8400 | 303.4077 | 303.4077 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 30847 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用1#配电站-1#变压器 | 630 | 69.9294 | 126.4447 | 126.4447 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 30848 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用1#配电站-2#变压器 | 630 | 60.0229 | 188.8559 | 188.8559 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0239  |
| 30849 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用2#配电站-1#变压器 | 800 | 66.5291 | 187.7672 | 187.7672 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 30850 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 46.7619 | 345.9045 | 345.9045 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0519  |
| 30851 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用4#配电站-1#变压器 | 630 | 62.7214 | 171.8553 | 171.8553 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 30852 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用4#配电站-2#变压器 | 630 | 48.3952 | 262.1099 | 262.1099 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 30853 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用5#配电站-1#变压器 | 800 | 44.2692 | 365.8462 | 365.8462 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0718 |
| 30854 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用5#配电站-2#变压器 | 800 | 45.6084 | 355.1326 | 355.1326 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 30855 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用6#配电站-1#变压器 | 630 | 52.8139 | 234.2722 | 234.2722 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0802  |
| 30856 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用6#配电站-2#变压器 | 630 | 35.1215 | 345.7348 | 345.7348 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 30857 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用8#配电站-1#变压器 | 630 | 36.2638 | 338.5382 | 338.5382 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 30858 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用8#配电站-2#变压器 | 630 | 66.6743 | 146.9521 | 146.9521 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 30859 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用7#配电站-1#变压器 | 630 | 69.0246 | 132.1452 | 132.1452 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 30860 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 安居颐心城公用7#配电站-2#变压器 | 630 | 30.2388 | 376.4957 | 376.4957 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0487  |
| 30861 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配电站-1#变压器  | 800 | 47.3064 | 341.5488 | 341.5488 | 未列入 | 否 | 无 | 0.053   |
| 30862 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配电站-2#变压器  | 800 | 42.5643 | 379.4857 | 379.4857 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0107  |

|       |     |           |      |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30863 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里1#公用配电站-3#变压器 | 800 | 49.2240 | 326.2083 | 326.2083 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 30864 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里2#公用配电站-1#变压器 | 800 | 68.0849 | 175.3205 | 175.3205 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 30865 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 润泽十里2#公用配电站-2#变压器 | 800 | 56.6084 | 267.1329 | 267.1329 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 30866 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电站-1#变压器 | 800 | 53.9690 | 288.2479 | 288.2479 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 30867 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电站-2#变压器 | 800 | 55.5240 | 275.8076 | 275.8076 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0228 |
| 30868 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区甲线 | 海天花园10kV配电站-3#变压器 | 800 | 48.5360 | 331.7120 | 331.7120 | 未列入 | 否 | 无 | 0.027   |
| 30869 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用1#配电站-1#变压器 | 800 | 60.8352 | 233.3185 | 233.3185 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 30870 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用1#配电站-2#变压器 | 800 | 57.5015 | 259.9880 | 259.9880 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 30871 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用2#配电站-1#变压器 | 800 | 34.2314 | 446.1486 | 446.1486 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 30872 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用2#配电站-2#变压器 | 800 | 45.6420 | 354.8640 | 354.8640 | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 30873 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 龙腾凯悦公用3#配电站-1#变压器 | 800 | 60.8009 | 233.5930 | 233.5930 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0826 |
| 30874 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 锦绣润成公用1#配电站-1#变压器 | 630 | 52.2910 | 237.5669 | 237.5669 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0154 |
| 30875 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 西区乙线 | 锦绣润成公用1#配电站-2#变压器 | 630 | 30.4351 | 375.2589 | 375.2589 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 30876 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城1#配电站-1#变压器    | 630 | 36.9251 | 334.3721 | 334.3721 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 30877 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城1#配电站-2#变压器    | 630 | 59.4129 | 192.6990 | 192.6990 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0506  |
| 30878 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城8#配电站-1#变压器    | 630 | 48.6652 | 260.4094 | 260.4094 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 30879 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城8#配电站-2#变压器    | 800 | 45.2363 | 358.1097 | 358.1097 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 30880 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城9#配电站-1#变压器    | 630 | 50.6504 | 247.9023 | 247.9023 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 30881 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 凤凰城9#配电站-2#变压器    | 630 | 58.5094 | 198.3910 | 198.3910 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 30882 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城7#配电站-1#变压器    | 800 | 47.9671 | 336.2634 | 336.2634 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0051 |
| 30883 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城7#配电站-2#变压器    | 800 | 68.2665 | 173.8677 | 173.8677 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0208 |
| 30884 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城5#配电站-1#变压器    | 800 | 41.3608 | 389.1136 | 389.1136 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 30885 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城5#配电站-2#变压器    | 800 | 55.5113 | 275.9098 | 275.9098 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 30886 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城6#配电站-1#变压器    | 800 | 49.4429 | 324.4569 | 324.4569 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 30887 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 凤凰城6#配电站-2#变压器    | 800 | 52.4634 | 300.2929 | 300.2929 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 30888 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线  | 凤凰城4#配电站-1#变压器    | 800 | 44.8856 | 360.9153 | 360.9153 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 30889 | 瓦房店 | 西郊66kV变电站 | 抱龙线  | 凤凰城4#配电站-2#变压器    | 630 | 38.6255 | 323.6595 | 323.6595 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 30890 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用1#配电站-1#变压器  | 800 | 59.9516 | 240.3871 | 240.3871 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 30891 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用1#配电站-2#变压器  | 800 | 36.2889 | 429.6891 | 429.6891 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 30892 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用2#配电站-1#变压器  | 630 | 34.6092 | 348.9621 | 348.9621 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 30893 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用2#配电站-2#变压器  | 630 | 52.7443 | 234.7110 | 234.7110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 30894 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用3#配电站-1#变压器  | 630 | 39.1268 | 320.5012 | 320.5012 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 30895 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用3#配电站-2#变压器  | 630 | 66.2527 | 149.6079 | 149.6079 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |

|       |     |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30896 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用4#配电站-1#变压器 | 630 | 67.8557 | 139.5093 | 139.5093 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0334 |
| 30897 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用4#配电站-2#变压器 | 630 | 42.0513 | 302.0765 | 302.0765 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0795  |
| 30898 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用5#配电站-1#变压器 | 630 | 69.3225 | 130.2682 | 130.2682 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 30899 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 理工线  | 翠屏苑公用5#配电站-2#变压器 | 630 | 52.6171 | 235.5123 | 235.5123 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 30900 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 瑞谷线  | 理工干23左1#         | 200 | 34.8980 | 110.2039 | 110.2039 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0326  |
| 30901 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 瑞谷线  | 彩瓦分9右1#          | 200 | 35.7372 | 108.5257 | 108.5257 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 30902 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 础明线  | 苏庄分5#            | 160 | 63.8513 | 41.8379  | 41.8379  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 30903 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 金房线  | 众城分3#            | 100 | 30.7813 | 59.2187  | 59.2187  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 30904 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分9右1#          | 200 | 41.4383 | 97.1235  | 97.1235  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 30905 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分11#           | 100 | 59.3023 | 30.6977  | 30.6977  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 30906 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 园西线  | 砖厂分27#           | 100 | 53.7998 | 36.2002  | 36.2002  | 未列入 | 否 | 无 | -0.047  |
| 30907 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 如日线  | 园西干26#           | 80  | 33.2933 | 45.3654  | 45.3654  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 30908 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 如日线  | 金利分22左3#         | 200 | 44.7689 | 90.4622  | 90.4622  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 30909 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水3#配电站-1#变压器  | 800 | 37.8139 | 417.4892 | 417.4892 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 30910 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水3#配电站-2#变压器  | 630 | 36.2728 | 338.4815 | 338.4815 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 30911 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水2#配电站-1#变压器  | 800 | 36.7935 | 425.6520 | 425.6520 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0094 |
| 30912 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水2#配电站-2#变压器  | 800 | 32.7185 | 458.2523 | 458.2523 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 30913 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水1#配电站-1#变压器  | 800 | 31.1203 | 471.0372 | 471.0372 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0017  |
| 30914 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 铭城山水1#配电站-2#变压器  | 800 | 37.2440 | 422.0480 | 422.0480 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 30915 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山1#配电站-1#变压器  | 630 | 59.1537 | 194.3318 | 194.3318 | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 30916 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山1#配电站-2#变压器  | 630 | 34.6367 | 348.7885 | 348.7885 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0286  |
| 30917 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山2#配电站-1#变压器  | 630 | 36.9816 | 334.0161 | 334.0161 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0036 |
| 30918 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 商贸线  | 翰林澜山2#配电站-2#变压器  | 630 | 49.4635 | 255.3798 | 255.3798 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 30919 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 苏岗干30#           | 200 | 51.5328 | 76.9344  | 76.9344  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 30920 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 苏岗干28#左3#        | 400 | 45.8553 | 176.5787 | 176.5787 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0713  |
| 30921 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 张山嘴分23#          | 100 | 63.8386 | 26.1614  | 26.1614  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 30922 | 瓦房店 | 苏家66kV变电站 | 苏岗甲线 | 张山嘴分35#          | 200 | 64.6380 | 50.7241  | 50.7241  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 30923 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 丽华线  | 壹美天城3#配电站-1#变压器  | 630 | 49.2043 | 257.0129 | 257.0129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 30924 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 丽华线  | 壹美天城3#配电站-2#变压器  | 630 | 54.8056 | 221.7248 | 221.7248 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 30925 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 丽华线  | 壹美天城2#配电站-1#变压器  | 800 | 49.0571 | 327.5436 | 327.5436 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 30926 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 丽华线  | 壹美天城2#配电站-2#变压器  | 800 | 64.5605 | 203.5160 | 203.5160 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0958 |
| 30927 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线  | 丽华干6右1#          | 200 | 56.6079 | 66.7841  | 66.7841  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0266  |
| 30928 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站 | 瑞安线  | 职高分2#            | 400 | 46.6834 | 173.2663 | 173.2663 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |

|       |     |            |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30929 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 瑞安线 | 职高分8右2#            | 400 | 63.2547 | 106.9813 | 106.9813 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 30930 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 瑞安线 | 职高分16右3#           | 100 | 60.7674 | 29.2326  | 29.2326  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0804  |
| 30931 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 瑞安线 | 职高分46#             | 100 | 59.5848 | 30.4152  | 30.4152  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 30932 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 北王分6右1#            | 400 | 57.3996 | 130.4016 | 130.4016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 30933 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干25#             | 100 | 68.7381 | 21.2619  | 21.2619  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 30934 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干70#             | 400 | 42.4360 | 190.2561 | 190.2561 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 30935 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干94#             | 400 | 32.2582 | 230.9670 | 230.9670 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 30936 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干100#            | 80  | 48.7721 | 32.9823  | 32.9823  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 30937 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干103右1#          | 400 | 36.1272 | 215.4913 | 215.4913 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 30938 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 拉山二队支14#           | 400 | 35.9456 | 216.2176 | 216.2176 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 30939 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干120#            | 200 | 51.2398 | 77.5205  | 77.5205  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 30940 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 三分队4#              | 100 | 38.2890 | 51.7110  | 51.7110  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0593  |
| 30941 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干136#            | 400 | 42.4980 | 190.0082 | 190.0082 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 30942 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干139#            | 250 | 35.5714 | 136.0716 | 136.0716 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 30943 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干146#            | 400 | 32.2622 | 230.9512 | 230.9512 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 30944 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 铁西支4#              | 80  | 69.5086 | 16.3931  | 16.3931  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0538 |
| 30945 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干158右1#          | 100 | 51.5153 | 38.4847  | 38.4847  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 30946 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干166#            | 100 | 50.6522 | 39.3478  | 39.3478  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 30947 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 田家分7右1#            | 400 | 42.3112 | 190.7554 | 190.7554 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0348 |
| 30948 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干173#            | 100 | 55.1722 | 34.8278  | 34.8278  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 30949 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 肖屯分17#             | 400 | 67.4204 | 90.3183  | 90.3183  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 30950 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吴屯分5#              | 100 | 52.3594 | 37.6406  | 37.6406  | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 30951 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干201间1#          | 400 | 63.2103 | 107.1589 | 107.1589 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 30952 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 西林干203左1#          | 100 | 41.6734 | 48.3266  | 48.3266  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 30953 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吹手沟分4#             | 80  | 57.2297 | 26.2163  | 26.2163  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 30954 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 大棚支13#             | 50  | 60.7262 | 14.6369  | 14.6369  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 30955 | 瓦房店 | 岗店66kV变电站  | 阳光线 | 吹手沟分43#            | 400 | 46.3667 | 174.5332 | 174.5332 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 30956 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_茶条房分05#     | 400 | 50.3778 | 158.4889 | 158.4889 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0052  |
| 30957 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 茶条房32#柱上变压器（茶条房新台） | 100 | 62.6602 | 27.3398  | 27.3398  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 30958 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_茶条房分22#     | 315 | 63.7390 | 82.7221  | 82.7221  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 30959 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_红房分14#      | 200 | 68.4228 | 43.1544  | 43.1544  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 30960 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_红房分03#      | 50  | 60.6249 | 14.6875  | 14.6875  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |

|       |     |            |     |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30961 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_松树干53#              | 30  | 63.4618 | 7.9615   | 7.9615   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 30962 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 电网_pms_西桥口分12#             | 50  | 59.9100 | 15.0450  | 15.0450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0258  |
| 30963 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 大井分7#左支1                   | 400 | 37.8632 | 208.5474 | 208.5474 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0691  |
| 30964 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 机床线 | 机床线茶条房分炭厂支1#               | 400 | 45.4064 | 178.3743 | 178.3743 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 30965 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_北山分07#                 | 200 | 39.8050 | 100.3900 | 100.3900 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 30966 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_绸厂分07#                 | 400 | 53.9285 | 144.2860 | 144.2860 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 30967 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 水库线王沟分高店支16#               | 250 | 67.1238 | 57.1905  | 57.1905  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 30968 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_候电支2#柱上变压器（候电台）         | 200 | 45.9059 | 88.1882  | 88.1882  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 30969 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_王沟分195#             | 50  | 38.5154 | 25.7423  | 25.7423  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 30970 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干157#             | 200 | 36.3892 | 107.2216 | 107.2216 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0809 |
| 30971 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_金屯分04#                 | 315 | 46.1236 | 138.2108 | 138.2108 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 30972 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支61#                 | 30  | 50.3181 | 11.9046  | 11.9046  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |
| 30973 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_上阳支30#                 | 50  | 69.4173 | 10.2913  | 10.2913  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0507  |
| 30974 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支70#                 | 50  | 42.5755 | 23.7123  | 23.7123  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0037 |
| 30975 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_刘店支37左1#柱上变压器（曲店台）      | 400 | 67.6012 | 89.5953  | 89.5953  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 30976 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 王沟分刘店支49#                  | 100 | 32.6721 | 57.3279  | 57.3279  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0364 |
| 30977 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_上阳支20#              | 100 | 69.7364 | 20.2636  | 20.2636  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 30978 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_楼区分2#柱上变压器（东洼新台）        | 400 | 53.6388 | 145.4449 | 145.4449 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |
| 30979 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分165#                | 200 | 34.5250 | 110.9500 | 110.9500 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 30980 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_上阳支10右1#柱上变压器（下阳台）      | 400 | 60.3806 | 118.4775 | 118.4775 | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 30981 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 王沟分上阳支35#                  | 50  | 63.1802 | 13.4099  | 13.4099  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 30982 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干136#             | 400 | 65.6431 | 97.4275  | 97.4275  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0006  |
| 30983 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干175#             | 160 | 35.7280 | 86.8353  | 86.8353  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 30984 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干133#             | 400 | 45.1308 | 179.4767 | 179.4767 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 30985 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库干116#右支1#            | 100 | 38.6966 | 51.3034  | 51.3034  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 30986 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干28#              | 160 | 57.8020 | 51.5168  | 51.5168  | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 30987 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干141#             | 160 | 65.2158 | 39.6548  | 39.6548  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 30988 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_水库干83右1#(王屯新台)          | 100 | 69.8413 | 20.1587  | 20.1587  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 30989 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_电网_水库干163左1#柱上变压器（东洼台） | 400 | 67.5175 | 89.9301  | 89.9301  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 30990 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干192#             | 100 | 44.4551 | 45.5449  | 45.5449  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 30991 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干128#             | 80  | 63.1267 | 21.4986  | 21.4986  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |

|       |     |            |     |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 30992 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_水库线水库干154#            | 50  | 35.7678 | 27.1161  | 27.1161  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 30993 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_项沟支14#                | 200 | 58.7963 | 62.4075  | 62.4075  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 30994 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_松夏分03#                | 80  | 38.0764 | 41.5389  | 41.5389  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 30995 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支13#                | 400 | 38.9662 | 204.1351 | 204.1351 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0458  |
| 30996 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_台子支04#             | 200 | 40.7529 | 98.4942  | 98.4942  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 30997 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支26#                | 200 | 42.5059 | 94.9883  | 94.9883  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0112  |
| 30998 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_东沟支04#                | 200 | 38.2340 | 103.5321 | 103.5321 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 30999 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_河北支03#                | 100 | 36.4377 | 53.5623  | 53.5623  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 31000 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_许沟支18#柱上变压器（许沟台）       | 400 | 52.4942 | 150.0230 | 150.0230 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0775 |
| 31001 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_于屯支26#                | 50  | 65.2115 | 12.3943  | 12.3943  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0278 |
| 31002 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支06#                | 80  | 64.9993 | 20.0006  | 20.0006  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0314  |
| 31003 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_沙楼支16#             | 30  | 49.7577 | 12.0727  | 12.0727  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0135  |
| 31004 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支60#                | 200 | 55.6719 | 68.6562  | 68.6562  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 31005 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分194#               | 200 | 50.0636 | 79.8728  | 79.8728  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 31006 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支89#                | 50  | 40.5607 | 24.7197  | 24.7197  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 31007 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_团结支20#                | 200 | 64.2187 | 51.5626  | 51.5626  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 31008 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_王沟分22#             | 80  | 34.2223 | 44.6221  | 44.6221  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0996  |
| 31009 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_王沟分89右1#柱上变压器（高崴台） | 100 | 32.4131 | 57.5869  | 57.5869  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 31010 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_大岭支15#                | 30  | 67.8701 | 6.6390   | 6.6390   | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 31011 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分11#                | 160 | 30.5373 | 95.1404  | 95.1404  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 31012 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_农场支04#             | 100 | 53.7511 | 36.2489  | 36.2489  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 31013 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_四合店支14#               | 50  | 37.6819 | 26.1591  | 26.1591  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 31014 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_张崴支02#                | 400 | 64.1948 | 103.2208 | 103.2208 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 31015 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支43#                | 80  | 44.8906 | 36.0875  | 36.0875  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 31016 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_王沟分85左1#柱上变压器（高崴新台）    | 100 | 41.1243 | 48.8757  | 48.8757  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 31017 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_水库线王沟分大棚支3#            | 100 | 60.6564 | 29.3436  | 29.3436  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 31018 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_台子支57#                | 50  | 60.5078 | 14.7461  | 14.7461  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 31019 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_房身支03#                | 50  | 69.5621 | 10.2190  | 10.2190  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0388  |
| 31020 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_沙屯支03#                | 400 | 48.7113 | 165.1549 | 165.1549 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 31021 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_王沟分50#             | 200 | 54.3385 | 71.3231  | 71.3231  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 31022 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_高店支05#                | 200 | 56.6906 | 66.6188  | 66.6188  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 31023 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分115#               | 80  | 49.9223 | 32.0622  | 32.0622  | 未列入 | 否 | 无 | 0.067   |



|       |     |            |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31024 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分156#              | 50  | 33.3681 | 28.3159  | 28.3159  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0446 |
| 31025 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分60#               | 400 | 64.1424 | 103.4303 | 103.4303 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 31026 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_连屯支11#               | 200 | 60.2533 | 59.4934  | 59.4934  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 31027 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支47#               | 400 | 47.2400 | 171.0399 | 171.0399 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 31028 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支20#               | 200 | 67.8549 | 44.2901  | 44.2901  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 31029 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_刘店支60#               | 80  | 53.6534 | 29.0773  | 29.0773  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 31030 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_水库线水库干66#         | 400 | 49.4859 | 162.0563 | 162.0563 | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 31031 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_肖水支7左1#柱上变压器（肖沟台） | 100 | 64.6977 | 25.3023  | 25.3023  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 31032 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_pms_羊沟鼻分08#           | 100 | 54.8737 | 35.1263  | 35.1263  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0288  |
| 31033 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | 电网_于电支11右1#柱上变压器（肖沟新台）   | 100 | 67.3820 | 22.6180  | 22.6180  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |
| 31034 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_张崴支07#               | 400 | 43.7904 | 184.8382 | 184.8382 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 31035 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 水库线 | pms_王沟分89#左支4#台          | 400 | 30.4018 | 238.3929 | 238.3929 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 31036 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_北岭分9#                | 100 | 32.8218 | 57.1782  | 57.1782  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 31037 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_北岭分30#               | 50  | 61.5964 | 14.2018  | 14.2018  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 31038 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_北岭支53#柱上变压器（北岭台）      | 100 | 64.7562 | 25.2438  | 25.2438  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 31039 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_朝阳分28#            | 100 | 37.8696 | 52.1304  | 52.1304  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0997  |
| 31040 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分33#               | 50  | 67.2869 | 11.3566  | 11.3566  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0945 |
| 31041 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分52#               | 100 | 52.3008 | 37.6992  | 37.6992  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0451  |
| 31042 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分23#左支1#           | 80  | 62.4811 | 22.0151  | 22.0151  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 31043 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_朝阳分41#               | 100 | 37.5680 | 52.4320  | 52.4320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0943 |
| 31044 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_小委沟支23#              | 200 | 35.3438 | 109.3125 | 109.3125 | 未列入 | 否 | 无 | 0.066   |
| 31045 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_委沟支09#            | 100 | 42.5827 | 47.4173  | 47.4173  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0802 |
| 31046 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线朝阳分朝阳支5#              | 200 | 35.9960 | 108.0080 | 108.0080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 31047 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_朝阳分18右1#柱上变压器（张屯分台）   | 100 | 66.2837 | 23.7163  | 23.7163  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 31048 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_北岭支50右1#（北岭新台）        | 200 | 53.7275 | 72.5449  | 72.5449  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 31049 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_大灯分01#               | 80  | 37.0290 | 42.3768  | 42.3768  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0414 |
| 31050 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_大棚分06#               | 100 | 65.5868 | 24.4132  | 24.4132  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 31051 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_弹件厂分4#柱上变压器（刘屯台）      | 100 | 46.3326 | 43.6674  | 43.6674  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 31052 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_郝庄分3#                | 100 | 60.7238 | 29.2762  | 29.2762  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 31053 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_九家支4#柱上变压器（压化沟台）      | 200 | 62.8769 | 54.2462  | 54.2462  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 31054 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_九家支15左1#柱上变压器         | 200 | 34.2716 | 111.4567 | 111.4567 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0845  |

|       |     |            |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31055 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_牛角分07#               | 50  | 58.1095 | 15.9453  | 15.9453  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 31056 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松树干225#           | 100 | 63.8105 | 26.1895  | 26.1895  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 31057 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干219#柱上变压器（胡屯一台）   | 400 | 31.5378 | 233.8487 | 233.8487 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0555  |
| 31058 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_松树干204右1#柱上变压器（四道沟台）  | 400 | 50.8110 | 156.7559 | 156.7559 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 31059 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干179#              | 100 | 60.9782 | 29.0218  | 29.0218  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 31060 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干163#              | 100 | 66.0379 | 23.9621  | 23.9621  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 31061 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干134               | 400 | 66.8947 | 92.4213  | 92.4213  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0545  |
| 31062 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干67#               | 80  | 56.6033 | 26.7174  | 26.7174  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 31063 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干72#               | 80  | 61.7897 | 22.5682  | 22.5682  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 31064 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松树干84#(顺隆2#箱变)2,3 | 630 | 30.8608 | 372.5771 | 372.5771 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 31065 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线84#(顺隆1#箱变)5,6,7,9    | 400 | 50.8212 | 156.7151 | 156.7151 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 31066 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干87#               | 400 | 39.0126 | 203.9495 | 203.9495 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 31067 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松树干93#            | 400 | 50.1660 | 159.3360 | 159.3360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0137 |
| 31068 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干62#               | 100 | 56.2044 | 33.7956  | 33.7956  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 31069 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干40#               | 400 | 67.1024 | 91.5903  | 91.5903  | 未列入 | 否 | 无 | -0.009  |
| 31070 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_松树干220左1#柱上变压器（胡屯分台）  | 100 | 37.1102 | 52.8898  | 52.8898  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 31071 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_松树干83#            | 50  | 40.1282 | 24.9359  | 24.9359  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 31072 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_四十二中分1#              | 400 | 41.2134 | 195.1463 | 195.1463 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 31073 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_松树干102#              | 50  | 37.0773 | 26.4613  | 26.4613  | 未列入 | 否 | 无 | -0.056  |
| 31074 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_太平沟分05#           | 400 | 34.8477 | 220.6092 | 220.6092 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 31075 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_五道沟分12#柱上变压器（五道沟台）    | 100 | 35.1651 | 54.8349  | 54.8349  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 31076 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 松树线朝阳分小委沟支7#杆            | 100 | 45.8300 | 44.1700  | 44.1700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 31077 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_东升支01#            | 50  | 35.3697 | 27.3151  | 27.3151  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 31078 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_瓦沟水利支2#柱上变压器          | 100 | 41.4335 | 48.5665  | 48.5665  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 31079 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_九家支01#            | 400 | 45.2305 | 179.0780 | 179.0780 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 31080 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_pms_徐屯分26#            | 100 | 35.9247 | 54.0753  | 54.0753  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 31081 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | 电网_徐屯分16右1#柱上变压器（下河口3台）  | 400 | 47.8158 | 168.7368 | 168.7368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 31082 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_九家支40#               | 400 | 58.3817 | 126.4730 | 126.4730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |
| 31083 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_瓦沟支10#               | 400 | 46.2259 | 175.0962 | 175.0962 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 31084 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_徐屯分76#               | 50  | 44.8627 | 22.5687  | 22.5687  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0478  |
| 31085 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线 | pms_西坡分08#               | 400 | 58.5544 | 125.7823 | 125.7823 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |

|       |     |            |      |                         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31086 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_样沟支09#              | 100 | 50.7828 | 39.2172  | 39.2172  | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 31087 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_pms_徐屯分62#           | 100 | 40.9457 | 49.0543  | 49.0543  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 31088 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 松树样子沟支29#               | 80  | 50.2233 | 31.8214  | 31.8214  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0285 |
| 31089 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_样子沟支12#              | 100 | 52.6719 | 37.3281  | 37.3281  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 31090 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | pms_松树干47#              | 80  | 45.1960 | 35.8432  | 35.8432  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 31091 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_松树干70右1#柱上变压器        | 200 | 47.4176 | 85.1648  | 85.1648  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 31092 | 瓦房店 | 松树220kV变电站 | 松树线  | 电网_太平沟分28#柱上变压器(太平沟水利台) | 400 | 62.3880 | 110.4478 | 110.4478 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 31093 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分7#                   | 80  | 64.5361 | 20.3711  | 20.3711  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0961 |
| 31094 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分15#                  | 50  | 52.2589 | 18.8706  | 18.8706  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0759  |
| 31095 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 闫沟分21#                  | 200 | 62.6613 | 54.6774  | 54.6774  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0219  |
| 31096 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 通轴分2#                   | 50  | 42.2280 | 23.8860  | 23.8860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0019  |
| 31097 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分16右1#                | 200 | 64.9022 | 50.1956  | 50.1956  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 31098 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 城山甲线 | 刘沟支4#                   | 200 | 46.9599 | 86.0803  | 86.0803  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 31099 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 康沟支5#                   | 400 | 33.0174 | 227.9306 | 227.9306 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |
| 31100 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分25#                  | 200 | 67.0344 | 45.9311  | 45.9311  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0081 |
| 31101 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 核房分45#                  | 200 | 69.1208 | 41.7584  | 41.7584  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 31102 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分5#                   | 50  | 46.7980 | 21.6010  | 21.6010  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 31103 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分23#                  | 50  | 45.9250 | 22.0375  | 22.0375  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0924  |
| 31104 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 磊下分33#                  | 400 | 31.6606 | 233.3578 | 233.3578 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0988 |
| 31105 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 涂料分1#                   | 50  | 68.7463 | 10.6269  | 10.6269  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 31106 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 马民分3#                   | 50  | 53.0385 | 18.4808  | 18.4808  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 31107 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分41左1                 | 100 | 61.0958 | 28.9042  | 28.9042  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 31108 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分43#                  | 200 | 32.4812 | 115.0377 | 115.0377 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0084 |
| 31109 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 李沟分49#                  | 200 | 49.9202 | 80.1596  | 80.1596  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0715 |
| 31110 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 天仁分1#                   | 50  | 63.5621 | 13.2189  | 13.2189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 31111 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 东楼分6#                   | 80  | 64.6819 | 20.2544  | 20.2544  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 31112 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 天汇分1间1                  | 50  | 57.1105 | 16.4448  | 16.4448  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 31113 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 丰业分32#1-1#变压器           | 630 | 65.3143 | 155.5200 | 155.5200 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0948  |
| 31114 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 丰业分32#1-2#变压器           | 630 | 68.8498 | 133.2461 | 133.2461 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 31115 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 丰业分32#2-1#变压器           | 630 | 36.5099 | 336.9878 | 336.9878 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 31116 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 丰业分32#2-2#变压器           | 630 | 51.4751 | 242.7070 | 242.7070 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 31117 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站  | 榆房线  | 楼房线榆房干10#               | 50  | 69.1431 | 10.4284  | 10.4284  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |

|       |     |           |      |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31118 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干98#       | 160 | 56.6470 | 53.3648  | 53.3648  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 31119 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 城山沟支37#      | 50  | 42.9517 | 23.5242  | 23.5242  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0378 |
| 31120 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 姜隈分10#       | 50  | 35.2962 | 27.3519  | 27.3519  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 31121 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干126#      | 200 | 38.0266 | 103.9468 | 103.9468 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0953 |
| 31122 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 城山沟支5#       | 30  | 66.6673 | 6.9998   | 6.9998   | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 31123 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 城山乙线 | 东果林支20#      | 200 | 53.9539 | 72.0921  | 72.0921  | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 31124 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干111#      | 250 | 37.7695 | 130.5763 | 130.5763 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0404 |
| 31125 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 楼房线  | 榆房干43#       | 250 | 45.7418 | 110.6454 | 110.6454 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 31126 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 城山乙线 | 久源支8#        | 100 | 50.2445 | 39.7555  | 39.7555  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0348  |
| 31127 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 污水支28左1#     | 50  | 62.6352 | 13.6824  | 13.6824  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0794 |
| 31128 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 吴屯支2#        | 50  | 41.1614 | 24.4193  | 24.4193  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0931  |
| 31129 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 公路线公路分20#    | 50  | 60.0166 | 14.9917  | 14.9917  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 31130 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 公路线公路分6#     | 50  | 46.0621 | 21.9689  | 21.9689  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 31131 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 公路线  | 砂砂厂分3#       | 50  | 37.0583 | 26.4708  | 26.4708  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 31132 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支20#     | 100 | 67.7548 | 22.2452  | 22.2452  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 31133 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支25#     | 50  | 32.6974 | 28.6513  | 28.6513  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0831  |
| 31134 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大一组支37#     | 50  | 36.3189 | 26.8405  | 26.8405  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 31135 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大三组支4#      | 50  | 64.4247 | 12.7877  | 12.7877  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 31136 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干194左2     | 50  | 50.0102 | 19.9949  | 19.9949  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0454  |
| 31137 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分56#       | 50  | 56.8303 | 16.5848  | 16.5848  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 31138 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分68#       | 50  | 44.0664 | 22.9668  | 22.9668  | 未列入 | 否 | 无 | -0.02   |
| 31139 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连七组支1#      | 50  | 52.3427 | 18.8287  | 18.8287  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0194  |
| 31140 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连九组支18间1右3# | 50  | 47.0048 | 21.4976  | 21.4976  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 31141 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马莲村支6#       | 100 | 59.0445 | 30.9555  | 30.9555  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 31142 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连五组支3#      | 50  | 66.3503 | 11.8249  | 11.8249  | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 31143 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马莲分47左1      | 100 | 38.9023 | 51.0977  | 51.0977  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0098  |
| 31144 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连二组支3#      | 100 | 49.6807 | 40.3193  | 40.3193  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 31145 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 西马连分2#       | 100 | 43.2682 | 46.7318  | 46.7318  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0991 |
| 31146 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 黄屯分10#       | 80  | 68.2419 | 17.4065  | 17.4065  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 31147 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 西移支2左2#      | 100 | 31.0338 | 58.9662  | 58.9662  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 31148 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 赵屯分17#       | 80  | 58.9048 | 24.8762  | 24.8762  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0293  |
| 31149 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 东关分3#        | 200 | 36.9717 | 106.0566 | 106.0566 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 31150 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 西关店分4#       | 50  | 47.1231 | 21.4385  | 21.4385  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0431  |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31151 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分62#    | 200 | 35.9351 | 108.1298 | 108.1298 | 未列入 | 否 | 无 | 0.047   |
| 31152 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干7#     | 50  | 43.1625 | 23.4187  | 23.4187  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 31153 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 丁屯分7#     | 400 | 39.5910 | 201.6359 | 201.6359 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 31154 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干258左1# | 50  | 47.8869 | 21.0566  | 21.0566  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0584 |
| 31155 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干283#   | 50  | 39.1998 | 25.4001  | 25.4001  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 31156 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干288左1# | 200 | 36.6791 | 106.6418 | 106.6418 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 31157 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干308#   | 50  | 56.6303 | 16.6848  | 16.6848  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0244 |
| 31158 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分27#    | 80  | 63.4127 | 21.2699  | 21.2699  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0891  |
| 31159 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分46#    | 100 | 42.7575 | 47.2425  | 47.2425  | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |
| 31160 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分61#    | 50  | 69.5259 | 10.2370  | 10.2370  | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 31161 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分87#    | 200 | 36.4464 | 107.1072 | 107.1072 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 31162 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分105#   | 200 | 42.6259 | 94.7482  | 94.7482  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 31163 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分108#   | 100 | 51.9818 | 38.0182  | 38.0182  | 未列入 | 否 | 无 | -0.05   |
| 31164 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分117#   | 80  | 37.3447 | 42.1243  | 42.1243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 31165 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分131#   | 50  | 55.5018 | 17.2491  | 17.2491  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0879 |
| 31166 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信分143#   | 100 | 65.3183 | 24.6817  | 24.6817  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 31167 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那沟支2#     | 200 | 59.6351 | 60.7297  | 60.7297  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0355 |
| 31168 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信四组支12#  | 100 | 50.1333 | 39.8667  | 39.8667  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0359  |
| 31169 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信四组支19#  | 200 | 42.7212 | 94.5576  | 94.5576  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 31170 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 碾信一组支4#   | 100 | 48.7978 | 41.2022  | 41.2022  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0807 |
| 31171 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 硅沙厂支4#    | 200 | 61.0038 | 57.9924  | 57.9924  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0364  |
| 31172 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 榆房六组分8#   | 250 | 68.2186 | 54.4536  | 54.4536  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 31173 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 歪脖沟支4#    | 50  | 69.0757 | 10.4622  | 10.4622  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 31174 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 沙滩分3#     | 200 | 48.1317 | 83.7366  | 83.7366  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0737  |
| 31175 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 乡政府分3#    | 80  | 46.8272 | 34.5383  | 34.5383  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 31176 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 尖山分1#     | 50  | 41.5100 | 24.2450  | 24.2450  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0046  |
| 31177 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 尖山分10#    | 50  | 38.7856 | 25.6072  | 25.6072  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0855 |
| 31178 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分3#     | 100 | 63.1865 | 26.8135  | 26.8135  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 31179 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分35#    | 50  | 60.8140 | 14.5930  | 14.5930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.017  |
| 31180 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分58#    | 315 | 50.4729 | 124.5104 | 124.5104 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 31181 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大六组支4#   | 100 | 38.2717 | 51.7283  | 51.7283  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 31182 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿村支17左1 | 100 | 41.6633 | 48.3367  | 48.3367  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 31183 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿村支21#  | 50  | 65.8334 | 12.0833  | 12.0833  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0267  |

|       |     |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31184 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿五组支15#  | 100 | 48.7389 | 41.2611  | 41.2611  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 31185 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 古井支11#     | 50  | 35.4284 | 27.2858  | 27.2858  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 31186 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿七组支2#   | 50  | 52.5601 | 18.7199  | 18.7199  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 31187 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 大河沿九组支5#   | 50  | 56.7552 | 16.6224  | 16.6224  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0042 |
| 31188 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 信合分6#      | 200 | 61.4124 | 57.1752  | 57.1752  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 31189 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干14#     | 80  | 67.3768 | 18.0986  | 18.0986  | 未列入 | 否 | 无 | -0.008  |
| 31190 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 赵屯分24#     | 50  | 41.6963 | 24.1519  | 24.1519  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 31191 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 那屯干21#     | 80  | 62.1884 | 22.2492  | 22.2492  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 31192 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大分101#    | 50  | 54.1425 | 17.9288  | 17.9288  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0378  |
| 31193 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大八组支2#    | 80  | 39.9142 | 40.0686  | 40.0686  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0732 |
| 31194 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大八组支12#   | 50  | 31.4595 | 29.2702  | 29.2702  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 31195 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大九组支14#   | 100 | 30.9755 | 59.0245  | 59.0245  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 31196 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大七组支3#    | 50  | 66.5649 | 11.7175  | 11.7175  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 31197 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 潘大一组支3#    | 200 | 37.5446 | 104.9109 | 104.9109 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 31198 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分18右1#   | 200 | 59.7590 | 60.4821  | 60.4821  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0192  |
| 31199 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分22#     | 50  | 31.8768 | 29.0616  | 29.0616  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 31200 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分32#     | 50  | 42.7381 | 23.6310  | 23.6310  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 31201 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分39#     | 200 | 56.3524 | 67.2952  | 67.2952  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0433  |
| 31202 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 乔沟支14#     | 50  | 61.6211 | 14.1894  | 14.1894  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 31203 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 石柱沟分5#     | 50  | 63.6431 | 13.1785  | 13.1785  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 31204 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 汤沟分11#     | 200 | 50.6634 | 78.6731  | 78.6731  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 31205 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分13#     | 80  | 50.5364 | 31.5709  | 31.5709  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 31206 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分56#     | 50  | 50.4544 | 19.7728  | 19.7728  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 31207 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分65右1#   | 80  | 66.7870 | 18.5704  | 18.5704  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0116 |
| 31208 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王店分83#     | 50  | 68.6468 | 10.6766  | 10.6766  | 未列入 | 否 | 无 | -0.099  |
| 31209 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东张支1#      | 200 | 64.4859 | 51.0282  | 51.0282  | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 31210 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支27#     | 100 | 66.8589 | 23.1411  | 23.1411  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0552 |
| 31211 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支39#     | 50  | 59.4695 | 15.2652  | 15.2652  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 31212 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 张屯支53#     | 100 | 51.3913 | 38.6087  | 38.6087  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0962 |
| 31213 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东山头支3间1右2# | 50  | 56.9547 | 16.5226  | 16.5226  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 31214 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 棚区支7#      | 200 | 36.8725 | 106.2550 | 106.2550 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 31215 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赵屯支5#      | 160 | 42.0957 | 76.6468  | 76.6468  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0305 |
| 31216 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东风干3#      | 50  | 44.8570 | 22.5715  | 22.5715  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |

|       |     |           |     |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31217 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 东风干7#       | 50  | 30.7434 | 29.6283  | 29.6283  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 31218 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 王沟分64#      | 100 | 36.2462 | 53.7538  | 53.7538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 31219 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 吕沟支19#      | 50  | 64.6695 | 12.6652  | 12.6652  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 31220 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 陈屯支4#       | 160 | 66.5085 | 37.5864  | 37.5864  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0774  |
| 31221 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 中王店支10#     | 200 | 38.1487 | 103.7026 | 103.7026 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0361 |
| 31222 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支13#      | 100 | 64.0207 | 25.9793  | 25.9793  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 31223 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支29#右1    | 200 | 65.1817 | 49.6366  | 49.6366  | 未列入 | 否 | 无 | -0.005  |
| 31224 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支67+1     | 160 | 48.4817 | 66.4294  | 66.4294  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 31225 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支86#      | 50  | 61.4506 | 14.2747  | 14.2747  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 31226 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支106#     | 200 | 49.2405 | 81.5191  | 81.5191  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 31227 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支126#     | 50  | 56.6560 | 16.6720  | 16.6720  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0506 |
| 31228 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支142#     | 80  | 45.9275 | 35.2580  | 35.2580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0644 |
| 31229 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 农场支11#      | 100 | 60.4459 | 29.5541  | 29.5541  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 31230 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗村支13#     | 200 | 51.1503 | 77.6994  | 77.6994  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 31231 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗二组支7#     | 100 | 32.4754 | 57.5246  | 57.5246  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0037  |
| 31232 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 周屯支10#      | 50  | 67.3357 | 11.3321  | 11.3321  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 31233 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支90#      | 80  | 41.1252 | 39.0999  | 39.0999  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 31234 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 大棚支4#       | 200 | 68.5249 | 42.9502  | 42.9502  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0183 |
| 31235 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 九中分13#      | 200 | 52.1706 | 75.6588  | 75.6588  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 31236 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 顺祥支18#      | 200 | 47.9271 | 84.1457  | 84.1457  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 31237 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 下赵沟支21#     | 250 | 63.5213 | 66.1967  | 66.1967  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0657 |
| 31238 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 杨店南机井支16#   | 100 | 61.5957 | 28.4043  | 28.4043  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0959 |
| 31239 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 北山南机井支6#    | 50  | 32.2211 | 28.8895  | 28.8895  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0614 |
| 31240 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 北山西机井支1#    | 50  | 55.3019 | 17.3491  | 17.3491  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 31241 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 前张支7#       | 100 | 43.3091 | 46.6909  | 46.6909  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 31242 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 中王新支12#     | 50  | 46.9133 | 21.5433  | 21.5433  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 31243 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分29#      | 50  | 63.4304 | 13.2848  | 13.2848  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0535 |
| 31244 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 水库线东风干98右1# | 100 | 36.8351 | 53.1649  | 53.1649  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 31245 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 杨店北机井支1#    | 50  | 41.8567 | 24.0716  | 24.0716  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0598 |
| 31246 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 金斗支82#      | 50  | 45.4472 | 22.2764  | 22.2764  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0069 |
| 31247 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 九中分4#       | 200 | 49.8222 | 80.3555  | 80.3555  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 31248 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 赫沟分14右1#    | 100 | 39.4724 | 50.5276  | 50.5276  | 未列入 | 否 | 无 | 0.046   |
| 31249 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线 | 立山分10#      | 50  | 41.1237 | 24.4381  | 24.4381  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0222 |

|       |     |           |      |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31250 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 南山支9#            | 100 | 65.2109 | 24.7891  | 24.7891  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 31251 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 西台支1#            | 50  | 43.4019 | 23.2990  | 23.2990  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 31252 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 榆房线  | 姜隈机井支5#          | 50  | 57.8870 | 16.0565  | 16.0565  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 31253 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 榆房线  | 李沟机井支7#          | 50  | 45.8888 | 22.0556  | 22.0556  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0161  |
| 31254 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 榆房线  | 铁厂支4#            | 400 | 46.2374 | 175.0504 | 175.0504 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 31255 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 周新支3#            | 200 | 65.0568 | 49.8865  | 49.8865  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0068  |
| 31256 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 周西支4#            | 100 | 61.1172 | 28.8828  | 28.8828  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 31257 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘一支43#           | 100 | 48.7914 | 41.2086  | 41.2086  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 31258 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大分45#           | 100 | 48.9717 | 41.0283  | 41.0283  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 31259 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘一支24左3#         | 100 | 68.6660 | 21.3340  | 21.3340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 31260 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马五支10#           | 100 | 66.2785 | 23.7215  | 23.7215  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 31261 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 舒店分4左7#          | 100 | 39.0025 | 50.9975  | 50.9975  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0462  |
| 31262 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 张屯支47右1#         | 100 | 36.2293 | 53.7707  | 53.7707  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 31263 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 刘东支8右1#          | 200 | 51.3263 | 77.3473  | 77.3473  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0886  |
| 31264 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干263左1#        | 100 | 40.8353 | 49.1647  | 49.1647  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0442  |
| 31265 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干232右1#        | 100 | 34.1087 | 55.8913  | 55.8913  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 31266 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 王水支3右1#          | 100 | 41.7283 | 48.2717  | 48.2717  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 31267 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干283右1#        | 100 | 35.5569 | 54.4431  | 54.4431  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 31268 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘一支22左1#         | 100 | 37.9908 | 52.0092  | 52.0092  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0907  |
| 31269 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 大河沿一支5#          | 100 | 35.7144 | 54.2856  | 54.2856  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 31270 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大分河五支21#        | 200 | 69.0289 | 41.9423  | 41.9423  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 31271 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 潘大分8左1#          | 100 | 69.6842 | 20.3158  | 20.3158  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 31272 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 马连分59左2#         | 100 | 48.6830 | 41.3170  | 41.3170  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 31273 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 吕沟支24#           | 200 | 39.2351 | 101.5297 | 101.5297 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0095  |
| 31274 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 那屯干167左1#        | 100 | 40.5928 | 49.4072  | 49.4072  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 31275 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 西移动支11右4#        | 100 | 36.8404 | 53.1596  | 53.1596  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 31276 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 城山甲线 | 城山干78左1#         | 200 | 52.0799 | 75.8401  | 75.8401  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 31277 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 城山甲线 | 油站分7#            | 400 | 38.7487 | 205.0052 | 205.0052 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 31278 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 榆房线  | 丰业分35#           | 200 | 51.6577 | 76.6846  | 76.6846  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 31279 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 水库线  | 金斗支56右1#         | 200 | 35.0041 | 109.9918 | 109.9918 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0085  |
| 31280 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 工厂分1间1#          | 400 | 56.6526 | 133.3895 | 133.3895 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0228  |
| 31281 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 东风线  | 72右1#            | 200 | 30.8266 | 118.3467 | 118.3467 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 31282 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线  | 国网辽宁电动汽车服务有限公司-1 | 400 | 69.3632 | 82.5470  | 82.5470  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |



|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31283 | 瓦房店 | 榆房66kV变电站 | 那屯线 | 国网辽宁电动汽车服务有限公司-2 | 400 | 57.6857 | 129.2574 | 129.2574 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 31284 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山金屯六队           | 200 | 35.7688 | 108.4624 | 108.4624 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0321 |
| 31285 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山金屯七八队          | 100 | 56.7495 | 33.2505  | 33.2505  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 31286 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山半拉山一队          | 100 | 50.0149 | 39.9851  | 39.9851  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0544 |
| 31287 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山半拉山二队          | 80  | 61.0520 | 23.1584  | 23.1584  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0634 |
| 31288 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山付庙一队           | 200 | 68.4821 | 43.0358  | 43.0358  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 31289 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山付庙二队           | 200 | 55.4866 | 69.0269  | 69.0269  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0072  |
| 31290 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯一二队          | 200 | 36.9519 | 106.0961 | 106.0961 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0919  |
| 31291 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯东队           | 200 | 31.3153 | 117.3694 | 117.3694 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 31292 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯8-9队           | 80  | 58.5530 | 25.1576  | 25.1576  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 31293 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山曹屯西队           | 100 | 64.9429 | 25.0571  | 25.0571  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0534 |
| 31294 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 驼山胡屯大队           | 315 | 38.6163 | 161.8588 | 161.8588 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 31295 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队1            | 400 | 47.7163 | 169.1348 | 169.1348 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0337 |
| 31296 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队2            | 100 | 30.8846 | 59.1154  | 59.1154  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 31297 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯水利东台           | 100 | 34.5437 | 55.4563  | 55.4563  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0368 |
| 31298 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线 | 曹屯水利南台           | 100 | 68.2220 | 21.7780  | 21.7780  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 31299 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山半拉山三队          | 400 | 45.6163 | 177.5348 | 177.5348 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 31300 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎一、二队         | 315 | 39.4777 | 159.1451 | 159.1451 | 未列入 | 否 | 无 | -0.038  |
| 31301 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎三队           | 160 | 52.1746 | 60.5207  | 60.5207  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 31302 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎四队           | 100 | 38.4866 | 51.5134  | 51.5134  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 31303 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山东虎五队           | 80  | 68.8516 | 16.9187  | 16.9187  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 31304 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 东虎1、2队新台         | 100 | 41.1811 | 48.8189  | 48.8189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 31305 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 丁屯水利台            | 200 | 33.2331 | 113.5339 | 113.5339 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 31306 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 曹屯水利分台           | 50  | 73.9980 | 8.0010   | 8.0010   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 31307 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 付庙2队北            | 200 | 44.2915 | 91.4169  | 91.4169  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 31308 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙三队           | 80  | 69.2263 | 16.6189  | 16.6189  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0482 |
| 31309 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙四十队          | 100 | 34.9984 | 55.0016  | 55.0016  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0947 |
| 31310 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙八队           | 80  | 41.3731 | 38.9015  | 38.9015  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0922  |
| 31311 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 付庙水利台            | 100 | 61.5494 | 28.4506  | 28.4506  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0188  |
| 31312 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙五队           | 200 | 65.9820 | 48.0361  | 48.0361  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 31313 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线 | 驼山付庙七队           | 50  | 50.1390 | 19.9305  | 19.9305  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 31314 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地陡坎         | 100 | 51.6502 | 38.3498  | 38.3498  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 31315 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地周屯         | 50  | 62.9713 | 13.5144  | 13.5144  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0437  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31316 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗乡前大地大庙 | 100 | 67.2650 | 22.7350  | 22.7350  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0587 |
| 31317 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地西房身 | 100 | 31.2498 | 58.7502  | 58.7502  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0702 |
| 31318 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地东房身 | 80  | 31.7489 | 46.6009  | 46.6009  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0838 |
| 31319 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地椿树房 | 100 | 55.4406 | 34.5594  | 34.5594  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0985 |
| 31320 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗前大地南房身 | 100 | 47.5807 | 42.4193  | 42.4193  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 31321 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地北炉屯 | 80  | 46.2874 | 34.9701  | 34.9701  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 31322 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地屯   | 50  | 55.0609 | 17.4696  | 17.4696  | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 31323 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地团圈  | 50  | 42.9314 | 23.5343  | 23.5343  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 31324 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地江石底 | 100 | 68.0732 | 21.9268  | 21.9268  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0212  |
| 31325 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗分水岭    | 100 | 62.6300 | 27.3700  | 27.3700  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0238 |
| 31326 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地西北屯 | 80  | 42.1338 | 38.2930  | 38.2930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0596 |
| 31327 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗后大地张屯  | 80  | 44.9824 | 36.0141  | 36.0141  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0579  |
| 31328 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 西河口      | 100 | 67.3279 | 22.6721  | 22.6721  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 31329 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大古山村   | 100 | 68.8543 | 21.1457  | 21.1457  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 31330 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石一队   | 80  | 59.2971 | 24.5623  | 24.5623  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 31331 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石二队   | 100 | 53.7181 | 36.2819  | 36.2819  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 31332 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山排石三四队  | 100 | 51.9712 | 38.0288  | 38.0288  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 31333 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子一队   | 100 | 60.5146 | 29.4854  | 29.4854  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 31334 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子二、三队 | 100 | 46.6625 | 43.3375  | 43.3375  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 31335 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子四队   | 100 | 61.8161 | 28.1839  | 28.1839  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 31336 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子五六队  | 400 | 47.3000 | 170.8001 | 170.8001 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 31337 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山泡子七队   | 100 | 46.4169 | 43.5831  | 43.5831  | 未列入 | 否 | 无 | -0.006  |
| 31338 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山乡敬老院   | 80  | 39.7412 | 40.2070  | 40.2070  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0884  |
| 31339 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村    | 315 | 64.1779 | 81.3397  | 81.3397  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0761  |
| 31340 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村一队  | 100 | 44.0895 | 45.9105  | 45.9105  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0853  |
| 31341 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村二队  | 200 | 37.6509 | 104.6983 | 104.6983 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0176 |
| 31342 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村四队  | 100 | 50.7852 | 39.2148  | 39.2148  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 31343 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村五队  | 100 | 41.7782 | 48.2218  | 48.2218  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 31344 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村六队  | 100 | 54.3820 | 35.6180  | 35.6180  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0235  |
| 31345 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村七队  | 200 | 56.1284 | 67.7432  | 67.7432  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0287 |
| 31346 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队南    | 80  | 36.6125 | 42.7100  | 42.7100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 31347 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村十队  | 80  | 32.0154 | 46.3877  | 46.3877  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 31348 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未村十一队 | 200 | 41.2444 | 97.5112  | 97.5112  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0331  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31349 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河二队   | 100 | 64.8993 | 25.1007  | 25.1007  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0443 |
| 31350 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河三队   | 30  | 55.3457 | 10.3963  | 10.3963  | 未列入 | 否 | 无 | -0.031  |
| 31351 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 龙河3队西    | 100 | 33.0994 | 56.9006  | 56.9006  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 31352 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河四队   | 50  | 43.7629 | 23.1186  | 23.1186  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 31353 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河五队   | 100 | 32.6879 | 57.3121  | 57.3121  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0564 |
| 31354 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河六队   | 100 | 68.5167 | 21.4833  | 21.4833  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 31355 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河七队   | 100 | 64.9006 | 25.0994  | 25.0994  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0207 |
| 31356 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山龙河八队   | 100 | 48.8809 | 41.1191  | 41.1191  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 31357 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚三队   | 50  | 35.7858 | 27.1071  | 27.1071  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0165 |
| 31358 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚一队   | 100 | 33.0197 | 56.9803  | 56.9803  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0892  |
| 31359 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚二队   | 100 | 61.9786 | 28.0214  | 28.0214  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0945  |
| 31360 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚四队   | 80  | 54.1395 | 28.6884  | 28.6884  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |
| 31361 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚五队   | 30  | 52.3110 | 11.3067  | 11.3067  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 31362 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山毛岚六队   | 30  | 52.8981 | 11.1306  | 11.1306  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 31363 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山大未三队   | 100 | 38.8381 | 51.1619  | 51.1619  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |
| 31364 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队北    | 315 | 36.4987 | 168.5290 | 168.5290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 31365 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石1队西    | 50  | 69.3231 | 10.3384  | 10.3384  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 31366 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山谢屯水房   | 100 | 51.6562 | 38.3438  | 38.3438  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0665  |
| 31367 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 驼山丁屯大队   | 80  | 33.2280 | 45.4176  | 45.4176  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0709 |
| 31368 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 丁屯一队     | 30  | 58.8241 | 9.3528   | 9.3528   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 31369 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 东岗孙屯     | 50  | 39.3360 | 25.3320  | 25.3320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 31370 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 泡子水利台    | 50  | 60.8847 | 14.5576  | 14.5576  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 31371 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 谢屯水利台    | 50  | 54.8683 | 17.5659  | 17.5659  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 31372 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利西台   | 50  | 42.1849 | 23.9076  | 23.9076  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 31373 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利南台   | 50  | 57.7671 | 16.1164  | 16.1164  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 31374 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 电业分1#    | 200 | 52.9780 | 74.0440  | 74.0440  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 31375 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未干12#-1 | 800 | 32.4990 | 460.0079 | 460.0079 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0548  |
| 31376 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未干12#-2 | 800 | 55.7263 | 274.1898 | 274.1898 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0973 |
| 31377 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利6台   | 50  | 48.6460 | 20.6770  | 20.6770  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 31378 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利1台   | 50  | 65.8883 | 12.0558  | 12.0558  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 31379 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利2台   | 50  | 34.9864 | 27.5068  | 27.5068  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0931 |
| 31380 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利3台   | 200 | 30.8564 | 118.2872 | 118.2872 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 31381 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利4台   | 50  | 53.0686 | 18.4657  | 18.4657  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31382 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利5台    | 50  | 64.3303 | 12.8349  | 12.8349  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 31383 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 毛岚水利北台    | 50  | 40.2538 | 24.8731  | 24.8731  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 31384 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未2队南台    | 80  | 30.7102 | 47.4318  | 47.4318  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 31385 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未10队新台   | 50  | 55.0393 | 17.4804  | 17.4804  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0208  |
| 31386 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队1台    | 50  | 51.4341 | 19.2830  | 19.2830  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 31387 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未8队2台    | 100 | 50.6058 | 39.3942  | 39.3942  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0214 |
| 31388 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 窝树房台      | 100 | 30.8769 | 59.1231  | 59.1231  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0131 |
| 31389 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 八仙岛       | 100 | 30.7457 | 59.2543  | 59.2543  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 31390 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山东台     | 400 | 65.9716 | 96.1137  | 96.1137  | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 31391 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 分水岭西台     | 100 | 48.4328 | 41.5672  | 41.5672  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0721  |
| 31392 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 史家台       | 50  | 62.7798 | 13.6101  | 13.6101  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0641 |
| 31393 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 西房身新台     | 50  | 64.6828 | 12.6586  | 12.6586  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 31394 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 陡坎新台      | 100 | 66.0517 | 23.9483  | 23.9483  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 31395 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大未7队新台    | 100 | 42.0678 | 47.9322  | 47.9322  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0044  |
| 31396 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石3.4队新台  | 100 | 32.5167 | 57.4833  | 57.4833  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0825  |
| 31397 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 排石1队西新台   | 400 | 42.4773 | 190.0909 | 190.0909 | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 31398 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山1台     | 400 | 43.9164 | 184.3343 | 184.3343 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0828  |
| 31399 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山2台     | 400 | 69.4587 | 82.1652  | 82.1652  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 31400 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线 | 大古山3台     | 100 | 55.2222 | 34.7778  | 34.7778  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0257 |
| 31401 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山胡屯三四队   | 80  | 50.2566 | 31.7947  | 31.7947  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0396 |
| 31402 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山六队   | 50  | 40.5446 | 24.7277  | 24.7277  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 31403 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山七八队  | 100 | 66.6718 | 23.3282  | 23.3282  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0206  |
| 31404 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山一二队  | 400 | 58.7796 | 124.8817 | 124.8817 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 31405 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡双山三队   | 200 | 64.8904 | 50.2192  | 50.2192  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 31406 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山四队   | 100 | 55.7407 | 34.2593  | 34.2593  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0275  |
| 31407 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡平山五队   | 100 | 51.6074 | 38.3926  | 38.3926  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 31408 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水三队   | 80  | 55.7045 | 27.4364  | 27.4364  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 31409 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水一队   | 50  | 64.8912 | 12.5544  | 12.5544  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 31410 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水二队   | 100 | 58.3514 | 31.6486  | 31.6486  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 31411 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水四队   | 100 | 67.3343 | 22.6657  | 22.6657  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0316  |
| 31412 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡泉水5.6队 | 80  | 30.2168 | 47.8265  | 47.8265  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 31413 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山榆树房1.2队 | 400 | 35.9076 | 216.3696 | 216.3696 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0055 |
| 31414 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山榆树房三队   | 400 | 69.2389 | 83.0444  | 83.0444  | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31415 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水1队东    | 80  | 65.0278 | 19.9778  | 19.9778  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0156  |
| 31416 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山龙河一队   | 30  | 61.0085 | 8.6975   | 8.6975   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 31417 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 驼山乡政府    | 200 | 66.7765 | 46.4471  | 46.4471  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 31418 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 丁屯3队     | 400 | 58.6118 | 125.5527 | 125.5527 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 31419 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水农业小区东台 | 80  | 39.7361 | 40.2111  | 40.2111  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0916  |
| 31420 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水农业小区西台 | 80  | 59.3022 | 24.5582  | 24.5582  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 31421 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山七八队东台  | 80  | 44.6185 | 36.3052  | 36.3052  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 31422 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 榆树房水利台   | 50  | 37.1413 | 26.4293  | 26.4293  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 31423 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利一台   | 50  | 49.2406 | 20.3797  | 20.3797  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 31424 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利二台   | 50  | 37.1358 | 26.4321  | 26.4321  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 31425 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利三台   | 50  | 64.7890 | 12.6055  | 12.6055  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0247 |
| 31426 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利四台   | 50  | 58.6272 | 15.6864  | 15.6864  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 31427 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利五台   | 50  | 40.3583 | 24.8209  | 24.8209  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 31428 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 泉水水利六台   | 50  | 30.9852 | 29.5074  | 29.5074  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 31429 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山7.8队东  | 200 | 44.0556 | 91.8887  | 91.8887  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0637 |
| 31430 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线 | 平山水利台    | 100 | 52.1306 | 37.8694  | 37.8694  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 31431 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗西达营    | 100 | 59.6174 | 30.3826  | 30.3826  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0215  |
| 31432 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗丁甸屯    | 80  | 67.4910 | 18.0072  | 18.0072  | 未列入 | 否 | 无 | 0.043   |
| 31433 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗原甸屯    | 100 | 52.7002 | 37.2998  | 37.2998  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0486  |
| 31434 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗李屯东    | 100 | 61.3769 | 28.6231  | 28.6231  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 31435 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗黄泥洞一队  | 100 | 60.3789 | 29.6211  | 29.6211  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 31436 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗黄泥洞三四队 | 400 | 33.1906 | 227.2375 | 227.2375 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 31437 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 黄泥洞三四队东  | 200 | 32.1832 | 115.6336 | 115.6336 | 未列入 | 否 | 无 | -0.076  |
| 31438 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗沙包东    | 400 | 40.2483 | 199.0069 | 199.0069 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0604 |
| 31439 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗沙包西    | 100 | 30.0900 | 59.9100  | 59.9100  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 31440 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗二房东    | 315 | 33.1226 | 179.1639 | 179.1639 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 31441 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 黄泥洞三四队北  | 250 | 64.2807 | 64.2983  | 64.2983  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0845 |
| 31442 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗三房前队   | 80  | 34.9298 | 44.0561  | 44.0561  | 未列入 | 否 | 无 | 0.033   |
| 31443 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗三房后队   | 80  | 55.1066 | 27.9147  | 27.9147  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0065  |
| 31444 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗杨炉     | 315 | 66.8194 | 73.0187  | 73.0187  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 31445 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 东岗张屯     | 80  | 65.7495 | 19.4004  | 19.4004  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 31446 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 成龙屯      | 100 | 64.3110 | 25.6890  | 25.6890  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 31447 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 张屯新台     | 50  | 39.9233 | 25.0384  | 25.0384  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0053  |

|       |     |           |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31448 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线 | 沙包新台    | 50  | 66.1586 | 11.9207  | 11.9207  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 31449 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗林洼屯   | 100 | 38.7578 | 51.2422  | 51.2422  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0561  |
| 31450 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗林沟屯   | 400 | 66.4752 | 94.0991  | 94.0991  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0449  |
| 31451 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗小衣屯   | 50  | 36.7962 | 26.6019  | 26.6019  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0598  |
| 31452 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗大衣屯   | 50  | 32.1685 | 28.9157  | 28.9157  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0814  |
| 31453 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗泉眼沟   | 30  | 31.6590 | 17.5023  | 17.5023  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 31454 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 老于窝     | 30  | 50.3227 | 11.9032  | 11.9032  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 31455 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗程沟    | 80  | 51.4878 | 30.8098  | 30.8098  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 31456 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗赫屯    | 200 | 33.7438 | 112.5123 | 112.5123 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0664 |
| 31457 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 赫屯东     | 200 | 46.9004 | 86.1992  | 86.1992  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 31458 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗小队    | 100 | 62.0384 | 27.9616  | 27.9616  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 31459 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗大房身   | 80  | 40.4853 | 39.6118  | 39.6118  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 31460 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗老豆队   | 100 | 38.3468 | 51.6532  | 51.6532  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0535  |
| 31461 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗李屯西   | 50  | 37.5549 | 26.2226  | 26.2226  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0799 |
| 31462 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗程屯    | 80  | 49.4035 | 32.4772  | 32.4772  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0579 |
| 31463 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗沟口村   | 200 | 39.2031 | 101.5937 | 101.5937 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 31464 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗沟里    | 30  | 67.3703 | 6.7889   | 6.7889   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0431 |
| 31465 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗水产    | 200 | 49.4855 | 81.0290  | 81.0290  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 31466 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗货站    | 200 | 54.1241 | 71.7518  | 71.7518  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0812  |
| 31467 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙西南屯 | 80  | 48.7741 | 32.9807  | 32.9807  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 31468 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙东南屯 | 100 | 33.8679 | 56.1321  | 56.1321  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0476 |
| 31469 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙小队  | 50  | 42.9006 | 23.5497  | 23.5497  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 31470 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙王屯  | 30  | 44.4727 | 13.6582  | 13.6582  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 31471 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 马下屯东    | 100 | 34.4372 | 55.5628  | 55.5628  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 31472 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙马下屯 | 50  | 55.1772 | 17.4114  | 17.4114  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 31473 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙半拉山 | 100 | 46.7764 | 43.2236  | 43.2236  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 31474 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东岗韩庙马上屯 | 30  | 52.7166 | 11.1850  | 11.1850  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 31475 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 王沟      | 100 | 37.8980 | 52.1020  | 52.1020  | 未列入 | 否 | 无 | 0.081   |
| 31476 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 大衣屯西    | 80  | 48.8326 | 32.9340  | 32.9340  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0248 |
| 31477 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 程屯新台    | 100 | 49.1181 | 40.8819  | 40.8819  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0198 |
| 31478 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 李西新台    | 50  | 68.5701 | 10.7150  | 10.7150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 31479 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 沟里新台    | 50  | 49.2110 | 20.3945  | 20.3945  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0657  |
| 31480 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 西南屯新台   | 50  | 45.8705 | 22.0648  | 22.0648  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |

|       |     |           |     |          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31481 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 东南电新台    | 50  | 49.0893 | 20.4554  | 20.4554  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 31482 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 马下电西台    | 50  | 65.3407 | 12.3296  | 12.3296  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0656  |
| 31483 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 大衣电新台    | 50  | 38.3488 | 25.8256  | 25.8256  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 31484 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 红沿线 | 小衣电东台    | 50  | 31.4228 | 29.2886  | 29.2886  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 31485 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗达营二队   | 200 | 64.9285 | 50.1430  | 50.1430  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0299  |
| 31486 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗达营三队   | 50  | 69.1753 | 10.4124  | 10.4124  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 31487 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗郎屯     | 50  | 67.1370 | 11.4315  | 11.4315  | 未列入 | 否 | 无 | 0.052   |
| 31488 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 郎屯东      | 80  | 38.5284 | 41.1773  | 41.1773  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 31489 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗温沟西    | 30  | 51.1376 | 11.6587  | 11.6587  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0749  |
| 31490 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗棒石屯    | 100 | 31.0045 | 58.9955  | 58.9955  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0714 |
| 31491 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗乡达营道南屯 | 30  | 54.1156 | 10.7653  | 10.7653  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 31492 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗良屯东    | 80  | 52.9140 | 29.6688  | 29.6688  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 31493 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗良屯西    | 30  | 44.5618 | 13.6315  | 13.6315  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 31494 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗头道房    | 30  | 58.1209 | 9.5637   | 9.5637   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0125  |
| 31495 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗关沟屯    | 80  | 65.3655 | 19.7076  | 19.7076  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 31496 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗拉庙东    | 80  | 69.9275 | 16.0580  | 16.0580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 31497 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 拉庙西      | 30  | 31.8665 | 17.4400  | 17.4400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 31498 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西虎王屯   | 100 | 54.1316 | 35.8684  | 35.8684  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0612 |
| 31499 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西虎徐屯   | 30  | 57.1741 | 9.8478   | 9.8478   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 31500 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗西巴虎    | 400 | 55.9058 | 136.3770 | 136.3770 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0525 |
| 31501 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗姜沟屯    | 100 | 52.3749 | 37.6251  | 37.6251  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 31502 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗宋屯     | 50  | 44.9910 | 22.5045  | 22.5045  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 31503 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗河西屯    | 50  | 36.0223 | 26.9889  | 26.9889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.039   |
| 31504 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗付庙九队   | 200 | 33.7928 | 112.4145 | 112.4145 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0615 |
| 31505 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 东岗付庙六队   | 400 | 57.1602 | 131.3592 | 131.3592 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 31506 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 良屯水利台    | 50  | 48.0371 | 20.9814  | 20.9814  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0783 |
| 31507 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 河西水利台    | 50  | 44.8701 | 22.5650  | 22.5650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 31508 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 达营3队新台   | 50  | 59.8782 | 15.0609  | 15.0609  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0731 |
| 31509 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 温沟新台     | 50  | 72.7419 | 8.6290   | 8.6290   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0516 |
| 31510 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 河西新台     | 100 | 63.1291 | 26.8709  | 26.8709  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0753  |
| 31511 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 郑电台      | 100 | 33.1781 | 56.8219  | 56.8219  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 31512 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线 | 良屯新台     | 100 | 61.6587 | 28.3413  | 28.3413  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 31513 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 驼东线 | 金屯大队新台   | 400 | 63.7042 | 105.1831 | 105.1831 | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |

|       |     |           |      |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31514 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 东岗线  | 付庙四十队新台    | 100 | 55.7692 | 34.2308  | 34.2308  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 31515 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线  | 龙河五队新台     | 400 | 39.3751 | 202.4996 | 202.4996 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0554  |
| 31516 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线  | 泡子四队北台     | 50  | 36.1075 | 26.9462  | 26.9462  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0218  |
| 31517 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 泉水4队一台     | 200 | 46.4875 | 87.0250  | 87.0250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 31518 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 泉水4队二台     | 200 | 35.5997 | 108.8006 | 108.8006 | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 31519 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 泉水水利七台     | 200 | 40.5576 | 98.8849  | 98.8849  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 31520 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 平山水房       | 50  | 33.8404 | 28.0798  | 28.0798  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0844  |
| 31521 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 泉水三队东台     | 200 | 57.9725 | 64.0550  | 64.0550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0487 |
| 31522 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线  | 二房新台       | 200 | 52.3128 | 75.3745  | 75.3745  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 31523 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线  | 西达营北台      | 200 | 50.8787 | 78.2426  | 78.2426  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 31524 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西驼线  | 付庙九队北台     | 200 | 50.5176 | 78.9649  | 78.9649  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0021 |
| 31525 | 瓦房店 | 西虎66kV变电站 | 西河线  | 梁甸台        | 200 | 59.6608 | 60.6785  | 60.6785  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 31526 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 大未线  | 庙沟台        | 200 | 66.9708 | 46.0585  | 46.0585  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 31527 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 驼东线  | 雪屯新台       | 200 | 66.8420 | 46.3160  | 46.3160  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0979  |
| 31528 | 瓦房店 | 驼山66kV变电站 | 金屯线  | 榆树房南台      | 200 | 69.7377 | 40.5246  | 40.5246  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 31529 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干11#     | 50  | 62.8901 | 13.5550  | 13.5550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 31530 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干12#     | 400 | 30.3283 | 238.6869 | 238.6869 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0102  |
| 31531 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干18#     | 50  | 53.1668 | 18.4166  | 18.4166  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0857  |
| 31532 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 工业干5#      | 80  | 37.6647 | 41.8682  | 41.8682  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0174  |
| 31533 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 金盛分1#1#变压器 | 800 | 39.2657 | 405.8748 | 405.8748 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0758  |
| 31534 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 金盛分1#2#变压器 | 800 | 58.4509 | 252.3931 | 252.3931 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 31535 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 曲屯支12#     | 200 | 57.7673 | 64.4655  | 64.4655  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 31536 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分1#      | 50  | 67.8774 | 11.0613  | 11.0613  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 31537 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分14右2#   | 80  | 67.3405 | 18.1276  | 18.1276  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 31538 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分25左1#   | 200 | 40.3079 | 99.3842  | 99.3842  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 31539 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线  | 王家分28#     | 400 | 59.3761 | 122.4958 | 122.4958 | 未列入 | 否 | 无 | -0.039  |
| 31540 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 农场分13#     | 200 | 46.5147 | 86.9706  | 86.9706  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 31541 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 农场分4#      | 50  | 51.4606 | 19.2697  | 19.2697  | 未列入 | 否 | 无 | -0.097  |
| 31542 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干138右1#  | 200 | 59.0540 | 61.8920  | 61.8920  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 31543 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干141左6#  | 50  | 56.5787 | 16.7107  | 16.7107  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0779  |
| 31544 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干146#    | 100 | 42.4754 | 47.5246  | 47.5246  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 31545 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干160#    | 100 | 49.6748 | 40.3252  | 40.3252  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0018 |
| 31546 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干3#      | 100 | 38.8510 | 51.1490  | 51.1490  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0977  |



|       |     |           |      |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31547 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干58左2#   | 50  | 31.2618 | 29.3691  | 29.3691  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 31548 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干60左4#   | 200 | 42.3587 | 95.2825  | 95.2825  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 31549 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干60左9#   | 80  | 32.1002 | 46.3198  | 46.3198  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 31550 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯甲线 | 田屯干9#      | 100 | 67.6246 | 22.3754  | 22.3754  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 31551 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 庞屯分14左7#   | 200 | 56.6980 | 66.6040  | 66.6040  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 31552 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 庞屯分24左1#   | 400 | 36.1822 | 215.2712 | 215.2712 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0339  |
| 31553 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干67左1#   | 200 | 53.0753 | 73.8493  | 73.8493  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 31554 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干68左1#   | 200 | 51.1993 | 77.6014  | 77.6014  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 31555 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 田屯乙线 | 田屯干94右1#   | 200 | 39.7244 | 100.5512 | 100.5512 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 31556 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 八队分23#     | 100 | 34.4352 | 55.5648  | 55.5648  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 31557 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 岭东支17右1#   | 200 | 39.6972 | 100.6056 | 100.6056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 31558 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 岭东支3右1#    | 200 | 53.3524 | 73.2951  | 73.2951  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 31559 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支10#     | 200 | 63.9473 | 52.1054  | 52.1054  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 31560 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支17#     | 200 | 33.9299 | 112.1402 | 112.1402 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 31561 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支3左1#    | 100 | 39.8889 | 50.1111  | 50.1111  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0491  |
| 31562 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 刘炉支9左8#    | 400 | 58.1460 | 127.4162 | 127.4162 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0594 |
| 31563 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分107左3#  | 160 | 60.6934 | 46.8906  | 46.8906  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 31564 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分127右3#  | 50  | 62.5323 | 13.7338  | 13.7338  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0873  |
| 31565 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分134右5#  | 160 | 37.3624 | 84.2202  | 84.2202  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 31566 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分153右4#  | 50  | 36.1081 | 26.9460  | 26.9460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0073  |
| 31567 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分156#    | 50  | 33.8389 | 28.0806  | 28.0806  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 31568 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分22左3#   | 100 | 30.8498 | 59.1502  | 59.1502  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 31569 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分50#     | 80  | 68.5074 | 17.1941  | 17.1941  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0554 |
| 31570 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分72右1#   | 50  | 61.0829 | 14.4586  | 14.4586  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 31571 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分72右6左2# | 200 | 30.9262 | 118.1476 | 118.1476 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0083  |
| 31572 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分72右7#   | 200 | 57.9511 | 64.0977  | 64.0977  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 31573 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分7左1#    | 100 | 55.0462 | 34.9538  | 34.9538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 31574 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 任屯分90#     | 30  | 68.0010 | 6.5997   | 6.5997   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0936  |
| 31575 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 吴屯支20#     | 50  | 66.8735 | 11.5632  | 11.5632  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0307  |
| 31576 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 吴屯支53右2#   | 400 | 58.6221 | 125.5115 | 125.5115 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0738 |
| 31577 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 吴屯支54左1#   | 400 | 36.7119 | 213.1525 | 213.1525 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0062 |
| 31578 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 吴屯支61左8#   | 80  | 41.1426 | 39.0859  | 39.0859  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 31579 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线  | 吴屯支70#     | 400 | 40.3767 | 198.4931 | 198.4931 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31580 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支10右2#  | 100 | 50.2570 | 39.7430  | 39.7430  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 31581 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支38#    | 50  | 74.2724 | 7.8638   | 7.8638   | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 31582 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支47左1#  | 400 | 44.3769 | 182.4922 | 182.4922 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0768  |
| 31583 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 邢沟支5#     | 200 | 39.1723 | 101.6554 | 101.6554 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0692  |
| 31584 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 徐北支11右3#  | 50  | 50.8223 | 19.5889  | 19.5889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 31585 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 徐北支23#    | 50  | 55.4616 | 17.2692  | 17.2692  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0586 |
| 31586 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 赵五支1#     | 50  | 66.7883 | 11.6058  | 11.6058  | 未列入 | 否 | 无 | -0.078  |
| 31587 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦东线 | 赵五支5右1#   | 100 | 55.5291 | 34.4709  | 34.4709  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 31588 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城棚支14#    | 80  | 50.6294 | 31.4965  | 31.4965  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0295  |
| 31589 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分105右1# | 200 | 36.0799 | 107.8401 | 107.8401 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0935  |
| 31590 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分123左2# | 80  | 48.6320 | 33.0944  | 33.0944  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 31591 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分155左1# | 200 | 50.3648 | 79.2704  | 79.2704  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0072 |
| 31592 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分159右1# | 100 | 39.2352 | 50.7648  | 50.7648  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0553  |
| 31593 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分167#   | 30  | 38.3065 | 15.5080  | 15.5080  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 31594 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分183#   | 50  | 65.3535 | 12.3232  | 12.3232  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 31595 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分40#    | 100 | 51.0600 | 38.9400  | 38.9400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 31596 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分46右1#  | 50  | 55.6867 | 17.1566  | 17.1566  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 31597 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左1#  | 50  | 67.2589 | 11.3705  | 11.3705  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0203  |
| 31598 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左5#  | 80  | 65.8907 | 19.2874  | 19.2874  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 31599 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分49左8#  | 200 | 65.8116 | 48.3767  | 48.3767  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 31600 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分69左1#  | 50  | 38.2647 | 25.8676  | 25.8676  | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 31601 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分73左3#  | 50  | 31.2819 | 29.3590  | 29.3590  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0949  |
| 31602 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 城山分93#    | 100 | 47.9193 | 42.0807  | 42.0807  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 31603 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 东沟支5右2#   | 50  | 42.1893 | 23.9053  | 23.9053  | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 31604 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 东沟支8#     | 200 | 59.3340 | 61.3321  | 61.3321  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0956 |
| 31605 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风联支12#    | 100 | 66.0738 | 23.9262  | 23.9262  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0653 |
| 31606 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风联支2左1#   | 200 | 31.2499 | 117.5003 | 117.5003 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0285  |
| 31607 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 风屯支11#    | 50  | 50.6751 | 19.6624  | 19.6624  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0005  |
| 31608 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 高一支12#    | 30  | 32.2756 | 17.3173  | 17.3173  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0966  |
| 31609 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 高一支16#    | 30  | 55.3756 | 10.3873  | 10.3873  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 31610 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 林场分10右4#  | 50  | 34.9093 | 27.5453  | 27.5453  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 31611 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分12#    | 30  | 51.2014 | 11.6396  | 11.6396  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 31612 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分2#     | 50  | 57.6565 | 16.1718  | 16.1718  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0596  |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31613 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 漏坑分7右5#   | 50  | 62.4271 | 13.7864  | 13.7864  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0631  |
| 31614 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干102#   | 50  | 68.8793 | 10.5603  | 10.5603  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0784  |
| 31615 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干118#   | 100 | 64.1026 | 25.8974  | 25.8974  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 31616 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干151右1# | 50  | 69.8717 | 10.0641  | 10.0641  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0771  |
| 31617 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干160#   | 400 | 56.3185 | 134.7258 | 134.7258 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 31618 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干200左1# | 200 | 42.3442 | 95.3116  | 95.3116  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 31619 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干209左1# | 50  | 48.7225 | 20.6387  | 20.6387  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 31620 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干225左1# | 50  | 68.9057 | 10.5471  | 10.5471  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 31621 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干236#   | 160 | 34.8529 | 88.2354  | 88.2354  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 31622 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干240#   | 160 | 48.4057 | 66.5509  | 66.5509  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 31623 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干244左5# | 80  | 35.0335 | 43.9732  | 43.9732  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0927  |
| 31624 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干245右1# | 80  | 69.4136 | 16.4691  | 16.4691  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 31625 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干54右6#  | 50  | 45.8733 | 22.0634  | 22.0634  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0386 |
| 31626 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 瓦西干65#    | 50  | 34.2196 | 27.8902  | 27.8902  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 31627 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分19#   | 80  | 47.0787 | 34.3371  | 34.3371  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0266 |
| 31628 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分26#   | 50  | 34.6280 | 27.6860  | 27.6860  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0013 |
| 31629 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分37#   | 100 | 47.3316 | 42.6684  | 42.6684  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 31630 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分42#   | 30  | 57.2976 | 9.8107   | 9.8107   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0467  |
| 31631 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分43左1# | 100 | 50.3746 | 39.6254  | 39.6254  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0132  |
| 31632 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 小陈屯分48#   | 100 | 58.8468 | 31.1532  | 31.1532  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 31633 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 杨沟支9#     | 200 | 54.4937 | 71.0126  | 71.0126  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0404  |
| 31634 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分11右1#  | 200 | 47.3058 | 85.3883  | 85.3883  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 31635 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分18右3#  | 80  | 49.1818 | 32.6545  | 32.6545  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0483 |
| 31636 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分18右8#  | 80  | 53.9748 | 28.8201  | 28.8201  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0677  |
| 31637 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分20右2#  | 30  | 50.5623 | 11.8313  | 11.8313  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0813  |
| 31638 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分33#    | 100 | 36.7859 | 53.2141  | 53.2141  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0952  |
| 31639 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分56#    | 80  | 64.4588 | 20.4329  | 20.4329  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |
| 31640 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张沟分7左4#   | 30  | 67.9142 | 6.6257   | 6.6257   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0396  |
| 31641 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张炉支16#    | 80  | 61.5469 | 22.7625  | 22.7625  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 31642 | 瓦房店 | 王家66kV变电站 | 瓦西线 | 张炉支7右3#   | 200 | 51.1644 | 77.6712  | 77.6712  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 31643 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家三队台     | 100 | 64.2015 | 25.7985  | 25.7985  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 31644 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家四队台     | 30  | 51.2600 | 11.6220  | 11.6220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 31645 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家二队分台    | 50  | 48.2381 | 20.8809  | 20.8809  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0223  |

|       |     |           |     |        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31646 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯三队台  | 200 | 63.8231 | 52.3538  | 52.3538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 31647 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯四队台  | 200 | 35.7581 | 108.4839 | 108.4839 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 31648 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯四队南台 | 200 | 40.4719 | 99.0563  | 99.0563  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0601 |
| 31649 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山五队台  | 30  | 60.9630 | 8.7111   | 8.7111   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0778  |
| 31650 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家一队台  | 30  | 51.4821 | 11.5554  | 11.5554  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0749 |
| 31651 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家二队分台 | 30  | 44.3411 | 13.6977  | 13.6977  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0507 |
| 31652 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家六队台  | 30  | 49.6703 | 12.0989  | 12.0989  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0204 |
| 31653 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家七队台  | 80  | 62.0580 | 22.3536  | 22.3536  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0839 |
| 31654 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯二队台  | 30  | 69.6365 | 6.1090   | 6.1090   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0908  |
| 31655 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯二队分台 | 30  | 67.7362 | 6.6791   | 6.6791   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 31656 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯七队台  | 30  | 57.1710 | 9.8487   | 9.8487   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 31657 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 万家七队分台 | 50  | 57.4965 | 16.2518  | 16.2518  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0565 |
| 31658 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 万家七队台  | 50  | 47.6382 | 21.1809  | 21.1809  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0706  |
| 31659 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山三队台  | 80  | 61.9570 | 22.4344  | 22.4344  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0758 |
| 31660 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山四队台  | 200 | 43.0537 | 93.8927  | 93.8927  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 31661 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家一队台  | 50  | 47.9454 | 21.0273  | 21.0273  | 未列入 | 否 | 无 | -0.012  |
| 31662 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯一队台  | 100 | 53.8391 | 36.1609  | 36.1609  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0699 |
| 31663 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯大队台  | 100 | 62.1107 | 27.8893  | 27.8893  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 31664 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队东台 | 50  | 68.3120 | 10.8440  | 10.8440  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 31665 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家二队台  | 50  | 67.4641 | 11.2680  | 11.2680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0427  |
| 31666 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家三队台  | 50  | 46.6357 | 21.6821  | 21.6821  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0604  |
| 31667 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家五队台  | 50  | 51.2255 | 19.3872  | 19.3872  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 31668 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 谭家八队台  | 50  | 35.9330 | 27.0335  | 27.0335  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 31669 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯三队台  | 50  | 32.6569 | 28.6716  | 28.6716  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 31670 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 刘屯四队台  | 50  | 58.3528 | 15.8236  | 15.8236  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 31671 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 尖山二队台  | 200 | 31.6523 | 116.6954 | 116.6954 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0129 |
| 31672 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯五队分台 | 100 | 49.9102 | 40.0898  | 40.0898  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0166  |
| 31673 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队南台 | 200 | 57.5986 | 64.8028  | 64.8028  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0531 |
| 31674 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯五队台  | 100 | 49.9758 | 40.0242  | 40.0242  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0746 |
| 31675 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 车家二队台  | 200 | 42.6200 | 94.7600  | 94.7600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 31676 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 梁屯二队台  | 100 | 43.2505 | 46.7495  | 46.7495  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0171  |
| 31677 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 陈屯五队台  | 80  | 64.6400 | 20.2880  | 20.2880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 31678 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线 | 北海三队西台 | 200 | 41.2777 | 97.4446  | 97.4446  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |

|       |     |           |      |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31679 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 谭家大队台              | 200 | 30.1815 | 119.6369 | 119.6369 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0793  |
| 31680 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山一队台              | 100 | 61.8162 | 28.1838  | 28.1838  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 31681 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 刘屯五、六队台            | 100 | 32.6384 | 57.3616  | 57.3616  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 31682 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 刘屯水利台              | 50  | 67.1798 | 11.4101  | 11.4101  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0426  |
| 31683 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山四队分台             | 200 | 68.5602 | 42.8795  | 42.8795  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 31684 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山五队分台             | 50  | 33.9270 | 28.0365  | 28.0365  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 31685 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 车家四队分台             | 50  | 35.7888 | 27.1056  | 27.1056  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 31686 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 车家一队分台             | 100 | 53.0007 | 36.9993  | 36.9993  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 31687 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 谭家二队北台             | 100 | 40.4337 | 49.5663  | 49.5663  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0273  |
| 31688 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 谭家五队分台             | 100 | 49.8784 | 40.1216  | 40.1216  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0893 |
| 31689 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海二队台              | 400 | 31.1048 | 235.5809 | 235.5809 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0875 |
| 31690 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海河西台              | 160 | 38.3315 | 82.6697  | 82.6697  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 31691 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队台              | 315 | 59.7262 | 95.3623  | 95.3623  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0609  |
| 31692 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-1 | 630 | 42.0385 | 302.1573 | 302.1573 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0287  |
| 31693 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 瓦房店将军石温泉酒店责任有限公司-2 | 630 | 44.8425 | 284.4920 | 284.4920 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 31694 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯一队台              | 50  | 33.7739 | 28.1130  | 28.1130  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 31695 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海村四队台             | 100 | 57.4631 | 32.5369  | 32.5369  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 31696 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯二队台              | 100 | 48.5253 | 41.4747  | 41.4747  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 31697 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队南台             | 50  | 31.4339 | 29.2830  | 29.2830  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 31698 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 北海大队分台             | 100 | 58.7144 | 31.2856  | 31.2856  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0655  |
| 31699 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军甲线 | 陈屯二队分台             | 200 | 63.2680 | 53.4640  | 53.4640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 31700 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家五队台              | 80  | 60.7831 | 23.3736  | 23.3736  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 31701 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家六队台              | 30  | 30.6962 | 17.7911  | 17.7911  | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 31702 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家五队分台             | 30  | 64.6308 | 7.6108   | 7.6108   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0999 |
| 31703 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家六队分台             | 50  | 38.3887 | 25.8057  | 25.8057  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0338 |
| 31704 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家果园台              | 50  | 45.1640 | 22.4180  | 22.4180  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0407 |
| 31705 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 将军乙线 | 车家三队分台             | 100 | 52.3245 | 37.6755  | 37.6755  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 31706 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西台1队台              | 80  | 33.7040 | 45.0368  | 45.0368  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0697 |
| 31707 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯3队台              | 50  | 37.9614 | 26.0193  | 26.0193  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0745  |
| 31708 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯2队台              | 80  | 58.3639 | 25.3089  | 25.3089  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 31709 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 马厂4队台              | 160 | 66.8087 | 37.1060  | 37.1060  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 31710 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 柏屯2队分台             | 50  | 30.4613 | 29.7694  | 29.7694  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |

|       |     |           |     |         |     |         |         |         |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 31711 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨5队台   | 50  | 68.0645 | 10.9678 | 10.9678 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0086  |
| 31712 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨6队台   | 30  | 57.7856 | 9.6643  | 9.6643  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 31713 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯1队分台  | 30  | 58.4668 | 9.4600  | 9.4600  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 31714 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家1队台   | 200 | 43.5124 | 92.9751 | 92.9751 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0696 |
| 31715 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家2队台   | 50  | 57.5652 | 16.2174 | 16.2174 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0343  |
| 31716 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家3队台   | 200 | 62.0905 | 55.8191 | 55.8191 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0833 |
| 31717 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家4队台   | 30  | 52.9752 | 11.1074 | 11.1074 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0405  |
| 31718 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台3队台  | 100 | 56.8586 | 33.1414 | 33.1414 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0885  |
| 31719 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台4队台  | 30  | 31.4549 | 17.5635 | 17.5635 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 31720 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家7队台   | 50  | 44.1839 | 22.9081 | 22.9081 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0772  |
| 31721 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家9队台   | 80  | 46.3633 | 34.9094 | 34.9094 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0645 |
| 31722 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家10队台  | 50  | 69.0075 | 10.4963 | 10.4963 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0164  |
| 31723 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台4队台   | 30  | 46.7918 | 12.9625 | 12.9625 | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 31724 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台3队分台 | 50  | 66.4372 | 11.7814 | 11.7814 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 31725 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭1队台  | 30  | 44.2499 | 13.7250 | 13.7250 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0932 |
| 31726 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家1队台   | 30  | 57.2837 | 9.8149  | 9.8149  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 31727 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家2队台   | 50  | 43.0089 | 23.4955 | 23.4955 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0735 |
| 31728 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家3队台   | 80  | 49.5447 | 32.3643 | 32.3643 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0261 |
| 31729 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家4队台   | 50  | 64.6945 | 12.6527 | 12.6527 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 31730 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家5队台   | 30  | 31.1691 | 17.6493 | 17.6493 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 31731 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家8队台   | 50  | 64.6354 | 12.6823 | 12.6823 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 31732 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家大队台   | 50  | 40.3953 | 24.8024 | 24.8024 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 31733 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟3队台  | 100 | 68.7352 | 21.2648 | 21.2648 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 31734 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂1队分台  | 80  | 68.3958 | 17.2834 | 17.2834 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 31735 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套4队台   | 30  | 34.6320 | 16.6104 | 16.6104 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0698 |
| 31736 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套猪场台   | 200 | 59.7816 | 60.4368 | 60.4368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0272 |
| 31737 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套马营台   | 100 | 46.2326 | 43.7674 | 43.7674 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 31738 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套北洼台   | 80  | 66.2453 | 19.0038 | 19.0038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 31739 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨2队台   | 50  | 43.4975 | 23.2512 | 23.2512 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 31740 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨3队台   | 50  | 48.4523 | 20.7738 | 20.7738 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0141  |
| 31741 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭4队台  | 50  | 37.6612 | 26.1694 | 26.1694 | 未列入 | 否 | 无 | 0.065   |
| 31742 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯1队台   | 50  | 30.9878 | 29.5061 | 29.5061 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 31743 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家8队台   | 50  | 36.5794 | 26.7103 | 26.7103 | 未列入 | 否 | 无 | -0.019  |

|       |     |           |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31744 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家3队分台  | 50  | 34.1449 | 27.9276  | 27.9276  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0221 |
| 31745 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台2队台  | 50  | 66.7123 | 11.6439  | 11.6439  | 未列入 | 否 | 无 | 0.07    |
| 31746 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台2.7队台 | 50  | 38.0671 | 25.9664  | 25.9664  | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 31747 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台3队台   | 50  | 53.3158 | 18.3421  | 18.3421  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 31748 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台5队台   | 100 | 60.0697 | 29.9303  | 29.9303  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0016  |
| 31749 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台6队台   | 50  | 44.9717 | 22.5142  | 22.5142  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 31750 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台1队分台  | 50  | 43.3090 | 23.3455  | 23.3455  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0617  |
| 31751 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台5队分台  | 50  | 31.3814 | 29.3093  | 29.3093  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 31752 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭2队台  | 80  | 45.8533 | 35.3174  | 35.3174  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 31753 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 万家6队台   | 50  | 58.5669 | 15.7166  | 15.7166  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 31754 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟1队台  | 50  | 30.7247 | 29.6376  | 29.6376  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 31755 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟5队台  | 200 | 49.9930 | 80.0140  | 80.0140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 31756 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂1队台   | 50  | 47.7158 | 21.1421  | 21.1421  | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 31757 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂3队台   | 100 | 30.5689 | 59.4311  | 59.4311  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 31758 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂大队台   | 200 | 41.0231 | 97.9537  | 97.9537  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0577  |
| 31759 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套6队台   | 50  | 45.1055 | 22.4473  | 22.4473  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0687 |
| 31760 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套13队台  | 50  | 45.1590 | 22.4205  | 22.4205  | 未列入 | 否 | 无 | 0.049   |
| 31761 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套二队台   | 80  | 51.4627 | 30.8299  | 30.8299  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 31762 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂2队台   | 80  | 67.7444 | 17.8045  | 17.8045  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0575  |
| 31763 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套7.8队台 | 80  | 59.9386 | 24.0491  | 24.0491  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 31764 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马厂大队分台  | 80  | 64.0345 | 20.7724  | 20.7724  | 未列入 | 否 | 无 | -0.062  |
| 31765 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨三队分台  | 30  | 51.1148 | 11.6656  | 11.6656  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0957 |
| 31766 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队台  | 100 | 45.9708 | 44.0292  | 44.0292  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |
| 31767 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家5队台   | 100 | 61.6871 | 28.3129  | 28.3129  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 31768 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套场部台   | 250 | 44.0950 | 114.7625 | 114.7625 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 31769 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台5队台  | 160 | 42.7227 | 75.6437  | 75.6437  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 31770 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台水利台  | 100 | 69.7043 | 20.2957  | 20.2957  | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 31771 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台7队台  | 50  | 40.2482 | 24.8759  | 24.8759  | 未列入 | 否 | 无 | 0.095   |
| 31772 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台2队分台 | 50  | 32.4047 | 28.7977  | 28.7977  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0987 |
| 31773 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台6队台  | 80  | 38.4197 | 41.2643  | 41.2643  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 31774 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟6队台  | 80  | 64.6484 | 20.2812  | 20.2812  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0729 |
| 31775 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家6队台   | 400 | 49.8070 | 160.7722 | 160.7722 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0606 |
| 31776 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队分台 | 100 | 59.5834 | 30.4166  | 30.4166  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0359 |

|       |     |           |     |           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31777 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭3队台    | 400 | 49.4274 | 162.2905 | 162.2905 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 31778 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨4队台     | 200 | 44.9726 | 90.0549  | 90.0549  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 31779 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨4队分台    | 160 | 62.6053 | 43.8315  | 43.8315  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 31780 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套李营台     | 200 | 60.7302 | 58.5395  | 58.5395  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 31781 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台1队分台   | 315 | 60.3271 | 93.4695  | 93.4695  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0106 |
| 31782 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟5队分台   | 160 | 66.2376 | 38.0198  | 38.0198  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0703  |
| 31783 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套14队台    | 200 | 54.0811 | 71.8378  | 71.8378  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 31784 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台1队台    | 250 | 35.6494 | 135.8765 | 135.8765 | 未列入 | 否 | 无 | -0.072  |
| 31785 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟4队水利台  | 100 | 40.3470 | 49.6530  | 49.6530  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 31786 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队水利台  | 100 | 30.1911 | 59.8089  | 59.8089  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0705 |
| 31787 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 北洼水利2台(西) | 50  | 57.5592 | 16.2204  | 16.2204  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0328  |
| 31788 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 北洼水利1台(东) | 50  | 49.4984 | 20.2508  | 20.2508  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0418 |
| 31789 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭一队果园台  | 100 | 63.2772 | 26.7228  | 26.7228  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 31790 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队北台   | 50  | 46.6135 | 21.6932  | 21.6932  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 31791 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队南台   | 50  | 43.8658 | 23.0671  | 23.0671  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0294  |
| 31792 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十四队分台   | 200 | 41.1350 | 97.7301  | 97.7301  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 31793 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队东台   | 100 | 52.7548 | 37.2452  | 37.2452  | 未列入 | 否 | 无 | 0.034   |
| 31794 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套十三队南台   | 200 | 58.5454 | 62.9093  | 62.9093  | 未列入 | 否 | 无 | -0.027  |
| 31795 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西台一队南台    | 100 | 64.4548 | 25.5452  | 25.5452  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0237 |
| 31796 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 许家二队分台    | 100 | 69.2389 | 20.7611  | 20.7611  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 31797 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套4队分台    | 50  | 30.0294 | 29.9853  | 29.9853  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0767 |
| 31798 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟三队分台   | 100 | 67.6070 | 22.3930  | 22.3930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 31799 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套六队分台    | 50  | 45.4647 | 22.2676  | 22.2676  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 31800 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 二道岭四队分台   | 100 | 53.2228 | 36.7772  | 36.7772  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 31801 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯三队分台    | 50  | 58.5845 | 15.7077  | 15.7077  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 31802 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 柏屯四队台     | 50  | 55.7096 | 17.1452  | 17.1452  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 31803 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台四队分台   | 200 | 57.5826 | 64.8348  | 64.8348  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0416  |
| 31804 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 马场四队分台    | 100 | 47.9680 | 42.0320  | 42.0320  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 31805 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 苇套二队分台    | 100 | 40.8886 | 49.1114  | 49.1114  | 未列入 | 否 | 无 | -0.042  |
| 31806 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西杨1队台     | 50  | 46.3213 | 21.8394  | 21.8394  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 31807 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟2队台    | 200 | 53.3730 | 73.2539  | 73.2539  | 未列入 | 否 | 无 | 0.097   |
| 31808 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 三墩台8队台    | 50  | 47.0361 | 21.4820  | 21.4820  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 31809 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线 | 西楼沟二队分台   | 100 | 59.8696 | 30.1304  | 30.1304  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0336  |



|       |     |           |      |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31810 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 三墩台东山台               | 200 | 66.0627 | 47.8745  | 47.8745  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 31811 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 二道岭四队南台              | 100 | 46.3376 | 43.6624  | 43.6624  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 31812 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 国网辽宁有限公司大连分公司        | 100 | 58.3893 | 31.6107  | 31.6107  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0194 |
| 31813 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 西台生态园台               | 200 | 54.5136 | 70.9727  | 70.9727  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0683  |
| 31814 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 北海线  | 尖山一队分                | 200 | 32.3589 | 115.2821 | 115.2821 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 31815 | 瓦房店 | 柏屯66kV变电站 | 联西线  | 许家八队分                | 200 | 30.1012 | 119.7977 | 119.7977 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 31816 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 魏屯村一队                | 30  | 41.1939 | 14.6418  | 14.6418  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0249 |
| 31817 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-<br>1 | 630 | 38.5340 | 324.2359 | 324.2359 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 31818 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-<br>2 | 630 | 32.3378 | 363.2720 | 363.2720 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 31819 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店谢屯镇前进村民委员会        | 630 | 63.0459 | 169.8106 | 169.8106 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 31820 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-<br>3 | 630 | 64.2858 | 161.9993 | 161.9993 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 31821 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-<br>4 | 500 | 65.0812 | 124.5940 | 124.5940 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 31822 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 瓦房店市谢屯镇前进村民委员会-<br>5 | 500 | 57.7640 | 161.1801 | 161.1801 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0848 |
| 31823 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 前进三队                 | 100 | 69.7392 | 20.2608  | 20.2608  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0729  |
| 31824 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 前进四队                 | 30  | 56.8556 | 9.9433   | 9.9433   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 31825 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯供电局台               | 200 | 40.1793 | 99.6413  | 99.6413  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0852 |
| 31826 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 曲甸小队                 | 50  | 35.7574 | 27.1213  | 27.1213  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0563  |
| 31827 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 贺屯小队                 | 50  | 69.4269 | 10.2866  | 10.2866  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0185 |
| 31828 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯东队                 | 200 | 53.4893 | 73.0214  | 73.0214  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0161 |
| 31829 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯村西队                | 315 | 46.5494 | 136.8694 | 136.8694 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0877 |
| 31830 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯镇谢屯村刘              | 200 | 54.0379 | 71.9243  | 71.9243  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 31831 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀一队                 | 80  | 37.2951 | 42.1639  | 42.1639  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0225  |
| 31832 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀二队                 | 80  | 57.8028 | 25.7578  | 25.7578  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0763 |
| 31833 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀村台                 | 80  | 53.6260 | 29.0992  | 29.0992  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 31834 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀四队                 | 30  | 66.7722 | 6.9683   | 6.9683   | 未列入 | 否 | 无 | -0.011  |
| 31835 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀三队                 | 80  | 69.0783 | 16.7374  | 16.7374  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 31836 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀五队                 | 50  | 38.9074 | 25.5463  | 25.5463  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 31837 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 柳咀六队                 | 80  | 50.2808 | 31.7753  | 31.7753  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0995  |
| 31838 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 魏屯二队                 | 100 | 54.2189 | 35.7811  | 35.7811  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 31839 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯贺屯二台               | 30  | 40.1893 | 14.9432  | 14.9432  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0541 |
| 31840 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 莲花村左屯                | 50  | 67.8890 | 11.0555  | 11.0555  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0387  |
| 31841 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 莲花村左屯东台              | 80  | 39.2669 | 40.5865  | 40.5865  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 31842 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 谢屯镇莲花山村二组二台          | 250 | 39.4677 | 126.3308 | 126.3308 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0412 |

|       |     |           |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31843 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花六队            | 50  | 56.9449 | 16.5275  | 16.5275  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 31844 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花一队            | 100 | 41.0478 | 48.9522  | 48.9522  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 31845 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花二队            | 200 | 36.8439 | 106.3122 | 106.3122 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0648  |
| 31846 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 莲花村郑屯3队         | 200 | 64.1348 | 51.7304  | 51.7304  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 31847 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山一队            | 30  | 65.2924 | 7.4123   | 7.4123   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0382  |
| 31848 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山二队西           | 50  | 38.7329 | 25.6336  | 25.6336  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 31849 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山二队            | 100 | 64.9103 | 25.0897  | 25.0897  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 31850 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山三队            | 200 | 64.0790 | 51.8420  | 51.8420  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 31851 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 靠山村大陀           | 100 | 48.0525 | 41.9475  | 41.9475  | 未列入 | 否 | 无 | -0.094  |
| 31852 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯六队            | 200 | 65.9926 | 48.0148  | 48.0148  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0546 |
| 31853 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯五队            | 80  | 43.5328 | 37.1738  | 37.1738  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0248  |
| 31854 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 魏屯四队            | 30  | 58.6199 | 9.4140   | 9.4140   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0882  |
| 31855 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 谢屯镇魏屯村三队        | 30  | 53.9938 | 10.8018  | 10.8018  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 31856 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 谢屯刘屯一二队         | 100 | 68.5406 | 21.4594  | 21.4594  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0148 |
| 31857 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房八队           | 80  | 50.0217 | 31.9827  | 31.9827  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 31858 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房七队           | 50  | 67.7071 | 11.1464  | 11.1464  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0111 |
| 31859 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房六队           | 50  | 64.6138 | 12.6931  | 12.6931  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0933 |
| 31860 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房五队           | 80  | 31.3134 | 46.9492  | 46.9492  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 31861 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房四队           | 50  | 55.8089 | 17.0956  | 17.0956  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0684 |
| 31862 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房二队           | 80  | 44.2380 | 36.6096  | 36.6096  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0501  |
| 31863 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房九队           | 50  | 68.8018 | 10.5991  | 10.5991  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 31864 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线 | 七间房三队           | 80  | 40.8654 | 39.3077  | 39.3077  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0472  |
| 31865 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯刘屯三队          | 100 | 55.3489 | 34.6511  | 34.6511  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0859 |
| 31866 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯刘屯七、八队        | 80  | 64.0550 | 20.7560  | 20.7560  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |
| 31867 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 孙光              | 400 | 35.2214 | 219.1145 | 219.1145 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 31868 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-1 | 630 | 45.4092 | 280.9221 | 280.9221 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0498  |
| 31869 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-2 | 630 | 30.7976 | 372.9748 | 372.9748 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 31870 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-3 | 630 | 58.3543 | 199.3677 | 199.3677 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0093  |
| 31871 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-4 | 630 | 57.5783 | 204.2570 | 204.2570 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0791 |
| 31872 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-5 | 630 | 63.7283 | 165.5115 | 165.5115 | 未列入 | 否 | 无 | -0.059  |
| 31873 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 大连正罡房地产开发有限公司-6 | 630 | 44.2255 | 288.3795 | 288.3795 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0616  |
| 31874 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 河西二队            | 80  | 61.5704 | 22.7437  | 22.7437  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0629 |
| 31875 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯河西一二队         | 100 | 31.3112 | 58.6888  | 58.6888  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |

|       |     |           |     |         |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31876 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯五队  | 200 | 41.3504 | 97.2992  | 97.2992  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0401  |
| 31877 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯七队  | 50  | 60.6077 | 14.6962  | 14.6962  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0397 |
| 31878 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯三队  | 200 | 58.0564 | 63.8872  | 63.8872  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 31879 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园三四队 | 100 | 39.8606 | 50.1394  | 50.1394  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0703 |
| 31880 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 花园村于屯   | 315 | 47.3122 | 134.4665 | 134.4665 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0316 |
| 31881 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园五队  | 50  | 38.2714 | 25.8643  | 25.8643  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 31882 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯花园六队  | 100 | 56.2169 | 33.7831  | 33.7831  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0419  |
| 31883 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯周屯一二队 | 100 | 43.2642 | 46.7358  | 46.7358  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 31884 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石二队  | 100 | 44.1383 | 45.8617  | 45.8617  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 31885 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮一队   | 100 | 34.9735 | 55.0265  | 55.0265  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 31886 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石六队  | 200 | 54.7920 | 70.4159  | 70.4159  | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 31887 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石四队  | 100 | 52.2395 | 37.7605  | 37.7605  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 31888 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 狮石村井口   | 50  | 46.3665 | 21.8167  | 21.8167  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 31889 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石三队  | 100 | 54.2212 | 35.7788  | 35.7788  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 31890 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线 | 谢屯狮石五队  | 50  | 39.8712 | 25.0644  | 25.0644  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0195  |
| 31891 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 谢屯电管站   | 250 | 58.4982 | 78.7546  | 78.7546  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 31892 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉村二队   | 50  | 34.5565 | 27.7217  | 27.7217  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0766 |
| 31893 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉村三队   | 100 | 50.9860 | 39.0140  | 39.0140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0387 |
| 31894 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 董炉一队    | 160 | 68.2421 | 34.8127  | 34.8127  | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 31895 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 西孙屯     | 100 | 33.0253 | 56.9747  | 56.9747  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0559 |
| 31896 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯小岛    | 50  | 58.9949 | 15.5026  | 15.5026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0495 |
| 31897 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯一队台   | 100 | 30.8878 | 59.1122  | 59.1122  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0617 |
| 31898 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 大屯二四队   | 200 | 58.0963 | 63.8073  | 63.8073  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 31899 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村赵屯   | 100 | 69.4334 | 20.5666  | 20.5666  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0772 |
| 31900 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村小高屯  | 100 | 32.8911 | 57.1089  | 57.1089  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0981  |
| 31901 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 靠海村马菜园  | 100 | 47.8276 | 42.1724  | 42.1724  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0637  |
| 31902 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 小李屯     | 50  | 51.8698 | 19.0651  | 19.0651  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 31903 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 平岛线 | 沙山4队    | 200 | 67.5025 | 44.9949  | 44.9949  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0444  |
| 31904 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泉水线 | 谢屯泉眼五队  | 100 | 63.0491 | 26.9509  | 26.9509  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 31905 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼一队  | 200 | 58.5484 | 62.9032  | 62.9032  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 31906 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 五化家属区   | 400 | 44.3015 | 182.7942 | 182.7942 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 31907 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼二队  | 100 | 66.4140 | 23.5860  | 23.5860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 31908 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线 | 谢屯泉眼四队  | 50  | 51.4207 | 19.2897  | 19.2897  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0923  |

|       |     |           |      |             |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|-------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31909 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 张家沟         | 100 | 57.3673 | 32.6327  | 32.6327  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 31910 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 大屯村四队       | 400 | 35.9768 | 216.0928 | 216.0928 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0453  |
| 31911 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 靠海村盐场屯      | 200 | 48.4125 | 83.1749  | 83.1749  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0822  |
| 31912 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山一队        | 200 | 33.8644 | 112.2712 | 112.2712 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0848  |
| 31913 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 谢屯五队        | 80  | 69.1183 | 16.7053  | 16.7053  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 31914 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 谢屯六队        | 50  | 36.8453 | 26.5773  | 26.5773  | 未列入 | 否 | 无 | 0.003   |
| 31915 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 谢屯泉眼三队      | 100 | 50.1121 | 39.8879  | 39.8879  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0788 |
| 31916 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山王滩        | 50  | 42.4926 | 23.7537  | 23.7537  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0337  |
| 31917 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山二队        | 100 | 48.6635 | 41.3365  | 41.3365  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0291 |
| 31918 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山三队        | 100 | 46.0845 | 43.9155  | 43.9155  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0246 |
| 31919 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山南庙        | 200 | 31.7051 | 116.5899 | 116.5899 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0178 |
| 31920 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山赵坎        | 80  | 40.7477 | 39.4018  | 39.4018  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 31921 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 沙山赵坎东台      | 80  | 46.2582 | 34.9935  | 34.9935  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0676 |
| 31922 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 谢五线  | 靠海村董屯       | 50  | 37.8407 | 26.0797  | 26.0797  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0594  |
| 31923 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 联谢线  | 谢屯泉眼八队      | 50  | 69.3593 | 10.3203  | 10.3203  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0877  |
| 31924 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 联谢线  | 小口门头        | 80  | 45.7216 | 35.4227  | 35.4227  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0698  |
| 31925 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 井口线  | 七间房2队南台     | 100 | 66.3021 | 23.6979  | 23.6979  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 31926 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线  | 谢屯狮石五队二队    | 100 | 40.2781 | 49.7219  | 49.7219  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 31927 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 泡崖线  | 谢屯花园五队二队    | 100 | 59.0675 | 30.9325  | 30.9325  | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |
| 31928 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 九凤一台        | 630 | 46.8109 | 272.0913 | 272.0913 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0803 |
| 31929 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 九凤二台        | 630 | 60.2919 | 187.1609 | 187.1609 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0791  |
| 31930 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 南国甲台        | 630 | 39.8154 | 316.1629 | 316.1629 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0357  |
| 31931 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 南国乙台        | 630 | 32.7326 | 360.7847 | 360.7847 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 31932 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 幸福甲台        | 630 | 31.9132 | 365.9468 | 365.9468 | 未列入 | 否 | 无 | 0.071   |
| 31933 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 幸福乙台        | 630 | 48.7100 | 260.1273 | 260.1273 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 31934 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 银湖甲台        | 630 | 35.4741 | 343.5132 | 343.5132 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 31935 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 银湖乙台        | 630 | 60.3275 | 186.9366 | 186.9366 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 31936 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 国盛西区一台      | 630 | 40.4440 | 312.2029 | 312.2029 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0421  |
| 31937 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 国盛西区二台      | 630 | 39.7502 | 316.5740 | 316.5740 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 31938 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 铭湖一台        | 630 | 58.8307 | 196.3663 | 196.3663 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 31939 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四海支9#柱上变压器  | 400 | 55.7425 | 137.0301 | 137.0301 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0701  |
| 31940 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四喜分17#柱上变压器 | 400 | 53.9335 | 144.2661 | 144.2661 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0434 |
| 31941 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站 | 高新甲线 | 四海支5#柱上变压器  | 400 | 39.0055 | 203.9779 | 203.9779 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |

|       |     |            |      |                            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31942 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分6左1#柱上变压器               | 400 | 66.6978 | 93.2090  | 93.2090  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 31943 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分4右1#柱上变压器               | 400 | 39.7616 | 200.9538 | 200.9538 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0726  |
| 31944 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右7#柱上变压器             | 400 | 33.9230 | 224.3078 | 224.3078 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0565  |
| 31945 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右8#柱上变压器             | 400 | 48.8844 | 164.4624 | 164.4624 | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 31946 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分18#柱上变压器                | 400 | 32.9067 | 228.3733 | 228.3733 | 未列入 | 否 | 无 | 0.057   |
| 31947 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分8左1#柱上变压器               | 400 | 49.4899 | 162.0403 | 162.0403 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0722 |
| 31948 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 高新干109右9#柱上变压器             | 400 | 33.6796 | 225.2818 | 225.2818 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 31949 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四海支8#柱上变压器                 | 400 | 69.3162 | 82.7352  | 82.7352  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0844 |
| 31950 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 高新甲线 | 四喜分3左1#柱上变压器               | 400 | 60.0229 | 119.9083 | 119.9083 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 31951 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 井口线  | 五岛建筑公司住宅楼1#箱式变电站103间隔配电变压器 | 400 | 38.3919 | 206.4323 | 206.4323 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0485 |
| 31952 | 瓦房店 | 谢屯66kV变电站  | 井口线  | 五岛建筑公司住宅楼2#箱式变电站103间隔配电变压器 | 400 | 40.4266 | 198.2934 | 198.2934 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0076 |
| 31953 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线罗沟分#9                   | 400 | 47.6936 | 169.2257 | 169.2257 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0787 |
| 31954 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线罗沟分#1                   | 100 | 51.1748 | 38.8252  | 38.8252  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 31955 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支#18               | 50  | 62.3378 | 13.8311  | 13.8311  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0518 |
| 31956 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支小胡屯支#22           | 315 | 37.8657 | 164.2230 | 164.2230 | 未列入 | 否 | 无 | 0.096   |
| 31957 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支小胡屯支#11           | 400 | 68.9505 | 84.1980  | 84.1980  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 31958 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支小胡屯支#1            | 100 | 52.1320 | 37.8680  | 37.8680  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0917 |
| 31959 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支#86               | 50  | 58.3012 | 15.8494  | 15.8494  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 31960 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支黄口支#8             | 30  | 51.7962 | 11.4611  | 11.4611  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0811  |
| 31961 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支刘屯支#23            | 80  | 53.5536 | 29.1572  | 29.1572  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 31962 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支#125              | 200 | 52.5860 | 74.8280  | 74.8280  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 31963 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线铁西分#3                   | 100 | 60.4729 | 29.5271  | 29.5271  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0494 |
| 31964 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线杨崴分#11                  | 80  | 46.5153 | 34.7878  | 34.7878  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0885 |
| 31965 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线李刘沟分#67                 | 80  | 54.3914 | 28.4869  | 28.4869  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0295 |
| 31966 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线李刘沟分二里沟支#22             | 200 | 49.0257 | 81.9486  | 81.9486  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 31967 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线李刘沟分#88                 | 50  | 41.8097 | 24.0951  | 24.0951  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 31968 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线李刘沟分#40                 | 30  | 32.8101 | 17.1570  | 17.1570  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 31969 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线石河分#6                   | 200 | 46.2614 | 87.4772  | 87.4772  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0944  |
| 31970 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线石河分#11                  | 80  | 67.2784 | 18.1773  | 18.1773  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0585  |
| 31971 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支#42               | 80  | 43.8947 | 36.8843  | 36.8843  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0606  |
| 31972 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线东马分保卫支偏石脸支#11           | 30  | 46.2860 | 13.1142  | 13.1142  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 31973 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线  | 北瓦线石河分#21                  | 200 | 41.2139 | 97.5723  | 97.5723  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0978 |

|       |     |            |     |                 |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 31974 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫支#68    | 50  | 47.4265 | 21.2867  | 21.2867  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0354  |
| 31975 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫支刘屯支#11 | 30  | 37.0774 | 15.8768  | 15.8768  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 31976 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分丁沟支#11    | 200 | 33.4303 | 113.1393 | 113.1393 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 31977 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分丁沟支#5     | 400 | 50.8039 | 156.7843 | 156.7843 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0226  |
| 31978 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分七队支#1     | 100 | 44.3504 | 45.6496  | 45.6496  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 31979 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线孟沟分#19       | 200 | 41.8856 | 96.2288  | 96.2288  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0484  |
| 31980 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#24       | 400 | 32.5158 | 229.9368 | 229.9368 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 31981 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#43       | 400 | 31.6488 | 233.4047 | 233.4047 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0527  |
| 31982 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#58       | 200 | 45.9565 | 88.0870  | 88.0870  | 未列入 | 否 | 无 | 0.026   |
| 31983 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#71       | 200 | 68.9726 | 42.0547  | 42.0547  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0094  |
| 31984 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#74       | 100 | 46.1285 | 43.8715  | 43.8715  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 31985 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#96       | 200 | 56.7283 | 66.5433  | 66.5433  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 31986 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队支五队支#9  | 50  | 61.5911 | 14.2044  | 14.2044  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 31987 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队支五队支#1  | 200 | 39.3803 | 101.2395 | 101.2395 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0303 |
| 31988 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分六队支#11    | 200 | 51.0693 | 77.8613  | 77.8613  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0247  |
| 31989 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分七队支#13    | 200 | 45.5228 | 88.9545  | 88.9545  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0165  |
| 31990 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#173      | 80  | 57.6623 | 25.8702  | 25.8702  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 31991 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分#196      | 200 | 66.6210 | 46.7580  | 46.7580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0277  |
| 31992 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分211       | 200 | 46.0052 | 87.9896  | 87.9896  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 31993 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分十一队支#7    | 200 | 46.1540 | 87.6921  | 87.6921  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 31994 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线姚屯分#8        | 400 | 36.0484 | 215.8066 | 215.8066 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 31995 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线青年农场分#7      | 100 | 32.6097 | 57.3903  | 57.3903  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0652  |
| 31996 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#2       | 200 | 55.1675 | 69.6650  | 69.6650  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 31997 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#30      | 200 | 42.5061 | 94.9877  | 94.9877  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 31998 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#34      | 200 | 46.0029 | 87.9942  | 87.9942  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 31999 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分前草甸支#16  | 80  | 47.1157 | 34.3074  | 34.3074  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 32000 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 东北沟分14#         | 200 | 46.9250 | 86.1501  | 86.1501  | 未列入 | 否 | 无 | 0.045   |
| 32001 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#176         | 315 | 36.8303 | 167.4845 | 167.4845 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0628 |
| 32002 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线3队分#3        | 400 | 55.1921 | 139.2317 | 139.2317 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0422 |
| 32003 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线孟沟分#11       | 100 | 59.2658 | 30.7342  | 30.7342  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 32004 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线徐屯分#1        | 400 | 50.1000 | 159.5999 | 159.5999 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |
| 32005 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#12      | 400 | 55.4818 | 138.0730 | 138.0730 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0899  |
| 32006 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#80          | 100 | 50.6258 | 39.3742  | 39.3742  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0826  |

|       |     |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32007 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#66           | 100 | 61.9448 | 28.0552  | 28.0552  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0824 |
| 32008 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线河屯分#18        | 200 | 30.9209 | 118.1582 | 118.1582 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0666  |
| 32009 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分#13       | 400 | 43.7255 | 185.0979 | 185.0979 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0742 |
| 32010 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线#4            | 400 | 62.0492 | 111.8032 | 111.8032 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0937  |
| 32011 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线河屯分 #12       | 50  | 51.3890 | 19.3055  | 19.3055  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0034  |
| 32012 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线李刘沟分二里沟支#39   | 200 | 39.2844 | 101.4312 | 101.4312 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 32013 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 东北沟分27#          | 200 | 49.0918 | 81.8165  | 81.8165  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0474  |
| 32014 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫支屯电支2#   | 100 | 55.9463 | 34.0537  | 34.0537  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0179 |
| 32015 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分保卫支小胡屯支#36 | 200 | 37.1675 | 105.6651 | 105.6651 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 32016 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#5         | 100 | 30.3412 | 59.6588  | 59.6588  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0085 |
| 32017 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#35        | 200 | 62.1576 | 55.6847  | 55.6847  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0004  |
| 32018 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#22        | 100 | 54.9277 | 35.0723  | 35.0723  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 32019 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支#6      | 400 | 64.4602 | 102.1592 | 102.1592 | 未列入 | 否 | 无 | -0.035  |
| 32020 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支大石沟支#26 | 100 | 45.5597 | 44.4403  | 44.4403  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 32021 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支唐屯支#3   | 200 | 32.9230 | 114.1540 | 114.1540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0547  |
| 32022 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支大石沟支#20 | 50  | 64.8521 | 12.5740  | 12.5740  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 32023 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支刑屯支#9   | 200 | 49.1983 | 81.6033  | 81.6033  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0212 |
| 32024 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支王屯支#1   | 50  | 50.1453 | 19.9274  | 19.9274  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 32025 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支#59     | 200 | 51.2352 | 77.5296  | 77.5296  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0197  |
| 32026 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#77        | 400 | 33.1679 | 227.3285 | 227.3285 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0624 |
| 32027 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#87        | 100 | 60.4790 | 29.5210  | 29.5210  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0817 |
| 32028 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北沟支#9      | 200 | 33.5981 | 112.8038 | 112.8038 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0752 |
| 32029 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高屯支#10    | 100 | 39.0962 | 50.9038  | 50.9038  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 32030 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高屯支高南支#3  | 30  | 39.9847 | 15.0046  | 15.0046  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0761 |
| 32031 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#122       | 100 | 43.8898 | 46.1102  | 46.1102  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 32032 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#99        | 100 | 41.3493 | 48.6507  | 48.6507  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0731  |
| 32033 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#108       | 100 | 48.4627 | 41.5373  | 41.5373  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 32034 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#130       | 200 | 66.0317 | 47.9366  | 47.9366  | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 32035 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#140       | 50  | 60.0178 | 14.9911  | 14.9911  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 32036 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支#46     | 160 | 44.5480 | 72.7232  | 72.7232  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 32037 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支#39     | 400 | 60.2747 | 118.9013 | 118.9013 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0499  |
| 32038 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支双顶支#18  | 200 | 34.0752 | 111.8496 | 111.8496 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0135 |
| 32039 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支双顶支#6   | 100 | 36.2505 | 53.7495  | 53.7495  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |

|       |     |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32040 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支三道沟支#17 | 200 | 36.1520 | 107.6961 | 107.6961 | 未列入 | 否 | 无 | -0.052  |
| 32041 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支#67     | 400 | 56.9491 | 132.2034 | 132.2034 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 32042 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支#75     | 200 | 65.9429 | 48.1141  | 48.1141  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 32043 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支杨沟支18左  | 200 | 61.1210 | 57.7580  | 57.7580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 32044 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#1         | 200 | 31.3820 | 117.2360 | 117.2360 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0792 |
| 32045 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#21        | 400 | 68.6499 | 85.4005  | 85.4005  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0187  |
| 32046 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线#73           | 100 | 41.0320 | 48.9680  | 48.9680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0847  |
| 32047 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线西南屯分#5        | 200 | 43.6031 | 92.7939  | 92.7939  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 32048 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线唐沟分#9         | 200 | 65.7581 | 48.4837  | 48.4837  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0878 |
| 32049 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线岭上分#1         | 30  | 66.9364 | 6.9191   | 6.9191   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0486 |
| 32050 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线北哨分#7         | 100 | 50.4091 | 39.5909  | 39.5909  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0638  |
| 32051 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线北哨分马屯支#2      | 200 | 41.2416 | 97.5168  | 97.5168  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0941 |
| 32052 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线赵屯分#6         | 200 | 43.8002 | 92.3996  | 92.3996  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 32053 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线大屯分#2         | 100 | 67.4040 | 22.5960  | 22.5960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 32054 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线张屯分#9         | 400 | 49.3528 | 162.5889 | 162.5889 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 32055 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支水利支#1   | 200 | 59.4801 | 61.0398  | 61.0398  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0516  |
| 32056 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支#105    | 200 | 59.6056 | 60.7888  | 60.7888  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0002  |
| 32057 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支#128    | 200 | 63.2650 | 53.4699  | 53.4699  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 32058 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支石门支#15  | 200 | 69.3403 | 41.3194  | 41.3194  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 32059 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线#12           | 200 | 44.8357 | 90.3287  | 90.3287  | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 32060 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分河西支#2      | 200 | 36.1882 | 107.6235 | 107.6235 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0007 |
| 32061 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支#83     | 200 | 64.8196 | 50.3607  | 50.3607  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 32062 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线赵屯分#1         | 200 | 48.8211 | 82.3579  | 82.3579  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0753 |
| 32063 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#52        | 400 | 53.3494 | 146.6023 | 146.6023 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 32064 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支#97     | 200 | 48.2629 | 83.4741  | 83.4741  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0344  |
| 32065 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支荆屯支#18  | 400 | 44.2691 | 182.9235 | 182.9235 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 32066 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分北高屯支#38    | 30  | 51.5362 | 11.5391  | 11.5391  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 32067 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线大屯二台分#1       | 30  | 50.1248 | 11.9626  | 11.9626  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0362 |
| 32068 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支荆屯支#23  | 100 | 66.8679 | 23.1321  | 23.1321  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0242 |
| 32069 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线加油站分#1        | 200 | 46.3013 | 87.3973  | 87.3973  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0251 |
| 32070 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#1         | 200 | 48.9029 | 82.1941  | 82.1941  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0711  |
| 32071 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支三道沟支#11 | 100 | 59.4226 | 30.5774  | 30.5774  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0345  |
| 32072 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#30        | 200 | 57.1556 | 65.6889  | 65.6889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |



|       |     |            |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32073 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分#63         | 50  | 30.7252 | 29.6374  | 29.6374  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0297  |
| 32074 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支邢屯支高屯二台支 | 100 | 41.0880 | 48.9120  | 48.9120  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0544  |
| 32075 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线菜卜分#36         | 80  | 60.1359 | 23.8913  | 23.8913  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 32076 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分马屯支#6       | 200 | 54.3965 | 71.2069  | 71.2069  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 32077 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线榛子沟分#4         | 200 | 54.6430 | 70.7140  | 70.7140  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0682 |
| 32078 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线周屯分#6          | 100 | 63.1013 | 26.8987  | 26.8987  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 32079 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线#90            | 250 | 60.4693 | 73.8266  | 73.8266  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 32080 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线#80            | 400 | 38.1569 | 207.3724 | 207.3724 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0182  |
| 32081 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#8         | 160 | 36.3011 | 85.9182  | 85.9182  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0546  |
| 32082 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#18        | 400 | 44.0668 | 183.7330 | 183.7330 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 32083 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#27        | 100 | 58.7950 | 31.2050  | 31.2050  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 32084 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#36        | 80  | 39.4388 | 40.4490  | 40.4490  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 32085 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#11        | 200 | 55.4058 | 69.1883  | 69.1883  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0314 |
| 32086 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线南沟分#10         | 200 | 48.2338 | 83.5324  | 83.5324  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 32087 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线潘上分#44         | 50  | 44.7081 | 22.6459  | 22.6459  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 32088 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线潘上分#23         | 50  | 53.1255 | 18.4373  | 18.4373  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 32089 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#195           | 400 | 54.3747 | 142.5013 | 142.5013 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0004 |
| 32090 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#202           | 200 | 40.7495 | 98.5010  | 98.5010  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 32091 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#211           | 50  | 67.0842 | 11.4579  | 11.4579  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0191  |
| 32092 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#224           | 100 | 51.1579 | 38.8421  | 38.8421  | 未列入 | 否 | 无 | 0.016   |
| 32093 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#232           | 80  | 44.9570 | 36.0344  | 36.0344  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 32094 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线潘上分#1          | 200 | 44.3231 | 91.3538  | 91.3538  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 32095 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线#189           | 315 | 38.1165 | 163.4331 | 163.4331 | 未列入 | 否 | 无 | 0.054   |
| 32096 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分桥密支#3       | 200 | 30.3962 | 119.2075 | 119.2075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0528 |
| 32097 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分黄窝铺支#3      | 100 | 59.6417 | 30.3583  | 30.3583  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 32098 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分黄窝铺支#23     | 200 | 47.8484 | 84.3031  | 84.3031  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 32099 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分黄窝铺支#29     | 100 | 56.1782 | 33.8218  | 33.8218  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0897 |
| 32100 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分黄窝铺支汪海支#10  | 200 | 42.4472 | 95.1056  | 95.1056  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0635  |
| 32101 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分#36         | 100 | 61.6762 | 28.3238  | 28.3238  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0342  |
| 32102 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分#50         | 100 | 58.6065 | 31.3935  | 31.3935  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0071 |
| 32103 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分#63         | 200 | 31.0741 | 117.8519 | 117.8519 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 32104 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 农电线 | 农电线小房分张下支#27      | 100 | 53.9707 | 36.0293  | 36.0293  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0631 |

|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32105 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分张下支#47     | 100 | 44.2890 | 45.7110  | 45.7110  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0427 |
| 32106 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线大队分#1         | 80  | 44.4493 | 36.4406  | 36.4406  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0441 |
| 32107 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分#7         | 200 | 49.3800 | 81.2400  | 81.2400  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0542  |
| 32108 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线山前分#2         | 200 | 58.3656 | 63.2689  | 63.2689  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0834 |
| 32109 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分#40        | 200 | 60.8040 | 58.3921  | 58.3921  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 32110 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分庙东支#8     | 100 | 51.7796 | 38.2204  | 38.2204  | 未列入 | 否 | 无 | -0.057  |
| 32111 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分庙西支#2     | 200 | 49.8018 | 80.3964  | 80.3964  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0599 |
| 32112 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线罗屯分#3         | 100 | 45.0695 | 44.9305  | 44.9305  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0041 |
| 32113 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线王屯分#8         | 100 | 43.4220 | 46.5780  | 46.5780  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0748 |
| 32114 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#8            | 200 | 52.2957 | 75.4087  | 75.4087  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0854 |
| 32115 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线靴子沟分#1        | 200 | 54.7757 | 70.4485  | 70.4485  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0168 |
| 32116 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线差转台分#35       | 50  | 53.4628 | 18.2686  | 18.2686  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0647 |
| 32117 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线#142          | 80  | 48.0786 | 33.5372  | 33.5372  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0915 |
| 32118 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线东山分#2         | 30  | 43.2205 | 14.0338  | 14.0338  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 32119 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 罗屯分8#            | 100 | 31.9850 | 58.0150  | 58.0150  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0279 |
| 32120 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分沙西二台支5#    | 100 | 66.0852 | 23.9148  | 23.9148  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0035  |
| 32121 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分张下支张上二台支1# | 100 | 67.6222 | 22.3778  | 22.3778  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 32122 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 潘上分8#            | 200 | 57.2072 | 65.5856  | 65.5856  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0566  |
| 32123 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线河上分机井支1#      | 100 | 68.2137 | 21.7863  | 21.7863  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0089 |
| 32124 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分黄窝铺支机井支1#  | 100 | 55.1737 | 34.8263  | 34.8263  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 32125 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 农电线 | 农电线小房分机井支1#      | 100 | 46.5884 | 43.4116  | 43.4116  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 32126 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分#47        | 100 | 33.6749 | 56.3251  | 56.3251  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0595  |
| 32127 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线新立屯分#12       | 200 | 49.4716 | 81.0568  | 81.0568  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0771 |
| 32128 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分#2         | 50  | 68.4553 | 10.7724  | 10.7724  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0397  |
| 32129 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线#9            | 80  | 68.1974 | 17.4421  | 17.4421  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0029 |
| 32130 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线#14           | 200 | 56.5965 | 66.8069  | 66.8069  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 32131 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分鸡场支3左1#    | 400 | 31.2316 | 235.0737 | 235.0737 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0182 |
| 32132 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分福龙支#5      | 50  | 44.5344 | 22.7328  | 22.7328  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0462 |
| 32133 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站 | 温泉线 | 温泉线镁砂分福龙支北屯支#3   | 100 | 36.3801 | 53.6199  | 53.6199  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 32134 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线杨沟分#28        | 100 | 38.8671 | 51.1329  | 51.1329  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 32135 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线杨沟分#12        | 400 | 53.5293 | 145.8826 | 145.8826 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0943  |
| 32136 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分#55        | 100 | 45.0950 | 44.9050  | 44.9050  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 32137 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站 | 许屯线 | 许屯线洪屯分山后支#24     | 100 | 68.2967 | 21.7033  | 21.7033  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0527 |

|       |     |            |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32138 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯分洪屯马屯支#15   | 200 | 39.1605 | 101.6789 | 101.6789 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 32139 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯分洪屯马屯支#1    | 100 | 40.5521 | 49.4479  | 49.4479  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0901 |
| 32140 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯分许屯山后支#3    | 400 | 46.1127 | 175.5491 | 175.5491 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0456  |
| 32141 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线街里分#8         | 400 | 31.6123 | 233.5507 | 233.5507 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0036  |
| 32142 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线街里分#2         | 400 | 52.3080 | 150.7680 | 150.7680 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 32143 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯分#2         | 400 | 62.5200 | 109.9198 | 109.9198 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0192 |
| 32144 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯二台支#1       | 200 | 50.9164 | 78.1673  | 78.1673  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0697  |
| 32145 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许电线洪屯分山后支马屯支4#   | 200 | 60.6070 | 58.7861  | 58.7861  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 32146 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许屯线杨沟分联通支杨沟二台支#1 | 200 | 37.7300 | 104.5400 | 104.5400 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 32147 | 瓦房店 | 罗屯66kV变电站  | 许电线 | 许屯线洪屯分#66        | 400 | 52.0973 | 151.6109 | 151.6109 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 32148 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线52#           | 200 | 58.6515 | 62.6969  | 62.6969  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0408 |
| 32149 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线大屯分#12        | 50  | 52.4717 | 18.7642  | 18.7642  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0787  |
| 32150 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线5#            | 50  | 54.2796 | 17.8602  | 17.8602  | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 32151 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 许岭线 | 许岭线27#           | 200 | 43.8925 | 92.2150  | 92.2150  | 未列入 | 否 | 无 | 0.092   |
| 32152 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线碾盘沟分#40       | 400 | 31.9064 | 232.3743 | 232.3743 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0719 |
| 32153 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 北瓦线 | 北瓦线东马分十一队支#13    | 100 | 36.6984 | 53.3016  | 53.3016  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0762 |
| 32154 | 瓦房店 | 许屯66kV变电站  | 龙门线 | 龙门线龙大分#14        | 400 | 45.0289 | 179.8843 | 179.8843 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 32155 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分太平支杨沟支#23  | 100 | 62.0968 | 27.9032  | 27.9032  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 32156 | 瓦房店 | 万家岭66kV变电站 | 盖店线 | 盖店线石南分郝沟支大石沟支#27 | 200 | 46.2251 | 87.5497  | 87.5497  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 32157 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_农场分6         | 100 | 44.5026 | 45.4974  | 45.4974  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0967 |
| 32158 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_杨一支7         | 50  | 66.1869 | 11.9065  | 11.9065  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 32159 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_盐场支57        | 50  | 37.3727 | 26.3137  | 26.3137  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 32160 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | 电网_pms_吕家分23     | 315 | 49.3639 | 128.0037 | 128.0037 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0163 |
| 32161 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_吕家分54        | 200 | 53.2697 | 73.4607  | 73.4607  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0597 |
| 32162 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_杨四支3#        | 100 | 68.2947 | 21.7053  | 21.7053  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 32163 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | 电网_pms_五中分4#     | 50  | 60.7897 | 14.6052  | 14.6052  | 未列入 | 否 | 无 | 0.059   |
| 32164 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | 电网_pms_西沙岗分16    | 80  | 50.2067 | 31.8347  | 31.8347  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0132 |
| 32165 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_沙包分6         | 80  | 60.0334 | 23.9733  | 23.9733  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 32166 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_姜家分33        | 80  | 44.0086 | 36.7931  | 36.7931  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0392 |
| 32167 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_盐场支45        | 50  | 68.5844 | 10.7078  | 10.7078  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0189  |
| 32168 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_沙包支6         | 200 | 54.8045 | 70.3910  | 70.3910  | 未列入 | 否 | 无 | -0.098  |
| 32169 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_邢家分67        | 50  | 64.0258 | 12.9871  | 12.9871  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 32170 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站  | 永宁线 | pms_邢家分52        | 80  | 47.6981 | 33.8415  | 33.8415  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |

|       |     |           |     |                              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32171 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场支8                     | 50  | 37.9771 | 26.0114  | 26.0114  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0399 |
| 32172 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕家分34                    | 50  | 57.3575 | 16.3212  | 16.3212  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0532 |
| 32173 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢十支8                     | 200 | 49.6812 | 80.6376  | 80.6376  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 32174 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | 电网_pms_林场支13                 | 50  | 66.2431 | 11.8785  | 11.8785  | 未列入 | 否 | 无 | 0.021   |
| 32175 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家分74                    | 30  | 33.9802 | 16.8060  | 16.8060  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0196  |
| 32176 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙四分3                     | 30  | 53.7773 | 10.8668  | 10.8668  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0605  |
| 32177 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家分64                    | 30  | 67.6735 | 6.6979   | 6.6979   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0632  |
| 32178 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜四支6                     | 50  | 46.1047 | 21.9477  | 21.9477  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0903 |
| 32179 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家分84                    | 50  | 45.4526 | 22.2737  | 22.2737  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 32180 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕六支6                     | 200 | 65.1125 | 49.7751  | 49.7751  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0178  |
| 32181 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙包分1                     | 80  | 42.6574 | 37.8740  | 37.8740  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 32182 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_沙一分8                     | 80  | 30.7578 | 47.3938  | 47.3938  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0512  |
| 32183 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_育苗分6                     | 30  | 39.4734 | 15.1580  | 15.1580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0549  |
| 32184 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家村支3                    | 50  | 39.4443 | 25.2779  | 25.2779  | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 32185 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家分90                    | 200 | 48.5091 | 82.9817  | 82.9817  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 32186 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢家分58                    | 50  | 37.0084 | 26.4958  | 26.4958  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0572  |
| 32187 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场支32                    | 80  | 40.3136 | 39.7491  | 39.7491  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0123  |
| 32188 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_邢东支6#                    | 80  | 58.8417 | 24.9267  | 24.9267  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 32189 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕五支5                     | 50  | 60.3242 | 14.8379  | 14.8379  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0611  |
| 32190 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_盐场支28                    | 50  | 30.4879 | 29.7560  | 29.7560  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0754  |
| 32191 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜二支2                     | 30  | 48.0961 | 12.5712  | 12.5712  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0422  |
| 32192 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_吕家分39                    | 200 | 60.5399 | 58.9202  | 58.9202  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0704  |
| 32193 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_成繁支7+1                   | 30  | 50.3082 | 11.9075  | 11.9075  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0179  |
| 32194 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永宁线 | pms_姜家分59                    | 30  | 69.6415 | 6.1075   | 6.1075   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 32195 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分79                    | 50  | 56.2773 | 16.8613  | 16.8613  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0103 |
| 32196 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_河南支2                     | 200 | 65.0298 | 49.9405  | 49.9405  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0464  |
| 32197 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨五支11                    | 200 | 30.9393 | 118.1213 | 118.1213 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 32198 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_倪孔分60                 | 100 | 58.7610 | 31.2390  | 31.2390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 32199 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_平家分4间1#柱上变压器<br>(永宁潘家沟一队) | 200 | 55.9801 | 68.0398  | 68.0398  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0221  |
| 32200 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_小刘电分16                   | 50  | 59.8201 | 15.0900  | 15.0900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0389 |
| 32201 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨底支48                    | 80  | 35.7773 | 43.3781  | 43.3781  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0128 |
| 32202 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢海支2                     | 200 | 32.7852 | 114.4296 | 114.4296 | 未列入 | 否 | 无 | -0.055  |

|       |     |           |     |                                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32203 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢二支4                         | 100 | 68.6296 | 21.3704  | 21.3704  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0118 |
| 32204 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_于屯支7                         | 80  | 36.1494 | 43.0805  | 43.0805  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0743  |
| 32205 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分47                        | 50  | 40.9314 | 24.5343  | 24.5343  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 32206 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪四支7                         | 200 | 33.4342 | 113.1317 | 113.1317 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 32207 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_平家分13                     | 200 | 66.3596 | 47.2809  | 47.2809  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 32208 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪孔分111                       | 50  | 47.7146 | 21.1427  | 21.1427  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0823  |
| 32209 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_工业干96                     | 100 | 33.2218 | 56.7782  | 56.7782  | 未列入 | 否 | 无 | -0.09   |
| 32210 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_倪孔分44                     | 160 | 48.7255 | 66.0393  | 66.0393  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0521 |
| 32211 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_河南分27右2#柱上变压器<br>(永宁河南小队)    | 200 | 43.0223 | 93.9554  | 93.9554  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0019 |
| 32212 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪三支3                         | 50  | 37.9417 | 26.0291  | 26.0291  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0721 |
| 32213 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪六支22                        | 200 | 52.8675 | 74.2651  | 74.2651  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0523 |
| 32214 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_平六支4                         | 200 | 62.6973 | 54.6055  | 54.6055  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0578 |
| 32215 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_潘三支5                         | 200 | 61.4820 | 57.0360  | 57.0360  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 32216 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_工业干73#                       | 400 | 33.4394 | 226.2424 | 226.2424 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0477 |
| 32217 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨六支4                         | 100 | 32.4056 | 57.5944  | 57.5944  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0372  |
| 32218 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨四支4                         | 50  | 50.7629 | 19.6185  | 19.6185  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 32219 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨三支6                         | 50  | 53.3535 | 18.3232  | 18.3232  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 32220 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_倪孔分88                     | 50  | 41.6945 | 24.1527  | 24.1527  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0003 |
| 32221 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_平良支3                         | 100 | 54.0834 | 35.9166  | 35.9166  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0454 |
| 32222 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_马屯支23                        | 200 | 45.2073 | 89.5854  | 89.5854  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0472 |
| 32223 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢五支20                        | 400 | 61.8842 | 112.4631 | 112.4631 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0215 |
| 32224 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_孔屯支14                        | 200 | 39.1075 | 101.7849 | 101.7849 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0121 |
| 32225 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_孔屯支26                        | 400 | 60.4972 | 118.0110 | 118.0110 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 32226 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_谢五支10                        | 200 | 57.5282 | 64.9436  | 64.9436  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0057 |
| 32227 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_北海支2                         | 200 | 41.2106 | 97.5788  | 97.5788  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0267 |
| 32228 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_吴马屯支26#柱上变压器(永<br>宁李沟四队)     | 200 | 41.4750 | 97.0500  | 97.0500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |
| 32229 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_移动支7                      | 100 | 66.1267 | 23.8733  | 23.8733  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 32230 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_pms_工业线42#柱上变压器<br>(永宁潘家沟二队台) | 200 | 30.1402 | 119.7196 | 119.7196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 32231 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_鸿发线平家分13                      | 400 | 38.4835 | 206.0659 | 206.0659 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 32232 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 鸿发线平家分平水支1#杆                     | 200 | 66.4266 | 47.1467  | 47.1467  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 32233 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_倪五支5                         | 160 | 55.9259 | 54.5186  | 54.5186  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 32234 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_电管支5                         | 200 | 43.7976 | 92.4049  | 92.4049  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0878  |

|       |     |           |     |                           |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32235 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_杨五支1                  | 200 | 68.8972 | 42.2057  | 42.2057  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0256  |
| 32236 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_工业干26                 | 200 | 54.3859 | 71.2281  | 71.2281  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0873 |
| 32237 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_新区分8                  | 400 | 43.0973 | 187.6108 | 187.6108 | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 32238 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_河南分28#柱上变压器（永宁河南小队台分台） | 200 | 62.4014 | 55.1972  | 55.1972  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 32239 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | 电网_潘二支6#柱上变压器（潘家沟二队台分台）   | 200 | 33.8351 | 112.3297 | 112.3297 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0612  |
| 32240 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿发线 | pms_吴马屯支7                 | 30  | 54.3050 | 10.7085  | 10.7085  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0089  |
| 32241 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_程二支4               | 80  | 45.4351 | 35.6519  | 35.6519  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0146 |
| 32242 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_程六支4               | 80  | 44.9737 | 36.0210  | 36.0210  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0209  |
| 32243 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋家分2               | 315 | 35.9299 | 170.3208 | 170.3208 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0363  |
| 32244 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_李一支4               | 80  | 49.4003 | 32.4797  | 32.4797  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0986  |
| 32245 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分3#                 | 100 | 30.6354 | 59.3646  | 59.3646  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |
| 32246 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_薛三支6               | 50  | 57.8203 | 16.0899  | 16.0899  | 未列入 | 否 | 无 | -0.016  |
| 32247 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_闫店干45              | 50  | 55.2140 | 17.3930  | 17.3930  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0482  |
| 32248 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_盛通分3                  | 400 | 66.3101 | 94.7597  | 94.7597  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0816 |
| 32249 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋九支3               | 250 | 62.2069 | 69.4829  | 69.4829  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0688  |
| 32250 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋家分39              | 315 | 54.8393 | 110.7563 | 110.7563 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0226 |
| 32251 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋六支4                  | 50  | 43.9059 | 23.0471  | 23.0471  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |
| 32252 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东六支4                  | 200 | 52.1249 | 75.7503  | 75.7503  | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 32253 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_东张分103             | 100 | 33.1466 | 56.8534  | 56.8534  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0969 |
| 32254 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_老院支8#                 | 200 | 49.3468 | 81.3063  | 81.3063  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0813 |
| 32255 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分106                | 200 | 63.9685 | 52.0630  | 52.0630  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0901  |
| 32256 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_左七支2#                 | 30  | 37.6886 | 15.6934  | 15.6934  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 32257 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东一支17                 | 80  | 52.6951 | 29.8439  | 29.8439  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0975 |
| 32258 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_薛五支4                  | 200 | 42.7776 | 94.4448  | 94.4448  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 32259 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程五支14                 | 30  | 56.0011 | 10.1997  | 10.1997  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 32260 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程九支3                  | 50  | 37.7364 | 26.1318  | 26.1318  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0409 |
| 32261 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_李一支13                 | 50  | 52.6405 | 18.6797  | 18.6797  | 未列入 | 否 | 无 | -0.054  |
| 32262 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_李一支22                 | 50  | 32.2326 | 28.8837  | 28.8837  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 32263 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋三支6                  | 50  | 67.8355 | 11.0823  | 11.0823  | 未列入 | 否 | 无 | 0.063   |
| 32264 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋四支20                 | 50  | 46.0237 | 21.9882  | 21.9882  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0303  |
| 32265 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_薛四支3                  | 200 | 33.5572 | 112.8856 | 112.8856 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 32266 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支9                  | 400 | 47.4112 | 170.3554 | 170.3554 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0173  |

|       |     |           |     |              |     |         |         |         |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 32267 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分124   | 200 | 40.4607 | 99.0786 | 99.0786 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 32268 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_黄堡支3     | 50  | 65.8666 | 12.0667 | 12.0667 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 32269 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_姜庄支28 | 50  | 68.8689 | 10.5656 | 10.5656 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 32270 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_姜庄支2     | 50  | 35.7403 | 27.1299 | 27.1299 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 32271 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_程三支3# | 200 | 60.5816 | 58.8368 | 58.8368 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 32272 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分23#   | 80  | 58.9509 | 24.8393 | 24.8393 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 32273 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程八支11    | 50  | 43.3609 | 23.3195 | 23.3195 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0319  |
| 32274 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_闫店干136   | 50  | 41.1740 | 24.4130 | 24.4130 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0312 |
| 32275 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程学分7     | 200 | 47.1849 | 85.6302 | 85.6302 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0415  |
| 32276 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东张分25#   | 50  | 41.5899 | 24.2050 | 24.2050 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 32277 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东三支4#    | 50  | 34.8867 | 27.5567 | 27.5567 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0686 |
| 32278 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东五支2     | 80  | 30.6904 | 47.4477 | 47.4477 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0905  |
| 32279 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东七支1     | 30  | 41.5703 | 14.5289 | 14.5289 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0759 |
| 32280 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_迟九分5     | 200 | 48.9784 | 82.0432 | 82.0432 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0304  |
| 32281 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支14    | 50  | 37.2710 | 26.3645 | 26.3645 | 未列入 | 否 | 无 | 0.007   |
| 32282 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋四支12 | 50  | 39.9827 | 25.0086 | 25.0086 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0038  |
| 32283 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_罗沟分9#    | 50  | 56.1107 | 16.9446 | 16.9446 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0157  |
| 32284 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_万咀分2#    | 100 | 45.1870 | 44.8130 | 44.8130 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0751  |
| 32285 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_万咀分12#   | 50  | 65.7634 | 12.1183 | 12.1183 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0264 |
| 32286 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_左三分7#    | 100 | 34.3665 | 55.6335 | 55.6335 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 32287 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_东张分46    | 80  | 46.6248 | 34.7002 | 34.7002 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0889  |
| 32288 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程岚分11    | 80  | 39.4797 | 40.4163 | 40.4163 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 32289 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_程岚分54 | 50  | 41.8904 | 24.0548 | 24.0548 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 32290 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_于电支5     | 80  | 43.1180 | 37.5056 | 37.5056 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0471 |
| 32291 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭九支6     | 200 | 45.7844 | 88.4313 | 88.4313 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 32292 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分45    | 80  | 56.6934 | 26.6453 | 26.6453 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0007  |
| 32293 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋七支4     | 50  | 35.4780 | 27.2610 | 27.2610 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 32294 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋十支5     | 80  | 66.9216 | 18.4627 | 18.4627 | 未列入 | 否 | 无 | 0.044   |
| 32295 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋家分75    | 50  | 64.1744 | 12.9128 | 12.9128 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 32296 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_闫店干35    | 100 | 65.2974 | 24.7026 | 24.7026 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0338  |
| 32297 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 左屯村台         | 50  | 55.4925 | 17.2538 | 17.2538 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0701 |
| 32298 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_郭家支4     | 200 | 52.3664 | 75.2673 | 75.2673 | 未列入 | 否 | 无 | -0.051  |
| 32299 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋家分62 | 80  | 55.7856 | 27.3715 | 27.3715 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0175 |

|       |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32300 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_pms_宋家分18          | 400 | 68.2698 | 86.9209  | 86.9209  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0556 |
| 32301 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_程岚分46             | 50  | 30.2089 | 29.8956  | 29.8956  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0403 |
| 32302 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | pms_宋一支3              | 80  | 42.2875 | 38.1700  | 38.1700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0282  |
| 32303 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_郭水支8#柱上变压器(郭家八队大井) | 100 | 43.6199 | 46.3801  | 46.3801  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 32304 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣六支3              | 80  | 49.1725 | 32.6620  | 32.6620  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 32305 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣卜支37             | 80  | 32.5762 | 45.9391  | 45.9391  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 32306 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨店干94          | 100 | 32.6854 | 57.3146  | 57.3146  | 未列入 | 否 | 无 | 0.083   |
| 32307 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_学森支4              | 50  | 56.0077 | 16.9962  | 16.9962  | 未列入 | 否 | 无 | -0.067  |
| 32308 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨四分3           | 200 | 31.2518 | 117.4965 | 117.4965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0102 |
| 32309 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨一支3              | 200 | 59.0901 | 61.8198  | 61.8198  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0095 |
| 32310 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨八分4           | 80  | 46.7699 | 34.5841  | 34.5841  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0026 |
| 32311 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣三支3           | 80  | 51.9715 | 30.4228  | 30.4228  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 32312 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_郭六支3              | 50  | 57.7838 | 16.1081  | 16.1081  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0292 |
| 32313 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 杨店线19间1#              | 50  | 49.9693 | 20.0153  | 20.0153  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0871 |
| 32314 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_圣一支11             | 200 | 40.1988 | 99.6023  | 99.6023  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 32315 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨十支1           | 50  | 35.0259 | 27.4871  | 27.4871  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0332 |
| 32316 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨三分7#          | 80  | 49.1360 | 32.6912  | 32.6912  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0902 |
| 32317 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_沙包分7           | 200 | 42.1331 | 95.7338  | 95.7338  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0581 |
| 32318 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨五分8              | 80  | 58.4666 | 25.2267  | 25.2267  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0407  |
| 32319 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣卜支63          | 80  | 44.7120 | 36.2304  | 36.2304  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 32320 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_圣四支3           | 80  | 38.3242 | 41.3406  | 41.3406  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0143 |
| 32321 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨六分2           | 400 | 39.5190 | 201.9240 | 201.9240 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 32322 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | pms_杨十一分6             | 100 | 45.5204 | 44.4796  | 44.4796  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0244  |
| 32323 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨七分5           | 80  | 59.1611 | 24.6712  | 24.6712  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0958  |
| 32324 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_pms_杨三分17          | 80  | 54.0590 | 28.7528  | 28.7528  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0938  |
| 32325 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_大棚支18#             | 400 | 73.1480 | 67.4079  | 67.4079  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0902  |
| 32326 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_东五分9#          | 80  | 54.4739 | 28.4209  | 28.4209  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 32327 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | pms_东楼干89#            | 100 | 54.6076 | 35.3924  | 35.3924  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0281  |
| 32328 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_东六分1#          | 200 | 46.3296 | 87.3409  | 87.3409  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0534  |
| 32329 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | pms_东三分4#             | 50  | 65.9336 | 12.0332  | 12.0332  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0189 |
| 32330 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_东楼干17#         | 80  | 65.8690 | 19.3048  | 19.3048  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0777  |
| 32331 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_大棚分11#         | 200 | 39.0125 | 101.9749 | 101.9749 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0262 |



|       |     |           |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32332 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_东楼干72# | 50  | 37.7930 | 26.1035  | 26.1035  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0626  |
| 32333 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_东一分3#  | 200 | 30.4522 | 119.0956 | 119.0956 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0148  |
| 32334 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 东楼线 | 电网_pms_迟六分4#  | 400 | 49.4563 | 162.1749 | 162.1749 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 32335 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和五支1   | 200 | 68.3901 | 43.2198  | 43.2198  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0325 |
| 32336 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_迟七支2   | 80  | 50.7049 | 31.4361  | 31.4361  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 32337 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和平分32  | 200 | 63.5775 | 52.8449  | 52.8449  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0973  |
| 32338 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_高粉房支13 | 100 | 64.1833 | 25.8167  | 25.8167  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 32339 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和六支10  | 100 | 42.8802 | 47.1198  | 47.1198  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0996 |
| 32340 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和八支4   | 160 | 57.3372 | 52.2604  | 52.2604  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0913  |
| 32341 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田四支6   | 80  | 64.2442 | 20.6046  | 20.6046  | 未列入 | 否 | 无 | 0.091   |
| 32342 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_高粉房支45 | 100 | 34.8142 | 55.1858  | 55.1858  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 32343 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田二支19  | 400 | 52.7695 | 148.9220 | 148.9220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 32344 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_迟四支7      | 80  | 59.4547 | 24.4362  | 24.4362  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0323 |
| 32345 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉房支5     | 80  | 57.6040 | 25.9168  | 25.9168  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0621 |
| 32346 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高六支4      | 50  | 41.5027 | 24.2487  | 24.2487  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 32347 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_田六支10     | 50  | 54.4753 | 17.7624  | 17.7624  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 32348 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和一支9   | 50  | 35.2362 | 27.3819  | 27.3819  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0632 |
| 32349 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田六支5   | 80  | 63.4280 | 21.2576  | 21.2576  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0842 |
| 32350 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和平分48  | 80  | 44.2862 | 36.5710  | 36.5710  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 32351 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田二支27  | 50  | 64.6096 | 12.6952  | 12.6952  | 未列入 | 否 | 无 | 0.023   |
| 32352 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_和平分162    | 30  | 69.8708 | 6.0388   | 6.0388   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0954  |
| 32353 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_迟一支3   | 50  | 46.4096 | 21.7952  | 21.7952  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0174 |
| 32354 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_王一支7      | 50  | 66.9803 | 11.5098  | 11.5098  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0243 |
| 32355 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉房支37    | 100 | 35.7573 | 54.2427  | 54.2427  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 32356 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉房支56    | 200 | 42.8084 | 94.3831  | 94.3831  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0341  |
| 32357 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_高粉房支68    | 80  | 56.3311 | 26.9351  | 26.9351  | 未列入 | 否 | 无 | 0.009   |
| 32358 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和平分87  | 80  | 37.4673 | 42.0262  | 42.0262  | 未列入 | 否 | 无 | -0.074  |
| 32359 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_和四支6      | 80  | 48.0031 | 33.5975  | 33.5975  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0012 |
| 32360 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和五支12  | 400 | 61.0637 | 115.7454 | 115.7454 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0253  |
| 32361 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | pms_田家支38     | 50  | 41.9675 | 24.0163  | 24.0163  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 32362 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田四支14  | 80  | 38.8096 | 40.9523  | 40.9523  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 32363 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_和二支1   | 80  | 48.5762 | 33.1390  | 33.1390  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0001 |
| 32364 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_pms_田家支62  | 400 | 49.6618 | 161.3528 | 161.3528 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0894  |

|       |     |           |     |                                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32365 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_刘沟支11                      | 100 | 58.2843 | 31.7157  | 31.7157  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0928 |
| 32366 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_刘沟支25#柱上变压器<br>(赵屯刘沟八队)    | 200 | 62.7549 | 54.4902  | 54.4902  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0402 |
| 32367 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_刘三支16                      | 200 | 64.5492 | 50.9015  | 50.9015  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0463  |
| 32368 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_刘一支7左1#柱上变压器<br>(永宁刘沟村一队台) | 400 | 55.9239 | 136.3043 | 136.3043 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0965 |
| 32369 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘七支6#柱上变压器(赵屯<br>刘沟六、七队)      | 400 | 44.3979 | 182.4083 | 182.4083 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0158  |
| 32370 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_刘沟支6#柱上变压器<br>(赵屯刘沟四五队台)   | 100 | 61.0551 | 28.9449  | 28.9449  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 32371 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_赵屯分26                         | 200 | 42.5004 | 94.9993  | 94.9993  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 32372 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_倪一支4                          | 80  | 64.8882 | 20.0894  | 20.0894  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0096 |
| 32373 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李七支4                          | 200 | 37.1823 | 105.6354 | 105.6354 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0048 |
| 32374 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李八支26                         | 80  | 37.7541 | 41.7967  | 41.7967  | 未列入 | 否 | 无 | -0.024  |
| 32375 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五支19                         | 100 | 66.4140 | 23.5860  | 23.5860  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 32376 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_李八支31                      | 400 | 45.3157 | 178.7373 | 178.7373 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 32377 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李二支9                          | 200 | 51.2092 | 77.5816  | 77.5816  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 32378 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘六支5                          | 200 | 53.9807 | 72.0386  | 72.0386  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0313  |
| 32379 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五支12                         | 100 | 37.9587 | 52.0413  | 52.0413  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0937 |
| 32380 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_pms_赵屯分51                      | 100 | 67.7071 | 22.2929  | 22.2929  | 未列入 | 否 | 无 | -0.013  |
| 32381 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_刘二支14                         | 400 | 67.1296 | 91.4814  | 91.4814  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0059 |
| 32382 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | pms_李五支7左1#柱上变压器(李<br>沟5、6队一台)    | 200 | 69.7227 | 40.5546  | 40.5546  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 32383 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 工业线赵屯分刘水支6#杆                      | 100 | 44.7309 | 45.2691  | 45.2691  | 未列入 | 否 | 无 | -0.04   |
| 32384 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 工业线赵屯分李水支6#杆                      | 100 | 66.9784 | 23.0216  | 23.0216  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0171 |
| 32385 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 10kV金地家园1#公用变电亭102间<br>杆          | 630 | 34.5749 | 349.1784 | 349.1784 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0129  |
| 32386 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘七支9#柱上变压器(赵屯<br>刘沟六、七队分台)     | 100 | 68.4246 | 21.5754  | 21.5754  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 32387 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘一支8#柱上变压器(永宁<br>刘沟村一队台分台)     | 400 | 35.0741 | 219.7035 | 219.7035 | 未列入 | 否 | 无 | -0.073  |
| 32388 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_李五支6#柱上变压器(李沟<br>5、6队一分台)      | 100 | 46.4944 | 43.5056  | 43.5056  | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 32389 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘沟支39#柱上变压器(赵<br>屯刘沟八队分台)      | 200 | 50.7953 | 78.4095  | 78.4095  | 未列入 | 否 | 无 | -0.037  |
| 32390 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_刘沟支5间1#柱上变压器<br>(赵屯刘沟四五队台分台)   | 200 | 68.6761 | 42.6479  | 42.6479  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0109 |
| 32391 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 工业线 | 电网_铁五支11左28#柱上变压器<br>(李沟四队分台)     | 200 | 65.8288 | 48.3425  | 48.3425  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0976  |
| 32392 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_大孙电支8#                        | 400 | 62.5539 | 109.7845 | 109.7845 | 未列入 | 否 | 无 | -0.023  |
| 32393 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_全八支6#                      | 80  | 64.1563 | 20.6749  | 20.6749  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |

|       |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32394 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_上沟支28#      | 400 | 35.9435 | 216.2260 | 216.2260 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0026  |
| 32395 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_夏家分夏9支1#        | 100 | 59.7545 | 30.2455  | 30.2455  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 32396 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_双一支3#       | 80  | 65.0543 | 19.9566  | 19.9566  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 32397 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_八一支27#         | 200 | 52.3518 | 75.2964  | 75.2964  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 32398 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_平一分6#          | 80  | 69.0948 | 16.7242  | 16.7242  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 32399 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_平三支2#          | 80  | 62.8566 | 21.7147  | 21.7147  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0953  |
| 32400 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_全家分30#+1       | 50  | 65.1574 | 12.4213  | 12.4213  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 32401 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_全六支11#         | 100 | 37.7386 | 52.2614  | 52.2614  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 32402 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_全一支7#       | 80  | 49.4375 | 32.4500  | 32.4500  | 未列入 | 否 | 无 | 0.075   |
| 32403 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_任屯支5#       | 80  | 69.9122 | 16.0703  | 16.0703  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0825 |
| 32404 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双岔支22#         | 80  | 51.9173 | 30.4661  | 30.4661  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 32405 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双五支4#          | 100 | 62.7013 | 27.2987  | 27.2987  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0668  |
| 32406 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_双岔支17#         | 200 | 36.0789 | 107.8423 | 107.8423 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0662  |
| 32407 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_夏三支3#          | 100 | 55.8486 | 34.1514  | 34.1514  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0777 |
| 32408 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_夏四支15#柱上变压器     | 80  | 69.8229 | 16.1417  | 16.1417  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 32409 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_房身支13#         | 200 | 57.4761 | 65.0478  | 65.0478  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0536 |
| 32410 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_夏家分63#         | 50  | 45.2442 | 22.3779  | 22.3779  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0555 |
| 32411 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | pms_永联干9#          | 30  | 74.3838 | 4.6849   | 4.6849   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 32412 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_pms_上沟支17#      | 400 | 57.2998 | 130.8008 | 130.8008 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 32413 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 永联线全家分大孙屯支全三支8#杆   | 200 | 38.5834 | 102.8333 | 102.8333 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0919 |
| 32414 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_永联线永联干26#       | 800 | 34.3075 | 445.5398 | 445.5398 | 未列入 | 否 | 无 | 0.073   |
| 32415 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 永联线永联干26#          | 800 | 33.3535 | 453.1718 | 453.1718 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0786  |
| 32416 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 全水支4#柱上变压器（全家六队大井） | 100 | 56.0153 | 33.9847  | 33.9847  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 32417 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | pms_永宁分6#          | 100 | 50.1434 | 39.8566  | 39.8566  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0628  |
| 32418 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网_pms_永宁村分7#      | 80  | 68.7158 | 17.0274  | 17.0274  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0523  |
| 32419 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网_pms_永南分3#       | 630 | 30.3081 | 376.0588 | 376.0588 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0311  |
| 32420 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 鸿本线 | 电网_pms_永鸿南分3#      | 630 | 53.0467 | 232.8056 | 232.8056 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0079  |
| 32421 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 双岔线 | 宁城富贵园1#箱式变电站1#变压器  | 630 | 56.0209 | 214.0686 | 214.0686 | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 32422 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 杨店线 | 电网_杨店干42右1#柱上变压器   | 200 | 35.8789 | 108.2421 | 108.2421 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0205  |
| 32423 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 和平线 | 电网_顺和支15#柱上变压器     | 200 | 42.0089 | 95.9823  | 95.9823  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0127  |
| 32424 | 瓦房店 | 永宁66kV变电站 | 永联线 | 电网_全家分56#柱上变压器     | 200 | 39.7185 | 100.5630 | 100.5630 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 32425 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_闫店政府台 宋家分4#     | 200 | 54.9650 | 70.0699  | 70.0699  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0133 |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32426 | 瓦房店 | 迟家66kV变电站 | 闫店线 | 电网_程学分20#(左家八队)     | 200 | 55.3862 | 69.2275  | 69.2275  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0763  |
| 32427 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 张隈(大胡分25右1#)        | 50  | 31.7307 | 29.1346  | 29.1346  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 32428 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村刘隈(大胡分40#)       | 50  | 40.6719 | 24.6640  | 24.6640  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0445 |
| 32429 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村吴窑(大胡分53左1#)     | 200 | 51.0923 | 77.8153  | 77.8153  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0508  |
| 32430 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 王屯号(大胡分60#)         | 50  | 54.9594 | 17.5203  | 17.5203  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 32431 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 矫屯村方窑(大胡分6右4#)      | 100 | 69.2380 | 20.7620  | 20.7620  | 未列入 | 否 | 无 | 0.013   |
| 32432 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 农场社照(大胡分79右3#)      | 100 | 43.6131 | 46.3869  | 46.3869  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 32433 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村林业队(大田干45左1#)    | 50  | 61.5538 | 14.2231  | 14.2231  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0207  |
| 32434 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村小八家屯(大田干63#)     | 200 | 75.6870 | 28.6259  | 28.6259  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0704 |
| 32435 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 东炉(东炉支10#)          | 50  | 33.8190 | 28.0905  | 28.0905  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 32436 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 姑奄屯(杜沟分121#)        | 30  | 36.5948 | 16.0216  | 16.0216  | 未列入 | 否 | 无 | 0.058   |
| 32437 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村杨西屯(杜沟分21#)      | 50  | 31.0279 | 29.4861  | 29.4861  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0045 |
| 32438 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村杨东屯(杜沟分28#)      | 80  | 48.5202 | 33.1839  | 33.1839  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 32439 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村大城东屯#(杜沟分48左5#)  | 50  | 48.0942 | 20.9529  | 20.9529  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 32440 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村大八家屯(杜沟分5左1#)    | 200 | 56.2986 | 67.4029  | 67.4029  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0896  |
| 32441 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 胡沟东山台(移动支24右1#)     | 200 | 52.2139 | 75.5722  | 75.5722  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0331 |
| 32442 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 大西山南台(农场分61#)       | 200 | 35.4284 | 109.1432 | 109.1432 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0921 |
| 32443 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村杜沟屯(杜沟分76左3#)    | 100 | 66.3047 | 23.6953  | 23.6953  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0093 |
| 32444 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 台沟号(杜沟分85右1#)       | 200 | 65.2634 | 49.4732  | 49.4732  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 32445 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 台沟号分台(杜沟分90#)       | 100 | 31.5721 | 58.4279  | 58.4279  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0117  |
| 32446 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村大城西屯(杜沟分大城西支04#) | 50  | 64.2048 | 12.8976  | 12.8976  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0874 |
| 32447 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 古家大棚(古家分1#)         | 80  | 48.8049 | 32.9561  | 32.9561  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0651 |
| 32448 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村古家(古家分6#)        | 100 | 54.8558 | 35.1442  | 35.1442  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 32449 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村久兴(久兴支13#)       | 50  | 47.9511 | 21.0245  | 21.0245  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0515 |
| 32450 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 社员照明(林场支29#)        | 200 | 32.6425 | 114.7150 | 114.7150 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0296  |
| 32451 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 大田吴窑照明总表(林场支8左1#)   | 100 | 44.2231 | 45.7769  | 45.7769  | 未列入 | 否 | 无 | 0.079   |
| 32452 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村郭屯(农场分13#)       | 100 | 42.6938 | 47.3062  | 47.3062  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0955  |
| 32453 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村(农场分19右8#)       | 200 | 68.3834 | 43.2333  | 43.2333  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0137  |
| 32454 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村曲屯(农场分23#)       | 630 | 45.5788 | 279.8533 | 279.8533 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0562 |
| 32455 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村孟沟(农场分28#)       | 30  | 48.1860 | 12.5442  | 12.5442  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0896 |
| 32456 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 八家村于屯(农场分3#)        | 80  | 59.3942 | 24.4847  | 24.4847  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0957  |
| 32457 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 后元村国营农场(农场分47#)     | 50  | 64.3790 | 12.8105  | 12.8105  | 未列入 | 否 | 无 | 0.082   |

|       |     |           |     |                        |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32458 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村农场西台(山楂支11#)        | 200 | 57.8850 | 64.2301  | 64.2301  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0741  |
| 32459 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 杜沟村西南屯(西南电支7#)         | 630 | 57.1743 | 206.8016 | 206.8016 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0099  |
| 32460 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元西线 | 吴窑村郑东(郑隈支6#)           | 50  | 35.3604 | 27.3198  | 27.3198  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0914  |
| 32461 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村水利(北山棚支8#)          | 80  | 64.1910 | 20.6472  | 20.6472  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0512 |
| 32462 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 刁台大棚(刁台棚分8#)           | 50  | 53.3465 | 18.3268  | 18.3268  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0274 |
| 32463 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后房身(后房身分14#)           | 80  | 35.9947 | 43.2042  | 43.2042  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0224 |
| 32464 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 沙河源小区(后房身分6右3#)        | 80  | 57.9758 | 25.6193  | 25.6193  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 32465 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 前元大棚(塑料分5左4#)          | 200 | 63.7033 | 52.5934  | 52.5934  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 32466 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元林业队(提水分15#)          | 200 | 48.2149 | 83.5701  | 83.5701  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0184 |
| 32467 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村北山东队(提水分1右2#)       | 400 | 44.2345 | 183.0618 | 183.0618 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 32468 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村北山西队新台(提水分4#)       | 200 | 56.5522 | 66.8956  | 66.8956  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0999  |
| 32469 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 富泰石材(大连)有限公司(元北干24左1#) | 50  | 46.9551 | 21.5224  | 21.5224  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0488 |
| 32470 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 卢士江开发的居民楼(元北干27#)      | 400 | 66.0589 | 95.7645  | 95.7645  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |
| 32471 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元大棚(元北干50#)           | 50  | 65.6077 | 12.1962  | 12.1962  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0445  |
| 32472 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村二队(元北干65#)          | 100 | 59.9802 | 30.0198  | 30.0198  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 32473 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村四队(元北干67左4#)        | 50  | 54.2537 | 17.8732  | 17.8732  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0013  |
| 32474 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村一队(元北干69#)          | 50  | 66.2250 | 11.8875  | 11.8875  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0992 |
| 32475 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村三队(元北干73左5#)        | 50  | 50.7876 | 19.6062  | 19.6062  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0595 |
| 32476 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元北山大棚(猪场分3#)          | 200 | 62.8290 | 54.3421  | 54.3421  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 32477 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元北线 | 后元村东山(铸钢分9左1#)         | 200 | 58.0343 | 63.9315  | 63.9315  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0464 |
| 32478 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村台(医院分2#)            | 200 | 37.7402 | 104.5196 | 104.5196 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0733 |
| 32479 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店屯号(大店支18#)           | 80  | 35.6582 | 43.4734  | 43.4734  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 32480 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 曲台屯#(大店支5#)            | 630 | 33.9159 | 353.3301 | 353.3301 | 未列入 | 否 | 无 | -0.053  |
| 32481 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村金场沟(大姑庙分18#)        | 100 | 44.2622 | 45.7378  | 45.7378  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0639  |
| 32482 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村下郑沟(大姑庙分1左2#)       | 50  | 31.5598 | 29.2201  | 29.2201  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 32483 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 后元村大姑庙(大姑庙分44#)        | 100 | 62.8016 | 27.1984  | 27.1984  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0237  |
| 32484 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 元台大王小郭总表(大郭分1#)        | 80  | 39.6704 | 40.2637  | 40.2637  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0588 |
| 32485 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵村大郭东(大郭分20#)         | 630 | 67.4956 | 141.7776 | 141.7776 | 未列入 | 否 | 无 | -0.096  |
| 32486 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村大王屯(大王分20#)         | 50  | 41.7813 | 24.1093  | 24.1093  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0481  |
| 32487 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村大西山号(大西山分4#)        | 50  | 55.4036 | 17.2982  | 17.2982  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0428 |
| 32488 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵屯(大赵分2#)             | 200 | 68.2587 | 43.4827  | 43.4827  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0556  |
| 32489 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村东沟屯(东沟支5#)          | 30  | 52.6217 | 11.2135  | 11.2135  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |

|       |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32490 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 荒上屯号(宫城分15#)      | 200 | 66.0345 | 47.9310  | 47.9310  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 32491 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 公城屯号(宫城分21#)      | 50  | 40.6042 | 24.6979  | 24.6979  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 32492 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店村高屯(何屯分27左3)    | 30  | 67.7288 | 6.6813   | 6.6813   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0041  |
| 32493 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村二陶(姜沟分17#)     | 200 | 42.2176 | 95.5648  | 95.5648  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0249  |
| 32494 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村三陶(姜沟分26左1#)   | 30  | 62.2806 | 8.3158   | 8.3158   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0874  |
| 32495 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村姜沟屯(姜沟分29#)    | 100 | 56.1575 | 33.8425  | 33.8425  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0332  |
| 32496 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村大陶(姜沟分6#)      | 80  | 32.4787 | 46.0170  | 46.0170  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0371 |
| 32497 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村高店屯(老爷庙支6#)    | 200 | 65.6740 | 48.6520  | 48.6520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.017   |
| 32498 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王梨底大棚(梨底棚支9#)    | 80  | 40.8875 | 39.2900  | 39.2900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0781 |
| 32499 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村梨底(梨底支21#)     | 50  | 30.6569 | 29.6715  | 29.6715  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0284 |
| 32500 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村小王屯号(梨底支5#)    | 200 | 60.5229 | 58.9542  | 58.9542  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0659 |
| 32501 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村梨口(梨口分10#)     | 50  | 58.0258 | 15.9871  | 15.9871  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 32502 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村南山(南山分3右1#)    | 200 | 47.4819 | 85.0362  | 85.0362  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0827 |
| 32503 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 棚桃基地(棚桃支16#)      | 80  | 56.0539 | 27.1569  | 27.1569  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0429  |
| 32504 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 棚桃基地(棚桃支25#)      | 50  | 64.0242 | 12.9879  | 12.9879  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 32505 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大店1(棚桃支45#)       | 50  | 43.4677 | 23.2662  | 23.2662  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0447 |
| 32506 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村上沟(三关分19#)     | 30  | 65.0136 | 7.4959   | 7.4959   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0357 |
| 32507 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村姜屯(三官分5#)      | 630 | 55.7506 | 215.7710 | 215.7710 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0547 |
| 32508 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜上1台(三官支5#)       | 100 | 32.1607 | 57.8393  | 57.8393  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0646 |
| 32509 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村石峰(石峰支8#)      | 50  | 41.9842 | 24.0079  | 24.0079  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0793 |
| 32510 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜屯点号(水厂支4#)       | 100 | 48.3750 | 41.6250  | 41.6250  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0127 |
| 32511 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村郭店(小寺庙支2左4#)   | 50  | 67.5402 | 11.2299  | 11.2299  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0821  |
| 32512 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 小寺庙(小寺庙支30#)      | 50  | 42.2711 | 23.8645  | 23.8645  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0922 |
| 32513 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 郭店大棚(小寺庙支5#)      | 50  | 41.7763 | 24.1118  | 24.1118  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 32514 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村学房沟(学房沟分8#)    | 30  | 34.3741 | 16.6878  | 16.6878  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0602 |
| 32515 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元社区(医元分2#)       | 50  | 34.8183 | 27.5908  | 27.5908  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0724  |
| 32516 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵村小郭屯(元东干114#)   | 200 | 30.9275 | 118.1451 | 118.1451 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0133  |
| 32517 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 姜屯(元东干143#)       | 200 | 62.5957 | 54.8087  | 54.8087  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0078 |
| 32518 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村三关(元东干155#)    | 30  | 48.9037 | 12.3289  | 12.3289  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 32519 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 道屯队(元东干167#)      | 100 | 50.8349 | 39.1651  | 39.1651  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0633  |
| 32520 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 二陶村新建(元东干181#)    | 30  | 67.5795 | 6.7261   | 6.7261   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 32521 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 元台大王新棚区(元东干76左2#) | 50  | 61.2248 | 14.3876  | 14.3876  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 32522 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大王村侯店后队(元东干80#)   | 80  | 39.6330 | 40.2936  | 40.2936  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |

|       |     |           |     |                          |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32523 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 候店前队#(元东干84#)            | 50  | 54.8537 | 17.5732  | 17.5732  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0871  |
| 32524 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 大赵新棚区(元东干93#)            | 80  | 58.9113 | 24.8710  | 24.8710  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 32525 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村上郑沟号(郑沟分11#)          | 30  | 52.6993 | 11.1902  | 11.1902  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0905 |
| 32526 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元东线 | 前元村中郑沟(郑沟分3#)            | 200 | 68.6042 | 42.7916  | 42.7916  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0608 |
| 32527 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村后树岚(刁台支12#)           | 200 | 48.6535 | 82.6930  | 82.6930  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 32528 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村林屯西(刁台支9#)            | 50  | 53.2638 | 18.3681  | 18.3681  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 32529 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村梁屯前(梁屯支14#)           | 630 | 54.8968 | 221.1503 | 221.1503 | 未列入 | 否 | 无 | -0.061  |
| 32530 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 后元村刘屯西号(刘屯支5#)           | 100 | 36.0561 | 53.9439  | 53.9439  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 32531 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯队(庞坎支20左4#)            | 100 | 64.8500 | 25.1500  | 25.1500  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0269 |
| 32532 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 庞坎屯号(庞坎支25#)             | 50  | 44.9334 | 22.5333  | 22.5333  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 32533 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 二水线 | 何屯村南山(庞坎支7左3#)           | 30  | 46.8369 | 12.9489  | 12.9489  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0654  |
| 32534 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 前元村小卢屯南总表(卢北支7右3#)       | 100 | 59.7322 | 30.2678  | 30.2678  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0782 |
| 32535 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 前元小卢屯北(卢北支9#)            | 80  | 49.3376 | 32.5299  | 32.5299  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0144 |
| 32536 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用3#箱式配电站(前元分10#)      | 630 | 62.2026 | 175.1235 | 175.1235 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 32537 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用2#箱式配电站(前元分10#)      | 630 | 37.8278 | 328.6848 | 328.6848 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 32538 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 永泰公用1#箱式配电站(前元分10#)      | 630 | 35.2571 | 344.8805 | 344.8805 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0933  |
| 32539 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-085台区(前元分11#)         | 200 | 69.6450 | 40.7099  | 40.7099  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0587  |
| 32540 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-084(前元分13#)-1         | 80  | 68.6838 | 17.0530  | 17.0530  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0864  |
| 32541 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-084(前元分13#)-2         | 80  | 35.0317 | 43.9746  | 43.9746  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0694  |
| 32542 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 瓦房店永泰房地产开发有限公司(前元分18#)-1 | 250 | 43.9289 | 115.1777 | 115.1777 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0524 |
| 32543 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 瓦房店永泰房地产开发有限公司(前元分18#)-2 | 250 | 56.8380 | 82.9051  | 82.9051  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0627  |
| 32544 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-083(前元分22右1#)         | 50  | 40.9423 | 24.5288  | 24.5288  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0183  |
| 32545 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 元台镇政府台(前元分26左2#)         | 200 | 31.7441 | 116.5118 | 116.5118 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0552  |
| 32546 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-080(前元分3#)-1          | 400 | 51.3560 | 154.5761 | 154.5761 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0335  |
| 32547 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-080(前元分3#)-2          | 400 | 39.4523 | 202.1907 | 202.1907 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0417 |
| 32548 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-088(前元分37#)           | 200 | 67.9635 | 44.0729  | 44.0729  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 32549 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-081(前元分7右6#)          | 50  | 50.4498 | 19.7751  | 19.7751  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 32550 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-087(前元分9#)-1          | 160 | 49.1634 | 65.3386  | 65.3386  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0671 |
| 32551 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 25-087(前元分9#)-2          | 80  | 55.0121 | 27.9903  | 27.9903  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0589  |
| 32552 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 元瓦线 | 元台供电所(元北干1间1左1#)         | 200 | 32.1388 | 115.7224 | 115.7224 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0932  |
| 32553 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村三十三中分台(北台支7#)         | 400 | 55.5519 | 137.7923 | 137.7923 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0217 |
| 32554 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼北(大胡分103右3#)           | 100 | 64.7935 | 25.2065  | 25.2065  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0814 |

|       |     |           |     |                      |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32555 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 国营农场社员照明(大胡分137右1#)  | 200 | 59.3337 | 61.3325  | 61.3325  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0318  |
| 32556 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村羊南(大胡分154#)       | 200 | 64.1493 | 51.7014  | 51.7014  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0897  |
| 32557 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟西(联瓦支16左1#)        | 100 | 69.1538 | 20.8462  | 20.8462  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0815 |
| 32558 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟分台(联瓦支8#)          | 100 | 33.2577 | 56.7423  | 56.7423  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 32559 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼前1#(楼前支15#)        | 100 | 40.1439 | 49.8561  | 49.8561  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 32560 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 小楼号(楼前支4#)           | 100 | 48.0262 | 41.9738  | 41.9738  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0355  |
| 32561 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟(吕沟支5左1#)          | 100 | 33.4568 | 56.5432  | 56.5432  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 32562 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 吕沟东台(潘屯支16间1#)       | 100 | 66.9986 | 23.0014  | 23.0014  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 32563 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 潘北(潘屯支34#右2#)        | 80  | 51.0715 | 31.1428  | 31.1428  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0187 |
| 32564 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 潘南(潘屯支38右1#)         | 100 | 42.7100 | 47.2900  | 47.2900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0963  |
| 32565 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡(潘屯支60#)           | 315 | 38.4095 | 162.5102 | 162.5102 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0282 |
| 32566 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村三十三中(三十三中支29间1#)  | 200 | 49.7433 | 80.5135  | 80.5135  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0122 |
| 32567 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡社员照明#(三十三中支3#)     | 80  | 64.1669 | 20.6665  | 20.6665  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0618 |
| 32568 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 三十三中1#(三十三中支32右7#)   | 80  | 34.6635 | 44.2692  | 44.2692  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0998  |
| 32569 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡屯半道新台(三十三中支6#)     | 50  | 40.4839 | 24.7580  | 24.7580  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0781  |
| 32570 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 宋沟(宋沟支2#)            | 200 | 68.1406 | 43.7189  | 43.7189  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0738  |
| 32571 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 宋沟分台(宋沟支8#)          | 100 | 65.7946 | 24.2054  | 24.2054  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 32572 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 徐屯分台(徐屯支5右1#)        | 200 | 52.9380 | 74.1241  | 74.1241  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0203 |
| 32573 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 徐屯(徐屯支9#)            | 400 | 61.0282 | 115.8873 | 115.8873 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0384  |
| 32574 | 瓦房店 | 瓦东66kV变电站 | 沙河线 | 大胡村张沟西(张沟支13左1#)     | 200 | 43.1481 | 93.7037  | 93.7037  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 32575 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 半道号(半道分8#)           | 80  | 51.0566 | 31.1547  | 31.1547  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0622  |
| 32576 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村宋店(大田干106#)       | 200 | 65.5323 | 48.9355  | 48.9355  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 32577 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村元屯北(大田干121#)      | 50  | 36.7605 | 26.6198  | 26.6198  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0128  |
| 32578 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明(大田干125#)        | 200 | 54.8781 | 70.2438  | 70.2438  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0047 |
| 32579 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村利兴东(大田干129左2#)    | 630 | 66.3531 | 148.9755 | 148.9755 | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 32580 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明太平(大田干142#)      | 50  | 57.6959 | 16.1521  | 16.1521  | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 32581 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 占屯西台(大田干153#)        | 100 | 33.5423 | 56.4577  | 56.4577  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |
| 32582 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村西兰(大田干161#)       | 200 | 34.8624 | 110.2751 | 110.2751 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0575 |
| 32583 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 照明总表(大田干170#)        | 50  | 36.0919 | 26.9540  | 26.9540  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0425 |
| 32584 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家电管站台区总表(大田干227右4#) | 200 | 38.9963 | 102.0075 | 102.0075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0972 |
| 32585 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村张屯号(大田干247左1#)    | 630 | 43.3435 | 293.9357 | 293.9357 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0521  |
| 32586 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村沙屯(大田干264#)      | 50  | 67.1664 | 11.4168  | 11.4168  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0252 |



|       |     |           |     |                  |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32587 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村前孙(大田干287#)  | 100 | 62.8482 | 27.1518  | 27.1518  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0812 |
| 32588 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 新0.棚区照明(大田干82#)  | 80  | 32.8151 | 45.7479  | 45.7479  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0106  |
| 32589 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店屯(刁窝分21#)      | 50  | 67.0740 | 11.4630  | 11.4630  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 32590 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村王店屯(刁窝分25#)   | 50  | 36.9123 | 26.5439  | 26.5439  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0828 |
| 32591 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店南沟(刁窝分34#)     | 50  | 56.9757 | 16.5121  | 16.5121  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0956  |
| 32592 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村刁窝(刁窝分42#)    | 50  | 47.1482 | 21.4259  | 21.4259  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 32593 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家铁路家属(工务段支4左1#) | 200 | 42.3284 | 95.3432  | 95.3432  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0915  |
| 32594 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田宫屯村社员(宫屯西分4#)  | 80  | 48.5451 | 33.1639  | 33.1639  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 32595 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯村宫屯(宫屯中分3#)    | 100 | 64.6381 | 25.3619  | 25.3619  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0503  |
| 32596 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村后孙(后孙分5#)    | 200 | 46.5457 | 86.9086  | 86.9086  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 32597 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明(鸡场支4#)      | 50  | 55.5250 | 17.2375  | 17.2375  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 32598 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村矫西(矫屯分17#)    | 80  | 39.5125 | 40.3900  | 40.3900  | 未列入 | 否 | 无 | -0.045  |
| 32599 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村中和店东(矫屯分29#)  | 50  | 30.4755 | 29.7622  | 29.7622  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0906  |
| 32600 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村王屯(矫屯分35#)    | 50  | 53.0354 | 18.4823  | 18.4823  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 32601 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村口子(矫屯分46#)    | 200 | 69.0835 | 41.8330  | 41.8330  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0685 |
| 32602 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村芦屯(矫屯分7#)     | 200 | 49.5050 | 80.9900  | 80.9900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0496  |
| 32603 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 矫屯村芦屯分台(矫屯分9#)   | 200 | 51.0448 | 77.9105  | 77.9105  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0926  |
| 32604 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村翟屯(李屯分26#)    | 100 | 65.9213 | 24.0787  | 24.0787  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 32605 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陈粉房号(李屯分39#)     | 80  | 41.9818 | 38.4146  | 38.4146  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 32606 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村胡屯(李屯分42#)    | 50  | 64.3256 | 12.8372  | 12.8372  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0302  |
| 32607 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯社员照明(李屯分52#)   | 200 | 48.3174 | 83.3651  | 83.3651  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0807  |
| 32608 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村山嘴前(李屯分65#)   | 315 | 58.9580 | 97.7823  | 97.7823  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 32609 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 李屯村山嘴后(李屯分72#)   | 400 | 54.9583 | 140.1668 | 140.1668 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0806 |
| 32610 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴大棚(利兴棚分10#)    | 80  | 43.8114 | 36.9509  | 36.9509  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0347  |
| 32611 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 梁家小站(梁家小站支28#)   | 200 | 32.9687 | 114.0627 | 114.0627 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 32612 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村林业(林场支16#)    | 100 | 60.8111 | 29.1889  | 29.1889  | 未列入 | 否 | 无 | 0.056   |
| 32613 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田屯林屯(林屯分4#)     | 400 | 45.8011 | 176.7958 | 176.7958 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0564  |
| 32614 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库1台(刘沟分10左2#) | 100 | 30.6109 | 59.3891  | 59.3891  | 未列入 | 否 | 无 | -0.028  |
| 32615 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库2台(刘沟分13#)   | 100 | 45.7454 | 44.2546  | 44.2546  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0498 |
| 32616 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村社员照明(刘沟分15#)  | 80  | 42.2912 | 38.1670  | 38.1670  | 未列入 | 否 | 无 | -0.084  |
| 32617 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴照明(刘沟分20#)     | 80  | 43.2064 | 37.4349  | 37.4349  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0374  |
| 32618 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 粉房1(刘沟分21左4#)    | 100 | 43.9171 | 46.0829  | 46.0829  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 32619 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村刘西[北](刘沟分28#) | 50  | 50.5412 | 19.7294  | 19.7294  | 未列入 | 否 | 无 | -0.048  |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32620 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 利兴村刘东〔西〕 (刘沟分34#)   | 50  | 45.2899 | 22.3550  | 22.3550  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0408  |
| 32621 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库4台 (刘沟水库分16#)   | 100 | 49.4517 | 40.5483  | 40.5483  | 未列入 | 否 | 无 | -0.046  |
| 32622 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 刘沟水库3台 (刘沟水库分6右6#)  | 100 | 68.0256 | 21.9744  | 21.9744  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0142  |
| 32623 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 乱石南 (乱石支14#)        | 100 | 47.1403 | 42.8597  | 42.8597  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0488  |
| 32624 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村乱石屯内分台 (乱石支4左2#) | 200 | 43.3336 | 93.3329  | 93.3329  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 32625 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村乱石屯内 (乱石支7#)     | 200 | 45.9968 | 88.0064  | 88.0064  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0447  |
| 32626 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店分台 (蘑菇支10#)       | 200 | 56.6599 | 66.6802  | 66.6802  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0056  |
| 32627 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明沙屯 (曲屯支19右5#)   | 100 | 52.8454 | 37.1546  | 37.1546  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0589 |
| 32628 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 社员照明沙屯 (曲屯支24#)     | 200 | 67.4124 | 45.1753  | 45.1753  | 未列入 | 否 | 无 | -0.032  |
| 32629 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村曲屯 (曲屯支9左2#)    | 80  | 48.7428 | 33.0058  | 33.0058  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0444 |
| 32630 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村山后 (山后屯分8#)     | 50  | 65.4670 | 12.2665  | 12.2665  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 32631 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯大棚 (盛沟大棚分5#)      | 80  | 68.8216 | 16.9427  | 16.9427  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0988  |
| 32632 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 宫屯村圣沟 (盛沟分4#)       | 80  | 46.4954 | 34.8037  | 34.8037  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0008 |
| 32633 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村高屯 (陶家分21右3#)    | 100 | 34.1983 | 55.8017  | 55.8017  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0153  |
| 32634 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村山嘴号分台 (陶家分35#)   | 100 | 44.6087 | 45.3913  | 45.3913  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0317 |
| 32635 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村山嘴号 (陶家分39#)     | 200 | 51.8097 | 76.3805  | 76.3805  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0446  |
| 32636 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村王西 (陶家分48#)      | 30  | 41.0453 | 14.6864  | 14.6864  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 32637 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村王东 (陶家分55#)      | 200 | 57.6556 | 64.6888  | 64.6888  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 32638 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村陶东〔西〕 (陶家分移动支3#) | 100 | 36.7605 | 53.2395  | 53.2395  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0143  |
| 32639 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 陶家村陶西 (陶西支4#)       | 30  | 52.1394 | 11.3582  | 11.3582  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0255  |
| 32640 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村后田 (田南分3#)       | 200 | 49.2368 | 81.5265  | 81.5265  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0273 |
| 32641 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村田北社员 (田南分8#)     | 630 | 68.4097 | 136.0189 | 136.0189 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0186  |
| 32642 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 大田村瓦房号 (瓦房支9右1#)    | 100 | 50.2172 | 39.7828  | 39.7828  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0349  |
| 32643 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村占屯 (瓦寺分2#)       | 80  | 55.4327 | 27.6538  | 27.6538  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0806  |
| 32644 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村瓦寺东 (瓦寺分21#)     | 30  | 63.7618 | 7.8714   | 7.8714   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 32645 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村陈屯 (瓦寺分太东支2#)    | 30  | 30.0986 | 17.9704  | 17.9704  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 32646 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村太东 (瓦寺分太东支7#)    | 100 | 50.5913 | 39.4087  | 39.4087  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 32647 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村王东 (王屯分12#)      | 50  | 30.0982 | 29.9509  | 29.9509  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0865 |
| 32648 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 太平村王西 (王屯分9左1#)     | 50  | 68.8003 | 10.5998  | 10.5998  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 32649 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 西树岚南台 (西树岚分9#)      | 400 | 38.3402 | 206.6393 | 206.6393 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0005 |
| 32650 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店村邢沟 (邢沟支11#)      | 50  | 47.2913 | 21.3544  | 21.3544  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 32651 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 王店1# (邢沟支3右2#)      | 100 | 35.9801 | 54.0199  | 54.0199  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0788  |
| 32652 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 玉皇庙村李东 (玉皇庙分14#)    | 80  | 48.2921 | 33.3663  | 33.3663  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32653 | 瓦房店 | 盘地66kV变电站 | 大田线 | 田家张屯大棚(张屯棚支35#)     | 80  | 61.0922 | 23.1262  | 23.1262  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 32654 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 成达线 | PMS-于屯分5#于屯(成达)     | 200 | 69.3326 | 41.3348  | 41.3348  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0635 |
| 32655 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 成达线 | PMS-赵西分2#赵屯小队2#     | 100 | 38.1842 | 51.8158  | 51.8158  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0881 |
| 32656 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 北董2号                | 100 | 48.8229 | 41.1771  | 41.1771  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 32657 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-北董支10#猪场        | 100 | 37.3528 | 52.6472  | 52.6472  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0773  |
| 32658 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-宾馆分2#郑电东队台      | 100 | 60.8910 | 29.1090  | 29.1090  | 未列入 | 否 | 无 | 0.001   |
| 32659 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-陈屯支5#陈屯         | 200 | 35.5936 | 108.8129 | 108.8129 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 32660 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-城建支11#(王四)      | 100 | 32.1078 | 57.8922  | 57.8922  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0352 |
| 32661 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-大棚支2#于屯2台       | 80  | 39.4646 | 40.4284  | 40.4284  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0141 |
| 32662 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支39#东山上沟      | 100 | 39.0417 | 50.9583  | 50.9583  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 32663 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支33#东山        | 160 | 40.0460 | 79.9264  | 79.9264  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 32664 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东山支6#卫店         | 80  | 30.2314 | 47.8149  | 47.8149  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0529  |
| 32665 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干225#东西沟二队    | 100 | 58.8320 | 31.1680  | 31.1680  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0993  |
| 32666 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-房后支13#(房身队)     | 100 | 68.1810 | 21.8190  | 21.8190  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 32667 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-高屯分13#高北        | 100 | 51.8694 | 38.1306  | 38.1306  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 32668 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 高屯2#台               | 200 | 54.7478 | 70.5045  | 70.5045  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0918 |
| 32669 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-噶前在4#噶前队        | 160 | 32.1924 | 92.4922  | 92.4922  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 32670 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分51#南董        | 160 | 44.2857 | 73.1429  | 73.1429  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0098 |
| 32671 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分72#宁屯2号      | 200 | 61.5468 | 56.9064  | 56.9064  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0177 |
| 32672 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-河洼分66#宁屯        | 100 | 33.5200 | 56.4800  | 56.4800  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0124 |
| 32673 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分22#(洪庙)      | 80  | 67.1079 | 18.3137  | 18.3137  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0159 |
| 32674 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分60#洪西        | 50  | 35.3866 | 27.3067  | 27.3067  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0994 |
| 32675 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分67#(位楼队)     | 50  | 68.6443 | 10.6778  | 10.6778  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0344 |
| 32676 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-后西支4#后西队        | 200 | 50.5166 | 78.9669  | 78.9669  | 未列入 | 否 | 无 | 0.088   |
| 32677 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-胡屯支9#(胡屯)       | 100 | 51.9940 | 38.0060  | 38.0060  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0254  |
| 32678 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 胡屯2#台               | 100 | 60.0656 | 29.9344  | 29.9344  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0602  |
| 32679 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 东西沟二队2#台            | 100 | 47.1378 | 42.8622  | 42.8622  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0263 |
| 32680 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-季前支3#季前         | 100 | 45.9346 | 44.0654  | 44.0654  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0757  |
| 32681 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-季屯分3#季后         | 100 | 48.5176 | 41.4824  | 41.4824  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0929 |
| 32682 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干114#郑屯       | 200 | 69.7074 | 40.5852  | 40.5852  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0951  |
| 32683 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干148#兰西(148#) | 100 | 34.4241 | 55.5759  | 55.5759  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0191 |
| 32684 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干166#郭店(166#) | 160 | 47.0170 | 68.7728  | 68.7728  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0015  |
| 32685 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干219#东西沟三队    | 100 | 49.3214 | 40.6786  | 40.6786  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |

|       |     |           |     |                    |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32686 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干244#双井      | 200 | 63.5414 | 52.9172  | 52.9172  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0104 |
| 32687 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干260#姜店      | 200 | 51.7934 | 76.4132  | 76.4132  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0136 |
| 32688 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干35#苏炉       | 200 | 67.2994 | 45.4011  | 45.4011  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 32689 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 苏南2#台              | 200 | 57.6112 | 64.7777  | 64.7777  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0601  |
| 32690 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜店干49#苏南       | 100 | 32.6827 | 57.3173  | 57.3173  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0063  |
| 32691 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分65（梅后）      | 80  | 59.3750 | 24.5000  | 24.5000  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0433 |
| 32692 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-洪屯分53#洪 屯      | 200 | 60.9434 | 58.1132  | 58.1132  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0206 |
| 32693 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 卫店2号               | 200 | 31.1700 | 117.6599 | 117.6599 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0936 |
| 32694 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-张屯支15#河洼张屯     | 80  | 58.8033 | 24.9574  | 24.9574  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0883 |
| 32695 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分18#赵屯张屯     | 50  | 64.5061 | 12.7469  | 12.7469  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0006 |
| 32696 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分50#（王三）     | 100 | 66.7870 | 23.2130  | 23.2130  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 32697 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-姜永分59#（王一）     | 100 | 68.1790 | 21.8210  | 21.8210  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0942 |
| 32698 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支10#（梅店）     | 100 | 38.1314 | 51.8686  | 51.8686  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0255 |
| 32699 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支20#（靳沟）     | 100 | 50.5826 | 39.4174  | 39.4174  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0776  |
| 32700 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-靳沟支25#（新庄）     | 100 | 31.0081 | 58.9919  | 58.9919  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0568  |
| 32701 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-兰东分3#兰东        | 100 | 34.2506 | 55.7494  | 55.7494  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0176  |
| 32702 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-里沟分1#东西小队      | 160 | 61.4262 | 45.7181  | 45.7181  | 未列入 | 否 | 无 | 0.035   |
| 32703 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-里沟分19#里沟       | 80  | 47.2503 | 34.1998  | 34.1998  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0417  |
| 32704 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 东西沟里沟（里沟2号）        | 100 | 51.0468 | 38.9532  | 38.9532  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0366 |
| 32705 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-良沟支9#梁沟        | 200 | 41.1072 | 97.7856  | 97.7856  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0105  |
| 32706 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-罗店分19#罗店       | 100 | 36.8995 | 53.1005  | 53.1005  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0623 |
| 32707 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 罗店2#               | 100 | 53.5767 | 36.4233  | 36.4233  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0847 |
| 32708 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-罗店分7#吴屯        | 100 | 68.9598 | 21.0402  | 21.0402  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 32709 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分15#冯屯(15#)  | 80  | 55.5593 | 27.5526  | 27.5526  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 32710 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分26#宫屯(263#) | 100 | 44.1271 | 45.8729  | 45.8729  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0031  |
| 32711 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分31#噶下(31#)  | 100 | 38.2629 | 51.7371  | 51.7371  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0969  |
| 32712 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分38#噶后(38#)  | 80  | 55.2713 | 27.7829  | 27.7829  | 未列入 | 否 | 无 | 0.018   |
| 32713 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 后西2#台              | 100 | 63.0101 | 26.9899  | 26.9899  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0667 |
| 32714 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分65#前西队      | 200 | 67.6458 | 44.7085  | 44.7085  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0592  |
| 32715 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分78#前梅队      | 100 | 47.4373 | 42.5627  | 42.5627  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0043  |
| 32716 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-梅山分83#梅前队      | 200 | 63.9326 | 52.1347  | 52.1347  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0599  |
| 32717 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 南董2台               | 200 | 33.4343 | 113.1314 | 113.1314 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0391 |
| 32718 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-南洼支5#高南        | 100 | 64.8544 | 25.1456  | 25.1456  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0271 |

|       |     |           |     |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32719 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-山后支6#宫屯山后       | 200 | 55.1050 | 69.7899  | 69.7899  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0576 |
| 32720 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 山嘴2#台               | 100 | 51.7631 | 38.2369  | 38.2369  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0075 |
| 32721 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 姜店2台                | 200 | 48.0880 | 83.8241  | 83.8241  | 未列入 | 否 | 无 | 0.069   |
| 32722 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-东西沟支3#东西村台      | 80  | 41.7213 | 38.6230  | 38.6230  | 未列入 | 否 | 无 | 0.09    |
| 32723 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 卫泊2号                | 100 | 42.3689 | 47.6311  | 47.6311  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0193  |
| 32724 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫泊支5#卫泊         | 100 | 58.8004 | 31.1996  | 31.1996  | 未列入 | 否 | 无 | 0.008   |
| 32725 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫东支2#卫东         | 100 | 34.0672 | 55.9328  | 55.9328  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0891 |
| 32726 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分36#上沟        | 200 | 44.7534 | 90.4933  | 90.4933  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0052 |
| 32727 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分43#上沟2台      | 80  | 37.9692 | 41.6246  | 41.6246  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 32728 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫沟分9#山嘴         | 200 | 56.7066 | 66.5867  | 66.5867  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0424 |
| 32729 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-卫西支2#卫西         | 200 | 52.9852 | 74.0295  | 74.0295  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0166 |
| 32730 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西南山支2#西南山       | 50  | 36.7735 | 26.6133  | 26.6133  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 32731 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西山支5#西山         | 400 | 30.4153 | 238.3387 | 238.3387 | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 32732 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 西王二队2台              | 100 | 65.8498 | 24.1502  | 24.1502  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0903  |
| 32733 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 王三2#台               | 100 | 39.0821 | 50.9179  | 50.9179  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0419 |
| 32734 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支30#（派子西）     | 200 | 32.0073 | 115.9854 | 115.9854 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0449 |
| 32735 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 派子东2#台              | 200 | 40.0535 | 99.8930  | 99.8930  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0058 |
| 32736 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支32#（派子东）     | 200 | 48.1343 | 83.7315  | 83.7315  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0796  |
| 32737 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支37#（后派子）     | 50  | 68.9379 | 10.5311  | 10.5311  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 32738 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支5#王二         | 100 | 32.9068 | 57.0932  | 57.0932  | 未列入 | 否 | 无 | -0.025  |
| 32739 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-西王支股电支30#（西王尹屯） | 50  | 64.0996 | 12.9502  | 12.9502  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 32740 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-小队支1#河洼         | 400 | 38.1213 | 207.5147 | 207.5147 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 32741 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-杨树底分3#杨树底       | 80  | 39.9227 | 40.0618  | 40.0618  | 未列入 | 否 | 无 | 0.05    |
| 32742 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-股后支2#尹后台        | 80  | 61.1981 | 23.0415  | 23.0415  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0784 |
| 32743 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-股电支18#申洼        | 400 | 31.4455 | 234.2179 | 234.2179 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0665 |
| 32744 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分10#刘店        | 100 | 32.0842 | 57.9158  | 57.9158  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0317  |
| 32745 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分25#曲屯        | 80  | 60.2357 | 23.8114  | 23.8114  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0984  |
| 32746 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | PMS-于屯分40#于屯        | 200 | 36.8101 | 106.3798 | 106.3798 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0836  |
| 32747 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线 | 靳沟2号                | 200 | 57.7650 | 64.4700  | 64.4700  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0982  |
| 32748 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 金雕线 | PMS-金雕干17#赵屯小队（金雕）  | 50  | 69.9727 | 10.0137  | 10.0137  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0234  |
| 32749 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线 | PMS-北房支19#北房        | 200 | 53.5192 | 72.9615  | 72.9615  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0144  |
| 32750 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线 | PMS-北房支4#黄西         | 100 | 45.8852 | 44.1148  | 44.1148  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0139  |
| 32751 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线 | PMS-北王分24#王西        | 50  | 50.8278 | 19.5861  | 19.5861  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0639 |

|       |     |           |     |                   |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32752 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分31#王东      | 50  | 30.3630 | 29.8185  | 29.8185  | 未列入 | 否 | 无 | 0.051   |
| 32753 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分卫沟支7#西北山   | 200 | 43.9158 | 92.1683  | 92.1683  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 32754 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王支56右1#林屯2#台 | 100 | 63.8984 | 26.1016  | 26.1016  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0236  |
| 32755 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北王分60#林屯      | 200 | 58.7381 | 62.5237  | 62.5237  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 32756 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭支6#赵屯二队     | 100 | 59.3762 | 30.6238  | 30.6238  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0863 |
| 32757 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭分9#农场       | 80  | 34.3973 | 44.4821  | 44.4821  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0551 |
| 32758 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-大岭分十中支1#即米沟   | 200 | 60.9103 | 58.1794  | 58.1794  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0583  |
| 32759 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-东山否3#东山       | 100 | 60.1563 | 29.8437  | 29.8437  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0511  |
| 32760 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-房身支1#房身       | 100 | 64.6445 | 25.3555  | 25.3555  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 32761 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-北山头分7#北山头     | 100 | 59.9935 | 30.0065  | 30.0065  | 未列入 | 否 | 无 | -0.014  |
| 32762 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-风电分7右1#北山头2#台 | 200 | 45.7894 | 88.4212  | 88.4212  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0619  |
| 32763 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-何屯分5#何屯       | 50  | 46.6963 | 21.6518  | 21.6518  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0035 |
| 32764 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-黄岭支2#黄土岭      | 50  | 39.5317 | 25.2342  | 25.2342  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 32765 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分15右2#李西2#台 | 50  | 65.2102 | 12.3949  | 12.3949  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0904  |
| 32766 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分4#李西       | 80  | 67.1091 | 18.3127  | 18.3127  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0514 |
| 32767 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分29#贾屯      | 100 | 44.6849 | 45.3151  | 45.3151  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0712 |
| 32768 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | 贾屯2#台             | 200 | 69.8777 | 40.2447  | 40.2447  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0265  |
| 32769 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分49#小贾      | 100 | 66.1745 | 23.8255  | 23.8255  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0395  |
| 32770 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分55#小刘      | 200 | 38.4763 | 103.0474 | 103.0474 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0214  |
| 32771 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯分8#李东       | 50  | 66.2839 | 11.8580  | 11.8580  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0944 |
| 32772 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-贾屯支2#贾屯2台     | 80  | 63.8756 | 20.8996  | 20.8996  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0583 |
| 32773 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-岭上支23#岭上台     | 200 | 60.3060 | 59.3880  | 59.3880  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0441  |
| 32774 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-岭上支7#大岭       | 80  | 60.8002 | 23.3599  | 23.3599  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0584  |
| 32775 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-庙西分1#庙东       | 200 | 47.7163 | 84.5673  | 84.5673  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0157 |
| 32776 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-庙西分7#庙西       | 50  | 55.5990 | 17.2005  | 17.2005  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0483  |
| 32777 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-南沟分17#南沟      | 200 | 35.8348 | 108.3304 | 108.3304 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0682  |
| 32778 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-洋屯支3#洋屯2#     | 100 | 38.1646 | 51.8354  | 51.8354  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0659  |
| 32779 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-洋屯支6#洋屯       | 100 | 59.4477 | 30.5523  | 30.5523  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0473 |
| 32780 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-市场支#北王市场      | 200 | 51.2738 | 77.4524  | 77.4524  | 未列入 | 否 | 无 | 0.005   |
| 32781 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田东支10#田东2#台   | 100 | 34.0488 | 55.9512  | 55.9512  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0362  |
| 32782 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田东分9#田东       | 100 | 39.3352 | 50.6648  | 50.6648  | 未列入 | 否 | 无 | -0.002  |
| 32783 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田电干101#田电     | 50  | 69.5338 | 10.2331  | 10.2331  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0951 |
| 32784 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田屯线 | PMS-田电干110#阎岭     | 400 | 38.0041 | 207.9835 | 207.9835 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |

|       |     |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32785 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田电干130#寒房  | 100 | 33.6204 | 56.3796  | 56.3796  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 32786 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田电干78#向阳   | 50  | 63.0293 | 13.4853  | 13.4853  | 未列入 | 否 | 无 | -0.004  |
| 32787 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | 西北山2#          | 200 | 53.0953 | 73.8094  | 73.8094  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 32788 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-田电干9#中心台   | 100 | 62.1571 | 27.8429  | 27.8429  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0652 |
| 32789 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-卫沟支25#卫沟   | 50  | 61.5941 | 14.2029  | 14.2029  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0926 |
| 32790 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-西沟支10#西沟   | 50  | 42.0040 | 23.9980  | 23.9980  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0108  |
| 32791 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 田电线  | PMS-殷电支16#殷电   | 100 | 31.2889 | 58.7111  | 58.7111  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0365  |
| 32792 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线  | PMS-北山根支10#北山根 | 100 | 50.5739 | 39.4261  | 39.4261  | 未列入 | 否 | 无 | -0.064  |
| 32793 | 瓦房店 | 西王66kV变电站 | 姜店线  | 葛下2#台          | 100 | 34.6005 | 55.3995  | 55.3995  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0439  |
| 32794 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄干73#         | 100 | 36.7571 | 53.2429  | 53.2429  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0328 |
| 32795 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄干78#         | 200 | 49.5607 | 80.8787  | 80.8787  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 32796 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 砖厂支4#(2)       | 100 | 31.3617 | 58.6383  | 58.6383  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 32797 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分39西        | 200 | 41.2701 | 97.4598  | 97.4598  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0968  |
| 32798 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分47西        | 400 | 38.9178 | 204.3286 | 204.3286 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0883  |
| 32799 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 大王沟分65#        | 30  | 58.2453 | 9.5264   | 9.5264   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0948 |
| 32800 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 王沟分姚沟支13#柱上变压器 | 30  | 52.1109 | 11.3667  | 11.3667  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0156 |
| 32801 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分4 4 #       | 80  | 61.0855 | 23.1316  | 23.1316  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0558 |
| 32802 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分61#.        | 200 | 34.7413 | 110.5173 | 110.5173 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0603 |
| 32803 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分7 0 #       | 80  | 36.0801 | 43.1359  | 43.1359  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0162  |
| 32804 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分88#         | 100 | 67.6602 | 22.3398  | 22.3398  | 未列入 | 否 | 无 | -0.021  |
| 32805 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支3 #         | 100 | 38.5649 | 51.4351  | 51.4351  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0954 |
| 32806 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支15#         | 50  | 38.4388 | 25.7806  | 25.7806  | 未列入 | 否 | 无 | -0.1    |
| 32807 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 森阳支8#          | 200 | 50.5104 | 78.9793  | 78.9793  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 32808 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支26#         | 50  | 65.1024 | 12.4488  | 12.4488  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0292  |
| 32809 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支34#         | 50  | 54.5382 | 17.7309  | 17.7309  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0916 |
| 32810 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 庙下支44#         | 50  | 58.2874 | 15.8563  | 15.8563  | 未列入 | 否 | 无 | -0.087  |
| 32811 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支9#          | 100 | 44.6919 | 45.3081  | 45.3081  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0769 |
| 32812 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 鸡场支4#          | 200 | 50.8862 | 78.2277  | 78.2277  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0358  |
| 32813 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支12#         | 100 | 67.4437 | 22.5563  | 22.5563  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0346  |
| 32814 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 干河支37#         | 200 | 54.7179 | 70.5642  | 70.5642  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 32815 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 八里支16#         | 160 | 40.2239 | 79.6417  | 79.6417  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 32816 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟支5#          | 200 | 31.7727 | 116.4547 | 116.4547 | 未列入 | 否 | 无 | 0.01    |
| 32817 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟支13#         | 50  | 65.7008 | 12.1496  | 12.1496  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0558  |

|       |     |           |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32818 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙庄分华尖支 2 9 #        | 100 | 69.8241 | 20.1759  | 20.1759  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0196 |
| 32819 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 水库支6#(水库大井台)        | 50  | 44.1397 | 22.9302  | 22.9302  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0964  |
| 32820 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟方塘台               | 100 | 51.6233 | 38.3767  | 38.3767  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0491 |
| 32821 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 北沟水库支9#柱上变压器（北沟水库台） | 100 | 37.3442 | 52.6558  | 52.6558  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0257  |
| 32822 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙山机井台               | 100 | 43.9385 | 46.0615  | 46.0615  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0509 |
| 32823 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 电网_农场支9#柱上变压器       | 200 | 49.2764 | 81.4473  | 81.4473  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0289 |
| 32824 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 祝华线花边分7#            | 50  | 34.1985 | 27.9007  | 27.9007  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0479 |
| 32825 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 祝华线花边分12#           | 80  | 43.0645 | 37.5484  | 37.5484  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0485  |
| 32826 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区4变压器          | 800 | 63.3999 | 212.8004 | 212.8004 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 32827 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区3变压器          | 630 | 39.9194 | 315.5080 | 315.5080 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0054  |
| 32828 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区2变压器          | 630 | 68.9473 | 132.6319 | 132.6319 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0673  |
| 32829 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区1号变压器         | 800 | 42.6153 | 379.0778 | 379.0778 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0783  |
| 32830 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 电网阳春小区5变压器          | 630 | 36.2086 | 338.8858 | 338.8858 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 32831 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 龙栖谷公用2#配电站-1        | 630 | 34.0488 | 352.4924 | 352.4924 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0722  |
| 32832 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰甲线 | 龙栖谷公用2#配电站-2        | 800 | 66.9602 | 184.3184 | 184.3184 | 未列入 | 否 | 无 | -0.081  |
| 32833 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号1#配电站-1         | 800 | 67.2421 | 182.0636 | 182.0636 | 未列入 | 否 | 无 | 0.1     |
| 32834 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号1#配电站-2         | 800 | 43.8447 | 369.2427 | 369.2427 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0298  |
| 32835 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号2#配电站-1         | 800 | 36.6884 | 426.4927 | 426.4927 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0895 |
| 32836 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 作品壹号2#配电站-2         | 800 | 59.3626 | 245.0994 | 245.0994 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0139 |
| 32837 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分7#            | 400 | 63.0950 | 107.6200 | 107.6200 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 32838 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝华分9#-1             | 400 | 45.0251 | 179.8997 | 179.8997 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0993 |
| 32839 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝华分15#              | 80  | 67.5552 | 17.9558  | 17.9558  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0991  |
| 32840 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分17#-1         | 315 | 37.1975 | 166.3280 | 166.3280 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0678  |
| 32841 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 祝联线祝华分17#-2         | 80  | 41.5920 | 38.7264  | 38.7264  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0064 |
| 32842 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊1#配电站（一期）103间隔变压器 | 800 | 62.8097 | 217.5220 | 217.5220 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0515  |
| 32843 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊1#配电站（一期）104间隔变压器 | 800 | 33.6126 | 451.0993 | 451.0993 | 未列入 | 否 | 无 | 0.048   |
| 32844 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊2#配电站（一期）103间隔变压器 | 630 | 35.2691 | 344.8048 | 344.8048 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 32845 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊2#配电站（一期）104间隔变压器 | 630 | 60.9083 | 183.2777 | 183.2777 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0911  |
| 32846 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊1#配电站（二期）103间隔变压器 | 800 | 67.6790 | 178.5682 | 178.5682 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0971  |
| 32847 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上瓊1#配电站（二期）104间隔变压器 | 800 | 37.3326 | 421.3395 | 421.3395 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0925 |



|       |     |           |      |                     |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|---------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32848 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上環2#配电站（二期）103间隔变压器 | 800 | 62.6100 | 219.1204 | 219.1204 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0987  |
| 32849 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上環2#配电站（二期）104间隔变压器 | 800 | 64.2747 | 205.8024 | 205.8024 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0838  |
| 32850 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上環3#配电站（二期）103间隔变压器 | 630 | 51.8421 | 240.3947 | 240.3947 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0459  |
| 32851 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 华丰乙线 | 上環3#配电站（二期）104间隔变压器 | 630 | 33.7612 | 354.3041 | 354.3041 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0503 |
| 32852 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线祝华干14#           | 80  | 69.2575 | 16.5940  | 16.5940  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 32853 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线祝华干33#           | 100 | 37.6619 | 52.3381  | 52.3381  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0798  |
| 32854 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用1#配电站-1       | 630 | 53.9267 | 227.2621 | 227.2621 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 32855 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用1#配电站-2       | 630 | 64.3671 | 161.4874 | 161.4874 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0399  |
| 32856 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用2#配电站-1       | 630 | 33.8276 | 353.8860 | 353.8860 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0755 |
| 32857 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用2#配电站-2       | 630 | 39.2950 | 319.4418 | 319.4418 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0478 |
| 32858 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用3#配电站-1       | 630 | 30.3638 | 375.7081 | 375.7081 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0276 |
| 32859 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 瑞银壹品公用3#配电站-2       | 630 | 32.6354 | 361.3969 | 361.3969 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 32860 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 张屯公租房公用1#配电站-1      | 630 | 36.7610 | 335.4059 | 335.4059 | 未列入 | 否 | 无 | 0.055   |
| 32861 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 张屯公租房公用1#配电站-2      | 630 | 62.7589 | 171.6187 | 171.6187 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0327 |
| 32862 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 电网_农药分5左1间1左1#柱上变压器 | 400 | 58.8958 | 124.4169 | 124.4169 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 32863 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 农药1台                | 200 | 48.9957 | 82.0085  | 82.0085  | 未列入 | 否 | 无 | 0.011   |
| 32864 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 农药2台                | 50  | 33.0392 | 28.4804  | 28.4804  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 32865 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线农药分12#           | 80  | 56.0353 | 27.1717  | 27.1717  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0821 |
| 32866 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 农药3台                | 50  | 50.4606 | 19.7697  | 19.7697  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0054 |
| 32867 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线农药分35#           | 80  | 63.1928 | 21.4458  | 21.4458  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0829  |
| 32868 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝华线  | 祝华线西小山分12#          | 50  | 63.6421 | 13.1790  | 13.1790  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0416 |
| 32869 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干24#           | 400 | 66.1537 | 95.3852  | 95.3852  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0537 |
| 32870 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干43#           | 315 | 46.8009 | 136.0771 | 136.0771 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0822 |
| 32871 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干47#           | 50  | 50.3665 | 19.8168  | 19.8168  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0952 |
| 32872 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干71#           | 80  | 48.1477 | 33.4819  | 33.4819  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0499 |
| 32873 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干75#           | 80  | 66.6237 | 18.7011  | 18.7011  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0975  |
| 32874 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干82#           | 200 | 33.9270 | 112.1460 | 112.1460 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0961  |
| 32875 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干90#           | 200 | 32.6508 | 114.6984 | 114.6984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0923 |
| 32876 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干103#-1        | 80  | 41.6920 | 38.6464  | 38.6464  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |
| 32877 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干103#-2东       | 400 | 64.0877 | 103.6493 | 103.6493 | 未列入 | 否 | 无 | 0.089   |
| 32878 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线祝华干112#          | 100 | 44.9034 | 45.0966  | 45.0966  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0567 |

|       |     |           |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32879 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 张屯公租房公用2#配电站-1 | 630 | 40.6787 | 310.7241 | 310.7241 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0603  |
| 32880 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 张屯公租房公用2#配电站-2 | 630 | 47.7156 | 266.3915 | 266.3915 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0986 |
| 32881 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线张屯分8#       | 100 | 65.9526 | 24.0474  | 24.0474  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0057  |
| 32882 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 张屯分10#         | 50  | 48.7795 | 20.6102  | 20.6102  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0928  |
| 32883 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线张屯分15#      | 50  | 67.4028 | 11.2986  | 11.2986  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0113 |
| 32884 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用1#配电站-1   | 630 | 48.6726 | 260.3626 | 260.3626 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0173 |
| 32885 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用1#配电站-2   | 800 | 35.2551 | 437.9590 | 437.9590 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0912  |
| 32886 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用2#配电站-1   | 630 | 69.6833 | 127.9950 | 127.9950 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0744 |
| 32887 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用2#配电站-2   | 800 | 38.6258 | 410.9933 | 410.9933 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0322  |
| 32888 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用3#配电站-1   | 800 | 35.2112 | 438.3108 | 438.3108 | 未列入 | 否 | 无 | 0.002   |
| 32889 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 星月湾公用3#配电站-2   | 800 | 36.1764 | 430.5891 | 430.5891 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0368  |
| 32890 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线西孙支2#       | 80  | 60.8090 | 23.3528  | 23.3528  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0623  |
| 32891 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线西孙支6#       | 400 | 60.8582 | 116.5672 | 116.5672 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0452  |
| 32892 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线天缘支1#       | 400 | 51.0026 | 155.9898 | 155.9898 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0243  |
| 32893 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 抱龙花园1#配电站-1    | 630 | 66.8462 | 145.8689 | 145.8689 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0766  |
| 32894 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 抱龙花园1#配电站-2    | 630 | 58.2314 | 200.1424 | 200.1424 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0305  |
| 32895 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线党校分17#      | 630 | 61.6136 | 178.8345 | 178.8345 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0164 |
| 32896 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线炸药分9#       | 80  | 58.7193 | 25.0246  | 25.0246  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0048  |
| 32897 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线钻石分12#间1    | 80  | 60.0104 | 23.9917  | 23.9917  | 未列入 | 否 | 无 | 0.085   |
| 32898 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线钻石分30#      | 80  | 68.0623 | 17.5501  | 17.5501  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0231 |
| 32899 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝联线  | 祝联线钻石分40#      | 100 | 63.9711 | 26.0289  | 26.0289  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0047  |
| 32900 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝南线  | 祝南线园区支10#      | 400 | 65.6238 | 97.5049  | 97.5049  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0782  |
| 32901 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝南线  | 祝南分园区支23左1     | 400 | 43.0890 | 187.6439 | 187.6439 | 未列入 | 否 | 无 | -0.022  |
| 32902 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 祝南线  | 祝南线祝园干20#      | 400 | 56.4542 | 134.1834 | 134.1834 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0744  |
| 32903 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙庄线  | 龙庄干35          | 400 | 38.1944 | 207.2225 | 207.2225 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0294 |
| 32904 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙庄线  | 龙庄干45          | 160 | 33.7061 | 90.0703  | 90.0703  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0789  |
| 32905 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线谭房分2#       | 315 | 53.7425 | 114.2112 | 114.2112 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 32906 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线谭房分10#      | 400 | 48.8590 | 164.5642 | 164.5642 | 未列入 | 否 | 无 | -0.063  |
| 32907 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙庄干41-2（北）     | 80  | 61.1135 | 23.1092  | 23.1092  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0458 |
| 32908 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站 | 龙水线  | 龙水线龙庄干41#-1    | 80  | 52.1666 | 30.2667  | 30.2667  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0163  |
| 32909 | 瓦房店 | 园区66kV变电站 | 园新乙线 | 龙水线龙庄干112（南）   | 80  | 59.5126 | 24.3900  | 24.3900  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0155  |
| 32910 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 三家线养殖分11#-1    | 400 | 30.4689 | 238.1245 | 238.1245 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0351  |
| 32911 | 瓦房店 | 新华66kV变电站 | 三家线  | 水源干91#         | 50  | 42.3492 | 23.8254  | 23.8254  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0308  |

|       |     |            |      |                |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|------|----------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32912 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 三家线  | 三家线大修分4#       | 50  | 40.8036 | 24.5982  | 24.5982  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 32913 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 三家线  | 三家线水源干94#      | 200 | 49.2811 | 81.4377  | 81.4377  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0497  |
| 32914 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 三家线  | 水源干101（北）      | 80  | 47.3636 | 34.1091  | 34.1091  | 未列入 | 否 | 无 | -0.06   |
| 32915 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 三家线  | 三家线水源干106#     | 50  | 33.3678 | 28.3161  | 28.3161  | 未列入 | 否 | 无 | 0.042   |
| 32916 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 水源线  | 三分家3           | 250 | 59.8488 | 75.3780  | 75.3780  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 32917 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 水源线  | 水源线三分家7#       | 315 | 50.9565 | 122.9871 | 122.9871 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0467 |
| 32918 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 水源线  | 水源线三分家8#-2     | 80  | 50.7329 | 31.4137  | 31.4137  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0679 |
| 32919 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 水源线  | 水源线三分家8#-1     | 80  | 63.9373 | 20.8501  | 20.8501  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 32920 | 瓦房店 | 新华66kV变电站  | 水源线  | 水源线养殖分6#D      | 80  | 37.1987 | 42.2411  | 42.2411  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0608  |
| 32921 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期1#配电站-1 | 630 | 31.8367 | 366.4287 | 366.4287 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0044 |
| 32922 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期1#配电站-2 | 630 | 32.0292 | 365.2157 | 365.2157 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0283 |
| 32923 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期2#配电站-1 | 630 | 42.0981 | 301.7818 | 301.7818 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0989 |
| 32924 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期2#配电站-2 | 630 | 66.1963 | 149.9636 | 149.9636 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0386  |
| 32925 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期3#配电站-1 | 630 | 63.3847 | 167.6761 | 167.6761 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0227  |
| 32926 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期3#配电站-2 | 630 | 33.1642 | 358.0653 | 358.0653 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0185  |
| 32927 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期4#配电站-1 | 630 | 34.9004 | 347.1278 | 347.1278 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0733  |
| 32928 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥甲线 | 中拥塞纳城一期4#配电站-2 | 630 | 59.6270 | 191.3499 | 191.3499 | 未列入 | 否 | 无 | -0.044  |
| 32929 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期1#配电站-1 | 630 | 35.8666 | 341.0405 | 341.0405 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 32930 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期1#配电站-2 | 630 | 43.0114 | 296.0285 | 296.0285 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0801  |
| 32931 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期2#配电站-1 | 630 | 42.2515 | 300.8157 | 300.8157 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0276  |
| 32932 | 瓦房店 | 祝华66kV变电站  | 中拥乙线 | 中拥塞纳城二期2#配电站-2 | 630 | 38.0592 | 327.2271 | 327.2271 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0082  |
| 32933 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山村3队      | 30  | 50.3441 | 11.8968  | 11.8968  | 未列入 | 否 | 无 | 0.031   |
| 32934 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山村6队      | 30  | 35.3856 | 16.3843  | 16.3843  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0358 |
| 32935 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | 楼沟水利台          | 200 | 45.5135 | 88.9729  | 88.9729  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0022 |
| 32936 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_磊山大队       | 30  | 53.3455 | 10.9963  | 10.9963  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0075  |
| 32937 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村1-2队    | 80  | 47.4968 | 34.0026  | 34.0026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0757 |
| 32938 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村3队      | 100 | 66.9778 | 23.0222  | 23.0222  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0025 |
| 32939 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村4队      | 100 | 67.1882 | 22.8118  | 22.8118  | 未列入 | 否 | 无 | 0.074   |
| 32940 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村5队      | 30  | 69.8852 | 6.0344   | 6.0344   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0959  |
| 32941 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_石屯村6队      | 30  | 68.1496 | 6.5551   | 6.5551   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0027 |
| 32942 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_大四川村1队     | 80  | 44.1832 | 36.6534  | 36.6534  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0158 |
| 32943 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | 潘道台            | 400 | 42.7271 | 189.0916 | 189.0916 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0146  |
| 32944 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线  | PMS_大四川村2队     | 80  | 55.7963 | 27.3630  | 27.3630  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0077 |

|       |     |            |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32945 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村3队   | 400 | 45.8731 | 176.5075 | 176.5075 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0673 |
| 32946 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村4队-1 | 30  | 59.5677 | 9.1297   | 9.1297   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0674  |
| 32947 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村4队-2 | 30  | 44.1992 | 13.7402  | 13.7402  | 未列入 | 否 | 无 | -0.071  |
| 32948 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村5队   | 100 | 49.1242 | 40.8758  | 40.8758  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0235 |
| 32949 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村6队   | 400 | 58.9801 | 124.0796 | 124.0796 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0894 |
| 32950 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 大四川六队南台      | 400 | 61.2860 | 114.8562 | 114.8562 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0275 |
| 32951 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村7队   | 50  | 41.6494 | 24.1753  | 24.1753  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0343 |
| 32952 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村8队   | 80  | 57.6824 | 25.8541  | 25.8541  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0403  |
| 32953 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村9队   | 50  | 54.4541 | 17.7729  | 17.7729  | 未列入 | 否 | 无 | -0.026  |
| 32954 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大四川村基地   | 30  | 33.6949 | 16.8915  | 16.8915  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0413  |
| 32955 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村1队   | 80  | 49.1827 | 32.6539  | 32.6539  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0432 |
| 32956 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村2队   | 80  | 50.7761 | 31.3791  | 31.3791  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0277 |
| 32957 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村3队   | 100 | 51.2113 | 38.7887  | 38.7887  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0181  |
| 32958 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_大老虎村4队   | 160 | 38.5366 | 82.3415  | 82.3415  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0985  |
| 32959 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川1队    | 30  | 58.9119 | 9.3264   | 9.3264   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0375  |
| 32960 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川2队    | 400 | 57.6445 | 129.4219 | 129.4219 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0889 |
| 32961 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川3队    | 50  | 49.6123 | 20.1938  | 20.1938  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0643  |
| 32962 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川4队    | 80  | 30.0099 | 47.9921  | 47.9921  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0946 |
| 32963 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川5队    | 80  | 60.1028 | 23.9177  | 23.9177  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 32964 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_小四川6队    | 400 | 43.3847 | 186.4612 | 186.4612 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0869 |
| 32965 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈1队     | 80  | 44.0194 | 36.7845  | 36.7845  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0658  |
| 32966 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈2队     | 30  | 57.2120 | 9.8364   | 9.8364   | 未列入 | 否 | 无 | -0.0415 |
| 32967 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈3-4队   | 50  | 51.8744 | 19.0628  | 19.0628  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0329 |
| 32968 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈5队     | 80  | 55.0993 | 27.9206  | 27.9206  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0345 |
| 32969 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈6队     | 80  | 62.4070 | 22.0744  | 22.0744  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 32970 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈7队     | 400 | 46.8055 | 172.7778 | 172.7778 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0211 |
| 32971 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈8队     | 100 | 64.1485 | 25.8515  | 25.8515  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0096  |
| 32972 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈5队大棚   | 80  | 69.9555 | 16.0356  | 16.0356  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0172  |
| 32973 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈小区     | 30  | 42.6844 | 14.1947  | 14.1947  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0381  |
| 32974 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈1队大棚   | 80  | 46.9690 | 34.4248  | 34.4248  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0968 |
| 32975 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈2队大棚   | 80  | 30.8945 | 47.2844  | 47.2844  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0393  |
| 32976 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_马圈铁东台    | 30  | 48.1954 | 12.5414  | 12.5414  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0413 |
| 32977 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村1台   | 400 | 48.9328 | 164.2686 | 164.2686 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |

|       |     |            |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 32978 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村2-6队  | 80  | 39.7430 | 40.2056  | 40.2056  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 32979 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村3队    | 80  | 40.8475 | 39.3220  | 39.3220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 32980 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村4队    | 80  | 64.2550 | 20.5960  | 20.5960  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0213 |
| 32981 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村5队    | 30  | 63.5115 | 7.9466   | 7.9466   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0872  |
| 32982 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_吕屯小区      | 30  | 31.4057 | 17.5783  | 17.5783  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0661 |
| 32983 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村网点    | 80  | 50.4677 | 31.6258  | 31.6258  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0624  |
| 32984 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_卅里卜村大棚    | 80  | 49.1091 | 32.7127  | 32.7127  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0573  |
| 32985 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家1队      | 80  | 60.8332 | 23.3335  | 23.3335  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0385  |
| 32986 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家2队      | 30  | 39.7340 | 15.0798  | 15.0798  | 未列入 | 否 | 无 | -0.079  |
| 32987 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家3队      | 400 | 46.3921 | 174.4314 | 174.4314 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0576  |
| 32988 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家4队      | 100 | 39.4986 | 50.5014  | 50.5014  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0762  |
| 32989 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家5队      | 80  | 30.3805 | 47.6956  | 47.6956  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0466 |
| 32990 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_三家水利      | 80  | 55.5637 | 27.5490  | 27.5490  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 32991 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 小孤山机井         | 200 | 65.4516 | 49.0968  | 49.0968  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0278  |
| 32992 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | 高铁天网台         | 400 | 69.6994 | 81.2026  | 81.2026  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0526 |
| 32993 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 石屯线 | PMS_佟山村6台     | 30  | 67.1821 | 6.8454   | 6.8454   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0245  |
| 32994 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎前屯     | 400 | 33.2983 | 226.8067 | 226.8067 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0466  |
| 32995 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎南台     | 80  | 64.7720 | 20.1824  | 20.1824  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0008  |
| 32996 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎东台     | 250 | 52.5064 | 93.7341  | 93.7341  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0324 |
| 32997 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_供销社3#楼    | 250 | 50.3610 | 99.0976  | 99.0976  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0837 |
| 32998 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_小老虎小区     | 315 | 50.9670 | 122.9540 | 122.9540 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0839  |
| 32999 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_东山区       | 400 | 57.5970 | 129.6121 | 129.6121 | 未列入 | 否 | 无 | 0.028   |
| 33000 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 大商线 | PMS_中心台区(商店)  | 80  | 66.3348 | 18.9321  | 18.9321  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0881  |
| 33001 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_范家洼       | 80  | 51.8422 | 30.5262  | 30.5262  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0025  |
| 33002 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_小老虎西台     | 400 | 50.4433 | 158.2269 | 158.2269 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0582  |
| 33003 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_小老虎西山     | 200 | 49.8199 | 80.3602  | 80.3602  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0924 |
| 33004 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_镇内小区      | 200 | 42.7336 | 94.5328  | 94.5328  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0055  |
| 33005 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_鸿福家苑1     | 500 | 46.2816 | 218.5918 | 218.5918 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0286 |
| 33006 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_鸿福家苑2     | 630 | 48.0665 | 264.1811 | 264.1811 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0887  |
| 33007 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_外复区       | 400 | 53.7031 | 145.1874 | 145.1874 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0792  |
| 33008 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_马达小区      | 50  | 60.2368 | 14.8816  | 14.8816  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0262  |
| 33009 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | 大连锦泰房地产开发有限公司 | 630 | 36.6783 | 335.9270 | 335.9270 | 未列入 | 否 | 无 | -0.092  |
| 33010 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 外联线 | PMS_一品佳地1     | 80  | 30.7112 | 47.4311  | 47.4311  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0563 |

|       |     |           |     |                       |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|-----------------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 33011 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_一品佳地2             | 80  | 34.8878 | 44.0898  | 44.0898  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0272  |
| 33012 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸新村2             | 500 | 47.3008 | 213.4960 | 213.4960 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0836 |
| 33013 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸新村1             | 500 | 33.0037 | 284.9817 | 284.9817 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0261  |
| 33014 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_北甸小区1             | 200 | 62.2813 | 55.4373  | 55.4373  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0549 |
| 33015 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 外联线 | PMS_小老虎北台             | 100 | 62.1559 | 27.8441  | 27.8441  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0372 |
| 33016 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 重工线 | 大连大商集团新农村开发建设有<br>限公司 | 630 | 39.3766 | 318.9275 | 318.9275 | 未列入 | 否 | 无 | -0.07   |
| 33017 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 重工线 | 大连裕丰房屋开发有限公司          | 400 | 30.0109 | 239.9562 | 239.9562 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0689  |
| 33018 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_磊山2队              | 80  | 43.5041 | 37.1967  | 37.1967  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0172 |
| 33019 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_磊山1队              | 50  | 44.9404 | 22.5298  | 22.5298  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0484 |
| 33020 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化3.4队            | 200 | 53.5938 | 72.8124  | 72.8124  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0059  |
| 33021 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化1.2队            | 80  | 48.7236 | 33.0211  | 33.0211  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0225 |
| 33022 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化4队              | 160 | 69.0644 | 33.4970  | 33.4970  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0756  |
| 33023 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化5队              | 400 | 49.4094 | 162.3625 | 162.3625 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0569 |
| 33024 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化2台              | 200 | 47.9743 | 84.0513  | 84.0513  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0817  |
| 33025 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_雅化方池              | 80  | 36.9687 | 42.4250  | 42.4250  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0201  |
| 33026 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜1.4队           | 80  | 44.5600 | 36.3520  | 36.3520  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0816  |
| 33027 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜南台             | 30  | 51.9243 | 11.4227  | 11.4227  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0108 |
| 33028 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜西台             | 80  | 58.2956 | 25.3635  | 25.3635  | 未列入 | 否 | 无 | 0.032   |
| 33029 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜7队             | 30  | 44.3613 | 13.6916  | 13.6916  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 33030 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_廿卜水利              | 160 | 58.5551 | 50.3118  | 50.3118  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0438 |
| 33031 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜猪场             | 160 | 59.1367 | 49.3813  | 49.3813  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0027  |
| 33032 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_后廿卜中心台            | 400 | 59.4081 | 122.3678 | 122.3678 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0851  |
| 33033 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉大队              | 400 | 40.4214 | 198.3144 | 198.3144 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0725 |
| 33034 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉5队              | 100 | 55.6524 | 34.3476  | 34.3476  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0063 |
| 33035 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_芙蓉西台              | 100 | 63.7562 | 26.2438  | 26.2438  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0405 |
| 33036 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头1队              | 80  | 38.2551 | 41.3959  | 41.3959  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0306  |
| 33037 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头2队              | 80  | 32.7768 | 45.7785  | 45.7785  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0517 |
| 33038 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头大队              | 30  | 65.3312 | 7.4006   | 7.4006   | 未列入 | 否 | 无 | 0.0438  |
| 33039 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_虎头3.4队            | 400 | 36.9819 | 212.0724 | 212.0724 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0195 |
| 33040 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | 虎头4队                  | 400 | 47.9904 | 168.0384 | 168.0384 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0876  |
| 33041 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_兰店1队              | 50  | 32.2743 | 28.8628  | 28.8628  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0423 |
| 33042 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站 | 兰店线 | PMS_兰店2.3队            | 80  | 51.8328 | 30.5338  | 30.5338  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0693  |

|       |     |            |     |              |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|------------|-----|--------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 33043 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店4.5队   | 100 | 31.7595 | 58.2405  | 58.2405  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 33044 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店红房子猪场  | 100 | 69.8540 | 20.1460  | 20.1460  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0432  |
| 33045 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_兰店后房身    | 400 | 56.2151 | 135.1395 | 135.1395 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0067  |
| 33046 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | 后房身北         | 400 | 61.1953 | 115.2189 | 115.2189 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0064  |
| 33047 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | PMS_大市场      | 400 | 44.5860 | 181.6559 | 181.6559 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 33048 | 瓦房店 | 雅化66kV变电站  | 兰店线 | 供电所台         | 400 | 31.9601 | 232.1597 | 232.1597 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0734  |
| 33049 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村5台   | 80  | 61.4748 | 22.8202  | 22.8202  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0939  |
| 33050 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村4台   | 80  | 56.8222 | 26.5422  | 26.5422  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0906 |
| 33051 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 巴虎边四队井       | 200 | 64.2410 | 51.5180  | 51.5180  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0014 |
| 33052 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村3台   | 400 | 32.1677 | 231.3294 | 231.3294 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0377 |
| 33053 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村2台   | 400 | 44.3250 | 182.7000 | 182.7000 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0076  |
| 33054 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 巴虎边二队井       | 80  | 39.3455 | 40.5236  | 40.5236  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0605 |
| 33055 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_巴虎边村1台   | 100 | 61.2047 | 28.7953  | 28.7953  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0543 |
| 33056 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 前廿卜一队井       | 200 | 44.1041 | 91.7919  | 91.7919  | 未列入 | 否 | 无 | 0.094   |
| 33057 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_前二十里堡村2台 | 100 | 43.4537 | 46.5463  | 46.5463  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0409  |
| 33058 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_前二十里堡村3台 | 80  | 57.2557 | 26.1954  | 26.1954  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0406 |
| 33059 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | 佟山二队北        | 400 | 61.2539 | 114.9843 | 114.9843 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0833  |
| 33060 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_佟山村2台    | 50  | 52.0496 | 18.9752  | 18.9752  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0678 |
| 33061 | 瓦房店 | 老虎屯66kV变电站 | 杨家线 | PMS_佟山村3台    | 400 | 43.2809 | 186.8764 | 186.8764 | 未列入 | 否 | 无 | -0.083  |
| 33062 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 付家一队井        | 80  | 59.3457 | 24.5234  | 24.5234  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0333  |
| 33063 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 油厂井          | 80  | 63.2026 | 21.4379  | 21.4379  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0369 |
| 33064 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 新农果园井        | 200 | 32.3426 | 115.3148 | 115.3148 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0672 |
| 33065 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村6台    | 200 | 61.5402 | 56.9196  | 56.9196  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0716  |
| 33066 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村2台    | 30  | 49.2867 | 12.2140  | 12.2140  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0259  |
| 33067 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村4台    | 80  | 51.2448 | 31.0042  | 31.0042  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0849 |
| 33068 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 新农7队台        | 200 | 33.0508 | 113.8984 | 113.8984 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0683 |
| 33069 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | 马旺水库         | 80  | 63.1648 | 21.4682  | 21.4682  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0092 |
| 33070 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村5台    | 400 | 69.1752 | 83.2992  | 83.2992  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0169  |
| 33071 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村8台    | 30  | 44.3600 | 13.6920  | 13.6920  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0533 |
| 33072 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村7台    | 80  | 38.9905 | 40.8076  | 40.8076  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0224  |
| 33073 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_新农村1台    | 80  | 60.5511 | 23.5591  | 23.5591  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0664  |
| 33074 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_单家村6台    | 80  | 55.5649 | 27.5481  | 27.5481  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0388 |
| 33075 | 瓦房店 | 新农66kV变电站  | 单家线 | PMS_姜粉房村5台   | 400 | 43.8697 | 184.5210 | 184.5210 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0045  |

|       |     |           |     |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 33076 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村6台 | 30  | 43.1881 | 14.0436  | 14.0436  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0597  |
| 33077 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村2台 | 400 | 47.2582 | 170.9670 | 170.9670 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0406  |
| 33078 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村3台 | 400 | 38.1509 | 207.3965 | 207.3965 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0741 |
| 33079 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 二龙山井       | 200 | 67.0490 | 45.9019  | 45.9019  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0463 |
| 33080 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房八台      | 80  | 54.8175 | 28.1460  | 28.1460  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 33081 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房1队西台    | 80  | 42.5607 | 37.9515  | 37.9515  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0785 |
| 33082 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房七台      | 200 | 69.7390 | 40.5220  | 40.5220  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0274  |
| 33083 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村1台 | 100 | 32.0757 | 57.9243  | 57.9243  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0039 |
| 33084 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 姜粉房井       | 200 | 65.2265 | 49.5471  | 49.5471  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0153 |
| 33085 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家七台       | 80  | 56.2475 | 27.0020  | 27.0020  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0502 |
| 33086 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村5台  | 400 | 63.7879 | 104.8485 | 104.8485 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0904 |
| 33087 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村4台  | 200 | 56.9084 | 66.1831  | 66.1831  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0898 |
| 33088 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村3台  | 50  | 58.1536 | 15.9232  | 15.9232  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0925  |
| 33089 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_姜粉房村4台 | 200 | 35.8840 | 108.2319 | 108.2319 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0765  |
| 33090 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家2队东台     | 200 | 59.0893 | 61.8214  | 61.8214  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0335 |
| 33091 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村1台  | 400 | 67.1785 | 91.2858  | 91.2858  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0804 |
| 33092 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_单家村2台  | 100 | 37.2651 | 52.7349  | 52.7349  | 未列入 | 否 | 无 | -0.049  |
| 33093 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 单家2队南台     | 200 | 57.4609 | 65.0782  | 65.0782  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0217  |
| 33094 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟七台      | 200 | 68.2406 | 43.5187  | 43.5187  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0867 |
| 33095 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 付店北        | 400 | 54.5251 | 141.8998 | 141.8998 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0429 |
| 33096 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟北山      | 400 | 68.6565 | 85.3741  | 85.3741  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 33097 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高力沟北台      | 200 | 45.6308 | 88.7383  | 88.7383  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0033  |
| 33098 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高丽沟村2台 | 400 | 51.5079 | 153.9684 | 153.9684 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0862  |
| 33099 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟西台      | 200 | 31.1355 | 117.7290 | 117.7290 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0728 |
| 33100 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 付店大道       | 400 | 60.8160 | 116.7358 | 116.7358 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0229 |
| 33101 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟五台      | 200 | 64.1516 | 51.6969  | 51.6969  | 未列入 | 否 | 无 | 0.02    |
| 33102 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高丽沟村3台 | 30  | 50.1737 | 11.9479  | 11.9479  | 未列入 | 否 | 无 | 0.072   |
| 33103 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | PMS_高力沟4台  | 400 | 64.6037 | 101.5850 | 101.5850 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0125 |
| 33104 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 高丽沟六台      | 200 | 40.9688 | 98.0625  | 98.0625  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0473  |
| 33105 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 闫屯东山台      | 200 | 58.2244 | 63.5512  | 63.5512  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0024 |
| 33106 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 单家线 | 南昌屯        | 400 | 40.6193 | 197.5228 | 197.5228 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0042  |
| 33107 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村1台  | 80  | 44.6207 | 36.3035  | 36.3035  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0713 |
| 33108 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家赵屯方塘     | 200 | 60.0591 | 59.8818  | 59.8818  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0592 |



|       |     |           |     |               |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 33109 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_杨家小学      | 80  | 36.7642 | 42.5887  | 42.5887  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0747 |
| 33110 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_杨家村3台     | 200 | 44.9701 | 90.0597  | 90.0597  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0861  |
| 33111 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_中心台2      | 100 | 44.5169 | 45.4831  | 45.4831  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0588  |
| 33112 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村5台     | 400 | 58.1230 | 127.5079 | 127.5079 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0799  |
| 33113 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村2台     | 80  | 62.8746 | 21.7003  | 21.7003  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0545 |
| 33114 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村6台     | 80  | 47.7817 | 33.7747  | 33.7747  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0066  |
| 33115 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家二队井         | 80  | 65.4417 | 19.6467  | 19.6467  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0879  |
| 33116 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村7台     | 80  | 56.5191 | 26.7847  | 26.7847  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0016 |
| 33117 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_佟山村7台     | 30  | 55.5462 | 10.3361  | 10.3361  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 33118 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_佟山村4台     | 100 | 31.5912 | 58.4088  | 58.4088  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0719  |
| 33119 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家关屯大井        | 80  | 61.9448 | 22.4442  | 22.4442  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0723  |
| 33120 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村3台     | 100 | 62.7594 | 27.2406  | 27.2406  | 未列入 | 否 | 无 | -0.08   |
| 33121 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯一号井      | 200 | 53.0381 | 73.9238  | 73.9238  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0918  |
| 33122 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯3号井      | 80  | 33.2038 | 45.4370  | 45.4370  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0553 |
| 33123 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_付家村8台     | 80  | 37.7788 | 41.7770  | 41.7770  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0391  |
| 33124 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 付家南山屯2号井      | 200 | 54.1641 | 71.6718  | 71.6718  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0252  |
| 33125 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村6台(8队) | 160 | 48.6619 | 66.1409  | 66.1409  | 未列入 | 否 | 无 | 0.037   |
| 33126 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村5台(7队) | 100 | 54.1154 | 35.8846  | 35.8846  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0168  |
| 33127 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村4台     | 100 | 51.5933 | 38.4067  | 38.4067  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0764 |
| 33128 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口6队东台        | 100 | 57.0476 | 32.9524  | 32.9524  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0177  |
| 33129 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村3台     | 100 | 39.3450 | 50.6550  | 50.6550  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0326 |
| 33130 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村2台     | 30  | 46.2390 | 13.1283  | 13.1283  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0448 |
| 33131 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口九台          | 400 | 52.8312 | 148.6752 | 148.6752 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0351 |
| 33132 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口半拉山井        | 200 | 40.0450 | 99.9100  | 99.9100  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0518  |
| 33133 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村7台(猪场) | 400 | 39.5711 | 201.7155 | 201.7155 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0934  |
| 33134 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口东山井         | 200 | 65.0510 | 49.8980  | 49.8980  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0808 |
| 33135 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | PMS_姜口村1台     | 160 | 30.9509 | 94.4786  | 94.4786  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0425  |
| 33136 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口一队北         | 400 | 34.1436 | 223.4256 | 223.4256 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0649  |
| 33137 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口1队西台        | 200 | 38.0021 | 103.9959 | 103.9959 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0114 |
| 33138 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 姜口大棚          | 400 | 52.1414 | 151.4345 | 151.4345 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0794  |
| 33139 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 台山东           | 400 | 39.0404 | 203.8384 | 203.8384 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0306 |
| 33140 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 高丽沟东山         | 400 | 46.9348 | 172.2607 | 172.2607 | 未列入 | 否 | 无 | -0.01   |
| 33141 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线 | 高丽沟东台         | 400 | 52.6859 | 149.2563 | 149.2563 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0739 |

|       |     |           |      |            |     |         |          |          |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|------------|-----|---------|----------|----------|-----|---|---|---------|
| 33142 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线  | 南沙包        | 400 | 58.7585 | 124.9659 | 124.9659 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0876 |
| 33143 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新杨线  | PMS_高丽沟村1台 | 100 | 62.0869 | 27.9131  | 27.9131  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0307 |
| 33144 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前村2台  | 30  | 34.1606 | 16.7518  | 16.7518  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0069  |
| 33145 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前村8台  | 200 | 37.3896 | 105.2208 | 105.2208 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0475 |
| 33146 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村2台  | 400 | 46.8239 | 172.7045 | 172.7045 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0373  |
| 33147 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_姜沙村2台  | 80  | 48.7603 | 32.9918  | 32.9918  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0015 |
| 33148 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_姜沙村1台  | 80  | 62.6713 | 21.8630  | 21.8630  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0204  |
| 33149 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_黄旗村6台  | 80  | 62.3908 | 22.0874  | 22.0874  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0154  |
| 33150 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 姜沙1队南台     | 200 | 64.3803 | 51.2394  | 51.2394  | 未列入 | 否 | 无 | 0.078   |
| 33151 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村3台  | 100 | 44.3681 | 45.6319  | 45.6319  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0982 |
| 33152 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台前三队井      | 200 | 43.5335 | 92.9330  | 92.9330  | 未列入 | 否 | 无 | 0.068   |
| 33153 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前村3台  | 80  | 45.7489 | 35.4009  | 35.4009  | 未列入 | 否 | 无 | 0.024   |
| 33154 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前村7台  | 80  | 45.2694 | 35.7845  | 35.7845  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0694 |
| 33155 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台前二队井      | 80  | 55.9056 | 27.2755  | 27.2755  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0051  |
| 33156 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台前村1台  | 80  | 46.0401 | 35.1679  | 35.1679  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0946  |
| 33157 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村2台  | 80  | 61.6706 | 22.6635  | 22.6635  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0032 |
| 33158 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村1台  | 100 | 62.9095 | 27.0905  | 27.0905  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0082 |
| 33159 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台后2队北台     | 400 | 38.6294 | 205.4825 | 205.4825 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0436  |
| 33160 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村3台  | 80  | 61.5051 | 22.7959  | 22.7959  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0376 |
| 33161 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_台后村4台  | 80  | 55.3657 | 27.7075  | 27.7075  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0949 |
| 33162 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 台后4队北台     | 200 | 34.7221 | 110.5559 | 110.5559 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0209 |
| 33163 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村5台  | 80  | 65.4366 | 19.6508  | 19.6508  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0574 |
| 33164 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 吴沙5队东台     | 200 | 30.2784 | 119.4432 | 119.4432 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0841 |
| 33165 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | PMS_吴沙村4台  | 400 | 38.1720 | 207.3122 | 207.3122 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0941  |
| 33166 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复甲线 | 吴沙4队西台     | 400 | 67.6544 | 89.3826  | 89.3826  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0805 |
| 33167 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_杨家村2台  | 200 | 35.1528 | 109.6945 | 109.6945 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0655 |
| 33168 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_中心台1   | 80  | 51.3496 | 30.9204  | 30.9204  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0681  |
| 33169 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_中心台3   | 80  | 63.1600 | 21.4720  | 21.4720  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0175  |
| 33170 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 前廿卜四队井     | 200 | 61.4422 | 57.1156  | 57.1156  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0677 |
| 33171 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_杨家村1台  | 400 | 45.0668 | 179.7328 | 179.7328 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0304 |
| 33172 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 台前五队井      | 80  | 39.8535 | 40.1172  | 40.1172  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0739  |
| 33173 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台前村5台  | 80  | 66.5641 | 18.7487  | 18.7487  | 未列入 | 否 | 无 | 0.0815  |
| 33174 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台前村6台  | 80  | 46.2466 | 35.0027  | 35.0027  | 未列入 | 否 | 无 | -0.0669 |

|       |     |           |      |                 |     |         |         |         |     |   |   |         |
|-------|-----|-----------|------|-----------------|-----|---------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 33175 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_台前村4台       | 80  | 39.0294 | 40.7765 | 40.7765 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0118  |
| 33176 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 台前4队南台          | 200 | 65.6675 | 48.6650 | 48.6650 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0181 |
| 33177 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村7台       | 80  | 36.0051 | 43.1959 | 43.1959 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0066 |
| 33178 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 黄旗1队东台          | 200 | 63.8789 | 52.2423 | 52.2423 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0119 |
| 33179 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村1台       | 80  | 65.4205 | 19.6636 | 19.6636 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0663 |
| 33180 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村2台       | 160 | 64.1932 | 41.2908 | 41.2908 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0493 |
| 33181 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村3台       | 80  | 41.3003 | 38.9598 | 38.9598 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0363 |
| 33182 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村4台       | 100 | 52.4971 | 37.5029 | 37.5029 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0875  |
| 33183 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | PMS_黄旗村5台       | 100 | 63.0001 | 26.9999 | 26.9999 | 未列入 | 否 | 无 | -0.0819 |
| 33184 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 瓦房店市杨家满族乡人民政府-1 | 200 | 40.3498 | 99.3004 | 99.3004 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0509  |
| 33185 | 瓦房店 | 新农66kV变电站 | 新复乙线 | 瓦房店市杨家满族乡人民政府-2 | 80  | 45.4666 | 35.6267 | 35.6267 | 未列入 | 否 | 无 | 0.0537  |

2026年二季度国网大连供电公司10千伏线路开放容量信息

| 序号 | 供电单位 | 线路名称        | 所属变电站（开闭所） | 电压等级 | 线路限额<br>电流（A） | 额定装接容量（kVA） | 年度历史最大<br>电流（A） | 异常次数<br>（次） | 异常时长<br>（小时） | 已批复待<br>接入容量<br>（kVA） | 实际可开放<br>容量（kVA） | 历史增长率 |
|----|------|-------------|------------|------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------|-------|
| 1  | 金州   | 东山变107东汇甲线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 423           | 6800        | 330             | 0           | 0            |                       | 1084.4           |       |
| 2  | 金州   | 马炉变204百盛线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423           | 7191        | 329             | 0           | 0            |                       | 1492.72          |       |
| 3  | 金州   | 钟家变202钟连乙线  | 钟家66kV变电站  | 10kV | 423           | 7191        | 333             | 0           | 0            |                       | 1423.44          |       |
| 4  | 金州   | 石鼓寺变203山前乙线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 423           | 5984        | 76              | 0           | 0            |                       | 4667.68          |       |
| 5  | 金州   | 宫家变102宫老甲线  | 宫家66kV变电站  | 10kV | 480           | 6409        | 104             | 0           | 0            |                       | 4607.72          |       |
| 6  | 金州   | 钟家变103钟园甲线  | 钟家66kV变电站  | 10kV | 423           | 7191        | 22              | 0           | 0            |                       | 6809.96          |       |
| 7  | 金州   | 连丰变205连园甲线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377           | 6409        | 224             | 0           | 0            |                       | 2529.32          |       |
| 8  | 金州   | 东山变113东万线   | 东山66kV变电站  | 10kV | 423           | 7140        | 155             | 0           | 0            |                       | 4455.4           |       |
| 9  | 金州   | 兴民变201军民甲线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 377           | 6409        | 189             | 0           | 0            |                       | 3135.52          |       |

|    |    |             |            |      |     |       |     |    |    |  |         |  |
|----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|----|----|--|---------|--|
| 10 | 金州 | 亮甲店变202亮皇线  | 亮甲店66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 100 | 0  | 0  |  | 5459    |  |
| 11 | 金州 | 宫家变204龙口乙线  | 宫家66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 243 | 0  | 0  |  | 2591.24 |  |
| 12 | 金州 | 红塔变107大修线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 209 | 0  | 0  |  | 3180.12 |  |
| 13 | 金州 | 东田变202莱茵乙线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 300 | 4080  | 6   | 0  | 0  |  | 3976.08 |  |
| 14 | 金州 | 东田变104田香甲线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 320 | 4080  | 260 | 0  | 0  |  | -423.2  |  |
| 15 | 金州 | 化工变203金港线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 199 | 0  | 0  |  | 3744.32 |  |
| 16 | 金州 | 广宁寺变109理工甲线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 416 | 6800  | 157 | 0  | 0  |  | 4080.76 |  |
| 17 | 金州 | 化工变209百傲线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 762 | 7191  | 469 | 0  | 0  |  | -932.08 |  |
| 18 | 金州 | 化工变206高佳线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 320 | 3264  | 85  | 0  | 0  |  | 1791.8  |  |
| 19 | 金州 | 金州变110盛滨甲线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 112 | 0  | 0  |  | 5251.16 |  |
| 20 | 金州 | 兴民变111国际线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 306 | 0  | 0  |  | 1500.08 |  |
| 21 | 金州 | 金盐变206热力线   | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 3621  | 254 | 0  | 0  |  | -778.28 |  |
| 22 | 金州 | 兴民变109万城线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 51  | 0  | 0  |  | 5916.68 |  |
| 23 | 金州 | 连丰变108连轴甲线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 600 | 10200 | 435 | 0  | 0  |  | 2665.8  |  |
| 24 | 金州 | 连丰变106连石乙线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 482 | 5440  | 70  | 0  | 0  |  | 4227.6  |  |
| 25 | 金州 | 金州变201金马乙线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 8500  | 25  | 0  | 0  |  | 8067    |  |
| 26 | 金州 | 金州变102纺织线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 81  | 0  | 0  |  | 5788.08 |  |
| 27 | 金州 | 迎湖变109瑞栢线   | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 423 | 7140  | 114 | 0  | 0  |  | 5165.52 |  |
| 28 | 金州 | 亮甲店变201亮石线  | 亮甲店66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 264 | 0  | 0  |  | 2618.52 |  |
| 29 | 金州 | 城南变204南碧乙线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 43  | 0  | 0  |  | 7449.24 |  |
| 30 | 金州 | 马炉变213松木线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 600 | 8670  | 254 | 0  | 0  |  | 4270.72 |  |
| 31 | 金州 | 东田变105东拓甲线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 240 | 8160  | 105 | 0  | 0  |  | 6341.4  |  |
| 32 | 金州 | 石鼓寺变206宏玮乙线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 59  | 0  | 0  |  | 5387.12 |  |
| 33 | 金州 | 东山变201自然线   | 东山66kV变电站  | 10kV | 377 | 5440  | 98  | 0  | 0  |  | 3742.64 |  |
| 34 | 金州 | 钟家变205黑山乙线  | 钟家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 53  | 0  | 0  |  | 6273.04 |  |
| 35 | 金州 | 石鼓寺变105供热线  | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 160 | 2720  | 148 | 53 | 19 |  | 156.64  |  |
| 36 | 金州 | 黄旗变201科技甲线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 444 | 7191  | 99  | 0  | 0  |  | 5476.32 |  |
| 37 | 金州 | 邓屯变104管委会线  | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 6341  | 126 | 0  | 0  |  | 4158.68 |  |
| 38 | 金州 | 七顶山变107电产线  | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 217 | 0  | 0  |  | 3432.56 |  |
| 39 | 金州 | 西海变201西城线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 101 | 0  | 0  |  | 4659.68 |  |
| 40 | 金州 | 马炉变107工业线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 341 | 0  | 0  |  | 893.88  |  |
| 41 | 金州 | 马炉变206彩虹乙线  | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 337 | 0  | 0  |  | 1354.16 |  |
| 42 | 金州 | 黄旗变212石园乙线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 37  | 0  | 0  |  | 4799.16 |  |

|    |    |             |            |      |     |       |     |    |     |  |          |  |
|----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|----|-----|--|----------|--|
| 43 | 金州 | 东田变101田丰甲线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 482 | 4080  | 116 | 0  | 0   |  | 2070.88  |  |
| 44 | 金州 | 杏树变108邹家线   | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 297 | 0  | 0   |  | 2046.96  |  |
| 45 | 金州 | 广宁寺变203姜家线  | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 482 | 8194  | 222 | 0  | 0   |  | 4348.96  |  |
| 46 | 金州 | 亮甲店变101亮东线  | 亮甲店66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 323 | 0  | 0   |  | 1596.64  |  |
| 47 | 金州 | 杏树变107华东线   | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 228 | 0  | 0   |  | 3242.04  |  |
| 48 | 金州 | 金州变209盛滨乙线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 8500  | 117 | 0  | 0   |  | 6473.56  |  |
| 49 | 金州 | 七顶山变201朱家线  | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 377 | 8160  | 257 | 0  | 0   |  | 3708.76  |  |
| 50 | 金州 | 杏树变201杏港甲线  | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 85  | 0  | 0   |  | 5718.8   |  |
| 51 | 金州 | 大黄庄变106关屯线  | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 229 | 0  | 0   |  | 2442.72  |  |
| 52 | 金州 | 马炉变201东霖甲线  | 马炉66kV变电站  | 10kV | 360 | 6120  | 8   | 0  | 0   |  | 5981.44  |  |
| 53 | 金州 | 红塔变106中长线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 83  | 0  | 0   |  | 4971.44  |  |
| 54 | 金州 | 马炉变108大成线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 344 | 37 | 198 |  | 450.92   |  |
| 55 | 金州 | 富岭变202富九甲线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 400 | 6409  | 73  | 0  | 0   |  | 5144.64  |  |
| 56 | 金州 | 杏树变102杏河线   | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 66  | 0  | 0   |  | 5656.88  |  |
| 57 | 金州 | 后石变102后田甲线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 25  | 0  | 0   |  | 6758     |  |
| 58 | 金州 | 三十里变203宝石线  | 三十里66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 411 | 56 | 156 |  | -709.52  |  |
| 59 | 金州 | 三十里变204三十里线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 389 | 62 | 160 |  | -328.48  |  |
| 60 | 金州 | 三十里变207盐化乙线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 482 | 8194  | 34  | 0  | 0   |  | 7605.12  |  |
| 61 | 金州 | 宫家变202宫青乙线  | 宫家66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 90  | 0  | 0   |  | 4850.2   |  |
| 62 | 金州 | 金州变212南山线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 258 | 0  | 0   |  | 1940.44  |  |
| 63 | 金州 | 西海变204毛营线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 176 | 0  | 0   |  | 3360.68  |  |
| 64 | 金州 | 西海变205西电线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 423 | 10200 | 70  | 0  | 0   |  | 8987.6   |  |
| 65 | 金州 | 广宁寺变102广富线  | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 7191  | 185 | 0  | 0   |  | 3986.8   |  |
| 66 | 金州 | 富岭变103富周甲线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 212 | 0  | 0   |  | 3128.16  |  |
| 67 | 金州 | 广宁寺变201红旗线  | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 182 | 0  | 0   |  | 3256.76  |  |
| 68 | 金州 | 钟家变102钟连甲线  | 钟家66kV变电站  | 10kV | 762 | 7191  | 376 | 0  | 0   |  | 678.68   |  |
| 69 | 金州 | 登沙河变103向东甲线 | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 152 | 0  | 0   |  | 3776.36  |  |
| 70 | 金州 | 迎湖变202民主乙线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 423 | 8160  | 265 | 0  | 0   |  | 3570.2   |  |
| 71 | 金州 | 黄旗变102凤阳甲线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 423 | 8194  | 41  | 0  | 0   |  | 7483.88  |  |
| 72 | 金州 | 金盐变208盐农乙线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 762 | 12954 | 144 | 0  | 0   |  | 10459.92 |  |
| 73 | 金州 | 金盐变108盐农甲线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 264 | 7191  | 126 | 0  | 0   |  | 5008.68  |  |
| 74 | 金州 | 金盐变201船机甲线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 1819  | 152 | 0  | 0   |  | -813.64  |  |
| 75 | 金州 | 金盐变104盐山乙线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 126 | 0  | 0   |  | 3257.68  |  |

|     |    |             |                      |      |     |       |     |    |     |  |         |  |
|-----|----|-------------|----------------------|------|-----|-------|-----|----|-----|--|---------|--|
| 76  | 金州 | 金盐变202盐青甲线  | 金盐66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 55  | 0  | 0   |  | 6238.4  |  |
| 77  | 金州 | 金盐变211冷链线   | 金盐66kV变电站            | 10kV | 678 | 11526 | 144 | 0  | 0   |  | 9031.92 |  |
| 78  | 金州 | 杏树变103杏勇线   | 杏树66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 290 | 0  | 0   |  | 2168.2  |  |
| 79  | 金州 | 金州变114金园甲线  | 金州66kV变电站            | 10kV | 480 | 8160  | 83  | 0  | 0   |  | 6722.44 |  |
| 80  | 金州 | 兴民变103北路甲线  | 兴民66kV变电站            | 10kV | 400 | 6800  | 296 | 0  | 0   |  | 1673.28 |  |
| 81  | 金州 | 七顶山变207长岛线  | 七顶山66kV变电站           | 10kV | 377 | 5440  | 172 | 0  | 0   |  | 2460.96 |  |
| 82  | 金州 | 七顶山变205七纸甲线 | 七顶山66kV变电站           | 10kV | 377 | 5440  | 199 | 0  | 0   |  | 1993.32 |  |
| 83  | 金州 | 后石变103荞麦甲线  | 后石66kV变电站            | 10kV | 423 | 5440  | 142 | 0  | 0   |  | 2980.56 |  |
| 84  | 金州 | 七顶山变101七园线  | 七顶山66kV变电站           | 10kV | 377 | 6392  | 117 | 0  | 0   |  | 4365.56 |  |
| 85  | 金州 | 化工变104华西线   | 化工66kV变电站            | 10kV | 423 | 6409  | 46  | 0  | 0   |  | 5612.28 |  |
| 86  | 金州 | 石鼓寺变101桃园甲线 | 石鼓寺66kV变电站           | 10kV | 423 | 7191  | 426 | 72 | 235 |  | -187.32 |  |
| 87  | 金州 | 马炉变106炮台线   | 马炉66kV变电站            | 10kV | 423 | 6409  | 315 | 0  | 0   |  | 953.2   |  |
| 88  | 金州 | 富岭变101富九乙线  | 富岭66kV变电站            | 10kV | 400 | 6800  | 107 | 0  | 0   |  | 4946.76 |  |
| 89  | 金州 | 东田变103田海甲线  | 东田66kV变电站            | 10kV | 423 | 5440  | 142 | 0  | 0   |  | 2980.56 |  |
| 90  | 金州 | 登沙河变203马蹄线  | 登沙河66kV变电站           | 10kV | 377 | 7191  | 166 | 0  | 0   |  | 4315.88 |  |
| 91  | 金州 | 华家变204华杏线   | 华家66kV变电站            | 10kV | 423 | 6409  | 242 | 0  | 0   |  | 2217.56 |  |
| 92  | 金州 | 华家变203华杨乙线  | 华家66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 299 | 0  | 0   |  | 2012.32 |  |
| 93  | 金州 | 华家变103华杨甲线  | 华家66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 133 | 0  | 0   |  | 4887.44 |  |
| 94  | 金州 | 华家变101华登甲线  | 华家66kV变电站            | 10kV | 400 | 7191  | 85  | 0  | 0   |  | 5718.8  |  |
| 95  | 金州 | 西海变106西永甲线  | 西海66kV变电站            | 10kV | 482 | 8194  | 193 | 0  | 0   |  | 4851.24 |  |
| 96  | 金州 | 金盐变103盐宫乙线  | 金盐66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 336 | 0  | 0   |  | 1371.48 |  |
| 97  | 金州 | 亮甲店变102亮海线  | 亮甲店66kV变电站           | 10kV | 423 | 7191  | 184 | 0  | 0   |  | 4004.12 |  |
| 98  | 金州 | 邓屯变202海湾线   | 邓屯66kV变电站            | 10kV | 400 | 6800  | 53  | 0  | 0   |  | 5882.04 |  |
| 99  | 金州 | 化工变204华北线   | 化工66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 177 | 0  | 0   |  | 4125.36 |  |
| 100 | 金州 | 杏树变203杏桃线   | 杏树66kV变电站            | 10kV | 423 | 5440  | 121 | 0  | 0   |  | 3344.28 |  |
| 101 | 金州 | 白家变103白胜线   | 白家66kV变电站            | 10kV | 400 | 6800  | 12  | 0  | 0   |  | 6592.16 |  |
| 102 | 金州 | 登沙河变106土城线  | 登沙河66kV变电站           | 10kV | 400 | 6409  | 150 | 0  | 0   |  | 3811    |  |
| 103 | 金州 | 登沙河变208转角线  | 登沙河66kV变电站           | 10kV | 423 | 6460  | 95  | 0  | 0   |  | 4814.6  |  |
| 104 | 金州 | 杨家变108生辉甲线  | 杨家66kV变电站            | 10kV | 423 | 9010  | 255 | 0  | 0   |  | 4593.4  |  |
| 105 | 金州 | 红塔变105红城线   | 红塔66kV变电站            | 10kV | 423 | 7191  | 147 | 0  | 0   |  | 4644.96 |  |
| 106 | 金州 | 大黄庄102向应线   | 大黄庄102向应线<br>66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 214 | 0  | 0   |  | 2702.52 |  |
| 107 | 金州 | 杨家变211杨房乙线  | 杨家66kV变电站            | 10kV | 377 | 8670  | 277 | 0  | 0   |  | 3872.36 |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |     |      |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|-----|------|--|----------|--|
| 108 | 金州 | 黄旗变103汽修线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 482 | 8976  | 86  | 0   | 0    |  | 7486.48  |  |
| 109 | 金州 | 黄旗变111钓鱼台线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 423 | 6732  | 121 | 0   | 0    |  | 4636.28  |  |
| 110 | 金州 | 红塔变110红连线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 240 | 0   | 0    |  | 3034.2   |  |
| 111 | 金州 | 石鼓寺变106心达线  | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 3332  | 128 | 0   | 0    |  | 1115.04  |  |
| 112 | 金州 | 三十里变107盐化甲线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 482 | 8194  | 32  | 0   | 0    |  | 7639.76  |  |
| 113 | 金州 | 马炉变110化工线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 175 | 0   | 0    |  | 3378     |  |
| 114 | 金州 | 登沙河变108农园乙线 | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 482 | 8194  | 26  | 0   | 0    |  | 7743.68  |  |
| 115 | 金州 | 金州变202金马甲线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 31  | 0   | 0    |  | 5872.08  |  |
| 116 | 金州 | 红塔变205运城线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 8194  | 66  | 0   | 0    |  | 7050.88  |  |
| 117 | 金州 | 红塔变208水源甲线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 6120  | 214 | 0   | 0    |  | 2413.52  |  |
| 118 | 金州 | 西海变101磷肥线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 89  | 0   | 0    |  | 5258.52  |  |
| 119 | 金州 | 杨家变106杨消甲线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 135 | 0   | 0    |  | 4070.8   |  |
| 120 | 金州 | 金州变106金东甲线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 203 | 0   | 0    |  | 3284.04  |  |
| 121 | 金州 | 七顶山变204七纸乙线 | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 377 | 5440  | 6   | 0   | 0    |  | 5336.08  |  |
| 122 | 金州 | 富岭变203富广线   | 富岭66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 188 | 0   | 0    |  | 3152.84  |  |
| 123 | 金州 | 邓屯变102岚岗线   | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 445 | 4488  | 385 | 85  | 59.5 |  | -2180.2  |  |
| 124 | 金州 | 化工变205华联线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 123 | 0   | 0    |  | 3309.64  |  |
| 125 | 金州 | 广宁寺变202刘店线  | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 8194  | 272 | 0   | 0    |  | 3482.96  |  |
| 126 | 金州 | 迎湖变201古城乙线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 278 | 0   | 0    |  | 2376.04  |  |
| 127 | 金州 | 石鼓寺变108天城甲线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 107 | 0   | 0    |  | 5337.76  |  |
| 128 | 金州 | 红塔变103友谊线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 335 | 0   | 0    |  | 1388.8   |  |
| 129 | 金州 | 红塔变104红水线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 340 | 0   | 0    |  | 1302.2   |  |
| 130 | 金州 | 大黄庄变104红星线  | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 377 | 12954 | 300 | 0   | 0    |  | 7758     |  |
| 131 | 金州 | 化工变106鑫能线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 213 | 12954 | 104 | 0   | 0    |  | 11152.72 |  |
| 132 | 金州 | 复州湾变204复热线  | 复州湾66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 385 | 119 | 83.3 |  | 522.8    |  |
| 133 | 金州 | 复州湾变203陶瓷线  | 复州湾66kV变电站 | 10kV | 423 | 6800  | 378 | 170 | 119  |  | 253.04   |  |
| 134 | 金州 | 化工变111铭源线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 15  | 0   | 0    |  | 6149.2   |  |
| 135 | 金州 | 红塔变108老街乙线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 207 | 0   | 0    |  | 3605.76  |  |
| 136 | 金州 | 黄旗变215足训线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 423 | 10200 | 71  | 0   | 0    |  | 8970.28  |  |
| 137 | 金州 | 广宁寺变103九里乙线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 5   | 0   | 0    |  | 7104.4   |  |
| 138 | 金州 | 黄旗变213大王线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 162 | 0   | 0    |  | 2634.16  |  |
| 139 | 金州 | 马炉变109立新线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 350 | 12  | 66   |  | 347      |  |
| 140 | 金州 | 杨家变209生辉乙线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 125 | 0   | 0    |  | 5026     |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |     |      |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|-----|------|--|----------|--|
| 141 | 金州 | 红塔变210红军甲线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 229 | 0   | 0    |  | 3224.72  |  |
| 142 | 金州 | 黄旗变112石河乙线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 396 | 8194  | 212 | 0   | 0    |  | 4522.16  |  |
| 143 | 金州 | 三十里变201七顶山线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 482 | 8194  | 339 | 0   | 0    |  | 2322.52  |  |
| 144 | 金州 | 杨家变201杨消乙线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 53  | 0   | 0    |  | 5491.04  |  |
| 145 | 金州 | 西海变107宏源线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 214 | 0   | 0    |  | 2702.52  |  |
| 146 | 金州 | 石鼓寺变109中城线  | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 678 | 11526 | 93  | 0   | 0    |  | 9915.24  |  |
| 147 | 金州 | 三十里变101三园线  | 三十里66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 185 | 0   | 0    |  | 3986.8   |  |
| 148 | 金州 | 城南变102南西甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 114 | 0   | 0    |  | 6219.52  |  |
| 149 | 金州 | 广宁寺变106韩家甲线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 482 | 7072  | 9   | 0   | 0    |  | 6916.12  |  |
| 150 | 金州 | 富岭变105富园甲线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 192 | 0   | 0    |  | 3474.56  |  |
| 151 | 金州 | 西海变108电台线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 600 | 6800  | 400 | 0   | 0    |  | -128     |  |
| 152 | 金州 | 广宁寺变111卫星乙线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 400 | 6409  | 116 | 0   | 0    |  | 4399.88  |  |
| 153 | 金州 | 城南变110南台甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 302 | 0   | 0    |  | 1960.36  |  |
| 154 | 金州 | 富岭变205富园乙线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 295 | 0   | 0    |  | 1690.6   |  |
| 155 | 金州 | 华家变104华农线   | 华家66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 175 | 0   | 0    |  | 3769     |  |
| 156 | 金州 | 邓屯变201粮库线   | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 373 | 6800  | 265 | 0   | 0    |  | 2210.2   |  |
| 157 | 金州 | 兴民变206后石乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 186 | 0   | 0    |  | 3187.48  |  |
| 158 | 金州 | 登沙河变104向东乙线 | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 288 | 0   | 0    |  | 1420.84  |  |
| 159 | 金州 | 三十里变105付家屯线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 371 | 102 | 71.4 |  | -16.72   |  |
| 160 | 金州 | 三十里变205老爷庙线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 113 | 0   | 0    |  | 4451.84  |  |
| 161 | 金州 | 杏树变105柳家线   | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 184 | 0   | 0    |  | 2253.12  |  |
| 162 | 金州 | 红塔变206老街甲线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 482 | 7191  | 299 | 0   | 0    |  | 2012.32  |  |
| 163 | 金州 | 富岭变102富泰甲线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 16  | 0   | 0    |  | 6522.88  |  |
| 164 | 金州 | 富岭变201富泰乙线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 323 | 0   | 0    |  | 1205.64  |  |
| 165 | 金州 | 红塔变203红革线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 400 | 4420  | 158 | 0   | 0    |  | 1683.44  |  |
| 166 | 金州 | 化工变210中媒乙线  | 化工66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 193 | 0   | 0    |  | 3066.24  |  |
| 167 | 金州 | 化工变105华海线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 377 | 3621  | 221 | 0   | 0    |  | -206.72  |  |
| 168 | 金州 | 化工变103华林线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 214 | 0   | 0    |  | 2702.52  |  |
| 169 | 金州 | 化工变211码头线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 13  | 0   | 0    |  | 6965.84  |  |
| 170 | 金州 | 化工变110中媒甲线  | 化工66kV变电站  | 10kV | 762 | 6409  | 239 | 0   | 0    |  | 2269.52  |  |
| 171 | 金州 | 化工变207海鑫线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 192 | 12954 | 37  | 0   | 0    |  | 12313.16 |  |
| 172 | 金州 | 红塔变204红山甲线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 600 | 6800  | 68  | 0   | 0    |  | 5622.24  |  |
| 173 | 金州 | 红塔变209三里线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 360 | 6409  | 148 | 0   | 0    |  | 3845.64  |  |



|     |    |             |            |      |     |       |     |   |   |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|---|---|--|----------|--|
| 174 | 金州 | 马炉变202兴宝线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 117 | 0 | 0 |  | 5164.56  |  |
| 175 | 金州 | 西海变104公民线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 440 | 7480  | 80  | 0 | 0 |  | 6094.4   |  |
| 176 | 金州 | 西海变105星海线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 105 | 0 | 0 |  | 4590.4   |  |
| 177 | 金州 | 西海变207西科线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 37  | 0 | 0 |  | 6550.16  |  |
| 178 | 金州 | 西海变203中行线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 128 | 0 | 0 |  | 4974.04  |  |
| 179 | 金州 | 黄旗变202石陶线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 482 | 4080  | 148 | 0 | 0 |  | 1516.64  |  |
| 180 | 金州 | 黄旗变204石河甲线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8194  | 112 | 0 | 0 |  | 6254.16  |  |
| 181 | 金州 | 金州变109花园线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 93  | 0 | 0 |  | 4798.24  |  |
| 182 | 金州 | 西海变202西南窑线  | 西海66kV变电站  | 10kV | 440 | 7480  | 78  | 0 | 0 |  | 6129.04  |  |
| 183 | 金州 | 金州变101化纤线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 300 | 5100  | 120 | 0 | 0 |  | 3021.6   |  |
| 184 | 金州 | 马炉变211美食线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 600 | 10200 | 340 | 0 | 0 |  | 4311.2   |  |
| 185 | 金州 | 钟家变105钟水线   | 钟家66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 140 | 0 | 0 |  | 4375.2   |  |
| 186 | 金州 | 金州变104金纺线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 3   | 0 | 0 |  | 5388.04  |  |
| 187 | 金州 | 金盐变203盐官甲线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 88  | 0 | 0 |  | 5666.84  |  |
| 188 | 金州 | 兴民变110兴悦乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 201 | 0 | 0 |  | 3709.68  |  |
| 189 | 金州 | 金州变105金东乙线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 65  | 0 | 0 |  | 4314.2   |  |
| 190 | 金州 | 连丰变201周家沟线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 52  | 0 | 0 |  | 5508.36  |  |
| 191 | 金州 | 杨家变210杨园乙线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 163 | 0 | 0 |  | 4367.84  |  |
| 192 | 金州 | 金州变206前进线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 360 | 6120  | 136 | 0 | 0 |  | 3764.48  |  |
| 193 | 金州 | 金州变208金园乙线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 420 | 7140  | 105 | 0 | 0 |  | 5321.4   |  |
| 194 | 金州 | 金盐变111铁龙线   | 金盐66kV变电站  | 10kV | 678 | 11526 | 63  | 0 | 0 |  | 10434.84 |  |
| 195 | 金州 | 金州变213建材线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 121 | 0 | 0 |  | 5095.28  |  |
| 196 | 金州 | 兴民变108兴红甲线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 310 | 0 | 0 |  | 1430.8   |  |
| 197 | 金州 | 兴民变211兰湾线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 318 | 0 | 0 |  | 1683.24  |  |
| 198 | 金州 | 兴民变106民胜线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 116 | 0 | 0 |  | 4790.88  |  |
| 199 | 金州 | 兴民变104北路乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 113 | 0 | 0 |  | 5233.84  |  |
| 200 | 金州 | 兴民变207桥北甲线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 196 | 0 | 0 |  | 3796.28  |  |
| 201 | 金州 | 兴民变210兴堂线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 142 | 0 | 0 |  | 4731.56  |  |
| 202 | 金州 | 杨家变202杨桃乙线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 35  | 0 | 0 |  | 6584.8   |  |
| 203 | 金州 | 广宁寺变104九里甲线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 423 | 6800  | 153 | 0 | 0 |  | 4150.04  |  |
| 204 | 金州 | 城南变103南碧甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 67  | 0 | 0 |  | 7033.56  |  |
| 205 | 金州 | 杏树变202杏港乙线  | 杏树66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 49  | 0 | 0 |  | 6342.32  |  |
| 206 | 金州 | 化工变212双棚线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 202 | 0 | 0 |  | 3301.36  |  |

|     |    |               |               |      |     |      |     |   |   |  |         |  |
|-----|----|---------------|---------------|------|-----|------|-----|---|---|--|---------|--|
| 207 | 金州 | 迎湖变209时代线     | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 423 | 7140 | 72  | 0 | 0 |  | 5892.96 |  |
| 208 | 金州 | 连丰变207连轴乙线    | 连丰66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 195 | 0 | 0 |  | 3813.6  |  |
| 209 | 金州 | 迎湖变101古城甲线    | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 175 | 0 | 0 |  | 4160    |  |
| 210 | 金州 | 迎湖变104中西甲线    | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 143 | 0 | 0 |  | 4714.24 |  |
| 211 | 金州 | 迎湖变107福佳线     | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 116 | 0 | 0 |  | 5181.88 |  |
| 212 | 金州 | 迎湖变108迎南线     | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 377 | 6409 | 67  | 0 | 0 |  | 5248.56 |  |
| 213 | 金州 | 迎湖变102民主甲线    | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 416 | 7072 | 256 | 0 | 0 |  | 2638.08 |  |
| 214 | 金州 | 西海变102和平线     | 西海66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 32  | 0 | 0 |  | 6636.76 |  |
| 215 | 金州 | 迎湖变205斯大林线    | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 377 | 6409 | 81  | 0 | 0 |  | 5006.08 |  |
| 216 | 金州 | 10kV红塔变109龙王线 | 10kV红塔66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191 | 84  | 0 | 0 |  | 5736.12 |  |
| 217 | 金州 | 金州变204朝阳乙线    | 金州66kV变电站     | 10kV | 377 | 6409 | 204 | 0 | 0 |  | 2875.72 |  |
| 218 | 金州 | 连丰变103虎山线     | 连丰66kV变电站     | 10kV | 377 | 6392 | 66  | 0 | 0 |  | 5248.88 |  |
| 219 | 金州 | 城南变207南文甲线    | 城南66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 159 | 0 | 0 |  | 4437.12 |  |
| 220 | 金州 | 红塔变202红军乙线    | 红塔66kV变电站     | 10kV | 377 | 6800 | 288 | 0 | 0 |  | 1811.84 |  |
| 221 | 金州 | 白家变105白宝线     | 白家66kV变电站     | 10kV | 423 | 5440 | 72  | 0 | 0 |  | 4192.96 |  |
| 222 | 金州 | 钟家变107黑山甲线    | 钟家66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 74  | 0 | 0 |  | 5909.32 |  |
| 223 | 金州 | 钟家变101钟广甲线    | 钟家66kV变电站     | 10kV | 377 | 7140 | 124 | 0 | 0 |  | 4992.32 |  |
| 224 | 金州 | 杨家变104杨桃甲线    | 杨家66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 321 | 0 | 0 |  | 1631.28 |  |
| 225 | 金州 | 杨家变110杨园甲线    | 杨家66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 71  | 0 | 0 |  | 5961.28 |  |
| 226 | 金州 | 石鼓寺变102大山甲线   | 石鼓寺66kV变电站    | 10kV | 377 | 6409 | 112 | 0 | 0 |  | 4469.16 |  |
| 227 | 金州 | 钟家变201钟广乙线    | 钟家66kV变电站     | 10kV | 420 | 7140 | 228 | 0 | 0 |  | 3191.04 |  |
| 228 | 金州 | 石鼓寺变201桃园乙线   | 石鼓寺66kV变电站    | 10kV | 423 | 7191 | 322 | 0 | 0 |  | 1613.96 |  |
| 229 | 金州 | 连丰变204连九线     | 连丰66kV变电站     | 10kV | 377 | 6409 | 230 | 0 | 0 |  | 2425.4  |  |
| 230 | 金州 | 城南变208南文乙线    | 城南66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 203 | 0 | 0 |  | 3675.04 |  |
| 231 | 金州 | 兴民变205后石甲线    | 兴民66kV变电站     | 10kV | 377 | 6409 | 274 | 0 | 0 |  | 1663.32 |  |
| 232 | 金州 | 城南变203南福线     | 城南66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 145 | 0 | 0 |  | 4679.6  |  |
| 233 | 金州 | 东田变201田丰乙线    | 东田66kV变电站     | 10kV | 480 | 5100 | 2   | 0 | 0 |  | 5065.36 |  |
| 234 | 金州 | 化工变102华南线     | 化工66kV变电站     | 10kV | 377 | 7191 | 235 | 0 | 0 |  | 3120.8  |  |
| 235 | 金州 | 迎湖变105安盛线     | 迎湖66kV变电站     | 10kV | 423 | 7191 | 10  | 0 | 0 |  | 7017.8  |  |
| 236 | 金州 | 东山变104东塔乙线    | 东山66kV变电站     | 10kV | 423 | 7140 | 91  | 0 | 0 |  | 5563.88 |  |
| 237 | 金州 | 东田变205东拓乙线    | 东田66kV变电站     | 10kV | 320 | 8194 | 23  | 0 | 0 |  | 7795.64 |  |
| 238 | 金州 | 东田变102莱茵甲线    | 东田66kV变电站     | 10kV | 240 | 4896 | 1   | 0 | 0 |  | 4878.68 |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |   |   |  |         |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|---|---|--|---------|--|
| 239 | 金州 | 东山变103东塔甲线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 84  | 0 | 0 |  | 5736.12 |  |
| 240 | 金州 | 城南变104邮电甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 111 | 0 | 0 |  | 6271.48 |  |
| 241 | 金州 | 城南变105南安甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 181 | 0 | 0 |  | 5059.08 |  |
| 242 | 金州 | 黄旗变208山岛线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 482 | 7480  | 137 | 0 | 0 |  | 5107.16 |  |
| 243 | 金州 | 东山变111东润线   | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 152 | 0 | 0 |  | 3776.36 |  |
| 244 | 金州 | 东田变207田石乙线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 482 | 7191  | 20  | 0 | 0 |  | 6844.6  |  |
| 245 | 金州 | 东山变109东城甲线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 480 | 7480  | 55  | 0 | 0 |  | 6527.4  |  |
| 246 | 金州 | 东山变112文武线   | 东山66kV变电站  | 10kV | 377 | 6800  | 279 | 0 | 0 |  | 1967.72 |  |
| 247 | 金州 | 东田变204田香乙线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 0   | 0 | 0 |  | 5440    |  |
| 248 | 金州 | 东山变108东汇乙线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 8160  | 256 | 0 | 0 |  | 3726.08 |  |
| 249 | 金州 | 城南变109南英线   | 城南66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 112 | 0 | 0 |  | 5251.16 |  |
| 250 | 金州 | 金盐变101船机乙线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 155 | 0 | 0 |  | 4506.4  |  |
| 251 | 金州 | 东山变101东风甲线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 205 | 0 | 0 |  | 3640.4  |  |
| 252 | 金州 | 石鼓寺变107宏玮甲线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 678 | 11526 | 90  | 0 | 0 |  | 9967.2  |  |
| 253 | 金州 | 兴民变209桥北乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 97  | 0 | 0 |  | 5510.96 |  |
| 254 | 金州 | 登沙河变109农园甲线 | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 482 | 6409  | 64  | 0 | 0 |  | 5300.52 |  |
| 255 | 金州 | 连丰变107连石甲线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 482 | 8160  | 6   | 0 | 0 |  | 8056.08 |  |
| 256 | 金州 | 登沙河变202胜利线  | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 377 | 6290  | 84  | 0 | 0 |  | 4835.12 |  |
| 257 | 金州 | 官家变105宫石线   | 官家66kV变电站  | 10kV | 190 | 7191  | 12  | 0 | 0 |  | 6983.16 |  |
| 258 | 金州 | 石鼓寺变103山前甲线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 300 | 5100  | 35  | 0 | 0 |  | 4493.8  |  |
| 259 | 金州 | 官家变106北乐线   | 官家66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 280 | 0 | 0 |  | 1559.4  |  |
| 260 | 金州 | 石鼓寺变104电视甲线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 270 | 4590  | 53  | 0 | 0 |  | 3672.04 |  |
| 261 | 金州 | 复洲湾变104坑口线  | 复洲湾66kV变电站 | 10kV | 250 | 7191  | 54  | 0 | 0 |  | 6255.72 |  |
| 262 | 金州 | 兴民变202军民乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 306 | 0 | 0 |  | 1109.08 |  |
| 263 | 金州 | 东山变114东科线   | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 117 | 0 | 0 |  | 4382.56 |  |
| 264 | 金州 | 西海变111电子线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 212 | 0 | 0 |  | 3519.16 |  |
| 265 | 金州 | 马炉变212陈屯线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 600 | 8670  | 81  | 0 | 0 |  | 7267.08 |  |
| 266 | 金州 | 石鼓寺变202大山乙线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 377 | 5984  | 114 | 0 | 0 |  | 4009.52 |  |
| 267 | 金州 | 西海变109中益线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 49  | 0 | 0 |  | 5560.32 |  |
| 268 | 金州 | 邓屯变203鲍家线   | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 87  | 0 | 0 |  | 5684.16 |  |
| 269 | 金州 | 三十里变206三石乙线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 377 | 6409  | 229 | 0 | 0 |  | 2442.72 |  |
| 270 | 金州 | 杨家变112杨房甲线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 249 | 0 | 0 |  | 2878.32 |  |
| 271 | 金州 | 东山变102东风乙线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 86  | 0 | 0 |  | 5701.48 |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |     |      |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|-----|------|--|----------|--|
| 272 | 金州 | 三十里变209铁西线  | 三十里66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 175 | 0   | 0    |  | 4160     |  |
| 273 | 金州 | 后石变209滨海乙线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 34  | 0   | 0    |  | 6211.12  |  |
| 274 | 金州 | 宫家变103龙口甲线  | 宫家66kV变电站  | 10kV | 482 | 3230  | 112 | 0   | 0    |  | 1290.16  |  |
| 275 | 金州 | 七顶山变203七海线  | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 600 | 8160  | 174 | 0   | 0    |  | 5146.32  |  |
| 276 | 金州 | 石鼓寺变110石林甲线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 678 | 11526 | 95  | 0   | 0    |  | 9880.6   |  |
| 277 | 金州 | 石鼓寺变204电视乙线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 264 | 5100  | 54  | 0   | 0    |  | 4164.72  |  |
| 278 | 金州 | 后石变109滨海甲线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 31  | 0   | 0    |  | 6654.08  |  |
| 279 | 金州 | 迎湖变207中南乙线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 81  | 0   | 0    |  | 5006.08  |  |
| 280 | 金州 | 钟家变207钟园乙线  | 钟家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 8   | 0   | 0    |  | 7052.44  |  |
| 281 | 金州 | 金盐变102盐青乙线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 156 | 0   | 0    |  | 4489.08  |  |
| 282 | 金州 | 复洲湾变101丁屯线  | 复洲湾66kV变电站 | 10kV | 423 | 12954 | 97  | 0   | 0    |  | 11273.96 |  |
| 283 | 金州 | 化工变202华东线   | 化工66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 327 | 136 | 95.2 |  | 745.36   |  |
| 284 | 金州 | 杨家变101杨金乙线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 173 | 0   | 0    |  | 4194.64  |  |
| 285 | 金州 | 白家变104白环线   | 白家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 176 | 0   | 0    |  | 4142.68  |  |
| 286 | 金州 | 迎湖变203城内线   | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 73  | 0   | 0    |  | 5926.64  |  |
| 287 | 金州 | 金州变207金洋线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 380 | 6460  | 48  | 0   | 0    |  | 5628.64  |  |
| 288 | 金州 | 连丰变109连红线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 423 | 8160  | 123 | 0   | 0    |  | 6029.64  |  |
| 289 | 金州 | 迎湖变208迎西线   | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 72  | 0   | 0    |  | 5943.96  |  |
| 290 | 金州 | 邓屯变101官房线   | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 380 | 7565  | 280 | 51  | 35.7 |  | 2715.4   |  |
| 291 | 金州 | 金盐变204盐山甲线  | 金盐66kV变电站  | 10kV | 423 | 7072  | 36  | 0   | 0    |  | 6448.48  |  |
| 292 | 金州 | 东田变206田石甲线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 28  | 0   | 0    |  | 7709.04  |  |
| 293 | 金州 | 杨家变102杨金甲线  | 杨家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 110 | 0   | 0    |  | 5285.8   |  |
| 294 | 金州 | 石鼓寺变205泵站线  | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 762 | 12954 | 68  | 0   | 0    |  | 11776.24 |  |
| 295 | 金州 | 宫家变201友兰线   | 宫家66kV变电站  | 10kV | 377 | 8194  | 193 | 0   | 0    |  | 4851.24  |  |
| 296 | 金州 | 兴民变204环保乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 229 | 0   | 0    |  | 2442.72  |  |
| 297 | 金州 | 石鼓寺变210石林乙线 | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 678 | 11526 | 217 | 0   | 0    |  | 7767.56  |  |
| 298 | 金州 | 迎湖变106中兴甲线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 423 | 8160  | 105 | 0   | 0    |  | 6341.4   |  |
| 299 | 金州 | 白家变102白沙线   | 白家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 7   | 0   | 0    |  | 6678.76  |  |
| 300 | 金州 | 城南变106南厦线   | 城南66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 234 | 0   | 0    |  | 2356.12  |  |
| 301 | 金州 | 大黄庄变202皇保线  | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 377 | 7191  | 223 | 0   | 0    |  | 3328.64  |  |
| 302 | 金州 | 三十里变106三石甲线 | 三十里66kV变电站 | 10kV | 423 | 6409  | 95  | 0   | 0    |  | 4763.6   |  |
| 303 | 金州 | 石鼓寺变209左岸线  | 石鼓寺66kV变电站 | 10kV | 352 | 5984  | 42  | 0   | 0    |  | 5256.56  |  |
| 304 | 金州 | 红塔变102红山乙线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 600 | 7191  | 37  | 0   | 0    |  | 6550.16  |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |     |       |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|--|----------|--|
| 305 | 金州 | 广宁寺变206理工乙线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 416 | 8500  | 45  | 0   | 0     |  | 7720.6   |  |
| 306 | 金州 | 兴民变203环保甲线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 293 | 0   | 0     |  | 1334.24  |  |
| 307 | 金州 | 富岭变104富周乙线  | 富岭66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 301 | 0   | 0     |  | 1195.68  |  |
| 308 | 金州 | 后石变104世茂甲线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 85  | 0   | 0     |  | 5327.8   |  |
| 309 | 金州 | 黄旗变106北海甲线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 482 | 5440  | 477 | 204 | 142.8 |  | -2821.64 |  |
| 310 | 金州 | 城南变209南海线   | 城南66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 91  | 0   | 0     |  | 5614.88  |  |
| 311 | 金州 | 黄旗变113石宫线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 482 | 7548  | 201 | 0   | 0     |  | 4066.68  |  |
| 312 | 金州 | 城南变107万山乙线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 160 | 0   | 0     |  | 5422.8   |  |
| 313 | 金州 | 东山变110东城乙线  | 东山66kV变电站  | 10kV | 377 | 7191  | 180 | 0   | 0     |  | 4073.4   |  |
| 314 | 金州 | 连丰变202连友线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 423 | 8160  | 215 | 0   | 0     |  | 4436.2   |  |
| 315 | 金州 | 大黄庄变105亮甲店线 | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 600 | 6409  | 352 | 0   | 0     |  | 312.36   |  |
| 316 | 金州 | 三十里变104宝泉线  | 三十里66kV变电站 | 10kV | 300 | 5100  | 314 | 149 | 483   |  | -338.48  |  |
| 317 | 金州 | 后石变208世茂乙线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 34  | 0   | 0     |  | 6211.12  |  |
| 318 | 金州 | 黄旗变203唐家线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 240 | 8160  | 183 | 0   | 0     |  | 4990.44  |  |
| 319 | 金州 | 广宁寺变204钟夏线  | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 482 | 7072  | 299 | 0   | 0     |  | 1893.32  |  |
| 320 | 金州 | 亮甲店变103亮白线  | 亮甲店66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 183 | 0   | 0     |  | 4021.44  |  |
| 321 | 金州 | 大黄庄变203黄亮线  | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 423 | 6409  | 304 | 0   | 0     |  | 1143.72  |  |
| 322 | 金州 | 大黄庄变108杨河线  | 大黄庄66kV变电站 | 10kV | 423 | 6800  | 107 | 0   | 0     |  | 4946.76  |  |
| 323 | 金州 | 复洲湾变103金城线  | 复洲湾66kV变电站 | 10kV | 762 | 4250  | 424 | 0   | 0     |  | -3093.68 |  |
| 324 | 金州 | 金州变113房身乙线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 516 | 8772  | 184 | 0   | 0     |  | 5585.12  |  |
| 325 | 金州 | 迎湖变206中兴乙线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 640 | 10880 | 200 | 0   | 0     |  | 7416     |  |
| 326 | 金州 | 金州变205朝阳甲线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 254 | 0   | 0     |  | 2009.72  |  |
| 327 | 金州 | 金州变111房身甲线  | 金州66kV变电站  | 10kV | 480 | 8160  | 118 | 0   | 0     |  | 6116.24  |  |
| 328 | 金州 | 红塔变201三丰线   | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 280 | 0   | 0     |  | 1559.4   |  |
| 329 | 金州 | 金州变210东门线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 201 | 0   | 0     |  | 2927.68  |  |
| 330 | 金州 | 黄旗变207石农线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 423 | 8194  | 120 | 0   | 0     |  | 6115.6   |  |
| 331 | 金州 | 黄旗变206石三线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 423 | 8194  | 190 | 0   | 0     |  | 4903.2   |  |
| 332 | 金州 | 广宁寺变101卫星甲线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 423 | 8160  | 145 | 0   | 0     |  | 5648.6   |  |
| 333 | 金州 | 马炉变205彩虹甲线  | 马炉66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 339 | 0   | 0     |  | 1319.52  |  |
| 334 | 金州 | 马炉变209柏岚线   | 马炉66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 289 | 0   | 0     |  | 1403.52  |  |
| 335 | 金州 | 迎湖变103中南甲线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 173 | 0   | 0     |  | 3412.64  |  |
| 336 | 金州 | 城南变205中学甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 276 | 0   | 0     |  | 3413.68  |  |
| 337 | 金州 | 城南变206中学乙线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 96  | 0   | 0     |  | 6531.28  |  |

|     |    |             |            |      |     |       |     |     |       |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|--|----------|--|
| 338 | 金州 | 城南变101南西乙线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 99  | 0   | 0     |  | 6479.32  |  |
| 339 | 金州 | 红塔变207水源乙线  | 红塔66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 265 | 0   | 0     |  | 2601.2   |  |
| 340 | 金州 | 城南变108万山甲线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 482 | 8194  | 192 | 0   | 0     |  | 4868.56  |  |
| 341 | 金州 | 兴民变105振兴线   | 兴民66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 323 | 0   | 0     |  | -154.36  |  |
| 342 | 金州 | 金州变211金海线   | 金州66kV变电站  | 10kV | 377 | 6120  | 178 | 0   | 0     |  | 3037.04  |  |
| 343 | 金州 | 迎湖变204中西乙线  | 迎湖66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 261 | 0   | 0     |  | 2670.48  |  |
| 344 | 金州 | 城南变210南台乙线  | 城南66kV变电站  | 10kV | 423 | 6409  | 353 | 166 | 142.8 |  | 295.04   |  |
| 345 | 金州 | 黄旗变101西沟线   | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 164 | 0   | 0     |  | 4350.52  |  |
| 346 | 金州 | 宫家变101宫老乙线  | 宫家66kV变电站  | 10kV | 400 | 10200 | 135 | 0   | 0     |  | 7861.8   |  |
| 347 | 金州 | 登沙河变107阀门线  | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 377 | 8194  | 197 | 0   | 0     |  | 4781.96  |  |
| 348 | 金州 | 华家变201华登乙线  | 华家66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 60  | 0   | 0     |  | 6151.8   |  |
| 349 | 金州 | 黄旗变105石园甲线  | 黄旗66kV变电站  | 10kV | 400 | 8194  | 264 | 0   | 0     |  | 3621.52  |  |
| 350 | 金州 | 邓屯变103广文线   | 邓屯66kV变电站  | 10kV | 264 | 4488  | 142 | 0   | 0     |  | 2028.56  |  |
| 351 | 金州 | 后石变205前程乙线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 193 | 0   | 0     |  | 3457.24  |  |
| 352 | 金州 | 后石变101前程甲线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 6800  | 124 | 0   | 0     |  | 4652.32  |  |
| 353 | 金州 | 连丰变102连付线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 320 | 5440  | 191 | 0   | 0     |  | 2131.88  |  |
| 354 | 金州 | 七顶山变102莲泡线  | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 377 | 4080  | 96  | 0   | 0     |  | 2417.28  |  |
| 355 | 金州 | 七顶山变206甘岛线  | 七顶山66kV变电站 | 10kV | 400 | 5440  | 285 | 0   | 0     |  | 503.8    |  |
| 356 | 金州 | 连丰变104刘家线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 293 | 0   | 0     |  | 1334.24  |  |
| 357 | 金州 | 后石变207莽麦乙线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 147 | 0   | 0     |  | 2893.96  |  |
| 358 | 金州 | 后石变206后田乙线  | 后石66kV变电站  | 10kV | 400 | 7191  | 86  | 0   | 0     |  | 5701.48  |  |
| 359 | 金州 | 连丰变105大魏家线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 93  | 0   | 0     |  | 4798.24  |  |
| 360 | 金州 | 复洲湾变201水泥线  | 复洲湾66kV变电站 | 10kV | 423 | 7191  | 146 | 0   | 0     |  | 4662.28  |  |
| 361 | 金州 | 白家变101白皇线   | 白家66kV变电站  | 10kV | 423 | 7191  | 357 | 53  | 195   |  | 1007.76  |  |
| 362 | 金州 | 登沙河变105登沙河线 | 登沙河66kV变电站 | 10kV | 377 | 6800  | 176 | 0   | 0     |  | 3751.68  |  |
| 363 | 金州 | 兴民变107兴红乙线  | 兴民66kV变电站  | 10kV | 400 | 6800  | 220 | 0   | 0     |  | 2989.6   |  |
| 364 | 金州 | 东田变203田海乙线  | 东田66kV变电站  | 10kV | 423 | 5440  | 128 | 0   | 0     |  | 3223.04  |  |
| 365 | 金州 | 连丰变101廿里线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 112 | 0   | 0     |  | 4469.16  |  |
| 366 | 金州 | 连丰变203丰九线   | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 298 | 0   | 0     |  | 1247.64  |  |
| 367 | 金州 | 连丰变206连园乙线  | 连丰66kV变电站  | 10kV | 377 | 6409  | 295 | 0   | 0     |  | 1299.6   |  |
| 368 | 金州 | 广宁寺变105韩家乙线 | 广宁寺66kV变电站 | 10kV | 482 | 6800  | 57  | 0   | 0     |  | 5812.76  |  |
| 369 | 庄河 | 龙河变202比克甲线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 800 | 13856 | 191 | 0   | 0     |  | 10547.88 |  |
| 370 | 庄河 | 龙河变112丽昌乙线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928  | 122 | 0   | 0     |  | 4814.96  |  |

|     |    |              |                |      |      |         |     |    |     |  |         |  |
|-----|----|--------------|----------------|------|------|---------|-----|----|-----|--|---------|--|
| 371 | 庄河 | 郭店变101高阳线    | 郭店66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 377 | 15 | 15  |  | 398.36  |  |
| 372 | 庄河 | 桂云花变101桂云花线  | 桂云花66kV变电站     | 10kV | 300  | 5196    | 114 | 0  | 0   |  | 3221.52 |  |
| 373 | 庄河 | 吴炉变103孤山线    | 吴炉66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 157 | 0  | 0   |  | 4208.76 |  |
| 374 | 庄河 | 石山变102海华甲线   | 石山66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 139 | 0  | 0   |  | 4520.52 |  |
| 375 | 庄河 | 栗子房变101栗子房线  | 栗子房66kV变电站     | 10kV | 300  | 5196    | 172 | 0  | 0   |  | 2216.96 |  |
| 376 | 庄河 | 庄河变107向阳线    | 庄河66kV变电站      | 10kV | 420  | 7274.4  | 249 | 0  | 0   |  | 2961.72 |  |
| 377 | 庄河 | 庄河变108大庆线    | 庄河66kV变电站      | 10kV | 420  | 7274.4  | 273 | 0  | 0   |  | 2546.04 |  |
| 378 | 庄河 | 桂云花变201岭东线   | 桂云花66kV变电站     | 10kV | 400  | 6928    | 46  | 0  | 0   |  | 6131.28 |  |
| 379 | 庄河 | 新兴变201港建乙线   | 新兴66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 57  | 0  | 0   |  | 5940.76 |  |
| 380 | 庄河 | 吴炉变203桥上线    | 吴炉66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 437 | 15 | 20  |  | -640.84 |  |
| 381 | 庄河 | 郭店变202盐场线    | 郭店66kV变电站      | 10kV | 500  | 8660    | 233 | 0  | 0   |  | 4624.44 |  |
| 382 | 庄河 | 新兴变206京城环保线  | 新兴66kV变电站      | 10kV | 1280 | 22169.6 | 706 | 0  | 0   |  | 9941.68 |  |
| 383 | 庄河 | 炮台变204石山甲线   | 炮台66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 297 | 0  | 0   |  | 1783.96 |  |
| 384 | 庄河 | 龙河变111丽昌甲线   | 龙河66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 215 | 0  | 0   |  | 3204.2  |  |
| 385 | 庄河 | 复兴变203帽盔线    | 复兴66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 142 | 0  | 0   |  | 4468.56 |  |
| 386 | 庄河 | 南尖变205大部线    | 南尖66kV变电站      | 10kV | 500  | 8660    | 180 | 0  | 0   |  | 5542.4  |  |
| 387 | 庄河 | 复兴变101太平岭甲线  | 复兴66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 117 | 0  | 0   |  | 4901.56 |  |
| 388 | 庄河 | 新兴变202科创乙线   | 新兴66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 15  | 0  | 0   |  | 6668.2  |  |
| 389 | 庄河 | 炮台变103兰店乙线   | 炮台66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 174 | 0  | 0   |  | 3914.32 |  |
| 390 | 庄河 | 明阳变106明东线    | 明阳66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 116 | 0  | 0   |  | 4918.88 |  |
| 391 | 庄河 | 庄河变106二三七线   | 庄河66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 363 | 5  | 10  |  | 640.84  |  |
| 392 | 庄河 | 大郑变1031大盐场甲线 | 大郑66kV变电站      | 10kV | 201  | 3481.32 | 50  | 0  | 0   |  | 2615.32 |  |
| 393 | 庄河 | 仙人洞变201四道沟线  | 仙人洞66kV变电站     | 10kV | 299  | 5178.68 | 231 | 0  | 0   |  | 1177.76 |  |
| 394 | 庄河 | 郭店变204新兴线    | 郭店66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 108 | 0  | 0   |  | 5057.44 |  |
| 395 | 庄河 | 城山变202菜园线    | 城山66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 361 | 4  | 1.5 |  | 675.48  |  |
| 396 | 庄河 | 明阳变101化工线    | 明阳66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 308 | 0  | 0   |  | 1593.44 |  |
| 397 | 庄河 | 青堆变101广文线    | 青堆66kV变电站      | 10kV | 380  | 6581.6  | 179 | 0  | 0   |  | 3481.32 |  |
| 398 | 庄河 | 明阳变103花园口乙线  | 明阳66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 221 | 0  | 0   |  | 3100.28 |  |
| 399 | 庄河 | 光明山变202光明山线  | 光明山66kV变电站     | 10kV | 500  | 8660    | 325 | 0  | 0   |  | 3031    |  |
| 400 | 庄河 | 码头甲线109      | 码头甲线10966kV变电站 | 10kV | 501  | 8677.32 | 6   | 0  | 0   |  | 8573.4  |  |
| 401 | 庄河 | 明阳变202船舶乙线   | 明阳66kV变电站      | 10kV | 400  | 6928    | 215 | 0  | 0   |  | 3204.2  |  |
| 402 | 庄河 | 栗子房变105前哨线   | 栗子房66kV变电站     | 10kV | 350  | 6062    | 277 | 0  | 0   |  | 1264.36 |  |

|     |    |             |            |      |     |         |     |     |     |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--|----------|--|
| 403 | 庄河 | 暖水变202宝锋乙线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8313.6  | 557 | 100 | 220 |  | -1333.64 |  |
| 404 | 庄河 | 仙人洞变203三架山线 | 仙人洞66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 124 | 0   | 0   |  | 4780.32  |  |
| 405 | 庄河 | 荷花山变122同巨线  | 荷花山66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196    | 179 | 0   | 0   |  | 2095.72  |  |
| 406 | 庄河 | 长岭变105石佛线   | 长岭66kV变电站  | 10kV | 100 | 1732    | 89  | 2   | 3   |  | 190.52   |  |
| 407 | 庄河 | 栗子房变103松树线  | 栗子房66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196    | 154 | 0   | 0   |  | 2528.72  |  |
| 408 | 庄河 | 炮台变205炮联甲线  | 炮台66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 45  | 0   | 0   |  | 6148.6   |  |
| 409 | 庄河 | 吴炉变201蔡家线   | 吴炉66kV变电站  | 10kV | 250 | 4330    | 48  | 0   | 0   |  | 3498.64  |  |
| 410 | 庄河 | 炮台变203兰店甲线  | 炮台66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 295 | 0   | 0   |  | 2684.6   |  |
| 411 | 庄河 | 明阳变104明新线   | 明阳66kV变电站  | 10kV | 200 | 3464    | 47  | 0   | 0   |  | 2649.96  |  |
| 412 | 庄河 | 龙河变206开发乙线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 99  | 0   | 0   |  | 5213.32  |  |
| 413 | 庄河 | 小寺变203观架山甲线 | 小寺66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 144 | 0   | 0   |  | 4433.92  |  |
| 414 | 庄河 | 复兴变102太平岭乙线 | 复兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 153 | 0   | 0   |  | 4278.04  |  |
| 415 | 庄河 | 石山变101明珠乙线  | 石山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 289 | 0   | 0   |  | 1922.52  |  |
| 416 | 庄河 | 暖水变103西湖乙线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 111 | 0   | 0   |  | 5351.88  |  |
| 417 | 庄河 | 长岭变103于屯线   | 长岭66kV变电站  | 10kV | 75  | 1299    | 92  | 15  | 15  |  | -294.44  |  |
| 418 | 庄河 | 吴炉变105吴炉线   | 吴炉66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 271 | 0   | 0   |  | 2234.28  |  |
| 419 | 庄河 | 复兴变201土城甲线  | 复兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 132 | 0   | 0   |  | 4641.76  |  |
| 420 | 庄河 | 南尖变202大圈线   | 南尖66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 139 | 0   | 0   |  | 5386.52  |  |
| 421 | 庄河 | 炮台变101炮联乙线  | 炮台66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 219 | 0   | 0   |  | 3134.92  |  |
| 422 | 庄河 | 明阳变102花园口甲线 | 明阳66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 256 | 0   | 0   |  | 2494.08  |  |
| 423 | 庄河 | 复兴变202土城乙线  | 复兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 71  | 0   | 0   |  | 5698.28  |  |
| 424 | 庄河 | 庄河变104王沟线   | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 244 | 0   | 0   |  | 2701.92  |  |
| 425 | 庄河 | 庄河变203宏化甲线  | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 391 | 20  | 35  |  | 155.88   |  |
| 426 | 庄河 | 郭店变102李元线   | 郭店66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 119 | 0   | 0   |  | 4866.92  |  |
| 427 | 庄河 | 大郑变1051李屯线  | 大郑66kV变电站  | 10kV | 380 | 6581.6  | 213 | 0   | 0   |  | 2892.44  |  |
| 428 | 庄河 | 长岭变102富贵线   | 长岭66kV变电站  | 10kV | 270 | 4676.4  | 163 | 0   | 0   |  | 1853.24  |  |
| 429 | 庄河 | 大郑变1011高家甲线 | 大郑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 198 | 0   | 0   |  | 3498.64  |  |
| 430 | 庄河 | 小寺变201建设乙线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 501 | 8677.32 | 400 | 0   | 0   |  | 1749.32  |  |
| 431 | 庄河 | 黑岛变101楼上线   | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 318 | 0   | 0   |  | 1420.24  |  |
| 432 | 庄河 | 长岭变101镇内线   | 长岭66kV变电站  | 10kV | 100 | 1732    | 39  | 0   | 0   |  | 1056.52  |  |
| 433 | 庄河 | 孙屯变102水库线   | 孙屯66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 284 | 0   | 0   |  | 2355.52  |  |
| 434 | 庄河 | 青堆变102团结线   | 青堆66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 262 | 0   | 0   |  | 2390.16  |  |
| 435 | 庄河 | 光明山变112平山线  | 光明山66kV变电站 | 10kV | 500 | 8660    | 272 | 0   | 0   |  | 3948.96  |  |



|     |    |              |            |      |     |         |     |     |     |  |          |  |
|-----|----|--------------|------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--|----------|--|
| 436 | 庄河 | 新兴变103新龙甲线   | 新兴66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 454 | 10  | 15  |  | -588.88  |  |
| 437 | 庄河 | 小寺变206庄打乙线   | 小寺66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 118 | 0   | 0   |  | 4884.24  |  |
| 438 | 庄河 | 孙屯变201新房甲线   | 孙屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 175 | 0   | 0   |  | 3897     |  |
| 439 | 庄河 | 孙屯变202新房乙线   | 孙屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 253 | 0   | 0   |  | 2546.04  |  |
| 440 | 庄河 | 光明山变201农机线   | 光明山66kV变电站 | 10kV | 280 | 4849.6  | 152 | 0   | 0   |  | 2216.96  |  |
| 441 | 庄河 | 步云山变103横道河线  | 步云山66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196    | 197 | 0   | 0   |  | 1783.96  |  |
| 442 | 庄河 | 鞍子山变201高房甲线  | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 451 | 100 | 90  |  | -883.32  |  |
| 443 | 庄河 | 青堆变106前炉线    | 青堆66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 112 | 0   | 0   |  | 4988.16  |  |
| 444 | 庄河 | 石山变208海华乙线   | 石山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 57  | 0   | 0   |  | 5940.76  |  |
| 445 | 庄河 | 明阳变201船舶甲线   | 明阳66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 119 | 0   | 0   |  | 4866.92  |  |
| 446 | 庄河 | 塔岭变101英纳河线   | 塔岭66kV变电站  | 10kV | 220 | 3810.4  | 32  | 0   | 0   |  | 3256.16  |  |
| 447 | 庄河 | 小寺变205庄打甲线   | 小寺66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 386 | 40  | 60  |  | 588.88   |  |
| 448 | 庄河 | 龙河变109轮胎甲线   | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 482 | 100 | 200 |  | -1420.24 |  |
| 449 | 庄河 | 唐府变101银窝甲线   | 唐府66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 205 | 0   | 0   |  | 3377.4   |  |
| 450 | 庄河 | 炮台变104炮热乙线   | 炮台66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 173 | 0   | 0   |  | 3931.64  |  |
| 451 | 庄河 | 庄河变101轻工线    | 庄河66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196    | 227 | 0   | 0   |  | 1264.36  |  |
| 452 | 庄河 | 炮台变202炮里甲线   | 炮台66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 96  | 0   | 0   |  | 5265.28  |  |
| 453 | 庄河 | 小寺变110大学甲线   | 小寺66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 22  | 0   | 0   |  | 6546.96  |  |
| 454 | 庄河 | 龙河变208融科甲线   | 龙河66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392   | 409 | 0   | 0   |  | 3308.12  |  |
| 455 | 庄河 | 尖山变101永胜线    | 尖山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 31  | 0   | 0   |  | 6391.08  |  |
| 456 | 庄河 | 龙王庙变107海港线   | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 206 | 0   | 0   |  | 3360.08  |  |
| 457 | 庄河 | 唐府变102前牟线    | 唐府66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 232 | 0   | 0   |  | 2909.76  |  |
| 458 | 庄河 | 大郑变1041大盐场乙线 | 大郑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 370 | 15  | 5   |  | 519.6    |  |
| 459 | 庄河 | 鞍子山变110三家甲线  | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 220 | 3810.4  | 115 | 0   | 0   |  | 1818.6   |  |
| 460 | 庄河 | 黑岛变204黄岭线    | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 201 | 3481.32 | 114 | 0   | 0   |  | 1506.84  |  |
| 461 | 庄河 | 荷花山变121沙河线   | 荷花山66kV变电站 | 10kV | 350 | 6062    | 10  | 0   | 0   |  | 5888.8   |  |
| 462 | 庄河 | 龙王庙变304延安线   | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 430 | 7447.6  | 240 | 0   | 0   |  | 3290.8   |  |
| 463 | 庄河 | 龙河变201圣水乙线   | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 224 | 0   | 0   |  | 3048.32  |  |
| 464 | 庄河 | 栗子房变104花院线   | 栗子房66kV变电站 | 10kV |     | 0       | 9   | 0   | 0   |  | -155.88  |  |
| 465 | 庄河 | 步云山变203隋屯线   | 步云山66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196    | 53  | 0   | 0   |  | 4278.04  |  |
| 466 | 庄河 | 黑岛变103冷家甲线   | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 380 | 6581.6  | 30  | 0   | 0   |  | 6062     |  |
| 467 | 庄河 | 龙河变203大轮乙线   | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 81  | 0   | 0   |  | 5525.08  |  |
| 468 | 庄河 | 龙河变204轮胎乙线   | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 357 | 30  | 30  |  | 744.76   |  |

|     |    |             |            |      |     |         |     |     |     |  |          |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--|----------|--|
| 469 | 庄河 | 龙河变101圣水甲线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 121 | 0   | 0   |  | 4832.28  |  |
| 470 | 庄河 | 龙王庙变105丝绸线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 188 | 0   | 0   |  | 3671.84  |  |
| 471 | 庄河 | 龙王庙变101磨房线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 75  | 0   | 0   |  | 5629     |  |
| 472 | 庄河 | 龙河变207互感器乙线 | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 214 | 0   | 0   |  | 3221.52  |  |
| 473 | 庄河 | 龙王庙变104新城线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 440 | 25  | 35  |  | -692.8   |  |
| 474 | 庄河 | 鞍子山变112虾场线  | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 127 | 0   | 0   |  | 4728.36  |  |
| 475 | 庄河 | 小寺变207将军甲线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 500 | 8660    | 358 | 0   | 0   |  | 2459.44  |  |
| 476 | 庄河 | 龙王庙变106电视台线 | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 430 | 7447.6  | 392 | 20  | 30  |  | 658.16   |  |
| 477 | 庄河 | 庄河变208铁东乙线  | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 465 | 80  | 100 |  | -1125.8  |  |
| 478 | 庄河 | 暖水变102宝锋甲线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 518 | 120 | 180 |  | -1177.76 |  |
| 479 | 庄河 | 龙河变205开发甲线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 3   | 0   | 0   |  | 6876.04  |  |
| 480 | 庄河 | 城山变203磷肥线   | 城山66kV变电站  | 10kV | 220 | 3810.4  | 56  | 0   | 0   |  | 2840.48  |  |
| 481 | 庄河 | 鞍子山变204东海线  | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 256 | 0   | 0   |  | 2494.08  |  |
| 482 | 庄河 | 蓉花山变203瓦春线  | 蓉花山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 162 | 0   | 0   |  | 4122.16  |  |
| 483 | 庄河 | 庄河变207铁东甲线  | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 248 | 0   | 0   |  | 2632.64  |  |
| 484 | 庄河 | 龙王庙变302联络线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 430 | 7447.6  | 315 | 0   | 0   |  | 1991.8   |  |
| 485 | 庄河 | 步云山变201种茧场线 | 步云山66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196    | 123 | 0   | 0   |  | 3065.64  |  |
| 486 | 庄河 | 南尖变204幸福线   | 南尖66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 123 | 0   | 0   |  | 5663.64  |  |
| 487 | 庄河 | 龙河变108标准厂房线 | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 63  | 0   | 0   |  | 5836.84  |  |
| 488 | 庄河 | 青堆变105园区线   | 青堆66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 118 | 0   | 0   |  | 4884.24  |  |
| 489 | 庄河 | 大郑变1061唐府线  | 大郑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 8   | 0   | 0   |  | 6789.44  |  |
| 490 | 庄河 | 新兴变101港建甲线  | 新兴66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 249 | 0   | 0   |  | 2961.72  |  |
| 491 | 庄河 | 炮台变201炮里乙线  | 炮台66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 409 | 60  | 90  |  | 710.12   |  |
| 492 | 庄河 | 庄河变206轧辊线   | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 16  | 0   | 0   |  | 6650.88  |  |
| 493 | 庄河 | 龙王庙变201小寺线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 326 | 5   | 10  |  | 1281.68  |  |
| 494 | 庄河 | 龙河变103大轮甲线  | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 93  | 0   | 0   |  | 5317.24  |  |
| 495 | 庄河 | 小寺变208将军乙线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 500 | 8660    | 312 | 0   | 0   |  | 3256.16  |  |
| 496 | 庄河 | 吴炉变104高堡线   | 吴炉66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 91  | 0   | 0   |  | 5351.88  |  |
| 497 | 庄河 | 龙王庙变303华海线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 430 | 7447.6  | 292 | 0   | 0   |  | 2390.16  |  |
| 498 | 庄河 | 庄河变205华丰线   | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 361 | 0   | 0   |  | 675.48   |  |
| 499 | 庄河 | 尖山变104工业线   | 尖山66kV变电站  | 10kV | 281 | 4866.92 | 74  | 0   | 0   |  | 3585.24  |  |
| 500 | 庄河 | 小寺变210大学乙线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 329 | 0   | 0   |  | 1576.12  |  |
| 501 | 庄河 | 尖山变102卧龙线   | 尖山66kV变电站  | 10kV | 281 | 4866.92 | 95  | 0   | 0   |  | 3221.52  |  |

|     |    |             |            |      |     |         |     |    |     |  |         |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|---------|-----|----|-----|--|---------|--|
| 502 | 庄河 | 唐府变201银窝乙线  | 唐府66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 45  | 0  | 0   |  | 6148.6  |  |
| 503 | 庄河 | 庄河变201泰昌线   | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 427 | 10 | 8   |  | -467.64 |  |
| 504 | 庄河 | 青堆变104黄柏树线  | 青堆66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 119 | 0  | 0   |  | 4866.92 |  |
| 505 | 庄河 | 明阳变105高山线   | 明阳66kV变电站  | 10kV | 200 | 3464    | 97  | 0  | 0   |  | 1783.96 |  |
| 506 | 庄河 | 龙河变105互感器甲线 | 龙河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 205 | 0  | 0   |  | 3377.4  |  |
| 507 | 庄河 | 新兴变203新龙乙线  | 新兴66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 476 | 50 | 70  |  | -969.92 |  |
| 508 | 庄河 | 炮台变106炮安线   | 炮台66kV变电站  | 10kV | 380 | 6581.6  | 156 | 0  | 0   |  | 3879.68 |  |
| 509 | 庄河 | 小寺变209码头乙线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 500 | 8660    | 138 | 0  | 0   |  | 6269.84 |  |
| 510 | 庄河 | 鞍子山变203海丰线  | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 315 | 0  | 0   |  | 1472.2  |  |
| 511 | 庄河 | 石山变207明珠甲线  | 石山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 230 | 0  | 0   |  | 2944.4  |  |
| 512 | 庄河 | 蓉花山变104粮库线  | 蓉花山66kV变电站 | 10kV | 280 | 4849.6  | 129 | 0  | 0   |  | 2615.32 |  |
| 513 | 庄河 | 塔岭变102塔岭线   | 塔岭66kV变电站  | 10kV | 220 | 3810.4  | 88  | 0  | 0   |  | 2286.24 |  |
| 514 | 庄河 | 小寺变101建设甲线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 430 | 7447.6  | 332 | 0  | 0   |  | 1697.36 |  |
| 515 | 庄河 | 黑岛变202冷家乙线  | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 380 | 6581.6  | 6   | 0  | 0   |  | 6477.68 |  |
| 516 | 庄河 | 黑岛变102冷库线   | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 245 | 0  | 0   |  | 2684.6  |  |
| 517 | 庄河 | 小寺变103桃园甲线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 430 | 7447.6  | 451 | 50 | 80  |  | -363.72 |  |
| 518 | 庄河 | 蓉花山变102五道沟线 | 蓉花山66kV变电站 | 10kV | 219 | 3793.08 | 48  | 0  | 0   |  | 2961.72 |  |
| 519 | 庄河 | 仙人洞变202冰峪沟线 | 仙人洞66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 134 | 0  | 0   |  | 4607.12 |  |
| 520 | 庄河 | 南尖变201协成线   | 南尖66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 139 | 0  | 0   |  | 5386.52 |  |
| 521 | 庄河 | 暖水变101西湖甲线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4  | 270 | 0  | 0   |  | 2598    |  |
| 522 | 庄河 | 小寺变104桃园乙线  | 小寺66kV变电站  | 10kV | 430 | 7447.6  | 333 | 0  | 0   |  | 1680.04 |  |
| 523 | 庄河 | 郭店变201平房线   | 郭店66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196    | 104 | 0  | 0   |  | 3394.72 |  |
| 524 | 庄河 | 蓉花山变101汤家线  | 蓉花山66kV变电站 | 10kV | 281 | 4866.92 | 176 | 0  | 0   |  | 1818.6  |  |
| 525 | 庄河 | 蓉花山变103红塔线  | 蓉花山66kV变电站 | 10kV | 280 | 4849.6  | 179 | 0  | 0   |  | 1749.32 |  |
| 526 | 庄河 | 孙屯变101高岭线   | 孙屯66kV变电站  | 10kV | 250 | 4330    | 172 | 0  | 0   |  | 1350.96 |  |
| 527 | 庄河 | 城山变201金星线   | 城山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 167 | 0  | 0   |  | 4035.56 |  |
| 528 | 庄河 | 龙王庙变301红岩线  | 龙王庙66kV变电站 | 10kV | 430 | 7447.6  | 259 | 0  | 0   |  | 2961.72 |  |
| 529 | 庄河 | 暖水变105黄海乙线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 369 | 1  | 0.5 |  | 536.92  |  |
| 530 | 庄河 | 孙屯变204大营线   | 孙屯66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196    | 86  | 0  | 0   |  | 3706.48 |  |
| 531 | 庄河 | 庄河变105沙里线   | 庄河66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 195 | 0  | 0   |  | 3550.6  |  |
| 532 | 庄河 | 暖水变203西山线   | 暖水66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794    | 358 | 0  | 0   |  | 1593.44 |  |
| 533 | 庄河 | 鞍子山变202高房乙线 | 鞍子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928    | 131 | 0  | 0   |  | 4659.08 |  |
| 534 | 庄河 | 光明山变111北关线  | 光明山66kV变电站 | 10kV | 500 | 8660    | 159 | 0  | 0   |  | 5906.12 |  |

|     |    |             |            |      |     |           |     |    |     |  |           |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|----|-----|--|-----------|--|
| 535 | 庄河 | 青堆变103古镇线   | 青堆66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 215 | 0  | 0   |  | 3204.2    |  |
| 536 | 庄河 | 吴炉变202和平线   | 吴炉66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 193 | 0  | 0   |  | 3585.24   |  |
| 537 | 庄河 | 小寺变204观架山乙线 | 小寺66kV变电站  | 10kV | 420 | 7274.4    | 170 | 0  | 0   |  | 4330      |  |
| 538 | 庄河 | 塔岭变103朝阳线   | 塔岭66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794      | 185 | 0  | 0   |  | 4589.8    |  |
| 539 | 庄河 | 炮台变102石山乙线  | 炮台66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794      | 217 | 0  | 0   |  | 4035.56   |  |
| 540 | 庄河 | 黑岛变203张网线   | 黑岛66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 400 | 20 | 35  |  | 0         |  |
| 541 | 庄河 | 庄河变204宏化乙线  | 庄河66kV变电站  | 10kV |     | 0         | 6   | 0  | 0   |  | -103.92   |  |
| 542 | 庄河 | 暖水变106黄海甲线  | 暖水66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794      | 382 | 30 | 75  |  | 1177.76   |  |
| 543 | 庄河 | 尖山变103河口线   | 尖山66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794      | 157 | 0  | 0   |  | 5074.76   |  |
| 544 | 开东 | 金石滩变208圣泰乙线 | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 113 | 0  | 0   |  | 4826.218  |  |
| 545 | 开东 | 江家变105江胜线   | 江家66kV变电站  | 10kV | 396 | 7201.656  | 166 | 0  | 0   |  | 4326.536  |  |
| 546 | 开东 | 商贸变205凯悦达线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 7   | 0  | 0   |  | 11517.8   |  |
| 547 | 开东 | 龙山变207金服乙线  | 龙山66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 7   | 0  | 0   |  | 6662.138  |  |
| 548 | 开东 | 松岚变209宝石线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 683 | 12421.038 | 334 | 0  | 0   |  | 6636.158  |  |
| 549 | 开东 | 金石滩变108宾馆线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 111 | 0  | 0   |  | 4860.858  |  |
| 550 | 开东 | 岚山变107财经线   | 岚山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 589 | 58 | 115 |  | 2019.512  |  |
| 551 | 开东 | 商贸变104德厦线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 92  | 0  | 0   |  | 10045.6   |  |
| 552 | 开东 | 龙山变110河东线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 315 | 0  | 0   |  | 4237.338  |  |
| 553 | 开东 | 寨河变2变202奥镁线 | 寨河66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 481 | 0  | 0   |  | 3890.072  |  |
| 554 | 开东 | 数码湖变203集成线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 469 | 0  | 0   |  | 4097.912  |  |
| 555 | 开东 | 金石滩变109优山甲线 | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 320 | 5819.52   | 140 | 0  | 0   |  | 3394.72   |  |
| 556 | 开东 | 龙山变206国际线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 231 | 0  | 0   |  | 5692.218  |  |
| 557 | 开东 | 金石滩变212新族线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 147 | 0  | 0   |  | 4728.36   |  |
| 558 | 开东 | 松岚变202松园线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 80  | 0  | 0   |  | 6379.822  |  |
| 559 | 开东 | 龙山变210和院乙线  | 龙山66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 58  | 0  | 0   |  | 5778.818  |  |
| 560 | 开东 | 岚山变105大学甲线  | 岚山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 12  | 0  | 0   |  | 12013.152 |  |
| 561 | 开东 | 江家变206江窑线   | 江家66kV变电站  | 10kV | 420 | 7638.12   | 3   | 0  | 0   |  | 7586.16   |  |
| 562 | 开东 | 金石滩变203天城乙线 | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 187 | 0  | 0   |  | 7672.76   |  |
| 563 | 开东 | 龙山变213双叶线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 213 | 0  | 0   |  | 6003.978  |  |
| 564 | 开东 | 董家变101双董线   | 董家66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 14  | 0  | 0   |  | 7122.85   |  |
| 565 | 开东 | 商贸变206大商乙线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 89  | 0  | 0   |  | 8151.658  |  |
| 566 | 开东 | 董家变204窑龙线   | 董家66kV变电站  | 10kV | 469 | 8529.234  | 5   | 0  | 0   |  | 8442.634  |  |
| 567 | 开东 | 龙山变102龙缸线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 3   | 0  | 0   |  | 7222.44   |  |

|     |    |             |            |      |     |           |     |    |     |  |           |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|----|-----|--|-----------|--|
| 568 | 开东 | 数码湖变106恒昌线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 350 | 0  | 0   |  | 6158.992  |  |
| 569 | 开东 | 双科变210翔凤线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 9   | 0  | 0   |  | 7118.52   |  |
| 570 | 开东 | 双科变206卧龙线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 10  | 0  | 0   |  | 7101.2    |  |
| 571 | 开东 | 大李家变117水养线  | 大李家66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 207 | 0  | 0   |  | 3689.16   |  |
| 572 | 开东 | 湾里变213寨沟线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 145 | 0  | 0   |  | 4271.978  |  |
| 573 | 开东 | 松岚变208二水线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 114 | 0  | 0   |  | 5390.85   |  |
| 574 | 开东 | 松岚变204安平乙线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 339 | 22 | 68  |  | 1402.92   |  |
| 575 | 开东 | 数码湖变201数字乙线 | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 768 | 13966.848 | 409 | 0  | 0   |  | 6882.968  |  |
| 576 | 开东 | 湾里变222科华线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 120 | 0  | 0   |  | 4704.978  |  |
| 577 | 开东 | 松岚变101董沟线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 154 | 0  | 0   |  | 4607.12   |  |
| 578 | 开东 | 拓展变205拓旅线   | 拓展66kV变电站  | 10kV | 360 | 6546.96   | 67  | 0  | 0   |  | 5386.52   |  |
| 579 | 开东 | 赵屯变102山口线   | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 360 | 18 | 27  |  | 1039.2    |  |
| 580 | 开东 | 拓展变108中泽甲线  | 拓展66kV变电站  | 10kV | 377 | 6856.122  | 41  | 0  | 0   |  | 6146.002  |  |
| 581 | 开东 | 湾里变223杏树线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 20  | 0  | 0   |  | 7419.022  |  |
| 582 | 开东 | 龙山变113光产线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 43  | 0  | 0   |  | 8948.378  |  |
| 583 | 开东 | 数码湖变205模具线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 14  | 0  | 0   |  | 9450.658  |  |
| 584 | 开东 | 商贸变202云台线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 521 | 0  | 0   |  | 2615.32   |  |
| 585 | 开东 | 江家变106吴电线   | 江家66kV变电站  | 10kV | 396 | 7201.656  | 306 | 0  | 0   |  | 1901.736  |  |
| 586 | 开东 | 董家变209杨树线   | 董家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 214 | 0  | 0   |  | 5986.658  |  |
| 587 | 开东 | 商贸变103福港甲线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 27  | 0  | 0   |  | 6315.738  |  |
| 588 | 开东 | 龙山变208山谷乙线  | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 159 | 0  | 0   |  | 6939.258  |  |
| 589 | 开东 | 龙山变201龙宾线   | 龙山66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 138 | 0  | 0   |  | 4884.24   |  |
| 590 | 开东 | 商贸变212和黄乙线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 28  | 0  | 0   |  | 6298.418  |  |
| 591 | 开东 | 数码湖变105芯片线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 768 | 13966.848 | 342 | 0  | 0   |  | 8043.408  |  |
| 592 | 开东 | 松岚变105安平甲线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 129 | 0  | 0   |  | 5040.12   |  |
| 593 | 开东 | 湾里变116佳和线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 580 | 68 | 124 |  | 2175.392  |  |
| 594 | 开东 | 松岚变109樱南甲线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 103 | 0  | 0   |  | 7909.178  |  |
| 595 | 开东 | 董家变211董英线   | 董家66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 253 | 0  | 0   |  | 3383.462  |  |
| 596 | 开东 | 商贸变201中医线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 555 | 10093.23  | 194 | 0  | 0   |  | 6733.15   |  |
| 597 | 开东 | 商贸变107煤窑线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 91  | 0  | 0   |  | 5207.258  |  |
| 598 | 开东 | 双科变205集美乙线  | 双科66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 172 | 0  | 0   |  | 8660      |  |
| 599 | 开东 | 商贸变213湾畔乙线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 123 | 0  | 0   |  | 10090.632 |  |
| 600 | 开东 | 寨河变114新城线   | 寨河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 6   | 0  | 0   |  | 7170.48   |  |

|     |    |             |            |      |     |           |     |    |     |  |           |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|----|-----|--|-----------|--|
| 601 | 开东 | 寨河变211石山线   | 寨河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 110 | 0  | 0   |  | 5369.2    |  |
| 602 | 开东 | 商贸变204金教线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 187 | 0  | 0   |  | 8982.152  |  |
| 603 | 开东 | 拓展变202拓金线   | 拓展66kV变电站  | 10kV | 420 | 7638.12   | 193 | 0  | 0   |  | 4295.36   |  |
| 604 | 开东 | 龙山变204香树乙线  | 龙山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 183 | 0  | 0   |  | 9051.432  |  |
| 605 | 开东 | 商贸变110昌樾线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 128 | 0  | 0   |  | 10004.032 |  |
| 606 | 开东 | 双科变202双D线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 247 | 0  | 0   |  | 7361      |  |
| 607 | 开东 | 金石滩变110龙山线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 296 | 0  | 0   |  | 1656.658  |  |
| 608 | 开东 | 双科变101光信线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 339 | 0  | 0   |  | 5767.56   |  |
| 609 | 开东 | 董家变210金豪乙线  | 董家66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 20  | 0  | 0   |  | 11874.592 |  |
| 610 | 开东 | 赵屯变202缸窑线   | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 11  | 0  | 0   |  | 7083.88   |  |
| 611 | 开东 | 赵屯变204永丰线   | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 183 | 0  | 0   |  | 4104.84   |  |
| 612 | 开东 | 松岚变211大学线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 105 | 0  | 0   |  | 5946.822  |  |
| 613 | 开东 | 松岚变206樱南乙线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 297 | 0  | 0   |  | 4549.098  |  |
| 614 | 开东 | 金石滩变104金满线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 123 | 0  | 0   |  | 5144.04   |  |
| 615 | 开东 | 董家变109康乐线   | 董家66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 538 | 55 | 111 |  | 2320.88   |  |
| 616 | 开东 | 湾里变115东城线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 161 | 0  | 0   |  | 9432.472  |  |
| 617 | 开东 | 岚山变203润天线   | 岚山66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 236 | 0  | 0   |  | 7551.52   |  |
| 618 | 开东 | 湾里变214山语线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 72  | 0  | 0   |  | 10392     |  |
| 619 | 开东 | 金石滩变214嘉华线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 87  | 0  | 0   |  | 5767.56   |  |
| 620 | 开东 | 湾里变211长湾线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 455 | 0  | 0   |  | 4340.392  |  |
| 621 | 开东 | 数码湖变102福泉线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 275 | 0  | 0   |  | 7457.992  |  |
| 622 | 开东 | 双科变208绿得线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 560 | 10184.16  | 366 | 0  | 0   |  | 3845.04   |  |
| 623 | 开东 | 双科变103湖北线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 190 | 0  | 0   |  | 6402.338  |  |
| 624 | 开东 | 双科变112金湾线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 720 | 13093.92  | 390 | 0  | 0   |  | 6339.12   |  |
| 625 | 开东 | 湾里变121太仓线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 468 | 0  | 0   |  | 4115.232  |  |
| 626 | 开东 | 松岚变112团地线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 186 | 0  | 0   |  | 4052.88   |  |
| 627 | 开东 | 数码湖变104天河线  | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 362 | 0  | 0   |  | 5951.152  |  |
| 628 | 开东 | 岚山变106理工线   | 岚山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 489 | 0  | 0   |  | 3751.512  |  |
| 629 | 开东 | 双科变209金港线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 374 | 0  | 0   |  | 5161.36   |  |
| 630 | 开东 | 岚山变103机加线   | 岚山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 539 | 0  | 0   |  | 2885.512  |  |
| 631 | 开东 | 拓展变201拓中线   | 拓展66kV变电站  | 10kV | 420 | 7638.12   | 195 | 0  | 0   |  | 4260.72   |  |
| 632 | 开东 | 江家变202江林线   | 江家66kV变电站  | 10kV | 377 | 6856.122  | 158 | 0  | 0   |  | 4119.562  |  |
| 633 | 开东 | 金石滩变103艺术甲线 | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 337 | 0  | 0   |  | 5074.76   |  |

|     |    |               |            |      |     |           |     |   |   |  |           |  |
|-----|----|---------------|------------|------|-----|-----------|-----|---|---|--|-----------|--|
| 634 | 开东 | 商贸变203福港乙线    | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 21  | 0 | 0 |  | 6419.658  |  |
| 635 | 开东 | 拓展变204拓窑线     | 拓展66kV变电站  | 10kV | 360 | 6546.96   | 17  | 0 | 0 |  | 6252.52   |  |
| 636 | 开东 | 湾里变114和庐线     | 湾里66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 62  | 0 | 0 |  | 10565.2   |  |
| 637 | 开东 | 金石滩变207泰山线    | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 113 | 0 | 0 |  | 8954.44   |  |
| 638 | 开东 | 金石滩变202金水线    | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 213 | 3873.618  | 137 | 0 | 0 |  | 1500.778  |  |
| 639 | 开东 | 江家变205迈机线     | 江家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 6   | 0 | 0 |  | 10807.68  |  |
| 640 | 开东 | 拓展变107斯凯孚II线  | 拓展66kV变电站  | 10kV | 678 | 12330.108 | 180 | 0 | 0 |  | 9212.508  |  |
| 641 | 开东 | 拓展变208斯凯孚III线 | 拓展66kV变电站  | 10kV | 678 | 12330.108 | 27  | 0 | 0 |  | 11862.468 |  |
| 642 | 开东 | 赵屯变206斯凯孚I线   | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 678 | 12330.108 | 133 | 0 | 0 |  | 10026.548 |  |
| 643 | 开东 | 湾里变221福寨线     | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 183 | 0 | 0 |  | 9051.432  |  |
| 644 | 开东 | 赵屯变203西沟线     | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 66  | 0 | 0 |  | 6131.28   |  |
| 645 | 开东 | 金石滩变211优山乙线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 320 | 5819.52   | 191 | 0 | 0 |  | 2511.4    |  |
| 646 | 开东 | 湾里变111鸿宇线     | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 319 | 0 | 0 |  | 6695.912  |  |
| 647 | 开东 | 岚山变201时代线     | 岚山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 222 | 0 | 0 |  | 5848.098  |  |
| 648 | 开东 | 岚山变202学东线     | 岚山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 330 | 0 | 0 |  | 3977.538  |  |
| 649 | 开东 | 数码湖变101数字甲线   | 数码湖66kV变电站 | 10kV | 768 | 13966.848 | 270 | 0 | 0 |  | 9290.448  |  |
| 650 | 开东 | 岚山变104宸鸣甲线    | 岚山66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 21  | 0 | 0 |  | 6419.658  |  |
| 651 | 开东 | 商贸变209中交城乙线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 59  | 0 | 0 |  | 5761.498  |  |
| 652 | 开东 | 龙山变105华海线     | 龙山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 114 | 0 | 0 |  | 10246.512 |  |
| 653 | 开东 | 龙山变101龙旅线     | 龙山66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 3   | 0 | 0 |  | 7222.44   |  |
| 654 | 开东 | 大李家变113李登线    | 大李家66kV变电站 | 10kV | 260 | 4728.36   | 87  | 0 | 0 |  | 3221.52   |  |
| 655 | 开东 | 龙山变106大商甲线    | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 96  | 0 | 0 |  | 8030.418  |  |
| 656 | 开东 | 龙山变112民大线     | 龙山66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 144 | 0 | 0 |  | 9726.912  |  |
| 657 | 开东 | 赵屯变205艺海线     | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 136 | 0 | 0 |  | 4918.88   |  |
| 658 | 开东 | 龙山变212美地线     | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 256 | 0 | 0 |  | 5259.218  |  |
| 659 | 开东 | 董家变203董宾线     | 董家66kV变电站  | 10kV | 469 | 8529.234  | 96  | 0 | 0 |  | 6866.514  |  |
| 660 | 开东 | 商贸变108商凤线     | 商贸66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 41  | 0 | 0 |  | 7055.302  |  |
| 661 | 开东 | 龙山变209未来之光乙线  | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 182 | 0 | 0 |  | 6540.898  |  |
| 662 | 开东 | 赵屯变201旅游线     | 赵屯66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 2   | 0 | 0 |  | 7239.76   |  |
| 663 | 开东 | 拓展变207冶金线     | 拓展66kV变电站  | 10kV | 678 | 12330.108 | 398 | 0 | 0 |  | 5436.748  |  |
| 664 | 开东 | 湾里变112马达线     | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 345 | 0 | 0 |  | 6245.592  |  |
| 665 | 开东 | 龙山变103光创甲线    | 龙山66kV变电站  | 10kV | 363 | 6601.518  | 177 | 0 | 0 |  | 3535.878  |  |
| 666 | 开东 | 金石滩变106圣泰甲线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 115 | 0 | 0 |  | 4791.578  |  |

|     |    |              |            |      |     |           |     |   |   |           |  |
|-----|----|--------------|------------|------|-----|-----------|-----|---|---|-----------|--|
| 667 | 开东 | 董家变102董科线    | 董家66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 30  | 0 | 0 | 6754.8    |  |
| 668 | 开东 | 双科变211科创线    | 双科66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 351 | 0 | 0 | 4832.28   |  |
| 669 | 开东 | 董家变212董山线    | 董家66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 73  | 0 | 0 | 6501.062  |  |
| 670 | 开东 | 商贸变109未来之光甲线 | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 138 | 0 | 0 | 9830.832  |  |
| 671 | 开东 | 商贸变113东堤甲线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 84  | 0 | 0 | 10766.112 |  |
| 672 | 开东 | 商贸变207十里海线   | 商贸66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 143 | 0 | 0 | 7216.378  |  |
| 673 | 开东 | 松岚变110新港线    | 松岚66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 472 | 0 | 0 | 4045.952  |  |
| 674 | 开东 | 双科变102双D甲线   | 双科66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 231 | 0 | 0 | 7638.12   |  |
| 675 | 开东 | 拓展变101拓江线    | 拓展66kV变电站  | 10kV | 420 | 7638.12   | 99  | 0 | 0 | 5923.44   |  |
| 676 | 开东 | 湾里变225安居线    | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 413 | 0 | 0 | 5067.832  |  |
| 677 | 开东 | 商贸变101西湖线    | 商贸66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 70  | 0 | 0 | 10426.64  |  |
| 678 | 开东 | 双科变207董家线    | 双科66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 75  | 0 | 0 | 5975.4    |  |
| 679 | 开东 | 岚山变102连大线    | 岚山66kV变电站  | 10kV | 360 | 6546.96   | 38  | 0 | 0 | 5888.8    |  |
| 680 | 开东 | 金石滩变102山海线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 89  | 0 | 0 | 5732.92   |  |
| 681 | 开东 | 龙山变107天钜线    | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 8   | 0 | 0 | 9554.578  |  |
| 682 | 开东 | 董家变202河西线    | 董家66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 480 | 0 | 0 | 3325.44   |  |
| 683 | 开东 | 寨河变113淮安线（1） | 寨河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 9   | 0 | 0 | 7118.52   |  |
| 684 | 开东 | 金石滩变201金江线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 137 | 0 | 0 | 4174.12   |  |
| 685 | 开东 | 寨河变212石棉线    | 寨河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 101 | 0 | 0 | 5525.08   |  |
| 686 | 开东 | 金石滩变213金热线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 137 | 0 | 0 | 4174.12   |  |
| 687 | 开东 | 金石滩变107假日线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 312 | 0 | 0 | 5507.76   |  |
| 688 | 开东 | 金石滩变210叶枫线   | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 133 | 2418.738  | 71  | 0 | 0 | 1189.018  |  |
| 689 | 开东 | 龙山变202双龙线    | 龙山66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 13  | 0 | 0 | 7049.24   |  |
| 690 | 开东 | 拓展变102拓迈线    | 拓展66kV变电站  | 10kV | 420 | 7638.12   | 76  | 0 | 0 | 6321.8    |  |
| 691 | 开东 | 金石滩变204农科乙线  | 金石滩66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 206 | 0 | 0 | 2979.04   |  |
| 692 | 开东 | 龙山变205科技线    | 龙山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 149 | 0 | 0 | 7112.458  |  |
| 693 | 开东 | 双科变110路美线    | 双科66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 25  | 0 | 0 | 6841.4    |  |
| 694 | 开东 | 大李家变112青云线   | 大李家66kV变电站 | 10kV | 370 | 6728.82   | 239 | 0 | 0 | 2589.34   |  |
| 695 | 开东 | 商贸变106中交城甲线  | 商贸66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 64  | 0 | 0 | 5674.898  |  |
| 696 | 开东 | 湾里变215大行乙线   | 湾里66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 62  | 0 | 0 | 11147.152 |  |
| 697 | 开东 | 岚山变101学府线    | 岚山66kV变电站  | 10kV | 360 | 6546.96   | 77  | 0 | 0 | 5213.32   |  |
| 698 | 开东 | 商贸变111银杏线    | 商贸66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 22  | 0 | 0 | 11839.952 |  |
| 699 | 开东 | 大李家变115城山线   | 大李家66kV变电站 | 10kV | 160 | 2909.76   | 133 | 0 | 0 | 606.2     |  |



|     |    |              |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|--------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 700 | 开东 | 商贸变105贸龙线    | 商贸66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422    | 41  | 0 | 0 |  | 7055.302    |  |
| 701 | 中山 | 东海变208东检乙线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 25  | 0 | 0 |  | 6588.49792  |  |
| 702 | 中山 | 金融变103金天线    | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 93  | 0 | 0 |  | 10039.72544 |  |
| 703 | 中山 | 胜利变301联秋乙线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 54  | 0 | 0 |  | 5306.051484 |  |
| 704 | 中山 | 三元变104晨光线    | 三元66kV变电站  | 10kV | 213 | 3692.787795 | 43  | 0 | 0 |  | 2948.027795 |  |
| 705 | 中山 | 金融变104水城甲线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 11  | 0 | 0 |  | 6276.192899 |  |
| 706 | 中山 | 明泽变106船链线    | 明泽66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 128 | 0 | 0 |  | 9433.525437 |  |
| 707 | 中山 | 裕景变208裕关乙线   | 裕景66kV变电站  | 10kV | 768 | 13314.8405  | 2   | 0 | 0 |  | 13280.2005  |  |
| 708 | 中山 | 新开路变107日新线   | 新开路66kV变电站 | 10kV | 362 | 6276.005548 | 130 | 0 | 0 |  | 4024.405548 |  |
| 709 | 中山 | 虎滩变201春阳线    | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 194 | 0 | 0 |  | 4961.695312 |  |
| 710 | 中山 | 春华变213春港线    | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 62  | 0 | 0 |  | 8166.798003 |  |
| 711 | 中山 | 金融变205金风线    | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 20  | 0 | 0 |  | 6120.312899 |  |
| 712 | 中山 | 民寿变210云程站乙线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 121 | 0 | 0 |  | 4370.992899 |  |
| 713 | 中山 | 民寿变301福寿线    | 民寿66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 189 | 0 | 0 |  | 9105.160777 |  |
| 714 | 中山 | 华乐变204华禧线    | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 107 | 0 | 0 |  | 9797.245437 |  |
| 715 | 中山 | 民寿变213深业站乙线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 501 | 8685.852982 | 180 | 0 | 0 |  | 5568.252982 |  |
| 716 | 中山 | 民主变104双兴线    | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 255 | 0 | 0 |  | 7233.885437 |  |
| 717 | 中山 | 金融变202金维线    | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 126 | 0 | 0 |  | 9468.165437 |  |
| 718 | 中山 | 新开路变210外经贸乙线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 19  | 0 | 0 |  | 7073.832621 |  |
| 719 | 中山 | 东海变104国会丙线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 608 | 10540.9154  | 10  | 0 | 0 |  | 10367.7154  |  |
| 720 | 中山 | 民主变203民寿线    | 民主66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 367 | 0 | 0 |  | 1965.335312 |  |
| 721 | 中山 | 明泽变209卡纳线    | 明泽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 19  | 0 | 0 |  | 6605.73276  |  |
| 722 | 中山 | 新起屯变206葵英线   | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 46  | 0 | 0 |  | 6138.09276  |  |
| 723 | 中山 | 东海变204东星线    | 东海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 173 | 0 | 0 |  | 6244.278003 |  |
| 724 | 中山 | 明泽变211明华线    | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 90  | 0 | 0 |  | 6762.975312 |  |
| 725 | 中山 | 桃源变210豪森乙线   | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 27  | 0 | 0 |  | 8772.998003 |  |
| 726 | 中山 | 新起屯变205爱华线   | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 60  | 0 | 0 |  | 5895.61276  |  |
| 727 | 中山 | 真理变201中山线    | 真理66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 126 | 0 | 0 |  | 4284.392899 |  |
| 728 | 中山 | 金融变201金融线    | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 122 | 0 | 0 |  | 9537.445437 |  |
| 729 | 中山 | 明泽变111明印线    | 明泽66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 54  | 0 | 0 |  | 10715.20544 |  |
| 730 | 中山 | 胜利变102一二九线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 75  | 0 | 0 |  | 7941.638003 |  |
| 731 | 中山 | 虎滩变106高尚线    | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 79  | 0 | 0 |  | 6953.495312 |  |
| 732 | 中山 | 桃源变209桃龙线    | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 6   | 0 | 0 |  | 6362.792899 |  |

|     |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 733 | 中山 | 胜利变103东风站甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 62  | 0 | 0 |  | 5860.97276  |  |
| 734 | 中山 | 新起电变201石松线  | 新起电66kV变电站 | 10kV | 420 | 7281.553398 | 238 | 0 | 0 |  | 3159.393398 |  |
| 735 | 中山 | 民寿变306海关甲线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 440 | 7628.294036 | 199 | 0 | 0 |  | 4181.614036 |  |
| 736 | 中山 | 金融变110金园线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 112 | 0 | 0 |  | 9710.645437 |  |
| 737 | 中山 | 金融变208金海线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 27  | 0 | 0 |  | 5999.072899 |  |
| 738 | 中山 | 民寿变303民港线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 89  | 0 | 0 |  | 10109.00544 |  |
| 739 | 中山 | 民寿变105白云线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 151 | 0 | 0 |  | 8480.380416 |  |
| 740 | 中山 | 春华变107朗城线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 167 | 0 | 0 |  | 6348.198003 |  |
| 741 | 中山 | 民寿变206龙泉乙线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 4   | 0 | 0 |  | 7333.632621 |  |
| 742 | 中山 | 明泽变112明东线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 460 | 0 | 0 |  | 3128.500416 |  |
| 743 | 中山 | 民寿变112职工甲线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 96  | 0 | 0 |  | 5272.09276  |  |
| 744 | 中山 | 金融变107金云线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 20  | 0 | 0 |  | 6120.312899 |  |
| 745 | 中山 | 三元变105纪念线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 134 | 0 | 0 |  | 5082.032621 |  |
| 746 | 中山 | 三元变204万安线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 167 | 0 | 0 |  | 8203.260416 |  |
| 747 | 中山 | 民主变101常青线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 178 | 0 | 0 |  | 8567.525437 |  |
| 748 | 中山 | 东海变212鲁迅线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 100 | 0 | 0 |  | 5670.912621 |  |
| 749 | 中山 | 胜利变203东风站乙线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 35  | 0 | 0 |  | 6328.61276  |  |
| 750 | 中山 | 胜利变309烟台线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 423 | 7333.564494 | 5   | 0 | 0 |  | 7246.964494 |  |
| 751 | 中山 | 金融变101金中线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 164 | 0 | 0 |  | 8810.005437 |  |
| 752 | 中山 | 新开路变103平顺线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 227 | 0 | 0 |  | 4390.135312 |  |
| 753 | 中山 | 华乐变102华韵线   | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 103 | 0 | 0 |  | 9866.525437 |  |
| 754 | 中山 | 民寿变113港隼线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 74  | 0 | 0 |  | 7958.958003 |  |
| 755 | 中山 | 民寿变114保定线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 372 | 0 | 0 |  | 2797.598003 |  |
| 756 | 中山 | 荣华变224大龙线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 114 | 0 | 0 |  | 7734.257864 |  |
| 757 | 中山 | 桃源变110豪森甲线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 73  | 0 | 0 |  | 7976.278003 |  |
| 758 | 中山 | 金融变108金望线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 31  | 0 | 0 |  | 5929.792899 |  |
| 759 | 中山 | 金融变207金璟线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 16  | 0 | 0 |  | 6189.592899 |  |
| 760 | 中山 | 民主变211融创乙线  | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 36  | 0 | 0 |  | 11026.96544 |  |
| 761 | 中山 | 虎滩变210虎重线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 7   | 0 | 0 |  | 7281.672621 |  |
| 762 | 中山 | 裕景变206唐山线   | 裕景66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 227 | 0 | 0 |  | 5308.998003 |  |
| 763 | 中山 | 胜利变407利真线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 158 | 0 | 0 |  | 9642.080777 |  |
| 764 | 中山 | 裕景变108裕关甲线  | 裕景66kV变电站  | 10kV | 768 | 13314.8405  | 53  | 0 | 0 |  | 12396.8805  |  |
| 765 | 中山 | 新起电变203青春线  | 新起电66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 318 | 0 | 0 |  | 1427.05276  |  |

|     |    |             |            |      |     |             |     |   |     |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|-----|--|-------------|--|
| 766 | 中山 | 东北路变103桃庄线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 65  | 0 | 0   |  | 9276.41914  |  |
| 767 | 中山 | 春华变208春利线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 97  | 0 | 0   |  | 4786.672899 |  |
| 768 | 中山 | 真理变202桃源线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 112 | 0 | 0   |  | 4994.97276  |  |
| 769 | 中山 | 东海变210捷胜线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 116 | 0 | 0   |  | 8393.09914  |  |
| 770 | 中山 | 胜利变306红霓乙线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 44  | 0 | 0   |  | 6172.73276  |  |
| 771 | 中山 | 新起电变107付家庄线 | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 142 | 0 | 0   |  | 4475.37276  |  |
| 772 | 中山 | 东北路变102八一线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 64  | 0 | 0   |  | 9293.73914  |  |
| 773 | 中山 | 民寿变401寿云线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 423 | 0 | 0   |  | 3769.340416 |  |
| 774 | 中山 | 虎滩变207龙江线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 173 | 0 | 0   |  | 5325.415312 |  |
| 775 | 中山 | 金融变102金湾线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 125 | 0 | 0   |  | 9485.485437 |  |
| 776 | 中山 | 民寿变211民兴线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 119 | 0 | 0   |  | 10317.56078 |  |
| 777 | 中山 | 金融变211港坤线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 30  | 0 | 0   |  | 11130.88544 |  |
| 778 | 中山 | 金融变111港亿线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 68  | 0 | 0   |  | 10472.72544 |  |
| 779 | 中山 | 明泽变206望海线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 373 | 5 | 112 |  | 561.1379196 |  |
| 780 | 中山 | 桃源变105桃商线   | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 141 | 0 | 0   |  | 4024.592899 |  |
| 781 | 中山 | 胜利变205希望站乙线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 84  | 0 | 0   |  | 5948.032621 |  |
| 782 | 中山 | 新起电变112杏环线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 360 | 6241.331484 | 186 | 0 | 0   |  | 3019.811484 |  |
| 783 | 中山 | 桃源变202鼎建线   | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 50  | 0 | 0   |  | 8374.638003 |  |
| 784 | 中山 | 金融变106金晓线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 8   | 0 | 0   |  | 6328.152899 |  |
| 785 | 中山 | 新起电变101付海线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 350 | 0 | 0   |  | 4478.915395 |  |
| 786 | 中山 | 真理变205七一线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 71  | 0 | 0   |  | 7092.055312 |  |
| 787 | 中山 | 钻石变211钻港甲线  | 钻石66kV变电站  | 10kV | 848 | 15400       | 14  | 0 | 0   |  | 15157.52    |  |
| 788 | 中山 | 胜利变115进步甲线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 363 | 6293.34258  | 85  | 0 | 0   |  | 4821.14258  |  |
| 789 | 中山 | 石槽变201虎山线   | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 143 | 0 | 0   |  | 4458.05276  |  |
| 790 | 中山 | 新起电变211节能线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 160 | 0 | 0   |  | 7769.715395 |  |
| 791 | 中山 | 明泽变204朝阳线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 264 | 0 | 0   |  | 3749.295312 |  |
| 792 | 中山 | 明泽变205春德线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 318 | 0 | 0   |  | 1427.05276  |  |
| 793 | 中山 | 民主变201普照线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 236 | 0 | 0   |  | 4234.255312 |  |
| 794 | 中山 | 胜利变405中原站乙线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 115 | 0 | 0   |  | 10386.84078 |  |
| 795 | 中山 | 胜利变303远大站乙线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 102 | 0 | 0   |  | 4474.691484 |  |
| 796 | 中山 | 明泽变207延安线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 206 | 0 | 0   |  | 3366.89276  |  |
| 797 | 中山 | 明泽变201杏林线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 105 | 0 | 0   |  | 6503.175312 |  |
| 798 | 中山 | 桃源变206桃月线   | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 178 | 0 | 0   |  | 3383.752899 |  |

|     |    |             |            |      |     |             |     |    |     |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|----|-----|--|-------------|--|
| 799 | 中山 | 春华变206海达线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 33  | 0  | 0   |  | 8669.078003 |  |
| 800 | 中山 | 真理变206真民线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 79  | 0  | 0   |  | 6953.495312 |  |
| 801 | 中山 | 真理变207南山线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 59  | 0  | 0   |  | 5912.93276  |  |
| 802 | 中山 | 华乐变104华国线   | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 145 | 0  | 0   |  | 9139.085437 |  |
| 803 | 中山 | 新开路变105西岗线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 69  | 0  | 0   |  | 5739.73276  |  |
| 804 | 中山 | 钻石变102石众线   | 钻石66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 59  | 0  | 0   |  | 5444.832899 |  |
| 805 | 中山 | 胜利变105希望站甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 98  | 0  | 0   |  | 5705.552621 |  |
| 806 | 中山 | 东北路变211仲夏线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 280 | 0  | 0   |  | 5552.61914  |  |
| 807 | 中山 | 荣华变233荣府线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 126 | 0  | 0   |  | 4752.49276  |  |
| 808 | 中山 | 胜利变304利源乙线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 67  | 0  | 0   |  | 9935.260416 |  |
| 809 | 中山 | 新起电变202林茂线  | 新起电66kV变电站 | 10kV | 420 | 7281.553398 | 285 | 0  | 0   |  | 2345.353398 |  |
| 810 | 中山 | 真理变106新起线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 336 | 0  | 0   |  | 2502.255312 |  |
| 811 | 中山 | 新开路变212同仁乙线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 320 | 5547.850208 | 27  | 0  | 0   |  | 5080.210208 |  |
| 812 | 中山 | 荣华变229树中线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 245 | 0  | 0   |  | 4078.375312 |  |
| 813 | 中山 | 民主变202益民线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 139 | 0  | 0   |  | 5914.295312 |  |
| 814 | 中山 | 胜利变204保安线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 424 | 7350.901526 | 214 | 0  | 0   |  | 3644.421526 |  |
| 815 | 中山 | 民主变204警卫线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 353 | 0  | 0   |  | 2207.815312 |  |
| 816 | 中山 | 明泽变208虎滩线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 209 | 0  | 0   |  | 3401.61792  |  |
| 817 | 中山 | 明泽变102兴和线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 106 | 0  | 0   |  | 6485.855312 |  |
| 818 | 中山 | 东海变105新柳线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 339 | 0  | 0   |  | 2450.295312 |  |
| 819 | 中山 | 桃源变101桃明甲线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 377 | 6536.061026 | 207 | 0  | 0   |  | 2950.821026 |  |
| 820 | 中山 | 明泽变109油总线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 113 | 0  | 0   |  | 5064.33792  |  |
| 821 | 中山 | 钻石变202石育线   | 钻石66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 96  | 0  | 0   |  | 4803.992899 |  |
| 822 | 中山 | 新开路变209长寿线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 362 | 6276.005548 | 51  | 0  | 0   |  | 5392.685548 |  |
| 823 | 中山 | 民主变206丹阳线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 216 | 0  | 0   |  | 5499.518003 |  |
| 824 | 中山 | 民寿变304二七线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 447 | 0  | 0   |  | 4636.600777 |  |
| 825 | 中山 | 虎滩变205小龙线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 108 | 0  | 0   |  | 6451.215312 |  |
| 826 | 中山 | 民主变208育才线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 134 | 0  | 0   |  | 4145.832899 |  |
| 827 | 中山 | 华乐变110华阳线   | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 94  | 0  | 0   |  | 10022.40544 |  |
| 828 | 中山 | 三元变202珠江线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 32  | 0  | 0   |  | 6380.57276  |  |
| 829 | 中山 | 石槽变110棒热线   | 石槽66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 596 | 21 | 456 |  | 79.49914008 |  |
| 830 | 中山 | 新起电变111共庆线  | 新起电66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 42  | 0  | 0   |  | 6207.37276  |  |
| 831 | 中山 | 民主变105永和线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 155 | 0  | 0   |  | 3782.112899 |  |

|     |    |            |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 832 | 中山 | 东海变102大众线  | 东海66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 70  | 0 | 0 |  | 5722.41276  |  |
| 833 | 中山 | 东海变101民德线  | 东海66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 136 | 0 | 0 |  | 4579.29276  |  |
| 834 | 中山 | 石槽变107丽景线  | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 127 | 0 | 0 |  | 4735.17276  |  |
| 835 | 中山 | 胜利变215联秋甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 124 | 0 | 0 |  | 4093.651484 |  |
| 836 | 中山 | 荣华变231北岗线  | 荣华66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 204 | 0 | 0 |  | 3401.53276  |  |
| 837 | 中山 | 虎滩变105高原线  | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 46  | 0 | 0 |  | 7525.055312 |  |
| 838 | 中山 | 三元变106长红线  | 三元66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 165 | 0 | 0 |  | 4545.112621 |  |
| 839 | 中山 | 民主变205民意线  | 民主66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 244 | 0 | 0 |  | 5014.558003 |  |
| 840 | 中山 | 真理变103岭前线  | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 56  | 0 | 0 |  | 5964.89276  |  |
| 841 | 中山 | 东北路变203东青线 | 东北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 30  | 0 | 0 |  | 6415.21276  |  |
| 842 | 中山 | 民寿变111明湖线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 715 | 12395.97781 | 224 | 0 | 0 |  | 8516.297809 |  |
| 843 | 中山 | 胜利变108胜友甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 178 | 0 | 0 |  | 8012.740416 |  |
| 844 | 中山 | 荣华变228火车线  | 荣华66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 103 | 0 | 0 |  | 5150.85276  |  |
| 845 | 中山 | 虎滩变103棒槌线  | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 162 | 0 | 0 |  | 5515.935312 |  |
| 846 | 中山 | 钻石变201石海线  | 钻石66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 133 | 0 | 0 |  | 4163.152899 |  |
| 847 | 中山 | 胜利变307海洋线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 99  | 0 | 0 |  | 5220.13276  |  |
| 848 | 中山 | 钻石变101石德线  | 钻石66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 31  | 0 | 0 |  | 5929.792899 |  |
| 849 | 中山 | 桃源变106桃勇线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 55  | 0 | 0 |  | 5514.112899 |  |
| 850 | 中山 | 桃源变104桃华线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 28  | 0 | 0 |  | 5981.752899 |  |
| 851 | 中山 | 桃源变207桃阳线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 105 | 0 | 0 |  | 4648.112899 |  |
| 852 | 中山 | 胜利变207利光线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 216 | 0 | 0 |  | 3193.69276  |  |
| 853 | 中山 | 荣华变232风光线  | 荣华66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 208 | 0 | 0 |  | 4719.215312 |  |
| 854 | 中山 | 桃源变107桃庆线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 83  | 0 | 0 |  | 5029.152899 |  |
| 855 | 中山 | 桃源变109桃青线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 27  | 0 | 0 |  | 5999.072899 |  |
| 856 | 中山 | 桃源变112胜鼎线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 107 | 0 | 0 |  | 7387.398003 |  |
| 857 | 中山 | 华乐变112首开乙线 | 华乐66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 49  | 0 | 0 |  | 5618.032899 |  |
| 858 | 中山 | 桃源变204桃映线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 189 | 0 | 0 |  | 3193.232899 |  |
| 859 | 中山 | 桃源变205桃秀线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 106 | 0 | 0 |  | 7404.718003 |  |
| 860 | 中山 | 桃源变212不朽线  | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 108 | 0 | 0 |  | 7370.078003 |  |
| 861 | 中山 | 华乐变109华招线  | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 112 | 0 | 0 |  | 9710.645437 |  |
| 862 | 中山 | 明泽变212明山线  | 明泽66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 84  | 0 | 0 |  | 5011.832899 |  |
| 863 | 中山 | 民寿变406海关乙线 | 民寿66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 42  | 0 | 0 |  | 6675.472621 |  |
| 864 | 中山 | 明泽变104油化丁线 | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 175 | 0 | 0 |  | 3990.49792  |  |

|     |    |             |            |      |     |             |     |    |      |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|----|------|--|-------------|--|
| 865 | 中山 | 胜利变211五惠线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 68  | 0  | 0    |  | 8062.878003 |  |
| 866 | 中山 | 东海变203春生线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 173 | 0  | 0    |  | 4406.552621 |  |
| 867 | 中山 | 春华变102春亿线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 110 | 0  | 0    |  | 4561.512899 |  |
| 868 | 中山 | 胜利变404进步乙线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 363 | 6293.34258  | 44  | 0  | 0    |  | 5531.26258  |  |
| 869 | 中山 | 民主变103民乐线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 351 | 0  | 0    |  | 5571.165437 |  |
| 870 | 中山 | 胜利变213利国线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 139 | 0  | 0    |  | 9971.160777 |  |
| 871 | 中山 | 胜利变106中山站甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 315 | 0  | 0    |  | 6922.840777 |  |
| 872 | 中山 | 明泽变101油区线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 22  | 0  | 0    |  | 6640.45792  |  |
| 873 | 中山 | 东海变103荣民线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 78  | 0  | 0    |  | 6051.952621 |  |
| 874 | 中山 | 春华变205春锦线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 469 | 8131.067961 | 87  | 0  | 0    |  | 6624.227961 |  |
| 875 | 中山 | 真理变204红港线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 216 | 0  | 0    |  | 3193.69276  |  |
| 876 | 中山 | 虎滩变102唐家线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 120 | 0  | 0    |  | 6243.375312 |  |
| 877 | 中山 | 石槽变105东山线   | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 254 | 0  | 0    |  | 2535.53276  |  |
| 878 | 中山 | 三元变102望山线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 112 | 0  | 0    |  | 7300.798003 |  |
| 879 | 中山 | 三元变101茂田线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 362 | 0  | 0    |  | 4825.860416 |  |
| 880 | 中山 | 虎滩变104石槽线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 127 | 0  | 0    |  | 6122.135312 |  |
| 881 | 中山 | 新开路变213博爱线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 262 | 0  | 0    |  | 2865.072621 |  |
| 882 | 中山 | 新起屯变108华日线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 107 | 0  | 0    |  | 7387.398003 |  |
| 883 | 中山 | 新起屯变110智勇线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 42  | 0  | 0    |  | 6207.37276  |  |
| 884 | 中山 | 新开路变101电建线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 133 | 0  | 0    |  | 8237.355395 |  |
| 885 | 中山 | 新开路变109九三线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 362 | 6276.005548 | 136 | 0  | 0    |  | 3920.485548 |  |
| 886 | 中山 | 新开路变207宏济线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 426 | 10 | 1341 |  | 24.59262136 |  |
| 887 | 中山 | 虎滩变202秀月线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 105 | 0  | 0    |  | 6503.175312 |  |
| 888 | 中山 | 裕景变107裕安线   | 裕景66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 25  | 0  | 0    |  | 11217.48544 |  |
| 889 | 中山 | 胜利变210汾阳线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 413 | 0  | 0    |  | 2087.478003 |  |
| 890 | 中山 | 东海变207东港线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 165 | 0  | 0    |  | 6382.838003 |  |
| 891 | 中山 | 虎滩变206广智线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 269 | 0  | 0    |  | 4581.558003 |  |
| 892 | 中山 | 真理变102荣盛线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 28  | 0  | 0    |  | 7836.815312 |  |
| 893 | 中山 | 新开路变104市场线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 432 | 7489.597781 | 229 | 0  | 0    |  | 3523.317781 |  |
| 894 | 中山 | 明泽变202学士线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 82  | 0  | 0    |  | 6901.535312 |  |
| 895 | 中山 | 金融变109金禧线   | 金融66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 124 | 0  | 0    |  | 9502.805437 |  |
| 896 | 中山 | 东海变202海乐线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 76  | 0  | 0    |  | 7924.318003 |  |
| 897 | 中山 | 虎滩变101转山线   | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 260 | 0  | 0    |  | 3818.575312 |  |

|     |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 898 | 中山 | 真理变101胜利线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 247 | 0 | 0 |  | 2656.77276  |  |
| 899 | 中山 | 真理变105石道线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 141 | 0 | 0 |  | 4492.69276  |  |
| 900 | 中山 | 民主变210港景线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 55  | 0 | 0 |  | 5982.21276  |  |
| 901 | 中山 | 民寿变209北方乙线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 165 | 0 | 0 |  | 8237.900416 |  |
| 902 | 中山 | 春华变209中信线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 113 | 0 | 0 |  | 7283.478003 |  |
| 903 | 中山 | 春华变211春恒线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 106 | 0 | 0 |  | 4630.792899 |  |
| 904 | 中山 | 春华变204春绿线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 60  | 0 | 0 |  | 8201.438003 |  |
| 905 | 中山 | 民寿变106龙泉甲线  | 民寿66kV变电站  | 10kV | 426 | 7385.575589 | 116 | 0 | 0 |  | 5376.455589 |  |
| 906 | 中山 | 明泽变103灯塔线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 131 | 0 | 0 |  | 4665.89276  |  |
| 907 | 中山 | 春华变103凯丹线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 422 | 0 | 0 |  | 1931.598003 |  |
| 908 | 中山 | 民主变209世纪线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 180 | 0 | 0 |  | 5204.175312 |  |
| 909 | 中山 | 春华变105春复线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 141 | 0 | 0 |  | 6798.518003 |  |
| 910 | 中山 | 明泽变108富华线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 83  | 0 | 0 |  | 6884.215312 |  |
| 911 | 中山 | 荣华变227菜市线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 225 | 0 | 0 |  | 4424.775312 |  |
| 912 | 中山 | 民寿变104丹东线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 99  | 0 | 0 |  | 10663.96078 |  |
| 913 | 中山 | 民寿变110云程站甲线 | 民寿66kV变电站  | 10kV | 362 | 6276.005548 | 107 | 0 | 0 |  | 4422.765548 |  |
| 914 | 中山 | 荣华变225友好线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 149 | 0 | 0 |  | 5741.095312 |  |
| 915 | 中山 | 东海变110春万线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 203 | 0 | 0 |  | 6886.25914  |  |
| 916 | 中山 | 东海变106明星线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 157 | 0 | 0 |  | 4215.57276  |  |
| 917 | 中山 | 胜利变110利安甲线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 362 | 6276.005548 | 68  | 0 | 0 |  | 5098.245548 |  |
| 918 | 中山 | 胜利变208庆功线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 31  | 0 | 0 |  | 8703.718003 |  |
| 919 | 中山 | 东北路变114东仲线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 8   | 0 | 0 |  | 6796.25276  |  |
| 920 | 中山 | 胜利变305玉光线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 91  | 0 | 0 |  | 10802.52078 |  |
| 921 | 中山 | 胜利变409大商站乙线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 8   | 0 | 0 |  | 12240.08078 |  |
| 922 | 中山 | 胜利变111远大站甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 362 | 6276.005548 | 286 | 0 | 0 |  | 1322.485548 |  |
| 923 | 中山 | 胜利变113中原站甲线 | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 100 | 0 | 0 |  | 10646.64078 |  |
| 924 | 中山 | 东海变112港湾线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 281 | 0 | 0 |  | 3454.855312 |  |
| 925 | 中山 | 胜利变401利安乙线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 40  | 0 | 0 |  | 5548.531484 |  |
| 926 | 中山 | 金融变204水城乙线  | 金融66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 6   | 0 | 0 |  | 6362.792899 |  |
| 927 | 中山 | 新起屯变204靠山线  | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 104 | 0 | 0 |  | 5133.53276  |  |
| 928 | 中山 | 春华变207东达线   | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 207 | 0 | 0 |  | 5655.398003 |  |
| 929 | 中山 | 荣华变221港西线   | 荣华66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 164 | 0 | 0 |  | 4094.33276  |  |
| 930 | 中山 | 三元变103保健线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 426 | 7385.575589 | 116 | 0 | 0 |  | 5376.455589 |  |

|     |    |              |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|--------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 931 | 中山 | 真理变203劳动线    | 真理66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 53  | 0 | 0 |  | 7403.815312 |  |
| 932 | 中山 | 石槽变202波涛线    | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 211 | 0 | 0 |  | 3280.29276  |  |
| 933 | 中山 | 新开路变205东关线   | 新开路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 169 | 0 | 0 |  | 4007.73276  |  |
| 934 | 中山 | 民寿变405国会甲线   | 民寿66kV变电站  | 10kV | 608 | 10540.9154  | 108 | 0 | 0 |  | 8670.355395 |  |
| 935 | 中山 | 华乐变103华海线    | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 228 | 0 | 0 |  | 7701.525437 |  |
| 936 | 中山 | 桃源变108桃靠线    | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 15  | 0 | 0 |  | 6206.912899 |  |
| 937 | 中山 | 春华变101龙湖线    | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 204 | 0 | 0 |  | 5707.358003 |  |
| 938 | 中山 | 东北路变212滨海线   | 东北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 85  | 0 | 0 |  | 8930.01914  |  |
| 939 | 中山 | 民主变106吉庆线    | 民主66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 6   | 0 | 0 |  | 6362.792899 |  |
| 940 | 中山 | 东海变206东锦线    | 东海66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 83  | 0 | 0 |  | 6884.215312 |  |
| 941 | 中山 | 桃源变208桃高线    | 桃源66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 117 | 0 | 0 |  | 4440.272899 |  |
| 942 | 中山 | 东海变108东检甲线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 193 | 0 | 0 |  | 3678.73792  |  |
| 943 | 中山 | 华乐变201华紫线    | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 92  | 0 | 0 |  | 10057.04544 |  |
| 944 | 中山 | 明泽变107油化甲线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 166 | 0 | 0 |  | 4146.37792  |  |
| 945 | 中山 | 荣华变222电瓷线    | 荣华66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 100 | 0 | 0 |  | 4734.712899 |  |
| 946 | 中山 | 桃源变211青云线    | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 127 | 0 | 0 |  | 7040.998003 |  |
| 947 | 中山 | 桃源变111解放线    | 桃源66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 125 | 0 | 0 |  | 7075.638003 |  |
| 948 | 中山 | 荣华变226长江线    | 荣华66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 184 | 0 | 0 |  | 5134.895312 |  |
| 949 | 中山 | 民寿变214东平线    | 民寿66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 140 | 0 | 0 |  | 8670.900416 |  |
| 950 | 中山 | 华乐变203华郡线    | 华乐66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 271 | 0 | 0 |  | 6956.765437 |  |
| 951 | 中山 | 东海变111春达线    | 东海66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 318 | 0 | 0 |  | 4894.45914  |  |
| 952 | 中山 | 明泽变105大染乙线   | 明泽66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 15  | 0 | 0 |  | 6761.69792  |  |
| 953 | 中山 | 桃源变201桃明乙线   | 桃源66kV变电站  | 10kV | 377 | 6536.061026 | 132 | 0 | 0 |  | 4249.821026 |  |
| 954 | 中山 | 胜利变209红霓甲线   | 胜利66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 302 | 0 | 0 |  | 1704.17276  |  |
| 955 | 中山 | 新开路变112同仁甲线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 320 | 5547.850208 | 101 | 0 | 0 |  | 3798.530208 |  |
| 956 | 中山 | 三元变206绿山线    | 三元66kV变电站  | 10kV | 200 | 3467.40638  | 23  | 0 | 0 |  | 3069.04638  |  |
| 957 | 中山 | 虎滩变208景山线    | 虎滩66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 241 | 0 | 0 |  | 4147.655312 |  |
| 958 | 中山 | 春华变113春信线    | 春华66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 201 | 0 | 0 |  | 5759.318003 |  |
| 959 | 中山 | 新起屯变109长春线   | 新起屯66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 140 | 0 | 0 |  | 4510.01276  |  |
| 960 | 中山 | 民寿变402民信线    | 民寿66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 61  | 0 | 0 |  | 10593.96544 |  |
| 961 | 中山 | 新开路变110外经贸甲线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 89  | 0 | 0 |  | 5861.432621 |  |
| 962 | 中山 | 胜利变101大商站甲线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 714 | 12378.64078 | 213 | 0 | 0 |  | 8689.480777 |  |
| 963 | 中山 | 胜利变109九州站甲线  | 胜利66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 283 | 0 | 0 |  | 6748.925437 |  |



|     |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|-----|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 964 | 中山 | 石槽变106渔港线   | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 119 | 0 | 0 |  | 4873.73276  |  |
| 965 | 中山 | 明泽变203七六零线  | 明泽66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 188 | 0 | 0 |  | 5065.615312 |  |
| 966 | 中山 | 新开路变108花园线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 317 | 0 | 0 |  | 1912.472621 |  |
| 967 | 中山 | 东海变209维湾线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 586 | 10159.50069 | 220 | 0 | 0 |  | 6349.100693 |  |
| 968 | 中山 | 华乐变202华隆线   | 华乐66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 109 | 0 | 0 |  | 4578.832899 |  |
| 969 | 中山 | 石槽变108迎宾线   | 石槽66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 160 | 0 | 0 |  | 4163.61276  |  |
| 970 | 中山 | 民主变207春海线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 132 | 0 | 0 |  | 4180.472899 |  |
| 971 | 中山 | 民主变107繁华线   | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 141 | 0 | 0 |  | 9208.365437 |  |
| 972 | 中山 | 华乐变211首开甲线  | 华乐66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 35  | 0 | 0 |  | 5860.512899 |  |
| 973 | 中山 | 民主变102融创甲线  | 民主66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 47  | 0 | 0 |  | 10836.44544 |  |
| 974 | 中山 | 真理变104文水线   | 真理66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 82  | 0 | 0 |  | 5514.57276  |  |
| 975 | 中山 | 东海变205丰悦线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 116 | 0 | 0 |  | 7231.518003 |  |
| 976 | 中山 | 东海变109华中线   | 东海66kV变电站  | 10kV | 586 | 10159.50069 | 260 | 0 | 0 |  | 5656.300693 |  |
| 977 | 旅顺 | 方家变105建港线   | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32     | 229 | 0 | 0 |  | 2546.04     |  |
| 978 | 旅顺 | 北海变203沙包乙线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36     | 323 | 0 | 0 |  | 2165        |  |
| 979 | 旅顺 | 黄泥川变111广贤甲线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 640 | 11084.8     | 24  | 0 | 0 |  | 10669.12    |  |
| 980 | 旅顺 | 黄泥川变211广贤乙线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 640 | 11084.8     | 47  | 0 | 0 |  | 10270.76    |  |
| 981 | 旅顺 | 长城变106长信线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36     | 219 | 0 | 0 |  | 2667.28     |  |
| 982 | 旅顺 | 大坞变204军用二线  | 大坞66kV变电站  | 10kV | 347 | 6010.04     | 225 | 0 | 0 |  | 2113.04     |  |
| 983 | 旅顺 | 英歌石变103英塔甲线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 800 | 13856       | 150 | 0 | 0 |  | 11258       |  |
| 984 | 旅顺 | 长城变209曹地乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36     | 146 | 0 | 0 |  | 5230.64     |  |
| 985 | 旅顺 | 塔河湾变207塔水乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36     | 77  | 0 | 0 |  | 5126.72     |  |
| 986 | 旅顺 | 英歌石变106英龙甲线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36     | 204 | 0 | 0 |  | 4226.08     |  |
| 987 | 旅顺 | 黄泥川变101黄龙甲线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36     | 116 | 0 | 0 |  | 5750.24     |  |
| 988 | 旅顺 | 江西变206海港线   | 江西66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928        | 9   | 0 | 0 |  | 6772.12     |  |
| 989 | 旅顺 | 水师营变205水湾乙线 | 水师营66kV变电站 | 10kV | 352 | 6096.64     | 32  | 0 | 0 |  | 5542.4      |  |
| 990 | 旅顺 | 英歌石变206英龙乙线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36     | 228 | 0 | 0 |  | 3810.4      |  |
| 991 | 旅顺 | 北海变105开世甲线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36     | 205 | 0 | 0 |  | 2909.76     |  |
| 992 | 旅顺 | 大坞变201玉乃浦线  | 大坞66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32     | 194 | 0 | 0 |  | 3152.24     |  |
| 993 | 旅顺 | 塔河湾变212蓝山乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36     | 16  | 0 | 0 |  | 7482.24     |  |
| 994 | 旅顺 | 和平变208华通乙线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32     | 94  | 0 | 0 |  | 4884.24     |  |
| 995 | 旅顺 | 和平变104华通甲线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32     | 160 | 0 | 0 |  | 3741.12     |  |
| 996 | 旅顺 | 江西变107大东甲线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36     | 110 | 0 | 0 |  | 5854.16     |  |

|      |    |             |            |      |     |          |     |    |       |  |          |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|----------|-----|----|-------|--|----------|--|
| 997  | 旅顺 | 江西变109江家甲线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 316 | 2  | 0.2   |  | 1039.2   |  |
| 998  | 旅顺 | 春城变101东泽甲线  | 春城66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 200 | 0  | 0     |  | 2996.36  |  |
| 999  | 旅顺 | 塔河湾变208塔雷乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 597 | 10340.04 | 15  | 0  | 0     |  | 10080.24 |  |
| 1000 | 旅顺 | 春城变201东泽乙线  | 春城66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 298 | 0  | 0     |  | 1299     |  |
| 1001 | 旅顺 | 旅顺变101大众线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928     | 170 | 0  | 0     |  | 3983.6   |  |
| 1002 | 旅顺 | 水师营变109招顺甲线 | 水师营66kV变电站 | 10kV | 363 | 6287.16  | 91  | 0  | 0     |  | 4711.04  |  |
| 1003 | 旅顺 | 土城子变116旅土线  | 土城子66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32  | 159 | 0  | 0     |  | 3758.44  |  |
| 1004 | 旅顺 | 大坞变202盐厂线   | 大坞66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 202 | 0  | 0     |  | 3013.68  |  |
| 1005 | 旅顺 | 黄泥川变109泽兴甲线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36  | 79  | 0  | 0     |  | 6391.08  |  |
| 1006 | 旅顺 | 黄泥川变203黄中乙线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36  | 101 | 0  | 0     |  | 6010.04  |  |
| 1007 | 旅顺 | 黄泥川变103黄中甲线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36  | 76  | 0  | 0     |  | 6443.04  |  |
| 1008 | 旅顺 | 英歌石变203英塔乙线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 800 | 13856    | 14  | 0  | 0     |  | 13613.52 |  |
| 1009 | 旅顺 | 铁山变203针织乙线  | 铁山66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 196 | 0  | 0     |  | 4364.64  |  |
| 1010 | 旅顺 | 铁山变101盐水乙线  | 铁山66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 6   | 0  | 0     |  | 7655.44  |  |
| 1011 | 旅顺 | 龙王塘变108星月甲线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 111 | 0  | 0     |  | 5473.12  |  |
| 1012 | 旅顺 | 长城变111长机甲线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 205 | 0  | 0     |  | 4208.76  |  |
| 1013 | 旅顺 | 创新变204运动乙线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 160 | 2771.2   | 13  | 0  | 0     |  | 2546.04  |  |
| 1014 | 旅顺 | 大坞变105铁山线   | 大坞66kV变电站  | 10kV | 320 | 5542.4   | 177 | 0  | 0     |  | 2476.76  |  |
| 1015 | 旅顺 | 长城变107花溪甲线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 10  | 0  | 0     |  | 7586.16  |  |
| 1016 | 旅顺 | 长城变109曹地甲线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 91  | 0  | 0     |  | 6183.24  |  |
| 1017 | 旅顺 | 长城变210催化乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 400 | 6  | 0.2   |  | 831.36   |  |
| 1018 | 旅顺 | 长城变104长土线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68  | 180 | 0  | 0     |  | 3360.08  |  |
| 1019 | 旅顺 | 塔河湾变110大外甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36  | 22  | 0  | 0     |  | 7378.32  |  |
| 1020 | 旅顺 | 方家变203北车甲线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392    | 402 | 0  | 0     |  | 3429.36  |  |
| 1021 | 旅顺 | 方家变210方双线   | 方家66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 3   | 0  | 0     |  | 7707.4   |  |
| 1022 | 旅顺 | 水师营变103鑫城线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 200 | 3464     | 243 | 34 | 22.67 |  | -744.76  |  |
| 1023 | 旅顺 | 塔河湾变112塔新甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 160 | 2771.2   | 88  | 0  | 0     |  | 1247.04  |  |
| 1024 | 旅顺 | 塔河湾变209峰景乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36  | 245 | 0  | 0     |  | 2216.96  |  |
| 1025 | 旅顺 | 塔河湾变204塔外乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36  | 19  | 0  | 0     |  | 7430.28  |  |
| 1026 | 旅顺 | 创新变104运动甲线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 160 | 2771.2   | 74  | 0  | 0     |  | 1489.52  |  |
| 1027 | 旅顺 | 方家变208今冈线   | 方家66kV变电站  | 10kV | 544 | 9422.08  | 248 | 0  | 0     |  | 5126.72  |  |
| 1028 | 旅顺 | 江西变205董砣线   | 江西66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 175 | 0  | 0     |  | 3481.32  |  |
| 1029 | 旅顺 | 北海变102北绍甲线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 72  | 0  | 0     |  | 6512.32  |  |

|      |    |             |                   |      |     |          |     |    |      |  |          |  |
|------|----|-------------|-------------------|------|-----|----------|-----|----|------|--|----------|--|
| 1030 | 旅顺 | 长城变113催化甲线  | 长城66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 250 | 0  | 0    |  | 3429.36  |  |
| 1031 | 旅顺 | 创新变205合生乙线  | 创新66kV变电站         | 10kV | 640 | 11084.8  | 3   | 0  | 0    |  | 11032.84 |  |
| 1032 | 旅顺 | 和平变201交大线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 258 | 0  | 0    |  | 2043.76  |  |
| 1033 | 旅顺 | 春城变102柏智甲线  | 春城66kV变电站         | 10kV | 405 | 7014.6   | 4   | 0  | 0    |  | 6945.32  |  |
| 1034 | 旅顺 | 黄泥川变212中核乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 640 | 11084.8  | 15  | 0  | 0    |  | 10825    |  |
| 1035 | 旅顺 | 黄泥川变112中核甲线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 640 | 11084.8  | 11  | 0  | 0    |  | 10894.28 |  |
| 1036 | 旅顺 | 土城变117理想甲线  | 土城66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 115 | 0  | 0    |  | 4520.52  |  |
| 1037 | 旅顺 | 和平变108保利甲线  | 和平66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 152 | 0  | 0    |  | 4295.36  |  |
| 1038 | 旅顺 | 大坞变203四二零九线 | 大坞66kV变电站         | 10kV | 347 | 6010.04  | 144 | 0  | 0    |  | 3515.96  |  |
| 1039 | 旅顺 | 水师营变101梨岚线  | 水师营66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 245 | 0  | 0    |  | 2216.96  |  |
| 1040 | 旅顺 | 和平变111和开线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 552 | 9560.64  | 292 | 0  | 0    |  | 4503.2   |  |
| 1041 | 旅顺 | 塔河湾变203温泉乙线 | 塔河湾66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 241 | 0  | 0    |  | 3585.24  |  |
| 1042 | 旅顺 | 铁山变204方杨甲线  | 铁山66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 337 | 0  | 0    |  | 1922.52  |  |
| 1043 | 旅顺 | 双岛变108双区甲线  | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 6   | 0  | 0    |  | 6408.4   |  |
| 1044 | 旅顺 | 水师营208水林乙线  | 水师营208水林乙线66kV变电站 | 10kV | 107 | 1853.24  | 7   | 0  | 0    |  | 1732     |  |
| 1045 | 旅顺 | 大坞变103船厂二线  | 大坞66kV变电站         | 10kV | 373 | 6460.36  | 231 | 0  | 0    |  | 2459.44  |  |
| 1046 | 旅顺 | 春城变202柏智乙线  | 春城66kV变电站         | 10kV | 405 | 7014.6   | 268 | 0  | 0    |  | 2372.84  |  |
| 1047 | 旅顺 | 江西变110董砣线   | 江西66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 183 | 0  | 0    |  | 3342.76  |  |
| 1048 | 旅顺 | 创新变101澳新线   | 创新66kV变电站         | 10kV | 427 | 7395.64  | 59  | 0  | 0    |  | 6373.76  |  |
| 1049 | 旅顺 | 旅顺变102船坞线   | 旅顺66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 99  | 0  | 0    |  | 5213.32  |  |
| 1050 | 旅顺 | 水师营变107旅工线  | 水师营66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 330 | 0  | 0    |  | 2043.76  |  |
| 1051 | 旅顺 | 北海变101北岛甲线  | 北海66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 180 | 0  | 0    |  | 4641.76  |  |
| 1052 | 旅顺 | 龙王塘变101龙王线  | 龙王塘66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 378 | 5  | 0.15 |  | -86.6    |  |
| 1053 | 旅顺 | 英歌石变104水泉甲线 | 英歌石66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 138 | 0  | 0    |  | 4070.2   |  |
| 1054 | 旅顺 | 双岛变103双西线   | 双岛66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 236 | 0  | 0    |  | 2840.48  |  |
| 1055 | 旅顺 | 双岛变107双土一线  | 双岛66kV变电站         | 10kV | 373 | 6460.36  | 198 | 0  | 0    |  | 3031     |  |
| 1056 | 旅顺 | 双岛变104双化一线  | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 65  | 0  | 0    |  | 5386.52  |  |
| 1057 | 旅顺 | 旅顺变205解放线   | 旅顺66kV变电站         | 10kV | 300 | 5196     | 291 | 34 | 4.2  |  | 155.88   |  |
| 1058 | 旅顺 | 水师营变207亿鸿乙线 | 水师营66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 227 | 0  | 0    |  | 2528.72  |  |
| 1059 | 旅顺 | 和平变203美林线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 600 | 10392    | 109 | 0  | 0    |  | 8504.12  |  |
| 1060 | 旅顺 | 旅顺变210长城线   | 旅顺66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 181 | 0  | 0    |  | 3377.4   |  |
| 1061 | 旅顺 | 和平变206帝景线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 747 | 12938.04 | 42  | 0  | 0    |  | 12210.6  |  |

|      |    |             |            |      |     |         |     |    |     |  |         |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|---------|-----|----|-----|--|---------|--|
| 1062 | 旅顺 | 方家变108方刘一线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 2   | 0  | 0   |  | 6477.68 |  |
| 1063 | 旅顺 | 三涧变104三土甲线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 266 | 0  | 0   |  | 1905.2  |  |
| 1064 | 旅顺 | 英歌石变204英南二线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 533 | 9231.56 | 74  | 0  | 0   |  | 7949.88 |  |
| 1065 | 旅顺 | 和平变209保利乙线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 10  | 0  | 0   |  | 6754.8  |  |
| 1066 | 旅顺 | 创新变212军港线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 301 | 0  | 0   |  | 1247.04 |  |
| 1067 | 旅顺 | 创新变105合生甲线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 640 | 11084.8 | 93  | 0  | 0   |  | 9474.04 |  |
| 1068 | 旅顺 | 和平变202和创线   | 和平66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 97  | 0  | 0   |  | 5247.96 |  |
| 1069 | 旅顺 | 水师营变209招顺乙线 | 水师营66kV变电站 | 10kV | 363 | 6287.16 | 8   | 0  | 0   |  | 6148.6  |  |
| 1070 | 旅顺 | 和平变211香海线   | 和平66kV变电站  | 10kV | 360 | 6235.2  | 226 | 0  | 0   |  | 2320.88 |  |
| 1071 | 旅顺 | 龙王塘变102黄泥线  | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 218 | 0  | 0   |  | 2684.6  |  |
| 1072 | 旅顺 | 创新变207龙源线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 135 | 0  | 0   |  | 4122.16 |  |
| 1073 | 旅顺 | 土城子变112北海线  | 土城子66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32 | 127 | 0  | 0   |  | 4312.68 |  |
| 1074 | 旅顺 | 和平变212临港乙线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392   | 300 | 0  | 0   |  | 5196    |  |
| 1075 | 旅顺 | 和平变205和方乙线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 259 | 0  | 0   |  | 2026.44 |  |
| 1076 | 旅顺 | 和平变110郁海线   | 和平66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 131 | 0  | 0   |  | 4243.4  |  |
| 1077 | 旅顺 | 龙王塘变202工业线  | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 140 | 0  | 0   |  | 4035.56 |  |
| 1078 | 旅顺 | 和平变105和方甲线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 552 | 9560.64 | 266 | 0  | 0   |  | 4953.52 |  |
| 1079 | 旅顺 | 塔河湾变103温泉甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36 | 222 | 0  | 0   |  | 3914.32 |  |
| 1080 | 旅顺 | 三涧变106三城甲线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 185 | 0  | 0   |  | 3308.12 |  |
| 1081 | 旅顺 | 长城变204长家线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36 | 427 | 27 | 5.2 |  | 363.72  |  |
| 1082 | 旅顺 | 旅顺变208三涧线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 381 | 30 | 4.4 |  | -86.6   |  |
| 1083 | 旅顺 | 北海变205开世乙线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 18  | 0  | 0   |  | 6148.6  |  |
| 1084 | 旅顺 | 水师营变102水塔线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 206 | 0  | 0   |  | 2892.44 |  |
| 1085 | 旅顺 | 和平变101和铁线   | 和平66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 79  | 0  | 0   |  | 5559.72 |  |
| 1086 | 旅顺 | 江西变203江家乙线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928    | 163 | 0  | 0   |  | 4104.84 |  |
| 1087 | 旅顺 | 方家变202中远甲线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 294 | 0  | 0   |  | 1420.24 |  |
| 1088 | 旅顺 | 创新变201琥珀线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 264 | 0  | 0   |  | 1887.88 |  |
| 1089 | 旅顺 | 长城变201轧钢一线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68 | 212 | 0  | 0   |  | 2805.84 |  |
| 1090 | 旅顺 | 长城变110轧钢二线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68 | 320 | 1  | 0.5 |  | 935.28  |  |
| 1091 | 旅顺 | 长城变105钟家线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68 | 221 | 0  | 0   |  | 2649.96 |  |
| 1092 | 旅顺 | 创新变210新市线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36 | 215 | 0  | 0   |  | 4035.56 |  |
| 1093 | 旅顺 | 大坞变104海岸线   | 大坞66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 207 | 0  | 0   |  | 2875.12 |  |
| 1094 | 旅顺 | 长城变102长岭一线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 269 | 0  | 0   |  | 1801.28 |  |

|      |    |             |                   |      |     |          |     |    |      |          |  |
|------|----|-------------|-------------------|------|-----|----------|-----|----|------|----------|--|
| 1095 | 旅顺 | 双岛变106双旅线   | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 297 | 0  | 0    | 1368.28  |  |
| 1096 | 旅顺 | 旅顺变207双岛线   | 旅顺66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 319 | 0  | 0    | 987.24   |  |
| 1097 | 旅顺 | 黄泥川变205金盘乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 94  | 0  | 0    | 4832.28  |  |
| 1098 | 旅顺 | 双岛变102双北线   | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 96  | 0  | 0    | 4849.6   |  |
| 1099 | 旅顺 | 龙王塘变204中瀛线  | 龙王塘66kV变电站        | 10kV | 427 | 7395.64  | 224 | 0  | 0    | 3515.96  |  |
| 1100 | 旅顺 | 土城子变118付家线  | 土城子66kV变电站        | 10kV | 376 | 6512.32  | 163 | 0  | 0    | 3689.16  |  |
| 1101 | 旅顺 | 双岛变205双甸二线  | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 336 | 15 | 0.75 | 692.8    |  |
| 1102 | 旅顺 | 铁山变205方杨乙线  | 铁山66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 1   | 0  | 0    | 7742.04  |  |
| 1103 | 旅顺 | 方家变107方刘二线  | 方家66kV变电站         | 10kV | 352 | 6096.64  | 186 | 0  | 0    | 2875.12  |  |
| 1104 | 旅顺 | 创新变112老虎尾线  | 创新66kV变电站         | 10kV | 373 | 6460.36  | 161 | 0  | 0    | 3671.84  |  |
| 1105 | 旅顺 | 和平变107和陈线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 68  | 0  | 0    | 5750.24  |  |
| 1106 | 旅顺 | 方家变112花月线   | 方家66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 4   | 0  | 0    | 7690.08  |  |
| 1107 | 旅顺 | 和平变207华藤线   | 和平66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 324 | 2  | 0.4  | 900.64   |  |
| 1108 | 旅顺 | 黄泥川变108黄健甲线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 120 | 0  | 0    | 5680.96  |  |
| 1109 | 旅顺 | 黄泥川变201黄龙乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 280 | 0  | 0    | 2909.76  |  |
| 1110 | 旅顺 | 黄泥川变210黄学乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 747 | 12938.04 | 3   | 0  | 0    | 12886.08 |  |
| 1111 | 旅顺 | 黄泥川变104天软甲线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 104 | 0  | 0    | 5958.08  |  |
| 1112 | 旅顺 | 黄泥川变207黄健乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 24  | 0  | 0    | 7343.68  |  |
| 1113 | 旅顺 | 黄泥川变107金盘甲线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 84  | 0  | 0    | 5005.48  |  |
| 1114 | 旅顺 | 黄泥川变204天软乙线 | 黄泥川66kV变电站        | 10kV | 448 | 7759.36  | 125 | 0  | 0    | 5594.36  |  |
| 1115 | 旅顺 | 江西变202江双乙线  | 江西66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 114 | 0  | 0    | 4953.52  |  |
| 1116 | 旅顺 | 英歌石变201英岭乙线 | 英歌石66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 254 | 0  | 0    | 2061.08  |  |
| 1117 | 旅顺 | 水师营108水林甲线  | 水师营108水林甲线66kV变电站 | 10kV | 107 | 1853.24  | 4   | 0  | 0    | 1783.96  |  |
| 1118 | 旅顺 | 江西变212大东乙线  | 江西66kV变电站         | 10kV | 400 | 6928     | 52  | 0  | 0    | 6027.36  |  |
| 1119 | 旅顺 | 龙王塘变103大龙甲线 | 龙王塘66kV变电站        | 10kV | 427 | 7395.64  | 298 | 0  | 0    | 2234.28  |  |
| 1120 | 旅顺 | 三涧变102三城乙线  | 三涧66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 7   | 0  | 0    | 6391.08  |  |
| 1121 | 旅顺 | 土城子变114八一线  | 土城子66kV变电站        | 10kV | 352 | 6096.64  | 94  | 0  | 0    | 4468.56  |  |
| 1122 | 旅顺 | 塔河湾变206拾光乙线 | 塔河湾66kV变电站        | 10kV | 373 | 6460.36  | 45  | 0  | 0    | 5680.96  |  |
| 1123 | 旅顺 | 和平变113金韵甲线  | 和平66kV变电站         | 10kV | 448 | 7759.36  | 4   | 0  | 0    | 7690.08  |  |
| 1124 | 旅顺 | 双岛变203双宫线   | 双岛66kV变电站         | 10kV | 376 | 6512.32  | 86  | 0  | 0    | 5022.8   |  |
| 1125 | 旅顺 | 北海变106李家甲线  | 北海66kV变电站         | 10kV | 533 | 9231.56  | 33  | 0  | 0    | 8660     |  |
| 1126 | 旅顺 | 英歌石变105英川甲线 | 英歌石66kV变电站        | 10kV | 800 | 13856    | 43  | 0  | 0    | 13111.24 |  |

|      |    |             |            |      |     |          |     |     |     |  |          |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|----------|-----|-----|-----|--|----------|--|
| 1127 | 旅顺 | 黄泥川变106悦龙甲线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36  | 14  | 0   | 0   |  | 6217.88  |  |
| 1128 | 旅顺 | 塔河湾变104塔华甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10392    | 7   | 0   | 0   |  | 10270.76 |  |
| 1129 | 旅顺 | 创新变206中科乙线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 16  | 0   | 0   |  | 6183.24  |  |
| 1130 | 旅顺 | 创新变109凤河甲线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 46  | 0   | 0   |  | 6962.64  |  |
| 1131 | 旅顺 | 塔河湾变106拾光甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32  | 6   | 0   | 0   |  | 6408.4   |  |
| 1132 | 旅顺 | 旅顺变109世贸乙线  | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 58  | 0   | 0   |  | 6754.8   |  |
| 1133 | 旅顺 | 龙王塘变208星月乙线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 73  | 0   | 0   |  | 6131.28  |  |
| 1134 | 旅顺 | 旅顺变204跃进线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196     | 17  | 0   | 0   |  | 4901.56  |  |
| 1135 | 旅顺 | 龙王塘变105海创甲线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 166 | 0   | 0   |  | 4520.52  |  |
| 1136 | 旅顺 | 龙王塘变104樱花甲线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 72  | 0   | 0   |  | 6148.6   |  |
| 1137 | 旅顺 | 旅顺变203龙河线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196     | 4   | 0   | 0   |  | 5126.72  |  |
| 1138 | 旅顺 | 龙王塘变106聚达线  | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 138 | 0   | 0   |  | 5005.48  |  |
| 1139 | 旅顺 | 龙王塘变207软件乙线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 6   | 0   | 0   |  | 7291.72  |  |
| 1140 | 旅顺 | 北海变202北绍乙线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 450 | 7794     | 111 | 0   | 0   |  | 5871.48  |  |
| 1141 | 旅顺 | 长城变101伯顿线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 61  | 0   | 0   |  | 5403.84  |  |
| 1142 | 旅顺 | 北海变206李家乙线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9231.56  | 11  | 0   | 0   |  | 9041.04  |  |
| 1143 | 旅顺 | 旅顺变105君悦线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 200 | 3464     | 100 | 0   | 0   |  | 1732     |  |
| 1144 | 旅顺 | 旅顺变103博爱线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196     | 310 | 2   | 6.5 |  | -173.2   |  |
| 1145 | 旅顺 | 旅顺变106乐购线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 73  | 0   | 0   |  | 5196     |  |
| 1146 | 旅顺 | 旅顺变107泉城甲线  | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36  | 112 | 0   | 0   |  | 4520.52  |  |
| 1147 | 旅顺 | 长城变206北城乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 11  | 0   | 0   |  | 7568.84  |  |
| 1148 | 旅顺 | 长城变112长龙甲线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68  | 393 | 125 | 186 |  | -329.08  |  |
| 1149 | 旅顺 | 旅顺变201冰粮线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196     | 132 | 0   | 0   |  | 2909.76  |  |
| 1150 | 旅顺 | 长城变207长机乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64  | 10  | 0   | 0   |  | 7222.44  |  |
| 1151 | 旅顺 | 创新变208方家线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64  | 0   | 0   | 0   |  | 7395.64  |  |
| 1152 | 旅顺 | 创新变110王家线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 298 | 0   | 0   |  | 2598     |  |
| 1153 | 旅顺 | 创新变209方杨二线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64  | 4   | 0   | 0   |  | 7326.36  |  |
| 1154 | 旅顺 | 三涧变107付长甲线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 747 | 12938.04 | 500 | 0   | 0   |  | 4278.04  |  |
| 1155 | 旅顺 | 大坞变102世鑫线   | 大坞66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 295 | 0   | 0   |  | 1402.92  |  |
| 1156 | 旅顺 | 旅顺变108世贸甲线  | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 152 | 0   | 0   |  | 5126.72  |  |
| 1157 | 旅顺 | 三涧变105付长乙线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 240 | 4156.8   | 34  | 0   | 0   |  | 3567.92  |  |
| 1158 | 旅顺 | 旅顺变104启新线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 244 | 0   | 0   |  | 2286.24  |  |
| 1159 | 旅顺 | 水师营变201营旅线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32  | 132 | 0   | 0   |  | 4226.08  |  |

|      |    |             |            |      |     |          |     |    |      |  |          |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|----------|-----|----|------|--|----------|--|
| 1160 | 旅顺 | 方家变110德迈仕甲线 | 方家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392    | 296 | 0  | 0    |  | 5265.28  |  |
| 1161 | 旅顺 | 塔河湾变108塔雷甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10392    | 24  | 0  | 0    |  | 9976.32  |  |
| 1162 | 旅顺 | 水师营变204水湾甲线 | 水师营66kV变电站 | 10kV | 352 | 6096.64  | 48  | 0  | 0    |  | 5265.28  |  |
| 1163 | 旅顺 | 方家变103今冈乙线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392    | 508 | 15 | 1.9  |  | 1593.44  |  |
| 1164 | 旅顺 | 方家变109方铁二线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 1   | 0  | 0    |  | 6495     |  |
| 1165 | 旅顺 | 方家变207杨树线   | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 361 | 32 | 6.7  |  | 259.8    |  |
| 1166 | 旅顺 | 水师营变202营土线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36  | 197 | 0  | 0    |  | 3048.32  |  |
| 1167 | 旅顺 | 水师营变104水新甲线 | 水师营66kV变电站 | 10kV | 200 | 3464     | 124 | 0  | 0    |  | 1316.32  |  |
| 1168 | 旅顺 | 水师营变203重机线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 400 | 6928     | 264 | 0  | 0    |  | 2355.52  |  |
| 1169 | 旅顺 | 塔河湾变101塔坞甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 552 | 9560.64  | 291 | 34 | 7.33 |  | 4520.52  |  |
| 1170 | 旅顺 | 方家变111烟大甲线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 141 | 0  | 0    |  | 4070.2   |  |
| 1171 | 旅顺 | 三涧变103三北乙线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 10  | 0  | 0    |  | 6339.12  |  |
| 1172 | 旅顺 | 三涧变101三北甲线  | 三涧66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 1   | 0  | 0    |  | 6495     |  |
| 1173 | 旅顺 | 塔河湾变113塔园甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 360 | 6235.2   | 94  | 0  | 0    |  | 4607.12  |  |
| 1174 | 旅顺 | 龙王塘变206樱花乙线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64  | 151 | 0  | 0    |  | 4780.32  |  |
| 1175 | 旅顺 | 长城变108北城甲线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36  | 4   | 0  | 0    |  | 7690.08  |  |
| 1176 | 旅顺 | 长城变208长北线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64  | 10  | 0  | 0    |  | 7222.44  |  |
| 1177 | 旅顺 | 水师营变105水晶线  | 水师营66kV变电站 | 10kV | 200 | 3464     | 109 | 0  | 0    |  | 1576.12  |  |
| 1178 | 旅顺 | 塔河湾变114塔新乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 360 | 6235.2   | 207 | 0  | 0    |  | 2649.96  |  |
| 1179 | 旅顺 | 创新变107船港线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 640 | 11084.8  | 167 | 0  | 0    |  | 8192.36  |  |
| 1180 | 旅顺 | 塔河湾变105蓝湾甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 360 | 6235.2   | 131 | 0  | 0    |  | 3966.28  |  |
| 1181 | 旅顺 | 大坞变101港湾线   | 大坞66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 319 | 8  | 0.8  |  | 987.24   |  |
| 1182 | 旅顺 | 方家变104南区二线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 9   | 0  | 0    |  | 6356.44  |  |
| 1183 | 旅顺 | 方家变211方开乙线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392    | 81  | 0  | 0    |  | 8989.08  |  |
| 1184 | 旅顺 | 旅顺变209水营线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 154 | 0  | 0    |  | 3845.04  |  |
| 1185 | 旅顺 | 塔河湾变109峰景甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32  | 248 | 0  | 0    |  | 2216.96  |  |
| 1186 | 旅顺 | 江西变210机车乙线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392    | 58  | 0  | 0    |  | 9387.44  |  |
| 1187 | 旅顺 | 旅顺变206新华线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 300 | 5196     | 103 | 0  | 0    |  | 3412.04  |  |
| 1188 | 旅顺 | 旅顺变211旅龙线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 280 | 4849.6   | 160 | 0  | 0    |  | 2078.4   |  |
| 1189 | 旅顺 | 塔河湾变202塔华乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 693 | 12002.76 | 64  | 0  | 0    |  | 10894.28 |  |
| 1190 | 旅顺 | 江西变208江水乙线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32  | 39  | 0  | 0    |  | 5836.84  |  |
| 1191 | 旅顺 | 大坞变106军用一线  | 大坞66kV变电站  | 10kV | 320 | 5542.4   | 238 | 0  | 0    |  | 1420.24  |  |
| 1192 | 旅顺 | 长城变211双龙线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68  | 308 | 17 | 1.7  |  | 1143.12  |  |

|      |    |             |            |      |     |         |     |   |   |  |          |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|---------|-----|---|---|--|----------|--|
| 1193 | 旅顺 | 创新变111山里线   | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 222 | 0 | 0 |  | 2615.32  |  |
| 1194 | 旅顺 | 土城变105长岭子线  | 土城66kV变电站  | 10kV | 352 | 6096.64 | 5   | 0 | 0 |  | 6010.04  |  |
| 1195 | 旅顺 | 创新变106中科甲线  | 创新66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68 | 58  | 0 | 0 |  | 5473.12  |  |
| 1196 | 旅顺 | 北海变201北岛乙线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 142 | 0 | 0 |  | 4000.92  |  |
| 1197 | 旅顺 | 黄泥川变206悦龙乙线 | 黄泥川66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 148 | 0 | 0 |  | 3897     |  |
| 1198 | 旅顺 | 塔河湾变107塔水甲线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 352 | 6096.64 | 24  | 0 | 0 |  | 5680.96  |  |
| 1199 | 旅顺 | 龙王塘变201英歌石线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 239 | 0 | 0 |  | 2320.88  |  |
| 1200 | 旅顺 | 龙王塘变107软件甲线 | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64 | 90  | 0 | 0 |  | 5836.84  |  |
| 1201 | 旅顺 | 江西变201宝恒乙线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 440 | 7620.8  | 138 | 0 | 0 |  | 5230.64  |  |
| 1202 | 旅顺 | 双岛变204双化二线  | 双岛66kV变电站  | 10kV | 360 | 6235.2  | 185 | 0 | 0 |  | 3031     |  |
| 1203 | 旅顺 | 江西变101宝恒甲线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 440 | 7620.8  | 241 | 0 | 0 |  | 3446.68  |  |
| 1204 | 旅顺 | 江西变209机车甲线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392   | 11  | 0 | 0 |  | 10201.48 |  |
| 1205 | 旅顺 | 大坞变207蓝天乙线  | 大坞66kV变电站  | 10kV | 347 | 6010.04 | 141 | 0 | 0 |  | 3567.92  |  |
| 1206 | 旅顺 | 塔河湾变205蓝湾乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 297 | 0 | 0 |  | 1316.32  |  |
| 1207 | 旅顺 | 铁山变102方家乙线  | 铁山66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36 | 294 | 0 | 0 |  | 2667.28  |  |
| 1208 | 旅顺 | 旅顺变111油库线   | 旅顺66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 292 | 0 | 0 |  | 1402.92  |  |
| 1209 | 旅顺 | 双岛变101双袁线   | 双岛66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 61  | 0 | 0 |  | 5403.84  |  |
| 1210 | 旅顺 | 大坞变107蓝天甲线  | 大坞66kV变电站  | 10kV | 320 | 5542.4  | 190 | 0 | 0 |  | 2251.6   |  |
| 1211 | 旅顺 | 江西变111花溪线   | 江西66kV变电站  | 10kV | 496 | 8590.72 | 190 | 0 | 0 |  | 5299.92  |  |
| 1212 | 旅顺 | 长城变205花溪乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36 | 49  | 0 | 0 |  | 6910.68  |  |
| 1213 | 旅顺 | 英歌石变205英川乙线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 800 | 13856   | 37  | 0 | 0 |  | 13215.16 |  |
| 1214 | 旅顺 | 铁山变202茂林线   | 铁山66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36 | 82  | 0 | 0 |  | 6339.12  |  |
| 1215 | 旅顺 | 江西变207江水甲线  | 江西66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 37  | 0 | 0 |  | 5871.48  |  |
| 1216 | 旅顺 | 方家变204南区一线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 352 | 6096.64 | 57  | 0 | 0 |  | 5109.4   |  |
| 1217 | 旅顺 | 长城变203黄家乙线  | 长城66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64 | 300 | 0 | 0 |  | 2199.64  |  |
| 1218 | 旅顺 | 方家变205今冈丙线  | 方家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392   | 309 | 0 | 0 |  | 5040.12  |  |
| 1219 | 旅顺 | 北海变103沙包甲线  | 北海66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36 | 62  | 0 | 0 |  | 5386.52  |  |
| 1220 | 旅顺 | 和平变112临港甲线  | 和平66kV变电站  | 10kV | 600 | 10392   | 379 | 0 | 0 |  | 3827.72  |  |
| 1221 | 旅顺 | 英歌石变101英岭甲线 | 英歌石66kV变电站 | 10kV | 373 | 6460.36 | 210 | 0 | 0 |  | 2823.16  |  |
| 1222 | 旅顺 | 方家变209陈家线   | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32 | 267 | 0 | 0 |  | 1887.88  |  |
| 1223 | 旅顺 | 土城子变111城岭线  | 土城子66kV变电站 | 10kV | 376 | 6512.32 | 0   | 0 | 0 |  | 6512.32  |  |
| 1224 | 旅顺 | 塔河湾变210大外乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 448 | 7759.36 | 303 | 0 | 0 |  | 2511.4   |  |
| 1225 | 旅顺 | 塔河湾变102塔坞乙线 | 塔河湾66kV变电站 | 10kV | 552 | 9560.64 | 147 | 0 | 0 |  | 7014.6   |  |



|      |     |              |            |      |     |           |     |     |      |           |  |
|------|-----|--------------|------------|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----------|--|
| 1226 | 旅顺  | 双岛变105双甸一线   | 双岛66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 249 | 0   | 0    | 2615.32   |  |
| 1227 | 旅顺  | 长城变202长岭二线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 427 | 7395.64   | 100 | 0   | 0    | 5663.64   |  |
| 1228 | 旅顺  | 和平变204尹家线    | 和平66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 118 | 0   | 0    | 4884.24   |  |
| 1229 | 旅顺  | 土城子变113药厂线   | 土城子66kV变电站 | 10kV | 352 | 6096.64   | 206 | 0   | 0    | 2528.72   |  |
| 1230 | 旅顺  | 创新变211红旗线    | 创新66kV变电站  | 10kV | 373 | 6460.36   | 335 | 4   | 0.6  | 658.16    |  |
| 1231 | 旅顺  | 江西变102江双甲线   | 江西66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928      | 134 | 0   | 0    | 4607.12   |  |
| 1232 | 旅顺  | 双岛变207双土二线   | 双岛66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32   | 383 | 169 | 90.2 | -121.24   |  |
| 1233 | 旅顺  | 长城变103黄家甲线   | 长城66kV变电站  | 10kV | 374 | 6477.68   | 251 | 0   | 0    | 2130.36   |  |
| 1234 | 旅顺  | 龙王塘变203大龙乙线  | 龙王塘66kV变电站 | 10kV | 427 | 7395.64   | 303 | 0   | 0    | 2147.68   |  |
| 1235 | 旅顺  | 创新变108盐水线    | 创新66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36   | 132 | 0   | 0    | 5473.12   |  |
| 1236 | 旅顺  | 方家变106水产线    | 方家66kV变电站  | 10kV | 376 | 6512.32   | 250 | 0   | 0    | 2182.32   |  |
| 1237 | 开发区 | 金马变210东山乙线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 292 | 0   | 0    | 2216.96   |  |
| 1238 | 开发区 | 保税变204冰山乙线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 402 | 0   | 0    | 5258.352  |  |
| 1239 | 开发区 | 长春路变114长岭甲线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 341 | 0   | 0    | 5732.92   |  |
| 1240 | 开发区 | 开发变105电子线    | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 183 | 0   | 0    | 6523.578  |  |
| 1241 | 开发区 | 长春路变212团南乙线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 393 | 0   | 0    | 4832.28   |  |
| 1242 | 开发区 | 港前变114瑞风线    | 港前66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 161 | 0   | 0    | 9432.472  |  |
| 1243 | 开发区 | 港前变210佳兆业线   | 港前66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 81  | 0   | 0    | 8290.218  |  |
| 1244 | 开发区 | 保税变208格林乙线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 224 | 0   | 0    | 7759.36   |  |
| 1245 | 开发区 | 金马变106西北甲线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 30  | 0   | 0    | 7245.822  |  |
| 1246 | 开发区 | 临港变107海河线    | 临港66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 60  | 0   | 0    | 6326.13   |  |
| 1247 | 开发区 | 沈阳路变202东山线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 417 | 0   | 0    | 4416.6    |  |
| 1248 | 开发区 | 辽河变111万星甲线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 188 | 0   | 0    | 6436.978  |  |
| 1249 | 开发区 | 开发变203北山乙线   | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 262 | 0   | 0    | 5155.298  |  |
| 1250 | 开发区 | 保税变102加北线    | 保税66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 508 | 0   | 0    | 3422.432  |  |
| 1251 | 开发区 | 红星变203北海乙线   | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 121 | 0   | 0    | 7597.418  |  |
| 1252 | 开发区 | 保税变205税中乙线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 188 | 0   | 0    | 10328.782 |  |
| 1253 | 开发区 | 沈阳路变213沈西乙线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 10  | 0   | 0    | 9519.938  |  |
| 1254 | 开发区 | 金马变204龙泉乙线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 335 | 0   | 0    | 7782.742  |  |
| 1255 | 开发区 | 临港变205实德线    | 临港66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 110 | 0   | 0    | 10315.792 |  |
| 1256 | 开发区 | 港前变1104S店1#线 | 港前66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 90  | 0   | 0    | 8134.338  |  |
| 1257 | 开发区 | 二道河变204临港线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 450 | 0   | 0    | 3845.04   |  |
| 1258 | 开发区 | 金马变104安盛甲线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 387 | 0   | 0    | 4936.2    |  |

|      |     |             |            |      |     |           |     |   |   |  |           |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|---|---|--|-----------|--|
| 1259 | 开发区 | 临港变111振二线   | 临港66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 4   | 0 | 0 |  | 7696.142  |  |
| 1260 | 开发区 | 长春路变214北欧线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 9   | 0 | 0 |  | 6391.08   |  |
| 1261 | 开发区 | 长春路变206新桥乙线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 202 | 0 | 0 |  | 8722.352  |  |
| 1262 | 开发区 | 大孤山变114大洋线  | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 1   | 0 | 0 |  | 7257.08   |  |
| 1263 | 开发区 | 大孤山变209船机甲线 | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 160 | 0 | 0 |  | 9449.792  |  |
| 1264 | 开发区 | 滨海变202南华乙线  | 滨海66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 338 | 0 | 0 |  | 3838.978  |  |
| 1265 | 开发区 | 二道河变104青岛线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 324 | 0 | 0 |  | 5299.92   |  |
| 1266 | 开发区 | 二道河变106正海线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 520 | 9456.72   | 7   | 0 | 0 |  | 9335.48   |  |
| 1267 | 开发区 | 二道河变201青岛乙线 | 二道河66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 159 | 0 | 0 |  | 9467.112  |  |
| 1268 | 开发区 | 开发变110建安线   | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 130 | 0 | 0 |  | 7441.538  |  |
| 1269 | 开发区 | 辽河变210团中乙线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 282 | 0 | 0 |  | 6754.8    |  |
| 1270 | 开发区 | 沈阳路变110西安甲线 | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8729.28   | 76  | 0 | 0 |  | 7412.96   |  |
| 1271 | 开发区 | 沈阳路变111金城线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 125 | 0 | 0 |  | 7528.138  |  |
| 1272 | 开发区 | 十里岗变202团北乙线 | 十里岗66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 304 | 0 | 0 |  | 6373.76   |  |
| 1273 | 开发区 | 大孤山变111海青线  | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 41  | 0 | 0 |  | 6564.28   |  |
| 1274 | 开发区 | 保税变212东阁乙线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 230 | 0 | 0 |  | 5709.538  |  |
| 1275 | 开发区 | 金马变113御苑线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 92  | 0 | 0 |  | 10045.6   |  |
| 1276 | 开发区 | 二道河变108振鹏线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 320 | 5819.52   | 9   | 0 | 0 |  | 5663.64   |  |
| 1277 | 开发区 | 长春路变106新桥甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 307 | 0 | 0 |  | 6903.752  |  |
| 1278 | 开发区 | 二道河变103海东甲线 | 二道河66kV变电站 | 10kV | 480 | 8729.28   | 297 | 0 | 0 |  | 3585.24   |  |
| 1279 | 开发区 | 开发变103北山甲线  | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 146 | 0 | 0 |  | 7164.418  |  |
| 1280 | 开发区 | 沈阳路变211润海乙线 | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 276 | 0 | 0 |  | 4912.818  |  |
| 1281 | 开发区 | 保税变107华尚甲线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 11  | 0 | 0 |  | 6592.858  |  |
| 1282 | 开发区 | 港前变214谷地线   | 港前66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 197 | 0 | 0 |  | 8227      |  |
| 1283 | 开发区 | 滨海变102华中甲线  | 滨海66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 96  | 0 | 0 |  | 10558.272 |  |
| 1284 | 开发区 | 保税变103黑山线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 458 | 0 | 0 |  | 4288.432  |  |
| 1285 | 开发区 | 金马变209翠竹线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 456 | 0 | 0 |  | 3741.12   |  |
| 1286 | 开发区 | 保税变207保北甲线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 224 | 0 | 0 |  | 8341.312  |  |
| 1287 | 开发区 | 大孤山变113大化线  | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 38  | 0 | 0 |  | 6616.24   |  |
| 1288 | 开发区 | 二道河变212西海线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 114 | 0 | 0 |  | 5299.92   |  |
| 1289 | 开发区 | 二道河变111东北线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 320 | 5819.52   | 31  | 0 | 0 |  | 5282.6    |  |
| 1290 | 开发区 | 辽河变208团华线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 219 | 0 | 0 |  | 3481.32   |  |
| 1291 | 开发区 | 二道河变208洛桑线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 276 | 0 | 0 |  | 6131.28   |  |

|      |     |             |            |      |     |           |     |   |   |           |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|---|---|-----------|--|
| 1292 | 开发区 | 临港变105彩虹线   | 临港66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 408 | 0 | 0 | 4572.48   |  |
| 1293 | 开发区 | 保税变201豪杰线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 272 | 0 | 0 | 6928      |  |
| 1294 | 开发区 | 十里岗变206淮河西线 | 十里岗66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 150 | 0 | 0 | 4185.378  |  |
| 1295 | 开发区 | 保税变214爱邦乙线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 289 | 0 | 0 | 6633.56   |  |
| 1296 | 开发区 | 长春路变211红梅线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 155 | 0 | 0 | 3862.36   |  |
| 1297 | 开发区 | 沈阳路变209沈青线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 223 | 0 | 0 | 3412.04   |  |
| 1298 | 开发区 | 长春路变112东阁甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 71  | 0 | 0 | 8463.418  |  |
| 1299 | 开发区 | 沈阳路变201别墅乙线 | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 180 | 0 | 0 | 8521.44   |  |
| 1300 | 开发区 | 十里岗变108铁山线  | 十里岗66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 106 | 0 | 0 | 9803.12   |  |
| 1301 | 开发区 | 辽河变204团西线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 360 | 6546.96   | 39  | 0 | 0 | 5871.48   |  |
| 1302 | 开发区 | 临港变204山港线   | 临港66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 97  | 0 | 0 | 5685.29   |  |
| 1303 | 开发区 | 港前变105振兴线   | 港前66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 208 | 0 | 0 | 3762.77   |  |
| 1304 | 开发区 | 开发变207炮台乙线  | 开发66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 216 | 0 | 0 | 8479.872  |  |
| 1305 | 开发区 | 临港变108振港线   | 临港66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 89  | 0 | 0 | 5823.85   |  |
| 1306 | 开发区 | 二道河变115星海甲线 | 二道河66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 174 | 0 | 0 | 8625.36   |  |
| 1307 | 开发区 | 保税变210国贸线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 316 | 0 | 0 | 6165.92   |  |
| 1308 | 开发区 | 松岚变205华山乙线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 84  | 0 | 0 | 10184.16  |  |
| 1309 | 开发区 | 大孤山变103天源线  | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 276 | 0 | 0 | 6858.72   |  |
| 1310 | 开发区 | 长春路变109别墅甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 11  | 0 | 0 | 11448.52  |  |
| 1311 | 开发区 | 二道河变112北海甲线 | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 171 | 0 | 0 | 7949.88   |  |
| 1312 | 开发区 | 金马变103天誉线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 244 | 0 | 0 | 6685.52   |  |
| 1313 | 开发区 | 松岚变207塑城乙线  | 松岚66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 374 | 0 | 0 | 3215.458  |  |
| 1314 | 开发区 | 红星变207星海乙线  | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 243 | 0 | 0 | 5484.378  |  |
| 1315 | 开发区 | 港前变201阳光线   | 港前66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 492 | 0 | 0 | 5063.502  |  |
| 1316 | 开发区 | 长春路变204安盛乙线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 720 | 13093.92  | 341 | 0 | 0 | 7187.8    |  |
| 1317 | 开发区 | 长春路变210亿城线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 31  | 0 | 0 | 11102.12  |  |
| 1318 | 开发区 | 红星变208正海乙线  | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 92  | 0 | 0 | 8099.698  |  |
| 1319 | 开发区 | 长春路变104辽宁线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 206 | 0 | 0 | 8071.12   |  |
| 1320 | 开发区 | 沈阳路变204通辽线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 101 | 0 | 0 | 9889.72   |  |
| 1321 | 开发区 | 金马变108马港线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 181 | 0 | 0 | 10450.022 |  |
| 1322 | 开发区 | 开发变102亿嘉甲线  | 开发66kV变电站  | 10kV | 597 | 10857.042 | 59  | 0 | 0 | 9835.162  |  |
| 1323 | 开发区 | 红星变205明海乙线  | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 250 | 0 | 0 | 5363.138  |  |
| 1324 | 开发区 | 港前变103港集甲线  | 港前66kV变电站  | 10kV | 363 | 6601.518  | 122 | 0 | 0 | 4488.478  |  |

|      |     |             |            |      |     |           |     |    |     |  |           |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-----------|-----|----|-----|--|-----------|--|
| 1325 | 开发区 | 保税变104税中甲线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 549 | 0  | 0   |  | 4076.262  |  |
| 1326 | 开发区 | 保税变213金源线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 395 | 7183.47   | 220 | 0  | 0   |  | 3373.07   |  |
| 1327 | 开发区 | 保税变106华昆甲线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 427 | 7765.422  | 53  | 0  | 0   |  | 6847.462  |  |
| 1328 | 开发区 | 金马变105宏城甲线  | 金马66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 115 | 0  | 0   |  | 5373.53   |  |
| 1329 | 开发区 | 金马变109恒益线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 377 | 0  | 0   |  | 5109.4    |  |
| 1330 | 开发区 | 金马变202亿商乙线  | 金马66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 9   | 0  | 0   |  | 12065.112 |  |
| 1331 | 开发区 | 金马变205宏城乙线  | 金马66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 74  | 0  | 0   |  | 6083.65   |  |
| 1332 | 开发区 | 金马变211白石线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 194 | 0  | 0   |  | 7551.52   |  |
| 1333 | 开发区 | 港前变205港集乙线  | 港前66kV变电站  | 10kV | 363 | 6601.518  | 344 | 15 | 0.9 |  | 643.438   |  |
| 1334 | 开发区 | 开发变107炮北线   | 开发66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 158 | 0  | 0   |  | 9484.432  |  |
| 1335 | 开发区 | 开发变205电子乙线  | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 107 | 0  | 0   |  | 7839.898  |  |
| 1336 | 开发区 | 开发变206龙滨线   | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 363 | 0  | 0   |  | 3405.978  |  |
| 1337 | 开发区 | 港前变104物流甲线  | 港前66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 284 | 0  | 0   |  | 8666.062  |  |
| 1338 | 开发区 | 金马变213城汇乙线  | 金马66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 160 | 0  | 0   |  | 4503.2    |  |
| 1339 | 开发区 | 辽河变108团北甲线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 332 | 0  | 0   |  | 5888.8    |  |
| 1340 | 开发区 | 辽河变104岭湾甲线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 183 | 0  | 0   |  | 7742.04   |  |
| 1341 | 开发区 | 辽河变202杏林乙线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 400 | 7274.4    | 99  | 0  | 0   |  | 5559.72   |  |
| 1342 | 开发区 | 金马变206山南线   | 金马66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 546 | 0  | 0   |  | 4128.222  |  |
| 1343 | 开发区 | 辽河变109日电线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 270 | 0  | 0   |  | 6962.64   |  |
| 1344 | 开发区 | 辽河变114万达甲线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 101 | 0  | 0   |  | 10471.672 |  |
| 1345 | 开发区 | 辽河变213团南线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 660 | 12002.76  | 241 | 0  | 0   |  | 7828.64   |  |
| 1346 | 开发区 | 临港变203临海线   | 临港66kV变电站  | 10kV | 405 | 7365.33   | 94  | 0  | 0   |  | 5737.25   |  |
| 1347 | 开发区 | 保税变409保西乙线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 395 | 7183.47   | 55  | 0  | 0   |  | 6230.87   |  |
| 1348 | 开发区 | 保税变108景宏线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 395 | 7183.47   | 19  | 0  | 0   |  | 6854.39   |  |
| 1349 | 开发区 | 辽河变215万商乙线  | 辽河66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 206 | 0  | 0   |  | 6125.218  |  |
| 1350 | 开发区 | 长春路变205金湖线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 167 | 0  | 0   |  | 8746.6    |  |
| 1351 | 开发区 | 长春路变101亿城甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 213 | 0  | 0   |  | 7949.88   |  |
| 1352 | 开发区 | 长春路变103机关甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 378 | 0  | 0   |  | 5674.032  |  |
| 1353 | 开发区 | 长春路变110团中甲线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 302 | 0  | 0   |  | 6408.4    |  |
| 1354 | 开发区 | 长春路变208港西线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 0   | 0  | 0   |  | 6783.378  |  |
| 1355 | 开发区 | 长春路变203机关乙线 | 长春路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 354 | 0  | 0   |  | 6089.712  |  |
| 1356 | 开发区 | 保税变206保南乙线  | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 255 | 0  | 0   |  | 7222.44   |  |
| 1357 | 开发区 | 二道河变113经典线  | 二道河66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 172 | 0  | 0   |  | 8660      |  |

|      |     |              |            |      |     |           |     |    |     |  |           |  |
|------|-----|--------------|------------|------|-----|-----------|-----|----|-----|--|-----------|--|
| 1358 | 开发区 | 二道河变102绿洲线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 5   | 0  | 0   |  | 9606.538  |  |
| 1359 | 开发区 | 沈阳路变101龙泉线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 747 | 13584.942 | 249 | 0  | 0   |  | 9272.262  |  |
| 1360 | 开发区 | 二道河变109振鹏I甲线 | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 432 | 0  | 0   |  | 3429.36   |  |
| 1361 | 开发区 | 沈阳路变203金广乙线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 240 | 0  | 0   |  | 5536.338  |  |
| 1362 | 开发区 | 金马变207摩墅线    | 金马66kV变电站  | 10kV | 597 | 10857.042 | 92  | 0  | 0   |  | 9263.602  |  |
| 1363 | 开发区 | 沈阳路变113沈西甲线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 229 | 0  | 0   |  | 5726.858  |  |
| 1364 | 开发区 | 二道河变209富海线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 85  | 0  | 0   |  | 9439.4    |  |
| 1365 | 开发区 | 沈阳路变104亿商甲线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 22  | 0  | 0   |  | 11839.952 |  |
| 1366 | 开发区 | 松岚变103冰山甲线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 480 | 8729.28   | 415 | 58 | 114 |  | 1541.48   |  |
| 1367 | 开发区 | 沈阳路变109南海线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 400 | 7274.4    | 39  | 0  | 0   |  | 6598.92   |  |
| 1368 | 开发区 | 沈阳路变208青南线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 406 | 0  | 0   |  | 3879.68   |  |
| 1369 | 开发区 | 十里岗变103杏林甲线  | 十里岗66kV变电站 | 10kV | 427 | 7765.422  | 131 | 0  | 0   |  | 5496.502  |  |
| 1370 | 开发区 | 港前变202港湾线    | 港前66kV变电站  | 10kV | 320 | 5819.52   | 87  | 0  | 0   |  | 4312.68   |  |
| 1371 | 开发区 | 港前变208加南乙线   | 港前66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942 | 230 | 0  | 0   |  | 9601.342  |  |
| 1372 | 开发区 | 沈阳路变214长洲线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04  | 143 | 0  | 0   |  | 9162.28   |  |
| 1373 | 开发区 | 二道河变211振西线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 403 | 0  | 0   |  | 3931.64   |  |
| 1374 | 开发区 | 沈阳路变112锦华甲线  | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138  | 383 | 0  | 0   |  | 3059.578  |  |
| 1375 | 开发区 | 十里岗变101三菱线   | 十里岗66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992 | 123 | 0  | 0   |  | 10090.632 |  |
| 1376 | 开发区 | 二道河变213红星线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 240 | 4364.64   | 37  | 0  | 0   |  | 3723.8    |  |
| 1377 | 开发区 | 保税变403保北线    | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 346 | 0  | 0   |  | 5646.32   |  |
| 1378 | 开发区 | 保税变203华尚乙线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378  | 31  | 0  | 0   |  | 6246.458  |  |
| 1379 | 开发区 | 开发变212西北乙线   | 开发66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138  | 13  | 0  | 0   |  | 9467.978  |  |
| 1380 | 开发区 | 保税变101华山丙线   | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04  | 133 | 0  | 0   |  | 9335.48   |  |
| 1381 | 开发区 | 辽河变214万达乙线   | 辽河66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 88  | 0  | 0   |  | 10696.832 |  |
| 1382 | 开发区 | 开发变108丹抚线    | 开发66kV变电站  | 10kV | 672 | 12220.992 | 473 | 0  | 0   |  | 4028.632  |  |
| 1383 | 开发区 | 松岚变102金源甲线   | 松岚66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6   | 81  | 0  | 0   |  | 9508.68   |  |
| 1384 | 开发区 | 松岚变203峰尚线    | 松岚66kV变电站  | 10kV | 480 | 8729.28   | 114 | 0  | 0   |  | 6754.8    |  |
| 1385 | 开发区 | 长春路变209长河线   | 长春路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6783.378  | 3   | 0  | 0   |  | 6731.418  |  |
| 1386 | 开发区 | 长春路变102东山甲线  | 长春路66kV变电站 | 10kV | 360 | 6546.96   | 235 | 0  | 0   |  | 2476.76   |  |
| 1387 | 开发区 | 二道河变105奇山线   | 二道河66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 109 | 0  | 0   |  | 9023.72   |  |
| 1388 | 开发区 | 大孤山变208镇湾线   | 大孤山66kV变电站 | 10kV | 405 | 7365.33   | 104 | 0  | 0   |  | 5564.05   |  |
| 1389 | 开发区 | 沈阳路变206红南线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10911.6   | 226 | 0  | 0   |  | 6997.28   |  |
| 1390 | 开发区 | 沈阳路变210西安线   | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 320 | 5819.52   | 10  | 0  | 0   |  | 5646.32   |  |

|      |     |               |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|---------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1391 | 开发区 | 沈阳路变103嘉苑线    | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04    | 149 | 0 | 0 |  | 9058.36     |  |
| 1392 | 开发区 | 辽河变113海科线     | 辽河66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04    | 252 | 0 | 0 |  | 7274.4      |  |
| 1393 | 开发区 | 沈阳路变114海逸线    | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9693.138    | 229 | 0 | 0 |  | 5726.858    |  |
| 1394 | 开发区 | 红星变103大渔线     | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138    | 331 | 0 | 0 |  | 3960.218    |  |
| 1395 | 开发区 | 保税变105保南甲线    | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04    | 98  | 0 | 0 |  | 9941.68     |  |
| 1396 | 开发区 | 红星变206绿洲乙线    | 红星66kV变电站  | 10kV | 533 | 9693.138    | 143 | 0 | 0 |  | 7216.378    |  |
| 1397 | 开发区 | 辽河变107团南甲线    | 辽河66kV变电站  | 10kV | 600 | 10911.6     | 69  | 0 | 0 |  | 9716.52     |  |
| 1398 | 开发区 | 开发变202净水线     | 开发66kV变电站  | 10kV | 373 | 6783.378    | 201 | 0 | 0 |  | 3302.058    |  |
| 1399 | 开发区 | 保税变112格林甲线    | 保税66kV变电站  | 10kV | 640 | 11639.04    | 10  | 0 | 0 |  | 11465.84    |  |
| 1400 | 开发区 | 沈阳路变105青松线    | 沈阳路66kV变电站 | 10kV | 747 | 13584.942   | 436 | 0 | 0 |  | 6033.422    |  |
| 1401 | 开发区 | 保税变113政务甲线    | 保税66kV变电站  | 10kV | 747 | 13584.942   | 232 | 0 | 0 |  | 9566.702    |  |
| 1402 | 开发区 | 长春路变105盛京线    | 长春路66kV变电站 | 10kV | 672 | 12220.992   | 88  | 0 | 0 |  | 10696.832   |  |
| 1403 | 开发区 | 长春路变113团东甲线   | 长春路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11639.04    | 328 | 0 | 0 |  | 5958.08     |  |
| 1404 | 开发区 | 金马变107鞍锦线     | 金马66kV变电站  | 10kV | 757 | 13766.802   | 323 | 0 | 0 |  | 8172.442    |  |
| 1405 | 高新  | 西北路变203金车线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 60  | 0 | 0 |  | 8201.438003 |  |
| 1406 | 高新  | 小平岛变210北梁乙线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 84  | 0 | 0 |  | 5011.832899 |  |
| 1407 | 高新  | 锦绣变208锦绣甲线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 240 | 4160.887656 | 86  | 0 | 0 |  | 2671.367656 |  |
| 1408 | 高新  | 七贤岭变202轻工线    | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 405 | 7021.49792  | 277 | 0 | 0 |  | 2223.85792  |  |
| 1409 | 高新  | 大东沟变103亿东乙线   | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 173 | 0 | 0 |  | 5325.415312 |  |
| 1410 | 高新  | 锦绣变108万科乙线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 128 | 0 | 0 |  | 6104.815312 |  |
| 1411 | 高新  | 沙岗变204大橡甲线    | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 287 | 0 | 0 |  | 3350.935312 |  |
| 1412 | 高新  | 沙岗变206沙豪线     | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 96  | 0 | 0 |  | 6659.055312 |  |
| 1413 | 高新  | 七贤岭变210谷歌线    | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 141 | 0 | 0 |  | 4492.69276  |  |
| 1414 | 高新  | 东南山变204由家工业乙线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 52  | 0 | 0 |  | 7421.135312 |  |
| 1415 | 高新  | 河口变108圣岛线     | 河口66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 53  | 0 | 0 |  | 5548.752899 |  |
| 1416 | 高新  | 河口变206半山乙线    | 河口66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 132 | 0 | 0 |  | 4180.472899 |  |
| 1417 | 高新  | 沙岗变210沙牧乙线    | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 32  | 0 | 0 |  | 10541.46042 |  |
| 1418 | 高新  | 七贤岭变205刘家线    | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 121 | 0 | 0 |  | 6226.055312 |  |
| 1419 | 高新  | 营城子变216双台线    | 营城子66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 163 | 0 | 0 |  | 7579.05914  |  |
| 1420 | 高新  | 西北路变109万众线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 93  | 0 | 0 |  | 8791.45914  |  |
| 1421 | 高新  | 西北路变107北辰线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 273 | 0 | 0 |  | 5673.85914  |  |
| 1422 | 高新  | 红旗变101湾家线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 370 | 0 | 0 |  | 1913.375312 |  |

|      |    |             |            |      |     |             |     |   |     |  |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|-----|--|-------------|--|
| 1423 | 高新 | 小平岛变203破车沟线 | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 178 | 0 | 0   |  | 5238.815312 |  |
| 1424 | 高新 | 锦绣变107南山乙线  | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 145 | 0 | 0   |  | 5810.375312 |  |
| 1425 | 高新 | 沙岗变105后牧乙线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 360 | 11650.48544 | 288 | 0 | 0   |  | 6662.325437 |  |
| 1426 | 高新 | 辛寨子变112辛城甲线 | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 243 | 0 | 0   |  | 6886.940416 |  |
| 1427 | 高新 | 大东沟变102亿东甲线 | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 7   | 0 | 0   |  | 10280.97914 |  |
| 1428 | 高新 | 南滨路变201凌七甲线 | 南滨路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 26  | 0 | 0   |  | 6952.592621 |  |
| 1429 | 高新 | 南滨路变202凌七乙线 | 南滨路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 190 | 0 | 0   |  | 7804.900416 |  |
| 1430 | 高新 | 河口变103普罗线   | 河口66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 39  | 0 | 0   |  | 8565.158003 |  |
| 1431 | 高新 | 朱棋路变106金鹏线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 257 | 0 | 0   |  | 2951.672621 |  |
| 1432 | 高新 | 磊子山变202磊热丁线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 180 | 0 | 0   |  | 6591.137864 |  |
| 1433 | 高新 | 前进变205辛乙线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 238 | 0 | 0   |  | 5118.478003 |  |
| 1434 | 高新 | 王家沟变206跃进线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 358 | 0 | 0   |  | 4895.140416 |  |
| 1435 | 高新 | 前进变208前泥线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 126 | 0 | 0   |  | 7058.318003 |  |
| 1436 | 高新 | 东南山变107东城甲线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 103 | 0 | 0   |  | 4682.752899 |  |
| 1437 | 高新 | 南滨路变101凌由甲线 | 南滨路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 54  | 0 | 0   |  | 7386.495312 |  |
| 1438 | 高新 | 营城子变111营泰线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 234 | 0 | 0   |  | 4268.895312 |  |
| 1439 | 高新 | 磊子山变207岭秀线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 200 | 3467.40638  | 15  | 0 | 0   |  | 3207.60638  |  |
| 1440 | 高新 | 西北路变201康顺线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 38  | 0 | 0   |  | 10992.32544 |  |
| 1441 | 高新 | 营城子变116沙岗线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 384 | 6657.42025  | 6   | 0 | 0   |  | 6553.50025  |  |
| 1442 | 高新 | 朱棋路变202朱棋乙线 | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 34  | 0 | 0   |  | 7732.895312 |  |
| 1443 | 高新 | 红旗变108开成线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 82  | 0 | 0   |  | 5514.57276  |  |
| 1444 | 高新 | 大东沟变204金虹乙线 | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 432 | 7489.597781 | 32  | 0 | 0   |  | 6935.357781 |  |
| 1445 | 高新 | 大东沟变203金虹甲线 | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 180 | 0 | 0   |  | 3817.21276  |  |
| 1446 | 高新 | 东南山变106东河线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 28  | 0 | 0   |  | 6449.85276  |  |
| 1447 | 高新 | 小平岛变104旅南线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 102 | 0 | 0   |  | 7473.998003 |  |
| 1448 | 高新 | 小平岛变111滨海线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 180 | 0 | 0   |  | 6123.038003 |  |
| 1449 | 高新 | 锦绣变201南虹线   | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 14  | 0 | 0   |  | 8079.295312 |  |
| 1450 | 高新 | 磊子山变206朗润线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 91  | 0 | 0   |  | 6745.655312 |  |
| 1451 | 高新 | 朱棋路变209汽贸线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 26  | 0 | 0   |  | 6068.403994 |  |
| 1452 | 高新 | 朱棋路变107羊圈线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 92  | 0 | 0   |  | 6728.335312 |  |
| 1453 | 高新 | 前进变207青海线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 29  | 0 | 0   |  | 6016.443994 |  |
| 1454 | 高新 | 河口变203凌井线   | 河口66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 145 | 0 | 0   |  | 6729.238003 |  |
| 1455 | 高新 | 磊子山变204魅力线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 413 | 3 | 240 |  | 1168.615312 |  |

|      |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1456 | 高新 | 棋盘变203棋卫线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 113 | 0 | 0 |  | 5445.752621 |  |
| 1457 | 高新 | 双台变205慧谷线   | 双台66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 43  | 0 | 0 |  | 6658.152621 |  |
| 1458 | 高新 | 岔鞍变102泥桥线   | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 127 | 0 | 0 |  | 7040.998003 |  |
| 1459 | 高新 | 小平岛变112圣岛甲线 | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 363 | 6293.34258  | 159 | 0 | 0 |  | 3539.46258  |  |
| 1460 | 高新 | 大东沟变101外产线  | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 203 | 0 | 0 |  | 3886.952621 |  |
| 1461 | 高新 | 小平岛变207数据线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 29  | 0 | 0 |  | 7819.495312 |  |
| 1462 | 高新 | 西北路变202玉浓线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 382 | 0 | 0 |  | 1705.535312 |  |
| 1463 | 高新 | 营城子变214黄岭线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 597 | 10350.20804 | 215 | 0 | 0 |  | 6626.408044 |  |
| 1464 | 高新 | 小平岛变214七贤乙线 | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 179 | 0 | 0 |  | 5221.495312 |  |
| 1465 | 高新 | 西北路变204玉车线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 53  | 0 | 0 |  | 5600.763994 |  |
| 1466 | 高新 | 七贤岭变209腾飞乙线 | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 768 | 13314.8405  | 304 | 0 | 0 |  | 8049.560499 |  |
| 1467 | 高新 | 辛寨子变205华鑫线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 768 | 13314.8405  | 125 | 0 | 0 |  | 11149.8405  |  |
| 1468 | 高新 | 前进变204革镇堡线  | 前进66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 47  | 0 | 0 |  | 7507.735312 |  |
| 1469 | 高新 | 庙岭变208翰林线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 139 | 0 | 0 |  | 5914.295312 |  |
| 1470 | 高新 | 西北路变113新型乙线 | 西北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 253 | 0 | 0 |  | 2552.85276  |  |
| 1471 | 高新 | 郭家变205郭周线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 30  | 0 | 0 |  | 7802.175312 |  |
| 1472 | 高新 | 郭家变210郭郡线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 266 | 0 | 0 |  | 2327.69276  |  |
| 1473 | 高新 | 大东沟变205中冶线  | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 56  | 0 | 0 |  | 5964.89276  |  |
| 1474 | 高新 | 郭家变202郭购线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 260 | 0 | 0 |  | 3818.575312 |  |
| 1475 | 高新 | 双台变204双石乙线  | 双台66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 229 | 0 | 0 |  | 3436.632621 |  |
| 1476 | 高新 | 南滨路变102凌由乙线 | 南滨路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 154 | 0 | 0 |  | 4267.53276  |  |
| 1477 | 高新 | 南滨路变103凌河线  | 南滨路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 34  | 0 | 0 |  | 7732.895312 |  |
| 1478 | 高新 | 磊子山变208城市线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 237 | 0 | 0 |  | 3298.072621 |  |
| 1479 | 高新 | 红旗变202成园线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 113 | 0 | 0 |  | 6364.615312 |  |
| 1480 | 高新 | 周水子变112基干线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 103 | 0 | 0 |  | 5150.85276  |  |
| 1481 | 高新 | 河口变102半山甲线  | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 95  | 0 | 0 |  | 6676.375312 |  |
| 1482 | 高新 | 西北路变213轻工线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 174 | 0 | 0 |  | 5308.095312 |  |
| 1483 | 高新 | 锦绣变202华龙线   | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 212 | 0 | 0 |  | 4649.935312 |  |
| 1484 | 高新 | 郭家变206美树线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 213 | 0 | 0 |  | 4632.615312 |  |
| 1485 | 高新 | 前进变211磊热乙线  | 前进66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 174 | 0 | 0 |  | 5308.095312 |  |
| 1486 | 高新 | 西北路变212欢乐线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 176 | 0 | 0 |  | 4354.592621 |  |
| 1487 | 高新 | 东南山变110职院甲线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 720 | 12482.66297 | 160 | 0 | 0 |  | 9711.462968 |  |
| 1488 | 高新 | 马栏变108红东线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 83  | 0 | 0 |  | 8964.65914  |  |



|      |    |             |            |      |     |             |     |   |   |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|-------------|--|
| 1489 | 高新 | 郭家变209郭达线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 90  | 0 | 0 | 5844.112621 |  |
| 1490 | 高新 | 河口变204黄浦线   | 河口66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 106 | 0 | 0 | 5566.992621 |  |
| 1491 | 高新 | 红旗变106南沟线1  | 红旗66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 77  | 0 | 0 | 7906.998003 |  |
| 1492 | 高新 | 东南山变103预装甲线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 27  | 0 | 0 | 5999.072899 |  |
| 1493 | 高新 | 马栏变102林语线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 118 | 0 | 0 | 8358.45914  |  |
| 1494 | 高新 | 沙岗变101沙台甲线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 265 | 0 | 0 | 1876.912899 |  |
| 1495 | 高新 | 辛寨子变212辛南线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 169 | 0 | 0 | 5394.695312 |  |
| 1496 | 高新 | 七贤岭变211奥泰线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 51  | 0 | 0 | 7438.455312 |  |
| 1497 | 高新 | 棋盘变106棋运乙线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 6   | 0 | 0 | 6362.792899 |  |
| 1498 | 高新 | 棋盘变201棋新甲线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 244 | 0 | 0 | 2240.632899 |  |
| 1499 | 高新 | 前进变110磊热甲线  | 前进66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 95  | 0 | 0 | 6676.375312 |  |
| 1500 | 高新 | 西北路变106宇峰线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 77  | 0 | 0 | 6988.135312 |  |
| 1501 | 高新 | 前进变109夏家河线  | 前进66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 207 | 0 | 0 | 5655.398003 |  |
| 1502 | 高新 | 辛寨子变204西沟线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 169 | 0 | 0 | 5394.695312 |  |
| 1503 | 高新 | 辛寨子变107棠梨线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 33  | 0 | 0 | 5947.163994 |  |
| 1504 | 高新 | 红旗变205温泉线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 95  | 0 | 0 | 4873.323994 |  |
| 1505 | 高新 | 马栏变107祥和线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 126 | 0 | 0 | 7058.318003 |  |
| 1506 | 高新 | 七贤岭变212置业乙线 | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 209 | 0 | 0 | 4701.895312 |  |
| 1507 | 高新 | 学苑变102科海线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 290 | 0 | 0 | 1218.531484 |  |
| 1508 | 高新 | 锦绣变102西北线   | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 111 | 0 | 0 | 7318.118003 |  |
| 1509 | 高新 | 磊子山变102磊革乙线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 371 | 0 | 0 | 1896.055312 |  |
| 1510 | 高新 | 由家变210壹品线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 108 | 0 | 0 | 6451.215312 |  |
| 1511 | 高新 | 磊子山变103磊辛甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 14  | 0 | 0 | 8998.158003 |  |
| 1512 | 高新 | 河口变105置业甲线  | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 121 | 0 | 0 | 6226.055312 |  |
| 1513 | 高新 | 前进变108天华线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 108 | 0 | 0 | 6451.215312 |  |
| 1514 | 高新 | 岔鞍变203乡村线   | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 75  | 0 | 0 | 10351.48544 |  |
| 1515 | 高新 | 学苑变104学窑线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 285 | 0 | 0 | 4304.438003 |  |
| 1516 | 高新 | 锦绣变206锦城乙线  | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 61  | 0 | 0 | 5964.97792  |  |
| 1517 | 高新 | 王家沟变205石英线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 179 | 0 | 0 | 5221.495312 |  |
| 1518 | 高新 | 红旗变204岔鞍线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 182 | 0 | 0 | 4250.672621 |  |
| 1519 | 高新 | 河口变210综科线   | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 139 | 0 | 0 | 5914.295312 |  |
| 1520 | 高新 | 辛寨子变106张家线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 370 | 0 | 0 | 1913.375312 |  |
| 1521 | 高新 | 学苑变105观海线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 342 | 0 | 0 | 2398.335312 |  |

|      |    |               |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|---------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1522 | 高新 | 双台变203双石甲线    | 双台66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 66  | 0 | 0 |  | 5323.592899 |  |
| 1523 | 高新 | 郭家变201橄榄线     | 郭家66kV变电站  | 10kV | 528 | 9153.952843 | 311 | 0 | 0 |  | 3767.432843 |  |
| 1524 | 高新 | 大东沟变202金地城乙线  | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 34  | 0 | 0 |  | 8651.758003 |  |
| 1525 | 高新 | 七贤岭变208大湖线    | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 267 | 4628.987517 | 25  | 0 | 0 |  | 4195.987517 |  |
| 1526 | 高新 | 东南山变109东时甲线   | 东南山66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 152 | 0 | 0 |  | 6607.998003 |  |
| 1527 | 高新 | 小平岛变202军疗线    | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 310 | 0 | 0 |  | 3871.438003 |  |
| 1528 | 高新 | 锦绣变105帝景甲线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 107 | 0 | 0 |  | 5549.672621 |  |
| 1529 | 高新 | 红旗变209张红线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 343 | 0 | 0 |  | 4461.45914  |  |
| 1530 | 高新 | 河口变201梁家沟线    | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 55  | 0 | 0 |  | 7369.175312 |  |
| 1531 | 高新 | 东南山变108沈热线    | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 330 | 0 | 0 |  | 2606.175312 |  |
| 1532 | 高新 | 庙岭变107恬园线     | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 123 | 0 | 0 |  | 7110.278003 |  |
| 1533 | 高新 | 西北路变102红塔线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 139 | 0 | 0 |  | 4059.232899 |  |
| 1534 | 高新 | 辛寨子变207股家线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 104 | 0 | 0 |  | 4665.432899 |  |
| 1535 | 高新 | 红旗变208金裕线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 432 | 7489.597781 | 22  | 0 | 0 |  | 7108.557781 |  |
| 1536 | 高新 | 河口变101河海线     | 河口66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 165 | 0 | 0 |  | 6850.937864 |  |
| 1537 | 高新 | 七贤岭变103高家线    | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 278 | 0 | 0 |  | 4200.296588 |  |
| 1538 | 高新 | 辛寨子变111辛冶线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 32  | 0 | 0 |  | 7767.535312 |  |
| 1539 | 高新 | 双台变111药厂线     | 双台66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 89  | 0 | 0 |  | 7699.158003 |  |
| 1540 | 高新 | 红旗变206碧水线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 86  | 0 | 0 |  | 7751.118003 |  |
| 1541 | 高新 | 双台变108双磨线     | 双台66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 107 | 0 | 0 |  | 8548.97914  |  |
| 1542 | 高新 | 河口变106大山线     | 河口66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 165 | 0 | 0 |  | 4545.112621 |  |
| 1543 | 高新 | 红旗变105北岭线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 102 | 0 | 0 |  | 7473.998003 |  |
| 1544 | 高新 | 河口变107蓝堡线     | 河口66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 95  | 0 | 0 |  | 7595.238003 |  |
| 1545 | 高新 | 东南山变205东海线    | 东南山66kV变电站 | 10kV | 405 | 7021.49792  | 147 | 0 | 0 |  | 4475.45792  |  |
| 1546 | 高新 | 岔鞍变104红谷线     | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 446 | 0 | 0 |  | 1984.017864 |  |
| 1547 | 高新 | 河口变208海逸线     | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 48  | 0 | 0 |  | 7490.415312 |  |
| 1548 | 高新 | 西北路变101松江线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 148 | 0 | 0 |  | 4371.45276  |  |
| 1549 | 高新 | 西北路变110新型甲线   | 西北路66kV变电站 | 10kV | 405 | 7021.49792  | 249 | 0 | 0 |  | 2708.81792  |  |
| 1550 | 高新 | 郭家变111枢纽线     | 郭家66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 112 | 0 | 0 |  | 4526.872899 |  |
| 1551 | 高新 | 小平岛变212圣岛乙线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 123 | 0 | 0 |  | 4388.363994 |  |
| 1552 | 高新 | 郭家变110郭政线     | 郭家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 190 | 0 | 0 |  | 5030.975312 |  |
| 1553 | 高新 | 东南山变111由家工业甲线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 252 | 0 | 0 |  | 3957.135312 |  |

|      |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1554 | 高新 | 西北路变103金星线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 440 | 7628.294036 | 317 | 0 | 0 |  | 2137.854036 |  |
| 1555 | 高新 | 河口变205山海乙线  | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 137 | 0 | 0 |  | 5948.935312 |  |
| 1556 | 高新 | 棋盘变202棋新乙线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 300 | 0 | 0 |  | 3125.775312 |  |
| 1557 | 高新 | 辛寨子变102东线   | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 405 | 7021.49792  | 241 | 0 | 0 |  | 2847.37792  |  |
| 1558 | 高新 | 红旗变201长鹭线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 334 | 0 | 0 |  | 1618.032621 |  |
| 1559 | 高新 | 七贤岭变108硅谷线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 401 | 0 | 0 |  | 2069.936588 |  |
| 1560 | 高新 | 东南山变102溪谷线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 337 | 0 | 0 |  | 2484.935312 |  |
| 1561 | 高新 | 磊子山变211磊由甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 272 | 0 | 0 |  | 3610.735312 |  |
| 1562 | 高新 | 磊子山变101磊革甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 391 | 0 | 0 |  | 1549.655312 |  |
| 1563 | 高新 | 东南山变208樱园线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 110 | 0 | 0 |  | 5497.712621 |  |
| 1564 | 高新 | 庙岭变105头道沟线  | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 363 | 6293.34258  | 230 | 0 | 0 |  | 2309.74258  |  |
| 1565 | 高新 | 红旗变104于家沟线  | 红旗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 306 | 0 | 0 |  | 3021.855312 |  |
| 1566 | 高新 | 双台变207能源线   | 双台66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 326 | 0 | 0 |  | 2675.455312 |  |
| 1567 | 高新 | 沙岗变112沙牧甲线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 257 | 0 | 0 |  | 2951.672621 |  |
| 1568 | 高新 | 王家沟变207大橡线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 351 | 0 | 0 |  | 2242.455312 |  |
| 1569 | 高新 | 郭家变103印象线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 384 | 6657.42025  | 59  | 0 | 0 |  | 5635.54025  |  |
| 1570 | 高新 | 前进变202磊山线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 124 | 0 | 0 |  | 4787.13276  |  |
| 1571 | 高新 | 沙岗变201沙磨甲线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 174 | 0 | 0 |  | 4389.232621 |  |
| 1572 | 高新 | 沙岗变102沙台乙线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 173 | 0 | 0 |  | 5325.415312 |  |
| 1573 | 高新 | 沙岗变202沙磨乙线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 176 | 0 | 0 |  | 3886.49276  |  |
| 1574 | 高新 | 辛寨子变103新昌线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 59  | 0 | 0 |  | 5912.93276  |  |
| 1575 | 高新 | 王家沟变104向阳线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 245 | 0 | 0 |  | 3159.512621 |  |
| 1576 | 高新 | 七贤岭变105园区线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 100 | 0 | 0 |  | 6589.775312 |  |
| 1577 | 高新 | 马栏变110金宝线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 31  | 0 | 0 |  | 5929.792899 |  |
| 1578 | 高新 | 郭家变109郭万线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 38  | 0 | 0 |  | 5808.552899 |  |
| 1579 | 高新 | 东南山变203预装乙线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 217 | 0 | 0 |  | 3176.37276  |  |
| 1580 | 高新 | 磊子山变108磊沟乙线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 191 | 0 | 0 |  | 7094.09914  |  |
| 1581 | 高新 | 学苑变103明辉线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 202 | 0 | 0 |  | 6903.57914  |  |
| 1582 | 高新 | 前进变103五轧线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 120 | 0 | 0 |  | 4856.41276  |  |
| 1583 | 高新 | 郭家变107郭锦线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 315 | 0 | 0 |  | 2865.975312 |  |
| 1584 | 高新 | 小平岛变109天河甲线 | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 172 | 0 | 0 |  | 3955.77276  |  |
| 1585 | 高新 | 郭家变204郭辛线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 247 | 0 | 0 |  | 2656.77276  |  |
| 1586 | 高新 | 王家沟变208粘土线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 304 | 0 | 0 |  | 3056.495312 |  |

|      |    |               |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|---------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1587 | 高新 | 营城子变215营叉线    | 营城子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 252 | 0 | 0 |  | 2570.17276  |  |
| 1588 | 高新 | 红旗变109红商线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 370 | 0 | 0 |  | 4687.300416 |  |
| 1589 | 高新 | 沙岗变104后牧甲线    | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 360 | 10402.21914 | 16  | 0 | 0 |  | 10125.09914 |  |
| 1590 | 高新 | 大东沟变105创新线    | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 38  | 0 | 0 |  | 7663.615312 |  |
| 1591 | 高新 | 棋盘变111棋龙乙线    | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 38  | 0 | 0 |  | 9744.05914  |  |
| 1592 | 高新 | 东南山变105金地城甲线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 109 | 0 | 0 |  | 6433.895312 |  |
| 1593 | 高新 | 西北路变112天泉线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 318 | 0 | 0 |  | 1427.05276  |  |
| 1594 | 高新 | 西北路变205雅园线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 291 | 0 | 0 |  | 4321.877226 |  |
| 1595 | 高新 | 锦绣变207帝景乙线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 420 | 7281.553398 | 187 | 0 | 0 |  | 4042.713398 |  |
| 1596 | 高新 | 小平岛变206悦丽乙线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 67  | 0 | 0 |  | 8080.198003 |  |
| 1597 | 高新 | 小平岛变110北梁甲线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 536 | 9292.649098 | 52  | 0 | 0 |  | 8392.009098 |  |
| 1598 | 高新 | 小平岛变101栾金线    | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 144 | 0 | 0 |  | 6746.558003 |  |
| 1599 | 高新 | 小平岛变106悦丽甲线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 200 | 0 | 0 |  | 5551.256588 |  |
| 1600 | 高新 | 棋盘变110棋龙甲线    | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 11  | 0 | 0 |  | 10211.69914 |  |
| 1601 | 高新 | 小平岛变114七贤甲线   | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 145 | 0 | 0 |  | 7890.81914  |  |
| 1602 | 高新 | 辛寨子变105南村线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 132 | 0 | 0 |  | 8809.460416 |  |
| 1603 | 高新 | 辛寨子变108五郡线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 98  | 0 | 0 |  | 5237.45276  |  |
| 1604 | 高新 | 辛寨子变109行政线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 168 | 0 | 0 |  | 4025.05276  |  |
| 1605 | 高新 | 辛寨子变201前革线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 113 | 0 | 0 |  | 9693.325437 |  |
| 1606 | 高新 | 锦绣变103石家沟线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 323 | 0 | 0 |  | 4807.85914  |  |
| 1607 | 高新 | 东南山变207前牧线    | 东南山66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 208 | 0 | 0 |  | 6799.65914  |  |
| 1608 | 高新 | 锦绣变104锦绣乙线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 189 | 0 | 0 |  | 7822.220416 |  |
| 1609 | 高新 | 锦绣变106南山甲线    | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 307 | 0 | 0 |  | 1617.57276  |  |
| 1610 | 高新 | 锦绣变209果品线     | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 98  | 0 | 0 |  | 8704.85914  |  |
| 1611 | 高新 | 辛寨子变206新星线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 246 | 0 | 0 |  | 4979.918003 |  |
| 1612 | 高新 | 锦绣变110绿车线     | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 386 | 0 | 0 |  | 4410.180416 |  |
| 1613 | 高新 | 磊子山变106城光线    | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 276 | 0 | 0 |  | 4460.318003 |  |
| 1614 | 高新 | 东南山变206海滨线    | 东南山66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 138 | 0 | 0 |  | 8012.05914  |  |
| 1615 | 高新 | 学苑变201凌西线     | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 257 | 0 | 0 |  | 2483.57276  |  |
| 1616 | 高新 | 学苑变207浦项线     | 学苑66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 102 | 0 | 0 |  | 7942.097864 |  |
| 1617 | 高新 | 学苑变208学庙线     | 学苑66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 346 | 0 | 0 |  | 2329.055312 |  |
| 1618 | 高新 | 磊子山变203二十四城乙线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 68  | 0 | 0 |  | 7144.015312 |  |

|      |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1619 | 高新 | 磊子山变201磊城甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 79  | 0 | 0 |  | 5098.432899 |  |
| 1620 | 高新 | 锦绣变109锦城甲线  | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 188 | 0 | 0 |  | 5065.615312 |  |
| 1621 | 高新 | 营城子变213鸡场线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 191 | 0 | 0 |  | 7094.09914  |  |
| 1622 | 高新 | 郭家变108郭绣线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 125 | 0 | 0 |  | 7075.638003 |  |
| 1623 | 高新 | 小平岛变211交通线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 292 | 0 | 0 |  | 3264.335312 |  |
| 1624 | 高新 | 马栏变101马工线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 135 | 0 | 0 |  | 5983.575312 |  |
| 1625 | 高新 | 周水子变108周航线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 131 | 0 | 0 |  | 6052.855312 |  |
| 1626 | 高新 | 朱棋路变210朱卫线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 70  | 0 | 0 |  | 9189.81914  |  |
| 1627 | 高新 | 由家变110海创线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 99  | 0 | 0 |  | 6607.095312 |  |
| 1628 | 高新 | 七贤岭变104石庙线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 394 | 6830.790569 | 311 | 0 | 0 |  | 1444.270569 |  |
| 1629 | 高新 | 马栏变112红柳线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 143 | 0 | 0 |  | 8618.940416 |  |
| 1630 | 高新 | 七贤岭变206三丰乙线 | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 182 | 0 | 0 |  | 6209.757226 |  |
| 1631 | 高新 | 七贤岭变207海立线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 168 | 0 | 0 |  | 6452.237226 |  |
| 1632 | 高新 | 七贤岭变109中海线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 240 | 0 | 0 |  | 2309.912899 |  |
| 1633 | 高新 | 七贤岭变102海洋线  | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 361 | 0 | 0 |  | 2069.255312 |  |
| 1634 | 高新 | 棋盘变206亿丰线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 353 | 0 | 0 |  | 4981.740416 |  |
| 1635 | 高新 | 前进变201轧油线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 91  | 0 | 0 |  | 5358.69276  |  |
| 1636 | 高新 | 磊子山变109美林线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 137 | 0 | 0 |  | 5948.935312 |  |
| 1637 | 高新 | 七贤岭变107三丰甲线 | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 149 | 0 | 0 |  | 4822.232621 |  |
| 1638 | 高新 | 大东沟变201翡翠甲线 | 大东沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 323 | 0 | 0 |  | 1340.45276  |  |
| 1639 | 高新 | 前进变111棋盘线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 200 | 0 | 0 |  | 3470.81276  |  |
| 1640 | 高新 | 沙岗变106沙营甲线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 346 | 0 | 0 |  | 3716.017864 |  |
| 1641 | 高新 | 红旗变103魏台线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 90  | 0 | 0 |  | 4907.912899 |  |
| 1642 | 高新 | 沙岗变107沙营乙线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 114 | 0 | 0 |  | 5428.432621 |  |
| 1643 | 高新 | 沙岗变205大橡乙线  | 沙岗66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 274 | 0 | 0 |  | 2657.232621 |  |
| 1644 | 高新 | 东南山变101辛东线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 313 | 0 | 0 |  | 1513.65276  |  |
| 1645 | 高新 | 双台变107双黑线   | 双台66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 319 | 0 | 0 |  | 3715.558003 |  |
| 1646 | 高新 | 磊子山变104磊热丙线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 378 | 0 | 0 |  | 2815.037226 |  |
| 1647 | 高新 | 东南山变202由东线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 173 | 0 | 0 |  | 8654.125437 |  |
| 1648 | 高新 | 磊子山变111绿城线  | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 97  | 0 | 0 |  | 5254.77276  |  |
| 1649 | 高新 | 东南山变210职院乙线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 219 | 0 | 0 |  | 4528.695312 |  |
| 1650 | 高新 | 磊子山变107磊沟甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 78  | 0 | 0 |  | 7889.678003 |  |
| 1651 | 高新 | 棋盘变108新居线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 608 | 10540.9154  | 303 | 0 | 0 |  | 5292.955395 |  |

|      |    |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1652 | 高新 | 小平岛变113品海线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 91  | 0 | 0 |  | 4890.592899 |  |
| 1653 | 高新 | 东南山变212东城乙线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 98  | 0 | 0 |  | 8843.555395 |  |
| 1654 | 高新 | 双台变208双沟线   | 双台66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 22  | 0 | 0 |  | 8859.598003 |  |
| 1655 | 高新 | 双台变113警校线   | 双台66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 82  | 0 | 0 |  | 5514.57276  |  |
| 1656 | 高新 | 棋盘变105棋运甲线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 197 | 0 | 0 |  | 4909.735312 |  |
| 1657 | 高新 | 营城子变212军油线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 7   | 0 | 0 |  | 9240.757226 |  |
| 1658 | 高新 | 双台变106双城乙线  | 双台66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 59  | 0 | 0 |  | 7299.895312 |  |
| 1659 | 高新 | 辛寨子变211春田线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 159 | 0 | 0 |  | 6486.758003 |  |
| 1660 | 高新 | 岔鞍变201石岭线   | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 0   | 0 | 0 |  | 6934.81276  |  |
| 1661 | 高新 | 双台变105双城甲线  | 双台66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 257 | 0 | 0 |  | 3870.535312 |  |
| 1662 | 高新 | 辛寨子变104郭街线  | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 306 | 0 | 0 |  | 3940.718003 |  |
| 1663 | 高新 | 岔鞍变101御湖线   | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 132 | 0 | 0 |  | 4648.57276  |  |
| 1664 | 高新 | 马栏变212云水线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 354 | 0 | 0 |  | 3109.358003 |  |
| 1665 | 高新 | 小平岛变209天河乙线 | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 268 | 0 | 0 |  | 2293.05276  |  |
| 1666 | 高新 | 前进变107革润线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 221 | 0 | 0 |  | 3107.09276  |  |
| 1667 | 高新 | 锦绣变210迎客线   | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 172 | 0 | 0 |  | 6261.598003 |  |
| 1668 | 高新 | 朱棋路变201朱棋甲线 | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 9   | 0 | 0 |  | 8165.895312 |  |
| 1669 | 高新 | 河口变202石洞沟线  | 河口66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 6   | 0 | 0 |  | 8217.855312 |  |
| 1670 | 高新 | 前进变105青山线   | 前进66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 162 | 0 | 0 |  | 8844.645437 |  |
| 1671 | 高新 | 双台变104双士乙线  | 双台66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 293 | 0 | 0 |  | 6020.940416 |  |
| 1672 | 高新 | 郭家变106统建线   | 郭家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 287 | 0 | 0 |  | 1963.97276  |  |
| 1673 | 高新 | 小平岛变105万达线  | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 274 | 0 | 0 |  | 4494.958003 |  |
| 1674 | 高新 | 朱棋路变203茶叶沟线 | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 54  | 0 | 0 |  | 5999.53276  |  |
| 1675 | 高新 | 七贤岭变201杨树沟线 | 七贤岭66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 23  | 0 | 0 |  | 9310.377864 |  |
| 1676 | 高新 | 西北路变108玉山线  | 西北路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 144 | 0 | 0 |  | 3972.632899 |  |
| 1677 | 高新 | 岔鞍变202花红线   | 岔鞍66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 295 | 0 | 0 |  | 4131.238003 |  |
| 1678 | 高新 | 东南山变104红莲线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 342 | 0 | 0 |  | 3785.297864 |  |
| 1679 | 高新 | 双台变103双士甲线  | 双台66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 63  | 0 | 0 |  | 7230.615312 |  |
| 1680 | 高新 | 红旗变107红旗线   | 红旗66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 9   | 0 | 0 |  | 9084.758003 |  |
| 1681 | 高新 | 营城子变115营城线  | 营城子66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 334 | 0 | 0 |  | 3577.117226 |  |
| 1682 | 高新 | 东南山变201辛博线  | 东南山66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 244 | 0 | 0 |  | 6314.835395 |  |
| 1683 | 高新 | 磊子山变212磊由乙线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 86  | 0 | 0 |  | 5445.29276  |  |
| 1684 | 高新 | 东南山变209东时乙线 | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 56  | 0 | 0 |  | 7351.855312 |  |

|      |     |               |            |      |             |             |     |   |     |  |             |  |
|------|-----|---------------|------------|------|-------------|-------------|-----|---|-----|--|-------------|--|
| 1685 | 高新  | 红旗变207西郊线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 533         | 9240.638003 | 42  | 0 | 0   |  | 8513.198003 |  |
| 1686 | 高新  | 学苑变202海事线     | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400         | 6934.81276  | 5   | 0 | 0   |  | 6848.21276  |  |
| 1687 | 高新  | 郭家变113观贤线     | 郭家66kV变电站  | 10kV | 672         | 11650.48544 | 6   | 0 | 0   |  | 11546.56544 |  |
| 1688 | 高新  | 前进变102辛甲线     | 前进66kV变电站  | 10kV | 640         | 11095.70042 | 59  | 0 | 0   |  | 10073.82042 |  |
| 1689 | 高新  | 庙岭变203暖山线     | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 400         | 6934.81276  | 294 | 0 | 0   |  | 1842.73276  |  |
| 1690 | 高新  | 双台变206秀山线     | 双台66kV变电站  | 10kV | 480         | 8321.775312 | 37  | 0 | 0   |  | 7680.935312 |  |
| 1691 | 高新  | 朱棋路变204两眼井线   | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 400         | 6934.81276  | 66  | 0 | 0   |  | 5791.69276  |  |
| 1692 | 高新  | 庙岭变205万林线     | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 672         | 11650.48544 | 7   | 0 | 0   |  | 11529.24544 |  |
| 1693 | 高新  | 小平岛变201河口线    | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 560         | 9708.737864 | 140 | 0 | 0   |  | 7283.937864 |  |
| 1694 | 高新  | 辛寨子变209辛购线    | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 400         | 6934.81276  | 5   | 0 | 0   |  | 6848.21276  |  |
| 1695 | 高新  | 营城子变211营牧线    | 营城子66kV变电站 | 10kV | 536         | 9292.649098 | 215 | 0 | 0   |  | 5568.849098 |  |
| 1696 | 高新  | 红旗变203柳树线     | 红旗66kV变电站  | 10kV | 400         | 6934.81276  | 35  | 0 | 0   |  | 6328.61276  |  |
| 1697 | 高新  | 学苑变203西平线     | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400         | 6934.81276  | 144 | 0 | 0   |  | 4440.73276  |  |
| 1698 | 高新  | 磊子山变105二十四城甲线 | 磊子山66kV变电站 | 10kV | 480         | 8321.775312 | 126 | 0 | 0   |  | 6139.455312 |  |
| 1699 | 高新  | 前进变210大水线     | 前进66kV变电站  | 10kV | 480         | 8321.775312 | 120 | 0 | 0   |  | 6243.375312 |  |
| 1700 | 高新  | 营城子变113营土线    | 营城子66kV变电站 | 10kV | 560         | 9708.737864 | 146 | 0 | 0   |  | 7180.017864 |  |
| 1701 | 高新  | 前进变106北方线     | 前进66kV变电站  | 10kV | 400         | 6934.81276  | 209 | 0 | 0   |  | 3314.93276  |  |
| 1702 | 高新  | 东南山变211山城甲线   | 东南山66kV变电站 | 10kV | 480         | 8321.775312 | 68  | 0 | 0   |  | 7144.015312 |  |
| 1703 | 高新  | 小平岛变205瑞恒线    | 小平岛66kV变电站 | 10kV | 600         | 10402.21914 | 27  | 0 | 0   |  | 9934.57914  |  |
| 1704 | 高新  | 营城子变112东方线    | 营城子66kV变电站 | 10kV | 400         | 6934.81276  | 216 | 0 | 0   |  | 3193.69276  |  |
| 1705 | 高新  | 西北路变206西润线    | 西北路66kV变电站 | 10kV | 400         | 6934.81276  | 149 | 0 | 0   |  | 4354.13276  |  |
| 1706 | 高新  | 辛寨子变202辛寨子线   | 辛寨子66kV变电站 | 10kV | 480         | 8321.775312 | 148 | 0 | 0   |  | 5758.415312 |  |
| 1707 | 普兰店 | 南山变204南柳乙线    | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 13  | 0 | 0   |  | 9012.173333 |  |
| 1708 | 普兰店 | 李屯变205平岛乙线    | 李屯66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 51  | 0 | 0   |  | 5351.88     |  |
| 1709 | 普兰店 | 丰荣变112北互左线    | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 458.6666667 | 7944.106667 | 414 | 0 | 0   |  | 773.6266667 |  |
| 1710 | 普兰店 | 双塔变201福全线     | 双塔66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 187 | 0 | 0   |  | 4335.773333 |  |
| 1711 | 普兰店 | 东老滩变103老滩线    | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 472 | 0 | 0   |  | 1062.293333 |  |
| 1712 | 普兰店 | 皮口变124皮杨线     | 皮口66kV变电站  | 10kV | 224         | 3879.68     | 179 | 0 | 0   |  | 779.4       |  |
| 1713 | 普兰店 | 唐家房变108泡子线    | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 146.6666667 | 2540.266667 | 109 | 0 | 0   |  | 652.3866667 |  |
| 1714 | 普兰店 | 南山变101电台线     | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 173 | 0 | 0   |  | 6240.973333 |  |
| 1715 | 普兰店 | 柳家变112姚家线     | 柳家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 411 | 1 | 0.5 |  | 502.28      |  |
| 1716 | 普兰店 | 南山变206盐厂线     | 南山66kV变电站  | 10kV | 373         | 6460.36     | 176 | 0 | 0   |  | 3412.04     |  |

|      |     |             |            |      |             |             |     |     |     |  |              |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------------|-------------|-----|-----|-----|--|--------------|--|
| 1717 | 普兰店 | 铁西变120圈龙线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 445 | 10  | 10  |  | -132.7866667 |  |
| 1718 | 普兰店 | 城子坦变123城皮东线 | 城子坦66kV变电站 | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 135 | 0   | 0   |  | 2280.466667  |  |
| 1719 | 普兰店 | 铁西变116兴隆甲线  | 铁西66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 294 | 0   | 0   |  | 5992.72      |  |
| 1720 | 普兰店 | 纳水变105摩根甲线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 341 | 0   | 0   |  | 1483.746667  |  |
| 1721 | 普兰店 | 丰荣变201北互右线  | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 458.6666667 | 7944.106667 | 390 | 0   | 0   |  | 1189.306667  |  |
| 1722 | 普兰店 | 双塔变103郭电线   | 双塔66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 168 | 0   | 0   |  | 2632.64      |  |
| 1723 | 普兰店 | 乐甲变103四平北线  | 乐甲66kV变电站  | 10kV | 213.3333333 | 3694.933333 | 199 | 0   | 0   |  | 248.2533333  |  |
| 1724 | 普兰店 | 铁西变215开东线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 9   | 0   | 0   |  | 4462.786667  |  |
| 1725 | 普兰店 | 丰荣变111朝阳甲线  | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 60  | 0   | 0   |  | 6350.666667  |  |
| 1726 | 普兰店 | 莲山变104莲南线   | 莲山66kV变电站  | 10kV | 256         | 4433.92     | 209 | 0   | 0   |  | 814.04       |  |
| 1727 | 普兰店 | 赞子河变109三官线  | 赞子河66kV变电站 | 10kV | 280         | 4849.6      | 134 | 0   | 0   |  | 2528.72      |  |
| 1728 | 普兰店 | 丰荣变204荣山线   | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 501.3333333 | 8683.093333 | 86  | 0   | 0   |  | 7193.573333  |  |
| 1729 | 普兰店 | 南山变103南都线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 11  | 0   | 0   |  | 7199.346667  |  |
| 1730 | 普兰店 | 唐家房变113大刘线  | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 300         | 5196        | 360 | 120 | 120 |  | -1039.2      |  |
| 1731 | 普兰店 | 铁西变212海湾线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 341.3333333 | 5911.893333 | 7   | 0   | 0   |  | 5790.653333  |  |
| 1732 | 普兰店 | 李屯变106平岛甲线  | 李屯66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 202 | 0   | 0   |  | 2736.56      |  |
| 1733 | 普兰店 | 南山变209三院甲线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 18  | 0   | 0   |  | 10773.04     |  |
| 1734 | 普兰店 | 南山变211中心线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 128 | 0   | 0   |  | 7020.373333  |  |
| 1735 | 普兰店 | 东老滩变201碧海线  | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 405.3333333 | 7020.373333 | 65  | 0   | 0   |  | 5894.573333  |  |
| 1736 | 普兰店 | 铁西变217御景甲线  | 铁西66kV变电站  | 10kV | 352         | 6096.64     | 337 | 10  | 5   |  | 259.8        |  |
| 1737 | 普兰店 | 纳水变112振兴丁线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 300 | 0   | 0   |  | 4041.333333  |  |
| 1738 | 普兰店 | 星台变102星徐线   | 星台66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 33  | 0   | 0   |  | 7187.8       |  |
| 1739 | 普兰店 | 铁西变213开南线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 187 | 0   | 0   |  | 2303.56      |  |
| 1740 | 普兰店 | 城子坦变124微波线  | 城子坦66kV变电站 | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 221 | 0   | 0   |  | 790.9466667  |  |
| 1741 | 普兰店 | 纳水变211摩根乙线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 135 | 0   | 0   |  | 5051.666667  |  |
| 1742 | 普兰店 | 南山变212南台乙线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 264 | 0   | 0   |  | 3741.12      |  |
| 1743 | 普兰店 | 铁西变114开北线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 347 | 0   | 0   |  | 1564.573333  |  |
| 1744 | 普兰店 | 皮口变122园区甲线  | 皮口66kV变电站  | 10kV | 224         | 3879.68     | 26  | 0   | 0   |  | 3429.36      |  |
| 1745 | 普兰店 | 台山变106台南甲线  | 台山66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 132 | 0   | 0   |  | 5334.56      |  |
| 1746 | 普兰店 | 长店堡变101长新线  | 长店堡66kV变电站 | 10kV | 394.6666667 | 6835.626667 | 316 | 0   | 0   |  | 1362.506667  |  |
| 1747 | 普兰店 | 星台变202星莲线   | 星台66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 218 | 0   | 0   |  | 3983.6       |  |
| 1748 | 普兰店 | 纳水变103一纵丁线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 174 | 0   | 0   |  | 4376.186667  |  |
| 1749 | 普兰店 | 台山变109建材线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 384         | 6650.88     | 194 | 0   | 0   |  | 3290.8       |  |



|      |     |             |            |      |             |             |     |    |    |  |              |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|----|--|--------------|--|
| 1750 | 普兰店 | 南山变112南台甲线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 350 | 0  | 0  |  | 2251.6       |  |
| 1751 | 普兰店 | 安波变122镇内线   | 安波66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 259 | 0  | 0  |  | 1056.52      |  |
| 1752 | 普兰店 | 柳家变203柳南乙线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 326 | 0  | 0  |  | 1281.68      |  |
| 1753 | 普兰店 | 杨树房变217皮杨线  | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 280         | 4849.6      | 285 | 5  | 10 |  | -86.6        |  |
| 1754 | 普兰店 | 城子坦变125金哨线  | 城子坦66kV变电站 | 10kV | 280         | 4849.6      | 147 | 0  | 0  |  | 2303.56      |  |
| 1755 | 普兰店 | 赞子河变105粮农线  | 赞子河66kV变电站 | 10kV | 240         | 4156.8      | 254 | 1  | 2  |  | -242.48      |  |
| 1756 | 普兰店 | 李屯变103李甘线   | 李屯66kV变电站  | 10kV | 304         | 5265.28     | 328 | 10 | 10 |  | -415.68      |  |
| 1757 | 普兰店 | 城子坦变122市干线  | 城子坦66kV变电站 | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 99  | 0  | 0  |  | 2903.986667  |  |
| 1758 | 普兰店 | 夹河变101夹河东线  | 夹河66kV变电站  | 10kV | 100         | 1732        | 66  | 0  | 0  |  | 588.88       |  |
| 1759 | 普兰店 | 东老滩变203谢屯线  | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 373.3333333 | 6466.133333 | 192 | 0  | 0  |  | 3140.693333  |  |
| 1760 | 普兰店 | 李屯变207李杨乙线  | 李屯66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 62  | 0  | 0  |  | 5854.16      |  |
| 1761 | 普兰店 | 纳水变102三院乙线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 161 | 0  | 0  |  | 8296.28      |  |
| 1762 | 普兰店 | 柳家变104柳台左线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 152 | 0  | 0  |  | 3602.56      |  |
| 1763 | 普兰店 | 双塔变203农场线   | 双塔66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 184 | 0  | 0  |  | 4387.733333  |  |
| 1764 | 普兰店 | 南山变104磷肥线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 15  | 0  | 0  |  | 7130.066667  |  |
| 1765 | 普兰店 | 赞子河变108新台线  | 赞子河66kV变电站 | 10kV | 360         | 6235.2      | 106 | 0  | 0  |  | 4399.28      |  |
| 1766 | 普兰店 | 唐家房变106杨树房线 | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 200         | 3464        | 186 | 0  | 0  |  | 242.48       |  |
| 1767 | 普兰店 | 台山变107和尚右线  | 台山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 212 | 0  | 0  |  | 4641.76      |  |
| 1768 | 普兰店 | 柳家变102柳南甲线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 432 | 15 | 35 |  | -92.37333333 |  |
| 1769 | 普兰店 | 铁西变119铁热线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 348 | 0  | 0  |  | 3209.973333  |  |
| 1770 | 普兰店 | 铁西变113花山线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 469.3333333 | 8128.853333 | 486 | 5  | 10 |  | -288.6666667 |  |
| 1771 | 普兰店 | 乐甲变104四平南线  | 乐甲66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 218 | 0  | 0  |  | 5461.573333  |  |
| 1772 | 普兰店 | 安波变123俭汤线   | 安波66kV变电站  | 10kV | 200         | 3464        | 237 | 2  | 4  |  | -640.84      |  |
| 1773 | 普兰店 | 乐甲变102庙岭线   | 乐甲66kV变电站  | 10kV | 213.3333333 | 3694.933333 | 132 | 0  | 0  |  | 1408.693333  |  |
| 1774 | 普兰店 | 南山变109新南甲线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 693.3333333 | 12008.53333 | 19  | 0  | 0  |  | 11679.45333  |  |
| 1775 | 普兰店 | 双塔变102石岭线   | 双塔66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 139 | 0  | 0  |  | 5167.133333  |  |
| 1776 | 普兰店 | 台山变101银城乙线  | 台山66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 7   | 0  | 0  |  | 5421.16      |  |
| 1777 | 普兰店 | 长店堡变203长南线  | 长店堡66kV变电站 | 10kV | 394.6666667 | 6835.626667 | 11  | 0  | 0  |  | 6645.106667  |  |
| 1778 | 普兰店 | 铁西变118万达线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 405.3333333 | 7020.373333 | 86  | 0  | 0  |  | 5530.853333  |  |
| 1779 | 普兰店 | 大谭变102谭东线   | 大谭66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 170 | 0  | 0  |  | 1905.2       |  |
| 1780 | 普兰店 | 柳家变206建烽甲线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 275 | 0  | 0  |  | 1472.2       |  |
| 1781 | 普兰店 | 台山变205郊区线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 109 | 0  | 0  |  | 5732.92      |  |
| 1782 | 普兰店 | 安波变124同益线   | 安波66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 242 | 0  | 0  |  | 3429.36      |  |

|      |     |             |            |      |             |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------------|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1783 | 普兰店 | 南山变208天都乙线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 405.3333333 | 7020.373333 | 9   | 0 | 0 |  | 6864.493333 |  |
| 1784 | 普兰店 | 铁西变115润竹线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 341.3333333 | 5911.893333 | 142 | 0 | 0 |  | 3452.453333 |  |
| 1785 | 普兰店 | 皮口变121甘河线   | 皮口66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 6   | 0 | 0 |  | 4745.68     |  |
| 1786 | 普兰店 | 铁西变216马岛线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 373.3333333 | 6466.133333 | 140 | 0 | 0 |  | 4041.333333 |  |
| 1787 | 普兰店 | 台山变111和尚左线  | 台山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 231 | 0 | 0 |  | 2927.08     |  |
| 1788 | 普兰店 | 丰荣变203丰台乙线  | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 174 | 0 | 0 |  | 1604.986667 |  |
| 1789 | 普兰店 | 台山变201市区线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 345 | 0 | 0 |  | 2338.2      |  |
| 1790 | 普兰店 | 皮口变127海岸线   | 皮口66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 214 | 0 | 0 |  | 1143.12     |  |
| 1791 | 普兰店 | 杨树房变111华杨线  | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 300         | 5196        | 244 | 0 | 0 |  | 969.92      |  |
| 1792 | 普兰店 | 丰荣变202朝阳乙线  | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 129 | 0 | 0 |  | 5155.586667 |  |
| 1793 | 普兰店 | 双塔变202墨盘线   | 双塔66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 134 | 0 | 0 |  | 5253.733333 |  |
| 1794 | 普兰店 | 唐家房变112铁矿线  | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 224         | 3879.68     | 162 | 0 | 0 |  | 1073.84     |  |
| 1795 | 普兰店 | 莲山变105莲东线   | 莲山66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 152 | 0 | 0 |  | 4988.16     |  |
| 1796 | 普兰店 | 台山变110清华线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 115 | 0 | 0 |  | 4936.2      |  |
| 1797 | 普兰店 | 安波变111四平线   | 安波66kV变电站  | 10kV | 80          | 1385.6      | 33  | 0 | 0 |  | 814.04      |  |
| 1798 | 普兰店 | 纳水变106龙威线   | 纳水66kV变电站  | 10kV | 213.3333333 | 3694.933333 | 17  | 0 | 0 |  | 3400.493333 |  |
| 1799 | 普兰店 | 东老滩变202后宋乙线 | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 394.6666667 | 6835.626667 | 63  | 0 | 0 |  | 5744.466667 |  |
| 1800 | 普兰店 | 柳家变201莲城线   | 柳家66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 209 | 0 | 0 |  | 1229.72     |  |
| 1801 | 普兰店 | 刘屯变116初店线   | 刘屯66kV变电站  | 10kV | 200         | 3464        | 124 | 0 | 0 |  | 1316.32     |  |
| 1802 | 普兰店 | 乐甲变202军工线   | 乐甲66kV变电站  | 10kV | 213.3333333 | 3694.933333 | 57  | 0 | 0 |  | 2707.693333 |  |
| 1803 | 普兰店 | 李屯变206李信线   | 李屯66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 244 | 0 | 0 |  | 3533.28     |  |
| 1804 | 普兰店 | 杨树房变212供水线  | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 106.6666667 | 1847.466667 | 17  | 0 | 0 |  | 1553.026667 |  |
| 1805 | 普兰店 | 李屯变102李园甲线  | 李屯66kV变电站  | 10kV | 240         | 4156.8      | 160 | 0 | 0 |  | 1385.6      |  |
| 1806 | 普兰店 | 莲山变102轻工线   | 莲山66kV变电站  | 10kV | 160         | 2771.2      | 31  | 0 | 0 |  | 2234.28     |  |
| 1807 | 普兰店 | 台山变204轴承线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 14  | 0 | 0 |  | 5299.92     |  |
| 1808 | 普兰店 | 杨树房变113杨梁线  | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 245.3333333 | 4249.173333 | 125 | 0 | 0 |  | 2084.173333 |  |
| 1809 | 普兰店 | 铁西变219公元甲线  | 铁西66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 161 | 0 | 0 |  | 6448.813333 |  |
| 1810 | 普兰店 | 刘屯变119吴山线   | 刘屯66kV变电站  | 10kV | 80          | 1385.6      | 25  | 0 | 0 |  | 952.6       |  |
| 1811 | 普兰店 | 柳家变105柳台右线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 319 | 0 | 0 |  | 710.12      |  |
| 1812 | 普兰店 | 柳家变210莲沟线   | 柳家66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 254 | 0 | 0 |  | 1835.92     |  |
| 1813 | 普兰店 | 柳家变207建烽乙线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 360         | 6235.2      | 308 | 0 | 0 |  | 900.64      |  |
| 1814 | 普兰店 | 安波变112帝源线   | 安波66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 38  | 0 | 0 |  | 4884.24     |  |
| 1815 | 普兰店 | 丰荣变108丰能线   | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 544         | 9422.08     | 576 | 0 | 0 |  | -554.24     |  |

|      |     |             |            |      |             |             |     |    |     |  |              |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|-----|--|--------------|--|
| 1816 | 普兰店 | 铁西变214纱厂线   | 铁西66kV变电站  | 10kV | 341.3333333 | 5911.893333 | 86  | 0  | 0   |  | 4422.373333  |  |
| 1817 | 普兰店 | 长店堡变201长北线  | 长店堡66kV变电站 | 10kV | 458.6666667 | 7944.106667 | 126 | 0  | 0   |  | 5761.786667  |  |
| 1818 | 普兰店 | 南山变205陈电线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 221 | 0  | 0   |  | 5409.613333  |  |
| 1819 | 普兰店 | 李屯变101李杨甲线  | 李屯66kV变电站  | 10kV | 560         | 9699.2      | 216 | 0  | 0   |  | 5958.08      |  |
| 1820 | 普兰店 | 纳水变210振兴甲线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 189 | 0  | 0   |  | 2268.92      |  |
| 1821 | 普兰店 | 南山变107南柳甲线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 306 | 0  | 0   |  | 3937.413333  |  |
| 1822 | 普兰店 | 大谭变101夹河线   | 大谭66kV变电站  | 10kV | 200         | 3464        | 132 | 0  | 0   |  | 1177.76      |  |
| 1823 | 普兰店 | 南山变203长堡线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 362 | 0  | 0   |  | 1120.026667  |  |
| 1824 | 普兰店 | 纳水变204大家庭甲线 | 纳水66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 605 | 1  | 0.5 |  | 606.2        |  |
| 1825 | 普兰店 | 柳家变205部队右线  | 柳家66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 70  | 0  | 0   |  | 5715.6       |  |
| 1826 | 普兰店 | 南山变111鼎盛甲线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 292 | 0  | 0   |  | 2332.426667  |  |
| 1827 | 普兰店 | 皮口变123园区乙线  | 皮口66kV变电站  | 10kV | 224         | 3879.68     | 87  | 0  | 0   |  | 2372.84      |  |
| 1828 | 普兰店 | 唐家房变105服装线  | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 260         | 4503.2      | 179 | 0  | 0   |  | 1402.92      |  |
| 1829 | 普兰店 | 刘屯变115星台线   | 刘屯66kV变电站  | 10kV | 240         | 4156.8      | 46  | 0  | 0   |  | 3360.08      |  |
| 1830 | 普兰店 | 杨树房变112信达线  | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 400         | 6928        | 311 | 0  | 0   |  | 1541.48      |  |
| 1831 | 普兰店 | 东老滩变104新滩线  | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 277 | 0  | 0   |  | 4439.693333  |  |
| 1832 | 普兰店 | 台山变108化肥线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 212 | 0  | 0   |  | 3256.16      |  |
| 1833 | 普兰店 | 纳水变104天都甲线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 405.3333333 | 7020.373333 | 72  | 0  | 0   |  | 5773.333333  |  |
| 1834 | 普兰店 | 纳水变203一纵丙线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 234 | 0  | 0   |  | 1489.52      |  |
| 1835 | 普兰店 | 台山变112沿海线   | 台山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 204 | 0  | 0   |  | 4780.32      |  |
| 1836 | 普兰店 | 长店堡变202长鼎乙线 | 长店堡66kV变电站 | 10kV | 458.6666667 | 7944.106667 | 499 | 10 | 5   |  | -698.5733333 |  |
| 1837 | 普兰店 | 夹河变201夹河南线  | 夹河66kV变电站  | 10kV | 200         | 3464        | 103 | 0  | 0   |  | 1680.04      |  |
| 1838 | 普兰店 | 南山变110铁西线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 298 | 0  | 0   |  | 381.04       |  |
| 1839 | 普兰店 | 大谭变103谭南线   | 大谭66kV变电站  | 10kV | 112         | 1939.84     | 101 | 0  | 0   |  | 190.52       |  |
| 1840 | 普兰店 | 赞子河变106碧流河线 | 赞子河66kV变电站 | 10kV | 280         | 4849.6      | 215 | 0  | 0   |  | 1125.8       |  |
| 1841 | 普兰店 | 纳水变111公元乙线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 8   | 0  | 0   |  | 9098.773333  |  |
| 1842 | 普兰店 | 纳水变213一纵甲线  | 纳水66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 128 | 0  | 0   |  | 5172.906667  |  |
| 1843 | 普兰店 | 纳水变207万达广场线 | 纳水66kV变电站  | 10kV | 373.3333333 | 6466.133333 | 247 | 0  | 0   |  | 2188.093333  |  |
| 1844 | 普兰店 | 南山变201鼎盛乙线  | 南山66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 13  | 0  | 0   |  | 10859.64     |  |
| 1845 | 普兰店 | 唐家房变107水源线  | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 200         | 3464        | 81  | 0  | 0   |  | 2061.08      |  |
| 1846 | 普兰店 | 南山变108冷库线   | 南山66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 122 | 0  | 0   |  | 6200.56      |  |
| 1847 | 普兰店 | 皮口变126轧钢线   | 皮口66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 338 | 20 | 40  |  | -1004.56     |  |
| 1848 | 普兰店 | 大谭变104谭西线   | 大谭66kV变电站  | 10kV | 144         | 2494.08     | 84  | 0  | 0   |  | 1039.2       |  |

|      |     |                  |            |      |             |             |     |    |     |              |  |
|------|-----|------------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|-----|--------------|--|
| 1849 | 普兰店 | 台山变207台南乙线       | 台山66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 14  | 0  | 0   | 7378.32      |  |
| 1850 | 普兰店 | 台山变102银城甲线       | 台山66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 4   | 0  | 0   | 5473.12      |  |
| 1851 | 普兰店 | 柳家变204部队左线       | 柳家66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 158 | 0  | 0   | 4191.44      |  |
| 1852 | 普兰店 | 李屯变208李园乙线       | 李屯66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 128 | 0  | 0   | 3325.44      |  |
| 1853 | 普兰店 | 夹河变202夹河北线       | 夹河66kV变电站  | 10kV | 140         | 2424.8      | 92  | 0  | 0   | 831.36       |  |
| 1854 | 普兰店 | 双塔变101龙山线        | 双塔66kV变电站  | 10kV | 437.3333333 | 7574.613333 | 158 | 0  | 0   | 4838.053333  |  |
| 1855 | 普兰店 | 纳水变212振兴丙线       | 纳水66kV变电站  | 10kV | 405.3333333 | 7020.373333 | 610 | 40 | 40  | -3544.826667 |  |
| 1856 | 普兰店 | 唐家房变111唐家房线      | 唐家房66kV变电站 | 10kV | 282.6666667 | 4895.786667 | 208 | 0  | 0   | 1293.226667  |  |
| 1857 | 普兰店 | 皮口变128城皮西线       | 皮口66kV变电站  | 10kV | 240         | 4156.8      | 260 | 2  | 5   | -346.4       |  |
| 1858 | 普兰店 | 台山变206鑫凤线        | 台山66kV变电站  | 10kV | 384         | 6650.88     | 117 | 0  | 0   | 4624.44      |  |
| 1859 | 普兰店 | 丰荣变109丰梁线        | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 136 | 0  | 0   | 2263.146667  |  |
| 1860 | 普兰店 | 皮口变125清水线        | 皮口66kV变电站  | 10kV | 224         | 3879.68     | 167 | 0  | 0   | 987.24       |  |
| 1861 | 普兰店 | 柳家变107皮粉线        | 柳家66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 407 | 5  | 10  | -121.24      |  |
| 1862 | 普兰店 | 刘屯变118应家线        | 刘屯66kV变电站  | 10kV | 96          | 1662.72     | 82  | 0  | 0   | 242.48       |  |
| 1863 | 普兰店 | 杨树房变216金纶线       | 杨树房66kV变电站 | 10kV | 280         | 4849.6      | 194 | 0  | 0   | 1489.52      |  |
| 1864 | 普兰店 | 赞子河变107徐大电线      | 赞子河66kV变电站 | 10kV | 240         | 4156.8      | 352 | 6  | 12  | -1939.84     |  |
| 1865 | 普兰店 | 丰荣变110丰台甲线       | 丰荣66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 165 | 0  | 0   | 2684.6       |  |
| 1866 | 普兰店 | 纳水变110振兴乙线       | 纳水66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 363 | 0  | 0   | 1472.2       |  |
| 1867 | 普兰店 | 南山变202沿海线<br>(南) | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 351 | 0  | 0   | 3158.013333  |  |
| 1868 | 普兰店 | 纳水变201大家庭乙线      | 纳水66kV变电站  | 10kV | 640         | 11084.8     | 389 | 0  | 0   | 4347.32      |  |
| 1869 | 普兰店 | 南山变102市区线<br>(南) | 南山66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 341 | 0  | 0   | 3331.213333  |  |
| 1870 | 普兰店 | 莲山变103莲西线        | 莲山66kV变电站  | 10kV | 240         | 4156.8      | 135 | 0  | 0   | 1818.6       |  |
| 1871 | 普兰店 | 安波变121安波线        | 安波66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 140 | 0  | 0   | 2424.8       |  |
| 1872 | 普兰店 | 东老滩变101后宋甲线      | 东老滩66kV变电站 | 10kV | 416         | 7205.12     | 159 | 0  | 0   | 4451.24      |  |
| 1873 | 普兰店 | 台山变203太工线        | 台山66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 96  | 0  | 0   | 5958.08      |  |
| 1874 | 普兰店 | 台山变105老店线        | 台山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 144 | 0  | 0   | 4433.92      |  |
| 1875 | 普兰店 | 莲山变101沙包线        | 莲山66kV变电站  | 10kV | 256         | 4433.92     | 228 | 1  | 0.5 | 484.96       |  |
| 1876 | 甘井子 | 龙泉变101龙万线        | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 672         | 11650.48544 | 23  | 0  | 0   | 11252.12544  |  |
| 1877 | 甘井子 | 朱棋路变104北市线       | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 363         | 6293.34258  | 193 | 0  | 0   | 2950.58258   |  |
| 1878 | 甘井子 | 甘井子变107甘光乙线      | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 376         | 6518.723994 | 9   | 0  | 0   | 6362.843994  |  |
| 1879 | 甘井子 | 泉水变307幸福线        | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480         | 8321.775312 | 154 | 0  | 0   | 5654.495312  |  |
| 1880 | 甘井子 | 华南变205华大甲线       | 华南66kV变电站  | 10kV | 560         | 9708.737864 | 258 | 0  | 0   | 5240.177864  |  |
| 1881 | 甘井子 | 于家变106于心线        | 于家66kV变电站  | 10kV | 427         | 7402.912621 | 8   | 0  | 0   | 7264.352621  |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1882 | 甘井子 | 棋盘变204棋锦线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 73  | 0 | 0 |  | 7057.415312 |  |
| 1883 | 甘井子 | 大房身变103和岛线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 254 | 0 | 0 |  | 3922.495312 |  |
| 1884 | 甘井子 | 朱棋路变102朱东线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 39  | 0 | 0 |  | 8565.158003 |  |
| 1885 | 甘井子 | 红嘴子变103鹏辉乙线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 227 | 0 | 0 |  | 4390.135312 |  |
| 1886 | 甘井子 | 于家变101于和线   | 于家66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 39  | 0 | 0 |  | 5791.232899 |  |
| 1887 | 甘井子 | 后关变211后铁线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 89  | 0 | 0 |  | 5861.432621 |  |
| 1888 | 甘井子 | 前盐变107前泉甲线  | 前盐66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 189 | 0 | 0 |  | 4129.432621 |  |
| 1889 | 甘井子 | 龙泉变204龙大乙线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 5   | 0 | 0 |  | 11563.88544 |  |
| 1890 | 甘井子 | 龙泉变102龙大甲线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV |     | 0           | 2   | 0 | 0 |  | -34.64      |  |
| 1891 | 甘井子 | 海茂变203海泉线   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 95  | 0 | 0 |  | 5289.41276  |  |
| 1892 | 甘井子 | 周水子变107周联乙线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 379 | 0 | 0 |  | 1757.495312 |  |
| 1893 | 甘井子 | 棉花岛变107电校线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 120 | 0 | 0 |  | 6243.375312 |  |
| 1894 | 甘井子 | 红嘴子变106红嘴线  | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 110 | 0 | 0 |  | 6416.575312 |  |
| 1895 | 甘井子 | 华南变102矿北丁线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 7   | 0 | 0 |  | 6345.472899 |  |
| 1896 | 甘井子 | 泉水变103金广甲线  | 泉水66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 274 | 0 | 0 |  | 5656.53914  |  |
| 1897 | 甘井子 | 友谊变103龙江线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 236 | 0 | 0 |  | 3315.392621 |  |
| 1898 | 甘井子 | 姚家变106大北线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 320 | 0 | 0 |  | 1392.41276  |  |
| 1899 | 甘井子 | 周水子变208促进乙线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 194 | 0 | 0 |  | 4961.695312 |  |
| 1900 | 甘井子 | 棉花岛变208棉心线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 5   | 0 | 0 |  | 7316.312621 |  |
| 1901 | 甘井子 | 大房身变102苏家线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 383 | 0 | 0 |  | 2381.696588 |  |
| 1902 | 甘井子 | 后关变207土城乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 316 | 0 | 0 |  | 2848.655312 |  |
| 1903 | 甘井子 | 前盐变101阳光线   | 前盐66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 63  | 0 | 0 |  | 9311.05914  |  |
| 1904 | 甘井子 | 姚家变103姚北线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 325 | 0 | 0 |  | 1305.81276  |  |
| 1905 | 甘井子 | 棋盘变107棋中甲线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 111 | 0 | 0 |  | 7318.118003 |  |
| 1906 | 甘井子 | 姚家变212东山线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 253 | 0 | 0 |  | 2552.85276  |  |
| 1907 | 甘井子 | 友谊变109千心甲线  | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 282 | 0 | 0 |  | 2518.672621 |  |
| 1908 | 甘井子 | 姚家变109棉花岛线  | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 76  | 0 | 0 |  | 7005.455312 |  |
| 1909 | 甘井子 | 华东路变207东南乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 207 | 0 | 0 |  | 3817.672621 |  |
| 1910 | 甘井子 | 侯家沟变112侯西乙线 | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 240 | 0 | 0 |  | 2778.01276  |  |
| 1911 | 甘井子 | 周水子变205泡崖线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 311 | 0 | 0 |  | 2935.255312 |  |
| 1912 | 甘井子 | 龙泉变209龙金乙线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 29  | 0 | 0 |  | 11148.20544 |  |
| 1913 | 甘井子 | 侯家沟变111侯西甲线 | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 258 | 0 | 0 |  | 2466.25276  |  |
| 1914 | 甘井子 | 泉水变312泉金线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 54  | 0 | 0 |  | 9466.93914  |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |    |      |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|----|------|--|-------------|--|
| 1915 | 甘井子 | 友谊变205彩印线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 240 | 0  | 0    |  | 3246.112621 |  |
| 1916 | 甘井子 | 盐岛变110前关线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 237 | 0  | 0    |  | 4216.935312 |  |
| 1917 | 甘井子 | 后关变210后盐乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 384 | 6657.42025  | 216 | 0  | 0    |  | 2916.30025  |  |
| 1918 | 甘井子 | 后关变102广泰线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 185 | 0  | 0    |  | 8446.285437 |  |
| 1919 | 甘井子 | 盐岛变106欣家甲线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 207 | 0  | 0    |  | 6816.97914  |  |
| 1920 | 甘井子 | 前盐变210前明乙线  | 前盐66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 28  | 0  | 0    |  | 5981.752899 |  |
| 1921 | 甘井子 | 友谊变203千心乙线  | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 405 | 9  | 1414 |  | 388.3126214 |  |
| 1922 | 甘井子 | 棋盘变212棋招线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 127 | 0  | 0    |  | 7040.998003 |  |
| 1923 | 甘井子 | 周水子变101红卫线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 451 | 5  | 465  |  | 1203.936588 |  |
| 1924 | 甘井子 | 姚家变206华夏线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 346 | 0  | 0    |  | 2329.055312 |  |
| 1925 | 甘井子 | 泉水变106科技线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 187 | 0  | 0    |  | 5082.935312 |  |
| 1926 | 甘井子 | 周水子变207化实线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 320 | 0  | 0    |  | 2779.375312 |  |
| 1927 | 甘井子 | 甘井子变104甘井子线 | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 373 | 0  | 0    |  | 1861.415312 |  |
| 1928 | 甘井子 | 友谊变213友铭线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 237 | 0  | 0    |  | 5135.798003 |  |
| 1929 | 甘井子 | 盐岛变202盐自线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 365 | 0  | 0    |  | 3386.937864 |  |
| 1930 | 甘井子 | 龙泉变107龙泉甲线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 74  | 0  | 0    |  | 7040.095312 |  |
| 1931 | 甘井子 | 海茂变104海明甲线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 46  | 0  | 0    |  | 7525.055312 |  |
| 1932 | 甘井子 | 周水子变111周水线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 238 | 0  | 0    |  | 4199.615312 |  |
| 1933 | 甘井子 | 前盐变105前热线   | 前盐66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 97  | 0  | 0    |  | 5722.872621 |  |
| 1934 | 甘井子 | 海茂变204海明乙线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 75  | 0  | 0    |  | 7022.775312 |  |
| 1935 | 甘井子 | 盐岛变102盐福线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 720 | 12482.66297 | 143 | 0  | 0    |  | 10005.90297 |  |
| 1936 | 甘井子 | 棉花岛变108冷库线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 322 | 0  | 0    |  | 2744.735312 |  |
| 1937 | 甘井子 | 泉水变107下沟线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 195 | 0  | 0    |  | 4944.375312 |  |
| 1938 | 甘井子 | 华东路变104华热甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 96  | 0  | 0    |  | 7577.918003 |  |
| 1939 | 甘井子 | 后关变205大房乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 285 | 0  | 0    |  | 3385.575312 |  |
| 1940 | 甘井子 | 海茂变107海暖线   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 15  | 0  | 0    |  | 10142.41914 |  |
| 1941 | 甘井子 | 后关变209大姚乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 251 | 0  | 0    |  | 3974.455312 |  |
| 1942 | 甘井子 | 盐岛变104盐车甲线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 175 | 0  | 0    |  | 4371.912621 |  |
| 1943 | 甘井子 | 姚家变101三道沟线  | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 178 | 0  | 0    |  | 5238.815312 |  |
| 1944 | 甘井子 | 后关变201三星乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 404 | 12 | 475  |  | 1324.495312 |  |
| 1945 | 甘井子 | 大房身变211震安线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 286 | 0  | 0    |  | 3368.255312 |  |
| 1946 | 甘井子 | 甘井子变102甘码线  | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 148 | 0  | 0    |  | 4371.45276  |  |
| 1947 | 甘井子 | 大房身变210益远线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 393 | 0  | 0    |  | 4288.940416 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1948 | 甘井子 | 后关变101三星甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 382 | 0 | 0 |  | 1705.535312 |  |
| 1949 | 甘井子 | 后关变103毛营甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 351 | 0 | 0 |  | 2242.455312 |  |
| 1950 | 甘井子 | 泉水变305运腾线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 165 | 0 | 0 |  | 5463.975312 |  |
| 1951 | 甘井子 | 香周路变111香湾线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 239 | 0 | 0 |  | 5101.158003 |  |
| 1952 | 甘井子 | 棋盘变210棋城线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 111 | 0 | 0 |  | 9727.965437 |  |
| 1953 | 甘井子 | 华南变210华矿线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 265 | 0 | 0 |  | 4650.838003 |  |
| 1954 | 甘井子 | 周水子变206友谊线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 184 | 0 | 0 |  | 5134.895312 |  |
| 1955 | 甘井子 | 华南变209骏腾线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 188 | 0 | 0 |  | 3765.33792  |  |
| 1956 | 甘井子 | 盐岛变107尚品线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 236 | 0 | 0 |  | 4234.255312 |  |
| 1957 | 甘井子 | 棋盘变205棋翡线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 85  | 0 | 0 |  | 7768.438003 |  |
| 1958 | 甘井子 | 大房身变106大连湾线 | 大房身66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 231 | 0 | 0 |  | 4320.855312 |  |
| 1959 | 甘井子 | 周水子变210东海乙线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 81  | 0 | 0 |  | 6918.855312 |  |
| 1960 | 甘井子 | 龙泉变201盐岛湖乙线 | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 142 | 0 | 0 |  | 6781.198003 |  |
| 1961 | 甘井子 | 海茂变103海水线   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 97  | 0 | 0 |  | 6641.735312 |  |
| 1962 | 甘井子 | 红嘴子变205天城线  | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 361 | 0 | 0 |  | 2069.255312 |  |
| 1963 | 甘井子 | 海茂变202宝源乙线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 225 | 0 | 0 |  | 4424.775312 |  |
| 1964 | 甘井子 | 友谊变201石材线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 391 | 0 | 0 |  | 2468.518003 |  |
| 1965 | 甘井子 | 泉水变112日来线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 304 | 0 | 0 |  | 3056.495312 |  |
| 1966 | 甘井子 | 姚家变204南家线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 164 | 0 | 0 |  | 5481.295312 |  |
| 1967 | 甘井子 | 友谊变204峨眉线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 149 | 0 | 0 |  | 4822.232621 |  |
| 1968 | 甘井子 | 姚家变108后关线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 332 | 0 | 0 |  | 2571.535312 |  |
| 1969 | 甘井子 | 海茂变106海铁线   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 127 | 0 | 0 |  | 4319.083994 |  |
| 1970 | 甘井子 | 香周路变207冷冻线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 91  | 0 | 0 |  | 7664.518003 |  |
| 1971 | 甘井子 | 海茂变206海热钱   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 163 | 0 | 0 |  | 3695.563994 |  |
| 1972 | 甘井子 | 龙泉变105龙海甲线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 13  | 0 | 0 |  | 6241.552899 |  |
| 1973 | 甘井子 | 姚家变107六院线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 108 | 0 | 0 |  | 6451.215312 |  |
| 1974 | 甘井子 | 红嘴子变206亿达甲线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 289 | 0 | 0 |  | 3316.295312 |  |
| 1975 | 甘井子 | 甘井子变101海茂线  | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 55  | 0 | 0 |  | 5982.21276  |  |
| 1976 | 甘井子 | 盐岛变109盐丰线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 125 | 0 | 0 |  | 4301.712899 |  |
| 1977 | 甘井子 | 华东路变105华荣甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 112 | 0 | 0 |  | 4526.872899 |  |
| 1978 | 甘井子 | 盐岛变213福佳乙线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 53  | 0 | 0 |  | 5600.763994 |  |
| 1979 | 甘井子 | 盐岛变105福佳甲线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 360 | 6241.331484 | 89  | 0 | 0 |  | 4699.851484 |  |
| 1980 | 甘井子 | 华东路变103华远甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 83  | 0 | 0 |  | 5029.152899 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 1981 | 甘井子 | 华南变104华高线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 230 | 0 | 0 |  | 5257.038003 |  |
| 1982 | 甘井子 | 华南变203华友甲线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 124 | 0 | 0 |  | 7092.958003 |  |
| 1983 | 甘井子 | 泉水变303东北线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 84  | 0 | 0 |  | 6866.895312 |  |
| 1984 | 甘井子 | 华南变208华丰乙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 70  | 0 | 0 |  | 5254.312899 |  |
| 1985 | 甘井子 | 华南变212矿北丙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 88  | 0 | 0 |  | 5497.33792  |  |
| 1986 | 甘井子 | 龙泉变202龙海乙线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 11  | 0 | 0 |  | 6276.192899 |  |
| 1987 | 甘井子 | 西海变209丰源线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 440 | 7628.294036 | 334 | 0 | 0 |  | 1843.414036 |  |
| 1988 | 甘井子 | 华东路变205华荣乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 69  | 0 | 0 |  | 5271.632899 |  |
| 1989 | 甘井子 | 周水子变211芙蓉线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 385 | 0 | 0 |  | 1653.575312 |  |
| 1990 | 甘井子 | 华东路变204华热乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 12  | 0 | 0 |  | 9032.798003 |  |
| 1991 | 甘井子 | 华东路变102华泉甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 103 | 0 | 0 |  | 5618.952621 |  |
| 1992 | 甘井子 | 华东路变206华银乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 30  | 0 | 0 |  | 5947.112899 |  |
| 1993 | 甘井子 | 华东路变209华万线  | 华东路66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 308 | 0 | 0 |  | 6315.925437 |  |
| 1994 | 甘井子 | 华东路变201华谊乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 251 | 0 | 0 |  | 3055.592621 |  |
| 1995 | 甘井子 | 华东路变202华泉乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 79  | 0 | 0 |  | 6034.632621 |  |
| 1996 | 甘井子 | 大房身变208沙家线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 272 | 0 | 0 |  | 2223.77276  |  |
| 1997 | 甘井子 | 华南变214华材线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 597 | 10350.20804 | 88  | 0 | 0 |  | 8826.048044 |  |
| 1998 | 甘井子 | 红嘴子变104新华乙线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 321 | 0 | 0 |  | 2762.055312 |  |
| 1999 | 甘井子 | 泉水变310润泽线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 122 | 0 | 0 |  | 8289.17914  |  |
| 2000 | 甘井子 | 盐岛变108陆港线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 332 | 0 | 0 |  | 2571.535312 |  |
| 2001 | 甘井子 | 香周路变105甘西甲线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 18  | 0 | 0 |  | 8010.015312 |  |
| 2002 | 甘井子 | 香周路变114香瑞线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 65  | 0 | 0 |  | 8114.838003 |  |
| 2003 | 甘井子 | 香周路变113香柳甲线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 86  | 0 | 0 |  | 4977.192899 |  |
| 2004 | 甘井子 | 香周路变209中水线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 240 | 4160.887656 | 87  | 0 | 0 |  | 2654.047656 |  |
| 2005 | 甘井子 | 后关变203毛营乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 280 | 0 | 0 |  | 2171.89792  |  |
| 2006 | 甘井子 | 红嘴子变208鹏辉甲线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 175 | 0 | 0 |  | 5290.775312 |  |
| 2007 | 甘井子 | 红嘴子变202钻石线  | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 123 | 0 | 0 |  | 6191.415312 |  |
| 2008 | 甘井子 | 后关变108后铝线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 291 | 0 | 0 |  | 3281.655312 |  |
| 2009 | 甘井子 | 后关变111医院线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 94  | 0 | 0 |  | 6693.695312 |  |
| 2010 | 甘井子 | 后关变112船舶线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 150 | 0 | 0 |  | 4336.81276  |  |
| 2011 | 甘井子 | 后关变208后自线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 52  | 0 | 0 |  | 7421.135312 |  |
| 2012 | 甘井子 | 华东路变203华远乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 55  | 0 | 0 |  | 5514.112899 |  |
| 2013 | 甘井子 | 香周路变213香柳乙线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 132 | 0 | 0 |  | 4180.472899 |  |



|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2014 | 甘井子 | 于家变107于国线   | 于家66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 26  | 0 | 0 |  | 10645.38042 |  |
| 2015 | 甘井子 | 华南变204自然线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 117 | 0 | 0 |  | 6295.335312 |  |
| 2016 | 甘井子 | 盐岛变206欣家乙线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 164 | 0 | 0 |  | 7561.73914  |  |
| 2017 | 甘井子 | 姚家变205祥和甲线  | 姚家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 98  | 0 | 0 |  | 8704.85914  |  |
| 2018 | 甘井子 | 姚家变105祥和乙线  | 姚家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 277 | 0 | 0 |  | 5604.57914  |  |
| 2019 | 甘井子 | 棉花岛变104海洋线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 366 | 0 | 0 |  | 1982.655312 |  |
| 2020 | 甘井子 | 龙泉变104前盐线   | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 175 | 0 | 0 |  | 5290.775312 |  |
| 2021 | 甘井子 | 龙泉变110龙水甲线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 150 | 0 | 0 |  | 5723.775312 |  |
| 2022 | 甘井子 | 于家变104于风甲线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 520 | 0 | 0 |  | 2644.085437 |  |
| 2023 | 甘井子 | 友谊变111友高线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 247 | 0 | 0 |  | 6817.660416 |  |
| 2024 | 甘井子 | 龙泉变106龙热线   | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 13  | 0 | 0 |  | 10177.05914 |  |
| 2025 | 甘井子 | 友谊变106上沟线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 32  | 0 | 0 |  | 6848.672621 |  |
| 2026 | 甘井子 | 友谊变212友车线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 187 | 0 | 0 |  | 7856.860416 |  |
| 2027 | 甘井子 | 于家变103于明甲线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 32  | 0 | 0 |  | 8686.398003 |  |
| 2028 | 甘井子 | 华东路变107东南甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 259 | 0 | 0 |  | 2917.032621 |  |
| 2029 | 甘井子 | 龙泉变112盐岛湖甲线 | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 179 | 0 | 0 |  | 6608.457864 |  |
| 2030 | 甘井子 | 龙泉变203龙泉乙线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 244 | 0 | 0 |  | 5014.558003 |  |
| 2031 | 甘井子 | 于家变204于风乙线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 360 | 0 | 0 |  | 4860.500416 |  |
| 2032 | 甘井子 | 龙泉变213龙水乙线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 127 | 0 | 0 |  | 7040.998003 |  |
| 2033 | 甘井子 | 华东路变208华人乙线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 102 | 0 | 0 |  | 4700.072899 |  |
| 2034 | 甘井子 | 周水子变203水泥线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 55  | 0 | 0 |  | 7369.175312 |  |
| 2035 | 甘井子 | 周水子变113促进甲线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 243 | 0 | 0 |  | 4113.015312 |  |
| 2036 | 甘井子 | 姚家变213北山线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 200 | 3467.40638  | 14  | 0 | 0 |  | 3224.92638  |  |
| 2037 | 甘井子 | 棉花岛变207棉国线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 39  | 0 | 0 |  | 10975.00544 |  |
| 2038 | 甘井子 | 朱棋路变207新体线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 384 | 6657.42025  | 10  | 0 | 0 |  | 6484.22025  |  |
| 2039 | 甘井子 | 周水子变204建新线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 31  | 0 | 0 |  | 7784.855312 |  |
| 2040 | 甘井子 | 棉花岛变205辽渔乙线 | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 78  | 0 | 0 |  | 5583.85276  |  |
| 2041 | 甘井子 | 棉花岛变211棉悦线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 432 | 7489.597781 | 25  | 0 | 0 |  | 7056.597781 |  |
| 2042 | 甘井子 | 棉花岛变204远南线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 173 | 0 | 0 |  | 3938.45276  |  |
| 2043 | 甘井子 | 棉花岛变111辽渔甲线 | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 20  | 0 | 0 |  | 6588.41276  |  |
| 2044 | 甘井子 | 朱棋路变211朱华线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 104 | 0 | 0 |  | 7439.358003 |  |
| 2045 | 甘井子 | 朱棋路变111朱招线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 180 | 0 | 0 |  | 6123.038003 |  |
| 2046 | 甘井子 | 棉花岛变109远东线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 11  | 0 | 0 |  | 8131.255312 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2047 | 甘井子 | 盐岛变204光彩线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 93  | 0 | 0 |  | 6711.015312 |  |
| 2048 | 甘井子 | 棉花岛变102棉城甲线 | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 29  | 0 | 0 |  | 6016.443994 |  |
| 2049 | 甘井子 | 棉花岛变105华能线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 92  | 0 | 0 |  | 6728.335312 |  |
| 2050 | 甘井子 | 棉花岛变206棉城乙线 | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 376 | 6518.723994 | 31  | 0 | 0 |  | 5981.803994 |  |
| 2051 | 甘井子 | 棋盘变112棋万线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 155 | 0 | 0 |  | 6556.038003 |  |
| 2052 | 甘井子 | 泉水变105东泉线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 15  | 0 | 0 |  | 8061.975312 |  |
| 2053 | 甘井子 | 友谊变102山东线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 114 | 0 | 0 |  | 5428.432621 |  |
| 2054 | 甘井子 | 前盐变205前隧线   | 前盐66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 42  | 0 | 0 |  | 6675.472621 |  |
| 2055 | 甘井子 | 朱棋路变112朱万线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 124 | 0 | 0 |  | 7092.958003 |  |
| 2056 | 甘井子 | 朱棋路变213双山线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 363 | 6293.34258  | 156 | 0 | 0 |  | 3591.42258  |  |
| 2057 | 甘井子 | 前盐变106前瑞线   | 前盐66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 194 | 0 | 0 |  | 4042.832621 |  |
| 2058 | 甘井子 | 泉水变108时代线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 29  | 0 | 0 |  | 7819.495312 |  |
| 2059 | 甘井子 | 泉水变104锦泉线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 386 | 0 | 0 |  | 1636.255312 |  |
| 2060 | 甘井子 | 后关变204后三乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 597 | 10350.20804 | 224 | 0 | 0 |  | 6470.528044 |  |
| 2061 | 甘井子 | 泉水变109千山线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 178 | 0 | 0 |  | 5238.815312 |  |
| 2062 | 甘井子 | 泉水变110泉华线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 57  | 0 | 0 |  | 5531.483994 |  |
| 2063 | 甘井子 | 港北变204港杉线   | 港北66kV变电站  | 10kV | 768 | 13314.8405  | 306 | 0 | 0 |  | 8014.920499 |  |
| 2064 | 甘井子 | 港北变101港体线   | 港北66kV变电站  | 10kV | 768 | 13314.8405  | 124 | 0 | 0 |  | 11167.1605  |  |
| 2065 | 甘井子 | 姚家变209白灰线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 48  | 0 | 0 |  | 7490.415312 |  |
| 2066 | 甘井子 | 海茂变201大盐乙线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 145 | 0 | 0 |  | 5810.375312 |  |
| 2067 | 甘井子 | 大房身变207宋家线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 254 | 0 | 0 |  | 2535.53276  |  |
| 2068 | 甘井子 | 海茂变101大盐甲线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 27  | 0 | 0 |  | 7854.135312 |  |
| 2069 | 甘井子 | 大房身变206碧海线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 275 | 0 | 0 |  | 2171.81276  |  |
| 2070 | 甘井子 | 甘井子变105石矿线  | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 62  | 0 | 0 |  | 5860.97276  |  |
| 2071 | 甘井子 | 周水子变102椒房线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 260 | 0 | 0 |  | 3818.575312 |  |
| 2072 | 甘井子 | 友谊变202朱家线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 228 | 0 | 0 |  | 3453.952621 |  |
| 2073 | 甘井子 | 泉水变311美凯乙线  | 泉水66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 145 | 0 | 0 |  | 4423.41276  |  |
| 2074 | 甘井子 | 姚家变104消防线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 27  | 0 | 0 |  | 7854.135312 |  |
| 2075 | 甘井子 | 华东路变210华美线  | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 236 | 0 | 0 |  | 3315.392621 |  |
| 2076 | 甘井子 | 盐岛变203金水线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 109 | 0 | 0 |  | 6433.895312 |  |
| 2077 | 甘井子 | 友谊变208五金线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 95  | 0 | 0 |  | 5289.41276  |  |
| 2078 | 甘井子 | 盐岛变111盛华线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 94  | 0 | 0 |  | 6693.695312 |  |
| 2079 | 甘井子 | 周水子变105东海甲线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 176 | 0 | 0 |  | 5273.455312 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2080 | 甘井子 | 姚家变203泉水线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 212 | 0 | 0 |  | 4649.935312 |  |
| 2081 | 甘井子 | 姚家变202外冷线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 211 | 0 | 0 |  | 4667.255312 |  |
| 2082 | 甘井子 | 红嘴子变207亿达乙线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 176 | 0 | 0 |  | 5273.455312 |  |
| 2083 | 甘井子 | 盐岛变112盐车乙线  | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 167 | 0 | 0 |  | 4510.472621 |  |
| 2084 | 甘井子 | 盐岛变103关岛线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 720 | 12482.66297 | 157 | 0 | 0 |  | 9763.422968 |  |
| 2085 | 甘井子 | 姚家变111新水线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 77  | 0 | 0 |  | 9068.57914  |  |
| 2086 | 甘井子 | 前盐变207前泉乙线  | 前盐66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 99  | 0 | 0 |  | 5688.232621 |  |
| 2087 | 甘井子 | 友谊变101华南线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 109 | 0 | 0 |  | 5515.032621 |  |
| 2088 | 甘井子 | 于家变202宇圣乙线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 80  | 0 | 0 |  | 7855.038003 |  |
| 2089 | 甘井子 | 华东路变106华银甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 25  | 0 | 0 |  | 6033.712899 |  |
| 2090 | 甘井子 | 泉水变309金广乙线  | 泉水66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 116 | 0 | 0 |  | 8393.09914  |  |
| 2091 | 甘井子 | 华东路变108华人甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 257 | 0 | 0 |  | 2015.472899 |  |
| 2092 | 甘井子 | 泉水变306美域线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 162 | 0 | 0 |  | 5515.935312 |  |
| 2093 | 甘井子 | 泉水变111集美线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 57  | 0 | 0 |  | 7334.535312 |  |
| 2094 | 甘井子 | 后关变104后苏甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 14  | 0 | 0 |  | 6224.232899 |  |
| 2095 | 甘井子 | 后关变212后苏乙线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 12  | 0 | 0 |  | 6258.872899 |  |
| 2096 | 甘井子 | 大房身变104前进线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 94  | 0 | 0 |  | 6693.695312 |  |
| 2097 | 甘井子 | 后关变202后市线   | 后关66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 78  | 0 | 0 |  | 6970.815312 |  |
| 2098 | 甘井子 | 龙泉变205龙车线   | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 203 | 0 | 0 |  | 5724.678003 |  |
| 2099 | 甘井子 | 红嘴子变204新华甲线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 163 | 0 | 0 |  | 5498.615312 |  |
| 2100 | 甘井子 | 泉水变304华东线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 42  | 0 | 0 |  | 5791.283994 |  |
| 2101 | 甘井子 | 海茂变209污净线   | 海茂66kV变电站  | 10kV | 376 | 6518.723994 | 99  | 0 | 0 |  | 4804.043994 |  |
| 2102 | 甘井子 | 朱棋路变208圣泰线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 125 | 0 | 0 |  | 7075.638003 |  |
| 2103 | 甘井子 | 华南变106荣域甲线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 201 | 0 | 0 |  | 4840.455312 |  |
| 2104 | 甘井子 | 朱棋路变105岚岭线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 360 | 6241.331484 | 290 | 0 | 0 |  | 1218.531484 |  |
| 2105 | 甘井子 | 朱棋路变212朱翡线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 107 | 0 | 0 |  | 7387.398003 |  |
| 2106 | 甘井子 | 大房身变105元宝线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 208 | 0 | 0 |  | 4719.215312 |  |
| 2107 | 甘井子 | 棉花岛变106雁山线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 110 | 0 | 0 |  | 6416.575312 |  |
| 2108 | 甘井子 | 棋盘变208棋昌线   | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 7   | 0 | 0 |  | 9119.398003 |  |
| 2109 | 甘井子 | 朱棋路变113朱锦线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 113 | 0 | 0 |  | 6364.615312 |  |
| 2110 | 甘井子 | 香周路变106甘西乙线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 104 | 0 | 0 |  | 6520.495312 |  |
| 2111 | 甘井子 | 于家变105于城线   | 于家66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 82  | 0 | 0 |  | 10230.24544 |  |
| 2112 | 甘井子 | 华南变108华盛线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 285 | 0 | 0 |  | 4304.438003 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |     |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|-----|--|-------------|--|
| 2113 | 甘井子 | 华南变107凯旋线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 65  | 0 | 0   |  | 5895.69792  |  |
| 2114 | 甘井子 | 泉水变302考场线   | 泉水66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 178 | 0 | 0   |  | 5238.815312 |  |
| 2115 | 甘井子 | 友谊变107沥青线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 175 | 0 | 0   |  | 4371.912621 |  |
| 2116 | 甘井子 | 华南变206荣域乙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 142 | 0 | 0   |  | 5862.335312 |  |
| 2117 | 甘井子 | 华南变211华商线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 416 | 9 | 936 |  | 1116.655312 |  |
| 2118 | 甘井子 | 香周路变208煤气线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 341 | 0 | 0   |  | 2415.655312 |  |
| 2119 | 甘井子 | 华南变113华丰甲线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 61  | 0 | 0   |  | 5410.192899 |  |
| 2120 | 甘井子 | 龙泉变114公租房线  | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 528 | 9153.952843 | 313 | 0 | 0   |  | 3732.792843 |  |
| 2121 | 甘井子 | 于家变203于明乙线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 36  | 0 | 0   |  | 8617.118003 |  |
| 2122 | 甘井子 | 朱棋路变101水文线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 267 | 4628.987517 | 25  | 0 | 0   |  | 4195.987517 |  |
| 2123 | 甘井子 | 朱棋路变110朱新线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 150 | 0 | 0   |  | 6642.638003 |  |
| 2124 | 甘井子 | 香周路变212香红线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 380 | 0 | 0   |  | 2659.038003 |  |
| 2125 | 甘井子 | 友谊变104秦岭线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 106 | 0 | 0   |  | 5566.992621 |  |
| 2126 | 甘井子 | 盐岛变201廉租线   | 盐岛66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 245 | 0 | 0   |  | 6158.81914  |  |
| 2127 | 甘井子 | 姚家变102建材线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 52  | 0 | 0   |  | 7421.135312 |  |
| 2128 | 甘井子 | 红嘴子变108化工丙线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 328 | 0 | 0   |  | 2640.815312 |  |
| 2129 | 甘井子 | 前盐变102前重线   | 前盐66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 117 | 0 | 0   |  | 7214.198003 |  |
| 2130 | 甘井子 | 华南变101华大乙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 145 | 0 | 0   |  | 3955.312899 |  |
| 2131 | 甘井子 | 棋盘变209棋海乙线  | 棋盘66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 110 | 0 | 0   |  | 4561.512899 |  |
| 2132 | 甘井子 | 棉花岛变210棉润线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 432 | 7489.597781 | 16  | 0 | 0   |  | 7212.477781 |  |
| 2133 | 甘井子 | 棉花岛变203棉福线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 157 | 0 | 0   |  | 6989.497864 |  |
| 2134 | 甘井子 | 大房身变101拉树房线 | 大房身66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 283 | 0 | 0   |  | 4113.696588 |  |
| 2135 | 甘井子 | 姚家变207民悦线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 26  | 0 | 0   |  | 7871.455312 |  |
| 2136 | 甘井子 | 友谊变113友考线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 85  | 0 | 0   |  | 7768.438003 |  |
| 2137 | 甘井子 | 于家变102字圣甲线  | 于家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 94  | 0 | 0   |  | 7612.558003 |  |
| 2138 | 甘井子 | 棉花岛变209棉湾线  | 棉花岛66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 103 | 0 | 0   |  | 8618.25914  |  |
| 2139 | 甘井子 | 友谊变108长白线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 168 | 0 | 0   |  | 4493.152621 |  |
| 2140 | 甘井子 | 华南变103矿北乙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 102 | 0 | 0   |  | 7473.998003 |  |
| 2141 | 甘井子 | 华南变111华考线   | 华南66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 95  | 0 | 0   |  | 7595.238003 |  |
| 2142 | 甘井子 | 华南变105华周乙线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 405 | 7021.49792  | 149 | 0 | 0   |  | 4440.81792  |  |
| 2143 | 甘井子 | 大房身变109大宋线  | 大房身66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 444 | 0 | 0   |  | 2018.657864 |  |
| 2144 | 甘井子 | 姚家变211姚泉线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 49  | 0 | 0   |  | 7473.095312 |  |
| 2145 | 甘井子 | 周水子变201金家村线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 150 | 0 | 0   |  | 4336.81276  |  |

|      |     |             |            |      |       |             |     |    |      |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------|-------------|-----|----|------|--|-------------|--|
| 2146 | 甘井子 | 华南变207矿北甲线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 405   | 7021.49792  | 249 | 0  | 0    |  | 2708.81792  |  |
| 2147 | 甘井子 | 于家变201于华线   | 于家66kV变电站  | 10kV | 373   | 6466.712899 | 102 | 0  | 0    |  | 4700.072899 |  |
| 2148 | 甘井子 | 甘井子变106甘光甲线 | 甘井子66kV变电站 | 10kV | 376   | 6518.723994 | 119 | 0  | 0    |  | 4457.643994 |  |
| 2149 | 甘井子 | 龙泉变109龙新线   | 龙泉66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 190 | 0  | 0    |  | 5030.975312 |  |
| 2150 | 甘井子 | 后关变109大姚甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 259 | 0  | 0    |  | 3835.895312 |  |
| 2151 | 甘井子 | 西海变208双海线   | 西海66kV变电站  | 10kV | 440   | 7628.294036 | 386 | 7  | 533  |  | 942.7740361 |  |
| 2152 | 甘井子 | 后关变105大房甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 138 | 0  | 0    |  | 5931.615312 |  |
| 2153 | 甘井子 | 姚家变208姚家线   | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 472 | 19 | 4776 |  | 146.7353121 |  |
| 2154 | 甘井子 | 华南变202华周甲线  | 华南66kV变电站  | 10kV | 405   | 7021.49792  | 242 | 0  | 0    |  | 2830.05792  |  |
| 2155 | 甘井子 | 友谊变209中华线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427   | 7402.912621 | 332 | 0  | 0    |  | 1652.672621 |  |
| 2156 | 甘井子 | 周水子变202大一线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 520   | 9015.256588 | 456 | 2  | 48   |  | 1117.336588 |  |
| 2157 | 甘井子 | 海茂变102宝源甲线  | 海茂66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 332 | 0  | 0    |  | 2571.535312 |  |
| 2158 | 甘井子 | 周水子变109春柳线  | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480   | 8321.775312 | 272 | 0  | 0    |  | 3610.735312 |  |
| 2159 | 甘井子 | 周水子变106周联甲线 | 周水子66kV变电站 | 10kV | 480   | 8321.775312 | 383 | 0  | 0    |  | 1688.215312 |  |
| 2160 | 甘井子 | 华东路变101华谊甲线 | 华东路66kV变电站 | 10kV | 427   | 7402.912621 | 314 | 0  | 0    |  | 1964.432621 |  |
| 2161 | 甘井子 | 朱棋路变103西洼线  | 朱棋路66kV变电站 | 10kV | 363   | 6293.34258  | 239 | 0  | 0    |  | 2153.86258  |  |
| 2162 | 甘井子 | 红嘴子变105钢丝线  | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 480   | 8321.775312 | 314 | 0  | 0    |  | 2883.295312 |  |
| 2163 | 甘井子 | 姚家变210南关岭线  | 姚家66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 326 | 0  | 0    |  | 2675.455312 |  |
| 2164 | 甘井子 | 友谊变105黄山线   | 友谊66kV变电站  | 10kV | 427   | 7402.912621 | 254 | 0  | 0    |  | 3003.632621 |  |
| 2165 | 甘井子 | 后关变107土城甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 480   | 8321.775312 | 354 | 0  | 0    |  | 2190.495312 |  |
| 2166 | 甘井子 | 后关变110后盐甲线  | 后关66kV变电站  | 10kV | 384   | 6657.42025  | 57  | 0  | 0    |  | 5670.18025  |  |
| 2167 | 甘井子 | 红嘴子变102铝制品线 | 红嘴子66kV变电站 | 10kV | 400   | 6934.81276  | 124 | 0  | 0    |  | 4787.13276  |  |
| 2168 | 瓦房店 | 李官变201李矿线   | 李官66kV变电站  | 10kV | 480   | 8313.6      | 386 | 0  | 0    |  | 1628.08     |  |
| 2169 | 瓦房店 | 园区变104园轴线   | 园区66kV变电站  | 10kV | 597.3 | 10345.236   | 119 | 0  | 0    |  | 8284.156    |  |
| 2170 | 瓦房店 | 西郊变213西区乙线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 405.3 | 7019.796    | 93  | 0  | 0    |  | 5409.036    |  |
| 2171 | 瓦房店 | 西郊变111气调线   | 西郊66kV变电站  | 10kV | 480   | 8313.6      | 173 | 0  | 0    |  | 5317.24     |  |
| 2172 | 瓦房店 | 祝华变202中拥乙线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928        | 42  | 0  | 0    |  | 6200.56     |  |
| 2173 | 瓦房店 | 许屯变202许岭线   | 许屯66kV变电站  | 10kV | 267   | 4624.44     | 126 | 0  | 0    |  | 2442.12     |  |
| 2174 | 瓦房店 | 李店变210鑫兴线   | 李店66kV变电站  | 10kV | 426.7 | 7390.444    | 177 | 0  | 0    |  | 4324.804    |  |
| 2175 | 瓦房店 | 苏家变204金房线   | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440   | 7620.8      | 167 | 0  | 0    |  | 4728.36     |  |
| 2176 | 瓦房店 | 西郊变212西华乙线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 533.3 | 9236.756    | 138 | 0  | 0    |  | 6846.596    |  |
| 2177 | 瓦房店 | 盘地变205金山线   | 盘地66kV变电站  | 10kV | 933   | 16159.56    | 637 | 0  | 0    |  | 5126.72     |  |
| 2178 | 瓦房店 | 永宁变109永新甲线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 448   | 7759.36     | 26  | 0  | 0    |  | 7309.04     |  |

|      |     |            |            |      |             |             |     |   |    |             |  |
|------|-----|------------|------------|------|-------------|-------------|-----|---|----|-------------|--|
| 2179 | 瓦房店 | 永宁变209永新乙线 | 永宁66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 16  | 0 | 0  | 7482.24     |  |
| 2180 | 瓦房店 | 望山变206港务线  | 望山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 94  | 0 | 0  | 5299.92     |  |
| 2181 | 瓦房店 | 王家变106田屯乙线 | 王家66kV变电站  | 10kV | 160         | 2771.2      | 30  | 0 | 0  | 2251.6      |  |
| 2182 | 瓦房店 | 新华变208共济乙线 | 新华66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 498 | 1 | 34 | 611.396     |  |
| 2183 | 瓦房店 | 苏家变112苏瑞线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 170 | 0 | 0  | 4814.96     |  |
| 2184 | 瓦房店 | 苏家变107苏岗甲线 | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 225 | 0 | 0  | 3862.36     |  |
| 2185 | 瓦房店 | 苏家变111苏园甲线 | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 108 | 0 | 0  | 5888.8      |  |
| 2186 | 瓦房店 | 仙浴湾变105红砖线 | 仙浴湾66kV变电站 | 10kV | 320         | 5542.4      | 131 | 0 | 0  | 3273.48     |  |
| 2187 | 瓦房店 | 瓦东变202瓦纺线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 300         | 5196        | 5   | 0 | 0  | 5109.4      |  |
| 2188 | 瓦房店 | 祝华变111祝北线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 362 | 0 | 0  | 4075.396    |  |
| 2189 | 瓦房店 | 瓦东变203食品线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 383 | 0 | 0  | 3758.44     |  |
| 2190 | 瓦房店 | 榆房变203水库线  | 榆房66kV变电站  | 10kV | 298.7       | 5173.484    | 214 | 0 | 0  | 1467.004    |  |
| 2191 | 瓦房店 | 平房变101蒋庄线  | 平房66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 422 | 6 | 32 | 1004.56     |  |
| 2192 | 瓦房店 | 李店变110李北线  | 李店66kV变电站  | 10kV | 426.67      | 7389.9244   | 482 | 9 | 23 | -958.3156   |  |
| 2193 | 瓦房店 | 古城变201王沟线  | 古城66kV变电站  | 10kV | 490.7       | 8498.924    | 474 | 6 | 74 | 289.244     |  |
| 2194 | 瓦房店 | 古城变202水泥线  | 古城66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 250 | 0 | 0  | 3429.36     |  |
| 2195 | 瓦房店 | 柏屯变106将军甲线 | 柏屯66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 120 | 0 | 0  | 5312.044    |  |
| 2196 | 瓦房店 | 柏屯变204北海线  | 柏屯66kV变电站  | 10kV | 267         | 4624.44     | 163 | 0 | 0  | 1801.28     |  |
| 2197 | 瓦房店 | 古城变104拖拉机线 | 古城66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 225 | 0 | 0  | 3862.36     |  |
| 2198 | 瓦房店 | 望山变111联城线  | 望山66kV变电站  | 10kV | 426.6       | 7388.712    | 254 | 0 | 0  | 2989.432    |  |
| 2199 | 瓦房店 | 谢屯变206谢沙线  | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 395         | 6841.4      | 353 | 2 | 83 | 727.44      |  |
| 2200 | 瓦房店 | 永宁变111工业线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 87  | 0 | 0  | 5421.16     |  |
| 2201 | 瓦房店 | 雅化变101兰店线  | 雅化66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 224 | 0 | 0  | 1662.72     |  |
| 2202 | 瓦房店 | 西郊变203文兰线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 376 | 1 | 35 | 877.5466667 |  |
| 2203 | 瓦房店 | 新华变106华太甲线 | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 94  | 0 | 0  | 6131.28     |  |
| 2204 | 瓦房店 | 新华变103水源线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 490.7       | 8498.924    | 532 | 9 | 28 | -715.316    |  |
| 2205 | 瓦房店 | 园区变102园新甲线 | 园区66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 145 | 0 | 0  | 5247.96     |  |
| 2206 | 瓦房店 | 新华变102水产线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 301 | 0 | 0  | 2546.04     |  |
| 2207 | 瓦房店 | 园区变101丰龙甲线 | 园区66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 65  | 0 | 0  | 6633.56     |  |
| 2208 | 瓦房店 | 新华变202尹屯线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 439 | 9 | 39 | 155.88      |  |
| 2209 | 瓦房店 | 新华变108商业线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 219 | 0 | 0  | 5443.676    |  |
| 2210 | 瓦房店 | 新华变101新食线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 336 | 0 | 0  | 1939.84     |  |
| 2211 | 瓦房店 | 新华变105新铝线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 197 | 0 | 0  | 4347.32     |  |

|      |     |            |            |      |       |           |     |    |    |  |           |  |
|------|-----|------------|------------|------|-------|-----------|-----|----|----|--|-----------|--|
| 2212 | 瓦房店 | 柏屯变105联西线  | 柏屯66kV变电站  | 10kV | 640   | 11084.8   | 575 | 5  | 52 |  | 1125.8    |  |
| 2213 | 瓦房店 | 瓦东变206云山线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600   | 10392     | 152 | 0  | 0  |  | 7759.36   |  |
| 2214 | 瓦房店 | 瓦东变102金海线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600   | 10392     | 409 | 0  | 0  |  | 3308.12   |  |
| 2215 | 瓦房店 | 瓦东变207沙河线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 472   | 8175.04   | 534 | 8  | 25 |  | -1073.84  |  |
| 2216 | 瓦房店 | 瓦东变204铁东线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600   | 10392     | 344 | 0  | 0  |  | 4433.92   |  |
| 2217 | 瓦房店 | 瓦东变105炭矿线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 560   | 9699.2    | 207 | 0  | 0  |  | 6113.96   |  |
| 2218 | 瓦房店 | 岗店变101丽华线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 533.3 | 9236.756  | 95  | 0  | 0  |  | 7591.356  |  |
| 2219 | 瓦房店 | 迟家变205中佳线  | 迟家66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 232 | 0  | 0  |  | 2909.76   |  |
| 2220 | 瓦房店 | 迟家变202和平线  | 迟家66kV变电站  | 10kV | 304   | 5265.28   | 244 | 0  | 0  |  | 1039.2    |  |
| 2221 | 瓦房店 | 岗店变201阳光线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 533.3 | 9236.756  | 379 | 0  | 0  |  | 2672.476  |  |
| 2222 | 瓦房店 | 迟家变203杨店线  | 迟家66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 220 | 0  | 0  |  | 3117.6    |  |
| 2223 | 瓦房店 | 祝华变109华丰甲线 | 祝华66kV变电站  | 10kV | 597   | 10340.04  | 135 | 0  | 0  |  | 8001.84   |  |
| 2224 | 瓦房店 | 祝华变107祝华线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 597.3 | 10345.236 | 300 | 0  | 0  |  | 5149.236  |  |
| 2225 | 瓦房店 | 西虎变212西河线  | 西虎66kV变电站  | 10kV | 298.7 | 5173.484  | 203 | 0  | 0  |  | 1657.524  |  |
| 2226 | 瓦房店 | 瓦东变104瓦床线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 560   | 9699.2    | 519 | 10 | 52 |  | 710.12    |  |
| 2227 | 瓦房店 | 瓦东变205铝厂线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 367 | 5  | 48 |  | 571.56    |  |
| 2228 | 瓦房店 | 新华变104轧钢线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448   | 7759.36   | 54  | 0  | 0  |  | 6824.08   |  |
| 2229 | 瓦房店 | 盘地变102大田线  | 盘地66kV变电站  | 10kV | 320   | 5542.4    | 297 | 3  | 69 |  | 398.36    |  |
| 2230 | 瓦房店 | 苏家变102园西线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448   | 7759.36   | 329 | 0  | 0  |  | 2061.08   |  |
| 2231 | 瓦房店 | 罗屯变127农电线  | 罗屯66kV变电站  | 10kV | 240   | 4156.8    | 131 | 0  | 0  |  | 1887.88   |  |
| 2232 | 瓦房店 | 盘地变105元东线  | 盘地66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 313 | 0  | 0  |  | 1506.84   |  |
| 2233 | 瓦房店 | 盘地变106元瓦线  | 盘地66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 176 | 0  | 0  |  | 3879.68   |  |
| 2234 | 瓦房店 | 老虎屯变101杨家线 | 老虎屯66kV变电站 | 10kV | 320   | 5542.4    | 518 | 4  | 91 |  | -3429.36  |  |
| 2235 | 瓦房店 | 三台子变112河东线 | 三台子66kV变电站 | 10kV | 336   | 5819.52   | 261 | 0  | 0  |  | 1299      |  |
| 2236 | 瓦房店 | 三台子变111三台线 | 三台子66kV变电站 | 10kV | 496   | 8590.72   | 207 | 0  | 0  |  | 5005.48   |  |
| 2237 | 瓦房店 | 驼山变103东岗线  | 驼山66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 338 | 2  | 43 |  | 1073.84   |  |
| 2238 | 瓦房店 | 三台子变114台水线 | 三台子66kV变电站 | 10kV | 200   | 3464      | 239 | 4  | 51 |  | -675.48   |  |
| 2239 | 瓦房店 | 驼山变102驼东线  | 驼山66kV变电站  | 10kV | 320   | 5542.4    | 219 | 0  | 0  |  | 1749.32   |  |
| 2240 | 瓦房店 | 驼山变101金屯线  | 驼山66kV变电站  | 10kV | 296   | 5126.72   | 227 | 0  | 0  |  | 1195.08   |  |
| 2241 | 瓦房店 | 万家岭变102盖店线 | 万家岭66kV变电站 | 10kV | 304   | 5265.28   | 289 | 2  | 86 |  | 259.8     |  |
| 2242 | 瓦房店 | 望山变105港湾甲线 | 望山66kV变电站  | 10kV | 384   | 6650.88   | 62  | 0  | 0  |  | 5577.04   |  |
| 2243 | 瓦房店 | 王家变104工业线  | 王家66kV变电站  | 10kV | 400   | 6928      | 415 | 2  | 56 |  | -259.8    |  |
| 2244 | 瓦房店 | 李店变201吴店线  | 李店66kV变电站  | 10kV | 405.3 | 7019.796  | 509 | 1  | 22 |  | -1796.084 |  |

|      |     |            |            |      |             |             |     |    |    |  |             |  |
|------|-----|------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|----|--|-------------|--|
| 2245 | 瓦房店 | 泡崖变201胡电线  | 泡崖66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 534 | 7  | 51 |  | -1489.52    |  |
| 2246 | 瓦房店 | 平房变202九龙线  | 平房66kV变电站  | 10kV | 300         | 5196        | 79  | 0  | 0  |  | 3827.72     |  |
| 2247 | 瓦房店 | 瓦东变106铁路线  | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 143 | 0  | 0  |  | 7915.24     |  |
| 2248 | 瓦房店 | 榆房变103东风线  | 榆房66kV变电站  | 10kV | 426.6666667 | 7389.866667 | 72  | 0  | 0  |  | 6142.826667 |  |
| 2249 | 瓦房店 | 岗店变211隆成线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 195 | 0  | 0  |  | 6967.836    |  |
| 2250 | 瓦房店 | 榆房变201楼房线  | 榆房66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 388 | 0  | 0  |  | 2516.596    |  |
| 2251 | 瓦房店 | 永宁变210鸿本线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 91  | 0  | 0  |  | 6183.24     |  |
| 2252 | 瓦房店 | 苏家变103天月线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 64  | 0  | 0  |  | 6650.88     |  |
| 2253 | 瓦房店 | 驼山变108大未线  | 驼山66kV变电站  | 10kV | 496         | 8590.72     | 581 | 4  | 49 |  | -1472.2     |  |
| 2254 | 瓦房店 | 新农变101新复甲线 | 新农66kV变电站  | 10kV | 224         | 3879.68     | 177 | 0  | 0  |  | 814.04      |  |
| 2255 | 瓦房店 | 苏家变206如日线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 423 | 3  | 84 |  | 294.44      |  |
| 2256 | 瓦房店 | 仙浴湾变106杨街线 | 仙浴湾66kV变电站 | 10kV | 320         | 5542.4      | 222 | 0  | 0  |  | 1697.36     |  |
| 2257 | 瓦房店 | 祝华变209华丰乙线 | 祝华66kV变电站  | 10kV | 500         | 8660        | 158 | 0  | 0  |  | 5923.44     |  |
| 2258 | 瓦房店 | 苏家变211苏园乙线 | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 315 | 0  | 0  |  | 2165        |  |
| 2259 | 瓦房店 | 西郊变206锦山线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 298.7       | 5173.484    | 118 | 0  | 0  |  | 3129.724    |  |
| 2260 | 瓦房店 | 谢屯变203高新乙线 | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 14  | 0  | 0  |  | 7516.88     |  |
| 2261 | 瓦房店 | 西郊变107万达甲线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 104 | 0  | 0  |  | 5958.08     |  |
| 2262 | 瓦房店 | 苏家变212瑞谷线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 394 | 1  | 50 |  | 796.72      |  |
| 2263 | 瓦房店 | 西王变202成达线  | 西王66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 53  | 0  | 0  |  | 9474.04     |  |
| 2264 | 瓦房店 | 祝华变102中拥甲线 | 祝华66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 56  | 0  | 0  |  | 9375.316    |  |
| 2265 | 瓦房店 | 新华变107华太乙线 | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 202 | 0  | 0  |  | 4260.72     |  |
| 2266 | 瓦房店 | 泡崖变103柏岚线  | 泡崖66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 459 | 3  | 41 |  | -190.52     |  |
| 2267 | 瓦房店 | 榆房变202那电线  | 榆房66kV变电站  | 10kV | 394.7       | 6836.204    | 538 | 9  | 22 |  | -2481.956   |  |
| 2268 | 瓦房店 | 松树变117松树线  | 松树66kV变电站  | 10kV | 200         | 3464        | 202 | 9  | 38 |  | -34.64      |  |
| 2269 | 瓦房店 | 西郊变207万达乙线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 72  | 0  | 0  |  | 6512.32     |  |
| 2270 | 瓦房店 | 新华变203三家线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 389 | 10 | 89 |  | 1021.88     |  |
| 2271 | 瓦房店 | 谢屯变102泡崖线  | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 341 | 0  | 0  |  | 1484.324    |  |
| 2272 | 瓦房店 | 李官变203王电线  | 李官66kV变电站  | 10kV | 304         | 5265.28     | 181 | 0  | 0  |  | 2130.36     |  |
| 2273 | 瓦房店 | 老虎屯变102石电线 | 老虎屯66kV变电站 | 10kV | 448         | 7759.36     | 511 | 8  | 29 |  | -1091.16    |  |
| 2274 | 瓦房店 | 岗店变212瑞安线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 296 | 0  | 0  |  | 4110.036    |  |
| 2275 | 瓦房店 | 许屯变101温泉线  | 许屯66kV变电站  | 10kV | 405         | 7014.6      | 41  | 0  | 0  |  | 6304.48     |  |
| 2276 | 瓦房店 | 盘地变101元北线  | 盘地66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 260 | 0  | 0  |  | 2424.8      |  |
| 2277 | 瓦房店 | 谢屯变106谢王线  | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 395         | 6841.4      | 300 | 0  | 0  |  | 1645.4      |  |



|      |     |             |            |      |             |             |     |    |     |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|-----|-------------|--|
| 2278 | 瓦房店 | 新华变204新棉线   | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 348 | 0  | 0   | 1732        |  |
| 2279 | 瓦房店 | 苏家变209兴工乙线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 134 | 0  | 0   | 5299.92     |  |
| 2280 | 瓦房店 | 谢屯变103高新甲线  | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 206 | 0  | 0   | 4191.44     |  |
| 2281 | 瓦房店 | 榆房变105城山甲线  | 榆房66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 285 | 0  | 0   | 2454.244    |  |
| 2282 | 瓦房店 | 三台子变121大桥线  | 三台子66kV变电站 | 10kV | 424         | 7343.68     | 365 | 5  | 38  | 1021.88     |  |
| 2283 | 瓦房店 | 西虎变211红沿线   | 西虎66kV变电站  | 10kV | 298.7       | 5173.484    | 262 | 9  | 20  | 635.644     |  |
| 2284 | 瓦房店 | 松树变112龙潭线   | 松树66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 242 | 0  | 0   | 1350.96     |  |
| 2285 | 瓦房店 | 谢屯变104井口线   | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 231 | 0  | 0   | 3758.44     |  |
| 2286 | 瓦房店 | 松树变113得利寺线  | 松树66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 236 | 0  | 0   | 1454.88     |  |
| 2287 | 瓦房店 | 李官变102盐场线   | 李官66kV变电站  | 10kV | 160         | 2771.2      | 193 | 6  | 81  | -571.56     |  |
| 2288 | 瓦房店 | 榆房变101榆房线   | 榆房66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 503 | 9  | 69  | -398.36     |  |
| 2289 | 瓦房店 | 榆房变102公路线   | 榆房66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 472 | 4  | 85  | 1061.716    |  |
| 2290 | 瓦房店 | 王家变105田屯甲线  | 王家66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 122 | 0  | 0   | 4814.96     |  |
| 2291 | 瓦房店 | 西郊变211曲电线   | 西郊66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 228 | 0  | 0   | 6396.276    |  |
| 2292 | 瓦房店 | 谢屯变101平岛线   | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 501.3       | 8682.516    | 293 | 0  | 0   | 3607.756    |  |
| 2293 | 瓦房店 | 盘地变103元西线   | 盘地66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 95  | 0  | 0   | 5282.6      |  |
| 2294 | 瓦房店 | 古城变101城内线   | 古城66kV变电站  | 10kV | 490.7       | 8498.924    | 666 | 5  | 52  | -3036.196   |  |
| 2295 | 瓦房店 | 永宁变112鸿发线   | 永宁66kV变电站  | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 215 | 8  | 88  | 894.8666667 |  |
| 2296 | 瓦房店 | 古城变103大河线   | 古城66kV变电站  | 10kV | 350         | 6062        | 156 | 0  | 0   | 3360.08     |  |
| 2297 | 瓦房店 | 瓦东变103铁西线   | 瓦东66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 164 | 0  | 0   | 7551.52     |  |
| 2298 | 瓦房店 | 望山变203望城线   | 望山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 88  | 0  | 0   | 5403.84     |  |
| 2299 | 瓦房店 | 望山变212风源线   | 望山66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 147 | 0  | 0   | 4844.404    |  |
| 2300 | 瓦房店 | 迟家变102闫店线   | 迟家66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 509 | 4  | 100 | -502.28     |  |
| 2301 | 瓦房店 | 古城变203岳山线   | 古城66kV变电站  | 10kV | 490.7       | 8498.924    | 530 | 10 | 96  | -680.676    |  |
| 2302 | 瓦房店 | 西郊变102国际城甲线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 59  | 0  | 0   | 5906.12     |  |
| 2303 | 瓦房店 | 万家岭变202矿业线  | 万家岭66kV变电站 | 10kV | 400         | 6928        | 100 | 0  | 0   | 5196        |  |
| 2304 | 瓦房店 | 西郊变208橡胶线   | 西郊66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 396 | 9  | 79  | 1454.88     |  |
| 2305 | 瓦房店 | 西郊变209长城乙线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 298.7       | 5173.484    | 140 | 0  | 0   | 2748.684    |  |
| 2306 | 瓦房店 | 王家变101瓦东线   | 王家66kV变电站  | 10kV | 280         | 4849.6      | 113 | 0  | 0   | 2892.44     |  |
| 2307 | 瓦房店 | 永宁变113永联线   | 永宁66kV变电站  | 10kV | 266.6666667 | 4618.666667 | 170 | 0  | 0   | 1674.266667 |  |
| 2308 | 瓦房店 | 西郊变202国际城乙线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 49  | 0  | 0   | 8388.076    |  |
| 2309 | 瓦房店 | 祝华变106龙庄线   | 祝华66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 299 | 0  | 0   | 4058.076    |  |
| 2310 | 瓦房店 | 西郊变104广场线   | 西郊66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 263 | 0  | 0   | 5836.84     |  |

|      |     |            |            |      |             |             |     |    |    |  |             |  |
|------|-----|------------|------------|------|-------------|-------------|-----|----|----|--|-------------|--|
| 2311 | 瓦房店 | 榆房变205城山乙线 | 榆房66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 303 | 0  | 0  |  | 2142.484    |  |
| 2312 | 瓦房店 | 西王变103赵铝线  | 西王66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 443 | 2  | 33 |  | -744.76     |  |
| 2313 | 瓦房店 | 西王变201金雕线  | 西王66kV变电站  | 10kV | 800         | 13856       | 417 | 0  | 0  |  | 6633.56     |  |
| 2314 | 瓦房店 | 谢屯变202泉水线  | 谢屯66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 173 | 0  | 0  |  | 4763        |  |
| 2315 | 瓦房店 | 新华变209生润线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 533         | 9231.56     | 78  | 0  | 0  |  | 7880.6      |  |
| 2316 | 瓦房店 | 老虎屯变104华录线 | 老虎屯66kV变电站 | 10kV | 448         | 7759.36     | 3   | 0  | 0  |  | 7707.4      |  |
| 2317 | 瓦房店 | 李官变103华铜线  | 李官66kV变电站  | 10kV | 304         | 5265.28     | 409 | 7  | 70 |  | -1818.6     |  |
| 2318 | 瓦房店 | 苏家变210商贸线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 356 | 0  | 0  |  | 1454.88     |  |
| 2319 | 瓦房店 | 园区变204园家线  | 园区66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 200 | 0  | 0  |  | 6881.236    |  |
| 2320 | 瓦房店 | 新农变202单家线  | 新农66kV变电站  | 10kV | 266.7       | 4619.244    | 152 | 0  | 0  |  | 1986.604    |  |
| 2321 | 瓦房店 | 许屯变201龙门线  | 许屯66kV变电站  | 10kV | 362.6       | 6280.232    | 170 | 0  | 0  |  | 3335.832    |  |
| 2322 | 瓦房店 | 永宁变110沈鸿线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 11  | 0  | 0  |  | 7568.84     |  |
| 2323 | 瓦房店 | 永宁变212双岔线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 329 | 0  | 0  |  | 2061.08     |  |
| 2324 | 瓦房店 | 园区变201丰龙乙线 | 园区66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 86  | 0  | 0  |  | 6269.84     |  |
| 2325 | 瓦房店 | 老虎屯变201大商线 | 老虎屯66kV变电站 | 10kV | 533.33      | 9237.2756   | 115 | 0  | 0  |  | 7245.4756   |  |
| 2326 | 瓦房店 | 永宁变211永宁线  | 永宁66kV变电站  | 10kV | 309.3333333 | 5357.653333 | 173 | 0  | 0  |  | 2361.293333 |  |
| 2327 | 瓦房店 | 雅化变205重工线  | 雅化66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 23  | 0  | 0  |  | 8838.396    |  |
| 2328 | 瓦房店 | 西郊变201世纪线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 597         | 10340.04    | 285 | 0  | 0  |  | 5403.84     |  |
| 2329 | 瓦房店 | 祝华变201深蓝乙线 | 祝华66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 339 | 10 | 94 |  | 1056.52     |  |
| 2330 | 瓦房店 | 祝华变101深蓝甲线 | 祝华66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 400 | 0  | 0  |  | 2308.756    |  |
| 2331 | 瓦房店 | 祝华变212祝丰线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 8   | 0  | 0  |  | 6789.44     |  |
| 2332 | 瓦房店 | 松树变116机床线  | 松树66kV变电站  | 10kV | 150         | 2598        | 57  | 0  | 0  |  | 1610.76     |  |
| 2333 | 瓦房店 | 祝华变207祝联线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 322 | 0  | 0  |  | 4814.96     |  |
| 2334 | 瓦房店 | 泡崖变102桥子线  | 泡崖66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 313 | 5  | 71 |  | 121.24      |  |
| 2335 | 瓦房店 | 祝华变211祝南线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 510 | 2  | 83 |  | 1558.8      |  |
| 2336 | 瓦房店 | 平房变201水泥线  | 平房66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 279 | 0  | 0  |  | 2927.08     |  |
| 2337 | 瓦房店 | 新农变201新复乙线 | 新农66kV变电站  | 10kV | 266.7       | 4619.244    | 424 | 2  | 99 |  | -2724.436   |  |
| 2338 | 瓦房店 | 苏家变201晶元线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 8   | 0  | 0  |  | 7482.24     |  |
| 2339 | 瓦房店 | 西郊变108抱龙线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 266 | 0  | 0  |  | 3706.48     |  |
| 2340 | 瓦房店 | 罗屯变123许屯线  | 罗屯66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 490 | 7  | 92 |  | -1558.8     |  |
| 2341 | 瓦房店 | 李官变202土城线  | 李官66kV变电站  | 10kV | 160         | 2771.2      | 2   | 0  | 0  |  | 2736.56     |  |
| 2342 | 瓦房店 | 苏家变208商贸线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 116 | 0  | 0  |  | 5611.68     |  |
| 2343 | 瓦房店 | 西郊变105长城甲线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 300         | 5196        | 125 | 0  | 0  |  | 3031        |  |

|      |     |            |            |      |             |             |     |   |     |  |             |  |
|------|-----|------------|------------|------|-------------|-------------|-----|---|-----|--|-------------|--|
| 2344 | 瓦房店 | 西郊变210石油线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 597.3333333 | 10345.81333 | 318 | 0 | 0   |  | 4838.053333 |  |
| 2345 | 瓦房店 | 迟家变105东楼线  | 迟家66kV变电站  | 10kV | 405         | 7014.6      | 231 | 0 | 0   |  | 3013.68     |  |
| 2346 | 瓦房店 | 驼山变104西杨线  | 驼山66kV变电站  | 10kV | 432         | 7482.24     | 90  | 0 | 0   |  | 5923.44     |  |
| 2347 | 瓦房店 | 望山变205港湾乙线 | 望山66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 185 | 0 | 0   |  | 3723.8      |  |
| 2348 | 瓦房店 | 新农变102新杨线  | 新农66kV变电站  | 10kV | 266.7       | 4619.244    | 328 | 9 | 33  |  | -1061.716   |  |
| 2349 | 瓦房店 | 西郊变109西区甲线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 98  | 0 | 0   |  | 5230.64     |  |
| 2350 | 瓦房店 | 柏屯变206将军乙线 | 柏屯66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 50  | 0 | 0   |  | 6524.444    |  |
| 2351 | 瓦房店 | 岗店变102翰林线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 597.3       | 10345.236   | 358 | 0 | 0   |  | 4144.676    |  |
| 2352 | 瓦房店 | 祝华变206龙水线  | 祝华66kV变电站  | 10kV | 500         | 8660        | 119 | 0 | 0   |  | 6598.92     |  |
| 2353 | 瓦房店 | 盘地变202二水线  | 盘地66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 91  | 0 | 0   |  | 3966.28     |  |
| 2354 | 瓦房店 | 三台子变113胜利线 | 三台子66kV变电站 | 10kV | 300         | 5196        | 87  | 0 | 0   |  | 3689.16     |  |
| 2355 | 瓦房店 | 苏家变207苏岗乙线 | 苏家66kV变电站  | 10kV | 440         | 7620.8      | 17  | 0 | 0   |  | 7326.36     |  |
| 2356 | 瓦房店 | 西王变102姜店线  | 西王66kV变电站  | 10kV | 496         | 8590.72     | 503 | 2 | 52  |  | -121.24     |  |
| 2357 | 瓦房店 | 苏家变109兴工甲线 | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 120 | 0 | 0   |  | 5680.96     |  |
| 2358 | 瓦房店 | 苏家变104天歌线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 383 | 7 | 25  |  | 1125.8      |  |
| 2359 | 瓦房店 | 李店变101李东线  | 李店66kV变电站  | 10kV | 405.3       | 7019.796    | 486 | 1 | 42  |  | -1397.724   |  |
| 2360 | 瓦房店 | 岗店变112西林线  | 岗店66kV变电站  | 10kV | 533.3       | 9236.756    | 232 | 0 | 0   |  | 5218.516    |  |
| 2361 | 瓦房店 | 园区变103园达线  | 园区66kV变电站  | 10kV | 800         | 13856       | 409 | 0 | 0   |  | 6772.12     |  |
| 2362 | 瓦房店 | 西郊变103阀门线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 480         | 8313.6      | 361 | 0 | 0   |  | 2061.08     |  |
| 2363 | 瓦房店 | 新华变201红旗线  | 新华66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 451 | 6 | 43  |  | -51.96      |  |
| 2364 | 瓦房店 | 西郊变106昌盛线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 300         | 5196        | 177 | 0 | 0   |  | 2130.36     |  |
| 2365 | 瓦房店 | 西郊变112西华甲线 | 西郊66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 178 | 0 | 0   |  | 3845.04     |  |
| 2366 | 瓦房店 | 苏家变101砬明线  | 苏家66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 549 | 4 | 100 |  | -1749.32    |  |
| 2367 | 瓦房店 | 平房变203李店线  | 平房66kV变电站  | 10kV | 260         | 4503.2      | 155 | 0 | 0   |  | 1818.6      |  |
| 2368 | 瓦房店 | 盘地变201备用线路 | 盘地66kV变电站  | 10kV | 400         | 6928        | 174 | 0 | 0   |  | 3914.32     |  |
| 2369 | 瓦房店 | 雅化变206外联线  | 雅化66kV变电站  | 10kV | 533.3333333 | 9237.333333 | 158 | 0 | 0   |  | 6500.773333 |  |
| 2370 | 瓦房店 | 西虎变201西驼线  | 西虎66kV变电站  | 10kV | 426.7       | 7390.444    | 244 | 0 | 0   |  | 3164.364    |  |
| 2371 | 瓦房店 | 西王变101田电线  | 西王66kV变电站  | 10kV | 240         | 4156.8      | 167 | 0 | 0   |  | 1264.36     |  |
| 2372 | 瓦房店 | 西郊变110八三线  | 西郊66kV变电站  | 10kV | 600         | 10392       | 266 | 0 | 0   |  | 5784.88     |  |
| 2373 | 瓦房店 | 松树变114水库线  | 松树66kV变电站  | 10kV | 298.7       | 5173.484    | 216 | 0 | 0   |  | 1432.364    |  |
| 2374 | 瓦房店 | 园区变203园新乙线 | 园区66kV变电站  | 10kV | 448         | 7759.36     | 331 | 0 | 0   |  | 2026.44     |  |
| 2375 | 瓦房店 | 古城变102农场线  | 古城66kV变电站  | 10kV | 320         | 5542.4      | 290 | 1 | 77  |  | 519.6       |  |
| 2376 | 瓦房店 | 万家岭变201北瓦线 | 万家岭66kV变电站 | 10kV | 304         | 5265.28     | 255 | 8 | 35  |  | 848.68      |  |

|      |     |            |           |      |       |          |     |   |    |  |          |  |
|------|-----|------------|-----------|------|-------|----------|-----|---|----|--|----------|--|
| 2377 | 瓦房店 | 李官变101李官线  | 李官66kV变电站 | 10kV | 400   | 6928     | 476 | 4 | 68 |  | -1316.32 |  |
| 2378 | 瓦房店 | 谢屯变201谢五线  | 谢屯66kV变电站 | 10kV | 533.3 | 9236.756 | 337 | 0 | 0  |  | 3399.916 |  |
| 2379 | 瓦房店 | 盘地变203备用线路 | 盘地66kV变电站 | 10kV | 400   | 6928     | 311 | 0 | 0  |  | 1541.48  |  |
| 2380 | 瓦房店 | 王家变107瓦西线  | 王家66kV变电站 | 10kV | 400   | 6928     | 383 | 2 | 97 |  | 294.44   |  |
| 2381 | 瓦房店 | 苏家变105理工线  | 苏家66kV变电站 | 10kV | 448   | 7759.36  | 354 | 0 | 0  |  | 1628.08  |  |
| 2382 | 长海  | 房身变233大岭线  | 房身66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 242 | 0 | 0  |  | 2563.36  |  |
| 2383 | 长海  | 石城变104东升线  | 石城66kV变电站 | 10kV | 259   | 4485.88  | 49  | 0 | 0  |  | 3637.2   |  |
| 2384 | 长海  | 石城变101花山线  | 石城66kV变电站 | 10kV | 259   | 4485.88  | 115 | 0 | 0  |  | 2494.08  |  |
| 2385 | 长海  | 长海变129机场线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 178 | 0 | 0  |  | 3671.84  |  |
| 2386 | 长海  | 石城变103王家线  | 石城66kV变电站 | 10kV | 259   | 4485.88  | 229 | 1 | 2  |  | 519.6    |  |
| 2387 | 长海  | 长海变122城镇线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 299 | 0 | 0  |  | 1576.12  |  |
| 2388 | 长海  | 獐子变221西獐线  | 獐子66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 124 | 0 | 0  |  | 4607.12  |  |
| 2389 | 长海  | 石城变102三胜线  | 石城66kV变电站 | 10kV | 259   | 4485.88  | 47  | 0 | 0  |  | 3671.84  |  |
| 2390 | 长海  | 石城变105新民线  | 石城66kV变电站 | 10kV | 259   | 4485.88  | 82  | 0 | 0  |  | 3065.64  |  |
| 2391 | 长海  | 长海变121菜园线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 204 | 0 | 0  |  | 3221.52  |  |
| 2392 | 长海  | 獐子变223东獐线  | 獐子66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 150 | 0 | 0  |  | 4156.8   |  |
| 2393 | 长海  | 广鹿变145昌达线  | 广鹿66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 93  | 0 | 0  |  | 5144.04  |  |
| 2394 | 长海  | 獐子变122沙包线  | 獐子66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 107 | 0 | 0  |  | 4901.56  |  |
| 2395 | 长海  | 房身变232回龙线  | 房身66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 116 | 0 | 0  |  | 4745.68  |  |
| 2396 | 长海  | 广鹿变242铁山线  | 广鹿66kV变电站 | 10kV | 447   | 7742.04  | 79  | 0 | 0  |  | 6373.76  |  |
| 2397 | 长海  | 广鹿变141柳条线  | 广鹿66kV变电站 | 10kV | 447   | 7742.04  | 194 | 0 | 0  |  | 4381.96  |  |
| 2398 | 长海  | 海洋变102红石线  | 海洋66kV变电站 | 10kV | 238   | 4122.16  | 100 | 0 | 0  |  | 2390.16  |  |
| 2399 | 长海  | 长海变123南砣线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 288 | 0 | 0  |  | 1766.64  |  |
| 2400 | 长海  | 海洋变103南庄线  | 海洋66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 247 | 0 | 0  |  | 2476.76  |  |
| 2401 | 长海  | 广鹿变142瓜皮线  | 广鹿66kV变电站 | 10kV | 447   | 7742.04  | 138 | 0 | 0  |  | 5351.88  |  |
| 2402 | 长海  | 獐子变222恒源线  | 獐子66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 170 | 0 | 0  |  | 3810.4   |  |
| 2403 | 长海  | 獐子变124外岛线  | 獐子66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 54  | 0 | 0  |  | 5819.52  |  |
| 2404 | 长海  | 海洋变101北砣线  | 海洋66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 59  | 0 | 0  |  | 5732.92  |  |
| 2405 | 长海  | 海洋变104海獐线  | 海洋66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 297 | 0 | 0  |  | 1610.76  |  |
| 2406 | 长海  | 长海变125杨家线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 315 | 0 | 0  |  | 1299     |  |
| 2407 | 长海  | 广鹿变241沙南线  | 广鹿66kV变电站 | 10kV | 447   | 7742.04  | 98  | 0 | 0  |  | 6044.68  |  |
| 2408 | 长海  | 长海变124大广线  | 长海66kV变电站 | 10kV | 390   | 6754.8   | 148 | 0 | 0  |  | 4191.44  |  |
| 2409 | 长海  | 房身变231核桃线  | 房身66kV变电站 | 10kV | 184   | 3186.88  | 149 | 1 | 7  |  | 606.2    |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |      |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|------|--|-------------|--|
| 2410 | 长海  | 房身变132潜水线   | 房身66kV变电站  | 10kV | 184 | 3186.88     | 62  | 0 | 0    |  | 2113.04     |  |
| 2411 | 长海  | 长海变128盐海线   | 长海66kV变电站  | 10kV | 390 | 6754.8      | 223 | 0 | 0    |  | 2892.44     |  |
| 2412 | 沙河口 | 马栏变104马西线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 174 | 0 | 0    |  | 4389.232621 |  |
| 2413 | 沙河口 | 香周路变206工人村线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 169 | 0 | 0    |  | 5394.695312 |  |
| 2414 | 沙河口 | 桃山变208桃山线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 173 | 0 | 0    |  | 3938.45276  |  |
| 2415 | 沙河口 | 桃山变205钢窗线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 60  | 0 | 0    |  | 5895.61276  |  |
| 2416 | 沙河口 | 马栏变103马程线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 248 | 0 | 0    |  | 3107.552621 |  |
| 2417 | 沙河口 | 桃山变203连山线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 94  | 0 | 0    |  | 6693.695312 |  |
| 2418 | 沙河口 | 长兴变401和泰乙线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 32  | 0 | 0    |  | 5912.472899 |  |
| 2419 | 沙河口 | 长兴变206和泰甲线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 39  | 0 | 0    |  | 5791.232899 |  |
| 2420 | 沙河口 | 东北路变204东胜线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 217 | 0 | 0    |  | 3176.37276  |  |
| 2421 | 沙河口 | 星海湾变210飞通线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 184 | 0 | 0    |  | 7215.33914  |  |
| 2422 | 沙河口 | 长兴变302民政乙线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 205 | 0 | 0    |  | 6851.61914  |  |
| 2423 | 沙河口 | 兴工变124工华线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 118 | 0 | 0    |  | 4891.05276  |  |
| 2424 | 沙河口 | 东北路变101东安线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 462 | 7 | 1488 |  | 319.9353121 |  |
| 2425 | 沙河口 | 长兴变113公园线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 168 | 0 | 0    |  | 4025.05276  |  |
| 2426 | 沙河口 | 兴工变133沙河口线  | 兴工66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 246 | 0 | 0    |  | 2674.09276  |  |
| 2427 | 沙河口 | 香周路变104北海线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 218 | 0 | 0    |  | 4546.015312 |  |
| 2428 | 沙河口 | 星海湾变305国宝乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 251 | 0 | 0    |  | 2587.49276  |  |
| 2429 | 沙河口 | 三元变201体育场线  | 三元66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 365 | 0 | 0    |  | 4773.900416 |  |
| 2430 | 沙河口 | 侯家沟变106东联线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 19  | 0 | 0    |  | 10073.13914 |  |
| 2431 | 沙河口 | 兴工变123柴油机线  | 兴工66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 38  | 0 | 0    |  | 7663.615312 |  |
| 2432 | 沙河口 | 桃山变111云麓乙线  | 桃山66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 33  | 0 | 0    |  | 9830.65914  |  |
| 2433 | 沙河口 | 桃山变102大华线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 109 | 0 | 0    |  | 6433.895312 |  |
| 2434 | 沙河口 | 星海湾变205希望线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 321 | 0 | 0    |  | 1375.09276  |  |
| 2435 | 沙河口 | 五一路变102中龙线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 288 | 0 | 0    |  | 4373.837226 |  |
| 2436 | 沙河口 | 王家沟变105柳河线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 420 | 7281.553398 | 188 | 0 | 0    |  | 4025.393398 |  |
| 2437 | 沙河口 | 黑石礁变104中盛线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 73  | 0 | 0    |  | 7976.278003 |  |
| 2438 | 沙河口 | 星海湾变114莲花乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 536 | 9292.649098 | 58  | 0 | 0    |  | 8288.089098 |  |
| 2439 | 沙河口 | 新开路变113长春甲线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 145 | 0 | 0    |  | 6729.238003 |  |
| 2440 | 沙河口 | 星海湾变211星华线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 520 | 9015.256588 | 199 | 0 | 0    |  | 5568.576588 |  |
| 2441 | 沙河口 | 星海湾变404恒隆线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 18  | 0 | 0    |  | 10090.45914 |  |
| 2442 | 沙河口 | 由家变108网络甲线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 148 | 0 | 0    |  | 7838.85914  |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2443 | 沙河口 | 长兴变101广电线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 127 | 0 | 0 |  | 8896.060416 |  |
| 2444 | 沙河口 | 星海湾变204新体甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 103 | 0 | 0 |  | 5150.85276  |  |
| 2445 | 沙河口 | 星海湾变304新体乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 166 | 0 | 0 |  | 4059.69276  |  |
| 2446 | 沙河口 | 侯家沟变208侯香线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 112 | 0 | 0 |  | 9710.645437 |  |
| 2447 | 沙河口 | 由家变208锦华线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 327 | 0 | 0 |  | 4738.57914  |  |
| 2448 | 沙河口 | 长兴变114民政甲线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 200 | 0 | 0 |  | 6938.21914  |  |
| 2449 | 沙河口 | 长兴变301新天地乙线 | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 192 | 0 | 0 |  | 7770.260416 |  |
| 2450 | 沙河口 | 侯家沟变204沙龙线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 306 | 0 | 0 |  | 1634.89276  |  |
| 2451 | 沙河口 | 庙岭变207庙息线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 98  | 0 | 0 |  | 8704.85914  |  |
| 2452 | 沙河口 | 侯家沟变104物流甲线 | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 247 | 0 | 0 |  | 4962.598003 |  |
| 2453 | 沙河口 | 长兴变204罗斯福甲线 | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 379 | 0 | 0 |  | 4531.420416 |  |
| 2454 | 沙河口 | 星海湾变106连叶线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 268 | 0 | 0 |  | 4598.878003 |  |
| 2455 | 沙河口 | 星海湾变111环球甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 140 | 0 | 0 |  | 7977.41914  |  |
| 2456 | 沙河口 | 侯家沟变108五中线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 255 | 0 | 0 |  | 2518.21276  |  |
| 2457 | 沙河口 | 桃山变201博亿乙线  | 桃山66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 94  | 0 | 0 |  | 8080.657864 |  |
| 2458 | 沙河口 | 由家变102台山线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 345 | 0 | 0 |  | 2346.375312 |  |
| 2459 | 沙河口 | 由家变101南沙线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 73  | 0 | 0 |  | 7057.415312 |  |
| 2460 | 沙河口 | 庙岭变206庙北线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 373 | 6466.712899 | 82  | 0 | 0 |  | 5046.472899 |  |
| 2461 | 沙河口 | 长兴变210民勇线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 188 | 0 | 0 |  | 5065.615312 |  |
| 2462 | 沙河口 | 庙岭变106庙新线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 194 | 0 | 0 |  | 7042.13914  |  |
| 2463 | 沙河口 | 五一路变203星台线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 124 | 0 | 0 |  | 7092.958003 |  |
| 2464 | 沙河口 | 兴工变127万益线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 294 | 0 | 0 |  | 3229.695312 |  |
| 2465 | 沙河口 | 桃山变110新城线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 133 | 0 | 0 |  | 6018.215312 |  |
| 2466 | 沙河口 | 长兴变105乐特线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 128 | 0 | 0 |  | 6104.815312 |  |
| 2467 | 沙河口 | 桃山变202星海乙线  | 桃山66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 73  | 0 | 0 |  | 9137.85914  |  |
| 2468 | 沙河口 | 桃山变103由家村线  | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 93  | 0 | 0 |  | 6711.015312 |  |
| 2469 | 沙河口 | 长兴变107长兴甲线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 394 | 6830.790569 | 318 | 0 | 0 |  | 1323.030569 |  |
| 2470 | 沙河口 | 三元变205同泰线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 140 | 0 | 0 |  | 8670.900416 |  |
| 2471 | 沙河口 | 五一路变201福源线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 186 | 0 | 0 |  | 6140.477226 |  |
| 2472 | 沙河口 | 五一路变209兰溪线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 167 | 0 | 0 |  | 6469.557226 |  |
| 2473 | 沙河口 | 黑石礁变108半岛线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 244 | 0 | 0 |  | 2240.632899 |  |
| 2474 | 沙河口 | 马栏变204天盛线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 217 | 0 | 0 |  | 4563.335312 |  |
| 2475 | 沙河口 | 长兴变102天兴线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 352 | 0 | 0 |  | 4999.060416 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |     |  |              |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|-----|--|--------------|--|
| 2476 | 沙河口 | 侯家沟变203学工线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 411 | 7 | 570 |  | -183.7072399 |  |
| 2477 | 沙河口 | 由家变103海运线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 134 | 0 | 0   |  | 6000.895312  |  |
| 2478 | 沙河口 | 新开路变106泰安线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 150 | 0 | 0   |  | 4804.912621  |  |
| 2479 | 沙河口 | 王家沟变103西山线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 369 | 4 | 120 |  | 543.7327601  |  |
| 2480 | 沙河口 | 侯家沟变201敦煌线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 198 | 0 | 0   |  | 3505.45276   |  |
| 2481 | 沙河口 | 兴工变122李家村线  | 兴工66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 348 | 0 | 0   |  | 3681.377864  |  |
| 2482 | 沙河口 | 黑石礁变209苏州线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 83  | 0 | 0   |  | 5029.152899  |  |
| 2483 | 沙河口 | 马栏变106马甸线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 114 | 0 | 0   |  | 5428.432621  |  |
| 2484 | 沙河口 | 马栏变105渤海线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 273 | 0 | 0   |  | 2674.552621  |  |
| 2485 | 沙河口 | 王家沟变101北甸线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 391 | 4 | 168 |  | 162.6927601  |  |
| 2486 | 沙河口 | 黑石礁变203星城线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 64  | 0 | 0   |  | 8132.158003  |  |
| 2487 | 沙河口 | 五一路变109新光明线 | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 379 | 0 | 0   |  | 2797.717226  |  |
| 2488 | 沙河口 | 黑石礁变107杰特线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 173 | 0 | 0   |  | 8654.125437  |  |
| 2489 | 沙河口 | 侯家沟变202春苑线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 94  | 0 | 0   |  | 5306.73276   |  |
| 2490 | 沙河口 | 桃山变105西南线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 213 | 0 | 0   |  | 4632.615312  |  |
| 2491 | 沙河口 | 由家变213数码线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 81  | 0 | 0   |  | 7837.718003  |  |
| 2492 | 沙河口 | 黑石礁变102白莲线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 303 | 0 | 0   |  | 5292.955395  |  |
| 2493 | 沙河口 | 黑石礁变207海月线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 87  | 0 | 0   |  | 4959.872899  |  |
| 2494 | 沙河口 | 黑石礁变208宏都线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 105 | 0 | 0   |  | 8722.315395  |  |
| 2495 | 沙河口 | 黑石礁变212百年汇线 | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 21  | 0 | 0   |  | 8876.918003  |  |
| 2496 | 沙河口 | 王家沟变201岔沟线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 79  | 0 | 0   |  | 5566.53276   |  |
| 2497 | 沙河口 | 马栏变210鹏程线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 200 | 0 | 0   |  | 4857.775312  |  |
| 2498 | 沙河口 | 五一路变207水笑线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 11  | 0 | 0   |  | 9171.477226  |  |
| 2499 | 沙河口 | 由家变104凌水线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 52  | 0 | 0   |  | 7421.135312  |  |
| 2500 | 沙河口 | 由家变111岭东乙线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 151 | 0 | 0   |  | 6625.318003  |  |
| 2501 | 沙河口 | 桃山变206粮库线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 2   | 0 | 0   |  | 6900.17276   |  |
| 2502 | 沙河口 | 桃山变204净园线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 261 | 0 | 0   |  | 3801.255312  |  |
| 2503 | 沙河口 | 星海湾变302水景线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 305 | 0 | 0   |  | 3958.038003  |  |
| 2504 | 沙河口 | 桃山变108星化线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 137 | 0 | 0   |  | 4561.97276   |  |
| 2505 | 沙河口 | 桃山变101颐和线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 102 | 0 | 0   |  | 7473.998003  |  |
| 2506 | 沙河口 | 桃山变207农园线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 277 | 0 | 0   |  | 2137.17276   |  |
| 2507 | 沙河口 | 王家沟变204马栏线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 220 | 0 | 0   |  | 3124.41276   |  |
| 2508 | 沙河口 | 桃山变109幸福线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 179 | 0 | 0   |  | 6140.358003  |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |    |     |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|----|-----|--|-------------|--|
| 2509 | 沙河口 | 桃山变210龙山线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 9   | 0  | 0   |  | 8165.895312 |  |
| 2510 | 沙河口 | 桃山变209孙家沟线  | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 8   | 0  | 0   |  | 8183.215312 |  |
| 2511 | 沙河口 | 马栏变207益嘉线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 160 | 0  | 0   |  | 8879.285437 |  |
| 2512 | 沙河口 | 香周路变110港湾甲线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 291 | 0  | 0   |  | 6055.580416 |  |
| 2513 | 沙河口 | 马栏变206桥东线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 282 | 0  | 0   |  | 2050.57276  |  |
| 2514 | 沙河口 | 五一路变104山竹线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 267 | 0  | 0   |  | 4616.198003 |  |
| 2515 | 沙河口 | 兴工变131铲车线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 351 | 9  | 877 |  | 855.4927601 |  |
| 2516 | 沙河口 | 星海湾变402世纪甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 25  | 0  | 0   |  | 9275.737864 |  |
| 2517 | 沙河口 | 黑石礁变109杭州线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 144 | 0  | 0   |  | 3972.632899 |  |
| 2518 | 沙河口 | 五一路变106五一线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 141 | 0  | 0   |  | 6798.518003 |  |
| 2519 | 沙河口 | 由家变203鑫凌甲线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 336 | 0  | 0   |  | 3889.217864 |  |
| 2520 | 沙河口 | 香周路变103香中线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 62  | 0  | 0   |  | 7247.935312 |  |
| 2521 | 沙河口 | 五一路变101世嘉线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 2   | 0  | 0   |  | 9205.998003 |  |
| 2522 | 沙河口 | 五一路变105兰亭线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 332 | 0  | 0   |  | 3611.757226 |  |
| 2523 | 沙河口 | 学苑变101书香园线  | 学苑66kV变电站  | 10kV | 608 | 10540.9154  | 238 | 0  | 0   |  | 6418.755395 |  |
| 2524 | 沙河口 | 星海湾变110电热线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 86  | 0  | 0   |  | 5445.29276  |  |
| 2525 | 沙河口 | 长兴变205如意线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 397 | 9  | 655 |  | 1445.735312 |  |
| 2526 | 沙河口 | 香周路变107物流乙线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 40  | 0  | 0   |  | 8547.838003 |  |
| 2527 | 沙河口 | 侯家沟变105香西线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 4   | 0  | 0   |  | 6865.53276  |  |
| 2528 | 沙河口 | 侯家沟变207侯兴线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 11  | 0  | 0   |  | 11459.96544 |  |
| 2529 | 沙河口 | 香周路变210港湾乙线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 61  | 0  | 0   |  | 10039.18042 |  |
| 2530 | 沙河口 | 侯家沟变110中心线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 295 | 0  | 0   |  | 1825.41276  |  |
| 2531 | 沙河口 | 香周路变205车家村线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 30  | 0  | 0   |  | 7802.175312 |  |
| 2532 | 沙河口 | 新开路变202南昌线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 62  | 0  | 0   |  | 5860.97276  |  |
| 2533 | 沙河口 | 侯家沟变206侯一线  | 侯家沟66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 6   | 0  | 0   |  | 11546.56544 |  |
| 2534 | 沙河口 | 兴工变121香炉礁线  | 兴工66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 139 | 0  | 0   |  | 7301.257864 |  |
| 2535 | 沙河口 | 星海湾变103圣亚乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 0   | 0  | 0   |  | 6934.81276  |  |
| 2536 | 沙河口 | 新开路变208长春乙线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 536 | 9292.649098 | 210 | 0  | 0   |  | 5655.449098 |  |
| 2537 | 沙河口 | 兴工变126龙畔线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 37  | 0  | 0   |  | 6293.97276  |  |
| 2538 | 沙河口 | 星海湾变213星浦线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 379 | 16 | 989 |  | 370.5327601 |  |
| 2539 | 沙河口 | 星海湾变214云海线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 125 | 0  | 0   |  | 6156.775312 |  |
| 2540 | 沙河口 | 锦绣变203万科甲线  | 锦绣66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 119 | 0  | 0   |  | 6260.695312 |  |
| 2541 | 沙河口 | 星海湾变113博亿甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 560 | 9708.737864 | 141 | 0  | 0   |  | 7266.617864 |  |



|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2542 | 沙河口 | 星海湾变202国宝甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 206 | 0 | 0 |  | 3366.89276  |  |
| 2543 | 沙河口 | 星海湾变216沿海乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 74  | 0 | 0 |  | 7040.095312 |  |
| 2544 | 沙河口 | 星海湾变401环球乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 600 | 10402.21914 | 23  | 0 | 0 |  | 10003.85914 |  |
| 2545 | 沙河口 | 学苑变111景山线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 216 | 0 | 0 |  | 3193.69276  |  |
| 2546 | 沙河口 | 学苑变110东财线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 142 | 0 | 0 |  | 4475.37276  |  |
| 2547 | 沙河口 | 星海湾变303污水乙线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 152 | 0 | 0 |  | 5689.135312 |  |
| 2548 | 沙河口 | 星海湾变212南云线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 244 | 0 | 0 |  | 4095.695312 |  |
| 2549 | 沙河口 | 兴工变128振工线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 110 | 0 | 0 |  | 5029.61276  |  |
| 2550 | 沙河口 | 学苑变112窦家沟线  | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 182 | 0 | 0 |  | 3782.57276  |  |
| 2551 | 沙河口 | 由家变105黑石线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 54  | 0 | 0 |  | 7386.495312 |  |
| 2552 | 沙河口 | 由家变206网络乙线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 52  | 0 | 0 |  | 9501.57914  |  |
| 2553 | 沙河口 | 由家变207圣郡线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 280 | 0 | 0 |  | 5552.61914  |  |
| 2554 | 沙河口 | 黑石礁变206海州线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 42  | 0 | 0 |  | 5739.272899 |  |
| 2555 | 沙河口 | 五一路变210西苑线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 405 | 7021.49792  | 321 | 0 | 0 |  | 1461.77792  |  |
| 2556 | 沙河口 | 五一路变208远东线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 11  | 0 | 0 |  | 9171.477226 |  |
| 2557 | 沙河口 | 马栏变203兰丰线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 189 | 0 | 0 |  | 5048.295312 |  |
| 2558 | 沙河口 | 长兴变112联德线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 87  | 0 | 0 |  | 5427.97276  |  |
| 2559 | 沙河口 | 长兴变201新天地甲线 | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 236 | 0 | 0 |  | 7008.180416 |  |
| 2560 | 沙河口 | 庙岭变103锦城线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 219 | 0 | 0 |  | 6609.13914  |  |
| 2561 | 沙河口 | 长兴变209至诚线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 173 | 0 | 0 |  | 5325.415312 |  |
| 2562 | 沙河口 | 长兴变202昌平线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 426 | 7385.575589 | 146 | 0 | 0 |  | 4856.855589 |  |
| 2563 | 沙河口 | 长兴变211民权线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 170 | 0 | 0 |  | 7457.81914  |  |
| 2564 | 沙河口 | 长兴变409长兴乙线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 235 | 0 | 0 |  | 3332.712621 |  |
| 2565 | 沙河口 | 庙岭变102岭东甲线  | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 115 | 0 | 0 |  | 4943.01276  |  |
| 2566 | 沙河口 | 庙岭变104红凌线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 24  | 0 | 0 |  | 7906.095312 |  |
| 2567 | 沙河口 | 庙岭变211软件园线  | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 342 | 0 | 0 |  | 3317.198003 |  |
| 2568 | 沙河口 | 长兴变103沁园甲线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 187 | 0 | 0 |  | 8411.645437 |  |
| 2569 | 沙河口 | 星海湾变306莲花甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 231 | 0 | 0 |  | 5239.718003 |  |
| 2570 | 沙河口 | 五一路变103德源线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 124 | 0 | 0 |  | 7092.958003 |  |
| 2571 | 沙河口 | 黑石礁变111丽庭线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 138 | 0 | 0 |  | 5012.752621 |  |
| 2572 | 沙河口 | 长兴变203沁园乙线  | 长兴66kV变电站  | 10kV | 672 | 11650.48544 | 20  | 0 | 0 |  | 11304.08544 |  |
| 2573 | 沙河口 | 东北路变201太原线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 291 | 0 | 0 |  | 1894.69276  |  |
| 2574 | 沙河口 | 长兴变308海鹏线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 480 | 0 | 0 |  | 2782.100416 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |   |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|---|--|-------------|--|
| 2575 | 沙河口 | 东北路变113民政线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 320 | 5547.850208 | 154 | 0 | 0 |  | 2880.570208 |  |
| 2576 | 沙河口 | 黑石礁变105世纪乙线 | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 21  | 0 | 0 |  | 8876.918003 |  |
| 2577 | 沙河口 | 黑石礁变204中油线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 18  | 0 | 0 |  | 11338.72544 |  |
| 2578 | 沙河口 | 马栏变211宏业线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 148 | 0 | 0 |  | 5758.415312 |  |
| 2579 | 沙河口 | 王家沟变202辽铁线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 76  | 0 | 0 |  | 7005.455312 |  |
| 2580 | 沙河口 | 五一路变202河沿线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 672 | 11650.48544 | 135 | 0 | 0 |  | 9312.285437 |  |
| 2581 | 沙河口 | 学苑变205学富线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 427 | 7402.912621 | 72  | 0 | 0 |  | 6155.872621 |  |
| 2582 | 沙河口 | 黑石礁变101博物馆线 | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 608 | 10540.9154  | 186 | 0 | 0 |  | 7319.395395 |  |
| 2583 | 沙河口 | 学苑变109学苑线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 62  | 0 | 0 |  | 5860.97276  |  |
| 2584 | 沙河口 | 马栏变205里程线   | 马栏66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 233 | 0 | 0 |  | 2899.25276  |  |
| 2585 | 沙河口 | 由家变106大工线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 240 | 0 | 0 |  | 4164.975312 |  |
| 2586 | 沙河口 | 新开路变204大同线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 396 | 0 | 0 |  | 2381.918003 |  |
| 2587 | 沙河口 | 新开路变206沈阳线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 427 | 7402.912621 | 73  | 0 | 0 |  | 6138.552621 |  |
| 2588 | 沙河口 | 由家变209云麓甲线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 600 | 10402.21914 | 51  | 0 | 0 |  | 9518.89914  |  |
| 2589 | 沙河口 | 东北路变111黄河线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 77  | 0 | 0 |  | 5133.072899 |  |
| 2590 | 沙河口 | 长兴变303罗斯福乙线 | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 330 | 0 | 0 |  | 5380.100416 |  |
| 2591 | 沙河口 | 新开路变201大胜线  | 新开路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 98  | 0 | 0 |  | 6624.415312 |  |
| 2592 | 沙河口 | 星海湾变104百年甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 174 | 0 | 0 |  | 3921.13276  |  |
| 2593 | 沙河口 | 由家变204鑫凌乙线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 560 | 9708.737864 | 92  | 0 | 0 |  | 8115.297864 |  |
| 2594 | 沙河口 | 学苑变206知音线   | 学苑66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 322 | 0 | 0 |  | 3663.598003 |  |
| 2595 | 沙河口 | 黑石礁变110晨曦线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 106 | 0 | 0 |  | 4630.792899 |  |
| 2596 | 沙河口 | 王家沟变203铸造线  | 王家沟66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 154 | 0 | 0 |  | 5654.495312 |  |
| 2597 | 沙河口 | 星海湾变117沿海甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 187 | 0 | 0 |  | 5082.935312 |  |
| 2598 | 沙河口 | 桃山变106华侨线   | 桃山66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 176 | 0 | 0 |  | 5273.455312 |  |
| 2599 | 沙河口 | 东北路变112五四线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 265 | 0 | 0 |  | 3731.975312 |  |
| 2600 | 沙河口 | 新开路变211大世界线 | 新开路66kV变电站 | 10kV | 640 | 11095.70042 | 247 | 0 | 0 |  | 6817.660416 |  |
| 2601 | 沙河口 | 星海湾变203污水甲线 | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 306 | 0 | 0 |  | 3021.855312 |  |
| 2602 | 沙河口 | 东北路变202佛山线  | 东北路66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 175 | 0 | 0 |  | 3435.712899 |  |
| 2603 | 沙河口 | 香周路变109侯家沟线 | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 407 | 0 | 0 |  | 2191.398003 |  |
| 2604 | 沙河口 | 兴工变129机床线   | 兴工66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 190 | 0 | 0 |  | 5030.975312 |  |
| 2605 | 沙河口 | 五一路变211宝泰线  | 五一路66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 101 | 0 | 0 |  | 5185.49276  |  |
| 2606 | 沙河口 | 长兴变407抚顺线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 640 | 11095.70042 | 142 | 0 | 0 |  | 8636.260416 |  |
| 2607 | 沙河口 | 庙岭变209弘基线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 156 | 0 | 0 |  | 5619.855312 |  |

|      |     |             |            |      |     |             |     |   |    |  |             |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|-------------|-----|---|----|--|-------------|--|
| 2608 | 沙河口 | 由家变202王家线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 280 | 0 | 0  |  | 3472.175312 |  |
| 2609 | 沙河口 | 五一路变108新起重线 | 五一路66kV变电站 | 10kV | 540 | 9361.997226 | 257 | 0 | 0  |  | 4910.757226 |  |
| 2610 | 沙河口 | 由家变107新新园线  | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 199 | 0 | 0  |  | 4875.095312 |  |
| 2611 | 沙河口 | 庙岭变108窑沟线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 22  | 0 | 0  |  | 6553.77276  |  |
| 2612 | 沙河口 | 庙岭变101庙工线   | 庙岭66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 100 | 0 | 0  |  | 6589.775312 |  |
| 2613 | 沙河口 | 星海湾变208新华线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 480 | 8321.775312 | 141 | 0 | 0  |  | 5879.655312 |  |
| 2614 | 沙河口 | 三元变203白山线   | 三元66kV变电站  | 10kV | 533 | 9240.638003 | 296 | 0 | 0  |  | 4113.918003 |  |
| 2615 | 沙河口 | 长兴变304盖州线   | 长兴66kV变电站  | 10kV | 400 | 6934.81276  | 272 | 0 | 0  |  | 2223.77276  |  |
| 2616 | 沙河口 | 星海湾变108黑东线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 189 | 0 | 0  |  | 3661.33276  |  |
| 2617 | 沙河口 | 黑石礁变210龙门线  | 黑石礁66kV变电站 | 10kV | 373 | 6466.712899 | 169 | 0 | 0  |  | 3539.632899 |  |
| 2618 | 沙河口 | 香周路变108春光线  | 香周路66kV变电站 | 10kV | 533 | 9240.638003 | 150 | 0 | 0  |  | 6642.638003 |  |
| 2619 | 沙河口 | 由家变201庙岭线   | 由家66kV变电站  | 10kV | 480 | 8321.775312 | 269 | 0 | 0  |  | 3662.695312 |  |
| 2620 | 沙河口 | 星海湾变109功成线  | 星海湾66kV变电站 | 10kV | 400 | 6934.81276  | 144 | 0 | 0  |  | 4440.73276  |  |
| 2621 | 长兴岛 | 骆驼岛变101蓝湾甲线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9236.756    | 78  | 0 | 0  |  | 7885.796    |  |
| 2622 | 长兴岛 | 下堡变104金字甲线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 73  | 0 | 0  |  | 7972.396    |  |
| 2623 | 长兴岛 | 塔山变112大阳线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 800 | 13856       | 481 | 0 | 0  |  | 5525.08     |  |
| 2624 | 长兴岛 | 下堡变108东方线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 63  | 0 | 0  |  | 8145.596    |  |
| 2625 | 长兴岛 | 兴源变107园区线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 31  | 0 | 0  |  | 8699.836    |  |
| 2626 | 长兴岛 | 凤鸣岛变101再生线  | 凤鸣岛66kV变电站 | 10kV | 405 | 7019.796    | 225 | 0 | 0  |  | 3122.796    |  |
| 2627 | 长兴岛 | 下堡变110电业线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 22  | 0 | 0  |  | 8855.716    |  |
| 2628 | 长兴岛 | 骆驼岛变201蓝湾乙线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9236.756    | 86  | 0 | 0  |  | 7747.236    |  |
| 2629 | 长兴岛 | 骆驼岛变202凤鸣线  | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 267 | 4618.666667 | 124 | 0 | 0  |  | 2470.986667 |  |
| 2630 | 长兴岛 | 长兴岛变203船厂线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196        | 214 | 0 | 0  |  | 1489.52     |  |
| 2631 | 长兴岛 | 塔山变102长岭甲线  | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 157 | 0 | 0  |  | 6517.516    |  |
| 2632 | 长兴岛 | 骆驼岛变104新谢线  | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 320 | 5542.4      | 194 | 0 | 0  |  | 2182.32     |  |
| 2633 | 长兴岛 | 下堡变106海都甲线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 29  | 0 | 0  |  | 8734.476    |  |
| 2634 | 长兴岛 | 下堡变103盛达线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 41  | 0 | 0  |  | 8526.636    |  |
| 2635 | 长兴岛 | 骆驼岛变102龙王线  | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 200 | 3464        | 186 | 4 | 36 |  | 242.48      |  |
| 2636 | 长兴岛 | 骆驼岛变105安民甲线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9236.756    | 19  | 0 | 0  |  | 8907.676    |  |
| 2637 | 长兴岛 | 兴源变103兴艺线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756    | 59  | 0 | 0  |  | 8214.876    |  |
| 2638 | 长兴岛 | 横山变113水泥线   | 横山66kV变电站  | 10kV | 448 | 7759.36     | 318 | 0 | 0  |  | 2251.6      |  |
| 2639 | 长兴岛 | 骆驼岛变103联龙甲线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 320 | 5542.4      | 172 | 0 | 0  |  | 2563.36     |  |
| 2640 | 长兴岛 | 横山变112海港线   | 横山66kV变电站  | 10kV | 320 | 5542.4      | 198 | 0 | 0  |  | 2113.04     |  |

|      |     |             |            |      |     |          |     |   |    |  |          |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|----------|-----|---|----|--|----------|--|
| 2641 | 长兴岛 | 塔山变204中林线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 7   | 0 | 0  |  | 9115.516 |  |
| 2642 | 长兴岛 | 凤鸣岛变102后亮甲线 | 凤鸣岛66kV变电站 | 10kV | 800 | 13856    | 576 | 0 | 0  |  | 3879.68  |  |
| 2643 | 长兴岛 | 塔山变111浦项线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 18  | 0 | 0  |  | 8924.996 |  |
| 2644 | 长兴岛 | 塔山变210日酸线   | 塔山66kV变电站  | 10kV | 533 | 9236.756 | 6   | 0 | 0  |  | 9132.836 |  |
| 2645 | 长兴岛 | 塔山变107南沟线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 287 | 0 | 0  |  | 4265.916 |  |
| 2646 | 长兴岛 | 塔山变203化工线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 326 | 0 | 0  |  | 3590.436 |  |
| 2647 | 长兴岛 | 下堡变212铭岛线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 123 | 0 | 0  |  | 7106.396 |  |
| 2648 | 长兴岛 | 世耀变101塔世甲线  | 世耀66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 169 | 0 | 0  |  | 6309.676 |  |
| 2649 | 长兴岛 | 下堡变102龙泉甲线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 182 | 0 | 0  |  | 6084.516 |  |
| 2650 | 长兴岛 | 下堡变105新岛线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 155 | 0 | 0  |  | 6552.156 |  |
| 2651 | 长兴岛 | 下堡变107金滨甲线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 57  | 0 | 0  |  | 8249.516 |  |
| 2652 | 长兴岛 | 下堡变205新翠线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 36  | 0 | 0  |  | 8613.236 |  |
| 2653 | 长兴岛 | 下堡变202兰亭线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 74  | 0 | 0  |  | 7955.076 |  |
| 2654 | 长兴岛 | 兴源变201鸿达线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 66  | 0 | 0  |  | 8093.636 |  |
| 2655 | 长兴岛 | 下堡变206海郡乙线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 37  | 0 | 0  |  | 8595.916 |  |
| 2656 | 长兴岛 | 世耀变201塔世乙线  | 世耀66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 144 | 0 | 0  |  | 6742.676 |  |
| 2657 | 长兴岛 | 兴源变102兴工线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 800 | 13856    | 12  | 0 | 0  |  | 13648.16 |  |
| 2658 | 长兴岛 | 兴源变111长山线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 59  | 0 | 0  |  | 8214.876 |  |
| 2659 | 长兴岛 | 兴源变112兴旺线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 29  | 0 | 0  |  | 8734.476 |  |
| 2660 | 长兴岛 | 兴源变101中水线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 86  | 0 | 0  |  | 7747.236 |  |
| 2661 | 长兴岛 | 下堡变207金滨乙线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 83  | 0 | 0  |  | 7799.196 |  |
| 2662 | 长兴岛 | 兴源变203桃园线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 126 | 0 | 0  |  | 7054.436 |  |
| 2663 | 长兴岛 | 世耀变102世南线   | 世耀66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 13  | 0 | 0  |  | 9011.596 |  |
| 2664 | 长兴岛 | 兴源变202新研线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 150 | 0 | 0  |  | 6638.756 |  |
| 2665 | 长兴岛 | 兴源变104英昌线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 5   | 0 | 0  |  | 9150.156 |  |
| 2666 | 长兴岛 | 兴源变109科研线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 82  | 0 | 0  |  | 7816.516 |  |
| 2667 | 长兴岛 | 塔山变202长岭乙线  | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 16  | 0 | 0  |  | 8959.636 |  |
| 2668 | 长兴岛 | 下堡变101下新线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 70  | 0 | 0  |  | 8024.356 |  |
| 2669 | 长兴岛 | 骆驼岛变203联龙乙线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 320 | 5542.4   | 17  | 0 | 0  |  | 5247.96  |  |
| 2670 | 长兴岛 | 长兴岛变202兴岛线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196     | 72  | 0 | 0  |  | 3948.96  |  |
| 2671 | 长兴岛 | 凤鸣岛变202鼎际线  | 凤鸣岛66kV变电站 | 10kV | 405 | 7019.796 | 256 | 0 | 0  |  | 2585.876 |  |
| 2672 | 长兴岛 | 长兴岛变101何电线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196     | 325 | 4 | 25 |  | -433     |  |
| 2673 | 长兴岛 | 长兴岛变103三堂线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 152 | 2632.64  | 135 | 6 | 49 |  | 294.44   |  |

|      |     |             |            |      |     |          |     |    |    |  |          |  |
|------|-----|-------------|------------|------|-----|----------|-----|----|----|--|----------|--|
| 2674 | 长兴岛 | 下堡变204龙泉乙线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 199 | 0  | 0  |  | 5790.076 |  |
| 2675 | 长兴岛 | 下堡变203金字乙线  | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 13  | 0  | 0  |  | 9011.596 |  |
| 2676 | 长兴岛 | 塔山变103精细线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 200 | 0  | 0  |  | 5772.756 |  |
| 2677 | 长兴岛 | 兴源变105韩园线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 800 | 13856    | 9   | 0  | 0  |  | 13700.12 |  |
| 2678 | 长兴岛 | 兴源变106宝岛线   | 兴源66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 111 | 0  | 0  |  | 7314.236 |  |
| 2679 | 长兴岛 | 凤鸣岛变203众智线  | 凤鸣岛66kV变电站 | 10kV | 426 | 7378.32  | 47  | 0  | 0  |  | 6564.28  |  |
| 2680 | 长兴岛 | 世耀变202世安线   | 世耀66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 145 | 0  | 0  |  | 6725.356 |  |
| 2681 | 长兴岛 | 长兴岛变201张屯线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 368 | 6373.76  | 358 | 10 | 40 |  | 173.2    |  |
| 2682 | 长兴岛 | 长兴岛变102横山线  | 长兴岛66kV变电站 | 10kV | 300 | 5196     | 257 | 10 | 89 |  | 744.76   |  |
| 2683 | 长兴岛 | 塔山变207塔兴线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 144 | 0  | 0  |  | 6742.676 |  |
| 2684 | 长兴岛 | 塔山变211圣安线   | 塔山66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 374 | 0  | 0  |  | 2759.076 |  |
| 2685 | 长兴岛 | 下堡变109依云线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 66  | 0  | 0  |  | 8093.636 |  |
| 2686 | 长兴岛 | 下堡变209伴山线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 71  | 0  | 0  |  | 8007.036 |  |
| 2687 | 长兴岛 | 下堡变201兴港线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 79  | 0  | 0  |  | 7868.476 |  |
| 2688 | 长兴岛 | 横山变111山里线   | 横山66kV变电站  | 10kV | 400 | 6928     | 396 | 9  | 97 |  | 69.28    |  |
| 2689 | 长兴岛 | 骆驼岛变205安民乙线 | 骆驼岛66kV变电站 | 10kV | 533 | 9236.756 | 13  | 0  | 0  |  | 9011.596 |  |
| 2690 | 长兴岛 | 下堡变208凯丽线   | 下堡66kV变电站  | 20kV | 533 | 9236.756 | 60  | 0  | 0  |  | 8197.556 |  |

2026年二季度国网大连供电公司变电间隔可开放容量信息

| 序号 | 变电站名称 | 电压等级  | 可开放间隔数量（个） |      | 备注 |
|----|-------|-------|------------|------|----|
|    |       |       | 66kV       | 10kV |    |
| 1  | 华昌变   | 220kV | 5          | -    |    |
| 2  | 青云变   | 220kV | 1          | -    |    |
| 3  | 港东变   | 220kV | 13         | -    |    |
| 4  | 海湾变   | 220kV | 0          | -    |    |
| 5  | 玉华变   | 220kV | 13         | -    |    |
| 6  | 大连变   | 220kV | 0          | -    |    |

|    |      |       |    |   |  |
|----|------|-------|----|---|--|
| 7  | 振兴路变 | 220kV | 14 | - |  |
| 8  | 陆港变  | 220kV | 3  | - |  |
| 9  | 革镇堡变 | 220kV | 0  | - |  |
| 10 | 前牧变  | 220kV | 6  | - |  |
| 11 | 凌水变  | 220kV | 4  | - |  |
| 12 | 中华路变 | 220kV | 2  | - |  |
| 13 | 高城山变 | 220kV | 3  | - |  |
| 14 | 淮河变  | 220kV | 6  | - |  |
| 15 | 晶圆变  | 220kV | -  | 0 |  |
| 16 | 北石洞变 | 220kV | 2  | - |  |
| 17 | 曹屯变  | 220kV | 1  | - |  |
| 18 | 东兴变  | 220kV | 15 | - |  |
| 19 | 白玉变  | 220kV | 3  | - |  |
| 20 | 安岭变  | 220kV | 19 | - |  |
| 21 | 佟家变  | 220kV | 0  | - |  |
| 22 | 桥东变  | 220kV | 0  | - |  |
| 23 | 吴屯变  | 220kV | 0  | - |  |
| 24 | 马场变  | 220kV | 2  | - |  |
| 25 | 万宝变  | 220kV | 0  | - |  |
| 26 | 松树变  | 220kV | 0  | - |  |
| 27 | 双西变  | 220kV | 0  | - |  |
| 28 | 闫店变  | 220kV | 2  | - |  |
| 29 | 复州城变 | 220kV | 0  | - |  |
| 30 | 长山变  | 220kV | 2  | - |  |
| 31 | 恒力变  | 220kV | 4  | - |  |
| 32 | 普兰店变 | 220kV | 4  | - |  |
| 33 | 枣房变  | 220kV | 22 | - |  |
| 34 | 新金变  | 220kV | 4  | - |  |
| 35 | 庄河变  | 220kV | 0  | 1 |  |
| 36 | 双利变  | 220kV | 18 | - |  |
| 37 | 花园口变 | 220kV | 20 | - |  |

2026年二季度国网大连供电公司主变可开放容量信息

| 序号 | 供电单位     | 变电站  | 电压等级  | 主变名称   | 额定容量（MVA） | 一年内最大负荷（MVA） | 一年内最大负载率（%） | 上年度最大负载率（%） | 异常次数（次） | 累计发生时长(小时) | 纳入负面清单时间 | 计算可开放容量（MVA） | 是否列入负面清单 | 预计整改完成时间 | 备注 |
|----|----------|------|-------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|----------|--------------|----------|----------|----|
| 1  | 国网大连供电公司 | 白玉变  | 220kV | #1     | 120       | 95.5578      | 0.7963      | 0.7926      | 0       | 0          | 2024年8月  | 0            | 是        | 2027     |    |
| 2  | 国网大连供电公司 | 白玉变  | 220kV | #2     | 120       | 104.3175     | 0.8693      | 0.8693      | 2       | 1.5        | 2025年1月  | 0            | 是        | 2027     |    |
| 3  | 国网大连供电公司 | 吴屯变  | 220kV | #2     | 180       | 150.7409     | 0.8375      | 0.8375      | 4       | 3          | 2021年9月  | 0            | 是        | 2028     |    |
| 4  | 国网大连供电公司 | 长兴变  | 66kV  | #3     | 40        | 32.4698      | 0.8284      | 0.8483      | 2       | 15         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2028     |    |
| 5  | 国网大连供电公司 | 马栏变  | 66kV  | #1     | 40        | 35.2864      | 0.8822      | 0.9195      | 4       | 22         | 2022年3月  | 0            | 是        | —        |    |
| 6  | 国网大连供电公司 | 庙岭变  | 66kV  | #2     | 31.5      | 29.4602      | 0.9352      | 1.1172      | 5       | 17         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2028     |    |
| 7  | 国网大连供电公司 | 七贤岭变 | 66kV  | #1     | 31.5      | 25.8630      | 0.8210      | 1.0439      | 2       | 8          | 2022年3月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 8  | 国网大连供电公司 | 兴工变  | 66kV  | #1（#2） | 31.5      | 27.0521      | 0.8588      | 1.0328      | 10      | 45         | 2019年7月  | 0            | 是        | 2028     |    |
| 9  | 国网大连供电公司 | 学苑变  | 66kV  | #1     | 40        | 34.3409      | 0.8585      | 0.863       | 3       | 17         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 10 | 国网大连供电公司 | 由家变  | 66kV  | #1     | 31.5      | 28.6461      | 0.9094      | 0.8955      | 22      | 37         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 11 | 国网大连供电公司 | 由家变  | 66kV  | #2     | 40        | 34.4520      | 0.8613      | 0.854       | 21      | 35         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 12 | 国网大连供电公司 | 华南变  | 66kV  | #1     | 40        | 32.8503      | 0.8213      | 0.9118      | 4       | 16         | 2024年8月  | 0            | 是        | —        |    |
| 13 | 国网大连供电公司 | 华南变  | 66kV  | #2     | 40        | 32.5880      | 0.8147      | 0.842       | 1       | 5          | 2022年3月  | 0            | 是        | —        |    |
| 14 | 国网大连供电公司 | 周水子变 | 66kV  | #1     | 40        | 38.4456      | 0.9611      | 1.0048      | 10      | 160        | 2022年3月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 15 | 国网大连供电公司 | 周水子变 | 66kV  | #2     | 40        | 35.5026      | 0.8876      | 0.8837      | 7       | 39         | 2024年8月  | 0            | 是        | 2026     |    |
| 16 | 国网大连供电公司 | 金石滩变 | 66kV  | #1     | 31.5      | 26.8191      | 0.8514      | 0.728       | 18      | 1.5        | 2025年4月  | 0            | 是        | —        |    |
| 17 | 国网大连供电公司 | 金石滩变 | 66kV  | #2     | 31.5      | 26.8947      | 0.8538      | 0.7944      | 9       | 0.7        | 2025年7月  | 0            | 是        | —        |    |
| 18 | 国网大连供电公司 | 英特尔变 | 66kV  | #1     | 40        | 32.3640      | 0.8091      | 0.8246      | 1       | 5          | 2024年8月  | 0            | 是        | 无需整改     |    |

|    |          |      |      |    |      |         |        |        |    |     |          |   |   |      |  |
|----|----------|------|------|----|------|---------|--------|--------|----|-----|----------|---|---|------|--|
| 19 | 国网大连供电公司 | 大黄庄变 | 66kV | #2 | 20   | 16.1700 | 0.8085 | 0.7955 | 3  | 4   | 2025年1月  | 0 | 是 | —    |  |
| 20 | 国网大连供电公司 | 兴民变  | 66kV | #1 | 31.5 | 30.4542 | 0.9668 | 0.9131 | 5  | 26  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 21 | 国网大连供电公司 | 杏树变  | 66kV | #1 | 20   | 17.4200 | 0.8710 | 0.9289 | 3  | 4   | 2025年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 22 | 国网大连供电公司 | 柳家变  | 66kV | #2 | 40   | 32.0320 | 0.8008 | 0.8642 | 2  | 11  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 23 | 国网大连供电公司 | 平房变  | 66kV | #1 | 20   | 19.0486 | 0.9524 | 1.0091 | 9  | 110 | 2023年11月 | 0 | 是 | 2026 |  |
| 24 | 国网大连供电公司 | 罗屯变  | 66kV | #1 | 10   | 9.0290  | 0.9029 | 0.9568 | 26 | 98  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 25 | 国网大连供电公司 | 长兴岛变 | 66kV | #1 | 10   | 8.8070  | 0.8807 | 0.7631 | 20 | 156 | 2025年6月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 26 | 国网大连供电公司 | 长兴岛变 | 66kV | #2 | 10   | 9.7560  | 0.9756 | 0.8856 | 2  | 10  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 27 | 国网大连供电公司 | 横山变  | 66kV | #2 | 20   | 16.0020 | 0.8001 | 0.8003 | 2  | 2   | 2025年6月  | 0 | 是 | —    |  |
| 28 | 国网大连供电公司 | 龙王庙变 | 66kV | #1 | 20   | 17.3340 | 0.8667 | 0.8348 | 4  | 12  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 29 | 国网大连供电公司 | 龙王庙变 | 66kV | #2 | 20   | 18.0140 | 0.9007 | 0.9009 | 50 | 60  | 2023年11月 | 0 | 是 | 2027 |  |
| 30 | 国网大连供电公司 | 龙王庙变 | 66kV | #3 | 20   | 17.2320 | 0.8616 | 0.7221 | 4  | 16  | 2025年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |
| 31 | 国网大连供电公司 | 暖水变  | 66kV | #1 | 20   | 19.8220 | 0.9911 | 0.9437 | 6  | 23  | 2024年8月  | 0 | 是 | 2027 |  |